

一、供电可靠率

1. 全省及各地市供电可靠率

序号	地市	供电可靠率	城市供电可靠率	农村供电可靠率
	全省	99.943	99.983	99.934
1	沈阳	99.954	99.987	99.939
2	大连	99.967	99.989	99.962
3	鞍山	99.962	99.986	99.955
4	抚顺	99.936	99.959	99.921
5	本溪	99.939	99.981	99.926
6	丹东	99.945	99.983	99.942
7	锦州	99.943	99.977	99.934
8	营口	99.921	99.968	99.913
9	阜新	99.898	99.983	99.884
10	辽阳	99.923	99.973	99.911
11	盘锦	99.960	99.987	99.949
12	铁岭	99.932	99.981	99.927
13	朝阳	99.918	99.984	99.914
14	葫芦岛	99.937	99.988	99.934

2. 各县（区）供电可靠率

序号	市公司	城区公司 (只统计城网部分)	供电可靠率
1	沈阳	大东区	99.983
2		和平区	99.994
3		皇姑区	99.978
4		浑南区	99.99
5		开发区	99.989
6		沈河区	99.996
7		铁西区	99.984
8	大连	甘井子区	99.987
9		高新园区	99.981
10		沙河口	99.992
11		中山区	99.994
12	鞍山	立山区	99.969
13		铁东区	99.993
14		铁西区	99.989

15	抚顺	东洲区	99.961
16		顺城区	99.942
17		望花区	99.958
18		新抚区	99.969
19	本溪	明山区	99.987
20		平山区	99.983
21	丹东	元宝区	99.967
22		振兴区	99.981
23	锦州	古塔区	99.992
24		开发区	99.98
25		凌河区	99.992
26	营口	西市区	99.968
27		站前区	99.971
28	阜新	海州区	99.98
29		新邱区	99.948
30	辽阳	白塔区	99.972
31		宏伟区	99.974
32	盘锦	双台子区	99.973
33		兴隆台区	99.988
34	铁岭	银州区	99.981
35	朝阳	龙城区	99.925
36		双塔区	99.958
37	葫芦岛	龙港区	99.987

序号	市公司	县公司 (只统计农网部分)	
1	沈阳	东陵区	99.969
2		法库县	99.955
3		康平县	99.895
4		辽中区	99.890
5		沈北新区	99.956
6		苏家屯区	99.960
7		新民市	99.918
8		于洪区	99.969
9		金州新区	99.960
10		开发区	99.987

11	大连	开发区东部	99.955
12		旅顺口区	99.980
13		普兰店区	99.967
14		瓦房店市	99.962
15		长海县	99.910
16		长兴岛区	99.973
17		庄河市	99.942
18	鞍山	高新区	99.971
19		海城市	99.955
20		台安县	99.943
21		岫岩县	99.957
22	抚顺	抚顺县	99.925
23		开发区	99.965
24		清原县	99.911
25		新宾县	99.925
26	本溪	本溪县	99.944
27		高新区	99.978
28		桓仁县	99.881
29		南芬区	99.935
30		溪湖区	99.952
31	丹东	东港市	99.953
32		凤城市	99.952
33		宽甸县	99.901
34		振安区	99.967
35	锦州	北镇市	99.926
36		黑山县	99.934
37		太和区	99.939
38		义县	99.949
39	营口	鲅鱼圈区	99.972
40		大石桥市	99.886
41		盖州市	99.882
42		老边区	99.961
43		熊岳区	99.957
44	阜新	阜蒙县	99.843
45		清河门区	99.954
46		太平区	99.981

47		细河区	99.962
48		彰武县	99.916
49	辽阳	灯塔市	99.936
50		弓长岭区	99.944
51		辽阳县	99.884
52		太子河区	99.959
53	盘锦	大洼区	99.949
54		辽东湾新区	99.961
55		盘山县	99.951
56	铁岭	昌图县	99.888
57		开发区	99.960
58		开原市	99.962
59		清河区	99.931
60		调兵山市	99.946
61		铁岭县	99.915
62		西丰县	99.924
63	朝阳	北票市	99.905
64		朝阳县	99.900
65		建平县	99.895
66		喀左县	99.950
67		开发区	99.932
68		凌源市	99.921
69	葫芦岛	建昌县	99.960
70		郊区	99.953
71		南票区	99.950
72		绥中县	99.907
73		兴城市	99.926

二、电压合格率

1. 全省及各地市电压合格率

序号	地市	城市电压合格率	农村电压合格率	城乡综合电压合格率
全省		99.948	99.885	99.913
1	沈阳	99.952	99.870	99.912
2	大连	99.946	99.920	99.932
3	鞍山	99.933	99.861	99.892
4	抚顺	99.956	99.846	99.904

5	本溪	99.964	99.903	99.925
6	丹东	99.949	99.904	99.920
7	锦州	99.935	99.904	99.916
8	营口	99.908	99.851	99.883
9	阜新	99.938	99.857	99.901
10	辽阳	99.985	99.902	99.938
11	盘锦	99.968	99.901	99.930
12	铁岭	99.962	99.901	99.929
13	朝阳	99.931	99.879	99.890
14	葫芦岛	99.944	99.892	99.907

2. 各县（区）电压合格率

序号	市公司	县公司 (只统计农网部分)	农村电压合格率
1	沈阳	新民市	99.880
2		辽中区	99.845
3		于洪区	99.885
4		苏家屯区	99.933
5		东陵区	99.901
6		沈北新区	99.889
7		法库县	99.799
8		康平县	99.749
9	大连	金州新区	99.961
10		旅顺口区	99.799
11		瓦房店市	99.829
12		普兰店区	99.936
13		庄河市	99.892
14		长兴岛区	99.950
15		长海县	99.917
16	鞍山	海城市	99.897
17		岫岩县	99.774
18		台安县	99.883
19	抚顺	开发区	99.995
20		抚顺县	99.878
21		新宾县	99.865
22		清原县	99.790

23	本溪	本溪县	99.909
24		桓仁县	99.888
25		溪湖区	99.973
26		南芬区	99.854
27	丹东	宽甸县	99.850
28		振安区	99.900
29		东港市	99.876
30		凤城市	99.907
31	锦州	北镇市	99.915
32		黑山县	99.904
33		义县	99.883
34	营口	熊岳区	99.964
35		鲅鱼圈区	99.760
36		大石桥市	99.818
37		盖州市	99.842
38		老边区	99.890
39	阜新	市南区	99.860
40		阜蒙县	99.826
41		彰武县	99.862
42		清河门区	99.822
43	辽阳	辽阳县	99.852
44		灯塔市	99.966
45		太子河区	99.894
46		弓长岭区	99.950
47	盘锦	大洼区	99.813
48		盘山县	99.932
49		辽东湾新区	99.975
50	铁岭	开原市	99.948
51		清河区	99.889
52		西丰县	99.917
53		调兵山市	99.919
54		铁岭县	99.749
55		昌图县	99.893
56	吉林	建平县	99.860
57		凌源市	99.879
58		北票市	99.860

59	朝阳	开发区	99.877
60		朝阳县	99.887
61		喀左县	99.897
62	葫芦岛	绥中县	99.730
63		兴城市	99.745
64		郊区	99.822
65		建昌县	99.748
66		南票区	99.851