

2025年二季度10千伏线路可开放容量信息对外公示																
序号	供电单位	变电站名称	10千伏线路名称	电压等级	线路限额	最大电流	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计	上年度最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入	预计整改完成时间	线路近3年负荷增长率
					(A)	(A)										
1	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	汇鑫线	10千伏	553	148.48	0.2685			0.179193053	6048.4904	6048.4904	未进入负面清单	否	无	-1
2	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	二水泥线	10千伏	553	138.24	0.25			0.169699254	6225.8472	6225.8472	未进入负面清单	否	无	-0.097166826
3	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	南化二线	10千伏	553	749.22	1.3548			0.477412914	-4356.3264	-4356.3264	2024.08	否	无	-0.033950688
4	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	荣兴线	10千伏	553	720	1.302			0.124875205	-3850.236	-3850.236	2024.08	否	无	0
5	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	机械线	10千伏	553	226.45	0.4095			0.25234507	4698.05	4698.05	未进入负面清单	否	无	0.053976999
6	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	大岭线	10千伏	553	153.03	0.2767			0.485947834	5969.6844	5969.6844	未进入负面清单	否	无	0.01930208
7	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	北化线	10千伏	553	37.81	0.0684			0.113112264	7965.2948	7965.2948	未进入负面清单	否	无	0.173781851
8	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	滑石线	10千伏	553	130.76	0.2365			0.609855527	6355.4008	6355.4008	未进入负面清单	否	无	-0.087609224
9	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	硅铁线	10千伏	553	206.41	0.3733			0.673659489	5045.1428	5045.1428	未进入负面清单	否	无	-0.052854876
10	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	分铁线	10千伏	553	18.83	0.0341			0.042026042	8294.0284	8294.0284	未进入负面清单	否	无	-0.193685139
11	国网营口市大石桥供电分公司	分水变	砖厂线	10千伏	553	127.27	0.2301			0.384753271	6415.8476	6415.8476	未进入负面清单	否	无	0.018105801

12	国网营口市 大石桥供电 分公司	分水变	丁家线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	0
13	国网营口市 大石桥供电 分公司	虎山变	砖厂线	10千伏	553	387.2	0.7002			0.533752281	1913.86	1913.86	未进入负 面清单	否	无	-0.043452054
14	国网营口市 大石桥供电 分公司	虎山变	华晨线	10千伏	553	839.8	1.5186			0.60398374	-5925.172	-5925.172	2024.08	否	无	0.072838537
15	国网营口市 大石桥供电 分公司	虎山变	示范线	10千伏	553	701.1	1.2678			1.063073189	-3522.888	-3522.888	2024.08	否	无	-0.085166097
16	国网营口市 大石桥供电 分公司	虎山变	虎水线	10千伏	553	6.6	0.0119			0.006186047	8505.852	8505.852	未进入负 面清单	否	无	-0.273327883
17	国网营口市 大石桥供电 分公司	虎山变	欣达线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	0
18	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	金李线	10千伏	553	199.92	0.3615			0.055316457	5157.5496	5157.5496	未进入负 面清单	否	无	0.101966897
19	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	金牛线	10千伏	553	217.06	0.3925			0.456618476	4860.6848	4860.6848	未进入负 面清单	否	无	-0.164373342
20	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	青镁乙线	10千伏	553	399.83	0.723			0.143857148	1695.1084	1695.1084	未进入负 面清单	否	无	0.412089892
21	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	东镁线	10千伏	553	323.72	0.5854			0.481012658	3013.3336	3013.3336	未进入负 面清单	否	无	0.108132511
22	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	青镁甲线	10千伏	553	251.73	0.4552			0.478392857	4260.2004	4260.2004	未进入负 面清单	否	无	-0.105400393
23	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	开发线	10千伏	553	81.87	0.148			0.067341774	7202.1756	7202.1756	未进入负 面清单	否	无	0.241348357

24	国网营口市 大石桥供电公司	金桥变	西镁线	10千伏	553	15.1	0.0273			0.001017857	8358.632	8358.632	未进入负面清单	否	无	1.031896025
25	国网营口市 大石桥供电公司	金桥变	工业线	10千伏	553	399.68	0.7227			0.012214286	1697.7064	1697.7064	未进入负面清单	否	无	2.000200187
26	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石钢线	10千伏	553	572.51	1.0353			0.565334359	-1295.7092	-1295.7092	2024.08	否	无	0.211221785
27	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石分线	10千伏	553	111.88	0.2023			0.140703531	6682.4024	6682.4024	未进入负面清单	否	无	-0.040566671
28	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石水线	10千伏	553	283.41	0.5125			0.460728744	3711.5028	3711.5028	未进入负面清单	否	无	-0.010648536
29	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石牛线	10千伏	553	326.06	0.5896			0.415020683	2972.8048	2972.8048	未进入负面清单	否	无	0.072074468
30	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石北线	10千伏	553	310	0.5606			0.948537414	3250.964	3250.964	未进入负面清单	否	无	-0.058634884
31	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石铁线	10千伏	553	49.84	0.0901			0.06984692	7756.9352	7756.9352	未进入负面清单	否	无	-0.061270799
32	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石博线	10千伏	553	221.38	0.4003			0.31437613	4785.8624	4785.8624	未进入负面清单	否	无	-0.118026686
33	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石南线	10千伏	553	434.85	0.7863			0.510831066	1088.562	1088.562	未进入负面清单	否	无	-0.012417469
34	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	南水线	10千伏	553	344.05	0.6222			0.570507137	2661.218	2661.218	未进入负面清单	否	无	0.044676519
35	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石东线	10千伏	553	401.09	0.7253			0.452656259	1673.2852	1673.2852	未进入负面清单	否	无	0.002472136

36	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	鞍山线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	0
37	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	马山线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	-1
38	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	后山线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	0
39	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	硫酸线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	0
40	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	峪陈线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	0
41	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	八一线	10千伏	553	498.42	0.9013			0.705934959	-12.4704	-12.4704	2024.08	否	无	0.053110583
42	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	镁矿线	10千伏	553	592.06	1.0706			1.161301989	-1634.3152	-1634.3152	2024.08	否	无	0.032456855
43	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	耐火线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	0
44	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	工农线	10千伏	553	298.48	0.5397			0.444936709	3450.4904	3450.4904	未进入负面清单	否	无	-0.047299184
45	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	团结线	10千伏	553	6.74	0.0122			0.009719088	8503.4272	8503.4272	未进入负面清单	否	无	-0.091214924
46	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	峪粮线	10千伏	553	650.12	1.1756	6	8	1.028952732	-2639.9144	-2639.9144	2023.1	是	2024	-0.054800471
47	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	水泥线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	0

48	国网营口市 大石桥供电公司	峪子沟 变	峪青线	10千伏	553	3.04	0.0055			0.003308045	8567.5112	8567.5112	未进入负 面清单	否	无	0.091153647
49	国网营口市 大石桥供电公司	峪子沟 变	青二线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	-1
50	国网营口市 大石桥供电公司	陈家变	东润线	10千伏	553	638.13	1.1539			1.044260298	-2432.2476	-2432.2476	2024.08	否	无	0.113234411
51	国网营口市 大石桥供电公司	陈家变	新兴线	10千伏	553	443.85	0.8026			0.65079435	932.682	932.682	未进入负 面清单	否	无	-0.061511979
52	国网营口市 大石桥供电公司	陈家变	东兴线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	0
53	国网营口市 大石桥供电公司	陈家变	工程线	10千伏	553	504.58	0.9124			0.935254392	-119.1616	-119.1616	2024.08	否	无	-0.038521458
54	国网营口市 大石桥供电公司	陈家变	鸿源线	10千伏	553	555.1	1.0038			0.660976801	-994.168	-994.168	2024.08	否	无	-0.028226748
55	国网营口市 大石桥供电公司	东山变	宁丰甲线	10千伏	553	253.11	0.4577			1.081300813	4236.2988	4236.2988	未进入负 面清单	否	无	-0.063229502
56	国网营口市 大石桥供电公司	东山变	宁丰乙线	10千伏	553	237.41	0.4293			1.083463357	4508.2228	4508.2228	未进入负 面清单	否	无	-0.063854188
57	国网营口市 大石桥供电公司	东山变	品瑞线	10千伏	553	238.4	0.4311			0.907751975	4491.076	4491.076	未进入负 面清单	否	无	0.012910203
58	国网营口市 大石桥供电公司	东山变	新铁甲线	10千伏	553	39.26	0.071			0	7940.1808	7940.1808	未进入负 面清单	否	无	0.719666898
59	国网营口市 大石桥供电公司	东山变	新铁乙线	10千伏	553	16.52	0.0299			0.000601266	8334.0376	8334.0376	未进入负 面清单	否	无	0.17017404

60	国网营口市 大石桥供电 分公司	东山变	恒源线	10千伏	553	389.36	0.7041			0.590930876	1876.4488	1876.4488	未进入负 面清单	否	无	0.001804314
61	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	北沟线	10千伏	553	684.34	1.2375	10	13	1.032943311	-3232.6048	-3232.6048	2023.1	否	无	0.014007267
62	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	滑石线	10千伏	553	272.61	0.493			0.495817501	3898.5588	3898.5588	未进入负 面清单	否	无	-0.021906088
63	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	机械线	10千伏	553	644.26	1.165			1.157658997	-2538.4192	-2538.4192	2024.08	否	无	-0.013939048
64	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	东山线	10千伏	553	632.37	1.1435			0.802954102	-2332.4844	-2332.4844	2024.08	否	无	0.013842418
65	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	金源甲线	10千伏	553	597.26	1.08			0.943821138	-1724.3792	-1724.3792	2024.08	否	无	-0.034601663
66	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	金科线	10千伏	553	559.92	1.0125			0.545284553	-1077.6504	-1077.6504	2024.08	否	无	0.481471864
67	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	金源乙线	10千伏	553	0	0			0.991229656	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	-1
68	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	三强线	10千伏	553	125.36	0.2267			0.250243902	6448.9288	6448.9288	未进入负 面清单	否	无	-0.135518098
69	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	隆达线	10千伏	553	655.01	1.1845			1.013333333	-2724.6092	-2724.6092	2024.08	否	无	-0.02551987
70	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	上高线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	0
71	国网营口市 大石桥供电 分公司	天隆变	砬山线	10千伏	553	0	0			0.239537441	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	-1

72	国网营口市 大石桥供电公司	天隆变	天隆线	10千伏	553	0	0			0.152839117	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	-1
73	国网营口市 大石桥供电公司	天隆变	家电线	10千伏	553	0	0			0.629649799	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	-1
74	国网营口市 大石桥供电公司	天隆变	金龙线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	0
75	国网营口市 大石桥供电公司	前坎变	三华线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	0
76	国网营口市 大石桥供电公司	前坎变	华富线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	0
77	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	环城线	10千伏	553	368.74	0.6668			0.46015431	2233.5872	2233.5872	未进入负 面清单	否	无	0.14489539
78	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	新民线	10千伏	553	0	0			0.682984929	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	-1
79	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	前辉线	10千伏	553	10.55	0.0191			0.013285295	8437.438	8437.438	未进入负 面清单	否	无	-0.706864712
80	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	新镁线	10千伏	553	297.39	0.5378			0.534267631	3469.3692	3469.3692	未进入负 面清单	否	无	-0.006603371
81	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	桥南线	10千伏	553	351.87	0.6363			0.39674721	2525.7756	2525.7756	未进入负 面清单	否	无	0.01002125
82	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	鑫宇线	10千伏	553	409.7	0.7409			0.702007049	1524.16	1524.16	未进入负 面清单	否	无	-0.013630077
83	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	碧海线	10千伏	553	290.36	0.5251			0.509974161	3591.1288	3591.1288	未进入负 面清单	否	无	-0.098784792

84	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	南轩线	10千伏	553	116.35	0.2104			0.11745409	6604.982	6604.982	未进入负面清单	否	无	0.143274884
85	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	学府线	10千伏	553	22.85	0.0413			0.079166667	8224.402	8224.402	未进入负面清单	否	无	-0.014864201
86	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	教育线	10千伏	553	117.93	0.2133			0.180379747	6577.6164	6577.6164	未进入负面清单	否	无	0.111978259
87	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	春城线	10千伏	553	253.09	0.4577			0.531109843	4236.6452	4236.6452	未进入负面清单	否	无	-0.02984099
88	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	铁联线	10千伏	553	110.38	0.1996			0.158517725	6708.3824	6708.3824	未进入负面清单	否	无	-0.001565419
89	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	红山线	10千伏	553	117.23	0.212			0.17522604	6589.7404	6589.7404	未进入负面清单	否	无	-0.048789598
90	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	解放线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负面清单	否	无	0
91	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	同兴线	10千伏	553	96.67	0.1748			0.144303797	6945.8396	6945.8396	未进入负面清单	否	无	-0.001820872
92	国网营口市 大石桥供电公司	南环变	永开线	10千伏	553	248.52	0.4494			0.390406494	4315.7976	4315.7976	未进入负面清单	否	无	0.038909218
93	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西三线	10千伏	553	181.04	0.3274			0.372413606	5484.5512	5484.5512	未进入负面清单	否	无	-0.062492166
94	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西泰线	10千伏	553	13.46	0.0243			0.024127143	8387.0368	8387.0368	未进入负面清单	否	无	-0.706865008
95	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西分线	10千伏	553	124.79	0.2257			0.144303797	6458.8012	6458.8012	未进入负面清单	否	无	0.057737091

96	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	北水线	10千伏	553	286.22	0.5176			0.458679928	3662.8336	3662.8336	未进入负 面清单	否	无	-0.056167408
97	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西华线	10千伏	553	161.41	0.2919			0.331142665	5824.5428	5824.5428	未进入负 面清单	否	无	-0.001215469
98	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西夏线	10千伏	553	26.35	0.0476			0.03368992	8163.782	8163.782	未进入负 面清单	否	无	0.057994804
99	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西昌线	10千伏	553	0	0			0	8620.164	8620.164	未进入负 面清单	否	无	-1
100	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西岳线	10千伏	553	262.78	0.4752			0.47357773	4068.8144	4068.8144	未进入负 面清单	否	无	0.07011102
101	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西桥线	10千伏	553	301.45	0.5451			0.596383946	3399.05	3399.05	未进入负 面清单	否	无	-0.144432173
102	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西牛线	10千伏	553	81.72	0.1478			0.150959791	7204.7736	7204.7736	未进入负 面清单	否	无	-0.042699029
103	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西园线	10千伏	553	214.73	38.83%			35.18%	4901.04	4901.04	未进入负 面清单	否	无	-20.85%
104	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西亚线	10千伏	553	149.69	27.07%			23.95%	6027.53	6027.53	未进入负 面清单	否	无	0.40%
105	国网营口市 大石桥供电公司	西环变	西津线	10千伏	553	142.08	25.69%			20.98%	6159.34	6159.34	未进入负 面清单	否	无	1.41%
106	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	富丽线	10千伏	553	102.67	18.57%			14.16%	6841.92	6841.92	未进入负 面清单	否	无	24.18%
107	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	王家线	10千伏	553	106.36	19.23%			14.74%	6778.01	6778.01	未进入负 面清单	否	无	4.19%

108	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺矿线	10千伏	553	177.38	32.08%			15.80%	5547.94	5547.94	未进入负面清单	否	无	23.24%
109	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺源线	10千伏	553	441.43	79.82%			48.41%	974.60	974.60	未进入负面清单	否	无	3.79%
110	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	五勘线	10千伏	553	382.01	69.08%			48.74%	2003.75	2003.75	未进入负面清单	否	无	2.19%
111	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺兴线	10千伏	553	194.96	35.25%			20.45%	5243.46	5243.46	未进入负面清单	否	无	9.14%
112	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	二高线	10千伏	553	395.20	71.46%			32.62%	1775.30	1775.30	未进入负面清单	否	无	-7.40%
113	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺分线	10千伏	553	214.01	38.70%			36.48%	4913.51	4913.51	未进入负面清单	否	无	-0.86%
114	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺首线	10千伏	553	70.32	12.72%			7.37%	7402.22	7402.22	未进入负面清单	否	无	14.28%
115	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	热源线	10千伏	553	310.29	56.11%			46.66%	3245.94	3245.94	未进入负面清单	否	无	-2.01%
116	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺雅线	10千伏	553	234.17	42.35%			29.84%	4564.34	4564.34	未进入负面清单	否	无	4.39%
117	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺宇线	10千伏	553	87.90	15.90%			12.26%	7097.74	7097.74	未进入负面清单	否	无	14.86%
118	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺都线	10千伏	553	66.80	12.08%			10.12%	7463.19	7463.19	未进入负面清单	否	无	6.00%
119	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	环科线	10千伏	553	387.99	70.16%			78.67%	1900.18	1900.18	未进入负面清单	否	无	-9.14%

120	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高强线	10千伏	553	599.87	108.48%			31.44%	-1769.58	-1769.58	2024.08	否	无	0.84%
121	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高金线	10千伏	553	9.96	1.80%			79.88%	8447.66	8447.66	未进入负 面清单	否	无	-73.23%
122	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高宝线	10千伏	553	5.42	0.98%			103.05%	8526.29	8526.29	未进入负 面清单	否	无	-79.17%
123	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高隆线	10千伏	553	599.87	108.48%			103.05%	-1769.58	-1769.58	2024.08	否	无	0.00%
124	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高丰线	10千伏	553	205.38	37.14%			0.00%	5062.98	5062.98	未进入负 面清单	否	无	-29.18%
125	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高富线	10千伏	553	571.01	103.26%			103.05%	-1269.73	-1269.73	2024.08	否	无	-1.63%
126	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高环线	10千伏	553	354.21	64.05%			66.83%	2485.25	2485.25	未进入负 面清单	否	无	-9.16%
127	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高腾线	10千伏	553	246.54	44.58%			45.27%	4350.09	4350.09	未进入负 面清单	否	无	-11.61%
128	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高河线	10千伏	553	490.73	88.74%			98.45%	120.72	120.72	未进入负 面清单	否	无	-9.29%
129	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高科线	10千伏	553	354.65	64.13%			44.21%	2477.63	2477.63	未进入负 面清单	否	无	-9.05%
130	国网营口市 大石桥供电 分公司	刘家变	刘园线	10千伏	553	74.88	13.54%			9.91%	7323.24	7323.24	未进入负 面清单	否	无	19.34%
131	国网营口市 大石桥供电 分公司	刘家变	刘夏线	10千伏	553	69.84	12.63%			9.82%	7410.54	7410.54	未进入负 面清单	否	无	3.86%

132	国网营口市 大石桥供电公司	刘家变	刘北线	10千伏	553	38.23	6.91%			3.95%	7958.02	7958.02	未进入负面清单	否	无	17.39%
133	国网营口市 大石桥供电公司	刘家变	刘南线	10千伏	553	1.22	0.22%			0.11%	8599.03	8599.03	未进入负面清单	否	无	28.13%
134	国网营口市 大石桥供电公司	水源变	砖厂线	10千伏	553	136.23	24.63%			19.77%	6260.66	6260.66	未进入负面清单	否	无	1.39%
135	国网营口市 大石桥供电公司	水源变	八一线	10千伏	553	51.04	9.23%			7.18%	7736.15	7736.15	未进入负面清单	否	无	-13.08%
136	国网营口市 大石桥供电公司	水源变	前水甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
137	国网营口市 大石桥供电公司	水源变	盼盼线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
138	国网营口市 大石桥供电公司	水源变	水源线	10千伏	553	239.99	43.40%			41.23%	4463.54	4463.54	未进入负面清单	否	无	1.84%
139	国网营口市 大石桥供电公司	水源变	赏军线	10千伏	553	239.99	43.40%			28.86%	4463.54	4463.54	未进入负面清单	否	无	0.00%
140	国网营口市 大石桥供电公司	水源变	碳黑线	10千伏	553	168.82	30.53%			50.91%	5696.20	5696.20	未进入负面清单	否	无	-17.77%
141	国网营口市 大石桥供电公司	沟沿变	鲍家线	10千伏	553	0.05	0.01%			31.74%	8619.30	8619.30	未进入负面清单	否	无	-94.13%
142	国网营口市 大石桥供电公司	沟沿变	北万线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
143	国网营口市 大石桥供电公司	沟沿变	三八线	10千伏	553	0.06	0.01%			25.70%	8619.12	8619.12	未进入负面清单	否	无	-94.23%

144	国网营口市 大石桥供电公司	沟沿变	青城线	10千伏	553	0.05	0.01%			71.80%	8619.30	8619.30	未进入负面清单	否	无	-95.38%
145	国网营口市 大石桥供电公司	沟沿变	外林线	10千伏	553	0.05	0.01%			34.87%	8619.30	8619.30	未进入负面清单	否	无	-95.05%
146	国网营口市 大石桥供电公司	石佛变	大弓线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
147	国网营口市 大石桥供电公司	石佛变	丝瓜线	10千伏	553	167.24	30.24%			27.66%	5723.57	5723.57	未进入负面清单	否	无	0.00%
148	国网营口市 大石桥供电公司	石佛变	建立线	10千伏	553	234.90	42.48%			32.74%	4551.70	4551.70	未进入负面清单	否	无	-0.98%
149	国网营口市 大石桥供电公司	石佛变	镁砂线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
150	国网营口市 大石桥供电公司	石佛变	前坊线	10千伏	553	140.64	25.43%			13.22%	6184.28	6184.28	未进入负面清单	否	无	-6.31%
151	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	西灌线	10千伏	553	0.47	0.08%			25.70%	8612.02	8612.02	未进入负面清单	否	无	-88.31%
152	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	高革线	10千伏	553	314.10	56.80%			36.76%	3179.95	3179.95	未进入负面清单	否	无	-17.53%
153	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	广泰线	10千伏	553	39.39	7.12%			12.03%	7937.93	7937.93	未进入负面清单	否	无	-6.50%
154	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	高滨线	10千伏	553	155.82	28.18%			24.05%	5921.36	5921.36	未进入负面清单	否	无	-7.40%
155	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	前中线	10千伏	553	0.00	0.00%			15.63%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%

156	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	镇内线	10千伏	553	0.00	0.00%			27.14%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
157	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	毕家线	10千伏	553	0.00	0.00%			20.91%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
158	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	东风线	10千伏	553	333.09	60.23%			56.25%	2851.05	2851.05	未进入负面清单	否	无	24.82%
159	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	胜利线	10千伏	553	180.36	32.61%			0.00%	5496.33	5496.33	未进入负面清单	否	无	15.78%
160	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	二道线	10千伏	553	435.36	78.73%			56.18%	1079.73	1079.73	未进入负面清单	否	无	6.47%
161	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	社直线	10千伏	553	137.76	24.91%			57.82%	6234.16	6234.16	未进入负面清单	否	无	-44.23%
162	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	粮库线	10千伏	553	37.20	6.73%			7.75%	7975.86	7975.86	未进入负面清单	否	无	6.59%
163	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	旗钢线	10千伏	553	271.80	49.15%			0.00%	3912.59	3912.59	未进入负面清单	否	无	25.99%
164	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	新立线	10千伏	553	321.12	58.07%			42.28%	3058.37	3058.37	未进入负面清单	否	无	-1.51%
165	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	腰灌线	10千伏	553	156.84	28.36%			2.58%	5903.70	5903.70	未进入负面清单	否	无	1.01%
166	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	虎倒线	10千伏	553	147.96	26.76%			22.76%	6057.50	6057.50	未进入负面清单	否	无	10.21%
167	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	滚子线	10千伏	553	253.80	45.90%			25.60%	4224.35	4224.35	未进入负面清单	否	无	2.89%

168	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	旗东线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单			0.00%
169	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	街内线	10千伏	553	195	35.32%			33.56%	5237.06	5237.06	未进入负面清单	否	无	-0.94%
170	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	高山线	10千伏	553	174	31.55%			43.62%	5598.51	5598.51	未进入负面清单	否	无	-1.27%
171	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	红旗线	10千伏	553	197	35.66%			49.30%	5204.55	5204.55	未进入负面清单	否	无	0.00%
172	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	王庄线	10千伏	553	1	0.19%			0.18%	8601.89	8601.89	未进入负面清单	否	无	-100.00%
173	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	长山线	10千伏	553	66	11.89%			16.44%	7480.95	7480.95	未进入负面清单	否	无	-1.86%
174	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	岫耘甲线	10千伏	553	450	81.42%	4	##	77.35%	822.01	822.01	2023.20	是	2025	-7.61%
175	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	立交线	10千伏	553	673	121.74%			103.99%	-3040.00	-3040.00	2023.10	否	无	-9.96%
176	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	黄山线	10千伏	553	656	118.56%			112.63%	-2735.40	-2735.40	2023.10	否	无	1.82%
177	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	大益线	10千伏	553	889	160.79%			48.05%	-6780.51	-6780.51	2024.08	否	无	15.83%
178	国网营口市 大石桥供电公司	官屯变	官常线	10千伏	553	536	96.91%			92.06%	-661.82	-661.82	2023.10	否	无	1.56%
179	国网营口市 大石桥供电公司	官屯变	官虎线	10千伏	553	401	72.51%			68.03%	1674.84	1674.84	2023.10	否	无	93.78%

180	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	公社线	10千伏	553	104	18.81%			47.05%	6818.88	6818.88	未进入负 面清单	否	无	-14.10%
181	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	工业线	10千伏	553	383	69.28%			65.82%	1984.52	1984.52	未进入负 面清单	否	无	12.90%
182	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	石硼线	10千伏	553	493	89.15%			84.69%	81.40	81.40	2023.10	否	无	-7.47%
183	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	毗芦线	10千伏	553	442	79.93%	5	##	75.93%	964.72	964.72	2023.20	是	2025	-0.42%
184	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	山西线	10千伏	553	65	11.67%			11.09%	7502.55	7502.55	未进入负 面清单	否	无	-9.18%
185	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	平二线	10千伏	553	291	52.62%			49.99%	3580.04	3580.04	未进入负 面清单	否	无	-9.44%
186	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	永泉线	10千伏	553	249	45.03%			42.78%	4307.48	4307.48	未进入负 面清单	否	无	-6.70%
187	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	水泥线	10千伏	553	86	15.55%			26.79%	7130.64	7130.64	未进入负 面清单	否	无	76.24%
188	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	博望线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	0.00%
189	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	博洛线	10千伏	553	227	41.05%			39.00%	4688.52	4688.52	未进入负 面清单	否	无	-24.72%
190	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	田屯线	10千伏	553	346	62.57%			86.50%	2627.44	2627.44	未进入负 面清单	否	无	-1.35%
191	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	永安线	10千伏	553	342	61.84%			58.75%	2696.72	2696.72	未进入负 面清单	否	无	4.55%

192	国网营口市大石桥供电分公司	望马变	进步线	10千伏	553	110	19.89%			18.90%	6714.96	6714.96	未进入负面清单	否	无	-9.51%
193	国网营口市大石桥供电分公司	望马变	铝材线	10千伏	553	226	40.94%			38.89%	4698.92	4698.92	未进入负面清单	否	无	-28.41%
194	国网营口市大石桥供电分公司	南楼变	英风线	10千伏	553	332	60.04%			57.03%	2869.92	2869.92	未进入负面清单	否	无	0.19%
195	国网营口市大石桥供电分公司	南楼变	西江线	10千伏	553	375	67.81%			64.42%	2125.16	2125.16	未进入负面清单	否	无	-0.66%
196	国网营口市大石桥供电分公司	南楼变	徐屯线	10千伏	553	269	48.65%			46.21%	3960.89	3960.89	未进入负面清单	否	无	-14.58%
197	国网营口市大石桥供电分公司	南楼变	张官线	10千伏	553	108	19.46%			16.62%	6756.46	6756.46	未进入负面清单	否	无	26.40%
198	国网营口市大石桥供电分公司	南楼变	示镁线	10千伏	553	301	54.43%			46.50%	3406.84	3406.84	未进入负面清单	否	无	4.51%
199	国网营口市大石桥供电分公司	南楼变	嘉利线	10千伏	553	200	36.18%			50.02%	5154.64	5154.64	未进入负面清单	否	无	-1.90%
200	国网营口市大石桥供电分公司	南楼变	南陈线	10千伏	553	432	78.12%			81.42%	1137.92	1137.92	未进入负面清单	否	无	21.40%
201	国网营口市大石桥供电分公司	汤池变	东盛线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
202	国网营口市大石桥供电分公司	汤池变	徐家线	10千伏	553	305	55.12%			82.26%	3340.95	3340.95	未进入负面清单	否	无	-6.11%
203	国网营口市大石桥供电分公司	汤池变	苇峪线	10千伏	553	114	20.61%			30.77%	6645.79	6645.79	未进入负面清单	否	无	-11.36%

204	国网营口市 大石桥供电公司	汤池变	佳诚线	10千伏	553	181	32.73%			67.43%	5485.24	5485.24	未进入负面清单	否	无	-6.42%
205	国网营口市 大石桥供电公司	汤池变	祝家线	10千伏	553	277	50.16%			74.86%	3815.89	3815.89	未进入负面清单	否	无	4.48%
206	国网营口市 大石桥供电公司	汤池变	汤三线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
207	国网营口市 大石桥供电公司	周家变	青寨线	10千伏	553	83	14.92%			14.18%	7190.90	7190.90	未进入负面清单	否	无	-41.85%
208	国网营口市 大石桥供电公司	周家变	周汤线	10千伏	553	268	48.39%			45.97%	3985.10	3985.10	未进入负面清单	否	无	-25.71%
209	国网营口市 大石桥供电公司	周家变	张家线	10千伏	553	625	112.94%			107.30%	-2197.51	-2197.51	2024.08	否	无	9.17%
210	国网营口市 大石桥供电公司	周家变	赵良线	10千伏	553	32	5.85%			5.56%	8059.44	8059.44	未进入负面清单	否	无	-57.35%
211	国网营口市 大石桥供电公司	周家变	周家线	10千伏	553	213	38.50%			36.57%	4932.73	4932.73	未进入负面清单	否	无	-28.47%
212	国网营口市 大石桥供电公司	周家变	周金线	10千伏	553	0	0.01%			0.01%	8619.09	8619.09	未进入负面清单	否	无	-100.00%
213	国网营口市 大石桥供电公司	黄土岭变	后仙线	10千伏	553	107	19.35%			26.75%	6766.92	6766.92	未进入负面清单	否	无	0.00%
214	国网营口市 大石桥供电公司	黄土岭变	和平线	10千伏	553	283	51.18%			88.15%	3718.60	3718.60	未进入负面清单	否	无	0.00%
215	国网营口市 大石桥供电公司	黄土岭变	吕王线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%

216	国网营口市 大石桥供电公司	黄土岭 变	硼砂线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	0.00%
217	国网营口市 大石桥供电公司	建一变	建铁线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	0.00%
218	国网营口市 大石桥供电公司	建一变	建板线	10千伏	553	101	18.26%			25.25%	6870.84	6870.84	未进入负 面清单	否	无	-31.54%
219	国网营口市 大石桥供电公司	建一变	建路线	10千伏	553	92	16.66%			23.04%	7024.07	7024.07	未进入负 面清单	否	无	16.00%
220	国网营口市 大石桥供电公司	建一变	建厢线	10千伏	553	76	13.82%			19.11%	7296.55	7296.55	未进入负 面清单	否	无	7.53%
221	国网营口市 大石桥供电公司	金牛山 变	平安线	10千伏	553	123	22.24%			30.75%	6489.80	6489.80	未进入负 面清单	否	无	3.88%
222	国网营口市 大石桥供电公司	金牛山 变	新民线	10千伏	553	260	47.02%			44.67%	4116.96	4116.96	未进入负 面清单	否	无	-4.17%
223	国网营口市 大石桥供电公司	金牛山 变	夏家线	10千伏	553	162	29.29%			27.83%	5814.32	5814.32	未进入负 面清单	否	无	-16.68%
224	国网营口市 大石桥供电公司	金牛山 变	铁岭线	10千伏	553	124	22.46%			21.34%	6469.02	6469.02	未进入负 面清单	否	无	6.38%
225	国网营口市 大石桥供电公司	前沟变	抗旱线	10千伏	553	78	14.13%			19.54%	7266.50	7266.50	未进入负 面清单	否	无	30.93%
226	国网营口市 大石桥供电公司	前沟变	大沟线	10千伏	553	82	14.87%			14.13%	7195.52	7195.52	未进入负 面清单	否	无	-12.61%
227	国网营口市 大石桥供电公司	前沟变	前水甲线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	-100.00%

228	国网营口市 大石桥供电 分公司	前沟变	彩板线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	0.00%
229	国网营口市 大石桥供电 分公司	前沟变	镀锌线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	0.00%
230	国网营口市 大石桥供电 分公司	前沟变	盼南线	10千伏	553	42	7.60%			6.49%	7892.45	7892.45	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
231	国网营口市 大石桥供电 分公司	前沟变	盼北线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	0.00%
232	国网营口市 大石桥供电 分公司	前沟变	前园线	10千伏	553	26	4.76%			4.52%	8164.58	8164.58	未进入负 面清单	否	无	7.22%
233	国网营口市 大石桥供电 分公司	太平变	博开线	10千伏	553	198	35.80%			53.44%	5190.80	5190.80	未进入负 面清单	否	无	-9.42%
234	国网营口市 大石桥供电 分公司	太平变	博铁线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
235	国网营口市 大石桥供电 分公司	太平变	孟屯线	10千伏	553	277	50.17%			47.66%	3814.90	3814.90	未进入负 面清单	否	无	7.07%
236	国网营口市 大石桥供电 分公司	太平变	秦屯线	10千伏	553	299	54.14%			51.43%	3434.56	3434.56	未进入负 面清单	否	无	-4.57%
237	国网营口市 大石桥供电 分公司	太平变	太平线	10千伏	553	136	24.67%			36.81%	6257.72	6257.72	未进入负 面清单	否	无	0.20%
238	国网营口市 大石桥供电 分公司	太平变	刘伯线	10千伏	553	314	56.78%			78.50%	3181.68	3181.68	未进入负 面清单	否	无	32.51%
239	国网营口市 大石桥供电 分公司	吕王变	石门线	10千伏	553	110	19.89%			27.50%	6714.96	6714.96	未进入负 面清单	否	无	-11.24%

240	国网营口市 大石桥供电公司	吕王变	四道线	10千伏	553	194	35.02%			48.42%	5265.62	5265.62	未进入负面清单	否	无	0.13%
241	国网营口市 大石桥供电公司	吕王变	七一线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
242	国网营口市 大石桥供电公司	吕王变	吕黄线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
243	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	后水线	10千伏	553	22	3.98%			3.78%	8239.12	8239.12	未进入负面清单	否	无	1.03%
244	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	薛家线	10千伏	553	101	18.26%			17.35%	6870.84	6870.84	未进入负面清单	否	无	-32.33%
245	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	后林线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
246	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	盘海线	10千伏	553	128	23.15%			21.99%	6403.20	6403.20	未进入负面清单	否	无	64.06%
247	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	后民线	10千伏	553	47	8.49%			8.06%	7807.28	7807.28	未进入负面清单	否	无	60.64%
248	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	韩家线	10千伏	553	105	18.99%			18.04%	6801.56	6801.56	未进入负面清单	否	无	0.91%
249	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	开发线	10千伏	553	134	24.17%			22.67%	6305.52	6305.52	未进入负面清单	否	无	14.61%
250	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	后虎线	10千伏	553	51	9.25%			8.79%	7734.28	7734.28	未进入负面清单	否	无	6.80%
251	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	后房线	10千伏	553	88	15.83%			15.03%	7104.39	7104.39	未进入负面清单	否	无	27.17%

252	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后源线	10千伏	553	50	9.12%			8.67%	7746.54	7746.54	未进入负 面清单	否	无	465.21%
253	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后兴线	10千伏	553	277	50.04%			47.54%	3827.55	3827.55	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
254	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	南三线	10千伏	553	18	3.27%			3.11%	8306.67	8306.67	未进入负 面清单	否	无	39.73%
255	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三英线	10千伏	553	195	35.24%			33.48%	5244.50	5244.50	未进入负 面清单	否	无	4.14%
256	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三镁线	10千伏	553	564	101.97%			96.87%	-1146.58	-1146.58	2024.08	否	无	2.42%
257	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三张线	10千伏	553	481	86.98%			82.63%	289.24	289.24	未进入负 面清单	否	无	-0.68%
258	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	汤三线	10千伏	553	0	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负 面清单	否	无	0.00%
259	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三羊线	10千伏	553	212	38.34%			53.00%	4948.32	4948.32	未进入负 面清单	否	无	-8.19%
260	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三矿线	10千伏	553	65	11.74%			16.23%	7496.10	7496.10	未进入负 面清单	否	无	-41.18%
261	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三岭线	10千伏	553	94	16.93%			29.15%	6999.01	6999.01	未进入负 面清单	否	无	18.61%
262	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东矿线	10千伏	553	176	31.77%			30.18%	5577.39	5577.39	未进入负 面清单	否	无	12.23%
263	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东瑞线	10千伏	553	209	37.87%			35.97%	4993.36	4993.36	未进入负 面清单	否	无	-5.02%

264	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东佟线	10千伏	553	189	34.24%			32.53%	5340.45	5340.45	未进入负面清单	否	无	-13.44%
265	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东丁线	10千伏	553	1	0.13%			0.12%	8607.69	8607.69	未进入负面清单	否	无	-68.17%
266	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东威线	10千伏	553	51	9.24%			8.78%	7734.77	7734.77	未进入负面清单	否	无	12.96%
267	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东滑线	10千伏	553	697	126.01%			119.71%	-3449.11	-3449.11	2024.08	否	无	-4.53%
268	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东械线	10千伏	553	433	78.34%			74.42%	1117.14	1117.14	未进入负面清单	否	无	-4.73%
269	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东分线	10千伏	553	189	34.13%			32.43%	5350.84	5350.84	未进入负面清单	否	无	1.66%
270	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东杨线	10千伏	553	222	40.08%			38.08%	4781.36	4781.36	未进入负面清单	否	无	3.10%
271	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东旺线	10千伏	553	2	0.39%			0.37%	8582.75	8582.75	未进入负面清单	否	无	28.46%
272	国网营口市 大石桥供电公司	东环变	东高线	10千伏	553	255	46.20%			43.89%	4195.25	4195.25	未进入负面清单	否	无	-1.49%
273	国网营口市 老边区供电公司	路南变	边和线	10千伏	553	150.72	27.25%			25.19%	6009.69	6009.69	未进入负面清单	否	无	2.72%
274	国网营口市 老边区供电公司	路南变	六三线	10千伏	553	243.96	44.12%			32.24%	4394.78	4394.78	未进入负面清单	否	无	13.05%
275	国网营口市 老边区供电公司	路南变	中小线	10千伏	553	451.32	81.61%			53.15%	803.30	803.30	未进入负面清单	否	无	2.99%

276	国网营口市老边区供电公司	路南变	柳树线	10千伏	553	222.72	40.27%			47.29%	4762.65	4762.65	未进入负面清单	否	无	-5.78%
277	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁北一线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
278	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁北二线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
279	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁南线	10千伏	553	187.20	33.85%			37.89%	5377.86	5377.86	未进入负面清单	否	无	-0.86%
280	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁北三线	10千伏	553	308.76	55.83%			46.24%	3272.44	3272.44	未进入负面清单	否	无	6.99%
281	国网营口市老边区供电公司	路南变	三家线	10千伏	553	223.68	40.45%			29.19%	4746.03	4746.03	未进入负面清单	否	无	7.92%
282	国网营口市老边区供电公司	路南变	路南线	10千伏	553	58.68	10.61%			7.34%	7603.83	7603.83	未进入负面清单	否	无	-9.88%
283	国网营口市老边区供电公司	路南变	农机线	10千伏	553	366.60	66.29%			53.64%	2270.65	2270.65	未进入负面清单	否	无	4.95%
284	国网营口市老边区供电公司	老边变	钢一线	10千伏	553	162.64	29.41%			54.04%	5803.24	5803.24	未进入负面清单	否	无	-20.47%
285	国网营口市老边区供电公司	老边变	城内东线	10千伏	553	135.74	24.55%			25.55%	6269.15	6269.15	未进入负面清单	否	无	-2.50%
286	国网营口市老边区供电公司	老边变	边南甲线	10千伏	553	30.07	5.44%			52.86%	8099.35	8099.35	未进入负面清单	否	无	-40.53%
287	国网营口市老边区供电公司	老边变	龙山甲线	10千伏	553	118.15	21.37%			19.90%	6573.81	6573.81	未进入负面清单	否	无	-0.15%

288	国网营口市老边区供电公司	老边变	钢二线	10千伏	553	352.70	63.78%			52.22%	2511.40	2511.40	未进入负面清单	否	无	4.76%
289	国网营口市老边区供电公司	老边变	城内西线	10千伏	553	311.74	56.37%			42.32%	3220.83	3220.83	未进入负面清单	否	无	7.78%
290	国网营口市老边区供电公司	老边变	边南乙线	10千伏	553	82.11	14.85%			15.01%	7198.02	7198.02	未进入负面清单	否	无	-29.58%
291	国网营口市老边区供电公司	老边变	龙山乙线	10千伏	553	160.00	28.93%			43.56%	5848.96	5848.96	未进入负面清单	否	无	-5.90%
292	国网营口市老边区供电公司	柳树变	柳联线	10千伏	553	540.76	97.79%			96.58%	-745.80	-745.80	2024.08	否	无	-0.76%
293	国网营口市老边区供电公司	柳树变	东大线	10千伏	553	343.17	62.06%			59.22%	2676.46	2676.46	未进入负面清单	否	无	2.34%
294	国网营口市老边区供电公司	柳树变	前山线	10千伏	553	142.91	25.84%			23.62%	6144.96	6144.96	未进入负面清单	否	无	-26.12%
295	国网营口市老边区供电公司	柳树变	西大线	10千伏	553	150.10	27.14%			23.97%	6020.43	6020.43	未进入负面清单	否	无	4.99%
296	国网营口市老边区供电公司	柳树变	砂铁线	10千伏	553	22.19	4.01%			21.02%	8235.83	8235.83	未进入负面清单	否	无	-6.87%
297	国网营口市老边区供电公司	柳树变	太平线	10千伏	553	156.58	28.31%			76.35%	5908.20	5908.20	未进入负面清单	否	无	-3.30%
298	国网营口市老边区供电公司	边东变	边东一线	10千伏	553	210.94	38.14%			31.08%	4966.68	4966.68	未进入负面清单	否	无	17.42%
299	国网营口市老边区供电公司	边东变	边东二线	10千伏	553	99.38	17.97%			53.87%	6898.90	6898.90	未进入负面清单	否	无	-29.11%

300	国网营口市老边区供电公司	边东变	冶金一线	10千伏	553	356.02	64.38%			75.86%	2453.90	2453.90	未进入负面清单	否	无	-4.55%
301	国网营口市老边区供电公司	边东变	冶金三线	10千伏	553	50.63	9.16%			9.46%	7743.25	7743.25	未进入负面清单	否	无	-6.23%
302	国网营口市老边区供电公司	边东变	边南线	10千伏	553	368.91	66.71%			62.89%	2230.64	2230.64	未进入负面清单	否	无	1.66%
303	国网营口市老边区供电公司	边东变	边北线	10千伏	553	74.06	13.39%			14.09%	7337.44	7337.44	未进入负面清单	否	无	-3.53%
304	国网营口市老边区供电公司	北甸变	石灰线	10千伏	553	237.86	43.01%			17.82%	4500.43	4500.43	未进入负面清单	否	无	25.30%
305	国网营口市老边区供电公司	北甸变	北甸线	10千伏	553	84.69	15.31%			41.25%	7153.33	7153.33	未进入负面清单	否	无	99.16%
306	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西金甲线	10千伏	553	245.10	44.32%			62.68%	4375.03	4375.03	未进入负面清单	否	无	-11.66%
307	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西智甲线	10千伏	553	176.53	31.92%			29.60%	5562.66	5562.66	未进入负面清单	否	无	0.81%
308	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西牛甲线	10千伏	553	486.15	87.91%			44.37%	200.05	200.05	2024.12	否	无	5.75%
309	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西龙甲线	10千伏	553	110.07	19.90%			10.87%	6713.75	6713.75	未进入负面清单	否	无	1.54%
310	国网营口市老边区供电公司	西屯变	汽保甲线	10千伏	553	521.14	94.24%			59.56%	-405.98	-405.98	2024.08	否	无	3.03%
311	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西萨线	10千伏	553	309.27	55.93%			46.21%	3263.61	3263.61	未进入负面清单	否	无	-1.54%

312	国网营口市老边区供电公司	西屯变	汽保丙线	10千伏	553	134.15	24.26%			30.27%	6296.69	6296.69	未进入负面清单	否	无	28.10%
313	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西青线	10千伏	553	97.93	17.71%			15.25%	6924.02	6924.02	未进入负面清单	否	无	2.32%
314	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西金乙线	10千伏	553	426.02	77.04%			38.84%	1241.50	1241.50	未进入负面清单	否	无	17.65%
315	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西智乙线	10千伏	553	136.44	24.67%			44.67%	6257.02	6257.02	未进入负面清单	否	无	7.37%
316	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西牛乙线	10千伏	553	305.76	55.29%			55.46%	3324.40	3324.40	未进入负面清单	否	无	0.10%
317	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西龙乙线	10千伏	553	324.75	58.73%			29.99%	2995.49	2995.49	未进入负面清单	否	无	21.37%
318	国网营口市老边区供电公司	花英台变	花边线	10千伏	553	382.48	69.16%			58.30%	1995.61	1995.61	未进入负面清单	否	无	2.10%
319	国网营口市老边区供电公司	花英台变	花石线	10千伏	553	214.98	38.88%			39.40%	4896.71	4896.71	未进入负面清单	否	无	-3.52%
320	国网营口市老边区供电公司	花英台变	花纸线	10千伏	553	228.83	41.38%			48.73%	4656.83	4656.83	未进入负面清单	否	无	-4.90%
321	国网营口市老边区供电公司	大兴变	三征线	10千伏	553	379.00	68.54%	6	##	123.52%	2055.88	2055.88	2023.20	否	无	-16.50%
322	国网营口市老边区供电公司	大兴变	三征甲线	10千伏	553	15.00	2.71%			12.38%	8360.36	8360.36	未进入负面清单	否	无	2.33%
323	国网营口市老边区供电公司	大兴变	董家线	10千伏	553	120.00	21.70%			55.66%	6541.76	6541.76	未进入负面清单	否	无	-21.81%

324	国网营口市老边区供电公司	大兴变	三征乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
325	国网营口市老边区供电公司	城东变	新东一线	10千伏	553	194.22	35.12%			28.16%	5256.27	5256.27	未进入负面清单	否	无	9.95%
326	国网营口市老边区供电公司	城东变	新城一线	10千伏	553	245.17	44.33%			11.41%	4373.82	4373.82	未进入负面清单	否	无	21.91%
327	国网营口市老边区供电公司	城东变	城西甲线	10千伏	553	105.08	19.00%			17.94%	6800.18	6800.18	未进入负面清单	否	无	1.46%
328	国网营口市老边区供电公司	城东变	新城二线	10千伏	553	104.58	18.91%			15.44%	6808.84	6808.84	未进入负面清单	否	无	1.82%
329	国网营口市老边区供电公司	城东变	新东二线	10千伏	553	77.14	13.95%			11.60%	7284.10	7284.10	未进入负面清单	否	无	17.61%
330	国网营口市老边区供电公司	城东变	城西乙线	10千伏	553	248.80	44.99%			39.52%	4310.95	4310.95	未进入负面清单	否	无	0.58%
331	国网营口市老边区供电公司	土城变	二道线	10千伏	553	43.79	7.92%			7.61%	7861.72	7861.72	未进入负面清单	否	无	-31.33%
332	国网营口市老边区供电公司	土城变	蓝旗线	10千伏	553	292.65	52.92%			52.22%	3551.47	3551.47	未进入负面清单	否	无	12.74%
333	国网营口市老边区供电公司	土城变	砖厂线	10千伏	553	293.14	53.01%			29.73%	3542.98	3542.98	未进入负面清单	否	无	15.56%
334	国网营口市老边区供电公司	京诚变	京冶线	10千伏	553	198.48	35.89%			66.86%	5182.49	5182.49	未进入负面清单	否	无	-20.29%
335	国网营口市老边区供电公司	京诚变	京嘉线	10千伏	553	578.56	104.62%			20.78%	-1400.50	-1400.50	2024.08	否	无	71.19%

336	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑钢一线	10千伏	553	195.24	35.31%			33.99%	5238.61	5238.61	未进入负面清单	否	无	0.64%
337	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑滨一线	10千伏	553	278.52	50.37%			58.73%	3796.20	3796.20	未进入负面清单	否	无	-5.80%
338	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑家一线	10千伏	553	21.96	3.97%			3.07%	8239.82	8239.82	未进入负面清单	否	无	-57.42%
339	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑东一线	10千伏	553	148.56	26.86%			0.00%	6047.10	6047.10	未进入负面清单	否	无	53.92%
340	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑平一线	10千伏	553	109.20	19.75%			18.62%	6728.82	6728.82	未进入负面清单	否	无	-31.46%
341	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑北线	10千伏	553	114.70	20.74%			14.57%	6633.56	6633.56	未进入负面清单	否	无	39.34%
342	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑钢二线	10千伏	553	348.48	63.02%			41.62%	2584.49	2584.49	未进入负面清单	否	无	13.81%
343	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑滨二线	10千伏	553	103.68	18.75%			11.77%	6824.43	6824.43	未进入负面清单	否	无	70.28%
344	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑家二线	10千伏	553	485.76	87.84%			46.90%	206.80	206.80	未进入负面清单	否	无	22.61%
345	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑东二线	10千伏	553	0.00	0.00%			6.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
346	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑平二线	10千伏	553	733.80	132.69%			110.12%	-4089.25	-4089.25	2024.08	否	无	-1.40%
347	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑原线	10千伏	553	141.00	25.50%			30.06%	6178.04	6178.04	未进入负面清单	否	无	17.24%

348	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东冶一线	10千伏	553	308.32	55.75%			67.91%	3280.06	3280.06	未进入负面清单	否	无	-1.19%
349	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东青甲线	10千伏	553	23.38	4.23%			3.96%	8215.22	8215.22	未进入负面清单	否	无	7.20%
350	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东冶二线	10千伏	553	6.50	1.18%			20.05%	8507.58	8507.58	未进入负面清单	否	无	-30.89%
351	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东青乙线	10千伏	553	26.19	4.74%			3.26%	8166.55	8166.55	未进入负面清单	否	无	154.97%
352	国网营口市西市区供电分公司	四海变	海风线	10千伏	553	278.39	50.34%			61.63%	3798.45	3798.45	未进入负面清单	否	无	26.35%
353	国网营口市西市区供电分公司	四海变	星河乙线	10千伏	553	11.72	2.12%			22.01%	8417.17	8417.17	未进入负面清单	否	无	-64.88%
354	国网营口市西市区供电分公司	四海变	石化甲线	10千伏	553	383.88	69.42%			86.71%	1971.36	1971.36	未进入负面清单	否	无	-1.64%
355	国网营口市西市区供电分公司	四海变	临海甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
356	国网营口市西市区供电分公司	四海变	临海乙线	10千伏	553	18.61	3.37%			2.20%	8297.84	8297.84	未进入负面清单	否	无	-10.81%
357	国网营口市西市区供电分公司	四海变	海创甲线	10千伏	553	24.62	4.45%			4.94%	8193.75	8193.75	未进入负面清单	否	无	-23.68%
358	国网营口市西市区供电分公司	四海变	海滨线	10千伏	553	176.85	31.98%			39.88%	5557.12	5557.12	未进入负面清单	否	无	7.41%
359	国网营口市西市区供电分公司	四海变	星河甲线	10千伏	553	149.01	26.95%			65.78%	6039.31	6039.31	未进入负面清单	否	无	-1.22%

360	国网营口市西市区供电分公司	四海变	海创乙线	10千伏	553	33.41	6.04%			7.24%	8041.50	8041.50	未进入负面清单	否	无	3.61%
361	国网营口市西市区供电分公司	四海变	石化乙线	10千伏	553	35.46	6.41%			8.16%	8006.00	8006.00	未进入负面清单	否	无	2.46%
362	国网营口市西市区供电分公司	四海变	海旭线	10千伏	553	11.43	2.07%			0.53%	8422.20	8422.20	未进入负面清单	否	无	40.74%
363	国网营口市西市区供电分公司	科园变	科威线	10千伏	553	265.14	47.95%			57.44%	4027.94	4027.94	未进入负面清单	否	无	6.75%
364	国网营口市西市区供电分公司	科园变	科南甲线	10千伏	553	522.36	94.46%			111.46%	-427.11	-427.11	2024.08	否	无	-0.39%
365	国网营口市西市区供电分公司	科园变	聚能丙线	10千伏	553	77.05	13.93%			14.21%	7285.66	7285.66	未进入负面清单	否	无	-36.62%
366	国网营口市西市区供电分公司	科园变	新力乙线	10千伏	553	152.93	27.65%			27.24%	5971.42	5971.42	未进入负面清单	否	无	-5.42%
367	国网营口市西市区供电分公司	科园变	可乐丙线	10千伏	553	75.59	13.67%			14.94%	7310.95	7310.95	未进入负面清单	否	无	2.02%
368	国网营口市西市区供电分公司	科园变	科烁线	10千伏	553	262.79	47.52%			5.66%	4068.64	4068.64	未进入负面清单	否	无	24.57%
369	国网营口市西市区供电分公司	科园变	迎宾乙线	10千伏	553	1.46	0.26%			0.59%	8594.88	8594.88	未进入负面清单	否	无	-48.74%
370	国网营口市西市区供电分公司	科园变	可乐甲线	10千伏	553	217.38	39.31%			43.95%	4855.14	4855.14	未进入负面清单	否	无	2.16%
371	国网营口市西市区供电分公司	科园变	民兴甲线	10千伏	553	131.54	23.79%			11.45%	6341.89	6341.89	未进入负面清单	否	无	27.23%

372	国网营口市西市区供电公司	科园变	民兴乙线	10千伏	553	238.77	43.18%			15.20%	4484.67	4484.67	未进入负面清单	否	无	6.33%
373	国网营口市西市区供电公司	科园变	东旭线	10千伏	553	0.29	0.05%			0.07%	8615.14	8615.14	未进入负面清单	否	无	-63.29%
374	国网营口市西市区供电公司	科园变	聚能乙线	10千伏	553	268.65	48.58%			84.94%	3967.15	3967.15	未进入负面清单	否	无	-11.72%
375	国网营口市西市区供电公司	科园变	新力甲线	10千伏	553	128.03	23.15%			26.38%	6402.68	6402.68	未进入负面清单	否	无	-0.75%
376	国网营口市西市区供电公司	科园变	科威线	10千伏	553	0.00	0.00%			57.44%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
377	国网营口市西市区供电公司	科园变	聚能甲线	10千伏	553	145.02	26.22%			39.28%	6108.42	6108.42	未进入负面清单	否	无	-1.44%
378	国网营口市西市区供电公司	科园变	科南乙线	10千伏	553	217.68	39.36%			81.13%	4849.95	4849.95	未进入负面清单	否	无	-10.78%
379	国网营口市西市区供电公司	科园变	迎宾甲线	10千伏	553	0.29	0.05%			0.07%	8615.14	8615.14	未进入负面清单	否	无	0.00%
380	国网营口市西市区供电公司	科园变	可乐乙线	10千伏	553	144.43	26.12%			33.29%	6118.64	6118.64	未进入负面清单	否	无	-4.27%
381	国网营口市西市区供电公司	教育变	汇达线	10千伏	553	210.35	38.04%			32.04%	4976.90	4976.90	未进入负面清单	否	无	-1.53%
382	国网营口市西市区供电公司	教育变	新东线	10千伏	553	58.89	10.65%			11.12%	7600.19	7600.19	未进入负面清单	否	无	1.02%
383	国网营口市西市区供电公司	教育变	博南甲线	10千伏	553	237.89	43.02%			48.16%	4499.91	4499.91	未进入负面清单	否	无	1.87%

384	国网营口市西市区供电公司	教育变	博文线	10千伏	553	128.03	23.15%			22.31%	6402.68	6402.68	未进入负面清单	否	无	-19.51%
385	国网营口市西市区供电公司	教育变	育和乙线	10千伏	553	349.22	63.15%			5.72%	2571.67	2571.67	未进入负面清单	否	无	166.45%
386	国网营口市西市区供电公司	教育变	理工线	10千伏	553	74.71	13.51%			14.87%	7326.19	7326.19	未进入负面清单	否	无	-34.68%
387	国网营口市西市区供电公司	教育变	育和甲线	10千伏	553	305.57	55.26%			0.33%	3327.69	3327.69	未进入负面清单	否	无	602.87%
388	国网营口市西市区供电公司	教育变	学园线	10千伏	553	43.65	7.89%			9.21%	7864.15	7864.15	未进入负面清单	否	无	431.94%
389	国网营口市西市区供电公司	教育变	世博甲线	10千伏	553	5.57	1.01%			1.32%	8523.69	8523.69	未进入负面清单	否	无	-14.11%
390	国网营口市西市区供电公司	教育变	天秀甲线	10千伏	553	201.86	36.50%			42.77%	5123.95	5123.95	未进入负面清单	否	无	243.51%
391	国网营口市西市区供电公司	教育变	博南丙线	10千伏	553	225.29	40.74%			41.65%	4718.14	4718.14	未进入负面清单	否	无	22.63%
392	国网营口市西市区供电公司	教育变	明珠线	10千伏	553	387.89	70.14%			62.05%	1901.91	1901.91	未进入负面清单	否	无	-0.60%
393	国网营口市西市区供电公司	教育变	天秀乙线	10千伏	553	138.57	25.06%			23.75%	6220.13	6220.13	未进入负面清单	否	无	133.82%
394	国网营口市西市区供电公司	教育变	富士线	10千伏	553	271.88	49.16%			37.37%	3911.20	3911.20	未进入负面清单	否	无	-11.08%
395	国网营口市西市区供电公司	教育变	奥体线	10千伏	553	125.10	22.62%			12.57%	6453.43	6453.43	未进入负面清单	否	无	-24.24%

396	国网营口市西市区供电公司	教育变	世博乙线	10千伏	553	12.01	2.17%			2.37%	8412.15	8412.15	未进入负面清单	否	无	3.48%
397	国网营口市西市区供电公司	海防变	船厂线	10千伏	553	243.40	44.01%			55.38%	4404.48	4404.48	未进入负面清单	否	无	-10.74%
398	国网营口市西市区供电公司	海防变	海高线	10千伏	553	46.43	8.40%			10.03%	7816.00	7816.00	未进入负面清单	否	无	-21.13%
399	国网营口市西市区供电公司	海防变	新联线	10千伏	553	118.53	21.43%			18.48%	6567.22	6567.22	未进入负面清单	否	无	-15.42%
400	国网营口市西市区供电公司	海防变	炮台线	10千伏	553	277.17	50.12%			48.19%	3819.58	3819.58	未进入负面清单	否	无	-2.49%
401	国网营口市西市区供电公司	海防变	东星线	10千伏	553	246.21	44.52%			48.98%	4355.81	4355.81	未进入负面清单	否	无	6.71%
402	国网营口市西市区供电公司	海防变	海勒线	10千伏	553	109.74	19.84%			23.46%	6719.47	6719.47	未进入负面清单	否	无	1.89%
403	国网营口市西市区供电公司	海防变	高新线	10千伏	553	72.11	13.04%			14.22%	7371.22	7371.22	未进入负面清单	否	无	-17.94%
404	国网营口市西市区供电公司	海防变	养殖线	10千伏	553	251.84	45.54%			56.88%	4258.30	4258.30	未进入负面清单	否	无	-4.38%
405	国网营口市西市区供电公司	海防变	大桥线	10千伏	553	167.07	30.21%			34.36%	5726.51	5726.51	未进入负面清单	否	无	11.79%
406	国网营口市西市区供电公司	体育变	冯大甲线	10千伏	553	254.77	46.07%			21.32%	4207.55	4207.55	未进入负面清单	否	无	9.39%
407	国网营口市西市区供电公司	体育变	海防线	10千伏	553	262.15	47.41%			23.46%	4079.73	4079.73	未进入负面清单	否	无	-0.05%

408	国网营口市西市区供电公司	体育变	青花甲线	10千伏	553	298.55	53.99%			42.92%	3449.28	3449.28	未进入负面清单	否	无	4.71%
409	国网营口市西市区供电公司	体育变	青花丙线	10千伏	553	84.57	15.29%			7.62%	7155.41	7155.41	未进入负面清单	否	无	-21.17%
410	国网营口市西市区供电公司	体育变	启文线	10千伏	553	1.41	0.25%			5.25%	8595.74	8595.74	未进入负面清单	否	无	-80.36%
411	国网营口市西市区供电公司	体育变	青花乙线	10千伏	553	169.14	30.59%			50.74%	5690.66	5690.66	未进入负面清单	否	无	-9.96%
412	国网营口市西市区供电公司	体育变	万都线	10千伏	553	80.70	14.59%			17.41%	7222.44	7222.44	未进入负面清单	否	无	-2.81%
413	国网营口市西市区供电公司	体育变	冯大乙线	10千伏	553	379.25	68.58%			35.03%	2051.55	2051.55	未进入负面清单	否	无	17.31%
414	国网营口市西市区供电公司	体育变	中医乙线	10千伏	553	89.85	16.25%			14.33%	7063.96	7063.96	未进入负面清单	否	无	-0.83%
415	国网营口市西市区供电公司	体育变	创新线	10千伏	553	292.75	52.94%			34.79%	3549.73	3549.73	未进入负面清单	否	无	-0.12%
416	国网营口市西市区供电公司	体育变	三纺线	10千伏	553	52.40	9.48%			8.73%	7712.60	7712.60	未进入负面清单	否	无	3.35%
417	国网营口市西市区供电公司	体育变	体育线	10千伏	553	251.60	45.50%			39.76%	4262.45	4262.45	未进入负面清单	否	无	0.80%
418	国网营口市西市区供电公司	体育变	昌盛线	10千伏	553	266.02	48.10%			12.16%	4012.70	4012.70	未进入负面清单	否	无	50.94%
419	国网营口市西市区供电公司	西部变	通惠线	10千伏	553	0.00	0.00%			44.54%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%

420	国网营口市西市区供电公司	西部变	新华线	10千伏	553	95.89	17.34%			14.18%	6959.35	6959.35	未进入负面清单	否	无	17.15%
421	国网营口市西市区供电公司	西部变	润毛线	10千伏	553	291.49	52.71%			45.47%	3571.56	3571.56	未进入负面清单	否	无	-21.41%
422	国网营口市西市区供电公司	西部变	润油线	10千伏	553	261.90	47.36%			42.91%	4084.06	4084.06	未进入负面清单	否	无	12.47%
423	国网营口市西市区供电公司	西部变	配水线	10千伏	553	201.89	36.51%			26.05%	5123.43	5123.43	未进入负面清单	否	无	20.28%
424	国网营口市西市区供电公司	西部变	和平线	10千伏	553	76.46	13.83%			25.41%	7295.88	7295.88	未进入负面清单	否	无	9.71%
425	国网营口市西市区供电公司	西部变	前进线	10千伏	553	164.75	29.79%			24.67%	5766.69	5766.69	未进入负面清单	否	无	-35.01%
426	国网营口市西市区供电公司	西部变	西环线	10千伏	553	274.97	49.72%			47.74%	3857.68	3857.68	未进入负面清单	否	无	10.57%
427	国网营口市西市区供电公司	西部变	自新线	10千伏	553	157.50	28.48%			39.63%	5892.26	5892.26	未进入负面清单	否	无	-35.98%
428	国网营口市西市区供电公司	西部变	莱茵线	10千伏	553	263.77	47.70%			45.76%	4051.67	4051.67	未进入负面清单	否	无	-23.98%
429	国网营口市西市区供电公司	西部变	相和乙线	10千伏	553	37.31	6.75%			8.04%	7973.95	7973.95	未进入负面清单	否	无	1.86%
430	国网营口市西市区供电公司	西部变	团结线	10千伏	553	258.98	46.83%			47.16%	4134.63	4134.63	未进入负面清单	否	无	3.01%
431	国网营口市西市区供电公司	西部变	相和甲线	10千伏	553	290.32	52.50%			42.49%	3591.82	3591.82	未进入负面清单	否	无	-21.50%

432	国网营口市西市区供电公司	西部变	炮三线	10千伏	553	337.08	60.95%			28.10%	2781.94	2781.94	未进入负面清单	否	无	1.46%
433	国网营口市西市区供电公司	西部变	有色线	10千伏	553	99.17	17.93%			26.99%	6902.54	6902.54	未进入负面清单	否	无	-45.13%
434	国网营口市西市区供电公司	西部变	四道沟线	10千伏	553	158.37	28.64%			32.52%	5877.20	5877.20	未进入负面清单	否	无	-35.86%
435	国网营口市西市区供电公司	高新变	高北乙线	10千伏	553	446.04	80.66%			100.61%	894.75	894.75	未进入负面清单	否	无	1.30%
436	国网营口市西市区供电公司	高新变	高北甲线	10千伏	553	432.84	78.27%			102.20%	1123.38	1123.38	未进入负面清单	否	无	-3.56%
437	国网营口市西市区供电公司	新兴变	智胜线	10千伏	553	199.24	36.03%			31.98%	5169.33	5169.33	未进入负面清单	否	无	1.08%
438	国网营口市西市区供电公司	新兴变	风光线	10千伏	553	150.92	27.29%			41.99%	6006.23	6006.23	未进入负面清单	否	无	-20.67%
439	国网营口市西市区供电公司	新兴变	东海甲线	10千伏	553	270.18	48.86%			57.16%	3940.65	3940.65	未进入负面清单	否	无	2.23%
440	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新濮线	10千伏	553	283.92	51.34%			68.40%	3702.67	3702.67	未进入负面清单	否	无	-1.37%
441	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新海线	10千伏	553	129.08	23.34%			26.49%	6384.50	6384.50	未进入负面清单	否	无	-5.65%
442	国网营口市西市区供电公司	新兴变	庆东线	10千伏	553	199.27	36.03%			42.19%	5168.81	5168.81	未进入负面清单	否	无	-9.19%
443	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新水线	10千伏	553	213.04	38.52%			44.72%	4930.31	4930.31	未进入负面清单	否	无	-6.77%

444	国网营口市西市区供电公司	新兴变	东海乙线	10千伏	553	183.30	33.15%			42.98%	5445.41	5445.41	未进入负面清单	否	无	0.00%
445	国网营口市西市区供电公司	新兴变	科园线	10千伏	553	337.36	61.01%			60.09%	2777.09	2777.09	未进入负面清单	否	无	-10.56%
446	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新业线	10千伏	553	147.99	26.76%			36.00%	6056.98	6056.98	未进入负面清单	否	无	-6.63%
447	国网营口市西市区供电公司	教育变	育星甲线	10千伏	553	5.80	1.05%			0.00%			未进入负面清单			
448	国网营口市西市区供电公司	教育变	育星乙线	10千伏	553	41.60	7.52%			0.00%			未进入负面清单			
449	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	东城线	10千伏	553	275.00	49.73%			30.40%	3857.16	3857.16	未进入负面清单	否	无	4.21%
450	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	时代线	10千伏	553	41.00	7.41%			4.56%	7910.04	7910.04	未进入负面清单	否	无	-22.18%
451	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	李屯乙线	10千伏	553	35.00	6.33%			4.37%	8013.96	8013.96	未进入负面清单	否	无	-5.90%
452	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	凯龙线	10千伏	553	134.00	24.23%			11.78%	6299.28	6299.28	未进入负面清单	否	无	1.67%
453	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	山海乙线	10千伏	553	14.00	2.53%			0.57%	8377.68	8377.68	未进入负面清单	否	无	8.37%
454	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	胜利线	10千伏	553	255.00	46.11%			43.70%	4203.56	4203.56	未进入负面清单	否	无	3.35%
455	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	黎明线	10千伏	553	273.00	49.37%			48.59%	3891.80	3891.80	未进入负面清单	否	无	-2.77%

456	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	海港线	10千伏	553	270.00	48.82%			36.62%	3943.76	3943.76	未进入负面清单	否	无	7.89%
457	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	丰源线	10千伏	553	121.00	21.88%			14.63%	6524.44	6524.44	未进入负面清单	否	无	14.31%
458	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	奥林线	10千伏	553	107.00	19.35%			14.44%	6766.92	6766.92	未进入负面清单	否	无	-7.23%
459	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	新城线	10千伏	553	97.00	17.54%			12.73%	6940.12	6940.12	未进入负面清单	否	无	-1.66%
460	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	山海甲线	10千伏	553	20.00	3.62%			3.42%	8273.76	8273.76	未进入负面清单	否	无	1.72%
461	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	熊铁线	10千伏	553	20.00	3.62%			2.47%	8273.76	8273.76	未进入负面清单	否	无	1.72%
462	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	李屯甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.16%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
463	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	大铁线	10千伏	553	87.00	15.73%			19.19%	7113.32	7113.32	未进入负面清单	否	无	-8.35%
464	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	滨城线	10千伏	553	280.00	50.63%			33.25%	3770.56	3770.56	未进入负面清单	否	无	3.71%
465	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港青线	10千伏	553	115.52	20.89%			13.81%	6619.36	6619.36	未进入负面清单	否	无	-18.73%
466	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港天乙线	10千伏	553	63.47	11.48%			6.21%	7520.86	7520.86	未进入负面清单	否	无	2.22%
467	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港锦乙线	10千伏	553	144.76	26.18%			0.17%	6112.92	6112.92	未进入负面清单	否	无	18.24%

468	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港油乙线	10千伏	553	251.78	45.53%			25.89%	4259.33	4259.33	未进入负面清单	否	无	-10.38%
469	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港河乙线	10千伏	553	1.05	0.19%			0.14%	8601.98	8601.98	未进入负面清单	否	无	-82.12%
470	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港海化线	10千伏	553	202.73	36.66%			33.41%	5108.88	5108.88	未进入负面清单	否	无	-10.51%
471	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港南乙线	10千伏	553	298.37	53.95%			45.53%	3452.40	3452.40	未进入负面清单	否	无	-4.95%
472	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港电线	10千伏	553	392.61	71.00%			74.33%	1820.16	1820.16	未进入负面清单	否	无	-1.56%
473	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港盖甲线	10千伏	553	4.40	0.80%			2.57%	8543.96	8543.96	未进入负面清单	否	无	-64.70%
474	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港展线	10千伏	553	69.27	12.53%			2.03%	7420.41	7420.41	未进入负面清单	否	无	-6.95%
475	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港南甲线	10千伏	553	340.22	61.52%			70.85%	2727.55	2727.55	未进入负面清单	否	无	-10.77%
476	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港万甲线	10千伏	553	258.11	46.67%			9.05%	4149.70	4149.70	未进入负面清单	否	无	15.09%
477	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港河甲线	10千伏	553	82.29	14.88%			7.41%	7194.90	7194.90	未进入负面清单	否	无	-11.75%
478	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港锦甲线	10千伏	553	164.92	29.82%			28.84%	5763.75	5763.75	未进入负面清单	否	无	-8.65%
479	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港油甲线	10千伏	553	344.15	62.23%			23.52%	2659.49	2659.49	未进入负面清单	否	无	1.09%

480	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港滨线	10千伏	553	278.68	50.39%			28.40%	3793.43	3793.43	未进入负面清单	否	无	13.60%
481	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港天甲线	10千伏	553	82.81	14.97%			0.22%	7185.89	7185.89	未进入负面清单	否	无	7.89%
482	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	天沐线	10千伏	553	201.39	36.42%			21.99%	5132.09	5132.09	未进入负面清单	否	无	-0.48%
483	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	沿河乙线	10千伏	553	126.58	22.89%			15.83%	6427.80	6427.80	未进入负面清单	否	无	5.55%
484	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	长征乙线	10千伏	553	288.52	52.17%			30.19%	3623.00	3623.00	未进入负面清单	否	无	4.32%
485	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	望儿山乙线	10千伏	553	137.13	24.80%			24.28%	6245.07	6245.07	未进入负面清单	否	无	-4.66%
486	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	苏屯乙线	10千伏	553	193.99	35.08%			35.60%	5260.26	5260.26	未进入负面清单	否	无	-12.68%
487	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	温铁乙线	10千伏	553	168.51	30.47%			33.97%	5701.57	5701.57	未进入负面清单	否	无	-2.42%
488	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	温铁甲线	10千伏	553	196.75	35.58%			34.23%	5212.45	5212.45	未进入负面清单	否	无	5.08%
489	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	苏屯甲线	10千伏	553	124.10	22.44%			19.30%	6470.75	6470.75	未进入负面清单	否	无	-12.90%
490	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	望儿山甲线	10千伏	553	63.59	11.50%			6.15%	7518.79	7518.79	未进入负面清单	否	无	-1.83%
491	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	长征甲线	10千伏	553	360.10	65.12%			39.35%	2383.23	2383.23	未进入负面清单	否	无	2.78%

492	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	沿河甲线	10千伏	553	269.10	48.66%			25.39%	3959.35	3959.35	未进入负面清单	否	无	6.53%
493	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	温九线	10千伏	553	55.71	10.07%			7.69%	7655.27	7655.27	未进入负面清单	否	无	-23.52%
494	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	微波线	10千伏	553	2.40	0.43%			4.95%	8578.60	8578.60	未进入负面清单	否	无	-70.17%
495	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	农业线	10千伏	553	2.40	0.43%			20.27%	8578.60	8578.60	未进入负面清单	否	无	-72.16%
496	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	熊九线	10千伏	553	2.40	0.43%			4.02%	8578.60	8578.60	未进入负面清单	否	无	-71.27%
497	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	镇内线	10千伏	553	2.40	0.43%			0.00%	8578.60	8578.60	未进入负面清单	否	无	0.00%
498	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	轻工线	10千伏	553	2.40	0.43%			0.00%	8578.60	8578.60	未进入负面清单	否	无	0.00%
499	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	温泉线	10千伏	553	2.40	0.43%			0.00%	8578.60	8578.60	未进入负面清单	否	无	0.00%
500	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	陈屯线	10千伏	553	2.40	0.43%			0.00%	8578.60	8578.60	未进入负面清单	否	无	0.00%
501	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	工业线	10千伏	553	176.20	31.86%			54.34%	5568.38	5568.38	未进入负面清单	否	无	0.42%
502	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	熊联线	10千伏	553	51.60	9.33%			2.09%	7726.45	7726.45	未进入负面清单	否	无	-44.46%
503	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	仙人岛线	10千伏	553	34.50	6.24%			12.07%	8022.62	8022.62	未进入负面清单	否	无	-4.00%

504	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	九东线	10千伏	553	243.28	43.99%			19.12%	4406.55	4406.55	未进入负面清单	否	无	4.01%
505	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	九城线	10千伏	553	113.73	20.57%			14.64%	6650.36	6650.36	未进入负面清单	否	无	4.13%
506	国网营口市熊岳供电分公司	归州变	兰旗线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
507	国网营口市熊岳供电分公司	归州变	白沙线	10千伏	553	285.26	51.58%			54.97%	3679.46	3679.46	未进入负面清单	否	无	6.03%
508	国网营口市熊岳供电分公司	归州变	归东线	10千伏	553	317.14	57.35%			77.00%	3127.30	3127.30	未进入负面清单	否	无	2.41%
509	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙港乙线	10千伏	553	238.56	43.14%			43.01%	4488.30	4488.30	未进入负面清单	否	无	8.16%
510	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙滨线	10千伏	553	414.36	74.93%			21.44%	1443.45	1443.45	未进入负面清单	否	无	42.51%
511	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙天乙线	10千伏	553	88.68	16.04%			23.69%	7084.23	7084.23	未进入负面清单	否	无	-8.00%
512	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙北乙线	10千伏	553	51.00	9.22%			9.97%	7736.84	7736.84	未进入负面清单	否	无	-40.22%
513	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙北甲线	10千伏	553	284.28	51.41%			34.80%	3696.43	3696.43	未进入负面清单	否	无	-10.82%
514	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙天甲线	10千伏	553	209.52	37.89%			43.98%	4991.28	4991.28	未进入负面清单	否	无	-7.57%
515	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙青线	10千伏	553	85.92	15.54%			21.32%	7132.03	7132.03	未进入负面清单	否	无	-24.12%

516	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙归甲线	10千伏	553	327.48	59.22%			13.82%	2948.21	2948.21	未进入负面清单	否	无	5.87%
517	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙港甲线	10千伏	553	88.44	15.99%			9.98%	7088.38	7088.38	未进入负面清单	否	无	7.94%
518	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁熊乙线	10千伏	553	362.02	65.46%			12.72%	2349.98	2349.98	未进入负面清单	否	无	33.01%
519	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁山乙线	10千伏	553	129.05	23.34%			4.84%	6385.02	6385.02	未进入负面清单	否	无	-20.94%
520	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁港乙线	10千伏	553	194.11	35.10%			42.62%	5258.18	5258.18	未进入负面清单	否	无	2.31%
521	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁海乙线	10千伏	553	80.00	14.47%			5.21%	7234.56	7234.56	未进入负面清单	否	无	17.15%
522	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁城乙线	10千伏	553	158.24	28.61%			29.90%	5879.45	5879.45	未进入负面清单	否	无	0.87%
523	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁保乙线	10千伏	553	145.23	26.26%			17.66%	6104.78	6104.78	未进入负面清单	否	无	8.99%
524	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁政乙线	10千伏	553	203.60	36.82%			4.01%	5093.81	5093.81	未进入负面清单	否	无	2.89%
525	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁展线	10千伏	553	74.78	13.52%			9.11%	7324.97	7324.97	未进入负面清单	否	无	14.23%
526	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁金乙线	10千伏	553	32.82	5.93%			0.18%	8051.72	8051.72	未进入负面清单	否	无	203.84%
527	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁熊甲线	10千伏	553	330.78	59.82%			15.52%	2891.05	2891.05	未进入负面清单	否	无	17.67%

528	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁山甲线	10千伏	553	71.97	13.01%			5.72%	7373.64	7373.64	未进入负面清单	否	无	-27.33%
529	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁港甲线	10千伏	553	66.46	12.02%			10.44%	7469.08	7469.08	未进入负面清单	否	无	-22.02%
530	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁海甲线	10千伏	553	236.31	42.73%			1.36%	4527.27	4527.27	未进入负面清单	否	无	-1.45%
531	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁城甲线	10千伏	553	66.81	12.08%			10.52%	7463.01	7463.01	未进入负面清单	否	无	-22.07%
532	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁保甲线	10千伏	553	59.27	10.72%			15.66%	7593.61	7593.61	未进入负面清单	否	无	-0.26%
533	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁政甲线	10千伏	553	94.42	17.07%			7.93%	6984.81	6984.81	未进入负面清单	否	无	1.67%
534	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁金甲线	10千伏	553	44.84	8.11%			5.68%	7843.54	7843.54	未进入负面清单	否	无	249.54%
535	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	10千伏	553	345.79	62.53%			59.80%	2631.08	2631.08	未进入负面清单	否	无	3.90%
536	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	10千伏	553	142.56	25.78%			20.40%	6151.02	6151.02	未进入负面清单	否	无	-2.94%
537	国网营口市站前区供电分公司	太和变	三友线	10千伏	553	3.37	0.61%			1.25%	8561.80	8561.80	未进入负面清单	否	无	-74.59%
538	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	10千伏	553	240.88	43.56%			50.60%	4448.12	4448.12	未进入负面清单	否	无	-6.32%
539	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	10千伏	553	195.75	35.40%			41.60%	5229.77	5229.77	未进入负面清单	否	无	-5.30%

540	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	10千伏	553	104.47	18.89%			15.60%	6810.74	6810.74	未进入负面清单	否	无	15.39%
541	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太平线	10千伏	553	351.65	63.59%			55.60%	2529.59	2529.59	未进入负面清单	否	无	0.58%
542	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	10千伏	553	322.20	58.26%			50.30%	3039.66	3039.66	未进入负面清单	否	无	0.34%
543	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	芳叶线	10千伏	553	22.12	4.00%			3.25%	8237.05	8237.05	未进入负面清单	否	无	-0.65%
544	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	10千伏	553	195.41	35.34%			35.60%	5235.66	5235.66	未进入负面清单	否	无	-2.04%
545	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	10千伏	553	280.52	50.73%			42.30%	3761.56	3761.56	未进入负面清单	否	无	0.65%
546	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	10千伏	553	135.35	24.48%			31.20%	6275.90	6275.90	未进入负面清单	否	无	-2.14%
547	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	烟厂线	10千伏	553	105.76	19.12%			5.03%	6788.40	6788.40	未进入负面清单	否	无	47.93%
548	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	10千伏	553	178.42	32.26%			41.29%	5529.93	5529.93	未进入负面清单	否	无	-0.14%
549	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	红塔甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
550	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	10千伏	553	343.07	62.04%			58.72%	2678.19	2678.19	未进入负面清单	否	无	2.64%
551	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	10千伏	553	269.82	48.79%			31.94%	3946.88	3946.88	未进入负面清单	否	无	-8.61%

552	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	红塔乙线	10千伏	553	208.01	37.61%			45.17%	5017.43	5017.43	未进入负面清单	否	无	-4.76%
553	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	10千伏	553	201.71	36.48%			28.85%	5126.55	5126.55	未进入负面清单	否	无	0.99%
554	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	10千伏	553	206.64	37.37%			36.60%	5041.16	5041.16	未进入负面清单	否	无	-0.79%
555	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	10千伏	553	248.26	44.89%			41.87%	4320.30	4320.30	未进入负面清单	否	无	-2.00%
556	国网营口市站前区供电公司	东风变	东钢线	10千伏	553	8.50	1.54%			0.53%	8472.94	8472.94	未进入负面清单	否	无	21.92%
557	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	10千伏	553	76.21	13.78%			16.65%	7300.21	7300.21	未进入负面清单	否	无	-8.46%
558	国网营口市站前区供电公司	东风变	海化线	10千伏	553	24.03	4.35%			4.54%	8203.96	8203.96	未进入负面清单	否	无	4.43%
559	国网营口市站前区供电公司	东风变	东勒线	10千伏	553	306.59	55.44%			69.25%	3310.03	3310.03	未进入负面清单	否	无	-5.59%
560	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	10千伏	553	103.47	18.71%			33.70%	6828.06	6828.06	未进入负面清单	否	无	-2.26%
561	国网营口市站前区供电公司	东风变	东联线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
562	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	10千伏	553	191.11	34.56%			43.78%	5310.14	5310.14	未进入负面清单	否	无	-5.68%
563	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	10千伏	553	112.55	20.35%			18.50%	6670.80	6670.80	未进入负面清单	否	无	-3.63%

564	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	10千伏	553	302.58	54.72%			53.13%	3379.48	3379.48	未进入负面清单	否	无	0.17%
565	国网营口市站前区供电公司	光华变	光水乙线	10千伏	553	106.66	19.29%			3.39%	6772.81	6772.81	未进入负面清单	否	无	80.42%
566	国网营口市站前区供电公司	光华变	华乐线	10千伏	553	156.49	28.30%			5.00%	5909.76	5909.76	未进入负面清单	否	无	38.06%
567	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	10千伏	553	390.24	70.57%			58.40%	1861.21	1861.21	未进入负面清单	否	无	4.17%
568	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	10千伏	553	242.91	43.93%			30.89%	4412.96	4412.96	未进入负面清单	否	无	-1.95%
569	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	10千伏	553	277.44	50.17%			40.93%	3814.90	3814.90	未进入负面清单	否	无	1.62%
570	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	10千伏	553	234.89	42.48%			40.37%	4551.87	4551.87	未进入负面清单	否	无	0.71%
571	国网营口市站前区供电公司	光华变	光水甲线	10千伏	553	75.81	13.71%			17.86%	7307.13	7307.13	未进入负面清单	否	无	-7.32%
572	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青乙线	10千伏	553	317.46	57.41%			56.16%	3121.76	3121.76	未进入负面清单	否	无	-0.24%
573	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	10千伏	553	296.58	53.63%			40.83%	3483.40	3483.40	未进入负面清单	否	无	0.06%
574	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	10千伏	553	305.69	55.28%			50.40%	3325.61	3325.61	未进入负面清单	否	无	9.83%
575	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	10千伏	553	241.33	43.64%			33.52%	4440.33	4440.33	未进入负面清单	否	无	2.23%

576	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	10千伏	553	177.96	32.18%			32.70%	5537.90	5537.90	未进入负面清单	否	无	-9.22%
577	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	10千伏	553	125.56	22.71%			17.34%	6445.46	6445.46	未进入负面清单	否	无	0.68%
578	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光青甲线	10千伏	553	246.86	44.64%			59.58%	4344.55	4344.55	未进入负面清单	否	无	-9.47%
579	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南河乙线	10千伏	553	105.12	19.01%			1.74%	6799.49	6799.49	未进入负面清单	否	无	142.41%
580	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	10千伏	553	365.98	66.18%			19.82%	2281.39	2281.39	未进入负面清单	否	无	50.56%
581	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南河甲线	10千伏	553	99.14	17.93%			9.95%	6903.06	6903.06	未进入负面清单	否	无	22.08%
582	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	10千伏	553	255.23	46.15%			22.90%	4199.58	4199.58	未进入负面清单	否	无	30.99%
583	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	10千伏	553	284.06	51.37%			88.98%	3700.24	3700.24	未进入负面清单	否	无	15.02%
584	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	10千伏	553	436.29	78.90%			32.37%	1063.62	1063.62	未进入负面清单	否	无	8.93%
585	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	10千伏	553	227.11	41.07%			21.24%	4686.62	4686.62	未进入负面清单	否	无	41.09%
586	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	10千伏	553	361.00	65.28%			95.77%	2367.64	2367.64	未进入负面清单	否	无	2.88%
587	国网营口市站前区供电分公司	永红变	建设线	10千伏	553	204.81	37.04%			37.55%	5072.85	5072.85	未进入负面清单	否	无	3.46%

588	国网营口市站前区供电公司	永红变	新兴线	10千伏	553	179.84	32.52%			34.39%	5505.34	5505.34	未进入负面清单	否	无	-14.92%
589	国网营口市站前区供电公司	永红变	永府线	10千伏	553	72.43	13.10%			11.61%	7365.68	7365.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
590	国网营口市站前区供电公司	永红变	工业线	10千伏	553	231.00	41.77%			37.03%	4619.24	4619.24	未进入负面清单	否	无	4.85%
591	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	10千伏	553	204.63	37.00%			31.63%	5075.97	5075.97	未进入负面清单	否	无	1.57%
592	国网营口市站前区供电公司	永红变	专用线	10千伏	553	117.08	21.17%			19.46%	6592.34	6592.34	未进入负面清单	否	无	-23.91%
593	国网营口市站前区供电公司	永红变	隆华线	10千伏	553	69.44	12.56%			12.91%	7417.46	7417.46	未进入负面清单	否	无	-27.25%
594	国网营口市站前区供电公司	永红变	永湾线	10千伏	553	23.38	4.23%			3.03%	8215.22	8215.22	未进入负面清单	否	无	-6.17%
595	国网营口市站前区供电公司	永红变	永海线	10千伏	553	0.53	0.10%			0.12%	8610.98	8610.98	未进入负面清单	否	无	0.00%
596	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	10千伏	553	97.39	17.61%			18.83%	6933.37	6933.37	未进入负面清单	否	无	-26.30%
597	国网营口市站前区供电公司	永红变	化工线	10千伏	553	120.25	21.75%			18.68%	6537.43	6537.43	未进入负面清单	否	无	4.12%
598	国网营口市站前区供电公司	永红变	永金线	10千伏	553	76.65	13.86%			11.96%	7292.59	7292.59	未进入负面清单	否	无	7.19%
599	国网营口市站前区供电公司	永红变	机一线	10千伏	553	180.19	32.58%			34.78%	5499.27	5499.27	未进入负面清单	否	无	-3.03%

600	国网营口市站前区供电分公司	永红变	东市线	10千伏	553	126.05	22.79%			3.04%	6436.98	6436.98	未进入负面清单	否	无	20.97%
601	国网营口市站前区供电分公司	庄林变	庄才线	10千伏	553	37.00	6.69%			0.00%	7979.32	7979.32	未进入负面清单	否	无	0.00%
602	国网营口市站前区供电分公司	庄林变	庄玺线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
603	国网营口市盖州市供电分公司	高屯变	大庙沟线	10千伏	553	239.99	43.40%			67.78%	4463.54	4463.54	未进入负面清单	否	无	6.58%
604	国网营口市盖州市供电分公司	高屯变	榜式堡线	10千伏	553	143.23	25.90%			55.50%	6139.42	6139.42	未进入负面清单	否	无	9.21%
605	国网营口市盖州市供电分公司	高屯变	高屯线	10千伏	553	203.59	36.82%			45.60%	5093.99	5093.99	未进入负面清单	否	无	8.66%
606	国网营口市盖州市供电分公司	高屯变	工业线	10千伏	553	106.96	19.34%			23.51%	6767.62	6767.62	未进入负面清单	否	无	0.27%
607	国网营口市盖州市供电分公司	团甸变	团西线	10千伏	553	80.51	14.56%			34.60%	7225.73	7225.73	未进入负面清单	否	无	-10.69%
608	国网营口市盖州市供电分公司	团甸变	团甸线	10千伏	553	193.01	34.90%			41.97%	5277.23	5277.23	未进入负面清单	否	无	-15.35%
609	国网营口市盖州市供电分公司	团甸变	暖泉线	10千伏	553	204.78	37.03%			40.65%	5073.37	5073.37	未进入负面清单	否	无	3.86%
610	国网营口市盖州市供电分公司	东城变	城太甲线	10千伏	553	160.92	29.10%			40.75%	5833.03	5833.03	未进入负面清单	否	无	3.81%
611	国网营口市盖州市供电分公司	东城变	东青线	10千伏	553	47.20	8.54%			10.08%	7802.66	7802.66	未进入负面清单	否	无	8.79%

612	国网营口市盖州市供电公司	东城变	新华甲线	10千伏	553	154.99	28.03%			31.89%	5935.74	5935.74	未进入负面清单	否	无	3.15%
613	国网营口市盖州市供电公司	东城变	虎斗线	10千伏	553	47.11	8.52%			15.65%	7804.22	7804.22	未进入负面清单	否	无	8.92%
614	国网营口市盖州市供电公司	东城变	新华乙线	10千伏	553	360.09	65.12%			80.85%	2383.41	2383.41	未进入负面清单	否	无	0.00%
615	国网营口市盖州市供电公司	东城变	工业线	10千伏	553	134.09	24.25%			25.20%	6297.73	6297.73	未进入负面清单	否	无	-2.52%
616	国网营口市盖州市供电公司	东城变	腰岭线	10千伏	553	176.23	31.87%			36.30%	5567.86	5567.86	未进入负面清单	否	无	14.78%
617	国网营口市盖州市供电公司	东城变	城太乙线	10千伏	553	133.21	24.09%			32.78%	6312.97	6312.97	未进入负面清单	否	无	-2.74%
618	国网营口市盖州市供电公司	青石岭变	青西线	10千伏	553	50.86	9.20%			27.51%	7739.27	7739.27	未进入负面清单	否	无	-18.41%
619	国网营口市盖州市供电公司	青石岭变	水专线	10千伏	553	116.43	21.05%			43.10%	6603.60	6603.60	未进入负面清单	否	无	-2.13%
620	国网营口市盖州市供电公司	岭南变	岭青甲线	10千伏	553	596.33	107.84%			97.02%	-1708.27	-1708.27	2024.08	否	无	26.30%
621	国网营口市盖州市供电公司	岭南变	岭卧线	10千伏	553	356.14	64.40%			67.60%	2451.82	2451.82	未进入负面清单	否	无	27.96%
622	国网营口市盖州市供电公司	岭南变	岭青乙线	10千伏	553	594.99	107.59%			95.90%	-1685.06	-1685.06	2024.08	否	无	29.45%
623	国网营口市盖州市供电公司	西海变	园区乙线	10千伏	553	191.28	34.59%			61.09%	5307.19	5307.19	未进入负面清单	否	无	-14.06%

624	国网营口市盖州市供电分公司	西海变	西北乙线	10千伏	553	402.60	72.80%	3	##	88.26%	1647.13	1647.13	2023.04	是	无	-0.63%
625	国网营口市盖州市供电分公司	西海变	电机甲线	10千伏	553	298.56	53.99%			15.27%	3449.10	3449.10	未进入负面清单	否	无	975.49%
626	国网营口市盖州市供电分公司	西海变	西南线	10千伏	553	243.36	44.01%			36.83%	4405.17	4405.17	未进入负面清单	否	无	0.50%
627	国网营口市盖州市供电分公司	西海变	西北甲线	10千伏	553	177.48	32.09%			43.57%	5546.21	5546.21	未进入负面清单	否	无	-12.62%
628	国网营口市盖州市供电分公司	西海变	园区甲线	10千伏	553	62.52	11.31%			13.25%	7537.32	7537.32	未进入负面清单	否	无	-9.38%
629	国网营口市盖州市供电分公司	西海变	化一线	10千伏	553	240.96	43.57%			52.55%	4446.74	4446.74	未进入负面清单	否	无	7.87%
630	国网营口市盖州市供电分公司	团山变	团海乙线	10千伏	553	29.18	5.28%			11.45%	8114.77	8114.77	未进入负面清单	否	无	-21.71%
631	国网营口市盖州市供电分公司	团山变	团海甲线	10千伏	553	0.35	0.06%			0.00%	8614.10	8614.10	未进入负面清单	否	无	-88.84%
632	国网营口市盖州市供电分公司	团山变	团桥线	10千伏	553	61.17	11.06%			23.47%	7560.70	7560.70	未进入负面清单	否	无	-1.67%
633	国网营口市盖州市供电分公司	团山变	团北线	10千伏	553	105.47	19.07%			42.47%	6793.42	6793.42	未进入负面清单	否	无	-6.16%
634	国网营口市盖州市供电分公司	团山变	团门线	10千伏	553	184.57	33.38%			41.55%	5423.41	5423.41	未进入负面清单	否	无	5.59%
635	国网营口市盖州市供电分公司	团山变	团石线	10千伏	553	123.75	22.38%			37.25%	6476.81	6476.81	未进入负面清单	否	无	13.94%

636	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太城乙线	10千伏	553	153.48	27.75%			46.49%	5961.89	5961.89	未进入负面清单	否	无	-8.43%
637	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太城甲线	10千伏	553	561.72	101.58%			80.85%	-1108.83	-1108.83	2024.08	否	无	19.49%
638	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太徐乙线	10千伏	553	93.60	16.93%			21.34%	6999.01	6999.01	未进入负面清单	否	无	-2.90%
639	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太南甲线	10千伏	553	270.36	48.89%			58.39%	3937.53	3937.53	未进入负面清单	否	无	4.29%
640	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太北线	10千伏	553	131.40	23.76%			31.89%	6344.32	6344.32	未进入负面清单	否	无	2.13%
641	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	师专线	10千伏	553	217.92	39.41%			50.53%	4845.79	4845.79	未进入负面清单	否	无	-0.42%
642	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太徐甲线	10千伏	553	143.04	25.87%			31.67%	6142.71	6142.71	未进入负面清单	否	无	-7.21%
643	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太徐丙线	10千伏	553	226.44	40.95%			47.84%	4698.22	4698.22	未进入负面清单	否	无	2.18%
644	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升变	太南乙线	10千伏	553	266.04	48.11%			59.96%	4012.35	4012.35	未进入负面清单	否	无	0.23%
645	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗变	沙矿甲线	10千伏	553	130.78	23.65%			33.89%	6355.05	6355.05	未进入负面清单	否	无	1.67%
646	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗变	沙矿乙线	10千伏	553	48.16	8.71%			8.69%	7786.03	7786.03	未进入负面清单	否	无	-35.44%
647	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗变	沙田甲线	10千伏	553	166.99	30.20%			36.20%	5727.90	5727.90	未进入负面清单	否	无	-8.40%

648	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗变	沙田乙线	10千伏	553	55.90	10.11%			14.19%	7651.98	7651.98	未进入负面清单	否	无	5.09%
649	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗变	沙东线	10千伏	553	260.16	47.05%			73.16%	4114.19	4114.19	未进入负面清单	否	无	-9.33%
650	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗变	沙工线	10千伏	553	91.41	16.53%			21.55%	7036.94	7036.94	未进入负面清单	否	无	3.87%
651	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗变	沙团线	10千伏	553	84.73	15.32%			27.94%	7152.64	7152.64	未进入负面清单	否	无	2.47%
652	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	安平甲线	10千伏	553	23.91	4.32%			10.06%	8206.04	8206.04	未进入负面清单	否	无	4.55%
653	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	双发乙线	10千伏	553	388.75	70.30%			93.65%	1887.01	1887.01	未进入负面清单	否	无	2.60%
654	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	双东线	10千伏	553	123.78	22.38%			24.70%	6476.29	6476.29	未进入负面清单	否	无	7.36%
655	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	双工线	10千伏	553	551.74	99.77%			117.91%	-935.97	-935.97	2024.08	否	无	14.51%
656	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	双虹线	10千伏	553	243.69	44.07%			1.80%	4399.45	4399.45	未进入负面清单	否	无	325.65%
657	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	双发甲线	10千伏	553	289.05	52.27%			61.31%	3613.82	3613.82	未进入负面清单	否	无	16.49%
658	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	双四线	10千伏	553	313.67	56.72%			74.11%	3187.40	3187.40	未进入负面清单	否	无	4.57%
659	国网营口市盖州市供电分公司	双台变	安平乙线	10千伏	553	415.30	75.10%			106.45%	1427.17	1427.17	未进入负面清单	否	无	-3.42%

660	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈九线	10千伏	553	158.44	28.65%			43.39%	5875.98	5875.98	未进入负 面清单	否	无	0.68%
661	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈黄线	10千伏	553	90.12	16.30%			26.37%	7059.29	7059.29	未进入负 面清单	否	无	1.07%
662	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈杨乙线	10千伏	553	169.45	30.64%			71.01%	5685.29	5685.29	未进入负 面清单	否	无	-6.73%
663	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈和线	10千伏	553	156.09	28.23%			36.58%	5916.69	5916.69	未进入负 面清单	否	无	-6.22%
664	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈朴线	10千伏	553	221.37	40.03%			32.61%	4786.04	4786.04	未进入负 面清单	否	无	6.43%
665	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运变	陈屯线	10千伏	553	33.96	6.14%			5.84%	8031.98	8031.98	未进入负 面清单	否	无	-50.47%
666	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运变	工业线	10千伏	553	540.48	97.74%			20.21%	-740.95	-740.95	2024.08	否	无	12.90%
667	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运变	杨南线	10千伏	553	123.05	22.25%			45.38%	6488.94	6488.94	未进入负 面清单	否	无	0.79%
668	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运变	杨北线	10千伏	553	135.35	24.48%			39.58%	6275.90	6275.90	未进入负 面清单	否	无	3.67%
669	国网营口市 盖州市供电 分公司	九寨变	福利甲线	10千伏	553	536.38	96.99%	3	##	111.63%	-669.94	-669.94	2024.08	是	2024	18.12%
670	国网营口市 盖州市供电 分公司	九寨变	福利乙线	10千伏	553	37.23	6.73%			70.30%	7975.34	7975.34	未进入负 面清单	否	无	2.40%
671	国网营口市 盖州市供电 分公司	九寨变	综合甲线	10千伏	553	50.64	9.16%			27.23%	7743.08	7743.08	未进入负 面清单	否	无	0.46%

672	国网营口市盖州市供电分公司	九寨变	唐岭线	10千伏	553	218.73	39.55%			51.53%	4831.76	4831.76				1.22%
673	国网营口市盖州市供电分公司	九寨变	综合乙线	10千伏	553	118.01	21.34%			38.46%	6576.23	6576.23	未进入负面清单	否	无	5.02%
674	国网营口市盖州市供电分公司	九寨变	新兴线	10千伏	553	592.69	107.18%			72.03%	-1645.23	-1645.23	2024.08	否	无	30.72%
675	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯变	徐屯甲线	10千伏	553	137.82	24.92%			39.53%	6233.12	6233.12	未进入负面清单	否	无	-15.80%
676	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯变	徐韩线	10千伏	553	0.00	0.00%			30.77%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
677	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯变	狼洞沟线	10千伏	553	257.70	46.60%			58.39%	4156.80	4156.80	未进入负面清单	否	无	-17.24%
678	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯变	山咀线	10千伏	553	180.01	32.55%			40.43%	5502.39	5502.39	未进入负面清单	否	无	-18.55%
679	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯变	徐水线	10千伏	553	262.45	47.46%			50.76%	4074.53	4074.53	未进入负面清单	否	无	-10.93%
680	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯变	徐屯乙线	10千伏	553	179.48	32.46%			43.12%	5511.57	5511.57	未进入负面清单	否	无	-19.40%
681	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯变	茨峪线	10千伏	553	90.00	16.27%			20.44%	7061.36	7061.36	未进入负面清单	否	无	0.13%
682	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯变	联络线	10千伏	553	5.39	0.97%			1.42%	8526.81	8526.81	未进入负面清单	否	无	-25.66%
683	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯变	梁李线	10千伏	553	119.91	21.68%			69.03%	6543.32	6543.32	未进入负面清单	否	无	17.06%

684	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯变	梁小线	10千伏	553	3.87	0.70%			0.00%	8553.14	8553.14	未进入负面清单	否	无	-100.00%
685	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯变	梁杨线	10千伏	553	209.28	37.84%			61.54%	4995.43	4995.43	未进入负面清单	否	无	2.83%
686	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁变	旺兴仁线	10千伏	553	136.55	24.69%			20.19%	6255.12	6255.12	未进入负面清单	否	无	21.41%
687	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	万福乙线	10千伏	553	120.00	21.70%			57.00%	6541.76	6541.76	未进入负面清单	否	无	0.00%
688	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	万福甲线	10千伏	553	25.85	4.67%			11.40%	8172.44	8172.44	未进入负面清单	否	无	11.64%
689	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	万杨乙线	10千伏	553	90.00	16.27%			57.00%	7061.36	7061.36	未进入负面清单	否	无	0.00%
690	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	万杨甲线	10千伏	553	55.87	10.10%			31.03%	7652.50	7652.50	未进入负面清单	否	无	9.75%
691	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	罗屯甲线	10千伏	553	167.15	30.23%			12.83%	5725.13	5725.13	未进入负面清单	否	无	39.09%
692	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	罗屯乙线	10千伏	553	177.00	32.01%			41.56%	5554.52	5554.52	未进入负面清单	否	无	1.11%
693	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	万东乙线	10千伏	553	49.23	8.90%			10.69%	7767.50	7767.50	未进入负面清单	否	无	5.77%
694	国网营口市盖州市供电分公司	万福变	万东甲线	10千伏	553	72.91	13.18%			17.34%	7357.36	7357.36	未进入负面清单	否	无	3.38%
695	国网营口市盖州市供电分公司	什字街变	什字街线	10千伏	553	140.10	25.33%			28.50%	6193.63	6193.63	未进入负面清单	否	无	33.94%

696	国网营口市盖州市供电公司	什字街变	杨屯线	10千伏	553	136.00	24.59%			27.55%	6264.64	6264.64	未进入负面清单	否	无	35.31%
697	国网营口市盖州市供电公司	什字街变	什南线	10千伏	553	132.00	23.87%			20.43%	6333.92	6333.92	未进入负面清单	否	无	61.22%
698	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	太平线	10千伏	553	255.36	46.18%			37.37%	4197.33	4197.33	未进入负面清单	否	无	70.91%
699	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	矿北线	10千伏	553	366.58	66.29%			41.80%	2271.00	2271.00	未进入负面清单	否	无	91.13%
700	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	工业线	10千伏	553	317.71	57.45%			24.70%	3117.43	3117.43	未进入负面清单	否	无	89.62%
701	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	矿西线	10千伏	553	97.31	17.60%			41.80%	6934.75	6934.75	未进入负面清单	否	无	4.04%
702	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉变	卧西线	10千伏	553	45.60	8.25%			26.94%	7830.37	7830.37	未进入负面清单	否	无	-21.65%
703	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉变	综合线	10千伏	553	28.75	5.20%			18.10%	8122.21	8122.21	未进入负面清单	否	无	-12.15%
704	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉变	卧东线	10千伏	553	127.20	23.00%			34.02%	6417.06	6417.06	未进入负面清单	否	无	8.64%
705	国网营口市盖州市供电公司	城后变	城兴线	10千伏	553	286.67	51.84%			62.21%	3655.04	3655.04	未进入负面清单	否	无	-5.87%
706	国网营口市盖州市供电公司	城后变	南分线	10千伏	553	357.97	64.73%			80.63%	2420.12	2420.12	未进入负面清单	否	无	-0.19%
707	国网营口市盖州市供电公司	城后变	造纸线	10千伏	553	322.26	58.27%			69.85%	3038.62	3038.62	未进入负面清单	否	无	0.31%

708	国网营口市盖州市供电分公司	城后变	工农线	10千伏	553	49.40	8.93%			11.00%	7764.56	7764.56	未进入负面清单	否	无	-0.58%
709	国网营口市盖州市供电分公司	城后变	城东线	10千伏	553	283.41	51.25%			57.72%	3711.50	3711.50	未进入负面清单	否	无	6.89%
710	国网营口市盖州市供电分公司	城后变	城北甲线	10千伏	553	121.23	21.92%			29.42%	6520.46	6520.46	未进入负面清单	否	无	-3.82%
711	国网营口市盖州市供电分公司	城后变	城北乙线	10千伏	553	215.38	38.95%			50.98%	4889.78	4889.78	未进入负面清单	否	无	0.22%
712	国网营口市盖州市供电分公司	城后变	城内线	10千伏	553	51.78	9.36%			61.54%	7723.33	7723.33	未进入负面清单	否	无	-3.48%
713	国网营口市盖州市供电分公司	城后变	联水线	10千伏	553	339.25	61.35%			80.63%	2744.35	2744.35	未进入负面清单	否	无	12.28%
714	国网营口市盖州市供电分公司	城后变	轻化线	10千伏	553	233.57	42.24%			53.68%	4574.73	4574.73	未进入负面清单	否	无	2.85%
715	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	水源甲线	10千伏	553	240.26	43.45%			57.94%	4458.86	4458.86	未进入负面清单	否	无	4.60%
716	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	水源乙线	10千伏	553	232.35	42.02%			85.34%	4595.86	4595.86	未进入负面清单	否	无	-19.72%
717	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	硫酸线	10千伏	553	195.96	35.44%			47.62%	5226.14	5226.14	未进入负面清单	否	无	-4.14%
718	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	西海线	10千伏	553	20.51	3.71%			6.33%	8264.93	8264.93	未进入负面清单	否	无	14.62%
719	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	铁西甲线	10千伏	553	252.13	45.59%			54.57%	4253.27	4253.27	未进入负面清单	否	无	2.61%

720	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	铁西乙线	10千伏	553	355.47	64.28%			79.05%	2463.42	2463.42	未进入负面清单	否	无	12.29%
721	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	联合乙线	10千伏	553	9.38	1.70%			95.90%	8457.70	8457.70	未进入负面清单	否	无	-74.61%
722	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	联合甲线	10千伏	553	293.00	52.98%			68.72%	3545.40	3545.40	未进入负面清单	否	无	-1.38%
723	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	军风线	10千伏	553	113.83	20.58%			24.26%	6648.63	6648.63	未进入负面清单	否	无	-6.81%
724	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	新城甲线	10千伏	553	23.73	4.29%			4.72%	8209.16	8209.16	未进入负面清单	否	无	-6.15%
725	国网营口市盖州市供电分公司	盖州变	新城乙线	10千伏	553	31.94	5.78%			6.74%	8066.96	8066.96	未进入负面清单	否	无	-1.91%
726	国网营口市盖州市供电分公司	清河变	清东甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			59.74%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
727	国网营口市盖州市供电分公司	清河变	清东乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			97.47%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
728	国网营口市盖州市供电分公司	清河变	清水甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			56.82%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
729	国网营口市盖州市供电分公司	清河变	清水乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			33.24%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
730	国网营口市盖州市供电分公司	清河变	清太甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			32.34%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
731	国网营口市盖州市供电分公司	清河变	清西甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			19.76%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%

732	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清西乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			58.17%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
733	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清南甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			41.32%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
734	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清南乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			10.33%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
735	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清北甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			18.42%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
736	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清北乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			60.19%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
737	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤沙甲线	10千伏	553	226.40	40.94%			56.37%	4698.92	4698.92	未进入负面清单	否	无	-1.66%
738	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤团甲线	10千伏	553	98.92	17.89%			13.70%	6906.87	6906.87	未进入负面清单	否	无	-28.44%
739	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤金甲线	10千伏	553	79.29	14.34%			9.43%	7246.86	7246.86	未进入负面清单	否	无	21.25%
740	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤北甲线	10千伏	553	63.99	11.57%			42.67%	7511.86	7511.86	未进入负面清单	否	无	-31.78%
741	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤北乙线	10千伏	553	303.54	54.89%			69.40%	3362.85	3362.85	未进入负面清单	否	无	-2.65%
742	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤金乙线	10千伏	553	242.53	43.86%			53.00%	4419.54	4419.54	未进入负面清单	否	无	-2.66%
743	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤团乙线	10千伏	553	25.77	4.66%			4.72%	8173.83	8173.83	未进入负面清单	否	无	11.42%

744	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳变	鹤沙乙线	10千伏	553	131.16	23.72%			23.58%	6348.47	6348.47	未进入负面清单	否	无	8.58%
745	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚变	石梁甲线	10千伏	553	69.12	12.50%			17.30%	7423.01	7423.01	未进入负面清单	否	无	5.95%
746	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚变	石松甲线	10千伏	553	85.07	15.38%			23.25%	7146.75	7146.75	未进入负面清单	否	无	10.46%
747	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	伊都锦线	10千伏	600	261.00	43.50%			41.33%	4832.28	4832.28	未进入负面清单	否	无	-7.09%
748	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	泰山线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	8.75%
749	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	龙港线	10千伏	600	120.00	20.00%			19.00%	7274.40	7274.40	未进入负面清单	否	无	8.04%
750	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	青龙南线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	16.78%
751	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	闽江西线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	-15.00%
752	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	青龙北线	10千伏	600	80.00	13.33%			12.67%	7967.20	7967.20	未进入负面清单	否	无	-2.25%
753	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	闽江东线	10千伏	600	78.00	13.00%			12.35%	8001.84	8001.84	未进入负面清单	否	无	2.60%
754	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	华丰甲线	10千伏	600	9.00	1.50%			1.43%	9196.92	9196.92	未进入负面清单	否	无	-7.33%
755	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	华山甲线	10千伏	600	51.00	8.50%			8.08%	8469.48	8469.48	未进入负面清单	否	无	-2.13%

756	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	华丰乙线	10千伏	600	306.00	51.00%			48.45%	4052.88	4052.88	未进入负面清单	否	无	1.59%
757	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	阳光线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	9.22%
758	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	兴河乙线	10千伏	600	124.00	20.67%			19.63%	7205.12	7205.12	未进入负面清单	否	无	7.57%
759	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	华山乙线	10千伏	600	100.00	16.67%			15.83%	7620.80	7620.80	未进入负面清单	否	无	2.13%
760	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	甜叶菊线	10千伏	600	61.00	10.17%			9.66%	8296.28	8296.28	未进入负面清单	否	无	5.91%
761	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	新区甲线	10千伏	600	179.00	29.83%			28.34%	6252.52	6252.52	未进入负面清单	否	无	9.69%
762	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	新区乙线	10千伏	600	186.00	31.00%			29.45%	6131.28	6131.28	未进入负面清单	否	无	4.02%
763	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	世纪线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	0.00%
764	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	红园甲线	10千伏	400	75.00	18.75%			17.81%	4936.20	4936.20	未进入负面清单	否	无	-1.65%
765	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	红新甲线	10千伏	600	149.00	24.83%			23.59%	6772.12	6772.12	未进入负面清单	否	无	-0.24%
766	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	红旗南线	10千伏	442	63.00	14.25%			13.54%	5798.74	5798.74	未进入负面清单	否	无	-1.89%
767	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	铝材甲线	10千伏	460	64.00	13.91%			13.22%	6062.00	6062.00	未进入负面清单	否	无	18.91%

768	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	铝材乙线	10千伏	449	49.00	10.91%			10.37%	6150.33	6150.33	未进入负面清单	否	无	-6.86%
769	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	红旗北线	10千伏	405	247.00	60.99%			57.94%	2035.10	2035.10	未进入负面清单	否	无	-0.24%
770	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	红新乙线	10千伏	600	81.00	13.50%			12.83%	7949.88	7949.88	未进入负面清单	否	无	-3.07%
771	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	红园乙线	10千伏	400	5.00	1.25%			1.19%	6148.60	6148.60	未进入负面清单	否	无	-4.96%
772	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗变	红医专线	10千伏	453	8.00	1.77%			1.68%	6922.80	6922.80	未进入负面清单	否	无	4.96%
773	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	米高线	10千伏	200	5.00	2.50%			2.38%	3031.00	3031.00	未进入负面清单	否	无	-8.51%
774	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	海月线	10千伏	450	31.00	6.89%			6.54%	6477.68	6477.68	未进入负面清单	否	无	2.84%
775	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	红双甲线	10千伏	549	102.00	18.58%			17.65%	6791.17	6791.17	未进入负面清单	否	无	4.02%
776	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	光明线	10千伏	445	267.00	60.00%			57.00%	2312.22	2312.22	未进入负面清单	否	无	3.78%
777	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	铁东线	10千伏	500	329.00	65.80%			62.51%	2095.72	2095.72	未进入负面清单	否	无	4.96%
778	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	红宇线	10千伏	600	675.00	112.50%			106.88%	-2338.20	-2338.20	未纳入负面清单	否	无	4.73%
779	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	红双乙线	10千伏	600	412.00	68.67%			65.23%	2216.96	2216.96	未进入负面清单	否	无	2.60%

780	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	冶金线	10千伏	300	106.00	35.33%			33.57%	2840.48	2840.48	未进入负面清单	否	无	-2.36%
781	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海变	永安甲线	10千伏	500	152.00	30.40%			28.88%	5161.36	5161.36	未进入负面清单	否	无	7.80%
782	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯变	沙芦乙线	10千伏	600	180.00	30.00%			28.50%	6235.20	6235.20	未进入负面清单	否	无	12.53%
783	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯变	铁东线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	6.15%
784	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯变	沙芦甲线	10千伏	600	176.00	29.33%			27.87%	6304.48	6304.48	未进入负面清单	否	无	-7.80%
785	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯变	铁西线	10千伏	600	53.00	8.83%			8.39%	8434.84	8434.84	未进入负面清单	否	无	2.84%
786	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯变	闽江东线	10千伏	600	200.00	33.33%			31.67%	5888.80	5888.80	未进入负面清单	否	无	0.00%
787	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯变	芦南线	10千伏	600	89.00	14.83%			14.09%	7811.32	7811.32	未进入负面清单	否	无	6.38%
788	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场变	海宁甲线	10千伏	600	167.00	27.83%			26.44%	6460.36	6460.36	未进入负面清单	否	无	8.04%
789	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场变	海宁乙线	10千伏	600	241.00	40.17%			38.16%	5178.68	5178.68	未进入负面清单	否	无	0.53%
790	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场变	海丰甲线	10千伏	600	151.00	25.17%			23.91%	6737.48	6737.48	未进入负面清单	否	无	8.98%
791	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场变	海群线	10千伏	600	110.00	18.33%			17.42%	7447.60	7447.60	未进入负面清单	否	无	0.00%

792	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	平安甲线	10千伏	600	89.00	14.83%			14.09%	7811.32	7811.32	未进入负 面清单	否	无	1.00%
793	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	平安乙线	10千伏	600	79.00	13.17%			12.51%	7984.52	7984.52	未进入负 面清单	否	无	-8.75%
794	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	浴平线	10千伏	600	75.00	12.50%			11.88%	8053.80	8053.80	未进入负 面清单	否	无	-2.25%
795	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	浴安线	10千伏	600	58.00	9.67%			9.18%	8348.24	8348.24	未进入负 面清单	否	无	-1.25%
796	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	浴熊甲线	10千伏	600	42.00	7.00%			6.65%	8625.36	8625.36	未进入负 面清单	否	无	-1.42%
797	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	浴翔甲线	10千伏	600	74.00	12.33%			11.72%	8071.12	8071.12	未进入负 面清单	否	无	-1.18%
798	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	海景甲线	10千伏	600	250.00	41.67%			39.58%	5022.80	5022.80	未进入负 面清单	否	无	2.36%
799	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	海景乙线	10千伏	600	148.00	24.67%			23.43%	6789.44	6789.44	未进入负 面清单	否	无	11.82%
800	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	海丰乙线	10千伏	600	159.00	26.50%			25.18%	6598.92	6598.92	未进入负 面清单	否	无	-9.75%
801	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	浴熊乙线	10千伏	600	111.00	18.50%			17.58%	7430.28	7430.28	未进入负 面清单	否	无	1.65%
802	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	浴翔乙线	10千伏	600	75.00	12.50%			11.88%	8053.80	8053.80	未进入负 面清单	否	无	-0.75%
803	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场变	海元线	10千伏	600	174.00	29.00%			27.55%	6339.12	6339.12	未进入负 面清单	否	无	10.40%

804	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场变	海新线	10千伏	600	88.00	14.67%			13.93%	7828.64	7828.64	未进入负面清单	否	无	9.69%
805	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场变	海天线	10千伏	600	267.00	44.50%			42.28%	4728.36	4728.36	未进入负面清单	否	无	-3.18%
806	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场变	海泉线	10千伏	600	26.00	4.33%			4.12%	8902.48	8902.48	未进入负面清单	否	无	14.66%
807	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	创业甲线	10千伏	500	340.00	68.00%			64.60%	1905.20	1905.20	未进入负面清单	否	无	-4.83%
808	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	留开甲线	10千伏	500	0.00	0.00%			0.00%	7794.00	7794.00	未进入负面清单	否	无	29.71%
809	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	滨硅甲线	10千伏	800	135.00	16.88%			16.03%	10132.20	10132.20	未进入负面清单	否	无	0.24%
810	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	滨北甲线	10千伏	500	137.00	27.40%			26.03%	5421.16	5421.16	未进入负面清单	否	无	-4.02%
811	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	滨南甲线	10千伏	500	0.00	0.00%			0.00%	7794.00	7794.00	未进入负面清单	否	无	-9.00%
812	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	滨南乙线	10千伏	500	95.00	19.00%			18.05%	6148.60	6148.60	未进入负面清单	否	无	-10.75%
813	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	滨北乙线	10千伏	500	168.00	33.60%			31.92%	4884.24	4884.24	未进入负面清单	否	无	-0.71%
814	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	滨硅乙线	10千伏	800	0.00	0.00%			0.00%	12470.40	12470.40	未进入负面清单	否	无	5.67%
815	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	留开乙线	10千伏	500	63.00	12.60%			11.97%	6702.84	6702.84	未进入负面清单	否	无	1.89%

816	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	创业乙线	10千伏	500	204.00	40.80%			38.76%	4260.72	4260.72	未进入负面清单	否	无	6.18%
817	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯变	留锦线	10千伏	800	123.00	15.38%			14.61%	10340.04	10340.04	未进入负面清单	否	无	2.36%
818	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	望海一次变	滨海线	10千伏	600	8.00	1.33%			1.27%	9214.24	9214.24	未进入负面清单	否	无	-18.61%
819	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	望海一次变	斯创线	10千伏	600	22.00	3.67%			3.48%	8971.76	8971.76	未进入负面清单	否	无	0.24%
820	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	望海一次变	工业线	10千伏	600	154.00	25.67%			24.38%	6685.52	6685.52	未进入负面清单	否	无	0.00%
821	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	望海一次变	东砂线	10千伏	600	25.00	4.17%			3.96%	8919.80	8919.80	未进入负面清单	否	无	-8.25%
822	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	望海一次变	华益线	10千伏	600	27.00	4.50%			4.28%	8885.16	8885.16	未进入负面清单	否	无	21.28%
823	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井变	华安甲线	10千伏	500	209.00	41.80%			39.71%	4174.12	4174.12	未进入负面清单	否	无	-16.78%
824	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井变	运河甲线	10千伏	600	202.00	33.67%			31.98%	5854.16	5854.16	未进入负面清单	否	无	-1.65%
825	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井变	黄河线	10千伏	600	51.00	8.50%			8.08%	8469.48	8469.48	未进入负面清单	否	无	-0.24%
826	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井变	电厂甲线	10千伏	600	194.00	32.33%			30.72%	5992.72	5992.72	未进入负面清单	否	无	-7.09%
827	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井变	红海线	10千伏	600	156.00	26.00%			24.70%	6650.88	6650.88	未进入负面清单	否	无	8.75%

828	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井变	华山乙线	10千伏	600	234.00	39.00%			37.05%	5299.92	5299.92	未进入负 面清单	否	无	8.04%
829	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井变	南开乙线	10千伏	600	39.00	6.50%			6.18%	8677.32	8677.32	未进入负 面清单	否	无	16.78%
830	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井变	华山甲线	10千伏	600	58.00	9.67%			9.18%	8348.24	8348.24	未进入负 面清单	否	无	-15.00%
831	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井变	望海线	10千伏	600	225.00	37.50%			35.63%	5455.80	5455.80	未进入负 面清单	否	无	-2.25%
832	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井变	电厂乙线	10千伏	600	165.00	27.50%			26.13%	6495.00	6495.00	未进入负 面清单	否	无	2.60%
833	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井变	运河乙线	10千伏	600	94.00	15.67%			14.88%	7724.72	7724.72	未进入负 面清单	否	无	-7.33%
834	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井变	华安乙线	10千伏	500	50.00	10.00%			9.50%	6928.00	6928.00	未进入负 面清单	否	无	-2.13%
835	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河变	沙南乙线	10千伏	447	34.00	7.61%			7.23%	6378.96	6378.96	未进入负 面清单	否	无	1.59%
836	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河变	沙南甲线	10千伏	447	37.00	8.28%			7.86%	6327.00	6327.00	未进入负 面清单	否	无	9.22%
837	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河变	开发线	10千伏	400	291.00	72.75%			69.11%	1195.08	1195.08	未纳入负 面清单	否	无	7.57%
838	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河变	利丰线	10千伏	500	227.00	45.40%			43.13%	3862.36	3862.36	未进入负 面清单	否	无	2.13%
839	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河变	沙芦甲线	10千伏	514	314.00	61.09%			58.04%	2573.75	2573.75	未进入负 面清单	否	无	5.91%

840	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	沙芦乙线	10千伏	600	396.00	66.00%			62.70%	2494.08	2494.08	未进入负面清单	否	无	9.69%
841	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	沙东线	10千伏	600	200.00	33.33%			31.67%	5888.80	5888.80	未进入负面清单	否	无	4.02%
842	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	矿业甲线	10千伏	514	675.00	131.32%	5	##	124.76%	-3678.77	-3678.77	2023.2	否	无	0.00%
843	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	矿业乙线	10千伏	514	673.00	130.93%	6	##	124.39%	-3644.13	-3644.13	2023.2	否	无	-1.65%
844	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	钼业线	10千伏	257	0.00	0.00%			0.00%	4006.12	4006.12	未进入负面清单	否	无	-0.24%
845	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	明珠甲线	10千伏	514	0.00	0.00%			0.00%	8012.23	8012.23	未进入负面清单	否	无	-1.89%
846	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	明珠乙线	10千伏	514	4.00	0.78%			0.74%	7942.95	7942.95	未进入负面清单	否	无	18.91%
847	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天湖线	10千伏	600	12.00	2.00%			1.90%	9144.96	9144.96	未进入负面清单	否	无	-6.86%
848	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	镁砂线	10千伏	600	11	1.83%			1.74%	9162.28	9162.28	未进入负面清单	否	无	-0.24%
849	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	新科乙线	10千伏	600	0	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	-3.07%
850	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	新科甲线	10千伏	600	0	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	-4.96%
851	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天成线	10千伏	800	433	54.13%			51.42%	4970.84	4970.84	未进入负面清单	否	无	4.96%

852	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	天湖变	天南乙线	10千伏	520	5	0.96%			0.91%	8019.16	8019.16	未进入负 面清单	否	无	-8.51%
853	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	天湖变	天南甲线	10千伏	520	0	0.00%			0.00%	8105.76	8105.76	未进入负 面清单	否	无	2.84%
854	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	天湖变	天创乙线	10千伏	520	23	4.42%			4.20%	7707.40	7707.40	未进入负 面清单	否	无	4.02%
855	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	天湖变	天创甲线	10千伏	520	0	0.00%			0.00%	8105.76	8105.76	未进入负 面清单	否	无	3.78%
856	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	金园甲线	10千伏	500	114	22.80%			21.66%	5819.52	5819.52	未进入负 面清单	否	无	4.96%
857	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	金隆甲线	10千伏	400	49	12.25%			11.64%	5386.52	5386.52	未进入负 面清单	否	无	4.73%
858	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	龙江甲线	10千伏	500	237	47.40%			45.03%	3689.16	3689.16	未进入负 面清单	否	无	2.60%
859	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	金湖甲线	10千伏	440	53	12.05%			11.44%	5940.76	5940.76	未进入负 面清单	否	无	-2.36%
860	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	新钢甲线	10千伏	500	86	17.20%			16.34%	6304.48	6304.48	未进入负 面清单	否	无	7.80%
861	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	北环甲线	10千伏	500	187	37.40%			35.53%	4555.16	4555.16	未进入负 面清单	否	无	12.53%
862	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	北环乙线	10千伏	500	70	14.00%			13.30%	6581.60	6581.60	未进入负 面清单	否	无	6.15%
863	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	金水线	10千伏	430	3	0.70%			0.66%	6650.88	6650.88	未进入负 面清单	否	无	-7.80%

864	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	金隆乙线	10千伏	400	21	5.25%			4.99%	5871.48	5871.48	未进入负 面清单	否	无	2.84%
865	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	金湖乙线	10千伏	440	154	35.00%			33.25%	4191.44	4191.44	未进入负 面清单	否	无	0.00%
866	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	新钢乙线	10千伏	440	110	25.00%			23.75%	4953.52	4953.52	未进入负 面清单	否	无	6.38%
867	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	龙江乙线	10千伏	500	150	30.00%			28.50%	5196.00	5196.00	未进入负 面清单	否	无	8.04%
868	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金变	金园乙线	10千伏	500	160	32.00%			30.40%	5022.80	5022.80	未进入负 面清单	否	无	0.53%
869	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新港线	10千伏	600	0	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负 面清单	否	无	8.98%
870	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新华甲线	10千伏	494	12	2.43%			2.31%	7492.63	7492.63	未进入负 面清单	否	无	0.00%
871	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	万达甲线	10千伏	600	57	9.50%			9.03%	8365.56	8365.56	未进入负 面清单	否	无	1.00%
872	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新丰甲线	10千伏	600	226	37.67%			35.78%	5438.48	5438.48	未进入负 面清单	否	无	-8.75%
873	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新海甲线	10千伏	600	84	14.00%			13.30%	7897.92	7897.92	未进入负 面清单	否	无	-2.25%
874	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新闽甲线	10千伏	600	9	1.50%			1.43%	9196.92	9196.92	未进入负 面清单	否	无	-1.25%
875	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新光甲线	10千伏	600	136	22.67%			21.53%	6997.28	6997.28	未进入负 面清单	否	无	-1.42%

876	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新工甲线	10千伏	600	246	41.00%			38.95%	5092.08	5092.08	未进入负 面清单	否	无	-1.18%
877	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新业甲线	10千伏	600	192	32.00%			30.40%	6027.36	6027.36	未进入负 面清单	否	无	2.36%
878	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新医专线	10千伏	453	54	11.92%			11.32%	6126.08	6126.08	未进入负 面清单	否	无	11.82%
879	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新华乙线	10千伏	494	14.436	2.92%			2.78%	7450.44	7450.44	未进入负 面清单	否	无	-9.75%
880	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	万达乙线	10千伏	600	75	12.50%			11.88%	8053.80	8053.80	未进入负 面清单	否	无	1.65%
881	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新业乙线	10千伏	600	91	15.17%			14.41%	7776.68	7776.68	未进入负 面清单	否	无	-0.75%
882	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新工乙线	10千伏	600	28	4.67%			4.43%	8867.84	8867.84	未进入负 面清单	否	无	10.40%
883	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新光乙线	10千伏	600	48	0.08			0.076	8521.44	8521.44	未进入负 面清单	否	无	0.096926714
884	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新闽乙线	10千伏	600	54	0.09			0.0855	8417.52	8417.52	未进入负 面清单	否	无	-0.031830239
885	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新海乙线	10千伏	600	236	0.3933333			0.373666667	5265.28	5265.28	未进入负 面清单	否	无	0.146572104
886	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城变	新丰乙线	10千伏	600	165	0.275			0.26125	6495	6495	未进入负 面清单	否	无	-0.048295455
887	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平变	安杨甲线	10千伏	440	51	0.1159091			0.110113636	5975.4	5975.4	未进入负 面清单	否	无	0.297082228

2025年二季度10千伏配变可开放容量信息对外公示												
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
					(kVA)							
1	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变135水源线	水源七队新台	400	67.41	130	130	未进入负面清单	否	无	
2	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变232和平线	向阳水果台	200	18.82	162	162	未进入负面清单	否	无	
3	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变232和平线	汤尔二队	50	79.05	10	10	未进入负面清单	否	无	
4	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变232和平线	和平五组	200	6.43	187	187	未进入负面清单	否	无	
5	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变031苇峪线	椴木沟一队	100	23.31	77	77	未进入负面清单	否	无	
6	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变031苇峪线	西苇三队	400	29.24	283	283	未进入负面清单	否	无	
7	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变031苇峪线	农场一队	100	13.18	87	87	未进入负面清单	否	无	

8	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	西苇一队	200	23.04	154	154	未进入 负面	否	无	
9	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	魏塘西台	400	39.49	242	242	未进入 负面	否	无	
10	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	大弓三五 队	315	55.81	139	139	未进入 负面	否	无	
11	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	大弓五号 照明	315	14.51	269	269	未进入 负面	否	无	
12	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	大弓一队	200	59.16	82	82	未进入 负面	否	无	
13	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	李家一队	315	43.77	177	177	未进入 负面	否	无	
14	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	10kV鲍家 线5八二 支3阎五 支4#八家 组杆上	100	51.54	48	48	未进入 负面	否	无	
15	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	李家二组	400	38.38	246	246	未进入 负面	否	无	
16	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	丝瓜大队	400	50.21	199	199	未进入 负面	否	无	

17	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	外房北台	315	60.43	125	125	未进入 负面	否	无	
18	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	外房五小 工业台	400	24.05	304	304	未进入 负面	否	无	
19	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	北万五队	400	79.38	82	82	未进入 负面	否	无	
20	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	青石岭四 队	200	79.03	42	42	未进入 负面	否	无	
21	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	汤家二队	315	20.33	251	251	未进入 负面	否	无	
22	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	官屯四组 变压器	200	23.72	153	153	未进入 负面	否	无	
23	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10千伏五 堪线实验 小学箱变 101#变压 器实验小	500	35.97	320	320	未进入 负面	否	无	
24	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10千伏五 堪线群益 二期1#箱 变1#变压 器	630	62.92	234	234	未进入 负面	否	无	
25	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线丽华 春城1#配 变电站2#变 压器	500	15.26	424	424	未进入 负面	否	无	

26	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线丽华 春城6#配 变站1#变 压器	630	42.12	365	365	未进 入负 面	否	无	
27	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线丽华 春城5#配 变站1#变 压器	630	14.1	541	541	未进 入负 面	否	无	
28	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	三山家园 1#变压器 101出线 配电变压 器	630	13.02	548	548	未进 入负 面	否	无	
29	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	三山家园 2#变压器 101出线 配电变压 器	630	6.77	587	587	未进 入负 面	否	无	
30	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	三山家园 3#变压器 101出线 配电变压 器	630	7.95	580	580	未进 入负 面	否	无	
31	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	三山家园 4#变压器 101出线 配电变压 器	630	12.01	554	554	未进 入负 面	否	无	
32	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线54#柱 上变压器	400	28.46	286	286	未进 入负 面	否	无	
33	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	西江中台	200	67.66	65	65	未进 入负 面	否	无	
34	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	班卜二组	200	11.9	176	176	未进 入负 面	否	无	

35	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变837 后虎线	后坎前街	400	54.57	182	182	未进 入负 面	否	无	
36	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变837 后虎线	后坎西台	200	71.86	56	56	未进 入负 面	否	无	
37	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变834 后民线	西林村台	200	96.08	8	8	##	否	无	
38	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变834 后民线	后林前街	400	21.43	314	314	未进 入负 面	否	无	
39	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家六队 新台柱上 变压器	200	13.71	173	173	未进 入负 面	否	无	
40	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	松树三组	200	60.9	78	78	未进 入负 面	否	无	
41	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	松树一组	400	15.47	338	338	未进 入负 面	否	无	
42	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家十队	400	27.92	288	288	未进 入负 面	否	无	
43	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	板长三. 六组	200	64.97	70	70	未进 入负 面	否	无	

44	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	官屯二组	200	20.99	158	158	未进入 负面	否	无	
45	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	四季花城 配电室 101配电 变压器	630	44.48	350	350	未进入 负面	否	无	
46	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	四季花城 配电室 102配电 变压器	630	67.28	206	206	未进入 负面	否	无	
47	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	松树四组	200	12.34	175	175	未进入 负面	否	无	
48	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	官屯一组	200	15.8	168	168	未进入 负面	否	无	
49	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	东拉西街	200	79.8	40	40	未进入 负面	否	无	
50	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	前松二三 组	200	43.43	113	113	未进入 负面	否	无	
51	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	姚家四队 新台	400	39.54	242	242	未进入 负面	否	无	
52	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	松树二组	400	22.99	308	308	未进入 负面	否	无	

53	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	松树五组	200	27.46	145	145	未进入 负面	否	无	
54	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	铁路小区 居民楼17 号楼箱变 配电变压 器	500	13.71	431	431	未进入 负面	否	无	
55	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	厢房村六 组变压器	100	41.16	59	59	未进入 负面	否	无	
56	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	厢房七组 变压器	100	16.52	83	83	未进入 负面	否	无	
57	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	周屯六队	100	84.23	16	16	未进入 负面	否	无	
58	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线东值分 33#东植 大队台柱 上变	200	15.56	169	169	未进入 负面	否	无	
59	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线东值分 植棉支5# 东植一队 台柱上变	200	16.99	166	166	未进入 负面	否	无	
60	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线永安分 21左2#永 安街内南 台柱上变	200	12.31	175	175	未进入 负面	否	无	
61	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	东两大队	400	16.64	333	333	未进入 负面	否	无	

62	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	西田西山 台	200	43.37	113	113	未进入 负面	否	无	
63	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	大房石砬 山台	200	18.83	162	162	未进入 负面	否	无	
64	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	太平庄大 队台	400	39.37	243	243	未进入 负面	否	无	
65	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	田庄台大 桥水源地 台	200	10.07	180	180	未进入 负面	否	无	
66	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子六队 新台区	100	46.93	53	53	未进入 负面	否	无	
67	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	新桥城1# 箱式变电 站101变 压器间隔 配电室	400	11.5	354	354	未进入 负面	否	无	
68	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	新桥城1# 箱式变电 站102变 压器间隔 配电室	400	10	360	360	未进入 负面	否	无	
69	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	新桥城2# 箱式变电 站101变 压器间隔 配电室	500	15.28	424	424	未进入 负面	否	无	
70	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	新桥城2# 箱式变电 站102变 压器间隔 配电室	500	13.15	434	434	未进入 负面	否	无	

71	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期1#箱 式变电站 101变压 器间隔配	400	62.74	149	149	未进入 负面	否	无	
72	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期1#箱 式变电站 102变压 器间隔配	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
73	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	新桥城3# 箱式变电 站101变 压器间隔 配电变压	400	13.52	346	346	未进入 负面	否	无	
74	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	新桥城3# 箱式变电 站102变 压器间隔 配电变压	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
75	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期2#箱 式变电站 101变压 器间隔配	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
76	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期2#箱 式变电站 102变压 器间隔配	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
77	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期3#箱 式变电站 101变压 器间隔配	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
78	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期3#箱 式变电站 102变压 器间隔配	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
79	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期4#箱 式变电站 101变压 器间隔配	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	

80	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 4期4#箱 式变电站 102变压 器间隔配	500	0	500	500	未进 入负 面	否	无	
81	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	后百三队	200	14.49	171	171	未进 入负 面	否	无	
82	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	吉安大队	400	20.42	318	318	未进 入负 面	否	无	
83	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	上土台六 队	400	37.63	249	249	未进 入负 面	否	无	
84	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	太平堡北 台	400	39.92	240	240	未进 入负 面	否	无	
85	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	刘家二队 柱上变	400	29.41	282	282	未进 入负 面	否	无	
86	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	刘家四队	400	28.91	284	284	未进 入负 面	否	无	
87	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	白家南台 区	400	36.56	254	254	未进 入负 面	否	无	
88	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家二队 柱上变	400	26.01	296	296	未进 入负 面	否	无	

89	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	李家大队 柱上变	400	35.69	257	257	未进 入负 面	否	无	
90	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎五 队	400	90.55	38	38	##	否	无	
91	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	后铺东台	400	33.75	265	265	未进 入负 面	否	无	
92	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	连三六七 队	400	36.16	255	255	未进 入负 面	否	无	
93	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	连三八九 队	400	22.28	311	311	未进 入负 面	否	无	
94	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	董家西部 二台	400	89.98	40	40	未进 入负 面	否	无	
95	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中八队	400	38.28	247	247	未进 入负 面	否	无	
96	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	姚家二队	400	100.00	0	0	##	否	无	
97	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	东风社区 五台	400	25.05	300	300	未进 入负 面	否	无	

98	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	东风社区 七台	400	26.57	294	294	未进入 负面	否	无	
99	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	上土台大 队	400	25.64	297	297	未进入 负面	否	无	
100	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	上土台四 队	400	53.96	184	184	未进入 负面	否	无	
101	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	高家大队	400	28.61	286	286	未进入 负面	否	无	
102	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	高家四队 新台	400	31.57	274	274	未进入 负面	否	无	
103	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	前高坎大 队台	400	30.43	278	278	未进入 负面	否	无	
104	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	东风社区 三台	400	22.59	310	310	未进入 负面	否	无	
105	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	党家二七 队	400	71.55	114	114	未进入 负面	否	无	
106	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	党家四队 新台	400	33.45	266	266	未进入 负面	否	无	

107	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家六队	400	39.77	241	241	未进 入负 面	否	无	
108	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家七队	400	15.58	338	338	未进 入负 面	否	无	
109	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	新农二队	400	100.00	0	0	##	否	无	
110	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	后仙四队	400	16.02	336	336	未进 入负 面	否	无	
111	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	上仙七队	200	39.39	121	121	未进 入负 面	否	无	
112	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙大队	200	49.46	101	101	未进 入负 面	否	无	
113	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百一队	315	24.93	236	236	未进 入负 面	否	无	
114	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙四队	50	14.05	43	43	未进 入负 面	否	无	
115	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙六队	50	14.96	43	43	未进 入负 面	否	无	

116	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙九队	50	67.03	16	16	未进入 负面	否	无	
117	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙十一 队	50	76.41	12	12	未进入 负面	否	无	
118	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	后仙一队	50	71	15	15	未进入 负面	否	无	
119	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	曹官新台	400	12.89	348	348	未进入 负面	否	无	
120	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	后仙二队	50	66.65	17	17	未进入 负面	否	无	
121	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	上仙六队	50	11.8	44	44	未进入 负面	否	无	
122	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	徐家西台	100	34.22	66	66	未进入 负面	否	无	
123	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	徐屯楼区	315	33.74	209	209	未进入 负面	否	无	
124	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	徐家照明	400	32.27	271	271	未进入 负面	否	无	

125	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	后会五队	200	19.21	162	162	未进入 负面	否	无	
126	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变916 三张线	pms_枣岭 三队	100	65.15	35	35	未进入 负面	否	无	
127	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变916 三张线	三元变 916三张 线枣岭二 队	315	12.54	275	275	未进入 负面	否	无	
128	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	西田大队	315	39.94	189	189	未进入 负面	否	无	
129	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会十队	200	40.28	119	119	未进入 负面	否	无	
130	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	后百照明 台	315	52.87	148	148	未进入 负面	否	无	
131	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头六队 台区	400	14.88	340	340	未进入 负面	否	无	
132	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子二、 十二队台	400	35.16	259	259	未进入 负面	否	无	
133	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子大队	200	35.84	128	128	未进入 负面	否	无	

134	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子六、 九队	315	41.07	186	186	未进 入负 面	否	无	
135	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头四队 台区	200	15.15	170	170	未进 入负 面	否	无	
136	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头村三 队台区	400	14.66	341	341	未进 入负 面	否	无	
137	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子八队	315	63.84	114	114	未进 入负 面	否	无	
138	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	腰屯西台	200	100.00	0	0	##	否	无	
139	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	石佛北台	400	13.77	345	345	未进 入负 面	否	无	
140	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	后头四队	100	100.00	0	0	##	否	无	
141	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	巨宝二台	200	46.38	107	107	未进 入负 面	否	无	
142	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	高庄楼台	315	14.39	270	270	未进 入负 面	否	无	

143	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	腰屯东街 二	315	58.86	130	130	未进 入负 面	否	无	
144	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前进四队	400	15.17	339	339	未进 入负 面	否	无	
145	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	建立五台	200	96.55	7	7	##	否	无	
146	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前会大队 台区	315	50.33	156	156	未进 入负 面	否	无	
147	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道六队 台区	400	23.2	307	307	未进 入负 面	否	无	
148	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	吴连村照 明台区	315	65.64	108	108	未进 入负 面	否	无	
149	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	长屯后街 一	400	43.55	226	226	未进 入负 面	否	无	
150	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	西卜大队 一	400	96.17	15	15	##	否	无	
151	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	王围二队	200	64.12	72	72	未进 入负 面	否	无	

152	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	王围一队	100	62.85	37	37	未进入 负面	否	无	
153	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曹家二队 台区	200	15.77	168	168	未进入 负面	否	无	
154	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	王相三· 六队台区	100	64.57	35	35	未进入 负面	否	无	
155	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	王围四队	200	52.98	94	94	未进入 负面	否	无	
156	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	建立一号 台	315	36.88	199	199	未进入 负面	否	无	
157	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	王相二队 台区	200	37.73	125	125	未进入 负面	否	无	
158	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	王相五队 台区	200	75.44	49	49	未进入 负面	否	无	
159	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曾屯四队 台区	200	93.66	13	13	##	否	无	
160	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	建立二号 台	315	38.19	195	195	未进入 负面	否	无	

161	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	孔家中街 台区	400	21.42	314	314	未 进 入 负 面	否	无	
162	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	孔家大队 台区	400	100.00	0	0	##	否	无	
163	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	东升大队 台区	400	43.82	225	225	未 进 入 负 面	否	无	
164	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新东五六 队	315	61.36	122	122	未 进 入 负 面	否	无	
165	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子六队	200	70	60	60	未 进 入 负 面	否	无	
166	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	杨屯村台 区	315	45.07	173	173	未 进 入 负 面	否	无	
167	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道一队 台区	200	42.87	114	114	未 进 入 负 面	否	无	
168	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	营口市住 宅建设有 限公司家 属楼台	200	17.17	166	166	未 进 入 负 面	否	无	
169	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	李屯西台 区	315	61.19	122	122	未 进 入 负 面	否	无	

170	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	地税小区 台	400	15.98	336	336	未进入 负面	否	无	
171	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子五队	400	34.45	262	262	未进入 负面	否	无	
172	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子一队	100	35.88	64	64	未进入 负面	否	无	
173	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子七队	315	35.49	203	203	未进入 负面	否	无	
174	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	莲花大队	400	37.66	249	249	未进入 负面	否	无	
175	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	张岗二号 台	315	14.77	268	268	未进入 负面	否	无	
176	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	张岗二号	200	61.21	78	78	未进入 负面	否	无	
177	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	黑鱼村照 明	200	23.28	153	153	未进入 负面	否	无	
178	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变648 青镁甲线	黄大二十 四队水利	100	12.16	88	88	未进入 负面	否	无	

179	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	北营南台	400	47.98	208	208	未进入 负面	否	无	
180	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变648 青镁甲线	黄大中台	100	43.18	57	57	未进入 负面	否	无	
181	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变648 青镁甲线	黄大东台	400	2.62	390	390	未进入 负面	否	无	
182	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	北坊五小 工业西	200	58.53	83	83	未进入 负面	否	无	
183	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变648 青镁甲线	金桥变 648青镁 甲线金屯 一队	125	62.09	47	47	未进入 负面	否	无	
184	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	牛屯新台	200	24.01	152	152	未进入 负面	否	无	
185	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变017 刘园线	万腾小区 照明	200	22.44	155	155	未进入 负面	否	无	
186	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	博洛铺街 内台区	400	84.33	63	63	未进入 负面	否	无	
187	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10千伏石 南线四季 花城三期 3#箱变2# 变压器	630	56.71	273	273	未进入 负面	否	无	

188	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10千伏石 南线四季 花城三期 4#箱变2# 变压器	630	65.42	218	218	未进入 负面	否	无	
189	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10千伏石 南线四季 花城三期 5#箱变1# 变压器	630	28.2	452	452	未进入 负面	否	无	
190	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10千伏石 南线四季 花城三期 5#箱变2# 变压器	630	21.82	493	493	未进入 负面	否	无	
191	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10千伏石 南线四季 花城6#箱 变2#变压 器	630	76.36	149	149	未进入 负面	否	无	
192	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	利英佳园 小区箱式 变电站1# 变压器间 间隔中变	500	15.2	424	424	未进入 负面	否	无	
193	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	鲍家新立 街	200	46.3	107	107	未进入 负面	否	无	
194	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	建一村一 组变压器	400	23.05	308	308	未进入 负面	否	无	
195	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	后刘东台	400	47.95	208	208	未进入 负面	否	无	
196	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	10kV鲍家 线5八二 支4#八家 二队柱上 变	100	10.69	89	89	未进入 负面	否	无	

197	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	闫家一队	315	76.03	76	76	未进入 负面	否	无	
198	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	建一村一 组二号台	400	33.84	265	265	未进入 负面	否	无	
199	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	闫家三组	400	33.48	266	266	未进入 负面	否	无	
200	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	八家三队	400	39.76	241	241	未进入 负面	否	无	
201	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	立志村八 队	400	24.4	302	302	未进入 负面	否	无	
202	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	碾房二三 队,二队 加工厂	200	15.54	169	169	未进入 负面	否	无	
203	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	碾房五队	200	13.65	173	173	未进入 负面	否	无	
204	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	青城大队	400	55.48	178	178	未进入 负面	否	无	
205	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	青城三队	400	51.78	193	193	未进入 负面	否	无	

206	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	西古五队	400	48.18	207	207	未进入 负面	否	无	
207	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	赵家一队	200	40.06	120	120	未进入 负面	否	无	
208	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	沟沿二七 队	400	40.74	237	237	未进入 负面	否	无	
209	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	后刘大队	400	41.09	236	236	未进入 负面	否	无	
210	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	松坨村台	400	23.06	308	308	未进入 负面	否	无	
211	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	立志六队	400	28.4	286	286	未进入 负面	否	无	
212	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	立志七队	400	23.58	306	306	未进入 负面	否	无	
213	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	未家二队 灯	400	57.5	170	170	未进入 负面	否	无	
214	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	新风一. 二队	400	31.84	273	273	未进入 负面	否	无	

215	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	新风四. 五队	400	35.59	258	258	未进 入负 面	否	无	
216	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	厢房四五 组变压器	200	29.47	141	141	未进 入负 面	否	无	
217	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	阎家六队	400	28.04	288	288	未进 入负 面	否	无	
218	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	建一村三 组	200	67.64	65	65	未进 入负 面	否	无	
219	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	官屯五组 变压器	200	63.41	73	73	未进 入负 面	否	无	
220	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	沟沿新村 箱式变电 站2#变压 器	500	11.21	444	444	未进 入负 面	否	无	
221	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	秘子村二 组变压器	200	11.99	176	176	未进 入负 面	否	无	
222	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	盖家村商 贸路台	200	13.8	172	172	未进 入负 面	否	无	
223	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线大沟五 六队	160	14.06	138	138	未进 入负 面	否	无	

224	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线前沟大 队	400	13.21	347	347	未进 入负 面	否	无	
225	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	秘子三组 变压器	200	16.45	167	167	未进 入负 面	否	无	
226	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线前沟五 六队	400	11.59	354	354	未进 入负 面	否	无	
227	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	盖家四七 队	400	33.21	267	267	未进 入负 面	否	无	
228	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源七队	400	58.72	165	165	未进 入负 面	否	无	
229	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志三队	400	10.34	359	359	未进 入负 面	否	无	
230	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	邢家三队	400	35.66	257	257	未进 入负 面	否	无	
231	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	工农二队	400	49.28	203	203	未进 入负 面	否	无	
232	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	玉龙村四 五组变压 器	200	36.31	127	127	未进 入负 面	否	无	

233	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	工农一队	400	38.92	244	244	未进入 负面	否	无	
234	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	群力三队	400	27.33	291	291	未进入 负面	否	无	
235	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	玉龙村二 三组变压 器	200	59.13	82	82	未进入 负面	否	无	
236	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	鲤鱼七队	400	15.21	339	339	未进入 负面	否	无	
237	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	李大西台	200	23.23	154	154	未进入 负面	否	无	
238	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	玉龙村七 八组变压 器	200	17.37	165	165	未进入 负面	否	无	
239	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	建一村七 八组	400	20.66	317	317	未进入 负面	否	无	
240	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	路公二组	200	25.19	150	150	未进入 负面	否	无	
241	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	松坨一组	200	17.19	166	166	未进入 负面	否	无	

242	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	闫卜村	200	17.8	164	164	未进入 负面	否	无	
243	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家二队 新台	200	53.36	93	93	未进入 负面	否	无	
244	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	怡丰城1# 箱变101 出线间隔 配电变压 器	500	26.59	367	367	未进入 负面	否	无	
245	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	怡丰城2# 箱变101 出线间隔 配电变压 器	500	22.3	389	389	未进入 负面	否	无	
246	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	怡丰城3# 箱变101 出线间隔 配电变压 器	500	24.68	377	377	未进入 负面	否	无	
247	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	刘家一队	200	11.17	178	178	未进入 负面	否	无	
248	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	北营二八 队	400	43.41	226	226	未进入 负面	否	无	
249	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	石佛二号	400	17.59	330	330	未进入 负面	否	无	
250	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	石佛农民 新村	400	9.09	364	364	未进入 负面	否	无	

251	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	石佛四号	400	19.9	320	320	未进 入负 面	否	无	
252	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	大弓六七 队	400	57.27	171	171	未进 入负 面	否	无	
253	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	魏家塘照 明台	400	27.59	290	290	未进 入负 面	否	无	
254	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	魏塘北台	400	38.87	245	245	未进 入负 面	否	无	
255	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	郝家大队	400	17.09	332	332	未进 入负 面	否	无	
256	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	郝家二号	400	24.46	302	302	未进 入负 面	否	无	
257	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	红峰村五 队	200	100.00	0	0	##	否	无	
258	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	下仙六队	200	56.37	87	87	未进 入负 面	否	无	
259	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	红峰村一 队	200	49.1	102	102	未进 入负 面	否	无	

260	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	红峰村三 队	200	35.98	128	128	未进入 负面	否	无	
261	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	后仙大队	200	52.48	95	95	未进入 负面	否	无	
262	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	土城大队	200	68.03	64	64	未进入 负面	否	无	
263	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	土城四队	200	14.24	172	172	未进入 负面	否	无	
264	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	下仙七队	400	43.21	227	227	未进入 负面	否	无	
265	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	下仙五队	200	16.93	166	166	未进入 负面	否	无	
266	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	下仙一二 队	200	13.95	172	172	未进入 负面	否	无	
267	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	pms_曹官 西台	400	59.64	161	161	未进入 负面	否	无	
268	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	二中台	200	32.26	135	135	未进入 负面	否	无	

269	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变915 三镁线	三元变 916三张 线腰屯三 队	200	37.27	125	125	未进 入负 面	否	无	
270	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	东江四队	400	18.34	327	327	未进 入负 面	否	无	
271	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	和平大队	200	12.15	176	176	未进 入负 面	否	无	
272	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	东江一队	400	17.45	330	330	未进 入负 面	否	无	
273	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百二队	400	13.26	347	347	未进 入负 面	否	无	
274	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	和平三四 组	200	12.88	174	174	未进 入负 面	否	无	
275	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	南楼变 936示镁 线后百五 队	200	15.77	168	168	未进 入负 面	否	无	
276	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	徐家东台	400	29.83	281	281	未进 入负 面	否	无	
277	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	和平一二 队	200	62.01	76	76	未进 入负 面	否	无	

278	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	虎皮四队	200	7.44	185	185	未进 入负 面	否	无	
279	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	虎皮五组	200	14.47	171	171	未进 入负 面	否	无	
280	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	汤尔沟一 队	200	51.82	96	96	未进 入负 面	否	无	
281	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	汤尔七八 队	200	65.45	69	69	未进 入负 面	否	无	
282	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	汤尔五六 队	200	13.74	173	173	未进 入负 面	否	无	
283	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	北汤二队	400	15.51	338	338	未进 入负 面	否	无	
284	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	三家子村	400	14.54	342	342	未进 入负 面	否	无	
285	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	先锋一队	200	42.32	115	115	未进 入负 面	否	无	
286	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	东苇村	400	32.98	268	268	未进 入负 面	否	无	

287	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	前三元一 二队台	400	22.59	310	310	未进入 负面	否	无	
288	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	向阳大队	400	46.44	214	214	未进入 负面	否	无	
289	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	前三元七 八队台	400	20.92	316	316	未进入 负面	否	无	
290	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	向阳六七 队	200	72.38	55	55	未进入 负面	否	无	
291	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变034 佳诚线	北汤池四 队台	400	26.66	293	293	未进入 负面	否	无	
292	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	向阳二队	50	37.87	31	31	未进入 负面	否	无	
293	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	下汤池五 队	400	35.69	257	257	未进入 负面	否	无	
294	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	向阳一队	200	49.51	101	101	未进入 负面	否	无	
295	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	北三元四 队	400	20.33	319	319	未进入 负面	否	无	

296	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	四道一三 队	200	26.37	147	147	未进 入负 面	否	无	
297	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	吕王二队	200	63.83	72	72	未进 入负 面	否	无	
298	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	永进六队	200	13.67	173	173	未进 入负 面	否	无	
299	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	白家五七 队	200	8.21	184	184	未进 入负 面	否	无	
300	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	王相新台	200	55.26	89	89	未进 入负 面	否	无	
301	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曹家五队	200	46.24	108	108	未进 入负 面	否	无	
302	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	前高坎大 队新台1 号	200	21.13	158	158	未进 入负 面	否	无	
303	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	五道五八 队	200	48.02	104	104	未进 入负 面	否	无	
304	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	分水散户	400	11.4	354	354	未进 入负 面	否	无	

305	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	分水一队	400	13.92	344	344	未进入 负面	否	无	
306	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	虎庄三村	315	68.74	98	98	未进入 负面	否	无	
307	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	三村东街	400	38.58	246	246	未进入 负面	否	无	
308	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	三村三四 队	400	27.53	290	290	未进入 负面	否	无	
309	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	三道岭村	400	9.35	363	363	未进入 负面	否	无	
310	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	三道岭前 街	400	56.91	172	172	未进入 负面	否	无	
311	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	虎庄四村 前街	400	54.78	181	181	未进入 负面	否	无	
312	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变834 后民线	后坎后街	400	30.37	279	279	未进入 负面	否	无	
313	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变836 开发线	王庄台	400	44.09	224	224	未进入 负面	否	无	

314	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	柳家西台	315	19.41	254	254	未进入 负面	否	无	
315	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	石桥村台	400	36.37	255	255	未进入 负面	否	无	
316	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	文甲后街	400	13.38	346	346	未进入 负面	否	无	
317	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	文甲前街 台	315	46.49	169	169	未进入 负面	否	无	
318	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	交干东街 台	400	57.29	171	171	未进入 负面	否	无	
319	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	前寨一队	400	28.13	287	287	未进入 负面	否	无	
320	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 东1#箱 101变压 器间隔配 电室压 电室压 电室压	400	37.4	250	250	未进入 负面	否	无	
321	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 东1#箱 102变压 器间隔配 电室压 电室压 电室压	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
322	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头一队 台区	400	32.11	272	272	未进入 负面	否	无	

323	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	旗口变 532二道 线前头二 队，旗口 中心小学	200	37.44	125	125	未进 入负 面	否	无	
324	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前二六队	400	100.00	0	0	##	否	无	
325	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 东2#箱 101变压 器间隔配 电室	500	34.84	326	326	未进 入负 面	否	无	
326	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 东2#箱 102变压 器间隔配 电室	500	0	500	500	未进 入负 面	否	无	
327	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	孔家前街 台区	400	50.95	196	196	未进 入负 面	否	无	
328	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	张家一队	200	11.52	177	177	未进 入负 面	否	无	
329	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会一队	400	57.71	169	169	未进 入负 面	否	无	
330	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开二队	400	13.7	345	345	未进 入负 面	否	无	
331	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	甸子寨三 队	200	28.03	144	144	未进 入负 面	否	无	

332	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	莲花三队	400	32.57	270	270	未进入 负面	否	无	
333	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	甸子寨四 队	200	17.66	165	165	未进入 负面	否	无	
334	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	甸子寨五 队	200	55.98	88	88	未进入 负面	否	无	
335	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	青寨南方 塘二队	400	8.16	367	367	未进入 负面	否	无	
336	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	青寨七队	200	13.85	172	172	未进入 负面	否	无	
337	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	三道岭大 队	200	22.34	155	155	未进入 负面	否	无	
338	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	三道岭一 队	200	35.7	129	129	未进入 负面	否	无	
339	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	三道岭五 队	200	14.08	172	172	未进入 负面	否	无	
340	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	代家大队	400	20.48	318	318	未进入 负面	否	无	

341	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	东金六队	200	11.91	176	176	未进入 负面	否	无	
342	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	獐獐大队	400	34.37	263	263	未进入 负面	否	无	
343	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	吕王五 队，乡政 府敬老院	200	46.3	107	107	未进入 负面	否	无	
344	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区7#箱 变101变 压器配 电	400	15.25	339	339	未进入 负面	否	无	
345	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区7#箱 变102变 压器配 电	400	14.3	343	343	未进入 负面	否	无	
346	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变007 工业线	官屯村大 队	250	13.57	216	216	未进入 负面	否	无	
347	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	旺源线 03#柱上 变压器	100	11.66	88	88	未进入 负面	否	无	
348	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线25#朝 阳小区箱 变出线间 隔101配	630	52.25	301	301	未进入 负面	否	无	
349	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线25#朝 阳小区箱 变出线间 隔102配	500	12.18	439	439	未进入 负面	否	无	

350	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线28左11 左6#七星 广场箱变 出线间隔	400	34.02	264	264	未进入 负面	否	无	
351	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线28左15 右5#水利 花园小区 箱变出线 间隔	400	62.81	149	149	未进入 负面	否	无	
352	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线28左 17#千禧 园小区箱 变出线间 隔	500	29.46	353	353	未进入 负面	否	无	
353	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线31右8# 希望小区 箱变出线 间隔101	500	25.33	373	373	未进入 负面	否	无	
354	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变916 三张线	枣岭三队 新台	200	20.49	159	159	未进入 负面	否	无	
355	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线13左3# 红卫小区 1#箱变出 线间隔	315	10.59	282	282	未进入 负面	否	无	
356	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线18#兴 雅居小区 箱变出线 间隔102	630	31.7	430	430	未进入 负面	否	无	
357	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线24#百 货小区箱 变出线间 隔101配	630	15.19	534	534	未进入 负面	否	无	
358	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV石北 线24#中 辰二号箱 变出线间 隔102配	630	35.32	407	407	未进入 负面	否	无	

359	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线37#文 翠小区1# 箱变出线 间隔101	500	22.18	389	389	未进入 负面	否	无	
360	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线37#文 翠小区1# 箱变出线 间隔102	400	12.28	351	351	未进入 负面	否	无	
361	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线42#文 体小区1# 箱变出线 间隔101	400	36.12	256	256	未进入 负面	否	无	
362	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线42#文 体小区1# 箱变出线 间隔102	400	12.24	351	351	未进入 负面	否	无	
363	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	成龙小区 箱变出线 间隔101 配电变压器	400	10.15	359	359	未进入 负面	否	无	
364	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线八一支 5右1#税 务小区1# 箱变出线	500	16.81	416	416	未进入 负面	否	无	
365	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线八一支 5右1#税 务小区1# 箱变出线	500	28.01	360	360	未进入 负面	否	无	
366	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	联建小区 箱式变 电站2#配 电变压器	500	33.3	334	334	未进入 负面	否	无	
367	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	幸福家园 小区1#箱 式变 电站1#配 电变压器	400	11.3	355	355	未进入 负面	否	无	

368	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	幸福家园 小区1#箱 式变电站 2#配电变 压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
369	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	幸福家园 小区2#箱 式变电站 1#配电变 压器	400	38.21	247	247	未进入 负面	否	无	
370	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	怡丰家园 小区箱式 变电站1# 配电变压 器	400	25.27	299	299	未进入 负面	否	无	
371	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	怡丰家园 小区箱式 变电站2# 配电变压 器	400	23.45	306	306	未进入 负面	否	无	
372	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家大队	315	32.64	212	212	未进入 负面	否	无	
373	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变834 后民线	腰林大队 后街	400	19.36	323	323	未进入 负面	否	无	
374	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 018铁岭线	金龙御景 A区3号箱 变1号变 压器	630	15.22	534	534	未进入 负面	否	无	
375	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变837 博洛线	二道二队 台	315	17.15	261	261	未进入 负面	否	无	
376	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	大石桥66 千伏变电 站521石 牛线金圃 小区配变	250	26.53	184	184	未进入 负面	否	无	

377	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	福之源小 区2#箱变 2#变压器	500	14.2	429	429	未进入 负面	否	无	
378	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 B区2#箱 式变电站 2#变压器	500	52.31	238	238	未进入 负面	否	无	
379	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	先锋二队	100	60.41	40	40	未进入 负面	否	无	
380	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线3#胜利 小区1#箱 变出线间 间隔101配	400	30.73	277	277	未进入 负面	否	无	
381	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线3#胜利 小区2#箱 变出线间 间隔102配	500	100.00	0	0	##	否	无	
382	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线10右5# 欧洲城配 电站出线 间隔101	500	37.46	313	313	未进入 负面	否	无	
383	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线10右5# 欧洲城配 电站出线 间隔102	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
384	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线10右5# 自来水小 区1#出线 间隔102	1000	70.6	294	294	未进入 负面	否	无	
385	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线59#安 兴家园小 区箱变出 线间隔	630	28.91	448	448	未进入 负面	否	无	

386	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线42左1# 龙兴小区 箱变出线 间隔101	500	13.27	434	434	未进 入负 面	否	无	
387	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV石博 线21#金 辉丽园小 区箱变出 线间隔	630	46.77	335	335	未进 入负 面	否	无	
388	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV石博 线21#金 辉丽园小 区箱变出 线间隔	630	31.47	432	432	未进 入负 面	否	无	
389	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV石博 线30右1# 金辉小区 箱变出线 间隔102	500	38.78	306	306	未进 入负 面	否	无	
390	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV石博 线35#镁 都小区箱 变出线间 隔101和	400	33.71	265	265	未进 入负 面	否	无	
391	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV石博 线35#镁 都小区箱 变出线间 隔102和	400	38.91	244	244	未进 入负 面	否	无	
392	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线40#财 政小区箱 变出线间 隔102和	800	55.46	356	356	未进 入负 面	否	无	
393	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV石博 线30右1# 金辉小区 箱变出线 间隔102	500	32.66	337	337	未进 入负 面	否	无	
394	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV石博 线29#文 荟小区箱 变出线间 隔102和	630	15.34	533	533	未进 入负 面	否	无	

395	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10千伏石 北线山水 居1#箱变 2#变压器	630	38.3	389	389	未进入 负面	否	无	
396	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	10千伏石 牛线圣益 园1#箱变 2#变压器	630	68.2	200	200	未进入 负面	否	无	
397	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	10千伏石 牛线30左 25左2圣 益园2#箱 变1#变	630	41.4	369	369	未进入 负面	否	无	
398	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	建一西街 变压器	400	75.9	96	96	未进入 负面	否	无	
399	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 2期1#变 压器	630	12.05	554	554	未进入 负面	否	无	
400	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 2期2#变 压器	500	12.06	440	440	未进入 负面	否	无	
401	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 2期3#变 压器	630	13.05	548	548	未进入 负面	否	无	
402	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 2期4#变 压器	500	15.16	424	424	未进入 负面	否	无	
403	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志三队 新台	400	40.83	237	237	未进入 负面	否	无	

404	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	金龙御景 B区1号箱 变1号变 压器	630	15.23	534	534	未进 入负 面	否	无	
405	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	金龙御景 B区2号箱 变1号变 压器	500	15.36	423	423	未进 入负 面	否	无	
406	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	金龙御景 B区3号箱 变1号变 压器	400	16	336	336	未进 入负 面	否	无	
407	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	青天西台 新台	400	24.98	300	300	未进 入负 面	否	无	
408	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	青天东台 新台	200	67.22	66	66	未进 入负 面	否	无	
409	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林三四 队新台	200	71.11	58	58	未进 入负 面	否	无	
410	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	八家二组 新台	200	25.74	149	149	未进 入负 面	否	无	
411	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	八家四队 新台	315	21.57	247	247	未进 入负 面	否	无	
412	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	后刘西台 新台	200	26.82	146	146	未进 入负 面	否	无	

413	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林一队 新台	200	64.97	70	70	未进入 负面	否	无	
414	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	东古五队 新台	200	51.78	96	96	未进入 负面	否	无	
415	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	金龙御景 A区1号箱 变2号变 压器	630	15.42	533	533	未进入 负面	否	无	
416	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	金龙御景 A区2号箱 变2号变 压器	630	46.61	336	336	未进入 负面	否	无	
417	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	金龙御景 A区4号箱 变2号变 压器	400	56.4	174	174	未进入 负面	否	无	
418	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变335 同兴线	丰华颐和 村1号箱 变2号变 压器	630	47.8	329	329	未进入 负面	否	无	
419	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变335 同兴线	丰华颐和 村2号箱 变2号变 压器	630	15.39	533	533	未进入 负面	否	无	
420	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变335 同兴线	丰华颐和 村3号箱 变2号变 压器	630	30.18	440	440	未进入 负面	否	无	
421	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变834 后民线	腰林前街	200	20.84	158	158	未进入 负面	否	无	

422	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变913 南三线	百三队	100	56.55	43	43	未进入 负面	否	无	
423	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	新兴社 区,	315	14.73	269	269	未进入 负面	否	无	
424	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	汤尔专业 队	80	10.38	72	72	未进入 负面	否	无	
425	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	先锋大队	100	40.56	59	59	未进入 负面	否	无	
426	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	先锋四五 队	80	100.00	0	0	##	否	无	
427	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变335 同兴线	丰华颐和 村4号箱 变2号变 压器	630	15.27	534	534	未进入 负面	否	无	
428	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变335 同兴线	丰华颐和 村4号箱 变1号变 压器	630	21.95	492	492	未进入 负面	否	无	
429	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变685 旺都线	富云花都 1号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	630	10.18	566	566	未进入 负面	否	无	
430	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变685 旺都线	富云花都 2号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	400	15.41	338	338	未进入 负面	否	无	

431	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变685 旺都线	富云花都 3号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	630	12.21	553	553	未进入 负面	否	无	
432	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林一队 贾家街台	400	15.14	339	339	未进入 负面	否	无	
433	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变685 旺都线	富云花都 4号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	500	12.32	438	438	未进入 负面	否	无	
434	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变685 旺都线	富云花都 5号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	500	15.29	424	424	未进入 负面	否	无	
435	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿幸福 里1号箱 变2号变 压器间隔 配电变压 器	400	15.55	338	338	未进入 负面	否	无	
436	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿幸福 里2号箱 变2号变 压器间隔 配电变压 器	400	15.65	337	337	未进入 负面	否	无	
437	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿幸福 里3号箱 变2号变 压器间隔 配电变压 器	500	11.27	444	444	未进入 负面	否	无	
438	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	柳家南街	100	45.44	55	55	未进入 负面	否	无	
439	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家十队	200	19.77	160	160	未进入 负面	否	无	

440	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	腰屯一队	400	27.09	292	292	未进入 负面	否	无	
441	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家二队	200	27.54	145	145	未进入 负面	否	无	
442	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家三队	200	18.65	163	163	未进入 负面	否	无	
443	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家四队	200	31.73	137	137	未进入 负面	否	无	
444	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	青石岭三 队	200	51.39	97	97	未进入 负面	否	无	
445	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	青石岭一 队	200	29.54	141	141	未进入 负面	否	无	
446	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	汤家三队	200	23.38	153	153	未进入 负面	否	无	
447	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	汤家一队	200	13.52	173	173	未进入 负面	否	无	
448	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	汤家四队	200	21.14	158	158	未进入 负面	否	无	

449	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	太公卜四 队	400	28.41	286	286	未进入 负面	否	无	
450	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线后砬山 三队	100	28.4	72	72	未进入 负面	否	无	
451	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线前砬山 一队	100	14.58	85	85	未进入 负面	否	无	
452	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变364 西园线	10kV西园 线29左9 西岳州园 线分18右 7#杆上变	100	14.79	85	85	未进入 负面	否	无	
453	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变364 西园线	10kV西园 线29左9 西岳州园 线分18# 云落北台	100	17.44	83	83	未进入 负面	否	无	
454	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	于家二队	200	18.44	163	163	未进入 负面	否	无	
455	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	道士大队	400	34.16	263	263	未进入 负面	否	无	
456	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线夏屯大 队	200	10.62	179	179	未进入 负面	否	无	
457	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	张家三队	200	13.58	173	173	未进入 负面	否	无	

458	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 519石分线	东窑南三 队台	400	17.13	331	331	未进入 负面	否	无	
459	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线前砬山 四队	200	37.62	125	125	未进入 负面	否	无	
460	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线夏屯四 队	100	16	84	84	未进入 负面	否	无	
461	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变电站	周家变134 张家线	张家五队	200	25.23	150	150	未进入 负面	否	无	
462	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线夏屯五 队	200	32.65	135	135	未进入 负面	否	无	
463	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变017 刘园线	孙菜园二 队	400	21.16	315	315	未进入 负面	否	无	
464	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变017 刘园线	夏屯二队	400	26.98	292	292	未进入 负面	否	无	
465	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变321 环城线	福兴小区	400	22.41	310	310	未进入 负面	否	无	
466	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变电站	金桥变654 开发线	李屯大队	400	33.6	266	266	未进入 负面	否	无	

467	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿西四、 七队	400	18.36	327	327	未进 入负 面	否	无	
468	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿西一队	100	100.00	0	0	##	否	无	
469	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	刘家二队	400	65.91	136	136	未进 入负 面	否	无	
470	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿东二队	400	61.94	152	152	未进 入负 面	否	无	
471	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新西一队	400	48.93	204	204	未进 入负 面	否	无	
472	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	西卜前街	400	45.49	218	218	未进 入负 面	否	无	
473	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	长屯后街 二	400	44.77	221	221	未进 入负 面	否	无	
474	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	泰和国际 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	630	21.97	492	492	未进 入负 面	否	无	
475	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房大队	400	15.8	337	337	未进 入负 面	否	无	

476	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	茶叶一队	400	10.28	359	359	未进入 负面	否	无	
477	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	茶叶六队	400	8.09	368	368	未进入 负面	否	无	
478	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	虎皮二队	50	55.14	22	22	未进入 负面	否	无	
479	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	虎皮三组	200	9.75	181	181	未进入 负面	否	无	
480	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	泰和国际 1#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	630	26.48	463	463	未进入 负面	否	无	
481	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	丛泊四队	200	58.43	83	83	未进入 负面	否	无	
482	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	马家七队	200	40.09	120	120	未进入 负面	否	无	
483	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	丛泊一二 队	200	5.32	189	189	未进入 负面	否	无	
484	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	铜匠村	200	54.26	91	91	未进入 负面	否	无	

485	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变654 开发线	李屯三队	200	24.17	152	152	未进入 负面	否	无	
486	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变654 开发线	李屯西台	315	5.88	296	296	未进入 负面	否	无	
487	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 018铁岭线	鑫和嘉园 二期1#箱 式变电站 101配电 变压器	630	12.13	554	554	未进入 负面	否	无	
488	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 018铁岭线	鑫和嘉园 二期1#箱 式变电站 102配电 变压器	630	6.8	587	587	未进入 负面	否	无	
489	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	水畔名苑 1号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	630	15.39	533	533	未进入 负面	否	无	
490	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	水畔名苑 2号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	630	15.44	533	533	未进入 负面	否	无	
491	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	水畔名苑 3号箱变1 号变压器 间隔配电 变压器	630	15.43	533	533	未进入 负面	否	无	
492	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	水畔名苑 4号箱变1 号变压器 间隔配电 变压器	315	15.84	265	265	未进入 负面	否	无	
493	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 1号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	500	10.24	449	449	未进入 负面	否	无	

494	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 2号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	500	11.23	444	444	未进 入负 面	否	无	
495	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 3号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	400	10.33	359	359	未进 入负 面	否	无	
496	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线77左1# 柱上变	400	16.35	335	335	未进 入负 面	否	无	
497	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线77左3# 柱上变	315	20.37	251	251	未进 入负 面	否	无	
498	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石门 线八一二 队	50	98.22	1	1	##	否	无	
499	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开六队	315	12.59	275	275	未进 入负 面	否	无	
500	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线八一支 5右2#军 民分2号 杆变出线	500	79.52	102	102	未进 入负 面	否	无	
501	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线19右3# 三益小区 箱变出线 间隔101	630	21.54	494	494	未进 入负 面	否	无	
502	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线9右2# 华官小区 箱变出线 间隔101	630	19.19	509	509	未进 入负 面	否	无	

503	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线9右2# 华官小区 箱变出线 线间隔102	630	49.28	320	320	未进入 负面	否	无	
504	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线36左7# 远龙小区 箱变出线 线间隔101	500	21.28	394	394	未进入 负面	否	无	
505	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线36左7# 远龙小区 箱变出线 线间隔102	500	12.54	437	437	未进入 负面	否	无	
506	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	10kV石水 线110右 1#大石桥 北中心木 林市场箱 变出线	250	69.51	76	76	未进入 负面	否	无	
507	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变687 旺分线	10kV旺首 线12#龙 首商业街 1#箱变出 线间隔	630	15.12	535	535	未进入 负面	否	无	
508	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变687 旺分线	10kV旺首 线12#龙 首商业街 2#箱变出 线间隔	630	11.14	560	560	未进入 负面	否	无	
509	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变687 旺分线	10kV旺首 线12#龙 首商业街 3#箱变出 线间隔	630	13.16	547	547	未进入 负面	否	无	
510	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37左3# 中兴城中 城家园箱 变出线间隔	630	46.45	337	337	未进入 负面	否	无	
511	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37左3# 中兴城中 城家园箱 变出线间隔	630	68.45	199	199	未进入 负面	否	无	

512	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37左3# 中兴城中 城家园箱 变出线间 间隔101	630	44.37	350	350	未进入 负面	否	无	
513	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37左9# 哈西里小 区箱变- 出线间隔 102	630	49.77	316	316	未进入 负面	否	无	
514	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37左9# 哈西里小 区箱变- 出线间隔 102	400	46.68	213	213	未进入 负面	否	无	
515	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线44右1# 盛世家园 1#箱变出 线间隔	630	45.03	346	346	未进入 负面	否	无	
516	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV旺源 线56#中 晨小区箱 变出线间 间隔102	630	67.53	205	205	未进入 负面	否	无	
517	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线31右1 右2#营耐 箱变出线 间隔101	630	28.64	450	450	未进入 负面	否	无	
518	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线79左17 左1#102 队小区箱 变出线间 间隔101	500	14.02	430	430	未进入 负面	否	无	
519	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	部队礼堂 箱式变电 站102配 电变压器	315	12.09	277	277	未进入 负面	否	无	
520	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	辰鹤小区 箱式变电 站1#配电 变压器	630	56.75	272	272	未进入 负面	否	无	

521	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	大市场1# 箱式变 电站102配 电变压器	500	58.77	206	206	未进入 负面	否	无	
522	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	大市场1# 箱式变 电站103配 电变压器	500	0.73	496	496	未进入 负面	否	无	
523	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	旺龙小区 1#箱式变 电站2#配 电变压器	500	15.18	424	424	未进入 负面	否	无	
524	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	旺龙小区 2#箱式变 电站2#配 电变压器	500	15.23	424	424	未进入 负面	否	无	
525	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	公路段小 区箱式变 电站2#配 电变压器	400	45.92	216	216	未进入 负面	否	无	
526	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	富宇鑫尊 1号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	630	15.3	534	534	未进入 负面	否	无	
527	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线49#柱 上变压器	80	100.00	0	0	##	否	无	
528	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	富宇鑫尊 2号箱变1 号变压器 间隔配电 变压器	630	15.24	534	534	未进入 负面	否	无	
529	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	富宇鑫尊 3号箱变1 号变压器 间隔配电 变压器	630	15.26	534	534	未进入 负面	否	无	

530	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	分苗圃台	200	38.94	122	122	未进入 负面	否	无	
531	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	青天西台	200	66.99	66	66	未进入 负面	否	无	
532	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变018 粮库线	旗口一队 新台	400	37.16	251	251	未进入 负面	否	无	
533	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道东台	250	13.48	216	216	未进入 负面	否	无	
534	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	沟沿镇联 建住宅楼 二号箱变 101变压 器间隔配	315	10.9	281	281	未进入 负面	否	无	
535	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	新立大队	200	27.29	145	145	未进入 负面	否	无	
536	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	鲍家王家 街	200	45.64	109	109	未进入 负面	否	无	
537	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	闫家四组	315	48.1	163	163	未进入 负面	否	无	
538	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭大队	200	18.95	162	162	未进入 负面	否	无	

539	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭楼区	100	69.67	30	30	未进入 负面	否	无	
540	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二八队	100	9.29	91	91	未进入 负面	否	无	
541	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	青山大队	200	48.36	103	103	未进入 负面	否	无	
542	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭五队	100	28.83	71	71	未进入 负面	否	无	
543	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭六队	100	7.88	92	92	未进入 负面	否	无	
544	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	石佛变 335前坊 线准子二 五队	315	11.59	278	278	未进入 负面	否	无	
545	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	准子六队	200	61.89	76	76	未进入 负面	否	无	
546	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	10kV学府 线	学府名城 1号箱变1 号变压器 间隔配电 变压器	630	48.76	323	323	未进入 负面	否	无	
547	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	10kV学府 线	学府名城 1号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	

548	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	迦南福地 1号箱变2 号变压器 间隔配电 变压器	500	15.4	423	423	未进 入负 面	否	无	
549	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭东街	400	17.58	330	330	未进 入负 面	否	无	
550	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	后寨北台	400	56.34	175	175	未进 入负 面	否	无	
551	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	李大东台 区	100	14.55	85	85	未进 入负 面	否	无	
552	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 1#变压器 101出线 配电变压 器	630	18.43	514	514	未进 入负 面	否	无	
553	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 2#变压器 101出线 配电变压 器	500	21.43	393	393	未进 入负 面	否	无	
554	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 3#变压器 101出线 配电变压 器	630	23.08	485	485	未进 入负 面	否	无	
555	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	豪泰华府 4#变压器 101出线 配电变压 器	500	13.98	430	430	未进 入负 面	否	无	
556	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老十一 队台	100	22.47	78	78	未进 入负 面	否	无	

557	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老五队 台	100	36.27	64	64	未进入 负面	否	无	
558	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	二道岭七 队台	100	25.99	74	74	未进入 负面	否	无	
559	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	二道岭八 九队台	100	49.19	51	51	未进入 负面	否	无	
560	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	福景家园 1#箱变1# 变压器	500	58.8	206	206	未进入 负面	否	无	
561	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	盛泰鑫宇 1#箱变2# 变压器	500	72.8	136	136	未进入 负面	否	无	
562	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	侯家大队 南台区	315	31.89	215	215	未进入 负面	否	无	
563	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	水果小区 2#变压器	400	44.51	222	222	未进入 负面	否	无	
564	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	高家一队	200	42.11	116	116	未进入 负面	否	无	
565	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	上土台一 队	315	26.91	230	230	未进入 负面	否	无	

566	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	小博洛铺 新台	100	78.47	22	22	未进 入负 面	否	无	
567	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	青天东台	200	54.81	90	90	未进 入负 面	否	无	
568	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	孙菜园村 小区	200	100.00	0	0	##	否	无	
569	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变131 砖厂线	黑英五队	200	53.24	94	94	未进 入负 面	否	无	
570	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	孙屯六队	200	83.33	33	33	未进 入负 面	否	无	
571	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	孙屯一队	200	14.55	171	171	未进 入负 面	否	无	
572	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	代家三队	200	21.26	157	157	未进 入负 面	否	无	
573	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	金家二队	100	67.31	33	33	未进 入负 面	否	无	
574	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	卞家村台	200	17.69	165	165	未进 入负 面	否	无	

575	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	刘家六队	100	13.49	87	87	未进入 负面	否	无	
576	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	中医院配 电室1#配 电变压器	630	47.76	329	329	未进入 负面	否	无	
577	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	中医院配 电室2#配 电变压器	630	62.67	235	235	未进入 负面	否	无	
578	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	石头地东 街新台	200	64.84	70	70	未进入 负面	否	无	
579	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	石头地西 街新台	400	56.49	174	174	未进入 负面	否	无	
580	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	前中新台 二号	200	28.69	143	143	未进入 负面	否	无	
581	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	福居源小 区箱变出 线间隔 101配电 变压器	630	42.19	364	364	未进入 负面	否	无	
582	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	福居源小 区箱变出 线间隔 103配电 变压器	630	15.36	533	533	未进入 负面	否	无	
583	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	佳美馨居 小区1号 箱变2号 变压器间 隔配电变	630	33.86	417	417	未进入 负面	否	无	

584	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 小区7#箱 式变电站 2#配电变 压器	630	15.41	533	533	未进入 负面	否	无	
585	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	东密水利 南台	200	46.01	108	108	未进入 负面	否	无	
586	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	国际花园 小区2期 2#箱变出 线101间 隔配电变 压器	500	17.31	413	413	未进入 负面	否	无	
587	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	白家北台 区	315	61.32	122	122	未进入 负面	否	无	
588	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	李家北台	400	18.14	327	327	未进入 负面	否	无	
589	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	国际花园 二期1#箱 变101出 线配电变 压器	630	16.57	526	526	未进入 负面	否	无	
590	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 二期10# 箱式变电 站2#配电 变压器	630	15.37	533	533	未进入 负面	否	无	
591	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 二期8#箱 式变电站 2#配电变 压器	400	50.28	199	199	未进入 负面	否	无	
592	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 二期9#箱 式变电站 2#配电变 压器	630	15.26	534	534	未进入 负面	否	无	

593	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	大市场2# 箱式变 电站102配 电变压器	500	15.37	423	423	未进入 负面	否	无	
594	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	大市场2# 箱式变 电站103配 电变压器	630	33.23	421	421	未进入 负面	否	无	
595	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	交通银行 小区箱式 变电站2# 配电变 压器	400	45.5	218	218	未进入 负面	否	无	
596	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	兴隆小区 箱式变 电站2#配 电变压器	1000	55.92	441	441	未进入 负面	否	无	
597	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	天成小区 箱式变 电站1#配 电变压器	400	27.51	290	290	未进入 负面	否	无	
598	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	天成小区 箱式变 电站2#配 电变压器	630	16.32	527	527	未进入 负面	否	无	
599	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	富源小区 箱式变 电站2#配 电变压器	500	37.28	314	314	未进入 负面	否	无	
600	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	星辰小区 箱式变 电站2#配 电变压器	630	40.52	375	375	未进入 负面	否	无	
601	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	兴和苑箱 式变 电站2#配 电变 压器	500	53	235	235	未进入 负面	否	无	

602	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	迦南小区 1#箱式变 电站2#配 电变压器	630	49.85	316	316	未进 入负 面	否	无	
603	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	军民小区 税务3#箱 式变电站 1#配电变 压器	315	43.65	178	178	未进 入负 面	否	无	
604	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	军民小区 税务3#箱 式变电站 2#配电变 压器	315	35.25	204	204	未进 入负 面	否	无	
605	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	美地馨兴 园小区箱 式变电站 配电变压 器	200	23.98	152	152	未进 入负 面	否	无	
606	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 B区4#箱 变出线间 隔101配 电变压器	500	39.73	301	301	未进 入负 面	否	无	
607	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	前寨三队	100	37.62	62	62	未进 入负 面	否	无	
608	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	盘岭大队	400	16.66	333	333	未进 入负 面	否	无	
609	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	10千伏石 牛线万城 花园1#配 变电站2#变 压器	400	14.3	343	343	未进 入负 面	否	无	
610	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	10千伏石 牛线万城 花园2#配 变电站1#变 压器	630	37.69	393	393	未进 入负 面	否	无	

611	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	10千伏石 牛线万城 花园3#配 变站2#变 压器	400	12.4	350	350	未进 入负 面	否	无	
612	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变837 博洛线	10kV博洛 铺线4右 1#柱上变 压器	400	0	400	400	未进 入负 面	否	无	
613	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	石硼五队	400	12.63	349	349	未进 入负 面	否	无	
614	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	石硼三队	400	18.65	325	325	未进 入负 面	否	无	
615	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭西沟	160	5.42	151	151	未进 入负 面	否	无	
616	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	官屯七队	400	46.73	213	213	未进 入负 面	否	无	
617	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	青山四队	100	23.05	77	77	未进 入负 面	否	无	
618	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变007 工业线	石硼一队 台区	200	27.01	146	146	未进 入负 面	否	无	
619	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	建一村二 组变压器	100	51.59	48	48	未进 入负 面	否	无	

620	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变654 开发线	李屯南台	200	17.77	164	164	未进入 负面	否	无	
621	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	官屯交干 村台区	100	42.99	57	57	未进入 负面	否	无	
622	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变539 前园线	盼盼城小 区1#箱变 1号配电 变压器	500	15.7	422	422	未进入 负面	否	无	
623	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变539 前园线	盼盼城小 区3#箱变 1号配电 变压器	500	4.46	478	478	未进入 负面	否	无	
624	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变539 前园线	盼盼城小 区3#箱变 2号配电 变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
625	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变539 前园线	盼盼城小 区4#箱变 1号配电 变压器	500	10.93	445	445	未进入 负面	否	无	
626	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	赏军七队	400	57.13	171	171	未进入 负面	否	无	
627	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	水源变 136赏军 线赏军六 队	315	14.33	270	270	未进入 负面	否	无	
628	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	赏军五队	400	30.84	277	277	未进入 负面	否	无	

629	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线新光三 队	200	23.24	154	154	未进 入负 面	否	无	
630	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线新光二 队	315	38.5	194	194	未进 入负 面	否	无	
631	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	獐子三四 五队	315	41.98	183	183	未进 入负 面	否	无	
632	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	獐子一队	100	49.69	50	50	未进 入负 面	否	无	
633	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	东青四队	400	60.04	160	160	未进 入负 面	否	无	
634	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	东青二队	200	61.46	77	77	未进 入负 面	否	无	
635	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	黑英六队	200	68.74	63	63	未进 入负 面	否	无	
636	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线大沟一 二队	315	50.1	157	157	未进 入负 面	否	无	
637	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线新建一 队	100	77.7	22	22	未进 入负 面	否	无	

638	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	商贸路	400	25.46	298	298	未进入 负面	否	无	
639	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线大沟十 队	200	12.72	175	175	未进入 负面	否	无	
640	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	盖家八队	400	32.74	269	269	未进入 负面	否	无	
641	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	10kV二水 泥线17右 31右2#柱 上变	400	32.65	269	269	未进入 负面	否	无	
642	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	邢家五队	100	18.53	81	81	未进入 负面	否	无	
643	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	盖家三队	100	42.86	57	57	未进入 负面	否	无	
644	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线腰沟二 队	200	31.2	138	138	未进入 负面	否	无	
645	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	盖家一队	100	81.64	18	18	未进入 负面	否	无	
646	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	白草一队	400	31.78	273	273	未进入 负面	否	无	

647	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线腰沟大 队	315	33.64	209	209	未进 入负 面	否	无	
648	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	土台前街 台	315	36.64	200	200	未进 入负 面	否	无	
649	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	高山村	315	44.01	176	176	未进 入负 面	否	无	
650	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	高山北台	200	23.8	152	152	未进 入负 面	否	无	
651	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源五队	100	46.95	53	53	未进 入负 面	否	无	
652	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源八九 队	200	80.48	39	39	未进 入负 面	否	无	
653	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	三村五小 队	315	47.51	165	165	未进 入负 面	否	无	
654	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志一队	200	55.45	89	89	未进 入负 面	否	无	
655	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	四春北台	100	72.36	28	28	未进 入负 面	否	无	

656	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	黄土岭四 队	50	32.6	34	34	未进 入负 面	否	无	
657	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	双井四队	100	8.07	92	92	未进 入负 面	否	无	
658	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	黄土岭一 队	250	43.93	140	140	未进 入负 面	否	无	
659	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	黄土岭二 队	100	30.95	69	69	未进 入负 面	否	无	
660	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	黄土岭三 队	100	60.67	39	39	未进 入负 面	否	无	
661	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	下汤池七 队	100	47.82	52	52	未进 入负 面	否	无	
662	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	商品街	400	24.04	304	304	未进 入负 面	否	无	
663	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	前汤池桥 西	400	31.45	274	274	未进 入负 面	否	无	
664	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	甜水代家 沟台	100	22.01	78	78	未进 入负 面	否	无	

665	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	二道河六 队	315	37.69	196	196	未进 入负 面	否	无	
666	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	甜水村	315	33.66	209	209	未进 入负 面	否	无	
667	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	烧锅南台	200	60.52	79	79	未进 入负 面	否	无	
668	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	汤池变 033祝家 线北汤池 道西台	200	57.58	85	85	未进 入负 面	否	无	
669	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	二道河一 队	315	39.2	192	192	未进 入负 面	否	无	
670	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	二道河四 队	50	56.1	22	22	未进 入负 面	否	无	
671	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	前汤池二 队	200	35.42	129	129	未进 入负 面	否	无	
672	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	二道河三 七队	200	72.66	55	55	未进 入负 面	否	无	
673	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	西湖西台	400	39.09	244	244	未进 入负 面	否	无	

674	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	张官二队	200	32.77	134	134	未进入 负面	否	无	
675	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变916 三张线	张官楼区	200	29.75	141	141	未进入 负面	否	无	
676	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	何屯东街	200	11.52	177	177	未进入 负面	否	无	
677	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线49右5# 柱上变	400	17.91	328	328	未进入 负面	否	无	
678	国网营口市 大石桥市供 电公司	天隆 66kV变 电站	天隆变892 砬山线	10kV砬山 线1右1# 柱上变	50	15.1	42	42	未进入 负面	否	无	
679	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变364 西园线	10kV西园 线29左9 岳州分18 右3#柱上 变压器	200	15.16	170	170	未进入 负面	否	无	
680	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	厢房三组 变压器	50	35.28	32	32	未进入 负面	否	无	
681	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV旺分 线64右4# 柱上变	315	26.33	232	232	未进入 负面	否	无	
682	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	车家大队 东台	200	57.86	84	84	未进入 负面	否	无	

683	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 535石南线	10千伏石 南线四季 花城三期 1#箱变2# 变压器	630	42.41	363	363	未进入 负面	否	无	
684	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 535石南线	10千伏石 南线四季 花城三期 2#箱变2# 变压器	630	55.68	279	279	未进入 负面	否	无	
685	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线夏屯89 队	200	47.68	105	105	未进入 负面	否	无	
686	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变电站	周家变133 周家线	周家一队 新台	200	11.01	178	178	未进入 负面	否	无	
687	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园二期 1#箱式变 电站进线 间隔配电 变压器	630	10.57	563	563	未进入 负面	否	无	
688	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园二期 2#箱式变 电站进线 间隔配电 变压器	630	13.95	542	542	未进入 负面	否	无	
689	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园二期 3#箱式变 电站进线 间隔配电 变压器	400	14.13	343	343	未进入 负面	否	无	
690	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变电站	太平变637 刘伯线	福满家园 3#箱变出 线间隔配 电变压器	630	32.24	427	427	未进入 负面	否	无	
691	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变电站	太平变637 刘伯线	福满家园 小区1#箱 变出线间 隔配电变 压器	630	16.35	527	527	未进入 负面	否	无	

692	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	福满家园 小区2#箱 变出线间 配电变 压器	630	17.21	522	522	未进入 负面	否	无	
693	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	马家四组 东台柱上 变压器	200	16.65	167	167	未进入 负面	否	无	
694	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左5 左4#柱上 变压器	100	16.06	84	84	未进入 负面	否	无	
695	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左5 左5右2# 柱上变压 器	200	13.74	173	173	未进入 负面	否	无	
696	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	福琳佳园 小区1#箱 式变电站 2#配电变 压器	630	14.12	541	541	未进入 负面	否	无	
697	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	福琳佳园 小区2#箱 式变电站 2#配电变 压器	500	12.19	439	439	未进入 负面	否	无	
698	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	祥和家园 三期东区 1#箱式变 电站1#配 电变压器	630	11.19	560	560	未进入 负面	否	无	
699	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	祥和家园 三期东区 2#箱式变 电站2#配 电变压器	630	15.26	534	534	未进入 负面	否	无	
700	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	祥和家园 三期东区 3#箱式变 电站2#配 电变压器	630	15.35	533	533	未进入 负面	否	无	

701	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	祥和家园 三期西区 1#箱式变 电站1#配 电变压器	630	11.25	559	559	未进入 负面	否	无	
702	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	祥和家园 三期西区 2#箱式变 电站2#配 电变压器	630	13.3	546	546	未进入 负面	否	无	
703	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	南开新村 1#箱式变 电站2#配 电变压器	630	10.19	566	566	未进入 负面	否	无	
704	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	南开新村 3#箱式变 电站1#配 电变压器	400	14.39	342	342	未进入 负面	否	无	
705	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	10kV和平 线虎皮岭 村住宅楼 1#箱式变 电站1#配 电变压器	400	14.4	342	342	未进入 负面	否	无	
706	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	10kV和平 线虎皮岭 村住宅楼 2#箱式变 电站1#配 电变压器	500	15.29	424	424	未进入 负面	否	无	
707	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	10kV三羊 线望厂口 村住宅楼 分岐2#箱 式变电站	400	14.47	342	342	未进入 负面	否	无	
708	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	10kV青寨 线青寨子 住宅楼1# 箱式变电 站1#配电	500	15.35	423	423	未进入 负面	否	无	
709	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	10kV青寨 线青寨子 住宅楼2# 箱式变电 站2#配电	630	14.48	539	539	未进入 负面	否	无	

710	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	10kV周家 线大金寺 村住宅楼 1#箱式变 电站1#配 电变压器	630	12.12	554	554	未进入 负面	否	无	
711	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	10kV周家 线大金寺 村住宅楼 2#箱式变 电站1#配 电变压器	630	11.17	560	560	未进入 负面	否	无	
712	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	10kV三羊 线望厂口 村住宅楼 分岐1#箱 式变电站	400	12.34	351	351	未进入 负面	否	无	
713	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	博洛铺农 民新村小 区1#箱式 变电站2# 配电变压 器	630	13.29	546	546	未进入 负面	否	无	
714	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	博洛铺农 民新村小 区2#箱式 变电站2# 配电变压 器	630	12.35	552	552	未进入 负面	否	无	
715	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	金地佳园 1#箱变 101配电 变压器	630	13	548	548	未进入 负面	否	无	
716	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	金地佳园 1#箱变 102配电 变压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
717	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	金地佳园 2#箱变 101配电 变压器	500	12	440	440	未进入 负面	否	无	
718	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	金地佳园 2#箱变 102配电 变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	

719	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线40#铁 路小区 103配电 变压器	630	8.43	577	577	未进入 负面	否	无	
720	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线34左1# 铁路小区 103出线 间隔配电 变压器	630	15.87	530	530	未进入 负面	否	无	
721	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变131 砖厂线	黑英一队	200	97.5	5	5	##	否	无	
722	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变131 砖厂线	黑英二九 队	400	34.47	262	262	未进入 负面	否	无	
723	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变131 砖厂线	黑英十队	100	77.64	22	22	未进入 负面	否	无	
724	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	铁路楼箱 变103配 电变压器 间隔配电 变压器	630	10.66	563	563	未进入 负面	否	无	
725	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	八三泵站 小区101 变压器间 隔配电变 压器	200	15.87	168	168	未进入 负面	否	无	
726	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	石钢线58 左1箱变 出线间隔 配电变压 器	400	19.13	323	323	未进入 负面	否	无	
727	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	铁路楼箱 变203配 电变压器 间隔配电 变压器	500	18.23	409	409	未进入 负面	否	无	

728	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	西分线 58#箱变 出线间隔 变压器	400	6.8	373	373	未进入 负面	否	无	
729	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	金地佳园 3#箱变 101配电 变压器	500	12	440	440	未进入 负面	否	无	
730	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	金地佳园 3#箱变 102配电 变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
731	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	邮电小区 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	400	16.66	333	333	未进入 负面	否	无	
732	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	邮电小区 1#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	400	12.49	350	350	未进入 负面	否	无	
733	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	邮电小区 2号箱变 101变压 器间隔配 电变压器	200	28.73	143	143	未进入 负面	否	无	
734	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	旺分线62 左2#柱上 变压器	30	14.26	26	26	未进入 负面	否	无	
735	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	10kV西华 线27左4# 柱上变压 器	200	62.52	75	75	未进入 负面	否	无	
736	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆1#配电 室1#变压 器	800	14.69	682	682	未进入 负面	否	无	

737	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆1#配电 室2#变压 器	800	12.83	697	697	未进 入负 面	否	无	
738	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆2#配电 室2#变压 器	800	16.28	670	670	未进 入负 面	否	无	
739	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆2#配电 室1#变压 器	800	22.48	620	620	未进 入负 面	否	无	
740	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆2#配电 室3#变压 器	800	12.56	700	700	未进 入负 面	否	无	
741	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆3#配电 室1#变压 器	800	15.13	679	679	未进 入负 面	否	无	
742	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆3#配电 室2#变压 器	800	11.29	710	710	未进 入负 面	否	无	
743	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆3#配电 室3#变压 器	800	13.27	694	694	未进 入负 面	否	无	
744	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变671 旺矿线	佰亿大公 馆3#配电 室4#变压 器	800	19.1	647	647	未进 入负 面	否	无	
745	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	曹官新村 箱式变电 站1#配电 变压器	500	17.5	413	413	未进 入负 面	否	无	

746	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	曹官新村 箱式变电 站2#配电 变压器	500	21	395	395	未进 入负 面	否	无	
747	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变034 佳诚线	北汤池农 民新村1# 箱式变电 站101配 电变压器	630	15.52	532	532	未进 入负 面	否	无	
748	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	甸寨一队 北台	250	47.28	132	132	未进 入负 面	否	无	
749	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	徐屯北台	400	53.31	187	187	未进 入负 面	否	无	
750	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	夏屯八、 九队西台	200	34.65	131	131	未进 入负 面	否	无	
751	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	联建住宅 楼	315	31.91	214	214	未进 入负 面	否	无	
752	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	10kV热源 线21+1左 1#柱上变 压器	100	0	100	100	未进 入负 面	否	无	
753	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	前辉东台	100	57.77	42	42	未进 入负 面	否	无	
754	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	莲花新台	400	36.79	253	253	未进 入负 面	否	无	

755	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	英守村台	200	7.48	185	185	未进入 负面	否	无	
756	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	二道岭一 二队台	200	28.14	144	144	未进入 负面	否	无	
757	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	侯家大队 北台区	315	47.86	164	164	未进入 负面	否	无	
758	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	盛泰鑫宇 2#箱变2# 变压器	630	44.32	351	351	未进入 负面	否	无	
759	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	盛泰鑫宇 3#箱变2# 变压器	500	37.28	314	314	未进入 负面	否	无	
760	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	10kV薛家 线96#高 家4队 04043501 16	400	33.66	265	265	未进入 负面	否	无	
761	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	恒达悦府 1#箱式变 电站进线 间隔配电 变压器	630	19.96	504	504	未进入 负面	否	无	
762	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源大队 自来水二 号	100	0	100	100	未进入 负面	否	无	
763	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变010 石硼线	常家后街 台区	250	18.72	203	203	未进入 负面	否	无	

764	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变014 山西线	官屯西北 街区	100	60.41	40	40	未进 入负 面	否	无	
765	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	母屯西台	200	26.97	146	146	未进 入负 面	否	无	
766	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	八一五队	20	43.75	11	11	未进 入负 面	否	无	
767	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	石门二队	200	0.88	198	198	未进 入负 面	否	无	
768	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	曹官东台	200	51.37	97	97	未进 入负 面	否	无	
769	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	伏家大队	80	34.42	52	52	未进 入负 面	否	无	
770	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石门 线小错四 队	50	16.05	42	42	未进 入负 面	否	无	
771	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	小错五队	50	58.75	21	21	未进 入负 面	否	无	
772	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	南房台	100	32.68	67	67	未进 入负 面	否	无	

773	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	小错二队	50	11.7	44	44	未进入 负面	否	无	
774	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	虎头砬子 台	50	18.97	41	41	未进入 负面	否	无	
775	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	刺沟六七 队	50	22.92	39	39	未进入 负面	否	无	
776	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变915 三镁线	三元变 916三张 线张官八 队	315	22.91	243	243	未进入 负面	否	无	
777	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变915 三镁线	三元变 916三张 线张官六 队	200	12.7	175	175	未进入 负面	否	无	
778	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变915 三镁线	三元变 916三张 线张官四 队	315	16.13	264	264	未进入 负面	否	无	
779	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开五队	400	64.28	143	143	未进入 负面	否	无	
780	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜六队	50	76.16	12	12	未进入 负面	否	无	
781	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	八一六队	200	1.08	198	198	未进入 负面	否	无	

782	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	官新军区 1#	315	13.72	272	272	未进 入负 面	否	无	
783	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	上仙大队	200	35.15	130	130	未进 入负 面	否	无	
784	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	后白路西 照明	315	14.4	270	270	未进 入负 面	否	无	
785	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	三道河	200	51.69	97	97	未进 入负 面	否	无	
786	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜十一 队	50	11.58	44	44	未进 入负 面	否	无	
787	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石门 线马家三 队	200	57.62	85	85	未进 入负 面	否	无	
788	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜五队	100	50.03	50	50	未进 入负 面	否	无	
789	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜四队	100	18.12	82	82	未进 入负 面	否	无	
790	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	石门一队	50	27.47	36	36	未进 入负 面	否	无	

791	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百四队	100	68.9	31	31	未进入 负面	否	无	
792	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百七队	100	38.6	61	61	未进入 负面	否	无	
793	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜二队	50	70.04	15	15	未进入 负面	否	无	
794	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	上仙一队	50	37.58	31	31	未进入 负面	否	无	
795	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变916 三张线	枣岭照明 台	200	44.81	110	110	未进入 负面	否	无	
796	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	上仙五队	50	65.23	17	17	未进入 负面	否	无	
797	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙三队	50	24.46	38	38	未进入 负面	否	无	
798	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙八队	50	67.2	16	16	未进入 负面	否	无	
799	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	前仙十队	30	75.86	7	7	未进入 负面	否	无	

800	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	红峰村四 队	200	21.18	158	158	未进 入负 面	否	无	
801	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	红峰村二 队	160	9.39	145	145	未进 入负 面	否	无	
802	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	后会一队	400	15.59	338	338	未进 入负 面	否	无	
803	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	南楼变 936示镁 线高庄一 队	100	11.16	89	89	未进 入负 面	否	无	
804	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	后会大队	400	84.17	63	63	未进 入负 面	否	无	
805	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	后会六队	100	80.97	19	19	未进 入负 面	否	无	
806	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变916 三张线	三元变 916三张 线枣岭一 队	100	17.02	83	83	未进 入负 面	否	无	
807	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	东田三队	200	37.74	125	125	未进 入负 面	否	无	
808	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会五队	400	73.96	104	104	未进 入负 面	否	无	

809	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子十一 队	200	33.91	132	132	未进 入负 面	否	无	
810	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会联合	400	77.85	89	89	未进 入负 面	否	无	
811	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会四队	400	45.52	218	218	未进 入负 面	否	无	
812	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	西田七队	200	11.94	176	176	未进 入负 面	否	无	
813	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰九九队	100	41.38	59	59	未进 入负 面	否	无	
814	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会七队	100	45.67	54	54	未进 入负 面	否	无	
815	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线110+1# 西两西台 柱上变	200	11.86	176	176	未进 入负 面	否	无	
816	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会八队	100	38.26	62	62	未进 入负 面	否	无	
817	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	望马变 835田屯 线西田三 队台	200	12.48	175	175	未进 入负 面	否	无	

818	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	望马变 835田屯 线东田一 队西	400	13.35	347	347	未进 入负 面	否	无	
819	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头七队 台区	100	27.06	73	73	未进 入负 面	否	无	
820	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头八队 台区	200	52.26	95	95	未进 入负 面	否	无	
821	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	石佛一号	400	21.23	315	315	未进 入负 面	否	无	
822	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	石佛三号 台	315	57.17	135	135	未进 入负 面	否	无	
823	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曹家大队 台区	315	61.55	121	121	未进 入负 面	否	无	
824	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道五队	400	19.53	322	322	未进 入负 面	否	无	
825	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	腰屯东街 一	315	34.89	205	205	未进 入负 面	否	无	
826	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	张塘大队 台	400	77.16	91	91	未进 入负 面	否	无	

827	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	后头大队 台区	400	72.64	109	109	未进 入负 面	否	无	
828	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	巨宝大队 台	200	94.46	11	11	##	否	无	
829	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	巨宝四队	200	51.17	98	98	未进 入负 面	否	无	
830	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曾屯大队	315	56.18	138	138	未进 入负 面	否	无	
831	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前会五队 台区	400	65.93	136	136	未进 入负 面	否	无	
832	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	长屯前街	400	27.78	289	289	未进 入负 面	否	无	
833	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前进一队	400	12.75	349	349	未进 入负 面	否	无	
834	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	西卜大队 二	200	63	74	74	未进 入负 面	否	无	
835	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前会三队 台区	400	15.01	340	340	未进 入负 面	否	无	

836	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	张塘四队	200	43.2	114	114	未进入 负面	否	无	
837	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曹家五小 队台区	200	56.42	87	87	未进入 负面	否	无	
838	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变018 粮库线	旗口变 537滚子 线旗口镇 政府家属 楼	315	55.04	142	142	未进入 负面	否	无	
839	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	向阳八队	200	15.44	169	169	未进入 负面	否	无	
840	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 B区1#变 电站2#变 压器	400	66.87	133	133	未进入 负面	否	无	
841	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	英守沟新 村1#箱变 102配电 变压器	315	14.33	270	270	未进入 负面	否	无	
842	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	英守沟新 村2#箱变 101配电 变压器	315	13.35	273	273	未进入 负面	否	无	
843	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV二水 泥线双台 分14左3# 柱上变	400	27.3	291	291	未进入 负面	否	无	
844	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	东田道口 新台	200	58.87	82	82	未进入 负面	否	无	

845	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	金城蓝湾 1#箱变 101出线 配电变压 器	500	22.89	386	386	未进入 负面	否	无	
846	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	金城蓝湾 2#箱变 101出线 配电变压 器	500	23.57	382	382	未进入 负面	否	无	
847	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变635 长山线	杨家村北 台	400	24.82	301	301	未进入 负面	否	无	
848	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变635 长山线	杨家村南 台	400	35.14	259	259	未进入 负面	否	无	
849	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线73左8# 柱上变	200	25.49	149	149	未进入 负面	否	无	
850	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	南环变 326鑫宇 线三华小 区	400	33.27	267	267	未进入 负面	否	无	
851	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线35右8# 柱上变	400	55.22	179	179	未进入 负面	否	无	
852	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线39左2# 柱上变	250	17	208	208	未进入 负面	否	无	
853	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东佟线	佟家大队	250	21.91	195	195	未进入 负面	否	无	

854	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	10kV春城 线2右1# 柱上变	100	0	100	100	未进入 负面	否	无	
855	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	南开佳园 1#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	13.38	546	546	未进入 负面	否	无	
856	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变922 三岭线	北三元村 台	100	19.81	80	80	未进入 负面	否	无	
857	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	前三元大 队	315	62.02	120	120	未进入 负面	否	无	
858	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟五 队	200	64.15	72	72	未进入 负面	否	无	
859	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	10千伏环 城线中玺 龙福苑1# 箱变1#变 压器	630	38.17	390	390	未进入 负面	否	无	
860	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	中玺龙福 苑2#箱变 1#变压器	630	39.41	382	382	未进入 负面	否	无	
861	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	碧海明都 1#箱变2# 变压器	630	15.31	534	534	未进入 负面	否	无	
862	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	碧海明都 2#箱变2# 变压器	630	15.35	533	533	未进入 负面	否	无	

863	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	铁岭村	315	86.89	41	41	未进入 负面	否	无	
864	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变014 山西线	官屯一队	400	22.07	312	312	未进入 负面	否	无	
865	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变014 山西线	官屯二队	50	45.67	27	27	未进入 负面	否	无	
866	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦六队 台	200	18.32	163	163	未进入 负面	否	无	
867	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭二队	100	40.47	60	60	未进入 负面	否	无	
868	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	徐家三队	100	41.61	58	58	未进入 负面	否	无	
869	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二十一 队	100	17.57	82	82	未进入 负面	否	无	
870	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道二队	100	17.78	82	82	未进入 负面	否	无	
871	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老六队 台	100	35.67	64	64	未进入 负面	否	无	

872	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	二道岭右 五台	100	16.93	83	83	未进入 负面	否	无	
873	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线91+1# 周屯三队 台柱上变	400	13.29	347	347	未进入 负面	否	无	
874	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	泉眼一队	200	39.94	120	120	未进入 负面	否	无	
875	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	鑫盛家园 箱变变压 器间隔 101配电 变压器	500	13.42	433	433	未进入 负面	否	无	
876	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	兴旺B区 1#箱变变 压器间隔 101配电 变压器	400	30.45	278	278	未进入 负面	否	无	
877	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	供电大厦 箱式变电 站出线间 隔1012配 电变压器	800	11.28	710	710	未进入 负面	否	无	
878	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	星辰二期 小区1#箱 变出线 101配电 变压器	500	11.21	444	444	未进入 负面	否	无	
879	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	丽华春城 小区2#箱 变出线间 隔101配 电变压器	630	15.31	534	534	未进入 负面	否	无	
880	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	水晶尚品 4#箱变2# 变压器	630	15.34	533	533	未进入 负面	否	无	

881	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	石礮村	200	49.12	102	102	未进入 负面	否	无	
882	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	交干西街 台	200	45.88	108	108	未进入 负面	否	无	
883	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二五队	160	44.52	89	89	未进入 负面	否	无	
884	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二一队	100	26.36	74	74	未进入 负面	否	无	
885	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道四队	100	41.16	59	59	未进入 负面	否	无	
886	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道一队	200	17.63	165	165	未进入 负面	否	无	
887	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	侯家六队 台区	400	48.48	206	206	未进入 负面	否	无	
888	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线69#柱 上变压器	400	11.6	354	354	未进入 负面	否	无	
889	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线70#柱 上变压器	250	64.77	88	88	未进入 负面	否	无	

890	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变941 嘉利线	曹官照明 台区	315	11.81	278	278	未进入 负面	否	无	
891	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	西前坊二 号	315	48.78	161	161	未进入 负面	否	无	
892	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	东前坊二 号	315	60.55	124	124	未进入 负面	否	无	
893	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	秦屯西台	200	24.04	152	152	未进入 负面	否	无	
894	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	小博洛铺 北台	200	9.53	181	181	未进入 负面	否	无	
895	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	御河壹号 1#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	21.73	493	493	未进入 负面	否	无	
896	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	御河壹号 2#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	18.91	511	511	未进入 负面	否	无	
897	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	御河壹号 3#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	15.88	530	530	未进入 负面	否	无	
898	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	御河壹号 5#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	19.46	507	507	未进入 负面	否	无	

899	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	镇内社区 一号新台	200	52.13	96	96	未进入 负面	否	无	
900	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	西古四队 新台	200	23.69	153	153	未进入 负面	否	无	
901	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	百草二三 四队新台	400	14.06	344	344	未进入 负面	否	无	
902	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	黑鱼沟南 台	400	47.35	211	211	未进入 负面	否	无	
903	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	张岗北台	200	46.55	107	107	未进入 负面	否	无	
904	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	准子新台	200	74.51	51	51	未进入 负面	否	无	
905	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	丝瓜三号 台	400	60.46	158	158	未进入 负面	否	无	
906	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	后会二队	400	14.16	343	343	未进入 负面	否	无	
907	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家九队 (小货沟)	200	22.98	154	154	未进入 负面	否	无	

908	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线65右8# 柱上变压 器	200	25.7	149	149	未进入 负面	否	无	
909	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	高坎粮库 小区一号	400	20.41	318	318	未进入 负面	否	无	
910	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	高坎粮库 小区二号	400	17.57	330	330	未进入 负面	否	无	
911	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎大 队新台	200	43.51	113	113	未进入 负面	否	无	
912	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线25左1# 柱上变	200	49.71	101	101	未进入 负面	否	无	
913	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	金屯西台	200	32.63	135	135	未进入 负面	否	无	
914	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	西华线	金屯小区 南1号	200	44.46	111	111	未进入 负面	否	无	
915	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	赏军八队	200	52.65	95	95	未进入 负面	否	无	
916	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变323 前辉线	10kV前辉 线15右1# 柱上变	200	0	200	200	未进入 负面	否	无	

917	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	山西二队	100	54.98	45	45	未进入 负面	否	无	
918	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房楼区	200	8.77	182	182	未进入 负面	否	无	
919	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房猪厂	200	60.2	80	80	未进入 负面	否	无	
920	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房瓦厂	200	32.81	134	134	未进入 负面	否	无	
921	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	青花红泥 沟	100	9.5	91	91	未进入 负面	否	无	
922	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	10kV旺雅 线25左2# 柱上变	100	0	100	100	未进入 负面	否	无	
923	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线32#柱 上变	200	40.46	119	119	未进入 负面	否	无	
924	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线31右4 左1#柱上 变	400	25.37	299	299	未进入 负面	否	无	
925	国网营口市 大石桥市供 电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟变 366镁矿线	10kV镁矿 线68#柱 上变	30	0	30	30	未进入 负面	否	无	

926	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	东窑水利	200	34.94	130	130	未进入 负面	否	无	
927	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线58右9 右1左4# 柱上变压 器	315	26.25	232	232	未进入 负面	否	无	
928	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家三队 新台	200	58.15	84	84	未进入 负面	否	无	
929	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百二队 西台	200	54.28	91	91	未进入 负面	否	无	
930	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	一面街住 宅楼新台	400	42.94	228	228	未进入 负面	否	无	
931	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	椴木沟三 队	100	21.69	78	78	未进入 负面	否	无	
932	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	椴木沟四 五队	100	64.17	36	36	未进入 负面	否	无	
933	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	椴木沟六 七队	100	40.06	60	60	未进入 负面	否	无	
934	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	西苇二队	100	29.31	71	71	未进入 负面	否	无	

935	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	东苇七十 队	200	45.87	108	108	未进 入负 面	否	无	
936	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	农场二队	100	13.28	87	87	未进 入负 面	否	无	
937	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	东苇九队	100	6.88	93	93	未进 入负 面	否	无	
938	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	东苇八队	100	59.87	40	40	未进 入负 面	否	无	
939	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	大弓二队	400	77.28	91	91	未进 入负 面	否	无	
940	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	新风三. 六队	200	38.62	123	123	未进 入负 面	否	无	
941	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	东苇五队	100	66.72	33	33	未进 入负 面	否	无	
942	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	东苇六队	100	15.23	85	85	未进 入负 面	否	无	
943	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	丝瓜二号 台	200	61.3	77	77	未进 入负 面	否	无	

944	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	鲍家二队	200	79.82	40	40	未进 入负 面	否	无	
945	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	李家西台	400	49.28	203	203	未进 入负 面	否	无	
946	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	鲍家东台	200	70.99	58	58	未进 入负 面	否	无	
947	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	北万三队	315	24.65	237	237	未进 入负 面	否	无	
948	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	外房一队	200	50.67	99	99	未进 入负 面	否	无	
949	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	外房南台	315	40.88	186	186	未进 入负 面	否	无	
950	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10千伏石 南线华府 天地1#箱 变1#变压 器	630	67.44	205	205	未进 入负 面	否	无	
951	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10千伏石 南线华府 天地2#箱 变2#变压 器	630	66.72	210	210	未进 入负 面	否	无	
952	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10千伏石 南线华府 天地3#箱 变2#变压 器	630	38.55	387	387	未进 入负 面	否	无	

953	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸三 队新台	400	27.99	288	288	未进入 负面	否	无	
954	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	豪隆世家 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	630	31.22	433	433	未进入 负面	否	无	
955	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿东七八 队	100	71.77	28	28	未进入 负面	否	无	
956	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	豪隆世家 1#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
957	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟一 队	100	58.73	41	41	未进入 负面	否	无	
958	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	北三元五 队	400	60.29	159	159	未进入 负面	否	无	
959	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	望厂口六 队	100	0	100	100	未进入 负面	否	无	
960	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	望厂口大 队	200	44.47	111	111	未进入 负面	否	无	
961	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟四 队	100	65.21	35	35	未进入 负面	否	无	

962	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟二 队	100	38.58	61	61	未进 入负 面	否	无	
963	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟九 十队	100	61.13	39	39	未进 入负 面	否	无	
964	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	尹屯东井	200	41.01	118	118	未进 入负 面	否	无	
965	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	东前坊一 号	315	61.13	122	122	未进 入负 面	否	无	
966	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	西前坊一 号	400	40.11	240	240	未进 入负 面	否	无	
967	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿西五队	100	35.38	65	65	未进 入负 面	否	无	
968	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新西五队	400	41.31	235	235	未进 入负 面	否	无	
969	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿东一队	100	14.42	86	86	未进 入负 面	否	无	
970	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新东一队	400	76.61	94	94	未进 入负 面	否	无	

971	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	太公卜一 二三队	400	29.78	281	281	未进入 负面	否	无	
972	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变648 青镁甲线	杏树大队	200	23.5	153	153	未进入 负面	否	无	
973	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10千伏南 水线鹏源 三期3#箱 变2#变压 器	500	61.53	192	192	未进入 负面	否	无	
974	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10千伏南 水线鹏源 三期1#箱 变2#变压 器	400	45.62	218	218	未进入 负面	否	无	
975	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10千伏南 水线鹏源 三期2#箱 变2#变压 器	500	24.61	377	377	未进入 负面	否	无	
976	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变010 石硼线	常家前街 台区	200	38.93	122	122	未进入 负面	否	无	
977	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变010 石硼线	常家东街 台区	400	71.98	112	112	未进入 负面	否	无	
978	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变014 山西线	官屯楼区	200	37.63	125	125	未进入 负面	否	无	
979	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变014 山西线	官屯一队 前街	200	22.18	156	156	未进入 负面	否	无	

980	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺变 635秦屯 线小博洛 台	100	24.46	76	76	未 进 入 负 面	否	无	
981	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	博洛铺北 台台区	400	53.12	188	188	未 进 入 负 面	否	无	
982	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	进步西台	200	62.95	74	74	未 进 入 负 面	否	无	
983	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	腰沟大队 新台	400	47.34	211	211	未 进 入 负 面	否	无	
984	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百五队	200	31.6	137	137	未 进 入 负 面	否	无	
985	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	吴连南街	200	50.24	100	100	未 进 入 负 面	否	无	
986	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	青花新村 小区箱变 出线间隔 101配电 变压器	250	4.79	238	238	未 进 入 负 面	否	无	
987	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	东青大队 新台	200	42.14	116	116	未 进 入 负 面	否	无	
988	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	西江西台	200	1.35	197	197	未 进 入 负 面	否	无	

989	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	盛福小区 2#箱变出 线间隔 102配电 变压器	630	31.55	431	431	未进 入负 面	否	无	
990	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	鑫兴家园 小区出线 间隔101 配电变压 器	500	11.18	444	444	未进 入负 面	否	无	
991	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变681 旺首线	隆泽苑2# 箱变101 出线间隔 配电变压 器	630	11.9	555	555	未进 入负 面	否	无	
992	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变681 旺首线	隆泽苑3# 箱变101 出线间隔 配电变压 器	630	10.03	567	567	未进 入负 面	否	无	
993	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变681 旺首线	隆泽苑3# 箱变102 出线间隔 配电变压 器	630	5.76	594	594	未进 入负 面	否	无	
994	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变681 旺首线	隆泽苑4# 箱变101 出线间隔 配电变压 器	630	9.51	570	570	未进 入负 面	否	无	
995	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变681 旺首线	隆泽苑4# 箱变102 出线间隔 配电变压 器	630	4.53	601	601	未进 入负 面	否	无	
996	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	金城澜湾 小区1#箱 式变电站 1#变压器	630	15.59	532	532	未进 入负 面	否	无	
997	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	金城澜湾 2#箱式变 电站出线 间隔配电 变压器	630	17.07	522	522	未进 入负 面	否	无	

998	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	御墅蓝岸 1号变压 器101出 线 配电 变压器	630	15.08	535	535	未进 入负 面	否	无	
999	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	御墅蓝岸 2号变压 器101 出 线 配电变 压器	630	1.17	623	623	未进 入负 面	否	无	
1000	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺镇 芳草园小 区2号	400	14.23	343	343	未进 入负 面	否	无	
1001	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	国际花园 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	400	81.87	73	73	未进 入负 面	否	无	
1002	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	国际花园 1#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	400	0	400	400	未进 入负 面	否	无	
1003	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	杨屯新台 区	400	46.31	215	215	未进 入负 面	否	无	
1004	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	旗口变 1017社直 线旗口四 队	100	16.8	83	83	未进 入负 面	否	无	
1005	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	大高坎北 台	400	34.64	261	261	未进 入负 面	否	无	
1006	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	太平堡大 队台	315	43.12	179	179	未进 入负 面	否	无	

1007	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线景屯西 台	100	67.47	33	33	未进入 负面	否	无	
1008	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	劳动设施 农业台	200	17.61	165	165	未进入 负面	否	无	
1009	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线劳动西 台	315	10.75	281	281	未进入 负面	否	无	
1010	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线李大台	250	13.38	217	217	未进入 负面	否	无	
1011	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	农行家属 楼	200	7.38	185	185	未进入 负面	否	无	
1012	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	石钢线58 左3左 3+1#(南 站)铁路 小区102	400	13.14	347	347	未进入 负面	否	无	
1013	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	厢房二组 变压器	50	31.03	34	34	未进入 负面	否	无	
1014	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	厢房一组 变压器	50	81.9	9	9	未进入 负面	否	无	
1015	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线115左 2#西两东 台柱上变	200	12.56	175	175	未进入 负面	否	无	

1016	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线西两分 5#西两北 台柱上变	100	17.16	83	83	未进入 负面	否	无	
1017	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线永安分 5#三家子 四队台柱 上变	315	12.41	276	276	未进入 负面	否	无	
1018	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	御河壹号 4#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	16.95	523	523	未进入 负面	否	无	
1019	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	御河壹号 6#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	18.07	516	516	未进入 负面	否	无	
1020	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金城华庭 4#箱变2# 出线间隔 配电变压 器	400	10.17	359	359	未进入 负面	否	无	
1021	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金城华庭 3#箱变02 变压器	630	14.15	541	541	未进入 负面	否	无	
1022	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	沟沿四队 新台	100	11.4	89	89	未进入 负面	否	无	
1023	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	新风12队 新台	100	11.89	88	88	未进入 负面	否	无	
1024	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	东古八队 北台	100	15.89	84	84	未进入 负面	否	无	

1025	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	东古八队 南台	100	12.9	87	87	未进入 负面	否	无	
1026	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	10kV西华 线27左6 右1#柱上 变压器	160	57.95	67	67	未进入 负面	否	无	
1027	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变539 前园线	前沟 八 队	100	25.99	74	74	未进入 负面	否	无	
1028	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	黄土岭东 沟台	200	48.36	103	103	未进入 负面	否	无	
1029	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	前辉北台	200	43.7	113	113	未进入 负面	否	无	
1030	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	石博线67 右1#柱上 变压器	100	12.93	87	87	未进入 负面	否	无	
1031	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	卧牛石南 台	200	44.06	112	112	未进入 负面	否	无	
1032	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	卧牛石北 台	400	21.65	313	313	未进入 负面	否	无	
1033	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线 1531	前沟一七 队2号台 区	400	15.15	339	339	未进入 负面	否	无	

1034	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线 1531	前沟一七 队3号台 区	400	2.54	390	390	未进入 负面	否	无	
1035	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线62左1# 三家子东 台柱上变	315	68.5	99	99	未进入 负面	否	无	
1036	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	西植东台	200	62.29	75	75	未进入 负面	否	无	
1037	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线31右2# 柱上变	315	47.5	165	165	未进入 负面	否	无	
1038	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线34左1# 柱上变	315	41.53	184	184	未进入 负面	否	无	
1039	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线34左2# 柱上变	400	22.59	310	310	未进入 负面	否	无	
1040	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	10kV石分 线70左2# 柱上变	400	66.82	133	133	未进入 负面	否	无	
1041	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线35#柱 上变	315	2.1	308	308	未进入 负面	否	无	
1042	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线36#柱 上变	400	6.18	375	375	未进入 负面	否	无	

1043	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线53#柱 上变	400	58.23	167	167	未进入 负面	否	无	
1044	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线47#柱 上变	315	18.2	258	258	未进入 负面	否	无	
1045	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线44右 10#柱上 变	400	11.39	354	354	未进入 负面	否	无	
1046	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线军民支 8#柱上变	315	18.04	258	258	未进入 负面	否	无	
1047	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线39#柱 上变	200	13.81	172	172	未进入 负面	否	无	
1048	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线5#柱上 变	250	27.03	182	182	未进入 负面	否	无	
1049	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线15#柱 上变	250	30.1	175	175	未进入 负面	否	无	
1050	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线12左2# 柱上变	400	51.62	194	194	未进入 负面	否	无	
1051	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线16左3# 柱上变	315	30.06	220	220	未进入 负面	否	无	

1052	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线16左1# 柱上变	315	41.57	184	184	未进入 负面	否	无	
1053	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线27#柱 上变	250	32.99	168	168	未进入 负面	否	无	
1054	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线28左2# 柱上变	400	12.1	352	352	未进入 负面	否	无	
1055	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线30#柱 上变	400	79.89	80	80	未进入 负面	否	无	
1056	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线32#柱 上变	400	39.73	241	241	未进入 负面	否	无	
1057	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线43左5# 柱上变	315	14.12	271	271	未进入 负面	否	无	
1058	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线43左9# 柱上变	400	14.08	344	344	未进入 负面	否	无	
1059	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线36右1 右1#柱上 变	315	33.61	209	209	未进入 负面	否	无	
1060	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线46#柱 上变	315	47.74	165	165	未进入 负面	否	无	

1061	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线51右3# 柱上变	315	52.65	149	149	未进入 负面	否	无	
1062	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线54#变 压器	315	15	268	268	未进入 负面	否	无	
1063	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变687 旺分线	10kV旺分 线17右7# 柱上变	100	25.5	75	75	未进入 负面	否	无	
1064	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟变 366镁矿线	10kV镁矿 线45#柱 上变	100	78.63	21	21	未进入 负面	否	无	
1065	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟变 366镁矿线	10kV镁矿 线46左9# 柱上变	200	11.73	177	177	未进入 负面	否	无	
1066	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟变 366镁矿线	10kV镁矿 线50#柱 上变	200	13	174	174	未进入 负面	否	无	
1067	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟变 376工农线	10kV工农 线52#柱 上变	200	16.76	166	166	未进入 负面	否	无	
1068	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	10kV石分 线18左1# 柱上变	400	29.23	283	283	未进入 负面	否	无	
1069	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线42左2 副1#柱上 变	400	14.46	342	342	未进入 负面	否	无	

1070	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	10kV铁联 线52左1# 柱上变	315	21.55	247	247	未进入 负面	否	无	
1071	国网营口市 大石桥市供 电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟变 366镁矿线	10kV镁矿 线46左7# 柱上变	200	13.77	172	172	未进入 负面	否	无	
1072	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线10右1# 柱上变压 器	400	28.71	285	285	未进入 负面	否	无	
1073	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线28左3# 柱上变	100	47.32	53	53	未进入 负面	否	无	
1074	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线28左7# 柱上变	315	38.59	193	193	未进入 负面	否	无	
1075	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线28左 16#柱上 变	315	36.01	202	202	未进入 负面	否	无	
1076	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线4#柱上 变	315	38.37	194	194	未进入 负面	否	无	
1077	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线13左4# 柱上变	250	13.99	215	215	未进入 负面	否	无	
1078	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV旺源 线50左7 右3#柱上 变	200	33.77	132	132	未进入 负面	否	无	

1079	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线20#柱 上变	400	14.57	342	342	未进入 负面	否	无	
1080	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线38#柱 上变	400	13.34	347	347	未进入 负面	否	无	
1081	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线41#柱 上变	200	1.74	197	197	未进入 负面	否	无	
1082	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线42#柱 上变	200	3.07	194	194	未进入 负面	否	无	
1083	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线44#柱 上变	400	34.94	260	260	未进入 负面	否	无	
1084	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线48#柱 上变	400	54.05	184	184	未进入 负面	否	无	
1085	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线50#柱 上变	315	48.85	161	161	未进入 负面	否	无	
1086	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线55#柱 上变	200	40.1	120	120	未进入 负面	否	无	
1087	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线57#柱 上变	250	12.6	219	219	未进入 负面	否	无	

1088	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线59#柱 上变	315	34.32	207	207	未进入 负面	否	无	
1089	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线63右2# 柱上变	200	0	200	200	未进入 负面	否	无	
1090	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	石北线 68#柱上 变压器	200	22.19	156	156	未进入 负面	否	无	
1091	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左1# 柱上变	200	0	200	200	未进入 负面	否	无	
1092	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左2# 柱上变	315	58.31	131	131	未进入 负面	否	无	
1093	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左3 右1#柱上 变	400	10.92	356	356	未进入 负面	否	无	
1094	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左3 左1#柱上 变	400	21.43	314	314	未进入 负面	否	无	
1095	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左3 左3#柱上 变	200	11.91	176	176	未进入 负面	否	无	
1096	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左3 左5#柱上 变	200	0	200	200	未进入 负面	否	无	

1097	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左5 左7#柱上 变	315	35.89	202	202	未进 入负 面	否	无	
1098	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左5 左5右3# 柱上变	400	11.34	355	355	未进 入负 面	否	无	
1099	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左9# 柱上变	315	5.16	299	299	未进 入负 面	否	无	
1100	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左 14#柱上 变	315	33.63	209	209	未进 入负 面	否	无	
1101	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左 28#柱上 变	200	0	200	200	未进 入负 面	否	无	
1102	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线58左34 右1左1# 柱上变	100	0	100	100	未进 入负 面	否	无	
1103	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	大石桥66 千伏变电 站522石 北线石北 线70#柱	400	69.68	121	121	未进 入负 面	否	无	
1104	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	党家五队	315	100.00	0	0	##	否	无	
1105	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线32左1# 柱上变	400	26.55	294	294	未进 入负 面	否	无	

1106	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线41#柱 上变	315	23.66	240	240	未进入 负面	否	无	
1107	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线43#柱 上变	250	36.57	159	159	未进入 负面	否	无	
1108	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线49左2# 柱上变	250	6.04	235	235	未进入 负面	否	无	
1109	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线11#柱 上变	400	13.2	347	347	未进入 负面	否	无	
1110	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线15#柱 上变	250	25.23	187	187	未进入 负面	否	无	
1111	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	桥南线 54#柱上 变压器	400	49.77	201	201	未进入 负面	否	无	
1112	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	旺隆变 673五勘 线10KV五 勘线31右 08#柱上	400	39.04	244	244	未进入 负面	否	无	
1113	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	丁家大队	250	99.44	1	1	##	否	无	
1114	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线28左11 左5#柱上 变	315	57.05	135	135	未进入 负面	否	无	

1115	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	10kV旺兴 线10左 16#柱上 变压器	250	15.1	212	212	未进入 负面	否	无	
1116	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线14右3# 柱上变	200	16.77	166	166	未进入 负面	否	无	
1117	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV二水 泥线双台 分5右1# 柱上变	200	54.03	92	92	未进入 负面	否	无	
1118	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变329 教育线	南环变 329 教育 线教育线 20左1# 柱上变	250	11.32	222	222	未进入 负面	否	无	
1119	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线7#柱上 变	50	16.37	42	42	未进入 负面	否	无	
1120	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线65右2# 柱上变	200	35.93	128	128	未进入 负面	否	无	
1121	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变329 教育线	南环变 329 教育 线教育线 39左7右 1#柱上变	250	64.44	89	89	未进入 负面	否	无	
1122	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线62#柱 上变	250	40.28	149	149	未进入 负面	否	无	
1123	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线54左1# 柱上变	400	49.18	203	203	未进入 负面	否	无	

1124	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线65左5# 柱上变	315	28.09	227	227	未进 入负 面	否	无	
1125	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线65右7# 柱上变	400	90.29	39	39	##	否	无	
1126	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线71右4# 柱上变	160	10.04	144	144	未进 入负 面	否	无	
1127	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线90#柱 上变	100	0	100	100	未进 入负 面	否	无	
1128	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线83右1# 柱上变	315	8.21	289	289	未进 入负 面	否	无	
1129	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线73#柱 上变	200	37.92	124	124	未进 入负 面	否	无	
1130	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	党家八队	315	82.65	55	55	未进 入负 面	否	无	
1131	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	10kV环城 线48#柱 上变	400	15.23	339	339	未进 入负 面	否	无	
1132	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	环城线37 #柱上变 压器	250	51.72	121	121	未进 入负 面	否	无	

1133	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	10kV富丽 线9左1# 柱上变	100	18.67	81	81	未进入 负面	否	无	
1134	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	10kV旺雅 线34#柱 上变压器	400	16.43	334	334	未进入 负面	否	无	
1135	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	10kV旺雅 线41右7 左1右1# 柱上变压 器	400	74.33	103	103	未进入 负面	否	无	
1136	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	10kV旺雅 线41右11 右1#柱上 变压器	100	0	100	100	未进入 负面	否	无	
1137	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线7左1# 柱上变	200	11.96	176	176	未进入 负面	否	无	
1138	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变670 王家线	10kV王家 线43右 11#柱上 变	315	60.97	123	123	未进入 负面	否	无	
1139	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变670 王家线	10kV王家 线43右16 右1#柱上 变	500	61.13	194	194	未进入 负面	否	无	
1140	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	10kV石分 线18左6# 柱上变	200	58.76	82	82	未进入 负面	否	无	
1141	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线16+1# 柱上变压 器	315	21.68	247	247	未进入 负面	否	无	

1142	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	10kV铁联 线29#柱 上变	250	38.74	153	153	未进 入负 面	否	无	
1143	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	10kV铁联 线32#柱 上变	200	22.8	154	154	未进 入负 面	否	无	
1144	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	10kV铁联 线41#柱 上变	400	14.95	340	340	未进 入负 面	否	无	
1145	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	10kV富丽 线32#柱 上变	400	63.67	145	145	未进 入负 面	否	无	
1146	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变687 旺分线	10kV旺分 线17右 15#柱上 变	200	13.32	173	173	未进 入负 面	否	无	
1147	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变687 旺分线	10kV旺分 线3左14# 柱上变压 器	200	14.01	172	172	未进 入负 面	否	无	
1148	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10KV旺分 线59右 03#变压 器	200	8.18	184	184	未进 入负 面	否	无	
1149	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV旺分 线62左1# 柱上变	80	51.08	39	39	未进 入负 面	否	无	
1150	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV旺分 线68左3# 柱上变	200	51.23	98	98	未进 入负 面	否	无	

1151	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变电站	东高线	10kV旺分 线68右2# 柱上变	200	56.94	86	86	未进入 负面	否	无	
1152	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变电站	东旺线	10kV丁家 线61柱上 变压器	50	51.97	24	24	未进入 负面	否	无	
1153	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 519石分线	10kV石分 线52右1# 柱上变 压器	400	16.99	332	332	未进入 负面	否	无	
1154	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 520石水线	10kV石分 线63右1 #变压器	100	18.62	81	81	未进入 负面	否	无	
1155	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变670 王家线	旺隆变 670王家 线镁矿线 王家分19 右2#变 压器	400	12.86	349	349	未进入 负面	否	无	
1156	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变671 旺矿线	10kV旺矿 线5右7# 柱上变	160	44.1	89	89	未进入 负面	否	无	
1157	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37右6# 柱上变	400	33.78	265	265	未进入 负面	否	无	
1158	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变电站	峪子沟变 376工农线	10kV工农 线5#柱上 变	100	40.12	60	60	未进入 负面	否	无	
1159	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37左7# 柱上变	100	11	89	89	未进入 负面	否	无	

1160	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10kV石钢 线10右2# 柱上变	400	83.69	65	65	未进入 负面	否	无	
1161	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	10kV石牛 线15左4# 柱上变压 器	250	32.99	168	168	未进入 负面	否	无	
1162	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	10kV富丽 线20#柱 上变	400	61.53	154	154	未进入 负面	否	无	
1163	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中五队	100	51.87	48	48	未进入 负面	否	无	
1164	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	离心机械 厂2号住 宅	200	43.88	112	112	未进入 负面	否	无	
1165	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线56#柱 上变压器	400	73.02	108	108	未进入 负面	否	无	
1166	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线65左2# 柱上变压 器	250	27.39	182	182	未进入 负面	否	无	
1167	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线66左2 右2#柱上 变压器	200	23.29	153	153	未进入 负面	否	无	
1168	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	刘家大队	315	12.92	274	274	未进入 负面	否	无	

1169	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	双井台区	315	42.34	182	182	未进入 负面	否	无	
1170	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线75左8# 柱上变	100	10.12	90	90	未进入 负面	否	无	
1171	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线76#柱 上变	315	2.53	307	307	未进入 负面	否	无	
1172	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线77#柱 上变	315	30.36	219	219	未进入 负面	否	无	
1173	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线83右1 左1#柱上 变	200	12.58	175	175	未进入 负面	否	无	
1174	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线85右1# 柱上变	400	53.49	186	186	未进入 负面	否	无	
1175	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线58右9 北3左1# 柱上变压 器	160	0	160	160	未进入 负面	否	无	
1176	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线58右9 左1东2# 柱上变压 器	315	30.36	219	219	未进入 负面	否	无	
1177	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线58右6 右1#柱上 变压器	315	37.09	198	198	未进入 负面	否	无	

1178	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线58右5 右1#柱上 变压器	315	55.27	141	141	未进入 负面	否	无	
1179	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	10kV二高 线58右2# 柱上变压 器	400	23.56	306	306	未进入 负面	否	无	
1180	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线60右1 右1#柱上 变	200	39.45	121	121	未进入 负面	否	无	
1181	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线60右3 右2#柱上 变	100	14.23	86	86	未进入 负面	否	无	
1182	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东分线	10kV砖厂 线49左16 副1#柱上 变	400	63.86	145	145	未进入 负面	否	无	
1183	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东分线	10kV砖厂 线49左20 副1#柱上 变	400	39.89	240	240	未进入 负面	否	无	
1184	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东分线	10kV砖厂 线49左5 右5副1# 柱上变	200	39.64	121	121	未进入 负面	否	无	
1185	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线25#柱 上变	200	2.58	195	195	未进入 负面	否	无	
1186	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线28#柱 上变	200	16.89	166	166	未进入 负面	否	无	

1187	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源二期 2#配变站 2号变 压器	500	27.52	362	362	未进入 负面	否	无	
1188	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源二期 3#配变 站1号变 压器	630	37.85	392	392	未进入 负面	否	无	
1189	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源二期 4#配变 站1号变 压器	630	32.74	424	424	未进入 负面	否	无	
1190	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	怡馨园1# 配变站1 号变 压器	500	25.71	371	371	未进入 负面	否	无	
1191	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	怡馨园2# 配变站1 号变 压器	630	26.35	464	464	未进入 负面	否	无	
1192	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	怡馨园3# 配变站1 号配 电变 压器	400	26.63	293	293	未进入 负面	否	无	
1193	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	地王1#配 变站1号 变 压器	630	21	498	498	未进入 负面	否	无	
1194	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	地王1#配 变站2号 变 压器	500	15.07	425	425	未进入 负面	否	无	
1195	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	地王2# 配变站1 号变 压器	630	38.16	390	390	未进入 负面	否	无	

1196	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	地王花园 3#配变 站1号变 压器	400	26.54	294	294	未进入 负面	否	无	
1197	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	地王4#配 变站1号 变压器	500	43.53	282	282	未进入 负面	否	无	
1198	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	赛斯德1 #配变站 1号变压 器	630	44.69	348	348	未进入 负面	否	无	
1199	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	赛斯德1 #配变站 2号变压 器	630	53.96	290	290	未进入 负面	否	无	
1200	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	赛斯德2 #配变站 1号变压 器	630	77.98	139	139	未进入 负面	否	无	
1201	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	新农里小 区1号变 压器	400	30.91	276	276	未进入 负面	否	无	
1202	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	新农里小 区2号变 压器	400	28.05	288	288	未进入 负面	否	无	
1203	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆佳园 1#箱式变 2号变压 器	500	44.52	277	277	未进入 负面	否	无	
1204	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆佳园 2#配变站 2号变压 器	500	44.31	278	278	未进入 负面	否	无	

1205	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	荣盛变电 站1#变压 器	400	58.68	165	165	未进入 负面	否	无	
1206	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	长征变电 站1#变压 器	400	47.31	211	211	未进入 负面	否	无	
1207	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	晨光变电 站1#变压 器	500	39.73	301	301	未进入 负面	否	无	
1208	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	和平市场 变电站1# 变压器	630	29.59	444	444	未进入 负面	否	无	
1209	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	商业银行 变电站1# 变压器	500	22.6	387	387	未进入 负面	否	无	
1210	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	美的家园 1#变电站 1#变压器	630	29.38	445	445	未进入 负面	否	无	
1211	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	美的家园 2#变电站 1#变压器	630	37.26	395	395	未进入 负面	否	无	
1212	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	美的家园 3#变电站 1#变压器	630	22.48	488	488	未进入 负面	否	无	
1213	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	美的家园 3#变电站 2#变压器	630	15.52	532	532	未进入 负面	否	无	

1214	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	美的家园 4#变电站 2#变压器	630	15.38	533	533	未进入 负面	否	无	
1215	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	群益小区 1#变压器	630	16.35	527	527	未进入 负面	否	无	
1216	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	天天渔港 变电站1# 变压器	400	23.4	306	306	未进入 负面	否	无	
1217	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	新城变电 站1#变压 器	630	33.05	422	422	未进入 负面	否	无	
1218	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	河畔花园 1#变电 站1#变压 器	630	75.83	152	152	未进入 负面	否	无	
1219	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	河畔花园 2#变电 站2#变压 器	630	15.28	534	534	未进入 负面	否	无	
1220	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	河畔花园 3#变电 站1#变压 器	630	33.57	419	419	未进入 负面	否	无	
1221	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 004平安线	河畔花园 4#变电 站1#变压 器	630	26.48	463	463	未进入 负面	否	无	
1222	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	华运配变 站1#变压 器	400	38.6	246	246	未进入 负面	否	无	

1223	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	胜利新村 1#变压器	500	43.86	281	281	未进入 负面	否	无	
1224	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	五堪线47 左1#盛世 佳园2#箱 式配电站 1#变压器	630	48.97	321	321	未进入 负面	否	无	
1225	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	石钢线10 右5#太阳 城1#箱式 配变电站1# 变压器	630	59.3	256	256	未进入 负面	否	无	
1226	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	2号变压 器石钢线 10右5#太 阳城2#配 电站2#变 压器	630	76.48	148	148	未进入 负面	否	无	
1227	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	石钢线54 左2左1# 通讯团箱 式配电站 1#变压器	500	0.75	496	496	未进入 负面	否	无	
1228	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	石钢线 37#银河 箱式配变 站1#变压 器	630	37.56	393	393	未进入 负面	否	无	
1229	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	迦南2#箱 式配电站 1号变压 器	500	32.73	336	336	未进入 负面	否	无	
1230	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	绿岛箱式 变电站1 号变压器	500	43.64	282	282	未进入 负面	否	无	
1231	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	南轩箱式 变电站1 号变压器	400	19.5	322	322	未进入 负面	否	无	

1232	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 1#箱式 变电站1 号变压器	630	36.04	403	403	未进入 负面	否	无	
1233	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 2#箱式 变电站1 号变压器	630	29.24	446	446	未进入 负面	否	无	
1234	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源明居 2#箱式 变电站2 号变压器	630	12.32	552	552	未进入 负面	否	无	
1235	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	北市北箱 式变电站 1号变压器	630	58.27	263	263	未进入 负面	否	无	
1236	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	北市南箱 式变电站 号变压器	500	17.95	410	410	未进入 负面	否	无	
1237	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	富强配变 站1号变 压器	400	70.52	118	118	未进入 负面	否	无	
1238	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	建委箱式 变电站1 号变压器	630	31.99	428	428	未进入 负面	否	无	
1239	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	山水居2# 箱式变 电站1号 变压器	500	32.3	339	339	未进入 负面	否	无	
1240	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	山水居3# 箱式变 电站2号 变压器	630	40.93	372	372	未进入 负面	否	无	

1241	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	山水居4# 箱式变 电站2号 变压器	630	43.59	355	355	未进入 负面	否	无	
1242	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	铁路箱式 变电站1 号变压器	400	16.02	336	336	未进入 负面	否	无	
1243	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	西市配变 站1号变 压器	315	16.87	262	262	未进入 负面	否	无	
1244	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	西市配变 站2号变 压器	160	0.03	160	160	未进入 负面	否	无	
1245	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	兴旺1#箱 变1号变 压器	630	44.91	347	347	未进入 负面	否	无	
1246	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	兴旺2#箱 式变电站 1号变压 器	630	46.27	338	338	未进入 负面	否	无	
1247	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	蟠龙山水 居5#箱变 2#变压器	500	14.41	428	428	未进入 负面	否	无	
1248	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	山水居6# 配变站2 号变压器	630	73.21	169	169	未进入 负面	否	无	
1249	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	蟠龙山水 居7#配变 站1号变 压器	400	56.84	173	173	未进入 负面	否	无	

1250	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	鹏源二期 1#配变 站1号变 压器	630	30.44	438	438	未进入 负面	否	无	
1251	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 5#箱变1# 变压器	500	15.45	423	423	未进入 负面	否	无	
1252	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	丰华伊嘉 园4#箱变 2#变压器	500	15.43	423	423	未进入 负面	否	无	
1253	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	西湖东井	100	41.39	59	59	未进入 负面	否	无	
1254	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺居 民楼	400	19.01	324	324	未进入 负面	否	无	
1255	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	淮子三队	200	55.71	89	89	未进入 负面	否	无	
1256	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺市 场	315	33.13	211	211	未进入 负面	否	无	
1257	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	淮子四队	200	32.41	135	135	未进入 负面	否	无	
1258	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变836 开发线	前坎村西 街	200	63.34	73	73	未进入 负面	否	无	

1259	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	丰华伊嘉 园2#箱变 2#变压器	400	48	208	208	未进入 负面	否	无	
1260	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	丰华伊嘉 园3#箱变 1#变压器	400	15.63	337	337	未进入 负面	否	无	
1261	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	馨聚源小 区箱变1# 变压器	630	47.71	329	329	未进入 负面	否	无	
1262	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金牛线 8638	10kV金牛 线40左8 左5#柱上 变	400	36.5	254	254	未进入 负面	否	无	
1263	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	博洛铺东 井台区	200	62.07	76	76	未进入 负面	否	无	
1264	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺变 635秦屯 线博洛铺 天成台	200	87.99	24	24	未进入 负面	否	无	
1265	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	刘伯东台	315	49.9	158	158	未进入 负面	否	无	
1266	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变017 刘园线	孙菜园一 十队	400	42.01	232	232	未进入 负面	否	无	
1267	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变017 刘园线	孙菜园新 区台	400	12.46	350	350	未进入 负面	否	无	

1268	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 533石钢线	铁路小区 居民楼16 号楼箱变 出线间隔 配电室	400	18.22	327	327	未进入 负面	否	无	
1269	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟一七 队4号台区	400	17.61	330	330	未进入 负面	否	无	
1270	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟一七 队5号台区	400	19.94	320	320	未进入 负面	否	无	
1271	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟一七 队8号台区	400	12.65	349	349	未进入 负面	否	无	
1272	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟一七 队7号台区	400	34.24	263	263	未进入 负面	否	无	
1273	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟一七 队6号台区	400	2.73	389	389	未进入 负面	否	无	
1274	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟大队 2号台区	400	17.57	330	330	未进入 负面	否	无	
1275	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟大队 3号台区	400	18.36	327	327	未进入 负面	否	无	
1276	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线 1531	前沟大队 4号台区	400	47.74	209	209	未进入 负面	否	无	

1277	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	佰亿百年 汇小区1# 箱式变 电101配 电室户 电变户 电变户	630	15.6	532	532	未 进 入 负 荷	否	无	
1278	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	佰亿百年 汇小区2# 箱式变 电101配 电室户 电变户 电变户	630	13.28	546	546	未 进 入 负 荷	否	无	
1279	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	佰亿百年 汇小区3# 箱式变 电101配 电室户 电变户 电变户	630	26.5	463	463	未 进 入 负 荷	否	无	
1280	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	曹官新民 区二	200	70.51	59	59	未 进 入 负 荷	否	无	
1281	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	东江二队	200	21.92	156	156	未 进 入 负 荷	否	无	
1282	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	东田一队 东	315	45.63	171	171	未 进 入 负 荷	否	无	
1283	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	东田大队	200	60.28	79	79	未 进 入 负 荷	否	无	
1284	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	望马常屯 台	200	62.29	75	75	未 进 入 负 荷	否	无	
1285	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	西赖西台	200	16.93	166	166	未 进 入 负 荷	否	无	

1286	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	铂金学府 1号箱式 变电站 101配电 变压器	630	4.79	600	600	未进 入负 面	否	无	
1287	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	铂金学府 2号箱式 变电站 101出线 配电变	800	3.65	771	771	未进 入负 面	否	无	
1288	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	铂金学府 3号箱式 变电站 101出线 配电变	800	4.01	768	768	未进 入负 面	否	无	
1289	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	铂金学府 4号箱式 变电站 101出线 配电变	630	5.37	596	596	未进 入负 面	否	无	
1290	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	新风36队 新台	315	14.87	268	268	未进 入负 面	否	无	
1291	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	泉眼二队	200	27.36	145	145	未进 入负 面	否	无	
1292	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	班卜村合 作社	200	0	200	200	未进 入负 面	否	无	
1293	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曾屯二队	200	90.12	20	20	##	否	无	
1294	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	北汤池道 北台	250	53.78	116	116	未进 入负 面	否	无	

1295	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	刘家沟村 台	100	75.69	24	24	未进入 负面	否	无	
1296	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	薛家大队	200	31.2	138	138	未进入 负面	否	无	
1297	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	土台西街	315	23.97	239	239	未进入 负面	否	无	
1298	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦一队	200	22.89	154	154	未进入 负面	否	无	
1299	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	山咀三队	100	43.63	56	56	未进入 负面	否	无	
1300	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	石硼猪场 台	400	58.1	168	168	未进入 负面	否	无	
1301	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	旗口变 532二道 线水利家 属楼	200	18.26	163	163	未进入 负面	否	无	
1302	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	旗口变 023腰灌 线旗口机 站住宅楼	50	21.96	39	39	未进入 负面	否	无	
1303	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	北三元三 队	400	18.06	328	328	未进入 负面	否	无	

1304	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟三 队	100	61.17	39	39	未进 入负 面	否	无	
1305	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟大 队	200	41.16	118	118	未进 入负 面	否	无	
1306	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	巨宝大队 新台	400	64.86	141	141	未进 入负 面	否	无	
1307	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	华兴三队	400	47.77	209	209	未进 入负 面	否	无	
1308	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	鲤鱼二队	200	70.09	60	60	未进 入负 面	否	无	
1309	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺镇 芳草园小 区	315	35.74	202	202	未进 入负 面	否	无	
1310	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	博洛铺道 西台	100	58.62	41	41	未进 入负 面	否	无	
1311	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	石钢线31 左3左3# 变压器	200	32.32	135	135	未进 入负 面	否	无	
1312	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	自力五队	400	82.33	71	71	未进 入负 面	否	无	

1313	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	丁家五队 (高坎)	315	93.07	22	22	##	否	无	
1314	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	四村后街	100	60.96	39	39	未进 入负 面	否	无	
1315	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	工农二楼 区	200	13.33	173	173	未进 入负 面	否	无	
1316	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	八家大队	400	5.58	378	378	未进 入负 面	否	无	
1317	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	东田道口	400	67.03	132	132	未进 入负 面	否	无	
1318	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	东田二队 台	315	46.97	167	167	未进 入负 面	否	无	
1319	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	东田七队 台	200	14.86	170	170	未进 入负 面	否	无	
1320	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	水晶尚品 3#箱变2# 变压器	630	15.38	533	533	未进 入负 面	否	无	
1321	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	碧海明都 4#箱变1# 变压器	630	15.3	534	534	未进 入负 面	否	无	

1322	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二十队	100	6.55	93	93	未进入 负面	否	无	
1323	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦三队	200	13.87	172	172	未进入 负面	否	无	
1324	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦八队 台	100	14.15	86	86	未进入 负面	否	无	
1325	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	石礮二队	200	7.14	186	186	未进入 负面	否	无	
1326	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	后寨大队	315	36.82	199	199	未进入 负面	否	无	
1327	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦九十 队台	100	33.9	66	66	未进入 负面	否	无	
1328	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道西街	200	16.42	167	167	未进入 负面	否	无	
1329	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	侯家五队 台区	200	57.84	84	84	未进入 负面	否	无	
1330	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	侯家七队 台区	100	43.28	57	57	未进入 负面	否	无	

1331	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老十四 队台	200	22.82	154	154	未进入 负面	否	无	
1332	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老一队 台	100	32.02	68	68	未进入 负面	否	无	
1333	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老十队 台	100	29.32	71	71	未进入 负面	否	无	
1334	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	西田二队 西台	200	16.1	168	168	未进入 负面	否	无	
1335	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	王围三队	315	88.89	35	35	未进入 负面	否	无	
1336	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头九队 台区	200	45.87	108	108	未进入 负面	否	无	
1337	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	建立四台	315	24.58	238	238	未进入 负面	否	无	
1338	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变018 粮库线	旗口变 537滚子 线旗口一 队	315	11.77	278	278	未进入 负面	否	无	
1339	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	建立三号 台	315	50.8	155	155	未进入 负面	否	无	

1340	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	杨屯四队	200	100.00	0	0	##	否	无	
1341	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	孔家四队 台区	200	16.06	168	168	未进 入负 面	否	无	
1342	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	杨屯大队	315	61.38	122	122	未进 入负 面	否	无	
1343	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道三队 台区	400	42.86	229	229	未进 入负 面	否	无	
1344	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	莲花五队	200	53.53	93	93	未进 入负 面	否	无	
1345	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前头十队 台区	100	57.93	42	42	未进 入负 面	否	无	
1346	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	北坊东台 区	200	52.55	95	95	未进 入负 面	否	无	
1347	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	李屯东台 区	315	71.67	89	89	未进 入负 面	否	无	
1348	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道大队	315	41.43	184	184	未进 入负 面	否	无	

1349	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	李屯四五	200	56.34	87	87	未进入 负面	否	无	
1350	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	长沟一队	100	8.95	91	91	未进入 负面	否	无	
1351	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道四队 台区	400	70.96	116	116	未进入 负面	否	无	
1352	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	长沟三队	400	14.67	341	341	未进入 负面	否	无	
1353	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	二道二队 台区	200	60.57	79	79	未进入 负面	否	无	
1354	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	长沟二队	400	19.29	323	323	未进入 负面	否	无	
1355	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	长沟五队	400	12.05	352	352	未进入 负面	否	无	
1356	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	北营村照 明	315	70.69	92	92	未进入 负面	否	无	
1357	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	丁家前街 台区	315	52.45	150	150	未进入 负面	否	无	

1358	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	丁家三队	315	62.15	119	119	未进入 负面	否	无	
1359	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	黄大西台	100	14.05	86	86	未进入 负面	否	无	
1360	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	丁家五队	315	60.1	126	126	未进入 负面	否	无	
1361	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	长沟四队	400	51.52	194	194	未进入 负面	否	无	
1362	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	北营北台	200	70.19	60	60	未进入 负面	否	无	
1363	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	刘家三队	400	75.35	99	99	未进入 负面	否	无	
1364	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	太公卜五 队	100	30.64	69	69	未进入 负面	否	无	
1365	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	陈家大队	400	16.38	334	334	未进入 负面	否	无	
1366	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	陈家三队	100	27.38	73	73	未进入 负面	否	无	

1367	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿西六队	200	78.34	43	43	未进入 负面	否	无	
1368	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿东五六 队	400	71.67	113	113	未进入 负面	否	无	
1369	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新西大队	315	21.86	246	246	未进入 负面	否	无	
1370	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新东大队	315	38.49	194	194	未进入 负面	否	无	
1371	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新东三队	200	55.79	88	88	未进入 负面	否	无	
1372	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	刘百西台	200	31.38	137	137	未进入 负面	否	无	
1373	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	汤尔大队	200	31.64	137	137	未进入 负面	否	无	
1374	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变637 刘伯线	博洛浦粮 库居民楼	400	1.44	394	394	未进入 负面	否	无	
1375	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	镇兴一队	315	47.01	167	167	未进入 负面	否	无	

1376	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 018铁岭线	鑫和嘉园 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	630	20.45	501	501	未进入 负面	否	无	
1377	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 018铁岭线	鑫和嘉园 1#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	630	27.6	456	456	未进入 负面	否	无	
1378	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 018铁岭线	鑫和嘉园 2#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	630	19.11	510	510	未进入 负面	否	无	
1379	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 018铁岭线	鑫和嘉园 2#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	630	21.37	495	495	未进入 负面	否	无	
1380	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	新农二队 新台	200	31.49	137	137	未进入 负面	否	无	
1381	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	恒达悦府 2#箱式变 电站高压 间隔配电 变压器	630	11.35	558	558	未进入 负面	否	无	
1382	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线81#柱 上变压器	400	36.24	255	255	未进入 负面	否	无	
1383	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	黄丫口安 居台	200	8.77	182	182	未进入 负面	否	无	
1384	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	青寨一队	100	12.23	88	88	未进入 负面	否	无	

1385	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	松树六组	100	17.84	82	82	未进入 负面	否	无	
1386	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	獐狍七队	50	72.06	14	14	未进入 负面	否	无	
1387	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	于家三队	200	15.8	168	168	未进入 负面	否	无	
1388	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	青寨五六 队	100	75.82	24	24	未进入 负面	否	无	
1389	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	松树村七 组	200	22.4	155	155	未进入 负面	否	无	
1390	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中六队	200	28.78	142	142	未进入 负面	否	无	
1391	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	冯家四队	100	20.55	79	79	未进入 负面	否	无	
1392	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	后松三组	50	57.19	21	21	未进入 负面	否	无	
1393	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中一队	250	43.19	142	142	未进入 负面	否	无	

1394	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	冯家大队	200	24.47	151	151	未进入 负面	否	无	
1395	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	后松四组	100	42.9	57	57	未进入 负面	否	无	
1396	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	大沟二队	200	69.23	62	62	未进入 负面	否	无	
1397	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	前松四组	50	40.83	30	30	未进入 负面	否	无	
1398	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	大沟三队	100	47.07	53	53	未进入 负面	否	无	
1399	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	前松五组	100	15.14	85	85	未进入 负面	否	无	
1400	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	大沟四队	100	41.04	59	59	未进入 负面	否	无	
1401	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	前松一组	50	58.49	21	21	未进入 负面	否	无	
1402	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	板长一组	50	40.29	30	30	未进入 负面	否	无	

1403	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	板长二组	100	72.08	28	28	未进 入负 面	否	无	
1404	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家九队	100	34.61	65	65	未进 入负 面	否	无	
1405	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	前松六组	100	6	94	94	未进 入负 面	否	无	
1406	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	东昌大队	400	26.51	294	294	未进 入负 面	否	无	
1407	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	前中新台	315	12.4	276	276	未进 入负 面	否	无	
1408	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	大沟五队	100	24.85	75	75	未进 入负 面	否	无	
1409	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	大金二队	200	11.28	177	177	未进 入负 面	否	无	
1410	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	东金二队	100	70.47	30	30	未进 入负 面	否	无	
1411	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	东金九队	50	64.46	18	18	未进 入负 面	否	无	

1412	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	吉安六队	400	66.05	136	136	未进入 负面	否	无	
1413	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	供销社住 宅楼	200	11.46	177	177	未进入 负面	否	无	
1414	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎八 队	200	43.66	113	113	未进入 负面	否	无	
1415	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎大 队	315	47.59	165	165	未进入 负面	否	无	
1416	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	后铺西台	315	62.09	119	119	未进入 负面	否	无	
1417	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	连三大队	315	44.74	174	174	未进入 负面	否	无	
1418	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	东风社区 六台	400	48.46	206	206	未进入 负面	否	无	
1419	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	沟沿三八 队	315	44.27	176	176	未进入 负面	否	无	
1420	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸四 队	200	29.27	141	141	未进入 负面	否	无	

1421	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	连三二三 四队	315	25.1	236	236	未进入 负面	否	无	
1422	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	西江大队	315	42.78	180	180	未进入 负面	否	无	
1423	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	未家大队 台	200	53.87	92	92	未进入 负面	否	无	
1424	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎十 一队	315	72.72	86	86	未进入 负面	否	无	
1425	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸二 队	200	78.89	42	42	未进入 负面	否	无	
1426	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎二 队	100	31	69	69	未进入 负面	否	无	
1427	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸六 队	200	28.82	142	142	未进入 负面	否	无	
1428	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸一 队	100	54.98	45	45	未进入 负面	否	无	
1429	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	东昌东台	100	44.87	55	55	未进入 负面	否	无	

1430	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	丁家三队	315	62.15	119	119	未进入 负面	否	无	
1431	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	黄家一队	200	55.21	90	90	未进入 负面	否	无	
1432	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林二组	400	96.28	15	15	##	否	无	
1433	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	碾坊九队	315	30.83	218	218	未进入 负面	否	无	
1434	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	沟沿四六 队	315	35.68	203	203	未进入 负面	否	无	
1435	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	姚家三队	200	16.18	168	168	未进入 负面	否	无	
1436	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	怡水沅二 期1#箱变 出线间隔 101配电 变压器	500	12.14	439	439	未进入 负面	否	无	
1437	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	怡水沅二 期2#箱变 出线间隔 101配电 变压器	500	12.42	438	438	未进入 负面	否	无	
1438	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	东方世纪 嘉园1#箱 变出线间 隔配电变 压器	630	17.52	520	520	未进入 负面	否	无	

1439	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	东方世纪 嘉园2#箱 变出线间 配电变 压器	630	23.83	480	480	未进入 负面	否	无	
1440	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	东方世纪 嘉园3#箱 变出线间 配电变 压器	630	13.13	547	547	未进入 负面	否	无	
1441	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	东方世纪 嘉园4#箱 变出线间 配电变 压器	630	16.89	524	524	未进入 负面	否	无	
1442	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	吕王一队	315	33.44	210	210	未进入 负面	否	无	
1443	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	吕王四队	100	52.94	47	47	未进入 负面	否	无	
1444	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	和院小区 3#箱变 101出线 配电变 压器	630	5.35	596	596	未进入 负面	否	无	
1445	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	和院小区 4#箱变 101出线 配电变 压器	630	10.42	564	564	未进入 负面	否	无	
1446	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	和院小区 5#箱变 101出线 配电变 压器	630	9.19	572	572	未进入 负面	否	无	
1447	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	星河国宝 一期一号 配电站 102变 压器间隔	630	15.38	533	533	未进入 负面	否	无	

1448	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	星河国宝 一期二号 配电站 102变压 器间隔配 电变压器	630	11.41	558	558	未进 入负 面	否	无	
1449	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	星河国宝 一期三号 配电站 102配电 变压器间	630	12.32	552	552	未进 入负 面	否	无	
1450	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	星河国宝 一期四号 配电站 102配电 变压器间	630	15.15	535	535	未进 入负 面	否	无	
1451	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	牛屯西台	200	64.69	71	71	未进 入负 面	否	无	
1452	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	玉龙村一 组变压器	100	43.06	57	57	未进 入负 面	否	无	
1453	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	桥南线46 左1#柱上 变压器	400	40.41	238	238	未进 入负 面	否	无	
1454	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	石北线 82#柱上 变压器	400	13.09	348	348	未进 入负 面	否	无	
1455	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	鑫宇线79 左16左1# 柱上变压 器	400	35.11	260	260	未进 入负 面	否	无	
1456	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	兴旺3号 箱变102 变压器间 隔配电变 压器	400	46.73	213	213	未进 入负 面	否	无	

1457	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线36右2# 柱上变压 器	400	11.79	353	353	未进 入负 面	否	无	
1458	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	铁岭村 200台	400	72.44	110	110	未进 入负 面	否	无	
1459	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	徐家二队 台	200	22.49	155	155	未进 入负 面	否	无	
1460	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿西八队	50	76.38	12	12	未进 入负 面	否	无	
1461	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前进大队	400	94.37	23	23	##	否	无	
1462	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	鲍家保家 沟	200	51.15	98	98	未进 入负 面	否	无	
1463	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	进步大队	200	43.3	113	113	未进 入负 面	否	无	
1464	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	东赖房身 台	200	16.4	167	167	未进 入负 面	否	无	
1465	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	大房大队	400	20.8	317	317	未进 入负 面	否	无	

1466	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	石博线文 馨苑2#配 变站1#变 压器	400	29.11	284	284	未进 入负 面	否	无	
1467	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	汤池高士 沟村二台	200	24.45	151	151	未进 入负 面	否	无	
1468	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	建立小区 北台	315	24.91	237	237	未进 入负 面	否	无	
1469	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	建立小区 南台	315	33.5	209	209	未进 入负 面	否	无	
1470	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	兴旺小区 四号箱变 2#变压器 间隔配电 变压器	500	10.28	449	449	未进 入负 面	否	无	
1471	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	四道新农 村台区	200	31.99	136	136	未进 入负 面	否	无	
1472	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	富丽线富 丽花园三 期1#箱变 2#变压器 富丽花园	630	11.29	559	559	未进 入负 面	否	无	
1473	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变837 博洛线	二道大队	315	41.43	184	184	未进 入负 面	否	无	
1474	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	西植西台	315	35.81	202	202	未进 入负 面	否	无	

1475	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变837 博洛线	二道四队	100	52.7	47	47	未进入 负面	否	无	
1476	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	赵良一队	50	50.16	25	25	未进入 负面	否	无	
1477	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变131 砖厂线	黑英三队	400	25.75	297	297	未进入 负面	否	无	
1478	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线后砬山 一队	200	13.13	174	174	未进入 负面	否	无	
1479	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线后砬山 四队	100	16.43	84	84	未进入 负面	否	无	
1480	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线前砬山 三队	200	39.09	122	122	未进入 负面	否	无	
1481	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线前砬山 三四队	200	21.57	157	157	未进入 负面	否	无	
1482	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	宿东三、 四队	400	69.09	124	124	未进入 负面	否	无	
1483	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变364 西园线	10kV西园 线29左29 右13右1# 岳州道北 台区	315	36.38	200	200	未进入 负面	否	无	

1484	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	马家八队	400	18.21	327	327	未进入 负面	否	无	
1485	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	赵家六队	100	71.8	28	28	未进入 负面	否	无	
1486	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	赵家四队	100	54.97	45	45	未进入 负面	否	无	
1487	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	赵家二队	200	49.71	101	101	未进入 负面	否	无	
1488	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	赵家一队	200	40.06	120	120	未进入 负面	否	无	
1489	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	西青大队 二号	200	46.28	107	107	未进入 负面	否	无	
1490	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	钢都四队 台	200	30.86	138	138	未进入 负面	否	无	
1491	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	岳州大队 台	400	46.33	215	215	未进入 负面	否	无	
1492	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	马家一队	200	81.34	37	37	未进入 负面	否	无	

1493	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	马家四队	200	33.97	132	132	未进入 负面	否	无	
1494	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	东青七队	400	41.9	232	232	未进入 负面	否	无	
1495	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	西青大队 一号	400	65.82	137	137	未进入 负面	否	无	
1496	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	西青三队	400	25.96	296	296	未进入 负面	否	无	
1497	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	华兴一队	315	56.2	138	138	未进入 负面	否	无	
1498	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	永安二队	200	30.58	139	139	未进入 负面	否	无	
1499	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线永安分 13#永安 街内台区 柱上变	315	12.04	277	277	未进入 负面	否	无	
1500	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线郑家分 28#郑家 沟台柱上 变	100	14.43	86	86	未进入 负面	否	无	
1501	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线周屯分 3右1#周 屯大队台 柱上变	400	13	348	348	未进入 负面	否	无	

1502	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	泉眼大队	200	58.54	83	83	未进入 负面	否	无	
1503	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林十队	200	47.45	105	105	未进入 负面	否	无	
1504	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线79左 14#柱上 变	250	3.15	242	242	未进入 负面	否	无	
1505	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变670 王家线	裕民小区 2#箱变变 压器	630	26.15	465	465	未进入 负面	否	无	
1506	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	工农三队	400	14.39	342	342	未进入 负面	否	无	
1507	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	赏军四队	200	63.93	72	72	未进入 负面	否	无	
1508	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线黑英七 队	400	13.23	347	347	未进入 负面	否	无	
1509	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	獐子二队	200	18.88	162	162	未进入 负面	否	无	
1510	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	东青三队	100	61.06	39	39	未进入 负面	否	无	

1511	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	东青大队	400	73.73	105	105	未进入 负面	否	无	
1512	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	东青六队	200	48.8	102	102	未进入 负面	否	无	
1513	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志七队	200	55.1	90	90	未进入 负面	否	无	
1514	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线新建大 队	400	14.14	343	343	未进入 负面	否	无	
1515	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线大沟九 队	400	14.26	343	343	未进入 负面	否	无	
1516	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	山西一队	200	32.25	136	136	未进入 负面	否	无	
1517	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	盖家二队	200	49.01	102	102	未进入 负面	否	无	
1518	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源变 135水源 线盖家村 自来水	200	72.02	56	56	未进入 负面	否	无	
1519	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线白草 二.三.四 队	200	71.12	58	58	未进入 负面	否	无	

1520	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线白草四 队	200	15.33	169	169	未进 入负 面	否	无	
1521	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源二队	400	20.68	317	317	未进 入负 面	否	无	
1522	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	土台后街	315	46.15	170	170	未进 入负 面	否	无	
1523	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	前沟变 532大沟 线前沟一 七队	200	14.46	171	171	未进 入负 面	否	无	
1524	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源三队	400	20.76	317	317	未进 入负 面	否	无	
1525	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源 大 队	200	55.15	90	90	未进 入负 面	否	无	
1526	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	水源六队	100	62.36	38	38	未进 入负 面	否	无	
1527	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变539 前园线	前沟变 532大沟 线白草五 队	100	86.73	13	13	未进 入负 面	否	无	
1528	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	文甜北台	200	13.51	173	173	未进 入负 面	否	无	

1529	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	一大队一 村后街台 区	100	61.32	39	39	未进 入负 面	否	无	
1530	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志二队	200	14.32	171	171	未进 入负 面	否	无	
1531	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	邢家四队	400	74.78	101	101	未进 入负 面	否	无	
1532	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	金家村	200	51.72	97	97	未进 入负 面	否	无	
1533	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老七队 台	100	17.15	83	83	未进 入负 面	否	无	
1534	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老二队 台	100	15.85	84	84	未进 入负 面	否	无	
1535	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老十三 队台	100	58.41	42	42	未进 入负 面	否	无	
1536	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	二道岭左 三台	100	34.7	65	65	未进 入负 面	否	无	
1537	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	二道岭六 队台	250	78.51	54	54	未进 入负 面	否	无	

1538	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	石北线兴 旺家园二 期1#箱变 1#变压器	500	16.39	418	418	未进 入负 面	否	无	
1539	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	后坎变 831薛家 线薛家线 丁家八队 柱上变	200	16.28	167	167	未进 入负 面	否	无	
1540	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	青石岭二 队	100	70.13	30	30	未进 入负 面	否	无	
1541	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	韩屯台	400	76.91	92	92	未进 入负 面	否	无	
1542	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线政府分 6+1#永安 南台柱上 变	200	11.4	177	177	未进 入负 面	否	无	
1543	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	矽石大队 西	315	16.48	263	263	未进 入负 面	否	无	
1544	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线丽华 春城6#配 变站2#变 压器	630	15.3	534	534	未进 入负 面	否	无	
1545	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线丽华 春城5#配 变站2#变 压器	630	21.71	493	493	未进 入负 面	否	无	
1546	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	獐獐三队	250	35.56	161	161	未进 入负 面	否	无	

1547	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	腰屯大队	400	29.69	281	281	未进入 负面	否	无	
1548	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中九队	250	47.04	132	132	未进入 负面	否	无	
1549	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	腰屯四队	50	37.42	31	31	未进入 负面	否	无	
1550	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	冯家五队	200	15.38	169	169	未进入 负面	否	无	
1551	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	于家大队	200	68.3	63	63	未进入 负面	否	无	
1552	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	板长四组	50	39.69	30	30	未进入 负面	否	无	
1553	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	冯家三队	50	78.63	11	11	未进入 负面	否	无	
1554	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	青寨八队	50	35.38	32	32	未进入 负面	否	无	
1555	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	板长五组	100	11.16	89	89	未进入 负面	否	无	

1556	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	于家五队	200	31.35	137	137	未进 入负 面	否	无	
1557	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	张家二队	50	75.52	12	12	未进 入负 面	否	无	
1558	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	前中大队	315	20.95	249	249	未进 入负 面	否	无	
1559	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	大沟四队 沟里	50	39.44	30	30	未进 入负 面	否	无	
1560	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	大金一队	100	32.58	67	67	未进 入负 面	否	无	
1561	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	东金一队	200	18.12	164	164	未进 入负 面	否	无	
1562	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	东金三队	100	63.03	37	37	未进 入负 面	否	无	
1563	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	东金四队	100	63.63	36	36	未进 入负 面	否	无	
1564	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	吉安一队	400	26.01	296	296	未进 入负 面	否	无	

1565	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	东金八队	50	78.57	11	11	未进入 负面	否	无	
1566	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	吉安七队	200	28.39	143	143	未进入 负面	否	无	
1567	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山村五 队灯台	100	43.61	56	56	未进入 负面	否	无	
1568	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	立志五队	100	52.11	48	48	未进入 负面	否	无	
1569	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	吉安八队	100	87.35	13	13	未进入 负面	否	无	
1570	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	沟沿一六 队	400	37.04	252	252	未进入 负面	否	无	
1571	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	一面街住 宅楼	315	62.38	119	119	未进入 负面	否	无	
1572	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	镇政府家 属楼	400	19.53	322	322	未进入 负面	否	无	
1573	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中三队	200	75.93	48	48	未进入 负面	否	无	

1574	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	西江照明	315	58.37	131	131	未进 入负 面	否	无	
1575	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中四队	200	32.66	135	135	未进 入负 面	否	无	
1576	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	八家四组	315	60.7	124	124	未进 入负 面	否	无	
1577	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	碾房四 队，碾房 自来水	200	12.66	175	175	未进 入负 面	否	无	
1578	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	姚家一队	200	100.00	0	0	##	否	无	
1579	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	北岗大队	400	73.44	106	106	未进 入负 面	否	无	
1580	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸三 队	400	31.3	275	275	未进 入负 面	否	无	
1581	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	立志九组	400	47.26	211	211	未进 入负 面	否	无	
1582	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	农商业区	200	16.55	167	167	未进 入负 面	否	无	

1583	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	立志三组	200	69.35	61	61	未进入 负面	否	无	
1584	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸五 队	200	34.98	130	130	未进入 负面	否	无	
1585	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	立志二四 队	200	59.4	81	81	未进入 负面	否	无	
1586	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	凤凰甸七 队	100	48.82	51	51	未进入 负面	否	无	
1587	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家一队 台	315	65.78	108	108	未进入 负面	否	无	
1588	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	碾房六队	100	18.95	81	81	未进入 负面	否	无	
1589	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新兴大队	400	49.7	201	201	未进入 负面	否	无	
1590	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	碾房八队	200	13.74	173	173	未进入 负面	否	无	
1591	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	立志一组	100	92.11	8	8	##	否	无	

1592	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	北岗七队 台(大北 包装动 力)	200	49.55	101	101	未进 入负 面	否	无	
1593	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林一队	315	40.43	188	188	未进 入负 面	否	无	
1594	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	丁家六队	200	94.42	11	11	##	否	无	
1595	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	虎皮一队	100	33.12	67	67	未进 入负 面	否	无	
1596	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	瓦盆窑台	200	32.94	134	134	未进 入负 面	否	无	
1597	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	和平十组 台	50	67.5	16	16	未进 入负 面	否	无	
1598	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	茶叶三队	100	16.74	83	83	未进 入负 面	否	无	
1599	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变132 赵良线	赵良大队	200	27.56	145	145	未进 入负 面	否	无	
1600	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	沟沿五队	400	33.55	266	266	未进 入负 面	否	无	

1601	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	刘家三队 柱上变	400	11.84	353	353	未进入 负面	否	无	
1602	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林八队	400	35.45	258	258	未进入 负面	否	无	
1603	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林七队	315	31.33	216	216	未进入 负面	否	无	
1604	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林十三 队	400	47.13	211	211	未进入 负面	否	无	
1605	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家二队	400	45.25	219	219	未进入 负面	否	无	
1606	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家五队	200	57.42	85	85	未进入 负面	否	无	
1607	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家六队	200	68.35	63	63	未进入 负面	否	无	
1608	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	下土台三 队	315	71.15	91	91	未进入 负面	否	无	
1609	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	新农五队 台	200	70.7	59	59	未进入 负面	否	无	

1610	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	新农大台	400	57.83	169	169	未进入 负面	否	无	
1611	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	新农一队	315	60.56	124	124	未进入 负面	否	无	
1612	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	碾房一队	200	13.1	174	174	未进入 负面	否	无	
1613	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	下土台一 队	315	65.5	109	109	未进入 负面	否	无	
1614	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	西古三队	200	31.13	138	138	未进入 负面	否	无	
1615	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	下土台二 队	315	56.02	139	139	未进入 负面	否	无	
1616	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新兴一队	400	49.23	203	203	未进入 负面	否	无	
1617	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	西古四队	200	27.02	146	146	未进入 负面	否	无	
1618	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新兴三队	400	23.64	305	305	未进入 负面	否	无	

1619	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	董家西台	400	61.63	153	153	未进入 负面	否	无	
1620	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	北岗六队	315	46.1	170	170	未进入 负面	否	无	
1621	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家三队 柱上变	400	12.97	348	348	未进入 负面	否	无	
1622	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	镇兴二队	200	41.59	117	117	未进入 负面	否	无	
1623	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家一队 柱上变	200	61.25	78	78	未进入 负面	否	无	
1624	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家九队 柱上变	400	12.47	350	350	未进入 负面	否	无	
1625	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	虎庄二村	315	43.95	177	177	未进入 负面	否	无	
1626	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家七队 柱上变	400	11.44	354	354	未进入 负面	否	无	
1627	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	东古五队	315	34.03	208	208	未进入 负面	否	无	

1628	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线学府 1#箱变2# 变压器	630	49.74	317	317	未进 入负 面	否	无	
1629	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线福乐 家居1#箱 变2#变压 器	630	38.97	384	384	未进 入负 面	否	无	
1630	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	10千伏石 钢线军民 支泰和新 居101#变 压器	400	33.2	267	267	未进 入负 面	否	无	
1631	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山村六 队灯台	50	32.28	34	34	未进 入负 面	否	无	
1632	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	水晶尚品 1#箱变2# 变压器	630	15.41	533	533	未进 入负 面	否	无	
1633	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	水晶尚品 2#箱变2# 变压器	630	15.34	533	533	未进 入负 面	否	无	
1634	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山村一 二队灯台 区	100	50.83	49	49	未进 入负 面	否	无	
1635	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	徐家二队	50	35.55	32	32	未进 入负 面	否	无	
1636	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	石头地东 台	315	73	85	85	未进 入负 面	否	无	

1637	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	北汤池村	400	63.94	144	144	未进入 负面	否	无	
1638	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	北汤池六 队	315	71.08	91	91	未进入 负面	否	无	
1639	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	望马大队	400	36.02	256	256	未进入 负面	否	无	
1640	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	前汤池桥 东	400	33.57	266	266	未进入 负面	否	无	
1641	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	二道河二 队	100	53.87	46	46	未进入 负面	否	无	
1642	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	烧锅村	100	75.69	24	24	未进入 负面	否	无	
1643	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	下汤池六 队	100	27.87	72	72	未进入 负面	否	无	
1644	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	下汤池村	200	25.77	148	148	未进入 负面	否	无	
1645	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志大队 自来水	400	84.83	61	61	未进入 负面	否	无	

1646	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	望马大队 西台	400	45.69	217	217	未进入 负面	否	无	
1647	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	刘家沟九 、十、十二队	400	13.19	347	347	未进入 负面	否	无	
1648	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变635 长山线	韩家杜家 桥	200	50.26	99	99	未进入 负面	否	无	
1649	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志九队	100	66.08	34	34	未进入 负面	否	无	
1650	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变635 长山线	韩家村	315	62.3	119	119	未进入 负面	否	无	
1651	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	卞家村	315	81.8	57	57	未进入 负面	否	无	
1652	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	西茨沟三 四队	100	61.34	39	39	未进入 负面	否	无	
1653	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	祝家村九 队	100	52.13	48	48	未进入 负面	否	无	
1654	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	刘家沟三 队	50	14.02	43	43	未进入 负面	否	无	

1655	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	祝家村四 队	200	18.57	163	163	未进入 负面	否	无	
1656	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	祝家村六 队	250	14.18	215	215	未进入 负面	否	无	
1657	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	祝家村八 队	100	62.3	38	38	未进入 负面	否	无	
1658	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	苗家二队	200	16.11	168	168	未进入 负面	否	无	
1659	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	塔峪沟一 队	400	48.86	205	205	未进入 负面	否	无	
1660	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	后辉大队	315	29.09	223	223	未进入 负面	否	无	
1661	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	塔峪沟四 队	200	21.16	158	158	未进入 负面	否	无	
1662	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	塔峪沟五 队	100	39.34	61	61	未进入 负面	否	无	
1663	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	塔峪沟八 九队	100	48.35	52	52	未进入 负面	否	无	

1664	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	卞杆村后 屯	315	95.15	15	15	##	否	无	
1665	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	英风一队	315	30.66	218	218	未进 入负 面	否	无	
1666	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	马门街村	100	33.98	66	66	未进 入负 面	否	无	
1667	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	英风七队	200	15.51	169	169	未进 入负 面	否	无	
1668	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	椴木沟二 队	100	64.68	35	35	未进 入负 面	否	无	
1669	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	于家六队	100	15.54	84	84	未进 入负 面	否	无	
1670	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线58#柱 上变	400	11.78	353	353	未进 入负 面	否	无	
1671	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线35右4 右4#柱上 变	400	11.68	353	353	未进 入负 面	否	无	
1672	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线79左5# 柱上变	200	20.09	160	160	未进 入负 面	否	无	

1673	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线57#三 家街内台 柱上变	315	11.52	279	279	未进入 负面	否	无	
1674	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线79左2 右4#柱上 变	250	30.5	174	174	未进入 负面	否	无	
1675	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	石博线文 馨苑1#配 变电站1#变 压器	500	42.81	286	286	未进入 负面	否	无	
1676	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	富华小区 1#变压器	500	43.05	285	285	未进入 负面	否	无	
1677	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	富华小区 2#变压器	400	31.43	274	274	未进入 负面	否	无	
1678	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线丽华 春城4#配 变电站1#变 压器	630	15.28	534	534	未进入 负面	否	无	
1679	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 3#箱变1# 变压器	400	15.56	338	338	未进入 负面	否	无	
1680	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 4#箱变1# 变压器	500	13.44	433	433	未进入 负面	否	无	
1681	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	丰华伊嘉 园2#箱变 1#变压器	400	30.69	277	277	未进入 负面	否	无	

1682	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 6#箱变1# 变压器	400	56.63	173	173	未进入 负面	否	无	
1683	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 7#箱变1# 变压器	400	54.33	183	183	未进入 负面	否	无	
1684	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 5#箱变1# 变压器	400	15.54	338	338	未进入 负面	否	无	
1685	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 4#箱变1# 变压器	630	50.46	312	312	未进入 负面	否	无	
1686	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 3#箱变1# 变压器	630	15.49	532	532	未进入 负面	否	无	
1687	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	尹屯东台	200	36.51	127	127	未进入 负面	否	无	
1688	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	尹屯西台	400	20.37	319	319	未进入 负面	否	无	
1689	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	伏家三四 队	80	69.6	24	24	未进入 负面	否	无	
1690	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	母屯东台	200	32.38	135	135	未进入 负面	否	无	

1691	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	薛家四队	250	51.63	121	121	未进入 负面	否	无	
1692	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	北汤池四 组西台	315	47.66	165	165	未进入 负面	否	无	
1693	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金屯六队	200	36.41	127	127	未进入 负面	否	无	
1694	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金屯东台	200	22.17	156	156	未进入 负面	否	无	
1695	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 1#箱变1# 变压器	400	12.5	350	350	未进入 负面	否	无	
1696	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 2号箱变 1#变压器	500	15.47	423	423	未进入 负面	否	无	
1697	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变836 开发线	后坎变 836开发 线后坎变 836开发 线前坎东	200	16.23	168	168	未进入 负面	否	无	
1698	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开八队	200	99.91	0	0	##	否	无	
1699	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	东古七 队，西古 道班	100	93.37	7	7	##	否	无	

1700	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	一村镇门 前	200	9.65	181	181	未进入 负面	否	无	
1701	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	西古一队	315	38.76	193	193	未进入 负面	否	无	
1702	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	赵家二队	200	49.71	101	101	未进入 负面	否	无	
1703	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	赵家四队	100	54.97	45	45	未进入 负面	否	无	
1704	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	赵家五队	200	15.66	169	169	未进入 负面	否	无	
1705	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	后刘南台	315	43.87	177	177	未进入 负面	否	无	
1706	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变635 长山线	杨家村	315	79.69	64	64	未进入 负面	否	无	
1707	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	东江六队	200	71.07	58	58	未进入 负面	否	无	
1708	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	八一四队	50	30.37	35	35	未进入 负面	否	无	

1709	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	石门三队	50	15.6	42	42	未进入 负面	否	无	
1710	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变939 张官线	pms_曹官 新民台	200	34.42	131	131	未进入 负面	否	无	
1711	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	门五队	50	38.96	31	31	未进入 负面	否	无	
1712	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	土城一二 队	100	46.48	54	54	未进入 负面	否	无	
1713	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	石门东二 道沟	20	29.05	14	14	未进入 负面	否	无	
1714	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	三元变 916三张 线张官一 队	100	40.6	59	59	未进入 负面	否	无	
1715	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	土城北井 台	200	36.34	127	127	未进入 负面	否	无	
1716	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	石门么沟	50	20.71	40	40	未进入 负面	否	无	
1717	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	农楼区	315	10.94	281	281	未进入 负面	否	无	

1718	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石门 线小错六 队	50	27.61	36	36	未进 入负 面	否	无	
1719	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	黄土岭大 队	315	57.65	133	133	未进 入负 面	否	无	
1720	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	小错三队	50	17.09	41	41	未进 入负 面	否	无	
1721	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	虎头大队	400	40.15	239	239	未进 入负 面	否	无	
1722	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变034 佳诚线	三道岭照 明台	200	61.28	77	77	未进 入负 面	否	无	
1723	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	东江三队	200	29.12	142	142	未进 入负 面	否	无	
1724	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	小错一队	100	57.34	43	43	未进 入负 面	否	无	
1725	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	三元变 916三张 线张官三 队	315	18.38	257	257	未进 入负 面	否	无	
1726	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	八一一队	100	21.23	79	79	未进 入负 面	否	无	

1727	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石 门线 马家六 队	200	92.84	14	14	##	否	无	
1728	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜七队	50	64.27	18	18	未进 入负 面	否	无	
1729	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	八一九队	50	20.67	40	40	未进 入负 面	否	无	
1730	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	八一九队	50	73.52	13	13	未进 入负 面	否	无	
1731	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石 门线 八一三 队	50	15.9	42	42	未进 入负 面	否	无	
1732	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	马家四队	200	33.97	132	132	未进 入负 面	否	无	
1733	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变915 三镁线	pms_三元 变916三 镁线腰屯 二队	200	15.45	169	169	未进 入负 面	否	无	
1734	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石 门线 马家八 队	20	64.63	7	7	未进 入负 面	否	无	
1735	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变915 三镁线	张官九队	400	39.22	243	243	未进 入负 面	否	无	

1736	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜十二 队	50	11.29	44	44	未进 入负 面	否	无	
1737	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石门 线马家一 队	100	21.97	78	78	未进 入负 面	否	无	
1738	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	马家二队	50	70.01	15	15	未进 入负 面	否	无	
1739	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜十队	50	23.4	38	38	未进 入负 面	否	无	
1740	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜九队	50	6.46	47	47	未进 入负 面	否	无	
1741	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	马家五队	200	98	4	4	##	否	无	
1742	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	吕王变 731石门 线八一七 队	20	79.41	4	4	未进 入负 面	否	无	
1743	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开四队	200	42.92	114	114	未进 入负 面	否	无	
1744	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜三队	20	17.85	16	16	未进 入负 面	否	无	

1745	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	百一队	100	15.59	84	84	未进入 负面	否	无	
1746	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	后百二队	200	47.62	105	105	未进入 负面	否	无	
1747	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百照明	315	22.44	244	244	未进入 负面	否	无	
1748	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	前百六队	200	32.93	134	134	未进入 负面	否	无	
1749	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	芹菜一队	200	22.35	155	155	未进入 负面	否	无	
1750	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	下仙三队	100	19.31	81	81	未进入 负面	否	无	
1751	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 231后仙线	下仙八队	50	14.75	43	43	未进入 负面	否	无	
1752	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变670 王家线	裕民小区 3#箱变变 压器	630	22.19	490	490	未进入 负面	否	无	
1753	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	福之源小 区1#箱变 2#变压器	400	15.31	339	339	未进入 负面	否	无	

1754	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	程鑫丽园 2#箱变变 压器	630	25.39	470	470	未进入 负面	否	无	
1755	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变014 山西线	官屯河南	200	55.72	89	89	未进入 负面	否	无	
1756	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山村大 队灯台区	250	30.12	175	175	未进入 负面	否	无	
1757	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦七队 台	100	19.4	81	81	未进入 负面	否	无	
1758	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭一队	100	50.3	50	50	未进入 负面	否	无	
1759	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山村三 队灯台区	200	33.93	132	132	未进入 负面	否	无	
1760	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	沈铁家属	250	39.54	151	151	未进入 负面	否	无	
1761	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	徐家四队 台	200	10.84	178	178	未进入 负面	否	无	
1762	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	上土台小 学台区	200	28.98	142	142	未进入 负面	否	无	

1763	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老四队 台	100	48.25	52	52	未进入 负面	否	无	
1764	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老八队 台	100	55.41	45	45	未进入 负面	否	无	
1765	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	此老九队 台	100	72.97	27	27	未进入 负面	否	无	
1766	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山楼区 灯台区	200	8.12	184	184	未进入 负面	否	无	
1767	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山村七 队灯台	50	29.25	35	35	未进入 负面	否	无	
1768	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦四队 台	315	28.99	224	224	未进入 负面	否	无	
1769	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	盘岭五队	400	12.88	348	348	未进入 负面	否	无	
1770	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦五队 台	200	54.44	91	91	未进入 负面	否	无	
1771	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	路屯台	200	57.92	84	84	未进入 负面	否	无	

1772	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	大高坎南 台	400	35.44	258	258	未进入 负面	否	无	
1773	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	北万一队	200	23.35	153	153	未进入 负面	否	无	
1774	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	太平庄一 队台	200	39.9	120	120	未进入 负面	否	无	
1775	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10千伏桥 南线丽华 春城3#配 变站2#变 压器	630	15.25	534	534	未进入 负面	否	无	
1776	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	群力四队	400	22.09	312	312	未进入 负面	否	无	
1777	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变364 西园线	10kV西园 线29左24 右9加1# 柱上变岳 州一队	315	56.98	136	136	未进入 负面	否	无	
1778	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	东官南四 队	400	69.68	121	121	未进入 负面	否	无	
1779	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	鲤鱼大队	200	25.26	149	149	未进入 负面	否	无	
1780	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	赵家五八 队	200	86.32	27	27	未进入 负面	否	无	

1781	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	赵家三队	100	50.22	50	50	未进入 负面	否	无	
1782	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	鲤鱼三队	200	25.11	150	150	未进入 负面	否	无	
1783	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	岳州五队 台	315	37.95	195	195	未进入 负面	否	无	
1784	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	水源变 136赏军 线群力二 队	200	36.78	126	126	未进入 负面	否	无	
1785	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	马家三队 台	315	21.93	246	246	未进入 负面	否	无	
1786	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	苗家一队	200	35.47	129	129	未进入 负面	否	无	
1787	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	道士四队	400	82.97	68	68	未进入 负面	否	无	
1788	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	腰屯一队	400	27.09	292	292	未进入 负面	否	无	
1789	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	华兴五队	400	64.61	142	142	未进入 负面	否	无	

1790	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	腰屯大队	400	29.69	281	281	未进入 负面	否	无	
1791	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	官屯村三 组	200	21.51	157	157	未进入 负面	否	无	
1792	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	10kV鲍家 线5八二 支3阎五 支7#闫家 五组柱上	200	49.63	101	101	未进入 负面	否	无	
1793	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	大房东台	200	60.72	79	79	未进入 负面	否	无	
1794	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	孙屯大队	100	100.00	0	0	##	否	无	
1795	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	刘家一队 柱上变	160	11.4	142	142	未进入 负面	否	无	
1796	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林三四 队	400	16.17	335	335	未进入 负面	否	无	
1797	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林十四 队	315	98.77	4	4	##	否	无	
1798	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	姚家四队	400	67.91	128	128	未进入 负面	否	无	

1799	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	西古二队	200	31.76	136	136	未进入 负面	否	无	
1800	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	外林五队	315	32.94	211	211	未进入 负面	否	无	
1801	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家二队	200	39.86	120	120	未进入 负面	否	无	
1802	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家三队	160	38.85	98	98	未进入 负面	否	无	
1803	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	10kV二水 泥线17右 26右8#柱 上变	315	48.43	162	162	未进入 负面	否	无	
1804	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家四队	200	55.28	89	89	未进入 负面	否	无	
1805	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家一队	200	56.4	87	87	未进入 负面	否	无	
1806	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东滑线	10kV二水 泥线佟家 支34左 24#柱上 变	315	33	211	211	未进入 负面	否	无	
1807	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	毕家大队	250	13.33	217	217	未进入 负面	否	无	

1808	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	东古八队	400	36.54	254	254	未进 入负 面	否	无	
1809	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	下土台四 队	315	66.21	106	106	未进 入负 面	否	无	
1810	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	东拉村台	315	91.39	27	27	##	否	无	
1811	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	董家大队	400	36.6	254	254	未进 入负 面	否	无	
1812	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	分水二队	200	27.21	146	146	未进 入负 面	否	无	
1813	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	腰屯东台	315	15.32	267	267	未进 入负 面	否	无	
1814	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	腰屯西台	200	100.00	0	0	##	否	无	
1815	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	厂沟村	315	64.18	113	113	未进 入负 面	否	无	
1816	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家十一 队柱上变	400	96.25	15	15	##	否	无	

1817	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	一村小大 道	100	12.33	88	88	未进 入负 面	否	无	
1818	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	镇兴东台	400	50.82	197	197	未进 入负 面	否	无	
1819	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	镇兴三队	400	73.63	105	105	未进 入负 面	否	无	
1820	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开一队	400	16.49	334	334	未进 入负 面	否	无	
1821	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	革家五队 柱上变	400	39.86	241	241	未进 入负 面	否	无	
1822	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	东古大队	400	42.78	229	229	未进 入负 面	否	无	
1823	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	一村东街	400	30.12	280	280	未进 入负 面	否	无	
1824	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	柳家东台	200	37.69	125	125	未进 入负 面	否	无	
1825	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线前砬山 一二队	100	30.12	70	70	未进 入负 面	否	无	

1826	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	车家南沟 台	315	33.27	210	210	未进入 负面	否	无	
1827	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	福景家园 2#箱变1# 变压器	400	31.43	274	274	未进入 负面	否	无	
1828	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	薛家一队	200	12.56	175	175	未进入 负面	否	无	
1829	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	薛家三六 队	200	66.33	67	67	未进入 负面	否	无	
1830	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	党家三队	400	85	60	60	未进入 负面	否	无	
1831	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	程鑫小区 1#变压器	630	44.36	351	351	未进入 负面	否	无	
1832	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	盛福小区 1#变压器	630	14.8	537	537	未进入 负面	否	无	
1833	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	自立大队	200	56.24	88	88	未进入 负面	否	无	
1834	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变933 西江线	工农大队 台	315	10.65	281	281	未进入 负面	否	无	

1835	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金屯二队	400	13.06	348	348	未进入 负面	否	无	
1836	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金桥政府 小区	250	47.68	131	131	未进入 负面	否	无	
1837	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	金牛山变 432夏家 线后砬山 大队	200	19.67	161	161	未进入 负面	否	无	
1838	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变007 工业线	官屯八队	400	40.94	236	236	未进入 负面	否	无	
1839	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	路公猪厂	100	85.17	15	15	未进入 负面	否	无	
1840	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变838 后房线	前林大队	200	41.14	118	118	未进入 负面	否	无	
1841	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变922 三岭线	北三元六 队	100	37.87	62	62	未进入 负面	否	无	
1842	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变670 王家线	裕民小区 1#箱变变 压器	630	17.43	520	520	未进入 负面	否	无	
1843	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	福之源小 区1#箱变 变压器	400	20.59	318	318	未进入 负面	否	无	

1844	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	程鑫丽园 1#箱变变 压器	630	14.17	541	541	未进入 负面	否	无	
1845	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美的 B区3#箱 变2#变压 器	500	46.3	269	269	未进入 负面	否	无	
1846	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	文兴园小 区台	315	33.27	210	210	未进入 负面	否	无	
1847	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	吕王三队	200	48.78	102	102	未进入 负面	否	无	
1848	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线西山岗 大队台	315	64.55	112	112	未进入 负面	否	无	
1849	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变636 太平线	太平东台	315	51.77	152	152	未进入 负面	否	无	
1850	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变636 太平线	太平十队 台	250	60.75	98	98	未进入 负面	否	无	
1851	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线卧龙台	200	45.36	109	109	未进入 负面	否	无	
1852	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	桥台大队	400	38.16	247	247	未进入 负面	否	无	

1853	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线江南西 台	200	14.29	171	171	未进入 负面	否	无	
1854	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	桥台七队 1	400	33.49	266	266	未进入 负面	否	无	
1855	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	桥台北台	400	42.21	231	231	未进入 负面	否	无	
1856	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	五道一队	200	27.78	144	144	未进入 负面	否	无	
1857	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	桥台道口 西台1	200	29.52	141	141	未进入 负面	否	无	
1858	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线劳动大 队台	200	50.3	99	99	未进入 负面	否	无	
1859	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	桥台东台	200	54.66	91	91	未进入 负面	否	无	
1860	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	路公一组	100	50.05	50	50	未进入 负面	否	无	
1861	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线占屯西 台	100	13.36	87	87	未进入 负面	否	无	

1862	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	四道四七 队	200	50.5	99	99	未进 入负 面	否	无	
1863	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	路公村台	200	75.89	48	48	未进 入负 面	否	无	
1864	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线占屯三 队台	200	14.45	171	171	未进 入负 面	否	无	
1865	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	路公五组	100	45.48	55	55	未进 入负 面	否	无	
1866	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	路公六组	50	100.00	0	0	##	否	无	
1867	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线占屯七 队台	200	17.96	164	164	未进 入负 面	否	无	
1868	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线占屯四 五六队台	200	23.94	152	152	未进 入负 面	否	无	
1869	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	铜匠一组	100	76.33	24	24	未进 入负 面	否	无	
1870	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	王屯台	200	61.59	77	77	未进 入负 面	否	无	

1871	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	百草洼	100	73.09	27	27	未进 入负 面	否	无	
1872	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	闫卜北台	200	15.46	169	169	未进 入负 面	否	无	
1873	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	夹山村台	50	35.08	32	32	未进 入负 面	否	无	
1874	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	六块地四 组	100	10.62	89	89	未进 入负 面	否	无	
1875	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	白家四组	200	11.81	176	176	未进 入负 面	否	无	
1876	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	白家三组	100	45.51	54	54	未进 入负 面	否	无	
1877	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线孟屯九 队台	200	17.3	165	165	未进 入负 面	否	无	
1878	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线孟屯八 队台	100	11.17	89	89	未进 入负 面	否	无	
1879	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	夹山五组	100	19.17	81	81	未进 入负 面	否	无	

1880	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	爱民水利 二台	100	79.92	20	20	未进 入负 面	否	无	
1881	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	永进五队	200	58.75	83	83	未进 入负 面	否	无	
1882	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	夹山四组	50	28.43	36	36	未进 入负 面	否	无	
1883	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	夹山三组	100	11.05	89	89	未进 入负 面	否	无	
1884	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	新民四队 台	400	48.55	206	206	未进 入负 面	否	无	
1885	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	七一三队	30	32.09	20	20	未进 入负 面	否	无	
1886	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	永进三队	50	15.95	42	42	未进 入负 面	否	无	
1887	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	新民二队	400	32.15	271	271	未进 入负 面	否	无	
1888	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	新民一队 2	200	13.72	173	173	未进 入负 面	否	无	

1889	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	建一镇林 场村（建 一所）	50	25.33	37	37	未进 入负 面	否	无	
1890	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	前高坎五 队台	315	20.25	251	251	未进 入负 面	否	无	
1891	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	甸子寨二 队	100	29.25	71	71	未进 入负 面	否	无	
1892	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	前高坎一 队	315	58.89	129	129	未进 入负 面	否	无	
1893	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家六队	100	18.8	81	81	未进 入负 面	否	无	
1894	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家化工 厂二队	100	26.82	73	73	未进 入负 面	否	无	
1895	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	三城沟台 区	100	9.57	90	90	未进 入负 面	否	无	
1896	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家五队	200	50.52	99	99	未进 入负 面	否	无	
1897	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家七队	100	29.43	71	71	未进 入负 面	否	无	

1898	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	三道岭三 队	100	42.01	58	58	未进 入负 面	否	无	
1899	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家八队	200	16.37	167	167	未进 入负 面	否	无	
1900	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	三道岭三 队北沟	200	24.98	150	150	未进 入负 面	否	无	
1901	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	牛录台区	200	11.99	176	176	未进 入负 面	否	无	
1902	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	腰屯五队	50	72.7	14	14	未进 入负 面	否	无	
1903	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	旗口七队	200	69.89	60	60	未进 入负 面	否	无	
1904	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	大高坎东 表	400	35.6	258	258	未进 入负 面	否	无	
1905	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	旗口变 1017社直 线旗口五 队	200	72.47	55	55	未进 入负 面	否	无	
1906	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线劳动后 屯台	100	36.53	63	63	未进 入负 面	否	无	

1907	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	神树大队 台	200	52.5	95	95	未进入 负面	否	无	
1908	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线刘大台	200	61.83	76	76	未进入 负面	否	无	
1909	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变636 太平线	太平大队 台	400	60.37	159	159	未进入 负面	否	无	
1910	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺变 635秦屯 线牛屯东 台	200	61.2	78	78	未进入 负面	否	无	
1911	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变636 太平线	太平九队 台	400	68.19	127	127	未进入 负面	否	无	
1912	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	七一五六 队	400	35.12	260	260	未进入 负面	否	无	
1913	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线贾屯台	200	46.03	108	108	未进入 负面	否	无	
1914	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	爱民大队 台	200	59.01	82	82	未进入 负面	否	无	
1915	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线爱民水 利东台	100	62.98	37	37	未进入 负面	否	无	

1916	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	江南设施 农业台	125	32.27	85	85	未进 入负 面	否	无	
1917	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	七一七八 队	200	45.19	110	110	未进 入负 面	否	无	
1918	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	江南东台	100	32.82	67	67	未进 入负 面	否	无	
1919	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	五道二四 队	200	33.79	132	132	未进 入负 面	否	无	
1920	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	松坨东台	200	72.73	55	55	未进 入负 面	否	无	
1921	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	松坨四组	100	38.99	61	61	未进 入负 面	否	无	
1922	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	新民村二 号	200	15.08	170	170	未进 入负 面	否	无	
1923	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线占屯二 队台	100	13.8	86	86	未进 入负 面	否	无	
1924	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线占屯八 队台	315	40.7	187	187	未进 入负 面	否	无	

1925	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	铜匠二组	100	19.88	80	80	未进入 负面	否	无	
1926	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	冯家沟台	315	24.62	237	237	未进入 负面	否	无	
1927	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	孟屯一队	200	51.12	98	98	未进入 负面	否	无	
1928	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	夹山一组	200	57.96	84	84	未进入 负面	否	无	
1929	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	孟屯三队	200	48.1	104	104	未进入 负面	否	无	
1930	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	六块地三 组	100	63.5	37	37	未进入 负面	否	无	
1931	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	孟屯四五 队	200	77.33	45	45	未进入 负面	否	无	
1932	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	永进四队	50	20.09	40	40	未进入 负面	否	无	
1933	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变339 建路线	六块地一 二组	100	53.33	47	47	未进入 负面	否	无	

1934	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	七一一队	200	37.75	125	125	未进入 负面	否	无	
1935	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	爱民水利 四台	250	17.86	205	205	未进入 负面	否	无	
1936	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	爱民水利 一台	200	13.62	173	173	未进入 负面	否	无	
1937	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	永进七队	200	15.12	170	170	未进入 负面	否	无	
1938	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	七一四队	100	19.86	80	80	未进入 负面	否	无	
1939	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	七一二队	200	58.17	84	84	未进入 负面	否	无	
1940	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	永进二队	20	37.31	13	13	未进入 负面	否	无	
1941	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	永进一队	50	12.3	44	44	未进入 负面	否	无	
1942	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	东风社区 一台	315	41.06	186	186	未进入 负面	否	无	

1943	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	新民三队	200	55.61	89	89	未进入 负面	否	无	
1944	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	殷家大队	400	23.16	307	307	未进入 负面	否	无	
1945	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	班卜三组	400	11.59	354	354	未进入 负面	否	无	
1946	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	后松一组	50	17.7	41	41	未进入 负面	否	无	
1947	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	甸寨一队	200	11.17	178	178	未进入 负面	否	无	
1948	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家四队 照明	100	8.76	91	91	未进入 负面	否	无	
1949	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	后松二组	100	13.55	86	86	未进入 负面	否	无	
1950	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变334 建板线	班卜一组	100	41.45	59	59	未进入 负面	否	无	
1951	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周汤线 1005	三道岭四 队	100	32.06	68	68	未进入 负面	否	无	

1952	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	周家一队	100	23.32	77	77	未进入 负面	否	无	
1953	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新兴二队	400	29.87	281	281	未进入 负面	否	无	
1954	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	后中七队	200	28.14	144	144	未进入 负面	否	无	
1955	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	腰屯六队	100	13.05	87	87	未进入 负面	否	无	
1956	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	腰屯二队	100	33.69	66	66	未进入 负面	否	无	
1957	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变134 张家线	于家一队	100	51.1	49	49	未进入 负面	否	无	
1958	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	水晶尚品 5#箱变1# 变压器	630	34.16	415	415	未进入 负面	否	无	
1959	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变313 碧海线	碧海明都 3#箱变2# 变压器	630	15.32	533	533	未进入 负面	否	无	
1960	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二六队	200	25.8	148	148	未进入 负面	否	无	

1961	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦二队	200	48.86	102	102	未进入 负面	否	无	
1962	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦十一 二队	50	46.22	27	27	未进入 负面	否	无	
1963	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二二队	400	27.77	289	289	未进入 负面	否	无	
1964	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道三队	100	34.37	66	66	未进入 负面	否	无	
1965	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	徐家大队 台	400	13.46	346	346	未进入 负面	否	无	
1966	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	上土台五 队	200	60.94	78	78	未进入 负面	否	无	
1967	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	茶叶七队	50	82.5	9	9	未进入 负面	否	无	
1968	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	秘子村五 组变压器	100	15.25	85	85	未进入 负面	否	无	
1969	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	茶叶八队	200	15.13	170	170	未进入 负面	否	无	

1970	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	茶叶大队	100	43.18	57	57	未进入 负面	否	无	
1971	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	海龙一二 队台	50	70.79	15	15	未进入 负面	否	无	
1972	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平线	海龙大队	50	28.6	36	36	未进入 负面	否	无	
1973	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	二道河八 队	250	30.81	173	173	未进入 负面	否	无	
1974	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	东茨一队	100	44.48	56	56	未进入 负面	否	无	
1975	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	同志十队	100	80.47	20	20	未进入 负面	否	无	
1976	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	下汤池一 二队	100	62.73	37	37	未进入 负面	否	无	
1977	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	刘家沟十 一队	400	48.62	206	206	未进入 负面	否	无	
1978	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	前汤池五 队	100	18.3	82	82	未进入 负面	否	无	

1979	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	水源变135 水源线	同志八队	100	51.22	49	49	未进入负面	否	无	
1980	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	东茨沟四五队	100	59.34	41	41	未进入负面	否	无	
1981	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	西茨沟一二队	100	49.19	51	51	未进入负面	否	无	
1982	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	刘家沟七队	100	14.76	85	85	未进入负面	否	无	
1983	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	刘家沟六队	100	24.35	76	76	未进入负面	否	无	
1984	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	刘家沟五队	100	16.09	84	84	未进入负面	否	无	
1985	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	刘家沟四队	100	33.83	66	66	未进入负面	否	无	
1986	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	刘家沟二队	100	52.31	48	48	未进入负面	否	无	
1987	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	刘家沟一队	100	75.24	25	25	未进入负面	否	无	

1988	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	东茨沟二 三队	100	50.58	49	49	未进入负面	否	无	
1989	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	祝家村二 队	100	59.95	40	40	未进入负面	否	无	
1990	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	祝家村一 队	100	75.73	24	24	未进入负面	否	无	
1991	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	祝家村三 队	100	17.89	82	82	未进入负面	否	无	
1992	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	祝家村	100	5.98	94	94	未进入负面	否	无	
1993	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	祝家村五 队	100	71.69	28	28	未进入负面	否	无	
1994	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变电站	汤池变033 祝家线	祝家村七 队	100	32.56	67	67	未进入负面	否	无	
1995	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	水源变135 水源线	马家六队	200	14.91	170	170	未进入负面	否	无	
1996	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变电站	望马变836 永安线	砭石西台	200	61.03	78	78	未进入负面	否	无	

1997	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	北汤池一 队	200	61.63	77	77	未进 入负 面	否	无	
1998	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	塔峪沟二 队	100	49.14	51	51	未进 入负 面	否	无	
1999	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	矸石三队	400	22.57	310	310	未进 入负 面	否	无	
2000	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	矸石东台	200	11.95	176	176	未进 入负 面	否	无	
2001	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	前辉大队	315	35.9	202	202	未进 入负 面	否	无	
2002	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	塔峪沟六 队	100	61.7	38	38	未进 入负 面	否	无	
2003	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	塔峪沟七 队	100	69.86	30	30	未进 入负 面	否	无	
2004	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	卞杆村腰 屯	315	51.27	153	153	未进 入负 面	否	无	
2005	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	卞杆村前 屯	100	31.85	68	68	未进 入负 面	否	无	

2006	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	英风三四 队	315	25.17	236	236	未进入 负面	否	无	
2007	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	英风六队	315	33.18	210	210	未进入 负面	否	无	
2008	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	三家子六 八队	50	75.53	12	12	未进入 负面	否	无	
2009	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	三家五队	200	21.77	156	156	未进入 负面	否	无	
2010	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变914 三英线	英风八队	100	69.05	31	31	未进入 负面	否	无	
2011	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	三家一二 队	100	57.1	43	43	未进入 负面	否	无	
2012	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	高士沟村	200	27.43	145	145	未进入 负面	否	无	
2013	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	高士沟三 队	100	43.66	56	56	未进入 负面	否	无	
2014	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 6#箱变1# 变压器	500	15.46	423	423	未进入 负面	否	无	

2015	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	丰华伊嘉 园1#箱变 1#变压器	500	14.37	428	428	未进入 负面	否	无	
2016	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	丰华伊嘉 园5#箱变 2#变压器	630	42.94	359	359	未进入 负面	否	无	
2017	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 1#箱变2# 变压器	630	49.39	319	319	未进入 负面	否	无	
2018	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	东珠美地 2#箱变1# 变压器	630	36.12	402	402	未进入 负面	否	无	
2019	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	赵家三队	100	50.22	50	50	未进入 负面	否	无	
2020	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开联合 队	315	25.08	236	236	未进入 负面	否	无	
2021	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	青城四队	315	32.56	212	212	未进入 负面	否	无	
2022	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变834 后民线	后林后街	200	22.54	155	155	未进入 负面	否	无	
2023	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10千伏石 南线荣中 箱变1#变 压器	630	20.04	504	504	未进入 负面	否	无	

2024	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	徐家一队	50	60.99	20	20	未进入 负面	否	无	
2025	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	东赖大队	315	54.65	143	143	未进入 负面	否	无	
2026	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	石佛变 335前坊 线准子九 队	200	14.75	171	171	未进入 负面	否	无	
2027	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	西赖东台	200	47.49	105	105	未进入 负面	否	无	
2028	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	西赖大队	400	29.5	282	282	未进入 负面	否	无	
2029	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变335 前坊线	准子大队	400	89.56	42	42	未进入 负面	否	无	
2030	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变941 嘉利线	曹官北台	315	7.56	291	291	未进入 负面	否	无	
2031	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变231 鲍家线	鲍家四队	315	42.3	182	182	未进入 负面	否	无	
2032	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	秘子村四 组变压器	50	63.55	18	18	未进入 负面	否	无	

2033	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线 1531	前沟五六 队6号台 区	400	32.38	270	270	未进入 负面	否	无	
2034	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线34左2# 柱上变	200	27.72	145	145	未进入 负面	否	无	
2035	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线62左5# 柱上变	200	41.07	118	118	未进入 负面	否	无	
2036	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	东窑三队	400	23.44	306	306	未进入 负面	否	无	
2037	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变915 三镁线	张官五队	200	20.5	159	159	未进入 负面	否	无	
2038	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变015 平二线	山咀大队	400	85.87	57	57	未进入 负面	否	无	
2039	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	富洋小区 2, 5 , 6 号	315	25.89	233	233	未进入 负面	否	无	
2040	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	黄家二队	315	13.25	273	273	未进入 负面	否	无	
2041	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变018 粮库线	旗口镇粮 库家属楼	100	40.78	59	59	未进入 负面	否	无	

2042	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线12左4# 柱上变	315	38.56	194	194	未进入 负面	否	无	
2043	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变电站	东杨线	10kV二水 泥线杨房 分8#柱上 变	400	20.01	320	320	未进入 负面	否	无	
2044	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变电站	金牛线 8638	金屯南台	200	7.62	185	185	未进入 负面	否	无	
2045	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线79西3# 柱上变	400	71.01	116	116	未进入 负面	否	无	
2046	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变321 环城线	富洋小区 1, 3 , 4 号	315	34.13	207	207	未进入 负面	否	无	
2047	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变321 环城线	阳光小区	315	45.79	171	171	未进入 负面	否	无	
2048	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变电站	后坎变835 韩家线	卢家三四 队	315	70.07	94	94	未进入 负面	否	无	
2049	国网营口市 大石桥市供电公司	虎庄 66kV变电站	虎庄变632 高山线	双井前台	315	47.25	166	166	未进入 负面	否	无	
2050	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变电站	东械线	青山五六 队	100	52.76	47	47	未进入 负面	否	无	

2051	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变731 石门线	石门四队	200	5.73	189	189	未进入 负面	否	无	
2052	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	10kV二水 泥线17右 53右1#柱 上变	400	69.37	123	123	未进入 负面	否	无	
2053	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	旗口二队 台区	400	79.41	82	82	未进入 负面	否	无	
2054	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	孙屯三队	315	15.2	267	267	未进入 负面	否	无	
2055	国网营口市 大石桥市供 电公司	高庄 66kV变 电站	高庄变624 高强线	10kV高强 线41左3# 柱上变	200	34.37	131	131	未进入 负面	否	无	
2056	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线 1531	前沟五六 队3号台 区	400	2.17	391	391	未进入 负面	否	无	
2057	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	后刘西台	200	82.07	36	36	未进入 负面	否	无	
2058	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线85右3# 柱上变	200	0	200	200	未进入 负面	否	无	
2059	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线85右2# 柱上变	400	57.22	171	171	未进入 负面	否	无	

2060	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变631 街内线	二村东街	200	46.55	107	107	未进入 负面	否	无	
2061	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线25副1# 柱上变压 器	315	18.79	256	256	未进入 负面	否	无	
2062	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东佟线	10kV二水 泥线佟矿 分23#柱 上变	250	38.13	155	155	未进入 负面	否	无	
2063	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变007 工业线	官屯中街	200	35.89	128	128	未进入 负面	否	无	
2064	国网营口市 大石桥市供 电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟变 388峪青线	10kV峪青 线4#柱上 变	200	19.61	161	161	未进入 负面	否	无	
2065	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变732 四道线	四道二组 台区	400	32.24	271	271	未进入 负面	否	无	
2066	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线8#柱上 变压器	250	34.88	163	163	未进入 负面	否	无	
2067	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线83#柱 上变	400	19.13	323	323	未进入 负面	否	无	
2068	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	秦屯东台	315	30.3	220	220	未进入 负面	否	无	

2069	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	东风社区 四台	400	8.34	367	367	未进入 负面	否	无	
2070	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线 1531	前沟五六 队2号台 区	400	4.05	384	384	未进入 负面	否	无	
2071	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东滑线	10kV二水 泥线佟矿 分37#柱 上变	50	24.5	38	38	未进入 负面	否	无	
2072	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	大高坎西 表	250	58.25	104	104	未进入 负面	否	无	
2073	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线 1531	前沟五六 队5号台 区	400	65.18	139	139	未进入 负面	否	无	
2074	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线永安分 24#永安 居民楼台 柱上变2	200	10.41	179	179	未进入 负面	否	无	
2075	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线51#柱 上变	200	35.31	129	129	未进入 负面	否	无	
2076	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	东风二号	200	7.49	185	185	未进入 负面	否	无	
2077	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线 1531	前沟五六 队4号台 区	400	16.47	334	334	未进入 负面	否	无	

2078	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	大高坎中 表	315	41.07	186	186	未进 入负 面	否	无	
2079	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变633 红旗线	厂沟东街	50	100.00	0	0	##	否	无	
2080	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线25#柱 上变压器	315	33.59	209	209	未进 入负 面	否	无	
2081	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	10kV南水 线52右1# 柱上变	100	0	100	100	未进 入负 面	否	无	
2082	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 519石分线	10kV石分 线12#柱 上变	100	22.39	78	78	未进 入负 面	否	无	
2083	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线62左2# 柱上变	250	11.57	221	221	未进 入负 面	否	无	
2084	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	博洛铺北 井台	200	43.63	113	113	未进 入负 面	否	无	
2085	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变835 田屯线	10kV田屯 线田饼支 1+1#柱上 变	200	15.69	169	169	未进 入负 面	否	无	
2086	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 005新民线	新民水井 台	315	41.77	183	183	未进 入负 面	否	无	

2087	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 536南水线	10kV南水 线13#柱 上变压器	200	63.16	74	74	未进入 负面	否	无	
2088	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线12#柱 上变	250	38.93	153	153	未进入 负面	否	无	
2089	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变834 进步线	秦屯水利 台	315	14.37	270	270	未进入 负面	否	无	
2090	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	自力大队 分台	200	16.04	168	168	未进入 负面	否	无	
2091	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	下土台四 队分台	200	13	174	174	未进入 负面	否	无	
2092	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家1队 分台	200	13.95	172	172	未进入 负面	否	无	
2093	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	党家四队	400	34.29	263	263	未进入 负面	否	无	
2094	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	三家子三 队	200	15.3	169	169	未进入 负面	否	无	
2095	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	李家一队 新台	400	11.72	353	353	未进入 负面	否	无	

2096	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变436 镇内线	侯家大队 南台柱上 变压器	200	47.51	105	105	未进入 负面	否	无	
2097	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	虎庄中学 家属台	200	26.07	148	148	未进入 负面	否	无	
2098	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区1#箱 变101变 压器配电 变压器	630	27.47	457	457	未进入 负面	否	无	
2099	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区1#箱 变102变 压器配电 变压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
2100	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变018 刘夏线	后砬山二 队	200	24.63	151	151	未进入 负面	否	无	
2101	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	刘家七队 柱上变	200	14.01	172	172	未进入 负面	否	无	
2102	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区2#箱 变101变 压器配电 变压器	500	33.07	335	335	未进入 负面	否	无	
2103	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区2#箱 变102变 压器配电 变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
2104	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区3#箱 变101变 压器配电 变压器	500	10.84	446	446	未进入 负面	否	无	

2105	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区3#箱 变102变 压器配 电	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
2106	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区4#箱 变101变 压器配 电	400	12.88	348	348	未进入 负面	否	无	
2107	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区4#箱 变102变 压器配 电	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
2108	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区5#箱 变101变 压器配 电	500	36.54	317	317	未进入 负面	否	无	
2109	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区5#箱 变102变 压器配 电	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
2110	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区6#箱 变101变 压器配 电	630	5.97	592	592	未进入 负面	否	无	
2111	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华庭 西区6#箱 变102变 压器配 电	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
2112	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	赏军四队 新台	200	64.16	72	72	未进入 负面	否	无	
2113	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子马家 堡台	200	42.24	116	116	未进入 负面	否	无	

2114	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	青花职工 楼	200	16.34	167	167	未进入 负面	否	无	
2115	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	青花小区	160	0	160	160	未进入 负面	否	无	
2116	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	小北河箱 变1#变压 器	630	25.83	467	467	未进入 负面	否	无	
2117	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 533石钢线	石钢线58 左25左1#	200	8.18	184	184	未进入 负面	否	无	
2118	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变837 博洛线	10kV博洛 铺线2+1# 柱上变	400	48.75	205	205	未进入 负面	否	无	
2119	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	前中大队 新台	400	15.15	339	339	未进入 负面	否	无	
2120	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线永安分 12右1#永 安医院 (原永安 御墅蓝岸	100	38.97	61	61	未进入 负面	否	无	
2121	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	3号变压 器101出 线配电变 压器	630	16.72	525	525	未进入 负面	否	无	
2122	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	4号变压 器101出 线配电变 压器	500	13.42	433	433	未进入 负面	否	无	

2123	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	御墅蓝岸 5号变压 器101出 线配电变 压器	500	15.81	421	421	未进 入负 面	否	无	
2124	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变321 环城线	御墅蓝岸 6号变压 器101出 线配电变 压器	500	19.5	403	403	未进 入负 面	否	无	
2125	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	上土台北 台	200	49.38	101	101	未进 入负 面	否	无	
2126	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变434 高滨线	前高坎五 队新台	400	46.76	213	213	未进 入负 面	否	无	
2127	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	滚子泡村 三队台	200	49.41	101	101	未进 入负 面	否	无	
2128	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开河七 队	200	27.68	145	145	未进 入负 面	否	无	
2129	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	石头地 西街	315	49.32	160	160	未进 入负 面	否	无	
2130	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	北岗六队 新台	400	47.84	209	209	未进 入负 面	否	无	
2131	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变635 长山线	韩家西台	200	54.32	91	91	未进 入负 面	否	无	

2132	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 534石博线	10kV石博 线42左9# 柱上变压器	315	23.7	240	240	未进入 负面	否	无	
2133	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变321 环城线	10kV铁岭 线20右 17#柱上 变	400	73.94	104	104	未进入 负面	否	无	
2134	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变电站	望马变831 永泉线	10kV永泉 线永安分 13#永安 街内分台	400	16.14	335	335	未进入 负面	否	无	
2135	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变电站	望马变831 永泉线	永安供销 社分台	200	25.43	149	149	未进入 负面	否	无	
2136	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥变 533石钢线	金地佳园 4号箱变1 号配电变 压器	400	14.64	341	341	未进入 负面	否	无	
2137	国网营口市 大石桥市供电公司	前沟 66kV变电站	前沟变532 大沟线	新光二队 新台	400	24.76	301	301	未进入 负面	否	无	
2138	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变336 永开线	三家子西 台	400	11.89	352	352	未进入 负面	否	无	
2139	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变电站	周家变132 赵良线	车家大队	400	27.63	289	289	未进入 负面	否	无	
2140	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	水源变131 砖厂线	新光一队	200	60.1	80	80	未进入 负面	否	无	

2141	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	泰和国际 2#箱变 101配电 变压器	630	5.88	593	593	未进 入负 面	否	无	
2142	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	泰和国际 2#箱式变 电站102 出线间隔 配电变压 器	630	11.01	561	561	未进 入负 面	否	无	
2143	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	泰和国际 3#箱式变 电站101 出线间隔 配电变压 器	630	6.94	586	586	未进 入负 面	否	无	
2144	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	泰和国际 3#箱式变 电站102 出线间隔 配电变压 器	630	8.05	579	579	未进 入负 面	否	无	
2145	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	国际花园 小区3#箱 变101出 线配电变 压器	630	8.7	575	575	未进 入负 面	否	无	
2146	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变431 西灌线	太平庄大 队分台	200	69.12	62	62	未进 入负 面	否	无	
2147	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎五 队分台	400	4.21	383	383	未进 入负 面	否	无	
2148	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	丁家八队 分台	200	100.00	0	0	##	否	无	
2149	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西夏线	青花山庄 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	500	14.34	428	428	未进 入负 面	否	无	

2150	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西夏线	青花山庄 2#箱变 101变压 器间隔配 电室	500	21.41	393	393	未进入 负面	否	无	
2151	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西夏线	青花山庄 3#箱变 101变压 器间隔配 电室	500	32.15	339	339	未进入 负面	否	无	
2152	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	圣水富雅 1#箱变 101变压 器间隔配 电室	500	13.29	434	434	未进入 负面	否	无	
2153	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	圣水富雅 1#箱变 102变压 器间隔配 电室	500	17.07	415	415	未进入 负面	否	无	
2154	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	圣水富雅 2#箱变 101变压 器间隔配 电室	400	8.56	366	366	未进入 负面	否	无	
2155	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	圣水富雅 2#箱变 102变压 器间隔配 电室	400	7.73	369	369	未进入 负面	否	无	
2156	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	赏军大队	315	45.78	171	171	未进入 负面	否	无	
2157	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	鑫宇线73 左2右2# 柱上变压 器	400	39.67	241	241	未进入 负面	否	无	
2158	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	李家北台 新台	200	33.75	133	133	未进入 负面	否	无	

2159	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变682 热源线	徐家照明 新台	400	23.25	307	307	未进入 负面	否	无	
2160	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 537石东线	10kV石东 线20#柱 上变	315	23.92	240	240	未进入 负面	否	无	
2161	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变940 示镁线	高庄楼台 新台	200	61.55	77	77	未进入 负面	否	无	
2162	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	沟沿七队	200	11.29	177	177	未进入 负面	否	无	
2163	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线景屯东 台	100	10.89	89	89	未进入 负面	否	无	
2164	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变633 孟屯线	博洛铺变 633孟屯 线孟屯十 队台	100	67.7	32	32	未进入 负面	否	无	
2165	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	丁家二队	400	63.89	144	144	未进入 负面	否	无	
2166	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	北万三队 新台	250	22.17	195	195	未进入 负面	否	无	
2167	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	西古二队 新台	200	19.88	160	160	未进入 负面	否	无	

2168	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变234 青城线	青城二队	400	14.11	344	344	未进入 负面	否	无	
2169	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变233 三八线	李家二队 新台	400	15.87	337	337	未进入 负面	否	无	
2170	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	立志三队 新台	200	54.74	91	91	未进入 负面	否	无	
2171	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变364 西园线	岳州南台	400	18.39	326	326	未进入 负面	否	无	
2172	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变532 大沟线	大沟十队 新台	200	43.05	114	114	未进入 负面	否	无	
2173	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	腰会新九 队	200	32.4	135	135	未进入 负面	否	无	
2174	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	新西三队	200	65.21	70	70	未进入 负面	否	无	
2175	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	腰屯大队 分台	200	6.42	187	187	未进入 负面	否	无	
2176	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变632 高山线	土台前街 分台	200	26.72	147	147	未进入 负面	否	无	

2177	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变010 石硼线	官屯保障 房101变 压器间隔 配电变压 器	630	23.27	483	483	未进入 负面	否	无	
2178	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变326 鑫宇线	10kV鑫宇 线79左17 右1#柱上 变压器	400	14.65	341	341	未进入 负面	否	无	
2179	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变831 薛家线	上土台一 队新台	200	36.14	128	128	未进入 负面	否	无	
2180	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线47#柱 上变	400	52.13	191	191	未进入 负面	否	无	
2181	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	连三二三 四队新台	200	56.23	88	88	未进入 负面	否	无	
2182	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家三四 队新台	200	65.66	69	69	未进入 负面	否	无	
2183	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	丁家六队 新台	200	50.89	98	98	未进入 负面	否	无	
2184	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	龙派庄园 小区1#箱 式变电站 101配电 变压器	630	12.47	551	551	未进入 负面	否	无	
2185	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	龙派庄园 小区2#箱 式变电站 101配电 变压器	630	13.96	542	542	未进入 负面	否	无	

2186	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变025 滚子线	龙派庄园 小区3#箱 式变电站 101配电 变压器	630	13.64	544	544	未进入 负面	否	无	
2187	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	东高坎八 队新台	400	34.92	260	260	未进入 负面	否	无	
2188	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变132 八一线	鲤鱼三队 新台	200	33.89	132	132	未进入 负面	否	无	
2189	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金域华庭 1#箱式变 电站2#变 压器	500	13.74	431	431	未进入 负面	否	无	
2190	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金域华庭 2#箱变2 号变压器	500	12.17	439	439	未进入 负面	否	无	
2191	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金域华庭 4#箱变01 变压器	400	11.18	355	355	未进入 负面	否	无	
2192	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金域华庭 3#箱变 001#变压 器	630	11.13	560	560	未进入 负面	否	无	
2193	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金域华庭 2#箱变1# 变压器	500	13.19	434	434	未进入 负面	否	无	
2194	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	金域华庭 1#箱变1# 变压器	500	14.15	429	429	未进入 负面	否	无	

2195	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线50左2# 柱上变 压器	400	15.94	336	336	未进入 负面	否	无	
2196	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	10kV石北 线60右6# 柱上变 压器	20	11	18	18	未进入 负面	否	无	
2197	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 521石牛线	大通公司	200	24.55	151	151	未进入 负面	否	无	
2198	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变331 铁联线	10kV铁联 线54左1# 柱上变 压器	250	18.92	203	203	未进入 负面	否	无	
2199	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线31右3# 柱上变 压器	160	45.13	88	88	未进入 负面	否	无	
2200	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变673 五勘线	10kV五勘 线31右6 右4#柱上 变压器	200	0.04	200	200	未进入 负面	否	无	
2201	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变672 旺源线	10kV旺源 线37右3# 柱上变 压器	400	66.46	134	134	未进入 负面	否	无	
2202	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变328 南轩线	10kV南轩 线39右1# 柱上变 压器	160	35.89	103	103	未进入 负面	否	无	
2203	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线45右1# 柱上变 压器	200	0	200	200	未进入 负面	否	无	

2204	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线49左3# 柱上变压 器	200	21.61	157	157	未进 入负 面	否	无	
2205	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线49左5# 柱上变压 器	400	14.67	341	341	未进 入负 面	否	无	
2206	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线51#柱 上变压器	100	41.12	59	59	未进 入负 面	否	无	
2207	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 535石南线	10kV石南 线28左4# 柱上变压 器	400	20.37	319	319	未进 入负 面	否	无	
2208	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 534石博线	齐会小区 配电室配 电变压器	630	21.43	495	495	未进 入负 面	否	无	
2209	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	石北线63 右2箱变 变压器间 隔配电变 压器	500	15.26	424	424	未进 入负 面	否	无	
2210	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变333 建立线	张塘大队 南台	200	51.21	98	98	未进 入负 面	否	无	
2211	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 三期11# 箱变101 出线配电 变压器	630	30.55	438	438	未进 入负 面	否	无	
2212	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 三期11# 箱变102 出线配电 变压器	630	41.74	367	367	未进 入负 面	否	无	

2213	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 三期12# 箱变101 出线配电 变压器	500	24.01	380	380	未进 入负 面	否	无	
2214	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 三期12# 箱变102 出线配电 变压器	500	18.25	409	409	未进 入负 面	否	无	
2215	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 三期13# 箱变101 出线配电 变压器	500	22.9	386	386	未进 入负 面	否	无	
2216	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变330 春城线	四季春城 三期13# 箱变102 出线配电 变压器	500	31.85	341	341	未进 入负 面	否	无	
2217	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	大沟一队	200	68.1	64	64	未进 入负 面	否	无	
2218	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	顾山楼区 新台	200	29.48	141	141	未进 入负 面	否	无	
2219	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	毗芦七队 南沟	50	15.01	42	42	未进 入负 面	否	无	
2220	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	丽景花园 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	630	26.58	463	463	未进 入负 面	否	无	
2221	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	丽景花园 1#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	630	0	630	630	未进 入负 面	否	无	

2222	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	丽景花园 2#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	630	23.45	482	482	未进入 负面	否	无	
2223	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 520石水线	丽景花园 2#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
2224	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变011 毗芦线	徐家一队 新台	200	9.56	181	181	未进入 负面	否	无	
2225	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变918 三羊线	羊草沟七 队	200	78.34	43	43	未进入 负面	否	无	
2226	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变435 前中线	下土台三 队新台	200	16.22	168	168	未进入 负面	否	无	
2227	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前会东台	200	60.62	79	79	未进入 负面	否	无	
2228	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	前进新台	400	6.16	375	375	未进入 负面	否	无	
2229	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	道士屯台 柱上变压 器	200	10.57	179	179	未进入 负面	否	无	
2230	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变644 东镁线	前坎子南 台柱上变 压器	50	13.63	43	43	未进入 负面	否	无	

2231	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二三队	200	19	162	162	未进入 负面	否	无	
2232	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	怡水沅1# 箱变101 出线间隔 配电变压 器	630	29.68	443	443	未进入 负面	否	无	
2233	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	怡水沅1# 箱变102 出线间隔 配电变压 器	630	21.05	497	497	未进入 负面	否	无	
2234	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥变 522石北线	铁路小区 土废箱变 出线间隔 配电变压 器	500	20.28	399	399	未进入 负面	否	无	
2235	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变021 新立线	王围二队 新台	400	18.88	324	324	未进入 负面	否	无	
2236	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变032 徐家线	北汤池四 组西二台	400	16.45	334	334	未进入 负面	否	无	
2237	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	10kV桥南 线52#环 保家属楼	400	11.4	354	354	未进入 负面	否	无	
2238	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变324 新镁线	后辉南台	400	19.9	320	320	未进入 负面	否	无	
2239	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天地 1#箱变 101出线 间隔配电 变压器	400	18.54	326	326	未进入 负面	否	无	

2240	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天地 1#箱变 102配电 变压器	400	15.79	337	337	未进入 负面	否	无	
2241	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天地 2#箱变 101出线 间隔配电 变压器	630	17.8	518	518	未进入 负面	否	无	
2242	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天地 2#箱变 102配电 变压器	630	20.85	499	499	未进入 负面	否	无	
2243	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天地 3#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	500	17.13	414	414	未进入 负面	否	无	
2244	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天地 3#箱变 102变压 器间隔配 电变压器	500	16.84	416	416	未进入 负面	否	无	
2245	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变437 毕家线	侯家六队 新台	400	10.31	359	359	未进入 负面	否	无	
2246	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变835 韩家线	卢家七队 新台	400	59.84	161	161	未进入 负面	否	无	
2247	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	富宇鑫尊 南区1#箱 变101变 压器间隔 配电变压 器	630	13.28	546	546	未进入 负面	否	无	
2248	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	富宇鑫尊 南区1#箱 变102变 压器间隔 配电变压 器	630	22.51	488	488	未进入 负面	否	无	

2249	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 二期1#箱 变101配 电变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
2250	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 二期1#箱 变102配 电变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
2251	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 二期2#箱 变101配 电变压器	400	27.37	291	291	未进入 负面	否	无	
2252	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 二期2#箱 变102配 电变压器	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
2253	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 二期3#箱 变101配 电变压器	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
2254	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变683 旺雅线	富雅豪临 二期3#箱 变102配 电变压器	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
2255	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园1#箱 变101配 电变压器	630	12	554	554	未进入 负面	否	无	
2256	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园1#箱 变102配 电变压器	630	24.66	475	475	未进入 负面	否	无	
2257	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园2#箱 变101配 电变压器	630	13	548	548	未进入 负面	否	无	

2258	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园2#箱 变102配 电变压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
2259	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	富宇鑫尊 南区2#箱 变102变 压器间隔 配电变压 器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
2260	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变684 旺宇线	富宇鑫尊 南区2#箱 变101变 压器间隔 配电变压 器	630	34.25	414	414	未进入 负面	否	无	
2261	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变033 祝家线	北汤池道 南台	200	58.47	83	83	未进入 负面	否	无	
2262	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变031 苇峪线	东苇四队 台	100	57.34	43	43	未进入 负面	否	无	
2263	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变432 高革线	黄家北台	315	47.57	165	165	未进入 负面	否	无	
2264	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园3#箱 变101配 电变压器	500	10	450	450	未进入 负面	否	无	
2265	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变325 桥南线	文圣书香 苑1#箱变 出线间隔 102配电 变压器	400	10.22	359	359	未进入 负面	否	无	
2266	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭变 232和平 线	10kV和平 线1左1# 柱上变压 器	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	

2267	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变023 腰灌线	10kV腰灌 线3#柱上 变压器	400	6.14	375	375	未进入 负面	否	无	
2268	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变332 丝瓜线	10kV丝瓜 线1右1# 柱上变压 器	400	4.68	381	381	未进入 负面	否	无	
2269	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变235 外林线	10kV外林 线2#柱上 变压器	400	2.24	391	391	未进入 负面	否	无	
2270	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变340 建厢线	10kV建厢 线26#柱 上变压器	400	2.19	391	391	未进入 负面	否	无	
2271	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变131 青寨线	10kV青寨 线1+1#柱 上变压器	400	0.65	397	397	未进入 负面	否	无	
2272	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山变 017夏家线	10kV夏家 线9左7左 4+1左1# 柱上变压 器	400	15.18	339	339	未进入 负面	否	无	
2273	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变932 英风线	10kV英风 线1#柱上 变压器	400	15.13	339	339	未进入 负面	否	无	
2274	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变014 山西线	10kV山西 线5左1# 柱上变压 器	400	2.77	389	389	未进入 负面	否	无	
2275	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园3#箱 变102配 电变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	

2276	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变635 秦屯线	御苑山庄 1#箱变 101变压 器间隔配 电变压器	315	36.83	199	199	未进入 负面	否	无	
2277	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园4#箱 变101配 电变压器	500	10	450	450	未进入 负面	否	无	
2278	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园4#箱 变102配 电变压器	500	0	500	500	未进入 负面	否	无	
2279	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园5#箱 变101配 电变压器	630	11	561	561	未进入 负面	否	无	
2280	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变674 旺兴线	兴隆锦绣 家园5#箱 变102配 电变压器	630	0	630	630	未进入 负面	否	无	
2281	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	银隆首府 1#箱变高 压间隔配 电变压器	630	7.16	585	585	未进入 负面	否	无	
2282	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	银隆首府 2#箱变高 压间隔配 电变压器	630	8.56	576	576	未进入 负面	否	无	
2283	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变669 富丽线	银隆首府 3#箱变高 压间隔配 电变压器	630	6.04	592	592	未进入 负面	否	无	
2284	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	马家六队 新台	200	37	126	126	未进入 负面	否	无	

2285	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	北苑家园 1#箱变配 电变压器	630	17.78	518	518	未进入 负面	否	无	
2286	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	北苑家园 2#箱变出 线间隔配 电变压器	630	15.16	534	534	未进入 负面	否	无	
2287	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变686 二高线	北苑家园 3#箱式变 电站出线 间隔配电 变压器	630	29.01	447	447	未进入 负面	否	无	
2288	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变133 周家线	大金三队	200	5.22	190	190	未进入 负面	否	无	
2289	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	马家一队 新台	200	68.14	64	64	未进入 负面	否	无	
2290	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变136 赏军线	马家四队 新台	200	50.81	98	98	未进入 负面	否	无	
2291	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	马家八队 新台	100	30.89	69	69	未进入 负面	否	无	
2292	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变135 水源线	马家三队 新台	200	26.29	147	147	未进入 负面	否	无	
2293	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开九队	200	15.21	170	170	未进入 负面	否	无	

2294	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	新开十队	400	12.23	351	351	未进 入负 面	否	无	
2295	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变017 社直线	旗口七队 新台	200	84.75	31	31	未进 入负 面	否	无	
2296	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变016 二道线	曾屯一队	200	12.61	175	175	未进 入负 面	否	无	
2297	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	怡水沅小 区5#箱变 101配电 变压器	630	15.11	535	535	未进 入负 面	否	无	
2298	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	怡水沅小 区4#箱变 101配电 变压器	630	15.12	535	535	未进 入负 面	否	无	
2299	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变836 永安线	怡水沅小 区6#箱变 101配电 变压器	630	15.14	535	535	未进 入负 面	否	无	
2300	国网营口市 老边区供电 公司	花英台 66kV变 电站	花英台207 花纸线	钢铁北2 号	400	60.61	158	158	##	是	2024.12	
2301	国网营口市 老边区供电 公司	花英台 66kV变 电站	花英台201 花边线	前石五台	160	67.86	51	51	未进 入负 面	否	无	
2302	国网营口市 老边区供电 公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	边电供暖 2号变压 器	400	0	400	400	未进 入负 面	否	无	

2303	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁四队北	200	99.91	0	0	##	是	2024.12	
2304	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	边城镇政府，机关干部楼	200	66.64	67	67	##	是	2024.12	
2305	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变313铁南线	农机宿舍照明	400	100.00	0	0	##	是	2024.12	
2306	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	小桥村村台	160	26.62	117	117	##	是	2024.12	
2307	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变318三家线	薄家一队2号	100	81	19	19	##	是	2024.12	
2308	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	后山村设施农业综合台二	200	0	200	200	##	是	2024.12	
2309	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	前石六台2号	100	61.5	39	39	##	是	2024.12	
2310	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	西台村照明	315	96.27	12	12	##	是	2024.12	
2311	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	老边区招待所综合台	200	24.99	150	150	##	是	2024.12	

2312	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变030 龙山乙线	东信锦绣 新苑	400	100.00	0	0	##	是	2024.12	
2313	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	花园路3 号	200	51.12	98	98	##	是	2024.12	
2314	国网营口市 老边区供电公司	花英台 66kV变 电站	花英台205 花石线	东台村	400	40.49	238	238	##	是	2024.12	
2315	国网营口市 老边区供电公司	花英台 66kV变 电站	花英台201 花边线	前石二台	200	82.58	35	35	##	是	2024.12	
2316	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	蔬菜公司	315	60.3	125	125	##	是	2024.12	
2317	国网营口市 老边区供电公司	边东 66kV变 电站	边东变317 边南线	后山村设 施农业综 合台一	200	3.32	193	193	##	是	2024.12	
2318	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	老边区医 院综合台	315	20.94	249	249	##	是	2024.12	
2319	国网营口市 老边区供电公司	花英台 66kV变 电站	花英台205 花石线	东台二	200	100.00	0	0	##	是	2024.12	
2320	国网营口市 老边区供电公司	花英台 66kV变 电站	花英台205 花石线	钢铁三队 2#	200	73.77	52	52	##	是	2024.12	

2321	国网营口市 老边区供电公司	花英台 66kV变 电站	花英台205 花石线	钢铁四队 南	315	71	91	91	##	是	2024. 12	
2322	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变030 龙山乙线	龙山2号 2#	315	46. 75	168	168	##	是	2024. 12	
2323	国网营口市 老边区供电公司	边东 66kV变 电站	边东变316 边北线	示范二村 东台	50	100. 00	0	0	##	是	2024. 12	
2324	国网营口市 老边区供电公司	土城 66kV变 电站	土城变401 蓝旗线	蓝旗河西 家属台	400	92. 4	30	30	##	是	2024. 12	
2325	国网营口市 老边区供电公司	柳树 66kV变 电站	柳树变306 前山线	柳树新区 2号	200	64. 62	71	71	##	是	2024. 12	
2326	国网营口市 老边区供电公司	花英台 66kV变 电站	花英台205 花石线	金屯一台	200	75. 67	49	49	##	是	2024. 12	
2327	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变020 城内东线	北楼宿舍	160	50. 63	79	79	##	是	2024. 12	
2328	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变020 城内东线	龙山3号	315	46. 13	170	170	##	是	2024. 12	
2329	国网营口市 老边区供电公司	花英台 66kV变 电站	花英台207 花纸线	钢铁五队 2#	200	75. 04	50	50	##	是	2024. 12	

2330	国网营口市 老边区供电公司	路南 66kV变电站	路南变304 中小线	前塘照明 2号	100	56.67	43	43	##	是	2024.12	
2331	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变电站	老边变031 城内西线	花园4号	315	45.87	171	171	##	是	2024.12	
2332	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变电站	老边变019 龙山甲线	十三厂	30	45.52	16	16	##	是	2024.12	
2333	国网营口市 老边区供电公司	路南 66kV变电站	路南变313 铁南线	四栋房一	100	60.89	39	39	##	是	2024.12	
2334	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变电站	老边变019 龙山甲线	开发公司 安居台	200	57.27	85	85	##	是	2024.12	
2335	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变电站	老边变030 龙山乙线	锦绣新苑 2号变压器	400	61.78	153	153	##	是	2024.12	
2336	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变电站	老边变030 龙山乙线	老边文苑 小区	100	59.83	40	40	##	是	2024.12	
2337	国网营口市 老边区供电公司	路南 66kV变电站	路南变306 柳树线	老爷庙北 台	315	50.45	156	156	##	是	2024.12	
2338	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变电站	钢一线	磷肥厂宿 舍楼	100	36.12	64	64	##	是	2024.12	

2339	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	蓝旗村照明东箱	160	43.34	91	91	##	是	2024.12	
2340	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	宝潞花园2#箱1#变压器	630	65	221	221	未进入负面	否	无	
2341	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	花园路路1号	160	39.24	97	97	未进入负面	否	无	
2342	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	开发5号	315	40.13	189	189	未进入负面	否	无	
2343	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	钢铁五队	250	55.47	111	111	##	是	2024.12	
2344	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	示范厂照明	200	27.75	145	145	未进入负面	否	无	
2345	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	老边二队	160	37.03	101	101	未进入负面	否	无	
2346	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	山水文苑B2#箱变1#变	630	60.79	247	247	未进入负面	否	无	
2347	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	情景洋房	315	48.94	161	161	未进入负面	否	无	

2348	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变310西大线	牛家村	315	50.63	156	156	##	是	2024.12	
2349	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小边村新台变压器	100	92.29	8	8	##	是	2024.12	
2350	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	龙山1号台2#	315	39.52	191	191	未进入负面	否	无	
2351	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	房产公司宿舍楼2号台	200	51.67	97	97	未进入负面	否	无	
2352	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	商业街武装部.市政路灯	315	44	176	176	未进入负面	否	无	
2353	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	中兴家园	315	37.26	198	198	未进入负面	否	无	
2354	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	南楼宿舍	100	54.52	45	45	未进入负面	否	无	
2355	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	火车站照明房产开发	100	24.12	76	76	未进入负面	否	无	
2356	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	双井综合三队	160	96.86	5	5	##	是	2024.12	

2357	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变019 龙山甲线	粮贸小区	100	41.09	59	59	未进入 负面	否	无	
2358	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	联建楼分 台2#	160	46.8	85	85	未进入 负面	否	无	
2359	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	锦绣新苑 箱变1#站 内变压器	630	64	227	227	未进入 负面	否	无	
2360	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	边电供暖 1号变压 器	400	0	400	400	未进入 负面	否	无	
2361	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	石条道	400	62.3	151	151	未进入 负面	否	无	
2362	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变030 龙山乙线	开发公司 龙山1号 台	400	39.2	243	243	未进入 负面	否	无	
2363	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变032 边南甲线	商场南住 宅.大连 工务段老 边道口	100	30.61	69	69	未进入 负面	否	无	
2364	国网营口市 老边区供电公司	柳树 66kV变 电站	柳树变306 前山线	柳树新区 1号	200	37.97	124	124	未进入 负面	否	无	
2365	国网营口市 老边区供电公司	老边 66kV变 电站	老边变031 城内西线	工商局宿 舍	400	36	256	256	未进入 负面	否	无	

2366	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	红福尚品	400	39.17	243	243	未进入负面	否	无	
2367	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	钢铁北台	400	48.2	207	207	未进入负面	否	无	
2368	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	山水文苑4#箱变1#变压器	630	40.06	378	378	未进入负面	否	无	
2369	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	迎宾小区箱变站内变压器	630	51.3	307	307	未进入负面	否	无	
2370	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁六队南台2#	400	40.86	237	237	未进入负面	否	无	
2371	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	高中房产小区	200	81.33	37	37	##	是	2024.12	
2372	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	二道村	200	85.62	29	29	未进入负面	否	无	
2373	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	前石三台	160	26.63	117	117	未进入负面	否	无	
2374	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边裕鑫花园小区2#	400	39	244	244	未进入负面	否	无	

2375	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	山水文苑1#箱变1#变压器	630	36.41	401	401	未进入负面	否	无	
2376	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	宝潞花园1#箱变1#变压器	630	43.23	358	358	未进入负面	否	无	
2377	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁六队东台	400	42.09	232	232	未进入负面	否	无	
2378	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	花园路6号	400	29.18	283	283	未进入负面	否	无	
2379	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	花园路五号台2#	315	33.43	210	210	未进入负面	否	无	
2380	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	东大四队变压器	200	45.97	108	108	##	是	2024.12	
2381	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	老边区环保住宅	315	29.87	221	221	未进入负面	否	无	
2382	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	锦绣新苑3号变压器	400	54.45	182	182	未进入负面	否	无	
2383	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	房产开发青年台	400	48.22	207	207	未进入负面	否	无	

2384	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	山水文苑B1#箱变1#变	630	39.89	379	379	未进入负面	否	无	
2385	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	小桥村新台	100	30.82	69	69	未进入负面	否	无	
2386	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	粮食局宿舍	200	33.1	134	134	未进入负面	否	无	
2387	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	西岗北台	200	43.58	113	113	未进入负面	否	无	
2388	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进3队	315	59.1	129	129	未进入负面	否	无	
2389	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	石油机械	100	33.8	66	66	未进入负面	否	无	
2390	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	董家二队	160	57.83	67	67	未进入负面	否	无	
2391	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变313铁南线	老边鱼政管理	400	28.16	287	287	未进入负面	否	无	
2392	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变021边南乙线	辰威小区1#箱变1#变	630	30.02	441	441	未进入负面	否	无	

2393	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	石条道2号	200	29.05	142	142	未进入负面	否	无	
2394	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	后石村二号	160	77.4	36	36	未进入负面	否	无	
2395	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边裕鑫花园小区1#	400	43.48	226	226	未进入负面	否	无	
2396	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边新村1#箱变1#变压器	500	28.25	359	359	未进入负面	否	无	
2397	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	万泰综合台2号	315	35.36	204	204	未进入负面	否	无	
2398	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变313铁南线	四栋房	100	26.82	73	73	未进入负面	否	无	
2399	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	北甸变303石灰线	石灰南台	200	36.34	127	127	未进入负面	否	无	
2400	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	山水文苑2#箱变1#变压器	630	35.29	408	408	未进入负面	否	无	
2401	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	兴无一队	200	23.18	154	154	未进入负面	否	无	

2402	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	金屯三台	400	64.32	143	143	未进入负面	否	无	
2403	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	红福源1号	315	33.37	210	210	未进入负面	否	无	
2404	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁二队	400	24.26	303	303	未进入负面	否	无	
2405	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	示范场一村	160	64.55	57	57	未进入负面	否	无	
2406	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	光明东台	200	87.38	25	25	未进入负面	否	无	
2407	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	于杨新区	160	74.58	41	41	未进入负面	否	无	
2408	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	宝路街3#箱变站内变压器	630	34.23	414	414	未进入负面	否	无	
2409	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边新村5#箱变1#变压器	315	36.38	200	200	未进入负面	否	无	
2410	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	董家五队	200	36.26	127	127	未进入负面	否	无	

2411	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	钢铁东二号	315	35.24	204	204	未进入负面	否	无	
2412	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变310西大线	东大三队	200	75.07	50	50	未进入负面	否	无	
2413	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	双井二队	315	53.47	147	147	##	是	2024.12	
2414	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	段家一队3#	100	40.4	60	60	未进入负面	否	无	
2415	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	工商银行宿舍	100	23.11	77	77	未进入负面	否	无	
2416	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变023城西乙线	立交桥北	200	33.27	133	133	未进入负面	否	无	
2417	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边新村2#箱变1#变压器	400	28.47	286	286	未进入负面	否	无	
2418	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边新村7#箱变1#变压器	400	28.13	287	287	未进入负面	否	无	
2419	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	三家子一台	400	16.99	332	332	未进入负面	否	无	

2420	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	柳树新邨2#箱变1#变压器	630	21.39	495	495	未进入负面	否	无	
2421	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	二道镇政府机关	315	40.3	188	188	未进入负面	否	无	
2422	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	锦绣新苑箱变2号主变	630	40	378	378	未进入负面	否	无	
2423	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	东柳1队	200	29.65	141	141	未进入负面	否	无	
2424	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小边村变压器	160	51	78	78	未进入负面	否	无	
2425	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	万太房地产	200	40.46	119	119	未进入负面	否	无	
2426	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	三家三四队2号	100	90.08	10	10	##	否	无	
2427	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	于家综合台	315	57.02	135	135	未进入负面	否	无	
2428	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	兴无南台	200	51.91	96	96	未进入负面	否	无	

2429	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变032边南甲线	求达宿舍. 大连工务段老边街口	315	32.71	212	212	未进入负面	否	无	
2430	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村大队	400	22.6	310	310	未进入负面	否	无	
2431	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	西大二队南台变压器	160	53.02	75	75	##	是	2024.12	
2432	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	国网老边1号充电站变压器配电变压器	630	14.65	538	538	未进入负面	否	无	
2433	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变023城西乙线	天赋领墅小区1#配电室01#配电变压器	630	29.35	445	445	未进入负面	否	无	
2434	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	宏景华府小区2#箱变配电变压器	630	25.59	469	469	未进入负面	否	无	
2435	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	教委楼	315	28.66	225	225	未进入负面	否	无	
2436	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	开发公司龙山2号	200	23.85	152	152	未进入负面	否	无	
2437	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变310西大线	东大一队	160	60.27	64	64	未进入负面	否	无	

2438	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边新村6#箱变1#变压器	400	27.12	292	292	未进入负面	否	无	
2439	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下4#箱变变压器	400	31.6	274	274	未进入负面	否	无	
2440	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	营口县良种场	200	30.33	139	139	未进入负面	否	无	
2441	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	东柳市场台	160	39.02	98	98	未进入负面	否	无	
2442	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	北甸变303石灰线	北甸子村2号台	200	38.42	123	123	未进入负面	否	无	
2443	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村大队二号台	400	16.36	335	335	未进入负面	否	无	
2444	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	金域尚景4#配电室变压器	400	13.77	345	345	未进入负面	否	无	
2445	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	西岸丽景2#箱变配电变压器	630	25.87	467	467	未进入负面	否	无	
2446	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变021边南乙线	辰威小区2#箱变1#变	630	18.78	512	512	未进入负面	否	无	

2447	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	辰威小区4#箱变1#变	630	22.27	490	490	未进入负面	否	无	
2448	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	廉租房住宅小区1#箱变站内变压器	630	19.79	505	505	未进入负面	否	无	
2449	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	廉租房住宅小区2#箱变站内变压器	630	19.53	507	507	未进入负面	否	无	
2450	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小平山一二队变压器	400	86.45	54	54	未进入负面	否	无	
2451	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	双井八队	400	54.6	182	182	未进入负面	否	无	
2452	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变028钢二线	柳焊厂照明	160	32.41	108	108	未进入负面	否	无	
2453	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	西大一队变压器	160	56.72	69	69	未进入负面	否	无	
2454	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	土城村	400	33.79	265	265	未进入负面	否	无	
2455	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	站台1号	100	28.9	71	71	未进入负面	否	无	

2456	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	北甸变303石灰线	北甸村台	400	33.06	268	268	未进入负面	否	无	
2457	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁二队2号	400	88.36	47	47	未进入负面	否	无	
2458	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下8号箱变变压器	400	21.52	314	314	未进入负面	否	无	
2459	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	金屯二队2号	400	23.1	308	308	未进入负面	否	无	
2460	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	段家一队2号台变压器	100	54.54	45	45	未进入负面	否	无	
2461	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	后石村一号	315	18.98	255	255	未进入负面	否	无	
2462	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	赵平村西变	400	58.6	166	166	未进入负面	否	无	
2463	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变313铁南线	二道乡田栋房水站	100	20.32	80	80	未进入负面	否	无	
2464	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	玉隆新苑箱变1#站内变压器	630	25.66	468	468	未进入负面	否	无	

2465	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边新村3#箱变1#变压器	400	23.64	305	305	未进入负面	否	无	
2466	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边新村4#箱变1#变压器	630	21.7	493	493	未进入负面	否	无	
2467	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	山水文苑3#箱变1#变压器	630	27.24	458	458	未进入负面	否	无	
2468	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	柳树新邨1#箱变1#变压器	630	28	454	454	未进入负面	否	无	
2469	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	拐角楼	160	26.4	118	118	未进入负面	否	无	
2470	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变124三征甲线	新兴村2号	200	57.14	86	86	未进入负面	否	无	
2471	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	辰威小区3#箱变	630	32.92	423	423	未进入负面	否	无	
2472	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	董家三队2#	100	83.4	17	17	未进入负面	否	无	
2473	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	城子南台2#台变压器	200	43.6	113	113	未进入负面	否	无	

2474	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	海化二台	315	8.24	289	289	未进入负面	否	无	
2475	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁六队南台	315	44.23	176	176	未进入负面	否	无	
2476	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	老边3队	200	17.27	165	165	未进入负面	否	无	
2477	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	联建楼分台	400	27.6	290	290	未进入负面	否	无	
2478	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	老边新区照明	400	19.64	321	321	未进入负面	否	无	
2479	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	海化三台	100	19.43	81	81	未进入负面	否	无	
2480	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园4号箱变压器	400	23.34	307	307	未进入负面	否	无	
2481	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变316边北线	后山三队	200	24.87	150	150	未进入负面	否	无	
2482	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	宏景华府小区1#箱变配电变压器	630	21.82	493	493	未进入负面	否	无	

2483	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	启晨北台	315	26.14	233	233	未进入负面	否	无	
2484	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	钢铁二队西	315	69.08	97	97	未进入负面	否	无	
2485	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下3#箱变变压器	630	30.93	435	435	未进入负面	否	无	
2486	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	前岗村2号	200	23.5	153	153	未进入负面	否	无	
2487	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园5号箱变变压器	400	19.04	324	324	未进入负面	否	无	
2488	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	示范场二村西台2#台	315	33.25	210	210	未进入负面	否	无	
2489	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下6#箱变配电变压器	400	29.14	283	283	未进入负面	否	无	
2490	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变021边南乙线	废品金属考核	160	19.04	130	130	未进入负面	否	无	
2491	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变403砖厂线	太和高效种植园	200	29.07	142	142	未进入负面	否	无	

2492	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	兴无大队	200	33.58	133	133	未进入负面	否	无	
2493	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	前塘园田三队	200	21.7	157	157	未进入负面	否	无	
2494	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	房产公司宿舍	315	20.95	249	249	未进入负面	否	无	
2495	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	天赋B区2号箱配电变压器	400	26.62	294	294	未进入负面	否	无	
2496	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	东台三号	200	24.93	150	150	未进入负面	否	无	
2497	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	李家新台	100	86.8	13	13	未进入负面	否	无	
2498	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	站台2号	100	21.81	78	78	未进入负面	否	无	
2499	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	蓝旗村照明西箱	200	32.85	134	134	未进入负面	否	无	
2500	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	西岸丽景3#箱配电变压器	630	16.64	525	525	未进入负面	否	无	

2501	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变023城西乙线	天赋领墅小区1#配电室02#配电变压器	630	22.91	486	486	未进入负面	否	无	
2502	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B3号箱变1#变	630	20.03	504	504	未进入负面	否	无	
2503	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变318三家线	福德新苑2#箱变配电变压器	630	19.15	509	509	未进入负面	否	无	
2504	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变028钢二线	轧钢厂宿舍	160	17.81	132	132	未进入负面	否	无	
2505	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	二道村沟北照明	200	48.6	103	103	未进入负面	否	无	
2506	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变310西大线	东大二队	400	42.71	229	229	未进入负面	否	无	
2507	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	聂家村变压器	400	52.83	189	189	未进入负面	否	无	
2508	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下2#箱变变压器	400	21.56	314	314	未进入负面	否	无	
2509	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下7号箱变变压器	630	24.85	473	473	未进入负面	否	无	

2510	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变021边南乙线	辰威小区2#箱变2#变	630	19.81	505	505	未进入负面	否	无	
2511	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	段家一队变压器	100	50.1	50	50	未进入负面	否	无	
2512	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	新立照明一队	315	86.28	43	43	未进入负面	否	无	
2513	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	大兴四五队2号	200	18.07	164	164	未进入负面	否	无	
2514	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	柳树新邨二期2#箱变配电变压器间隔配电变压器	630	24	479	479	未进入负面	否	无	
2515	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B9号箱变1#变	630	11.69	556	556	未进入负面	否	无	
2516	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	洪兴华府1#箱变变压器	630	17.67	519	519	未进入负面	否	无	
2517	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府3#箱变配电变压器	315	24.45	238	238	未进入负面	否	无	
2518	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	良种场二号台	400	55.32	179	179	##	是	2024.12	

2519	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	蓝旗路东照明	160	29.73	112	112	未进入负面	否	无	
2520	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	后石二台	200	91.39	17	17	##	是	2024.12	
2521	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	宏景华府小区4#箱变配电变压器	630	13.47	545	545	未进入负面	否	无	
2522	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B1号箱变1#变	630	19.09	510	510	未进入负面	否	无	
2523	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁一七队	200	29.87	140	140	未进入负面	否	无	
2524	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	兴无西台	400	11.76	353	353	未进入负面	否	无	
2525	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	杨屯村	200	45.21	110	110	未进入负面	否	无	
2526	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B4号箱变1#变	630	16.56	526	526	未进入负面	否	无	
2527	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	西岸丽景1#箱变配电变压器	630	19.01	510	510	未进入负面	否	无	

2528	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变318三家线	福德新苑1#箱变配变变压器	630	19.3	508	508	未进入负面清单	否	无	
2529	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X10号变压器	400	2.5	390	390	未进入负面清单	否	无	
2530	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变030龙山乙线	区机关一、二	160	14.7	136	136	未进入负面清单	否	无	
2531	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园3号箱变变压器	500	17.63	412	412	未进入负面清单	否	无	
2532	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	前塘村照明	200	12.66	175	175	未进入负面清单	否	无	
2533	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	西岗村	400	37.97	248	248	未进入负面清单	否	无	
2534	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	薄家二队2号	200	100.00	0	0	##	是	2024.12	
2535	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变313铁南线	白灰小区	200	39.68	121	121	未进入负面清单	否	无	
2536	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	鲜族大队2#	100	39.02	61	61	未进入负面清单	否	无	

2537	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	薄家一队	400	39.15	243	243	未进入负面	否	无	
2538	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	东柳东台	400	15.15	339	339	未进入负面	否	无	
2539	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进二队2#	400	71.11	116	116	未进入负面	否	无	
2540	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡3号变压器	400	21.6	314	314	未进入负面	否	无	
2541	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	老边三队联建楼	315	18.9	255	255	未进入负面	否	无	
2542	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变403砖厂线	西大坝家属台	200	24.02	152	152	未进入负面	否	无	
2543	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	黄旗村照明	400	77.99	88	88	##	是	2024.12	
2544	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	熙湖逸品小区3#箱变配变	630	17.29	521	521	未进入负面	否	无	
2545	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府1#箱变配变变压器	630	17.71	518	518	未进入负面	否	无	

2546	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下5#箱变变压器	400	19.23	323	323	未进入负面	否	无	
2547	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1023西龙甲线	龙湾A2#箱变1#变压器	630	23.25	484	484	未进入负面	否	无	
2548	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	铁南新区变压器	200	20.15	160	160	未进入负面	否	无	
2549	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	太平三队	400	16.28	335	335	未进入负面	否	无	
2550	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小平山四队变压器	315	58.55	131	131	未进入负面	否	无	
2551	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	大兴一、六队2号台	200	50.68	99	99	未进入负面	否	无	
2552	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村东台2号	400	53.62	186	186	未进入负面	否	无	
2553	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下9号箱变变压器配电变压器	400	17.98	328	328	未进入负面	否	无	
2554	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进三队2#	200	100.00	0	0	##	是	2024.12	

2555	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	天赋B区3号箱变101配电变压器	400	28.21	287	287	未进入负面	否	无	
2556	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	天赋B区4号箱变101配电变压器	400	23.49	306	306	未进入负面	否	无	
2557	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变023城西乙线	立交桥南综合台区	200	11.19	178	178	未进入负面	否	无	
2558	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	前岗村照明	200	18.43	163	163	未进入负面	否	无	
2559	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	崔家村变压器	400	72	112	112	未进入负面	否	无	
2560	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	崔家五队变压器	400	33.73	265	265	未进入负面	否	无	
2561	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村东台	400	16.97	332	332	未进入负面	否	无	
2562	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村大队3号	400	9.05	364	364	未进入负面	否	无	
2563	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变022新东二线	东城天下1#箱变变压器	400	23.85	305	305	未进入负面	否	无	

2564	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进一队2#	400	51.5	194	194	未进入负面	否	无	
2565	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	钢铁三队变压器	400	15.73	337	337	未进入负面	否	无	
2566	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小边村2号	200	41.87	116	116	未进入负面	否	无	
2567	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X6号变压器	400	5.05	380	380	未进入负面	否	无	
2568	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变018郑家二线	赵家一组	250	76.19	60	60	未进入负面	否	无	
2569	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	柳树新邨二期1#箱变配电变压器间隔配电室	630	24	479	479	未进入负面	否	无	
2570	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	熙湖逸品小区2#箱变配变	630	16.78	524	524	未进入负面	否	无	
2571	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	熙湖逸品小区1#箱变配变	630	13.52	545	545	未进入负面	否	无	
2572	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B8号箱变1#变	630	12.99	548	548	未进入负面	否	无	

2573	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1023西龙甲线	龙湾A3#箱变1#变压器	630	16.59	525	525	未进入负面	否	无	
2574	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	宏景华府小区5#箱变配电变压器	630	12.21	553	553	未进入负面	否	无	
2575	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变318三家线	福德新苑3#箱变配电变压器	630	16.75	524	524	未进入负面	否	无	
2576	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变318三家线	福德新苑4#箱变配电变压器	630	13.02	548	548	未进入负面	否	无	
2577	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡1号变压器	630	14.1	541	541	未进入负面	否	无	
2578	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	后石村3号	200	72.98	54	54	未进入负面	否	无	
2579	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	红福源2号	400	31.59	274	274	未进入负面	否	无	
2580	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	蓝旗路东2号	400	26.08	296	296	未进入负面	否	无	
2581	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	东岗四队	400	11.78	353	353	未进入负面	否	无	

2582	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进二队4号	315	93.33	21	21	##	否	无	
2583	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	钢铁一七队二号柱上变压器	400	14	344	344	未进入负面	否	无	
2584	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	西大圈3号	400	13.16	347	347	##	是	2024.12	
2585	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	老爷庙五六队	400	18.67	325	325	未进入负面	否	无	
2586	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	金屯二队	400	13.06	348	348	未进入负面	否	无	
2587	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	老干部局综合台	100	21.15	79	79	未进入负面	否	无	
2588	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	示范场二村西台	160	3.43	155	155	未进入负面	否	无	
2589	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	兴无大队2号	200	22.22	156	156	未进入负面	否	无	
2590	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	城子五六队变压器	400	53.35	187	187	未进入负面	否	无	

2591	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X7号变压器	400	1.75	393	393	未进入负面	否	无	
2592	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X9号变压器	400	12.56	350	350	未进入负面	否	无	
2593	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	崔家五金厂	200	33.03	134	134	未进入负面	否	无	
2594	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园7号箱变压器	500	11.34	443	443	未进入负面	否	无	
2595	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	前石一台	400	35.51	258	258	未进入负面	否	无	
2596	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	北甸变303石灰线	石灰村中台	400	20.88	316	316	未进入负面	否	无	
2597	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	西大一队2号台变压器	200	52.79	94	94	未进入负面	否	无	
2598	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	老爷庙五六队2号	200	24.18	152	152	未进入负面	否	无	
2599	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	薄家二队	200	100.00	0	0	##	是	2024.12	

2600	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	宏景华府小区7#箱变配电变压器	630	11.68	556	556	未进入负面清单	否	无	
2601	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B5号箱变1#变	630	16.74	525	525	未进入负面清单	否	无	
2602	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B6号箱变1#变	630	16.48	526	526	未进入负面清单	否	无	
2603	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1023西龙甲线	龙湾A1#箱变1#变压器	630	17.37	521	521	未进入负面清单	否	无	
2604	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府2#箱变配电变压器	630	12.42	552	552	未进入负面清单	否	无	
2605	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	后山四队	400	30.58	278	278	未进入负面清单	否	无	
2606	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变310西大线	达家村	200	46.47	107	107	未进入负面清单	否	无	
2607	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	宏景华府小区6#箱变配电变压器	630	12.16	553	553	未进入负面清单	否	无	
2608	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	金域尚景3#配电室变压器	630	12.42	552	552	未进入负面清单	否	无	

2609	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1023西龙甲线	龙湾A7#箱变1#变压器	630	12.4	552	552	未进入负面	否	无	
2610	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	太平二队	200	17.52	165	165	未进入负面	否	无	
2611	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	商店宿舍	100	15.43	85	85	未进入负面	否	无	
2612	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B7#箱变1#变	630	12.88	549	549	未进入负面	否	无	
2613	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1023西龙甲线	龙湾A4#箱变1#变压器	630	13.63	544	544	未进入负面	否	无	
2614	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1023西龙甲线	龙湾A6#箱变1#变压器	630	14.58	538	538	未进入负面	否	无	
2615	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	后山四队2号	100	16.18	84	84	未进入负面	否	无	
2616	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变021新城二线	恒大城一期1号配电站3#配变变压器	800	26.4	589	589	未进入负面	否	无	
2617	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	西台村2#	400	68.1	128	128	未进入负面	否	无	

2618	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	东柳5队	400	13.67	345	345	未进入负面	否	无	
2619	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园6号箱变压器	400	10.78	357	357	未进入负面	否	无	
2620	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	城子北变压器	400	58.29	167	167	未进入负面	否	无	
2621	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B区10号箱变配变变压器	630	8.73	575	575	未进入负面	否	无	
2622	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X13号变压器	400	3.36	387	387	未进入负面	否	无	
2623	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X5号变压器	400	37.07	252	252	未进入负面	否	无	
2624	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X8号变压器	400	18.44	326	326	未进入负面	否	无	
2625	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	于家3号	200	71.7	57	57	未进入负面	否	无	
2626	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	老爷庙南变	400	41.4	234	234	未进入负面	否	无	

2627	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变319路南线	崔家四队	200	38.51	123	123	未进入负面	否	无	
2628	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变018郑家二线	赵家二队2号	100	30.94	69	69	未进入负面	否	无	
2629	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	赵平东2号	200	100.00	0	0	##	是	2024.12	
2630	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府二期2号变压器	500	12.46	438	438	未进入负面	否	无	
2631	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	崔家三队	400	16.75	333	333	未进入负面	否	无	
2632	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	三家一二队2号	400	32.09	272	272	未进入负面	否	无	
2633	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	东岗一二队2号台	400	37.68	249	249	未进入负面	否	无	
2634	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	大兴四五队	400	17.63	329	329	未进入负面	否	无	
2635	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变316边北线	后山东台	200	65.64	69	69	未进入负面	否	无	

2636	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变316边北线	后山村一队	200	17.31	165	165	未进入负面	否	无	
2637	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变319路南线	崔家四队2#	200	11.59	177	177	未进入负面	否	无	
2638	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变313铁南线	桥梁考核表	200	12.5	175	175	未进入负面	否	无	
2639	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	西柳二队变压器	400	23.54	306	306	未进入负面	否	无	
2640	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1036西龙乙线	龙湾B2号箱变1#变	630	20.26	502	502	未进入负面	否	无	
2641	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变409二道线	红旗南台	200	13.49	173	173	未进入负面	否	无	
2642	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	老爷庙南2号	400	35.15	259	259	未进入负面	否	无	
2643	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	于家村2号	400	43.12	228	228	未进入负面	否	无	
2644	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X12号变压器	400	4.44	382	382	未进入负面	否	无	

2645	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	北甸变303石灰线	石灰北台	200	55.9	88	88	未进入负面	否	无	
2646	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进二队3号	400	66.62	134	134	未进入负面	否	无	
2647	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府二期5号变压器	630	11.35	558	558	未进入负面	否	无	
2648	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变020城内东线	宏景华府小区3#箱变配电变压器	630	13.44	545	545	未进入负面	否	无	
2649	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台205花石线	金屯村四号台	400	39.69	241	241	未进入负面	否	无	
2650	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变033西金乙线	青年创业园小区1号箱式变1号变压器	630	13.29	546	546	未进入负面	否	无	
2651	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	辰威丽湾2号变压器	630	11.74	556	556	未进入负面	否	无	
2652	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变021新城二线	恒大城一期1号配电站配变变压器	800	14	688	688	未进入负面	否	无	
2653	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园二期1号箱变变压器	630	10.4	564	564	未进入负面	否	无	

2654	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园二期2号箱变变压器	630	13.16	547	547	未进入负面	否	无	
2655	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园二期4号箱变101配电变压器	630	10.38	565	565	未进入负面	否	无	
2656	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园二期5号箱变变压器	630	9.19	572	572	未进入负面	否	无	
2657	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变316边北线	示范二村村台	200	30.67	139	139	未进入负面	否	无	
2658	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	老爷庙设施农业综合台	400	55.75	177	177	未进入负面	否	无	
2659	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	董家三队	200	24.99	150	150	未进入负面	否	无	
2660	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变303六三线	江家二队变压器	200	62.39	75	75	##	是	2024.12	
2661	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	盐西台	100	6.6	93	93	未进入负面	否	无	
2662	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	蓝旗西厢2号	400	36	256	256	未进入负面	否	无	

2663	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	西柳五队变压器	400	9.07	364	364	未进入负面	否	无	
2664	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	金域尚景2#配电室变压器	800	11.77	706	706	未进入负面	否	无	
2665	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	金域尚景7#配电室变压器	800	10.47	716	716	未进入负面	否	无	
2666	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变021新城二线	恒大城1号箱变变压器	630	14.55	538	538	未进入负面	否	无	
2667	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变021新城二线	恒大城一期1号配电站2#配变变压器	800	19.2	646	646	未进入负面	否	无	
2668	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变021新城二线	恒大城一期2号配电站配变变压器	800	21.6	627	627	未进入负面	否	无	
2669	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园二期3号箱变变压器	400	8.03	368	368	未进入负面	否	无	
2670	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	城子北台2#台变压器	200	36.78	126	126	未进入负面	否	无	
2671	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡2号变压器	500	15.79	421	421	未进入负面	否	无	

2672	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X1号变压器	400	10.78	357	357	未进入负面	否	无	
2673	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X3号变压器	400	2.9	388	388	未进入负面	否	无	
2674	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进一队3号	400	80.12	80	80	未进入负面	否	无	
2675	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进1队	200	28.54	143	143	未进入负面	否	无	
2676	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	盐北台	160	10.52	143	143	未进入负面	否	无	
2677	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变124三征甲线	新兴村3号	200	11.64	177	177	未进入负面	否	无	
2678	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小平山三四队变压器	400	74.97	100	100	未进入负面	否	无	
2679	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	盐西2台	200	10.57	179	179	未进入负面	否	无	
2680	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	蓝旗河东家属台	100	53.11	47	47	未进入负面	否	无	

2681	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	前岗新台	200	14.17	172	172	未进入负面	否	无	
2682	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	西大圈4号	100	81.57	18	18	未进入负面	否	无	
2683	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	陈甸二队2号	200	53.78	92	92	未进入负面	否	无	
2684	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	双井1号	400	37.78	249	249	未进入负面	否	无	
2685	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变018郑家二线	赵家二组	400	59.48	162	162	未进入负面	否	无	
2686	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X11号变压器	400	1.53	394	394	未进入负面	否	无	
2687	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府二期3号箱变102配电变压器	630	9.7	569	569	未进入负面	否	无	
2688	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	洪兴华府4#箱变变压器	630	10.74	562	562	未进入负面	否	无	
2689	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	崔家村2号台变压器	315	87.22	40	40	未进入负面	否	无	

2690	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西屯变1023西龙甲线	龙湾A5#箱变1#变压器	630	9.31	571	571	未进入负面	否	无	
2691	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	辰威丽湾1号变压器	630	10.05	567	567	未进入负面	否	无	
2692	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下10#箱变变压器	630	10.24	565	565	未进入负面	否	无	
2693	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下11#箱变变压器	630	7.32	584	584	未进入负面	否	无	
2694	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	天赋B区1号箱变配电变压器	630	20.92	498	498	未进入负面	否	无	
2695	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	西岗村南台	160	26.18	118	118	未进入负面	否	无	
2696	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	韩家南台	80	6.5	75	75	未进入负面	否	无	
2697	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小平山四队2#	400	86.22	55	55	##	是	2024.12	
2698	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	赖家村	400	28.77	285	285	未进入负面	否	无	

2699	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	六分厂1号	400	15.64	337	337	未进入负面	否	无	
2700	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	东岗村台	400	11.76	353	353	未进入负面	否	无	
2701	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进2队	315	24.96	236	236	未进入负面	否	无	
2702	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	崔家照明	400	35.51	258	258	未进入负面	否	无	
2703	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	大兴一六队	400	10.33	359	359	未进入负面	否	无	
2704	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	盐东台	160	4.44	153	153	未进入负面	否	无	
2705	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	太平一队	400	8.55	366	366	未进入负面	否	无	
2706	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变124三征甲线	新兴大队照明	400	11.85	353	353	未进入负面	否	无	
2707	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	金域尚景1#配电室2#变压器	800	6.58	747	747	未进入负面	否	无	

2708	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	金城尚景5#配电室变压器	630	6.48	589	589	未进入负面	否	无	
2709	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	金城尚景6#配电室变压器	800	12.14	703	703	未进入负面	否	无	
2710	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	李家村	200	42.33	115	115	未进入负面	否	无	
2711	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变306柳树线	赵平村东变	400	22.27	311	311	未进入负面	否	无	
2712	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变310西大线	西岗西台	160	9.1	145	145	未进入负面	否	无	
2713	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变318三家线	双河新邨102出线间隔配电变压器	630	6.66	588	588	未进入负面	否	无	
2714	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	恒大城一期2号配电室2#变压器	800	20	640	640	未进入负面	否	无	
2715	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	水泵厂宿舍变压器	200	29.61	141	141	未进入负面	否	无	
2716	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	曹家二号	400	24.14	303	303	未进入负面	否	无	

2717	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	赖家村2号	200	40.24	120	120	未进入负面清单	否	无	
2718	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	三家子二台	400	22.7	309	309	未进入负面清单	否	无	
2719	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	曹家一号	400	52.1	192	192	未进入负面清单	否	无	
2720	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	城子南变压器	400	82.12	72	72	未进入负面清单	否	无	
2721	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	前石四台	400	34.06	264	264	未进入负面清单	否	无	
2722	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家变008郑滨一线	前进一队4号	200	42.57	115	115	未进入负面清单	否	无	
2723	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府二期4号变压器	630	10.46	564	564	未进入负面清单	否	无	
2724	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	洪兴华府2#箱变变压器	630	6.78	587	587	未进入负面清单	否	无	
2725	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变031城内西线	洪兴华府3#箱变变压器	630	9.24	572	572	未进入负面清单	否	无	

2726	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变308太平线	赖家三队	400	48.33	207	207	##	是	2024.12	
2727	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	陈甸二队	400	60.36	159	159	未进入负面	否	无	
2728	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边大队五养照明	250	13.62	216	216	未进入负面	否	无	
2729	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	辰威丽湾3号变压器	630	11.16	560	560	未进入负面	否	无	
2730	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	辰威丽湾4号变压器	630	8.23	578	578	未进入负面	否	无	
2731	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	段家二队照明变压器	400	83.26	67	67	未进入负面	否	无	
2732	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆7#箱变1#变压器	630	4.88	599	599	未进入负面	否	无	
2733	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	前塘园田	400	42.31	231	231	未进入负面	否	无	
2734	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X2号变压器	400	5.83	377	377	未进入负面	否	无	

2735	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下12号箱变配电变压器	630	7.43	583	583	未进入负面	否	无	
2736	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	东城天下13号箱变配电变压器	630	8.34	577	577	未进入负面	否	无	
2737	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变313铁南线	四栋房东台	50	7.94	46	46	未进入负面	否	无	
2738	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变303六三线	江家四队变压器	400	57.19	171	171	未进入负面	否	无	
2739	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	董家村综合台	200	7.06	186	186	未进入负面	否	无	
2740	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变304中小线	前塘三队	200	21.66	157	157	未进入负面	否	无	
2741	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变409二道线	红旗北台	400	21.51	314	314	未进入负面	否	无	
2742	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	扬屯村2号	400	14.81	341	341	未进入负面	否	无	
2743	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变306前山线	小桥村园田	200	4.7	191	191	未进入负面	否	无	

2744	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	后塘北变压器	250	100.00	0	0	##	是	2024.12	
2745	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	新农村养殖园区	200	54.44	91	91	未进入负面清单	否	无	
2746	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	钢铁东一号	100	4.27	96	96	未进入负面清单	否	无	
2747	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变321农机线	后塘北台变压器	315	50.25	157	157	未进入负面清单	否	无	
2748	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡4号变压器配电变压器	630	5.46	596	596	未进入负面清单	否	无	
2749	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	昆仑华府二期1号变压器	630	3.25	610	610	未进入负面清单	否	无	
2750	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡5号箱变1号变	630	5.3	597	597	未进入负面清单	否	无	
2751	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡5号箱变2号变	630	5.64	594	594	未进入负面清单	否	无	
2752	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡7号箱变1号变压器	630	10.03	567	567	未进入负面清单	否	无	

2753	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡7号箱变2号变压器	630	7.25	584	584	未进入负面	否	无	
2754	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	辰威丽湾二期1号箱变变压器	630	7.34	584	584	未进入负面	否	无	
2755	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	御景公馆4#箱变2#变压器	630	3.82	606	606	未进入负面	否	无	
2756	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	御景公馆5#箱变2#变压器	630	2.59	614	614	未进入负面	否	无	
2757	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变401蓝旗线	西大圈5号	160	28.92	114	114	未进入负面	否	无	
2758	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	新立2号台	200	96.09	8	8	##	是	2024.12	
2759	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台207花纸线	大村X4号变压器	400	1.92	392	392	未进入负面	否	无	
2760	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东一线	林昌第五郡6号箱变1号变压器	500	6.85	466	466	未进入负面	否	无	
2761	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变新城一线	御景公馆2#箱变变压器	630	6.33	590	590	未进入负面	否	无	

2762	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	朝鲜大队	200	3.75	193	193	未进入负面	否	无	
2763	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边东变317边南线	小平山二队2号	315	97.14	9	9	##	是	2024.12	
2764	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花英台201花边线	前石六台	200	52.66	95	95	未进入负面	否	无	
2765	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	老边四队照明	400	2.46	390	390	未进入负面	否	无	
2766	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	王家新区1号	400	1.13	395	395	未进入负面	否	无	
2767	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变022新东二线	金域尚景1#配电室1#变压器	800	12.34	701	701	未进入负面	否	无	
2768	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变304东大线	小平山二队变压器	315	73.91	82	82	未进入负面	否	无	
2769	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变519铁北三线	滨州佳园二期6号箱变压器	400	5.06	380	380	未进入负面	否	无	
2770	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	天赋锦麟合院1#箱变2#变压器	630	5.12	598	598	未进入负面	否	无	

2771	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	天赋锦麟合院2#箱变1#变压器	630	5.77	594	594	未进入负面	否	无	
2772	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	天赋锦麟合院2#箱变2#变压器	500	4.87	476	476	未进入负面	否	无	
2773	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	天赋锦麟合院5#箱变1#变压器	630	4.28	603	603	未进入负面	否	无	
2774	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	天赋锦麟合院5#箱变2#变压器	630	4.66	601	601	未进入负面	否	无	
2775	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	御景公馆4#箱变1#变压器	630	4.77	600	600	未进入负面	否	无	
2776	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	御景公馆7#箱变2#变压器	630	4.01	605	605	未进入负面	否	无	
2777	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	御景公馆8#箱变1#变压器	630	4.47	602	602	未进入负面	否	无	
2778	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变303六三线	江家一队西台变压器	400	91.16	35	35	##	是	2024.12	
2779	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南变303六三线	江家三队变压器	200	34.02	132	132	未进入负面	否	无	

2780	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	柳树变310西大线	东大村设施农业综合台	160	31.35	110	110	未进入负面	否	无	
2781	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	大兴变130董家线	造纸厂照明台	400	23.13	307	307	未进入负面	否	无	
2782	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	老边变019龙山甲线	王家新区2	200	81.3	37	37	未进入负面	否	无	
2783	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城东变003新东二线	辰威丽湾二期2号箱变变压器	630	3.1	610	610	未进入负面	否	无	
2784	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线3号柱上变压器	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
2785	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线50右2号柱上变压器	315	88.18	37	37	##	是	2024.12	
2786	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线50右4号柱上变压器	315	8.31	289	289	未进入负面	否	无	
2787	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线53号柱上变压器	315	21.59	247	247	未进入负面	否	无	
2788	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线53右2号柱上变压器	315	10.79	281	281	未进入负面	否	无	

2789	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线53右4号柱上变压器	315	13.65	272	272	未进入负面	否	无	
2790	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线55左1号柱上变压器	250	11.07	222	222	未进入负面	否	无	
2791	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线58左2号柱上变压器	315	11.12	280	280	未进入负面	否	无	
2792	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线58左3号柱上变压器	315	13.56	272	272	未进入负面	否	无	
2793	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线60号柱上变压器	315	34.61	206	206	未进入负面	否	无	
2794	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线51号柱上变压器	400	17.72	329	329	未进入负面	否	无	
2795	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线56号柱上变压器	200	32.51	135	135	未进入负面	否	无	
2796	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	大桥线	高新线31号柱上变压器	80	100.00	0	0	##	否	无	
2797	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	高新线	高新线7左24号柱上变压器	200	1.26	197	197	未进入负面	否	无	

2798	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	炮台线	炮台线5左7左8右3右1号柱上变压器	200	1.99	196	196	未进入负面	否	无	
2799	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	炮台线	炮台线6左2号箱式变101号间隔配电变压器	630	5.30	597	597	未进入负面	否	无	
2800	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	炮台线	炮台线6左3号箱式变101号间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
2801	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	船厂线33号柱上变压器	250	5.18	237	237	未进入负面	否	无	
2802	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区1号箱式变1号变压器	630	9.24	572	572	未进入负面	否	无	
2803	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区2号箱式变1号变压器	630	2.79	612	612	未进入负面	否	无	
2804	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区3号箱式变1号变压器	630	3.56	608	608	未进入负面	否	无	
2805	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区4号箱式变1号变压器	630	8.16	579	579	未进入负面	否	无	
2806	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区5号箱式变1号变压器	630	8.20	578	578	未进入负面	否	无	

2807	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区6号箱式变1号变压器	630	11.11	560	560	未进入负面	否	无	
2808	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	新联线	船厂线60号（北）柱上变压器	200	13.49	173	173	未进入负面	否	无	
2809	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	新联线	新联线47左4右1号柱上变	400	8.85	365	365	未进入负面	否	无	
2810	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	养殖线	养殖线25号柱上变压器	100	17.03	83	83	未进入负面	否	无	
2811	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区1号箱式	630	11.44	558	558	未进入负面	否	无	
2812	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区2号箱式	630	8.57	576	576	未进入负面	否	无	
2813	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区3号箱式	630	13.53	545	545	未进入负面	否	无	
2814	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区6号箱式	630	23.56	482	482	未进入负面	否	无	
2815	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区7号箱式	630	9.99	567	567	未进入负面	否	无	

2816	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区8号箱式变103间隔配出	630	8.41	577	577	未进入负面	否	无	
2817	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区二期4号箱式变103间隔配出	630	8.43	577	577	未进入负面	否	无	
2818	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线书香门第小区1号箱式变103间隔配出	500	13.35	433	433	未进入负面	否	无	
2819	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线书香门第小区2号箱式变103间隔配出	630	12.65	550	550	未进入负面	否	无	
2820	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线书香门第小区3号箱式变103间隔配出	630	11.64	557	557	未进入负面	否	无	
2821	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	博南甲线	拦海分永胜支17号柱上变压器	200	26.96	146	146	未进入负面	否	无	
2822	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	博南甲线	拦海分永胜支25号柱上变压器	400	17.60	330	330	未进入负面	否	无	
2823	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	博南甲线	拦海分永胜支45号柱上变压器	400	11.56	354	354	未进入负面	否	无	
2824	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	华源金水湾小区1号箱式变1号变压器	630	12.57	551	551	未进入负面	否	无	

2825	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	五矿铂海湾小区(三期)3号箱式变压器1号变	630	12.16	553	553	未进入负面	否	无	
2826	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期三南区2号箱式变	630	14.14	541	541	未进入负面	否	无	
2827	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线47号环网柜左1号柱上变压器	200	8.28	183	183	未进入负面	否	无	
2828	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线澄湖建鑫城1号配电室101间隔配电	630	17.60	519	519	未进入负面	否	无	
2829	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线华源金水湾小区2号箱式变101号配	500	11.90	441	441	未进入负面	否	无	
2830	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线华源金水湾小区3号箱式变101号配	500	13.41	433	433	未进入负面	否	无	
2831	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线华源金水湾小区三期4号箱式变101	630	7.70	581	581	未进入负面	否	无	
2832	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线华源金水湾小区三期5号箱式变101	630	13.96	542	542	未进入负面	否	无	
2833	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期三区1号箱式变101	500	14.13	429	429	未进入负面	否	无	

2834	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期三区2号箱式变101	500	17.61	412	412	未进入负面	否	无	
2835	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期二区1号箱式变101	630	14.94	536	536	未进入负面	否	无	
2836	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期二区2号箱式变101	500	14.44	428	428	未进入负面	否	无	
2837	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期二区3号箱式变101	500	13.96	430	430	未进入负面	否	无	
2838	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期二区4号箱式变101	630	20.97	498	498	未进入负面	否	无	
2839	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期南区1号箱式变	500	20.76	396	396	未进入负面	否	无	
2840	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	海航华府小区1号配电室101间隔配电室101	400	17.41	330	330	未进入负面	否	无	
2841	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	海航华府小区1号配电室102间隔配电室102	500	22.72	386	386	未进入负面	否	无	
2842	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	五矿铂海湾小区8号箱式变101开关柜间隔配	400	12.20	351	351	未进入负面	否	无	

2843	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	华源金水湾小区1号箱式变2号配电变压器	630	17.27	521	521	未进入负面	否	无	
2844	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	五矿渤海湾四期一区1号箱式变101间隔配电变压器	500	23.39	383	383	未进入负面	否	无	
2845	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期1号箱式变1号变压器	630	17.50	520	520	未进入负面	否	无	
2846	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期2号箱式变1号变压器	315	39.95	189	189	未进入负面	否	无	
2847	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期3号箱式变1号变压器	315	28.93	224	224	未进入负面	否	无	
2848	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期4号箱式变1号变压器	630	19.92	505	505	未进入负面	否	无	
2849	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	爱丁堡小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	14.93	536	536	未进入负面	否	无	
2850	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	爱丁堡小区2号箱式变101间隔配电变压器	500	18.22	409	409	未进入负面	否	无	
2851	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	爱丁堡小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	17.94	517	517	未进入负面	否	无	

2852	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	澄湖乙线 东方塞纳城（二期）1号箱式变101间隔配电室	500	3.39	483	483	未进入负面	否	无	
2853	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	澄湖乙线 东方塞纳城（二期）2号箱式变101间隔配电室	630	5.03	598	598	未进入负面	否	无	
2854	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	澄湖乙线 东方塞纳城（二期）3号箱式变101间隔配电室	630	8.62	576	576	未进入负面	否	无	
2855	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区1号箱式变101间隔配电室	500	17.29	414	414	未进入负面	否	无	
2856	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区2号箱式变101间隔配电室	500	15.28	424	424	未进入负面	否	无	
2857	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区3号箱式变101间隔配电室	400	13.71	345	345	未进入负面	否	无	
2858	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区4号箱式变101间隔配电室	630	12.40	552	552	未进入负面	否	无	
2859	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区5号箱式变101间隔配电室	630	15.46	533	533	未进入负面	否	无	
2860	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区6号箱式变101间隔配电室	630	14.11	541	541	未进入负面	否	无	

2861	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区7号箱式变101间隔配电站	400	21.10	316	316	未进入负面	否	无	
2862	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	富士线	华源金水湾小区四期1号箱式变	630	1.54	620	620	未进入负面	否	无	
2863	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	富士线	华源金水湾小区四期2号箱式变	630	2.94	611	611	未进入负面	否	无	
2864	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区3号箱式变电站102间隔配电站	630	14.64	538	538	未进入负面	否	无	
2865	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区4号箱式变电站102间隔配电站	500	8.42	458	458	未进入负面	否	无	
2866	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区一期1号箱式变电站102间隔配电站	630	20.51	501	501	未进入负面	否	无	
2867	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区一期2号箱式变102间隔配电站	630	16.59	525	525	未进入负面	否	无	
2868	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区3号箱式变101间隔配电站	630	8.09	579	579	未进入负面	否	无	
2869	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区6号箱式变101间隔配电站	400	5.17	379	379	未进入负面	否	无	

2870	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区8号箱式变101间隔 配电室	400	0.09	400	400	未进入负面	否	无	
2871	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区1号箱式变101间隔 配电室	630	8.19	578	578	未进入负面	否	无	
2872	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区2号箱式变101间隔 配电室	630	8.88	574	574	未进入负面	否	无	
2873	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区4号箱式变101间隔 配电室	630	3.46	608	608	未进入负面	否	无	
2874	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区5号箱式变101间隔 配电室	400	6.41	374	374	未进入负面	否	无	
2875	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区7号箱式变101间隔 配电室	400	0.05	400	400	未进入负面	否	无	
2876	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区9号箱式变101间隔 配电室	630	0.09	629	629	未进入负面	否	无	
2877	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区1号箱式变101开关柜 配电室	630	1.28	622	622	未进入负面	否	无	
2878	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区2号箱式变101开关柜 配电室	630	12.75	550	550	未进入负面	否	无	

2879	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区3号箱式变101开关柜配中变	630	13.78	543	543	未进入负面	否	无	
2880	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区4号箱式变101开关柜配中变	630	8.99	573	573	未进入负面	否	无	
2881	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区5号箱变101开关柜配中变	630	1.12	623	623	未进入负面	否	无	
2882	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区(三期)1号箱式变1号变压器	630	9.63	569	569	未进入负面	否	无	
2883	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区(三期)2号箱式变1号变压器	630	22.42	489	489	未进入负面	否	无	
2884	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区1号箱式变1号变压器	630	17.00	523	523	未进入负面	否	无	
2885	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区2号箱式变1号变压器	630	23.55	482	482	未进入负面	否	无	
2886	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区3号箱式变1号变压器	630	14.08	541	541	未进入负面	否	无	
2887	国网营口市西市区供电分公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区4号箱式变1号变压器	630	24.79	474	474	未进入负面	否	无	

2888	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	湖滨壹号小区三期3号箱式变电站102间隔	630	13.05	548	548	未进入负面	否	无	
2889	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	金地盛世小区三期1号箱式变1号变压器	630	0.39	628	628	未进入负面	否	无	
2890	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	金地盛世小区三期2号箱式变1号变压器	630	0.61	626	626	未进入负面	否	无	
2891	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	金地盛世小区三期3号箱式变1号变压器	630	0.43	627	627	未进入负面	否	无	
2892	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区4号箱式变101号间隔	500	6.13	469	469	未进入负面	否	无	
2893	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区5号箱式变101号间隔	630	7.46	583	583	未进入负面	否	无	
2894	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区6号箱式变103号间隔	500	13.76	431	431	未进入负面	否	无	
2895	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区六期7号箱式变102号间隔	630	7.01	586	586	未进入负面	否	无	
2896	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区1号箱式变101号间隔	630	10.71	563	563	未进入负面	否	无	

2897	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区2号箱式变101间隔配出	630	17.62	519	519	未进入负面	否	无	
2898	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区3号箱式变101间隔配出	630	12.25	553	553	未进入负面	否	无	
2899	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区4号箱式变101间隔配出	630	18.66	512	512	未进入负面	否	无	
2900	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区二期1号箱式变102间隔	630	11.26	559	559	未进入负面	否	无	
2901	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区二期2号箱式变102间隔	500	6.46	468	468	未进入负面	否	无	
2902	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区二期3号箱式变102间隔	630	3.50	608	608	未进入负面	否	无	
2903	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期1号箱式变102间隔配出	500	8.32	458	458	未进入负面	否	无	
2904	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期2号箱式变102间隔配出	630	9.31	571	571	未进入负面	否	无	
2905	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期3号箱式变102间隔配出	500	4.10	480	480	未进入负面	否	无	

2906	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期4号箱式变102间隔配电变压器	630	3.48	608	608	未进入负面	否	无	
2907	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	湖滨壹号小区1号箱式变101间隔配电变压器	400	29.43	282	282	未进入负面	否	无	
2908	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	湖滨壹号小区2号箱变101间隔配电变压器	400	23.95	304	304	未进入负面	否	无	
2909	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿渤海湾四期一东区1号箱式变101间隔配电变压器	630	16.25	528	528	未进入负面	否	无	
2910	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿渤海湾四期一东区2号箱式变101间隔配电变压器	630	15.50	532	532	未进入负面	否	无	
2911	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾箱式变1号变压器	630	7.01	586	586	未进入负面	否	无	
2912	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾2号箱式变1号配电变压器	630	1.22	622	622	未进入负面	否	无	
2913	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾3号箱式变1号配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
2914	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾4号箱式变1号配电变压器	630	5.42	596	596	未进入负面	否	无	

2915	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾5号箱式变1号配电变压器	630	5.23	597	597	未进入负面	否	无	
2916	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾6号箱式变1号配电变压器	630	5.24	597	597	未进入负面	否	无	
2917	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区1号箱式变1号变压器	630	10.40	564	564	未进入负面	否	无	
2918	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
2919	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区2号箱式变1号变压器	630	23.18	484	484	未进入负面	否	无	
2920	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
2921	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区3号箱式变电站101间隔	500	16.32	418	418	未进入负面	否	无	
2922	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	学园线	学园线54右6号柱上变压器	315	9.99	284	284	未进入负面	否	无	
2923	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	育和乙线	育和乙线上海新城小区5号箱式变102号间隔	500	10.27	449	449	未进入负面	否	无	

2924	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	育和乙线	育和乙线上海新城小区6号箱式变102号间隔	500	9.25	454	454	未进入负面	否	无	
2925	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	育和乙线	育和乙线上海新城小区7号箱式变102号间隔	500	10.71	446	446	未进入负面	否	无	
2926	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区二期5号间隔	630	7.97	580	580	未进入负面	否	无	
2927	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区二期0号间隔	630	4.89	599	599	未进入负面	否	无	
2928	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	金湖水岸小区二期1号箱式变1号变压器	630	7.64	582	582	未进入负面	否	无	
2929	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	金湖水岸小区二期2号箱式变1号变压器	630	3.39	609	609	未进入负面	否	无	
2930	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	金湖水岸小区二期3号箱式变1号变压器	630	3.08	611	611	未进入负面	否	无	
2931	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区1号箱式变102号间隔	630	0.03	630	630	未进入负面	否	无	
2932	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区2号箱式变101号间隔	630	1.11	623	623	未进入负面	否	无	

2933	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区3号箱式变101号间隔	630	0.03	630	630	未进入负面	否	无	
2934	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区4号箱式变102号间隔	630	0.04	630	630	未进入负面	否	无	
2935	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区5号箱式变101号间隔	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
2936	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区6号箱式变101号间隔	630	3.65	607	607	未进入负面	否	无	
2937	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区7号箱式变102号间隔	630	0.05	630	630	未进入负面	否	无	
2938	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区8号箱式变101号间隔	630	3.96	605	605	未进入负面	否	无	
2939	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区9号箱式变101号间隔	630	10.90	561	561	未进入负面	否	无	
2940	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	赫郡小区1号箱式变101开关配电变压器	400	11.27	355	355	未进入负面	否	无	
2941	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	赫郡小区2号箱式变102开关配电变压器	400	15.06	340	340	未进入负面	否	无	

2942	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科南甲线	赫郡小区3号箱式变102开关配电变压器	400	12.86	349	349	未进入负面	否	无	
2943	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科南乙线	五矿铂海岸小区3号箱式变1号变压器	630	4.47	602	602	未进入负面	否	无	
2944	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科南乙线	五矿铂海岸小区4号箱式变1号变压器	630	9.90	568	568	未进入负面	否	无	
2945	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科南乙线	五矿铂海岸小区1号箱式变1号变压器	630	5.43	596	596	未进入负面	否	无	
2946	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区10号箱式变102号开关	630	5.30	597	597	未进入负面	否	无	
2947	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区1号箱式变102号开关	630	2.06	617	617	未进入负面	否	无	
2948	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区2号箱式变102号开关	500	9.96	450	450	未进入负面	否	无	
2949	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区3号箱式变102号开关	630	9.41	571	571	未进入负面	否	无	
2950	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区4号箱式变102号开关	630	12.45	552	552	未进入负面	否	无	

2951	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区5号箱式变102号间隔	630	10.46	564	564	未进入负面	否	无	
2952	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区6号箱式变102号间隔	630	9.28	572	572	未进入负面	否	无	
2953	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区9号箱式变102号间隔	630	4.80	600	600	未进入负面	否	无	
2954	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区11号箱式变102号间隔	630	0.01	630	630	未进入负面	否	无	
2955	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区12号箱式变102号间隔	630	0.03	630	630	未进入负面	否	无	
2956	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	滨河郦都小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
2957	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	滨河郦都小区1号箱式变2号变压器	630	23.99	479	479	未进入负面	否	无	
2958	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	滨河郦都小区2号箱式变1号变压器	630	13.26	546	546	未进入负面	否	无	
2959	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	10kV新力甲线31左1加1号配电室1号变压器	500	12.08	440	440	未进入负面	否	无	

2960	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区3号箱式变102号间隔	630	13.16	547	547	未进入负面	否	无	
2961	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区4号箱式变102号间隔	630	16.78	524	524	未进入负面	否	无	
2962	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区5号箱式变102号间隔	400	15.00	340	340	未进入负面	否	无	
2963	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区6号箱式变102号间隔	630	13.25	547	547	未进入负面	否	无	
2964	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区7号箱式变102号间隔	400	15.42	338	338	未进入负面	否	无	
2965	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力乙线御湖尊邸小区1号配电室101号间隔	500	6.23	469	469	未进入负面	否	无	
2966	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力乙线御湖尊邸小区1号配电室102号间隔	500	6.88	466	466	未进入负面	否	无	
2967	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力乙线御湖尊邸小区2号配电室101号间隔	500	12.45	438	438	未进入负面	否	无	
2968	国网营口市西市区供电分公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力乙线御湖尊邸小区2号配电室102号间隔	500	17.71	411	411	未进入负面	否	无	

2969	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	中大海韵郾城二期1号箱变101间隔配电室	630	12.59	551	551	未进入负面	否	无	
2970	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	中大海韵郾城二期2号箱变101间隔配电室	630	11.83	555	555	未进入负面	否	无	
2971	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	中大海韵郾城二期3号箱变101间隔配电室	500	12.81	436	436	未进入负面	否	无	
2972	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	中大海韵郾城二期4号配电室101间隔配电室	800	16.45	668	668	未进入负面	否	无	
2973	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	中大海韵郾城二期5号配电室101间隔配电室	800	17.51	660	660	未进入负面	否	无	
2974	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区二期1号箱式变1号变压器	630	11.44	558	558	未进入负面	否	无	
2975	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区二期2号箱式变1号变压器	630	7.14	585	585	未进入负面	否	无	
2976	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期1号箱式变1号变压器	630	17.20	522	522	未进入负面	否	无	
2977	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期2号箱式变1号变压器	630	32.22	427	427	未进入负面	否	无	

2978	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期3号箱式变1号变压器	630	19.91	505	505	未进入负面	否	无	
2979	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期4号箱式变1号变压器	630	17.30	521	521	未进入负面	否	无	
2980	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区1号箱式变1号变压器	630	6.26	591	591	未进入负面	否	无	
2981	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区3号箱式变1号变压器	630	12.26	553	553	未进入负面	否	无	
2982	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区4号箱式变1号变压器	250	42.64	143	143	未进入负面	否	无	
2983	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区6号箱式变1号变压器	630	13.79	543	543	未进入负面	否	无	
2984	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	中大海韵郦城小区1号箱式变1号变压器	630	10.00	567	567	未进入负面	否	无	
2985	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	中大海韵郦城小区2号箱式变1号变压器	630	19.82	505	505	未进入负面	否	无	
2986	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线清华府邸小区1号箱式变102号间隔	630	8.71	575	575	未进入负面	否	无	

2987	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线清华府邸小区2号箱式变102号间隔配变	630	6.84	587	587	未进入负面	否	无	
2988	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期1号箱式变102号间隔配变	630	8.65	576	576	未进入负面	否	无	
2989	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期2号箱式变102号间隔配变	630	7.56	582	582	未进入负面	否	无	
2990	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期3号箱式变102号间隔配变	630	6.22	591	591	未进入负面	否	无	
2991	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期4号箱式变104号间隔配变	630	7.03	586	586	未进入负面	否	无	
2992	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期5号箱式变102号间隔配变	630	4.94	599	599	未进入负面	否	无	
2993	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	中大海韵郛城3号箱变101间隔配变	630	13.20	547	547	未进入负面	否	无	
2994	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都2号箱式变101开关配变	630	13.75	543	543	未进入负面	否	无	
2995	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都3号箱式变104配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

2996	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都4号箱式变101配电变压器	250	0.00	250	250	未进入负面	否	无	
2997	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都5号箱式变104配电变压器	630	6.13	591	591	未进入负面	否	无	
2998	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科烁线	科烁线五矿铂海苑小区8号箱式变102号间隔	630	2.79	612	612	未进入负面	否	无	
2999	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线37号柱上变压器	160	5.32	151	151	未进入负面	否	无	
3000	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	2.11	617	617	未进入负面	否	无	
3001	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区2号箱式变101间隔配电变压器	630	3.16	610	610	未进入负面	否	无	
3002	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	2.81	612	612	未进入负面	否	无	
3003	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区4号箱式变101间隔配电变压器	630	3.20	610	610	未进入负面	否	无	
3004	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区5号箱式变101间隔配电变压器	630	3.04	611	611	未进入负面	否	无	

3005	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区6号箱式变101间隔配电变压器	630	4.90	599	599	未进入负面	否	无	
3006	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区7号箱式变101间隔配电变压器	630	3.69	607	607	未进入负面	否	无	
3007	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区8号箱式变101间隔配电变压器	630	5.20	597	597	未进入负面	否	无	
3008	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	圣旭商住新苑小区1号箱变101间隔配电变压器	800	1.13	791	791	未进入负面	否	无	
3009	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线13号柱上变压器	100	10.95	89	89	未进入负面	否	无	
3010	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线26号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
3011	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线32号柱上变压器	200	14.73	171	171	未进入负面	否	无	
3012	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线46号柱上变压器	200	4.94	190	190	未进入负面	否	无	
3013	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	昌盛线	佰仕枫景小区三期1号箱式变1号变压器	630	18.76	512	512	未进入负面	否	无	

3014	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区1号箱式变1号变压器	630	45.88	341	341	未进入负面	否	无	
3015	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3016	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区2号箱式变1号变压器	630	11.82	556	556	未进入负面	否	无	
3017	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区2号箱式变2号变压器	630	18.98	510	510	未进入负面	否	无	
3018	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	城投创新1号配电室101间隔配电变压器	630	35.28	408	408	未进入负面	否	无	
3019	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	城投创新2号配电室101开关柜间隔配电变压器	800	5.05	760	760	未进入负面	否	无	
3020	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	桂丰园小区箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3021	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	桂丰小区	630	11.36	558	558	未进入负面	否	无	
3022	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	靶场小区4号配电室1号变压器	630	21.00	498	498	未进入负面	否	无	

3023	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	靶场小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3024	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	靶场小区5号配电室1号变压器	630	25.64	468	468	未进入负面	否	无	
3025	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	创新线16号柱上变压器（北）	315	8.95	287	287	未进入负面	否	无	
3026	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	创新线16号柱上变压器（南）	250	50.03	125	125	未进入负面	否	无	
3027	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	创新线27号柱上变压器	315	42.70	180	180	未进入负面	否	无	
3028	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	创新线29号柱上变压器	315	21.57	247	247	未进入负面	否	无	
3029	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区1号箱式变1号变压器	630	28.10	453	453	未进入负面	否	无	
3030	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区2号箱式变1号变压器	630	29.02	447	447	未进入负面	否	无	
3031	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区3号箱式变1号变压器	630	10.85	562	562	未进入负面	否	无	

3032	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区5号箱式变1号变压器	630	25.72	468	468	未进入负面	否	无	
3033	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区6号箱式变1号变压器	630	26.62	462	462	未进入负面	否	无	
3034	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区6号箱式变2号变压器	630	18.61	513	513	未进入负面	否	无	
3035	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区7号箱式变1号变压器	630	15.27	534	534	未进入负面	否	无	
3036	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区7号箱式变2号变压器	630	17.86	517	517	未进入负面	否	无	
3037	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	启文小区2号箱式变1号变压器	630	27.29	458	458	未进入负面	否	无	
3038	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	启文小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3039	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	文苑小区1号配电室1号变压器	630	10.12	566	566	未进入负面	否	无	
3040	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	文苑小区1号配电室2号变压器	630	18.79	512	512	未进入负面	否	无	

3041	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭1号箱式变2号变压器	630	11.55	557	557	未进入负面	否	无	
3042	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭2号箱式变2号变压器	500	24.66	377	377	未进入负面	否	无	
3043	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭4号箱式变2号变压器	630	12.19	553	553	未进入负面	否	无	
3044	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区1号箱式变1号变压器	630	18.64	513	513	未进入负面	否	无	
3045	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3046	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区4号箱式变1号变压器	630	13.69	544	544	未进入负面	否	无	
3047	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	创新线13号柱上变压器	315	31.86	215	215	未进入负面	否	无	
3048	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号二期2号箱式变1号配电变压器	630	11.99	554	554	未进入负面	否	无	
3049	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	启文小区1号箱式变2号变压器	630	27.70	455	455	未进入负面	否	无	

3050	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区3号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3051	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号1号箱式变103开关间隔2号配电箱	630	25.04	472	472	未进入负面	否	无	
3052	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号二期1号箱式变1号配电变压器	630	18.79	512	512	未进入负面	否	无	
3053	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	教委变电亭	400	19.09	324	324	未进入负面	否	无	
3054	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景3#	400	24.74	301	301	未进入负面	否	无	
3055	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	佰仕风景二期箱式变1号变压器	630	12.05	554	554	未进入负面	否	无	
3056	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	德意绿洲小区	500	28.15	359	359	未进入负面	否	无	
3057	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3058	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区1号箱式变2号变压器	630	21.40	495	495	未进入负面	否	无	

3059	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区2号箱式变2号变压器	630	36.08	403	403	未进入负面	否	无	
3060	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区3号箱式变2号变压器	630	31.33	433	433	未进入负面	否	无	
3061	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	佰仕枫景小区1号箱式变2号变压器	500	38.19	309	309	未进入负面	否	无	
3062	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	边防支队家属楼箱式变1号变压器	400	10.48	358	358	未进入负面	否	无	
3063	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线15左1号柱上变压器	160	23.87	122	122	未进入负面	否	无	
3064	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线27号柱上变压器	315	20.11	252	252	未进入负面	否	无	
3065	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	南平小区1号配电室1号变压器	315	29.37	222	222	未进入负面	否	无	
3066	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	南平小区1号配电室2号变压器	315	16.75	262	262	未进入负面	否	无	
3067	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	瑞丰园小区1号箱式变2号变压器	315	28.08	227	227	未进入负面	否	无	

3068	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	瑞丰园小区箱式变1号变压器	315	35.33	204	204	未进入负面	否	无	
3069	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	瑞锋园小区2号箱式变1号变压器	400	15.19	339	339	未进入负面	否	无	
3070	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	水塘分13右3号柱上变压器	315	1.48	310	310	未进入负面	否	无	
3071	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	水塘分17号柱上变压器	315	25.31	235	235	未进入负面	否	无	
3072	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	水塘分8号柱上变压器	315	16.37	263	263	未进入负面	否	无	
3073	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	体育场小区1号配电室1号变压器	630	18.12	516	516	未进入负面	否	无	
3074	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	体育场小区2号配电室1号变压器	630	17.96	517	517	未进入负面	否	无	
3075	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	体育场小区2号配电室2号变压器	630	8.40	577	577	未进入负面	否	无	
3076	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线32左5号柱上变压器	200	33.44	133	133	未进入负面	否	无	

3077	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线水塘分29号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
3078	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线24号柱上变压器	250	29.01	177	177	未进入负面	否	无	
3079	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区1号箱式变102号间隔配出	630	13.38	546	546	未进入负面	否	无	
3080	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区2号箱式变102号间隔配出	630	6.94	586	586	未进入负面	否	无	
3081	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区3号箱式变101间隔配出	630	6.56	589	589	未进入负面	否	无	
3082	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区4号箱式变101间隔配出	630	13.13	547	547	未进入负面	否	无	
3083	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3084	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	熙园小区	500	23.24	384	384	未进入负面	否	无	
3085	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线和心花园1号箱式变1号变压器	500	21.82	391	391	未进入负面	否	无	

3086	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线和心花园3号箱式变1号变压器	630	19.74	506	506	未进入负面	否	无	
3087	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线隆翔鸣人4号箱式变1号变压器	630	26.58	463	463	未进入负面	否	无	
3088	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	致远小区2号变压器	630	25.53	469	469	未进入负面	否	无	
3089	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	电大小区1号箱式变1号变压器	315	26.22	232	232	未进入负面	否	无	
3090	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线42号柱上变压器	400	36.94	252	252	未进入负面	否	无	
3091	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线44右1号柱上变压器	315	18.22	258	258	未进入负面	否	无	
3092	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线44左3号柱上变压器	315	22.31	245	245	未进入负面	否	无	
3093	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线44左8号柱上变压器	315	15.81	265	265	未进入负面	否	无	
3094	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线47号柱上变压器	315	19.97	252	252	未进入负面	否	无	

3095	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3096	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园三期1号箱式变1号变压器	630	13.78	543	543	未进入负面	否	无	
3097	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园三期2号箱式变1号变压器	630	10.19	566	566	未进入负面	否	无	
3098	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	金典小区2号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3099	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	隆翔鸣人3号箱式变2号变压器	630	28.76	449	449	未进入负面	否	无	
3100	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	万和阁箱式变1号变压器	315	15.00	268	268	未进入负面	否	无	
3101	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线33左4号柱上变压器	200	15.05	170	170	未进入负面	否	无	
3102	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线63左2号柱上变压器	400	7.40	370	370	未进入负面	否	无	
3103	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线68号柱上变压器	400	7.55	370	370	未进入负面	否	无	

3104	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	致远小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3105	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线41号柱上变压器	400	1.58	394	394	未进入负面	否	无	
3106	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线52号柱上变压器	315	29.16	223	223	未进入负面	否	无	
3107	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线63左1号柱上变压器	200	24.99	150	150	未进入负面	否	无	
3108	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	海防线68号（北）柱上变压器	200	33.85	132	132	未进入负面	否	无	
3109	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园2#	500	25.70	372	372	未进入负面	否	无	
3110	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3111	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	金典花园1#	400	21.02	316	316	未进入负面	否	无	
3112	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	海防线	金典花园2#	400	34.32	263	263	未进入负面	否	无	

3113	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区10号箱式变101号	630	9.24	572	572	未进入负面	否	无	
3114	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区11号箱式变101号	630	9.55	570	570	未进入负面	否	无	
3115	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区12号箱式变101号	630	13.50	545	545	未进入负面	否	无	
3116	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区1号箱式变101号	630	13.64	544	544	未进入负面	否	无	
3117	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区2号箱式变101号	630	12.26	553	553	未进入负面	否	无	
3118	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区3号箱式变101号	630	13.32	546	546	未进入负面	否	无	
3119	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区4号箱式变101号	630	10.82	562	562	未进入负面	否	无	
3120	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区5号箱式变101号	630	12.58	551	551	未进入负面	否	无	
3121	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区6号箱式变101号	630	8.76	575	575	未进入负面	否	无	

3122	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区7号箱式变101号	630	10.58	563	563	未进入负面	否	无	
3123	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区8号箱式变101号	630	9.63	569	569	未进入负面	否	无	
3124	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书庭院小区9号箱式变101号	630	13.60	544	544	未进入负面	否	无	
3125	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线55右4号柱上变压器	160	11.57	141	141	未进入负面	否	无	
3126	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	靶场小区3号配电室2号变压器	630	7.10	585	585	未进入负面	否	无	
3127	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区1号箱式变1号变压器	630	4.57	601	601	未进入负面	否	无	
3128	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区2号箱式变1号变压器	630	6.36	590	590	未进入负面	否	无	
3129	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区3号箱式变1号变压器	630	10.82	562	562	未进入负面	否	无	
3130	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区4号箱式变1号变压器	630	6.98	586	586	未进入负面	否	无	

3131	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区5号箱式变1号变压器	630	5.45	596	596	未进入负面	否	无	
3132	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	南平小区2号箱式变1号变压器	400	10.78	357	357	未进入负面	否	无	
3133	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	鹏源小区1号配电室1号变压器	500	15.15	424	424	未进入负面	否	无	
3134	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线3号柱上变压器	160	7.72	148	148	未进入负面	否	无	
3135	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线8号柱上变压器	160	0.00	160	160	未进入负面	否	无	
3136	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	邮电小区1号配电室2号变压器	400	7.74	369	369	未进入负面	否	无	
3137	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	靶场3#	630	8.91	574	574	未进入负面	否	无	
3138	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区(二期)10号箱式	630	8.75	575	575	未进入负面	否	无	
3139	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区(二期)11号箱式	630	9.50	570	570	未进入负面	否	无	

3140	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书庭院小区（二期）12号分支	630	7.34	584	584	未进入负面	否	无	
3141	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书庭院小区（二期）5号分支	630	4.73	600	600	未进入负面	否	无	
3142	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书庭院小区（二期）6号分支	630	3.12	610	610	未进入负面	否	无	
3143	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书庭院小区（二期）7号分支	630	6.08	592	592	未进入负面	否	无	
3144	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书庭院小区（二期）8号分支	630	5.82	593	593	未进入负面	否	无	
3145	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书庭院小区（二期）9号分支	630	6.37	590	590	未进入负面	否	无	
3146	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书庭院小区（二期）1号分支	630	6.63	588	588	未进入负面	否	无	
3147	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书庭院小区（二期）2号分支	630	3.86	606	606	未进入负面	否	无	
3148	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书庭院小区（二期）3号分支	630	9.84	568	568	未进入负面	否	无	

3149	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书庭院小区(二期)4号变压器	630	9.47	570	570	未进入负面	否	无	
3150	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	鹏源小区1号配电室2号变压器	500	19.75	401	401	未进入负面	否	无	
3151	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	邮电小区	400	7.23	371	371	未进入负面	否	无	
3152	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	智胜家园二期廉租房1#1(630)	630	14.50	539	539	未进入负面	否	无	
3153	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线智胜三期1号配电站3号变压器	500	17.07	415	415	未进入负面	否	无	
3154	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线智胜三期1号配电站4号变压器	500	10.09	450	450	未进入负面	否	无	
3155	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区1号箱式变1号变压器	250	33.26	167	167	未进入负面	否	无	
3156	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区2号箱式变1号变压器	250	14.17	215	215	未进入负面	否	无	
3157	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区3号箱式变1号变压器	250	12.38	219	219	未进入负面	否	无	

3158	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区5号箱式变1号变压器	250	11.27	222	222	未进入负面	否	无	
3159	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区6号箱式变1号变压器	630	4.63	601	601	未进入负面	否	无	
3160	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区7号箱式变1号变压器	250	30.45	174	174	未进入负面	否	无	
3161	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区8号箱式变1号变压器	250	14.44	214	214	未进入负面	否	无	
3162	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜三期小区1号配电室1号变压器	500	15.24	424	424	未进入负面	否	无	
3163	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜三期小区1号配电室2号变压器	500	11.46	443	443	未进入负面	否	无	
3164	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜三期小区2号配电室2号变压器	500	17.92	410	410	未进入负面	否	无	
3165	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区2号箱式变1号变压器	500	28.93	355	355	未进入负面	否	无	
3166	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区二期3号箱式变1号变压器	630	21.69	493	493	未进入负面	否	无	

3167	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区二期4号箱式变1号变压器	315	19.09	255	255	未进入负面	否	无	
3168	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区二期5号箱式变1号变压器	630	24.42	476	476	未进入负面	否	无	
3169	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区三期2号配电室3号变压器	500	17.78	411	411	未进入负面	否	无	
3170	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区三期2号配电室4号变压器	500	27.68	362	362	未进入负面	否	无	
3171	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区1号箱式变101开关配电室变压器	400	22.30	311	311	未进入负面	否	无	
3172	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区2号箱式变101开关配电室变压器	400	9.70	361	361	未进入负面	否	无	
3173	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区3号箱式变101开关配电室变压器	400	13.42	346	346	未进入负面	否	无	
3174	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区4号箱式变101开关配电室变压器	630	12.31	552	552	未进入负面	否	无	
3175	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区5号箱式变101开关配电室变压器	630	16.32	527	527	未进入负面	否	无	

3176	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区6号箱式变101开关配变	630	8.84	574	574	未进入负面	否	无	
3177	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配变站变102号间隔	800	8.54	732	732	未进入负面	否	无	
3178	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配变站变103号间隔	800	1.32	789	789	未进入负面	否	无	
3179	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配变站变104号间隔	800	7.88	737	737	未进入负面	否	无	
3180	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配变站变105号间隔	800	8.50	732	732	未进入负面	否	无	
3181	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园1号箱式变101间隔开关柜配变	500	10.62	447	447	未进入负面	否	无	
3182	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园小区2号箱式变101间隔配变	630	13.60	544	544	未进入负面	否	无	
3183	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园小区3号箱式变101间隔配变	400	21.74	313	313	未进入负面	否	无	
3184	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园小区4号箱式变101间隔配变	400	18.23	327	327	未进入负面	否	无	

3185	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区4#(630)	250	17.03	207	207	未进入负面	否	无	
3186	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区2号	630	19.67	506	506	未进入负面	否	无	
3187	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3188	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区1号箱式变1号变压器	630	13.78	543	543	未进入负面	否	无	
3189	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区3号箱式变1号变压器	400	31.41	274	274	未进入负面	否	无	
3190	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区4号箱式变1号变压器	400	31.07	276	276	未进入负面	否	无	
3191	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	三纺线27号柱上变压器	400	20.73	317	317	未进入负面	否	无	
3192	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区7号箱式变101间隔配电室	630	7.04	586	586	未进入负面	否	无	
3193	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	紫竹苑小区1号箱式变1号变压器	400	29.95	280	280	未进入负面	否	无	

3194	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区2号箱式变1号变压器	400	27.75	289	289	未进入负面	否	无	
3195	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区5号箱式变101间隔配电变压器	400	18.48	326	326	未进入负面	否	无	
3196	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区6号箱式变101间隔配电变压器	400	14.18	343	343	未进入负面	否	无	
3197	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	靶场小区1号配电室1号变压器	630	23.45	482	482	未进入负面	否	无	
3198	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富安园小区2号箱式变2号变压器	400	13.07	348	348	未进入负面	否	无	
3199	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富兴园小区1号箱式变2号变压器	630	36.73	399	399	未进入负面	否	无	
3200	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	实验中学箱式变1号变压器	500	14.32	428	428	未进入负面	否	无	
3201	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线15号柱上变压器	315	32.16	214	214	未进入负面	否	无	
3202	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线17号柱上变压器	315	39.31	191	191	未进入负面	否	无	

3203	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左13号柱上变压器	315	22.07	245	245	未进入负面	否	无	
3204	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左16号柱上变压器	315	10.01	283	283	未进入负面	否	无	
3205	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左6右2号柱上变压器	315	15.31	267	267	未进入负面	否	无	
3206	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左6左3号柱上变压器	315	80.59	61	61	未进入负面	否	无	
3207	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线22号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	18.68	407	407	未进入负面	否	无	
3208	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线22左1号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	8.36	458	458	未进入负面	否	无	
3209	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线5号柱上变压器	315	20.09	252	252	未进入负面	否	无	
3210	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线8号柱上变压器	315	10.99	280	280	未进入负面	否	无	
3211	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	天扬小区箱式变1号变压器	400	40.26	239	239	未进入负面	否	无	

3212	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	怡景国际小区4号箱式变1号变压器	630	20.73	499	499	未进入负面	否	无	
3213	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左11右3号柱上变压器	200	23.05	154	154	未进入负面	否	无	
3214	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左4左1号柱上变压器	400	1.01	396	396	未进入负面	否	无	
3215	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	福山紫玉金地小区箱式变1号变压器	630	41.08	371	371	未进入负面	否	无	
3216	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富安园小区1号箱式变1号变压器	400	38.12	248	248	未进入负面	否	无	
3217	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富兴园小区箱式变1号变压器	630	36.73	399	399	未进入负面	否	无	
3218	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	九龙园小区1号箱式变2号变压器	630	23.20	484	484	未进入负面	否	无	
3219	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	康宁小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3220	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	康宁小区1号配电室2号变压器	630	29.10	447	447	未进入负面	否	无	

3221	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	体育线	体育线20号环网柜1号箱式变101间隔配电变	630	4.35	603	603	未进入负面清单	否	无	
3222	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	体育线	怡景国际3#	630	24.55	475	475	未进入负面清单	否	无	
3223	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区1号配电室1号变压器	630	19.56	507	507	未进入负面清单	否	无	
3224	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区1号配电室2号变压器	630	13.99	542	542	未进入负面清单	否	无	
3225	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区2号配电室1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
3226	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区2号配电室2号变压器	400	24.75	301	301	未进入负面清单	否	无	
3227	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区4号配电室1号变压器	630	21.62	494	494	未进入负面清单	否	无	
3228	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3229	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	万都线	安康小区1号配电室1号变压器	630	9.29	571	571	未进入负面清单	否	无	

3230	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	万都线20号柱上变压器	315	10.13	283	283	未进入负面	否	无	
3231	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安康变电亭46左8右2*3	630	26.04	466	466	未进入负面	否	无	
3232	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安康小区1号配电室3号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3233	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	万都线安居3号变电亭12左4*2	630	21.57	494	494	未进入负面	否	无	
3234	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	宁馨园小区1号箱式变1号变压器	400	6.54	374	374	未进入负面	否	无	
3235	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	宁馨园小区1号箱式变2号变压器	400	9.29	363	363	未进入负面	否	无	
3236	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	中医甲线10右7号柱上变压器	400	18.50	326	326	未进入负面	否	无	
3237	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	中医甲线10右5号柱上变压器	200	36.98	126	126	未进入负面	否	无	
3238	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	和平线美筑情景洋房小区1#	400	34.65	261	261	未进入负面	否	无	

3239	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑三期4号箱式变1号变压器	500	18.97	405	405	未进入负面	否	无	
3240	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	创新线1号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3241	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3242	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3243	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区4号箱式变1号变压器	630	17.04	523	523	未进入负面	否	无	
3244	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3245	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区5号箱式变2号变压器	630	14.89	536	536	未进入负面	否	无	
3246	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	炮三线9号柱上变压器	100	30.20	70	70	未进入负面	否	无	
3247	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑小区三期3号箱式变2号变压器	630	14.67	538	538	未进入负面	否	无	

3248	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	志诚小区1号配电室2号变压器	630	19.50	507	507	未进入负面	否	无	
3249	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	创新线46号环网柜右2号柱上变压器	200	8.80	182	182	未进入负面	否	无	
3250	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	创新线4号分支箱左4号柱上变压器	200	35.71	129	129	未进入负面	否	无	
3251	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	创新线华联天琅小区1号配电室102号间隔	500	14.68	427	427	未进入负面	否	无	
3252	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	创新线华联天琅小区1号配电室102号间隔	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3253	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑3号箱式变压器	630	18.65	513	513	未进入负面	否	无	
3254	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑小区三期1号箱式变压器	630	27.63	456	456	未进入负面	否	无	
3255	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑小区三期4号箱式变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3256	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	和平线大中自然园1#-1(500)	630	19.82	505	505	未进入负面	否	无	

3257	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	和平线大中自然园2#-1(630)	630	26.86	461	461	未进入负面	否	无	
3258	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	和平线大中自然园3#-1(630)	630	21.14	497	497	未进入负面	否	无	
3259	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	建生小区1号箱式变1号变压器	500	22.66	387	387	未进入负面	否	无	
3260	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	通惠3期2#	630	26.46	463	463	未进入负面	否	无	
3261	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	和平线	鑫海小区	500	21.30	394	394	未进入负面	否	无	
3262	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3263	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾南区2号箱式变1号变压器	630	15.74	531	531	未进入负面	否	无	
3264	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区3号箱式变1号变压器	630	16.55	526	526	未进入负面	否	无	
3265	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区4号箱式变1号变压器	630	30.39	439	439	未进入负面	否	无	

3266	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区6号箱式变1号变压器	630	24.73	474	474	未进入负面	否	无	
3267	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园2号箱式变1号变压器	400	15.54	338	338	未进入负面	否	无	
3268	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园4号箱式变2号变压器	630	17.31	521	521	未进入负面	否	无	
3269	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园小区4号箱式变1号变压器	630	17.74	518	518	未进入负面	否	无	
3270	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	春色满园小区1号箱式变1号变压器	630	21.82	493	493	未进入负面	否	无	
3271	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	春色满园小区2号箱式变1号变压器	400	13.10	348	348	未进入负面	否	无	
3272	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园1号箱式变1号变压器	630	27.03	460	460	未进入负面	否	无	
3273	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园2号箱式变1号变压器	630	27.24	458	458	未进入负面	否	无	
3274	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区1号箱式变1号变压器	630	15.08	535	535	未进入负面	否	无	

3275	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区5号箱式变1号变压器	630	15.74	531	531	未进入负面	否	无	
3276	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区7号箱式变1号变压器	630	26.63	462	462	未进入负面	否	无	
3277	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔小区南区5号箱式变1号变压器	630	22.97	485	485	未进入负面	否	无	
3278	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	清华园小区2号箱式变2号变压器	400	23.67	305	305	未进入负面	否	无	
3279	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	润毛线23号柱上变压器	250	14.09	215	215	未进入负面	否	无	
3280	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右10号柱上变压器	315	23.91	240	240	未进入负面	否	无	
3281	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右15号柱上变压器	315	39.88	189	189	未进入负面	否	无	
3282	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右16左2号柱上变压器(东)	315	15.29	267	267	未进入负面	否	无	
3283	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右5号柱上变压器	315	13.82	271	271	未进入负面	否	无	

3284	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园6号箱式变2号变压器	500	17.42	413	413	未进入负面	否	无	
3285	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园7号箱式变2号变压器	500	20.59	397	397	未进入负面	否	无	
3286	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园小区6号箱式变1号变压器	500	16.09	420	420	未进入负面	否	无	
3287	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园小区7号箱式变1号变压器	500	14.71	426	426	未进入负面	否	无	
3288	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园3#	630	13.82	543	543	未进入负面	否	无	
3289	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园1号箱式变1号变压器	500	16.53	417	417	未进入负面	否	无	
3290	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区1号箱式变101开关柜配电变压器	630	23.28	483	483	未进入负面	否	无	
3291	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区2号箱式变101开关柜配电变压器	630	22.42	489	489	未进入负面	否	无	
3292	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区4号箱式变101开关柜配电变压器	630	16.67	525	525	未进入负面	否	无	

3293	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	润毛线16号柱上变压器	200	2.80	194	194	未进入负面	否	无	
3294	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园8号箱式变2号变压器	500	28.60	357	357	未进入负面	否	无	
3295	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光园小区5号箱式变1号变压器	630	21.97	492	492	未进入负面	否	无	
3296	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光园小区5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3297	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园小区3号箱式变1号变压器	630	19.25	509	509	未进入负面	否	无	
3298	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园小区3号箱式变2号变压器	630	11.86	555	555	未进入负面	否	无	
3299	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区3号箱式变101开关柜配电变	630	21.47	495	495	未进入负面	否	无	
3300	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区6号箱式变101开关柜配电变	630	19.38	508	508	未进入负面	否	无	
3301	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	清华园	630	22.56	488	488	未进入负面	否	无	

3302	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	清华园2#	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3303	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26号柱上变压器(西)	315	12.01	277	277	未进入负面	否	无	
3304	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	和平线隆翔鑫居小区5号箱式变2号变压器	400	26.08	296	296	未进入负面	否	无	
3305	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	风光机械廉租房箱式变1号变压器	630	7.21	585	585	未进入负面	否	无	
3306	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔四季花城小区1号箱式变1号变压器	315	43.53	178	178	未进入负面	否	无	
3307	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔四季花城小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3308	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔四季花城小区2号箱式变1号变压器	315	52.32	150	150	未进入负面	否	无	
3309	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线20号环网柜右1号箱式变1号变压器	200	23.86	152	152	未进入负面	否	无	
3310	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔鑫居小区5号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

3311	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔鑫居小区6号箱式变1号变压器	500	33.59	332	332	未进入负面	否	无	
3312	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线18号环网柜右1号箱式变1号变压器	200	21.29	157	157	未进入负面	否	无	
3313	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线19号环网柜左1号柱上变压器	400	21.29	315	315	未进入负面	否	无	
3314	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线26号右1号柱上变压器	200	37.60	125	125	未进入负面	否	无	
3315	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	风光小区3#	400	17.13	331	331	未进入负面	否	无	
3316	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线14号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	5.46	473	473	未进入负面	否	无	
3317	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线15号分支箱左1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3318	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线16号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	16.38	418	418	未进入负面	否	无	
3319	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	奥隆达箱式变1号变压器	315	9.26	286	286	未进入负面	否	无	

3320	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线16号柱上变压器	250	0.00	250	250	未进入负面	否	无	
3321	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线20号柱上变压器	80	57.11	34	34	未进入负面	否	无	
3322	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线37号柱上变压器	315	11.75	278	278	未进入负面	否	无	
3323	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线41号柱上变压器	315	24.00	239	239	未进入负面	否	无	
3324	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线42左4右1号柱上变压器(北)	315	8.86	287	287	未进入负面	否	无	
3325	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线42左4右1号柱上变压器(南)	315	9.49	285	285	未进入负面	否	无	
3326	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线30号柱上变压器	315	35.87	202	202	未进入负面	否	无	
3327	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	配水线59右5号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
3328	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	向阳小区箱式变2号变压器	500	17.61	412	412	未进入负面	否	无	

3329	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	10kV西环线32右8右4号柱上变压器	400	0.20	399	399	未进入负面	否	无	
3330	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	红运广厦新居小区二期2号箱2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3331	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线43号柱上变压器	315	44.73	174	174	未进入负面	否	无	
3332	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线52左5号柱上变压器	400	32.66	269	269	未进入负面	否	无	
3333	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线60号柱上变压器	315	18.87	256	256	未进入负面	否	无	
3334	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	天元小区1号箱式变1号变压器	630	15.36	533	533	未进入负面	否	无	
3335	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	天元小区2号箱式变1号变压器	630	6.22	591	591	未进入负面	否	无	
3336	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	天元小区3号箱式变2号变压器	315	31.78	215	215	未进入负面	否	无	
3337	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	大庙分5左5	400	33.70	265	265	未进入负面	否	无	

3338	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线39号柱上变压器	200	29.35	141	141	未进入负面	否	无	
3339	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线52左1号柱上变压器	200	27.78	144	144	未进入负面	否	无	
3340	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线57号柱上变压器	200	13.20	174	174	未进入负面	否	无	
3341	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线58右2号柱上变压器	200	35.11	130	130	未进入负面	否	无	
3342	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	大庙分21右7左2号柱上变压器	160	14.70	136	136	未进入负面	否	无	
3343	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	辽河老街3号箱式变101间隔配电变压器	400	18.43	326	326	未进入负面	否	无	
3344	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区1号箱式变102间隔配电变压器	630	6.36	590	590	未进入负面	否	无	
3345	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区2号箱式变102间隔配电变压器	630	8.26	578	578	未进入负面	否	无	
3346	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区3号箱式变102间隔配电变压器	630	2.93	612	612	未进入负面	否	无	

3347	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区4号配电室102间隔2号	800	8.63	731	731	未进入负面	否	无	
3348	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区4号配电室103间隔1号	800	7.59	739	739	未进入负面	否	无	
3349	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	西环小区1号配电室1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3350	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	红运广厦二期	400	33.89	264	264	未进入负面	否	无	
3351	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线西环小区1#	500	10.52	447	447	未进入负面	否	无	
3352	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑2号箱式变1号变压器	630	18.91	511	511	未进入负面	否	无	
3353	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑小区1号箱式变1号变压器	630	23.98	479	479	未进入负面	否	无	
3354	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	八一小区1号箱式变1号变压器	630	26.01	466	466	未进入负面	否	无	
3355	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	富琳小区1号箱式变1号变压器	500	8.44	458	458	未进入负面	否	无	

3356	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	富琳小区2号箱式变1号变压器	500	13.39	433	433	未进入负面	否	无	
3357	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	富琳小区3号箱式变1号变压器	500	20.22	399	399	未进入负面	否	无	
3358	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	钢棚小区1号箱式变1号变压器	500	7.78	461	461	未进入负面	否	无	
3359	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	金典赢嘉小区1号箱式变1号变压器	500	19.25	404	404	未进入负面	否	无	
3360	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区1号箱式变1号变压器	630	15.34	533	533	未进入负面	否	无	
3361	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区2号箱式变1号变压器	630	33.30	420	420	未进入负面	否	无	
3362	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区4号箱式变1号变压器	630	23.50	482	482	未进入负面	否	无	
3363	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	楞严寺小区箱式变1号变压器	400	34.84	261	261	未进入负面	否	无	
3364	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

3365	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区1号箱式变1号变压器	630	20.94	498	498	未进入负面	否	无	
3366	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3367	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3368	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区3号箱式变1号变压器	630	13.86	543	543	未进入负面	否	无	
3369	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线19左5号柱上变压器	400	4.66	381	381	未进入负面	否	无	
3370	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线37号柱上变压器	315	25.20	236	236	未进入负面	否	无	
3371	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左16号柱上变压器	200	17.02	166	166	未进入负面	否	无	
3372	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左3号柱上变压器	160	16.21	134	134	未进入负面	否	无	
3373	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右4号柱上变压器	400	3.16	387	387	未进入负面	否	无	

3374	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线44号柱上变压器	315	21.03	249	249	未进入负面	否	无	
3375	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线57左3号柱上变压器	315	15.73	265	265	未进入负面	否	无	
3376	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线57左9号柱上变压器	250	0.00	250	250	未进入负面	否	无	
3377	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线62号柱上变压器	160	63.30	59	59	未进入负面	否	无	
3378	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区6号箱式变1号变压器	400	15.29	339	339	未进入负面	否	无	
3379	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	亚大公寓箱式变1号变压器	630	12.25	553	553	未进入负面	否	无	
3380	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	中房小区箱式变1号变压器	400	7.45	370	370	未进入负面	否	无	
3381	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区1号配电室1号变压器	500	15.83	421	421	未进入负面	否	无	
3382	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区1号配电室2号变压器	500	27.86	361	361	未进入负面	否	无	

3383	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区2号配电室1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3384	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区2号配电室2号变压器	500	34.19	329	329	未进入负面	否	无	
3385	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线33号柱上变压器	200	20.78	158	158	未进入负面	否	无	
3386	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5左3左1号柱上变压器	400	3.59	386	386	未进入负面	否	无	
3387	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区3号箱式变2号变压器	630	28.00	454	454	未进入负面	否	无	
3388	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线32号柱上变压器	200	49.34	101	101	未进入负面	否	无	
3389	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右2号柱上变压器	160	50.73	79	79	未进入负面	否	无	
3390	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右7号柱上变压器	400	10.06	360	360	未进入负面	否	无	
3391	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5左1左4号柱上变压器	315	22.39	244	244	未进入负面	否	无	

3392	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区1号箱式变1号变压器	630	36.73	399	399	未进入负面	否	无	
3393	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3394	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3395	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区3号配电室1号变压器	500	41.67	292	292	未进入负面	否	无	
3396	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区3号配电室2号变压器	500	41.67	292	292	未进入负面	否	无	
3397	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右8号柱上变压器	200	15.90	168	168	未进入负面	否	无	
3398	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	升平小区变亭	630	12.35	552	552	未进入负面	否	无	
3399	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	水塔分新华5#	500	20.66	397	397	未进入负面	否	无	
3400	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华5号2	500	20.66	397	397	未进入负面	否	无	

3401	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区4号配电室1号变压器	630	15.84	530	530	未进入负面	否	无	
3402	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑3#	630	24.50	476	476	未进入负面	否	无	
3403	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	奥林二区配电室1号变压器	500	25.80	371	371	未进入负面	否	无	
3404	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	奥林二区小区1号配电室2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3405	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园1号箱式变1号变压器	630	28.51	450	450	未进入负面	否	无	
3406	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园2号箱式变1号变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
3407	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园3号箱式变1号变压器	500	18.00	410	410	未进入负面	否	无	
3408	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园小区2号箱式变2号变压器	630	23.25	484	484	未进入负面	否	无	
3409	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区1号箱式变1号变压器	630	80.40	123	123	未进入负面	否	无	

3410	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3411	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区2号箱式变1号变压器	630	56.74	273	273	未进入负面	否	无	
3412	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区3号箱式变1号变压器	630	60.14	251	251	未进入负面	否	无	
3413	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3414	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	攀枝花小区1号箱式变1号变压器	400	24.77	301	301	未进入负面	否	无	
3415	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线26左12号柱上变压器	250	54.06	115	115	未进入负面	否	无	
3416	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线26左4号柱上变压器(西)	315	46.15	170	170	未进入负面	否	无	
3417	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线26左6号柱上变压器	315	28.87	224	224	未进入负面	否	无	
3418	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区1号箱式变1号变压器	630	6.57	589	589	未进入负面	否	无	

3419	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区2号箱式变1号变压器	630	14.39	539	539	未进入负面	否	无	
3420	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区3号箱式变1号变压器	630	9.98	567	567	未进入负面	否	无	
3421	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区4号箱式变1号变压器	630	11.89	555	555	未进入负面	否	无	
3422	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	裕龙鑫居2号箱式变1号变压器	400	37.20	251	251	未进入负面	否	无	
3423	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	裕龙鑫居小区1号箱式变1号变压器	250	46.91	133	133	未进入负面	否	无	
3424	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑B区小区1号箱式变101开关配电室	630	16.18	528	528	未进入负面	否	无	
3425	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑B区小区2号箱式变101开关配电室	630	12.83	549	549	未进入负面	否	无	
3426	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑B区小区3号箱式变101开关配电室	630	15.18	534	534	未进入负面	否	无	
3427	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑B区小区4号箱式变101开关配电室	630	7.75	581	581	未进入负面	否	无	

3428	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑B区小区5号箱式变101开关 配电变压器	630	8.62	576	576	未进入负面	否	无	
3429	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑小区1号箱式变101开关 配电变压器	630	14.83	537	537	未进入负面	否	无	
3430	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑小区2号箱式变101开关 配电变压器	630	18.61	513	513	未进入负面	否	无	
3431	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑小区3号箱式变101开关 配电变压器	500	17.00	415	415	未进入负面	否	无	
3432	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑小区4号箱式变101开关 配电变压器	630	12.78	549	549	未进入负面	否	无	
3433	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑小区5号箱式变101开关 配电变压器	630	7.07	585	585	未进入负面	否	无	
3434	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑小区6号箱式变101开关 配电变压器	630	10.74	562	562	未进入负面	否	无	
3435	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	滨河新苑小区7号箱式变101开关 配电变压器	630	4.81	600	600	未进入负面	否	无	
3436	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	渤海之星4号箱式变101间隔 配电变压器	400	14.87	341	341	未进入负面	否	无	

3437	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	渤海之星4号箱式变102间隔配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3438	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	渤海之星5号箱式变101间隔配电变压器	630	19.64	506	506	未进入负面	否	无	
3439	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	渤海之星6号箱式变101间隔配电变压器	630	9.83	568	568	未进入负面	否	无	
3440	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线26左12号（西）柱上变压器	200	18.10	164	164	未进入负面	否	无	
3441	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线65+1右3号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
3442	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	12.61	551	551	未进入负面	否	无	
3443	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区2号箱式变101间隔配电变压器	500	11.26	444	444	未进入负面	否	无	
3444	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	14.13	541	541	未进入负面	否	无	
3445	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区4号箱式变101间隔配电变压器	500	13.80	431	431	未进入负面	否	无	

3446	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区5号箱式变101号间隔配	630	8.74	575	575	未进入负面	否	无	
3447	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区6号箱式变101号间隔配	630	9.53	570	570	未进入负面	否	无	
3448	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线11右2号柱上变压器	315	35.32	204	204	未进入负面	否	无	
3449	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线28号柱上变压器	400	34.90	260	260	未进入负面	否	无	
3450	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线56号柱上变压器	315	19.25	254	254	未进入负面	否	无	
3451	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线60左2右4号柱上变压器	100	100.00	0	0	##	否	无	
3452	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区1号箱式变1号变压器	630	25.63	469	469	未进入负面	否	无	
3453	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	华藏小区1号箱式变1号变压器	630	12.49	551	551	未进入负面	否	无	
3454	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安小区1号箱式变1号变压器	630	10.63	563	563	未进入负面	否	无	

3455	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安小区2号箱式变1号变压器	630	11.29	559	559	未进入负面	否	无	
3456	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安小区3号箱式变1号变压器	400	9.42	362	362	未进入负面	否	无	
3457	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3458	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲小区1号箱式变1号变压器	630	30.63	437	437	未进入负面	否	无	
3459	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	莱茵河畔小区北区2号箱式变1号变压器	630	12.85	549	549	未进入负面	否	无	
3460	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	润毛线53右2号柱上变压器	315	11.70	278	278	未进入负面	否	无	
3461	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线2号柱上变压器	160	3.50	154	154	未进入负面	否	无	
3462	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右2号柱上变压器	315	19.97	252	252	未进入负面	否	无	
3463	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右5左11号柱上变压器	315	22.15	245	245	未进入负面	否	无	

3464	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右5左12右1号柱上变压器	400	3.73	385	385	未进入负面	否	无	
3465	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑小区5号箱式变2号变压器	500	49.18	254	254	未进入负面	否	无	
3466	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天丽景小区1号箱式变1号变压器	630	20.29	502	502	未进入负面	否	无	
3467	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区2号箱式变1号变压器	630	32.38	426	426	未进入负面	否	无	
3468	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区3号箱式变1号变压器	630	27.28	458	458	未进入负面	否	无	
3469	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3470	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区2号箱式变1号变压器	630	15.68	531	531	未进入负面	否	无	
3471	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3472	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区5号箱式变1号变压器	500	29.59	352	352	未进入负面	否	无	

3473	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区5号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3474	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景花苑小区1号箱式变1号变压器	630	12.28	553	553	未进入负面	否	无	
3475	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线19右3号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
3476	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右10号柱上变压器	200	21.31	157	157	未进入负面	否	无	
3477	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右4号柱上变压器	200	73.59	53	53	未进入负面	否	无	
3478	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线31右3号柱上变压器	315	8.67	288	288	未进入负面	否	无	
3479	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线53右3左1号柱上变压器	400	46.41	214	214	未进入负面	否	无	
3480	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3481	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑小区2号箱式变1号变压器	630	23.86	480	480	未进入负面	否	无	

3482	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天丽景小区2号箱式变1号变压器	630	22.93	486	486	未进入负面	否	无	
3483	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3484	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	格林滨海湾北区1号箱式变1号配电变压器	630	12.99	548	548	未进入负面	否	无	
3485	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	格林滨海湾北区2号箱式变1号配电变压器	630	11.65	557	557	未进入负面	否	无	
3486	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安4#	630	6.43	589	589	未进入负面	否	无	
3487	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金典生活小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	21.15	497	497	未进入负面	否	无	
3488	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲小区2号箱式变1号变压器	630	25.29	471	471	未进入负面	否	无	
3489	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲小区3号箱式变1号变压器	630	21.45	495	495	未进入负面	否	无	
3490	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	莱茵河畔北区1#	630	14.26	540	540	未进入负面	否	无	

3491	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	启文线50号柱上变压器	315	52.13	151	151	未进入负面	否	无	
3492	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	启文线51号柱上变压器	315	25.89	233	233	未进入负面	否	无	
3493	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	启文线53号柱上变压器	315	10.07	283	283	未进入负面	否	无	
3494	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	体育线23号环网柜左1号柱上变压器	315	3.24	305	305	未进入负面	否	无	
3495	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线31右2右1号柱上变压器(西)	315	38.48	194	194	未进入负面	否	无	
3496	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线31右2右1号柱上变压器(东)	200	11.57	177	177	未进入负面	否	无	
3497	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右5左3号柱上变压器	400	7.34	371	371	未进入负面	否	无	
3498	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑1期1#	630	15.05	535	535	未进入负面	否	无	
3499	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际1#	630	14.10	541	541	未进入负面	否	无	

3500	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	瑞华园5号箱式变2号变压器	630	40.93	372	372	未进入负面	否	无	
3501	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区1号箱式变1号变压器	500	18.05	410	410	未进入负面	否	无	
3502	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3503	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区2号箱式变1号变压器	630	13.45	545	545	未进入负面	否	无	
3504	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区3号箱式变1号变压器	630	17.29	521	521	未进入负面	否	无	
3505	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	河畔小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3506	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园4号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3507	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园5号箱式变2号变压器	400	15.13	339	339	未进入负面	否	无	
3508	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区1号箱式变1号变压器	630	12.89	549	549	未进入负面	否	无	

3509	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区2号箱式变2号变压器	630	6.78	587	587	未进入负面	否	无	
3510	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区3号箱式变1号变压器	630	14.94	536	536	未进入负面	否	无	
3511	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区5号箱式变1号变压器	630	6.70	588	588	未进入负面	否	无	
3512	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区5号箱式变2号变压器	630	6.40	590	590	未进入负面	否	无	
3513	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	廉租房小区北片1号箱式变1号变压器	630	10.24	565	565	未进入负面	否	无	
3514	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	廉租房小区南片箱式变1号变压器	630	10.46	564	564	未进入负面	否	无	
3515	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	瑞华园4号箱式变1号变压器	630	20.07	504	504	未进入负面	否	无	
3516	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	团结线12左2号柱上变压器	315	26.70	231	231	未进入负面	否	无	
3517	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	团结线62号柱上变压器	200	28.84	142	142	未进入负面	否	无	

3518	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	新华分8号柱上变压器	315	22.39	244	244	未进入负面	否	无	
3519	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	月光花园小区1号箱式变1号变压器	630	9.23	572	572	未进入负面	否	无	
3520	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	月光花园小区2号箱式变1号变压器	500	21.50	393	393	未进入负面	否	无	
3521	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	月光花园小区3号箱式变2号变压器	500	44.91	275	275	未进入负面	否	无	
3522	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	左岸金典小区1号箱式变1号变压器	500	16.57	417	417	未进入负面	否	无	
3523	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	左岸金典小区2号箱式变1号变压器	500	32.97	335	335	未进入负面	否	无	
3524	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	左岸金典小区2号箱式变2号变压器	250	0.00	250	250	未进入负面	否	无	
3525	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园小区3号箱式变1号变压器	500	32.48	338	338	未进入负面	否	无	
3526	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园小区3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

3527	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	水塔分4号柱上变压器	200	43.95	112	112	未进入负面	否	无	
3528	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线12号柱上变压器	200	51.82	96	96	未进入负面	否	无	
3529	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线70左1号柱上变压器	200	81.39	37	37	未进入负面	否	无	
3530	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	新华分13右3号柱上变压器	200	26.18	148	148	未进入负面	否	无	
3531	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	辽河小区1号配电室1号变压器	630	17.43	520	520	未进入负面	否	无	
3532	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	辽河小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3533	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	马市小区1号箱式变2号变压器	630	15.04	535	535	未进入负面	否	无	
3534	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	马市小区2号箱式变1号变压器	315	24.18	239	239	未进入负面	否	无	
3535	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线水塔分5左1号柱上变压器	315	11.78	278	278	未进入负面	否	无	

3536	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	新华小区2号箱式变1号变压器	500	28.01	360	360	未进入负面	否	无	
3537	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园4#	400	39.80	241	241	未进入负面	否	无	
3538	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园5#	400	15.81	337	337	未进入负面	否	无	
3539	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园1号(2)	630	10.03	567	567	未进入负面	否	无	
3540	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园2号(1)	630	7.21	585	585	未进入负面	否	无	
3541	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园4号(1)	630	11.59	557	557	未进入负面	否	无	
3542	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线71河畔小区1#变电亭	500	29.46	353	353	未进入负面	否	无	
3543	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线74河畔小区2#变电亭	500	16.74	416	416	未进入负面	否	无	
3544	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线新华3#	630	12.09	554	554	未进入负面	否	无	

3545	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	10kV西环线32右8左1号柱上变压器	315	2.28	308	308	未进入负面	否	无	
3546	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	德润峰汇小区1号配变站1号变压器	500	16.50	418	418	未进入负面	否	无	
3547	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区1#台区	500	30.36	348	348	未进入负面	否	无	
3548	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区2#台区	630	19.05	510	510	未进入负面	否	无	
3549	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区4#台区	500	24.31	378	378	未进入负面	否	无	
3550	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区5#台区	630	24.65	475	475	未进入负面	否	无	
3551	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	德润峰汇小区1号配电室4号变压器	500	40.64	297	297	未进入负面	否	无	
3552	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	福利园小区1号箱式变1号变压器	630	11.87	555	555	未进入负面	否	无	
3553	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	红运广厦新居小区二期4号箱式变2号变压器	630	7.66	582	582	未进入负面	否	无	

3554	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	前进线22号柱上变压器	250	2.83	243	243	未进入负面清单	否	无	
3555	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	前进线8左1号柱上变压器	315	30.95	218	218	未进入负面清单	否	无	
3556	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	天成小区箱式变1号变压器	500	14.60	427	427	未进入负面清单	否	无	
3557	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	新兴大街回迁楼小区1号箱式变1号变压器	500	19.24	404	404	未进入负面清单	否	无	
3558	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	国润明珠花园1号箱式变101开关柜间隔	630	17.92	517	517	未进入负面清单	否	无	
3559	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	国润明珠花园2号箱式变101开关柜间隔	630	19.88	505	505	未进入负面清单	否	无	
3560	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	红运广厦新居小区一期5号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3561	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	红运广厦新居一期5号箱式变2号变压器	630	16.11	529	529	未进入负面清单	否	无	
3562	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	红运广厦新居一期6号箱式变2号变压器	630	14.45	539	539	未进入负面清单	否	无	

3563	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	红运河畔新城小区3号箱式变101开关	630	15.49	532	532	未进入负面	否	无	
3564	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区10号箱式变101开关	630	6.86	587	587	未进入负面	否	无	
3565	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区11号箱式变101开关	630	10.31	565	565	未进入负面	否	无	
3566	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区12号箱式变101开关	630	11.68	556	556	未进入负面	否	无	
3567	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区1号箱式变101开关	630	13.94	542	542	未进入负面	否	无	
3568	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区2号箱式变101开关	630	18.66	512	512	未进入负面	否	无	
3569	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区3号箱式变101开关	630	12.04	554	554	未进入负面	否	无	
3570	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区4号箱式变101开关	630	13.95	542	542	未进入负面	否	无	
3571	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区5号箱式变101开关	630	15.80	530	530	未进入负面	否	无	

3572	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区6号箱式变101开关配出变压器	630	10.48	564	564	未进入负面	否	无	
3573	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区7号箱式变101开关配出变压器	630	18.30	515	515	未进入负面	否	无	
3574	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区8号箱式变101开关配出变压器	630	7.92	580	580	未进入负面	否	无	
3575	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	海澜新苑小区9号箱式变101开关配出变压器	400	13.72	345	345	未进入负面	否	无	
3576	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	红运广厦二期4#	630	6.41	590	590	未进入负面	否	无	
3577	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	辽河新都小区1号箱式变101间隔配出变压器	400	22.32	311	311	未进入负面	否	无	
3578	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	辽河新都小区2号箱式变101间隔配出变压器	400	29.65	281	281	未进入负面	否	无	
3579	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	辽河新都小区3号箱式变101间隔配出变压器	630	28.79	449	449	未进入负面	否	无	
3580	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	辽河新都小区4号箱式变101间隔配出变压器	630	32.07	428	428	未进入负面	否	无	

3581	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	辽河新都小区5号箱式变101间隔配电变压器	630	23.10	484	484	未进入负面	否	无	
3582	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	辽河新都小区6号箱式变101间隔配电变压器	630	25.59	469	469	未进入负面	否	无	
3583	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	辽河新都小区7号箱式变101间隔配电变压器	630	30.64	437	437	未进入负面	否	无	
3584	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线32右1号环网柜右3号柱上变	400	25.86	297	297	未进入负面	否	无	
3585	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和乙线	渤海之星小区1号箱式变1号变压器	400	24.20	303	303	未进入负面	否	无	
3586	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和乙线	相和尚品小区1号箱式变1号变压器	630	19.61	506	506	未进入负面	否	无	
3587	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和乙线	渤海之星2号箱式变101开关配电变压器	630	33.09	422	422	未进入负面	否	无	
3588	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和乙线	渤海之星小区3号箱式变101开关配电变压器	630	7.08	585	585	未进入负面	否	无	
3589	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和乙线	相和尚品小区箱式变102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

3590	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线14左2号柱上变压器	200	46.95	106	106	未进入负面清单	否	无	
3591	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	风光小区1号配电室1号变压器	400	28.26	287	287	未进入负面清单	否	无	
3592	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	风光小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3593	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	风光小区2号配电室2号变压器	630	15.25	534	534	未进入负面清单	否	无	
3594	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	和平小区1号配电室1号变压器	630	29.96	441	441	未进入负面清单	否	无	
3595	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	和平小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3596	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	金牛山小区1号配电室1号变压器	630	24.49	476	476	未进入负面清单	否	无	
3597	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	金牛山小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3598	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	金牛山小区2号箱式变1号变压器	630	14.46	539	539	未进入负面清单	否	无	

3599	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鸣人2号箱式变2号变压器	630	17.30	521	521	未进入负面	否	无	
3600	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城1号箱式变1号变压器	500	31.67	342	342	未进入负面	否	无	
3601	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3602	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城4号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3603	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城二期1号箱式变1号变压器	630	23.38	483	483	未进入负面	否	无	
3604	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城二期1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3605	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城二期2号箱式变1号变压器	630	22.61	488	488	未进入负面	否	无	
3606	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆正元小区1号箱式变1号变压器	630	16.36	527	527	未进入负面	否	无	
3607	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆正元小区2号箱式变1号变压器	630	22.57	488	488	未进入负面	否	无	

3608	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	庆营嘉和苑小区1号箱式变压器	630	22.94	485	485	未进入负面	否	无	
3609	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	庆营嘉和苑小区2号箱式变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3610	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	中天花园1号箱式变压器	500	13.38	433	433	未进入负面	否	无	
3611	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	中天花园小区2号箱式变压器	500	11.38	443	443	未进入负面	否	无	
3612	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线15号柱上变压器	200	87.50	25	25	未进入负面	否	无	
3613	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线19号柱上变压器	200	58.03	84	84	未进入负面	否	无	
3614	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线24右2号柱上变压器	200	21.10	158	158	未进入负面	否	无	
3615	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线25号柱上变压器	315	29.54	222	222	未进入负面	否	无	
3616	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线26右3号柱上变压器	200	35.12	130	130	未进入负面	否	无	

3617	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鸣人小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3618	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鸣人小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3619	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居3号箱式变1号变压器	630	25.62	469	469	未进入负面	否	无	
3620	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3621	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居小区1号箱式变1号变压器	630	12.33	552	552	未进入负面	否	无	
3622	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3623	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左14左2号柱上变压器	200	50.34	99	99	未进入负面	否	无	
3624	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左6左1号柱上变压器	315	33.29	210	210	未进入负面	否	无	
3625	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左9号（北）柱上变压器	200	8.92	182	182	未进入负面	否	无	

3626	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	风光小区 1#	400	23.29	307	307	未进入 负面	否	无	
3627	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	隆翔西城 2号	630	39.98	378	378	未进入 负面	否	无	
3628	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	隆翔西城 3号	500	36.47	318	318	未进入 负面	否	无	
3629	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	隆翔西城 4号	400	32.70	269	269	未进入 负面	否	无	
3630	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	鸣人新苑 1#	630	13.00	548	548	未进入 负面	否	无	
3631	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	相和甲线 14左13号 柱上变压 器	315	39.75	190	190	未进入 负面	否	无	
3632	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	相和甲线 14左9号 柱上变压 器	315	18.02	258	258	未进入 负面	否	无	
3633	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	相和甲线 17号柱上 变压器	200	33.62	133	133	未进入 负面	否	无	
3634	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和甲线	相和甲线 24左1号 柱上变压 器	200	56.27	87	87	未进入 负面	否	无	

3635	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线27左1号柱上变压器	315	19.78	253	253	未进入负面	否	无	
3636	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	鑫居家园2#	630	8.04	579	579	未进入负面	否	无	
3637	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	鑫居家园4#	630	31.41	432	432	未进入负面	否	无	
3638	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	红运平安家园1号箱式变1号变压器	500	14.28	429	429	未进入负面	否	无	
3639	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	红运平安家园2号箱式变1号变压器	500	15.89	421	421	未进入负面	否	无	
3640	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑小区三期1号箱式变1号变压器	500	27.76	361	361	未进入负面	否	无	
3641	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆壹号小区1号箱式变1号变压器	630	21.09	497	497	未进入负面	否	无	
3642	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆壹号小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3643	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆壹号小区3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

3644	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	中源国际小区1号箱式变1号变压器	400	24.49	302	302	未进入负面	否	无	
3645	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	中源国际小区1号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3646	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑小区三期2号箱式变1号变压器	630	33.83	417	417	未进入负面	否	无	
3647	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑小区三期2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3648	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆2#	400	22.65	309	309	未进入负面	否	无	
3649	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆3#	500	24.97	375	375	未进入负面	否	无	
3650	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	新华分7左3号柱上变压器	200	41.36	117	117	未进入负面	否	无	
3651	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	观澜郡小区1号箱式变电站101间隔配电变压器	630	11.91	555	555	未进入负面	否	无	
3652	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	红运平安家园1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

3653	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	新华线河湾邴港小区102间隔变压器	800	1.69	786	786	未进入负面	否	无	
3654	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	新华线河湾邴港小区103间隔变压器	800	1.49	788	788	未进入负面	否	无	
3655	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	新华线红运上景小区1号箱式变103间隔变压器	630	6.18	591	591	未进入负面	否	无	
3656	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑二期	630	30.64	437	437	未进入负面	否	无	
3657	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期1号箱式变1号变压器	630	15.80	530	530	未进入负面	否	无	
3658	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3659	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期3号箱式变2号变压器	500	14.18	429	429	未进入负面	否	无	
3660	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期4号箱式变2号变压器	630	12.45	552	552	未进入负面	否	无	
3661	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居二期3号箱式变2号变压器	500	19.21	404	404	未进入负面	否	无	

3662	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居二期5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3663	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居二期6号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3664	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居小区二期1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3665	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦新居小区二期3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3666	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	水木清华小区1号箱式变1号变压器	400	38.23	247	247	未进入负面	否	无	
3667	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	四道沟线14左3号柱上变压器	400	16.69	333	333	未进入负面	否	无	
3668	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	天元三期1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3669	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	天元三期小区1号箱式变1号变压器	500	13.12	434	434	未进入负面	否	无	
3670	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	天元三期小区2号箱式变1号变压器	500	13.85	431	431	未进入负面	否	无	

3671	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	有色线14右1号柱上变压器	400	18.72	325	325	未进入负面	否	无	
3672	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期2号箱式变1号变压器	500	11.04	445	445	未进入负面	否	无	
3673	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3674	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	有色线31号柱上变压器	200	51.06	98	98	未进入负面	否	无	
3675	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦二期1#	500	23.01	385	385	未进入负面	否	无	
3676	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦二期5#	630	15.83	530	530	未进入负面	否	无	
3677	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦二期6#	400	21.91	312	312	未进入负面	否	无	
3678	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦二期7#	630	16.68	525	525	未进入负面	否	无	
3679	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	19.62	506	506	未进入负面	否	无	

3680	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区2号箱式变101间隔	630	7.30	584	584	未进入负面	否	无	
3681	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区3号箱式变101间隔	630	18.18	515	515	未进入负面	否	无	
3682	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区4号箱式变101间隔	500	21.80	391	391	未进入负面	否	无	
3683	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区5号箱式变101间隔	500	25.34	373	373	未进入负面	否	无	
3684	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区6号箱式变101间隔	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
3685	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区7号箱式变101间隔	400	54.73	181	181	未进入负面	否	无	
3686	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	有色线22左1号环网柜右1号箱式变1号变	200	80.79	38	38	未进入负面	否	无	
3687	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	辽河分12号柱上变压器	400	3.27	387	387	未进入负面	否	无	
3688	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	辽河分25号柱上变压器	200	8.66	183	183	未进入负面	否	无	

3689	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城3号箱式变2号变压器	630	13.85	543	543	未进入负面	否	无	
3690	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
3691	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区2号箱式变1号变压器	630	24.34	477	477	未进入负面	否	无	
3692	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区3号箱式变1号变压器	630	13.65	544	544	未进入负面	否	无	
3693	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区4号箱式变1号变压器	630	26.27	464	464	未进入负面	否	无	
3694	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区5号箱式变1号变压器	630	21.76	493	493	未进入负面	否	无	
3695	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	红运河畔小区6号箱式变101间隔配电变压器	400	21.42	314	314	未进入负面	否	无	
3696	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	红运河畔小区7号箱式变101间隔配电变压器	400	25.37	299	299	未进入负面	否	无	
3697	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	红运河畔小区8号箱式变101间隔配电变压器	630	20.91	498	498	未进入负面	否	无	

3698	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	辽河老街1号箱式变101间隔配电变压器	400	46.12	216	216	未进入负面	否	无	
3699	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	辽河老街2号箱式变101间隔配电变压器	315	65.82	108	108	未进入负面	否	无	
3700	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	辽河老街2号箱式变102间隔配电变压器	315	72.89	85	85	未进入负面	否	无	
3701	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
3702	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城1号箱式变2号变压器	400	17.82	329	329	未进入负面	否	无	
3703	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城6号箱式变2号变压器	630	38.36	388	388	未进入负面	否	无	
3704	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	自新线33号柱上变压器	400	21.95	312	312	未进入负面	否	无	
3705	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	自新线20右1号柱上变压器	200	12.84	174	174	未进入负面	否	无	
3706	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	自新线	自新线47左13号柱上变压器	400	21.34	315	315	未进入负面	否	无	

3707	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	东海甲线	东海甲线23左4左1右1号柱上变压器	400	49.23	203	203	未进入负面	否	无	
3708	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	东海甲线	东海甲线23左4左2号柱上变压器	400	37.76	249	249	未进入负面	否	无	
3709	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	东海甲线	东海甲线23左4左3号柱上变压器	400	44.94	220	220	未进入负面	否	无	
3710	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	风光线	风光线58号柱上变	400	5.80	377	377	未进入负面	否	无	
3711	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	风光线	风光线40左5号柱上变	200	16.74	167	167	未进入负面	否	无	
3712	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区1	500	#####	268	268	未进入负面	否	无	
3713	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区2	500	#####	292	292	未进入负面	否	无	
3714	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区3	500	#####	327	327	未进入负面	否	无	
3715	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区4	500	#####	377	377	未进入负面	否	无	

3716	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_电力公寓箱变2号	400	940.00%	362	362	未进入负面	否	无	
3717	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	PMS_鸿程书香苑小区3号变压器2号	630	#####	352	352	未进入负面	否	无	
3718	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	PMS_鸿程书香苑2号箱变2号变压器	500	#####	340	340	未进入负面	否	无	
3719	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	PMS_金城明珠二期箱变2号变压器	500	#####	346	346	未进入负面	否	无	
3720	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	PMS_电力公寓箱变1号	400	#####	294	294	未进入负面	否	无	
3721	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	PMS_金城明珠小区1号2号变压器	315	#####	154	154	未进入负面	否	无	
3722	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	滨城11台区（金城明珠2）	315	#####	122	122	未进入负面	否	无	
3723	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	滨城12台区（金城明珠3）	630	#####	282	282	未进入负面	否	无	
3724	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_金城明珠4号箱变1号变压器	1250	#####	1049	###	未进入负面	否	无	

3725	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_福景家园小区	630	#####	495	495	未进入负面	否	无	
3726	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_生产资料小区	630	#####	464	464	未进入负面	否	无	
3727	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_雅田园二期箱变变压器	315	#####	225	225	未进入负面	否	无	
3728	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	电网_pms_滨城线67左分2号	400	#####	314	314	未进入负面	否	无	
3729	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_滨城线78左支1号	400	#####	307	307	未进入负面	否	无	
3730	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_龙源花园小区2号箱变1号变压器	630	#####	480	480	未进入负面	否	无	
3731	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_雅田园三期1号箱变1号变压器	400	#####	324	324	未进入负面	否	无	
3732	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	pms_雅田园三期2号箱变变压器	500	#####	408	408	未进入负面	否	无	
3733	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	滨城27台区（金灿二期高层）	400	#####	99	99	未进入负面	否	无	

3734	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	滨城31台区（龙源小区1）	400	#####	200	200	未进入负面	否	无	
3735	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	电网_金城名居1号箱变101间隔配电变压器	630	#####	538	538	未进入负面	否	无	
3736	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	电网_金城名居1号箱变102间隔配电变压器	630	#####	540	540	未进入负面	否	无	
3737	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	电网_金城名居2号箱变变压器	500	#####	419	419	未进入负面	否	无	
3738	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	电网_金城名居2号箱变102间隔配电变压器	500	#####	377	377	未进入负面	否	无	
3739	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	电网_金城名居3号箱变101间隔配电变压器	630	#####	520	520	未进入负面	否	无	
3740	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏滨城线5546	电网_金城名居3号箱变102间隔配电变压器	630	#####	557	557	未进入负面	否	无	
3741	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_邮电局家属楼	250	#####	125	125	未进入负面	否	无	
3742	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线79右分9号	160	37.00%	159	159	未进入负面	否	无	

3743	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_pms_东城线79右分17右分6号	200	#####	100	100	未进入负面	否	无	
3744	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线郭屯分18号	400	#####	328	328	未进入负面	否	无	
3745	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线郭屯分10右分1号	400	#####	322	322	未进入负面	否	无	
3746	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_pms_东城线郭屯分25号	200	#####	135	135	未进入负面	否	无	
3747	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线79右分21号	200	#####	165	165	未进入负面	否	无	
3748	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	滨城8台区（丽华回迁楼）	500	#####	399	399	未进入负面	否	无	
3749	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线于郭扬分51右分5号	400	#####	238	238	未进入负面	否	无	
3750	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线于郭扬分3号	400	763.00%	369	369	未进入负面	否	无	
3751	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分35左分3号	400	#####	346	346	未进入负面	否	无	

3752	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线于郭扬分48左分1号	400	26.00%	399	399	未进入负面	否	无	
3753	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线于郭扬分48左7左分5号	100	#####	67	67	未进入负面	否	无	
3754	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分48左分11号	400	42.00%	398	398	未进入负面	否	无	
3755	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分48左分18号	400	#####	62	62	未进入负面	否	无	
3756	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分60右1号	100	#####	51	51	未进入负面	否	无	
3757	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分61左分9号	400	#####	97	97	未进入负面	否	无	
3758	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分66左分4号	100	#####	32	32	未进入负面	否	无	
3759	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分71左分2号	100	#####	82	82	未进入负面	否	无	
3760	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线大铁分14号	100	#####	48	48	未进入负面	否	无	

3761	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线交通分4号	400	#####	272	272	未进入负面	否	无	
3762	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城24台区（丽华新村）	500	#####	340	340	未进入负面	否	无	
3763	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_金灿花园二期1号箱变1号变压器	1250	#####	1058	###	未进入负面	否	无	
3764	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城26台区（建筑公司）	315	#####	212	212	未进入负面	否	无	
3765	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线82右分5号	315	#####	206	206	未进入负面	否	无	
3766	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线于郭扬分79号	100	#####	70	70	未进入负面	否	无	
3767	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_pms_东城线于郭扬分95左分2号	400	#####	187	187	未进入负面	否	无	
3768	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线于郭扬分98左1号	400	#####	156	156	未进入负面	否	无	
3769	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城48台区（金灿二期2#）	630	#####	432	432	未进入负面	否	无	

3770	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城线49+1左3右4号	200	#####	135	135	未进入负面	否	无	
3771	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城线49+1左3右7号	100	#####	34	34	未进入负面	否	无	
3772	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_10千伏东城线83号	315	#####	128	128	未进入负面	否	无	
3773	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_10千伏东城线91号	315	#####	153	153	未进入负面	否	无	
3774	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_雅田园变压器	400	#####	305	305	未进入负面	否	无	
3775	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城线49+1左11右10号	200	#####	106	106	未进入负面	否	无	
3776	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城线49+1左12号	160	#####	89	89	未进入负面	否	无	
3777	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_东城61台区(金城明珠三期1#)	500	#####	263	263	未进入负面	否	无	
3778	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_东城62台区(金城明珠三期2#)	500	#####	290	290	未进入负面	否	无	

3779	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线厢黄旗分2右分2号	200	#####	91	91	未进入负面	否	无	
3780	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_东城线厢黄旗分8号	400	#####	249	249	未进入负面	否	无	
3781	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_丽华回迁楼箱变1号变压器	630	#####	403	403	未进入负面	否	无	
3782	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_东城线于郭杨分10右1号	200	48.00%	199	199	未进入负面	否	无	
3783	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	丰源线火山分后火山支13号	200	25.00%	200	200	未进入负面	否	无	
3784	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	pms_丰源线火山分旺运红支3右1左分11号	50	#####	21	21	未进入负面	否	无	
3785	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	电网_丰源线火山分31左分2号	400	#####	265	265	未进入负面	否	无	
3786	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	pms_丰源线火山分31左分7号	315	#####	227	227	未进入负面	否	无	
3787	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_丰源线火山分22号	50	100.00	0	0	##	否	无	

3788	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	丰源线火山分50号	50	#####	11	11	未进入负面	否	无	
3789	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	pms_辽海商网箱变变压器	250	#####	179	179	未进入负面	否	无	
3790	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	pms_辽海商业街二期2号箱变变压器	400	#####	359	359	未进入负面	否	无	
3791	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	pms_辽海商网商业街二期1号箱变变压器	400	547.00%	378	378	未进入负面	否	无	
3792	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	丰源10台区（山海新村1）	500	#####	432	432	未进入负面	否	无	
3793	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	PMS_山海新村小区2号箱变1号变压器	630	#####	529	529	未进入负面	否	无	
3794	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	丰源12台区（山海新村3）	630	#####	532	532	未进入负面	否	无	
3795	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	丰源13台区（山海新村4）	500	#####	403	403	未进入负面	否	无	
3796	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	滨海新城二期1（海港27）	630	#####	442	442	未进入负面	否	无	

3797	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	滨海新城二期2(海港28)	630	#####	482	482	未进入负面	否	无	
3798	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	滨海新城二期3(海港29)	630	#####	485	485	未进入负面	否	无	
3799	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	电网_社会主义新农村三期1号101间隔配电变	500	11.00%	499	499	未进入负面	否	无	
3800	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	电网_丰源线火山分31左12左1号	200	#####	118	118	未进入负面	否	无	
3801	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	滨海二期B区1号箱变102间隔配电变压器	630	780.00%	581	581	未进入负面	否	无	
3802	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	滨海二期B区2号箱变102间隔配电变压器	630	#####	445	445	未进入负面	否	无	
3803	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	pms_海港线2左5号	400	242.00%	390	390	未进入负面	否	无	
3804	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_嘉和1号变压器2号	400	#####	276	276	未进入负面	否	无	
3805	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_嘉和2号变压器2号	630	#####	465	465	未进入负面	否	无	

3806	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_嘉和3号变压器2号	630	809.00%	579	579	未进入负面	否	无	
3807	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_嘉和A1区2号变压器	400	#####	291	291	未进入负面	否	无	
3808	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	pms_嘉和二期B区1号箱变1号变压器	500	#####	379	379	未进入负面	否	无	
3809	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_嘉和二期B区1号箱变2号变压器	500	#####	391	391	未进入负面	否	无	
3810	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_嘉和B区2号箱变2号变压器	630	#####	429	429	未进入负面	否	无	
3811	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	嘉和山海B区二期3(海港33)	500	936.00%	453	453	未进入负面	否	无	
3812	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	pms_嘉和C区2号箱变变压器	1250	#####	1022	###	未进入负面	否	无	
3813	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	pms_嘉和山海大厦箱变变压器	500	966.00%	452	452	未进入负面	否	无	
3814	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	海港线24号	250	#####	114	114	未进入负面	否	无	

3815	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海港线28+2右分09号	100	#####	55	55	未进入负面	否	无	
3816	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	丰源14台区（滨海新城1）	400	#####	303	303	未进入负面	否	无	
3817	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	丰源15台区（滨海新城2）	630	#####	511	511	未进入负面	否	无	
3818	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	丰源16台区（滨海新城3）	630	#####	492	492	未进入负面	否	无	
3819	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	丰源17台区（滨海新城4）	400	#####	311	311	未进入负面	否	无	
3820	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	海港18台区（方圆名都1#）	500	#####	422	422	未进入负面	否	无	
3821	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	海港19台区（方圆名都2#）	630	#####	511	511	未进入负面	否	无	
3822	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	海港20台区（嘉禾山海C区1#）	630	#####	393	393	未进入负面	否	无	
3823	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	海港24台区（嘉和山海CD区1）	500	#####	352	352	未进入负面	否	无	

3824	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	海港25台区（嘉和山海CD区2）	500	#####	343	343	未进入负面	否	无	
3825	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	海港26台区（嘉和山海CD区3）	630	#####	459	459	未进入负面	否	无	
3826	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_社会主义新农村4号箱变2号变压器	315	#####	267	267	未进入负面	否	无	
3827	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	丰源18台区（滨海新城5）	630	#####	445	445	未进入负面	否	无	
3828	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	丰源19台区（滨海新城6）	630	#####	480	480	未进入负面	否	无	
3829	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	嘉和3号1	630	771.00%	581	581	未进入负面	否	无	
3830	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海港线28+2右分06号	100	65.00%	99	99	未进入负面	否	无	
3831	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_方圆名都二期1号箱变101间隔配电室	630	313.00%	610	610	未进入负面	否	无	
3832	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_方圆名都二期2号箱变101间隔配电室	630	301.00%	611	611	未进入负面	否	无	

3833	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方1号箱变101间隔配电室	630	455.00%	601	601	未进入负面	否	无	
3834	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方2号箱变101间隔配电室	630	644.00%	589	589	未进入负面	否	无	
3835	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方3号箱变101间隔配电室	630	367.00%	607	607	未进入负面	否	无	
3836	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方4号箱变101间隔配电室	630	366.00%	607	607	未进入负面	否	无	
3837	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方5号箱变101间隔配电室	630	814.00%	579	579	未进入负面	否	无	
3838	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方6号箱变101间隔配电室	630	159.00%	620	620	未进入负面	否	无	
3839	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方7号箱变101间隔配电室	630	423.00%	603	603	未进入负面	否	无	
3840	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方8号箱变101间隔配电室	630	#####	559	559	未进入负面	否	无	
3841	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方9号箱变101间隔配电室	630	950.00%	570	570	未进入负面	否	无	

3842	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方10号箱变101间隔配电变压器	630	206.00%	617	617	未进入负面	否	无	
3843	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方11号箱变101间隔配电变压器	630	868.00%	575	575	未进入负面	否	无	
3844	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方12号箱变101间隔配电变压器	630	568.00%	594	594	未进入负面	否	无	
3845	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_海韵东方13号箱变101间隔配电变压器	630	337.00%	609	609	未进入负面	否	无	
3846	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	PMS_社会主义新农村4号箱变1号变压器	630	#####	558	558	未进入负面	否	无	
3847	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_金源小区变压器1号	500	#####	367	367	未进入负面	否	无	
3848	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_金源小区变压器2号	500	#####	393	393	未进入负面	否	无	
3849	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏胜利线5561	pms_生产资料锅炉房	315	23.00%	314	314	未进入负面	否	无	
3850	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏胜利线5561	pms_食品厂家属楼	315	#####	191	191	未进入负面	否	无	

3851	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_鸿程书香苑1号变压器2号	630	#####	425	425	未进入负面	否	无	
3852	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_旺运红变压器	500	#####	306	306	未进入负面	否	无	
3853	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_育才家园变压器2号	500	#####	346	346	未进入负面	否	无	
3854	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_仁和家园变压器2号	400	#####	253	253	未进入负面	否	无	
3855	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_学府花园变压器2号	630	#####	394	394	未进入负面	否	无	
3856	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏胜利线5561	pms_胜利线28右分9号	250	#####	207	207	未进入负面	否	无	
3857	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏胜利线5561	pms_胜利线28右4左4号	100	#####	62	62	未进入负面	否	无	
3858	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	金灿小区1号变压器1号	630	#####	546	546	未进入负面	否	无	
3859	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_金灿小区2号变压器2号	630	#####	410	410	未进入负面	否	无	

3860	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_金灿小区3号变压器2号	630	#####	474	474	未进入负面	否	无	
3861	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_中海鑫苑小区2号箱变1号变压器	1250	#####	1056	###	未进入负面	否	无	
3862	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏胜利线5561	熊岳鲲鹏加油站	100	#####	67	67	未进入负面	否	无	
3863	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_广电小区变压器	630	#####	551	551	未进入负面	否	无	
3864	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏胜利线5561	pms_金守宽锅炉房	80	#####	45	45	未进入负面	否	无	
3865	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_清华园变压器1号	630	0.00%	630	630	未进入负面	否	无	
3866	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_清华园变压器2号	630	#####	435	435	未进入负面	否	无	
3867	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	胜利23台区(恒基学府高层1)	630	#####	504	504	未进入负面	否	无	
3868	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	恒基高层2号箱变	250	#####	213	213	未进入负面	否	无	

3869	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	胜利25台区（清华怡园1）	400	#####	225	225	未进入负面	否	无	
3870	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	胜利26台区（清华怡园2）	400	#####	291	291	未进入负面	否	无	
3871	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	万隆祥和湾小区1（胜利27）	630	#####	538	538	未进入负面	否	无	
3872	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_旺运红小区2号箱变压器	250	#####	101	101	未进入负面	否	无	
3873	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	金灿小区1号变压器2号	630	#####	495	495	未进入负面	否	无	
3874	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	PMS_中海鑫苑小区箱变1号2号箱	500	53.00%	497	497	未进入负面	否	无	
3875	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏胜利线5561	电网_胜利线北环分2号	400	#####	301	301	未进入负面	否	无	
3876	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_百盛公寓1号变压器1号	500	#####	272	272	未进入负面	否	无	
3877	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_百盛公寓2号变压器1号	630	#####	340	340	未进入负面	否	无	

3878	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_金地佳苑1号变压器1号	630	#####	378	378	未进入负面	否	无	
3879	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_金地佳苑2号变压器2号	630	#####	439	439	未进入负面	否	无	
3880	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_金地佳苑3号箱变1号变压器	630	#####	433	433	未进入负面	否	无	
3881	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	pms_黎明线北环分1号台区	315	#####	201	201	未进入负面	否	无	
3882	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	pms_黎明线14号	400	#####	296	296	未进入负面	否	无	
3883	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	pms_黎明线48号	250	#####	72	72	未进入负面	否	无	
3884	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	pms_黎明线59号	250	745.00%	231	231	未进入负面	否	无	
3885	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_友联新区变压器2号	400	#####	240	240	未进入负面	否	无	
3886	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	黎明11台区（金地佳苑4#南）	630	#####	459	459	未进入负面	否	无	

3887	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	黎明12台区（福韵人家1）	630	#####	460	460	未进入负面	否	无	
3888	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	pms_正大购物箱变	630	#####	518	518	未进入负面	否	无	
3889	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_鑫华丽园变压器2号	630	#####	232	232	未进入负面	否	无	
3890	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_锦绣华庭箱变1号变压器	500	#####	378	378	未进入负面	否	无	
3891	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	辽海花园1号箱变101开关柜间隔配电变压器	500	971.00%	451	451	未进入负面	否	无	
3892	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	电网_辽海花园2号箱变101开关柜间隔配电变压器	400	#####	347	347	未进入负面	否	无	
3893	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	辽海花园3号箱式变101开关配电变压器	500	#####	416	416	未进入负面	否	无	
3894	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	辽海花园4号箱式变101开关间隔配电变压器	400	#####	305	305	未进入负面	否	无	
3895	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	辽海花园5号箱式变电站101配电变压器	500	934.00%	453	453	未进入负面	否	无	

3896	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	PMS_福韵人家小区2号箱变2号变压器	630	#####	471	471	未进入负面	否	无	
3897	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	山海·福韵新苑一期1(黎明)	500	#####	320	320	未进入负面	否	无	
3898	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏黎明线5560	电网_熊岳电视转播台	200	#####	154	154	未进入负面	否	无	
3899	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏李屯乙线5564	pms_丰源线火山分旺运红支13号	100	#####	41	41	未进入负面	否	无	
3900	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏李屯乙线5564	电网_李屯乙线49+1右6号	200	#####	169	169	未进入负面	否	无	
3901	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏山海甲线5554	pms_山海甲线光明分7号	200	#####	145	145	未进入负面	否	无	
3902	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏山海甲线5554	电网_pms_山海甲线光明分17左2号	200	#####	139	139	未进入负面	否	无	
3903	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏山海甲线5554	电网_山海甲线光明分26号	400	#####	360	360	未进入负面	否	无	
3904	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏山海甲线5554	电网_pms_山海甲线光明分29号	400	#####	216	216	未进入负面	否	无	

3905	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏山海甲线5554	电网_山海甲线67号	200	#####	121	121	未进入负面	否	无	
3906	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏山海乙线5562	pms_山海乙线中李屯右分5右分1号	200	#####	163	163	未进入负面	否	无	
3907	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	PMS_厢黄旗回迁楼1号箱变1号变压器	630	#####	429	429	未进入负面	否	无	
3908	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	PMS_厢黄旗回迁楼2号箱变1号变压器	630	#####	209	209	未进入负面	否	无	
3909	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	PMS_厢黄旗回迁楼3号箱变1号变压器	630	#####	451	451	未进入负面	否	无	
3910	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	嘉和锦绣园1（新城4）	500	#####	370	370	未进入负面	否	无	
3911	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	嘉和锦绣园2（新城5）	500	#####	329	329	未进入负面	否	无	
3912	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	嘉和锦绣园3（新城6）	500	#####	401	401	未进入负面	否	无	
3913	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	嘉和锦绣园4（新城7）	500	#####	334	334	未进入负面	否	无	

3914	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	嘉和锦绣园5(新城8)	400	#####	264	264	未进入负面	否	无	
3915	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	嘉和锦绣园6(新城9)	500	#####	393	393	未进入负面	否	无	
3916	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	奥林1台区(金禾旺族1)	630	#####	486	486	未进入负面	否	无	
3917	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	PMS_奥林2台区(金禾旺族2)	400	#####	208	208	未进入负面	否	无	
3918	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	奥林3台区(公园丽景1)	500	#####	359	359	未进入负面	否	无	
3919	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	pms_公园丽景小区2号箱变1号变压器	630	#####	562	562	未进入负面	否	无	
3920	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	电网_奥林线27左分2号柱上变	200	823.00%	184	184	未进入负面	否	无	
3921	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	pms_奥林线34+1号	100	#####	21	21	未进入负面	否	无	
3922	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	电网_金禾旺族二期1号箱变101间隔配电室	630	#####	554	554	未进入负面	否	无	

3923	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	电网_金禾旺族二期2号箱变101间隔配电变	630	#####	566	566	未进入负面	否	无	
3924	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	电网_金禾旺族二期3号箱变101间隔配电变	630	821.00%	578	578	未进入负面	否	无	
3925	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	电网_金禾旺族二期4号箱变101间隔配电变	630	755.00%	582	582	未进入负面	否	无	
3926	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏奥林线5556	电网_金禾旺族二期5号箱变101间隔配电变	630	638.00%	590	590	未进入负面	否	无	
3927	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	电网_时代线54左4左右3号	400	586.00%	377	377	未进入负面	否	无	
3928	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	电网_时代线54左5号	100	#####	40	40	未进入负面	否	无	
3929	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	电网_时代线54右19左分2号	400	#####	305	305	未进入负面	否	无	
3930	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	pms_时代线54右19左4右分4号	100	#####	40	40	未进入负面	否	无	
3931	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	pms_时代线54右19左分9号	50	#####	36	36	未进入负面	否	无	

3932	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	pms_时代线82+1右5右分3号	400	#####	341	341	未进入负面	否	无	
3933	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	pms_时代线82+1右分17号	100	#####	47	47	未进入负面	否	无	
3934	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	金地温泉酒店（时代17）	500	726.00%	464	464	未进入负面	否	无	
3935	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏时代线5569	电网_时代线82+1右分10左10号	200	#####	79	79	未进入负面	否	无	
3936	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_沿河乙线133右1号	100	#####	72	72	未进入负面	否	无	
3937	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁熊甲线	电网_铁熊乙线21+1号	200	35.00%	199	199	未进入负面	否	无	
3938	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏海港线5559	电网_国网（辽宁）电动汽车服务股份有限公司	630	29.00%	628	628	未进入负面	否	无	
3939	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏丰源线5557	电网_国网（辽宁）电动汽车服务股份有限公司	630	45.00%	627	627	未进入负面	否	无	
3940	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	电网_pms_城内分10号	200	#####	91	91	未进入负面	否	无	

3941	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_天沐线51左4号	400	#####	213	213	未进入负面	否	无	
3942	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_pms_天沐线71右14号	200	#####	137	137	未进入负面	否	无	
3943	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	紫金湾B区一期2(沿河甲35)	315	#####	205	205	未进入负面	否	无	
3944	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_唐屯分42号	100	#####	42	42	未进入负面	否	无	
3945	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_10KV乾丰祥水湾小区1号箱变102	630	454.00%	601	601	未进入负面	否	无	
3946	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_金城逸景四期箱变2号变压器	630	39.00%	628	628	未进入负面	否	无	
3947	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_金城逸景小区2号箱变1号变压器	630	#####	513	513	未进入负面	否	无	
3948	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	紫金湾B区一期4(沿河甲37)	500	#####	381	381	未进入负面	否	无	
3949	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	温泉城2号南	400	#####	280	280	未进入负面	否	无	

3950	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山乙线1032	电网_望儿山乙线1032望儿山乙线19左分8号	400	#####	309	309	未进入负面	否	无	
3951	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	沿河甲11台区(园艺鑫城2)	630	#####	494	494	未进入负面	否	无	
3952	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	紫金湾2号2	630	#####	530	530	未进入负面	否	无	
3953	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山乙线1032	望儿山甲31台区(莫屯六组)	200	#####	69	69	未进入负面	否	无	
3954	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	pms_长征乙线城内分9右分8号	315	#####	191	191	未进入负面	否	无	
3955	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	电网_亚田公寓2号箱变101间隔配电室1	630	#####	523	523	未进入负面	否	无	
3956	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_金和家园3号箱变1号变压器	630	#####	309	309	未进入负面	否	无	
3957	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	东城58台区(金和家园4#)	400	#####	332	332	未进入负面	否	无	
3958	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_沿河乙线24右2左3号变压器	100	34.00%	100	100	未进入负面	否	无	

3959	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	温泉城1号南	400	#####	295	295	未进入负面	否	无	
3960	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	电网_农业线农场左支23左1号	400	861.00%	366	366	未进入负面	否	无	
3961	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山乙线1032	电网_望儿山乙线1032望儿山乙线19左支06号	400	#####	269	269	未进入负面	否	无	
3962	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐26台区(温泉回迁楼2号2)	250	23.00%	249	249	未进入负面	否	无	
3963	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_翰林华府小区2号箱变101间隔配电变	630	152.00%	620	620	未进入负面	否	无	
3964	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_金和家园2号箱变2号变压器	500	#####	360	360	未进入负面	否	无	
3965	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_金和家园1号箱变1号变压器	400	#####	291	291	未进入负面	否	无	
3966	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	河海龙湾1(天沐25)	500	#####	416	416	未进入负面	否	无	
3967	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯甲线1016	电网_苏屯甲线74左3号	200	#####	159	159	未进入负面	否	无	

3968	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	沿河甲31台区（紫金湾1）	400	#####	211	211	未进入负面	否	无	
3969	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_金城逸景小区1号箱变1号变压器	630	#####	486	486	未进入负面	否	无	
3970	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_苏屯乙线68右分16号	315	#####	169	169	未进入负面	否	无	
3971	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	温泉城2号北	400	47.00%	398	398	未进入负面	否	无	
3972	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温九线1010	电网_天沐线42右1号	200	#####	161	161	未进入负面	否	无	
3973	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	河海龙湾小区1号箱变102配电变压器	500	#####	410	410	未进入负面	否	无	
3974	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_天沐线81号	100	#####	36	36	未进入负面	否	无	
3975	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	沿河乙30台区（华御温泉名阁3）	630	172.00%	619	619	未进入负面	否	无	
3976	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_金星小区1号箱变2号变压器	315	#####	222	222	未进入负面	否	无	

3977	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_机电小区	500	#####	388	388	未进入负面	否	无	
3978	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_pms_天沐线63左4号	200	#####	117	117	未进入负面	否	无	
3979	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	电网_pms_农业线陈屯分3号	250	#####	123	123	未进入负面	否	无	
3980	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐线51左15号	100	#####	49	49	未进入负面	否	无	
3981	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_苏屯乙线40右分04号	100	#####	71	71	未进入负面	否	无	
3982	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_唐屯分13号	200	#####	176	176	未进入负面	否	无	
3983	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	电网_10kV长征乙线城内分9右9号	400	#####	316	316	未进入负面	否	无	
3984	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐23台区(温泉回迁楼1)	500	#####	185	185	未进入负面	否	无	
3985	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_天沐线87号	100	#####	39	39	未进入负面	否	无	

3986	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温九线1010	pms_华御水岸二期箱变1号变压器	800	#####	719	719	未进入负面	否	无	
3987	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_银行分02号	315	#####	236	236	未进入负面	否	无	
3988	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温九线1010	pms_长征甲线15左分08号	80	#####	57	57	未进入负面	否	无	
3989	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_城内分15号	315	#####	260	260	未进入负面	否	无	
3990	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_10KV乾丰祥水湾小区1号箱变102	630	213.00%	617	617	未进入负面	否	无	
3991	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支2左分5号	160	#####	91	91	未进入负面	否	无	
3992	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯甲线1016	电网_苏屯乙线83右7左1号	200	#####	147	147	未进入负面	否	无	
3993	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	长征乙线城内分10+1左05号	200	#####	144	144	未进入负面	否	无	
3994	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_劳改局箱变变压器	315	#####	271	271	未进入负面	否	无	

3995	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	温泉城1号北	400	44.00%	398	398	未进入负面	否	无	
3996	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_城内分19号	315	#####	169	169	未进入负面	否	无	
3997	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	电网_pms_银行分12号	200	#####	114	114	未进入负面	否	无	
3998	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_pms_天沐线41左18号	200	#####	88	88	未进入负面	否	无	
3999	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	电网_pms_城内分23号	200	#####	31	31	未进入负面	否	无	
4000	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	农业线陈屯分13号	200	#####	97	97	未进入负面	否	无	
4001	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	紫金湾B区一期5(沿河甲38)	315	#####	243	243	未进入负面	否	无	
4002	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	营口亚田房地产开发有限公司(亚田公寓)2	315	#####	217	217	未进入负面	否	无	
4003	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温铁甲线1017	pms_苏屯甲线49号左2号	400	#####	344	344	未进入负面	否	无	

4004	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山乙线1032	电网_望儿山乙线19左1号	400	#####	305	305	未进入负面	否	无	
4005	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	紫金湾B区一期1(沿河甲34)	630	#####	543	543	未进入负面	否	无	
4006	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_英伦郡二期1号箱变101间隔配电变户	630	821.00%	578	578	未进入负面	否	无	
4007	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山甲线1015	电网_望儿山甲线54左分16号	400	#####	354	354	未进入负面	否	无	
4008	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	科研分7左分05号	200	#####	129	129	未进入负面	否	无	
4009	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	PMS_幸福家园3号箱变2号	630	#####	354	354	未进入负面	否	无	
4010	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_乾丰祥水湾2号箱变102间隔配电变户	630	354.00%	608	608	未进入负面	否	无	
4011	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支15号	400	#####	316	316	未进入负面	否	无	
4012	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_唐屯分7号	200	43.00%	199	199	未进入负面	否	无	

4013	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_天沐线63左6号	200	#####	86	86	未进入负面	否	无	
4014	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	电网_长征乙线29右分02号	400	#####	349	349	未进入负面	否	无	
4015	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	忆江南温泉小镇2号箱变2号变压器	630	16.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4016	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温九线1010	pms_华御水岸箱变1号变压器	315	#####	240	240	未进入负面	否	无	
4017	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_古城支18右分1号	400	#####	290	290	未进入负面	否	无	
4018	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_幸福小区箱变变压器	400	#####	351	351	未进入负面	否	无	
4019	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_古城支23右1号	400	#####	251	251	未进入负面	否	无	
4020	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_温泉城3号箱变102间隔配电变压器	400	796.00%	368	368	未进入负面	否	无	
4021	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_温泉城4号箱变101间隔配电变压器	400	401.00%	384	384	未进入负面	否	无	

4022	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_紫金湾商住小区B3期3号箱变101间隔	500	#####	364	364	未进入负面	否	无	
4023	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_乾丰祥水湾小区3号箱变101间隔配出	315	39.00%	314	314	未进入负面	否	无	
4024	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_天沐线41左15号	400	#####	225	225	未进入负面	否	无	
4025	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐24台区(温泉回迁楼2)	500	#####	425	425	未进入负面	否	无	
4026	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_天沐线38号	250	#####	212	212	未进入负面	否	无	
4027	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	和平小区1号箱变101开关柜间隔配出变压器	400	#####	345	345	未进入负面	否	无	
4028	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	PMS_幸福家园2号箱变2号	630	#####	444	444	未进入负面	否	无	
4029	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_唐屯分17右分3号	100	#####	80	80	未进入负面	否	无	
4030	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_天沐线52右7号	400	#####	266	266	未进入负面	否	无	

4031	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐温泉度假村1号箱变101开关配电变压器	630	#####	546	546	未进入负面	否	无	
4032	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_长征甲线42号	250	#####	123	123	未进入负面	否	无	
4033	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_银行分08号	315	#####	143	143	未进入负面	否	无	
4034	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_天沐线56右2号	315	#####	215	215	未进入负面	否	无	
4035	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山甲线1015	电网_望儿山甲线望莫分3右3左8号	200	38.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4036	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_城内分24左分07号	250	#####	171	171	未进入负面	否	无	
4037	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_紫金湾商住小区B3期2号箱变101间隔	400	#####	306	306	未进入负面	否	无	
4038	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	沿河甲32台区(紫金湾2)	630	#####	548	548	未进入负面	否	无	
4039	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	电网_pms_大连宝龙箱变1号变压器	630	#####	330	330	未进入负面	否	无	

4040	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	pms_长征乙线造纸分7号	400	#####	183	183	未进入负面	否	无	
4041	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_忆江南温泉小镇2号箱变1号变压器	630	44.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4042	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	翰林鑫苑1(东城65)	500	#####	189	189	未进入负面	否	无	
4043	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	沿河甲18台区(清华园二期)	630	#####	540	540	未进入负面	否	无	
4044	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	电网_银行分12左分2号	400	#####	333	333	未进入负面	否	无	
4045	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	电网_pms_长征乙线78左1号	200	#####	106	106	未进入负面	否	无	
4046	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_银行分3左分2号	315	#####	235	235	未进入负面	否	无	
4047	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_长征甲线15右分09号	315	#####	253	253	未进入负面	否	无	
4048	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支05号	315	#####	229	229	未进入负面	否	无	

4049	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山甲线1015	电网_望儿山甲线38右4号	200	#####	165	165	未进入负面	否	无	
4050	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_金和家园8号箱变压器	500	#####	450	450	未进入负面	否	无	
4051	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_pms_古城支46号	400	#####	281	281	未进入负面	否	无	
4052	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	沿河甲33台区(紫金湾3)	400	#####	318	318	未进入负面	否	无	
4053	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_温泉城4号箱变102间隔配电变压器	400	18.00%	399	399	未进入负面	否	无	
4054	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_金和家园5号箱变压器	630	#####	538	538	未进入负面	否	无	
4055	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_河海龙湾二期2号箱变1号变压器	630	65.00%	626	626	未进入负面	否	无	
4056	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	华御水岸名居二期1号箱变1#配电变压器	315	#####	249	249	未进入负面	否	无	
4057	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_清华园二期及儿童福利院箱变1号变压器	630	#####	553	553	未进入负面	否	无	

4058	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_紫金湾商住小区B3期1号箱变101间隔	400	#####	248	248	未进入负面	否	无	
4059	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	营口亚田房地产开发有限公司(亚田公寓)1	315	#####	238	238	未进入负面	否	无	
4060	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_辽阳房屋箱变变压器2号	500	#####	378	378	未进入负面	否	无	
4061	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	古城支西关分11右6左分2号	400	#####	258	258	未进入负面	否	无	
4062	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_pms_天沐线71右7号	200	#####	160	160	未进入负面	否	无	
4063	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	pms_农业线17左分1号	80	#####	17	17	未进入负面	否	无	
4064	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山甲线1015	电网_望儿山甲线65右11+1号	200	#####	102	102	未进入负面	否	无	
4065	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	PMS_幸福家园4号箱变2号	630	#####	408	408	未进入负面	否	无	
4066	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_忆江南温泉小镇1号箱变2号变压器	630	15.00%	629	629	未进入负面	否	无	

4067	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯甲线1016	pms_苏屯甲线55号左3号右1号	315	#####	117	117	未进入负面	否	无	
4068	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_忆江南温泉小镇1号箱变1号变压器	630	45.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4069	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	长征甲46台区(农校家属楼)	500	#####	352	352	未进入负面	否	无	
4070	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_温泉城3号箱变101间隔配电变压器	400	0.00%	400	400	未进入负面	否	无	
4071	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_金城逸景小区4号箱变1号变压器配电	500	685.00%	466	466	未进入负面	否	无	
4072	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_pms_苏屯乙线68右分02号	200	#####	121	121	未进入负面	否	无	
4073	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯甲线1016	pms_苏屯甲线61号	100	#####	83	83	未进入负面	否	无	
4074	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支12号	400	#####	340	340	未进入负面	否	无	
4075	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_金城逸景3期2号箱变101间隔配电变	630	#####	524	524	未进入负面	否	无	

4076	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_河海龙湾二期1号箱变1号变压器	630	18.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4077	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_格林鑫苑小区变压器	630	#####	532	532	未进入负面	否	无	
4078	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_金星小区2号箱变2号变压器	250	#####	203	203	未进入负面	否	无	
4079	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	PMS_金和家园7号箱变2号变压器	630	#####	464	464	未进入负面	否	无	
4080	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯甲线1016	PMS_燃料住宅小区箱变1号变压器	500	#####	371	371	未进入负面	否	无	
4081	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_pms_苏屯乙线68右分08号	400	#####	186	186	未进入负面	否	无	
4082	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_城内分24左分03号	200	#####	111	111	未进入负面	否	无	
4083	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_大连宝龙箱变2号变压器	630	#####	385	385	未进入负面	否	无	
4084	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	长征乙6台区(二院家属楼)	400	#####	239	239	未进入负面	否	无	

4085	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_金城逸景3期1号箱变101间隔配电变	630	#####	408	408	未进入负面	否	无	
4086	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_房产公寓箱变变压器	250	#####	197	197	未进入负面	否	无	
4087	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_翰林华府小区2号箱变102间隔配电变	630	646.00%	589	589	未进入负面	否	无	
4088	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	河海龙湾小区2号箱变101配电变压器	500	442.00%	478	478	未进入负面	否	无	
4089	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_河海龙湾二期1号箱变2号变压器	630	42.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4090	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_逸仁小区箱变变压器	630	13.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4091	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_乾丰祥水湾小区3号箱变102间隔配电变	315	489.00%	300	300	未进入负面	否	无	
4092	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	电网_pms_科研分20号	315	#####	192	192	未进入负面	否	无	
4093	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支35号	400	#####	130	130	未进入负面	否	无	

4094	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_忆江南温泉小镇3号箱变1号变压器	630	45.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4095	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯甲线1016	pms_苏屯甲线55号左分6号	200	#####	77	77	未进入负面	否	无	
4096	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_pms_天沐线65号	200	#####	100	100	未进入负面	否	无	
4097	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_金和家园9号箱变变压器	630	65.00%	626	626	未进入负面	否	无	
4098	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	长征乙52台区(金和家园10#)	500	#####	407	407	未进入负面	否	无	
4099	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支西关分11右分13号	400	#####	158	158	未进入负面	否	无	
4100	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	古城支胜利分3号	400	#####	234	234	未进入负面	否	无	
4101	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_紫金湾商住小区B3期4号箱变101开关	400	#####	310	310	未进入负面	否	无	
4102	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_pms_古城支43左分3号	200	#####	123	123	未进入负面	否	无	

4103	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_英伦郡小区1号箱变101开关柜配电室	400	#####	347	347	未进入负面	否	无	
4104	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐温泉度假村2号箱变102开关柜配电室	630	#####	563	563	未进入负面	否	无	
4105	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温九线1010	电网_10kV温九线33左9号变台	400	#####	243	243	未进入负面	否	无	
4106	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	银行公寓分台	315	#####	253	253	未进入负面	否	无	
4107	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	紫金湾B区一期3(沿河甲36)	315	#####	197	197	未进入负面	否	无	
4108	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_pms_苏屯乙线59右分03号	200	#####	137	137	未进入负面	否	无	
4109	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山甲线1015	电网_望儿山甲线65右8右分08号	400	#####	144	144	未进入负面	否	无	
4110	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_英伦郡二期2号箱变101间隔配电室	630	942.00%	571	571	未进入负面	否	无	
4111	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_天沐线41左2号	100	#####	40	40	未进入负面	否	无	

4112	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温九线1010	pms_御水碧园1号箱变1号变压器	1000	427.00%	957	957	未进入负面	否	无	
4113	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山乙线1032	PMS_农业线望莫分22左分6号	100	#####	73	73	未进入负面	否	无	
4114	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_微波线544	pms_微波线4右分6号	250	411.00%	240	240	未进入负面	否	无	
4115	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_银行分13号	315	#####	175	175	未进入负面	否	无	
4116	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	PMS_华御温泉名阁1号箱变1号变压器	630	#####	521	521	未进入负面	否	无	
4117	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山乙线1032	电网_望儿山乙线87右分07号	200	#####	102	102	未进入负面	否	无	
4118	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_银行分17号	315	#####	205	205	未进入负面	否	无	
4119	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_pms_苏屯乙线53左3右1号	200	#####	166	166	未进入负面	否	无	
4120	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	八三泵站101开关柜间隔配电变压器	500	42.00%	498	498	未进入负面	否	无	

4121	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_金城逸景四期箱变1号变压器	630	13.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4122	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_河海龙湾二期3号箱变2号变压器	630	47.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4123	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	pms_二院房屋箱变2号变压器	400	#####	320	320	未进入负面	否	无	
4124	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支西关分17号	400	#####	207	207	未进入负面	否	无	
4125	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_pms_古城支9左分6号	200	#####	150	150	未进入负面	否	无	
4126	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	PMS_幸福家园1号箱变2号	630	#####	396	396	未进入负面	否	无	
4127	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_长征甲线32号	100	#####	66	66	未进入负面	否	无	
4128	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_温九线1010	pms_御水碧园2号箱变1号变压器	1000	450.00%	955	955	未进入负面	否	无	
4129	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	电网_农业线陈屯分农场左支20+1左1号	400	27.00%	399	399	未进入负面	否	无	

4130	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_pms_天沐线51左7号	400	#####	223	223	未进入负面	否	无	
4131	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_河海龙湾二期2号箱变2号变压器	630	56.00%	626	626	未进入负面	否	无	
4132	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	沿河乙29台区(华御温泉名阁2)	630	#####	505	505	未进入负面	否	无	
4133	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_英伦郡小区1号箱变102开关柜配电变	400	39.00%	398	398	未进入负面	否	无	
4134	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_兰庭小区箱变1号变压器	630	47.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4135	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_乾丰祥水湾2号箱变101间隔配电变	630	552.00%	595	595	未进入负面	否	无	
4136	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_忆江南温泉小镇3号箱变2号变压器	630	61.00%	626	626	未进入负面	否	无	
4137	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_亚田观山泉居1号箱变101间隔配电变	630	387.00%	606	606	未进入负面	否	无	
4138	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐线10左分9左2号	100	#####	31	31	未进入负面	否	无	

4139	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	苏屯乙线唐屯分6号	200	42.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4140	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_望儿山甲线1015	望儿山甲线望莫分3右3左4左4号	200	#####	144	144	未进入负面	否	无	
4141	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_铁路局箱变102间隔配电变压器	400	665.00%	373	373	未进入负面	否	无	
4142	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_唐屯分33右分1号	100	#####	18	18	未进入负面	否	无	
4143	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_熊九线536	pms_熊九线26左1号	250	#####	212	212	未进入负面	否	无	
4144	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_翰林华府小区1号箱变101间隔配电变压器	630	218.00%	616	616	未进入负面	否	无	
4145	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_亚田观山泉居1号箱变102间隔配电变压器	630	237.00%	615	615	未进入负面	否	无	
4146	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	沿河甲10台区(园艺鑫城1)	630	#####	453	453	未进入负面	否	无	
4147	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	pms_天沐线57右7号	315	#####	211	211	未进入负面	否	无	

4148	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支西关分6号	400	#####	173	173	未进入负面	否	无	
4149	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河乙线	电网_兰庭小区箱变2号变压器	630	253.00%	614	614	未进入负面	否	无	
4150	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	天沐线10左分9左1号	30	#####	25	25	未进入负面	否	无	
4151	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征甲线1014	pms_银行分5左分1号	100	#####	38	38	未进入负面	否	无	
4152	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	pms_长征乙线城内分4右分1号	315	#####	221	221	未进入负面	否	无	
4153	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_天沐线51右10号	400	#####	245	245	未进入负面	否	无	
4154	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	pms_古城支43左分1号	100	#####	59	59	未进入负面	否	无	
4155	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	电网_pms_长征乙线69右3号	400	#####	136	136	未进入负面	否	无	
4156	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_河海龙湾二期3号箱变1号变压器	630	42.00%	627	627	未进入负面	否	无	

4157	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	电网_金城逸景小区3号箱变1号变压器配出	500	464.00%	477	477	未进入负面	否	无	
4158	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_亚田观山泉居2号箱变102间隔配出	630	203.00%	617	617	未进入负面	否	无	
4159	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网_农业线542	农业线陈屯分农场左支5号	400	#####	349	349	未进入负面	否	无	
4160	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_天沐线52右10右1号	400	#####	266	266	未进入负面	否	无	
4161	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_苏屯乙线1033	pms_苏屯乙线53左分01号	400	#####	156	156	未进入负面	否	无	
4162	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	电网_翰林华府小区1号箱变102间隔配出	630	317.00%	610	610	未进入负面	否	无	
4163	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网_10千伏东城线5570	PMS_金和家园6号箱变2号变压器	630	#####	509	509	未进入负面	否	无	
4164	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_天沐线1028	电网_亚田观山泉居2号箱变101间隔配出	630	308.00%	611	611	未进入负面	否	无	
4165	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_长征乙线1031	pms_长征乙线造纸分2号	200	#####	131	131	未进入负面	否	无	

4166	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区4号变电所102间隔配电变压器	400	2.00%	400	400	未进入负面	否	无	
4167	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海风公寓1号箱变102开关柜间隔配电变压器	630	48.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4168	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	中南世纪城1(港河甲)	800	#####	680	680	未进入负面	否	无	
4169	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线4号1	400	#####	341	341	未进入负面	否	无	
4170	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁保甲线1013电力电缆	政研公寓小区2#(丰源)	630	45.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4171	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	中南世纪城1号变电所102开关柜配电变压器	800	30.00%	798	798	未进入负面	否	无	
4172	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾C区1号箱变101间隔配电变压器	500	476.00%	476	476	未进入负面	否	无	
4173	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区4号变电所101间隔配电变压器	400	6.00%	400	400	未进入负面	否	无	
4174	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_金沙滩澜湾A区1号箱变102间隔配电变压器	630	0.00%	630	630	未进入负面	否	无	

4175	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区2号箱变102间隔配电变	500	326.00%	484	484	未进入负面	否	无	
4176	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_10kV铁政乙线18号	200	#####	159	159	未进入负面	否	无	
4177	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_10KV铁山乙线22号柱上变压器	200	#####	105	105	未进入负面	否	无	
4178	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾C区2号箱变101间隔配电变	630	410.00%	604	604	未进入负面	否	无	
4179	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区3号箱变101间隔配电变	630	#####	566	566	未进入负面	否	无	
4180	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁港甲线1016电力电缆	电网_铁港甲线杨屯右分1右1号	100	#####	65	65	未进入负面	否	无	
4181	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾C区4号箱变2号变压器	630	48.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4182	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区4号箱变102间隔配电变	500	536.00%	473	473	未进入负面	否	无	
4183	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政甲线1011电力电缆	丰源4台区(鞍钢公寓7#北)	630	#####	504	504	未进入负面	否	无	

4184	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_金泰海岸线二期1号箱变2号 变电所	630	72.00%	625	625	未进入负面	否	无	
4185	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_金泰海岸线二期2号箱变2号 变电所	630	68.00%	626	626	未进入负面	否	无	
4186	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_金泰海岸线二期3号箱变2号 变电所	630	28.00%	628	628	未进入负面	否	无	
4187	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城区A区6	630	#####	462	462	未进入负面	否	无	
4188	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区A区5号箱变102 开关柜配	630	#####	556	556	未进入负面	否	无	
4189	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海防林场小区3号箱变101配 电变电所	500	#####	436	436	未进入负面	否	无	
4190	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾E区1号箱变102配 电变电所	630	#####	508	508	未进入负面	否	无	
4191	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区3号箱变102间 隔配电变	630	#####	531	531	未进入负面	否	无	
4192	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区A区3号箱变102 开关柜配	630	#####	541	541	未进入负面	否	无	

4193	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区2号箱变102开关柜配	630	981.00%	568	568	未进入负面	否	无	
4194	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政甲线1011电力电缆	PMS_鞍钢4号箱变1号变压器	630	#####	491	491	未进入负面	否	无	
4195	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁A区5(奥林)西	630	977.00%	568	568	未进入负面	否	无	
4196	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区2号箱变101开关柜配	500	#####	442	442	未进入负面	否	无	
4197	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	时代1台区(鞍钢四街坊4#)	630	#####	462	462	未进入负面	否	无	
4198	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区7号箱变102间隔配电柜	630	768.00%	582	582	未进入负面	否	无	
4199	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	大铁4台区(红旺家园1#)	630	#####	429	429	未进入负面	否	无	
4200	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海防林场回迁小区2号箱变101开关柜配	500	#####	441	441	未进入负面	否	无	
4201	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区1号变电所102间隔配电柜	500	5.00%	500	500	未进入负面	否	无	

4202	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾C区3号箱变102间隔配电变	630	270.00%	613	613	未进入负面	否	无	
4203	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区C区4	500	#####	406	406	未进入负面	否	无	
4204	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁C区2(奥林)南	500	#####	423	423	未进入负面	否	无	
4205	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_嘉和蓝海郡1号箱变2号变压器	630	38.00%	628	628	未进入负面	否	无	
4206	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山甲线1017电力电缆	铁山甲线浴场分6左2号	200	#####	152	152	未进入负面	否	无	
4207	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾C区5号箱变变压器	630	29.00%	628	628	未进入负面	否	无	
4208	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	北方旅游集聚中心小区2	500	#####	405	405	未进入负面	否	无	
4209	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_嘉和蓝海郡6号箱变2号变压器	630	16.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4210	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区2号箱变102间隔配电变	630	#####	545	545	未进入负面	否	无	

4211	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区C区5	500	#####	353	353	未进入负面	否	无	
4212	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线5号1	400	#####	348	348	未进入负面	否	无	
4213	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政甲线1011电力电缆	PMS_鞍钢2号箱变2号变压器	630	#####	514	514	未进入负面	否	无	
4214	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_海岸线1#箱变2号变压器	400	#####	278	278	未进入负面	否	无	
4215	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政甲线1011电力电缆	PMS_鞍钢5号箱变1号变压器	630	#####	491	491	未进入负面	否	无	
4216	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	万科海港城小区1(港万甲1)	500	#####	312	312	未进入负面	否	无	
4217	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线6号1	400	#####	332	332	未进入负面	否	无	
4218	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾A区3号箱变102间隔配电室	630	#####	526	526	未进入负面	否	无	
4219	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期7号箱变102间隔配电室	500	#####	296	296	未进入负面	否	无	

4220	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城小区2号箱变2#配电变压器	500	49.00%	498	498	未进入负面	否	无	
4221	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁保甲线1013	保障性住房南部新城区C区6	500	#####	405	405	未进入负面	否	无	
4222	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区A区4号箱变102开关柜配	630	#####	553	553	未进入负面	否	无	
4223	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期2号箱变101间隔配电	500	#####	363	363	未进入负面	否	无	
4224	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	大铁2台区（鞍钢四街坊2#）	630	#####	339	339	未进入负面	否	无	
4225	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022	电网_海岸线2#箱变2号变压器	400	#####	298	298	未进入负面	否	无	
4226	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁保甲线1013	保障性住房南部新城区B区1	500	#####	365	365	未进入负面	否	无	
4227	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁保甲线1013	保障性住房南部新城区C区1	630	#####	529	529	未进入负面	否	无	
4228	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区C区4号箱变102开关柜配	630	#####	553	553	未进入负面	否	无	

4229	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海楹台小区1号箱变2号变压器	500	438.00%	478	478	未进入负面	否	无	
4230	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁海乙线1025	电网_天沐公寓变电所1#配电变压器	500	#####	255	255	未进入负面	否	无	
4231	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政甲线1011	PMS_鞍钢9号箱变1号变压器	630	#####	489	489	未进入负面	否	无	
4232	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期4号箱变101间隔配电	500	#####	378	378	未进入负面	否	无	
4233	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁城乙线	古镇回迁A区1(奥林)北	400	#####	326	326	未进入负面	否	无	
4234	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	万科海港城变电所1#配电变压器	630	#####	476	476	未进入负面	否	无	
4235	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	万科海港城小区6备用	500	27.00%	499	499	未进入负面	否	无	
4236	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	万科海港城小区5(港万甲5)	500	#####	361	361	未进入负面	否	无	
4237	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022	海风公寓2号箱变102开关柜间隔配电变压器	630	#####	495	495	未进入负面	否	无	

4238	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海风公寓2号箱变101开关柜间隔配中变压器	630	#####	536	536	未进入负面	否	无	
4239	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区4号箱变102间隔配中变	500	#####	445	445	未进入负面	否	无	
4240	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁熊乙线1028电力电缆	电网_红福家园小区2号箱变102间隔配中变	630	#####	539	539	未进入负面	否	无	
4241	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾C区3号箱变101间隔配中变	630	566.00%	594	594	未进入负面	否	无	
4242	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期8号箱变101间隔配中	500	#####	367	367	未进入负面	否	无	
4243	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾E区2号箱变102配中变压器	500	#####	387	387	未进入负面	否	无	
4244	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期2号箱变102间隔配中	500	#####	417	417	未进入负面	否	无	
4245	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区5号箱变101开关柜配	630	0.00%	630	630	未进入负面	否	无	
4246	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区7号箱变101间隔配中变	630	531.00%	597	597	未进入负面	否	无	

4247	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	营口经济技术开发区联宇房地产开发有限公司	630	#####	387	387	未进入负面	否	无	
4248	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线4号2	400	#####	346	346	未进入负面	否	无	
4249	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_金泰海岸线二期2号箱变1号变压器	630	9.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4250	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区1号箱变101开关柜	500	#####	438	438	未进入负面	否	无	
4251	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城区A区2	500	#####	400	400	未进入负面	否	无	
4252	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区2号变电所101间隔配电柜	630	0.00%	630	630	未进入负面	否	无	
4253	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区3号变电所101间隔配电柜	630	4.00%	630	630	未进入负面	否	无	
4254	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区1号变电所101间隔配电柜	500	6.00%	500	500	未进入负面	否	无	
4255	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区3号箱变102间隔配电柜	500	783.00%	461	461	未进入负面	否	无	

4256	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁港乙线1026电力电缆	电网_中南世纪城二期6号箱变1号变压器	630	705.00%	586	586	未进入负面	否	无	
4257	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区2号变电所102间隔配电变压器	630	0.00%	630	630	未进入负面	否	无	
4258	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	大铁7台区（红旺家园4#）	630	#####	435	435	未进入负面	否	无	
4259	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	电网_铁城乙线12左1号	400	#####	351	351	未进入负面	否	无	
4260	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线1号1	400	#####	325	325	未进入负面	否	无	
4261	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁A区3（奥林）北	630	987.00%	568	568	未进入负面	否	无	
4262	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区1号箱变变压器	630	#####	497	497	未进入负面	否	无	
4263	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	电网_中南世纪城4#箱变1号变压器	800	#####	720	720	未进入负面	否	无	
4264	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	时代4台区（鞍钢四街坊7#）	630	#####	440	440	未进入负面	否	无	

4265	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	PMS_鞍钢三街坊2号箱变1号变压器	630	#####	438	438	未进入负面	否	无	
4266	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海榭台小区3号箱变2号变压器	500	281.00%	486	486	未进入负面	否	无	
4267	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁熊乙线1028	电网_红福家园小区3号箱变101间隔配电变	630	#####	519	519	未进入负面	否	无	
4268	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022	电网_金沙滩澜湾C区1号箱变102间隔配电变	500	42.00%	498	498	未进入负面	否	无	
4269	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022	电网_金沙滩澜湾E区4号箱变101间隔配电变	630	#####	555	555	未进入负面	否	无	
4270	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027	电网_嘉和蓝海郡4号箱变2号变压器	630	47.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4271	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁A区4（奥林）南	630	#####	554	554	未进入负面	否	无	
4272	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期6号箱变102间隔配电变	500	#####	382	382	未进入负面	否	无	
4273	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁C区3（奥林）北	630	#####	562	562	未进入负面	否	无	

4274	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区C区3号箱变102 开关柜配	630	794.00%	580	580	未进入负面	否	无	
4275	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁C区1(奥林)南	630	#####	523	523	未进入负面	否	无	
4276	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区3号箱变102 开关柜配	630	#####	530	530	未进入负面	否	无	
4277	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区4号箱变102 开关柜配	630	878.00%	575	575	未进入负面	否	无	
4278	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期1号箱变101 间隔配电	630	47.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4279	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022 电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区5号箱变101 间隔配电	630	915.00%	572	572	未进入负面	否	无	
4280	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022 电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区5号箱变102 间隔配电	630	#####	564	564	未进入负面	否	无	
4281	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期6号箱变101 间隔配电	500	#####	348	348	未进入负面	否	无	
4282	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山甲线1017 电力电缆	电网_10kV铁山甲线10号	200	772.00%	185	185	未进入负面	否	无	

4283	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	政研公寓1号箱式变102开关柜配电变压器	630	27.00%	628	628	未进入负面	否	无	
4284	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_嘉和蓝海郡1号箱变1号变压器	630	65.00%	626	626	未进入负面	否	无	
4285	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区5号箱变102开关柜配电变压器	630	#####	536	536	未进入负面	否	无	
4286	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁熊乙线1028电力电缆	电网_红福家园小区3号箱变102间隔配电变压器	630	53.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4287	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区B区2	500	#####	313	313	未进入负面	否	无	
4288	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	政研公寓小区2#2	500	543.00%	473	473	未进入负面	否	无	
4289	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁港乙线1026电力电缆	电网_中南世纪城二期6号箱变2号变压器	630	485.00%	599	599	未进入负面	否	无	
4290	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海榭台小区4号箱变1号变压器	500	296.00%	485	485	未进入负面	否	无	
4291	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区5号箱变102间隔配电变压器	500	9.00%	500	500	未进入负面	否	无	

4292	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期4号箱变102间隔配电	500	#####	373	373	未进入负面	否	无	
4293	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	大铁5台区（红旺家园2#）	500	#####	344	344	未进入负面	否	无	
4294	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁熊乙线1028电力电缆	电网_红福家园小区2号箱变101间隔配电	630	#####	554	554	未进入负面	否	无	
4295	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	电网_中南世纪城4#箱变2号变压器	800	#####	718	718	未进入负面	否	无	
4296	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	电网_中南世纪城7号楼箱变102配电变压器	315	#####	249	249	未进入负面	否	无	
4297	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期3号箱变101间隔配电	500	#####	351	351	未进入负面	否	无	
4298	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_金泰海岸线二期1号箱变1号变压器	630	27.00%	628	628	未进入负面	否	无	
4299	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	政研公寓小区1#（丰源）	630	416.00%	604	604	未进入负面	否	无	
4300	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁港乙线1026电力电缆	电网_中南世纪城二期1号箱变103间隔配电	630	349.00%	608	608	未进入负面	否	无	

4301	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	营口经济技术开发区联宇房地产开发有限公司	400	#####	276	276	未进入负面	否	无	
4302	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区2号箱变101间隔配电变	500	#####	447	447	未进入负面	否	无	
4303	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾E区3号箱变102配电变压器	500	#####	397	397	未进入负面	否	无	
4304	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁海乙线1025电力电缆	电网_天沐公寓变电所2#配电变压器	500	#####	296	296	未进入负面	否	无	
4305	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区C区3	500	#####	371	371	未进入负面	否	无	
4306	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期9号箱变101间隔配电	315	9.00%	315	315	未进入负面	否	无	
4307	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁C区4(奥林)北	630	#####	550	550	未进入负面	否	无	
4308	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区E区2号箱变102开关柜配	630	500.00%	599	599	未进入负面	否	无	
4309	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线2号1	400	#####	311	311	未进入负面	否	无	

4310	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保乙线1023电力电缆	金海滩澜湾二期(海港30)	500	#####	389	389	未进入负面	否	无	
4311	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区E区1号箱变102开关柜配	630	605.00%	592	592	未进入负面	否	无	
4312	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区B区4	630	#####	518	518	未进入负面	否	无	
4313	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	中南世纪城2号变电所102开关柜配	800	806.00%	736	736	未进入负面	否	无	
4314	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海榭台小区2号箱变1号变压器	500	#####	435	435	未进入负面	否	无	
4315	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	PMS_鞍钢三街坊4号箱变1号变压器	630	#####	494	494	未进入负面	否	无	
4316	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海防林场回迁楼小区1号箱变101开关	500	#####	420	420	未进入负面	否	无	
4317	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁熊乙线1028电力电缆	电网_红福家园小区1号箱变102间隔配中变	630	634.00%	590	590	未进入负面	否	无	
4318	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁港乙线1026电力电缆	电网_中南世纪城二期5号箱变1号变压器	630	519.00%	597	597	未进入负面	否	无	

4319	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政甲线1011电力电缆	PMS_鞍钢1号箱变2号变压器	630	#####	483	483	未进入负面	否	无	
4320	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	中南世纪城2(港河甲)	800	#####	693	693	未进入负面	否	无	
4321	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政甲线1011电力电缆	海港15台区(鞍钢公寓3#北)	630	#####	483	483	未进入负面	否	无	
4322	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾F区4号箱变101间隔配电变	500	#####	442	442	未进入负面	否	无	
4323	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁港乙线1026电力电缆	电网_中南世纪城二期5号箱变2号变压器	630	418.00%	604	604	未进入负面	否	无	
4324	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_海湾城B区3号变电所102间隔配电变	630	0.00%	630	630	未进入负面	否	无	
4325	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇回迁B区2(奥林)北	630	896.00%	574	574	未进入负面	否	无	
4326	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	电网_铁城乙线15号	315	#####	213	213	未进入负面	否	无	
4327	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区E区2号箱变101开关柜配	630	692.00%	586	586	未进入负面	否	无	

4328	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	大铁1台区（鞍钢四街坊1#）	630	#####	473	473	未进入负面	否	无	
4329	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾A区3号箱变101间隔配电柜	630	452.00%	602	602	未进入负面	否	无	
4330	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁城甲线	保障性住房小区E区1号箱变101开关柜	630	610.00%	592	592	未进入负面	否	无	
4331	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	大铁3台区（鞍钢四街坊3#）	500	#####	376	376	未进入负面	否	无	
4332	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海风公寓1号箱变101开关柜间隔配电柜	630	813.00%	579	579	未进入负面	否	无	
4333	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线3号2	400	#####	353	353	未进入负面	否	无	
4334	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	北方旅游集聚中心小区1	500	#####	413	413	未进入负面	否	无	
4335	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城区A区3#	630	#####	393	393	未进入负面	否	无	
4336	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾A区2号箱变101间隔配电柜	630	#####	566	566	未进入负面	否	无	

4337	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海楹台小区1号箱变1号变压器	500	#####	334	334	未进入负面	否	无	
4338	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	PMS_红旺家园3号箱变1号变压器	630	#####	495	495	未进入负面	否	无	
4339	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保乙线1023	保障性住房南部新城区A区1#	630	#####	408	408	未进入负面	否	无	
4340	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区B区1号箱变102开关柜配	630	410.00%	604	604	未进入负面	否	无	
4341	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区C区1号箱变102开关柜配	630	47.00%	627	627	未进入负面	否	无	
4342	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013	政研公寓小区3#(丰源)	400	15.00%	399	399	未进入负面	否	无	
4343	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022	海岸线6号2	400	#####	338	338	未进入负面	否	无	
4344	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期1号箱变102开关柜配	630	#####	374	374	未进入负面	否	无	
4345	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022	电网_金沙滩澜湾C区4号箱变1号变压器	630	27.00%	628	628	未进入负面	否	无	

4346	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城区A区5	630	#####	419	419	未进入负面	否	无	
4347	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区C区2	500	#####	362	362	未进入负面	否	无	
4348	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇回迁A区2(奥林)东	500	#####	382	382	未进入负面	否	无	
4349	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期5号箱变102间隔配电	500	#####	405	405	未进入负面	否	无	
4350	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海榭台小区2号箱变2号变压器	500	25.00%	499	499	未进入负面	否	无	
4351	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区4号箱变101开关柜配电	500	#####	427	427	未进入负面	否	无	
4352	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区B区2号箱变102开关柜配电	630	866.00%	575	575	未进入负面	否	无	
4353	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾C区2号箱变102间隔配电	630	9.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4354	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁港甲线1016电力电缆	10KV铁港甲线杨屯右分10号柱上变	100	#####	59	59	未进入负面	否	无	

4355	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政甲线1011电力电缆	丰源5台区（鞍钢公寓8#南）	500	#####	386	386	未进入负面	否	无	
4356	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁熊乙线1028电力电缆	电网_红福家园小区1号箱变101间隔配电变	630	123.00%	622	622	未进入负面	否	无	
4357	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	海岸线3号1	400	#####	345	345	未进入负面	否	无	
4358	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾E区4号箱变102间隔配电变	630	#####	548	548	未进入负面	否	无	
4359	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区3号箱变101间隔配电变	500	850.00%	458	458	未进入负面	否	无	
4360	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_嘉和蓝海郡3号箱变1号变压器	630	27.00%	628	628	未进入负面	否	无	
4361	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期3号箱变102间隔配电变	500	#####	390	390	未进入负面	否	无	
4362	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_嘉和蓝海郡3号箱变2号变压器	630	85.00%	625	625	未进入负面	否	无	
4363	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013电力电缆	政研公寓3号箱式变102开关柜配电变压器	500	664.00%	467	467	未进入负面	否	无	

4364	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期5号箱变101间隔配电	500	#####	370	370	未进入负面	否	无	
4365	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾F区8号箱变102间隔配电	630	#####	548	548	未进入负面	否	无	
4366	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾F区8号箱变101间隔配电	630	737.00%	584	584	未进入负面	否	无	
4367	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区4号箱变101间隔配电	500	639.00%	468	468	未进入负面	否	无	
4368	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁保甲线1013	保障性住房南部新城区B区3	500	#####	394	394	未进入负面	否	无	
4369	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022	电网_海岸线5#箱变2号变压器	400	#####	345	345	未进入负面	否	无	
4370	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇保障性住房小区D区1号箱变102开关柜配电	500	915.00%	454	454	未进入负面	否	无	
4371	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	时代3台区(鞍钢四街坊6#)	630	#####	467	467	未进入负面	否	无	
4372	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁海乙线1025	电网_天沐公寓变电所3#配电变压器	500	#####	257	257	未进入负面	否	无	

4373	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	电网_金沙滩澜湾G区5号箱变101间隔配电变	500	18.00%	499	499	未进入负面	否	无	
4374	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区C区2号箱变102开关柜配	630	#####	530	530	未进入负面	否	无	
4375	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁山乙线1027	电网_嘉和蓝海郡4号箱变1号变压器	630	15.00%	629	629	未进入负面	否	无	
4376	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁保乙线1023	保障性住房南部新城区A区4	630	#####	490	490	未进入负面	否	无	
4377	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	时代2台区(鞍钢四街坊5#)	630	#####	440	440	未进入负面	否	无	
4378	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期9号箱变102间隔配电变	315	#####	220	220	未进入负面	否	无	
4379	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网_铁政乙线1022	电网_金沙滩澜湾A区1号箱变101间隔配电变	630	0.00%	630	630	未进入负面	否	无	
4380	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_万科海港城二期8号箱变102间隔配电变	500	#####	404	404	未进入负面	否	无	
4381	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	时代15台区(鞍钢三街坊3#)	630	#####	483	483	未进入负面	否	无	

4382	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_嘉和蓝海郡6号箱变1号变压器	630	27.00%	628	628	未进入负面	否	无	
4383	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁政乙线1022电力电缆	电网_金沙滩澜湾A区2号箱变102间隔配电变	630	513.00%	598	598	未进入负面	否	无	
4384	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网_沿河甲线1011	时代13台区(鞍钢三街坊1#)	630	#####	470	470	未进入负面	否	无	
4385	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海檀台小区4号箱变2号变压器	500	179.00%	491	491	未进入负面	否	无	
4386	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港万甲线6329	电网_海檀台小区3号箱变1号变压器	500	422.00%	479	479	未进入负面	否	无	
4387	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城甲线	古镇回迁B区1(奥林)西	630	471.00%	600	600	未进入负面	否	无	
4388	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网_港河甲线6328	电网_中南世纪城7号楼箱变101配电变压器	315	15.00%	315	315	未进入负面	否	无	
4389	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁城乙线	古镇保障性住房小区A区1号箱变102开关柜配电	400	37.00%	399	399	未进入负面	否	无	
4390	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网_铁山乙线1027电力电缆	电网_金泰海岸线二期3号箱变1号变压器	630	27.00%	628	628	未进入负面	否	无	

4391	国网营口市熊岳供电公司	66kV熊岳变电站	东城线	东城线于郭扬分33右3号	100	92.00%	99	99	##	是	2024.12.31	
4392	国网营口市熊岳供电公司	66kV熊岳变电站	东城线	东城线于郭杨分33右2号	100	101.00%	99	99	##	是	2024.12.31	
4393	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	沿河甲线	沿河甲线古城支27号	160	92.00%	159	159	##	是	2024.12.31	
4394	国网营口市熊岳供电公司	66kV大铁变电站	铁港甲线	电网_铁港甲线2号柱上变压器	400	101.00%	396	396	##	是	2024.12.31	
4395	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网_望儿山甲线34左5左2号	200	89.00%	198	198	##	是	2024.12.31	
4396	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网_望儿山甲线65右分4号	200	#####	126	126	##	是	2024.12.31	
4397	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	东城线	电网_东城线于郭扬分40右1号	400	#####	61	61	##	是	2024.12.31	
4398	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网_望儿山甲线65右12左分01号	80	#####	30	30	##	是	2024.12.31	
4399	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山乙线	望儿山乙线酒业分6右02号	100	98.00%	99	99	##	是	2024.12.31	

4400	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	长征乙线	电网_长征乙线10右1号	100	#####	89	89	##	是	2024.12.31	
4401	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	长征甲线	电网_长征甲线15右分03号	400	977.00%	361	361	##	是	2024.12.31	
4402	国网营口市熊岳供电公司	220kV熊岳变电站	微波线	电网_微波线3左分1号	100	#####	90	90	##	是	2024.12.31	
4403	国网营口市熊岳供电公司	66kV熊岳变电站	胜利线	电网_中南海鑫苑小区箱变1号1号变压器	250	#####	48	48	##	是	2024.12.31	
4404	国网营口市熊岳供电公司	66kV大铁变电站	铁城乙线	电网_铁城乙线12左5右分01号	400	#####	351	351	##	是	2024.12.31	
4405	国网营口市熊岳供电公司	220kV熊岳变电站	农业线	电网_农业线农场左支42+1号	200	100.00	0	0	##	是	2024.12.31	
4406	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	苏屯乙线	电网_唐屯分23号	200	#####	151	151	##	是	2024.12.31	
4407	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网_望儿山甲线34右12号	400	#####	313	313	##	是	2024.12.31	
4408	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	苏屯乙线	电网_唐屯分13号	200	#####	176	176	##	是	2024.12.31	

4409	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网_仙人岛线229右3号	400	53.00%	398	398	未进入负面	否	2024.12.31	
4410	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网_港滨线厢红左支32左6号柱上本	200	#####	43	43	未进入负面	否	2024.12.31	
4411	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	仙人岛线农场左支13号	100	#####	25	25	未进入负面	否	2024.12.31	
4412	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_209左分5	315	#####	127	127	未进入负面	否	2024.12.31	
4413	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网_高家左支4	400	#####	255	255	未进入负面	否	2024.10.31	
4414	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_仙人岛线245右分03号	315	#####	111	111	未进入负面	否	2024.12.31	
4415	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_仙人岛线234右分5号	250	#####	62	62	未进入负面	否	2024.8.31	
4416	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_厢红10左分1	100	#####	17	17	未进入负面	否	2024.12.31	
4417	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网_ pms_厢红左分16号	200	#####	153	153	未进入负面	否	2024.12.31	

4418	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_厢红右支4	100	#####	30	30	未进入负面	否	2024.12.31	
4419	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_厢红旗四队	315	#####	51	51	未进入负面	否	2024.12.31	
4420	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_厢红左支5号	100	#####	63	63	未进入负面	否	2024.12.31	
4421	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	PMS_高家海上右支6	630	#####	357	357	未进入负面	否	2024.12.31	
4422	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	仙人岛线209左分6号	315	#####	178	178	未进入负面	否	2024.12.31	
4423	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms_厢红南左支3号	100	#####	46	46	未进入负面	否	2024.12.31	
4424	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网_pms_仙人岛线243号	200	#####	55	55	未进入负面	否	2024.12.31	
4425	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正红分38号	315	#####	81	81	未进入负面	否	无	
4426	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网_10KV港红分07号柱上变压器	200	#####	133	133	未进入负面	否	无	

4427	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网_pms_港河甲线港红4右分01号	200	283.00%	194	194	未进入负面	否	无	
4428	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正三支04号	315	#####	273	273	未进入负面	否	无	
4429	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	港河甲线正三支6号	400	836.00%	367	367	未进入负面	否	无	
4430	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线作利左分支04号	250	897.00%	228	228	未进入负面	否	无	
4431	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网_pms_港河甲线作利分支06号	200	#####	86	86	未进入负面	否	无	
4432	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_正红分13右1号	100	#####	8	8	##	否	无	
4433	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正二左分支02号	100	#####	89	89	未进入负面	否	无	
4434	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正红分06号	160	#####	113	113	未进入负面	否	无	
4435	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正红分09号	100	#####	88	88	未进入负面	否	无	

4436	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正红分09号	100	#####	88	88	未进入负面	否	无	
4437	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网_港河甲线正红分13右1号	200	#####	130	130	未进入负面	否	无	
4438	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	港河甲线作利左支1号(关振彪)	80	#####	61	61	未进入负面	否	无	
4439	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网_pms_港河甲线作利分支06号	200	#####	86	86	未进入负面	否	无	
4440	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正红分17号	200	#####	117	117	未进入负面	否	无	
4441	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms_港河甲线正二左分支02号	160	#####	142	142	未进入负面	否	无	
4442	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	pms_联合分三家子分25号	100	#####	45	45	未进入负面	否	无	
4443	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网_港滨线联合分36左13右分02号	160	#####	67	67	未进入负面	否	无	
4444	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	pms_港滨线联合分36左分02号	100	76.00%	99	99	未进入负面	否	无	

4445	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	pms_港滨线联合分36左分12号	315	#####	152	152	未进入负面	否	无	
4446	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网_pms_港滨线联合分36左分18号	200	#####	36	36	未进入负面	否	无	
4447	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网_pms_联合分三家子左14右1号	200	#####	56	56	未进入负面	否	无	
4448	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	港滨线联合分15号	100	#####	17	17	未进入负面	否	无	
4449	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	电网_pms_港滨左线南营东台02号	125	#####	55	55	未进入负面	否	无	
4450	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	pms_港房分支04+1号	400	#####	156	156	未进入负面	否	无	
4451	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	pms_大房村东台分支02号	100	66.00%	99	99	未进入负面	否	无	
4452	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	pms_港滨线南营分25#	80	#####	19	19	未进入负面	否	无	
4453	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	电网_pms_港滨左线南营东台02号	125	#####	55	55	未进入负面	否	无	

4454	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	港滨线12左12号	100	#####	63	63	未进入负面	否	无	
4455	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线头一左支9右16号	200	#####	99	99	未进入负面	否	无	
4456	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线20号	400	#####	224	224	未进入负面	否	无	
4457	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_pms_工业线10	200	75.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4458	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线24号	200	#####	115	115	未进入负面	否	无	
4459	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms_头四11	315	#####	156	156	未进入负面	否	无	
4460	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms_九头左支19	200	#####	125	125	未进入负面	否	无	
4461	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_pms_头一左支3	200	#####	57	57	未进入负面	否	无	
4462	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms_九头左支24	100	#####	49	49	未进入负面	否	无	

4463	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms_九头右分13	100	#####	12	12	未进入负面	否	无	
4464	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_pms_九头右分38	315	#####	131	131	未进入负面	否	无	
4465	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_pms_振兴左支9右2	200	#####	84	84	未进入负面	否	无	
4466	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_pms_九头右分41	200	#####	120	120	未进入负面	否	无	
4467	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_pms_振兴左支16	200	55.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4468	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms_头五水利10	100	#####	43	43	未进入负面	否	无	
4469	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms_九头左支46	200	#####	117	117	未进入负面	否	无	
4470	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms_工业线振兴左支8左分9号	100	#####	31	31	未进入负面	否	无	
4471	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线九头右分45左4号	100	#####	22	22	未进入负面	否	无	

4472	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_10kV工业线头一左支8右11+1左02	50	#####	17	17	未进入负面	否	无	
4473	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_九头左支33右4#变压器	100	#####	49	49	未进入负面	否	无	
4474	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_10kV工业线振兴左支3右01号	50	#####	29	29	未进入负面	否	无	
4475	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_九头左支35右2号	100	#####	36	36	未进入负面	否	无	
4476	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设有限公司5	630	#####	514	514	未进入负面	否	无	
4477	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设有限公司6	1000	#####	890	890	未进入负面	否	无	
4478	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设杨浦线公司7	630	#####	534	534	未进入负面	否	无	
4479	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设有限公司8	500	978.00%	451	451	未进入负面	否	无	
4480	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	电网_pms_九东线花园子右分12号	200	74.00%	199	199	##	是	2024.12.31	

4481	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	电网_pms_九东线花园子右分01号	200	56.00%	199	199	未进入负面	否	2024.12.31	
4482	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	pms_九东线花园子右分26号	160	54.00%	159	159	未进入负面	否	2024.12.31	
4483	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	pms_九东线花园子水利分支07号	50	66.00%	50	50	未进入负面	否	2024.12.31	
4484	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设有限公司1	400	#####	302	302	未进入负面	否	2024.10.31	
4485	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设有限公司2	1000	881.00%	912	912	未进入负面	否	2024.12.31	
4486	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设有限公司3	1000	#####	874	874	未进入负面	否	2024.8.31	
4487	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS_盖州市九龙开发建设有限公司4	400	#####	358	358	未进入负面	否	2024.12.31	
4488	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	山海惠民新城小区2(九东38)	500	#####	446	446	未进入负面	否	2024.12.31	
4489	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	山海惠民新城小区4(九东40)	400	#####	346	346	未进入负面	否	2024.12.31	

4490	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	山海惠民新城小区6(九东42)	500	492.00%	475	475	未进入负面	否	2024.12.31	
4491	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线黄旗右分74号	100	#####	0	0	##	否	2024.12.31	
4492	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	九东线40左分6号变	100	#####	24	24	未进入负面	否	2024.12.31	
4493	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线古家子左分15左02号	50	#####	43	43	未进入负面	否	2024.12.31	
4494	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线24号	100	#####	36	36	未进入负面	否	2024.12.31	
4495	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线17号	80	#####	16	16	未进入负面	否	2024.12.31	
4496	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线正黄旗四组分支04号	200	59.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4497	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_pms_九东线正黄旗一组分支02号	200	#####	110	110	未进入负面	否	无	
4498	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线正黄旗四组分支11号	100	73.00%	99	99	未进入负面	否	无	

4499	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_pms_九东线正黄旗王屯分支05号	200	#####	128	128	未进入负面	否	无	
4500	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线西营右分04号	200	#####	128	128	未进入负面	否	无	
4501	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_pms_九东线西营右分13号	200	#####	130	130	未进入负面	否	无	
4502	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线43号	100	#####	26	26	未进入负面	否	无	
4503	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线大叶右分02号	100	#####	70	70	未进入负面	否	无	
4504	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_pms_九东线84号	200	#####	91	91	未进入负面	否	无	
4505	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_pms_九东线61号	200	#####	41	41	未进入负面	否	无	
4506	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线72号	200	#####	142	142	未进入负面	否	无	
4507	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东农业线古家子分支34号	315	#####	92	92	未进入负面	否	无	

4508	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东农业线古家子分支25号	315	#####	142	142	未进入负面	否	无	
4509	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东农业线古家子分支25号	315	#####	142	142	未进入负面	否	无	
4510	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线农场二队分支16号	400	#####	211	211	未进入负面	否	无	
4511	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东农业线古家子分支08号	400	#####	50	50	未进入负面	否	无	
4512	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_pms_九东线黄旗右分09号	200	#####	161	161	未进入负面	否	无	
4513	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	九东线古家子左分9右5号变压器	100	#####	18	18	未进入负面	否	无	
4514	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	九东线36号	200	#####	96	96	未进入负面	否	无	
4515	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms_九东线黄旗右分16号	160	#####	43	43	未进入负面	否	无	
4516	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线古家子左分26右1号	50	2.00%	50	50	未进入负面	否	无	

4517	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线西营右分40号	200	56.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4518	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线农场二队分支8+1号	50	#####	28	28	未进入负面	否	无	
4519	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线黄旗右分水利△04号	100	#####	41	41	未进入负面	否	无	
4520	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_九东线54号	50	#####	28	28	未进入负面	否	无	
4521	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线古家子左分9+11号	50	#####	38	38	未进入负面	否	无	
4522	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线黄旗右分21+1+02号	100	707.00%	93	93	未进入负面	否	无	
4523	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	pms_仙人岛线景富分13号	100	#####	48	48	未进入负面	否	无	
4524	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	pms_仙人岛线3右1号	315	63.00%	313	313	未进入负面	否	无	
4525	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网_pms_仙人岛线于营分11	200	#####	67	67	未进入负面	否	无	

4526	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网_pms_仙人岛线34右分1	200	#####	73	73	未进入负面	否	无	
4527	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网_pms_仙人岛线34右2	100	#####	47	47	未进入负面	否	无	
4528	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	仙人岛线6右2号	100	#####	27	27	未进入负面	否	无	
4529	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网_仙人岛线14右3+1	100	#####	61	61	未进入负面	否	无	
4530	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	pms_仙人岛线22右分1号	100	#####	40	40	未进入负面	否	无	
4531	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	熊联线	电网_pms_熊联线86	200	70.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4532	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	熊联线	熊联线高铁分26	100	#####	23	23	未进入负面	否	无	
4533	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网_10kV九东线78右5号变压器	400	#####	272	272	未进入负面	否	无	
4534	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	10kV工业线头一左支8右4左10号	400	#####	200	200	未进入负面	否	无	

4535	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	九垄地六组新	400	73.00%	397	397	未进入负面	否	无	
4536	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网_头台子一组水利分	400	#####	257	257	未进入负面	否	无	
4537	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	南密大市场10kV工业线1右1号	400	66.00%	397	397	未进入负面	否	无	
4538	国网营口市熊岳供电公司	66KV大铁变电站	铁港甲线	仙人岛森林公园	200	65.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4539	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	仙人岛西台分台	400	69.00%	397	397	未进入负面	否	无	
4540	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	南密一组分台	200	52.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4541	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网_联合二队分	200	74.00%	199	199	未进入负面	否	无	
4542	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线头一左支8右08号	100	50.00%	100	100	未进入负面	否	无	
4543	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线仰山二组右分04号	200	98.00%	198	198	##	是	2024.12.31	

4544	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线工业左线53号	100	94.00%	99	99	##	是	2024.12.31	
4545	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线68号	315	#####	115	115	##	是	2024.12.31	
4546	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线东坡六组支线55号	100	97.23	3	3	##	是	2024.12.31	
4547	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线杨屯北台中心台	315	97.25	9	9	##	是	2024.10.31	
4548	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线三台子右分13号	400	26.81	293	293	##	是	2024.12.31	
4549	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线归南左分03号	200	98.26	3	3	##	是	2024.8.31	
4550	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线二台子东屯支线04号	160	76.89	37	37	##	是	2024.12.31	
4551	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线示职工灯右线14右18号	50	93.33	3	3	##	是	2024.12.31	
4552	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线东坡左线分支24号	200	52.72	95	95	##	是	2024.12.31	

4553	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线工业左支16左04号电网	200	93.47	13	13	##	是	2024.12.31	
4554	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线杨地支线1号	200	58.38	83	83	##	是	2024.12.31	
4555	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_沙归甲线轧钢左分21+1左支1号	400	62.84	149	149	##	是	2024.12.31	
4556	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10千伏白沙线工业左支130号	200	41.72	117	117	##	是	2024.12.31	
4557	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子右分87号	200	83.71	33	33	##	是	2024.12.31	
4558	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线西坡村左分线08号	315	67.5	102	102	未进入负面	否	2024.12.31	
4559	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子一组支线34号	400	48.87	205	205	未进入负面	否	无	
4560	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线三台子右分22号	200	47.76	104	104	未进入负面	否	无	
4561	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线槐树房新增分支13	100	73.14	27	27	未进入负面	否	无	

4562	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线槐河右分09号	200	61.64	77	77	未进入负面	否	无	
4563	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms_归东线槐河右分06号	100	73.4	27	27	未进入负面	否	无	
4564	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线东一组左分支22号	200	89.53	21	21	未进入负面	否	无	
4565	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线31号	50	68.62	16	16	未进入负面	否	无	
4566	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线东一组左分支38号	315	34.68	206	206	未进入负面	否	无	
4567	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线东沟四组支线1号	200	58.07	84	84	未进入负面	否	无	
4568	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms_归东线东沟庙后支线02号	50	94.75	3	3	##	否	无	
4569	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线三台子右分66号	200	34.1	132	132	未进入负面	否	无	
4570	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线团朴五组支线07号	50	0.01	50	50	未进入负面	否	无	

4571	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV白沙线51+1左04号	200	19.38	161	161	未进入负面	否	无	
4572	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子一组支线11右分1	400	42.22	231	231	未进入负面	否	无	
4573	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线团朴五组支线02号	400	35.69	257	257	未进入负面	否	无	
4574	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	10千伏白沙线41号	200	42.71	115	115	未进入负面	否	无	
4575	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子一组支线16号	80	65.02	28	28	未进入负面	否	无	
4576	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线东坡右分6号	200	100.00	0	0	##	否	无	
4577	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线三台子右分101左1号	200	47.44	105	105	未进入负面	否	无	
4578	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线83号	200	70.07	60	60	未进入负面	否	无	
4579	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线36右01号	50	0	50	50	未进入负面	否	无	

4580	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线45号	50	57.72	21	21	未进入负面	否	无	
4581	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线二台子二组支线02号	315	64.12	113	113	未进入负面	否	无	
4582	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线二台子二组支线16号	200	61.67	77	77	未进入负面	否	无	
4583	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线移动右线分支211号	50	27.07	36	36	未进入负面	否	无	
4584	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线东坡左线分支16号	315	36.53	200	200	未进入负面	否	无	
4585	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线66号	200	71.1	58	58	未进入负面	否	无	
4586	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线华基左支6号	200	0	200	200	未进入负面	否	无	
4587	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线二台子新增06号	200	72.09	56	56	未进入负面	否	无	
4588	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线华基左支10左01号	50	26.97	37	37	未进入负面	否	无	

4589	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms_归东线西坡子村台支线03号	400	24.65	301	301	未进入负面	否	无	
4590	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线收费站分支27号	50	48.43	26	26	未进入负面	否	无	
4591	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线收费站分支14号	200	49.78	100	100	未进入负面	否	无	
4592	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms_归东线东坡左线分支47号	400	41.78	233	233	未进入负面	否	无	
4593	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms_归东线东坡六组支线03号	400	33.81	265	265	未进入负面	否	无	
4594	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线17号	200	55.54	89	89	未进入负面	否	无	
4595	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线收费站分支12号	50	67.65	16	16	未进入负面	否	无	
4596	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线团朴五新增支线02号	400	33.41	266	266	未进入负面	否	无	
4597	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms_归东线房身左线15号	315	45.3	172	172	未进入负面	否	无	

4598	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线东一组左分支10左07号	50	69.85	15	15	未进入负面	否	无	
4599	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线房身左支线24号	315	73.39	84	84	未进入负面	否	无	
4600	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线槐树房新增分支07右15	50	16.15	42	42	未进入负面	否	无	
4601	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线东一组左分支28左05号	50	21.84	39	39	未进入负面	否	无	
4602	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线东一组左分支28左16号	200	11.65	177	177	未进入负面	否	无	
4603	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线东一组左分支52号	200	79.63	41	41	未进入负面	否	无	
4604	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线东坡左线分支20左1左26	100	40.72	59	59	未进入负面	否	无	
4605	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线东坡左线分支20左1左14	50	76.1	12	12	未进入负面	否	无	
4606	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线西坡子左分线007左15	160	42.29	92	92	未进入负面	否	无	

4607	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线金达采石场	250	73.13	67	67	未进入负面	否	无	
4608	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	10kV归东线古道支10右分11	50	40.88	30	30	未进入负面	否	无	
4609	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms_归东线古道支线19号	100	66.64	33	33	未进入负面	否	无	
4610	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线三台子右分125号	200	52.1	96	96	未进入负面	否	无	
4611	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线槐河右支9左11	100	87.05	13	13	未进入负面	否	无	
4612	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线坤隆左分线1	50	33.05	33	33	未进入负面	否	无	
4613	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子右线89古道右支2左1	50	0	50	50	未进入负面	否	无	
4614	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子右线84右2	50	10.32	45	45	未进入负面	否	无	
4615	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线收费站分支02左1号柱上变压器	50	75.41	12	12	未进入负面	否	无	

4616	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线东一组左分支27号	200	69.98	60	60	未进入负面	否	无	
4617	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子一组支线33+1左分支10号	100	37.46	63	63	未进入负面	否	无	
4618	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_归东线三台子左分6右2	50	2.63	49	49	未进入负面	否	无	
4619	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线三台子一组支0右4号	200	48.44	103	103	未进入负面	否	无	
4620	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线槐树房新增分支06号	200	42.26	115	115	未进入负面	否	无	
4621	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线05号	200	20.14	160	160	未进入负面	否	无	
4622	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_10kV归东线108号	200	65.83	68	68	未进入负面	否	无	
4623	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网_pms_归东线东坡左线46+1左分支12号	200	49.56	101	101	未进入负面	否	无	
4624	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10千伏白沙线主干07号	100	43.4	57	57	未进入负面	否	无	

4625	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线邯鄲分支15左02号	200	13.12	174	174	未进入负面	否	无	
4626	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线养殖厂分支06号	50	23.19	38	38	未进入负面	否	无	
4627	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线工业左线146右8	50	24.23	38	38	未进入负面	否	无	
4628	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线工业左线121右3	100	26.63	73	73	未进入负面	否	无	
4629	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线工业左线187	200	2.95	194	194	未进入负面	否	无	
4630	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线仰山二组右分29	50	60.87	20	20	未进入负面	否	无	
4631	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线仰山水利左分线04	100	84.23	16	16	未进入负面	否	无	
4632	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线工业左线44右3	50	9.22	45	45	未进入负面	否	无	
4633	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线工业左支16左14号	200	12.1	176	176	未进入负面	否	无	

4634	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10千伏白沙线主干29号变	200	51.04	98	98	未进入负面	否	无	
4635	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10千伏白沙线主干38号	315	65.27	109	109	未进入负面	否	无	
4636	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线工业左支22左02号	50	45.08	27	27	未进入负面	否	无	
4637	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms_胶管厂分支1号	200	60.52	79	79	未进入负面	否	无	
4638	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms_北国分支5号	100	65.35	35	35	未进入负面	否	无	
4639	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线工业左线29左02左05	200	24.87	150	150	未进入负面	否	无	
4640	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms_新农村村支线8号	200	34.58	131	131	未进入负面	否	无	
4641	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线邯鄲分支5右2号	400	53.68	185	185	未进入负面	否	无	
4642	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10千伏白沙线46号	400	53.5	186	186	未进入负面	否	无	

4643	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_pms_归南左分12	400	34.4	262	262	未进入负面	否	无	
4644	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线归北新农支7+1右03号	200	6.88	186	186	未进入负面	否	无	
4645	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_pms_西边右分2号	200	67.48	65	65	未进入负面	否	无	
4646	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_西边子支线5号	315	53.92	145	145	未进入负面	否	无	
4647	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms_西边子南支8号	200	37.97	124	124	未进入负面	否	无	
4648	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms_白沙线西边村支线01号	400	41.21	235	235	未进入负面	否	无	
4649	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_西边子左支线9	200	21.7	157	157	未进入负面	否	无	
4650	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线22左1+1左08号	50	35.95	32	32	未进入负面	否	无	
4651	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_归南井左分线25号	200	36.12	128	128	未进入负面	否	无	

4652	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_归南井左分线20右08号	50	47.89	26	26	未进入负面	否	无	
4653	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线沈阳开发右线蛤蟆湾11号	50	30.01	35	35	未进入负面	否	无	
4654	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线养殖厂分支2右1号	400	31.5	274	274	未进入负面	否	无	
4655	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_pms_仰山二组右分11号	315	61.3	122	122	未进入负面	否	无	
4656	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms_工业左线70号	200	59.94	80	80	未进入负面	否	无	
4657	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线工业左线112号	100	24.35	76	76	未进入负面	否	无	
4658	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线工业左支9+1号	200	43.33	113	113	未进入负面	否	无	
4659	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms_龙脖子三组7	200	82.82	34	34	未进入负面	否	无	
4660	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_pms_工业左171号	160	44.36	89	89	未进入负面	否	无	

4661	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线工业左线86左10号	200	30.93	138	138	未进入负面	否	无	
4662	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线沈阳开发右线48右5号变压器	400	34.51	262	262	未进入负面	否	无	
4663	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_10kV白沙线21号	50	53.52	23	23	未进入负面	否	无	
4664	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	沙港甲线33号变压器	80	27.07	58	58	未进入负面	否	无	
4665	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10kV白沙线20号	80	43.63	45	45	未进入负面	否	无	
4666	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_白沙线归南左线23左08号	160	31.4	110	110	未进入负面	否	无	
4667	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网_工业左线110右1#台区	100	7.15	93	93	未进入负面	否	无	
4668	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙滨线	电网_pms_归九联络线归九联络左线08号	200	8.66	183	183	未进入负面	否	无	
4669	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙滨线	pms_高家村台	315	12.22	277	277	未进入负面	否	无	

4670	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线22右4号	160	31.83	109	109	未进入负面	否	无	
4671	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网_沙港甲线27号变压器	400	53.55	186	186	未进入负面	否	无	
4672	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	pms_兰西左线13号变压器	160	73.67	42	42	未进入负面	否	无	
4673	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网_沙港甲线29号变压器	400	55.28	179	179	未进入负面	否	无	
4674	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	pms_兰西左线兰西新增右分03号变压器	200	42.16	116	116	未进入负面	否	无	
4675	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网_pms_示职工灯右线08号变压器	250	59.56	101	101	未进入负面	否	无	
4676	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网_pms_示职工灯右线28号变压器	200	58.61	83	83	未进入负面	否	无	
4677	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线兰西左线23号	200	22.89	154	154	未进入负面	否	无	
4678	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线示职工灯右线39号	200	78.45	43	43	未进入负面	否	无	

4679	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网_沙港甲线33号柱上变压器	400	31.76	273	273	未进入负面	否	无	
4680	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网_10kV沙港甲线示职工灯右线14左11	200	53.27	93	93	未进入负面	否	无	
4681	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_pms_杨屯左线08号变压器	400	23.04	308	308	未进入负面	否	无	
4682	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	pms_轧钢左线04号变压器	400	15.54	338	338	未进入负面	否	无	
4683	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_轧钢左线22号变压器	500	18.5	408	408	未进入负面	否	无	
4684	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线杨屯左线03左1号	400	20.66	317	317	未进入负面	否	无	
4685	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线轧钢左分15号柱上变	500	30.13	349	349	未进入负面	否	无	
4686	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线轧钢左分29号柱上变	315	40.03	189	189	未进入负面	否	无	
4687	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线黄金左支39号	400	50.05	200	200	未进入负面	否	无	

4688	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线黄金左支31号	500	30.35	348	348	未进入负面清单	否	无	
4689	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_团朴西洼右线17号变压器	200	61.25	78	78	未进入负面清单	否	无	
4690	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_pms_杨屯左线16号变压器	200	41.77	116	116	未进入负面清单	否	无	
4691	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线轧钢左分31左1号	400	32.88	268	268	未进入负面清单	否	无	
4692	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_杨屯新增中心台	315	36.49	200	200	未进入负面清单	否	无	
4693	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_10kV沙归甲线44左01号	50	23.9	38	38	未进入负面清单	否	无	
4694	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_10kV沙归甲线47左01号	50	23.63	38	38	未进入负面清单	否	无	
4695	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_龙源1号箱变101开关间隔配电变压器	630	37.91	391	391	未进入负面清单	否	无	
4696	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_龙源2号箱变101开关配电变压器	630	13.05	548	548	未进入负面清单	否	无	

4697	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网_龙源3号箱变101开关间隔配电变压器	630	51.7	304	304	未进入负面	否	无	
4698	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙滨线	pms_示二队左线15号变压器	50	55.26	22	22	未进入负面	否	无	
4699	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	PMS_新兴家园1号箱式变2号变压器	630	9.85	568	568	未进入负面	否	无	
4700	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	PMS_新兴家园2号箱式变2号变压器	630	8.72	575	575	未进入负面	否	无	
4701	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	pms_东玻线59号柱上变压器	315	15.30	267	267	未进入负面	否	无	
4702	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	pms_东玻线66号柱上变压器	250	5.37	237	237	未进入负面	否	无	
4703	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	pms_新兴家园小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
4704	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	pms_新兴家园小区7号箱式变1号变压器	630	4.74	600	600	未进入负面	否	无	
4705	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	pms_纸厂甲线17左1号柱上变压器	315	13.59	272	272	未进入负面	否	无	

4706	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms_纸厂甲线17左4号柱上变压器	250	25.04	187	187	未进入负面	否	无	
4707	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms_纸厂甲线19左2号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
4708	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms_纸厂甲线27号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
4709	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms_纸厂甲线29号柱上变压器	250	13.81	215	215	未进入负面	否	无	
4710	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网_新兴家园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4711	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网_新兴家园小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
4712	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网_新兴家园小区4号箱式变1号变压器	500	30.54	347	347	未进入负面	否	无	
4713	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网_新兴家园小区6号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4714	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东玻线56右32右7号柱上变压器	400	56.45	174	174	未进入负面	否	无	

4715	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东玻线56右32左18号柱上变压器	400	9.63	361	361	未进入负面	否	无	
4716	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东玻线新兴家园3#	500	28.91	355	355	未进入负面	否	无	
4717	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东玻线新兴家园5#	500	12.04	440	440	未进入负面	否	无	
4718	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东三线56右7(新兴家园6#)	630	7.74	581	581	未进入负面	否	无	
4719	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	PMS_渤海新邨3号箱式变2号变压器	630	14.50	539	539	未进入负面	否	无	
4720	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	PMS_渤海新邨5号箱式变2号变压器	630	22.03	491	491	未进入负面	否	无	
4721	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	PMS_东塔2号箱式变1号变压器	400	15.11	340	340	未进入负面	否	无	
4722	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms_渤海新邨小区2号箱式变1号变压器	630	22.66	487	487	未进入负面	否	无	
4723	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms_渤海新邨小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

4724	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms_东工线33号柱上变压器	315	21.23	248	248	未进入负面	否	无	
4725	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms_陶瓷家园小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
4726	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms_陶瓷家园小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
4727	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms_中阳小区1号箱式变1号变压器	200	28.87	142	142	未进入负面	否	无	
4728	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	渤海新邨1号箱式变1号变压器	630	8.08	579	579	未进入负面	否	无	
4729	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网_pms_东工线22号柱上变压器	200	24.00	152	152	未进入负面	否	无	
4730	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网_渤海新邨小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4731	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网_渤海新邨小区4号箱式变101间隔配电柜	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4732	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网_渤海新邨小区4号箱式变102开关柜间隔	630	26.19	465	465	未进入负面	否	无	

4733	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网_渤海新邨小区5号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4734	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网_陶瓷家园小区1号箱式变1号变压器	500	28.19	359	359	未进入负面	否	无	
4735	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网_陶瓷家园小区2号箱式变1号变压器	500	34.84	326	326	未进入负面	否	无	
4736	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	东工线1号箱式变1号变压器	500	11.63	442	442	未进入负面	否	无	
4737	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	PMS_大庆路1号箱式变2号变压器	630	10.17	566	566	未进入负面	否	无	
4738	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	PMS_红运家居箱式变2号变压器	630	13.70	544	544	未进入负面	否	无	
4739	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_大庆路3号箱式变1号变压器	630	7.99	580	580	未进入负面	否	无	
4740	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线18号柱上变压器	315	4.42	301	301	未进入负面	否	无	
4741	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线39左3号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	

4742	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线40右9号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
4743	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线56右2左2号柱上变压器	315	6.58	294	294	未进入负面	否	无	
4744	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线6号柱上变压器	315	14.26	270	270	未进入负面	否	无	
4745	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线三家子分17号柱上变压器	250	0.00	250	250	未进入负面	否	无	
4746	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线三家子分3左11号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
4747	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线三家子分3左4号柱上变压器(北)	315	8.85	287	287	未进入负面	否	无	
4748	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_东三线三家子分3左4号柱上变压器(南)	315	12.26	276	276	未进入负面	否	无	
4749	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_三家子市场箱式变1号变压器	400	10.23	359	359	未进入负面	否	无	
4750	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms_造纸厂宿舍东一号地廉租房1号箱式变1	630	10.26	565	565	未进入负面	否	无	

4751	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms_纸厂乙线15号柱上变压器	315	42.03	183	183	未进入负面	否	无	
4752	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms_纸厂乙线7号柱上变压器	315	13.03	274	274	未进入负面	否	无	
4753	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网_pms_东三线40右22号柱上变压器	400	13.27	347	347	未进入负面	否	无	
4754	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网_pms_东三线三家子分12左5号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
4755	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网_pms_东三线三家子分1号柱上变压器	400	23.91	304	304	未进入负面	否	无	
4756	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网_pms_东三线三家子分9号柱上变压器	200	13.97	172	172	未进入负面	否	无	
4757	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网_大庆路1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4758	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网_红运家居小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4759	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网_造纸厂宿舍东一号地经济适用房1号柱上变压器	630	7.22	585	585	未进入负面	否	无	

4760	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	新兴家园小区8号箱式变101间隔配出变压器	400	8.54	366	366	未进入负面	否	无	
4761	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	新兴家园小区9号箱式变101间隔配出变压器	400	8.04	368	368	未进入负面	否	无	
4762	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	造纸厂宿舍东一号地经济适用房1号箱式变2	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4763	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	造纸厂宿舍东一号地廉租房1号箱式变2#配出	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4764	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	PMS_东城小区1号箱式变2号变压器	630	13.13	547	547	未进入负面	否	无	
4765	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	PMS_东城小区2号箱式变1号变压器	630	12.57	551	551	未进入负面	否	无	
4766	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	PMS_东风小区1号箱式变2号变压器	500	15.81	421	421	未进入负面	否	无	
4767	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	PMS_东风小区2号箱式变2号变压器	500	15.88	421	421	未进入负面	否	无	
4768	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	PMS_东工线阳光人家回迁楼北区1号箱式变1	400	18.93	324	324	未进入负面	否	无	

4769	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	PMS_鑫盛小区1号箱式变2号变压器	400	54.74	181	181	未进入负面	否	无	
4770	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	PMS_鑫盛小区2号箱式变2号变压器	400	17.66	329	329	未进入负面	否	无	
4771	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_大庆路4号箱式变1号变压器	630	12.90	549	549	未进入负面	否	无	
4772	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_东城花园小区3号箱式变1号变压器	630	14.00	542	542	未进入负面	否	无	
4773	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_东城花园小区5号箱式变1号变压器	630	15.09	535	535	未进入负面	否	无	
4774	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_东城花园小区5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4775	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_东城花园小区二期1号箱式变1号变压器	630	23.38	483	483	未进入负面	否	无	
4776	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_东新线43号柱上变压器	315	29.67	222	222	未进入负面	否	无	
4777	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_华运家园小区1号箱式变1号变压器	630	14.45	539	539	未进入负面	否	无	

4778	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光人家回迁楼小区北区2号箱式变1号	630	14.69	537	537	未进入负面	否	无	
4779	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光人家回迁楼小区北区3号箱式变1号	630	14.32	540	540	未进入负面	否	无	
4780	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光人家回迁楼小区北区6号箱式变1号	630	19.23	509	509	未进入负面	否	无	
4781	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光人家回迁楼小区北区7号箱式变1号	630	14.65	538	538	未进入负面	否	无	
4782	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光人家小区回迁楼北区4号箱式变1号	400	21.40	314	314	未进入负面	否	无	
4783	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光人家小区回迁楼北区5号箱式变1号	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
4784	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光人家小区回迁楼北区8号箱式变1号	400	36.66	253	253	未进入负面	否	无	
4785	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光小区1号箱式变1号变压器	630	30.46	438	438	未进入负面	否	无	
4786	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_阳光小区2号箱式变1号变压器	315	11.06	280	280	未进入负面	否	无	

4787	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms_鑫盛小区2号箱式变1号变压器	400	12.83	349	349	未进入负面	否	无	
4788	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网_pms_东新线57号柱上变压器	200	14.91	170	170	未进入负面	否	无	
4789	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网_东城花园小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4790	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网_阳光小区4号箱式变1号变压器	630	4.75	600	600	未进入负面	否	无	
4791	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网_鑫盛小区1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
4792	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	东新线东城花园小区4#	630	33.77	417	417	未进入负面	否	无	
4793	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	东新线东城花园小区6号箱式变2号变压器	630	31.21	433	433	未进入负面	否	无	
4794	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	东新线阳光小区3#	400	6.89	372	372	未进入负面	否	无	
4795	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	PMS_东润苑2号箱式变2号变压器	400	22.13	311	311	未进入负面	否	无	

4796	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	pms_二纺线40左2左5号柱上变压器	315	47.94	164	164	未进入负面	否	无	
4797	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	pms_二纺线47右2号柱上变压器	315	15.96	265	265	未进入负面	否	无	
4798	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	pms_二纺线47右4号柱上变压器	315	13.46	273	273	未进入负面	否	无	
4799	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	pms_二纺线48右2号柱上变压器	315	14.74	269	269	未进入负面	否	无	
4800	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	pms_中华园6号箱式变1号变压器	500	31.57	342	342	未进入负面	否	无	
4801	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	pms_中华园新居小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4802	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	pms_中华园新居小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4803	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	大庆路2号箱式变1号变压器	630	9.01	573	573	未进入负面	否	无	
4804	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	电网_pms_东检分27号柱上变压器	400	44.48	222	222	未进入负面	否	无	

4805	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	电网_二纺线34号柱上变压器	400	31.96	272	272	未进入负面	否	无	
4806	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	电网_二纺线40左2左11号柱上变压器	400	12.23	351	351	未进入负面	否	无	
4807	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	电网_二纺线45号柱上变压器	400	45.33	219	219	未进入负面	否	无	
4808	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	电网_东润苑小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
4809	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	电网_二纺线40左4号(南)柱上变压器	315	36.38	200	200	未进入负面	否	无	
4810	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	电网_育新小区2号箱式变2号变压器	630	11.24	559	559	未进入负面	否	无	
4811	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	东检分21号柱上变压器	250	18.59	204	204	未进入负面	否	无	
4812	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	东桥新居小区1号箱式变1号变压器	500	9.90	451	451	未进入负面	否	无	
4813	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	东润苑1号箱式变1号变压器	630	10.82	562	562	未进入负面	否	无	

4814	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	二纺线28号柱上变压器	100	20.99	79	79	未进入负面	否	无	
4815	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	二纺线40左2左7号柱上变压器	315	16.98	262	262	未进入负面	否	无	
4816	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	二纺线40左4号柱上变	315	34.58	206	206	未进入负面	否	无	
4817	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	二纺线40左8号柱上变压器	315	26.16	233	233	未进入负面	否	无	
4818	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	二纺线48右2号柱上变压器（北）	315	14.54	269	269	未进入负面	否	无	
4819	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园4号箱式变1号变压器	630	7.61	582	582	未进入负面	否	无	
4820	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园7号箱式变1号变压器	630	11.62	557	557	未进入负面	否	无	
4821	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园三期小区1号箱式变1号变压器	630	9.27	572	572	未进入负面	否	无	
4822	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园三期小区2号箱式变1号变压器	400	15.74	337	337	未进入负面	否	无	

4823	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园三期小区3号箱式变1号变压器	500	19.64	402	402	未进入负面	否	无	
4824	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园三期小区4号箱式变1号变压器	630	20.09	503	503	未进入负面	否	无	
4825	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园小区5号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
4826	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园小区5号箱式变2号变压器	500	12.84	436	436	未进入负面	否	无	
4827	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园新居小区1号箱式变2号变压器	630	21.70	493	493	未进入负面	否	无	
4828	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中华园新居小区2号箱式变1号变压器	630	13.17	547	547	未进入负面	否	无	
4829	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区1号箱式变101开关配电室	630	22.66	487	487	未进入负面	否	无	
4830	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区2号箱式变101开关配电室	630	21.96	492	492	未进入负面	否	无	
4831	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区3号箱式变101开关配电室	315	45.74	171	171	未进入负面	否	无	

4832	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区4号箱式变101开关柜中变压	630	19.64	506	506	未进入负面	否	无	
4833	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	pms_今日家园小区1号箱式变1号变压器	630	15.53	532	532	未进入负面	否	无	
4834	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	pms_联盟路1号箱式变1号变压器	500	13.45	433	433	未进入负面	否	无	
4835	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	pms_联盟路2号箱式变1号变压器	400	11.19	355	355	未进入负面	否	无	
4836	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	pms_制桶线33右3号柱上变压器	315	7.81	290	290	未进入负面	否	无	
4837	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_pms_光明分6左7号柱上变压器	200	11.90	176	176	未进入负面	否	无	
4838	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_pms_制桶线10号柱上变压器	400	18.51	326	326	未进入负面	否	无	
4839	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线14号柱上变	315	11.80	278	278	未进入负面	否	无	
4840	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线23右2号柱上变	400	19.75	321	321	未进入负面	否	无	

4841	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线23左6号柱上变	400	5.31	379	379	未进入负面	否	无	
4842	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线光明分15号柱上变	400	16.62	334	334	未进入负面	否	无	
4843	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线光明分16右3号柱上变	400	9.51	362	362	未进入负面	否	无	
4844	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线光明分16右5号柱上变	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
4845	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线光明分25号柱上变	400	9.85	361	361	未进入负面	否	无	
4846	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线光明分6号柱上变	400	17.11	332	332	未进入负面	否	无	
4847	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网_制桶线光明分8右3号柱上变	400	11.20	355	355	未进入负面	否	无	
4848	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	制桶线11左2号柱上变压器	200	40.84	118	118	未进入负面	否	无	
4849	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	制桶线12右12号柱上变压器	200	23.60	153	153	未进入负面	否	无	

4850	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	PMS_聚合城小区1号箱式变压器	630	25.40	470	470	未进入负面	否	无	
4851	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	PMS_宜君佳和小区1号箱式变压器	630	30.61	437	437	未进入负面	否	无	
4852	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_白庙线11号柱上变压器	400	21.51	314	314	未进入负面	否	无	
4853	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_白庙线25左8号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
4854	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_白庙线27号柱上变压器	315	13.20	273	273	未进入负面	否	无	
4855	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_白庙线3右1号柱上变压器	100	35.03	65	65	未进入负面	否	无	
4856	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_贺太分3右6号柱上变压器（西）	315	10.30	283	283	未进入负面	否	无	
4857	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_聚合城小区2号箱式变压器	400	30.82	277	277	未进入负面	否	无	
4858	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_聚合城小区3号箱式变压器	630	17.46	520	520	未进入负面	否	无	

4859	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_盛景宜君佳和小区6号箱式变1号变压器	630	25.62	469	469	未进入负面	否	无	
4860	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_盛景宜君佳和小区7号箱式变1号变压器	630	30.26	439	439	未进入负面	否	无	
4861	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_太和庄别墅小区1号箱式变1号变压器	315	19.90	252	252	未进入负面	否	无	
4862	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_宜君佳和小区2号箱式变1号变压器	630	23.71	481	481	未进入负面	否	无	
4863	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_宜君佳和小区3号箱式变1号变压器	630	24.93	473	473	未进入负面	否	无	
4864	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_宜君佳和小区4号箱式变1号变压器	630	20.63	500	500	未进入负面	否	无	
4865	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms_宜君佳和小区5号箱式变1号变压器	400	25.00	300	300	未进入负面	否	无	
4866	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	白庙线50右11号柱上变压器	160	91.88	13	13	2025.03.26	是	2025.12	
4867	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_pms_白庙线14号柱上变压器	315	28.87	224	224	未进入负面	否	无	

4868	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_贺太分3右6号柱上变压器	200	24.88	150	150	未进入负面	否	无	
4869	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_白庙线11右4号柱上变压器	315	52.84	149	149	未进入负面	否	无	
4870	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_白庙线25左17号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
4871	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_白庙线42号柱上变压器	400	49.10	204	204	未进入负面	否	无	
4872	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_白庙线50右10号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
4873	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_高屯分12左7号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
4874	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_高屯分17右6号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
4875	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_高屯分5号柱上变压器	400	31.42	274	274	未进入负面	否	无	
4876	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_恒誉小区2号箱式变101间隔配电变压器	315	11.61	278	278	未进入负面	否	无	

4877	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_盛隆家园小区4号箱式变1号变压器	500	13.48	433	433	未进入负面	否	无	
4878	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_盛隆家园小区5号箱式变1号变压器	400	30.60	278	278	未进入负面	否	无	
4879	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_盛隆家园小区6号箱式变1号变压器	630	28.36	451	451	未进入负面	否	无	
4880	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_盛隆家园小区7号箱式变1号变压器	630	19.07	510	510	未进入负面	否	无	
4881	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_砖厂分32右10号柱上变压器	400	35.42	258	258	未进入负面	否	无	
4882	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_砖厂分32右23号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
4883	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	高屯分12左2号柱上变压器	400	47.78	209	209	未进入负面	否	无	
4884	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	高屯分17右5号柱上变压器	400	24.03	304	304	未进入负面	否	无	
4885	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	高屯分8号柱上变压器	315	18.80	256	256	未进入负面	否	无	

4886	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	贺太分3右14号上变压器	315	26.84	230	230	未进入负面	否	无	
4887	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	盛隆家园小区1号箱式变101间隔配出变压器	630	26.59	462	462	未进入负面	否	无	
4888	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	盛隆家园小区2号箱式变101间隔配出变压器	500	37.12	314	314	未进入负面	否	无	
4889	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	盛隆家园小区3号箱式变101间隔配出变压器	630	21.40	495	495	未进入负面	否	无	
4890	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	PMS_竹馨园小区1号箱式变1号变压器	630	29.55	444	444	未进入负面	否	无	
4891	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms_格林山水城小区1号箱式变1号变压器	630	30.36	439	439	未进入负面	否	无	
4892	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms_格林山水城小区1号箱式变2号变压器	315	34.07	208	208	未进入负面	否	无	
4893	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms_格林山水城小区2号箱式变1号变压器	630	23.93	479	479	未进入负面	否	无	
4894	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms_人民银行箱式变1号变压器	315	18.22	258	258	未进入负面	否	无	

4895	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms_三高 中箱式变 1号变压器	200	5.34	189	189	未进入负面	否	无	
4896	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms_竹馨 园小区2 号箱式变 1号变压器	630	10.13	566	566	未进入负面	否	无	
4897	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	电网_格 林山水城 小区3号 箱式变1 号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4898	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	机一线格 林山水城 3#	630	27.09	459	459	未进入负面	否	无	
4899	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_保利 -香槟花 园小区3 号配电室 1号变压器	630	57.30	269	269	未进入负面	否	无	
4900	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_保利 -香槟花 园小区3 号配电室 2号变压器	630	24.96	473	473	未进入负面	否	无	
4901	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_富甲 天下小区 10号箱式 变1号变 压器	630	24.66	475	475	未进入负面	否	无	
4902	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_富甲 天下小区 9号箱式 变1号变 压器	630	23.54	482	482	未进入负面	否	无	
4903	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_恒大 绿洲小区 1号配电 站1号变 压器	800	25.82	593	593	未进入负面	否	无	

4904	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_恒大绿洲小区1号配电站2号变压器	800	16.66	667	667	未进入负面	否	无	
4905	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_恒大绿洲小区1号配电站3号变压器	800	21.27	630	630	未进入负面	否	无	
4906	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_恒大绿洲小区2号配电站1号变压器	630	23.20	484	484	未进入负面	否	无	
4907	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_恒大绿洲小区2号配电站2号变压器	630	19.43	508	508	未进入负面	否	无	
4908	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms_恒大绿洲小区2号配电站3号变压器	800	27.96	576	576	未进入负面	否	无	
4909	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	保利-香槟花园小区4号箱变101间隔开关柜	630	29.84	442	442	未进入负面	否	无	
4910	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	保利-香槟花园小区4号箱变2号配电柜变压器	630	41.35	369	369	未进入负面	否	无	
4911	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网_保利-香槟花园小区4号箱变3号配电柜	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4912	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网_富甲凯旋门小区1号箱式变1号变压器	630	14.85	536	536	未进入负面	否	无	

4913	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网_富甲凯旋门小区2号箱式变1号变压器	630	18.95	511	511	未进入负面	否	无	
4914	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网_富甲凯旋门小区3号箱式变1号变压器	630	22.42	489	489	未进入负面	否	无	
4915	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网_富甲凯旋门小区4号箱式变1号变压器	630	18.01	517	517	未进入负面	否	无	
4916	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	电网_光青甲线8号柱上变	200	76.16	48	48	未进入负面	否	无	
4917	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网_恒大绿洲小区3号配电室104间隔配电	630	48.42	325	325	未进入负面	否	无	
4918	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	电网_恒大绿洲小区4号箱式变101间隔配电	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4919	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	电网_恒大绿洲小区4号箱式变102间隔配电	630	44.22	351	351	未进入负面	否	无	
4920	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	电网_恒大绿洲小区6号箱式变101间隔配电	630	17.60	519	519	未进入负面	否	无	
4921	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	电网_恒大绿洲小区6号箱式变102间隔配电	630	16.67	525	525	未进入负面	否	无	

4922	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网_恒大绿洲小区7号配电室1号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面	否	无	
4923	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网_恒大绿洲小区7号配电室2号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面	否	无	
4924	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网_恒大绿洲小区8号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4925	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网_恒大绿洲小区8号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4926	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光青甲线	光青甲线13号柱上变压器	315	13.53	272	272	未进入负面	否	无	
4927	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	光青乙线富甲天下小区11号箱式变101开关	500	19.86	401	401	未进入负面	否	无	
4928	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	光青乙线富甲天下小区12号箱式变101开关	500	34.64	327	327	未进入负面	否	无	
4929	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	恒大绿洲小区3号配电室101间隔配电室变压器	630	47.27	332	332	未进入负面	否	无	
4930	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	恒大绿洲小区3号配电室102间隔配电室变压器	630	24.00	479	479	未进入负面	否	无	

4931	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	恒大绿洲小区3号配电室103间隔	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
4932	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	恒大绿洲小区5号箱式变101间隔	630	21.74	493	493	未进入负面	否	无	
4933	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	恒大绿洲小区5号箱式变102间隔	630	20.51	501	501	未进入负面	否	无	
4934	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	PMS_桃花源小区1号箱式变1号变压器	630	18.00	517	517	未进入负面	否	无	
4935	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	PMS_桃花源小区2号箱式变1号变压器	630	16.51	526	526	未进入负面	否	无	
4936	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	PMS_桃花源小区3号箱式变1号变压器	630	11.23	559	559	未进入负面	否	无	
4937	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	PMS_桃花源小区4号箱式变1号变压器	630	51.24	307	307	未进入负面	否	无	
4938	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	PMS_桃花源小区5号箱式变1号变压器	630	23.68	481	481	未进入负面	否	无	
4939	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	PMS_桃花源小区6号箱式变1号变压器	630	23.30	483	483	未进入负面	否	无	

4940	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_保利 香槟花园 小区2号 配电室1 号变压器	630	26.49	463	463	未进入 负面	否	无	
4941	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_保利 香槟花园 小区2号 配电室3 号变压器	630	27.42	457	457	未进入 负面	否	无	
4942	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_富甲 天下小区 1号箱式 变1号变 压器	630	24.68	475	475	未进入 负面	否	无	
4943	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_富甲 天下小区 2号箱式 变1号变 压器	630	13.78	543	543	未进入 负面	否	无	
4944	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_富甲 天下小区 3号箱式 变1号变 压器	630	26.84	461	461	未进入 负面	否	无	
4945	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_富甲 天下小区 4号箱式 变1号变 压器	630	19.62	506	506	未进入 负面	否	无	
4946	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_富甲 天下小区 5号箱式 变1号变 压器	630	20.13	503	503	未进入 负面	否	无	
4947	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_富甲 天下小区 6号箱式 变1号变 压器	630	18.59	513	513	未进入 负面	否	无	
4948	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_富甲 天下小区 8号箱式 变1号变 压器	630	26.48	463	463	未进入 负面	否	无	

4949	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_桃花源小区10号箱式变压器	400	38.66	245	245	未进入负面	否	无	
4950	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_桃花源小区7号箱式变压器	630	17.29	521	521	未进入负面	否	无	
4951	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_桃花源小区8号箱式变压器	630	24.47	476	476	未进入负面	否	无	
4952	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms_桃花源小区9号箱式变压器	400	23.54	306	306	未进入负面	否	无	
4953	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	保利香槟花园1号配电室101间隔	800	17.58	659	659	未进入负面	否	无	
4954	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	保利香槟花园1号配电室102间隔	630	25.10	472	472	未进入负面	否	无	
4955	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	保利香槟花园小区2号配电室2号变压器	630	24.38	476	476	未进入负面	否	无	
4956	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	电网_保利香槟花园小区5号箱式变压器	630	23.07	485	485	未进入负面	否	无	
4957	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	电网_光青乙线富甲天下小区7号箱式变压器	630	29.45	444	444	未进入负面	否	无	

4958	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网_红运名郡小区2号箱式变101间隔配中	400	27.44	290	290	未进入负面	否	无	
4959	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网_桃花源小区13号箱式变1号配电变压器	630	27.52	457	457	未进入负面	否	无	
4960	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网_桃花源小区14号箱式变1号配电变压器	630	24.73	474	474	未进入负面	否	无	
4961	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网_红运名郡小区1号箱式变101间隔配中变压	400	20.03	320	320	未进入负面	否	无	
4962	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	中天桃花源小区11号箱式变1号配电变压器	500	32.77	336	336	未进入负面	否	无	
4963	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	中天桃花源小区12号箱式变1号配电变压器	500	28.67	357	357	未进入负面	否	无	
4964	国网营口市站前区供电公司	光华变	光水甲线	PMS_水御兰庭2号箱式变2号变压器	630	28.27	452	452	未进入负面	否	无	
4965	国网营口市站前区供电公司	光华变	光水甲线	PMS_水御兰庭3号箱式变2号变压器	630	27.09	459	459	未进入负面	否	无	
4966	国网营口市站前区供电公司	光华变	光水甲线	pms_水御兰庭小区1号箱式变1号变压器	630	66.24	213	213	未进入负面	否	无	

4967	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	电网_水御兰庭小区4号箱式变1号变压器	630	34.70	411	411	未进入负面	否	无	
4968	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	电网_水御兰庭小区5号箱式变1号变压器	630	36.07	403	403	未进入负面	否	无	
4969	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	电网_水御兰庭小区6号箱式变1号变压器	630	29.11	447	447	未进入负面	否	无	
4970	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水乙线	电网_水御兰庭小区7号箱式变1号变压器	400	24.23	303	303	未进入负面	否	无	
4971	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水乙线	电网_水御兰庭小区8号箱式变1号变压器	400	31.22	275	275	未进入负面	否	无	
4972	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms_光太线太渤分12左2号柱上变压器	200	8.15	184	184	未进入负面	否	无	
4973	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms_光太线太渤分15号柱上变压器	100	12.12	88	88	未进入负面	否	无	
4974	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms_泰和人家小区1号箱式变1号变压器	630	14.40	539	539	未进入负面	否	无	
4975	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms_太和小区1号配电室1号变压器	630	29.24	446	446	未进入负面	否	无	

4976	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms_太和小区1号配电室2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
4977	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms_太和小区2号箱式变1号变压器	630	14.21	540	540	未进入负面	否	无	
4978	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_皇家英里小区1号箱式变1号变压器	630	12.83	549	549	未进入负面	否	无	
4979	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_皇家英里小区2号箱式变1号变压器	630	13.90	542	542	未进入负面	否	无	
4980	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_皇家英里小区3号箱式变1号变压器	630	11.38	558	558	未进入负面	否	无	
4981	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_皇家英里小区4号箱式变1号变压器	630	10.00	567	567	未进入负面	否	无	
4982	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_皇家英里小区5号箱式变1号变压器	630	11.79	556	556	未进入负面	否	无	
4983	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_皇家英里小区6号箱式变1号变压器	630	11.34	559	559	未进入负面	否	无	
4984	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_皇家英里小区7号箱式变1号变压器	630	12.26	553	553	未进入负面	否	无	

4985	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_聚合城小区11号箱式变1号变压器	630	24.91	473	473	未进入负面	否	无	
4986	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_聚合城小区12号箱式变1号变压器	630	23.86	480	480	未进入负面	否	无	
4987	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_聚合城小区13号箱式变1号变压器	400	27.45	290	290	未进入负面	否	无	
4988	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_聚合城小区14号箱式变1号变压器	400	17.62	330	330	未进入负面	否	无	
4989	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_聚合城小区15号箱式变1号变压器	630	6.51	589	589	未进入负面	否	无	
4990	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_聚合城小区15号箱式变2号变压器	630	7.63	582	582	未进入负面	否	无	
4991	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_聚合城小区16号箱式变1号变压器	630	5.41	596	596	未进入负面	否	无	
4992	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_太渤分12右17右1号柱上变压器(业)	400	14.69	341	341	未进入负面	否	无	
4993	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_太渤分12右17右1号柱上变压器(业)	400	10.39	358	358	未进入负面	否	无	

4994	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_太渤分4号柱上变压器	200	13.53	173	173	未进入负面	否	无	
4995	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_太渤分5号柱上变压器	400	25.41	298	298	未进入负面	否	无	
4996	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区1号箱式变1号变压器	630	13.49	545	545	未进入负面	否	无	
4997	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区2号箱式变1号变压器	500	13.08	435	435	未进入负面	否	无	
4998	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区3号箱式变1号变压器	630	9.44	571	571	未进入负面	否	无	
4999	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区4号箱式变1号变压器	500	11.12	444	444	未进入负面	否	无	
5000	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区5号箱式变1号变压器	630	11.22	559	559	未进入负面	否	无	
5001	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区6号箱式变1号变压器	630	10.04	567	567	未进入负面	否	无	
5002	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区7号箱式变1号变压器	630	11.69	556	556	未进入负面	否	无	

5003	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区8号箱式变1号变压器	630	9.30	571	571	未进入负面	否	无	
5004	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网_星河国府小区9号箱式变1号变压器	630	9.93	567	567	未进入负面	否	无	
5005	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	太渤分12右7号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
5006	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	PMS_长城公寓小区2号箱式变2号变压器	400	29.57	282	282	未进入负面	否	无	
5007	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	PMS_长城小区1号箱式变2号变压器	630	14.58	538	538	未进入负面	否	无	
5008	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	PMS_富安明居小区箱式变2号变压器	630	21.46	495	495	未进入负面	否	无	
5009	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	pms_奥隆达精湛箱式变1号变压器	630	10.90	561	561	未进入负面	否	无	
5010	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	pms_光厦线43号柱上变压器	315	21.80	246	246	未进入负面	否	无	
5011	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	pms_光厦线52号柱上变压器	315	52.51	150	150	未进入负面	否	无	

5012	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	pms_光厦线55左之2号柱上变压器	315	95.33	15	15	未进入负面	否	无	
5013	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网_长城公寓小区2号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5014	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网_长城小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5015	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网_富安明居小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5016	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网_红运家园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5017	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网_红运家园小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5018	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	光厦线51右4号柱上变压器	315	20.94	249	249	未进入负面	否	无	
5019	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	机一线红运家园1#	630	17.14	522	522	未进入负面	否	无	
5020	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	机一线红运家园2#	630	15.03	535	535	未进入负面	否	无	

5021	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	机一线红运家园3#	630	22.50	488	488	未进入负面	否	无	
5022	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	兴旺人家小区1号箱式变101开关柜配出变	630	13.03	548	548	未进入负面	否	无	
5023	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	兴旺人家小区2号箱式变101开关柜配出变	630	5.62	595	595	未进入负面	否	无	
5024	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	pms_东方新天地小区1号箱式变1号变压器	630	22.18	490	490	未进入负面	否	无	
5025	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区1号箱式变101开关柜配出变	630	12.79	549	549	未进入负面	否	无	
5026	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区2号箱式变101开关柜配出变	630	21.11	497	497	未进入负面	否	无	
5027	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区3号箱式变101开关柜配出变	630	11.93	555	555	未进入负面	否	无	
5028	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区4号箱式变101开关柜配出变	400	20.49	318	318	未进入负面	否	无	
5029	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区5号箱式变101开关柜配出变	630	8.80	575	575	未进入负面	否	无	

5030	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区6号箱式变101开关拒配中变	630	11.39	558	558	未进入负面	否	无	
5031	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区7号箱式变101开关拒配中变	630	11.62	557	557	未进入负面	否	无	
5032	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区8号箱式变101开关拒配中变	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5033	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区9号箱式变101开关拒配中变	630	7.23	584	584	未进入负面	否	无	
5034	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区1号箱式变101开关拒配中变	630	10.48	564	564	未进入负面	否	无	
5035	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区2号箱式变101开关拒配中变	630	10.13	566	566	未进入负面	否	无	
5036	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区3号箱式变101开关拒配中变	630	10.30	565	565	未进入负面	否	无	
5037	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区4号箱式变101开关拒配中变	630	14.80	537	537	未进入负面	否	无	
5038	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区5号箱式变101开关拒配中变	630	21.97	492	492	未进入负面	否	无	

5039	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区6号箱式变101开关配电变压器	630	8.08	579	579	未进入负面	否	无	
5040	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区7号箱式变101开关配电变压器	630	13.36	546	546	未进入负面	否	无	
5041	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区8号箱式变101开关配电变压器	630	12.94	548	548	未进入负面	否	无	
5042	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区9号箱式变101开关配电变压器	400	12.23	351	351	未进入负面	否	无	
5043	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_东方新天地小区6号箱式变1号变压器	400	11.85	353	353	未进入负面	否	无	
5044	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_东方新天地小区7号箱式变2号变压器	400	16.22	335	335	未进入负面	否	无	
5045	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_光园线36左11号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
5046	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_向阳维多俾湾小区1号箱式变1号变压器	400	29.28	283	283	未进入负面	否	无	
5047	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_向阳维多俾湾小区2号箱式变1号变压器	400	13.73	345	345	未进入负面	否	无	

5048	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_向阳维多湾小区3号箱式变1号变压器	400	30.49	278	278	未进入负面	否	无	
5049	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_向阳香格里拉湾小区1#箱式变1#变压器	315	8.22	289	289	未进入负面	否	无	
5050	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_向阳香格里拉湾小区1#箱式变2#变压器	315	14.13	270	270	未进入负面	否	无	
5051	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_向阳香格里拉湾小区2#箱式变1#变压器	315	13.27	273	273	未进入负面	否	无	
5052	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网_拥军花园小区1号箱式变1号变压器	630	17.61	519	519	未进入负面	否	无	
5053	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地2#	630	17.24	521	521	未进入负面	否	无	
5054	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地3#	630	14.32	540	540	未进入负面	否	无	
5055	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地5#	630	14.09	541	541	未进入负面	否	无	
5056	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地小区4号箱式变1号变压器	630	23.61	481	481	未进入负面	否	无	

5057	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	民富新苑2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5058	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	民富新苑2号箱式变2号变压器	630	44.28	351	351	未进入负面	否	无	
5059	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	pms_贺太分2号柱上变压器	315	40.94	186	186	未进入负面	否	无	
5060	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	pms_美景回迁楼箱式变1号变压器	630	17.77	518	518	未进入负面	否	无	
5061	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	pms_美景回迁楼箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5062	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	pms_新丰园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5063	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	pms_新丰园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5064	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	白庙子线新丰园小区1#	630	11.78	556	556	未进入负面	否	无	
5065	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	白庙子线新丰园小区2#	630	17.74	518	518	未进入负面	否	无	

5066	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	电网_光运线23左14号柱上变压器	315	40.38	188	188	未进入负面	否	无	
5067	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	电网_光运线25右4号柱上变	400	3.38	386	386	未进入负面	否	无	
5068	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	电网_光运线30右8号柱上变压器	200	14.62	171	171	未进入负面	否	无	
5069	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	东方绿地小区1#	630	18.57	513	513	未进入负面	否	无	
5070	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	光运线23号柱上变压器	200	46.94	106	106	未进入负面	否	无	
5071	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	光运线30右13号柱上变压器	315	24.45	238	238	未进入负面	否	无	
5072	国网营口市站前区供电分公司	光华变	华乐线	pms_南开线24右1号柱上变压器	250	35.30	162	162	未进入负面	否	无	
5073	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS_客运站南回迁楼配电站2号变压器	630	15.98	529	529	未进入负面	否	无	
5074	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS_南胡公寓7号箱式变2号变压器	630	22.58	488	488	未进入负面	否	无	

5075	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS_南湖春江公寓1号箱式变2号变压器	500	18.89	406	406	未进入负面	否	无	
5076	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS_南湖春江公寓2号箱式变2号变压器	630	14.83	537	537	未进入负面	否	无	
5077	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS_南湖春江公寓3号箱式变2号变压器	630	13.91	542	542	未进入负面	否	无	
5078	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS_天辅圣堡1号箱式变2号变压器	500	25.81	371	371	未进入负面	否	无	
5079	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS_天辅圣堡2号箱式变2号变压器	400	55.29	179	179	未进入负面	否	无	
5080	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_客运站南回迁楼小区2号箱式变2号变压器	630	10.10	566	566	未进入负面	否	无	
5081	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南湖春江公寓小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5082	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南湖春江公寓小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5083	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南湖公寓小区10号箱式变1号变压器	630	26.23	465	465	未进入负面	否	无	

5084	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南湖公寓小区7号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5085	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南湖公寓小区8号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5086	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南湖公寓小区8号箱式变2号变压器	630	30.55	438	438	未进入负面	否	无	
5087	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南湖公寓小区9号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5088	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开1号箱式变2号变压器	500	18.95	405	405	未进入负面	否	无	
5089	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开4号箱式变2号变压器	500	22.48	388	388	未进入负面	否	无	
5090	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开线16右4号柱上变压器	160	13.97	138	138	未进入负面	否	无	
5091	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开线32右1号柱上变压器	400	31.74	273	273	未进入负面	否	无	
5092	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开线35号柱上变压器	315	20.70	250	250	未进入负面	否	无	

5093	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开线9号柱上变压器	315	18.86	256	256	未进入负面	否	无	
5094	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5095	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开小区2号箱式变1号变压器	500	9.57	452	452	未进入负面	否	无	
5096	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5097	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5098	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开小区3号箱式变2号变压器	630	13.82	543	543	未进入负面	否	无	
5099	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5100	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南开小区5号箱式变2号变压器	630	17.80	518	518	未进入负面	否	无	
5101	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南密小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

5102	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_南密小区1号箱式变2号变压器	500	31.75	341	341	未进入负面	否	无	
5103	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms_盼南分10左3号柱上变压器	160	0.00	160	160	未进入负面	否	无	
5104	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_pms_南开线14号柱上变压器	400	11.05	356	356	未进入负面	否	无	
5105	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_慧泉佳苑小区1号箱式变1号变压器	500	16.82	416	416	未进入负面	否	无	
5106	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_慧泉佳苑小区2号箱式变1号变压器	630	12.41	552	552	未进入负面	否	无	
5107	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_慧泉佳苑小区3号箱式变1号变压器	630	11.01	561	561	未进入负面	否	无	
5108	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_客运站南回迁楼2号箱式变1号变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
5109	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_南湖公寓小区6号配电箱101开关柜	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5110	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_南湖公寓小区9号箱式变2号变压器	630	19.79	505	505	未进入负面	否	无	

5111	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_天辅圣堡小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5112	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网_天辅圣堡小区2号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5113	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	红云人家小区箱式变101开关配电变压器	630	47.86	328	328	未进入负面	否	无	
5114	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	红云人家小区箱式变102开关配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5115	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	南湖公寓小区6号配变站102开关配电变压器	630	21.65	494	494	未进入负面	否	无	
5116	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	PMS_怡盛园小区1号配变站3号变压器	630	27.20	459	459	未进入负面	否	无	
5117	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_交通1号箱式变1号变压器	315	35.68	203	203	未进入负面	否	无	
5118	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_交通2号箱式变1号变压器	315	30.97	217	217	未进入负面	否	无	
5119	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_盼盼路2号箱式变1号变压器	500	40.20	299	299	未进入负面	否	无	

5120	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_盼盼线2左1号分支箱左6号柱上变压器	315	34.96	205	205	未进入负面	否	无	
5121	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_盼盼线30左1号环网柜左4号柱上变压器	400	14.65	341	341	未进入负面	否	无	
5122	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_盼盼线30左1号环网柜左6号柱上变压器	315	26.53	231	231	未进入负面	否	无	
5123	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_森达药房箱式变1号变压器	160	53.46	74	74	未进入负面	否	无	
5124	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_学府园小区1号配电室2号变压器	630	19.68	506	506	未进入负面	否	无	
5125	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_永江花园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5126	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_永江花园小区1号箱式变2号变压器	630	11.57	557	557	未进入负面	否	无	
5127	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_永江花园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5128	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_永江花园小区2号箱式变2号变压器	630	16.69	525	525	未进入负面	否	无	

5129	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_永江小区中心配电室1号变压器	1600	11.56	1415	###	未进入负面	否	无	
5130	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_永江小区中心配电室2号变压器	1600	29.22	1132	###	未进入负面	否	无	
5131	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_育才小区3号箱式变1号变压器	630	18.46	514	514	未进入负面	否	无	
5132	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_怡盛园小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5133	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms_鑫磊置业1号箱式变1号变压器	500	6.29	469	469	未进入负面	否	无	
5134	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	电网_pms_盼盼线2左1号分支箱左2号柱	200	24.70	151	151	未进入负面	否	无	
5135	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	电网_怡盛园小区2号配电室1号变压器	630	26.06	466	466	未进入负面	否	无	
5136	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	电网_怡盛园小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5137	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	电网_怡盛园小区2号配电室3号变压器	630	23.25	484	484	未进入负面	否	无	

5138	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	太平洋酒店箱式变1号变压器	250	59.85	100	100	未进入负面	否	无	
5139	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	学府园小区1号配电室1号变压器	630	25.83	467	467	未进入负面	否	无	
5140	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	PMS_新家园小区1号箱式变2号变压器	400	26.33	295	295	未进入负面	否	无	
5141	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_城南公馆小区1号箱式变1号变压器	630	29.36	445	445	未进入负面	否	无	
5142	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_城南公馆小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5143	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_城南公馆小区2号箱式变1号变压器	630	21.93	492	492	未进入负面	否	无	
5144	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_城南公馆小区3号箱式变1号变压器	630	22.30	490	490	未进入负面	否	无	
5145	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_城南公馆小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5146	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖分46号柱上变压器	315	29.42	222	222	未进入负面	否	无	

5147	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖分5号柱上变压器	315	49.42	159	159	未进入负面	否	无	
5148	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖分7号柱上变压器	315	40.48	187	187	未进入负面	否	无	
5149	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖公寓2号箱式变1号变压器	630	27.11	459	459	未进入负面	否	无	
5150	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖公寓3号箱式变1号变压器	630	11.37	558	558	未进入负面	否	无	
5151	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖公寓小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5152	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖公寓小区1号箱式变2号变压器	630	21.92	492	492	未进入负面	否	无	
5153	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖公寓小区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5154	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖公寓小区4号箱式变2号变压器	630	23.92	479	479	未进入负面	否	无	
5155	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖公寓小区5号箱式变2号变压器	630	27.50	457	457	未进入负面	否	无	

5156	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖市场1号箱式变1号变压器	630	45.36	344	344	未进入负面	否	无	
5157	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_南湖小区2号配电室1号变压器	630	43.97	353	353	未进入负面	否	无	
5158	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_天辅圣堡小区3号箱式变1号变压器	800	19.97	640	640	未进入负面	否	无	
5159	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_天辅圣堡小区3号箱式变2号变压器	800	10.59	715	715	未进入负面	否	无	
5160	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_天辅圣堡小区3号箱式变3号变压器	315	31.92	214	214	未进入负面	否	无	
5161	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms_怡通线42号柱上变压器	400	20.60	318	318	未进入负面	否	无	
5162	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_pms_怡通线30号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
5163	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_pms_怡通线34号柱上变压器	200	26.93	146	146	未进入负面	否	无	
5164	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_pms_怡通线39号柱上变压器	200	19.22	162	162	未进入负面	否	无	

5165	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_城南公馆4号箱式变1号配电室	630	35.44	407	407	未进入负面	否	无	
5166	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_城南公馆4号箱式变2号配电室	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5167	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_城南公馆小区2号箱式变2号配电室	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5168	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_富甲一方小区1号配电室	800	7.99	736	736	未进入负面	否	无	
5169	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_富甲一方小区2号配电室	800	7.28	742	742	未进入负面	否	无	
5170	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_南湖小区1号配电室2号变压器	630	31.83	429	429	未进入负面	否	无	
5171	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_南湖小区3号箱式变1号变压器	630	11.05	560	560	未进入负面	否	无	
5172	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_天字宏府3号箱式变2号变压器	630	60.60	248	248	未进入负面	否	无	
5173	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_天字宏府(回迁楼)小区1号配电室	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

5174	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_天宇宏府(回迁楼)小区1号配变	630	13.34	546	546	未进入负面	否	无	
5175	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_天宇宏府(回迁楼)小区2号配变	630	16.91	523	523	未进入负面	否	无	
5176	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_天宇宏府小区4号箱式变1号变压器	630	26.25	465	465	未进入负面	否	无	
5177	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_天宇宏府小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5178	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_天宇宏府小区5号箱式变1号变压器	630	10.49	564	564	未进入负面	否	无	
5179	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_怡通线南湖分25左1号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
5180	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_怡通线南湖分39右2号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
5181	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_怡通线南湖分6右3号柱上变压器	400	45.79	217	217	未进入负面	否	无	
5182	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖AB楼小区1号箱式变101开关配电变压器	630	51.26	307	307	未进入负面	否	无	

5183	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖AB楼小区2号箱式变101开关柜中变压器	630	22.06	491	491	未进入负面	否	无	
5184	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5185	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	怡通线蓝郡小区1#	630	23.50	482	482	未进入负面	否	无	
5186	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	怡通线蓝郡小区2#	630	19.99	504	504	未进入负面	否	无	
5187	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	怡通线蓝郡小区3#	630	23.00	485	485	未进入负面	否	无	
5188	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS_美景1号箱式变2号变压器	630	20.91	498	498	未进入负面	否	无	
5189	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS_美景2号箱式变2号变压器	630	7.63	582	582	未进入负面	否	无	
5190	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS_怡园1号箱式变2号变压器	630	22.46	489	489	未进入负面	否	无	
5191	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS_怡园3号箱式变2号变压器	630	10.46	564	564	未进入负面	否	无	

5192	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS_怡园线美景英伦郡3号箱式变1号变压器	630	19.11	510	510	未进入负面	否	无	
5193	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS_怡园线美景英伦郡4号箱式变1号变压器	630	30.87	436	436	未进入负面	否	无	
5194	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_枫合万嘉小区1号配电室1号变压器	800	19.90	641	641	未进入负面	否	无	
5195	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_枫合万嘉小区1号配电室2号变压器	800	31.30	550	550	未进入负面	否	无	
5196	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_枫合万嘉小区1号配电室3号变压器	800	24.07	607	607	未进入负面	否	无	
5197	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_枫合万嘉小区2号配电室1号变压器	800	25.36	597	597	未进入负面	否	无	
5198	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园3号箱式变1号变压器	630	14.61	538	538	未进入负面	否	无	
5199	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园4号箱式变1号变压器	630	18.14	516	516	未进入负面	否	无	
5200	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园小区1号箱式变1号变压器	630	27.70	455	455	未进入负面	否	无	

5201	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园小区1号箱式变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5202	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园小区2号箱式变压器	630	26.64	462	462	未进入负面	否	无	
5203	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园小区2号箱式变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5204	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园小区5号箱式变压器	630	35.93	404	404	未进入负面	否	无	
5205	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_桂丰园小区5号箱式变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5206	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_君临天下3号箱式变压器	630	24.74	474	474	未进入负面	否	无	
5207	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_君临天下4号箱式变压器	630	14.11	541	541	未进入负面	否	无	
5208	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_君临天下小区1号箱式变压器	250	48.55	129	129	未进入负面	否	无	
5209	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_君临天下小区1号箱式变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

5210	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_君临天下小区2号箱式变1号变压器	250	37.73	156	156	未进入负面	否	无	
5211	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_君临天下小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5212	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_美景小区4号箱式变1号变压器	630	11.56	557	557	未进入负面	否	无	
5213	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_美景英伦郡2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5214	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_美景英伦郡小区1号箱式变1号变压器	630	34.26	414	414	未进入负面	否	无	
5215	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_美景英伦郡小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5216	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_美景英伦郡小区2号箱式变1号变压器	630	21.88	492	492	未进入负面	否	无	
5217	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_美景英伦郡小区5号箱式变1号变压器	630	18.11	516	516	未进入负面	否	无	
5218	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms_美景英伦郡小区6号箱式变1号变压器	630	11.66	557	557	未进入负面	否	无	

5219	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_世纪花园小区1号箱式变1号变压器	500	40.38	298	298	未进入负面	否	无	
5220	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_世纪花园小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5221	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_怡园小区2号箱式变1号变压器	630	8.11	579	579	未进入负面	否	无	
5222	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_怡园小区2号箱式变2号变压器	630	11.08	560	560	未进入负面	否	无	
5223	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_怡园小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5224	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_怡园小区中心配电室2号变压器	1000	8.97	910	910	未进入负面	否	无	
5225	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms_怡园中心变配电室1号变压器	1000	0.00	1000	###	未进入负面	否	无	
5226	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	电网_枫合万嘉小区3号箱式变1号变压器	400	3.57	386	386	未进入负面	否	无	
5227	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	电网_怡园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

5228	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	君临天下小区4号箱式变2号变压器	500	10.54	447	447	未进入负面	否	无	
5229	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	怡园线15号柱上变压器	200	60.28	79	79	未进入负面	否	无	
5230	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	怡园线君临天下2#	500	13.86	431	431	未进入负面	否	无	
5231	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	怡园线美景新华府3#	630	15.18	534	534	未进入负面	否	无	
5232	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	LS_君汇上品小区1#	630	21.93	492	492	未进入负面	否	无	
5233	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	LS_君汇上品小区3#	630	11.48	558	558	未进入负面	否	无	
5234	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	LS_君汇上品小区4#	630	29.47	444	444	未进入负面	否	无	
5235	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	LS_君汇上品小区5#	630	28.69	449	449	未进入负面	否	无	
5236	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	LS_君汇上品小区8#	630	24.02	479	479	未进入负面	否	无	

5237	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	PMS_大水塘别墅2号变压器	400	12.49	350	350	未进入负面	否	无	
5238	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网_10kV南昌甲线14左5号柱上变压器	100	15.20	85	85	未进入负面	否	无	
5239	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网_保利五月花小区4号配电室1号变压器	630	15.84	530	530	未进入负面	否	无	
5240	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网_保利五月花小区4号配电室2号变压器	630	15.20	534	534	未进入负面	否	无	
5241	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网_大水塘别墅小区1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5242	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网_君汇上品小区2号箱变102开关柜配电变压器	500	25.41	373	373	未进入负面	否	无	
5243	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	君汇上品9号箱变101开关柜配电变压器	630	21.60	494	494	未进入负面	否	无	
5244	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	君汇上品小区6号箱变101开关柜配电变压器	500	24.23	379	379	未进入负面	否	无	
5245	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	君汇上品小区7号箱变102开关柜配电变压器	500	14.77	426	426	未进入负面	否	无	

5246	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	南昌甲线14右4号柱上变压器	200	7.66	185	185	未进入负面	否	无	
5247	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms_滨水人家C区3号箱式变1号变压器	315	13.39	273	273	未进入负面	否	无	
5248	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms_滨水人家小区C区1号箱式变1号变压器	630	16.33	527	527	未进入负面	否	无	
5249	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms_滨水人家小区C区2号箱式变1号变压器	630	13.76	543	543	未进入负面	否	无	
5250	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms_滨水人家小区C区4号箱式变1号变压器	630	16.30	527	527	未进入负面	否	无	
5251	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms_滨水人家小区C区5号箱式变1号变压器	630	16.72	525	525	未进入负面	否	无	
5252	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms_滨水人家小区C区6号箱式变1号变压器	630	17.79	518	518	未进入负面	否	无	
5253	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_保利五月花小区1号变压器	630	30.77	436	436	未进入负面	否	无	
5254	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_保利五月花小区2号箱式变1号变压器	400	33.35	267	267	未进入负面	否	无	

5255	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_保利五月花小区3号配电室1号变压器	630	21.08	497	497	未进入负面	否	无	
5256	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_保利五月花小区3号配电室2号变压器	630	20.05	504	504	未进入负面	否	无	
5257	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_林昌天铂小区1#箱式变1号变压器	500	18.35	408	408	未进入负面	否	无	
5258	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_林昌天铂小区2号箱式变1号变压器	500	20.41	398	398	未进入负面	否	无	
5259	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_林昌天铂小区3号箱式变1号变压器	500	14.95	425	425	未进入负面	否	无	
5260	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网_林昌天铂小区4号箱式变1号变压器	500	17.64	412	412	未进入负面	否	无	
5261	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS_诚泰园1号箱式变2号变压器	500	22.42	388	388	未进入负面	否	无	
5262	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS_诚泰园2号箱式变2号变压器	500	26.05	370	370	未进入负面	否	无	
5263	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS_莲花小区1号配变站2号变压器	630	13.59	544	544	未进入负面	否	无	

5264	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS_莲花小区4号箱式变2号变压器	400	30.28	279	279	未进入负面	否	无	
5265	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_百花园箱式变1号变压器	400	15.31	339	339	未进入负面	否	无	
5266	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_东塔小区1号箱式变1号变压器	315	13.96	271	271	未进入负面	否	无	
5267	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_东塔小区1号箱式变2号变压器	500	8.81	456	456	未进入负面	否	无	
5268	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_海湾小区1号箱式变1号变压器	250	15.18	212	212	未进入负面	否	无	
5269	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_海湾小区2号箱式变1号变压器	250	5.77	236	236	未进入负面	否	无	
5270	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_新兴小区2号箱式变1号变压器	315	38.73	193	193	未进入负面	否	无	
5271	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_园林小区箱式变1号变压器	400	12.47	350	350	未进入负面	否	无	
5272	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms_装饰材料城箱式变1号变压器	630	10.38	565	565	未进入负面	否	无	

5273	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_pms_东升线15号柱上变压器	400	66.82	133	133	未进入负面	否	无	
5274	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_pms_东升线40号柱上变压器	200	69.88	60	60	未进入负面	否	无	
5275	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_诚泰园小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5276	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_诚泰园小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5277	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_东港小区1号箱式变1号变压器	315	37.00	198	198	未进入负面	否	无	
5278	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_东港小区1号箱式变2号配电室	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5279	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_东升线35号柱上变压器	315	35.23	204	204	未进入负面	否	无	
5280	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_莲花分14号柱上变压器	315	11.50	279	279	未进入负面	否	无	
5281	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	电网_莲花小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

5282	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网_莲花小区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5283	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	东升线莲花分16号柱上变压器	315	66.33	106	106	未进入负面	否	无	
5284	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	东升小区2号配电室101间隔配电变压器	630	13.68	544	544	未进入负面	否	无	
5285	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	莲花小区5号箱式变1号变压器	400	7.41	370	370	未进入负面	否	无	
5286	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	莲花小区6号箱式变1号变压器	400	6.20	375	375	未进入负面	否	无	
5287	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	一官小区1号箱式变1号变压器	400	3.51	386	386	未进入负面	否	无	
5288	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	站桥小区1号箱式变1号变压器	315	19.86	252	252	未进入负面	否	无	
5289	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms_勤俭小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5290	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms_勤俭小区3号箱式变2号变压器	630	11.68	556	556	未进入负面	否	无	

5291	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms_勤俭小区4号箱式变1号变压器	630	8.79	575	575	未进入负面	否	无	
5292	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms_勤俭小区5号箱式变1号变压器	630	13.66	544	544	未进入负面	否	无	
5293	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	PMS_莲花小区2号配变站2号变压器	630	21.29	496	496	未进入负面	否	无	
5294	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	PMS_莲花小区3号箱式变2号变压器	500	14.08	430	430	未进入负面	否	无	
5295	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	pms_供电局箱式变1号变压器	500	34.90	326	326	未进入负面	否	无	
5296	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	pms_一中箱式变1号变压器	500	29.61	352	352	未进入负面	否	无	
5297	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	pms_永胜小区1号箱式变1号变压器	630	2.92	612	612	未进入负面	否	无	
5298	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	pms_永胜小区2号箱式变1号变压器	630	6.34	590	590	未进入负面	否	无	
5299	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	电网_pms_公园线24号柱上变压器	200	16.99	166	166	未进入负面	否	无	

5300	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_pms_公园线29号柱上变压器	400	13.66	345	345	未进入负面	否	无	
5301	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_pms_站前分14号柱上变压器	400	17.24	331	331	未进入负面	否	无	
5302	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_东升线19号柱上变压器	400	25.80	297	297	未进入负面	否	无	
5303	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_莲花小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5304	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_莲花小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5305	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_铁路小区1号箱式变1号变压器	500	15.49	423	423	未进入负面	否	无	
5306	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_铁路小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5307	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网_站前分8号柱上变压器	315	17.82	259	259	未进入负面	否	无	
5308	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	东城花园小区7号箱式变1号变压器	630	10.31	565	565	未进入负面	否	无	

5309	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	东城花园小区7号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5310	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	东城花园小区8号箱式变1号变压器	630	24.75	474	474	未进入负面	否	无	
5311	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	东城花园小区8号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5312	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	公园线23号柱上变压器	400	42.17	231	231	未进入负面	否	无	
5313	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	汇丰箱式变1号变压器	400	8.12	368	368	未进入负面	否	无	
5314	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	铁龙小区1号箱式变1号变压器	400	8.96	364	364	未进入负面	否	无	
5315	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	铁龙小区2号箱式变1号变压器	400	25.57	298	298	未进入负面	否	无	
5316	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	铁龙小区3号箱式变1号变压器	400	8.59	366	366	未进入负面	否	无	
5317	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	一官小区2号箱式变1号变压器	500	8.08	460	460	未进入负面	否	无	

5318	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	银河小区1号箱式变1号变压器	315	8.13	289	289	未进入负面	否	无	
5319	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	银河小区2号配电室1号变压器	400	11.55	354	354	未进入负面	否	无	
5320	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	银河小区3号箱式变1号变压器	630	18.12	516	516	未进入负面	否	无	
5321	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	站前分12左1号柱上变压器	400	28.30	287	287	未进入负面	否	无	
5322	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	站前分7号柱上变压器	315	29.20	223	223	未进入负面	否	无	
5323	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	中阳小区2号箱式变1号变压器	315	18.18	258	258	未进入负面	否	无	
5324	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS_佰仕印象小区1号箱式变1号变压器	630	31.82	430	430	未进入负面	否	无	
5325	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS_格林新居2号箱式变2号变压器	500	16.47	418	418	未进入负面	否	无	
5326	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS_格林新居3号箱式变2号变压器	630	25.77	468	468	未进入负面	否	无	

5327	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS_建丰新苑2号箱式变1号变压器	630	13.96	542	542	未进入负面	否	无	
5328	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_东新小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5329	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_东新小区1号配电室3号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5330	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_格林新居小区5号箱式变1号变压器	630	12.31	552	552	未进入负面	否	无	
5331	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_水务回迁楼小区2号箱式变	630	22.28	490	490	未进入负面	否	无	
5332	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_水务回迁楼小区3号箱式变	630	32.00	428	428	未进入负面	否	无	
5333	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_逸兴园小区1号箱式变1号变压器	315	61.88	120	120	未进入负面	否	无	
5334	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_逸兴园小区2号箱式变1号变压器	630	13.10	547	547	未进入负面	否	无	
5335	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms_逸兴园小区3号箱式变2号变压器	630	19.53	507	507	未进入负面	否	无	

5336	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_格林新居小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5337	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_格林新居小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5338	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_格林新居小区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5339	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_锦联经典名郡小区3号配变站1号配电	630	37.12	396	396	未进入负面	否	无	
5340	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_锦联经典名郡小区3号配变站2号配电	630	37.94	391	391	未进入负面	否	无	
5341	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_勤丰线11号柱上变压器	400	26.96	292	292	未进入负面	否	无	
5342	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_勤丰线12右14右7号柱上变压器	400	32.30	271	271	未进入负面	否	无	
5343	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_勤丰线12右18号柱上变压器	400	33.48	266	266	未进入负面	否	无	
5344	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_水务回迁楼小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

5345	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_水务回迁楼小区2号箱式变1号配电室	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5346	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_水务回迁楼小区3号箱式变1号配电室	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5347	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_天扬馨苑小区1号箱式变1号配电室	500	15.41	423	423	未进入负面	否	无	
5348	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网_天扬馨苑小区1号箱式变2号配电室	500	10.81	446	446	未进入负面	否	无	
5349	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区1号配电室1号配电室	500	36.17	319	319	未进入负面	否	无	
5350	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区1号配电室2号配电室	500	24.64	377	377	未进入负面	否	无	
5351	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区2号箱式变101间隔配电室	400	28.17	287	287	未进入负面	否	无	
5352	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区3号箱式变101间隔配电室	500	22.68	387	387	未进入负面	否	无	
5353	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区4号箱式变101间隔配电室	400	30.29	279	279	未进入负面	否	无	

5354	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	勤丰线12右10号柱上变压器	400	33.03	268	268	未进入负面	否	无	
5355	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	勤丰线12右2号柱上变压器	315	24.04	239	239	未进入负面	否	无	
5356	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	勤丰线15号柱上变压器	400	25.23	299	299	未进入负面	否	无	
5357	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	水务回迁楼小区1号箱式变	630	17.11	522	522	未进入负面	否	无	
5358	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	荧光线东新小区1#	630	28.87	448	448	未进入负面	否	无	
5359	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	荧光线格林新居1#	500	16.05	420	420	未进入负面	否	无	
5360	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	荧光线格林新居4#	630	15.37	533	533	未进入负面	否	无	
5361	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	荧光线建丰新苑1#	630	11.90	555	555	未进入负面	否	无	
5362	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	荧光线建丰新苑3#	630	19.89	505	505	未进入负面	否	无	

5363	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	PMS_东福园4号箱式变1号变压器	500	17.66	412	412	未进入负面	否	无	
5364	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_东福园3号箱式变1号变压器	500	9.72	451	451	未进入负面	否	无	
5365	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_福山花园1号箱式变1号变压器	630	15.14	535	535	未进入负面	否	无	
5366	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_福山花园1号箱式变2号变压器	630	14.25	540	540	未进入负面	否	无	
5367	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_福山花园2号箱式变1号变压器	630	13.63	544	544	未进入负面	否	无	
5368	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_福山花园2号箱式变2号变压器	315	11.68	278	278	未进入负面	否	无	
5369	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_福山花园3号箱式变1号变压器	630	15.32	533	533	未进入负面	否	无	
5370	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_公汽1号箱式变1号变压器	200	36.08	128	128	未进入负面	否	无	
5371	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_商业银行2号箱式变1号变压器	630	38.20	389	389	未进入负面	否	无	

5372	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms_商业 银行3号 箱式变1 号变压器	630	20.01	504	504	未进入负面	否	无	
5373	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	电网_东 福园小区 4号箱式 变2号变 压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5374	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	电网_勤 联线20号 柱上变压 器	315	21.83	246	246	未进入负面	否	无	
5375	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	福山花园 3号箱式 变2号变 压器	630	15.93	530	530	未进入负面	否	无	
5376	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	锦联小区 商业1号 箱变1号 电变压器	630	26.40	464	464	未进入负面	否	无	
5377	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_东昌 小区1号 箱式变1 号变压器	400	82.92	68	68	##	是	2025.12	
5378	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_东昌 小区2号 箱式变10 变压器	400	85.84	57	57	##	是	2025.12	
5379	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_锦联 经典名郡 小区1号 配电站1 号变压器	630	17.83	518	518	未进入负面	否	无	
5380	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_锦联 经典名郡 小区2号 配电站1 号变压器	630	16.55	526	526	未进入负面	否	无	

5381	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_锦联经典名郡小区2号配电室2号变压器	630	15.41	533	533	未进入负面	否	无	
5382	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_勤俭小区1号配电室2号变压器	630	24.87	473	473	未进入负面	否	无	
5383	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_勤俭小区1号配电室3号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5384	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_勤俭小区2号配电室1号变压器	630	27.16	459	459	未进入负面	否	无	
5385	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_勤俭小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5386	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_勤俭小区2号配电室3号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5387	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_润达线9右4右1号柱上变压器(东)	400	9.38	362	362	未进入负面	否	无	
5388	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_润达线9右4右1号柱上变压器(西)	315	11.58	279	279	未进入负面	否	无	
5389	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_商业银行1号箱式变1号变压器	315	33.67	209	209	未进入负面	否	无	

5390	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区1号配电室1号变压器	630	13.45	545	545	未进入负面	否	无	
5391	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5392	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区2号配电室1号变压器	630	19.42	508	508	未进入负面	否	无	
5393	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5394	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区3号箱式变1号变压器	630	19.65	506	506	未进入负面	否	无	
5395	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5396	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区4号配电室1号变压器	630	27.22	459	459	未进入负面	否	无	
5397	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms_万友小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5398	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线5右4号柱上变压器	400	44.87	221	221	未进入负面	否	无	

5399	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线9右2号柱上变压器	315	12.60	275	275	未进入负面	否	无	
5400	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线9右9号柱上变压器	315	34.90	205	205	未进入负面	否	无	
5401	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线勤俭小区1#	500	25.83	371	371	未进入负面	否	无	
5402	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	新兴小区1号箱式变1号变压器	630	42.18	364	364	未进入负面	否	无	
5403	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	新兴小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5404	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_格林新苑1号箱式变2号变压器	630	24.36	477	477	未进入负面	否	无	
5405	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_格林新苑2号箱式变2号变压器	630	31.52	431	431	未进入负面	否	无	
5406	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_格林新苑3号箱式变2号变压器	400	25.74	297	297	未进入负面	否	无	
5407	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_格林新苑4号箱式变1号变压器	500	24.09	380	380	未进入负面	否	无	

5408	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_格林新苑5号箱式变2号变压器	630	20.52	501	501	未进入负面	否	无	
5409	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_格林新苑6号箱式变2号变压器	630	20.13	503	503	未进入负面	否	无	
5410	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_光华1号配变电站2号变压器	630	17.01	523	523	未进入负面	否	无	
5411	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_光华3号箱式变2号变压器	500	7.58	462	462	未进入负面	否	无	
5412	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_鸿景佳苑1号箱式变2号变压器	630	23.75	480	480	未进入负面	否	无	
5413	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_集贤小区配变电站2号变压器	630	18.97	510	510	未进入负面	否	无	
5414	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_建设2号配变电站2号变压器	500	16.66	417	417	未进入负面	否	无	
5415	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_新开小区配变电站2号变压器	400	19.79	321	321	未进入负面	否	无	
5416	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_星光1号箱式变2号变压器	630	13.51	545	545	未进入负面	否	无	

5417	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_星光2号箱式变1号变压器	630	14.39	539	539	未进入负面	否	无	
5418	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS_育才2号配电站2号变压器	630	24.98	473	473	未进入负面	否	无	
5419	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_城上城小区1号配电站1号变压器	800	23.60	611	611	未进入负面	否	无	
5420	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_城上城小区1号配电站3号变压器	630	20.41	501	501	未进入负面	否	无	
5421	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_城上城小区1号配电站4号变压器	630	23.79	480	480	未进入负面	否	无	
5422	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_城上城小区1号箱式变1号变压器	630	20.88	498	498	未进入负面	否	无	
5423	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_城上城小区2号箱式变1号变压器	630	17.02	523	523	未进入负面	否	无	
5424	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_城上城小区3号箱式变1号变压器	630	15.62	532	532	未进入负面	否	无	
5425	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_东华园小区3号箱式变1号变压器	400	10.80	357	357	未进入负面	否	无	

5426	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_光华小区4号箱式变1号变压器	630	9.27	572	572	未进入负面	否	无	
5427	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_凯莱小区1号箱式变1号变压器	250	51.09	122	122	未进入负面	否	无	
5428	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_小雨园小区1号箱式变1号变压器	630	39.18	383	383	未进入负面	否	无	
5429	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_小雨园小区1号箱式变2号变压器	630	15.54	532	532	未进入负面	否	无	
5430	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_新二线18号柱上变压器	315	15.84	265	265	未进入负面	否	无	
5431	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_新二线28右7号柱上变压器	400	13.09	348	348	未进入负面	否	无	
5432	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_新二线34号柱上变压器	315	43.93	177	177	未进入负面	否	无	
5433	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_新二线水源分26号柱上变压器	315	43.13	179	179	未进入负面	否	无	
5434	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_育才小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

5435	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms_育才小区1号配电室2号变压器	630	45.24	345	345	未进入负面	否	无	
5436	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	城上城小区1号配电室2号变压器	800	25.09	599	599	未进入负面	否	无	
5437	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_pms_新二线22左2号柱上变压器	315	41.60	184	184	未进入负面	否	无	
5438	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_pms_新二线23左2号柱上变压器	400	8.27	367	367	未进入负面	否	无	
5439	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_pms_新二线26号柱上变压器	315	43.57	178	178	未进入负面	否	无	
5440	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_格林新苑小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5441	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_格林新苑小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5442	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_格林新苑小区3号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5443	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_格林新苑小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

5444	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_格林新苑小区5号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5445	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_格林新苑小区6号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5446	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_光华小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5447	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_光华小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5448	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_鸿景佳苑小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5449	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_建设小区2号配电室1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5450	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_新二线水源分25号柱上变压器	315	62.44	118	118	未进入负面	否	无	
5451	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	电网_育才小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5452	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	鸿景佳苑2号箱式变1号配电变压器	630	25.57	469	469	未进入负面	否	无	

5453	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_东华园小区2号箱式变1号变压器	630	29.84	442	442	未进入负面	否	无	
5454	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_东华园小区2号箱式变2号变压器	630	9.18	572	572	未进入负面	否	无	
5455	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_民丰小区1号配电室1号变压器	315	40.65	187	187	未进入负面	否	无	
5456	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_民丰小区1号配电室2号变压器	315	55.83	139	139	未进入负面	否	无	
5457	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_双兴园小区1号箱式变1号变压器	400	29.93	280	280	未进入负面	否	无	
5458	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_育才小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5459	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_育才小区4号箱式变2号变压器	500	35.56	322	322	未进入负面	否	无	
5460	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_正隆新苑小区1号箱式变1号变压器	630	9.95	567	567	未进入负面	否	无	
5461	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	pms_正隆新苑小区2号箱式变1号变压器	630	17.74	518	518	未进入负面	否	无	

5462	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	电网_pms_兴隆线1左4号柱上变压器	200	33.33	133	133	未进入负面	否	无	
5463	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	电网_pms_兴隆线光华分12号柱上变压器	200	60.43	79	79	未进入负面	否	无	
5464	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	电网_兴隆线1左1+1号柱上变压器	200	33.00	134	134	未进入负面	否	无	
5465	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	电网_正隆新苑小区1号箱式变2号变压器	630	12.75	550	550	未进入负面	否	无	
5466	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	兴隆线1左1号柱上变压器	315	36.65	200	200	未进入负面	否	无	
5467	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	烟厂线	pms_烟厂线16号柱上变压器	400	12.42	350	350	未进入负面	否	无	
5468	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	烟厂线	pms_烟厂线4号柱上变压器	400	17.62	330	330	未进入负面	否	无	
5469	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	烟厂线	pms_烟厂线8号柱上变压器	315	11.81	278	278	未进入负面	否	无	
5470	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	烟厂线	东华园小区1号箱式变1号变压器	630	24.53	475	475	未进入负面	否	无	

5471	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_双阳小区1号箱式变2号变压器	500	15.67	422	422	未进入负面	否	无	
5472	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_双阳小区2号箱式变1号变压器	400	14.97	340	340	未进入负面	否	无	
5473	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_双阳小区3号箱式变1号变压器	500	11.05	445	445	未进入负面	否	无	
5474	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_新宇小区1号箱式变2号变压器	500	19.17	404	404	未进入负面	否	无	
5475	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_庄林线太和新邨小区10号箱式变1号变压器	630	14.17	541	541	未进入负面	否	无	
5476	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_庄林线太和新邨小区11号箱式变1号变压器	630	18.28	515	515	未进入负面	否	无	
5477	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_庄林线太和新邨小区12号箱式变1号变压器	630	14.97	536	536	未进入负面	否	无	
5478	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_庄林线太和新邨小区13号箱式变1号变压器	630	17.10	522	522	未进入负面	否	无	
5479	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS_庄林线太和新邨小区2号箱式变1号变压器	630	13.59	544	544	未进入负面	否	无	

5480	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS_庄林线太和新邨小区3号箱式变1号变压器	630	15.19	534	534	未进入负面	否	无	
5481	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS_庄林线太和新邨小区4号箱式变1号变压器	630	16.03	529	529	未进入负面	否	无	
5482	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_渤海线1号箱式变1号变压器	500	26.80	366	366	未进入负面	否	无	
5483	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_渤海线5号箱式变1号变压器	500	0.37	498	498	未进入负面	否	无	
5484	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_恒誉小区1号箱式变1号变压器	630	24.98	473	473	未进入负面	否	无	
5485	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_槐花园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5486	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_槐花园小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5487	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_槐花园小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5488	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_水岸一品小区1号箱式变1号变压器	630	33.88	417	417	未进入负面	否	无	

5489	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_太和路小区1号箱式变压器	630	6.78	587	587	未进入负面	否	无	
5490	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_太和路新邨小区1号箱式变压器	630	18.66	512	512	未进入负面	否	无	
5491	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_太和路新邨小区5号箱式变压器	630	17.40	520	520	未进入负面	否	无	
5492	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_太和路新邨小区6号箱式变压器	630	21.83	492	492	未进入负面	否	无	
5493	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_太和路新邨小区7号箱式变压器	630	12.61	551	551	未进入负面	否	无	
5494	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_太和路新邨小区8号箱式变压器	630	14.15	541	541	未进入负面	否	无	
5495	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms_太和路新邨小区9号箱式变压器	630	15.71	531	531	未进入负面	否	无	
5496	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	渤海线22号环网柜右1号柱上变压器	315	33.56	209	209	未进入负面	否	无	
5497	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	渤海线27号环网柜左4号柱上变压器	160	15.58	135	135	未进入负面	否	无	

5498	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	渤海线3#柜左1箱(十六中门口)	400	30.18	279	279	未进入负面	否	无	
5499	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	渤海线水岸壹品小区2#	630	28.22	452	452	未进入负面	否	无	
5500	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_渤海线26号环网柜左1号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5501	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_槐花园小区5号箱式变1号变压器	630	6.70	588	588	未进入负面	否	无	
5502	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_玫瑰府小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5503	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_玫瑰府小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5504	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_玫瑰府小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5505	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_玫瑰府小区3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5506	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_玫瑰府小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

5507	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_玖樾府小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5508	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_聚合城10号箱式变101间隔配电室	630	14.73	537	537	未进入负面	否	无	
5509	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_聚合城4号箱式变101间隔配电室	400	25.41	298	298	未进入负面	否	无	
5510	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_聚合城5号箱式变101间隔配电室	400	13.50	346	346	未进入负面	否	无	
5511	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_聚合城6号箱式变101间隔配电室	400	14.86	341	341	未进入负面	否	无	
5512	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_聚合城7号箱式变101间隔配电室	400	23.66	305	305	未进入负面	否	无	
5513	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_聚合城8号箱式变101间隔配电室	400	9.45	362	362	未进入负面	否	无	
5514	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_聚合城9号箱式变101间隔配电室	400	20.89	316	316	未进入负面	否	无	
5515	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网_新宇小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

5516	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼1#	630	15.62	532	532	未进入负面	否	无	
5517	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼2#	630	10.38	565	565	未进入负面	否	无	
5518	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼3#	630	18.64	513	513	未进入负面	否	无	
5519	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼4#	630	23.18	484	484	未进入负面	否	无	
5520	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	水岸一品小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5521	国网营口市站前区供电分公司	太和变	三友线	pms_盐场小区2号箱式变1号变压器	500	8.17	459	459	未进入负面	否	无	
5522	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS_渤海明珠北区3号箱式变2号变压器	630	24.80	474	474	未进入负面	否	无	
5523	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS_渤海明珠南区1号箱式变1号变压器	630	14.20	541	541	未进入负面	否	无	
5524	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS_渤海明珠南区1号箱式变2号变压器	630	8.93	574	574	未进入负面	否	无	

5525	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS_弘逸园1号箱式变1号变压器	630	7.63	582	582	未进入负面	否	无	
5526	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS_雅居乐2号箱式变2号变压器	630	30.94	435	435	未进入负面	否	无	
5527	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区北区1号箱式变1号变压器	630	42.23	364	364	未进入负面	否	无	
5528	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区北区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5529	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区北区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5530	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区北区2号箱式变2号变压器	630	44.75	348	348	未进入负面	否	无	
5531	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区北区3号箱式变1号变压器	630	20.00	504	504	未进入负面	否	无	
5532	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5533	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区3号箱式变2号变压器	630	13.07	548	548	未进入负面	否	无	

5534	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5535	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区4号箱式变2号变压器	630	20.10	503	503	未进入负面	否	无	
5536	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区5号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5537	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区5号箱式变2号变压器	400	25.67	297	297	未进入负面	否	无	
5538	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区6号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5539	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_渤海明珠小区南区6号箱式变2号变压器	630	18.86	511	511	未进入负面	否	无	
5540	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_公汽2号箱式变1号变压器	500	33.63	332	332	未进入负面	否	无	
5541	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_弘逸园小区1号箱式变2号变压器	630	13.57	545	545	未进入负面	否	无	
5542	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_弘逸园小区2号箱式变1号变压器	630	30.09	440	440	未进入负面	否	无	

5543	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_弘逸园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5544	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_康泰小区1号箱式变1号变压器	630	14.71	537	537	未进入负面	否	无	
5545	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_康泰小区2号箱式变1号变压器	400	15.59	338	338	未进入负面	否	无	
5546	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_润达线跃进分5号柱上变压器	315	12.66	275	275	未进入负面	否	无	
5547	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_太和庄村二期箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5548	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_太平线19号柱上变压器	100	35.08	65	65	未进入负面	否	无	
5549	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_万友小区5号箱式变1号变压器	630	11.50	558	558	未进入负面	否	无	
5550	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_唯美品格小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5551	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_新生线71左4右5号柱上变压器	315	14.96	268	268	未进入负面	否	无	

5552	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_新生线71左4右8号柱上变压器(左)	250	20.30	199	199	未进入负面	否	无	
5553	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_新生线71左9号柱上变压器	315	33.42	210	210	未进入负面	否	无	
5554	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_兴盛小区箱式变1号变压器	630	21.74	493	493	未进入负面	否	无	
5555	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms_雅居乐1号箱式变1号变压器	500	10.37	448	448	未进入负面	否	无	
5556	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_pms_新生线58左1号柱上变压器	400	30.49	278	278	未进入负面	否	无	
5557	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_pms_新生线71左4右8号柱上变压器	200	23.42	153	153	未进入负面	否	无	
5558	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_渤海明珠小区南区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5559	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_东福园1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5560	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_东福园小区1号配电室2号变压器	630	25.75	468	468	未进入负面	否	无	

5561	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_东福园小区2号配电室1号变压器	630	37.07	396	396	未进入负面	否	无	
5562	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_弘逸园3号箱式变2号配电变压器	630	9.61	569	569	未进入负面	否	无	
5563	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_太平线18右6左3号柱上变压器	400	30.19	279	279	未进入负面	否	无	
5564	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_太平线20号柱上变压器	400	31.54	274	274	未进入负面	否	无	
5565	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_太平线24号柱上变压器	400	58.15	167	167	未进入负面	否	无	
5566	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_太平线太和庄村二期箱式变102开关	630	15.65	531	531	未进入负面	否	无	
5567	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_雅居乐小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5568	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	电网_荧光线隆翔唯美品格1箱式变1#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5569	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	弘逸园小区3号箱式变1号变压器	630	9.91	568	568	未进入负面	否	无	

5570	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	润达线跃进分10号柱上变压器	400	14.44	342	342	未进入负面	否	无	
5571	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	润达线跃进分9号右4柱上变压器	160	44.55	89	89	未进入负面	否	无	
5572	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	荧光线隆翔唯美品格1箱式变2号变压器	630	30.41	438	438	未进入负面	否	无	
5573	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	荧光线隆翔唯美品格2箱式变1#变压器	630	34.38	413	413	未进入负面	否	无	
5574	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光人家东区1号箱式变1号变压器	630	9.88	568	568	未进入负面	否	无	
5575	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城三期10号箱式变1号变压器	630	8.95	574	574	未进入负面	否	无	
5576	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城三期11号箱式变1号变压器	630	11.58	557	557	未进入负面	否	无	
5577	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城三期7号箱式变1号变压器	630	17.75	518	518	未进入负面	否	无	
5578	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城三期8号箱式变1号变压器	630	20.37	502	502	未进入负面	否	无	

5579	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城三期9号箱式变1号变压器	630	25.97	466	466	未进入负面	否	无	
5580	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城四期13号箱式变1号变压器	630	16.25	528	528	未进入负面	否	无	
5581	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城四期14号箱式变1号变压器	630	13.61	544	544	未进入负面	否	无	
5582	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城四期15号箱式变1号变压器	630	20.12	503	503	未进入负面	否	无	
5583	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城四期16号箱式变1号变压器	630	14.78	537	537	未进入负面	否	无	
5584	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城四期17号箱式变1号变压器	630	17.16	522	522	未进入负面	否	无	
5585	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城四期18号箱式变1号变压器	630	14.84	537	537	未进入负面	否	无	
5586	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS_阳光新城四期19号箱式变1号变压器	630	22.39	489	489	未进入负面	否	无	
5587	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心甸别墅1号配电室1号变压器	400	13.64	345	345	未进入负面	否	无	

5588	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心甸别墅2号箱式变1号变压器	400	11.44	354	354	未进入负面	否	无	
5589	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心甸廉租房小区1号箱式变1号变压器	630	8.46	577	577	未进入负面	否	无	
5590	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心甸廉租房小区2号箱式变1号变压器	630	12.90	549	549	未进入负面	否	无	
5591	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心小区1号箱式变1号变压器	630	31.77	430	430	未进入负面	否	无	
5592	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5593	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心小区2号箱式变1号变压器	630	20.88	498	498	未进入负面	否	无	
5594	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心小区3号箱式变1号变压器	630	13.03	548	548	未进入负面	否	无	
5595	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心小区4号箱式变1号变压器	630	18.35	514	514	未进入负面	否	无	
5596	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心小区5号箱式变1号变压器	630	23.27	483	483	未进入负面	否	无	

5597	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_欢心小区6号箱式变1变压器	630	22.34	489	489	未进入负面	否	无	
5598	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_太联线34号柱上变压器	400	66.67	133	133	未进入负面	否	无	
5599	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光人家小区东区2号箱式变1号变压器	630	11.01	561	561	未进入负面	否	无	
5600	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光人家小区东区3号箱式变1号变压器	630	12.98	548	548	未进入负面	否	无	
5601	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光人家小区东区4号箱式变1号变压器	400	21.77	313	313	未进入负面	否	无	
5602	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光人家小区东区5号箱式变1号变压器	630	12.32	552	552	未进入负面	否	无	
5603	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光新城小区2号箱式变1号变压器	500	64.71	176	176	未进入负面	否	无	
5604	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光新城小区二期3号箱式变1号变压器	630	8.41	577	577	未进入负面	否	无	
5605	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光新城小区二期4号箱式变1号变压器	630	16.96	523	523	未进入负面	否	无	

5606	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光新城小区二期5号箱式变1 变压器	630	25.41	470	470	未进入负面	否	无	
5607	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms_阳光新城小区二期6号箱式变1 变压器	630	16.79	524	524	未进入负面	否	无	
5608	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_太联线54号柱上变压器	200	55.78	88	88	##	是	2025.12	
5609	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区1#箱式变101 间隔配电	400	10.02	360	360	未进入负面	否	无	
5610	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区2#箱式变101 间隔配电	400	11.75	353	353	未进入负面	否	无	
5611	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区2#箱式变201 间隔配电	315	7.13	293	293	未进入负面	否	无	
5612	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区3#箱式变101 间隔配电	315	12.53	276	276	未进入负面	否	无	
5613	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区4#箱式变101 间隔配电	315	12.46	276	276	未进入负面	否	无	
5614	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区5#箱式变101 间隔配电	315	6.13	296	296	未进入负面	否	无	

5615	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区5#箱式变102配电站	400	0.10	400	400	未进入负面	否	无	
5616	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区6#箱式变101配电站	400	9.88	360	360	未进入负面	否	无	
5617	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区6#箱式变102配电站	400	10.13	359	359	未进入负面	否	无	
5618	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区7#箱式变101配电站	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5619	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区7#箱式变102配电站	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5620	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区8#箱式变101配电站	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5621	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区8#箱式变102配电站	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5622	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区9#箱式变101配电站	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5623	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_富甲甲天下小区9#箱式变102配电站	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

5624	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_太联线40号柱上变压器	160	62.73	60	60	未进入负面	否	无	
5625	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_阳光新城小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5626	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网_阳光新城小区2号箱式变103配电变压器	500	19.47	403	403	未进入负面	否	无	
5627	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	欢心小区2号箱式变102开关柜配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5628	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	欢心小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5629	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	欢心小区4号箱式变102开关柜配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5630	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	欢心小区6号箱式变102配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5631	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	路南分34号柱上变压器	315	11.92	277	277	未进入负面	否	无	
5632	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	太联线20号柱上变压器	50	62.73	19	19	##	是	2025.12	

5633	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	育新线南湖·阳光新城三期12#	630	12.47	551	551	未进入负面	否	无	
5634	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区1号箱式变1号变压器	630	23.38	483	483	未进入负面	否	无	
5635	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区2号箱式变1号变压器	400	19.79	321	321	未进入负面	否	无	
5636	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区3号箱式变1号变压器	630	19.64	506	506	未进入负面	否	无	
5637	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区4号箱式变1号变压器	630	27.99	454	454	未进入负面	否	无	
5638	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区5号箱式变1号变压器	630	17.91	517	517	未进入负面	否	无	
5639	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区6号箱式变1号变压器	630	10.51	564	564	未进入负面	否	无	
5640	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区7号箱式变1号变压器	630	8.92	574	574	未进入负面	否	无	
5641	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms_玄水云山小区8号箱式变1号变压器	400	32.23	271	271	未进入负面	否	无	

5642	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	东岸首府小区1号箱式变101间隔 配电室	630	21.25	496	496	未进入负面	否	无	
5643	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	东岸首府小区2号箱式变101间隔 配电室	630	16.34	527	527	未进入负面	否	无	
5644	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	东岸首府小区3号箱式变101间隔 配电室	630	16.93	523	523	未进入负面	否	无	
5645	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	东岸首府小区4号箱式变101间隔 配电室	500	28.59	357	357	未进入负面	否	无	
5646	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	东岸首府小区5号箱式变101间隔 配电室	500	23.48	383	383	未进入负面	否	无	
5647	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	东岸首府小区6号箱式变101间隔 配电室	500	34.10	330	330	未进入负面	否	无	
5648	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	君悦俪湾小区1号箱式变101间隔 配电室	630	19.70	506	506	未进入负面	否	无	
5649	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	君悦俪湾小区2号箱式变101间隔 配电室	400	27.42	290	290	未进入负面	否	无	
5650	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	君悦俪湾小区3号箱式变101间隔 配电室	315	22.95	243	243	未进入负面	否	无	

5651	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	新城线6左9号柱上变压器	400	5.22	379	379	未进入负面	否	无	
5652	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms_水岸一品小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5653	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms_太和小区3号箱式变1号变压器	630	12.04	554	554	未进入负面	否	无	
5654	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms_荧光线43右2号柱上变压器	400	10.02	360	360	未进入负面	否	无	
5655	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms_荧光线43右3号柱上变压器(南)	250	2.71	243	243	未进入负面	否	无	
5656	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms_荧光线43右4号柱上变压器	315	15.22	267	267	未进入负面	否	无	
5657	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms_荧光线47左1号柱上变压器	315	22.09	245	245	未进入负面	否	无	
5658	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_pms_荧光线43右3号柱上变压器	400	12.42	350	350	未进入负面	否	无	
5659	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_pms_荧光线48号柱上变压器	400	27.21	291	291	未进入负面	否	无	

5660	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_东新小区2号配电室2号变压器	630	23.35	483	483	未进入负面	否	无	
5661	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_水岸一品小区5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5662	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_水岸一品小区6#箱式变1号变压器	500	13.95	430	430	未进入负面	否	无	
5663	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_水岸一品小区7#箱式变1号变压器	500	14.40	428	428	未进入负面	否	无	
5664	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_水岸一品小区8#箱式变1号变压器	500	12.62	437	437	未进入负面	否	无	
5665	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_水岸一品小区9#箱式变1号变压器	400	10.33	359	359	未进入负面	否	无	
5666	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_太和回迁楼小区2号箱式变1号变压器	630	22.77	487	487	未进入负面	否	无	
5667	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_荧光线42号柱上变压器	250	55.37	112	112	未进入负面	否	无	
5668	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网_荧光线44号柱上变压器	400	10.15	359	359	未进入负面	否	无	

5669	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太和回迁楼小区2号箱式变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5670	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线水岸一品小区3#	630	24.58	475	475	未进入负面	否	无	
5671	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线水岸一品小区4#	500	24.88	376	376	未进入负面	否	无	
5672	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线水岸一品小区5#	630	26.55	463	463	未进入负面	否	无	
5673	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线太和庄回迁楼1#	630	22.27	490	490	未进入负面	否	无	
5674	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_欢心甸回迁楼小区1号箱式变1号变压器	630	17.48	520	520	未进入负面	否	无	
5675	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_欢心甸回迁楼小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5676	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_欢心甸回迁楼小区2号箱式变1号变压器	630	21.21	496	496	未进入负面	否	无	
5677	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_欢心甸回迁楼小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

5678	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_欢心甸回迁楼小区3号箱式变1号变压器	630	25.47	470	470	未进入负面	否	无	
5679	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_欢心甸回迁楼小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5680	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_欢心甸回迁楼小区4号箱式变1号变压器	630	22.27	490	490	未进入负面	否	无	
5681	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区1号箱式变1号变压器	630	8.21	578	578	未进入负面	否	无	
5682	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5683	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区4号箱式变2号变压器	500	26.27	369	369	未进入负面	否	无	
5684	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区5号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5685	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区5号箱式变2号变压器	630	19.02	510	510	未进入负面	否	无	
5686	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区6号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

5687	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区6号箱式变2号变压器	400	20.76	317	317	未进入负面	否	无	
5688	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_育新小区7号箱式变1号变压器	500	21.12	394	394	未进入负面	否	无	
5689	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_中华园小区1号箱式变2号变压器	630	12.98	548	548	未进入负面	否	无	
5690	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_中华园小区2号箱式变2号变压器	630	5.07	598	598	未进入负面	否	无	
5691	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms_中华园小区3号箱式变2号变压器	630	5.07	598	598	未进入负面	否	无	
5692	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	道叉子2号箱式变1号变压器	630	3.92	605	605	未进入负面	否	无	
5693	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	电网_三星阳光家园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5694	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	电网_三星阳光家园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5695	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	电网_育新线43右2号柱上变压器	200	24.99	150	150	未进入负面	否	无	

5696	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	电网_育新小区3号箱式变1号变压器	630	12.35	552	552	未进入负面	否	无	
5697	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	东检1号箱式变1号变压器	500	27.65	362	362	未进入负面	否	无	
5698	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	东检2号箱式变1号变压器	500	17.46	413	413	未进入负面	否	无	
5699	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园1#	630	34.31	414	414	未进入负面	否	无	
5700	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园2#	630	22.15	490	490	未进入负面	否	无	
5701	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园3#	630	19.71	506	506	未进入负面	否	无	
5702	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园4#	630	22.28	490	490	未进入负面	否	无	
5703	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园5#	630	21.45	495	495	未进入负面	否	无	
5704	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	PMS_君悦澜湾小区一期箱式变1号变压器	630	33.55	419	419	未进入负面	否	无	

5705	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms_君悦澜湾小区二期1号箱式变1号变压器	630	14.83	537	537	未进入负面	否	无	
5706	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms_君悦澜湾小区二期3号箱式变1号变压器	630	30.18	440	440	未进入负面	否	无	
5707	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms_君悦澜湾小区二期4号箱式变1号变压器	630	21.66	494	494	未进入负面	否	无	
5708	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms_盐场小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5709	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	君悦澜湾三期6号箱式变101柜间隔变压器	630	11.83	555	555	未进入负面	否	无	
5710	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	君悦澜湾小区二期2#	630	12.67	550	550	未进入负面	否	无	
5711	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	君悦澜湾小区一期箱式变2号配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5712	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	盐场小区1号配电室2号变压器	630	28.53	450	450	未进入负面	否	无	
5713	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区10号变电所101间隔配电变压器	500	42.38	288	288	未进入负面	否	无	

5714	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区11号配电室101间隔配电变压器	630	29.98	441	441	未进入负面	否	无	
5715	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区11号配电室102间隔配电变压器	630	22.63	487	487	未进入负面	否	无	
5716	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区12号变电所101间隔配电变压器	800	36.25	510	510	未进入负面	否	无	
5717	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区6号箱式变1号配电变压器	250	53.32	117	117	未进入负面	否	无	
5718	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区6号箱式变2号配电变压器	250	63.90	90	90	未进入负面	否	无	
5719	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区7号箱式变1号配电变压器	500	27.17	364	364	未进入负面	否	无	
5720	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区7号箱式变2号配电变压器	500	29.07	355	355	未进入负面	否	无	
5721	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区8号箱式变1号配电变压器	500	28.76	356	356	未进入负面	否	无	
5722	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区8号箱式变2号配电变压器	500	24.80	376	376	未进入负面	否	无	

5723	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区9号配电室101间隔配电室	500	52.45	238	238	未进入负面	否	无	
5724	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	PMS_立丰小区2号变压器	630	18.41	514	514	未进入负面	否	无	
5725	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网_御荷苑小区2号箱式变1号变压器	630	20.24	502	502	未进入负面	否	无	
5726	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网_御荷苑小区3号箱式变1号变压器	630	20.76	499	499	未进入负面	否	无	
5727	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网_御荷苑小区4号箱式变1号变压器	630	24.80	474	474	未进入负面	否	无	
5728	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网_御荷苑小区5号箱式变1号变压器	630	20.84	499	499	未进入负面	否	无	
5729	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网_御荷苑小区6号箱式变1号变压器	630	21.05	497	497	未进入负面	否	无	
5730	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网_御荷苑小区7号箱式变1号变压器	500	19.58	402	402	未进入负面	否	无	
5731	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网_中天御荷苑小区1号箱式变1号变压器	500	24.28	379	379	未进入负面	否	无	

5732	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场1号外铺配电室101配电变压器	630	53.70	292	292	未进入负面	否	无	
5733	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场1号外铺配电室102配电变压器	630	24.61	475	475	未进入负面	否	无	
5734	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场2号外铺配电室101配电变压器	630	54.69	285	285	未进入负面	否	无	
5735	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场2号外铺配电室102配电变压器	630	21.39	495	495	未进入负面	否	无	
5736	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场4号外铺配电室101配电变压器	500	24.08	380	380	未进入负面	否	无	
5737	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场4号外铺配电室102配电变压器	630	30.71	437	437	未进入负面	否	无	
5738	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场公寓5号配电室101配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5739	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场公寓5号配电室102配电变压器	630	14.28	540	540	未进入负面	否	无	
5740	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场小区3号配电室1号配电变压器	500	54.05	230	230	未进入负面	否	无	

5741	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场小区3号配电室2号配电变压器	500	16.91	415	415	未进入负面	否	无	
5742	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	怡通线天宇宏府二期2#	630	32.80	423	423	未进入负面	否	无	
5743	国网营口市站前区供电分公司	永红变	东市线	pms_计生委配电站1号变压器	400	47.86	209	209	未进入负面	否	无	
5744	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	PMS_丰华丽城2号箱式变2号变压器	630	13.33	546	546	未进入负面	否	无	
5745	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	PMS_文馨高翔苑小区配变电站2号变压器	400	29.27	283	283	未进入负面	否	无	
5746	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	PMS_文馨小区3号箱式变2号变压器	400	31.01	276	276	未进入负面	否	无	
5747	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_繁荣线26号柱上变压器	250	13.01	217	217	未进入负面	否	无	
5748	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_繁荣线3右3号柱上变压器	400	7.06	372	372	未进入负面	否	无	
5749	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_繁荣线8左9号柱上变压器	315	23.80	240	240	未进入负面	否	无	

5750	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_文馨小区1号箱式变1号变压器	630	23.57	482	482	未进入负面	否	无	
5751	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_文馨小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5752	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_文馨小区2号箱式变1号变压器	630	13.41	546	546	未进入负面	否	无	
5753	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_文馨小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5754	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_五大门小区3号配电室1号变压器	315	28.04	227	227	未进入负面	否	无	
5755	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms_向东小区箱式变1号变压器	500	10.90	446	446	未进入负面	否	无	
5756	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	电网_文馨高翔苑小区1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5757	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	电网_文馨小区3号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5758	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	电网_五大门小区1号箱式变101柜间隔1号	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	

5759	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	繁荣线17号柱上变压器	315	4.48	301	301	未进入负面	否	无	
5760	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	繁荣线9号柱上变压器	315	5.64	297	297	未进入负面	否	无	
5761	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	繁荣线五大门小区1号箱式变2号配电室变压器	315	22.26	245	245	未进入负面	否	无	
5762	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	丰华丽城小区2号箱式变1号变压器	630	13.98	542	542	未进入负面	否	无	
5763	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	五大门小区2号配电室变压器间隔配电室变压器	315	20.50	250	250	未进入负面	否	无	
5764	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	五大门小区4号配电站1号变压器	315	19.55	253	253	未进入负面	否	无	
5765	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	PMS_科联小区配电站2号变压器	630	17.10	522	522	未进入负面	否	无	
5766	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	pms_沁园小区1号箱式变1号变压器	250	24.33	189	189	未进入负面	否	无	
5767	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_10kV化工线33号柱上变压器	400	25.87	297	297	未进入负面	否	无	

5768	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_化工线28号(东)柱上变压器	200	37.96	124	124	未进入负面	否	无	
5769	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_化工线28号柱上变压器	400	83.33	67	67	##	是	2025.12	
5770	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_化工线31右3号柱上变压器	400	38.50	246	246	未进入负面	否	无	
5771	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_化工线31左4号柱上变压器	400	35.90	256	256	未进入负面	否	无	
5772	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_化工线31左7号柱上变压器	200	43.09	114	114	未进入负面	否	无	
5773	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_化工线35号柱上变压器	315	29.99	221	221	未进入负面	否	无	
5774	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_化工线39右3号柱上变压器	400	35.44	258	258	未进入负面	否	无	
5775	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网_世纪花园小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5776	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	化工线世纪花园2#	500	19.18	404	404	未进入负面	否	无	

5777	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	台湾名品城小区1号箱式变101间隔配电变压器	400	24.32	303	303	未进入负面	否	无	
5778	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	pms_昌盛小区1号配电室1号变压器	630	14.74	537	537	未进入负面	否	无	
5779	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	pms_昌盛小区1号配电室2号变压器	630	17.94	517	517	未进入负面	否	无	
5780	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	pms_龙摄影箱式变1号变压器	630	26.25	465	465	未进入负面	否	无	
5781	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	电网_pms_机一线12号柱上变压器	400	29.95	280	280	未进入负面	否	无	
5782	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	电网_pms_机一线5号柱上变压器	400	24.59	302	302	未进入负面	否	无	
5783	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	机一线23号箱左2号柱上变压器	315	2.82	306	306	未进入负面	否	无	
5784	国网营口市站前区供电分公司	永红变	建设线	pms_盼盼路1号箱式变1号变压器	630	16.98	523	523	未进入负面	否	无	
5785	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	pms_新中心东苑小区1号箱式变1号变压器	500	26.66	367	367	未进入负面	否	无	

5786	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	pms_新中心东苑小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5787	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	pms_永红市场小区2号箱式变1号变压器	500	10.31	448	448	未进入负面	否	无	
5788	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	pms_永红市场小区2号箱式变2号变压器	500	30.82	346	346	未进入负面	否	无	
5789	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区1号配电站101间隔配电变压器	630	35.01	409	409	未进入负面	否	无	
5790	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区1号配电站102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5791	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区4号配电站101间隔配电变压器	400	23.81	305	305	未进入负面	否	无	
5792	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区4号配电站102间隔配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5793	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区5号配电室101间隔配电变压器	400	28.39	286	286	未进入负面	否	无	
5794	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	永红市场1B箱式变101间隔配电变压器	400	12.57	350	350	未进入负面	否	无	

5795	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS_东方庭院小区2号箱式变1号变压器	630	18.95	511	511	未进入负面	否	无	
5796	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS_惠和小区配电站2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5797	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS_小雨嘉园小区3号箱式变1号变压器	500	20.44	398	398	未进入负面	否	无	
5798	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS_小雨嘉园小区4号配电站2号变压器	500	21.38	393	393	未进入负面	否	无	
5799	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_爱国小区1号配电室1号变压器	630	26.19	465	465	未进入负面	否	无	
5800	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_爱国小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5801	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_爱国小区3号配电室2号变压器	315	66.49	106	106	未进入负面	否	无	
5802	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_辰光小区1号箱式变1号变压器	500	10.17	449	449	未进入负面	否	无	
5803	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_建设小区1号箱式变1号变压器	500	15.29	424	424	未进入负面	否	无	

5804	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_小雨嘉园小区1号箱式变1号变压器	500	26.86	366	366	未进入负面	否	无	
5805	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_小雨嘉园小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5806	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_小雨嘉园小区2号箱式变1号变压器	500	29.89	351	351	未进入负面	否	无	
5807	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_小雨嘉园小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5808	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_新生线32号柱上变压器	400	5.97	376	376	未进入负面	否	无	
5809	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_新生线44号柱上变压器	400	23.76	305	305	未进入负面	否	无	
5810	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_友爱小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5811	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_友爱小区1号配电室2号变压器	630	20.80	499	499	未进入负面	否	无	
5812	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms_正元小区1号箱式变1号变压器	400	25.89	296	296	未进入负面	否	无	

5813	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	辰光小区2号箱式变1号变压器	630	12.29	553	553	未进入负面	否	无	
5814	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	电网_pms_新生线23左3号柱上变压器	400	13.59	346	346	未进入负面	否	无	
5815	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	电网_pms_新生线23左5号柱上变压器	400	11.23	355	355	未进入负面	否	无	
5816	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	电网_pms_新生线23左5号柱上变压器	400	11.03	356	356	未进入负面	否	无	
5817	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	电网_惠和小区1号配电室1号变压器	630	25.31	471	471	未进入负面	否	无	
5818	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	电网_新生线23左2号柱上变压器	200	19.52	161	161	未进入负面	否	无	
5819	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	电网_新生线23左3号柱上变压器(东)	400	6.99	372	372	未进入负面	否	无	
5820	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	新生线朝阳小区2#	400	13.98	344	344	未进入负面	否	无	
5821	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	新生线辰光小区3#	400	28.17	287	287	未进入负面	否	无	

5822	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	新生线东方庭院1#(南)	630	29.23	446	446	未进入负面	否	无	
5823	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	新生线金街领郡小区1#	630	33.00	422	422	未进入负面	否	无	
5824	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	新生线金街领郡小区2#	630	41.27	370	370	未进入负面	否	无	
5825	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永府线	pms_京华苑小区1号箱式变压器	500	8.59	457	457	未进入负面	否	无	
5826	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永府线	电网_丽思花园小区1号配电室101间隔	800	35.19	518	518	未进入负面	否	无	
5827	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永府线	丽思花园小区1号配电室102间隔	800	30.82	553	553	未进入负面	否	无	
5828	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_隆华苑小区2号配电室1号变压器	500	12.00	440	440	未进入负面	否	无	
5829	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_青年小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5830	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_青年小区2号配电室2号变压器	630	32.04	428	428	未进入负面	否	无	

5831	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_青年小区3号配电室1号变压器	400	36.66	253	253	未进入负面	否	无	
5832	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_青年小区3号配电室2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5833	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_新兴线15右3号柱上变压器	315	29.88	221	221	未进入负面	否	无	
5834	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_新兴线7左4号柱上变压器	315	25.07	236	236	未进入负面	否	无	
5835	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_新兴线青年分11右1号柱上变压器	315	10.88	281	281	未进入负面	否	无	
5836	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_新兴线青年分12右2号柱上变压器	315	28.87	224	224	未进入负面	否	无	
5837	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_新兴线青年分2右1号柱上变压器(北)	160	35.35	103	103	未进入负面	否	无	
5838	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms_御园小区箱式变1号变压器	630	15.96	529	529	未进入负面	否	无	
5839	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	电网_pms_新兴线10号柱上变压器	400	30.13	279	279	未进入负面	否	无	

5840	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	电网_pms_新兴线18号柱上变压器(西)	400	29.66	281	281	未进入负面	否	无	
5841	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	电网_pms_新兴线青年分2右1号柱上变压器	200	1.22	198	198	未进入负面	否	无	
5842	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线18号柱上变压器(东)	315	2.38	308	308	未进入负面	否	无	
5843	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线6号柱上变压器	315	41.66	184	184	未进入负面	否	无	
5844	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线7左2号柱上变压器	315	14.73	269	269	未进入负面	否	无	
5845	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线隆华苑小区	500	17.25	414	414	未进入负面	否	无	
5846	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	PMS_成福小区1号箱式变2号变压器	400	26.24	295	295	未进入负面	否	无	
5847	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	PMS_成福小区2号配变站3号变压器	630	16.32	527	527	未进入负面	否	无	
5848	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	PMS_祥和小区配变站1号变压器	500	8.46	458	458	未进入负面	否	无	

5849	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	PMS_新立小区配变电站2号变压器	630	17.65	519	519	未进入负面	否	无	
5850	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_爱国小区2A号箱式变1号变压器	400	10.38	358	358	未进入负面	否	无	
5851	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_爱国小区2号箱式变2号变压器	400	14.00	344	344	未进入负面	否	无	
5852	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_朝阳小区1号配电室1号变压器	630	30.78	436	436	未进入负面	否	无	
5853	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_朝阳小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5854	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_东升小区1号箱式变1号变压器	500	41.68	292	292	未进入负面	否	无	
5855	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_工业线15左2号柱上变压器	400	46.47	214	214	未进入负面	否	无	
5856	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_工业线15左4号柱上变压器(东)	400	47.22	211	211	未进入负面	否	无	
5857	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_工业线15左4号柱上变压器(西)	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

5858	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_工业线18右2号柱上变压器	315	18.56	257	257	未进入负面	否	无	
5859	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_工业线30号柱上变压器	400	13.70	345	345	未进入负面	否	无	
5860	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_海花小区1号箱式变1号变压器	400	19.59	322	322	未进入负面	否	无	
5861	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_海花小区2号箱式变1号变压器	400	7.82	369	369	未进入负面	否	无	
5862	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_河畔公寓小区1号箱式变1号变压器	500	8.32	458	458	未进入负面	否	无	
5863	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_水文站箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
5864	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_祥和小区配电室2号变压器	500	15.93	420	420	未进入负面	否	无	
5865	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms_祥和小区配电室3号变压器	500	28.34	358	358	未进入负面	否	无	
5866	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网_pms_工业线15左7号柱上变压器	200	3.41	193	193	未进入负面	否	无	

5867	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网_pms_工业线34号柱上变压器	400	9.62	362	362	未进入负面	否	无	
5868	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网_成福小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5869	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网_第三幼儿园箱式变1号变压器	315	17.95	258	258	未进入负面	否	无	
5870	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网_工业线18号柜右2号(北)柱上变压器	200	49.43	101	101	未进入负面	否	无	
5871	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网_新立小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
5872	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	工业线19号环网柜右2号柱上变压器	400	37.81	249	249	未进入负面	否	无	
5873	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	工业线19号环网柜右4右1号柱上变压器	315	14.74	269	269	未进入负面	否	无	
5874	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永金线	PMS_机一线红运广场小区1#	630	11.94	555	555	未进入负面	否	无	
5875	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永金线	红运广场小区1号配电室102开关柜2号主变	630	9.59	570	570	未进入负面	否	无	

5876	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永金线	新兴线小雨园小区2#	630	28.99	447	447	未进入负面	否	无	
5877	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	PMS_市府园小区2号箱式变压器	630	6.40	590	590	未进入负面	否	无	
5878	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	pms_报社1号配电室1号变压器	500	17.11	414	414	未进入负面	否	无	
5879	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	pms_报社2号箱式变1号变压器	500	5.47	473	473	未进入负面	否	无	
5880	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网_市府园小区1号箱式变1号变压器	630	8.00	580	580	未进入负面	否	无	
5881	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网_五大门小区5号箱式变2号配电变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
5882	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网_政协箱变1号变压器	630	34.67	412	412	未进入负面	否	无	
5883	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网_专用线20左2左1号柱上变压器	400	14.16	343	343	未进入负面	否	无	
5884	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	五大门小区5号箱式变1号配电变压器	630	10.61	563	563	未进入负面	否	无	

5885	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	专用线丰华丽城1#	630	12.06	554	554	未进入负面	否	无	
5886	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	电网_东方新天地小区7号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
5887	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网_富甲一方小区2号配电室2号变压器	800	7.77	738	738	未进入负面	否	无	
5888	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	电网_向阳香格里拉湾小区2#箱式变2#变压器	315	4.94	299	299	未进入负面	否	无	
5889	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	电网_向阳香格里拉湾小区3#箱式变2#变压器	315	9.97	284	284	未进入负面	否	无	
5890	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网_砖厂分48右1号柱上变压器	400	1.72	393	393	未进入负面	否	无	
5891	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯三组变压器	250	13.68	216	216	未进入负面	否	无	
5892	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平方塘	200	78.94	162.12	162	未进入负面	否	无	
5893	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平七组	200	43.14	114	114	未进入负面	否	无	

5894	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	马屯新分 台区	400	11.42	354	354	未进入 负面	否	无	
5895	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	马屯变压 器	200	37.31	125	125	未进入 负面	否	无	
5896	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	陈屯三组 新分台	400	53.91	184	184	未进入 负面	否	无	
5897	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	义勇山西 二台新分	200	75.49	49	49	未进入 负面	否	无	
5898	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	马屯西台	200	35.89	128	128	未进入 负面	否	无	
5899	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	上枣峪村 二台	200	30.47	139	139	未进入 负面	否	无	
5900	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	朴家沟北 沟台区	200	25.69	149	149	未进入 负面	否	无	
5901	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	太平沟村 台	400	48.72	205	205	未进入 负面	否	无	
5902	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	朴家沟四 组新台	200	18.56	163	163	未进入 负面	否	无	

5903	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨西地新分台	200	59.89	80	80	未进入负面	否	无	
5904	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店1#泵房柱上变压器	100	72.92	27	27	未进入负面	否	无	
5905	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨水库柱上变压器	200	44.37	111	111	未进入负面	否	无	
5906	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨十道	200	52.00	96	96	未进入负面	否	无	
5907	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨学校台	400	46.18	215	215	未进入负面	否	无	
5908	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨东台柱上变压器	200	55.83	88	88	未进入负面	否	无	
5909	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨十道新分一台	200	37.95	124	124	未进入负面	否	无	
5910	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨一组	400	48.52	206	206	未进入负面	否	无	
5911	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨西地	400	46.23	215	215	未进入负面	否	无	

5912	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组	100	6.33	94	94	未进入负面	否	无	
5913	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	青龙峪台	100	21.15	79	79	未进入负面	否	无	
5914	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店4#泵房柱上变压器	100	43.74	56	56	未进入负面	否	无	
5915	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店6#泵房柱上变压器	100	57.66	42	42	未进入负面	否	无	
5916	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪村台	400	66.70	133	133	未进入负面	否	无	
5917	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组新分三台	100	57.29	43	43	未进入负面	否	无	
5918	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河新分二台	100	36.34	64	64	未进入负面	否	无	
5919	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店一组	160	69.59	49	49	未进入负面	否	无	
5920	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	老虎峪台	200	16.86	166	166	未进入负面	否	无	

5921	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店村台	200	53.19	94	94	未进入负面	否	无	
5922	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店村新分一台	100	38.20	62	62	未进入负面	否	无	
5923	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河加工厂新分2	50	86.11	7	7	##	是	2025.12	
5924	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河加工厂	400	20.42	318	318	未进入负面	否	无	
5925	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河加工厂新分台	50	71.19	14	14	未进入负面	否	无	
5926	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店北岭台柱上变压器	50	50.67	25	25	未进入负面	否	无	
5927	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨六组	400	63.43	146	146	未进入负面	否	无	
5928	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河村台	400	24.31	303	303	未进入负面	否	无	
5929	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河五组	250	45.44	136	136	未进入负面	否	无	

5930	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组新分一台	100	68.63	31	31	未进入负面	否	无	
5931	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店东台	160	29.25	113	113	未进入负面	否	无	
5932	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河新分一台柱上柱上变压器	200	30.65	139	139	未进入负面	否	无	
5933	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	庙岭村台	200	19.03	162	162	未进入负面	否	无	
5934	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河加工厂	400	76.08	96	96	未进入负面	否	无	
5935	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组新分二台	100	22.95	77	77	未进入负面	否	无	
5936	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店西道台	400	76.27	95	95	未进入负面	否	无	
5937	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河村台	400	19.98	320	320	未进入负面	否	无	
5938	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	畜牧场台	200	30.86	138	138	未进入负面	否	无	

5939	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟五组新台	400	69.40	122	122	未进入负面	否	无	
5940	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪东道	400	67.29	131	131	未进入负面	否	无	
5941	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟九道沟台	200	66.07	68	68	未进入负面	否	无	
5942	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯村新分东台	50	33.35	33	33	未进入负面	否	无	
5943	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	义勇村新分一台	200	56.77	86	86	未进入负面	否	无	
5944	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯村台	200	38.27	123	123	未进入负面	否	无	
5945	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯一组台	400	22.07	312	312	未进入负面	否	无	
5946	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟水利变压器	100	59.32	41	41	未进入负面	否	无	
5947	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	敬老院台变压器	250	41.73	146	146	未进入负面	否	无	

5948	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫村新分台	200	74.26	51	51	未进入负面	否	无	
5949	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯中学变压器	315	56.86	136	136	未进入负面	否	无	
5950	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟四组变压器	200	59.34	81	81	未进入负面	否	无	
5951	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟村台变压器	400	64.73	141	141	未进入负面	否	无	
5952	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯村新分南台	200	58.09	84	84	未进入负面	否	无	
5953	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟水利新分北台	100	45.74	54	54	未进入负面	否	无	
5954	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟四组新分台	200	70.42	59	59	未进入负面	否	无	
5955	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯加工厂新分台	200	50.93	98	98	未进入负面	否	无	
5956	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	敬老院新分	50	57.80	21	21	未进入负面	否	无	

5957	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟北一号柱上变压器	200	45.29	109	109	未进入负面	否	无	
5958	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	和平东道新分	50	46.95	27	27	未进入负面	否	无	
5959	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟北岭台柱上变压器	50	28.80	36	36	未进入负面	否	无	
5960	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪村三台变压器	200	55.41	89	89	未进入负面	否	无	
5961	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟南长垄台柱上变压器	100	20.82	79	79	未进入负面	否	无	
5962	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟村台新分	200	60.97	78	78	未进入负面	否	无	
5963	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪西台	160	16.52	134	134	未进入负面	否	无	
5964	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟一组新增柱上变压器	200	45.43	109	109	未进入负面	否	无	
5965	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	小城镇台	200	55.91	88	88	未进入负面	否	无	

5966	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪村一台变压器	200	61.93	76	76	未进入负面	否	无	
5967	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪一组	160	59.02	66	66	未进入负面	否	无	
5968	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	农场九队	100	42.64	57	57	未进入负面	否	无	
5969	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟一组	400	41.93	232	232	未进入负面	否	无	
5970	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟西山台	400	22.05	312	312	未进入负面	否	无	
5971	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟北沟1号台	50	63.17	18	18	未进入负面	否	无	
5972	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟二台柱上变压器	100	65.46	35	35	未进入负面	否	无	
5973	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪一组新分一台	100	33.80	66	66	未进入负面	否	无	
5974	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟赵屯台	100	19.34	81	81	未进入负面	否	无	

5975	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	杨店西2台变压器	200	65.14	70	70	未进入负面	否	无	
5976	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪西二台	200	24.38	151	151	未进入负面	否	无	
5977	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪村台	400	23.69	305	305	未进入负面	否	无	
5978	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪西道	400	39.34	243	243	未进入负面	否	无	
5979	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟四组	200	68.42	63	63	未进入负面	否	无	
5980	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	农场九队新增变压器	200	0.58	199	199	未进入负面	否	无	
5981	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下村新分台	400	41.43	234	234	未进入负面	否	无	
5982	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟一组	200	16.98	166	166	未进入负面	否	无	
5983	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪村台	400	27.53	290	290	未进入负面	否	无	

5984	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	朴家沟村 台	400	16.86	333	333	未进入 负面	否	无	
5985	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	和平东道	200	54.30	91	91	未进入 负面	否	无	
5986	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	上枣峪后 山	100	26.52	73	73	未进入 负面	否	无	
5987	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈朴线	太平沟五 组	200	55.14	90	90	未进入 负面	否	无	
5988	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平方塘 新增	125	33.55	83	83	未进入 负面	否	无	
5989	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平西地 新分台	100	43.36	57	57	未进入 负面	否	无	
5990	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平村新 分三台	200	72.03	56	56	未进入 负面	否	无	
5991	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平大树 林	200	62.44	75	75	未进入 负面	否	无	
5992	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平村台	100	43.27	57	57	未进入 负面	否	无	

5993	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平村新 分一台	400	27.20	291	291	未进 入负 面	否	无	
5994	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	赵营新台	200	14.52	171	171	未进 入负 面	否	无	
5995	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平防腐 井	100	50.43	50	50	未进 入负 面	否	无	
5996	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平村新 分二台	200	17.12	166	166	未进 入负 面	否	无	
5997	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平赵营 新分一台	400	48.02	208	208	未进 入负 面	否	无	
5998	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平村新 分四台	200	41.60	117	117	未进 入负 面	否	无	
5999	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平赵营	80	16.74	67	67	未进 入负 面	否	无	
6000	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	陈屯中学 分台	200	52.29	95	95	未进 入负 面	否	无	
6001	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	义勇村台 变压器	200	54.30	91	91	未进 入负 面	否	无	

6002	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	义勇三组 变压器	400	48.16	207	207	未进入 负面	否	无	
6003	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	小城镇新 分	200	41.12	118	118	未进入 负面	否	无	
6004	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	背阴寨村 新分南台	200	67.54	65	65	未进入 负面	否	无	
6005	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	和平七组 东台	200	32.41	135	135	未进入 负面	否	无	
6006	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	背阴寨一 组台	200	44.39	111	111	未进入 负面	否	无	
6007	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	背阴寨村 新分北台	200	69.76	60	60	未进入 负面	否	无	
6008	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	背阴寨村 台	400	20.86	317	317	未进入 负面	否	无	
6009	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	背阴寨西 地台	400	50.31	199	199	未进入 负面	否	无	
6010	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	义勇山西 台	200	44.82	110	110	未进入 负面	否	无	

6011	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	马屯西地新分台区	100	42.21	58	58	未进入负面	否	无	
6012	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	背阴寨2#水利柱上变压器	200	61.40	77	77	未进入负面	否	无	
6013	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	义勇5号泵房	200	33.42	133	133	未进入负面	否	无	
6014	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平大树林新分台	200	51.44	97	97	未进入负面	否	无	
6015	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河加工厂新分一台	200	62.82	74	74	未进入负面	否	无	
6016	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨一组新分台	200	60.91	78	78	未进入负面	否	无	
6017	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪西三台	400	0.14	399	399	未进入负面	否	无	
6018	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线民和分7右1号	315	35.65	203	203	未进入负面	否	无	
6019	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线聚华分7号	400	55.58	178	178	未进入负面	否	无	

6020	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线繁荣分10变压器	315	94.32	18	18	##	否	无	
6021	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线东关分4号	200	15.71	169	169	未进入负面	否	无	
6022	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线30右5左1变压器	400	13.55	346	346	未进入负面	否	无	
6023	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	10kV清东甲线市府分010右1#变压器	400	33.99	264	264	未进入负面	否	无	
6024	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线11号南侧变压器	250	11.10	222	222	未进入负面	否	无	
6025	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线11号北侧变压器	315	45.07	173	173	未进入负面	否	无	
6026	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	清东甲线市府分10右1变压器	400	14.62	342	342	未进入负面	否	无	
6027	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线繁荣分17号变压器	315	87.93	38	38	##	是	2025.12	
6028	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线民和分11号	160	39.30	97	97	未进入负面	否	无	

6029	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线20号变压器	315	27.29	229	229	未进入负面	否	无	
6030	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	清东甲线市府分2号变压器	400	6.07	376	376	未进入负面	否	无	
6031	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线12左2变压器	160	65.90	55	55	未进入负面	否	无	
6032	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线2号环网柜左1变压器	80	47.23	42	42	未进入负面	否	无	
6033	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线5左1变压器	400	70.98	116	116	未进入负面	否	无	
6034	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	清东甲线市府分18左4变压器	400	15.92	336	336	未进入负面	否	无	
6035	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线34右7号变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
6036	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线东关分9号	315	34.88	205	205	未进入负面	否	无	
6037	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线14号变压器	200	31.35	137	137	未进入负面	否	无	

6038	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线东关分8号（西）	200	15.03	170	170	未进入负面	否	无	
6039	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线34右4右3号变压器	400	29.55	282	282	未进入负面	否	无	
6040	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线6号变压器	400	14.38	342	342	未进入负面	否	无	
6041	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分7号变压器	400	31.74	273	273	未进入负面	否	无	
6042	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线044#变压器	315	93.84	19	19	##	否	无	
6043	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线62右1号变压器	315	45.97	170	170	未进入负面	否	无	
6044	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	地税配小区变站变压器	160	0.00	160	160	未进入负面	否	无	
6045	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线35号变压器	315	32.81	212	212	未进入负面	否	无	
6046	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线30右2左2变压器	400	42.83	229	229	未进入负面	否	无	

6047	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线26左1变压器	250	21.10	197	197	未进入负面	否	无	
6048	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线城后分1左3变压器	200	32.51	135	135	未进入负面	否	无	
6049	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线路西分12号变压器	100	109.36	-9	-9	##	是	2025.12	
6050	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	联水线5右2变压器	315	49.63	159	159	未进入负面	否	无	
6051	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	工业支13右1变压器	400	40.59	238	238	未进入负面	否	无	
6052	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分37号	315	91.24	28	28	##	是	2025.12	
6053	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线36号西	200	82.87	34	34	##	否	无	
6054	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左2左1变压器	200	20.98	158	158	未进入负面	否	无	
6055	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线2号环网柜左1变	400	20.32	319	319	未进入负面	否	无	

6056	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	城兴线2右1变压器	315	45.20	173	173	未进入负面	否	无	
6057	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	城兴线7左1变压器	200	35.38	129	129	未进入负面	否	无	
6058	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城内线5号变压器	400	38.14	247	247	未进入负面	否	无	
6059	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线2号环网柜左1变	250	25.62	186	186	未进入负面	否	无	
6060	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线8号变压器	200	92.01	16	16	##	否	无	
6061	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线37左2变压器	200	22.18	156	156	未进入负面	否	无	
6062	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线37右1变压器	400	27.99	288	288	未进入负面	否	无	
6063	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分12号变压器	400	40.30	239	239	未进入负面	否	无	
6064	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线8左2变压器	315	33.17	211	211	未进入负面	否	无	

6065	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分22号变压器	400	16.67	333	333	未进入负面	否	无	
6066	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分19+1右1变压器	400	38.71	245	245	未进入负面	否	无	
6067	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24左7西侧变压器	200	24.58	151	151	未进入负面	否	无	
6068	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分9左8变压器	200	40.68	119	119	未进入负面	否	无	
6069	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分8号变压器	400	23.08	308	308	未进入负面	否	无	
6070	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线21右1左1变压器	400	9.73	361	361	未进入负面	否	无	
6071	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24左7东侧变压器	200	38.25	124	124	未进入负面	否	无	
6072	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线16左7变压器	200	86.83	26	26	##	是	2025.12	
6073	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24右4变压器	200	23.92	152	152	未进入负面	否	无	

6074	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线1右1变压器	250	58.69	103	103	未进入负面	否	无	
6075	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24左2右3变压器	200	25.92	148	148	未进入负面	否	无	
6076	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分19+1左1号	200	35.51	129	129	未进入负面	否	无	
6077	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线36号变压器	400	82.62	70	70	##	否	无	
6078	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线10号变压器	315	66.74	105	105	未进入负面	否	无	
6079	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分19右5变压器	200	11.10	178	178	未进入负面	否	无	
6080	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分4右2变压器	400	73.70	105	105	未进入负面	否	无	
6081	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线25号	160	59.67	65	65	未进入负面	否	无	
6082	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分22左4北	315	83.82	51	51	##	否	无	

6083	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线北关分13号变压器	400	21.86	313	313	未进入负面	否	无	
6084	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分工业支2号变压器	200	8.41	183	183	未进入负面	否	无	
6085	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分9号	200	85	30	30	##	是	2025.12	
6086	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线北关分4号	250	84.32	39	39	##	否	无	
6087	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分22左4南侧变压器	400	19.20	323	323	未进入负面	否	无	
6088	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线路西分5号变压器	315	16.27	264	264	未进入负面	否	无	
6089	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分工业支8左2变压器	400	20.54	318	318	未进入负面	否	无	
6090	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线路西分1号变压器	250	85.12	37	37	##	是	2025.12	
6091	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左5变压器	400	36.03	256	256	未进入负面	否	无	

6092	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线5号变压器	315	32.89	211	211	未进入负面	否	无	
6093	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红星分2号	400	34.19	263	263	未进入负面	否	无	
6094	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红星分8号	400	31.61	274	274	未进入负面	否	无	
6095	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分27号变压器	250	32.63	168	168	未进入负面	否	无	
6096	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分18右1号变压器	200	34.03	132	132	未进入负面	否	无	
6097	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右5右12号	200	89.08	22	22	##	是	2025.12	
6098	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分5左1号变压器	200	35.83	128	128	未进入负面	否	无	
6099	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线50左1号变压器	200	22.56	155	155	未进入负面	否	无	
6100	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红星分10号	400	41.94	232	232	未进入负面	否	无	

6101	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线24右1号变压器	160	39.90	96	96	未进入负面	否	无	
6102	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线41号变压器	200	17.40	165	165	未进入负面	否	无	
6103	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线28左4变压器	315	12.06	277	277	未进入负面	否	无	
6104	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5号变压器	250	28.26	179	179	未进入负面	否	无	
6105	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线62右1变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
6106	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线城后分12号变压器	200	8.13	184	184	未进入负面	否	无	
6107	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5右2左1变压器	400	18.80	325	325	未进入负面	否	无	
6108	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线36左1号变压器	400	10.11	360	360	未进入负面	否	无	
6109	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5右5号	315	27.39	229	229	未进入负面	否	无	

6110	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5右6号	315	17.41	260	260	未进入负面	否	无	
6111	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	水源线60右2	100	43.49	57	57	未进入负面	否	无	
6112	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线022+1#变压器	200	49.08	102	102	未进入负面	否	无	
6113	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线035+1#变压器	400	4.14	383	383	未进入负面	否	无	
6114	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线016#变压器	200	54.82	90	90	未进入负面	否	无	
6115	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线38右3号	200	25.77	148	148	未进入负面	否	无	
6116	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线45号变压器	400	38.06	248	248	未进入负面	否	无	
6117	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线28左4东变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
6118	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线33号变压器	200	2.04	196	196	未进入负面	否	无	

6119	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线48号变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
6120	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线44右1号变压器	400	54.04	184	184	未进入负面	否	无	
6121	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线012+1#变压器	200	47.46	105	105	未进入负面	否	无	
6122	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线44右3号变压器	400	41.17	235	235	未进入负面	否	无	
6123	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右5右5号	125	32.12	85	85	未进入负面	否	无	
6124	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线48右5号变压器	400	33.01	268	268	未进入负面	否	无	
6125	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右14号变压器	200	87.44	25	25	##	是	2025.12	
6126	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线18号	200	42.07	116	116	未进入负面	否	无	
6127	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线48左2号变压器	400	26.06	296	296	未进入负面	否	无	

6128	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分10右4号变压器	315	43.19	179	179	未进入负面	否	无	
6129	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线66右4号变压器	160	39.76	96	96	未进入负面	否	无	
6130	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线017右分003+1#变压器	250	59.12	102	102	未进入负面	否	无	
6131	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分11号变压器	315	30.03	220	220	未进入负面	否	无	
6132	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线41号变压器	400	14.25	343	343	未进入负面	否	无	
6133	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分7号(南)变压器	400	5.10	380	380	未进入负面	否	无	
6134	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线64左1号变压器	250	81.74	46	46	##	否	无	
6135	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右5右7号	160	88.61	18	18	##	是	2025.12	
6136	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分004#变压器	400	8.33	367	367	未进入负面	否	无	

6137	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线51左10#变压器	400	43.24	227	227	未进入负面	否	无	
6138	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分020右3#变压器	160	107.97	-13	-13	##	否	无	
6139	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	工农线37右12号	80	113.10	-10	-10	##	否	无	
6140	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	工农线37右6号	315	83.23	53	53	##	是	2025.12	
6141	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	工农线37右6号变压器	315	20.16	251	251	未进入负面	否	无	
6142	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线5左2变压器	250	16.39	209	209	未进入负面	否	无	
6143	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线051左6右3#变压器	400	20.15	319	319	未进入负面	否	无	
6144	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分010#变压器	160	101.69	-3	-3	##	是	2025.12	
6145	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线051#变压器	200	86.59	27	27	##	是	2025.12	

6146	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分21号变压器	160	24.10	121	121	未进入负面	否	无	
6147	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线023#变压器	200	28.80	142	142	未进入负面	否	无	
6148	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线064#变压器	315	35.45	203	203	未进入负面	否	无	
6149	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线027#变压器	250	15.18	212	212	未进入负面	否	无	
6150	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线65右2	250	47.52	131	131	未进入负面	否	无	
6151	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分14左1	400	24.29	303	303	未进入负面	否	无	
6152	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线057左2右1#变压器	400	91.79	33	33	##	是	2025.12	
6153	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线35号变压器	315	106.14	-19	-19	##	否	无	
6154	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分014#变压器	160	54.21	73	73	未进入负面	否	无	

6155	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分020#变压器	200	63.62	73	73	未进入负面	否	无	
6156	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线021#变压器	200	83.02	34	34	##	否	无	
6157	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线043右1#变压器	200	33.81	132	132	未进入负面	否	无	
6158	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分008#变压器	400	46.44	214	214	未进入负面	否	无	
6159	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线037左8#变压器	315	42.04	183	183	未进入负面	否	无	
6160	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分003#变压器	315	28.23	226	226	未进入负面	否	无	
6161	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线51号变压器（东）	400	26.14	295	295	未进入负面	否	无	
6162	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线051左11左4#变压器	100	100.10	0	0	##	否	无	
6163	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	联水线2号环网柜右1号环网柜右1变压器	400	34.80	261	261	未进入负面	否	无	

6164	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	中海一期配变站1号变压器	630	64.91	221	221	未进入负面	否	无	
6165	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑2#箱变1号变压器	630	40.92	372	372	未进入负面	否	无	
6166	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑2#箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6167	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	医药公司东1号变压器	200	50.13	100	100	未进入负面	否	无	
6168	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居1号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6169	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线16左4右1翰德小区1#箱变变压器	630	13.06	548	548	未进入负面	否	无	
6170	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑1#箱变1号变压器	630	14.99	536	536	未进入负面	否	无	
6171	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑西区箱变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6172	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑东区箱变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

6173	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居3号变压器2号变压器	500	45.33	273	273	未进入负面	否	无	
6174	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居2号箱变1号变压器	630	49.79	316	316	未进入负面	否	无	
6175	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑1#箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6176	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居2号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6177	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	天红铭居二期2号变压器	800	25.26	598	598	未进入负面	否	无	
6178	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线16左5右1翰德小区2#箱变变压器	315	11.63	278	278	未进入负面	否	无	
6179	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	龙和嘉园2#箱变1#变压器	630	19.53	507	507	未进入负面	否	无	
6180	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居1号箱变1号变压器	630	45.19	345	345	未进入负面	否	无	
6181	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	百合家园2号变压器	400	29.21	283	283	未进入负面	否	无	

6182	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居3号箱变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
6183	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	龙和家园1#箱变1#变压器	630	12.97	548	548	未进入负面	否	无	
6184	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	天红铭居二期3号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面	否	无	
6185	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	百合家园箱变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
6186	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	双峰花苑小区箱变变压器	250	48.56	129	129	未进入负面	否	无	
6187	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左3之1龙丰园1#变压器	400	29.76	281	281	未进入负面	否	无	
6188	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府2#箱变103开关间隔配电变压器	500	42.10	290	290	未进入负面	否	无	
6189	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	城市信用社变压器	100	36.19	64	64	未进入负面	否	无	
6190	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府1#箱变1#变压器	400	40.67	237	237	未进入负面	否	无	

6191	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左3之1龙丰园2#变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
6192	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	农行家属配变电站变压器	250	14.99	213	213	未进入负面	否	无	
6193	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府1#箱变2#变压器	400	51.17	195	195	未进入负面	否	无	
6194	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府2#箱变1#变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
6195	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	电业综合楼2号变压器	500	52.83	236	236	未进入负面	否	无	
6196	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	电业综合楼配变站1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
6197	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	人保配电站变压器间隔配电变压器	200	24.00	152	152	未进入负面	否	无	
6198	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	金城公寓配变站变压器	500	96.66	17	17	##	否	无	
6199	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	广源物业配变站1号变压器	200	78.02	44	44	未进入负面	否	无	

6200	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	广源物业配变站2号变压器	400	5.81	377	377	未进入负面	否	无	
6201	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	中海一期配变站2号变压器	630	40.90	372	372	未进入负面	否	无	
6202	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	兴辰超市箱变1号变压器	800	42.47	460	460	未进入负面	否	无	
6203	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	高中箱变变压器	500	37.42	313	313	未进入负面	否	无	
6204	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	小楼综合楼配变站变压器	250	24.60	189	189	未进入负面	否	无	
6205	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	顺辰东配变站变压器	400	28.22	287	287	未进入负面	否	无	
6206	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭1号箱变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
6207	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭2号箱变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
6208	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑西区箱变2号变压器	630	26.99	460	460	未进入负面	否	无	

6209	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	学府楼1#变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
6210	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭1号箱变2号变压器	400	34.78	261	261	未进入负面	否	无	
6211	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	学府楼2#变压器	200	33.58	133	133	未进入负面	否	无	
6212	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑东区箱变1号变压器	400	33.27	267	267	未进入负面	否	无	
6213	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭2号箱变1号变压器	400	21.66	313	313	未进入负面	否	无	
6214	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	顺辰西配变站变压器	250	53.76	116	116	未进入负面	否	无	
6215	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	交通征稽配变站变压器	160	33.89	106	106	未进入负面	否	无	
6216	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	盛世小区配变站变压器	400	23.67	305	305	未进入负面	否	无	
6217	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	怡祥庭院箱变变压器	400	22.18	311	311	未进入负面	否	无	

6218	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	工农线	工农线20左1左1宴宾酒店变压器	250	45.32	137	137	未进入负面	否	无	
6219	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期2号配电室1号变压器	800	21.98	624	624	未进入负面	否	无	
6220	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期1号配电室2号变压器	630	20.99	498	498	未进入负面	否	无	
6221	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期1号配电室1号变压器	630	21.53	494	494	未进入负面	否	无	
6222	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	东顺商贸变压器	400	48.46	206	206	未进入负面	否	无	
6223	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	医药公司配变站变压器	200	51.97	96	96	未进入负面	否	无	
6224	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期3号配电室2号变压器	800	20.00	640	640	未进入负面	否	无	
6225	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期3号配电室1号变压器	800	11.47	708	708	未进入负面	否	无	
6226	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	新华乙线	东都新城小区一号箱变2号变压器间隔配电室	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

6227	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	新华乙线	东都新城小区一号箱变1号变压器间隔配电变	500	13.65	432	432	未进入负面	否	无	
6228	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	小雨花园配电室2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
6229	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居1#箱变1#变压器	630	38.28	389	389	未进入负面	否	无	
6230	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居2#箱变2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6231	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	万好家园箱变变压器	315	19.74	253	253	未进入负面	否	无	
6232	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	富安小区配变站1号变压器	250	0.00	250	250	未进入负面	否	无	
6233	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	富安小区配变站2号变压器	250	53.64	116	116	未进入负面	否	无	
6234	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居2#箱变1#变压器	630	33.26	420	420	未进入负面	否	无	
6235	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	富盟小区配变站变压器	400	24.35	303	303	未进入负面	否	无	

6236	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	天虹铭居配电室配电变压器	500	11.67	442	442	未进入负面	否	无	
6237	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	枫景名城1号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6238	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	枫景名城1号箱变变压器	630	69.01	195	195	未进入负面	否	无	
6239	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	怡静花园小区2#变压器	315	22.00	246	246	未进入负面	否	无	
6240	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	武装部配变电站变压器	200	11.18	178	178	未进入负面	否	无	
6241	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	聚华小区配变站2号变压器	400	45.88	216	216	未进入负面	否	无	
6242	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	小雨花园配电室1号变压器	500	84.45	78	78	##	否	无	
6243	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	怡静花园小区1#变压器	315	25.53	235	235	未进入负面	否	无	
6244	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑2号箱变1号变压器	500	34.67	327	327	未进入负面	否	无	

6245	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居1#箱变2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6246	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	房产综合楼配变电站变压器	125	15.38	106	106	未进入负面	否	无	
6247	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	鹿野苑配变站2号变压器	315	74.76	80	80	未进入负面	否	无	
6248	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	鹿野苑1#变压器	315	24.54	238	238	未进入负面	否	无	
6249	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	危房办配变站变压器	200	32.41	135	135	未进入负面	否	无	
6250	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	聚华小区配变站1号变压器	500	65.41	173	173	未进入负面	否	无	
6251	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑1号箱变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
6252	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑1号箱变2号变压器	500	32.21	339	339	未进入负面	否	无	
6253	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑2号箱变2号变压器	500	31.44	343	343	未进入负面	否	无	

6254	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	兴辰超市箱变2号变压器	800	71.22	230	230	未进入负面	否	无	
6255	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	瑞祥小区2#变压器	500	9.08	455	455	未进入负面	否	无	
6256	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	瑞祥小区1#变压器	500	38.30	309	309	未进入负面	否	无	
6257	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	金都小区箱变变压器	500	66.72	166	166	未进入负面	否	无	
6258	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	建行箱变变压器	500	46.60	267	267	未进入负面	否	无	
6259	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线58左2右1变压器	160	0.77	159	159	未进入负面	否	无	
6260	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东城工业线	大巴岭四组	100	71.00	29	29	未进入负面	否	无	
6261	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	虎斗线	中屯二组	400	70.19	119	119	未进入负面	否	无	
6262	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	虎斗线	虎斗村	315	53.45	147	147	未进入负面	否	无	

6263	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	虎斗线	中屯一组	400	63.11	148	148	未进入负面	否	无	
6264	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线47左2号变压器	400	69.45	122	122	未进入负面	否	无	
6265	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线新华分9左4变压器	200	39.54	121	121	未进入负面	否	无	
6266	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民大队房后	100	53.89	46	46	未进入负面	否	无	
6267	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	城太甲线	新华双棒里	200	15.20	170	170	未进入负面	否	无	
6268	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民倒水站变压器	400	26.81	293	293	未进入负面	否	无	
6269	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟一组	100	57.08	43	43	未进入负面	否	无	
6270	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟四组	200	45.15	110	110	未进入负面	否	无	
6271	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟一号井柱上变压器	200	51.45	97	97	未进入负面	否	无	

6272	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟二组	400	15.63	337	337	未进入负面清单	否	无	
6273	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭北台	100	26.52	73	73	未进入负面清单	否	无	
6274	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	胡屯西柱上变压器	200	33.66	133	133	未进入负面清单	否	无	
6275	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯三四组	400	26.95	292	292	未进入负面清单	否	无	
6276	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	东巴岭一组	400	37.23	251	251	未进入负面清单	否	无	
6277	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦4567组	400	50.95	196	196	未进入负面清单	否	无	
6278	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	沈八家分台柱上变压器	200	36.83	126	126	未进入负面清单	否	无	
6279	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦二组	100	64.63	35	35	未进入负面清单	否	无	
6280	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	胡屯南台柱上变压器	200	32.20	136	136	未进入负面清单	否	无	

6281	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦分台柱上变压器	400	8.89	364	364	未进入负面	否	无	
6282	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭西台	100	69.45	31	31	未进入负面	否	无	
6283	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦瓦房	100	28.57	71	71	未进入负面	否	无	
6284	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	沈八家村	200	32.25	136	136	未进入负面	否	无	
6285	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	张寨五组	160	51.14	78	78	未进入负面	否	无	
6286	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭村	400	21.50	314	314	未进入负面	否	无	
6287	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	古台村	400	45.29	219	219	未进入负面	否	无	
6288	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	张郎寨二组	400	31.79	273	273	未进入负面	否	无	
6289	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	门屯二三组	400	37.15	251	251	未进入负面	否	无	

6290	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	后门屯分台	400	12.47	350	350	未进入负面	否	无	
6291	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯五组	200	20.13	160	160	未进入负面	否	无	
6292	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	东巴岭二组	400	19.01	324	324	未进入负面	否	无	
6293	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯村	400	24.00	304	304	未进入负面	否	无	
6294	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭村三组	200	63.99	72	72	未进入负面	否	无	
6295	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦三组	200	25.99	148	148	未进入负面	否	无	
6296	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	胡屯村	250	96.87	8	8	##	是	2025.12	
6297	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张寨3、4组	400	23.90	304	304	未进入负面	否	无	
6298	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张郎寨一组	400	51.02	196	196	未进入负面	否	无	

6299	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭河东台	100	24.86	75	75	未进入负面	否	无	
6300	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯分台	200	32.52	135	135	未进入负面	否	无	
6301	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	古台子南台柱上变压器	200	76.77	46	46	未进入负面	否	无	
6302	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟七组	400	15.14	339	339	未进入负面	否	无	
6303	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟五组	200	16.80	166	166	未进入负面	否	无	
6304	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟六组	200	32.54	135	135	未进入负面	否	无	
6305	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	红旗园井柱上变压器	100	47.48	53	53	未进入负面	否	无	
6306	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟三组	100	42.4	58	58	未进入负面	否	无	
6307	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟二号井柱上变压器	200	11.35	177	177	未进入负面	否	无	

6308	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟大队	400	59.08	164	164	未进入负面	否	无	
6309	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	山咀村东台	400	9.12	364	364	未进入负面	否	无	
6310	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	东白果村	200	87.77	24	24	##	是	2025.12	
6311	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	门屯一组	400	18.70	325	325	未进入负面	否	无	
6312	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	西白果村	315	76.45	74	74	未进入负面	否	无	
6313	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	白果苗卜	400	17.17	331	331	未进入负面	否	无	
6314	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	北山嘴分台	200	34.01	132	132	未进入负面	否	无	
6315	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	白果村	315	108.29	-26	-26	##	否	无	
6316	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	山咀西台	400	29.13	283	283	未进入负面	否	无	

6317	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民五队	400	35.21	259	259	未进入负面	否	无	
6318	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民六队	315	64.75	111	111	未进入负面	否	无	
6319	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	新华甲线	东城所用变压器	200	71.06	58	58	未进入负面	否	无	
6320	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民大队门前分台	400	28.30	287	287	未进入负面	否	无	
6321	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线74号变压器	400	49.65	201	201	未进入负面	否	无	
6322	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线新华分14号变压器	200	39.35	121	121	未进入负面	否	无	
6323	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线56号变压器	250	84.82	38	38	##	否	无	
6324	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	虎斗线	虎斗水库	200	38.79	122	122	未进入负面	否	无	
6325	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	虎斗线	巴岭1-3组	400	20.48	318	318	未进入负面	否	无	

6326	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	大巴岭分台	400	15.46	338	338	未进入负面	否	无	
6327	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	巴岭加工厂	160	64.62	57	57	未进入负面	否	无	
6328	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张郎寨二组分台	400	0.03	400	400	未进入负面	否	无	
6329	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦一组	200	54.26	91	91	未进入负面	否	无	
6330	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华甲线	新华甲线液化气分9左1变压器	200	34.72	131	131	未进入负面	否	无	
6331	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	水源甲线049右1号变压器	400	50.82	197	197	未进入负面	否	无	
6332	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	新城甲线	新城甲线37号变压器	200	85.30	29	29	##	是	2025.12	
6333	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	新城甲线	军风线1左1变压器	200	3.28	193	193	未进入负面	否	无	
6334	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	水源乙线53左1左1右1变压器	200	26.00	148	148	未进入负面	否	无	

6335	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	水源乙线 053左2右 2变压器	315	28.82	224	224	未进入 负面	否	无	
6336	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	10kV水源 乙线040 左001号 变压器	315	28.80	224	224	未进入 负面	否	无	
6337	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线部 队分2号 变压器	200	43.09	114	114	未进入 负面	否	无	
6338	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	西海线	西海线24 号变压器	400	39.28	243	243	未进入 负面	否	无	
6339	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	硫酸线	10kV硫酸 线硫酸分 010左 001#变压 器	160	34.90	104	104	未进入 负面	否	无	
6340	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	硫酸线	硫酸线23 号	400	37.87	249	249	未进入 负面	否	无	
6341	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	西海线	铁路站北 变压器	50	27.90	36	36	未进入 负面	否	无	
6342	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线部 队分49号	160	42.15	93	93	未进入 负面	否	无	
6343	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线部 队分4右4 右1号变 压器	200	16.30	167	167	未进入 负面	否	无	

6344	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线部 队分4右 10号变压 器	315	83.33	53	53	##	是	2025.12	
6345	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线25 号变压器	50	19.23	40	40	未进 入负 面	否	无	
6346	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线部 队分35左 4变压器	400	15.89	336	336	未进 入负 面	否	无	
6347	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁路铁西 变压器	100	14.16	86	86	未进 入负 面	否	无	
6348	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	七一分 024左 005#变压 器	200	1.11	198	198	未进 入负 面	否	无	
6349	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	七一分 026#变压 器	200	91.19	18	18	##	是	2025.12	
6350	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁西甲线 028左 008+1#变 压器	200	24.95	150	150	未进 入负 面	否	无	
6351	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	七一分 036#变压 器	200	1.85	196	196	未进 入负 面	否	无	
6352	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁西甲线 七一分19 左2变压 器	200	92.42	15	15	##	是	2025.12	

6353	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁西甲线 七一分 004#变压 器	100	0.01	100	100	未进 入负 面	否	无	
6354	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁西甲线 020#变压 器	50	16.24	42	42	未进 入负 面	否	无	
6355	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	七一分 032#变压 器	400	6.32	375	375	未进 入负 面	否	无	
6356	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 金陵分 17#变压 器	250	48.73	128	128	未进 入负 面	否	无	
6357	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 15号变压 器	200	87.58	25	25	##	否	无	
6358	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	水源线金 凌分2号 变压器	400	33.45	266	266	未进 入负 面	否	无	
6359	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 2号变压 器	100	1.18	99	99	未进 入负 面	否	无	
6360	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	水源线金 凌分12右 1号变压 器（用户 互利公	125	38.99	76	76	未进 入负 面	否	无	
6361	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 金陵分6 号变压器	400	35.39	258	258	未进 入负 面	否	无	

6362	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 金陵分12 右1号变 压器	400	34.49	262	262	未进 入负 面	否	无	
6363	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 15右2号 变压器	100	104.81	-5	-5	##	是	2025.12	
6364	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 车站分6 号变压器	200	37.47	125	125	未进 入负 面	否	无	
6365	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	水源线31 左2左1柱 上变压器	200	51.05	98	98	未进 入负 面	否	无	
6366	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	水源线金 陵分19# 变压器	315	20.85	249	249	未进 入负 面	否	无	
6367	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	联合甲线 17左1号 变压器	400	21.18	315	315	未进 入负 面	否	无	
6368	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	水源线31 左1右1号 变压器	250	0.47	249	249	未进 入负 面	否	无	
6369	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	10kV水源 甲线048 左001号 变压器	200	27.84	144	144	未进 入负 面	否	无	
6370	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	10kV水源 甲线45号 变压器	200	91.31	17	17	##	否	无	

6371	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线26 右4变 压器	200	0.00	200	200	未进入 负面	否	无	
6372	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线26 右5号变 压器	100	18.97	81	81	未进入 负面	否	无	
6373	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线18 右6左2变 压器	200	22.69	155	155	未进入 负面	否	无	
6374	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线13 左1变 压器	100	36.36	64	64	未进入 负面	否	无	
6375	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	电信小区 配变站变 压器	400	26.97	292	292	未进入 负面	否	无	
6376	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	万好都市 家园二期 箱变1#变 压器	315	49.02	161	161	未进入 负面	否	无	
6377	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	华阳花园 1#箱变1# 主变	500	35.86	321	321	未进入 负面	否	无	
6378	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	永安回迁 楼箱变1# 变压器	400	30.35	279	279	未进入 负面	否	无	
6379	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	永安嘉园 2#箱变1# 主变	500	27.47	363	363	未进入 负面	否	无	

6380	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	华阳花园 2#箱变1# 主变	500	40.14	299	299	未进入 负面	否	无	
6381	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	金苑公寓 箱变1#主 变	400	38.67	245	245	未进入 负面	否	无	
6382	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	万好都市 家园二期 箱变2#变 压器	315	0.00	315	315	未进入 负面	否	无	
6383	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	清东乙线	万豪大景 城2号箱 变2号变 压器	315	0.00	315	315	未进入 负面	否	无	
6384	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	永安嘉园 1#箱变2# 主变	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6385	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	永安回迁 楼箱变2# 变压器	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6386	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	河畔嘉园 箱变2号 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6387	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 3#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6388	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 6#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	

6389	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	阳光新城 1号箱变1 号变压器	630	13.67	544	544	未进入 负面	否	无	
6390	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	阳光新城 二期二号 箱变1号 配电变压 器	630	9.17	572	572	未进入 负面	否	无	
6391	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 1#箱变1# 变压器	630	33.90	416	416	未进入 负面	否	无	
6392	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	芙蓉花园 箱变2#变 压器	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	
6393	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	金鼎银杏 2#箱变1# 变压器	630	27.00	460	460	未进入 负面	否	无	
6394	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	工会小区 配变站变 压器	400	24.02	304	304	未进入 负面	否	无	
6395	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	凯隆家园 箱变1号 主变	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6396	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	金凌小区 配变站变 压器	315	44.74	174	174	未进入 负面	否	无	
6397	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 4#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	

6398	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	芙蓉花园 箱变1#变 压器	500	16.13	419	419	未进入 负面	否	无	
6399	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 4#箱变1# 变压器	630	35.57	406	406	未进入 负面	否	无	
6400	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 1#箱变2# 主变	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6401	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	森园小区 配变站变 压器	400	36.22	255	255	未进入 负面	否	无	
6402	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	阳光新城 2号箱变1 号变压器	630	31.50	432	432	未进入 负面	否	无	
6403	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 1#箱变1# 主变	630	28.47	451	451	未进入 负面	否	无	
6404	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 4#箱变2# 变压器	315	35.57	203	203	未进入 负面	否	无	
6405	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	凯隆家园 箱变2号 变压器	400	31.55	274	274	未进入 负面	否	无	
6406	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 1#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	

6407	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	阳光新城 二期二号 箱变2号 配电变压 器	630	8.05	579	579	未进入 负面	否	无	
6408	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	阳光新城 二期1号 箱变1号 变压器	500	43.23	284	284	未进入 负面	否	无	
6409	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	金鼎银杏 1#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6410	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 2#箱变1# 主变	500	29.18	354	354	未进入 负面	否	无	
6411	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 3#箱变1# 变压器	630	30.50	438	438	未进入 负面	否	无	
6412	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	百胜家园 箱变2号 变压器	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	
6413	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 5#箱变1# 变压器	630	25.65	468	468	未进入 负面	否	无	
6414	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	阳光新城 二期1号 箱变2号 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6415	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 3#箱变2# 变压器	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	

6416	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	逸站嘉园 箱变备用 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6417	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	金鼎银杏 1#箱变1# 变压器	630	35.29	408	408	未进入 负面	否	无	
6418	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	逸站嘉园 箱变变压 器	630	26.96	460	460	未进入 负面	否	无	
6419	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	百胜家园 箱变1号 变压器	500	34.37	328	328	未进入 负面	否	无	
6420	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 2#箱变1# 变压器	630	28.25	452	452	未进入 负面	否	无	
6421	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 6#箱变1# 变压器	630	31.87	429	429	未进入 负面	否	无	
6422	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 3#箱变1# 主变	500	32.99	335	335	未进入 负面	否	无	
6423	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	河畔经典 1号配电 室1号变 压器	800	0.00	800	800	未进入 负面	否	无	
6424	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	河畔经典 4号配电 室	800	8.29	734	734	未进入 负面	否	无	

6425	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	河畔经典 2号配电 室3号配 电变压器	800	10.81	714	714	未进入 负面	否	无	
6426	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	河畔经典 2号配电 室6号配 电变压器	800	14.72	682	682	未进入 负面	否	无	
6427	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	河畔经典 2号配电 室7号配 电变压器	800	7.32	741	741	未进入 负面	否	无	
6428	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	河畔经典 1号配电 室5号变 压器	800	0.03	800	800	未进入 负面	否	无	
6429	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	河畔经典 2号配电 室	800	11.71	706	706	未进入 负面	否	无	
6430	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁路北配 变站1号 变压器	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6431	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁路南配 变站2号 变压器	400	48.40	206	206	未进入 负面	否	无	
6432	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	辰州秀景 1#箱变2# 主变	630	36.99	397	397	未进入 负面	否	无	
6433	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	辰州秀景 2#箱变2# 变压器	630	28.03	453	453	未进入 负面	否	无	

6434	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	辰州秀景 1#箱变1# 主变	630	37.34	395	395	未进入 负面	否	无	
6435	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	中心花园 箱变2#主 变	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6436	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	辰州秀景 2#箱变1 号主变	630	20.41	501	501	未进入 负面	否	无	
6437	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	硫酸线	辰州丽景 2#箱变1# 主变	500	15.58	422	422	未进入 负面	否	无	
6438	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	怡祥花苑 1号箱变1 号变压器	630	36.65	399	399	未进入 负面	否	无	
6439	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城5# 箱变2#主 变	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6440	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	硫酸线	辰州丽景 1#箱变2# 主变	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6441	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	硫酸线	辰州丽景 1#箱变1# 主变	630	28.36	451	451	未进入 负面	否	无	
6442	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城4# 箱变2#变 压器	630	26.43	463	463	未进入 负面	否	无	

6443	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 2#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6444	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 4#箱变1# 主变	315	0.00	315	315	未进入 负面	否	无	
6445	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	华阳锦绣 5#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6446	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	金鼎银杏 2#箱变2# 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6447	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲线	永安之家 2#箱变2# 主变	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	
6448	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	华阳花园 2#箱变2# 主变	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	
6449	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	华阳花园 1#箱变2# 主变	500	33.61	332	332	未进入 负面	否	无	
6450	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	河畔嘉园 箱变1号 变压器	630	54.78	285	285	未进入 负面	否	无	
6451	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	永安嘉园 2#箱变2# 主变	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	

6452	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	永安嘉园 1#箱变1# 主变	400	63.23	147	147	未进入 负面	否	无	
6453	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源乙线	金苑公寓 箱变2#主 变	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6454	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	中心花园 箱变1#主 变	400	48.54	206	206	未进入 负面	否	无	
6455	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁路南配 变站1号 变压器	400	14.15	343	343	未进入 负面	否	无	
6456	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	铁西甲线	铁路北配 变站2号 变压器	400	28.56	286	286	未进入 负面	否	无	
6457	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城7# 箱变1#变 压器	630	34.97	410	410	未进入 负面	否	无	
6458	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城4# 箱变1#变 压器	630	46.45	337	337	未进入 负面	否	无	
6459	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	怡祥花苑 2号箱变2 号变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6460	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	御景华府 小区3号 箱变1号 变压器	630	17.48	520	520	未进入 负面	否	无	

6461	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	御景华府 小区四号 箱变1号 变压器间 间隔中变	630	14.62	538	538	未进入 负面	否	无	
6462	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	御景华府 小区二号 箱变1号 变压器间 间隔中变	630	21.66	494	494	未进入 负面	否	无	
6463	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	怡祥花苑 2号箱变1 号变压器	630	50.20	314	314	未进入 负面	否	无	
6464	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	万好都市 家园箱变 2#主变	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6465	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城7# 箱变2#变 压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6466	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	御景华府 小区1号 箱变1号 变压器	400	11.71	353	353	未进入 负面	否	无	
6467	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	怡祥花苑 1号箱变2 号变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6468	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城6# 箱变1#变 压器	630	21.71	493	493	未进入 负面	否	无	
6469	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	万好都市 家园箱变 1#主变	400	41.79	233	233	未进入 负面	否	无	

6470	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城6# 箱变2#变 压器	630	40.21	377	377	未进入 负面	否	无	
6471	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	水源甲线	大景城5# 箱变1#主 变	630	30.27	439	439	未进入 负面	否	无	
6472	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	军风线	军风线部 队分25右 1变压器	100	1.37	99	99	未进入 负面	否	无	
6473	国网营口市 盖州市供电 分公司	高屯 66kV变 电站	榜式堡线	榜式堡线 北岔沟一 组右支2 号北岔沟 组	100	12.29	88	88	未进入 负面	否	无	
6474	国网营口市 盖州市供电 分公司	高屯 66kV变 电站	榜式堡线	石门西七 组柱上变 压器	200	31.24	138	138	未进入 负面	否	无	
6475	国网营口市 盖州市供电 分公司	高屯 66kV变 电站	榜式堡线	石门西四 组	100	19.92	80	80	未进入 负面	否	无	
6476	国网营口市 盖州市供电 分公司	高屯 66kV变 电站	榜式堡线	榜式堡线 东北沟三 组左分支 1号东北 沟二组	200	37.02	126	126	未进入 负面	否	无	
6477	国网营口市 盖州市供电 分公司	高屯 66kV变 电站	榜式堡线	榜式堡线 大王寨村 左支7号 大王寨村	400	19.11	324	324	未进入 负面	否	无	
6478	国网营口市 盖州市供电 分公司	高屯 66kV变 电站	榜式堡线	石门西二 组	200	53.31	93	93	未进入 负面	否	无	

6479	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝中一组左支4号天宝中一组	200	52.64	95	95	未进入负面	否	无	
6480	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝中1-4组左支6号天宝中四组	400	56.38	174	174	未进入负面	否	无	
6481	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线132号天宝西四组	400	4.93	380	380	未进入负面	否	无	
6482	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	马连峪桥头新区	200	66.09	68	68	未进入负面	否	无	
6483	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线380号七盘岭村	400	64.93	140	140	未进入负面	否	无	
6484	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟左分24号泉眼沟三组	400	38.36	247	247	未进入负面	否	无	
6485	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天保西三组左支3号天保西二组	200	60.62	79	79	未进入负面	否	无	
6486	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线196号石门水库管理处	50	90.87	5	5	##	是	2025.12	
6487	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	老木场四组	160	22.73	124	124	未进入负面	否	无	

6488	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老木场右分106号老木场三组	30	83.58	5	5	##	是	2025.12	
6489	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝西一组左支2号天宝西一组	200	76.55	47	47	未进入负面	否	无	
6490	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线道马寺八组右分2号道马寺八组	200	42.05	116	116	未进入负面	否	无	
6491	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟五组左分13号东岔沟五组	80	61.45	31	31	未进入负面	否	无	
6492	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线64号马连峪四组	400	69.88	120	120	未进入负面	否	无	
6493	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线163号天宝西五六组	200	51.63	97	97	未进入负面	否	无	
6494	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老牧场右分19号大庙沟村	400	16.96	332	332	未进入负面	否	无	
6495	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天中五组右支34号天宝中五六组	250	76.50	59	59	未进入负面	否	无	
6496	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝东三组左支2号天宝东三四组	400	75.31	99	99	未进入负面	否	无	

6497	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线362号七盘岭一组	50	106.63	-3	-3	##	是	2025.12	
6498	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	东岔沟一组变压器	100	44.61	55	55	未进入负面	否	无	
6499	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天东左分125号天宝东五六组	400	66.52	134	134	未进入负面	否	无	
6500	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线羊场支线4号道马寺六组	200	22.51	155	155	未进入负面	否	无	
6501	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线大庙沟一组右支4号大庙沟组	400	22.19	311	311	未进入负面	否	无	
6502	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟一组右分支18号泉眼沟二组	400	14.98	340	340	未进入负面	否	无	
6503	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老木场五组左分6号老木场五组	50	15.94	42	42	未进入负面	否	无	
6504	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝西房身变压器	200	67.56	65	65	未进入负面	否	无	
6505	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线300号乡政府	200	24.49	151	151	未进入负面	否	无	

6506	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟四组1号泉眼沟四六组	200	38.05	124	124	未进入负面	否	无	
6507	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线333号东岔沟村	200	22.67	155	155	未进入负面	否	无	
6508	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝东三组	400	78.67	85	85	未进入负面	否	无	
6509	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线52号马连峪三组	400	71.23	115	115	未进入负面	否	无	
6510	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟九组左分22号东岔沟九组	200	33.48	133	133	未进入负面	否	无	
6511	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟九组左分6号东岔沟八组	30	104.60	-1	-1	##	是	2025.12	
6512	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	马连峪一组柱上变压器	100	69.32	31	31	未进入负面	否	无	
6513	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	榜式堡七盘岭四组	100	3.40	97	97	未进入负面	否	无	
6514	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老牧场右分90号老木场村台	200	10.53	179	179	未进入负面	否	无	

6515	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天东左分64号天宝东一八组	400	29.28	283	283	未进入负面	否	无	
6516	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老木场右分65号老木场一组	200	63.13	74	74	未进入负面	否	无	
6517	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老牧场右分46号大庙沟六组	200	56.84	86	86	未进入负面	否	无	
6518	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟三组左分2号东岔沟二组	200	38.09	124	124	未进入负面	否	无	
6519	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线板长峪右分10号板长峪	400	9.67	361	361	未进入负面	否	无	
6520	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线马连峪一组右支03号马连峪一组	100	61.54	38	38	未进入负面	否	无	
6521	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟五组左支21号泉眼沟五组	200	26.65	147	147	未进入负面	否	无	
6522	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线397号七盘岭十一组	200	19.92	160	160	未进入负面	否	无	
6523	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线马连峪二组左支2号马连峪二组	400	61.72	153	153	未进入负面	否	无	

6524	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线288号道马寺村台	400	24.93	300	300	未进入负面	否	无	
6525	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	马连峪五组柱上变压器	100	52.00	48	48	未进入负面	否	无	
6526	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟十一组右分10号东岔沟十组	20	30.13	14	14	未进入负面	否	无	
6527	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西村右分5号石门西村	400	36.44	254	254	未进入负面	否	无	
6528	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大王寨左分35号大王寨四六组	400	61.59	154	154	未进入负面	否	无	
6529	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡小区北台柱上变压器	200	46.00	108	108	未进入负面	否	无	
6530	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	学房身西台柱上变压器	400	33.93	264	264	未进入负面	否	无	
6531	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	东北沟三组山后台	100	41.41	59	59	未进入负面	否	无	
6532	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西十一组机井柱上变压器	50	2.68	49	49	未进入负面	否	无	

6533	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡一组左支3号榜式堡二组	400	68.20	127	127	未进入负面	否	无	
6534	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线北岔沟右支63号北岔沟二组	200	74.90	50	50	未进入负面	否	无	
6535	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线130号学区房身村	400	44.49	222	222	未进入负面	否	无	
6536	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡三组左支4号榜式堡二四组	400	75.11	100	100	未进入负面	否	无	
6537	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西五八组右分14号石门西五八组	200	66.09	68	68	未进入负面	否	无	
6538	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西十一组左分6号石门西十一组	200	26.29	147	147	未进入负面	否	无	
6539	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡小区右支3号榜式堡小区	160	45.63	87	87	未进入负面	否	无	
6540	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡二组南台柱上变压器	400	32.43	270	270	未进入负面	否	无	
6541	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	北岔沟左支63号北岔沟三组	200	70.92	58	58	未进入负面	否	无	

6542	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线廉崴子左分4号石门西小木岭	30	32.26	20	20	未进入负面	否	无	
6543	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大木峪左支20号石门西十组	30	103.07	-1	-1	##	是	2025.12	
6544	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线东北沟右支95号东北沟一组	200	20.58	159	159	未进入负面	否	无	
6545	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大王寨五组左支6号大王寨五组	400	16.27	335	335	未进入负面	否	无	
6546	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线64号榜式堡供电所	400	45.79	217	217	未进入负面	否	无	
6547	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线175号石门九组	200	8.23	184	184	未进入负面	否	无	
6548	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大木峪左支20号大木峪2	50	21.33	39	39	未进入负面	否	无	
6549	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西一组右分5号石门西一组	100	13.65	86	86	未进入负面	否	无	
6550	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡五组左分1号榜式堡五组	400	45.89	216	216	未进入负面	否	无	

6551	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线东北沟右支80号东北沟二组	200	64.66	71	71	未进入负面	否	无	
6552	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西二四组机井柱上变压器	100	34.12	66	66	未进入负面	否	无	
6553	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡三组柱上变压器	160	42.81	92	92	未进入负面	否	无	
6554	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西五八组右分5号石门西二组	400	19.43	322	322	未进入负面	否	无	
6555	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大木峪左支20号大木峪1	50	25.10	37	37	未进入负面	否	无	
6556	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西九组机井柱上变压器	100	73.94	26	26	未进入负面	否	无	
6557	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯二组变压器	200	54.48	91	91	未进入负面	否	无	
6558	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨南台	80	92.10	6	6	##	否	无	
6559	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村	400	43.00	228	228	未进入负面	否	无	

6560	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	石灰窑一组	200	47.75	105	105	未进入负面	否	无	
6561	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪村	200	35.48	129	129	未进入负面	否	无	
6562	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	现玉北台	200	56.18	88	88	未进入负面	否	无	
6563	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪三组	400	2.62	390	390	未进入负面	否	无	
6564	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯西台	200	63.20	74	74	未进入负面	否	无	
6565	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	现峪村台	200	65.66	69	69	未进入负面	否	无	
6566	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪一组变压器	100	3.67	96	96	未进入负面	否	无	
6567	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	石灰窑村五组	400	59.52	162	162	未进入负面	否	无	
6568	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	下狮峪村分变压器	160	57.09	69	69	未进入负面	否	无	

6569	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯中学综合台	400	38.60	246	246	未进入负面	否	无	
6570	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村3号台变压器	100	33.78	66	66	未进入负面	否	无	
6571	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯政府综合台	400	43.22	227	227	未进入负面	否	无	
6572	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨五组	200	56.62	87	87	未进入负面	否	无	
6573	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	古寺沟村台	400	8.61	366	366	未进入负面	否	无	
6574	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪二组	50	70.89	15	15	未进入负面	否	无	
6575	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	现峪四组	400	73.36	107	107	未进入负面	否	无	
6576	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	10kV工业线古寺沟分056#柱上变压器	50	6.46	47	47	未进入负面	否	无	
6577	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村4号变台变压器	50	70.27	15	15	未进入负面	否	无	

6578	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯后屯柱上变压器	100	44.75	55	55	未进入负面	否	无	
6579	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	古寺沟三组	400	26.54	294	294	未进入负面	否	无	
6580	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	下狮峪村台	400	30.98	276	276	未进入负面	否	无	
6581	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	下狮峪一组	400	44.89	220	220	未进入负面	否	无	
6582	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	石灰窑村台	125	57.53	53	53	未进入负面	否	无	
6583	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨北台变压器	30	52.69	14	14	未进入负面	否	无	
6584	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯小区	400	50.41	198	198	未进入负面	否	无	
6585	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	旺户屯村	400	53.61	186	186	未进入负面	否	无	
6586	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	金家湾	50	46.99	27	27	未进入负面	否	无	

6587	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村2号变台变压器	50	74.63	13	13	未进入负面	否	无	
6588	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美村台	400	34.78	261	261	未进入负面	否	无	
6589	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯南台3号	400	52.10	192	192	未进入负面	否	无	
6590	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯北分台变压器	400	30.73	277	277	未进入负面	否	无	
6591	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪九组	50	28.36	36	36	未进入负面	否	无	
6592	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线大胡峪分084#柱上变压器	50	66.39	17	17	未进入负面	否	无	
6593	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪六组	200	55.43	89	89	未进入负面	否	无	
6594	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪一组	100	4.35	96	96	未进入负面	否	无	
6595	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯北台3号	160	47.76	84	84	未进入负面	否	无	

6596	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线大胡峪分099#柱上变压器	50	2.30	49	49	未进入负面	否	无	
6597	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	英守堡一组	400	16.34	335	335	未进入负面	否	无	
6598	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟四组	100	6.99	93	93	未进入负面	否	无	
6599	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线红花沟右支016#柱上变压器	50	14.27	43	43	未进入负面	否	无	
6600	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟三组	100	1.23	99	99	未进入负面	否	无	
6601	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	芒峪村分变压器	200	68.12	64	64	未进入负面	否	无	
6602	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	蟒峪三组	50	61.03	19	19	未进入负面	否	无	
6603	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟九组	50	56.35	22	22	未进入负面	否	无	
6604	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯一组	200	10.10	180	180	未进入负面	否	无	

6605	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河二组	400	10.61	358	358	未进入负面	否	无	
6606	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟六组	50	37.58	31	31	未进入负面	否	无	
6607	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线红花沟右支037#柱上变压器	50	7.36	46	46	未进入负面	否	无	
6608	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪七组	50	71.92	14	14	未进入负面	否	无	
6609	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美敬老院	50	62.02	19	19	未进入负面	否	无	
6610	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟十组	50	59.12	20	20	未进入负面	否	无	
6611	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯九组	200	18.39	163	163	未进入负面	否	无	
6612	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯村分变压器	200	21.84	156	156	未进入负面	否	无	
6613	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟八组	50	45.76	27	27	未进入负面	否	无	

6614	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河四组	400	29.09	284	284	未进入负面	否	无	
6615	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪四组	100	27.68	72	72	未进入负面	否	无	
6616	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10KV高屯线大胡峪分117#柱上变压器	50	0.04	50	50	未进入负面	否	无	
6617	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪十组	50	78.06	11	11	未进入负面	否	无	
6618	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	牵马岭南台	250	84.12	40	40	##	否	无	
6619	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河一组	100	63.98	36	36	未进入负面	否	无	
6620	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟一组	100	2.47	98	98	未进入负面	否	无	
6621	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪二组	400	23.24	307	307	未进入负面	否	无	
6622	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪五组	400	46.86	213	213	未进入负面	否	无	

6623	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	胡峪村分变压器	200	19.79	160	160	未进入负面	否	无	
6624	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美三组北区变压器	100	38.35	62	62	未进入负面	否	无	
6625	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪八组	100	15.28	85	85	未进入负面	否	无	
6626	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河村台	400	36.58	254	254	未进入负面	否	无	
6627	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	胡峪村台	160	14.35	137	137	未进入负面	否	无	
6628	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	英守堡二组	400	15.66	337	337	未进入负面	否	无	
6629	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪三组	400	28.48	286	286	未进入负面	否	无	
6630	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯村台	160	41.71	93	93	未进入负面	否	无	
6631	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	蟒峪四组	50	77.11	11	11	未进入负面	否	无	

6632	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	胡峪一组	100	10.61	89	89	未进入负面	否	无	
6633	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美四组	100	69.60	30	30	未进入负面	否	无	
6634	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯五组	400	52.67	189	189	未进入负面	否	无	
6635	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美三组南区变压器	100	63.12	37	37	未进入负面	否	无	
6636	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美一组	200	55.67	89	89	未进入负面	否	无	
6637	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟村台	50	58.75	21	21	未进入负面	否	无	
6638	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	牵马岭村台	200	49.61	101	101	未进入负面	否	无	
6639	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美二组	50	76.77	12	12	未进入负面	否	无	
6640	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	蟒峪村台	400	61.46	154	154	未进入负面	否	无	

6641	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美三组西区变压器	100	41.64	58	58	未进入负面	否	无	
6642	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变015团海甲线任屯北台变压器	250	21.08	197	197	未进入负面	否	无	
6643	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变015团海甲线胡屯三组变压器	400	3.58	386	386	未进入负面	否	无	
6644	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	杏树沟三组变压器	250	35.64	161	161	未进入负面	否	无	
6645	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	西崴子东台变压器	100	7.56	92	92	未进入负面	否	无	
6646	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	张屯南分	250	20.99	198	198	未进入负面	否	无	
6647	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	任屯北井台变压器	100	0.02	100	100	未进入负面	否	无	
6648	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	张屯北分	200	26.99	146	146	未进入负面	否	无	
6649	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变014团海乙线任屯南台变压器	200	1.34	197	197	未进入负面	否	无	

6650	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	团山变 014团海 乙线杏树 沟村台变 压器	315	51.32	153	153	未进 入负 荷	否	无	
6651	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	团山变 015团海 甲线张屯 北台变压 器	400	4.24	383	383	未进 入负 荷	否	无	
6652	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	团山变 015团海 甲线张屯 南台变压 器	400	0.32	399	399	未进 入负 荷	否	无	
6653	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	团山变 015团海 甲线胡屯 西台变压 器	160	1.73	157	157	未进 入负 荷	否	无	
6654	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	任屯四组 机井变压 器	100	0.03	100	100	未进 入负 荷	否	无	
6655	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	团山变 015团海 甲线胡屯 村台变压 器	250	0.86	248	248	未进 入负 荷	否	无	
6656	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	任屯牛场 井台变压 器	50	19.89	40	40	未进 入负 荷	否	无	
6657	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	西崴子北 台变压器	100	17.96	82	82	未进 入负 荷	否	无	
6658	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	陈屯南台 分台	315	15.68	266	266	未进 入负 荷	否	无	

6659	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	陈屯村台变压器	200	50.00	100	100	未进入负面	否	无	
6660	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	西崴子西台变压器	200	8.02	184	184	未进入负面	否	无	
6661	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	腾房身台变压器	250	35.99	160	160	未进入负面	否	无	
6662	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海村台变压器	100	9.44	91	91	未进入负面	否	无	
6663	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	光辉村台变压器	400	49.08	204	204	未进入负面	否	无	
6664	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	大坞台变压器	160	29.82	112	112	未进入负面	否	无	
6665	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	光辉南台变压器	200	33.19	134	134	未进入负面	否	无	
6666	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	杏树沟三组分变压器	400	30.13	279	279	未进入负面	否	无	
6667	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	陈屯南台变压器	315	32.21	214	214	未进入负面	否	无	

6668	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤北乙线	鲜族村变压器	30	20.29	24	24	未进入负面	否	无	
6669	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区6号箱变2	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
6670	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区6号箱变1	500	12.30	439	439	未进入负面	否	无	
6671	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	爱家晴海七里小区1号箱变变压器	630	5.06	598	598	未进入负面	否	无	
6672	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区1号箱变变压器1	630	39.66	380	380	未进入负面	否	无	
6673	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区2号箱变2	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
6674	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区2号箱变变压器1	500	4.21	479	479	未进入负面	否	无	
6675	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区1号箱变2	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
6676	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区5号箱变1	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

6677	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	北海回迁 楼C区4号 箱变1	500	25.03	375	375	未进入 负面	否	无	
6678	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	北海回迁 楼C区4号 箱变2	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	
6679	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	北海回迁 楼C区5号 箱变2	500	0.81	496	496	未进入 负面	否	无	
6680	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	北海回迁 楼C区3号 箱变变压 器1	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6681	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙乙线	北海回迁 楼C区3号 箱变2号 变压器	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6682	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区4号 箱变2	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6683	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	爱家晴海 七里小区 3号箱变 变压器	630	9.49	570	570	未进入 负面	否	无	
6684	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海名城 小区2号 箱变1	630	19.72	506	506	未进入 负面	否	无	
6685	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海名城 小区1号 箱变2	630	18.30	515	515	未进入 负面	否	无	

6686	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区3号 箱变1	630	28.52	450	450	未进入 负面	否	无	
6687	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海名城 小区2号 箱变2	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6688	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区6号 箱变2	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6689	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	亚特兰蒂 商业区1 号变压器	500	6.06	470	470	未进入 负面	否	无	
6690	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区5号 箱变2	500	12.15	439	439	未进入 负面	否	无	
6691	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区4号 箱变1	630	22.78	486	486	未进入 负面	否	无	
6692	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区2号 箱变2	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6693	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海名城 小区1号 箱变1	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6694	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	亚特兰蒂 商业区2 号变压器	500	4.93	475	475	未进入 负面	否	无	

6695	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区1号 箱变1	400	0.00	400	400	未进入 负面	否	无	
6696	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区6号 箱变1	630	13.79	543	543	未进入 负面	否	无	
6697	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区1号 箱变2	400	29.09	284	284	未进入 负面	否	无	
6698	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区3号 箱变2	630	0.00	630	630	未进入 负面	否	无	
6699	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区2号 箱变1	630	16.39	527	527	未进入 负面	否	无	
6700	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	北海回迁 楼A区5号 箱变1	500	0.00	500	500	未进入 负面	否	无	
6701	国网营口市 盖州市供电 分公司	鹤阳 66kV变 电站	鹤沙甲线	爱家晴海 七里小区 2号箱变 变压器	630	4.47	602	602	未进入 负面	否	无	
6702	国网营口市 盖州市供电 分公司	九寨 66kV变 电站	综合乙线	九寨街变 压器	200	102.54	-5	-5	##	否	无	
6703	国网营口市 盖州市供电 分公司	九寨 66kV变 电站	综合甲线	九寨二组 分变压器	200	26.91	146	146	未进入 负面	否	无	

6704	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合甲线	九寨二组变压器	400	26.15	295	295	未进入负面	否	无	
6705	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	九寨供电所	400	6.31	375	375	未进入负面	否	无	
6706	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合甲线	九寨街分	400	44.12	224	224	未进入负面	否	无	
6707	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨河南	400	43.48	226	226	未进入负面	否	无	
6708	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房西大地机井柱上变压器	50	31.40	34	34	未进入负面	否	无	
6709	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼三分	200	19.61	161	161	未进入负面	否	无	
6710	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石礮山5组变压器	200	27.75	145	145	未进入负面	否	无	
6711	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	铁西变压器	200	54.00	92	92	未进入负面	否	无	
6712	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	西南沟分	200	31.03	138	138	未进入负面	否	无	

6713	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨四组分变压器	160	32.63	108	108	未进入负面	否	无	
6714	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭四组南台	100	17.78	82	82	未进入负面	否	无	
6715	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯一组分变压器	160	59.3	65	65	未进入负面	否	无	
6716	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨三四组	100	55.19	45	45	未进入负面	否	无	
6717	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭二四组北台柱上变压器	200	78.97	42	42	未进入负面	否	无	
6718	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭一组	200	44.37	111	111	未进入负面	否	无	
6719	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组中台	200	16.41	167	167	未进入负面	否	无	
6720	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯三八组机井台柱上变压器	100	36.78	63	63	未进入负面	否	无	
6721	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组西台柱上变压器	200	46.27	107	107	未进入负面	否	无	

6722	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯五组	200	47.56	105	105	未进入负面	否	无	
6723	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯七八组	400	10.42	358	358	未进入负面	否	无	
6724	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯四组北下坎柱上变压器	50	12.48	44	44	未进入负面	否	无	
6725	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三河六组	200	18.94	162	162	未进入负面	否	无	
6726	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组南台柱上变压器	100	71.72	28	28	未进入负面	否	无	
6727	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨水利西台	100	50.98	49	49	未进入负面	否	无	
6728	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河村台	315	59.21	128	128	未进入负面	否	无	
6729	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨六组	200	0.73	199	199	未进入负面	否	无	
6730	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身四组	160	70.21	48	48	未进入负面	否	无	

6731	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨1组变压器	200	48.94	102	102	未进入负面	否	无	
6732	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店村分	100	82.94	17	17	##	否	无	
6733	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	大石硼铁东变压器	400	42.21	231	231	未进入负面	否	无	
6734	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯村台变压器	200	84.18	32	32	##	否	无	
6735	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身一组	200	22.07	156	156	未进入负面	否	无	
6736	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨村一组	400	18.74	325	325	未进入负面	否	无	
6737	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆三四组分	400	37.28	251	251	未进入负面	否	无	
6738	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	西园大棚地	200	14.34	171	171	未进入负面	否	无	
6739	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨村五组	400	53.37	187	187	未进入负面	否	无	

6740	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	关屯六组分	100	39.12	61	61	未进入负面	否	无	
6741	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨三组南台	200	22.33	155	155	未进入负面	否	无	
6742	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭二组	315	75.08	78	78	未进入负面	否	无	
6743	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨二组分	200	0.50	199	199	未进入负面	否	无	
6744	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨五组分柱上变压器	200	35.68	129	129	未进入负面	否	无	
6745	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭村台	200	115.85	-32	-32	##	否	无	
6746	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨五六组分	200	0.67	199	199	未进入负面	否	无	
6747	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨东台柱上变压器	200	70.56	59	59	未进入负面	否	无	
6748	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	驼四左分14号	200	28.54	143	143	未进入负面	否	无	

6749	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭村台	315	41.21	185	185	未进入负面	否	无	
6750	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨二组	200	68.65	63	63	未进入负面	否	无	
6751	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨一组	200	68.34	63	63	未进入负面	否	无	
6752	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭村分台	200	47.24	106	106	未进入负面	否	无	
6753	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组西台	200	19.13	162	162	未进入负面	否	无	
6754	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组东台	200	76.95	46	46	未进入负面	否	无	
6755	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	腰沟	100	77.13	23	23	未进入负面	否	无	
6756	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯一组	400	57.31	171	171	未进入负面	否	无	
6757	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨三分	200	40.10	120	120	未进入负面	否	无	

6758	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨四组	200	77.36	45	45	未进入负面	否	无	
6759	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭四组北台	100	41.69	58	58	未进入负面	否	无	
6760	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭一组分台（福利线纪唐左支骆一左支	160	44.57	89	89	未进入负面	否	无	
6761	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭二组分	80	62.46	30	30	未进入负面	否	无	
6762	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身东台	400	27.34	291	291	未进入负面	否	无	
6763	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨村二组	200	58.20	84	84	未进入负面	否	无	
6764	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭二四组柱上变压器	200	39.88	120	120	未进入负面	否	无	
6765	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨四组分新台	200	23.24	154	154	未进入负面	否	无	
6766	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	关屯六组分新台柱上变压器	200	11.17	178	178	未进入负面	否	无	

6767	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴一分北台	200	32.28	135	135	未进入负面	否	无	
6768	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨三四组分新台	100	45.05	55	55	未进入负面	否	无	
6769	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯二组	200	69.41	61	61	未进入负面	否	无	
6770	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨一组南台	200	69.26	61	61	未进入负面	否	无	
6771	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯三组分	400	39.35	243	243	未进入负面	否	无	
6772	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯三组	400	53.70	185	185	未进入负面	否	无	
6773	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身一组分	200	72.10	56	56	未进入负面	否	无	
6774	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨西台柱上变压器	200	51.86	96	96	未进入负面	否	无	
6775	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组	400	12.68	349	349	未进入负面	否	无	

6776	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	九寨二组新分	400	7.88	368	368	未进入负面	否	无	
6777	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身二组	400	2.59	390	390	未进入负面	否	无	
6778	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭三组	400	64.43	142	142	未进入负面	否	无	
6779	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨一组分	200	50.39	99	99	未进入负面	否	无	
6780	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨五六组	400	53.96	184	184	未进入负面	否	无	
6781	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨三组	400	51.72	193	193	未进入负面	否	无	
6782	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭一三组	200	39.46	121	121	未进入负面	否	无	
6783	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身四组分	400	33.16	267	267	未进入负面	否	无	
6784	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭一三组分	400	25.40	298	298	未进入负面	否	无	

6785	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店辛家岭	200	30.32	139	139	未进入负面	否	无	
6786	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店4组变压器	200	41.29	117	117	未进入负面	否	无	
6787	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店新变压器	200	39.13	122	122	未进入负面	否	无	
6788	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼七组分柱上变压器	400	21.02	316	316	未进入负面	否	无	
6789	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马铁东变压器	400	26.75	293	293	未进入负面	否	无	
6790	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台3组变压器	400	34.19	263	263	未进入负面	否	无	
6791	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼四组变压器	200	70.92	58	58	未进入负面	否	无	
6792	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨西台	100	72.13	28	28	未进入负面	否	无	
6793	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	北泉村变压器	100	77.6	22	22	未进入负面	否	无	

6794	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石礮山2组变压器	160	18.53	130	130	未进入负面	否	无	
6795	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马6组变压器	200	20.02	160	160	未进入负面	否	无	
6796	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	西南沟变压器	100	71.77	28	28	未进入负面	否	无	
6797	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌房店大队变压器	400	28.90	284	284	未进入负面	否	无	
6798	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山五组西台	200	28.09	144	144	未进入负面	否	无	
6799	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山五组分	200	16.28	167	167	未进入负面	否	无	
6800	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石礮山4组变压器	400	76.86	93	93	未进入负面	否	无	
6801	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台三组分台柱上变压器	200	19.75	161	161	未进入负面	否	无	
6802	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店北沟	200	42.39	115	115	未进入负面	否	无	

6803	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	北泉果品	200	32.82	134	134	未进入负面	否	无	
6804	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨村分柱上变压器	200	19.48	161	161	未进入负面	否	无	
6805	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼二组	400	21.33	315	315	未进入负面	否	无	
6806	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯三八组	160	81.27	30	30	##	是	2025.12	
6807	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼一组分	200	27.87	144	144	未进入负面	否	无	
6808	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	中心村变压器	400	50.37	199	199	未进入负面	否	无	
6809	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯五组	400	25.83	297	297	未进入负面	否	无	
6810	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山东岗台	200	32.62	135	135	未进入负面	否	无	
6811	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山东台	200	32.02	136	136	未进入负面	否	无	

6812	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山二组南台	200	40.88	118	118	未进入负面	否	无	
6813	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼3组变压器	200	39.54	121	121	未进入负面	否	无	
6814	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨六组分	200	18.92	162	162	未进入负面	否	无	
6815	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯二组西台柱上变压器	100	46.39	54	54	未进入负面	否	无	
6816	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯七组南台	100	41.80	58	58	未进入负面	否	无	
6817	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼六组	160	63.03	59	59	未进入负面	否	无	
6818	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台大队分台柱上变压器	200	48.66	103	103	未进入负面	否	无	
6819	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店新台分柱上变压器	200	19.85	160	160	未进入负面	否	无	
6820	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台机井柱上柱上变压器	100	26.88	73	73	未进入负面	否	无	

6821	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯1组变压器	400	14.84	341	341	未进入负面	否	无	
6822	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯七组北台	100	61.00	39	39	未进入负面	否	无	
6823	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯二组分柱上变压器	200	76.13	48	48	未进入负面	否	无	
6824	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	场部分	200	34.53	131	131	未进入负面	否	无	
6825	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	苗圃变压器	400	33.71	265	265	未进入负面	否	无	
6826	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯七组	400	36.45	254	254	未进入负面	否	无	
6827	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	九市场变压器	100	30.70	69	69	未进入负面	否	无	
6828	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	大石砬铁东分	200	49.92	100	100	未进入负面	否	无	
6829	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	大石砬铁西变压器	200	68.58	63	63	未进入负面	否	无	

6830	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二大队变压器	400	19.62	322	322	未进入负面	否	无	
6831	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨大队变压器	400	22.15	311	311	未进入负面	否	无	
6832	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯六组	400	15.28	339	339	未进入负面	否	无	
6833	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯2组变压器	400	26.34	295	295	未进入负面	否	无	
6834	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼一组	200	24.37	151	151	未进入负面	否	无	
6835	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼七组	400	13.64	345	345	未进入负面	否	无	
6836	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼5组变压器	315	40.07	189	189	未进入负面	否	无	
6837	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	中心三组变压器	200	58.58	83	83	未进入负面	否	无	
6838	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	刘屯水利	100	35.44	65	65	未进入负面	否	无	

6839	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	厂部变压器	200	40.05	120	120	未进入负面	否	无	
6840	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房五组分台	200	43.97	112	112	未进入负面	否	无	
6841	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	佳仁沟机井	50	71.25	14	14	未进入负面	否	无	
6842	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	河北坎村台	200	64.93	70	70	未进入负面	否	无	
6843	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	河北坎西坎柱上变压器	100	66.50	34	34	未进入负面	否	无	
6844	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	河北坎一组	200	67.54	65	65	未进入负面	否	无	
6845	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨四组	400	18.63	325	325	未进入负面	否	无	
6846	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房分台	100	68.44	32	32	未进入负面	否	无	
6847	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房南山机井柱上变压器	100	44.78	55	55	未进入负面	否	无	

6848	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	靠山寨分台	400	70.76	117	117	未进入负面	否	无	
6849	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房三四组分	200	14.08	172	172	未进入负面	否	无	
6850	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨村分变台	200	26.92	146	146	未进入负面	否	无	
6851	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房壕里机井柱上变压器	50	50.55	25	25	未进入负面	否	无	
6852	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房西洼机井柱上变压器	50	74.25	13	13	未进入负面	否	无	
6853	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	靠山寨南台	200	42.47	115	115	未进入负面	否	无	
6854	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房五组	200	14.00	172	172	未进入负面	否	无	
6855	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨村台变压器	400	30.86	277	277	未进入负面	否	无	
6856	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房一组	200	16.28	167	167	未进入负面	否	无	

6857	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨一组	200	91.49	17	17	##	否	无	
6858	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房东北沟机井2柱上变压器	50	67.27	16	16	未进入负面	否	无	
6859	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房二组	200	23.16	154	154	未进入负面	否	无	
6860	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房东北沟机井柱上变压器	50	0.06	50	50	未进入负面	否	无	
6861	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房四组	400	19.27	323	323	未进入负面	否	无	
6862	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	靠山寨村台	160	41.61	93	93	未进入负面	否	无	
6863	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨七组	400	16.24	335	335	未进入负面	否	无	
6864	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯一二组	400	72.29	111	111	未进入负面	否	无	
6865	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组北沟柱上变压器	50	76.47	12	12	未进入负面	否	无	

6866	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯南台	200	59.03	82	82	未进入负面	否	无	
6867	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯一组分	100	52.63	47	47	未进入负面	否	无	
6868	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨水利西分（北雕狐沟口）柱上变压器	100	51.88	48	48	未进入负面	否	无	
6869	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	新寨三组西台	200	19.82	160	160	未进入负面	否	无	
6870	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨四组分柱上变压器	200	51.59	97	97	未进入负面	否	无	
6871	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯一组机井台柱上变压器	200	32.56	135	135	未进入负面	否	无	
6872	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利九组	400	41.63	233	233	未进入负面	否	无	
6873	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯四组南沟柱上变压器	50	12.60	44	44	未进入负面	否	无	
6874	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯一组	200	25.22	150	150	未进入负面	否	无	

6875	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯七组	100	67.48	92.52	93	未进入负面	否	无	
6876	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组老台	200	24.94	150	150	未进入负面	否	无	
6877	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河三组分	100	73.97	26	26	未进入负面	否	无	
6878	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三河八组	400	70.21	119	119	未进入负面	否	无	
6879	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯二组北台	200	60.42	79	79	未进入负面	否	无	
6880	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河小楼东岗柱上变压器	50	74.26	13	13	未进入负面	否	无	
6881	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯二组	160	35.88	103	103	未进入负面	否	无	
6882	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十组分台	400	38.58	246	246	未进入负面	否	无	
6883	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河西大地台柱上变压器	100	33.42	67	67	未进入负面	否	无	

6884	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河七队腰沟柱上变压器	100	22.35	78	78	未进入负面	否	无	
6885	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利五组	400	19.98	320	320	未进入负面	否	无	
6886	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯三八组	160	28.83	114	114	未进入负面	否	无	
6887	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯七组	400	3.31	387	387	未进入负面	否	无	
6888	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨二组	400	67.76	129	129	未进入负面	否	无	
6889	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯三组	400	17.38	330	330	未进入负面	否	无	
6890	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯一二分	200	62.65	75	75	未进入负面	否	无	
6891	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利七组	200	76.56	47	47	未进入负面	否	无	
6892	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组分	400	10.54	358	358	未进入负面	否	无	

6893	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨七组分	200	64.19	72	72	未进入负面	否	无	
6894	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河七组分台(福利线移动右分二上左支	400	26.66	293	293	未进入负面	否	无	
6895	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利二组	200	81.98	36	36	##	是	2025.12	
6896	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河八组分	200	33.92	132	132	未进入负面	否	无	
6897	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河一组分柱上变压器	100	25.93	74	74	未进入负面	否	无	
6898	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	九寨1组分变压器	100	63.17	37	37	未进入负面	否	无	
6899	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨四组	400	50.88	196	196	未进入负面	否	无	
6900	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利六组	200	55.66	89	89	未进入负面	否	无	
6901	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组分新东台柱上变压器	200	12.56	175	175	未进入负面	否	无	

6902	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利三四组分变压器	250	62.76	93	93	未进入负面	否	无	
6903	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河一组	200	45.34	109	109	未进入负面	否	无	
6904	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河一组	400	30.97	276	276	未进入负面	否	无	
6905	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十二组	200	39.22	122	122	未进入负面	否	无	
6906	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河七组南台柱上变压器	200	54.72	91	91	未进入负面	否	无	
6907	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十二组北沟柱上变压器	100	47.28	53	53	未进入负面	否	无	
6908	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利五组分	400	21.63	313	313	未进入负面	否	无	
6909	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组东洼柱上变压器	100	65.78	34	34	未进入负面	否	无	
6910	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利九组分柱上柱上变压器	200	26.17	148	148	未进入负面	否	无	

6911	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利三四组北沟	200	32.06	136	136	未进入负面	否	无	
6912	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十二组南沟柱上变压器	100	40.69	59	59	未进入负面	否	无	
6913	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河十组	400	54.94	180	180	未进入负面	否	无	
6914	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三河四组	400	35.22	259	259	未进入负面	否	无	
6915	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯三四组	200	0.87	198	198	未进入负面	否	无	
6916	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯七八组分变压器	400	14.10	344	344	未进入负面	否	无	
6917	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利六组分台	315	54.52	143	143	未进入负面	否	无	
6918	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯四六组	315	56.45	137	137	未进入负面	否	无	
6919	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组	400	26.52	294	294	未进入负面	否	无	

6920	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯一组	200	74.1	52	52	未进入负面	否	无	
6921	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利三四组	200	48.83	102	102	未进入负面	否	无	
6922	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河一组分	400	12.18	351	351	未进入负面	否	无	
6923	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯二组机井台柱上变压器	100	66.74	33	33	未进入负面	否	无	
6924	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河五组	100	75.87	24	24	未进入负面	否	无	
6925	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河西北台柱上变压器	100	82.80	17	17	##	否	无	
6926	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利五组1柱上变压器	80	74.40	20	20	未进入负面	否	无	
6927	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯七组机井台柱上变压器	200	15.47	169	169	未进入负面	否	无	
6928	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨六组	200	24.58	151	151	未进入负面	否	无	

6929	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河七组队部柱上变压器	50	68.94	16	16	未进入负面	否	无	
6930	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯五组机井台柱上变压器	200	28.02	144	144	未进入负面	否	无	
6931	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河十组分变压器	100	59.17	41	41	未进入负面	否	无	
6932	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河水利	160	50.98	78	78	未进入负面	否	无	
6933	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯西地	200	34.70	131	131	未进入负面	否	无	
6934	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河七组	200	61.05	78	78	未进入负面	否	无	
6935	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯四六组	100	79.80	20	20	未进入负面	否	无	
6936	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	新寨五组南台柱上变压器	200	38.74	123	123	未进入负面	否	无	
6937	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河十组西台	400	47.60	210	210	未进入负面	否	无	

6938	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯三四组太阳沟	100	64.78	35	35	未进入负面	否	无	
6939	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组花红沟	100	27.95	72	72	未进入负面	否	无	
6940	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组新台	200	19.47	161	161	未进入负面	否	无	
6941	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨东台	200	74.06	52	52	未进入负面	否	无	
6942	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十组	400	42.76	229	229	未进入负面	否	无	
6943	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河三组	400	59.86	161	161	未进入负面	否	无	
6944	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河四六组	400	68.88	124	124	未进入负面	否	无	
6945	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯四六组分	200	81.42	37	37	##	否	无	
6946	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河村分	200	65.59	69	69	未进入负面	否	无	

6947	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨五组	400	23.72	305	305	未进入负面	否	无	
6948	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯一二组南台	200	0.39	199	199	未进入负面	否	无	
6949	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利一组	200	65.83	68	68	未进入负面	否	无	
6950	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利甲线杨家沟机井台变压器	50	10.46	45	45	未进入负面	否	无	
6951	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房北山后机井柱上变压器	50	68.84	16	16	未进入负面	否	无	
6952	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河四组水利柱上变压器	200	16.57	167	167	未进入负面	否	无	
6953	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台三组东台	50	37.26	31	31	未进入负面	否	无	
6954	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯三四组西台	200	26.73	147	147	未进入负面	否	无	
6955	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	北泉九号电井	50	39.46	30	30	未进入负面	否	无	

6956	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	苗圃十一号电井	50	41.45	29	29	未进入负面	否	无	
6957	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜六组	100	34.25	66	66	未进入负面	否	无	
6958	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜七组	200	69.2	62	62	未进入负面	否	无	
6959	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜二组	50	76.1	12	12	未进入负面	否	无	
6960	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜八组	50	20.55	40	40	未进入负面	否	无	
6961	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东九池村台分台	100	59.12	41	41	未进入负面	否	无	
6962	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六组分台	100	77.20	23	23	未进入负面	否	无	
6963	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯一组	400	43.25	227	227	未进入负面	否	无	
6964	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯五组分台	100	37.88	62	62	未进入负面	否	无	

6965	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主左分37号柱上变压器民三组	100	48.79	51	51	未进入负面	否	无	
6966	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主左分17号柱上变压器民五组	400	56.91	172	172	未进入负面	否	无	
6967	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯四组台区2	400	27.99	288	288	未进入负面	否	无	
6968	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿六左线19号柱变压器矿六组	50	25.01	37	37	未进入负面	否	无	
6969	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东二左分10号柱变压器东二组	50	26.61	37	37	未进入负面	否	无	
6970	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东一右线27号柱变压器东一组	50	58.85	21	21	未进入负面	否	无	
6971	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线47号柱变压器矿四组	200	63.28	73	73	未进入负面	否	无	
6972	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线65号柱变压器西九池村台	400	27.47	290	290	未进入负面	否	无	
6973	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线11号柱上变压器关地台	100	60.59	39	39	未进入负面	否	无	

6974	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿七右线14号柱变压器矿七组	200	59.94	80	80	未进入负面	否	无	
6975	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线100号柱变压器东九池村台	100	28.03	72	72	未进入负面	否	无	
6976	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿一右线01号柱变压器矿一组	315	60.66	124	124	未进入负面	否	无	
6977	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东一右线15号柱变压器东三组	50	70.28	15	15	未进入负面	否	无	
6978	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线102号柱变压器东九池六组	50	51.06	24	24	未进入负面	否	无	
6979	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋四左线03号柱变压器宋四组	100	60.32	40	40	未进入负面	否	无	
6980	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿五左分08号柱变压器矿五组	50	46.79	27	27	未进入负面	否	无	
6981	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋二右线06号柱变压器宋三组	100	28.41	72	72	未进入负面	否	无	
6982	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线167号柱变压器宋五组	50	36.23	32	32	未进入负面	否	无	

6983	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿洞沟三组	400	35.30	259	259	未进入负面	否	无	
6984	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线109号柱变压器东八组	400	21.46	314	314	未进入负面	否	无	
6985	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民二右支23号柱上变压器民二组	100	36.85	63	63	未进入负面	否	无	
6986	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六组分台2	100	68.61	31	31	未进入负面	否	无	
6987	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主二组分台	100	68.27	32	32	未进入负面	否	无	
6988	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线28号柱上变压器蒋屯五组	100	27.95	72	72	未进入负面	否	无	
6989	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏卜三组井	100	0.05	100	100	未进入负面	否	无	
6990	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔一左分47号柱上变压器塔一组	50	55.69	22	22	未进入负面	否	无	
6991	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔六右分05号柱上变压器塔六组	100	14.28	86	86	未进入负面	否	无	

6992	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	矿北线116号柱上变压器苏四组	200	13.75	173	173	未进入负面	否	无	
6993	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔三右分14号柱上变压器塔三五组	200	47.74	105	105	未进入负面	否	无	
6994	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏卜二组线（矿北线94号）柱上变压器	200	11.00	178	178	未进入负面	否	无	
6995	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋一右线02号柱上变压器蒋屯一组	200	76.49	47	47	未进入负面	否	无	
6996	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线10号柱上变压器蒋屯四组	50	62.30	19	19	未进入负面	否	无	
6997	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	云山沟右线102号柱上变压器云六组	50	67.02	16	16	未进入负面	否	无	
6998	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	云山沟右线53号柱上变压器云二组	50	54.38	23	23	未进入负面	否	无	
6999	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	玉二右线77号柱上变压器玉二组	200	31.65	137	137	未进入负面	否	无	
7000	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔一左分29号柱上变压器塔二组	50	58.35	21	21	未进入负面	否	无	

7001	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	玉七右分03号柱上变压器玉七组	200	16.30	167	167	未进入负面	否	无	
7002	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔八右线05号柱上变压器塔八组	50	61.45	19	19	未进入负面	否	无	
7003	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线03号柱上变压器蒋屯三组	200	29.37	141	141	未进入负面	否	无	
7004	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	矿北线87号柱上变压器苏一组	200	19.18	162	162	未进入负面	否	无	
7005	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔一左分12号柱上变压器塔二组分	50	26.39	37	37	未进入负面	否	无	
7006	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	云山沟右线86号柱上变压器云村台	50	57.01	21	21	未进入负面	否	无	
7007	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏三左线07号柱上变压器苏三组	200	15.33	169	169	未进入负面	否	无	
7008	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	玉二右线12号柱上变压器塔七组	100	10.21	90	90	未进入负面	否	无	
7009	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线37号蒋屯六组	50	54.05	23	23	未进入负面	否	无	

7010	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏堡一组分台	200	32.66	135	135	未进入负面	否	无	
7011	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯村台区2	200	8.23	184	184	未进入负面	否	无	
7012	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三六组一号井	100	35.38	65	65	未进入负面	否	无	
7013	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分19号柱上变压器四家一组	200	66.07	68	68	未进入负面	否	无	
7014	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家村右支03号柱上变压器八家村台	200	65.98	68	68	未进入负面	否	无	
7015	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯左线19号柱上变压器薛五组	200	52.96	94	94	未进入负面	否	无	
7016	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏四左线09号柱上变压器偏四组	400	30.39	278	278	未进入负面	否	无	
7017	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家村机井	200	20.49	159	159	未进入负面	否	无	
7018	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏岭六组	100	46.83	53	53	未进入负面	否	无	

7019	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家五组台区2	100	65.55	34	34	未进入负面	否	无	
7020	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	矿西线102号柱上变压器偏岭三组	50	74.53	13	13	未进入负面	否	无	
7021	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	矿西线75号柱上变压器偏二组	200	48.68	103	103	未进入负面	否	无	
7022	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三六组二号井	100	37.52	62	62	未进入负面	否	无	
7023	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主一组分台	100	19.35	81	81	未进入负面	否	无	
7024	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主三分台	100	73.31	27	27	未进入负面	否	无	
7025	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三右分支23号柱上变压器四家三组	100	36.11	64	64	未进入负面	否	无	
7026	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三分台1	100	12.27	88	88	未进入负面	否	无	
7027	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三分台2	100	64.83	35	35	未进入负面	否	无	

7028	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分95号柱上变压器上屯村台	400	44.09	224	224	未进入负面	否	无	
7029	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯四组分台3柱上变压器	400	35.37	259	259	未进入负面	否	无	
7030	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六右支16号柱上变压器八家六组	50	73.07	13	13	未进入负面	否	无	
7031	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家村右支04号柱上变压器四家村台	400	47.54	210	210	未进入负面	否	无	
7032	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主左分26号柱上变压器民四组	50	69.37	15	15	未进入负面	否	无	
7033	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏八左线09号柱上变压器偏八组	100	31.01	69	69	未进入负面	否	无	
7034	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民一左分16号柱上变压器民一组	100	21.85	78	78	未进入负面	否	无	
7035	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分75号柱上变压器上屯一组	400	64.01	144	144	未进入负面	否	无	
7036	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	大西沟左线42号柱上变压器薛屯九组	50	30.54	35	35	未进入负面	否	无	

7037	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分80号柱上变压器上屯二组	200	54.94	90	90	未进入负面	否	无	
7038	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯左线51号柱上变压器薛四组	315	42.99	180	180	未进入负面	否	无	
7039	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	矿西线37号柱上变压器偏一组	50	76.97	12	12	未进入负面	否	无	
7040	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯七组	100	58.02	42	42	未进入负面	否	无	
7041	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯六组	200	65.25	70	70	未进入负面	否	无	
7042	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛十左分12号柱上变压器薛十组	80	15.04	68	68	未进入负面	否	无	
7043	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家村台分台	200	44.31	111	111	未进入负面	否	无	
7044	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六右支08号柱上变压器八家五组	50	73.55	13	13	未进入负面	否	无	
7045	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家四左支18号柱上变压器八家四组	50	34.60	33	33	未进入负面	否	无	

7046	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕八右分25号柱上变压器吕八组	50	12.51	44	44	未进入负面	否	无	
7047	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张三左分1号柱上变压器张三组	100	18.18	82	82	未进入负面	否	无	
7048	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭一组分台柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7049	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线27号柱上变压器太七组	100	10.59	89	89	未进入负面	否	无	
7050	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张五左分18号柱上变压器张五组	100	7.63	92	92	未进入负面	否	无	
7051	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭一组井	100	0.04	100	100	未进入负面	否	无	
7052	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李卜一组分台	100	54.99	45	45	未进入负面	否	无	
7053	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张八右分04号柱上变压器张八组	100	47.02	53	53	未进入负面	否	无	
7054	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钓鱼台八组井	50	0.05	50	50	未进入负面	否	无	

7055	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线143号柱上变压器吕二组	50	41.72	29	29	未进入负面	否	无	
7056	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平庄八组井	100	7.15	93	93	未进入负面	否	无	
7057	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛五右线93号柱上变压器毛五组	200	14.64	171	171	未进入负面	否	无	
7058	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太五左线04号柱上变压器太五组	200	44.22	112	112	未进入负面	否	无	
7059	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张六右分1号柱上变压器张六组	200	20.02	160	160	未进入负面	否	无	
7060	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钓二左线04号柱上变压器钓二组	50	30.18	35	35	未进入负面	否	无	
7061	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线164号柱上变压器钓五组	50	70.69	15	15	未进入负面	否	无	
7062	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛五右线44号柱上变压器毛三组	100	14.56	85	85	未进入负面	否	无	
7063	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李五左线01号柱上变压器李四组	50	57.11	21	21	未进入负面	否	无	

7064	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛五右线07号柱上变压器毛二组	100	11.24	89	89	未进入负面	否	无	
7065	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线142号柱上变压器钩七组	400	6.71	373	373	未进入负面	否	无	
7066	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线272号柱上变压器毛一组	100	34.67	65	65	未进入负面	否	无	
7067	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线318号柱上变压器毛七组	50	21.82	39	39	未进入负面	否	无	
7068	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线190号柱上变压器吕五组	50	28.97	36	36	未进入负面	否	无	
7069	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线195号柱上变压器钩四组	200	15.70	169	169	未进入负面	否	无	
7070	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线158号柱上变压器钩六组	50	48.53	26	26	未进入负面	否	无	
7071	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钩八左线02号柱上变压器钩八组	50	74.96	13	13	未进入负面	否	无	
7072	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线109号柱上变压器张一组	100	16.55	83	83	未进入负面	否	无	

7073	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕八右分09号柱上变压器吕六组	100	7.90	92	92	未进入负面	否	无	
7074	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太三右线03号柱上变压器太三组	200	54.72	91	91	未进入负面	否	无	
7075	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕九左分03号柱上变压器吕四组	200	55.31	89	89	未进入负面	否	无	
7076	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕七右支06号柱上变压器吕七组	50	16.12	42	42	未进入负面	否	无	
7077	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线161号柱上变压器吕三组	100	10.18	90	90	未进入负面	否	无	
7078	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李二右线03号柱上变压器李二组	50	61.52	19	19	未进入负面	否	无	
7079	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线85号柱上变压器张四组	100	44.14	56	56	未进入负面	否	无	
7080	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线185号柱上变压器钧三组	200	64.27	71	71	未进入负面	否	无	
7081	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭二组分台1	100	57.80	42	42	未进入负面	否	无	

7082	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平庄六组二号井	100	0.04	100	100	未进入负面	否	无	
7083	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张卜九组井	250	1.3	247	247	未进入负面	否	无	
7084	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线430号柱上变压器李六组	50	68.04	16	16	未进入负面	否	无	
7085	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张二右分1号柱上变压器张二组	100	29.50	71	71	未进入负面	否	无	
7086	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛八右线02号柱上变压器毛八组	100	33.20	67	67	未进入负面	否	无	
7087	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线364号柱上变压器李三组	50	30.29	35	35	未进入负面	否	无	
7088	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线19号柱上变压器太六组	50	55.65	22	22	未进入负面	否	无	
7089	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线35号柱上变压器太八组	200	41.44	117	117	未进入负面	否	无	
7090	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线128号柱上变压器吕一组	200	29.14	142	142	未进入负面	否	无	

7091	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭二组分台2	100	5.98	94	94	未进入负面	否	无	
7092	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李五左线33号柱上变压器李五组	50	29.89	35	35	未进入负面	否	无	
7093	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平庄六组一号井	100	1.69	98	98	未进入负面	否	无	
7094	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张卜十一组井	50	0.10	50	50	未进入负面	否	无	
7095	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线340号柱上变压器李一组	100	9.33	91	91	未进入负面	否	无	
7096	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭六组井	50	2.17	49	49	未进入负面	否	无	
7097	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线298号柱上变压器毛六组	100	13.02	87	87	未进入负面	否	无	
7098	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钓二左线12号柱上变压器钓二分台	50	59.59	20	20	未进入负面	否	无	
7099	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕九左分18号柱上变压器吕九组	50	13.60	43	43	未进入负面	否	无	

7100	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张九右分10号柱上变压器张九组	50	41.15	29	29	未进入负面	否	无	
7101	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钩一左线02号柱上变压器钩一组	100	64.14	36	36	未进入负面	否	无	
7102	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线86号柱上变压器西九池一组	50	44.07	28	28	未进入负面	否	无	
7103	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	冷沟左支21号柱上变压器(冷沟)	200	35.21	130	130	未进入负面	否	无	
7104	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁小线	梁屯变835梁小线小区左分01号柱上变压器	80	24.72	60	60	未进入负面	否	无	
7105	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	联络线	杨木一组变压器	100	54.27	46	46	未进入负面	否	无	
7106	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	联络线	东风6号柱上变压器	80	39.36	49	49	未进入负面	否	无	
7107	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	联络线	杨木二组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面	否	无	
7108	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	四盘岭左分32柱上变压器(四盘岭分台)	400	66.45	134	134	未进入负面	否	无	

7109	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	九盘岭左 分35号柱 上变压器 (续卜)	200	24.23	152	152	未进 入负 面	否	无	
7110	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	四盘岭左 分08号柱 上变压器 (孙屯)	200	32.72	135	135	未进 入负 面	否	无	
7111	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	七队分台 变压器	80	21.96	62	62	未进 入负 面	否	无	
7112	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁李线 127号柱 上变压器 (沙包店)	100	12.88	87	87	未进 入负 面	否	无	
7113	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	老古岭分 支40号柱 上变压器 (西卜)	200	29.90	140	140	未进 入负 面	否	无	
7114	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	九盘岭左 支67号柱 上变压器 (东升)	400	19.98	320	320	未进 入负 面	否	无	
7115	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁西沟左 支07号柱 上变压器 (梁西沟)	200	61.83	76	76	未进 入负 面	否	无	
7116	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	郭北右分 03号柱上 变压器 (郭北)	200	22.06	156	156	未进 入负 面	否	无	
7117	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	孟村右分 1号柱上 变压器 (孟村)	100	99.95	0	0	##	否	无	

7118	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	西沟左分 32号柱上 变压器 (七队)	400	46.83	213	213	未进 入负 面	否	无	
7119	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	瓜地沟右 分21号柱 上变压器 (瓜地沟)	200	34.96	130	130	未进 入负 面	否	无	
7120	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	四盘岭左 分40号柱 上变压器 (四盘岭)	30	84.19	5	5	##	是	2025.12	
7121	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	田西（九 盘岭左分 9）	400	30.59	278	278	未进 入负 面	否	无	
7122	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁李线 167号柱 上变压器 (槐树沟)	200	61.39	77	77	未进 入负 面	否	无	
7123	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	九盘岭左 支114号 柱上变压 器(孙卜)	50	16.78	42	42	未进 入负 面	否	无	
7124	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁李线77 号柱上变 压器(温 屯)	200	34.91	130	130	未进 入负 面	否	无	
7125	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	老古岭分 支60号柱 上变压器 (老古岭)	400	0.45	398	398	未进 入负 面	否	无	
7126	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁李线 103号柱 上变压器 (郭店)	200	14.93	170	170	未进 入负 面	否	无	

7127	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁李线 204号柱 上变压器 (李东)	400	16.68	333	333	未进 入负 面	否	无	
7128	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	大东沟右 分15号柱 上变压器 (大东沟)	200	37.14	126	126	未进 入负 面	否	无	
7129	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	陈屯右支 06号柱上 变压器 (陈屯)	200	40.53	119	119	未进 入负 面	否	无	
7130	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	老古岭分 支92号柱 上变压器 (孔卜)	50	83.36	8	8	##	是	2025.12	
7131	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	罗屯分台 柱上变压 器	50	55.39	22	22	未进 入负 面	否	无	
7132	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁李线 195号柱 上变压器 (罗屯)	50	4.31	48	48	未进 入负 面	否	无	
7133	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	田屯水利 分台	80	9.21	73	73	未进 入负 面	否	无	
7134	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	老古岭分 支73号柱 上变压器 (老李卜)	30	37.91	19	19	未进 入负 面	否	无	
7135	国网营口市 盖州市供电 分公司	梁屯 66kV变 电站	梁李线	梁李线 225号柱 上变压器 (梁东沟)	100	20.72	79	79	未进 入负 面	否	无	

7136	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	老古岭分支108号柱上变压器(山头)	100	62.67	37	37	未进入负面	否	无	
7137	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	孔卜分台	250	72.86	68	68	未进入负面	否	无	
7138	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支01号柱上变压器(东密)	250	51.57	121	121	未进入负面	否	无	
7139	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	贺北沟右分支22号柱上变压器(贺北沟)	200	47.50	105	105	未进入负面	否	无	
7140	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线135号柱上变压器(石门沟)	100	24.16	76	76	未进入负面	否	无	
7141	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	七、八队分台	100	10.32	90	90	未进入负面	否	无	
7142	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线59号柱上变压器(王店)	100	73.44	27	27	未进入负面	否	无	
7143	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	牛沟左分16号柱上变压器(牛沟)	200	16.00	168	168	未进入负面	否	无	
7144	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	金卜右分02号柱上变压器(金卜)	50	104.79	-2	-2	##	是	2025.12	

7145	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	卞屯左分6号柱上变压器(卞屯)	200	40.37	119	119	未进入负面	否	无	
7146	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支124号柱上变压器(苏沟)	100	36.16	64	64	未进入负面	否	无	
7147	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁屯变834梁李线九盘岭左支92号柱上变压器	30	71.17	9	9	未进入负面	否	无	
7148	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分64号柱上变压器(杨卜)	200	36.76	126	126	未进入负面	否	无	
7149	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分12号柱上跌落式开关	100	48.13	52	52	未进入负面	否	无	
7150	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	山后左支水利	50	6.68	47	47	未进入负面	否	无	
7151	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	后屯右分09号柱上变压器(后屯)	100	29.28	71	71	未进入负面	否	无	
7152	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	中学右支1号柱上变压器(土门屯)	400	35.93	256	256	未进入负面	否	无	
7153	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东杀右61号柱上变压器(跃一)	200	69.85	60	60	未进入负面	否	无	

7154	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁屯变836梁杨线东杀右28号柱上变压器	400	15.19	339	339	未进入负面	否	无	
7155	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁后分台柱上变压器	100	13.22	87	87	未进入负面	否	无	
7156	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风4号	100	34.88	65	65	未进入负面	否	无	
7157	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分47号柱上变压器(朱一)	100	16.78	83	83	未进入负面	否	无	
7158	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分41#分台	50	0.45	50	50	未进入负面	否	无	
7159	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风分台	200	0.35	199	199	未进入负面	否	无	
7160	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风1号	50	32.34	34	34	未进入负面	否	无	
7161	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分11号柱上变压器(朱卜)	400	44.12	224	224	未进入负面	否	无	
7162	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线221号变压器(北岭)	100	43.64	56	56	未进入负面	否	无	

7163	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线124号柱上变压器(杨村)	50	62.47	19	19	未进入负面	否	无	
7164	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分43号柱上变压器(小李卜)	400	34.09	264	264	未进入负面	否	无	
7165	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线34号变压器	100	71.75	28	28	未进入负面	否	无	
7166	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	宋屯左分6号柱上变压器(宋东)	400	25.38	298	298	未进入负面	否	无	
7167	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	房身右分03号柱上变压器(杨西沟)	200	37.93	124	124	未进入负面	否	无	
7168	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东杀右74号柱上变压器(郭卜)	400	70.09	120	120	未进入负面	否	无	
7169	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线139号柱上变压器(杨屯)	100	5.27	95	95	未进入负面	否	无	
7170	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	张沟左分支19号柱上变压器(张沟)	250	35.45	161	161	未进入负面	否	无	
7171	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线196号变压器(二道沟)	200	47.26	105	105	未进入负面	否	无	

7172	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	液压件左06号柱上变压器梁后	400	24.19	303	303	未进入负面	否	无	
7173	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	头道沟右分09号柱上变压器(头道沟)	100	5.06	95	95	未进入负面	否	无	
7174	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分29号柱上变压器(朱二)	200	65.94	68	68	未进入负面	否	无	
7175	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风5号	50	60.19	20	20	未进入负面	否	无	
7176	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线182号变压器(倒闸沟)	100	19.75	80	80	未进入负面	否	无	
7177	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	液压件左07号柱上变压器(政府公用)	200	26.69	147	147	未进入负面	否	无	
7178	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	宋屯10号柱上变压器(宋西)	100	4.29	96	96	未进入负面	否	无	
7179	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	董堡右分支1号柱上变压器(董卜)	200	42.69	115	115	未进入负面	否	无	
7180	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线杨东沟右分26号变压器(杨东沟)	200	47.72	105	105	未进入负面	否	无	

7181	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东杀右分93号柱上变压器(跃李卜)	100	64.26	36	36	未进入负面	否	无	
7182	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线116号柱上变压器(何屯)	100	62.64	37	37	未进入负面	否	无	
7183	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风3号	50	43.78	28	28	未进入负面	否	无	
7184	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线77号柱上变压器(富后)	200	30.87	138	138	未进入负面	否	无	
7185	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	张沟左分支05号柱上变压器(小槽峪)	100	39.68	60	60	未进入负面	否	无	
7186	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线72号柱上变压器(富裕前)	400	38.97	244	244	未进入负面	否	无	
7187	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	牛屯左支07号柱上变压器(牛屯)	400	33.40	266	266	未进入负面	否	无	
7188	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线147号柱上变压器(前屯)	200	30.55	139	139	未进入负面	否	无	
7189	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风二号柱上变压器	50	72.47	14	14	未进入负面	否	无	

7190	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分7号柱上变压器(四家)	100	55.04	45	45	未进入负面	否	无	
7191	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线110号柱上变压器(高屯)	100	7.18	93	93	未进入负面	否	无	
7192	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁屯变836梁杨线山后左分04号柱上变压器	80	38.50	49	49	未进入负面	否	无	
7193	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	杀虎岭右支03号柱上变压器(杀虎岭)	200	18.61	163	163	未进入负面	否	无	
7194	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	河东左分11号柱上变压器(河东)	200	45.09	110	110	未进入负面	否	无	
7195	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风分台2	400	0.02	400	400	未进入负面	否	无	
7196	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线18号柱上变压器(前队)	400	25.22	299	299	未进入负面	否	无	
7197	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小区右分16号柱上变压器(小区3)	80	34.74	52	52	未进入负面	否	无	
7198	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小区右分06号柱上变压器(小区2)	80	35.77	51	51	未进入负面	否	无	

7199	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	台沟右分16号柱上变压器(台沟)	50	47.05	26	26	未进入负面	否	无	
7200	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支97号柱上变压器(刘卜)	200	31.02	138	138	未进入负面	否	无	
7201	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	线沟	50	47.63	26	26	未进入负面	否	无	
7202	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高丽城村	400	44.45	222	222	未进入负面	否	无	
7203	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	腰岭道边	50	82.86	9	9	##	是	2025.12	
7204	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高六组	100	81.71	18	18	##	是	2025.12	
7205	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭道西	400	31.63	273	273	未进入负面	否	无	
7206	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	刘沟一号	100	45.61	54	54	未进入负面	否	无	
7207	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮一组	400	99.07	4	4	##	否	无	

7208	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光排灌站变压器	400	1.16	395	395	未进入负面	否	无	
7209	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台村	400	35.09	260	260	未进入负面	否	无	
7210	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台村一组	200	47.91	104	104	未进入负面	否	无	
7211	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台五组	400	45.29	219	219	未进入负面	否	无	
7212	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光村	400	23.95	304	304	未进入负面	否	无	
7213	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光分台	400	23.87	305	305	未进入负面	否	无	
7214	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	赵家二号	400	20.29	319	319	未进入负面	否	无	
7215	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮三组	400	61.53	154	154	未进入负面	否	无	
7216	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮二组	200	62.95	74	74	未进入负面	否	无	

7217	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	商四组	400	27.68	289	289	未进入负面	否	无	
7218	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台村二组	400	13.06	348	348	未进入负面	否	无	
7219	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光二号	400	30.44	278	278	未进入负面	否	无	
7220	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	商三组	250	11.74	221	221	未进入负面	否	无	
7221	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨分台	400	50.54	198	198	未进入负面	否	无	
7222	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	前咀分台变压器	400	55.35	179	179	未进入负面	否	无	
7223	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	前咀村	200	58.46	83	83	未进入负面	否	无	
7224	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	青石岭一组道西	200	49.64	101	101	未进入负面	否	无	
7225	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨三号台区	400	68.26	127	127	未进入负面	否	无	

7226	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	高丽城一组	100	18.09	82	82	未进入负面	否	无	
7227	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨四号台	50	41.75	29	29	未进入负面	否	无	
7228	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	三块石二号台区	315	56.27	138	138	未进入负面	否	无	
7229	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞二号分台1柱上变压器	200	23.74	153	153	未进入负面	否	无	
7230	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	三块石分台	400	19.61	322	322	未进入负面	否	无	
7231	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨村台	400	38.88	244	244	未进入负面	否	无	
7232	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	青石岭一组道东	200	67.15	66	66	未进入负面	否	无	
7233	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨二号台区	400	69.34	123	123	未进入负面	否	无	
7234	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	青石关三号	100	77.53	22	22	未进入负面	否	无	

7235	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	青西线	三块石村 台区	400	24.07	304	304	未进入 负面	否	无	
7236	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	青西线	青一组道 东分台	100	93.09	7	7	##	否	无	
7237	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	青西线	飞二号分 台2柱上 变压器	100	24.29	76	76	未进入 负面	否	无	
7238	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	青西线	高丽城一 组2号	100	28.13	72	72	未进入 负面	否	无	
7239	国网营口市 盖州市供电 分公司	岭南 66kV变 电站	岭青甲线	青石岭所 用变变压 器	200	9.01	182	182	未进入 负面	否	无	
7240	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	达子卜一 组	100	39.80	60	60	未进入 负面	否	无	
7241	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	达子卜一 组分台1	160	55.47	71	71	未进入 负面	否	无	
7242	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	卧龙村	160	54.22	73	73	未进入 负面	否	无	
7243	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	必屯六组	400	40.54	238	238	未进入 负面	否	无	

7244	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭道东	200	49.84	100	100	未进入负面	否	无	
7245	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	腰岭村台	400	18.13	327	327	未进入负面	否	无	
7246	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	刘沟二号	100	33.17	67	67	未进入负面	否	无	
7247	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	腰岭二号	200	54.92	90	90	未进入负面	否	无	
7248	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭道东分台	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
7249	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高四组	400	21.98	312	312	未进入负面	否	无	
7250	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高力城九组	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7251	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	后咀二号	100	41.49	59	59	未进入负面	否	无	
7252	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄三组二号	200	25.09	150	150	未进入负面	否	无	

7253	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	赵家分台	200	1.44	197	197	未进入负面	否	无	
7254	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	后咀村台	400	20.69	317	317	未进入负面	否	无	
7255	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	赵家村台	250	57.69	106	106	未进入负面	否	无	
7256	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	后咀村分台柱上变压器	400	26.75	293	293	未进入负面	否	无	
7257	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱三号	400	32.86	269	269	未进入负面	否	无	
7258	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱六组	100	58.76	41	41	未进入负面	否	无	
7259	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜六组	100	21.01	79	79	未进入负面	否	无	
7260	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱四号	400	26.09	296	296	未进入负面	否	无	
7261	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	后朱村	250	37.95	155	155	未进入负面	否	无	

7262	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	前朱村	400	35.65	257	257	未进入 负面	否	无	
7263	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	青石岭达 卜一组2 号	160	41.06	94	94	未进入 负面	否	无	
7264	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	前朱分台 变压器	400	22.47	310	310	未进入 负面	否	无	
7265	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	前朱二组	400	10.14	359	359	未进入 负面	否	无	
7266	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	后朱四五 组	160	38.68	98	98	未进入 负面	否	无	
7267	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	必屯一组	400	28.05	288	288	未进入 负面	否	无	
7268	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	必屯四五 组	400	54.67	181	181	未进入 负面	否	无	
7269	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	必屯三组	100	93.17	7	7	##	是	2025.12	
7270	国网营口市 盖州市供电 分公司	青石岭 66kV变 电站	10kV岭卧 线	卧龙村分 台	200	29.26	141	141	未进入 负面	否	无	

7271	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	卧龙二号台	200	40.20	120	120	未进入负面	否	无	
7272	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子堡五组分台2	100	19.43	81	81	未进入负面	否	无	
7273	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜二组	400	12.49	350	350	未进入负面	否	无	
7274	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜四组	200	38.67	123	123	未进入负面	否	无	
7275	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子堡五组分台1	100	60.20	40	40	未进入负面	否	无	
7276	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄一组分台变压器	400	0.45	398	398	未进入负面	否	无	
7277	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮三组分台	200	37.08	126	126	未进入负面	否	无	
7278	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭分台	200	32.01	136	136	未进入负面	否	无	
7279	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线65左1变压器	400	96.33	15	15	##	否	无	

7280	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线59左2变压器	400	72.47	110	110	未进入负面	否	无	
7281	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线074右1	400	19.35	323	323	未进入负面	否	无	
7282	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北甲线	团山分甲3右2	400	26.84	293	293	未进入负面	否	无	
7283	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线16右1变压器	400	30.33	279	279	未进入负面	否	无	
7284	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清南乙线	清南乙线28号变压器	160	96.98	5	5	##	否	无	
7285	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线65左2变压器	400	17.98	328	328	未进入负面	否	无	
7286	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线052#变压器	315	0.40	314	314	未进入负面	否	无	
7287	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线015#变压器	400	52.09	192	192	未进入负面	否	无	
7288	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线59左2变压器(南)	200	34.00	132	132	未进入负面	否	无	

7289	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线040#变压器	400	89.10	44	44	##	否	无	
7290	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线070#变压器(南)	200	68.07	64	64	未进入负面	否	无	
7291	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线32号变压器	160	113.30	-21	-21	##	否	无	
7292	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线46号变压器(西)	400	24.26	303	303	未进入负面	否	无	
7293	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV水源乙线46号变压器(东)	315	61.03	123	123	未进入负面	否	无	
7294	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	10kV清水甲线041右2#变压器	250	1.00	248	248	未进入负面	否	无	
7295	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清太甲线	清太甲线20号变压器	200	31.57	137	137	未进入负面	否	无	
7296	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清太甲线	清太甲线21号变压器	200	21.04	158	158	未进入负面	否	无	
7297	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线23右1变压器	200	21.27	157	157	未进入负面	否	无	

7298	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河变清水甲线41左9变压器	200	16.43	167	167	未进入负面	否	无	
7299	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清南乙线	清南乙线1左1	250	6.54	234	234	未进入负面	否	无	
7300	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	清水乙线11左1变压器	400	92.57	30	30	##	否	无	
7301	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线联络分乙9号变压器	630	62.31	237	237	未进入负面	否	无	
7302	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线联络分乙5左1变压器（西）	400	22.09	312	312	未进入负面	否	无	
7303	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线联络分乙5左1变压器（东）	200	18.80	162	162	未进入负面	否	无	
7304	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线045右1#变压器（东）	100	22.66	77	77	未进入负面	否	无	
7305	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线046右1#变压器	315	76.76	73	73	未进入负面	否	无	
7306	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线038#变压器	400	0.36	399	399	未进入负面	否	无	

7307	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线045左01右04#变压器	315	1.58	310	310	未进入负面	否	无	
7308	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右1#变压器	315	41.52	184	184	未进入负面	否	无	
7309	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右7#北变压器	200	60.65	79	79	未进入负面	否	无	
7310	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线055#变压器	315	86.50	43	43	##	否	无	
7311	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	清东甲线35右6变压器	200	27.52	145	145	未进入负面	否	无	
7312	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线058#变压器	315	26.34	232	232	未进入负面	否	无	
7313	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右2#变压器	400	70.51	118	118	未进入负面	否	无	
7314	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右7#南变压器	200	39.35	121	121	未进入负面	否	无	
7315	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线045右1#变压器(北)	160	45.67	87	87	未进入负面	否	无	

7316	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	光荣分乙5右1	400	44.22	223	223	未进入负面	否	无	
7317	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	清水乙线43左1变压器	160	59.38	65	65	未进入负面	否	无	
7318	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线041右1#变压器	200	43.01	114	114	未进入负面	否	无	
7319	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线41左1变压器	200	107.32	-15	-15	##	否	无	
7320	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	10kV清水甲线028#变压器	400	59.16	163	163	未进入负面	否	无	
7321	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	10kV清水甲线25右2#变压器	400	21.22	315	315	未进入负面	否	无	
7322	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线41左7变压器	200	0.80	198	198	未进入负面	否	无	
7323	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	清水乙线34右2变压器	200	48.04	104	104	未进入负面	否	无	
7324	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线25右4变压器	400	30.80	277	277	未进入负面	否	无	

7325	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	城市花园北区2号变压器	500	19.95	400	400	未进入负面	否	无	
7326	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	幸福小区配变站2号变压器	315	45.57	171	171	未进入负面	否	无	
7327	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城3号箱变2号变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7328	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城3号箱变1号变压器	630	45.42	344	344	未进入负面	否	无	
7329	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾2#箱变1#变压器	630	40.01	378	378	未进入负面	否	无	
7330	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城1号箱变2号变压器	250	0.00	250	250	未进入负面	否	无	
7331	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	馨香华园2号箱变1号变压器	400	76.59	94	94	未进入负面	否	无	
7332	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城2号箱变1号变压器	630	30.63	437	437	未进入负面	否	无	
7333	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	宝祥宾馆配变站变压器	400	46.62	214	214	未进入负面	否	无	

7334	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	幸福小区配变站1号变压器	315	21.07	249	249	未进入负面	否	无	
7335	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾3#箱变1#变压器	630	39.25	383	383	未进入负面	否	无	
7336	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	城市花园北区1#变压器	800	36.21	510	510	未进入负面	否	无	
7337	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	建委综合楼配变站变压器	250	26.90	183	183	未进入负面	否	无	
7338	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城1号箱变1号变压器	500	32.19	339	339	未进入负面	否	无	
7339	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾1#箱变1#变压器	630	34.81	411	411	未进入负面	否	无	
7340	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	林业局配变站变压器	200	29.03	142	142	未进入负面	否	无	
7341	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	金丰公寓箱变2号间隔配电变压器	630	46.22	339	339	未进入负面	否	无	
7342	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	城市花园南区配变站变压器	800	14.22	686	686	未进入负面	否	无	

7343	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园2号箱变1号变压器	630	40.99	372	372	未进入负面	否	无	
7344	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园二期二号箱变1号变压器间隔配电变压器	630	25.59	469	469	未进入负面	否	无	
7345	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城配电室2号变压器	800	16.02	672	672	未进入负面	否	无	
7346	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城配电室1号变压器	800	14.13	687	687	未进入负面	否	无	
7347	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园二期一号箱变1号变压器间隔配电变压器	630	19.34	508	508	未进入负面	否	无	
7348	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园三期一号箱变2号变压器500	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
7349	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城配电室3号变压器	630	14.91	536	536	未进入负面	否	无	
7350	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园四期2号箱变2号配电变压器	500	13.53	432	432	未进入负面	否	无	
7351	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期1号箱变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

7352	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区2号箱变2号变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7353	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园三期一号箱变1号变压器500	500	0.05	500	500	未进入负面	否	无	
7354	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	怡祥城南花苑箱变1#变压器	400	38.13	247	247	未进入负面	否	无	
7355	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	怡祥城南花苑箱变2#变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7356	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园箱变2号变压器	400	57.96	168	168	未进入负面	否	无	
7357	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园三期1号箱变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7358	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园3号箱变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
7359	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园四期1号箱变配电变压器	630	12.22	553	553	未进入负面	否	无	
7360	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园箱变1号变压器	400	49.97	200	200	未进入负面	否	无	

7361	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期2号箱变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7362	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园1号箱变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
7363	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园4号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7364	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园四期2号箱变1号配电变压器	500	12.90	436	436	未进入负面	否	无	
7365	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期2号箱变2号变压器	400	33.88	264	264	未进入负面	否	无	
7366	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园2号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7367	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期1号箱变1号变压器	400	87.88	48	48	##	否	无	
7368	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园4号箱变1号变压器	630	55.48	280	280	未进入负面	否	无	
7369	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园1号箱变1号变压器	500	52.16	239	239	未进入负面	否	无	

7370	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园三期1号箱变1号变压器	400	49.91	200	200	未进入负面	否	无	
7371	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园3号箱变1号变压器	500	44.14	279	279	未进入负面	否	无	
7372	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园三期2号箱变配电变压器	630	12.57	551	551	未进入负面	否	无	
7373	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	奥泰小区箱变2号变压器	315	13.12	274	274	未进入负面	否	无	
7374	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	润丰小区配变电站变压器	630	33.67	418	418	未进入负面	否	无	
7375	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清南乙线	万好君悦府箱式变电站1号变压器	630	19.90	505	505	未进入负面	否	无	
7376	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清南乙线	万好君悦府箱式变电站2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7377	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	邮政小区配变电站1号变压器	315	0.30	314	314	未进入负面	否	无	
7378	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	昌泰园配电站1#变压器	400	41.50	234	234	未进入负面	否	无	

7379	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城三期1号箱变压器	630	17.20	522	522	未进入负面	否	无	
7380	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园小区一期箱变变压器	400	24.45	302	302	未进入负面	否	无	
7381	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	学御苑箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7382	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	学御苑箱变1号变压器	630	47.55	330	330	未进入负面	否	无	
7383	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城三期2号箱变压器	500	11.96	440	440	未进入负面	否	无	
7384	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园二期1#箱变变压器	630	14.66	538	538	未进入负面	否	无	
7385	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园配电室2#变压器	630	62.09	239	239	未进入负面	否	无	
7386	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城4#箱变1#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7387	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾3#箱变2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

7388	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景4号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面	否	无	
7389	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城5#箱变2#变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7390	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	清西乙线45左1#河畔三期2#箱变1#变压器	630	43.78	354	354	未进入负面	否	无	
7391	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾2#箱变2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7392	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	清西乙线45左1#河畔三期2#箱变2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7393	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	党校配变站2#变压器	160	86.77	21	21	##	否	无	
7394	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园配电室1#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7395	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	金丰公寓箱变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7396	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔三期箱变1号变压器	630	35.06	409	409	未进入负面	否	无	

7397	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景3号变压器	800	44.04	448	448	未进入负面	否	无	
7398	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景1号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面	否	无	
7399	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景2号变压器	800	44.28	446	446	未进入负面	否	无	
7400	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	党校配电站1#变压器	500	10.92	445	445	未进入负面	否	无	
7401	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔二期箱变2号变压器	630	42.88	360	360	未进入负面	否	无	
7402	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	馨香华园2号箱变2号变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
7403	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔三期箱主2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7404	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城4#箱变2#变压器	630	31.64	431	431	未进入负面	否	无	
7405	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔二期箱变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

7406	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城5#箱变1#变压器	315	31.13	217	217	未进入负面	否	无	
7407	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾1#箱变2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7408	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期1#配电室1#变压器	630	38.24	389	389	未进入负面	否	无	
7409	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园三期1号箱变配电变压器	630	13.94	542	542	未进入负面	否	无	
7410	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	怡景湾小区箱变101开关柜1#主变	630	35.24	408	408	未进入负面	否	无	
7411	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城6#箱变2#变压器	630	37.45	394	394	未进入负面	否	无	
7412	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	怡景湾小区箱变102开关柜2#主变	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7413	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期2#配电室2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7414	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期2#配电室1#变压器	630	40.47	375	375	未进入负面	否	无	

7415	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城6#箱变1#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7416	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期1#配电室2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7417	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区2号箱变1号变压器	315	63.94	114	114	未进入负面	否	无	
7418	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区7#箱变1号变压器	500	17.08	415	415	未进入负面	否	无	
7419	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室6号配电变压器	500	12.29	439	439	未进入负面	否	无	
7420	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1#箱变2#变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7421	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区二期5#箱变变压器	500	29.54	352	352	未进入负面	否	无	
7422	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区3号配电室4号配电变压器	800	13.54	692	692	未进入负面	否	无	
7423	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1号配电室3号变压器间隔配电变	800	11.80	706	706	未进入负面	否	无	

7424	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区1号箱变2号变压器	400	60.48	158	158	未进入负面	否	无	
7425	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家2#箱变1#变压器间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7426	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室9号配电变压器	630	11.47	558	558	未进入负面	否	无	
7427	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家2#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	70.88	183	183	未进入负面	否	无	
7428	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1号配电室2号变压器间隔配电变压器	800	15.36	677	677	未进入负面	否	无	
7429	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区10#箱变1号变压器	630	17.27	521	521	未进入负面	否	无	
7430	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区6#箱变1号变压器	500	15.28	424	424	未进入负面	否	无	
7431	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区9#箱变1号变压器	400	21.87	313	313	未进入负面	否	无	
7432	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家1#箱变2#变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	

7433	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区8#箱变1号变压器	400	18.08	328	328	未进入负面	否	无	
7434	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家1#箱变1#变压器	500	48.74	256	256	未进入负面	否	无	
7435	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区二期4#箱变变压器	500	25.30	374	374	未进入负面	否	无	
7436	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1#箱变1#变压器	400	45.38	218	218	未进入负面	否	无	
7437	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室8号配电变压器	500	10.73	446	446	未进入负面	否	无	
7438	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区3号配电室5号配电变压器	630	11.66	557	557	未进入负面	否	无	
7439	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室7号配电变压器	800	8.77	730	730	未进入负面	否	无	
7440	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园1号箱变变压器	500	53.11	234	234	未进入负面	否	无	
7441	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城1#箱变1#主变	630	37.69	393	393	未进入负面	否	无	

7442	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园2号箱变变压器	500	54.40	228	228	未进入负面	否	无	
7443	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城2#箱变2#主变	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7444	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城3#箱变1#主变	500	54.58	227	227	未进入负面	否	无	
7445	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城2#箱变1#主变	630	31.09	434	434	未进入负面	否	无	
7446	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	馨香华园1号箱变2号变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7447	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	枫景名城2号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7448	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	枫景名城3号箱变变压器	630	22.50	488	488	未进入负面	否	无	
7449	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	河畔二期2号箱变2号变压器	630	42.42	363	363	未进入负面	否	无	
7450	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	河畔二期2号箱变1号变压器	630	20.13	503	503	未进入负面	否	无	

7451	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城1#箱变2#主变	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
7452	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	枫景名城2号箱变1号变压器	630	43.48	356	356	未进入负面清单	否	无	
7453	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城3#箱变2#主变	250	0.00	250	250	未进入负面清单	否	无	
7454	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区3#箱变1#变压器	500	41.83	291	291	未进入负面清单	否	无	
7455	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2#箱变1#变压器	400	38.72	245	245	未进入负面清单	否	无	
7456	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2#箱变2#变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
7457	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区1号箱变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
7458	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1号配电室1号变压器间隔配电室	800	20.30	638	638	未进入负面清单	否	无	
7459	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城观邸C区4号配电室3号变压器	800	9.97	720	720	未进入负面清单	否	无	

7460	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城观邸C区4号配电室1号变压器	800	8.86	729	729	未进入负面	否	无	
7461	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城观邸C区4号配电室2号变压器	800	7.59	739	739	未进入负面	否	无	
7462	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清南乙线	龙泰家世界箱变1号变压器	250	20.65	198	198	未进入负面	否	无	
7463	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	农电大厦3号变压器	100	34.49	66	66	未进入负面	否	无	
7464	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	兴辰小区2#变压器	630	22.30	490	490	未进入负面	否	无	
7465	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	兴辰小区1#变压器	630	30.54	438	438	未进入负面	否	无	
7466	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	中海四期箱变1号变压器	630	85.49	91	91	##	否	无	
7467	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	奥泰小区箱变1号变压器	315	32.00	214	214	未进入负面	否	无	
7468	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线40右8左2中辰小区配变电站变压器	200	90.52	19	19	##	否	无	

7469	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	中海四期箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7470	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	世纪新村2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
7471	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	世纪新村	500	62.83	186	186	未进入负面	否	无	
7472	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	公汽配变电站变压器	200	15.68	169	169	未进入负面	否	无	
7473	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	邮政小区配变站2号变压器	100	23.65	76	76	未进入负面	否	无	
7474	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	馨香花园1号箱变1号变压器	630	50.72	310	310	未进入负面	否	无	
7475	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园4号箱变变压器	500	33.40	333	333	未进入负面	否	无	
7476	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园3号箱变变压器	500	44.04	280	280	未进入负面	否	无	
7477	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	欣兴园箱变变压器	500	30.26	349	349	未进入负面	否	无	

7478	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	太平洋保险公司箱变1#配电变压器	315	38.56	194	194	未进入负面	否	无	
7479	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	外贸小区配变电站变压器	250	11.69	221	221	未进入负面	否	无	
7480	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	华阳公寓箱变变压器	630	18.28	515	515	未进入负面	否	无	
7481	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	沙岗一组分台变压器	400	30.02	280	280	未进入负面	否	无	
7482	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身村台区	400	45.50	218	218	未进入负面	否	无	
7483	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗村台区	400	37.26	251	251	未进入负面	否	无	
7484	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	光明村台区	160	57.91	67	67	未进入负面	否	无	
7485	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	田崴新台	200	16.43	167	167	未进入负面	否	无	
7486	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯村台区	400	34.71	261	261	未进入负面	否	无	

7487	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯西沟台区	200	27.74	145	145	未进入负面	否	无	
7488	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯西沟台（分台）	200	34.31	131	131	未进入负面	否	无	
7489	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯村分台区	400	13.44	346	346	未进入负面	否	无	
7490	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	田崴村台区	200	41.72	117	117	未进入负面	否	无	
7491	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	光明新台区	100	63.89	36	36	未进入负面	否	无	
7492	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯西台区	160	31.87	109	109	未进入负面	否	无	
7493	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗二组台区	400	24.63	301	301	未进入负面	否	无	
7494	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯砖厂台区	80	63.09	30	30	未进入负面	否	无	
7495	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗一组台区	200	69.52	61	61	未进入负面	否	无	

7496	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯西坎台区	250	40.17	150	150	未进入负面	否	无	
7497	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	徐山台区	200	33.83	132	132	未进入负面	否	无	
7498	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下洼村台区	315	85.26	46	46	##	否	无	
7499	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下洼南台区	200	51.31	97	97	未进入负面	否	无	
7500	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗村分台区	315	34.91	205	205	未进入负面	否	无	
7501	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗子铁路变压器	200	26.81	146	146	未进入负面	否	无	
7502	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家西台区	400	27.00	292	292	未进入负面	否	无	
7503	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家村台区	200	73.94	52	52	未进入负面	否	无	
7504	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗三组台区	30	2.01	29	29	未进入负面	否	无	

7505	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯猪台台区	315	19.22	254	254	未进入负面清单	否	无	
7506	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯村台区	250	40.17	150	150	未进入负面清单	否	无	
7507	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家机井	100	66.95	33	33	未进入负面清单	否	无	
7508	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯三组台区	315	50.37	156	156	未进入负面清单	否	无	
7509	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家村分台区	400	42.80	229	229	未进入负面清单	否	无	
7510	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭东台（分北）	200	26.00	148	148	未进入负面清单	否	无	
7511	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭东台（分南）	200	18.41	163	163	未进入负面清单	否	无	
7512	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯村分台	200	31.38	137	137	未进入负面清单	否	无	
7513	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯西坎（分台）	200	40.76	118	118	未进入负面清单	否	无	

7514	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	农场台区	160	76.68	37	37	未进入负面	否	无	
7515	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	10kV沙东线81号柱上变压器	200	33.80	132	132	未进入负面	否	无	
7516	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗水果台变压器	100	74.87	25	25	未进入负面	否	无	
7517	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯村台（分台）	200	41.27	117	117	未进入负面	否	无	
7518	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭东台区	200	16.84	166	166	未进入负面	否	无	
7519	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯一组台区	400	21.47	314	314	未进入负面	否	无	
7520	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	小黄屯台区	200	20.22	160	160	未进入负面	否	无	
7521	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯南台	200	57.61	85	85	未进入负面	否	无	
7522	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭村台区	200	46.18	108	108	未进入负面	否	无	

7523	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯村台区	200	55.53	89	89	未进入负面	否	无	
7524	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭村分台区	200	34.01	132	132	未进入负面	否	无	
7525	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭路西台	100	43.43	57	57	未进入负面	否	无	
7526	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙矿乙线	新兴机井柱上变压器	200	24.28	151	151	未进入负面	否	无	
7527	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙矿乙线	新兴村台（分台）	400	33.37	267	267	未进入负面	否	无	
7528	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙矿乙线	黄屯机井	100	71.88	28	28	未进入负面	否	无	
7529	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴东台区	400	14.58	342	342	未进入负面	否	无	
7530	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	黄屯南台区	200	44.37	111	111	未进入负面	否	无	
7531	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	沙岗变1011沙矿乙线新兴村	400	31.98	272	272	未进入负面	否	无	

7532	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴二组台区	250	4.00	240	240	未进入负面	否	无	
7533	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	黄屯村分台区	160	15.35	135	135	未进入负面	否	无	
7534	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴东台（分台）	400	23.18	307	307	未进入负面	否	无	
7535	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	黄屯村台区	400	26.77	293	293	未进入负面	否	无	
7536	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙矿甲线	田崴南台区	160	47.88	83	83	未进入负面	否	无	
7537	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	光明新台	400	18.77	325	325	未进入负面	否	无	
7538	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴村二组1	200	23.76	152	152	未进入负面	否	无	
7539	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山村台区	315	26.99	230	230	未进入负面	否	无	
7540	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山南台区	400	50.28	199	199	未进入负面	否	无	

7541	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山机井	200	43.21	114	114	未进入负面	否	无	
7542	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山村分台	200	64.73	71	71	未进入负面	否	无	
7543	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身南台区	400	13.09	348	348	未进入负面	否	无	
7544	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身南分台区	200	20.52	159	159	未进入负面	否	无	
7545	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身村台（分台）	400	28.12	288	288	未进入负面	否	无	
7546	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	前进南台	400	46.79	213	213	未进入负面	否	无	
7547	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身机井	50	36.29	32	32	未进入负面	否	无	
7548	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	前进村台区	315	31.22	217	217	未进入负面	否	无	
7549	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	前进村东台区	200	78.25	44	44	未进入负面	否	无	

7550	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	下洼村分台	400	0.13	399	399	未进入负面	否	无	
7551	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯南台分台变压器	400	34.46	262	262	未进入负面	否	无	
7552	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	什字街所柱上变压器	200	10.62	179	179	未进入负面	否	无	
7553	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯新农村	400	36.25	255	255	未进入负面	否	无	
7554	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯村变压器	100	59.52	40	40	未进入负面	否	无	
7555	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊三组变压器	100	68.69	31	31	未进入负面	否	无	
7556	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组变压器	200	25.88	148	148	未进入负面	否	无	
7557	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰八组变压器	100	71.31	29	29	未进入负面	否	无	
7558	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松九组变压器	200	2.25	196	196	未进入负面	否	无	

7559	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	敬老院变压器	30	42.15	17	17	未进入负面	否	无	
7560	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯八组新台	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7561	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安一组变压器	100	37.30	63	63	未进入负面	否	无	
7562	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯八组变压器	80	48.99	41	41	未进入负面	否	无	
7563	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯村变压器	200	36.73	127	127	未进入负面	否	无	
7564	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯二组分台	100	36.20	64	64	未进入负面	否	无	
7565	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯四组变压器	100	23.93	76	76	未进入负面	否	无	
7566	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪四组变压器	200	42.27	115	115	未进入负面	否	无	
7567	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组分台2	100	69.35	31	31	未进入负面	否	无	

7568	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰村台分台	200	0.3	199	199	未进入负面	否	无	
7569	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯一组变压器	200	13.07	174	174	未进入负面	否	无	
7570	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯八组变压器	100	15.03	85	85	未进入负面	否	无	
7571	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安五分台变压器	80	33.69	53	53	未进入负面	否	无	
7572	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯一组变压器	200	3.66	193	193	未进入负面	否	无	
7573	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北房身四组新台	100	43.60	56	56	未进入负面	否	无	
7574	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟村变压器	400	10.81	357	357	未进入负面	否	无	
7575	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯五组变压器	100	18.16	82	82	未进入负面	否	无	
7576	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪四组分台2	100	46.33	54	54	未进入负面	否	无	

7577	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安山峪七组新台2	100	10.07	90	90	未进入负面	否	无	
7578	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟一组变压器	30	86.05	4	4	##	是	2025.12	
7579	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯一组分变压器	50	40.77	30	30	未进入负面	否	无	
7580	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰村2台柱上变压器	400	68.38	126	126	未进入负面	否	无	
7581	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯三组变压器	50	27.36	36	36	未进入负面	否	无	
7582	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯八组变压器	400	56.20	175	175	未进入负面	否	无	
7583	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯一组变压器	100	19.14	81	81	未进入负面	否	无	
7584	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯一组分台（杨屯线马王右分王一大王	100	66.05	34	34	未进入负面	否	无	
7585	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字节王屯五组变压器	50	42.75	29	29	未进入负面	否	无	

7586	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	十字街二组分机井变压器	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
7587	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯四组变压器	100	43.81	56	56	未进入负面	否	无	
7588	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯一组变压器	50	28.01	36	36	未进入负面	否	无	
7589	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯三组变压器	100	60.52	39	39	未进入负面	否	无	
7590	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯四组分台1	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7591	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰村变压器	400	78.00	88	88	未进入负面	否	无	
7592	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安七组变压器	100	74.14	26	26	未进入负面	否	无	
7593	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯六组变压器	200	10.22	180	180	未进入负面	否	无	
7594	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北台村变压器	80	86.77	11	11	##	是	2025.12	

7595	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯八组变压器	200	61.64	77	77	未进入负面	否	无	
7596	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安一组分变压器	100	22.29	78	78	未进入负面	否	无	
7597	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯四组分台2	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7598	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北台二组变压器	50	42.32	29	29	未进入负面	否	无	
7599	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯村机井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
7600	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安五组变压器	30	53.07	14	14	未进入负面	否	无	
7601	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北台五组变压器	30	93.93	2	2	##	是	2025.12	
7602	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯四组变压器	400	1.02	396	396	未进入负面	否	无	
7603	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组分台变压器	100	45.05	55	55	未进入负面	否	无	

7604	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪九组机井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
7605	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	粮库变压器	30	10.34	27	27	未进入负面	否	无	
7606	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯一组分变台	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7607	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯四组变压器	100	41.40	59	59	未进入负面	否	无	
7608	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪四组分台1	100	52.03	48	48	未进入负面	否	无	
7609	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟七组分台	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7610	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安山峪山三组分	100	32.48	68	68	未进入负面	否	无	
7611	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字节学变压器	100	60.41	40	40	未进入负面	否	无	
7612	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟六组变压器	100	23.96	76	76	未进入负面	否	无	

7613	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯六组分台变压器	200	28.70	143	143	未进入负面	否	无	
7614	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟二组变压器	100	54.69	45	45	未进入负面	否	无	
7615	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯六组变压器	20	87.75	2	2	##	是	2025.12	
7616	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯五组1	100	8.43	92	92	未进入负面	否	无	
7617	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯二组变压器	200	39.20	122	122	未进入负面	否	无	
7618	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯九组机井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
7619	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯六组变压器	100	37.74	62	62	未进入负面	否	无	
7620	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯六组变压器	100	23.51	76	76	未进入负面	否	无	
7621	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组变压器	400	32.39	270	270	未进入负面	否	无	

7622	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	苏村变压器	50	27.43	36	36	未进入负面	否	无	
7623	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪一组变压器	200	9.58	181	181	未进入负面	否	无	
7624	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯七组变压器	100	45.29	55	55	未进入负面	否	无	
7625	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟七组变压器	100	34.80	65	65	未进入负面	否	无	
7626	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安山峪八组	100	83.97	16	16	##	否	无	
7627	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯二组变压器	400	67.36	131	131	未进入负面	否	无	
7628	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安四组变压器	100	62.47	38	38	未进入负面	否	无	
7629	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组分台1	100	9.28	91	91	未进入负面	否	无	
7630	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字节陈屯三组变压器	100	35.26	65	65	未进入负面	否	无	

7631	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	苏三组变压器	20	102.5	-1	-1	##	是	2025.12	
7632	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯二组变压器	100	27.40	73	73	未进入负面	否	无	
7633	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯三组分台	100	11.37	89	89	未进入负面	否	无	
7634	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯村变压器	100	52.37	48	48	未进入负面	否	无	
7635	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯一组变压器	100	33.44	67	67	未进入负面	否	无	
7636	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	岳王庙一组	200	16.80	166	166	未进入负面	否	无	
7637	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯四组	400	9.63	361	361	未进入负面	否	无	
7638	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组2#机井变压器	100	70.42	30	30	未进入负面	否	无	
7639	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组分台	100	15.93	84	84	未进入负面	否	无	

7640	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯一组分台	100	0.07	100	100	未进入负面	否	无	
7641	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯一组变压器	50	41.56	29	29	未进入负面	否	无	
7642	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组变压器	400	56.71	173	173	未进入负面	否	无	
7643	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	连云五组变压器	200	8.85	182	182	未进入负面	否	无	
7644	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	连云三组机井变台	50	4.58	48	48	未进入负面	否	无	
7645	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	河北一组变压器	100	24.83	75	75	未进入负面	否	无	
7646	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯五组（什南线日北右分57号）	50	41.77	29	29	未进入负面	否	无	
7647	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	河北四组变压器	100	13.85	86	86	未进入负面	否	无	
7648	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	高台六组变压器	50	35.60	32	32	未进入负面	否	无	

7649	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	连云四组变压器	100	85.61	14	14	##	否	无	
7650	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	河北五组变压器	20	64.59	7	7	未进入负面	否	无	
7651	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯五组变压器	100	81.29	19	19	##	否	无	
7652	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯五组变压器	50	55.29	22	22	未进入负面	否	无	
7653	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街村变压器	50	84.58	8	8	##	是	2025.12	
7654	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	河北五组分台变压器	100	14.46	86	86	未进入负面	否	无	
7655	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	高台三组变压器	200	56.55	87	87	未进入负面	否	无	
7656	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯四组变压器	50	67.49	16	16	未进入负面	否	无	
7657	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组分台	400	62.94	148	148	未进入负面	否	无	

7658	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯四组变压器	50	77.57	11	11	未进入负面	否	无	
7659	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯三组变压器	100	60.51	39	39	未进入负面	否	无	
7660	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组分台1	400	2.21	391	391	未进入负面	否	无	
7661	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	高台四组变压器	50	43.30	28	28	未进入负面	否	无	
7662	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组机井	50	3.21	48	48	未进入负面	否	无	
7663	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯二组变压器	50	63.59	18	18	未进入负面	否	无	
7664	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	河北四组分台变压器	100	16.88	83	83	未进入负面	否	无	
7665	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街二组变压器	400	4.21	383	383	未进入负面	否	无	
7666	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	河北三组变压器	50	54.60	23	23	未进入负面	否	无	

7667	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯六组变压器	200	31.33	137	137	未进入负面	否	无	
7668	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	河北一组分台	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7669	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	连云六组变压器	100	43.61	56	56	未进入负面	否	无	
7670	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯一组变压器	50	54.37	23	23	未进入负面	否	无	
7671	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街七组变压器	200	54.3	91	91	未进入负面	否	无	
7672	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯三组变压器	50	63.99	18	18	未进入负面	否	无	
7673	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯村台变压器	200	66.48	67	67	未进入负面	否	无	
7674	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	连云六组分台	100	36.10	64	64	未进入负面	否	无	
7675	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	高台二组变压器	400	41.29	235	235	未进入负面	否	无	

7676	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯二组变压器	200	50.36	99	99	未进入负面	否	无	
7677	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台七组变压器	50	54.01	23	23	未进入负面	否	无	
7678	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	十字街二组一号机井	100	3.85	96	96	未进入负面	否	无	
7679	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街什组变压器	50	84.26	8	8	##	是	2025.12	
7680	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街四组变压器	200	50.01	100	100	未进入负面	否	无	
7681	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北二组变压器	100	28.92	71	71	未进入负面	否	无	
7682	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	连云三组变压器	100	69.19	31	31	未进入负面	否	无	
7683	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯七组	50	30.23	35	35	未进入负面	否	无	
7684	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台一组变压器	100	61.34	39	39	未进入负面	否	无	

7685	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	什二组分台变压器	400	68.91	124	124	未进入负面	否	无	
7686	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯一组变压器	100	58.13	42	42	未进入负面	否	无	
7687	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	高台五组变压器	200	54.6	91	91	未进入负面	否	无	
7688	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯一组分台变压器	100	14.23	86	86	未进入负面	否	无	
7689	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	十字街十组机井变压器	50	70.77	15	15	未进入负面	否	无	
7690	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街一组变压器	50	64.91	18	18	未进入负面	否	无	
7691	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯七组分柱上变压器	100	28.83	71	71	未进入负面	否	无	
7692	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街九组变压器	50	73.35	13	13	未进入负面	否	无	
7693	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟六组新台	100	49.05	51	51	未进入负面	否	无	

7694	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松九组分机井变压器	50	39.11	30	30	未进入负面	否	无	
7695	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯十组变压器	100	72.67	27	27	未进入负面	否	无	
7696	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟五组变压器	100	55.14	45	45	未进入负面	否	无	
7697	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松九组分变压器	200	18.91	162	162	未进入负面	否	无	
7698	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组分台	100	64.25	36	36	未进入负面	否	无	
7699	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组二号机井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
7700	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯九组变压器	200	56.86	86	86	未进入负面	否	无	
7701	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯六组变压器	400	72.14	111	111	未进入负面	否	无	
7702	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安三组变压器	200	21.36	157	157	未进入负面	否	无	

7703	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯四组分台	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7704	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯五组变压器	100	20.81	79	79	未进入负面	否	无	
7705	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字街王屯一组变压器	200	0.27	199	199	未进入负面	否	无	
7706	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯四组变压器	100	11.43	89	89	未进入负面	否	无	
7707	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组一号机井	50	0.06	50	50	未进入负面	否	无	
7708	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯八组一号井柱上变压器	50	43.19	28	28	未进入负面	否	无	
7709	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟四组变压器	50	64.26	18	18	未进入负面	否	无	
7710	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊二组变压器	200	25.61	149	149	未进入负面	否	无	
7711	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟六组分台	200	66.75	67	67	未进入负面	否	无	

7712	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯新小区	100	49.00	51	51	未进入负面	否	无	
7713	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯一组变压器	50	54.15	23	23	未进入负面	否	无	
7714	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯8组变压器	100	10.63	89	89	未进入负面	否	无	
7715	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯村新增一号机井变压器	50	12.30	44	44	未进入负面	否	无	
7716	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯八组分台变压器	100	65.18	35	35	未进入负面	否	无	
7717	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊四组新增机井变压器	50	75.77	12	12	未进入负面	否	无	
7718	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯村台变压器	200	31.48	137	137	未进入负面	否	无	
7719	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯西台变压器	200	65.36	69	69	未进入负面	否	无	
7720	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟六组变压器	50	43.23	28	28	未进入负面	否	无	

7721	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯二组机井变压器	50	12.44	44	44	未进入负面	否	无	
7722	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟六组分台2	400	26.67	293	293	未进入负面	否	无	
7723	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	开发区变压器	200	58.12	84	84	未进入负面	否	无	
7724	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯大棚变压器	50	37.05	31	31	未进入负面	否	无	
7725	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊七组变压器	50	48.07	26	26	未进入负面	否	无	
7726	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯一组分台1	100	17.91	82	82	未进入负面	否	无	
7727	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊村大棚变压器	200	34.60	131	131	未进入负面	否	无	
7728	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟三组变压器	50	34.52	33	33	未进入负面	否	无	
7729	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯五组分台2	100	53.04	47	47	未进入负面	否	无	

7730	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯二组变压器	400	50.67	197	197	未进入负面	否	无	
7731	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯六组分台变压器	100	74.91	25	25	未进入负面	否	无	
7732	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊四组变压器	200	50.58	99	99	未进入负面	否	无	
7733	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯村台变压器	100	40.88	59	59	未进入负面	否	无	
7734	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯六组变压器	100	58.55	41	41	未进入负面	否	无	
7735	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	岳王庙三组变压器	400	56.17	175	175	未进入负面	否	无	
7736	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯四组	200	42.62	115	115	未进入负面	否	无	
7737	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	候沟二组分变压器	100	35.72	64	64	未进入负面	否	无	
7738	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊五组变压器	200	15.22	170	170	未进入负面	否	无	

7739	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	示范区	400	4.31	383	383	未进入负面	否	无	
7740	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟八组变压器	50	56.42	22	22	未进入负面	否	无	
7741	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟九组变压器	50	64.65	18	18	未进入负面	否	无	
7742	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯一组分台2	200	33.69	133	133	未进入负面	否	无	
7743	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯二组变压器	100	64.25	36	36	未进入负面	否	无	
7744	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯南台变压器	400	5.84	377	377	未进入负面	否	无	
7745	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯三组	50	41.74	29	29	未进入负面	否	无	
7746	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯八组分台1	100	10.31	90	90	未进入负面	否	无	
7747	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	供销社变压器	200	91.18	18	18	##	否	无	

7748	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	岳王庙村台变压器	200	49.42	101	101	未进入负面	否	无	
7749	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟七组变压器	50	64.89	18	18	未进入负面	否	无	
7750	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组一号机井	100	0.02	100	100	未进入负面	否	无	
7751	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊六组变压器	50	39.76	30	30	未进入负面	否	无	
7752	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯五组分台1	400	46.44	214	214	未进入负面	否	无	
7753	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯五组变压器	100	34.87	65	65	未进入负面	否	无	
7754	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组变压器	200	60.12	80	80	未进入负面	否	无	
7755	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊三组	100	35.31	65	65	未进入负面	否	无	
7756	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯中心村	200	77.06	46	46	未进入负面	否	无	

7757	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯一组变压器	200	35.03	130	130	未进入负面	否	无	
7758	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟一组变压器	50	54.10	23	23	未进入负面	否	无	
7759	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯东台变压器	200	63.01	74	74	未进入负面	否	无	
7760	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯八组分台2	100	6.48	94	94	未进入负面	否	无	
7761	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	苏一组变压器	100	39.68	60	60	未进入负面	否	无	
7762	国网营口市盖州市供电分公司	双台66kV变电站	双发乙线	辽南院子1-1	500	0.08	500	500	未进入负面	否	无	
7763	国网营口市盖州市供电分公司	双台66kV变电站	双发乙线	辽南院子1-2	500	0.28	499	499	未进入负面	否	无	
7764	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	信用社变压器	400	87.68	49	49	##	否	无	
7765	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	思拉堡五组	400	62.68	149	149	未进入负面	否	无	

7766	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北二组	400	35.95	256	256	未进入负面	否	无	
7767	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北三组	200	34.6	131	131	未进入负面	否	无	
7768	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北一组	200	19.73	161	161	未进入负面	否	无	
7769	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	双台中学居民	200	10.26	179	179	未进入负面	否	无	
7770	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区3-1	630	25.15	472	472	未进入负面	否	无	
7771	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯五组	100	45.09	55	55	未进入负面	否	无	
7772	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	西双三组	400	37.16	251	251	未进入负面	否	无	
7773	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区3-2	630	45.00	347	347	未进入负面	否	无	
7774	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯村台	400	81.84	73	73	##	否	无	

7775	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	东双四组	400	38.07	248	248	未进 入负 面	否	无	
7776	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	南沟村新 变压器	200	33.34	133	133	未进 入负 面	否	无	
7777	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	西双一组	100	18.05	82	82	未进 入负 面	否	无	
7778	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	董屯二组	400	87.37	51	51	##	否	无	
7779	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	西双四组	100	42.02	58	58	未进 入负 面	否	无	
7780	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	南沟村台	200	28.82	142	142	未进 入负 面	否	无	
7781	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	南沟四道 沟	100	30.96	69	69	未进 入负 面	否	无	
7782	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	董屯新台	400	112.23	-49	-49	##	否	无	
7783	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	西双新台	400	26.18	295	295	未进 入负 面	否	无	

7784	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯六组	200	15.34	169	169	未进入负面	否	无	
7785	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	西双村变压器	400	27.71	289	289	未进入负面	否	无	
7786	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区4	400	83.01	68	68	##	否	无	
7787	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡大北山	630	87.61	78	78	##	否	无	
7788	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡分台	400	90.19	39	39	##	否	无	
7789	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡新台	400	9.62	362	362	未进入负面	否	无	
7790	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟一组分台	200	56.27	87	87	未进入负面	否	无	
7791	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟四组	100	46.42	54	54	未进入负面	否	无	
7792	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	杨晓东	400	37.53	250	250	未进入负面	否	无	

7793	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡地热	315	82.80	54	54	##	否	无	
7794	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨三组1	200	36.96	126	126	未进入负面	否	无	
7795	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	西十八	200	22.52	155	155	未进入负面	否	无	
7796	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡三组变压器	400	42.69	229	229	未进入负面	否	无	
7797	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯三组	400	44.01	224	224	未进入负面	否	无	
7798	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡二组	315	27.93	227	227	未进入负面	否	无	
7799	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	南果园3号	200	12.93	174	174	未进入负面	否	无	
7800	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨猪场	100	75.78	24	24	未进入负面	否	无	
7801	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨南长垄	200	51.56	97	97	未进入负面	否	无	

7802	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨二组3	400	21.34	315	315	未进入负面	否	无	
7803	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨二组1	315	44.22	176	176	未进入负面	否	无	
7804	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨三组3	315	39.45	191	191	未进入负面	否	无	
7805	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	南果园2号	100	44.12	56	56	未进入负面	否	无	
7806	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯二组新	400	86.54	54	54	##	否	无	
7807	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯一组	400	26.95	292	292	未进入负面	否	无	
7808	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡四组柱上变压器	400	50.66	197	197	未进入负面	否	无	
7809	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨三组2	160	19.57	129	129	未进入负面	否	无	
7810	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡一组	315	64.90	111	111	未进入负面	否	无	

7811	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯机梗地	200	53.56	93	93	未进入负面	否	无	
7812	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	南果园	200	43.57	113	113	未进入负面	否	无	
7813	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	双台党校	100	75.19	25	25	未进入负面	否	无	
7814	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	西十八2	400	14.06	344	344	未进入负面	否	无	
7815	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯南山	200	30.44	139	139	未进入负面	否	无	
7816	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡分台	400	24.91	300	300	未进入负面	否	无	
7817	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡新台	400	5.35	379	379	未进入负面	否	无	
7818	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴大五沟	100	36.46	64	64	未进入负面	否	无	
7819	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	破台一组	400	11.80	353	353	未进入负面	否	无	

7820	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台三组	100	22.96	77	77	未进入负面	否	无	
7821	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	破台三四组	400	24.13	303	303	未进入负面	否	无	
7822	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟三组变压器	100	12.10	88	88	未进入负面	否	无	
7823	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	东双新台	200	29.68	141	141	未进入负面	否	无	
7824	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	东双二组	315	44.98	173	173	未进入负面	否	无	
7825	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪二组	200	24.28	151	151	未进入负面	否	无	
7826	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴一组	100	50.16	50	50	未进入负面	否	无	
7827	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟4组	400	73.46	106	106	未进入负面	否	无	
7828	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟三组	200	40.04	120	120	未进入负面	否	无	

7829	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪村新变压器	200	26.17	148	148	未进入负面	否	无	
7830	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪村变压器	200	55.92	88	88	未进入负面	否	无	
7831	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟二组	200	46.68	107	107	未进入负面	否	无	
7832	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台一组变压器	400	20.68	317	317	未进入负面	否	无	
7833	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟五组	200	21.06	158	158	未进入负面	否	无	
7834	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟一组变压器	400	8.99	364	364	未进入负面	否	无	
7835	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟一组新台	100	23.41	77	77	未进入负面	否	无	
7836	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台二组	400	15.50	338	338	未进入负面	否	无	
7837	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台五组	100	18.79	81	81	未进入负面	否	无	

7838	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟四组柱上变压器	100	68.08	32	32	未进入负面	否	无	
7839	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴张家沟	200	51.44	97	97	未进入负面	否	无	
7840	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台四组变压器	200	19.29	161	161	未进入负面	否	无	
7841	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟一组双台	200	0.72	199	199	未进入负面	否	无	
7842	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟二组	400	26.51	294	294	未进入负面	否	无	
7843	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟三组新	200	76.77	46	46	未进入负面	否	无	
7844	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴四组新台	200	37.27	125	125	未进入负面	否	无	
7845	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	破台三组新	100	36.78	63	63	未进入负面	否	无	
7846	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪一组	100	38.79	61	61	未进入负面	否	无	

7847	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	东双三组	400	53.22	187	187	未进入负面	否	无	
7848	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	破台二五组	400	23.50	306	306	未进入负面	否	无	
7849	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴石场沟	50	28.78	36	36	未进入负面	否	无	
7850	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴五组	100	19.34	81	81	未进入负面	否	无	
7851	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴四组	80	23.43	61	61	未进入负面	否	无	
7852	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴二组	100	71.27	29	29	未进入负面	否	无	
7853	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴三组	400	16.10	336	336	未进入负面	否	无	
7854	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双虹线	思拉堡六组	400	0.24	399	399	未进入负面	否	无	
7855	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡3组	400	49.91	200	200	未进入负面	否	无	

7856	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟二组	200	27.09	146	146	未进入负面	否	无	
7857	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟新台	200	47.45	105	105	未进入负面	否	无	
7858	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡四组变压器	315	67.27	103	103	未进入负面	否	无	
7859	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟一组	160	18.73	130	130	未进入负面	否	无	
7860	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡村台	400	88.44	46	46	##	否	无	
7861	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房2-2	500	18.64	407	407	未进入负面	否	无	
7862	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	营口瑞和2	315	18.40	257	257	未进入负面	否	无	
7863	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下1-1变压器	315	21.26	248	248	未进入负面	否	无	
7864	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	名泉小区1	315	73.52	83	83	未进入负面	否	无	

7865	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	名泉小区3	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7866	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	名泉小区2	200	49.45	101	101	未进入负面	否	无	
7867	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区2-2	500	92.37	38	38	##	否	无	
7868	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区2-1	630	84.37	98	98	##	否	无	
7869	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区2-农副	400	83.95	64	64	##	是	2025.12	
7870	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城F区-1-102配电变压器	630	84.31	99	99	##	否	无	
7871	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区1	500	86.51	67	67	##	否	无	
7872	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城F区-2-102配电变压器	630	38.02	390	390	未进入负面	否	无	
7873	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	营口瑞和	400	23.37	307	307	未进入负面	否	无	

7874	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期4-1	630	0.14	629	629	未进入负面	否	无	
7875	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期1-2	630	0.09	629	629	未进入负面	否	无	
7876	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期4-2	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7877	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期6-1	400	0.14	399	399	未进入负面	否	无	
7878	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期5	630	0.05	630	630	未进入负面	否	无	
7879	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期6-2	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7880	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期1-1	630	0.12	629	629	未进入负面	否	无	
7881	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期3-1	400	0.32	399	399	未进入负面	否	无	
7882	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区一号箱变1-2	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

7883	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区二号箱变2-2	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7884	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	远大回迁楼西1箱变1#变压器	500	15.40	423	423	未进入负面	否	无	
7885	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	信一别墅变压器	200	73.36	53	53	未进入负面	否	无	
7886	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	金禾小区配电变压器	315	85.27	46	46	##	否	无	
7887	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	远大回迁楼东2#箱变1#变压器	500	16.48	418	418	未进入负面	否	无	
7888	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期2	500	0.08	500	500	未进入负面	否	无	
7889	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期3-2	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7890	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区二号箱变2-1	630	0.02	630	630	未进入负面	否	无	
7891	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区一号箱变1-1	630	0.04	630	630	未进入负面	否	无	

7892	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区三号箱变3-2	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7893	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区三号箱变3-1	630	0.02	630	630	未进入负面	否	无	
7894	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下2-1变压器	315	18.96	255	255	未进入负面	否	无	
7895	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园1号箱变103出线间隔配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7896	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼1-1	400	23.25	307	307	未进入负面	否	无	
7897	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房1-1	500	68.92	155	155	未进入负面	否	无	
7898	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园2号箱变102出线间隔配电变压器	400	28.26	287	287	未进入负面	否	无	
7899	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下3-102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	
7900	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	圣亨隆佳苑01	250	48.08	130	130	未进入负面	否	无	

7901	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园2号箱变103出线间隔配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7902	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼1-2	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
7903	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园二1号主变间隔配电变压器	630	34.68	412	412	未进入负面	否	无	
7904	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	思拉堡温泉小镇四五六号楼配电变压器	315	15.89	265	265	未进入负面	否	无	
7905	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园3号箱变102出线间隔配电变压器	400	41.10	236	236	未进入负面	否	无	
7906	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下2-2变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7907	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园一1号主变间隔配电变压器	315	30.17	220	220	未进入负面	否	无	
7908	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园三1号主变间隔配电变压器	630	10.05	567	567	未进入负面	否	无	
7909	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	思拉堡温泉小镇四五六号楼2#变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	

7910	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼2-2	500	0.00	500	500	未进入负面	否	无	
7911	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯1-1	200	91.32	17	17	##	是	2025.12	
7912	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下1-2变压器	315	0.00	315	315	未进入负面	否	无	
7913	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯1-2	200	84.36	31	31	##	是	2025.12	
7914	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园四1号主变间隔配电变压器	500	26.47	368	368	未进入负面	否	无	
7915	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下3-103间隔配电变压器	400	28.30	287	287	未进入负面	否	无	
7916	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼2-1	500	19.03	405	405	未进入负面	否	无	
7917	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯2-2	200	40.00	120	120	未进入负面	否	无	
7918	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园3号箱变103出线间隔低压母线配	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

7919	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房1-2	500	18.88	406	406	未进入负面	否	无	
7920	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房2-1	500	53.16	234	234	未进入负面	否	无	
7921	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯2-1	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
7922	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园1号箱变102出线间隔配电变压器	400	39.06	244	244	未进入负面	否	无	
7923	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北四组	400	34.76	261	261	未进入负面	否	无	
7924	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪三组分台变压器	200	91.91	16	16	##	否	无	
7925	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨四组井台变压器	200	19.28	161	161	未进入负面	否	无	
7926	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨分台机井（西台）柱上变压器	100	49.52	50	50	未进入负面	否	无	
7927	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨二组变压器	400	40.92	236	236	未进入负面	否	无	

7928	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨一组变压器	315	24.51	238	238	未进入负面	否	无	
7929	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨一组变压器	200	60.18	80	80	未进入负面	否	无	
7930	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨分台机井（东台）柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
7931	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨四组变压器	400	50.39	198	198	未进入负面	否	无	
7932	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪新一组变压器	315	53.6	146	146	未进入负面	否	无	
7933	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪二组变压器	400	55.54	178	178	未进入负面	否	无	
7934	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村北分台变压器	400	14.39	342	342	未进入负面	否	无	
7935	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨村一组井台柱上变压器	50	27.27	36	36	未进入负面	否	无	
7936	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨六组井台柱上变压器	100	13.93	86	86	未进入负面	否	无	

7937	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨四组电井变压器	100	74.05	26	26	未进入负面	否	无	
7938	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨三组电井变压器	100	22.50	78	78	未进入负面	否	无	
7939	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪一组变压器	200	60.39	79	79	未进入负面	否	无	
7940	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨村五组井台柱上变压器	100	72.23	28	28	未进入负面	否	无	
7941	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨六组变压器	400	14.27	343	343	未进入负面	否	无	
7942	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨三组变压器	400	51.91	192	192	未进入负面	否	无	
7943	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	邵屯三组变压器	160	46.33	86	86	未进入负面	否	无	
7944	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	邵屯四组变压器太阳升	400	0.65	397	397	未进入负面	否	无	
7945	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨村一组园田井台变压器	50	37.73	31	31	未进入负面	否	无	

7946	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	清河市场新台	30	18.43	24	24	未进入负面	否	无	
7947	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨村三组北井台	100	40.49	60	60	未进入负面	否	无	
7948	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨五组变压器	400	24.28	303	303	未进入负面	否	无	
7949	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨七组变压器	400	33.81	265	265	未进入负面	否	无	
7950	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	沙沟八组井台柱上变压器	100	71.08	29	29	未进入负面	否	无	
7951	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	邵屯村台变压器	400	20.98	316	316	未进入负面	否	无	
7952	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	卫生学校变压器	100	56.06	44	44	未进入负面	否	无	
7953	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	土地税务家属楼变压器	400	25.36	299	299	未进入负面	否	无	
7954	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	邵屯一组东变压器	400	29.60	282	282	未进入负面	否	无	

7955	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟五组分变压器	200	0.74	199	199	未进入负面	否	无	
7956	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟六组变压器	100	76.26	24	24	未进入负面	否	无	
7957	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七八组变压器	250	66.72	83	83	未进入负面	否	无	
7958	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟二三四组变压器	400	50.51	198	198	未进入负面	否	无	
7959	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	河南小区变压器	200	48.19	104	104	未进入负面	否	无	
7960	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	李富军变压器	20	19.02	16	16	未进入负面	否	无	
7961	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	农机楼变压器	100	36.59	63	63	未进入负面	否	无	
7962	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	县社楼变压器	400	12.29	351	351	未进入负面	否	无	
7963	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟五组变压器	160	51.21	78	78	未进入负面	否	无	

7964	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七组北变压器	400	20.90	316	316	未进入负面	否	无	
7965	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七八组井台机井柱上变压器	100	39.24	61	61	未进入负面	否	无	
7966	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	姜忠林变压器	50	63.64	18	18	未进入负面	否	无	
7967	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	公安楼变压器	160	43.02	91	91	未进入负面	否	无	
7968	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	花园一组变压器	160	51.69	77	77	未进入负面	否	无	
7969	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南二组变压器	400	38.74	245	245	未进入负面	否	无	
7970	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南三组变压器	200	75.53	49	49	未进入负面	否	无	
7971	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	聚祥家属楼变压器	100	41.75	58	58	未进入负面	否	无	
7972	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南村四组井台变压器	100	61.60	38	38	未进入负面	否	无	

7973	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南新二组变压器	200	55.37	89	89	未进入负面	否	无	
7974	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	花园坨西照明变压器	100	62.74	37	37	未进入负面	否	无	
7975	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	花园坨村台变压器	200	64.32	71	71	未进入负面	否	无	
7976	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	沙沟二组井台柱上变压器	100	66.43	34	34	未进入负面	否	无	
7977	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨村分台柱上变压器	200	37.63	125	125	未进入负面	否	无	
7978	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨自来水变压器	400	33.53	266	266	未进入负面	否	无	
7979	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨村台变压器	200	73.65	53	53	未进入负面	否	无	
7980	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨新八组变压器	400	19.18	323	323	未进入负面	否	无	
7981	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	农电局仓库变压器	50	87.16	6	6	##	是	2025.12	

7982	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨二组变压器	400	25.92	296	296	未进入负面	否	无	
7983	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨东西台变压器	200	82.82	34	34	##	否	无	
7984	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟村台变压器	400	25.99	296	296	未进入负面	否	无	
7985	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨村台变压器	400	66.60	134	134	未进入负面	否	无	
7986	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民村台变压器	400	19.83	321	321	未进入负面	否	无	
7987	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟村电井柱上变压器byq	100	54.31	46	46	未进入负面	否	无	
7988	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨北台变压器	200	46.17	108	108	未进入负面	否	无	
7989	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	合作一组变压器	315	43.94	177	177	未进入负面	否	无	
7990	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民加工厂变压器	400	17.60	330	330	未进入负面	否	无	

7991	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	合作村台变压器	160	73.99	42	42	未进入负面	否	无	
7992	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	闫峪一组分台变压器	400	60.13	160	160	未进入负面	否	无	
7993	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟村电井（北台）柱上变压器	200	70.44	59	59	未进入负面	否	无	
7994	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟一组变压器	400	37.06	252	252	未进入负面	否	无	
7995	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	陈德庆电井变压器	160	23.72	122	122	未进入负面	否	无	
7996	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨新八组分台变压器	200	38.62	123	123	未进入负面	否	无	
7997	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨八组变压器	400	14.79	341	341	未进入负面	否	无	
7998	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨一组变压器	100	69.34	31	31	未进入负面	否	无	
7999	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民一组变压器	400	27.21	291	291	未进入负面	否	无	

8000	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	合作村分台变压器	400	15.06	340	340	未进入负面	否	无	
8001	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙五组变压器	400	13.49	346	346	未进入负面	否	无	
8002	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南四组变压器	250	47.61	131	131	未进入负面	否	无	
8003	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	史屯村变压器	400	17.13	331	331	未进入负面	否	无	
8004	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	史屯新台变压器	100	41.03	59	59	未进入负面	否	无	
8005	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	何屯四组变压器	400	17.38	330	330	未进入负面	否	无	
8006	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙二组变压器	400	30.60	278	278	未进入负面	否	无	
8007	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	尚和寨村二组园田井台变压器	100	42.34	58	58	未进入负面	否	无	
8008	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙新二组变压器	250	53.53	116	116	未进入负面	否	无	

8009	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙四组变压器	400	12.94	348	348	未进入负面	否	无	
8010	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	张屯西分台变压器	200	0.29	199	199	未进入负面	否	无	
8011	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	吴屯村台变压器	200	44.92	110	110	未进入负面	否	无	
8012	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨一组变压器	200	36.51	127	127	未进入负面	否	无	
8013	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	张屯西台变压器	400	41.40	234	234	未进入负面	否	无	
8014	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨二组变压器	400	15.69	337	337	未进入负面	否	无	
8015	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	河南村台变压器	100	56.86	43	43	未进入负面	否	无	
8016	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	张屯村台变压器	400	23.65	305	305	未进入负面	否	无	
8017	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	河南一组变压器	160	70.21	48	48	未进入负面	否	无	

8018	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨村台变压器	400	43.74	225	225	未进入负面	否	无	
8019	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	沙沟一组变压器	100	70.12	30	30	未进入负面	否	无	
8020	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民一组分台变压器	200	7.36	185	185	未进入负面	否	无	
8021	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村台变压器	400	41.19	235	235	未进入负面	否	无	
8022	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪新二组变压器	400	62.43	150	150	未进入负面	否	无	
8023	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨六组田园井台变压器	50	34.62	33	33	未进入负面	否	无	
8024	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	新民村分台变压器	400	30.49	278	278	未进入负面	否	无	
8025	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村王尔岗分变压器	100	27.76	72	72	未进入负面	否	无	
8026	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪小区变压器	250	60.84	98	98	未进入负面	否	无	

8027	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨七组电井变压器	100	30.59	69	69	未进入负面	否	无	
8028	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪四组变压器	200	57.38	85	85	未进入负面	否	无	
8029	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	新民六组变压器	400	49.27	203	203	未进入负面	否	无	
8030	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨三组变压器	400	52.47	190	190	未进入负面	否	无	
8031	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨二组井台	200	31.75	137	137	未进入负面	否	无	
8032	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪三组变压器	315	85.58	45	45	##	否	无	
8033	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	何屯村台变压器	400	33.98	264	264	未进入负面	否	无	
8034	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	丁屯井台柱上变压器	400	28.47	286	286	未进入负面	否	无	
8035	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	丁屯村变压器	400	34.82	261	261	未进入负面	否	无	

8036	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	果园村变压器	200	77.78	44	44	未进入负面	否	无	
8037	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	丁屯村分台变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
8038	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	何屯三组变压器	400	20.90	316	316	未进入负面	否	无	
8039	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	果园村分台变压器	400	36.33	255	255	未进入负面	否	无	
8040	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村分台	160	53.49	74	74	未进入负面	否	无	
8041	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南四组分台变压器	400	0.18	399	399	未进入负面	否	无	
8042	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品三号箱变1#变压器	630	33.32	420	420	未进入负面	否	无	
8043	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园二期箱变1号变压器	400	12.83	349	349	未进入负面	否	无	
8044	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期2号箱变2（备）	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	

8045	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	盖州市太阳升别墅区箱变102开关间隔配电	630	13.96	542	542	未进入负面	否	无	
8046	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	中润花园小区1号箱变变压器（南）	500	27.40	363	363	未进入负面	否	无	
8047	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	中润花园小区2号箱变变压器（北）	500	18.28	409	409	未进入负面	否	无	
8048	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品小区二期1号变压器	630	43.18	358	358	未进入负面	否	无	
8049	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	清河市场1#配电变压器	500	66.75	166	166	未进入负面	否	无	
8050	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品三期2号箱变1号变压器	500	22.57	387	387	未进入负面	否	无	
8051	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品三期1号箱变变压器	630	17.68	519	519	未进入负面	否	无	
8052	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	清河市场2#配电变压器	400	49.73	201	201	未进入负面	否	无	
8053	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品小区二期2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面	否	无	

8054	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期1号箱变变压器2(备)	400	0.00	400	400	未进入负面	否	无	
8055	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品二号箱变1#变压器	500	26.75	366	366	未进入负面	否	无	
8056	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品一号箱变1#变压器	500	23.28	384	384	未进入负面	否	无	
8057	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期1号箱变变压器1(主)	400	21.81	313	313	未进入负面	否	无	
8058	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期2号箱变1(主)	400	27.80	289	289	未进入负面	否	无	
8059	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐乙线	新农村变压器	200	63.05	74	74	未进入负面	否	无	
8060	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐乙线	红砖厂变压器	200	55.86	88	88	未进入负面	否	无	
8061	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	暖泉所柱上变压器	400	37.22	251	251	未进入负面	否	无	
8062	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟一组	200	31.68	137	137	未进入负面	否	无	

8063	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉102+1号1台柱上变压器	100	34.95	65	65	未进入负面	否	无	
8064	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯三组	100	72.67	27	27	未进入负面	否	无	
8065	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯一组	200	28.31	143	143	未进入负面	否	无	
8066	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉102+1号2台柱上变压器	100	16.67	83	83	未进入负面	否	无	
8067	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟六组	100	32.09	68	68	未进入负面	否	无	
8068	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯四组分台柱上变压器	200	39.01	122	122	未进入负面	否	无	
8069	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿1井（西）柱上变压器	100	17.79	82	82	未进入负面	否	无	
8070	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟五组	200	28.26	143	143	未进入负面	否	无	
8071	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟62#柱上变压器	50	30.99	35	35	未进入负面	否	无	

8072	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿2井（东）柱上变压器	100	17.82	82	82	未进入负面	否	无	
8073	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	中学	200	22.34	155	155	未进入负面	否	无	
8074	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟74#柱上变压器	50	48.59	26	26	未进入负面	否	无	
8075	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	暖泉七盘岭四组	50	22.05	39	39	未进入负面	否	无	
8076	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店四组	50	79.23	10	10	未进入负面	否	无	
8077	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙七组	100	11.81	88	88	未进入负面	否	无	
8078	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	洪像地1柱上变压器	100	23.59	76	76	未进入负面	否	无	
8079	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红村	315	27.06	230	230	未进入负面	否	无	
8080	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭三组分台	200	3.40	193	193	未进入负面	否	无	

8081	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟八组井柱上变压器	50	50.40	25	25	未进入负面	否	无	
8082	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店三组	100	15.58	84	84	未进入负面	否	无	
8083	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉4组柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面	否	无	
8084	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟七组井柱上变压器	50	73.08	13	13	未进入负面	否	无	
8085	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙二组	200	22.61	155	155	未进入负面	否	无	
8086	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭五组	50	27.89	36	36	未进入负面	否	无	
8087	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟二组	200	24.77	150	150	未进入负面	否	无	
8088	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟四组机井	50	34.68	33	33	未进入负面	否	无	
8089	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉93+1号2台柱上变压器	100	15.09	85	85	未进入负面	否	无	

8090	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭一组	100	26.27	74	74	未进入负面	否	无	
8091	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟四组	100	77.42	23	23	未进入负面	否	无	
8092	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪2井柱上变压器	100	24.44	76	76	未进入负面	否	无	
8093	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	腰道子柱上变压器	50	43.92	28	28	未进入负面	否	无	
8094	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	小榆树1井柱上变压器	50	3.74	48	48	未进入负面	否	无	
8095	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭三组	50	83.72	8	8	##	否	无	
8096	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	小榆树2井柱上变压器	100	18.27	82	82	未进入负面	否	无	
8097	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪姜地井柱上变压器	100	41.46	59	59	未进入负面	否	无	
8098	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟32#柱上变压器	50	26.06	37	37	未进入负面	否	无	

8099	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉园子外3柱上变压器	100	20.98	79	79	未进入负面	否	无	
8100	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红东洼子柱上变压器	50	25.09	37	37	未进入负面	否	无	
8101	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	油坊	100	12.50	88	88	未进入负面	否	无	
8102	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯5组2#井柱上变压器	50	56.98	22	22	未进入负面	否	无	
8103	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红西下坎柱上变压器	100	26.89	73	73	未进入负面	否	无	
8104	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙六组	100	18.60	81	81	未进入负面	否	无	
8105	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟6组分台柱上变压器	100	18.58	81	81	未进入负面	否	无	
8106	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉大台子井柱上变压器	50	49.09	25	25	未进入负面	否	无	
8107	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯二组井柱上变压器	50	22.29	39	39	未进入负面	否	无	

8108	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙八组分台	200	15.97	168	168	未进入负面	否	无	
8109	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯五组分台	200	32.29	135	135	未进入负面	否	无	
8110	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭一组	100	33.39	67	67	未进入负面	否	无	
8111	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟一组	100	59.64	40	40	未进入负面	否	无	
8112	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店一组	200	21.22	158	158	未进入负面	否	无	
8113	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟二组分台	200	29.19	142	142	未进入负面	否	无	
8114	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉园子外1台柱上变压器	100	16.61	83	83	未进入负面	否	无	
8115	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	花墙地柱上变压器	50	46.41	27	27	未进入负面	否	无	
8116	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯五组1井柱上变压器	50	28.87	36	36	未进入负面	否	无	

8117	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟三组	200	17.32	165	165	未进入负面清单	否	无	
8118	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟四组	100	42.72	57	57	未进入负面清单	否	无	
8119	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉大队西柱上变压器	50	32.14	34	34	未进入负面清单	否	无	
8120	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟二组井柱上变压器	50	51.25	24	24	未进入负面清单	否	无	
8121	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	大块地柱上变压器	50	67.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
8122	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟三组井柱上变压器	50	24.74	38	38	未进入负面清单	否	无	
8123	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭三组	100	19.82	80	80	未进入负面清单	否	无	
8124	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿2井（西）柱上变压器	100	16.79	83	83	未进入负面清单	否	无	
8125	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙八组	50	16.62	42	42	未进入负面清单	否	无	

8126	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟八组	50	31.09	34	34	未进入负面	否	无	
8127	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟三组	200	41.34	117	117	未进入负面	否	无	
8128	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	壕里柱上变压器	50	10.54	45	45	未进入负面	否	无	
8129	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟七组	50	34.81	33	33	未进入负面	否	无	
8130	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红村台	400	29.11	284	284	未进入负面	否	无	
8131	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红前2井柱上变压器	100	15.24	85	85	未进入负面	否	无	
8132	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉五组	400	69.72	121	121	未进入负面	否	无	
8133	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉1	400	19.46	322	322	未进入负面	否	无	
8134	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟二组	200	64.78	70	70	未进入负面	否	无	

8135	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	大方塘变压器	50	14.90	43	43	未进入负面	否	无	
8136	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟北山柱上变压器	50	33.15	33	33	未进入负面	否	无	
8137	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店1井柱上变压器	50	29.70	35	35	未进入负面	否	无	
8138	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店一组分台	100	18.25	82	82	未进入负面	否	无	
8139	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙五组	50	38.92	31	31	未进入负面	否	无	
8140	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪村	200	65.77	68	68	未进入负面	否	无	
8141	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯二组	400	27.77	289	289	未进入负面	否	无	
8142	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯四组	100	38.31	62	62	未进入负面	否	无	
8143	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉六组	400	68.95	124	124	未进入负面	否	无	

8144	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙一组	100	69.80	30	30	未进入负面	否	无	
8145	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉2	400	14.13	343	343	未进入负面	否	无	
8146	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	农机站	100	53.65	46	46	未进入负面	否	无	
8147	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭二组	200	24.66	151	151	未进入负面	否	无	
8148	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红前2井柱上变压器	50	2.38	49	49	未进入负面	否	无	
8149	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红前1井柱上变压器	100	24.18	76	76	未进入负面	否	无	
8150	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红分台柱上变压器	400	16.32	335	335	未进入负面	否	无	
8151	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店二组	200	7.56	185	185	未进入负面	否	无	
8152	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟五组	100	34.77	65	65	未进入负面	否	无	

8153	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪西山井柱上变压器	50	26.19	37	37	未进入负面	否	无	
8154	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙四组	50	60.30	20	20	未进入负面	否	无	
8155	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟一组	100	16.56	83	83	未进入负面	否	无	
8156	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭六组	200	1.18	198	198	未进入负面	否	无	
8157	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红2#分机井柱上变压器	200	3.33	193	193	未进入负面	否	无	
8158	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	洪像地3柱上变压器	100	38.34	62	62	未进入负面	否	无	
8159	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙三组	100	65.76	34	34	未进入负面	否	无	
8160	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟四组	200	51.81	96	96	未进入负面	否	无	
8161	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉一组井柱上变压器	100	65.95	34	34	未进入负面	否	无	

8162	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟一组机井	50	19.59	40	40	未进入负面清单	否	无	
8163	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉二组	400	41.71	233	233	未进入负面清单	否	无	
8164	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	洪像地2柱上变压器	100	33.45	67	67	未进入负面清单	否	无	
8165	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟48#台柱上变压器	50	21.88	39	39	未进入负面清单	否	无	
8166	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉一组	100	55.12	45	45	未进入负面清单	否	无	
8167	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭四组	50	58.91	21	21	未进入负面清单	否	无	
8168	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红前1井柱上变压器	50	1.77	49	49	未进入负面清单	否	无	
8169	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿1井（东）柱上变压器	100	9.22	91	91	未进入负面清单	否	无	
8170	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟三组	160	50.90	79	79	未进入负面清单	否	无	

8171	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉后东地柱上变压器	100	21.06	79	79	未进入负面	否	无	
8172	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪分台柱上变压器	100	29.06	71	71	未进入负面	否	无	
8173	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯五组	100	34.80	65	65	未进入负面	否	无	
8174	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉93+1号1台柱上变压器	100	5.30	95	95	未进入负面	否	无	
8175	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙五组分台	200	9.35	181	181	未进入负面	否	无	
8176	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟二组	200	34.94	130	130	未进入负面	否	无	
8177	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉园子外2柱上变压器	100	15.84	84	84	未进入负面	否	无	
8178	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭二组	100	45.31	55	55	未进入负面	否	无	
8179	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉河北柱上变压器	100	44.67	55	55	未进入负面	否	无	

8180	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯六组	400	86.25	55	55	##	是	2025.12	
8181	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道坊一组	200	47.20	106	106	未进入负面	否	无	
8182	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯三组1	200	27.50	145	145	未进入负面	否	无	
8183	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房五组	200	15.23	170	170	未进入负面	否	无	
8184	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场一组2	100	17.97	82	82	未进入负面	否	无	
8185	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯一组1	400	15.56	338	338	未进入负面	否	无	
8186	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房六组	200	59.71	81	81	未进入负面	否	无	
8187	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯五组	200	12.11	176	176	未进入负面	否	无	
8188	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯七组	400	52.56	190	190	未进入负面	否	无	

8189	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯四组	400	6.41	374	374	未进入负面	否	无	
8190	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	曹屯村	160	91.77	13	13	##	是	2025.12	
8191	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场一组	100	20.69	79	79	未进入负面	否	无	
8192	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房一组1	100	73.30	27	27	未进入负面	否	无	
8193	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯南台	100	58.72	41	41	未进入负面	否	无	
8194	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯二组西台	100	55.14	45	45	未进入负面	否	无	
8195	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯三组	200	21.68	157	157	未进入负面	否	无	
8196	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房三组	200	35.18	130	130	未进入负面	否	无	
8197	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	团甸变021团甸线中学	100	61.64	38	38	未进入负面	否	无	

8198	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯七组1	100	11.52	88	88	未进入负面	否	无	
8199	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛北地柱上变压器	100	22.97	77	77	未进入负面	否	无	
8200	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛1	400	19.83	321	321	未进入负面	否	无	
8201	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场二组	200	64.27	71	71	未进入负面	否	无	
8202	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯一组	200	21.35	157	157	未进入负面	否	无	
8203	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛一组	100	70.49	30	30	未进入负面	否	无	
8204	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛三队柱上变压器	50	29.80	35	35	未进入负面	否	无	
8205	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯七组	200	13.56	173	173	未进入负面	否	无	
8206	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛村	400	21.58	314	314	未进入负面	否	无	

8207	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道坊四组	100	86.17	14	14	##	是	2025.12	
8208	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯三组2	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
8209	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场一组1	100	14.29	86	86	未进入负面	否	无	
8210	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯五组2	200	52.66	95	95	未进入负面	否	无	
8211	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道坊二组	200	32.82	134	134	未进入负面	否	无	
8212	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯一组3	200	19.94	160	160	未进入负面	否	无	
8213	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯一组2	100	22.94	77	77	未进入负面	否	无	
8214	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯二组	400	26.88	292	292	未进入负面	否	无	
8215	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	千马一组	400	20.67	317	317	未进入负面	否	无	

8216	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场三组	200	29.83	140	140	未进入负面	否	无	
8217	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房七组1	100	36.71	63	63	未进入负面	否	无	
8218	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯三组	200	40.13	120	120	未进入负面	否	无	
8219	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯五、六组	400	19.19	323	323	未进入负面	否	无	
8220	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯二组	315	76.83	73	73	未进入负面	否	无	
8221	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛五队柱上变压器	100	34.19	66	66	未进入负面	否	无	
8222	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	敬老院	200	9.65	181	181	未进入负面	否	无	
8223	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯村	160	104.68	-7	-7	##	否	无	
8224	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房七组	200	17.18	166	166	未进入负面	否	无	

8225	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯东台	100	34.61	65	65	未进入负面	否	无	
8226	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯二组南台变压器	200	21.36	157	157	未进入负面	否	无	
8227	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯七组2	100	8.86	91	91	未进入负面	否	无	
8228	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房二组东台	100	34.93	65	65	未进入负面	否	无	
8229	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯三组1	100	58.93	41	41	未进入负面	否	无	
8230	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	千马村	400	11.72	353	353	未进入负面	否	无	
8231	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家一组	200	17.24	166	166	未进入负面	否	无	
8232	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家六组	200	12.06	176	176	未进入负面	否	无	
8233	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家二三组	400	18.82	325	325	未进入负面	否	无	

8234	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家四组	200	72.55	55	55	未进入负面	否	无	
8235	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家五七组	200	32.08	136	136	未进入负面	否	无	
8236	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团西线	贾屯一组	200	34.14	132	132	未进入负面	否	无	
8237	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯北山变压器	200	48.24	104	104	未进入负面	否	无	
8238	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	千马岭西台	100	47.16	53	53	未进入负面	否	无	
8239	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	牵马岭西台分台	200	34.39	131	131	未进入负面	否	无	
8240	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛四队柱上变压器	100	36.68	63	63	未进入负面	否	无	
8241	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团西线	10kV团西线古家五七组分台	100	0.72	99	99	未进入负面	否	无	
8242	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	张漠洛一组	200	112.22	-24	-24	##	是	2025.12	

8243	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团桥线	凡荣台变压器	200	6.59	187	187	未进入负面	否	无	
8244	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	门沫洛二组分台	400	37.89	248	248	未进入负面	否	无	
8245	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	张沫洛四组机井变台变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
8246	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团桥线	政府分台变压器	100	38.41	62	62	未进入负面	否	无	
8247	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	门五组变压器	400	19.04	324	324	未进入负面	否	无	
8248	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团桥线	李漠洛村台变压器	315	31.29	216	216	未进入负面	否	无	
8249	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	门沫洛机井变台变压器	200	41.21	118	118	未进入负面	否	无	
8250	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	前石西台变压器	160	22.20	124	124	未进入负面	否	无	
8251	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	张漠洛二组变压器	400	22.52	310	310	未进入负面	否	无	

8252	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	张沫洛二组变台变压器	100	7.66	92	92	未进入负面	否	无	
8253	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	门一组变压器	250	56.33	109	109	未进入负面	否	无	
8254	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团北线	变压器郑屯五组	400	30.55	278	278	未进入负面	否	无	
8255	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	张瓦房北	160	26.59	117	117	未进入负面	否	无	
8256	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团北线	郑屯一组变压器	200	30.93	138	138	未进入负面	否	无	
8257	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	王岗南台	100	104.85	-5	-5	##	是	2025.12	
8258	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团北线	郑屯四组变压器	100	48.07	52	52	未进入负面	否	无	
8259	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	门漠洛二组变压器	315	30.49	219	219	未进入负面	否	无	
8260	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	后石桥台变压器	315	81.13	59	59	##	是	2025.12	

8261	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	王岗三组变压器	400	17.76	329	329	未进入负面	否	无	
8262	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团北线	团山变017团北线石屯西台	200	54.70	91	91	未进入负面	否	无	
8263	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	王岗村台变压器	200	28.54	143	143	未进入负面	否	无	
8264	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	门漠洛三、四组变压器	200	64.04	72	72	未进入负面	否	无	
8265	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团桥线	李漠洛三组台变压器	200	44.01	112	112	未进入负面	否	无	
8266	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	张瓦房东变压器	200	50.62	99	99	未进入负面	否	无	
8267	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	张瓦房村台变压器	200	32.63	135	135	未进入负面	否	无	
8268	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	前石东台变压器	200	25.65	149	149	未进入负面	否	无	
8269	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	张漠洛四组变压器	200	89.48	21	21	##	否	无	

8270	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团北线	郑屯三组变压器	160	56.05	70	70	未进入负面	否	无	
8271	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团北线	石屯村东台变压器	400	23.38	306	306	未进入负面	否	无	
8272	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团北线	团山村变压器	315	36.58	200	200	未进入负面	否	无	
8273	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯七组变压器	200	74.93	50	50	未进入负面	否	无	
8274	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯四组变压器	50	37.50	31	31	未进入负面	否	无	
8275	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木林七组分	200	14.91	170	170	未进入负面	否	无	
8276	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东扒山一组分台变压器	80	75.06	20	20	未进入负面	否	无	
8277	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	农电所变压器	400	40.73	237	237	未进入负面	否	无	
8278	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福甲线	供电西分变压器	200	66.67	67	67	未进入负面	否	无	

8279	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟四组分台变压器	80	56.60	35	35	未进入负面	否	无	
8280	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	朝阳二组变压器	100	39.67	60	60	未进入负面	否	无	
8281	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘二组变压器	400	36.19	255	255	未进入负面	否	无	
8282	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘五组变压器	50	24.85	38	38	未进入负面	否	无	
8283	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳一组变压器	160	35.26	104	104	未进入负面	否	无	
8284	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟四组新增机井	100	0.04	100	100	未进入负面	否	无	
8285	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟村台变压器	50	84.46	8	8	##	是	2025.12	
8286	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟二组变压器	100	46.63	53	53	未进入负面	否	无	
8287	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳五组变压器	400	19.42	322	322	未进入负面	否	无	

8288	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳六组下变压器	50	29.23	35	35	未进入负面	否	无	
8289	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳八组机井	50	0.08	50	50	未进入负面	否	无	
8290	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟三组变压器	200	35.61	129	129	未进入负面	否	无	
8291	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟四组变压器	50	58.13	21	21	未进入负面	否	无	
8292	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘一组变压器	50	67.36	16	16	未进入负面	否	无	
8293	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘四组变压器	50	46.18	27	27	未进入负面	否	无	
8294	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳八组变压器	200	50.53	99	99	未进入负面	否	无	
8295	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘一组新增机井	50	9.51	45	45	未进入负面	否	无	
8296	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳六组变压器	100	19.44	81	81	未进入负面	否	无	

8297	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘二组分台1	100	34.66	65	65	未进入负面	否	无	
8298	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东扒山一组变压器	250	75.30	62	62	未进入负面	否	无	
8299	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟五组变压器	50	24.70	38	38	未进入负面	否	无	
8300	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘二组分台2	100	36.02	64	64	未进入负面	否	无	
8301	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟一组变压器	100	66.00	34	34	未进入负面	否	无	
8302	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸村分变压器	80	9.20	73	73	未进入负面	否	无	
8303	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	万福六组分台变压器	200	60.72	79	79	未进入负面	否	无	
8304	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山村台变压器	100	70.39	30	30	未进入负面	否	无	
8305	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯四组分	50	66.08	17	17	未进入负面	否	无	

8306	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯一组变压器	400	19.88	320	320	未进入负面清单	否	无	
8307	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府开发区	400	33.01	268	268	未进入负面清单	否	无	
8308	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府建楼分台	200	15.68	169	169	未进入负面清单	否	无	
8309	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	万福镇政府	160	55.14	72	72	未进入负面清单	否	无	
8310	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	东扒山四组变压器	100	79.25	21	21	未进入负面清单	否	无	
8311	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯五组变压器	50	50.45	25	25	未进入负面清单	否	无	
8312	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸五组变压器	50	60.84	20	20	未进入负面清单	否	无	
8313	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	新农村2变压器	50	56.95	22	22	未进入负面清单	否	无	
8314	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯三组变压器	400	68.67	125	125	未进入负面清单	否	无	

8315	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	西扒山一 组变压器	200	56.13	88	88	未进 入负 面	否	无	
8316	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	洪屯七组 变压器	400	47.58	210	210	未进 入负 面	否	无	
8317	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	西扒山二 组变压器	200	19.56	161	161	未进 入负 面	否	无	
8318	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	东扒山三 组变压器	200	15.94	168	168	未进 入负 面	否	无	
8319	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	洪屯四组 变压器	200	0.45	199	199	未进 入负 面	否	无	
8320	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	罗屯六组	100	22.50	78	78	未进 入负 面	否	无	
8321	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	洪屯三组 变压器	250	12.71	218	218	未进 入负 面	否	无	
8322	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	洪屯村台 变压器	200	36.83	126	126	未进 入负 面	否	无	
8323	国网营口市 盖州市供电 分公司	万福 66kV变 电站	罗屯乙线	洪屯一组 变压器	100	71.72	28	28	未进 入负 面	否	无	

8324	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯六组变压器	50	57.41	21	21	未进入负面	否	无	
8325	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯三组变压器	50	52.54	24	24	未进入负面	否	无	
8326	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯七组西台变压器	200	2.41	195	195	未进入负面	否	无	
8327	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸九组变压器	50	28.88	36	36	未进入负面	否	无	
8328	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河四组变压器	50	21.22	39	39	未进入负面	否	无	
8329	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸二组变压器	50	38.82	31	31	未进入负面	否	无	
8330	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	东扒山四组分	50	19.54	40	40	未进入负面	否	无	
8331	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	供电东台	315	59.25	128	128	未进入负面	否	无	
8332	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府开发区分	315	29.46	222	222	未进入负面	否	无	

8333	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	乡政府变压器	200	31.03	138	138	未进入负面	否	无	
8334	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸三组变压器	20	89.01	2	2	##	是	2025.12	
8335	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府建楼变压器	400	19.27	323	323	未进入负面	否	无	
8336	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯六组变压器	200	64.33	71	71	未进入负面	否	无	
8337	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯八组变压器	100	38.39	62	62	未进入负面	否	无	
8338	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸学校变压器	50	39.37	30	30	未进入负面	否	无	
8339	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯六组变压器	50	48.72	26	26	未进入负面	否	无	
8340	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山中学后校变压器	125	39.86	75	75	未进入负面	否	无	
8341	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯专业队变压器	50	10.57	45	45	未进入负面	否	无	

8342	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯一组分台	50	38.31	31	31	未进入负面	否	无	
8343	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯四组变压器	100	69.14	31	31	未进入负面	否	无	
8344	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯二组变压器	50	57.22	21	21	未进入负面	否	无	
8345	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸四组变压器	50	58.73	21	21	未进入负面	否	无	
8346	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸二组分台变压器	50	35.12	32	32	未进入负面	否	无	
8347	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山五组变压器	50	17.19	41	41	未进入负面	否	无	
8348	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	东扒山四组分台2变压器	160	65.23	56	56	未进入负面	否	无	
8349	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯村台变压器	100	70.57	29	29	未进入负面	否	无	
8350	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	万福六组变压器	315	44.20	176	176	未进入负面	否	无	

8351	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河二组变压器	200	50.38	99	99	未进入负面	否	无	
8352	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福甲线	万福二组变压器	400	22.80	309	309	未进入负面	否	无	
8353	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福甲线	农专变压器	100	82.91	17	17	##	否	无	
8354	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张五组变压器	50	60.04	20	20	未进入负面	否	无	
8355	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张一组变压器	100	65.71	34	34	未进入负面	否	无	
8356	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯七组	100	48.63	51	51	未进入负面	否	无	
8357	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭四组分台	200	74.20	52	52	未进入负面	否	无	
8358	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳三组变压器	200	14.5	171	171	未进入负面	否	无	
8359	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯三组变压器	50	40.61	30	30	未进入负面	否	无	

8360	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	西寺三组新增机井	100	5.24	95	95	未进入负面	否	无	
8361	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张三组变压器	50	41.57	29	29	未进入负面	否	无	
8362	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜二组机井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8363	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜七组变压器	50	25.98	37	37	未进入负面	否	无	
8364	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜一组变压器	200	44.56	111	111	未进入负面	否	无	
8365	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭三组变压器	80	60.22	32	32	未进入负面	否	无	
8366	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜学校变压器	200	2.58	195	195	未进入负面	否	无	
8367	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭二组变压器	200	49.55	101	101	未进入负面	否	无	
8368	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜八组变压器	80	59.32	33	33	未进入负面	否	无	

8369	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜沟四组机井	50	4.98	48	48	未进入负面	否	无	
8370	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭四组变压器	315	15.23	267	267	未进入负面	否	无	
8371	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜十组变压器	200	49.02	102	102	未进入负面	否	无	
8372	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭四组分台	200	38.60	123	123	未进入负面	否	无	
8373	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜三组变压器	50	56.22	22	22	未进入负面	否	无	
8374	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜六组变压器	50	39.42	30	30	未进入负面	否	无	
8375	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜二组变压器	200	27.10	146	146	未进入负面	否	无	
8376	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜四组变压器	50	51.58	24	24	未进入负面	否	无	
8377	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯一组变压器	100	72.58	27	27	未进入负面	否	无	

8378	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭四组变压器	100	16.66	83	83	未进入负面	否	无	
8379	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰二组变压器	100	36.04	64	64	未进入负面	否	无	
8380	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳东屯分台变压器	100	72.89	27	27	未进入负面	否	无	
8381	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭六组变压器	100	59.93	40	40	未进入负面	否	无	
8382	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张二组变压器	50	59.60	20	20	未进入负面	否	无	
8383	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰九组机井	50	5.16	47	47	未进入负面	否	无	
8384	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰九组分台	200	41.15	118	118	未进入负面	否	无	
8385	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭一组变压器	100	46.26	54	54	未进入负面	否	无	
8386	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰一组台区2	100	1.13	99	99	未进入负面	否	无	

8387	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰一组变压器	100	11.74	88	88	未进入负面	否	无	
8388	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰九组变压器	100	52.17	48	48	未进入负面	否	无	
8389	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张六组变压器	50	43.22	28	28	未进入负面	否	无	
8390	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯四组变压器	50	79.49	10	10	未进入负面	否	无	
8391	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张七组217#机井	50	33.03	33	33	未进入负面	否	无	
8392	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯九组	100	16.96	83	83	未进入负面	否	无	
8393	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张四组变压器	50	49.23	25	25	未进入负面	否	无	
8394	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰六组变压器	50	43.62	28	28	未进入负面	否	无	
8395	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯七组变压器	100	70.92	29	29	未进入负面	否	无	

8396	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰八组变压器	200	34.98	130	130	未进入负面	否	无	
8397	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯五组变压器	50	44.77	28	28	未进入负面	否	无	
8398	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯二组变压器	200	6.25	188	188	未进入负面	否	无	
8399	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰四组变压器	200	46.92	106	106	未进入负面	否	无	
8400	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯九组变压器	50	39.05	30	30	未进入负面	否	无	
8401	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰三组变压器	50	43.28	28	28	未进入负面	否	无	
8402	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯一组	100	11.65	88	88	未进入负面	否	无	
8403	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰五组变压器	100	34.45	66	66	未进入负面	否	无	
8404	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳东屯变压器	200	23.96	152	152	未进入负面	否	无	

8405	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳西屯变压器	400	68.60	126	126	未进入负面	否	无	
8406	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张七组变压器	50	12.67	44	44	未进入负面	否	无	
8407	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭一组分柱上变压器	100	62.73	37	37	未进入负面	否	无	
8408	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯六组变压器	50	56.85	22	22	未进入负面	否	无	
8409	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰七组变压器	100	47.34	53	53	未进入负面	否	无	
8410	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福三组分变压器	160	75.97	38	38	未进入负面	否	无	
8411	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福七组变压器	200	76.34	47	47	未进入负面	否	无	
8412	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福三组变压器	200	31.18	138	138	未进入负面	否	无	
8413	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福村台变压器	400	58.95	164	164	未进入负面	否	无	

8414	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福林场变压器	100	13.42	87	87	未进入负面	否	无	
8415	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	农电所分台	200	37.17	126	126	未进入负面	否	无	
8416	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福一组变压器	200	51.18	98	98	未进入负面	否	无	
8417	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫六组变压器	100	41.05	59	59	未进入负面	否	无	
8418	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村二号新增机井	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
8419	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫学校变压器	100	48.83	51	51	未进入负面	否	无	
8420	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	圣水寺变压器	50	40.72	30	30	未进入负面	否	无	
8421	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯五组分台2	100	28.88	71	71	未进入负面	否	无	
8422	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	什间七组变压器	100	13.31	87	87	未进入负面	否	无	

8423	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫二组新增机井	50	9.90	45	45	未进入负面	否	无	
8424	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯四组变压器	50	77.73	11	11	未进入负面	否	无	
8425	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫四组变压器	100	70.40	30	30	未进入负面	否	无	
8426	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村变压器	100	69.89	30	30	未进入负面	否	无	
8427	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫三组变压器	100	41.04	59	59	未进入负面	否	无	
8428	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫二组变压器	100	16.87	83	83	未进入负面	否	无	
8429	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村分台变压器	200	64.62	71	71	未进入负面	否	无	
8430	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村新增机井	50	63.32	18	18	未进入负面	否	无	
8431	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙朋村分台	100	23.07	77	77	未进入负面	否	无	

8432	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯六组变压器	50	58.25	21	21	未进入负面	否	无	
8433	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫一组变压器	100	49.42	51	51	未进入负面	否	无	
8434	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村一号新增机井	100	2.17	98	98	未进入负面	否	无	
8435	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚林场变压器	125	46.98	66	66	未进入负面	否	无	
8436	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯五组变压器	50	51.38	24	24	未进入负面	否	无	
8437	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫学校分台变压器	50	73.20	13	13	未进入负面	否	无	
8438	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫三组分变压器	100	25.38	75	75	未进入负面	否	无	
8439	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚村台变压器	200	20.77	158	158	未进入负面	否	无	
8440	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚一组变压器	100	21.57	78	78	未进入负面	否	无	

8441	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯五组分台变压器	400	0.72	397	397	未进入负面	否	无	
8442	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村三号新增机井	100	48.65	51	51	未进入负面	否	无	
8443	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯三组变压器	50	71.85	14	14	未进入负面	否	无	
8444	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚四组变压器	100	71.49	29	29	未进入负面	否	无	
8445	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯三组	50	78.40	11	11	未进入负面	否	无	
8446	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫三组新增机井	50	38.48	31	31	未进入负面	否	无	
8447	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯二组变压器	50	46.09	27	27	未进入负面	否	无	
8448	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯一组变压器	100	32.13	68	68	未进入负面	否	无	
8449	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间一组变压器	100	73.22	27	27	未进入负面	否	无	

8450	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间六组变压器	100	46.18	54	54	未进入负面	否	无	
8451	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间四五组变压器	200	91.40	17	17	##	否	无	
8452	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木六组变压器	100	55.39	45	45	未进入负面	否	无	
8453	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间一组分台2	200	43.64	113	113	未进入负面	否	无	
8454	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木五组变压器	160	51.22	78	78	未进入负面	否	无	
8455	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	万福大市场变压器	200	51.87	96	96	未进入负面	否	无	
8456	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间房一组分台变压器	400	36.34	255	255	未进入负面	否	无	
8457	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间三组变压器	160	49.94	80	80	未进入负面	否	无	
8458	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间房四组分台变压器	100	38.73	61	61	未进入负面	否	无	

8459	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	政府建楼新分台	200	12.65	175	175	未进入负面	否	无	
8460	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木七组变压器	160	50.85	79	79	未进入负面	否	无	
8461	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木三组变压器	160	36.93	101	101	未进入负面	否	无	
8462	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫四组分台	200	0.28	199	199	未进入负面	否	无	
8463	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸一组变压器	50	2.55	49	49	未进入负面	否	无	
8464	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河五组变压器	400	74.09	104	104	未进入负面	否	无	
8465	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河一组变压器	100	32.30	68	68	未进入负面	否	无	
8466	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河三组变压器	50	50.04	25	25	未进入负面	否	无	
8467	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河七组变压器	200	39.97	120	120	未进入负面	否	无	

8468	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	五七农场变压器	200	19.06	162	162	未进入负面	否	无	
8469	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河村台变压器	100	34.07	66	66	未进入负面	否	无	
8470	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府开发区二号分台	200	30.96	138	138	未进入负面	否	无	
8471	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	西房身左支03号柱上变压器(西房身)	200	77.97	44	44	未进入负面	否	无	
8472	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	松树沟支线11号柱上变压器(泡沿)	100	71.16	29	29	未进入负面	否	无	
8473	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线69号变压器(前房身)	400	70.71	117	117	未进入负面	否	无	
8474	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	刘卜分台2	100	16.10	84	84	未进入负面	否	无	
8475	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟右分45号柱上变压器(转弯下)	160	90.39	15	15	##	否	无	
8476	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线228号柱上变压器(天桥)	50	87.62	6	6	##	是	2025.12	

8477	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分38号柱上变压器(迟卜)	400	63.40	146	146	未进入负面	否	无	
8478	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟分支32号变压器(郭卜)	200	15.77	168	168	未进入负面	否	无	
8479	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟分支41号变压器(郭卜西)	100	84.35	16	16	##	否	无	
8480	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺河北柱上变压器	200	3.08	194	194	未进入负面	否	无	
8481	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	刘卜分支02号杆柱上变压器(旺刘卜)	100	48.59	51	51	未进入负面	否	无	
8482	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	老庙里分支29号柱上变压器(倪卜)	200	72.00	56	56	未进入负面	否	无	
8483	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	小杨支线05号变压器(小杨)	50	15.54	42	42	未进入负面	否	无	
8484	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	前房身分台	100	76.27	24	24	未进入负面	否	无	
8485	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	山咀分支2号柱上变压器(山咀)	200	55.90	88	88	未进入负面	否	无	

8486	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟分台	100	62.27	38	38	未进入负面	否	无	
8487	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	中卜分支线06号柱上变压器(中卜)	200	61.49	77	77	未进入负面	否	无	
8488	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	矿山右分10号变压器(矿山)	50	10.42	45	45	未进入负面	否	无	
8489	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺河东分支05号柱上变压器(旺河东)	30	0.00	30	30	未进入负面	否	无	
8490	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线184号柱上变压器(柏卜)	200	29.89	140	140	未进入负面	否	无	
8491	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	四道沟分台(旺)	50	10.78	45	45	未进入负面	否	无	
8492	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟支线13号柱上变压器(河南)	400	35.17	259	259	未进入负面	否	无	
8493	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	杨木沟分支18号柱上变压器(杨木沟)	100	31.74	68	68	未进入负面	否	无	
8494	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	转湾子支线02号柱上变压器(转弯)	200	14.40	171	171	未进入负面	否	无	

8495	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	老庙里分支48号柱上变压器(老庙里)	100	12.31	88	88	未进入负面	否	无	
8496	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟分支22号柱上变压器(盘龙沟)	100	29.93	70	70	未进入负面	否	无	
8497	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汪家街右分2号柱上变压器(汪家街)	200	65.74	69	69	未进入负面	否	无	
8498	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线31号变压器(黄岭)	50	118.36	-9	-9	##	是	2025.12	
8499	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	单卜支线22号柱上变压器(单卜)	100	13.42	87	87	未进入负面	否	无	
8500	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分23号柱上变压器(徐卜)	400	1.66	393	393	未进入负面	否	无	
8501	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线241号柱上变压器(四道沟)	50	27.03	36	36	未进入负面	否	无	
8502	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	龙头支线1号柱上变压器	200	72.14	56	56	未进入负面	否	无	
8503	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	松树沟支线85号柱上变压器(松树沟)	100	58.85	41	41	未进入负面	否	无	

8504	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟76号柱上变压器(龙王庙)	100	28.71	71	71	未进入负面	否	无	
8505	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	中学分支6号柱上变压器(中学)	50	62.07	19	19	未进入负面	否	无	
8506	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	赵沟左支1号柱上变压器(赵沟)	100	69.62	30	30	未进入负面	否	无	
8507	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	盘龙沟左支8号柱上变压器(前书房)	50	92.95	4	4	##	是	2025.12	
8508	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	西沟左分25号柱上变压器(王屯西沟)	100	89.72	10	10	##	是	2025.12	
8509	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟右分70号柱上变压器(上卜)	400	13.53	346	346	未进入负面	否	无	
8510	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟支线107号变压器(汤南沟)	400	45.76	217	217	未进入负面	否	无	
8511	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	朱卜分台2	100	22.03	78	78	未进入负面	否	无	
8512	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线15号柱上变压器用户(乡政府)	100	35.10	65	65	未进入负面	否	无	

8513	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线44号变压器(冷卜)	200	2.47	195	195	未进入负面	否	无	
8514	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分54号柱上变压器(罗泉沟)	100	15.95	84	84	未进入负面	否	无	
8515	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线06号柱上变压器(大卜)	400	9.04	364	364	未进入负面	否	无	
8516	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	刘卜分台1柱上变压器	100	73.35	27	27	未进入负面	否	无	
8517	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线209号柱上变压器	200	6.25	188	188	未进入负面	否	无	
8518	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线138号杆柱上变压器(腰卜)	400	65.50	138	138	未进入负面	否	无	
8519	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	小卜前队右分支4号柱上变压器(小卜前队)	400	75.09	100	100	未进入负面	否	无	
8520	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟95号变压器(东北沟)	200	28.11	144	144	未进入负面	否	无	
8521	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	西沟左分01号柱上变压器(王屯)	200	25.89	148	148	未进入负面	否	无	

8522	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	河东分支7号变压器(旺河东)	200	55.71	89	89	未进入负面	否	无	
8523	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	朱卜分台1	100	23.79	76	76	未进入负面	否	无	
8524	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分12号柱上变压器(小卜)	100	73.14	27	27	未进入负面	否	无	
8525	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	松树沟左分75号柱上变压器(高卜)	100	39.7	60	60	未进入负面	否	无	
8526	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	兴隆街居民组分台	400	60.57	158	158	未进入负面	否	无	
8527	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分95号变压器西三道二台	50	24.66	38	38	未进入负面	否	无	
8528	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分39右2#独甸村一号井	50	6.17	47	47	未进入负面	否	无	
8529	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	兴隆街居民组分台1	100	21.45	79	79	未进入负面	否	无	
8530	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分110#西山道三台一号井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	

8531	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	陈岭沟右分19号变压器独甸四台	100	14.11	86	86	未进入负面	否	无	
8532	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线99号变压器金厂沟三台	200	35.70	129	129	未进入负面	否	无	
8533	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧七十一台分台	100	67.54	32	32	未进入负面	否	无	
8534	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分72#独甸一号井	50	0.02	50	50	未进入负面	否	无	
8535	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线61右2#卧龙泉七组二号井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8536	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	西北沟右分支16号变压器独甸十台	50	28.33	36	36	未进入负面	否	无	
8537	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金广北沟右分10号变压器金厂沟五台	100	43.62	56	56	未进入负面	否	无	
8538	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独甸二台分台	100	34.02	66	66	未进入负面	否	无	
8539	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线189#变压器独甸一台	50	47.07	26	26	未进入负面	否	无	

8540	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西分190左2#独甸一组二号井	50	19.61	40	40	未进入负面	否	无	
8541	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟四台分01#变压器金厂沟四台	200	11.71	177	177	未进入负面	否	无	
8542	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分22#独甸五组井	50	6.76	47	47	未进入负面	否	无	
8543	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	西大派右分31号变压器卧龙泉九台	250	40.92	148	148	未进入负面	否	无	
8544	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	兴隆街左分1#变压器兴隆街居民组	315	34.66	206	206	未进入负面	否	无	
8545	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	赵石左支29号变压器独甸十一台	100	45.73	54	54	未进入负面	否	无	
8546	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分86号变压器西三道一台	50	29.83	35	35	未进入负面	否	无	
8547	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线独西分赵石右支12#独甸五组井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8548	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	西大派右分16号变压器卧龙泉四台	400	70.46	118	118	未进入负面	否	无	

8549	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线42右1#卧龙泉五组井	50	13.04	43	43	未进入负面	否	无	
8550	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分11+1#独甸村五组井	200	58.35	83	83	未进入负面	否	无	
8551	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分116#西山道三台二号井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8552	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线36#右6#卧龙泉五六组井	100	4.58	95	95	未进入负面	否	无	
8553	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV西大派分24#右001#卧龙泉九组井	100	12.94	87	87	未进入负面	否	无	
8554	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线50#卧龙泉七组一号井	200	57.20	86	86	未进入负面	否	无	
8555	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分138号变压器西三道六台	20	25.52	15	15	未进入负面	否	无	
8556	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分67右1#独甸八组一号井	50	6.03	47	47	未进入负面	否	无	
8557	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV西大派分19#卧龙泉四组二号井	100	0.18	100	100	未进入负面	否	无	

8558	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线182#右1#独甸一组一号井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
8559	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分128号变压器西三道四五台	50	55.95	22	22	未进入负面清单	否	无	
8560	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分63号变压器独甸八台	50	38.60	31	31	未进入负面清单	否	无	
8561	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧龙泉八九台分台	100	0.70	99	99	未进入负面清单	否	无	
8562	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线208左3独甸二组二号井	50	2.31	49	49	未进入负面清单	否	无	
8563	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分112号变压器西三道三台	100	12.87	87	87	未进入负面清单	否	无	
8564	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线208左1#右001独甸村二组一号井	50	3.56	48	48	未进入负面清单	否	无	
8565	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线陈岭沟分2右1独甸村三组井	50	9.32	45	45	未进入负面清单	否	无	
8566	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线166号变压器金厂沟七台	400	10.68	357	357	未进入负面清单	否	无	

8567	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV西大派分39#卧龙泉九组二号井	200	54.13	92	92	未进入负	否	无	
8568	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分35左2#独甸村二号井	50	0.09	50	50	未进入负	否	无	
8569	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独甸二组右分5号变压器、独甸二台	200	27.07	146	146	未进入负	否	无	
8570	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分31号变压器独甸村台	100	10.57	89	89	未进入负	否	无	
8571	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线95左1#金厂沟三组井	50	3.64	48	48	未进入负	否	无	
8572	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分95#右1#独甸西山道二组井	50	41.72	29	29	未进入负	否	无	
8573	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟六台分01#变压器金厂沟六台	200	7.89	184	184	未进入负	否	无	
8574	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟四台分台	100	45.06	55	55	未进入负	否	无	
8575	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	后独甸左支6号变压器独甸五台	200	50.28	99	99	未进入负	否	无	

8576	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	后独甸左支23号变压器独甸六台	80	20.29	64	64	未进入负面	否	无	
8577	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	赵石左支5号变压器独甸九台	100	57.44	43	43	未进入负面	否	无	
8578	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分51右1独甸八组二号井	100	28.38	72	72	未进入负面	否	无	
8579	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟一台分台	200	39.12	122	122	未进入负面	否	无	
8580	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线31号变压器卧龙泉五六台	100	53.70	46	46	未进入负面	否	无	
8581	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线57号变压器卧龙泉七台	100	46.57	53	53	未进入负面	否	无	
8582	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金广沟左分14号变压器金厂沟一台	200	43.16	114	114	未进入负面	否	无	
8583	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	陈岭沟右分4号变压器独甸三台	100	77.30	23	23	未进入负面	否	无	
8584	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线250右3#北阳一组井	50	0.09	50	50	未进入负面	否	无	

8585	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线145左2#钱河五组一号井	50	65.27	17	17	未进入负面	否	无	
8586	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜三组变压器	200	22.62	155	155	未进入负面	否	无	
8587	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线156左2#钱河五组二号井	50	0.02	50	50	未进入负面	否	无	
8588	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟四组变压器	200	37.30	125	125	未进入负面	否	无	
8589	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线208#北阳十组一号井	50	1.14	49	49	未进入负面	否	无	
8590	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜四台一号井	50	0.07	50	50	未进入负面	否	无	
8591	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟三组变压器	50	44.08	28	28	未进入负面	否	无	
8592	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉中学变压器	200	38.81	122	122	未进入负面	否	无	
8593	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十组变压器	200	23.52	153	153	未进入负面	否	无	

8594	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜一组变压器	30	94.97	2	2	##	是	2025.12	
8595	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳三组新增台区机井	100	2.02	98	98	未进入负面	否	无	
8596	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV义和分9左1#义和七组一号井	200	62.46	75	75	未进入负面	否	无	
8597	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和三组变压器	30	99.96	0	0	##	是	2025.12	
8598	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳六组变压器	100	64.71	35	35	未进入负面	否	无	
8599	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线娘娘庙28右2#娘娘庙三组井	50	3.33	48	48	未进入负面	否	无	
8600	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和七组变压器	100	30.57	69	69	未进入负面	否	无	
8601	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙新二台柱上变压器	50	63.13	18	18	未进入负面	否	无	
8602	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳四组变压器	50	32.39	34	34	未进入负面	否	无	

8603	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙七组变压器	100	13.64	86	86	未进入负面	否	无	
8604	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	二道沟26#北阳十二组机井	50	17.87	41	41	未进入负面	否	无	
8605	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十三组变压器	30	30.10	21	21	未进入负面	否	无	
8606	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	新路卜三台支10#新路卜三台	200	43.72	113	113	未进入负面	否	无	
8607	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟六组变压器	50	29.26	35	35	未进入负面	否	无	
8608	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分27#东八沟七组二号井	50	0.03	50	50	未进入负面	否	无	
8609	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟006#东八沟八组二号井	50	10.28	45	45	未进入负面	否	无	
8610	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV义和右分15左1#义和七组二号井	100	0.11	100	100	未进入负面	否	无	
8611	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟一组变压器	200	7.9	184	184	未进入负面	否	无	

8612	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线198右5#东山道一五组井	50	0.05	50	50	未进入负面	否	无	
8613	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳村台变压器	200	95.86	8	8	##	否	无	
8614	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳七组变压器	100	58.38	42	42	未进入负面	否	无	
8615	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨三组变压器	100	41.69	58	58	未进入负面	否	无	
8616	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟二组变压器	100	29.69	70	70	未进入负面	否	无	
8617	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉一组变压器	400	52.62	190	190	未进入负面	否	无	
8618	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙五组变压器	50	38.51	31	31	未进入负面	否	无	
8619	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳五组变压器	50	36.12	32	32	未进入负面	否	无	
8620	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十一组变压器	200	25.75	149	149	未进入负面	否	无	

8621	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	钱河中学台分台	200	29.76	140	140	未进入负面	否	无	
8622	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜五组变压器	200	47.32	105	105	未进入负面	否	无	
8623	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨四组分台	100	0.36	100	100	未进入负面	否	无	
8624	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙一组变压器	100	42.49	58	58	未进入负面	否	无	
8625	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟三组变压器	50	74.47	13	13	未进入负面	否	无	
8626	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线163#东山道四组井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8627	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟四组变压器	100	63.11	37	37	未进入负面	否	无	
8628	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟八台分台	100	15.90	84	84	未进入负面	否	无	
8629	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟五六组变压器	100	28.95	71	71	未进入负面	否	无	

8630	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜二组变压器	100	84.89	15	15	##	否	无	
8631	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线义和右分18左3#义和村井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8632	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟一组变压器	50	22.41	39	39	未进入负面	否	无	
8633	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟二组变压器	100	25.83	74	74	未进入负面	否	无	
8634	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分39#东八沟七组井	50	0.03	50	50	未进入负面	否	无	
8635	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身四、五组变压器	100	41.71	58	58	未进入负面	否	无	
8636	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜九组变压器	100	36.76	63	63	未进入负面	否	无	
8637	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分53#东八沟五组井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8638	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身二台2	200	17.28	165	165	未进入负面	否	无	

8639	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉三组变压器	200	54.41	91	91	未进入负面	否	无	
8640	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线小狼沟分5左2#东山道一组井	100	19.56	80	80	未进入负面	否	无	
8641	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙三组变压器	200	52.14	96	96	未进入负面	否	无	
8642	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分16右1东八沟八组井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8643	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳三组变压器	200	45.88	108	108	未进入负面	否	无	
8644	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身一组变压器	50	50.68	25	25	未进入负面	否	无	
8645	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和六组变压器	100	47.80	52	52	未进入负面	否	无	
8646	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟一组变压器	50	63.01	18	18	未进入负面	否	无	
8647	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙四组变压器	50	69.06	15	15	未进入负面	否	无	

8648	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙二组变压器	250	63.34	92	92	未进入负面	否	无	
8649	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和村变压器	200	50.37	99	99	未进入负面	否	无	
8650	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜六组变压器	100	38.65	61	61	未进入负面	否	无	
8651	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身二组变压器	100	42.07	58	58	未进入负面	否	无	
8652	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线87西八沟三组井	50	36.31	32	32	未进入负面	否	无	
8653	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳九组变压器	100	64.58	35	35	未进入负面	否	无	
8654	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉十台	400	73.8	105	105	未进入负面	否	无	
8655	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身六组变压器	200	57.80	84	84	未进入负面	否	无	
8656	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和四组变压器	100	57.98	42	42	未进入负面	否	无	

8657	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨六组变压器	100	28.79	71	71	未进入负面	否	无	
8658	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨四组变压器	100	53.23	47	47	未进入负面	否	无	
8659	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和一组变压器	50	52.18	24	24	未进入负面	否	无	
8660	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨一组变压器	200	61.84	76	76	未进入负面	否	无	
8661	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟七组变压器	50	61.60	19	19	未进入负面	否	无	
8662	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十组二号井	50	0.04	50	50	未进入负面	否	无	
8663	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟五组变压器	200	37.98	124	124	未进入负面	否	无	
8664	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙六组变压器	100	68.79	31	31	未进入负面	否	无	
8665	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线193右1#东山道四组井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	

8666	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜四组变压器	100	31.34	69	69	未进入负面	否	无	
8667	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧东线228左1#北阳村台井	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8668	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十四组变压器	50	33.12	33	33	未进入负面	否	无	
8669	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线娘娘庙分19左7#娘娘庙一组井	20	0.00	20	20	未进入负面	否	无	
8670	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳一组变压器	200	31.59	137	137	未进入负面	否	无	
8671	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳八组变压器	100	63.21	37	37	未进入负面	否	无	
8672	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟八组变压器	100	31.00	69	69	未进入负面	否	无	
8673	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和八组变压器	200	9.56	181	181	未进入负面	否	无	
8674	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗三组变压器	315	35.21	204	204	未进入负面	否	无	

8675	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	下店二组变压器	200	86.41	27	27	##	否	无	
8676	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗大队分台变压器	250	49.37	127	127	未进入负面	否	无	
8677	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	二大队一组变压器	30	119.12	-6	-6	##	是	2025.12	
8678	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗四组柱上变压器	400	24.62	302	302	未进入负面	否	无	
8679	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗二组变压器	400	88.47	46	46	##	否	无	
8680	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗大队变压器	315	55.93	139	139	未进入负面	否	无	
8681	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	下店一组分台变压器	50	31.70	34	34	未进入负面	否	无	
8682	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队二组分台柱上变压器	200	66.83	66	66	未进入负面	否	无	
8683	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	二大队二组变压器	160	47.56	84	84	未进入负面	否	无	

8684	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗一组变压器	400	25.38	298	298	未进入负面	否	无	
8685	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	农业三组变压器	400	30.43	278	278	未进入负面	否	无	
8686	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	农业二组变压器	200	37.13	126	126	未进入负面	否	无	
8687	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	园区甲线	华阳综合台变压器	400	40.13	239	239	未进入负面	否	无	
8688	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	园区甲线	盐厂北台变压器	200	64.00	72	72	未进入负面	否	无	
8689	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	园区甲线	盐厂南台变压器	30	23.28	23	23	未进入负面	否	无	
8690	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	工程队新台变压器	200	75.74	49	49	未进入负面	否	无	
8691	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	西海三队分台	200	29.93	140	140	未进入负面	否	无	
8692	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队三组变压器	400	46.50	214	214	未进入负面	否	无	

8693	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	渔业北台变压器	400	14.84	341	341	未进入负面	否	无	
8694	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	西海小学变压器	50	100.42	0	0	##	是	2025.12	
8695	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	渔业北分台	200	61.47	77	77	未进入负面	否	无	
8696	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	理石家属变压器	200	53.11	94	94	未进入负面	否	无	
8697	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队二组变压器	400	19.56	322	322	未进入负面	否	无	
8698	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	农业一组变压器	400	29.06	284	284	未进入负面	否	无	
8699	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	工程队变压器	400	88.33	47	47	##	否	无	
8700	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	理石二组柱上变压器	100	21.36	79	79	未进入负面	否	无	
8701	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	西海二大队变压器	400	13.82	345	345	未进入负面	否	无	

8702	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	化一线	六大队变 压器	100	70.1	30	30	未进 入负 面	否	无	
8703	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	西南线	一大队变 压器	160	39.12	97	97	未进 入负 面	否	无	
8704	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	西北甲线	二大队家 属变压器	200	88.50	23	23	##	是	2025.12	
8705	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	西北甲线	下店一组 变压器	200	54.31	91	91	未进 入负 面	否	无	
8706	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	化一线	渔业南台 变压器	400	36.17	255	255	未进 入负 面	否	无	
8707	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	化一线	农业四组	200	9.87	180	180	未进 入负 面	否	无	
8708	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	西南线	一队新村 变压器	100	76.60	23	23	未进 入负 面	否	无	
8709	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	西北甲线	下店三组 变压器	200	5.71	189	189	未进 入负 面	否	无	
8710	国网营口市 盖州市供电 分公司	西海 66kV变 电站	西南线	西海大队 变压器	400	29.63	281	281	未进 入负 面	否	无	

8711	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	四队一组变压器	200	38.80	122	122	未进入负面	否	无	
8712	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队一组变压器	400	18.14	327	327	未进入负面	否	无	
8713	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	一队脱谷变压器	400	20.00	320	320	未进入负面	否	无	
8714	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	九仓综合楼变压器	80	53.15	37	37	未进入负面	否	无	
8715	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	西海三队变压器	200	79.28	41	41	未进入负面	否	无	
8716	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北乙线	四大队三组	200	37.10	126	126	未进入负面	否	无	
8717	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	西海二队井分台柱上变压器	100	39.90	60	60	未进入负面	否	无	
8718	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	西海二队井柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
8719	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	理石家属分台	200	1.28	197	197	未进入负面	否	无	

8720	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	园区乙线	西海庄林路充电站1号箱变配电变压器	630	15.93	530	530	未进入负面	否	无	
8721	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	充电桩2号箱变配电变压器	630	66.97	208	208	未进入负面	否	无	
8722	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	充电桩1号箱变配电变压器	630	68.49	199	199	未进入负面	否	无	
8723	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	四组新增	100	16.41	84	84	未进入负面	否	无	
8724	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	泰昌水利	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8725	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	五组分台延伸	100	44.04	56	56	未进入负面	否	无	
8726	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	天桥水利2	100	14.12	86	86	未进入负面	否	无	
8727	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线363号柱上变压器(曲卜)	100	26.08	74	74	未进入负面	否	无	
8728	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	南沟左分08号柱上变压器(五组)	100	9.00	91	91	未进入负面	否	无	

8729	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	砍子沟机井柱上变压器	50	24.52	38	38	未进入负面	否	无	
8730	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	双岭左支09号柱上变压器(九组)	100	31.54	68	68	未进入负面	否	无	
8731	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线300号柱上变压器(于屯坎子沟)	200	22.86	154	154	未进入负面	否	无	
8732	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线246号柱上变压器(西队)	100	39.06	61	61	未进入负面	否	无	
8733	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	张苗卜水利	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
8734	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	二组新增	50	8.12	46	46	未进入负面	否	无	
8735	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	岔路沟右分34号柱上变压器(二组)	200	11.96	176	176	未进入负面	否	无	
8736	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线七组分台	100	5.79	94	94	未进入负面	否	无	
8737	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	大岭右分21号柱上变压器(大岭)	50	53.46	23	23	未进入负面	否	无	

8738	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	于屯砍子沟分台柱上变压器	50	40.99	30	30	未进入负面	否	无	
8739	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	三组分台延伸	100	7.83	92	92	未进入负面	否	无	
8740	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	北沟右分13号柱上变压器(八组北沟)	50	79.64	10	10	未进入负面	否	无	
8741	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	工业右分03号柱上变压器(八组)	400	32.99	268	268	未进入负面	否	无	
8742	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	北沟水利	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8743	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线215号柱上变压器(四组)	80	37.63	49.896	50	未进入负面	否	无	
8744	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	六组新增2	50	31.17	34	34	未进入负面	否	无	
8745	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	六组新增1	400	66.74	133	133	未进入负面	否	无	
8746	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线241号柱上变压器(东组)	100	64.72	35	35	未进入负面	否	无	

8747	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	天桥左分04号柱上变压器(天桥)	50	29.70	65.15	65	未进入负面	否	无	
8748	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线265号柱上变压器(山咀小)	200	20.57	159	159	未进入负面	否	无	
8749	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	天桥水利	100	6.08	94	94	未进入负面	否	无	
8750	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	三组左支1号柱上变压器(三组)	100	39.71	60	60	未进入负面	否	无	
8751	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线177号柱上变压器(六组)	30	101.62	0	0	##	是	2025.12	
8752	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	西组水利柱上变压器	100	18.83	81	81	未进入负面	否	无	
8753	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	山咀新增	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8754	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	张苗卜新增	50	19.91	40	40	未进入负面	否	无	
8755	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	张苗卜右分02号柱上变压器(张苗卜)	100	57.02	43	43	未进入负面	否	无	

8756	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	九组分台延伸	100	10.41	90	90	未进入负面	否	无	
8757	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线374号柱上变压器(王卜)	100	75.06	25	25	未进入负面	否	无	
8758	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	岔路沟右分63号柱上变压器(一组)	100	39.86	60	60	未进入负面	否	无	
8759	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	邹卜变压器	50	47.26	26	26	未进入负面	否	无	
8760	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	崔屯	200	40.45	119	119	未进入负面	否	无	
8761	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	四道沟分台	100	20.38	80	80	未进入负面	否	无	
8762	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大石鹏右分03号柱上变压器(大石鹏)	200	30.03	140	140	未进入负面	否	无	
8763	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线姚北左支04号柱上变压器	50	2.26	78.87	79	未进入负面	否	无	
8764	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线药草沟右支26号柱上变压器	100	17.53	82	82	未进入负面	否	无	

8765	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线大周槽左分205号柱上变	100	11.63	88	88	未进入负面	否	无	
8766	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分111号柱上变压器(大周屯)	400	10.00	360	360	未进入负面	否	无	
8767	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	老营分台柱上变压器	160	6.73	149	149	未进入负面	否	无	
8768	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	二道沟右支43号柱上变压器(二下)	100	42.75	57	57	未进入负面	否	无	
8769	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分161号柱上变压器(朱屯)	100	22.56	77	77	未进入负面	否	无	
8770	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	水利右分05号柱上变压器(河东组)	100	76.58	23	23	未进入负面	否	无	
8771	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分116号柱上变压器(锅上)	200	12.74	175	175	未进入负面	否	无	
8772	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分49号柱上变压器(房身沟)	100	18.25	82	82	未进入负面	否	无	
8773	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	姚北分台	100	63.78	36	36	未进入负面	否	无	

8774	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分83号柱上变压器(于屯)	200	18.80	162	162	未进入负面	否	无	
8775	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分257号柱上变压器(黄安口)	50	19.11	40	40	未进入负面	否	无	
8776	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	黄安口分台	50	28.27	36	36	未进入负面	否	无	
8777	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分58号柱上变压器(罗屯小)	100	0.00	100	100	未进入负面	否	无	
8778	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	岔沟分台	100	40.42	60	60	未进入负面	否	无	
8779	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分125号柱上变压器(小周屯)	50	89.55	5	5	##	是	2025.12	
8780	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	二下分台	100	37.97	62	62	未进入负面	否	无	
8781	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分187号柱上变压器(大卜屯)	100	11.61	88	88	未进入负面	否	无	
8782	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分24号柱上变压器(老营)	100	11.69	88	88	未进入负面	否	无	

8783	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	崔屯水利	100	4.92	95	95	未进入负面	否	无	
8784	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁小线126号柱上变压器(小锅峪)	400	63.22	147	147	未进入负面	否	无	
8785	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	罗屯柱上变压器	100	61.39	39	39	未进入负面	否	无	
8786	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	头道沟右支08号柱上变压器(头道沟)	20	83.93	63.214	63	##	是	2025.12	
8787	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	八组新增水利	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8788	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分68号柱上变压器(沈屯)	100	20.62	79	79	未进入负面	否	无	
8789	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	三道沟分台	100	51.15	49	49	未进入负面	否	无	
8790	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	药草沟新增	50	0.00	50	50	未进入负面	否	无	
8791	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	北戴右分06号柱上变压器(北戴子)	30	87.13	4	4	##	是	2025.12	

8792	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	小南沟左分12号柱上变压器(南沟)	200	48.22	104	104	未进入负面	否	无	
8793	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	河北新增	50	7.98	46	46	未进入负面	否	无	
8794	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分28号柱上变压器(史屯)	200	19.96	160	160	未进入负面	否	无	
8795	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	二上延伸	100	20.03	80	80	未进入负面	否	无	
8796	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分167号柱上变压器(东山)	100	34.38	66	66	未进入负面	否	无	
8797	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	二道沟右支34号柱上变压器(二上)	100	20.78	79	79	未进入负面	否	无	
8798	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	岔沟右支25号柱上变压器(岔沟)	50	17.66	41	41	未进入负面	否	无	
8799	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	旺沟左支02号柱上变压器(汪沟)	50	23.43	38	38	未进入负面	否	无	
8800	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分06号柱上变压器(曲屯)	200	21.02	158	158	未进入负面	否	无	

8801	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分227号柱上变压器(四道沟)	200	30.79	138	138	未进入负面	否	无	
8802	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线大周槽左分130号柱上变	30	86.50	54.05	54	##	是	2025.12	
8803	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分86号柱上变压器(洼岭)	100	49.39	51	51	未进入负面	否	无	
8804	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	姚南右分支06号柱上变压器(姚南)	200	49.33	101	101	未进入负面	否	无	
8805	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	邹堡新增	50	46.47	27	27	未进入负面	否	无	
8806	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分48号柱上变压器(河北村合)	100	33.73	66	66	未进入负面	否	无	
8807	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线168号柱上变压器(七组)168	50	44.28	28	28	未进入负面	否	无	
8808	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	徐屯煤改电柱上变压器	200	0.48	199	199	未进入负面	否	无	
8809	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村三组	400	50.27	199	199	未进入负面	否	无	

8810	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	卢屯三组变压器	100	64.23	36	36	未进入负面	否	无	
8811	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	塔子沟1组变压器	100	46.69	53	53	未进入负面	否	无	
8812	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪五组	100	21.88	78	78	未进入负面	否	无	
8813	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	狼洞沟线1005	韩家沟三组照明	400	14.44	342	342	未进入负面	否	无	
8814	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	后屯村二组	400	2.69	389	389	未进入负面	否	无	
8815	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀四组分台	200	30.13	140	140	未进入负面	否	无	
8816	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	松树底村	200	55.38	89	89	未进入负面	否	无	
8817	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀三组变压器	200	32.35	135	135	未进入负面	否	无	
8818	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	罗店村分台柱上变压器	200	27.55	145	145	未进入负面	否	无	

8819	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	老爷庙村	100	24.89	75	75	未进入负面	否	无	
8820	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀村台	100	62.56	37	37	未进入负面	否	无	
8821	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀一组村台变压器	400	41.09	236	236	未进入负面	否	无	
8822	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪四组	50	34.24	33	33	未进入负面	否	无	
8823	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	曾店一组	200	69.60	61	61	未进入负面	否	无	
8824	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村五组	400	31.20	275	275	未进入负面	否	无	
8825	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村一组	400	21.21	315	315	未进入负面	否	无	
8826	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪村一组	200	53.52	93	93	未进入负面	否	无	
8827	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪二组	200	35.20	130	130	未进入负面	否	无	

8828	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜村三组	200	40.14	120	120	未进入负面	否	无	
8829	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	四盘岭村	100	26.65	73	73	未进入负面	否	无	
8830	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村二组	400	30.63	277	277	未进入负面	否	无	
8831	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	曾店二组	400	19.04	324	324	未进入负面	否	无	
8832	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	初卜村	200	35.78	128	128	未进入负面	否	无	
8833	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀五组变压器	400	23.52	306	306	未进入负面	否	无	
8834	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	后屯村一、二组	400	28.67	285	285	未进入负面	否	无	
8835	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀一组分台柱上变压器	200	24.03	152	152	未进入负面	否	无	
8836	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀四组变压器	200	53.66	93	93	未进入负面	否	无	

8837	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村新二组	200	42.56	115	115	未进入负面	否	无	
8838	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜村一组	200	25.32	149	149	未进入负面	否	无	
8839	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	曾店二组分台	100	45.03	55	55	未进入负面	否	无	
8840	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀二组变压器	400	13.86	345	345	未进入负面	否	无	
8841	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	王卜村	400	8.49	366	366	未进入负面	否	无	
8842	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜村分台柱上变压器	200	17.66	165	165	未进入负面	否	无	
8843	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村分台柱上变压器	200	51.80	96	96	未进入负面	否	无	
8844	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	塔子沟三组变压器	400	29.53	282	282	未进入负面	否	无	
8845	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜三组分台变压器	200	47.13	106	106	未进入负面	否	无	

8846	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	松树底村台分台	200	20.26	159	159	未进入负面	否	无	
8847	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村	400	12.61	350	350	未进入负面	否	无	
8848	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	罗店村	400	53.49	186	186	未进入负面	否	无	
8849	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	初卜村分台柱上变压器	200	57.51	85	85	未进入负面	否	无	
8850	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	后屯三、四组	400	36.34	255	255	未进入负面	否	无	
8851	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	塔子沟二组	200	84.82	30	30	##	否	无	
8852	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村一组	400	26.04	296	296	未进入负面	否	无	
8853	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯六组变压器	200	20.82	158	158	未进入负面	否	无	
8854	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯五、六组	100	50.10	50	50	未进入负面	否	无	

8855	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯村变压器	400	24.91	300	300	未进入负面	否	无	
8856	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯村分台柱上变压器	400	29.54	282	282	未进入负面	否	无	
8857	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢屯一组左	200	37.56	125	125	未进入负面	否	无	
8858	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟八组	400	11.28	355	355	未进入负面	否	无	
8859	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟九组	100	97.64	2	2	##	否	无	
8860	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟五七组	400	25.08	300	300	未进入负面	否	无	
8861	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟8组分台	200	22.70	155	155	未进入负面	否	无	
8862	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟5、7组分台	100	41.11	59	59	未进入负面	否	无	
8863	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟一组	400	26.62	294	294	未进入负面	否	无	

8864	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟二组分台柱上变压器	200	47.94	104	104	未进入负面	否	无	
8865	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟一组分台2	100	43.29	57	57	未进入负面	否	无	
8866	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟三组变压器	100	43.85	56	56	未进入负面	否	无	
8867	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	塔子沟村台变压器	100	56.26	44	44	未进入负面	否	无	
8868	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	徐屯村四组	200	51.66	97	97	未进入负面	否	无	
8869	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟四组分台	100	15.70	84	84	未进入负面	否	无	
8870	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	徐屯狼洞沟村变压器	100	61.73	38	38	未进入负面	否	无	
8871	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟四组变压器	400	8.54	366	366	未进入负面	否	无	
8872	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟二组变压器	200	108.76	-18	-18	##	否	无	

8873	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢屯一组分台柱上变压器	200	49.90	100	100	未进入负面	否	无	
8874	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	狼洞沟线1005	韩家沟二组变压器	400	90.35	39	39	##	否	无	
8875	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟一组	400	14.69	341	341	未进入负面	否	无	
8876	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	狼洞沟线1005	韩家沟三组	200	81.13	38	38	##	否	无	
8877	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟一组分台1	100	28.66	71	71	未进入负面	否	无	
8878	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟村	400	20.01	320	320	未进入负面	否	无	
8879	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟一组	200	91.70	17	17	##	是	2025.12	
8880	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢屯二组	200	36.76	126	126	未进入负面	否	无	
8881	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河道北台变压器	400	41.81	233	233	未进入负面	否	无	

8882	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	杨运煤改电变压器	200	6.03	188	188	未进入负面	否	无	
8883	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河三台变压器	160	31.61	109	109	未进入负面	否	无	
8884	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河一台变压器	200	63.13	74	74	未进入负面	否	无	
8885	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	钟屯一台变压器	400	30.79	277	277	未进入负面	否	无	
8886	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	仲屯7台分台柱上变压器	100	45.96	54	54	未进入负面	否	无	
8887	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河七八台变压器	400	38.33	247	247	未进入负面	否	无	
8888	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	六道河一台变压器	160	36.98	101	101	未进入负面	否	无	
8889	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河二台变压器	400	19.95	320	320	未进入负面	否	无	
8890	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	陈屯线	钟屯二台变压器	400	23.41	306	306	未进入负面	否	无	

8891	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河五六台变压器	400	40.18	239	239	未进入负面	否	无	
8892	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	钟屯七台变压器	200	35.02	130	130	未进入负面	否	无	
8893	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场三台变压器	50	86.51	7	7	##	是	2025.12	
8894	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场六台分台变压器	100	30.52	69	69	未进入负面	否	无	
8895	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	北岔一台变压器	400	12.14	351	351	未进入负面	否	无	
8896	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟六台变压器	50	54.32	23	23	未进入负面	否	无	
8897	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟一台分台	200	21.87	156	156	未进入负面	否	无	
8898	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟四台1分台	200	28.42	143	143	未进入负面	否	无	
8899	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场四五台变压器	400	26.88	292	292	未进入负面	否	无	

8900	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀四五台分台	200	0.26	199	199	未进入负面	否	无	
8901	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河三九台分台	100	22.60	77	77	未进入负面	否	无	
8902	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯一台变压器	400	10.81	357	357	未进入负面	否	无	
8903	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河六八台变压器	100	50.57	49	49	未进入负面	否	无	
8904	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河三九变压器	200	15.67	169	169	未进入负面	否	无	
8905	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运八台变压器	100	20.35	80	80	未进入负面	否	无	
8906	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯三台变压器	200	13.18	174	174	未进入负面	否	无	
8907	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北一台变压器	50	62.72	19	19	未进入负面	否	无	
8908	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场二台分台变压器	100	14.69	85	85	未进入负面	否	无	

8909	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀一台变压器	400	13.97	344	344	未进入负面	否	无	
8910	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟四五台变压器	400	19.32	323	323	未进入负面	否	无	
8911	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀四台变压器	100	70.54	29	29	未进入负面	否	无	
8912	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯一台分台	100	23.52	76	76	未进入负面	否	无	
8913	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场七台分台	100	9.45	91	91	未进入负面	否	无	
8914	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河四五台变压器	200	12.16	176	176	未进入负面	否	无	
8915	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运七台变压器	200	69.59	61	61	未进入负面	否	无	
8916	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯四组变压器	100	43.79	56	56	未进入负面	否	无	
8917	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运十一台变压器	200	18.14	164	164	未进入负面	否	无	

8918	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场四台一分台	100	8.42	92	92	未进入负面	否	无	
8919	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运八台一分台变压器	100	9.19	91	91	未进入负面	否	无	
8920	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运二台分台变压器	200	16.63	167	167	未进入负面	否	无	
8921	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀二台变压器	200	30.88	138	138	未进入负面	否	无	
8922	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯四台变压器	100	47.24	53	53	未进入负面	否	无	
8923	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运四台分台变压器	315	51.58	153	153	未进入负面	否	无	
8924	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北二台变压器	100	64.09	36	36	未进入负面	否	无	
8925	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯三组变压器	200	16.82	166	166	未进入负面	否	无	
8926	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运八台二分台变压器	100	20.31	80	80	未进入负面	否	无	

8927	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北五台变压器	100	29.52	70	70	未进入负面	否	无	
8928	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	六道河五台变压器	400	45.18	219	219	未进入负面	否	无	
8929	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟三台变压器	200	8.18	184	184	未进入负面	否	无	
8930	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯二台变压器	100	60.68	39	39	未进入负面	否	无	
8931	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场二台变压器	100	15.16	85	85	未进入负面	否	无	
8932	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北六台变压器	200	41.34	117	117	未进入负面	否	无	
8933	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河河东变压器	200	67.11	66	66	未进入负面	否	无	
8934	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场六台变压器	200	30.11	140	140	未进入负面	否	无	
8935	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	北岔二台变压器	100	25.16	75	75	未进入负面	否	无	

8936	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北四台分台变压器	200	50.80	98	98	未进入负面	否	无	
8937	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯一台变压器	400	21.99	312	312	未进入负面	否	无	
8938	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场七台变压器	100	27.95	72	72	未进入负面	否	无	
8939	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场八九台变压器	100	19.76	80	80	未进入负面	否	无	
8940	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河六八台分台变压器	100	22.59	77	77	未进入负面	否	无	
8941	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场四台二分台	100	38.21	62	62	未进入负面	否	无	
8942	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运二台变压器	100	41.44	59	59	未进入负面	否	无	
8943	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河一台变压器	160	30.64	111	111	未进入负面	否	无	
8944	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运四台变压器	200	67.77	64	64	未进入负面	否	无	

8945	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	房身沟一 台变压器	400	11.81	353	353	未进入 负面	否	无	
8946	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	河北三台 变压器	200	11.57	177	177	未进入 负面	否	无	
8947	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	林场一台 变压器	200	58.45	83	83	未进入 负面	否	无	
8948	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	河北九台 变压器	100	37.19	63	63	未进入 负面	否	无	
8949	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	河北四台 变压器	100	12.82	87	87	未进入 负面	否	无	
8950	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	山咀三台 分台	200	28.86	142	142	未进入 负面	否	无	
8951	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	河北十台 变压器	200	27.64	145	145	未进入 负面	否	无	
8952	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	杨运一台 变压器	160	10.35	143	143	未进入 负面	否	无	
8953	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	鲍屯一台 分台变压 器	100	46.39	54	54	未进入 负面	否	无	

8954	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	良种场一 台2分台	100	14.89	85	85	未进 入负 面	否	无	
8955	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	良种场桥 南台变压 器	100	22.46	78	78	未进 入负 面	否	无	
8956	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	奋英三台 变压器	100	24.28	76	76	未进 入负 面	否	无	
8957	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	六道河2 台分台变 压器	200	62.39	75	75	未进 入负 面	否	无	
8958	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	头道沟三 台分台	100	15.47	85	85	未进 入负 面	否	无	
8959	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	二道沟三 台分台变 压器	200	51.35	97	97	未进 入负 面	否	无	
8960	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	鲍屯7-8 台分台	100	22.28	78	78	未进 入负 面	否	无	
8961	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	头道沟二 台变压器	200	51.28	97	97	未进 入负 面	否	无	
8962	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	六道河三 台变压器	100	66.04	34	34	未进 入负 面	否	无	

8963	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟一台变压器	200	27.69	145	145	未进入负面	否	无	
8964	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯五九台一分台变压器	100	23.00	77	77	未进入负面	否	无	
8965	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河二台变压器	200	44.61	111	111	未进入负面	否	无	
8966	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟五台分台变压器	200	12.72	175	175	未进入负面	否	无	
8967	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河道北台分台	200	20.52	159	159	未进入负面	否	无	
8968	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	周屯一台变压器	400	19.36	323	323	未进入负面	否	无	
8969	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟一台变压器	200	25.62	149	149	未进入负面	否	无	
8970	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟五九台变压器	200	12.55	175	175	未进入负面	否	无	
8971	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯五九组变压器	100	40.72	59	59	未进入负面	否	无	

8972	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯一台变压器	400	53.63	185	185	未进入负面	否	无	
8973	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟五九台分台变压器	200	8.07	184	184	未进入负面	否	无	
8974	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟六台分台	100	28.54	71	71	未进入负面	否	无	
8975	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟二台变压器	400	12.36	351	351	未进入负面	否	无	
8976	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场三台变压器	200	30.82	138	138	未进入负面	否	无	
8977	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英二台变压器	100	74.41	26	26	未进入负面	否	无	
8978	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯七八组变压器	400	32.68	269	269	未进入负面	否	无	
8979	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯四台变压器	100	70.12	30	30	未进入负面	否	无	
8980	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英四组	50	63.78	18	18	未进入负面	否	无	

8981	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟四五台二分台变压器	200	60.13	80	80	未进入负面	否	无	
8982	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟六七台变压器	200	49.55	101	101	未进入负面	否	无	
8983	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟八台分台变压器	100	19.17	81	81	未进入负面	否	无	
8984	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟四五台变压器	100	32.26	68	68	未进入负面	否	无	
8985	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场一台变压器	400	11.12	356	356	未进入负面	否	无	
8986	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英二台分台变压器	200	34.81	130	130	未进入负面	否	无	
8987	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯四台变压器	100	62.80	37	37	未进入负面	否	无	
8988	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟三七台变压器	200	50.74	99	99	未进入负面	否	无	
8989	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯二台变压器	200	24.52	151	151	未进入负面	否	无	

8990	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟五台变压器	200	19.80	160	160	未进入负面	否	无	
8991	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯三台分台变压器	200	29.48	141	141	未进入负面	否	无	
8992	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯六组变压器	200	15.58	169	169	未进入负面	否	无	
8993	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯五九台二分台变压器	100	40.23	60	60	未进入负面	否	无	
8994	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟5台分台柱上变压器	200	35.65	129	129	未进入负面	否	无	
8995	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	周屯三台变压器	100	29.76	70	70	未进入负面	否	无	
8996	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯一台变压器	400	57.61	170	170	未进入负面	否	无	
8997	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟三台变压器	200	16.77	166	166	未进入负面	否	无	
8998	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场一台分台	200	23.92	152	152	未进入负面	否	无	

8999	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	二道沟二 台变压器	200	41.34	117	117	未进入 负面	否	无	
9000	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	头道沟八 台变压器	200	20.22	160	160	未进入 负面	否	无	
9001	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	小屯一台 分台	100	28.37	72	72	未进入 负面	否	无	
9002	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	奋英一台 变压器	200	49.69	101	101	未进入 负面	否	无	
9003	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	鲍屯三组 变压器	400	13.33	347	347	未进入 负面	否	无	
9004	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	四道沟三 台变压器	400	21.75	313	313	未进入 负面	否	无	
9005	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	房身沟七 台变压器	100	39.27	61	61	未进入 负面	否	无	
9006	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	小屯三台 变压器	200	43.29	113	113	未进入 负面	否	无	
9007	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨北线	周屯五台 变压器	200	33.69	133	133	未进入 负面	否	无	

9008	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪一组东台	400	19.96	320	320	未进入负面	否	无	
9009	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	钱家河三台分台	200	9.03	182	182	未进入负面	否	无	
9010	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	土门里分台	400	19.19	323	323	未进入负面	否	无	
9011	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	道马寺迟家堡台	200	21.4	157	157	未进入负面	否	无	
9012	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	姚北分台 ₂	400	54.7	181	181	未进入负面	否	无	
9013	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗二组分台变压器	400	4.69	381	381	未进入负面	否	无	
9014	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	旺兴仁线	松树沟分台	200	14.23	172	172	未进入负面	否	无	
9015	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨二组分台变压器	200	34.76	130	130	未进入负面	否	无	
9016	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡五组	400	36.58	254	254	未进入负面	否	无	

9017	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	辽南院子二期	630	5.84	593	593	未进入负面	否	无	
9018	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝中五六组分台	200	36.28	127	127	未进入负面	否	无	
9019	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝中四组	200	12.37	175	175	未进入负面	否	无	
9020	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	北岔二台分台	200	24.56	151	151	未进入负面	否	无	
9021	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯猪场分台区	400	16.34	335	335	未进入负面	否	无	
9022	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	老虎峪分台变压器	200	48.51	103	103	未进入负面	否	无	
9023	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪小区分变压器	400	48.67	205	205	未进入负面	否	无	
9024	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙新二组分变压器	400	47.97	208	208	未进入负面	否	无	
9025	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	尚和寨二组分	400	34.14	263	263	未进入负面	否	无	

9026	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双东线	复兴六组	200	31.41	137	137	未进入 负面	否	无	
9027	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈九线	闫家村新 分南台	400	31.16	275	275	未进入 负面	否	无	
9028	国网营口市 盖州市供电 分公司	团甸 66kV变 电站	暖泉线	七盘岭烟 房沟变压 器	200	48.79	102	102	未进入 负面	否	无	
9029	国网营口市 盖州市供电 分公司	高屯 66kV变 电站	高屯线	和美村分 台变压器	200	43.54	113	113	未进入 负面	否	无	
9030	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运 66kV变 电站	杨南线	八道河河 东台分台	200	36.04	128	128	未进入 负面	否	无	
9031	国网营口市 盖州市供电 分公司	东城 66kV变 电站	腰岭线	古台北台	200	43.62	113	113	未进入 负面	否	无	
9032	国网营口市 盖州市供电 分公司	小石棚 66kV变 电站	石梁甲线	小周屯变 压器	220	38.94	134	134	未进入 负面	否	无	
9033	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双四线	董屯四组	400	39.41	242	242	未进入 负面	否	无	
9034	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台子 66kV变 电站	双工线	东双五组	400	35.65	257	257	未进入 负面	否	无	

9035	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家村台分台	400	34.2	263	263	未进入负面清单	否	无	
9036	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏岭一组分台	200	41.6	117	117	未进入负面清单	否	无	
9037	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯七八组分台	200	32.34	135	135	未进入负面清单	否	无	
9038	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙矿甲线	田崴渔业台区	200	40.97	118	118	未进入负面清单	否	无	
9039	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变电站3号变压器	800	34.59	523	523	未进入负面清单	否	无	
9040	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变电站4号变压器	800	42.27	462	462	未进入负面清单	否	无	
9041	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变电站2号变压器	800	48.62	411	411	未进入负面清单	否	无	
9042	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变电站1号变压器	800	45.64	435	435	未进入负面清单	否	无	
9043	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室4号变压器	800	36.73	506	506	未进入负面清单	否	无	

9044	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室1号变压器	800	38.93	489	489	未进入负面	否	无	
9045	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室3号变压器	800	49.76	402	402	未进入负面	否	无	
9046	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室2号变压器	800	46.94	424	424	未进入负面	否	无	
9047	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七八组分变压器	400	30.78	277	277	未进入负面	否	无	
9048	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪四组分变压器	400	38.05	248	248	未进入负面	否	无	
9049	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪二组分变压器	400	46.84	213	213	未进入负面	否	无	
9050	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪一组二号分台变压器	400	30.68	277	277	未进入负面	否	无	
9051	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	太南乙线	闫峪一组东台	400	19.96	240.16	###	未进入负面	否	无	
9052	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	卧东线	钱家河三台分台	200	9.03	141.94	###	未进入负面	否	无	

9053	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	梁杨线	土门里分 台	200	76.74	6.52	###	未进入 负面	否	无	
9054	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	大庙沟线	道马寺迟 家堡台	100	21.4	58.60	###	未进入 负面	否	无	
9055	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	石梁甲线	姚北分台 2	400	54.7	101.20	###	未进入 负面	否	无	
9056	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	西北甲线	红旗二组 分台变压 器	400	4.69	301.24	###	未进入 负面	否	无	
9057	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	旺兴仁线	松树沟分 台	200	14.23	131.54	###	未进入 负面	否	无	
9058	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	太城乙线	科寨二组 分台变压 器	200	34.76	90.48	###	未进入 负面	否	无	
9059	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	双四线	黄旗堡五 组	400	36.58	173.68	###	未进入 负面	否	无	
9060	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	双发甲线	辽南院子 二期	630	5.84	467.21	###	未进入 负面	否	无	
9061	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	大庙沟线	天宝中五 六组分台	200	36.28	87.44	###	未进入 负面	否	无	

9062	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	大庙沟线	天宝中四 组	200	12.37	135.26	###	未进入 负面	否	无	
9063	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	杨南线	北岔二台 分台	200	24.56	110.88	###	未进入 负面	否	无	
9064	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	沙东线	上屯猪场 分台区	160	26.35	85.84	###	未进入 负面	否	无	
9065	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	海港花园 A区2号箱 变1号变 压器	400	27.72	289.12	###	未进入 负面	否	无	
9066	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	海港花园 B区1号箱 变2号变 压器	400	36.82	252.72	###	未进入 负面	否	无	
9067	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	海港花园 B区2号箱 变1号变 压器	630	15.47	532.54	###	未进入 负面	否	无	
9068	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线21 左21右1 号育才小 区1号主 变	400	15.7	337.20	###	未进入 负面	否	无	
9069	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 44右10+1 号彩霞综 合楼变压 器	315	11.22	279.66	###	未进入 负面	否	无	
9070	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 四期1号 箱变1号 变压器	630	13.23	546.65	###	未进入 负面	否	无	

9071	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 四期2号 箱变1号 变压器	630	19.39	507.84	###	未进入 负面	否	无	
9072	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	天鸿小区 二期箱变 1号变压 器	200	20.4	159.20	###	未进入 负面	否	无	
9073	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	5506住宅 1号箱变1 号变压器	500	49.6	252.00	###	未进入 负面	否	无	
9074	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	甜叶菊线 48号绿色 时代南A 区2号变 压器	630	25.59	468.78	###	未进入 负面	否	无	
9075	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 24号四台 二南变压 器	315	65.59	108.39	###	未进入 负面	否	无	
9076	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 4号变压 器	630	18.24	515.09	###	未进入 负面	否	无	
9077	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	远兴家园 小区3号 箱变1号 变压器	630	19.47	507.34	###	未进入 负面	否	无	
9078	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	远兴家园 小区5号 箱变1号 变压器	630	9.41	570.72	###	未进入 负面	否	无	
9079	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区10 号变压器	400	11.59	353.64	###	未进入 负面	否	无	

9080	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区2 号变压器	630	4.12	604.04	###	未进入 负面	否	无	
9081	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区9 号变压器	400	11.56	353.76	###	未进入 负面	否	无	
9082	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	新钢乙线 66号小望 海6队变 压器	160	28.92	113.73	###	未进入 负面	否	无	
9083	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分49 号小望海 4队变压 器	100	24.46	75.54	###	未进入 负面	否	无	
9084	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分36 左分3号 小望海5 队变压器	315	11.97	277.29	###	未进入 负面	否	无	
9085	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线 102右2号 沙岗台4 号变压器	200	19.2	161.60	###	未进入 负面	否	无	
9086	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1024新闻 乙线	金嘉福小 区1号配 变电站变 压器	630	10.57	563.41	###	未进入 负面	否	无	
9087	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1024新闻 乙线	金嘉福苑 小区2号 配电变 压器	630	10.57	563.41	###	未进入 负面	否	无	
9088	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1024新闻 乙线	金嘉福苑 小区3号 配电变 压器	630	9.55	569.84	###	未进入 负面	否	无	

9089	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1024新闻 乙线	金嘉福苑 小区4号 配电变压 器	630	9.74	568.64	###	未进入 负面	否	无	
9090	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 1号配变 站1号变	500	19.49	402.55	###	未进入 负面	否	无	
9091	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 2号配变 站101开 关配电变 压器	630	20.73	499.40	###	未进入 负面	否	无	
9092	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 3号配变 站101开 关配电变 压器	500	20.84	395.80	###	未进入 负面	否	无	
9093	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 4号配变 站1号变 压器	630	18.62	512.69	###	未进入 负面	否	无	
9094	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 5号配变 站1号变 压器	630	22.17	490.33	###	未进入 负面	否	无	
9095	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 6号配变 站1号变 压器	500	15.15	424.25	###	未进入 负面	否	无	
9096	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 7号配变 站1号变 压器	500	16.99	415.05	###	未进入 负面	否	无	
9097	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 8号配变 站1号变 压器	630	15.82	530.33	###	未进入 负面	否	无	

9098	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 9号配变 站1号变 压器	500	22.51	387.45	###	未进入 负面	否	无	
9099	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金御蓝湾 10号配变 站101配 电变压器	630	17.39	520.44	###	未进入 负面	否	无	
9100	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4434运河 甲线	亿居罗马 庄园小区 1号箱变1 号主变	500	10.87	445.65	###	未进入 负面	否	无	
9101	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4434运河 甲线	亿居罗马 庄园小区 2号箱变1 号主变	500	8.52	457.40	###	未进入 负面	否	无	
9102	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4434运河 甲线	亿居罗马 庄园小区 3号箱变1 号主变	500	11.24	443.80	###	未进入 负面	否	无	
9103	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分28 左9右5号	400	18	328.00	###	未进入 负面	否	无	
9104	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区二期 1号变压 器	630	7.78	580.99	###	未进入 负面	否	无	
9105	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区二期 2号变压 器	400	5.28	378.88	###	未进入 负面	否	无	
9106	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区二期 3号配电 变压器	630	9.07	572.86	###	未进入 负面	否	无	

9107	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区二期 4号变压 器	630	9.26	571.66	###	未进 入负 面	否	无	
9108	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区二期 5号变压 器	630	8.42	576.95	###	未进 入负 面	否	无	
9109	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 小区2号 箱变1号 变压器	400	25.93	296.28	###	未进 入负 面	否	无	
9110	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1005沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分12 号芦屯堡 新区2号 变压器	400	89.16	43.36	###	##	是	2025.12	
9111	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1005沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分12 号芦屯堡 新区3号 变压器	400	47.81	208.76	###	未进 入负 面	否	无	
9112	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼3号箱 变1号变 压器	400	18.94	324.24	###	未进 入负 面	否	无	
9113	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	书香门第 小区2号 箱变1号 变压器	630	21.92	491.90	###	未进 入负 面	否	无	
9114	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼6号箱 变2号变 压器	630	26.17	465.13	###	未进 入负 面	否	无	
9115	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼8号箱 变1号变 压器	630	25.28	470.74	###	未进 入负 面	否	无	

9116	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼10号箱 变1号变 压器	630	24.36	476.53	###	未进入 负面	否	无	
9117	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	心悦商住 楼1号箱 变变压器	630	10.13	566.18	###	未进入 负面	否	无	
9118	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	心悦商住 楼2号箱 变变压器	400	16.94	332.24	###	未进入 负面	否	无	
9119	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期 11号箱变 1号变压 器	630	18	516.60	###	未进入 负面	否	无	
9120	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	奕丰金水 康桥4号 箱变1号 变压器	630	20	504.00	###	未进入 负面	否	无	
9121	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 二期2号 箱变1号 变压器	630	14.61	537.96	###	未进入 负面	否	无	
9122	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分54 右4号红 旗堡东南 变压器	200	22.86	154.28	###	未进入 负面	否	无	
9123	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 51号惠民 小区（B 区）5号 变压器	500	28.19	359.05	###	未进入 负面	否	无	
9124	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 二期2号 箱变1号 变压器	630	8	579.60	###	未进入 负面	否	无	

9125	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 二期4号 箱变1号 主变	630	6	592.20	###	未进入 负面	否	无	
9126	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 二期5号 箱变1号 主变	400	8.4	366.40	###	未进入 负面	否	无	
9127	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 二期6号 箱变1号 主变	400	6	376.00	###	未进入 负面	否	无	
9128	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 二期7号 箱变1号 主变	400	3.6	385.60	###	未进入 负面	否	无	
9129	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 二期8号 箱变1号 主变	400	4.8	380.80	###	未进入 负面	否	无	
9130	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 二期9号 箱变1号 主变	500	6.4	468.00	###	未进入 负面	否	无	
9131	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	奕丰金水 康桥2号 箱变2号 变压器	630	17.16	521.89	###	未进入 负面	否	无	
9132	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金宇花园 1号变压 器	250	39.2	152.00	###	未进入 负面	否	无	
9133	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园二 期2号箱 变2号变 压器	630	15.67	531.28	###	未进入 负面	否	无	

9134	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线赵 屯分4号 赵屯西变 变压器	400	106.84	-27.36	###	20 25 .0 3. 28	否	2025.12	
9135	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	开发线赵 屯分9号 赵屯东变 变压器	400	41.71	233.16	###	未进 入负 面	否	无	
9136	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线 102号沙 岗台1号 变压器	250	9.9	225.25	###	未进 入负 面	否	无	
9137	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	泰山线35 号福地山 水文园1 号箱变2 号变压 器	500	23.03	384.85	###	未进 入负 面	否	无	
9138	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平安 乙线	华海城小 区6号楼1 单元箱变 1号变压 器	630	7.5	582.75	###	未进 入负 面	否	无	
9139	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区4号楼2 单元箱变 1号变压 器	630	9.58	569.65	###	未进 入负 面	否	无	
9140	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝材 甲线	10千伏铝 材甲线 5459铝材 甲线东林 分22号变 压器	400	21.31	314.76	###	未进 入负 面	否	无	
9141	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	周屯三号 变压器	400	8.4	366.40	###	未进 入负 面	否	无	
9142	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 金龙分支 箱海关住 宅箱变变 压器	500	17.81	410.95	###	未进 入负 面	否	无	

9143	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	福旺桃园 小区二期 2号箱变1 号变压器	630	18.1	515.97	###	未进入 负面	否	无	
9144	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	电厂乙线 天鸿观澜 天下箱变 变压器	630	31.97	428.59	###	未进入 负面	否	无	
9145	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 化支25右 11号隆华 机井2#	200	13.6	172.80	###	未进入 负面	否	无	
9146	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 小区3号 箱变2号 变压器	400	34.44	262.24	###	未进入 负面	否	无	
9147	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 1号变电 站2号主 变	630	19.94	504.38	###	未进入 负面	否	无	
9148	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 1号变电 站1号主 变	630	15.79	530.52	###	未进入 负面	否	无	
9149	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 2号变电 站1号主 变	630	23.26	483.46	###	未进入 负面	否	无	
9150	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 2号变电 站2号主 变	630	17.36	520.63	###	未进入 负面	否	无	
9151	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	龙港线福 旺桃园3 号箱变变 压器	630	19.54	506.90	###	未进入 负面	否	无	

9152	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分8# 富吉三期 1号箱变 变压器	630	10.95	561.02	###	未进入 负面	否	无	
9153	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	龙港线天 赐家园二 期1号箱 变变压器	400	23.95	304.20	###	未进入 负面	否	无	
9154	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	电厂乙线 42号凯宾 国际1号 箱变变压 器	400	36.58	253.68	###	未进入 负面	否	无	
9155	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	海宁乙线 73左9左1 御景湾4 号箱变2 号变压器	630	18	516.60	###	未进入 负面	否	无	
9156	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 3号箱变2 号变压器	630	24.94	472.88	###	未进入 负面	否	无	
9157	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 7号箱变1 号变压器	500	18.08	409.60	###	未进入 负面	否	无	
9158	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 一期1号 箱变变压 器	630	19.3	508.41	###	未进入 负面	否	无	
9159	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	阳光世纪 城1号箱 变变压器	630	11.88	555.16	###	未进入 负面	否	无	
9160	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分15 号汇丰名 苑3号箱 变变压器	630	16.85	523.85	###	未进入 负面	否	无	

9161	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园三 期1号箱 变变压器	400	21.63	313.48	###	未进入 负面	否	无	
9162	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	金伟公寓 2号箱变1 号变压器	630	13.23	546.65	###	未进入 负面	否	无	
9163	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	阳光世纪 城2号箱 变变压器	630	9.1	572.67	###	未进入 负面	否	无	
9164	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	金伟御都 4号箱变1 号变压器	630	22.19	490.20	###	未进入 负面	否	无	
9165	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4349铁东 线	铁东线葡 萄园分13 右6号四 台子3号 变压器	400	42	232.00	###	未进入 负面	否	无	
9166	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1034新海 甲线	人富2号 变台	400	16.61	333.56	###	未进入 负面	否	无	
9167	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	远兴家园 小区6号 箱变1号 变压器	630	11.52	557.42	###	未进入 负面	否	无	
9168	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	新区乙线 渤海钰珠 2号箱变 变压器	630	17.39	520.44	###	未进入 负面	否	无	
9169	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	新区乙线 渤海钰珠 4号箱变 变压器	630	17.94	516.98	###	未进入 负面	否	无	

9170	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4349铁东 线	铁东线35 左4号四 台子二南 西台	400	76	96.00	###	12	是	2025.12	
9171	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 308右分 11号杨屯 7组	160	16.27	133.97	###	未进入 负面	否	无	
9172	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	财富海景 小区地下 1号屋式 变2号变 压器	630	12.83	549.17	###	未进入 负面	否	无	
9173	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	财富海景 小区地下 2号屋式 变1号变 压器	800	15.72	674.24	###	未进入 负面	否	无	
9174	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	财富海景 小区地下 2号屋式 变2号变 压器	800	8.45	732.40	###	未进入 负面	否	无	
9175	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	财富海景 小区地下 3号屋式 变变压器	400	15.16	339.36	###	未进入 负面	否	无	
9176	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线政 府分17右 3号轧钢 新区3号	400	60	160.00	###	未进入 负面	否	无	
9177	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 7号变电 站1号主 变	630	16.28	527.44	###	未进入 负面	否	无	
9178	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 7号变电 站2号主 变	630	22.47	488.44	###	未进入 负面	否	无	

9179	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 9号变电 站101配 电变压器	630	23.6	481.32	###	未进 入负 面	否	无	
9180	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线21 左23号学 府小区变 压器	400	63.15	147.40	###	未进 入负 面	否	无	
9181	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	北环乙线 光辉分14 左2号范 屯照明变 压器	100	15.25	84.75	###	未进 入负 面	否	无	
9182	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4452华安 乙线	明虹碧霞 新苑2号 箱变1号 变压器	630	22.83	486.17	###	未进 入负 面	否	无	
9183	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	人富1号 箱变1号 变压器	630	48	327.60	###	未进 入负 面	否	无	
9184	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	人富1号 箱变2号 变压器	500	41.92	290.40	###	未进 入负 面	否	无	
9185	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金地福苑 1号箱变1 号变压器	630	34.39	413.34	###	未进 入负 面	否	无	
9186	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金地福苑 3号箱变2 号变压器	500	33.2	334.00	###	未进 入负 面	否	无	
9187	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	奕丰金水 康桥1号 箱变1号 变压器	630	28	453.60	###	未进 入负 面	否	无	

9188	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	甜叶菊线 48号绿色 时代南A 区1号变 压器	500	27.92	360.40	###	未进入 负面	否	无	
9189	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	海韵明珠 2号箱变2 号变压器	400	20.85	316.60	###	未进入 负面	否	无	
9190	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 1号配变 站变压器	500	22.64	386.80	###	未进入 负面	否	无	
9191	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 2号配变 站变压器	630	17.55	519.44	###	未进入 负面	否	无	
9192	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 3号配变 站变压器	500	23.72	381.40	###	未进入 负面	否	无	
9193	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 4号配变 站变压器	400	36.52	253.92	###	未进入 负面	否	无	
9194	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 5号配变 站变压器	500	17.82	410.90	###	未进入 负面	否	无	
9195	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 6号配变 站变压器	500	49.83	250.85	###	未进入 负面	否	无	
9196	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 7号配变 站变压器	400	26.91	292.36	###	未进入 负面	否	无	

9197	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	御海明珠 一期小区 8号配变 站变压器 配电变压	500	23.29	383.55	###	未进 入负 面	否	无	
9198	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 小区4号 箱变2号 变压器	630	35.13	408.68	###	未进 入负 面	否	无	
9199	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	金环花园 箱变1号 变压器	250	25.44	186.40	###	未进 入负 面	否	无	
9200	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分32 左6号馒 首山西北 变压器	200	27.67	144.66	###	未进 入负 面	否	无	
9201	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分32 左10左1 号馒首山 东北合变	400	4.02	383.92	###	未进 入负 面	否	无	
9202	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分32 左15号馒 首山东南 合变压器	200	22.07	155.86	###	未进 入负 面	否	无	
9203	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分34 号馒首山 西南变压 器	400	10.85	356.60	###	未进 入负 面	否	无	
9204	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分40 右5左2号 红旗堡西 合变压器	160	23.65	122.16	###	未进 入负 面	否	无	
9205	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分40 右9号红 旗堡南台 变压器	200	14.87	170.26	###	未进 入负 面	否	无	

9206	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分50 号红旗堡 西北变压 器	400	20.02	319.92	###	未进 入负 面	否	无	
9207	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分56 号红旗堡 东北变压 器	160	38.43	98.51	###	未进 入负 面	否	无	
9208	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分78 右5号何 家沟西台 变压器	160	25.41	119.34	###	未进 入负 面	否	无	
9209	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分94 右4号何 家沟东台 变压器	160	17.66	131.74	###	未进 入负 面	否	无	
9210	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分 119号何 家沟炮厂 变压器	200	14.97	170.06	###	未进 入负 面	否	无	
9211	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支18左 分3号隆 华南台变 压器	400	32.22	271.12	###	未进 入负 面	否	无	
9212	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支28号 隆华南台 变压器	315	18.2	257.67	###	未进 入负 面	否	无	
9213	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支33号 隆华北台 变压器	400	20.42	318.32	###	未进 入负 面	否	无	
9214	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 6左1号宋 屯12号配 电站1号 主变	630	21.42	495.05	###	未进 入负 面	否	无	

9215	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 6左1号宋 屯14号配 电站1号 主变	630	27.22	458.51	###	未进入 负面	否	无	
9216	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 6左1号宋 屯15号配 电站2号 主变	630	20.53	500.66	###	未进入 负面	否	无	
9217	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 6左1号宋 屯13号配 电站2号 主变	630	22.52	488.12	###	未进入 负面	否	无	
9218	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 6左1号宋 屯18号配 电站2号 主变	630	23.19	483.90	###	未进入 负面	否	无	
9219	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 6左1号宋 屯17号配 电站1号 主变	630	25.4	469.98	###	未进入 负面	否	无	
9220	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 4左1号宋 屯1号配 电站1号 主变	630	20.83	498.77	###	未进入 负面	否	无	
9221	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 4左1号宋 屯2号配 电站1号 主变	630	20.46	501.10	###	未进入 负面	否	无	
9222	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 4左1号宋 屯3号配 电站2号 主变	630	22.37	489.07	###	未进入 负面	否	无	
9223	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 4左1号宋 屯4号配 电站1号 主变	630	20.12	503.24	###	未进入 负面	否	无	

9224	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红新 甲线	红新甲线 4左1号宋 屯5号配 电站1号 主变	630	23.58	481.45	###	未进 入负 面	否	无	
9225	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 5左1号宋 屯新区7 号配电站 2号主变	630	19.49	507.21	###	未进 入负 面	否	无	
9226	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 5左1号宋 屯新区6 号配电站 1号主变	630	23.24	483.59	###	未进 入负 面	否	无	
9227	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 5左1号宋 屯新区8 号配电站 2号主变	630	25.51	469.29	###	未进 入负 面	否	无	
9228	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 5左1号宋 屯新区9 号配电站 1号主变	630	22.98	485.23	###	未进 入负 面	否	无	
9229	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 5左1号宋 屯新区10 号配电站 2号主变	630	19.99	504.06	###	未进 入负 面	否	无	
9230	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 5左1号宋 屯新区11 号配电站 1号主变	630	24.1	478.17	###	未进 入负 面	否	无	
9231	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 7左1号宋 屯新区16 号配电站 2号主变	630	22.02	491.27	###	未进 入负 面	否	无	
9232	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 7左1号宋 屯新区19 号配电站 2号主变	630	21.12	496.94	###	未进 入负 面	否	无	

9233	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 7左1号宋 屯新区22 号配电站 2号主变	630	21.08	497.20	###	未进入 负面	否	无	
9234	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 7左1号宋 屯新区21 号配电站 2号主变	630	23.75	480.38	###	未进入 负面	否	无	
9235	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 7左1号宋 屯新区20 号配电站 1号主变	630	22.25	489.83	###	未进入 负面	否	无	
9236	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红新 乙线	红新乙线 7左1号宋 屯新区23 号配电站 1号主变	630	23.48	482.08	###	未进入 负面	否	无	
9237	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	闽江东线 64号五金 商贸城1 号配变站 1号主变	630	17.08	522.40	###	未进入 负面	否	无	
9238	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	闽江东线 64号五金 商贸城2 号配变站 1号主变	630	19.18	509.17	###	未进入 负面	否	无	
9239	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	闽江东线 64号五金 商贸城3 号配变站 1号主变	630	10.97	560.89	###	未进入 负面	否	无	
9240	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	闽江东线 64号五金 商贸城4 号配变站 1号主变	630	15.26	533.86	###	未进入 负面	否	无	
9241	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红园甲线 30右分右 4号西兰 四队	315	47.03	166.86	###	未进入 负面	否	无	

9242	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 贺店分15 号贺店村 变压器	200	53.25	93.50	###	未进 入负 面	否	无	
9243	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 周屯分5 左3号周 屯村变压 器	160	14.7	136.48	###	未进 入负 面	否	无	
9244	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 239左1号 小河子大 队变压器	200	30.67	138.66	###	未进 入负 面	否	无	
9245	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 274右2左 6号张屯 大队变压 器	200	31.89	136.22	###	未进 入负 面	否	无	
9246	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 北岭分4 右2号杨 屯2组变 压器	160	90.83	14.67	###	##	否	2025.12	
9247	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 2号箱变1 号变压器	630	25.76	467.71	###	未进 入负 面	否	无	
9248	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下1号屋 式变101 开关配电 室	630	11.39	558.24	###	未进 入负 面	否	无	
9249	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下1号屋 式变102 开关配电 室	630	18.44	513.83	###	未进 入负 面	否	无	
9250	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下2号屋 式变101 开关配电 室	630	10	567.00	###	未进 入负 面	否	无	

9251	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下2号屋 式变102 开关配出	630	9.77	568.45	###	未进入 负面	否	无	
9252	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区1 号箱变 101开关 配出变压	400	16.54	333.84	###	未进入 负面	否	无	
9253	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区2 号箱变 101开关 配出变压	400	20.77	316.92	###	未进入 负面	否	无	
9254	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区3 号箱变 101开关 配出变压	400	18.52	325.92	###	未进入 负面	否	无	
9255	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区4 号箱变 101开关 配出变压	400	19.91	320.36	###	未进入 负面	否	无	
9256	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	金泰龙悦 府二期小 区1号屋 式配变站 1号主变	800	0	800.00	###	未进入 负面	否	无	
9257	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	金泰龙悦 府二期小 区1号屋 式配变站 2号主变	800	2.4	780.80	###	未进入 负面	否	无	
9258	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	金泰龙悦 府二期小 区1号屋 式配变站 2号主变	800	2.4	780.80	###	未进入 负面	否	无	
9259	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	金泰龙悦 府二期小 区1号屋 式配变站 4号主变	800	2.4	780.80	###	未进入 负面	否	无	

9260	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线电 厂分19左 3号西关 屯弃管楼	400	66	136.00	###	未进入 负面	否	无	
9261	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5467红旗 北线	红旗北线 26右5号 金屯村台	400	15.6	337.60	###	未进入 负面	否	无	
9262	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 金帆分2 号人大财 政培训中 心变压器	400	27.59	289.64	###	未进入 负面	否	无	
9263	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	闽江人家 配电变压 器	630	10.7	562.59	###	未进入 负面	否	无	
9264	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期4 号箱变1 号变压器	630	23.28	483.34	###	未进入 负面	否	无	
9265	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期5 号箱变1 号变压器	630	25.73	467.90	###	未进入 负面	否	无	
9266	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期6 号箱变1# 变压器	630	35.88	403.96	###	未进入 负面	否	无	
9267	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期7 号箱变1 号变压器	630	23.59	481.38	###	未进入 负面	否	无	
9268	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期8 号箱变1# 变压器	630	35.09	408.93	###	未进入 负面	否	无	

9269	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	艺海花园 1号东变 压器	630	76	151.20	###	未进入 负面	否	无	
9270	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 11号箱变 1号变压 器	630	21.54	494.30	###	未进入 负面	否	无	
9271	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	向阳花园 小区箱变 2号变压 器	500	27.1	364.50	###	未进入 负面	否	无	
9272	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	北环乙线 光辉分6 号范屯 1.2队变 压器	160	28.96	113.66	###	未进入 负面	否	无	
9273	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	向阳花园 一期1号1 号变压器	315	14	270.90	###	未进入 负面	否	无	
9274	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	向阳花园 一期2号1 号变压器	630	19.94	504.38	###	未进入 负面	否	无	
9275	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼2号箱 变2号变 压器	400	23.81	304.76	###	未进入 负面	否	无	
9276	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 小区二期 2号箱变1 号变压器	630	16.05	528.89	###	未进入 负面	否	无	
9277	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	书香门第 小区3号 箱变1号 变压器	630	22.8	486.36	###	未进入 负面	否	无	

9278	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	书香门第 小区4号 箱变1号 变压器	630	26.27	464.50	###	未进入 负面	否	无	
9279	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线28 号北李屯 1号变压 器	400	30.93	276.28	###	未进入 负面	否	无	
9280	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 小区1号 箱变1号 变压器	630	30.74	436.34	###	未进入 负面	否	无	
9281	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 2号箱变1 号变压器	630	25.01	472.44	###	未进入 负面	否	无	
9282	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1006沙芦 甲线	沙芦甲线 32右5号 芦屯站村 2号变压 器	400	72	112.00	###	未进入 负面	否	无	
9283	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新钢甲线 海星分51 左3号西 关屯北台	100	7.8	92.20	###	未进入 负面	否	无	
9284	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分16 号官屯1 号变压器	315	71	91.35	###	12	是	2025.12	
9285	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	红海回迁 楼二期12 号箱变1 号变压器	630	24.73	474.20	###	未进入 负面	否	无	
9286	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	红海回迁 楼二期11 号箱变1# 变压器	630	39.91	378.57	###	未进入 负面	否	无	

9287	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分8号 辽海中盐 新城小区 5号箱变1 号变压器	630	15.29	533.67	###	未进入 负面	否	无	
9288	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期7 号箱变1 号变压器	630	13.37	545.77	###	未进入 负面	否	无	
9289	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期8 号箱变1 号变压器	630	17.96	516.85	###	未进入 负面	否	无	
9290	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期9 号箱变1 号变压器	630	11.42	558.05	###	未进入 负面	否	无	
9291	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期 10号箱变 1号变压 器	630	13.03	547.91	###	未进入 负面	否	无	
9292	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期 12号箱变 1号变压 器	630	11.77	555.85	###	未进入 负面	否	无	
9293	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 6号变电 站1号主 变	630	12.89	548.79	###	未进入 负面	否	无	
9294	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 6号变电 站2号主 变	630	16.44	526.43	###	未进入 负面	否	无	
9295	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	龙港花园 小区四期 H区2号箱 变变压器	500	28.94	355.30	###	未进入 负面	否	无	

9296	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	龙港花园 小区四期 J区2号箱 变变压器	500	26.36	368.20	###	未进入 负面	否	无	
9297	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 52左8左7 号胜台东 地	200	9.2	181.60	###	未进入 负面	否	无	
9298	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 31加1号 小兰旗东 台变压器	200	32.23	135.54	###	未进入 负面	否	无	
9299	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 50左分13 号东兰闫 屯北台变 压器	315	28.74	224.47	###	未进入 负面	否	无	
9300	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	宝源之家 小区1号 箱变变压 器配电变 压器	400	11.99	352.04	###	未进入 负面	否	无	
9301	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分小 望海支4 号小望海 1-2组变	50	30.45	34.78	###	未进入 负面	否	无	
9302	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	亲亲家园 箱变1号 变压器	400	30.42	278.32	###	未进入 负面	否	无	
9303	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	龙港线福 旺桃园1 号箱变1 号变压器	630	20.07	503.56	###	未进入 负面	否	无	
9304	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分8# 富吉三期 3号箱变 变压器	630	13.54	544.70	###	未进入 负面	否	无	

9305	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	电厂乙线 42号凯宾 国际3号 箱变变压 器	400	13.84	344.64	###	未进 入负 面	否	无	
9306	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	海宁乙线 73左9左1 御景湾5 号箱变1 号变压器	630	26	466.20	###	未进 入负 面	否	无	
9307	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 5号箱变1 号变压器	630	29.24	445.79	###	未进 入负 面	否	无	
9308	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分8# 富吉三期 7号箱变 变压器	315	19.54	253.45	###	未进 入负 面	否	无	
9309	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园三 期3号箱 变变压器	400	19.82	320.72	###	未进 入负 面	否	无	
9310	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	金伟公寓 1号箱变1 号变压器	630	14.9	536.13	###	未进 入负 面	否	无	
9311	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4264华山 甲线	渤海铭城 回迁楼1 号配变站 101开关 配电变压 器	630	16.83	523.97	###	未进 入负 面	否	无	
9312	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	渤海钰珠 二期1号 配变站1 号主变配 电变压器	630	30.24	439.49	###	未进 入负 面	否	无	
9313	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	渤海钰珠 二期2号 配变站主 变配电变 压器	630	28.48	450.58	###	未进 入负 面	否	无	

9314	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	官屯6号 变压器	200	16.8	166.40	###	未进入 负面	否	无	
9315	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红园乙线	红园乙线 53号红旗 政府变压 器	400	43.2	227.20	###	未进入 负面	否	无	
9316	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支10右 8号慢首 山北合变	160	37.32	100.29	###	未进入 负面	否	无	
9317	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	怡海富都 1号箱变2 号变压器	630	20	504.00	###	未进入 负面	否	无	
9318	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	翔宏名都 2号箱变2 号变压器	500	26.68	366.60	###	未进入 负面	否	无	
9319	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰珑悦 府小区1 号箱变1 号变压器	630	26.5	463.05	###	未进入 负面	否	无	
9320	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区4号楼1 单元箱变 1号变压 器	630	4.46	601.90	###	未进入 负面	否	无	
9321	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区1号楼1 单元箱变 1号变压 器	630	18.16	515.59	###	未进入 负面	否	无	
9322	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区3 号变压器	400	12.01	351.96	###	未进入 负面	否	无	

9323	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 8号变电 站1号主 变	630	18.54	513.20	###	未进 入负 面	否	无	
9324	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 8号变电 站2号主 变	630	16.73	524.60	###	未进 入负 面	否	无	
9325	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 5号变电 站1号主 变	630	17.29	521.07	###	未进 入负 面	否	无	
9326	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 5号变电 站2号主 变	630	25.69	468.15	###	未进 入负 面	否	无	
9327	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 4号变电 站1号主 变	630	18.25	515.03	###	未进 入负 面	否	无	
9328	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 4号变电 站2号主 变	630	20.48	500.98	###	未进 入负 面	否	无	
9329	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 3号变电 站1号主 变	630	24.1	478.17	###	未进 入负 面	否	无	
9330	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	新港小区 供电分离 3号变电 站2号主 变	630	18.01	516.54	###	未进 入负 面	否	无	
9331	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线电 厂分疏港 路环网柜 铁路柱上 变压器	200	17.6	164.80	###	未进 入负 面	否	无	

9332	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 24右20号 四台子新 台	400	55.2	179.20	###	12	是	2025.12	
9333	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 李伍沟分 24号李伍 沟2号变 台	200	11.6	176.80	###	未进入 负面	否	无	
9334	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线22 号北李屯 南台	400	34.8	260.80	###	未进入 负面	否	无	
9335	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支47 加1号偏 坡子支满	400	7.2	371.20	###	未进入 负面	否	无	
9336	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 兰窝分30 左1号兰 窝1#电井 变压器	50	56	22.00	###	未进入 负面	否	无	
9337	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 前安平分 8号前安 平1#电井 变压器	50	43.8	28.10	###	未进入 负面	否	无	
9338	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 前安平分 13右1号 前安平2# 电井变压	50	7.65	46.18	###	未进入 负面	否	无	
9339	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	小望海机 井9号变 压器	50	12.15	43.93	###	未进入 负面	否	无	
9340	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	远东联建 处2号箱 变变压器	315	56.44	137.21	###	未进入 负面	否	无	

9341	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区一期 1号配变 站101开 关配出变 压器	400	6.32	374.72	###	未进 入负 面	否	无	
9342	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区一期 2号配变 站101开 关配出变 压器	400	13.45	346.20	###	未进 入负 面	否	无	
9343	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	塞纳河畔 小区一期 3号配变 站101开 关配出变 压器	400	19.64	321.44	###	未进 入负 面	否	无	
9344	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	嘉园公寓 小区1号 配变站 101开关 配出变压 器	630	15.32	533.48	###	未进 入负 面	否	无	
9345	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	嘉园公寓 小区2号 配变站 101开关 配出变压 器	630	17.68	518.62	###	未进 入负 面	否	无	
9346	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 兰窝分22 左5右2号 兰窝西台 变压器	200	36.62	126.76	###	未进 入负 面	否	无	
9347	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 兰窝分22 左10号兰 窝东台变 压器	200	36.22	127.56	###	未进 入负 面	否	无	
9348	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 贺店分5 左2号乡 台区变压 器	100	44.4	55.60	###	未进 入负 面	否	无	
9349	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新钢甲线 海星分7 左11号光 辉屯学校 2号	400	4.8	380.80	###	未进 入负 面	否	无	

9350	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 291左分9 号杨屯大 队变压器	160	23.36	122.62	###	未进入 负面	否	无	
9351	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 299号杨 屯石材变 压器	200	54.4	91.20	###	未进入 负面	否	无	
9352	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	朵拉海岸 1号箱变 变压器	630	18.23	515.15	###	未进入 负面	否	无	
9353	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾小区2 号地下变 电所1号 变压器	800	21.6	627.20	###	未进入 负面	否	无	
9354	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾小区2 号地下变 电所2号 变压器	800	16.51	667.92	###	未进入 负面	否	无	
9355	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5432创业 乙线	滨北乙线 金屯分13 号塑工3 号变压器	250	37.11	157.23	###	未进入 负面	否	无	
9356	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	向阳花园 二期1号 变压器	500	24.98	375.10	###	未进入 负面	否	无	
9357	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5432创业 乙线	滨北乙线 金屯分11 右分右1 塑工5号 箱变1号	630	27.59	456.18	###	未进入 负面	否	无	
9358	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5432创业 乙线	滨北甲线 塑工分8 左8号塑 工6号箱 变1号主	630	11	560.70	###	未进入 负面	否	无	

9359	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5432创业 乙线	滨北乙线 金屯分17 号塑工7 号箱变1 号主变	400	96.99	12.04	###	##	是	2025.12	
9360	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 61号惠民 小区1号 配变站2 号主变	630	29.24	445.79	###	未进 入负 面	否	无	
9361	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 61号惠民 小区2号 配变站2 号主变	630	27.01	459.84	###	未进 入负 面	否	无	
9362	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 61号惠民 小区3号 配变站1 号主变	500	29.6	352.00	###	未进 入负 面	否	无	
9363	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 61号惠民 小区4号 配变站2 号主变	500	24.85	375.75	###	未进 入负 面	否	无	
9364	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 61号惠民 小区5号 配变站2 号主变	630	26.82	461.03	###	未进 入负 面	否	无	
9365	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 61号惠民 小区6号 配变站1 号主变	500	87.66	61.70	###	未进 入负 面	否	无	
9366	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 51号惠民 小区（B 区）1号 配变站1 号主变	630	24.25	477.23	###	未进 入负 面	否	无	
9367	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 51号惠民 小区（B 区）2号 配变站2 号主变	400	25.07	299.72	###	未进 入负 面	否	无	

9368	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	滨北甲线 51号惠民 小区（B 区）3号 配变站2 号	500	24.4	378.00	###	未进入 负面	否	无	
9369	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5426滨北 甲线	滨北甲线 51号惠民 小区（B 区）4号 配变站2 号	315	41.34	184.78	###	未进入 负面	否	无	
9370	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 56号东环 小镇1号 配变站1 号	630	25.45	469.67	###	未进入 负面	否	无	
9371	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 56号东环 小镇2号 配变站1 号	630	26.14	465.32	###	未进入 负面	否	无	
9372	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 56号东环 小镇3号 配变站1 号	630	23.01	485.04	###	未进入 负面	否	无	
9373	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 56号东环 小镇4号 配变站2 号	630	26.7	461.79	###	未进入 负面	否	无	
9374	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝材 甲线	铝材甲线 东林分46 号兰旗水 果市场配 变站2号	400	33.51	265.96	###	未进入 负面	否	无	
9375	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线 124号沙 岗台村3 号变压器	315	37	198.45	###	未进入 负面	否	无	
9376	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	海韵明珠 1号 （1#）变 压器	500	26.04	369.80	###	未进入 负面	否	无	

9377	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5428滨南 乙线	滨南乙线 东兰旗分 2号东兰 二队变压 器	160	41	94.40	###	未进 入负 面	否	无	
9378	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 28号西留 屯1号变 压器	400	61.2	155.20	###	未进 入负 面	否	无	
9379	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5428滨南 乙线	滨南乙线 东兰旗分 10号东兰 大队变压 器	200	35.53	128.94	###	未进 入负 面	否	无	
9380	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 47号汝儿 姑照明6 号变压器	400	71.5	114.00	###	未进 入负 面	否	无	
9381	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5428滨南 乙线	滨南乙线 东兰旗分 18号西兰 二队变压 器	400	4.16	383.36	###	未进 入负 面	否	无	
9382	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾小区1 号地下变 电所2号 变压器	630	20.77	499.15	###	未进 入负 面	否	无	
9383	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾小区1 号地下变 电所3号 变压器	800	9.7	722.40	###	未进 入负 面	否	无	
9384	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分4 号芦屯站 新台	400	28.8	284.80	###	未进 入负 面	否	无	
9385	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4348光明 线	光明线45 加1号四 台子村内 照明西台	400	62	152.00	###	12	是	2025.04	

9386	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分94 右10号何 家沟南台	200	6.8	186.40	###	未进入 负面	否	无	
9387	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾三期小 区地下屋 式变电站 1号变	630	5.2	597.24	###	未进入 负面	否	无	
9388	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾三期小 区地下屋 式变电站 2号变	630	15.95	529.52	###	未进入 负面	否	无	
9389	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾三期小 区地下屋 式变电站 2号变	630	23.23	483.65	###	未进入 负面	否	无	
9390	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	恒基河畔 花园小区 2号箱变1 号变压器	500	22.4	388.00	###	未进入 负面	否	无	
9391	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 胜利分27 右22号胜 台一队变 压器	160	22.85	123.44	###	20 24 .1 1.22	是	2025.12	
9392	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5428滨南 乙线	滨南乙线 东兰旗分 14号东兰 旗新增变 合变	315	20	252.00	###	未进入 负面	否	无	
9393	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	新区乙线 渤海钰珠 1号箱变 变压器	400	22.23	311.08	###	未进入 负面	否	无	
9394	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	甜叶菊线 东信桃花 源1号箱 变变压器	630	26.83	460.97	###	未进入 负面	否	无	

9395	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	龙港线福 旺桃园2 号箱变变 压器	315	22.52	244.06	###	未进 入负 面	否	无	
9396	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	电厂乙线 42号凯宾 国际2号 箱变变压 器	400	19.45	322.20	###	未进 入负 面	否	无	
9397	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 1号箱变2 号变压器	500	22.8	386.00	###	未进 入负 面	否	无	
9398	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支39 右11右4 号箱变变 压器	160	56.7	69.28	###	未进 入负 面	否	无	
9399	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	银河上园 1号地下 变电所1 号变压器	800	17.97	656.24	###	未进 入负 面	否	无	
9400	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	银河上园 1号地下 变电所3 号变压器	800	19.28	645.76	###	未进 入负 面	否	无	
9401	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	银河上园 1号地下 变电所4 号变压器	800	10.25	718.00	###	未进 入负 面	否	无	
9402	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	银河上园 2号地下 变电所2 号变压器	800	14.74	682.08	###	未进 入负 面	否	无	
9403	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5458红旗 南线	红旗南线 9左4号金 屯5号变 压器	400	28.8	284.80	###	未进 入负 面	否	无	

9404	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区5号 配变站1 号主变	630	14.8	536.76	###	未进入 负面	否	无	
9405	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区6号 配变站1 号主变配 电变压器	630	11.57	557.11	###	未进入 负面	否	无	
9406	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区7号 配变站1 号主变配 电变压器	500	12.13	439.35	###	未进入 负面	否	无	
9407	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区8号 配变站1 号主变	630	7.23	584.45	###	未进入 负面	否	无	
9408	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支39 右39号偏 坡子机井	100	21.9	78.10	###	未进入 负面	否	无	
9409	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	新钢乙线 59号小望 海机井 10#	50	4.2	47.90	###	未进入 负面	否	无	
9410	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 52左10号 胜台五队 变压器	200	32.91	134.18	###	未进入 负面	否	无	
9411	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	万隆小区 地下变电 所A区1# 变压器	800	5.22	758.24	###	未进入 负面	否	无	
9412	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	万隆小区 地下变电 所A区2# 变压器	800	4.73	762.16	###	未进入 负面	否	无	

9413	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	朵拉海岸 2号箱变 变压器	630	22.83	486.17	###	未进入 负面	否	无	
9414	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线华 明分5右3 号沙岗台 村机井1 号变压器	50	14.7	42.65	###	未进入 负面	否	无	
9415	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 68号胜台 大队变压 器	315	39.04	192.02	###	未进入 负面	否	无	
9416	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	马圈子7 号	250	27.63	180.93	###	未进入 负面	否	无	
9417	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	10kV留开 乙线胜利 分27右23 号胜台西 地	160	76.5	37.60	###	未进入 负面	否	无	
9418	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰珑悦 府小区2 号箱变1 号变压器	630	16.97	523.09	###	未进入 负面	否	无	
9419	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平安 乙线	华海城小 区7号楼 箱变1号 变压器	630	10.5	563.85	###	未进入 负面	否	无	
9420	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平安 乙线	华海城小 区8号楼1 单元箱变 1号变压 器	630	10.24	565.49	###	未进入 负面	否	无	
9421	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平安 乙线	华海城小 区6号楼2 单元箱变 1号变压 器	630	7.92	580.10	###	未进入 负面	否	无	

9422	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区5号楼1 单元箱变 1号变压 器	630	9.95	567.32	###	未进 入负 面	否	无	
9423	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区2号楼2 单元箱变 1号变压 器	630	13.84	542.81	###	未进 入负 面	否	无	
9424	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	朵拉海岸 3号箱变 变压器	630	26.44	463.43	###	未进 入负 面	否	无	
9425	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 98驼台卜 三队	400	28.8	284.80	###	未进 入负 面	否	无	
9426	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 30号西留 屯3号变 压器	400	43.6	225.60	###	未进 入负 面	否	无	
9427	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4248青龙 北线	钢材市场 新台	200	80	40.00	###	未进 入负 面	否	无	
9428	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园二 期3号箱 变1号变 压器	500	12.65	436.75	###	未进 入负 面	否	无	
9429	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	山水人家 小区壹号 院1号箱 变1号主 变	630	4.38	602.41	###	未进 入负 面	否	无	
9430	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	山水人家 小区壹号 院2号箱 变1号主 变	500	5.33	473.35	###	未进 入负 面	否	无	

9431	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 水泥厂分 1号芦鸿3 号变压器	400	40.64	237.44	###	未进 入负 面	否	无	
9432	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	铁路小区 1号箱变1 号配电变 压器	630	17.85	517.55	###	未进 入负 面	否	无	
9433	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	铁路小区 1号箱变2 号配电变 压器	630	21.02	497.57	###	未进 入负 面	否	无	
9434	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线78 号沙岗台 村机井3# 变压器	50	2.4	48.80	###	未进 入负 面	否	无	
9435	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线机 井分24号 沙岗台村 机井4#变 压器	100	75	25.00	###	未进 入负 面	否	无	
9436	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 52左1号 胜台新台 变压器	200	22.73	154.54	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
9437	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分10 左3号官 屯5号变 压器	200	28.05	143.90	###	未进 入负 面	否	无	
9438	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	御景城小 区6号箱 变变压器	630	18.48	513.58	###	未进 入负 面	否	无	
9439	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	御景城小 区7号箱 变变压器	630	23.54	481.70	###	未进 入负 面	否	无	

9440	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期10 号箱变1# 变压器	630	23.74	480.44	###	未进入 负面	否	无	
9441	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	东城怡景 4号箱变2 号变压器	315	25.75	233.89	###	未进入 负面	否	无	
9442	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	东城怡景 1号箱变2 号变压器	630	21.83	492.47	###	未进入 负面	否	无	
9443	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	甜叶菊线 35号绿色 时代南B 区3号箱 变2号变	630	14.86	536.38	###	未进入 负面	否	无	
9444	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	甜叶菊线 35号绿色 时代南B 区4号箱 变2号变	630	13.63	544.13	###	未进入 负面	否	无	
9445	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分83 号丁山东 台变压器	400	19.96	320.16	###	未进入 负面	否	无	
9446	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 77左12左 3号丁山 青年点变 压器	400	1.71	393.16	###	未进入 负面	否	无	
9447	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 77左10号 丁山大队 变压器	315	15.17	267.21	###	未进入 负面	否	无	
9448	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 77左4号 丁山北台 变压器	400	13.2	347.20	###	未进入 负面	否	无	

9449	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 77左22号 丁山丁店 变压器	400	16.93	332.28	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
9450	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 92号丁山 堡西台变 压器	160	39.38	96.99	###	未进 入负 面	否	无	
9451	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分26 号慢首山 西台变压 器	200	17.2	165.60	###	未进 入负 面	否	无	
9452	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 74号北李 屯村变压 器	80	11.19	71.05	###	未进 入负 面	否	无	
9453	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铅材 甲线	铅材甲线 东林分22 号左分2 号乡小区 西台变压 器	200	32.37	135.26	###	未进 入负 面	否	无	
9454	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铅材 甲线	铅材甲线 东林分22 号左分4 号西兰后 二队变压 器	400	11.28	354.88	###	未进 入负 面	否	无	
9455	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	银河上园 2号地下 变电所3 号变压器	800	17.77	657.84	###	未进 入负 面	否	无	
9456	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	翔峰国际 花园3号 箱变1号 变压器	630	20.88	498.46	###	未进 入负 面	否	无	
9457	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰二期 地下变电 所1号变 压器	800	21.4	628.80	###	未进 入负 面	否	无	

9458	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰二期 地下变电 所4号变 压器	800	17.16	662.72	###	未进 入负 面	否	无	
9459	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4349铁东 线	铁东线16 左5号四 台子4号 变压器	315	67	103.95	###	未进 入负 面	否	无	
9460	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 27号文屯 新台变 压器	400	28.8	284.80	###	20 24 .1 1.22	是	2025.12	
9461	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4238泰山 线	中泰家园 小区1号 箱变1号 主变	630	14.09	541.23	###	未进 入负 面	否	无	
9462	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4238泰山 线	中泰家园 小区2号 箱变1号 主变	630	14.66	537.64	###	未进 入负 面	否	无	
9463	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 三期1号 配变站 101开关 配电变 压器	630	22.76	486.61	###	未进 入负 面	否	无	
9464	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 三期2号 配变站 101开关 配电变 压器	400	30.98	276.08	###	未进 入负 面	否	无	
9465	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 三期3号 配变站 101开关 配电变 压器	400	29.23	283.08	###	未进 入负 面	否	无	
9466	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 三期4号 配变站 101开关 配电变 压器	630	21.02	497.57	###	未进 入负 面	否	无	

9467	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	兴河乙线 菜地支2 号柳树底 工业变压 器	200	31.47	137.06	###	未进 入负 面	否	无	
9468	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分39 号文屯村 台变压器	400	8.4	366.40	###	未进 入负 面	否	无	
9469	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 66号大王 庄新台	400	49.2	203.20	###	未进 入负 面	否	无	
9470	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园二 期2号箱 变1号变 压器	630	12.69	550.05	###	未进 入负 面	否	无	
9471	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园二 期3号箱 变2号变 压器	500	22.32	388.40	###	未进 入负 面	否	无	
9472	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	恒基学府 公寓箱变 变压器	400	24.87	300.52	###	未进 入负 面	否	无	
9473	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6437金园 乙线	金园乙线 30号光辉 屯新台	50	16.61	41.70	###	未进 入负 面	否	无	
9474	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 小区二期 1号箱变1 号变压器	630	13.25	546.53	###	未进 入负 面	否	无	
9475	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区1号 箱变变压 器	400	14.95	340.20	###	未进 入负 面	否	无	

9476	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	昌宇星河 湾小区1 号地下变 电所1号 变压器	630	19.85	504.95	###	未进 入负 面	否	无	
9477	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 7号变压 器	400	14.73	341.08	###	未进 入负 面	否	无	
9478	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	康宏园小 区二期1 号变压器	630	20.64	499.97	###	未进 入负 面	否	无	
9479	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	银河上园 1号地下 变电所2 号变压器	800	17.25	662.00	###	未进 入负 面	否	无	
9480	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	银河上园 2号地下 变电所1 号变压器	800	14.87	681.04	###	未进 入负 面	否	无	
9481	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	阳光世纪 城西区地 下变电所 1号变压 器	630	12.54	551.00	###	未进 入负 面	否	无	
9482	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	阳光世纪 城西区地 下变电所 2号变压 器	630	12.16	553.39	###	未进 入负 面	否	无	
9483	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线机 井分36号 沙岗台村 机井5#变 压器	50	31.2	34.40	###	未进 入负 面	否	无	
9484	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 二期1号 地下变电 室1号变 压器	630	28.75	448.88	###	未进 入负 面	否	无	

9485	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰二期 地下变电 所3号变 压器	800	21.06	631.52	###	未进 入负 面	否	无	
9486	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 二期1号 地下变电 室2号变 压器	630	40.74	373.34	###	未进 入负 面	否	无	
9487	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊明湖分 73左11簌 箕寨机井 2#变	50	74	13.00	###	未进 入负 面	否	无	
9488	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊明湖分 78左12左 4簌箕寨 机井2#变	50	13.95	43.03	###	未进 入负 面	否	无	
9489	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊明湖分 78左18左 12簌箕寨 机井2#变	50	73	13.50	###	未进 入负 面	否	无	
9490	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊明湖分 78左25簌 箕寨机井 4#变	50	28.15	35.93	###	未进 入负 面	否	无	
9491	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊明湖分 88左5簌 箕寨机井 5#变	50	8.85	45.58	###	未进 入负 面	否	无	
9492	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 2号金屯 东台变压 器	200	27.2	145.60	###	未进 入负 面	否	无	
9493	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 贺店分10 号贺店新 台变压器	200	7.6	184.80	###	未进 入负 面	否	无	

9494	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝材 甲线	铝材甲线 东林分23 号西兰后 三队变压 器	400	32.56	269.76	###	未进 入负 面	否	无	
9495	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝材 甲线	铝材甲线 东林分31 号西兰前 三队变压 器	100	24.63	75.37	###	未进 入负 面	否	无	
9496	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 50左分6 号东兰闫 屯南台变 压器	200	67.6	64.80	###	未进 入负 面	否	无	
9497	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	北环乙线 光辉分19 号范屯村 内变压器	160	21.27	125.97	###	未进 入负 面	否	无	
9498	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6436龙江 乙线	龙江乙线 19号光辉 学校综合 台区变压 器	160	36.99	100.82	###	未进 入负 面	否	无	
9499	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	北环乙线 光辉分26 号范屯8 队变压器	50	5.4	47.30	###	未进 入负 面	否	无	
9500	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	北环乙线 光辉分30 右4号光 辉屯大队 变压器	200	28.79	142.42	###	未进 入负 面	否	无	
9501	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分27 右3号大 王庄1号4 号变压器	400	72	112.00	###	未进 入负 面	否	无	
9502	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分30 左2号大 王庄2、3 号变压器	400	20.28	318.88	###	未进 入负 面	否	无	

9503	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支39 右26号农 场四队变 压器	80	34.97	52.02	###	未进 入负 面	否	无	
9504	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支39 右11左4 号停坡子 队变	200	50.8	98.40	###	未进 入负 面	否	无	
9505	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分43 号陀台卜 大队变压 器	315	27.44	228.56	###	未进 入负 面	否	无	
9506	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 前安平分 22号前安 大队变压 器	400	75	100.00	###	未进 入负 面	否	无	
9507	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 前安平分 16右18号 前安平村 照明变压 器	100	38.81	61.19	###	未进 入负 面	否	无	
9508	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 前安平分 19号前安 西台变压 器	400	93.18	27.28	###	##	是	2025.12	
9509	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	龙港花园 三期B区1 号箱变1 号变压器	630	26.71	461.73	###	未进 入负 面	否	无	
9510	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	龙港花园 三期B区2 号箱变1 号变压器	630	26.06	465.82	###	未进 入负 面	否	无	
9511	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	月湖海岸 箱变1号 变压器	315	8.5	288.23	###	未进 入负 面	否	无	

9512	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	闽江西线 72号滨海 花园小区 箱变1号 变压器	400	10.78	356.88	###	未进入 负面	否	无	
9513	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	红海新区 A区2号箱 变1号变 压器	630	27.05	459.59	###	未进入 负面	否	无	
9514	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	新丰乙线 38左6草 房动迁楼 区医院住 宅变压器	400	19.26	322.96	###	未进入 负面	否	无	
9515	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	草房供电 局家属楼 变压器	200	21.3	157.40	###	未进入 负面	否	无	
9516	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	浴场南门 变压器	315	73	85.05	###	未进入 负面	否	无	
9517	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	新工甲线 38号市政 公司 (28)变 压器	160	34.77	104.37	###	未进入 负面	否	无	
9518	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	侨联变压 器	200	23.2	153.60	###	未进入 负面	否	无	
9519	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	区房产商 住楼变压 器	315	23.04	242.42	###	未进入 负面	否	无	
9520	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	财政局住 宅变压器 (道桥公 司住宅)	315	48	163.80	###	未进入 负面	否	无	

9521	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	日新房地 产、供热 公司住宅 楼变压器	315	81.59	57.99	###	##	是	2025.12	
9522	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	安全局广 厦房地产 2号变压 器	200	45.2	109.60	###	未进 入负 面	否	无	
9523	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	红海办事 处住宅实 验小学	250	53.85	115.38	###	未进 入负 面	否	无	
9524	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	商检局、 市政住宅 变压器	315	104.98	-15.69	###	20 25 .0 3. 28	否	2025.12	
9525	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	丽景小区 变压器	160	52.5	76.00	###	未进 入负 面	否	无	
9526	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	土地局住 宅楼变压 器	100	90	144.00	###	20 24 .1 2. 21	是	2025.12	
9527	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	草房居民 楼变压器	250	113	360.00	###	20 24 .1 2. 21	是	2025.12	
9528	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	小陆屯动 迁楼变压 器	315	66	107.10	###	未进 入负 面	否	无	
9529	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	小陆屯动 迁楼2号 变压器	200	19.2	161.60	###	未进 入负 面	否	无	

9530	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	商业局住 宅变压器	100	37.68	62.32	###	未进 入负 面	否	无	
9531	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线9 左2三丰3 号变压器 (东)	250	33.11	167.23	###	未进 入负 面	否	无	
9532	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线9 左分3号 市政边防 住宅变台	200	35.14	129.72	###	未进 入负 面	否	无	
9533	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 34号范屯 5队变压 器	100	27.12	72.88	###	未进 入负 面	否	无	
9534	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	电厂乙线 2右1号粮 食局住宅 楼变压器	400	31.91	272.36	###	未进 入负 面	否	无	
9535	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	盐场动迁 楼变台	315	22.14	245.26	###	未进 入负 面	否	无	
9536	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	交通队住 宅、办公 楼、烟草	315	36.2	200.97	###	未进 入负 面	否	无	
9537	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	华山乙线 10右分1 号玉利经 销公司住 宅变压器	400	80.7	77.20	###	##	是	2025.12	
9538	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 丁屯分2 号人富变 4号	400	65	140.00	###	未进 入负 面	否	无	

9539	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 金帆分2 号金帆小 区变台	400	30	280.00	###	未进 入负 面	否	无	
9540	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	西关电动 迁楼	160	40.1	95.84	###	未进 入负 面	否	无	
9541	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9868东砂 线	芹菜洼2 号台区	200	26.44	147.12	###	未进 入负 面	否	无	
9542	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平安 乙线	浴熊乙线 56号号房 大队（金 泰三期）	250	8.03	229.93	###	未进 入负 面	否	无	
9543	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8685铁西 线	铁西线16 右2左1号 芦屯堡西 变压器	250	33.34	166.65	###	未进 入负 面	否	无	
9544	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1005沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分19 右1号芦 屯堡新区 6号变台	400	18.74	325.04	###	未进 入负 面	否	无	
9545	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1005沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分7 号芦屯堡 新区5号 变压器	315	50.59	155.64	###	未进 入负 面	否	无	
9546	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1005沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分12 号芦屯堡 新区1号 变压器	400	57.05	171.80	###	未进 入负 面	否	无	
9547	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1005沙芦 乙线	沙芦乙线 37号芦鸿 2号变压 器	315	51.73	152.05	###	未进 入负 面	否	无	

9548	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 45右4号 汝儿姑村 3号变压 器	315	33.98	207.96	###	未进入 负面	否	无	
9549	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 水泥厂分 1右7号汝 儿姑村4 号变压器	315	35.96	201.73	###	未进入 负面	否	无	
9550	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 水泥厂分 1左5号芦 鸿1号变 压器	630	50.29	313.17	###	未进入 负面	否	无	
9551	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 7右1号海 星住宅变 压器	200	34	132.00	###	未进入 负面	否	无	
9552	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	船坞	80	7.82	73.74	###	未进入 负面	否	无	
9553	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	政府食堂 、华丰住 宅	100	59.1	40.90	###	未进入 负面	否	无	
9554	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 水泥厂分 13右4号 芦屯村居 民照明变	400	45.15	219.40	###	未进入 负面	否	无	
9555	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	望海渔2 台区	160	3.91	153.74	###	未进入 负面	否	无	
9556	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	物质局变 压器	200	40.83	118.34	###	未进入 负面	否	无	

9557	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	双富房地 产变压器	200	44.99	110.02	###	未进 入负 面	否	无	
9558	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4248青龙 北线	森达物业 中心工地	160	28.5	114.40	###	未进 入负 面	否	无	
9559	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4248青龙 北线	金元开发 公司	315	79	66.15	###	未进 入负 面	否	无	
9560	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4248青龙 北线	大连远东 居民生活 区	200	40.4	119.20	###	未进 入负 面	否	无	
9561	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4248青龙 北线	崔屯村东 变	400	50.4	198.40	###	未进 入负 面	否	无	
9562	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4236伊都 锦线	伊都锦线 老洪沟分 7号西山 综合台变 压器	200	49.26	101.48	###	未进 入负 面	否	无	
9563	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	鱼粉厂变 压器	200	51.17	97.66	###	未进 入负 面	否	无	
9564	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	丁屯开关 住宅变压 器	100	35.4	64.60	###	未进 入负 面	否	无	
9565	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4248青龙 北线	二十七中 学变压器	315	44	176.40	###	未进 入负 面	否	无	

9566	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	华山乙线 10右分4 号三家子 村东兴达 房地产住 宅	500	51.73	241.35	###	未进 入负 面	否	无	
9567	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	华山乙线 10右分4 号三家子 村蓬勃换 热厂住 宅	200	30	140.00	###	未进 入负 面	否	无	
9568	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线85 右1号水 产公司矿 山机械住 宅	200	37.49	125.02	###	未进 入负 面	否	无	
9569	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 51右2号 中行住宅 楼	200	20.45	159.10	###	未进 入负 面	否	无	
9570	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线40 右分21号 范屯新台 变压器	250	34.78	163.05	###	未进 入负 面	否	无	
9571	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线49 右1号神 井村5号	125	92.57	9.29	###	##	否	2025.12	
9572	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	神井村4 号变压器	160	16.94	132.90	###	未进 入负 面	否	无	
9573	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线49 右20左6 号神井村 2号变压 器	250	37.46	156.35	###	未进 入负 面	否	无	
9574	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	鑫兴工矿 小区变压 器（春城 综合楼）	80	31.35	54.92	###	未进 入负 面	否	无	

9575	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	华瑞电气 、工业物 资供应处 变压器	200	69.6	60.80	###	未进 入负 面	否	无	
9576	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	明珠1号 、三所物 业、洁圣 浴池变压 器	400	20.4	318.40	###	未进 入负 面	否	无	
9577	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	24中生活 服务处2 号	400	40.8	236.80	###	未进 入负 面	否	无	
9578	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	海东17号 楼变压器	80	80.85	15.32	###	##	是	2025.12	
9579	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	盛福生活 区锅炉变 压器	315	61	122.85	###	未进 入负 面	否	无	
9580	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华山 甲线	华山甲线 神井新村 分支箱证 券楼	160	40.5	95.20	###	未进 入负 面	否	无	
9581	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华山 甲线	华山甲线 22号三丰 1号	400	27.6	289.60	###	未进 入负 面	否	无	
9582	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分3 左1号金 座3号	200	54.8	90.40	###	未进 入负 面	否	无	
9583	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华山 甲线	华山甲线 54号崔屯 小学住宅	200	71.05	57.90	###	未进 入负 面	否	无	

9584	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4264华山 甲线	华山甲线 59号森达 商业住宅	200	13.2	173.60	###	未进入 负面	否	无	
9585	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4254华丰 甲线	华丰甲线 崔屯分2 号森达变 压器	200	48	104.00	###	未进入 负面	否	无	
9586	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4254华丰 甲线	华丰甲线 崔屯分6 号崔屯西 变	315	11.6	278.46	###	未进入 负面	否	无	
9587	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4264华山 甲线	华山甲线 62左6右 分1号森 达3号	500	56	220.00	###	未进入 负面	否	无	
9588	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4264华山 甲线	华山甲线 72号小河 沿村1号	400	80	80.00	###	未进入 负面	否	无	
9589	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4264华山 甲线	华山甲线 72号小河 沿村2号	200	70.4	59.20	###	未进入 负面	否	无	
9590	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4264华山 甲线	华山甲线 74左2小 河沿东变	315	18	258.30	###	未进入 负面	否	无	
9591	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	海星村变 压器	160	4.13	153.39	###	未进入 负面	否	无	
9592	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	24中生活 服务处住 宅楼1号 变台	315	62	119.70	###	未进入 负面	否	无	

9593	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线49 右15号神 井村变压 器	200	12.52	174.96	###	未进 入负 面	否	无	
9594	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线49 右17右2 号神井村 4号变压 器	200	19.73	160.54	###	未进 入负 面	否	无	
9595	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	西关屯2 号	315	8.05	289.64	###	未进 入负 面	否	无	
9596	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8687芦南 线	芦南线5 号汝儿姑 新区3号 变压器	315	62	119.70	###	未进 入负 面	否	无	
9597	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6434金湖 乙线	小董屯北 台	50	10.21	44.90	###	未进 入负 面	否	无	
9598	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 51左1号3 号变变压 器	630	36.52	399.92	###	未进 入负 面	否	无	
9599	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 53右1号 汝儿姑村 2号变压 器	400	77.93	88.28	###	未进 入负 面	否	无	
9600	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 53右分2 号汝儿姑 村新区2 号变压器	315	93.17	21.51	###	##	是	2025.12	
9601	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8687芦南 线	芦南线20 号汝儿姑 新区1号 变压器	400	8.5	366.00	###	未进 入负 面	否	无	

9602	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1006沙芦 甲线	沙芦甲线 32右5号 芦屯站村 1号变压 器	400	28.78	284.88	###	未进 入负 面	否	无	
9603	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1006沙芦 甲线	沙芦甲线 28右2号 芦屯堡1 号变压器	315	81.8	57.33	###	##	是	2025.12	
9604	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线74 左2号疏 港路	100	35.1	64.90	###	未进 入负 面	否	无	
9605	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	刑警大队 变压器	100	57.9	42.10	###	未进 入负 面	否	无	
9606	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	育才小学	160	20.7	126.88	###	未进 入负 面	否	无	
9607	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	工商局住 宅	315	57.5	133.88	###	未进 入负 面	否	无	
9608	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	组织部、 劳人委	315	23	242.55	###	未进 入负 面	否	无	
9609	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8687芦南 线	芦南线汝 柳分6号 汝儿姑村 1号变压 器	400	39.81	240.76	###	未进 入负 面	否	无	
9610	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分16 右2号森 达房地产 开发公司	315	31	217.35	###	未进 入负 面	否	无	

9611	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 机械分7 左1号二 十九中学 生活照	200	70.4	59.20	###	未进入 负面	否	无	
9612	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 机械分7 左4蔬菜 公司	400	18.49	326.04	###	未进入 负面	否	无	
9613	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 44右11金 刚石住宅	315	12.9	274.37	###	未进入 负面	否	无	
9614	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	同济医院 住宅	315	35.65	202.70	###	未进入 负面	否	无	
9615	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9864斯创 线	斯创线35 左12号望 海渔1号 台区变压 器	200	18.86	162.28	###	未进入 负面	否	无	
9616	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9864斯创 线	望海农业 村变压器	200	8.41	183.18	###	未进入 负面	否	无	
9617	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9864斯创 线	望海农业 村2号变 压器	100	42	58.00	###	未进入 负面	否	无	
9618	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海网具 变压器	200	12.22	175.56	###	未进入 负面	否	无	
9619	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海医院 门前村变 压器	200	2.13	195.74	###	未进入 负面	否	无	

9620	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	新区乙线 27号金冷 新台变压 器	50	7.05	46.48	###	未进入 负面	否	无	
9621	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	新区乙线 27左分4 号东冷南 台变压器	100	49.16	50.84	###	未进入 负面	否	无	
9622	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	马圈子村 变压器	400	51.85	192.60	###	未进入 负面	否	无	
9623	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	马圈子东 变	200	56.06	87.88	###	未进入 负面	否	无	
9624	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	柳树底村 变压器	100	11.24	88.76	###	未进入 负面	否	无	
9625	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	柳树底菜 地变压器	100	70.2	29.80	###	未进入 负面	否	无	
9626	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4252闽江 东线	明珠花园 箱变2号 变压器	500	44.1	279.50	###	未进入 负面	否	无	
9627	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4435黄河 线	春城房地 产变压器	630	10.21	565.68	###	未进入 负面	否	无	
9628	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	天鸿庭院 人家1号 变压器	630	11.96	554.65	###	未进入 负面	否	无	

9629	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	天鸿庭院 人家2号 变压器	630	15.82	530.33	###	未进入 负面	否	无	
9630	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 B区1号箱 变2号变 压器	400	31.7	273.20	###	未进入 负面	否	无	
9631	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 B区2号箱 变2号变 压器	630	28.83	448.37	###	未进入 负面	否	无	
9632	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 B区3号箱 变1号变 压器	500	17.1	414.50	###	未进入 负面	否	无	
9633	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 B区3号箱 变2号变 压器	500	13.38	433.10	###	未进入 负面	否	无	
9634	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 A区1号箱 变2号变 压器	500	32.01	339.95	###	未进入 负面	否	无	
9635	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 A区2号箱 变1号变 压器	630	25.37	470.17	###	未进入 负面	否	无	
9636	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 A区3号箱 变1号变 压器	500	33.9	330.50	###	未进入 负面	否	无	
9637	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4236伊都 锦线	怡安小区 箱变北侧 变压器	500	38.4	308.00	###	未进入 负面	否	无	

9638	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	新闻大厦 住宅变压 器	630	12.82	549.23	###	未进 入负 面	否	无	
9639	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	世纪家园 变压器	315	76	75.60	###	未进 入负 面	否	无	
9640	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	艺海花园 2号箱变 变压器	630	64	226.80	###	未进 入负 面	否	无	
9641	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	商业城C 区变压器	500	66	170.00	###	未进 入负 面	否	无	
9642	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	三丰高层 变压器	630	28.07	453.16	###	未进 入负 面	否	无	
9643	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	地税局住 宅楼变压 器	400	46.8	212.80	###	未进 入负 面	否	无	
9644	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	海星花园 1号变压 器	500	33.38	333.10	###	未进 入负 面	否	无	
9645	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	草房回迁 楼小区变 压器	400	43.97	224.12	###	未进 入负 面	否	无	
9646	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	海星花园 2号变压 器	500	40	300.00	###	未进 入负 面	否	无	

9647	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	滨海小区 1号 (2号) 变压器	400	41.87	232.52	###	未进入 负面	否	无	
9648	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	滨海小区 2号 (1号) 变压器	400	33.13	267.48	###	未进入 负面	否	无	
9649	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	碧海阳光 1号 (东)变 压器	500	59.1	204.50	###	未进入 负面	否	无	
9650	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	碧海阳光 2号变压 器	500	56	220.00	###	未进入 负面	否	无	
9651	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	天鸿小区 广场西苑 1号 (西)变 压器	400	25.15	299.40	###	未进入 负面	否	无	
9652	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	天鸿小区 广场西苑 2号 (西)变 压器	400	39.87	240.52	###	未进入 负面	否	无	
9653	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	南开乙线 6号站东 小区变压 器	500	46.41	267.95	###	未进入 负面	否	无	
9654	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华山甲线 39右21右 1金座A区 1号变压 器	500	75	125.00	###	未进入 负面	否	无	
9655	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华山甲线 39右21右 1金座A区 2号变压 器	400	30.2	279.20	###	未进入 负面	否	无	

9656	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分20 号红运金 盾1号箱 变户器	500	52.8	236.00	###	未进 入负 面	否	无	
9657	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 机械分9 右1号电 厂住宅1 号变户器	630	35.1	408.87	###	未进 入负 面	否	无	
9658	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分20 号红运金 盾2号箱 变户器	400	30	280.00	###	未进 入负 面	否	无	
9659	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 机械分9 右1号电 厂住宅2 号变户器	630	18	516.60	###	未进 入负 面	否	无	
9660	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分16 右3号小 雨新村箱 变户器	630	15.63	531.53	###	未进 入负 面	否	无	
9661	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 电厂住宅 17号变压 器	630	30.13	440.18	###	未进 入负 面	否	无	
9662	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	南开乙线 机械分17 号新海小 区	400	53.06	187.76	###	未进 入负 面	否	无	
9663	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	电厂甲线 证券分10 号远东房 地产联建 处变户器	500	42.87	285.65	###	未进 入负 面	否	无	
9664	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 双富分支 箱集贸变 压器	400	19.2	323.20	###	未进 入负 面	否	无	

9665	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 怡安分支 箱渤海变 压器	400	11.12	355.52	###	未进 入负 面	否	无	
9666	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 金龙分支 箱丽仁小 区1号变 压器	315	71	91.35	###	未进 入负 面	否	无	
9667	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 钱塘江路 环网柜文 化变变压 器	400	21.6	313.60	###	未进 入负 面	否	无	
9668	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	华海高层 1号变压 器	630	24.03	478.61	###	未进 入负 面	否	无	
9669	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	华海高层 2号变压 器	630	18.67	512.38	###	未进 入负 面	否	无	
9670	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	天鸿小区 变压器	630	54.08	289.30	###	未进 入负 面	否	无	
9671	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	海滨旅游 服务区1 号箱变变 压器（鸿 程花园	630	36.73	398.60	###	未进 入负 面	否	无	
9672	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	海滨旅游 服务区2 号箱变变 压器	630	44.35	350.60	###	未进 入负 面	否	无	
9673	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	鸿程小区 二期变压 器	400	20.77	316.92	###	未进 入负 面	否	无	

9674	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	华宁小区 配电室变 压器	500	44.8	276.00	###	未进入 负面	否	无	
9675	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线淮 河路1号 分支箱三 丰变变压 器	315	22.14	245.26	###	未进入 负面	否	无	
9676	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线淮 河路2号 分支箱站 前变变压 器	315	43.58	177.72	###	未进入 负面	否	无	
9677	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线二 十四中分 1号区房 地产商品 楼变压器	500	41.6	292.00	###	未进入 负面	否	无	
9678	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线武 装部分2 号嘉和B 区变压器	500	24.97	375.15	###	未进入 负面	否	无	
9679	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线武 装部分4 号铁路商 业网点变 压器	315	41.63	183.87	###	未进入 负面	否	无	
9680	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红海 线	红海线武 装部分4 号武装部 住宅变压 器	500	25.07	374.65	###	未进入 负面	否	无	
9681	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	红海线32 左3左2号 电影公司 变压器	200	17.33	165.34	###	未进入 负面	否	无	
9682	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华山 甲线	华山甲线 20号神井 新村1号 变压器	500	24.74	376.30	###	未进入 负面	否	无	

9683	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华山 甲线	华山甲线 20号神井 新村2号 变压器	500	22.36	388.20	###	未进入 负面	否	无	
9684	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华山 甲线	华山甲线 20号神井 新村3号 变压器	500	24.32	378.40	###	未进入 负面	否	无	
9685	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华山 甲线	华山甲线 20号神井 新村4号 变压器	500	19.63	401.85	###	未进入 负面	否	无	
9686	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分5 右1农委 三家子住 宅变压器	200	34.8	130.40	###	未进入 负面	否	无	
9687	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左3鑫雨 房产箱变 变压器	400	16.8	332.80	###	未进入 负面	否	无	
9688	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左7号方 圆小区1 号变压器	630	38.32	388.58	###	未进入 负面	否	无	
9689	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左9号金 环花园1 号变压器	630	38.06	390.22	###	未进入 负面	否	无	
9690	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左12号金 泰小区2 号变压器	500	16.74	416.30	###	未进入 负面	否	无	
9691	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左12号金 泰小区1 号变压器	500	40.82	295.90	###	未进入 负面	否	无	

9692	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左12号金 泰小区1 号变压器	500	32.64	336.80	###	未进入 负面	否	无	
9693	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左14号嘉 和俪园1 号变压器	630	11.17	559.63	###	未进入 负面	否	无	
9694	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左14号嘉 和俪园1 号变压器	630	12.73	549.80	###	未进入 负面	否	无	
9695	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左14号嘉 和俪园2 号变压器	630	8.43	576.89	###	未进入 负面	否	无	
9696	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分8 左14号嘉 和俪园2 号变压器	630	7.24	584.39	###	未进入 负面	否	无	
9697	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华山甲线 39右9左 12号嘉和 俪园4号 变压器	315	18.5	256.73	###	未进入 负面	否	无	
9698	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6418金园 甲线	望海线电 厂分10左 9右5号红 运写字楼 变压器	400	16.27	334.92	###	未进入 负面	否	无	
9699	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	区委变电 所旅游局 住宅楼变 压器	630	36.21	401.88	###	未进入 负面	否	无	
9700	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	馥润家园 2号变压 器	500	31.15	344.25	###	未进入 负面	否	无	

9701	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	金座C区 变压器	500	71	145.00	###	未进入 负面	否	无	
9702	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	金座D区 变压器	630	100	907.20	###	2024.12.26	是	2025.12	
9703	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	海景花园 小区变压 器	800	25.74	594.08	###	未进入 负面	否	无	
9704	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	三丰怡景 花园3号 变压器	500	28.53	357.35	###	未进入 负面	否	无	
9705	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	三丰怡景 花园1号 西侧变压 器	400	33.6	265.60	###	未进入 负面	否	无	
9706	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	三丰怡景 花园2号 西侧变压 器	500	52.75	236.25	###	未进入 负面	否	无	
9707	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	三丰怡景 花园2号 东侧变压 器	500	27.76	361.20	###	未进入 负面	否	无	
9708	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	悦宏书 香院1号箱 变1号变 压器	630	23.71	480.63	###	未进入 负面	否	无	
9709	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	悦宏书 香院2号（2 号）变 压器	630	21.18	496.57	###	未进入 负面	否	无	

9710	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	华海变压 器	500	24.09	379.55	###	未进 入负 面	否	无	
9711	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	悦宏小区 变压器	500	19.69	401.55	###	未进 入负 面	否	无	
9712	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	绿色时代 东区2号 南侧变压 器	630	21.19	496.50	###	未进 入负 面	否	无	
9713	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	绿色时代 东区4号 变压器	200	34.68	130.64	###	未进 入负 面	否	无	
9714	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	绿色时代 东区3号 (2号) 变压器	630	28.18	452.47	###	未进 入负 面	否	无	
9715	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	绿色时代 昌宇花园 1号变压 器	400	35.08	259.68	###	未进 入负 面	否	无	
9716	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	绿色时代 昌宇花园 2号箱变1 号变压器	630	19.03	510.11	###	未进 入负 面	否	无	
9717	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	鹏发融馨 苑1号 (西侧) 变压器	500	23.64	381.80	###	未进 入负 面	否	无	
9718	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	鹏发融馨 苑1号 (东侧) 变压器	500	10.91	445.45	###	未进 入负 面	否	无	

9719	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	鹏发融馨 苑2号 (南侧) 变压器	500	12.76	436.20	###	未进入 负面	否	无	
9720	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	鹏发融馨 苑2号 (北侧) 变压器	500	31.23	343.85	###	未进入 负面	否	无	
9721	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	艺海花园 5号 (1号) 变压器	400	14.46	342.16	###	未进入 负面	否	无	
9722	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	艺海花园 5号 (2号) 变压器	400	17.04	331.84	###	未进入 负面	否	无	
9723	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	艺海花园 4号(东 侧)变压 器	500	37.36	313.20	###	未进入 负面	否	无	
9724	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	艺海花园 4号(西 侧)变压 器	500	49.13	254.35	###	未进入 负面	否	无	
9725	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	艺海花园 3号(西 侧)变压 器	500	69.93	150.35	###	未进入 负面	否	无	
9726	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	清华园变 压器	1000	21.43	785.70	###	未进入 负面	否	无	
9727	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	康鸿园变 压器	400	10.19	359.24	###	未进入 负面	否	无	

9728	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	宏兴佳苑 变压器	630	12.29	552.57	###	未进入 负面	否	无	
9729	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 1号箱变 北侧变压 器	400	32.69	269.24	###	未进入 负面	否	无	
9730	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 2号箱变 东侧变压 器	500	25.14	374.30	###	未进入 负面	否	无	
9731	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 4号箱变 西侧变压 器	630	37.8	391.86	###	未进入 负面	否	无	
9732	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 3号箱变 西侧变压 器	500	13.91	430.45	###	未进入 负面	否	无	
9733	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 3号箱变 东侧变压 器	500	18.94	405.30	###	未进入 负面	否	无	
9734	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 5号箱变 西侧变压 器	630	43.01	359.04	###	未进入 负面	否	无	
9735	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 7号箱变 北侧变压 器	630	15.22	534.11	###	未进入 负面	否	无	
9736	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 7号箱变 南侧变压 器	630	26.74	461.54	###	未进入 负面	否	无	

9737	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 6号箱变 北侧变压 器	630	16.27	527.50	###	未进 入负 面	否	无	
9738	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 6号箱变 南侧变压 器	630	23.99	478.86	###	未进 入负 面	否	无	
9739	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 8号箱变1 号变压器	630	23.64	481.07	###	未进 入负 面	否	无	
9740	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 9号箱变1 号变压器	630	29.25	445.73	###	未进 入负 面	否	无	
9741	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 1号箱变1 号变压器	500	12.53	437.35	###	未进 入负 面	否	无	
9742	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 1号箱变2 号变压器	250	30.13	174.68	###	未进 入负 面	否	无	
9743	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 2号箱变1 号变压器	400	19.31	322.76	###	未进 入负 面	否	无	
9744	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 2号箱变2 号变压器	630	13.06	547.72	###	未进 入负 面	否	无	
9745	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 3号箱变1 号变压器	500	14.84	425.80	###	未进 入负 面	否	无	

9746	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 3号箱变2 号变压器	250	27.83	180.43	###	未进入 负面	否	无	
9747	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	海东办事 处回迁楼 变压器	400	29.48	282.08	###	未进入 负面	否	无	
9748	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	绿色时代 北区1号 箱变变压 器	630	27.04	459.65	###	未进入 负面	否	无	
9749	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	洪程小区 变压器	315	32.72	211.93	###	未进入 负面	否	无	
9750	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	绿色时代 南C区1号 箱变南侧 变压器	630	38.97	384.49	###	未进入 负面	否	无	
9751	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	绿色时代 南C区2号 箱变南侧 变压器	630	24.1	478.17	###	未进入 负面	否	无	
9752	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	绿色时代 南C区4号 箱变北侧 变压器	630	29.24	445.79	###	未进入 负面	否	无	
9753	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	绿色时代 南C区5号 箱变南侧 变压器	630	32.78	423.49	###	未进入 负面	否	无	
9754	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	绿色时代 南C区6号 箱变北侧 变压器	630	20.06	503.62	###	未进入 负面	否	无	

9755	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	绿色时代 南C区7号 箱变南侧 变压器	630	38.16	389.59	###	未进入 负面	否	无	
9756	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	绿色时代 南B区1号 箱变变压 器	500	19.79	401.05	###	未进入 负面	否	无	
9757	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	绿色时代 南B区2号 箱变变压 器	630	24.7	474.39	###	未进入 负面	否	无	
9758	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	绿色时代 南B区3号 箱变变压 器	630	11.73	556.10	###	未进入 负面	否	无	
9759	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4278甜叶 菊线	绿色时代 南B区4号 箱变变压 器	630	15.04	535.25	###	未进入 负面	否	无	
9760	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	绿色时代 白云小区 1号箱变 南侧变压 器	630	75	157.50	###	未进入 负面	否	无	
9761	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	绿色时代 白云小区 2号箱变 北侧变压 器	630	27.47	456.94	###	未进入 负面	否	无	
9762	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	绿色时代 白云小区 3号箱变 南侧变压 器	630	29.81	442.20	###	未进入 负面	否	无	
9763	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	绿色时代 白云小区 4号箱变 北侧变压 器	630	31.34	432.56	###	未进入 负面	否	无	

9764	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	绿色时代 西区1号 箱变变压 器	630	25.18	471.37	###	未进入 负面	否	无	
9765	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	绿色时代 西区2号 箱变变压 器	630	33.3	420.21	###	未进入 负面	否	无	
9766	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	绿色时代 西区3号 箱变变压 器	500	30	350.00	###	未进入 负面	否	无	
9767	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	绿色时代 西区4号 箱变变压 器	500	34.11	329.45	###	未进入 负面	否	无	
9768	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新丰 甲线	绿色时代 西区5号 箱变变压 器	315	47	166.95	###	未进入 负面	否	无	
9769	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	嘉和庄园 1号箱变 变压器	630	26.31	464.25	###	未进入 负面	否	无	
9770	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	嘉和庄园 2号箱变 变压器	630	28.87	448.12	###	未进入 负面	否	无	
9771	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	嘉和庄园 3号箱变 变压器	630	27.21	458.58	###	未进入 负面	否	无	
9772	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	嘉和庄园 4号箱变 变压器	630	29.66	443.14	###	未进入 负面	否	无	

9773	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	桃园小区 箱变变压 器	500	47.43	262.85	###	未进入 负面	否	无	
9774	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	商业城A 区箱变变 压器	500	17.23	413.85	###	未进入 负面	否	无	
9775	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	法院小区 箱变变压 器	800	44.1	447.20	###	未进入 负面	否	无	
9776	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	奕丰龙盛 园箱变2 号变压器	500	29.04	354.80	###	未进入 负面	否	无	
9777	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	红柳小区 箱变2号 变压器	630	48	327.60	###	未进入 负面	否	无	
9778	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	红柳小区 箱变1号 变压器	630	74	163.80	###	未进入 负面	否	无	
9779	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	阳光佳苑 小区变压 器	315	28.21	226.14	###	未进入 负面	否	无	
9780	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4383平安 甲线	平安甲线 22号红海 新区A区1 号变压器	500	32.49	337.55	###	未进入 负面	否	无	
9781	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4383平安 甲线	平安甲线 22号红海 新区A区3 号变压器	630	25.41	469.92	###	未进入 负面	否	无	

9782	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4383平安 甲线	平安甲线 22号红海 新区A区5 号变压器	500	27.87	360.65	###	未进入 负面	否	无	
9783	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分3号 红海新区 B区4号变 压器	630	24.95	472.82	###	未进入 负面	否	无	
9784	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分3号 红海新区 B区5号变 压器	500	24.13	379.35	###	未进入 负面	否	无	
9785	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分3号 红海新区 B区3号变 压器	630	19.93	504.44	###	未进入 负面	否	无	
9786	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右1号红 海新区D 区1号变 压器	500	29.95	350.25	###	未进入 负面	否	无	
9787	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右1号红 海新区D 区2号变 压器	500	31.57	342.15	###	未进入 负面	否	无	
9788	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右1号红 海新区D 区3号变 压器	500	35.2	324.00	###	未进入 负面	否	无	
9789	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右1号红 海新区D 区4号箱 变1号变 压器	500	40.06	299.70	###	未进入 负面	否	无	
9790	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右5号红 海新区A 区4号变 压器	630	26.19	465.00	###	未进入 负面	否	无	

9791	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右5号红 海新区A 区6号变 压器	500	31.85	340.75	###	未进 入负 面	否	无	
9792	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右6号红 海新区C 区1号变 压器	630	27.13	459.08	###	未进 入负 面	否	无	
9793	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右6号红 海新区C 区2号变 压器	500	30.22	348.90	###	未进 入负 面	否	无	
9794	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线8 右6号红 海新区C 区3号变 压器	630	21.91	491.97	###	未进 入负 面	否	无	
9795	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线12 号红海新 区B区1号 变压器	500	24.64	376.80	###	未进 入负 面	否	无	
9796	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	海元线12 号红海新 区B区2号 变压器	630	28.47	450.64	###	未进 入负 面	否	无	
9797	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	立交桥变 压器	250	15.78	210.55	###	未进 入负 面	否	无	
9798	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 黄河路环 网柜人富 变1号变 压器	630	20.47	501.04	###	未进 入负 面	否	无	
9799	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	抚顺石化 箱变变压 器	160	31.21	110.06	###	未进 入负 面	否	无	

9800	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 地税局分 支箱小学 变变压 器\	500	20.6	397.00	###	未进 入负 面	否	无	
9801	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	陶然小区 1号箱变1 号变压器	630	37.38	394.51	###	未进 入负 面	否	无	
9802	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	陶然小区 1号箱变2 号变压器	630	14.12	541.04	###	未进 入负 面	否	无	
9803	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	向东小区 1号箱变 变压器	630	23.18	483.97	###	未进 入负 面	否	无	
9804	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	陶然小区 2号箱变2 号变压器	630	20.12	503.24	###	未进 入负 面	否	无	
9805	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	陶然小区 3号箱变1 号变压器	500	29.5	352.50	###	未进 入负 面	否	无	
9806	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	向东小区 2号箱变 变压器	630	24.31	476.85	###	未进 入负 面	否	无	
9807	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	陶然小区 4号箱变2 号变压器	630	11.72	556.16	###	未进 入负 面	否	无	
9808	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	红运小区 配电站2 号变压器	250	66.89	82.78	###	未进 入负 面	否	无	

9809	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	红海商业 街小区站 内变压器	630	105	907.20	###	20 24 .1 2. 21	是	2025.12	
9810	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	龙逸花园 站内变压 器	400	44.46	222.16	###	未进 入负 面	否	无	
9811	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	区红海办 事处家属 楼	500	88	60.00	###	未进 入负 面	否	无	
9812	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期1 号箱变2 号变压器	315	59.07	128.93	###	未进 入负 面	否	无	
9813	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	西红海综 合楼变压 器	160	84	230.00	###	20 24 .1 2. 21	是	2025.12	
9814	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	红海回迁 楼二期2 号箱变1# 变压器	630	28.35	451.40	###	未进 入负 面	否	无	
9815	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站		红海回迁 楼二期3 号箱变2 号变压器	630	34.76	411.01	###	未进 入负 面	否	无	
9816	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 3号箱变2 号变压器	630	21.6	493.92	###	未进 入负 面	否	无	
9817	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 12号箱变 1号变压 器	315	50.79	155.01	###	未进 入负 面	否	无	

9818	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	绿色时代 北区2号 箱变1号 变压器	630	26.13	465.38	###	未进入 负面	否	无	
9819	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 2号箱变2 号变压器	630	24.56	475.27	###	未进入 负面	否	无	
9820	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 1号箱变1 号变压器	630	20.42	501.35	###	未进入 负面	否	无	
9821	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 2号箱变1 号变压器	630	11.61	556.86	###	未进入 负面	否	无	
9822	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 2号箱变2 号变压器	630	11.09	560.13	###	未进入 负面	否	无	
9823	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 3号箱变1 号变压器	630	7.25	584.33	###	未进入 负面	否	无	
9824	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 3号箱变2 号变压器	630	17.3	521.01	###	未进入 负面	否	无	
9825	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 4号箱变1 号变压器	630	18.39	514.14	###	未进入 负面	否	无	
9826	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 5号箱变2 号变压器	400	5.11	379.56	###	未进入 负面	否	无	

9827	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊鸣湖分 62号七寨 大队变压 器	160	40.12	95.81	###	未进入 负面	否	无	
9828	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊鸣湖分 68号七寨 村变压器	160	40.25	95.60	###	未进入 负面	否	无	
9829	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	新龙逸花 园1号箱 变2号变 压器	630	29.55	443.84	###	未进入 负面	否	无	
9830	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 北岭分23 号杨屯北 岭2号变 压器	160	7.59	147.86	###	未进入 负面	否	无	
9831	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 1号箱变1 号变压器	500	8.66	456.70	###	未进入 负面	否	无	
9832	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 1号箱变2 号变压器	500	18.82	405.90	###	未进入 负面	否	无	
9833	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 2号箱变1 号变压器	400	13.88	344.48	###	未进入 负面	否	无	
9834	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 2号箱变2 号变压器	400	15.01	339.96	###	未进入 负面	否	无	
9835	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 4号箱变1 号变压器	500	19.2	404.00	###	未进入 负面	否	无	

9836	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 4号箱变2 号变压器	500	16.02	419.90	###	未进入 负面	否	无	
9837	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 3号箱变1 号变压器	400	15.21	339.16	###	未进入 负面	否	无	
9838	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 3号箱变2 号变压器	400	19.88	320.48	###	未进入 负面	否	无	
9839	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 5号箱变1 号变压器	400	14.82	340.72	###	未进入 负面	否	无	
9840	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 5号箱变2 号变压器	400	16.26	334.96	###	未进入 负面	否	无	
9841	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 6号箱变1 号变压器	400	18.18	327.28	###	未进入 负面	否	无	
9842	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1022沙南 甲线	芦柳小区 6号箱变2 号变压器	400	20.08	319.68	###	未进入 负面	否	无	
9843	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	华君旺苑 小区地下 1号屋式 配变站3 号变压器	800	7.2	742.40	###	未进入 负面	否	无	
9844	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	尔雅名都 小区1号 箱变1号1 号变压器	315	8	289.80	###	未进入 负面	否	无	

9845	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分小 望海支26 左12右5 号小望海 变电站	50	28.65	35.68	###	未进入 负面	否	无	
9846	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分小 望海支26 左8#小望 海变电站	100	0	100.00	###	未进入 负面	否	无	
9847	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支41 偏坡子机 井2#变电 站	50	14.7	42.65	###	未进入 负面	否	无	
9848	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支39 右11左17 偏坡子机 井2#变电 站	50	21.15	39.43	###	未进入 负面	否	无	
9849	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支39 右18右4 左0偏坡 子机井2# 变电站	50	14.4	42.80	###	未进入 负面	否	无	
9850	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 胜利分7 左6号小 兰旗北地 变电所	400	35.51	257.96	###	未进入 负面	否	无	
9851	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 周屯分5 左2号周 屯新台	200	19.6	160.80	###	未进入 负面	否	无	
9852	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 李伍沟分 9右8号小 河子灌溉 变电所	160	15.6	135.04	###	未进入 负面	否	无	
9853	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分85 号何家沟 北台变压 器	200	11.82	176.36	###	未进入 负面	否	无	

9854	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝材 甲线	红旗北线 20左分6 号金屯二 队变压器	400	22.81	308.76	###	未进 入负 面	否	无	
9855	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5467红旗 北线	红旗北线 宋屯分3 号宋屯路 东台变压 器	100	57	43.00	###	未进 入负 面	否	无	
9856	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5467红旗 北线	红旗北线 宋屯分9 号宋屯东 台变压器	100	8.7	91.30	###	未进 入负 面	否	无	
9857	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5467红旗 北线	红旗北线 26右分5 号金屯大 队变压器	250	38.28	154.30	###	未进 入负 面	否	无	
9858	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5467红旗 北线	红旗北线 30号金屯 北台变压 器	250	35.29	161.78	###	未进 入负 面	否	无	
9859	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 4号箱变1 号变压器	500	25.8	371.00	###	未进 入负 面	否	无	
9860	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 110号周 崴子电井 变压器	400	73	108.00	###	未进 入负 面	否	无	
9861	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 261号张 屯1#机井 变压器	100	3.6	96.40	###	未进 入负 面	否	无	
9862	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 274右2左 11号张屯 2#电井变 压器	50	30.81	34.60	###	未进 入负 面	否	无	

9863	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 北岭分34 号北岭1# 电井变压 器	50	0	50.00	###	未进 入负 面	否	无	
9864	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 贺店分22 右11号贺 店1#电井 变压器	50	13.95	43.03	###	未进 入负 面	否	无	
9865	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 贺店分22 右6右4号 贺店2#电 井变压器	50	14.06	42.97	###	未进 入负 面	否	无	
9866	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 贺店分34 号贺店3# 机井变压 器	50	106.55	-3.28	###	20 25 .0 3. 28 未进 入负 面	否	2025.12	
9867	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 周屯分42 周屯1#电 井变压器	50	9.45	45.28	###	未进 入负 面	否	无	
9868	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	南开乙线 51右6区 政府	400	43.99	224.04	###	未进 入负 面	否	无	
9869	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分15 号汇丰名 苑5号箱 变变压器	630	14.94	535.88	###	未进 入负 面	否	无	
9870	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分15 号汇丰名 苑1号箱 变变压器	630	17.15	521.96	###	未进 入负 面	否	无	
9871	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园三 期2号箱 变变压器	315	26.96	230.08	###	未进 入负 面	否	无	

9872	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	龙港花园 二期H区 箱变1号 变压器	500	19.96	400.20	###	未进入 负面	否	无	
9873	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	龙港花园 二期J区 箱变1号 变压器	500	20.64	396.80	###	未进入 负面	否	无	
9874	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	龙港花园 三期A区1 号箱变1 号变压器	630	27.42	457.25	###	未进入 负面	否	无	
9875	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	御景城小 区5号箱 变变压器	315	12.02	277.14	###	未进入 负面	否	无	
9876	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	甜叶菊线 48号绿色 时代南A 区3号变 压器	500	29.12	354.40	###	未进入 负面	否	无	
9877	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	甜叶菊线 48号绿色 时代南A 区4号变 压器	500	29.73	351.35	###	未进入 负面	否	无	
9878	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	福旺桃园 小区二期 3号箱变1 号变压器	630	21.8	492.66	###	未进入 负面	否	无	
9879	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 小区二期 3号箱变 变压器	630	7.75	581.18	###	未进入 负面	否	无	
9880	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 兰窝分35 右5号前 安平北台 变压器	315	15	267.75	###	未进入 负面	否	无	

9881	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	山水人家 小区二期 配电变压 器	400	14.11	343.56	###	未进入 负面	否	无	
9882	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 小区5号 箱变2号 变压器	630	32.66	424.24	###	未进入 负面	否	无	
9883	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 小区1号 箱变2号 变压器	500	38.85	305.75	###	未进入 负面	否	无	
9884	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1024新闽 乙线	新闽乙线 2号滨海 所所用变 变压器	160	74	41.60	###	未进入 负面	否	无	
9885	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	老客运站	160	23.4	122.56	###	未进入 负面	否	无	
9886	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区4号 配变站 103配电 变压器	630	21.38	495.31	###	未进入 负面	否	无	
9887	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区1号 配变站 103配电 变压器	630	19.12	509.54	###	未进入 负面	否	无	
9888	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区2号 配变站 103配电 变压器	630	9.83	568.07	###	未进入 负面	否	无	
9889	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	华海书苑 小区3号 配变站 103配电 变压器	630	12.3	552.51	###	未进入 负面	否	无	

9890	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	华君旺苑 小区地下 1号屋式 配变站2 号变压器	800	4.8	761.60	###	未进入 负面	否	无	
9891	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 308右2右 1号杨屯6 组变压器	200	25.42	149.16	###	未进入 负面	否	无	
9892	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊鸣湖分 75左1号 簸箕寨北 台柱上变	200	15.6	168.80	###	未进入 负面	否	无	
9893	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	昆仑3号 小区1号 变压器	630	29.34	445.16	###	未进入 负面	否	无	
9894	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	昆仑3号 小区2号 变压器	630	18.04	516.35	###	未进入 负面	否	无	
9895	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区2号楼1 单元箱变 1号变压 器	315	13.77	271.62	###	未进入 负面	否	无	
9896	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线政 府分17左 5号芦屯 堡2号变 压器	500	70	150.00	###	未进入 负面	否	无	
9897	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线政 府分24号 芦屯堡轧 钢新区变 压器	160	32.57	107.89	###	未进入 负面	否	无	
9898	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 A区1号配 变站变压 器	400	21.49	314.04	###	未进入 负面	否	无	

9899	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区2号配 变站变压 器	400	25.6	297.60	###	未进入 负面	否	无	
9900	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区3号配 变站变压 器	400	22.52	309.92	###	未进入 负面	否	无	
9901	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区4号配 变站变压 器	400	21.59	313.64	###	未进入 负面	否	无	
9902	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区5号配 变站变压 器	400	25.37	298.52	###	未进入 负面	否	无	
9903	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区6号配 变站变压 器	400	25.62	297.52	###	未进入 负面	否	无	
9904	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区7号配 变站变压 器	400	18.31	326.76	###	未进入 负面	否	无	
9905	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区8号配 变站变压 器	400	16.73	333.08	###	未进入 负面	否	无	
9906	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 A区9号配 变站变压 器	400	29.17	283.32	###	未进入 负面	否	无	
9907	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 B区1号配 变站101 出线间隔 配电变	400	27.88	288.48	###	未进入 负面	否	无	

9908	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀城 B区2号配 变电站变 压器	630	14.84	536.51	###	未进入 负面	否	无	
9909	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平 安乙线	蓝湾半 岛小区1 号配变 站变压 器	630	10.6	563.22	###	未进入 负面	否	无	
9910	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平 安乙线	蓝湾半 岛小区2 号配变 站变压 器	630	14.09	541.23	###	未进入 负面	否	无	
9911	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平 安乙线	蓝湾半 岛小区3 号配变 站变压 器	500	13.55	432.25	###	未进入 负面	否	无	
9912	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平 安乙线	蓝湾半 岛小区4 号配变 站变压 器	630	10.9	561.33	###	未进入 负面	否	无	
9913	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平 安乙线	蓝湾半 岛小区5 号配变 站变压 器	500	12.86	435.70	###	未进入 负面	否	无	
9914	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海 月线	海月线 何家沟 分78左 8左1 号馒首 山新合 变变压 器	50	14.1	42.95	###	未进入 负面	否	无	
9915	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴 平线	世贸皇 冠花园 小区5 号箱变 101配 电变压 器	630	14.2	540.54	###	未进入 负面	否	无	
9916	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴 平线	世贸皇 冠花园 小区6 号箱变 101配 电变压 器	630	12.85	549.05	###	未进入 负面	否	无	

9917	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	世贸皇冠 花园小区 7号箱变 101配电 变压器	630	13.91	542.37	###	未进入 负面	否	无	
9918	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	世贸皇冠 花园小区 8号箱变 101配电 变压器	400	18.05	327.80	###	未进入 负面	否	无	
9919	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4387浴熊 甲线	九龙官邸 小区一期 地下1号 屋式配变 站1号主	800	19.06	647.52	###	未进入 负面	否	无	
9920	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4387浴熊 甲线	九龙官邸 小区一期 地下1号 屋式配变 站2号主	400	16.4	334.40	###	未进入 负面	否	无	
9921	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4387浴熊 甲线	九龙官邸 小区一期 地下2号 屋式配变 站1号主	800	18.29	653.68	###	未进入 负面	否	无	
9922	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4387浴熊 甲线	九龙官邸 小区一期 地下2号 屋式配变 站2号主	800	23.32	613.44	###	未进入 负面	否	无	
9923	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4387浴熊 甲线	九龙官邸 小区一期 地下2号 屋式配变 站2号主	800	28.38	572.96	###	未进入 负面	否	无	
9924	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1022新工 乙线	瑞康家园 2号箱变2 号变压器	630	11.12	559.94	###	未进入 负面	否	无	
9925	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4441南开 乙线	南开乙线 44右3学 府花园	200	40	120.00	###	未进入 负面	否	无	

9926	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分小 东支17 号官屯8 号变压器	200	8	184.00	###	未进入 负面	否	无	
9927	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电厂 乙线	芳华园箱 变电站内变 压器(东)	630	18.11	515.91	###	未进入 负面	否	无	
9928	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线6 号明虹小 区	315	19.27	254.30	###	未进入 负面	否	无	
9929	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分8# 富吉三期 4号箱变 变压器	630	16.32	527.18	###	未进入 负面	否	无	
9930	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9874华益 线	海韵风情 6号箱变1 号变压器	500	12.13	439.35	###	未进入 负面	否	无	
9931	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	海宁乙线 73左9左1 御景湾3 号箱变2 号变压器	630	20	504.00	###	未进入 负面	否	无	
9932	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 2号箱变2 号变压器	500	19.73	401.35	###	未进入 负面	否	无	
9933	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	浴平线12 号翔宏名 都3号箱 变1号变 压器	630	24.17	477.73	###	未进入 负面	否	无	
9934	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰一期 3号箱变1 变压器	630	26	466.20	###	未进入 负面	否	无	

9935	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	唯美星海 1号箱变1 号变压器	630	30	441.00	###	未进 入负 面	否	无	
9936	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	鹏发101 开关间隔 配电变压 器	630	29.57	443.71	###	未进 入负 面	否	无	
9937	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4435黄河 线	万丰公寓 箱变1号 变压器	630	28	453.60	###	未进 入负 面	否	无	
9938	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	恒基河畔 花园小区 1号箱变1 号变压器	630	18	516.60	###	未进 入负 面	否	无	
9939	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	渤海铭城 2号箱变1 号变压器	630	21.57	494.11	###	未进 入负 面	否	无	
9940	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 51号惠民 小区(B区 6号配变 站2	630	22.03	491.21	###	未进 入负 面	否	无	
9941	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园二 期1号箱 变2号变 压器	630	13.89	542.49	###	未进 入负 面	否	无	
9942	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区3号楼 箱变1号 变压器	630	12.4	551.88	###	未进 入负 面	否	无	
9943	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平安 乙线	华海城小 区9号楼1 单元箱变 1号变压 器	630	15.24	533.99	###	未进 入负 面	否	无	

9944	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4384平安 乙线	华海城小 区8号楼2 单元箱变 1号变压 器	630	12.41	551.82	###	未进 入负 面	否	无	
9945	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰二期 地下变电 所2号变 压器	800	22.68	618.56	###	未进 入负 面	否	无	
9946	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5458红旗 南线	红旗南线 5号金屯 大地变压 器	400	40.25	239.00	###	20 24 .1 1.22	是	2025.12	
9947	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5432创业 乙线	滨北乙线 金屯分16 号塑工4 号变压器	200	30.79	138.42	###	未进 入负 面	否	无	
9948	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5432创业 乙线	滨北乙线 金屯分11 右分右1 塑工2号 变压器	315	37.26	197.63	###	未进 入负 面	否	无	
9949	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 3号箱变1 号变压器	630	32.6	424.62	###	未进 入负 面	否	无	
9950	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 4号箱变1 号变压器	630	17.44	520.13	###	未进 入负 面	否	无	
9951	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 1号箱变1 号变压器	630	24.07	478.36	###	未进 入负 面	否	无	
9952	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分71 加1号丁 山大棚2 号变压器	160	26.4	117.76	###	20 24 .1 1.22	是	2025.12	

9953	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4236伊都 锦线	伊都锦线 38左9崔 屯菜地2 号	200	82.68	34.64	###	##	是	2025.12	
9954	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 贺店分21 号贺店东 台	400	13.2	347.20	###	未进入 负面	否	无	
9955	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 338号杨 屯5组	200	48.58	102.84	###	未进入 负面	否	无	
9956	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4254华丰 甲线	华丰甲线 崔屯分2 号芦屯工 程公司小 区柱上变	200	43.2	113.60	###	未进入 负面	否	无	
9957	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	华安甲线 金盾分10 右2号大 厦G区小 区柱上变	315	60	126.00	###	未进入 负面	否	无	
9958	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线77 左1号海 关缉私库 林厂家属 楼柱上变	160	6.3	149.92	###	未进入 负面	否	无	
9959	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1034新海 甲线	红海线41 号新新家 私小区柱 上变	400	36	256.00	###	未进入 负面	否	无	
9960	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 36号西柳 屯4号变 压器	400	43.2	227.20	###	未进入 负面	否	无	
9961	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分8号 辽海中盐 新城小区 2号柱上变	630	19.74	505.64	###	未进入 负面	否	无	

9962	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	红运华府 小区3号 箱变1号 变压器	630	18.34	514.46	###	未进 入负 面	否	无	
9963	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 159号左2 号后安西 台	315	23.8	240.03	###	未进 入负 面	否	无	
9964	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 161号左7 号后安大 队	200	28.13	143.74	###	未进 入负 面	否	无	
9965	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分55 号八家子 北台变压 器	400	34.26	262.96	###	未进 入负 面	否	无	
9966	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分61 号八家子 村变压器	200	35.68	128.64	###	未进 入负 面	否	无	
9967	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 柳屯分11 右4号东 柳屯2号 变压器	400	46.8	212.80	###	未进 入负 面	否	无	
9968	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 柳屯分16 号东柳屯 3号变压 器	400	51.73	193.08	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
9969	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 柳屯分24 右2号东 溜屯1号 变压器	400	60	160.00	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
9970	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分14 左分2号 文屯北台 变压器	200	42.3	115.40	###	未进 入负 面	否	无	

9971	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分28 左10号文 屯大队变 压器	250	30.48	173.80	###	未进 入负 面	否	无	
9972	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园1号 箱变1号 变压器	630	29.05	446.99	###	未进 入负 面	否	无	
9973	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园2号 箱变1号 变压器	630	22.83	486.17	###	未进 入负 面	否	无	
9974	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分5 号官屯3 号变压器	80	29.55	56.36	###	12	是	2025.12	
9975	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1022新工 乙线	瑞康家园 1号箱变1 号变压器	630	36	403.20	###	未进 入负 面	否	无	
9976	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线21 左11号后 屯西台变 压器	20	62.9	7.42	###	未进 入负 面	否	无	
9977	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线21 左16左1 号芦屯堡 后屯变压 器	200	34.54	130.92	###	未进 入负 面	否	无	
9978	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线24 号北李屯 2号变压 器	500	106.92	-34.60	###	12	是	2025.12	
9979	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 10号文屯 6号变压 器	100	62	38.00	###	未进 入负 面	否	无	

9980	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分8号 辽海中盐 新城小区 2号箱变1 号变压器	630	16.24	527.69	###	未进入 负面	否	无	
9981	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分8号 辽海中盐 新城小区 4号箱变1 号变压器	630	16.28	527.44	###	未进入 负面	否	无	
9982	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	红运华府 小区2号 箱变1号 变压器	630	14.37	539.47	###	未进入 负面	否	无	
9983	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	红运华府 小区1号 箱变1号 变压器	630	13	548.10	###	未进入 负面	否	无	
9984	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	馥润家园 2号箱变1 号变压器	630	21.16	496.69	###	未进入 负面	否	无	
9985	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 胜利分7 号小兰旗 东地变压 器	250	21.48	196.30	###	未进入 负面	否	无	
9986	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 胜利分27 号胜台三 队北地变 压器	400	30.23	279.08	###	未进入 负面	否	无	
9987	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分42 左8号号 陀台卜二 队变压器	200	39.48	121.04	###	未进入 负面	否	无	
9988	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	平安家园 6号变压 器	400	14.46	342.16	###	未进入 负面	否	无	

9989	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	康宏园小 区二期2 号变压器	630	18.02	516.47	###	未进入 负面	否	无	
9990	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝材 甲线	铝材甲线 东林分42 左分3号 西兰旗大 市场	400	28.26	286.96	###	未进入 负面	否	无	
9991	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 227左1小 河子西台	200	32.63	134.74	###	未进入 负面	否	无	
9992	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	渤海铭城 1号箱变2 号变压器	630	20.12	503.24	###	未进入 负面	否	无	
9993	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区6 号变压器	400	13.12	347.52	###	未进入 负面	否	无	
9994	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 兰窝分46 右1号前 安平东台	160	23.95	121.68	###	未进入 负面	否	无	
9995	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	闽江东线 54右1号 柳树底道 南变压器	160	22.2	124.48	###	未进入 负面	否	无	
9996	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	闽江东线 58号柳树 底道北	400	16.56	333.76	###	未进入 负面	否	无	
9997	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8687芦南 线	芦南线30 左2左1号 汝儿姑1 号照明	400	6.36	374.56	###	未进入 负面	否	无	

9998	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 二期4#箱 变变压器	400	24.62	301.52	###	未进入 负面	否	无	
9999	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	彤阳佳苑 一期箱变 变压器	315	24.15	238.93	###	未进入 负面	否	无	
10000	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	彤阳佳苑 B区箱变1 号变压器	630	5.71	594.03	###	未进入 负面	否	无	
10001	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1021新业 乙线	清华园二 期1号箱 变1号变 压器	630	14.76	537.01	###	未进入 负面	否	无	
10002	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5423创业 甲线	创业甲线 51右1号 汝儿姑菜 园变压器	315	29.53	221.98	###	未进入 负面	否	无	
10003	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5432创业 乙线	滨北甲线 塑工分27 号塑工1 号变压器	200	65.14	69.72	###	未进入 负面	否	无	
10004	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分31 号文屯西 台变压器	200	22.57	154.86	###	未进入 负面	否	无	
10005	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分36 号文屯南 台变压器	200	34.02	131.96	###	未进入 负面	否	无	
10006	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	馥润家园 小区3号 箱变1号 变压器	630	16.88	523.66	###	未进入 负面	否	无	

10007	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰一期 1号箱变1 号变压器	630	18	516.60	###	未进入 负面	否	无	
10008	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区4 号变压器	630	12.25	552.83	###	未进入 负面	否	无	
10009	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区7 号变压器	630	10.27	565.30	###	未进入 负面	否	无	
10010	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区8 号变压器	400	17.35	330.60	###	未进入 负面	否	无	
10011	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 二期4号 箱变1号 变压器	630	14.15	540.86	###	未进入 负面	否	无	
10012	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 二期1号 箱变1号 变压器	630	23.37	482.77	###	未进入 负面	否	无	
10013	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	远兴家园 小区4号 箱变1号 变压器	630	20.26	502.36	###	未进入 负面	否	无	
10014	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 小区二期 2号箱变1 号变压器	630	16	529.20	###	未进入 负面	否	无	
10015	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	海新线政 府分8号 辽海中盐 新城小区 1号箱变1	630	16.03	529.01	###	未进入 负面	否	无	

10016	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 小区二期 3号箱变1 号变压器	630	16	529.20	###	未进 入负 面	否	无	
10017	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 小区二期 4号箱变1 号变压器	630	16.2	527.94	###	未进 入负 面	否	无	
10018	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	四台村变 压器	315	81.27	59.00	###	##	是	2025.12	
10019	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4348光明 线	光明线40 东右分2 号四台子 村内照明 变压器	315	86.9	41.27	###	未进 入负 面	否	无	
10020	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	天赐家园 箱变1号 变压器	630	25.79	467.52	###	未进 入负 面	否	无	
10021	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 二期3#箱 变变压器	630	25.55	469.04	###	未进 入负 面	否	无	
10022	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼1号箱 变1号变 压器	400	21.53	313.88	###	未进 入负 面	否	无	
10023	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼4号箱 变1号变 压器	500	21.43	392.85	###	未进 入负 面	否	无	
10024	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	崔屯菜地 变压器	315	64	113.40	###	未进 入负 面	否	无	

10025	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海渔南 二台区变 压器	315	36.15	201.13	###	未进入 负面	否	无	
10026	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	电厂甲线 322黄河路 建材市场 变压器	630	9.76	568.51	###	未进入 负面	否	无	
10027	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	福旺桃园 小区二期 1号箱变1 号变压器	630	21.47	494.74	###	未进入 负面	否	无	
10028	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	青龙南线 77左3悦 宏书香院 3号箱变 变压器	400	26.28	294.88	###	未进入 负面	否	无	
10029	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	恒基河畔 花园小区 3号箱变2 号变压器	400	19.2	323.20	###	未进入 负面	否	无	
10030	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	怡海富都 2号箱变1 号变压器	500	28.8	356.00	###	未进入 负面	否	无	
10031	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝材 甲线	铝材甲线 东林分16 左分8右1 号西兰旗 队变压	100	53.49	46.51	###	未进入 负面	否	无	
10032	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 胜利分27 右8号胜 台三组变 压器	315	73	85.05	###	未进入 负面	否	无	
10033	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5431留开 乙线	留开乙线 胜利分27 右15号胜 台二队变 台	250	28.62	178.45	###	未进入 负面	否	无	

10034	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期 13号箱变 1号变压 器	630	19.65	506.21	###	未进 入负 面	否	无	
10035	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	华海城小 区5号楼2 单元箱变 1号变压 器	630	13.07	547.66	###	未进 入负 面	否	无	
10036	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	鸿基海岸 二期2#箱 变变压器	630	24.83	473.57	###	未进 入负 面	否	无	
10037	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	唯美星海 2号箱变1 号变压器	400	22.8	308.80	###	未进 入负 面	否	无	
10038	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	新龙逸花 园2号箱 变2号变 压器	630	33.4	419.58	###	未进 入负 面	否	无	
10039	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线政 府分14右 3芦屯堡3 号变压器	200	55.32	89.36	###	未进 入负 面	否	无	
10040	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4400海新 线	峰汇小区 1号箱变1 号变压器	630	14	541.80	###	未进 入负 面	否	无	
10041	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	奕丰金水 康桥2号 箱变1号 变压器	630	14	541.80	###	未进 入负 面	否	无	
10042	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新钢甲线 海星分60 右6号大 董村3号 箱变1号 变压器	50	22.65	38.68	###	未进 入负 面	否	无	

10043	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	新区乙线 渤海钰珠 3号箱变 变压器	630	15.87	530.02	###	未进入 负面	否	无	
10044	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分8# 富吉三期 6号箱变 变压器	630	18.74	511.94	###	未进入 负面	否	无	
10045	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分8# 富吉三期 5号箱变 变压器	630	14.72	537.26	###	未进入 负面	否	无	
10046	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分8# 富吉三期 2号箱变 变压器	630	15.22	534.11	###	未进入 负面	否	无	
10047	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	龙港线天 赐家园二 期2号箱 变变压器	315	22.05	245.54	###	未进入 负面	否	无	
10048	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 8号箱变2 号变压器	400	26.19	295.24	###	未进入 负面	否	无	
10049	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	香港俪园 2号箱变1 号变压器	315	23	242.55	###	未进入 负面	否	无	
10050	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	香港俪园 1号箱变2 号变压器	400	22.8	308.80	###	未进入 负面	否	无	
10051	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新业 甲线	甜叶菊线 61号翰林 书香苑箱 变2号变 压器	630	23.68	480.82	###	未进入 负面	否	无	

10052	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分15 号汇丰名 苑6号箱 变变压器	630	13.77	543.25	###	未进入 负面	否	无	
10053	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	御景城小 区1号箱 变变压器	630	15.65	531.41	###	未进入 负面	否	无	
10054	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	陶然24号 25号楼箱 变变压器	630	21.26	496.06	###	未进入 负面	否	无	
10055	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	御景城小 区2号箱 变变压器	400	23.84	304.64	###	未进入 负面	否	无	
10056	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	御景城小 区4号箱 变变压器	630	17.3	521.01	###	未进入 负面	否	无	
10057	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 柳屯分 12+1号东 柳屯5号 变变压器	400	26.4	294.40	###	未进入 负面	否	无	
10058	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4399海元 线	翔宏名都 1号箱变1 号变压器	315	26.43	231.75	###	未进入 负面	否	无	
10059	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	东城怡景 2号箱变1 号变压器	500	27.7	361.50	###	未进入 负面	否	无	
10060	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 一期2号 箱变变压 器	630	11.83	555.47	###	未进入 负面	否	无	

10061	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	香港丽园 1号箱变1 号变压器	400	0	400.00	###	未进入 负面	否	无	
10062	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 4号箱变2 号变压器	630	23.07	484.66	###	未进入 负面	否	无	
10063	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红旗家园 6号箱变2 号变压器	630	23.37	482.77	###	未进入 负面	否	无	
10064	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分15 号汇丰名 苑7号箱 变变压器	630	13.52	544.82	###	未进入 负面	否	无	
10065	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分15 号汇丰名 苑4号箱 变变压器	630	14.27	540.10	###	未进入 负面	否	无	
10066	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	华丰乙线 诺玛分15 号汇丰名 苑2号箱 变变压器	630	14.09	541.23	###	未进入 负面	否	无	
10067	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	金伟御都 3号箱变1 号变压器	630	26.23	464.75	###	未进入 负面	否	无	
10068	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	金伟御都 5号箱变2 号变压器	630	17.24	521.39	###	未进入 负面	否	无	
10069	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	金伟御都 6号箱变1 号变压器	400	31.55	273.80	###	未进入 负面	否	无	

10070	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8686闽江 东线	御景城小 区3号箱 变变压器	630	16.06	528.82	###	未进 入负 面	否	无	
10071	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨北 乙线	滨北乙线 21左1号 西留屯2 号变压器	400	28.21	287.16	###	未进 入负 面	否	无	
10072	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	泰山线35 号福地山 水文园2 号箱变1 号变压器	500	23.79	381.05	###	未进 入负 面	否	无	
10073	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	御景湾1 号箱变1 号变压器	500	28.53	357.35	###	未进 入负 面	否	无	
10074	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	御景湾2 号箱变变 压器	315	27.55	228.22	###	未进 入负 面	否	无	
10075	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	鸿基1号 箱变2号 变压器	500	25.43	372.85	###	未进 入负 面	否	无	
10076	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	鸿基2号 箱变2号 变压器	500	23.57	382.15	###	未进 入负 面	否	无	
10077	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 1号箱变1 号变压器	315	54.67	142.79	###	未进 入负 面	否	无	
10078	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	鸿基3号 箱变2号 变压器	630	35.56	405.97	###	未进 入负 面	否	无	

10079	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	鸿基4号 箱变1号 变压器	315	26	233.10	###	未进入 负面	否	无	
10080	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 10号箱变 2号变压 器	315	49.68	158.51	###	未进入 负面	否	无	
10081	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	鸿基5号 箱变1号 变压器	500	27.18	364.10	###	未进入 负面	否	无	
10082	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	大厦小区 13号箱变 2号变压 器	315	43.36	178.42	###	未进入 负面	否	无	
10083	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	绿色时代 南C区3号 箱变变压 器	630	29.16	446.29	###	未进入 负面	否	无	
10084	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区1 号变压器	630	6.87	586.72	###	未进入 负面	否	无	
10085	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	亚龙湾壹 号小区5 号变压器	400	12.41	350.36	###	未进入 负面	否	无	
10086	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 290号杨 屯大队2 号变压器	200	13.18	173.64	###	未进入 负面	否	无	
10087	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1032新光 甲线	东城怡景 3号箱变2 号变压器	630	24.58	475.15	###	未进入 负面	否	无	

10088	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5467红旗 北线	10KV红旗 北线宋屯 分19号变 台	160	43.8	89.92	###	未进 入负 面	否	无	
10089	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 5号箱变1 号变压器	630	21.57	494.11	###	未进 入负 面	否	无	
10090	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰一期 2号箱变1 号变压器	630	24	478.80	###	未进 入负 面	否	无	
10091	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5467红旗 北线	红旗北线 小兰旗分 13左1号 小兰旗村 变压器	200	25.91	148.18	###	未进 入负 面	否	无	
10092	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 43左17号 四台子村 变压器	400	70.76	116.96	###	未进 入负 面	否	无	
10093	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分10 号右3号 官屯2号 变压器	400	24.95	300.20	###	未进 入负 面	否	无	
10094	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分24 右3号官 屯4号变 压器	400	20.88	316.48	###	未进 入负 面	否	无	
10095	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4349铁东 线	铁东线65 号良种厂 果园变压 器	50	31.33	34.34	###	未进 入负 面	否	无	
10096	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 柳屯分36 号东溜屯 4号变压 器	160	41.73	93.23	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	

10097	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	书香门第 小区3期6 号箱变1 号变压器	630	14.05	541.49	###	未进入 负面	否	无	
10098	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4272兴河 乙线	兴河乙线 3号圣丰 明珠柱上 变压器	400	41.35	234.60	###	未进入 负面	否	无	
10099	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	奕丰金水 康桥3号 箱变1号 变压器	630	20	504.00	###	未进入 负面	否	无	
10100	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分36 右5号小 望海3队 变压器	160	20.31	127.50	###	未进入 负面	否	无	
10101	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 新城小区 二期3号 箱变1号 变压器	630	16.27	527.50	###	未进入 负面	否	无	
10102	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	远兴家园 小区1号 箱变1号 变压器	630	13.06	547.72	###	未进入 负面	否	无	
10103	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	远兴家园 小区2号 箱变1号 变压器	630	16.65	525.11	###	未进入 负面	否	无	
10104	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4435黄河 线	明虹商住 B区箱变1 号变压器	630	13.76	543.31	###	未进入 负面	否	无	
10105	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 小区二期 1号箱变1 号变压器	630	14.67	537.58	###	未进入 负面	否	无	

10106	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 3号箱变1 号变压器	630	33.77	417.25	###	未进入 负面	否	无	
10107	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	书香门第 小区1号 箱变1号 变压器	630	21.11	497.01	###	未进入 负面	否	无	
10108	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼7号箱 变2号变 压器	400	26.67	293.32	###	未进入 负面	否	无	
10109	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	三丰东城 怡景商住 楼9号箱 变1号变 压器	630	25.84	467.21	###	未进入 负面	否	无	
10110	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	山水人家 2号箱变1 号变压器	630	27.2	458.64	###	未进入 负面	否	无	
10111	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	山水人家 1号箱变1 号变压器	630	21.79	492.72	###	未进入 负面	否	无	
10112	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4452华安 乙线	海星锦绣 园2号箱 变2号变 压器	400	31.46	274.16	###	未进入 负面	否	无	
10113	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4452华安 乙线	明虹碧霞 新苑1号 箱变1号 变压器	630	24	478.80	###	未进入 负面	否	无	
10114	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	陶然小区 6号箱变2 号变压器	400	30.45	278.20	###	未进入 负面	否	无	

10115	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4452华安 乙线	明虹碧霞 新苑3号 箱变1号 变压器	630	25.89	466.89	###	未进 入负 面	否	无	
10116	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	陶然小区 5号箱变2 号变压器	500	24.11	379.45	###	未进 入负 面	否	无	
10117	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金地福苑 2号箱变2 号变压器	630	32.25	426.83	###	未进 入负 面	否	无	
10118	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4284新区 乙线	金宇花园 2号变压 器	250	11.71	220.73	###	未进 入负 面	否	无	
10119	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分70 号慢首山 东台变压 器	160	16.5	133.60	###	未进 入负 面	否	无	
10120	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利丰 线	利丰线政 府分17右 3芦屯堡 轧钢新区 2号变压 器	400	34.2	263.20	###	未进 入负 面	否	无	
10121	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	翔峰国际 花园1号 箱变1号 变压器	630	32.36	426.13	###	未进 入负 面	否	无	
10122	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	翔峰国际 花园2号 箱变1号 变压器	630	33.1	421.47	###	未进 入负 面	否	无	
10123	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 44+1号官 屯新台变 压器	200	116.84	-33.68	###	##	是	2025.12	

10124	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 北岭分1 号杨屯二 组2号变 压器	100	119.6	-19.60	###	20 25 .0 3. 28	否	2025.12	
10125	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分40 西右2右3 号馒头山 水利变压 器	100	53.1	46.90	###	未进 入负 面	否	无	
10126	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹊明湖分 65号簸箕 寨2号变 压器	200	2	196.00	###	未进 入负 面	否	无	
10127	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分偏 坡子支36 号偏坡子 队变压 器	100	10.8	89.20	###	未进 入负 面	否	无	
10128	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	世贸皇冠 花园小区 1号箱变 101配电 变压器	630	14.51	538.59	###	未进 入负 面	否	无	
10129	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	世贸皇冠 花园小区 2号箱变 101配电 变压器	630	12.94	548.48	###	未进 入负 面	否	无	
10130	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	世贸皇冠 花园小区 3号箱变 101配电 变压器	630	15.64	531.47	###	未进 入负 面	否	无	
10131	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1024新闽 乙线	金禾一品 博健之家 1号配变 站101开 关配电变 压器	630	13.48	545.08	###	未进 入负 面	否	无	
10132	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1024新闽 乙线	金禾一品 博健之家 2号配变 站101开 关配电变 压器	630	8.74	574.94	###	未进 入负 面	否	无	

10133	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分65 左17号八 家子机井 2号变压	50	17.85	41.08	###	未进入 负面	否	无	
10134	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分65 左22号八 家子机井 3号变压	100	17.4	82.60	###	未进入 负面	否	无	
10135	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支10右 9+1号慢 盖山北合	50	11.1	44.45	###	未进入 负面	否	无	
10136	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分94 右14号何 家沟机井 5#	50	0	50.00	###	未进入 负面	否	无	
10137	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分95 右1号何 家沟机井 4#	50	20.81	39.60	###	未进入 负面	否	无	
10138	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 小区四期 1号配变 站变压器	630	14.76	537.01	###	未进入 负面	否	无	
10139	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 小区四期 2号配变 站变压器	400	14.19	343.24	###	未进入 负面	否	无	
10140	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 小区四期 3号配变 站变压器	630	14.12	541.04	###	未进入 负面	否	无	
10141	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运河 乙线	锦山秀城 小区四期 4号配变 站变压器	630	13.71	543.63	###	未进入 负面	否	无	

10142	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5466铝材 乙线	龙水河小 区1号配 变站1号 变压器	400	29.99	280.04	###	未进入 负面	否	无	
10143	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5466铝材 乙线	龙水河小 区2号箱 变1号变 压器	400	29.99	280.04	###	未进入 负面	否	无	
10144	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5466铝材 乙线	龙水河小 区3号箱 变1号变 压器	630	41.17	370.63	###	未进入 负面	否	无	
10145	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5466铝材 乙线	龙水河小 区4号箱 变1号变 压器	400	30.3	278.80	###	未进入 负面	否	无	
10146	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5466铝材 乙线	龙水河小 区5号箱 变1号变 压器	400	31.42	274.32	###	未进入 负面	否	无	
10147	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5466铝材 乙线	龙水河小 区6号箱 变1号变 压器	315	26	233.10	###	未进入 负面	否	无	
10148	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4276华山 乙线	小河沿新 台柱上变 压器	315	62	119.70	###	未进入 负面	否	无	
10149	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	范屯五队 新台	100	14.1	85.90	###	未进入 负面	否	无	
10150	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	朵拉海岸 小区四期 2号箱变1 号主变	630	10	567.00	###	未进入 负面	否	无	

10151	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	朵拉海岸 小区四期 2号箱变2 号主变	630	10	567.00	###	未进入 负面	否	无	
10152	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	朵拉海岸 小区四期 1号箱变1 号主变	630	10	567.00	###	未进入 负面	否	无	
10153	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	朵拉海岸 小区四期 1号箱变2 号主变	630	8	579.60	###	未进入 负面	否	无	
10154	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	俄罗斯风 情园101 开关配电 变压器	630	5.73	593.90	###	未进入 负面	否	无	
10155	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	俄罗斯风 情园102 开关配电 变压器	630	6.37	589.87	###	未进入 负面	否	无	
10156	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1026新丰 乙线	俄罗斯风 情园103 开关配电 变压器	630	10.09	566.43	###	未进入 负面	否	无	
10157	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区10 号箱变1 号变压器	630	6.32	590.18	###	未进入 负面	否	无	
10158	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房C 区5号箱 变1号变 压器	500	7.54	462.30	###	未进入 负面	否	无	
10159	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区11 号箱变1 号变压器	400	10.26	358.96	###	未进入 负面	否	无	

10160	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区12 号箱变1 号变压器	630	6.93	586.34	###	未进入 负面	否	无	
10161	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区13 号箱变2 号变压器	630	5.99	592.26	###	未进入 负面	否	无	
10162	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房C 区6号箱 变2号变 压器	500	11.49	442.55	###	未进入 负面	否	无	
10163	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区14 号箱变1 号变压器	630	12.65	550.31	###	未进入 负面	否	无	
10164	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区2号 箱变1号 变压器	630	10.06	566.62	###	未进入 负面	否	无	
10165	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房C 区7号箱 变1号变 压器	400	11.46	354.16	###	未进入 负面	否	无	
10166	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区3号 箱变102 开关柜配	400	11.38	354.48	###	未进入 负面	否	无	
10167	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区4号 箱变2号 变压器	400	11.02	355.92	###	未进入 负面	否	无	
10168	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区8号 箱变1号 变压器	400	13.2	347.20	###	未进入 负面	否	无	

10169	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区C区9号 箱变1号 变压器	630	4.29	602.97	###	未进入 负面	否	无	
10170	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区10号箱 变1号变 压器	630	12.89	548.79	###	未进入 负面	否	无	
10171	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区1号箱 变1号变 压器	500	9.56	452.20	###	未进入 负面	否	无	
10172	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区2号箱 变1号变 压器	630	7.49	582.81	###	未进入 负面	否	无	
10173	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区3号箱 变1号变 压器	630	6.07	591.76	###	未进入 负面	否	无	
10174	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区4号箱 变1号变 压器	630	9.64	569.27	###	未进入 负面	否	无	
10175	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区5号箱 变1号变 压器	630	7.84	580.61	###	未进入 负面	否	无	
10176	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区10号 箱变1号 变压器	400	10.83	356.68	###	未进入 负面	否	无	
10177	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区D区1号 箱变1号 变压器	400	12.06	351.76	###	未进入 负面	否	无	

10178	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金湖 甲线	望海保障 性住房小 区D区2号 箱变1号 变压器	630	7.07	585.46	###	未进入 负面	否	无	
10179	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区6号箱 变1号变 压器	400	13.86	344.56	###	未进入 负面	否	无	
10180	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海保障 性住房A 区9号箱 变1号变 压器	630	10.11	566.31	###	未进入 负面	否	无	
10181	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区11号 箱变1号 变压器	400	4.71	381.16	###	未进入 负面	否	无	
10182	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区3号箱 变1号变 压器	630	6.3	590.31	###	未进入 负面	否	无	
10183	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区4号箱 变1号变 压器	630	7.53	582.56	###	未进入 负面	否	无	
10184	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区5号箱 变1号变 压器	630	9.2	572.04	###	未进入 负面	否	无	
10185	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区2号箱 变1号变 压器	630	6.67	587.98	###	未进入 负面	否	无	
10186	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区1号箱 变1号变 压器	400	14.18	343.28	###	未进入 负面	否	无	

10187	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区9号箱 变1号变 压器	400	11.66	353.36	###	未进 入负 面	否	无	
10188	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区6号箱 变1号变 压器	630	7.46	583.00	###	未进 入负 面	否	无	
10189	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区7号箱 变1号变 压器	630	62	239.40	###	未进 入负 面	否	无	
10190	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	望海小区 B区8号箱 变1号变 压器	630	9.05	572.99	###	未进 入负 面	否	无	
10191	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	天山粮贸 箱变变压 器	315	27.96	226.93	###	未进 入负 面	否	无	
10192	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1022新工 乙线	海星五号 小区1号 配变站 101配电 变压器	630	11.63	556.73	###	未进 入负 面	否	无	
10193	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1022新工 乙线	海星五号 小区2号 配变站 101配电 变压器	500	9.72	451.40	###	未进 入负 面	否	无	
10194	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1022新工 乙线	海星五号 小区3号 配变站配 电变压器	630	9.15	572.36	###	未进 入负 面	否	无	
10195	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园3号 箱变101 间隔配电 变压器	400	21.04	315.84	###	未进 入负 面	否	无	

10196	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园4号 箱变101 间隔配电 变压器	630	26.19	465.00	###	未进入 负面	否	无	
10197	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园5号 箱变101 间隔配电 变压器	630	29.79	442.32	###	未进入 负面	否	无	
10198	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园6号 箱变101 间隔配电 变压器	400	20.1	319.60	###	未进入 负面	否	无	
10199	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园7号 箱变101 间隔配电 变压器	400	23.96	304.16	###	未进入 负面	否	无	
10200	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4395海丰 乙线	恒祥湾富 贵园8号 箱变101 间隔配电 变压器	630	23.02	484.97	###	未进入 负面	否	无	
10201	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 四期1号 箱变101 间隔配电 变压器	400	26.09	295.64	###	未进入 负面	否	无	
10202	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 四期2号 箱变101 间隔配电 变压器	400	24.55	301.80	###	未进入 负面	否	无	
10203	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4380海宁 乙线	水岸尚品 四期3号 箱变101 间隔配电 变压器	315	23.86	239.84	###	未进入 负面	否	无	
10204	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	怡馨家园 1号箱变 变压器	630	17.52	519.62	###	未进入 负面	否	无	

10205	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	怡馨家园 3号101开 关柜配电 变压器	630	14.51	538.59	###	未进入 负面	否	无	
10206	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	御海明珠 小区二期 1号配变 站101配 电变压器	630	8.58	575.95	###	未进入 负面	否	无	
10207	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	御海明珠 小区二期 2号配变 站101配 电变压器	630	18.45	513.77	###	未进入 负面	否	无	
10208	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	御海明珠 小区二期 3号配变 站101配 电变压器	630	28	453.60	###	未进入 负面	否	无	
10209	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	御海明珠 小区二期 4号配变 站101配 电变压器	630	12.13	553.58	###	未进入 负面	否	无	
10210	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4388浴翔 甲线	御海明珠 小区二期 5号配变 站101配 电变压器	630	17.26	521.26	###	未进入 负面	否	无	
10211	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4252闽江 东线	锦绣新城 1号箱变 变压器	630	19.32	508.28	###	未进入 负面	否	无	
10212	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4252闽江 东线	锦绣新城 2号箱变 变压器	400	22.13	311.48	###	未进入 负面	否	无	
10213	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4252闽江 东线	锦绣新城 3号箱变 变压器	630	19.55	506.84	###	未进入 负面	否	无	

10214	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4236伊都 锦线	伊都锦线 22号兰翎 一变变压器	200	20	160.00	###	未进入 负面	否	无	
10215	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新钢甲线 海星分11 号光辉屯 西台	200	1.6	196.80	###	未进入 负面	否	无	
10216	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	安平 66kV变 电站	安杨甲线	红双甲线 308右35 号杨屯石 家沟变压 器	50	10.2	44.90	###	未进入 负面	否	无	
10217	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	小望海机 井4#柱上 变压器	50	66.15	16.93	###	未进入 负面	否	无	
10218	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新钢 乙线	小望海机 井5#柱上 变压器	50	0	50.00	###	未进入 负面	否	无	
10219	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分5 号邮政变 压器	200	29.2	141.60	###	未进入 负面	否	无	
10220	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5456红园 甲线	红园甲线 17右1号 东冷西地 变压器	200	26.4	147.20	###	未进入 负面	否	无	
10221	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	华山乙线 84左6+1 号小河沿 新台2号	400	25.2	299.20	###	未进入 负面	否	无	
10222	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 53右4号 官屯7号 变压器	200	29.2	141.60	###	未进入 负面	否	无	

10223	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	世贸皇冠 花园小区 4号箱变 101配电 变压器	630	11.68	556.42	###	未进入 负面	否	无	
10224	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新海 乙线	生产服务 公司箱变 变压器	200	14.4	171.20	###	未进入 负面	否	无	
10225	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	供电局办 公楼箱变 变压器	630	24.5	475.65	###	未进入 负面	否	无	
10226	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	供电局办 公楼供热 1号箱变 变压器	400	0	400.00	###	未进入 负面	否	无	
10227	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	供电局办 公楼供热 2号箱变 变压器	500	0.01	499.95	###	未进入 负面	否	无	
10228	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8687芦南 线	芦南线汝 柳分4+2 号汝儿姑 新区4号 变压器	400	61.2	155.20	###	未进入 负面	否	无	
10229	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	北环乙线 92号北李 屯西台变 压器	400	10.8	356.80	###	未进入 负面	否	无	
10230	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线 102右26 号沙岗台 浇灌1号	100	0	100.00	###	未进入 负面	否	无	
10231	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海天 线	群星国际 三期10号 箱变1号 变压器	400	16.97	332.12	###	未进入 负面	否	无	

10232	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期1号 箱变1号 变压器	630	20.94	498.08	###	未进入 负面	否	无	
10233	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期2号 箱变1号 变压器	400	17.53	329.88	###	未进入 负面	否	无	
10234	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期3号 箱变1号 变压器	400	17.34	330.64	###	未进入 负面	否	无	
10235	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期4号 箱变1号 变压器	400	36.85	252.60	###	未进入 负面	否	无	
10236	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期5号 箱变1号 变压器	630	17.73	518.30	###	未进入 负面	否	无	
10237	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期6号 箱变1号 变压器	400	17.66	329.36	###	未进入 负面	否	无	
10238	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期7号 箱变1号 变压器	400	16.97	332.12	###	未进入 负面	否	无	
10239	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期8号 箱变1号 变压器	630	20.95	498.02	###	未进入 负面	否	无	
10240	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	尔雅华都 小区地下 变电所1 号变压器	630	19.24	508.79	###	未进入 负面	否	无	

10241	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新光 乙线	尔雅华都 小区地下 变电所2 号变压器	500	17.28	413.60	###	未进入 负面	否	无	
10242	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	10千伏红 双甲线红 双甲线 175号左1 号户变	200	31.42	137.16	###	未进入 负面	否	无	
10243	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 四期1号 箱变101 间隔配电 变压器	400	14.22	343.12	###	未进入 负面	否	无	
10244	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 四期2号 箱变101 间隔配电 变压器	400	11.21	355.16	###	未进入 负面	否	无	
10245	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华山 乙线	10千伏华 山乙线 (神井 变)14左 7号户变	400	20.62	317.52	###	未进入 负面	否	无	
10246	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6436龙江 乙线	龙江乙线 赵沙分簾 箕寨支4 号北李屯 户变	50	27.68	36.16	###	未进入 负面	否	无	
10247	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 水泥厂分 38号大王 庄5号	50	0.6	49.70	###	未进入 负面	否	无	
10248	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 四期3号 箱变101 间隔配电 变压器	630	12.73	549.80	###	未进入 负面	否	无	
10249	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	丽水御尊 四期4号 箱变101 间隔配电 变压器	630	12.99	548.16	###	未进入 负面	否	无	

10250	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	昆仑3号 小区4号 变压器	630	7.37	583.57	###	未进入 负面	否	无	
10251	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华安 甲线	昆仑3号 小区3号 变压器	630	1.87	618.22	###	未进入 负面	否	无	
10252	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新工 甲线	二十五中 学1号变 压器	630	41.88	366.16	###	未进入 负面	否	无	
10253	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下1号屋 式变3号 变压器配	400	35.49	258.04	###	未进入 负面	否	无	
10254	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下1号屋 式变4号 变压器配	400	32.55	269.80	###	未进入 负面	否	无	
10255	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下2号屋 式变4号 变压器配	500	15.53	422.35	###	未进入 负面	否	无	
10256	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海景 甲线	金泰城三 期小区地 下2号屋 式变3号 变压器配	500	29.79	351.05	###	未进入 负面	否	无	
10257	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分18 号芦屯堡 新台	400	56.4	174.40	###	未进入 负面	否	无	
10258	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	荷玺文苑 小区地下 1号屋式 配变站1 号主变	800	7.2	742.40	###	未进入 负面	否	无	

10259	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	朵拉海岸 地下变电 室4号变 压器	630	25.35	470.30	###	未进 入负 面	否	无	
10260	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	朵拉海岸 地下变电 室5号变 压器	630	13.32	546.08	###	未进 入负 面	否	无	
10261	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 39左14号 八家子西 台变压器	400	19.2	323.20	###	未进 入负 面	否	无	
10262	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4379海宁 甲线	海事法庭 1号箱变 变压器	400	84	576.00	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
10263	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4282新区 甲线	金冷东台 变压器	200	24.84	150.32	###	未进 入负 面	否	无	
10264	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望海 线	望海线电 厂分11左 4号海星 电管站	400	11.22	355.12	###	未进 入负 面	否	无	
10265	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	朵拉海岸 二期地下 变电室1 号变压器	630	26.99	459.96	###	未进 入负 面	否	无	
10266	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴熊 乙线	朵拉海岸 二期地下 变电室2 号变压器	630	26.9	460.53	###	未进 入负 面	否	无	
10267	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 29号四台 村内照明 2号变压 器	400	54	184.00	###	未进 入负 面	否	无	

10268	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新钢甲线 海星分30 右1号大 董屯1#变 压器	100	45.71	54.29	###	未进 入负 面	是	2025.12	
10269	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新钢甲线 海星分47 号变压器	50	16.65	41.68	###	未进 入负 面	否	无	
10270	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	海星村2 号	400	7.82	368.72	###	未进 入负 面	否	无	
10271	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4386浴安 线	荷玺文苑 小区地下 1号屋式 配变站2 号主变	800	4.8	761.60	###	未进 入负 面	否	无	
10272	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 45右5+1 号女儿姑 村5号变 压器	400	27.6	289.60	###	未进 入负 面	否	无	
10273	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8685铁西 线	铁西线12 右1号芦 屯堡新区 4号变压 器	250	28.2	179.50	###	未进 入负 面	否	无	
10274	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 鹤明湖分 31右3号 七寨南屯 变压器	200	20.8	158.40	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
10275	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	汇丰名苑 二期2号 箱变变压 器	630	14.9	536.13	###	未进 入负 面	否	无	
10276	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	汇丰名苑 二期3号 箱变变压 器	630	10.19	565.80	###	未进 入负 面	否	无	

10277	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	汇丰名苑 二期4号 箱变变压 器	630	13.68	543.82	###	未进 入负 面	否	无	
10278	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	天湖 66kV变 电站	天湖变 9936明珠 乙线	明珠甲线 1右1号天 湖变外电 源变压器	100	87.36	12.64	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
10279	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	乙通盛华 苑地下箱 变1号配 电变压器	630	15.63	531.53	###	未进 入负 面	否	无	
10280	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	乙通盛华 苑地下箱 变2号配 电变压器	630	17.53	519.56	###	未进 入负 面	否	无	
10281	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	乙通盛华 苑地下箱 变3号变 压器	630	9.8	568.26	###	未进 入负 面	否	无	
10282	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	汇丰名苑 二期1号 箱变变压 器	630	16.82	524.03	###	未进 入负 面	否	无	
10283	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4382海群 线	群星国际 三期9号 箱变1号 变压器	630	17.18	521.77	###	未进 入负 面	否	无	
10284	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支26右 2号隆华 变台区	400	18	328.00	###	未进 入负 面	否	无	
10285	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新港小区 甲乙型楼 1号变电 站2号主 变102配	500	16.17	419.15	###	未进 入负 面	否	无	

10286	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6426新钢 甲线	新港小区 甲乙型楼 1号变电 站1号主 变101配	500	11.49	442.55	###	未进 入负 面	否	无	
10287	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	明鑫家园 小区2号 箱变1号 变压器	400	27.22	291.12	###	未进 入负 面	否	无	
10288	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	明鑫家园 小区1号 箱变1号 变压器	400	26.6	293.60	###	未进 入负 面	否	无	
10289	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4242龙港 线	保华幸福 里小区1 号箱变1 号变压器	400	25.85	296.60	###	未进 入负 面	否	无	
10290	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4385浴平 线	华君旺苑 小区地下 1号屋式 配变站1 号变压器	630	8	579.60	###	未进 入负 面	否	无	
10291	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红双 甲线	红双甲线 周屯分21 左17周屯 2号电井	400	0	400.00	###	未进 入负 面	否	无	
10292	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区1号 箱变变压 器配电变 压器	500	26.04	369.80	###	未进 入负 面	否	无	
10293	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区2号 箱变变压 器配电变 压器	500	27.73	361.35	###	未进 入负 面	否	无	
10294	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区3号 箱变变压 器配电变 压器	400	22.44	310.24	###	未进 入负 面	否	无	

10295	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区4号 箱变变压 器配电变 压器	500	27.39	363.05	###	未进 入负 面	否	无	
10296	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区5号 箱变变压 器	400	15.98	336.08	###	未进 入负 面	否	无	
10297	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区6号 箱变变压 器配电变 压器	400	15.97	336.12	###	未进 入负 面	否	无	
10298	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分36 右1右1小 望海机井 8号	50	0	50.00	###	未进 入负 面	否	无	
10299	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙芦 甲线	沙芦甲线 安平分31 左3号大 王庄1号 机井	400	54	184.00	###	未进 入负 面	否	无	
10300	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区1号 箱变101 间隔配电 变压器	630	20.84	498.71	###	未进 入负 面	否	无	
10301	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区2号 箱变101 间隔配电 变压器	630	18.19	515.40	###	未进 入负 面	否	无	
10302	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区1号 配电室 101间隔 配电变压 器	500	52.05	239.75	###	未进 入负 面	否	无	
10303	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区1号 配电室 102间隔 配电变压 器	500	31.77	341.15	###	未进 入负 面	否	无	

10304	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区3号 配电室 101间隔 配电室	500	29.57	352.15	###	未进入 负面	否	无	
10305	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区2号 配电室 101间隔 配电室	630	23.67	480.88	###	未进入 负面	否	无	
10306	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区3号 配电室 102间隔 配电室	500	28.19	359.05	###	未进入 负面	否	无	
10307	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分小 东支15 右2号官 屯机井1	50	50.25	24.88	###	未进入 负面	否	无	
10308	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4356红双 乙线	红双乙线 官屯分小 东支26 号官屯机 井2号	50	14.25	42.88	###	未进入 负面	否	无	
10309	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支14右 1隆华机 井2号	50	0	50.00	###	未进入 负面	否	无	
10310	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支26+1 右6号隆 华机井4	50	0	50.00	###	未进入 负面	否	无	
10311	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支40右 1号隆华 机井5号	50	0	50.00	###	未进入 负面	否	无	
10312	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分65 左10号八 家子机井 1号	100	63	37.00	###	未进入 负面	否	无	

10313	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分14 左16号文 屯机井1 号	100	61	39.00	###	未进入 负面	否	无	
10314	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8682沙芦 乙线	沙芦乙线 汽贸分 8+1号芦 屯堡新区 7号	400	66	136.00	###	未进入 负面	否	无	
10315	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区三期 1号箱变1 号主变	630	4	604.80	###	未进入 负面	否	无	
10316	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4394海景 乙线	湖海假日 小区三期 2号箱变1 号主变	630	12	554.40	###	未进入 负面	否	无	
10317	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分28 左11文屯 东台柱上 变压器	250	17.25	206.88	###	未进入 负面	否	无	
10318	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永安 甲线	永安甲线 文屯分隆 华支8号 丁山大棚 1号柱上	160	21.6	125.44	###	20 24 .1 1. 22	是	2025.12	
10319	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北环 乙线	北环乙线 101号北 李屯新台 变压器	200	22.4	155.20	###	未进入 负面	否	无	
10320	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 C区一期3 号箱变 101配电 变压器	630	16.11	528.51	###	未进入 负面	否	无	
10321	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 C区一期4 号箱变 101配电 变压器	630	14.43	539.09	###	未进入 负面	否	无	

10322	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 小区C区 一期1号 箱变配电 变压器	630	15.6	531.72	###	未进 入负 面	否	无	
10323	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4381海丰 甲线	帝景豪园 C区一期2 号箱变 101配电 变压器	500	19.32	403.40	###	未进 入负 面	否	无	
10324	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电厂 甲线	滨海街1 号配变站 101开关 配电变压 器	315	98.4	5.04	###	##	是	2025.12	
10325	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开发 线	开发线22 左6号路 安工业园	200	13.2	173.60	###	未进 入负 面	否	无	
10326	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5466铝材 乙线	东冷大地 柱上变压 器	400	28.8	284.80	###	未进 入负 面	否	无	
10327	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分小 望海支13 左11左5 号机井	50	0	50.00	###	未进 入负 面	否	无	
10328	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北环 甲线	北环甲线 临港分小 望海支26 左30号小 望海机井	50	17.7	41.15	###	未进 入负 面	否	无	
10329	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	望海 220kV变 电站	望一变 9866工业 线	芹菜洼浇 灌变压器	200	7.6	184.80	###	未进 入负 面	否	无	
10330	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分 134右1号 何家沟机 井6#	100	11.1	88.90	###	未进 入负 面	否	无	

10331	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分54 右18号红 旗堡机井 1号	100	32.1	67.90	###	未进入 负面	否	无	
10332	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分78 右2右3号 机井	50	0	50.00	###	未进入 负面	否	无	
10333	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	海月线何 家沟分78 左11号何 家沟机井 2号	100	36.6	63.40	###	未进入 负面	否	无	
10334	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 小区五期 1号配变 站1号变 压器	500	4.24	478.80	###	未进入 负面	否	无	
10335	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 小区五期 2号配变 站1号变 压器	500	6.03	469.85	###	未进入 负面	否	无	
10336	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 小区五期 3号配变 站1号变 压器	400	5.9	376.40	###	未进入 负面	否	无	
10337	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿变 4266华丰 乙线	富吉家园 小区五期 4号配变 站1号变 压器	400	7.07	371.72	###	未进入 负面	否	无	
10338	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海月 线	永安甲线 何家沟分 78左2右1 号机井	50	23.4	38.30	###	未进入 负面	否	无	