

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	浑南	安顺变	艺术线	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0				0.93%
2	浑南	安顺变	安深线	10kV	553	123	22%	0	0	22%	0	0				-26.49%
3	浑南	安顺变	安东线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0				4.72%
4	浑南	安顺变	安汇线	10kV	600	205.4	34%	0	0	34%	0	0				24.73%
5	浑南	安顺变	安科线	10kV	600	253	42%	0	0	42%	0	0				22.29%
6	苏家屯	安顺变	安南线	10kV	600	575	96%	1	1.25	96%	0	0				-0.27%
7	浑南	安顺变	安下甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0				12.41%
8	浑南	安顺变	安沈线	10kV	600	334	56%	0	0	56%	0	0				5.63%
9	浑南	安顺变	顺西线	10kV	600	438	73%	0	0	73%	0	0				25.75%
10	浑南	安顺变	安下乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0				14.31%
11	浑南	安顺变	安松线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	0	0				-0.78%
12	浑南	安顺变	安学线	10kV	846	113	13%	0	0	13%	0	0				4.88%
13	浑南	安顺变	安校线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	0	0				-4.62%
14	浑南	安顺变	安智线	10kV	600	273	46%	0	0	46%	0	0				-9.46%
15	浑南	安顺变	安泰线	10kV	584	329	56%	0	0	56%	0	0				-4.81%
16	浑南	安顺变	安软线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0				-8.69%
17	浑南	安顺变	安于乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0				-23.05%
18	浑南	安顺变	安通线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0				7.44%
19	浑南	安顺变	安运线	10kV	600	154	26%	0	0	26%	0	0				29.50%
20	浑南	安顺变	安于甲	10kV	600	124	21%	0	0	21%	0	0				-28.10%
21	浑南	安顺变	安青线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0				-29.24%
22	浑南	安顺变	安园线	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0				-22.54%
23	辽中	敖司牛	中心线	10kV	300	153	51%	0	0	51%	0	0				22.72%
24	辽中	敖司牛	自来水	10kV	403	2	0%	5	8.25	83%	0	0				-20.49%
25	辽中	敖司牛	商业线	10kV	400	363	91%	0	0	91%	0	0				2.66%
26	辽中	敖司牛	城东线	10kV	403	265	66%	0	0	65%	0	0				-3.34%
27	辽中	敖司牛	局供线	10kV	285	122	43%	0	0	43%	0	0				0.51%
28	辽中	敖司牛	卡力马	10kV	240	255	106%	3	4.25	101%	0	0				3.33%
29	辽中	敖司牛	金属线	10kV	352	92	26%	0	0	26%	0	0				0.46%
30	辽中	敖司牛	金港线	10kV	200	130	65%	0	0	65%	0	0				9.76%
31	辽中	敖司牛	育才线	10kV	403	208	52%	0	0	52%	0	0				3.80%
32	辽中	敖司牛	小帮牛	10kV	200	25	13%	0	0	11%	0	0				8.35%
33	辽中	敖司牛	城西线	10kV	403	356	88%	0	0	91%	0	0				2.09%
34	辽中	敖司牛	制药厂	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0				35.50%
35	浑南	白塔变	东化线	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0				-13.61%
36	苏家屯	白塔变	白恒线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	0	0				6.49%
37	浑南	白塔变	白成甲	10kV	553	91	16%	0	0	16%	0	0				4.83%
38	浑南	白塔变	铜网线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0				-109.98%
39	苏家屯	白塔变	长白线	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0				13.70%
40	苏家屯	白塔变	白金线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0				0.37%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
41	浑南	白塔变	四库线	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0				-6.42%
42	苏家屯	白塔变	白总线	10kV	553	336	61%	0	0	48%	0	0				100.00%
43	浑南	白塔变	白榆甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0				100.00%
44	浑南	白塔变	白施甲	10kV	600	228	38%	0	0	38%	0	0				12.78%
45	苏家屯	白塔变	白雅线	10kV	600	415	69%	0	0	69%	0	0				50.80%
46	苏家屯	白塔变	白郡线	10kV	600	577	96%	0	0	96%	0	0				1.63%
47	苏家屯	白塔变	市场线	10kV	600	524	87%	0	0	87%	0	0				4.26%
48	浑南	白塔变	白亿线	10kV	600	366	61%	0	0	61%	0	0				13.99%
49	苏家屯	白塔变	制药线	10kV	600	471	79%	0	0	79%	0	0				16.66%
50	浑南	白塔变	冷库甲	10kV	553	198	36%	0	0	36%	0	0				11.29%
51	浑南	白塔变	冷库乙	10kV	553	156	28%	6	8	28%	0	0				68.54%
52	浑南	白塔变	白施乙	10kV	600	442	74%	0	0	74%	0	0				33.54%
53	浑南	白塔变	白成乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0				-8.91%
54	浑南	白塔变	白榆乙	10kV	600	205	34%	0	0	0%	0	0				0.00%
55	法库	柏家沟	柏和线	10kV	377	194.04	51%	0	0	72%	2516	2516				15.47%
56	法库	柏家沟	柏家线	10kV	240	306.36	128%	10	31.75	127%	0	0				10.63%
57	法库	包家屯	包家线	10kV	285	276.75	97%	0	0	97%	0	0				-4.25%
58	法库	包家屯	包秀线	10kV	320	117.1	37%	0	0	30%	0	0				-10.76%
59	法库	包家屯	包卧线	10kV	285	421.8	148%	0	0	123%	0	0				3.71%
60	法库	宝山变	博士乙	10kV	292	188.99	65%	0	0	65%	1278	1278				-11.01%
61	法库	宝山变	镇西线	10kV	292	128.14	44%	0	0	44%	2332	2332				2.09%
62	法库	宝山变	兴瓷线	10kV	292	217.25	74%	0	0	74%	789	789				-4.48%
63	法库	宝山变	法慈线	10kV	285	238.77	84%	0	0	123%	0	0				6.12%
64	法库	宝山变	博士甲	10kV	292	326.33	112%	212	1064.25	112%	0	0				-7.69%
65	法库	宝山变	南环甲	10kV	553	117.41	21%	0	0	21%	3713	3713				5.03%
66	法库	宝山变	城南线	10kV	400	86	22%	0	0	19%	4746	4746				29.74%
67	法库	宝山变	法镇II线	10kV	292	119.15	41%	0	0	41%	2488	2488				1.76%
68	法库	宝山变	南环乙	10kV	553	353.38	64%	0	0	64%	2500	2500				4.97%
69	法库	宝山变	宝十线	10kV	292	266.75	91%	0	0	91%	0	0				-0.40%
70	苏家屯	鲍家变	鲍白线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0				-14.20%
71	苏家屯	鲍家变	鲍施线	10kV	553	598	108%	0	0	81%	0	0				-6.60%
72	苏家屯	鲍家变	鲍苏线	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3760	3760				-17.41%
73	苏家屯	鲍家变	鲍沙线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	313	313				-3170.80%
74	苏家屯	鲍家变	鲍瑞线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	3840	3840				41.99%
75	苏家屯	鲍家变	鲍热线	10kV	600	437	73%	0	0	66%	1784	1784				-10.08%
76	苏家屯	鲍家变	鲍耐线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				4.75%
77	苏家屯	鲍家变	鲍翔线	10kV	600	119	20%	0	0	18%	7292	7292				11.01%
78	苏家屯	鲍家变	鲍联线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	5283	5283				61.40%
79	皇姑	北陵变	田义乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0				1.17%
80	皇姑	北陵变	田义甲	10kV	553	434	78%	0	0	78%	0	0				0.98%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
81	皇姑	北陵变	含屯乙	10kV	553	413	75%	0	0	75%	0	0				1.64%
82	皇姑	北陵变	卫东乙	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0				-1.13%
83	皇姑	北陵变	北医线	10kV	600	120	20%	3	4.25	20%	0	0				21.71%
84	皇姑	北陵变	卫东甲	10kV	553	7	1%	0	0	1%	0	0				-3.76%
85	皇姑	北陵变	含屯甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0				-22.26%
86	皇姑	北陵变	黄河乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0				-10.44%
87	皇姑	北陵变	北方甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	0	0				-16.13%
88	皇姑	北陵变	北乐线	10kV	600	257	43%	0	0	43%	0	0				4.59%
89	皇姑	北陵变	银亿线	10kV	600	7	1%	0	0	1%	0	0				12.76%
90	皇姑	北陵变	北方乙	10kV	553	338	61%	0	0	61%	0	0				-8.54%
91	皇姑	北陵变	北台线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	0	0				-19.16%
92	皇姑	北陵变	黄河甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0				5.04%
93	沈河	北兴变	锐东甲	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4090	4090				-15.42%
94	沈河	北兴变	北锐线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4090	4090				6.30%
95	沈河	北兴变	北南甲	10kV	584	27	5%	0	0	5%	4090	4090				6.91%
96	沈河	北兴变	皇冠线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4090	4090				2.98%
97	沈河	北兴变	军工甲	10kV	553	441	80%	0	0	80%	0	0				10.41%
98	沈河	北兴变	军工乙	10kV	553	291	53%	0	0	53%	1664	1664				-0.76%
99	沈河	北兴变	北税甲	10kV	584	312	53%	0	0	53%	0	0				10.21%
100	大东	北兴变	大庆甲	10kV	553	233	42%	0	0	42%	2669	2669				1.17%
101	大东	北兴变	大庆乙	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0				2.69%
102	沈河	北兴变	北诺线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				-2.18%
103	沈河	北兴变	北顺乙	10kV	584	165	28%	0	0	28%	3211	3211				1.34%
104	沈河	北兴变	北顺甲	10kV	584	24	4%	0	0	4%	5653	5653				1.33%
105	沈河	北兴变	锐东乙	10kV	600	46	8%	0	0	8%	8556	8556				-26.60%
106	沈河	北兴变	锐兴线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				2.39%
107	沈河	北兴变	北税乙	10kV	584	109	19%	0	0	19%	4181	4181				100.00%
108	沈河	北兴变	北学线	10kV	584	285	49%	0	0	49%	1133	1133				3.99%
109	于洪	曹家变	曹大乙	10kV	553	353	64%	0	0	64%	2006	2006				5.97%
110	于洪	曹家变	曹景线	10kV	553	395	71%	0	0	71%	1779	1779				7.12%
111	于洪	曹家变	曹翟线	10kV	553	384	69%	0	0	69%	0	0				-8.76%
112	于洪	曹家变	曹山线	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-12.03%
113	于洪	曹家变	曹工线	10kV	553	44	8%	0	0	8%	7858	7858				61.12%
114	于洪	曹家变	曹南乙	10kV	553	539	97%	0	0	97%	0	0				-36.24%
115	于洪	曹家变	曹漠线	10kV	553	341	62%	0	0	62%	2714	2714				11.88%
116	于洪	曹家变	曹大甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0				5.57%
117	于洪	曹家变	曹南甲	10kV	553	372	67%	0	0	67%	2177	2177				66.57%
118	新民	查牛变	安福线	10kV	320	159	50%	0	0	45%	572	572				-1.98%
119	新民	查牛变	金牛线	10kV	320	69	22%	0	0	22%	2130	2130				-5.89%
120	新民	查牛变	查兴线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	2560	2560				100.00%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
121	新民	查牛变	排水线	10kV	320	170	53%	0	0	53%	2044	2044				6.43%
122	新民	查牛变	荒地线	10kV	320	142	44%	0	0	41%	866	866				-4.09%
123	康平	朝阳变	集贤线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0				-7.94%
124	康平	朝阳变	张开线	10kV	553	241	44%	0	0	42%	0	0				-6.53%
125	康平	朝阳变	政安线	10kV	400	362	91%	27	145.75	91%	0	0				6.56%
126	康平	朝阳变	振兴线	10kV	553	351	63%	0	0	63%	0	0				-5.16%
127	康平	朝阳变	塑化线	10kV	553	477	86%	0	0	83%	0	0				3.69%
128	康平	朝阳变	经纬线	10kV	553	437	79%	0	0	79%	0	0				6.63%
129	康平	朝阳变	朝阳线	10kV	553	331	60%	0	0	60%	0	0				2.21%
130	康平	朝阳变	金发线	10kV	423	232	55%	0	0	52%	0	0				4.64%
131	康平	朝阳变	热源厂	10kV	553	398	72%	0	0	69%	0	0				10.02%
132	康平	朝阳变	朝发线	10kV	553	251	45%	0	0	39%	0	0				-26.46%
133	康平	朝阳变	朝富乙	10kV	553	684	124%	0	0	124%	0	0				-23.21%
134	康平	朝阳变	朝胜线	10kV	553	445	80%	0	0	76%	913	913				6.91%
135	康平	朝阳变	朝富甲	10kV	553	237	43%	0	0	42%	1642	1642				-19.27%
136	康平	朝阳变	平江线	10kV	553	247	45%	0	0	77%	1790	1790				7.78%
137	康平	朝阳变	朝嘉线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	1790	1790				61.34%
138	苏家屯	陈相变	农药线	10kV	320	421	132%	0	0	132%	0	0				-8.26%
139	苏家屯	陈相变	柳匠线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	4256	4256				1.36%
140	苏家屯	陈相变	吴家线	10kV	320	129	40%	0	0	38%	391	391				11.20%
141	苏家屯	陈相变	中米线	10kV	553	323	58%	0	0	55%	3026	3026				-7.03%
142	苏家屯	陈相变	军政线	10kV	320	299	93%	0	0	93%	0	0				-8.47%
143	苏家屯	陈相变	小卜线	10kV	320	226	71%	0	0	71%	1074	1074				-27.88%
144	康平	城南变	南钱线	10kV	320	272	85%	3	4.5	33%	0	0				14.82%
145	康平	城南变	南西线	10kV	200	157	79%	0	0	75%	398	398				1.88%
146	康平	城南变	铸造线	10kV	200	134	67%	0	0	26%	797	797				-2.05%
147	康平	城南变	南环线	10kV	400	52	13%	0	0	12%	5335	5335				3.51%
148	皇姑	崇山变	崇东乙	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0				-4.63%
149	皇姑	崇山变	岐山甲	10kV	553	274	50%	0	0	50%	0	0				-3.41%
150	皇姑	崇山变	崇东甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0				4.80%
151	皇姑	崇山变	黎明甲	10kV	553	324	59%	0	0	59%	0	0				8.68%
152	皇姑	崇山变	崇政线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0				-25.00%
153	皇姑	崇山变	岐山乙	10kV	553	229	41%	0	0	41%	0	0				-5.83%
154	皇姑	崇山变	崇北线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	0	0				20.34%
155	皇姑	崇山变	成龙线	10kV	600	162	27%	0	0	27%	0	0				1.75%
156	皇姑	崇山变	凤凰甲	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0				-23.11%
157	皇姑	崇山变	宁山甲	10kV	553	219	40%	0	0	40%	0	0				7.07%
158	皇姑	崇山变	凤凰乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0				2.07%
159	皇姑	崇山变	宁山乙	10kV	553	444	80%	0	0	80%	0	0				0.82%
160	皇姑	崇山变	嫩江乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0				-1.52%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
161	皇姑	崇山变	崇医线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	0	0				-11.11%
162	皇姑	崇山变	盛世线	10kV	600	129	22%	0	0	22%	0	0				-28.85%
163	皇姑	崇山变	金穗线	10kV	600	83	14%	0	0	14%	0	0				-4.21%
164	皇姑	崇山变	泰山线	10kV	600	289	48%	0	0	48%	0	0				-41.39%
165	皇姑	崇山变	中医乙	10kV	553	69	12%	0	0	12%	0	0				10.74%
166	皇姑	崇山变	中医甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0				4.57%
167	皇姑	崇山变	嫩江甲	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0				-18.27%
168	皇姑	崇山变	审计线	10kV	553	164	30%	0	0	30%	0	0				-22.61%
169	辽中	茨北变	众城线	10kV	377	354	94%	0	0	94%	0	0				2.26%
170	辽中	茨北变	九鼎线	10kV	377	170	45%	0	0	45%	2932	2932				-67.34%
171	辽中	茨北变	伟家线	10kV	320	236	74%	0	0	74%	901	901				3.14%
172	辽中	茨北变	众鑫线	10kV	377	513	136%	60	127	136%	0	0				12.87%
173	辽中	茨北变	港口线	10kV	377	1	0%	0	0	0%	5859	5859				-2.73%
174	辽中	茨北变	巨崴线	10kV	377	392	104%	5	6	104%	0	0				10.01%
175	辽中	茨北变	乾坤线	10kV	377	113	30%	0	0	28%	1638	1638				14.07%
176	辽中	茨北变	美家线	10kV	377	144	38%	0	0	38%	1958	1958				46.83%
177	辽中	茨北变	创业线	10kV	377	341	90%	0	0	90%	0	0				2.76%
178	辽中	茨北变	和世线	10kV	377	325	86%	0	0	86%	248	248				-29.17%
179	辽中	茨北变	九州线	10kV	377	162	43%	0	0	43%	3071	3071				10.26%
180	辽中	茨榆坨	莲花线	10kV	553	523	95%	1	1.25	57%	0	0				-7.34%
181	辽中	茨榆坨	四零一	10kV	553	149	27%	0	0	24%	4080	4080				7.91%
182	辽中	茨榆坨	茨榆坨	10kV	553	315	57%	0	0	57%	291	291				-16.21%
183	辽中	茨榆坨	化肥线	10kV	400	106	27%	0	0	27%	2321	2321				-32.71%
184	辽中	茨榆坨	肖寨门	10kV	553	117	21%	0	0	21%	4200	4200				23.27%
185	辽中	茨榆坨	黄腊坨	10kV	320	240	75%	0	0	75%	831	831				1.06%
186	辽中	茨榆坨	偏堡线	10kV	553	363	66%	0	0	53%	2333	2333				-1.99%
187	辽中	茨榆坨	妈妈街	10kV	300	252	84%	0	0	84%	312	312				-1.44%
188	苏家屯	达连变	达林乙	10kV	553	193	35%	0	0	31%	252	252				-3.58%
189	苏家屯	达连变	达乐甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	0	0				3.44%
190	苏家屯	达连变	达史甲	10kV	553	260	47%	0	0	43%	252	252				-28.30%
191	苏家屯	达连变	达桧甲	10kV	600	187	31%	0	0	31%	252	252				-2.00%
192	苏家屯	达连变	达雪甲	10kV	553	451	82%	0	0	82%	0	0				52.67%
193	苏家屯	达连变	达苏甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	252	252				99.13%
194	苏家屯	达连变	达山甲	10kV	553	118	21%	0	0	21%	252	252				48.94%
195	苏家屯	达连变	达史乙	10kV	553	414	75%	0	0	69%	0	0				61.82%
196	苏家屯	达连变	达林甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	252	252				0.00%
197	苏家屯	达连变	达桧乙	10kV	600	60	10%	0	0	28%	252	252				43.65%
198	苏家屯	达连变	达乐乙	10kV	553	125	23%	0	0	23%	252	252				11.91%
199	苏家屯	达连变	达山乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0				24.91%
200	大东	大东变	东小乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	1237	1237				-1.82%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
201	大东	大东变	莲花甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	1867	1867				-3.20%
202	大东	大东变	东小甲	10kV	584	78	13%	0	0	13%	4718	4718				-0.10%
203	大东	大东变	莲花乙	10kV	553	168	30%	0	0	30%	2837	2837				-16.11%
204	沈河	大东变	城南甲	10kV	553	365	66%	0	0	66%	0	0				2.30%
205	沈河	大东变	城南乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0				13.99%
206	沈河	大东变	东青甲	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0				-1.19%
207	沈河	大东变	东青乙	10kV	553	305	55%	0	0	55%	0	0				-1.17%
208	大东	大东变	东风乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	83	83				31.68%
209	大东	大东变	大环线	10kV	600	164	27%	0	0	27%	6512	6512				41.16%
210	大东	大东变	东塔甲	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-0.77%
211	大东	大东变	东塔乙	10kV	553	275	50%	0	0	50%	984	984				3.28%
212	大东	大东变	东风甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2543	2543				-14.62%
213	法库	大孤家	大牛线	10kV	570	169.57	30%	0	0	27%	5948	5948				9.15%
214	法库	大孤家	大开线	10kV	352	7.01	2%	0	0	2%	5366	5366				0.00%
215	法库	大孤家	大陆线	10kV	570	287.77	50%	0	0	46%	3901	3901				10.27%
216	法库	大孤家	大冯线	10kV	570	359.71	63%	0	0	58%	2655	2655				2.43%
217	法库	大孤家	大李线	10kV	570	136.69	24%	0	0	21%	4300	4300				38.74%
218	辽中	大黑变	张家线	10kV	200	80	40%	0	0	40%	590	590				15.30%
219	辽中	大黑变	大树林	10kV	240	141	59%	0	0	51%	590	590				8.76%
220	辽中	大黑变	大黑线	10kV	553	240	43%	0	0	34%	590	590				5.91%
221	辽中	大黑变	马家线	10kV	200	89	45%	0	0	95%	590	590				8.41%
222	辽中	大黑变	甲河线	10kV	320	143	45%	0	0	45%	0	0				-8.40%
223	新民	大红旗	二红线	10kV	240	182	76%	0	0	76%	589	589				2.51%
224	新民	大红旗	大红线	10kV	285	109	38%	0	0	38%	1295	1295				4.97%
225	新民	大红旗	九天线	10kV	200	96	48%	0	0	48%	1455	1455				-0.74%
226	新民	大红旗	长沙线	10kV	320	97	30%	0	0	30%	3308	3308				9.42%
227	新民	大红旗	铁北线	10kV	320	85	27%	0	0	27%	3516	3516				7.95%
228	新民	大柳变	古排线	10kV	320	48	15%	0	0	15%	425	425				-0.06%
229	新民	大柳变	吴屯线	10kV	240	250	104%	0	0	93%	0	0				2.31%
230	新民	大柳变	于家线	10kV	285	229	80%	0	0	80%	476	476				5.24%
231	新民	大柳变	长岗线	10kV	285	253	89%	0	0	64%	61	61				-5.67%
232	于洪	大潘变	大古线	10kV	553	270	49%	0	0	37%	0	0				-18.11%
233	于洪	大潘变	大岳线	10kV	553	394	71%	0	0	61%	1796	1796				7.79%
234	于洪	大潘变	大潘线	10kV	553	210	38%	0	0	67%	1067	1067				6.03%
235	于洪	大潘变	大祝线	10kV	553	260	47%	0	0	33%	1244	1244				1.78%
236	于洪	大潘变	大彰线	10kV	553	449	81%	0	0	34%	843	843				4.32%
237	于洪	大潘变	大高线	10kV	553	410	74%	0	0	38%	0	0				-43.48%
238	于洪	大潘变	大古乙	10kV	553	294	53%	0	0	38%	3528	3528				-157.16%
239	于洪	大兴变	兴岗线	10kV	553	23	4%	0	0	63%	7781	7781				57.19%
240	于洪	大兴变	兴光线	10kV	319	244	76%	0	0	80%	746	746				4.85%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
241	于洪	大兴变	兴援线	10kV	319	247	77%	14	24.5	35%	695	695				-0.21%
242	于洪	大兴变	兴红线	10kV	553	417	75%	66	128.5	4%	0	0				3.94%
243	于洪	大兴变	兴旺线	10kV	319	241	76%	0	0	134%	798	798				21.75%
244	于洪	大兴变	兴富线	10kV	319	286	90%	0	0	148%	19	19				7.46%
245	于洪	大兴变	兴农乙	10kV	553	433	78%	0	0	41%	1121	1121				-50.97%
246	于洪	大兴变	兴古线	10kV	500	144	29%	0	0	40%	5300	5300				-0.60%
247	大东	大志变	志农乙	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0				26.92%
248	大东	大志变	志车甲	10kV	600	307	51%	0	0	51%	0	0				-56.49%
249	大东	大志变	志农甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				-23.73%
250	大东	大志变	志东甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0				12.14%
251	大东	大志变	东跃乙	10kV	600	324	54%	0	0	54%	0	0				5.40%
252	大东	大志变	东跃甲	10kV	600	451	75%	0	0	75%	0	0				-2.78%
253	大东	大志变	大农甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0				55.91%
254	沈北	大志变	志詹甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0				57.21%
255	大东	大志变	大劳甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0				100.00%
256	大东	大志变	志车乙	10kV	600	343	57%	0	0	57%	3412	3412				94.85%
257	沈北	大志变	志西线	10kV	553	473	86%	0	0	86%	0	0				-5.55%
258	大东	大志变	志中线	10kV	600	76	13%	0	0	13%	8036	8036				21.88%
259	大东	大志变	东腾乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	4271	4271				10.48%
260	大东	大志变	志玻线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	4746	4746				11.52%
261	大东	大志变	志东乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0				-6.58%
262	大东	大志变	大农乙	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0				42.59%
263	沈北	大志变	志詹乙	10kV	553	86	16%	0	0	16%	4257	4257				57.23%
264	大东	大志变	大劳乙	10kV	584	130	22%	0	0	22%	3817	3817				90.67%
265	辽中	代家房	插拉线	10kV	200	52	26%	0	0	26%	2217	2217				2.36%
266	辽中	代家房	永丰线	10kV	200	25	13%	0	0	13%	2685	2685				6.62%
267	辽中	代家房	漾子泡	10kV	264	154	58%	0	0	58%	1448	1448				6.41%
268	辽中	代家房	于家房	10kV	200	168	84%	0	0	80%	208	208				4.29%
269	沈北	道义变	步阳线	10kV	600	446	74%	0	0	74%	0	0				3.53%
270	沈北	道义变	道蒲线	10kV	600	386	64%	0	0	64%	0	0				16.46%
271	沈北	道义变	辽大甲	10kV	328	0	0%	0	0	0%	0	0				-200.26%
272	沈北	道义变	道商线	10kV	600	92	15%	0	0	49%	0	0				-9.30%
273	沈北	道义变	道阳线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	0	0				21.61%
274	沈北	道义变	道义线	10kV	553	495	90%	0	0	2%	0	0				14.79%
275	沈北	道义变	明发线	10kV	553	176	32%	0	0	1%	0	0				1.95%
276	皇姑	道义变	道旺甲	10kV	553	84	15%	0	0	15%	0	0				59.83%
277	沈北	道义变	纺校线	10kV	553	398	72%	0	0	108%	0	0				7.86%
278	沈北	道义变	御院线	10kV	600	102	17%	0	0	0%	0	0				16.15%
279	沈北	道义变	俚景线	10kV	553	519	94%	0	0	114%	0	0				2.46%
280	沈北	道义变	辽大乙	10kV	600	249	42%	0	0	1%	0	0				42.82%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
281	沈北	道义变	道孝甲	10kV	553	151	27%	0	0	0%	0	0				30.11%
282	沈北	道义变	道方甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
283	皇姑	道义变	道旺乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	0	0				57.98%
284	沈北	道义变	道星线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	0	0				16.86%
285	沈北	道义变	开发一	10kV	553	113	20%	0	0	0%	0	0				-70.55%
286	沈北	道义变	雷明线	10kV	553	226	41%	0	0	1%	0	0				6.76%
287	沈北	道义变	道工线	10kV	553	389	70%	0	0	1%	0	0				-0.12%
288	沈北	道义变	花园线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	0	0				-33.51%
289	沈北	道义变	开发二	10kV	553	329	59%	0	0	78%	0	0				-13.03%
290	沈北	道义变	道孝乙	10kV	553	404	73%	0	0	62%	0	0				42.12%
291	沈北	道义变	道方乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
292	沈北	道义变	道信线	10kV	600	497	83%	0	0	83%	0	0				57.11%
293	沈北	道义变	地铁线	10kV	600	175	29%	0	0	28%	0	0				100.00%
294	于洪	得胜变	得医线	10kV	600	181	30%	0	0	46%	6218	6218				-24.53%
295	于洪	得胜变	得工线	10kV	553	59	11%	0	0	36%	4725	4725				32.81%
296	于洪	得胜变	得富线	10kV	553	284	51%	0	0	108%	3701	3701				-30.69%
297	于洪	得胜变	得专线	10kV	553	125	23%	0	0	49%	6455	6455				5.95%
298	于洪	得胜变	得翟线	10kV	553	196	35%	0	0	71%	0	0				0.03%
299	于洪	得胜变	得河线	10kV	553	302	55%	0	0	0%	2390	2390				5.69%
300	于洪	得胜变	得豪线	10kV	600	31	5%	0	0	0%	7490	7490				100.00%
301	于洪	得胜变	得后线	10kV	600	157	26%	0	0	75%	6634	6634				100.00%
302	于洪	得胜变	得中线	10kV	553	241	44%	0	0	74%	2530	2530				12.84%
303	于洪	得胜变	得嘉线	10kV	600	362	60%	0	0	49%	3083	3083				32.38%
304	于洪	得胜变	得山线	10kV	553	365	66%	0	0	4%	0	0				13.72%
305	于洪	得胜变	得化线	10kV	553	213	39%	0	0	44%	4931	4931				7.81%
306	新民	东郊变	郊东乙	10kV	553	225	41%	0	0	39%	450	450				9.74%
307	新民	东郊变	郊东甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0				1.47%
308	新民	东郊变	郊西甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
309	新民	东郊变	郊南乙	10kV	403	232	58%	0	0	58%	170	170				10.90%
310	新民	东郊变	绿洲甲	10kV	553	139	25%	0	0	24%	6088	6088				3.17%
311	新民	东郊变	绿洲乙	10kV	553	381	69%	0	0	69%	2021	2021				6.97%
312	新民	东郊变	东网线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				6.90%
313	新民	东郊变	郊南甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
314	于洪	东民变	东民线	10kV	423	214	51%	0	0	58%	689	689				-0.27%
315	于洪	东民变	民兴线	10kV	656	471	72%	0	0	64%	2068	2068				12.57%
316	于洪	东民变	东专线	10kV	423	209	49%	0	0	57%	2133	2133				-4.03%
317	于洪	东民变	东前线	10kV	423	210	50%	0	0	68%	2133	2133				-2.14%
318	于洪	东民变	东范线	10kV	423	433	102%	0	0	102%	0	0				5.48%
319	于洪	东民变	机床二	10kV	553	166	30%	0	0	26%	0	0				3.08%
320	于洪	东民变	东李线	10kV	553	55	10%	0	0	2%	0	0				0.13%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
321	于洪	东民变	东酒线	10kV	423	308	73%	0	0	73%	0	0				6.29%
322	于洪	东民变	机床一	10kV	553	71	13%	0	0	13%	0	0				-6.79%
323	于洪	东民变	机床三	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0				-3.79%
324	于洪	东民变	东红线	10kV	423	235	56%	0	0	56%	0	0				0.86%
325	于洪	东民变	东工线	10kV	423	108	26%	0	0	26%	0	0				5.58%
326	沈北	董楼子	中寺线	10kV	553	295	53%	0	0	1%	637	637				7.11%
327	沈北	董楼子	望滨线	10kV	553	174	31%	0	0	32%	4690	4690				0.68%
328	开发	洞庭变	中吉线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	2096	2096				-4.23%
329	开发	洞庭变	爱琴线	10kV	600	447	75%	0	0	75%	0	0				-3.93%
330	开发	洞庭变	唐宁线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	3566	3566				-4.17%
331	开发	洞庭变	洞桂线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3566	3566				-55.54%
332	开发	洞庭变	洞西乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2998	2998				13.93%
333	开发	洞庭变	洞西甲	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0				49.78%
334	开发	洞庭变	水歌线	10kV	600	369	62%	0	0	62%	0	0				-3.59%
335	开发	洞庭变	碧桂甲	10kV	490	287	59%	0	0	59%	121	121				-32.09%
336	开发	洞庭变	阳光甲	10kV	600	539	90%	0	0	90%	0	0				0.48%
337	开发	洞庭变	紫郡线	10kV	600	186	31%	0	0	31%	3014	3014				6.01%
338	开发	洞庭变	吉利甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	1491	1491				7.16%
339	开发	洞庭变	恒大线	10kV	600	457	76%	0	0	76%	0	0				-10.06%
340	开发	洞庭变	阳光乙	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				3.62%
341	开发	洞庭变	秀水线	10kV	600	269	45%	0	0	45%	1576	1576				11.61%
342	开发	洞庭变	吉利乙	10kV	553	6	1%	0	0	1%	6105	6105				-4.88%
343	开发	洞庭变	未来线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	4139	4139				5.44%
344	开发	洞庭变	碧桂乙	10kV	600	228	38%	0	0	38%	2286	2286				0.51%
345	开发	洞庭变	环保线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0				-51.06%
346	开发	洞庭变	长岛线	10kV	600	106	18%	0	0	18%	0	0				26.05%
347	开发	洞庭变	庭东甲	10kV	553	132	24%	0	0	24%	0	0				-11.81%
348	开发	洞庭变	庭东乙	10kV	553	241	44%	0	0	44%	1473	1473				-7.94%
349	开发	洞庭变	洞锦线	10kV	600	199	33%	0	0	33%	2789	2789				0.69%
350	开发	洞庭变	洞阳线	10kV	600	405	68%	0	0	68%	0	0				-5.10%
351	开发	洞庭变	碧商线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	6105	6105				-119.99%
352	开发	洞庭变	洞新线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6105	6105				-41.67%
353	新民	法哈牛	法张甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1763	1763				8.71%
354	新民	法哈牛	新安甲	10kV	320	279	87%	0	0	87%	156	156				3.74%
355	新民	法哈牛	胡台乙	10kV	553	227	41%	0	0	41%	4689	4689				11.63%
356	新民	法哈牛	法侯线	10kV	553	153	28%	0	0	25%	5970	5970				48.23%
357	新民	法哈牛	工业线	10kV	320	263	82%	0	0	82%	433	433				2.86%
358	新民	法哈牛	法张乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	1850	1850				15.79%
359	新民	法哈牛	法哈乙	10kV	553	582	105%	2	2.25	105%	0	0				0.50%
360	新民	法哈牛	胡台甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	7250	7250				-114.93%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
361	新民	法哈牛	新安乙	10kV	553	519	94%	1	1.25	94%	0	0				0.70%
362	新民	法哈牛	东兴乙	10kV	553	349	63%	0	0	63%	2575	2575				7.11%
363	新民	法哈牛	荒山线	10kV	320	354	111%	52	138	111%	0	0				8.12%
364	于洪	范屯变	范新线	10kV	553	266	48%	0	0	48%	4013	4013				-1.32%
365	于洪	范屯变	范北线	10kV	553	135	24%	0	0	24%	5841	5841				3.79%
366	于洪	范屯变	范静线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	5433	5433				15.15%
367	于洪	范屯变	范工线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	5433	5433				6.29%
368	于洪	范屯变	范洗线	10kV	553	282	51%	0	0	51%	3736	3736				100.00%
369	于洪	范屯变	范古线	10kV	352	413	117%	179	729.5	117%	0	0	2021年9月			6.52%
370	于洪	范屯变	范集线	10kV	320	222	69%	0	0	69%	0	0				100.00%
371	沈河	方家变	方南甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				12.22%
372	沈河	方家变	方青甲	10kV	553	9	2%	0	0	2%	5591	5591				-106.82%
373	沈河	方家变	方北乙	10kV	553	83	15%	0	0	15%	3909	3909				-9.09%
374	沈河	方家变	方南乙	10kV	553	124	22%	0	0	22%	3599	3599				-6.46%
375	沈河	方家变	方长甲	10kV	600	265	44%	0	0	44%	1645	1645				32.38%
376	沈河	方家变	方北甲	10kV	553	74	13%	0	0	13%	4465	4465				10.72%
377	沈河	方家变	方大甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				83.26%
378	沈河	方家变	方凌线	10kV	600	176	29%	0	0	29%	3187	3187				-0.55%
379	沈河	方家变	方圆乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2040	2040				21.83%
380	沈河	方家变	方惠线	10kV	600	118	20%	0	0	20%	7309	7309				5.22%
381	沈河	方家变	方圆甲	10kV	553	184	33%	0	0	33%	2560	2560				-28.37%
382	沈河	方家变	方大乙	10kV	600	18	3%	0	0	3%	9041	9041				75.20%
383	沈河	方家变	方佳线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	7999	7999				100.00%
384	康平	方家镇	善友线	10kV	320	285	89%	0	0	87%	0	0				12.26%
385	康平	方家镇	西关线	10kV	328	257	78%	0	0	69%	0	0				9.28%
386	康平	方家镇	方家线	10kV	328	192	59%	0	0	52%	0	0				20.74%
387	康平	方家镇	小陵线	10kV	328	240	73%	0	0	60%	0	0				3.89%
388	康平	方家镇	方聚线	10kV	553	92	17%	0	0	0%	0	0				100.00%
389	皇姑	方溪变	文东线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0				-38.98%
390	皇姑	方溪变	方溪甲	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0				21.58%
391	皇姑	方溪变	方恒线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0				7.19%
392	皇姑	方溪变	方溪乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0				13.63%
393	皇姑	方溪变	闸上乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0				4.68%
394	沈北	方溪变	方强线	10kV	600	325	54%	0	0	1%	0	0				11.18%
395	皇姑	方溪变	造化甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0				-27.02%
396	皇姑	方溪变	闸上甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0				11.00%
397	沈北	方溪变	方开甲	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0				46.53%
398	皇姑	方溪变	方科线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	3655	3655				11.97%
399	皇姑	方溪变	溪湖线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	3118	3118				5.34%
400	皇姑	方溪变	道义乙	10kV	553	157	28%	0	0	28%	3028	3028				-24.04%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
401	皇姑	方溪变	方安线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0				23.03%
402	皇姑	方溪变	方庭线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	4905	4905				11.85%
403	皇姑	方溪变	道义甲	10kV	553	124	22%	0	0	22%	3599	3599				-3.63%
404	皇姑	方溪变	启力线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0				-17.98%
405	沈北	方溪变	方开乙	10kV	553	549	99%	0	0	50%	0	0				47.30%
406	沈北	方溪变	方道甲	10kV	600	23	4%	0	0	4%	4905	4905				0.00%
407	沈北	方溪变	方阳线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	589	589				8.14%
408	沈北	方溪变	方全线	10kV	374	111	30%	0	0	30%	1507	1507				-87.72%
409	沈北	方溪变	方富线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	3023	3023				8.89%
410	皇姑	方溪变	造化乙	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0				-12.80%
411	皇姑	方溪变	方福线	10kV	600	22	4%	0	0	4%	8472	8472				71.12%
412	皇姑	方溪变	方银线	10kV	600	75	13%	0	0	13%	8054	8054				71.70%
413	沈北	方溪变	方道乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
414	和平	方型变	宁波乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	1162	1162				1.14%
415	和平	方型变	方文甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	2132	2132				16.31%
416	和平	方型变	方青甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0				-11.33%
417	和平	方型变	宁波甲	10kV	553	269	49%	0	0	49%	0	0				7.61%
418	和平	方型变	方青乙	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0				21.70%
419	和平	方型变	方聪线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0				11.41%
420	和平	方型变	方文乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	1976	1976				-3.41%
421	和平	方型变	四平乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				-13.98%
422	和平	方型变	文化甲	10kV	553	333	60%	0	0	60%	0	0				-13.53%
423	和平	方型变	南三甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0				13.06%
424	和平	方型变	中兴甲	10kV	553	247	45%	0	0	45%	1469	1469				3.80%
425	和平	方型变	四平甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0				-0.38%
426	和平	方型变	南三乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	2906	2906				9.81%
427	和平	方型变	中兴乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	2075	2075				-2.17%
428	和平	方型变	方世线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	6720	6720				65.85%
429	和平	方型变	文化乙	10kV	553	192	35%	0	0	35%	3379	3379				-4.93%
430	和平	方型变	辽医甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	4486	4486				-2.59%
431	和平	方型变	望湖甲	10kV	553	189	34%	0	0	34%	0	0				0.23%
432	和平	方型变	方太乙	10kV	553	256	46%	0	0	46%	0	0				-22.30%
433	和平	方型变	望湖乙	10kV	553	186	34%	0	0	34%	0	0				5.47%
434	和平	方型变	光荣甲	10kV	553	175	32%	0	0	32%	0	0				-14.67%
435	和平	方型变	方太甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	0	0				12.09%
436	和平	方型变	方学乙	10kV	600	367	61%	0	0	61%	0	0				25.17%
437	和平	方型变	调通线	10kV	584	150	26%	0	0	26%	0	0				0.11%
438	和平	方型变	诚大线	10kV	600	332	55%	0	0	55%	0	0				19.91%
439	和平	方型变	光荣乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0				5.81%
440	和平	方型变	方学甲	10kV	584	301	52%	0	0	52%	0	0				26.90%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
441	康平	富裕变	小城子	10kV	328	400	122%	0	0	116%	0	0				10.54%
442	康平	富裕变	富裕线	10kV	320	119	37%	0	0	18%	2927	2927				9.80%
443	康平	富裕变	开发区	10kV	328	94	29%	0	0	209%	3485	3485				16.19%
444	开发	高明变	高太线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	1005	1005				-22.31%
445	开发	高明变	高康线	10kV	650	323	50%	0	0	50%	1160	1160				-4.53%
446	于洪	高明变	高北线	10kV	553	68	12%	0	0	12%	1840	1840				7.44%
447	开发	高明变	高宁甲	10kV	600	106	18%	0	0	18%	1840	1840				3.43%
448	开发	高明变	降水线	10kV	600	66	11%	0	0	11%	1840	1840				-3.56%
449	开发	高明变	出版线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	1840	1840				-2.44%
450	开发	高明变	高九甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	1840	1840				-9.97%
451	开发	高明变	高南甲	10kV	600	37	6%	0	0	6%	1840	1840				-57.31%
452	开发	高明变	高六甲	10kV	600	132	22%	0	0	22%	1840	1840				1.02%
453	于洪	高明变	高张线	10kV	553	101	18%	0	0	18%	1840	1840				24.99%
454	开发	高明变	高七甲	10kV	600	352	59%	0	0	59%	0	0				-3.44%
455	开发	高明变	高南乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3400	3400				-328283.33%
456	开发	高明变	高宁乙	10kV	600	3	1%	0	0	1%	3400	3400				30.58%
457	开发	高明变	高九乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	3400	3400				0.00%
458	铁西	工农变	名城线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				10.96%
459	铁西	工农变	图强乙	10kV	584	322	55%	0	0	55%	492	492				-9.09%
460	开发	工农变	羊吉甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	4482	4482				-16.36%
461	铁西	工农变	图强甲	10kV	584	394	67%	0	0	67%	0	0				1.82%
462	开发	工农变	羊吉乙	10kV	553	322	58%	0	0	58%	170	170				-17.14%
463	铁西	工农变	红工甲	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2351	2351				3.98%
464	铁西	工农变	红工乙	10kV	553	266	48%	0	0	48%	2097	2097				-3.83%
465	开发	工农变	亦农甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	3911	3911				-3.50%
466	铁西	工农变	保工乙	10kV	584	251	43%	0	0	43%	1722	1722				15.08%
467	铁西	工农变	伊甸乙	10kV	553	352	64%	0	0	64%	0	0				-0.25%
468	开发	工农变	工岛线	10kV	600	243	41%	0	0	41%	2026	2026				-44.09%
469	铁西	工农变	工繁线	10kV	584	204	35%	0	0	35%	2536	2536				24.20%
470	开发	工农变	亦农乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0				1.74%
471	铁西	工农变	保工甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0				-29.02%
472	开发	工农变	华城乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0				-18.76%
473	铁西	工农变	伊甸甲	10kV	553	296	54%	0	0	54%	620	620				17.99%
474	铁西	工农变	工北线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	1212	1212				0.20%
475	新民	公主屯	黄山线	10kV	285	187	66%	0	0	60%	964	964				2.84%
476	新民	公主屯	公农线	10kV	240	159	66%	0	0	66%	987	987				-2.28%
477	新民	公主屯	辽滨线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	0	0				14.62%
478	新民	公主屯	石庙线	10kV	285	160	56%	0	0	56%	1660	1660				8.53%
479	皇姑	勾莲变	向工乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	41	41				1.29%
480	皇姑	勾莲变	前塔乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				0.00%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
481	皇姑	勾莲变	上林甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2139	2139				-8.74%
482	皇姑	勾莲变	上林乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0				19.27%
483	皇姑	勾莲变	前塔甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	529	529				0.00%
484	皇姑	勾莲变	向工甲	10kV	553	313	57%	0	0	57%	326	326				2.47%
485	皇姑	勾莲变	勾海甲	10kV	600	126	21%	0	0	21%	7030	7030				42.02%
486	皇姑	勾莲变	勾华线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0				8.02%
487	皇姑	勾莲变	华锐乙	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				1.55%
488	皇姑	勾莲变	华锐甲	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				-7.02%
489	皇姑	勾莲变	塔后乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0				5.46%
490	皇姑	勾莲变	勾海乙	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3122	3122				48.11%
491	皇姑	勾莲变	亿海线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-46.78%
492	皇姑	勾莲变	塔后甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	376	376				5.45%
493	浑南	孤家子	富民甲	10kV	584	191	33%	0	0	33%	2761	2761				-3.72%
494	东陵	孤家子	营城甲	10kV	553	261.18	47%	0	0	47%	1223	1223				2.67%
495	浑南	孤家子	空氧乙	10kV	584	307	53%	0	0	53%	1763	1763				-0.03%
496	浑南	孤家子	新华甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0				13.45%
497	东陵	孤家子	营城乙	10kV	553	388.94	70%	0	0	70%	0	0				-3.14%
498	浑南	孤家子	榆树线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	3322	3322				5.55%
499	浑南	孤家子	富民乙	10kV	584	88	15%	0	0	15%	4545	4545				-1.11%
500	浑南	孤家子	空氧甲	10kV	584	226	39%	0	0	39%	3166	3166				5.01%
501	浑南	孤家子	牛相线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	4870	4870				0.02%
502	东陵	孤家子	向东乙	10kV	553	506.82	92%	0	0	92%	0	0				-9.84%
503	东陵	孤家子	向东甲	10kV	553	348	63%	0	0	63%	0	0				-16.36%
504	浑南	孤家子	桑林乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0				-29.07%
505	浑南	孤家子	张官乙	10kV	584	324	55%	0	0	55%	457	457				-9.46%
506	浑南	孤家子	会展线	10kV	553	171	31%	0	0	31%	520	520				2.96%
507	浑南	孤家子	新华乙	10kV	584	87	15%	0	0	15%	520	520				2.19%
508	浑南	孤家子	河畔甲	10kV	584	370	63%	0	0	63%	0	0				2.51%
509	浑南	孤家子	张官甲	10kV	584	404	69%	0	0	69%	0	0				-10.08%
510	浑南	孤家子	桑林甲	10kV	553	427	77%	0	0	77%	0	0				71.53%
511	东陵	孤家子	东冶线	10kV	553	399.18	72%	0	0	64%	0	0				44.87%
512	浑南	孤家子	河畔乙	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0				-1.26%
513	于洪	光辉变	光南线	10kV	553	241	44%	0	0	44%	4446	4446				-2.95%
514	于洪	光辉变	光专线	10kV	553	282	51%	0	0	51%	3736	3736				6.06%
515	于洪	光辉变	光北线	10kV	553	343	62%	0	0	62%	2679	2679				-0.85%
516	于洪	光辉变	光水线	10kV	553	22	4%	0	0	4%	7250	7250				5.09%
517	于洪	光辉变	光东线	10kV	553	65	12%	4	9	12%	7250	7250				0.42%
518	皇姑	广源变	广方乙	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0				-15.11%
519	皇姑	广源变	水城线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0				-3.23%
520	皇姑	广源变	广方甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0				9.68%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
521	皇姑	广源变	广旺甲	10kV	553	398	72%	0	0	72%	0	0				-17.55%
522	皇姑	广源变	源美线	10kV	600	189	32%	0	0	32%	0	0				9.54%
523	皇姑	广源变	广西线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	0	0				4.74%
524	皇姑	广源变	广海线	10kV	600	425	71%	0	0	71%	0	0				22.29%
525	皇姑	广源变	广树线	10kV	600	567	95%	0	0	95%	0	0				18.98%
526	皇姑	广源变	广华甲	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0				76.71%
527	皇姑	广源变	广明线	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0				-1.58%
528	皇姑	广源变	广恒线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0				12.49%
529	皇姑	广源变	广江线	10kV	600	10	2%	16	27.5	2%	0	0				-1.29%
530	皇姑	广源变	广莲乙	10kV	553	155	28%	8	11.5	28%	0	0				-60.03%
531	皇姑	广源变	广旺乙	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0				-17.63%
532	皇姑	广源变	广美线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0				17.16%
533	皇姑	广源变	广莲甲	10kV	553	135	24%	0	0	24%	0	0				-132.18%
534	皇姑	广源变	广亚线	10kV	600	414	69%	0	0	69%	0	0				19.41%
535	皇姑	广源变	朗榆线	10kV	600	384	64%	0	0	64%	0	0				6.21%
536	皇姑	广源变	广华乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0				67.12%
537	和平	广州变	广太乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				-4.30%
538	和平	广州变	广马甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				-21.62%
539	和平	广州变	广京线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	8920	8920				14.14%
540	和平	广州变	广原乙	10kV	553	54	10%	0	0	10%	5769	5769				7.04%
541	和平	广州变	广防线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				6.69%
542	和平	广州变	广马乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-5.58%
543	和平	广州变	广胜线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0				12.96%
544	和平	广州变	广太甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				-38.28%
545	和平	广州变	广原甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				-122612.50%
546	和平	广州变	广睿线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				25.60%
547	和平	广州变	广府甲	10kV	553	103	19%	0	0	19%	3963	3963				-3.73%
548	和平	广州变	柳州乙	10kV	553	359	65%	0	0	65%	0	0				6.15%
549	和平	广州变	东商线	10kV	600	169	28%	0	0	28%	0	0				2.14%
550	和平	广州变	广凤线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8400	8400				22.71%
551	和平	广州变	广东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				15.27%
552	和平	广州变	二纬乙	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				-11.51%
553	和平	广州变	广府乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	3703	3703				3.69%
554	和平	广州变	柳州甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0				1.16%
555	和平	广州变	广东乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				-3.20%
556	和平	广州变	二纬甲	10kV	553	94	17%	0	0	17%	4119	4119				0.06%
557	法库	果子园	镇东线	10kV	553	362.08	65%	0	0	65%	0	0				4.68%
558	法库	果子园	煤矿线	10kV	292	109.13	37%	0	0	37%	0	0				50.64%
559	法库	果子园	果东线	10kV	292	112.88	39%	0	0	36%	0	0				-6.71%
560	法库	果子园	果北甲	10kV	328	191.88	59%	0	0	59%	0	0				5.59%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
561	法库	果子园	龙山线	10kV	400	331.02	83%	0	0	86%	0	0				4.93%
562	法库	果子园	王家线	10kV	465	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
563	法库	果子园	果府线	10kV	328	196.1	60%	0	0	66%	12	12				0.35%
564	法库	果子园	红旗线	10kV	328	184.15	56%	0	0	56%	219	219				8.28%
565	法库	果子园	新城甲	10kV	400	140.42	35%	0	0	34%	3803	3803				4.12%
566	法库	果子园	水泥线	10kV	292	100.22	34%	0	0	32%	2816	2816				25.49%
567	法库	果子园	果北乙	10kV	328	171.49	52%	0	0	52%	2143	2143				1.63%
568	法库	果子园	果蕴线	10kV	328	333.01	102%	0	0	102%	0	0				7.11%
569	辽中	航辽变	豪林线	10kV	600	184	31%	0	0	30%	6166	6166				5.03%
570	辽中	航辽变	城内线	10kV	553	414	75%	0	0	75%	1450	1450				0.99%
571	辽中	航辽变	造纸线	10kV	403	302	75%	0	0	65%	0	0				3.47%
572	辽中	航辽变	局供线	10kV	320	170	53%	0	0	39%	381	381				7.27%
573	辽中	航辽变	文华线	10kV	283	151	53%	0	0	37%	1796	1796				-3.28%
574	辽中	航辽变	家属线	10kV	403	240	60%	0	0	60%	2125	2125				5.55%
575	辽中	航辽变	三家线	10kV	320	284	89%	0	0	89%	69	69				1.54%
576	辽中	航辽变	双山线	10kV	240	169	70%	0	0	70%	814	814				5.12%
577	辽中	航辽变	化工线	10kV	320	78	24%	10	21.75	24%	3637	3637				-273.30%
578	康平	郝官变	三台子	10kV	200	74	37%	0	0	34%	505	505				4.19%
579	康平	郝官变	镇北线	10kV	200	82	41%	1	2	35%	505	505				7.97%
580	康平	郝官变	镇南线	10kV	150	73	49%	0	0	49%	505	505				6.26%
581	康平	郝官变	镇内线	10kV	264	120	45%	0	0	34%	2037	2037				3.40%
582	和平	和平变	南一甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				-1.44%
583	和平	和平变	南一乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				-3.66%
584	和平	和平变	百年线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6183	6183				100.00%
585	和平	和平变	和铁甲	10kV	553	265	48%	0	0	48%	2115	2115				-29.10%
586	和平	和平变	同北乙	10kV	553	173	31%	0	0	31%	3708	3708				14.42%
587	和平	和平变	同南甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				2.33%
588	和平	和平变	同北甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	643	643				-12.14%
589	和平	和平变	和银线	10kV	292	206	71%	0	0	71%	0	0				-0.44%
590	和平	和平变	同南乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0				0.99%
591	和平	和平变	商贸线	10kV	600	145	24%	0	0	24%	6841	6841				2.33%
592	和平	和平变	和海线	10kV	656	147	22%	0	0	22%	7680	7680				21.81%
593	和平	和平变	和城线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	4417	4417				6.46%
594	和平	和平变	和防线	10kV	600	50	8%	2	2.75	8%	4487	4487				-1.37%
595	和平	和平变	和新线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	7465	7465				11.31%
596	和平	和平变	和铁乙	10kV	553	258	47%	0	0	47%	1278	1278				1.75%
597	和平	和平变	和一乙	10kV	600	77	13%	0	0	13%	8019	8019				11.97%
598	皇姑	红卫变	长江甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0				-4.37%
599	皇姑	红卫变	国际线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0				-15.25%
600	皇姑	红卫变	红乐线	10kV	600	94	16%	0	0	16%	0	0				0.26%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
601	皇姑	红卫变	长江乙	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0				0.95%
602	和平	红卫变	西塔甲	10kV	553	268	48%	0	0	48%	1105	1105				2.03%
603	皇姑	红卫变	荣光线	10kV	600	13	2%	0	0	2%	0	0				31.20%
604	皇姑	红卫变	皇姑乙	10kV	553	495	90%	4	20.75	90%	0	0				0.41%
605	和平	红卫变	西塔乙	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-2.78%
606	皇姑	红卫变	皇姑甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1109	1109				11.19%
607	皇姑	红卫变	红汇线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3296	3296				3.10%
608	新民	侯家变	侯沈甲	10kV	553	397	72%	0	0	72%	0	0				18.92%
609	新民	侯家变	侯德线	10kV	553	95	17%	0	0	15%	0	0				-242.37%
610	新民	侯家变	龙达线	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				7.04%
611	新民	侯家变	新城甲	10kV	553	166	30%	0	0	29%	0	0				-23.07%
612	新民	侯家变	侯南甲	10kV	553	505	91%	0	0	91%	0	0				-49.11%
613	新民	侯家变	昂邦甲	10kV	553	457	83%	0	0	75%	0	0				-3.58%
614	新民	侯家变	侯化线	10kV	553	139	25%	0	0	25%	0	0				4.44%
615	新民	侯家变	新城乙	10kV	553	616	111%	0	0	93%	0	0				-1.74%
616	新民	侯家变	侯南乙	10kV	553	482	87%	0	0	81%	0	0				0.00%
617	新民	侯家变	开发乙	10kV	304	482	159%	0	0	159%	0	0				0.83%
618	新民	侯家变	西河乙	10kV	553	424	77%	0	0	66%	0	0				-1.94%
619	新民	侯家变	花牛乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0				51.32%
620	新民	侯家变	侯达线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				47.55%
621	新民	侯家变	西河甲	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0				8.75%
622	新民	侯家变	花牛甲	10kV	553	154	28%	0	0	28%	0	0				-0.28%
623	新民	侯家变	开发甲	10kV	553	449	81%	0	0	79%	0	0				-5.42%
624	新民	侯家变	侯沈乙	10kV	553	341	62%	0	0	62%	0	0				16.14%
625	新民	侯家变	昂帮乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0				9.09%
626	于洪	后马变	后林线	10kV	400	306	77%	0	0	77%	935	935				-0.40%
627	于洪	后马变	后中线	10kV	500	87	17%	0	0	17%	6287	6287				-3.31%
628	于洪	后马变	后铸乙	10kV	328	37	11%	0	0	11%	4472	4472				9.92%
629	于洪	后马变	后铸甲	10kV	328	0	0%	0	0	0%	5113	5113				-12.93%
630	于洪	后马变	后沙线	10kV	400	282	71%	0	0	71%	1351	1351				49.14%
631	于洪	后马变	后铸丙	10kV	328	203	62%	0	0	62%	0	0				-0.27%
632	于洪	后马变	后马线	10kV	328	181	55%	0	0	55%	0	0				-21.67%
633	于洪	后马变	后午线	10kV	328	59	18%	0	0	18%	2387	2387				6.02%
634	沈北	虎镇变	虎蒲线	10kV	400	426	107%	0	0	107%	0	0				35.43%
635	沈北	虎镇变	浮法线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	3860	3860				0.00%
636	沈北	虎镇变	虎飞线	10kV	553	305	55%	0	0	40%	3338	3338				47.04%
637	沈北	虎镇变	富嘉线	10kV	400	251	63%	0	0	50%	1888	1888				7.65%
638	沈北	虎镇变	先锋线	10kV	553	439	79%	0	0	1%	0	0				37.88%
639	沈北	虎镇变	联东线	10kV	553	415	75%	0	0	75%	1432	1432				-11.78%
640	沈北	虎镇变	创展线	10kV	400	53	13%	0	0	26%	3239	3239				-157.83%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
641	沈北	虎镇变	虎利线	10kV	328	321	98%	0	0	98%	0	0				-0.85%
642	沈北	虎镇变	虎工线	10kV	328	290	88%	0	0	89%	90	90				-3.27%
643	沈北	虎镇变	虎西线	10kV	553	375	68%	0	0	66%	2125	2125				4.65%
644	大东	花山变	幸福乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				-4.46%
645	东陵	花山变	碧桂园甲	10kV	553	288.97	52%	0	0	28%	584	584				-4.15%
646	大东	花山变	幸福甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				3.38%
647	东陵	花山变	欧陆乙	10kV	553	87.73	16%	0	0	35%	7101	7101				3.89%
648	东陵	花山变	花马甲	10kV	600	261.25	44%	0	0	41%	4828	4828				4.86%
649	东陵	花山变	欧陆甲	10kV	553	33.2	6%	0	0	83%	5172	5172				1.39%
650	东陵	花山变	碧桂园乙	10kV	553	247	45%	0	0	54%	1469	1469				-4.78%
651	大东	花山变	花满线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	4637	4637				35.03%
652	东陵	花山变	花马乙	10kV	600	384.88	64%	0	0	16%	2687	2687				52.50%
653	和平	花园变	花尚线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	1005	1005				20.85%
654	和平	花园变	花三甲	10kV	553	129	23%	0	0	23%	4470	4470				-1.56%
655	和平	花园变	御景甲	10kV	600	83	14%	0	0	14%	4798	4798				4.59%
656	和平	花园变	花丽甲	10kV	553	143	26%	0	0	26%	3270	3270				5.03%
657	沈河	花园变	花文甲	10kV	656	300	46%	0	0	46%	1621	1621				11.55%
658	和平	花园变	花南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				12.41%
659	和平	花园变	花新甲	10kV	656	210	32%	0	0	32%	3180	3180				48.81%
660	和平	花园变	花三乙	10kV	553	459	83%	0	0	83%	0	0				16.04%
661	和平	花园变	花景线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	3325	3325				23.19%
662	沈河	花园变	花艺线	10kV	964	220	23%	0	0	23%	11216	11216				-17.02%
663	和平	花园变	花丽乙	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				29.00%
664	和平	花园变	花南乙	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				16.77%
665	和平	花园变	御景乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-1.62%
666	和平	花园变	夏宫线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				14.27%
667	沈河	花园变	花文乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-18.66%
668	和平	花园变	花世线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	4347	4347				-15.71%
669	和平	花园变	花新乙	10kV	656	220	34%	0	0	34%	3007	3007				41.98%
670	和平	花园变	花寓线	10kV	1000	16	2%	0	0	2%	15311	15311				78.21%
671	铁西	滑翔变	滑建乙	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.72%
672	铁西	滑翔变	滑艳甲	10kV	584	314	54%	0	0	54%	630	630				0.47%
673	铁西	滑翔变	滑图甲	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-74.30%
674	铁西	滑翔变	凯旋线	10kV	600	311	52%	0	0	52%	849	849				3.16%
675	铁西	滑翔变	滑建甲	10kV	553	176	32%	0	0	32%	2698	2698				-24.62%
676	铁西	滑翔变	云峰甲	10kV	584	172	29%	0	0	29%	3090	3090				6.02%
677	铁西	滑翔变	滑齐甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	0	0				-0.41%
678	铁西	滑翔变	滑药线	10kV	584	248	42%	0	0	42%	1774	1774				49.11%
679	铁西	滑翔变	兴工甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				-0.68%
680	铁西	滑翔变	滑应甲	10kV	584	96	16%	0	0	16%	3640	3640				-37.76%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
681	铁西	滑翔变	滑盛线	10kV	600	182	30%	0	0	30%	3083	3083				31.37%
682	铁西	滑翔变	五金线	10kV	600	102	17%	0	0	17%	3640	3640				6.05%
683	铁西	滑翔变	滑齐乙	10kV	553	239	43%	0	0	43%	1607	1607				3.98%
684	铁西	滑翔变	龙城线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	3640	3640				-0.01%
685	铁西	滑翔变	腾飞甲	10kV	584	101	17%	0	0	17%	3640	3640				33.63%
686	铁西	滑翔变	滑艳乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				62.19%
687	铁西	滑翔变	翔万乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	1368	1368				-23.09%
688	铁西	滑翔变	兴工乙	10kV	584	265	45%	0	0	45%	1479	1479				-0.01%
689	铁西	滑翔变	滑图乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				-9.19%
690	铁西	滑翔变	云峰乙	10kV	584	105	18%	0	0	18%	1750	1750				38.32%
691	铁西	滑翔变	滑热线	10kV	600	3	1%	138	2174.5	1%	9301	9301				-6.25%
692	铁西	滑翔变	滑应乙	10kV	584	178	30%	0	0	30%	2986	2986				0.96%
693	铁西	滑翔变	翔万甲	10kV	600	237	40%	0	0	40%	2130	2130				-15.87%
694	于洪	化学变	化南甲	10kV	600	284	47%	29	209	47%	0	0				6.95%
695	开发	化学变	化开甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-26.65%
696	于洪	化学变	化开乙	10kV	553	125	23%	0	0	23%	0	0				4.52%
697	于洪	化学变	化南乙	10kV	600	196	33%	0	0	33%	0	0				1.05%
698	于洪	化学变	化四乙	10kV	600	302	50%	0	0	50%	0	0				0.00%
699	于洪	化学变	化四甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
700	于洪	化学变	化西甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0				1.37%
701	于洪	化学变	化东甲	10kV	553	241	44%	0	0	44%	0	0				10.80%
702	于洪	化学变	化东乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0				7.97%
703	于洪	化学变	化发乙	10kV	553	365	66%	0	0	66%	0	0				39.71%
704	开发	化学变	化发甲	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0				-14.49%
705	于洪	化学变	化西乙	10kV	553	213	39%	0	0	39%	0	0				15.34%
706	于洪	化学变	四橡线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0				0.02%
707	沈河	怀远变	怀闻乙	10kV	584	304	52%	0	0	52%	0	0				5.50%
708	沈河	怀远变	怀顺甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0				8.27%
709	沈河	怀远变	怀闻甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				-7.92%
710	沈河	怀远变	怀铁线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				-5.20%
711	沈河	怀远变	怀顺乙	10kV	600	384	64%	0	0	64%	624	624				4.14%
712	和平	怀远变	怀佳线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	8953	8953				19.38%
713	沈河	怀远变	怀金甲	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
714	沈河	怀远变	怀青乙	10kV	553	223	40%	0	0	40%	0	0				5.55%
715	沈河	怀远变	怀青甲	10kV	553	206	37%	0	0	37%	3137	3137				-2.14%
716	沈河	怀远变	怀港线	10kV	600	38	6%	0	0	6%	5577	5577				35.02%
717	沈河	怀远变	怀艺甲	10kV	553	80	14%	0	0	14%	4361	4361				18.17%
718	沈河	怀远变	怀景线	10kV	600	51	9%	0	0	9%	8469	8469				13.54%
719	沈河	怀远变	怀艺乙	10kV	553	97	18%	0	0	18%	4067	4067				15.41%
720	和平	怀远变	怀强线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	4815	4815				98.94%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
721	沈河	怀远变	怀金乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
722	沈北	黄家变	黄高线	10kV	553	288	52%	0	0	1%	3632	3632				8.28%
723	沈北	黄家变	黄吴线	10kV	553	173	31%	0	0	31%	4820	4820				10.01%
724	沈北	黄家变	黄前线	10kV	553	209	38%	0	0	1%	0	0				3.13%
725	沈北	黄家变	佛水线	10kV	320	16	5%	0	0	5%	0	0				-88.96%
726	于洪	家俱变	俚锦线	10kV	553	190	34%	0	0	85%	2456	2456				5.97%
727	于洪	家俱变	白沙线	10kV	553	209	38%	0	0	38%	5000	5000				13.15%
728	于洪	家俱变	俱兰甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-0.71%
729	新民	家俱变	沙侯甲	10kV	600	282	47%	0	0	47%	1351	1351				100.00%
730	于洪	家俱变	俱兰乙	10kV	553	225	41%	0	0	78%	0	0				-6.59%
731	于洪	家俱变	俱化甲	10kV	600	35	6%	0	0	28%	8747	8747				9.35%
732	于洪	家俱变	家台线	10kV	600	12	2%	0	0	9%	8830	8830				67.67%
733	新民	家俱变	沙侯乙	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0				100.00%
734	苏家屯	夹河变	河新线	10kV	600	494	82%	0	0	82%	0	0				12.22%
735	苏家屯	夹河变	河网线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
736	苏家屯	夹河变	时代线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0				8.59%
737	苏家屯	夹河变	河湾线	10kV	584	365	63%	0	0	63%	0	0				-5.80%
738	苏家屯	夹河变	河鼎线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				-156.99%
739	苏家屯	夹河变	生活乙	10kV	600	58	10%	0	0	10%	0	0				2.23%
740	苏家屯	夹河变	马总乙	10kV	553	497	90%	0	0	108%	0	0				4.15%
741	苏家屯	夹河变	河白线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
742	苏家屯	夹河变	夹商线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0				-10.70%
743	苏家屯	夹河变	远洋甲	10kV	600	155	26%	0	0	26%	0	0				1.73%
744	苏家屯	夹河变	万城甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0				0.17%
745	苏家屯	夹河变	夹海线	10kV	600	365	61%	0	0	49%	0	0				3.81%
746	苏家屯	夹河变	万城乙	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0				1.07%
747	苏家屯	夹河变	翡翠线	10kV	600	392	65%	0	0	65%	0	0				7.16%
748	苏家屯	夹河变	中海线	10kV	600	245	41%	0	0	0%	0	0				0.00%
749	苏家屯	夹河变	马总甲	10kV	553	389	70%	1	1.75	70%	0	0				6.23%
750	苏家屯	夹河变	河榆乙	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0				100.00%
751	苏家屯	夹河变	丽湾线	10kV	600	181	30%	0	0	30%	0	0				-11.82%
752	苏家屯	夹河变	远洋乙	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				2.19%
753	苏家屯	夹河变	生活甲	10kV	600	314	52%	0	0	52%	0	0				2.63%
754	苏家屯	夹河变	省委线	10kV	584	96	16%	0	0	12%	0	0				5.28%
755	苏家屯	夹河变	河榆甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0				3.81%
756	于洪	建筑变	建工乙	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0				13.62%
757	于洪	建筑变	建铂线	10kV	600	71	12%	0	0	12%	0	0				16.36%
758	于洪	建筑变	建赵甲	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0				-8.68%
759	于洪	建筑变	建思线	10kV	553	235	42%	0	0	42%	0	0				11.69%
760	于洪	建筑变	建雅线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0				16.65%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
761	于洪	建筑变	筑业甲	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0				0.12%
762	于洪	建筑变	建工甲	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0				-4.84%
763	于洪	建筑变	建铸甲	10kV	553	266	48%	0	0	48%	0	0				13.41%
764	于洪	建筑变	建产甲	10kV	600	135	23%	0	0	23%	0	0				55.90%
765	于洪	建筑变	建保线	10kV	600	184	31%	0	0	31%	0	0				-93.17%
766	于洪	建筑变	建铸乙	10kV	553	184	33%	0	0	33%	0	0				9.48%
767	于洪	建筑变	建赵乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	0	0				-42.05%
768	于洪	建筑变	建嘉线	10kV	553	413	75%	0	0	75%	0	0				-3.65%
769	于洪	建筑变	建谷线	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0				12.13%
770	于洪	建筑变	建南甲	10kV	600	476	79%	0	0	79%	0	0				-2.13%
771	于洪	建筑变	筑业乙	10kV	600	171	29%	0	0	29%	0	0				13.19%
772	于洪	建筑变	建领线	10kV	553	231	42%	0	0	42%	0	0				18.40%
773	于洪	建筑变	建延线	10kV	600	299	50%	0	0	50%	0	0				-2.13%
774	于洪	建筑变	建物线	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0				40.18%
775	于洪	建筑变	建产乙	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				100.00%
776	新民	姜屯变	后林线	10kV	320	40	13%	45	63.5	13%	3940	3940				0.19%
777	新民	姜屯变	红岭线	10kV	285	122	43%	1	1.25	43%	2330	2330				1.25%
778	新民	姜屯变	大路线	10kV	285	120	42%	52	61.75	42%	2364	2364				2.76%
779	新民	姜屯变	和平线	10kV	320	91	28%	16	20.5	24%	3412	3412				-5.89%
780	新民	姜屯变	孟屯线	10kV	285	27	9%	194	282.5	9%	3975	3975				1.70%
781	开发	金湖变	哈东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				0.64%
782	开发	金湖变	迎宾乙	10kV	553	486	88%	0	0	88%	0	0				5.75%
783	开发	金湖变	和泰甲	10kV	600	166	28%	0	0	28%	3360	3360				3.37%
784	开发	金湖变	金云线	10kV	600	147	25%	0	0	25%	3689	3689				7.03%
785	开发	金湖变	哈东乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0				4.61%
786	开发	金湖变	和泰乙	10kV	584	278	48%	0	0	48%	4288	4288				3.10%
787	开发	金湖变	迎宾甲	10kV	553	438	79%	0	0	79%	0	0				-3.87%
788	新民	金五台	邱街线	10kV	200	117	59%	0	0	50%	1091	1091				11.33%
789	新民	金五台	四台线	10kV	200	103	52%	0	0	52%	1334	1334				5.48%
790	新民	金五台	树林线	10kV	400	133	33%	0	0	33%	1545	1545				-7.53%
791	新民	金五台	三台线	10kV	150	92	61%	0	0	61%	745	745				5.96%
792	开发	昆明变	星海甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				43.78%
793	开发	昆明变	洪湖甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0				21.13%
794	开发	昆明变	洪湖乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	1820	1820				7.49%
795	开发	昆明变	后漠甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	3807	3807				5.67%
796	开发	昆明变	昆大甲	10kV	584	198	34%	0	0	34%	2640	2640				59.90%
797	开发	昆明变	星海乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	469	469				3.28%
798	开发	昆明变	昆纺甲	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6037	6037				100.00%
799	开发	昆明变	昆郑甲	10kV	600	218	36%	0	0	36%	2459	2459				100.00%
800	开发	昆明变	后漠乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				15.66%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
801	开发	昆明变	昆农甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	3466	3466				6.28%
802	开发	昆明变	昆中线	10kV	600	385	64%	0	0	64%	0	0				-5.55%
803	开发	昆明变	昆郑乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				99.97%
804	开发	昆明变	大明甲	10kV	553	402	73%	0	0	73%	0	0				8.36%
805	开发	昆明变	昆农乙	10kV	553	197	36%	0	0	36%	3293	3293				11.79%
806	开发	昆明变	大明乙	10kV	553	303	55%	0	0	55%	142	142				2.73%
807	开发	昆明变	昆纺乙	10kV	600	6	1%	0	0	1%	5376	5376				29.02%
808	皇姑	昆山变	昆莲乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0				-7.00%
809	皇姑	昆山变	昆塔乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0				-5.06%
810	皇姑	昆山变	昆塔甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0				-35.13%
811	皇姑	昆山变	昆莲甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0				6.90%
812	皇姑	昆山变	昆乐甲	10kV	600	225	38%	0	0	38%	0	0				51.24%
813	皇姑	昆山变	昆勾甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				47.84%
814	皇姑	昆山变	昆工甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0				53.70%
815	皇姑	昆山变	昆广甲	10kV	553	168	30%	0	0	30%	0	0				62.22%
816	皇姑	昆山变	昆明甲	10kV	600	148	25%	0	0	25%	0	0				8.83%
817	皇姑	昆山变	昆华线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	0	0				15.91%
818	皇姑	昆山变	昆明乙	10kV	600	389	65%	0	0	65%	0	0				4.93%
819	皇姑	昆山变	昆勾乙	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0				-31.43%
820	皇姑	昆山变	昆乐乙	10kV	600	403	67%	0	0	67%	0	0				77.63%
821	皇姑	昆山变	昆广乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0				69.13%
822	皇姑	昆山变	昆工乙	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0				61.11%
823	于洪	兰台变	兰四线	10kV	553	600	108%	0	0	108%	0	0				-8.18%
824	于洪	兰台变	兰家线	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				-4.29%
825	于洪	兰台变	兰工线	10kV	553	68	12%	0	0	12%	4569	4569				14.57%
826	于洪	兰台变	兰集线	10kV	553	101	18%	0	0	18%	3997	3997				-0.82%
827	于洪	兰台变	兰旺线	10kV	553	17	3%	50	71	3%	8326	8326				-49.69%
828	于洪	兰台变	兰汇线	10kV	553	269	49%	0	0	49%	1088	1088				30.66%
829	于洪	兰台变	兰张线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	1832	1832				-33.80%
830	大东	劳动变	南路乙	10kV	553	458	83%	0	0	83%	0	0				0.85%
831	大东	劳动变	劳车线	10kV	553	192	35%	0	0	35%	0	0				1.52%
832	大东	劳动变	劳悦线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0				-0.27%
833	皇姑	劳动变	文南甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0				2.80%
834	大东	劳动变	劳景线	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0				-0.62%
835	大东	劳动变	南路甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0				2.96%
836	大东	劳动变	东路乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				6.70%
837	皇姑	劳动变	文南乙	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0				-0.55%
838	大东	劳动变	东路甲	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0				5.26%
839	皇姑	劳动变	北尚乙	10kV	584	192	33%	0	0	33%	0	0				-5.12%
840	大东	劳动变	北路乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0				-16.96%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
841	皇姑	劳动变	北尚甲	10kV	584	275	47%	0	0	47%	0	0				-4.20%
842	大东	劳动变	北路甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				1.10%
843	皇姑	劳动变	文北乙	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0				-2.07%
844	皇姑	劳动变	文北甲	10kV	553	385	70%	1	2	70%	0	0				-0.63%
845	大东	劳动变	生产乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0				3.78%
846	大东	劳动变	欧博线	10kV	584	460	79%	0	0	79%	0	0				18.56%
847	大东	劳动变	生产甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				10.19%
848	辽中	老观坨	老观坨	10kV	320	208	65%	0	0	57%	1386	1386				-6.53%
849	辽中	老观坨	黑排二	10kV	320	335	105%	0	0	105%	0	0				65.95%
850	辽中	老观坨	黑排一	10kV	320	0	0%	0	0	0%	4988	4988				0.00%
851	辽中	老观坨	后老薄	10kV	240	120	50%	0	0	50%	1663	1663				10.95%
852	辽中	冷子堡	养东线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	1502	1502				5.20%
853	辽中	冷子堡	冷西线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	5890	5890				7.59%
854	辽中	冷子堡	周徐线	10kV	553	526	95%	6	14.75	95%	0	0				-6.56%
855	辽中	冷子堡	冷东线	10kV	553	321	58%	14	35.25	58%	3060	3060				4.32%
856	辽中	冷子堡	金山线	10kV	553	218	39%	0	0	39%	4750	4750				-20.22%
857	东陵	李相变	郝义线	10kV	400	317.36	79%	0	0	16%	0	0				-39.53%
858	苏家屯	李相变	李歪线	10kV	320	203	63%	0	0	63%	0	0				9.26%
859	东陵	李相变	李祝甲	10kV	400	207.21	52%	0	0	21%	130	130				48.80%
860	东陵	李相变	李班线	10kV	400	318.59	80%	0	0	34%	0	0				-2.85%
861	苏家屯	李相变	李桃甲	10kV	400	320	80%	0	0	80%	0	0				43.20%
862	东陵	李相变	李祝乙	10kV	304	424.2	140%	0	0	37%	0	0				5.57%
863	苏家屯	李相变	李南线	10kV	352	1	0%	0	0	0%	1263	1263				-0.30%
864	东陵	李相变	技校线	10kV	400	179.57	45%	0	0	11%	1263	1263				5.62%
865	东陵	李相变	李古线	10kV	400	308.75	77%	0	0	73%	730	730				0.40%
866	东陵	李相变	李柏线	10kV	400	121.2	30%	0	0	44%	1263	1263				11.19%
867	苏家屯	李相变	李桃乙	10kV	400	135	34%	0	0	24%	1019	1019				43.37%
868	东陵	李相变	李孙乙	10kV	400	11.99	3%	0	0	21%	1263	1263				86.82%
869	铁西	历工变	历劝乙	10kV	584	89	15%	0	0	15%	4527	4527				-77.50%
870	铁西	历工变	历劝甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	4857	4857				38.71%
871	铁西	历工变	重联线	10kV	584	325	56%	0	0	56%	0	0				9.28%
872	铁西	历工变	黎明线	10kV	584	357	61%	0	0	61%	0	0				4.02%
873	皇姑	历工变	华泰线	10kV	656	416	63%	0	0	63%	0	0				5.07%
874	铁西	历工变	历兴线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	2650	2650				5.38%
875	铁西	历工变	历达线	10kV	600	417	70%	0	0	70%	0	0				20.98%
876	铁西	历工变	历南甲	10kV	600	68	11%	0	0	11%	0	0				-7.69%
877	铁西	历工变	富海线	10kV	584	190	33%	0	0	33%	0	0				5.75%
878	铁西	历工变	光明线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0				8.71%
879	铁西	历工变	历南乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0				10.73%
880	铁西	历工变	历华线	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0				15.04%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
881	皇姑	历工变	寰宇线	10kV	600	305	51%	0	0	51%	0	0				4.86%
882	新民	梁山变	大刘屯	10kV	320	80	25%	0	0	25%	430	430				7.25%
883	新民	梁山变	街内线	10kV	320	241	75%	0	0	75%	430	430				11.17%
884	新民	梁山变	汤屯线	10kV	320	56	18%	0	0	18%	4018	4018				13.53%
885	新民	梁山变	梁山线	10kV	320	163	51%	0	0	51%	2165	2165				2.82%
886	新民	梁山变	周坨线	10kV	320	155	48%	0	0	48%	0	0				-0.33%
887	大东	粮仓变	粮库线	10kV	584	363	62%	0	0	62%	0	0				7.04%
888	大东	粮仓变	木场甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	0	0				-5.42%
889	大东	粮仓变	保利甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	1750	1750				37.14%
890	大东	粮仓变	安居乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				1.38%
891	大东	粮仓变	安居甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				9.72%
892	大东	粮仓变	木场乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-0.02%
893	沈河	粮仓变	粮木甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	1750	1750				-6.33%
894	大东	粮仓变	粮君甲	10kV	600	221	37%	0	0	37%	1750	1750				43.33%
895	大东	粮仓变	粮晶线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	1386	1386				58.27%
896	大东	粮仓变	粮善甲	10kV	584	30	5%	0	0	5%	1750	1750				80.87%
897	大东	粮仓变	粮毛甲	10kV	584	287	49%	0	0	49%	1098	1098				99.79%
898	大东	粮仓变	筑景线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0				1.39%
899	大东	粮仓变	和睦乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	296	296				28.11%
900	大东	粮仓变	榆园甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-92.28%
901	大东	粮仓变	保利乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-7.95%
902	大东	粮仓变	榆园乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2020	2020				-30.82%
903	大东	粮仓变	和睦甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989				8.29%
904	大东	粮仓变	新立乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				-9.18%
905	沈河	粮仓变	粮木乙	10kV	553	80	14%	0	0	14%	2020	2020				-12.10%
906	大东	粮仓变	粮善乙	10kV	584	22	4%	0	0	4%	2020	2020				99.71%
907	大东	粮仓变	新立甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0				2.28%
908	大东	粮仓变	粮君乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	2020	2020				20.94%
909	大东	粮仓变	粮毛乙	10kV	584	215	37%	0	0	37%	2020	2020				84.45%
910	皇姑	陵东变	陵望甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-20.39%
911	皇姑	陵东变	陵北甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-1.50%
912	皇姑	陵东变	陵北乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				-15.39%
913	皇姑	陵东变	上岗线	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				4.76%
914	皇姑	陵东变	陵润线	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0				22.03%
915	皇姑	陵东变	陵望乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0				-3.72%
916	皇姑	陵东变	陵利线	10kV	600	264	44%	0	0	44%	0	0				30.95%
917	皇姑	陵东变	陵医线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				1.55%
918	皇姑	陵东变	陵园甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				8.74%
919	皇姑	陵东变	陵西甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0				7.11%
920	皇姑	陵东变	陵园乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				-9.48%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
921	皇姑	陵东变	陵西乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0				4.27%
922	皇姑	陵东变	陵信线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0				0.34%
923	皇姑	陵东变	陵悦线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				17.05%
924	皇姑	陵东变	陵卫甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0				2.72%
925	皇姑	陵东变	陵卫乙	10kV	553	530	96%	0	0	96%	0	0				-0.99%
926	皇姑	陵东变	陵政线	10kV	600	256	43%	0	0	43%	0	0				30.64%
927	辽中	刘二堡	西高线	10kV	377	352	93%	1	1	93%	0	0				0.26%
928	辽中	刘二堡	刘北线	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0				-13.29%
929	辽中	刘二堡	叔家线	10kV	400	280	70%	2	3	70%	0	0				-3.20%
930	辽中	刘二堡	北长线	10kV	320	231	72%	0	0	72%	987	987				-24.20%
931	辽中	刘二堡	靛庄线	10kV	553	392	71%	0	0	71%	1675	1675				-9.18%
932	苏家屯	刘千变	刘陈线	10kV	400	66	17%	0	0	17%	5092	5092				3.32%
933	苏家屯	刘千变	姚千线	10kV	400	307	77%	0	0	77%	358	358				8.16%
934	苏家屯	刘千变	场馆线	10kV	553	80	14%	0	0	12%	7235	7235				8.83%
935	苏家屯	刘千变	劳改线	10kV	320	180	56%	0	0	53%	1871	1871				13.94%
936	苏家屯	刘千变	武警线	10kV	320	376	118%	0	0	108%	0	0				-0.19%
937	苏家屯	刘千变	佟沟线	10kV	500	73	15%	0	0	15%	5231	5231				5.64%
938	沈北	柳岗变	建发线	10kV	553	383	69%	0	0	1%	0	0				-3.72%
939	沈北	柳岗变	柳西线	10kV	319	23	7%	0	0	0%	4574	4574				-120.75%
940	沈北	柳岗变	柳南线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-77.84%
941	沈北	柳岗变	中粮线	10kV	319	286	90%	0	0	2%	19	19				-0.54%
942	沈北	柳岗变	柳蒲线	10kV	292	141	48%	0	0	0%	1098	1098				-17.68%
943	沈北	柳岗变	柳北线	10kV	553	364	66%	0	0	1%	400	400				-9.52%
944	沈北	柳岗变	乳品线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	4973	4973				0.00%
945	沈北	柳岗变	百事线	10kV	553	153	28%	0	0	0%	5970	5970				4.28%
946	沈北	柳岗变	蒲新线	10kV	553	257	46%	0	0	0%	4169	4169				-0.28%
947	沈北	柳岗变	广电线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-44.65%
948	沈北	柳岗变	柳开线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	3315	3315				-56.44%
949	沈北	柳岗变	柳梅线	10kV	553	458	83%	0	0	0%	0	0				0.12%
950	沈北	柳岗变	乐业线	10kV	319	252	79%	0	0	2%	608	608				-7.42%
951	沈北	柳岗变	育才线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				100.00%
952	新民	柳河沟	甲河线	10kV	285	108	38%	0	0	38%	1154	1154				-0.44%
953	新民	柳河沟	上河线	10kV	320	357	112%	0	0	112%	0	0				12.28%
954	新民	柳河沟	黄花线	10kV	285	162	57%	0	0	57%	0	0				9.38%
955	新民	柳河沟	芦屯线	10kV	320	203	63%	0	0	63%	0	0				8.07%
956	辽中	六间房	马龙线	10kV	320	127	40%	0	0	34%	2789	2789				7.96%
957	辽中	六间房	吉庆线	10kV	200	180	90%	0	0	90%	0	0				9.82%
958	辽中	六间房	化家线	10kV	320	296	93%	0	0	99%	0	0				1.32%
959	辽中	六间房	梁家线	10kV	200	114	57%	0	0	57%	1143	1143				13.95%
960	新民	罗家房	团山线	10kV	400	257	64%	0	0	64%	1784	1784				0.13%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
961	新民	罗家房	罗房乙	10kV	320	101	32%	0	0	32%	3239	3239				-2.51%
962	新民	罗家房	红卫线	10kV	285	149	52%	0	0	52%	1862	1862				4.98%
963	新民	罗家房	罗房甲	10kV	320	262	82%	0	0	82%	170	170				7.69%
964	新民	罗家房	张欢线	10kV	400	149	37%	0	0	66%	3655	3655				0.29%
965	法库	马家变	龙者线	10kV	292	0	0%	0	0	0%	4552	4552				0.00%
966	法库	马家变	兰威线	10kV	377	262.36	70%	0	0	70%	1333	1333				-6.04%
967	法库	马家变	隆盛线	10kV	377	375.07	99%	96	186	99%	0	0				4.63%
968	法库	马家变	大金线	10kV	219	158.85	73%	0	0	73%	662	662				-24.10%
969	法库	马家变	友联线	10kV	377	42.34	11%	1	2.25	11%	5143	5143				17.36%
970	法库	马家变	日日升	10kV	377	308.70	82%	0	0	82%	530	530				-42.31%
971	法库	马家变	金美达	10kV	377	7.88	2%	58	86	2%	5740	5740				-141.64%
972	法库	马家变	冠盛线	10kV	219	136.95	63%	0	0	63%	1042	1042				36.92%
973	法库	马家变	天成线	10kV	219	8.18	4%	0	0	4%	3272	3272				13.28%
974	法库	马家变	马十线	10kV	500	337.26	67%	0	0	67%	1953	1953				-10.59%
975	法库	马家变	沈龙甲	10kV	377	0	0%	0	0	0%	5877	5877				0.00%
976	法库	马家变	沈龙乙	10kV	377	82.2	22%	0	0	26%	4328	4328				20.11%
977	和平	马路湾	常德甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	5146	5146				0.06%
978	和平	马路湾	中华乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				13.86%
979	和平	马路湾	马二甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	2231	2231				63.35%
980	和平	马路湾	马五乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	1890	1890				0.38%
981	和平	马路湾	马南乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	3291	3291				-6.38%
982	和平	马路湾	马商线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				23.07%
983	和平	马路湾	马五甲	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0				-17.24%
984	和平	马路湾	中华甲	10kV	584	60	10%	2	2	10%	5030	5030				-11.27%
985	和平	马路湾	马二乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	2404	2404				-31.95%
986	和平	马路湾	三经乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0				-0.08%
987	和平	马路湾	三经甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	3038	3038				-2.18%
988	和平	马路湾	常德乙	10kV	553	146	26%	0	0	26%	4176	4176				3.30%
989	和平	马路湾	马和线	10kV	374	86	23%	0	0	23%	2397	2397				5.66%
990	和平	马路湾	和联线	10kV	292	3	1%	0	0	1%	500	500				0.00%
991	和平	马路湾	马南甲	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				7.81%
992	和平	马路湾	北一甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				5.67%
993	和平	马路湾	北一乙	10kV	584	202	35%	0	0	35%	2745	2745				0.84%
994	和平	马路湾	嘉润线	10kV	584	206	35%	0	0	35%	2501	2501				7.64%
995	和平	马路湾	八经乙	10kV	584	310	53%	0	0	53%	1711	1711				3.58%
996	和平	马路湾	省调线	10kV	584	87	15%	0	0	15%	2745	2745				19.60%
997	和平	马路湾	八经甲	10kV	584	306	52%	0	0	52%	1780	1780				9.13%
998	于洪	马三家	马辉线	10kV	553	284	51%	0	0	82%	0	0				2.36%
999	东陵	麦子屯	麦京线	10kV	553	209.6	38%	0	0	29%	2117	2117				100.00%
1000	东陵	麦子屯	麦孙线	10kV	553	205.82	37%	0	0	36%	1552	1552				32.29%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1001	东陵	麦子屯	麦寨甲	10kV	553	428.26	77%	0	0	77%	0	0				8.24%
1002	东陵	麦子屯	麦古甲	10kV	553	471.51	85%	0	0	77%	0	0				41.86%
1003	东陵	麦子屯	麦药线	10kV	553	335.92	61%	0	0	61%	0	0				10.50%
1004	东陵	麦子屯	麦寨乙	10kV	600	170.96	28%	0	0	27%	3274	3274				32.21%
1005	东陵	麦子屯	麦古乙	10kV	600	279.98	47%	0	0	47%	2129	2129				100.00%
1006	辽中	满都户	满西线	10kV	320	62	19%	0	0	19%	1610	1610				24.66%
1007	辽中	满都户	工厂线	10kV	285	122	43%	0	0	39%	1610	1610				16.71%
1008	辽中	满都户	宁家线	10kV	240	77	32%	0	0	25%	1610	1610				8.91%
1009	辽中	满都户	满都户	10kV	320	222	69%	0	0	69%	1143	1143				12.06%
1010	大东	毛君变	毛机线	10kV	553	209	38%	0	0	38%	385	385				12.37%
1011	大东	毛君变	水晶线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0				-49.57%
1012	大东	毛君变	毛光线	10kV	553	80	14%	0	0	14%	5319	5319				-40.61%
1013	大东	毛君变	东陵甲	10kV	553	87	16%	0	0	16%	5198	5198				-20.85%
1014	大东	毛君变	毛农甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	1524	1524				66.00%
1015	大东	毛君变	毛沈线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	158	158				-15.50%
1016	大东	毛君变	东陵乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2981	2981				-18.67%
1017	大东	毛君变	毛站线	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2931	2931				-1.33%
1018	大东	毛君变	毛海线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	4850	4850				66.81%
1019	大东	毛君变	毛农乙	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0				63.30%
1020	法库	孟家变	孟东线	10kV	328	202.23	62%	0	0	60%	1610	1610				0.01%
1021	法库	孟家变	孟桃线	10kV	328	192	59%	1	1.25	63%	83	83				14.49%
1022	法库	孟家变	孟慈线	10kV	320	168.68	53%	0	0	47%	404	404				14.43%
1023	沈河	南湖变	丰乐甲	10kV	553	419	76%	0	0	76%	0	0				8.66%
1024	沈河	南湖变	丰乐乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0				8.10%
1025	和平	南湖变	南体线	10kV	600	226	38%	0	0	38%	2321	2321				11.09%
1026	沈河	南湖变	东方甲	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0				22.77%
1027	沈河	南湖变	南盛线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				0.00%
1028	和平	南湖变	世茂甲	10kV	584	89	15%	0	0	15%	2895	2895				32.73%
1029	和平	南湖变	三好乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	3443	3443				-84.48%
1030	沈河	南湖变	东方乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				0.73%
1031	和平	南湖变	三好甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	3564	3564				100.00%
1032	沈河	南湖变	南万乙	10kV	553	309	56%	0	0	56%	0	0				6.55%
1033	和平	南湖变	文萃甲	10kV	553	340	61%	0	0	116%	0	0				31.10%
1034	沈河	南湖变	南万甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0				12.06%
1035	沈河	南湖变	天坛甲	10kV	553	134	24%	0	0	24%	3426	3426				4.06%
1036	沈河	南湖变	南升线	10kV	600	221	37%	0	0	37%	2407	2407				60.21%
1037	沈河	南湖变	天坛乙	10kV	553	177	32%	0	0	32%	0	0				5.37%
1038	沈河	南湖变	地王线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	2494	2494				-1.47%
1039	沈河	南湖变	南东甲	10kV	656	330	50%	0	0	50%	1102	1102				9.92%
1040	和平	南湖变	文萃乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	1244	1244				-24.38%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1041	和平	南湖变	南昌线	10kV	328	113	34%	0	0	0%	1451	1451				100.00%
1042	和平	南湖变	南佳线	10kV	600	190	32%	20	154.75	32%	2944	2944				5.61%
1043	沈河	南湖变	雨坛甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	2553	2553				-120.06%
1044	和平	南湖变	南友线	10kV	600	15	3%	80	99.75	3%	9093	9093				-1159.03%
1045	和平	南湖变	南方线	10kV	424	410	97%	0	0	97%	0	0				48.09%
1046	沈河	南湖变	南东乙	10kV	600	78	13%	0	0	13%	8002	8002				31.68%
1047	沈河	南湖变	南商线	10kV	553	75	14%	0	0	14%	4448	4448				2.47%
1048	和平	南湖变	南茂线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				-16.81%
1049	沈河	南湖变	雨坛乙	10kV	584	125	21%	0	0	21%	4915	4915				5.62%
1050	新民	南窑变	南铁乙	10kV	553	288	52%	0	0	52%	0	0				0.48%
1051	新民	南窑变	东岗线	10kV	320	267	83%	0	0	78%	0	0				9.51%
1052	新民	南窑变	瓦房线	10kV	553	138	25%	0	0	25%	0	0				5.53%
1053	新民	南窑变	城东甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0				-55.69%
1054	新民	南窑变	南铁甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2387	2387				11.86%
1055	新民	南窑变	城西乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0				2.32%
1056	新民	南窑变	世纪甲	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				9.84%
1057	新民	南窑变	城西甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0				3.42%
1058	新民	南窑变	城东乙	10kV	553	245	44%	0	0	44%	2940	2940				28.94%
1059	新民	南窑变	城佛线	10kV	320	106	33%	0	0	33%	1490	1490				11.11%
1060	开发	宁官变	宁明甲	10kV	400	460	115%	173	364.75	115%	0	0	2024年12月			14.23%
1061	开发	宁官变	宁东甲	10kV	800	234	29%	0	0	29%	4261	4261				40.53%
1062	开发	宁官变	宁中甲	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0				-24.43%
1063	开发	宁官变	宁九线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	2390	2390				18.98%
1064	开发	宁官变	宁十甲	10kV	400	230	58%	0	0	58%	173	173				1.54%
1065	开发	宁官变	宁东乙	10kV	650	179	28%	0	0	28%	4780	4780				6.98%
1066	于洪	宁官变	宁富线	10kV	600	365	61%	0	0	38%	3031	3031				7.81%
1067	开发	宁官变	宁中乙	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0				-8.12%
1068	于洪	宁官变	宁胜线	10kV	553	213	39%	0	0	44%	4931	4931				4.44%
1069	开发	宁官变	宁南线	10kV	600	61	10%	0	0	10%	5179	5179				97.84%
1070	开发	宁官变	宁十乙	10kV	400	200	50%	0	0	50%	693	693				11.19%
1071	辽中	牛心坨	老虎线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	2719	2719				0.84%
1072	辽中	牛心坨	牛心坨	10kV	200	210	105%	0	0	84%	0	0				4.21%
1073	辽中	牛心坨	榆树线	10kV	300	139	46%	1	1.25	45%	2269	2269				3.48%
1074	辽中	牛心坨	嫩草坡	10kV	240	127	53%	2	3.25	44%	1541	1541				14.55%
1075	大东	农大变	农西乙	10kV	600	223	37%	0	0	37%	2787	2787				-5.28%
1076	大东	农大变	农锦线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				5.87%
1077	大东	农大变	农粮甲	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0				43.64%
1078	大东	农大变	农陵甲	10kV	600	343	57%	0	0	57%	0	0				19.28%
1079	大东	农大变	农西甲	10kV	600	108	18%	0	0	18%	5404	5404				-352.87%
1080	大东	农大变	农花乙	10kV	553	156	28%	0	0	28%	3045	3045				1.50%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1081	大东	农大变	农花甲	10kV	553	142	26%	0	0	26%	3287	3287				-17.66%
1082	大东	农大变	农保线	10kV	600	308	51%	0	0	51%	4018	4018				12.40%
1083	大东	农大变	农毛甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	3082	3082				7.52%
1084	大东	农大变	农粮乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4226	4226				37.52%
1085	大东	农大变	农陵乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				22.46%
1086	东陵	农大变	农首线	10kV	600	130.29	22%	0	0	21%	3979	3979				47.24%
1087	大东	农大变	农毛乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2010	2010				61.06%
1088	沈北	农高变	农海线	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0				-4.59%
1089	大东	农高变	人和甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	0	0				-79.14%
1090	沈北	农高变	农丰线	10kV	553	321	58%	0	0	0%	0	0				-0.04%
1091	大东	农高变	人和乙	10kV	553	247	45%	0	0	45%	0	0				-26.81%
1092	沈北	农高变	农星线	10kV	553	381	69%	0	0	68%	0	0				-3.21%
1093	大东	农高变	裕农乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0				-2.31%
1094	沈北	农高变	农南乙	10kV	553	330	60%	0	0	103%	0	0				8.97%
1095	沈北	农高变	农利线	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0				-8.82%
1096	沈北	农高变	农商线	10kV	600	93	16%	0	0	13%	0	0				17.29%
1097	沈北	农高变	农恒乙	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0				0.52%
1098	沈北	农高变	农柳线	10kV	600	360	60%	0	0	50%	0	0				37.23%
1099	沈北	农高变	农南甲	10kV	328	471	144%	68	227	140%	0	0				9.21%
1100	沈北	农高变	农恒甲	10kV	553	507	92%	19	36	103%	0	0				0.49%
1101	大东	农高变	裕农甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	0	0				-14.63%
1102	皇姑	怒江变	怒含甲	10kV	553	208	38%	0	0	38%	254	254				-21.19%
1103	皇姑	怒江变	怒皇乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				0.15%
1104	皇姑	怒江变	建赏线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	7101	7101				3.80%
1105	皇姑	怒江变	清华线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0				14.68%
1106	皇姑	怒江变	怒皇甲	10kV	553	345	62%	0	0	62%	0	0				9.76%
1107	皇姑	怒江变	怒含乙	10kV	553	231	42%	0	0	42%	1588	1588				-1.44%
1108	皇姑	怒江变	怒崇乙	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0				-1.41%
1109	皇姑	怒江变	怒崇甲	10kV	553	258	47%	0	0	47%	2236	2236				5.75%
1110	皇姑	怒江变	怒长乙	10kV	553	284	51%	0	0	51%	1786	1786				1.56%
1111	皇姑	怒江变	怒长甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	2028	2028				2.06%
1112	皇姑	怒江变	怒宇线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	5716	5716				37.70%
1113	皇姑	怒江变	怒信乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				7.29%
1114	皇姑	怒江变	怒昆线	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0				2.86%
1115	皇姑	怒江变	怒海乙	10kV	374	62	17%	0	0	17%	0	0				-22.31%
1116	皇姑	怒江变	怒信甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0				2.80%
1117	皇姑	怒江变	怒商乙	10kV	600	62	10%	0	0	10%	0	0				77.98%
1118	皇姑	怒江变	怒海甲	10kV	374	147	39%	0	0	39%	0	0				4.27%
1119	皇姑	怒江变	碧塘线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	0	0				16.92%
1120	皇姑	怒江变	怒润线	10kV	374	308	82%	0	0	82%	0	0				7.03%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1121	皇姑	欧亚变	白山乙	10kV	553	318	58%	0	0	58%	0	0				-16.70%
1122	皇姑	欧亚变	北郡线	10kV	600	286	48%	0	0	48%	0	0				1.51%
1123	皇姑	欧亚变	欧北乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				1.70%
1124	皇姑	欧亚变	万科乙	10kV	600	186	31%	0	0	31%	0	0				14.98%
1125	皇姑	欧亚变	小含乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0				-2.86%
1126	皇姑	欧亚变	城新乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0				16.53%
1127	皇姑	欧亚变	小含甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0				-33.58%
1128	皇姑	欧亚变	千山线	10kV	584	436	75%	0	0	75%	0	0				16.23%
1129	皇姑	欧亚变	白山甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				-3.27%
1130	皇姑	欧亚变	欧北甲	10kV	553	287	52%	0	0	52%	0	0				1.68%
1131	皇姑	欧亚变	国奥线	10kV	600	466	78%	0	0	78%	0	0				18.98%
1132	皇姑	欧亚变	阳鑫线	10kV	656	408	62%	0	0	62%	0	0				42.05%
1133	皇姑	欧亚变	欧泰线	10kV	600	267	45%	0	0	45%	0	0				2.83%
1134	皇姑	欧亚变	西江甲	10kV	553	145	26%	0	0	26%	0	0				-3.91%
1135	皇姑	欧亚变	欧怒甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0				13.03%
1136	皇姑	欧亚变	欧海线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	0	0				5.52%
1137	皇姑	欧亚变	西江乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0				2.55%
1138	皇姑	欧亚变	城新甲	10kV	656	270	41%	0	0	41%	0	0				1.12%
1139	皇姑	欧亚变	荷兰甲	10kV	600	550	92%	0	0	92%	0	0				7.64%
1140	皇姑	欧亚变	亚都线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0				-18.93%
1141	皇姑	欧亚变	欧怒乙	10kV	553	306	55%	0	0	55%	0	0				100.00%
1142	皇姑	欧亚变	五彩线	10kV	600	520	87%	0	0	87%	0	0				9.03%
1143	皇姑	欧亚变	平罗甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				-22.21%
1144	皇姑	欧亚变	平罗乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0				-27.12%
1145	皇姑	欧亚变	福居线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	57	57				-2.93%
1146	辽中	潘家堡	邵家线	10kV	553	297	54%	0	0	25%	3476	3476				1.21%
1147	辽中	潘家堡	南长线	10kV	285	211	74%	0	0	74%	788	788				5.50%
1148	辽中	潘家堡	于台甲	10kV	553	291	53%	0	0	53%	3580	3580				2.24%
1149	辽中	潘家堡	红旗线	10kV	285	288	101%	0	0	101%	0	0				3.61%
1150	辽中	潘家堡	于台乙	10kV	553	99	18%	0	0	7%	6905	6905				100.00%
1151	沈河	鹏源变	鹏朝甲	10kV	584	308	53%	0	0	53%	1496	1496				13.97%
1152	大东	鹏源变	鹏北线	10kV	600	559	93%	0	0	93%	0	0				8.31%
1153	沈河	鹏源变	鹏顺甲	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				-106.55%
1154	大东	鹏源变	鹏小甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				9.35%
1155	沈河	鹏源变	水道甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1763	1763				6.44%
1156	沈河	鹏源变	鹏南甲	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0				4.42%
1157	大东	鹏源变	鹏大甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0				-69.96%
1158	大东	鹏源变	鹏悦线	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				8.95%
1159	沈河	鹏源变	鹏沈甲	10kV	600	128	21%	0	0	21%	4018	4018				-18.18%
1160	大东	鹏源变	鹏润线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2667	2667				4.13%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1161	大东	鹏源变	鹏亚线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	7222	7222				-12.78%
1162	沈河	鹏源变	鹏南乙	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0				10.70%
1163	沈河	鹏源变	鹏隆线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3637	3637				-54.55%
1164	大东	鹏源变	鹏大乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	863	863				-15.93%
1165	沈河	鹏源变	鹏朝乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	2396	2396				2.52%
1166	沈河	鹏源变	鹏顺乙	10kV	584	190	33%	0	0	33%	2778	2778				0.97%
1167	沈河	鹏源变	鹏沈乙	10kV	600	172	29%	0	0	29%	3256	3256				0.26%
1168	大东	鹏源变	鹏小乙	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				10.13%
1169	于洪	平罗变	平罗线	10kV	553	190	34%	0	0	51%	0	0				2.32%
1170	于洪	平罗变	平辛线	10kV	553	20	4%	0	0	62%	0	0				10.47%
1171	皇姑	平罗变	平关线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0				80.07%
1172	于洪	平罗变	平雅线	10kV	600	22	4%	0	0	4%	0	0				78.52%
1173	于洪	平罗变	平水线	10kV	553	65	12%	0	0	12%	0	0				11.12%
1174	于洪	平罗变	平悟线	10kV	553	306	55%	0	0	55%	0	0				-2.89%
1175	铁西	齐贤变	齐滑乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0				-0.72%
1176	铁西	齐贤变	十路甲	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0				-5.10%
1177	铁西	齐贤变	海兴线	10kV	600	254	42%	0	0	42%	0	0				-12.52%
1178	铁西	齐贤变	齐滑甲	10kV	553	67	12%	0	0	12%	0	0				-6.99%
1179	铁西	齐贤变	保北甲	10kV	584	162	28%	0	0	28%	0	0				6.05%
1180	铁西	齐贤变	十路乙	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0				5.83%
1181	铁西	齐贤变	荣达线	10kV	584	155	27%	0	0	27%	0	0				-16.27%
1182	铁西	齐贤变	齐医线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	0	0				-2.26%
1183	铁西	齐贤变	保北乙	10kV	584	124	21%	0	0	21%	3921	3921				7.94%
1184	铁西	齐贤变	景星乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	1971	1971				-1.66%
1185	铁西	齐贤变	花园线	10kV	584	345	59%	0	0	59%	94	94				11.40%
1186	铁西	齐贤变	景星甲	10kV	553	288	52%	0	0	52%	759	759				1.20%
1187	铁西	齐贤变	九路甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				4.38%
1188	铁西	齐贤变	齐兴线	10kV	584	197	34%	0	0	34%	2657	2657				-0.53%
1189	铁西	齐贤变	九路乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0				3.29%
1190	铁西	齐贤变	齐北乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	1387	1387				-4.97%
1191	铁西	齐贤变	保南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				11.90%
1192	铁西	齐贤变	齐梦线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3680	3680				99.96%
1193	铁西	齐贤变	齐北甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	1561	1561				-6.08%
1194	铁西	齐贤变	工大乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2629	2629				25.41%
1195	铁西	齐贤变	保南乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-21.21%
1196	铁西	齐贤变	齐繁线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3680	3680				-1092.45%
1197	铁西	齐贤变	工大甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				27.97%
1198	东陵	棋盘山	棋上线	10kV	553	273.32	49%	0	0	49%	0	0				-23.64%
1199	东陵	棋盘山	湖东线	10kV	400	288.97	72%	0	0	72%	0	0				9.13%
1200	东陵	棋盘山	棋辉线	10kV	400	87.73	22%	0	0	22%	0	0				22.79%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1201	东陵	棋盘山	湖西线	10kV	400	261.25	65%	0	0	60%	0	0				4.81%
1202	东陵	棋盘山	棋军线	10kV	400	33.2	8%	0	0	8%	3582	3582				0.00%
1203	铁西	启工变	宏伟线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				0.29%
1204	铁西	启工变	奉医线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0				4.98%
1205	铁西	启工变	启村甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31				-46.32%
1206	铁西	启工变	启村乙	10kV	553	308	56%	0	0	56%	1370	1370				-55.53%
1207	铁西	启工变	启东线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3540	3540				14.64%
1208	铁西	启工变	启缘线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	589	589				14.47%
1209	铁西	启工变	启配线	10kV	584	205	35%	0	0	35%	2518	2518				6.34%
1210	铁西	启工变	启工甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				11.55%
1211	铁西	启工变	建园线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0				4.06%
1212	铁西	启工变	启工乙	10kV	553	384	69%	0	0	69%	54	54				5.88%
1213	新民	前当堡	中网线	10kV	320	194	61%	0	0	61%	1628	1628				2.37%
1214	新民	前当堡	太平线	10kV	320	159	50%	0	0	50%	2234	2234				3.35%
1215	新民	前当堡	章京线	10kV	320	135	42%	0	0	42%	987	987				-47.57%
1216	新民	前当堡	农田乙	10kV	553	265	48%	0	0	48%	1157	1157				0.59%
1217	新民	前当堡	农田甲	10kV	320	220	69%	0	0	69%	1178	1178				-2.53%
1218	新民	前当堡	前当堡	10kV	320	135	42%	0	0	42%	2650	2650				4.15%
1219	新民	前当堡	前油线	10kV	553	363	66%	0	0	66%	2333	2333				7.03%
1220	于洪	前马变	前四甲	10kV	600	181	30%	0	0	15%	3100	3100				-16.21%
1221	于洪	前马变	前马甲	10kV	553	59	11%	0	0	7%	4725	4725				63.51%
1222	于洪	前马变	前化甲	10kV	600	72	12%	0	0	0%	8106	8106				100.00%
1223	于洪	前马变	马普线	10kV	553	293	53%	0	0	51%	0	0				15.13%
1224	于洪	前马变	前东线	10kV	600	110	18%	0	0	34%	7448	7448				15.92%
1225	于洪	前马变	前马乙	10kV	553	417	75%	0	0	33%	0	0				8.98%
1226	于洪	前马变	前四乙	10kV	600	123	21%	0	0	10%	0	0				35.52%
1227	于洪	前马变	前化乙	10kV	600	34	6%	0	0	12%	5646	5646				27.51%
1228	苏家屯	前显变	前榆甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0				2.82%
1229	苏家屯	前显变	前新线	10kV	600	258	43%	0	0	43%	0	0				20.09%
1230	苏家屯	前显变	前白线	10kV	553	433	78%	0	0	78%	0	0				-6.99%
1231	苏家屯	前显变	前中线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0				1.82%
1232	苏家屯	前显变	前金线	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				36.06%
1233	苏家屯	前显变	前润甲	10kV	600	100	17%	0	0	23%	0	0				-30.17%
1234	苏家屯	前显变	前岛线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0				41.45%
1235	苏家屯	前显变	前湾线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0				48.21%
1236	苏家屯	前显变	前润乙	10kV	600	315	53%	0	0	53%	0	0				62.44%
1237	苏家屯	前显变	前河乙	10kV	553	435	79%	0	0	79%	0	0				-17.60%
1238	苏家屯	前显变	前丽线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0				5.93%
1239	苏家屯	前显变	前夹乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-4.63%
1240	苏家屯	前显变	前榆乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	0	0				2.06%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1241	苏家屯	前显变	前鼎线	10kV	600	473	79%	0	0	79%	0	0				42.77%
1242	苏家屯	前显变	前地线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0				35.07%
1243	苏家屯	前显变	前树线	10kV	600	192	32%	0	0	28%	0	0				50.61%
1244	浑南	前显变	前白乙	10kV	600	359	60%	0	0	60%	0	0				43.57%
1245	沈河	青年变	青大线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				2.89%
1246	和平	青年变	青胜线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0				56.08%
1247	和平	青年变	青三线	10kV	553	265	48%	0	0	48%	0	0				-13.39%
1248	沈河	青年变	青东线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	0	0				3.97%
1249	和平	青年变	彩塔甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	0	0				-47.15%
1250	和平	青年变	彩塔乙	10kV	553	50	9%	0	0	9%	0	0				4.58%
1251	沈河	青年变	青五线	10kV	584	100	17%	0	0	17%	0	0				44.41%
1252	沈河	青年变	青特线	10kV	584	220	38%	0	0	38%	0	0				4.47%
1253	沈河	青年变	青金甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	0	0				100.00%
1254	和平	青年变	青文线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	0	0				-0.42%
1255	和平	青年变	青好线	10kV	553	316	57%	0	0	57%	0	0				15.34%
1256	和平	青年变	青二线	10kV	553	277	50%	0	0	50%	0	0				6.12%
1257	和平	青年变	青北线	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0				20.11%
1258	和平	青年变	青广线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	0	0				11.15%
1259	沈河	青年变	青寺线	10kV	553	181	33%	0	0	33%	0	0				-17.16%
1260	沈河	青年变	青军线	10kV	553	162	29%	0	0	29%	0	0				-27.67%
1261	沈河	青年变	青金乙	10kV	600	19	3%	0	0	3%	0	0				100.00%
1262	沈北	清水变	清王线	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0				4.40%
1263	沈北	清水变	清董线	10kV	200	291	146%	0	0	146%	0	0				3.34%
1264	沈北	清水变	清辉线	10kV	400	167	42%	0	0	73%	3343	3343				9.20%
1265	沈北	清水变	清驿乙	10kV	600	200	33%	0	0	33%	5889	5889				6.77%
1266	沈北	清水变	清西线	10kV	553	11	2%	0	0	2%	8430	8430				-18.17%
1267	沈北	清水变	清依线	10kV	553	178	32%	0	0	32%	0	0				2.27%
1268	沈北	清水变	清驿甲	10kV	400	35	9%	0	0	6%	0	0				-0.46%
1269	沈北	清水变	清蒲线	10kV	553	599	108%	0	0	105%	0	0				2.26%
1270	沈北	全胜变	胜腾线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	4205	4205				1.18%
1271	沈北	全胜变	全南线	10kV	553	55	10%	0	0	10%	4794	4794				-204.38%
1272	沈北	全胜变	财落线	10kV	553	349	63%	0	0	140%	0	0				-0.01%
1273	沈北	全胜变	新农线	10kV	240	276	115%	0	0	173%	0	0				-4.54%
1274	沈北	全胜变	中学线	10kV	553	320	58%	0	0	200%	204	204				4.78%
1275	沈北	全胜变	大辛线	10kV	553	500	90%	0	0	194%	0	0				2.68%
1276	铁西	劝工变	劝历甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0				-2504.99%
1277	铁西	劝工变	三路乙	10kV	584	244	42%	0	0	42%	1843	1843				2.21%
1278	铁西	劝工变	千缘线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	2872	2872				-21.03%
1279	铁西	劝工变	劝东乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-3.75%
1280	铁西	劝工变	劝星线	10kV	600	252	42%	0	0	42%	1871	1871				-1.05%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1281	铁西	劝工变	劝零线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				0.28%
1282	铁西	劝工变	劝历乙	10kV	584	38	7%	0	0	7%	5411	5411				3.21%
1283	铁西	劝工变	三路甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				11.23%
1284	铁西	劝工变	红星甲	10kV	1094	174	16%	0	0	16%	14040	14040				1.32%
1285	铁西	劝工变	虹桥甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				1.11%
1286	铁西	劝工变	劝东甲	10kV	584	217	37%	0	0	37%	2310	2310				-0.88%
1287	铁西	劝工变	兴华线	10kV	374	149	40%	0	0	40%	3249	3249				2.90%
1288	铁西	劝工变	劝南甲	10kV	600	167	28%	0	0	28%	3343	3343				0.00%
1289	铁西	劝工变	中央甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	3241	3241				0.80%
1290	铁西	劝工变	虹桥乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				2.43%
1291	铁西	劝工变	红星乙	10kV	1094	148	14%	0	0	14%	14490	14490				0.96%
1292	铁西	劝工变	二路甲	10kV	553	251	45%	0	0	45%	0	0				4.13%
1293	铁西	劝工变	北联甲	10kV	584	256	44%	0	0	44%	1635	1635				0.89%
1294	铁西	劝工变	北联乙	10kV	584	219	38%	0	0	38%	2276	2276				0.30%
1295	铁西	劝工变	南湖线	10kV	600	328	55%	0	0	55%	554	554				4.93%
1296	铁西	劝工变	劝景线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				1.06%
1297	铁西	劝工变	二路乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0				4.40%
1298	铁西	劝工变	中央乙	10kV	584	380	65%	0	0	65%	499	499				-2.40%
1299	铁西	劝工变	劝南乙	10kV	600	96	16%	0	0	16%	4572	4572				-11.72%
1300	铁西	劝工变	劝四线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	5023	5023				-21.07%
1301	铁西	劝工变	劝维线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				2.32%
1302	铁西	劝工变	欧尚线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	7257	7257				2.38%
1303	大东	如意变	如信线	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0				9.99%
1304	大东	如意变	意小乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				-39.89%
1305	大东	如意变	如沈乙	10kV	553	244	44%	0	0	44%	1521	1521				-18.18%
1306	大东	如意变	东银线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				3.36%
1307	大东	如意变	如通线	10kV	600	180	30%	132	2178.5	30%	3040	3040				-102.63%
1308	大东	如意变	意小甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				2.57%
1309	大东	如意变	如沈甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	3040	3040				9.31%
1310	大东	如意变	如花甲	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0				25.61%
1311	大东	如意变	如望甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	3040	3040				25.79%
1312	大东	如意变	如热线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0				29.17%
1313	大东	如意变	意沈乙	10kV	553	60	11%	0	0	11%	0	0				-92.77%
1314	大东	如意变	如小乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				4.45%
1315	大东	如意变	果香线	10kV	600	229	38%	0	0	38%	0	0				-2.62%
1316	大东	如意变	意沈甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0				-9.89%
1317	大东	如意变	如小甲	10kV	553	358	65%	0	0	65%	0	0				2.23%
1318	大东	如意变	如花乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0				24.08%
1319	大东	如意变	如望乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				25.39%
1320	大东	如意变	如乐线	10kV	600	21	4%	0	0	4%	0	0				53.07%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1321	大东	如意变	如品线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	0	0				100.00%
1322	新民	三道岗子	分水线	10kV	150	147	98%	0	0	92%	0	0				0.85%
1323	新民	三道岗子	马虎线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	909	909				4.64%
1324	新民	三道岗子	向新线	10kV	553	225	41%	0	0	41%	4723	4723				4.37%
1325	和平	三好变	明星线	10kV	600	90	15%	0	0	15%	1465	1465				-21.44%
1326	和平	三好变	文体乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1465	1465				-2.90%
1327	和平	三好变	丽景甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	1465	1465				-0.09%
1328	和平	三好变	新园甲	10kV	656	200	30%	0	0	30%	1465	1465				-71.09%
1329	和平	三好变	科技甲	10kV	584	210	36%	0	0	36%	1465	1465				-59.32%
1330	和平	三好变	东阿甲	10kV	584	260	45%	0	0	45%	0	0				46.52%
1331	和平	三好变	电视线	10kV	292	80	27%	0	0	27%	1465	1465				15.71%
1332	和平	三好变	三展甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	1465	1465				100.00%
1333	和平	三好变	文体甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-162.93%
1334	和平	三好变	三学甲	10kV	584	100	17%	0	0	18%	4337	4337				92.26%
1335	和平	三好变	河堤乙	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				53.96%
1336	和平	三好变	河堤甲	10kV	553	100	18%	0	0	18%	4015	4015				54.70%
1337	和平	三好变	丽景乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-48.71%
1338	和平	三好变	三学乙	10kV	584	487	83%	0	0	88%	0	0				37.76%
1339	和平	三好变	东阿乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				-106.43%
1340	和平	三好变	中雁线	10kV	656	330	50%	0	0	50%	235	235				6.83%
1341	和平	三好变	银科线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				-48.29%
1342	和平	三好变	科技乙	10kV	584	313	54%	0	0	54%	0	0				-44.21%
1343	和平	三好变	新园乙	10kV	656	200	30%	0	0	30%	3353	3353				-156.19%
1344	沈河	三好变	盛华线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	5639	5639				-59.21%
1345	和平	三好变	新展线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	9249	9249				41.59%
1346	法库	三泉变	泉泰乙	10kV	424	365.59	86%	0	0	86%	277	277				-0.77%
1347	法库	三泉变	泉陶线	10kV	424	0	0%	0	0	0%	6609	6609				0.00%
1348	法库	三泉变	泉者乙	10kV	424	280.21	66%	0	0	66%	1756	1756				-9.40%
1349	法库	三泉变	泉富线	10kV	285	16.87	6%	0	0	6%	4150	4150				-12.32%
1350	辽中	沙东变	肖南线	10kV	320	396	124%	0	0	124%	0	0				0.17%
1351	辽中	沙东变	肖北线	10kV	320	417	130%	2	3.25	130%	0	0				-5.00%
1352	辽中	沙东变	刘家线	10kV	352	51	14%	0	0	14%	2399	2399				-21.54%
1353	辽中	沙东变	沙绿线	10kV	553	466	84%	0	0	84%	549	549				40.88%
1354	辽中	沙东变	沙环线	10kV	600	88	15%	0	0	17%	7829	7829				-2.23%
1355	和平	砂山变	砂太甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				1.82%
1356	和平	砂山变	河北甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0				-8.06%
1357	和平	砂山变	玉屏甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				8.67%
1358	开发	砂山变	大坝甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				-77.82%
1359	和平	砂山变	砂太乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				-2.84%
1360	开发	砂山变	大坝乙	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0				18.44%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1361	和平	砂山变	玉屏乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	725	725				-0.72%
1362	开发	砂山变	李官甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	725	725				-24.57%
1363	开发	砂山变	李官乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	725	725				-0.50%
1364	和平	砂山变	河北乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0				8.68%
1365	和平	砂山变	砂方线	10kV	600	39	7%	0	0	7%	725	725				43.74%
1366	苏家屯	山林变	林达甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	2092	2092				1.05%
1367	苏家屯	山林变	林西线	10kV	553	248	45%	0	0	45%	2888	2888				-19.23%
1368	苏家屯	山林变	林北线	10kV	553	180	33%	0	0	30%	4066	4066				2.01%
1369	苏家屯	山林变	林东乙	10kV	553	335	61%	176	221	61%	1381	1381				6.99%
1370	苏家屯	山林变	林东甲	10kV	553	83	15%	0	0	15%	7183	7183				3.53%
1371	苏家屯	山林变	林达乙	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				-3.16%
1372	苏家屯	山庄变	山江线	10kV	292	154	53%	0	0	70%	0	0				1.06%
1373	苏家屯	山庄变	山长线	10kV	200	208	104%	0	0	71%	0	0				5.81%
1374	苏家屯	山庄变	山大线	10kV	292	447	153%	0	0	153%	0	0				-1.61%
1375	苏家屯	山庄变	耘鼎线	10kV	200	84	42%	0	0	29%	0	0				40.44%
1376	开发	陕西变	陕南乙	10kV	600	347	58%	0	0	58%	225	225				-3.36%
1377	开发	陕西变	韩园甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	2425	2425				7.92%
1378	开发	陕西变	陕七甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	2078	2078				100.00%
1379	开发	陕西变	南四甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0				10.38%
1380	开发	陕西变	陕西甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0				5.09%
1381	开发	陕西变	南四乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0				-6.44%
1382	开发	陕西变	陕东甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				-130.09%
1383	开发	陕西变	南六乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				23.63%
1384	开发	陕西变	韩园乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				9.70%
1385	开发	陕西变	陕南甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				65.22%
1386	开发	陕西变	北六甲	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.58%
1387	开发	陕西变	南六甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	0	0				-3.44%
1388	开发	陕西变	陕西乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0				14.02%
1389	开发	陕西变	陕明线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4503	4503				-11.82%
1390	开发	陕西变	北六乙	10kV	656	3	0%	0	0	0%	6765	6765				0.00%
1391	开发	陕西变	陕东乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				86.20%
1392	开发	陕西变	陕太线	10kV	600	349	58%	0	0	58%	191	191				34.29%
1393	大东	善邻变	善铁线	10kV	600	43	7%	1	1	7%	5578	5578				30.14%
1394	大东	善邻变	善峰线	10kV	600	192	32%	0	0	32%	5827	5827				20.48%
1395	大东	善邻变	善东甲	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				4.53%
1396	大东	善邻变	善南线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2467	2467				16.83%
1397	大东	善邻变	善东乙	10kV	584	170	29%	0	0	29%	3125	3125				-3.31%
1398	大东	善邻变	善环线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	8227	8227				15.08%
1399	大东	善邻变	善顺甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				39.82%
1400	大东	善邻变	善和甲	10kV	352	71	20%	0	0	20%	3038	3038				100.00%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1401	大东	善邻变	善小甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	1534	1534				-6.09%
1402	大东	善邻变	善小乙	10kV	553	105	19%	0	0	19%	3928	3928				4.60%
1403	大东	善邻变	善龙甲	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				38.81%
1404	大东	善邻变	善龙乙	10kV	600	356	59%	0	0	59%	69	69				45.58%
1405	大东	善邻变	善顺乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	2425	2425				44.35%
1406	大东	善邻变	善润线	10kV	584	51	9%	0	0	9%	5186	5186				80.64%
1407	大东	善邻变	善和乙	10kV	352	327	93%	0	0	93%	0	0				100.00%
1408	东陵	上佰变	新生线	10kV	400	247	62%	0	0	54%	0	0				-15.94%
1409	东陵	上佰变	沈抚甲	10kV	300	384.88	128%	0	0	117%	0	0				10.42%
1410	东陵	上佰变	沈抚乙	10kV	300	192.46	64%	0	0	42%	0	0				19.01%
1411	东陵	上佰变	汪北线	10kV	300	157.27	52%	0	0	43%	0	0				14.76%
1412	东陵	上佰变	汪家乙	10kV	300	316.56	106%	0	0	89%	0	0				0.64%
1413	东陵	上佰变	上深乙	10kV	300	300.96	100%	0	0	90%	0	0				-12.12%
1414	东陵	上佰变	上佰甲	10kV	300	152.48	51%	0	0	46%	0	0				-3.10%
1415	东陵	上佰变	上苑线	10kV	400	101.48	25%	0	0	25%	0	0				8.35%
1416	东陵	上佰变	上深甲	10kV	480	199.78	42%	0	0	39%	0	0				-16.52%
1417	东陵	上佰变	沈链线	10kV	400	316.92	79%	0	0	61%	0	0				-1.32%
1418	东陵	上佰变	汪家甲	10kV	480	322	67%	0	0	65%	0	0				-32.68%
1419	东陵	上佰变	上辽线	10kV	400	211.87	53%	0	0	53%	0	0				-2.20%
1420	东陵	上佰变	上佰乙	10kV	553	155.89	28%	0	0	13%	0	0				100.00%
1421	大东	沈海变	联合甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0				-13.41%
1422	大东	沈海变	沈陵乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0				-8.31%
1423	大东	沈海变	观苑线	10kV	584	290	50%	0	0	50%	0	0				-2.44%
1424	大东	沈海变	沈陵甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0				-3.39%
1425	大东	沈海变	沈毛甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0				2.79%
1426	大东	沈海变	联合乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0				-42.08%
1427	大东	沈海变	沈毛乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0				15.09%
1428	大东	沈海变	沈榆线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0				31.04%
1429	大东	沈海变	东建甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0				0.95%
1430	大东	沈海变	沈望甲	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0				0.79%
1431	大东	沈海变	沈和线	10kV	600	220	37%	0	0	37%	1515	1515				16.49%
1432	大东	沈海变	沈望乙	10kV	553	387	70%	0	0	70%	2	2				-0.18%
1433	大东	沈海变	沈宏线	10kV	600	84	14%	0	0	14%	1515	1515				13.57%
1434	大东	沈海变	东望甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	1515	1515				-27.22%
1435	大东	沈海变	东建乙	10kV	553	90	16%	0	0	16%	1515	1515				-124.70%
1436	大东	沈海变	东望乙	10kV	553	130	24%	0	0	24%	1515	1515				-42.40%
1437	大东	沈海变	沈檀线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0				14.90%
1438	大东	沈海变	榆林甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				3.06%
1439	大东	沈海变	沈瑞线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0				5.80%
1440	大东	沈海变	俚城线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0				-1.21%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1441	大东	沈海变	林韵线	10kV	600	217	36%	0	0	36%	0	0				1.55%
1442	大东	沈海变	榆林乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0				-0.17%
1443	康平	胜利变	胜利线	10kV	300	157	52%	0	0	37%	0	0				11.76%
1444	康平	胜利变	文孔线	10kV	300	196	65%	0	0	62%	0	0				10.24%
1445	康平	胜利变	八家子	10kV	150	58	39%	0	0	41%	540	540				21.38%
1446	康平	胜利变	造纸线	10kV	200	37	19%	0	0	19%	540	540				9.72%
1447	苏家屯	施官变	东官甲	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0				85.37%
1448	苏家屯	施官变	北官线	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0				-5.40%
1449	苏家屯	施官变	莱茵线	10kV	600	320	53%	1	1	53%	0	0				5.01%
1450	苏家屯	施官变	施航线	10kV	600	148	25%	0	0	21%	0	0				17.05%
1451	苏家屯	施官变	雪莲线	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0				-3.73%
1452	苏家屯	施官变	施奥线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0				0.18%
1453	苏家屯	施官变	施纪线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0				41.76%
1454	苏家屯	施官变	施北线	10kV	553	323	58%	0	0	58%	0	0				2.99%
1455	苏家屯	施官变	施恒线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				-1.69%
1456	苏家屯	施官变	官塔乙	10kV	553	403	73%	0	0	73%	0	0				3.57%
1457	苏家屯	施官变	施文乙	10kV	553	231	42%	0	0	35%	0	0				-9.46%
1458	苏家屯	施官变	官塔甲	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0				-3.06%
1459	苏家屯	施官变	学院线	10kV	600	251	42%	0	0	42%	0	0				5.25%
1460	苏家屯	施官变	施文甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0				6.91%
1461	苏家屯	施官变	施林线	10kV	600	277	46%	0	0	46%	0	0				1.27%
1462	苏家屯	施官变	施丹线	10kV	600	316	53%	0	0	53%	0	0				-1.37%
1463	苏家屯	施官变	施康线	10kV	600	127	21%	0	0	21%	0	0				9.94%
1464	苏家屯	施官变	施雅线	10kV	600	348	58%	0	0	58%	0	0				15.12%
1465	苏家屯	施官变	施北乙	10kV	600	218	36%	0	0	36%	0	0				14.11%
1466	苏家屯	施官变	施城线	10kV	600	278	46%	0	0	46%	0	0				7.05%
1467	苏家屯	施官变	施站线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	0	0				2.74%
1468	苏家屯	施官变	施加线	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0				-1.63%
1469	苏家屯	史三变	大沟线	10kV	553	172	31%	0	0	31%	930	930				100.00%
1470	苏家屯	史三变	永乐线	10kV	553	296	54%	0	0	54%	930	930				-1.90%
1471	苏家屯	史三变	史立线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				14.47%
1472	东陵	世园变	世满甲	10kV	553	187.37	34%	0	0	15%	2502	2502				0.02%
1473	东陵	世园变	世棋线	10kV	480	131.87	27%	0	0	27%	1779	1779				-1.61%
1474	东陵	世园变	园北线	10kV	584	86.12	15%	0	0	10%	4577	4577				10.07%
1475	东陵	世园变	泗水甲	10kV	553	426.28	77%	0	0	61%	0	0				81.25%
1476	东陵	世园变	世高乙	10kV	553	388.1	70%	0	0	70%	0	0				5.23%
1477	东陵	世园变	世中乙	10kV	480	175.73	37%	0	0	37%	1945	1945				-44.83%
1478	东陵	世园变	海洋线	10kV	553	98.26	18%	0	0	16%	4045	4045				40.10%
1479	东陵	世园变	泗水乙	10kV	553	183.16	33%	0	0	33%	2948	2948				52.89%
1480	东陵	世园变	世满乙	10kV	553	205.06	37%	0	0	9%	2195	2195				100.00%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1481	和平	市府变	东森线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0				22.70%
1482	沈河	市府变	府景线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-54688.12%
1483	和平	市府变	总站甲	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0				3.34%
1484	沈河	市府变	府北甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	4857	4857				-140.98%
1485	沈河	市府变	锐南乙	10kV	600	8	1%	329	2004	1%	9214	9214				-71.61%
1486	沈河	市府变	府北乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				48.95%
1487	沈河	市府变	惠南甲	10kV	584	310	53%	0	0	53%	0	0				15.09%
1488	和平	市府变	总站乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				6.86%
1489	沈河	市府变	惠南乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				0.42%
1490	沈河	市府变	锐南甲	10kV	584	85	15%	0	0	15%	7631	7631				5.02%
1491	和平	市府变	北市乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0				28.04%
1492	沈河	市府变	惠北甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				4.50%
1493	沈河	市府变	汇宝线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	6928	6928				-3.50%
1494	沈河	市府变	市防线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8085	8085				93.71%
1495	沈河	市府变	银置线	10kV	584	130	22%	0	0	22%	0	0				8.87%
1496	沈河	市府变	惠北乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	1393	1393				14.22%
1497	和平	市府变	皇寺甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				9.07%
1498	和平	市府变	北市甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0				21.79%
1499	和平	市府变	皇寺乙	10kV	584	120	21%	0	0	21%	0	0				-15.88%
1500	于洪	双树变	双北乙	10kV	553	293	53%	0	0	53%	3380	3380				-1.67%
1501	于洪	双树变	双南甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	3380	3380				-11.53%
1502	于洪	双树变	双金线	10kV	400	417	104%	0	0	104%	0	0				-3.40%
1503	于洪	双树变	双北甲	10kV	320	123	38%	0	0	38%	1195	1195				3.65%
1504	于洪	双树变	双南乙	10kV	553	34	6%	0	0	6%	3380	3380				-6.98%
1505	法库	双台子	双丁线	10kV	285	331.39	116%	0	0	98%	0	0				4.87%
1506	法库	双台子	双五线	10kV	553	345.21	62%	0	0	63%	2641	2641				-4.88%
1507	法库	双台子	双西线	10kV	292	330.89	113%	0	0	103%	0	0				12.14%
1508	法库	双台子	双四线	10kV	292	257.18	88%	0	0	85%	97	97				3.48%
1509	东陵	水家变	水阳甲	10kV	553	354.59	64%	0	0	64%	0	0				2.59%
1510	浑南	水家变	塞纳乙	10kV	584	480	82%	5	7.25	82%	0	0				2.30%
1511	浑南	水家变	出口甲	10kV	600	150	25%	0	0	25%	1190	1190				-159.88%
1512	浑南	水家变	水牛线	10kV	553	8	1%	0	0	1%	1190	1190				-9.02%
1513	浑南	水家变	塞纳甲	10kV	584	288	49%	0	0	49%	1190	1190				7.03%
1514	东陵	水家变	水李线	10kV	553	322.4	58%	0	0	58%	163	163				4.29%
1515	东陵	水家变	王宝线	10kV	553	292.97	53%	0	0	48%	673	673				-7.00%
1516	浑南	水家变	鹏龙线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	1190	1190				-47.57%
1517	浑南	水家变	水北线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	0	0				21.15%
1518	浑南	水家变	杨官线	10kV	584	330	57%	0	0	57%	0	0				24.02%
1519	东陵	水家变	水孙乙	10kV	553	368.01	67%	0	0	67%	0	0				1.80%
1520	东陵	水家变	南热线	10kV	424	268.95	63%	0	0	63%	0	0				8.82%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1521	东陵	水家变	水孙甲	10kV	553	76.6	14%	0	0	14%	0	0				-77.74%
1522	浑南	水家变	水南乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	0	0				21.03%
1523	东陵	水家变	水古线	10kV	480	183.76	38%	0	0	38%	0	0				-64.19%
1524	浑南	水家变	出口乙	10kV	600	393	66%	1	6	66%	0	0				-92.01%
1525	浑南	水家变	计算线	10kV	584	209	36%	0	0	36%	0	0				-1.39%
1526	东陵	水家变	水寨甲	10kV	553	331.33	60%	0	0	59%	0	0				20.44%
1527	东陵	水家变	水阳乙	10kV	553	361.31	65%	0	0	65%	0	0				2.76%
1528	东陵	水家变	水寨乙	10kV	553	28.59	5%	0	0	5%	0	0				-247.16%
1529	沈河	顺城变	万寿乙	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2387	2387				1.87%
1530	沈河	顺城变	令闻甲	10kV	584	304	52%	0	0	52%	1815	1815				7.59%
1531	大东	顺城变	枫合线	10kV	584	428	73%	0	0	73%	0	0				7.49%
1532	沈河	顺城变	正阳乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				1.84%
1533	大东	顺城变	尚品乙	10kV	656	140	21%	0	0	21%	4392	4392				5.63%
1534	沈河	顺城变	辽艺乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				5.39%
1535	沈河	顺城变	顺明线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				-1.28%
1536	沈河	顺城变	恒基线	10kV	584	40	7%	0	0	7%	8411	8411				-10.14%
1537	沈河	顺城变	万寿甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0				13.26%
1538	沈河	顺城变	顺国甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				100.00%
1539	大东	顺城变	顺悦线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				13.54%
1540	沈河	顺城变	正阳甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0				24.30%
1541	沈河	顺城变	广场甲	10kV	846	221	26%	0	0	26%	4964	4964				23.88%
1542	沈河	顺城变	红旗甲	10kV	584	250	43%	0	0	43%	1739	1739				31.32%
1543	沈河	顺城变	红旗乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	2259	2259				-45.29%
1544	沈河	顺城变	令闻乙	10kV	584	330	57%	0	0	57%	1365	1365				0.06%
1545	沈河	顺城变	广宜甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	0	0				0.70%
1546	大东	顺城变	尚品甲	10kV	584	130	22%	0	0	22%	3817	3817				9.29%
1547	沈河	顺城变	五运线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	4850	4850				3.58%
1548	沈河	顺城变	顺汇线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				-145.12%
1549	沈河	顺城变	辽艺甲	10kV	584	80	14%	0	0	14%	4683	4683				-3.55%
1550	大东	顺城变	大众乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0				0.35%
1551	沈河	顺城变	方城线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	6755	6755				3.05%
1552	沈河	顺城变	顺隆线	10kV	600	140	23%	15	34.25	23%	3810	3810				38.76%
1553	沈河	顺城变	顺国乙	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984				-7058.64%
1554	沈河	顺城变	五爱东	10kV	553	210	38%	0	0	38%	4983	4983				13.82%
1555	大东	顺城变	天润线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0				41.47%
1556	大东	顺城变	大众甲	10kV	584	315	54%	0	0	54%	613	613				-4.49%
1557	沈河	顺城变	广宜乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				-2.10%
1558	沈河	顺城变	广场乙	10kV	846	50	6%	0	0	6%	7926	7926				-11.95%
1559	辽中	四方台	纸板厂	10kV	320	127	40%	0	0	38%	2789	2789				-3.49%
1560	辽中	四方台	四方台	10kV	320	108	34%	0	0	34%	3118	3118				-0.43%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1561	辽中	四方台	农场线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	3083	3083				2.45%
1562	辽中	四方台	四粮线	10kV	320	125	39%	0	0	37%	2823	2823				7.33%
1563	辽中	四方台	红砖厂	10kV	320	239	75%	0	0	75%	849	849				6.29%
1564	辽中	四方台	太平庄	10kV	320	333	104%	0	0	104%	0	0				5.23%
1565	康平	四家子	两家子	10kV	320	380	119%	0	0	102%	0	0				10.73%
1566	康平	四家子	四刘线	10kV	320	147	46%	0	0	47%	0	0				-1.79%
1567	康平	四家子	山东线	10kV	320	130	41%	0	0	34%	1540	1540				6.60%
1568	康平	四家子	四长线	10kV	377	170	45%	0	0	40%	1540	1540				11.23%
1569	苏家屯	苏北变	市内乙	10kV	553	81	15%	0	0	0%	4344	4344				-747.32%
1570	苏家屯	苏北变	市内甲	10kV	553	84	15%	0	0	0%	4292	4292				100.00%
1571	苏家屯	苏北变	西郊线	10kV	553	263	48%	0	0	48%	1192	1192				2.99%
1572	苏家屯	苏北变	浑河乙	10kV	553	483	87%	0	0	87%	0	0				-20.08%
1573	苏家屯	苏北变	水源线	10kV	553	437	79%	0	0	79%	0	0				-8.95%
1574	苏家屯	苏北变	苏联线	10kV	553	376	68%	0	0	68%	2108	2108				0.00%
1575	苏家屯	苏北变	浑河甲	10kV	553	377	68%	0	0	68%	175	175				-12.46%
1576	苏家屯	苏北变	苏满线	10kV	553	254	46%	0	0	46%	0	0				1.47%
1577	苏家屯	苏北变	胡家线	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0				2.10%
1578	苏家屯	苏北变	南站乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0				-2.95%
1579	苏家屯	苏北变	苏融线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0				-3.10%
1580	苏家屯	苏北变	乔松线	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0				13.86%
1581	苏家屯	苏北变	南站甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				-2.21%
1582	苏家屯	苏北变	电台线	10kV	553	228	41%	0	0	38%	0	0				-23.90%
1583	苏家屯	苏北变	砂轮乙	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0				65.21%
1584	苏家屯	苏北变	砂轮甲	10kV	553	104	19%	0	0	19%	0	0				32.79%
1585	苏家屯	苏南变	花城甲	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				3.11%
1586	苏家屯	苏南变	临湖甲	10kV	553	455	82%	0	0	82%	0	0				8.13%
1587	苏家屯	苏南变	富城线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	5639	5639				1.31%
1588	苏家屯	苏南变	南北联	10kV	584	259	44%	0	0	44%	1583	1583				-3.71%
1589	苏家屯	苏南变	南砂乙	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0				-3.47%
1590	苏家屯	苏南变	凤城甲	10kV	600	321	54%	0	0	54%	3793	3793				7.87%
1591	苏家屯	苏南变	沙河甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
1592	苏家屯	苏南变	苏官线	10kV	553	219	40%	0	0	33%	0	0				-41.94%
1593	苏家屯	苏南变	苏康甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	9266	9266				0.51%
1594	苏家屯	苏南变	南官甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				31.09%
1595	苏家屯	苏南变	海棠线	10kV	584	516	88%	0	0	88%	0	0				4.40%
1596	苏家屯	苏南变	站前乙	10kV	553	153	28%	0	0	0%	3097	3097				97.47%
1597	苏家屯	苏南变	大格甲	10kV	553	447	81%	0	0	81%	0	0				2.52%
1598	苏家屯	苏南变	南官乙	10kV	553	240	43%	0	0	43%	1590	1590				22.89%
1599	苏家屯	苏南变	站前甲	10kV	553	251	45%	0	0	0%	1399	1399				90.74%
1600	苏家屯	苏南变	钢丝线	10kV	553	163	29%	0	0	29%	3881	3881				-35.83%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1601	苏家屯	苏南变	大格乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0				-0.04%
1602	苏家屯	苏南变	花城乙	10kV	600	313	52%	0	0	52%	3932	3932				2.12%
1603	苏家屯	苏南变	凤城乙	10kV	400	452	113%	0	0	75%	0	0				5.35%
1604	苏家屯	苏南变	南砂甲	10kV	400	346	87%	0	0	63%	0	0				-12.87%
1605	苏家屯	苏南变	临湖乙	10kV	400	453	113%	0	0	82%	0	0				2.92%
1606	苏家屯	苏南变	苏康乙	10kV	400	466	117%	0	0	58%	0	0				72.84%
1607	东陵	孙家寨	孙京线	10kV	400	123.9	31%	122	2188.75	26%	2011	2011				-135.26%
1608	东陵	孙家寨	孙华线	10kV	400	199.97	50%	0	0	50%	2772	2772				23.46%
1609	东陵	孙家寨	孙药线	10kV	400	125.07	31%	136	2113.5	26%	1991	1991				-260.68%
1610	东陵	孙家寨	孙张线	10kV	553	410.2	74%	0	0	74%	0	0				2.54%
1611	东陵	孙家寨	孙营线	10kV	553	163.52	30%	0	0	29%	2915	2915				8.10%
1612	东陵	孙家寨	孙元线	10kV	400	308.51	77%	0	0	76%	0	0				5.59%
1613	东陵	孙家寨	孙桃乙	10kV	400	310.86	78%	0	0	56%	0	0				5.49%
1614	东陵	孙家寨	孙香线	10kV	400	289.42	72%	0	0	72%	0	0				-1.06%
1615	东陵	孙家寨	孙柏线	10kV	553	138.2	25%	4	52	6%	3290	3290				-26.59%
1616	康平	所口变	所张线	10kV	300	91	30%	0	0	25%	3080	3080				28.68%
1617	康平	所口变	所富线	10kV	300	210	70%	0	0	59%	1039	1039				26.84%
1618	康平	所口变	所方线	10kV	300	274	91%	0	0	91%	0	0				45.20%
1619	铁西	太原变	胜应乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0				-6.61%
1620	和平	太原变	北二甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	4107	4107				24.41%
1621	和平	太原变	北二乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				22.74%
1622	和平	太原变	北五甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				21.74%
1623	和平	太原变	南五甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0				0.30%
1624	和平	太原变	南十乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				-4.69%
1625	和平	太原变	先锋线	10kV	584	389	67%	0	0	67%	0	0				20.83%
1626	和平	太原变	协和线	10kV	1094	430	39%	0	0	39%	3921	3921				11.39%
1627	和平	太原变	南五乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382				17.12%
1628	和平	太原变	南十甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	501	501				1.02%
1629	和平	太原变	北五乙	10kV	553	287	52%	0	0	52%	1734	1734				7.52%
1630	铁西	太原变	胜应甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-21.45%
1631	和平	太原变	汽配线	10kV	656	380	58%	0	0	58%	3644	3644				0.41%
1632	铁西	太原变	胜北乙	10kV	600	360	60%	1	1	60%	0	0				3.80%
1633	和平	太原变	太胜线	10kV	656	31	5%	0	0	5%	9689	9689				4.88%
1634	和平	太原变	温州线	10kV	656	410	63%	0	0	63%	0	0				0.33%
1635	和平	太原变	南七乙	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0				2.63%
1636	铁西	太原变	劝联乙	10kV	553	298	54%	0	0	54%	1543	1543				29.40%
1637	和平	太原变	万达线	10kV	656	153	23%	0	0	23%	5701	5701				8.86%
1638	铁西	太原变	劝联甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				1.23%
1639	和平	太原变	胜北甲	10kV	656	202	31%	0	0	31%	3319	3319				31.47%
1640	和平	太原变	胜三甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.68%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1641	和平	太原变	南七甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				39.41%
1642	和平	太原变	民族甲	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0				1.11%
1643	和平	太原变	胜三乙	10kV	553	189	34%	0	0	34%	2473	2473				1.02%
1644	和平	太原变	民族乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	2028	2028				6.04%
1645	和平	太原变	客运线	10kV	656	92	14%	0	0	14%	8632	8632				13.43%
1646	浑南	桃仙变	桃山乙	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0				11.08%
1647	苏家屯	桃仙变	莫山线	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0				-27.76%
1648	苏家屯	桃仙变	桃相甲	10kV	570	125	22%	0	0	21%	0	0				-98.05%
1649	浑南	桃仙变	桃科甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0				12.58%
1650	苏家屯	桃仙变	桃相乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0				9.24%
1651	浑南	桃仙变	桃山甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0				-0.35%
1652	浑南	桃仙变	桃科乙	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0				-4.64%
1653	浑南	桃仙变	桃航甲	10kV	600	112	19%	0	0	19%	0	0				100.00%
1654	浑南	桃仙变	桃创乙	10kV	600	165	28%	0	0	28%	0	0				28.03%
1655	浑南	桃仙变	桃创甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				18.13%
1656	苏家屯	桃仙变	桃园线	10kV	480	484	101%	0	0	101%	0	0				3.47%
1657	苏家屯	桃仙变	桃苏线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0				-57.87%
1658	浑南	桃仙变	一航线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	0	0				-46.68%
1659	苏家屯	桃仙变	桃苏乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0				47.62%
1660	浑南	桃仙变	桃航乙	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				100.00%
1661	新民	陶屯变	新塔线	10kV	320	182	57%	0	0	57%	1836	1836				0.41%
1662	新民	陶屯变	东蛇线	10kV	320	101	32%	0	0	32%	3239	3239				2.72%
1663	新民	陶屯变	乌荆线	10kV	320	138	43%	0	0	43%	0	0				27.73%
1664	新民	陶屯变	陶大线	10kV	553	467	84%	0	0	80%	0	0				-0.15%
1665	新民	陶屯变	陶灌线	10kV	320	146	46%	0	0	34%	0	0				5.40%
1666	沈北	天乾变	天文线	10kV	352	115	33%	0	0	47%	0	0				15.97%
1667	沈北	天乾变	天洋甲	10kV	553	283	51%	0	0	49%	0	0				4.17%
1668	沈北	天乾变	天亚线	10kV	553	404	73%	0	0	68%	0	0				19.63%
1669	沈北	天乾变	天创线	10kV	553	355	64%	0	0	1%	0	0				16.58%
1670	沈北	天乾变	天义线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	0	0				-13.43%
1671	沈北	天乾变	天华甲	10kV	553	35	6%	0	0	6%	0	0				83.21%
1672	沈北	天乾变	天孝甲	10kV	600	131	22%	0	0	49%	0	0				50.60%
1673	沈北	天乾变	天新线	10kV	553	138	25%	0	0	21%	0	0				100.00%
1674	沈北	天乾变	天商线	10kV	600	396	66%	0	0	66%	0	0				65.40%
1675	沈北	天乾变	天星线	10kV	600	66	11%	0	0	45%	0	0				100.00%
1676	沈北	天乾变	天华乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	0	0				15.35%
1677	沈北	天乾变	天洋乙	10kV	553	276	50%	0	0	48%	0	0				8.70%
1678	沈北	天乾变	天诚线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0				11.12%
1679	沈北	天乾变	天财线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0				31.62%
1680	沈北	天乾变	天俚线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	0	0				-2.62%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1681	沈北	天乾变	天光线	10kV	600	201	34%	0	0	33%	0	0				15.79%
1682	沈北	天乾变	天金线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0				47.65%
1683	沈北	天乾变	天孝乙	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0				82.45%
1684	沈北	天乾变	天西线	10kV	553	56	10%	0	0	10%	0	0				100.00%
1685	康平	田家变	田南线	10kV	150	181	121%	0	0	109%	0	0				-5.15%
1686	康平	田家变	粮库线	10kV	200	83	42%	1	1.75	30%	0	0				22.29%
1687	康平	田家变	海州线	10kV	320	375	117%	0	0	116%	0	0				5.70%
1688	康平	田家变	辽阳线	10kV	200	82	41%	0	0	31%	178	178				-20.00%
1689	浑南	铁匠变	金水线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				8.19%
1690	浑南	铁匠变	铁空甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2120	2120				0.67%
1691	浑南	铁匠变	铁营线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	346	346				2.78%
1692	浑南	铁匠变	铁榆甲	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2120	2120				15.96%
1693	浑南	铁匠变	铁空乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				5.02%
1694	浑南	铁匠变	铁东乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				3.32%
1695	浑南	铁匠变	铁榆乙	10kV	584	1	0%	0	0	0%	2120	2120				32.81%
1696	浑南	铁匠变	铁东甲	10kV	584	125	21%	0	0	21%	0	0				1.59%
1697	浑南	铁匠变	天成甲	10kV	584	338	58%	0	0	58%	215	215				9.37%
1698	浑南	铁匠变	新界线	10kV	600	215	36%	0	0	36%	2511	2511				3.66%
1699	浑南	铁匠变	铁孤乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	3380	3380				3.02%
1700	浑南	铁匠变	海关线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0				14.79%
1701	浑南	铁匠变	慧晶线	10kV	584	224	38%	0	0	38%	3201	3201				24.77%
1702	浑南	铁匠变	铁孤甲	10kV	584	74	13%	0	0	13%	3380	3380				46.76%
1703	浑南	铁匠变	奥体甲	10kV	584	97	17%	0	0	17%	4389	4389				-5.27%
1704	浑南	铁匠变	铁亿线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				10.92%
1705	浑南	铁匠变	铁万线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0				-12.08%
1706	苏家屯	佟沟变	佟吴线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0				-62.23%
1707	苏家屯	佟沟变	佟胜线	10kV	320	478	149%	0	0	149%	0	0				-20.25%
1708	苏家屯	佟沟变	佟军线	10kV	320	435	136%	0	0	136%	0	0				-0.38%
1709	苏家屯	佟沟变	佟王线	10kV	240	15	6%	0	0	6%	3481	3481				-25.90%
1710	苏家屯	佟沟变	佟恒乙	10kV	600	49	8%	0	0	8%	8504	8504				96.40%
1711	苏家屯	佟沟变	佟城甲	10kV	600	201	34%	0	0	33%	5871	5871				100.00%
1712	法库	团山子	佳得宝	10kV	570	202.06	35%	0	0	35%	5385	5385				-9.23%
1713	法库	团山子	泰一乙	10kV	400	137.25	34%	0	0	34%	3858	3858				-4.48%
1714	法库	团山子	泰一甲	10kV	400	263.90	66%	0	0	66%	1664	1664				-11.60%
1715	法库	团山子	大唐乙	10kV	570	410.84	72%	0	0	72%	1769	1769				-6.77%
1716	法库	团山子	团富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1717	法库	团山子	大唐甲	10kV	570	326.77	57%	0	0	57%	3226	3226				2.61%
1718	法库	团山子	新大地	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
1719	法库	团山子	东方乙	10kV	570	99.87	18%	0	0	18%	7155	7155				2.92%
1720	法库	团山子	兴凯甲	10kV	400	0	0%	1	1	0%	6235	6235				-100.00%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1721	法库	团山子	东方甲	10kV	400	296.19	74%	0	0	74%	1105	1105				-8.14%
1722	法库	团山子	浩松乙	10kV	400	317.94	79%	0	0	79%	728	728				1.61%
1723	法库	团山子	浩松甲	10kV	400	360.25	90%	0	0	90%	0	0				7.09%
1724	法库	团山子	大富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-91.24%
1725	法库	团山子	团顺线	10kV	400	59.49	15%	0	0	15%	5205	5205				27.12%
1726	法库	团山子	东方丙	10kV	400	209.55	52%	0	0	52%	2606	2606				-1.00%
1727	法库	团山子	团合线	10kV	400	0	0%	6	6.75	0%	6235	6235				51.11%
1728	法库	团山子	团地线	10kV	565	161.31	29%	0	0	29%	6013	6013				-33.00%
1729	法库	团山子	团弘线	10kV	490	183.84	38%	4	5.5	38%	4454	4454				-9.41%
1730	法库	团山子	团者线	10kV	570	472.86	83%	0	0	83%	695	695				33.66%
1731	法库	团山子	团鑫线	10kV	565	0.32	0%	0	0	0%	8802	8802				0.00%
1732	铁西	万达变	万工线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	4157	4157				17.16%
1733	铁西	万达变	万兴乙	10kV	584	94	16%	0	0	16%	5452	5452				-0.04%
1734	铁西	万达变	万云甲	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				-0.17%
1735	铁西	万达变	万翔甲	10kV	553	167	30%	0	0	30%	2854	2854				23.89%
1736	铁西	万达变	艳粉甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	2577	2577				15.33%
1737	铁西	万达变	万云乙	10kV	584	334	57%	0	0	57%	0	0				-5.05%
1738	铁西	万达变	万滑甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	1039	1039				5.63%
1739	铁西	万达变	万腾线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0				-38.09%
1740	铁西	万达变	万兴甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	5542	5542				100.00%
1741	铁西	万达变	万滑乙	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0				-8.70%
1742	铁西	万达变	万翔乙	10kV	553	145	26%	0	0	26%	3235	3235				34.55%
1743	铁西	万达变	万齐线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				18.22%
1744	沈河	万柳变	万中甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0				-2.76%
1745	沈河	万柳变	万中乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0				-5.72%
1746	沈河	万柳变	大南乙	10kV	584	191	33%	0	0	33%	1025	1025				-0.49%
1747	沈河	万柳变	大南甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	1025	1025				1.76%
1748	沈河	万柳变	祥龙甲	10kV	553	111	20%	0	0	20%	0	0				-6.37%
1749	沈河	万柳变	通天乙	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0				-0.87%
1750	沈河	万柳变	通天甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	1025	1025				-0.72%
1751	沈河	万柳变	祥龙乙	10kV	553	190	34%	0	0	34%	1025	1025				-9.41%
1752	沈河	万柳变	万大乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	1481	1481				-6.57%
1753	沈河	万柳变	房产线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	2105	2105				0.00%
1754	沈河	万柳变	万大甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2105	2105				9.07%
1755	沈河	万柳变	南关甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	2105	2105				2.75%
1756	沈河	万柳变	五爱甲	10kV	553	173	31%	0	0	31%	2105	2105				-5.25%
1757	沈河	万柳变	南关乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	2105	2105				7.93%
1758	沈河	万柳变	市场线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0				16.76%
1759	沈河	万柳变	五爱乙	10kV	553	172	31%	0	0	31%	0	0				-4.03%
1760	沈河	万柳变	万东线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	2105	2105				-5.13%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1761	沈河	万柳变	科学乙	10kV	553	131	24%	0	0	24%	2105	2105				-0.26%
1762	沈河	万柳变	科学甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	2105	2105				14.01%
1763	沈河	万柳变	逸林线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	2105	2105				5.86%
1764	沈河	万柳变	万阳线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0				3.20%
1765	沈河	万柳变	五客线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	2105	2105				1.72%
1766	沈河	万柳变	万国线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	0	0				2.54%
1767	沈河	万柳变	万群线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	2105	2105				-15.81%
1768	沈河	万柳变	万联线	10kV	600	71	12%	0	0	12%	2105	2105				3.14%
1769	开发	汪河变	汪砂甲	10kV	553	386	70%	0	0	70%	0	0				-40.41%
1770	开发	汪河变	汪桂甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				56.96%
1771	开发	汪河变	汪锦甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0				58.97%
1772	开发	汪河变	汪保甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				80.14%
1773	开发	汪河变	汪阳线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	4157	4157				100.00%
1774	开发	汪河变	汪砂乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-88.59%
1775	开发	汪河变	汪桂乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	1093	1093				71.44%
1776	开发	汪河变	汪新线	10kV	600	142	24%	0	0	24%	3676	3676				49.41%
1777	开发	汪河变	汪碧线	10kV	600	298	50%	0	0	50%	1074	1074				52.09%
1778	开发	汪河变	汪锦乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	789	789				52.48%
1779	开发	汪河变	汪保乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				64.21%
1780	开发	汪河变	汪庭乙	10kV	600	259	43%	0	0	43%	4867	4867				0.00%
1781	东陵	汪家变	汪白甲	10kV	553	434.53	79%	0	0	79%	0	0				29.64%
1782	东陵	汪家变	汪沈甲	10kV	553	195.82	35%	0	0	35%	2355	2355				27.24%
1783	东陵	汪家变	汪上甲	10kV	600	47.81	8%	0	0	8%	6845	6845				100.00%
1784	东陵	汪家变	汪新甲	10kV	600	62.93	10%	0	0	1%	3030	3030				100.00%
1785	东陵	汪家变	汪佰甲	10kV	600	9.49	2%	0	0	1%	6071	6071				100.00%
1786	东陵	汪家变	汪抚甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
1787	东陵	汪家变	汪白乙	10kV	553	218.32	39%	0	0	0%	0	0				0.00%
1788	东陵	汪家变	汪沈乙	10kV	553	269.3	49%	0	0	49%	1083	1083				30.22%
1789	东陵	汪家变	汪官乙	10kV	600	159.61	27%	0	0	21%	1261	1261				78.30%
1790	东陵	汪家变	汪新乙	10kV	600	53.44	9%	0	0	9%	5310	5310				100.00%
1791	东陵	汪家变	汪佰乙	10kV	600	4.57	1%	0	0	1%	6156	6156				0.00%
1792	苏家屯	王刚变	官立甲	10kV	553	229	41%	0	0	41%	1780	1780				12.76%
1793	苏家屯	王刚变	孟达线	10kV	553	342	62%	0	0	62%	1260	1260				-14.32%
1794	苏家屯	王刚变	王刚线	10kV	553	309	56%	0	0	52%	3268	3268				-3.49%
1795	苏家屯	王刚变	王胜线	10kV	352	129	37%	0	0	37%	0	0				-4.74%
1796	苏家屯	王刚变	官立乙	10kV	320	239	75%	0	0	75%	0	0				10.07%
1797	沈北	王驿变	王新乙	10kV	553	240	43%	0	0	44%	1590	1590				32.06%
1798	沈北	王驿变	城东线	10kV	553	357	65%	0	0	146%	1000	1000				3.00%
1799	沈北	王驿变	王虎甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	4740	4740				-1.18%
1800	沈北	王驿变	王新甲	10kV	600	92	15%	0	0	16%	6169	6169				15.28%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1801	沈北	王驿变	王南线	10kV	553	365	66%	0	0	66%	2298	2298				-0.98%
1802	沈北	王驿变	王全线	10kV	553	335	61%	0	0	140%	0	0				5.66%
1803	沈北	王驿变	太阳线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	585	585				-0.78%
1804	沈北	王驿变	特动线	10kV	553	352	64%	0	0	64%	1087	1087				-11.29%
1805	沈北	王驿变	银河线	10kV	553	397	72%	0	0	72%	307	307				1.82%
1806	沈北	王驿变	城南线	10kV	553	294	53%	0	0	92%	655	655				-8.08%
1807	皇姑	旺牛变	旺方乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0				8.38%
1808	皇姑	旺牛变	旺道甲	10kV	553	234	42%	0	0	42%	0	0				36.43%
1809	皇姑	旺牛变	旺恒甲	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0				92.11%
1810	皇姑	旺牛变	旺方甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0				-17.13%
1811	皇姑	旺牛变	旺道乙	10kV	553	317	57%	0	0	57%	0	0				51.75%
1812	皇姑	旺牛变	旺涛线	10kV	600	28	5%	0	0	5%	0	0				64.81%
1813	皇姑	旺牛变	旺恒乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				93.42%
1814	皇姑	旺牛变	旺彩线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0				86.87%
1815	大东	望花变	紫竹线	10kV	584	223	38%	0	0	38%	2207	2207				9.20%
1816	皇姑	望花变	陵东乙	10kV	553	376	68%	0	0	68%	0	0				5.47%
1817	皇姑	望花变	陵东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				2.52%
1818	大东	望花变	二台乙	10kV	553	253	46%	0	0	46%	1365	1365				-0.97%
1819	大东	望花变	上园乙	10kV	553	137	25%	0	0	25%	0	0				6.58%
1820	大东	望花变	上园甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	1075	1075				-0.74%
1821	大东	望花变	望北甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	1526	1526				-2.18%
1822	皇姑	望花变	望柳线	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0				25.16%
1823	大东	望花变	合作乙	10kV	553	263	48%	0	0	48%	2149	2149				-6.18%
1824	大东	望花变	二台甲	10kV	553	256	46%	0	0	46%	1313	1313				1.35%
1825	大东	望花变	望北乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0				1.90%
1826	大东	望花变	壹品线	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-0.96%
1827	大东	望花变	合作甲	10kV	553	128	23%	0	0	23%	4488	4488				-55.44%
1828	法库	魏家变	魏水线	10kV	490	546.20	111%	221	776	111%	0	0	2025年2月			33.44%
1829	法库	魏家变	魏震线	10kV	490	168.40	34%	0	0	34%	2110	2110				1.63%
1830	法库	魏家变	魏发线	10kV	570	483.64	85%	0	0	85%	509	509				22.62%
1831	法库	魏家变	魏明线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	2110	2110				-200.00%
1832	法库	魏家变	魏佛线	10kV	400	323.47	81%	0	0	81%	633	633				50.15%
1833	法库	魏家变	魏宏线	10kV	400	286.87	72%	0	0	72%	1267	1267				5.97%
1834	法库	魏家变	魏新线	10kV	490	309.84	63%	0	0	63%	2272	2272				13.78%
1835	法库	魏家变	魏顺线	10kV	490	188.87	39%	0	0	39%	4367	4367				-15.68%
1836	法库	魏家变	金地乙	10kV	400	184.13	46%	0	0	46%	3046	3046				1.20%
1837	法库	魏家变	魏豪线	10kV	490	148.19	30%	0	0	30%	5071	5071				-13.15%
1838	新民	温台变	平坨线	10kV	240	76	32%	0	0	32%	2190	2190				36.78%
1839	新民	温台变	安李线	10kV	240	65	27%	0	0	27%	1368	1368				-39.85%
1840	新民	温台变	小柳线	10kV	240	83	35%	0	0	35%	2190	2190				3.76%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1841	皇姑	文北变	文前乙	10kV	553	152	27%	0	0	27%	0	0				12.60%
1842	沈北	文北变	文闵甲	10kV	352	120	34%	0	0	337%	0	0				-5.18%
1843	皇姑	文北变	文方甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				-3.78%
1844	皇姑	文北变	文方乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0				5.07%
1845	皇姑	文北变	观北甲	10kV	553	45	8%	0	0	8%	0	0				-0.17%
1846	皇姑	文北变	文前甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	0	0				-2.60%
1847	皇姑	文北变	文青线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0				21.71%
1848	皇姑	文北变	文信线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0				32.45%
1849	沈北	文北变	文虎线	10kV	600	42	7%	0	0	6%	0	0				74.27%
1850	沈北	文北变	文闵乙	10kV	600	138	23%	0	0	21%	1042	1042				27.37%
1851	皇姑	文北变	观北乙	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0				6.37%
1852	皇姑	文北变	文居线	10kV	482	160	33%	0	0	33%	1042	1042				-0.68%
1853	皇姑	文北变	文溪线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0				18.13%
1854	皇姑	文北变	文岗线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0				43.89%
1855	沈河	文艺变	文嘉线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				0.23%
1856	沈河	文艺变	文花甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				10.35%
1857	沈河	文艺变	文关甲	10kV	600	75	13%	0	0	13%	1936	1936				2.35%
1858	沈河	文艺变	文万甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-16.36%
1859	沈河	文艺变	文湖甲	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0				8.90%
1860	和平	文艺变	文金线	10kV	600	26	4%	0	0	4%	6832	6832				16.72%
1861	沈河	文艺变	文展甲	10kV	553	62	11%	0	0	11%	4673	4673				40.55%
1862	沈河	文艺变	文好线	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-5.55%
1863	沈河	文艺变	文花乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-6.28%
1864	和平	文艺变	文融线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				26.35%
1865	沈河	文艺变	文湖乙	10kV	656	201	31%	0	0	31%	3336	3336				-37.92%
1866	沈河	文艺变	文万乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				1.89%
1867	沈河	文艺变	文雅线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.79%
1868	沈河	文艺变	文展乙	10kV	553	3	1%	0	0	1%	5695	5695				-23.33%
1869	康平	卧龙变	卧滨线	10kV	600	67	11%	0	0	11%	4333	4333				16.52%
1870	康平	卧龙变	卧康线	10kV	600	399	67%	0	0	67%	0	0				6.68%
1871	康平	卧龙变	卧山线	10kV	600	93	16%	0	0	15%	4333	4333				22.10%
1872	康平	卧龙变	卧名线	10kV	600	177	30%	0	0	30%	4333	4333				1.18%
1873	康平	卧龙变	卧金线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				5.28%
1874	康平	卧龙变	卧城线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	5975	5975				7.98%
1875	康平	卧龙变	卧依线	10kV	600	114	19%	0	0	19%	5820	5820				1.28%
1876	辽中	乌伯牛	徐家线	10kV	240	146	61%	0	0	100%	1212	1212				6.54%
1877	辽中	乌伯牛	轧钢一	10kV	240	69	29%	0	0	35%	2546	2546				-130.11%
1878	辽中	乌伯牛	吴家线	10kV	553	297	54%	0	0	39%	3021	3021				-36.25%
1879	辽中	乌伯牛	腰荒地	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0				1.70%
1880	辽中	乌伯牛	排水线	10kV	264	137	52%	0	0	52%	371	371				0.81%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1881	于洪	五金变	五兰甲	10kV	553	463	84%	0	0	84%	0	0				9.45%
1882	于洪	五金变	前民线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	6499	6499				48.82%
1883	于洪	五金变	五兰乙	10kV	553	476	86%	0	0	86%	0	0				5.27%
1884	于洪	五金变	五民甲	10kV	600	39	7%	0	0	7%	6499	6499				5.53%
1885	于洪	五金变	五机乙	10kV	553	459	83%	0	0	83%	0	0				-2.41%
1886	于洪	五金变	五机甲	10kV	553	331	60%	0	0	60%	0	0				20.98%
1887	浑南	下深变	深桃乙	10kV	553	490	89%	2	3	89%	0	0				35.62%
1888	苏家屯	下深变	下深甲	10kV	600	481	80%	0	0	79%	0	0				3.12%
1889	浑南	下深变	三星乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0				2.04%
1890	浑南	下深变	深塔甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	0	0				-4.01%
1891	浑南	下深变	金河线	10kV	553	281	51%	0	0	51%	0	0				10.20%
1892	浑南	下深变	深桃甲	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0				-14.60%
1893	浑南	下深变	高科甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0				-13.17%
1894	浑南	下深变	高科乙	10kV	553	177	32%	1	1	32%	0	0				-3.96%
1895	苏家屯	下深变	理想线	10kV	584	399	68%	0	0	65%	0	0				2.15%
1896	浑南	下深变	新隆线	10kV	600	356	59%	0	0	59%	0	0				-5.12%
1897	浑南	下深变	深软线	10kV	584	298	51%	0	0	51%	0	0				6.18%
1898	浑南	下深变	亚泰线	10kV	584	160	27%	0	0	27%	0	0				-9.82%
1899	浑南	下深变	三环乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0				-19.05%
1900	浑南	下深变	新城线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0				-7.25%
1901	浑南	下深变	三星甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0				26.33%
1902	浑南	下深变	深塔乙	10kV	553	199	36%	0	0	36%	0	0				-35.00%
1903	浑南	下深变	三环甲	10kV	328	327	100%	23	58	100%	0	0				17.26%
1904	苏家屯	下深变	下深乙	10kV	553	396	72%	0	0	72%	0	0				16.48%
1905	大东	小东变	小西线	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0				-60.82%
1906	大东	小东变	中捷线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1907	大东	小东变	机场线	10kV	553	258	47%	0	0	47%	0	0				-25.69%
1908	大东	小东变	新光线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				4.28%
1909	大东	小东变	城北线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				-37.99%
1910	大东	小东变	大连线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1911	大东	小东变	大华线	10kV	584	354	61%	0	0	61%	0	0				-0.07%
1912	大东	小东变	小北线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0				-1.15%
1913	大东	小东变	小光线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	2006	2006				5.71%
1914	大东	小东变	小望线	10kV	553	236	43%	0	0	43%	1659	1659				-6.00%
1915	大东	小东变	小毛线	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				2.13%
1916	大东	小东变	东梦甲	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3880	3880				15.56%
1917	大东	小东变	北宅线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				0.93%
1918	大东	小东变	地坛线	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				12.98%
1919	大东	小东变	东梦乙	10kV	600	276	46%	0	0	46%	1455	1455				6.34%
1920	大东	小东变	东润线	10kV	584	36	6%	0	0	6%	5445	5445				91.80%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1921	新民	小民屯	镇内线	10kV	320	272	85%	0	0	85%	0	0				6.97%
1922	新民	小民屯	大玉线	10kV	285	300	105%	0	0	105%	0	0				5.88%
1923	新民	小民屯	朱南线	10kV	240	329	137%	1	1	137%	0	0				5.35%
1924	新民	小民屯	前进线	10kV	285	199	70%	0	0	70%	0	0				-15.79%
1925	新民	小民屯	小七线	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0				2.43%
1926	沈北	孝信变	孝新线	10kV	553	409	74%	0	0	102%	0	0				-22.00%
1927	沈北	孝信变	孝科线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0				14.54%
1928	沈北	孝信变	孝新甲	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0				12.57%
1929	沈北	孝信变	总部甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	0	0				0.78%
1930	沈北	孝信变	孝阳线	10kV	553	162	29%	0	0	48%	0	0				-25.20%
1931	沈北	孝信变	孝锋线	10kV	553	440	80%	0	0	78%	0	0				12.70%
1932	沈北	孝信变	孝新乙	10kV	553	140	25%	0	0	44%	0	0				10.15%
1933	沈北	孝信变	孝星线	10kV	553	298	54%	0	0	51%	0	0				17.95%
1934	沈北	孝信变	孝场甲	10kV	600	136	23%	0	0	22%	0	0				-9.57%
1935	沈北	孝信变	孝场乙	10kV	600	90	15%	0	0	15%	0	0				100.00%
1936	沈北	孝信变	孝文线	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0				-32.72%
1937	沈北	孝信变	总部乙	10kV	600	42	7%	0	0	7%	0	0				7.08%
1938	沈北	孝信变	孝乐线	10kV	553	192	35%	0	0	67%	0	0				-20.92%
1939	沈北	孝信变	孝盛线	10kV	600	392	65%	0	0	120%	0	0				5.85%
1940	沈北	孝信变	孝诚线	10kV	553	538	97%	5	8.5	97%	0	0				5.59%
1941	沈北	孝信变	雨润甲	10kV	553	356	64%	0	0	60%	0	0				8.85%
1942	沈北	孝信变	孝昌甲	10kV	553	536	97%	0	0	97%	0	0				1.15%
1943	沈北	孝信变	雨润乙	10kV	553	299	54%	0	0	54%	0	0				19.88%
1944	沈北	孝信变	孝昌乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0				5.63%
1945	沈北	新城子	新城子	10kV	320	335	105%	0	0	210%	0	0				-2.15%
1946	沈北	新城子	新空线	10kV	600	15	3%	0	0	2%	7870	7870				100.00%
1947	沈北	新城子	农专线	10kV	320	350	109%	14	58	110%	0	0				-26.94%
1948	沈北	新城子	二零八	10kV	320	118	37%	0	0	37%	0	0				57.56%
1949	新民	新民变	新区线	10kV	553	259	47%	0	0	47%	0	0				3.28%
1950	新民	新民变	中学线	10kV	553	425	77%	0	0	77%	0	0				4.32%
1951	新民	新民变	铁专乙	10kV	553	422	76%	0	0	76%	0	0				3.80%
1952	新民	新民变	铁专甲	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0				5.89%
1953	新民	新民变	营东线	10kV	553	482	87%	0	0	87%	0	0				3.51%
1954	新民	新民变	高台乙	10kV	553	55	10%	0	0	10%	0	0				-10.98%
1955	新民	新民变	高台甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0				3.58%
1956	新民	新民变	木材线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				5.26%
1957	新民	新民变	陶瓷线	10kV	320	139	43%	0	0	36%	0	0				12.81%
1958	新民	新民变	营西线	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0				3.12%
1959	新民	新民变	化肥线	10kV	553	134	24%	0	0	24%	0	0				-5.20%
1960	辽中	新民屯	土堡线	10kV	320	330	103%	0	0	111%	0	0				-0.50%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1961	辽中	新民屯	新东线	10kV	320	413	129%	0	0	129%	0	0				8.01%
1962	辽中	新民屯	宽场线	10kV	377	535	142%	0	0	142%	0	0				3.75%
1963	辽中	新民屯	中村线	10kV	320	297	93%	0	0	93%	0	0				2.52%
1964	辽中	新民屯	沈西线	10kV	553	328	59%	0	0	67%	2939	2939				-23.57%
1965	辽中	新民屯	东方线	10kV	553	437	79%	0	0	67%	1051	1051				17.52%
1966	辽中	新民屯	宏晨线	10kV	553	490	89%	0	0	82%	133	133				100.00%
1967	辽中	新民屯	德邦一	10kV	377	722	192%	0	0	169%	0	0				-107.55%
1968	辽中	新民屯	德邦二	10kV	377	606	161%	0	0	170%	0	0				-124.26%
1969	辽中	新民屯	铜厂线	10kV	377	294	78%	0	0	58%	785	785				5.37%
1970	新民	新兴变	兴福线	10kV	570	113	20%	0	0	20%	3966	3966				-16.63%
1971	新民	新兴变	兴地甲	10kV	570	364	64%	0	0	35%	1100	1100				-7.58%
1972	新民	新兴变	兴农线	10kV	553	309	56%	0	0	56%	395	395				58.50%
1973	新民	新兴变	兴牛线	10kV	570	236	41%	0	0	41%	1836	1836				20.06%
1974	新民	新兴变	兴地乙	10kV	553	74	13%	0	0	13%	7338	7338				7.02%
1975	新民	新兴变	兴沈线	10kV	553	127	23%	0	0	23%	6421	6421				15.11%
1976	新民	新兴变	新隆线	10kV	553	177	32%	0	0	32%	2681	2681				0.00%
1977	法库	新依变	依拉线	10kV	200	208.35	104%	0	0	112%	0	0				10.37%
1978	法库	新依变	依三线	10kV	377	572.78	152%	71	336	152%	0	0	2024年8月			20.33%
1979	法库	新依变	依戴线	10kV	377	148.44	39%	0	0	40%	3306	3306				3.23%
1980	法库	新依变	依草线	10kV	377	266.97	71%	0	0	65%	0	0				-17.54%
1981	新民	兴隆变	大民线	10kV	320	269	84%	0	0	84%	329	329				-10.28%
1982	新民	兴隆变	孤家线	10kV	320	452	141%	45	63	141%	0	0				11.06%
1983	新民	兴隆变	排灌线	10kV	320	180	56%	0	0	56%	1871	1871				-2.10%
1984	新民	兴隆变	农机线	10kV	240	293	122%	0	0	122%	0	0				8.17%
1985	新民	兴隆变	兴隆线	10kV	352	431	122%	15	45.75	122%	0	0				-10.26%
1986	法库	秀水变	秀长线	10kV	553	270.42	49%	0	0	38%	3936	3936				0.94%
1987	法库	秀水变	秀叶线	10kV	553	416.88	75%	0	0	70%	1400	1400				-7.30%
1988	法库	秀水变	秀水线	10kV	285	330.55	116%	0	0	118%	0	0				-6.42%
1989	法库	秀水变	秀登线	10kV	328	317.01	97%	0	0	87%	0	0				3.25%
1990	苏家屯	雪松变	松北甲	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0				1.36%
1991	苏家屯	雪松变	松满线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5080	5080				0.00%
1992	苏家屯	雪松变	松南甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	36	36				9.76%
1993	苏家屯	雪松变	松南乙	10kV	553	384	69%	0	0	65%	0	0				9.66%
1994	苏家屯	雪松变	松沈甲	10kV	600	163	27%	0	0	27%	5080	5080				-7.24%
1995	苏家屯	雪松变	松桧甲	10kV	600	169	28%	0	0	1%	5080	5080				21.50%
1996	苏家屯	雪松变	雪南甲	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0				-18.90%
1997	苏家屯	雪松变	松沈乙	10kV	600	202	34%	0	0	34%	5854	5854				30.18%
1998	苏家屯	雪松变	雪北乙	10kV	553	364	66%	0	0	66%	0	0				-2.26%
1999	苏家屯	雪松变	雪南乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	2085	2085				3.72%
2000	苏家屯	雪松变	松智线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	6200	6200				4.69%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2001	苏家屯	雪松变	松桧乙	10kV	600	158	26%	0	0	1%	6200	6200				22.14%
2002	苏家屯	雪松变	松园甲	10kV	600	620	103%	0	0	103%	0	0				2.73%
2003	苏家屯	雪松变	雪北甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0				-5.60%
2004	皇姑	亚明变	教学甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897				2.13%
2005	皇姑	亚明变	鲲鹏线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	364	364				-1.53%
2006	皇姑	亚明变	珠江乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0				6.41%
2007	皇姑	亚明变	珠江甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31				7.58%
2008	铁西	亚明变	霓虹甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	1895	1895				5.87%
2009	皇姑	亚明变	天山甲	10kV	600	373	62%	0	0	62%	0	0				-0.01%
2010	皇姑	亚明变	教学乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				9.86%
2011	皇姑	亚明变	华凯线	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				-0.65%
2012	皇姑	亚明变	闽江乙	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0				-0.50%
2013	皇姑	亚明变	华山乙	10kV	553	311	56%	0	0	56%	0	0				-1.28%
2014	皇姑	亚明变	华山甲	10kV	553	174	31%	0	0	31%	0	0				-4.00%
2015	皇姑	亚明变	闽江甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0				-7.86%
2016	开发	羊吉变	羊新线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	2490	2490				8.02%
2017	开发	羊吉变	羊农乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2490	2490				48.03%
2018	开发	羊吉变	羊金线	10kV	553	391	71%	0	0	71%	0	0				-2.86%
2019	开发	羊吉变	宁官乙	10kV	553	393	71%	0	0	71%	0	0				-5.96%
2020	开发	羊吉变	羊农甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				4.91%
2021	开发	羊吉变	羊湖线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	2490	2490				3.84%
2022	开发	羊吉变	吉商线	10kV	600	271	45%	0	0	45%	1541	1541				18.85%
2023	开发	羊吉变	宁官甲	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0				-17.30%
2024	开发	羊吉变	羊依线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	1299	1299				3.54%
2025	开发	羊吉变	太湖乙	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				8.98%
2026	开发	羊吉变	太湖甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.88%
2027	东陵	杨官变	杨热线	10kV	600	267	45%	0	0	42%	0	0				-1.98%
2028	东陵	杨官变	杨占线	10kV	553	98.79	18%	0	0	18%	0	0				-10.63%
2029	东陵	杨官变	杨紫线	10kV	584	356.48	61%	0	0	61%	0	0				30.76%
2030	东陵	杨官变	杨鑫线	10kV	553	181.41	33%	0	0	33%	0	0				11.34%
2031	东陵	杨官变	杨金线	10kV	584	331.17	57%	0	0	57%	0	0				15.36%
2032	东陵	杨官变	杨家线	10kV	553	249.61	45%	0	0	39%	0	0				10.79%
2033	东陵	杨官变	杨导甲	10kV	584	144.49	25%	0	0	25%	0	0				25.54%
2034	东陵	杨官变	杨北线	10kV	600	144.49	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2035	东陵	杨官变	杨孤乙	10kV	553	4.57	1%	0	0	1%	0	0				0.00%
2036	东陵	杨官变	杨提线	10kV	553	298	54%	0	0	49%	0	0				13.34%
2037	东陵	杨官变	杨孤甲	10kV	553	176.48	32%	0	0	25%	0	0				-15.22%
2038	东陵	杨官变	杨石线	10kV	553	416.25	75%	0	0	69%	0	0				1.75%
2039	东陵	杨官变	杨华线	10kV	600	102.3	17%	0	0	11%	0	0				-1.02%
2040	东陵	杨官变	杨林线	10kV	584	314.65	54%	0	0	54%	0	0				1.51%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2041	东陵	杨官变	祝科线	10kV	553	381.45	69%	0	0	56%	0	0				35.97%
2042	浑南	杨官变	杨车线	10kV	584	203	35%	0	0	35%	0	0				22.45%
2043	东陵	杨官变	富康线	10kV	410	242.93	59%	0	0	59%	0	0				62.52%
2044	东陵	杨官变	杨导乙	10kV	600	280.2	47%	0	0	47%	0	0				72.53%
2045	辽中	杨士岗	杨士岗	10kV	553	302	55%	0	0	57%	3390	3390				-1.88%
2046	辽中	杨士岗	阀门线	10kV	377	193	51%	0	0	55%	2534	2534				6.01%
2047	辽中	杨士岗	八三堡	10kV	377	243	64%	0	0	64%	1668	1668				4.52%
2048	辽中	杨士岗	德兴堡	10kV	377	235	62%	0	0	62%	1806	1806				-21.69%
2049	辽中	杨士岗	新民屯	10kV	377	201	53%	0	0	53%	2395	2395				-34.47%
2050	辽中	杨士岗	富豪线	10kV	320	289	90%	0	0	90%	0	0				-10.02%
2051	辽中	杨士岗	靠山屯	10kV	320	265	83%	0	0	83%	398	398				-3.57%
2052	辽中	养士堡	曹家线	10kV	377	77	20%	0	0	16%	4543	4543				3.12%
2053	辽中	养士堡	腰屯线	10kV	352	313	89%	0	0	86%	66	66				-4.01%
2054	辽中	养士堡	冶金线	10kV	352	43	12%	0	0	14%	4742	4742				1.17%
2055	辽中	养士堡	林家线	10kV	352	378	107%	11	15.75	107%	0	0				0.18%
2056	浑南	营盘	帆东乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0				0.00%
2057	浑南	营盘	营万乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0				1.41%
2058	浑南	营盘	帆东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				0.00%
2059	浑南	营盘	丽水线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0				-8.01%
2060	东陵	营盘	营孙线	10kV	553	325.37	59%	0	0	54%	0	0				12.91%
2061	东陵	营盘	营孤甲	10kV	553	319.92	58%	0	0	57%	0	0				11.93%
2062	浑南	营盘	航西乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	0	0				-21.70%
2063	浑南	营盘	航西甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0				10.93%
2064	浑南	营盘	营北线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0				12.46%
2065	浑南	营盘	营侦线	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0				-3.03%
2066	浑南	营盘	营奥线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	0	0				12.78%
2067	浑南	营盘	营新线	10kV	600	261	44%	0	0	44%	0	0				2.82%
2068	浑南	营盘	帆西乙	10kV	553	102	18%	0	0	18%	0	0				1.59%
2069	浑南	营盘	帆西甲	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				3.33%
2070	浑南	营盘	营天线	10kV	584	381	65%	0	0	65%	0	0				5.59%
2071	浑南	营盘	营亿线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0				5.15%
2072	浑南	营盘	七星线	10kV	292	320	110%	0	0	110%	0	0				2.47%
2073	浑南	营盘	营万甲	10kV	600	153	26%	0	0	26%	0	0				5.24%
2074	浑南	营盘	航东甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0				0.96%
2075	浑南	营盘	营福线	10kV	584	416	71%	0	0	71%	0	0				16.79%
2076	浑南	营盘	营湾线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	0	0				11.17%
2077	浑南	营盘	航东乙	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0				0.00%
2078	东陵	营盘	营孤乙	10kV	553	396.56	72%	0	0	72%	0	0				15.86%
2079	浑南	营盘	营榆线	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0				1.71%
2080	浑南	营盘	营科线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0				-15.22%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2081	铁西	应昌变	应齐甲	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0				3.78%
2082	铁西	应昌变	应齐乙	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0				-10.89%
2083	铁西	应昌变	贵和线	10kV	584	254	43%	0	0	43%	0	0				3.64%
2084	铁西	应昌变	应中甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0				-6.70%
2085	铁西	应昌变	应东乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	0	0				-0.30%
2086	铁西	应昌变	应中乙	10kV	584	21	4%	0	0	4%	0	0				32.61%
2087	铁西	应昌变	应东甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				0.73%
2088	铁西	应昌变	应劝甲	10kV	600	111	19%	0	0	19%	0	0				29.48%
2089	铁西	应昌变	应缘线	10kV	600	78	13%	0	0	13%	0	0				50.53%
2090	铁西	应昌变	应南线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	0	0				58.17%
2091	铁西	应昌变	应西线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0				85.24%
2092	铁西	应昌变	应滑乙	10kV	553	325	59%	0	0	59%	0	0				-0.26%
2093	铁西	应昌变	应润线	10kV	600	530	88%	1	1.25	88%	0	0				6.68%
2094	铁西	应昌变	东环线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	0	0				1.33%
2095	铁西	应昌变	应四甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0				24.93%
2096	铁西	应昌变	应太乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0				13.66%
2097	铁西	应昌变	应滑甲	10kV	553	205	37%	0	0	37%	0	0				-3.07%
2098	铁西	应昌变	应太甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				43.35%
2099	铁西	应昌变	应北线	10kV	584	143	24%	0	0	24%	0	0				3.41%
2100	铁西	应昌变	应四乙	10kV	553	329	59%	0	0	59%	0	0				-6.32%
2101	铁西	应昌变	应药线	10kV	584	286	49%	0	0	49%	0	0				100.00%
2102	铁西	应昌变	应五乙	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0				100.00%
2103	苏家屯	永乐变	庄科线	10kV	240	195	81%	0	0	81%	0	0				8.03%
2104	苏家屯	永乐变	宝相线	10kV	553	176	32%	0	0	32%	5572	5572				-21.04%
2105	苏家屯	永乐变	黑林甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				63.31%
2106	苏家屯	永乐变	杨树线	10kV	320	366	114%	0	0	114%	0	0				4.20%
2107	苏家屯	永乐变	黑林乙	10kV	553	416	75%	0	0	75%	1415	1415				5.38%
2108	浑南	于山变	于医甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				42.84%
2109	浑南	于山变	于运线	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0				-2.50%
2110	浑南	于山变	于尚线	10kV	600	540	90%	0	0	90%	0	0				5.63%
2111	浑南	于山变	东大甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	1974	1974				7.25%
2112	浑南	于山变	全北线	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3420	3420				-9.43%
2113	浑南	于山变	于白乙	10kV	600	175	29%	0	0	29%	3420	3420				29.27%
2114	浑南	于山变	于东线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0				-8.13%
2115	浑南	于山变	于安甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				21.20%
2116	浑南	于山变	于盛线	10kV	600	397	66%	0	0	66%	0	0				29.81%
2117	浑南	于山变	于白甲	10kV	600	297	50%	0	0	50%	3420	3420				2.37%
2118	浑南	于山变	于盈线	10kV	600	151	25%	0	0	25%	3420	3420				-8.42%
2119	浑南	于山变	四馆线	10kV	600	218	36%	0	0	36%	3420	3420				-2.04%
2120	浑南	于山变	于学线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				-39.46%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2121	浑南	于山变	于医乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	0	0				49.62%
2122	浑南	于山变	于全线	10kV	600	194	32%	0	0	32%	2875	2875				44.97%
2123	浑南	于山变	于通线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-30.06%
2124	浑南	于山变	东大乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-44.75%
2125	浑南	于山变	于桃线	10kV	600	460	77%	0	0	77%	0	0				23.38%
2126	浑南	于山变	航天线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	52	52				11.61%
2127	浑南	于山变	于安乙	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				15.82%
2128	浑南	于山变	于城线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0				35.83%
2129	浑南	于山变	于河线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				-4.58%
2130	浑南	于山变	于景线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	3568	3568				-110.69%
2131	浑南	榆树变	榆深线	10kV	600	111	19%	0	0	19%	10	10				48.80%
2132	浑南	榆树变	榆铁乙	10kV	584	237	41%	0	0	41%	10	10				-35.14%
2133	浑南	榆树变	榆营甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	10	10				-30.67%
2134	浑南	榆树变	临波甲	10kV	600	250	42%	0	0	42%	10	10				-26.44%
2135	浑南	榆树变	榆铁甲	10kV	584	340	58%	0	0	58%	10	10				2.31%
2136	浑南	榆树变	榆东线	10kV	600	550	92%	0	0	92%	0	0				8.85%
2137	苏家屯	榆树变	榆岛线	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0				10.40%
2138	浑南	榆树变	榆营乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	10	10				-15.17%
2139	浑南	榆树变	临波乙	10kV	584	151	26%	0	0	26%	10	10				1.29%
2140	浑南	榆树变	三义线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	10	10				-17.00%
2141	浑南	榆树变	榆下甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0				7.99%
2142	浑南	榆树变	榆下乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	10	10				1.91%
2143	浑南	榆树变	榆信线	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0				-16.04%
2144	浑南	榆树变	榆河甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0				10.27%
2145	浑南	榆树变	榆河乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0				4.64%
2146	苏家屯	榆树变	榆中线	10kV	600	11	2%	0	0	1%	10	10				16.28%
2147	浑南	榆树变	榆塔乙	10kV	600	456	76%	0	0	76%	0	0				58.69%
2148	浑南	榆树变	榆塔甲	10kV	600	406	68%	0	0	68%	0	0				56.36%
2149	沈北	詹屯变	虎开线	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-47.54%
2150	沈北	詹屯变	虎联线	10kV	553	454	82%	0	0	99%	0	0				1.92%
2151	沈北	詹屯变	职教乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	2802	2802				-9.02%
2152	沈北	詹屯变	虎桥线	10kV	553	359	65%	0	0	59%	0	0				-4.83%
2153	沈北	詹屯变	职教甲	10kV	553	0	0%	0	0	33%	5747	5747				1.76%
2154	沈北	詹屯变	詹卡线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	584	584				1.65%
2155	沈北	詹屯变	詹北线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	4455	4455				0.00%
2156	沈北	詹屯变	詹古线	10kV	553	588	106%	4	5.25	106%	0	0				17.90%
2157	沈北	詹屯变	辉山线	10kV	553	407	74%	0	0	68%	0	0				9.58%
2158	和平	展览变	二经甲	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0				-0.42%
2159	和平	展览变	展友甲	10kV	600	21	4%	0	0	4%	0	0				-2.84%
2160	和平	展览变	展同线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0				2.29%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2161	和平	展览变	展方甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0				0.03%
2162	沈河	展览变	展艺甲	10kV	600	243	41%	0	0	41%	0	0				3.65%
2163	和平	展览变	展兆线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0				-0.82%
2164	和平	展览变	展青甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2165	和平	展览变	展科甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0				36.34%
2166	沈河	展览变	展文甲	10kV	600	122	20%	0	0	20%	0	0				30.89%
2167	沈河	展览变	展南甲	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0				35.79%
2168	和平	展览变	二经乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0				-1.08%
2169	和平	展览变	展青乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2170	和平	展览变	展友乙	10kV	600	122	20%	0	0	20%	1580	1580				9.99%
2171	和平	展览变	展河线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	5265	5265				15.50%
2172	和平	展览变	展金线	10kV	600	117	20%	0	0	20%	5736	5736				13.87%
2173	和平	展览变	展科乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				41.32%
2174	和平	展览变	展方乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	1559	1559				-15.06%
2175	沈河	展览变	展文乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	5019	5019				23.05%
2176	沈河	站前变	工商一	10kV	584	71	12%	0	0	12%	4246	4246				-16.57%
2177	沈河	站前变	培训甲	10kV	584	140	24%	0	0	24%	4246	4246				-3.21%
2178	皇姑	站前变	北陵甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0				12.50%
2179	沈河	站前变	站前线	10kV	584	44	8%	0	0	8%	4246	4246				-10.75%
2180	沈河	站前变	站通线	10kV	600	60	10%	373	626.5	10%	4246	4246				-9.68%
2181	沈河	站前变	站汇线	10kV	600	157	26%	0	0	26%	4246	4246				30.03%
2182	沈河	站前变	站华线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4246	4246				8.77%
2183	沈河	站前变	省邮甲	10kV	584	137	23%	0	0	23%	3696	3696				-14.89%
2184	沈河	站前变	站南甲	10kV	584	0	0%	0	0	0%	4246	4246				0.00%
2185	沈河	站前变	站南乙	10kV	584	11	2%	0	0	2%	4246	4246				47.66%
2186	沈河	站前变	站红线	10kV	584	110	19%	0	0	19%	4246	4246				11.52%
2187	沈河	站前变	邮政乙	10kV	584	13	2%	0	0	2%	0	0				4.83%
2188	皇姑	站前变	北陵乙	10kV	553	560	101%	0	0	101%	0	0				6.41%
2189	沈河	站前变	锐北甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	4246	4246				0.00%
2190	沈河	站前变	站北线	10kV	584	189	32%	0	0	32%	2795	2795				-10.42%
2191	沈河	站前变	光达线	10kV	584	121	21%	0	0	21%	4342	4342				0.96%
2192	沈河	站前变	锐北乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	1593	1593				9.96%
2193	沈河	站前变	综合线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4342	4342				5.51%
2194	沈河	站前变	站兴线	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0				-11.84%
2195	沈河	站前变	培训乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	4342	4342				4.42%
2196	沈河	站前变	邮政甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	0	0				6.15%
2197	沈河	站前变	工商二	10kV	584	21	4%	0	0	4%	4342	4342				-0.55%
2198	沈河	站前变	红卫乙	10kV	584	318	54%	0	0	54%	0	0				4.63%
2199	沈河	站前变	红卫甲	10kV	584	247	42%	0	0	42%	1791	1791				37.71%
2200	沈河	站前变	省邮乙	10kV	584	135	23%	0	0	23%	3731	3731				-36.34%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2201	沈河	站前变	站富线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4342	4342				-0.79%
2202	康平	张强变	柳树线	10kV	320	280	88%	0	0	72%	139	139				3.69%
2203	康平	张强变	沙金线	10kV	320	406	127%	0	0	116%	0	0				12.46%
2204	康平	张强变	大黄线	10kV	320	54	17%	1	1	13%	3970	3970				7.87%
2205	康平	张强变	张粮线	10kV	320	98	31%	0	0	25%	3291	3291				10.06%
2206	康平	张强变	张强线	10kV	320	287	90%	0	0	72%	17	17				7.45%
2207	开发	张士变	张中线	10kV	600	225	38%	0	0	38%	2338	2338				4.34%
2208	开发	张士变	昆明二	10kV	584	1	0%	0	0	0%	9086	9086				0.00%
2209	开发	张士变	张羊乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0				12.89%
2210	开发	张士变	昆海乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0				34.12%
2211	开发	张士变	海逸乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				2.37%
2212	开发	张士变	张鹏乙	10kV	553	170	31%	30	52.25	31%	0	0				0.12%
2213	开发	张士变	张羊甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	682	682				-16.76%
2214	开发	张士变	昆海甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				12.83%
2215	开发	张士变	昆明一	10kV	600	110	18%	0	0	18%	2255	2255				26.93%
2216	开发	张士变	张鹏甲	10kV	553	200	36%	245	1037.75	36%	2255	2255				-303.61%
2217	开发	张士变	大明一	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2255	2255				-1.08%
2218	开发	张士变	张工甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0				52.82%
2219	开发	张士变	张工乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				6.71%
2220	开发	张士变	海逸甲	10kV	600	162	27%	0	0	27%	4469	4469				3.92%
2221	新民	张屯变	粮库线	10kV	320	160	50%	0	0	50%	554	554				0.54%
2222	新民	张屯变	张沿线	10kV	320	268	84%	0	0	84%	346	346				1.98%
2223	新民	张屯变	赖花乙	10kV	320	0	0%	0	0	0%	1125	1125				0.00%
2224	新民	张屯变	三环线	10kV	320	217	68%	0	0	68%	0	0				-2.79%
2225	新民	张屯变	代家线	10kV	320	360	113%	0	0	113%	0	0				3.90%
2226	新民	张屯变	赖花甲	10kV	320	0	0%	0	0	0%	1125	1125				0.00%
2227	于洪	彰驿变	彰大乙	10kV	240	188	78%	0	0	78%	485	485				11.57%
2228	于洪	彰驿变	彰大甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				35.13%
2229	皇姑	长江变	长庭线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0				-54.86%
2230	皇姑	长江变	长怒甲	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0				1.68%
2231	皇姑	长江变	长黄甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0				10.67%
2232	皇姑	长江变	长怒乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0				1.16%
2233	皇姑	长江变	长恒线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0				-18.63%
2234	皇姑	长江变	长热线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0				-12.99%
2235	皇姑	长江变	长阳线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0				37.51%
2236	皇姑	长江变	长亚甲	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2237	皇姑	长江变	长加线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	0	0				8.36%
2238	皇姑	长江变	长黄乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0				13.82%
2239	皇姑	长江变	长亚乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				-3.47%
2240	皇姑	长江变	长陵乙	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0				67.19%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2241	皇姑	长江变	长凤甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0				-4.82%
2242	皇姑	长江变	岳山甲	10kV	553	295	53%	0	0	53%	0	0				11.74%
2243	皇姑	长江变	长凤乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-2.96%
2244	皇姑	长江变	长华线	10kV	600	318	53%	0	0	53%	0	0				18.66%
2245	皇姑	长江变	长隆线	10kV	600	213	36%	0	0	36%	0	0				-4.85%
2246	皇姑	长江变	岳山乙	10kV	553	383	69%	0	0	69%	0	0				13.98%
2247	皇姑	长江变	长成线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0				12.80%
2248	皇姑	长江变	长耀线	10kV	600	249	42%	0	0	42%	0	0				8.55%
2249	皇姑	长江变	长河甲	10kV	600	113	19%	0	0	19%	0	0				100.00%
2250	皇姑	长江变	长河乙	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0				29.96%
2251	皇姑	长江变	长泰甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	0	0				44.20%
2252	皇姑	长江变	长泰乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0				28.91%
2253	沈河	长青变	长南甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0				-12.76%
2254	沈河	长青变	长大甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0				-0.31%
2255	沈河	长青变	长大乙	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0				-11.09%
2256	沈河	长青变	长南乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0				2.35%
2257	沈河	长青变	长城甲	10kV	584	144	25%	0	0	25%	0	0				2.08%
2258	沈河	长青变	长萃乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				0.69%
2259	沈河	长青变	御龙线	10kV	584	62	11%	0	0	11%	0	0				39.08%
2260	沈河	长青变	长木甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3760	3760				7.63%
2261	沈河	长青变	长东线	10kV	600	42	7%	0	0	7%	5110	5110				9.97%
2262	沈河	长青变	长北线	10kV	584	106	18%	0	0	18%	4233	4233				31.65%
2263	沈河	长青变	长西线	10kV	600	321	54%	0	0	54%	675	675				46.44%
2264	沈河	长青变	银河线	10kV	553	379	69%	0	0	69%	0	0				-15.71%
2265	沈河	长青变	佳和线	10kV	600	40	7%	0	0	7%	5110	5110				-1.64%
2266	沈河	长青变	青阳线	10kV	553	219	40%	0	0	40%	1954	1954				6.15%
2267	沈河	长青变	长萃甲	10kV	553	277	50%	0	0	50%	949	949				1.73%
2268	沈河	长青变	长木乙	10kV	553	121	22%	0	0	22%	4609	4609				-3.00%
2269	辽中	长滩变	土台线	10kV	264	241	91%	5	12	91%	0	0				5.66%
2270	辽中	长滩变	东余线	10kV	200	29	15%	0	0	15%	1435	1435				-0.02%
2271	辽中	长滩变	西长线	10kV	200	74	37%	0	0	39%	1836	1836				4.88%
2272	辽中	长滩变	三台线	10kV	200	107	54%	2	4.25	54%	1264	1264				5.01%
2273	铁西	肇工变	新村线	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0				-3.75%
2274	铁西	肇工变	农专线	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0				6.64%
2275	铁西	肇工变	肇西线	10kV	553	304	55%	0	0	55%	0	0				7.56%
2276	铁西	肇工变	肇冶线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				99.96%
2277	铁西	肇工变	肇东线	10kV	584	350	60%	0	0	60%	0	0				12.57%
2278	铁西	肇工变	炼钢线	10kV	553	100	18%	0	0	18%	0	0				70.43%
2279	铁西	肇工变	劝连线	10kV	584	180	31%	0	0	31%	0	0				12.87%
2280	铁西	肇工变	肇体线	10kV	584	70	12%	0	0	12%	3607	3607				37.46%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2281	铁西	肇工变	于洪线	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0				0.99%
2282	铁西	肇工变	奖北线	10kV	553	293	53%	0	0	53%	672	672				4.09%
2283	铁西	肇工变	瑞盛线	10kV	584	211	36%	0	0	36%	2414	2414				6.09%
2284	铁西	肇工变	配制线	10kV	553	154	28%	0	0	28%	3079	3079				2.59%
2285	铁西	肇工变	肇水线	10kV	584	275	47%	0	0	47%	1306	1306				-6.91%
2286	铁西	肇工变	北三线	10kV	553	310	56%	0	0	56%	378	378				14.05%
2287	开发	郑家变	毛纺甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	1550	1550				7.56%
2288	开发	郑家变	毛纺乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0				6.70%
2289	开发	郑家变	郑胜甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				3.92%
2290	开发	郑家变	郑农甲	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0				-5.74%
2291	开发	郑家变	郑胜乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				5.50%
2292	开发	郑家变	郑唐线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0				100.00%
2293	开发	郑家变	郑工甲	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0				12.36%
2294	开发	郑家变	郑农乙	10kV	553	388	70%	0	0	70%	0	0				5.65%
2295	开发	郑家变	益格线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	1550	1550				1.27%
2296	开发	郑家变	郑工乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0				10.54%
2297	开发	郑家变	郑末线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	1550	1550				100.00%
2298	东陵	中马变	世贸线	10kV	400	129.52	32%	0	0	32%	1914	1914				9.73%
2299	东陵	中马变	高坎线	10kV	480	317.36	66%	0	0	54%	0	0				-5.82%
2300	东陵	中马变	军影线	10kV	300	189.71	63%	0	0	63%	0	0				-31.37%
2301	东陵	中马变	满堂线	10kV	300	207.21	69%	0	0	69%	0	0				5.03%
2302	东陵	中马变	疗养线	10kV	553	318.59	58%	0	0	34%	71	71				1.24%
2303	东陵	中马变	中植线	10kV	553	133.1	24%	0	0	8%	3441	3441				8.56%
2304	康平	中心变	镇一线	10kV	319	176	55%	0	0	57%	267	267				4.69%
2305	康平	中心变	镇二线	10kV	319	260	82%	0	0	82%	0	0				0.51%
2306	康平	中心变	东环线	10kV	319	186	58%	0	0	58%	0	0				3.05%
2307	康平	中心变	中胜线	10kV	553	51	9%	0	0	10%	2668	2668				4.51%
2308	康平	中心变	纺纱线	10kV	400	328	82%	0	0	65%	0	0				10.09%
2309	康平	中心变	粮油线	10kV	319	324	102%	0	0	88%	0	0				6.98%
2310	康平	中心变	东关线	10kV	319	161	50%	1	2	47%	1075	1075				2.50%
2311	沈北	中心台	中盘线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	3926	3926				4.19%
2312	沈北	中心台	中烟线	10kV	570	404	71%	0	0	71%	0	0				-8.12%
2313	沈北	中心台	中尹线	10kV	553	265	48%	0	0	46%	1157	1157				5.05%
2314	沈北	中心台	中石线	10kV	570	231	41%	0	0	41%	1923	1923				-1.40%
2315	铁西	重工变	重北线	10kV	600	134	22%	0	0	22%	7032	7032				10.64%
2316	铁西	重工变	重污线	10kV	553	194	35%	0	0	35%	0	0				6.06%
2317	铁西	重工变	重新线	10kV	584	332	57%	0	0	57%	319	319				7.02%
2318	铁西	重工变	重利线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				0.23%
2319	铁西	重工变	城西线	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0				9.01%
2320	铁西	重工变	重体线	10kV	600	63	11%	0	0	11%	2644	2644				29.53%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2321	铁西	重工变	重天线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	8778	8778				-42.61%
2322	铁西	重工变	重塔线	10kV	553	253	46%	0	0	46%	4088	4088				6.31%
2323	铁西	重工变	重谷线	10kV	600	41	7%	0	0	7%	8643	8643				18.18%
2324	铁西	重工变	重热乙	10kV	600	184	31%	0	0	31%	3666	3666				-166.09%
2325	铁西	重工变	城冶线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				15.77%
2326	铁西	重工变	城水线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	1180	1180				2.58%
2327	沈北	朱尔变	朱洋线	10kV	300	308	103%	0	0	103%	0	0				16.82%
2328	沈北	朱尔变	朱沈线	10kV	300	147	49%	0	0	49%	2130	2130				0.01%
2329	沈北	朱尔变	汽车甲	10kV	553	276	50%	0	0	54%	966	966				65.47%
2330	沈北	朱尔变	朱盛线	10kV	300	276	92%	0	0	86%	0	0				9.54%
2331	沈北	朱尔变	朱玉线	10kV	553	268	48%	0	0	48%	1685	1685				30.47%
2332	沈北	朱尔变	朱詹线	10kV	656	220	34%	0	0	34%	1685	1685				30.19%
2333	沈北	朱尔变	汽车乙	10kV	553	178	32%	0	0	32%	1685	1685				-0.33%
2334	沈北	朱尔变	捷众线	10kV	553	233	42%	0	0	33%	0	0				-37.98%
2335	沈北	朱尔变	朱林线	10kV	553	362	65%	0	0	133%	0	0				3.94%
2336	沈北	朱尔变	朱尔线	10kV	553	546	99%	0	0	80%	0	0				17.47%
2337	沈北	朱尔变	顺风线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0				-7.25%
2338	沈北	朱尔变	江森线	10kV	553	324	59%	0	0	59%	0	0				-9.65%
2339	辽中	朱家房	朱家房	10kV	240	191	80%	0	0	67%	433	433				-3.51%
2340	辽中	朱家房	深井子	10kV	300	202	67%	1	1.25	67%	1178	1178				6.74%
2341	辽中	朱家房	田家房	10kV	553	171	31%	0	0	31%	4350	4350				16.75%
2342	辽中	朱家房	黄土坎	10kV	200	125	63%	0	0	63%	953	953				7.43%
2343	辽中	朱家房	大万线	10kV	553	288	52%	9	17	52%	3632	3632				7.59%
2344	东陵	祝家变	祝高线	10kV	400	424.2	106%	0	0	96%	0	0				14.99%
2345	东陵	祝家变	王滨甲	10kV	553	160.47	29%	0	0	29%	2925	2925				-12.57%
2346	东陵	祝家变	祝杨线	10kV	400	179.57	45%	0	0	45%	2925	2925				5.53%
2347	东陵	祝家变	祝滨线	10kV	352	308.75	88%	0	0	88%	139	139				3.36%
2348	东陵	祝家变	磨料线	10kV	400	121.2	30%	0	0	24%	2058	2058				-8.93%
2349	东陵	祝家变	王滨乙	10kV	400	176.18	44%	0	0	31%	3184	3184				43.23%
2350	于洪	铸造变	铸华线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	7933	7933				-42.64%
2351	于洪	铸造变	铸南甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0				-1.93%
2352	于洪	铸造变	铸雅线	10kV	553	284	51%	0	0	51%	3701	3701				12.90%
2353	于洪	铸造变	铸豪线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	7188	7188				0.33%
2354	于洪	铸造变	铸松线	10kV	553	196	35%	0	0	35%	5225	5225				-42.08%
2355	于洪	铸造变	铸南乙	10kV	553	302	55%	0	0	55%	516	516				-5.24%
2356	于洪	铸造变	铸北甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	9335	9335				-22.00%
2357	于洪	铸造变	美工甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	5901	5901				11.47%
2358	于洪	铸造变	铸东乙	10kV	600	241	40%	0	0	40%	2061	2061				-6.08%
2359	于洪	铸造变	美工乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	2350	2350				3.24%
2360	于洪	铸造变	铸东甲	10kV	600	365	61%	0	0	61%	3031	3031				3.04%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2361	于洪	铸造变	铸西乙	10kV	553	213	39%	0	0	39%	2058	2058				100.00%
2362	于洪	铸造变	铸西甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2040	2040				100.00%
2363	于洪	铸造变	铸金线	10kV	600	22	4%	0	0	0%	7770	7770				0.00%
2364	沈北	尹家变	尹义线	10kV	553	243	44%	0	0	362%	0	0				43.46%
2365	沈北	尹家变	尹胜线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2366	沈北	尹家变	尹全线	10kV	553	301	54%	0	0	50%	533	533				39.72%
2367	于洪	产业变	业建乙	10kV	656	190	29%	0	0	16%	5535	5535				53.53%
2368	于洪	产业变	业建甲	10kV	656	209	32%	0	0	13%	1810	1810				100.00%
2369	辽中	金山变	金庄线	10kV	553	345	62%	0	0	62%	2645	2645				41.03%
2370	辽中	金山变	金杨线	10kV	553	228	41%	0	0	41%	4671	4671				34.96%
2371	辽中	金山变	金东线	10kV	553	63	11%	0	0	11%	7529	7529				14.91%
2372	辽中	金山变	金长线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	2281	2281				35.72%
2373	辽中	金山变	金冷线	10kV	553	229	41%	0	0	41%	4654	4654				51.00%
2374	辽中	茨北变	茨绿线	10kV	553	499	90%	0	0	90%	0	0				63.34%
2375	辽中	蒲东变	蒲吴线	10kV	553	520	94%	0	0	95%	0	0				54.73%
2376	辽中	蒲东变	蒲敖甲	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0				93.04%
2377	辽中	蒲东变	蒲敖乙	10kV	553	357	65%	0	0	59%	0	0				75.99%
2378	辽中	蒲东变	蒲排线	10kV	553	431	78%	0	0	78%	0	0				0.00%
2379	于洪	小于变	小山线	10kV	600	210	35%	0	0	25%	2598	2598				100.00%
2380	于洪	小于变	小工线	10kV	553	225	41%	0	0	34%	1850	1850				100.00%
2381	于洪	小于变	于山线	10kV	553	35	6%	0	0	38%	5141	5141				57.54%
2382	于洪	小于变	于工线	10kV	553	12	2%	0	0	38%	5539	5539				100.00%
2383	苏家屯	苏桃变	苏鲍甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	2894	2894				82.60%
2384	苏家屯	苏桃变	苏航甲	10kV	600	125	21%	0	0	21%	1270	1270				100.00%
2385	苏家屯	苏桃变	苏鲍乙	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				88.59%
2386	苏家屯	苏桃变	苏航乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	3401	3401				0.00%
2387	沈北	东场变	东孝甲	10kV	600	467	78%	0	0	78%	0	0				85.99%
2388	沈北	东场变	东天甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3920	3920				100.00%
2389	沈北	东场变	东成线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				100.00%
2390	沈北	东场变	东孝乙	10kV	600	571	95%	0	0	95%	0	0				84.83%
2391	沈北	东场变	东蒲线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				100.00%
2392	沈北	东场变	场星线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2393	沈北	东场变	东天乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				100.00%
2394	辽中	赵柳房变	赵茨甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0				92.05%
2395	辽中	赵柳房变	赵莲线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	1053	1053				100.00%
2396	辽中	赵柳房变	赵茨乙	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0				89.91%
2397	辽中	赵柳房变	赵一线	10kV	553	467	84%	0	0	83%	0	0				100.00%
2398	辽中	赵柳房变	赵东线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	7355	7355				0.00%
2399	苏家屯	曹仲变	曹水线	10kV	553	360	65%	0	0	56%	0	0				97.74%
2400	苏家屯	曹仲变	曹海甲	10kV	600	93	16%	0	0	14%	7742	7742				100.00%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2401	苏家屯	曹仲变	曹满线	10kV	600	162	27%	0	0	19%	3429	3429				0.00%
2402	苏家屯	曹仲变	曹浑甲	10kV	553	263	48%	0	0	48%	148	148				100.00%
2403	苏家屯	曹仲变	曹电线	10kV	553	511	92%	0	0	74%	0	0				100.00%
2404	苏家屯	曹仲变	曹融线	10kV	600	179	30%	0	0	30%	3135	3135				90.15%
2405	苏家屯	曹仲变	曹海乙	10kV	600	20	3%	0	0	3%	9006	9006				100.00%
2406	苏家屯	曹仲变	曹浑乙	10kV	553	381	69%	0	0	65%	0	0				100.00%
2407	浑南	新南变	新北线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0				91.48%
2408	浑南	新南变	新智甲	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0				0.24%
2409	浑南	新南变	新景线	10kV	600	56	9%	0	0	9%	0	0				92.57%
2410	浑南	新南变	新盈线	10kV	600	338	56%	0	0	56%	0	0				88.72%
2411	苏家屯	新南变	新官线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0				0.00%
2412	苏家屯	新南变	新施甲	10kV	600	255	43%	0	0	43%	0	0				100.00%
2413	苏家屯	新南变	新塔甲	10kV	584	332	57%	0	0	57%	0	0				100.00%
2414	苏家屯	新南变	新林线	10kV	600	143	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2415	苏家屯	新南变	新理线	10kV	553	442	80%	0	0	58%	0	0				100.00%
2416	苏家屯	新南变	新白线	10kV	600	39.83	7%	0	0	0%	0	0				100.00%
2417	浑南	新南变	新智乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0				100.00%
2418	浑南	新南变	新学线	10kV	600	303	51%	0	0	51%	0	0				83.36%
2419	浑南	新南变	新通线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	0	0				66.80%
2420	苏家屯	新南变	新苏线	10kV	600	167	28%	0	0	28%	0	0				0.00%
2421	苏家屯	新南变	新恒线	10kV	600	312	52%	0	0	52%	0	0				100.00%
2422	苏家屯	新南变	新站线	10kV	600	141	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2423	苏家屯	新南变	新施乙	10kV	600	363	61%	0	0	61%	0	0				100.00%
2424	苏家屯	新南变	新丹线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0				100.00%
2425	苏家屯	新南变	新塔乙	10kV	584	355	61%	0	0	61%	0	0				100.00%
2426	苏家屯	新南变	新市线	10kV	553	208	38%	0	0	3%	0	0				100.00%
2427	浑南	智慧变	智校线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	150	150				100.00%
2428	浑南	智慧变	智于甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3889	3889				100.00%
2429	浑南	智慧变	智天线	10kV	600	301	50%	0	0	50%	0	0				100.00%
2430	浑南	智慧变	智科甲	10kV	600	41	7%	0	0	7%	8573	8573				0.00%
2431	浑南	智慧变	智于乙	10kV	600	240	40%	0	0	40%	1057	1057				100.00%
2432	浑南	智慧变	智月线	10kV	600	35	6%	0	0	6%	3324	3324				100.00%
2433	浑南	智慧变	智科乙	10kV	600	9	2%	0	0	2%	9197	9197				0.00%
2434	于洪	赵家变	赵建甲	10kV	553	225	41%	0	0	41%	1850	1850				100.00%
2435	于洪	赵家变	赵潘线	10kV	553	35	6%	0	0	6%	5141	5141				100.00%
2436	于洪	赵家变	赵古乙	10kV	600	12	2%	0	0	2%	9145	9145				100.00%
2437	于洪	赵家变	赵建乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				100.00%
2438	于洪	赵家变	赵祝线	10kV	553	12	2%	0	0	0%	5539	5539				100.00%
2439	浑南	莫子山变	莫创甲	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				100.00%
2440	浑南	莫子山变	莫松线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	745	745				100.00%

2025年二季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2441	浑南	莫子山变	莫航甲	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0				100.00%
2442	浑南	莫子山变	莫航乙	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				100.00%
2443	浑南	莫子山变	莫创乙	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				100.00%
2444	浑南	莫子山变	莫园线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	2771	2771				100.00%
2445	浑南	莫子山变	莫全线	10kV	656	12	2%	0	0	2%	10018	10018				0.00%
2446	东陵	白沙变	白湖乙	10kV	600	11.99	2%	0	0	2%	6028	6028				100.00%
2447	东陵	白沙变	白旺甲	10kV	600	1.47	0%	0	0	0%	9327	9327				100.00%
2448	东陵	白沙变	白湖甲	10kV	600	47.41	8%	0	0	2%	5414	5414				100.00%
2449	东陵	白沙变	白上甲	10kV	600	1.41	0%	0	0	0%	9328	9328				100.00%
2450	东陵	白沙变	白旺乙	10kV	600	1.52	0%	0	0	0%	9326	9326				100.00%
2451	东陵	白沙变	白上乙	10kV	600	1.44	0%	0	0	0%	9328	9328				100.00%
2452	沈北	核心变	心道线	10kV	553	240	43%	0	0	43%	1590	1590				100.00%
2453	沈北	核心变	核道甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2454	沈北	核心变	心义线	10kV	553	5	1%	0	0	1%	5660	5660				100.00%
2455	沈北	核心变	核道乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站202配电变压器	500	48.40%	208	208				-37.89%
2	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-43.33%
3	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	翠堤湾3箱变（单）	500	1.20%	0	0				-20.12%
4	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站201配电变压器	630	51.05%	0	0				-38.89%
5	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维202配电变压器	630	29.52%	0	0				-23.32%
6	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维201配电变压器	630	55.71%	0	0				-31.26%
7	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维202配电变压器	630	17.14%	0	0				-33.00%
8	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维201配电变压器	630	57.62%	0	0				-36.99%
9	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维202配电变压器	630	39.05%	0	0				-35.36%
10	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维201配电变压器	630	87.62%	0	0	2025年2月			-34.00%
11	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维202配电变压器	630	50.00%	0	0				-37.97%
12	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站201	630	27.43%	54	54				-38.66%
13	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站202变压器	630	26.29%	54	54				-40.40%
14	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站202配电变压器	500	23.20%	334	334				-45.01%
15	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	和泓花园1号变电站1变压器	800	23.25%	0	0				-37.10%
16	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇九队几2	100	0.00%	0	0				-29.33%
17	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线靠西分15	200	0.00%	0	0				-36.11%
18	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左4柱上变压器	400	52.20%	0	0				-29.07%
19	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊20号变电站2号变压器	630	35.81%	0	0				-40.20%
20	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左1+1柱上变压器	400	52.40%	0	0				-45.64%
21	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站1变压器	500	80.64%	46.8	46.8	2023年6月			-32.14%
22	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线3左2左2	400	27.00%	0	0				-37.68%
23	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	欧尚经典小区1箱变2配变间隔配电变压器	500	33.20%	284	284				-40.67%
24	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	欧尚经典小区2箱变2配变间隔配电变压器	400	31.60%	233.6	233.6				-40.19%
25	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	欧尚经典小区2箱变1配变间隔配变	400	34.80%	220.8	220.8				-36.00%
26	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	欧尚经典小区1箱变1配变间隔配电变压器	500	31.20%	294	294				-39.12%
27	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站202配电变压器	500	40.80%	246	246				-41.65%
28	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产有限公司（三盛颐景园一期A区）220	630	9.90%	0	0				-40.72%
29	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	浦江苑8变电站1号配电变压器	630	20.19%	0	0				-44.06%
30	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	浦江苑8变电站2号配电变压器	630	34.29%	0	0				-39.66%
31	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	浦江苑9变电站1号配电变压器	630	53.33%	0	0				-37.13%
32	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	浦江苑9变电站202间隔配电变压器	630	46.19%	0	0				-39.41%
33	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0				-44.85%
34	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	环北福盛居3变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-41.34%
35	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线4+1	400	76.50%	0	0				-35.03%
36	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	鸿福嘉三号箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-38.63%
37	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	华润万象府小区1变电站201配电变压器	630	24.76%	411	411				-16.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
38	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	华润万象府小区1变电站202配电变压器	630	23.81%	417	417				-21.04%
39	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	华润万象府小区2变电站202配电变压器	630	30.79%	373	373				-11.77%
40	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站2号配电变压器	630	22.48%	0	0				-43.35%
41	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站201间隔配电变压器	630	54.76%	222	222				-41.72%
42	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
43	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变652马南乙线	青年地铁公寓变电站201配电变压器	800	17.63%	579	579				-39.92%
44	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	青年地铁公寓变电站202配电变压器	800	19.13%	0	0				-41.35%
45	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品1箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-41.82%
46	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品2箱变1变压器	630	33.97%	0	0				-40.03%
47	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品3箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-43.55%
48	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线13右13左13左1柱上变压器	400	0.00%	0	0				-61.32%
49	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	华润万象府小区2变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379				-18.42%
50	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局1#2主变	630	12.86%	486	486				-38.99%
51	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	385	385				-45.26%
52	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站2号配电变压器	630	29.52%	381	381				-41.49%
53	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	孙张线后桑林子分18左8柱上变压器	250	49.44%	0	0				-34.78%
54	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.86%
55	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	荷花苑1变电站1变压器	315	29.97%	189.1	189.1				-34.87%
56	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
57	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园12主变	500	34.80%	276	276				-39.41%
58	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-40.34%
59	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期1开1变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0				-40.50%
60	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	长铭房地产有限公司1变电站1变压器配电变	630	14.48%	0	0				-41.21%
61	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期2开1变201间隔配电变压器	400	58.20%	0	0				-45.42%
62	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期2开2变201间隔配电变压器	400	81.90%	0	0	2024年7月			-38.15%
63	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	法姬娜.欧洲城6变电站1号变压器	630	17.46%	457	457				-36.66%
64	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	法姬娜.欧洲城6变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				-42.26%
65	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站1配电变压器	630	33.52%	0	0				-46.02%
66	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站1配电变压器	630	8.00%	0	0				-44.21%
67	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
68	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站1号配电变压器	630	30.16%	377	377				-41.47%
69	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站2号配电变压器	630	17.46%	457	457				-44.76%
70	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜4号箱式变电站1号配电变压器	630	21.67%	430.5	430.5				-47.73%
71	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站1号变压器	630	16.51%	463	463				-38.92%
72	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站2号变压器	630	16.51%	463	463				-38.29%
73	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座5箱变2变压器	800	22.88%	537	537				-38.32%
74	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和悦府二期1箱式变电站1配电变压器	800	22.80%	0	0				87.59%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
75	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站1变压器	500	33.60%	282	282				-38.27%
76	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座1变电站201变压器	630	33.65%	0	0				-43.18%
77	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座2变电站201变压器	630	20.32%	0	0				-41.10%
78	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	白领大厦2主变	800	10.88%	123	123				-40.17%
79	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜3号箱式变电站2号配电变压器	630	18.73%	449	449				-37.01%
80	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园二期1变电站201间隔配电变压器	630	10.67%	0	0				-41.80%
81	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园二期1变电站202间隔配电变压器	630	12.19%	0	0				-43.08%
82	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园二期2号变电站1号变压器	630	20.57%	0	0				-43.46%
83	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园二期2号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-38.08%
84	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1号箱式变电站1号变压器	630	36.83%	335	335				-45.15%
85	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花4变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-39.88%
86	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	纪检委箱变配电变压器	800	18.00%	576	576				-42.60%
87	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区9变电站1变压器	400	25.50%	0	0				-44.59%
88	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区5变电站1变压器	400	31.13%	0	0				-43.91%
89	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区7变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-42.97%
90	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	473	473				-26.15%
91	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾2箱变2变压器	630	10.48%	501	501				-25.61%
92	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3变电站2变压器	630	32.06%	365	365				4.92%
93	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线十东分28（福润大卖场）	200	66.60%	0	0				-43.40%
94	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	双水岸1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.90%	0	0				-36.38%
95	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	双水岸1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	21.90%	0	0				18.19%
96	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	双水岸2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	30.30%	0	0				-27.38%
97	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	双水岸2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	21.00%	0	0				-22.50%
98	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	环北福盛居5变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-36.75%
99	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	王家线16	400	18.60%	285.6	285.6				-12.84%
100	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0				-38.27%
101	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站202间隔配电变压器	800	74.10%	0	0				-37.61%
102	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	0	0				-32.90%
103	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站202间隔配电变压器	800	36.90%	0	0				-39.39%
104	于洪	范屯66kV变电站	范静线	大房身村铁路宿舍台	100	8.10%	81.9	81.9				-40.11%
105	于洪	光辉66kV变电站	光东线	依云温泉小镇二期站房1配电变压器	400	23.00%	268	268				-27.36%
106	于洪	光辉66kV变电站	光东线	依云温泉小镇二期站房2配电变压器	400	13.00%	308	308				-21.03%
107	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	亚洲时尚12主变	630	21.33%	0	0				-43.43%
108	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线双丁线096	50	118.40%	0	0	2022年12月			-31.08%
109	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线广慧寺甲12	200	26.20%	0	0				-24.35%
110	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线靠丁支67	100	62.40%	0	0				-21.43%
111	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
112	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔22变压器	800	39.38%	0	0				-40.84%
113	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-36.24%
114	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-40.05%
115	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-31.97%
116	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站2变压器	630	43.17%	0	0				-35.46%
117	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区1配电室201间隔配电变压器	800	23.25%	0	0				-43.43%
118	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区1配电室202间隔配电变压器	800	25.88%	0	0				-39.35%
119	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座1箱变1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-41.79%
120	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	文北乙线46柱上变压器	400	29.10%	0	0				-37.37%
121	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区2配电室201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				-42.05%
122	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区2配电室202间隔配电变压器	630	28.95%	0	0				-41.52%
123	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区11变电站1变压器	400	22.13%	0	0				-44.53%
124	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区12变电站1变压器	400	22.00%	0	0				-41.05%
125	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区6变电站1变压器	400	24.80%	0	0				-43.64%
126	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	苓湖经典小区2变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-42.12%
127	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲03	50	134.00%	0	0	2023年6月			-30.99%
128	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36右1柱上变压器	200	7.80%	0	0				-72.47%
129	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右7柱上变压器	400	0.00%	0	0				-30.63%
130	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇东甲4	160	0.00%	0	0				-34.17%
131	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左11柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年4月			-15.77%
132	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	长河村c台区	315	18.41%	225.5	225.5				-20.00%
133	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	达连村A2台区	315	20.57%	218.7	218.7				-14.98%
134	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干82右1	30	51.33%	0	0				-38.59%
135	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站201变压器	500	31.36%	0	0				-41.61%
136	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站2变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-38.59%
137	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站2变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-41.49%
138	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站2变压器	630	18.03%	0	0				-43.98%
139	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	造化甲线沙平分103柱上变压器	50	45.60%	0	0				-44.12%
140	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园国际6变电站201配电变压器	630	15.75%	0	0				-31.20%
141	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园国际7变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-40.21%
142	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调嘉树轩小区变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-40.52%
143	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53左26右6+1	80	9.00%	0	0				0.00%
144	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	军区联勤公寓202配电变压器	400	21.00%	276	276				-45.59%
145	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线村支05	200	23.10%	133.8	133.8				-27.63%
146	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	融乾花园箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
147	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	格林木棉花二期1箱式变电站1配电变压器	630	26.35%	0	0				-65.86%
148	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	格林木棉花二期1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0				-12.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
149	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	格林木棉花二期2箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0				-34.04%
150	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	格林木棉花二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
151	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分16	315	0.00%	0	0				-40.66%
152	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站2号变压器	630	25.52%	0	0				-39.85%
153	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	法妮娜置业有限公司3箱式变电站配电变	630	17.78%	455	455				-33.78%
154	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	法妮娜置业有限公司4箱式变电站配电变	630	11.19%	496.5	496.5				-43.11%
155	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善邻小区变电站变压器	315	21.71%	215.1	215.1				-46.52%
156	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站1变压器	800	39.38%	0	0				-31.40%
157	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司4201配电变压器	630	12.57%	0	0				-34.36%
158	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城A区一期2箱式变电站201间隔配电变	630	30.86%	372.6	372.6				-38.64%
159	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城A区一期1箱式变电站201间隔配电变	630	23.62%	418.2	418.2				-41.49%
160	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城A区一期3箱式变电站201间隔配电变	630	12.95%	485.4	485.4				-42.43%
161	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城A区一期4箱式变电站201间隔配电变	630	48.38%	262.2	262.2				-41.52%
162	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城A区一期5箱式变电站201间隔配电变	630	33.90%	353.4	353.4				-38.88%
163	和平	和平66kV变电站	和平变160百年线	温州城12主变压器	630	17.14%	459	459				-43.29%
164	和平	和平66kV变电站	和平变160百年线	温州城22主变	630	8.89%	511	511				-44.67%
165	和平	和平66kV变电站	和平变160百年线	温州城32主变	630	17.27%	458.2	458.2				-39.93%
166	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司3201配电变压器	630	9.14%	0	0				-43.05%
167	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干77左1变压器	20	22.50%	13.5	13.5				-29.42%
168	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村2箱变	630	16.89%	460.6	460.6				-40.22%
169	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-49.43%
170	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站2变压器	630	32.06%	0	0				-41.82%
171	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	百贯E台	100	34.00%	56	56				-19.29%
172	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期1201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				-13.38%
173	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期2201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-35.48%
174	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期3201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-37.42%
175	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期2变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0				-27.62%
176	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期3变电站202间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				-31.24%
177	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站2变压器	630	28.19%	0	0				-39.43%
178	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站2变压器	630	36.95%	0	0				-41.05%
179	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分33柱上变压器	200	22.00%	0	0				-52.72%
180	沈河	万柳66kV变电站	万柳变286万联线	五联住宅1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
181	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站1变压器	800	21.38%	0	0				-31.20%
182	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变201配电变压器	630	38.73%	0	0				-36.59%
183	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变202配电变压器	630	25.40%	0	0				-32.46%
184	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变201配电变压器	630	23.17%	0	0				-32.68%
185	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变202配电变压器	630	25.40%	0	0				-36.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
186	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	东关线廉租房分支线1	315	43.49%	0	0				-40.58%
187	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线拉马小区分支线003	800	3.25%	694	694				-25.67%
188	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	花园分5+1公变（沈空西）	400	72.25%	0	0				-40.94%
189	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区1箱式变电站配电变压器	400	30.00%	240	240				-36.08%
190	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区2箱式变电站配电变压器	400	21.00%	276	276				-37.78%
191	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区3箱式变电站配电变压器	400	24.00%	264	264				-35.39%
192	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区4箱式变电站配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-38.09%
193	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区5箱式变电站配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-37.71%
194	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3箱变1变压器	630	12.70%	487	487				6.94%
195	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站1变压器	500	20.80%	346	346				-39.90%
196	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	环北福盛居2变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-38.89%
197	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花5变电站1变压器	315	41.52%	0	0				-43.86%
198	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵下分4左1加1	315	24.76%	205.5	205.5				-53.62%
199	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站2变压器	630	16.83%	215	215				-41.96%
200	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0				-41.59%
201	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	亚洲时尚22主变	500	16.80%	0	0				-33.11%
202	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站2变压器	630	23.37%	0	0				-41.38%
203	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	北站物资局箱变间隔配电变压器	630	70.48%	123	123				-38.49%
204	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变1变压器	630	45.40%	281	281				-33.96%
205	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变2变压器	630	58.10%	201	201				-41.39%
206	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变1变压器	630	38.41%	325	325				-37.83%
207	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变2变压器	630	32.06%	365	365				-38.76%
208	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变1变压器	630	71.75%	115	115				-42.04%
209	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变2变压器	630	70.48%	123	123				-41.70%
210	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变1变压器	630	46.98%	271	271				-40.45%
211	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变2变压器	630	58.10%	201	201				-50.04%
212	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	剑桥世家6202配电变压器	630	19.68%	12	12				-36.95%
213	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	昌鑫1变电站201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				-42.94%
214	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站1变压器	500	21.60%	342	342				-42.22%
215	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-45.28%
216	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左5变台	200	23.40%	0	0				-42.26%
217	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	YHG_油漆分6左4左2	50	30.00%	30	30				-41.30%
218	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	HG_金穗园自维配电箱变2间隔配电变压器	400	4.25%	0	0				-74.53%
219	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站202变压器	500	20.48%	0	0				-48.96%
220	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-2变	800	15.90%	592.8	592.8				-46.53%
221	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站1配电变压器	630	20.32%	0	0				-42.40%
222	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-42.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
223	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站202配电变压器	500	14.80%	376	376				-10.03%
224	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区1箱变（单）	630	33.97%	0	0				-45.14%
225	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变1变压器	800	25.88%	0	0				-46.22%
226	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变2变压器	800	30.38%	0	0				-41.32%
227	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区3箱变（单）	630	33.97%	0	0				-43.19%
228	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变1变压器	800	43.88%	0	0				-39.17%
229	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变2变压器	800	37.50%	0	0				-39.33%
230	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变1变压器	800	37.50%	0	0				-42.31%
231	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变2变压器	800	30.38%	0	0				-40.72%
232	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	世御景二期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-32.84%
233	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	世御景二期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	65.08%	0	0				-27.61%
234	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	世御景二期3号箱变变压器间隔配电变压器	800	30.60%	0	0				-24.21%
235	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	世御景二期4号箱变变压器间隔配电变压器	800	34.80%	0	0				-25.95%
236	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线116左21	100	43.50%	46.5	46.5				-66.00%
237	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9左15	100	44.70%	45.3	45.3				-55.09%
238	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右9	200	51.00%	78	78				-40.00%
239	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局5#2主变	630	11.11%	497	497				-40.14%
240	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变1变压器	400	8.70%	0	0				-43.94%
241	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	保利康桥1配电室1变压器	800	36.00%	432	432				-40.67%
242	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	保利康桥1配电室2变压器	800	33.75%	450	450				-40.07%
243	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-37.91%
244	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-35.86%
245	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	铸研变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				-43.41%
246	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	铸研变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-43.05%
247	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右17变台	400	41.60%	0	0				-36.69%
248	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0				-43.62%
249	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0				-45.65%
250	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
251	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站2配电变压器	630	62.54%	0	0				-43.10%
252	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
253	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站2配电变压器	800	73.20%	0	0				-29.52%
254	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区1变电站1变压器	630	52.06%	0	0				-37.25%
255	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区2变电站1变压器	800	27.00%	0	0				-39.96%
256	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	四季花园小区2变电站2变压器	800	75.75%	0	0				-36.69%
257	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	依云美域小区变电站1变压器	400	24.90%	0	0				-42.35%
258	开发	郑家66kV变电站	郑家变55244毛纺甲线	依云美域小区变电站2变压器	400	24.60%	261.6	261.6				-36.86%
259	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站1配电变压器	630	30.10%	0	0				-47.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
260	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城1号变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-30.88%
261	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城1号变电站202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-42.60%
262	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	名门小区1变电站1变压器	630	50.79%	247	247				-39.32%
263	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	名门小区1变电站2变压器	630	31.75%	0	0				-29.35%
264	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	名门小区2变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-23.01%
265	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	名门小区2变电站2变压器	630	27.30%	0	0				-24.11%
266	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	名门小区3变电站1变压器	630	31.75%	367	367				-37.92%
267	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	名门小区3变电站2变压器	630	28.89%	0	0				-28.78%
268	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线12	100	0.00%	90	90				-28.97%
269	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分09	400	4.00%	344	344				-36.50%
270	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	时代城小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0				-35.67%
271	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	时代城小区1变电站2变压器	800	27.38%	0	0				-28.66%
272	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	建大新家园三期局维1变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0				-15.47%
273	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	建大新家园三期局维2变电站2配电变压器	400	19.60%	0	0				-37.69%
274	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	三院分7+1	250	13.60%	191	191				-38.12%
275	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-38.02%
276	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-46.32%
277	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0				-36.77%
278	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站1配电变压器	800	28.80%	0	0				-40.91%
279	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
280	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分3	315	40.95%	0	0				-33.30%
281	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线52右2	400	35.00%	220	220				-34.95%
282	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	方太甲线体宫分5+1	315	38.41%	0	0				-45.45%
283	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	环北福盛居1变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-41.56%
284	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	环北福盛居6变电站1变压器	500	27.20%	314	314				-35.50%
285	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	平和苑2主变	630	19.05%	0	0				-38.20%
286	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东台分14柱上变压器	200	7.50%	0	0				-16.03%
287	康平	胜利66kV变电站	胜利变9507八家子线	胜利线八家子北台分13柱上变压器	200	31.50%	117	117				-22.42%
288	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支40左2	200	53.40%	73.2	73.2				12.84%
289	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线农科分台1	200	74.40%	0	0				-32.25%
290	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	平罗分23左2柱上变压器	200	13.20%	0	0				-67.17%
291	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器	315	69.33%	0	0				-42.14%
292	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干3左1柱上变压器	200	61.80%	0	0				-29.31%
293	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干13柱上变压器	250	20.80%	0	0				-49.55%
294	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	速冻分6柱上变压器	315	48.57%	0	0				-39.19%
295	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干7柱上变压器	315	46.48%	0	0				-60.97%
296	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36左2柱上变压器	200	14.80%	0	0				-44.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
297	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左6柱上变压器	250	6.40%	0	0				42.93%
298	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	祥云家园变电站3号高压柜2主变	500	16.32%	0	0				-34.95%
299	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	宜春3变电站3号高压柜2主变	630	37.33%	0	0				-50.48%
300	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	太平里变电站一次2变压器柜2主变	630	28.95%	0	0				-39.87%
301	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	光复变电站3高压柜2主变	500	42.00%	0	0				-45.28%
302	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站3号高压柜2主变	630	25.14%	408.6	408.6				-42.74%
303	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	华地一次2主变	630	27.62%	0	0				-36.80%
304	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	东大南区住宅一次1主变	500	25.60%	0	0				-48.63%
305	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	丽阳馨苑小区一次2主变	800	25.50%	0	0				-41.35%
306	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	沈后太原南1一次2#主变	630	46.98%	271	271				-52.42%
307	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	沈后太原南2一次2#主变	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
308	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	天泰公寓一次2主变	400	18.00%	288	288				-50.56%
309	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	集智大厦1一次2#主变	800	18.00%	308	308				-39.82%
310	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南宁花园12主变	630	47.24%	0	0				-40.54%
311	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南宁花园22主变	630	38.35%	0	0				-45.02%
312	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	嘉禾12主变	630	9.84%	0	0				-38.60%
313	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	2主变三八里1	630	34.29%	0	0				100.00%
314	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	嘉禾22主变	630	16.83%	0	0				-38.99%
315	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园12主变	500	45.20%	0	0				-31.84%
316	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园22主变	500	26.00%	0	0				-43.73%
317	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	2主变军区政治部住宅	500	16.00%	0	0				-36.75%
318	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变2号变	630	21.27%	0	0				-44.92%
319	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭1#2#主变	400	22.50%	270	270				-36.55%
320	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭3#2#主变	500	18.40%	358	358				-41.62%
321	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭4#2#主变	500	37.20%	264	264				-35.23%
322	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭5#2#主变	630	24.38%	413.4	413.4				-39.26%
323	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	三好一次2#主变	500	2.00%	0	0				-21.74%
324	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	宏达一次2#主变	500	0.00%	0	0				0.00%
325	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	文化路小区一次2#主变	500	53.44%	0	0				-47.44%
326	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次2#主变	800	27.60%	499.2	499.2				-43.97%
327	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	冠芳园1一次2#主变	630	35.24%	345	345				-37.60%
328	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	金源新村一次2#主变	630	27.81%	0	0				-36.93%
329	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	三好中科仪一次2主变	200	0.00%	0	0				0.00%
330	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	三好计算所一次2#主变	200	15.60%	0	0				-42.84%
331	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	奉天硅谷一次2#主变	1000	30.00%	0	0				-44.65%
332	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	城中花园22#主变	500	13.12%	0	0				-35.32%
333	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	2#主变光荣街39	630	30.95%	0	0				-40.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
334	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	晋江变电站2主变	500	24.40%	0	0				-42.72%
335	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	太原22主变	500	31.60%	292	292				-41.85%
336	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园32主变	630	24.76%	0	0				-42.17%
337	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园42主变	400	45.60%	0	0				-41.10%
338	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	2#主变格林	800	17.00%	0	0				-36.13%
339	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	鑫荣家园12主变	800	35.63%	0	0				-36.80%
340	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	工学里1#主变	630	61.90%	0	0				-42.35%
341	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	鑫荣家园22主变	800	12.38%	0	0				-47.07%
342	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	文澜尊邸一次2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
343	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	东大高层一次2#主变	800	14.70%	0	0				-41.88%
344	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	万科紫金园12主变	500	15.20%	374	374				-43.49%
345	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	万科紫金园22主变	500	23.60%	332	332				-40.53%
346	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	2#主变兴盛	630	65.24%	0	0				-51.76%
347	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	府北1变电站3号高压柜2主变	400	58.00%	128	128				-43.36%
348	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	音乐12主变	500	32.40%	0	0				-39.86%
349	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	2主变兴盛2	800	85.80%	0	0	2022年12月			-42.08%
350	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	府北2变电站3号高压柜2主变	400	36.60%	213.6	213.6				-41.09%
351	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	府北3变电站3号高压柜2主变	500	43.60%	232	232				-39.38%
352	和平	花园66kV变电站	花园变56772花丽乙线	通达新村一次2主变	630	45.33%	281.4	281.4				-41.29%
353	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	金碧花园一次2变	800	26.63%	507	507				-42.25%
354	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次2主变	800	29.00%	488	488				-50.01%
355	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园10#2#主变	1250	15.04%	937	937				-44.22%
356	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园11#2#主变	630	0.00%	567	567				0.00%
357	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园12#2#主变	630	26.29%	401.4	401.4				-38.56%
358	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园C区2#主变	630	13.33%	483	483				-44.29%
359	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团1#2#主变	630	18.67%	449.4	449.4				-37.87%
360	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团2#2#主变	630	13.71%	480.6	480.6				-37.86%
361	沈河	南湖66kV变电站	南湖变450雨坛甲线	春田变电站2变压器	630	54.29%	225	225				-42.52%
362	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	1主变电业新村22	1250	19.52%	0	0				-24.75%
363	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅和平广场节能住宅2变压器	500	31.20%	0	0				-48.34%
364	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	八卦变电站一次2变压器柜主变	400	46.80%	0	0				-49.15%
365	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经3变电站一次2变压器柜2主变	500	16.32%	0	0				-38.91%
366	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次2变压器柜2主变	500	14.40%	0	0				-37.57%
367	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	昊天家园2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
368	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	云集西2主变	630	14.86%	0	0				100.00%
369	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站3号高压柜2主变	630	13.33%	483	483				-42.58%
370	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	美龙家园1#2#变压器	630	19.37%	445	445				-44.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
371	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站3号高压柜2主变	630	18.10%	453	453				-40.67%
372	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	民主西路2变压器	630	17.52%	0	0				-41.93%
373	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	万丽城变电站3号高压柜2主变	630	14.86%	473.4	473.4				-40.13%
374	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	民主西路2#2#变压器	630	37.14%	0	0				-41.32%
375	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团3#2#主变	500	10.80%	396	396				-44.78%
376	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团42#主变	400	21.60%	273.6	273.6				-36.91%
377	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	太原12变压器	315	52.19%	119.1	119.1				-43.57%
378	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	城中花园12#主变	500	16.40%	0	0				-47.04%
379	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	2主变三八里2	500	37.60%	0	0				-43.73%
380	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	2主变二经公安	200	34.80%	0	0				-65.36%
381	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	2主变二经五里	630	57.52%	0	0				-46.05%
382	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	和平北大街2主变	250	34.88%	137.8	137.8				-48.81%
383	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	沈铁南八2主变	500	30.00%	0	0				-43.39%
384	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	2主变金盛园	400	18.00%	0	0				-50.47%
385	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	2主变百合园	500	0.00%	0	0				-40.07%
386	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	军区离退休住宅2主变	630	12.38%	0	0				-38.51%
387	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	五里河大厦12主变	630	15.87%	467	467				-51.64%
388	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	五里河大厦22主变	630	11.75%	493	493				-29.04%
389	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	2主变卧波苑1#	630	14.86%	0	0				-60.66%
390	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	2主变卧波苑2#	630	0.00%	0	0				0.00%
391	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	2主变卧波苑3#	630	0.00%	0	0				0.00%
392	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	2主变卧波苑4#	630	14.86%	0	0				-36.18%
393	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	2主变卧波苑5#	630	0.00%	0	0				0.00%
394	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	宜昌1变电站2号高压柜1主变	630	12.86%	0	0				-39.66%
395	和平	和平66kV变电站	和平变178和海线	海悦大厦2主变	630	0.00%	567	567				0.00%
396	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站3号高压柜2主变	400	24.00%	0	0				-39.94%
397	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	中雁12主变	1600	37.50%	235	235				-35.27%
398	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	中雁22主变	1600	36.56%	235	235				-43.24%
399	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站3号高压柜2主变	800	15.00%	0	0				-39.60%
400	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸1#2主变	630	12.06%	0	0				-37.01%
401	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸2#1主变	630	11.43%	0	0				-37.61%
402	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸3#1主变	500	8.32%	0	0				-38.53%
403	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸4#2主变	500	11.52%	0	0				-38.71%
404	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸5#1主变	630	11.43%	0	0				-44.23%
405	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
406	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓2楼2主变	630	10.16%	0	0				-29.84%
407	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓3楼2主变	1600	8.75%	0	0				-42.36%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
408	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓4楼2主变	800	9.60%	0	0				-41.44%
409	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓5楼2主变	800	11.10%	0	0				-49.03%
410	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地12主变	800	27.00%	504	504				-36.11%
411	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地22主变	500	66.00%	120	120				-39.02%
412	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地32主变	500	37.60%	262	262				-2.12%
413	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地42主变	800	25.88%	513	513				-37.92%
414	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地52主变	630	19.43%	444.6	444.6				-38.65%
415	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋家园12主变	630	14.92%	473	473				-41.77%
416	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋家园22主变	630	14.29%	477	477				-42.12%
417	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋家园32主变	630	16.19%	465	465				-43.59%
418	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	电业红星变电站3号高压柜2主变	500	16.00%	0	0				-56.16%
419	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	豪龙世家变电站3号高压柜2主变	630	20.19%	439.8	439.8				-50.16%
420	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城42主变	630	12.57%	487.8	487.8				-93.32%
421	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城52主变	630	26.29%	401.4	401.4				-33.49%
422	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站3号高压柜2主变	500	49.20%	0	0				-33.63%
423	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	新华园变电站3号高压柜2主变	400	22.50%	270	270				-44.67%
424	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	民族2主变	500	66.80%	0	0				-51.35%
425	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	煤建一营2主变	400	22.80%	0	0				-45.09%
426	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔52主变	400	19.20%	0	0				-42.71%
427	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔62主变	500	26.00%	0	0				-44.13%
428	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	盛京2变电站1变压器	500	28.00%	0	0				-41.84%
429	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	盛京2变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-42.71%
430	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅2主变	1000	7.20%	0	0				-38.98%
431	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	年华一次1#主变	1250	16.00%	925	925				-48.24%
432	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	丽园公寓2主变	800	13.50%	612	612				-42.48%
433	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	铁路同泽2主变	630	48.38%	0	0				-37.75%
434	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	2主变绣水花园	630	0.00%	567	567				0.00%
435	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	洪福家园一次2#主变	630	28.95%	384.6	384.6				-41.99%
436	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站3号高压柜2主变	500	22.40%	338	338				-39.30%
437	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	胜利家园12主变	630	27.05%	396.6	396.6				-34.41%
438	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	胜利家园2一次2主变	630	19.81%	442.2	442.2				-39.15%
439	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次2#主变	630	23.17%	421	421				-46.18%
440	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	2主变玛丽蓝	400	15.60%	0	0				-46.02%
441	和平	方型66kV变电站	方型变464南三甲线	城中花园42主变	500	22.40%	0	0				-55.17%
442	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	华资大厦2主变	630	23.81%	0	0				-41.16%
443	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	东大智慧家园2#变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-44.90%
444	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔42主变	630	32.00%	0	0				-35.21%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
445	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	南市南2主变	630	48.00%	0	0				-47.31%
446	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	总站路东2主变	630	38.48%	0	0				-40.26%
447	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	世纪情缘2主变	800	14.25%	0	0				-41.43%
448	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	北市22主变	500	69.20%	0	0				-40.46%
449	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	北市12主变	630	29.33%	0	0				-40.33%
450	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	宁大2主变	630	57.14%	207	207				-76.54%
451	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	宾翠1主变	630	19.05%	0	0				-36.97%
452	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	桂林2主变	400	82.50%	30	30	2022年12月			-41.00%
453	和平	广州66kV变电站	广州变466广马甲线	中山路150号2主变	500	21.12%	204	204				-44.36%
454	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	省委高层2主变	800	22.88%	537	537				-39.36%
455	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	温州商住12主变	630	34.67%	348.6	348.6				-41.91%
456	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	温州商住22主变	630	21.71%	430.2	430.2				-43.11%
457	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	省委三亚2变压器	315	27.94%	0	0				-43.32%
458	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	围子里202配电变压器	630	36.51%	0	0				-39.51%
459	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	宜春1#2#变压器	400	49.00%	0	0				-39.75%
460	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	2主变保安寺	630	16.38%	463.8	463.8				-44.75%
461	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	宜春22变压器	200	115.80%	0	0	2024年10月			100.00%
462	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜1主变	500	13.60%	382	382				-37.09%
463	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	宜春园变电站3号高压柜2主变	630	42.29%	0	0				-34.87%
464	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	宜章北变电站3号高压柜2主变	315	40.38%	156.3	156.3				54.52%
465	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变2变压器	250	11.20%	0	0				-50.09%
466	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	红旗2主变	630	38.48%	0	0				-58.20%
467	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线成家窝棚台（王家前电台	50	79.20%	5.4	5.4				-36.88%
468	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	盛京1变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-41.61%
469	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	盛京1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-45.82%
470	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
471	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站202间隔配电变压器	800	63.75%	0	0				-34.87%
472	浑南	安顺66kV变电站	安顺变152安汇线	全运村蘭园2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
473	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村蘭园2号变电站202间隔配电变压器	630	55.87%	0	0				-35.26%
474	浑南	安顺66kV变电站	安顺变152安汇线	全运村蘭园3号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
475	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村蘭园3号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0				-40.05%
476	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
477	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站202间隔配电变压器	800	70.50%	0	0				-36.19%
478	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线自来水分06	250	84.16%	14.6	14.6	2025年4月			-37.62%
479	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	东线后岗子分南大片地2机井支6柱上变压	100	3.60%	86.4	86.4				71.76%
480	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	水泥厂支4右1之1柱上变压器	400	22.25%	0	0				-36.80%
481	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	沙平分55右1之1柱上变压器	100	37.20%	0	0				-139.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
482	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-24.01%
483	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站2变压器	630	11.94%	0	0				-50.53%
484	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	和平供电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				-51.82%
485	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10KV大李线后孤家子东台分南台支1	200	47.50%	85	85				-21.90%
486	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美2间隔201配电变压器	400	8.00%	0	0				-44.99%
487	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2201间隔配电变压器	800	16.50%	588	588				-50.83%
488	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干136右3加1	315	21.90%	0	0				-55.51%
489	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园02间隔201配电变压器	800	23.63%	531	531				-43.38%
490	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业02间隔201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
491	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	和泓花园1号变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-30.89%
492	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	和泓花园2号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-39.15%
493	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	和泓花园3号变电站1变压器	800	14.50%	0	0				-40.55%
494	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	和泓花园2号变电站2变压器	630	30.95%	0	0				-37.99%
495	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	和泓花园3号变电站2变压器	800	12.50%	0	0				-38.95%
496	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站1变压器	500	22.56%	337.2	337.2				-39.85%
497	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区4变电站1变压器	400	37.88%	0	0				-38.09%
498	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座5变电站201变压器	800	16.80%	0	0				-47.68%
499	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	惠山花园一期2.2期变电站201间隔配电变	630	18.29%	451.8	451.8				-37.17%
500	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座6变电站201变压器	400	22.80%	0	0				-50.83%
501	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村1箱变	630	20.83%	435.8	435.8				-44.22%
502	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	YHG_科学家花园	315	13.97%	239.5	239.5				-42.04%
503	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站1变压器	630	56.00%	0	0				-34.32%
504	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	滨河干31左5省公司2201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-40.11%
505	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1202间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				-44.88%
506	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2202间隔配电变压器	630	12.70%	487	487				-42.37%
507	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	每寰宇天下天睿小区箱式变电站1配电变	630	19.05%	0	0				-42.37%
508	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	每寰宇天下天睿小区箱式变电站2配电变	630	20.95%	0	0				-39.17%
509	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	安图大厦2主变	630	0.00%	0	0				-56.62%
510	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右1柱上变	100	36.60%	0	0				-42.68%
511	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-42.94%
512	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-23.53%
513	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	文化干57云顶201间隔配电变压器	1000	14.40%	0	0				-47.78%
514	和平	和平66kV变电站	和平变178和海线	正大广场1变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	461	461				-40.31%
515	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	西塔干东方明珠花园201间隔配电变压器	800	33.50%	0	0				-39.17%
516	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左34右9+1	80	2.25%	0	0				0.00%
517	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分8左34+1	80	21.38%	0	0				0.00%
518	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1202间隔配电变压器	800	20.25%	558	558				-39.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
519	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	计量分13省电财02202间隔配电变压器	315	11.17%	0	0				-40.09%
520	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	湖盛景苑南区三期1箱式变电站1配电变压	630	47.62%	0	0				-35.39%
521	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	湖盛景苑南区三期1箱式变电站2配电变压	630	0.00%	0	0				0.00%
522	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	海口分18左1居适公寓间隔202配电变压器	400	14.00%	0	0				-43.65%
523	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	南三千54运动员公寓间隔202配电变压器	315	20.57%	218.7	218.7				-50.33%
524	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	湖盛景苑南区三期2箱式变电站1配电变压	800	33.30%	0	0				-33.74%
525	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	湖盛景苑南区三期2箱式变电站2配电变压	800	32.10%	0	0				-35.52%
526	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站201变压器	500	16.80%	366	366				-44.52%
527	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	保利康桥2配电室2变压器	800	22.50%	540	540				-41.57%
528	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	文体干61光明花园202间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-42.50%
529	和平	太原220kV变电站	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园1变电站201配电变压器	630	27.62%	393	393				-36.01%
530	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园1变电站202配电变压器	630	34.92%	347	347				-36.31%
531	和平	太原220kV变电站	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园2变电站201配电变压器	630	33.65%	355	355				-34.69%
532	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园2变电站202配电变压器	630	30.16%	377	377				-35.58%
533	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区13变电站1变压器	400	24.80%	0	0				-43.50%
534	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑1箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-46.34%
535	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-12.57%
536	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-40.04%
537	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	关家二支20右1柱上变压器	160	6.00%	0	0				-52.35%
538	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4+1	315	28.57%	0	0				-44.05%
539	和平	文艺66kV变电站	文艺变950文金线	球金融中心三期小区1变电站201配电变压	800	35.25%	438	438				-37.00%
540	和平	展览66kV变电站	展览变886展金线	球金融中心三期小区1变电站202配电变压	800	37.88%	417	417				-29.31%
541	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干91右11之1	100	15.30%	74.7	74.7				-50.67%
542	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干91右12左1	100	9.00%	81	81				-32.66%
543	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	新立干37加2	315	18.73%	224.5	224.5				-43.79%
544	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-33.40%
545	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-39.40%
546	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站2变压器	630	47.62%	267	267				-44.82%
547	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站2变压器	630	6.03%	529	529				-52.22%
548	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站2变压器	630	10.48%	501	501				-43.89%
549	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡10变电站2变压器	630	14.29%	477	477				-43.59%
550	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站1变压器	630	9.52%	507	507				-46.44%
551	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-57.20%
552	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站2变压器	630	5.40%	533	533				-47.75%
553	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站2变压器	500	7.04%	414.8	414.8				-32.60%
554	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	图强乙线路官分14+1变电站变压器	250	0.00%	225	225				-38.32%
555	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	城市家园12号主变	630	18.29%	451.8	451.8				-38.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
556	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	铝镁2号主变	630	36.57%	0	0				-40.91%
557	法库	果园66kV变电站	果园1413果东线	10V果东线果东干152	100	69.00%	0	0				-28.33%
558	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区6变电站1变压器	630	27.62%	0	0				-32.04%
559	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区7变电站1变压器	630	27.94%	0	0				92.24%
560	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区8变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-17.08%
561	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站1变压器	630	24.44%	413	413				-37.18%
562	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-37.93%
563	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站1变压器	400	34.40%	222.4	222.4				-34.70%
564	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站2变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-36.99%
565	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	西华府小区1变电站1变压器	800	28.50%	492	492				-36.96%
566	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	西华府小区1变电站2变压器	800	27.38%	501	501				-36.13%
567	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	西华府小区2变电站1变压器	400	24.00%	264	264				-36.89%
568	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	西华府小区2变电站2变压器	400	35.10%	219.6	219.6				-39.42%
569	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	西华府小区3变电站1变压器	630	68.25%	137	137				-36.79%
570	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	西华府小区3变电站2变压器	630	37.78%	329	329				-30.33%
571	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	腰岭岗村照明南新台	100	100.40%	0	0	2025年4月			-32.77%
572	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子北台分3	200	0.00%	180	180				-31.61%
573	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左2柱上变压器	400	30.50%	0	0				-13.32%
574	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	华山干红工分25左5柱上变压器	315	19.81%	0	0				-51.91%
575	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-47.35%
576	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文甲线三院分8左3	400	43.25%	187	187				-44.31%
577	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座7变电站201变压器	630	18.10%	0	0				-42.25%
578	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	铁路高层2号变	500	16.80%	0	0				-39.84%
579	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0				-51.12%
580	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站2配电变压器	500	44.40%	0	0				-46.68%
581	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	铁医分7观海园202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-63.27%
582	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	保险股份有限公司辽宁省分公司箱式变电	400	56.10%	0	0				-49.25%
583	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局02201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0				-39.35%
584	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-42.04%
585	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站1号配电变压器	630	33.65%	355	355				-37.94%
586	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站2号配电变压器	630	38.41%	325	325				-22.26%
587	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站1号配电变压器	400	35.10%	219.6	219.6				-34.67%
588	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站2号配电变压器	400	39.00%	204	204				-32.89%
589	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站1变压器	630	16.19%	215	215				-43.17%
590	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分1左11柱上变压器	400	90.00%	0	0	2023年4月			-68.09%
591	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	省委高层自维202配电变压器	800	25.50%	0	0				-37.12%
592	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站2变压器	500	15.20%	0	0				-38.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
593	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座4箱变2变压器	630	24.76%	411	411				-44.82%
594	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	沈阳龙堡上水溪谷一期别墅1号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-37.88%
595	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站2变压器	315	27.94%	0	0				-43.98%
596	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1号变压器	630	30.86%	0	0				-42.58%
597	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新	630	18.10%	0	0				-36.58%
598	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-40.40%
599	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新	400	22.40%	0	0				-38.05%
600	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	隆迪分3柱上变压器	100	28.00%	0	0				-48.29%
601	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变201间隔配电变压器	630	38.41%	325	325				-29.85%
602	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变202间隔配电变压器	630	56.19%	213	213				-34.71%
603	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	和平新居2 1变压器	315	20.95%	0	0				-46.64%
604	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	和平新居12变压器	400	54.50%	0	0				-41.83%
605	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区2变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-41.23%
606	皇姑	广源66kV变电站	广源变25746水城线	凤凰水城1箱式变电站配电变压器	400	52.50%	0	0				-27.12%
607	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	630	49.52%	0	0				-33.61%
608	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	富景居住商业(二期)1箱变2变压器	630	39.05%	321	321				-27.93%
609	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0				-13.36%
610	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0				-25.58%
611	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站1配电变压器	800	21.90%	0	0				-23.86%
612	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站2配电变压器	800	20.40%	0	0				-18.84%
613	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	香滨新坐标住宅变电站1变压器配电变压器	630	29.33%	0	0				-45.10%
614	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	富民三期改造箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0				-41.68%
615	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区10变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-39.96%
616	浑南	营盘66kV变电站	营盘线078营福线	YHG_高科甲长江分23左3	200	58.50%	0	0				-18.26%
617	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干18变台	315	54.92%	0	0				-33.04%
618	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局6#1主变	630	8.57%	513	513				-39.42%
619	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	盘古A1	315	24.76%	205.5	205.5				-28.08%
620	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	救兵A1	315	19.68%	221.5	221.5				-40.47%
621	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	昌鑫2变电站202间隔配电变压器	500	25.20%	0	0				-45.89%
622	皇姑	广源66kV变电站	广源变25764广莲甲线	沈阳客厅二期2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0				-32.15%
623	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期2箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0				-30.14%
624	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站2变压器	800	29.25%	0	0				-44.29%
625	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座8变电站201变压器	630	20.95%	0	0				-47.20%
626	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座4变电站201变压器	630	19.68%	0	0				-46.88%
627	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座3变电站201变压器	400	28.00%	0	0				-41.12%
628	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和干105左7柱上变压器	400	57.60%	0	0				-51.03%
629	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北山分1右8柱上变压器	250	75.84%	0	0				-33.87%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
630	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	环北福盛居4变电站1变压器	630	14.60%	475	475				-32.26%
631	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线帮牛支52	100	93.75%	0	0	2024年8月			-39.46%
632	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座3箱变1变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-36.35%
633	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座3箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.12%
634	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座2箱变1变压器	800	28.13%	495	495				-43.01%
635	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座4箱变1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-48.75%
636	开发	宁官220kV变电站	宁富线	圣诺园四期小区1变电站1变压器	630	62.86%	171	171				-35.99%
637	开发	宁官220kV变电站	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区1变电站2变压器	630	12.06%	491	491				-34.44%
638	开发	宁官220kV变电站	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区2变电站1变压器	630	61.90%	177	177				-36.89%
639	开发	宁官220kV变电站	宁富线	圣诺园四期小区2变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-35.73%
640	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站2变压器	315	40.00%	0	0				-31.56%
641	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座1箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-37.61%
642	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座2箱变2变压器	800	29.25%	486	486				-38.74%
643	大东	如意66kV变电站	如意变862东银线	东方银座5箱变1变压器	800	19.88%	561	561				-40.23%
644	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站1变压器	630	19.30%	0	0				-42.04%
645	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站2变压器	630	19.43%	0	0				-42.29%
646	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-43.57%
647	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-41.59%
648	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-42.84%
649	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站2变压器	630	18.67%	0	0				-44.22%
650	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站2变压器	800	14.70%	602.4	602.4				-39.00%
651	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔储备局2变压器	630	52.76%	0	0				-47.66%
652	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北乙线79左7柱上变压器	400	45.20%	0	0				-11.18%
653	和平	南湖66kV变电站	南湖变458世茂甲线	明星线世茂花园10楼2变压器配电变压器	630	53.65%	229	229				-38.90%
654	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	中雁线世茂花园10楼1变压器配电变压器	630	39.37%	235	235				-36.67%
655	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	小含乙线17柱上变压器	400	12.00%	0	0				-35.29%
656	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	近海新城七期住宅楼	400	17.50%	290	290				-28.94%
657	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	生态研究所1箱变201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0				-43.38%
658	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	生态研究所2箱变201间隔配电变压器	400	23.20%	0	0				-42.85%
659	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	生态研究所3箱变201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				-42.67%
660	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
661	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干10左2	200	42.30%	95.4	95.4				0.89%
662	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	东方尚城小区1箱变201间隔配电变压器	630	15.24%	12	12				5.63%
663	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	东方尚城小区1箱变202间隔配电变压器	630	13.97%	12	12				4.94%
664	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	东方尚城小区2箱变201间隔配电变压器	630	16.83%	12	12				5.87%
665	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	东方尚城小区2箱变202间隔配电变压器	630	10.79%	12	12				4.73%
666	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站201	630	55.62%	54	54				-43.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
667	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站202变压器	630	0.00%	54	54				0.00%
668	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分54	50	141.60%	0	0	2023年2月			-29.25%
669	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	艾临雅居1-1考核	630	46.67%	273	273				-34.89%
670	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	艾临雅居1-2考核	630	34.29%	351	351				-29.08%
671	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	艾临雅居2-1考核	630	22.86%	381	381				-35.92%
672	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	艾临雅居2-2考核	630	23.49%	381	381				-33.45%
673	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	意沈甲线意合联干23右3左5加1	200	120.30%	0	0	2024年12月			-31.40%
674	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站1变压器	800	48.50%	332	332				-40.56%
675	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区1变电站2变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-42.25%
676	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站2变压器	500	17.20%	0	0				-49.03%
677	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站2变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-43.88%
678	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园22主变	630	14.48%	475.8	475.8				-52.64%
679	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	雅宾利三期A项目1变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				-51.54%
680	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	财落线沈阳市飞马金属制品有限公司	400	48.40%	0	0				-31.22%
681	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	一站式中盘干12718+1	200	2.40%	175.2	175.2				-39.82%
682	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线二台子北支2	200	109.80%	0	0	2025年5月			-9.61%
683	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支28柱上变压器	200	14.20%	0	0				-42.89%
684	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线二台子村支二台子几1	200	0.00%	0	0				-8.90%
685	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线苗家沟支苗家沟东几3	200	18.60%	0	0				-15.82%
686	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线新三面船东支4	200	31.50%	0	0				-28.97%
687	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线新三面船南台支1	200	27.00%	0	0				-17.84%
688	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	国瑞城18变电站1变压器	630	34.92%	0	0				-39.46%
689	大东	沈海66kV变电站	沈海变80364东建乙线	国瑞城18变电站2变压器	630	36.51%	337	337				-37.29%
690	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-43.66%
691	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站2变压器	800	22.50%	0	0				-43.10%
692	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站201变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.46%
693	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-41.39%
694	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园32主变	400	20.80%	276.8	276.8				-45.12%
695	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园42主变	800	19.13%	567	567				-44.13%
696	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景1箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0				-39.32%
697	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站1配电变压器	500	40.80%	0	0				-41.33%
698	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
699	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
700	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站2配电变压器	500	42.40%	0	0				-44.45%
701	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0				-46.72%
702	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站2配电变压器	500	28.40%	0	0				-41.42%
703	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	可畔新城小区一期二组团1号变电站变压器	630	16.00%	215	215				-42.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
704	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	环卫处	100	33.00%	0	0				-38.81%
705	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-48.18%
706	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	电力有限公司沈阳供电公司电动汽车服务公	500	60.80%	0	0				14.32%
707	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪1号变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-43.62%
708	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干11加1左1	315	49.14%	128.7	128.7				-40.96%
709	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3202间隔配电变压器	315	28.19%	194.7	194.7				-31.06%
710	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器2	400	87.20%	11.2	11.2	2024年6月			-23.33%
711	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	干73省宅2用户202间隔配电变压器配电变	500	0.00%	450	450				0.00%
712	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区1变电站1变压器	400	28.00%	121	121				-38.20%
713	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站1变压器	400	17.50%	121	121				-54.42%
714	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站2变压器	400	23.50%	121	121				-40.27%
715	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站202	500	15.84%	370.8	370.8				-39.17%
716	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	保利康桥2配电室1变压器	800	25.88%	513	513				-42.74%
717	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-44.23%
718	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站1变压器	500	31.36%	293.2	293.2				-47.33%
719	大东	望花66kV变电站	望花变70264合作甲线	思和苑西南角路边箱变（单）	200	21.60%	136.8	136.8				-45.25%
720	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区8变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-42.31%
721	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区15变电站1变压器	630	48.25%	263	263				-47.23%
722	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2202间隔配电变压器	160	61.25%	46	46				-34.82%
723	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	东方明珠花园用户202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
724	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站1变压器	800	19.20%	566.4	566.4				-38.74%
725	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔铁路22号变	400	0.00%	0	0				0.00%
726	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔12变压器	800	66.60%	0	0				-49.57%
727	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站2配电变压器	630	11.43%	495	495				-5.22%
728	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利家园22主变	800	0.00%	720	720				0.00%
729	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园12主变	800	0.00%	720	720				0.00%
730	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	昌鑫3变电站202间隔配电变压器	800	10.13%	0	0				-38.72%
731	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变2变压器	400	28.80%	0	0				-31.35%
732	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	0	0				-35.25%
733	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	中利亚特二期6号变电站201间隔配电变压器	630	7.05%	10	10				-14.50%
734	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	土北东台	100	117.60%	0	0	2022年12月			-46.06%
735	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
736	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左7右9变台	200	42.00%	96	96				-53.21%
737	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站201配电变压器	630	37.33%	0	0				-38.90%
738	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0				-37.91%
739	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡六组照明	100	30.75%	59.25	59.25				-41.29%
740	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉泉苑3变电站1变压器	500	27.20%	156	156				-41.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
741	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站1变压器	630	29.84%	156	156				-37.87%
742	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	住宅小区箱式变电站201出线间隔配电变	630	8.57%	513	513				6.28%
743	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线古城子分16右5柱上变压器	400	46.50%	163	163				-31.77%
744	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机干10左4变台	400	29.80%	0	0				-31.52%
745	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	003吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支	100	49.05%	0	0				-56.30%
746	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站2号变压器	800	15.38%	597	597				-40.32%
747	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会北	400	114.00%	0	0	2022年12月			-42.67%
748	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	天西线富力院士廷2局维变电站202配电变	800	10.20%	0	0				6.29%
749	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线六台子分42+1右3变台	100	52.20%	37.8	37.8				-27.48%
750	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线53+1左17变台	200	33.80%	112.4	112.4				-32.65%
751	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	前塔甲1开闭站之1柱上变压器	315	23.49%	0	0				-61.08%
752	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭四组支2	200	41.10%	97.8	97.8				-44.66%
753	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	新湖国际2箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0				-35.99%
754	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线示范支01	200	80.40%	0	0	2024年9月			-40.29%
755	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分025	50	110.00%	0	0	2024年6月			-25.13%
756	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线田南干084	200	59.10%	0	0				-34.20%
757	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
758	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期4变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0				27.86%
759	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	城佛线171右11变台	200	43.20%	93.6	93.6				-38.76%
760	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支17变台	160	71.81%	0	0				-34.67%
761	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站1号变压器	630	32.14%	364.5	364.5				-40.39%
762	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站2号变压器	630	28.25%	0	0				-45.73%
763	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期1站房2变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-45.48%
764	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变2变压器	400	10.80%	0	0				23.25%
765	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-15.03%
766	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-18.34%
767	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	云峰箱变101配电变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-33.94%
768	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线红花分红花井支25右13变台	80	100.88%	0	0	2023年2月			-23.99%
769	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	上三家1台区	400	44.70%	0	0				-39.12%
770	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区1机井	80	25.50%	51.6	51.6				-80.86%
771	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	矿区分23右5左1	200	14.10%	151.8	151.8				-21.83%
772	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号4主变	630	12.44%	488.6	488.6				-42.14%
773	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线128右12变台	100	38.20%	51.8	51.8				-35.80%
774	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分6右6变台	400	23.10%	267.6	267.6				-32.56%
775	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园四期一号变电站201配电变压器	630	38.57%	0	0				-42.46%
776	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干立新分28右支怀江分支13右T2变	100	36.90%	0	0				-50.20%
777	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡村2机井	50	15.60%	37.2	37.2				-14.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
778	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村4机井	100	54.80%	0	0				-60.75%
779	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村9机井	50	74.40%	0	0				-61.06%
780	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	翡翠新都会1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-49.72%
781	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡村综合一台（微）	400	30.60%	0	0				0.72%
782	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左8	100	30.80%	59.2	59.2				-33.10%
783	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	山12号变电站201间隔（前金线）配电变	630	19.68%	0	0				13.18%
784	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线22变台	315	63.75%	0	0				-36.10%
785	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干26之1柱上变压器	315	12.00%	0	0				-48.25%
786	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区1变电站1变压器	800	22.20%	0	0				-26.53%
787	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区2变电站1变压器	630	14.48%	142	142				-38.96%
788	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	伊澜阳光2期物业箱变1变压器	630	26.86%	0	0				-34.93%
789	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红村几2	200	40.50%	0	0				-7.66%
790	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块1箱变201配电变压器	630	12.70%	0	0				-7.06%
791	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城8号变电站201间隔（甲）配电变	400	12.00%	312	312				52.03%
792	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山大线97右5	200	37.80%	0	0				-33.72%
793	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站201变压器	800	23.25%	534	534				-46.05%
794	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	合作分1（一站式）	200	58.80%	62.4	62.4				-54.87%
795	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站1号变压器	630	33.90%	0	0				-38.14%
796	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区5变电站1变压器	630	31.43%	0	0				-41.97%
797	法库	果园66kV变电站	果蕴线	碧水名门一期1箱式变电站1号变压器	630	39.37%	0	0				-42.49%
798	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期2配电站1母线201配电变压器	630	27.62%	0	0				5.79%
799	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（三角地51）	200	30.30%	0	0				-37.74%
800	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0				-19.73%
801	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分3左1	80	51.38%	30.9	30.9				-59.72%
802	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站202配电变压器	315	46.35%	137.5	137.5				-39.96%
803	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站201配电变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-36.92%
804	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	万象首府小区2变电站1变压器	800	18.90%	0	0				9.23%
805	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分39柱上变	50	124.40%	0	0	2022年12月			-49.50%
806	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干78加1左分2变压器	50	43.20%	23.4	23.4				-39.13%
807	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	kV中石干联络分拉塔湖支13右分支1变	100	22.80%	67.2	67.2				-47.41%
808	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	阔嘉园(北)箱式变电站201间隔配电变	630	42.38%	300	300				-45.63%
809	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	金鑫花园2箱变1变压器	315	30.79%	186.5	186.5				-41.59%
810	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干48左1	200	29.40%	0	0				-18.20%
811	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站1配电变压器	630	17.46%	0	0				-36.86%
812	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线永安村新台	250	80.40%	24	24	2025年2月			-34.79%
813	东陵	祝家66kV变电站	磨料线	磨料线所带磨料干14左5柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6				-45.06%
814	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	盛华小区箱变1变压器	315	39.05%	0	0				-40.59%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
815	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	龙江鑫都1箱变考核表201配电变压器	630	20.00%	441	441				-27.50%
816	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线刘会支18	50	79.60%	0	0				-38.12%
817	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子8组（2021微）	200	68.55%	42.9	42.9				-36.43%
818	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右5能效柱上变压器	400	17.70%	0	0				17.33%
819	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石线联络分拉塔湖支10左分支17左T1变	100	28.80%	61.2	61.2				-59.71%
820	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右T7变压器	50	31.20%	29.4	29.4				-55.85%
821	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支17左分支1变压	100	24.60%	65.4	65.4				-43.95%
822	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园6箱变1号配电变压器	630	13.71%	0	0				-35.00%
823	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
824	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-44.43%
825	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关五组支04+1	200	83.10%	0	0	2024年6月			-25.08%
826	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线南小陵五组台分支02	200	23.00%	0	0				-30.53%
827	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线后海南分支线003	50	114.00%	0	0	2024年12月			-36.79%
828	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里6号变电站201间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-35.45%
829	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台综合	200	28.80%	122.4	122.4				28.25%
830	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站202配电变压器	400	19.20%	283.2	283.2				7.28%
831	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞家园4箱变2变压器	630	22.60%	424.6	424.6				-37.39%
832	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线供销社分02	315	40.32%	0	0				-35.24%
833	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家支007	160	41.56%	0	0				-50.12%
834	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分32左6+1右1	400	4.80%	340.8	340.8				98.20%
835	浑南	于山66kV变电站	于山变774于城线	星河湾三期B区5号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0				43.45%
836	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	上河风景小区2局维变电所202配电变压器	800	20.63%	0	0				100.00%
837	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-33.77%
838	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	小微沙岭村19台区	400	43.80%	0	0				-21.51%
839	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府6号变电站201间隔（甲）配电变压	400	19.80%	280.8	280.8				19.21%
840	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	土西猪场（微）	200	63.15%	0	0				-37.69%
841	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站1配电变压器	500	49.28%	203.6	203.6				-34.25%
842	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站1配电变压器	800	74.25%	0	0				-40.96%
843	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	宝山变005宝十线苏家坟台	200	34.35%	111.3	111.3				-31.60%
844	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-42.99%
845	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	德港7号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	28.57%	387	387				-10.55%
846	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	后岗东照明新建2号	200	84.00%	0	0	2025年5月			-22.45%
847	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	建委（16）变电站1变压器配电变压器	630	41.27%	307	307				-45.16%
848	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分94变压器	400	68.60%	85.6	85.6				-45.43%
849	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户a2202配电变压器	500	19.20%	354	354				-44.05%
850	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	康城房屋开发有限公司（康城春天里）101	630	20.00%	0	0				-42.02%
851	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖3	400	29.70%	241.2	241.2				17.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
852	法库	果园66kV变电站	果园园变1415镇东线	10kV镇东线十东几18	250	60.80%	0	0				-51.60%
853	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线新光四队	100	80.10%	9.9	9.9	2024年6月			-50.94%
854	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	YHG_雨坛21号变压器配电变压器	315	61.59%	0	0				-36.67%
855	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分24右6左1变台	400	21.50%	0	0				18.30%
856	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	化甲线造化干沙平分郭大支6+0柱上变压	400	18.90%	0	0				-13.75%
857	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	十路乙线齐十干49变压器	315	36.57%	0	0				-40.68%
858	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变2站内变压器	315	37.08%	166.7	166.7				-48.50%
859	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙家分157左1柱上变压器	400	11.70%	163	163				-81.58%
860	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站202	630	20.57%	437.4	437.4				-39.26%
861	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站2变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-39.06%
862	沈河	文艺66kV变电站	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变2变压器	800	58.50%	252	252				-40.62%
863	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区6变电站1变压器	800	70.13%	0	0				-39.94%
864	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸2期4变电站2变压器配电变压器	630	22.86%	0	0				-37.73%
865	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘运2箱式变电站1配电变压器	630	60.19%	0	0				-40.31%
866	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村一组照明	100	54.60%	35.4	35.4				-39.64%
867	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园11主变	800	35.25%	438	438				-43.63%
868	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城10变电站1变压器	315	30.10%	0	0				-42.98%
869	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变1变压器	630	24.44%	7	7				-45.28%
870	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-44.28%
871	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	里城二期2.1期商业分建变电站202配电变	630	27.62%	0	0				-36.25%
872	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期4箱202	500	18.00%	360	360				26.18%
873	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变1	630	31.90%	0	0				-40.09%
874	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	狮城经典2土建变202	400	0.00%	360	360				0.00%
875	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象5变电站1变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-43.19%
876	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	乐城国际4箱变1配电变压器	400	26.50%	254	254				100.00%
877	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	变清蒲干汪千分蒿甸子工业支1+1杆（一	200	53.20%	0	0				-34.26%
878	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	临时柳岸新居3箱变201配电变压器	630	19.37%	0	0				-38.42%
879	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2202配电变压器	630	36.19%	0	0				-39.79%
880	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线陈东几07	100	86.40%	0	0	2023年9月			-25.08%
881	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘电西台支03	315	17.78%	227.5	227.5				-41.33%
882	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	工南水乡二期1号箱式变电站1号配电变	630	24.44%	413	413				-41.90%
883	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱3号变电站201间隔配电变压器	400	26.10%	255.6	255.6				-33.27%
884	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二AB三B2局维201配电变	630	46.03%	0	0				15.02%
885	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	澜郡小区回迁楼3号箱式变电站1号配	630	20.00%	441	441				-41.76%
886	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	天泰大学城201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				-34.33%
887	浑南	安顺66kV变电站	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站1号配电变	400	0.00%	0	0				0.00%
888	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	嘉熙房地产开发有限公司201间隔配	630	8.76%	0	0				-37.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
889	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
890	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干于家分45右3	200	15.20%	149.6	149.6				-31.81%
891	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线32	400	82.25%	31	31	2025年4月			-32.66%
892	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	金地峯汇3配电站2变压器	800	29.40%	0	0				17.70%
893	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分16右1	315	3.17%	0	0				-162.66%
894	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	中铁人杰水岸一期1号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0				-40.94%
895	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分养殖场支7	200	17.10%	145.8	145.8				100.00%
896	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分27	50	61.80%	0	0				-35.00%
897	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城房地产4箱式变电站201间隔配电变压器	630	62.10%	175.8	175.8				-40.39%
898	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线分水分9	100	117.30%	0	0	2023年1月			-27.14%
899	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	市风情小镇二期别墅5箱变202间隔配电变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-23.27%
900	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线93左4变台	100	32.00%	58	58				-47.60%
901	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-2配电变压器	315	71.43%	58.5	58.5				-38.17%
902	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线104左1变台	400	21.00%	276	276				23.52%
903	沈河	怀远66kV变电站	怀远变168怀闻乙线	令闻乙线令闻乙CKB府静大厦变压器配电	200	26.80%	0	0				-47.66%
904	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区11主变	630	15.24%	471	471				-42.09%
905	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干24	400	73.25%	67	67				-48.13%
906	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村15号变电站2号配电变压器	500	24.64%	0	0				-40.57%
907	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸-2变压器间隔配电变压器	800	57.60%	0	0				-35.43%
908	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	泰香蒲湾东区3号箱变变压器间隔配电变压器	500	18.24%	0	0				-20.85%
909	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	西安分12左2变压器	400	41.10%	195.6	195.6				-43.86%
910	沈北	清水66kV变电站	清依线	沈阳市沈北新区鑫起点调味厂（一站式）	200	0.00%	0	0				100.00%
911	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-43.50%
912	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0				-41.89%
913	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	润东府3箱变2变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
914	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	富城铭邸2变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-37.94%
915	浑南	营盘66kV变电站	营盘线078营福线	上院小区1变电站2变压器	800	20.00%	0	0				-40.92%
916	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站1号变压器	800	27.75%	0	0				-32.14%
917	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变406大祝线大潘五日地	100	40.20%	49.8	49.8				-94.20%
918	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	乐山1箱式变电站配电变压器	400	44.00%	0	0				-46.75%
919	法库	果园66kV变电站	果园变1410红旗线	10kV红旗线81+	50	92.60%	0	0	2024年12月			-21.99%
920	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干79左18右6右4左1	200	0.00%	0	0				0.00%
921	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站2变压器	500	37.92%	0	0				-44.64%
922	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
923	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线南石场分4右4柱上变压器	200	20.10%	0	0				26.36%
924	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变202间隔配电变压器	800	32.40%	0	0				-17.48%
925	法库	宝山66kV变电站	宝山变1004城南线	万科城1箱变102配电变压器间隔配电变压器	800	37.20%	422.4	422.4				7.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
926	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线泡子沿北子05(泡子沿北台)	315	35.24%	0	0				-32.34%
927	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯线57左1变台	200	8.70%	162.6	162.6				-1.72%
928	东陵	中马66kV变电站	军影线	高干58荧光粉分2左5三家子分7柱上变压器	100	14.80%	0	0				-30.42%
929	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期1箱式变电站1配电变压器	630	51.43%	0	0				4.45%
930	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	天诚大厦变电站2号配电变压器	800	34.80%	215	215				-8.69%
931	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分013	100	56.00%	34	34				-24.01%
932	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡5组照明	200	26.85%	126.3	126.3				-22.52%
933	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡11组照明	100	61.20%	28.8	28.8				-36.53%
934	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北西台照明	100	143.40%	0	0	2022年12月			-38.09%
935	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线80左2	315	60.63%	0	0				-42.25%
936	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左11	315	27.62%	0	0				-60.81%
937	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线15柱上变压器	200	29.00%	0	0				-35.58%
938	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分67右1变压器	200	35.60%	0	0				-81.06%
939	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左1	250	44.00%	0	0				-46.12%
940	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线72右3变台	200	18.60%	0	0				0.00%
941	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线65	400	68.75%	0	0				-41.89%
942	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右5	315	40.95%	0	0				-40.85%
943	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分8左2变压器	315	12.70%	0	0				-78.22%
944	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左1	315	25.08%	0	0				-47.20%
945	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干26	315	15.24%	235.5	235.5				-78.36%
946	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北干31	400	85.50%	0	0	2023年8月			-41.30%
947	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左9变压器	200	16.65%	0	0				-67.94%
948	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分11变压器	250	2.56%	0	0				1.13%
949	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线马头分44	100	73.80%	16.2	16.2				-26.94%
950	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河线153	200	58.80%	62.4	62.4				23.67%
951	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干126右5	160	29.25%	0	0				-35.95%
952	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王纲线107南刚分10	200	35.25%	109.5	109.5				-42.44%
953	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分7左2	250	51.20%	0	0				-40.88%
954	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分8左2公变	315	71.11%	0	0				-20.75%
955	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	南区分24	200	59.20%	0	0				-34.40%
956	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左1变台	200	100.00%	0	0	2022年12月			-41.95%
957	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左9	315	36.19%	0	0				-53.36%
958	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+1公变	315	12.70%	243.5	243.5				-46.27%
959	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干测绘分20公变	320	55.94%	109	109				-39.24%
960	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干54公变	315	25.08%	204.5	204.5				-39.22%
961	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干95公变	315	23.81%	0	0				-42.89%
962	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线太平分8右5+1柱上变压器	315	57.46%	0	0				-39.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
963	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右9公变	400	62.10%	0	0				-35.54%
964	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线18左2	250	21.20%	0	0				-42.46%
965	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线13	315	24.76%	0	0				-39.86%
966	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左6之1柱上变压器	315	39.37%	0	0				-45.27%
967	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干6左1柱上变压器	315	27.94%	0	0				-40.08%
968	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	万南干17+2公变	500	60.60%	147	147				-37.38%
969	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干64右2右2	315	20.95%	0	0				-39.84%
970	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干22+1左2柱上变压器	100	45.30%	0	0				-54.87%
971	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2-1	315	34.10%	176.1	176.1				-33.44%
972	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	体官分5	500	40.80%	0	0				-48.04%
973	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左3	315	51.75%	120.5	120.5				-21.20%
974	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干16之3	315	98.10%	0	0	2024年9月			-41.84%
975	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	城水线城水干31+1柱上变压器	315	31.75%	183.5	183.5				-47.59%
976	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分43变压器	315	43.94%	142	142				-31.85%
977	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支13右5变压器	315	32.70%	142	142				-55.83%
978	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左9右2变压器	100	0.00%	90	90				0.00%
979	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	小西线大众干9	315	64.38%	80.7	80.7				-27.88%
980	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分19柱上变压器	400	36.60%	0	0				-42.62%
981	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干54柱上变压器	200	0.00%	0	0				-33.22%
982	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干82柱上变压器	315	0.00%	0	0				-92.45%
983	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左3柱上变压器	315	73.33%	52.5	52.5				-40.77%
984	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	变466长黄甲线长黄干长北分29右2柱上变	315	37.14%	0	0				-43.90%
985	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干17公变	315	56.83%	0	0				-52.51%
986	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线27	315	23.17%	210.5	210.5				-35.93%
987	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	和平分8#左4	315	56.19%	0	0				-39.71%
988	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水二支25柱上变压器	315	64.44%	0	0				-37.20%
989	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分40变压器	200	110.40%	0	0	2022年12月			-39.12%
990	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分36左11变压器	315	6.67%	262.5	262.5				-43.44%
991	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变2号变	630	25.90%	0	0				-39.69%
992	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变2号变	500	18.00%	0	0				-34.92%
993	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站1变压器	500	14.40%	0	0				-45.51%
994	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站1变压器	500	35.20%	274	274				-39.38%
995	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	天缘逸居2变电站202变压器	630	21.90%	0	0				-45.57%
996	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变1号变	400	0.00%	0	0				0.00%
997	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
998	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变1号变	630	13.65%	0	0				-43.32%
999	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变2号变	630	17.78%	0	0				-43.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1000	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变1号变	630	22.54%	0	0				-40.53%
1001	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变1号变	630	13.71%	0	0				-37.66%
1002	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变2变压器	630	42.22%	301	301				-37.74%
1003	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变1	630	15.62%	468.6	468.6				-45.33%
1004	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变2站内变压器	400	24.50%	0	0				-40.42%
1005	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站1变压器	500	23.60%	0	0				-44.35%
1006	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经3变电站一次1变压器柜1主变	500	37.20%	0	0				-42.21%
1007	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站2变压器	630	16.25%	0	0				-44.45%
1008	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山3箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
1009	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站1变压器	630	19.68%	142	142				-39.89%
1010	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站202柜	630	21.59%	319	319				-39.47%
1011	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	北二路1变电站201柜	500	0.00%	450	450				100.00%
1012	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区1变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
1013	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	盛龙箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-43.64%
1014	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	南七中路小区变电站201柜	315	37.46%	165.5	165.5				-39.40%
1015	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴龙苑变电站201	500	0.00%	0	0				0.00%
1016	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变1	500	54.40%	31	31				-42.59%
1017	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变1变	630	16.19%	31	31				-25.67%
1018	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	1主变卧波苑5#	630	41.40%	0	0				-363.01%
1019	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	1主变河北	400	81.60%	0	0	2022年12月			-40.25%
1020	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和二期期2箱变1	630	31.11%	0	0				-43.05%
1021	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和二期期2箱变2	630	28.25%	0	0				-37.89%
1022	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
1023	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	山河里变电站1变压器	400	65.20%	0	0				-37.98%
1024	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	雅都苑箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-38.57%
1025	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站201	630	37.14%	333	333				-44.74%
1026	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站1变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-40.77%
1027	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华街6变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
1028	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站202柜	500	64.96%	0	0				-38.78%
1029	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				-42.46%
1030	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站1变压器	800	70.80%	153.6	153.6				-42.48%
1031	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	大众干9箱变1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-40.62%
1032	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	天星西箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-43.18%
1033	沈河	万柳66kV变电站	万柳变264南关甲线	西滨河2箱变1变压器	400	51.30%	154.8	154.8				-40.07%
1034	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期11主变	630	24.38%	0	0				-53.69%
1035	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	97中学住宅箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-42.92%
1036	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	百合花园住宅小区变电站202	630	42.86%	297	297				-43.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1037	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站1号变压器	630	34.29%	0	0				-40.22%
1038	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变1变	630	19.05%	447	447				-43.62%
1039	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	富强6箱变2变压器	630	25.71%	296	296				-40.25%
1040	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城4箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-42.48%
1041	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天1箱变2变压器	630	55.62%	0	0				-41.44%
1042	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品11变电站1变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-42.52%
1043	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站1变压器	500	8.40%	0	0				-54.45%
1044	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				-44.06%
1045	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变1变压器	630	26.35%	401	401				-43.56%
1046	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站1号变压器	500	18.80%	0	0				-44.15%
1047	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	奚林1配变站1变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-43.45%
1048	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	长青园箱变1变压器	400	38.80%	0	0				-43.33%
1049	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区1变电站	630	38.73%	0	0				-39.21%
1050	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站202柜	630	15.24%	0	0				-44.70%
1051	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站202	500	38.00%	260	260				-41.09%
1052	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	金联箱变1变压器	500	6.72%	0	0				-47.21%
1053	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	风雨坛1箱变1变压器	400	0.00%	0	0				-41.61%
1054	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	风雨坛2箱变1变压器	400	0.00%	0	0				-36.25%
1055	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	南风雅阁3201	630	22.86%	423	423				-66.21%
1056	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站201	630	11.11%	497	497				-45.06%
1057	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城15箱变2变压器	630	61.33%	180.6	180.6				-28.70%
1058	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变1变	630	16.83%	0	0				-44.26%
1059	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站202	400	64.40%	102.4	102.4				-42.30%
1060	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工街10变电站201	400	30.40%	238.4	238.4				-40.07%
1061	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	132中学箱变1号变	400	42.60%	0	0				-40.43%
1062	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站202	630	16.83%	461	461				-40.06%
1063	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站201	500	16.64%	366.8	366.8				-39.61%
1064	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	大众干6箱变1变	400	23.20%	267.2	267.2				-38.00%
1065	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变1变压器	500	66.40%	118	118				-46.24%
1066	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变2	630	15.62%	0	0				-85.57%
1067	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区2变电站1变压器	630	41.27%	307	307				-42.48%
1068	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站201	400	48.00%	7	7				-45.10%
1069	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变1变	630	21.71%	0	0				-40.20%
1070	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰12箱变1号变	630	28.19%	0	0				-42.59%
1071	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	南关变电站1变压器	1000	65.60%	244	244				-40.80%
1072	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色4号变电站1号变压器	400	74.25%	0	0				-39.10%
1073	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变1	500	96.40%	0	0	2022年12月			-39.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1074	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	光明小区1变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-37.08%
1075	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	南风雅居3变电站	630	43.81%	291	291				-43.82%
1076	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	李英分5右04	315	30.79%	0	0				-37.07%
1077	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	养士堡敖司牛胜军养殖公变台	200	8.10%	66	66				100.00%
1078	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分16	50	84.00%	3	3	2025年4月			-37.45%
1079	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站2变压器	630	53.65%	0	0				-37.78%
1080	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑1变电站2变压器	630	46.73%	272.6	272.6				-38.15%
1081	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地中台	100	77.60%	0	0				-35.34%
1082	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变2变压器	500	36.00%	270	270				-43.46%
1083	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68右5变台	400	28.20%	0	0				-29.46%
1084	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥3变电站1变压器	800	56.63%	0	0				-36.01%
1085	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡1变电站2变压器	500	14.88%	375.6	375.6				-19.61%
1086	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0				-10.52%
1087	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊19号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-20.04%
1088	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-42.91%
1089	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站1变压器	400	26.00%	256	256				-40.02%
1090	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	奕夏园4号变电站201间隔（乙）配电变	630	28.89%	0	0				6.77%
1091	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线电业分6左12柱上变压器	200	10.50%	0	0				7.47%
1092	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左17变台	200	26.10%	127.8	127.8				-33.14%
1093	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔8变电站1变压器	630	1.14%	559.8	559.8				-21.01%
1094	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园2号小区变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-34.43%
1095	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分10变台	200	27.75%	0	0				-32.12%
1096	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	居忆园1箱变1变压器	630	14.29%	477	477				-44.65%
1097	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干54左分02柱上变	100	80.80%	0	0	2025年4月			-41.68%
1098	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华南2分支007	100	93.60%	0	0	2024年6月			-46.35%
1099	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分1箱变配电变压器	630	33.33%	0	0				100.00%
1100	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	349	349				-39.52%
1101	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长凤甲线	格林春晓4变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-43.21%
1102	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支20柱上变压器	200	39.90%	0	0				-30.90%
1103	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支32+1变台	200	21.30%	0	0				-12.63%
1104	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	31421部队小区变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0				9.01%
1105	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	YHG 沈阳世中塑胶有限公司	315	34.79%	173.9	173.9				-26.24%
1106	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变201	630	35.81%	341.4	341.4				-47.77%
1107	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区一期1箱式变电站1配电变	400	24.00%	0	0				-41.11%
1108	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线122右6变台	100	101.70%	0	0	2025年4月			-37.11%
1109	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村六组照明	100	56.60%	33.4	33.4				-33.84%
1110	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室202配电变压器	1000	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1111	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	兰台小镇变电站1变压器	630	40.13%	314.2	314.2				-36.91%
1112	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	工厂分21	200	63.00%	0	0				-29.64%
1113	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分52变台	400	12.00%	0	0				-45.91%
1114	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村Z3地块1变电站201间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				-43.32%
1115	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马龙村综合一台(微)	200	4.50%	69	69				8.37%
1116	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右18右7柱上变压器	200	24.90%	0	0				-23.02%
1117	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	大棚台2	50	45.60%	22.2	22.2				-64.85%
1118	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线三家子台分支线002	80	73.88%	0	0				-32.24%
1119	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分双山子支29左5变台	200	51.30%	77.4	77.4				-33.78%
1120	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线84变台	200	25.05%	129.9	129.9				-41.93%
1121	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变1变压器配电变压器	400	27.38%	0	0				-36.69%
1122	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	富海茗乔1站房2变压器	630	28.57%	0	0				-39.04%
1123	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干碱家分52右5变台	200	18.60%	142.8	142.8				-38.50%
1124	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	百乐2小区箱变1变压器	630	72.70%	109	109				-44.28%
1125	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南2台照明	630	22.67%	424.2	424.2				-25.46%
1126	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑7变电站1变压器	400	23.00%	0	0				-40.15%
1127	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站201变压器	800	19.13%	567	567				-43.79%
1128	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器1公变	500	24.40%	328	328				-39.54%
1129	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站1号变压器	630	13.97%	10	10				-41.06%
1130	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	天顺家园三考核表	315	58.41%	0	0				-33.03%
1131	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左1+1	250	49.28%	0	0				-44.91%
1132	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	南刚分33+1右10	400	33.30%	226.8	226.8				0.69%
1133	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅1变电站1间隔101配电变压器	630	31.43%	0	0				-19.86%
1134	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	龙湖滌澜山三期1局维变电站201配电变压器	630	3.81%	400	400				35.94%
1135	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线97左3变台	400	68.00%	0	0				-38.20%
1136	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干79左13	200	14.10%	0	0				-37.41%
1137	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0				4.39%
1138	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-28.75%
1139	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分49	100	0.00%	90	90				-33.95%
1140	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线门台村二六队台	100	51.60%	38.4	38.4				-35.79%
1141	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧玉龙庭二期箱式变电站2配电变压器	315	19.81%	0	0				-44.25%
1142	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区13变电站1变压器	400	29.20%	0	0				-20.53%
1143	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站1变压器	500	47.36%	213.2	213.2				-39.98%
1144	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	华润崑崙御5箱式变电站1配电变压器	800	39.60%	0	0				-30.24%
1145	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	小荒地北台	200	30.30%	119.4	119.4				13.39%
1146	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站201配电变压器	630	18.79%	0	0				-44.48%
1147	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾12号变电站202配电变压器	500	37.92%	0	0				-41.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1148	浑南	于山66kV变电站	于山变778于通线	府城名邸二期5号变电站2号配电变压器	630	8.38%	514.2	514.2				17.88%
1149	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分38台区	100	25.20%	64.8	64.8				-68.90%
1150	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28左8变台	200	16.20%	147.6	147.6				-41.22%
1151	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子干五家子分16左7变台	200	40.35%	99.3	99.3				-38.35%
1152	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干联络分9右支0+1左T1	80	28.50%	49.2	49.2				0.00%
1153	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分149	100	74.25%	0	0				-38.37%
1154	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线郝家堡支14	400	32.00%	0	0				-38.29%
1155	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站2变压器	630	45.71%	279	279				-42.01%
1156	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-44.49%
1157	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典3变电站1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				-42.47%
1158	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-41.52%
1159	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园4变电站1变压器	400	21.75%	0	0				-40.45%
1160	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造工程A区91变配	400	41.60%	193.6	193.6				-43.10%
1161	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔1配电变压器	800	29.63%	0	0				-29.41%
1162	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干197右3	400	48.60%	165.6	165.6				-73.01%
1163	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅1变电站201间隔配电变压器	400	16.00%	0	0				-31.54%
1164	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站1变压器	630	13.97%	0	0				-39.10%
1165	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站1变压器	630	23.81%	0	0				-39.82%
1166	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-41.52%
1167	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭一期1变电站1号配电变压器	630	0.00%	567	567				-42.31%
1168	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	(金山小区)三期箱式变电站1号配电变	500	10.08%	0	0				-45.05%
1169	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左9左1变台	400	6.00%	336	336				57.56%
1170	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分15	200	0.00%	0	0				-31.40%
1171	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分4+1	315	0.00%	283.5	283.5				-43.72%
1172	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-51.84%
1173	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-39.17%
1174	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园4变电站201变压器	400	21.60%	0	0				-43.42%
1175	东陵	水家66kV变电站	水阳甲线	牛相住宅楼分25左3柱上变压器	200	41.40%	0	0				1.15%
1176	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线159柱上变压器	200	4.80%	0	0				-39.52%
1177	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华北苑1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-44.74%
1178	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线61(马刚B台)	315	63.43%	83.7	83.7				-39.09%
1179	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支32(松树A台)	50	102.00%	0	0	2022年12月			-33.00%
1180	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分118	50	53.70%	18.15	18.15				-38.41%
1181	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期1箱式变电站1配电变压器	315	24.76%	0	0				-41.73%
1182	东陵	水家66kV变电站	水古线	变776水古线水古干水家分04左支04柱上变	100	80.00%	0	0	2024年9月			-39.16%
1183	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右2变压器	400	45.60%	0	0				-21.23%
1184	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期2202间隔配电变压器	630	37.08%	0	0				7.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1185	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	皮家堡北台1照明	200	17.40%	145.2	145.2				-46.21%
1186	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白西大棚	50	126.40%	0	0	2022年12月			-33.20%
1187	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线095	200	81.00%	18	18	2023年2月			-32.00%
1188	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线火石支33	100	79.00%	11	11				-35.72%
1189	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线前山支17	100	92.50%	0	0	2025年4月			-32.67%
1190	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV龙山线烟草箱变分粮食小区支1	630	55.24%	0	0				-38.14%
1191	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分36左1柱上变压器	100	12.90%	0	0				-29.52%
1192	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-39.28%
1193	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	老大房养殖三台	200	3.90%	172.2	172.2				21.66%
1194	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线大王西台分支线002	100	73.20%	16.8	16.8				-29.18%
1195	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站2变压器	630	36.83%	0	0				-38.57%
1196	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖渔义A2地块2变电站2变压器配电变压器	630	37.14%	0	0				-36.24%
1197	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站1号配电变压器	500	47.36%	0	0				-77.27%
1198	法库	果园66kV变电站	果园变1411果蕴线	锦绣蓝湾D区西箱变1配电变压器	630	25.71%	0	0				-36.01%
1199	沈河	文艺66kV变电站	文艺变986文好线	嘉里中心1配电室1变压器	800	13.50%	612	612				21.37%
1200	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站1配电变压器	800	29.25%	0	0				-41.25%
1201	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	丰盈房地产开发有限公司1.1箱变201配电变压器	630	72.89%	0	0				-38.71%
1202	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	承瀚花园4箱变201配电变压器	630	15.95%	0	0				-40.24%
1203	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线27+1左6变台	400	4.50%	0	0				-43.90%
1204	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站202配电变压器	500	59.20%	0	0				-44.28%
1205	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	金荷苑小区变电站201间隔配电变压器	400	47.25%	0	0				-31.96%
1206	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干103左6+1左4	315	20.70%	218.3	218.3				-63.04%
1207	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	方文乙B-1变压器	400	73.50%	66	66				-39.16%
1208	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干37	400	37.25%	0	0				-55.45%
1209	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	余粮村路边台	250	39.52%	126.2	126.2				-50.92%
1210	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分13右1右1柱上变压器	400	81.00%	0	0	2025年2月			-463.69%
1211	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线何家分乡直支007	200	81.15%	0	0	2025年2月			-25.14%
1212	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变1变压器	250	30.08%	149.8	149.8				-40.61%
1213	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	黄河乙线大含T1-1柱上变压器	315	41.14%	0	0				-67.22%
1214	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园1变电站1配电变压器	630	16.67%	0	0				-37.23%
1215	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园2变电站1配电变压器	630	13.02%	0	0				-40.10%
1216	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分44+1左1	400	31.20%	0	0				-78.97%
1217	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站201配电变压器	800	29.63%	483	483				-39.01%
1218	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右10左5	400	20.85%	276.6	276.6				0.01%
1219	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	二十四城小区4变电站1变压器	630	43.17%	295	295				-35.47%
1220	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	采煤沉陷区1变电站1号变压器	630	13.97%	479	479				-38.43%
1221	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线145	200	35.00%	110	110				-22.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1222	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站201	630	65.71%	0	0				-36.25%
1223	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南干109左7右8	200	18.90%	36	36				-45.42%
1224	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支37+1	200	66.60%	46.8	46.8				-22.31%
1225	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	城学园里2号变电站201间隔（甲）配电变	800	20.70%	554.4	554.4				7.15%
1226	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分鲍岗支04	200	21.90%	136.2	136.2				-27.68%
1227	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	永丰T06	200	2.60%	174.8	174.8				-259.39%
1228	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左1左3	400	43.50%	186	186				-36.15%
1229	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站202配电变压器	630	22.54%	425	425				-42.59%
1230	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	新鑫鸣阳建材经销处	200	18.50%	0	0				-11.48%
1231	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依线后屯分44（前屯A台）	50	80.40%	0	0	2025年4月			-48.60%
1232	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖丽景8站房2变压器	630	21.08%	19	19				-37.85%
1233	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分57+1右1	200	59.40%	0	0				25.71%
1234	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线330左4变台	100	73.20%	0	0				-54.87%
1235	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村灯	315	42.86%	148.5	148.5				-43.55%
1236	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左16	100	0.00%	90	90				-55.72%
1237	东陵	中马66kV变电站	疗养线	宴山1.1期箱变202配电变压器	630	8.63%	71	71				-28.28%
1238	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园9箱变（单）	630	23.24%	0	0				-37.55%
1239	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站202变压器	630	14.60%	0	0				-39.42%
1240	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路干56左1加1	400	19.80%	0	0				-53.86%
1241	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	桂园学府壹号一期2箱式变电站1配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
1242	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站1变压器	630	22.86%	10	10				-41.74%
1243	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	296	296				-32.17%
1244	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	美域天成一期2站房1变压器	630	25.40%	407	407				-37.34%
1245	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线后岗大棚	200	12.70%	154.6	154.6				-76.89%
1246	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台大棚	100	87.40%	2.6	2.6	2024年9月			-41.39%
1247	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城6变电站-1	630	25.40%	0	0				-42.64%
1248	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分02	200	36.60%	0	0				-26.78%
1249	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线孙家沟台	20	54.00%	0	0				-32.76%
1250	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53左34左2	200	0.00%	0	0				0.00%
1251	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站1变压器	800	7.88%	657	657				-33.36%
1252	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐1期3站房2变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-40.65%
1253	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沈双分45右16	200	40.20%	0	0				-17.96%
1254	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线68左5变台	80	58.25%	0	0				-42.45%
1255	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街7变电站配电变压器	400	13.80%	0	0				100.00%
1256	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树三期2号变电站2号配电变压器	400	13.20%	0	0				-2.46%
1257	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	悦府小区一期1局维变电站202配电变	800	9.38%	0	0				100.00%
1258	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅1变电站1变压器	500	19.52%	0	0				-41.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1259	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区5变电站1变压器	500	23.52%	332.4	332.4				-45.47%
1260	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	东兴家园1变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-38.60%
1261	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分171	100	51.00%	0	0				-28.21%
1262	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站1变压器	400	20.00%	0	0				-39.87%
1263	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站1主变	500	26.00%	0	0				-38.99%
1264	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期6箱式变电站配电变压器	630	31.75%	0	0				-41.85%
1265	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分22左7变台	100	63.30%	26.7	26.7				-38.35%
1266	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线北四家分88	100	116.60%	0	0	2022年12月			-36.57%
1267	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	农牧局综合楼（2021微）	200	20.03%	0	0				-43.56%
1268	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支19+1右1变压器	200	50.00%	0	0				-27.85%
1269	东陵	花山66kV变电站	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区3箱变2变压器	630	14.29%	477	477				14.57%
1270	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区2变电站2变压器	630	62.54%	0	0				-39.02%
1271	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城8变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-43.25%
1272	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	辽宁东冉房屋开发有限责任公司	315	0.00%	0	0				-77.24%
1273	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3+2公变	315	29.33%	0	0				-30.61%
1274	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-35.04%
1275	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分20能效柱上变压器	400	7.80%	0	0				25.84%
1276	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊9号变电站2变压器	500	36.40%	0	0				-39.59%
1277	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支29左1变台	200	29.00%	0	0				-177.89%
1278	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分23左1柱上变压器	315	63.49%	0	0				-48.10%
1279	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分8左7变台	400	19.00%	284	284				-35.84%
1280	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站202间隔配电变压器	500	36.48%	0	0				100.00%
1281	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	月星星寓1号变电站202间隔配电变压器	800	23.25%	0	0				100.00%
1282	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站202间隔配电变压器	500	30.08%	0	0				100.00%
1283	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19+1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-46.03%
1284	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支艳波分支11变压器	100	47.40%	42.6	42.6				-64.41%
1285	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-41.17%
1286	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-40.24%
1287	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	台变中烟干新民分36右支4柱上变压器-一	80	21.00%	0	0				-22.13%
1288	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	公馆8号变电站201间隔（施雅线）配电变	630	20.63%	0	0				20.86%
1289	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				-155.71%
1290	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线巴东支07	160	101.25%	0	0	2025年2月			-22.20%
1291	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村一组照明	100	38.60%	51.4	51.4				-41.44%
1292	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22左4	250	53.44%	0	0				-36.60%
1293	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	新鼎花园小区2变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0				6.06%
1294	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	小微大潘市场1台区	200	76.50%	27	27				-42.69%
1295	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右4柱上变	315	25.65%	0	0				-48.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
1296	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期2箱式变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0				86.48%
1297	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	场馆线81右1	200	13.50%	153	153				33.35%
1298	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里3号变电站202	630	36.51%	0	0				-43.21%
1299	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室2变压器	800	0.00%	0	0				-42.67%
1300	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干房身分1屯井支8左5一站式变压器	200	26.40%	127.2	127.2				-26.54%
1301	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场供3箱变1变压器	630	27.30%	296	296				-31.66%
1302	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	首创光和郡二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	329	329				-11.37%
1303	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	越时代2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	12.06%	491	491				39.92%
1304	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅21变电站1变压器	400	33.60%	0	0				-36.67%
1305	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支55左2变台	200	18.30%	0	0				5.72%
1306	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	二台子东南台	200	8.70%	162.6	162.6				-38.99%
1307	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭房五组照明	200	46.20%	87.6	87.6				-43.55%
1308	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分砖厂支水利支3	160	44.63%	72.6	72.6				-35.84%
1309	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉棚菜	100	75.60%	14.4	14.4				-28.41%
1310	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变1配电变压器	630	48.57%	0	0				-44.00%
1311	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农干138右2-2新	400	62.40%	0	0				-19.63%
1312	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分65右1	100	0.00%	90	90				0.00%
1313	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老城分67右1	100	0.00%	90	90				0.00%
1314	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线王家机井分3	50	0.00%	45	45				-18.63%
1315	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线11右1变台	315	101.71%	0	0	2022年12月			-6.95%
1316	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号3主变	1000	21.30%	687	687				-43.20%
1317	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计线审计干5右3柱上变压器	315	22.54%	0	0				-42.19%
1318	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期2号配电室1号变压器	500	42.40%	0	0				-36.61%
1319	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站1变压器	500	33.20%	0	0				-35.93%
1320	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干111变台	100	86.10%	0	0	2024年6月			-33.41%
1321	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园12箱变2变压器	630	13.65%	481	481				-49.63%
1322	法库	依牛66kV变电站	依草线	1KV依草线草村水利分二支排水站几东水	315	10.29%	0	0				-58.72%
1323	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	航辽变083双山线付家屯西台照明	200	81.30%	17.4	17.4	2024年9月			-36.42%
1324	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线前韩分支线001	200	63.75%	0	0				-25.17%
1325	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站1变压器	500	27.12%	0	0				-13.40%
1326	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	华发德仁里3号变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0				4.21%
1327	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区5变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				22.74%
1328	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变201配电变压器	800	40.13%	0	0				-37.96%
1329	和平	文艺66kV变电站	文艺变950文金线	宝新公馆2变电站202配电变压器	800	6.38%	669	669				100.00%
1330	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干4左8	200	37.05%	105.9	105.9				-50.90%
1331	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	公主陵4队台	200	21.15%	97	97				-43.23%
1332	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	10	10				-45.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
1333	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右4右14右1变台	400	0.88%	356.5	356.5				16.91%
1334	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园12箱变1变压器	630	27.94%	391	391				-40.80%
1335	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	能源考核	100	78.30%	0	0				-39.16%
1336	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	县社小区住宅6栋楼	200	104.00%	0	0	2022年12月			-43.75%
1337	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0				-41.13%
1338	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分15变台	400	66.90%	0	0				-39.95%
1339	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林线108左9变台	100	54.90%	35.1	35.1				-40.18%
1340	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	柳变903吴屯线吴屯线辛家分8家子支25变	200	12.30%	0	0				-40.49%
1341	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	合屯乙线含屯干包道分28右2右2柱上变压器	50	22.00%	0	0				-20.16%
1342	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园30号小区变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-38.16%
1343	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干201变台	400	25.28%	0	0				-37.00%
1344	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分10变台	200	93.60%	0	0	2025年4月			-29.33%
1345	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				35.00%
1346	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站1变压器	800	13.13%	0	0				-17.35%
1347	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22682建领线	侯家村内	200	24.00%	0	0				-26.85%
1348	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木年华1变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-26.67%
1349	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站1变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-40.81%
1350	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	紫金花4箱式变电站1配电变压器	500	65.40%	0	0				-42.78%
1351	东陵	上佰66kV变电站	新生线	新生线汪家分17+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				-170.53%
1352	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	钢花小区2变压器	500	34.88%	0	0				-41.08%
1353	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分16左3变台	200	43.95%	0	0				-34.44%
1354	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区3变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0				-8.18%
1355	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐于50+1左1	400	7.80%	328.8	328.8				-5.94%
1356	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军17左1号箱变201间隔配电变压器	400	22.20%	0	0				6.28%
1357	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线31	400	36.50%	214	214				-37.91%
1358	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分14左6变压器	100	54.60%	0	0				-47.87%
1359	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	荣盛城一期6小区箱式变电站2配电变压器	630	8.89%	0	0				100.00%
1360	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	恒润*御林湾2箱变201	400	41.00%	0	0				-46.61%
1361	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	老窝棚村3机井	100	43.60%	0	0				-45.56%
1362	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井1台	100	72.80%	17.2	17.2				-45.50%
1363	于洪	兰高66kV变电站	兰汇线	小微沙岭24号台	200	88.80%	2.4	2.4	2024年10月			13.52%
1364	沈北	农高66kV变电站	农丰线	凤房地产（集团）有限公司3箱变202配电	630	12.06%	0	0				-38.63%
1365	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村17机井	100	60.40%	0	0				-49.27%
1366	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左支5加1左分支13左T1变	50	69.60%	0	0				-61.25%
1367	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	富兴经典2期3变电站202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0				10.95%
1368	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线223变台	160	23.75%	0	0				-27.85%
1369	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园4箱变2变压器	630	19.37%	0	0				-38.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1370	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线125右44右6	250	26.08%	0	0				-33.48%
1371	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支019	80	111.00%	0	0	2024年6月			-24.69%
1372	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛七组支005	100	75.00%	0	0				-34.79%
1373	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子4组照明	100	125.20%	0	0	2022年12月			-35.98%
1374	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线新兴花园1	80	43.00%	0	0				-38.18%
1375	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分70右1变台	200	16.80%	0	0				-13.44%
1376	沈北	孝信66kV变电站	孝场甲线	徽商大厦小区1局维变电站201配电变压器	800	5.40%	0	0				28.52%
1377	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	半山麓2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-18.53%
1378	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站2变压器	800	32.63%	0	0				-40.39%
1379	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分10左2变台	200	88.20%	3.6	3.6	2025年5月			20.80%
1380	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	长江街1箱式变电站配电变压器	400	18.40%	286.4	286.4				-40.47%
1381	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区1变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
1382	法库	果园66kV变电站	果蕴线	铂金公馆二号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-39.59%
1383	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	德园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.17%	267	267				65.02%
1384	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线144右5变台	200	41.85%	96.3	96.3				-46.69%
1385	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分2左4变台	200	47.10%	0	0				-30.67%
1386	法库	双台子66kV变电站	双丁线	0kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇东几	200	15.00%	0	0				-2.47%
1387	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-36.64%
1388	沈北	新城子66kV变电站	新城线	沈阳坤成房地产开发有限公司箱变1号变	400	88.50%	0	0	2024年6月			-35.71%
1389	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线46左5	200	37.50%	0	0				-15.10%
1390	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳春城气体有限公司	200	69.00%	0	0				13.30%
1391	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	卫东乙线卫东干松北分16右7柱上变压器	400	33.30%	0	0				-65.62%
1392	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆3号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0				-46.28%
1393	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线西地小区	30	99.50%	0	0	2024年7月			-35.74%
1394	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	万科新里程地下变电站3202配电变压器	630	19.05%	0	0				-36.90%
1395	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1396	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际1变电站2柜	630	30.16%	0	0				-43.06%
1397	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	一站式服务-沈阳市沈北新区华州种植农民专业合作社	100	25.80%	64.2	64.2				7.13%
1398	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站2变压器	630	5.71%	0	0				-49.63%
1399	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1201配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.50%
1400	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立于148左10	200	30.50%	0	0				-54.39%
1401	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	云集3配电变压器	400	58.50%	0	0				3.92%
1402	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班变646李班线李班干下泉分25右3柱上变	315	32.76%	0	0				-37.64%
1403	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右7	200	20.70%	0	0				-31.75%
1404	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-42.68%
1405	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116左3变台	400	22.50%	270	270				53.22%
1406	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站2变压器	630	26.35%	401	401				-14.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1407	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	沙河村内3号台	200	42.60%	0	0				-34.42%
1408	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三家子北分02	100	36.80%	0	0				-40.56%
1409	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61762佟王线	陈相变430小卜线小卜线055	315	26.98%	198.5	198.5				-41.96%
1410	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分65左4	200	43.20%	0	0				-26.18%
1411	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分48柱上变压器	315	67.81%	0	0				-11.19%
1412	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	融创融公馆4箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0				5.44%
1413	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干137右1右2	200	68.70%	0	0				-28.09%
1414	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和干113右1	200	7.80%	0	0				6.90%
1415	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线平房分114	200	21.90%	0	0				-27.25%
1416	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分096	200	18.53%	17	17				-41.02%
1417	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线红五分支线030	200	16.95%	0	0				-17.55%
1418	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分42	400	26.93%	252.3	252.3				-36.01%
1419	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	颂4号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	28.89%	0	0				5.87%
1420	东陵	汪家66kV变电站	汪白甲线	变301汪家甲线汪家甲干三家子分38柱上变	200	18.15%	0	0				-49.79%
1421	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐B区局维1变202配电变压器	800	23.40%	0	0				-16.23%
1422	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支24变台	200	11.80%	156.4	156.4				-42.28%
1423	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	马贝小区3箱变3变压器	630	24.29%	0	0				-28.63%
1424	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干35左2+2柱上变压器	315	8.57%	256.5	256.5				-53.50%
1425	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变1变压器	630	11.75%	0	0				-46.41%
1426	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居3箱变2变压器	630	117.71%	0	0	2022年12月			-40.14%
1427	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗干55右1变台	200	69.30%	0	0				-36.51%
1428	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	东陵提东郡三期3局维箱变202间隔配电变压器	630	118.48%	0	0	2024年9月			-28.57%
1429	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	东陵提东郡四期2局维箱变201间隔配电变压器	800	42.38%	0	0				-39.13%
1430	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俣线	中粮锦云二期2小区变电站202变压器	800	12.90%	0	0				20.28%
1431	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	双台分19左1	200	11.40%	0	0				23.27%
1432	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线北王岗分63右1变台	200	11.70%	156.6	156.6				8.41%
1433	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站1变压器	315	39.37%	0	0				-48.22%
1434	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-38.87%
1435	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光5箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0				-38.08%
1436	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线003	200	75.90%	28.2	28.2				-37.11%
1437	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站1变压器	800	21.38%	549	549				-41.60%
1438	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变1变压器	800	49.13%	0	0				-23.01%
1439	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪干水泵分2—2	315	66.35%	74.5	74.5				-13.54%
1440	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分12左12变台	400	25.50%	0	0				17.89%
1441	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	金科繁梦里一期2小区箱式变电站1配电变	800	10.80%	0	0				15.95%
1442	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺干65柱上变压器	400	28.50%	0	0				-44.54%
1443	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线三眼井大棚分支005	50	21.00%	0	0				-35.67%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1444	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光10箱式变电站配电变压器	630	19.52%	0	0				-40.84%
1445	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	文萃甲线8左7变压器	400	3.00%	0	0				-55.55%
1446	和平	三好66kV变电站	三好变176郎家线	汇景一区2变电站2主变	500	20.40%	348	348				-36.03%
1447	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	新食分2	200	66.60%	0	0				17.90%
1448	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左4+1左7	200	31.20%	117.6	117.6				0.69%
1449	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房二组照明	200	52.00%	76	76				-35.91%
1450	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-36.86%
1451	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	华山甲线华山干7右3柱上变压器	400	12.00%	0	0				8.14%
1452	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	佳和大三期2箱变202配电变压器	630	18.41%	451	451				15.62%
1453	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	上蒲河2西台	200	25.80%	0	0				-12.55%
1454	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变2	630	29.05%	0	0				-38.67%
1455	大东	毛君66kV变电站	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干26	200	40.50%	99	99				-53.36%
1456	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				-65.66%
1457	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	高花小区小微台	400	40.50%	0	0				4.56%
1458	于洪	范屯66kV变电站	范古线	全胜村内台2台区	200	92.40%	0	0	2023年4月			-178.78%
1459	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝线李祝干38左分04柱上变压器	400	37.80%	0	0				-37.10%
1460	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	凤凰家园2配变间隔配电变压器	800	23.70%	530.4	530.4				-27.03%
1461	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居1箱变201间隔配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-42.41%
1462	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居3箱变202间隔配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.89%
1463	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居5箱变202间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-41.58%
1464	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑2箱变2变压器	630	31.43%	0	0				-38.98%
1465	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线龙泉分5左2柱上变压器	200	30.00%	0	0				94.79%
1466	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站1号变压器	630	17.62%	0	0				-42.54%
1467	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-35.37%
1468	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-40.55%
1469	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站201配电变压器	630	17.14%	459	459				-46.60%
1470	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	翡翠熙府1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				5.51%
1471	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期5小区局维变电站202变压器	800	12.90%	0	0				15.54%
1472	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变1变压器	630	18.67%	0	0				-38.61%
1473	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府4变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-42.83%
1474	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城2变电站变压器	630	30.10%	0	0				-34.69%
1475	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	铁西区城管局201间隔配电变压器	400	8.80%	0	0				-52.73%
1476	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变2变压器	630	10.16%	503	503				-8.13%
1477	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站1变压器	630	30.16%	377	377				-37.79%
1478	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖2箱式变电站2配电变压器	630	10.16%	503	503				3.42%
1479	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二AB三B3局维201配电变压器	630	41.59%	0	0				12.73%
1480	于洪	范屯66kV变电站	范北线	永安新村3站房1变压器	400	10.20%	319.2	319.2				-42.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1481	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分67右1变台	200	28.20%	0	0				7.93%
1482	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	小微悟兵村2号台	400	0.60%	0	0				0.00%
1483	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业2箱变202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				-38.12%
1484	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都11号变电站201配电变压器	800	40.88%	0	0				-39.72%
1485	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线118右3右2变台	400	105.60%	0	0	2023年7月			11.74%
1486	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大桑西台几06	200	43.60%	0	0				-30.74%
1487	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分71左支4（南拉拉村西）	200	35.70%	108.6	108.6				-43.18%
1488	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都5变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
1489	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期3箱变201配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.53%
1490	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户c3201配电变压器	630	13.33%	483	483				-35.45%
1491	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	中学线34变台	400	44.70%	0	0				-46.99%
1492	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2	200	49.20%	0	0				-46.63%
1493	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线97左3变台	400	11.10%	0	0				-53.82%
1494	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站1台）	630	30.16%	0	0				-29.63%
1495	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官村5台区	250	32.40%	144	144				-61.50%
1496	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍三期1变201配电变压器	800	24.30%	0	0				-1.88%
1497	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际5号变电站2变压器	630	41.59%	0	0				-42.40%
1498	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	小微沟子沿村5号台区	200	7.20%	0	0				-26.89%
1499	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	一站式—天顺达养猪场	400	17.70%	0	0				-22.94%
1500	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	木春雨轩（局维） 4箱变201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				-17.20%
1501	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站1配电变压器	630	21.84%	0	0				-42.88%
1502	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璘原著2小区变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0				80.25%
1503	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				-42.67%
1504	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1505	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园52主变	630	22.86%	0	0				-37.64%
1506	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊7变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-41.99%
1507	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区1站房1变压器	630	14.10%	0	0				-36.04%
1508	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左1柱上变压器	200	29.70%	120.6	120.6				-10.44%
1509	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分八家子支56变台	200	49.80%	0	0				-29.23%
1510	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站2变压器	630	25.71%	405	405				-42.16%
1511	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右2+1柱上变压器	100	23.40%	41	41				-10.49%
1512	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期6箱变1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-45.74%
1513	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0				-43.44%
1514	浑南	于山66kV变电站	于山变784于全线	江山云著3号变电站2号配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				-6.04%
1515	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				-42.64%
1516	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站2配电变压器	630	66.35%	0	0				-37.89%
1517	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站1变压器	630	36.57%	0	0				-41.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1518	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5-2箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-42.76%
1519	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干9柱上变压器	315	21.27%	0	0				-43.23%
1520	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右2柱上变压器	315	70.60%	0	0				-24.76%
1521	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分15右3	200	6.00%	168	168				-28.80%
1522	于洪	东民66kV变电站	东范线	中港城永安嘉苑1站房1配电变压器	800	28.50%	0	0				-24.63%
1523	东陵	中马66kV变电站	疗养线	禧瑞长河2变电站1变压器	630	30.10%	71	71				-23.69%
1524	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线245左1柱上变压器	200	24.68%	130.65	130.65				-28.12%
1525	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品三期3箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0				1.25%
1526	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西中台（2020微）	400	37.60%	209.6	209.6				-38.99%
1527	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	江山风华一期3箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				44.75%
1528	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村七组照明	200	16.70%	146.6	146.6				-23.01%
1529	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站1变压器	400	10.88%	0	0				-44.78%
1530	东陵	祝家66kV变电站	祝杨线	祝杨线13右1柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				18.96%
1531	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期2箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0				-41.39%
1532	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园1变电站202变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-48.40%
1533	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线58左分2	100	34.40%	55.6	55.6				-37.27%
1534	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站201	630	20.63%	433	433				100.00%
1535	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站2变压器	630	14.10%	215	215				-38.38%
1536	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	变643李祝线李祝干68大仁义分16柱上变	200	23.70%	0	0				-31.44%
1537	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线农机场北宿舍	50	115.50%	0	0	2024年9月			-50.22%
1538	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线段家分044	400	28.20%	247.2	247.2				-29.21%
1539	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干26+1柱上变压器	315	13.02%	0	0				-43.33%
1540	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	杜哲畜牧公变台	315	45.40%	0	0				100.00%
1541	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线33右1	315	55.24%	0	0				-39.47%
1542	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干后二台分34左7变台	200	38.30%	103.4	103.4				-38.85%
1543	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街养牛场	315	78.10%	0	0				-26.72%
1544	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北照明中台	200	147.60%	0	0	2025年4月			-36.63%
1545	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线开发区支048	200	32.70%	0	0				-34.80%
1546	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左2柱上变压器	315	53.71%	0	0				-22.69%
1547	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干12左3之1柱上变压器	400	25.80%	0	0				-43.29%
1548	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分23柱上变压器	315	52.38%	0	0				-47.11%
1549	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干13	200	6.90%	0	0				-44.68%
1550	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分14	400	74.25%	0	0				-40.63%
1551	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分15变压器	315	5.08%	267.5	267.5				-58.84%
1552	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右4	315	61.71%	0	0				-42.37%
1553	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线62左2	200	25.50%	0	0				-42.96%
1554	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线67	315	78.10%	0	0				-47.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1555	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	应南线应南干3变压器	315	36.83%	0	0				-44.53%
1556	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变1	400	72.30%	70.8	70.8				-42.22%
1557	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线30右1	315	52.06%	0	0				-44.11%
1558	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右5变压器	315	7.62%	259.5	259.5				-47.85%
1559	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分9变压器	250	13.44%	191.4	191.4				-48.70%
1560	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支8变台	315	11.33%	0	0				-50.36%
1561	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分5变压器	100	10.00%	0	0				-198.18%
1562	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	东甲线迎宾干哈大东分35加1左4右2变	315	41.14%	0	0				-44.13%
1563	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星分4公变	315	27.62%	0	0				-35.15%
1564	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左3	315	65.08%	0	0				-33.44%
1565	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分10柱上变压器	315	44.44%	0	0				-42.40%
1566	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干10右4柱上变	315	33.49%	0	0				-43.56%
1567	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左9柱上变	100	95.00%	0	0	2024年9月			-20.79%
1568	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干29右3柱上变	200	38.40%	0	0				-37.95%
1569	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右7柱上变	315	32.38%	0	0				-44.69%
1570	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干69柱上变	315	12.06%	0	0				-42.18%
1571	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干23右3+1公	315	27.94%	0	0				-41.82%
1572	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干84左4	315	47.62%	0	0				-44.69%
1573	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干70右11柱上变压器	100	31.80%	0	0				-70.46%
1574	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西线34变台	400	61.50%	0	0				-39.54%
1575	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干127	315	27.94%	195.5	195.5				-45.93%
1576	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右2	400	62.50%	110	110				-43.72%
1577	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	大南干31公变	315	77.71%	0	0				-43.68%
1578	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分21公	315	7.24%	0	0				-54.41%
1579	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干67变压器	100	34.40%	0	0				-14.15%
1580	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线代古分1	200	78.40%	23.2	23.2				-25.71%
1581	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右2	250	66.56%	0	0				-36.97%
1582	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	齐贤变442齐滑甲线滑齐干63左8	200	0.00%	0	0				0.00%
1583	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	广东甲线9右1	315	14.60%	0	0				-33.56%
1584	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干29柱上变压器	200	91.80%	0	0	2025年5月			-37.51%
1585	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干86	200	66.00%	0	0				-40.61%
1586	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分17柱上变	315	23.17%	0	0				-44.91%
1587	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线071	315	17.71%	0	0				-25.02%
1588	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左1	315	32.06%	0	0				-34.65%
1589	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9左1	200	51.90%	0	0				-52.05%
1590	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干20柱上变	315	66.98%	41	41				-41.07%
1591	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变2变	630	14.92%	0	0				-45.40%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1592	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变2	630	38.41%	0	0				-45.27%
1593	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园11主变	500	32.80%	0	0				-43.66%
1594	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站201	500	24.80%	0	0				-53.81%
1595	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
1596	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变1号变	630	22.22%	364	364				-40.79%
1597	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变1变	630	15.56%	364	364				-43.76%
1598	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站2变压器	500	34.08%	279.6	279.6				-42.94%
1599	开发	张士66kV变电站	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-40.46%
1600	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	三好甲2-1一次主变	400	1.80%	352.8	352.8				-67.18%
1601	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新路1小区变电站1变压器	400	23.40%	170	170				-32.56%
1602	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	振兴箱变主变	630	39.62%	0	0				-40.22%
1603	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	精博苑2箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
1604	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站2变压器	500	28.40%	0	0				-41.56%
1605	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				-42.20%
1606	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站2变压器	400	16.00%	0	0				-37.07%
1607	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	盛泉小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-41.16%
1608	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-41.64%
1609	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站1号变压器	630	0.00%	215	215				0.00%
1610	铁西	历工66kV变电站	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站202柜	800	21.00%	0	0				-43.25%
1611	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	重工街1变电站201柜	500	73.20%	84	84				-37.90%
1612	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站202柜	630	0.00%	567	567				-5.88%
1613	大东	沈海66kV变电站	沈海变80372东望乙线	和平干1箱变（单）	400	3.00%	348	348				-40.53%
1614	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站201	315	50.16%	125.5	125.5				-41.30%
1615	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站201柜	400	46.00%	0	0				-41.88%
1616	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
1617	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东方御景6箱变2变压器	500	23.20%	334	334				-41.96%
1618	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变2	630	29.52%	41	41				-42.33%
1619	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变2号变	630	18.10%	0	0				-40.54%
1620	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	居易新青年3箱变1变	400	39.50%	202	202				-42.57%
1621	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	华苑土建变电站1号变压器	800	63.75%	210	210				-50.98%
1622	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	湖光里箱变2变压器	500	45.60%	0	0				-41.08%
1623	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔61主变	500	22.00%	0	0				-39.68%
1624	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站202柜	800	19.80%	0	0				-43.96%
1625	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变2变压器	400	63.30%	106.8	106.8				-44.29%
1626	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站201	630	29.84%	379	379				-42.73%
1627	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-38.14%
1628	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	大佛寺箱变1变压器	400	33.90%	224.4	224.4				-38.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1629	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	天星2箱变1变压器	800	65.50%	196	196				-42.46%
1630	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	惠工1箱变1变压器	630	55.87%	215	215				-35.56%
1631	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				-40.93%
1632	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变2变压器	400	83.70%	0	0	2023年9月			-39.50%
1633	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	珠紫里箱变1变压器	630	34.79%	0	0				-41.64%
1634	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-2箱变2变压器	630	22.48%	0	0				-43.46%
1635	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	年华一次2#主变	1250	26.00%	800	800				-37.73%
1636	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	凤凰新村箱变1变压器	630	33.90%	0	0				-42.64%
1637	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站2号高压柜1主变	630	14.92%	473	473				-40.05%
1638	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站201	630	69.52%	129	129				-39.45%
1639	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1202变压器	630	20.00%	441	441				-42.85%
1640	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都8变电站201	630	31.11%	371	371				-42.45%
1641	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都5变电站201	400	19.80%	280.8	280.8				-43.65%
1642	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	兴工街1变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
1643	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站201	630	45.71%	279	279				-34.59%
1644	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北联1变电站201	315	50.16%	125.5	125.5				-42.73%
1645	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变2变压器	400	24.50%	0	0				-44.88%
1646	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-42.21%
1647	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	中房3箱变1变压器	630	40.95%	309	309				-46.62%
1648	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品14变电站1变压器	630	33.02%	359	359				-51.15%
1649	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	89号一门箱变1变压器	315	61.59%	0	0				-41.96%
1650	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	二路箱变1变压器	500	62.80%	0	0				-43.64%
1651	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-44.64%
1652	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	长青箱变1变压器	400	69.60%	0	0				-42.72%
1653	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	五爱1期1箱变1变压器	630	46.22%	0	0				-37.03%
1654	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	南风雅阁6101	630	42.54%	299	299				-43.75%
1655	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变1	630	19.68%	0	0				-45.64%
1656	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	馨居园小区变电站201	500	29.60%	0	0				-41.17%
1657	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站1号变压器	400	61.50%	0	0				-40.15%
1658	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	工人小区1号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0				-44.19%
1659	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	601所箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-52.73%
1660	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	宜春1#1#变压器	500	31.68%	0	0				-49.21%
1661	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变2	400	92.50%	0	0	2022年12月			-41.38%
1662	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站201柜	500	72.96%	0	0				6.84%
1663	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分21	50	114.00%	0	0	2022年12月			-38.59%
1664	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D2箱式变电站1配电变压器	400	50.50%	0	0				-10.37%
1665	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线312右19变台	200	11.60%	0	0				21.77%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1666	大东	如意66kV变电站	如意变854如沈甲线	沈毛甲8开闭站XB7箱变(单)	400	65.60%	97.6	97.6				-45.17%
1667	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右7变台	400	6.90%	0	0				-51.35%
1668	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0				-11.28%
1669	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干29右1	400	41.40%	194.4	194.4				38.17%
1670	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站2变压器	630	39.05%	321	321				-38.77%
1671	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥1变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-44.80%
1672	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡2变电站2变压器	500	8.64%	406.8	406.8				-35.35%
1673	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	盛京大厦204间隔配电变压器	800	25.20%	0	0				-34.27%
1674	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				-40.54%
1675	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站2配电变压器	400	52.50%	0	0				-18.48%
1676	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	雪松公馆1号变电站201间隔(甲)配电变	630	16.83%	461	461				16.66%
1677	于洪	范屯66kV变电站	范新线	岔路村村东1台	200	13.20%	153.6	153.6				-5.71%
1678	于洪	后马66kV变电站	后铸丙线	小微西胜新村台区	400	0.00%	0	0				-27.64%
1679	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线43左1变台	200	53.20%	73.6	73.6				-0.83%
1680	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2柱上变压器	315	30.16%	0	0				-46.77%
1681	浑南	白塔66kV变电站	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期2变电站1变压器	630	6.98%	0	0				-48.41%
1682	东陵	中马66kV变电站	疗养线	桑堤亚纳1箱变1变压器	630	20.95%	71	71				-34.59%
1683	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	枫林花园1箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-36.80%
1684	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-39.05%
1685	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右9右4变台	200	62.00%	56	56				-39.34%
1686	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分24变台	200	30.20%	119.6	119.6				-39.68%
1687	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线花卉设施小区支二018	50	6.20%	0	0				-94.17%
1688	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线印刷厂住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-47.16%
1689	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分27右7变台	200	9.10%	161.8	161.8				-73.00%
1690	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	假日小城3站房2变压器	630	42.54%	299	299				-45.55%
1691	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	沈新园4小区变电站1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				-27.10%
1692	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站2变压器	500	67.60%	0	0				-38.84%
1693	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	海口分18左1居适公寓间隔201配电变压器	630	11.05%	0	0				-42.69%
1694	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线58右4变台	315	24.44%	156	156				-32.20%
1695	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站201间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				-45.51%
1696	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线政府分14变台	200	13.88%	152.25	152.25				-48.83%
1697	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干197左6变台	200	83.40%	13.2	13.2	2024年6月			-45.57%
1698	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右8柱上变压器	200	0.00%	0	0				-46.47%
1699	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分57变台	200	43.35%	93.3	93.3				-23.57%
1700	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	恬园箱式变电站配电变压器	800	18.30%	0	0				13.25%
1701	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支006	50	3.60%	0	0				-639.02%
1702	沈河	文艺66kV变电站	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-2变压器	400	82.50%	30	30	2024年6月			-43.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
1703	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干33+1右1	200	60.30%	59.4	59.4				15.41%
1704	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右1左1	400	14.40%	0	0				7.43%
1705	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线西山南2台	200	43.50%	0	0				-22.54%
1706	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	油天然气辽宁沈阳公司201间隔配电变压器	250	104.80%	0	0	2024年6月			-38.27%
1707	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期3变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-40.39%
1708	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期5变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-42.75%
1709	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右9右3变台	200	100.50%	0	0	2025年2月			-16.18%
1710	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城明居1箱变1变压器	500	44.48%	0	0				-49.90%
1711	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天儒线	园二期1号地块小区1局维变电站202配电	800	15.75%	0	0				100.00%
1712	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区3变电站201配电变压器	630	32.06%	365	365				-41.73%
1713	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	东青乙线南塔干6+1变台	100	58.80%	0	0				-38.45%
1714	新民	张屯66kV变电站	张屯变1405粮库线	粮库线60左1变台	200	49.80%	80.4	80.4				-34.03%
1715	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分9左19变台	200	42.90%	94.2	94.2				-44.41%
1716	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干21右8变台	200	57.15%	0	0				7.87%
1717	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-43.01%
1718	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线长岗子西台	315	11.75%	246.5	246.5				-38.94%
1719	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器2公变	250	0.00%	225	225				0.00%
1720	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-33.66%
1721	于洪	铸造66kV变电站	美工乙线	铸造变290美工乙线小埃金村内1台区	200	55.50%	69	69				-35.12%
1722	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				-40.72%
1723	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1724	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	农场分34右28右10	400	8.10%	0	0				-40.74%
1725	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期1局维变202配电变压器	800	18.30%	0	0				2.39%
1726	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期3局维变202配电变压器	800	13.50%	0	0				-10.55%
1727	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分20右4变台	100	84.90%	0	0	2024年6月			24.72%
1728	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	小微陆家村3台	200	42.30%	0	0				-0.86%
1729	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支11变台	200	29.30%	0	0				-33.24%
1730	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分燕飞里支3变台	200	42.15%	95.7	95.7				-36.83%
1731	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	站式-杨立杰盛洪斌张长河李利张秀敏李守	100	9.40%	80.6	80.6				3.56%
1732	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号2变压器	630	11.43%	495	495				-49.18%
1733	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5期3箱变1变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-45.29%
1734	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分30	160	34.88%	88.2	88.2				-30.55%
1735	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-43.39%
1736	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司5箱变配电变	630	17.78%	455	455				26.89%
1737	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左分3台区	50	38.80%	25.6	25.6				-64.12%
1738	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农干117左7变台	200	64.13%	51.75	51.75				-32.93%
1739	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线8左3变台	400	36.00%	216	216				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1740	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干62右分02柱上变压	80	54.94%	0	0				-44.16%
1741	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支60左6	400	50.10%	159.6	159.6				30.51%
1742	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站1号变压器	800	59.25%	246	246				-19.63%
1743	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分157左3变台	200	33.60%	0	0				12.39%
1744	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站2变压器	315	31.24%	0	0				-40.93%
1745	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	齐昌新台	200	33.00%	0	0				-31.60%
1746	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	沈一方小区1箱变B201间隔.配电变压器	630	13.14%	484.2	484.2				-37.91%
1747	沈北	农高66kV变电站	农商线	岫湖郡五期2局维变电站201配电变压器	400	11.20%	0	0				64.20%
1748	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变1变压器	630	27.94%	391	391				-41.38%
1749	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	蓝海商业变电站201间隔（甲）配电变	400	0.00%	0	0				0.00%
1750	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线182	200	59.60%	0	0				-27.28%
1751	和平	展览66kV变电站	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站201配电变压器	315	47.62%	0	0				-30.06%
1752	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝居住M区1局维配电变压器	630	15.24%	0	0				-39.72%
1753	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	电缆厂变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				-36.13%
1754	沈河	长青66kV变电站	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站201配电变压器	630	24.76%	411	411				-9.28%
1755	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左6变台	200	0.30%	0	0				-52.45%
1756	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线35左2变台	100	77.20%	12.8	12.8				-34.19%
1757	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分46变台	200	25.05%	129.9	129.9				-41.51%
1758	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线交通局新建住宅	200	45.60%	0	0				-40.23%
1759	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都6箱变2站内变压器	630	43.43%	2	2				-41.31%
1760	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线189变台	80	62.63%	21.9	21.9				-50.61%
1761	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线桃山分村支6	200	26.40%	83	83				43.46%
1762	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分23左1	200	20.10%	139.8	139.8				-34.93%
1763	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭一期5变电站1号配电变压器	630	28.89%	385	385				-39.99%
1764	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分15左10	100	81.60%	8.4	8.4	2024年7月			-319.76%
1765	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右29	315	51.33%	121.8	121.8				-44.09%
1766	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨子村1.2.7组照明	200	71.48%	37.05	37.05				-34.92%
1767	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨二组	160	78.00%	0	0				-45.10%
1768	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	海领馆3号变电站201间隔（甲）配电变	800	2.70%	698.4	698.4				100.00%
1769	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站2变压器	400	36.00%	216	216				-29.17%
1770	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10164北三线	科城市阳光花园4配电室201间隔配电变	400	43.50%	186	186				-36.61%
1771	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期2变电站1变压器	630	49.05%	258	258				-41.56%
1772	大东	如意66kV变电站	如意变80872意沈乙线	久业1变电站2站内变压器	630	19.37%	0	0				-44.44%
1773	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分54左8左6	100	20.40%	0	0				2.36%
1774	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区4站房2变压器	630	11.43%	495	495				-41.74%
1775	沈北	道义66kV变电站	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站201配电变	630	53.97%	0	0				-19.48%
1776	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	侯家村综合一台	200	10.50%	159	159				5.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1777	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分67左19	100	0.00%	0	0				0.00%
1778	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱2号变压器	630	33.33%	357	357				-44.40%
1779	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期3变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				25.27%
1780	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲地三期3变电站1变压器配电变压器	315	52.70%	0	0				-38.96%
1781	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右1	400	54.75%	0	0				-56.01%
1782	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线前山小区支04	50	121.20%	0	0	2024年6月			-28.04%
1783	于洪	化学66kV变电站	化开乙线	四台子一期小区2箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0				14.54%
1784	和平	展览66kV变电站	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站201配电变压器	630	32.06%	365	365				-30.63%
1785	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区二期1变电站202间隔配电变压	315	38.10%	163.5	163.5				-48.95%
1786	新民	张屯66kV变电站	张屯变1405粮库线	粮库线25右1变台	400	65.10%	99.6	99.6				-38.40%
1787	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	南红支7+1右3	200	28.20%	123.6	123.6				0.11%
1788	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站2号变压器	630	47.62%	0	0				-13.98%
1789	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干6右1之1柱上变压器	315	80.76%	0	0	2024年6月			-37.25%
1790	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变1变	630	42.67%	0	0				-41.60%
1791	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线堤防所分支16	50	107.10%	0	0	2023年2月			-31.43%
1792	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	市北美房屋开发有限公司北美公馆6201售	630	28.70%	0	0				-34.11%
1793	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产开发有限公司2变电所3变20	500	21.00%	0	0				-43.05%
1794	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左4+1变压器	315	39.05%	0	0				-48.31%
1795	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北甲线71	200	45.90%	0	0				-29.26%
1796	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分37	50	39.20%	0	0				-37.85%
1797	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	二台子南台	315	0.00%	283.5	283.5				-39.69%
1798	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微解放村西台	200	13.50%	153	153				-156.41%
1799	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	大民线大棚分65右11变台	100	19.50%	0	0				-15.56%
1800	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯8箱变2变压器	630	41.27%	0	0				-40.60%
1801	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线牛场支04	400	2.45%	350.2	350.2				10.47%
1802	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干教材分5右4+1柱上变压器	400	19.60%	0	0				10.36%
1803	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站201配电变压器	500	53.28%	0	0				-40.37%
1804	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0				-42.76%
1805	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太一水分支线002	30	33.50%	0	0				-54.59%
1806	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线半拉岗分16变台	200	57.00%	66	66				-45.52%
1807	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台2变电站1配电变压器	800	8.25%	0	0				67.57%
1808	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-40.33%
1809	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站2变压器	800	36.00%	0	0				-28.13%
1810	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景5箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-43.61%
1811	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	湖景国际4变压器	630	39.68%	0	0				-34.56%
1812	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支1加1变压器	400	38.50%	0	0				39.90%
1813	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	长岗村综合一台(微)	200	75.00%	30	30				13.12%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
1814	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘太平分40	200	25.80%	128.4	128.4				-27.26%
1815	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干19	200	42.60%	94.8	94.8				-30.14%
1816	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支24	50	14.80%	17	17				-3.22%
1817	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	古城子村养殖北台	315	51.43%	121.5	121.5				38.74%
1818	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站201变压器	500	53.28%	183.6	183.6				-41.17%
1819	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	城市之光6箱变1变压器	630	40.95%	0	0				-37.92%
1820	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松桧乙线	城学园里2号变电站201间隔（乙）配电变	800	19.20%	566.4	566.4				6.61%
1821	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站201配电变压器	630	18.41%	451	451				-43.66%
1822	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-44.18%
1823	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际6号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-51.03%
1824	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	京金融广场北区4小区变电站201配电变	630	12.06%	491	491				81.51%
1825	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委农机台	400	83.00%	28	28	2022年12月			-34.43%
1826	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线市场西台支2	200	81.00%	18	18	2025年4月			19.88%
1827	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	满堂家园3变电站2变压器	400	24.38%	262.5	262.5				-37.66%
1828	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1	400	38.70%	205.2	205.2				39.49%
1829	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变2变压器	500	17.28%	0	0				-48.86%
1830	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站2变压器	500	38.80%	256	256				-43.58%
1831	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分10右2	200	43.20%	0	0				8.98%
1832	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-41.43%
1833	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	碧桂园御品变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				9.50%
1834	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1228金属线	白家村综合一台	400	96.00%	0	0	2024年12月			-4.80%
1835	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站2变压器	800	57.30%	0	0				-39.25%
1836	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	诚达家园3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				-36.58%
1837	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村4站房1变压器	500	40.96%	245.2	245.2				-42.36%
1838	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几47	200	38.40%	0	0				-34.19%
1839	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干57右分2加1变压器	200	29.55%	120.9	120.9				-20.45%
1840	于洪	后马66kV变电站	后铸丙线	得胜变843得中线西胜新村	200	5.00%	0	0				-50.80%
1841	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区1变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
1842	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-41.02%
1843	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分10左3+1柱上变压器	200	46.00%	0	0				47.31%
1844	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	府4号变电站201间隔（官塔甲线）配电变	630	56.38%	0	0				7.67%
1845	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线大单台分支线008	100	71.50%	0	0				-31.89%
1846	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	孙桃干南岭分26右2柱上变压器	200	57.90%	0	0				-34.20%
1847	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站201	500	17.20%	364	364				-42.75%
1848	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	华强11号主变	400	54.00%	144	144				-33.71%
1849	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾8号变电站202间隔配电变压器	630	43.49%	0	0				-37.52%
1850	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0				-40.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
1851	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	康懿4箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-38.25%
1852	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线39变台	100	92.80%	0	0	2022年12月			-36.37%
1853	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	(虎石台)花园1变箱202配电变压器	630	7.05%	0	0				-19.48%
1854	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨2箱202配电变压器	630	10.79%	499	499				-26.05%
1855	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯9箱变1变压器	630	12.06%	0	0				-32.38%
1856	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分7变台	100	5.20%	0	0				-64.25%
1857	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分23左7柱上变压器	100	15.20%	0	0				-68.71%
1858	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线83变台	200	30.40%	0	0				-30.11%
1859	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线147右13变台	400	11.70%	313.2	313.2				-37.18%
1860	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期4站房2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-40.74%
1861	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	湖郦舍二期一2局维变电所202配电变压器	800	17.10%	0	0				85.70%
1862	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站202间隔配电变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-28.66%
1863	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干12右5右2	200	3.90%	172.2	172.2				9.95%
1864	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	小学照明(2020微)	400	93.75%	0	0	2024年6月			-30.78%
1865	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左31	80	0.00%	0	0				100.00%
1866	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干104右1	200	24.30%	0	0				-36.51%
1867	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城四期4箱式变电站1配电变压器	800	27.38%	0	0				-38.41%
1868	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0				-40.91%
1869	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	曹家变642曹翟线新庭家园9	250	96.96%	0	0	2022年12月			-41.55%
1870	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期5号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
1871	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆4号变电站1号变压器	500	26.88%	0	0				-23.47%
1872	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前东台	200	63.50%	53	53				-43.95%
1873	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联综合楼	200	34.65%	110.7	110.7				-38.42%
1874	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线前双大棚支006	100	20.40%	0	0				-64.16%
1875	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线西山南台支09	250	30.72%	0	0				-20.47%
1876	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站1变压器	800	94.50%	0	0	2024年6月			-41.97%
1877	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干24+1左3	200	17.40%	145.2	145.2				0.00%
1878	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-46.70%
1879	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线58右4变台	200	30.50%	119	119				8.67%
1880	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡北大棚	100	117.00%	0	0	2022年12月			-39.83%
1881	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城五期5箱式变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0				14.96%
1882	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线贾家七组台分支02	50	47.20%	0	0				-27.05%
1883	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分25+1右2	200	30.90%	118.2	118.2				-56.66%
1884	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-35.12%
1885	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-38.39%
1886	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变1配电变压器	630	39.52%	0	0				-41.01%
1887	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-46.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1888	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干永井分83加1变压器	50	7.20%	41.4	41.4				-75.28%
1889	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变2变压器	630	42.86%	297	297				-42.61%
1890	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分8柱上变压器	315	72.06%	0	0				-46.26%
1891	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站2变压器	630	49.84%	0	0				-41.05%
1892	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站2变压器	630	13.33%	0	0				-41.26%
1893	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园二期A区3变电站3变压器	630	69.52%	129	129				-42.41%
1894	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线中学分4变台	400	24.30%	262.8	262.8				10.80%
1895	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站1号变压器	800	29.25%	0	0				-41.65%
1896	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地1箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-40.17%
1897	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站202变压器	500	28.40%	308	308				-41.94%
1898	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站201变压器	250	60.00%	75	75				-38.09%
1899	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右6	50	102.00%	0	0	2025年5月			0.00%
1900	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	沈阳盛盟房地产开发有限公司1变压器	1260	15.24%	0	0				-44.56%
1901	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	315	91.43%	0	0	2024年6月			-38.51%
1902	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干58右6右2	315	2.86%	0	0				-30.16%
1903	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干挡风分6	250	3.60%	0	0				-87.27%
1904	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变2变压器	500	19.20%	0	0				-43.67%
1905	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线广播局分01	100	30.90%	59.1	59.1				-51.54%
1906	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相新市场台区变电站1号变压器	400	82.50%	0	0	2022年12月			-38.75%
1907	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站1变压器	800	31.88%	0	0				-40.52%
1908	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站2变压器	800	27.75%	0	0				-41.51%
1909	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-42.81%
1910	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖6	400	25.50%	258	258				17.72%
1911	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	瑞恒畜牧公变台	200	16.50%	147	147				100.00%
1912	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干南寺里分5右11+2公变	400	25.75%	0	0				-24.51%
1913	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子支01	315	13.33%	241.5	241.5				-47.39%
1914	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-40.71%
1915	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号三期小区1局维变电站202配电变	630	8.89%	0	0				100.00%
1916	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右12变台	100	3.20%	0	0				-31.46%
1917	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左6变台	100	48.40%	0	0				-33.02%
1918	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器2	500	56.00%	170	170				-55.00%
1919	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区2变电站1变压器	630	25.24%	0	0				-40.60%
1920	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园25小区变电站202配电变压器	500	19.84%	0	0				-42.94%
1921	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干5柱上变压器	315	75.56%	0	0				-29.96%
1922	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	天西线富力院士廷5局维变电站202配电变	800	5.70%	0	0				34.81%
1923	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站2公变	630	6.67%	525	525				-44.20%
1924	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房马三家栗稻秸秆公变台	200	5.40%	69	69				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1925	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支007	50	0.00%	0	0				0.00%
1926	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分34左06	200	41.40%	0	0				-29.58%
1927	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	29.05%	0	0				-43.85%
1928	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园24变电站变压器	630	19.05%	447	447				-38.32%
1929	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线九队甲08	100	57.00%	33	33				-43.83%
1930	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城廉租房3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
1931	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期3箱变1变压器	800	39.75%	0	0				-42.38%
1932	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村4.5组照明	315	74.29%	49.5	49.5				-33.54%
1933	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分99变台	200	58.80%	0	0				-63.28%
1934	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村22机井	100	28.00%	0	0				-46.69%
1935	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左2	400	38.10%	0	0				-34.50%
1936	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都6号变电站202间隔配电变压器	630	38.86%	0	0				-36.68%
1937	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4号台区	400	34.50%	0	0				-64.35%
1938	开发	陕西66kV变电站	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区2变电站1变压器	800	7.13%	663	663				100.00%
1939	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	离休干部住宅箱变1变压器	315	34.67%	174.3	174.3				-33.06%
1940	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井2台	100	40.40%	49.6	49.6				-69.72%
1941	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	北长村17机井	50	7.20%	41.4	41.4				87.50%
1942	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘西支1	200	33.30%	0	0				-27.61%
1943	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分侯窝支24变	100	44.80%	45.2	45.2				-37.81%
1944	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	时代之光1箱变2变压器	630	90.79%	0	0	2022年12月			-36.40%
1945	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	时代之光2箱变2变压器	400	101.10%	0	0	2023年9月			-35.83%
1946	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	天阔嘉园南箱式变电站201间隔配电变压器	630	47.62%	267	267				-36.85%
1947	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室1号配电变压器	630	66.67%	0	0				-41.38%
1948	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站1号配电变压器	630	52.86%	234	234				-40.24%
1949	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	城西干广业支10	100	31.20%	58.8	58.8				-10.41%
1950	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	变197街内线街内线后二台分马连岗支53	80	97.50%	0	0	2025年4月			-23.51%
1951	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分16	315	29.21%	191.5	191.5				-39.85%
1952	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支刘洋支011	50	96.00%	0	0	2023年8月			-27.36%
1953	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	廊桥阳光4号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				-39.64%
1954	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯东台照明	100	59.70%	30.3	30.3				-38.29%
1955	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南东台（2022微）	315	37.33%	165.9	165.9				-38.03%
1956	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文乙线17右5	200	68.50%	43	43				-41.39%
1957	沈北	清水66kV变电站	清王线	10kV清王干5号右分1台区	315	26.03%	0	0				-39.62%
1958	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新华家园1变电站1变压器	315	0.00%	0	0				-46.29%
1959	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分005	250	70.00%	0	0				-38.95%
1960	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾9箱变2变压器	800	38.25%	414	414				-40.10%
1961	沈北	天乾66kV变电站	10kV天星线70654	仁置尚郡2.2期2小区变电站201配电变压器	800	11.40%	0	0				27.30%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1962	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支75+1右10变台	400	41.10%	0	0				4.35%
1963	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干大羊分14	200	43.20%	0	0				-37.60%
1964	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线104	200	32.70%	114.6	114.6				-33.06%
1965	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站201间隔配电变压器	630	96.51%	0	0	2024年12月			-42.03%
1966	沈北	道义66kV变电站	道义变15269徧景线	YHG_太湖国际二期7箱变201配电变压器	630	64.00%	0	0				-33.97%
1967	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	萃华巷箱变1配电变压器	630	38.73%	323	323				-43.02%
1968	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	地质矿产研究院配电变压器	400	15.00%	0	0				-139.48%
1969	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线棋上干60左3柱上变压器	50	114.40%	0	0	2023年1月			2.36%
1970	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	鹏顺乙线教育分6柱上变压器	630	19.24%	445.8	445.8				-30.44%
1971	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团2变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-38.59%
1972	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站2变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-43.17%
1973	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分49右1	200	11.10%	157.8	157.8				-92.05%
1974	于洪	新得胜66kV变电站	得翟线95444	锦绣天地六期A期变电站1隔配电变压器	630	65.40%	0	0				-26.99%
1975	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和悦府1箱式变电站2配电变压器	630	73.65%	0	0				-19.65%
1976	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线朱家房2组照明	100	53.60%	36.4	36.4				-42.30%
1977	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界卓铸3变电站202配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
1978	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干72右8	200	34.50%	111	111				-17.54%
1979	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60644达史甲线	大古家分32右6左1	200	21.60%	136.8	136.8				-47.65%
1980	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干晚枫分71柱上变压	160	44.25%	0	0				-33.46%
1981	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	镇二线制镜东支03	315	34.10%	0	0				-36.59%
1982	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	珍妮商店公变台	315	24.76%	0	0				100.00%
1983	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	海轮豪森201配电变压器	630	51.17%	0	0				-37.42%
1984	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分74	200	49.50%	81	81				-29.22%
1985	于洪	新得胜66kV变电站	得翟线95444	得胜变841得翟线四王村台区	50	28.80%	0	0				-40.67%
1986	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	城北线城北干12左6	400	48.00%	0	0				-39.88%
1987	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微二分场十家村台	400	67.80%	88.8	88.8				91.62%
1988	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	里5号变电站201间隔（施北乙线）配电变	800	18.00%	0	0				-16.51%
1989	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右15	80	24.50%	0	0				-54.87%
1990	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	376	376				0.00%
1991	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线动轴支05	400	11.10%	0	0				-39.85%
1992	法库	孟家66kV变电站	孟东线	孟家变942孟东线靠陵沟后电台（后电台）	160	49.38%	65	65				-32.15%
1993	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	金泉花园小区变电站2变压器	630	12.38%	0	0				-32.16%
1994	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	格林阳光城1局维-1间隔配电变压器	630	47.62%	0	0				-39.87%
1995	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75948卧滨线	湖茗筑小区1期1变电站201间隔配电变压	1000	14.40%	756	756				-8.03%
1996	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1997	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站201配电变压器	630	75.81%	0	0				-40.32%
1998	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分25左3变压器	315	66.03%	75.5	75.5				-40.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
1999	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于畅阳分赵家支26左6-2	100	46.20%	0	0				-54.72%
2000	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站201	800	18.30%	573.6	573.6				-41.68%
2001	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分34右支2变压器	100	13.80%	76.2	76.2				-62.43%
2002	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三道桥支17	400	18.83%	0	0				-63.31%
2003	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关六组支01	400	31.80%	0	0				-28.34%
2004	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线沙金干164	200	59.70%	0	0				-25.58%
2005	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥东机井	100	62.40%	0	0				-65.39%
2006	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	新华雅苑小区箱式变电站变压器	315	104.76%	0	0	2024年10月			100.00%
2007	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40484鹏润线	天润广场3变电站1变压器	800	25.20%	518.4	518.4				-42.07%
2008	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站1变压器	400	0.00%	0	0				-45.73%
2009	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-40.12%
2010	于洪	光辉66kV变电站	光辉线	小微陆家1台	200	35.70%	108.6	108.6				-42.70%
2011	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南暖棚地	200	81.15%	0	0	2024年9月			-21.98%
2012	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线四四分04	200	66.30%	47.4	47.4				-31.98%
2013	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线芹白几15	160	0.00%	0	0				-34.15%
2014	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站201	315	37.78%	164.5	164.5				-44.24%
2015	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器1公变	500	17.28%	0	0				-49.32%
2016	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北干初中分10变台	200	46.50%	87	87				-30.51%
2017	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+1公变	315	44.13%	0	0				-44.54%
2018	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站1变压器	500	22.00%	0	0				-41.99%
2019	开发	陕西66kV变电站	陕西变55348陕南乙线	高南乙线北方分14加1左2变压器	200	3.90%	172.2	172.2				2.61%
2020	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干环保分3柱上变压器	400	52.20%	0	0				-32.70%
2021	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大陆线农行箱变1号变压器	630	54.60%	223	223				-30.52%
2022	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-34.31%
2023	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	金科繁梦里一期1小区箱式变电站2配电变	630	46.67%	0	0				44.73%
2024	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微双树一台区	200	78.90%	22.2	22.2				-38.35%
2025	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截村综合一台（微）	400	34.80%	220.8	220.8				8.09%
2026	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	保利紫云小区变电站202间隔配电变压器	800	10.50%	636	636				0.00%
2027	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-1	400	0.00%	0	0				11.99%
2028	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光9箱式变电站配电变压器	400	24.38%	0	0				-41.77%
2029	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支8+1左1	400	9.50%	322	322				37.39%
2030	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	航辽变083双山线付家屯东台照明	200	70.80%	38.4	38.4				-41.64%
2031	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-38.72%
2032	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2033	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-35.05%
2034	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房四组照明	400	13.50%	208	208				-39.41%
2035	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变1	630	33.52%	355.8	355.8				-41.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2036	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	三组团1开闭站2箱变201配电变压器	630	18.54%	0	0				-32.44%
2037	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线53左7变台	400	85.50%	18	18	2024年6月			-33.81%
2038	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站2号变压器	630	32.70%	0	0				4.89%
2039	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	靛庄照明2号柱上变压器	400	66.00%	96	96				-33.31%
2040	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高干龙泉分15左支1柱上变压器	200	148.00%	0	0	2024年6月			-23.56%
2041	于洪	范屯66kV变电站	范古线	全胜村西台（南/北）2台区	200	41.70%	0	0				-34.45%
2042	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	万国干8+1变压器	315	22.86%	0	0				-43.83%
2043	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	柳岸新居2间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				-39.95%
2044	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线三尖泡二队几05	200	36.30%	0	0				-26.84%
2045	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线老观坨5灯	200	64.00%	52	52				-39.35%
2046	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大造屯村几06	100	44.60%	0	0				-20.00%
2047	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	北新区碧桂园街10号箱式变电站201间隔配	630	20.32%	439	439				-34.39%
2048	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村14-2台区	400	88.20%	7.2	7.2	2024年6月			-38.48%
2049	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	中粮锦云二期1小区局维变电站201变压器	800	17.70%	0	0				23.40%
2050	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园9变电站201变压器	630	25.14%	0	0				-41.74%
2051	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	盛京印象一期2号变电站1号配电变压器	630	58.10%	201	201				-27.94%
2052	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变1变压器	630	36.83%	0	0				-45.16%
2053	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变202	800	31.50%	468	468				0.00%
2054	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站1号变压器	630	22.86%	0	0				-40.23%
2055	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	东二台网改新台	200	18.90%	0	0				8.56%
2056	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	中粮锦云二期4小区局维变电站201变压器	800	16.50%	0	0				21.97%
2057	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干52柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
2058	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园6变电站2变压器	400	18.75%	57	57				-42.47%
2059	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北村6机井（微）	200	33.00%	0	0				-39.91%
2060	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期3站房2变压器	630	17.14%	459	459				-40.23%
2061	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分31左15柱上变压器	400	29.10%	0	0				-8.16%
2062	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偃景线	宝辉房地产开发有限公司2箱式变电站1号变	630	17.78%	0	0				-42.20%
2063	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第1变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-42.90%
2064	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都11号变电站202配电变压器	800	48.38%	0	0				-38.42%
2065	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯2箱变2变压器	630	8.89%	0	0				-34.94%
2066	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅8箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-39.89%
2067	于洪	范屯66kV变电站	范古线	兴光5队	50	8.10%	0	0				-42.01%
2068	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站1变压器	800	23.63%	0	0				-20.41%
2069	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2070	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干44左13+2左2	200	1.80%	0	0				4.13%
2071	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-47.50%
2072	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线55右1变压器	400	20.70%	277.2	277.2				-40.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2073	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	田家房5组综合（2022微）	200	38.10%	103.8	103.8				9.39%
2074	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园西	315	40.32%	0	0				-40.50%
2075	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期3变202配电变压器	800	29.40%	0	0				20.26%
2076	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基4箱201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-42.62%
2077	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期2站房1配电变压器	630	32.86%	360	360				-34.82%
2078	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林3箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.88%
2079	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站2变压器	630	19.37%	0	0				22.12%
2080	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（甲）配电变压器	800	46.80%	0	0				-28.57%
2081	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线61+1左1	200	0.00%	0	0				-33.45%
2082	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干大汉分51左9变台	200	55.20%	69.6	69.6				-33.93%
2083	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	龙湖椿山小区1配电室201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				14.40%
2084	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2085	沈河	万柳66kV变电站	万柳变294五客线	五爱客运2箱变1变压器	800	12.38%	621	621				-40.17%
2086	沈河	万柳66kV变电站	万柳变294五客线	五爱客运1箱变1变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-42.76%
2087	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线医院支3	200	67.80%	44.4	44.4				38.13%
2088	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	泰香蒲湾东区1号箱变变压器间隔配电变	500	44.48%	0	0				-27.18%
2089	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树三期变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0				-36.97%
2090	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站201配电变压器	500	20.40%	0	0				-41.46%
2091	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	宋大分16左1	200	26.40%	127.2	127.2				100.00%
2092	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	奕聪花园小区12号配电变压器	800	28.88%	0	0				-39.04%
2093	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分31变台	100	51.20%	38.8	38.8				-97.08%
2094	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分11+1变台	400	23.10%	0	0				-24.77%
2095	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站202配电变压器	500	39.60%	0	0				-40.73%
2096	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	滨线祝滨干107小于家沟13左支6柱上变压	400	11.70%	139	139				-30.70%
2097	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	新兴花园小区1变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-34.90%
2098	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥1变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-42.39%
2099	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	马莲北台支7	200	18.60%	142.8	142.8				14.24%
2100	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线96右7变台	100	80.80%	9.2	9.2	2024年6月			-67.28%
2101	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城11号变电站1变压器	630	33.14%	0	0				-32.97%
2102	沈北	文北66kV变电站	文虎线	林干蒲平分1沈阳宏远路灯（一站式服务	200	34.80%	0	0				7.38%
2103	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分70右1右1	200	19.20%	0	0				4.96%
2104	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	乐警2箱变（单）	315	23.62%	209.1	209.1				-45.49%
2105	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期5箱式变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0				-43.81%
2106	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	郑农乙A开闭站1变电站变压器	315	78.73%	0	0				-40.56%
2107	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	小微沙岭村20	200	88.20%	0	0	2024年9月			-28.75%
2108	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分18变台	50	73.80%	8.1	8.1				-40.64%
2109	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	108马延龙分1	200	24.00%	0	0				-49.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2110	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-37.19%
2111	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站201配电变压器	630	31.75%	367	367				-40.66%
2112	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站201配电变压器	630	21.90%	429	429				-38.99%
2113	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沙美丽岛6箱式变电站202间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				-37.75%
2114	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				-40.39%
2115	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站1变压器	630	38.48%	324.6	324.6				-42.37%
2116	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期4箱式变电站2配电变压器	315	38.10%	0	0				-40.29%
2117	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	华润悦玺3号变电站2号配电变压器	800	47.40%	0	0				-19.49%
2118	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	万科假日一期5箱式变电站1配电变压器	400	36.80%	212.8	212.8				-42.40%
2119	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
2120	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
2121	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩2号变电站2号配电变压器	630	8.57%	0	0				0.00%
2122	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期2变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0				-39.30%
2123	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站202配电变压器	400	26.40%	0	0				-40.56%
2124	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	国际城7号变电站201间隔（白雅线）配电变	800	12.60%	0	0				100.00%
2125	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线干114变台	200	99.90%	0	0	2024年6月			-41.77%
2126	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡皮家堡利涛淡水鱼公变台区	200	30.30%	119.4	119.4				100.00%
2127	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡3组照明	200	12.83%	154.35	154.35				-36.08%
2128	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房2变压器	630	12.06%	0	0				-68.60%
2129	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分11柱上变压器	315	37.46%	0	0				-29.36%
2130	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	新区线新区分11左1右7右5变台	160	66.19%	0	0				-36.96%
2131	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分14变压器	315	20.32%	219.5	219.5				-39.76%
2132	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线48右1	315	22.54%	0	0				-43.99%
2133	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线34	315	15.56%	234.5	234.5				-99.63%
2134	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干7柱上变压器	315	46.48%	0	0				-43.76%
2135	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线76	200	31.20%	0	0				-33.42%
2136	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左16	250	84.80%	0	0	2025年5月			-60.49%
2137	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分2	315	58.41%	31	31				-39.87%
2138	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分4	315	54.60%	31	31				-41.99%
2139	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分15柱上变压器	200	11.10%	0	0				-28.31%
2140	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学干6柱上变压器	400	39.90%	200.4	200.4				-43.39%
2141	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分5柱上变压器	315	20.95%	0	0				-42.30%
2142	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分8左1之1柱上变压器	315	16.19%	0	0				-51.88%
2143	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右4	315	32.38%	0	0				-39.67%
2144	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干劳动分10	315	4.44%	269.5	269.5				-35.76%
2145	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分25左3变压器	250	9.28%	201.8	201.8				-57.58%
2146	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干066	315	46.10%	0	0				-41.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2147	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干77	200	6.00%	0	0				-108.63%
2148	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分70变压器	315	35.87%	0	0				-56.30%
2149	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干测绘分2左1公变	100	34.80%	55.2	55.2				-32.50%
2150	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左6公变	400	53.10%	147.6	147.6				-40.16%
2151	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	莲变350前塔乙线前塔干32左1之1柱上变压器	315	89.14%	0	0	2025年5月			-40.11%
2152	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	怀远变172怀艺乙线怀艺干6右4+1公变	315	38.73%	161.5	161.5				-34.92%
2153	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干恒温分5右2	200	43.20%	93.6	93.6				-58.99%
2154	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	万南干32右4公变	315	53.33%	115.5	115.5				-41.69%
2155	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变2	200	80.00%	0	0	2024年6月			-42.55%
2156	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右5左1变压器	315	26.16%	201.1	201.1				-44.34%
2157	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	北联干8	200	7.80%	164.4	164.4				-31.90%
2158	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长泉分2+1变压器	315	16.19%	0	0				-42.78%
2159	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线8	315	51.75%	0	0				-40.94%
2160	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左5	100	19.80%	70.2	70.2				-39.69%
2161	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线7	315	33.97%	0	0				-40.45%
2162	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干62	400	48.75%	0	0				-38.62%
2163	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分3+1	400	52.80%	0	0				-37.72%
2164	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	图强干奖工分4	315	40.00%	157.5	157.5				-44.55%
2165	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	建设干112	250	22.72%	168.2	168.2				-44.29%
2166	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右10	250	12.00%	175	175				-7.24%
2167	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右5变压器	200	65.40%	49.2	49.2				-33.24%
2168	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干10左2柱上变压器	400	22.00%	0	0				-24.31%
2169	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	欧变248欧北乙线欧北干31右2之1柱上变压器	315	69.84%	0	0				-22.85%
2170	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线148左03	200	29.00%	0	0				-45.42%
2171	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分7柱上变压器	400	42.40%	0	0				-39.14%
2172	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机校支11	315	3.49%	272.5	272.5				-125.50%
2173	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-2	400	57.90%	0	0				-44.05%
2174	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线新立干43右1	250	27.84%	155.4	155.4				-29.28%
2175	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左1变压器	315	85.59%	0	0	2025年4月			-33.98%
2176	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站201	500	30.80%	296	296				-43.40%
2177	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站201	630	34.29%	0	0				-44.93%
2178	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站202	630	21.90%	0	0				-42.62%
2179	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	泾河西箱变	400	60.00%	0	0				-45.43%
2180	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	淮河雅居箱变变压器	400	37.20%	0	0				-46.03%
2181	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变1号变	500	30.24%	0	0				-43.42%
2182	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	如意缘小区11号变	630	0.00%	0	0				0.00%
2183	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	和平新村1主变	630	80.63%	59	59	2024年6月			-33.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2184	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程小区1变电站1变压器	630	55.24%	0	0				-42.47%
2185	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	明华新村小区变电站201	500	50.24%	198.8	198.8				-42.45%
2186	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	永善小区3变电站201	630	54.92%	221	221				-36.91%
2187	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科I期4箱变1变压器	500	36.48%	0	0				-38.76%
2188	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变1号变	630	9.40%	364	364				-44.22%
2189	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
2190	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产1箱变(单)	500	18.56%	0	0				-41.91%
2191	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变2变压器	500	25.28%	0	0				-38.83%
2192	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-32.01%
2193	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	淮河园箱变1号变	500	5.12%	0	0				-6.57%
2194	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变1号变	400	22.00%	0	0				-40.71%
2195	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站1变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-40.06%
2196	开发	张士66kV变电站	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-38.26%
2197	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站202	630	16.51%	0	0				-43.88%
2198	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
2199	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变1站内变压器	630	26.67%	0	0				-41.77%
2200	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站1站内变压器	315	18.29%	0	0				-37.39%
2201	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变1变压器	630	16.00%	0	0				-47.41%
2202	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变2站内变压器	400	26.10%	0	0				-47.48%
2203	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变2站内变压器	630	22.48%	2	2				-44.11%
2204	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
2205	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙6箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-43.38%
2206	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	城中花园11#主变	500	34.00%	0	0				-37.87%
2207	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站201	630	37.78%	329	329				-43.23%
2208	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	高官花园3箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-41.12%
2209	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村4变电站202柜	630	15.87%	467	467				-41.92%
2210	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城2变电站202	500	24.64%	326.8	326.8				-44.03%
2211	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区5变电站201	630	0.00%	433	433				0.00%
2212	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	卫工街3变电站201	315	34.92%	0	0				-41.87%
2213	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
2214	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站2变压器	630	31.24%	0	0				-41.62%
2215	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站202变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
2216	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变1号变	400	25.00%	260	260				-58.24%
2217	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变2号变	400	27.00%	252	252				-32.48%
2218	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓5楼1主变	800	12.00%	0	0				-38.61%
2219	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变1变压器	630	34.29%	351	351				-43.95%
2220	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变2号变	500	36.40%	0	0				-41.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2221	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	延边街主变	630	21.33%	0	0				-37.03%
2222	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变2变压器	630	14.48%	0	0				-40.06%
2223	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变2变	630	33.65%	355	355				-40.23%
2224	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
2225	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	都市港湾2箱变1变压器	800	8.40%	0	0				-41.93%
2226	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区1变电站201柜	630	20.63%	437	437				-38.78%
2227	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	艳粉二区7变电站201	500	81.92%	0	0	2025年4月			-42.72%
2228	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	建新2箱变1变	400	15.60%	0	0				-43.86%
2229	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山1箱变2变压器	630	60.95%	183	183				-39.39%
2230	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	铁路同泽1主变	630	25.14%	0	0				-41.33%
2231	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格2号变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2022年12月			-39.17%
2232	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	都市晨光1箱变2变压器	630	16.83%	461	461				-44.30%
2233	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和1期1箱变2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-45.03%
2234	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	富强6箱变1变压器	630	17.78%	296	296				-40.83%
2235	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站201柜	630	46.67%	0	0				-41.47%
2236	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站202	315	23.17%	210.5	210.5				-41.90%
2237	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-40.26%
2238	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	西城怡园1变电站1变压器	500	25.92%	0	0				-37.33%
2239	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站1号变压器	630	17.14%	459	459				-43.87%
2240	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站2号变压器	500	64.00%	0	0				-37.51%
2241	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站202	630	42.22%	301	301				-42.15%
2242	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园4变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
2243	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站2变压器	630	10.29%	0	0				-41.37%
2244	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓2#主变	500	14.00%	0	0				-44.74%
2245	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	明廉新区箱变	400	13.60%	305.6	305.6				-41.55%
2246	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	依园1箱变2变压器	500	35.20%	274	274				-41.37%
2247	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变1号变	630	14.92%	0	0				-40.40%
2248	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	沈辽路5变电站201	400	28.20%	247.2	247.2				-48.67%
2249	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色5号变电站1号变压器	1000	34.80%	0	0				-40.26%
2250	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站2变压器	500	44.80%	226	226				-45.30%
2251	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	富源新居箱变1号变	315	17.78%	0	0				-42.25%
2252	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变1变压器	500	28.80%	0	0				-41.74%
2253	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变1	630	25.40%	0	0				-44.92%
2254	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	东屯综合（2023微）	200	24.00%	132	132				100.00%
2255	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园3变电站2站内变压器	630	15.24%	0	0				-40.07%
2256	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	四季上东一期1号变电站1号配电变压器	630	3.17%	0	0				26.89%
2257	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	北华城1变电站202	630	0.00%	0	0				-10001300.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2258	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站2变压器	630	21.43%	0	0				-39.29%
2259	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	保利金海棠1箱变2变压器	400	16.40%	0	0				79.65%
2260	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	瀚博皇家御院一期局维1箱202配电变压器	800	36.30%	0	0				-27.24%
2261	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干59右5公变	200	14.10%	0	0				-20.98%
2262	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-90.72%
2263	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站202间隔配电变压器	800	39.00%	10	10				-38.76%
2264	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山路	黄山路金窝堡分孙屯支98左11右1变台	200	40.50%	99	99				-43.99%
2265	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	奕夏园5号变电站201间隔（甲）配电变压	630	28.25%	0	0				6.16%
2266	东陵	水家66kV变电站	水阳甲线	碧桂园云顶3变电站2号变压器	630	9.21%	0	0				85.62%
2267	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区16变电站1变压器	500	26.40%	121	121				-46.43%
2268	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城明居1箱变2变压器	500	31.36%	0	0				-39.99%
2269	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	华城乙线华城干46右3变压器	400	6.60%	0	0				-35.75%
2270	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站201间隔配电变压器	800	72.75%	0	0				-41.54%
2271	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	金科集美3箱变2变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
2272	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	凌新城四季嘉园2号变电站202间隔配电变	630	17.90%	0	0				26.07%
2273	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	香柏花园2号变电站1号变压器	400	22.80%	0	0				-42.44%
2274	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
2275	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	文澜苑A区1箱变2变压器	630	40.95%	0	0				-39.73%
2276	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	环保局4箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-40.00%
2277	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	明华分3柱上变压器	400	36.00%	0	0				-42.39%
2278	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2279	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼3201间隔配电变压器	400	3.30%	346.8	346.8				-44.09%
2280	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城4配电变压器	630	61.90%	0	0				-36.18%
2281	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	紫郡首府4配电变压器	630	37.46%	331	331				-31.69%
2282	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	YHG_上水一台区柱上变压器	50	43.50%	23.25	23.25				-44.15%
2283	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚	80	45.38%	35.7	35.7				-57.93%
2284	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥2箱变2变压器	400	32.00%	232	232				-40.17%
2285	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站2配电变压器	500	61.20%	0	0				-39.68%
2286	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区1变电站1变压器	400	18.90%	0	0				-45.33%
2287	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区1变电站1变压器	400	17.10%	0	0				-39.99%
2288	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分17右支07	100	0.00%	0	0				-110.33%
2289	开发	宁官220kV变电站	宁官变95080宁南线	西宸之光小区6变电站1变压器	800	37.80%	417.6	417.6				100.00%
2290	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支17之4	200	11.60%	156.8	156.8				-42.80%
2291	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线西丁南几3	80	50.00%	0	0				-14.94%
2292	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	青文线13柱上变压器	400	55.60%	0	0				-34.88%
2293	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干106左19	200	30.60%	118.8	118.8				0.36%
2294	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南一台照明	200	86.10%	7.8	7.8	2022年12月			-40.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2295	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	王驿变854城东线王义分006	100	77.60%	12.4	12.4				-51.22%
2296	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7加3	200	24.50%	131	131				-40.56%
2297	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				-31.96%
2298	沈北	清水66kV变电站	清王线	642清王线小洋河支7（小洋河综合	200	54.60%	0	0				-43.21%
2299	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站1配电变压器	630	59.81%	0	0				-32.40%
2300	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2301	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组照明综合(2023微)	200	45.60%	88.8	88.8				28.14%
2302	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	君兰江山1变电站202变压器	630	23.17%	421	421				87.88%
2303	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	变050黄前线黄前线前进分前进支新通分支	200	14.55%	0	0				-39.44%
2304	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右3	315	48.19%	0	0				-41.62%
2305	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线西大东甲03	200	33.40%	113.2	113.2				-35.42%
2306	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变2变压器	630	25.71%	405	405				-37.86%
2307	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站1变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-39.44%
2308	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干24右9变台	200	60.40%	0	0				-30.01%
2309	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干175变压器	200	61.50%	0	0				-41.44%
2310	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期1箱变2变压器	800	27.90%	0	0				-2.78%
2311	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-43.92%
2312	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾5箱变2变压器	500	39.68%	251.6	251.6				-38.47%
2313	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线后网户分15左7变台	400	11.70%	313.2	313.2				-35.08%
2314	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-42.27%
2315	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站2号变压器	800	37.20%	0	0				-42.65%
2316	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区1变电站1变压器	400	30.00%	0	0				-41.16%
2317	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	站式服务—沈阳市沈北新区戈子农牧养殖	100	22.40%	0	0				0.86%
2318	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				-41.08%
2319	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站1变压器	500	30.60%	0	0				-44.96%
2320	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线45变台	200	39.00%	102	102				-29.25%
2321	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	沈空西箱变201间隔配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-41.67%
2322	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线陶屯新表分支线1	100	90.00%	0	0	2022年12月			-36.94%
2323	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	安福线80左4变台	400	32.20%	231.2	231.2				-51.71%
2324	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干刘家分4右2柱上变压器	100	30.00%	0	0				-40.77%
2325	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	华府宝地小区考核201配电变压器	630	39.05%	0	0				-40.45%
2326	沈北	天乾66kV变电站	天金线	融创中央学府1局维变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				2.75%
2327	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干104右4变台	200	14.80%	0	0				-41.80%
2328	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	长木甲线方南干37右5+1公变	315	59.05%	97.5	97.5				-38.43%
2329	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大康卜子支16	100	47.10%	0	0				-26.75%
2330	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-41.94%
2331	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔2配电变压器	800	25.88%	0	0				-36.55%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2332	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	河房地产开发有限公司(时代逸居)51配电	400	47.25%	0	0				6.06%
2333	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	玉山帝宝1配电变压器	500	11.52%	392.4	392.4				-6.71%
2334	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支10左5变台	400	30.90%	0	0				-25.84%
2335	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区5变电站102配电变压器	800	37.50%	0	0				-20.33%
2336	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝居住M区3201配电变压器	630	12.19%	0	0				-40.64%
2337	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分81左9左5变台	100	73.20%	16.8	16.8				-34.45%
2338	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-41.31%
2339	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线四家分河套支8左5变台	200	26.10%	127.8	127.8				-33.70%
2340	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站201配电变压器	630	53.02%	0	0				-39.89%
2341	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千线马佟支16左3左1	100	17.70%	72.3	72.3				-40.20%
2342	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-42.04%
2343	大东	如意66kV变电站	如意变80872意沈乙线	久业2变电站1站内变压器	630	32.70%	0	0				-45.95%
2344	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变2变压器	630	38.10%	0	0				-44.03%
2345	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区二期1变电站1配电变压器	630	17.52%	0	0				-39.95%
2346	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分26左26	100	0.00%	0	0				0.00%
2347	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				-41.35%
2348	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑3箱变2变压器	630	41.27%	0	0				-38.56%
2349	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线25左10左1变台	200	85.80%	8.4	8.4	2024年2月			-44.27%
2350	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线张士太大棚分支14	50	6.90%	0	0				-240.45%
2351	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干032	80	141.00%	0	0	2022年12月			-30.37%
2352	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	新水湾小区31变压器	630	35.56%	343	343				-40.34%
2353	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余南台	100	121.60%	0	0	2022年12月			-37.97%
2354	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家中台	100	95.00%	0	0	2025年4月			-37.99%
2355	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语5箱变201	500	21.44%	342.8	342.8				-39.25%
2356	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学线东拉拉B台支10	400	15.80%	204	204				14.34%
2357	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站1配电变压器	315	40.13%	157.1	157.1				-33.14%
2358	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线雷家新台分支11	80	45.25%	0	0				-27.74%
2359	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干90左3	200	41.80%	96.4	96.4				-33.07%
2360	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天佰线	隆登花园4箱变1变压器配电变压器	400	46.00%	0	0				-41.29%
2361	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	岛天境2号变电站201间隔(甲)配电变压	630	42.86%	0	0				-22.53%
2362	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室1号配电变压器	500	36.80%	266	266				-38.12%
2363	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维3变201配电变压器	800	25.75%	0	0				-4.40%
2364	浑南	白塔66kV变电站	白塔变962东化线	YHG_东化(北官)干台区M#变压器	630	8.41%	0	0				-41.37%
2365	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期11箱式变电站配电变压器	630	0.00%	0	0				-33.29%
2366	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-17.65%
2367	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	城建水岸2变电站201间隔配电变压器	630	17.62%	456	456				-41.22%
2368	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-42.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2369	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区1变电站1变压器	800	84.30%	45.6	45.6	2024年12月			6.00%
2370	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左2左1变台	400	4.80%	340.8	340.8				27.11%
2371	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	电信分007	50	91.80%	0	0	2024年6月			-14.60%
2372	沈北	道义66kV变电站	道义变15292开发一线	唐轩首府二期1箱变201配电变压器	630	20.63%	0	0				-20.33%
2373	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著3箱变2变压器	800	7.80%	657.6	657.6				5.21%
2374	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分44右10	200	25.50%	0	0				-27.88%
2375	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支29左1变台	400	16.80%	292.8	292.8				100.00%
2376	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	南村协作办公楼综合（2022微）-中压接入	400	20.70%	277.2	277.2				8.41%
2377	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	蔷薇家园小区箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
2378	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南干109左7右7左1	315	14.48%	36	36				-36.28%
2379	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	石桥1箱变配电变压器	1000	12.40%	776	776				-44.58%
2380	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	仰山1号变电站201间隔（安南线）配电变	800	32.40%	0	0				-15.42%
2381	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华北分支13	80	25.13%	0	0				-44.37%
2382	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变1配电变压器	630	7.30%	0	0				13.32%
2383	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支08	50	46.80%	0	0				-38.10%
2384	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线兴隆峪东乙4	100	60.40%	0	0				-36.53%
2385	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线100左1变台	200	37.20%	0	0				14.78%
2386	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	前村大棚新台	100	29.25%	0	0				-38.49%
2387	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期1变电站202配电变压器	400	30.00%	0	0				-19.60%
2388	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅16变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-38.08%
2389	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站201配电变压器	400	82.50%	0	0	2023年8月			-36.22%
2390	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	万丽御府小区变电站101间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				1.00%
2391	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-41.63%
2392	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线171左10变台	200	44.75%	0	0				-30.28%
2393	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	铁达观3号变电站201间隔（甲）配电变压	630	60.95%	0	0				-42.18%
2394	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线东孙西分支线001	100	48.40%	0	0				-15.81%
2395	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分30左1之1柱上变压器	160	0.00%	0	0				-40.29%
2396	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	友谊城1变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-40.43%
2397	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-1	630	25.65%	0	0				-42.88%
2398	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-2	630	20.83%	0	0				-44.70%
2399	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-1	630	26.67%	0	0				-43.45%
2400	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区18变电站1变压器	630	19.81%	121	121				-43.80%
2401	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	章子沟10台区	200	22.80%	134.4	134.4				-33.04%
2402	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨干275+1台区	200	41.40%	97.2	97.2				-36.85%
2403	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁雷分70	100	20.60%	0	0				-55.01%
2404	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线52国管变	250	49.28%	0	0				-39.56%
2405	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	万泉箱变1变压器	400	32.10%	0	0				-48.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2406	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站2变压器	800	134.10%	0	0	2024年6月			-22.34%
2407	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	北海小区202	630	53.97%	227	227				-44.19%
2408	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微沙坨子8台	400	32.10%	0	0				11.61%
2409	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅11变电站11变压器	400	40.50%	0	0				-43.30%
2410	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期2站房2变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-36.86%
2411	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线三元大厦新楼	315	69.33%	65.1	65.1				-48.83%
2412	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	工厂西台11柱上变压器	100	92.70%	0	0	2024年6月			-19.41%
2413	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变1变压器	800	36.38%	0	0				-37.00%
2414	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	鑫塔小区2变电站1号变压器	630	72.70%	0	0				-34.61%
2415	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站202变压器	800	19.50%	564	564				-44.28%
2416	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站2变压器	630	60.95%	183	183				-37.99%
2417	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	1号变电站201间隔（新南新出线1）配电	630	28.25%	0	0				60.74%
2418	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29右6变台	100	89.10%	0.9	0.9	2024年6月			-38.70%
2419	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线57左1变台	200	46.50%	87	87				-2.72%
2420	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	（虎石台）1516箱202配电变压器	630	16.95%	460.2	460.2				-9.32%
2421	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北家属楼（2021微）	200	55.80%	0	0				-38.26%
2422	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	朱家房2组分台	200	36.60%	106.8	106.8				23.25%
2423	法库	宝山66kV变电站	镇西线	宝山变019镇西线镇西干40	400	28.40%	246.4	246.4				-43.42%
2424	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北一方大棚	100	70.80%	0	0				-40.89%
2425	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北西台	200	62.80%	0	0				-36.89%
2426	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-40.74%
2427	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	桃园小区1站房2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-41.64%
2428	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站202间隔配电变压器	800	65.25%	0	0				-38.43%
2429	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	大帮牛北台照明（微）	200	44.40%	66	66				-22.58%
2430	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加1右12变压器	50	61.20%	14.4	14.4				-59.04%
2431	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳供电段1202配电变压器	400	8.40%	0	0				-40.44%
2432	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-41.72%
2433	东陵	上佰66kV变电站	沈链线	上佰变311上深乙线上深乙干24柱上变压器	160	19.00%	0	0				-40.27%
2434	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	首创大境配电室202间隔配电变压器	800	35.70%	54	54				15.87%
2435	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0				-39.59%
2436	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村照明	200	87.60%	4.8	4.8	2024年6月			-28.39%
2437	浑南	白塔66kV变电站	白塔变962东化线	翡翠四季1号变电站2号配电变压器	800	89.40%	0	0	2024年6月			-20.41%
2438	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	开发支29左1柱上变压器	400	59.50%	0	0				-21.14%
2439	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0				-39.34%
2440	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	华润瑞府4变电站202间隔配电变压器	800	8.70%	650.4	650.4				10.20%
2441	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	变046黄吴线黄吴线腰排分长排支腰长河分	50	10.00%	40	40				-53.77%
2442	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花干106变台	200	36.00%	0	0				-34.71%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2443	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线后府支01	50	98.40%	0	0	2024年6月			-93.33%
2444	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60666达史乙线	精锐支12+1左3	200	34.80%	0	0				4.13%
2445	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线于家堡支27	50	53.60%	0	0				51.28%
2446	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵水浇地2几水利甲22	100	2.70%	87.3	87.3				-214.29%
2447	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支016	100	59.40%	0	0				-31.63%
2448	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
2449	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	芙蓉馨园箱式变电站1配电变压器	400	10.88%	0	0				-23.61%
2450	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线陈昌分支线018	100	74.25%	0	0				-26.07%
2451	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线陈昌北分支线006	50	80.20%	0	0	2024年7月			-29.87%
2452	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右4柱上变压器	315	41.27%	0	0				-30.82%
2453	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线14柱上变压器	315	10.48%	0	0				-31.93%
2454	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-42.67%
2455	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分080左分1	100	17.00%	0	0				-43.60%
2456	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期1号配电室1号变压器	800	23.63%	0	0				-41.33%
2457	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	青苹果小区2变电站1变压器	500	39.84%	0	0				-41.53%
2458	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	国瑞城20箱变1变压器	630	44.57%	0	0				-10.66%
2459	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	勾莲变364塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	400	51.90%	0	0				-50.84%
2460	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-36.21%
2461	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	东风干20+1右2	200	36.00%	108	108				-28.52%
2462	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-40.64%
2463	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-43.85%
2464	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	黑牛支62+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
2465	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区7变电站1变压器	400	27.75%	249	249				-42.25%
2466	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站2号变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-47.37%
2467	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	利生酈城1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-44.65%
2468	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	田家房1组照明	100	120.60%	0	0	2023年8月			-34.80%
2469	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	惠娜畜牧公变台	400	9.90%	320.4	320.4				99.96%
2470	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51372曹海乙线	海领馆4号变电站201间隔（乙）配电变	630	7.30%	521	521				100.00%
2471	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分6左3变台	100	80.10%	9.9	9.9	2025年4月			-27.56%
2472	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡林家村新大棚（微）	200	48.30%	0	0				-34.23%
2473	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线三台子粮库宿舍照明台	50	148.80%	0	0	2022年12月			-37.05%
2474	东陵	杨官66kV变电站	富康线	华润长安里1变电站1变压器	800	27.00%	0	0				-21.47%
2475	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支10右3变台	200	62.00%	56	56				-34.22%
2476	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	长风乙线长风干12+2柱上变压器	400	0.75%	0	0				-86.96%
2477	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线东四支10	50	93.60%	0	0	2023年4月			-33.90%
2478	沈北	王驿66kV变电站	城南线	御汤城一期小区1局维变电所配电变压器2	800	11.70%	626.4	626.4				14.08%
2479	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线杨石干养竹分27柱上变压器	400	23.00%	0	0				-39.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2480	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干30左1柱上变压器	160	76.13%	22.2	22.2				-38.52%
2481	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村3组照明	100	108.00%	0	0	2022年12月			-30.73%
2482	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	丁家堡村12机井	100	10.00%	80	80				-82.33%
2483	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站2号变压器	630	42.86%	0	0				-46.29%
2484	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站2号变压器	400	56.70%	0	0				-41.50%
2485	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期4站房2变压器	500	14.08%	379.6	379.6				-39.23%
2486	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城15号变电站1变压器	630	18.79%	0	0				-42.63%
2487	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线那家分11左5变台	200	36.75%	106.5	106.5				-37.93%
2488	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	长岗线民主分29左7变台	200	21.00%	138	138				19.78%
2489	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分6右5右4变台	200	35.10%	0	0				11.80%
2490	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城2号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-41.30%
2491	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45436新民屯线	台区名:杨士岗社区2机井	200	41.20%	97.6	97.6				-24.35%
2492	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井2台	100	22.80%	67.2	67.2				-60.68%
2493	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分12变台	200	84.60%	0	0	2022年12月			-52.70%
2494	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	荟萃箱变1变压器	400	11.50%	0	0				-35.40%
2495	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线85变台	100	131.60%	0	0	2022年12月			-35.26%
2496	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干119右4变台	80	77.63%	9.9	9.9				-25.91%
2497	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭6箱变2变压器	400	29.20%	0	0				-28.98%
2498	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维202配电变压器	630	0.00%	567	567				-39.29%
2499	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	保利天汇3箱变2变压器	800	8.10%	655.2	655.2				71.63%
2500	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站1号配电变压器	630	27.68%	0	0				-43.51%
2501	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-40.23%
2502	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	前山8号变电站201间隔（前地线）配电变	800	18.00%	0	0				11.93%
2503	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福线中学分17右4变台	500	51.84%	190.8	190.8				-40.05%
2504	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				16.34%
2505	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分12	100	62.40%	27.6	27.6				-39.70%
2506	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分48左支2一站式	200	16.50%	147	147				-15.11%
2507	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分4左1	200	33.60%	0	0				-89.67%
2508	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院1变电站201	630	19.05%	319	319				-43.88%
2509	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾10箱变1变压器	630	61.33%	180.6	180.6				-40.48%
2510	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干31左6变台	200	69.90%	40.2	40.2				-31.28%
2511	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线马家分8左4变	100	61.80%	28.2	28.2				-38.37%
2512	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线42右3右3变台	400	30.60%	237.6	237.6				-45.22%
2513	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之1柱上变压器	400	34.50%	0	0				-43.84%
2514	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几2	200	18.60%	0	0				-33.25%
2515	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路东支3	200	2.50%	0	0				2.66%
2516	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站202间隔配电变压器	400	57.60%	0	0				-32.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
2517	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站1变压器	400	22.00%	0	0				-27.45%
2518	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	YHG_太湖国际二期5201配电变压器	630	46.48%	0	0				-41.53%
2519	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	开发有限公司(香缇澜山二期*缇香苑小区	630	48.89%	0	0				-38.65%
2520	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干包道分0柱上变压器	400	51.00%	0	0				-22.35%
2521	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器201	630	8.25%	0	0				30.85%
2522	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街9变电站配电变压器	630	27.30%	0	0				100.00%
2523	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期9箱式变电站1配电变压器	630	60.32%	187	187				-16.05%
2524	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0				-43.35%
2525	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站201间隔配电变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-40.75%
2526	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分14右1变台	400	15.30%	0	0				-28.18%
2527	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干147左6左1变台	200	52.50%	0	0				-30.56%
2528	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	桂园学府壹号二期1箱式变电站1配电变压	800	33.00%	0	0				6.62%
2529	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	华强城2.2期2变202间隔配电变压器	630	78.57%	72	72				-35.78%
2530	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	景星B小区变电站201	630	49.14%	0	0				-43.85%
2531	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	华邑世纪城二期3箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.60%
2532	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	黑龙江街1箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0				9.90%
2533	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	沈双分36+1左1	200	0.00%	0	0				-10723.53%
2534	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	颐景御园2箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0				-53.56%
2535	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干39右4左3	100	26.40%	0	0				-32.02%
2536	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5左4变台	400	33.60%	156	156				-13.82%
2537	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站1变压器	630	26.35%	401	401				-14.00%
2538	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站1变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-40.00%
2539	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-38.78%
2540	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地综合	200	23.40%	0	0				100.00%
2541	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站201变压器	630	42.86%	297	297				-42.45%
2542	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变1变压器配电变压器	630	36.19%	0	0				-41.67%
2543	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线佟家分18变台	100	102.00%	0	0	2023年6月			-36.21%
2544	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	变782水孙乙线水孙乙干主干线117柱上变	100	12.40%	0	0				-91.19%
2545	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61548林达甲线	英窝支9左8右1	200	38.10%	103.8	103.8				-27.85%
2546	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干百花分12右2柱上变压器	400	42.00%	0	0				7.04%
2547	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	勾连变352前塔甲线机车分9柱上变压器	250	16.00%	0	0				-33.41%
2548	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	肖南大棚养殖厂（2021微）	400	55.80%	136.8	136.8				-49.04%
2549	法库	果园66kV变电站	果蕴线	百合家园3号变电站201间隔1号变压器	630	46.98%	0	0				-39.33%
2550	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线董凯分支03	200	25.45%	129.1	129.1				-22.63%
2551	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分后屯支9	400	23.20%	0	0				19.06%
2552	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1202配电变压器	630	19.68%	0	0				-25.07%
2553	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	小微前民1号台	200	41.10%	0	0				-18.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2554	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	浑置南分11+1右2	400	47.70%	0	0				4.84%
2555	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右3+1变压器	400	16.50%	0	0				5.42%
2556	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右5右1之1柱上变压器	400	15.20%	0	0				26.38%
2557	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变202变压器	630	0.00%	94	94				0.00%
2558	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分34	200	94.95%	0	0	2023年1月			-32.30%
2559	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线刘帮屯分210	100	65.00%	0	0				-43.34%
2560	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	369	369				-45.42%
2561	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-40.05%
2562	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站201开关柜	630	36.51%	337	337				-42.62%
2563	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园干39加1	200	40.80%	98.4	98.4				-37.74%
2564	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙10	400	41.40%	0	0				-9.71%
2565	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	417	417				-41.49%
2566	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	子变048中寺线董三家分12（董三家综合	315	33.08%	179.3	179.3				-37.83%
2567	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站1号变压器	630	36.95%	0	0				-39.42%
2568	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线李房申支44	315	30.48%	0	0				-27.10%
2569	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	押牛街新能源照明	400	13.50%	306	306				-1.70%
2570	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线次于分39右1变台	200	24.60%	0	0				6.72%
2571	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻2变电站202柜	630	19.30%	445.4	445.4				-42.76%
2572	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右9右7	200	68.70%	42.6	42.6				1.99%
2573	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	292.8	292.8				6.15%
2574	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支40	200	38.00%	104	104				-28.70%
2575	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变1变压器	800	66.38%	189	189				-38.80%
2576	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变2变压器	800	20.10%	0	0				-40.97%
2577	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）1变电站202配电变压器	800	20.63%	0	0				-41.27%
2578	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）2变电站202配电变压器	630	21.71%	0	0				-42.95%
2579	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线敖力分散力村支07	100	103.40%	0	0	2023年2月			-32.63%
2580	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站2配电变压器	630	18.73%	0	0				-37.64%
2581	法库	果园66kV变电站	果子园变1412水泥线	玉龙一品1箱变202配变间隔配电变压器	630	30.48%	375	375				100.00%
2582	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线牯牛屯照明台	100	83.60%	0	0	2022年12月			-41.10%
2583	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线北土城支47	100	80.40%	0	0	2024年6月			-36.64%
2584	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线北甸子支线07	100	45.00%	45	45				-36.59%
2585	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线陶屯东台支05	200	17.20%	97	97				-34.30%
2586	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城12号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.30%
2587	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭门6箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-21.19%
2588	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支29左分支2变压器	200	23.85%	132.3	132.3				-37.06%
2589	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户b1202配电变压器	250	30.60%	148.5	148.5				-42.25%
2590	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配	630	33.65%	0	0				-33.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2591	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线东风分01	315	65.90%	0	0				-38.40%
2592	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗15号大棚	100	85.00%	0	0	2024年9月			-76.46%
2593	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡3箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-41.26%
2594	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥1变电站201配电变压器	630	30.86%	0	0				-41.59%
2595	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	鑫和花园1箱式变电站201间隔配电变压器	315	94.48%	0	0	2024年9月			-40.60%
2596	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾三期2变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0				-3.70%
2597	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	和悦名邸三期1站房1配电变压器	800	21.00%	552	552				75.99%
2598	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园4变电站2变压器	800	22.13%	0	0				-40.91%
2599	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园4变电站变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-45.28%
2600	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园11变电站变电站	630	20.57%	437.4	437.4				-40.98%
2601	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期1配电变压器	630	43.81%	291	291				-36.63%
2602	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站1公变	500	37.12%	264.4	264.4				-45.53%
2603	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线79左17右8	200	48.60%	0	0				2.10%
2604	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线24右2变台	400	6.00%	336	336				-35.47%
2605	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望分044	80	27.50%	0	0				-43.46%
2606	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
2607	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-36.37%
2608	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	观园小区2变电站1变压器	800	28.20%	494.4	494.4				100.00%
2609	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				-40.41%
2610	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391				-37.71%
2611	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	中海国际公寓2变电站201配电变压器	630	23.17%	0	0				-41.12%
2612	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	体工队自维箱式变电站1配电变压器	400	14.40%	0	0				-28.71%
2613	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线草村四支101	315	12.89%	0	0				-25.76%
2614	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分8右6柱上变压器	400	6.00%	0	0				-3.32%
2615	沈北	清水66kV变电站	清依线	一站式-沈阳市沈北新区书香家庭农场	400	17.10%	0	0				18.01%
2616	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆2号变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0				-41.33%
2617	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘2变电站201间隔配电变压器	630	26.35%	401	401				-15.60%
2618	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	卡亚翰林世家四期3箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0				-43.49%
2619	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线42变压器	400	44.10%	0	0				-43.24%
2620	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园2变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
2621	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	肇东于肇启分5	315	21.27%	0	0				-35.81%
2622	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变1号考核	630	23.81%	0	0				30.72%
2623	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站1变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-39.25%
2624	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线24变台	100	42.80%	47.2	47.2				-33.09%
2625	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区1变电站201配电变压器	400	43.20%	0	0				0.92%
2626	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	军官住宅3变电站配电变压器	400	2.70%	0	0				64.42%
2627	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区4变电站1变压器	500	35.20%	0	0				-43.12%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2628	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0				-36.32%
2629	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站202配电变压器	630	66.19%	150	150				-25.59%
2630	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	优骏畜牧公变台	400	66.90%	92.4	92.4				99.97%
2631	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站2变压器	630	16.83%	0	0				7.12%
2632	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	中海康城三期1号变电站201间隔配电变压器	800	62.25%	222	222				-32.42%
2633	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理4箱变1变压器	800	9.00%	648	648				57.50%
2634	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛三、四组照明	50	76.50%	6.75	6.75				-42.66%
2635	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站201间隔配电变压器	800	32.10%	0	0				-40.43%
2636	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	正宸弘泽湾二期站房2变压器	400	27.00%	252	252				-42.43%
2637	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变2变压器	400	10.80%	0	0				-44.14%
2638	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左5柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
2639	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李刘联分34+1右1	200	35.70%	0	0				-42.01%
2640	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线杨家2支02	200	27.60%	0	0				-33.23%
2641	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	吉祥商业街3变电站1变压器	630	60.70%	0	0				-47.52%
2642	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线101左4柱上变压器	200	69.90%	0	0				2.02%
2643	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城5号变电站201间隔配电变压器	630	10.95%	0	0				-36.53%
2644	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线六家子东台分支线010	100	100.20%	0	0	2022年12月			-35.31%
2645	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	兰州分6	315	2.86%	274.5	274.5				-48.75%
2646	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站1变压器	800	31.50%	468	468				-40.14%
2647	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站202	630	12.38%	433	433				-44.08%
2648	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干178右5左1	200	9.90%	160.2	160.2				100.00%
2649	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-38.27%
2650	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春7箱变1变压器	630	37.78%	0	0				-51.50%
2651	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依草干136	200	37.50%	0	0				-30.66%
2652	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站202	630	36.83%	335	335				-41.85%
2653	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				-38.12%
2654	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0				-44.01%
2655	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站202变压器	500	46.40%	218	218				-39.65%
2656	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩2号变电站1号配电变压器	630	21.90%	0	0				21.51%
2657	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分大卜子牛场支3	200	62.70%	0	0				17.29%
2658	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子1组照明	100	109.00%	0	0	2023年8月			-31.36%
2659	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线093	200	38.40%	0	0				-36.84%
2660	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	万滑干10	315	35.24%	172.5	172.5				-36.50%
2661	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右01	160	8.88%	0	0				-58.92%
2662	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	变350造化甲线造化干沙平分旺牛支46变	200	28.50%	0	0				-42.72%
2663	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分10柱上变压器	200	40.50%	0	0				-50.58%
2664	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	大转湾分9左3柱上变压器	315	7.62%	0	0				-64.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2665	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干31	315	30.16%	0	0				-46.89%
2666	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干19右5	315	25.71%	0	0				-41.60%
2667	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右9变压器	315	12.38%	244.5	244.5				-60.69%
2668	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支16变压器	315	29.97%	0	0				-45.40%
2669	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左17	400	42.00%	0	0				-62.99%
2670	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干39变压器	100	0.00%	54	54				-11.76%
2671	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	农村干沈大分14	200	32.70%	0	0				-41.36%
2672	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	望柳干6柱上变压器	315	39.68%	0	0				-36.08%
2673	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干劳动分8	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
2674	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	保工干劳动分21右12	250	18.56%	0	0				-48.49%
2675	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线112+1	250	16.40%	184	184				-49.22%
2676	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深干134+1	315	52.70%	0	0				-33.10%
2677	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左3公变	315	59.37%	0	0				-42.55%
2678	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干55右2公变	200	28.20%	123.6	123.6				-38.17%
2679	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干76右2公变	315	36.83%	0	0				-45.30%
2680	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干12公变	400	47.00%	0	0				-41.87%
2681	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干32	315	59.05%	0	0				-41.93%
2682	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线90	400	32.75%	229	229				-38.79%
2683	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分14	400	26.75%	253	253				-34.12%
2684	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	北陵变142田义甲线台北分4柱上变压器	315	16.19%	0	0				-37.56%
2685	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左2	315	25.08%	0	0				-40.76%
2686	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左1	100	34.20%	0	0				-44.42%
2687	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	黄河干54右10柱上变压器	315	32.06%	0	0				-45.18%
2688	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和睦干文铁分4左2	250	15.60%	0	0				-44.92%
2689	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线24	315	38.41%	0	0				-49.33%
2690	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分9变压器	200	125.20%	0	0	2022年12月			-32.84%
2691	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干29右3	315	7.62%	0	0				-47.71%
2692	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干26加1变台	315	37.78%	0	0				-35.26%
2693	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	北五经分5	315	60.32%	0	0				-33.67%
2694	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分12柱上变压器	315	62.10%	0	0				-49.68%
2695	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变	400	37.60%	0	0				-18.92%
2696	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变	400	28.75%	0	0				-39.46%
2697	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分19变压器	315	65.27%	0	0				-40.05%
2698	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	药大变台	500	91.60%	0	0	2024年6月			-37.53%
2699	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9之4	250	31.04%	0	0				-8.65%
2700	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分23右3	400	56.10%	0	0				7.42%
2701	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	银河线长青分15左15+1公变	200	24.00%	0	0				-36.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2702	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分10左1柱上变压器	400	32.70%	0	0				-36.18%
2703	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分27右2变压器	400	106.25%	0	0	2024年6月			9.43%
2704	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变2变	630	33.97%	0	0				-41.86%
2705	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
2706	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科三1箱变2变	630	27.94%	0	0				-43.91%
2707	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
2708	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变1	630	68.19%	0	0				-43.64%
2709	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	公安厅高层箱变1	400	22.00%	0	0				-49.47%
2710	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂丙戊变	400	33.60%	0	0				-42.04%
2711	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变1号变	630	15.56%	0	0				-38.40%
2712	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	奇尔斯科馆2箱变2变压器	315	33.65%	0	0				-43.24%
2713	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔5箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-45.64%
2714	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站2变压器	630	19.05%	447	447				-42.46%
2715	和平	市府变66kV变电站	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次2变压器柜2主变	630	29.33%	0	0				-32.00%
2716	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站202	500	31.60%	292	292				-40.87%
2717	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变2站内变压器	315	24.13%	0	0				-38.30%
2718	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变1变压器	630	11.05%	0	0				-42.83%
2719	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变2	630	19.05%	0	0				-41.46%
2720	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变2变压器	400	20.00%	0	0				-44.96%
2721	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站1变压器	630	18.79%	0	0				-39.52%
2722	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期3箱变1号变	630	24.76%	0	0				-41.35%
2723	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变2号变	400	36.00%	0	0				-38.29%
2724	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变2变压器	400	51.90%	0	0				-37.74%
2725	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	民主西路2#1#变压器	630	25.08%	0	0				-42.04%
2726	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱1站内变压器	630	13.33%	2	2				-45.84%
2727	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次2变压器柜2主变	400	67.60%	0	0				-42.54%
2728	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	南十西路2变电站201柜	400	0.00%	0	0				0.00%
2729	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园1变电站201柜	630	14.73%	0	0				-43.47%
2730	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站202柜	500	0.00%	319	319				0.00%
2731	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站201柜	630	33.65%	319	319				-41.47%
2732	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变1变压器	500	44.48%	0	0				-39.22%
2733	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站201	630	50.79%	247	247				-43.04%
2734	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	团结新村小区2变电站201柜	400	12.80%	0	0				-42.08%
2735	沈河	站前66kV变电站	站前变270站前线	北站干1箱变1变压器	315	40.32%	156.5	156.5				-46.26%
2736	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站202	630	42.16%	301.4	301.4				-39.69%
2737	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	新海阳光1箱变1	630	13.71%	0	0				-41.64%
2738	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变2号变	630	23.17%	0	0				-42.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2739	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变2号变	400	51.00%	0	0				-50.17%
2740	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变1站内变压器	630	18.67%	2	2				-45.72%
2741	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站201柜	500	13.76%	0	0				-44.47%
2742	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站201柜（3）	800	24.30%	0	0				-34.15%
2743	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华街4变电站201	400	51.30%	0	0				-36.53%
2744	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站201柜	500	35.84%	0	0				-41.05%
2745	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站201变压器	800	23.10%	0	0				-46.90%
2746	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	多福变电站1变压器	630	66.03%	151	151				-42.30%
2747	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	边强2箱变2变压器	630	62.54%	173	173				-46.47%
2748	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变2变	630	14.29%	477	477				-42.70%
2749	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	六一五小区箱变2变压器	400	58.80%	83	83				-40.74%
2750	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-45.14%
2751	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-40.16%
2752	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站201	630	24.76%	0	0				-42.73%
2753	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变2变压器	400	36.50%	214	214				-43.00%
2754	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	二四二南箱变1	400	73.60%	0	0				-45.59%
2755	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	科技小区1变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-41.31%
2756	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品5变电站1变压器	630	14.60%	475	475				-41.71%
2757	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品8变电站2变压器	500	23.04%	334.8	334.8				-44.09%
2758	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品12变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-41.72%
2759	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	兴东苑箱变1变压器	800	22.20%	542.4	542.4				-46.40%
2760	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变2	630	0.00%	326	326				0.00%
2761	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方2变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0				-41.24%
2762	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站201	630	36.51%	337	337				-37.69%
2763	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站201	630	25.08%	409	409				-46.04%
2764	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变2号变	630	97.52%	0	0	2022年12月			-41.68%
2765	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村10变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
2766	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	民主小区3号变电站1号变压器	630	111.75%	0	0	2023年4月			-41.21%
2767	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义2箱变1变	630	31.75%	367	367				-43.08%
2768	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变1	630	21.59%	0	0				-42.51%
2769	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站201柜	630	0.00%	94	94				0.00%
2770	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2771	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变2号变	630	20.95%	0	0				-42.43%
2772	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	五彩上筑2变电站2变	630	13.84%	0	0				-41.51%
2773	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变1号变	400	37.20%	211.2	211.2				-40.00%
2774	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变2号变	630	29.21%	0	0				-44.73%
2775	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变2变	630	66.98%	0	0				-38.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2776	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	移动馨苑1号变电站2变压器	630	67.81%	0	0				-33.18%
2777	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	南风雅居5变电站201	630	24.19%	414.6	414.6				-41.70%
2778	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变2变压器	630	11.43%	495	495				-39.32%
2779	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光乙FKB毛光干11箱变（单）	400	24.40%	262.4	262.4				-40.75%
2780	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分4左1变压器	400	39.60%	0	0				-31.37%
2781	东陵	中马66kV变电站	疗养线	鸟岛全民健身户外充电桩箱变变压器	630	63.17%	71	71				100.00%
2782	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	大坝分2左1	400	19.20%	0	0				-43.65%
2783	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				-40.64%
2784	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所	200	49.20%	81.6	81.6				-44.06%
2785	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-46.96%
2786	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	锦麟河院东区二期2箱变2号变压器	400	16.80%	292.8	292.8				81.58%
2787	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站2号配电变压器	800	26.63%	0	0				-31.47%
2788	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干树林分52左3变台	200	24.10%	131.8	131.8				-29.82%
2789	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	斗郡26号变电站201间隔（施丹线）配电变	630	21.27%	0	0				7.11%
2790	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干王窝堡分14左2变台	200	93.30%	0	0	2024年6月			-23.89%
2791	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站2主变	800	18.50%	572	572				-42.18%
2792	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站2变压器	400	25.13%	0	0				-37.82%
2793	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	省畜牧局箱变1变压器	315	83.81%	19.5	19.5	2023年9月			-18.70%
2794	法库	果园66kV变电站	果园变1413果东线	10V果东线南台分05	200	41.60%	0	0				-29.17%
2795	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	万熹绿景6变电站1变压器	630	27.17%	395.8	395.8				-41.83%
2796	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1201间隔配电变压器	630	9.52%	507	507				-44.36%
2797	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支10	100	32.40%	0	0				-36.40%
2798	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗东台	100	73.20%	0	0				-33.34%
2799	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃花源6箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-42.67%
2800	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区2变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0				28.75%
2801	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分31	100	43.60%	0	0				-41.71%
2802	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分10右02	200	58.40%	0	0				-28.20%
2803	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线新立小区支07	50	43.20%	23.4	23.4				-41.90%
2804	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站2变压器	400	23.50%	0	0				-45.17%
2805	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线王家村台	200	25.00%	83	83				-33.36%
2806	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭17台区	400	90.80%	0	0	2022年12月			-46.20%
2807	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线信用社分15	315	36.57%	0	0				-66.72%
2808	法库	宝山66kV变电站	宝山变015兴瓷线	YHG_神龙百草园柱上变压器	250	42.88%	117.8	117.8				-38.96%
2809	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变201配电变压器	500	16.64%	0	0				-30.18%
2810	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜北台	200	58.50%	63	63				-40.82%
2811	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分026	100	82.80%	7.2	7.2	2022年12月			-33.39%
2812	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线下万子大棚	80	104.44%	0	0	2023年1月			-31.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2813	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期4站房1变压器	630	34.79%	347.8	347.8				-42.74%
2814	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左2	400	56.40%	0	0				-35.92%
2815	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站2变压器	500	29.20%	304	304				-66.18%
2816	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变1站内变压器	400	46.20%	0	0				-42.75%
2817	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变2变压器	630	12.38%	0	0				-50.76%
2818	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线10	315	65.08%	78.5	78.5				-53.69%
2819	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线东地支1	100	73.00%	0	0				-36.36%
2820	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾（首二期）2箱式变电站1号变	630	34.67%	0	0				-45.77%
2821	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	澳海7号公馆一期小区1变电站1变压器	400	57.60%	0	0				-38.13%
2822	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	科普二河畔小区2201间隔配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-34.31%
2823	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	新安卜大棚台	400	46.20%	175.2	175.2				-36.14%
2824	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	珠林1小区箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-43.34%
2825	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线付贵臣住宅	100	82.20%	0	0	2024年6月			-36.76%
2826	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	线草绿阁.水岸枫亭1小区变电站201变压器	800	20.25%	0	0				-39.58%
2827	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二004	50	2.20%	0	0				-59.36%
2828	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分沙家支长发几边家甲5	50	112.80%	0	0	2022年12月			-17.79%
2829	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	福宁小区箱变201配电变压器	630	53.33%	231	231				-34.64%
2830	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变2变压器	800	36.38%	0	0				-40.62%
2831	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分091	50	93.20%	0	0	2024年6月			-32.47%
2832	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支33加1	200	48.30%	0	0				-46.59%
2833	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	五家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				-38.64%
2834	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左1	315	90.79%	0	0	2024年9月			-39.67%
2835	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线68左3	80	76.00%	11.2	11.2				-30.94%
2836	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	信盟花园5变电站201间隔配电变压器	250	8.64%	0	0				-36.38%
2837	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四一北分支1柱上变压器	200	67.80%	44.4	44.4				-13.17%
2838	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	芸珠花园箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0				-47.17%
2839	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室201间隔配电变压器	500	21.60%	342	342				-42.84%
2840	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5+3	200	22.80%	0	0				-94.12%
2841	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	佟罗北分5+1左1	200	3.00%	0	0				-62.48%
2842	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站1变压器	630	27.14%	396	396				-40.00%
2843	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙巴黎花园分建二1变电站202配电变压器	630	33.90%	0	0				12.13%
2844	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干69左6右4	315	33.14%	0	0				-25.20%
2845	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-35.20%
2846	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-44.96%
2847	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站2变压器	630	29.52%	381	381				-29.26%
2848	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	湖林语花园六期二组团1箱变2号配电变	500	11.20%	394	394				-42.65%
2849	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变201	630	19.05%	94	94				-62.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2850	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变202	630	14.60%	94	94				-43.78%
2851	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站2变压器	500	34.80%	0	0				-43.45%
2852	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站2变压器	630	51.11%	245	245				-42.80%
2853	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲干赵家分8变台	400	54.30%	142.8	142.8				-14.95%
2854	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	高屯南台	300	17.00%	219	219				9.92%
2855	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	96101部队居民楼箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0				-51.56%
2856	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分26左9变台	200	20.80%	0	0				-40.85%
2857	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分24右5变台	160	57.94%	0	0				27.04%
2858	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景1变电站1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-44.09%
2859	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干那家分40变台	200	15.30%	149.4	149.4				-38.39%
2860	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	工农干下坎子分44左4变台	200	9.90%	160.2	160.2				-33.66%
2861	东陵	水家66kV变电站	水李线	变754水李线水李干龙家分高力支12柱上变	400	33.30%	163	163				-32.38%
2862	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	东二台1台区	400	13.80%	0	0				-73.24%
2863	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干45	315	49.52%	0	0				-56.34%
2864	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙.C开闭站1变电站1变压器	400	19.20%	0	0				-42.90%
2865	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干9右3+1柱上变压器	200	12.40%	0	0				-86.47%
2866	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线新建杏树一队支04	200	23.20%	0	0				-29.92%
2867	大东	望花66kV变电站	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变1站内变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-46.37%
2868	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分34左支4台区	100	33.00%	57	57				-48.86%
2869	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	双山大棚北台（新）	200	23.60%	132.8	132.8				7.18%
2870	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河四组照明	100	85.60%	0	0	2025年4月			-33.77%
2871	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线赵家北2支02	200	32.10%	115.8	115.8				21.01%
2872	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台酒厂台	100	99.90%	0	0	2022年12月			-27.28%
2873	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	红工甲线红工干18右2	315	16.83%	230.5	230.5				-45.89%
2874	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区6变电站1变压器	800	37.13%	0	0				-43.70%
2875	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园4变电站2变压器	400	22.88%	0	0				-42.96%
2876	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干147左16+1右1左7变台	400	20.50%	0	0				42.98%
2877	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变1变压器	315	23.81%	208.5	208.5				-28.48%
2878	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干佟家分9变台	200	24.90%	130.2	130.2				-23.46%
2879	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	汇景一区31主变	630	28.19%	389.4	389.4				-37.47%
2880	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期小区变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-31.97%
2881	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭一期3变电站1号配电变压器	630	0.00%	567	567				-38.63%
2882	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线马家沟支20	315	35.87%	0	0				-15.48%
2883	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支031	160	39.75%	0	0				-29.86%
2884	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线滕家台分支线011	200	38.93%	0	0				-26.63%
2885	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾北水田支03	30	47.00%	0	0				-35.28%
2886	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村二组	100	104.20%	0	0	2022年12月			-48.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2887	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明东台	200	59.50%	61	61				-37.74%
2888	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站1变压器	630	72.38%	111	111				-41.82%
2889	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	风度泊林1箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0				-39.63%
2890	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居5变电站北十变压器	630	25.65%	405.4	405.4				-41.27%
2891	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	大堡分35左12	100	0.00%	0	0				0.00%
2892	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-42.39%
2893	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站1配电变压器	630	53.65%	0	0				5.32%
2894	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站201	630	30.79%	373	373				-46.55%
2895	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变1变压器	800	34.88%	441	441				-28.61%
2896	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合二台（微）	200	36.00%	66	66				-37.07%
2897	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61762佟王线	佟王线25	100	24.30%	65.7	65.7				-9.80%
2898	开发	宁官220kV变电站	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区2变电站2变压器	800	8.25%	654	654				100.00%
2899	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城二期1变电站201配电变压器	800	37.13%	0	0				-45.39%
2900	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俣线	富城俣景嘉园二变电站1变压器配电变压器	630	42.22%	0	0				-42.63%
2901	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属台路北散户	100	64.40%	25.6	25.6				-42.35%
2902	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语2箱变202	630	18.67%	449.4	449.4				-40.69%
2903	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线木器厂	315	87.24%	8.7	8.7	2022年12月			-45.11%
2904	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站202间隔配电变压器	630	56.19%	213	213				-41.85%
2905	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	503	503				-25.33%
2906	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站1号配电变压器	630	21.33%	0	0				-41.08%
2907	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街西台分04	315	53.97%	113.5	113.5				-25.90%
2908	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	金禹花城小区变电站1号配电变压器	400	38.00%	0	0				-46.29%
2909	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳置业有限公司7（江南甲第）4箱1变	630	48.25%	0	0				-38.72%
2910	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站2配电变压器	500	19.20%	0	0				-39.72%
2911	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	阳市碧桂园房地产开发有限公司3柱上变	315	105.71%	0	0	2024年9月			-41.66%
2912	沈北	清水66kV变电站	清依线	后腰分6（后腰B台）清洁能源	400	13.50%	0	0				-28.69%
2913	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干186右10	200	40.50%	0	0				-23.09%
2914	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线072	100	72.90%	0	0				-34.76%
2915	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变2号	630	18.73%	0	0				-40.49%
2916	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	乙大城印象锦园二期2箱式变电站1配电变	800	22.50%	0	0				7.13%
2917	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站202配电变压器	500	40.80%	0	0				-43.56%
2918	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60666达史乙线	林达分81左1	200	12.90%	0	0				-323.85%
2919	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干13+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
2920	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线004	100	57.20%	0	0				-31.14%
2921	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线53左5+1变台	400	33.00%	228	228				11.01%
2922	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干36柱上变压器	400	46.20%	0	0				-39.55%
2923	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府1局维变201配电变压器	800	55.20%	0	0				-2.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2924	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线六台子分57左1变台	50	64.80%	12.6	12.6				-37.92%
2925	大东	农大66kV变电站	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变2变压器	800	41.63%	387	387				-37.75%
2926	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	承德3箱变1变压器	630	34.60%	0	0				27.68%
2927	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变3 201间隔配电变压器	400	9.30%	0	0				-36.00%
2928	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右5+1变压器	400	35.50%	0	0				-50.04%
2929	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城3期2变电站202间隔配电变压	630	40.48%	0	0				-42.15%
2930	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分72变台	400	17.40%	0	0				-43.23%
2931	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相镇政府宿舍楼变电站1号变压器	400	40.50%	0	0				-40.73%
2932	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融村委会1号变电站1号配电变压器	400	126.00%	0	0	2022年12月			-42.30%
2933	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	城市之光7箱变1变压器	400	73.50%	0	0				-25.48%
2934	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支07	50	42.90%	0	0				-1.23%
2935	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	翠华园变电站1号变压器	630	41.90%	303	303				-29.76%
2936	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	近海六期1变压器	630	39.24%	0	0				-36.96%
2937	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分56	400	14.65%	301.4	301.4				-32.67%
2938	于洪	光辉66kV变电站	光水线	幸福温泉小镇一期1站房1配电变压器	630	7.94%	517	517				5.95%
2939	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变2变压器	630	11.75%	0	0				24.13%
2940	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄1号大棚	80	70.31%	0	0				-30.14%
2941	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0				-34.02%
2942	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际4变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-43.55%
2943	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变1变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-42.36%
2944	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-41.65%
2945	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际7号变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				-40.15%
2946	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委中学台	100	94.00%	0	0	2022年12月			-38.72%
2947	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	小微沙岭26号台	400	95.40%	0	0	2024年6月			5.72%
2948	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-43.77%
2949	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	加拿大郡2变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-21.04%
2950	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站2号变压器	630	38.73%	0	0				-44.98%
2951	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站2号变压器	800	49.13%	0	0				-36.48%
2952	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线前进分10	400	69.50%	0	0				-42.52%
2953	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台西台	100	126.60%	0	0	2025年4月			-31.16%
2954	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线政府	200	69.40%	41.2	41.2				-39.61%
2955	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街线粮库分10左4+1左2右20变台	400	39.30%	202.8	202.8				100.00%
2956	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站2配电变压器	630	102.22%	0	0	2025年4月			-30.84%
2957	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分14左3柱上变压器	400	40.40%	0	0				-3.98%
2958	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期2变电站1变压器	800	40.50%	0	0				-43.36%
2959	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2KB电信箱变	630	24.13%	415	415				-31.68%
2960	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站2配电变压器	400	39.20%	203.2	203.2				-37.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2961	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线53+1左15+1变台	400	48.30%	166.8	166.8				40.49%
2962	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站202配电变压器	630	62.86%	0	0				-40.75%
2963	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾东区5变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0				30.01%
2964	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左4	200	42.60%	94.8	94.8				-64.68%
2965	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				-38.27%
2966	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左26公变	315	0.00%	283.5	283.5				-74.09%
2967	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	皮家卜南大棚2号	100	100.50%	0	0	2024年9月			-46.14%
2968	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2969	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-45.79%
2970	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站2变压器	500	25.20%	0	0				-52.12%
2971	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	站式服务-沈阳市浑南区恒裕初级农产品加工	200	26.10%	127.8	127.8				10.26%
2972	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线老烟草公司住宅	100	43.80%	46.2	46.2				-39.79%
2973	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站1变压器	630	27.62%	0	0				-36.44%
2974	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期1箱变1变压器	630	48.25%	0	0				-34.26%
2975	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支148	200	48.60%	0	0				-42.24%
2976	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城东1号变电站201间隔（甲）配电变	400	20.50%	278	278				100.00%
2977	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右22变压	200	22.50%	135	135				-23.41%
2978	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20变台	250	16.00%	0	0				-41.72%
2979	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站2变压器	500	40.20%	0	0				-42.16%
2980	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站1配电变压器	630	64.13%	0	0				-23.04%
2981	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区2变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.81%
2982	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅1变电站1变	630	17.52%	0	0				-42.75%
2983	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站1号变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-40.61%
2984	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0				-35.90%
2985	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝杨干莫名支16柱上变压器	400	16.20%	139	139				-35.50%
2986	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站1变压器	500	25.20%	324	324				-38.19%
2987	沈北	农高66kV变电站	农商线	汇鑫山庄2小区局维箱变201配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
2988	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线20左6变台	100	93.60%	0	0	2022年12月			-43.42%
2989	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干343变台	100	69.20%	0	0				-42.26%
2990	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵乙线教材分变厂支5柱上变压器	400	27.60%	0	0				-26.08%
2991	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	前塔甲线机车分18柱上变压器	100	75.20%	0	0				-18.97%
2992	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线苗家沟西支6	100	27.60%	0	0				-36.73%
2993	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	盛京金融广场12变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0				6.07%
2994	于洪	范屯66kV变电站	范北线	永安新村1站房1变压器	630	8.13%	515.8	515.8				-48.09%
2995	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	南二干43加1左1之1	315	21.27%	0	0				-39.03%
2996	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干40右1柱上变压器	400	31.20%	41	41				-43.19%
2997	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期2配电变压器	630	25.40%	407	407				-38.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2998	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区1变电站2变压器	800	22.88%	537	537				3.02%
2999	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-46.57%
3000	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线158右2变台	200	73.05%	0	0				-25.94%
3001	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分62变台	200	76.50%	0	0				-37.60%
3002	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左8变台	200	25.00%	0	0				-35.15%
3003	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干101右1	200	54.60%	0	0				-26.38%
3004	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分后次沟支15+1	50	0.00%	45	45				0.00%
3005	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-41.03%
3006	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭四组新台支01	200	21.90%	136.2	136.2				6.31%
3007	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	首创大境配电室201间隔配电变压器	800	29.40%	31	31				7.66%
3008	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0				-36.71%
3009	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一次变楼	400	17.60%	289.6	289.6				-34.86%
3010	铁西	重工66kV变电站	重工变10882重谷线	和樾小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-11464050.00%
3011	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线二分厂八栋房村照明	50	70.80%	9.6	9.6				-40.76%
3012	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山一组明	200	37.10%	105.8	105.8				-44.50%
3013	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村四五组	400	15.00%	300	300				-44.09%
3014	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线025	160	81.00%	0	0	2023年7月			-35.96%
3015	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾5箱变2变压器	800	13.50%	612	612				13.08%
3016	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线供销社住宅楼gf	315	54.19%	112.8	112.8				-39.38%
3017	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44右3-2	100	68.80%	0	0				-41.47%
3018	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站1变	500	0.00%	0	0				0.00%
3019	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	香槟1变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-39.33%
3020	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站202配电变压器	800	16.25%	0	0				-37.84%
3021	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-43.34%
3022	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线西塔干111	400	53.00%	0	0				-29.11%
3023	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0				-44.51%
3024	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西扎果园支06	50	85.50%	0	0	2024年6月			-9.85%
3025	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线雷家支07	50	74.00%	0	0				-23.36%
3026	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-32.58%
3027	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和郡二期2号变电站1号配电变压器	630	33.97%	0	0				-12.53%
3028	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站1变压器	630	55.62%	0	0				-37.69%
3029	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期9箱变（单）	630	41.90%	0	0				-36.32%
3030	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期10号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0				-42.04%
3031	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站201变压器	500	48.00%	210	210				-56.58%
3032	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分2左1柱上变压器	315	32.06%	0	0				-37.05%
3033	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站202变压器	800	28.13%	495	495				-42.43%
3034	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站1号变压器	400	43.13%	0	0				-41.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3035	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-15母	630	8.57%	0	0				-39.34%
3036	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-5母	630	19.68%	0	0				-38.36%
3037	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二B台T02	315	30.86%	0	0				-41.94%
3038	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线前九支009	160	42.38%	0	0				-30.05%
3039	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分北水利支3	50	0.00%	45	45				0.00%
3040	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
3041	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园8变电站1变压器	630	46.73%	0	0				-44.33%
3042	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干小电分23左支兴胜支33+1清洁能源	400	17.55%	289.8	289.8				-25.78%
3043	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线四长干012	200	75.50%	29	29				-22.65%
3044	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站2变压器	800	30.75%	0	0				-42.14%
3045	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东干38左4右2柱上变压器	200	49.80%	0	0				-54.95%
3046	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	达乐乙线236右1	200	32.70%	114.6	114.6				16.10%
3047	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期3变电站2变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-39.89%
3048	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右1右5变台	100	44.00%	0	0				-43.73%
3049	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站202配电变压器	315	22.86%	0	0				-21.53%
3050	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善小联干20+1右1	315	22.86%	211.5	211.5				6.81%
3051	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高电分38左14变台	100	49.00%	41	41				-40.13%
3052	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	铁营子村（A台）清洁能源	400	18.60%	285.6	285.6				-34.25%
3053	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡线41左1变台	100	86.00%	4	4	2024年6月			-32.15%
3054	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线獾洞支03	315	41.59%	152.5	152.5				-34.67%
3055	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区8变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0				83.12%
3056	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左9右1变台	200	27.60%	0	0				-46.93%
3057	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡7箱式变电站1配电变压器	400	68.00%	0	0				-43.73%
3058	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村1组照明	200	47.20%	85.6	85.6				-38.95%
3059	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支41变台	200	105.20%	0	0	2024年6月			-7.66%
3060	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村11机井	100	71.80%	0	0				-48.47%
3061	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分86右3变台	200	30.90%	118.2	118.2				4.21%
3062	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑新苑小区箱式变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0				6.77%
3063	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	小微五机甲线五民分18左5号台	400	18.90%	0	0				35.72%
3064	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分13右3柱上变压器	100	82.00%	0	0	2025年4月			-25.91%
3065	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	富城铭邸2变电站2变压器	630	51.43%	0	0				-40.56%
3066	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-42.82%
3067	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井1台	100	62.00%	28	28				-54.41%
3068	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右4柱上变压器	400	40.80%	0	0				-43.28%
3069	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	蒲河村3机井	100	37.20%	52.8	52.8				-69.88%
3070	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村11机井	100	73.20%	16.8	16.8				-8.38%
3071	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站2配电变压器	400	40.80%	0	0				-31.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3072	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户满东村洪亮家禽公变台区	400	21.90%	272.4	272.4				100.00%
3073	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线中学分25变台	315	80.95%	0	0	2024年6月			-29.96%
3074	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨干叶窝堡分45变台	100	49.20%	40.8	40.8				-39.47%
3075	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站201配电变压器	630	50.48%	0	0				-40.31%
3076	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分8左2变压器	50	64.80%	12.6	12.6				-56.00%
3077	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡南村综合一台	200	58.80%	0	0				-16.07%
3078	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支13	100	92.40%	0	0	2023年2月			-29.34%
3079	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品4箱变1变压器	630	11.75%	0	0				-39.90%
3080	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	主屯变165新农线新农线下坎子分55左3变	100	11.55%	78.45	78.45				-37.79%
3081	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支23变台	200	34.35%	0	0				-38.57%
3082	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	变903吴屯线吴屯线辛家分小于窝卜支34	80	48.63%	0	0				-43.29%
3083	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90940刘家线	东荒井	100	34.40%	55.6	55.6				-72.88%
3084	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	卢电线184右12变台	200	11.40%	0	0				-21.44%
3085	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	华润万象府小区3配电室202间隔变压器	800	33.00%	456	456				-1.38%
3086	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线白家南台	50	81.90%	0	0	2025年4月			-42.75%
3087	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干116	200	44.60%	0	0				-29.09%
3088	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	电变164石庙子线石庙子干王学坊分15右4	100	127.80%	0	0	2024年6月			-23.70%
3089	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西几2	200	39.60%	0	0				-46.91%
3090	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线92左6右11变台	400	30.75%	0	0				11.36%
3091	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区11主变	800	11.50%	628	628				-42.20%
3092	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期3变电站2变压器	800	23.00%	0	0				6.54%
3093	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分37变台	200	26.80%	126.4	126.4				-28.45%
3094	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区8变电站1变压器	400	17.20%	291.2	291.2				-38.40%
3095	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站2变压器	500	23.20%	334	334				-34.06%
3096	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线银河住宅	200	59.10%	0	0				-45.37%
3097	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产6变电站1号变压器	630	3.81%	543	543				-29.28%
3098	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-39.87%
3099	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸5箱变2变压器	1000	3.00%	870	870				-41.57%
3100	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	西塔乙线20	315	48.89%	129.5	129.5				-34.33%
3101	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干227变台	400	23.40%	0	0				-43.97%
3102	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期1局维变202配电变压器	630	22.54%	0	0				-21.99%
3103	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支47右7变台	200	30.30%	0	0				40.88%
3104	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期2箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
3105	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分2	200	50.20%	79.6	79.6				-49.98%
3106	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干58左4左5	400	5.70%	337.2	337.2				-34.75%
3107	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分10左2	200	32.40%	115.2	115.2				-44.51%
3108	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线旺牛支33+1左4柱上变压器	400	18.30%	0	0				3.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
3109	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支10变压器	100	38.70%	51.3	51.3				-13.86%
3110	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-43.14%
3111	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区4箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3112	沈北	清水66kV变电站	清依线	一站式-沈阳市沈北新区佳韵家庭农场	400	1.65%	0	0				38.75%
3113	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区1变电站2变压器	400	26.40%	0	0				-33.87%
3114	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区2变电站2变压器	800	33.90%	448.8	448.8				-16.00%
3115	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干93右3	50	48.00%	0	0				-43.11%
3116	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分长华支16	200	17.40%	145.2	145.2				-56.04%
3117	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右44	200	23.50%	133	133				-40.34%
3118	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左23	80	39.00%	40.8	40.8				-46.04%
3119	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干52左7	200	27.00%	0	0				-30.25%
3120	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线015	200	62.70%	0	0				-32.30%
3121	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	世代康城1箱变1变压器	500	38.40%	0	0				-42.66%
3122	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线董楼子支5（董楼子综合	200	34.20%	111.6	111.6				-29.40%
3123	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分52柱上变压器	315	31.62%	0	0				-41.06%
3124	开发	宁官220kV变电站	宁官变95080宁南线	西宸之光小区2变电站1变压器	800	50.70%	314.4	314.4				28.30%
3125	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支2变压器	50	16.80%	36.6	36.6				-61.98%
3126	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河9小区202配电变压器	400	16.20%	235	235				-3.24%
3127	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干93	200	58.50%	0	0				-22.60%
3128	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干联络分渔场支中间T4加1右分支4变	100	21.60%	68.4	68.4				-50.06%
3129	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	小微沙岭21号台	200	44.70%	0	0				-1.08%
3130	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线永安村内桥北	100	114.30%	0	0	2024年6月			-45.26%
3131	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左4左7柱上变压器	400	62.00%	0	0				6.68%
3132	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线大仁分22左1柱上变压器	400	16.20%	0	0				-43.28%
3133	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园4变电站201变电站	630	32.38%	363	363				-44.30%
3134	康平	中心66kV变电站	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分10	315	77.14%	40.5	40.5				-35.08%
3135	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支三022	30	74.33%	0	0				-55.29%
3136	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组大棚	50	24.60%	32.7	32.7				-51.08%
3137	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰二期1号变电站1号配电变压器	630	9.21%	509	509				13.18%
3138	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场5变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-12.49%
3139	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	龙湖方林昱橙变电站1配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
3140	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	丰御景广场一期1变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-35.26%
3141	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变1变压器	500	20.10%	349.5	349.5				-36.26%
3142	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	业悦锋1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	23.49%	0	0				-24.48%
3143	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站1号变压器	630	3.49%	0	0				-46.24%
3144	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	瓦房村（2）台	100	50.70%	39.3	39.3				-22.87%
3145	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	民政局14号箱变1变压器201配电变压器	315	72.38%	55.5	55.5				-41.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3146	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	坤博园四期局维变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0				6.34%
3147	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	马佟支43右1	400	33.90%	224.4	224.4				61.85%
3148	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线农小学分08	400	22.70%	0	0				13.96%
3149	于洪	大兴66kV变电站	兴援线	援工小微3号台	400	20.10%	279.6	279.6				100.00%
3150	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期3变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0				19.03%
3151	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村1S（季节用电）	50	112.20%	0	0	2022年12月			-47.27%
3152	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站201变压器	500	32.96%	285.2	285.2				-36.33%
3153	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	中粮1箱变1变压器	800	40.80%	0	0				-6.36%
3154	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘电线	大刘屯干沟沿分9变台	200	35.70%	108.6	108.6				-18.30%
3155	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左3	315	8.38%	0	0				-14.46%
3156	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线大房分历家村台支5	100	60.90%	0	0				-37.98%
3157	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-39.00%
3158	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	长江干32右3之2柱上变压器	400	106.20%	0	0	2024年6月			27.60%
3159	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室1变压器	800	0.00%	0	0				-45.88%
3160	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线丁村照明	100	84.90%	5.1	5.1	2023年6月			-32.66%
3161	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站1配电变压器	800	31.80%	0	0				-15.80%
3162	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0				-20.12%
3163	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	塞纳家园二期32号楼变电站201	630	5.14%	0	0				15.93%
3164	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站1配电变压器	630	30.16%	0	0				-39.81%
3165	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV前詹家支11	200	35.78%	108.45	108.45				19.99%
3166	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家大棚	80	17.25%	58.2	58.2				-89.98%
3167	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线126右7右4	315	68.83%	0	0				-37.09%
3168	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	肇丰御景庭小区2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0				-42.93%
3169	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变1配电变压器	400	29.60%	0	0				-40.63%
3170	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	亿山苑小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0				-16.71%
3171	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	日之光1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	54.00%	0	0				-33.00%
3172	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	杨古线杨古干17柱上变压器	200	37.50%	0	0				-3.62%
3173	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝十线榆树底分53	400	15.60%	0	0				17.37%
3174	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0				-34.14%
3175	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	汽校分20+1左8	400	18.90%	284.4	284.4				100.00%
3176	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站2变压器	400	86.00%	0	0	2024年10月			-47.72%
3177	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	万锦红树湾三期1变电站1号配电变压器	630	16.83%	461	461				-10.65%
3178	浑南	安顺66kV变电站	安顺变176安软线	丽水新城三期201变压器	630	33.97%	0	0				14.93%
3179	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	长城东（2）台	100	63.00%	17	17				-19.95%
3180	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居3变电站南五变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-36.70%
3181	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	鑫和花园箱式变电站2号变压器	630	89.21%	0	0	2025年5月			-43.63%
3182	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线142右1变台	400	16.20%	295.2	295.2				-28.82%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3183	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委华德瑞门厂公变台区	200	5.40%	0	0				100.00%
3184	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾9箱式变电站1号变压器	630	33.97%	0	0				-20.31%
3185	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干167左3+1左1	400	6.30%	0	0				-29.12%
3186	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	新湖国际3箱式变电站2配电变压器	800	43.88%	0	0				-38.58%
3187	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0				-44.48%
3188	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园5站房2变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-40.88%
3189	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦3小区变电站202	630	17.14%	0	0				26.41%
3190	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆5号变电站201配电变压器	630	22.54%	0	0				-40.40%
3191	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站2配电变压器	500	40.96%	0	0				-44.03%
3192	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和干123右3右3新	400	49.25%	0	0				6.35%
3193	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站2号变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-49.29%
3194	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园5号变电站1号变压器	630	25.52%	0	0				-37.98%
3195	浑南	浑南66kV变电站	于山变748干运线	桃园2号变电站1号配电变压器	630	8.89%	0	0				-26.88%
3196	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	里仁居润城佳园变电站1变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-47.83%
3197	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线宁官20台区	200	81.30%	0	0	2023年1月			-29.99%
3198	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	茨芋坨（2）台	200	35.10%	109.8	109.8				-34.63%
3199	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分14	315	32.38%	0	0				-34.92%
3200	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期1小区箱式变电站1配电变	500	0.00%	0	0				0.00%
3201	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司1配电变	630	32.38%	0	0				-38.45%
3202	沈北	农高66kV变电站	农丰线	沈阳泰盈4箱变201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0				-38.83%
3203	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司4箱式变电站201间隔	630	19.05%	0	0				-40.43%
3204	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	坤博园二期	630	34.60%	0	0				-39.76%
3205	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园5箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	619.2	619.2				28.07%
3206	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-41.72%
3207	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11右4变台	400	6.00%	0	0				100.00%
3208	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支02	50	70.80%	9.6	9.6				-37.14%
3209	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-43.79%
3210	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡三组照明	100	35.55%	54.45	54.45				-39.95%
3211	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家五组照明	50	63.30%	13.35	13.35				-38.26%
3212	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干145变台	200	16.50%	147	147				-41.86%
3213	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	大成物流201配电变压器	200	92.70%	0	0	2024年12月			-39.21%
3214	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东老窝堡新台支01	200	63.60%	0	0				88.26%
3215	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村1号变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.05%
3216	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微东狼西台	400	39.90%	200.4	200.4				-39.86%
3217	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	明城市北4变电站2号主变	630	41.43%	306	306				-35.92%
3218	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站1号配电变压器	800	52.13%	0	0				-44.99%
3219	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站2变压器	630	32.06%	0	0				-23.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3220	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	刹海南台支1	200	19.20%	141.6	141.6				33.51%
3221	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-44.47%
3222	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-32.70%
3223	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站1配电变压器	630	20.19%	0	0				-40.40%
3224	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站202间隔配电变压器	630	34.92%	0	0				-28.30%
3225	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右10之2	160	81.25%	14	14	2024年6月			-54.59%
3226	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线B	东陵区上佰官丰乐家园201间隔配电变	630	7.11%	0	0				-42.41%
3227	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线李丰分04	100	98.50%	0	0	2023年2月			-36.42%
3228	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分6右5柱上变压器	400	44.10%	0	0				-55.45%
3229	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	后老薄综合	200	15.60%	148.8	148.8				36.49%
3230	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东干36柱上变压器	100	44.00%	0	0				-37.18%
3231	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站3变电站变压器	400	57.25%	0	0				-47.06%
3232	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-23.72%
3233	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳38张美支02	80	46.13%	35.1	35.1				-65.17%
3234	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-41.32%
3235	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3236	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	万科新里程9箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-36.22%
3237	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	方甲线文方干实德北分41+1之1柱上变压	315	76.19%	0	0				-53.77%
3238	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站1变压器	800	7.50%	10	10				-42.16%
3239	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站202配电变压器	630	27.30%	395	395				-41.05%
3240	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春3箱变1变压器	630	51.11%	0	0				-29.54%
3241	沈北	清水66kV变电站	清依线	一站式服务-沈北新区奎生钢结构水泥制品	200	21.00%	0	0				8.46%
3242	沈北	农高66kV变电站	农柳线	一站式服务-沈阳市沈北新区俊铭种植农场	200	6.00%	0	0				3.99%
3243	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0				-45.87%
3244	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分18左5变台	200	30.30%	0	0				-36.29%
3245	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑B区大挨金3201配电变压器	630	39.05%	321	321				-43.66%
3246	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期局维1变201配电变压器	800	66.30%	0	0				-3.91%
3247	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干55	100	16.80%	0	0				-42.12%
3248	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站202配电变压器	630	19.81%	0	0				-41.33%
3249	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站201配电变压器	400	20.00%	0	0				-44.35%
3250	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3251	沈北	道义66kV变电站	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区4变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0				16.01%
3252	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房1变压器	400	35.20%	0	0				-39.17%
3253	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺干20柱上变压器	400	1.20%	0	0				-17.93%
3254	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	动变158文南乙线文南干72右4柱上变压器	400	24.00%	0	0				-94.58%
3255	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分3柱上变压器	200	62.40%	0	0				-42.00%
3256	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干60	200	43.20%	0	0				-44.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3257	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线047	100	73.20%	0	0				-6.06%
3258	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干13变压器	315	41.90%	151.5	151.5				-41.76%
3259	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支20变压器	315	85.33%	0	0	2024年9月			-40.66%
3260	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右9	315	4.83%	0	0				-73.11%
3261	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分4右2变压器	200	44.00%	0	0				-38.91%
3262	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干43变压器	315	65.71%	54	54				-41.14%
3263	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干48变压器	200	67.80%	44.4	44.4				-39.81%
3264	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	应南干6左1变压器	200	40.80%	0	0				-43.18%
3265	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	小望线北海干38右2	315	51.75%	120.5	120.5				-48.73%
3266	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9左3右1	315	12.38%	244.5	244.5				-46.86%
3267	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分22柱上变压器	315	38.41%	0	0				-41.50%
3268	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯干7柱上变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月			-22.76%
3269	和平	和平66kV变电站	和平变164同北乙线	同北乙线32左1	400	7.00%	332	332				61.02%
3270	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	东变162陵望乙线鸭绿江分14右4柱上变压器	400	45.50%	0	0				-43.37%
3271	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	二三厂支11左3右4柱上变压器	400	52.80%	0	0				-35.54%
3272	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	文北变166文北甲线北木分12右5之1柱上变压器	400	0.00%	0	0				-52.88%
3273	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线66	200	41.40%	97.2	97.2				-44.78%
3274	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河干韩城分15	50	125.60%	0	0	2023年7月			24.15%
3275	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左2公变	315	35.24%	0	0				-39.29%
3276	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	荒山分15右02	200	61.50%	0	0				-45.25%
3277	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区	315	25.71%	0	0				-33.96%
3278	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左3变台	200	63.50%	0	0				-51.15%
3279	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右2公变	315	21.27%	216.5	216.5				-42.16%
3280	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干47左5	315	14.92%	0	0				-30.93%
3281	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干37柱上变压器	100	0.00%	0	0				-60.83%
3282	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干52柱上变压器	315	28.57%	0	0				-39.57%
3283	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右3公变	400	59.75%	121	121				-44.15%
3284	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分6公变	400	65.70%	97.2	97.2				-44.07%
3285	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右9右1	200	58.20%	0	0				-38.81%
3286	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和睦干文铁分20右4	200	72.30%	0	0				-34.80%
3287	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分3柱上变压器	315	35.81%	0	0				-46.41%
3288	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线21左2	315	90.48%	0	0	2022年12月			-50.76%
3289	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线48左1	315	20.95%	0	0				-39.10%
3290	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	南七乙线19右1+1	315	50.48%	0	0				-38.25%
3291	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐十干实久分4左3右4	250	51.20%	0	0				-43.95%
3292	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和睦干文铁分21	200	42.60%	0	0				-46.67%
3293	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线32左2	500	47.20%	214	214				-41.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3294	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星干24	315	16.51%	231.5	231.5				-44.86%
3295	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支11变压器	315	75.24%	46.5	46.5				-37.78%
3296	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	城西干广业支16变台	200	40.20%	99.6	99.6				-37.00%
3297	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右6变压器	315	35.56%	142	142				0.60%
3298	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线57	315	80.76%	0	0	2024年6月			-47.05%
3299	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干73左4柱上变压器	250	48.00%	0	0				-43.31%
3300	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	乙线岳山乙A环网单元岳山乙A环网单元1	200	79.80%	0	0				-38.54%
3301	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线044	315	14.67%	0	0				-36.14%
3302	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线25右8变台	100	70.80%	0	0				-43.17%
3303	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右1变台	315	55.56%	0	0				-39.78%
3304	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分16	200	88.50%	0	0	2024年12月			-42.81%
3305	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	李官乙线李官干83减1变压器	200	3.60%	172.8	172.8				19.23%
3306	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分8右3	315	38.10%	0	0				-42.93%
3307	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变2号变	630	24.29%	0	0				-45.79%
3308	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	砂阳铁路高层1主变	630	15.62%	308	308				-42.84%
3309	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-43.91%
3310	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	北海1变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-43.89%
3311	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变1号变	630	0.00%	364	364				0.00%
3312	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变1变	500	23.52%	0	0				-42.82%
3313	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站2变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-22.78%
3314	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	三好计算所一次1#主变	400	20.00%	0	0				-44.24%
3315	和平	花园66kV变电站	花园变56772花丽乙线	通达新村一次1主变	630	24.76%	411	411				-39.03%
3316	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	五里河二期一次变1主变	500	42.80%	0	0				-20.42%
3317	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-43.85%
3318	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变2变压器	630	40.32%	0	0				-43.63%
3319	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变1	630	88.25%	0	0	2023年7月			-39.52%
3320	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变1站内变压器	630	30.10%	2	2				-34.77%
3321	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	银海苑小区变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-41.16%
3322	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站2变压器	630	63.17%	0	0				-48.27%
3323	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站201	500	33.60%	282	282				-35.54%
3324	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站1变压器	630	35.56%	308	308				-39.37%
3325	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	沈新园9小区变电站1变压器	630	54.48%	223.8	223.8				-26.04%
3326	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-39.67%
3327	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区1变电站1变压器	500	43.68%	0	0				-45.09%
3328	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-44.89%
3329	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团3#1#主变	500	16.00%	370	370				-35.62%
3330	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	世代家园变电站201变压器	500	30.80%	296	296				-40.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3331	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站202柜	630	33.90%	353.4	353.4				-46.97%
3332	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	南七小区4变电站201柜	630	66.98%	0	0				-40.64%
3333	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	北重工小区1变电站201柜	400	31.20%	0	0				-42.78%
3334	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站201柜	630	26.98%	0	0				-47.74%
3335	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站201	630	30.48%	375	375				-67.94%
3336	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-45.05%
3337	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站201	630	20.63%	437	437				-43.47%
3338	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	五里河大厦11主变	630	11.43%	495	495				-37.92%
3339	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站2号高压柜1主变	800	10.50%	0	0				-28.00%
3340	沈河	站前66kV变电站	站前变240光达线	光达2变电站2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-34.91%
3341	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	民族1主变	630	91.81%	0	0	2022年12月			-44.39%
3342	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-43.06%
3343	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	亲工里1箱变1变压器	500	76.16%	0	0				-39.03%
3344	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站1号变压器	630	30.48%	375	375				-40.37%
3345	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站202	630	28.89%	385	385				-48.84%
3346	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	五金联建箱变1变压器	630	47.62%	267	267				-37.70%
3347	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站2变压器	1000	10.40%	0	0				-41.32%
3348	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变2变	630	23.24%	0	0				-42.10%
3349	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站2变压器	2500	16.96%	1815	1815				-43.37%
3350	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	正义箱变1变压器	630	82.54%	0	0	2024年6月			-38.02%
3351	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	现代家园2箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-43.33%
3352	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科III期2箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-40.66%
3353	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变2变压器	400	23.70%	265.2	265.2				-44.62%
3354	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	五彩—3箱变2变压器	630	31.24%	0	0				-42.08%
3355	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期1箱变2变压器	500	18.72%	356.4	356.4				-42.59%
3356	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	都市晨光2箱变2变压器	630	18.73%	449	449				-46.02%
3357	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	电科院四平街1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-45.14%
3358	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华府5箱变2变	630	20.57%	437.4	437.4				-38.52%
3359	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	中房3箱变2变压器	630	37.78%	329	329				-40.65%
3360	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品7变电站1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-45.71%
3361	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	富强4箱变1变压器	630	26.29%	296	296				-43.89%
3362	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站1号变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-42.20%
3363	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
3364	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变202	630	47.62%	267	267				-46.04%
3365	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格2号变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3366	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变1	500	25.28%	0	0				-42.21%
3367	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站2变压器	400	26.00%	256	256				-42.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3368	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站202	630	50.79%	247	247				-39.33%
3369	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变2号	630	19.37%	0	0				-37.06%
3370	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变1号变	630	23.49%	0	0				-36.47%
3371	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变2变	630	31.43%	0	0				-40.05%
3372	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙逸三1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
3373	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变1号变	500	37.60%	0	0				-42.45%
3374	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	省委二纬路箱变1主变	400	27.90%	248.4	248.4				-30.36%
3375	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站201	500	56.80%	0	0				-43.58%
3376	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	岛天境5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	11.43%	0	0				7.11%
3377	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干18	200	51.60%	76.8	76.8				-42.96%
3378	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深干207左2	200	24.90%	0	0				-35.02%
3379	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台干118右7变台	200	20.70%	138.6	138.6				-119.06%
3380	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线东兴干93左1变台	400	79.20%	43.2	43.2				0.00%
3381	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园01间隔201配电变压器	800	48.75%	330	330				-43.18%
3382	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线大房申几07	200	35.40%	109.2	109.2				-29.81%
3383	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线44右7变台	200	37.00%	106	106				-34.25%
3384	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.54%
3385	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	元江街1变电站201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3386	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	文台苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.32%	0	0				-45.29%
3387	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底西台（村台）	200	21.80%	0	0				-41.27%
3388	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分5+2公变	315	19.37%	222.5	222.5				-44.07%
3389	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期B小区箱变203配电变压器	630	13.02%	0	0				-31.98%
3390	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右8右5右2柱上变压器	100	6.00%	0	0				-33.08%
3391	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农干东沟分33	200	15.30%	0	0				12.15%
3392	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营新照明	100	88.00%	0	0	2025年4月			-40.72%
3393	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线古城子分91右5柱上变压器	400	30.30%	163	163				33.76%
3394	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期1箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-37.19%
3395	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-43.88%
3396	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	百变312上佰线上佰干住宅楼分12柱上变压器	100	38.80%	0	0				-50.25%
3397	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	杉赋3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	12.70%	487	487				26.70%
3398	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	夹河分21左7	200	34.30%	0	0				7.78%
3399	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
3400	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站2变压器	630	31.75%	0	0				-41.68%
3401	和平	和平66kV变电站	和平变178和海线	正大广场2变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	317	317				-42.10%
3402	东陵	世园66kV变电站	泗水甲线	YHG_中和大队柱上变压器	315	36.95%	0	0				-22.80%
3403	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	汪家甲线汪南分11左2柱上变压器	315	29.46%	0	0				-36.48%
3404	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	金通大厦1号配电变压器	630	57.14%	207	207				-46.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3405	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛北台	100	46.80%	0	0				-42.78%
3406	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一小二号住宅	100	74.10%	15.9	15.9				-46.54%
3407	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-37.76%
3408	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站1号变压器	630	52.06%	0	0				-42.37%
3409	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	沈阳海湾物业管理有限公司2202配电变压器	630	26.98%	0	0				-39.62%
3410	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十四号(微)	400	47.70%	169.2	169.2				43.21%
3411	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变1站内变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-35.43%
3412	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线高力房台	400	26.00%	0	0				-35.35%
3413	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分42变台	200	28.65%	122.7	122.7				-34.56%
3414	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线122右5变台	200	31.05%	117.9	117.9				-36.64%
3415	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞塞居圣苑4变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-40.36%
3416	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	马路湾变684八经甲线政府小区	250	99.36%	0	0	2022年12月			-40.53%
3417	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支015	30	0.00%	0	0				0.00%
3418	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线兰家水田支007	80	15.00%	0	0				-52.88%
3419	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线胜利分37左3变台	80	92.25%	0	0	2023年4月			-26.01%
3420	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	格蔚蓝M区西区3箱变T2203间隔配电变压器	500	19.20%	0	0				-40.03%
3421	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房吉庆台兴旺养殖公变台区	200	41.10%	0	0				100.00%
3422	沈北	王驿66kV变电站	王新乙线	碧泉豪庭2箱变201配电变压器	630	24.95%	409.8	409.8				-31.28%
3423	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园1号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0				-43.00%
3424	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干293右3变台	200	29.40%	0	0				-13.84%
3425	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	育嘉学府1变电站1变压器	500	27.20%	314	314				-41.25%
3426	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				-38.73%
3427	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委东台	200	60.30%	59.4	59.4				-37.87%
3428	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干57左1变台	200	29.00%	0	0				-30.29%
3429	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站202变压器	800	47.25%	342	342				-40.53%
3430	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	和平101小区5变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
3431	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌干117右5变台	200	33.30%	0	0				8.72%
3432	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站2变压器	630	29.05%	0	0				-42.39%
3433	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	小微兰台4号	200	60.90%	58.2	58.2				2.18%
3434	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座8箱式变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0				-42.86%
3435	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站2变压器	500	60.80%	146	146				-37.49%
3436	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	桃园干147+1右1	200	2.10%	0	0				-3.54%
3437	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左18左7	200	18.60%	142.8	142.8				0.00%
3438	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	幸福大道花园四期小区1201配电变压器	630	20.00%	441	441				-41.64%
3439	浑南	于山66kV变电站	于山变778于通线	府城名邸二期6号变电站2号配电变压器	800	12.75%	618	618				2.07%
3440	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区2箱式变电站1配电变压器	630	11.05%	0	0				-38.47%
3441	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	太槌府一期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.90%	0	0				11.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3442	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫线3左5变台	200	45.20%	89.6	89.6				-37.55%
3443	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫29右3变台	200	24.30%	131.4	131.4				-41.99%
3444	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万三组照明	100	66.90%	23.1	23.1				-38.48%
3445	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2柱上变压器	400	79.80%	0	0				1.03%
3446	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分166变台	200	20.40%	0	0				-35.03%
3447	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	丽都铭城1号201配电变压器	630	35.56%	0	0				-38.50%
3448	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城4配电变压器	800	48.30%	0	0				-37.92%
3449	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都3号考核箱变配电变压器	630	29.52%	0	0				-45.14%
3450	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0				-32.11%
3451	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左支9台区	100	39.60%	50.4	50.4				-62.23%
3452	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干128+1右分2台区	100	11.40%	78.6	78.6				-54.33%
3453	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分042	200	42.83%	17	17				-33.26%
3454	于洪	家俱66kV变电站	徧锦线	水木城典11变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-39.44%
3455	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝零线	沈铁零虹佳园4变电站202配电变压器	800	0.00%	173	173				0.00%
3456	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站2变压器	630	7.14%	522	522				-93.61%
3457	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	甲尚府综合楼箱变5变压器间隔配电变压器	630	46.98%	0	0				-32.70%
3458	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗堡分42右6左1变台	200	14.10%	0	0				10.11%
3459	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	期（沈阳爱民物业管理有限公司1箱变）	1000	1.92%	0	0				-50.77%
3460	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11箱变	630	29.97%	0	0				-40.97%
3461	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	顺明2箱变1变压器	630	28.89%	0	0				21.57%
3462	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线范屯分9右10左4变台	200	0.00%	0	0				-29.78%
3463	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	华瑞家园1箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-37.75%
3464	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站2	400	25.13%	259.5	259.5				-42.28%
3465	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站1变压器	500	47.60%	0	0				-43.34%
3466	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-41.03%
3467	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分29柱上变压器	400	65.40%	0	0				-51.13%
3468	开发	宁官220kV变电站	宁官变95080宁南线	西宸之光小区1变电站1变压器	800	65.40%	196.8	196.8				20.02%
3469	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅三期1箱变1变压器	630	23.17%	421	421				-20.45%
3470	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村三组照明	100	81.60%	8.4	8.4	2025年5月			-29.81%
3471	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨大棚	80	53.75%	0	0				-45.27%
3472	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站2号变压器	800	20.70%	0	0				-41.80%
3473	沈北	农高66kV变电站	农丰线	九如溪谷5箱变202配电变压器	630	8.89%	0	0				-37.43%
3474	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区二期3变电站1配电变压器	630	17.02%	0	0				-41.81%
3475	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分40	100	25.60%	0	0				-44.42%
3476	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期11箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-35.75%
3477	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	卫校分51	30	40.00%	0	0				-41.21%
3478	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲地三期4变电站1变压器配电变压器	400	40.00%	0	0				-50.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3479	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	居忆园1箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-41.64%
3480	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分9左11	200	29.10%	0	0				-23.87%
3481	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线广播事业局401(2)	80	39.00%	0	0				-36.69%
3482	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区二期2变电站202间隔配电变压器	500	30.00%	300	300				-42.93%
3483	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0				-44.57%
3484	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	YHG_鹏朝乙线中街南分3+1右1恒达体育	1250	18.82%	889.8	889.8				-46.58%
3485	沈北	清水66kV变电站	清依线	前腰村东分1（前腰C台）	160	21.94%	0	0				-41.12%
3486	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	小微沙岭25号台	400	127.50%	0	0	2023年6月			5.37%
3487	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右2	200	36.60%	0	0				4.71%
3488	和平	展览66kV变电站	展览变886展金线	宝新公馆1变电站201配电变压器	800	10.50%	636	636				100.00%
3489	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山路	10V龙山路龙山干37	315	39.05%	0	0				-37.01%
3490	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站1变压器	630	16.83%	0	0				-44.96%
3491	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	富城锦景二期4变电站1变压器配电变压器	500	62.80%	0	0				-44.78%
3492	于洪	东民66kV变电站	东红线	小微东红线29左9号台	400	42.60%	0	0				15.39%
3493	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分炼油支13道树子分支	315	31.87%	0	0				-28.20%
3494	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	于新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）92	630	34.92%	0	0				-39.56%
3495	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	于新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）32	800	34.80%	0	0				-48.74%
3496	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	旺甲线广旺干提水分16左7+1左2柱上变压	400	105.00%	0	0	2023年4月			-54.05%
3497	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	富城春天一期2箱变1变分201配电变压器	630	8.57%	0	0				-38.22%
3498	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北甲线78右5	200	64.80%	0	0				-30.28%
3499	于洪	东民66kV变电站	东李线	小微东李线张士村1台	200	14.70%	0	0				-35.54%
3500	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线站前分02	250	85.20%	0	0	2023年1月			-42.30%
3501	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	逸诗阁美伦湾4箱变考核表201配电变压器	630	18.41%	451	451				-41.35%
3502	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	地产开发有限公司（香缇澜山1）201间隔	630	22.22%	0	0				-20.41%
3503	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	太阳线福宁西	500	47.20%	214	214				-41.03%
3504	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡电管站	100	94.80%	0	0	2024年9月			68.01%
3505	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0				-42.99%
3506	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪柳分16+1	315	54.86%	0	0				-16.35%
3507	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线西十二分支线001	200	41.40%	0	0				-29.52%
3508	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线腰郝分支线018	100	92.00%	0	0	2025年4月			-34.71%
3509	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段3变压器	100	14.80%	0	0				-108.54%
3510	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
3511	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线32左6变台	400	14.00%	170	170				12.64%
3512	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-43.49%
3513	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干85+1右1	315	35.24%	0	0				-48.25%
3514	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	10kV田南线前山分西山4机井支10	100	0.00%	0	0				-23.12%
3515	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站1号变压器	800	14.40%	0	0				-31.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3516	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线村部机井分2	50	21.20%	17	17				-4.07%
3517	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖乙线林校分3	400	83.00%	0	0	2022年12月			-43.79%
3518	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	郭家卜西分	200	22.80%	134.4	134.4				-34.60%
3519	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线依拉线干线69+1	200	28.60%	0	0				-36.35%
3520	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线祝排水支线05	315	34.29%	175.5	175.5				-14.19%
3521	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-42.97%
3522	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分98左15右5	200	43.40%	0	0				-23.78%
3523	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	鞋帽厂箱变配电变压器	500	19.20%	0	0				-45.11%
3524	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	近海3期1变压器	630	45.24%	0	0				-38.83%
3525	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站2变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	282	282				-42.29%
3526	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里1开1变201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				-41.56%
3527	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房2组照明	200	28.50%	123	123				-22.60%
3528	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线雷塔支12	100	90.20%	0	0	2024年6月			-35.74%
3529	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站2号变压器	630	20.95%	435	435				-41.24%
3530	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站2变压器	630	15.87%	467	467				-45.13%
3531	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区5变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-19.33%
3532	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分41右13+1右4	200	10.50%	159	159				1.21%
3533	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线鸡厂分12左1变台	400	16.50%	0	0				5.48%
3534	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	宁波乙线体院分4	315	18.41%	225.5	225.5				-95.83%
3535	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分24右1	100	47.70%	42.3	42.3				-64.08%
3536	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	辽宁天易晶城房地产开发（意大利风情小镇）	800	52.50%	300	300				-41.36%
3537	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站2配电变压器	630	18.67%	376	376				-43.47%
3538	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0				-48.85%
3539	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆2号变电站1号变压器	800	20.63%	0	0				-45.09%
3540	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站1变压器	630	51.43%	243	243				-42.00%
3541	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站2配电变压器	800	33.75%	450	450				-40.28%
3542	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	美域天成一期1站房1变压器	500	31.36%	293.2	293.2				-32.59%
3543	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分40右12	315	98.29%	0	0	2022年12月			-35.03%
3544	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	樾府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.70%	0	0				-12.50%
3545	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-43.69%
3546	浑南	于山66kV变电站	于山变776于景线	盛京宸院2号变电站202间隔配电变压器	500	3.20%	434	434				79.26%
3547	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-43.22%
3548	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	小微东风村新增1台	200	32.40%	115.2	115.2				-30.02%
3549	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内南台	400	55.80%	136.8	136.8				-29.57%
3550	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线殷家卜台	200	59.80%	60.4	60.4				-36.91%
3551	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站2变压器	630	23.33%	0	0				-40.91%
3552	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	中旅万科城3箱变2变压器	400	20.40%	278.4	278.4				8.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3553	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	丁香苑变电站2号变压器	500	25.60%	0	0				-44.59%
3554	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变407大李线李达村村内后	200	62.00%	56	56				-33.98%
3555	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高路北散户	315	65.43%	77.4	77.4				-38.81%
3556	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经小区变电站配电变压器	315	79.37%	0	0				4.89%
3557	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	北方医院变压器	400	64.40%	0	0				-45.74%
3558	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	10kV中寺干112石分1变压器	200	25.80%	128.4	128.4				-28.38%
3559	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
3560	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞4箱变（单）	630	17.90%	0	0				-38.76%
3561	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元1箱式变电站1配电变压器	800	42.30%	381.6	381.6				-22.18%
3562	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前南2台	315	39.24%	159.9	159.9				-44.06%
3563	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线草村水利分南支2	200	3.90%	0	0				2.81%
3564	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园3箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0				-38.65%
3565	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区7变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0				57.79%
3566	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	和平101小区2变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				14.79%
3567	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前甲线89左3	315	84.44%	0	0	2024年7月			-44.73%
3568	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	许家村照明（2021微）	200	21.60%	136.8	136.8				-34.33%
3569	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线青岗分29左3变台	100	66.00%	24	24				-12.80%
3570	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站1变压器	630	39.62%	0	0				-40.85%
3571	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	河家园小区1箱式变电站201间隔配电变	630	25.40%	0	0				-37.46%
3572	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	北四经分9右5	400	101.70%	0	0	2024年6月			-31.63%
3573	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支04	315	52.70%	117.5	117.5				-30.65%
3574	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站2	630	18.29%	326	326				-45.42%
3575	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房2变压器	630	34.03%	352.6	352.6				-40.49%
3576	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府2箱变202配电变压器	400	27.00%	252	252				-2.19%
3577	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干那功分0加1变压器	50	86.40%	1.8	1.8	2025年4月			-41.06%
3578	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	小达台分21右支10变压器	100	20.70%	69.3	69.3				-67.48%
3579	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分17变压器	100	25.20%	64.8	64.8				-57.94%
3580	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-38.01%
3581	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城7箱变1变压器	630	20.00%	0	0				-39.29%
3582	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线西拉马支线11	200	32.20%	0	0				-25.98%
3583	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				-44.06%
3584	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小东考核	250	37.68%	0	0				-59.34%
3585	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线岳家分支线053	100	89.55%	0.45	0.45	2024年12月			-31.96%
3586	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干5	400	71.50%	74	74				-35.46%
3587	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0				-42.62%
3588	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	八家子养殖小区台	200	52.80%	74.4	74.4				-60.96%
3589	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0				-31.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3590	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	小岭北台	200	74.40%	31.2	31.2				-40.73%
3591	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇1变电站变压器	630	20.63%	0	0				-45.22%
3592	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期3号变电站1号配电变压器	630	23.49%	0	0				-37.33%
3593	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门村支08	200	41.63%	0	0				-32.38%
3594	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	施官变60198施雅线	630	19.37%	0	0				14.07%
3595	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线孙家洼子支04	50	78.00%	0	0				-42.37%
3596	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	白塔变50982白郡线	630	16.83%	0	0				9.23%
3597	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线纪家分011	100	76.60%	0	0				-31.79%
3598	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	寿泉1变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-42.72%
3599	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	新希望2箱变2变压器	400	18.90%	284.4	284.4				-26.04%
3600	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方7箱变2变压器	630	10.48%	0	0				-40.54%
3601	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0				4.73%
3602	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-45.45%
3603	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线四家大棚	400	22.95%	0	0				-23.38%
3604	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期8箱变（单）	400	36.00%	0	0				-37.12%
3605	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余棚菜	50	6.40%	0	0				-25.75%
3606	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	金辉中央云著2号变电站1号配电变压器	400	28.80%	0	0				-18.21%
3607	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3柱上变压器	500	61.40%	143	143				-20.37%
3608	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-41.65%
3609	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计线审计干5右12柱上变压器	315	36.83%	0	0				-39.93%
3610	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分17柱上变压器	315	0.00%	0	0				-32.54%
3611	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	虎镇变74250虎蒲线	630	11.11%	0	0				-37.46%
3612	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	虎镇变74250虎蒲线	630	9.52%	0	0				-43.52%
3613	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线135左17	50	76.40%	6.8	6.8				-41.59%
3614	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城3变电站变压器	630	15.24%	0	0				-42.24%
3615	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干31+1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
3616	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站2号变压器	630	12.00%	10	10				-50.23%
3617	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明变10456黎明线	500	19.20%	0	0				-24.55%
3618	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	富民三期改造2变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-41.38%
3619	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线34变压器	400	37.00%	212	212				-56.94%
3620	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	香滨新坐标2期1变	630	30.16%	0	0				-35.95%
3621	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				-13.16%
3622	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	香滨3变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-36.77%
3623	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园71主变	630	22.48%	0	0				-34.26%
3624	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	成城家园（土产巷住宅楼）改造	400	94.50%	0	0	2024年12月			10.43%
3625	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分水利支03	200	36.75%	106.5	106.5				-30.87%
3626	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分35左3变台	100	37.50%	52.5	52.5				-43.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3627	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区4变电站1变压器	400	37.50%	210	210				-40.08%
3628	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线高屯分38左9变台	100	32.70%	57.3	57.3				-54.33%
3629	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区20变电站2变压器	630	22.86%	121	121				-40.11%
3630	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站2号配电变压器	630	38.57%	324	324				-43.34%
3631	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分山怀南支1变台	200	29.10%	0	0				-49.90%
3632	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区12变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-41.46%
3633	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家1箱式变电站2配电变压器	800	49.80%	0	0				15.59%
3634	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南台支03	315	0.00%	283.5	283.5				-41.79%
3635	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				-38.92%
3636	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台	315	31.24%	185.1	185.1				-44.60%
3637	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	农业局住宅楼	100	32.10%	0	0				-44.44%
3638	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站2变压器	630	31.43%	156	156				-46.40%
3639	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	西房身一、二组照明	100	84.00%	0	0	2025年5月			-44.48%
3640	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆3变电站2配电变压器	800	0.60%	0	0				0.01%
3641	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-42.78%
3642	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线61左3	315	26.98%	198.5	198.5				-42.54%
3643	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右2柱上变压器	315	5.40%	0	0				-48.41%
3644	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官村2台区	100	0.00%	90	90				-43.47%
3645	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯线程屯分25右4变台	200	28.60%	122.8	122.8				-31.54%
3646	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线局南支线002	200	57.75%	64.5	64.5				-43.22%
3647	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧刘分22	100	67.80%	0	0				-40.28%
3648	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站2配电变压器	800	47.00%	0	0				-111.93%
3649	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	海国际社区三期8箱式变电站2号配电变压器	400	52.00%	0	0				-35.55%
3650	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	信盟花园1台区箱式变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				-41.18%
3651	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-43.44%
3652	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站2配电变压器	315	40.63%	0	0				-39.14%
3653	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分61右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				2.59%
3654	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村24机井	50	76.80%	0	0				-46.96%
3655	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和干100左2-2	315	67.43%	0	0				-38.06%
3656	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线222+2	400	27.30%	0	0				-37.85%
3657	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	日君力房地产开发有限公司21 201配电变压器	630	28.44%	387.8	387.8				-31.74%
3658	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干80+1右1柱上变压器	200	0.00%	0	0				-36.22%
3659	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0				-38.63%
3660	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	昆广3箱变配电变压器	400	5.10%	0	0				21.10%
3661	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	蓝湾CDEF组团11变电站201间隔配电变压器	500	45.20%	0	0				-12.11%
3662	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	龙盛家园2号变电站1号变压器	630	43.81%	0	0				-41.53%
3663	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右4右1	200	34.50%	111	111				-75.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3664	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站1变压器	800	20.63%	555	555				-39.43%
3665	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村4机井	100	27.40%	62.6	62.6				-124.46%
3666	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井3台	100	24.80%	0	0				-43.12%
3667	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线22变台	400	96.90%	0	0	2022年12月			-36.92%
3668	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左8变台	50	58.40%	15.8	15.8				-38.40%
3669	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡23号小区变电站201配电变压器	400	36.75%	0	0				-46.41%
3670	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园21号小区变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0				-39.84%
3671	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3672	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站1号配电变压器	630	28.95%	0	0				-42.69%
3673	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委道班台（2022微）	200	94.60%	0	0	2024年6月			-43.18%
3674	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	红旗台村楼房台区	315	88.76%	3.9	3.9	2024年6月			-45.46%
3675	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站1变压器	630	33.90%	0	0				-38.31%
3676	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	山10号变电站201间隔（前金线）配电变	800	19.50%	0	0				14.39%
3677	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干21变压器	315	14.98%	236.3	236.3				-45.42%
3678	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区2变电站101配电变压器	630	64.44%	161	161				1.53%
3679	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右8左6左2	100	20.40%	69.6	69.6				-30.03%
3680	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左1右1变台	315	85.40%	0	0	2024年10月			-40.56%
3681	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线电信分001	400	61.20%	115.2	115.2				-24.93%
3682	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线桃山分上街3	200	41.20%	83	83				14.64%
3683	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线包卧干145	100	49.60%	0	0				-41.29%
3684	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站2变压器	800	23.25%	0	0				-39.33%
3685	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	金生2箱变1变压器配电变压器	630	17.14%	0	0				-42.41%
3686	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产2变电站1号变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-37.14%
3687	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线65变台	100	38.90%	51.1	51.1				-46.56%
3688	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线42右3右2变台	400	58.20%	127.2	127.2				-25.25%
3689	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干079	100	46.40%	0	0				-36.50%
3690	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右4左6	200	21.30%	0	0				-16.66%
3691	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	沈-沈阳澳盛达汽车贸易有限公司-虎桥澳盛	200	15.90%	0	0				100.00%
3692	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新干7右1变台	200	72.90%	34.2	34.2				-11.83%
3693	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期4变电站2变压器	800	24.75%	0	0				7.33%
3694	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	南六干35右4	400	73.80%	0	0				-25.59%
3695	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站2变压器	500	22.40%	338	338				-40.01%
3696	沈北	新城子66kV变电站	新城线	安宇花园3变电站1变压器配电变压器	630	37.46%	0	0				-35.81%
3697	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-45.75%
3698	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分4变台	400	30.30%	0	0				-32.43%
3699	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线马塘房分10变台	200	29.10%	121.8	121.8				-42.95%
3700	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分2	400	8.00%	0	0				-35.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3701	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	怒长甲线怒长干沙西分9左11柱上变压器	315	16.19%	232.5	232.5				-33.41%
3702	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	10kV黄高干黄家井分5加1变压器	50	47.60%	21.2	21.2				-56.90%
3703	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分11变台	200	45.90%	0	0				-31.13%
3704	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区1变电站2配电变压器	800	30.30%	477.6	477.6				100.00%
3705	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-2间隔201配电变压器	800	35.40%	0	0				-36.32%
3706	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城留香苑3号变电站201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				-11.39%
3707	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线10KV叶石分06	160	52.50%	60	60				-38.21%
3708	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线兰屯村东台	100	134.40%	0	0	2022年12月			-42.48%
3709	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分79左7右2	200	1.20%	36	36				4.25%
3710	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹屯线	大一品5号变电站201间隔(乙)配电变	800	7.25%	0	0				17.94%
3711	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干25+1右1	200	53.70%	0	0				-20.88%
3712	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75948卧滨线	明茗筑小区2期局维变电站201间隔配电变	630	30.79%	373	373				-2.66%
3713	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	精密箱变1变压器	630	15.56%	0	0				24.14%
3714	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室202间隔配电变压器	500	36.80%	266	266				-40.79%
3715	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	望海家园箱变1号变压器	630	47.30%	269	269				-41.74%
3716	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	铁群畜牧公变台	200	36.30%	69	69				0.00%
3717	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10KV中石干联络分渔场支11加1左分支1变	100	28.20%	61.8	61.8				-59.92%
3718	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分68	315	39.62%	0	0				-36.47%
3719	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站201间隔配电变压器	630	37.14%	0	0				-43.86%
3720	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东五棵分支线06	200	59.25%	61.5	61.5				-34.85%
3721	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线303	200	26.55%	0	0				-36.15%
3722	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村7变电站202柜	630	15.24%	471	471				-41.18%
3723	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前双支5	200	23.20%	0	0				-67.60%
3724	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾7号变电站202配电变压器	630	64.13%	0	0				-39.77%
3725	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站2变压器间隔	630	0.00%	567	567				0.00%
3726	和平	广州66kV变电站	广州变460广原乙线	闽江乙线北七分10	400	74.00%	64	64				-37.17%
3727	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线排水分2右1变台	200	26.80%	126.4	126.4				-33.30%
3728	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西山支03	100	71.70%	0	0				-36.94%
3729	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线腰山屯分支06	50	86.40%	0	0	2023年1月			-34.87%
3730	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期1变201间隔配电变压器	630	31.75%	367	367				8.87%
3731	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	变158文南乙线文南干13右13左14柱上变	315	0.00%	0	0				-37.40%
3732	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	丰御景广场一期3变电站201间隔配电变	630	50.00%	0	0				-39.03%
3733	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	前进村东2台区	200	60.60%	0	0				-39.54%
3734	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	石佛一A南1号变台	200	39.60%	100.8	100.8				-18.51%
3735	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站201变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-41.77%
3736	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	变148卫东乙线卫东干松南分5左2柱上变	400	47.40%	0	0				-37.55%
3737	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关西分支线04	400	61.00%	116	116				-39.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3738	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站1变压器	800	24.38%	525	525				-39.58%
3739	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	城央华墅1号变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0				-21.28%
3740	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-21.32%
3741	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站2变压器	500	18.00%	0	0				-38.75%
3742	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	红砂地5队台	200	20.50%	97	97				-34.35%
3743	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	长黄干35右1+1柱上变压器	315	54.48%	0	0				-45.11%
3744	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分40右5左4变台	200	44.70%	0	0				-30.80%
3745	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	城建安居园3箱变2配电变压器	630	41.52%	305.4	305.4				-43.16%
3746	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分23变台	200	90.00%	0	0	2024年6月			-55.96%
3747	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干98右6	400	29.55%	0	0				1.17%
3748	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	云集东配电变压器	400	25.20%	0	0				5.37%
3749	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	巴黎花园041-2分建二期2变电站202配电变	800	14.70%	0	0				47.85%
3750	和平	和平变66kV变电站	和平变166同南甲线	军区联勤公寓201配电变压器	400	0.00%	308	308				0.00%
3751	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孤新支05	200	43.00%	94	94				-32.38%
3752	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站2变	500	26.00%	0	0				-37.58%
3753	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左5右2	200	5.70%	168.6	168.6				-39.58%
3754	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线王天福支029	100	78.60%	0	0				-37.44%
3755	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶11组台	400	23.40%	266.4	266.4				-32.75%
3756	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	中金澜庭1开闭站1箱变201配电变压器	630	13.21%	0	0				-38.11%
3757	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产9变电站1号配电变压器	630	9.90%	504.6	504.6				-37.94%
3758	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				16.04%
3759	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大陆线市场箱变201间隔1号配电变压器	630	31.75%	367	367				-51.10%
3760	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	骨科分XB1箱变（单）	400	35.20%	219.2	219.2				-36.93%
3761	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	城郊所内散户照明	50	61.50%	0	0				-44.85%
3762	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北一东路职工住宅1变202变压器	630	45.40%	281	281				-44.13%
3763	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站1变压器	800	9.60%	643.2	643.2				8.76%
3764	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站201变压器	630	25.90%	0	0				-35.73%
3765	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区4变电站2变压器	400	34.80%	0	0				-39.23%
3766	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京干97右12变台	400	67.50%	0	0				-23.32%
3767	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	天达1箱变2变压器	630	46.35%	275	275				4.81%
3768	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分15左2	200	46.00%	0	0				-22.48%
3769	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园3变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-42.35%
3770	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园9变电站变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-42.07%
3771	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-40.67%
3772	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆7号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3773	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	翡翠熙府1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3774	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	首开如院3局维变电站201配电变压器	400	22.80%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3775	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				91.17%
3776	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	家之梦箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	343	343				-41.35%
3777	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江东小区箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0				-43.22%
3778	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				-42.03%
3779	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分10柱上变压器	400	0.00%	0	0				-69.70%
3780	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	沈阳盛宣通信工程有限公司（一站式）	100	52.80%	0	0				-17.83%
3781	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-37.82%
3782	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	天际2号变电站201间隔（前新线）配电变	800	18.00%	0	0				9.47%
3783	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	长白2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	63.00%	0	0				-24.46%
3784	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关分12	250	41.52%	121.2	121.2				-46.15%
3785	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	利紫荆公馆一期1变电站201间隔配电变	800	18.38%	573	573				-42.74%
3786	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	种子公司1	160	55.88%	0	0				77.20%
3787	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都10号变电站202配电变压器	800	42.75%	0	0				-42.65%
3788	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	盛京学府3小区变电站101配电变压器	630	31.75%	0	0				9.27%
3789	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际12号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				-43.11%
3790	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	华强31号	500	28.00%	310	310				-40.58%
3791	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	菱角泡村综合一台（微）	200	30.00%	120	120				8.75%
3792	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站1配电变	800	34.13%	0	0				-38.32%
3793	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-44.65%
3794	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变1变压器	400	81.60%	33.6	33.6	2022年12月			-33.40%
3795	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分50右6柱上变压器	50	33.60%	0	0				-27.01%
3796	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线包百分左3（自来水台）	200	27.30%	0	0				-32.73%
3797	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区3变电站1变压器	400	30.60%	237.6	237.6				-0.46%
3798	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39右1变台	400	11.70%	0	0				-37.56%
3799	沈北	大志66kV变电站	志鲁甲线	沈煤大桥2箱变201配电变压器	400	52.00%	0	0				-21.07%
3800	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产2号变电站2号配电变压器	400	30.00%	0	0				-37.89%
3801	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-38.77%
3802	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司3箱式变电站202间隔	630	28.57%	0	0				-37.76%
3803	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园4箱式变电站1配电变压器	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
3804	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线三尖泡五队几6	315	41.27%	0	0				-28.37%
3805	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	中房5箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-39.54%
3806	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北于52+1右1	400	51.90%	0	0				-137.19%
3807	沈北	道义66kV变电站	道信线	天义线吾悦华府二期3局维变电所201配	800	15.00%	0	0				33.24%
3808	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
3809	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲14变电站1变压器	630	9.52%	0	0				-43.55%
3810	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	风情小镇二期别墅4箱变201间隔配电变	630	11.43%	495	495				-35.43%
3811	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线西桥村西台	100	12.40%	77.6	77.6				-84.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3812	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	森林里3号箱变202配电变压器	630	17.62%	0	0				-40.20%
3813	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地檀府4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3814	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变2变压器	800	6.30%	0	0				51.24%
3815	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	大学城房地产开发有限公司箱式变电站1	630	148.25%	0	0	2024年6月			-42.27%
3816	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右9	200	24.00%	0	0				-34.94%
3817	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右10	200	38.40%	0	0				-38.95%
3818	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33左3变台	200	22.80%	61	61				-52.88%
3819	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站201变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-37.43%
3820	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	汪家乙干10右4右4柱上变压器	200	15.60%	0	0				-0.30%
3821	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房三组照明	50	35.40%	27.3	27.3				-261.40%
3822	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站201间隔配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
3823	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				-38.24%
3824	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
3825	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0				-38.73%
3826	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线刘家支08	200	0.00%	180	180				-43.95%
3827	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站2变压器	400	24.80%	0	0				-44.17%
3828	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干73左2柱上变压器	315	18.41%	0	0				-14.64%
3829	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站1变压器	630	28.44%	0	0				-39.79%
3830	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-34.59%
3831	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-22.70%
3832	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线街道新台分1	400	65.13%	99.5	99.5				-25.78%
3833	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0				-36.63%
3834	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线102右1变台	400	20.70%	277.2	277.2				10.13%
3835	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-48.73%
3836	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站1变压器	400	56.00%	0	0				-35.04%
3837	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	中粮锦云二期2小区变电站201变压器	800	10.20%	0	0				23.16%
3838	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线养殖场分66右6柱上变压器	200	7.50%	0	0				9.61%
3839	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站1变压器	800	25.88%	513	513				-41.05%
3840	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	天义线吾悦华府二期2局维变电所202配电	800	16.50%	0	0				34.67%
3841	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	集美天城3箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0				-11.51%
3842	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分74右1变台	100	79.60%	10.4	10.4				-34.00%
3843	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子蓝天台	200	6.00%	0	0				29.26%
3844	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支泡子沿移动几4	200	33.90%	0	0				8.09%
3845	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分67	200	68.70%	0	0				-35.67%
3846	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉6组照明	400	24.00%	264	264				-38.96%
3847	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线团山子东台支02	50	106.00%	0	0	2025年4月			-34.49%
3848	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站202配电变压器	630	13.33%	483	483				-76.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3849	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	高家7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
3850	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分1加1右1变压器	400	81.00%	0	0	2025年4月			0.00%
3851	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线40柱上变压器	315	56.63%	0	0				-32.62%
3852	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线84	315	61.27%	0	0				-31.34%
3853	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	西安分4+1	400	39.60%	201.6	201.6				-44.01%
3854	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学干9柱上变压器	400	39.30%	202.8	202.8				-46.48%
3855	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之5柱上变压器	250	86.88%	0	0	2025年4月			-40.81%
3856	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线66	315	16.83%	0	0				-47.62%
3857	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右5	315	49.52%	0	0				-45.77%
3858	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分20	400	50.10%	0	0				-36.35%
3859	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右4	315	28.25%	0	0				-43.74%
3860	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右3	315	31.75%	0	0				-40.52%
3861	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	大南干运河南分2公变	250	30.08%	149.8	149.8				-41.85%
3862	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分6变压器	200	16.80%	0	0				-34.53%
3863	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干51右2	315	36.51%	0	0				-34.89%
3864	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干81	315	33.02%	0	0				-36.06%
3865	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	南六干27右5	400	69.30%	0	0				-44.77%
3866	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分5公变	400	52.80%	148.8	148.8				-36.95%
3867	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干44右1	400	19.40%	282.4	282.4				-147.32%
3868	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分52左1变压器	200	80.50%	0	0	2022年12月			-44.42%
3869	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左12变压器	250	66.40%	0	0				-24.50%
3870	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	北一东3开闭站右3	315	51.11%	0	0				-44.32%
3871	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1	315	39.37%	0	0				-53.33%
3872	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86变台	100	138.00%	0	0	2025年2月			-61.94%
3873	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	陕西甲线陕西干奉南分28左10右4变压器	400	11.25%	0	0				-17.55%
3874	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干22右3柱上变压器	315	55.24%	0	0				-45.50%
3875	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干16公变	400	63.00%	0	0				-44.24%
3876	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分9+1公变	315	53.02%	116.5	116.5				-51.29%
3877	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分89+1	100	58.50%	31.5	31.5				-45.50%
3878	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右3柱上变压器	315	33.33%	0	0				-46.02%
3879	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆蓬乙线	昆变350前塔乙线前塔干39左2之1柱上变压器	315	34.60%	0	0				-44.82%
3880	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线淮河分3柱上变压器	315	42.22%	0	0				-37.22%
3881	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	陵变146卫东甲线卫东干34左10柱上变	400	39.20%	0	0				-41.25%
3882	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	148卫东乙线卫东干松南分5右5左8柱上变	315	74.29%	0	0				-41.42%
3883	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4柱上变压器	315	40.63%	0	0				-44.04%
3884	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分2公变	315	121.14%	0	0	2022年12月			-37.10%
3885	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右7变台	315	30.48%	0	0				-42.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3886	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右1变台	315	21.59%	0	0				-44.69%
3887	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右1变台	315	30.10%	0	0				-38.39%
3888	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分9	315	47.94%	132.5	132.5				-49.54%
3889	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景八分11	315	44.95%	141.9	141.9				-42.41%
3890	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25左2	315	52.38%	0	0				-40.58%
3891	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分19右2左2	315	91.94%	0	0	2025年4月			-51.95%
3892	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右7	315	41.14%	0	0				-49.27%
3893	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左3右1	315	31.75%	183.5	183.5				-44.69%
3894	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山支2左2柱上变压器	315	62.22%	0	0				-37.53%
3895	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	体官分3	315	38.41%	0	0				-36.12%
3896	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-1	315	52.70%	117.5	117.5				-46.61%
3897	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干38右1	315	19.37%	0	0				-33.13%
3898	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分12变压器	400	41.70%	0	0				-51.90%
3899	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干78柱上变压器	200	35.60%	0	0				-44.65%
3900	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分7柱上变压器	400	38.00%	0	0				-39.14%
3901	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	川江分4	315	38.10%	0	0				-42.14%
3902	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线官立乙线139	250	30.40%	149	149				-42.80%
3903	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线14变台	315	50.16%	0	0				-43.31%
3904	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	北四经分4右3	315	58.10%	0	0				-38.98%
3905	大东	小东66kV变电站	小东变168小北线	小北线37	315	93.97%	0	0	2024年6月			-20.81%
3906	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分43变台	200	85.50%	0	0	2023年8月			-41.99%
3907	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	光复变电站2高压柜1主变	500	32.64%	0	0				-43.41%
3908	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3909	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变1号变	630	20.95%	0	0				-41.69%
3910	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	1主变三八里1	630	73.14%	0	0				-41.90%
3911	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
3912	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站201	630	109.46%	0	0	2022年12月			-38.91%
3913	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站202 变压器	500	70.80%	0	0				24.26%
3914	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	万科 I 期2箱变2变压器	500	14.80%	376	376				-35.67%
3915	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-43.66%
3916	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华5箱变2号变	800	0.00%	0	0				0.00%
3917	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变1号变	630	15.87%	0	0				-43.62%
3918	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变2	400	96.50%	0	0	2022年12月			-39.57%
3919	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	三经乙G-1变电站一次变压器柜主变	200	22.40%	0	0				-47.04%
3920	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区3变电站101	630	58.29%	0	0				-44.02%
3921	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）202	630	22.22%	0	0				-44.79%
3922	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变1	800	32.00%	0	0				-48.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3923	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变2	630	14.86%	473.4	473.4				-43.47%
3924	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区5变电站2变压器	500	47.20%	0	0				-44.91%
3925	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变1	630	63.17%	0	0				-38.04%
3926	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变2	630	40.95%	309	309				-43.21%
3927	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-38.64%
3928	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-44.14%
3929	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-42.24%
3930	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-38.43%
3931	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	梦翔之家1变电站202	630	20.00%	441	441				-39.75%
3932	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变2号变	630	23.24%	0	0				-41.94%
3933	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-44.48%
3934	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变1变压器	630	18.29%	385	385				-37.50%
3935	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站201柜	630	34.92%	0	0				-45.44%
3936	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	东电光柴1变压器	500	40.40%	0	0				-39.38%
3937	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变2号变	630	32.00%	0	0				-47.90%
3938	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变2号变	630	15.56%	0	0				-38.73%
3939	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变2号变	630	32.38%	0	0				-49.00%
3940	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和二期期1箱变1	630	41.27%	0	0				-40.78%
3941	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站2号变	630	17.78%	0	0				-45.37%
3942	沈河	怀远66kV变电站	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓3配变站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
3943	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	丰乐2箱变1变压器	630	51.43%	0	0				-42.24%
3944	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3945	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变2变压器	630	38.73%	0	0				-41.45%
3946	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-43.29%
3947	沈河	市府66kV变电站	市府变546惠南甲线	中法电信箱变1变压器	400	9.30%	0	0				-40.65%
3948	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
3949	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	怡青园箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-31.91%
3950	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	北一路19变电站201柜	400	28.80%	0	0				-43.80%
3951	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
3952	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-42.54%
3953	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变1变	630	30.22%	0	0				-49.87%
3954	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	佳园箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-37.72%
3955	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科III期3箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-39.61%
3956	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河2-3箱变1变压器	1000	11.10%	0	0				-44.47%
3957	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-43.83%
3958	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	五彩—2箱变1变压器	500	36.80%	0	0				-38.37%
3959	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	杏林箱变1变压器	500	30.96%	0	0				-40.67%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3960	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城7箱变站2变压器	630	43.43%	0	0				-40.09%
3961	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城8箱变站2变压器	630	20.19%	0	0				-44.26%
3962	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变站1变压器	630	21.33%	0	0				-45.00%
3963	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1201	630	20.00%	441	441				-44.71%
3964	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2201	630	16.83%	461	461				-43.70%
3965	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站201	630	27.62%	393	393				-43.22%
3966	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站202	400	30.80%	0	0				-40.16%
3967	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	彤利箱变2变压器	500	15.68%	0	0				-41.78%
3968	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	工校2箱变1变压器	315	39.37%	0	0				-35.77%
3969	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站1站内变压器	400	23.70%	0	0				-42.05%
3970	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变2变	630	22.22%	0	0				-45.76%
3971	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
3972	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	沈辽路6变电站201	200	16.80%	146.4	146.4				-40.54%
3973	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站202	630	22.54%	425	425				-44.15%
3974	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-31.01%
3975	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站1变压器	400	135.00%	0	0	2024年9月			-39.22%
3976	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变2变压器	630	13.97%	0	0				-42.57%
3977	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	金阳22主变	630	13.33%	0	0				-43.72%
3978	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变152教学甲线	桥西1箱变1	500	0.00%	450	450				0.00%
3979	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变1	400	31.00%	0	0				-43.18%
3980	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站201柜	500	0.00%	0	0				0.00%
3981	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变2变压器	630	26.67%	0	0				-40.24%
3982	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变1号变	630	37.46%	0	0				-41.74%
3983	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变1变	630	19.05%	0	0				-39.06%
3984	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	移动馨苑2号变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-48.04%
3985	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城四期3变电站201间隔配电变	400	37.50%	0	0				-39.04%
3986	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变201变压器	630	86.19%	0	0	2024年8月			-40.10%
3987	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线小黑分6右支1	100	82.80%	0	0	2025年4月			-38.99%
3988	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期4变电站1变压器	630	67.62%	141	141				-37.60%
3989	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站2号变压器	630	7.62%	0	0				-34.80%
3990	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾C区东JW3箱2配变间隔配电变	630	31.75%	0	0				-39.87%
3991	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾C区西JW4箱1配变间隔配电变	800	28.13%	0	0				-36.99%
3992	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变1站内变压器	630	50.29%	0	0				-41.51%
3993	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线李家新台支10	200	36.60%	106.8	106.8				26.15%
3994	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0				-40.59%
3995	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线辽阳道北台	315	51.62%	120.9	120.9				-23.50%
3996	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0				-10.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
3997	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	洁华尔街广场2局维箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0				-41.45%
3998	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期6变电站配电变压器	630	28.95%	0	0				-41.95%
3999	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站2变压器	630	14.86%	0	0				-40.04%
4000	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区3变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0				10.65%
4001	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干162变台	200	18.53%	142.95	142.95				-35.28%
4002	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左10变台	200	24.15%	131.7	131.7				-20.79%
4003	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	雅典居2箱变（单）	630	24.00%	415.8	415.8				-40.67%
4004	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村大棚	80	55.25%	27.8	27.8				-29.85%
4005	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东北台	200	66.70%	46.6	46.6				-37.44%
4006	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光2箱变1变压器	630	10.48%	0	0				9.55%
4007	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	云锦公寓箱变1变压器	630	16.51%	463	463				89.21%
4008	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干排水分16+1右7变台	200	57.30%	0	0				-63.22%
4009	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分6左3柱上变压器	315	47.62%	0	0				-44.80%
4010	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)201间隔配电变压器	500	44.80%	226	226				-15.69%
4011	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	方甲线文方干实德北分44右1之1柱上变压	315	35.56%	0	0				-707.76%
4012	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线118左1变台	400	13.50%	306	306				12.20%
4013	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分21变台	200	36.40%	0	0				-38.19%
4014	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	中华园1箱变1变压器	630	40.95%	0	0				-34.22%
4015	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	上木回迁楼1箱变2变压器	400	25.50%	0	0				-36.79%
4016	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑2箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-40.44%
4017	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子2灯	100	75.20%	14.8	14.8				-40.98%
4018	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	龙湖原府小区3局维变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0				19.60%
4019	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	云集2201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				2.76%
4020	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线82右8	400	19.65%	0	0				-28.72%
4021	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站201柜	630	15.24%	0	0				-43.53%
4022	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-15.57%
4023	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树大棚002	80	18.19%	0	0				-38.31%
4024	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线赵西设施小区支005	50	43.20%	0	0				-44.81%
4025	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区11变电站2变压器	630	60.57%	185.4	185.4				-41.50%
4026	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	HG_红田美林居4箱式变电站1号配电变压	630	12.70%	0	0				-43.67%
4027	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变2站内变压器	400	37.00%	0	0				-40.91%
4028	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技201间隔配电变压器	500	6.00%	0	0				-46.74%
4029	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	沈阳聚鑫房地产2变电站1号变压器	630	8.89%	511	511				-33.26%
4030	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-36.77%
4031	浑南	新南66kV变电站	新南086新学线	金石小镇北区2号变电站2号变压器	800	34.50%	0	0				-67.71%
4032	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期1站房1变压器	800	26.63%	507	507				-40.87%
4033	大东	农高66kV变电站	农高变70368人和甲线	富友雅士居1箱变1变压器	630	2.22%	0	0				9.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4034	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	水泥厂支2柱上变压器	400	14.75%	0	0				-67.45%
4035	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53右4右2	200	51.60%	0	0				3.58%
4036	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右11	200	29.40%	121.2	121.2				8.05%
4037	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线湾南二乙08	100	41.25%	0	0				-39.68%
4038	沈北	道义66kV变电站	道信线	天义线吾悦华府二期1局维变电所201配电	800	15.90%	0	0				31.84%
4039	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	中国电力财务有限公司201间隔配电变压器	400	4.50%	0	0				-43.86%
4040	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线西岗分10右12变台	200	23.40%	133.2	133.2				12.28%
4041	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站2变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-43.16%
4042	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号2变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-44.25%
4043	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-43.11%
4044	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支33变台	400	10.50%	0	0				-4.15%
4045	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线38+1之1柱上变压器	400	2.00%	0	0				4.20%
4046	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区4变电站202配电变压器	400	29.60%	241.6	241.6				-45.44%
4047	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变201	630	39.05%	0	0				-41.23%
4048	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	滂江社区箱变（单）	315	16.00%	233.1	233.1				-46.54%
4049	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	长白线80	200	36.30%	0	0				-49.51%
4050	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇干103左4变台	200	27.90%	124.2	124.2				-39.88%
4051	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	花溪林语小区1箱变2变压器	630	29.84%	379	379				-13.81%
4052	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	kV双四线大房子分黑山北窑沟支医院甲线	200	56.30%	67.4	67.4				-25.62%
4053	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器2公变	630	30.16%	0	0				-40.53%
4054	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所1	200	43.60%	92.8	92.8				-38.30%
4055	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御5箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0				-42.60%
4056	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线90	400	16.50%	294	294				-39.94%
4057	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立于17右4	200	119.20%	0	0	2022年12月			-50.22%
4058	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	幸福大道花园四期小区1202配电变压器	630	20.00%	441	441				-40.35%
4059	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分49变台	200	37.70%	0	0				-37.32%
4060	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	假日小城4站房1变压器	630	48.00%	264.6	264.6				-44.55%
4061	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	小于小区2站房1变压器	630	22.86%	0	0				-40.25%
4062	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左4左6变台	200	98.10%	0	0	2024年12月			-12.83%
4063	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分水田支9右7变台	200	32.85%	114.3	114.3				-37.40%
4064	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	华润荣华府2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0				53.41%
4065	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙家分保合支13柱上变压器	200	48.00%	84	84				-33.85%
4066	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房5组综合(2022微)	200	33.90%	112.2	112.2				15.43%
4067	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右5变台	400	19.80%	280.8	280.8				-35.10%
4068	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变1变压器	630	24.00%	0	0				-42.65%
4069	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭5变电站1站内变压器	630	16.19%	0	0				-49.06%
4070	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分47左12柱上变压器	400	39.00%	0	0				-37.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4071	沈北	天乾66kV变电站	天金线	融创中央学府4局维变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				2.97%
4072	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚	100	108.00%	0	0	2024年9月			-46.93%
4073	沈北	新城子66kV变电站	新城线	劳动局支08	315	15.62%	0	0				-39.00%
4074	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线北六队几线1	50	77.60%	0	0				-38.47%
4075	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期3变电站1变压器	400	19.88%	0	0				-43.79%
4076	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加1左4变压器	315	21.90%	214.5	214.5				-35.18%
4077	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	玉山帝宝2配电变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-3.48%
4078	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174杯青甲线	银田2箱变1变压器	630	28.89%	385	385				-40.38%
4079	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	银信中心盛京大厦01201间隔配电变压器	800	29.70%	0	0				-41.23%
4080	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝乙线42右3柱上变压器	200	54.60%	0	0				5.99%
4081	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	江南春天3箱式变电站配电变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-40.80%
4082	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分69左1变台	200	33.15%	113.7	113.7				-43.77%
4083	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线分水分35右8变台	200	38.70%	0	0				-24.01%
4084	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区2变电站1变压器	800	43.20%	374.4	374.4				-31.12%
4085	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期2箱式变电站202间隔	630	32.38%	0	0				-40.54%
4086	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线小学支02	100	41.40%	48.6	48.6				-44.19%
4087	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线13	315	87.94%	0	0	2025年4月			-41.27%
4088	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44左8右5	315	43.81%	0	0				-35.10%
4089	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右36	160	0.00%	144	144				-62.10%
4090	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	世纪城一期2箱式变电站202间隔2配电变	400	0.00%	0	0				0.00%
4091	和平	展览66kV变电站	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站202配电变压器	800	34.88%	441	441				7.35%
4092	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	御府二期-2变电站2号变压器间隔配电变	800	24.38%	0	0				-39.98%
4093	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	市新城房地产开发有限公司1变压器配电变	630	26.19%	402	402				-50.41%
4094	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-36.66%
4095	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	名都18号变电站201间隔（施站线）配电变	800	22.80%	0	0				7.56%
4096	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家北台	200	54.60%	70.8	70.8				-38.34%
4097	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-46.67%
4098	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线二道分059	200	41.70%	96.6	96.6				-35.59%
4099	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变2变	630	46.10%	0	0				-37.39%
4100	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线太平西分7柱上变压器	200	44.50%	0	0				-34.18%
4101	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	YHG_荣光3肯德基自维变压器	315	4.44%	0	0				9.10%
4102	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站1变压器	630	48.57%	261	261				-36.72%
4103	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-44.48%
4104	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微双树4台区	400	52.80%	148.8	148.8				10.22%
4105	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂川分19右4	400	7.50%	0	0				-16.87%
4106	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街一组照明	200	12.00%	156	156				-21.66%
4107	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨照明	200	48.90%	82.2	82.2				-34.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4108	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	5_麓林春雨轩（局维） 7箱变1变配电变	630	9.21%	0	0				9.02%
4109	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	民物业管理有限公司2箱变（人和新居）2	630	32.06%	0	0				-42.30%
4110	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线245右16变台	400	4.50%	0	0				24.67%
4111	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微薄荷村1台	400	5.10%	339.6	339.6				-70.18%
4112	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	世纪龙城箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-42.34%
4113	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰6号变电站202间隔配电变压器	400	77.70%	0	0				-8.86%
4114	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	V祝滨线107小于沟分22荒地分23柱上变	200	29.10%	121.8	121.8				-34.21%
4115	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60264南官乙线	施文乙线79+1左1	400	31.05%	235.8	235.8				11.83%
4116	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线5	400	1.00%	0	0				-45.59%
4117	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北村综合一台微	400	49.20%	0	0				-49.98%
4118	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171+1右2变台	400	72.90%	0	0				54.60%
4119	大东	农大66kV变电站	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变1变压器	800	54.75%	282	282				-36.64%
4120	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干来胜分5右1	200	30.60%	0	0				-37.93%
4121	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支5	50	6.00%	17	17				-191.67%
4122	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾C区3箱变202配电变压器	630	44.76%	0	0				-16.63%
4123	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	誉澜颂3变电站1变压器	800	7.80%	0	0				63.16%
4124	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀2箱变2变压器	630	52.06%	239	239				-41.84%
4125	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站201变压器	630	16.00%	0	0				-43.47%
4126	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	果利达江湾城三期一变电站2号配电变压器	630	47.62%	0	0				-41.14%
4127	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线善友干054	50	76.20%	0	0				-42.04%
4128	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	吉祥广场箱变配电变压器	630	46.03%	0	0				-40.28%
4129	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站202配电变压器	315	40.63%	0	0				-35.83%
4130	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线白东甲4	400	24.30%	0	0				-27.07%
4131	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际1号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				-42.88%
4132	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际5号变电站202配电变压器	630	25.14%	0	0				-38.91%
4133	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家南台	100	97.20%	0	0	2022年12月			-36.33%
4134	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家北台	100	72.30%	17.7	17.7				-47.08%
4135	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	曹家变668曹漠线后漠新村	200	50.55%	78.9	78.9				-42.76%
4136	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线锦水分1柱上变压器	400	44.10%	0	0				-45.03%
4137	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文甲1-1变电站变压器	400	27.90%	248.4	248.4				13.00%
4138	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右8变台	400	30.75%	0	0				-39.70%
4139	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分3左2	400	20.10%	0	0				100.00%
4140	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园7箱变2变压器	630	39.05%	0	0				-23.84%
4141	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站2变压器	630	33.65%	355	355				-41.54%
4142	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站1变压器	500	22.40%	338	338				-37.15%
4143	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	小微北陈村新增1台	400	67.50%	90	90				-37.51%
4144	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站2变压器	500	35.20%	274	274				-41.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4145	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区1变电站201	630	46.35%	275	275				-43.85%
4146	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线靠山支57	200	33.90%	0	0				-26.29%
4147	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分53	315	0.00%	0	0				-34.41%
4148	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站2变压器	630	37.78%	329	329				-40.84%
4149	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期1站房2变压器（新）	630	8.00%	0	0				100.00%
4150	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变1变压器	800	23.25%	0	0				-46.86%
4151	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站202变压器	800	31.50%	0	0				-41.90%
4152	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-43.97%
4153	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人事局住宅	200	50.00%	80	80				-45.07%
4154	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	维多利亚01变压器	630	72.06%	0	0				-36.68%
4155	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	置风景翠园小区变电站201间隔配电变压	400	3.90%	344.4	344.4				97.22%
4156	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯北沟支10	100	26.40%	63.6	63.6				-52.23%
4157	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支10	100	53.40%	36.6	36.6				-25.50%
4158	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站2变压器	500	18.80%	0	0				-47.37%
4159	东陵	世园66kV变电站	世高线	世园变574世高线棉花支18柱上变压器	200	41.70%	0	0				-30.92%
4160	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分29	50	42.80%	23.6	23.6				-36.79%
4161	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站1配电变压器	400	20.10%	0	0				-47.16%
4162	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	榆林干40左4之3	400	76.20%	0	0				-18.94%
4163	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	康懿4箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-34.84%
4164	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线单坨分27左23变台	200	51.90%	0	0				-51.17%
4165	东陵	花山66kV变电站	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区4箱变2变压器	800	16.80%	585.6	585.6				23.02%
4166	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	红工分12柱上变压器	400	16.80%	0	0				-40.20%
4167	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站202间隔配电变压器	630	34.92%	0	0				-34.82%
4168	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站2号变压器	630	21.59%	431	431				-43.19%
4169	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	罗曼威森2号变电站2号变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-41.10%
4170	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右11变台	200	51.90%	0	0				-33.64%
4171	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	康上东区2号变电站201间隔（乙）配电变	800	19.50%	0	0				-1.07%
4172	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦海湾2箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-36.61%
4173	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦海湾7箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-37.56%
4174	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干小屯分78右支11柱上变压器一站式	80	0.00%	72	72				0.00%
4175	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站1配电变压器	630	14.48%	0	0				-44.71%
4176	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线汇源纺纱门市	250	81.60%	0	0	2024年9月			-35.52%
4177	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	石庄子西北台	200	19.80%	140.4	140.4				16.07%
4178	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官村7台区	315	49.52%	127.5	127.5				-50.23%
4179	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站2配电变压器	630	46.98%	271	271				-37.22%
4180	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	矿区分23左2	200	26.40%	127.2	127.2				7.98%
4181	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站1号变	400	24.80%	260.8	260.8				-39.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4182	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线茨于坨建筑公司	200	63.45%	0	0				-41.37%
4183	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号三期小区1局维变电站201配电变	630	9.52%	0	0				100.00%
4184	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站202变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-36.64%
4185	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站1变压器	400	40.88%	196.5	196.5				-43.88%
4186	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分92左1变台	200	8.70%	162.6	162.6				100.00%
4187	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线齐家支012	100	91.20%	0	0	2022年12月			-32.61%
4188	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	富景四期2变电站1配电变压器	400	21.00%	276	276				17.77%
4189	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	和鸿广场二期1号变电站1号变压器	630	27.62%	52	52				97.55%
4190	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩镇土北村嘉荣种鸡公变台区	200	42.90%	0	0				100.00%
4191	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站2变压器	630	15.62%	0	0				-43.04%
4192	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变1配电变压器	630	41.52%	0	0				-40.56%
4193	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变2配电变压器	630	40.76%	0	0				-37.20%
4194	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上佰变311上深乙线中学分2柱上变压器	315	41.27%	0	0				-39.80%
4195	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分43左1	400	22.50%	270	270				0.67%
4196	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站201变压器	630	38.73%	323	323				-50.05%
4197	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期1号配电室2号变压器	800	31.88%	0	0				-42.60%
4198	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	亿居地中海小区五期间隔2配电变压器	500	41.92%	0	0				-38.64%
4199	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10KV依拉线北道口分河东支6	100	0.00%	0	0				-12.25%
4200	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线111+1左13右1	100	0.00%	0	0				3.48%
4201	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	蓝湾CDEF组团2变电站201间隔配电变	500	24.96%	0	0				-32.00%
4202	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支44	200	11.70%	0	0				13.48%
4203	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝家变310祝杨干121靠山分14柱上变压器	315	14.60%	139	139				-37.46%
4204	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园2变电站1变压器	630	48.00%	0	0				-43.50%
4205	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线大常王分16左6柱上变压器	200	30.00%	0	0				-27.94%
4206	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	166文北甲线工业分14左6+1右10之1柱上	200	0.00%	0	0				44.62%
4207	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变2变压器	500	43.20%	234	234				-23.07%
4208	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变1变压器	500	30.80%	0	0				-35.71%
4209	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线马家井分05+1	400	24.90%	0	0				10.60%
4210	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线31左3左1变台	100	77.40%	0	0				20.51%
4211	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站1变压器	500	19.20%	0	0				-37.83%
4212	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	碧桂园天语1箱变1配电变压器	800	24.30%	0	0				20.32%
4213	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-37.74%
4214	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分2+1右1变台	100	8.00%	0	0				100.00%
4215	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站201变压器	630	18.73%	449	449				-39.09%
4216	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花干民屯分26左13变台	200	37.50%	0	0				-38.07%
4217	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微彰驿大棚地台	200	13.80%	152.4	152.4				-48.30%
4218	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线2+1	200	50.50%	0	0				-36.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4219	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变2变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-35.96%
4220	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右13变台	200	101.40%	0	0	2022年12月			-26.84%
4221	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分72变台	200	44.40%	61	61				-42.71%
4222	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支96	100	0.00%	90	90				-32.85%
4223	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁3箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-42.36%
4224	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂山新村3变压器	800	9.75%	0	0				-40.32%
4225	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园1变电站2变压器	630	18.73%	0	0				23.52%
4226	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分54左3变台	50	135.60%	0	0	2022年12月			-36.95%
4227	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村3机井	50	47.20%	0	0				-39.97%
4228	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村17机井	100	52.60%	0	0				-51.84%
4229	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站1号变压器	630	22.54%	0	0				-46.17%
4230	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4231	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分11左18右5变台	400	40.50%	0	0				-7.86%
4232	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区1变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0				-25.27%
4233	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	天置业有限公司-尚书府二期42 202配电室	630	37.71%	329.4	329.4				-38.61%
4234	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右7变台	100	61.60%	0	0				-41.60%
4235	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗线利民分北岗支于电支8右17变台	200	68.10%	43.8	43.8				19.78%
4236	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	晨兴花园1.2期4箱变配电变压器	630	14.60%	0	0				-37.15%
4237	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井5台	100	46.80%	43.2	43.2				-46.84%
4238	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期1变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
4239	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村12机井	100	54.80%	35.2	35.2				-48.33%
4240	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支9	200	12.30%	0	0				-25.45%
4241	法库	秀水66kV变电站	秀登线	0kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲1	200	20.10%	0	0				-24.42%
4242	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分17变台	200	104.55%	0	0	2022年12月			-36.62%
4243	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	李相变642李歪线同心支17右25	200	8.70%	162.6	162.6				-33.68%
4244	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干4变台	100	78.60%	11.4	11.4				-36.68%
4245	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线43右5变台	400	16.50%	0	0				-44.96%
4246	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线33变台	200	101.50%	0	0	2023年4月			-33.60%
4247	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾1号变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-44.51%
4248	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线赵家南2支01	200	44.10%	91.8	91.8				17.76%
4249	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	于家房10组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
4250	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-39.61%
4251	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室202间隔配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-41.58%
4252	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村9机井	50	37.20%	26.4	26.4				-63.60%
4253	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	小微化西甲线1台区	200	67.80%	0	0				-9.88%
4254	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北南台照明	200	60.53%	58.95	58.95				-35.52%
4255	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分18+1左4	200	36.00%	108	108				-33.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4256	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分24+1左4	100	58.20%	31.8	31.8				0.04%
4257	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线孙家支21	200	33.30%	0	0				-32.93%
4258	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧苇分175	100	109.00%	0	0	2022年12月			-30.69%
4259	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线306左11变台	200	27.30%	125.4	125.4				-34.90%
4260	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干永安分66变台	100	25.40%	0	0				-35.04%
4261	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站201变压器	800	23.25%	433	433				-43.18%
4262	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站1变压器	500	41.60%	0	0				-38.35%
4263	沈北	新城子66kV变电站	新城线	安宇花园2变电站1变压器配电变压器	630	63.17%	0	0				-38.72%
4264	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-42.54%
4265	东陵	上佰66kV变电站	新生线	变322沈链干沈链干下佰分照明分07柱上变	315	41.90%	0	0				-35.96%
4266	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	金地峯汇2配电站202配电变压器	800	24.90%	0	0				-18.33%
4267	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干20+3公变	315	72.38%	0	0				-42.23%
4268	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	孙甲线王宝分王启照明支20+1左7柱上变压器	200	21.60%	136.8	136.8				-23.27%
4269	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线马家沟支北台几06	160	44.50%	0	0				-20.45%
4270	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分5箱变1变压器	630	67.30%	143	143				29.26%
4271	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	地名悦2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	70.13%	0	0				-33.00%
4272	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	王爷陵大队台	250	54.00%	90	90				-35.45%
4273	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线水利局几1	200	37.50%	0	0				-44.74%
4274	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯7队支02	50	60.00%	15	15				-54.18%
4275	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右12右2右1变台	200	49.20%	81.6	81.6				-6.69%
4276	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	泰新都E区2箱式变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
4277	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线桃山下村（桃山）	200	27.20%	83	83				-42.42%
4278	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分2变压器（清洁能源）	400	12.83%	308.7	308.7				9.90%
4279	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15右1	100	19.20%	0	0				-167.61%
4280	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家	200	43.50%	0	0				-64.89%
4281	浑南	智慧66kV变电站	智慧944智校线	绿城留香苑3号变电站202间隔配电变压器	630	15.24%	150	150				-4.30%
4282	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	曹勇畜牧公变台	100	54.00%	36	36				85.33%
4283	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站2变压器	500	44.16%	229.2	229.2				-56.20%
4284	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支317	400	8.75%	0	0				-71.20%
4285	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站1变压器	800	16.75%	586	586				-39.27%
4286	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	御康府1箱变201间隔配电变压器	500	26.56%	0	0				-37.40%
4287	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	御康府2箱变202间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				-34.93%
4288	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱变202配电变压器	630	14.92%	0	0				-40.81%
4289	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线农机校支04	315	47.05%	0	0				-41.90%
4290	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支16变压器	50	17.40%	36.3	36.3				-48.68%
4291	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4292	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线前铁分支020含光伏	200	41.93%	96.15	96.15				-36.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4293	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线031下线小辛十二组支	200	18.00%	0	0				-30.81%
4294	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线东分线104	200	25.43%	0	0				-36.54%
4295	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线大房1-2台分支03	400	27.15%	0	0				-37.39%
4296	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线太平分208	200	39.70%	0	0				-34.89%
4297	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线红一分支线001	200	25.50%	0	0				-19.17%
4298	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	薛己地机井	100	53.20%	0	0				-45.93%
4299	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾6号变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0				-42.78%
4300	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地4箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-32.53%
4301	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾二期2号箱变202配电变压器	630	30.48%	0	0				-40.99%
4302	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立干68加1	200	56.40%	0	0				6.95%
4303	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东干0右1柱上变压器	315	72.00%	0	0				-41.14%
4304	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干35左9+1柱上变压器	400	0.80%	356.8	356.8				-105.16%
4305	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	丰御景广场二期2变电站202间隔配电变压器	800	42.00%	384	384				-32.81%
4306	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线西田支02	50	116.70%	0	0	2022年12月			-38.32%
4307	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线77左5左6加1	400	25.20%	0	0				12.43%
4308	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍白干27右1	400	9.75%	0	0				8.68%
4309	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分62	50	10.80%	0	0				-28.17%
4310	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器1公变	630	40.32%	313	313				-41.46%
4311	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支11	200	38.40%	0	0				100.00%
4312	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	17.40%	290.4	290.4				25.30%
4313	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	S_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓	630	22.54%	0	0				-41.64%
4314	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	远洋公馆3变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.78%
4315	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线小双台子村几 04	200	68.40%	0	0				-281.33%
4316	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典2号箱变202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				-12.01%
4317	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	中海望京府3变电站201配电变压器	800	14.10%	589	589				3.64%
4318	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干187右7变台	200	50.40%	79.2	79.2				-31.34%
4319	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨子干15左9变台	200	23.10%	0	0				-30.30%
4320	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线石庙子分80	100	44.40%	0	0				-39.84%
4321	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左1变台	200	86.40%	7.2	7.2	2025年2月			-16.49%
4322	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站202柜	500	57.92%	0	0				-42.43%
4323	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右5右3	200	16.20%	0	0				0.00%
4324	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	御璟2号变电站201间隔（施雅线）配电变	630	5.71%	0	0				97.33%
4325	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分44	400	49.50%	0	0				-29.26%
4326	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站2变压器	500	31.04%	0	0				-36.29%
4327	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变202间隔变压器	630	15.87%	467	467				-43.36%
4328	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍1箱变201间隔变压器	400	46.50%	174	174				-45.65%
4329	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站1变压器	630	22.22%	0	0				-33.11%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4330	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-33.00%
4331	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变1配电变压器	630	18.29%	326	326				-43.72%
4332	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）4变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-42.62%
4333	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				-34.99%
4334	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0				-46.97%
4335	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	YHG_友谊分4加1（临时电）柱上变压器	100	0.00%	0	0				-45.30%
4336	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线秀水菜田台	200	47.70%	84.6	84.6				-28.95%
4337	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站201配电变压器	630	45.08%	0	0				-36.60%
4338	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变1变压器	500	47.04%	214.8	214.8				-19.04%
4339	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华府街三期2箱变2变压器	400	40.80%	0	0				-8.90%
4340	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子2	400	11.40%	314.4	314.4				-38.64%
4341	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡6箱变1变压器	630	43.49%	293	293				-39.98%
4342	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡8箱变2变压器	630	24.44%	413	413				-17.28%
4343	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村2组照明	100	102.00%	0	0	2024年6月			-35.04%
4344	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	风情小镇二期洋房4箱变202间隔配电变	630	14.29%	477	477				-38.56%
4345	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园1变电站1变压器	800	19.13%	0	0				-43.77%
4346	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	52水道甲线水道甲开闭站未命名水道干3	315	33.97%	176.5	176.5				-40.36%
4347	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	公园大道2箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-42.13%
4348	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站2变压器	630	14.29%	0	0				-37.55%
4349	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专干205左分3柱上断路器-一站式	200	65.10%	0	0				0.05%
4350	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄三组照明	50	43.80%	23.1	23.1				-29.32%
4351	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线202右1	200	22.80%	0	0				0.00%
4352	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分64左3+1右1	200	65.10%	49.8	49.8				0.57%
4353	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线戴村分线08	315	36.19%	169.5	169.5				-41.41%
4354	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站2号变压器	800	15.00%	0	0				-45.94%
4355	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站2号变压器	630	15.56%	0	0				-45.77%
4356	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理3箱变1变压器	800	5.80%	673.6	673.6				21.46%
4357	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发8号变电站1号配电变压器	630	10.67%	0	0				-28.85%
4358	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				-44.29%
4359	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微皮台村南2台	200	49.80%	80.4	80.4				0.47%
4360	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	唐轩铂金大厦1201间隔配电变压器	800	48.75%	173	173				-40.49%
4361	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	盛发自维配电变压器	500	21.60%	342	342				-36.21%
4362	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际14号变电站201配电变压器	630	27.81%	0	0				-35.18%
4363	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线324左4变台	200	48.90%	0	0				-36.90%
4364	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪5号变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-39.77%
4365	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园3号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-39.24%
4366	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	子变554农专线农专干57大孤家81八家子	200	34.80%	0	0				-73.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4367	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村空气能公变台区	400	1.50%	354	354				100.00%
4368	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	荣兴小区箱变（单）	400	22.00%	272	272				-43.21%
4369	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	许家村综合一台	200	50.40%	79.2	79.2				-53.27%
4370	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站1变压器间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				-40.98%
4371	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	利十二橡树箱式变电站2号间隔配电变压器	630	29.33%	0	0				-41.70%
4372	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	里程地下变电站3箱式变电站201间隔配电	630	14.60%	0	0				-33.39%
4373	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室201间隔配电变压器	800	9.30%	0	0				-19.89%
4374	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	远大花园3变电站1变压器	630	39.52%	318	318				-38.27%
4375	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-47.00%
4376	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	柳岸新居4202配电变压器	630	18.10%	0	0				-38.71%
4377	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民干大民分军垦支69右7变台	200	0.00%	180	180				0.00%
4378	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站1变压器	630	35.05%	0	0				-38.46%
4379	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳北线189变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-40.73%
4380	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微马三家东二台	200	23.70%	132.6	132.6				-40.82%
4381	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	二井2箱变201配电变压器	630	10.16%	503	503				-25.56%
4382	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-43.80%
4383	浑南	榆树66kV变电站	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站2变压器	630	25.71%	10	10				-40.51%
4384	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	麒麟房地产开发有限公司4箱式变电站1号变	630	31.81%	0	0				-38.00%
4385	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线60右7	315	61.71%	0	0				-36.44%
4386	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+3柱上变压器	315	29.52%	0	0				-36.20%
4387	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分10	200	0.00%	180	180				-24.58%
4388	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干长兴分51左1	100	31.40%	0	0				-12.44%
4389	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子干王学坊分32变台	200	39.60%	100.8	100.8				12.09%
4390	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变1变压器	630	37.46%	0	0				-40.07%
4391	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变1站内变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-48.41%
4392	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_金香山箱变变压器配电变压器	200	58.20%	63.6	63.6				-44.27%
4393	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区三期1变电站1配电变压器	630	13.71%	0	0				-43.76%
4394	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-42.18%
4395	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郑南乙线	郑南乙线47左4变台	400	11.40%	170	170				-63.96%
4396	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家二组照明	30	43.00%	14.1	14.1				-72.81%
4397	东陵	农大66kV变电站	农首线	刘银河湾5期小区1变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	367	367				-39.33%
4398	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站1配电变压器	800	89.63%	0	0	2024年12月			-42.09%
4399	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	线草绿阁.水岸枫亭2小区变电站201变压器	630	22.22%	0	0				-45.88%
4400	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区13变电站2变压器	250	31.60%	0	0				-35.12%
4401	浑南	安顺66kV变电站	安顺变140顺西线	裕沁听月轩二期1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0				-11.43%
4402	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)1箱变2变压器	400	45.30%	178.8	178.8				-23.94%
4403	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-16.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4404	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地1箱变2变压器间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-34.88%
4405	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期1箱变	630	48.57%	0	0				-10.94%
4406	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站2变压器	400	32.70%	0	0				-39.41%
4407	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站1变压器	630	27.62%	0	0				-44.96%
4408	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁西分中学支4	200	0.00%	0	0				-78.40%
4409	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分81右1变台	200	19.20%	141.6	141.6				0.00%
4410	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-39.30%
4411	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10KV依拉线段树沟分力村支4	200	26.70%	0	0				18.03%
4412	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙小区变电站变压器	400	22.20%	0	0				-27.62%
4413	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干黄中分医院支05	315	40.29%	156.6	156.6				-34.11%
4414	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干84右6柱上变压器	400	0.00%	0	0				-48.29%
4415	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干160柱上变压器	200	67.50%	45	45				-34.38%
4416	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干110右支05柱上变压器	160	3.50%	0	0				-52.13%
4417	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支37左2柱上变压器	315	47.75%	0	0				-23.79%
4418	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨3灯（2022微）	200	85.20%	9.6	9.6	2024年9月			-37.52%
4419	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	马家南台（2022微）	200	30.80%	118.4	118.4				-27.02%
4420	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分190右3变台	100	109.80%	0	0	2024年6月			-37.04%
4421	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分82变台	80	49.25%	32.6	32.6				-39.08%
4422	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	柳岸新居2201配电变压器	630	13.65%	0	0				-41.65%
4423	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	家变776水古线水古干张官分18柱上变压器	100	76.20%	0	0				-37.82%
4424	东陵	麦子屯66kV变电站	麦古甲线	家变776水古线水古干牛相分11柱上变压器	250	49.28%	0	0				-42.06%
4425	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分15左4	250	44.60%	0	0				-37.61%
4426	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分19	200	61.50%	0	0				-35.70%
4427	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	应滑甲线建设干9右3	315	87.62%	0	0	2024年6月			-44.13%
4428	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946线	万溪变350造化甲线造化干沙平分101变压器	100	33.60%	0	0				-5.45%
4429	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之6柱上变压器	315	39.68%	0	0				-38.65%
4430	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干22变压器	200	30.80%	118.4	118.4				-45.35%
4431	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线48	315	1.59%	0	0				-51.93%
4432	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线6左2	160	64.13%	0	0				-47.77%
4433	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干33右6	315	18.10%	0	0				-44.87%
4434	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分4+1柱上变压器	315	21.90%	0	0				-18.91%
4435	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8	315	26.03%	0	0				-44.44%
4436	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分24变压器	200	46.00%	0	0				-40.18%
4437	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加2变压器	315	17.46%	228.5	228.5				-59.73%
4438	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分23	315	56.83%	0	0				-39.37%
4439	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干153	200	61.80%	56.4	56.4				-46.10%
4440	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分3	315	59.43%	96.3	96.3				-39.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4441	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	万寿乙线21+1柱上变压器	315	22.54%	212.5	212.5				-49.52%
4442	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干58公变	315	38.73%	161.5	161.5				-42.35%
4443	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	万中干32右5公变	400	31.50%	0	0				-37.35%
4444	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干21公变	315	34.60%	0	0				-29.45%
4445	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干59柱上变压器	400	59.10%	0	0				-44.25%
4446	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干37柱上变压器	315	20.32%	0	0				-36.25%
4447	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干48	400	41.50%	0	0				-45.15%
4448	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干20右4	315	39.68%	0	0				-31.88%
4449	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1右2变台	160	59.25%	0	0				-44.37%
4450	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变2	400	77.00%	0	0				-46.83%
4451	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左8左5变压器	315	11.11%	0	0				4.82%
4452	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右3变台	400	20.10%	0	0				-41.58%
4453	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线39右5	400	15.00%	0	0				-39.82%
4454	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	南六干5	315	67.30%	0	0				-31.87%
4455	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干25柱上变压器	315	27.94%	0	0				-44.60%
4456	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线12	315	39.11%	160.3	160.3				-51.65%
4457	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分4左5	315	0.00%	0	0				0.00%
4458	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工干狮城分7	100	13.00%	77	77				-41.37%
4459	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线32左7	315	52.19%	119.1	119.1				-52.77%
4460	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右3右1变压器	315	29.52%	0	0				-81.67%
4461	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	新村干85右2	200	39.90%	0	0				-37.96%
4462	和平	太原220kV变电站	太原变062胜三甲线	南二分5+2	315	53.02%	116.5	116.5				-50.80%
4463	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干13	315	41.27%	0	0				-45.70%
4464	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左4左2变压器	100	0.00%	90	90				0.51%
4465	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线83左1	315	34.92%	0	0				-40.11%
4466	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右2柱上变压器	315	27.62%	0	0				-45.38%
4467	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分12	315	24.95%	0	0				-33.64%
4468	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干25左7柱上变压器	315	31.43%	0	0				-45.54%
4469	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左7	315	62.10%	0	0				-40.39%
4470	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干50右1变压器	200	15.60%	0	0				-41.75%
4471	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右9变台	315	30.86%	0	0				-43.43%
4472	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	和平分4	400	77.40%	0	0				-41.01%
4473	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星干景七分13	315	38.73%	161.5	161.5				-43.07%
4474	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
4475	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变2号变	630	23.24%	0	0				-36.24%
4476	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变1号变	500	17.60%	0	0				-39.05%
4477	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变2号变	630	20.19%	0	0				-38.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4478	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	延河家园箱变	630	15.56%	0	0				-40.66%
4479	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变1号变	800	11.40%	0	0				-39.86%
4480	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
4481	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站202	500	19.84%	0	0				-42.96%
4482	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变2变压器	630	24.00%	0	0				-47.65%
4483	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变1变压器	630	14.48%	0	0				-39.53%
4484	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二2箱变2号变	630	25.40%	0	0				-42.32%
4485	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变2号变	630	9.52%	0	0				-43.44%
4486	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变1号变	500	20.80%	0	0				-44.93%
4487	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变2号变	630	14.60%	0	0				-41.04%
4488	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变2号变	630	22.22%	0	0				-57.10%
4489	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	太原21主变	315	36.83%	167.5	167.5				-43.02%
4490	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站201	630	28.95%	384.6	384.6				-48.82%
4491	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	新兴小区2号变电站1号变压器	630	34.29%	36	36				-44.67%
4492	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站2变压器	630	16.19%	170	170				-40.55%
4493	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴工街12变电站201	315	44.44%	0	0				-42.41%
4494	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙11箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-46.27%
4495	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙9箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-43.50%
4496	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	金三角小区变电站202	630	43.17%	0	0				-43.38%
4497	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱1站内变压器	500	16.80%	2	2				-38.37%
4498	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站201	630	30.16%	377	377				-43.92%
4499	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	兴顺街7变电站201柜	400	54.40%	142.4	142.4				-39.52%
4500	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站201柜	500	46.00%	220	220				-24.96%
4501	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站202柜	500	34.08%	0	0				-40.39%
4502	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	现代家园5箱变2变压器	630	31.43%	0	0				-39.83%
4503	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河消防小区变电站201	400	29.70%	241.2	241.2				-41.79%
4504	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-40.33%
4505	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站202	400	18.00%	54	54				-43.69%
4506	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站202柜	630	44.13%	289	289				-38.12%
4507	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	新海阳光2箱变2	630	0.00%	0	0				-42.13%
4508	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变2	630	0.00%	326	326				0.00%
4509	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓4楼1主变	800	9.00%	0	0				-41.40%
4510	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲1箱变1号变	400	0.00%	0	0				0.00%
4511	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲7箱变2号变	630	21.59%	0	0				-43.68%
4512	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变1号变	630	8.89%	0	0				-40.31%
4513	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站1号变压器	500	18.24%	0	0				-51.31%
4514	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变2号变	630	27.30%	0	0				-43.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4515	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变1号变	630	16.51%	0	0				-36.28%
4516	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	供电局1箱变1号变	400	11.00%	0	0				17.35%
4517	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站1号变	630	19.68%	0	0				-44.81%
4518	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	友联2箱变2变压器	315	0.00%	0	0				-42.01%
4519	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔41主变	800	63.50%	0	0				-37.33%
4520	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变2变压器	800	30.25%	478	478				-41.19%
4521	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变2变压器	315	43.81%	0	0				-42.29%
4522	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变1变压器	630	14.29%	477	477				-43.23%
4523	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				-44.96%
4524	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				-46.21%
4525	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	德增2箱变2变	500	26.24%	0	0				-35.03%
4526	沈河	顺城220kV变电站	顺城变066红旗乙线	丹东箱变1变压器	500	44.80%	226	226				-41.78%
4527	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变1变压器	400	84.30%	0	0	2023年9月			-35.57%
4528	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变2变压器	400	63.60%	0	0				-42.03%
4529	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变1变压器	400	57.90%	0	0				-40.56%
4530	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-3箱变2变压器	500	3.20%	0	0				-49.88%
4531	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	天盛箱变1变压器	400	54.00%	0	0				-38.99%
4532	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变2变	630	20.00%	441	441				-45.13%
4533	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站201	630	37.46%	331	331				-44.06%
4534	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站1号变压器	800	11.63%	0	0				-41.58%
4535	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站201柜	630	42.86%	0	0				-41.39%
4536	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	南翰林箱变1变压器	500	8.80%	0	0				-34.59%
4537	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区3变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-41.78%
4538	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	光明小区1变电站2变压器	630	7.94%	0	0				-43.43%
4539	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	乐群小区箱变（单）	630	15.56%	0	0				-47.98%
4540	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品4变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-44.51%
4541	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格4号变电站2变压器	500	4.80%	0	0				-46.72%
4542	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	顺通2变电站2变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-39.60%
4543	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站2变压器	1000	59.70%	0	0				-41.70%
4544	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站1变压器	630	28.10%	0	0				-44.87%
4545	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变2变压器	500	34.40%	278	278				-44.71%
4546	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变1变压器	630	10.79%	499	499				-44.06%
4547	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	桃园2箱变1变压器	630	33.52%	0	0				-42.26%
4548	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站201	630	36.51%	337	337				-44.47%
4549	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变2变	630	43.17%	0	0				-43.62%
4550	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色6号变电站1号变压器	1000	38.10%	0	0				-43.07%
4551	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-45.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4552	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	东祥箱变1变	400	40.80%	196.8	196.8				-41.23%
4553	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站1变压器	1000	43.50%	465	465				-40.94%
4554	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
4555	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	省委高层1主变	800	18.00%	576	576				-41.02%
4556	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变1变	630	21.33%	0	0				-42.54%
4557	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变2变	630	38.73%	0	0				-35.12%
4558	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变1号变	630	25.40%	0	0				-44.00%
4559	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	海韵5箱变1号变	630	21.27%	0	0				-41.92%
4560	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变2号变	630	16.83%	0	0				-41.76%
4561	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	花园1变电站201	630	32.70%	0	0				-39.69%
4562	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深1号变电站201间隔（下深甲线）配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
4563	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街东台分09	315	37.46%	165.5	165.5				-32.15%
4564	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站2S变压器	630	0.00%	0	0				-38.86%
4565	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-46.94%
4566	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园1-5区1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-22.99%
4567	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0				-41.91%
4568	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	湖茗筑小区三期1变电站202间隔配电变	630	13.33%	483	483				9.80%
4569	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	桃园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4570	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城东2号变电站201间隔（甲）配电变	630	4.44%	539	539				100.00%
4571	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	岐山书苑1变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0				87.86%
4572	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0				-43.43%
4573	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾4号变电站2变压器	630	42.54%	0	0				-26.79%
4574	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右5左2变台	400	18.00%	288	288				9.74%
4575	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干34+1左5柱上变压器	100	3.60%	0	0				-29.55%
4576	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-47.47%
4577	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站2变压器	630	14.29%	0	0				-45.29%
4578	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站2变压器	630	11.75%	0	0				-41.55%
4579	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10KV依戴线戴村分6南凡5	200	37.50%	105	105				18.99%
4580	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期3变电站配电变压器	630	27.94%	0	0				21.07%
4581	法库	果园66kV变电站	果子园变418果府线	铂金公馆二期2箱变2配电间隔配电变压器	630	21.27%	12	12				-28.75%
4582	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑2箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-41.08%
4583	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	龙湖原府小区2局维变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				20.16%
4584	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支5变台	200	53.20%	0	0				-32.27%
4585	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	和平101小区6变电站202配电变压器	630	17.78%	0	0				100.00%
4586	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站1变压器	500	0.00%	0	0				-44.37%
4587	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-42.16%
4588	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区变电站201配电变压器	800	9.60%	643.2	643.2				10.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4589	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利二期5变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0				-46.39%
4590	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳村分支04	50	63.00%	13.5	13.5				-41.34%
4591	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村2站房2变压器	500	17.60%	362	362				-41.01%
4592	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	东建甲线结构干3右1	400	27.75%	0	0				-45.31%
4593	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干20左6变台	400	28.20%	0	0				-10.79%
4594	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村Z3地块4变电站201间隔配电变压器	800	46.88%	0	0				-36.65%
4595	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分37	100	102.00%	0	0	2024年6月			-26.49%
4596	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线50左9变台	200	45.00%	90	90				-40.76%
4597	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北线南乱分19	80	49.50%	32.4	32.4				-70.63%
4598	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	远洋公馆1变电站2变压器	630	19.43%	0	0				-41.01%
4599	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分3右1	200	42.90%	36	36				7.52%
4600	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房北台照明	200	127.20%	0	0	2023年2月			-32.03%
4601	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉8组	100	120.00%	0	0	2025年5月			-33.69%
4602	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支007	30	50.67%	0	0				-64.06%
4603	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园A区4箱变2变压器	800	12.00%	0	0				-40.34%
4604	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站2号主变	800	19.20%	235	235				-35.36%
4605	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官干4+1左1	400	19.95%	0	0				-40.39%
4606	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站202间隔配电变压器	630	8.57%	0	0				21.56%
4607	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产1号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4608	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变2变	800	21.38%	549	549				-40.05%
4609	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变570雪南乙线	雪南甲线73左14	315	10.57%	250.2	250.2				-23.22%
4610	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分2+1	315	50.48%	0	0				-51.14%
4611	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东贸佳园6变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-43.63%
4612	大东	大志66kV变电站	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右1左3右2	315	73.33%	52.5	52.5				-30.67%
4613	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	隆颐 and 名郡三期2小区箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				14.55%
4614	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站乙线15	315	27.62%	0	0				-51.92%
4615	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭4箱变2变压器	400	33.00%	0	0				-40.88%
4616	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干166变压器	200	100.65%	0	0	2022年12月			-48.81%
4617	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站2变压器	800	38.63%	0	0				-43.83%
4618	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	乙英里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	14.92%	473	473				-24.68%
4619	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	甲尚府四期箱式变电站202间隔配电变压器	500	19.52%	0	0				5.37%
4620	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙巴黎花园分建二3变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0				13.10%
4621	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站2变压器	800	18.00%	576	576				-39.69%
4622	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	中央湖畔1站房1变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-44.24%
4623	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分杜窝堡支32变台	400	30.90%	236.4	236.4				-5.85%
4624	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线104左3变台	400	48.00%	0	0				-1.70%
4625	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南三台	200	49.20%	81.6	81.6				-43.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4626	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙11	400	30.30%	0	0				-6.46%
4627	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	翟家2台区	100	32.00%	0	0				-51.80%
4628	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分8右1变台	50	132.40%	0	0	2024年10月			-24.29%
4629	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	宝山变005宝十线海房电台	100	36.00%	54	54				-24.83%
4630	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电2变压器	630	32.00%	0	0				-44.67%
4631	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民2号2配电变压器	630	25.52%	0	0				-44.56%
4632	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区4变电站2变压器	500	22.80%	336	336				-59.23%
4633	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右14变台	200	16.95%	0	0				-43.18%
4634	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	甲尚府综合楼箱变2变压器间隔配电变压器	630	36.83%	0	0				-31.45%
4635	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造工程A区71变配	500	22.40%	338	338				-42.24%
4636	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期3间隔1配电变压器	800	47.63%	0	0				-17.06%
4637	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	河房地产开发有限公司(时代逸居)21配电	400	22.13%	0	0				6.70%
4638	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利干水泵分	200	58.00%	0	0				-31.44%
4639	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	小羊安村2变电站1号配电变压器	630	14.10%	0	0				-46.14%
4640	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	小羊安村3变电站1号配电变压器	400	19.00%	0	0				-46.90%
4641	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	长白干102右5左7	400	67.20%	0	0				11.70%
4642	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	上东花墅26变电站1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-17.82%
4643	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品1变电站202配电变压器	630	25.71%	0	0				-40.91%
4644	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线小桑林子支88	315	44.13%	0	0				-40.71%
4645	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站2变压器	400	23.50%	0	0				-41.27%
4646	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分51左23	200	2.70%	174.6	174.6				-527366.67%
4647	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线陵北干7+1左1柱上变压器	400	57.30%	0	0				12.24%
4648	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅三期4箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-23.13%
4649	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚(北)	80	49.50%	32.4	32.4				-42.64%
4650	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲干113左3变压器	200	57.50%	0	0				-34.12%
4651	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	广东发展银行自维箱变变压器	100	14.00%	0	0				5.76%
4652	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线51+1左3变台	100	72.60%	0	0				-34.76%
4653	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分39右12	100	58.80%	0	0				2.06%
4654	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱1号变压器	630	29.21%	383	383				-43.11%
4655	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-41.27%
4656	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华北苑1箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-33.64%
4657	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	五矿弘园二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-74.52%
4658	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0				-40.55%
4659	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	御府二期-2变电站1号变压器间隔配电变	800	28.50%	0	0				-39.96%
4660	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.05%
4661	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	御璟3号变电站201间隔(白雅线)配电变	630	16.19%	0	0				86.14%
4662	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线盛世名都	315	61.33%	90.3	90.3				-41.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4663	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中住宅楼	200	61.20%	57.6	57.6				-37.72%
4664	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线实验分12+2	400	74.50%	0	0				-45.38%
4665	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干183左14	80	31.00%	0	0				-42.97%
4666	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	金山北苑2小区箱变1配电变压器	800	15.60%	0	0				4.50%
4667	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分29变台	200	18.00%	0	0				-44.03%
4668	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0				-16.77%
4669	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号二期小区6局维变电站201配电变	630	11.75%	0	0				100.00%
4670	浑南	于山66kV变电站	于山变780于桃线	万锦红树湾三期3号站1号变压器	800	16.80%	0	0				7.67%
4671	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分63变台	50	133.80%	0	0	2024年6月			-38.99%
4672	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站2号配电变压器	500	29.60%	0	0				-49.95%
4673	浑南	安顺66kV变电站	安顺变166安于乙线	中海天誉2号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0				-16.63%
4674	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60286钢丝线	林北干158右4左4	200	100.80%	0	0	2023年4月			0.95%
4675	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线小郭家分支04	50	135.90%	0	0	2023年1月			-40.38%
4676	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园8号变电站1号变压器	400	12.80%	0	0				-20.75%
4677	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变1配电变压器	500	18.40%	0	0				-50.45%
4678	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站2号变压器	400	48.00%	0	0				-32.16%
4679	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站2号配电变压器	500	49.92%	0	0				-27.85%
4680	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线郎家寺支006	200	58.50%	0	0				-32.47%
4681	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线营盘分70左支1	50	139.20%	0	0	2024年6月			-61.32%
4682	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	彩阳光城一期二组团2箱式变电站2配电变	800	0.00%	0	0				-176.86%
4683	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分3右1变台	100	25.80%	0	0				-46.12%
4684	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城2变电站1变压器配电变压器	630	28.25%	0	0				-40.34%
4685	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-41.13%
4686	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干62右1	100	46.20%	0	0				-41.96%
4687	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区2变电站201配电变压器	400	14.80%	0	0				-43.10%
4688	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分平房支40	50	93.60%	0	0	2025年4月			-30.81%
4689	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左29变台	200	45.40%	89.2	89.2				-62.00%
4690	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	鑫余华府1变电站1配电变压器	800	20.25%	558	558				-40.68%
4691	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分34变台	400	80.75%	0	0	2023年7月			-38.05%
4692	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支大园子支8	50	23.60%	17	17				-115.63%
4693	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四组机井分9	100	4.00%	17	17				-39.14%
4694	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	雨润二期32小区变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0				16.80%
4695	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区1变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0				46.33%
4696	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10	250	56.88%	82.8	82.8				-35.13%
4697	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民三四组照明	100	57.00%	33	33				-41.45%
4698	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线陶家村照明	100	85.20%	4.8	4.8	2025年4月			-40.00%
4699	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城3期2变电站201间隔配电变压	630	36.67%	0	0				-43.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4700	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4701	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线秀登干230	400	16.80%	0	0				21.70%
4702	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站1配电变压器	400	33.90%	0	0				-29.21%
4703	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				-16.67%
4704	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支014	200	62.80%	17	17				-28.47%
4705	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线古砬子2(古砬子A台)	200	51.30%	77.4	77.4				-29.31%
4706	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站201开关柜	630	44.76%	285	285				-44.07%
4707	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际3号变电站201配电变压器	800	23.10%	0	0				-42.07%
4708	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	肖南西北台照明(2021微)	200	104.70%	0	0	2025年4月			-27.09%
4709	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站201开关柜	630	18.10%	453	453				-43.68%
4710	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地大棚	80	128.50%	0	0	2022年12月			-36.94%
4711	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51372曹海乙线	海领馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	6.90%	664.8	664.8				100.00%
4712	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部3	50	72.60%	0	0				-41.90%
4713	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	奉达分3开闭站1小区变电站1变压器	100	120.00%	0	0	2022年12月			-32.95%
4714	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	前詹A台	250	33.64%	0	0				-20.27%
4715	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干55柱上变压器	315	140.19%	0	0	2022年12月			-39.41%
4716	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期7201间隔配电变压器	630	7.62%	519	519				6.21%
4717	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变201	400	0.00%	0	0				0.00%
4718	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期2变电站2号配电变压器	800	20.10%	0	0				-35.28%
4719	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝峰线	荣信森林里三期2变电站201配电变压器	630	60.57%	0	0				-41.58%
4720	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站1配电变压器	800	27.38%	501	501				-38.94%
4721	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚2	80	11.25%	0	0				-196.64%
4722	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线4变压器	400	71.40%	0	0				-38.43%
4723	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-1	630	21.08%	0	0				-41.09%
4724	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲四期二变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0				-38.51%
4725	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园3箱变1变压器	630	30.48%	375	375				-42.30%
4726	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	施文乙线56左10右1	200	17.40%	0	0				0.68%
4727	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分10	400	0.00%	0	0				-20.93%
4728	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分10	100	60.80%	29.2	29.2				-30.95%
4729	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站2变压器	630	16.25%	0	0				-36.92%
4730	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支30	100	56.25%	33.75	33.75				-34.93%
4731	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-35.60%
4732	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0				-39.19%
4733	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	花三乙线8	400	24.75%	0	0				-40.16%
4734	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期2站房2变压器	630	35.56%	343	343				-40.81%
4735	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站202间隔配电变压器	400	79.20%	43.2	43.2				-35.47%
4736	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线色织厂住宅楼	200	64.40%	51.2	51.2				-40.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4737	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站201间隔配电变压器	200	60.00%	60	60				-36.12%
4738	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子东支06	50	89.20%	0	0	2023年2月			-29.22%
4739	和平	方型66kV变电站	方型变50428宁波乙线	宁波乙线77左1	315	19.81%	221.1	221.1				7.74%
4740	浑南	于山66kV变电站	于山变760于干线	尚盈丽城8号变电站2号变压器	630	20.48%	0	0				-41.07%
4741	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园7变电站变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-42.99%
4742	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	城中花园1变压器	630	43.49%	0	0				-43.67%
4743	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期7箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	411	411				-40.73%
4744	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户满东昌盛粮谷加工工厂	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
4745	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区1变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.64%
4746	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站1变压器	630	21.43%	432	432				-46.78%
4747	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
4748	浑南	营盘66kV变电站	营盘线078营福线	上院小区2变电站2变压器	800	21.50%	0	0				-40.60%
4749	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	丰花园小区2号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-31.71%
4750	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线海州村东分支线002	200	82.20%	0	0	2025年5月			5.14%
4751	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线套里支21	160	86.88%	0	0	2025年4月			-32.01%
4752	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-41.95%
4753	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站201变压器	315	33.90%	176.7	176.7				-39.29%
4754	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变201间隔配电变压器	800	11.40%	0	0				-35.91%
4755	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园4箱式变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				-44.87%
4756	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	屯变128陶大线陶大线常家窝堡分58左3变	100	56.10%	0	0				-27.05%
4757	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线64左7变台	160	86.00%	0	0	2025年2月			-31.27%
4758	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林线化工厂分4变台	100	96.00%	0	0	2024年6月			-47.95%
4759	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	蒲都水岸二期2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0				-25.04%
4760	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支4	80	65.00%	0	0				-40.46%
4761	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变2变压器	630	44.13%	0	0				-41.43%
4762	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡阳光3变电站1变压器	630	30.73%	373.4	373.4				-34.74%
4763	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	世代书香2站房2变压器	630	42.92%	0	0				-40.08%
4764	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站1号变压器	630	51.11%	245	245				-39.47%
4765	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房2变压器	630	29.21%	383	383				-48.68%
4766	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站201间隔配电变压器	800	67.50%	0	0				-37.19%
4767	浑南	安顺66kV变电站	安顺变180安校线	润山府2号变电站2号配电变压器	800	12.30%	0	0				9.24%
4768	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左5变台	400	19.60%	0	0				-37.91%
4769	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25左5变台	200	42.80%	0	0				-30.65%
4770	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	颐和城1号小区变电站（1.1期）1号变压器	800	20.63%	0	0				-31.81%
4771	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园2箱变（单）	630	28.89%	385	385				-39.66%
4772	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城四期3箱式变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0				-35.29%
4773	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	大万村1组综合（微）	400	27.00%	252	252				8.55%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4774	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南十八家	200	37.30%	69	69				-50.08%
4775	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村8组	400	54.60%	69	69				-28.89%
4776	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	新鼎花园小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0				5.21%
4777	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60252苏官线	苏官干44右1	200	19.20%	0	0				6.74%
4778	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分33柱上变压器	315	82.22%	0	0	2024年6月			-38.39%
4779	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线砖厂分石厂支12	200	9.30%	83	83				100.00%
4780	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站201变压器	630	25.40%	0	0				-40.79%
4781	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站1变压器	630	38.86%	0	0				-42.04%
4782	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站202	500	14.40%	378	378				-46.56%
4783	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站202配电变压器	630	47.62%	267	267				-42.61%
4784	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站201配电变压器	630	33.14%	0	0				-44.69%
4785	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分22右8柱上变压器	400	36.60%	0	0				-37.88%
4786	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				-37.98%
4787	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期1局维变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0				19.69%
4788	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地苹果园2箱变2变压器	630	12.70%	0	0				-38.17%
4789	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园13箱变1变压器	630	6.67%	525	525				-20.07%
4790	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-41.20%
4791	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	王爷陵水利甲台	50	57.20%	16.4	16.4				-38.40%
4792	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-43.15%
4793	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支边台大队分03	200	37.88%	0	0				-28.91%
4794	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-12母线	200	35.00%	0	0				-41.69%
4795	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-3母线	630	14.48%	0	0				-36.60%
4796	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	聚晟木业公变台	200	73.80%	0	0				100.00%
4797	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋用户202间隔配电变压器	500	13.44%	0	0				-40.08%
4798	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站干47	250	31.36%	0	0				4.28%
4799	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	西三合堡分台	200	18.60%	0	0				-29.92%
4800	法库	依牛66kV变电站	依草线	1KV依草线草村水利分二支排水站几西水甲	100	50.70%	0	0				-52.59%
4801	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线草库分22柱上变压器	315	51.62%	0	0				-34.26%
4802	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左1变台	200	81.20%	0	0	2025年4月			-17.29%
4803	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和陸干76文铁分4右1	315	6.35%	0	0				-9.32%
4804	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0				-41.00%
4805	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	南窑变570世纪甲线世纪甲线环保分23	100	0.30%	89.7	89.7				-65.39%
4806	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发德仁里1号变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				8.69%
4807	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4808	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园72主变	630	21.33%	0	0				-37.53%
4809	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	花园3.2期2局维箱变1段母线201间隔配电变	400	33.90%	224.4	224.4				-26.21%
4810	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期1变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0				25.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4811	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线11	200	42.60%	94.8	94.8				-21.13%
4812	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区8变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-40.23%
4813	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾三期1号变电站-2变压器配电变	315	53.33%	115.5	115.5				-47.85%
4814	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城11变电站变压器	630	39.68%	0	0				-37.56%
4815	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站2变压器	400	18.80%	0	0				-38.08%
4816	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变1变压器	400	132.80%	0	0	2022年12月			-39.92%
4817	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	中利亚特二期5号变电站202间隔配电变压器	630	21.90%	10	10				-51.10%
4818	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	1上深乙线上深乙干双树子支19右分03柱	80	43.50%	0	0				-35.57%
4819	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委西台	200	63.50%	53	53				-14.62%
4820	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线47左22右03	100	41.40%	48.6	48.6				-40.48%
4821	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇2箱变1变压器	800	16.80%	0	0				17.61%
4822	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变1变压器	630	49.90%	252.6	252.6				-40.35%
4823	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线222变台	200	18.90%	142.2	142.2				-46.67%
4824	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分16柱上变压器	315	20.19%	0	0				-85.60%
4825	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右19变台	200	65.70%	48.6	48.6				-23.50%
4826	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分10	250	5.05%	0	0				-32.47%
4827	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站1变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-39.89%
4828	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树7电井大棚	200	40.95%	98.1	98.1				-33.31%
4829	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分01	315	49.78%	0	0				-30.90%
4830	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	粮油线校田地支08	250	77.76%	0	0				-39.30%
4831	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分10	315	66.10%	0	0				-51.43%
4832	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线东关干线087	80	82.31%	6.15	6.15	2025年4月			-36.92%
4833	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线无间房台分支线003	100	76.50%	13.5	13.5				-36.62%
4834	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线小桑林子支52	100	43.00%	0	0				-37.25%
4835	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡1箱式变电站2配电变压器	500	36.80%	0	0				-36.41%
4836	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李干古城子分03柱上变压器	400	58.50%	126	126				-65.59%
4837	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分5右3变台	50	52.80%	0	0				-38.42%
4838	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村10机井	100	72.40%	0	0				-45.13%
4839	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分33左2变台	400	11.55%	0	0				13.56%
4840	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干51	315	42.86%	0	0				-6.47%
4841	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台	200	43.20%	93.6	93.6				-41.98%
4842	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右10右3+1右2	200	23.40%	133.2	133.2				100.00%
4843	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	绿城映月1号变电站201间隔配电变压器	630	33.14%	0	0				14.67%
4844	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分16柱上变压器	100	77.40%	0	0				-27.59%
4845	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区4变电站2变压器	630	32.38%	0	0				7.10%
4846	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线东四家分转心湖支2变台	200	21.30%	137.4	137.4				30.19%
4847	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村18机井	200	60.30%	0	0				-17.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4848	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	城水于3左9	400	45.50%	178	178				-12.83%
4849	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站2变压器	800	24.75%	0	0				-40.75%
4850	浑南	营盘66kV变电站	营盘线078营福线	上院小区1变电站1变压器	800	18.00%	0	0				-45.00%
4851	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	元江街2箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.20%	0	0				15.59%
4852	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干玉站分13左7变	200	77.00%	0	0				-57.40%
4853	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线孙家园子分支001	200	44.70%	0	0				-29.92%
4854	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	廊桥阳光1号变电站201配电变压器	630	22.48%	0	0				-42.17%
4855	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	逸铭筑小区一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0				-44.32%
4856	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟10组照明	200	27.53%	124.95	124.95				-33.25%
4857	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-39.80%
4858	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲干125变台	400	53.00%	0	0				-45.23%
4859	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站201	500	66.40%	118	118				-43.85%
4860	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区4变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-28.96%
4861	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-2	400	19.95%	0	0				-14.10%
4862	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院9变电站1变压器	630	16.00%	319	319				-42.56%
4863	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	翡翠新都会2变电站202间隔配电变压器	800	64.20%	206.4	206.4				-0.39%
4864	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干88变台	315	42.86%	0	0				-30.06%
4865	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右7变	100	95.60%	0	0	2022年12月			-35.74%
4866	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干石狮分36变台	100	100.20%	0	0	2025年4月			-19.49%
4867	于洪	新得胜66kV变电站	得后线95454	西城宸阅2站房1变压器	630	20.32%	439	439				41.37%
4868	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分169左7	200	28.20%	0	0				-23.59%
4869	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	万科假日一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-124.09%
4870	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰一期1号变电站2号配电变压器	400	33.90%	224.4	224.4				8.61%
4871	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥分7右3	315	22.54%	212.5	212.5				-39.21%
4872	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章2期3变电站2配电变压器	400	24.60%	0	0				-17.93%
4873	东陵	杨官66kV变电站	富康线	文欣苑四期1箱变2变压器	630	11.75%	0	0				-15.72%
4874	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	桂园学府壹号二期1箱式变电站2配电变	800	49.50%	0	0				-63.35%
4875	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾1号变电站1号变压器	630	17.52%	0	0				-39.98%
4876	和平	方型66kV变电站	方型变490诚大线	南湖大厦1主变	800	14.63%	0	0				-47.26%
4877	浑南	榆树66kV变电站	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站2变压器	800	16.20%	10	10				-52.51%
4878	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支24右1	400	67.65%	89.4	89.4				-37.00%
4879	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15右2	400	35.40%	0	0				-41.94%
4880	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	凤凰甲线乳品分3柱上变压器	200	15.60%	0	0				-41.42%
4881	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站201变压器	630	65.90%	151.8	151.8				-41.36%
4882	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站2变电站变压器	630	3.17%	142	142				-52.96%
4883	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚分84+1	200	34.20%	111.6	111.6				-38.68%
4884	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干41右5	200	69.45%	41.1	41.1				14.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4885	于洪	范屯66kV变电站	范新线	曹台村西一台	100	93.00%	0	0	2022年12月			-31.35%
4886	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	德园小区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				76.19%
4887	东陵	中马66kV变电站	高坎线	变306高坎线高坎干兴隆分16左支05柱上变	80	40.50%	0	0				-39.53%
4888	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左5	200	14.90%	0	0				-34.49%
4889	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分9变压器	100	23.70%	66.3	66.3				-39.19%
4890	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.21%	483.8	483.8				-43.42%
4891	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右4左1	315	48.57%	0	0				-29.95%
4892	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼中台	400	24.90%	260.4	260.4				-30.00%
4893	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	盛苑小区1变电站2变压器间隔配电变压器	800	20.63%	555	555				-45.89%
4894	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微曹台村东北台	200	2.40%	175.2	175.2				0.00%
4895	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区9变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-36.21%
4896	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线石治玉支02	200	66.60%	0	0				-29.07%
4897	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干105+1右1	200	1.20%	177.6	177.6				0.49%
4898	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分54右5	100	33.00%	57	57				-36.24%
4899	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变2变压器	630	85.08%	31	31	2025年4月			22.01%
4900	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				-17.69%
4901	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分168	80	79.13%	0	0				15.01%
4902	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	天久置业有限公司(汪家馨城A)201间隔配	315	111.24%	0	0	2023年1月			-45.11%
4903	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站2变压器	630	8.89%	0	0				-43.64%
4904	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	开发有限公司(香堤澜山二期*缙香苑小区)1	630	47.94%	0	0				-38.83%
4905	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	开发有限公司(碧桂园太阳城北区一.二期	630	47.94%	0	0				-38.72%
4906	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.49%	0	0				8.72%
4907	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	融创融公馆4箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0				4.98%
4908	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	0kV中石干联络分拉塔湖支5右分支2变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-42.71%
4909	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	平罗变605平辛线陆家村东台	400	37.20%	0	0				-28.85%
4910	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分59左4	100	27.40%	0	0				-34.03%
4911	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合9变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-41.38%
4912	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线良种台分支23	400	28.73%	0	0				-29.25%
4913	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线界力支线110	200	54.60%	0	0				-32.87%
4914	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	御璟1号变电站201间隔(施雅线)配电变	400	12.60%	0	0				96.96%
4915	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期小区3变电站1变压器	630	46.67%	0	0				38.89%
4916	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	西铁城小区1变电站2变压器	630	71.62%	0	0				-39.72%
4917	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站1变压器	400	25.50%	0	0				-43.94%
4918	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线帮牛支43	315	46.86%	0	0				-28.23%
4919	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合3变电站1变压器	500	30.00%	0	0				-41.32%
4920	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城3箱变202变压器	500	26.88%	173	173				-39.74%
4921	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南大棚	50	122.40%	0	0	2024年9月			-37.12%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4922	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分6	400	42.60%	0	0				-36.07%
4923	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路干53北山分1右11	400	100.35%	0	0	2024年6月			5.92%
4924	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树三期-2变电站1号变压器	800	7.50%	0	0				14.35%
4925	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线185变台	200	55.20%	69.6	69.6				-64.97%
4926	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线柳条西支1(柳条河B台	315	34.67%	0	0				-42.56%
4927	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
4928	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变2变压器	800	25.13%	0	0				-19.29%
4929	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	变516兴富线红旗台村大棚(北台区局属综	315	57.90%	19	19				-35.15%
4930	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	紫竹茗郡8箱变1变压器	800	69.38%	165	165				-38.39%
4931	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				-48.59%
4932	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线王福亮支37	100	71.40%	0	0				-27.93%
4933	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站2变压器	800	36.30%	0	0				-31.92%
4934	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站1母线1变压器	630	32.38%	0	0				-40.49%
4935	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	邦帝景湾1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0				-48.21%
4936	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	V中石干房身分马门井支17+1左分支2变	100	57.90%	32.1	32.1				-48.13%
4937	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左9左1变台	200	53.70%	0	0				94.66%
4938	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微边台村南1台	200	36.30%	107.4	107.4				3.07%
4939	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干121右1+1左4	200	17.40%	145.2	145.2				-33.25%
4940	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	盛世御景六期1变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				12.00%
4941	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	盛世御景六期2变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				10.57%
4942	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站2变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-40.68%
4943	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线姜北分06	100	40.60%	0	0				-30.39%
4944	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线刘家分04	200	75.60%	0	0				-28.24%
4945	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	九州御峯小区2变电站202间隔配电变压器	400	15.00%	0	0				-1.55%
4946	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0				-40.74%
4947	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469	469				-40.20%
4948	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线依戴干044	200	34.00%	112	112				-39.37%
4949	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站2站内变压器	630	24.00%	0	0				-47.78%
4950	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立甲线88来胜分13	200	5.00%	0	0				-88.98%
4951	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站1变压器	630	57.14%	0	0				34.57%
4952	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区2变电站2变压器	800	30.38%	0	0				-72.74%
4953	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区1变电站202	500	63.20%	134	134				-44.89%
4954	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	金科集美1箱变2变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
4955	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线53左4箱变	100	69.60%	0	0				-42.39%
4956	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南照明	100	84.30%	0	0	2025年4月			-35.47%
4957	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟西台	315	26.67%	0	0				-40.16%
4958	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变2变压器	500	20.48%	0	0				-41.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4959	东陵	李相66kV变电站	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站1号变压器	630	29.52%	381	381				-36.39%
4960	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥4变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-41.88%
4961	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	华丽新都1变电站2变压器	630	30.79%	0	0				-40.11%
4962	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干54+1左1	400	10.20%	0	0				6.11%
4963	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	信达万科城A区3变电站2号配电变压器	800	30.90%	0	0				-15.05%
4964	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7854詹卡线	宏远路灯管理有限公司蒲南路（一站式）	100	10.60%	79.4	79.4				-32.64%
4965	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期5变201	630	25.08%	409	409				-43.44%
4966	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变1变压器	800	21.00%	552	552				-48.67%
4967	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分三台子北几15	200	27.90%	0	0				-16.05%
4968	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左8	400	43.80%	0	0				-0.70%
4969	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	孝新干东实分5（一站式）	200	16.80%	0	0				-38.81%
4970	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期52主变	400	22.50%	0	0				-41.59%
4971	沈北	王驿66kV变电站	城南线	王驿变848城南线西五旗分14	160	111.00%	0	0	2024年6月			-28.38%
4972	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线高家分004	100	74.40%	15.6	15.6				37.80%
4973	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发5号变电站1号配电变压器	630	11.17%	0	0				-36.54%
4974	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站202配电变压器	630	18.48%	0	0				-34.78%
4975	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区14变电站1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-38.66%
4976	浑南	下深66kV变电站	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0				-41.95%
4977	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	阡南分7左2柱上变压器	400	19.00%	0	0				-98.82%
4978	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司12箱变202配电变	630	40.95%	0	0				-41.87%
4979	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线田南线水田支02	50	39.60%	0	0				-48.66%
4980	于洪	东民66kV变电站	东红线	东民变347东红线姚家2台区	160	10.50%	0	0				-47.97%
4981	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站2号变压器	630	45.40%	0	0				-61.19%
4982	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站2变压器	500	22.00%	0	0				-38.41%
4983	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区7变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-43.80%
4984	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子干红光分7变压器	315	15.86%	0	0				56.56%
4985	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4986	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	信合李树佳外贸楼变压器	630	46.86%	0	0				-39.29%
4987	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	万熹绿景5变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-40.16%
4988	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际一期1变电站2变压器	630	25.71%	405	405				-39.13%
4989	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左10变台	200	145.20%	0	0	2024年6月			-32.38%
4990	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期4小区箱式变电站1配电变	500	43.52%	0	0				-38.60%
4991	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分2+1柱上变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-35.81%
4992	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园6变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0				96.23%
4993	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基3箱201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-39.11%
4994	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水墨丹青4号变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-41.71%
4995	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变1变压器	630	35.05%	7	7				-42.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4996	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期1变压器	400	25.50%	0	0				-27.53%
4997	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站201	630	3.02%	0	0				42.56%
4998	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				-37.00%
4999	大东	大东66kV变电站	大东变66076大环线	大悦城E馆1箱变1变压器	630	47.30%	269	269				25.94%
5000	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	农恒甲干38右分1变压器	315	50.79%	0	0				-39.30%
5001	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	红兴隆饭店	200	108.60%	0	0	2022年12月			-35.37%
5002	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	刘士村综合一台（微）	200	20.10%	139.8	139.8				-24.55%
5003	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干大四分111变台	200	45.60%	88.8	88.8				-33.08%
5004	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	阳光港湾1变电站2变压器	800	39.90%	0	0				-27.12%
5005	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小下线	陈相变430小下线小下线155	160	34.00%	89.6	89.6				-38.26%
5006	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站1号变压器	630	12.70%	487	487				-31.48%
5007	浑南	于山66kV变电站	于山变784于全线	江山云著2号变电站2号配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2				0.99%
5008	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	沈阳市育新农场（一站式服务）	80	12.75%	0	0				0.00%
5009	和平	太原220kV变电站	太原变054协和线	协和广场三期1变电站1号	800	32.25%	462	462				-33.66%
5010	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-43.44%
5011	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5012	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站202	630	25.52%	406.2	406.2				-39.95%
5013	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	华强21主变	500	13.20%	384	384				-40.24%
5014	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线羊泉支08	100	57.00%	0	0				-35.42%
5015	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支112左1柱上变压器	200	16.65%	146.7	146.7				-20.17%
5016	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-40.06%
5017	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右6变压器	250	33.60%	0	0				-44.84%
5018	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分养殖场支水库几2	200	18.00%	0	0				-59.98%
5019	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线匡恒支001	200	23.10%	0	0				-65.73%
5020	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线西敖台分支线003	50	100.00%	0	0	2023年2月			-36.27%
5021	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	锦联左岸2变电站2变压器	500	46.72%	0	0				-39.32%
5022	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城二期2号变电站1号配电变压器	630	25.71%	0	0				-39.85%
5023	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期1变电站1变压器	630	42.67%	0	0				-43.60%
5024	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分157变台	400	46.80%	0	0				-13.49%
5025	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-26.01%
5026	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯线274右9变台	200	17.50%	145	145				-111.94%
5027	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼2箱变2变压器	630	30.16%	377	377				-42.01%
5028	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分219右1变台	100	108.40%	0	0	2024年12月			-31.89%
5029	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	御苑2箱变1变压器	630	39.68%	317	317				31.36%
5030	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线165右9变台	100	112.65%	0	0	2023年2月			-34.18%
5031	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-27.53%
5032	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	变324上深甲线上深甲干于胜分29柱上变	400	23.40%	0	0				-19.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
5033	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分34+2（柏家沟村西台）	100	0.00%	0	0				-31.76%
5034	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干小区分27变台	200	37.50%	105	105				-37.57%
5035	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房8组照明	200	45.20%	89.6	89.6				-38.77%
5036	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子6组照明	200	31.80%	116.4	116.4				-42.86%
5037	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站1变压器	315	23.81%	208.5	208.5				-41.48%
5038	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分240	100	46.20%	0	0				-32.94%
5039	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分16变台	250	0.00%	0	0				-40.33%
5040	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2之1柱上变压器	400	25.40%	0	0				-31.70%
5041	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线77	200	40.00%	0	0				-52.24%
5042	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分21变压器	315	42.67%	0	0				-40.89%
5043	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分64变台	315	19.05%	223.5	223.5				-86.00%
5044	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	亚明变156珠江甲线珠江干10左2柱上变压器	315	60.00%	31	31				-41.07%
5045	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分10柱上变压器	315	38.73%	0	0				-45.69%
5046	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分变厂支7右2右1柱上变压器	100	15.60%	0	0				-52.84%
5047	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	山变296中医乙线辽河分16右6右4柱上变压器	400	42.00%	0	0				-44.76%
5048	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干9之1柱上变压器	200	29.20%	0	0				-67.23%
5049	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分罐洞支38右16变台	200	51.50%	0	0				-41.07%
5050	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干劳动分2	315	61.27%	90.5	90.5				-35.49%
5051	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右13柱上变压器	315	16.51%	0	0				-42.87%
5052	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干40	315	53.65%	2	2				-46.22%
5053	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干62	315	62.86%	2	2				-45.93%
5054	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左4变压器	100	13.20%	0	0				-50.78%
5055	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92右2	400	53.75%	0	0				-36.09%
5056	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线57右7	160	24.19%	105.3	105.3				-69.49%
5057	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左16	100	12.50%	0	0				-71.73%
5058	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	新潮4环网单元左2	315	70.60%	61.1	61.1				-47.87%
5059	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	八经乙线31	200	18.00%	0	0				-40.36%
5060	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右4+1公变	200	31.60%	0	0				-42.56%
5061	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左5公变	200	30.00%	0	0				-40.07%
5062	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	窑变568城佛线城佛线门家网分171右13左	100	66.60%	23.4	23.4				-39.95%
5063	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线76	500	0.00%	450	450				0.00%
5064	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干8柱上变压器	315	46.98%	0	0				-31.82%
5065	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	奎变350前塔乙线前塔干29左1之1柱上变压器	315	43.49%	0	0				-40.79%
5066	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左4柱上变压器	315	30.48%	0	0				-44.49%
5067	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干40柱上变压器	200	48.40%	0	0				-30.79%
5068	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化干30右6右9柱上变压器	250	0.80%	0	0				-65.36%
5069	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干35左8公变	400	0.00%	360	360				-131.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5070	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分17公变	315	60.32%	0	0				-39.86%
5071	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干64左5	200	40.00%	0	0				-51.12%
5072	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线10	400	30.00%	0	0				-35.39%
5073	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	大南干塔东分13+1公变	315	42.22%	150.5	150.5				-37.48%
5074	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右6右2	315	11.43%	247.5	247.5				-36.42%
5075	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10左1	315	91.75%	0	0	2025年2月			-38.59%
5076	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分16	100	0.90%	0	0				-108.57%
5077	大东	农大66kV变电站	农大变940农西甲线	东陵甲线药业分13	100	22.40%	67.6	67.6				-29.60%
5078	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线12	400	53.75%	0	0				-60.77%
5079	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线6左3	100	90.00%	0	0	2024年10月			-46.73%
5080	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分4	400	75.20%	0	0				-41.23%
5081	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分76左1左3变压器	315	8.25%	142	142				-82.40%
5082	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光线毛光干133-2	100	44.10%	45.9	45.9				-43.59%
5083	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左10右2变压器	200	15.00%	0	0				-68.05%
5084	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干18左1之1柱上变压器	200	139.00%	0	0	2024年2月			-40.91%
5085	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分5左5柱上变压器	250	27.60%	0	0				-42.37%
5086	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分5柱上变压器	400	60.00%	120	120				-47.61%
5087	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干54柱上变压器	200	89.20%	1.6	1.6	2024年6月			-28.62%
5088	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分18变压器	315	80.63%	0	0	2024年7月			-9.45%
5089	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分25左1变压器	315	63.17%	0	0				-43.77%
5090	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站201	500	25.92%	320.4	320.4				-42.26%
5091	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	西江俪园1箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
5092	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变2变压器	630	12.38%	0	0				-40.58%
5093	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变1号变	630	22.86%	0	0				-51.56%
5094	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变1	630	28.89%	0	0				-47.31%
5095	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变1号变	630	16.51%	0	0				-44.63%
5096	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变2号变	630	26.67%	0	0				-45.21%
5097	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	新兴小区3号变电站1号变压器	630	38.73%	36	36				-41.11%
5098	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	路二1变电站201	315	40.00%	0	0				-45.32%
5099	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦园）变电站201	630	19.05%	0	0				-43.37%
5100	铁西	亚明变66kV变电站	亚明变20142彩虹甲线	克俭小区17变电站202变压器	630	34.92%	347	347				-44.35%
5101	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变1号变	630	18.10%	364	364				-44.71%
5102	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变2	400	14.00%	0	0				-47.34%
5103	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
5104	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变2号变	500	12.96%	0	0				-42.10%
5105	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭5#1#主变	630	25.52%	406.2	406.2				-30.37%
5106	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-45.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5107	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王13楼变电站2变压器	1250	19.60%	880	880				-38.35%
5108	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-43.63%
5109	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	音乐2一次1#主变	315	23.62%	0	0				-44.21%
5110	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变1号变	500	19.52%	0	0				-41.91%
5111	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站1变压器	630	41.52%	0	0				-41.83%
5112	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变1号变	630	28.89%	0	0				-44.72%
5113	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站2	630	13.33%	0	0				-45.89%
5114	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站2	630	13.97%	0	0				-44.80%
5115	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
5116	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变1变	500	79.04%	0	0				-43.48%
5117	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅区3箱变2变	630	23.49%	0	0				-44.00%
5118	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑8变电站201	630	34.03%	352.6	352.6				-41.52%
5119	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站201	630	22.54%	425	425				-42.32%
5120	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变1变压器	500	27.52%	0	0				-43.58%
5121	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-40.55%
5122	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变1站内变压器	630	20.95%	0	0				-42.30%
5123	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	房兴园主变	200	24.40%	0	0				-41.48%
5124	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	1主变二经公安	200	24.80%	0	0				-41.73%
5125	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
5126	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
5127	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站201柜	800	0.00%	0	0				-133.65%
5128	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站201柜	630	36.19%	319	319				-39.60%
5129	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站201柜	630	34.92%	319	319				-48.53%
5130	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪新村小区4变电站201柜	630	57.78%	203	203				-49.30%
5131	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	钟秀花园箱变1变压器	315	20.63%	0	0				-42.22%
5132	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站201柜	630	39.05%	0	0				-39.33%
5133	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
5134	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	沈化六路小区变电站101	200	30.40%	54	54				-40.40%
5135	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变2	400	26.00%	0	0				-45.18%
5136	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变1变压器	630	9.52%	0	0				-44.41%
5137	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5138	和平	和平66kV变电站	和平变170商贸线	海韵广场1主变	800	13.13%	615	615				-43.61%
5139	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲5箱变1号变	500	16.40%	0	0				-41.00%
5140	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变1	800	52.80%	0	0				-47.11%
5141	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变2	630	12.70%	0	0				-37.71%
5142	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	干休所箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-31.21%
5143	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变1变	630	20.32%	439	439				-36.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5144	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	新港湾箱变1变压器	630	7.62%	0	0				-37.45%
5145	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-42.49%
5146	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-43.55%
5147	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变2变压器	630	32.38%	363	363				-51.27%
5148	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变2变	630	11.75%	493	493				-48.12%
5149	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	大东路5箱变1变	500	10.24%	0	0				-42.34%
5150	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变1变	630	65.14%	0	0				-42.32%
5151	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	德增西箱变1变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-48.31%
5152	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站1变压器	630	14.92%	0	0				-46.44%
5153	沈河	北兴66kV变电站	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站1变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-47.54%
5154	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变1变压器	630	40.32%	7	7				-44.23%
5155	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	中华商务楼一次变2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
5156	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	三十九中学一次1变压器柜1主变	630	38.86%	0	0				-43.81%
5157	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	华融资产箱变	400	33.00%	0	0				-41.50%
5158	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3201	630	30.16%	377	377				-46.00%
5159	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭3变电站2站内变压器	500	47.68%	0	0				-44.51%
5160	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	碧塘南1箱变1号变	400	7.50%	0	0				-41.11%
5161	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	百臻园1变电站201	630	16.19%	465	465				-46.14%
5162	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站1号变压器	800	13.50%	0	0				-38.70%
5163	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	康富变电站202	315	31.49%	0	0				-37.95%
5164	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变1变压器	400	59.50%	0	0				-37.74%
5165	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	95931部队住宅箱变1变压器	500	26.56%	296	296				-40.42%
5166	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	明城花园1箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-48.60%
5167	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	通天4箱变2变压器	400	44.70%	0	0				-44.23%
5168	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	南乐郊箱变1变压器	500	51.52%	0	0				-45.10%
5169	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变1变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.71%
5170	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	宏伟3小区变电站201	630	26.67%	399	399				-39.98%
5171	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-46.21%
5172	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站201	630	27.94%	391	391				-47.76%
5173	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	松辽西区2号变电站1号变压器	630	74.60%	0	0				-42.71%
5174	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义3箱变1变	630	16.76%	461.4	461.4				-33.35%
5175	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义巷箱变1变压器	400	27.38%	250.5	250.5				-45.82%
5176	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	西窑3箱变1	630	37.14%	0	0				-43.28%
5177	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站201柜	630	20.95%	94	94				-44.47%
5178	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站202	315	67.56%	70.7	70.7				-42.72%
5179	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变2变	630	20.63%	0	0				-43.38%
5180	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都1箱变2变	630	16.19%	0	0				-45.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5181	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变1	630	14.76%	0	0				-37.49%
5182	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5183	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	长安佳园1号变电站202间隔配电变压器	400	61.50%	0	0				7.49%
5184	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地西台	100	59.40%	0	0				-42.19%
5185	沈北	王驿66kV变电站	城南线	鑫旺花卉蔬菜种植基地（一站式服务）	400	7.20%	331.2	331.2				-43.83%
5186	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	北华城2变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
5187	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	新生干12右6新	400	45.60%	0	0				8.00%
5188	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲散乙线	蒲东国际新城4号考核	250	32.00%	0	0				-35.89%
5189	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-42.65%
5190	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期8变电站配电变压器	400	62.40%	0	0				-42.30%
5191	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线北四家分43右9变台	200	29.50%	121	121				-80.97%
5192	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城明居2箱变1变压器	500	42.88%	0	0				-36.54%
5193	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站102变压器	500	32.40%	0	0				-35.81%
5194	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0				-40.88%
5195	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓201间隔配电变压器	630	15.24%	471	471				-26.41%
5196	东陵	世园66kV变电站	世高线	旧站回迁楼3箱变1变压器	630	49.84%	0	0				-45.46%
5197	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站2变压器	800	15.60%	0	0				-42.78%
5198	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	杉赋3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	18.10%	453	453				36.66%
5199	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李奎线	李相变642李奎线李奎干93左12	200	40.35%	0	0				-27.43%
5200	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左10变台	200	16.50%	147	147				-48.82%
5201	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	北四干39+1柱上变压器	400	41.10%	0	0				4.08%
5202	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	天惠公寓1号变电站202间隔配电变压器	630	2.86%	0	0				17.45%
5203	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
5204	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变201配电变压器	500	13.12%	0	0				-34.36%
5205	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线团山子东台支05	100	66.00%	0	0				-18.40%
5206	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳1电井分支04	30	53.00%	11.1	11.1				-31.79%
5207	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干山岗分8右5变台	200	6.23%	167.55	167.55				-85.63%
5208	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	水墨丹青砚池1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-34.72%
5209	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站1号配电变压器	800	27.38%	0	0				-42.43%
5210	浑南	安顺66kV变电站	安顺变152安汇线	全运村Z3地块1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5211	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十一号(微)	400	42.00%	192	192				64.14%
5212	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	西江月5箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0				31.30%
5213	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分15（柏家沟7队）	315	12.70%	0	0				-37.91%
5214	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左7右2	400	22.05%	271.8	271.8				0.38%
5215	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	中国电力财务有限公司用户202配电变压器	500	106.80%	0	0	2024年6月			-46.26%
5216	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	旭辉锦堂2变电站202 间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5217	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线和平分7变台	200	114.75%	0	0	2025年4月			-32.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5218	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支37+1右5	200	14.00%	152	152				-43.98%
5219	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	大众干14变电站1变压器	400	31.60%	233.6	233.6				-41.86%
5220	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房8组照明	400	28.20%	247.2	247.2				-33.38%
5221	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室2号配电变压器	630	20.32%	439	439				-40.35%
5222	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器2公变	630	43.81%	291	291				-39.38%
5223	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	七干丽水湾分5华清工程有限公司3（一站）	200	12.00%	156	156				-24.31%
5224	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村8.13组照明	100	85.20%	4.8	4.8	2024年9月			-40.90%
5225	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线001	50	9.30%	0	0				-36.76%
5226	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	电台线137左3左2	400	31.20%	0	0				-0.70%
5227	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分23右8	200	10.80%	158.4	158.4				13.58%
5228	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝滨干上楼子分22柱上变压器	400	45.90%	139	139				-24.25%
5229	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	东环雅居二期变电站201变压器	400	96.80%	0	0	2024年6月			-34.78%
5230	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支24右24变台	200	16.00%	148	148				-45.91%
5231	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区4变电站201配电变压器	400	32.40%	230.4	230.4				-42.51%
5232	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	玖熙墅1变电站2间隔102配电变压器	630	28.57%	0	0				-18.80%
5233	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室202间隔配电变压器	630	47.30%	0	0				-40.94%
5234	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0				-41.43%
5235	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大千常家窝堡分125变台	200	32.85%	0	0				-39.32%
5236	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线75	200	49.80%	0	0				6.46%
5237	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变2变压器	630	34.29%	0	0				-40.79%
5238	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里三期2变电站1变压器	630	59.52%	192	192				-34.74%
5239	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器1公变	500	38.72%	0	0				-54.32%
5240	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区6变电站1变压器	400	36.00%	0	0				-40.45%
5241	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	老大房综合一台	200	71.70%	36.6	36.6				4.79%
5242	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号二期小区1局维变电站201配电变	800	13.80%	0	0				100.00%
5243	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变1变压器	315	50.79%	123.5	123.5				-39.80%
5244	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站1变压器	800	9.30%	645.6	645.6				10.78%
5245	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	戈三分5+1左支9台区	50	49.60%	20.2	20.2				-66.52%
5246	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期2变电站201配电变压器	400	41.00%	0	0				-42.46%
5247	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支53	100	45.00%	45	45				-48.94%
5248	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线帮牛支05	30	78.00%	0	0				-97.13%
5249	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	董子变048中寺线水泥宿舍分7（水泥厂宿舍）	50	20.70%	34.65	34.65				-30.13%
5250	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期21号变压器	800	14.70%	602.4	602.4				79.79%
5251	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变22号配电变压器	630	12.86%	0	0				-52.74%
5252	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站1变压器	800	31.88%	0	0				-45.97%
5253	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站2变压器	800	33.38%	0	0				-40.43%
5254	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站2变压器	400	27.38%	250.5	250.5				-40.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5255	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支02	200	52.80%	0	0				-41.39%
5256	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站1变压器	500	32.00%	290	290				-46.11%
5257	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干43加1	200	30.30%	119.4	119.4				-34.30%
5258	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	喜地红城1站房2变压器	630	33.78%	19	19				-43.90%
5259	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	圣新园2变电站2变压器	630	21.08%	0	0				-44.82%
5260	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站1站内变压器	500	39.60%	0	0				-30.46%
5261	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	里1号变电站201间隔（白雅线）配电变	800	2.70%	0	0				100.00%
5262	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干恒山分1+1柱上变压器	400	23.20%	0	0				-47.21%
5263	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村综合二台（微）	400	17.40%	290.4	290.4				7.79%
5264	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干72	315	17.33%	228.9	228.9				-40.26%
5265	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子支77(树林子B台	400	10.20%	0	0				-26.24%
5266	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北支12右9右4之1柱上变压器	315	82.54%	0	0	2022年12月			-30.01%
5267	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	家变310祝滨线祝滨干牧场支109柱上变压	200	61.50%	57	57				-34.97%
5268	于洪	化学66kV变电站	化开乙线	四台子一期小区2箱变1配电变压器	630	23.49%	0	0				26.64%
5269	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	体院分37右1	160	8.25%	130.8	130.8				-36.91%
5270	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60264南官乙线	施文乙线76+1左1	400	18.30%	286.8	286.8				-76.06%
5271	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都6变电站202变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-44.71%
5272	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷南支05	200	21.00%	138	138				-47.31%
5273	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线杨延海住宅	400	78.80%	0	0				-36.80%
5274	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	下万南大棚改造	100	11.70%	78.3	78.3				1.98%
5275	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城开地产开发有限公司2箱变2配电变压	630	31.75%	0	0				-39.92%
5276	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	全运万达2号变电站1号配电变压器	630	50.79%	0	0				-7.90%
5277	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5278	浑南	于山66kV变电站	于山变756于东线	四季上东一期2号变电站202间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				87.67%
5279	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	大溪地1箱变2变压器201配电变压器	630	29.84%	0	0				-40.02%
5280	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	盛房地产开发有限公司(香缇澜山5)3箱20	630	22.22%	0	0				-47.13%
5281	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微朴坨二台	200	71.40%	37.2	37.2				-26.22%
5282	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区10变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.94%
5283	于洪	光辉66kV变电站	光水线	小微光辉畜牧场台	630	27.62%	393	393				-26.78%
5284	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉他分14右7+1左8	200	70.80%	38.4	38.4				100.00%
5285	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀叶干282	100	90.80%	0	0	2023年1月			-17.94%
5286	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	长城润滑油制造有限公司（一站式）	400	62.25%	0	0				8.50%
5287	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线小学分7右1变台	200	35.40%	0	0				11.28%
5288	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	夏宫1变电站202间隔配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8				35.24%
5289	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河A区1站房1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-41.33%
5290	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线西陈分支线012	100	99.20%	0	0	2024年6月			-32.54%
5291	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支08	30	0.00%	0	0				-442.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5292	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	怀青干11公变	400	26.40%	254.4	254.4				-46.82%
5293	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干165	315	95.56%	0	0	2024年6月			-27.77%
5294	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城9号变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-41.00%
5295	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左4	200	67.80%	44.4	44.4				0.58%
5296	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干32左3	400	26.85%	252.6	252.6				-22.97%
5297	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变202间隔配电变压器	630	28.25%	389	389				-29.39%
5298	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾C区1箱变202配电变压器	630	28.19%	0	0				-36.91%
5299	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				-44.67%
5300	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分16柱上变压器	315	67.94%	0	0				-25.71%
5301	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右6柱上变压器	400	68.10%	0	0				-35.76%
5302	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支31左3左4	100	45.30%	44.7	44.7				-62.25%
5303	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	城市之光6箱变2变压器	630	56.19%	0	0				-26.81%
5304	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线7左3变台	200	17.40%	145.2	145.2				37.76%
5305	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站2变压器	630	13.65%	481	481				-38.43%
5306	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	方南干42右2柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
5307	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台新台（2021微）	200	52.50%	75	75				-60.62%
5308	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	东于村七组照明（2021微）	100	88.20%	1.8	1.8	2023年9月			-32.16%
5309	浑南	新南66kV变电站	新南040新北线	万锦红树湾F地块3号变电站201配电变压器	630	7.30%	0	0				69.47%
5310	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	小南变电站1变压器	500	89.92%	0	0	2024年12月			-42.83%
5311	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-39.38%
5312	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线大兴村学校西	100	0.00%	90	90				-33.07%
5313	于洪	范屯66kV变电站	范古线	大兴变512兴光线大兴村西南台	100	52.80%	0	0				-39.68%
5314	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆1变电站1变压器	630	21.90%	429	429				-39.46%
5315	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站2配电变压器	630	74.92%	0	0				-29.93%
5316	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-39.91%
5317	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	桂园学府壹号一期1箱式变电站1配电变	630	65.71%	0	0				-36.66%
5318	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	银湖雅苑V街区1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-41.19%
5319	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子北几4右2	400	16.65%	0	0				100.00%
5320	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	可畔新城小区一期二组团2号变电站变压器	630	18.29%	215	215				-40.54%
5321	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	汇置山湖3箱变1变压器	630	14.92%	473	473				27.53%
5322	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西线林达分23右1	100	90.00%	0	0	2024年6月			-9.69%
5323	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-40.89%
5324	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	张良分11左2	200	0.30%	179.4	179.4				-345.39%
5325	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南台分支002	200	67.20%	0	0				-26.58%
5326	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	双台分7+1左3	200	2.10%	0	0				-68.99%
5327	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站2号变压器	630	36.19%	0	0				3.55%
5328	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变1变压器	800	25.13%	0	0				-42.40%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5329	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	鼎翔世家小区变电站201间隔配电变压器	200	38.40%	31	31				-43.96%
5330	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村三方棚区	200	47.20%	85.6	85.6				-49.70%
5331	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分14右2变台	80	57.38%	26.1	26.1				-35.03%
5332	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线159右6变台	400	25.20%	259.2	259.2				-28.80%
5333	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	姜家东台11+1柱上变压器	100	38.40%	0	0				-36.47%
5334	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线小单金家台分支线004	50	98.00%	0	0	2022年12月			-34.89%
5335	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线年家屯南台	100	68.40%	21.6	21.6				-15.89%
5336	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	御玺3号变电站201间隔（施雅线）配电变	400	107.10%	0	0	2024年6月			4.81%
5337	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十四号（微）	400	29.10%	243.6	243.6				9.37%
5338	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一场F组团2变电站202变压器	800	23.25%	0	0				-38.36%
5339	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线何家分纪家支杨家支38	200	43.35%	0	0				-38.93%
5340	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-39.74%
5341	大东	顺城66kV变电站	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室2变压器	800	78.25%	0	0				-37.63%
5342	和平	花园66kV变电站	花园变791夏宫线	夏宫3变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				50.73%
5343	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园2变电站202配电变压器	400	38.80%	173	173				-50.06%
5344	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站1变压器	500	46.40%	218	218				-40.20%
5345	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分16变台	100	72.00%	0	0				-36.78%
5346	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫线39右7变台	100	76.80%	13.2	13.2				-41.75%
5347	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	前进小区1变压器	630	34.92%	347	347				-40.78%
5348	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	山林变556林北线林北干多维分3	315	73.02%	53.5	53.5				-39.00%
5349	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支24	400	35.70%	0	0				-62.97%
5350	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分15+2	315	29.52%	0	0				-55.44%
5351	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	高力新村1号箱变1号变压器	400	43.00%	188	188				-38.44%
5352	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站2变压器	800	28.13%	0	0				-37.45%
5353	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线水利分05	250	79.36%	0	0				-38.15%
5354	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区2变电站202变压器	630	49.90%	252.6	252.6				-41.67%
5355	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0				-40.68%
5356	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分13变台	400	13.40%	306.4	306.4				-27.08%
5357	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际12号变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0				-40.54%
5358	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8+1柱上变压器	315	96.51%	0	0	2022年12月			-39.71%
5359	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支25加1右01变压器	50	22.80%	33.6	33.6				-46.55%
5360	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流奉玺台1号变电站201间隔配电变压器	800	46.88%	345	345				-35.62%
5361	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线裴家乡表灯	200	47.70%	84.6	84.6				-26.09%
5362	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分32+1（新立变台）柱上断路	80	36.75%	42.6	42.6				-4.01%
5363	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房2变压器	630	42.22%	301	301				-41.43%
5364	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方8箱变1变压器	630	57.78%	0	0				-41.28%
5365	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际一期3变电站1变压器	800	59.10%	0	0				-28.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5366	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	铁府2号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	43.81%	0	0				64.51%
5367	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站1变压器	500	21.12%	0	0				-45.45%
5368	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯L区2号箱变2变压器	630	15.24%	0	0				-38.62%
5369	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺1住宅	315	48.00%	0	0				-40.98%
5370	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	春河里2.2期小区变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-39.19%
5371	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站201变压器	500	65.60%	0	0				-42.09%
5372	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	八经住宅小区21主变	630	19.05%	0	0				-39.47%
5373	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站1变压器	500	76.48%	0	0				-37.90%
5374	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站201配电变压器	800	32.25%	0	0				-37.57%
5375	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西二西支002	50	58.60%	0	0				-41.15%
5376	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线水田支013	50	87.90%	0	0	2024年6月			-31.63%
5377	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线后温支04	100	68.10%	0	0				-26.88%
5378	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	武警边防小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	431	431				-37.25%
5379	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒尾线	中海寰宇天喜2箱变2配电变压器	630	41.59%	0	0				-40.07%
5380	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	于城名邸一期7号箱式变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0				-40.03%
5381	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站201变压器	500	14.40%	378	378				-40.12%
5382	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站1变压器	500	20.40%	348	348				-39.50%
5383	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站2变压器	800	39.38%	405	405				-37.86%
5384	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
5385	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左5	200	117.30%	0	0	2024年6月			5.16%
5386	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站202变压器	630	16.51%	463	463				-42.71%
5387	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线南石场分16柱上变压器	200	37.40%	0	0				-32.85%
5388	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站2变压器	500	22.80%	0	0				-40.98%
5389	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	东行变电站1变压器	400	33.30%	226.8	226.8				-45.27%
5390	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分20右4	315	64.13%	0	0				-43.19%
5391	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲	100	30.60%	0	0				-96.29%
5392	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲	100	28.50%	0	0				-77.29%
5393	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	日蓝湾CDEF组团4变电站201间隔配电变压器	500	27.20%	0	0				-40.11%
5394	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几38	100	0.00%	0	0				0.00%
5395	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	沈铁家园1小区变电站201甲配电变压器	630	45.40%	281	281				-40.99%
5396	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	工农路小区箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-47.33%
5397	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园7变电站1变压器	500	20.00%	0	0				-40.77%
5398	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	433	433				-4.70%
5399	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡1箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0				23.18%
5400	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	沈汽2箱变1变压器	630	17.90%	296	296				-83.65%
5401	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园42主变	630	30.86%	0	0				-44.70%
5402	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变201配电变压器	630	77.46%	0	0				-41.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5403	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站1号变压器	800	24.60%	10	10				5.26%
5404	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站202间隔配电变压器	800	13.80%	10	10				-85.25%
5405	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	步阳国际2配电室2变压器	800	23.25%	0	0				-42.79%
5406	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	HG_铜网干66左1后榆村2号变电站D变压	315	0.00%	10	10				-411.31%
5407	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0				-39.46%
5408	东陵	汪家66kV变电站	汪官乙线	方大世纪城三期2变电站1变压器	800	10.20%	638.4	638.4				100.00%
5409	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站201间隔配电变压器	800	50.25%	0	0				-18.20%
5410	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站202配电变压器	630	31.62%	0	0				-46.64%
5411	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗大棚台	100	22.00%	68	68				-58.23%
5412	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	10KV镇东线十东凡09	400	43.25%	0	0				-39.52%
5413	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3右9右9变台	100	46.40%	43.6	43.6				-68.53%
5414	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右3右22变台	100	14.40%	0	0				-19.61%
5415	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左17变台	200	36.30%	107.4	107.4				4.97%
5416	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站1变压器	500	32.00%	290	290				-42.47%
5417	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线苏家三组分1	200	48.30%	83.4	83.4				-55.58%
5418	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变354闸上甲线	闸上甲线16右17柱上变压器	400	42.30%	0	0				-27.39%
5419	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右6左01	200	70.60%	0	0				-19.19%
5420	于洪	范屯66kV变电站	范新线	岔路村东南台	100	92.00%	0	0	2024年9月			-41.29%
5421	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北科技园二台	200	34.20%	111.6	111.6				-18.14%
5422	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	润东府2箱变1变压器	800	16.13%	0	0				94.21%
5423	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃相甲线226右2+1左1	200	105.30%	0	0	2025年2月			45.75%
5424	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	工厂分6左4	400	79.20%	0	0				100.00%
5425	和平	太原220kV变电站	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-55.87%
5426	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	四台子村7	315	23.11%	0	0				-73.59%
5427	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼12主变	500	30.40%	298	298				-43.87%
5428	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	富甲天下自维201间隔配电变压器	500	11.84%	390.8	390.8				-39.99%
5429	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	碧水俪城3小区变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-35.84%
5430	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站2变压器	630	34.29%	0	0				0.25%
5431	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡3号变电站1变压器	400	20.40%	0	0				-43.81%
5432	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-43.13%
5433	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10V果东线中台分04	200	38.95%	0	0				-25.59%
5434	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室1号配电变压器	630	41.43%	0	0				-41.49%
5435	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站1号配电变压器	630	26.29%	0	0				-37.46%
5436	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	kV中烟干65左分12左支5加1左分支20变	100	55.20%	0	0				-48.93%
5437	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗变615平悟线美卉物业台区	800	86.40%	0	0	2024年6月			-40.64%
5438	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区10变电站1变压器	800	16.13%	121	121				-41.90%
5439	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区5变电站2配电变压器	630	50.16%	251	251				9.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5440	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分11变台	200	89.40%	0	0	2022年12月			-37.65%
5441	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分57变台	400	25.20%	0	0				-29.04%
5442	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村9-2台区	200	45.00%	90	90				-43.41%
5443	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线东田支7	50	121.50%	0	0	2025年2月			-25.19%
5444	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区5变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0				17.84%
5445	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村3 组照明	400	28.30%	246.8	246.8				-38.47%
5446	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟东大棚	100	139.35%	0	0	2022年12月			-27.34%
5447	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南一台	200	91.20%	0	0	2025年4月			-26.62%
5448	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房4照明	100	87.20%	2.8	2.8	2024年9月			-39.11%
5449	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分7小张支05	100	77.70%	12.3	12.3				-21.30%
5450	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区1变电站2变压器	800	42.60%	379.2	379.2				-37.22%
5451	开发	郑家66kV变电站	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区2变电站1变压器	800	31.20%	470.4	470.4				-14.23%
5452	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾9箱变1变压器	800	38.63%	411	411				-39.01%
5453	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	顺山新村2箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-42.07%
5454	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分86变台	200	65.48%	49.05	49.05				-43.21%
5455	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偈景线	广厦天颜房屋开发公司1箱1变201配电变	630	53.02%	0	0				-43.64%
5456	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	阳新家园物业管理有限公司1201配电变压	630	67.30%	0	0				-38.01%
5457	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线蛤蟆分20+1右3	200	16.00%	0	0				-25.65%
5458	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司13箱变202配电变	500	36.80%	0	0				-42.15%
5459	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线胡古分58右13左1右4	200	20.40%	0	0				-8.65%
5460	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司3箱变1变201配	630	51.43%	0	0				-42.80%
5461	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区2变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-41.77%
5462	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期2变电站1变压器	800	15.50%	0	0				6.11%
5463	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-40.50%
5464	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	汪北四台区	315	3.17%	0	0				-94.40%
5465	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-39.76%
5466	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分5左1变台	400	14.00%	0	0				23.03%
5467	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干35+1左2	400	40.50%	198	198				47.02%
5468	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变570雪南乙线	雪南乙线69左1	400	33.45%	226.2	226.2				-22.29%
5469	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5470	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4202配电变压器	630	17.52%	0	0				-40.45%
5471	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园1箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	376	376				-41.26%
5472	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分81右6	200	14.10%	151.8	151.8				-24.37%
5473	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专干大孤家分19号	315	37.08%	0	0				-15.58%
5474	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干103左2	200	0.00%	180	180				-33.42%
5475	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站201配电变压器	800	37.13%	423	423				-40.36%
5476	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	10kV中学干教养院分8加1右支7变压器	200	31.95%	116.1	116.1				-40.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5477	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变2变压器配电变压器	630	19.05%	0	0				-34.49%
5478	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0				6.16%
5479	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	阳客运集团箱式变电站201间隔配电变压器	100	87.00%	0	0	2024年6月			-100.76%
5480	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站201配电变压器	630	39.37%	319	319				-38.28%
5481	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（电务小楼）	200	3.90%	0	0				-23.59%
5482	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	沙河村內4号台	200	27.90%	0	0				-31.15%
5483	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	中庙村东台	315	3.81%	271.5	271.5				-44.36%
5484	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明3201配电变压器	500	35.84%	0	0				-40.58%
5485	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	华茂央府3号变电站1号配电变压器	630	31.24%	0	0				-44.27%
5486	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左9柱上变压器	400	70.00%	0	0				-39.79%
5487	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	雷刚充电桩（一站式服务）	200	15.90%	0	0				5.11%
5488	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝滨干29右支6柱上变压器	400	44.80%	139	139				-31.58%
5489	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期3变电站1变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-38.52%
5490	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	世代康城4箱变1变压器	500	38.72%	0	0				-42.04%
5491	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线河西分8柱上变压器	200	31.50%	0	0				-33.12%
5492	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线邢东支06	200	37.90%	0	0				-43.48%
5493	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站1变压器	500	19.20%	354	354				-40.63%
5494	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	孝阳干90（一站式）	200	2.40%	0	0				-17.33%
5495	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	毓秀依山郡小区1号变压器	630	32.70%	361	361				-45.43%
5496	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-38.98%
5497	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站202配电变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-38.38%
5498	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西一支036	200	31.50%	0	0				-34.91%
5499	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线红四分支线003	200	40.50%	0	0				-29.96%
5500	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	胜利和平湾一期2变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				5.18%
5501	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐B区局维4变电站202配电变压器	400	21.90%	0	0				-21.51%
5502	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线小付家3支05	200	45.60%	0	0				18.53%
5503	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线包卧干222	100	0.00%	0	0				-24.69%
5504	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线陈家卜支17	200	33.90%	0	0				-31.03%
5505	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期2变201间隔配电变压器	630	24.13%	415	415				10.99%
5506	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线43变台	400	51.60%	0	0				-44.14%
5507	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变202	630	16.19%	0	0				-42.87%
5508	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变202变压器	500	19.20%	173	173				-40.21%
5509	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	城郊乡考核改造	400	24.90%	0	0				13.03%
5510	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右4+1左1	100	126.00%	0	0	2022年12月			-36.90%
5511	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	佳帝华城1间隔变压器	630	27.68%	0	0				-38.27%
5512	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	长提东郡四期3局维箱变201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0				-38.02%
5513	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	张粮线东敖支13	200	69.90%	40.2	40.2				-37.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5514	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变1变压器	630	18.10%	0	0				16.26%
5515	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分13柱上变压器	400	35.10%	0	0				-13.76%
5516	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线闸南分9柱上变压器	400	44.75%	0	0				-34.76%
5517	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站2配电变压器	500	32.80%	286	286				-34.04%
5518	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园11主变	500	19.68%	351.6	351.6				-40.95%
5519	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	金科繁梦里一期3小区箱式变电站2配电变	630	13.33%	0	0				15.77%
5520	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	东实2箱变2变压器	630	20.32%	439	439				-34.24%
5521	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻1变电站202间隔	630	12.95%	485.4	485.4				-44.33%
5522	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居4	630	33.65%	0	0				-38.74%
5523	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭一组支10	200	44.40%	91.2	91.2				-42.29%
5524	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-46.31%
5525	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	三邦帝景湾8箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				-37.83%
5526	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分88	250	21.92%	170.2	170.2				-27.47%
5527	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-39.50%
5528	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	佳和大三期1箱变201配电变压器	400	3.90%	344.4	344.4				58.60%
5529	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0				10.54%
5530	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡二台支10	160	65.63%	39	39				-32.63%
5531	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和干42新阳分7右1	200	18.00%	0	0				-28.35%
5532	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站201	630	30.79%	0	0				-40.74%
5533	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支5变压器	50	19.20%	0	0				-39.58%
5534	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	606所7箱变202配电变压器	630	21.59%	0	0				-31.97%
5535	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站2配电变压器	630	64.76%	0	0				-42.11%
5536	沈北	农高66kV变电站	农柳线	岭海明珠3201配电变压器	630	12.06%	0	0				-25.16%
5537	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	百益龙置业有限公司1变电站2变压器配电变	630	29.21%	0	0				-48.92%
5538	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区6变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-41.10%
5539	和平	和平66kV变电站	和平变160百年线	温州城31主变	630	10.67%	499.8	499.8				-38.32%
5540	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	柳岸新居1201配电变压器	630	20.00%	0	0				-36.39%
5541	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微光辉果园东台	400	44.70%	181.2	181.2				-29.12%
5542	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线古村支08	400	34.80%	220.8	220.8				-35.45%
5543	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线红村几07	315	22.86%	211.5	211.5				-31.09%
5544	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	小微化西甲3号	400	36.90%	0	0				25.78%
5545	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区5变电站202配电变压器	630	8.57%	0	0				31.27%
5546	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站1公变	630	35.87%	341	341				-40.77%
5547	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变201	250	37.60%	0	0				-41.97%
5548	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变2变压器	800	19.88%	561	561				-46.40%
5549	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡分39	160	0.00%	144	144				-32.11%
5550	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	农场分24+1左1	200	65.70%	0	0				0.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5551	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其什亚美利加3箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
5552	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霖线	唐轩铂金大厦2箱变201间隔配电变压器	800	40.13%	173	173				-39.64%
5553	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7之1	400	74.40%	62.4	62.4				20.29%
5554	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-2	100	3.00%	0	0				-380.95%
5555	法库	果园66kV变电站	果蕴线	10kV果蕴线53(金沙河广场)	50	26.40%	0	0				-31.40%
5556	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右5变台	200	27.30%	125.4	125.4				-54.70%
5557	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	辽宁昌元置业	250	14.88%	187.8	187.8				100.00%
5558	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分2	315	38.41%	0	0				-44.82%
5559	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左28变台	100	55.20%	34.8	34.8				-69.37%
5560	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	沈煤大桥15箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0				-15.36%
5561	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期3小区箱式变电站2配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
5562	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区15变电站2变压器	500	17.20%	121	121				-42.12%
5563	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村1台区	80	22.88%	53.7	53.7				-41.04%
5564	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站202	630	0.79%	0	0				35.35%
5565	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	中盛4变电站1站内变压器	500	73.20%	0	0				-43.09%
5566	铁西	历工66kV变电站	历工变10458历南甲线	保工街1变电站201柜	200	72.00%	0	0				-45.13%
5567	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养后西北台（仅换变压器）改造	100	89.40%	0.6	0.6	2024年9月			11.49%
5568	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	半山麓小区5箱变2变压器	800	22.80%	0	0				16.56%
5569	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站2配电变压器	630	12.76%	0	0				-43.17%
5570	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-41.95%
5571	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	万国干30左1+1柱上变压器	160	17.50%	0	0				-35.41%
5572	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分24右支002	315	16.00%	0	0				-34.64%
5573	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线熊家岗支03	100	75.45%	14.55	14.55				-33.96%
5574	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期1变电站202间隔配电变	630	20.95%	0	0				-37.40%
5575	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分7左3变台	200	30.60%	0	0				-48.27%
5576	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	五里河家园自维201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5577	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站2变压器	800	18.38%	573	573				-40.69%
5578	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线78右9变台	200	65.10%	49.8	49.8				-27.48%
5579	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变2变压器	315	51.43%	121.5	121.5				-41.61%
5580	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	北四经分9+1	315	23.62%	0	0				-51.29%
5581	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5582	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	长岗子线民主分29左3变台	200	31.20%	117.6	117.6				-22.91%
5583	沈北	清水66kV变电站	清依线	变清依干102怪坡分13+2怪堡支1（一站	200	7.20%	0	0				-37.83%
5584	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线60左11左2	200	9.00%	0	0				98.01%
5585	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南干侯村分26变压器	200	53.10%	0	0				-28.97%
5586	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南桥泵站1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
5587	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区11变电站1变压器	200	80.80%	0	0	2023年9月			-36.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5588	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站1变压器	630	0.00%	215	215				0.00%
5589	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站2号配电变压器	500	79.80%	0	0				-36.06%
5590	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	孙白二组新台支3	200	43.50%	93	93				9.38%
5591	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	东大人才12变压器	250	31.60%	0	0				-42.75%
5592	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站2变压器	500	41.60%	0	0				-44.38%
5593	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	华润荣华府5箱式变电站1配电变压器	800	13.00%	0	0				24.71%
5594	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	青年教师公寓2变压器	630	39.37%	319	319				-44.53%
5595	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家水田1台分支线	100	16.50%	73.5	73.5				-516.19%
5596	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期4变电站1变压器	800	37.50%	0	0				-40.95%
5597	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专129小朱家分001	30	66.00%	0	0				-39.30%
5598	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站201间隔配电变压器	800	31.50%	0	0				-26.85%
5599	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	中达三百户变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0				-55.79%
5600	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支11	50	66.80%	0	0				-45.74%
5601	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.09%
5602	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分15	315	77.46%	0	0				-29.65%
5603	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高干环卫分5柱上变压器	200	4.75%	0	0				38.57%
5604	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔干彭家窝堡分58变台	80	110.00%	0	0	2024年6月			-31.30%
5605	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变202配电变压器配电变压器	630	17.46%	0	0				-40.50%
5606	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线52	400	42.60%	0	0				-40.44%
5607	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干164变台	200	27.30%	125.4	125.4				-64.75%
5608	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	亿海1箱变1变压器	500	28.40%	41	41				-46.00%
5609	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分小古支14	200	45.20%	89.6	89.6				-26.50%
5610	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳干政府分7	315	44.13%	144.5	144.5				-37.98%
5611	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟5组照明	100	54.40%	35.6	35.6				-39.88%
5612	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后北台	100	137.60%	0	0	2023年2月			-29.87%
5613	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左8	250	30.00%	0	0				-38.25%
5614	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	平罗分23左9柱上变压器	315	11.43%	0	0				-35.19%
5615	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左3	250	25.60%	0	0				-40.53%
5616	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干2柱上变压器	400	51.30%	0	0				-52.81%
5617	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干95	315	76.83%	0	0				-47.13%
5618	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分7变台	100	44.40%	0	0				-77.47%
5619	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干25右15	315	31.75%	31	31				-32.99%
5620	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	大坝乙线李官干8右2变压器	200	0.60%	0	0				0.17%
5621	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干3右7变压器	200	14.00%	152	152				-37.14%
5622	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干洞庭支1变压器	200	3.60%	172.8	172.8				-95.09%
5623	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	图强干四营分14	400	53.75%	145	145				-37.63%
5624	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线10左3	315	70.79%	60.5	60.5				-42.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5625	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	50怒长线怒长A开闭站未命名沙西分16柱	400	34.25%	223	223				-38.24%
5626	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线沈小联干四德分4	315	65.71%	0	0				-42.22%
5627	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分8右3变压器	315	36.83%	0	0				-57.48%
5628	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	计量分2	315	67.30%	0	0				-43.89%
5629	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工干15之2变压器	250	74.88%	37.8	37.8				-41.10%
5630	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	大洼分42	200	33.75%	0	0				-34.54%
5631	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左6	315	46.35%	0	0				-39.33%
5632	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	方南干30公变	400	35.40%	218.4	218.4				-33.49%
5633	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	城北线城北干12左11	315	19.68%	0	0				-38.34%
5634	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干13公变	400	75.25%	0	0				-40.61%
5635	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干31之1柱上变压器	250	13.76%	0	0				-44.60%
5636	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右6之1	315	15.87%	0	0				-36.81%
5637	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分3左1	315	34.03%	0	0				-38.66%
5638	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分13左19	200	31.50%	0	0				-35.72%
5639	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	大南干22+2公变	315	37.71%	0	0				-45.71%
5640	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干233右7左1变台	50	147.00%	0	0	2022年12月			-40.93%
5641	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干50加1	315	5.08%	267.5	267.5				-6.13%
5642	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11B柱上变压器	315	20.00%	0	0				-47.25%
5643	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	安居甲线毛光干小毛甲6八家子分6右2左2	315	11.75%	246.5	246.5				-82.83%
5644	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干51变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-48.59%
5645	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线44	400	73.20%	0	0				-36.50%
5646	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支9左3变压器	315	22.22%	142	142				-32.40%
5647	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左6变压器	315	41.59%	142	142				-40.86%
5648	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右1柱上变压器	250	45.44%	111.4	111.4				-41.05%
5649	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干20柱上变压器	315	68.57%	0	0				-22.28%
5650	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干41柱上变压器	315	15.56%	0	0				-44.24%
5651	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	200	34.80%	0	0				-25.05%
5652	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干51之3左1	250	65.60%	0	0				-35.06%
5653	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分22柱上变压器	315	22.35%	0	0				-42.70%
5654	大东	如意66kV变电站	如意变854如沈甲线	如沈甲线沈小联干邮电分1	315	39.84%	158	158				-42.94%
5655	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	碧海公寓箱变1号变	800	67.80%	0	0				-45.24%
5656	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	朝一中2箱变	630	14.92%	0	0				-36.90%
5657	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	太平庄2箱变1号变	630	48.76%	0	0				-36.25%
5658	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变1号变	500	28.80%	0	0				-42.51%
5659	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	东电振兴2变电站2号高压柜主变	630	15.56%	469	469				-44.65%
5660	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	中润科技城1主变	800	18.75%	570	570				-41.28%
5661	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站202	630	14.29%	0	0				-43.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5662	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站201	630	28.25%	389	389				-45.68%
5663	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	万科 I 期1箱变2变压器	500	18.80%	356	356				-40.72%
5664	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-48.13%
5665	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
5666	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变1变压器	630	10.16%	503	503				-43.86%
5667	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变2变压器	630	15.24%	0	0				-40.52%
5668	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变2号变	630	18.10%	0	0				-40.96%
5669	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花东1箱变1站内变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-37.77%
5670	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	书记处变电站一次变压器柜主变	315	0.00%	0	0				-42.46%
5671	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	主变金科名苑	1600	32.81%	915	915				-40.18%
5672	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	金城工学里主变	500	56.80%	0	0				-43.46%
5673	沈河	展览66kV变电站	展览变844展文甲线	青年3箱变1变压器	200	10.80%	0	0				-45.27%
5674	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2主建变202	500	69.44%	102.8	102.8				-6.10%
5675	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-43.31%
5676	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站2变压器	400	23.00%	0	0				-43.96%
5677	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	世纪明珠2变电站201	630	31.75%	0	0				-44.70%
5678	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	喜盈居小区变电站1变压器	500	12.80%	0	0				-39.15%
5679	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站202柜	630	50.16%	0	0				-42.67%
5680	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站201柜	630	67.62%	141	141				-41.99%
5681	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站201柜	630	71.43%	117	117				-40.18%
5682	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑3变电站201	630	18.10%	453	453				-44.21%
5683	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站201柜	315	0.00%	0	0				0.00%
5684	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站2变压器	630	54.60%	0	0				-40.92%
5685	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变1	630	14.29%	41	41				-42.41%
5686	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变1	500	0.00%	41	41				0.00%
5687	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	电业红星变电站2号高压柜1号主变	500	27.60%	0	0				-35.38%
5688	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变2号变	630	18.10%	0	0				-43.84%
5689	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	新华园变电站2号高压柜1主变	400	35.50%	218	218				-46.16%
5690	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5691	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	富民变电站1变压器	630	132.38%	0	0	2022年12月			-41.93%
5692	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变1变压器	315	38.10%	0	0				-40.46%
5693	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站1号变压器	630	22.38%	10	10				-35.56%
5694	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站201	630	34.60%	349	349				-47.30%
5695	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站201	500	50.88%	195.6	195.6				-42.84%
5696	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站202变压器	630	21.90%	429	429				-40.02%
5697	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变2变	630	20.95%	435	435				-41.93%
5698	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	广昌路箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-44.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5699	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变1变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-37.27%
5700	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	东河金都小区箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-43.89%
5701	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变1	500	20.48%	0	0				-38.60%
5702	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变2	500	15.68%	0	0				-44.93%
5703	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	嘉富小区8变电站201	500	19.60%	352	352				-29.72%
5704	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴工街8变电站201	630	33.49%	0	0				-47.47%
5705	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺九路小区变电站201柜	500	36.80%	266	266				-40.73%
5706	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城6号变电站1变压器	800	51.60%	0	0				-41.90%
5707	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站1变压器	630	13.97%	0	0				-35.51%
5708	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-34.87%
5709	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区19变电站201柜	630	26.35%	0	0				-39.61%
5710	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站201柜	500	24.80%	0	0				-42.91%
5711	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	五爱2期1箱变2变压器	500	37.20%	0	0				-39.58%
5712	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	五爱沙轮箱变2变压器	400	39.90%	0	0				-43.35%
5713	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长凤甲线	老干部小区箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
5714	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站1变压器	630	73.02%	0	0				-356.13%
5715	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站201	500	19.60%	352	352				-45.58%
5716	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	金山小区3号变电站1号变压器	400	55.60%	0	0				-42.76%
5717	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-37.63%
5718	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5719	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	黄山教师2箱变1号变	500	6.40%	0	0				-46.72%
5720	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	围子里201配电变压器	630	13.02%	0	0				-62.57%
5721	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5722	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站202	400	55.00%	0	0				-43.72%
5723	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城四期2变电站202间隔配电变压	400	0.00%	0	0				0.00%
5724	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城四期3变电站202间隔配电变压	400	34.13%	0	0				-42.10%
5725	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	美万象1号变电站201间隔（甲）配电变压	800	19.20%	0	0				-10.05%
5726	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变1变压器	630	17.46%	0	0				-40.92%
5727	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站202	630	15.24%	0	0				-44.02%
5728	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-41.16%
5729	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	500	47.68%	0	0				-33.76%
5730	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站1变压器	630	12.38%	0	0				-33.19%
5731	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站2配电变压器	630	68.89%	0	0				7.12%
5732	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站1变压器	500	18.40%	0	0				-40.54%
5733	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5734	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	龙湖云峰原著1号变电站202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0				14.37%
5735	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				-12.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5736	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-42.02%
5737	和平	南湖66kV变电站	南湖变440三好乙线	奥美体育201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5738	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线65左1变台	200	39.00%	102	102				-31.87%
5739	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分24变台	200	130.50%	0	0	2024年12月			-32.65%
5740	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	龙盛华庭变电站201间隔配电变压器	400	15.90%	0	0				7.70%
5741	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站201间隔配电变压器	800	28.00%	0	0				-42.28%
5742	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站2变压器	630	27.30%	395	395				5.03%
5743	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	秋家村2台	160	69.75%	0	0				-47.94%
5744	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	银信KB银信公寓2202间隔配电变压器	630	6.10%	0	0				-41.72%
5745	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝2箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-36.10%
5746	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼1箱变2变压器	630	49.21%	257	257				-41.92%
5747	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	六一队变12柱上变压器	200	30.80%	118.4	118.4				-35.29%
5748	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩4号变电站202间隔配电变压器	800	61.50%	0	0				-39.84%
5749	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	航辽变083双山线三家村北台照明	400	22.30%	270.8	270.8				-19.60%
5750	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊6号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-43.56%
5751	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京干90左3变台	200	6.90%	0	0				-49.59%
5752	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线严大棚几06	100	25.20%	0	0				-39.42%
5753	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村三组	200	69.80%	0	0				-27.48%
5754	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分加工厂支8	200	14.70%	0	0				100.00%
5755	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	凯翔一区箱变（单）	630	34.92%	347	347				-44.04%
5756	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	米兰颂小区2配电室202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				2.95%
5757	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站202	800	43.20%	374.4	374.4				-42.47%
5758	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十五号(微)	400	30.30%	238.8	238.8				10.35%
5759	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	铁路小区箱变（单）	315	21.27%	0	0				-33.76%
5760	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线百南台几线2	100	66.45%	0	0				-36.65%
5761	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分1+2（变电所北台）	100	53.55%	0	0				-35.56%
5762	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园五期3箱变202配电变压器	630	45.40%	0	0				-12.85%
5763	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线门台村三七队台	100	79.80%	10.2	10.2				-38.16%
5764	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院8变电站1变压器	630	21.33%	319	319				-38.82%
5765	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变202变压器	630	27.94%	391	391				-44.27%
5766	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小巫拉北台	160	65.63%	39	39				-28.72%
5767	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分28	100	75.80%	14.2	14.2				-28.15%
5768	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-41.13%
5769	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户区2箱变201配电变压器	630	17.78%	455	455				-0.20%
5770	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户区1箱变202配电变压器	630	10.79%	499	499				-0.27%
5771	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	翡翠书院2变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-34.18%
5772	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-42.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5773	浑南	白塔66kV变电站	白塔变972白成乙线	伯爵世家2号变电站2号变压器	630	30.79%	0	0				-37.40%
5774	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分106右16左7变台	200	18.70%	142.6	142.6				-45.16%
5775	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干111右2变台	200	34.80%	110.4	110.4				-39.38%
5776	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干247左1变台	200	58.65%	62.7	62.7				-37.30%
5777	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5778	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分16左4左1柱上变压器	400	81.60%	0	0	2025年4月			100.00%
5779	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	八家子支7右4左4	315	12.70%	0	0				-8.63%
5780	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25左5	200	67.20%	45.6	45.6				-24.03%
5781	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
5782	和平	市府66kV变电站	市府变554东森线	东森2变电站1主变	630	9.14%	0	0				-48.10%
5783	于洪	光辉66kV变电站	光北线	小微东老边东北台	400	43.80%	184.8	184.8				2.00%
5784	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变配电变压器1公变	500	22.00%	340	340				-45.85%
5785	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站2号变压器	630	12.38%	489	489				-36.51%
5786	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	中央湖畔2站房2变压器	630	21.84%	429.4	429.4				-46.17%
5787	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	前显1号变电站201间隔（前金线）配电变	630	13.65%	0	0				100.00%
5788	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-44.17%
5789	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	广府乙线北八干5	400	35.50%	218	218				-40.78%
5790	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太三水分支线005	50	61.20%	0	0				-75.48%
5791	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站1变压器	630	24.63%	0	0				-26.79%
5792	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾2号变电站1变压器	630	43.05%	0	0				-37.40%
5793	于洪	东民66kV变电站	东范线	小微东范干46左8	400	31.20%	0	0				16.96%
5794	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	十间房六组台	200	22.35%	0	0				-27.34%
5795	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干201变台	200	28.95%	122.1	122.1				-40.24%
5796	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.73%
5797	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分25右2	160	80.94%	14.5	14.5	2023年4月			-46.13%
5798	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第33配电变压器302	630	45.08%	0	0				-36.11%
5799	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区22配电变压器	630	29.52%	0	0				-32.50%
5800	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	后满洲屯5队台	200	30.80%	97	97				-32.39%
5801	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	方开房地产开发有限公司1变电站1变压器配	630	31.43%	0	0				12.04%
5802	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	华强32号	500	25.60%	322	322				-30.22%
5803	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	融顺小区2号变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0				-44.18%
5804	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站2变压器	630	15.62%	0	0				-39.14%
5805	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站1变压器	315	32.00%	0	0				-54.92%
5806	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	五金机电城主变	630	10.48%	501	501				-41.38%
5807	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	沈阳奉华实业公司箱变201配电变压器	630	61.46%	0	0				-42.80%
5808	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	站式服务-沈阳市沈北新区永顺机械铸造厂	200	3.00%	0	0				2.66%
5809	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	福城阁柱上变压器	315	33.02%	10	10				-11.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5810	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区1变电站1变压器	800	36.60%	427.2	427.2				-36.23%
5811	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园1变压器	630	35.87%	0	0				-45.48%
5812	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安台区	400	24.30%	262.8	262.8				-4.39%
5813	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线蛤蟆山分支18	200	31.50%	117	117				-39.93%
5814	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线水利住宅	200	28.80%	122.4	122.4				-34.69%
5815	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-41.12%
5816	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站2站内变压器	630	17.90%	0	0				-38.72%
5817	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景7站房2变压器	630	23.87%	19	19				-40.65%
5818	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-47.17%
5819	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线马莲支037	80	118.13%	0	0	2024年6月			-35.46%
5820	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线大苇沟台分支09	100	94.50%	0	0	2022年12月			-30.91%
5821	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家西大棚支10	50	30.40%	0	0				-139.67%
5822	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变1变压器	800	22.20%	542.4	542.4				9.02%
5823	东陵	汪家66kV变电站	汪沈乙线	汪沈乙线兴农分鑫连支2柱上变压器	400	1.60%	353.6	353.6				5.23%
5824	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾（首二期）4箱式变电站1号变	630	29.33%	0	0				-35.58%
5825	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期4箱式变电站2配电变压器	400	46.20%	0	0				-36.82%
5826	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	赵家村台新台	100	78.60%	11.4	11.4				-38.63%
5827	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站2号变压器	400	42.90%	0	0				-67.29%
5828	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分24左4变台	400	32.10%	231.6	231.6				0.82%
5829	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	同南甲线44左3自维用户变压器	630	0.00%	308	308				-96.19%
5830	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线前刘水田支02	30	22.00%	0	0				-26.95%
5831	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	雅宾利二期21主变	315	0.00%	0	0				-34.99%
5832	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线新立大田支05	30	0.00%	27	27				0.00%
5833	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	LS_朱尔村大棚	100	28.00%	0	0				-26.29%
5834	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融小区1号变电站1号变压器	400	15.50%	175	175				-121.21%
5835	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房四组照明	100	65.40%	24.6	24.6				-39.34%
5836	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	万富小区箱式变电站1配电变压器	400	32.75%	0	0				-46.86%
5837	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙.72右1箱式变电站1号配电变压器	400	27.00%	0	0				-43.00%
5838	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线037	30	116.00%	0	0	2022年12月			-38.20%
5839	于洪	光辉66kV变电站	光水线	小微永光村台	200	42.30%	95.4	95.4				-17.80%
5840	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干39	160	66.56%	37.5	37.5				-17.85%
5841	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村1台区	200	112.20%	0	0	2021年12月			-38.42%
5842	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	阳光城一期二组团1箱式变电站1配电变	800	15.38%	0	0				4.81%
5843	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分96变台	100	7.50%	0	0				-43.20%
5844	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪干14左10之1柱上变压器	100	41.40%	0	0				20.01%
5845	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	华润翡翠城三期2箱式变电站2配电变压器	400	21.90%	0	0				-13.65%
5846	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会2箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5847	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	得胜变846得工线翟家新楼管委会	160	71.63%	29.4	29.4				-37.35%
5848	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期1变电站1变压器配电变压器	630	30.95%	0	0				-41.16%
5849	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分34	100	112.80%	0	0	2022年12月			-25.84%
5850	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线97右10右7变台	400	36.60%	0	0				13.57%
5851	大东	农大66kV变电站	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变2变压器	800	50.63%	315	315				-39.90%
5852	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站1号变压器	400	49.20%	0	0				-40.02%
5853	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左7	200	88.80%	2.4	2.4	2023年9月			-37.89%
5854	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变1变压器	630	14.86%	0	0				7.82%
5855	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变2变压器	500	6.80%	0	0				-43.62%
5856	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线146右1变台	200	12.60%	0	0				10.15%
5857	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	苏官干小苏分19	200	25.80%	0	0				-38.13%
5858	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-45.65%
5859	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干烟台分48右11左11	100	0.00%	90	90				-427.23%
5860	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	环保家园31变压器	630	38.86%	0	0				-43.74%
5861	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	沈阳天阔新城房地产开发有限公司202配电	630	13.71%	480.6	480.6				-47.10%
5862	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城东区2变201配电变压器	800	35.40%	0	0				-19.35%
5863	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-43.53%
5864	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0				-37.19%
5865	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线东大林东台	80	67.25%	18.2	18.2				-37.21%
5866	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线北二路考核	160	41.81%	0	0				-54.41%
5867	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站201配电变压器	630	13.71%	0	0				-40.49%
5868	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站2变压器	630	24.57%	0	0				-34.03%
5869	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-42.87%
5870	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城13变电站变压器	630	17.90%	0	0				-42.02%
5871	东陵	中马66kV变电站	满堂线	汇置山湖3箱变2变压器	630	8.89%	0	0				24.49%
5872	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站1配电变压器	800	45.38%	357	357				-35.76%
5873	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	景星干49	315	10.16%	0	0				-48.55%
5874	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站1变压器	500	21.60%	342	342				-45.18%
5875	东陵	中马66kV变电站	世贸线	世贸棋盘山四期2变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				3.29%
5876	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	泡沿分36+1右7	200	12.90%	154.2	154.2				-71.35%
5877	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	雨润二期（二）局维变201配电变压器	800	57.60%	0	0				-22.31%
5878	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家西台	50	110.00%	0	0	2022年12月			-36.41%
5879	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线金汇分10	400	48.60%	156	156				11.35%
5880	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分46	80	78.00%	0	0				-21.95%
5881	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线头台子北支14	200	52.80%	0	0				-29.12%
5882	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线133变台	100	86.40%	3.6	3.6	2025年5月			-40.54%
5883	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	佳和新城大二期1箱变201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-33.82%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5884	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园8变电站2变压器	630	31.24%	0	0				0.00%
5885	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	长北苑小区AB地块变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-44.47%
5886	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	湖光景致202	630	17.52%	456.6	456.6				-41.44%
5887	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0				-23.05%
5888	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	南塔5变电站2变压器	500	53.44%	0	0				-40.43%
5889	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5890	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线大莫村台分支线007	200	60.25%	59.5	59.5				-39.16%
5891	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站1号变压器	630	24.38%	0	0				-42.13%
5892	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站2变	800	71.63%	0	0				-33.84%
5893	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站2变压器	500	18.40%	358	358				-45.65%
5894	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线105变台	400	29.40%	242.4	242.4				-28.70%
5895	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线97右3变台	100	87.60%	2.4	2.4	2023年2月			-33.52%
5896	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分28左3右4变台	400	20.50%	278	278				-60.21%
5897	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	仁置尚郡2.2期3小区变电站202配电变压器	800	10.80%	0	0				22.61%
5898	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站201间隔配电变压器	400	27.20%	0	0				-41.52%
5899	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊14号变电站1变压器	500	23.20%	0	0				-45.42%
5900	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	小于小区1站房1变压器	630	23.37%	0	0				-34.03%
5901	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	新城支15+1左1	200	6.00%	0	0				10.64%
5902	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线25右9变台	400	17.70%	289.2	289.2				-31.83%
5903	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	小达台分21左支33变压器	100	29.40%	60.6	60.6				-16.88%
5904	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干12变压器	400	63.60%	105.6	105.6				-40.39%
5905	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-39.54%
5906	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站1变压器	500	21.60%	342	342				-44.13%
5907	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站2变压器	400	20.00%	31	31				-43.00%
5908	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干133左T2柱上断路器-一站式	80	32.25%	46.2	46.2				-40.23%
5909	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产新建住宅12	315	25.90%	201.9	201.9				-42.23%
5910	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南四五六	50	89.20%	0.4	0.4	2022年12月			-40.45%
5911	浑南	白塔66kV变电站	白塔变962东化线	翡翠四季2号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5912	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-46.01%
5913	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥现代城四期2箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0				9.60%
5914	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	法哈甲线兴隆分黄岗支5右3变台	200	39.60%	100.8	100.8				20.18%
5915	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变2变压器	400	24.30%	262.8	262.8				-44.15%
5916	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	0kV大冯线冯排分工屯支明德家庭农场几1	200	14.40%	151.2	151.2				44.94%
5917	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站202变压器	315	28.95%	192.3	192.3				-36.04%
5918	开发	汪河66kV变电站	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区1变电站2变压器	800	15.60%	595.2	595.2				15.16%
5919	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站202配电变压器	630	50.48%	249	249				-39.57%
5920	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线种子分公司分6	315	29.14%	0	0				-40.40%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5921	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-36.75%
5922	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线张油坊分支05	100	96.40%	0	0	2024年6月			-31.80%
5923	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花干22右8+1	400	45.75%	177	177				11.26%
5924	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期6号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-38.22%
5925	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城2变电站1配电变压器	800	34.80%	0	0				68.73%
5926	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变202变压器	630	23.49%	0	0				-21.27%
5927	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	东京印象一期3号变电站201间隔配电变压器	400	21.38%	274.5	274.5				-42.19%
5928	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左1变台	100	82.50%	7.5	7.5	2022年12月			-58.95%
5929	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	省宅分11柱上变压器	315	40.63%	0	0				-42.60%
5930	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5931	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干57右6右7	200	55.20%	69.6	69.6				11.91%
5932	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-8母线	630	15.75%	0	0				-36.01%
5933	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期2号配电室2号变压器	500	45.20%	0	0				-37.22%
5934	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-35.21%
5935	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站1号配电变压器	630	34.29%	0	0				-39.09%
5936	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线111+1左1	50	0.00%	0	0				0.00%
5937	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	尔变352朱尔线蒲河房地产（一期1箱2变	500	26.24%	0	0				-41.35%
5938	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	绣工住宅自维202间隔配电变压器	160	12.75%	123.6	123.6				-42.16%
5939	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安干法赖分161变台	200	44.40%	0	0				-30.58%
5940	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨金山农机公变台	200	23.40%	133.2	133.2				0.00%
5941	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋线民族分7左3+1右5	400	36.00%	216	216				-32.43%
5942	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	甘泉变电站1变压器	400	40.00%	200	200				-40.16%
5943	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	世园3.2期1局维箱变2段母线201间隔配电变	400	37.20%	211.2	211.2				-30.80%
5944	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	大堡分19+1右1	200	10.50%	0	0				8.94%
5945	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	御璟2号变电站201间隔（白雅线）配电变	630	11.75%	0	0				89.22%
5946	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台线民电分36右9变台	100	56.00%	0	0				-24.92%
5947	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	招商瑞园2变电站2配电变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
5948	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变202间隔配电变压器	800	33.00%	456	456				-41.61%
5949	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
5950	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-41.60%
5951	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	中利亚特二期4号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	10	10				-36.76%
5952	沈河	万柳66kV变电站	万柳变240通天甲线	YHG 万青干6左1通天自维配电变压器	630	32.38%	363	363				-35.52%
5953	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区11变电站1变压器	400	41.60%	193.6	193.6				-43.03%
5954	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站1配电变压器	800	39.00%	0	0				-37.99%
5955	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	王家村综合一台（微）	200	65.40%	0	0				-33.32%
5956	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合一台（微）	200	34.95%	0	0				-21.72%
5957	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官村1台区	200	85.20%	9.6	9.6	2022年12月			-41.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5958	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分为刚支01	200	21.90%	136.2	136.2				-36.89%
5959	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干29左6变台	200	38.10%	61	61				-32.97%
5960	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左9变台	200	89.70%	0.6	0.6	2024年6月			-26.93%
5961	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线36左02	200	60.60%	58.8	58.8				-36.97%
5962	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分25左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
5963	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线玉枫采摘园分1	200	5.10%	169.8	169.8				-17.61%
5964	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线路北支欣琪养殖场几1	200	9.30%	161.4	161.4				-18.59%
5965	沈河	南湖66kV变电站	南湖变450雨坛甲线	春田变电站1变压器	630	36.83%	335	335				-44.53%
5966	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	十二纬路202间隔配电变压器	315	104.76%	0	0	2023年7月			4.23%
5967	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
5968	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡8箱式变电站1配电变压器	500	75.20%	0	0				-40.31%
5969	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟东台	315	31.75%	0	0				-32.46%
5970	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福线家属楼分13左5变台	200	47.85%	84.3	84.3				-52.48%
5971	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支101左	160	59.44%	48.9	48.9				-43.28%
5972	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高村2机井	200	29.10%	0	0				-61.46%
5973	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高村7机井	50	53.20%	0	0				-41.25%
5974	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				-46.22%
5975	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	爱丽家园4号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				-42.99%
5976	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5977	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线电力住宅楼	315	37.84%	164.3	164.3				-48.30%
5978	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分50左2变压器	315	6.98%	261.5	261.5				-48.77%
5979	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	融创观澜壹号2局维变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0				6.25%
5980	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	泓源畜牧公变台	200	45.60%	0	0				100.00%
5981	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	老窝棚村2机井	100	36.00%	0	0				-38.53%
5982	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村8机井	50	21.20%	34.4	34.4				-54.42%
5983	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛干温牛分24变台	200	35.40%	109.2	109.2				-28.02%
5984	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡17号小区变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-40.66%
5985	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村2机井	100	79.00%	0	0				-30.35%
5986	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	前山9号变电站201间隔（前地线）配电变	800	18.60%	0	0				5.83%
5987	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	前山11号变电站201间隔（前金线）配电变	400	29.70%	0	0				11.33%
5988	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线新安堡分53变	50	100.20%	0	0	2024年6月			-43.71%
5989	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分6左7变台	200	36.60%	0	0				-42.03%
5990	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金1组照明	200	49.80%	80.4	80.4				-22.46%
5991	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟1组照明	100	30.00%	60	60				-43.35%
5992	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北南台照明	100	89.60%	0.4	0.4	2024年9月			-37.58%
5993	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财一管厂T03	315	46.48%	0	0				-32.81%
5994	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹8号变电站202配电变压器	630	34.92%	0	0				-38.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5995	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾11箱变1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-37.75%
5996	开发	郑家66kV变电站	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区2变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-31.21%
5997	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分55左1变	315	23.52%	209.4	209.4				-35.71%
5998	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤电线	汤电线29右5变台	100	61.20%	28.8	28.8				-47.81%
5999	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线小羊二台分9	400	21.60%	0	0				12.25%
6000	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站201间隔配电变压器	630	58.73%	0	0				-40.22%
6001	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	一站式服务-沈阳美溢香新食品配料有限公司	200	1.50%	0	0				16.22%
6002	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰一期4号变电站1号配电变压器	630	20.63%	437	437				8.97%
6003	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯于231右3变台	400	19.95%	0	0				-37.83%
6004	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	辽中镇住宅1变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月			-37.74%
6005	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站1变压器	500	22.00%	340	340				-44.40%
6006	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华诚2考核1变压器	630	31.43%	0	0				-40.61%
6007	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站202	800	15.90%	54	54				5.51%
6008	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	湖唐宁8号变电站201间隔（甲）配电变	800	63.38%	0	0				-41.46%
6009	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	韵动领地2变电站201	800	22.13%	0	0				-36.40%
6010	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干65右1左6	200	23.70%	132.6	132.6				-57.34%
6011	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分48右2右5左6	400	27.30%	36	36				-41.08%
6012	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干44右16	200	26.10%	127.8	127.8				-33.18%
6013	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑4箱变1变压器	630	28.25%	0	0				-42.43%
6014	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分122	400	30.00%	0	0				-23.42%
6015	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合2变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-40.48%
6016	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光3箱式变电站配电变压器	630	14.86%	0	0				-40.83%
6017	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	正洪小区变电站1变压器	630	52.19%	0	0				-40.75%
6018	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分21左6变台	400	47.60%	169.6	169.6				-33.78%
6019	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站201间隔配电变压器	630	56.83%	0	0				-39.89%
6020	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	胜利分43右4右2	200	63.30%	0	0				-35.60%
6021	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	变072东青甲线南塔干万泉分9左7右4左1	100	29.70%	0	0				-37.97%
6022	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线007	200	52.80%	0	0				-28.45%
6023	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变1变压器	800	29.40%	0	0				6.82%
6024	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	日棋盘山开发区叶红正养殖场（一站式服	200	36.90%	106.2	106.2				9.18%
6025	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55470齐兴线	鹏飞商业广场变电站201变压器	500	28.80%	306	306				-44.70%
6026	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干57右3	200	37.80%	104.4	104.4				-27.94%
6027	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站1变压器	800	21.90%	0	0				-22.20%
6028	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	美的瀚堂2箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0				23.44%
6029	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变1变压器	800	71.10%	0	0				-40.81%
6030	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线针织厂分02	200	45.90%	0	0				-45.78%
6031	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线樊家支05	200	25.25%	0	0				-35.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6032	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	kV中石线联络分拉塔湖支10左分支7变压	100	18.60%	71.4	71.4				-58.08%
6033	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	洞阳小区7变电站2变压器	400	18.00%	288	288				-26.46%
6034	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站202	630	17.78%	455	455				-40.17%
6035	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合4变电站2变压器	630	64.76%	0	0				-38.37%
6036	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	上园3箱变2变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-54.22%
6037	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右1柱上变压器	315	35.87%	0	0				-41.94%
6038	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干8柱上变压器	315	17.78%	0	0				-36.60%
6039	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站2变压器	630	0.00%	319	319				0.00%
6040	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线燕屯支线009	200	23.70%	0	0				30.47%
6041	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园3箱式变电站2配电变压器	630	16.83%	376	376				-42.63%
6042	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐B区局维3变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0				-0.88%
6043	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐B区局维5变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0				-33.09%
6044	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线179右15变台	200	28.80%	122.4	122.4				-43.43%
6045	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	牡丹园变电站1号变压器	630	27.14%	0	0				-39.93%
6046	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾2变电站2号变压器	630	8.89%	0	0				44.93%
6047	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村变电站2号变压器	630	51.43%	243	243				5.17%
6048	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	杨提东郡三期2局维箱变201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0				-41.68%
6049	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分黄金支012	100	94.50%	0	0	2024年7月			-35.90%
6050	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6276桃苏线	市府2号变电站201间隔（东官线）配电变	630	5.71%	0	0				33.64%
6051	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站2变压器	400	33.60%	0	0				-37.42%
6052	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区雅杰餐厅	400	0.00%	0	0				0.00%
6053	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室202间隔配电变压器	630	44.95%	283.8	283.8				-41.55%
6054	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村中街	80	63.00%	21.6	21.6				-55.88%
6055	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁西分33	200	0.00%	0	0				-30.61%
6056	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	孟家B2台区	400	24.00%	264	264				-32.26%
6057	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	郑农乙D开闭站1变电站1变压器	400	26.75%	142	142				-38.17%
6058	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	东五分25左7箱式变电站1配电变压器	400	55.50%	0	0				-9.92%
6059	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	东实1箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-44.75%
6060	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北四台	315	24.76%	205.5	205.5				-48.51%
6061	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分73左15+1右1	200	8.10%	163.8	163.8				6.01%
6062	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	融城七英里1箱变2变压器	800	20.70%	0	0				7.60%
6063	于洪	东民66kV变电站	东红线	小微东红线3号	200	8.70%	0	0				-6.17%
6064	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				6.71%
6065	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站201变压器	800	27.90%	0	0				-42.70%
6066	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站1变压器	500	14.40%	0	0				-34.13%
6067	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新六分13右6柱上变压器	400	7.50%	330	330				-46.95%
6068	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646天华甲线	悦府小区一期1局维变电站201配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6069	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恺帝城2变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-41.63%
6070	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	天津优节源新能源技术有限公司公变台	400	57.60%	129.6	129.6				27.73%
6071	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	上顶1组新1	400	0.00%	208	208				0.00%
6072	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）4变电站202配电变压器	630	22.48%	0	0				-38.39%
6073	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站1号配电变压器	630	40.00%	0	0				-39.82%
6074	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右26	200	92.40%	0	0	2023年9月			-35.59%
6075	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚干线	马耳山分16右13	100	38.40%	51.6	51.6				-30.88%
6076	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	悦风华1号变电站201间隔（乙）配电变压	400	86.00%	0	0	2023年9月			-30.48%
6077	沈北	孝信66kV变电站	孝场乙线	万达小区3局维变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				12.29%
6078	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右1	400	50.40%	0	0				-38.11%
6079	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园4小区变电站2变压器	630	37.62%	121	121				-45.37%
6080	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	小莫分114	200	37.20%	105.6	105.6				-39.94%
6081	沈北	农高66kV变电站	农柳线	岭海明珠5201配电变压器	630	13.02%	0	0				-31.30%
6082	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖路灯箱变（公变自维）201间隔配电变	100	7.60%	0	0				9.47%
6083	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变1变压器	500	56.96%	165.2	165.2				-19.67%
6084	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	天墅二期小区变电站2变压器	400	32.00%	0	0				-40.99%
6085	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区4变电站1变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-40.97%
6086	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微高台村西北台	400	48.60%	165.6	165.6				-32.68%
6087	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干99左9变台	400	21.00%	276	276				-37.38%
6088	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟西台	315	24.13%	0	0				-30.59%
6089	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变202配电变压器	630	41.14%	0	0				-39.74%
6090	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期1箱变201间隔配电变压器	630	16.51%	463	463				-32.54%
6091	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站201配电变压器	630	11.43%	495	495				-39.61%
6092	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	翡翠熙府2箱式变电站2配电变压器	630	10.48%	0	0				9.74%
6093	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变2变压器	500	28.40%	0	0				-45.50%
6094	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	前辛台村内中台	200	36.90%	0	0				-34.87%
6095	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑A区2箱变202间隔配电变压器	630	19.56%	0	0				-40.79%
6096	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分24能效柱上变压器	400	60.90%	0	0				39.21%
6097	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑二期3箱变1号变压器	630	27.30%	0	0				-40.00%
6098	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-42.04%
6099	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都3变电站201变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-36.99%
6100	开发	陕西66kV变电站	陕西变55390陕明线	观园小区1变电站2变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
6101	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南台（微）	400	22.20%	271.2	271.2				-29.12%
6102	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	勇盛畜牧公变台	200	39.60%	0	0				100.00%
6103	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城1开闭站2箱变2变压器	630	33.78%	0	0				-43.39%
6104	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左4左6	200	29.25%	0	0				10.89%
6105	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-44.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6106	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-43.42%
6107	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站2配电变压器	500	27.60%	0	0				-41.69%
6108	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城一期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6109	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6110	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干于家分32+1右6	200	24.60%	130.8	130.8				-35.47%
6111	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线82右5	200	26.70%	0	0				-31.66%
6112	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城五期1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0				11.29%
6113	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站2变压器	500	25.60%	322	322				-37.62%
6114	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	另角泡东大棚（仅换变压器）改造	100	138.60%	0	0	2024年9月			11.35%
6115	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	一站式—乐为农农机专业合作社	200	26.40%	127.2	127.2				-36.01%
6116	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	3_沈阳蒲河房地产开发有限公司5配电变压器	630	20.63%	0	0				-42.18%
6117	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	宝瑞房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	31.75%	367	367				-36.56%
6118	沈北	农高66kV变电站	农丰线	棕榈园房地产开发有限公司3箱变201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				-36.24%
6119	沈北	农高66kV变电站	农丰线	丰房屋开发有限公司二期1箱变201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				-40.48%
6120	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	坤博园二期	630	23.81%	0	0				-42.13%
6121	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	金地峯尚1箱变1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				32.67%
6122	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站2变压器	630	12.38%	156	156				-29.52%
6123	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-40.98%
6124	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分3	200	31.60%	116.8	116.8				5.65%
6125	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-41.57%
6126	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站1变压器	630	14.10%	0	0				-43.36%
6127	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城三期2号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
6128	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区2变电站1变压器	800	114.00%	0	0	2024年12月			-33.05%
6129	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站2变压器	800	17.75%	578	578				-41.31%
6130	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支32	315	28.25%	0	0				-502.85%
6131	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站2变压器	500	36.00%	0	0				-29.10%
6132	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	南塔5变电站1变压器	630	36.06%	0	0				-41.79%
6133	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	前春变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-40.50%
6134	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	YHG_万南干16左3城市印象201变压器	800	16.20%	590.4	590.4				-42.68%
6135	开发	汪河66kV变电站	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区2变电站1变压器	630	53.33%	0	0				-9.28%
6136	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村魏四家子	200	29.30%	0	0				-41.18%
6137	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦3箱变1变压器	630	15.62%	0	0				28.18%
6138	于洪	东民66kV变电站	东前线	小微西和平村东台	400	60.90%	116.4	116.4				-54.21%
6139	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	远大花园2变电站2变压器	630	39.87%	315.8	315.8				-29.98%
6140	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	哥本哈根二期2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0				-42.12%
6141	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站2变压器	630	59.37%	193	193				-44.26%
6142	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园A区5箱变1变压器	800	14.40%	0	0				-40.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6143	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街5变电站配电变压器	400	30.90%	0	0				100.00%
6144	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线62+1左2变台	100	81.20%	8.8	8.8	2023年7月			-52.89%
6145	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支15变台	100	12.40%	77.6	77.6				-234.55%
6146	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	吉祥分18+1左1	200	28.50%	123	123				-4.48%
6147	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干77左2	200	85.80%	8.4	8.4	2024年6月			-5.62%
6148	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	沈小联干钢管分6加1	400	29.70%	0	0				28.65%
6149	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线霍岗南台	50	89.20%	0	0	2024年6月			-29.69%
6150	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线小于沟分12+1柱上变压器	200	5.70%	139	139				0.02%
6151	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分29+2左2	200	65.70%	0	0				100.00%
6152	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站202	630	35.56%	343	343				-46.02%
6153	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	近江西分6	315	67.94%	69.5	69.5				-46.37%
6154	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-43.47%
6155	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	方迪山庄2箱变2变压器	630	9.52%	507	507				-94.33%
6156	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-44.09%
6157	东陵	水家66kV变电站	水李线	古城子回迁楼箱变1变压器	630	27.81%	163	163				-32.87%
6158	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沙美丽岛2箱式变电站202间隔配电变压器	630	48.89%	0	0				-38.93%
6159	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方10箱变2变压器	630	9.84%	0	0				-25.26%
6160	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑2变电站2变压器	630	36.06%	339.8	339.8				-36.77%
6161	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园6变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6162	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩3号变电站2号配电变压器	630	25.71%	0	0				10.39%
6163	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右1	315	91.81%	0	0	2022年12月			-6.84%
6164	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代名城小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-34.66%
6165	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线大仁分37+1右1柱上变压器	400	68.70%	0	0				-38.56%
6166	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏七队北支2（柏七队北台	315	16.38%	0	0				-28.43%
6167	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干101变台	80	128.25%	0	0	2024年6月			-28.39%
6168	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右1	250	33.60%	0	0				-29.88%
6169	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵东变164陵西甲线军政分9变压器	315	19.05%	0	0				-39.44%
6170	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分47左3左1变压器	315	13.97%	0	0				7.33%
6171	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线柴电分31右1变台	50	81.20%	0	0	2024年6月			12.66%
6172	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右2	315	51.43%	0	0				-34.95%
6173	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分57变压器	315	46.35%	137.5	137.5				-65.37%
6174	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支3变压器	315	92.19%	0	0	2022年12月			-40.48%
6175	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干4	315	26.98%	0	0				-42.44%
6176	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分55左6变台	250	5.76%	210.6	210.6				-86.51%
6177	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分18柱上变压器	250	32.80%	0	0				-38.75%
6178	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	60怒长线怒长A开闭站未命名泰山分3柱上	400	63.00%	108	108				-30.41%
6179	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干甘官分5变压器	315	12.38%	0	0				-63.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6180	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分东谟支13	100	3.60%	0	0				-34.72%
6181	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干90	200	39.30%	101.4	101.4				-39.80%
6182	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	市内甲线29右3	315	36.83%	167.5	167.5				-43.10%
6183	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右2公变	315	67.30%	0	0				-33.82%
6184	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	应四甲线北四干88变压器	250	54.72%	0	0				-36.42%
6185	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器1	315	15.56%	0	0				-43.04%
6186	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	方青乙线71右4	315	0.00%	0	0				0.00%
6187	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	变254怒塔线住宅分住宅一支9右1柱上变	315	36.19%	0	0				-42.68%
6188	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分31变压器	315	56.38%	0	0				-38.37%
6189	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青年变352青东线万青干55公变	315	42.86%	0	0				-39.91%
6190	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右7+1公变	400	60.00%	0	0				-39.12%
6191	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干57右7+1公变	400	24.40%	0	0				-47.07%
6192	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	万寿干20左9右1+1公变	315	15.62%	234.3	234.3				-48.97%
6193	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干永丰分7公变	315	37.14%	166.5	166.5				-42.79%
6194	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线液压分6柱上变压器	200	51.50%	0	0				17.20%
6195	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分9柱上变压器	315	22.86%	0	0				-42.35%
6196	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	148卫东乙线卫东干松南分5右5左10柱上	315	41.90%	0	0				-44.54%
6197	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线67变台	315	63.49%	0	0				-33.63%
6198	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左2柱上变压器	250	56.64%	0	0				-43.67%
6199	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分10+1	315	5.40%	266.5	266.5				-45.04%
6200	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右4+1	315	68.89%	66.5	66.5				-40.31%
6201	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	大南干28+1公变	400	43.80%	0	0				-53.18%
6202	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线14左6	315	20.95%	0	0				-41.86%
6203	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右6变压器	500	11.76%	0	0				-41.50%
6204	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干7-1	315	47.94%	132.5	132.5				-39.17%
6205	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干55	315	34.29%	0	0				-46.31%
6206	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左19左1柱上变压器	200	56.80%	0	0				-47.92%
6207	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线8	315	36.19%	0	0				-57.68%
6208	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左5	315	42.22%	0	0				-42.12%
6209	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干5右3	315	30.79%	186.5	186.5				-46.60%
6210	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干5右5	200	74.40%	31.2	31.2				-38.54%
6211	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	南甲线保南甲1开闭站保南甲1开闭站203保	315	0.00%	283.5	283.5				-107.00%
6212	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	变158文南乙线文南干13右13左15柱上变	315	57.46%	0	0				-33.30%
6213	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	国税分13柱上变压器	315	28.19%	194.7	194.7				-44.60%
6214	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右1右1	315	27.94%	175	175				-40.99%
6215	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	长江变462长怒甲线陆运分8左1柱上变压器	315	13.65%	0	0				-39.88%
6216	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	江变258怒岐线泰山分11左11之2柱上变压	315	33.14%	179.1	179.1				-44.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6217	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	北五甲线15	315	43.43%	146.7	146.7				-45.46%
6218	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干57柱上变压器	315	56.83%	0	0				-26.26%
6219	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分11右3柱上变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-45.41%
6220	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线88#右2	315	34.92%	173.5	173.5				-36.75%
6221	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干14左5A	315	50.67%	123.9	123.9				-20.91%
6222	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左3左2	200	36.50%	0	0				-38.94%
6223	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分16左15柱上变压器	315	7.30%	0	0				-102.81%
6224	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之2柱上变压器	400	114.00%	0	0	2024年6月			-49.70%
6225	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变1变	630	12.06%	0	0				-38.99%
6226	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变1	400	34.00%	0	0				-41.35%
6227	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变1号变	630	17.46%	0	0				-42.26%
6228	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变2号变	800	8.70%	0	0				-40.37%
6229	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变2号变	630	48.25%	263	263				-38.95%
6230	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6231	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变2号变	400	28.50%	0	0				-44.01%
6232	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	地质宿舍箱变1号变	400	17.00%	0	0				-43.30%
6233	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产2箱变1变压器	500	49.20%	0	0				-41.57%
6234	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站1变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-41.97%
6235	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	万科紫金园11主变	500	14.80%	376	376				-44.91%
6236	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	群芳22#主变	630	44.19%	0	0				-21.14%
6237	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园1箱式变电站1	630	23.81%	0	0				-44.48%
6238	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变1变压器	400	39.50%	0	0				-33.32%
6239	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变1站内变压器	400	25.50%	0	0				-46.24%
6240	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变2配电变压器	630	71.11%	0	0				-43.35%
6241	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变2	630	23.49%	419	419				-47.80%
6242	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫4小区变电站1变压器	500	8.64%	0	0				-32.95%
6243	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	公安局小区变电站1变压器	315	31.43%	0	0				-47.24%
6244	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富工花园1202变压器	630	0.00%	31	31				-18.97%
6245	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-41.59%
6246	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙4箱变2变压器	630	25.71%	405	405				-36.45%
6247	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	世纪明珠1变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
6248	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站1变压器	500	44.40%	228	228				-39.98%
6249	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6250	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站201	630	28.57%	387	387				-46.32%
6251	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站201柜	630	24.44%	0	0				-35.83%
6252	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站201柜	630	51.43%	0	0				31.37%
6253	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路2变电站201柜	630	31.24%	370.2	370.2				-48.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6254	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站201	400	35.40%	218.4	218.4				-45.71%
6255	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站201	800	23.70%	530.4	530.4				-43.89%
6256	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	勋望小区1变电站201柜	630	31.75%	367	367				-42.06%
6257	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花6变电站2站内变压器	500	41.92%	0	0				-39.59%
6258	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	花好月圆1箱变1号变	630	32.70%	0	0				-38.92%
6259	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	通天1箱变1变压器	500	62.72%	136.4	136.4				-43.40%
6260	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	401小区箱变1变压器	500	8.80%	406	406				-42.77%
6261	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站2变压器	800	18.90%	0	0				-42.74%
6262	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变2变压器	400	49.20%	163.2	163.2				-44.79%
6263	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-48.20%
6264	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	都市港湾1箱变1变压器	800	11.10%	0	0				-41.77%
6265	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站201	800	0.00%	0	0				0.00%
6266	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天晨箱变2变压器	400	22.80%	0	0				-41.70%
6267	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	部队箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-42.78%
6268	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-43.49%
6269	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	可久2箱变2变	500	47.36%	0	0				-23.27%
6270	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	和光园箱变2变压器	500	48.32%	208.4	208.4				-33.25%
6271	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	建新1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-44.17%
6272	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	珠林1变压器	400	44.80%	0	0				-39.33%
6273	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂阳3#2#变压器	800	46.20%	0	0				-40.67%
6274	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	陵西—1箱变2变压器	630	46.03%	0	0				-45.42%
6275	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变2变	630	15.56%	469	469				-45.06%
6276	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	凤凰小区箱变1	630	79.05%	0	0				-42.56%
6277	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
6278	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-45.16%
6279	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	海口1#主变	315	65.90%	0	0				-33.05%
6280	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅4箱变1变	630	12.95%	485.4	485.4				-38.17%
6281	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-34.38%
6282	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	兴工街15变电站201	250	54.80%	88	88				-39.37%
6283	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭3变电站201	500	28.16%	309.2	309.2				-46.50%
6284	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	五爱1期1箱变2变压器	630	30.22%	0	0				-45.18%
6285	沈河	万柳66kV变电站	万柳变240通天甲线	通天3箱变1变压器	400	35.40%	218.4	218.4				-40.53%
6286	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变2	630	33.65%	0	0				-46.41%
6287	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-42.11%
6288	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站202	630	20.00%	441	441				-41.58%
6289	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州东区1箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-47.36%
6290	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州西区1箱变2变压器	630	6.98%	0	0				-43.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6291	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站2变压器	630	99.37%	0	0	2024年6月			-41.72%
6292	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城家园1变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-38.91%
6293	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站1变压器	500	17.20%	364	364				-41.03%
6294	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站1变压器	630	15.71%	0	0				-38.55%
6295	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变2变压器	400	62.50%	0	0				-39.35%
6296	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6297	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	羊红2小区变电站1变压器	315	42.41%	149.9	149.9				-37.89%
6298	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站201柜	500	0.00%	450	450				0.00%
6299	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
6300	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站1号变压器	500	28.32%	0	0				-51.12%
6301	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站1变压器	800	11.70%	0	0				-42.20%
6302	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	红旗1主变	630	49.90%	0	0				-40.46%
6303	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	亚变254小含乙线小含干18右6柱上变压器	315	64.13%	0	0				-37.89%
6304	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支15+1左5	400	50.50%	158	158				7.40%
6305	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化1台	200	32.40%	115.2	115.2				38.67%
6306	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变2变压器	500	30.80%	0	0				-43.84%
6307	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花分11右13	200	68.70%	0	0				-66.10%
6308	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	恒润春天里2变电站1变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-38.26%
6309	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分26右1柱上变压器	315	112.38%	0	0	2022年12月			-56.01%
6310	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	南七乙线26右9	400	18.00%	0	0				-44.80%
6311	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	花园西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	61.27%	181	181				-4.80%
6312	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	万科东第3箱变1变压器	800	25.80%	513.6	513.6				78.40%
6313	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期5变电站配电变压器	630	52.95%	0	0				-36.81%
6314	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分120变台	50	66.00%	12	12				-42.85%
6315	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线三家子分104	200	31.20%	117.6	117.6				-29.62%
6316	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城5号变电站2号变压器	630	37.08%	0	0				-39.88%
6317	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分15	400	50.10%	0	0				-62.64%
6318	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分011	100	26.70%	63.3	63.3				-69.99%
6319	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期2变电站变压器	630	40.63%	0	0				22.00%
6320	沈北	王驿66kV变电站	城南线	城南线100	200	40.70%	98.6	98.6				-39.92%
6321	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线邱家沟分03	200	35.70%	97	97				-36.40%
6322	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃花源1箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-37.36%
6323	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	泰莱十六区1箱变2变压器	630	37.71%	0	0				-39.58%
6324	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区东01	200	72.60%	0	0				-34.76%
6325	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线何电分034	50	79.20%	5.4	5.4				-33.90%
6326	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室2变压器	800	19.13%	0	0				-40.33%
6327	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	四台子村2台	200	35.60%	0	0				-50.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6328	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	阳利居房地产开发有限公司1201配电变压	630	34.29%	0	0				-38.13%
6329	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线满堂中心小学（医院X光）	200	43.50%	0	0				-39.16%
6330	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线新立10 分支07	50	66.00%	0	0				-50.08%
6331	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡西城秀墅2变电站1变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-40.90%
6332	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利二期3变电站201配电变压器	800	33.38%	0	0				-36.75%
6333	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西棚菜	50	63.60%	13.2	13.2				-42.19%
6334	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	中盛1变电站1变压器	500	31.04%	0	0				-37.88%
6335	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变1号变压器	800	28.13%	0	0				-25.75%
6336	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分8左9变台	315	22.22%	0	0				-31.64%
6337	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分65左11+1左1	200	61.80%	0	0				-5.37%
6338	于洪	高明66kV变电站	高北线	弓匠社区3变电站5变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-41.19%
6339	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干240右2变台	80	92.63%	0	0	2022年12月			-39.30%
6340	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变1变压器	400	24.60%	0	0				6.28%
6341	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变2变压器配电变压器	800	30.00%	0	0				-38.82%
6342	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	珠林2小区箱变201变压器	500	36.80%	0	0				-42.19%
6343	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	大众干15箱变1变压器	400	32.00%	232	232				-38.57%
6344	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线湾石甲07	100	114.20%	0	0	2022年12月			-28.08%
6345	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩3	500	24.72%	0	0				-38.24%
6346	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支006	30	48.67%	0	0				-39.97%
6347	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南甲线83左9右1	400	60.90%	0	0				6.10%
6348	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛小区照明	400	58.25%	66	66				-53.38%
6349	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期2开1变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-34.39%
6350	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站2变	800	0.00%	0	0				0.00%
6351	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园1变电站202配电变压器	800	16.88%	173	173				-39.35%
6352	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委照明	315	86.86%	9.9	9.9	2024年9月			-31.75%
6353	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	碧桂园天汇1变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0				100.00%
6354	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	金地朗悦2箱变1变压器	800	36.90%	424.8	424.8				8.00%
6355	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户区1箱变201配电变压器	630	12.70%	487	487				4.17%
6356	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53左11左1	400	5.70%	0	0				0.00%
6357	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站202	630	20.95%	0	0				4.06%
6358	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
6359	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				21.74%
6360	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑2箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-41.00%
6361	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园3变电站201变压器	400	35.20%	0	0				-35.50%
6362	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号1变压器	500	20.00%	350	350				-16.58%
6363	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之4柱上变压器	315	83.05%	0	0	2024年6月			31.56%
6364	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-37.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6365	大东	小东66kV变电站	小东变80154小西线	小西线城北干21	400	45.60%	0	0				-30.29%
6366	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎联干31	630	7.78%	0	0				-97.95%
6367	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变2变压器	500	16.32%	0	0				-43.38%
6368	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分47右11变台	200	8.30%	0	0				-75.86%
6369	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	沈汽1箱变1变压器	630	18.67%	296	296				-43.92%
6370	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV/柏家线龙家支76	315	67.05%	0	0				-34.47%
6371	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区2变电站1变压器	800	52.50%	300	300				-38.38%
6372	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区2变电站1变压器	800	60.38%	237	237				-36.02%
6373	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	湖林语花园六期二组团1箱变1号配电变压	500	24.64%	326.8	326.8				-42.48%
6374	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干张良分26左12	100	19.20%	70.8	70.8				-154.75%
6375	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站201间隔配电变压器	800	28.13%	0	0				-40.11%
6376	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	有色9号变电站201配电变压器	400	132.75%	0	0	2022年12月			-42.58%
6377	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-41.74%
6378	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	铁云1号变电站201间隔（官塔乙线）配电变	630	28.25%	0	0				17.15%
6379	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV/大冯线李南分10	200	86.00%	8	8	2025年4月			-28.97%
6380	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-43.44%
6381	沈北	天乾66kV变电站	天金线	融创中央学府3局维变电站202配电变压器	400	34.80%	0	0				1.80%
6382	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城7变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-48.32%
6383	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支22右1变台	50	76.20%	6.9	6.9				-34.58%
6384	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	步阳江南壹号-1期2变电站202配电变压器	630	42.22%	0	0				-41.91%
6385	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右2左8变台	200	35.40%	0	0				78.03%
6386	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变1变压器	500	26.88%	0	0				-39.56%
6387	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-39.32%
6388	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站2号变压器	630	33.97%	353	353				-40.17%
6389	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站1变压器	800	31.13%	0	0				-40.60%
6390	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV/双五线孤村支09	200	83.40%	13.2	13.2	2024年6月			-28.14%
6391	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站1变压器	500	39.90%	0	0				-43.32%
6392	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期2变电站1变压器	400	17.25%	0	0				-43.68%
6393	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	YHG_朱尔村工业配电变压器	100	77.40%	0	0				-61.77%
6394	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线3杆果子园北台	250	11.20%	0	0				-54.40%
6395	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站2变压器	315	56.19%	0	0				-42.11%
6396	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品2变电站201配电变压器	630	27.30%	0	0				-41.55%
6397	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎干88左4变台	200	23.55%	132.9	132.9				-39.74%
6398	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站2变压器	400	28.00%	0	0				-45.50%
6399	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线欢洞分62变台	200	41.10%	97.8	97.8				-37.09%
6400	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	仪表供箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-42.42%
6401	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农线下坎子分44左22右1变台	200	26.70%	126.6	126.6				-23.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6402	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳北干中房分11右支1变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-53.88%
6403	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干褚贵分68左2	100	47.70%	42.3	42.3				-52.76%
6404	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	HG 学府雅园2箱式变电站1号配电变压器	630	11.75%	0	0				-48.35%
6405	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅三期3箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-24.86%
6406	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变1变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-39.82%
6407	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060商品乙线	商品中央公馆2箱变2站内变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-46.74%
6408	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	肯德基自维箱变变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-54.26%
6409	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站201变压器	630	34.92%	347	347				-39.92%
6410	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站2变压器	630	53.33%	0	0				-32.97%
6411	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	辽宁大学生公寓改造工程变电站1号配电变	630	0.00%	567	567				0.00%
6412	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南干果园分21右12柱上变压器	100	0.00%	0	0				-40.42%
6413	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支28	50	10.50%	39.75	39.75				-34.02%
6414	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线大仁分37+1左5柱上变压器	400	27.00%	0	0				17.67%
6415	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站1配电变压器	630	30.48%	375	375				-39.00%
6416	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线政府家属楼照明	315	78.22%	37.1	37.1				-28.20%
6417	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线刘鸣新支02	100	54.90%	0	0				-26.09%
6418	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮甲线40左1	80	64.00%	0	0				-42.36%
6419	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	全运万达5号变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0				-12.74%
6420	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区6站房1配电变压器	630	0.00%	0	0				-41.68%
6421	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	幸福嘉园1号变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	573	573				-7.58%
6422	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线233右5左1	400	22.95%	0	0				0.55%
6423	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	后陵卜分38	400	20.10%	279.6	279.6				4.39%
6424	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线杨坤分支线026	200	54.90%	0	0				-27.85%
6425	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	香提澜山二期2变电站2变压器配电变压器	500	86.40%	0	0	2024年6月			-39.45%
6426	东陵	世园66kV变电站	世高线	世高线交通厅分17右2右3柱上变压器	400	31.50%	0	0				-39.46%
6427	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾D区东箱变1配变间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				-27.14%
6428	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾D区东箱变2配变间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				-33.61%
6429	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲16箱变配电变压器	500	15.20%	0	0				-39.55%
6430	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线分支线2	315	21.90%	214.5	214.5				-38.36%
6431	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家一组照明	100	76.80%	13.2	13.2				-59.76%
6432	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	朝鲜小区1变电站1号变压器	400	32.00%	0	0				-38.67%
6433	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅）	630	0.00%	0	0				-39.60%
6434	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城8变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-42.44%
6435	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	和平101小区1变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				17.13%
6436	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0				-45.52%
6437	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线前海分支线001	100	60.80%	0	0				-28.32%
6438	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线30左15	200	29.60%	0	0				-36.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6439	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				-20.73%
6440	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	府城名邸二期2号变电站2号配电变压器	630	15.24%	471	471				-21.74%
6441	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站2号变压器	500	24.32%	0	0				-41.29%
6442	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微彰驿2台	200	54.30%	71.4	71.4				-13.09%
6443	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线樟草沟分东靠支13	200	59.50%	0	0				-26.86%
6444	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁湾支30	315	22.33%	0	0				-38.71%
6445	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居7局维变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0				5.65%
6446	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干91右9	315	14.92%	236.5	236.5				-66.50%
6447	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变4配电变压器	630	17.14%	0	0				-39.13%
6448	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分45	200	18.90%	0	0				-17.65%
6449	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分98左2左2	200	45.30%	0	0				-9.67%
6450	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	城学园里1号变电站201间隔（甲）配电变	630	23.81%	417	417				-6.75%
6451	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干23	200	43.25%	93.5	93.5				-20.06%
6452	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	旺南花卉种植基地（一站式）	400	129.00%	0	0	2023年6月			-2.64%
6453	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
6454	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	万泉明珠变电站2变压器	630	22.38%	426	426				-41.57%
6455	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站1变压器	630	16.95%	0	0				-37.36%
6456	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分20柱上变压器	315	16.76%	0	0				-79.09%
6457	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站2变压器	400	36.80%	0	0				-40.08%
6458	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分28右1变压器	100	32.00%	0	0				6.60%
6459	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线拉马台村于家坟	100	99.60%	0	0	2024年6月			-44.69%
6460	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.99%
6461	东陵	世园66kV变电站	世高线	天琴湾4箱变1变压器	400	20.40%	0	0				-22.99%
6462	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-41.83%
6463	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	里仁居润城佳园变电站2变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-41.43%
6464	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	铁达观2号变电站201间隔（甲）配电变压	800	57.90%	0	0				-39.18%
6465	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	星城国际三期1变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				11.56%
6466	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	里公寓1号变电站201间隔（施林线）配电	630	8.57%	0	0				29.42%
6467	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站1配电变压器	500	38.08%	259.6	259.6				-38.99%
6468	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田分水9右02	100	35.20%	54.8	54.8				-36.99%
6469	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1202配电变压器	400	21.00%	276	276				-17.37%
6470	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲三四期1变电站201配电变压器	630	42.86%	0	0				-39.57%
6471	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西线林达分23右4	100	62.10%	27.9	27.9				-28.48%
6472	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	孟家变964孟慈线杨家台	100	61.20%	28.8	28.8				-37.49%
6473	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园2箱变1变压器	400	27.00%	252	252				-42.36%
6474	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线岳家村内	200	47.60%	84.8	84.8				-52.31%
6475	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	鸿翔箱变1变压器	400	12.90%	0	0				-23.30%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6476	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV/双五线小南分06	315	35.94%	170.3	170.3				-33.78%
6477	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-37.48%
6478	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	潘城阳光2站房2变压器	630	19.05%	447	447				-41.42%
6479	大东	善邻66kV变电站	善邻变81084善润线	时代之城4箱变2变压器	800	10.80%	633.6	633.6				90.06%
6480	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水007	100	43.50%	46.5	46.5				-34.00%
6481	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线马贝村东	100	11.70%	78.3	78.3				-125.17%
6482	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-36.42%
6483	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	景园三期-2小区1局维变电站201配电变	800	39.00%	0	0				66.13%
6484	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	大中央广场一期1号变电站202间隔配电变	630	26.35%	0	0				2.96%
6485	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三号（微）	400	29.70%	241.2	241.2				4.97%
6486	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡北西大棚（新）	200	17.60%	0	0				19.49%
6487	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	华丽新都3变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-41.01%
6488	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期2变电站1变压器	800	31.13%	0	0				-42.79%
6489	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
6490	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	浦江国际二期6号变电站1号配电变压器	800	28.75%	0	0				-3.42%
6491	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	九如巷分13	315	10.48%	0	0				-44.09%
6492	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	大潘变403大高线高花饭店台	200	54.90%	0	0				-29.37%
6493	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰3箱变1变压器	1000	56.80%	0	0				-40.38%
6494	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	边城变电站2变压器	315	22.35%	213.1	213.1				-69.61%
6495	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	置风景翠园小区变电站202间隔配电变	400	3.00%	0	0				100.00%
6496	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	张村东照明（2021微）	400	25.50%	258	258				-40.86%
6497	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左11变台	200	35.40%	0	0				-30.46%
6498	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变2号配电变压器	630	8.38%	0	0				-41.78%
6499	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支11	315	26.41%	0	0				-49.29%
6500	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期2箱变考核配电变压器	250	73.60%	0	0				-38.15%
6501	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站1号变压器	630	19.68%	443	443				-45.92%
6502	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分13左1变台	400	18.00%	0	0				-37.38%
6503	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际11号变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0				-43.16%
6504	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分06左支02变压器	50	67.20%	11.4	11.4				-34.02%
6505	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-43.31%
6506	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克菜枫丹1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6507	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南3变电站201间隔配电变	630	24.13%	0	0				-39.26%
6508	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线西拉马西几线01	200	51.00%	0	0				-20.46%
6509	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛东大棚台	160	25.00%	104	104				-42.24%
6510	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台南照明	200	35.10%	0	0				-26.11%
6511	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干212	400	81.90%	32.4	32.4	2023年2月			-22.27%
6512	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官12号台区	100	57.60%	32.4	32.4				-66.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6513	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台村照明	400	56.03%	135.9	135.9				-27.39%
6514	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村动迁户	400	59.40%	122.4	122.4				-25.86%
6515	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支15	30	0.00%	0	0				-56.81%
6516	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变2变压器	500	23.20%	334	334				-44.04%
6517	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站201变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-35.14%
6518	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城3号变电站1变电器	630	26.19%	0	0				-39.70%
6519	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城4号变电站1变电器	800	19.13%	0	0				-43.22%
6520	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线东嘎土支009	100	68.70%	0	0				-28.57%
6521	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线高家支06	50	60.20%	0	0				-37.53%
6522	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线小坨支线001	50	61.50%	0	0				-39.10%
6523	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干166右4左2	200	12.00%	156	156				-66.68%
6524	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期1局维变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0				18.13%
6525	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	头台子西南台	200	60.00%	60	60				-31.56%
6526	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉五组照明	100	58.20%	31.8	31.8				-43.43%
6527	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右11左10	100	0.00%	90	90				0.00%
6528	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偈景线	汇置尚都二期A三期A箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0				-35.93%
6529	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分7柱上变压器	315	64.13%	0	0				-44.07%
6530	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线环保分5柱上变压器	315	27.62%	0	0				-42.77%
6531	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计线审计干5右16柱上变压器	315	28.25%	0	0				-48.39%
6532	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	沈河国税箱变1变压器	630	38.41%	325	325				-43.40%
6533	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	华(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-11母线	630	17.14%	0	0				-33.63%
6534	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右3右2	200	67.80%	44.4	44.4				1.22%
6535	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分25变台	100	62.40%	0	0				-35.36%
6536	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于二组	100	78.00%	12	12				-33.57%
6537	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10KV孟东线砖厂分水田支10	100	16.50%	73.5	73.5				-69.80%
6538	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分7加1变压器	400	21.20%	0	0				-50.56%
6539	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	百变303新生线新生干石庙子分10柱上变压	315	48.38%	0	0				-50.98%
6540	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-45.73%
6541	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				-43.51%
6542	法库	宝山66kV变电站	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线开北分木业支南几2	200	71.70%	36.6	36.6				27.40%
6543	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变202配电变压器	800	38.25%	0	0				-38.51%
6544	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	沈汽2箱变2变压器	630	12.95%	296	296				-49.04%
6545	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分25+1变台	200	40.80%	0	0				30.56%
6546	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	越时代1号变电站201间隔(甲)配电变压	630	13.02%	485	485				47.76%
6547	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城10变电站变压器	630	26.35%	0	0				-42.26%
6548	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站2变压器	800	13.25%	614	614				-41.33%
6549	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	北三千29左2柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6550	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站1配电变压器	630	54.92%	0	0				-33.34%
6551	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	孟家照明	315	42.29%	0	0				-37.33%
6552	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站201间隔配电变压器	800	31.88%	0	0				-35.10%
6553	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线014	20	85.00%	0	0	2024年6月			-47.77%
6554	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站1配电变压器	500	34.80%	0	0				-35.61%
6555	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分25左21变台	100	10.40%	79.6	79.6				-83.56%
6556	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天干水库分5右3变台	400	26.40%	254.4	254.4				-25.71%
6557	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	于家房13组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
6558	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变1变压器	800	44.63%	363	363				-42.97%
6559	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变1变压器	630	38.10%	327	327				-41.00%
6560	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线80右4变台	200	59.00%	62	62				-38.96%
6561	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区2变电站1变压器	630	57.78%	203	203				-33.68%
6562	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站2变压器	400	34.00%	224	224				-25.69%
6563	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	新湖美丽洲1箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0				16.90%
6564	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园2变电站2变压器	800	17.63%	0	0				-44.84%
6565	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线刘帮屯分024	200	45.00%	0	0				-31.42%
6566	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	36.50%	0	0				-40.81%
6567	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站2配电变压器	800	79.00%	0	0				-43.54%
6568	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子道西养殖台	400	51.00%	156	156				30.45%
6569	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊20号变电站1号变压器	630	56.00%	0	0				-23.05%
6570	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园4变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
6571	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村2组照明	100	145.20%	0	0	2023年2月			-28.87%
6572	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村大棚	30	95.50%	0	0	2024年9月			-35.67%
6573	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	前民村内台区	250	29.76%	0	0				-32.40%
6574	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-43.18%
6575	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	高家果园	200	24.00%	0	0				-35.66%
6576	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都5号变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0				-36.26%
6577	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	二十四城四期小区3变电站1配电变压器	800	27.60%	499.2	499.2				-14.93%
6578	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	东大青年公寓202配电变压器	500	13.44%	0	0				-45.78%
6579	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	全胜变150中学线东拉拉分19左支06	100	92.00%	0	0	2022年12月			-36.77%
6580	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支5变压器	50	27.20%	31.4	31.4				-50.06%
6581	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-44.17%
6582	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	泰元商务1变电站1变压器	800	58.50%	252	252				-35.76%
6583	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	晨兴花园1.2期6箱变配电变压器	630	21.90%	0	0				-38.31%
6584	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站1号配电变压器	630	35.56%	0	0				-42.55%
6585	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区3机井	200	52.20%	75.6	75.6				-44.83%
6586	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井3台	100	54.40%	35.6	35.6				-56.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6587	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井2台	100	64.00%	26	26				-48.69%
6588	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微高台村东台	400	36.30%	214.8	214.8				-43.54%
6589	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	北长村15机井	50	39.20%	25.4	25.4				-45.49%
6590	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	东洋异型管箱式变电站配电变压器	200	3.00%	0	0				-658.43%
6591	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙家分收兵台支49左9柱上变压器	400	14.40%	163	163				17.17%
6592	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左6柱上变压器	100	15.00%	0	0				-88.30%
6593	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线30变台	315	39.05%	160.5	160.5				-32.79%
6594	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	沟变207芦屯线芦屯干张窝分白马支30右5	100	82.80%	0	0	2022年12月			-40.39%
6595	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60286钢丝线	山林变556林北线林北干157左04	315	57.14%	103.5	103.5				-25.42%
6596	沈北	农高66kV变电站	农丰线	凤房地产（集团）有限公司3箱变201配电	500	20.40%	0	0				-35.53%
6597	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室1号变压器	630	37.14%	0	0				-40.18%
6598	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村3机井	100	31.80%	0	0				-54.84%
6599	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔小学分03	200	90.00%	0	0	2022年12月			-36.66%
6600	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区13变电站1变压器	630	26.29%	121	121				-46.30%
6601	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	农恒甲干24右分2箱变2变压器	630	21.90%	0	0				-38.32%
6602	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福线中学分17右5变台	200	40.50%	99	99				-35.63%
6603	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分061	50	0.00%	45	45				0.00%
6604	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	廊桥阳光5号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0				-40.18%
6605	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	华润万象府小区3配电室201间隔变压器	800	43.50%	372	372				-0.44%
6606	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	华润万象府小区4配电室201间隔变压器	800	21.30%	549.6	549.6				2.77%
6607	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支二001	80	125.63%	0	0	2024年6月			-17.86%
6608	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金7组照明	200	26.70%	126.6	126.6				-37.05%
6609	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	长江街2箱式变电站配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
6610	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线兰家分20变台	200	143.10%	0	0	2025年4月			-34.47%
6611	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左10变台	200	82.40%	0	0	2022年12月			-34.40%
6612	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分8变台	100	94.20%	0	0	2024年6月			-29.90%
6613	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林6箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0				-41.32%
6614	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线97右6	200	21.40%	0	0				-10.12%
6615	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右4	200	9.00%	162	162				-42.33%
6616	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偃景线	沈阳百益龙置业有限公司2箱2变202配电	630	20.95%	0	0				-41.20%
6617	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				-40.19%
6618	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区6变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-40.68%
6619	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委南台	100	124.00%	0	0	2022年12月			-36.59%
6620	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海三期3号变电站1变压器	500	64.80%	0	0				-42.99%
6621	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站2号变压器	500	23.20%	334	334				-38.45%
6622	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	义四路12号诗波特文化园二201配电变压	630	44.95%	0	0				-38.83%
6623	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园B区2号箱变2号变压器	630	23.62%	0	0				-44.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6624	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都二期3自维箱式变电站配电变压器	630	16.83%	0	0				-40.07%
6625	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站1变压器	500	24.40%	0	0				-42.55%
6626	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房村8组新台	400	7.05%	69	69				-15.63%
6627	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分85左6	200	34.20%	111.6	111.6				0.22%
6628	浑南	安顺66kV变电站	安顺变140顺西线	舜山府2号变电站2号配电变压器	800	11.10%	0	0				-2.13%
6629	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸1号箱式变电站2号配电变压器	630	14.92%	0	0				-41.42%
6630	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华北苑2箱变2变压器	630	47.94%	0	0				-43.83%
6631	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支12变	100	28.50%	61.5	61.5				-47.41%
6632	沈北	道义66kV变电站	道义变15269佰景线	百益龙置业有限公司1箱变1、2变间隔201	630	48.57%	0	0				-41.89%
6633	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左20变台	200	28.80%	122.4	122.4				-13.18%
6634	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	滨海湾小区2变电站1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-34.13%
6635	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-14.41%
6636	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	英雄分6右3柱上变压器	400	120.80%	0	0	2024年6月			-25.24%
6637	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分18	400	25.20%	259.2	259.2				-52.24%
6638	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡干43右4变台	160	144.75%	0	0	2024年6月			-34.80%
6639	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线海州干104	50	42.00%	0	0				-56.62%
6640	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分19柱上变压器	315	58.73%	0	0				-12.58%
6641	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡鲤满养鱼公变台区	200	11.40%	0	0				100.00%
6642	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				19.35%
6643	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	八经干青二线69	315	23.62%	0	0				-9.82%
6644	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园4箱变2变压器	500	12.40%	388	388				-33.95%
6645	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分12左2变台	200	24.60%	130.8	130.8				-34.69%
6646	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站1变压器	800	28.80%	0	0				-46.25%
6647	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-38.28%
6648	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分西支010	200	24.00%	17	17				-24.66%
6649	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2+1左1	200	1.80%	176.4	176.4				0.00%
6650	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器1公变	630	23.81%	417	417				-42.13%
6651	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	东陵提东郡三期4局维箱变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0				-35.71%
6652	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	王家村南台（微）	400	60.70%	0	0				-41.56%
6653	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站2变压器	400	23.20%	0	0				-29.77%
6654	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福干66易家分14	400	32.40%	0	0				8.90%
6655	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	供销社箱变1号变压器	630	0.00%	567	567				-26.73%
6656	大东	农高66kV变电站	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1+1	400	28.50%	0	0				100.00%
6657	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站2变压器	630	22.86%	10	10				-43.47%
6658	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	喜地红城1站房1变压器	630	20.32%	19	19				-41.56%
6659	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微一分厂5台区	400	71.70%	73.2	73.2				-263.94%
6660	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微八栋房5台区	400	18.60%	285.6	285.6				-112.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6661	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	东实2箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-44.57%
6662	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	中海望京6小区变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				4.52%
6663	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线39左4右1	315	75.24%	0	0				-45.90%
6664	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干70左2	400	31.50%	234	234				99.76%
6665	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站2变压器	800	28.13%	0	0				-42.07%
6666	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼子分13+1右3	200	28.50%	0	0				0.82%
6667	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	官塔乙线83左2右1	200	19.80%	0	0				7.82%
6668	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线三眼井支19	200	60.90%	0	0				-21.91%
6669	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组照明	400	16.50%	294	294				-5.00%
6670	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线李成支02	100	65.10%	0	0				-27.94%
6671	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜南照明	400	35.40%	218.4	218.4				-26.71%
6672	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典7变电站1变压器	630	45.46%	280.6	280.6				-47.27%
6673	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里5号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-37.64%
6674	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站202间隔配电变压器	500	69.76%	101.2	101.2				-43.55%
6675	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干17	315	56.83%	0	0				-40.25%
6676	沈北	天乾66kV变电站	天金线	中金和悦2局维变电站201配电变压器	800	12.90%	0	0				13.87%
6677	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站2号配电变压器	630	36.51%	10	10				-42.58%
6678	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右16变台	200	30.00%	120	120				36.59%
6679	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站1变压器	400	14.80%	300.8	300.8				-54.24%
6680	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置五期1号箱变201间隔配电变压器	800	58.80%	0	0				-32.36%
6681	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置五期1号箱变202间隔配电变压器	800	58.20%	0	0				-33.22%
6682	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线刘帮屯分073	100	108.00%	0	0	2022年12月			-33.77%
6683	东陵	世园66kV变电站	世高线	旧站回迁楼1箱变1变压器	630	45.71%	0	0				-23.60%
6684	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支贺南几6	200	55.70%	68.6	68.6				-26.90%
6685	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-42.71%
6686	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	华丽新都2变电站2变压器	630	73.02%	0	0				-42.00%
6687	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	刀兰东1台	200	35.40%	0	0				-33.34%
6688	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-42.07%
6689	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟宏远肉牛公变台区	200	36.60%	106.8	106.8				100.00%
6690	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-31.94%
6691	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站202配电变压器	630	22.86%	423	423				-43.45%
6692	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城一期1号配电室2号配电变压器	630	27.62%	0	0				-34.71%
6693	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地檀府3变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0				-38.76%
6694	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	应太乙线南二干11变压器	400	76.20%	0	0				-43.95%
6695	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	漾子泡村综合一台	200	32.20%	115.6	115.6				-50.52%
6696	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦1小区变电站201变压器	630	9.21%	509	509				21.42%
6697	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	方迪山庄2箱变1变压器	630	4.76%	537	537				-221.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6698	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站201	630	5.71%	0	0				-38.43%
6699	东陵	李相66kV变电站	郝义线	相变642郝义线郝义干15左分05柱上变压	200	21.90%	0	0				-30.93%
6700	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城7号变电站2号变压器	400	61.50%	0	0				-37.73%
6701	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	辽油箱式变电站配电变压器	315	50.79%	0	0				-37.57%
6702	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队2台	200	95.10%	0	0	2025年2月			-20.39%
6703	于洪	平罗66kV变电站	平雅线	观莲雅居2站房2变压器	315	29.84%	0	0				15.79%
6704	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站2变压器	630	25.65%	0	0				-32.22%
6705	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干96左1	400	31.65%	0	0				0.72%
6706	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-35.01%
6707	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	小微沙河	200	47.40%	0	0				-45.97%
6708	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	安邦置业发展有限公司2箱变201间隔配电变	630	17.46%	0	0				-42.87%
6709	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	鲍白干41右5左2	200	71.10%	0	0				0.63%
6710	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	文房地产开发有限公司1箱式变电站1号变	630	13.33%	0	0				-42.15%
6711	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	安华房地产开发有限公司2箱变2号配电变	630	26.98%	0	0				-36.85%
6712	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	宝时SOHO公寓变电站202配电变压器	630	10.48%	501	501				26.49%
6713	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	半山麓小区4箱变1变压器	800	22.80%	537.6	537.6				11.18%
6714	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	半山麓小区5箱变1变压器	800	18.30%	573.6	573.6				12.76%
6715	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳北干133#变压器	50	122.00%	0	0	2022年12月			-61.40%
6716	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园16箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-38.65%
6717	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	农恒甲干奥诺佳分老楼支3#变压器	315	118.10%	0	0	2022年12月			-40.46%
6718	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右4右1柱上变压器	400	30.60%	0	0				14.79%
6719	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水名居箱式变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0				-30.75%
6720	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	东工分4左1(供电处)03配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6721	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站2变压器配电变压器	630	43.05%	10	10				-56.54%
6722	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	文华园2变电站1站内变压器	630	26.03%	403	403				-33.31%
6723	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	义友1箱变2变压器	400	52.20%	151.2	151.2				-24.63%
6724	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6725	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分59	100	61.00%	0	0				-25.44%
6726	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村5号变电站2号配电变压器	800	21.30%	0	0				-42.00%
6727	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村6号变电站1号配电变压器	500	32.40%	0	0				-30.54%
6728	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-35.54%
6729	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站2变压器	630	10.10%	0	0				-39.79%
6730	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	步阳江南壹号三期小区1变202配电变压器	800	6.30%	0	0				6.31%
6731	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔1箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-29.19%
6732	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左3	400	45.60%	0	0				-38.69%
6733	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-35.38%
6734	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	华丽英典1变电站1变压器	500	40.80%	0	0				-37.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6735	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分9	200	31.00%	118	118				-40.90%
6736	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右2右2	315	60.95%	0	0				-45.76%
6737	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线93右1变台	100	94.20%	0	0	2022年12月			-31.71%
6738	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	二经甲线40左2	400	43.50%	0	0				-42.70%
6739	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站202配电变压器	500	44.16%	229.2	229.2				-37.16%
6740	东陵	世园66kV变电站	世高线	旧站回迁楼2箱变2变压器	630	13.33%	0	0				-38.70%
6741	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	香堤湾2箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-40.37%
6742	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	0	0				-26.08%
6743	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站2配电变压器	630	15.05%	0	0				-40.73%
6744	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	富兴公司（2022微）	400	31.80%	232.8	232.8				-29.21%
6745	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干32左14左2变压器	400	46.00%	0	0				-39.20%
6746	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	天诚大厦变电站1号配电变压器	800	35.40%	0	0				-14.72%
6747	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右10变台	200	31.20%	117.6	117.6				-12.12%
6748	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站201	500	11.68%	0	0				-43.68%
6749	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线高屯支32变台	200	32.40%	0	0				-28.41%
6750	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站1配电变压器	500	40.00%	0	0				-37.21%
6751	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	地坛安居2箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-37.74%
6752	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线403赖花甲线赖花甲干兴隆分52右4变	200	46.50%	87	87				-36.49%
6753	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园3变电站201变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.32%
6754	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡1组照明	200	63.30%	53.4	53.4				-32.91%
6755	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡腰屯二岗子	100	101.00%	0	0	2023年1月			-37.80%
6756	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰3组照明	100	46.40%	43.6	43.6				-39.18%
6757	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线50	100	58.00%	0	0				-112.89%
6758	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线101	315	45.71%	0	0				-25.87%
6759	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	潭江分2之1柱上变压器	250	56.00%	85	85				-44.92%
6760	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分60左1变压器	200	14.70%	0	0				-38.90%
6761	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	祥龙干26公变	315	28.57%	193.5	193.5				-42.03%
6762	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分31右1	315	43.49%	0	0				0.00%
6763	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分19	315	33.02%	0	0				-45.68%
6764	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	图强干四营分7右1	315	40.63%	155.5	155.5				-43.85%
6765	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分52变台	100	56.40%	33.6	33.6				-39.00%
6766	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分6	315	31.43%	0	0				-40.70%
6767	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左3	315	11.75%	246.5	246.5				-39.85%
6768	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前干56右11	315	8.38%	0	0				-52.43%
6769	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干38柱上变压器	400	66.60%	0	0				-44.43%
6770	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	60怒长线怒长A开闭站未命名沙西分25柱	400	68.25%	87	87				-45.83%
6771	开发	砂山66kV变电站	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线李官干大坝分14变压器	100	65.60%	0	0				-27.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6772	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左9	315	35.62%	171.3	171.3				3.56%
6773	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分61右3变压器	315	62.98%	0	0				-48.98%
6774	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变1	315	38.10%	163.5	163.5				-38.96%
6775	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分6	500	0.00%	450	450				-48.52%
6776	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分6+1公变	315	59.05%	97.5	97.5				-41.23%
6777	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线56	200	46.50%	87	87				-42.12%
6778	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	变352前塔甲线朝中分4左3左1之1柱上变	315	25.40%	0	0				-43.31%
6779	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干4	315	56.83%	104.5	104.5				-46.45%
6780	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	大东变072东青甲线南塔干万泉分5公变	315	43.49%	0	0				-27.42%
6781	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南甲线74	315	29.52%	0	0				-43.05%
6782	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左6	400	66.00%	0	0				-3.48%
6783	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右4	315	19.68%	0	0				-39.96%
6784	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干18柱上变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-47.05%
6785	和平	市府变66kV变电站	市府变580北市甲线	北市甲线42左5右2	315	54.60%	0	0				-36.53%
6786	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干74	400	42.40%	0	0				-44.32%
6787	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干64柱上变压器	100	63.00%	0	0				-28.57%
6788	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋线民族分7左3	315	42.16%	150.7	150.7				-33.28%
6789	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线86+1左1	200	33.80%	0	0				5.33%
6790	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	江变258怒岐线泰山分11左11之1柱上变压	315	15.87%	233.5	233.5				-42.16%
6791	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干57右1变压器	250	16.80%	0	0				-42.04%
6792	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分3变压器	250	39.36%	0	0				-68.76%
6793	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分3右1	250	12.80%	0	0				-44.74%
6794	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	银河线长青分20左1公变	50	120.00%	0	0	2025年5月			-31.01%
6795	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区2箱变1号变	630	22.22%	0	0				-35.69%
6796	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变2号变	630	32.00%	0	0				-44.02%
6797	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	移动馨苑3号变电站1变压器	630	9.90%	0	0				-50.55%
6798	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变1变压器	500	0.00%	0	0				-33.56%
6799	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
6800	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座25箱变1号变	630	13.02%	364	364				-44.99%
6801	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变1号变	630	26.35%	0	0				-44.39%
6802	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活4箱变2号变	500	27.20%	0	0				-43.76%
6803	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变2号变压器	800	27.00%	504	504				-38.57%
6804	开发	张士66kV变电站	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-40.39%
6805	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站201	500	26.80%	316	316				-41.74%
6806	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变1变压器	630	36.83%	0	0				-44.59%
6807	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变1站内变压器	630	19.05%	2	2				-43.22%
6808	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-41.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6809	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站1变压器	500	85.44%	22.8	22.8	2024年9月			-30.14%
6810	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-42.88%
6811	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴工街13变电站201	315	42.86%	0	0				-44.07%
6812	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变1号变	500	32.00%	0	0				-41.50%
6813	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-43.14%
6814	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期2变电站202柜	630	31.11%	0	0				-42.18%
6815	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站201柜	400	69.90%	80.4	80.4				-39.26%
6816	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站202	500	36.48%	267.6	267.6				-45.58%
6817	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
6818	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区3变电站201柜	630	141.33%	0	0	2024年9月			-40.12%
6819	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	保工街5变电站201柜	315	9.52%	253.5	253.5				-49.93%
6820	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站202柜	500	31.04%	294.8	294.8				-44.63%
6821	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站201	630	27.30%	395	395				-42.66%
6822	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园81变压器	630	41.90%	0	0				-43.13%
6823	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变2号变	630	28.89%	0	0				-42.92%
6824	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变1站内变压器	630	38.10%	0	0				-40.76%
6825	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变1变	800	5.10%	679.2	679.2				-37.98%
6826	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霓虹甲线	铁路光明2变电站201	630	31.11%	371	371				-45.96%
6827	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变1变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-48.66%
6828	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站1变压器	800	18.90%	568.8	568.8				-40.94%
6829	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20542应中乙线	云峰街7201	400	0.90%	0	0				78.77%
6830	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站1号变压器	630	17.46%	0	0				-42.88%
6831	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	德增2箱变1变	500	67.84%	0	0				-46.00%
6832	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变1变	630	11.43%	495	495				-43.60%
6833	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	德增北箱变1变压器	400	53.10%	147.6	147.6				-48.38%
6834	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变2变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-39.17%
6835	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科III期2箱变2变压器	630	27.30%	395	395				-44.12%
6836	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-42.09%
6837	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-3箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-43.15%
6838	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偃城线	东方俪城6箱变站1变压器	630	18.73%	0	0				-43.94%
6839	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-41.32%
6840	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭2变电站1站内变压器	630	36.06%	0	0				-42.64%
6841	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
6842	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站201	500	28.80%	0	0				-40.40%
6843	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站2号变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-39.76%
6844	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	莲花新村箱变1变压器	630	14.48%	0	0				-40.36%
6845	开发	宁官220kV变电站	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区1变电站1变压器	500	19.20%	0	0				-43.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6846	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	砂阳路28#主变	500	52.00%	0	0				-28.70%
6847	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都8箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-35.39%
6848	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	遂川街221主变	250	26.24%	0	0				-49.94%
6849	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	德增1箱变1变	630	80.63%	59	59	2023年9月			-40.23%
6850	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义3箱变2变	630	12.95%	485.4	485.4				-43.14%
6851	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6852	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变1	630	25.90%	0	0				-67.12%
6853	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变1号变	630	41.27%	0	0				-36.88%
6854	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变2	400	44.50%	0	0				-40.62%
6855	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站2变压器	500	17.60%	362	362				-45.58%
6856	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站202	400	0.00%	7	7				0.00%
6857	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
6858	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变2变	630	40.32%	0	0				-42.79%
6859	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6860	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	环际1箱变2号变	630	18.10%	0	0				-46.68%
6861	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜2主变	500	16.40%	368	368				-44.36%
6862	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变2变压器	630	31.43%	0	0				-43.03%
6863	浑南	于山66kV变电站	于山变782千河线	万锦红树湾F地块2变压器	630	13.33%	483	483				19.83%
6864	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分75+1左1	200	66.90%	46.2	46.2				-41.06%
6865	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干34右11	100	68.40%	21.6	21.6				-66.87%
6866	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	山汇幸福里1箱变1配电变压器	630	40.00%	0	0				-15.84%
6867	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	麦孙线王启分18右4柱上变压器	200	34.50%	111	111				15.09%
6868	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲散乙线	蒲东国际新城3号考核	250	11.52%	0	0				-39.49%
6869	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-47.51%
6870	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-33.06%
6871	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西3号变电站201间隔(乙)配电变	400	3.60%	345.6	345.6				94.60%
6872	于洪	化学66kV变电站	化西乙线	小微化西乙线1台	200	66.60%	0	0				13.32%
6873	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	龙湖御景3箱变201配电变压器	630	31.43%	0	0				-39.98%
6874	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	金山堡南照明(煤改洁)	400	15.60%	297.6	297.6				14.33%
6875	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站2主变	500	23.20%	334	334				-40.92%
6876	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园9号2变压器	630	19.43%	0	0				-32.78%
6877	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村	200	42.00%	0	0				-55.87%
6878	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公馆2变电站1配电变压器	800	10.50%	636	636				35.19%
6879	和平	展览66kV变电站	展览变886展金线	宝新公馆2变电站201配电变压器	800	3.75%	690	690				100.00%
6880	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分73右16变台	200	29.60%	0	0				-35.02%
6881	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分22变台	200	27.53%	0	0				-36.12%
6882	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支10变台	200	39.60%	0	0				-47.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6883	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	安图大厦1主变	630	94.86%	0	0	2023年9月			-19.66%
6884	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分75	200	87.60%	4.8	4.8	2022年12月			-22.77%
6885	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	集贤1台区	200	50.60%	0	0				-48.40%
6886	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	新台子大棚	315	28.38%	0	0				-41.84%
6887	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-43.43%
6888	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站201	800	24.30%	525.6	525.6				-45.08%
6889	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	芦电线姚家分60左1变台	200	22.80%	0	0				5.74%
6890	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	YHG 黄河甲4之1变台柱上变压器	315	17.14%	0	0				-33.46%
6891	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线大辛庄乙1	100	30.00%	0	0				-35.96%
6892	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线民屯支07	400	86.70%	13.2	13.2	2023年10月			-17.32%
6893	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区2变电站201间隔配电变压器	800	22.50%	540	540				10.83%
6894	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房村照明	80	78.38%	9.3	9.3				-36.29%
6895	浑南	于山66kV变电站	于山变782千河线	锦红树湾一期2号配电室202间隔配电变压器	630	23.17%	421	421				-44.67%
6896	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变422柳匠线柳匠线037	400	47.80%	0	0				-27.07%
6897	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期2开2变201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-33.21%
6898	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干100左9	200	3.90%	0	0				4.74%
6899	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0	0				19.73%
6900	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				22.29%
6901	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	南五甲线3-1箱变所带变台	200	24.60%	0	0				-75.46%
6902	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站2变压器	500	32.00%	0	0				-33.81%
6903	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区1变电站201变压器	400	40.00%	200	200				-44.44%
6904	沈北	清水66kV变电站	清依线	沈阳市沈北华艺养鸽有限公司（一站式）	200	10.50%	0	0				-8.18%
6905	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站1变压器	800	42.75%	378	378				-43.55%
6906	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线57	160	58.44%	0	0				42.14%
6907	法库	孟家66kV变电站	孟东线	西大西几	200	37.50%	105	105				-36.59%
6908	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	漾子泡8.14新1	100	0.00%	90	90				0.00%
6909	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分25	315	22.86%	0	0				-56.22%
6910	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西南台	200	69.00%	42	42				82.98%
6911	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变203配电变压器	630	23.24%	0	0				-35.56%
6912	和平	方型66kV变电站	方型变496辽医甲线	迎湖园2局维变电站202配电变压器	800	32.63%	459	459				-39.93%
6913	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	城北村一组改造	400	16.20%	0	0				6.51%
6914	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑3变电站1变压器	400	27.00%	0	0				-39.39%
6915	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗干129右4变台	200	21.00%	0	0				-39.90%
6916	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左5	200	63.00%	0	0				-22.99%
6917	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干傲多牛分38右6变台	200	46.80%	0	0				5.33%
6918	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站1配电变压器	500	88.00%	0	0	2023年8月			-26.37%
6919	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6920	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分005	400	26.25%	255	255				-20.87%
6921	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站2变压器	800	40.50%	396	396				-38.18%
6922	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡阳光1站房1变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-38.18%
6923	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支5变台	400	14.10%	0	0				-41.86%
6924	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支5左4变台	200	24.50%	0	0				-36.20%
6925	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	祥云5号变电站201间隔（白雅线）配电变	800	31.20%	0	0				41.14%
6926	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线275右4变台	50	91.60%	0	0	2024年6月			-36.06%
6927	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右9变台	200	35.55%	108.9	108.9				-40.04%
6928	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	大邦牛村综合一台（微）	200	15.90%	66	66				5.24%
6929	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	西二台村1台	200	46.50%	0	0				-25.93%
6930	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景8箱变（单）	400	15.60%	0	0				-39.95%
6931	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	金辉.尚璟一期1变电站1变压器	630	34.54%	0	0				-36.40%
6932	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站2站内变压器	500	19.84%	0	0				-38.72%
6933	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16左3变台	200	12.90%	154.2	154.2				0.00%
6934	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第2箱1变201配电变压器	630	48.89%	0	0				-33.13%
6935	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-40.90%
6936	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线曹家村照明	100	65.10%	24.9	24.9				-36.58%
6937	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线郭家东台	100	61.20%	28.8	28.8				-32.73%
6938	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站2变压器	630	13.97%	479	479				-42.67%
6939	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支14	200	28.80%	122.4	122.4				-29.34%
6940	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	立交分13	200	2.40%	0	0				7.70%
6941	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-40.88%
6942	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	万滑干五金分1之1变压器	200	66.80%	46.4	46.4				-47.41%
6943	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳干78右8变台	200	32.45%	115.1	115.1				-35.87%
6944	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城21变电站变压器	630	10.67%	0	0				-45.34%
6945	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	繁荣村西荒3台区	400	130.50%	0	0	2022年12月			-44.78%
6946	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	繁荣村2	100	80.00%	0	0	2025年5月			-34.66%
6947	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城16箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-40.25%
6948	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	鸿基园3箱变1站内变压器	630	21.59%	431	431				-42.72%
6949	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站201变压器	800	44.63%	363	363				-44.39%
6950	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左21	100	24.60%	65.4	65.4				-138.37%
6951	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关村台支02	200	52.80%	74.4	74.4				-338.43%
6952	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站1配电变压器	800	45.50%	0	0				-39.49%
6953	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园6号变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	0	0				-56.59%
6954	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村十组	400	12.40%	310.4	310.4				-15.14%
6955	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-41.99%
6956	沈北	道义66kV变电站	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站201配电变压器	800	33.75%	0	0				-158.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6957	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分71右1	100	16.20%	0	0				100.00%
6958	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱1号变压器	630	26.35%	401	401				-42.89%
6959	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园5变电站1变压器	630	24.44%	57	57				-38.67%
6960	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干95柱上变压器	50	56.00%	0	0				-38.02%
6961	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	中梁学府壹号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6962	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	环保局4箱变2变压器	630	4.44%	539	539				-41.69%
6963	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站2变压器	630	12.70%	0	0				22.12%
6964	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0				-41.31%
6965	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干242右20	100	33.90%	0	0				-70.66%
6966	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	G_鹏南干魁星分3左1+1右1大东幼儿园专	1250	9.02%	0	0				-51.67%
6967	沈北	道义66kV变电站	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组1变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0				29.56%
6968	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线68左17台	200	15.00%	0	0				10.25%
6969	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	沈辽天桥变电站201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
6970	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	名都17号变电站201间隔（施站线）配电变	630	22.54%	0	0				67.19%
6971	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分9右5	200	98.30%	0	0	2025年4月			-10.77%
6972	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙54左2	250	40.80%	0	0				-39.79%
6973	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	金山北苑2小区箱变2配电变压器	800	21.00%	0	0				4.66%
6974	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变202	630	38.73%	0	0				-46.32%
6975	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二	630	64.51%	0	0				-39.48%
6976	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站1号配电变压器	630	26.67%	399	399				-39.72%
6977	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线东关二台区	200	84.45%	11.1	11.1	2024年9月			-29.07%
6978	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	子变048中寺线铁营子移动分8（铁营子B	50	73.20%	8.4	8.4				-31.89%
6979	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之8柱上变压器	315	49.21%	0	0				-42.51%
6980	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	轩新北置业有限公司（沈阳唐轩公馆）82	630	56.51%	0	0				-52.78%
6981	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	园印象1号变电站201间隔（乙）配电变压	400	48.90%	0	0				-2.62%
6982	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线苏家三组分台分01	200	81.00%	18	18	2025年4月			12.88%
6983	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变1号	630	21.59%	0	0				-39.45%
6984	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会1箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				-37.03%
6985	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	得胜变846得工线翟家社区一区	400	42.50%	190	190				-60.21%
6986	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	佳园太阳城西南区2变电站1变压器配电变	630	33.52%	0	0				-41.79%
6987	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	三台子东台	315	48.25%	0	0				-44.84%
6988	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工于狮城分1+1变压器	200	48.00%	84	84				0.75%
6989	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分39-2	315	17.46%	0	0				-14.51%
6990	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线于桥分16右6+1柱上变压器	200	73.50%	0	0				18.05%
6991	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营东台	100	50.00%	0	0				-38.90%
6992	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	鑫余华府2变电站1配电变压器	630	15.87%	467	467				-35.58%
6993	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干26	315	22.54%	212.5	212.5				-28.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6994	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝胡奎树地支11	50	18.40%	17	17				-13.93%
6995	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-40.18%
6996	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山干24左2左2变台	400	4.50%	342	342				30.55%
6997	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾C区2箱变202配电变压器	630	22.22%	0	0				-34.49%
6998	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微岔路村西台	200	44.40%	91.2	91.2				-0.88%
6999	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	王家窝堡	200	22.50%	97	97				-20.64%
7000	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线二台子分65	315	29.52%	0	0				-31.52%
7001	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线小果分04	315	36.29%	169.2	169.2				-31.91%
7002	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	仰山2号变电站201间隔（安南线）配电变	800	37.20%	0	0				-15.31%
7003	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干60左14	100	79.40%	0	0				-32.03%
7004	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右5柱上变压器	400	27.90%	0	0				-32.33%
7005	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站1变压器	315	28.57%	193.5	193.5				-43.38%
7006	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分103	200	34.60%	0	0				-18.96%
7007	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站2变压器	500	21.20%	344	344				-42.84%
7008	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室1变压器	800	71.75%	0	0				-45.96%
7009	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-43.59%
7010	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站1变压器	500	23.20%	0	0				-39.59%
7011	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站2变压器	400	20.00%	280	280				-30.16%
7012	于洪	光辉66kV变电站	光南线	铁路小区南台	400	10.20%	319.2	319.2				-68.35%
7013	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分7变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-43.08%
7014	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村前次沟南台	200	35.10%	109.8	109.8				7.60%
7015	皇姑	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左6右2	400	1.50%	0	0				0.02%
7016	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站201配电变压器	500	21.20%	0	0				-42.32%
7017	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华3小区变电站2配电变压器	800	11.63%	0	0				100.00%
7018	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站1变压器	400	38.50%	206	206				-38.48%
7019	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-16.34%
7020	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院3箱变1变压器	400	33.20%	0	0				-45.11%
7021	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分66+1左8	200	0.30%	36	36				0.00%
7022	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0				-41.72%
7023	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	大庆干44左4右1	200	30.00%	120	120				-43.86%
7024	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站1变压器	400	28.40%	0	0				-40.05%
7025	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.67%
7026	沈河	万柳66kV变电站	万柳变252祥龙甲线	罗马花园2箱变1变压器	800	18.50%	0	0				-44.28%
7027	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站1配电变压器	500	16.00%	0	0				-38.62%
7028	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
7029	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡10号小区变电站1号变压器	630	33.52%	0	0				-41.39%
7030	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分43变台	80	109.88%	0	0	2024年6月			-39.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7031	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微繁荣村7台	400	19.20%	0	0				7.07%
7032	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线84左5左1变台	400	21.60%	273.6	273.6				-36.59%
7033	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干达连D分04	315	47.43%	134.1	134.1				-34.36%
7034	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子东台甲05	200	38.50%	103	103				-36.66%
7035	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	英雄公园2箱式变电站1配电变压器	100	20.40%	0	0				44.22%
7036	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-39.57%
7037	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	沙岭小区1站房1变压器	630	103.87%	0	0	2023年1月			-43.73%
7038	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站1号变压器	400	42.00%	0	0				-38.03%
7039	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎干149凤溪分04柱上变压器	400	3.45%	0	0				-3.06%
7040	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腧坨线	三东照明1、2组照明（微）	200	32.70%	114.6	114.6				-57.70%
7041	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城一期换热站	630	29.21%	383	383				100.00%
7042	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际12号变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0				-32.56%
7043	铁西	铁西66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区4变电站201间隔配电变压	630	48.57%	0	0				-43.00%
7044	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡村照明	160	26.81%	101.1	101.1				-28.48%
7045	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干翟强分15柱上变压器-一站	80	35.25%	43.8	43.8				-12.61%
7046	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	武警驻沈公寓箱式变电站2配电变压器	630	11.11%	0	0				-36.26%
7047	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台	160	60.38%	47.4	47.4				-40.17%
7048	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线王守斌养殖场分7	200	38.10%	0	0				100.00%
7049	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左22+1	100	44.00%	0	0				-38.53%
7050	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线莲花岗台支01	200	48.75%	0	0				-24.70%
7051	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变672桑林乙线	文澜院四期变电站2号变压器	630	10.16%	0	0				18.17%
7052	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线十家子支024	200	27.60%	0	0				-32.69%
7053	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线兴隆庄台分支线043	200	54.00%	72	72				-28.53%
7054	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干116右3	200	0.00%	180	180				0.00%
7055	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分18左1+1左2	400	12.00%	0	0				-55.88%
7056	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅24变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-38.32%
7057	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	体院分9右2	315	40.32%	0	0				-43.99%
7058	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯北水利乙8台	100	0.00%	90	90				-129.94%
7059	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲35台	100	3.00%	87	87				1.77%
7060	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子西北甲10	200	33.00%	114	114				-32.50%
7061	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左2加1	315	10.16%	251.5	251.5				-33.58%
7062	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡供销社油站公变台区	100	40.40%	49.6	49.6				100.00%
7063	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园6变电站202配电变压器	630	34.29%	173	173				-38.31%
7064	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站2变压器	630	16.51%	463	463				-42.12%
7065	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右18	100	0.00%	90	90				5.79%
7066	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干32右2变台	100	32.40%	57.6	57.6				-99.17%
7067	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城3箱变2变压器	630	30.79%	373	373				-45.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7068	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站1号变压器	630	36.95%	0	0				-45.55%
7069	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户坨大棚地	50	113.20%	0	0	2022年12月			-53.73%
7070	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干79左5	200	63.50%	0	0				-49.39%
7071	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之2	315	70.48%	0	0				-257.80%
7072	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分地质局支23	100	19.20%	70.8	70.8				-40.27%
7073	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发德仁里2号变电站1号配电变压器	630	22.22%	0	0				5.18%
7074	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变1配电变压器	500	24.40%	0	0				-38.72%
7075	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站2变压器	400	12.00%	0	0				-38.01%
7076	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	东大家属楼2变电站201间隔配电变压器	400	53.75%	0	0				-41.59%
7077	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-14.55%
7078	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾三期1号变电站-1变压器配电变	400	41.25%	195	195				-39.63%
7079	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树中台	200	63.60%	52.8	52.8				-37.46%
7080	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	中利亚特二期1号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	10	10				-38.58%
7081	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线张家分东韩组支06	200	31.80%	0	0				-28.34%
7082	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站201配电变压器	630	41.52%	0	0				-34.09%
7083	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-39.27%
7084	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台照明	200	66.30%	47.4	47.4				-34.98%
7085	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	裕湾花园一期2地块2变202配电变压器	630	22.54%	0	0				-15.62%
7086	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	YHG华通丰田配电站201间隔配电变压器	630	32.22%	364	364				-49.01%
7087	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干31左17柱上变压器	400	10.20%	0	0				15.19%
7088	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分23右12变台	200	75.00%	0	0				-35.45%
7089	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依村分2	400	31.50%	0	0				13.39%
7090	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干干西高力分长山子支39变台	200	32.70%	0	0				-40.32%
7091	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	紫金花1箱式变电站2配电变压器	630	36.67%	0	0				-44.00%
7092	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支26	200	57.90%	0	0				-22.05%
7093	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村照明	400	79.40%	0	0				-21.31%
7094	沈北	道义66kV变电站	道义变15269佰景线	阳军辉房地产开发有限公司1箱变1号变压	630	56.19%	0	0				-21.27%
7095	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线杨家窑分8	30	94.67%	0	0	2022年12月			-34.77%
7096	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园B区1号箱式变电站1号变压器	630	28.19%	0	0				-43.20%
7097	沈北	农高66kV变电站	农高变70374农南甲线	一站式-沈北新区政府充电站	400	65.10%	0	0				26.41%
7098	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文华北1支6	200	70.80%	0	0				-33.55%
7099	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站1变压器	630	10.00%	0	0				-34.65%
7100	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-39.23%
7101	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子7.8队台	50	103.20%	0	0	2024年5月			-37.65%
7102	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干34右1	200	14.40%	0	0				-39.54%
7103	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	里6号变电站201间隔（施北乙线）配电变	630	13.97%	0	0				3.57%
7104	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	马三家村1机井	50	36.00%	27	27				-69.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7105	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井8台	100	28.80%	0	0				-57.00%
7106	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井4台	100	71.60%	18.4	18.4				-32.79%
7107	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9柱上变压器	400	59.75%	0	0				-46.86%
7108	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村7机井	100	26.40%	63.6	63.6				-48.89%
7109	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线国公寨分鱼塘支8柱上变压器	200	57.30%	0	0				32.24%
7110	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园20号小区变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				16.60%
7111	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期2箱式变电站配电变压器	630	37.59%	0	0				-38.51%
7112	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站1号电变压器	630	17.14%	0	0				-44.50%
7113	和平	花园66kV变电站	花园变56772花丽乙线	花丽乙线9之1	315	57.46%	102.5	102.5				-37.31%
7114	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南线161右19变台	400	22.50%	0	0				-25.51%
7115	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	新岗村	200	117.60%	0	0	2025年4月			-39.57%
7116	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区4变电站2配电变压器	630	39.37%	319	319				7.56%
7117	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干74变台	80	58.13%	0	0				-38.08%
7118	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线097	50	65.10%	0	0				-37.59%
7119	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关二组支004	100	50.40%	0	0				-31.72%
7120	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线酒厂住宅	250	75.52%	36.2	36.2				-39.76%
7121	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分31右03	100	49.80%	40.2	40.2				-32.18%
7122	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房6组照明	200	24.50%	131	131				-47.50%
7123	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西村台（2022微）	100	74.70%	15.3	15.3				-42.82%
7124	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南二台（新）	400	13.80%	304.8	304.8				8.75%
7125	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	金生1箱变1变压器配电变压器	630	19.81%	0	0				-42.04%
7126	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线247变台	100	87.90%	2.1	2.1	2024年12月			-43.88%
7127	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右12变台	400	12.00%	0	0				-38.75%
7128	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分30左6变台	100	66.30%	0	0				-29.16%
7129	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	下深变280下深乙线下深乙线88	250	9.44%	0	0				-152.71%
7130	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块3箱变201配电变压器	630	13.02%	0	0				6.41%
7131	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居1变电站1变压器	630	57.78%	0	0				-39.40%
7132	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线元家棚菜分支线005	50	71.10%	0	0				-38.74%
7133	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	和睦干54加1	400	32.70%	0	0				-21.64%
7134	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线胡古分86左2	200	10.80%	0	0				-26.05%
7135	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区9变电站1变压器	400	26.50%	254	254				-40.98%
7136	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	一站式服务-大东区柴德胜运输服务部	400	32.33%	0	0				41.53%
7137	法库	果园66kV变电站	果蕴线	幸福花园C区1号箱变2号变压器	630	28.19%	0	0				-36.56%
7138	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1变201间隔配电变压器	630	51.43%	0	0				-38.96%
7139	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地2箱变1变压器配电变压器	630	67.94%	0	0				-39.46%
7140	沈河	南湖66kV变电站	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇1配电站201配电变压器	800	20.40%	556.8	556.8				-12.70%
7141	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左2	200	34.80%	0	0				-35.87%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7142	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干41右5	400	10.35%	318.6	318.6				-18.99%
7143	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	大一品3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	34.50%	0	0				23.78%
7144	开发	宁官220kV变电站	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	17.88%	577	577				-42.34%
7145	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线119左5变台	200	57.90%	64.2	64.2				100.00%
7146	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	碧桂园天汇3变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0				100.00%
7147	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	0kV南环甲线畜牧局分4（畜牧局家属楼）	200	69.90%	40.2	40.2				-52.95%
7148	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	下万子东台（新）	200	39.20%	0	0				7.91%
7149	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左33	80	48.75%	0	0				-50.78%
7150	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右9	80	34.00%	0	0				-55.93%
7151	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（台湾岛）	200	14.40%	0	0				1.68%
7152	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线43	200	66.50%	0	0				-35.08%
7153	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左2	200	19.50%	0	0				-19.90%
7154	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线化工分08	400	55.50%	0	0				-42.57%
7155	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分60	200	10.20%	159.6	159.6				-38.39%
7156	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变2变压器	800	23.10%	0	0				6.13%
7157	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干044	400	10.25%	0	0				-42.92%
7158	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	民新城总开闭站2环网柜3箱变变压器配电	630	9.76%	0	0				-40.26%
7159	东陵	杨官66kV变电站	杨家线	变782水孙乙线水孙乙干王家分38柱上变	160	17.50%	0	0				-98.31%
7160	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	于家分30左16右1	200	89.70%	0.6	0.6	2022年12月			-43.58%
7161	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线上柳分11	100	72.20%	0	0				-33.75%
7162	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	樺府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	41.70%	0	0				-15.81%
7163	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平干124右6左4右2变台	400	22.50%	270	270				72.88%
7164	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线靠丁支57	315	0.00%	0	0				-30.92%
7165	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变1变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-45.72%
7166	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分71柱上变压器	315	53.65%	0	0				-42.57%
7167	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线半拉门东分017	200	33.00%	114	114				-35.47%
7168	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线乡约支018含光伏	200	52.73%	74.55	74.55				-23.44%
7169	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线贾家村台分支10	200	35.40%	0	0				-33.79%
7170	康平	胜利66kV变电站	胜利变9507八家子线	八家子线八家子干32	400	38.75%	205	205				-31.87%
7171	沈北	农高66kV变电站	农丰线	汇鑫山庄3小区局维箱变202配电变压器	630	6.35%	0	0				100.00%
7172	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干34之1	400	21.00%	0	0				-28.52%
7173	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线东环线主于02	315	39.43%	0	0				-43.50%
7174	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰二期1号变电站2号配电变压器	630	6.98%	523	523				15.16%
7175	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	上和城3号变电站201间隔（北官线）配电变	630	15.87%	0	0				33.61%
7176	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变2变压器	500	42.80%	0	0				-40.88%
7177	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站1变压器	630	33.65%	355	355				-39.39%
7178	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站2变压器	800	19.13%	567	567				-43.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7179	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线140号柱上变压器	200	60.00%	60	60				-49.35%
7180	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	罗圈照明（改2021）	400	43.20%	0	0				-24.59%
7181	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝乙线长岭子分12左2柱上变压器	200	24.00%	0	0				15.46%
7182	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	颐和轩2201配电变压器	315	48.89%	0	0				-38.17%
7183	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	房产7楼配电变压器	630	22.86%	423	423				-39.36%
7184	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区1变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-38.70%
7185	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	龙湖天奕1配变站2变压器	800	26.40%	0	0				3.93%
7186	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干10加1变压器	200	8.40%	163.2	163.2				2.98%
7187	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变2变压器	500	19.20%	354	354				-40.98%
7188	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站2变压器	630	11.27%	496	496				-42.31%
7189	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区5变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-38.12%
7190	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	金科繁梦里一期1小区箱式变电站1配电变	630	0.00%	0	0				0.00%
7191	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左4右1	315	29.33%	0	0				-41.40%
7192	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区2变2-201配电变压器	630	34.92%	0	0				-23.53%
7193	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变2变压器	800	64.88%	201	201				-39.99%
7194	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站2号配电变压器	400	37.60%	0	0				-37.97%
7195	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	西苏分17右1	200	1.20%	177.6	177.6				-26.87%
7196	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	九州御峯小区1变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	453	453				-5.28%
7197	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	巴黎花园041-2分建二期1变电站202配电变	800	13.80%	0	0				50.63%
7198	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	金水湾东箱1号配电变压器	630	76.83%	0	0				-37.24%
7199	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支5	200	62.70%	0	0				-36.47%
7200	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线小狐狸沟台	100	24.30%	0	0				-37.23%
7201	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	华夏分9左2	400	0.00%	0	0				0.00%
7202	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	房地产湖畔新城1箱式变电站201间隔配	630	45.71%	279	279				-41.40%
7203	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站2变压器	400	12.60%	309.6	309.6				-17.88%
7204	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居7箱变201间隔配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-37.87%
7205	东陵	李相66kV变电站	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站2号变压器	630	21.27%	433	433				-37.03%
7206	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥5变电站201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0				-39.24%
7207	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51252前润甲线	润润府2号变电站201间隔（甲）配电变压	800	24.60%	0	0				-18.95%
7208	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾8箱式变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-46.18%
7209	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变2变压器	630	20.63%	437	437				-41.68%
7210	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城15变电站变压器	630	12.57%	0	0				-43.83%
7211	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	信达万科城3号变电站202间隔配电变压器	630	129.21%	0	0	2024年6月			-32.12%
7212	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干乌市分14+1柱上变压器	400	37.50%	0	0				-46.15%
7213	于洪	范屯66kV变电站	范工线	御龙湾变电站2变压器	630	24.44%	413	413				-38.14%
7214	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线135龙山分41右5柱上变压器	100	58.80%	31.2	31.2				-40.53%
7215	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区旭东木材加工厂	200	11.70%	0	0				41.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7216	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发2号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-40.71%
7217	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第6变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				-38.66%
7218	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-44.25%
7219	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依草干149	400	76.20%	0	0				-37.35%
7220	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学干尹家木业分4（一站式）	200	40.00%	100	100				-30.67%
7221	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室1号变压器	630	33.33%	0	0				-39.03%
7222	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆1号变电站201配电变压器	630	43.49%	0	0				-38.67%
7223	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变2变压器	500	37.76%	0	0				-42.77%
7224	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站1变	500	0.00%	0	0				0.00%
7225	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园2号变电站2号变压器	630	11.43%	0	0				-45.82%
7226	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站1变压器	400	46.00%	0	0				-42.64%
7227	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站201变压器	800	64.50%	0	0				-42.42%
7228	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	偏堡子村综合一台	200	27.60%	124.8	124.8				-16.78%
7229	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-41.68%
7230	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	润樾府1变电站2变压器	800	9.00%	0	0				36.16%
7231	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	卡亚翰林世家四期3箱式变电站1配电变压器	800	27.50%	0	0				-38.61%
7232	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林南线29右2	400	24.75%	261	261				6.47%
7233	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干175左1	160	66.38%	37.8	37.8				22.83%
7234	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-37.10%
7235	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.77%
7236	于洪	双树66kV变电站	双南乙线	小微新义西2号台	200	0.00%	180	180				-150.52%
7237	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站1变压器	400	26.25%	255	255				-43.23%
7238	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	沈煤大桥13箱变201配电变压器	630	46.98%	0	0				-20.04%
7239	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15642排灌线	排灌线12右4变台	200	21.75%	136.5	136.5				-38.77%
7240	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分4+1柱上变压器	315	33.33%	178.5	178.5				-43.09%
7241	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	海域香庭一期1号变电站2号配电变压器	630	8.19%	0	0				-53.91%
7242	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-34.37%
7243	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可5号变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				-34.51%
7244	沈北	农高66kV变电站	农丰线	农丰房屋开发有限公司2箱变201间隔配电变	630	11.68%	0	0				-40.25%
7245	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支6右2变台	400	54.90%	140.4	140.4				12.72%
7246	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅1变压器	630	9.90%	0	0				-44.91%
7247	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林干180变台	100	41.10%	48.9	48.9				-38.36%
7248	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	苏家村四组二号	200	47.70%	84.6	84.6				-29.86%
7249	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	丽景名居1变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0				100.00%
7250	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房1箱变202间隔配电	630	33.14%	358.2	358.2				-39.95%
7251	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站202变压器	630	26.29%	0	0				-37.69%
7252	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	翡翠臻园1号变电站2号配电变压器	800	32.10%	463.2	463.2				7.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7253	浑南	白塔66kV变电站	白塔变958铜网线	世纪新城四期箱式变电站1号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7254	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝十线碳窑分34	400	11.40%	0	0				17.47%
7255	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园6变电站1配电变压器	800	6.30%	669.6	669.6				93.03%
7256	苏家电	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右14右9	200	14.40%	151.2	151.2				4.19%
7257	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站1变压器	500	41.92%	240.4	240.4				-45.14%
7258	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	正宸弘泽湾二期站房1变压器	400	14.10%	303.6	303.6				-38.03%
7259	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7260	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春六期4变电站202变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-34.11%
7261	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右21柱上变压器	400	52.00%	0	0				-24.06%
7262	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分4	400	51.30%	0	0				-42.62%
7263	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站1变压器	400	28.50%	0	0				-42.95%
7264	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变2变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-43.54%
7265	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站1变压器	630	46.98%	0	0				-41.68%
7266	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站1变压器	400	68.50%	0	0				-28.65%
7267	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-46.15%
7268	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方地下变电站2变压器	630	14.22%	0	0				-40.37%
7269	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	时代城小区2变电站1变压器	800	29.25%	0	0				-33.96%
7270	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV龙山线十北分天顺支2	200	17.10%	0	0				-19.24%
7271	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	西城逸景4变电站1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-39.86%
7272	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	美悦府3站房1配电变压器	800	20.00%	0	0				100.00%
7273	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	三家村南台（2022微）	400	6.90%	332.4	332.4				-8.62%
7274	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	鲁尔新天地一二期小区201间隔配电变压器	800	37.50%	420	420				-44.18%
7275	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和颂5变电站1配电变压器	800	15.30%	0	0				7.95%
7276	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区2箱变201配电变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-40.37%
7277	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	YHG_公路管理处s配电变压器	630	33.97%	0	0				-40.68%
7278	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站1号配电变压器	630	11.43%	0	0				-52.91%
7279	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	帝景1变电站1变压器配电变压器	630	30.79%	373	373				-41.72%
7280	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分44变台	200	28.58%	122.85	122.85				-33.46%
7281	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	盛京金融广场3变电站202配电变压器	630	5.71%	531	531				72.55%
7282	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	天星1小区箱变（单）	630	89.52%	3	3	2022年12月			-36.93%
7283	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电	秦家照明（2022微）	200	53.90%	66	66				-24.21%
7284	沈北	农高66kV变电站	农丰线	山水绿阁1号箱变变压器配电变压器	630	26.35%	0	0				-47.31%
7285	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右1柱上变压器	315	51.75%	0	0				-37.30%
7286	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右3	400	68.00%	0	0				-43.74%
7287	大东	沈海66kV变电站	沈海变80372东望乙线	东望乙线和平干好利来分2左1柱上变压器	200	78.60%	22.8	22.8				-24.68%
7288	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花乙线后陵干74左1	250	13.76%	190.6	190.6				-78.33%
7289	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	266凤凰乙线金融开闭站金融金融1柱上变	315	10.16%	0	0				-45.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7290	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左1+3	315	22.54%	0	0				-41.81%
7291	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右3	200	59.20%	0	0				-46.80%
7292	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右7柱上变压器	250	32.80%	0	0				-38.76%
7293	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干观泉分警家支5+1	315	26.98%	0	0				-40.61%
7294	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右15右2	315	28.25%	0	0				-46.75%
7295	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	中央干24左7	250	64.00%	65	65				-23.35%
7296	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农村干3	200	12.90%	0	0				-35.25%
7297	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分5右1柱上变压器	315	87.30%	0	0	2024年6月			-39.84%
7298	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分2柱上变压器	315	24.44%	0	0				-43.26%
7299	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线28	315	57.65%	0	0				-13.31%
7300	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分6	315	20.95%	217.5	217.5				-42.51%
7301	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干36左2变压器	315	43.49%	0	0				-45.86%
7302	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干12变压器	315	17.78%	0	0				-47.09%
7303	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左12变压器	100	9.30%	0	0				-47.60%
7304	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分7	315	47.30%	0	0				-40.39%
7305	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右1	315	43.49%	0	0				-40.58%
7306	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右7	315	124.44%	0	0	2022年12月			-40.88%
7307	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线104	400	44.75%	0	0				-52.22%
7308	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	北官线89右11	315	17.14%	0	0				-104.95%
7309	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右4变压器	315	53.65%	0	0				-42.99%
7310	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左6公变	315	52.06%	0	0				-47.32%
7311	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右5之2	315	21.59%	204	204				-56.82%
7312	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	新民变164铁专线铁专线铁北分果园支23左	250	114.40%	0	0	2022年12月			-38.73%
7313	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线19左2	315	10.48%	0	0				-40.59%
7314	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	万中干44公变	315	102.54%	0	0	2022年12月			-36.51%
7315	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干三角分5	315	69.52%	0	0				-38.10%
7316	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分35柱上变压器	315	25.08%	0	0				-47.91%
7317	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百分9柱上变压器	315	48.25%	0	0				-47.10%
7318	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线49柱上变压器	315	63.17%	0	0				-44.91%
7319	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化干41右2柱上变压器	315	24.95%	0	0				-22.64%
7320	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右9柱上变压器	315	31.43%	0	0				-62.65%
7321	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干36	200	6.00%	168	168				-51.10%
7322	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左4之1柱上变压器	200	29.10%	0	0				-44.58%
7323	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分2公变	315	59.68%	95.5	95.5				-42.91%
7324	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干干义北分5右5	315	49.84%	126.5	126.5				-46.23%
7325	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线37右3	200	48.40%	83.2	83.2				-46.62%
7326	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分16柱上变压器	250	49.28%	0	0				-48.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7327	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工大干9	200	35.10%	109.8	109.8				-39.02%
7328	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光线毛光干143+1	315	41.59%	152.5	152.5				-42.36%
7329	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干17柱上变压器	200	0.00%	0	0				-4.27%
7330	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右2柱上变压器	315	40.63%	0	0				-34.99%
7331	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南干109左7右1	250	40.80%	36	36				-40.15%
7332	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干68左6	315	51.75%	0	0				-35.35%
7333	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左2	315	22.48%	0	0				-40.43%
7334	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线48	200	25.00%	0	0				-32.30%
7335	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干27	315	50.79%	0	0				-36.01%
7336	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分19左1右9	50	29.40%	0	0				-61.52%
7337	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线10左2	200	52.80%	0	0				-44.31%
7338	大东	毛君66kV变电站	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分4右4	200	3.60%	172.8	172.8				-51.71%
7339	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线36左1变台	315	35.87%	0	0				-38.86%
7340	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线29右2	315	36.83%	0	0				-12.62%
7341	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10右4	315	66.67%	0	0				-48.72%
7342	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干14柱上变压器	315	29.46%	0	0				-52.03%
7343	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左4	200	31.20%	0	0				-47.79%
7344	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	公安2箱变1	400	35.00%	0	0				-54.78%
7345	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	泾河街箱变配电变压器	400	19.20%	0	0				-46.53%
7346	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变1号变	630	13.02%	0	0				-41.22%
7347	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变2号变	630	16.00%	0	0				-40.84%
7348	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变2号变	500	22.40%	0	0				-40.47%
7349	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城6变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-42.43%
7350	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站201	630	40.00%	315	315				-45.41%
7351	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	永环2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-43.40%
7352	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变1号变	630	31.43%	0	0				-40.47%
7353	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变1号变	630	18.41%	0	0				-46.24%
7354	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变2号变	630	37.46%	0	0				-43.16%
7355	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	民族北2一次主变	630	12.06%	491	491				-44.07%
7356	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变1变压器	630	64.13%	163	163				-35.27%
7357	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	奉天硅谷一次1#主变	1000	52.32%	0	0				-34.37%
7358	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站2站内变压器	315	16.25%	0	0				-45.58%
7359	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变2	800	32.00%	0	0				-44.98%
7360	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	东油2箱变1	400	40.40%	0	0				-36.07%
7361	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	寿泉4箱变1变变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
7362	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园3箱变201	630	13.71%	0	0				-42.78%
7363	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-44.11%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7364	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富工花园1201	630	39.87%	31	31				-39.10%
7365	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙5箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-47.89%
7366	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站201	500	64.00%	130	130				-45.42%
7367	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站201	400	48.40%	0	0				-39.48%
7368	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变1号变	400	38.10%	0	0				-41.76%
7369	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园1箱变1站内变压器	630	28.57%	0	0				-43.96%
7370	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变1变压器	630	37.78%	329	329				-38.31%
7371	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次1变压器柜1主变	400	88.00%	0	0	2024年6月			-39.03%
7372	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
7373	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站201	630	51.75%	241	241				-40.88%
7374	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园1变电站201变压器	630	23.49%	419	419				-46.63%
7375	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站201柜	630	34.29%	351	351				-43.01%
7376	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站201柜	400	29.20%	0	0				-40.03%
7377	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	东城1箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-35.65%
7378	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区2变电站201	630	30.10%	377.4	377.4				-43.85%
7379	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站3变压器	315	39.37%	0	0				-49.27%
7380	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	图书箱变1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-33.04%
7381	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	现代家园7箱变1变压器	800	8.20%	0	0				-44.42%
7382	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变2变压器	630	22.86%	57	57				-43.59%
7383	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站202变压器	630	0.00%	433	433				0.00%
7384	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	惠和公寓3变电站201	630	18.41%	451	451				-42.05%
7385	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	南湖新园主变	500	42.80%	0	0				-35.95%
7386	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变1号变	630	20.00%	364	364				-39.16%
7387	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	万能国宅主变	400	15.20%	0	0				-42.37%
7388	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变1号变	630	12.70%	0	0				-44.48%
7389	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变2号变	630	11.43%	0	0				-44.34%
7390	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站201柜（1）	800	17.40%	0	0				-45.74%
7391	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站1变压器	800	37.20%	0	0				-40.99%
7392	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-42.62%
7393	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站1号变压器	500	30.80%	0	0				-44.04%
7394	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑7变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
7395	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	般若寺南1箱变1变压器	400	46.20%	175.2	175.2				-43.04%
7396	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-44.59%
7397	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变2变	630	36.95%	0	0				-40.56%
7398	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	惠工2箱变2变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-44.20%
7399	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变2变压器	630	5.08%	535	535				-45.16%
7400	沈河	万柳66kV变电站	万柳变264南关甲线	西滨河箱变1变压器	400	42.90%	188.4	188.4				-42.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7401	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	官房1号变电站1变压器	630	40.13%	0	0				-44.96%
7402	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	东顺箱变1变压器	400	64.00%	0	0				-42.89%
7403	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛1箱变2变压器	630	42.16%	0	0				-37.54%
7404	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变1站内变压器	500	22.00%	0	0				-43.19%
7405	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天2箱变1变压器	630	59.81%	0	0				-41.03%
7406	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变1变压器	400	44.80%	0	0				-43.85%
7407	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站2变压器	315	49.27%	0	0				-40.58%
7408	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站1号变压器	630	19.37%	445	445				-41.88%
7409	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2箱变1变压器	800	36.75%	426	426				-41.59%
7410	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区21变电站201柜	630	15.87%	0	0				-41.07%
7411	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	热南路变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-46.92%
7412	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-45.20%
7413	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	炮苑花都11箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-41.91%
7414	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-40.02%
7415	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变1	630	11.75%	0	0				-45.14%
7416	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变2	630	16.83%	326	326				-42.01%
7417	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站201	630	12.95%	485.4	485.4				-47.21%
7418	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站201	630	28.25%	389	389				-45.63%
7419	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	桂花南变电站1号变压器	400	99.50%	0	0	2022年12月			-47.19%
7420	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	德增1箱变2变	630	68.25%	137	137				-36.82%
7421	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变2站内变压器	630	23.17%	421	421				-41.00%
7422	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	湖光景致201	500	22.40%	338	338				-41.54%
7423	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变1变压器	630	51.43%	0	0				-45.94%
7424	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	御林家园1箱变1	630	11.81%	0	0				-37.46%
7425	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	嫩江1箱变1变压器	630	15.43%	0	0				-42.15%
7426	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰13箱变2号变	630	35.43%	0	0				-32.36%
7427	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	加华二1箱变2号变	630	12.06%	0	0				-41.85%
7428	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期5箱变2变压器	500	20.40%	0	0				-43.72%
7429	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期22主变	500	24.40%	0	0				-29.98%
7430	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期31主变	500	28.40%	0	0				-37.21%
7431	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7432	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁雷分政伟支2	200	16.50%	0	0				4.49%
7433	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-45.67%
7434	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	民强箱变A站内变压器	630	57.46%	205	205				-42.49%
7435	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站201	500	16.64%	0	0				-43.34%
7436	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站202变压器	500	19.60%	0	0				-43.79%
7437	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7438	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	时代城小区3变电站1变压器	800	31.20%	0	0				-28.88%
7439	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区11变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-34.02%
7440	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站1配电变压器	800	39.50%	0	0				-50.38%
7441	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园5号变电站2号变压器	630	30.86%	0	0				-39.05%
7442	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子村南岗	200	30.00%	120	120				-37.48%
7443	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	龙湖御景1箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				-35.09%
7444	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	奕夏园4号变电站201间隔（甲）配电变	630	30.79%	0	0				5.50%
7445	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0				-28.35%
7446	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	盛世经典2变电站1变压器	630	33.52%	0	0				-35.82%
7447	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右4	315	24.76%	0	0				-45.83%
7448	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.20%	0	0				-33.24%
7449	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干36柱上变压器	200	36.50%	0	0				-35.96%
7450	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村三组大棚	50	32.80%	28.6	28.6				-23.57%
7451	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖林语六期2箱式变电站配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-38.92%
7452	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右18柱上变压器	100	57.30%	32.7	32.7				-37.31%
7453	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	三学甲线32右2	400	63.60%	0	0				-40.82%
7454	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园4号小区变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-35.57%
7455	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站2变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-30.21%
7456	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92644赵莲线	牧彤兽药公变台	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
7457	东陵	汪家66kV变电站	汪白甲线	汪家甲干129右支08柱上变压器	100	22.20%	0	0				-30.84%
7458	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干107左2变台	200	21.20%	0	0				-37.10%
7459	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春3箱变2变压器	630	13.33%	0	0				-48.57%
7460	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	变305祝高线祝高于153养殖场分97柱上变	200	42.00%	0	0				-29.03%
7461	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西2号变电站201间隔（甲）配电变	400	4.40%	342.4	342.4				96.04%
7462	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	昆湾4号变电站201间隔（白郡线）配电变	400	35.10%	0	0				-26.38%
7463	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘电支24左7左6变台	200	19.80%	61	61				7.00%
7464	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇西线十东分16	250	48.00%	0	0				-22.07%
7465	于洪	范屯66kV变电站	范静线	东甸子北台	50	12.30%	38.85	38.85				-13.14%
7466	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	一站式服务-东飞养殖厂	200	27.00%	0	0				47.92%
7467	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	假日小城3站房1变压器	630	43.68%	291.8	291.8				-38.23%
7468	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分39变台	200	132.00%	0	0	2025年2月			-33.27%
7469	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线综合楼	100	61.60%	28.4	28.4				-36.69%
7470	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子中台	250	104.16%	0	0	2024年6月			-17.76%
7471	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专线岳士B分支20岳士B台	315	27.62%	0	0				7.13%
7472	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变1变压器	400	55.50%	138	138				-36.64%
7473	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	小微大兴2号台	200	79.20%	21.6	21.6				0.33%
7474	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	郑士卜综合	200	33.60%	112.8	112.8				23.32%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7475	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	保利海德小区4变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0				-20.39%
7476	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔201配电变压器	315	44.19%	144.3	144.3				-45.63%
7477	于洪	双树66kV变电站	双南甲线	光辉变815光水线西十里河村	200	42.00%	96	96				-33.46%
7478	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙D-1号箱变201间隔配电变压器	630	69.84%	0	0				70.14%
7479	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变1站内变压器	630	30.79%	373	373				-43.02%
7480	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和南台	400	48.50%	166	166				-26.86%
7481	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干184之1右1	400	37.35%	210.6	210.6				11.65%
7482	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	桃园干109右1	400	8.55%	0	0				20.91%
7483	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房九组照明	100	86.60%	3.4	3.4	2025年4月			-38.25%
7484	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站2号配电变压器	630	4.44%	10	10				2.30%
7485	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委照明（2022微）	315	80.89%	28.7	28.7	2025年4月			-33.62%
7486	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	污水分12左4左2201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				-44.09%
7487	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	辽宁恒升房地产202间隔配电变压器	500	71.20%	0	0				-39.94%
7488	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	沈阳沈西热电有限公司	315	39.11%	160.3	160.3				-39.57%
7489	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分75左2	200	6.60%	0	0				-2.29%
7490	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	誉澜颂1变电站1变压器	800	14.70%	0	0				46.50%
7491	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0				22.15%
7492	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-38.23%
7493	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	二纬乙线20左4右1+1	400	34.50%	222	222				-53.93%
7494	康平	城南66kV变电站	城南变2514铸造线	所内分2柱上变压器	200	25.20%	129.6	129.6				17.14%
7495	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	御璟1号变电站201间隔（白雅线）配电变	400	9.90%	0	0				94.11%
7496	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变2站内变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-39.51%
7497	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	65.40%	155	155				-32.70%
7498	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线77左7左1+1左1号台	400	17.10%	0	0				10.20%
7499	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站1配电变压器	630	60.63%	0	0				-42.09%
7500	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站2号变压器	630	26.03%	0	0				-38.69%
7501	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南分57+1左1	400	61.80%	112.8	112.8				-41.88%
7502	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右16左1柱上变压器	400	44.40%	0	0				10.19%
7503	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线197右2变台	200	20.70%	0	0				-48.11%
7504	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	绿洲1箱变1变压器	315	21.27%	216.5	216.5				-13.15%
7505	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫线3左13变台	200	61.20%	57.6	57.6				-34.38%
7506	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家南台	400	60.90%	116.4	116.4				15.63%
7507	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	同泽花园203间隔配电变压器	800	9.00%	648	648				-46.99%
7508	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支6右5柱上变压器	400	57.90%	0	0				-23.20%
7509	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站201间隔配电变压器	400	12.60%	0	0				-17.41%
7510	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站2号变压器	500	58.88%	155.6	155.6				-38.22%
7511	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	二牛线岳家大棚分支线018	50	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7512	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合四台	200	60.00%	60	60				-46.09%
7513	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线鲍屯十队分14	100	87.60%	2.4	2.4	2022年12月			-37.89%
7514	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-37.85%
7515	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村13台区	200	77.00%	26	26				-40.17%
7516	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-42.92%
7517	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-38.89%
7518	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期2变电站2变压器	400	17.63%	0	0				-41.85%
7519	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	沈阳恒运房地产开发有限公司101配电变	630	30.48%	0	0				-37.61%
7520	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	上东花墅25变电站2变压器	630	56.19%	213	213				-28.42%
7521	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李于118变台	200	35.10%	109.8	109.8				-27.19%
7522	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0				-42.04%
7523	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	西安分8号6变压器	400	15.00%	300	300				-49.77%
7524	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	北四经分4号2右1	250	40.40%	0	0				-43.66%
7525	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	学府雅园土建变3箱式变电站1号配电变	630	24.76%	0	0				-45.08%
7526	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分52	315	32.38%	181.5	181.5				-29.86%
7527	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左15右9变台	200	65.60%	48.8	48.8				-21.67%
7528	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	风度泊林5箱变201配电变压器	630	33.02%	0	0				-41.35%
7529	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	香蓝蒲河池2箱变301配电变压器	630	70.48%	123	123				-41.16%
7530	沈北	道义66kV变电站	道义变15292开发一线	瀚博大厦201变压器配电变压器	630	68.57%	0	0				-40.41%
7531	开发	郑家66kV变电站	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站2变压器	800	45.00%	360	360				-34.30%
7532	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	圣新园1变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-43.54%
7533	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-36.00%
7534	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站1变压器	400	12.75%	0	0				-48.46%
7535	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺干12右1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
7536	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线赵家北支06	200	47.25%	85.5	85.5				-33.30%
7537	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站1配电变压器	500	33.60%	282	282				-35.17%
7538	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗二村十七队网改新台	200	16.80%	0	0				8.19%
7539	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变348国际线	克莱斯特3箱式变电站1配电变压器	1000	34.80%	0	0				-43.52%
7540	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站202配电变压器	800	40.50%	0	0				-41.88%
7541	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江东小区变压器	630	26.03%	0	0				-43.15%
7542	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水1	160	99.75%	0	0	2022年12月			-39.92%
7543	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	江南壹号二期1变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				-33.48%
7544	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线小范分12右8	80	58.88%	0	0				-13.97%
7545	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡阳光四期1站房1配电变压器	400	24.38%	262.5	262.5				-29.43%
7546	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线张家分05	100	69.15%	20.85	20.85				-33.20%
7547	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分11左2	100	113.40%	0	0	2024年9月			-36.55%
7548	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	全运万达1号变电站2号配电变压器	630	48.89%	259	259				0.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7549	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	全运万达3号变电站1号配电变压器	800	16.50%	0	0				-8.76%
7550	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	开发新城鸿景嘉园3号变电站1号配电变压器	800	26.40%	0	0				-16.14%
7551	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)12	630	43.94%	0	0				-44.07%
7552	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				-31.98%
7553	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	青年变348青特线地下通道台	320	5.06%	0	0				-36.78%
7554	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳翰文房地产开发有限公司(分)201配	630	25.40%	0	0				-42.96%
7555	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	市北美房屋开发有限公司北美公馆7201	630	21.84%	0	0				-35.65%
7556	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干金星分29	250	52.16%	94.6	94.6				-33.63%
7557	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南干75	250	69.76%	0	0				-36.57%
7558	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区6变电站201间隔配电变压器	630	52.19%	0	0				-42.37%
7559	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	翰文房地产开发有限公司(分)201配电变	630	22.86%	0	0				-46.54%
7560	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	天恒*森林里1箱变(分)201配电变压器	630	31.11%	0	0				-37.68%
7561	东陵	世园66kV变电站	世高线	74世高线世高干交通厅分10右支1右2柱	100	64.80%	0	0				-46.40%
7562	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期5箱式变电站配电变压器	630	29.52%	0	0				-41.34%
7563	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	金地宸颂配变站1配电变压器	800	10.20%	0	0				-10.36%
7564	东陵	世园66kV变电站	世棋线	世棋干37柱上变压器	400	75.00%	60	60				-25.25%
7565	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分39	160	37.88%	0	0				-17.19%
7566	开发	陕西66kV变电站	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区1变电站2变压器	800	20.70%	554.4	554.4				-28.00%
7567	沈北	新城子66kV变电站	新城线	辽宁安华房地产开发有限公司1箱1变(富	630	40.63%	0	0				-39.86%
7568	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线小北分张家窝堡支23变台	50	97.20%	0	0	2025年4月			-35.17%
7569	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0				-41.79%
7570	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0				-32.65%
7571	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	16.50%	147	147				-44.02%
7572	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0				-33.64%
7573	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变2号变压器	630	21.59%	0	0				-15.13%
7574	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右20	100	70.00%	2	2				-31.83%
7575	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼3箱变1变压器	1260	20.79%	0	0				-42.40%
7576	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区2变电站2变压器	800	12.90%	0	0				7.57%
7577	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	保利云禧1配电室201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				1.30%
7578	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	惠合经典1变压器	315	21.84%	31	31				-47.45%
7579	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线苗圃分15右2	100	25.00%	0	0				-57.45%
7580	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	芦屯线石狮子分28变台	200	15.60%	0	0				-22.74%
7581	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	润八號院西区小区箱式变电站1配电变	400	21.30%	0	0				0.00%
7582	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘太平分65	50	81.60%	4.2	4.2	2025年4月			-35.74%
7583	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6左1柱上变	200	0.00%	0	0				-101.36%
7584	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	妈妈街东三台新台	400	40.80%	0	0				-26.41%
7585	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线赵家店排水分支05	50	125.10%	0	0	2022年12月			-34.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7586	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线郭发大棚07	30	31.33%	17.6	17.6				-54.33%
7587	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支03	250	90.72%	0	0	2023年2月			-41.95%
7588	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分03	315	27.43%	0	0				-32.79%
7589	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁西分37	315	50.67%	0	0				-38.09%
7590	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	文安路59-1号变电站配电变压器	400	38.70%	205.2	205.2				75.99%
7591	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站2变压器	630	24.13%	57	57				-44.15%
7592	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-50.26%
7593	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	中学线32左1变台	400	57.00%	0	0				-18.99%
7594	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支33加3	400	0.90%	0	0				-360.62%
7595	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变1变压器	500	10.20%	0	0				-39.90%
7596	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6下地站202变压器	630	49.84%	253	253				-41.95%
7597	于洪	新得胜66kV变电站	得翟线95444	得胜变841得翟线下地村台区	100	20.10%	0	0				-44.13%
7598	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干116左1	100	67.50%	22.5	22.5				-59.33%
7599	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	华山干34左9+1柱上变压器	200	61.20%	0	0				-22.61%
7600	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-44.98%
7601	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站2号变压器	800	0.00%	10	10				-50.00%
7602	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	城东干5大华旧物（一站式）	200	0.00%	180	180				0.00%
7603	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延1变电站202配电变压器	630	42.67%	0	0				-40.74%
7604	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	晶城小区三期3箱式变电站201间隔配电变	630	18.10%	0	0				-42.64%
7605	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站201间隔配电变压器	500	40.80%	0	0				-39.04%
7606	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分44#	315	3.43%	0	0				-33.08%
7607	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期2变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				-28.17%
7608	浑南	于山66kV变电站	于山变776于景线	盛京宸院1号变电站202间隔配电变压器	800	3.25%	694	694				66.27%
7609	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	曹家村南	100	16.50%	73.5	73.5				-28.64%
7610	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线泡沿分40右8变台	200	57.90%	64.2	64.2				7.63%
7611	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲照明	200	70.60%	38.8	38.8				-39.61%
7612	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支70	100	0.00%	0	0				-27.22%
7613	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				-70.66%
7614	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	10kV中寺干移动分4右支3变压器	200	11.55%	156.9	156.9				-35.65%
7615	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村7变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
7616	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元2箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	480	480				-19.99%
7617	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	沈阳四合商业有限箱变变压器	630	24.76%	0	0				-41.51%
7618	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变202	630	19.68%	0	0				-45.72%
7619	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11右4	80	76.50%	0	0				81.55%
7620	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥4变电站2变压器	800	24.75%	0	0				-39.81%
7621	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站2号变压器	630	10.92%	498.2	498.2				-36.91%
7622	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站1变压器	800	28.50%	0	0				-43.59%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7623	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲干前康分14+1右1柱上变压器	200	14.40%	0	0				-27.50%
7624	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分50左5变台	200	11.70%	156.6	156.6				-61.47%
7625	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木厂支13	200	0.00%	0	0				-37.73%
7626	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站201开关柜	630	30.79%	373	373				-41.83%
7627	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区5变电站变压器	400	32.80%	228.8	228.8				-47.45%
7628	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站2变压器	315	31.11%	0	0				-40.09%
7629	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
7630	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站201配电变压器	500	66.40%	118	118				-40.85%
7631	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林线217变台	80	87.63%	1.9	1.9	2025年5月			-36.77%
7632	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分69左4变台	200	31.60%	0	0				2.62%
7633	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线39右03	400	6.00%	336	336				-39.54%
7634	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	香堤湾4箱变1变压器	630	20.00%	0	0				-36.25%
7635	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	闵家一组大棚（2021微）	200	16.20%	147.6	147.6				-40.76%
7636	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线075	200	43.95%	92.1	92.1				-30.23%
7637	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站2配电变压器	630	16.83%	0	0				-41.15%
7638	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站202间隔配电变压器	800	11.63%	0	0				-39.81%
7639	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城5箱变2变压器	315	23.24%	0	0				-43.52%
7640	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站2配电变压器	800	28.00%	0	0				-38.43%
7641	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	恒润怡沁园变电站201间隔配电变压器	315	32.70%	180.5	180.5				-41.98%
7642	大东	花山66kV变电站	花山变80764花满线	花山变764花满线花满线花满干2	100	17.10%	72.9	72.9				-60.06%
7643	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊12号变电站1变压器	500	18.24%	0	0				-41.35%
7644	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府1箱变202配电变压器	630	32.70%	361	361				-2.67%
7645	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支16变台	400	38.10%	0	0				-23.16%
7646	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分26之4+1右1	400	9.00%	0	0				-38.26%
7647	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期3箱式变电站1配电变压器	800	13.88%	0	0				-34.47%
7648	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	京金融广场北区9小区变电站201配电变压	630	8.25%	0	0				89.25%
7649	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左4变台	200	31.80%	116.4	116.4				-38.50%
7650	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站1变压器	800	42.90%	0	0				-33.32%
7651	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支11加1左03变压器	100	31.80%	58.2	58.2				-51.22%
7652	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	南路干随机分9+1柱上变压器	200	4.50%	0	0				25.11%
7653	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖1箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	573.6	573.6				10.23%
7654	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区1变电站201间隔配电变压	630	52.70%	0	0				-37.74%
7655	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区5变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-39.38%
7656	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	茨榆分106北井支13左支10柱上断路器--	80	93.75%	0	0	2025年4月			16.35%
7657	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期7箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0				-33.99%
7658	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线高山子照明	160	41.81%	77.1	77.1				-40.77%
7659	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	总参住宅21变压器	400	20.00%	0	0				-42.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7660	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区4变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-44.78%
7661	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分087	100	59.10%	0	0				-37.98%
7662	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府2变电站2变压器	800	24.75%	0	0				-43.53%
7663	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7664	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1228金属线	敖司牛变228金属线白家大棚	30	109.50%	0	0	2022年12月			-48.89%
7665	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞西台	315	76.00%	44.1	44.1				-38.84%
7666	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站201变压器	800	19.00%	568	568				-45.18%
7667	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站202配电变压器	400	29.20%	0	0				-17.75%
7668	和平	青年66kV变电站	青年变366青北线	青北线79左2	200	48.60%	0	0				100.00%
7669	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站201配电变压器	800	19.00%	0	0				-37.83%
7670	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线赵家分支63	100	60.75%	0	0				-32.87%
7671	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	601所4箱式变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0				-45.68%
7672	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分16	200	66.00%	0	0				-23.26%
7673	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区2箱变201间隔配电变压器	800	24.90%	0	0				-42.73%
7674	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变1变压器	630	46.67%	0	0				-34.41%
7675	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线小驼子支021	50	68.40%	0	0				-39.61%
7676	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站2变压器	500	32.80%	0	0				-45.17%
7677	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站2变压器	630	56.00%	0	0				-41.31%
7678	东陵	水家66kV变电站	水古线	家变776水古线水古干水家分08柱上变压	100	41.60%	0	0				-69.74%
7679	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变1变压器新	500	18.56%	357.2	357.2				-44.55%
7680	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期小区4变电站1变压器	400	25.20%	0	0				46.57%
7681	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分161	200	42.30%	0	0				-35.78%
7682	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-52.51%
7683	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区4变电站变压器	500	19.60%	352	352				-42.52%
7684	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站1变压器	630	39.24%	0	0				-3.35%
7685	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线元家支线103	200	25.50%	0	0				-38.83%
7686	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线王权支线096	200	55.65%	0	0				-33.67%
7687	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干26左2变台	200	73.50%	0	0				-32.42%
7688	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分16柱上变压器	315	41.27%	0	0				-46.14%
7689	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计线审计干5右6柱上变压器	315	16.51%	0	0				-38.82%
7690	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干89右3左2变压器	250	46.08%	109.8	109.8				-66.42%
7691	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线铁厂支1+1柱上变压器	200	10.10%	0	0				-60.19%
7692	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾西区2变电站配电变压器	800	33.75%	0	0				21.67%
7693	沈北	道义66kV变电站	道信线	吾悦B1B2小区4变电站202配电变压器	630	17.46%	0	0				16.48%
7694	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	(阳光经典A座)1-2	400	18.00%	0	0				-39.08%
7695	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-42.32%
7696	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马三家棚菜分台	200	17.70%	69	69				16.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7697	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
7698	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
7699	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-40.44%
7700	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站1变压器	500	16.00%	0	0				-43.21%
7701	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地别墅3号变电站-2	630	28.19%	389.4	389.4				-50.74%
7702	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-2配电变压器	500	30.40%	235	235				-44.44%
7703	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	伊利雅特湾1号变电站201间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				-44.56%
7704	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	龙湾北台	315	49.02%	0	0				-28.58%
7705	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘南5号	400	25.00%	0	0				-50.03%
7706	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南西台照明	400	103.80%	0	0	2024年9月			-39.30%
7707	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2变台	100	37.20%	0	0				-41.86%
7708	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分18左8变台	200	78.20%	0	0				-22.34%
7709	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右13左1	200	40.05%	99.9	99.9				-51.33%
7710	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	吴家线33	200	12.50%	155	155				22.84%
7711	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	太平西分5+1柱上变压器	400	37.80%	0	0				-41.46%
7712	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂3号变电站2号变压器	800	27.00%	504	504				25.85%
7713	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	前塔干前塔乙线液压分4左3柱上变压器	315	54.35%	0	0				-43.21%
7714	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干61右1变台	200	60.90%	0	0				41.11%
7715	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分46左03	100	127.00%	0	0	2022年12月			-18.27%
7716	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线初中分47变台	100	58.20%	31.8	31.8				-37.21%
7717	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站1号变压器	630	23.33%	0	0				-40.14%
7718	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线刘坨子二队支03	200	63.90%	52.2	52.2				-40.50%
7719	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖东台	315	120.95%	0	0	2024年6月			37.48%
7720	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线55右2变压器	400	13.20%	307.2	307.2				-44.21%
7721	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站2配电变压器	500	52.80%	0	0				-34.92%
7722	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	博达家园变电站1号变压器	630	14.10%	0	0				-41.66%
7723	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站2变压器	630	28.25%	0	0				-41.71%
7724	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干24+1公变	315	18.10%	226.5	226.5				-11.95%
7725	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村4机井	100	36.40%	53.6	53.6				-44.96%
7726	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分19	400	44.00%	0	0				-37.39%
7727	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路干42左6加1	200	112.80%	0	0	2024年6月			60.10%
7728	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支2变压器	100	51.30%	38.7	38.7				-49.57%
7729	和平	和平66kV变电站	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-35.29%
7730	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘北村5机井	100	52.80%	0	0				-53.04%
7731	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘南村4机井	200	57.80%	0	0				-45.42%
7732	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	蒲河村2机井	50	70.80%	9.6	9.6				-43.16%
7733	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村6机井	50	69.20%	10.4	10.4				-161.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7734	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼22主变	500	22.72%	336.4	336.4				-45.77%
7735	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	文化干五河乙线52左1	400	26.10%	0	0				-34.28%
7736	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分60变台	315	45.43%	0	0				-43.63%
7737	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园2箱变2变压器	630	35.24%	0	0				-36.86%
7738	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	鸿福嘉一号箱变202间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				-37.51%
7739	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西南台	315	121.90%	0	0	2024年12月			-44.54%
7740	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分29之1柱上变压器	200	74.50%	0	0				-47.66%
7741	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	翡翠新都会1变电站202间隔配电变压器	800	51.30%	309.6	309.6				2.72%
7742	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站1变压器	630	26.51%	400	400				-40.09%
7743	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康懿2箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-38.54%
7744	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分31变台	400	22.65%	0	0				-29.71%
7745	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线35变台	400	62.10%	111.6	111.6				-18.81%
7746	于洪	范屯66kV变电站	范新线	皮台西台	200	68.70%	42.6	42.6				-37.79%
7747	于洪	范屯66kV变电站	范新线	边台学校台	100	63.60%	26.4	26.4				-37.51%
7748	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	胡占分40+1右1	200	4.50%	0	0				-97.70%
7749	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭二期2站房1配电变压器	800	35.63%	435	435				-41.30%
7750	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干34+1右1柱上变压器	315	8.57%	0	0				-42.27%
7751	沈北	农高66kV变电站	农柳线	阳恒高房地产开发有限公司4箱2变101配电变压器	630	7.62%	0	0				-59.29%
7752	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左3变台	400	50.10%	0	0				-27.81%
7753	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干新方分22变台	160	64.00%	0	0				-48.87%
7754	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线068	315	57.40%	102.7	102.7				-53.13%
7755	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊4变电站1变压器	800	14.25%	0	0				-46.01%
7756	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右16左10	200	21.00%	0	0				-9.26%
7757	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳置业有限公司2变电站1变压器配电变压器	630	43.81%	0	0				-40.64%
7758	沈北	道义66kV变电站	道信线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器202	630	18.73%	0	0				25.13%
7759	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	400	27.30%	250.8	250.8				7.93%
7760	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站2号变压器	630	43.43%	0	0				-34.02%
7761	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站1变压器	400	52.80%	0	0				-43.35%
7762	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	孙元线元科分25柱上变压器	400	48.00%	0	0				-36.74%
7763	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	柳州乙线24变压器	400	8.70%	325.2	325.2				-36.63%
7764	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站1变压器	400	30.50%	238	238				-39.50%
7765	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分42变台	400	24.90%	0	0				-37.24%
7766	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	西郊线68+1左1	200	25.20%	0	0				-59.97%
7767	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站1配电变压器	630	62.54%	0	0				-28.78%
7768	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期1局维变201配电变压器	630	21.59%	0	0				-20.71%
7769	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	海口分10+1	400	15.80%	0	0				11.89%
7770	大东	如意66kV变电站	如意变80874如小甲线	东七6变电站1变压器	630	23.49%	0	0				36.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7771	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	华强城2.2期1变201间隔配电变压器	630	61.90%	177	177				-34.20%
7772	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园1小区变电站2变压器	630	16.00%	121	121				-41.41%
7773	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙逸馨都1变	500	19.60%	0	0				-41.67%
7774	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	大厦西分14柱上变压器	315	18.10%	0	0				-103.52%
7775	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站201	630	33.02%	359	359				-42.59%
7776	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干44右3	400	21.00%	276	276				-46.33%
7777	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-43.86%
7778	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站201变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-41.70%
7779	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线大泉支11	100	40.40%	49.6	49.6				-37.33%
7780	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左26	400	80.40%	0	0	2024年6月			3.29%
7781	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0				-23.62%
7782	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0				-37.29%
7783	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干23右3	400	13.20%	0	0				-17.91%
7784	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61548林达甲线	英窝支16	200	29.10%	121.8	121.8				-45.54%
7785	沈北	清水66kV变电站	清驿甲线	清水台变642清王线清水B台分2(清水B台)	50	59.20%	0	0				-36.79%
7786	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	华丽英典1变电站2变压器	500	24.80%	0	0				-35.26%
7787	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	湖茗筑小区1期2变电站202间隔配电变压	800	16.20%	590.4	590.4				-17.40%
7788	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田1住宅	250	67.92%	55.2	55.2				-45.26%
7789	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	融创融公馆3箱式变电站2配电变压器	400	20.40%	0	0				9.41%
7790	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	平罗变605平辛线三台子村内	315	43.49%	0	0				-51.78%
7791	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0				-39.51%
7792	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T5	100	23.40%	66.6	66.6				-43.63%
7793	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支014	200	9.00%	0	0				-36.95%
7794	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线陶连分陶连西台支2	200	25.20%	0	0				-29.91%
7795	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄东机井	50	57.20%	0	0				-39.34%
7796	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站202间隔配电变压器	400	42.00%	0	0				-39.26%
7797	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变1变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-31.70%
7798	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分20变台	200	15.90%	148.2	148.2				-38.30%
7799	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	站式服务 沈阳沈北平安消防器材有限公司	200	0.00%	180	180				0.00%
7800	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线雷塔支63	200	27.20%	0	0				-35.22%
7801	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线3台	200	28.80%	0	0				-40.12%
7802	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府4号变电站201间隔（甲）配电变压	630	15.87%	467	467				34.48%
7803	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	前村南台（微）	200	112.00%	0	0	2025年2月			-23.05%
7804	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站2号变	630	12.19%	490.2	490.2				-49.54%
7805	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	庆余店2箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-44.60%
7806	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤8变电站2变压器	400	19.88%	0	0				-42.92%
7807	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号3变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-47.12%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7808	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	观园小区3变电站1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				97.21%
7809	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线5左1变台	200	28.50%	123	123				41.15%
7810	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	龙湖天奕1配变站1变压器	800	14.10%	0	0				4.93%
7811	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	龙湖天奕2配变站2变压器	630	24.76%	0	0				12.68%
7812	于洪	曹家66kV变电站	曹工线	中南世纪城三期1箱变2变压器	400	30.90%	236.4	236.4				-40.98%
7813	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依线后屯南支1（后屯B台）	400	28.80%	0	0				-29.73%
7814	沈北	清水66kV变电站	清依线	旁风分2(旁风A台)	200	30.00%	0	0				-27.33%
7815	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-42.21%
7816	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站2变压器	630	28.25%	389	389				-38.23%
7817	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺彩线10966线	招商瑞园1箱式变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
7818	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站1配电变压器	400	61.80%	0	0				-39.45%
7819	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙山分14柱上变压器	400	37.25%	0	0				-56.73%
7820	和平	和平66kV变电站	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站1变压器	500	33.60%	282	282				-40.91%
7821	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线河信子支23	100	76.20%	0	0				-45.28%
7822	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区3变2-201配电变压器	630	35.56%	0	0				-21.68%
7823	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51252前润甲线	象云玺1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	58.20%	0	0				5.59%
7824	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	乙茂风华印小区变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	31	31				8.50%
7825	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	工变276怒信乙线怒信干10右2之1柱上变压器	315	19.37%	0	0				-40.67%
7826	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚东支04	100	0.00%	90	90				0.00%
7827	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山一组支06	200	61.80%	0	0				-28.56%
7828	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0				-41.34%
7829	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变1变压器	800	45.00%	360	360				-41.08%
7830	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	邦帝景湾3箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				-39.17%
7831	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干51右3右1	200	53.40%	73.2	73.2				-32.77%
7832	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线70右5左10	400	24.75%	0	0				3.95%
7833	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	三组团1开闭站1箱变201配电变压器	630	11.17%	0	0				-37.84%
7834	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	海湾军官住宅小区4箱变201间隔配电变压器	500	20.40%	0	0				-40.22%
7835	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站1变压器	315	10.29%	251.1	251.1				-40.44%
7836	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线罗东支02	100	61.65%	28.35	28.35				-32.63%
7837	于洪	家俱66kV变电站	俱兰甲线	光伸1变电站2变压器	630	49.21%	257	257				-41.26%
7838	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里5号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0				-40.70%
7839	法库	果园66kV变电站	果子园变1411龙山线	交通队西箱式变电站201间隔配电变压器	630	28.73%	0	0				-39.02%
7840	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站201间隔配电变压器	800	57.75%	258	258				-43.94%
7841	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变1变压器	500	56.40%	168	168				-43.46%
7842	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变2站内变压器	630	39.37%	0	0				-28.24%
7843	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园34号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	23.10%	0	0				-30.16%
7844	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干134左支1一站式	200	9.30%	161.4	161.4				-208.11%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7845	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站1号配电变压器	630	30.48%	10	10				-36.56%
7846	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区1变电站201	500	30.00%	300	300				-43.61%
7847	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线188左5右1	200	20.10%	0	0				23.48%
7848	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	庙台山西台	160	41.63%	77.4	77.4				-43.73%
7849	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组大棚	80	48.75%	33	33				-42.65%
7850	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	曹家变642曹翟线新庭家园8	200	54.80%	0	0				-47.42%
7851	东陵	李相66kV变电站	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站1号变压器	630	32.06%	365	365				-36.60%
7852	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	御龙家园7号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-41.04%
7853	东陵	李相66kV变电站	李古线	德胜花园2箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-35.53%
7854	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站1变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-45.86%
7855	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	江南水乡五箱变202间隔配电变压器	630	63.17%	0	0				-37.15%
7856	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期3变202	500	23.68%	331.6	331.6				-38.28%
7857	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线菜园分20右7右2变台	200	0.00%	0	0				0.00%
7858	东陵	水家66kV变电站	水阳甲线	红阳.上河城B区2局维箱变1变压器	800	26.25%	0	0				-37.64%
7859	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+2变压器	400	69.30%	0	0				-22.93%
7860	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	yhg_东亚国际城3箱式变电站1号变压器	630	13.65%	0	0				-44.11%
7861	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-40.70%
7862	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际1号变电站201配电变压器	400	22.00%	0	0				-42.94%
7863	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际3号变电站201配电变压器	400	27.00%	0	0				-39.85%
7864	沈北	农高66kV变电站	农高变70342农星线	农高变农星干11杆（一站式）	200	65.20%	0	0				-26.32%
7865	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡二期5号箱式变电站2号配电变压器	630	20.95%	435	435				-43.31%
7866	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分41右19左4	200	10.50%	159	159				0.00%
7867	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				-40.11%
7868	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	建大新家园7箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				-41.65%
7869	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦3小区变电站201	630	8.89%	511	511				25.06%
7870	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站1变压器	400	42.40%	190.4	190.4				-38.65%
7871	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-42.31%
7872	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变1变压器	630	9.37%	508	508				-41.89%
7873	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	金科玖禧3箱变1变压器	630	10.16%	0	0				40.44%
7874	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-36.97%
7875	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10千伏柏和线154	100	47.00%	43	43				-31.97%
7876	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城一期1箱式变电站2配电变	800	60.60%	0	0				1.24%
7877	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	西地综合照明（2021微）	200	13.20%	153.6	153.6				6.58%
7878	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	南刚分25右14+1左6	400	12.75%	309	309				0.86%
7879	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变1变压器	400	54.00%	0	0				-36.87%
7880	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	凯怡阳光三期变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-38.89%
7881	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-40.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
7882	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站1变压器	500	34.80%	276	276				-41.15%
7883	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线99变压器	400	25.40%	0	0				-44.72%
7884	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线范屯分37变台	400	27.60%	0	0				-54.34%
7885	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	沈煤大桥4箱变202配电变压器	630	46.03%	0	0				-22.73%
7886	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线85左1号台区	200	21.30%	0	0				8.70%
7887	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙9	200	27.90%	0	0				-43.90%
7888	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、	630	35.30%	0	0				-40.12%
7889	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微西大林村西北台	200	99.90%	0	0	2024年12月			29.37%
7890	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微范屯村3台	200	0.00%	180	180				-37.82%
7891	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	非房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔	630	38.10%	0	0				-31.89%
7892	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	城建美庭一期箱式变电站201间隔配电变	630	85.71%	0	0	2024年7月			-37.37%
7893	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线东岗支8右2柱上变压器	315	52.95%	0	0				-29.72%
7894	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	悦府小区一期4局维变电站202配电变压器	800	6.38%	0	0				100.00%
7895	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-37.62%
7896	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	双水岸3号变电站201间隔（白郡线）配电变	800	32.10%	0	0				100.00%
7897	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站202配电变压器	630	39.05%	321	321				-41.97%
7898	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村1站房1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				-33.78%
7899	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑2变电站2配电变压器	400	7.20%	0	0				63.98%
7900	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线佟家分15左6+1右7变台	160	80.75%	14.8	14.8	2022年12月			-52.80%
7901	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线长岗子分15+1右13变台	200	27.00%	126	126				-103.35%
7902	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	383	383				-39.18%
7903	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	长岗子线民主分64右3左3变台	200	30.60%	118.8	118.8				-39.12%
7904	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左16加1	200	136.50%	0	0	2022年12月			-20.50%
7905	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支01	200	60.25%	0	0				-28.13%
7906	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65556榆园甲线	榆园干12右10+1	200	60.50%	59	59				13.66%
7907	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站1变压器	630	13.14%	0	0				-45.01%
7908	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分10右16柱上变压器	315	27.43%	0	0				-45.78%
7909	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	376	376				-40.88%
7910	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村5变电站202 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7911	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	陶屯西台支10	200	29.40%	121.2	121.2				0.80%
7912	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-37.88%
7913	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干49右3+1柱上变压器	200	11.50%	0	0				-74.42%
7914	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				100.00%
7915	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站2变压器	630	29.21%	0	0				-40.35%
7916	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	小莲花中台照明（2020微）	200	88.00%	0	0	2025年4月			-37.98%
7917	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水干次干分34右27变台	200	41.70%	0	0				-71.45%
7918	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子东	100	134.80%	0	0	2022年12月			-39.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7919	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	吉祥馨园1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-38.07%
7920	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线东岗分4左3柱上变压器	200	5.10%	0	0				12.07%
7921	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站1配电变压器	800	15.75%	594	594				-39.27%
7922	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右8柱上变压器	400	18.80%	0	0				6.26%
7923	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站)202配电变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-38.77%
7924	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春7箱变2变压器	630	27.62%	0	0				-30.02%
7925	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双五队支04	315	0.00%	0	0				-42.84%
7926	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子10队台03	315	46.48%	0	0				-22.65%
7927	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站202	800	36.30%	0	0				-33.74%
7928	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前乙线98+1	400	24.60%	0	0				-26.09%
7929	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期2变电站配电变压器	400	52.40%	0	0				-42.44%
7930	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-45.83%
7931	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩3号变电站1号配电变压器	630	25.08%	0	0				8.56%
7932	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	YHG 吉隆新天地小区32配电变压器	630	48.89%	0	0				-35.30%
7933	东陵	中马66kV变电站	军影线	同变574世高线世高干荧光粉分12柱上变压器	50	30.90%	0	0				-41.15%
7934	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城12号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				-41.40%
7935	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分14右02	100	76.80%	13.2	13.2				-36.28%
7936	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干33柱上变压器	400	21.30%	274.8	274.8				52.86%
7937	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-43.56%
7938	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0				-41.43%
7939	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲线36左1之1柱上变压器	400	36.00%	0	0				-50.18%
7940	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	泰山变296中医乙线辽河分16右3柱上变压器	100	38.70%	0	0				-34.69%
7941	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线14右2	400	48.40%	0	0				-37.28%
7942	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左6	200	19.20%	0	0				-38.24%
7943	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	浑河乙线高楼分9	315	17.78%	0	0				-45.86%
7944	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干4变压器	200	99.20%	0	0	2022年12月			-44.12%
7945	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分6右5之1(西)	400	40.60%	0	0				-36.13%
7946	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干33柱上变压器	400	24.00%	264	264				-24.51%
7947	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线60	315	52.38%	0	0				-41.15%
7948	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右7左6变台	200	16.40%	0	0				-94.70%
7949	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干36变压器	200	41.10%	54	54				1.87%
7950	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左6变压器	315	84.32%	0	0	2024年9月			-44.81%
7951	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分25	315	53.33%	31	31				-43.19%
7952	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干89左4	100	53.10%	36.9	36.9				-35.00%
7953	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	应南干10变压器	315	42.22%	0	0				-44.18%
7954	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	南昌分25柱上变压器	315	11.11%	248.5	248.5				-42.75%
7955	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左1	315	1.27%	279.5	279.5				-131.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7956	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农于117	50	16.80%	0	0				-44.02%
7957	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	沙西分4左1柱上变压器	315	18.10%	226.5	226.5				-46.79%
7958	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3315	315	32.06%	0	0				-43.19%
7959	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干11	315	53.33%	2	2				-42.38%
7960	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙支分3变压器	250	4.80%	213	213				-48.50%
7961	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分11	250	77.76%	30.6	30.6				-47.53%
7962	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	三家分15右10	100	81.90%	0	0	2022年12月			-33.09%
7963	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线66（上）南	315	38.10%	0	0				-48.14%
7964	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	变254怒塔线住宅分住宅一支9右4柱上变	250	54.00%	0	0				-42.05%
7965	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分2	315	30.48%	187.5	187.5				-51.13%
7966	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干26	200	41.20%	0	0				-41.76%
7967	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左1右1	315	37.84%	0	0				-39.19%
7968	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干78	100	124.80%	0	0	2022年12月			-32.68%
7969	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干三角分7	315	47.75%	0	0				-43.56%
7970	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线太平西分6柱上变压器	400	6.25%	0	0				-96.04%
7971	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分11柱上变压器	250	23.68%	0	0				-36.18%
7972	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分6右3	315	32.06%	0	0				-53.06%
7973	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干11右2公变	200	11.00%	158	158				-105.17%
7974	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干83公变	250	35.20%	0	0				-44.73%
7975	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分12公变	400	47.60%	0	0				-43.34%
7976	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干51柱上变压器	100	30.00%	0	0				-32.01%
7977	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干72右2柱上变压器	200	81.60%	0	0	2022年12月			-36.31%
7978	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干75右1之1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-46.88%
7979	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分6	400	38.10%	0	0				-43.15%
7980	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干27柱上变压器	200	26.40%	0	0				-40.96%
7981	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	医院分14柱上变压器	400	6.75%	0	0				-54.98%
7982	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	榆林甲线生产干开发分7右3	315	20.06%	0	0				-26.42%
7983	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分20右5	100	29.40%	60.6	60.6				-45.29%
7984	大东	毛君66kV变电站	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线51	200	53.10%	73.8	73.8				-11.00%
7985	大东	如意66kV变电站	如意变80892如热乙线	联合甲线新生干48左13	200	14.80%	0	0				-88.59%
7986	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右7	315	26.98%	0	0				-34.40%
7987	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分9	250	63.36%	66.6	66.6				-41.18%
7988	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和睦干文铁分17+1	400	40.05%	0	0				-51.50%
7989	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	新村干85左3	315	21.59%	0	0				-40.58%
7990	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	民主分4	200	50.00%	0	0				-48.01%
7991	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3	315	34.60%	0	0				-40.41%
7992	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左1	315	26.41%	0	0				-40.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7993	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	文北干74左2之1柱上变压器	315	29.52%	0	0				-37.76%
7994	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干39变压器	200	110.00%	0	0	2022年12月			-53.03%
7995	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干30柱上变压器	250	36.80%	0	0				-18.40%
7996	苏家电	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线026	315	13.81%	0	0				-37.77%
7997	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干126公变1	315	73.02%	0	0				-42.19%
7998	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	宁波甲线92左2	250	5.60%	0	0				-73.49%
7999	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线21左1变台	250	58.88%	0	0				-36.16%
8000	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干49柱上变压器	315	37.46%	0	0				-29.85%
8001	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分41变压器	250	91.20%	0	0	2022年12月			-39.39%
8002	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支03	200	12.30%	0	0				-42.22%
8003	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变1号变	630	68.57%	0	0				-15.94%
8004	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变2号变	630	25.40%	0	0				-47.96%
8005	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变2	400	38.40%	0	0				-38.89%
8006	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变2号变	630	22.86%	0	0				-41.33%
8007	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变1号变	630	17.52%	0	0				-43.28%
8008	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
8009	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站202	630	0.00%	492	492				0.00%
8010	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	移动馨苑3号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-41.10%
8011	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	万科 I 期2箱变1变压器	500	38.80%	256	256				-41.37%
8012	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
8013	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活1箱变1号变	630	37.46%	0	0				-38.65%
8014	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变1号变压器	630	8.57%	513	513				-43.34%
8015	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变2变压器	800	12.00%	624	624				-44.17%
8016	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站1变压器	1250	28.32%	771	771				-42.57%
8017	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变1号变	630	14.60%	0	0				-43.67%
8018	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	海华新居箱变1号变	400	25.80%	0	0				-43.64%
8019	和平	方型66kV变电站	方型变478方太甲线	嘉兴街一次主变	630	29.21%	0	0				-39.70%
8020	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变1	630	46.10%	0	0				-37.59%
8021	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站2变压器	630	27.30%	395	395				-37.06%
8022	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站1变压器	630	16.67%	308	308				-34.25%
8023	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站2变压器	630	15.24%	170	170				-42.55%
8024	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-38.61%
8025	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙2箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-45.27%
8026	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区4变电站201	630	30.79%	0	0				-40.34%
8027	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站202柜	630	0.00%	319	319				0.00%
8028	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村1变电站201柜	630	21.27%	433	433				0.00%
8029	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区3变电站201	630	28.89%	385	385				-43.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8030	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站201柜	630	30.16%	0	0				-45.00%
8031	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	蓬大箱变1变压器	500	8.96%	0	0				-93.18%
8032	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
8033	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站201	315	25.65%	202.7	202.7				-42.43%
8034	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站201	630	0.00%	433	433				0.00%
8035	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	新海阳光1箱变2	630	8.38%	0	0				-42.57%
8036	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	惠和公寓2变电站201	630	15.87%	467	467				-42.73%
8037	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变1变	500	0.00%	31	31				0.00%
8038	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变1号变	630	37.14%	333	333				-44.42%
8039	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲2箱变1号变	500	26.88%	0	0				-27.47%
8040	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲6箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
8041	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	绿景花园22#主变	630	16.83%	0	0				-43.12%
8042	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲10箱变1号变	500	24.96%	0	0				-38.65%
8043	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变1变压器	630	52.38%	0	0				-36.78%
8044	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-44.04%
8045	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变1变压器	315	35.87%	0	0				-40.90%
8046	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55454荣达线	荣达变电站202	630	31.11%	0	0				-41.53%
8047	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑2变电站201	630	18.41%	451	451				-44.09%
8048	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-39.43%
8049	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	进华2箱变1变压器	1000	50.16%	0	0				-42.60%
8050	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	圣天变电站1变压器	630	57.71%	203.4	203.4				-42.39%
8051	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站2变压器	500	59.60%	0	0				-46.77%
8052	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	可久1小区箱变2变压器	400	64.80%	0	0				-45.88%
8053	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变1变	630	8.57%	513	513				-47.43%
8054	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	新中街箱变1变	315	102.10%	0	0	2022年12月			5.77%
8055	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-3箱变1变压器	500	8.00%	0	0				-34.01%
8056	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-4箱变1变压器	500	0.00%	0	0				-38.91%
8057	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-2箱变1变压器	630	23.24%	0	0				-43.23%
8058	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	陵西—3箱变2变压器	500	75.36%	0	0				-44.01%
8059	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变1配电变压器	315	55.24%	0	0				-43.86%
8060	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站201	400	70.50%	78	78				-43.88%
8061	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站201	630	44.13%	289	289				-42.05%
8062	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站202柜	400	0.00%	360	360				0.00%
8063	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站202	500	23.04%	0	0				-43.64%
8064	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	丁香苑2号变电站1号变压器	250	23.52%	0	0				-32.14%
8065	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	明城花园2箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-43.07%
8066	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	园东箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-48.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8067	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	奚林2箱变2变压器	400	30.60%	237.6	237.6				-42.72%
8068	开发	宁官220kV变电站	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区2变电站1变压器	500	10.00%	0	0				-42.04%
8069	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变202	630	44.44%	287	287				-44.80%
8070	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站201柜	630	18.73%	0	0				-46.36%
8071	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站201	630	55.56%	217	217				-42.19%
8072	沈河	万柳66kV变电站	万柳变240通天甲线	通天3箱变2变压器	400	68.10%	87.6	87.6				-40.47%
8073	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑5箱变2	500	24.32%	0	0				-44.62%
8074	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变2	400	78.40%	46.4	46.4				-37.75%
8075	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变2	630	0.00%	326	326				0.00%
8076	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0				-37.25%
8077	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站201	630	36.83%	335	335				-34.48%
8078	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变2	500	23.04%	0	0				-40.80%
8079	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站201柜	400	14.40%	94	94				-44.47%
8080	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	沙河子二2箱变1变	400	51.60%	153.6	153.6				-44.30%
8081	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变1号变	630	31.75%	0	0				-33.75%
8082	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变2号变	630	26.67%	0	0				-37.72%
8083	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	明华园3箱变1变	630	88.25%	0	0	2023年7月			-24.51%
8084	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变1	630	17.52%	0	0				-43.88%
8085	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	金谷园箱变1	630	19.05%	0	0				-37.99%
8086	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变2	630	25.40%	0	0				-44.33%
8087	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变1变压器	1000	28.80%	0	0				-46.92%
8088	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	二纬路一次1主变	400	34.80%	220.8	220.8				-47.50%
8089	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	南风雅轩2变电站201柜	630	22.54%	0	0				-42.32%
8090	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	南风雅居2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
8091	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
8092	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升B2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8093	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	友谊城3变电站2变压器	630	33.27%	0	0				-34.38%
8094	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房长岗子秀丽畜牧公变台区	200	47.70%	84.6	84.6				100.00%
8095	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-39.38%
8096	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所201配电变压器	800	30.38%	0	0				100.00%
8097	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	花园西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	237	237				-5.11%
8098	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-39.16%
8099	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站202	500	32.32%	288.4	288.4				-41.99%
8100	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	亿居房地产开发有限公司3箱变201配电变	630	17.78%	455	455				-40.56%
8101	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	民主分8右1	315	49.21%	0	0				-41.11%
8102	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站202	630	25.71%	405	405				-43.95%
8103	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分64左1变台	200	28.50%	123	123				-42.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8104	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干40柱上变压器	400	7.65%	0	0				-42.84%
8105	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	唐轩北延二期1局维变电站201配电变压器	800	12.50%	0	0				-1.61%
8106	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	开发支36右1之1柱上变压器	315	92.95%	0	0	2025年2月			-9.39%
8107	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园1号小区变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-40.51%
8108	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干12+2公变	315	65.08%	0	0				-29.59%
8109	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	汇景一区41主变	500	34.40%	278	278				-39.33%
8110	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	0千伏王滨线135号龙山分24号兴盛支95号	200	8.40%	163.2	163.2				-36.59%
8111	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干20柱上变压器	315	22.54%	0	0				-39.87%
8112	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线哈户大棚分支015	30	52.67%	11.2	11.2				-45.30%
8113	沈北	天乾66kV变电站	天金线	汇置尚郡1小区箱变202配电变压器	630	21.27%	0	0				-10.08%
8114	沈北	天乾66kV变电站	天金线	汇置尚郡3小区箱变202配电变压器	800	15.90%	0	0				9.69%
8115	和平	广州66kV变电站	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座201间隔配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				-33.33%
8116	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期3201配电变压器	630	12.86%	0	0				-50.43%
8117	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	喜地红城3站房1变压器	630	18.41%	19	19				-41.80%
8118	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分58变台	200	42.50%	95	95				-39.18%
8119	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十二号(微)	400	33.30%	226.8	226.8				27.06%
8120	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十七号(微)	400	29.40%	242.4	242.4				11.72%
8121	浑南	白塔66kV变电站	白塔变984白亿线	金石小镇北区1号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-25.83%
8122	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	水泥厂支11柱上变压器	400	6.75%	0	0				-4.68%
8123	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-40.53%
8124	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥分西台支2	160	58.13%	51	51				-33.31%
8125	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线长征支01	200	12.60%	154.8	154.8				-46.96%
8126	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站202	630	16.00%	0	0				-37.04%
8127	浑南	白塔66kV变电站	白塔变972白成乙线	伯爵世家1号变电站2号变压器	630	40.32%	0	0				-39.26%
8128	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站202变压器	630	29.84%	379	379				-39.55%
8129	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右24变台	200	28.30%	123.4	123.4				-34.76%
8130	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支05	50	49.80%	0	0				-49.71%
8131	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	钻石学府1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8132	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期2变电站变压器	630	24.38%	0	0				-41.61%
8133	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线东岗子村支30	160	68.13%	35	35				-37.87%
8134	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	二台子经济适用房变电站1变压器	500	13.60%	0	0				-41.00%
8135	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-39.25%
8136	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	英里1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	38.10%	0	0				-26.49%
8137	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	英里2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	62.70%	0	0				-21.42%
8138	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	溢利家园变电站202间隔配电变压器	315	63.49%	0	0				13.45%
8139	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干107+0右2	200	74.70%	0	0				16.15%
8140	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂北考核	200	86.40%	0	0	2024年6月			-29.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8141	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾6箱变2变压器	500	33.28%	283.6	283.6				-37.07%
8142	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站201变压器	630	49.90%	252.6	252.6				-41.20%
8143	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期2变电站2变压器	800	49.88%	0	0				-35.20%
8144	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期3箱变201配电变压器	500	39.84%	0	0				-41.20%
8145	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利线73	315	58.73%	0	0				-45.42%
8146	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线四村二队分3西支5	200	49.20%	0	0				100.00%
8147	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	十路甲1开闭站右4箱变201间隔配电变压器	315	77.46%	0	0				-57.52%
8148	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区2箱式变电站2配电变压器	630	11.62%	0	0				-36.73%
8149	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分11左5变台	200	27.15%	125.7	125.7				-41.10%
8150	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城3箱式变电站2变压器	500	16.96%	0	0				-38.03%
8151	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	G_沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器	630	44.13%	289	289				-42.94%
8152	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	金港名城3号202配电变压器	630	26.98%	0	0				-25.78%
8153	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山千曹窝堡分24变台	200	41.90%	96.2	96.2				-26.57%
8154	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	明城北市3变电站2号主变	800	20.63%	555	555				-35.93%
8155	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站1变压器	630	21.14%	0	0				-38.87%
8156	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站2变压器	800	25.13%	0	0				-43.42%
8157	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站1变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-43.22%
8158	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-1号1号变配电变压器	630	20.48%	0	0				-37.38%
8159	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	阳蒲河房地产开发有限公司2箱变开关配	630	27.94%	0	0				-38.63%
8160	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分10右4变台	400	37.50%	210	210				-43.75%
8161	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变201	315	33.97%	0	0				-41.88%
8162	沈河	长青66kV变电站	长青变470长青甲线	天坛3变电站2变压器	1000	27.00%	630	630				-43.50%
8163	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李干97左7变台	200	85.80%	8.4	8.4	2025年4月			-43.84%
8164	大东	农高66kV变电站	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1左1	160	68.63%	0	0				-47.48%
8165	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干49左3	250	28.80%	0	0				-21.78%
8166	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分14变台	100	47.40%	0	0				-26.49%
8167	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区1变电站2变压器	800	36.30%	0	0				-34.07%
8168	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微圣马家园	400	25.40%	258.4	258.4				-35.75%
8169	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	汇置尚樾1箱式变电站1配电变压器	630	10.48%	0	0				16.07%
8170	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线57左9+1左5变台	200	44.40%	0	0				-141.97%
8171	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	兴盛汇景苑3站房1变压器	630	0.00%	0	0				-43.56%
8172	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	美卉花园3站房1变压器	630	19.56%	0	0				-38.75%
8173	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-1	250	47.04%	0	0				-41.97%
8174	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	毛光干9箱变（单）	400	48.80%	164.8	164.8				-42.31%
8175	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰8小区1变电站2变压器	630	18.03%	0	0				-40.26%
8176	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区二期2变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0				-40.43%
8177	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支021	50	62.40%	0	0				-22.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8178	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	长兴分118右4	400	20.25%	0	0				13.23%
8179	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干电业分74柱上变压	200	45.30%	0	0				-34.20%
8180	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山路	果园变411龙山路龙山干41	250	20.76%	0	0				-43.19%
8181	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城2箱式变电站配电变压器	630	46.35%	0	0				-37.07%
8182	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华四段变电站201	400	33.20%	0	0				-44.35%
8183	东陵	李相66kV变电站	李古线	变645李古线李古干高人砖厂分06柱上变	200	58.20%	63.6	63.6				-0.38%
8184	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干97+1左7	400	30.45%	0	0				-34.66%
8185	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾东区7变电站1配电变压器	630	28.89%	0	0				26.27%
8186	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水2	100	71.40%	0	0				-29.47%
8187	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	豪景箱变2变压器	630	26.67%	0	0				-43.80%
8188	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期2变电站201配电变压器	800	50.70%	0	0				-32.82%
8189	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	新水湾小区变电站1变压器配电变压器	630	34.92%	347	347				-41.27%
8190	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	雅宾利二期12主变	800	0.00%	0	0				0.00%
8191	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西北土东11	100	114.00%	0	0	2022年12月			-40.88%
8192	和平	花园66kV变电站	花园变56772花丽乙线	花丽乙线11之1	400	46.50%	174	174				-40.54%
8193	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	橡树园变电站201间隔配电变压器	400	56.50%	0	0				-26.86%
8194	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线五分分支线013	30	122.67%	0	0	2022年12月			-37.02%
8195	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线七分分支线016	30	31.33%	17.6	17.6				-49.91%
8196	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站2变压器	630	17.52%	0	0				-45.88%
8197	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	中海天誉1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8198	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	榛子街中台	315	35.24%	172.5	172.5				-23.43%
8199	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8200	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线135+1左1	200	26.70%	0	0				64.92%
8201	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	东湖家园1箱变1变压器	630	34.92%	0	0				-43.95%
8202	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望干14+1柱上变压器	400	33.00%	0	0				-37.49%
8203	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线路灯分5右3柱上变压器	100	11.10%	78.9	78.9				33.75%
8204	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	武警分17柱上变压器	400	3.30%	0	0				-35.15%
8205	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干太平洋分8左6柱上变压器	400	44.10%	0	0				-42.99%
8206	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分92左15右3	400	51.15%	0	0				13.36%
8207	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区二期2箱式变电站2配电变压	400	32.25%	0	0				-37.67%
8208	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	广场社区变电站1号变压器	800	74.10%	0	0				-28.84%
8209	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线10+2	315	49.84%	126.5	126.5				-38.35%
8210	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干36+2	200	42.00%	96	96				-24.26%
8211	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	承瀚花园3箱变201配电变压器	630	18.33%	0	0				-38.28%
8212	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				-38.65%
8213	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分40	200	84.00%	0	0	2025年4月			-27.53%
8214	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干129左9变台	50	27.30%	0	0				-47.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8215	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干33右11变压器	315	26.03%	0	0				-45.34%
8216	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维1变201配电变压器	800	25.20%	0	0				-5.92%
8217	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线兴盛支95柱上变压器	100	31.80%	58.2	58.2				-28.34%
8218	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区10变电站1变压器	630	90.48%	0	0	2024年9月			-39.65%
8219	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	唐轩首府二期1箱变202配电变压器	630	22.86%	0	0				-19.25%
8220	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干59+1变台	200	48.50%	0	0				-17.66%
8221	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左2右1变台	100	42.00%	48	48				-45.12%
8222	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变2变压器	400	24.00%	264	264				-42.81%
8223	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	鑫余华府1变电站2配电变压器	800	14.63%	603	603				-26.39%
8224	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	佟家支33	200	10.40%	159.2	159.2				-37.60%
8225	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变1变压器	500	22.80%	0	0				-44.36%
8226	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右04左01	160	16.50%	117.6	117.6				-37.94%
8227	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右09	160	24.06%	105.5	105.5				-42.46%
8228	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线香泉支62	160	75.00%	0	0				-33.66%
8229	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.67%
8230	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-45.22%
8231	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	新西照明镇门前（2021微）	400	18.70%	0	0				-33.39%
8232	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	翰林2箱变1变压器	315	14.60%	237.5	237.5				-42.20%
8233	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-38.62%
8234	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-36.43%
8235	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	YHG_富锦园小区201配电变压器	630	12.95%	0	0				-40.94%
8236	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-42.92%
8237	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-44.13%
8238	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干54左12变台	400	60.75%	0	0				-26.47%
8239	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	公馆9号变电站201间隔（施雅线）配电变	800	19.20%	0	0				100.00%
8240	法库	果园66kV变电站	果北乙线	中贸国际花园二期201配电变压器	315	33.52%	177.9	177.9				-36.91%
8241	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	美域天成一期2站房2变压器	630	23.81%	417	417				-48.50%
8242	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站2变压器	630	53.71%	0	0				-37.68%
8243	大东	劳动66kV变电站	劳动变70148劳车线	旭辉花园7箱变1变压器	630	61.27%	0	0				-21.00%
8244	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	王府2号变电站201间隔（鲍白线）配电变	630	6.03%	0	0				26.52%
8245	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线转南支04	315	33.78%	0	0				-30.90%
8246	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线232右6	200	8.70%	0	0				-48.48%
8247	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-40.74%
8248	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干3+1变压器	50	52.80%	18.6	18.6				-38.62%
8249	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变2变压器	630	43.81%	291	291				-43.30%
8250	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线新家属楼1	160	63.75%	0	0				-43.83%
8251	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线客运公司住宅楼	100	57.60%	32.4	32.4				-36.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8252	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线沈阳洪福物业有限公司	630	0.00%	567	567				-38.30%
8253	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期7变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				-41.66%
8254	沈北	农高66kV变电站	农丰线	一站式翔凤分支	100	60.90%	0	0				-24.74%
8255	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	小微于金村台	400	73.05%	0	0				-24.53%
8256	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	大中央广场一期2号变电站202间隔配电变	630	25.71%	0	0				2.76%
8257	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号二期小区2局维变电站201配电变	630	18.73%	0	0				100.00%
8258	于洪	大兴66kV变电站	兴援线	小微援工村2号台	200	63.90%	52.2	52.2				6.04%
8259	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	五金紫祥园1变电站1变压器	500	73.92%	0	0				-39.23%
8260	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	圣罗伦斯6箱变1变压器	630	39.68%	0	0				-36.41%
8261	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期22主变	500	18.00%	0	0				-40.19%
8262	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干035	400	21.75%	90	90				100.00%
8263	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	北官干52右11右2	315	24.76%	0	0				-8.56%
8264	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
8265	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区1变电站2变压器	630	9.21%	308	308				97.36%
8266	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门2箱变2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-45.03%
8267	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干19右1变台	500	35.60%	272	272				-43.15%
8268	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡3号小区变电站1号变压器	400	43.60%	0	0				-40.04%
8269	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期4箱式变电站2配电变压器	400	16.80%	0	0				13.86%
8270	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	(虎石台) 1516箱201配电变压器	630	47.62%	0	0				-8.64%
8271	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线211右2变台	400	9.60%	321.6	321.6				-23.47%
8272	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-293.31%
8273	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站2配电变压器	315	27.62%	0	0				-42.86%
8274	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	城15号变电站201间隔(松北线)配电变	800	34.20%	0	0				7.43%
8275	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站2配电变压器	800	30.50%	0	0				-45.08%
8276	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0				-42.81%
8277	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站1号变压器	630	43.17%	295	295				-42.33%
8278	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期1箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0				-28.44%
8279	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变1变压器	500	13.76%	0	0				-44.37%
8280	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	斗沟4.5组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
8281	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	胡屯村五组照明(2020微)	200	21.30%	137.4	137.4				-47.27%
8282	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南水利支5	50	34.40%	27.8	27.8				-43.99%
8283	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干139	200	12.80%	0	0				-32.99%
8284	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区1变电站1变压器	500	111.04%	0	0	2024年6月			-42.50%
8285	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变1变压器	400	40.50%	0	0				5.24%
8286	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-41.57%
8287	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线二分厂后家属照明	100	31.50%	58.5	58.5				-26.76%
8288	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线同和明	200	35.20%	109.6	109.6				-48.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8289	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	富强村2台	100	67.20%	0	0				-44.12%
8290	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8291	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站1配电变压器	400	38.70%	0	0				-30.31%
8292	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站1主变	500	12.00%	390	390				-37.71%
8293	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-32.83%
8294	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站1变压器	630	42.29%	300.6	300.6				-40.36%
8295	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	变050黄前线黄前线前进分厂部支20#右分	200	23.55%	0	0				-43.39%
8296	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-44.63%
8297	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	一站式-军华种业家庭农场	200	6.30%	0	0				-90.01%
8298	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支06	50	64.20%	0	0				-34.60%
8299	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太西分支线003	50	85.80%	0	0	2022年12月			-45.66%
8300	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几水利甲6	50	56.40%	16.8	16.8				-12.78%
8301	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站202变压器	400	24.38%	0	0				-47.03%
8302	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老城分56右2	100	0.00%	90	90				0.00%
8303	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	所方线小齐东支10	400	2.10%	0	0				35.85%
8304	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	河畔花园自维2配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
8305	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-55.29%
8306	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	变(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-13母线	630	14.60%	0	0				-39.92%
8307	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	变(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-17母线	630	15.56%	0	0				-35.27%
8308	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡村综合一台	400	66.90%	92.4	92.4				-31.72%
8309	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨二委综合一台	200	129.90%	0	0	2022年12月			-32.44%
8310	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线榆园干19	50	44.40%	22.8	22.8				-36.52%
8311	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站2变压器	630	52.95%	0	0				-36.64%
8312	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干8右1变台	100	122.40%	0	0	2022年12月			-36.54%
8313	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑5箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-42.33%
8314	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站2号配电变压器	800	34.25%	0	0				-41.03%
8315	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	方迪山庄2箱变新2变压器	800	6.60%	667.2	667.2				6.64%
8316	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-44.61%
8317	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	恒乙线辽宁恒生房地产开发有限公司1箱变	1000	25.12%	0	0				-37.73%
8318	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干43	200	7.50%	0	0				-72.86%
8319	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	国瑞城19箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-11.65%
8320	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区1变电站2配电变压器	630	11.05%	0	0				31.80%
8321	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡2箱式变电站2配电变压器	630	32.76%	0	0				24.55%
8322	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站2变压器	630	40.95%	0	0				-40.12%
8323	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线高越岭支12	30	0.00%	0	0				-16000.00%
8324	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一	500	85.92%	0	0	2024年7月			-41.28%
8325	法库	宝山66kV变电站	镇西线	少年宫2	315	19.30%	222.7	222.7				-47.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8326	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	32.63%	0	0				-36.47%
8327	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分10+1左16变台	100	62.40%	0	0				-36.04%
8328	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发名城2变电站201变压器	630	19.68%	443	443				-40.35%
8329	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分7右5变台	100	96.40%	0	0	2024年6月			-34.55%
8330	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分9变台	400	40.50%	0	0				-52.44%
8331	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站1配电变压器	315	40.95%	0	0				-44.15%
8332	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线六家子西台分支线03	200	36.00%	108	108				-35.60%
8333	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区2开2箱202配电变压器	800	22.88%	0	0				-35.16%
8334	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	农药线邮政分14+3	200	27.20%	0	0				-42.45%
8335	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线东四大棚支009	30	0.00%	27	27				0.00%
8336	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0				-37.93%
8337	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
8338	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分3+1变台	50	100.40%	0	0	2022年12月			-26.86%
8339	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分25+1右4变台	50	59.40%	15.3	15.3				-31.25%
8340	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左8变台	200	134.40%	0	0	2024年7月			-42.89%
8341	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村6机井	50	51.20%	19.4	19.4				-62.57%
8342	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰5小区4变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-41.25%
8343	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干64左1	200	66.60%	0	0				-45.68%
8344	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干65右3右1	200	118.50%	0	0	2023年1月			5.26%
8345	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	日君力房地产开发有限公司12 202配电变	630	30.73%	373.4	373.4				-24.86%
8346	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水木康桥4号箱变电站201配电变压器	1260	8.51%	0	0				-43.74%
8347	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	柳水澜湾（二）1局维变电站配电变压器20	800	4.50%	0	0				19.93%
8348	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	YHG_东黄泥坎村住宅楼变电站新建台	630	19.05%	447	447				4.85%
8349	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线105左57右14	200	51.20%	77.6	77.6				-146.57%
8350	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线105左44右9	100	69.00%	21	21				-63.09%
8351	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	文竹家园1号变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				-37.93%
8352	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-44.96%
8353	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50744时代线	星座1号变电站201间隔（时代线）配电变	800	6.00%	0	0				16.72%
8354	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园11号小区变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				-37.03%
8355	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	吉祥广场变电站201配电变压器	630	17.94%	0	0				-53.68%
8356	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右6变台	200	111.00%	0	0	2022年12月			-35.19%
8357	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线105右5右1变台	400	43.50%	0	0				-46.19%
8358	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线70+1	315	6.98%	0	0				-51.07%
8359	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站202配电变压器	630	28.95%	0	0				-35.03%
8360	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6+1柱上变压器	400	6.30%	0	0				-11.85%
8361	开发	郑家66kV变电站	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区1变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-14.35%
8362	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹7号变电站202配电变压器	800	35.25%	0	0				-41.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8363	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站202配电变压器	800	59.63%	0	0				-43.15%
8364	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产4号变电站1号变压器	630	15.56%	469	469				-34.80%
8365	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	查牛变704金牛线金牛干永丰分19变台	160	58.44%	50.5	50.5				-40.70%
8366	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左18变台	80	110.00%	0	0	2024年6月			-39.94%
8367	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线75右9变台	100	119.40%	0	0	2023年2月			-27.26%
8368	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干195变台	200	115.50%	0	0	2022年12月			-23.02%
8369	康平	城南66kV变电站	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-40.69%
8370	沈北	农高66kV变电站	农丰线	泰盈房产开发有限公司1箱变201间隔配电变	630	39.05%	0	0				-40.06%
8371	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	民物业管理有限公司2箱变（人和新居）1号	630	35.87%	0	0				-43.44%
8372	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	武服务-沈阳市沈北新区青山多肉园艺有限	200	9.00%	162	162				6.41%
8373	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线胡古分95	200	24.60%	0	0				-38.94%
8374	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	百益龙置业有限公司3变电站1变压器配电变	630	20.32%	0	0				-68.66%
8375	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	市碧桂园房地产开发有限公司3201配电变	630	11.43%	0	0				-39.74%
8376	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	三经十二纬路变电站配电变压器	315	43.17%	0	0				4.62%
8377	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	新水湾小区2 1变压器	630	58.73%	197	197				-41.34%
8378	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	香槟6变电站1变压器	400	35.40%	0	0				-38.47%
8379	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园8箱变（单）	400	27.20%	0	0				-41.59%
8380	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干173右11变台	200	62.40%	0	0				-29.01%
8381	于洪	曹家66kV变电站	曹工线	中南熙悦站房1配电变压器	630	46.86%	271.8	271.8				-24.87%
8382	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-65.01%
8383	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74266虎西线	虎西干双楼村分津通支3柱上变压器	100	7.80%	82.2	82.2				7.57%
8384	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲2开闭站1变电站变压器	315	45.40%	0	0				-29.67%
8385	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛五组照明	100	81.90%	8.1	8.1	2022年12月			-44.43%
8386	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线43右1变台	200	17.70%	144.6	144.6				24.56%
8387	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分66右1	200	50.40%	79.2	79.2				-31.33%
8388	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干马头分86左2	200	19.00%	142	142				-20.19%
8389	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	明发广场二期-2小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0				16.95%
8390	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发广场二期-2小区变电站202配电变压器	630	12.06%	0	0				18.62%
8391	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	鸿福嘉二号箱变201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-41.88%
8392	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	颐景御园2箱变1变压器配电变压器	630	28.70%	0	0				-40.81%
8393	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	保利堂悦3箱变1变压器	800	70.50%	0	0				-1.41%
8394	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				-17.96%
8395	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干34+2	400	19.80%	280.8	280.8				18.14%
8396	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线36左3+1	400	36.30%	214.8	214.8				-5.50%
8397	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右2右2	200	19.20%	141.6	141.6				0.00%
8398	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	小微五机甲1台	200	100.80%	0	0	2023年9月			-26.64%
8399	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线36右2变压器	400	33.30%	0	0				-26.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8400	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期	630	57.14%	0	0				-40.88%
8401	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭9台区	250	68.80%	53	53				-37.82%
8402	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北支10左2柱上变压器	200	18.50%	0	0				-44.84%
8403	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	沈阳军鑫消防器材装备有限公司	200	25.20%	129.6	129.6				6.79%
8404	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8405	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合5变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-43.93%
8406	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	会馆分6	200	10.20%	0	0				4.83%
8407	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线七家子分新台支004	200	29.75%	0	0				-31.89%
8408	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线东升小区台支15	200	15.38%	0	0				-45.30%
8409	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线界力西台分支线003	200	37.50%	0	0				-23.70%
8410	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	井坑子机井	50	79.20%	0	0				-40.04%
8411	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站201配电变压器	400	10.50%	318	318				5.62%
8412	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站202间隔配电变压器	400	41.70%	0	0				-33.32%
8413	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线排水分韭菜岗子支26左6右2变台	200	31.15%	117.7	117.7				-36.03%
8414	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线红台分5右1柱上变压器	200	33.30%	0	0				11.64%
8415	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变202变压器	630	32.70%	173	173				-41.97%
8416	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛C右分07	50	29.60%	0	0				-36.51%
8417	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线196右3变台	200	17.15%	145.7	145.7				-33.61%
8418	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干35左3+2公变	200	56.00%	68	68				-49.28%
8419	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	379	379				-42.43%
8420	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站1变压器	630	56.83%	209	209				-42.95%
8421	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E、F区变电站202开关柜	630	25.71%	0	0				-40.59%
8422	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦2箱变2变压器	800	28.50%	0	0				-43.07%
8423	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大双南几06	80	90.00%	0	0	2022年12月			-35.76%
8424	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	证大御中环1箱变2变压器	800	9.38%	0	0				100.00%
8425	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8426	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分9	400	55.80%	0	0				10.63%
8427	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变1变压器	630	40.76%	0	0				-41.39%
8428	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分两后支1	200	81.00%	0	0	2025年4月			13.31%
8429	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-41.89%
8430	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	YHG 紫金花2箱式变电站1间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-39.79%
8431	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线孙白五组分支线002	100	111.00%	0	0	2023年1月			-43.61%
8432	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0				-44.54%
8433	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分48	160	83.53%	10.35	10.35	2025年4月			-34.58%
8434	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华城1号1变压器	630	40.95%	0	0				-42.05%
8435	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线北甸子台	160	51.50%	61.6	61.6				-47.88%
8436	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合一台	400	52.50%	150	150				15.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8437	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	置尚都二期二组团3变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0				-4.63%
8438	沈北	清水66kV变电站	清依线	1+1杆右支3台区	200	12.75%	0	0				-42.24%
8439	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园国际6变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0				-39.64%
8440	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田美林居3箱式变电站2号配电变压器	630	18.41%	0	0				-38.55%
8441	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区3变1-201配电变压器	630	20.00%	0	0				-13.19%
8442	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线129左8变台	200	34.50%	111	111				-47.73%
8443	沈北	农高66kV变电站	农丰线	皇开发有限公司（皇弟龙邸）3箱变201间隔	630	10.29%	0	0				-43.96%
8444	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和陆甲线	中金启城1箱变2变压器	800	18.60%	571.2	571.2				-46.37%
8445	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变1变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-37.36%
8446	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分014	100	98.40%	0	0	2025年5月			-44.52%
8447	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线大石头支016	100	107.40%	0	0	2025年2月			-28.46%
8448	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花6组	50	55.50%	0	0				-44.77%
8449	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右9右1	200	90.90%	0	0	2022年12月			-43.95%
8450	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干74	200	10.13%	0	0				-20.06%
8451	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线005	100	24.00%	66	66				-43.52%
8452	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	应齐乙线南六干25+3变压器	400	51.00%	0	0				-30.90%
8453	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-45.04%
8454	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	26.67%	10	10				-40.19%
8455	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	27.62%	0	0				-38.39%
8456	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线10照明分3柱上变压器	200	41.70%	96.6	96.6				-40.84%
8457	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变1变压器	630	33.97%	7	7				-40.71%
8458	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变1变压器	630	26.35%	7	7				-45.82%
8459	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	铁路小区变电站2号变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-44.04%
8460	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	御龙家园5号变电站1号变压器	630	22.10%	0	0				-42.66%
8461	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子北几13	160	26.25%	0	0				-26.90%
8462	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园一期1箱变1配电变压器	630	19.30%	0	0				-41.23%
8463	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干42左2	400	4.50%	0	0				0.00%
8464	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站201配电变压器	630	23.17%	421	421				-34.16%
8465	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站202配电变压器	630	20.32%	439	439				-41.40%
8466	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10KV孟东线孤靠分10右支1变压器	200	16.20%	147.6	147.6				17.41%
8467	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	郝三家村网改新台	400	20.40%	0	0				7.27%
8468	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	高中家属楼	200	25.50%	0	0				-38.94%
8469	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线18	200	116.80%	0	0	2022年12月			-37.37%
8470	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变1	400	21.90%	272.4	272.4				-43.41%
8471	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分5杆（一站式）	200	8.10%	0	0				-30.15%
8472	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	城市之光1箱变1变压器间隔配电变压器	800	20.63%	0	0				-41.58%
8473	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	灌区家属（微）	200	49.40%	0	0				-12.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8474	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山南台	315	24.13%	207.5	207.5				-42.50%
8475	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	刘二堡北长村永明淡水鱼公变台区	200	31.20%	117.6	117.6				0.00%
8476	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	澜郡小区回迁楼2号箱式变电站1号配电变	630	19.81%	442.2	442.2				-39.97%
8477	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区1变202配电变压器	800	17.00%	0	0				-10.45%
8478	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰2箱变2变压器	500	18.24%	0	0				-42.36%
8479	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵干029	400	81.75%	0	0	2024年6月			-33.00%
8480	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	南里分变电站1变压器	100	60.90%	0	0				-31.64%
8481	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站2号变压器	630	8.57%	0	0				-39.99%
8482	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变1变压器	800	23.25%	534	534				-47.94%
8483	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变2变压器	400	58.50%	126	126				-37.79%
8484	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分16右5变台	200	23.10%	0	0				-39.46%
8485	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区4变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-1.74%
8486	沈北	农高66kV变电站	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱202配电变压器	630	12.70%	0	0				-41.75%
8487	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	沈煤大桥4箱变201配电变压器	630	31.75%	367	367				-21.98%
8488	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾东区3变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0				21.30%
8489	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期3小区箱式变电站1配电变	800	57.75%	0	0				-37.40%
8490	浑南	下深66kV变电站	下深变274三环甲线	海域香庭一期1号变电站1号配电变压器	630	15.05%	0	0				-13.95%
8491	沈北	孝信66kV变电站	孝科线	中金朗悦小区3变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0				27.80%
8492	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站1变压器	400	20.80%	0	0				-39.54%
8493	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站201配电变压器	630	40.32%	313	313				-38.55%
8494	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线前进分7右2变压器	400	50.00%	0	0				-36.56%
8495	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	经典2号变电站201间隔（莱茵线）配电变	800	31.20%	0	0				-15.92%
8496	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线前山嘴子支03	100	95.40%	0	0	2023年2月			-34.85%
8497	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干大四分95右7变台	200	39.60%	100.8	100.8				-32.62%
8498	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干78右10右7变台	200	25.50%	129	129				-26.58%
8499	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲4(金生社区3)02变	630	11.05%	0	0				-40.69%
8500	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	方南干37右4公变	315	14.22%	238.7	238.7				-43.83%
8501	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	YHG_胡台粮库小区G台	400	56.40%	0	0				-91.42%
8502	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	小坨子设施小区2台	200	38.70%	0	0				-123.30%
8503	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村3号变电站1号配电变压器	200	67.00%	0	0				-38.94%
8504	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸-1变压器间隔配电变压器	800	60.00%	0	0				-30.64%
8505	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树三期变电站2号配电变压器	800	29.70%	0	0				-39.46%
8506	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
8507	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支24+1左10变台	400	3.00%	0	0				0.01%
8508	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村三期小区变电站2变压器	800	8.10%	0	0				6.92%
8509	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二 号4号箱变1号变考核	800	39.30%	0	0				4.05%
8510	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右4	315	78.73%	35.5	35.5				-42.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8511	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线草库分10左6柱上变压器	250	25.44%	0	0				-9.93%
8512	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	五委西台（2020微）	400	74.10%	0	0				-35.63%
8513	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线专业队13电井分支04	30	122.00%	0	0	2024年6月			-33.32%
8514	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0				-12.34%
8515	开发	陕西66kV变电站	陕西变55358韩园甲线	韩园甲线紫薇分2变压器	50	63.60%	13.2	13.2				-33.77%
8516	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-40.76%
8517	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线122	100	66.30%	0	0				-36.98%
8518	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟 8组照明	100	29.70%	60.3	60.3				-46.98%
8519	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝乙线88左支11柱上变压器	200	13.50%	0	0				9.56%
8520	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期1箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0				-38.77%
8521	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期2箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0				-44.88%
8522	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	赵家店支83	200	42.00%	0	0				12.21%
8523	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干33+1柱上变压器	400	22.20%	0	0				-50.75%
8524	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区3箱式变电站1配电变	400	24.90%	0	0				-40.94%
8525	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
8526	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站2变压器	630	32.38%	215	215				-41.84%
8527	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站2变压器	630	14.86%	215	215				-42.87%
8528	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳北线博士园分1箱变1变压器	630	69.52%	129	129				-42.73%
8529	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	372农恒甲线农恒甲干罗家沟分翔宇支21	630	45.71%	0	0				-18.60%
8530	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城6箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-37.34%
8531	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	田家房9.11组照明（2022微）	200	67.40%	45.2	45.2				-43.28%
8532	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支5右4变台	400	66.50%	94	94				-28.52%
8533	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	隆登花园5箱变2变压器配电变压器	630	26.98%	0	0				-42.20%
8534	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	沈阳站西广场变电站201间隔配电变压器	400	16.50%	0	0				-29.04%
8535	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城9号变电站201配电变压器	630	15.95%	0	0				-35.52%
8536	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡4组照明	100	21.90%	68.1	68.1				-15.38%
8537	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西北台（2022微）	315	36.95%	167.1	167.1				-22.52%
8538	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4432军政线	陈相变432军政线军政线36左11	200	108.80%	0	0	2022年12月			-30.25%
8539	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线29	315	46.67%	0	0				-44.92%
8540	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线63	315	35.56%	0	0				-42.86%
8541	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左1柱上变压器	200	45.60%	0	0				-40.87%
8542	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干13柱上变压器	315	36.83%	0	0				-43.29%
8543	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支17左2右1柱上变压器	315	29.21%	0	0				-16.15%
8544	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵北干39柱上变压器	315	93.71%	0	0	2022年12月			-2.86%
8545	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	山变252岐山乙线岐山干3+1右1柱上变	315	19.37%	0	0				-75.70%
8546	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线59	315	93.97%	0	0	2022年12月			-35.12%
8547	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线142左4变台	200	25.80%	0	0				-56.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8548	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工干25左5	315	61.46%	54	54				-44.48%
8549	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	南六干25	315	43.49%	0	0				-56.63%
8550	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左11柱上变压器	400	57.25%	131	131				-44.40%
8551	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	北四干18柱上变压器	100	32.70%	0	0				-37.67%
8552	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前干37	315	48.89%	0	0				-33.81%
8553	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	北官线65左3	315	50.16%	0	0				-28.01%
8554	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分12左4变压器	315	61.90%	0	0				-27.39%
8555	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右2变压器	315	60.32%	0	0				-46.21%
8556	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左8	250	66.24%	0	0				-42.04%
8557	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左7变压器	200	5.40%	0	0				-50.51%
8558	沈河	粮仓66kV变电站	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分25公变	315	7.62%	259.5	259.5				-21.42%
8559	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分13+1公变	200	37.50%	105	105				-37.49%
8560	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左2公变	315	26.98%	198.5	198.5				-47.38%
8561	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干21	200	20.00%	0	0				-47.18%
8562	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2023年9月			-39.88%
8563	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	变148卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变	315	66.35%	0	0				-32.85%
8564	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干7公变	200	62.00%	0	0				-48.61%
8565	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干22	250	0.00%	225	225				-56.81%
8566	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	体院分6	315	26.41%	200.3	200.3				-87.51%
8567	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	振兴分6(北)	315	3.17%	0	0				-42.19%
8568	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙B之1公变	315	31.11%	0	0				-30.04%
8569	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左25柱上变压器	200	56.80%	0	0				-52.09%
8570	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干29左6柱上变压器	200	31.50%	117	117				-44.68%
8571	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	变352长江乙线长江干巴兰河分3柱上变	250	42.40%	0	0				-44.90%
8572	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	乌市分17柱上变压器	400	60.25%	0	0				-39.38%
8573	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分1+1	315	60.32%	93.5	93.5				-44.58%
8574	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干25柱上变压器	315	51.75%	120.5	120.5				-38.94%
8575	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干43柱上变压器	315	91.75%	0	0	2022年12月			-44.34%
8576	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分4	100	30.40%	59.6	59.6				-44.77%
8577	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	北三干41	400	48.00%	168	168				-41.67%
8578	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左3	315	48.00%	0	0				-42.20%
8579	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分37柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
8580	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分27右03	315	63.49%	83.5	83.5				-33.51%
8581	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分11变压器	315	63.75%	0	0				-16.11%
8582	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	变466长黄甲线长黄干长北分25右2柱上变	400	10.50%	0	0				-43.43%
8583	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分18变压器	315	15.87%	0	0				-41.99%
8584	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分3+1	400	17.55%	0	0				-43.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8585	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右2变台	315	0.00%	0	0				-41.07%
8586	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分14	400	59.25%	0	0				-42.89%
8587	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线32右2	160	93.00%	0	0	2023年1月			-43.75%
8588	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	劳动变156东路甲线东路甲线东路干15	315	42.86%	0	0				-42.67%
8589	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变2号变	630	20.32%	0	0				-40.89%
8590	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
8591	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	浅草绿阁二期变电站（夏日风情）202	630	26.98%	397	397				-41.74%
8592	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变2号变	400	31.00%	0	0				-41.55%
8593	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变2号变	500	13.60%	0	0				-38.33%
8594	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活3箱变1号变	630	29.52%	0	0				-42.30%
8595	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变2变压器	630	10.48%	501	501				-47.12%
8596	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	文化路小区一次1主变	315	75.56%	0	0				-21.47%
8597	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	天津小区主变	630	16.76%	461.4	461.4				-52.00%
8598	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变1变压器	630	45.71%	279	279				-37.09%
8599	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次2主变	315	116.19%	0	0	2022年12月			-39.49%
8600	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站1	630	15.56%	0	0				-43.19%
8601	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	部队变电站	630	21.90%	0	0				-41.08%
8602	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站1变压器	500	50.24%	0	0				-40.77%
8603	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变2	630	36.51%	0	0				-50.17%
8604	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变2站内变压器	630	33.52%	2	2				-52.99%
8605	和平	三好66kV变电站	三好变176郎家线	南三好光明里一次1主变	400	26.40%	254.4	254.4				-47.24%
8606	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅1变压器	500	29.20%	0	0				-47.84%
8607	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区6变电站1变压器	630	60.70%	0	0				-42.90%
8608	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村2变电站201变压器	630	137.14%	0	0	2025年2月			-43.31%
8609	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	中海小区变电站201	630	12.38%	0	0				-38.73%
8610	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中房凌云2-1箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-43.88%
8611	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变2号变	500	28.40%	0	0				-46.54%
8612	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变1	500	36.80%	0	0				-38.76%
8613	大东	毛君66kV变电站	10kV毛海线7952	和平干2箱变（单）	400	19.60%	281.6	281.6				-31.80%
8614	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站202柜	630	16.51%	463	463				-50.74%
8615	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区6变电站201	400	41.60%	193.6	193.6				-32.56%
8616	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区1变电站201	500	68.48%	107.6	107.6				-41.70%
8617	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	煤矿设计院箱变2变压器	400	31.20%	0	0				-42.06%
8618	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	大万莲2箱变1变压器	630	62.22%	0	0				-41.73%
8619	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站202	630	18.73%	433	433				-44.12%
8620	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站202变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
8621	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变1	630	84.19%	36.6	36.6	2022年12月			-41.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8622	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变2变	500	0.00%	31	31				0.00%
8623	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地11主变	800	30.38%	477	477				-38.09%
8624	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变1变压器	630	18.67%	0	0				-40.62%
8625	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	华龙奥翔1箱变1变压器	500	15.36%	373.2	373.2				-41.76%
8626	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	泉园2期2变电站1变压器	630	97.27%	0	0	2023年9月			-40.38%
8627	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站201柜	500	24.00%	0	0				-63.66%
8628	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-47.12%
8629	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变1变压器	400	50.00%	160	160				-40.90%
8630	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站2号变压器	500	32.40%	0	0				-45.12%
8631	沈河	顺城220kV变电站	顺城变064红旗甲线	华乐箱变1变压器	630	48.89%	259	259				-40.73%
8632	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富6变电站1变压器	800	21.00%	0	0				-43.23%
8633	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变2变压器	630	30.29%	376.2	376.2				-44.91%
8634	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-1箱变1变压器	630	6.98%	0	0				-42.84%
8635	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-1箱变2变压器	630	6.67%	0	0				-41.25%
8636	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宣乙线	合义箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-40.08%
8637	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山2箱变1变压器	630	27.30%	395	395				-39.61%
8638	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	120中学箱变	400	31.50%	234	234				-36.90%
8639	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都2变电站	630	18.73%	449	449				-45.27%
8640	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	康富变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
8641	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偃城线	东方偃城11箱变1变压器	630	37.71%	0	0				-42.99%
8642	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变1变压器	400	17.00%	0	0				-37.31%
8643	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
8644	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品9变电站2变压器	400	21.60%	273.6	273.6				-43.31%
8645	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				-42.23%
8646	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变1变压器	400	10.50%	0	0				-42.94%
8647	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	什字里变电站2变压器	400	93.00%	0	0	2022年12月			-43.86%
8648	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	南九应昌202	315	85.84%	0	0	2022年12月			-37.00%
8649	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变1	630	34.29%	326	326				-46.87%
8650	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工街14变电站201	400	23.70%	265.2	265.2				-43.44%
8651	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州西区2箱变1变压器	630	19.68%	0	0				-37.40%
8652	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
8653	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站201	630	19.37%	445	445				-43.62%
8654	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站201	630	44.57%	286.2	286.2				-44.96%
8655	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	宏伟小区4变电站202柜	630	41.90%	303	303				-37.14%
8656	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
8657	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	泰山西1箱变1号变	500	51.20%	194	194				-45.56%
8658	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站2变压器	500	26.00%	320	320				-41.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8659	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变1号变	630	13.65%	0	0				-46.68%
8660	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	海韵2箱变1号变	630	16.83%	0	0				-42.94%
8661	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变1变	630	26.03%	0	0				-46.48%
8662	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	北陵小区箱变1	500	86.80%	0	0	2024年6月			-49.24%
8663	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	高炮二团箱变	630	15.49%	0	0				-80.62%
8664	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	红袍北巷箱变变压器	630	42.22%	0	0				-39.53%
8665	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D1箱式变电站1配电变压器	400	49.00%	0	0				-11.32%
8666	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站2变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-41.71%
8667	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	省建科院住宅2主变	400	16.00%	0	0				-41.20%
8668	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7	400	49.80%	160.8	160.8				-40.54%
8669	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	北华城1变电站201	630	43.05%	0	0				-36.16%
8670	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0				-11.03%
8671	新民	新兴变66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡1变电站1变压器	500	12.24%	388.8	388.8				-33.04%
8672	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0				-35.42%
8673	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站1变压器	630	31.90%	0	0				-36.88%
8674	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				-40.67%
8675	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区1局维变电所201配电变压器	800	26.40%	0	0				37.73%
8676	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	盛京大厦203间隔配电变压器	800	20.40%	0	0				-40.49%
8677	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	突夏园5号变电站201间隔（乙）配电变	630	28.89%	0	0				5.22%
8678	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线38右3变台	200	75.30%	29.4	29.4				-27.90%
8679	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分15右1	80	27.25%	0	0				-30.92%
8680	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	中盛3变电站1变压器	500	80.64%	0	0	2022年12月			-44.95%
8681	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站1变压器	630	21.59%	431	431				6.74%
8682	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	万科未来城二期1箱式变电站2配电变压器	800	56.10%	0	0				2.40%
8683	沈河	怀远66kV变电站	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-201配电变压器	800	33.75%	450	450				-6.87%
8684	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干26左4之2	315	75.68%	45.1	45.1				-39.31%
8685	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左17变台	200	22.80%	0	0				-32.85%
8686	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0				-49.30%
8687	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨1灯	100	43.20%	46.8	46.8				-57.10%
8688	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站201	630	57.78%	203	203				-35.55%
8689	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线哈户北分支007	50	42.00%	24	24				-56.88%
8690	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	后岗子北台支1柱上变压器	200	27.30%	125.4	125.4				-33.75%
8691	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线范屯1台	200	80.40%	19.2	19.2	2024年9月			-42.75%
8692	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城1站房2变压器	630	0.00%	567	567				-41.28%
8693	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干148左8变台	400	26.40%	254.4	254.4				-30.89%
8694	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安局家属楼	200	65.60%	48.8	48.8				-34.90%
8695	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥1箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-40.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8696	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡阳光2变电站1变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-39.36%
8697	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站2变压器	400	80.00%	40	40	2024年9月			-39.37%
8698	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线13左6柱上变压器	315	1.52%	0	0				-45.63%
8699	于洪	高明66kV变电站	高北线	弓匠社区2变电站4变压器	630	14.98%	472.6	472.6				-40.23%
8700	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之3	315	77.33%	39.9	39.9				-42.93%
8701	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干218变台	200	64.05%	51.9	51.9				-29.89%
8702	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支002	30	0.00%	0	0				-1252.03%
8703	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	养士堡变184腰电线赵家村照明	200	27.10%	66	66				-35.05%
8704	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼子分32+2右1右2	400	60.00%	0	0				7.52%
8705	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	漾子泡6.7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
8706	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	卫东乙B1箱式变电站1配电变压器	400	25.50%	0	0				-11.47%
8707	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-39.90%
8708	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站202间隔配电变压器	800	30.75%	0	0				-38.74%
8709	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74348朱洋线	车创小区2变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
8710	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	北官线89右7	200	18.40%	0	0				-117.37%
8711	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	育嘉学府1变电站2变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-40.17%
8712	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	林西线文成分23	315	4.89%	268.1	268.1				-23.76%
8713	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左5	400	50.75%	157	157				12.20%
8714	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号6变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-42.46%
8715	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站1变压器	800	14.50%	0	0				-57.02%
8716	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城5号考核	250	15.68%	0	0				-32.68%
8717	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支10左1	100	51.60%	38.4	38.4				-46.40%
8718	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左19变台	200	19.90%	0	0				-40.21%
8719	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委照明	200	86.10%	7.8	7.8	2022年12月			-38.05%
8720	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	旭辉公元小区箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				-8.87%
8721	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分6加1	400	3.00%	0	0				5.90%
8722	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	农机干谢家分15+1变台	400	36.00%	216	216				100.00%
8723	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区6变电站2配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
8724	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线29左4变台	200	87.60%	0	0	2024年9月			-26.49%
8725	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站2变电站1变压器	400	15.30%	0	0				-33.51%
8726	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	良亿大城印象都荟2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8727	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组猪场	50	122.10%	0	0	2024年6月			-23.36%
8728	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子干安乐分6变台	200	58.50%	63	63				-44.07%
8729	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙山分保合支6柱上变压器	400	36.00%	163	163				-28.59%
8730	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线登仕堡北台分10	400	19.46%	0	0				-33.56%
8731	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线羊泉支14	100	68.80%	0	0				-30.62%
8732	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV后詹家支06	100	100.10%	0	0	2023年1月			-27.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8733	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼子分3右1左1	200	13.20%	0	0				-24.00%
8734	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微十家村东	200	66.90%	46.2	46.2				-10.47%
8735	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站2变压器	800	34.88%	0	0				-38.08%
8736	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色8号变电站201配电变压器	400	68.25%	0	0				-39.68%
8737	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线菜园子支10	50	53.70%	18.15	18.15				-39.23%
8738	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站1变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-40.19%
8739	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	业有限公司(步阳江南甲第三期2变)间隔1	630	43.05%	0	0				-42.82%
8740	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔1配电变压器	800	15.00%	0	0				-31.93%
8741	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	河房地产开发有限公司(时代逸居)31配电	400	34.88%	0	0				5.35%
8742	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区201	630	49.52%	0	0				-42.66%
8743	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线319右5柱上变压器	200	49.20%	81.6	81.6				11.68%
8744	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园5小区变电站2变压器	630	20.19%	121	121				8.55%
8745	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站201开关柜	630	0.00%	567	567				0.00%
8746	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚屯西台	400	22.00%	0	0				-34.49%
8747	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支14左2变台	100	15.20%	0	0				-32.85%
8748	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变2站内变压器	630	24.76%	411	411				-44.40%
8749	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭3箱变2变压器	630	37.46%	331	331				-38.40%
8750	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干133+1	200	28.20%	123.6	123.6				-34.42%
8751	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	HG_93033部队2号箱变201间隔配电变压	800	15.00%	0	0				-43.60%
8752	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	(金山小区)三期箱式变电站2号配电变	250	26.40%	0	0				-41.68%
8753	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线范屯分66左8变台	400	16.35%	0	0				-114.70%
8754	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村3组	200	8.40%	163.2	163.2				-41.40%
8755	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴北台	315	45.84%	139.1	139.1				-38.61%
8756	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线养士堡王家照明	200	51.20%	0	0				-28.98%
8757	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变2站内变压器	630	46.10%	0	0				-42.63%
8758	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	毛光干8箱变(单)	400	71.20%	75.2	75.2				-40.27%
8759	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善乙线65582	中海汇德理4箱变2变压器	800	5.70%	674.4	674.4				49.59%
8760	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七干腰堡分25右11变台	400	53.40%	0	0				-37.35%
8761	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站201变压器	500	48.96%	0	0				-41.04%
8762	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	水台变656清蒲线石山子北分支2(石山子B	200	112.80%	0	0	2022年12月			-36.68%
8763	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨永胜针织公变台区	200	114.00%	0	0	2024年6月			100.00%
8764	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前三分35#	200	18.15%	0	0				-45.96%
8765	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分82	200	123.60%	0	0	2023年1月			-14.12%
8766	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	宴山东一区2箱变2变压器	400	17.20%	291.2	291.2				22.62%
8767	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	岳山干37左6柱上变压器	315	32.70%	0	0				-25.55%
8768	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站2配电变压器	630	26.98%	397	397				-39.71%
8769	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	名都21号变电站201间隔(施站线)配电变	800	30.60%	0	0				9.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8770	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯东支001	400	32.10%	231.6	231.6				-20.73%
8771	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税局住宅楼	500	28.48%	307.6	307.6				-41.25%
8772	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	富润阳光小区21主变	500	22.00%	340	340				-37.90%
8773	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干139右19	80	39.00%	40.8	40.8				-37.78%
8774	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干139右6	50	30.80%	29.6	29.6				-46.87%
8775	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站1号配电变压器	630	20.00%	0	0				-44.98%
8776	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	二牛线任家支线087	50	60.80%	0	0				-39.69%
8777	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线示范厂台分支线002	30	55.00%	10.5	10.5				-36.46%
8778	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干陈家分85变台	200	29.10%	121.8	121.8				-1.12%
8779	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北房屋开发有限公司富城春天4201配电	630	65.40%	0	0				-39.05%
8780	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线工行住宅楼	200	31.35%	0	0				-40.90%
8781	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0				-31.85%
8782	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左9左2	400	22.05%	0	0				-60.37%
8783	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景2201变压器	500	31.20%	294	294				-43.47%
8784	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	博益群房地产开发有限公司2箱变201配电	630	24.95%	0	0				-31.33%
8785	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线171右1变台	200	20.70%	138.6	138.6				19.28%
8786	开发	宁官220kV变电站	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站2变压器	630	4.76%	537	537				100.00%
8787	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	江变250怒陵线怒含干20左12之1柱上变	315	26.67%	199.5	199.5				-43.79%
8788	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅)	400	33.60%	0	0				-41.81%
8789	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩1箱变2变压器	800	23.40%	0	0				20.13%
8790	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分32左7变台	100	16.00%	74	74				-69.46%
8791	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0				-36.56%
8792	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	皇姑乙线皇姑干68+1左1柱上变压器	200	41.00%	0	0				-99.58%
8793	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	各拉斯香邸小区3变电站201间隔配电变	630	20.32%	0	0				-42.08%
8794	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10右1变台	100	104.10%	0	0	2023年9月			-36.90%
8795	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干71右8	200	26.10%	0	0				-39.04%
8796	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	高速分8左1	200	83.10%	13.8	13.8	2025年4月			-16.79%
8797	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站1配电变压器	630	45.08%	0	0				-27.42%
8798	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德5机井支1	100	0.30%	0	0				11.76%
8799	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支16	50	0.00%	17	17				-58.07%
8800	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城3变电站202变压器	630	39.37%	0	0				-41.76%
8801	铁西	万达变66kV变电站	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站201变压器	500	27.20%	0	0				-34.34%
8802	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	万中乙线万中干21公变	400	94.20%	0	0	2024年8月			-41.74%
8803	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园5变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-42.01%
8804	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相镇人民政府台区变电站1号变压器	400	31.00%	0	0				-35.07%
8805	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分龙岗支04	315	17.90%	227.1	227.1				-43.99%
8806	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线245左6变台	200	4.80%	170.4	170.4				5.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8807	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分12左4左05	200	57.60%	0	0				-31.05%
8808	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线香泉支17	315	37.90%	0	0				-27.00%
8809	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线一二组支13	200	44.70%	17	17				-28.42%
8810	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东二台	200	69.00%	0	0				-31.33%
8811	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站1号变压器	630	12.06%	0	0				88.42%
8812	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区2变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				52.45%
8813	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-43.90%
8814	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站21	500	31.20%	0	0				-37.19%
8815	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线宋大分28右7左3	100	43.20%	46.8	46.8				-63.03%
8816	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	辰宇新村5箱变（单）	500	13.44%	382.8	382.8				-42.42%
8817	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站1站内变压器	500	26.80%	0	0				-38.92%
8818	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站2变压器	315	34.29%	0	0				-44.20%
8819	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变1变压器	630	19.68%	443	443				-45.88%
8820	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-43.64%
8821	沈北	农高66kV变电站	农柳线	龙湖滢澜山1间隔配电变压器	500	11.20%	0	0				-33.33%
8822	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	锦官天宸1箱变1变压器	800	23.70%	0	0				14.79%
8823	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变1变压器	500	26.40%	0	0				-35.56%
8824	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变2变压器	400	43.00%	0	0				-31.71%
8825	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	王岗台C	200	49.50%	0	0				9.90%
8826	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	裕湾豪庭1.1期1小区局维202配电变压器	630	37.14%	0	0				-38.22%
8827	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都2变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-35.66%
8828	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2202配电变压器	400	19.50%	282	282				-20.06%
8829	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线8	200	48.00%	0	0				-62.32%
8830	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分58右1变台	200	34.00%	0	0				1.42%
8831	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区2变电站201	500	44.80%	226	226				-52.79%
8832	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线二中住宅楼东区	250	71.04%	0	0				-44.15%
8833	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变2变压器	800	26.63%	0	0				-35.94%
8834	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支37左1柱上变压器	400	33.60%	0	0				-36.12%
8835	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田6支005	100	48.00%	42	42				-29.19%
8836	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站1变压器	315	41.27%	0	0				-40.42%
8837	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	佳和新城大二期3箱变201间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				-23.40%
8838	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分50左9左2	80	17.25%	0	0				1.31%
8839	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分12变压器	200	16.00%	0	0				-38.09%
8840	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖一号（微）	400	31.80%	232.8	232.8				17.66%
8841	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站202柜	630	0.00%	94	94				0.00%
8842	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十二号（微）	400	30.90%	236.4	236.4				17.60%
8843	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十八号（微）	400	33.00%	228	228				17.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8844	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变2变压器	400	28.80%	0	0				7.65%
8845	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	九如巷分5	200	27.50%	0	0				-40.16%
8846	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	银河村综合一台	400	26.00%	256	256				-52.71%
8847	沈河	站前66kV变电站	站前变224站兴线	北站一路1箱变1变压器	315	3.17%	0	0				-35.30%
8848	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站1变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-37.97%
8849	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左14左1	400	43.50%	0	0				100.00%
8850	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡12号小区变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-36.07%
8851	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	(虎石台)新街坊1箱201配电变压器	630	14.29%	477	477				-5.07%
8852	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	张家村大棚(2021微)	400	18.68%	285.3	285.3				-51.85%
8853	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站2变压器	500	15.60%	0	0				-42.90%
8854	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园7箱变变压器	630	18.41%	0	0				-39.42%
8855	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	润山府1号变电站1号配电变压器	800	6.00%	0	0				7.10%
8856	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站1号变压器	630	25.14%	0	0				-39.80%
8857	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依旁风移动分03(旁风B台)	200	47.70%	0	0				-30.71%
8858	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方甲线16左13柱上变压器	200	3.00%	0	0				-74.63%
8859	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	达连南井分长生支6右04变压器	50	39.60%	25.2	25.2				-48.52%
8860	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城15变电站变压器	630	46.03%	0	0				-38.41%
8861	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干34	315	28.25%	0	0				-40.54%
8862	开发	宁官220kV变电站	宁富线	圣诺园三期1变电站1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-37.45%
8863	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干立新分63+1右支6柱上变压器-一站	80	60.75%	0	0				0.00%
8864	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变1配电变压器	315	39.05%	0	0				-42.52%
8865	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	台变中烟干立新分51右支4柱上断路器-一	200	35.40%	0	0				0.00%
8866	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0				-27.43%
8867	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于大棚东	80	8.63%	65.1	65.1				-52.53%
8868	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	运生畜牧公变台	400	43.50%	186	186				100.00%
8869	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线粮库分07	200	45.50%	0	0				-25.62%
8870	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右5右1	200	13.20%	153.6	153.6				0.00%
8871	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路干44右3新	400	74.55%	0	0				5.45%
8872	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	东乙线亦农干新城分会泽支12加1左1变	100	40.80%	49.2	49.2				-42.35%
8873	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西5	100	54.80%	0	0				-36.69%
8874	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村六组照明	200	17.93%	144.15	144.15				-46.77%
8875	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74266虎西线	国网辽宁省电力有限公司沈阳市供电公司	630	53.33%	231	231				7.19%
8876	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站201配电变压器	800	33.00%	0	0				-37.42%
8877	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站201配电变压器	400	29.20%	0	0				-33.03%
8878	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	后陵干52加1	200	21.00%	138	138				19.23%
8879	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯线18左14左1变台	200	19.50%	141	141				15.46%
8880	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变1变压器	630	9.84%	505	505				-44.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8881	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区1变电站2变压器	630	12.19%	0	0				-46.57%
8882	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区1变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-41.69%
8883	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	601所3箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0				-41.51%
8884	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线邓家店支01	200	39.60%	0	0				-26.97%
8885	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支013	50	91.50%	0	0	2025年4月			-34.83%
8886	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支002	200	31.50%	17	17				-40.12%
8887	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园14箱变1变压器	630	4.76%	537	537				-11.42%
8888	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期1箱变（单）	630	27.94%	0	0				-39.66%
8889	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧苇分165	100	83.00%	0	0	2024年6月			-32.80%
8890	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站202变压器	800	33.00%	456	456				-41.35%
8891	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦5箱变2变压器	630	8.25%	515	515				100.00%
8892	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站202间隔配电变压器	400	77.00%	0	0				18.97%
8893	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右3右1柱上变压器	315	79.37%	0	0				-42.23%
8894	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙家分138右12柱上变压器	200	46.80%	86.4	86.4				49.08%
8895	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-42.72%
8896	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干38左1	200	52.20%	0	0				-58.31%
8897	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10KV依拉线西算机井分1	100	0.00%	0	0				1.59%
8898	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分56左18变台	400	73.20%	0	0				13.52%
8899	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分02左支1	200	45.75%	0	0				-40.23%
8900	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园9变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-42.53%
8901	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线前康照明支8左7柱上变压器	400	15.60%	0	0				-21.83%
8902	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线偏排分1右2变台	200	33.30%	0	0				-6.57%
8903	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园5变电站1变压器	500	18.00%	0	0				-44.31%
8904	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站1配电变压器	630	20.00%	441	441				-9.70%
8905	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支33右10变台	100	35.70%	54.3	54.3				-36.38%
8906	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线8	200	0.00%	0	0				0.00%
8907	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站1变压器	500	42.88%	0	0				-22.58%
8908	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-41.66%
8909	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线寿延支03	50	103.20%	0	0	2025年4月			-27.67%
8910	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	代木台网改1台	200	96.90%	0	0	2024年6月			7.72%
8911	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干41右16变台	200	40.50%	99	99				-45.96%
8912	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-41.43%
8913	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变1变压器	630	11.11%	497	497				-41.80%
8914	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	裴家乡综合一台	200	32.70%	0	0				-47.54%
8915	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷后村综合一台（微）	400	42.45%	190.2	190.2				-40.38%
8916	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗东照明	400	36.90%	0	0				-35.53%
8917	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支20	30	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8918	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左25变台	100	16.40%	0	0				-40.88%
8919	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右5	250	55.60%	0	0				-27.32%
8920	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干152右3变台	80	104.06%	0	0	2024年6月			-35.25%
8921	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线147右6变台	50	119.00%	0	0	2025年5月			-53.34%
8922	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左3变台	200	101.40%	0	0	2023年4月			-53.33%
8923	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分14左8变台	200	29.10%	0	0				3.38%
8924	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	2黄高线黄高干小达台分达连东井支达连东	200	33.90%	112.2	112.2				-38.41%
8925	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站1公变	630	17.46%	457	457				-32.59%
8926	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	大架北考核改造	400	46.20%	0	0				16.24%
8927	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线李家窑照明	160	64.88%	0	0				-40.34%
8928	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线靠西分07	100	0.00%	0	0				-33.01%
8929	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变2号变	630	16.19%	0	0				-38.12%
8930	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站2配电变压器	500	27.20%	0	0				-44.71%
8931	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支14变台	200	55.20%	69.6	69.6				-21.33%
8932	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线131右5右1变台	50	80.00%	5	5	2024年6月			-50.09%
8933	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰5小区4变电站2变压器	630	63.49%	0	0				-40.23%
8934	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都4号变电站201间隔配电变压器	315	44.57%	0	0				-44.27%
8935	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都5号变电站202间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.54%
8936	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干17左1之1柱上变	315	49.52%	0	0				-43.99%
8937	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-45.15%
8938	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘北村11机井	50	92.80%	0	0	2022年12月			-50.22%
8939	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井6台	100	34.80%	0	0				-54.45%
8940	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	1变128陶大线陶大线常家窝堡分106左13	250	75.12%	0	0				-28.30%
8941	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干后柳分14变台	200	55.20%	0	0				-37.45%
8942	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分63右16	200	42.00%	96	96				0.00%
8943	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区1变电站2配电变压器	630	28.57%	387	387				5.66%
8944	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	浦江苑御品1号变电站201间隔配电变压器	630	59.68%	0	0				-3.37%
8945	和平	广州66kV变电站	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右5	315	60.95%	91.5	91.5				-43.30%
8946	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线西大村甲02	200	54.70%	70.6	70.6				-38.38%
8947	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园8号小区变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0				-40.03%
8948	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期2变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				14.72%
8949	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	工人新村（2022微）	200	67.80%	44.4	44.4				-98.28%
8950	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	1V中烟干65左分12左支5加1左分支14变	50	52.20%	0	0				-66.87%
8951	浑南	营盘66kV变电站	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站2号变压器	630	22.22%	0	0				-40.92%
8952	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区1变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0				5.84%
8953	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分28	250	38.80%	0	0				-37.45%
8954	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	1变162辽滨线辽滨干吴长岗分11左19变	160	138.56%	0	0	2024年6月			-94.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8955	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线娄家支29	200	28.50%	0	0				-28.68%
8956	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子5、12组综合（2022微）	200	78.60%	22.8	22.8				7.74%
8957	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右14	315	20.57%	218.7	218.7				-40.71%
8958	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底老三果蔬公变台区	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
8959	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	金寓华庭1号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-39.08%
8960	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线33+2变压器	400	64.50%	102	102				-56.39%
8961	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	鹏臣物业变电站1变压器	630	96.19%	0	0	2022年12月			-43.19%
8962	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线供销分1	200	54.10%	0	0				-26.70%
8963	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区2变电站1变压器	400	32.00%	0	0				-95.00%
8964	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线79左6变台	100	100.00%	0	0	2022年12月			-37.32%
8965	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干70变台	200	106.80%	0	0	2022年12月			-34.69%
8966	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯家变740侯南线侯南线村内分8变台	100	19.20%	0	0				-46.02%
8967	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干196变台	200	56.70%	0	0				-35.69%
8968	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分169左2	200	50.40%	0	0				-21.82%
8969	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭树5变电站1变压器	400	33.90%	0	0				-20.56%
8970	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期3变电站1变压器	800	17.75%	0	0				6.94%
8971	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区1变电站1变压器	630	14.92%	0	0				-67.45%
8972	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站1变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-36.54%
8973	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产8变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-40.08%
8974	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	江湾城1号变电站1号变压器	800	39.00%	0	0				-42.68%
8975	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	源增变电站2主变	315	27.30%	0	0				-26.13%
8976	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干15右10变台	400	28.35%	246.6	246.6				-39.83%
8977	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	胡家线13左2	400	23.00%	0	0				8.11%
8978	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干233右6右3变台	200	88.80%	0	0	2025年4月			-36.36%
8979	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分50变台	400	16.35%	0	0				-34.96%
8980	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2变201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0				-40.76%
8981	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城5号变电站201间隔（乙）配电变	400	12.00%	312	312				49.12%
8982	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-38.11%
8983	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-41.58%
8984	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长南台	200	42.20%	95.6	95.6				-36.20%
8985	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线18右8	200	57.50%	0	0				-32.40%
8986	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼1配电变压器	630	11.11%	0	0				0.43%
8987	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右3	80	50.25%	0	0				-51.18%
8988	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分务北支鼎祥养殖场几1	200	9.00%	162	162				6.87%
8989	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站201变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
8990	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分2+1柱上变压器	400	56.80%	0	0				15.58%
8991	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变1变压器	630	19.37%	0	0				7.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
8992	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站7箱变1变压器配电变压器	630	33.90%	0	0				-35.34%
8993	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线44	315	35.24%	172.5	172.5				-37.73%
8994	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	美的瀚堂3箱式变电站2配电变压器	800	9.00%	0	0				0.00%
8995	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室201间隔配电变压器	500	44.80%	226	226				-40.29%
8996	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线侯刘支50	100	53.20%	0	0				-35.27%
8997	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	37.78%	0	0				-40.73%
8998	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干联络分渔场支中间T1加1右分支3变	100	26.40%	63.6	63.6				-48.22%
8999	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线前辛电东分6	200	38.70%	17	17				-27.26%
9000	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线七家子分支08	200	32.00%	0	0				-30.48%
9001	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线南分线西关三组支西关八组支005	200	25.80%	0	0				-30.61%
9002	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站202变压器	630	17.14%	459	459				-43.90%
9003	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线东十二分支线004	200	22.73%	0	0				-28.39%
9004	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前田家支3	200	21.60%	0	0				-151.18%
9005	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站1号变压器	630	10.79%	499	499				-36.17%
9006	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	万国干12变压器	315	44.13%	0	0				-40.21%
9007	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-42.98%
9008	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分24左8左5变台	200	54.40%	71.2	71.2				-33.17%
9009	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站2	630	53.02%	233	233				-16.92%
9010	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分9右1变台	200	43.20%	93.6	93.6				13.83%
9011	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	沈北新区沈水水平仪厂（一站式服务）	200	11.70%	0	0				7.37%
9012	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干106左10右3	200	18.60%	142.8	142.8				0.09%
9013	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线何家分137+1	100	43.80%	0	0				17.46%
9014	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	仁置尚郡2.2期4小区变电站202配电变压器	800	9.75%	0	0				35.65%
9015	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变2变压器	630	35.56%	0	0				-31.45%
9016	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	石山子A	200	28.20%	0	0				-35.05%
9017	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分88	200	63.00%	0	0				-25.63%
9018	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	李相变642郝义线郝义干80柱上变压器	250	53.04%	0	0				-34.88%
9019	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业干056	200	72.60%	34.8	34.8				-33.89%
9020	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	土产日杂（日杂门市）改造	400	49.35%	0	0				10.15%
9021	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区2变1-201配电变压器	630	18.41%	0	0				-15.97%
9022	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城1箱变1变压器	630	22.86%	0	0				11.69%
9023	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园7变电站1变压器	400	16.50%	57	57				-43.54%
9024	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站1号配电变压器	400	41.20%	0	0				-40.04%
9025	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干102+1左2	200	8.70%	0	0				-25.07%
9026	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站2变压器	315	19.43%	222.3	222.3				-25.32%
9027	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变2变压器	400	6.90%	0	0				7.39%
9028	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	佳和大三期3箱变201配电变压器	630	7.30%	521	521				19.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9029	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线178+1右1	400	84.60%	0	0	2023年5月			5.45%
9030	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳村东台支02	200	35.70%	0	0				7.35%
9031	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	82水孙乙线水孙乙干杨官分53左支01柱上	100	30.80%	0	0				-67.10%
9032	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站2号配电变压器	630	45.71%	10	10				-42.21%
9033	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线183右4+1左1	200	18.00%	0	0				89.51%
9034	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置五期2号箱变201间隔配电变压器	400	29.60%	0	0				-26.71%
9035	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站202变压器	630	35.24%	345	345				-44.23%
9036	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线公安家园支02	200	82.50%	0	0	2023年6月			-39.51%
9037	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线97	200	92.70%	0	0	2025年5月			-32.34%
9038	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	裕湾花园1期3变202配电变压器	800	15.90%	0	0				3.83%
9039	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	御龙家园6号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-44.37%
9040	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线孟家卜	200	19.50%	0	0				-28.81%
9041	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙线王岗分85右1变台	400	20.50%	0	0				15.82%
9042	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站1变压器	500	24.64%	326.8	326.8				-50.32%
9043	浑南	营盘66kV变电站	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站1变压器	800	17.40%	0	0				-39.86%
9044	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院5变电站1变压器	630	13.33%	319	319				-41.21%
9045	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站1变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-39.88%
9046	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站202配电变压器	630	17.78%	455	455				-45.95%
9047	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站202配电变压器	630	35.56%	343	343				-44.46%
9048	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	广场北变电站201间隔配电变压器	630	10.29%	0	0				100.00%
9049	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1059永丰线	代家房三组分台	200	63.30%	53.4	53.4				15.30%
9050	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变2变压器	630	24.00%	0	0				-40.74%
9051	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站2配电变压器	800	63.75%	0	0				-34.54%
9052	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线下甸子支01	200	34.80%	0	0				-28.09%
9053	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园6变电站1变压器	400	19.50%	57	57				-41.25%
9054	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵园干17+1柱上变压器	200	36.60%	0	0				-50.20%
9055	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	433	433				-36.66%
9056	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				-38.58%
9057	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	汇景一区12主变	800	0.00%	720	720				0.00%
9058	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	沈阳百益龙5箱变1、2变201间隔配电变压器	800	20.50%	0	0				-38.25%
9059	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦1小区变电站202变压器	630	7.30%	0	0				13.57%
9060	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线中心南分07	315	58.73%	0	0				-29.82%
9061	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花8变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				4.12%
9062	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	天阅1号变电站2变压器	400	66.60%	0	0				-42.53%
9063	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园二期1箱变2变压器	400	17.10%	0	0				2.01%
9064	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	红工干27左4	315	49.21%	128.5	128.5				-42.23%
9065	东陵	中马66kV变电站	疗养线	(沈阳)置业有限公司二期1箱式变电站1号	630	16.51%	71	71				-34.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9066	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-45.75%
9067	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	美万象3号变电站201间隔（乙）配电变压	630	13.65%	0	0				-9.21%
9068	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变644榆树线	榆树线储运分4柱上变压器	315	62.86%	85.5	85.5				-32.39%
9069	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0				-30.68%
9070	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-45.91%
9071	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线45柱上变压器	200	7.80%	0	0				-10.78%
9072	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期2小区箱式变电站1配电变压	800	53.25%	0	0				-39.36%
9073	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期5小区箱式变电站2配电变压	630	81.27%	0	0	2022年12月			-38.58%
9074	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60650达雪甲线	官大分62右6	100	54.00%	0	0				-30.73%
9075	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	杆（局维） 1箱变1箱式变电站201间隔配	630	26.03%	0	0				-41.49%
9076	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站1变压器	400	32.10%	231.6	231.6				-36.33%
9077	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线003	200	92.80%	0	0	2024年6月			-33.12%
9078	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微兰屯西二台区	200	5.25%	169.5	169.5				-80.38%
9079	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城房地产2箱式变电站201间隔配电变	630	12.44%	488.6	488.6				-39.49%
9080	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区5变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-43.91%
9081	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变364道义甲线	师范花园变电站2变压器	400	26.50%	254	254				-40.57%
9082	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎四组照明	200	23.10%	133.8	133.8				-21.14%
9083	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干大四分10变台	200	26.40%	127.2	127.2				-39.56%
9084	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-45.47%
9085	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-38.95%
9086	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变1变压器	630	14.92%	473	473				-40.61%
9087	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
9088	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	31	31				-38.53%
9089	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	10kV中学干下坎子分2B台	315	16.76%	204	204				-12.41%
9090	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站1变压器	630	6.98%	0	0				-40.51%
9091	新民	张屯66kV变电站	张屯变1405粮库线	富贵雅居1变电站1变压器	400	48.00%	168	168				-35.12%
9092	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0				-39.92%
9093	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村13号变电站2号配电变压器	500	27.52%	0	0				-40.79%
9094	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	义线东化台区隗石山分20左分13柱上变压	400	28.05%	0	0				-32.08%
9095	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑一、四组照明	100	101.20%	0	0	2024年6月			-43.67%
9096	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站1变压器	800	30.00%	480	480				-34.40%
9097	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	站式服务—沈阳市沈北新区王素华林蛙养殖	200	5.40%	0	0				4.62%
9098	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山五台	400	23.70%	265.2	265.2				-32.77%
9099	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0				-39.66%
9100	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	南九应昌201	400	0.00%	0	0				0.00%
9101	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子5.12组照明（2020微）	400	34.20%	223.2	223.2				-56.40%
9102	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右15	200	20.10%	0	0				-22.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9103	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线馨和住宅	315	36.06%	0	0				-41.71%
9104	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左3右1	200	33.30%	113.4	113.4				5.96%
9105	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分18右11	315	43.81%	145.5	145.5				-43.69%
9106	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明北台	200	108.60%	0	0	2025年5月			18.67%
9107	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站1变压器	800	22.88%	537	537				-37.61%
9108	沈北	清水66kV变电站	清依线	沈阳市沈北新区天益堂养殖场（一站式）	100	26.40%	0	0				-57.87%
9109	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城1箱变1变压器	630	29.52%	0	0				-38.22%
9110	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	集美天城3箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0				-7.55%
9111	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北乙线60	160	36.63%	0	0				15.13%
9112	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线青岗分16左8变台	200	33.30%	113.4	113.4				0.37%
9113	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	海原世家2变压器	400	17.20%	0	0				-44.67%
9114	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干32变台	200	53.70%	72.6	72.6				-49.46%
9115	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分2右4变台	200	29.60%	120.8	120.8				-29.85%
9116	和平	市府变66kV变电站	市府变580北市甲线	平和苑1主变	630	20.95%	0	0				-38.79%
9117	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房1变压器	630	30.48%	0	0				-39.40%
9118	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线西分090任家东台	400	27.60%	0	0				-32.52%
9119	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干16左3柱上变压器	200	14.50%	0	0				-46.28%
9120	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分8柱上变压器	315	68.57%	0	0				-43.40%
9121	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线34右3	200	61.50%	0	0				-32.68%
9122	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干17柱上变压器	315	16.51%	0	0				-50.90%
9123	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	祥龙干18公变	200	87.00%	6	6	2025年5月			-38.17%
9124	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	陶瓷线38变台	250	8.00%	0	0				-74.46%
9125	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分30	315	63.81%	0	0				25.30%
9126	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右14柱上变压器	315	35.56%	0	0				-49.99%
9127	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干39变压器	400	29.80%	0	0				-38.07%
9128	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	pms_南十乙线49+1	400	75.50%	0	0				-43.21%
9129	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分2柱上变压器	315	94.10%	0	0	2022年12月			-42.87%
9130	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明分9柱上变压器	315	28.19%	0	0				-18.11%
9131	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分120变台	100	48.60%	0	0				-39.56%
9132	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠甲线后漠干5变压器	315	69.21%	0	0				-45.43%
9133	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干8变压器	315	3.49%	0	0				-44.72%
9134	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分11右2变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-67.77%
9135	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干55变压器	250	8.00%	205	205				-45.24%
9136	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分102	50	122.00%	0	0	2022年12月			-32.04%
9137	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	南三乙线65	160	15.00%	120	120				-28.51%
9138	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6	100	104.00%	0	0	2024年12月			-26.83%
9139	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分4	250	21.12%	0	0				-49.71%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9140	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分15左4	250	69.20%	0	0				-43.83%
9141	大东	小东66kV变电站	小东变80154小西线	小西线城北干3	200	54.80%	0	0				-42.25%
9142	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀远变055万寿乙线万寿干南寺里分17公变	315	37.14%	166.5	166.5				-92.33%
9143	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分11右6公变	315	73.14%	0	0				-42.15%
9144	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	昆山变350前塔乙线前塔干25左3之1柱上变压器	315	33.78%	0	0				-42.47%
9145	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干14右1之1柱上变压器	315	74.60%	0	0				-45.89%
9146	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化干30右9柱上变压器	315	2.22%	0	0				-113.69%
9147	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化干37柱上变压器	315	52.57%	0	0				-40.79%
9148	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	沈陵甲线沈陵干25右8	315	29.52%	0	0				-43.15%
9149	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分1+2	200	30.80%	118.4	118.4				-40.30%
9150	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分10	315	28.70%	0	0				-45.93%
9151	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊干6柱上变压器	315	42.41%	0	0				-42.08%
9152	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干3+2公变	400	50.25%	0	0				-44.40%
9153	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干11公变	315	56.00%	0	0				-38.37%
9154	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	医大分4右6右1	400	21.90%	0	0				-40.72%
9155	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右2	315	23.81%	0	0				-45.56%
9156	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干36右2柱上变压器	315	0.00%	0	0				-32.17%
9157	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干30+1柱上变压器	315	47.24%	0	0				-35.32%
9158	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线42	315	35.56%	0	0				-45.64%
9159	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干6	315	26.67%	0	0				-44.93%
9160	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干33	250	26.40%	0	0				-45.33%
9161	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	大坝分4	315	69.71%	0	0				-45.69%
9162	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干48之1	315	45.71%	0	0				-39.89%
9163	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北水分10柱上变压器	200	0.00%	0	0				-54.05%
9164	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线16右1	315	80.76%	0	0	2024年9月			-35.77%
9165	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分7变台	250	44.16%	0	0				-52.40%
9166	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	三学乙线10+1	200	43.50%	0	0				-40.12%
9167	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分20柱上变压器	400	62.00%	0	0				-42.65%
9168	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线87+1	315	42.67%	0	0				-46.16%
9169	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	广东甲线35左2	400	29.70%	0	0				-30.04%
9170	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支3	200	114.50%	0	0	2022年12月			-38.78%
9171	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右10变台	315	60.63%	0	0				-47.39%
9172	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分5柱上变压器	400	26.00%	0	0				-42.52%
9173	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
9174	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变2变	630	15.24%	0	0				-38.13%
9175	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变1号变	400	25.50%	0	0				-46.55%
9176	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变2号变	500	25.44%	0	0				-43.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9177	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	省委六纬路主变	315	33.52%	0	0				-40.80%
9178	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	八经主变	500	51.20%	0	0				-36.89%
9179	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	杨士三小区变电站1变压器	630	53.97%	0	0				-39.95%
9180	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	富康花园3变电站2变压器	400	112.40%	0	0	2024年10月			-26.69%
9181	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变2号变	630	50.16%	251	251				-41.51%
9182	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变1	400	11.00%	0	0				-45.44%
9183	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变1号变	630	31.43%	369	369				-44.48%
9184	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变2号变	500	0.00%	450	450				0.00%
9185	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变2号变	400	28.80%	0	0				-40.02%
9186	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站2变压器	400	37.50%	0	0				-46.82%
9187	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-36.71%
9188	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变2号变	630	20.32%	0	0				-42.39%
9189	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花东小区1箱变2变压器	630	40.38%	312.6	312.6				-37.40%
9190	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变1变压器	400	15.20%	299.2	299.2				-45.96%
9191	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站201	630	21.27%	0	0				-43.61%
9192	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	绍兴街18主变	630	42.54%	0	0				-44.13%
9193	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变2站内变压器	500	22.08%	0	0				-46.01%
9194	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
9195	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫2小区变电站1变压器	500	10.24%	0	0				-36.25%
9196	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-42.90%
9197	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-41.50%
9198	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万达乙线	浑河六区4变电站201	315	56.51%	0	0				-39.84%
9199	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-42.38%
9200	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站201	630	31.75%	367	367				-43.17%
9201	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙6箱变2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-43.89%
9202	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站203	630	28.25%	389	389				-41.97%
9203	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变1号变	500	23.36%	0	0				-44.45%
9204	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变1变压器	630	38.10%	327	327				-43.03%
9205	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	城建花园4变电站201	315	23.81%	208.5	208.5				-43.48%
9206	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光8变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
9207	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站202变压器	630	19.68%	0	0				20.94%
9208	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站202柜	400	60.60%	117.6	117.6				-39.34%
9209	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变2变压器	630	18.29%	385	385				-39.01%
9210	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
9211	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村7变电站201柜	630	21.27%	433	433				-42.07%
9212	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站201	800	0.00%	720	720				0.00%
9213	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变1变压器	630	48.00%	57	57				-37.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9214	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	德工小区变电站201柜	500	29.20%	0	0				-42.32%
9215	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园3变电站1地埋变压器	630	39.05%	0	0				-41.80%
9216	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	英达住宅箱变（单）	500	11.20%	0	0				-58.53%
9217	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站201	630	40.63%	311	311				-41.37%
9218	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变642马五乙线	农垦大厦一次1主变	630	15.62%	468.6	468.6				-38.74%
9219	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变1站内变压器	630	17.14%	0	0				-33.99%
9220	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	茂泉2变电站1变压器	500	63.68%	0	0				-43.94%
9221	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	雅都苑箱变1变压器	630	19.43%	0	0				-47.92%
9222	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变2变压器	400	19.50%	0	0				-50.01%
9223	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-49.15%
9224	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	丰乐4箱变1变压器	630	36.19%	0	0				-42.79%
9225	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	兴华街12变电站201柜	200	10.80%	158.4	158.4				-38.96%
9226	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路11变电站201柜	200	54.40%	0	0				-37.99%
9227	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	万寿小区2箱变1站内变压器	800	64.80%	0	0				-43.68%
9228	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变1变	630	17.46%	457	457				-43.57%
9229	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	华乐2箱变1变压器	500	64.08%	129.6	129.6				-39.78%
9230	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	九路电厂小区变电站201	500	28.16%	0	0				-42.45%
9231	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	五彩—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
9232	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期1箱变1变压器	500	22.56%	337.2	337.2				-43.21%
9233	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期2箱变2变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-44.06%
9234	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都7变电站201	630	26.67%	399	399				-43.38%
9235	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	二四二东箱变1	500	47.20%	0	0				-43.70%
9236	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站1变压器	400	15.00%	300	300				-40.23%
9237	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	中房1箱变1变压器	630	59.43%	192.6	192.6				-42.74%
9238	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站2号变压器	630	34.29%	351	351				-41.22%
9239	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	铝制品变电站1变压器	630	28.89%	0	0				-57.64%
9240	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站1号变压器	500	24.80%	0	0				-36.11%
9241	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站2变压器	630	5.71%	0	0				-43.09%
9242	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	德增3箱变1变	500	9.28%	403.6	403.6				-43.70%
9243	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	金宝石园4号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				-37.38%
9244	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站201	630	33.65%	355	355				-42.06%
9245	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站202柜	630	50.48%	249	249				-34.09%
9246	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变1变	630	27.30%	0	0				-43.30%
9247	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	明华园1箱变1变	400	34.00%	0	0				-31.44%
9248	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站2变压器	630	16.83%	142	142				-40.19%
9249	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	安松2箱变1号变	500	17.92%	0	0				-33.08%
9250	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园1号变电站1号变压器	630	9.21%	0	0				-64.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9251	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站201	400	54.80%	0	0				-36.99%
9252	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	槭檀山5号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0				2.21%
9253	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	长安佳园2号变电站202间隔配电变压器	400	56.70%	0	0				8.05%
9254	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	骨科分XB2箱变（单）	400	34.40%	222.4	222.4				-34.38%
9255	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	联合2小区1站内变压器	315	28.95%	192.3	192.3				-44.03%
9256	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分34右4柱上变压器	315	1.02%	0	0				-21.30%
9257	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	市内乙线23左1	100	45.00%	0	0				-48.30%
9258	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站2变压器	630	25.24%	0	0				-41.81%
9259	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站1配电变压器	630	68.57%	0	0				-39.29%
9260	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0				-31.31%
9261	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线单坨分16+1右2变台	100	62.70%	0	0				29.94%
9262	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站1号配电变压器	500	37.12%	0	0				-28.15%
9263	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线127变台	200	93.00%	0	0	2024年9月			-51.46%
9264	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	重型高楼变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
9265	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	YHG_范屯分40范屯村自维16柱上变压器	315	11.81%	0	0				-46.06%
9266	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾1箱变1变压器	800	13.13%	615	615				-43.07%
9267	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	可心造型公变台	315	39.81%	0	0				100.00%
9268	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	中粮锦云二期5小区局维变电站201变压器	800	15.00%	0	0				23.68%
9269	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				-39.34%
9270	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔干19加1	400	26.00%	256	256				-41.29%
9271	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站1变压器	630	34.92%	347	347				-38.69%
9272	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)202间隔配电变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-43.54%
9273	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线冯屯分30右10变台	200	12.90%	154.2	154.2				74.35%
9274	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分37左6变台	200	46.40%	87.2	87.2				-20.77%
9275	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城3变电站202间隔变压器	630	46.48%	274.2	274.2				100.00%
9276	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0				-25.92%
9277	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分177	200	16.80%	0	0				-29.01%
9278	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分56右分11	200	43.80%	0	0				-22.96%
9279	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	兰四线小微1号台	400	21.00%	0	0				0.04%
9280	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变201间隔配电变压器	400	30.00%	0	0				-31.96%
9281	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-40.00%
9282	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变201配电变压器	800	11.63%	0	0				-37.71%
9283	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分26左13变台	200	124.25%	0	0	2025年2月			-32.95%
9284	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾北支06	50	60.30%	0	0				-46.26%
9285	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分112变台	100	45.90%	0	0				-57.15%
9286	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	保利海德小区4变电站2配电变压器	800	30.60%	142	142				-20.98%
9287	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十二号(微)	400	21.60%	273.6	273.6				14.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9288	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	水岸9变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-45.39%
9289	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	旭辉锦堂2变电站201间隔配电变压器	630	55.24%	0	0				-34.73%
9290	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	润琨瑜府小区1变电站202间隔配电变压器	400	13.20%	307.2	307.2				0.00%
9291	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线107右5变台	200	64.95%	50.1	50.1				-30.13%
9292	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	道岗变305分水线分水干于分26左11变	80	41.63%	0	0				-36.92%
9293	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村北台	200	81.90%	0	0	2025年4月			-38.37%
9294	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房十四组照明	400	17.10%	291.6	291.6				-44.99%
9295	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干146+1左1	200	58.80%	0	0				3.59%
9296	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	博荣水立方三期3箱变2变压器	630	22.54%	0	0				6.23%
9297	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇2变电站变压器	630	24.38%	0	0				-40.57%
9298	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经干11(孔雀花园)201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-37.96%
9299	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线六委南台	200	86.00%	0	0	2022年12月			-44.81%
9300	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支50	200	26.00%	128	128				-35.13%
9301	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干033	315	64.57%	0	0				-45.61%
9302	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分19变台	200	42.00%	0	0				-4.93%
9303	沈北	清水66kV变电站	清依线	依路村东大棚	30	35.67%	0	0				-37.67%
9304	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	北官线50	315	31.11%	0	0				-44.00%
9305	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线37	315	59.37%	96.5	96.5				-35.25%
9306	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨三委综合一台	400	36.30%	214.8	214.8				-22.39%
9307	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期5变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-41.85%
9308	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站201变压器	630	26.03%	0	0				-48.22%
9309	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	北五经分13+1柱上变压器	400	89.50%	0	0	2022年12月			-32.34%
9310	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变	800	40.13%	0	0				51.64%
9311	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变202	630	46.98%	0	0				-38.19%
9312	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景2站房2变压器	630	42.41%	19	19				-42.81%
9313	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期1局维-1	800	34.50%	0	0				-36.50%
9314	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太二水分支线009	30	52.67%	0	0				-70.48%
9315	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干冯屯分30右1变台	200	16.50%	147	147				-45.62%
9316	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗干吉康分6左1变台	200	46.20%	0	0				-37.81%
9317	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分21变台	200	57.60%	0	0				-32.79%
9318	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干文城分达连支53右21	100	42.90%	47.1	47.1				0.00%
9319	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站2变压器	500	28.40%	308	308				-44.36%
9320	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站2变压器	500	32.40%	0	0				-45.25%
9321	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期3局维变201配电变压器	800	25.20%	0	0				-10.71%
9322	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	码头分63左27右9	200	9.90%	160.2	160.2				100.00%
9323	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	润樾府2变电站1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				60.37%
9324	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	双山子村北台照明	200	148.80%	0	0	2025年5月			-37.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
9325	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	宾甲线王滨甲干沙地分1小佟支17柱上变压器	200	52.20%	75.6	75.6				-21.59%
9326	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	皇亿大城印象都荟1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9327	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站1变压器	800	9.90%	640.8	640.8				8.19%
9328	东陵	世园66kV变电站	泗水甲线	高坎线高坎干观音阁支41左2柱上变压器	200	27.30%	0	0				-33.97%
9329	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司8箱变配电变压器	630	23.49%	419	419				-39.72%
9330	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-46.90%
9331	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.71%
9332	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	024保工印象4变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	397	397				-41.05%
9333	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	甲尚府综合楼箱变1变压器间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				-15.84%
9334	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站1变压器	800	28.88%	0	0				-42.04%
9335	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨干湾沟分工艺美术支9（一站式）	200	4.60%	170.8	170.8				1.33%
9336	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造工程C区41变配	400	28.88%	244.5	244.5				-41.32%
9337	沈北	新城子66kV变电站	新城线	天马家园柱上变压器	630	11.75%	0	0				-40.68%
9338	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司（中央	200	3.30%	0	0				7.81%
9339	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-1变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0				-11.94%
9340	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰4箱变（单）	630	20.57%	0	0				-39.55%
9341	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站2变压器	400	28.50%	0	0				-44.30%
9342	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				-34.74%
9343	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-43.11%
9344	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15+2	315	49.21%	0	0				-44.42%
9345	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10164北三线	科城市阳光花园3配电室201间隔配电变压器	400	43.80%	184.8	184.8				-39.01%
9346	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-39.83%
9347	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变1站内变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-42.33%
9348	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	二炮小区西院家属区箱式变电站1号配电变	400	47.10%	0	0				100.00%
9349	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲地三期7变电站1变压器配电变压器	630	25.90%	0	0				-36.92%
9350	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分锅炉房柱上变压器	315	117.46%	0	0	2023年1月			-40.92%
9351	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线上深甲干龙红分赵家沟支22+1左1	200	19.50%	0	0				-36.76%
9352	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园11箱变2变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-37.38%
9353	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	环保局1箱变2变压器	630	2.54%	551	551				-61.60%
9354	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长黄干42柱上变压器	100	58.00%	0	0				5.41%
9355	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0				-43.31%
9356	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干高速公路分19左1	50	6.00%	42	42				-43.13%
9357	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北几05	200	0.00%	180	180				-34.38%
9358	浑南	杨官66kV变电站	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜2号变电站201间隔配电变压器	630	49.14%	0	0				20.15%
9359	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站2号变压器	400	66.00%	0	0				-40.71%
9360	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	城南干37左6二热自维台	1250	7.74%	0	0				-37.79%
9361	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	御府二期-1变电站1号变压器间隔配电变	400	18.38%	0	0				-32.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9362	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0				-39.63%
9363	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线各力房南台照明	100	89.70%	0.3	0.3	2023年2月			-35.01%
9364	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站1变压器	630	17.02%	459.8	459.8				9.03%
9365	皇姑	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左2加2	200	127.20%	0	0	2024年6月			25.65%
9366	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	安华房地产开发有限公司5箱2变配电变	630	29.21%	0	0				-36.29%
9367	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53右62	200	33.30%	0	0				0.67%
9368	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干大四分65左3左5变台	200	40.20%	99.6	99.6				-46.42%
9369	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房东林子照明	400	22.45%	208	208				-31.61%
9370	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家一二组照明	400	24.00%	0	0				-24.07%
9371	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分50右01	200	40.80%	0	0				-23.23%
9372	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家三组照明	80	70.00%	0	0				-35.83%
9373	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线24左11变台	200	38.70%	102.6	102.6				98.70%
9374	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线市政财政住宅楼	315	38.10%	163.5	163.5				-39.57%
9375	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干81右8	400	52.35%	150.6	150.6				-29.55%
9376	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线千佛分27+1（洋什A台	200	28.80%	122.4	122.4				-33.87%
9377	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线014	80	65.00%	0	0				-203.73%
9378	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站2号变压器	400	22.50%	0	0				-40.13%
9379	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	特动干广播分9变压器	315	47.49%	133.9	133.9				-46.06%
9380	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区9变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0				-43.91%
9381	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线孔家西大棚003	50	25.80%	0	0				-26.79%
9382	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分14	100	58.40%	0	0				-45.51%
9383	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南一台	200	55.20%	0	0				-38.81%
9384	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线34	160	36.88%	0	0				-50.87%
9385	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	文房地产开发有限公司（分11）201配电	630	13.33%	0	0				-36.91%
9386	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-1	400	31.60%	0	0				-38.90%
9387	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	银河丽湾二期3配电站201配电变压器	630	23.17%	0	0				4.67%
9388	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线88变台	400	0.00%	0	0				0.00%
9389	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线关屯村分04	200	39.00%	102	102				-33.07%
9390	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干43+1变压器	50	0.00%	45	45				0.00%
9391	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站202	500	42.40%	238	238				-38.63%
9392	浑南	白塔66kV变电站	白塔变984白乙线	金石小镇南区2号变电站1号配电变压器	630	24.13%	0	0				-23.83%
9393	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区1箱式变电站1配电变	800	28.88%	0	0				-38.07%
9394	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干189左6	315	26.86%	0	0				-6.19%
9395	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	官立干103左2	200	63.00%	54	54				-40.05%
9396	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干88左6	400	10.95%	0	0				-31.76%
9397	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变1变压器	500	39.20%	254	254				-37.35%
9398	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居5局维变电站201配电变压器	400	22.88%	0	0				6.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9399	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	香槟橙郡小区变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				-36.93%
9400	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙西南台照明	400	51.60%	153.6	153.6				-35.55%
9401	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山分八旗饮品支3	200	71.20%	37.6	37.6				91.27%
9402	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站2号变压器	400	28.80%	175	175				-21.43%
9403	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线82柱上变压器	100	66.15%	0	0				-29.90%
9404	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40484鹏润线	天润广场1变电站1变压器	630	27.94%	391	391				-43.91%
9405	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村13台区	100	61.40%	28.6	28.6				-53.06%
9406	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站201开关柜	630	24.13%	415	415				-43.31%
9407	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太二水南分支线005	20	106.50%	0	0	2022年12月			-59.37%
9408	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右15	250	0.32%	0	0				-56.34%
9409	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	一站式-沈阳市沈北新区麒麟大物垂钓场	200	36.40%	107.2	107.2				-40.16%
9410	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	华润荣华府3箱式变电站1配电变压器	800	3.30%	0	0				73.22%
9411	和平	和平变168同南乙线	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站12	630	32.38%	0	0				-42.55%
9412	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	加拿大郡5变电站1变压器	400	7.00%	332	332				-24.60%
9413	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村2台区	100	18.60%	71.4	71.4				-38.98%
9414	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变1变压器	630	11.43%	495	495				-44.56%
9415	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0				-28.85%
9416	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站1变压器	500	52.48%	0	0				-39.92%
9417	浑南	榆树66kV变电站	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站1变压器	800	32.10%	10	10				-34.34%
9418	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-43.79%
9419	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区2变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
9420	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站2	630	29.97%	0	0				-37.78%
9421	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线榛柴水房台	20	0.00%	0	0				-46.75%
9422	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站2变压器	500	52.16%	0	0				-34.21%
9423	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站1变压器	800	72.90%	0	0				-43.01%
9424	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站101变压器	400	102.00%	0	0	2024年9月			6.93%
9425	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站2变压器	800	12.75%	618	618				-42.67%
9426	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	里锦城16号变电站201间隔（甲）配电变月	630	54.60%	0	0				-24.97%
9427	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	中央湖畔2站房1变压器	630	13.97%	479	479				-42.47%
9428	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站1变压器	315	41.27%	0	0				-42.93%
9429	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	后岭西北台（2022做）	315	81.78%	25.9	25.9	2025年4月			-34.03%
9430	开发	化学66kV变电站	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-42.58%
9431	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站202间隔配电变压器	400	11.60%	313.6	313.6				-34.28%
9432	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分001	315	68.25%	0	0				-55.32%
9433	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15766法张乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站2变压器	630	1.27%	559	559				4.74%
9434	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	七经分4	200	102.60%	0	0	2024年6月			-37.20%
9435	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝4箱变2变压器	630	6.67%	0	0				-37.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9436	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	明城北市5变电站2号主变	800	22.20%	542.4	542.4				-33.21%
9437	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变201间隔配电变压器	400	25.50%	0	0				-45.35%
9438	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾9号变电站201间隔配电变压器	630	73.65%	0	0				-36.98%
9439	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村7箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0				-45.23%
9440	沈北	农高66kV变电站	农柳线	龙湖滂澜山三期1局维变电站202配电变压器	630	6.67%	0	0				67.64%
9441	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	咸15号变电站201间隔（松南乙线）配电变	800	35.40%	0	0				7.72%
9442	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站2号变压器	630	36.19%	339	339				-35.99%
9443	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站202间隔配电变压器	800	43.20%	0	0				5.90%
9444	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站1号变压器	400	28.00%	0	0				-43.17%
9445	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	碧桂园天汇3变电站2配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
9446	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右6变台	200	60.90%	58.2	58.2				-47.45%
9447	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站2变压器	800	47.10%	0	0				-37.74%
9448	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分30变台	160	38.00%	0	0				-25.58%
9449	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站202变压器	500	24.00%	0	0				-40.84%
9450	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座2箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
9451	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座3箱变2配电变压器	500	16.00%	0	0				-41.57%
9452	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线崔屯支线07	200	22.20%	0	0				-57.31%
9453	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3+1柱上变压器	315	58.10%	0	0				-52.44%
9454	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	翡翠四季1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9455	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山北台	200	32.80%	114.4	114.4				-30.97%
9456	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地设施小区支013	50	54.90%	0	0				-52.31%
9457	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变1变压器	400	24.60%	0	0				-43.43%
9458	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联会住宅	200	43.95%	92.1	92.1				-36.31%
9459	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东北台照明	200	79.00%	22	22				-41.14%
9460	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村平房二组	200	41.80%	96.4	96.4				-35.11%
9461	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-42.25%
9462	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站202配电变压器	400	36.00%	0	0				-43.79%
9463	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站2变压器	500	14.40%	378	378				-43.85%
9464	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站2	500	24.32%	328.4	328.4				-49.38%
9465	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干高坎分25	200	16.95%	146.1	146.1				-20.21%
9466	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	镇二线二队分012	200	36.90%	106.2	106.2				-47.51%
9467	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线十家子支039	50	135.00%	0	0	2024年3月			-27.75%
9468	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分西支003	50	147.60%	0	0	2022年12月			-32.34%
9469	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线何家支线121	50	31.50%	0	0				-43.57%
9470	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右10左1	400	20.70%	277.2	277.2				-42.84%
9471	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站202间隔配电变压器	500	34.56%	0	0				-41.77%
9472	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘家堡支28	315	36.83%	167.5	167.5				-31.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9473	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区17变电站2变压器	630	20.19%	121	121				-43.03%
9474	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	科乙C计量分13省电财201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
9475	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-32.82%
9476	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城2号变电站1号变压器	630	19.37%	445	445				-29.09%
9477	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	日蓝湾CDEF组团5变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-40.87%
9478	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线大洋河支03	200	50.00%	80	80				-35.55%
9479	沈北	农高66kV变电站	农丰线	8育才线辽宁嘉鸿房地产开发有限公司（原	630	24.13%	0	0				-42.20%
9480	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区2变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-55.90%
9481	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	西寺分28左10LD	80	43.50%	0	0				-20.24%
9482	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园6变电站1站内变压器	400	15.90%	0	0				-40.03%
9483	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变201	630	45.33%	0	0				-42.63%
9484	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干政府分6变台	400	63.90%	104.4	104.4				-35.52%
9485	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变202配电变压器	800	80.40%	0	0	2024年10月			-32.97%
9486	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站1变压器	800	22.50%	0	0				-42.37%
9487	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	百变303新生线新生干石庙子分024柱上变	315	8.76%	0	0				-49.82%
9488	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站2号配电变压器	800	33.90%	0	0				-2.70%
9489	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站201	630	36.51%	337	337				-46.03%
9490	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合一台（微）	400	80.70%	0	0	2025年4月			-8.74%
9491	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支37右4右15变台	100	18.00%	72	72				-143.57%
9492	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站长分23变台	100	10.00%	0	0				-17.91%
9493	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微两家子5台	200	36.60%	106.8	106.8				30.58%
9494	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分110右5变台	200	35.70%	0	0				-41.57%
9495	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6柱上变压器	315	23.81%	0	0				-26.98%
9496	东陵	上佰66kV变电站	沈链线	沈链线上佰分51右1柱上变压器	400	6.30%	0	0				-73.13%
9497	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支26变台	200	40.05%	0	0				-31.92%
9498	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	金叶新苑1变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-45.99%
9499	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区12变电站1变压器	630	26.29%	121	121				-41.60%
9500	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支064	200	16.75%	146.5	146.5				-33.13%
9501	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线草村三支06	315	0.00%	0	0				-25.50%
9502	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡1箱式变电站1配电变压器	500	20.40%	0	0				-42.53%
9503	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	信盟花园3变电站2号变压器	400	60.00%	0	0				-39.07%
9504	于洪	光辉66kV变电站	光水线	光辉变815光水线沈阳市九十八中学钛厂	80	54.50%	28.4	28.4				-74.14%
9505	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	钢花小区1变压器	500	63.04%	0	0				-32.83%
9506	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干47左6变台	200	60.00%	60	60				-6.52%
9507	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线林场台	200	59.50%	0	0				-44.04%
9508	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支34右4变台	200	37.50%	105	105				-32.61%
9509	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村7机井	100	42.40%	47.6	47.6				-48.55%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9510	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	工人小区5号变电站1号变压器	630	39.68%	0	0				-44.84%
9511	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	咸阳分9右1	400	97.00%	0	0	2025年4月			-27.56%
9512	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	计量分5+1	315	84.44%	0	0	2024年6月			-34.42%
9513	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线10	400	90.30%	0	0	2022年12月			-38.71%
9514	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-50.00%
9515	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线张家堡分移动支7	200	53.70%	0	0				-13.38%
9516	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	利上林湾小区一期7箱式变电站2配电变	630	27.43%	0	0				-42.08%
9517	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支9变压器	100	64.20%	0	0				-54.70%
9518	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马三家村2机井	50	38.80%	25.6	25.6				-30.41%
9519	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线164号右2柱上变压器	200	16.80%	0	0				-29.04%
9520	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井1台	100	38.20%	51.8	51.8				-43.79%
9521	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨一委社区四号机井	50	21.60%	34.2	34.2				-29.57%
9522	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线151右7左1	400	91.25%	0	0	2024年12月			8.88%
9523	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	滨湖花园3箱变2变压器	630	22.48%	0	0				-39.85%
9524	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园5箱变1变压器	630	61.59%	0	0				-32.89%
9525	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南线122+1左1变台	200	69.00%	0	0				0.66%
9526	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深线160左4	100	3.00%	0	0				-161.70%
9527	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站1号变压器	800	29.63%	0	0				-43.80%
9528	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室2号配电变压器	630	38.57%	0	0				-41.54%
9529	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站1变压器	630	52.95%	0	0				-40.15%
9530	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右6左9变台	200	39.00%	0	0				78.66%
9531	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	顺山新村1箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-43.22%
9532	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分9变台	250	77.04%	32.4	32.4				-32.09%
9533	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线121变台	80	85.88%	0	0	2025年4月			-34.64%
9534	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区3变电站2配电变压器	800	60.00%	0	0				10.05%
9535	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村老机站二台区	160	50.50%	63.2	63.2				-36.94%
9536	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	城南春晓1号变电站202配电变压器	315	60.19%	0	0				-37.49%
9537	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	区司令部住宅箱式变电站201间隔配电变	630	27.05%	0	0				-38.92%
9538	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
9539	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	长风干30柱上变压器	315	84.57%	0	0	2024年6月			-29.11%
9540	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	碧桂园天汇4变电站2配电变压器	800	12.30%	0	0				100.00%
9541	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区3号箱式变电站2号配电变	630	55.24%	219	219				-40.32%
9542	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	22.50%	0	0				-43.02%
9543	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干11变台	315	31.75%	183.5	183.5				-35.07%
9544	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分17右9变台	100	99.60%	0	0	2024年6月			-53.27%
9545	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几5左2	200	28.80%	0	0				-18.69%
9546	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块2箱变201配电变压器	800	13.20%	0	0				10.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9547	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站202间隔配电变压器	630	53.02%	0	0				-40.03%
9548	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	帝景嘉园3变电站1变压器配电变压器	630	41.59%	305	305				-43.50%
9549	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	鑫欣小区间隔201配电变压器	630	41.65%	0	0				6.95%
9550	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	园印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	46.20%	0	0				-22.16%
9551	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	二小锅炉房12号箱变1变压器	200	84.00%	12	12	2022年12月			-42.98%
9552	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区21主变	630	19.05%	447	447				-44.70%
9553	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0				-41.64%
9554	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产3变电站201间隔配电变压器	630	6.86%	523.8	523.8				-38.73%
9555	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区7变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-41.78%
9556	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91146纸板厂线	农场恒宇建材分台	200	54.60%	70.8	70.8				0.31%
9557	浑南	安顺66kV变电站	安顺变140顺西线	舜山府1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				-98.79%
9558	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑A区2箱变1变压器配电变压器	630	21.84%	0	0				-50.74%
9559	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	文华街3号院4箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-65.03%
9560	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右2	200	13.50%	0	0				-39.21%
9561	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干146+1右1	200	19.20%	0	0				-31.69%
9562	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0				-52.96%
9563	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	泰新都E区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-46.61%
9564	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区2变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-33.66%
9565	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变1变压器	630	34.92%	347	347				-33.62%
9566	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变1变压器配电变压器	630	18.79%	0	0				-37.27%
9567	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左3柱上变压器	630	63.49%	167	167				-53.97%
9568	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分张美支6左T16	200	38.40%	103.2	103.2				-54.01%
9569	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（瓦厂）	200	19.50%	0	0				-19.63%
9570	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房村综合二台	200	46.20%	69	69				39.54%
9571	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变2站内变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-41.38%
9572	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-42.44%
9573	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-42.85%
9574	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线工区几4	315	0.00%	0	0				-32.21%
9575	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理5箱变1变压器	800	7.50%	660	660				59.87%
9576	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	城南干49+1公变	250	44.40%	0	0				-44.79%
9577	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线高五支013	200	17.18%	0	0				-41.78%
9578	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线南小陵一组台分支38	200	46.50%	0	0				-27.52%
9579	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线永安村 I C 台	400	28.60%	245.6	245.6				-42.74%
9580	东陵	水家66kV变电站	王宝线	5千伏变电所10千伏向东甲线25号左1号柱	200	2.70%	174.6	174.6				-1.76%
9581	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支04	30	7.00%	0	0				-56.07%
9582	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	安民小区1变压器	630	35.43%	0	0				-20.83%
9583	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站2变压器	630	11.62%	0	0				-44.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9584	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南政府门前大棚	100	127.00%	0	0	2024年2月			-10.72%
9585	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	YHG-后榆花园小区201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0				-40.84%
9586	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	紫郡首府2变压器	630	43.17%	295	295				-34.67%
9587	于洪	东民66kV变电站	机床一线	小微机床一线2加1左4	200	45.60%	0	0				5.96%
9588	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干20右1变台	400	5.00%	340	340				0.00%
9589	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛二分04	50	22.40%	0	0				-42.88%
9590	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站1变压器	630	60.95%	183	183				-42.71%
9591	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	后岗新西大棚（改2021）	100	31.80%	0	0				-40.69%
9592	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	云峰箱变201配电变压器	630	107.62%	0	0	2024年9月			-34.96%
9593	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水三支13左3柱上变压器	100	0.00%	0	0				-27.31%
9594	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号7变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-42.53%
9595	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站1变压器	630	26.67%	0	0				-28.16%
9596	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				6.17%
9597	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之5柱上变压器	400	35.00%	0	0				-29.46%
9598	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	于家房14组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
9599	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站2配电变压器	500	26.24%	0	0				-41.95%
9600	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站1配电变压器	500	23.68%	0	0				-38.47%
9601	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	兰台1台区	160	42.00%	76.8	76.8				-31.85%
9602	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线大房申东台	400	22.80%	268.8	268.8				-40.21%
9603	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家七台	315	78.41%	0	0				-40.86%
9604	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合二台	400	71.40%	74.4	74.4				1.69%
9605	大东	小东66kV变电站	小东变80186东润线	时代之城2箱变1变压器	630	9.90%	504.6	504.6				37.04%
9606	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分9左8变台	200	57.60%	64.8	64.8				-24.17%
9607	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0				-39.89%
9608	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分山怀东支8+1变台	400	21.25%	0	0				-36.98%
9609	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	乙茂风华印小区变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	499	499				16.41%
9610	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变201间隔变压器	630	16.51%	463	463				-27.97%
9611	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	柳变904古排线古排线高屯分41左16左3变	50	65.40%	12.3	12.3				-44.57%
9612	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤9变电站2变压器	400	20.80%	0	0				-43.92%
9613	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	远洋公馆2变电站2变压器	630	70.48%	0	0				-41.58%
9614	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	胜利修配厂	200	49.43%	81.15	81.15				14.32%
9615	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	顺明7箱变1变压器	630	37.78%	0	0				48.97%
9616	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强干048	100	47.60%	17	17				-50.10%
9617	于洪	东民66kV变电站	东红线	小微东红线29左19	200	79.80%	0	0				44.84%
9618	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站2号配电变压器	400	27.60%	0	0				-39.63%
9619	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线小石头支05	200	35.80%	0	0				-32.52%
9620	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	新纪元箱变变压器	500	19.60%	0	0				-46.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9621	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	富强村1北台区	400	17.70%	0	0				-27.43%
9622	浑南	于山66kV变电站	于山变756于东线	四季上东一期3号变电站2号配电变压器	630	9.52%	0	0				80.73%
9623	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变1变压器	630	43.81%	0	0				-41.68%
9624	开发	汪河66kV变电站	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区3变电站1变压器	630	100.32%	0	0	2024年12月			-39.49%
9625	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区3变电站1变压器	630	29.05%	384	384				-42.10%
9626	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-46.83%
9627	东陵	农大66kV变电站	农首线	银河湾三期2箱变2号变压器	630	8.57%	513	513				-34.77%
9628	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站2变压器	800	28.88%	0	0				-36.18%
9629	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞家园3箱变2变压器	630	18.73%	449	449				-35.61%
9630	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	华丽新都1变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-40.43%
9631	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9632	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园6变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-43.65%
9633	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右4+1柱上变压器	400	55.20%	0	0				19.85%
9634	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站1变电站	630	25.52%	406.2	406.2				-39.97%
9635	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变2变压器	500	8.96%	405.2	405.2				-48.48%
9636	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变1变压器	800	13.88%	0	0				-43.59%
9637	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变1变压器	400	29.40%	0	0				-41.96%
9638	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右3柱上变压器	400	52.50%	0	0				-57.81%
9639	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分135	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
9640	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	军辉房地产开发有限公司2箱2变电站1号变	630	15.24%	0	0				-45.21%
9641	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾5箱变2变压器	630	41.90%	0	0				-41.02%
9642	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左10加5	315	51.75%	0	0				-46.73%
9643	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘3变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	305	305				-12.79%
9644	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区2变电站1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-43.00%
9645	沈北	农高66kV变电站	农丰线	天丰线翔凤小区3局维变电站202配电变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
9646	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变2变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-42.97%
9647	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分36左3变台	200	40.80%	98.4	98.4				-38.48%
9648	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kv包家线包百分中街支30杆（乡南台）	200	46.50%	0	0				-39.48%
9649	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站2变压器	400	23.25%	267	267				-43.28%
9650	浑南	下深66kV变电站	下深变274三环甲线	海域香庭二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0				-30.30%
9651	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	曹家2台	200	58.80%	0	0				-32.25%
9652	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	x铁路三供一业（枫杨路）	200	46.50%	0	0				-34.34%
9653	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站2变压器	630	45.97%	277.4	277.4				-38.27%
9654	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景二期4配电室201间隔配电变压器	800	15.90%	0	0				8.20%
9655	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站1变压器	630	8.38%	0	0				-45.15%
9656	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林5箱变2配电变压器	630	14.29%	0	0				-41.47%
9657	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站1变压器	630	25.40%	10	10				-43.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9658	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村东台	400	25.05%	0	0				-33.56%
9659	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分48变台	100	35.60%	54.4	54.4				-63.74%
9660	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分011	250	102.40%	0	0	2024年6月			-39.98%
9661	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	中海康城三期2号变电站201间隔配电变压器	800	59.63%	243	243				-35.70%
9662	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干长兴分37	200	45.30%	0	0				-27.10%
9663	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分140变台	200	57.00%	66	66				-59.08%
9664	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	电信箱变201间隔配电变压器	630	43.68%	291.8	291.8				-38.76%
9665	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分80+1右1	400	29.10%	0	0				16.57%
9666	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	核工业2箱式变电站1配电变压器	500	18.80%	0	0				-41.89%
9667	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	G_黄河54右13+1（桃花源1）-2柱上变压器	315	80.63%	0	0	2024年12月			-44.62%
9668	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	王家村综合二台	200	19.20%	0	0				2.79%
9669	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	明城市北4变电站1号主变	630	0.00%	567	567				0.00%
9670	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	铸造分12之2柱上变压器	250	29.20%	0	0				-40.58%
9671	于洪	大兴66kV变电站	兴援线	大兴变513兴援线援工村西台	160	0.00%	144	144				-54.59%
9672	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站2号变压器	500	14.40%	0	0				-36.23%
9673	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱1变考核	630	19.37%	0	0				-2.27%
9674	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站2配电变压器	800	50.63%	0	0				-30.21%
9675	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站2变压器	400	10.80%	0	0				-53.49%
9676	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰5箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-42.62%
9677	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
9678	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期1箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				-36.39%
9679	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分18	315	60.63%	0	0				-40.67%
9680	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台新台（煤改洁）	400	20.60%	277.6	277.6				-35.40%
9681	东陵	上佰66kV变电站	沈链线	佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	160	13.13%	0	0				-135.27%
9682	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线段树沟分线202	200	45.20%	0	0				-35.00%
9683	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干19柱上变压器	315	6.03%	0	0				-125.45%
9684	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沙美丽岛1箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				-42.64%
9685	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沙美丽岛7箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	0	0				-37.81%
9686	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑4箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-37.37%
9687	沈北	文北66kV变电站	文虎线	金地峯范二期小区2变电站201配电变压器	800	8.25%	0	0				75.78%
9688	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	太阳干政府分12	200	68.40%	43.2	43.2				-419.15%
9689	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右7变台	200	29.10%	0	0				-39.61%
9690	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱民电分26左3变台	200	25.20%	0	0				3.75%
9691	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右5柱上变压器	315	37.84%	0	0				-39.98%
9692	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学干11柱上变压器	400	31.80%	232.8	232.8				-41.53%
9693	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	变166华山甲线华山干16右1左1之2柱上变	315	59.68%	0	0				-43.25%
9694	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之4柱上变压器	315	83.49%	0	0	2024年6月			-39.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9695	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	祥龙干42右2+1公变	315	25.71%	0	0				-39.36%
9696	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干47	315	25.40%	0	0				-38.51%
9697	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器	200	46.80%	0	0				-34.68%
9698	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分14	315	53.33%	0	0				-39.49%
9699	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	橡四分10柱上变压器	315	18.10%	0	0				-37.29%
9700	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干33右10变压器	315	18.41%	0	0				-41.06%
9701	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线51	200	25.00%	0	0				-42.04%
9702	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右5柱上变压器	400	10.80%	0	0				-61.79%
9703	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干9之1变压器	200	20.40%	0	0				-60.27%
9704	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右5变压器	315	28.57%	193.5	193.5				-41.77%
9705	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干63变压器	315	27.62%	196.5	196.5				-41.76%
9706	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线24	250	56.64%	0	0				-54.76%
9707	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线5	315	59.94%	0	0				-45.55%
9708	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分17	315	62.54%	0	0				23.27%
9709	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区	315	49.52%	0	0				-50.18%
9710	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	方青乙线71右3	500	59.52%	0	0				-40.91%
9711	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61公变	400	59.10%	123.6	123.6				-47.88%
9712	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右2变压器	315	79.05%	0	0				-25.38%
9713	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	儿童分1	315	26.67%	199.5	199.5				-53.62%
9714	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右6	315	42.86%	0	0				-23.61%
9715	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10352上林甲线	上林甲线上林干污水支30左1柱上变压器	315	4.76%	268.5	268.5				-44.25%
9716	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	振兴分4	200	91.50%	0	0	2022年12月			-32.65%
9717	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线56	315	54.86%	0	0				-48.86%
9718	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干75左2变台	200	62.40%	55.2	55.2				-33.75%
9719	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分7	100	0.00%	0	0				-2.59%
9720	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右6	315	57.46%	0	0				-40.64%
9721	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左20柱上变压器	315	56.51%	0	0				-57.12%
9722	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分7左1柱上变压器	100	63.00%	0	0				-36.19%
9723	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干62左6左1	500	22.80%	336	336				-49.04%
9724	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	工大干18右4	200	25.20%	129.6	129.6				-41.89%
9725	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干23柱上变压器	200	56.00%	0	0				-40.57%
9726	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线25	400	55.75%	137	137				-51.29%
9727	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光线毛光干130	315	29.84%	189.5	189.5				-43.06%
9728	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变570雪南乙线	雪松变572雪南甲线雪南干76左1	250	66.40%	59	59				-40.17%
9729	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左5	315	26.67%	0	0				-41.74%
9730	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	红工干41	400	22.00%	272	272				-45.08%
9731	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分12变压器	315	25.71%	0	0				-42.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9732	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分35变台	200	77.40%	0	0				-37.21%
9733	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干6	315	22.86%	0	0				-42.21%
9734	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	金山分21右5+1	315	63.81%	82.5	82.5				-35.16%
9735	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线47	315	70.79%	0	0				-39.13%
9736	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干48变压器	250	21.12%	0	0				-47.64%
9737	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	文北干59左6柱上变压器	315	41.27%	0	0				-70.04%
9738	和平	广州66kV变电站	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右4左1	315	26.03%	201.5	201.5				-35.17%
9739	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分10柱上变压器	200	10.80%	0	0				-32.77%
9740	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分22	250	9.84%	200.4	200.4				-45.44%
9741	大东	如意66kV变电站	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干4+1	315	28.89%	192.5	192.5				-38.61%
9742	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右4左1柱上变压器	315	52.38%	0	0				-41.90%
9743	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分16柱上变压器	200	22.00%	0	0				-47.60%
9744	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右2右2	315	23.17%	0	0				-55.89%
9745	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干148	315	24.76%	205.5	205.5				-41.60%
9746	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左19变压器	315	70.35%	0	0				-51.48%
9747	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分34变压器	315	4.44%	269.5	269.5				-39.40%
9748	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	河北甲线45左5	315	40.32%	0	0				-42.37%
9749	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站201	315	40.00%	157.5	157.5				-43.70%
9750	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站202变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-42.76%
9751	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变2	630	25.90%	0	0				-45.83%
9752	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
9753	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	新华路142主变	315	29.21%	191.5	191.5				-40.89%
9754	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	绿阳小区主变	200	37.60%	0	0				-33.42%
9755	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	永环1箱变2变压器	500	30.08%	0	0				-49.05%
9756	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
9757	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
9758	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园二期1配电室1变压器	1600	25.13%	1038	1038				-43.49%
9759	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次1变压器柜1主变	630	12.57%	0	0				-47.46%
9760	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次3变压器柜3主变	630	0.00%	0	0				0.00%
9761	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	吉林路主变	500	24.00%	0	0				-43.74%
9762	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站202	630	15.24%	0	0				26.76%
9763	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变1变压器	400	82.40%	0	0	2024年10月			-44.17%
9764	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变2	630	25.08%	409	409				-41.14%
9765	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站1变压器	630	14.98%	0	0				-39.63%
9766	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	机电管理局变电站2号高压柜主变	315	43.05%	147.9	147.9				-45.64%
9767	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站1变压器	630	20.00%	170	170				-40.94%
9768	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站1变压器	630	15.56%	170	170				-43.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9769	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山4箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-44.10%
9770	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙12箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-45.22%
9771	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变2变压器	500	36.48%	0	0				-46.22%
9772	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变2变压器	400	64.50%	0	0				0.00%
9773	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	美龙家园1#1#变压器	630	24.13%	415	415				-45.07%
9774	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变2	630	26.03%	0	0				-41.16%
9775	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-38.66%
9776	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-38.61%
9777	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-48.92%
9778	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	重工街3变电站201柜	500	34.56%	0	0				-45.77%
9779	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光6变电站201	630	57.78%	0	0				-39.27%
9780	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
9781	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑2变电站201	630	14.60%	475	475				-38.79%
9782	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				-15.00%
9783	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区5变电站202	630	49.21%	257	257				-43.70%
9784	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站201柜	630	30.48%	0	0				-38.95%
9785	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站201	500	24.72%	54	54				-43.78%
9786	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站202	630	0.00%	520	520				0.00%
9787	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	南风雅苑3变电站201	500	0.00%	0	0				0.00%
9788	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	南风雅苑4变电站202	500	19.60%	0	0				-40.55%
9789	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站2号高压柜1主变	400	33.60%	0	0				-37.24%
9790	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸3#2主变	500	9.60%	0	0				-48.95%
9791	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
9792	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲9箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
9793	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲11箱变1号变	400	22.00%	0	0				-41.24%
9794	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变2号变	630	20.95%	0	0				-36.27%
9795	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变1号变	630	24.76%	254	254				-42.50%
9796	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站2站内变压器	500	30.40%	298	298				-48.88%
9797	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	铁路南十变电站主变	400	26.00%	0	0				-42.33%
9798	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变2站内变压器	630	19.81%	0	0				-33.32%
9799	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	六合箱变1变压器	400	73.80%	64.8	64.8				-39.39%
9800	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	安顺配变站2变压器	315	68.06%	0	0				-39.59%
9801	沈河	站前66kV变电站	站前变240光达线	光达2变电站1变压器	800	1.80%	705.6	705.6				-35.90%
9802	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华街8变电站201柜	400	9.30%	0	0				-41.71%
9803	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站201柜	400	49.00%	0	0				-43.07%
9804	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变2变压器	630	21.90%	0	0				-43.01%
9805	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站202变压器	500	33.92%	280.4	280.4				-38.77%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9806	浑南	下深66kV变电站	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站2号变压器	800	27.75%	0	0				-37.54%
9807	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富5变电站1变压器	500	43.84%	0	0				-36.17%
9808	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174杯青甲线	福安2箱变1变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-36.46%
9809	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	龙溪园箱变1变压器	400	30.00%	240	240				-43.46%
9810	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变2变压器	630	41.27%	307	307				-47.58%
9811	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河2-3箱变2变压器	1000	12.90%	0	0				-39.21%
9812	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	玉石箱变2变压器	500	36.48%	0	0				-35.14%
9813	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂阳31变压器	630	54.48%	0	0				-45.81%
9814	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	胜利家园11主变	630	24.00%	415.8	415.8				-31.82%
9815	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城5号变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-42.16%
9816	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都6变电站201	400	16.50%	294	294				-56.77%
9817	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	百鸟园箱变1号变	400	41.20%	195.2	195.2				-41.55%
9818	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
9819	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0				-39.02%
9820	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	飞轮箱变1变压器	500	37.60%	0	0				-48.12%
9821	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-41.74%
9822	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	沈水1箱变1变压器	630	43.43%	0	0				-43.57%
9823	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-40.76%
9824	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-40.78%
9825	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	东湖丽景1变电站1变压器	315	51.05%	0	0				-37.01%
9826	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站1号变压器	630	14.29%	477	477				-43.04%
9827	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变1号变	630	18.73%	0	0				-43.79%
9828	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站2变压器	500	20.80%	346	346				-44.94%
9829	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰4箱变1号变	630	32.70%	0	0				-43.09%
9830	沈河	万柳66kV变电站	万柳变252祥龙甲线	省医院宿舍箱变1变压器	400	12.00%	0	0				-41.80%
9831	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色3号变电站01号变压器	1000	60.00%	0	0				-42.20%
9832	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
9833	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线刘北支2	200	32.25%	0	0				-42.37%
9834	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立三四五队支18	20	65.00%	0	0				-19.25%
9835	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线小沟一台分03	315	41.90%	151.5	151.5				-35.13%
9836	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	槲檀山7号变电站1号配电变压器	630	31.43%	0	0				-6.99%
9837	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联于32右10+1	100	22.20%	2	2				-33.80%
9838	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾B区JW2箱1配变间隔配电变压器	400	27.38%	0	0				-38.80%
9839	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站201	630	21.27%	0	0				-42.75%
9840	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变2变压器	630	22.54%	0	0				-45.99%
9841	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	北华城3变电站201	630	55.24%	0	0				-34.78%
9842	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干16左1柱上变压器	400	44.25%	0	0				-37.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9843	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	时代城小区4变电站2变压器	630	27.30%	0	0				-29.05%
9844	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站乙线39+1	200	10.80%	0	0				-39.20%
9845	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	10	10				-28.73%
9846	新民	小民电66kV变电站	小民电变3144大玉线	大玉线新方分26+1变台	400	17.40%	0	0				100.00%
9847	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	南三干71省宅1间隔201配电变压器	630	15.24%	471	471				-45.53%
9848	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩张家村同超畜牧公变台区	200	22.50%	0	0				100.00%
9849	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区2201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.62%
9850	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站1变压器	630	13.71%	0	0				-42.22%
9851	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站1主变	800	21.75%	546	546				-40.97%
9852	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	秋家村1台	200	96.00%	0	0	2022年12月			-23.42%
9853	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	化工散户综合台区（2022微）	400	54.00%	0	0				14.75%
9854	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)202间隔配电变压器	500	32.80%	0	0				-42.04%
9855	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓201间隔配电变压器	400	42.75%	0	0				-37.38%
9856	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓202间隔配电变压器	400	40.88%	0	0				-36.86%
9857	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城2变电站202间隔变压器	630	41.52%	305.4	305.4				100.00%
9858	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干16+1柱上变压器	250	37.20%	0	0				-45.14%
9859	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干永安分41变台	200	21.00%	0	0				-40.15%
9860	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期7箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-36.89%
9861	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	上木回迁楼1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-41.65%
9862	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华北苑4箱变2变压器	630	33.97%	0	0				-40.65%
9863	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	变304王滨甲线王滨甲干312墓园分6柱上变	200	24.90%	130.2	130.2				-18.59%
9864	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	杉赋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.24%	471	471				13.65%
9865	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	原香墅小区1局维变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				8.09%
9866	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓2号变电站201间隔配电变压器	630	3.17%	0	0				25.42%
9867	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子2-2（三家子分71左1）	315	71.05%	59.7	59.7				-48.68%
9868	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	YHG_荒地1台区（荒地分7左1+1号）	200	83.70%	0	0	2024年9月			-34.08%
9869	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变202	800	10.13%	0	0				-40.42%
9870	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0				-36.49%
9871	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	裕华城二期1号箱2号考核箱变配电变压器	630	53.81%	0	0				-41.79%
9872	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站2变压器	400	11.70%	0	0				14.51%
9873	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线16变台	200	17.40%	145.2	145.2				-43.50%
9874	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线石砬甲50	315	36.95%	0	0				-32.10%
9875	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	汉生*经典家园站房1变压器	630	16.25%	0	0				-41.37%
9876	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右9变台	200	30.60%	118.8	118.8				0.12%
9877	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
9878	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干27柱上变压器	400	22.20%	0	0				-81.97%
9879	于洪	双树66kV变电站	双南甲线	光辉变815光水线永光村1、3队	630	6.13%	528.4	528.4				-23.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9880	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右5左1变台	200	43.80%	0	0				7.39%
9881	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变2变压器配电变压器	800	25.88%	0	0				-35.25%
9882	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变1变压器配电变压器	400	20.25%	0	0				-34.31%
9883	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房南台照明	200	88.40%	3.2	3.2	2022年12月			-28.07%
9884	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站1变压器	500	18.00%	0	0				-43.11%
9885	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器1公变	500	0.00%	450	450				0.00%
9886	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉住宅	80	43.13%	37.5	37.5				-26.37%
9887	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-37.88%
9888	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	翡翠书院1变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-31.99%
9889	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分20+1左2	200	3.60%	36	36				4.94%
9890	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站2变压器	500	25.60%	322	322				-40.93%
9891	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	花变148陵东甲线轻工分13右10柱上变压	400	38.40%	0	0				-43.62%
9892	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
9893	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干218左9变台	200	56.70%	66.6	66.6				1.04%
9894	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线54左3	200	87.00%	0	0	2024年9月			-45.80%
9895	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立乙线183右13	160	38.50%	0	0				-43.40%
9896	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	一站式-佰里堂食品有限公司	400	39.90%	0	0				-20.40%
9897	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站2主变	800	24.38%	525	525				-32.59%
9898	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期4箱式变电站1配电变压器	400	31.60%	233.6	233.6				-39.55%
9899	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干马工分01	315	54.38%	112.2	112.2				-32.02%
9900	于洪	大潘66kV变电站	大岳线	小微大岳线1台区	200	30.00%	120	120				12.39%
9901	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园12变电站201变压器	630	32.76%	0	0				-38.07%
9902	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	小卜干李英分12左18	80	42.50%	0	0				-14.02%
9903	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
9904	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分56左13	160	59.25%	49.2	49.2				-30.05%
9905	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干179变台	200	75.50%	0	0				-28.18%
9906	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右22	200	86.70%	6.6	6.6	2024年9月			-43.19%
9907	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13左7+1柱上变压器	400	22.50%	0	0				-8.28%
9908	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干30左10变台	200	36.50%	0	0				-55.37%
9909	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60188施航线	奥园35号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	53.33%	0	0				-22.33%
9910	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线代家分南窑支26变台	200	34.50%	0	0				-38.04%
9911	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	仙林金谷三期4变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				19.11%
9912	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站1站内变压器	630	62.48%	2	2				-40.61%
9913	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-38.25%
9914	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线42	400	42.50%	0	0				13.75%
9915	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站201间隔配电变压器	400	67.00%	92	92				-35.51%
9916	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分10变台	400	16.80%	0	0				-19.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9917	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	龙湖锦璘原著4小区变电站1配电变压器	630	13.33%	483	483				51.93%
9918	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-41.73%
9919	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站2变压器	630	37.33%	0	0				-42.21%
9920	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	秀水河东1台	400	35.70%	0	0				9.29%
9921	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	铁医分7观海园201间隔配电变压器	630	67.43%	0	0				-41.98%
9922	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园1变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0				-40.92%
9923	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	青三乙E(绿都物业)201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0				-45.60%
9924	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	图门干市卫生局201间隔配电变压器	315	64.13%	81.5	81.5				-50.60%
9925	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				-29.47%
9926	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干119右分3台区	100	0.00%	90	90				0.12%
9927	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北农企	100	84.30%	0	0	2025年4月			-33.09%
9928	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线97变台	400	35.10%	0	0				-17.97%
9929	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	南湖变492东方乙线东方干12左3公变	315	12.06%	204	204				-55.58%
9930	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张街里支04	200	65.10%	0	0				-37.81%
9931	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站1号变压器	630	29.52%	381	381				-40.13%
9932	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站2变压器	800	27.00%	0	0				-41.48%
9933	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线2台	400	47.70%	0	0				-42.57%
9934	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站2变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-43.04%
9935	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园2变电站1变压器	500	15.36%	0	0				-43.65%
9936	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期1间隔2配电变压器	500	12.80%	0	0				-13.77%
9937	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支30+1变台	400	19.20%	283.2	283.2				-44.79%
9938	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干47+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
9939	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	骨科医院小区箱变（单）	500	15.20%	374	374				-42.45%
9940	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干11右1	100	14.40%	75.6	75.6				-60.59%
9941	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭一期2变电站1号配电变压器	630	0.00%	567	567				-40.18%
9942	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	HG_佳苑庄园二期箱式变电站1号配电变	200	65.50%	0	0				-32.99%
9943	东陵	上佰66kV变电站	沈链线	百变322沈链干沈链干西照明分10柱上变	200	45.30%	0	0				-30.17%
9944	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西河沿分支06	50	145.60%	0	0	2022年12月			-32.01%
9945	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	园广场二期C区及二期D区工程1变电站1	630	49.21%	0	0				-34.44%
9946	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分6+1右6变台	200	39.60%	100.8	100.8				-32.53%
9947	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅三期2箱变1变压器	630	17.78%	455	455				-24.11%
9948	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	景丽分18变压器	100	11.70%	78.3	78.3				-20.43%
9949	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干175	160	71.88%	29	29				-40.25%
9950	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	边城变电站1变压器	630	57.65%	203.8	203.8				-38.38%
9951	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-36.38%
9952	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站202间隔配电变压器	1000	14.40%	173	173				-44.00%
9953	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城5号变电站201配电变压器	800	46.50%	348	348				-39.67%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9954	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站1号变压器	500	9.60%	0	0				-47.02%
9955	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	YHG_华盛变台柱上变压器	315	92.95%	0	0	2024年7月			-41.19%
9956	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	MS_包道分23左23柱上变压器	400	40.50%	0	0				-35.60%
9957	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分16左2变台	200	20.40%	139.2	139.2				21.74%
9958	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支02	100	27.60%	0	0				-94.74%
9959	沈北	道义66kV变电站	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组2变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0				20.70%
9960	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变2变压器	630	25.90%	0	0				-35.30%
9961	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	英里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	24.44%	413	413				2.58%
9962	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分084	100	61.50%	28.5	28.5				-40.38%
9963	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				7.52%
9964	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-37.61%
9965	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯三组双村	50	44.70%	0	0				-50.06%
9966	浑南	于山66kV变电站	于山变780于桃线	万锦红树湾三期4号变电站1号变压器	800	12.60%	0	0				14.49%
9967	浑南	安顺66kV变电站	安顺变166安于乙线	中海天誉1号变电站1号配电变压器	630	35.56%	0	0				-17.55%
9968	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	诗波特考核表2201配电变压器	630	27.94%	0	0				-41.96%
9969	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	YHG_银河线云峰箱变201配电变压器	630	36.83%	335	335				-39.98%
9970	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	电变403赖花甲线赖花甲干兴隆分40右8变	200	49.10%	81.8	81.8				-39.68%
9971	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区7变电站201间隔配电变压器	400	52.80%	0	0				-41.93%
9972	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	农行3变电站1变压器配电变压器	630	23.49%	307	307				-46.02%
9973	沈北	农高66kV变电站	农丰线	恒高房地产开发有限公司4箱变201配电变	630	7.62%	0	0				-12.23%
9974	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	慧麟房地产开发有限公司3箱变202配电变	630	31.49%	0	0				-45.52%
9975	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	彰阳光城一期二组团1箱式变电站2配电变	800	25.88%	0	0				-74.57%
9976	于洪	兰台66kV变电站	兰家线	沙岭1台区	315	60.38%	0	0				-34.25%
9977	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干43柱上变压器	315	85.33%	0	0	2022年12月			-37.34%
9978	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄7灯	200	61.80%	56.4	56.4				-43.02%
9979	沈北	道义66kV变电站	道信线	汇置尚都八期1小区变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0				4.54%
9980	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园一期2箱式变电站2配电变压器	630	27.94%	0	0				-26.56%
9981	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民4）	500	20.80%	0	0				-40.39%
9982	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-38.00%
9983	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分32变台	400	96.75%	0	0	2023年1月			-36.16%
9984	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线佟家分二组机井支11	100	9.90%	17	17				-20.76%
9985	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分07	100	64.35%	0	0				-32.50%
9986	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典7变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-36.39%
9987	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子北台几05	200	27.90%	124.2	124.2				-31.78%
9988	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线6右9左4右3变台	200	36.30%	107.4	107.4				-37.05%
9989	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆13变电站2号变电站	630	20.32%	0	0				-40.29%
9990	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分17柱上变压器	315	0.00%	0	0				-38.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9991	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园二期3箱变1配电变压器	315	52.06%	0	0				-35.98%
9992	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园3变电站变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-44.13%
9993	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟4箱变2变压器	800	31.80%	0	0				68.63%
9994	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟6箱变2变压器	800	7.80%	0	0				88.36%
9995	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	江山风华二期3变电站2配电变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
9996	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	印刷厂箱变配电变压器	500	54.40%	0	0				-40.14%
9997	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-1变电站202间隔配电变压器	400	47.60%	0	0				-28.52%
9998	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	城学园里3号变电站201间隔(乙)配电变	400	53.10%	147.6	147.6				-13.70%
9999	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右08	200	47.50%	0	0				-39.70%
10000	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干67右1分01	100	41.50%	48.5	48.5				-26.36%
10001	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹6号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-42.37%
10002	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40484鹏润线	天润广场3变电站2变压器	800	30.00%	480	480				-38.18%
10003	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区3变电站2变压器	800	32.25%	0	0				-42.58%
10004	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	世代书香1站房1变压器	630	77.46%	0	0				-44.31%
10005	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	教学1箱变(单)	315	74.67%	0	0				-38.26%
10006	于洪	光辉66kV变电站	光水线	幸福温泉小镇一期2站房1配电变压器	630	8.25%	515	515				6.88%
10007	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干96+1柱上变压器	200	64.00%	0	0				-47.15%
10008	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	景园三期-2小区1局维变电站202配电变压	800	48.38%	0	0				67.21%
10009	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线大潘村南二	200	63.60%	52.8	52.8				-39.59%
10010	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61548林达甲线	英窝支9左6左9左2	200	11.40%	157.2	157.2				-59.07%
10011	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园3变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-36.96%
10012	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站1变压器	250	64.64%	0	0				-49.75%
10013	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期8变压器	630	62.54%	173	173				-38.06%
10014	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分32左1变台	400	19.25%	0	0				6.09%
10015	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸1箱变2变压器	800	16.20%	0	0				16.57%
10016	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	南五甲线4左6右1变压器	200	36.00%	0	0				-44.96%
10017	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站202配电变压器	500	40.80%	0	0				-32.57%
10018	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜南大棚	200	46.20%	87.6	87.6				-44.83%
10019	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线张家窑支04	100	75.90%	0	0				-34.97%
10020	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园A区1箱变1变压器	800	27.60%	0	0				-43.33%
10021	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-2	630	89.52%	0	0	2023年7月			-43.58%
10022	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2柱上变压器	400	46.60%	0	0				-35.33%
10023	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区1变电站1变压器	630	62.10%	175.8	175.8				-41.19%
10024	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	和鸿广场二期1号变电站2号变压器	630	0.00%	52	52				0.00%
10025	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线胜利五队分05	315	7.14%	261	261				-45.51%
10026	东陵	中马66kV变电站	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站1变压器	630	3.81%	0	0				62.29%
10027	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线团东分03	100	90.60%	0	0	2025年4月			-39.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10028	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV/双五线五孤分72	100	48.50%	41.5	41.5				-39.32%
10029	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站1变压器	500	136.96%	0	0	2022年12月			-42.34%
10030	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南西南台照明	400	114.90%	0	0	2024年6月			-43.37%
10031	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支086	30	0.00%	0	0				0.00%
10032	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线电业分59右9柱上变压器	400	19.80%	0	0				-34.60%
10033	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站1号变压器	630	9.68%	0	0				-45.46%
10034	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十五号（微）	400	24.00%	264	264				15.38%
10035	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都5变电站1变压器	630	56.89%	0	0				-31.96%
10036	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪4号变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-41.15%
10037	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	小微光辉一队	200	23.70%	132.6	132.6				3.34%
10038	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站2变压器	800	14.63%	0	0				-39.53%
10039	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站1变压器	800	16.88%	0	0				-36.39%
10040	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线木材分5	200	6.30%	0	0				49.17%
10041	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	主屯变166黄山线黄山线黄山西台分18变	160	135.00%	0	0	2024年6月			-37.49%
10042	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分51右13变台	80	52.50%	30	30				-33.61%
10043	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	文化东变电站1号变压器	630	31.75%	367	367				-47.41%
10044	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科线78右28右7右6	200	38.40%	0	0				-24.89%
10045	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	（虎石台）金盛苑1号箱201配电变压器	630	51.43%	0	0				-17.31%
10046	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖南南西台新台（2021微）	200	82.80%	0	0	2024年7月			-53.22%
10047	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-43.95%
10048	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右9变台	200	23.40%	133.2	133.2				-25.72%
10049	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线高屯分39左4右6变台	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
10050	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站201间隔配电变压器	400	44.00%	0	0				-43.10%
10051	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东西台	100	59.60%	0	0				-24.57%
10052	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站2号变压器	630	21.90%	429	429				-40.44%
10053	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站1号变压器	630	17.78%	455	455				-44.23%
10054	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	夏堡南台照明（微）	400	32.10%	231.6	231.6				-28.08%
10055	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线111柱上变压器	400	11.40%	139	139				-39.20%
10056	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城17变电站2变压器	630	77.33%	0	0				-36.98%
10057	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线148左1变台	400	19.20%	0	0				-26.20%
10058	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干130右18	200	27.30%	0	0				-19.73%
10059	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	远东2小区箱变（单）	630	42.92%	296.6	296.6				-42.65%
10060	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期2变电站201配电变压器	630	68.89%	0	0				6.33%
10061	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖2箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0				45.46%
10062	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖3箱式变电站1配电变压器	800	9.00%	648	648				38.67%
10063	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄黄吴线吴分01（清洁能源）	400	6.98%	332.1	332.1				9.35%
10064	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	阜上东区2号变电站201间隔（甲）配电变	800	33.60%	0	0				-11.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10065	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区6变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				-42.71%
10066	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西4	100	85.20%	0	0	2022年12月			-36.37%
10067	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南线196右1变台	400	20.10%	0	0				4.80%
10068	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期1箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				9.59%
10069	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	小微达连4台区	200	27.60%	124.8	124.8				-24.61%
10070	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变1变压器	630	20.95%	319	319				-32.29%
10071	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	和光尘越杨孤线2变电站1变压器	800	32.10%	0	0				2.62%
10072	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老舍牛分1变台	400	45.00%	180	180				19.27%
10073	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站201	630	26.29%	401.4	401.4				-42.35%
10074	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站201配电变压器	630	56.19%	213	213				-40.21%
10075	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站2变压器	630	86.98%	19	19	2024年6月			-44.24%
10076	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	阳光里1小区变电站1变压器	630	24.00%	170	170				-42.63%
10077	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城2号变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-42.49%
10078	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区4变电站1变压器	630	21.08%	0	0				-42.85%
10079	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支044	200	80.40%	17	17	2022年12月			-33.61%
10080	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微东大林东南台区	400	20.40%	278.4	278.4				-14.15%
10081	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线114左1柱上变压器	400	12.00%	0	0				-23.08%
10082	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站1变压器	630	47.62%	0	0				-37.92%
10083	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期2局维变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0				16.03%
10084	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右3左1之1柱上变压器	400	30.25%	0	0				-40.03%
10085	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	泓府一期1局维变电站202配电变压器	630	8.25%	0	0				11.44%
10086	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	泓府一期3局维变电站202配电变压器	800	6.90%	0	0				12.44%
10087	沈河	站前66kV变电站	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站2变压器	800	14.70%	602.4	602.4				-38.35%
10088	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-42.61%
10089	沈河	北兴66kV变电站	北兴变348北南甲线	中韩科技园1箱变2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				8.21%
10090	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	历华线景星干85+1柱上变压器	400	122.10%	0	0	2024年6月			25.97%
10091	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老城分73右4	100	0.00%	90	90				0.00%
10092	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右5	250	27.84%	0	0				-51.51%
10093	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语7箱变201	500	63.84%	130.8	130.8				-39.93%
10094	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑3变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-41.75%
10095	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期4号配电室1号变压器	630	26.29%	0	0				-42.64%
10096	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	锦云天城一期2变电站201配电变压器	800	40.20%	0	0				21.44%
10097	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-32.21%
10098	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线东王水田支一016	30	10.33%	0	0				-78.70%
10099	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	西寺分28左18+1	100	49.20%	0	0				-40.94%
10100	法库	依牛66kV变电站	依三线	10KV依三线依四机井分6	100	19.20%	0	0				0.00%
10101	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	四季上东一期2号变电站201间隔配电变压器	630	7.62%	0	0				73.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10102	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线后海分支线005	200	59.10%	0	0				-24.58%
10103	沈北	农高66kV变电站	农丰线	岗变168育才线沈阳泰盈房产开发有限公	630	70.16%	0	0				-39.93%
10104	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	西寺分19左20	100	25.50%	0	0				-49.77%
10105	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	744新城甲线新城甲线河套分河南支29右	100	10.80%	0	0				-36.54%
10106	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡3箱式变电站2配电变压器	630	12.19%	0	0				23.61%
10107	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站2配电变压器	800	25.00%	0	0				-38.17%
10108	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-41.69%
10109	沈北	农高66kV变电站	农商线	岫湖郡五期1局维变电站201配电变压器	400	8.80%	0	0				18.52%
10110	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站1变压器	315	33.65%	0	0				-38.77%
10111	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线9左2变台	315	74.16%	49.9	49.9				-40.12%
10112	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线太后支006	100	70.60%	0	0				-35.11%
10113	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分45+1变台	200	49.70%	0	0				-38.44%
10114	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐2箱变1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0				-24.54%
10115	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支121左19右1变台	100	93.00%	0	0	2025年4月			-35.75%
10116	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站1配电变压器	630	32.76%	0	0				-45.81%
10117	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站2号配电变压器	800	39.30%	0	0				0.83%
10118	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站201间隔配电变压器	800	25.50%	0	0				-41.00%
10119	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分31左11右7	400	13.20%	0	0				-113.62%
10120	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微双树5台区	400	7.20%	331.2	331.2				0.20%
10121	辽中	金山66kV变电站	金山变45540金杨线	腰堡村综合一台（微）	400	11.10%	315.6	315.6				-47.01%
10122	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	后老薄6灯A	100	123.60%	0	0	2022年12月			-34.46%
10123	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				-43.79%
10124	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福线134右7变台	100	80.40%	9.6	9.6	2024年6月			-55.35%
10125	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干40柱上变压器	315	0.00%	0	0				-56.71%
10126	皇姑	文北66kV变电站	文北变70446文前乙线	文前乙线5柱上变压器	315	111.43%	0	0	2023年1月			-45.97%
10127	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-44.62%
10128	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	主屯变164石庙子线石庙子线王学坊分25变	100	66.00%	24	24				-47.97%
10129	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	当堡变305太平线太平线茨林分14左17变	200	30.30%	119.4	119.4				-93.49%
10130	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	东大青年公寓主变	500	30.40%	0	0				-39.55%
10131	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂大苑2配变站202间隔配电变压器	630	21.27%	433	433				-40.22%
10132	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线25左4变台	200	14.10%	0	0				-18.81%
10133	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	变203和平线和平干南王岗分双山子支35	80	64.50%	20.4	20.4				-42.36%
10134	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区1箱变1号变压器	630	32.70%	0	0				-42.43%
10135	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分14	200	15.60%	0	0				-41.37%
10136	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线门台村学校台	80	75.00%	12	12				-41.56%
10137	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	吉顺小区1箱变201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-44.54%
10138	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线中捷分7+1柱上变压器	200	29.70%	0	0				-49.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10139	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑1变电站2配电变压器	400	17.00%	0	0				92.02%
10140	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村二六组照明	200	43.90%	92.2	92.2				-24.12%
10141	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分41	30	118.67%	0	0	2022年12月			-41.69%
10142	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	丁家堡村9机井	50	0.00%	45	45				-48.00%
10143	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站1号变压器	630	20.19%	0	0				-43.72%
10144	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线152右7左1变台	400	26.10%	0	0				23.22%
10145	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站2号变压器	630	22.22%	0	0				-41.72%
10146	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	绿城映月1号变电站202间隔配电变压器	1000	19.68%	0	0				13.99%
10147	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	晨兴花园1.2期2箱变配电变压器	630	20.32%	0	0				-35.85%
10148	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井4台	100	65.60%	24.4	24.4				-64.77%
10149	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村9机井	100	71.60%	18.4	18.4				-51.37%
10150	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园一期一号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-37.71%
10151	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线81右8变台	80	127.00%	0	0	2022年12月			-34.80%
10152	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	80	100.88%	0	0	2023年4月			-33.97%
10153	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京线64右1变台	400	72.30%	70.8	70.8				-28.02%
10154	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡16号小区变电站202配电变压器	630	46.48%	0	0				-38.33%
10155	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	后桑林村4	315	22.86%	0	0				-43.67%
10156	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支8变压器	100	24.90%	0	0				-62.13%
10157	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园22号小区变电站202配电变压器	500	52.40%	0	0				-40.90%
10158	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村10机井	50	84.40%	2.8	2.8	2024年7月			-58.98%
10159	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1右分6变压器	100	30.30%	59.7	59.7				-49.01%
10160	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站1变压器	800	9.50%	644	644				-43.65%
10161	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养前村综合二台	200	59.70%	60.6	60.6				-41.90%
10162	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线景屯分19右6变台	315	35.86%	0	0				-27.61%
10163	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支10变台	200	59.70%	60.6	60.6				-40.10%
10164	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分163左2变台	100	65.30%	0	0				-34.84%
10165	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组西关四组支0	200	24.75%	0	0				-24.75%
10166	法库	果园66kV变电站	果子园变1411龙山线	10kV龙山线一针织支3	315	10.67%	0	0				-47.92%
10167	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟8组照明	100	87.20%	2.8	2.8	2024年6月			-31.99%
10168	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干57+1右1	400	37.50%	0	0				-11.97%
10169	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584青松乙线	孔雀城1号变电站201配电变压器	500	12.80%	386	386				-61.51%
10170	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站2变压器	500	58.88%	0	0				-42.81%
10171	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区5变电站201配电变压器	630	12.38%	489	489				100.00%
10172	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分29变台	100	91.20%	0	0	2022年12月			-30.49%
10173	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	和平101小区4变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				23.22%
10174	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	新民分27柱上变压器	200	87.00%	0	0	2025年4月			-37.80%
10175	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线东台支004	100	109.20%	0	0	2024年6月			-26.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10176	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	YHG建设干88变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
10177	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城7箱变1变压器	800	80.63%	0	0	2024年6月			-32.34%
10178	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站201	630	24.44%	413	413				-38.03%
10179	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	YHG_河北乙线7	315	31.75%	0	0				-39.72%
10180	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干19之9柱上变压器	250	7.92%	0	0				-145.97%
10181	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站1变压器	500	22.00%	340	340				-43.18%
10182	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局北考核	100	46.20%	0	0				-34.98%
10183	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲5开闭站XB4箱变(单)	400	14.00%	0	0				-48.39%
10184	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站2变压器	630	0.00%	57	57				-42.04%
10185	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-40.62%
10186	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-43.31%
10187	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	丽水名都2站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-40.87%
10188	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期2箱变201	630	42.22%	0	0				-41.04%
10189	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右7	200	23.40%	133.2	133.2				10.86%
10190	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	镇二线制镜西支08	100	14.40%	75.6	75.6				-35.05%
10191	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区1变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-41.43%
10192	沈河	顺城220kV变电站	顺城变064红旗甲线	官局子箱变1配电变压器	630	56.19%	213	213				-38.78%
10193	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站1变压器	500	25.28%	0	0				-41.69%
10194	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	深井子5组分台	315	29.71%	189.9	189.9				18.20%
10195	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	和景嘉园2变电站202配电变压器	400	16.80%	292.8	292.8				-27.04%
10196	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区3变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				-39.88%
10197	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山分025	50	108.90%	0	0	2023年1月			-26.92%
10198	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	江湾城2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0				-41.63%
10199	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分11	315	31.75%	0	0				-26.27%
10200	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城A1-局维间隔201配电变压器	800	41.10%	0	0				-42.24%
10201	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖北北台(2021微)	400	78.00%	0	0				-22.39%
10202	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	洪岩养殖箱式公变	400	33.60%	225.6	225.6				45.81%
10203	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	融创融公馆3箱式变电站1配电变压器	400	15.60%	0	0				5.63%
10204	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	孝新干蒲泵分38(一站式)	200	19.20%	0	0				4.21%
10205	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支039	200	36.75%	106.5	106.5				-28.76%
10206	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站202配电变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-41.06%
10207	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线东何东分支线001	200	14.03%	0	0				-46.05%
10208	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站202间隔配电变压器	630	15.24%	471	471				-43.34%
10209	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维3变电站201配电变压器	800	35.40%	0	0				-1.20%
10210	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站1号变压器	630	18.73%	449	449				-40.61%
10211	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站202配电变压器	800	28.13%	0	0				-38.52%
10212	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站201配电变压器	315	26.29%	0	0				-37.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10213	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	国舍添香5变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-42.95%
10214	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	文北乙线78柱上变压器	400	12.00%	0	0				-44.46%
10215	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变1变压器	630	41.27%	307	307				-37.40%
10216	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分025	100	67.50%	17	17				-32.38%
10217	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘二堡家属楼	315	35.24%	0	0				-41.90%
10218	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰二期3号变电站2号配电变压器	630	16.83%	461	461				8.97%
10219	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居士建变201	250	32.40%	0	0				-51.38%
10220	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567	567				0.00%
10221	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	证大御中环2箱变1变压器	800	6.00%	672	672				100.00%
10222	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南3变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-42.29%
10223	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村二组东照明	200	122.40%	0	0	2022年12月			-32.84%
10224	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	久才岗村六组（微）	400	64.80%	0	0				-37.36%
10225	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	中金河御小区2局维变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0				9.03%
10226	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2箱变1变压器	630	52.38%	237	237				19.92%
10227	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站2变压器	630	36.51%	337	337				-40.82%
10228	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站202变压器	630	48.25%	0	0				-33.48%
10229	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干28柱上变压器	400	48.80%	0	0				-43.86%
10230	东陵	汪家66kV变电站	汪官乙线	方大世纪城一期2变电站1变压器	800	9.30%	645.6	645.6				100.00%
10231	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干70右5柱上变压器	400	28.80%	0	0				-44.67%
10232	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变2配电变压器	500	11.20%	0	0				-43.73%
10233	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊3变电站2变压器	400	17.20%	0	0				-43.28%
10234	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻3变电站202柜	630	19.56%	443.8	443.8				-40.07%
10235	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线鹏程分11右1柱上变压器	100	47.20%	42.8	42.8				81.39%
10236	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站1号变压器	630	20.95%	435	435				-38.86%
10237	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站2配电变压器	500	37.12%	264.4	264.4				-39.90%
10238	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光6箱式变电站配电变压器	630	25.95%	0	0				-37.48%
10239	皇姑	长江66kV变电站	长江变25474长泰甲线	表沈阳局住宅箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				-41.70%
10240	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	变301汪家甲线汪家甲干汪北分16柱上变	250	28.48%	0	0				-41.12%
10241	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变1配电变压器	630	17.90%	326	326				-43.96%
10242	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60592松园甲线	产业支12左9左1	200	31.60%	0	0				-53.82%
10243	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站201变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-44.79%
10244	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右7变台	200	82.80%	0	0	2023年1月			-36.16%
10245	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地5箱变1变压器配电变压器	630	25.90%	0	0				-40.88%
10246	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分79左26	400	11.10%	36	36				-45.86%
10247	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾6箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-40.82%
10248	法库	果园66kV变电站	果园园变1412水泥线	玉龙一品3箱变202配变间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				100.00%
10249	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	上蒲河1中台	200	54.00%	0	0				-30.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10250	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	卫校分12左1	315	8.38%	0	0				-11.85%
10251	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变2站内变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-43.22%
10252	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	百乐小区箱变变压器	630	52.38%	0	0				-41.55%
10253	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-109.12%
10254	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线59柱上变压器	200	44.40%	0	0				-38.13%
10255	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线修李支18	400	44.85%	0	0				-250.58%
10256	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分33	200	36.00%	0	0				-13.97%
10257	东陵	李相66kV变电站	李古线	尚盈丽都1号箱式变电站1号变压器	630	25.08%	409	409				-38.30%
10258	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	德胜2台	100	104.40%	0	0	2024年6月			-35.40%
10259	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园1变电站201变压器	630	30.48%	0	0				-35.66%
10260	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北村1机井(2020微)	200	20.40%	0	0				-47.29%
10261	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	盛京印象一期1号变电站1号配电变压器	630	26.98%	397	397				-32.90%
10262	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站1公变	630	16.83%	0	0				-60.80%
10263	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变2公变	630	31.11%	54	54				-45.31%
10264	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	2水道甲线水道甲开闭站未命名水道干21	200	79.50%	21	21				-36.08%
10265	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	幸福里1箱式变电站201间隔配电变压器	630	8.38%	514.2	514.2				100.00%
10266	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾1箱式变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-40.99%
10267	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾8箱式变电站2号变压器	630	17.78%	0	0				-26.83%
10268	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台线44左12左7变台	200	20.10%	0	0				-22.47%
10269	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑二期2箱变1号变压器	630	26.67%	0	0				-45.52%
10270	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-41.88%
10271	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	幸福里2箱式变电站201间隔配电变压器	630	9.65%	506.2	506.2				100.00%
10272	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站1变压器间隔配电变压器	630	13.71%	0	0				-31.92%
10273	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄前干新台子分新台子支7（一站式）	200	0.00%	0	0				0.00%
10274	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑8变电站1变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-38.24%
10275	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-38.06%
10276	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	252	252				-40.72%
10277	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区5站房1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-41.24%
10278	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	华新园1箱变1变压器	630	66.79%	0	0				-38.52%
10279	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	广方干20+1左2柱上变压器	50	99.60%	0	0	2022年12月			-44.40%
10280	新民	三道岗66kV变电站	三道岗变1305分水线	三道岗变305分水线分水干58右8变台	100	100.50%	0	0	2022年12月			-39.22%
10281	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际13号变电站201配电变压器	630	26.29%	0	0				-39.06%
10282	沈北	农高66kV变电站	农高变70380农南乙线	同轩轩果园	100	15.60%	0	0				-19.49%
10283	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	天恒·森林里四期箱变201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-41.39%
10284	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线古家子村	160	50.25%	63.6	63.6				-42.12%
10285	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	变554农专线农专干57大孤家分54右支1岳	315	36.44%	0	0				-73.54%
10286	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦港湾10箱变1号变压器	630	35.24%	0	0				-43.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
10287	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	KV宝十线十间房南分1杆（十间房南一台	100	26.80%	0	0				-30.68%
10288	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kv包家线包百分21杆（中二台）	200	0.00%	0	0				-29.25%
10289	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	丽景小区用户202配电变压器	1250	0.00%	1125	1125				0.00%
10290	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-34.12%
10291	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右4变台	50	120.00%	0	0	2024年6月			-48.11%
10292	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	画苑西小区1站房1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-36.31%
10293	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期4变201配电变压器	630	25.40%	0	0				22.57%
10294	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	沈煤大桥15箱变202配电变压器	630	27.30%	0	0				-23.52%
10295	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	方林家园二期小区箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0				11.67%
10296	沈北	新城子66kV变电站	新城线	YHG 飞马街29箱变1号变压器	630	44.76%	0	0				-43.50%
10297	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司3箱式变电站母线间	630	20.00%	0	0				-52.20%
10298	沈北	农高66kV变电站	农丰线	丰房屋开发有限公司1箱变201间隔配电变	630	20.57%	0	0				-39.87%
10299	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	中房5箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-43.96%
10300	和平	市府66kV变电站	市府变554东森线	东森1变电站1主变	630	25.52%	0	0				-34.97%
10301	东陵	汪家66kV变电站	汪沈乙线	保利城3变电站1变压器	630	12.06%	491	491				100.00%
10302	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	二井2箱变202配电变压器	630	5.08%	535	535				-26.09%
10303	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	沈阳军盈房地产5.1箱式变电站1号变压器	630	46.22%	0	0				-42.76%
10304	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	直建设集团有限公司2箱式变电站1号变压	630	30.79%	0	0				-41.44%
10305	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝分大车鱼池支18右7右4变台	100	74.80%	15.2	15.2				-53.83%
10306	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站1变压器	630	20.95%	0	0				6.77%
10307	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站1号变压器	800	0.00%	0	0				-147.62%
10308	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区4变电站1变压器	630	94.92%	0	0	2024年6月			-39.34%
10309	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	兴利溪湖林语五期2-1箱式变电站配电变压	800	32.25%	462	462				-36.25%
10310	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-39.20%
10311	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	盛宁小区箱变1站内变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-36.22%
10312	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支56变台	200	88.20%	3.6	3.6	2024年6月			0.10%
10313	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	YHG 鹤翔花园	630	42.92%	0	0				-41.43%
10314	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线柳树北支01	200	41.25%	97.5	97.5				7.31%
10315	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站202间隔配电变压器	800	45.00%	0	0				-42.49%
10316	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线107+1左1变台	200	5.10%	0	0				-53.07%
10317	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号4号箱变2号变考核	800	16.80%	0	0				-0.67%
10318	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期3箱变	630	32.70%	0	0				-12.79%
10319	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站201	400	16.40%	0	0				-45.36%
10320	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房小区照明（2020微）	200	41.60%	96.8	96.8				-38.19%
10321	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支08	50	106.80%	0	0	2024年1月			-43.42%
10322	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	沈北新区丰蕴大米加工厂（一站式服务）	200	19.20%	141.6	141.6				9.63%
10323	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格5号配电室2号配电变压器	400	26.50%	0	0				-39.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10324	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10325	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站2配电变压器	630	27.94%	391	391				-43.32%
10326	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左3	200	60.30%	59.4	59.4				4.52%
10327	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	香棋蓝湾2箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-45.92%
10328	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	F64花盆分1沈阳嘉诚商贸有限公司柱上变	100	11.70%	0	0				-0.95%
10329	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	小辛三分台	200	52.80%	0	0				-23.53%
10330	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5右2	315	36.19%	0	0				-44.84%
10331	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10332	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	民主分9	315	68.89%	0	0				-56.35%
10333	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	时代城小区2变电站2变压器	800	25.88%	0	0				-31.99%
10334	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线小堡厦支04	400	46.80%	0	0				-212.60%
10335	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站1配电变压器	800	43.13%	0	0				-40.63%
10336	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农于新城分会泽支24加1变压器	400	16.80%	292.8	292.8				-30.56%
10337	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2右1变台	200	24.00%	0	0				-28.17%
10338	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	小毛甲7KB毛光干13箱变(单)	400	28.40%	246.4	246.4				-42.73%
10339	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站1变压器	630	49.84%	0	0				-37.34%
10340	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线165右3左1变台	100	77.10%	12.9	12.9				-38.34%
10341	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干36左4变台	200	71.55%	36.9	36.9				-29.50%
10342	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站2配电变压器	500	62.40%	0	0				-42.88%
10343	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金2组照明	200	28.60%	122.8	122.8				-28.99%
10344	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金8组照明	200	15.70%	148.6	148.6				-33.73%
10345	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站202配电变压器	630	16.19%	465	465				-19.67%
10346	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右7柱上变压器	315	95.56%	0	0	2023年9月			-37.43%
10347	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右9	400	26.40%	254.4	254.4				-48.36%
10348	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学干18柱上变压器	250	35.60%	136	136				-35.21%
10349	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之3柱上变压器	315	33.65%	0	0				-37.22%
10350	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	祥龙干24公变	315	33.33%	178.5	178.5				-38.68%
10351	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干115左3公变	630	70.00%	0	0				-41.31%
10352	大东	毛君66kV变电站	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干34	50	12.00%	39	39				-41.62%
10353	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右3左4变压器	315	18.73%	224.5	224.5				-50.67%
10354	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农于新城分会泽支44变压器	315	6.03%	264.5	264.5				-48.85%
10355	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	齐十干76	315	28.25%	0	0				-42.96%
10356	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干7之1柱上变压器	315	42.29%	0	0				-37.12%
10357	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分11柱上变压器	315	31.43%	0	0				-46.40%
10358	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分13柱上变压器	315	57.46%	0	0				-40.02%
10359	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	东变162陵望乙线陵望干26右16柱上变压	315	44.44%	0	0				63.98%
10360	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分2	315	17.14%	229.5	229.5				-44.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10361	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	长风干40柱上变压器	400	13.50%	0	0				-43.07%
10362	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干36左5变压器	315	30.16%	0	0				-44.78%
10363	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分6	100	71.40%	0	0				-51.03%
10364	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分24	400	39.75%	0	0				-37.02%
10365	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线81左6	250	25.92%	160.2	160.2				-142.18%
10366	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线153左9+1	200	36.90%	0	0				-76.12%
10367	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干16变压器	200	31.80%	0	0				-34.39%
10368	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	启工干29左4变压器	315	80.95%	0	0	2022年12月			-44.34%
10369	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分5	315	25.33%	54	54				-40.97%
10370	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线228	315	34.13%	0	0				-35.27%
10371	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分19右2	315	51.75%	0	0				-40.08%
10372	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分43	315	16.83%	0	0				-38.80%
10373	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	省委分4	250	2.00%	0	0				-30.30%
10374	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北乙线方北干19公变	315	46.98%	135.5	135.5				-41.96%
10375	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	城变055万寿乙线万寿干南寺里分9右1公	315	36.83%	167.5	167.5				-42.99%
10376	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善小联干12	200	16.00%	148	148				-62.38%
10377	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干13右5	315	19.71%	0	0				-39.84%
10378	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	连变348向工甲线向工干11右1柱上变压器	315	65.90%	75.9	75.9				-35.83%
10379	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分31柱上变压器	200	37.50%	0	0				-38.18%
10380	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右5柱上变压器	200	3.30%	0	0				-6.42%
10381	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线5柱上变压器	500	15.36%	0	0				-47.78%
10382	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干70柱上变压器	315	26.03%	0	0				-36.57%
10383	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线37	315	35.87%	0	0				-45.48%
10384	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左3变台	250	51.20%	0	0				-32.09%
10385	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线64变台	315	43.81%	0	0				-41.69%
10386	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线23+1	315	52.70%	0	0				-37.22%
10387	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线19	200	90.80%	0	0	2022年12月			-36.24%
10388	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右5变压器	100	9.60%	0	0				-58.38%
10389	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左2	250	7.92%	205.2	205.2				-39.06%
10390	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线10	315	0.00%	0	0				0.00%
10391	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干62左3右1	315	6.67%	0	0				-28.75%
10392	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分12	400	28.75%	0	0				-14.02%
10393	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线22	315	67.56%	0	0				-39.21%
10394	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分23	315	1.59%	278.5	278.5				-10.10%
10395	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分5左2	200	38.10%	103.8	103.8				-28.16%
10396	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分13右5	315	24.76%	205.5	205.5				-44.38%
10397	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干13	315	67.30%	71.5	71.5				-52.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10398	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	五河分2右2	315	35.56%	171.5	171.5				-34.52%
10399	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左1变压器	315	21.08%	142	142				-41.02%
10400	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分78变压器	100	0.00%	90	90				-46.67%
10401	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	三学甲线24左1+1	315	80.00%	0	0	2024年12月			-36.96%
10402	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分10右4柱上变压器	315	17.14%	0	0				-44.39%
10403	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分15柱上变压器	315	22.22%	0	0				-61.41%
10404	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干43柱上变压器	250	80.00%	0	0	2022年12月			-29.41%
10405	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分23	250	11.20%	197	197				-35.00%
10406	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	泰山分11左4左1柱上变压器	400	40.20%	199.2	199.2				-42.27%
10407	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	天坛干97右4公变	100	0.00%	90	90				-32.61%
10408	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分46	100	135.60%	0	0	2022年12月			-61.59%
10409	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干66右1变压器	250	106.80%	0	0	2022年12月			-43.58%
10410	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义1	315	12.70%	243.5	243.5				-44.48%
10411	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干3柱上变压器	315	17.78%	0	0				-36.56%
10412	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干10柱上变压器	400	17.20%	0	0				-40.43%
10413	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20柱上变压器	315	23.81%	0	0				-48.88%
10414	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜下分14	315	91.43%	0	0	2025年2月			-7.08%
10415	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分26	250	31.68%	0	0				-44.65%
10416	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右5	315	23.81%	208.5	208.5				-44.79%
10417	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右3柱上变压器	315	14.22%	0	0				-48.56%
10418	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分22左5柱上变压器	400	14.40%	0	0				-33.58%
10419	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站201	400	66.90%	92.4	92.4				-41.31%
10420	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变2号变	500	16.80%	0	0				-44.51%
10421	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站2配电变压器	630	16.76%	0	0				-45.28%
10422	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区1变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-48.74%
10423	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	兴华电器小区变电站201	500	24.00%	330	330				-42.80%
10424	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变1变	630	24.76%	0	0				-45.58%
10425	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变2	400	43.50%	0	0				-41.24%
10426	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变2号变	630	28.57%	364	364				-45.84%
10427	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变1号变	630	21.59%	364	364				-45.58%
10428	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变2	630	17.46%	0	0				-38.61%
10429	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二3箱变	630	0.00%	0	0				0.00%
10430	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变1号变压器	630	17.14%	459	459				-47.82%
10431	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变1变压器	800	10.88%	633	633				-49.62%
10432	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变1变压器	800	17.63%	579	579				-42.31%
10433	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变2号变	500	34.24%	0	0				-27.21%
10434	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-42.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10435	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	迎宾变电站一次变压器柜主变	315	8.00%	0	0				-61.75%
10436	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	群芳21#主变	315	6.10%	0	0				-41.90%
10437	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变2站内变压器	400	25.20%	0	0				-45.43%
10438	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	荣城花园2箱变1站内变压器	630	35.81%	2	2				-41.29%
10439	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0				-45.45%
10440	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站2变压器	630	26.98%	170	170				-39.61%
10441	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站202	630	30.48%	375	375				-44.93%
10442	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站201	630	57.14%	207	207				-44.49%
10443	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
10444	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	同义变电站一次变压器柜主变	630	46.67%	273	273				-41.42%
10445	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				-43.60%
10446	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站201	400	18.60%	285.6	285.6				-43.29%
10447	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变2变压器	630	18.29%	385	385				-36.04%
10448	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	卫工街8变电站201柜	315	11.43%	0	0				-46.15%
10449	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	景丽花园1变电站202柜	500	22.08%	339.6	339.6				-43.89%
10450	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站201	630	24.00%	415.8	415.8				-47.10%
10451	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
10452	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站202	500	24.72%	54	54				-37.71%
10453	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变1	500	52.40%	0	0				-38.68%
10454	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站1变压器	630	53.33%	0	0				-46.05%
10455	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-40.75%
10456	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	河畔人家3箱变	630	12.19%	0	0				-40.16%
10457	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站201	630	33.02%	359	359				-41.45%
10458	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20090中央甲线	万丰花苑2变电站201	630	21.90%	429	429				-43.26%
10459	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变1配电变压器	500	47.20%	41	41				-44.30%
10460	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变2	630	34.67%	41	41				-51.75%
10461	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变1号变	630	41.59%	305	305				-45.85%
10462	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变1变压器	630	19.56%	0	0				-37.54%
10463	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期3箱变2变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-48.10%
10464	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142彩虹甲线	克俭小区19变电站201	630	20.00%	441	441				-44.80%
10465	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站202柜(2)	800	23.70%	0	0				-41.70%
10466	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站201	630	49.21%	257	257				-40.54%
10467	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站201	630	13.65%	481	481				-46.58%
10468	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				-42.00%
10469	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	正昌箱变2变	500	23.60%	83	83				-41.15%
10470	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变1变	315	40.38%	0	0				-49.12%
10471	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-44.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10472	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	福安1箱变1变压器	630	63.75%	165.4	165.4				-44.40%
10473	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-41.40%
10474	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变1变压器	800	36.30%	0	0				-38.63%
10475	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科III期4箱变1变压器	500	24.00%	330	330				-38.36%
10476	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河2-1箱变1变压器	1000	14.64%	0	0				-46.08%
10477	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变2变压器	400	26.70%	0	0				-37.43%
10478	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	大含2箱变1	400	45.50%	0	0				-50.27%
10479	和平	太原220kV变电站	太原变062胜三甲线	南三主变	500	36.00%	270	270				-46.24%
10480	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	绿景花园11主变	630	18.79%	0	0				-44.79%
10481	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变2配电变压器	315	27.94%	0	0				-42.57%
10482	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站1变压器	630	39.05%	0	0				-40.80%
10483	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变1变	630	27.62%	393	393				-40.81%
10484	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	幸福小区箱变（单）	630	13.65%	0	0				-44.19%
10485	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	109中学箱变（单）	400	48.80%	0	0				-42.93%
10486	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站1变压器	315	17.78%	0	0				-38.76%
10487	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站202柜	500	24.00%	0	0				-41.70%
10488	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-39.95%
10489	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变1变压器	630	11.75%	493	493				-40.28%
10490	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都6箱变1变压器	630	19.68%	443	443				-23.52%
10491	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变2变压器间隔2配电变压器	500	71.68%	0	0				-41.27%
10492	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变1变压器	500	41.60%	0	0				-41.87%
10493	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	浑河五区4变电站201变压器	800	99.90%	0	0	2022年12月			-42.32%
10494	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站202	630	22.54%	425	425				-42.74%
10495	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站201	630	34.92%	347	347				-36.44%
10496	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	松辽西区1号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-42.79%
10497	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站202	630	45.40%	281	281				-42.62%
10498	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
10499	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	金山2箱变1	400	45.50%	0	0				-44.73%
10500	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变1	630	34.92%	0	0				-42.47%
10501	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变2号变	630	26.67%	0	0				-44.78%
10502	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	西苑家园202	500	0.00%	31	31				0.00%
10503	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	南关变电站2变压器	1000	100.60%	0	0	2022年12月			-41.31%
10504	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站201柜	500	12.16%	0	0				-46.09%
10505	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站201柜	500	0.00%	0	0				0.00%
10506	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C1箱式变电站1配电变压器	400	24.50%	0	0				-19.94%
10507	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾4号变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-38.15%
10508	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10509	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区3变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0				9.62%
10510	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	发有限公司（金墅花园）小区局维箱式变	800	18.00%	0	0				68.23%
10511	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干123右2变台	200	14.50%	151	151				-11.98%
10512	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	突夏园3号变电站201间隔（甲）配电变压	630	24.76%	0	0				5.35%
10513	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左10右1	200	0.00%	0	0				0.00%
10514	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站2配电变压器	800	17.63%	0	0				-40.02%
10515	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站1变压器	630	46.48%	0	0				-44.57%
10516	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子西台分03	400	29.95%	240.2	240.2				-22.74%
10517	和平	和平66kV变电站	和平变196和新线	新世界名汇大厦2201间隔配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.06%
10518	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	交通箱变1变压器	315	33.52%	177.9	177.9				-49.14%
10519	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站2变压器	630	39.87%	0	0				-38.27%
10520	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	YHG_房身村1-1（三家子分47左9）	200	24.90%	130.2	130.2				-41.61%
10521	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右2柱上变压器	315	28.19%	0	0				-90.64%
10522	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
10523	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊4号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-36.53%
10524	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-44.91%
10525	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站2变压器	630	15.56%	0	0				-43.01%
10526	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明西台	80	122.25%	0	0	2022年12月			-30.36%
10527	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变2号变压器	800	27.00%	0	0				-34.33%
10528	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右8右3柱上变压器	200	0.00%	0	0				-98.20%
10529	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分20+1左1变台	400	46.20%	0	0				37.57%
10530	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家南台照明	200	61.95%	0	0				-46.08%
10531	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线下坎子台分支线008	50	99.00%	0	0	2025年4月			-33.58%
10532	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
10533	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	砂轮甲线1右1+1右1	200	30.00%	0	0				5.09%
10534	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑3箱变1变压器	630	84.57%	0	0	2025年4月			-41.87%
10535	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家北照明	315	71.87%	0	0				-38.43%
10536	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站1变压器	800	23.63%	204	204				-48.78%
10537	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站1变压器	400	22.00%	272	272				-40.86%
10538	沈北	清水66kV变电站	清王线	朱家电井	200	23.50%	0	0				-45.58%
10539	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期3变电站2变压器	630	21.27%	433	433				-43.04%
10540	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘前支10	200	42.00%	96	96				-41.13%
10541	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-35.66%
10542	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站201变压器	400	28.88%	0	0				-41.32%
10543	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站2变压器	630	6.35%	527	527				-32.37%
10544	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区2变电站202配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				-41.24%
10545	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号2变压器	800	7.25%	662	662				-38.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10546	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子92右6+1	315	50.16%	125.5	125.5				-45.94%
10547	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左9变压器	200	40.00%	0	0				-35.37%
10548	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分32	100	57.60%	32.4	32.4				-19.55%
10549	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站2变压器	630	30.86%	0	0				-43.35%
10550	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园37号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	25.71%	0	0				-14.24%
10551	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学干52柱上变压器	200	33.80%	112.4	112.4				5.46%
10552	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	中德国际1箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-34.89%
10553	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线水库支3	160	0.00%	0	0				-19.72%
10554	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站1变压器	400	22.50%	270	270				-38.77%
10555	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	花溪林语小区2箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-14.07%
10556	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0				-42.22%
10557	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉东台	100	47.10%	42.9	42.9				-33.55%
10558	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线乡直支09	200	32.10%	0	0				-36.06%
10559	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90940刘家线	刘家线张家窝棚	100	37.50%	52.5	52.5				-66.82%
10560	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分39右3变台	200	39.00%	0	0				-61.97%
10561	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分29右9变台	200	34.30%	111.4	111.4				-39.81%
10562	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线038左分02	400	20.30%	0	0				7.77%
10563	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10564	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	融创中央学府1局维变电站201配电变压器	630	30.10%	0	0				3.22%
10565	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家大棚	200	23.50%	0	0				-48.64%
10566	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家一组照明	100	119.40%	0	0	2024年12月			-32.88%
10567	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子线侯三分128新卜四A	200	3.00%	0	0				-47.39%
10568	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	024保工印象3201配电变压器	630	27.62%	393	393				-39.92%
10569	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站2变压器	800	17.40%	580.8	580.8				-41.73%
10570	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站2号变压器	630	30.79%	373	373				-44.07%
10571	和平	砂山66kV变电站	砂山变566砂方线	和平101小区5变电站201配电变压器	800	16.50%	588	588				100.00%
10572	法库	依牛66kV变电站	依拉线	依拉线段数沟分194	200	35.70%	0	0				18.90%
10573	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线曲大沟分56	100	19.80%	70.2	70.2				-15.81%
10574	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期1变电站1变压器	630	32.70%	0	0				-41.47%
10575	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左23	200	7.50%	0	0				-48.32%
10576	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	天祺路2号天顺家园四	630	42.54%	0	0				-43.17%
10577	开发	郑家66kV变电站	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区5变电站101配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				-22.78%
10578	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	志西干小学分4变压器	100	56.00%	0	0				-41.78%
10579	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	金家支16+1右1	200	2.10%	175.8	175.8				0.09%
10580	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅3变电站201间隔配电变压器	400	32.50%	0	0				-51.54%
10581	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	中体花园5箱变（单）	400	24.75%	0	0				-44.86%
10582	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站1变压器	630	13.97%	0	0				-24.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10583	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区42变压器	630	17.14%	459	459				-47.78%
10584	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园4箱变1变压器	400	15.90%	0	0				-43.43%
10585	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左37变台	50	33.40%	28.3	28.3				-38.50%
10586	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线131	250	32.32%	0	0				-38.82%
10587	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微高花中学台区	200	66.00%	48	48				-27.19%
10588	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼坤2变电站1变压器	400	32.63%	0	0				-40.90%
10589	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左3-1	315	52.06%	0	0				-16.95%
10590	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站2站内变压器	630	7.24%	521.4	521.4				-45.25%
10591	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变2变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-39.47%
10592	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	三隆熙湖枫景二期2变压器	630	30.48%	375	375				-32.07%
10593	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	海逸诗阁1配电变压器	630	15.87%	467	467				-41.33%
10594	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯支013	200	52.65%	74.7	74.7				-34.46%
10595	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线电信支02	200	73.80%	32.4	32.4				-34.33%
10596	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支11	400	44.00%	139	139				-34.67%
10597	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线大潘市场	400	71.25%	75	75				-36.78%
10598	于洪	化学66kV变电站	化开乙线	四台子一期小区1箱变1配电变压器	800	13.50%	0	0				21.21%
10599	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	春树广场配电室201间隔配电变压器	400	5.10%	0	0				-34.43%
10600	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院前	200	82.00%	0	0	2025年4月			-33.37%
10601	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左10+1左1	200	23.40%	133.2	133.2				100.00%
10602	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	胡家线47	315	20.00%	0	0				-48.92%
10603	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线46+1	315	25.90%	201.9	201.9				-48.20%
10604	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	小微-红利冷藏仓储	400	17.70%	0	0				15.58%
10605	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分16	315	67.05%	0	0				-37.70%
10606	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-31.91%
10607	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-1	630	13.97%	0	0				-41.41%
10608	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分29	200	84.00%	0	0	2023年1月			-42.46%
10609	沈北	新城子66kV变电站	新城线	沈阳新水湾物业有限公司2箱变202配电变	630	24.76%	0	0				-42.31%
10610	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	YHG_正道综合楼	315	52.19%	0	0				-39.57%
10611	于洪	大潘66kV变电站	大岳线	小微小潘村一台	200	75.90%	28.2	28.2				-20.21%
10612	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期10箱式变电站配电变压器	400	46.80%	0	0				-33.42%
10613	和平	太原220kV变电站	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分3左2	400	5.00%	340	340				-33.68%
10614	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-38.68%
10615	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府1箱变出线间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-36.31%
10616	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	天地2201间隔配电变压器201间隔配电变	800	37.75%	0	0				-27.03%
10617	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	0	0				-41.31%
10618	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干49左1	400	44.10%	0	0				-51.09%
10619	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站1变压器	630	22.38%	426	426				-42.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10620	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站2变压器	630	12.76%	457	457				-35.69%
10621	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支11	50	2.80%	17	17				-84.21%
10622	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支26	50	2.00%	17	17				-24.62%
10623	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	天阔城1箱变201配电变压器	630	40.32%	313	313				-41.88%
10624	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区2变电站202配电变压器	800	37.80%	0	0				9.58%
10625	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	老物质局箱变配电变压器	630	30.16%	377	377				-41.28%
10626	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干烟台分42右20+1右7	100	25.20%	64.8	64.8				-35.56%
10627	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	城佛干194右12变台	200	20.40%	139.2	139.2				71.21%
10628	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	仰山3号变电站201间隔（安南线）配电变	630	34.92%	0	0				-7.03%
10629	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	环保局1变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-40.98%
10630	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁雷分25	400	22.65%	0	0				-22.52%
10631	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-42.40%
10632	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	华美万莲箱变1变压器	500	73.60%	0	0				-42.41%
10633	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	雨坛YHG201配电变压器	315	51.43%	0	0				-30.21%
10634	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委北台	100	122.80%	0	0	2023年2月			-39.00%
10635	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委北台	315	92.19%	0	0	2024年9月			-36.67%
10636	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右16	250	0.00%	0	0				-130.44%
10637	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站2变压器	630	32.70%	361	361				-42.21%
10638	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线东大林西台	100	83.25%	6.75	6.75	2022年12月			-37.06%
10639	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分85右1左1变台	200	8.10%	0	0				7.06%
10640	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	沈阳宏远路灯管理翰林水郡南门外(一站式	200	3.30%	0	0				14.54%
10641	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸5箱变1变压器	1000	4.20%	858	858				-34.91%
10642	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-43.07%
10643	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	卧桥郡2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	27.30%	501.6	501.6				-31.22%
10644	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变2变压器	630	46.98%	0	0				-40.64%
10645	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线孙店林场分支线001	100	102.15%	0	0	2024年6月			-29.14%
10646	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线33右1柱上变压器	400	38.10%	0	0				100.00%
10647	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55470齐兴线	YHG_齐兴专缆惠和大厦	630	0.00%	567	567				0.00%
10648	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	三里5号变电站201间隔（安南线）配电变	630	25.40%	0	0				53.45%
10649	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区18变电站2变压器	630	17.52%	121	121				-45.38%
10650	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站1	800	17.25%	582	582				6.31%
10651	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	小学照明综合一台	400	29.25%	243	243				-3.21%
10652	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分03(老头沟)	30	23.33%	20	20				48.22%
10653	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-2变压器	1250	22.08%	849	849				-42.81%
10654	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	庆华分10	400	59.75%	0	0				-42.85%
10655	沈河	市府66kV变电站	市府变574银置线	HG_红卫干银河大厦配变站变压器（冷却	2000	0.00%	0	0				0.00%
10656	沈河	方家66kV变电站	方家变640方青甲线	方青干24右5+1柱上变压器	315	4.19%	270.3	270.3				-47.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10657	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡西支20	200	39.90%	0	0				-33.11%
10658	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利干城丰分2公变	315	20.32%	0	0				-11.19%
10659	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	鑫昊大厦变电站201间隔配电变压器	630	8.10%	516	516				-46.86%
10660	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				-40.21%
10661	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	卫变366皇姑乙线皇姑干68+1左2柱上变压	500	91.20%	0	0	2022年12月			-41.34%
10662	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	砂阳桥变电站201间隔变压器	400	27.30%	250.8	250.8				15.73%
10663	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左1	400	31.20%	235.2	235.2				-45.57%
10664	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	友谊城1变电站2变压器	630	33.78%	0	0				-35.74%
10665	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期4变电站2变压器	800	31.88%	0	0				-52.30%
10666	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路1箱变1变压器	630	36.19%	339	339				-46.59%
10667	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
10668	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分北台支1（敖牛卜北台	200	0.00%	180	180				-17.56%
10669	沈河	万柳66kV变电站	万柳变252祥龙甲线	罗马花园1箱变1变压器	500	17.92%	0	0				-41.56%
10670	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	五河乙线49+2	315	94.29%	0	0	2022年12月			-40.90%
10671	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区2变电站2变压器	800	27.60%	0	0				5.26%
10672	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	世纪家园2箱变1变压器	400	27.20%	0	0				-41.37%
10673	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分30变台	250	35.16%	137.1	137.1				-39.09%
10674	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分16右9变台	100	67.50%	22.5	22.5				-35.90%
10675	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干222右6变台	100	63.90%	0	0				-38.38%
10676	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	火石岗南台照明（2021微）	400	30.45%	238.2	238.2				-2.25%
10677	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园5箱变201	630	22.29%	0	0				-47.79%
10678	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线36右2变台	400	26.40%	0	0				-26.28%
10679	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线17左2变台	400	40.20%	199.2	199.2				-33.14%
10680	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站2号变压器	400	28.50%	0	0				-40.41%
10681	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变1变压器	630	33.65%	0	0				5.48%
10682	沈北	清水66kV变电站	清依线	沈阳市沈北新区曙光果园（一站式）	100	39.90%	0	0				23.40%
10683	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-39.89%
10684	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城6箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-38.36%
10685	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座4箱变2配电变压器	500	15.60%	0	0				-43.06%
10686	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线朴砬村南台区	315	62.54%	86.5	86.5				-45.29%
10687	沈河	南湖66kV变电站	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-6配变站1变压器	800	29.10%	487.2	487.2				9.42%
10688	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城小区二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
10689	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线石人沟大棚支05	30	8.00%	0	0				-161.66%
10690	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线四家子西台分支线003	200	47.60%	84.8	84.8				-33.27%
10691	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站1配电变压器	630	27.94%	391	391				-36.12%
10692	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线李房申支08	200	52.50%	0	0				-29.01%
10693	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子北台	80	78.00%	0	0				-57.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10694	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站2变压器	630	31.62%	0	0				-43.08%
10695	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线杨树园子台分支10	200	38.40%	0	0				-34.18%
10696	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线双庙小区支009	50	55.20%	0	0				-28.26%
10697	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	首创光和郡二期1号变电站2号配电变压器	800	45.00%	360	360				-11.11%
10698	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳大棚支001	50	101.00%	0	0	2025年4月			-37.06%
10699	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	二牛线任家分支线003	100	77.10%	0	0				-35.34%
10700	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变2变压器	400	20.00%	280	280				-45.29%
10701	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支04+1	80	74.06%	0	0				-12.93%
10702	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变1配电变压器	630	37.78%	0	0				-39.48%
10703	沈河	站前66kV变电站	站前变276站南乙线	中韩科技园1箱变1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				14.93%
10704	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10705	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站1号主变	630	29.33%	235	235				-34.81%
10706	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站2号配电变压器	630	33.14%	0	0				-45.43%
10707	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	鸿苑家园小区201配电变压器	630	60.32%	0	0				-4.44%
10708	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左2	400	40.75%	0	0				-60.80%
10709	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	雁翔阁小区变电站1变压器	400	38.10%	0	0				-44.08%
10710	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站2变压器	630	27.05%	0	0				-40.99%
10711	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	二经甲线33右2	315	28.95%	0	0				-41.49%
10712	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地4箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-34.81%
10713	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	陶屯秋家沟水利分	50	5.20%	42.4	42.4				-32.80%
10714	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-27.95%
10715	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	70纺校线辽宁城开地产开发有限公司1箱变	630	30.16%	0	0				-36.20%
10716	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分38右1右1	200	53.40%	0	0				-69.65%
10717	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众于大北分11加1	200	85.80%	0	0	2024年6月			-38.79%
10718	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变2变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-42.25%
10719	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	十二纬路201间隔配电变压器	315	62.86%	0	0				4.52%
10720	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	新安南照明	80	80.13%	7.9	7.9	2024年6月			-40.91%
10721	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微前进17台	200	92.40%	0	0	2024年6月			100.00%
10722	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	五河乙线54+1	315	98.41%	0	0	2022年12月			-45.05%
10723	东陵	中马66kV变电站	高坎线	变306高坎线高坎干141小仁镜分7柱上变	200	37.80%	0	0				-42.67%
10724	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子支09	250	24.00%	0	0				-35.61%
10725	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	融城时代6号变电站202间隔配电变压器	800	17.00%	10	10				-41.16%
10726	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期1号变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	10	10				-43.44%
10727	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红干232变台	200	27.00%	126	126				-37.70%
10728	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区5变电站1变压器	630	58.41%	199	199				-57.67%
10729	东陵	农大66kV变电站	农首线	棋盘山一号1箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-37.09%
10730	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干牛营分14左1变	100	97.20%	0	0	2023年2月			-32.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10731	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	前边外北台	200	76.50%	27	27				-33.43%
10732	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站2变压器	500	44.16%	156	156				-38.49%
10733	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	炼钢线于洪干55	315	3.30%	273.1	273.1				7.02%
10734	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分36变台	80	66.88%	18.5	18.5				-49.02%
10735	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线175变台	80	47.75%	33.8	33.8				-42.63%
10736	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	350造化甲线造化干沙平分旺牛支33柱上	315	3.24%	0	0				-63.41%
10737	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	天西线富力院士廷1局维变电站201配电室	800	9.60%	0	0				4.84%
10738	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	中南紫云集变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				7.93%
10739	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干20左1柱上变压器	400	1.80%	0	0				4.69%
10740	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干双庙分26变台	200	26.40%	127.2	127.2				3.46%
10741	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左4柱上变压器	315	17.46%	0	0				-33.54%
10742	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站2公变	500	44.80%	226	226				-38.31%
10743	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水西分3	315	59.37%	0	0				-18.62%
10744	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花2箱式变电站2配电变压器	800	75.90%	0	0				-41.57%
10745	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰西支4	200	0.00%	0	0				-31.27%
10746	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线拉马分支线039	80	111.75%	0	0	2025年2月			-24.59%
10747	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于1台	100	47.40%	0	0				-22.32%
10748	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰南台	400	86.10%	15.6	15.6	2022年12月			-33.56%
10749	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变2变压器	630	6.03%	0	0				27.05%
10750	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典10变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-42.81%
10751	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线安坨分12左3左1变台	200	17.70%	0	0				25.43%
10752	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
10753	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡9箱式变电站1配电变压器	500	55.60%	0	0				-41.16%
10754	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	东塔干55凌云西分2加2	100	17.20%	0	0				9.69%
10755	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期3号配电室1号变压器	800	45.75%	0	0				-41.82%
10756	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变1间隔配电变压器	800	39.30%	204	204				-41.59%
10757	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村12机井	100	64.80%	0	0				-47.90%
10758	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村14机井	100	64.00%	0	0				-46.55%
10759	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅9变电站9变压器	400	43.50%	0	0				-39.84%
10760	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	宋大分32右1	200	13.80%	152.4	152.4				5.85%
10761	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	寺变水木融城住宅小区一期1变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-36.27%
10762	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘北村12机井	100	39.20%	50.8	50.8				-53.04%
10763	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	盛福家园2变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				-89.19%
10764	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井1台	100	31.20%	58.8	58.8				-39.74%
10765	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线112变台	100	79.65%	10.35	10.35				-41.40%
10766	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线127右1变台	200	15.60%	148.8	148.8				13.52%
10767	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	高尔夫香墅三期小区变电站1变压器	800	4.50%	684	684				-30.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10768	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线信家分31	400	13.40%	0	0				15.77%
10769	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	悦府小区一期3局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
10770	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村8机井	50	69.60%	0	0				-52.62%
10771	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	马贝村西台	100	18.60%	71.4	71.4				-165.68%
10772	东陵	杨官66kV变电站	富康线	华润长安里2变电站2母线变压器	800	34.80%	0	0				-16.19%
10773	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线18变台	100	67.80%	22.2	22.2				-30.28%
10774	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分87左1变台	100	50.70%	39.3	39.3				-36.27%
10775	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线43左6变台	250	84.00%	15	15	2025年4月			-27.16%
10776	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园4箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-32.60%
10777	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组北照明	100	24.00%	66	66				-35.35%
10778	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-42.21%
10779	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干30	400	71.10%	75.6	75.6				9.51%
10780	法库	果园66kV变电站	果蕴线	领东国际小区四号箱式变电站1号变压器	630	17.02%	0	0				-45.54%
10781	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分144左01	200	26.20%	0	0				-18.03%
10782	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线陈才窝卜分31变台	80	84.75%	4.2	4.2	2025年4月			-37.34%
10783	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	房变410团山子线团山子线汤窝堡分16右6	200	42.45%	95.1	95.1				-43.63%
10784	康平	城南66kV变电站	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变1变压器	630	47.62%	267	267				-40.50%
10785	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	八经乙线26右2	400	15.50%	0	0				4.64%
10786	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站202	630	59.05%	195	195				-40.45%
10787	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右15加1	400	23.70%	265.2	265.2				-17.21%
10788	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	YHG_联合村A台	50	21.90%	0	0				-42.79%
10789	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸四期2201配电变压器	630	31.43%	0	0				-42.52%
10790	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站1号变压器	800	49.50%	0	0				-59.30%
10791	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站2变压器	630	34.92%	0	0				-41.49%
10792	沈河	文艺66kV变电站	文艺变986文好线	建筑大学住宅箱变2变压器	500	28.80%	306	306				-46.38%
10793	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-39.76%
10794	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	法姬娜公馆2号箱变1号配电变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-41.84%
10795	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分39变台	200	14.70%	0	0				-48.30%
10796	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	鸿源养殖照明台	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
10797	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站1变电站变压器	400	42.60%	142	142				-44.70%
10798	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				-40.20%
10799	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线东关一台区	400	39.60%	201.6	201.6				-37.70%
10800	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	景观小区住宅箱变201间隔配电变压器	100	54.00%	0	0				-35.58%
10801	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线英达分31左11右4柱上变压器	315	36.19%	0	0				-55.00%
10802	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾5变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-40.11%
10803	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子东大棚台	200	7.20%	97	97				-40.12%
10804	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝卜凡12南2	200	27.60%	0	0				47.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10805	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分12加1右支4变压器	50	5.40%	42.3	42.3				-68.76%
10806	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	兴福线31右14右1变台	200	47.10%	85.8	85.8				0.00%
10807	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-35.11%
10808	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河明华分3+1柱上变压器	400	98.40%	0	0	2024年6月			20.47%
10809	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区3箱式变电站202间隔配电变压	630	0.00%	0	0				0.00%
10810	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分064	200	24.20%	0	0				-35.20%
10811	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分32	200	45.20%	89.6	89.6				-28.04%
10812	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	许家村平房二组综合一台	200	33.30%	113.4	113.4				-29.88%
10813	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-21.69%
10814	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干98	100	23.80%	0	0				-46.01%
10815	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号三期小区2局维变电站201配电变	630	6.35%	0	0				100.00%
10816	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	中庙村西台	400	46.50%	174	174				-6.86%
10817	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+2	400	30.00%	0	0				-35.68%
10818	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干178右1	100	20.80%	0	0				-18.67%
10819	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	幸福岛1变电站202	500	15.20%	0	0				-35.72%
10820	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站2变压器	800	10.13%	10	10				-43.14%
10821	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站1变压器	500	46.56%	217.2	217.2				-41.33%
10822	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工住宅箱变201	250	23.20%	54	54				-34.86%
10823	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块1箱变201配电变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-37.48%
10824	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	下万子北台（2021微）	400	27.00%	0	0				-38.07%
10825	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分014	100	37.65%	52.35	52.35				-9.45%
10826	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线六二队分004	50	104.70%	0	0	2023年1月			-38.22%
10827	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站202	800	19.20%	566.4	566.4				-39.39%
10828	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合9变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-39.32%
10829	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线七家子西分003	200	52.28%	17	17				-30.76%
10830	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线大付家支001	400	16.88%	0	0				-29.83%
10831	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西北分后山南支015	200	53.00%	74	74				-31.93%
10832	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维2变201配电变压器	400	31.20%	0	0				-19.08%
10833	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦海湾7箱变2变压器	630	32.70%	0	0				-38.27%
10834	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-38.40%
10835	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线26右1变台	200	29.10%	121.8	121.8				-36.93%
10836	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支26左6变台	200	19.25%	141.5	141.5				-40.67%
10837	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站1变压器	630	16.51%	57	57				-42.03%
10838	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站1变压器	500	48.64%	206.8	206.8				-41.54%
10839	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站1变压器	500	51.60%	192	192				-42.78%
10840	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
10841	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支12	200	20.40%	0	0				-26.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10842	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线胜利医院支09	160	39.00%	0	0				-44.51%
10843	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线三尖泡四支22	200	19.10%	0	0				-28.20%
10844	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站2配电变压器	630	23.24%	0	0				-42.05%
10845	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站202间隔配电变压器	315	31.75%	183.5	183.5				-40.22%
10846	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站2变压器	630	25.52%	0	0				-40.85%
10847	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				15.84%
10848	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线60变台	200	41.80%	96.4	96.4				-19.30%
10849	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站202间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				-36.72%
10850	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				-23.85%
10851	法库	果园66kV变电站	果园变1413果东线	10KV果东线红西分30	400	0.00%	0	0				0.00%
10852	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地4箱变2变压器	630	14.60%	0	0				3.22%
10853	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期12202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-36.29%
10854	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘电线	大刘电干278变台	200	126.00%	0	0	2024年6月			-40.61%
10855	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51372曹海乙线	海领馆2号变电站201间隔（乙）配电变	800	0.00%	720	720				0.00%
10856	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司2箱变1变201配	630	50.79%	0	0				-39.97%
10857	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB哈雷分1变压器	800	13.65%	610.8	610.8				3.82%
10858	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分51	200	76.20%	0	0				-18.44%
10859	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园7变电站2变压器	400	6.75%	57	57				-38.57%
10860	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	南七乙线26右2柱上变压器	200	53.50%	0	0				-50.14%
10861	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	IG_卫东干3左3左1（临时电）-2柱上变	200	9.75%	0	0				-119.75%
10862	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线质检站支05	100	73.20%	0	0				-36.70%
10863	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水三支13左4柱上变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
10864	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线8	315	66.67%	73.5	73.5				-42.18%
10865	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花村台	200	71.40%	0	0				-63.37%
10866	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线小卜线047	200	36.50%	107	107				-36.35%
10867	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分68右01	100	51.00%	39	39				-15.15%
10868	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	小卜干154右5左1	200	15.80%	148.4	148.4				-35.52%
10869	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干82左1左1	200	2.40%	175.2	175.2				5.46%
10870	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	五里河家园自维202配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-34.15%
10871	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒线	近海雅韵小区1号箱变1号变压器	630	4.57%	0	0				35.11%
10872	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站1配电变	630	0.00%	0	0				0.00%
10873	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区2变电站201	630	20.19%	439.8	439.8				-42.42%
10874	沈北	农高66kV变电站	农柳线	岭海明珠4201配电变压器	630	13.65%	0	0				-9.95%
10875	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥6变电站201间隔配电变	630	33.52%	0	0				-41.88%
10876	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站202配电变	630	6.03%	529	529				-41.47%
10877	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	新南社区变电站变	630	17.14%	0	0				-44.88%
10878	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期1变201	500	29.76%	301.2	301.2				-43.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10879	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变1变压器	500	28.80%	0	0				-45.45%
10880	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	隆泰畜牧公变台	200	31.50%	69	69				100.00%
10881	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	铁源1变电站2变压器	500	34.24%	0	0				-46.40%
10882	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-35.63%
10883	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变王全干0	400	84.00%	0	0	2024年6月			-38.74%
10884	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	天际1号变电站201间隔（前新线）配电变	800	38.10%	0	0				8.69%
10885	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线严干分067	400	47.30%	0	0				-29.82%
10886	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干150	200	31.50%	117	117				-26.88%
10887	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-37.96%
10888	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关八组分支线007	200	78.30%	23.4	23.4				-23.68%
10889	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分51左4变台	200	56.40%	0	0				11.96%
10890	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业2箱变201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				-38.61%
10891	苏家屯	施官变66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0				-42.76%
10892	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	夏堡子村综合一台	200	33.00%	114	114				-22.80%
10893	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	香堤湾1箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-39.02%
10894	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾5箱变1变压器	630	61.59%	0	0				-39.58%
10895	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室2号变压器	400	26.25%	0	0				-41.19%
10896	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花10变电站201间隔配电变压器	400	46.50%	0	0				-14.43%
10897	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				-41.31%
10898	浑南	下深66kV变电站	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0				-39.62%
10899	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤2	200	53.70%	72.6	72.6				-42.13%
10900	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	一站式服务—辽宁财庙果业有限公司	200	25.95%	128.1	128.1				8.68%
10901	东陵	中马66kV变电站	疗养线	置业有限公司（宴山1.1期）-住宅箱式变电	630	10.41%	71	71				-24.60%
10902	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变1变压器	800	15.00%	0	0				-36.64%
10903	法库	包家屯66kV变电站	包家线	0kv包家线医院分市场支8杆（市场北台）	200	0.00%	0	0				-24.07%
10904	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10905	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几30	200	45.30%	0	0				-34.58%
10906	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景1站房2变压器	630	36.83%	19	19				-37.29%
10907	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区1变电站2变压器	630	22.54%	0	0				1.98%
10908	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西线31变台	400	63.60%	0	0				-39.72%
10909	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分20变台	100	85.20%	4.8	4.8	2023年2月			-36.26%
10910	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	万国干5+1柱上变压器	500	50.88%	0	0				-42.35%
10911	于洪	东民66kV变电站	东前线	小微和平村东2台区	400	29.40%	242.4	242.4				6.49%
10912	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基2箱202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-40.06%
10913	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖新北置业有限公司2箱变201间隔配电变	800	17.63%	0	0				-36.11%
10914	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	中体花园2箱变2变压器	500	38.40%	0	0				-40.98%
10915	东陵	营盘66kV变电站	营孤甲线	文澜苑南区二期1局维变电站1变压器	630	19.68%	0	0				12.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10916	和平	南湖66kV变电站	南湖变470文萃乙线	文萃乙线3+3变压器	400	59.00%	124	124				-36.44%
10917	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林干147变台	200	46.20%	87.6	87.6				-39.39%
10918	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城房地产1箱式变电站201间隔配电变	630	11.17%	496.6	496.6				-41.55%
10919	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-47.46%
10920	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左2	200	19.50%	141	141				0.28%
10921	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家	315	0.95%	0	0				-98.55%
10922	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站2变压器	400	45.30%	0	0				-45.67%
10923	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	水岸7变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-43.11%
10924	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0				-41.35%
10925	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线前廖电井5台分支07	30	0.00%	0	0				-108.41%
10926	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干41	200	58.20%	0	0				-37.53%
10927	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号二期小区3局维变电站201配电变	800	7.80%	0	0				100.00%
10928	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村3号变电站2号配电变压器	630	19.37%	0	0				-44.52%
10929	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站2号主变	400	24.80%	260.8	260.8				-30.78%
10930	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左3柱上变压器	315	83.81%	0	0	2025年4月			-30.49%
10931	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-25.82%
10932	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)2箱变2变压器	630	22.29%	426.6	426.6				-29.87%
10933	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线219左2柱上变压器	200	86.10%	7.8	7.8	2024年6月			-17.36%
10934	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.63%	0	0				-48.45%
10935	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线175+1左1	400	91.50%	0	0	2022年12月			-14.64%
10936	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	金科玖禧1箱变2变压器	800	8.75%	0	0				46.36%
10937	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线136左1	200	63.60%	0	0				-12.34%
10938	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	白头沟七组（2022微）	400	25.46%	258.15	258.15				-32.65%
10939	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站2变压器	400	14.25%	0	0				-44.69%
10940	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	恒大悦龙台二期2配电变压器	630	48.25%	19	19				17.88%
10941	东陵	中马66kV变电站	高坎线	马变306高坎线高坎干兴隆分15柱上变压	200	65.50%	0	0				-44.54%
10942	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	355	355				-42.19%
10943	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城行知坊4号变电站2号配电变压器	630	21.27%	0	0				12.30%
10944	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维1变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0				17.57%
10945	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分6（闫家A台）	160	69.00%	33.6	33.6				-25.83%
10946	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干22	400	4.80%	340.8	340.8				-15.32%
10947	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右4变台	200	100.80%	0	0	2024年6月			-25.68%
10948	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
10949	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				-41.96%
10950	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干190变台	200	17.40%	0	0				-27.80%
10951	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-44.65%
10952	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	曹仲分25	200	27.30%	0	0				-39.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10953	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右12	315	37.78%	0	0				-36.87%
10954	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干12左4柱上变压器	315	46.10%	0	0				-36.93%
10955	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干15柱上变压器	315	3.17%	0	0				-40.51%
10956	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干71左4+1	200	19.60%	0	0				-88.84%
10957	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分85变压器	200	31.20%	0	0				-47.96%
10958	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左9变压器	315	85.84%	0	0	2023年4月			-33.72%
10959	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分19柱上变压器	400	36.00%	0	0				-17.88%
10960	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左5变压器	315	15.24%	235.5	235.5				-42.96%
10961	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分9公变	250	12.96%	0	0				-57.40%
10962	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分32变台	100	108.90%	0	0	2023年2月			-31.88%
10963	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干60左6左5右1	250	0.00%	0	0				-124.84%
10964	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	南六干32	315	57.78%	0	0				-48.97%
10965	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	北四干33柱上变压器	200	3.30%	0	0				-50.04%
10966	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干劳动分13	315	14.92%	236.5	236.5				-59.67%
10967	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	60怒长线怒长A开闭站未命名沙西分17柱	400	43.00%	188	188				-38.10%
10968	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左14变压器	200	67.60%	0	0				-27.45%
10969	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右6右4变压器	315	33.65%	177.5	177.5				-40.67%
10970	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分59	200	25.30%	0	0				-29.80%
10971	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线64右6	200	45.00%	90	90				-31.52%
10972	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分100右5	100	62.50%	27.5	27.5				-48.49%
10973	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分67右3变压器	315	16.25%	0	0				-33.25%
10974	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右6	250	25.28%	0	0				-48.29%
10975	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左3变压器	315	51.11%	122.5	122.5				-34.95%
10976	沈河	粮仓66kV变电站	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干42公变	315	39.11%	160.3	160.3				-62.84%
10977	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44加1变压器	315	11.68%	0	0				-56.33%
10978	开发	砂山66kV变电站	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干10左4变压器	100	61.60%	28.4	28.4				-32.26%
10979	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	南湖分7左1	315	52.38%	118.5	118.5				-35.81%
10980	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左7柱上变压器	315	11.11%	0	0				-33.48%
10981	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左22公变	200	28.00%	124	124				-41.29%
10982	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干6右8	200	26.00%	0	0				-60.84%
10983	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分13柱上变压器	400	51.30%	0	0				-41.12%
10984	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	怀青干14左6公变	400	59.75%	121	121				-42.65%
10985	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	大南干23公变	400	23.70%	0	0				-45.43%
10986	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干省医分7公变	315	23.17%	210.5	210.5				-62.77%
10987	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15右6变压器	100	0.00%	0	0				-571950.00%
10988	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分8	315	55.56%	108.5	108.5				-39.23%
10989	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	长南干9公变	315	20.57%	0	0				-41.21%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10990	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右2	250	29.20%	0	0				-43.44%
10991	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右3	315	46.98%	0	0				-39.92%
10992	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11+1柱上变压器	400	44.40%	0	0				-34.05%
10993	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线29	315	14.29%	238.5	238.5				-53.75%
10994	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	广府乙线13	315	70.86%	60.3	60.3				-42.13%
10995	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光线毛光于140+1	315	48.89%	129.5	129.5				-43.18%
10996	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线17	160	48.38%	0	0				-61.21%
10997	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右3左1	200	33.60%	0	0				-51.46%
10998	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	应南干17变压器	315	38.73%	0	0				-43.80%
10999	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干7公变	200	39.50%	0	0				-48.78%
11000	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分3变压器	315	35.24%	0	0				-46.76%
11001	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分9	500	29.04%	0	0				-44.12%
11002	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左3变压器	200	28.80%	122.4	122.4				-13.61%
11003	和平	市府变66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左2	400	67.50%	0	0				-38.44%
11004	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线轻工分21左3柱上变压器	100	0.00%	0	0				-105.80%
11005	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分8右3柱上变压器	250	41.20%	0	0				-18.25%
11006	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左4变台	315	41.90%	0	0				-38.30%
11007	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右2变台	315	68.89%	0	0				-39.64%
11008	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线74变台	400	91.80%	0	0	2024年9月			-39.16%
11009	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4左2变压器	315	31.43%	0	0				-45.68%
11010	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右12变台	200	12.60%	0	0				-70.13%
11011	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站1变压器	400	24.50%	0	0				-38.89%
11012	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变2号变	630	54.60%	0	0				-44.25%
11013	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	东电振兴街1变电站2号高压柜主变	630	17.78%	455	455				-41.54%
11014	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	沈后太原南1一次1#主变	315	43.43%	146.7	146.7				-46.59%
11015	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	北海小区201	630	18.73%	449	449				-49.23%
11016	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-39.80%
11017	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
11018	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
11019	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变1号变	630	44.13%	289	289				-50.38%
11020	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变2号变	630	13.33%	0	0				-40.55%
11021	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
11022	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变1号变	630	34.60%	0	0				15.24%
11023	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
11024	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11025	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变2号变	400	43.20%	0	0				-41.55%
11026	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变1变压器	800	13.13%	615	615				-42.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11027	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	环保小区变电站1变压器	630	53.59%	0	0				-43.42%
11028	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站202	500	32.64%	286.8	286.8				-35.52%
11029	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变1站内变压器	315	18.41%	0	0				-38.60%
11030	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站2站内变压器	630	12.95%	0	0				-45.11%
11031	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变2变压器	630	47.94%	0	0				-37.72%
11032	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变1站内变压器	500	24.32%	0	0				10.49%
11033	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变1	630	30.10%	377.4	377.4				-41.64%
11034	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变1	630	57.46%	0	0				-44.29%
11035	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金5开闭站1小区变电站1变压器	400	46.60%	0	0				-46.80%
11036	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站201	315	37.14%	166.5	166.5				-40.45%
11037	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站2变压器	630	23.11%	0	0				-41.43%
11038	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城3号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				-41.68%
11039	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	俪都2期1箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-40.22%
11040	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变2号变	400	80.10%	0	0	2024年9月			-33.06%
11041	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11042	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-39.38%
11043	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变2变压器	630	43.49%	293	293				-40.62%
11044	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站201柜	800	26.70%	0	0				-54.25%
11045	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站202柜	630	0.63%	319	319				0.00%
11046	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站201	630	29.84%	379	379				-38.48%
11047	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	93277部队经济适用房变电站201柜	400	35.60%	217.6	217.6				-37.13%
11048	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区8变电站201	630	24.13%	415	415				-41.82%
11049	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11050	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-42.24%
11051	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站202	400	43.20%	187.2	187.2				-44.26%
11052	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站201柜	400	61.20%	0	0				-43.09%
11053	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变1变	500	13.76%	31	31				-43.99%
11054	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田美林居2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11055	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸5#2主变	630	12.70%	0	0				-43.26%
11056	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地31主变	500	30.80%	296	296				-33.77%
11057	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变2变	400	20.00%	0	0				-41.60%
11058	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	博宁小区箱变1	500	17.60%	0	0				-43.07%
11059	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060商品乙线	御泉华府3箱变1变	630	15.62%	468.6	468.6				-43.05%
11060	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	公安里箱变1变压器	630	35.05%	0	0				-40.02%
11061	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	丰乐1变电站1变压器	630	57.52%	0	0				-44.97%
11062	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都1箱变2站内变压器	500	54.08%	2	2				-35.24%
11063	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	贵园小区变电站201柜	800	56.10%	0	0				-40.16%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11064	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站2变压器	800	56.10%	0	0				-43.90%
11065	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	九门路箱变1变压器	315	22.48%	212.7	212.7				-47.11%
11066	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北一路16变电站201柜	500	1.28%	443.6	443.6				-125.54%
11067	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站201	500	45.76%	221.2	221.2				-40.85%
11068	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	舟泉2箱变2变压器	800	70.50%	0	0				-41.46%
11069	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	勒石变电站1变压器	630	63.24%	168.6	168.6				-40.80%
11070	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊3号变电站1变压器	630	29.46%	0	0				-38.04%
11071	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变1变	630	8.57%	513	513				-48.85%
11072	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	惠工南二路箱变1变压器	315	54.60%	111.5	111.5				-35.80%
11073	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	天光影院箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-40.71%
11074	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-54.59%
11075	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂阳1#2#变压器	630	52.57%	0	0				-45.20%
11076	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站2号变压器	630	63.81%	0	0				-40.41%
11077	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	金建欣苑箱变2变压器	500	26.80%	296	296				-48.94%
11078	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-38.29%
11079	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花2变电站2站内变压器	500	47.04%	0	0				-39.33%
11080	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	沈辽路15箱变201	250	20.00%	175	175				-66.42%
11081	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站202柜	400	0.00%	360	360				0.00%
11082	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0				-13.62%
11083	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
11084	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	铁西三小区2变电站201	500	71.68%	91.6	91.6				-42.36%
11085	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	沈水2变电站2变压器	630	48.00%	0	0				-41.01%
11086	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳1箱变1变压器	800	22.50%	540	540				-39.04%
11087	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区4变电站	630	34.29%	0	0				-37.24%
11088	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
11089	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站201	630	29.52%	381	381				-36.93%
11090	铁西	历工66kV变电站	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站201变压器	500	24.32%	0	0				-43.28%
11091	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变2变压器	630	2.67%	550.2	550.2				-47.75%
11092	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	依园2箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-42.35%
11093	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变202	400	27.60%	249.6	249.6				-44.95%
11094	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站201	500	35.84%	270.8	270.8				-41.67%
11095	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变1号变	630	0.00%	0	0				100.00%
11096	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊7变电站201柜	630	15.56%	0	0				-38.99%
11097	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变1变压器	400	38.00%	0	0				-43.35%
11098	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变2	630	26.98%	0	0				-45.74%
11099	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站2	400	0.00%	0	0				0.00%
11100	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				-39.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
11101	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	金地悦峰三期箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-92.48%
11102	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	吾悦一期B4小区3变电站202配电变压器	800	30.30%	0	0				15.29%
11103	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园4号变电站2号变压器	630	24.38%	0	0				-41.57%
11104	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区4变电站2配电变压器	800	5.10%	0	0				100.00%
11105	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站2变压器	400	18.00%	288	288				-40.31%
11106	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站201配电变压器	500	28.40%	308	308				-45.09%
11107	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线74左8变台	200	3.00%	174	174				-38.55%
11108	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭分黄花岭村支4	50	96.00%	0	0	2023年6月			-29.53%
11109	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	新城四季嘉园1号变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	0	0				25.94%
11110	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园5号小区变电站2变压器	500	36.00%	0	0				-45.77%
11111	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之	315	61.90%	0	0				-38.66%
11112	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支2变台	200	89.40%	0	0	2024年6月			-22.95%
11113	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线154变台	200	40.90%	98.2	98.2				-29.76%
11114	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线永安分47变台	200	104.10%	0	0	2025年2月			-36.66%
11115	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅2箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-41.94%
11116	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南干侯村分14变台	200	52.90%	0	0				-37.69%
11117	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山五组支06	100	76.20%	0	0				-32.55%
11118	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	小区箱变1变压器	200	82.20%	0	0	2025年2月			-45.23%
11119	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站2号变压器	630	32.38%	0	0				-44.36%
11120	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右8柱上变压器	315	24.38%	0	0				-52.45%
11121	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分3柱上变压器	315	76.95%	0	0				-55.16%
11122	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	服务-沈阳宏远路灯管理有限公司-三盛	200	1.50%	0	0				4.38%
11123	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60252苏官线	苏官干61+1左3	200	11.70%	0	0				-5.06%
11124	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站2变压器	630	32.06%	0	0				-38.53%
11125	辽中	金山66kV变电站	金山变45540金杨线	百利达果蔬公变台	200	9.20%	161.6	161.6				65.23%
11126	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产住宅楼2号	250	79.68%	25.8	25.8				-38.35%
11127	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线柏家设施小区支005	80	18.19%	0	0				-29.71%
11128	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	米兰颂小区2配电室201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				0.09%
11129	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村3站房2变压器	630	19.05%	447	447				-43.85%
11130	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干姚家分47+1右6变台	100	33.00%	0	0				-45.03%
11131	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期1箱变101变压器	630	65.08%	0	0				7.60%
11132	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变2	315	20.95%	217.5	217.5				-54.15%
11133	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十八号(微)	400	7.20%	331.2	331.2				21.03%
11134	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				3.70%
11135	法库	三泉66kV变电站	泉富线	10kV泉富线五秋分35	400	16.25%	295	295				-44.79%
11136	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	世满干政府分15柱上变压器	200	22.00%	136	136				-41.83%
11137	开发	宁官220kV变电站	宁富线	圣诺园小区2变电站1变压器	630	63.75%	165.4	165.4				-39.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11138	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	平房养殖小区	80	75.19%	0	0				-35.10%
11139	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				-42.36%
11140	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期4变电站1配电变压器	800	16.80%	0	0				36.52%
11141	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	93055一期居民变电站202变压器	400	11.10%	315.6	315.6				100.00%
11142	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变1变压器配电变压器	800	24.00%	0	0				-40.36%
11143	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线转心湖支35变台	200	27.75%	124.5	124.5				-43.69%
11144	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变366道义乙线	干39+1(沈师专家公寓箱变)箱式变电站1变	630	16.67%	462	462				-43.20%
11145	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站2变压器	315	24.76%	0	0				-42.84%
11146	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器2公变	630	24.76%	411	411				-33.81%
11147	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器1公变	630	25.71%	405	405				-35.26%
11148	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器2公变	500	23.20%	334	334				-38.39%
11149	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线场部西台支线1	200	27.80%	124.4	124.4				-33.13%
11150	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分5箱变配电变压器	630	35.24%	0	0				100.00%
11151	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	多维支9+1左1	200	42.60%	94.8	94.8				-8.66%
11152	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	煤炭监察局箱变201配电变压器	400	17.10%	0	0				4.83%
11153	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闸南分10+1柱上变压器	400	21.30%	0	0				-0.83%
11154	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线自来水几1	80	45.38%	35.7	35.7				-43.94%
11155	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干030	315	47.05%	0	0				-42.09%
11156	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线山城子分3(山城子综合	200	30.30%	119.4	119.4				-30.32%
11157	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	水台变656清蒲线尖台子分18(邱家坟综合	100	51.90%	0	0				-33.98%
11158	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	水台变656清蒲线四家子支19(四家子综合	50	41.60%	0	0				-30.85%
11159	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	胡家线79右1	315	25.08%	0	0				-46.29%
11160	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大岭台	200	28.80%	122.4	122.4				-34.87%
11161	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家乡镇台(乡直台)	160	54.25%	57.2	57.2				-41.57%
11162	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线工业公司台	250	42.88%	117.8	117.8				-38.15%
11163	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	农药干99	100	25.60%	0	0				-41.43%
11164	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变201	500	54.72%	0	0				-42.34%
11165	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	长白干王士分7	160	80.50%	0	0	2024年9月			-320.37%
11166	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	陵西雅居1变压器	400	10.00%	0	0				-43.47%
11167	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区4变电站201变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-42.08%
11168	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				43.83%
11169	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	宏发国际城3考核	630	13.65%	0	0				-29.20%
11170	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区4变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-27.59%
11171	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微钢结构台区	200	57.30%	65.4	65.4				2.36%
11172	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器1公变	630	18.41%	0	0				-42.23%
11173	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站1配电变压器	500	47.20%	0	0				-39.01%
11174	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线拉马台南大棚	160	34.75%	88.4	88.4				-40.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11175	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗十队	50	5.52%	0	0				-111.73%
11176	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分哈拉岗支33变台	200	24.10%	0	0				-26.68%
11177	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	世代书香3站房2变压器	630	88.38%	0	0	2024年6月			-40.60%
11178	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线三家子分04	160	0.00%	144	144				-25.66%
11179	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分23右18变台	200	48.53%	0	0				-36.87%
11180	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	陈五十屯8队台	100	40.00%	50	50				-27.97%
11181	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	达连村东台	80	77.75%	9.8	9.8				-29.09%
11182	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站2变压器	250	18.40%	0	0				-5.11%
11183	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区2变电站2变压器	800	74.25%	0	0				-41.20%
11184	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫都城D座公寓9变电站1变压器	630	12.38%	489	489				-34.28%
11185	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	首开乐活小镇一期7-2号1号变配电变压器	630	54.76%	0	0				-37.84%
11186	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	省委高层自维201配电变压器	800	40.80%	0	0				-44.48%
11187	和平	展览66kV变电站	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站202配电变压器	315	77.14%	0	0				-44.45%
11188	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅4变电站201间隔配电变压器	400	52.00%	0	0				-43.50%
11189	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	华新名筑2号变电站201配电变压器	630	44.13%	0	0				-43.30%
11190	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支14右4变台	200	39.90%	100.2	100.2				-27.66%
11191	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线团岗子村几05	100	91.60%	0	0	2024年6月			-30.60%
11192	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0				-37.22%
11193	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂3变电站2变压器	800	13.20%	0	0				57.56%
11194	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分57右9	200	18.90%	142.2	142.2				-46.64%
11195	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府1变电站2变压器	630	42.54%	299	299				-32.66%
11196	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛线50+1左1变台	200	87.30%	5.4	5.4	2024年6月			-43.44%
11197	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	妈妈街养牛场新台	400	63.90%	0	0				-31.73%
11198	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	科城市阳光花园3配电室202间隔配电变压	400	39.60%	201.6	201.6				-39.84%
11199	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65584粮君乙线	小光乙GKB毛光干14箱变（单）	400	0.00%	360	360				-60.07%
11200	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景1站房1变压器	630	19.30%	19	19				-39.31%
11201	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分52右10	100	0.00%	0	0				0.00%
11202	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区3变电站202配电变压器	630	18.73%	449	449				77.66%
11203	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11204	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	HG_ 华海雅馨苑4箱式变电站1号配电变压	630	15.75%	0	0				-43.12%
11205	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前谟分17+1左4	200	11.40%	0	0				-234.47%
11206	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平山支07	200	66.60%	46.8	46.8				-32.19%
11207	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	元江街4变电站1配电变压器	400	53.20%	0	0				24.98%
11208	于洪	范屯66kV变电站	范新线	皮台北台	30	57.40%	9.78	9.78				-41.18%
11209	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	天阅3号变电站2变电站	500	16.96%	0	0				-45.99%
11210	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-31.48%
11211	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福干易家分13	400	42.90%	0	0				5.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11212	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小邦牛大岗子台	160	81.00%	14.4	14.4	2025年5月			-21.37%
11213	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	中海康城二期2变电站1号配电变压器	630	46.03%	0	0				-58.21%
11214	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园9变电站1配电变压器	630	8.89%	511	511				99.94%
11215	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佳地新村3变电站1号变压器	630	45.71%	0	0				-32.04%
11216	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家大棚2号	100	32.60%	0	0				-38.41%
11217	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	林盛镇人民政府2号箱式变电站1号变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-36.28%
11218	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	平罗乙线开发支26左1柱上变压器	315	8.25%	0	0				-89.56%
11219	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	YHG 沈阳中智消防设备工程有限公司	50	31.20%	29.4	29.4				-6.24%
11220	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				-34.65%
11221	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	承瀚花园5箱变201配电变压器	630	16.25%	0	0				-42.35%
11222	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维1变201配电变压器	400	20.10%	0	0				-33.76%
11223	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	市内线69左1-1箱式变电站1号变压器	630	40.00%	315	315				-38.80%
11224	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	V祝滨线111晚枫分40北沟支14+1柱上变压器	200	17.40%	0	0				-32.49%
11225	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城4-1变电站1变压器配电变压器	500	42.60%	0	0				-35.96%
11226	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	万科东第1箱变1变压器	800	24.60%	523.2	523.2				59.19%
11227	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园一期2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0				-31.51%
11228	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干80+1左1	200	93.30%	0	0	2024年6月			0.08%
11229	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支141	200	25.20%	0	0				-35.02%
11230	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典3变电站2变压器	630	65.27%	155.8	155.8				-35.95%
11231	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	宁省直建设集团有限公司(2箱变)) 201间	630	25.40%	0	0				-36.82%
11232	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干36+1柱上变压器	315	30.73%	0	0				-37.68%
11233	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站202变压器	630	17.78%	0	0				-41.33%
11234	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星中央公园1号变电站1号变压器	800	31.80%	0	0				-37.06%
11235	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分56左14	200	24.40%	131.2	131.2				-29.10%
11236	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11237	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11左13	80	28.88%	0	0				-3.88%
11238	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线130右10	200	63.20%	0	0				-20.18%
11239	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	北欧云著小区1变电站1变压器	800	36.75%	0	0				-39.04%
11240	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地南台	100	70.00%	20	20				-45.62%
11241	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线西五棵分支线010	100	89.55%	0.45	0.45	2022年12月			-39.26%
11242	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	其仕和悦配变站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				-24.75%
11243	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾西区1变电站配电变压器	800	30.75%	0	0				20.76%
11244	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园4变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-41.22%
11245	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40484鹏润线	天润广场2变电站2变压器	500	24.00%	330	330				-41.02%
11246	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	银湖雅苑V街区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-33.15%
11247	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	裕湾豪庭1.2期2局维变201配电变压器	400	39.30%	0	0				-32.80%
11248	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分40左6+1左10变台	200	30.00%	120	120				0.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11249	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	顺明3箱变1变压器	630	23.17%	0	0				28.68%
11250	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	春华苑小区2变电站1变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-57.42%
11251	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	盛京宸院3号变电站201间隔配电变压器	800	3.50%	692	692				51.87%
11252	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干5	100	0.00%	0	0				-39.78%
11253	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线75右3	400	47.85%	0	0				-40.26%
11254	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分46	200	55.95%	0	0				-27.88%
11255	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线41右1	200	32.40%	115.2	115.2				-55.11%
11256	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变022山大线大堡分4左4	100	63.40%	0	0				-27.77%
11257	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	御璟4号变电站201间隔（施雅线）配电变	630	10.16%	0	0				88.16%
11258	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站1变压器	500	19.68%	0	0				-44.16%
11259	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	10kV望滨干湾沟分67变压器	100	3.00%	87	87				-36.60%
11260	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15766法张乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站1变压器	630	1.27%	559	559				2.89%
11261	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站2变压器	500	21.20%	170	170				-41.87%
11262	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站1变压器	800	19.00%	568	568				-41.90%
11263	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	果舍添香7变电站2变压器	630	34.67%	0	0				-55.09%
11264	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	三博变电站1变压器	630	14.60%	475	475				-41.39%
11265	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支5（敖牛卜村台	200	0.00%	180	180				-31.31%
11266	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站1变压器	500	43.20%	234	234				-36.60%
11267	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分6左9变台	315	19.62%	0	0				-48.73%
11268	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干189变台	200	63.75%	52.5	52.5				-37.60%
11269	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线125右9左02	200	40.20%	0	0				-38.13%
11270	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	太湖明珠花园四期1变电站202配电变压器	800	27.60%	0	0				20.37%
11271	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦畅园4变电站1变压器铭牌	800	59.25%	246	246				-22.31%
11272	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区3变电站1变压器	400	108.00%	0	0	2025年4月			-37.15%
11273	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干024	200	37.50%	90	90				100.00%
11274	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡北照明	200	100.80%	0	0	2025年4月			-30.19%
11275	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-45.37%
11276	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站2配电变压器	315	22.22%	0	0				-41.11%
11277	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-37.26%
11278	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	青城3站房2变压器	630	48.25%	0	0				-35.59%
11279	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	新小区2站房2变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月			-36.66%
11280	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北3号（微）	400	40.20%	0	0				-47.80%
11281	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干54左1	200	13.50%	0	0				-46.75%
11282	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	城市立方1箱变2变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-40.17%
11283	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	凌空小微变电站201变压器	630	85.08%	31	31	2024年6月			51.40%
11284	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园三期5箱变2配电变压器	630	19.62%	0	0				-40.14%
11285	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线四村东支04	200	43.80%	0	0				-31.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11286	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食车队住宅	315	66.67%	0	0				-41.47%
11287	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房柞木岗	100	70.20%	19.8	19.8				-40.93%
11288	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	政府1号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	46.80%	0	0				18.39%
11289	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支滕丰养殖场几6	200	20.10%	139.8	139.8				100.00%
11290	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚3号	50	10.40%	0	0				-43.11%
11291	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台南片	315	52.70%	117.5	117.5				-33.91%
11292	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村7组照明	200	16.50%	147	147				-41.16%
11293	于洪	平罗66kV变电站	平雅线	观莲雅居3站房2变压器	315	39.37%	0	0				23.47%
11294	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里3号变电站201	630	66.03%	0	0				-41.04%
11295	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站201变压器	500	50.88%	195.6	195.6				-34.51%
11296	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	华润瑞府3变电站201间隔配电变压器	800	10.20%	638.4	638.4				11.55%
11297	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线58左2变台	80	18.75%	57	57				-28.19%
11298	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线朝阳大棚支05	50	18.80%	35.6	35.6				-40.26%
11299	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线三家子分027	200	74.10%	0	0				-28.05%
11300	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门支27	100	71.70%	0	0				-27.45%
11301	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线裴四支005	50	62.40%	0	0				-33.19%
11302	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华南1分支008	100	0.00%	0	0				-38.14%
11303	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线孤家子东支004	100	103.80%	0	0	2025年4月			-17.29%
11304	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支014	50	76.40%	6.8	6.8				17.51%
11305	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	荒地分39左13+1左3	200	59.40%	0	0				-15.12%
11306	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				-36.34%
11307	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站1变压器	250	19.60%	0	0				-23.25%
11308	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变1配电变压器	630	45.71%	0	0				-41.65%
11309	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分河信子支26	100	0.00%	90	90				0.00%
11310	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线012	100	59.20%	0	0				-29.88%
11311	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴隆一品住宅小区1变电站1变压器	630	14.35%	476.6	476.6				-36.37%
11312	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站202变压器	500	21.76%	0	0				-45.77%
11313	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分9	100	12.30%	0	0				-31.59%
11314	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分34	30	93.33%	0	0	2024年6月			-16.95%
11315	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	好望角变电站2变压器	400	52.00%	152	152				-48.00%
11316	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站2变压器	250	20.80%	10	10				-33.95%
11317	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分2左1+1	315	46.48%	0	0				-5.72%
11318	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	王家窝棚水利分	50	0.00%	45	45				0.00%
11319	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线138	200	0.00%	180	180				-34.58%
11320	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线富城时代6箱变虎利干86	200	79.00%	0	0				-36.29%
11321	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	农药分7+1	315	17.78%	0	0				-47.30%
11322	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站2配电变压器	800	29.63%	0	0				-43.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11323	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变1站内变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-45.87%
11324	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园1箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.66%
11325	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	洮昌花园3箱变1站内变压器	630	64.44%	0	0				-42.45%
11326	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干老瓜洼支08柱上变压器	200	33.75%	0	0				-42.24%
11327	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线102	315	35.56%	171.5	171.5				-43.33%
11328	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-43.79%
11329	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	河榆干27右16夹河分4201间隔配电变压器	1000	47.60%	0	0				-64.81%
11330	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园3变电站1变压器	400	23.25%	57	57				-41.81%
11331	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站2变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-42.74%
11332	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	代木台网改2台	200	31.80%	0	0				5.22%
11333	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家3箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0				9.64%
11334	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园7箱变1变压器	630	10.48%	501	501				-39.02%
11335	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	后领西南台	315	70.86%	60.3	60.3				-36.52%
11336	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎六组2照明	200	26.70%	126.6	126.6				-13.58%
11337	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站202配电变压器	500	35.84%	0	0				-36.84%
11338	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	王盛颐景园二期小区1变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0				47.30%
11339	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站1变压器	630	55.24%	219	219				-37.49%
11340	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶8组台	200	82.80%	14.4	14.4	2024年12月			31.85%
11341	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	大兴变516兴富线红旗村北四台	315	1.90%	0	0				-125.19%
11342	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期1变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				21.16%
11343	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分7左7变台	200	34.20%	0	0				9.45%
11344	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区9变电站2变压器	800	15.75%	121	121				-40.40%
11345	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线林业局分1+1	200	37.50%	0	0				-34.85%
11346	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一、二期61号变压器	630	72.38%	0	0				-24.19%
11347	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧苇分116	100	64.00%	0	0				-32.38%
11348	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典9变电站1变压器	630	28.44%	387.8	387.8				-41.80%
11349	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站2配电变压器	500	33.28%	0	0				-41.97%
11350	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城康租房2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-105.54%
11351	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭树2变电站2变压器	630	52.70%	0	0				-40.37%
11352	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站1配电变压器	315	36.06%	0	0				-43.41%
11353	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线菜园分7左4变台	200	71.40%	0	0				-33.41%
11354	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村8机井	50	63.20%	13.4	13.4				-43.68%
11355	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微前辛台采摘园台	200	26.40%	0	0				-48.01%
11356	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅6变电站6变压器	630	33.97%	0	0				-38.56%
11357	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	1号配电变压器	380	49.89%	0	0				12.56%
11358	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	二十四城四期小区2变电站1配电变压器	630	26.03%	403	403				-12.42%
11359	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站2号变压器	630	47.94%	0	0				-52.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11360	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北村7机井	100	33.60%	0	0				-70.12%
11361	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分6	315	29.21%	191.5	191.5				-39.97%
11362	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支10变台	200	100.35%	0	0	2022年12月			-37.84%
11363	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干40右1	400	28.20%	247.2	247.2				8.35%
11364	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆3变电站1配电变压器	800	5.10%	0	0				40.89%
11365	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分17	50	78.00%	0	0				-32.67%
11366	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干19+3柱上变压器	400	31.80%	0	0				-38.71%
11367	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右2柱上变压器	315	44.76%	0	0				-44.65%
11368	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线榆树线27柱上变压器	200	26.50%	127	127				-15.41%
11369	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室2号变压器	800	45.00%	360	360				-32.40%
11370	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区4变电站201配电变压器	400	6.50%	334	334				55.11%
11371	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	皮卜东2大棚2号	200	25.35%	129.3	129.3				-42.28%
11372	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	柳河变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支	50	145.20%	0	0	2025年5月			-43.66%
11373	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分2右2变台	400	66.90%	92.4	92.4				6.35%
11374	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	大民线112左10变台	200	30.90%	0	0				-29.06%
11375	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	省直综合楼2主变	500	23.20%	0	0				-41.19%
11376	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	黎香榭小区2箱式变电站2配电变压器630K	630	0.00%	376	376				0.00%
11377	法库	果园66kV变电站	果蕴线	领东国际小区二号箱式变电站1号变压器	630	21.84%	0	0				-42.44%
11378	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右3变台	160	77.63%	19.8	19.8				-34.23%
11379	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线后康分农家院支3右4柱上变压器	200	69.90%	0	0				2.72%
11380	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高干64柱上变压器	315	8.95%	0	0				-40.24%
11381	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	方大锦溪里2变电站1号变压器	400	7.20%	0	0				70.74%
11382	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期2变电站2变压器	800	36.50%	0	0				6.66%
11383	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分29变压器	200	100.50%	0	0	2024年6月			-42.75%
11384	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站202间隔配电变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-37.77%
11385	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站201	630	33.90%	353.4	353.4				-37.92%
11386	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之1	400	56.60%	0	0				10.16%
11387	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产7变电站1号变压器	630	5.33%	533.4	533.4				-34.94%
11388	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干188右19变台	400	30.00%	0	0				-40.05%
11389	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城和悦府3箱式变电站2配电变压器	800	24.90%	0	0				-28.04%
11390	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分27右3右2	200	48.00%	84	84				-44.96%
11391	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线99	50	54.40%	17.8	17.8				-45.05%
11392	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	韵动领地1变电站201	800	0.00%	0	0				0.00%
11393	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干148左1	200	42.30%	0	0				-37.38%
11394	沈河	长青66kV变电站	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站201配电变压器	800	36.75%	426	426				-43.11%
11395	东陵	中马66kV变电站	高坎线	马变306高坎线高坎干大仁镜分06柱上变压器	250	113.92%	0	0	2024年6月			-29.48%
11396	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分1变压器	50	11.40%	39.3	39.3				-31.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11397	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站1号变压器	630	34.52%	349.5	349.5				-39.70%
11398	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城9变电站1变压器	500	27.60%	0	0				-39.63%
11399	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	龙逸花园2箱变2变压器	630	12.19%	0	0				-42.19%
11400	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老成分57	200	31.50%	117	117				-31.37%
11401	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支18右T02	200	68.40%	43.2	43.2				-22.42%
11402	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线古城子南台	100	101.20%	0	0	2024年6月			-36.72%
11403	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区1变电站2变压器	800	38.40%	412.8	412.8				-32.88%
11404	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站201	800	21.60%	54	54				-72.48%
11405	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支28	100	12.60%	0	0				-48.54%
11406	于洪	东民66kV变电站	机床三线	小微机床三线1	200	28.20%	0	0				-19.36%
11407	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
11408	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干55右8右5	200	43.50%	0	0				-21.64%
11409	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	沙陀村2	200	69.80%	0	0				-41.91%
11410	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	于家房4组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
11411	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站2变压器	400	47.60%	0	0				-35.96%
11412	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干47柱上变压器	400	77.10%	51.6	51.6				-42.93%
11413	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线侯刘支40	160	71.25%	0	0				-31.33%
11414	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干042	315	41.33%	0	0				-47.48%
11415	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区6变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-20.14%
11416	东陵	水家66kV变电站	水李线	家变754水李线水李干古城子分74柱上变	400	19.35%	163	163				-53.90%
11417	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农线21右11变台	200	66.00%	48	48				-54.55%
11418	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线拉二支003	200	24.60%	130.8	130.8				-20.22%
11419	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄西机井	100	45.20%	0	0				-43.20%
11420	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-33.99%
11421	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分51右2	200	0.00%	0	0				0.00%
11422	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右7+1公变	315	24.38%	0	0				-48.83%
11423	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线四一队三台分03	400	45.45%	178.2	178.2				-16.38%
11424	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家南照明	400	42.75%	0	0				-28.25%
11425	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线小桑林子支118	315	65.40%	0	0				-29.33%
11426	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支16变台	400	15.00%	156	156				-38.07%
11427	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站1主变	800	0.00%	720	720				0.00%
11428	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-45.72%
11429	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站2变压器	630	18.67%	0	0				-37.28%
11430	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园62主变	630	21.33%	0	0				-37.50%
11431	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-44.39%
11432	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	米拉经典3号变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-36.21%
11433	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期3箱式变电站配电变压器	630	44.19%	0	0				-34.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11434	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	隧道照明变电站201变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
11435	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线小潘村自来水电井	315	44.19%	144.3	144.3				-45.41%
11436	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	中海望京7小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				16.64%
11437	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
11438	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线168	400	14.63%	0	0				-50.32%
11439	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地6箱变2变压器	630	5.40%	0	0				1.46%
11440	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂1号变电站1号变压器	800	35.40%	436.8	436.8				25.34%
11441	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站2配电变压器	800	23.63%	0	0				-31.39%
11442	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分69左5	200	27.60%	124.8	124.8				7.86%
11443	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线把什大棚支06	50	58.20%	15.9	15.9				-48.84%
11444	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变1变压器	630	61.27%	181	181				14.03%
11445	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期9箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-40.38%
11446	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花西台照明	200	35.80%	0	0				-21.97%
11447	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11448	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾10号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0				-41.10%
11449	沈北	孝信66kV变电站	孝场乙线	月华彩虹里小区2局维变电站201配电变压器	800	25.20%	0	0				25.42%
11450	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-38.77%
11451	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				11.59%
11452	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	上蒲河1北台	200	44.40%	0	0				-28.57%
11453	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	中金和悦3局维变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0				12.12%
11454	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站2变压器	315	47.62%	0	0				-41.02%
11455	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河北分河南支55支14	400	58.80%	124.8	124.8				100.00%
11456	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偈景线	裕湾花园1期2变202配电变压器	800	13.50%	0	0				4.94%
11457	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	御龙家园1号变电站2号变压器	630	22.48%	0	0				-44.75%
11458	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站2变压器	500	13.60%	382	382				-44.01%
11459	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站202配电变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-39.73%
11460	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	首开如院2局维变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				6.38%
11461	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-43.94%
11462	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变1变压器	630	42.67%	0	0				-34.50%
11463	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾7箱式变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-39.96%
11464	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑二期4箱变1号变压器	630	15.24%	0	0				-35.34%
11465	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线潘家下台	200	20.50%	139	139				-22.36%
11466	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	澜郡小区回迁楼3号箱式变电站2号配电变	630	22.54%	425	425				-40.23%
11467	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	士堡另角泡村北台照明（仅换变压器）改	100	75.00%	15	15				10.86%
11468	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业3箱变202间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-33.81%
11469	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变202	630	0.00%	0	0				-17.50%
11470	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.71%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11471	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	新湖国际箱式变电站1配电变压器	630	58.57%	0	0				-44.11%
11472	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室2号电变压器	630	31.11%	0	0				-39.84%
11473	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可4号变电站202配电变压器	630	40.00%	0	0				-38.33%
11474	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	一站式-沈阳棋盘山开发区新春冬农家院	400	31.58%	233.7	233.7				13.50%
11475	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变1变	630	52.19%	0	0				-44.41%
11476	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干潘岗分25变台	400	16.20%	0	0				-34.35%
11477	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线9+1右1	400	36.60%	0	0				-20.29%
11478	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线芹白几02	100	0.00%	0	0				-35.63%
11479	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kv包家线包百分中街支4杆（西南台）	200	32.10%	0	0				-37.60%
11480	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11481	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11482	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站2变压器	630	18.54%	0	0				-36.94%
11483	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景7站房1变压器	630	22.86%	19	19				-38.58%
11484	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	宏邦置业发展有限公司1箱变201间隔配电变	630	8.00%	0	0				-35.96%
11485	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期1201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				-43.36%
11486	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	安华房地产开发有限公司1箱变2号配电变	630	39.05%	0	0				-37.25%
11487	于洪	东民66kV变电站	东工线	小微东工线95左27	400	23.40%	0	0				21.02%
11488	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	军官住宅5变电站101配电变压器	630	8.25%	0	0				-35.62%
11489	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支20	50	87.00%	1.5	1.5	2023年6月			-45.86%
11490	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站1主变	630	37.71%	329.4	329.4				-31.13%
11491	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站2变压器	500	30.30%	0	0				-45.20%
11492	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站1变压器	500	70.72%	0	0				-42.74%
11493	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线141左7柱上变压器	400	47.70%	163	163				-28.25%
11494	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站202配电变压器	315	13.65%	0	0				-33.20%
11495	浑南	于山66kV变电站	于山变774于城线	星河湾二期3号变电站2号配电变压器	800	24.90%	0	0				-22.50%
11496	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站1变压器	800	24.75%	522	522				-42.12%
11497	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	YHG_ 舍宅分2左3（临时电）-2	100	0.00%	0	0				-273.61%
11498	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变1变压器	400	18.60%	285.6	285.6				-44.73%
11499	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	良辰美景5变电站1站内变压器	500	40.64%	0	0				-38.95%
11500	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	水岸9变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-53.98%
11501	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区三期4变电站1配电变压器	630	14.98%	0	0				-38.94%
11502	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大纲线	山庄变022山大纲线蛤蟆分20左2	200	19.80%	0	0				-13.38%
11503	和平	砂山66kV变电站	砂山变566砂方线	和平101小区1变电站201配电变压器	630	20.95%	435	435				19.42%
11504	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	YHG_ 瓦房线54	200	47.20%	0	0				-9.21%
11505	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站2变压器	630	14.13%	0	0				-39.55%
11506	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站2变压器	630	11.11%	0	0				-22.62%
11507	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块2箱变201配电变压器	630	24.76%	411	411				-34.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11508	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号3号箱变2号变考核	800	20.40%	0	0				7.09%
11509	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	三家子安居1箱变1变压器	800	30.90%	0	0				-27.07%
11510	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期3箱式变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0				2.71%
11511	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井12	80	56.25%	0	0				-36.28%
11512	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	北洮昌1变电站1变压器	500	69.12%	104.4	104.4				-33.68%
11513	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-43.00%
11514	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	浑河国际城5号变电站201配电变压器	400	43.88%	0	0				-32.09%
11515	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼西台	100	76.80%	13.2	13.2				-37.66%
11516	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	金园3箱变配电变压器2公变间隔配电变	630	24.13%	415	415				-35.64%
11517	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线高家沟几10	200	39.30%	0	0				-35.35%
11518	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线狼洞支线29	200	35.30%	0	0				-26.74%
11519	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯1箱变2变压器	630	15.56%	0	0				-40.75%
11520	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线89左1	200	50.10%	0	0				-34.10%
11521	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站1号变压器	630	30.79%	0	0				-42.21%
11522	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0				-14.33%
11523	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站202	630	29.84%	0	0				-36.85%
11524	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11525	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	毛光干3箱变（单）	400	18.30%	286.8	286.8				-45.91%
11526	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和颂2变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0				6.15%
11527	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和颂3变电站1配电变压器	800	23.40%	0	0				8.63%
11528	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线35左4右3变台	315	27.94%	195.5	195.5				-43.70%
11529	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干小区分7变台	200	65.40%	49.2	49.2				-40.26%
11530	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变2变压器	630	33.33%	357	357				-44.91%
11531	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	七北北台（2022微）	400	18.68%	285.3	285.3				-28.37%
11532	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干74	315	60.32%	0	0				-43.01%
11533	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分73变压器	400	73.75%	0	0				-36.77%
11534	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	开发支8右5柱上变压器	315	56.83%	0	0				-41.25%
11535	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	小望线29之4	200	40.65%	98.7	98.7				-40.44%
11536	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右2	315	31.43%	0	0				-35.16%
11537	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左5	315	26.67%	0	0				-71.07%
11538	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干43	315	30.79%	0	0				-33.31%
11539	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	四平甲线40右6	315	58.41%	0	0				-40.45%
11540	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长风干38右2左1柱上变压器	200	37.80%	0	0				-34.67%
11541	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干9加1变压器	315	6.86%	0	0				-54.54%
11542	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分6变压器	100	18.30%	0	0				-32.22%
11543	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70左3变压器	315	13.02%	242.5	242.5				-40.40%
11544	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线58左1	200	22.40%	135.2	135.2				-25.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11545	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线30	250	16.32%	0	0				-42.30%
11546	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分52变压器	315	24.38%	0	0				-54.36%
11547	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右1柱上变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-32.35%
11548	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干桃园分3公变	315	30.16%	0	0				-41.29%
11549	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	东变540城南甲线城南线城南干37左4+3公	500	19.00%	0	0				-41.46%
11550	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干45之3左2+1公	315	16.83%	0	0				-41.40%
11551	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干5柱上变压器	200	1.20%	0	0				-107.32%
11552	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线38	315	30.48%	0	0				-42.58%
11553	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左3柱上变压器	315	54.60%	0	0				-43.41%
11554	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	海口分9#	315	46.98%	0	0				-39.59%
11555	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线21+1柱上变压器	400	66.60%	0	0				-27.63%
11556	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左4变台	400	38.40%	0	0				-39.58%
11557	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右8	315	32.76%	0	0				-43.30%
11558	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线75	315	46.35%	0	0				-43.59%
11559	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25166北方甲线	北方干物流分13柱上变压器	50	46.40%	0	0				-49.10%
11560	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分32变台	100	109.80%	0	0	2023年6月			-34.39%
11561	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干42左1柱上变压器	315	65.90%	0	0				-3.02%
11562	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分13	200	44.50%	0	0				-41.68%
11563	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	齐贤变476齐北乙线南六干62左10	400	46.20%	175.2	175.2				-45.20%
11564	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右14右1	315	36.83%	0	0				-40.72%
11565	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线48	400	67.20%	0	0				-37.33%
11566	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左5变压器	315	37.14%	166.5	166.5				-43.61%
11567	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干34右3	315	31.43%	184.5	184.5				-45.44%
11568	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线10变台	250	50.40%	0	0				-37.70%
11569	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支10变压器	315	9.52%	142	142				-84.58%
11570	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	城水线城水干34	100	31.20%	58.8	58.8				-40.71%
11571	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8A变压器	250	22.80%	168	168				-88.74%
11572	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分10右5-1	315	53.02%	116.5	116.5				-62.29%
11573	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	三学乙线29	315	50.29%	0	0				-40.92%
11574	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	河北线51左6	315	8.57%	0	0				-57.68%
11575	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分21柱上变压器	315	70.48%	0	0				-47.34%
11576	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干37右7	400	30.40%	0	0				-43.90%
11577	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	民族甲线123	200	51.50%	0	0				-45.99%
11578	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线52	200	3.00%	174	174				-36.96%
11579	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左2加1	200	67.20%	45.6	45.6				-43.21%
11580	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右7	400	65.25%	0	0				-44.93%
11581	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右3变台	315	34.60%	0	0				-41.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11582	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
11583	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变1号变	630	27.81%	0	0				-41.70%
11584	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0				-45.56%
11585	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-44.26%
11586	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站201变压器	630	22.54%	425	425				-46.85%
11587	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变1号变	630	28.25%	364	364				-45.59%
11588	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变2号变	630	32.70%	0	0				-41.91%
11589	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变1号变	500	23.52%	0	0				-43.69%
11590	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
11591	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华1箱变2号变	800	82.13%	0	0	2024年9月			-31.05%
11592	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变1变压器	800	21.38%	549	549				-39.68%
11593	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变2号变	500	25.20%	0	0				-44.50%
11594	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变1号变	500	28.80%	0	0				-43.91%
11595	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-45.76%
11596	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11597	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	博雅鑫园2箱变2变压器	315	27.94%	0	0				-44.82%
11598	开发	张士66kV变电站	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-42.97%
11599	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-35.07%
11600	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	1#主变兴盛	630	67.81%	0	0				-38.73%
11601	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11602	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变2	630	78.41%	0	0				-43.02%
11603	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-44.23%
11604	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-42.05%
11605	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-45.57%
11606	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-42.98%
11607	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-45.51%
11608	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	俪都2期3箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-42.69%
11609	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	民主西路1变压器	630	31.62%	0	0				-38.53%
11610	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站1变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-41.11%
11611	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光7变电站202	630	39.68%	0	0				-39.84%
11612	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变2变压器	500	27.20%	0	0				-36.53%
11613	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村2变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
11614	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站201	630	47.24%	269.4	269.4				-41.49%
11615	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站201	630	21.27%	433	433				-41.11%
11616	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	卫工街6变电站101柜	315	0.00%	0	0				0.00%
11617	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站202	800	48.60%	331.2	331.2				-41.18%
11618	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	方家栏1箱变1变压器	800	67.50%	180	180				-43.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11619	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站201	315	42.86%	148.5	148.5				-46.57%
11620	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站202	400	0.00%	360	360				-72.84%
11621	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站201	630	38.73%	0	0				-43.40%
11622	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-43.25%
11623	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站201柜	630	46.03%	277	277				-35.93%
11624	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变1	400	26.50%	0	0				-43.25%
11625	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工二期箱变	630	73.97%	41	41				-43.48%
11626	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变2号变	630	16.00%	364	364				-43.62%
11627	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	居易新青年1箱变1变	630	36.95%	334.2	334.2				-41.82%
11628	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变2号变	630	10.48%	0	0				-42.89%
11629	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	胜利大街11主变	315	112.76%	0	0	2022年12月			-27.78%
11630	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	友联1箱变1变压器	400	36.90%	0	0				-42.17%
11631	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站202柜（6）	800	0.00%	0	0				0.00%
11632	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站201柜	630	17.14%	0	0				-20.68%
11633	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-61.62%
11634	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	亲工里2变电站1变压器	400	41.40%	0	0				-38.35%
11635	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-40.89%
11636	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	文化用品箱变1变压器	630	28.57%	387	387				-45.61%
11637	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区4变电站201	500	78.72%	56.4	56.4				-42.09%
11638	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路12变电站201柜	200	5.60%	0	0				-41.39%
11639	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	惠工东箱变2变压器	400	64.80%	100.8	100.8				-49.19%
11640	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	茶楼箱变1变压器	500	25.60%	0	0				-31.99%
11641	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	新兴小区1号变电站1号变压器	630	41.90%	36	36				-39.87%
11642	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站2变压器	400	45.30%	0	0				-48.79%
11643	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-3箱变1变压器	630	15.62%	0	0				-43.67%
11644	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	玉石箱变1变压器	500	95.60%	0	0	2024年7月			-33.16%
11645	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	花好悦圆2箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-41.11%
11646	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变1变	630	20.00%	441	441				-39.96%
11647	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变1变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-41.97%
11648	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-45.57%
11649	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
11650	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园2变电站201变压器	630	29.52%	0	0				-45.55%
11651	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站2号变压器	800	19.13%	0	0				-28.85%
11652	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站202	630	19.05%	447	447				-40.99%
11653	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	二四二南箱变2	400	46.00%	0	0				-40.48%
11654	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	邮局宿舍箱变1	400	20.00%	0	0				-41.45%
11655	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11656	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品3变电站1变压器	800	25.20%	518.4	518.4				-41.54%
11657	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品3变电站2变压器	800	13.80%	609.6	609.6				-41.74%
11658	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站2号变压器	630	19.05%	447	447				-42.45%
11659	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	一路箱变1变压器	500	53.12%	0	0				-42.25%
11660	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	天合花园箱变2变压器	400	18.40%	0	0				-43.14%
11661	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	勋业2变电站201	630	19.05%	447	447				-44.64%
11662	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	晓然里1箱变1变压器	400	31.60%	0	0				-43.18%
11663	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站201	630	43.81%	0	0				-43.05%
11664	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	兴旺阁1202	630	0.00%	0	0				0.00%
11665	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变1	500	23.36%	0	0				-42.58%
11666	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.41%
11667	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变2变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-42.49%
11668	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变1	500	40.00%	250	250				-49.05%
11669	和平	市府变66kV变电站	市府变564总站甲线	北市21主变	500	34.40%	0	0				-41.93%
11670	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	宁大1主变	800	23.10%	535.2	535.2				-46.24%
11671	和平	广州66kV变电站	广州变466广马甲线	中山路150号1主变	500	7.68%	204	204				-41.75%
11672	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊9变电站201柜	630	24.76%	0	0				-45.64%
11673	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	惠丽雅苑箱变2变	630	50.29%	250.2	250.2				-42.57%
11674	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站2变压器	400	20.50%	0	0				-39.85%
11675	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格1号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
11676	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-43.98%
11677	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站1变压器	630	15.87%	0	0				-45.18%
11678	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变152教学甲线	桥西2箱变1	400	0.00%	360	360				0.00%
11679	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变2	500	24.32%	0	0				-34.27%
11680	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站201	630	33.97%	353	353				-47.36%
11681	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变1	500	15.36%	0	0				-43.10%
11682	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变2号变	630	24.13%	0	0				-41.37%
11683	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变1号变	630	27.30%	0	0				-40.58%
11684	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	移动馨苑2号变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-47.11%
11685	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期2变电站201柜	630	32.70%	0	0				-30.84%
11686	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	桃源2号变电站201间隔（安南线）配电变	800	26.40%	0	0				19.65%
11687	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾C区东JW3箱1配变间隔配电变压器	630	44.76%	0	0				-34.00%
11688	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干36左9	80	121.88%	0	0	2023年7月			-2.09%
11689	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0				-41.36%
11690	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	龙湖云峰原著3号变电站202间隔配电变压器	800	35.40%	0	0				26.78%
11691	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站2变压器	630	24.29%	0	0				-43.86%
11692	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左15左1	200	32.70%	114.6	114.6				2.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11693	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站1号配电变压器	630	28.70%	0	0				-35.91%
11694	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	亿居房地产开发有限公司3箱变202配电变	630	16.51%	463	463				-41.66%
11695	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区2变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0				8.41%
11696	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	沈阳)有限公司康城尚品紫台1变压器201	630	29.21%	383	383				-38.01%
11697	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化2台	200	24.40%	131.2	131.2				41.75%
11698	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔201配电变压器	630	37.78%	0	0				-40.98%
11699	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站1变压器	400	34.13%	0	0				-41.64%
11700	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站2主变	630	25.52%	406.2	406.2				-36.34%
11701	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	碧桂园云顶3变电站1号变压器	630	13.33%	0	0				79.56%
11702	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	产开发有限公司(香缇澜山3)202负荷开	630	20.63%	0	0				-36.06%
11703	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店东台	80	37.00%	0	0				-21.51%
11704	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖林语六期1箱式变电站配电变压器	630	20.95%	435	435				-40.02%
11705	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	315	52.06%	0	0				-21.92%
11706	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾1箱变1变压器	630	34.92%	0	0				-34.34%
11707	东陵	麦子屯66kV变电站	麦古甲线	家变776水古线水古干养竹分35柱上变压	400	47.10%	0	0				-26.17%
11708	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园2箱变1变压器	630	7.24%	521.4	521.4				-44.58%
11709	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分202	200	13.20%	0	0				-37.25%
11710	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干57右2分01	250	30.72%	148.2	148.2				-37.63%
11711	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-1(三家子分79右1)	200	26.50%	127	127				-33.29%
11712	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线39	200	114.60%	0	0	2025年2月			11.20%
11713	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩3号变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				-42.56%
11714	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	水墨丹青2站房1变压器	630	16.25%	464.6	464.6				-39.51%
11715	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分30变台	200	11.60%	156.8	156.8				-72.79%
11716	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分刘油房支24变台	200	29.70%	0	0				-36.26%
11717	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	北国春天里小区101配电变压器	315	25.90%	0	0				-40.89%
11718	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右20变台	200	14.70%	0	0				-32.97%
11719	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望联干80右2	200	69.30%	2	2				7.23%
11720	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	山东屯将树枕	30	96.00%	0	0	2024年7月			-46.86%
11721	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干86左5变台	200	102.00%	0	0	2024年7月			-40.93%
11722	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	旭辉铂宸时代2变电站2配电变压器	630	17.78%	0	0				41.62%
11723	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	胜利村西台(2021微)	200	44.10%	91.8	91.8				8.51%
11724	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站2变压器	630	32.00%	0	0				-41.66%
11725	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春六期3变电站202变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-36.23%
11726	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11727	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站201	800	27.38%	501	501				-41.78%
11728	沈北	农高66kV变电站	农丰线	汇鑫山庄1小区局维箱变202配电变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
11729	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	景星街住宅小区变电站201变压器	400	20.80%	0	0				-41.16%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11730	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变202	400	36.30%	0	0				-32.85%
11731	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站201间隔配电变压器	800	32.25%	0	0				-2.61%
11732	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干70左1变台	200	28.00%	0	0				-20.44%
11733	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委辽阳道台	250	52.32%	94.2	94.2				-47.05%
11734	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干东营分38左8变台	200	54.30%	0	0				35.68%
11735	沈北	农高66kV变电站	农柳线	柳线九如溪谷4-1期小区变电站201配电变	630	29.84%	0	0				100.00%
11736	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变2变压器	500	6.08%	0	0				-40.31%
11737	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	四方1变压器	315	53.08%	0	0				-40.90%
11738	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孟家收粮支03	200	17.20%	145.6	145.6				-28.44%
11739	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山南台分3	400	20.25%	279	279				-18.30%
11740	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座7箱式变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0				-37.00%
11741	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房村综合一台	200	1.00%	69	69				-37771.63%
11742	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站1变压器	500	41.20%	244	244				-42.76%
11743	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾11号变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				-41.13%
11744	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅4变电站4变压器	630	18.33%	0	0				-40.03%
11745	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右6左2变压器	400	59.20%	0	0				-2.74%
11746	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	西塔铁路1号变	500	17.60%	0	0				-48.56%
11747	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线周家分61变台	400	94.80%	0	0	2024年2月			-24.09%
11748	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	智居园2箱变2站内变压器	630	22.86%	423	423				-40.20%
11749	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线40柱上变压器	400	68.70%	0	0				-42.78%
11750	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区2号配电变压器	400	20.50%	0	0				-42.53%
11751	辽中	敖司牛变66kV变电站	敖司牛变1234金港线	金港名城3号201配电变压器	630	22.54%	0	0				-37.00%
11752	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老大房五组照明	200	27.70%	0	0				-19.33%
11753	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-42.49%
11754	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-42.69%
11755	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园3变电站1变压器	500	21.00%	0	0				-39.79%
11756	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台村南台	200	29.70%	120.6	120.6				-30.53%
11757	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	肖俊农业公变台	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
11758	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站1变压器	630	15.81%	0	0				-39.25%
11759	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站1变压器	315	33.97%	0	0				-27.73%
11760	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	平坨线51右1变台	50	68.00%	11	11				-34.23%
11761	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳干50左9变台	200	36.30%	107.4	107.4				-44.47%
11762	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分13变台	200	17.25%	0	0				-35.45%
11763	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站2变压器	800	27.00%	0	0				-25.45%
11764	辽中	敖司牛变66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线轧钢厂住宅考核	200	64.20%	0	0				-37.18%
11765	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站2配电变压器	800	56.00%	0	0				-41.79%
11766	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分7+1左2变台	200	36.00%	108	108				-11.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11767	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七干前栏分21右1变台	400	19.50%	0	0				-80.38%
11768	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区2变电站2变压器	800	23.10%	0	0				-21.59%
11769	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分2柱上变压器	200	0.00%	0	0				-39.37%
11770	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右12	315	60.95%	0	0				-37.15%
11771	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偏城线	东方偏城13箱变2变压器	630	27.05%	0	0				-44.14%
11772	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干70右3左2右3柱上变压器	315	68.89%	0	0				-25.12%
11773	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区2变电站2变压器	630	37.33%	331.8	331.8				-42.82%
11774	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变2站内变压器	500	21.60%	0	0				-41.49%
11775	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站2变压器	400	13.13%	0	0				-42.88%
11776	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园1变电站2变压器	630	12.70%	57	57				-41.28%
11777	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	武警分20柱上变压器	50	41.60%	0	0				-42.93%
11778	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	环保局3箱变2变压器	630	10.16%	503	503				-10.00%
11779	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	武警干仓库分44右1	100	15.60%	0	0				-32.95%
11780	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	HG_丽江苑小区6箱式变电站2号配电变压	400	92.00%	0	0	2025年2月			-20.06%
11781	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线东风分095	50	133.80%	0	0	2024年6月			-41.87%
11782	康平	胜利66kV变电站	胜利变9507八家子线	八家子线八家子北台分支004	50	126.60%	0	0	2024年6月			-31.69%
11783	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区一期1变电站202间隔配电变压	630	45.33%	281.4	281.4				-42.75%
11784	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期3箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0				-44.86%
11785	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干45右1	400	8.85%	324.6	324.6				14.21%
11786	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都4变电站202变压器	315	46.86%	135.9	135.9				-44.51%
11787	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	43中学箱式变电站201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				-149.69%
11788	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产有限公司10箱变1变压器配电变	630	20.32%	0	0				-36.64%
11789	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	怒江东公园箱式变电站201间隔配电变压器	400	5.75%	337	337				-35.07%
11790	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变2变压器	630	22.22%	0	0				30.66%
11791	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站2变压器	630	21.71%	0	0				-42.81%
11792	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	阳光里6小区变电站1变压器	630	22.48%	170	170				-39.45%
11793	沈河	长青66kV变电站	长青变472长东线	星汇云锦2-3变电站202配电变压器	800	25.20%	518.4	518.4				-11.35%
11794	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎一组照明	100	45.00%	45	45				-46.79%
11795	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支07	30	21.00%	0	0				-60.49%
11796	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期6箱变1变压器（冷备）	630	0.00%	567	567				0.00%
11797	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站202变压器	630	15.56%	0	0				-55.43%
11798	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	B_麓林春雨轩（局维） 3箱变2变配电变	630	7.62%	0	0				-39.34%
11799	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	诗波特考核表2（分） 202配电变压器	630	40.63%	0	0				-36.40%
11800	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线福玉德棚菜支14	50	0.00%	0	0				0.00%
11801	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线赵曾支26	200	42.75%	0	0				-18.86%
11802	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支12左1柱上变压器	400	6.75%	0	0				-32.92%
11803	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城6号变电站1号变压器	630	32.76%	0	0				-38.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11804	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站202配电变压器	630	9.90%	0	0				-31.01%
11805	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	小微五机甲线五民分12左3加1左2	400	74.40%	0	0				22.21%
11806	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	水源之家庭农场（一站式）	200	16.35%	147.3	147.3				0.25%
11807	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线52	400	31.50%	0	0				17.37%
11808	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0				-43.75%
11809	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站2变压器	800	34.50%	0	0				-36.62%
11810	浑南	于山66kV变电站	于山变782于河线	万锦红树湾F地块4号变电站2变压器	630	11.43%	495	495				75.11%
11811	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	沈阳恒弘置业有限公司(龙湖花千树一期	630	0.00%	567	567				0.00%
11812	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	蔷薇家园小区箱式变电站1配电变压器	400	40.20%	0	0				5.65%
11813	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城8号变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				-31.90%
11814	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站202	630	23.81%	0	0				-44.51%
11815	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-41.67%
11816	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线貂貉	80	75.94%	0	0				-56.75%
11817	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
11818	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站2变压器	630	17.30%	0	0				-39.98%
11819	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾3号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-41.43%
11820	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	房实名苑1局维箱变1号变	800	23.63%	0	0				-40.14%
11821	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线人防指挥中心楼	100	69.30%	0	0				-42.86%
11822	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	加拿大郡1变电站1变压器	630	27.62%	393	393				-16.98%
11823	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园5变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-41.60%
11824	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	YHG_沈阳绿厦爵仕房地产201变压器	630	53.97%	31	31				-39.85%
11825	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城房地产开发有限公司（意大利风格	800	0.00%	720	720				0.00%
11826	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路干28	400	11.10%	0	0				67.90%
11827	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-43.51%
11828	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站1变压器	630	25.24%	408	408				-42.85%
11829	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	碧桂园御品变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				9.38%
11830	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮下北照明	200	36.60%	106.8	106.8				-19.56%
11831	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	幸福花园A区4箱变1变压器	630	29.68%	0	0				0.00%
11832	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站1变压器	500	17.20%	0	0				-40.85%
11833	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛南台	250	0.00%	0	0				-223.65%
11834	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线红东支05	100	63.00%	27	27				-27.53%
11835	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分100+1左1	200	23.10%	133.8	133.8				-40.73%
11836	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-42.84%
11837	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养殖厂	315	97.52%	0	0	2022年12月			-40.12%
11838	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路干157右8变台	400	11.70%	313.2	313.2				28.15%
11839	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫岗3变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-32.85%
11840	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几18	100	116.40%	0	0	2022年12月			-34.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11841	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右6右4新	400	44.00%	0	0				7.40%
11842	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
11843	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变2变压器	630	22.86%	0	0				7.90%
11844	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区1变电站1变压器	630	36.57%	0	0				-39.88%
11845	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-40.56%
11846	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南2台	100	50.40%	39.6	39.6				-38.56%
11847	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明分2	50	14.40%	0	0				-41.38%
11848	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11849	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线东老边南台区	80	117.75%	0	0	2023年2月			-35.88%
11850	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变2变压器	800	22.13%	0	0				-40.59%
11851	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡9号小区变电站1变压器	400	30.40%	0	0				-51.92%
11852	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分32变台	80	113.50%	0	0	2024年6月			-43.06%
11853	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	昂邦线胡台分58变台	315	19.43%	0	0				-296.69%
11854	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左17变台	80	85.50%	0	0	2023年4月			-39.15%
11855	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线30	315	43.81%	0	0				-37.25%
11856	沈北	大志66kV变电站	志鲁甲线	(虎石台)矿建2变箱201配电变压器	630	54.60%	0	0				-2.94%
11857	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分7左1变台	400	7.00%	170	170				12.00%
11858	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-40.20%
11859	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站2配电变压器	315	29.84%	0	0				-41.35%
11860	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线28右2+1	315	20.57%	0	0				-34.08%
11861	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站2号变压器	630	16.83%	461	461				-43.36%
11862	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站201	315	17.78%	0	0				-52.20%
11863	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	假日小城4站房2变压器	630	48.51%	261.4	261.4				-44.38%
11864	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站201间隔配电变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-27.38%
11865	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干26变台	400	54.30%	142.8	142.8				-25.59%
11866	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期6箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				-11.61%
11867	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站1变压器	500	55.20%	0	0				-43.66%
11868	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左4变台	200	13.80%	0	0				-30.27%
11869	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分9变台	400	25.65%	257.4	257.4				-27.77%
11870	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	水润2箱变1变压器	800	24.00%	528	528				10.53%
11871	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	柳园1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	24.00%	0	0				-30.64%
11872	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-50.37%
11873	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线岔海东台分支线006	100	65.10%	24.9	24.9				-34.56%
11874	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支047	50	23.80%	0	0				-69.92%
11875	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村1组	400	15.15%	299.4	299.4				-18.48%
11876	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-29.76%
11877	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	东海明珠1变电站1变压器	500	40.32%	0	0				-43.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11878	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线青麻砍七组照明	400	9.70%	321.2	321.2				-39.57%
11879	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变1变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-39.04%
11880	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0				-9.02%
11881	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分6左1柱上变压器	315	126.48%	0	0	2024年6月			32.56%
11882	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	100	48.00%	42	42				-48.82%
11883	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线林场支029	50	57.60%	0	0				-19.66%
11884	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线前李孤店支006	50	123.60%	0	0	2024年6月			-37.28%
11885	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	巴黎花园041-1期小区1变电站202配电变	800	30.00%	0	0				25.69%
11886	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站2变压器	630	48.10%	0	0				-35.05%
11887	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期5箱变（单）	400	33.75%	0	0				-36.15%
11888	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线大五前分西水利1支1	50	0.00%	45	45				0.00%
11889	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区17变电站1变压器	630	24.38%	121	121				-41.99%
11890	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线五家子村台支02	200	68.40%	0	0				-25.76%
11891	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5-1箱变2变压器	800	29.75%	482	482				-38.26%
11892	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站2变	630	34.29%	0	0				-42.97%
11893	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站201变压器	800	28.50%	492	492				-36.38%
11894	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝零线	沈铁霁虹家园6变电站201变压器	630	0.00%	173	173				0.00%
11895	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	鲍白干22右1	400	5.70%	0	0				100.00%
11896	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区13变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-40.58%
11897	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-4母线	630	14.73%	0	0				-40.06%
11898	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城17变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-39.18%
11899	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-42.96%
11900	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾4号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.38%
11901	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分13右3右1变台	100	0.00%	90	90				0.00%
11902	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分05	100	112.00%	0	0	2024年6月			-31.38%
11903	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线015	200	99.40%	0	0	2022年12月			-32.54%
11904	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11单元	630	34.29%	0	0				-39.56%
11905	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	100	92.80%	0	0	2024年6月			-45.11%
11906	大东	沈海66kV变电站	沈海变80364东建乙线	国瑞城19箱变2变压器	630	41.59%	305	305				-8.06%
11907	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭5变电站2站内变压器	630	19.68%	0	0				-40.33%
11908	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	盛世经典1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-37.19%
11909	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线苇场分04	100	24.30%	65.7	65.7				-52.84%
11910	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站201变压器	250	49.44%	0	0				-42.72%
11911	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区地下变电站201间隔配电变压器	400	77.20%	51.2	51.2				-40.29%
11912	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	中利亚特二期5号变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	10	10				-41.08%
11913	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	伊利雅特湾2号变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	10	10				-35.28%
11914	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站1配电变压器	630	77.14%	0	0				-40.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
11915	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-38.20%
11916	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站1变压器	630	56.67%	0	0				-40.22%
11917	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11918	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左7变台	630	52.76%	0	0				-51.98%
11919	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	大帮牛西南台照明（微）	200	14.40%	66	66				-36.96%
11920	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线老三面村北支06	315	36.51%	0	0				-25.04%
11921	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分40右1变台	200	41.70%	96.6	96.6				-32.57%
11922	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站2变压器	630	15.87%	467	467				-39.39%
11923	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支16变台	200	51.60%	76.8	76.8				-23.72%
11924	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	奉达小区变电站1变压器	630	46.86%	0	0				-42.86%
11925	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变2变压器	630	44.13%	0	0				-42.05%
11926	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线祝家分14柱上变压器	100	32.40%	0	0				-43.73%
11927	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	11.20%	315.2	315.2				44.38%
11928	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变201配电变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-36.97%
11929	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	金辉优步大道小区201间隔配电变压器	800	25.13%	0	0				6.64%
11930	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯东支08	400	36.85%	212.6	212.6				-14.60%
11931	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡3箱式变电站2配电变压器	400	35.00%	0	0				-38.79%
11932	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村水浇地	50	100.20%	0	0	2025年4月			-41.15%
11933	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组大棚	80	18.75%	57	57				-53.03%
11934	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分59右8变台	200	50.40%	79.2	79.2				-41.03%
11935	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	工人小区3号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				-41.24%
11936	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都7号变电站201间隔配电变压器	630	48.00%	0	0				-39.71%
11937	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	碧水俪城2小区变电站201间隔配电变压器	400	69.90%	0	0				-38.02%
11938	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变1变压器	400	28.80%	244.8	244.8				-37.68%
11939	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站2号变压器	630	42.38%	0	0				-33.18%
11940	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干20左5左2柱上变压器	200	9.60%	160.8	160.8				-44.30%
11941	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	蒲河村5机井	100	87.40%	2.6	2.6	2022年9月			-18.32%
11942	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	河沟变206黄花线黄花干兰家分36左14变	100	51.90%	0	0				-42.94%
11943	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	施文乙线38右3	315	71.75%	0	0				-40.59%
11944	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	方溪甲线方溪干9+1左7之1柱上变压器	400	77.40%	0	0				59.83%
11945	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站1变压器	630	12.70%	215	215				-56.70%
11946	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	和悦名邸1变电站1配电变压器	800	15.00%	600	600				4.17%
11947	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	前山9号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	18.90%	0	0				6.39%
11948	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分18左2变台	160	77.81%	0	0				-41.92%
11949	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线153变台	100	68.60%	0	0				-27.65%
11950	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线郑坨分15变台	100	62.70%	0	0				-40.38%
11951	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分34	400	87.00%	0	0	2022年12月			-26.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11952	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	雅华香颂2变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0				3.97%
11953	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	雅华香颂2变电站1配电变压器	630	21.90%	429	429				3.60%
11954	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	孙金3组（2022微）	100	58.80%	31.2	31.2				-40.34%
11955	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线一委移民台	250	32.48%	143.8	143.8				-48.18%
11956	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站201配电变压器	630	22.10%	0	0				-42.58%
11957	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	前瞻B台	200	51.85%	0	0				-77.88%
11958	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站2变压器	315	44.19%	0	0				-37.04%
11959	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线186+1右14	200	69.30%	0	0				0.69%
11960	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	金生2箱变2变压器配电变压器	630	30.48%	0	0				-41.63%
11961	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左1变台	200	64.65%	50.7	50.7				-28.31%
11962	新民	侯家66kV变电站	侯家变16744新城甲线	新城甲线63变台	400	68.00%	0	0				6.73%
11963	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山大线胡占分33+1左5	200	53.10%	0	0				-24.57%
11964	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城开地产开发有限公司3箱变2变202配	630	52.70%	0	0				-41.17%
11965	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线高屯分36左1变台	200	16.25%	147.5	147.5				-44.68%
11966	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	孙甲线水孙甲干罗官分11左支07柱上变压	315	45.71%	139.5	139.5				-39.83%
11967	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线127左23变台	200	43.20%	0	0				13.75%
11968	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-44.96%
11969	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1232局供线	金利园小区1变压器	630	26.67%	0	0				-41.00%
11970	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	南沟分39右支07	200	18.00%	0	0				-16.33%
11971	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	锦绣天地六期A期变电站2配电变压器	630	50.16%	251	251				-32.10%
11972	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左3	100	30.90%	59.1	59.1				-20.59%
11973	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干44右8左12	200	40.20%	99.6	99.6				-26.40%
11974	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	白领大厦1主变	800	10.50%	123	123				-41.91%
11975	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站2变压器	630	43.81%	291	291				-23.17%
11976	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站1变压器	800	31.13%	0	0				-41.57%
11977	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分赵东支037	200	20.80%	0	0				-37.08%
11978	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分任西支01	315	12.10%	0	0				-27.31%
11979	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站2主变	800	19.50%	564	564				-39.69%
11980	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5左5左7变压器	200	45.00%	90	90				-23.46%
11981	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右11	400	19.65%	0	0				-48.46%
11982	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线38	630	10.10%	503.4	503.4				-37.11%
11983	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分120	100	75.80%	0	0				-40.62%
11984	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	仁和家苑考核表201配电变压器	500	59.40%	0	0				-41.45%
11985	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干35+3左3	200	12.30%	155.4	155.4				0.60%
11986	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园2箱变1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-44.92%
11987	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	金星园变电站1站内变压器	500	19.20%	354	354				-39.35%
11988	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分村支001	200	55.50%	69	69				-35.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11989	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居1变电站北二变压器	630	56.38%	211.8	211.8				-34.17%
11990	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支089	200	15.65%	0	0				-39.02%
11991	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	名仕经典一期1箱式变电站1配电变压器	800	39.30%	0	0				0.47%
11992	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	博荣水立方2箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-56.23%
11993	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园一期4箱变1配电变压器	630	17.52%	0	0				-40.97%
11994	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾二期3号箱变201配电变压器	630	52.19%	0	0				-40.96%
11995	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾二期4号箱变201配电变压器	630	29.33%	0	0				-40.54%
11996	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅13变电站1变压器	630	13.71%	0	0				-31.18%
11997	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线128变台	200	40.20%	99.6	99.6				-36.16%
11998	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线164右2变台	200	34.70%	110.6	110.6				-30.82%
11999	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线39右3变压器	400	44.40%	0	0				-44.25%
12000	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线郭发分024	200	41.10%	97.8	97.8				-40.66%
12001	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支一二组支005	200	51.98%	17	17				-32.66%
12002	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家子大棚一号	80	59.50%	0	0				-40.12%
12003	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	沈阳市民政局（用户）1配电变压器	315	9.52%	0	0				-60.35%
12004	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右5	100	72.40%	0	0				-55.90%
12005	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	市局充电桩变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	403	403				11.78%
12006	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站1变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-39.22%
12007	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	三家子新台	80	59.25%	0	0				-38.77%
12008	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线邢西支13	200	0.00%	0	0				-36.37%
12009	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支48右16变台	200	38.10%	103.8	103.8				-28.51%
12010	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站1变压器	630	17.14%	0	0				36.99%
12011	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				-40.93%
12012	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	中南世纪城三期2箱变1变压器	630	35.87%	0	0				-41.68%
12013	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10672宁官甲线	宁官甲线宁官干29右1变压器	250	133.92%	0	0	2024年6月			-8.44%
12014	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-43.98%
12015	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.73%
12016	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分13	160	102.75%	0	0	2022年12月			-43.76%
12017	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地1箱变2变压器	630	7.62%	0	0				-6.46%
12018	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花儿	黄花儿线鲍窝分11右2变台	200	60.30%	0	0				-40.47%
12019	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线南裴分支24	50	80.60%	0	0	2023年1月			-43.36%
12020	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左2	315	140.00%	0	0	2024年9月			-5.62%
12021	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	前岭综合台	200	95.40%	0	0	2024年7月			21.19%
12022	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业干022	100	49.50%	40.5	40.5				-56.79%
12023	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6左1	200	39.30%	101.4	101.4				3.09%
12024	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恺帝城2变电站2变压器	500	18.80%	0	0				-38.27%
12025	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干160+1左1	200	16.50%	147	147				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12026	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线放力支136	200	38.70%	0	0				-37.06%
12027	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干125右20右1+1	100	70.80%	19.2	19.2				-36.49%
12028	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期1变电站202间隔配电变压器	630	7.30%	0	0				15.27%
12029	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	日之光3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	46.03%	0	0				-35.82%
12030	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾7号变电站1号变压器	630	13.97%	0	0				-40.98%
12031	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干56左5	200	84.50%	0	0	2023年4月			-29.59%
12032	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	佳和大三期2箱变201配电变压器	630	14.29%	477	477				19.46%
12033	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	房地产开发有限公司箱式变电站202间隔配	630	23.87%	416.6	416.6				-34.28%
12034	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站202	630	23.49%	0	0				-38.04%
12035	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干28	315	76.19%	0	0				-35.75%
12036	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-42.86%
12037	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站2变压器	500	29.76%	0	0				-39.27%
12038	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微曹台村北1台	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
12039	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干102右16	400	4.35%	342.6	342.6				19.66%
12040	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区5变电站1变压器	800	35.63%	0	0				-40.61%
12041	开发	汪河66kV变电站	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区2变电站1变压器	630	111.43%	0	0	2024年12月			-39.61%
12042	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微集体大棚2	200	22.20%	135.6	135.6				10.46%
12043	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线公安分14	400	57.30%	0	0				-42.00%
12044	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线邢西支10	200	0.00%	0	0				-37.22%
12045	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居4箱变202间隔配电变压器	400	13.88%	304.5	304.5				-13.70%
12046	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站2变压器	800	27.38%	501	501				-48.15%
12047	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期2变电站202配电变压器	800	22.50%	0	0				-2.97%
12048	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20256滑图甲线	电缆厂小区变电站1变压器	630	43.94%	7	7				-51.05%
12049	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分18柱上变压器	400	23.25%	0	0				-36.87%
12050	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站1变压器	400	0.00%	0	0				-40.68%
12051	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变1变压器	630	18.41%	204	204				-38.89%
12052	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变2变压器	630	15.24%	204	204				-42.82%
12053	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-38.71%
12054	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站1号变压器	630	22.22%	0	0				-36.30%
12055	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	八家子支14左15	200	27.30%	0	0				0.00%
12056	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-44.19%
12057	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	之光4号变电站201间隔（施城线）配电变	800	31.20%	0	0				-26.98%
12058	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	城市之光3箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-39.99%
12059	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	叔家俺大棚（微）	400	139.50%	0	0	2024年12月			-57.59%
12060	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	252	252				-37.29%
12061	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支53右19右6	400	15.00%	300	300				0.07%
12062	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业1箱变201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-35.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12063	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站202配电变压器	630	8.76%	0	0				-42.36%
12064	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干16加1	315	18.73%	224.5	224.5				-43.49%
12065	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平干茨林分4右1变台	400	21.25%	275	275				100.00%
12066	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景5变电站2变压器	630	56.19%	213	213				-37.66%
12067	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡3变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-40.67%
12068	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变81154上岗线	阳光尚品1变电站1配电变压器	500	21.44%	0	0				-40.93%
12069	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园14变电站变压器	630	11.43%	495	495				-44.14%
12070	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	万翔乙线建设干82变压器	400	49.50%	162	162				18.17%
12071	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站1配电变压器	800	24.50%	0	0				-38.47%
12072	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-38.78%
12073	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-55.23%
12074	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左10变台	400	69.30%	0	0				-41.69%
12075	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干36左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				-41.05%
12076	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12077	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	财落干姚家分清支90右支17	200	0.00%	0	0				0.00%
12078	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	沈煤大桥10箱变201配电变压器	630	46.67%	273	273				-14.34%
12079	沈北	农高66kV变电站	农丰线	鸿房地产开发有限公司1箱变201间隔配电	630	20.95%	0	0				-35.73%
12080	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	杆（局维） 2箱变1箱式变电站201间隔配	630	20.32%	0	0				5.76%
12081	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居1	630	29.52%	0	0				-42.04%
12082	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	孝丰置业有限公司（二期）4箱变201间隔配	800	15.00%	0	0				-39.88%
12083	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司2箱式变电站202间隔配	630	23.49%	0	0				-40.06%
12084	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-3.66%
12085	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线河之源污水处理厂分2	200	27.60%	0	0				5.23%
12086	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站2变压器	630	15.75%	467.8	467.8				-40.29%
12087	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	唐风情小镇二期别墅1箱变202间隔配电变	630	6.10%	528.6	528.6				-74.65%
12088	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村北台	100	117.00%	0	0	2024年12月			-30.71%
12089	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站201配电变压器	630	61.43%	0	0				-39.80%
12090	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646天华甲线	悦府小区二期2局维变电站201配电变压器	800	9.90%	0	0				18.60%
12091	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树三组照明	50	125.40%	0	0	2022年12月			-41.08%
12092	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区1变电站1变压器	800	75.00%	120	120				-38.74%
12093	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区5变电站1变压器	630	83.81%	39	39	2024年6月			-39.49%
12094	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分6右5变台	200	56.40%	0	0				-59.27%
12095	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分61右1	200	0.00%	36	36				0.00%
12096	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分71变台	200	39.30%	61	61				-31.94%
12097	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期51号变压器	630	12.06%	491	491				82.60%
12098	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站201配电变压器	800	26.25%	0	0				-39.45%
12099	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站2配电变压器	400	46.80%	0	0				-42.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12100	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站1变压器	500	36.40%	0	0				-35.94%
12101	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站2变压器	630	20.48%	0	0				-40.82%
12102	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	天广场南区三期2变电站201间隔配电变压	500	51.00%	0	0				-33.09%
12103	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-25.78%
12104	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左3柱上变压器	100	24.60%	0	0				-39.25%
12105	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号2号箱变2号变考核	800	29.40%	0	0				6.57%
12106	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱2变考核	630	19.37%	0	0				-2.53%
12107	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院7配变电站1变压器	400	20.10%	0	0				-45.88%
12108	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	二道房三组照明（2020微）	100	84.45%	0	0	2023年2月			-42.73%
12109	浑南	榆树66kV变电站	榆树变892榆塔乙线	江山府3号变电站202间隔配电变压器	800	6.00%	0	0				100.00%
12110	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左32	50	42.80%	0	0				-34.09%
12111	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线田家大棚支005	50	120.40%	0	0	2025年4月			-31.06%
12112	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰6箱变1变压器	630	19.56%	0	0				-46.25%
12113	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	香旗蓝湾1箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-34.66%
12114	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线钟家2台支04	200	25.60%	0	0				8.41%
12115	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期3变电站1变压器	500	38.00%	0	0				-42.33%
12116	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站2变压器	630	10.48%	0	0				-41.31%
12117	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线029	200	10.88%	0	0				-42.46%
12118	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站202配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.00%
12119	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				-40.60%
12120	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支55	100	0.00%	0	0				-40.10%
12121	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期3箱式变电站1配电变压器	400	48.80%	0	0				-35.12%
12122	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑B区大挨金1201配电变压器	630	32.70%	361	361				-37.85%
12123	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	福州路53-3变电站1变压器配电变压器	630	31.75%	307	307				-44.11%
12124	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干127左10变台	200	22.20%	0	0				-38.57%
12125	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0				-46.74%
12126	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-37.55%
12127	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90172文华线	文华3变1变压器	400	84.00%	24	24	2022年12月			-38.77%
12128	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干7之1柱上变压器	400	0.00%	0	0				-261.68%
12129	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左7柱上变压器	250	32.00%	0	0				-74.95%
12130	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右9	315	30.48%	0	0				-35.98%
12131	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸干8	315	71.11%	0	0				-45.60%
12132	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分56左4	100	134.10%	0	0	2022年12月			-27.84%
12133	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左4	315	14.60%	237.5	237.5				-77.38%
12134	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干30变压器	315	33.78%	177.1	177.1				-41.84%
12135	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干12右4柱上变压器	315	45.08%	0	0				-43.29%
12136	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27左3变台	100	89.70%	0	0	2025年4月			-41.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12137	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分3变压器	315	9.52%	0	0				-40.44%
12138	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线163左7变台	100	78.30%	0	0				-37.26%
12139	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干54变压器	200	83.20%	13.6	13.6	2025年4月			-42.05%
12140	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分19右2柱上变压器	250	27.84%	0	0				-6.61%
12141	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分3公变	315	24.44%	206.5	206.5				-167.21%
12142	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右6柱上变压器	400	16.40%	0	0				-65.99%
12143	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干39柱上变压器	500	75.52%	0	0				-13.79%
12144	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分9	315	16.51%	231.5	231.5				-42.04%
12145	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分6	315	66.35%	0	0				-44.84%
12146	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干85柱上变压器	315	49.52%	0	0				35.76%
12147	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分8右4	160	50.63%	63	63				-40.03%
12148	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分3	315	29.52%	190.5	190.5				-44.61%
12149	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左4左1	315	76.19%	43.5	43.5				-39.38%
12150	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干15右2+1公变	315	38.10%	0	0				-45.45%
12151	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6右5	200	4.20%	0	0				-37.31%
12152	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	陵变148卫东乙线卫东干3左2右1柱上变压器	250	27.52%	0	0				-48.29%
12153	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线61变台	315	21.71%	0	0				-38.03%
12154	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线18右3	315	83.81%	0	0	2024年12月			-41.34%
12155	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机校支8	315	78.10%	37.5	37.5				-38.08%
12156	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线41	315	54.48%	0	0				-41.95%
12157	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干72	200	40.50%	99	99				-40.11%
12158	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干129左3变台	160	102.19%	0	0	2024年6月			-32.56%
12159	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干164右8变台	200	59.20%	61.6	61.6				-48.25%
12160	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干70公变	315	17.78%	0	0				-44.90%
12161	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左6	315	38.73%	0	0				5.33%
12162	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	江变250怒陵线怒含干20左13之1柱上变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-68.73%
12163	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分15	315	8.89%	255.5	255.5				-39.64%
12164	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干35左4	315	28.25%	194.5	194.5				-29.25%
12165	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左15加1	315	35.56%	0	0				-49.94%
12166	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分1右6变压器	100	58.80%	31.2	31.2				-50.64%
12167	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干14变台	315	6.03%	0	0				-29.93%
12168	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线70	315	51.81%	0	0				-37.13%
12169	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分28	315	16.19%	232.5	232.5				-82.79%
12170	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线105	250	42.40%	0	0				-41.07%
12171	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	民族甲线147	315	34.29%	0	0				-44.50%
12172	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60644达史甲线	大古家子分08	200	18.80%	142.4	142.4				-3586.62%
12173	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	北市乙线56+3	315	34.67%	0	0				-52.32%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12174	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右2变压器	315	4.13%	0	0				-94.82%
12175	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之3柱上变压器	315	90.29%	0	0	2022年12月			-145.07%
12176	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分2	200	117.60%	0	0	2022年12月			-21.27%
12177	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变1	630	26.35%	0	0				-48.85%
12178	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变2号变	400	19.50%	0	0				-46.30%
12179	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光5箱变1号变	500	35.60%	0	0				-46.96%
12180	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	九九骏铭3箱变2号变	630	45.33%	0	0				-29.24%
12181	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变1号变	630	25.52%	0	0				-38.84%
12182	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	中科院计算机小区一次主变	630	57.90%	202.2	202.2				-40.64%
12183	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站201	500	21.12%	344.4	344.4				-35.93%
12184	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-40.07%
12185	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站201	630	19.37%	445	445				-49.38%
12186	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-48.59%
12187	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活2箱变1号变	630	24.76%	0	0				-39.36%
12188	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变1号变压器	630	18.10%	453	453				-41.27%
12189	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.74%
12190	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-46.39%
12191	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变1变压器	400	18.00%	288	288				-41.44%
12192	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变1变压器	400	41.40%	194.4	194.4				-45.34%
12193	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	新华1箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
12194	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变2	630	0.00%	0	0				-46.68%
12195	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站202	630	14.48%	475.8	475.8				22.96%
12196	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站201	500	31.20%	294	294				-43.65%
12197	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变2号变	500	19.84%	0	0				-40.70%
12198	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站1变压器	400	23.00%	0	0				-47.00%
12199	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站2变压器	400	21.50%	0	0				-44.96%
12200	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站1变压器	630	27.68%	0	0				-43.95%
12201	沈河	展览66kV变电站	展览变844展文甲线	青年2箱变1变压器	800	1.20%	0	0				-49.73%
12202	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站1变压器	400	30.50%	0	0				-40.23%
12203	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙8箱变2变压器	630	27.94%	391	391				-43.53%
12204	大东	小东66kV变电站	小东变80154小西线	龙泉箱变1变	500	43.20%	0	0				-47.20%
12205	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
12206	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区3变电站201	630	26.67%	0	0				-45.41%
12207	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区1变电站201	500	52.80%	186	186				-46.48%
12208	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
12209	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区7变电站201	500	55.68%	171.6	171.6				-43.08%
12210	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站202柜	500	10.88%	0	0				-54.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12211	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	现代家园5箱变1变压器	800	56.25%	0	0				-40.35%
12212	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站201柜	630	24.13%	415	415				-65.80%
12213	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站202	630	33.33%	357	357				-44.12%
12214	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变2	630	18.41%	0	0				-48.42%
12215	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变2号变	630	35.24%	0	0				-40.93%
12216	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	1主变卧波苑4#	630	0.00%	0	0				0.00%
12217	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变1号变	630	16.00%	0	0				-43.45%
12218	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站1号变压器	800	65.10%	0	0				-36.48%
12219	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变1号变	500	14.00%	0	0				-46.23%
12220	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-40.24%
12221	沈河	怀远66kV变电站	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓1配变站2变压器	630	24.13%	415	415				-41.23%
12222	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变1变压器	400	66.00%	96	96				-44.07%
12223	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站202	630	27.30%	395	395				-44.47%
12224	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	塞斯2变电站201	630	17.78%	455	455				-48.29%
12225	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-46.99%
12226	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-43.52%
12227	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站201	630	36.83%	335	335				-44.49%
12228	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	艳粉二区8变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
12229	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变1变压器	400	51.00%	156	156				-32.24%
12230	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	城北干17箱变1变压器	315	11.43%	0	0				-31.29%
12231	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宣甲线	SB5箱变1变压器	500	46.72%	0	0				-47.58%
12232	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变1变	630	17.14%	459	459				-45.45%
12233	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和2期1箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-43.68%
12234	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城9箱变站1变压器	630	17.52%	0	0				-41.30%
12235	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	兴顺街4变电站201柜	400	48.30%	0	0				-29.68%
12236	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	陶然居1变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-41.76%
12237	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	长青2箱变1变压器	315	24.00%	207.9	207.9				-29.13%
12238	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	晓然里1箱变2变压器	400	24.00%	0	0				-40.52%
12239	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园2变电站201	400	18.00%	0	0				-42.63%
12240	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	南风雅阁4201	630	11.75%	493	493				-41.70%
12241	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工街13变电站201变压器	400	23.40%	266.4	266.4				-45.38%
12242	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工街7变电站201	500	15.40%	373	373				-45.41%
12243	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州东区2箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-45.12%
12244	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站201	630	6.98%	492	492				-45.92%
12245	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊5变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
12246	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格3号变电站2变压器	630	28.25%	0	0				-39.63%
12247	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变1站内变压器	630	31.75%	367	367				-43.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12248	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站1变压器	630	12.38%	489	489				-40.61%
12249	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	北塔花园箱变1变压器	400	58.80%	0	0				-41.17%
12250	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
12251	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站202变压器	500	58.88%	155.6	155.6				-43.82%
12252	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变1号变	630	13.02%	0	0				-43.26%
12253	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变1变	630	25.40%	0	0				-44.78%
12254	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	泰山西2箱变1号变	500	82.80%	36	36	2024年9月			-42.64%
12255	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变1变	630	27.94%	0	0				-36.49%
12256	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变1	630	52.38%	0	0				-39.69%
12257	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	黄山教师1箱变1号变	500	16.96%	0	0				-45.24%
12258	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升B2变电站1变压器	630	40.95%	309	309				-39.88%
12259	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变1变压器	630	15.56%	469	469				-45.13%
12260	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	毛光干5箱变（单）	400	54.30%	142.8	142.8				-62.52%
12261	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-40.17%
12262	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站2配电变压器	630	61.27%	0	0				-41.64%
12263	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	YHG_新兴屯四队(二号井)（松南干95）	630	2.48%	0	0				-245.54%
12264	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	龙湖峰原著3号变电站201间隔配电变压器	800	19.20%	0	0				18.62%
12265	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	造化乙线沙平分郭大支9柱上变压器	400	15.60%	0	0				-20.72%
12266	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站2变压器	630	12.19%	0	0				-59.51%
12267	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0				-40.56%
12268	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0				-37.65%
12269	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱广厦房产变台柱上变压器	160	46.50%	0	0				-40.32%
12270	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分5左3变台	200	13.10%	153.8	153.8				-49.70%
12271	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园3号变电站1号变压器	630	11.75%	0	0				-32.25%
12272	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分19左1右8左3	80	39.75%	0	0				-11.87%
12273	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔7变电站1变压器	630	1.90%	555	555				-12.43%
12274	于洪	东民66kV变电站	东专线	小微五金园	200	6.90%	166.2	166.2				-12.97%
12275	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	后桑林子2箱变2变压器	630	25.08%	0	0				-36.34%
12276	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨4灯	400	18.30%	286.8	286.8				-22.92%
12277	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	平安堡照明综合	200	0.00%	0	0				0.00%
12278	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站1变压器	800	14.20%	0	0				-38.32%
12279	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分95左11	200	59.10%	0	0				-26.04%
12280	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	局箱变1变压器	315	32.06%	0	0				-36.03%
12281	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	YHG_荒地2台区（荒地分12+1左5号）	200	30.60%	0	0				-25.99%
12282	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭15台区	250	88.80%	3	3	2022年12月			-41.70%
12283	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站2变压器	500	26.40%	0	0				-44.07%
12284	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	西塔干罗奈桑斯酒店201间隔配电变压器	200	18.80%	0	0				-52.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12285	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊13号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-42.61%
12286	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊13号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-37.13%
12287	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城国际3号变电站1号变压器	630	32.70%	361	361				-43.28%
12288	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分21右4柱上变压器	250	10.80%	0	0				-9.44%
12289	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线71左8变台	100	140.40%	0	0	2022年12月			-14.87%
12290	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线杨家分支1（杨家坟台）	315	58.41%	99.5	99.5				-20.97%
12291	沈北	尹家66kV变电站	尹全线	务-辽宁恒润通信工程有限公司（手机产业	100	7.20%	82.8	82.8				10.85%
12292	新民	张屯66kV变电站	张屯变1405粮库线	小七线夜站分29右1变台	200	29.40%	121.2	121.2				-36.45%
12293	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	华润珹瑜府小区3变电站202间隔配电变压器	800	25.80%	513.6	513.6				13.54%
12294	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线四家子南分11	200	31.50%	0	0				100.00%
12295	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变2站内变压器	500	25.20%	324	324				-42.63%
12296	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	津桥东箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.93%
12297	辽中	金山66kV变电站	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜东台	500	17.92%	360.4	360.4				-4.82%
12298	浑南	于山66kV变电站	于山变782于河线	锦红树湾一期2号配电室201间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				-42.03%
12299	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器2公变	630	23.81%	417	417				-37.08%
12300	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分93左1	200	29.70%	120.6	120.6				0.28%
12301	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线小区	200	48.50%	83	83				-48.49%
12302	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站2变压器	500	43.20%	234	234				-40.69%
12303	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干250右22变台	200	48.60%	0	0				-8.16%
12304	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0				-39.61%
12305	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产1号201间隔配电变压器	800	64.50%	0	0				-17.33%
12306	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分91左21变台	200	18.90%	142.2	142.2				-37.08%
12307	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	隆兴花园东苑小区1变电站1变压器	630	10.92%	0	0				-35.94%
12308	沈北	王驿66kV变电站	王新乙线	碧泉豪庭1箱变201配电变压器	630	24.44%	413	413				-29.26%
12309	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东贸佳园4变电站1变压器	400	26.70%	0	0				-41.84%
12310	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲干昂帮村分25变压器	200	27.50%	0	0				-30.29%
12311	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-45.14%
12312	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分李河套支16左1变台	200	58.80%	0	0				8.44%
12313	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林干9加2	400	59.10%	0	0				-10.10%
12314	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线12	400	47.50%	0	0				-45.40%
12315	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站202	630	28.95%	384.6	384.6				-36.04%
12316	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干六台子分39左10变台2	400	21.00%	276	276				-17.60%
12317	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变202配电变压器	630	17.90%	0	0				-33.52%
12318	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座10箱式变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0				-49.32%
12319	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线新光一队	80	51.94%	30.45	30.45				-50.09%
12320	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线小尚义村内	400	46.80%	0	0				-38.27%
12321	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区2变电站1变压器	400	33.20%	0	0				-39.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12322	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官干53	50	84.00%	0	0	2024年6月			-1.57%
12323	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左1变台	400	58.30%	0	0				-27.62%
12324	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线255变台	200	57.30%	0	0				-34.85%
12325	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期4局维变201配电变压器	800	33.30%	0	0				-11.16%
12326	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	保利云禧3配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
12327	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	绿洲2箱变1变压器	250	26.56%	158.6	158.6				-13.30%
12328	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑7变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-43.03%
12329	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	阳光新嘉园4箱变1号变压器	630	110.48%	0	0	2024年6月			-40.69%
12330	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都2号考核箱变配电变压器	630	36.83%	0	0				-38.28%
12331	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	佟古村2	80	23.63%	0	0				-51.51%
12332	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分102	100	51.90%	38.1	38.1				-32.94%
12333	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟西营子支11	100	45.70%	44.3	44.3				-30.45%
12334	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站2变压器	500	48.32%	208.4	208.4				-42.21%
12335	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	赵家插拉综合一台	200	0.00%	66	66				-21.12%
12336	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	主变新农干全义分2号右支专厂支3（一站）	400	77.85%	0	0				-13.57%
12337	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0				-38.36%
12338	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-42.53%
12339	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-40.98%
12340	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分19	200	27.30%	125.4	125.4				-45.13%
12341	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚地2号	100	93.30%	0	0	2024年9月			-22.09%
12342	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线严东北几16	200	32.00%	0	0				-36.86%
12343	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	久才岗四组（2022做）	200	70.50%	0	0				-34.40%
12344	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	阳光美居小区变电站1变压器	315	24.13%	0	0				-49.96%
12345	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠于113+1左2+1	400	17.10%	291.6	291.6				80.49%
12346	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.94%
12347	沈北	农高66kV变电站	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
12348	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界悦景小区4变电站202配电变压器	630	4.44%	539	539				98.57%
12349	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线123+2变台	400	64.25%	0	0				-50.74%
12350	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分45左3	100	7.80%	0	0				1.79%
12351	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	大堡分35左5左5	100	22.50%	0	0				0.00%
12352	于洪	平罗66kV变电站	平雅线	观莲雅居3站房1变压器	315	15.24%	0	0				0.00%
12353	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干39+1右2	400	6.90%	332.4	332.4				5.23%
12354	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				193.42%
12355	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	海逸诗阁2变电站2变压器配电变压器	630	16.83%	461	461				-23.62%
12356	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园11箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-39.53%
12357	东陵	祝家66kV变电站	王滨乙线	家变304王滨线王滨干50沙地分54柱上变	200	84.75%	10.5	10.5	2024年6月			-29.01%
12358	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台分东升村台支8	200	41.40%	0	0				-24.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12359	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线郭家分004	200	37.05%	105.9	105.9				-34.46%
12360	浑南	杨官66kV变电站	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜1号变电站201间隔配电变压器	630	66.67%	0	0				25.41%
12361	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	华屹置业有限公司（荣福桃源）配电变压器	630	21.90%	429	429				-34.67%
12362	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期4202间隔配电变压器	630	55.56%	0	0				-25.14%
12363	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期5202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				7.62%
12364	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线西沟子2台分01	200	55.50%	0	0				27.10%
12365	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	八家村北台综合(2022微)	200	83.40%	13.2	13.2	2024年6月			19.82%
12366	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	英里3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	31.75%	367	367				100.00%
12367	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖北照明西台	315	89.90%	0	0	2025年4月			-28.38%
12368	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线小潘村后台	250	72.64%	43.4	43.4				-35.38%
12369	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0				-40.16%
12370	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园2号变电站1号配电变压器	800	19.80%	0	0				-11.28%
12371	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园3号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0				-33.54%
12372	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线运输管理站	200	24.15%	131.7	131.7				-35.26%
12373	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左7	315	26.35%	0	0				-40.47%
12374	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北房屋开发有限公司富城春天3201配电	630	50.16%	0	0				-41.55%
12375	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈阳诚发展房地产开发有限公司201配电	630	25.14%	0	0				-34.50%
12376	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	诗波特考核表1（分）201配电变压器	630	13.33%	0	0				-38.63%
12377	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗1村后台	400	44.70%	0	0				-50.08%
12378	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-39.98%
12379	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	特动线福宁	630	63.81%	165	165				-41.54%
12380	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线182右7变台	400	20.40%	0	0				6.44%
12381	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站1变压器配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.26%
12382	浑南	白塔66kV变电站	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期4变电站1变压器	630	12.06%	0	0				-46.09%
12383	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线尹家分支线008	100	67.65%	0	0				-25.21%
12384	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线北段分支线025	200	91.20%	0	0	2025年2月			-23.77%
12385	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站1变压器	800	34.88%	0	0				-40.77%
12386	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟11变电站2变压器	800	38.25%	0	0				-36.41%
12387	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干49左5	315	89.84%	0	0	2023年1月			-20.35%
12388	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1号-2柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
12389	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分35右8	200	85.80%	0	0	2022年12月			-33.73%
12390	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左2	200	33.90%	112.2	112.2				-38.20%
12391	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	官立干101左3右1	315	20.32%	219.5	219.5				-35.11%
12392	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右6左1	400	17.25%	291	291				0.53%
12393	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千千70左6	200	26.10%	127.8	127.8				-36.72%
12394	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆5变电站2号变压器	500	27.20%	0	0				-17.46%
12395	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右16右05	400	37.60%	209.6	209.6				-48.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12396	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支果园26	50	0.00%	17	17				0.00%
12397	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	北乱分23	200	60.75%	58.5	58.5				-28.54%
12398	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站201	630	19.05%	447	447				-42.45%
12399	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	春江郦城一期3号变电站1号变压器	800	53.10%	0	0				-30.61%
12400	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线东环线主干14	315	89.52%	0	0	2025年2月			-36.14%
12401	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际2号变电站202配电变压器	800	21.90%	0	0				-43.10%
12402	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-41.88%
12403	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分张景辉养殖场支1	200	23.40%	133.2	133.2				-21.15%
12404	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际8号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.54%
12405	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线人寿保险住宅楼	100	47.70%	0	0				-42.58%
12406	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分28右23	100	51.00%	39	39				-76.49%
12407	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线城北村住宅	315	72.38%	0	0				-37.59%
12408	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	YHG 东方家园202变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-30.77%
12409	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期2变电站1号配电变压器	800	29.10%	0	0				-38.66%
12410	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西一支047	100	101.50%	0	0	2022年12月			-27.62%
12411	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园A区1箱变2变压器	800	13.50%	0	0				-52.99%
12412	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾1变电站1号变压器	630	7.30%	0	0				38.13%
12413	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支34右5柱上变压器	315	28.70%	0	0				-30.61%
12414	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干36左22左9	80	46.13%	35.1	35.1				0.10%
12415	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	方甲线实德北分19右4加1左5右1柱上变	315	28.57%	0	0				-71.44%
12416	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞6箱变(单)	630	19.05%	0	0				-41.48%
12417	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站1变压器	800	38.25%	414	414				-41.86%
12418	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园会展广场5变电站1号变压器	400	27.50%	0	0				-38.44%
12419	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	孝诚线一期B区1箱变变压器间隔配电变	630	14.92%	0	0				-40.58%
12420	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班干下泉饲料厂15柱上变压器	315	15.56%	0	0				-55.41%
12421	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木场支21	160	75.00%	0	0				-25.38%
12422	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹家园1变电站201变压器	800	18.00%	173	173				-42.03%
12423	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变1变压器	630	30.10%	0	0				-42.16%
12424	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-46.91%
12425	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变2变压器	315	20.32%	219.5	219.5				-47.35%
12426	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站2变压器	630	28.25%	0	0				-38.64%
12427	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支20右15变台	200	72.40%	35.2	35.2				-34.59%
12428	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分49变台	160	86.06%	6.3	6.3	2023年9月			-27.59%
12429	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯11箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-44.30%
12430	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线163左11左5变台	100	30.00%	0	0				-36.45%
12431	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线137变台	100	100.20%	0	0	2024年12月			-31.99%
12432	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分16变压器	315	68.06%	69.1	69.1				-33.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12433	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0				-41.86%
12434	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	和悦名邸二期2站房1配电变压器	800	17.75%	578	578				100.00%
12435	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站1变压器	500	16.80%	0	0				-41.31%
12436	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广乙线广方干刘家分56左3右2柱上变压器	400	19.60%	0	0				6.81%
12437	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站1号变压器	630	21.90%	429	429				-45.42%
12438	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊5号变电站2变压器	500	46.00%	0	0				-40.24%
12439	沈河	站前66kV变电站	站前变282站汇线	旭辉铂宸府1箱变201配电变压器	630	32.06%	365	365				-4.66%
12440	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站2变压器	630	14.92%	473	473				-41.51%
12441	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左15变台	400	17.60%	289.6	289.6				-21.76%
12442	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干8左9	200	42.60%	0	0				-38.39%
12443	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干79左分01变压器	100	30.30%	59.7	59.7				-56.09%
12444	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	前进分7右1	250	0.00%	0	0				-74.48%
12445	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城四期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0				-36.31%
12446	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站2变压器	630	33.33%	357	357				-33.75%
12447	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座1箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
12448	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干偏排分9左1变台	200	131.85%	0	0	2022年12月			-27.79%
12449	东陵	上佰66kV变电站	新生线	汪家乙干煤场分28柱上变压器	315	20.57%	0	0				-32.73%
12450	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园三期4箱变1配电变压器	630	2.19%	0	0				-38.14%
12451	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	黄河乙线T1之1柱上变压器	315	5.40%	0	0				-57.42%
12452	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村一组照明	100	58.00%	32	32				-39.24%
12453	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡北新北台	200	31.20%	0	0				-32.93%
12454	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线老边供销社	200	27.90%	124.2	124.2				-84.09%
12455	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村村北台	200	28.20%	0	0				-38.83%
12456	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	施官3号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	37.14%	0	0				17.52%
12457	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干49	250	57.60%	81	81				-54.95%
12458	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾4箱变2变压器	800	13.20%	614.4	614.4				14.69%
12459	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台1变电站1配电变压器	800	12.38%	0	0				78.54%
12460	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期5变电站1号变	630	15.71%	468	468				-6.47%
12461	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-38.93%
12462	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区6变电站1变压器	630	52.38%	0	0				-42.87%
12463	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站2变	500	35.60%	0	0				-43.66%
12464	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	一站式-张成顺（电井）	200	0.00%	0	0				0.00%
12465	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几28	400	47.75%	169	169				-29.03%
12466	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线姜家支022	200	57.60%	0	0				-27.87%
12467	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	首创光和郡三期2号变电站2号配电变压器	630	28.25%	389	389				-24.42%
12468	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干105+1左1	400	45.90%	0	0				11.95%
12469	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅22变电站1变压器	400	42.80%	0	0				-36.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12470	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)04201间隔配电变压器	800	6.38%	0	0				-52.15%
12471	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-41.09%
12472	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-39.58%
12473	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	北四干35柱上变压器	200	41.40%	0	0				-38.87%
12474	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				18.42%
12475	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线新发三分支线001	100	48.45%	0	0				-22.69%
12476	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	河畔花园自维1配电变压器	1000	64.00%	260	260				-42.26%
12477	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东韵2箱变(单)	400	42.80%	0	0				-37.06%
12478	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分11左3柱上变压器	315	73.97%	0	0				-46.32%
12479	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12480	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支4	315	14.67%	0	0				-38.56%
12481	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	新村综合一台	315	70.29%	0	0				-42.61%
12482	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站2变压器	315	28.95%	10	10				-39.90%
12483	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干18柱上变压器	400	50.50%	41	41				-37.82%
12484	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干36左13	200	38.70%	0	0				-85.21%
12485	法库	三泉66kV变电站	泉富线	10KV泉富线五孤分水利支5	50	0.00%	45	45				0.00%
12486	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线陈窑分支线034	80	109.69%	0	0	2022年12月			-23.33%
12487	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左4左13	400	15.90%	2	2				20.11%
12488	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-1	315	30.48%	0	0				-34.74%
12489	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发德仁里3号变电站2号配电变压器	630	15.24%	0	0				5.79%
12490	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变202配	800	13.50%	612	612				-36.30%
12491	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	四管堡西台	315	33.78%	177.1	177.1				-31.62%
12492	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孤靠分011	50	72.00%	9	9				-20.14%
12493	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	步阳国际2变电站1变压器	800	23.63%	0	0				-40.63%
12494	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站1变压器	800	41.63%	387	387				-40.28%
12495	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干40左1变台	400	58.63%	0	0				-44.54%
12496	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	田家房村综合一台	400	15.90%	296.4	296.4				-38.24%
12497	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝线李祝干120小常王分34柱上变压器	200	41.90%	0	0				-32.66%
12498	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委南台	200	68.00%	44	44				-38.93%
12499	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外东北台(煤改洁)	400	24.60%	261.6	261.6				-62.11%
12500	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	府1号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	2.54%	0	0				32.65%
12501	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南南台照明	315	71.75%	57.5	57.5				-37.07%
12502	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右13右1变台	100	0.00%	0	0				-35.45%
12503	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	二经甲线40左3	200	28.50%	0	0				-12.80%
12504	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴电线	吴电线谢家分110变台	200	22.85%	0	0				-42.97%
12505	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	桃相线114	160	73.13%	27	27				900.08%
12506	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线52右3左1变台	400	21.45%	274.2	274.2				-31.21%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12507	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	盛丰置业有限公司（人杰水岸二期）2号配	630	29.21%	0	0				-41.85%
12508	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线田南干095	400	68.20%	0	0				-31.52%
12509	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司3箱变2号变	630	29.84%	0	0				-40.20%
12510	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-43.54%
12511	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城廉租房2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12512	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				-42.27%
12513	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站201变压器	500	38.40%	258	258				-37.72%
12514	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	心坨变352牛心坨线西房身村三、四组照	100	19.20%	0	0				-40.79%
12515	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-41.56%
12516	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村6机井	100	55.60%	0	0				-47.93%
12517	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村7机井	100	45.30%	0	0				-49.30%
12518	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	木耳岗村25机井	100	46.00%	0	0				-43.87%
12519	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左3	250	7.04%	0	0				-41.09%
12520	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	东窑新苑小区箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0				6.73%
12521	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分50右2	200	26.10%	0	0				-13.09%
12522	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地3号台区	400	46.05%	0	0				-29.22%
12523	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	日蓝湾CDEF组团7变电站201间隔配电变	630	20.63%	0	0				-42.36%
12524	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站2变压器	630	30.00%	0	0				-30.68%
12525	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线三台南台	100	71.80%	18.2	18.2				-36.29%
12526	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井1台	100	36.00%	0	0				-46.69%
12527	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	沈阳市电业局电缆工程有限公司	630	0.00%	0	0				0.00%
12528	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变1变压器	630	53.65%	0	0				-42.17%
12529	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				-41.33%
12530	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡2号小区变电站1号变压器	400	56.40%	0	0				-45.55%
12531	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干146右8变台	200	50.40%	0	0				-12.70%
12532	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	仙林金谷三期1变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0				31.94%
12533	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于3台	50	14.40%	0	0				-83.49%
12534	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	范家2.3组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
12535	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	华润荣华府6箱式变电站1配电变压器	800	9.80%	0	0				28.15%
12536	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分12加1右支2变压器	50	25.60%	32.2	32.2				-59.55%
12537	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典2期3变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0				2.71%
12538	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	光河分4	315	28.25%	0	0				-35.75%
12539	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	顺山新村2箱变2变压器	630	13.33%	0	0				-43.42%
12540	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线开隆村南台	400	34.20%	223.2	223.2				-65.18%
12541	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	宝山变005法镇线国税台	315	79.68%	0	0				-52.06%
12542	于洪	东民66kV变电站	东前线	东民变344东前线西和平村南2	200	46.13%	87.75	87.75				-28.12%
12543	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-39.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12544	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	半山麓2箱变1变压器	630	25.08%	409	409				-3.26%
12545	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分48右11左21	200	41.10%	97.8	97.8				-0.04%
12546	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左5变台	100	68.70%	21.3	21.3				-40.20%
12547	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站2主变	800	21.00%	552	552				-15.59%
12548	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司6箱变201配电变压器	630	40.95%	0	0				-35.92%
12549	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)	630	67.05%	0	0				-38.69%
12550	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产5变电站201间隔配电变压器	630	6.10%	528.6	528.6				-38.24%
12551	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区1变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-41.34%
12552	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区4变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-42.05%
12553	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站2	500	17.92%	360.4	360.4				-45.10%
12554	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站2变压器	800	29.40%	0	0				-40.88%
12555	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分47左12变台	400	21.30%	0	0				-19.18%
12556	于洪	范屯66kV变电站	范工线	小微马三家4台	400	27.30%	250.8	250.8				15.21%
12557	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站2变压器	630	22.38%	0	0				-42.50%
12558	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线三合分14右5变台	200	30.15%	119.7	119.7				-35.18%
12559	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干148右1	400	26.40%	0	0				-29.09%
12560	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	静湖佳园及2考核202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0				-42.63%
12561	于洪	范屯66kV变电站	范新线	曹台村东二台	200	52.20%	75.6	75.6				-39.59%
12562	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾4变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-37.59%
12563	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高山城分93柱上变压	50	143.40%	0	0	2022年12月			-37.04%
12564	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	变310祝滨线祝滨干常家湾分右支2柱上变	200	74.10%	31.8	31.8				-26.35%
12565	东陵	中马66kV变电站	高坎线	306高坎线高坎干大仁镜分15右支10柱上	400	48.00%	0	0				-31.95%
12566	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区3箱式变电站201间隔配电变压	630	47.05%	0	0				-43.28%
12567	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后九支09	200	33.60%	0	0				-35.73%
12568	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	新民屯镇后村文昌电焊公变台区	200	3.30%	0	0				100.00%
12569	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站2 变压器	800	25.50%	516	516				-41.86%
12570	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6右3	200	29.40%	121.2	121.2				-42.15%
12571	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	沙河村北5号台	200	24.60%	0	0				-38.00%
12572	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干173+1左1	200	10.20%	0	0				-26.33%
12573	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变2变压器	400	43.20%	0	0				9.41%
12574	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线57+1左2变台	400	20.75%	277	277				100.00%
12575	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站4箱变1变压器配电变压器	630	25.52%	0	0				-34.87%
12576	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变202	630	37.14%	333	333				-39.47%
12577	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴旺楼1配电站202	250	0.00%	0	0				0.00%
12578	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线碱家分76左1变台	200	12.30%	155.4	155.4				100.00%
12579	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	中转库箱变1变压器	400	66.25%	95	95				-33.20%
12580	东陵	麦子屯66kV变电站	麦古甲线	家变776水古线水古干麦屯分50柱上变压	315	24.00%	0	0				-39.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12581	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居1变电站南一变压器	630	10.92%	498.2	498.2				-33.69%
12582	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园5箱变2变压器	630	17.78%	455	455				13.32%
12583	沈北	新城子66kV变电站	新城线	城东干地税分4+1变压器	315	28.19%	0	0				100.00%
12584	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站201配电变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-42.49%
12585	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	电网田南线前温分支03	200	33.20%	0	0				-35.60%
12586	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线田家分08	200	22.50%	0	0				-22.29%
12587	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	采利心语花园小区二期11变电站202变压器	630	18.10%	453	453				-39.49%
12588	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线李影台分支线路008	200	42.60%	94.8	94.8				-28.64%
12589	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线东孙分支线001	200	17.03%	0	0				-19.10%
12590	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分齐昌支4	200	33.30%	0	0				-36.88%
12591	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线东孤店分007	50	86.80%	1.6	1.6	2025年2月			-30.00%
12592	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分59	200	11.90%	156.2	156.2				-44.44%
12593	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站201配电变压器	400	17.40%	290.4	290.4				3.87%
12594	铁西	历工66kV变电站	历工变10462历南乙线	正大世纪1变电站变压器	400	30.00%	0	0				-40.86%
12595	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站201配电变压器	800	21.75%	0	0				-38.21%
12596	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里三期1变电站2号变压器	800	29.50%	484	484				-38.89%
12597	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站2变压器	315	27.43%	0	0				-38.29%
12598	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站2变压器	500	27.84%	0	0				-35.42%
12599	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	丰御景广场二期1变电站202间隔配电变	800	32.40%	460.8	460.8				-33.45%
12600	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线东环线主干08	250	75.20%	0	0				-44.88%
12601	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线芹白几53	200	0.00%	0	0				-29.97%
12602	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔干韩城	500	37.12%	0	0				-31.04%
12603	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支4变压器	100	21.90%	68.1	68.1				-62.65%
12604	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分16	200	74.70%	30.6	30.6				-30.38%
12605	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-37.69%
12606	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线联通支12号右5号柱上变压器	315	16.38%	0	0				-22.65%
12607	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府3号变电站201间隔（甲）配电变	400	22.20%	271.2	271.2				29.32%
12608	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	福日馨居变电站变压器	250	22.56%	168.6	168.6				-44.11%
12609	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	龙江家园箱变2变	630	42.29%	0	0				-42.52%
12610	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅201间隔配电变压器	400	46.50%	174	174				-40.61%
12611	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内于93右11变台	400	12.90%	308.4	308.4				-9.54%
12612	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	中南世纪城三期3箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-40.47%
12613	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	天和人家悦江山变电站202变压器	630	15.56%	0	0				18.61%
12614	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变1变压器	630	56.51%	0	0				-28.73%
12615	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里2号变电站201配电变压器	500	38.40%	0	0				-42.76%
12616	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	万景绿景4变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-42.98%
12617	沈北	王驿66kV变电站	城南线	10kV城南干业壕分2（一站式）	200	85.80%	8.4	8.4	2024年12月			-23.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12618	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-41.45%
12619	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	小微五机甲线五民分18左3号台	400	65.10%	0	0				21.61%
12620	东陵	汪家66kV变电站	汪白甲线	汪家甲干129左分13右支07柱上变压器	200	49.60%	0	0				-37.09%
12621	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	京金融广场北区9小区变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0				87.51%
12622	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线六分场支线11	200	26.40%	127.2	127.2				-34.51%
12623	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（韩城）	200	2.55%	0	0				2.67%
12624	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	中房4箱变2变压器	630	23.81%	417	417				-42.16%
12625	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支21右1	200	10.50%	159	159				28.93%
12626	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	房地产开发有限公司（阳光书香园）2202单元	630	31.75%	0	0				-36.26%
12627	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户c1201配电变压器	200	62.25%	55.5	55.5				-41.75%
12628	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线刘家分支045	80	93.75%	0	0	2024年6月			-36.04%
12629	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光12箱式变电站配电变压器	630	16.00%	0	0				-41.70%
12630	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线27右2	315	42.54%	0	0				-37.99%
12631	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安村南台	200	6.00%	168	168				2.12%
12632	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站2号配电变压器	630	33.02%	0	0				-38.41%
12633	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房一组照明	400	12.15%	208	208				-42.93%
12634	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线西孤店分007	160	45.38%	71.4	71.4				-26.95%
12635	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟中台	160	54.50%	0	0				-28.79%
12636	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站202间隔配电变压器	800	47.63%	339	339				-33.62%
12637	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	城卉小区1箱变2站内变压器	630	66.98%	145	145				-34.61%
12638	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	惠斯勒1箱变1变压器	630	10.79%	499	499				-33.79%
12639	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干粮库分10左4+1左2变台	200	19.50%	141	141				1.51%
12640	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	三棵树（2）台	100	37.50%	17	17				-30.65%
12641	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0				-37.77%
12642	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝线49右14柱上变压器	400	27.90%	0	0				-34.05%
12643	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民村一组照明	100	42.00%	48	48				-35.24%
12644	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖4	400	37.80%	208.8	208.8				17.23%
12645	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居7箱变202间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-40.65%
12646	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				-41.32%
12647	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	工农路小区箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-43.22%
12648	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	君兰江山3变电站201变压器	800	11.50%	628	628				23.16%
12649	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-47.74%
12650	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变201	800	66.00%	192	192				-38.64%
12651	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里1变电站2号变压器	630	12.70%	0	0				35.59%
12652	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	信达万科城1号变电站202间隔配电变压器	630	116.51%	0	0	2024年6月			-34.60%
12653	法库	宝山66kV变电站	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线希贵分明涛养殖场支2	200	10.50%	159	159				1.75%
12654	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-9.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12655	法库	依牛66kV变电站	依拉线	0kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几2+1杆	200	41.30%	0	0				-23.59%
12656	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分11	315	9.52%	0	0				-21.61%
12657	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜北台	315	33.97%	176.5	176.5				-27.14%
12658	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线190右06	80	45.00%	0	0				-54.16%
12659	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	北三台村综合一台	200	49.20%	0	0				-21.03%
12660	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦4小区变电站201	630	16.19%	465	465				23.66%
12661	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-45.18%
12662	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变1变压器	630	53.97%	0	0				-42.69%
12663	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线乡政府支02	315	70.48%	0	0				-30.75%
12664	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线西街分支线007	200	79.95%	0	0				-37.51%
12665	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分3	315	72.06%	56.5	56.5				-39.99%
12666	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	天义线吾悦华府二期1局维变电所202配电	800	9.90%	0	0				28.21%
12667	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	肥肥胖胖公变台	315	29.21%	191.5	191.5				100.00%
12668	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语8箱变2变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-41.98%
12669	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	金帆农场公变台	400	31.20%	235.2	235.2				27.84%
12670	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右10右1变台	400	59.10%	123.6	123.6				99.00%
12671	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变2变压器	500	30.40%	0	0				-36.68%
12672	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线红台分100左6柱上变压器	400	21.30%	0	0				66.66%
12673	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨干265左支1（黑林子C台）	50	91.20%	0	0	2025年4月			-32.36%
12674	法库	包家屯66kV变电站	包家线	0kv包家线包百分中街支32杆（南粮库台）	200	0.00%	0	0				-34.19%
12675	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	金宝花园3号变电站2号变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-42.90%
12676	沈河	南湖66kV变电站	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇3配电站1变压器	800	15.90%	592.8	592.8				1.82%
12677	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜西台分11	100	133.20%	0	0	2022年12月			-39.10%
12678	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期2变202配电变压器	800	35.40%	0	0				0.82%
12679	沈北	大志66kV变电站	志鲁乙线	沈煤大桥11箱变201配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-11.61%
12680	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站2变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-42.98%
12681	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基4箱202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				-38.81%
12682	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期2201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-30.83%
12683	沈北	农高66kV变电站	农丰线	鸿房地产开发有限公司2箱变201间隔配电	630	10.79%	0	0				-33.01%
12684	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变2变压器	630	27.43%	7	7				-43.00%
12685	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	长青街公共快充站1变压器	630	48.25%	263	263				-6.59%
12686	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	老龙里2变压器	400	76.80%	52.8	52.8				-42.75%
12687	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.39%
12688	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	奥园誉峰2号变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				92.79%
12689	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线21左1	400	9.30%	0	0				55.75%
12690	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0				-39.22%
12691	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变2变压器	500	35.52%	0	0				-33.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12692	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变2站内变压器	500	15.20%	0	0				-40.01%
12693	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号三期小区2局维变电站202配电变	630	6.35%	0	0				100.00%
12694	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶3组台	200	138.00%	0	0	2022年12月			-35.77%
12695	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村1变电站202变压器	630	54.29%	0	0				-37.74%
12696	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
12697	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	巴黎花园041-1期小区3变电站202配电变	800	34.80%	0	0				23.04%
12698	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6	200	29.70%	120.6	120.6				1.04%
12699	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干科研所分9杆	200	17.60%	144.8	144.8				-32.55%
12700	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	道义汇置四期2变201间隔配电变压器	630	29.71%	0	0				-28.43%
12701	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5右3左4变台	400	29.70%	156	156				-32.11%
12702	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变1配电变压器	400	31.20%	0	0				-41.25%
12703	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱1变考核	630	24.13%	0	0				-2.46%
12704	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站1变压器	630	65.90%	0	0				-34.07%
12705	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	长沟村综合二台（2023微）	400	60.90%	116.4	116.4				54.23%
12706	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线家北分10+1左15+1右7变台	400	34.25%	0	0				100.00%
12707	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	八建公司照明（2020微）	200	82.80%	14.4	14.4	2023年8月			-36.81%
12708	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支26变台	100	53.60%	36.4	36.4				-173.21%
12709	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0				-26.14%
12710	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	集美天城2箱式变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0				-6.76%
12711	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变2变压器	800	17.00%	584	584				-40.29%
12712	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.60%
12713	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站1变电站变压器	315	32.38%	0	0				-44.39%
12714	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分13右4	250	96.40%	0	0	2025年5月			-40.23%
12715	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线八零分16左1柱上变压器	200	16.20%	0	0				-41.27%
12716	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几16	400	26.75%	97	97				-29.57%
12717	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0				-41.19%
12718	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	642郝义线郝义干隗石山分24右分10柱上	400	17.10%	0	0				-41.44%
12719	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干103柱上变压器	50	10.40%	0	0				-71.75%
12720	和平	和平66kV变电站	和平变164同北乙线	吉安广场主变	400	12.00%	312	312				100.00%
12721	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右2右10	200	6.60%	166.8	166.8				0.00%
12722	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站1配电变压器	500	64.80%	126	126				-41.20%
12723	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩1号变电站2号配电变压器	800	15.30%	0	0				13.08%
12724	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干沙坨分绿洲支22变压器	315	16.51%	0	0				-29.46%
12725	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分211左5	160	51.25%	0	0				-34.86%
12726	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	东大滨湖园小区变电站2配电变压器	800	62.63%	0	0				-37.96%
12727	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	沈一方1箱变1变压器	630	13.90%	479.4	479.4				-39.43%
12728	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变201配电变压器	800	51.90%	0	0				4.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12729	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分28+2（柏九队南台）	315	0.00%	0	0				-43.09%
12730	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城13号变电站201配电变压器	400	34.13%	0	0				-41.36%
12731	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都2变电站201变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-41.32%
12732	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	土地局箱变1变压器	160	35.50%	87.2	87.2				-46.23%
12733	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线42左7	315	75.24%	46.5	46.5				-45.69%
12734	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯线华凯4之1柱上变压器	200	22.50%	0	0				-39.18%
12735	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	大转湾分15柱上变压器	100	40.80%	0	0				-31.69%
12736	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	祥龙干14公变	315	93.33%	0	0	2024年6月			-45.94%
12737	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支18变压器	315	28.44%	0	0				-41.05%
12738	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分16	315	60.00%	0	0				-40.31%
12739	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分15变压器	315	36.19%	0	0				-45.70%
12740	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干60左3	200	35.10%	0	0				-44.49%
12741	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北联干北国分13	315	50.79%	123.5	123.5				-44.24%
12742	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐十干69	315	16.19%	0	0				-45.24%
12743	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分14公变	315	39.62%	158.7	158.7				-46.63%
12744	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线89左1	315	42.54%	0	0				-57.04%
12745	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干32变压器	200	38.40%	0	0				-46.21%
12746	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干128右8	315	10.79%	0	0				-23.16%
12747	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干53	50	113.60%	0	0	2022年12月			-1.06%
12748	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	北一东3开闭站右2	200	7.20%	0	0				-48.10%
12749	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干22柱上变压器	315	118.48%	0	0	2024年6月			-34.62%
12750	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分52变台	200	52.35%	0	0				-40.05%
12751	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干12公变1	315	53.02%	0	0				-38.00%
12752	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分2公变	315	38.73%	161.5	161.5				-41.92%
12753	和平	广州66kV变电站	广州变470二纬甲线	二纬甲线9左2	200	26.50%	127	127				-45.72%
12754	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右6右1	200	23.50%	133	133				-53.82%
12755	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	炮师分6右4柱上变压器	200	61.80%	0	0				-20.17%
12756	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分69左3变压器	315	72.38%	0	0				-37.53%
12757	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分10	315	29.71%	189.9	189.9				-37.21%
12758	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	万南干14右6公变	315	35.43%	171.9	171.9				-42.85%
12759	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	万南干18公变	400	27.75%	249	249				-40.40%
12760	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分12	315	25.71%	202.5	202.5				-44.40%
12761	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	铁医分8	315	88.57%	0	0	2024年6月			-37.71%
12762	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左11	315	37.78%	164.5	164.5				-40.95%
12763	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分37右2变台	100	42.30%	47.7	47.7				-36.90%
12764	大东	沈海66kV变电站	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干4柱上变压器	250	25.20%	0	0				-41.73%
12765	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干24柱上变压器	315	37.78%	0	0				-44.67%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12766	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分7柱上变压器	500	76.60%	0	0				-36.69%
12767	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线70	250	58.00%	0	0				-35.28%
12768	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分73左22	160	92.06%	0	0	2024年9月			-58.57%
12769	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右3变压器	400	57.50%	0	0				-33.26%
12770	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干89右4	200	2.40%	175.2	175.2				-19.55%
12771	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	铁中分4	315	13.65%	0	0				-45.94%
12772	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线70右1右1	200	98.00%	0	0	2022年12月			-34.87%
12773	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干云峰四段开闭站右1+1	100	12.00%	0	0				-47.31%
12774	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分85变压器	315	55.43%	108.9	108.9				-40.94%
12775	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线82左4	315	40.95%	0	0				-36.45%
12776	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29之5柱上变压器	200	18.00%	0	0				-90.60%
12777	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干81柱上变压器	250	26.56%	0	0				-45.31%
12778	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	长亚变270欧怒乙线欧怒干14右4柱上变压器	315	39.68%	0	0				-43.95%
12779	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分14柱上变压器	315	22.86%	0	0				-43.24%
12780	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分13右3柱上变压器	200	62.00%	56	56				-39.97%
12781	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左1右3	200	60.60%	0	0				-84.72%
12782	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干106左4	315	34.10%	176.1	176.1				-60.84%
12783	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	油漆分4柱上变压器	200	46.00%	88	88				2.49%
12784	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右4变台	315	26.67%	0	0				-42.02%
12785	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	北市乙线56+1	315	62.48%	0	0				-25.06%
12786	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3左1	315	30.16%	0	0				-45.02%
12787	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分15左2	200	26.00%	0	0				-35.97%
12788	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分22右2变压器	100	103.20%	0	0	2022年12月			-43.99%
12789	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站201	500	31.36%	293.2	293.2				-46.18%
12790	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站2变压器	400	29.00%	0	0				-42.49%
12791	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变1变	630	15.87%	0	0				-48.62%
12792	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变1变	500	30.40%	0	0				-46.23%
12793	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变1号变	630	33.14%	0	0				-46.66%
12794	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-40.81%
12795	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站2变压器	500	35.20%	274	274				-37.09%
12796	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	合兴箱变1变压器	800	39.00%	0	0				-38.72%
12797	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变2	630	56.83%	0	0				-31.09%
12798	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
12799	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
12800	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变2变压器	630	14.86%	0	0				-38.60%
12801	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变1号变	630	29.84%	0	0				-43.93%
12802	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-40.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12803	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾2变电站1变压器	630	51.43%	0	0				-42.90%
12804	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站202	630	15.62%	0	0				30.21%
12805	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152舍屯乙线	北飞新村3箱变2变压器	500	22.40%	0	0				-44.39%
12806	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站1变压器	630	15.49%	0	0				-39.58%
12807	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富祥园1202	630	38.48%	31	31				-45.31%
12808	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变2变压器	630	29.21%	383	383				-41.94%
12809	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙8箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-42.11%
12810	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站202	250	44.00%	0	0				-40.17%
12811	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站2号高压柜1主变	630	22.54%	425	425				-41.94%
12812	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈司四所1变压器	500	81.20%	44	44	2024年9月			-43.56%
12813	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站201柜	630	34.92%	0	0				-29.63%
12814	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光7变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
12815	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站202	630	23.81%	417	417				-43.77%
12816	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站202柜	630	0.00%	319	319				0.00%
12817	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站202	500	21.44%	0	0				-45.13%
12818	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	沈司住宅箱变	630	16.76%	0	0				-34.10%
12819	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	力创大厦1变压器	500	44.16%	123	123				-50.06%
12820	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变1	630	12.06%	41	41				-44.18%
12821	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园1箱变1号变	500	63.60%	0	0				-43.61%
12822	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭8箱变	500	14.80%	31	31				-45.06%
12823	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和1箱变1	800	32.40%	0	0				-44.28%
12824	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和2箱变1	800	17.70%	0	0				-42.86%
12825	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	茂泉2变电站3变压器	630	56.89%	0	0				-44.80%
12826	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变2变	800	7.20%	662.4	662.4				-42.23%
12827	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变2变	630	5.71%	531	531				-50.89%
12828	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站201	630	33.02%	0	0				-50.93%
12829	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-38.62%
12830	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	新港湾箱变2变压器	630	14.86%	0	0				-44.72%
12831	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变1变压器	630	32.95%	0	0				-47.29%
12832	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变1变压器	400	46.20%	175.2	175.2				-45.10%
12833	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	慎德1箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-45.52%
12834	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站201柜	630	25.08%	409	409				-42.00%
12835	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	祥顺东箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-32.51%
12836	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	龙风寺箱变2变压器	315	59.94%	94.7	94.7				-42.41%
12837	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-40.67%
12838	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	万寿3箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-44.56%
12839	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	正昌箱变1变	500	24.40%	83	83				-42.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12840	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变2变压器	800	47.70%	338.4	338.4				-47.76%
12841	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站2变压器	630	60.95%	0	0				-44.23%
12842	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	言论北箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-44.04%
12843	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	陵西—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
12844	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	胜利家园21主变	630	17.52%	456.6	456.6				-40.25%
12845	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
12846	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都12变电站201	500	19.20%	354	354				-48.08%
12847	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭2变电站2站内变压器	630	28.44%	0	0				-45.30%
12848	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
12849	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12850	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变1变压器	630	25.14%	0	0				-42.09%
12851	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	文官1箱变2变压器	400	14.40%	0	0				-42.11%
12852	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品12变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-37.46%
12853	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	富强4箱变2变压器	630	17.90%	296	296				-42.99%
12854	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站1号变压器	630	16.19%	465	465				-41.78%
12855	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站1号变压器	500	12.16%	0	0				-44.18%
12856	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科技学校箱变1变压器	315	15.24%	235.5	235.5				-38.09%
12857	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	科技花园箱变1变压器	400	16.50%	0	0				-41.76%
12858	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	万莲新村箱变2变压器	630	20.32%	0	0				-49.14%
12859	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区6变电站	630	18.10%	0	0				-44.97%
12860	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-41.87%
12861	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站202	400	18.00%	288	288				-39.58%
12862	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
12863	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村4变电站202柜	500	19.20%	0	0				-32.92%
12864	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村8变电站201柜	630	53.97%	0	0				-41.19%
12865	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变2变	630	30.10%	377.4	377.4				-46.04%
12866	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站2变压器	1000	36.90%	531	531				-51.74%
12867	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰4箱变1号变	500	35.04%	0	0				-35.88%
12868	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孤靠分团岗子支27	400	14.75%	301	301				15.64%
12869	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站1变压器	400	20.70%	0	0				-44.01%
12870	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站201变压器	500	31.60%	292	292				-42.03%
12871	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园3号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0				-45.70%
12872	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站1变压器	400	24.00%	0	0				-43.31%
12873	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变202配电变压器	800	43.88%	0	0				-38.91%
12874	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	郝官大棚台柱上变压器	50	23.40%	33.3	33.3				-64.94%
12875	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期（二）2配电变压器	800	56.63%	0	0				-37.27%
12876	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站201	800	30.00%	54	54				-41.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12877	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	银信KB银信公寓1202间隔配电变压器	800	13.13%	0	0				-51.95%
12878	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-37.20%
12879	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期5变电站变压器	630	13.21%	0	0				17.82%
12880	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变1变压器	800	18.25%	0	0				-42.58%
12881	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	环保局2箱变1变压器	630	7.78%	518	518				-29.28%
12882	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分7	315	65.40%	0	0				-42.20%
12883	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	中医附属医院家属楼箱变201间隔配电变	315	11.11%	0	0				-49.68%
12884	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	宁诚铭售电服务有限公司（专）配电变压	800	38.20%	0	0				-46.09%
12885	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线杨家支45	200	21.60%	0	0				-39.01%
12886	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓1号变电站201间隔配电变压器	630	2.54%	0	0				15.08%
12887	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高线龙岗子分11高坎C综合台	200	49.00%	82	82				-43.49%
12888	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变202间隔配电变压器	400	25.50%	0	0				-31.51%
12889	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV贺村东支14几6	400	24.00%	264	264				100.00%
12890	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	候头沟3组综合(2022微)	200	65.10%	49.8	49.8				9.76%
12891	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站2号变压器	630	23.81%	417	417				-43.52%
12892	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-43.37%
12893	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	党校院内住宅	250	41.28%	121.8	121.8				-52.69%
12894	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区3箱变202间隔配电变压器	400	22.80%	0	0				-35.91%
12895	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站1号变压器	630	39.24%	319.8	319.8				-41.52%
12896	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分8柱上变压器	400	13.35%	0	0				-15.98%
12897	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼分23右2右2	400	34.00%	0	0				-2.61%
12898	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站1配电变压器	630	101.90%	0	0	2022年12月			-34.75%
12899	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分19左支03	315	47.11%	0	0				-43.22%
12900	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支工东几11	200	57.90%	64.2	64.2				-24.96%
12901	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	万科假日风景一期1箱式变电站1配电变压器	800	30.90%	472.8	472.8				-39.82%
12902	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站202间隔配电变压器	800	59.63%	0	0				-31.20%
12903	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分薛窝支10变台	200	33.60%	112.8	112.8				-26.57%
12904	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支003	30	45.00%	0	0				-44.92%
12905	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑6变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-53.45%
12906	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	博荣立方三期1箱变1变压器	630	13.65%	0	0				8.23%
12907	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站201	630	45.08%	0	0				-50.93%
12908	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝M区西区1箱变201间隔配电变压器	500	25.60%	0	0				-33.73%
12909	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干98右15	200	34.50%	0	0				0.54%
12910	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116右1变台	400	20.40%	278.4	278.4				35.81%
12911	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东贸佳园3变电站1变压器	400	19.13%	0	0				-41.95%
12912	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分47右2	200	55.20%	69.6	69.6				-33.87%
12913	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站1变压器	500	19.20%	0	0				-40.77%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12914	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	溢利家园变电站201间隔配电变压器	315	55.87%	0	0				22.40%
12915	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	和平101小区3变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				19.49%
12916	和平	太原220kV变电站	太原变054协和线	协和广场三期2变电站2	630	80.38%	60.6	60.6	2024年9月			-5.59%
12917	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	玲珑居小区变电站配电变压器1公变	400	30.40%	0	0				-45.37%
12918	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大大都13号变电站202配电变压器	630	64.76%	0	0				-39.03%
12919	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站2配电变压器	500	20.00%	0	0				-41.57%
12920	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区7变电站1变压器	400	34.40%	0	0				-40.62%
12921	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变配电变压器	400	45.38%	0	0				-39.49%
12922	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-40.95%
12923	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	小微前进3台区	400	38.70%	0	0				-1.51%
12924	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75752张开线	公路管理处台	200	12.30%	0	0				-41.67%
12925	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支3变台	200	26.10%	0	0				-29.64%
12926	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右2变台	200	37.95%	104.1	104.1				-40.15%
12927	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	铝镁1号主变	630	49.14%	0	0				-41.56%
12928	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立乙线155	160	44.38%	0	0				-41.69%
12929	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官22	250	61.12%	0	0				-43.31%
12930	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠线168	50	36.00%	27	27				-54.43%
12931	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	康上河府3号变电站201间隔（乙）配电变	800	51.75%	0	0				28.46%
12932	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左9左3	200	6.30%	0	0				-44.44%
12933	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园1变电站1变压器	500	30.08%	0	0				-49.84%
12934	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干耿窝分陈家支18变台	400	21.00%	0	0				-3.24%
12935	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线西下下南几01	160	66.50%	0	0				-31.84%
12936	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-33.70%
12937	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站1站内变压器	630	6.86%	523.8	523.8				-39.67%
12938	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃花源4箱式变电站1号变压器	630	14.60%	475	475				-38.87%
12939	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	文莱新城小区变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-33.15%
12940	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左17	100	14.40%	75.6	75.6				-53.09%
12941	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	HG_93033部队2号箱变202间隔配电变	800	29.25%	0	0				-41.70%
12942	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	汇置尚樾2箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0				28.19%
12943	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	科城市阳光花园2配电室202间隔配电变	630	37.14%	333	333				-41.52%
12944	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居4变电站北七变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-37.10%
12945	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河A区2站房2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-38.31%
12946	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	YHG_天策箱变(省军区)1号配电变压器	630	38.41%	0	0				-41.19%
12947	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	104王滨甲线王滨甲干温家分15右支05柱	50	104.40%	0	0	2023年2月			-57.12%
12948	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干35左10	100	56.70%	33.3	33.3				-42.23%
12949	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分73左16右1	200	21.60%	136.8	136.8				28.63%
12950	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	华邑世纪城一期1箱式变电站2配电变	630	20.95%	0	0				-43.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12951	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西北土分026	80	0.00%	72	72				0.00%
12952	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城1201配电变压器	630	13.02%	0	0				-37.66%
12953	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支4变压器	400	33.30%	0	0				100.00%
12954	于洪	新得胜66kV变电站	得后线95454	西城宸阅1站房1配电变压器	630	19.05%	447	447				55.24%
12955	和平	方型66kV变电站	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园2201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0				-48.42%
12956	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都4变电站201变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
12957	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城房地产开发有限公司2箱变1配电变	630	22.86%	0	0				-39.72%
12958	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线田家分04	50	88.00%	0	0	2024年6月			-42.13%
12959	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站2变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-39.33%
12960	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	全运万达4号变电站1号配电变压器	630	14.92%	0	0				-6.48%
12961	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	YHG 电影院箱变201配电变压器	630	56.19%	213	213				-48.72%
12962	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	二牛线路北开发分支线017	50	77.10%	0	0				-25.58%
12963	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支03	50	49.20%	0	0				21.04%
12964	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线五组照明	100	60.20%	29.8	29.8				-39.88%
12965	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室1号配电变压器	800	27.75%	498	498				-41.53%
12966	皇姑	广源66kV变电站	广源变25746水城线	凤凰水城6箱式变电站配电变压器	400	39.38%	0	0				-40.58%
12967	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期1变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0				4.66%
12968	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左3变压器	50	11.40%	39.3	39.3				0.00%
12969	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	湖景国际2变压器	630	61.90%	0	0				-33.01%
12970	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-26.25%
12971	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期2箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
12972	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站201配电变压器	630	48.25%	0	0				-40.41%
12973	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站202间隔配电变压器	800	31.50%	0	0				-38.79%
12974	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线四家分31左5变台	200	40.50%	99	99				-14.68%
12975	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20256滑图甲线	电缆厂小区变电站2变压器	630	15.24%	7	7				-9.71%
12976	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线邢屯分支线007	200	43.60%	0	0				-30.75%
12977	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60296南砂乙线	丽花街1号变电站201间隔配电变压器	400	8.40%	0	0				-9.14%
12978	浑南	新南66kV变电站	新南086新学线	金石小镇南区1号变电站2号配电变压器	800	32.40%	0	0				-29.75%
12979	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲89左5+1	100	100.80%	0	0	2022年12月			-43.59%
12980	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支46左3变台	200	63.90%	52.2	52.2				-13.51%
12981	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右7变台	200	28.50%	0	0				-43.67%
12982	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分13+1右3变台	400	9.90%	170	170				-37.14%
12983	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	小微前民2台区	200	38.40%	0	0				14.88%
12984	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左1	200	31.80%	0	0				-30.26%
12985	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变2变压器	800	58.80%	0	0				-37.00%
12986	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支29	100	30.20%	17	17				-59.88%
12987	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期3箱变1母线1变压器	800	29.70%	0	0				-33.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12988	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	龙江苑小区箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0	0				-43.05%
12989	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线71左3	200	44.00%	0	0				16.33%
12990	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	万科假日一期7箱式变电站1配电变压器	800	41.63%	387	387				-35.06%
12991	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干224左7	100	57.60%	0	0				-107.15%
12992	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站1变压器	400	38.40%	206.4	206.4				-39.41%
12993	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺村东支22	200	36.00%	108	108				100.00%
12994	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分22左1支01	400	69.40%	0	0				-33.10%
12995	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹6号变电站202配电变压器	500	43.60%	0	0				-40.47%
12996	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分136	400	48.00%	17	17				-36.14%
12997	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线小区分23变台	400	23.10%	267.6	267.6				31.86%
12998	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园6变电站201变压器	630	20.57%	0	0				-42.67%
12999	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园10变电站201变压器	630	31.62%	0	0				-38.60%
13000	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站1变压器	400	24.38%	0	0				-43.37%
13001	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	大万2-3组照明（2021微）	200	79.50%	21	21				-36.23%
13002	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-39.25%
13003	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	武警干仓库分76	250	10.40%	199	199				-42.27%
13004	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆6号变电站1号变压器	500	23.04%	0	0				-45.15%
13005	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期1配变站202配电变压器	400	20.70%	0	0				-13.09%
13006	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线63	160	78.00%	0	0				-44.30%
13007	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗三村西1台区	80	139.38%	0	0	2022年12月			-29.69%
13008	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	花园箱变(北)箱式变电站201间隔配电变压器	630	48.10%	0	0				-41.69%
13009	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站2配电变压器	500	50.56%	197.2	197.2				-44.91%
13010	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线东方干9左1公变	315	8.25%	0	0				-50.35%
13011	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯南支2	200	20.40%	0	0				6.59%
13012	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	樾府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.00%	0	0				-11.99%
13013	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	姚千干49	630	7.24%	0	0				-35.20%
13014	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站2	800	9.50%	644	644				7.43%
13015	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线小刘家台	100	0.00%	0	0				-34.06%
13016	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站201变压器	630	41.27%	307	307				-43.56%
13017	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线50国管变	100	67.20%	0	0				-36.62%
13018	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-55.93%
13019	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-42.97%
13020	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-42.86%
13021	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷前村综合一台	200	98.10%	0	0	2022年12月			-43.85%
13022	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变2变压器	800	41.63%	0	0				-42.40%
13023	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线潘家堡南照明	400	27.30%	250.8	250.8				-28.36%
13024	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-20.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13025	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	佳和新城大二期2箱变201间隔配电变压器	630	28.89%	385	385				-23.23%
13026	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	丽景名居3变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				100.00%
13027	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支1右2变压器	200	15.30%	149.4	149.4				-25.90%
13028	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花西台	400	50.70%	157.2	157.2				-26.65%
13029	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线10右3+1	400	8.70%	123	123				4.26%
13030	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干140左1	200	107.70%	0	0	2024年6月			12.41%
13031	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0				-40.38%
13032	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园4箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0				-40.96%
13033	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分荒山支23左11左17变台	200	59.50%	0	0				-22.13%
13034	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线12左16变台	100	75.00%	15	15				-58.30%
13035	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线47左60右1	160	41.25%	78	78				-29.61%
13036	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨2箱201配电变压器	630	11.75%	493	493				-23.43%
13037	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左8变台	200	47.00%	0	0				-18.74%
13038	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线47右3变台	400	10.50%	318	318				-33.47%
13039	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线双庙支04	200	47.10%	0	0				-30.92%
13040	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变2	500	24.00%	0	0				-41.18%
13041	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期5箱变考核配电变压器	250	100.00%	0	0	2022年12月			-37.48%
13042	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	青城4站房1变压器	630	89.14%	0	0	2023年10月			-40.75%
13043	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-42.57%
13044	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	宁官小区41变压器	630	17.52%	0	0				-42.45%
13045	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	张三家子北台（微）	400	57.15%	0	0				-29.76%
13046	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分23变台	400	17.80%	288.8	288.8				-32.64%
13047	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左1左2变台	200	54.40%	0	0				-15.36%
13048	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支36左9变台	400	26.60%	0	0				-35.46%
13049	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干六道分28右1变台	400	23.85%	0	0				63.31%
13050	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左4左5	200	0.00%	0	0				-0.72%
13051	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分10右支02变压器	100	36.00%	54	54				-60.15%
13052	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-43.73%
13053	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	天光变电站1变电站	630	72.38%	111	111				-40.04%
13054	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦香湾5箱变1变压器	630	60.95%	0	0				-29.59%
13055	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站2配电变压器	315	78.10%	0	0				-34.63%
13056	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线乡镇管理局住宅	315	30.29%	188.1	188.1				-52.25%
13057	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产管理处门市	250	56.32%	84.2	84.2				-41.67%
13058	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学新住宅楼（2）	200	30.60%	0	0				-40.29%
13059	开发	汪河66kV变电站	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区3变电站1变压器	800	18.30%	0	0				15.96%
13060	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0				-40.33%
13061	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线45右4变台	400	57.30%	0	0				-41.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13062	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变2变压器	630	24.44%	413	413				-33.35%
13063	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线石头小区支006	50	56.70%	0	0				-34.55%
13064	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60256南官甲线	YHG 施文干	250	63.04%	67.4	67.4				-42.34%
13065	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干141右7	200	2.10%	0	0				-1.82%
13066	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方10箱变1变压器	630	8.25%	0	0				-38.37%
13067	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	祥龙干41左6+1柱上变压器	315	34.29%	0	0				-39.61%
13068	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都1变电站1变压器	630	23.37%	0	0				-38.47%
13069	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分07#	315	39.37%	159.5	159.5				-28.43%
13070	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室2变压器	800	22.50%	0	0				-42.90%
13071	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	文华苑三期2号变电站202配电变压器	630	12.00%	491.4	491.4				92.99%
13072	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站2号配电变压器	630	29.71%	0	0				-42.59%
13073	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偃城线	东方偃城13箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-43.59%
13074	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沙平分12柱上变压器	50	22.00%	0	0				-10.01%
13075	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽湾1变电站1变压器	400	41.63%	193.5	193.5				-42.26%
13076	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线前九水田支010	30	0.00%	0	0				-158.62%
13077	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站2号配电变压器	630	42.22%	0	0				-39.11%
13078	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线111+左13右13	100	0.00%	0	0				0.00%
13079	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	孝文线沈阳中铁盛丰置业有限公司（人杰	315	38.10%	0	0				-38.32%
13080	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线红楼	1260	13.02%	585	585				-41.86%
13081	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左18加1	100	46.50%	0	0				-1.00%
13082	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼分19+1	400	42.75%	0	0				35.30%
13083	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城12号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0				-38.70%
13084	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	和鸿广场二期2号变电站2号变压器	630	0.00%	52	52				0.00%
13085	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线076	200	25.50%	129	129				-46.08%
13086	浑南	白塔66kV变电站	白塔变968冷库甲线	东大软件公寓	800	7.13%	0	0				-49.96%
13087	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变1变压器	800	28.80%	0	0				-42.04%
13088	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0				-38.68%
13089	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分36右9变台	200	50.70%	78.6	78.6				-45.27%
13090	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-38.62%
13091	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干27变台	1000	47.70%	423	423				-35.00%
13092	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支16右3变台	100	63.20%	26.8	26.8				-39.83%
13093	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站201变压器	800	64.88%	201	201				-45.86%
13094	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分20	315	49.21%	0	0				-25.48%
13095	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	佳盛房地产开发有限公司丽水湾小区1箱变1	630	39.24%	319.8	319.8				-42.01%
13096	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期2号配电室1号变压器	800	41.25%	0	0				-39.40%
13097	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期4号配电室1号变压器	800	28.88%	0	0				-47.49%
13098	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线74左4变台	100	60.30%	29.7	29.7				-37.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13099	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线43变台	200	72.60%	34.8	34.8				-33.11%
13100	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	荣盛锦绣御府3小区变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				51.07%
13101	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区10变电站2变压器	800	16.50%	121	121				-42.33%
13102	开发	工农66kV变电站	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站2变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-42.15%
13103	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高村4机井	50	140.80%	0	0	2023年7月			-39.54%
13104	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村1机井	100	34.00%	56	56				-57.12%
13105	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0				-42.09%
13106	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	董家北台	200	21.00%	0	0				-37.31%
13107	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13108	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-38.60%
13109	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	蒲河村4机井	50	132.00%	0	0	2022年12月			-42.46%
13110	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村3机井	50	57.60%	16.2	16.2				-42.55%
13111	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支6	200	15.60%	0	0				-41.53%
13112	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16右4变台	200	71.00%	0	0				-33.63%
13113	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分65变台	200	104.20%	0	0	2024年6月			-38.56%
13114	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线20右1变台	50	36.60%	0	0				-32.63%
13115	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东七1变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-39.43%
13116	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线汽校分8左10	50	118.40%	0	0	2023年2月			-31.70%
13117	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线73右1变台	160	112.50%	0	0	2024年6月			-50.37%
13118	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线323左4变台	100	70.00%	0	0				-41.16%
13119	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	16.64%	183.4	183.4				-39.48%
13120	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线新光三队	200	0.00%	180	180				-38.02%
13121	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区6变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				24.27%
13122	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微永安村桥北2	400	6.30%	334.8	334.8				8.52%
13123	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山庄变020山姜线山姜线62右18	100	46.50%	0	0				-11.70%
13124	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	农机线老合牛分8变台	400	29.40%	242.4	242.4				-8.79%
13125	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭二期3站房2配电变压器	800	39.00%	408	408				-39.70%
13126	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	武警1变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-36.86%
13127	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	平罗分21左1柱上变压器	400	4.80%	0	0				-41.40%
13128	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康懿1箱变1变压器	630	27.62%	0	0				-43.61%
13129	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡1号小区变电站1号变压器	630	29.33%	0	0				-35.50%
13130	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	河沟变203上河线上河干上河分115右2变	100	38.40%	0	0				-39.53%
13131	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之5	315	38.10%	0	0				-40.95%
13132	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变2变压器	400	18.40%	0	0				31.75%
13133	沈北	清水66kV变电站	清依线	弯道分01(弯道B台)	200	14.70%	0	0				-31.25%
13134	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站1配电变压器	500	29.60%	302	302				-35.56%
13135	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	仁置尚郡2.2期1小区变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				23.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13136	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分182右2	200	27.00%	0	0				-15.09%
13137	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-45.37%
13138	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站1号变压器	630	40.32%	0	0				-38.55%
13139	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆2号变电站2号变压器	800	18.75%	0	0				-43.11%
13140	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分18变台	400	24.90%	0	0				-34.69%
13141	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16左6变台	400	25.20%	0	0				-36.29%
13142	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家2支02	200	33.90%	0	0				12.05%
13143	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4201配电变压器	630	23.62%	0	0				-43.66%
13144	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	武警干154右3	200	41.50%	0	0				-27.44%
13145	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	武警干165	200	12.80%	0	0				-80.56%
13146	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分4左26	80	41.25%	0	0				-29.72%
13147	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾6变电站1号变压器	630	8.63%	0	0				-39.29%
13148	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分3加1左支1变压器	100	43.80%	46.2	46.2				-45.45%
13149	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	牧铭种植公变台	200	2.40%	0	0				100.00%
13150	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站202配电变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-26.24%
13151	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	土堡各力房村北台照明（仅换变压器）改	100	95.40%	0	0	2024年7月			15.18%
13152	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0				-36.23%
13153	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干柳沟分24右1	200	14.10%	0	0				-22.58%
13154	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线51国管变	100	43.80%	0	0				-42.03%
13155	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分10右1左1	200	37.95%	104.1	104.1				-39.94%
13156	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	美的瀚堂1箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0				0.00%
13157	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	丁香小区配电站变压器	800	45.60%	355.2	355.2				-43.80%
13158	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	润江华府1箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0				-39.97%
13159	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园7箱变2变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-41.98%
13160	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	恒大温泉一期小区2变电站201配电变压器	630	16.19%	465	465				100.00%
13161	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	老稻田机井	100	46.80%	0	0				-46.56%
13162	于洪	双树66kV变电站	双南甲线	小微永光	200	0.00%	180	180				-201.52%
13163	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线獐草沟分8+1	400	34.50%	0	0				-39.52%
13164	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲线水孙甲干张沙布分10柱上变压器	400	49.00%	164	164				-24.62%
13165	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站1变压器	630	51.11%	0	0				-37.22%
13166	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	1.80%	90	90				8.23%
13167	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线34左3变台	400	10.10%	319.6	319.6				100.00%
13168	沈北	农高66kV变电站	农柳线	滟澜山四期2小区变电站201配电变压器	400	22.80%	0	0				7.68%
13169	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰二期4号变电站1号配电变压器	630	23.17%	421	421				10.23%
13170	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	工厂分10左1	400	0.00%	0	0				0.00%
13171	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右20	200	29.10%	0	0				-50.57%
13172	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-42.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
13173	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线后陈支007	50	88.60%	0.7	0.7	2025年4月			-35.88%
13174	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	云颂1号变电站201间隔（鲍白线）配电变	800	15.00%	0	0				55.50%
13175	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于闸南分7左4柱上变压器	400	36.40%	0	0				54.36%
13176	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线杏树二队支14	250	56.04%	0	0				-37.26%
13177	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西北小区支17	200	14.40%	139	139				8.24%
13178	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	式服务一沈阳市沈北新区智胜制冷烘焙设	400	21.15%	0	0				5.46%
13179	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连支0	315	37.14%	166.5	166.5				-27.73%
13180	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站2变压器	800	20.25%	558	558				-42.24%
13181	于洪	东民66kV变电站	东前线	小微东前线88右4	400	16.20%	295.2	295.2				10.45%
13182	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村15台区	250	35.76%	135.6	135.6				-51.37%
13183	于洪	范屯66kV变电站	范古线	小微爱国1号台	400	24.60%	0	0				12.00%
13184	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0				-30.96%
13185	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分通云支9	100	73.20%	0	0				3.71%
13186	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站1配电变压器	400	59.60%	0	0				-40.66%
13187	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02	200	60.90%	58.2	58.2				-22.24%
13188	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线拉马台大楼	200	58.70%	62.6	62.6				-38.54%
13189	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15左1左2	200	53.70%	0	0				13.22%
13190	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支49变台	200	0.75%	0	0				-44.53%
13191	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	令县横道镇金杰玉米棒加工厂（一站式服务	200	10.20%	159.6	159.6				50.60%
13192	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	泰元商务1变电站2变压器	800	36.50%	428	428				-31.30%
13193	和平	花园66kV变电站	花园变56772花丽乙线	花丽乙线7之1	315	51.81%	120.3	120.3				-38.00%
13194	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线全义分涂料厂支03	400	18.60%	0	0				6.41%
13195	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚于38左3	200	91.20%	0	0	2022年12月			-36.46%
13196	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0				-27.57%
13197	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	东塔大队箱变（单）	250	19.20%	177	177				-65.92%
13198	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房2变压器	800	35.25%	438	438				-38.20%
13199	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	依云三期小区变电站2变压器	400	38.00%	0	0				-40.28%
13200	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华府街三期1箱变1变压器	630	36.19%	0	0				-14.04%
13201	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分32	200	15.60%	0	0				-31.64%
13202	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	天达2箱变2变压器	630	48.57%	261	261				8.00%
13203	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台（煤改洁）	400	25.35%	258.6	258.6				-63.06%
13204	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居1箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				-36.13%
13205	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦2变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0				100.00%
13206	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区14变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-41.88%
13207	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站2变压器	500	45.44%	222.8	222.8				-40.83%
13208	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	信达万科城A区1变电站2号配电变压器	800	47.10%	0	0				-10.76%
13209	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	张村1组照明(2020微)	400	38.10%	207.6	207.6				-32.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13210	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	首开如院4局维变电站201配电变压器	630	23.81%	0	0				20.94%
13211	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站2号变压器	630	42.86%	173	173				-40.29%
13212	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油干42变台	400	59.70%	121.2	121.2				5.89%
13213	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-43.45%
13214	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾7箱式变电站2号变压器	630	21.27%	0	0				-40.89%
13215	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村南台	400	1.35%	354.6	354.6				2.66%
13216	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期2变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0				25.57%
13217	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	卢电线328右10变台	200	25.50%	0	0				2.20%
13218	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站1变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13219	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站1变压器	630	37.14%	333	333				-38.42%
13220	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	三辉房地产开发有限公司1箱式变电站1号变	630	18.10%	0	0				-40.61%
13221	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业4箱变201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-31.70%
13222	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				5.27%
13223	东陵	中马66kV变电站	疗养线	桑堤亚纳2箱变1变压器	630	13.33%	71	71				-41.75%
13224	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方1箱变1变压器	630	28.89%	0	0				-27.06%
13225	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站2箱变1变压器	630	13.97%	0	0				-42.83%
13226	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方7箱变1变压器	630	44.76%	0	0				-42.25%
13227	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地名著小区箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0				5.89%
13228	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林臻府2变电站1变压器	400	37.80%	0	0				16.09%
13229	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室1号变压器	400	22.50%	0	0				-42.05%
13230	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园12变电站变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-43.76%
13231	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0	0				-39.77%
13232	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线74变台	400	19.50%	0	0				-39.78%
13233	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠A台支03	200	82.50%	0	0	2024年6月			-37.38%
13234	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变2变压器	630	45.40%	281	281				-15.00%
13235	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变2变压器	800	12.00%	624	624				-46.72%
13236	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站2变压器	400	29.25%	243	243				-40.38%
13237	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	营东线7左7变台	400	15.30%	0	0				-51.07%
13238	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天丽线	太湖明珠三期分建1变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0				0.91%
13239	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	沈北新区农业技术推广与行政执法中心（	200	32.80%	114.4	114.4				-2.35%
13240	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kv包家线包百分29（乡北台）	200	0.00%	0	0				-37.57%
13241	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	阳正轩房地产开发有限公司（香榭新坐标	630	27.81%	0	0				-43.42%
13242	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前村综合二台（微）	200	30.30%	119.4	119.4				-34.02%
13243	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				-39.44%
13244	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源3号变电站201间隔配电变压器	630	54.60%	0	0				-37.42%
13245	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	森林里4号箱变2号变压器	630	13.33%	0	0				-42.52%
13246	沈北	农高66kV变电站	农柳线	龙湖房地产2箱变201间隔配电变压器	630	9.05%	0	0				-36.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13247	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-41.16%
13248	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河三期2变电站变压器	500	44.80%	226	226				-41.85%
13249	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	剑桥世家6201配电变压器	630	28.57%	12	12				-38.88%
13250	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站1变压器	400	20.00%	0	0				-43.07%
13251	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-43.03%
13252	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258东郊乙线	陶瓷线135右1柱上变压器	400	48.90%	164.4	164.4				4.48%
13253	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线201左1柱上变压器	200	28.80%	122.4	122.4				0.00%
13254	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城3号变电站2号变压器	630	6.10%	528.6	528.6				-36.53%
13255	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站2号变压器	630	13.33%	483	483				-37.97%
13256	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	万国干24右6柱上变压器	315	34.29%	0	0				-44.10%
13257	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期2变电站202间隔配电变压器	400	5.20%	0	0				-120.58%
13258	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干24	200	45.30%	0	0				-17.79%
13259	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支110变台	200	48.30%	0	0				-34.76%
13260	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支21	50	0.00%	0	0				-137.41%
13261	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村6号变电站2号配电变压器	500	45.20%	0	0				-38.60%
13262	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分50左17右3	400	24.00%	0	0				0.25%
13263	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支8左1右1变压器	100	34.80%	0	0				-18.04%
13264	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	明城市1号变电站1号主变	630	0.00%	567	567				-257.83%
13265	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	明城市1号变电站2号主变	630	70.10%	125.4	125.4				-17.63%
13266	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-36.83%
13267	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站2变压器	630	23.33%	0	0				-38.28%
13268	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站1号变压器	800	26.25%	0	0				-38.45%
13269	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	南五乙线5	400	41.70%	193.2	193.2				-36.81%
13270	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分20右2左1	400	78.25%	0	0				-33.64%
13271	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分2左1-1	250	75.20%	37	37				-23.87%
13272	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯南台（2020微）	400	17.10%	291.6	291.6				-19.89%
13273	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站1变压器	500	17.92%	0	0				-42.86%
13274	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-42.14%
13275	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站2变压器	800	33.00%	456	456				-36.56%
13276	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外村照明（2021微）	400	77.40%	50.4	50.4				-1.68%
13277	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站1变压器	630	46.67%	0	0				-29.46%
13278	于洪	光辉66kV变电站	光水线	小微四分场西	200	0.60%	178.8	178.8				-202.26%
13279	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分45	400	38.70%	0	0				-150.76%
13280	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期2变压器	630	66.98%	145	145				-36.80%
13281	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	斗沟组4.5新2	100	0.00%	90	90				0.00%
13282	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站201配电变压器	500	40.64%	246.8	246.8				-38.37%
13283	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双西南分03	200	54.30%	0	0				-27.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13284	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				-41.83%
13285	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右4柱上变压器	315	31.11%	0	0				-44.79%
13286	沈北	清水66kV变电站	清依线	站式服务-沈阳市棋盘山开发区姜雪养猪场	200	24.30%	0	0				92.01%
13287	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分74变台	400	18.00%	0	0				-30.47%
13288	大东	如意66kV变电站	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左8柱上变压器	200	3.60%	0	0				-15.30%
13289	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	星国际城北区一期1变电站2号配电变压器	630	21.27%	0	0				-30.53%
13290	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4箱式变电站1号变压器	500	27.52%	312.4	312.4				-37.41%
13291	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑B区大挨金5201配电变压器	630	45.08%	283	283				-38.57%
13292	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线五道沟分31左6变台	200	42.30%	95.4	95.4				-38.50%
13293	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	阳光书香园1201配电变压器	630	43.81%	0	0				-37.94%
13294	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊11号变电站1变压器	500	41.92%	0	0				-41.04%
13295	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41右3柱上变压器	200	43.20%	0	0				-18.56%
13296	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	沙陀子村1	200	58.80%	0	0				-26.78%
13297	于洪	光辉66kV变电站	光北线	小微开隆村	400	60.60%	117.6	117.6				12.78%
13298	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				-41.01%
13299	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	森林里四期4变	400	54.00%	0	0				-40.95%
13300	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺干10柱上变压器	100	62.70%	0	0				-10.25%
13301	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分12右29	100	102.20%	0	0	2023年9月			-29.06%
13302	大东	大志66kV变电站	大志变70558志东甲线	志东干76左10	315	70.48%	0	0				6.90%
13303	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干80右1	200	33.50%	2	2				-77.55%
13304	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	400	89.00%	0	0	2022年12月			-44.03%
13305	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44右3-1	315	58.73%	0	0				-32.76%
13306	大东	如意66kV变电站	如意变80872意沈乙线	意沈乙意合联干16+1	250	21.60%	0	0				-42.58%
13307	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	光荣分17+1	315	45.08%	141.5	141.5				-25.90%
13308	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分9左4	315	107.05%	0	0	2024年2月			-45.01%
13309	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线10右8右2	315	34.60%	123	123				-41.74%
13310	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	方溪乙线方溪干9+1之3柱上变压器	100	0.00%	0	0				-35.37%
13311	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	长风干47左4柱上变压器	400	8.10%	0	0				-37.93%
13312	沈河	万柳66kV变电站	万柳变240通天甲线	通天甲线万青干28公变	315	78.73%	35.5	35.5				-42.94%
13313	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之1	315	0.00%	204	204				-40.43%
13314	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	青好线21右1+1	315	56.38%	0	0				-39.40%
13315	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	青好线31左分支2	315	43.49%	0	0				-37.03%
13316	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干32左10公变	900	1.73%	794.4	794.4				-228.15%
13317	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分10	315	59.05%	97.5	97.5				-41.78%
13318	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右4柱上变压器	315	47.94%	132.5	132.5				-40.84%
13319	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线55	315	23.81%	208.5	208.5				-38.39%
13320	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	太平分7柱上变压器	200	78.00%	0	0				-36.30%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13321	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646	昆塔乙线昆塔干54右1之1柱上变压器	315	19.05%	0	0				-51.38%
13322	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296	科学甲线科学干51公变	400	41.00%	196	196				-40.66%
13323	和平	方型66kV变电站	方型变450	中兴甲线84右6+1	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13324	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462	南干北文分12公变	200	42.60%	0	0				-40.77%
13325	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072	大众甲线大众干取义北分6	315	43.49%	146.5	146.5				-46.05%
13326	和平	方型66kV变电站	方型变498	望湖甲线20右3	315	28.25%	0	0				-40.62%
13327	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174	北路甲线北路干82	200	17.60%	0	0				-40.27%
13328	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566	南二干27	100	82.50%	0	0	2024年6月			-37.91%
13329	大东	农大66kV变电站	农大变80994	农西乙线东陵干宿舍分3左2+1	315	21.27%	216.5	216.5				-41.11%
13330	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966	大明乙线大明干艺新分沈大3支4变压器	315	139.37%	0	0	2022年12月			-51.41%
13331	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164	文北乙线文北干59左3柱上变压器	100	23.40%	0	0				-24.08%
13332	和平	市府66kV变电站	市府变566	总站乙线	315	0.00%	0	0				0.00%
13333	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924	史立线	100	136.00%	0	0	2022年12月			-119.48%
13334	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658	官立甲线	200	40.80%	98.4	98.4				-34.03%
13335	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158	珠江乙线珠江干22+1柱上变压器	200	45.60%	0	0				-21.92%
13336	大东	如意66kV变电站	如意变80860	意小乙线北海干43右2	250	25.60%	161	161				-46.65%
13337	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646	迎宾乙线迎宾干15右4变压器	200	22.40%	0	0				-45.67%
13338	大东	如意66kV变电站	如意变856	如沈乙线沈小联干141右2	315	18.73%	224.5	224.5				-42.49%
13339	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480	保南乙线	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13340	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264	西江乙线	500	17.20%	0	0				-42.26%
13341	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664	昆明甲线	630	16.57%	0	0				-42.96%
13342	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782	线	630	0.00%	0	0				-240.77%
13343	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456	长阳线	500	39.20%	0	0				-40.51%
13344	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256	岐山乙线	630	26.67%	0	0				-45.80%
13345	铁西	工农66kV变电站	工农变55554	图强乙线	400	46.20%	175.2	175.2				-49.43%
13346	新民	新民66kV变电站	新民变30176	铁专甲线	630	36.51%	0	0				-42.26%
13347	新民	新民66kV变电站	新民变30176	铁专甲线	630	33.97%	0	0				-39.93%
13348	沈河	青年66kV变电站	青年变370	青军线	630	26.67%	0	0				-43.02%
13349	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156	怀顺甲线	800	36.30%	0	0				-42.63%
13350	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160	陵望甲线	500	28.80%	0	0				-43.74%
13351	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140	鲲鹏线	630	34.60%	349	349				-42.56%
13352	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242	北郡线	500	21.44%	0	0				100.00%
13353	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254	怒皇乙线	500	0.00%	0	0				0.00%
13354	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274	怒信甲线	500	24.40%	0	0				-39.01%
13355	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370	华锐甲线	630	28.89%	385	385				-42.50%
13356	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170	生产乙线	315	20.32%	0	0				-44.41%
13357	和平	方型66kV变电站	方型变482	光荣甲线	500	15.68%	0	0				-41.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13358	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变1变压器	630	51.75%	0	0				-41.90%
13359	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站2变压器	630	8.25%	0	0				-47.34%
13360	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变1站内变压器	400	28.80%	2	2				-41.84%
13361	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金2开闭站1小区变电站1变压器	315	34.54%	0	0				-38.00%
13362	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站2变压器	630	90.48%	0	0	2022年12月			-44.83%
13363	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-41.99%
13364	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴工街11变电站201	250	40.40%	0	0				-41.93%
13365	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	俪都2期1箱变1变压器	630	11.11%	497	497				-42.42%
13366	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站202	630	14.86%	473.4	473.4				-44.85%
13367	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站202	630	52.70%	235	235				-42.03%
13368	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站202柜	630	48.57%	0	0				-42.08%
13369	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区2变电站201	630	40.95%	309	309				-41.20%
13370	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站201柜	630	46.03%	0	0				-43.59%
13371	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	邻园箱变1变压器	500	46.08%	219.6	219.6				-43.24%
13372	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变1变压器	400	36.00%	57	57				-40.22%
13373	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站202	630	0.00%	520	520				0.00%
13374	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#1主变	630	31.24%	0	0				-40.41%
13375	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
13376	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变1号变	630	0.00%	364	364				0.00%
13377	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变2号变	630	30.10%	364	364				-38.44%
13378	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲8箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
13379	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲11箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
13380	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变1号变	400	56.50%	0	0				-40.01%
13381	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变1站内变压器	630	13.33%	0	0				-36.46%
13382	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变2变	630	27.62%	393	393				-41.38%
13383	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	泉园2期2变电站2变压器	630	99.05%	0	0	2022年12月			-48.32%
13384	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	华丽小区变电站201柜	630	65.78%	0	0				-44.70%
13385	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	金杯1箱变1变压器	630	14.92%	473	473				-44.71%
13386	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	北一路4变电站201柜	200	45.60%	88.8	88.8				-48.68%
13387	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	滨河1变电站1变压器	630	55.87%	0	0				-44.94%
13388	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变2变	630	22.22%	427	427				-49.33%
13389	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变1变压器	630	48.89%	259	259				-39.89%
13390	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变2变压器	500	31.36%	293.2	293.2				-43.88%
13391	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变2变压器	800	28.75%	490	490				-39.88%
13392	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期2箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-45.29%
13393	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和1期2箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-43.16%
13394	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城8箱变站1变压器	630	23.24%	0	0				-43.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13395	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	百臻园南区箱变201	630	36.51%	337	337				100.00%
13396	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	南风雅都1箱变201	630	17.71%	31	31				-40.16%
13397	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.08%
13398	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
13399	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变2	500	17.60%	0	0				-42.91%
13400	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-43.68%
13401	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站1站内变压器	500	17.92%	0	0				-40.08%
13402	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	北市11变压器	630	54.48%	0	0				-39.88%
13403	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站202	315	4.57%	269.1	269.1				0.00%
13404	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村6变电站201柜	630	16.19%	0	0				-38.79%
13405	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站201	630	26.98%	397	397				-44.40%
13406	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	南站2号变电站1号变压器	630	45.08%	0	0				-44.71%
13407	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	天玺家园变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.93%
13408	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城3号变电站1号变压器	630	17.62%	0	0				-35.40%
13409	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城3号变电站2号变压器	630	12.86%	0	0				-44.17%
13410	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变1	630	40.76%	0	0				-43.64%
13411	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	长客箱变1	400	31.00%	0	0				-64.08%
13412	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰5箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
13413	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰11箱变1号变	630	32.76%	0	0				-43.01%
13414	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变1变压器	630	43.81%	0	0				-36.06%
13415	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变1站内变压器	630	45.40%	0	0				-43.39%
13416	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-38.22%
13417	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变1变压器	630	20.32%	439	439				-42.02%
13418	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城三期4箱1变	630	53.33%	0	0				-34.21%
13419	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	龙湖云峰原著1号变电站201间隔配电变压器	800	18.60%	0	0				12.65%
13420	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站2变压器	630	33.33%	357	357				-36.82%
13421	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站2号配电变压器	630	20.83%	0	0				-39.44%
13422	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	北国春天2母线配电变压器	630	23.65%	0	0				-42.41%
13423	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家村村（孟家村）	160	70.25%	31.6	31.6				-37.11%
13424	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园3变电站1变压器	160	20.63%	111	111				-63.77%
13425	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站1变压器	630	13.97%	0	0				5.16%
13426	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站2配电变压器	800	45.75%	0	0				-44.27%
13427	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高墙子小美畜牧公变台区	200	28.20%	123.6	123.6				100.00%
13428	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站1变压器	400	24.50%	262	262				-34.61%
13429	和平	和平66kV变电站	和平变196和新线	新世界名汇大厦1201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-43.34%
13430	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支27	400	17.03%	0	0				13.83%
13431	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期3箱变1变压器	630	41.90%	0	0				-39.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13432	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	步行街箱变1变压器	630	54.19%	0	0				-37.11%
13433	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	依澜阳光5箱变2变压器	500	56.32%	0	0				-32.28%
13434	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内北	200	84.00%	12	12	2022年12月			-28.72%
13435	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区功彬家庭农场	400	47.70%	169.2	169.2				9.63%
13436	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干145左4变台	400	27.00%	252	252				-28.11%
13437	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰小区七区一期1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-39.88%
13438	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期2箱变101变压器	630	123.49%	0	0	2023年7月			6.32%
13439	和平	太原220kV变电站	太原变070北二甲线	洪福家园2主变	500	18.72%	356.4	356.4				-39.03%
13440	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分42左5（柏家沟2队）	315	22.79%	0	0				-36.93%
13441	沈河	展览66kV变电站	展览变874展文乙线	嘉里中心1配电室2变压器	800	20.75%	554	554				22.74%
13442	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干40左16变台	200	26.40%	127.2	127.2				-37.18%
13443	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房2变压器	500	22.80%	336	336				-38.69%
13444	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园5变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-42.91%
13445	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站1变压器	400	28.00%	0	0				-38.13%
13446	浑南	于山66kV变电站	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号配电室2号配电变压器	200	56.25%	67.5	67.5				-45.62%
13447	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村南台	315	67.62%	0	0				-25.66%
13448	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩1	315	25.14%	0	0				-36.55%
13449	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	博荣水立方三期2箱变1变压器	630	12.70%	0	0				5.95%
13450	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站1号配电变压器	630	17.46%	10	10				-39.16%
13451	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站202	800	27.38%	501	501				-46.04%
13452	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	金地朗悦1箱变1变压器	800	27.60%	499.2	499.2				-3.18%
13453	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余大棚(改造)	100	39.90%	50.1	50.1				15.41%
13454	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	一站式-太平洋实业有限公司	400	28.20%	0	0				-7.57%
13455	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站1主变	800	15.75%	594	594				-42.47%
13456	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府1箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0				13.09%
13457	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0				-42.74%
13458	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东贸佳园1变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-47.18%
13459	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线116右8变台	400	42.68%	170	170				16.73%
13460	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	卫东甲1之1箱式变电站1配电变压器	400	3.00%	0	0				-4.21%
13461	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	武警线76右2	100	124.00%	0	0	2024年6月			-23.46%
13462	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54右8变压器	400	15.25%	0	0				-28.60%
13463	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站2变压器	800	13.25%	0	0				-47.06%
13464	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-23.30%
13465	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨宝雷袜厂公变台	200	0.00%	180	180				100.00%
13466	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合二台	400	30.60%	0	0				-67.06%
13467	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分27左6右1	200	7.20%	0	0				-19.93%
13468	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-41.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13469	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站1变压器	800	40.88%	393	393				-40.19%
13470	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分126变台	200	17.40%	0	0				-41.69%
13471	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-45.11%
13472	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	府城名邸二期8号变电站1号配电变压器	630	13.02%	485	485				3.67%
13473	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	秀水南1台	400	36.90%	0	0				7.58%
13474	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站1变压器	400	31.50%	234	234				-15.64%
13475	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线祝高干电业分6左8柱上变压器	200	33.08%	0	0				-33.41%
13476	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	丽都铭城3号201配电变压器	630	34.60%	0	0				-35.79%
13477	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站201间隔配电变压器	400	71.10%	0	0				-38.14%
13478	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线019	200	70.10%	39.8	39.8				-29.10%
13479	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	姜子变048中寺线邱家分22（邱家沟综合台	400	28.35%	246.6	246.6				-29.12%
13480	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-39.26%
13481	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	浦江御景湾2号变电站201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				94.36%
13482	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	YHG 广信开发箱式变电站1号配电变压器	630	14.86%	0	0				-44.50%
13483	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	河房地产开发有限公司(时代逸居)61配电	400	24.00%	0	0				4.93%
13484	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-33.36%
13485	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	辽宁百贯生态果园有限公司·望滨北沟14号	200	34.05%	111.9	111.9				56.35%
13486	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站2变压器	630	54.92%	0	0				-30.78%
13487	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石线小屯分59右支03	200	36.30%	107.4	107.4				-42.88%
13488	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线炼油厂住宅考核	100	66.30%	0	0				-41.04%
13489	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变2站内变压器	630	23.62%	2	2				-34.32%
13490	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分18	315	30.48%	187.5	187.5				-41.09%
13491	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微马三家村3台	200	80.70%	18.6	18.6	2025年4月			-11.51%
13492	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右5	400	76.50%	54	54				9.94%
13493	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子北台	315	70.86%	60.3	60.3				-67.32%
13494	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万家属楼照明	200	36.20%	0	0				-45.33%
13495	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	富城时代2箱变201配电变压器	630	11.43%	0	0				-35.43%
13496	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	美卉花园2站房1变压器	630	80.76%	0	0	2022年12月			-41.49%
13497	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	毛光干4箱变（单）	400	40.80%	196.8	196.8				-47.09%
13498	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰8小区1变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-37.71%
13499	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	IG 万中干46右2禧龙宾馆自维台柱上变压	200	39.60%	0	0				-24.19%
13500	沈北	道义66kV变电站	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-15.18%
13501	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分27右23左3	200	4.80%	170.4	170.4				8.31%
13502	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	海寰宇天下2.1期(E地块) 2箱变1配电变	630	27.62%	0	0				-39.81%
13503	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线鞋城分18左1之1柱上变	200	54.00%	0	0				-50.86%
13504	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲地三期1变电站1变压器配电变	630	43.43%	0	0				-36.97%
13505	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	家变304王滨线191温家分21右支3柱上变	200	15.30%	149.4	149.4				-24.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13506	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	天宇泰和园箱变1号配电变压器	500	32.40%	0	0				-39.94%
13507	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支016	200	81.70%	0	0	2025年4月			-18.17%
13508	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	新区干25变台	400	31.00%	0	0				8.28%
13509	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	变310祝滨线祝滨干107小于家沟33柱上变	400	75.60%	57.6	57.6				-27.77%
13510	和平	展览66kV变电站	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站202配电变压器	630	34.92%	347	347				-34.92%
13511	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾（首二期）5箱式变电站1号变	630	27.05%	0	0				-39.14%
13512	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华四段变电站202	400	51.60%	0	0				-38.54%
13513	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线090	200	46.50%	87	87				-43.32%
13514	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万7-8组照明	200	74.80%	30.4	30.4				-38.74%
13515	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线动迁办家属楼	200	90.00%	0	0	2024年9月			-41.57%
13516	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线辽中县四方台镇太平庄	80	79.13%	0	0				-30.85%
13517	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	英里4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	25.40%	0	0				3.64%
13518	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山路	果子园变411龙山路龙山干07	250	10.56%	0	0				-41.00%
13519	于洪	大潘66kV变电站	大岳线	大潘变405大潘线大潘大河洼	200	99.00%	0	0	2024年6月			-50.24%
13520	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干10右0右1柱上变压器	50	18.60%	0	0				-20.85%
13521	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-37.51%
13522	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线53	100	25.50%	0	0				-47.55%
13523	浑南	于山66kV变电站	于山变37742千白乙线	全运万达4号变电站2号配电变压器	630	17.14%	459	459				-8.89%
13524	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	张良分14	400	16.10%	295.6	295.6				-42.59%
13525	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站2变压器	500	59.84%	150.8	150.8				-34.53%
13526	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	日辉雍和府小区1配电室201间隔配电变压器	800	56.25%	0	0				-43.95%
13527	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	铁开地产开发有限公司1箱变1变压器配电室	630	24.13%	0	0				-40.15%
13528	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分11左10变	80	89.63%	0	0	2022年12月			-37.16%
13529	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线四方台后街	160	84.75%	0	0	2025年4月			-36.78%
13530	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	东湖家园2箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-42.96%
13531	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站2号配电变压器	800	27.80%	0	0				-42.52%
13532	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石线132左分04	100	101.20%	0	0	2022年12月			-30.94%
13533	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线朱尔线068	250	30.72%	0	0				-28.59%
13534	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	3_麓林春雨轩（局维）6箱变2变配电变	630	16.51%	0	0				6.51%
13535	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	解放2号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0				-44.18%
13536	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线新立分31	100	89.40%	0.6	0.6	2022年12月			-33.21%
13537	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	郭岩饲料加工厂	315	140.57%	0	0	2024年6月			-41.52%
13538	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲12箱变1变压器	630	6.35%	0	0				-46.92%
13539	沈北	农高66kV变电站	农商线	汇鑫山庄1小区局维箱变201配电变压器	630	13.97%	0	0				100.00%
13540	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	闸南分7右6柱上变压器	400	51.00%	0	0				-22.57%
13541	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
13542	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站1配电变压器	800	60.90%	0	0				-17.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13543	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站1变压器	630	53.65%	229	229				-39.21%
13544	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城13号变电站2变压器	630	17.27%	0	0				-44.94%
13545	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分25右1变台	100	67.60%	22.4	22.4				-69.52%
13546	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干90	200	28.20%	0	0				-37.61%
13547	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分41道南机井支4	100	0.00%	90	90				0.00%
13548	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干58	315	71.11%	0	0				-41.71%
13549	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变202间隔配电变压器	630	30.48%	375	375				-36.84%
13550	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	二十四城六期小区2变电站1变压器	800	9.90%	640.8	640.8				5.43%
13551	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	丽锦城1变电站1变压器	630	40.89%	309.4	309.4				-39.35%
13552	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑6变电站2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				-32.67%
13553	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	李官甲线李官干108右35变压器	200	45.15%	0	0				16.03%
13554	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组照明	100	81.60%	0	0	2025年4月			-38.40%
13555	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支22左7右3+1左1	400	30.30%	238.8	238.8				-57.24%
13556	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	环保家园2箱变1变压器	630	47.75%	266.2	266.2				-43.25%
13557	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	YHG_南长莱棚nz-柱上变压器	100	79.95%	10.05	10.05				-96.86%
13558	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支0	100	62.20%	17	17				-29.47%
13559	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变1变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-41.99%
13560	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际8号变电站202配电变压器	630	22.48%	0	0				-43.00%
13561	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区3变电站2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-26.82%
13562	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站201间隔变压器	400	6.30%	0	0				-41.92%
13563	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-49.82%
13564	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	龙玺房地产2箱变201配电变压器	630	2.38%	552	552				-24.69%
13565	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展7号变电站201间隔配电变压器	315	87.62%	0	0	2024年12月			-37.71%
13566	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线54右3变台	50	23.60%	33.2	33.2				-38.56%
13567	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站2变压器	630	12.38%	10	10				-46.63%
13568	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	鑫辰家园小区1变电站1变压器	630	37.52%	0	0				-25.35%
13569	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线62	315	46.67%	0	0				-39.37%
13570	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分171	315	42.41%	0	0				-30.02%
13571	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	房变410团山子线团山子干二道房分9左13	200	39.75%	100.5	100.5				-45.15%
13572	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗二村九队2中台区	315	102.10%	0	0	2022年12月			-29.69%
13573	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十一号（微）	400	28.80%	244.8	244.8				20.40%
13574	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站2变压器	800	20.10%	559.2	559.2				-38.11%
13575	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线57	400	33.60%	0	0				-41.17%
13576	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站2变压器	400	16.00%	296	296				-39.84%
13577	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲干龙红分9柱上变压器	200	17.40%	0	0				-35.14%
13578	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站201开关柜	630	0.00%	567	567				0.00%
13579	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-41.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13580	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-28.46%
13581	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干53变台	200	79.20%	0	0				-34.75%
13582	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左7变台	200	52.80%	74.4	74.4				-47.38%
13583	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干石狮分23右7变台	100	55.00%	0	0				-36.14%
13584	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-38.70%
13585	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期2变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0				17.51%
13586	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分1变台	200	44.48%	0	0				-38.52%
13587	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分5左1变台	200	39.00%	0	0				-37.73%
13588	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右12变台	400	15.90%	296.4	296.4				-30.53%
13589	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区2变电站1变压器	630	54.92%	221	221				-40.51%
13590	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站2变电站	630	15.71%	0	0				-43.32%
13591	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站2号变压器	630	11.43%	495	495				-33.64%
13592	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站2号变压器	500	30.24%	0	0				-41.83%
13593	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左7变台	400	27.00%	252	252				-53.97%
13594	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分24右5变台	400	17.70%	0	0				-28.67%
13595	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线大车分25+1右2变台	200	44.40%	91.2	91.2				8.42%
13596	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站201间隔配电变压器	500	16.32%	0	0				100.00%
13597	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	kV大陆线大孤家子东水利几杨春强水利甲	100	43.40%	46.6	46.6				-56.44%
13598	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室1变压器	800	15.75%	0	0				-40.45%
13599	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	柳园1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.30%	0	0				-36.54%
13600	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城四期5箱式变电站1配电变压器	630	27.30%	0	0				-33.79%
13601	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-38.58%
13602	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				-39.01%
13603	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司4202间隔配电	315	61.59%	0	0				-40.91%
13604	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞家园3箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-35.01%
13605	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区7变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-42.89%
13606	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站2配电变压器	630	16.76%	0	0				-46.99%
13607	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房1变压器	630	39.68%	317	317				-39.29%
13608	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线前集体西大棚	250	7.16%	207.1	207.1				-77.94%
13609	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村五.八组	200	63.30%	53.4	53.4				-47.28%
13610	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾5箱变1变压器	800	15.30%	597.6	597.6				15.63%
13611	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭门3变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-41.65%
13612	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干19左4	200	54.90%	70.2	70.2				-41.52%
13613	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后东台1	200	69.80%	40.4	40.4				-34.27%
13614	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线消防队开发楼	200	46.80%	86.4	86.4				-42.21%
13615	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变201变压器	630	30.79%	0	0				-33.83%
13616	于洪	双树66kV变电站	双南甲线	小微十里河村西南台	400	22.20%	271.2	271.2				-9.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13617	大东	如意66kV变电站	如意变80872意沈乙线	意合联于32临河分1	200	36.90%	0	0				-40.43%
13618	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太五东分支线002	50	110.80%	0	0	2023年4月			-40.59%
13619	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微东大林西南台区	400	14.10%	303.6	303.6				-47.49%
13620	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	寿泉2变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-40.19%
13621	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分88+1右2	200	36.00%	36	36				-35.69%
13622	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线兴隆分支线007	50	103.00%	0	0	2024年6月			-28.63%
13623	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站201间隔配电变压器	500	29.76%	0	0				-41.04%
13624	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0				-44.65%
13625	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线三家分24	30	148.00%	0	0	2025年5月			-36.08%
13626	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分12	100	109.60%	0	0	2022年12月			-31.10%
13627	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老城分岳家支5	100	0.00%	90	90				0.00%
13628	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分69左10	100	0.00%	90	90				0.00%
13629	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	汇置尚都二期A三期A箱变202配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.83%
13630	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	南塔3变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-42.34%
13631	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	同麟汇水湾1变电站变压器	500	42.72%	0	0				-40.37%
13632	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村机井支19	50	0.00%	0	0				-17.72%
13633	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几4	100	35.40%	0	0				-56.58%
13634	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干67	315	29.52%	0	0				-44.85%
13635	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左8+1右4	200	68.70%	0	0				11.89%
13636	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾西区5变电站1配电变压器	630	1.90%	0	0				28.60%
13637	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	YHG_盛京路3KB房地产自维箱变压器	200	0.00%	180	180				-8.02%
13638	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	西王（1台）	100	68.40%	0	0				-15.18%
13639	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左3右1变台	200	29.40%	0	0				-36.80%
13640	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家腰窝棚	630	29.33%	69	69				-32.52%
13641	法库	双台子66kV变电站	双丁线	双台子变046双丁线东丁家房村东二台	30	77.67%	0	0				-39.61%
13642	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东鑫浩针织品公变台区	200	34.50%	0	0				100.00%
13643	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站202间隔配电变压器	800	22.50%	0	0				-40.58%
13644	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	胡家屯村三四组照明	200	56.70%	66.6	66.6				-34.10%
13645	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左6	400	27.90%	248.4	248.4				0.45%
13646	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线营子台	315	65.71%	0	0				-30.30%
13647	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于17柱上变压器	315	50.29%	125.1	125.1				-37.65%
13648	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变424农药线邮政分04	315	83.81%	0	0	2022年12月			-39.00%
13649	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	新潮美丽洲1箱式变电站2配电变压器	800	11.40%	0	0				19.53%
13650	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	一站式服务-沈阳顺发土石方工程有限公司	400	35.40%	0	0				10.58%
13651	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线38右5变台	400	53.55%	0	0				11.73%
13652	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明	500	96.48%	0	0	2024年6月			-62.21%
13653	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	石庄子中台	200	27.00%	126	126				-47.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13654	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村13机井	100	46.40%	0	0				-44.87%
13655	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线218+1右1	400	27.30%	0	0				-40.13%
13656	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干70右3左6柱上变压器	200	0.00%	0	0				-22.36%
13657	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	花丽甲线16左3+1	200	71.20%	37.6	37.6				-51.34%
13658	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井2台	100	40.40%	49.6	49.6				-45.38%
13659	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	保利紫荆公馆六期变电站1号配电变压器	800	36.30%	0	0				3.18%
13660	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0				-39.81%
13661	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘电线	梁山变194大刘电线大刘电线45左1变台	50	100.80%	0	0	2024年10月			-29.98%
13662	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站2号变压器	630	31.43%	173	173				-40.46%
13663	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园22号小区变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-42.31%
13664	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线公安分14+1	315	42.29%	0	0				-38.55%
13665	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	长风干47左5右1柱上变压器	200	40.00%	0	0				-38.42%
13666	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期1变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0				16.06%
13667	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干32加1右分1变压器	100	44.10%	45.9	45.9				-50.39%
13668	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-38.32%
13669	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站202变压器	500	51.20%	194	194				-38.71%
13670	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线101右14变台	200	7.20%	165.6	165.6				-144.04%
13671	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支51	160	62.50%	0	0				-34.63%
13672	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品3箱变2变压器	630	18.10%	0	0				-39.84%
13673	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分19变台	200	100.20%	0	0	2022年12月			-33.31%
13674	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右6	100	94.80%	0	0	2024年7月			-41.12%
13675	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支10	200	61.80%	0	0				-28.55%
13676	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线112	50	81.60%	0	0	2025年2月			-30.07%
13677	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线226右10变台	200	46.50%	87	87				-41.62%
13678	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0				-35.40%
13679	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右12	100	37.20%	0	0				-43.33%
13680	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	城南春晓1号变电站201配电变压器	315	76.95%	0	0				-38.39%
13681	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	城南春晓2号变电站201配电变压器	315	70.10%	0	0				-39.54%
13682	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线前五里山分支09	100	75.60%	14.4	14.4				-18.73%
13683	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分4公变	315	39.68%	158.5	158.5				-33.81%
13684	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	长江街4箱式变电站配电变压器	400	18.80%	284.8	284.8				-45.51%
13685	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-39.77%
13686	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线9右2变台	400	52.20%	151.2	151.2				0.60%
13687	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线102左7变台	100	102.00%	0	0	2025年5月			-32.06%
13688	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线小羊分6	200	38.40%	0	0				-55.58%
13689	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站1主变	800	35.25%	438	438				-31.36%
13690	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站2变压器	400	33.20%	0	0				-43.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13691	沈北	农高66kV变电站	农丰线	G_沈阳锐锋置业有限公司3箱2变配电变压器	630	19.68%	0	0				-32.50%
13692	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左16左1	200	22.00%	0	0				-30.13%
13693	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期1变电站2变压器	800	38.70%	0	0				6.81%
13694	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期1变电站1变压器	800	24.30%	0	0				7.34%
13695	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰一期4号变电站2号配电变压器	630	21.59%	431	431				8.81%
13696	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0				-45.20%
13697	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-37.06%
13698	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	金禹花城2号变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.35%
13699	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星星寓1号变电站201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				100.00%
13700	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东七6变电站2变压器	630	13.97%	0	0				31.54%
13701	开发	宁官220kV变电站	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站2变压器	800	42.25%	382	382				-35.81%
13702	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸2号箱式变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.97%
13703	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.49%
13704	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支1左分支2变压器	100	36.90%	53.1	53.1				-43.87%
13705	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	一站式服务—沈阳盛源祥机电设备有限公司	400	58.35%	0	0				18.30%
13706	沈河	顺城220kV变电站	顺城变064红旗甲线	官局子箱变2配电变压器	630	33.33%	357	357				-42.23%
13707	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	小微王家荒	400	72.90%	68.4	68.4				-6.63%
13708	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左14	80	47.25%	0	0				-36.34%
13709	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长于胜利分27左4	200	30.30%	0	0				-22.46%
13710	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				-40.59%
13711	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区2变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-38.20%
13712	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线胜利大棚分支001	100	40.80%	0	0				-26.97%
13713	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分038	20	0.00%	0	0				-40.00%
13714	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子大棚支024	30	0.00%	0	0				0.00%
13715	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线新城子干35	315	18.73%	0	0				-52.36%
13716	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	幸福岛2变电站201	400	36.00%	0	0				-38.39%
13717	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	南乱分15	100	19.50%	70.5	70.5				-38.75%
13718	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所2201配电变压器	630	9.40%	0	0				-36.80%
13719	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微前进村9台	200	9.60%	0	0				5.74%
13720	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房郭家窝棚（2021微）	400	17.10%	69	69				-20.95%
13721	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡产业园2号（2021微）	400	92.40%	0	0	2022年12月			-21.95%
13722	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫7号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	56.70%	0	0				-12.91%
13723	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔干钢厂分3（一站式）	200	70.00%	0	0				-41.66%
13724	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5左分支2变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-71.58%
13725	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支6右分支1变压器	100	24.30%	65.7	65.7				-39.06%
13726	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线41	200	42.40%	0	0				-41.21%
13727	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	江南时代1号变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				-38.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13728	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李干17右8变台	200	36.90%	106.2	106.2				-58.35%
13729	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线陶连分雷家村台支03	200	74.25%	0	0				-23.85%
13730	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线南小陵小区分支02	200	25.50%	0	0				-42.86%
13731	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分还阳树支12	200	37.05%	0	0				-24.60%
13732	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾8号变电站201配电变压器	630	36.19%	0	0				-40.33%
13733	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线白家分020	100	128.80%	0	0	2023年1月			-34.99%
13734	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	阳光家园4期1变压器	630	124.76%	0	0	2022年12月			-38.12%
13735	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站201配电变压器	400	18.00%	288	288				4.97%
13736	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	武装部箱变1变压器	630	21.33%	267	267				-50.89%
13737	沈北	农高66kV变电站	农柳线	滄澜山四期1小区变电站201配电变压器	400	24.30%	0	0				1.55%
13738	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘家家属楼	125	50.56%	0	0				-52.34%
13739	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支0	200	46.13%	17	17				-26.77%
13740	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右3公变	315	21.33%	0	0				-41.40%
13741	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线小三家北台	50	19.80%	35.1	35.1				-42.72%
13742	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	杨提东郡四期1局维箱变201间隔配电变压器	800	73.13%	0	0				-39.14%
13743	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	大庆乙线9+1柱上变压器	315	38.73%	0	0				-44.53%
13744	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微高台子村东台区	200	6.00%	168	168				-52.55%
13745	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	白头沟4组照明（微）	400	27.60%	249.6	249.6				-27.98%
13746	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	航空航天大学(专家及教师公寓)1201配电	630	30.48%	0	0				-39.37%
13747	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支13	50	32.60%	0	0				-61.46%
13748	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	润樾府1变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				40.07%
13749	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村东台区	200	77.70%	24.6	24.6				-31.80%
13750	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区12变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-34.88%
13751	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡长岗村晨阳生猪公变台区	200	30.90%	0	0				100.00%
13752	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0				-42.53%
13753	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望甲线陵望干58+1柱上变压器	400	18.30%	0	0				-42.09%
13754	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮4台区	100	25.60%	64.4	64.4				-69.01%
13755	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站201间隔配电变压器	800	22.88%	0	0				-25.27%
13756	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	金科繁梦里一期3小区箱式变电站1配电变	630	13.33%	0	0				15.70%
13757	于洪	东民66kV变电站	东民线	东民变343东民线东民5台区	630	0.00%	567	567				-42.14%
13758	法库	双台子66kV变电站	双丁线	双丁干丁西分丁湾支湾南几3	100	35.40%	0	0				-44.83%
13759	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎联线信用分05	400	28.00%	0	0				100.00%
13760	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站1配电变压器	800	21.75%	0	0				-37.27%
13761	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支30左18	400	35.25%	219	219				0.64%
13762	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	YHG_三经干辽报分4+1201配电变压器	100	17.60%	0	0				-35.77%
13763	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支34变台	200	26.70%	0	0				4.59%
13764	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	158文南乙线文南干13右13左5+1右1柱上	400	74.75%	0	0				-51.16%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13765	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12左1	200	20.40%	0	0				-38.96%
13766	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线哈户硕支010	160	0.00%	0	0				-31.50%
13767	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线工厂南支03	200	79.20%	0	0				-15.47%
13768	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线前廖组分支28	200	13.80%	0	0				-48.69%
13769	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	肇丰御景庭小区2变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0				-41.46%
13770	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟胜干82左2	200	38.10%	0	0				81.07%
13771	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	三号变压器考核表箱式变电站201间隔配	630	33.65%	0	0				-39.40%
13772	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干54	315	77.46%	0	0				-38.53%
13773	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站202	630	19.05%	0	0				-39.25%
13774	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支11右2右1右2	315	48.25%	131.5	131.5				-44.59%
13775	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右5左1证券自维变压器	315	34.10%	176.1	176.1				-28.70%
13776	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	依云三期小区变电站1变压器	400	32.40%	230.4	230.4				-41.83%
13777	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-40.80%
13778	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区5变电站201	500	46.80%	216	216				-44.00%
13779	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班线李班干上泉照明支05柱上变压器	400	15.60%	0	0				-29.41%
13780	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线修李南分支006	100	134.10%	0	0	2022年12月			-27.43%
13781	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线小造屯几24	200	24.75%	0	0				-30.97%
13782	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	东郡园1箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				-34.47%
13783	东陵	李相66kV变电站	李古线	德胜花园2箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-32.91%
13784	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干60左1	200	12.00%	156	156				17.32%
13785	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10+1	400	37.20%	0	0				-39.65%
13786	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区4配电站公变	630	57.78%	203	203				-42.14%
13787	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园5箱变（单）	630	35.43%	0	0				-43.16%
13788	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站2变压器	630	23.17%	421	421				-49.04%
13789	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	崇山中TJ箱之1柱上变压器1	315	90.48%	0	0	2022年12月			-47.31%
13790	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站2变压器	400	24.60%	0	0				-40.35%
13791	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站1变电站	630	46.19%	0	0				-33.06%
13792	和平	花园66kV变电站	花园变56772花丽乙线	南航城1变电站201配电变压器	800	27.30%	501.6	501.6				-41.60%
13793	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	陶瓷线14右2左1变台	400	87.30%	0	0	2024年10月			100.00%
13794	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专干198左分5柱上断路器-一站式	200	14.70%	0	0				0.00%
13795	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园2变电站1变压器	500	21.12%	57	57				-41.93%
13796	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	阳蒲河房地产开发有限公司5202配电变	630	32.06%	0	0				-38.47%
13797	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线陶连赵家台支04	50	84.00%	0	0	2024年6月			-32.16%
13798	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	孝新乙干32（一站式）	200	6.40%	0	0				-33.25%
13799	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	长沟村照明（微）	200	49.30%	81.4	81.4				-39.28%
13800	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期21主变	500	19.20%	0	0				-47.61%
13801	沈北	王驿66kV变电站	城南线	王驿变848城南线中五旗分05	100	47.60%	42.4	42.4				-36.71%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13802	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线90右3左1变台	200	98.10%	0	0	2024年6月			10.81%
13803	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第1变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				-39.47%
13804	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期6箱变2变压器	630	27.62%	0	0				-37.08%
13805	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期9箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-34.67%
13806	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线88左3右1变台	400	13.80%	304.8	304.8				49.82%
13807	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干51右4	200	64.20%	0	0				-32.20%
13808	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景9变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				-1.07%
13809	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站1变压器	630	25.14%	170	170				-41.67%
13810	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城1变电站变压器	630	33.97%	0	0				-43.42%
13811	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变1变压器	630	8.25%	515	515				-42.62%
13812	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支13+1左1	200	13.60%	152.8	152.8				-53.01%
13813	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城五期2箱式变电站1配电变	800	33.00%	0	0				15.90%
13814	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区1变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-0.38%
13815	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期1小区箱式变电站2配电变	500	57.28%	0	0				-37.50%
13816	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十干42左2+1	315	90.79%	0	0	2022年12月			-40.54%
13817	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-39.78%
13818	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	沈阳富宸房地产开发有限公司2箱变201间隔	630	38.41%	307	307				-36.37%
13819	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线四纺南楼	200	35.55%	0	0				-39.33%
13820	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区1变电站202配电变压器	630	39.37%	0	0				19.92%
13821	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅2变电站	630	18.79%	0	0				-43.44%
13822	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	新鑫1箱变201配电变压器	630	7.94%	517	517				-22.64%
13823	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	翡翠臻园2号变电站1号配电变压器	800	31.20%	0	0				-11.36%
13824	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左9变台	200	22.00%	0	0				-12.14%
13825	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	久成乐府2配电室201间隔配电变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-34.47%
13826	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线怒皇干舍宅分10右3+1柱上变	200	22.20%	0	0				-5.52%
13827	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站201	400	48.00%	168	168				-41.83%
13828	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉它分14右7+1左2	315	91.62%	0	0	2022年12月			-28.63%
13829	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干散多牛分77+1变台	200	19.80%	0	0				6.08%
13830	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	红巾1变电站1变压器	630	54.29%	0	0				-40.97%
13831	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站2变压器	400	21.00%	0	0				-39.23%
13832	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	长岗子线民主分后岗支60右5变台	200	66.00%	48	48				-38.76%
13833	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	变311上深乙线上深乙干国公寨分58柱上变	315	42.22%	0	0				-60.51%
13834	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线45	315	23.62%	0	0				-69.36%
13835	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台1	100	55.20%	34.8	34.8				-30.46%
13836	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	YHG_城佛干55右4右柱上变压器	200	9.60%	160.8	160.8				-33.81%
13837	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期2箱式变电站2配电变压器	630	59.68%	0	0				-1.11%
13838	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	融城七英里3箱变1变压器	500	14.40%	0	0				9.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13839	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	江山云著2号变电站1号配电变压器	800	14.70%	0	0				-10.02%
13840	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5右3右4变压器	400	31.20%	156	156				-25.55%
13841	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右3柱上变压器	315	28.89%	0	0				-73.48%
13842	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	平源畜牧公变台	315	90.48%	0	0	2024年12月			100.00%
13843	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-35.04%
13844	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站2配电变压器	800	22.25%	0	0				-42.05%
13845	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170毓庄线	兴旺箱式公变台	400	92.70%	0	0	2024年9月			100.00%
13846	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	中德节能变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13847	东陵	中马66kV变电站	疗养线	禧瑞长河1变电站1变压器	400	30.50%	71	71				-11.80%
13848	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明（2020微）	200	37.40%	105.2	105.2				-44.30%
13849	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0				-327.59%
13850	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线东窑移动支06+1	200	26.40%	0	0				11.04%
13851	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分60变台	100	32.00%	58	58				-213.64%
13852	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方9箱变2变压器	630	15.24%	0	0				-45.84%
13853	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分83	400	19.73%	281.1	281.1				-29.97%
13854	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	鲁尔新天地三期配电室201间隔配电变压器	500	40.00%	31	31				-43.50%
13855	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0				-42.45%
13856	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	王家窝棚养殖台	400	62.70%	109.2	109.2				35.18%
13857	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站1变压器	630	29.52%	381	381				-40.70%
13858	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分33	100	87.00%	3	3	2023年1月			-30.98%
13859	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线岗关支01	200	20.90%	0	0				-33.48%
13860	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干121加1变压器	200	3.90%	0	0				12.94%
13861	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站202间隔配电变压器	630	4.13%	541	541				17.52%
13862	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期局维2变202配电变压器	800	40.20%	0	0				-15.02%
13863	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2022年12月			-37.72%
13864	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	花海苑小区变电站1变压器	400	32.80%	228.8	228.8				-26.82%
13865	沈北	方溪66kV变电站	6kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区2变电站201配电变压器	800	18.00%	576	576				37.71%
13866	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分8左1右1	50	110.80%	0	0	2023年2月			-31.77%
13867	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子8、13组照明	200	44.60%	90.8	90.8				-32.66%
13868	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村2组照明	400	13.54%	305.85	305.85				-55.83%
13869	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线50右2	315	8.25%	257.5	257.5				5.42%
13870	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干33	315	18.10%	0	0				-76.42%
13871	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	西安分8右2+2变压器	400	36.60%	213.6	213.6				-35.69%
13872	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C之1柱上变压器	315	15.62%	0	0				-44.98%
13873	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分70变压器	315	60.00%	0	0				-39.84%
13874	新民	东郊66kV变电站	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线62左4变台	200	77.00%	26	26				-39.56%
13875	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分9	200	64.20%	31	31				-40.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13876	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干11变压器	315	13.21%	241.9	241.9				-46.71%
13877	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左3柱上变压器	400	23.50%	0	0				-30.68%
13878	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干42	315	125.40%	0	0	2022年12月			-52.40%
13879	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干东顺变台公变	315	46.98%	0	0				-40.79%
13880	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+1柱上变压器	315	27.43%	0	0				-43.53%
13881	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线50右7	200	49.00%	0	0				-46.01%
13882	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70右3变压器	315	13.65%	240.5	240.5				-65.33%
13883	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左8变压器	200	32.40%	0	0				-39.28%
13884	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分13	200	22.00%	0	0				-56.02%
13885	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分3	315	68.89%	0	0				-43.15%
13886	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分14	250	19.20%	54	54				-44.37%
13887	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干25右1	315	44.44%	2	2				-38.31%
13888	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干24柱上变压器	400	69.60%	0	0				-38.25%
13889	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线213	315	90.92%	0	0	2022年12月			-40.48%
13890	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+3	400	65.40%	0	0				-21.82%
13891	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干6右6	200	23.10%	0	0				-26.64%
13892	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线30	315	13.97%	0	0				-32.12%
13893	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干43	315	46.67%	136.5	136.5				-42.09%
13894	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干4左2公变	315	12.95%	0	0				-50.53%
13895	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干北文分9公变	315	31.11%	0	0				-42.15%
13896	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干5+1公变	315	40.32%	0	0				-43.63%
13897	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	昆塔变262西江乙线西江干38左3柱上变压器	200	27.00%	0	0				-24.38%
13898	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干17柱上变压器	200	83.40%	13.2	13.2	2024年10月			-33.73%
13899	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左4	200	69.00%	42	42				-43.16%
13900	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分10	315	59.68%	95.5	95.5				-41.79%
13901	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分22+1右2柱上变压器	315	24.38%	0	0				-45.19%
13902	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	二纬乙线26	315	27.30%	197.5	197.5				-48.98%
13903	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线15左1变台	250	12.48%	0	0				-40.04%
13904	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨干分27右1-2	315	2.22%	276.5	276.5				-98.53%
13905	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	城水线城水干31柱上变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-41.75%
13906	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	肇西线肇西干36变台	400	49.20%	0	0				-27.42%
13907	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线98	315	18.10%	0	0				-29.13%
13908	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变1	400	26.70%	0	0				-46.32%
13909	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右16柱上变压器	315	22.54%	0	0				-79.86%
13910	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站201	400	49.80%	160.8	160.8				-44.25%
13911	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站202变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-41.35%
13912	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13913	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	丽阳馨苑小区一次1主变	800	22.00%	0	0				-44.79%
13914	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-40.34%
13915	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
13916	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活3箱变2号变	630	42.22%	0	0				-50.17%
13917	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华3箱变1号变	630	25.90%	0	0				-43.42%
13918	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	海宁公寓箱变一次主变	630	12.70%	487	487				-35.06%
13919	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	鑫荣家园11主变	800	14.63%	0	0				-42.07%
13920	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	新兴一次主变	630	19.43%	0	0				-46.05%
13921	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变1变压器	630	55.24%	0	0				-40.47%
13922	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
13923	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	松山二期1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-41.29%
13924	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变1	630	79.24%	67.8	67.8				-42.45%
13925	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变2站内变压器	630	14.86%	2	2				-44.48%
13926	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站201	630	26.35%	0	0				-42.16%
13927	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站202	630	22.86%	423	423				-40.19%
13928	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站1变压器	630	11.05%	0	0				-43.78%
13929	开发	昆明66kV变电站	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站2变压器	315	32.38%	181.5	181.5				-34.75%
13930	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变201	400	67.00%	92	92				-41.87%
13931	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站202	630	64.76%	159	159				-47.01%
13932	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	工业大学小区变电站201柜	315	33.02%	0	0				-43.87%
13933	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大六区变电站201柜	630	63.24%	168.6	168.6				-44.42%
13934	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站202柜	630	52.83%	234.2	234.2				-40.88%
13935	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	北二路2变电站201柜	315	20.32%	0	0				-39.75%
13936	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	消防官兵4变电站201	630	15.87%	0	0				-42.73%
13937	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区201柜	630	23.17%	0	0				-64.37%
13938	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变1变压器	800	0.00%	0	0				-35.99%
13939	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站201	400	30.40%	238.4	238.4				-43.23%
13940	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区1变电站201	800	26.70%	506.4	506.4				-47.51%
13941	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-42.74%
13942	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变2变	500	18.88%	31	31				-4.64%
13943	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲5箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
13944	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变1号变	630	20.32%	254	254				-41.07%
13945	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变1变	400	15.20%	0	0				-42.70%
13946	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	112小区2箱变1变压器	630	35.43%	0	0				-41.94%
13947	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	金光园变电站1变压器	800	13.20%	0	0				-37.22%
13948	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变2站内变压器	630	14.92%	2	2				-44.12%
13949	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站202柜（4）	800	24.00%	0	0				-37.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13950	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变1变	630	26.35%	401	401				-40.23%
13951	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	团结路北箱变1变压器	400	38.10%	207.6	207.6				-43.57%
13952	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	五三厂住宅箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-40.45%
13953	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变1变压器	630	0.00%	475	475				-35.66%
13954	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站201	400	41.40%	194.4	194.4				-40.88%
13955	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站202	500	43.84%	230.8	230.8				-44.86%
13956	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086南湖线	光明苑4变电站201柜	630	0.00%	554	554				0.00%
13957	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	德增南箱变1变压器	500	30.48%	297.6	297.6				-33.19%
13958	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	天光花园箱变1变压器	630	29.71%	0	0				-37.57%
13959	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期12主变	630	0.00%	0	0				-31.85%
13960	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-4箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
13961	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	农行箱变1变压器	400	30.90%	7	7				-39.92%
13962	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂山新村2变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月			-41.21%
13963	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
13964	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变1	630	18.73%	0	0				-43.58%
13965	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站202 变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
13966	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站202	630	20.63%	437	437				-47.66%
13967	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站2号变压器	630	14.92%	473	473				-43.41%
13968	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	明城花园2箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-41.97%
13969	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站202柜	630	36.19%	0	0				-45.69%
13970	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	铁路小区变电站1号变压器	630	23.17%	421	421				-38.07%
13971	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	宏达广昌箱变2变压器	630	31.49%	0	0				-43.10%
13972	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	云峰阁小区201	630	18.41%	0	0				-42.06%
13973	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州东区1箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-46.86%
13974	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
13975	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊4变电站201柜	630	16.51%	0	0				-43.07%
13976	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站201	500	25.44%	322.8	322.8				-43.78%
13977	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-48.00%
13978	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变1号变	630	14.29%	0	0				-42.73%
13979	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	富源新居箱变2号变	315	16.83%	0	0				-42.72%
13980	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变1	630	40.00%	0	0				-40.32%
13981	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰12箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
13982	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	环际2箱变1号变	630	26.03%	0	0				-38.23%
13983	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	加州茗苑3箱变1号变	630	19.37%	0	0				-40.47%
13984	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	圣春巷主变	500	43.20%	234	234				-38.69%
13985	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	宜章北变电站2号高压柜1主变	315	32.00%	182.7	182.7				-38.84%
13986	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站201柜	500	36.96%	0	0				-39.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13987	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变2变压器	630	11.75%	0	0				-13.15%
13988	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站1配电变压器	800	14.63%	0	0				-37.34%
13989	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干28+1之1柱上变压器	100	88.00%	0	0	2025年2月			-49.53%
13990	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右3+1左1	200	116.40%	0	0	2025年2月			-35.19%
13991	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干83右1	200	46.20%	87.6	87.6				-23.07%
13992	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	亿居房地产开发有限公司2箱变201配电变	630	32.70%	361	361				-41.35%
13993	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俤线	吾悦华府B3小区3变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				27.79%
13994	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左8	100	0.00%	0	0				0.00%
13995	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	府丹郡24号小区变电站202间隔配电变压	630	26.35%	0	0				-42.35%
13996	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	盛世经典1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-43.68%
13997	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡八组台	200	39.00%	0	0				-30.70%
13998	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站202变压器	630	27.05%	0	0				-34.61%
13999	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线102左1	200	25.20%	0	0				-28.81%
14000	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右44	50	103.20%	0	0	2024年6月			-19.67%
14001	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩4号变电站201间隔配电变压器	800	52.50%	0	0				-41.59%
14002	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				-33.75%
14003	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线水库支4	100	8.55%	0	0				-40.53%
14004	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线刘家支分支线030	100	103.80%	0	0	2023年2月			-26.63%
14005	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站2变压器	630	14.60%	475	475				-42.59%
14006	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水一支19柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
14007	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	德园小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	466.2	466.2				62.76%
14008	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变2站内变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-41.49%
14009	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线97右16右1变台	200	24.00%	0	0				43.78%
14010	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	/大陆线大孤家子西南台几3（大孤家子西	200	33.50%	113	113				-28.07%
14011	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	禹天玺一期小区2箱式变电站1配电变压器	800	14.10%	0	0				14.70%
14012	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区3变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				14.57%
14013	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器2公变	630	25.71%	405	405				-40.11%
14014	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线湾东甲6	50	102.80%	0	0	2022年12月			-36.80%
14015	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站201变压器	800	34.50%	444	444				-42.82%
14016	东陵	孤家子66kV变电站	东治线	翡翠书院2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-35.94%
14017	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变2变压器	630	10.67%	0	0				-48.43%
14018	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	城佛干60左2变台	200	36.10%	107.8	107.8				-48.41%
14019	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	供销水果店	100	58.90%	0	0				7.00%
14020	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区3变电站202配电变压器	630	24.44%	413	413				-37.66%
14021	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干106柱上变压器	400	34.25%	0	0				-273.61%
14022	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委西台	200	84.80%	10.4	10.4	2022年12月			-42.35%
14023	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-44.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14024	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站2变压器	630	39.05%	321	321				-40.35%
14025	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14026	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站2号变压器	800	24.38%	525	525				-47.94%
14027	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	华润崑崙御3变电站1配电变压器	800	24.90%	0	0				-37.70%
14028	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	远大3小区变电站1变压器	500	49.60%	0	0				-40.48%
14029	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变418罗房乙线	罗房乙线小三道岗分16左1变台	400	15.00%	300	300				0.00%
14030	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-44.93%
14031	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾3号变电站1变压器	630	43.49%	0	0				-30.91%
14032	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支32左12变台	200	20.70%	0	0				-44.64%
14033	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家五台	315	89.84%	0	0	2023年2月			-39.70%
14034	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑5箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-45.71%
14035	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	明华分2+1柱上变压器	400	75.20%	0	0				15.58%
14036	浑南	新南66kV变电站	新南040新北线	万锦红树湾F地块4号变电站1变压器	630	11.05%	0	0				76.97%
14037	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线下炭窑台	100	63.75%	0	0				-40.90%
14038	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第5变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-41.86%
14039	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-40.40%
14040	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前大果园几11	50	30.40%	29.8	29.8				-58.14%
14041	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14042	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分43之4	315	38.35%	162.7	162.7				-38.10%
14043	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯村部	50	65.20%	0	0				-40.59%
14044	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	方南干37右5右8公变	315	76.95%	41.1	41.1				-46.31%
14045	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分50	100	101.40%	0	0	2024年6月			-41.91%
14046	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林1箱变1配电变压器	630	8.95%	0	0				-40.92%
14047	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟分垃圾站支8+1（一站式）	200	10.20%	159.6	159.6				-46.32%
14048	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	武警线仓库分72	315	50.16%	0	0				-41.75%
14049	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝居住M区3202配电变压器	630	23.17%	0	0				-37.92%
14050	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干欢洞分13变台	200	56.70%	66.6	66.6				-29.03%
14051	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	双山子村东台照明（新）	400	18.60%	285.6	285.6				14.25%
14052	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站1号变压器	500	20.70%	0	0				-41.84%
14053	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	民安家园小区变电站1变压器	400	29.20%	243.2	243.2				-40.18%
14054	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区2变电站2变压器	800	60.00%	0	0				-32.24%
14055	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线018	100	8.40%	0	0				-40.87%
14056	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	堡变170靛庄线YHG 皮家堡村农民集资住	250	25.60%	161	161				-37.76%
14057	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分23变台	400	68.70%	0	0				-41.48%
14058	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园5号变电站201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0				-39.69%
14059	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑1变电站1变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-35.23%
14060	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线电管站台	200	57.00%	0	0				-45.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14061	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30右3变台	400	2.40%	170	170				45.45%
14062	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站2号变压器	800	25.50%	0	0				-41.05%
14063	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-41.21%
14064	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-42.10%
14065	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	湖俪景棠苑5箱式变电站1变压器配电变压	630	0.00%	19	19				-41.62%
14066	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	三隆熙湖枫景二期1变压器	630	32.38%	363	363				-28.79%
14067	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站1变压器	630	16.51%	0	0				-43.39%
14068	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站2号变压器	500	17.20%	0	0				-38.43%
14069	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-43.28%
14070	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园9箱变1变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-44.52%
14071	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线东风分112	80	104.63%	0	0	2023年2月			-36.80%
14072	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支58	160	35.00%	88	88				-26.40%
14073	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变2变压器	800	25.80%	513.6	513.6				10.75%
14074	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	后岗村综合一台（微）	200	20.10%	0	0				-160.29%
14075	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线郎士屯C台支03	200	20.60%	0	0				-35.73%
14076	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	YHG_万寿干29+3	1250	5.95%	1050.6	1050.6				-23.51%
14077	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	姜家村综合一台（微）	400	19.80%	280.8	280.8				-39.51%
14078	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余大棚	50	86.40%	0	0	2025年4月			-103.08%
14079	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	图强甲线图强干图齐分4左1之3变压器	315	8.25%	257.5	257.5				-41.21%
14080	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线柳树东支05	315	46.73%	136.3	136.3				-45.27%
14081	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果子园变411龙山线娘娘庙分04	200	19.80%	0	0				-41.08%
14082	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10V龙山线创业队分19	160	46.88%	0	0				-42.36%
14083	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14084	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站2变压器	630	42.92%	0	0				-43.44%
14085	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变692马和线	协和广场住宅22变压器	500	14.80%	376	376				0.15%
14086	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线35+1	400	27.30%	0	0				-42.00%
14087	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	北顺乙D-T接箱自维变压器	100	84.60%	5.4	5.4	2024年6月			-42.91%
14088	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	军械分3变压器	315	34.92%	0	0				-40.71%
14089	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干74右4	80	57.00%	26.4	26.4				-36.85%
14090	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)32	630	47.62%	0	0				-43.33%
14091	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房二三组照明	200	25.80%	128.4	128.4				-45.83%
14092	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线145	50	76.20%	0	0				-54.60%
14093	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光9变电站201变压器	630	19.81%	0	0				-43.42%
14094	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东五组照明	100	112.40%	0	0	2023年8月			-31.29%
14095	皇姑	广源66kV变电站	广源变25746水城线	凤凰水城4箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0				-43.03%
14096	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	望湖甲线32+1左1	315	62.48%	0	0				-45.95%
14097	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期4变电站202配电变压器	400	25.20%	0	0				6.82%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
14098	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区8变电站201间隔配电变压器	630	42.67%	0	0				-42.71%
14099	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	华恒基房地产开发有限公司5箱变201配电	630	14.29%	0	0				-41.39%
14100	沈北	朱尔66kV变电站	汽车乙线1	车创小区1变电站202配电变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
14101	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0				-39.10%
14102	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区4变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-45.38%
14103	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	YHG 河堤干25	200	10.20%	159.6	159.6				-54.51%
14104	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南沙甲线	砂轮甲线108左1	315	69.84%	0	0				-47.46%
14105	浑南	新南66kV变电站	新南086新学线	金石小镇南区2号变电站2号配电变压器	630	23.17%	0	0				-31.77%
14106	沈北	道义66kV变电站	道信线	汇置尚都八期5小区变电站202配电变压器	630	12.57%	0	0				20.46%
14107	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	黄河府2小区变电站2配电变压器	800	3.38%	0	0				100.00%
14108	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	正宸府2箱变2配电变压器	630	22.86%	423	423				3.57%
14109	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-312.20%
14110	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆11号变电站2号变压器	800	12.00%	0	0				-41.90%
14111	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理6箱变1变压器	630	4.13%	541	541				34.96%
14112	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	昱宽房地产开发有限公司1箱变考核表（C	630	23.17%	421	421				-44.04%
14113	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干183左4+1	200	40.20%	0	0				-29.89%
14114	浑南	安顺66kV变电站	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期1号变电站1号变压器	630	30.86%	0	0				-18.57%
14115	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支22	50	0.80%	17	17				-33.33%
14116	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站1配电变压器	400	112.50%	0	0	2024年9月			-39.96%
14117	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分水田支四组大门外支5	50	0.00%	17	17				-700.00%
14118	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	新村7号、8号、9号住宅箱式变电站配电变	500	52.16%	189.2	189.2				-38.95%
14119	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线315右2右1柱上变压器	200	109.20%	0	0	2024年6月			8.46%
14120	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑2变电站1变压器	630	13.21%	483.8	483.8				-42.39%
14121	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	恒大温泉一期小区3变电站201配电变压器	400	22.80%	268.8	268.8				100.00%
14122	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右5柱上变压器	315	34.92%	0	0				-24.57%
14123	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城3变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
14124	铁西	万达66kV变电站	万达变56070万腾线	里仁居小区三期2变电站202变压器	315	29.84%	0	0				-46.92%
14125	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左13	315	27.68%	0	0				-31.26%
14126	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	保利达江湾城三期一变电站1号配电变压器	630	35.71%	0	0				-37.57%
14127	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变022山大道线95左02	200	56.40%	0	0				-39.21%
14128	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干烟台分30右14	100	40.80%	49.2	49.2				0.01%
14129	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0				-25.57%
14130	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	城学园里1号变电站201间隔（乙）配电变	630	31.11%	371	371				-10.11%
14131	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线卫校分19	100	60.60%	0	0				-31.00%
14132	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹5号变电站202配电变压器	500	41.60%	0	0				-41.13%
14133	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线旺方干宝泉分1左2柱上变压器	400	2.00%	0	0				-8.46%
14134	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器	315	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14135	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站2变压器	400	25.20%	0	0				-35.37%
14136	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾2号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-40.76%
14137	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	土北家属楼（2021微）	400	31.10%	0	0				-37.45%
14138	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分111	200	63.80%	0	0				-19.30%
14139	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5期4箱变2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-43.06%
14140	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	满堂家园1变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-31.34%
14141	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆3变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-41.50%
14142	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变2变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-42.77%
14143	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站1号变压器	630	13.52%	10	10				-42.83%
14144	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾西区4变压器	630	26.98%	0	0				22.69%
14145	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站2号变压器	800	13.80%	0	0				-43.45%
14146	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站1变压器	630	13.21%	0	0				-47.06%
14147	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分3右1柱上变压器	400	50.40%	0	0				-14.77%
14148	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干2+1柱上变压器	400	2.50%	0	0				-45.43%
14149	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	大冯线136	100	36.00%	54	54				86.09%
14150	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期1变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0				-28.39%
14151	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站1变压器	630	33.65%	355	355				-40.19%
14152	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	久才岗四、五组综合(2022微)	400	30.00%	0	0				23.97%
14153	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区3变电站201	500	24.64%	326.8	326.8				-45.48%
14154	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567	567				0.00%
14155	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线苏家支67	200	45.75%	0	0				-34.84%
14156	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	惠民家园2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-40.12%
14157	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	中旅万科城2箱变2变压器	400	30.30%	238.8	238.8				11.72%
14158	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯大棚分005	30	7.00%	24.9	24.9				-48.84%
14159	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡北台大棚	100	149.85%	0	0	2024年9月			-45.93%
14160	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右3柱上变压器	315	1.40%	0	0				-142.28%
14161	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线吴家屯西台	50	35.20%	0	0				-44.74%
14162	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	中央广场一期3号变电站202间隔配电变	630	25.08%	0	0				1.86%
14163	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	305祝高线祝高干晚枫分北沟支右36柱上	400	26.10%	0	0				39.73%
14164	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞3箱变（单）	400	36.00%	0	0				-36.76%
14165	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干8+1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
14166	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线兴胜台分支线011	100	110.25%	0	0	2024年6月			-27.88%
14167	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南西井分支04	50	58.80%	15.6	15.6				-31.71%
14168	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站2变压器	630	28.25%	10	10				-43.54%
14169	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾8号变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.28%
14170	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分58左4变台	200	52.05%	75.9	75.9				-41.13%
14171	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线148左8变台	100	68.70%	21.3	21.3				-39.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14172	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分7左3变台	200	39.90%	0	0				-33.59%
14173	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-31.19%
14174	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区三友会垂钓园	200	28.50%	123	123				13.14%
14175	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变201配电变压器	630	31.90%	0	0				-34.14%
14176	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期3变电站2变压器	630	11.43%	41	41				-42.01%
14177	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站2配电变压器	630	71.43%	0	0				-38.97%
14178	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	瀚景华庭地下充电桩变电站配电变压器	630	5.40%	533	533				84.63%
14179	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	瑞金家苑3站房2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-47.80%
14180	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河分8+1左1	200	8.40%	0	0				10.41%
14181	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城四期1箱式变电站2配电变压器	800	44.63%	0	0				-39.09%
14182	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线129右12变台	400	63.00%	0	0				-29.92%
14183	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	森林里四期-4-1变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0				20.72%
14184	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线农业研究所住宅	200	35.40%	0	0				-13.81%
14185	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞水库	200	31.60%	116.8	116.8				-50.30%
14186	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	和樾小区3配电室201间隔配电变压器	630	56.76%	209.4	209.4				-9.36%
14187	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站1配电变压器	800	50.63%	315	315				-10.72%
14188	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线18左6	400	52.65%	0	0				-27.64%
14189	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干61右19	200	48.60%	0	0				-41.35%
14190	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干182	400	83.00%	28	28	2023年1月			-25.42%
14191	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	城名邸一期12号箱式变电站1号配电变压	630	21.90%	0	0				-39.96%
14192	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
14193	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区6变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-42.77%
14194	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	一站式-孟庆忠（电井）	200	21.30%	0	0				-61.99%
14195	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	新希望2箱变1箱变	400	16.20%	295.2	295.2				-20.93%
14196	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界悦景小区3变电站202配电变压器	630	13.97%	479	479				100.00%
14197	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	海上五月花12变电站1变压器	400	39.50%	0	0				-31.83%
14198	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园11箱变（单）	630	33.97%	0	0				-38.71%
14199	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子北台几11	200	45.00%	90	90				-32.12%
14200	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站201变压器	500	53.28%	183.6	183.6				-57.69%
14201	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园5变电站202配电变压器	630	0.00%	173	173				0.00%
14202	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分3柱上变压器	315	37.78%	0	0				-44.66%
14203	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	金鑫花园1箱变1变压器	315	27.30%	197.5	197.5				-42.22%
14204	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站202间隔配电变压器	630	51.43%	0	0				-3.76%
14205	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区16变电站2变压器	500	52.00%	121	121				-50.58%
14206	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	陶屯水利分	100	12.00%	78	78				-19.02%
14207	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左3	315	47.94%	0	0				-41.92%
14208	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	政发物业2号变压器	630	66.67%	147	147				10.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14209	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线侯三分132	200	32.30%	115.4	115.4				-38.32%
14210	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	道义北大街124号富城俚景嘉园四	315	95.24%	0	0	2024年12月			-42.25%
14211	沈河	文艺66kV变电站	文艺变986文好线	建大住宅箱变1变压器	500	23.20%	334	334				-42.71%
14212	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园4变电站1站内变压器	630	28.57%	0	0				-42.87%
14213	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站2主变	630	7.62%	519	519				-72.06%
14214	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-43.30%
14215	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线133左2变台	200	15.00%	150	150				8.48%
14216	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左13	100	25.40%	0	0				-12.19%
14217	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线杨石干153柱上变压器	200	14.70%	0	0				-53.04%
14218	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	变450长大乙线南塔干长水分8+1右1长青	200	18.40%	0	0				-45.41%
14219	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	茂大民干西高力分长山子支24右13左10左	200	54.30%	0	0				4.13%
14220	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区6变电站1变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-38.37%
14221	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV三面船分98	200	19.50%	0	0				100.00%
14222	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地6箱变2变压器	630	11.90%	0	0				-38.40%
14223	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站202配电变压器	500	35.20%	0	0				-48.84%
14224	法库	宝山66kV变电站	镇西线	陶屯收费站台	315	18.79%	224.3	224.3				-19.63%
14225	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站1配电变压器	500	36.00%	0	0				-35.94%
14226	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	法院箱变1变压器	250	79.04%	0	0				-38.66%
14227	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲线王宝分18右1柱上变压器	200	35.70%	108.6	108.6				-41.07%
14228	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线雍贺园分7柱上变压器	100	22.20%	0	0				-50.17%
14229	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝线高家沟分29柱上变压器	100	65.10%	0	0				-36.28%
14230	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站1配电变压器	800	31.13%	0	0				-37.49%
14231	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变1变压器	630	7.62%	0	0				55.41%
14232	东陵	农大66kV变电站	农首线	吉天银河湾2箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	441	441				-34.83%
14233	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	群明天广场南区2期变电站201间隔配电变	800	65.25%	0	0				-36.01%
14234	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	新兴花园小区4变电站1变压器	400	24.75%	0	0				-37.14%
14235	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分苗家支01	200	26.70%	126.6	126.6				-27.05%
14236	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线202左3变台	100	90.00%	0	0	2025年5月			-43.34%
14237	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西河沿电井3分支07	30	0.00%	0	0				0.00%
14238	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	机线大民干西高力支长山子支24右21右7变	200	32.00%	0	0				-33.28%
14239	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡1箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0				-41.13%
14240	浑南	营盘66kV变电站	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站2变压器	630	25.24%	0	0				-41.97%
14241	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡6箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0				-37.27%
14242	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线双丁线069	20	1.00%	0	0				-1104.93%
14243	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高村3机井	200	19.20%	0	0				-96.40%
14244	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城16号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-38.30%
14245	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14246	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城10号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0				-41.38%
14247	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	平罗乡后辛台村2台	100	36.60%	0	0				-81.47%
14248	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井3台	100	42.40%	0	0				-80.82%
14249	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	包卧线卧西支家属楼几1	400	44.10%	0	0				-18.96%
14250	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧刘分67+1	200	30.00%	0	0				-28.19%
14251	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	柳变908长岗线长岗子线要英台分40左5变	100	57.00%	33	33				-39.18%
14252	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线40变台	80	64.88%	20.1	20.1				-42.80%
14253	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科线14右03	400	27.40%	0	0				-30.84%
14254	开发	郑家66kV变电站	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区4变电站1变压器	630	35.56%	343	343				5.71%
14255	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡15号小区变电站201配电变压器	800	24.38%	0	0				-39.74%
14256	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马三家村棚菜（2022微）	200	52.20%	69	69				-21.33%
14257	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分74变压器	315	64.76%	0	0				-46.94%
14258	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分14左支1变压器	100	42.00%	48	48				-39.93%
14259	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴隆变550农机线农机干38变台	500	8.64%	395	395				-37.55%
14260	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分13变台	200	60.90%	58.2	58.2				-31.75%
14261	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	河沟变203上河线上河干上河分97右13变	100	27.30%	0	0				-33.06%
14262	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区6变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				13.90%
14263	于洪	东民66kV变电站	东红线	小微东红2号	400	42.30%	0	0				-1.29%
14264	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线后双设施小区支003	50	43.20%	0	0				-78.61%
14265	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟4组照明	200	61.20%	57.6	57.6				-42.73%
14266	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期1配电站2母线201配电变压器	800	56.70%	0	0				6.31%
14267	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	军工乙线26+2柱上变压器	200	36.60%	106.8	106.8				-45.40%
14268	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线105右15右3变台	200	30.00%	0	0				11.33%
14269	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	滨湖花园1箱变1变压器	630	11.81%	0	0				-44.03%
14270	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线120左10变台	100	36.80%	53.2	53.2				-47.53%
14271	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分3+1变压器	400	20.10%	279.6	279.6				3.97%
14272	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	沈阳新水湾房地产开发有限公司配电变	630	65.40%	155	155				-40.38%
14273	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产开发有限公司坤湖棚舍1变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-35.48%
14274	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山大线大堡分6+1左9	100	45.00%	0	0				-32.87%
14275	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偃景线	百益龙置业有限公司4变电站2变压器配电变	630	20.00%	0	0				-43.84%
14276	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线92右2	200	36.00%	0	0				-107.36%
14277	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	城北印象变电站202配电变压器	630	31.11%	0	0				-42.50%
14278	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花钱	黄花干黄旗卜分80变台	200	47.00%	0	0				-37.96%
14279	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站2变压器	630	9.90%	504.6	504.6				28.99%
14280	法库	果园66kV变电站	果蕴线	幸福花园C区1号箱变1号变压器	630	29.33%	0	0				-38.82%
14281	法库	果园66kV变电站	果子园变418果府线	剑桥世家2号变电站1号变压器	630	15.87%	12	12				-37.26%
14282	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站2变压器	250	24.32%	0	0				-39.30%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14283	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地上城2号变电站1变压器	800	29.40%	457	457				-40.63%
14284	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支22变台	200	89.70%	0.6	0.6	2024年7月			-27.22%
14285	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界卓铸1变电站201配电变压器	400	29.40%	242.4	242.4				-43.75%
14286	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
14287	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜于水罗分42右8	200	35.70%	0	0				-9.04%
14288	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	佟罗南分9右2左2	200	35.10%	0	0				-29.06%
14289	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	居忆园2箱变2变压器	630	62.86%	171	171				-29.68%
14290	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村支01	315	24.13%	0	0				-43.44%
14291	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线116柱上变压器	200	20.10%	0	0				-38.69%
14292	东陵	中马66kV变电站	高坎线	马变306高坎线高坎干55右分12柱上变压	100	41.00%	0	0				-28.94%
14293	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线二小学变	315	66.86%	72.9	72.9				-35.77%
14294	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干83右14	50	76.80%	0	0				-28.73%
14295	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干174右7左2	250	10.80%	0	0				-40.66%
14296	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右34	100	64.80%	25.2	25.2				-50.41%
14297	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线西岗子支06	100	0.00%	90	90				-37.09%
14298	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区3变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				-39.13%
14299	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线张家湾南台	315	70.86%	0	0				-32.69%
14300	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线三合一二分03	200	29.20%	0	0				-27.39%
14301	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国2号台	200	9.00%	19	19				-27.21%
14302	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	王盛颐景园二期小区2变电站201配电变压器	800	4.20%	0	0				50.13%
14303	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	世代康城5箱变1变压器	500	36.48%	0	0				-43.35%
14304	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				-41.16%
14305	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站1号变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-27.86%
14306	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	南刚分9左1	400	9.30%	322.8	322.8				-144.55%
14307	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	广太甲线11右5	400	58.00%	128	128				-61.94%
14308	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线糖坊北支01	200	45.60%	88.8	88.8				14.80%
14309	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	V中石干联络分渔场支中间T1左分支5变	50	15.00%	37.5	37.5				-1489.55%
14310	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合8变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-41.85%
14311	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变1变压器	630	54.92%	0	0				-40.29%
14312	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线后铁分支052	200	58.35%	63.3	63.3				-28.39%
14313	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线后高支038	400	28.58%	245.7	245.7				-33.45%
14314	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前刘支7	200	40.50%	0	0				-20.34%
14315	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	岗边子机井	100	46.40%	0	0				-51.95%
14316	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	颂3号变电站201间隔（前新线）配电变	630	30.16%	0	0				5.79%
14317	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	光明二校临时电	315	39.05%	160.5	160.5				-43.69%
14318	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春1箱变1变压器	630	28.25%	0	0				-43.07%
14319	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分108变台	200	35.20%	109.6	109.6				-30.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
14320	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干35左3+1柱上变压器	315	1.90%	277.5	277.5				-119.13%
14321	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14322	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线小三家子东台	160	102.75%	0	0	2022年12月			-47.06%
14323	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年5月			-40.90%
14324	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线初中分39右3变台	200	53.10%	73.8	73.8				-443.76%
14325	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线前长沟支006	200	42.60%	94.8	94.8				-31.30%
14326	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	石佛一A北2号变台	200	34.50%	111	111				-38.13%
14327	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变202变压器	250	32.00%	0	0				-48.67%
14328	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站2变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-40.70%
14329	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤3变电站1变压器	400	46.50%	0	0				-37.59%
14330	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾一期3箱式变电站1变压器	630	70.48%	0	0				-41.11%
14331	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线背河分支07	50	107.80%	0	0	2022年12月			-28.24%
14332	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	轿车干17右2右18	100	9.30%	80.7	80.7				0.34%
14333	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线北段三台支16	200	26.00%	0	0				43.19%
14334	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家水田南四线西支分支线001	50	0.00%	45	45				0.00%
14335	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期1箱变2号变压器	400	49.80%	0	0				-29.78%
14336	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期201配电变压器	630	27.94%	0	0				-25.03%
14337	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨线千佛分31（洋什B台）清洁能源	400	30.98%	236.1	236.1				-27.92%
14338	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	千佛分076（千佛A台）	200	68.20%	43.6	43.6				-45.23%
14339	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0				-39.59%
14340	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干23减2	315	22.60%	0	0				-37.75%
14341	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	毛光干龙口分2右1	250	33.28%	141.8	141.8				13.85%
14342	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干62左7变台	200	9.25%	161.5	161.5				-48.39%
14343	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	歪头山分48右5	200	53.10%	73.8	73.8				3.60%
14344	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线开发区2支02	400	68.85%	0	0				12.59%
14345	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分017	160	31.00%	0	0				-33.69%
14346	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-42.65%
14347	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线小潘村果园	100	63.90%	26.1	26.1				-28.40%
14348	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	正翰林世家一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
14349	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				-41.10%
14350	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分23+1变台	200	62.20%	0	0				-7.39%
14351	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）3变电站202配电变压器	800	18.75%	0	0				-41.46%
14352	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	碧桂园天语3箱式变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0				22.13%
14353	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变1变压器	630	30.22%	204	204				-39.97%
14354	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线张家村照明	200	54.00%	72	72				-37.78%
14355	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台东照明	100	78.20%	11.8	11.8				-37.41%
14356	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	肇丰御景庭小区1变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0				-41.50%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14357	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变202配电变压器	630	28.89%	0	0				-16.39%
14358	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	九州御峯小区1变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-3.74%
14359	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线姜家店支6	100	105.90%	0	0	2025年4月			-28.47%
14360	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线二台子村支10	100	85.00%	0	0	2025年4月			-30.53%
14361	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	陶屯西台	200	45.60%	88.8	88.8				-34.75%
14362	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	和铁乙线27变压器	400	29.25%	243	243				-37.59%
14363	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	广场分1	200	5.70%	168.6	168.6				-39.16%
14364	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变1变压器	400	51.50%	0	0				-43.05%
14365	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干44	400	32.25%	0	0				-24.90%
14366	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右3变台	250	92.80%	0	0	2024年6月			9.54%
14367	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚2号	50	48.60%	20.7	20.7				-45.19%
14368	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城10变电站变压器	630	14.86%	0	0				-46.71%
14369	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-40.36%
14370	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	信达万科城A区3变电站1号配电变压器	800	33.90%	448.8	448.8				-13.67%
14371	和平	砂山66kV变电站	砂山变566砂方线	和平101小区2变电站201配电变压器	630	20.63%	437	437				16.22%
14372	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站202配电变压器	630	22.22%	427	427				-44.61%
14373	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	家之梦1B箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-33.80%
14374	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站2公变	630	59.05%	195	195				-37.87%
14375	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期4变201	500	24.60%	327	327				-47.34%
14376	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器	500	89.28%	3.6	3.6	2024年6月			-40.15%
14377	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑二期5箱变1号变压器	630	18.10%	0	0				-40.31%
14378	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变2变压器	800	27.00%	504	504				-38.29%
14379	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	辽宁恒润通信工程有限公司2（一站式）	100	1.80%	0	0				-4.01%
14380	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	福日安居小区变电站201间隔配电变压器	315	17.90%	0	0				5.18%
14381	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分6左支3（一站式）	400	49.60%	0	0				-7.52%
14382	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山分1箱式变电站1配电变压器	400	50.00%	0	0				3.30%
14383	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	建大新家园7箱变202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				-47.52%
14384	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙K环网单元1变电站1变压器	400	15.00%	0	0				-32.73%
14385	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯3箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-30.23%
14386	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变2变压器	800	18.60%	0	0				-37.07%
14387	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依草干021	250	57.60%	0	0				-36.16%
14388	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分62右12右1左1变台	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
14389	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线鲍屯支09(鲍屯二台)	200	42.75%	94.5	94.5				-31.55%
14390	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	九韵风华1变电站1号配电变压器	800	33.38%	0	0				-36.32%
14391	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景6变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				-8.21%
14392	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-40.88%
14393	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡东台分04	160	82.25%	12.4	12.4	2022年12月			-33.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14394	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-39.99%
14395	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线1之1柱上变压器	315	6.98%	0	0				-57.40%
14396	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园1变电站201变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-40.01%
14397	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19右1变台	400	15.60%	0	0				-45.91%
14398	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	富城时代6箱变1号配电变压器	630	17.52%	0	0				-36.61%
14399	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	产业园配套项目一期-2期201间隔配电变	630	10.86%	0	0				-9.08%
14400	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	美景盛熙城一期1变电站201间隔配电变	630	11.11%	0	0				-15.52%
14401	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可1号变电站201间隔配电变	630	28.57%	0	0				-38.40%
14402	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	香蓝蒲河小区3箱变201间隔配电变	630	23.49%	400	400				-41.62%
14403	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期4站房2配电变压器	630	50.79%	247	247				-30.56%
14404	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左8变台	200	36.40%	107.2	107.2				-32.00%
14405	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	盛世经典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14406	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	五彩上筑1箱变1号变	800	27.38%	0	0				-42.14%
14407	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯4.6队台	200	27.00%	97	97				-25.91%
14408	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线165左9变台	200	45.90%	0	0				5.62%
14409	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际一期2变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-40.40%
14410	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0				-36.69%
14411	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分7柱上变压器	400	18.60%	0	0				-53.07%
14412	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站1变压器配电变	630	46.86%	10	10				-40.21%
14413	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（乙）配电变	800	43.20%	0	0				-32.67%
14414	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	春满家园202配电变压器	630	41.90%	0	0				-36.89%
14415	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄一组照明	50	74.70%	7.65	7.65				-40.89%
14416	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城四期箱式变电站2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
14417	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10164北三线	万科蓝山二期1变电站201间隔配电变	630	27.62%	378	378				-38.92%
14418	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	中德国际2箱变2变压器	630	56.38%	0	0				-44.97%
14419	和平	花园66kV变电站	花园变791夏宫线	夏宫1变电站201间隔配电变	800	13.80%	609.6	609.6				44.32%
14420	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村北台照明	200	86.00%	0	0	2022年12月			-28.23%
14421	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	货站北台	200	37.50%	105	105				-32.17%
14422	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站201配电变	630	40.00%	0	0				-33.89%
14423	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线前三台屯分06	400	27.75%	249	249				-36.15%
14424	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	翔瑞畜牧公变台	315	33.97%	176.5	176.5				100.00%
14425	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变222中心街线减速机住宅	200	83.20%	0	0	2023年6月			-28.92%
14426	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯家变740侯南线侯南线二杠分18变台	80	4.25%	0	0				100.00%
14427	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站202配电变	630	36.83%	0	0				-41.39%
14428	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站2变	630	22.38%	426	426				-42.18%
14429	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站202变	630	61.33%	180.6	180.6				-33.14%
14430	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	北四干32右1柱上变	160	19.50%	0	0				-42.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14431	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期1变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-40.63%
14432	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线312墓园分6柱上变压器	200	14.25%	151.5	151.5				-26.60%
14433	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号2号箱变1号变考核	800	61.80%	0	0				-2.29%
14434	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	三家子安居2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-26.82%
14435	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0				-43.31%
14436	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地天秀园三期6201配电变压器	1000	14.40%	0	0				-38.04%
14437	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	前岭南台（2020微）	200	54.60%	70.8	70.8				-37.92%
14438	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	前边外南台（2020微）	400	33.20%	227.2	227.2				-41.95%
14439	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	城建开发有限公司2变电站202间隔配电变	630	0.00%	0	0				-64.97%
14440	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线南西干线21	200	87.60%	4.8	4.8	2023年9月			-34.03%
14441	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分20变台	100	108.60%	0	0	2024年6月			-38.29%
14442	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝1变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-40.63%
14443	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	英里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.86%	0	0				100.00%
14444	沈北	清水66kV变电站	清依线	沈阳市沈北新区鑫盛养殖场（一站式）	200	30.00%	0	0				5.33%
14445	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞家园5箱变1变压器	630	19.68%	443	443				-35.95%
14446	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞家园5箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-37.90%
14447	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子北支02	100	42.60%	0	0				-45.23%
14448	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干开大分52左1右1变压器	100	57.60%	0	0				-39.25%
14449	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线53	400	62.10%	0	0				-40.71%
14450	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干87左7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-29.97%
14451	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干后二台分74左15变台	200	101.70%	0	0	2024年10月			-30.81%
14452	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右17变台	200	39.60%	0	0				-34.68%
14453	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干单坨分17变台	200	18.30%	0	0				-35.88%
14454	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分26左14右1	100	89.70%	0	0	2025年4月			-27.25%
14455	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	森林里四期1变	630	25.08%	0	0				-33.59%
14456	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	大转湾分8柱上变压器	315	30.48%	0	0				-52.72%
14457	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支26柱上变压器	315	44.13%	0	0				-32.06%
14458	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	陶瓷线31右10变台	200	63.30%	0	0				-41.50%
14459	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线30左6	200	24.90%	0	0				-59.35%
14460	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪干45	50	43.20%	23.4	23.4				-67.00%
14461	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44右9	315	53.02%	0	0				-50.22%
14462	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干23柱上变压器	200	26.00%	0	0				-45.59%
14463	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分3柱上变压器	315	40.76%	0	0				-49.15%
14464	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25166北方甲线	北方甲线四台分5四台支18柱上变压器	100	124.00%	0	0	2022年12月			-36.18%
14465	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干39	315	29.71%	189.9	189.9				-46.45%
14466	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左10	500	71.40%	0	0				-42.21%
14467	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左2变压器	315	67.94%	0	0				-14.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14468	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分17变压器	315	10.16%	251.5	251.5				-31.72%
14469	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干27公变	315	49.14%	128.7	128.7				-43.99%
14470	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干24	200	35.70%	0	0				-43.26%
14471	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分27柱上变压器	315	30.48%	0	0				-39.22%
14472	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线金杯分2柱上变压器	400	31.80%	0	0				-23.85%
14473	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左25公变	400	22.50%	270	270				-52.34%
14474	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176杯青乙线	怀远变176杯青乙线杯青干17右2公变	315	29.52%	0	0				-34.71%
14475	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干12公变	400	28.25%	0	0				-61.45%
14476	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	望湖甲线30	200	26.40%	0	0				-41.43%
14477	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左14公变	315	26.67%	199.5	199.5				-44.48%
14478	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4右1	315	40.76%	0	0				-43.45%
14479	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干2右1柱上变压器	50	11.20%	0	0				-45.86%
14480	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	霁虹1开闭站右3变压器	315	47.30%	134.5	134.5				-43.64%
14481	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干196左11变台	250	44.04%	114.9	114.9				-44.58%
14482	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右1左1	315	47.30%	0	0				-40.26%
14483	大东	大志66kV变电站	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右2	315	34.60%	174.5	174.5				-40.49%
14484	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干69柱上变压器	200	22.00%	0	0				-35.95%
14485	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	亚变262西江乙线西江干38左1柱上变压器	315	48.76%	0	0				-36.54%
14486	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干35右4	315	0.00%	283.5	283.5				-401.86%
14487	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	东电分(乙)2+1	315	26.67%	199.5	199.5				-27.15%
14488	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右5柱上变压器	315	50.48%	0	0				-53.60%
14489	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	前进分7右6	315	13.02%	0	0				-42.86%
14490	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左6变台	315	42.92%	0	0				-38.06%
14491	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线28	315	17.46%	228.5	228.5				-7.03%
14492	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变2	630	48.38%	0	0				-41.14%
14493	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	加油站箱变1	400	12.90%	0	0				-32.10%
14494	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	白龙江箱变1	400	28.00%	0	0				-27.78%
14495	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
14496	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	浩然小区变电站一次变压器柜主变	500	64.80%	126	126				-42.62%
14497	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	于洪教委小区变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-42.19%
14498	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-42.25%
14499	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变1变压器	630	17.62%	456	456				-43.83%
14500	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变1号变	500	43.60%	0	0				-42.93%
14501	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	音乐一次1#主变	315	35.81%	0	0				-19.37%
14502	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站1变压器	630	36.95%	0	0				-40.41%
14503	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南六经街30号主变	400	57.30%	0	0				-51.41%
14504	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14505	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站201	630	30.86%	372.6	372.6				-39.00%
14506	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变1	400	39.00%	0	0				-38.39%
14507	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变2站内变压器	500	26.88%	0	0				-64.23%
14508	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站2变压器	630	11.68%	0	0				-43.69%
14509	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-42.85%
14510	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变2站内变压器	400	20.70%	2	2				-35.87%
14511	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站1变压器	400	30.00%	0	0				-43.80%
14512	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-41.25%
14513	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金3开闭站1小区变电站1变压器	500	34.08%	0	0				-48.68%
14514	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站1变压器	630	53.02%	0	0				-41.53%
14515	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区4变电站2变压器	500	37.68%	0	0				-40.53%
14516	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙3箱变1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-43.34%
14517	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变1变压器	400	37.80%	0	0				-42.99%
14518	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	万丽城变电站2号高压柜1主变	630	7.24%	521.4	521.4				-56.65%
14519	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	于洪教师新村变电站201柜	400	38.00%	208	208				-45.33%
14520	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
14521	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村3变电站201柜	500	17.28%	363.6	363.6				-43.05%
14522	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村6变电站201柜	630	18.10%	453	453				-38.69%
14523	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	友佳花园1变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
14524	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
14525	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站202	630	35.81%	0	0				-40.49%
14526	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	祥顺4箱变1变压器	500	32.32%	0	0				-42.36%
14527	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站202	630	20.63%	0	0				-47.45%
14528	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站201柜	500	45.76%	221.2	221.2				-41.67%
14529	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	新海阳光3箱变2	630	9.14%	0	0				-43.37%
14530	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期2配电变压器	500	14.00%	380	380				-41.97%
14531	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变2号变	630	17.52%	0	0				-45.23%
14532	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都2箱变2站内变压器	500	31.04%	2	2				-38.29%
14533	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站2变压器	630	6.35%	0	0				-43.20%
14534	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-26.42%
14535	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变1变压器	400	62.10%	111.6	111.6				-35.77%
14536	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	回民1配变电站2变压器	630	64.44%	161	161				-41.20%
14537	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站201	400	49.80%	160.8	160.8				-37.97%
14538	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南西箱变1变压器	400	30.30%	238.8	238.8				-44.29%
14539	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	南塔东变电站3变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-37.94%
14540	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	自动化3箱变1变压器	630	10.79%	0	0				-39.50%
14541	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-42.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14542	沈河	北兴66kV变电站	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站1变压器	500	14.08%	379.6	379.6				-43.38%
14543	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	万科金色1-1变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-45.65%
14544	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	永乐箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
14545	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	花好悦圆2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-44.83%
14546	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	洪福家园一次1#主变	630	25.52%	406.2	406.2				-40.82%
14547	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期1箱变2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-45.78%
14548	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变202	630	40.32%	313	313				-52.87%
14549	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站1号变压器	630	8.76%	511.8	511.8				-40.53%
14550	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站202	400	29.50%	0	0				-38.07%
14551	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-36.72%
14552	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭3变电站201	630	17.78%	455	455				-45.18%
14553	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
14554	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站2变压器	315	26.41%	0	0				-37.27%
14555	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	狮城南变电站201	400	59.60%	121.6	121.6				-43.23%
14556	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-43.06%
14557	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-46.42%
14558	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站201	800	14.10%	607.2	607.2				-42.28%
14559	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	兴工街14变电站201	400	16.80%	292.8	292.8				-40.23%
14560	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村8变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14561	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊3变电站201柜	630	18.73%	0	0				-42.82%
14562	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	南站1号变电站1号变压器	500	32.80%	0	0				-44.69%
14563	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶3号变电站1变压器	630	8.89%	511	511				-43.61%
14564	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变2变压器	400	27.60%	0	0				-41.26%
14565	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	金阳1配变电站1变压器	630	12.06%	0	0				-41.24%
14566	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14567	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站1变压器	630	26.98%	308	308				-71.62%
14568	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14569	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期5箱变1变压器	500	22.00%	0	0				-39.34%
14570	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	和平五院一次1主变	400	21.00%	0	0				-47.07%
14571	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线28右4	200	4.50%	171	171				-12.18%
14572	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵1箱变2站内变压器	630	42.86%	0	0				-43.15%
14573	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河北分22+1右1	200	60.00%	60	60				-47.23%
14574	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站1变压器	630	11.43%	0	0				-37.06%
14575	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分17变台	400	12.60%	309.6	309.6				-36.37%
14576	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左3变台	200	15.90%	0	0				-30.96%
14577	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站1变压器	500	17.60%	0	0				-41.75%
14578	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站2变压器	400	24.90%	0	0				-38.50%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14579	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居3箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0				-41.48%
14580	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线马贝村内	630	5.14%	534.6	534.6				-16.46%
14581	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0				-40.49%
14582	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站2配电变压器	400	32.50%	0	0				-38.47%
14583	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右1柱上变压器	100	95.60%	0	0	2024年12月			-31.18%
14584	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅2箱式变电站配电变压器	630	31.75%	0	0				-33.65%
14585	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站2变压器	400	22.13%	0	0				-42.38%
14586	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城24号变电站202配电变压器	500	19.60%	0	0				-34.09%
14587	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站201配电变压器	500	18.72%	0	0				-20.33%
14588	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	广特分4	400	73.40%	66.4	66.4				-49.17%
14589	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	六间房变128化家线赵家窝棚照明	200	35.50%	0	0				-37.44%
14590	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站201变压器	800	20.25%	0	0				-39.81%
14591	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站2变压器	400	41.70%	193.2	193.2				-40.21%
14592	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城1变电站202间隔变压器	630	33.14%	358.2	358.2				100.00%
14593	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑1箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-42.86%
14594	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站1变压器	800	17.25%	0	0				-43.47%
14595	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	龙湖原府小区4局维变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0				27.15%
14596	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干79右01	250	26.24%	159.4	159.4				-42.59%
14597	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	金狮座箱变1变压器	100	121.50%	0	0	2024年6月			-40.07%
14598	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	和铁干3(铁路南三)201间隔配电变压器	400	9.50%	322	322				-36.69%
14599	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站202间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-41.00%
14600	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	513	513				-36.42%
14601	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	恒润春天里1变电站1变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-40.46%
14602	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊6号变电站1变压器	630	35.81%	0	0				-43.19%
14603	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙10	200	64.95%	0	0				-32.79%
14604	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	翟家二社区23楼变压器	315	141.90%	0	0	2022年12月			-40.89%
14605	浑南	白塔66kV变电站	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期2变电站2变压器	630	9.84%	0	0				-39.47%
14606	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14607	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯12箱变2变压器	630	20.83%	0	0				-41.30%
14608	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区2变电站1变压器	315	23.24%	0	0				-41.19%
14609	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干98右1	400	40.80%	0	0				0.49%
14610	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-40.73%
14611	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	山东屯王立民	30	83.00%	0	0	2024年6月			-36.42%
14612	东陵	世园66kV变电站	世棋线	世满干60柱上变压器	50	129.60%	0	0	2024年9月			-46.17%
14613	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区1变电站201间隔配电变压器	400	33.00%	228	228				57.18%
14614	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分27+1右1	200	30.00%	120	120				-44.90%
14615	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支24右1	200	22.40%	135.2	135.2				-39.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14616	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	林金谷1-2-4期2局维变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				86.70%
14617	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上	315	105.90%	0	0	2025年4月			0.00%
14618	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站2号配电变压器	630	15.87%	10	10				-41.57%
14619	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线118左8左2柱上变压器	200	15.50%	0	0				-164.37%
14620	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委中台	500	111.04%	0	0	2023年9月			-33.48%
14621	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾1箱变2变压器	800	16.13%	591	591				-37.42%
14622	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	翡翠书院1变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-32.77%
14623	法库	宝山66kV变电站	镇西线	宝山变019镇西线保险公司	500	0.00%	450	450				-44.02%
14624	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依草干142	200	83.00%	0	0	2025年4月			-25.93%
14625	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站202	400	17.20%	0	0				-42.97%
14626	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线合心分033(合心村综合	200	24.00%	132	132				-36.85%
14627	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	伯爵世家2号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				-30.75%
14628	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线砂山干5	200	42.40%	0	0				-41.30%
14629	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	城佛干门家网分10右4变台	200	25.20%	129.6	129.6				-14.99%
14630	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线陶屯分66	250	0.00%	225	225				-46.44%
14631	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-35.77%
14632	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾一期2箱式变电站2变压器	630	44.57%	0	0				-45.51%
14633	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站1变压器	800	36.38%	429	429				-36.55%
14634	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线食品厂宿舍	100	109.20%	0	0	2023年2月			-35.56%
14635	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	军政干44	315	8.38%	0	0				-40.73%
14636	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干胡古分58右3右2	30	102.00%	0	0	2023年2月			-26.41%
14637	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	阳诚发展房地产开发有限公司202配电变压器	500	31.04%	0	0				-41.10%
14638	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景4站房1变压器	630	22.35%	19	19				-42.79%
14639	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站干42	100	51.00%	0	0				-49.27%
14640	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站202间隔配电变压器	800	36.75%	0	0				-6.24%
14641	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线大狼洞几线02	315	24.76%	0	0				-22.40%
14642	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-34.78%
14643	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站2变压器	400	29.50%	242	242				-43.44%
14644	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南甲07	315	59.37%	96.5	96.5				-27.31%
14645	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变201	630	47.30%	94	94				-45.06%
14646	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区3变电站1变压器	400	36.40%	0	0				-40.03%
14647	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区4变电站1变压器	400	27.20%	0	0				-41.46%
14648	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右5变台	200	36.20%	0	0				-30.10%
14649	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾9号变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0				-41.96%
14650	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	官塔云2号变电站201间隔(官塔乙线)配电变	630	19.05%	0	0				25.39%
14651	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线双树村东一台	100	51.90%	38.1	38.1				-39.79%
14652	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干33	315	91.43%	0	0	2024年6月			-33.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14653	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-38.93%
14654	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线小区分支线009	100	69.30%	20.7	20.7				-35.05%
14655	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干后二台分马连岗支50左4变台	400	17.20%	291.2	291.2				-35.79%
14656	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园202间隔配电变压器	630	19.81%	0	0				-41.55%
14657	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	024保工印象1变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	357	357				-39.23%
14658	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城2箱式变电站配电变压器	800	57.00%	0	0				-36.31%
14659	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都4号考核箱变配电变压器	630	42.22%	0	0				-33.37%
14660	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农干陈才窝分4变台	200	30.20%	119.6	119.6				-37.27%
14661	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	华润荣华府4箱式变电站1配电变压器	800	13.75%	0	0				43.69%
14662	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分121	200	31.80%	0	0				-36.74%
14663	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	长和园1-4住宅小区局维变电站201配电变	800	7.88%	0	0				100.00%
14664	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站2变压器	400	36.50%	0	0				-41.09%
14665	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10KV双四线水利分盛林苗木之11	200	1.80%	97	97				0.00%
14666	沈北	农高66kV变电站	农丰线	泰盈房地产2变压器配电变压器	500	56.80%	0	0				-41.36%
14667	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗干114变台	400	50.80%	0	0				-40.21%
14668	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分175变台	200	17.40%	0	0				-54.53%
14669	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变2变压器	630	16.19%	0	0				-43.26%
14670	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分6左9变台	200	45.00%	90	90				-38.71%
14671	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城15箱变1变压器	630	32.76%	0	0				-37.42%
14672	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右4	200	24.90%	130.2	130.2				-45.20%
14673	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-47.37%
14674	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	市场线78上河分9右5	100	32.10%	0	0				-28.87%
14675	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	兴盛汇景苑6站房1变压器	630	0.00%	0	0				-39.02%
14676	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线风华楼	250	75.84%	35.4	35.4				-32.09%
14677	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站1变压器	630	6.48%	526.2	526.2				-111.48%
14678	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1-2	315	63.17%	84.5	84.5				-42.25%
14679	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10164北三线	科城市阳光花园1配电室201间隔配电变	800	31.80%	378	378				-29.91%
14680	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	宁官小区11变压器	630	22.60%	0	0				-36.00%
14681	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	圣新园2变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-40.54%
14682	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变1站内变压器	630	32.70%	0	0				-43.39%
14683	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰8小区2变电站2配电变压器	630	18.54%	0	0				-39.47%
14684	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站1变压器	315	55.87%	0	0				-46.34%
14685	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站1变压器	630	40.63%	0	0				-36.96%
14686	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线青山分025(青山村综合	100	41.70%	48.3	48.3				-39.12%
14687	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线后房身分1(后房身B台	200	15.30%	149.4	149.4				-40.74%
14688	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	世纪城一期2箱式变电站201间隔1配电变	400	33.60%	0	0				-38.87%
14689	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变1变压器	800	39.38%	405	405				-32.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14690	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖南综合养殖(2023微)	400	43.20%	0	0				23.33%
14691	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干11柱上变压器	400	55.50%	0	0				-38.64%
14692	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园4箱变变压器	400	12.00%	0	0				-66.97%
14693	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左9	315	46.67%	2	2				-39.73%
14694	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线交通大队路西散户	100	68.40%	21.6	21.6				-32.02%
14695	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期5箱式变电站2配电变压器	400	29.60%	0	0				-39.86%
14696	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干170左6	50	80.40%	0	0	2024年7月			-84.37%
14697	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	新城1开闭站2箱x变变压器配电变压器配	630	15.24%	0	0				-43.25%
14698	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家二组照明	200	31.20%	0	0				-5.35%
14699	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线006	100	57.45%	0	0				-32.25%
14700	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干白云分11右1	400	25.05%	0	0				-19.70%
14701	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站1号配电变压器	630	5.08%	0	0				43.76%
14702	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站1号配电变压器	800	7.00%	0	0				-42.81%
14703	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	YHG 沈北房屋开发有限公司富城春天520	630	16.51%	0	0				-41.79%
14704	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	和百益龙置业有限公司6箱变1、2变201配	630	44.13%	0	0				-36.80%
14705	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	宝瑞房地产开发有限公司2箱变12变201配	630	41.43%	306	306				-35.80%
14706	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线74左10变台	200	39.00%	102	102				6.14%
14707	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	阳市碧桂园房地产开发有限公司柱上变压	315	64.76%	0	0				-36.26%
14708	于洪	大兴66kV变电站	兴援线	小微援工3台	200	69.30%	41.4	41.4				-9.39%
14709	于洪	东民66kV变电站	东红线	东民变347东红线姚家一台区	200	0.00%	0	0				-40.89%
14710	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	江尚伟业房产开发有限公司一期5201配电变	630	19.81%	0	0				-38.71%
14711	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	二台子中台	315	61.27%	90.5	90.5				-33.79%
14712	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站201配电变压器	500	51.20%	0	0				-40.35%
14713	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	乙大城印象锦园二期2箱式变电站2配电变	800	25.50%	0	0				7.68%
14714	和平	展览66kV变电站	展览变886展金线	环球金融中心三期2变电站202配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6				1.93%
14715	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城3变电站1变压器配电变压器	630	18.41%	0	0				-42.53%
14716	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	非园太阳城西南区2变电站2变压器配电变	630	33.90%	0	0				-37.12%
14717	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局6#2主变	630	6.10%	528.6	528.6				-41.73%
14718	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变2变压器	400	28.00%	248	248				-46.81%
14719	法库	包家屯66kV变电站	包家线	0kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几金沟甲	200	24.60%	0	0				8.39%
14720	沈北	道义66kV变电站	道信线	汇置尚都八期4小区变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0				24.30%
14721	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	方大锦溪里3变电站1号变压器	400	11.20%	0	0				33.14%
14722	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	新立屯村综合一台	400	38.40%	69	69				-45.84%
14723	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	西苏分21左7	200	36.90%	106.2	106.2				8.49%
14724	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分36右2	400	4.35%	36	36				0.00%
14725	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分51右1右1	200	7.50%	165	165				1.87%
14726	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪柳分15	315	0.19%	0	0				-34.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14727	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干54+1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
14728	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	老大房养殖二台	400	62.10%	111.6	111.6				61.61%
14729	于洪	范屯66kV变电站	范古线	小微全胜村新建1号台	200	29.10%	0	0				-9.70%
14730	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园1开关柜1变压器	630	0.00%	567	567				-42.72%
14731	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线旧门支线03	200	31.50%	0	0				-41.09%
14732	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站201	630	79.37%	0	0				-37.67%
14733	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干78之5	200	42.90%	0	0				-44.00%
14734	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	人大箱变配电变压器	630	31.49%	0	0				-39.91%
14735	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	联营箱变配电变压器	630	36.57%	0	0				-49.22%
14736	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支04	80	73.13%	0	0				-38.19%
14737	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理7箱变1变压器	800	4.50%	684	684				74.99%
14738	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹5号变电站201配电变压器	500	39.20%	0	0				-46.29%
14739	开发	汪河66kV变电站	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期2号变电站2变压器	800	18.00%	576	576				20.36%
14740	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村棚菜1号	100	80.40%	9.6	9.6	2024年9月			-42.89%
14741	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	云澜汇1号变电站201间隔(乙)配电变	630	61.90%	0	0				-0.54%
14742	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站3变压器	630	13.02%	0	0				-42.60%
14743	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰5箱变(单)	630	23.49%	0	0				-41.19%
14744	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站2变压器	400	42.00%	0	0				-40.37%
14745	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区4变电站2变压器	500	42.00%	0	0				-42.53%
14746	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线闫海青支12	200	36.80%	0	0				-70.63%
14747	东陵	中马66kV变电站	世贸线	世贸诺丁山一期2局维箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-17.64%
14748	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-46.53%
14749	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	盛京世家五期3号箱变2号变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
14750	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线方家干007	50	73.20%	0	0				-38.89%
14751	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园4变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-42.94%
14752	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0				-36.49%
14753	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站1变压器	800	57.38%	261	261				-42.65%
14754	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线81	200	76.00%	0	0				-36.24%
14755	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线焦家街支05	100	0.00%	90	90				-28.56%
14756	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	长南乙线长南干38+1柱上变压器	200	18.50%	0	0				14.11%
14757	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
14758	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站1变压器	315	20.95%	217.5	217.5				-40.75%
14759	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山线新安堡分28左1变台	200	3.30%	173.4	173.4				0.00%
14760	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村北台	100	114.00%	0	0	2024年7月			-34.10%
14761	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沈双分29右16	100	41.20%	0	0				-17.19%
14762	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站201间隔配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6				-29.91%
14763	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干33加1右分2变压器	100	15.00%	75	75				-38.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14764	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖四号（微）	400	24.30%	262.8	262.8				10.94%
14765	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变滑应乙线建设干51柱上变压器	400	51.60%	153.6	153.6				-41.44%
14766	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	岐山一校箱式变电站1配电变压器	630	55.87%	0	0				-39.52%
14767	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				-42.46%
14768	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干腰堡分26变台	160	106.50%	0	0	2023年1月			-37.07%
14769	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左4变台	200	26.60%	0	0				3.26%
14770	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右35左3	400	52.50%	150	150				-44.81%
14771	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-28.28%
14772	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	宁亿科房地产开发有限公司(雷锋小学项目)	100	60.40%	0	0				-6.56%
14773	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站1变压器	500	43.80%	0	0				-41.86%
14774	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站2	630	14.48%	326	326				-41.98%
14775	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期1站房1变压器	630	30.48%	375	375				-41.80%
14776	浑南	于山66kV变电站	于山变778干通线	府城名邸二期7号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14777	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期7号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0				100.00%
14778	沈河	站前66kV变电站	站前变282站汇线	旭辉铂宸府2箱变201配电变压器	400	39.00%	204	204				0.57%
14779	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左6+1变压器	200	64.20%	0	0				-48.26%
14780	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养前北大棚（微）	200	17.03%	145.95	145.95				-41.60%
14781	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线牧场分欢喜岭支6左1柱上变压器	200	36.00%	108	108				11.75%
14782	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左9变台	400	10.60%	317.6	317.6				-37.39%
14783	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔干147右10变台	400	25.43%	258.3	258.3				-23.70%
14784	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡北新村台(2020微)	200	43.50%	0	0				-23.31%
14785	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				-52.16%
14786	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线红宝支23右3	200	22.80%	0	0				-19.49%
14787	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分02左支03加1变压器	50	42.00%	24	24				-68.27%
14788	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	里5号变电站201间隔（下深乙线）配电变	630	33.97%	0	0				0.00%
14789	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-43.71%
14790	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0				-10.17%
14791	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站202变压器	630	33.33%	357	357				-47.15%
14792	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线巴山分64	200	73.00%	0	0				-31.79%
14793	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干6右10+1左2	200	127.80%	0	0	2023年5月			17.52%
14794	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站1号变压器	630	11.94%	0	0				-40.31%
14795	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产1、2、3	100	79.20%	10.8	10.8				-38.95%
14796	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变2变压器	800	18.75%	570	570				-41.53%
14797	铁西	历工66kV变电站	历工变10458历南甲线	香城蓝山2变电站1变压器	630	27.62%	0	0				-47.59%
14798	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站2配电变压器	400	30.30%	0	0				-31.11%
14799	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站2变压器	315	54.29%	0	0				-44.88%
14800	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	佟罗南分11+1右5	200	37.50%	0	0				1.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14801	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变1变压器	630	39.05%	321	321				-36.56%
14802	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	港湾6号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	14.60%	0	0				14.13%
14803	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场供6箱变1变压器	630	18.10%	296	296				-33.29%
14804	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场供6箱变2变压器	630	25.71%	296	296				-30.39%
14805	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	首创光和郡二期2号变电站2号配电变压器	630	46.35%	275	275				-14.63%
14806	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和郡三期1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				-20.50%
14807	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支07	50	112.20%	0	0	2023年2月			-37.05%
14808	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线敖汉分110	100	58.20%	0	0				-32.13%
14809	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线东敖台分支线006	200	44.00%	92	92				-31.44%
14810	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	地时代风华小区配电室201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				1.94%
14811	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	海上五月花13变电站1变压器	630	30.16%	0	0				-36.98%
14812	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台中台几02	200	60.50%	59	59				-37.12%
14813	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春六期1变电站202变压器	800	47.25%	342	342				-42.76%
14814	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计线审计干5右7柱上变压器	315	87.30%	0	0	2022年12月			-45.22%
14815	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-36.25%
14816	于洪	平罗66kV变电站	平梧线	沈阳市北方刀具制造有限公司	100	50.40%	0	0				-37.02%
14817	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	50.70%	0	0				-21.25%
14818	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园二期A区2变电站2变压器	630	68.57%	135	135				-43.56%
14819	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变2变压器	315	27.43%	197.1	197.1				-41.22%
14820	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分水利支1	50	0.00%	45	45				-33.28%
14821	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	HG_大众干2左6（津桥东）-2配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-38.25%
14822	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园4变电站1变压器	800	19.13%	0	0				-43.10%
14823	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站1变压器	800	27.75%	498	498				-41.92%
14824	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分13右2	315	41.24%	153.6	153.6				-62.78%
14825	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	精密箱变2变压器	630	35.56%	0	0				22.58%
14826	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站202间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-40.48%
14827	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站201间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				-30.74%
14828	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-30.01%
14829	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站201配电变压器	800	33.75%	0	0				-40.78%
14830	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	插拉村12组照明A	100	63.60%	26.4	26.4				-42.96%
14831	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分部队支2右1变台	100	40.80%	0	0				-40.37%
14832	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站2配电变压器	500	26.40%	0	0				-43.16%
14833	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾花园一期3地块1变201配电变压器	400	21.00%	0	0				-26.84%
14834	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微西三家1台	200	9.90%	160.2	160.2				8.22%
14835	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区4变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-40.36%
14836	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右13柱上变压器	400	30.00%	0	0				-53.32%
14837	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	育才北分1-1柱上变压器	400	23.25%	0	0				-42.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
14838	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	康龙雅居5箱变2变压器	500	16.64%	0	0				-37.10%
14839	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分69变台	100	129.30%	0	0	2023年10月			-39.38%
14840	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分12左4变台	100	76.40%	0	0				-43.45%
14841	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分45变台	100	57.30%	32.7	32.7				-39.85%
14842	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线105右20变台	100	100.40%	0	0	2023年2月			-36.82%
14843	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变1变压器	800	22.80%	0	0				30.49%
14844	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变1变压器	500	27.20%	314	314				-34.71%
14845	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线8柱上变压器	315	22.86%	0	0				-36.20%
14846	东陵	杨官66kV变电站	杨家线	龙湖天璞2局维变电站1变压器	800	42.90%	0	0				66.55%
14847	于洪	高明66kV变电站	高张线	馨韵雅居3变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-43.16%
14848	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支22左21变台	200	40.80%	98.4	98.4				0.18%
14849	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线徐家分01	100	104.40%	0	0	2023年2月			-27.74%
14850	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线丁家屯几13	50	90.00%	0	0	2023年1月			-34.98%
14851	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典11变电站1变压器	630	23.37%	419.8	419.8				-42.61%
14852	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61548林达甲线	山林变550林西线小古支8右2	400	33.23%	227.1	227.1				-35.13%
14853	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘6箱变（单）	630	33.65%	355	355				-43.15%
14854	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-41.45%
14855	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分30+1右4	200	23.10%	133.8	133.8				100.00%
14856	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干43右5	200	0.00%	180	180				0.00%
14857	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线76	315	46.98%	0	0				-42.18%
14858	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站1配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年9月			-38.29%
14859	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城11号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-36.80%
14860	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线82变台	250	73.56%	0	0				-44.79%
14861	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分21	200	26.70%	0	0				-39.62%
14862	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干前栏分12变台	100	118.00%	0	0	2022年12月			-35.22%
14863	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站1变压器	800	16.88%	0	0				-51.82%
14864	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡17号小区变电站202配电变压器	500	24.80%	0	0				-46.83%
14865	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干83右分1左支1	315	36.19%	169.5	169.5				6.92%
14866	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站1号变压器	800	32.25%	0	0				-31.38%
14867	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村4机井	100	56.00%	34	34				-51.44%
14868	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分东营子分15变台	50	115.20%	0	0	2024年6月			-33.23%
14869	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支23	200	69.00%	0	0				-21.84%
14870	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线柳官棚菜分支09	50	0.00%	0	0				0.00%
14871	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰家分小北支35右3变台	200	3.60%	0	0				-67.23%
14872	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后南台	200	111.90%	0	0	2025年4月			-21.03%
14873	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	和平干大洼分22右10左10	200	102.30%	0	0	2024年2月			13.07%
14874	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线哈南几7	200	0.00%	0	0				-36.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14875	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分48右13右2	200	44.40%	91.2	91.2				-30.46%
14876	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干新兴分12右8变台	400	24.98%	170	170				-31.27%
14877	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品2箱变2变压器	630	18.10%	0	0				-43.67%
14878	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分22变台	200	68.70%	42.6	42.6				-40.36%
14879	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	益龙置业有限公司5变电站2变压器配电变	630	37.46%	0	0				-42.14%
14880	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左23	200	51.30%	0	0				-11.61%
14881	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳置业有限公司1变电站1变压器配电变	630	42.22%	0	0				-34.88%
14882	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	盟房地产开发有限公司(隆登花园)201配电	630	29.21%	0	0				-43.41%
14883	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区3变电站1变压器	400	27.50%	250	250				-42.48%
14884	东陵	杨官66kV变电站	富康线	文欣苑四期1箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-15.00%
14885	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区3变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-37.39%
14886	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸住宅3号箱变2号配电变压器	630	14.60%	0	0				-29.46%
14887	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				-46.35%
14888	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	兴盛3变电站配电变压器	400	56.10%	0	0				34.58%
14889	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	丽水名都3站房1变压器	630	34.29%	351	351				-40.45%
14890	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	铁西教育局201间隔配电变压器	100	42.80%	47.2	47.2				-48.17%
14891	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74270先锋线	服务-辽宁恒润通信工程有限公司(平安物	100	5.10%	0	0				4.90%
14892	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	重工四校变电站201间隔配电变压器	400	48.80%	164.8	164.8				-34.79%
14893	沈河	南湖66kV变电站	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇2配电站201配电变压器	800	28.80%	489.6	489.6				-14.59%
14894	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分27右13右1	200	25.80%	128.4	128.4				-38.97%
14895	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	凤翔北分9左1	500	49.28%	203.6	203.6				-133.44%
14896	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立于151右6	200	18.60%	0	0				-40.98%
14897	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东于吴八分19右2	200	23.40%	133.2	133.2				-31.45%
14898	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干82+1左2	200	14.10%	151.8	151.8				-21.97%
14899	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	文华街3号院1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-43.46%
14900	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合2变电站1变压器	630	35.43%	0	0				-41.16%
14901	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左1	200	22.80%	0	0				-36.22%
14902	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站1变压器	800	28.88%	489	489				-40.28%
14903	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	泰新都E区2箱式变电站201间隔配电变压	500	29.60%	0	0				-36.50%
14904	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮库住宅楼	80	98.50%	0	0	2023年2月			-35.97%
14905	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变1变压器	500	23.36%	0	0				-8.59%
14906	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树于水罗分4左7右4	80	51.00%	0	0				-47.74%
14907	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期1变电站2变压器	630	42.86%	297	297				-38.63%
14908	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科线白云分30	100	86.80%	0	0	2024年6月			-50.34%
14909	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	和景嘉园2变电站201配电变压器	400	19.50%	282	282				-28.49%
14910	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分80+1左6左1	400	72.00%	72	72				16.53%
14911	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门3箱变2号配电变压器	500	51.84%	190.8	190.8				-39.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14912	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块3箱变201变压器	500	16.96%	365.2	365.2				-14.98%
14913	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	YHG-医大分14	200	0.00%	0	0				0.00%
14914	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0				-38.26%
14915	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干20左8左3	200	7.80%	164.4	164.4				-35.10%
14916	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小四家子支09	50	121.80%	0	0	2025年2月			-29.41%
14917	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	威房屋开发有限公司（康城春天里）k1配电	630	25.40%	0	0				-40.97%
14918	于洪	光辉66kV变电站	光东线	铁路小区北台	100	26.10%	63.9	63.9				-32.66%
14919	沈北	农高66kV变电站	农柳线	龙湖滟澜山1箱变202配电变压器	630	37.46%	0	0				-31.96%
14920	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站2变压器	500	25.44%	322.8	322.8				-46.57%
14921	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线六三队支09	200	99.30%	0	0	2025年2月			-32.90%
14922	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线后高支064	200	41.33%	97.35	97.35				-39.20%
14923	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4-2	160	31.31%	93.9	93.9				-33.90%
14924	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合7变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-46.79%
14925	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	城南干45之9公变	315	24.44%	0	0				-44.30%
14926	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台分05	200	18.50%	0	0				-30.16%
14927	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线南小陵村台分支02	200	25.80%	0	0				-27.54%
14928	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站201间隔配电变压器	400	33.90%	0	0				-39.13%
14929	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园二期1箱变1配电变压器	630	15.71%	0	0				-42.04%
14930	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-44.72%
14931	法库	马家66kV变电站	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫一组台	50	35.20%	0	0				-41.34%
14932	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线线沈小联干东站分5	400	76.50%	0	0				-14.60%
14933	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干147	200	37.80%	0	0				8.02%
14934	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	凤祥东门变台2号变压器	630	79.37%	67	67				5.25%
14935	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	0kV中石干联络分苗圃支2左分支15变压器	100	16.20%	73.8	73.8				-14.26%
14936	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支48左4变台	200	32.70%	114.6	114.6				-34.76%
14937	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分移动支刀兰中台支1	400	26.40%	0	0				-29.16%
14938	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满东村二组西（微）	200	53.40%	73.2	73.2				-30.54%
14939	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟47	400	10.20%	0	0				37.33%
14940	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支5变台	400	26.70%	156	156				-57.29%
14941	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干延寿寺东分1	500	101.44%	0	0	2024年2月			-35.67%
14942	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
14943	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线鹏臣物业南0150	630	33.90%	0	0				-39.32%
14944	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	中海望京府4变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0				2.29%
14945	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分18	80	72.00%	14.4	14.4				-46.57%
14946	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	工置尚都二期二组团2变电站201配电变压器	800	36.30%	0	0				-15.20%
14947	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村6变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
14948	沈河	长青66kV变电站	长青变468长西线	五矿紫金苑2变电站201配电变压器	800	36.00%	432	432				-27.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14949	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支程家支05	100	55.65%	0	0				-25.30%
14950	和平	三好66kV变电站	三好变176郎家线	汇景一区2变电站1主变	500	15.20%	374	374				-41.58%
14951	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分50右3	200	19.80%	140.4	140.4				1.26%
14952	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	房变408张欢线张欢干营子分10左4左4右3	315	41.65%	152.3	152.3				-38.01%
14953	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）1变电站201配电变压器	800	23.63%	0	0				-45.98%
14954	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站1号配电变压器	400	36.80%	0	0				-36.98%
14955	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变配电变	630	17.02%	0	0				-43.32%
14956	沈北	孝信66kV变电站	孝场乙线	月华彩虹里小区1局维变电站202配电变压器	800	36.90%	0	0				21.75%
14957	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏东台	200	20.25%	0	0				-36.19%
14958	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站202	400	33.50%	226	226				-26.97%
14959	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分13+1右6	200	39.90%	100.2	100.2				1.91%
14960	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京线75右2左22+1变台	200	15.30%	149.4	149.4				-48.43%
14961	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-42.26%
14962	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微光辉肉禽南	200	23.70%	132.6	132.6				-19.94%
14963	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线公安分09	315	47.30%	0	0				-40.91%
14964	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	御龙家园3号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-42.89%
14965	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	御龙家园4号变电站1号变压器	630	32.76%	0	0				-52.19%
14966	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城25变电站变压器	630	12.57%	0	0				-44.67%
14967	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆10号变电站2号变压器	800	10.95%	0	0				-43.99%
14968	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期6变202	500	25.92%	320.4	320.4				-49.46%
14969	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲4环网单元1箱式变电站配电变压器	400	36.00%	0	0				-11.26%
14970	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支物流几1	200	23.10%	0	0				-83.15%
14971	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园二期2变电站1变压器	1000	23.20%	668	668				-37.27%
14972	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	路11号边防住宅(一)变电站1变压器配电变	630	70.10%	0	0				-20.65%
14973	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	前长支25左2	200	69.90%	40.2	40.2				27.78%
14974	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱2号变电站201间隔配电变压器	400	28.80%	244.8	244.8				-38.49%
14975	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线齐家分支线005	100	90.60%	0	0	2023年1月			-40.58%
14976	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	方大锦溪里1变电站1号变压器	630	9.84%	0	0				76.54%
14977	浑南	安顺66kV变电站	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站2号配电变压器	400	38.70%	0	0				-35.72%
14978	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变1配电变压器	630	7.11%	0	0				-42.60%
14979	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春10箱变1变压器	630	68.57%	0	0				-35.29%
14980	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	太平村养殖台	400	58.20%	127.2	127.2				-12.66%
14981	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区6变电站1变压器	500	25.44%	322.8	322.8				-44.00%
14982	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城3号变电站2号变压器	630	38.41%	0	0				-42.42%
14983	法库	果园66kV变电站	果园园变1415镇东线	果园园变415镇东线人寿保险	315	23.43%	0	0				-48.80%
14984	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东盛小区2箱变（单）	500	21.76%	341.2	341.2				-42.47%
14985	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几11	200	25.20%	129.6	129.6				-29.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14986	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	沈阳市惠森木业加工厂	200	20.40%	139.2	139.2				7.98%
14987	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干21左分6台区	100	25.50%	64.5	64.5				-19.71%
14988	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站1变压器	800	24.00%	528	528				-40.68%
14989	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分10	200	49.20%	81.6	81.6				6.88%
14990	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基2箱201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-40.09%
14991	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	首开盛泰置业6箱变202间隔配电变压器	630	14.10%	0	0				-28.87%
14992	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	变310祝滨线祝杨干129大台分19柱上变	200	42.80%	94.4	94.4				-36.36%
14993	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园81号变压器	630	22.48%	0	0				-41.50%
14994	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	柳林家园2变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-44.49%
14995	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-42.27%
14996	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干大汉分110右2左11变台	200	31.80%	116.4	116.4				-43.41%
14997	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	和鸿广场一期2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	52	52				8.00%
14998	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站1号变压器	630	8.95%	510.6	510.6				-40.75%
14999	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支09	50	54.20%	17.9	17.9				-29.29%
15000	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品三期2箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0				1.91%
15001	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	泰香蒲湾东区2号箱变变压器间隔配电变	500	38.72%	0	0				-21.44%
15002	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线邓甲山台	200	30.20%	0	0				-28.16%
15003	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区3变电站201配电变压器	400	34.50%	222	222				67.07%
15004	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站2配电变压器	630	56.83%	0	0				-43.66%
15005	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里三期2变电站2变压器	630	58.10%	201	201				-36.49%
15006	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	靓马花园柱上变压器	315	51.81%	120.3	120.3				-43.18%
15007	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站2变压器	400	31.20%	0	0				-43.28%
15008	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	润公寓小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0				6.56%
15009	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格5号配电室1号配电变压器	400	24.00%	0	0				-42.40%
15010	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	蛤蟆分44左2	400	0.30%	0	0				0.00%
15011	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦3变电站1配电变压器	630	16.83%	0	0				100.00%
15012	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区1变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				79.39%
15013	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-30.90%
15014	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子村13组照明	100	43.20%	46.8	46.8				-29.71%
15015	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分15	315	0.00%	0	0				-33.69%
15016	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园7箱变2变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-49.70%
15017	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村南1队6台	200	47.40%	0	0				-70.74%
15018	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期2箱式变电站1配电变压器	500	36.96%	0	0				-38.36%
15019	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	二纬乙线25+1	315	16.83%	230.5	230.5				-50.02%
15020	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期1变电站配电变压器	400	38.00%	0	0				-40.16%
15021	东陵	世园66kV变电站	世高线	世高干五0五分葫芦支32柱上变压器	80	104.75%	0	0	2024年6月			-35.93%
15022	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站201配电变压器	500	17.28%	0	0				-41.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15023	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线任家西支4	200	47.90%	0	0				-29.94%
15024	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干大北三支7	315	40.00%	157.5	157.5				-41.34%
15025	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支2变压器	315	1.59%	0	0				-1064.93%
15026	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	平罗乙线平罗干平罗分39柱上变压器	400	38.00%	0	0				-36.29%
15027	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	祥龙干27公变	315	34.29%	175.5	175.5				-42.49%
15028	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	祥龙干33+1公变	315	88.25%	0	0	2025年4月			-186.15%
15029	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分16	315	80.32%	0	0	2024年6月			-41.33%
15030	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干103	315	65.08%	0	0				-51.38%
15031	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44右5右4	315	20.00%	0	0				-72.97%
15032	和平	方型66kV变电站	方型变50428宁波乙线	宁波乙线82	200	10.00%	160	160				-155.75%
15033	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干25右8	315	50.29%	31	31				-45.44%
15034	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	粮仓变558榆园乙线榆园乙线榆园干26右1	200	52.20%	75.6	75.6				-59.87%
15035	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分61右4变台	100	17.50%	0	0				-46.07%
15036	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分哈拉岗支38变台	100	77.10%	0	0				-33.13%
15037	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分48	100	38.20%	0	0				-39.75%
15038	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干9+2柱上变压器	315	0.00%	0	0				-34.00%
15039	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分86	160	24.38%	0	0				-37.02%
15040	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分14左3右01	100	0.00%	0	0				0.00%
15041	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线44	400	33.60%	0	0				-37.68%
15042	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	万家分16左05	400	12.45%	0	0				-38.70%
15043	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干37变压器	500	77.92%	0	0				-42.35%
15044	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左9右1变压器	315	6.03%	0	0				-58.70%
15045	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区	315	38.10%	0	0				-44.20%
15046	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	方南干31左8左9公变	400	70.80%	76.8	76.8				-35.29%
15047	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右6公变	315	51.75%	0	0				-39.54%
15048	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干工宅分4	250	60.16%	74.6	74.6				-39.76%
15049	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378翰林甲线	生产甲线生产干80右10	400	10.80%	0	0				-44.38%
15050	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线105左1	50	86.40%	1.8	1.8	2024年6月			-58.35%
15051	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右5柱上变压器	315	71.43%	0	0				-41.96%
15052	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干44右10	315	63.81%	0	0				-38.61%
15053	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干9	250	47.04%	107.4	107.4				-42.22%
15054	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分7公变	315	33.14%	179.1	179.1				-48.15%
15055	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右3左1变台	315	64.44%	0	0				-38.25%
15056	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分39变台	100	87.20%	2.8	2.8	2025年4月			-37.35%
15057	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干240左1变台	100	104.10%	0	0	2023年2月			-37.08%
15058	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	长南干17右1公变	315	66.03%	0	0				-44.79%
15059	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干26柱上变压器	315	50.79%	0	0				-31.30%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15060	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	启工变760启村甲线新村干25右9	315	31.43%	31	31				-45.66%
15061	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋线民族分20	315	47.62%	133.5	133.5				-35.32%
15062	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	变158文南乙线文南干13右10左2柱上变	315	30.79%	0	0				-27.85%
15063	苏家电	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分083	315	20.00%	220.5	220.5				-70.24%
15064	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33右5	400	52.20%	0	0				-44.82%
15065	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左4	200	28.00%	0	0				-35.74%
15066	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线5右3	200	38.50%	0	0				-42.57%
15067	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干33右1加1	315	86.67%	10.5	10.5	2025年2月			-44.86%
15068	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干29左10	315	90.67%	0	0	2025年2月			-60.73%
15069	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分2右3	315	39.68%	158.5	158.5				-46.73%
15070	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左5	315	31.11%	185.5	185.5				-62.98%
15071	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农村干农八分6	400	66.75%	0	0				-49.83%
15072	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	炼钢线于洪干69变压器	250	30.08%	149.8	149.8				-38.78%
15073	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分2之1变台	200	33.90%	0	0				-41.68%
15074	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支26变压器	315	17.14%	142	142				-85.67%
15075	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干81右1变压器	315	91.75%	0	0	2022年12月			-44.19%
15076	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宣乙线	小北干慎德分5公变	315	32.70%	180.5	180.5				-50.53%
15077	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分17	400	62.10%	0	0				-48.77%
15078	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	方溪乙线方溪干9+1之1柱上变压器	315	57.52%	0	0				-50.04%
15079	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左9柱上变压器	315	54.60%	111.5	111.5				-44.11%
15080	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分16左20柱上变压器	200	4.20%	0	0				-54.67%
15081	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干119公变	400	51.90%	0	0				-44.33%
15082	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19左1变台	315	10.29%	0	0				-48.28%
15083	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干8柱上变压器	400	80.50%	0	0	2024年9月			-43.26%
15084	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分5公变	315	38.10%	163.5	163.5				-27.58%
15085	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干6柱上变压器	250	61.44%	0	0				-31.96%
15086	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变2变	630	19.37%	0	0				-43.95%
15087	沈河	文艺66kV变电站	文艺变966文湖乙线	雨坛乙C-1箱变1变压器	315	37.14%	166.5	166.5				-34.77%
15088	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期6箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-41.69%
15089	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-39.34%
15090	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站201	500	16.32%	0	0				-46.78%
15091	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	沈辽路1变电站201	400	29.70%	241.2	241.2				-41.52%
15092	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站202	500	51.84%	190.8	190.8				-40.71%
15093	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站202	500	21.76%	341.2	341.2				-42.55%
15094	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	吴景箱变2	500	30.40%	0	0				-43.58%
15095	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座23箱变2号变	800	0.00%	364	364				0.00%
15096	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15097	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变2变	500	11.52%	0	0				-41.91%
15098	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变1号变	630	33.97%	353	353				-44.72%
15099	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变2号变	630	15.56%	0	0				-41.42%
15100	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭3#1#主变	500	24.40%	328	328				-40.83%
15101	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变2号变	630	94.29%	0	0	2022年12月			-40.67%
15102	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变2号变压器	630	9.84%	505	505				-39.95%
15103	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变1变压器	800	9.75%	642	642				-41.93%
15104	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变2变压器	400	14.50%	302	302				-36.92%
15105	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变1变压器	500	26.40%	0	0				-30.93%
15106	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变1号变	630	22.54%	0	0				-44.36%
15107	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变348国际线	克萊斯特4箱变2号变	1000	34.80%	0	0				-40.29%
15108	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变1	630	66.35%	0	0				-42.34%
15109	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园F区主变	630	31.11%	371	371				-38.95%
15110	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站2变压器	630	60.95%	183	183				-38.73%
15111	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-45.82%
15112	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山明渠5箱变1变压器	630	34.60%	349	349				-41.57%
15113	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	军官公寓1箱变1站内变压器	630	67.81%	2	2				-40.16%
15114	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站202	500	130.80%	0	0	2022年12月			-43.16%
15115	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	东城2箱变1变压器	500	24.64%	326.8	326.8				-38.19%
15116	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	北一路1变电站201柜	500	8.32%	408.4	408.4				-40.83%
15117	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站202柜	315	65.40%	0	0				-43.74%
15118	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站201	400	40.80%	196.8	196.8				4.70%
15119	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站201柜	630	18.10%	0	0				-41.18%
15120	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变2	500	132.40%	0	0	2023年8月			-33.52%
15121	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变2	630	0.00%	41	41				0.00%
15122	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变1	630	10.16%	41	41				-37.97%
15123	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15124	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
15125	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和2箱变2	800	20.10%	0	0				-38.15%
15126	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变1变	500	43.84%	0	0				-47.91%
15127	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变1站内变压器	500	28.32%	0	0				-42.46%
15128	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15129	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	华龙奥翔1箱变2变压器	500	13.76%	381.2	381.2				-39.29%
15130	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	恒信2箱变2变压器	630	13.97%	0	0				-41.46%
15131	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站202柜（8）	800	59.40%	0	0				-38.38%
15132	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站202 变压器	630	18.73%	0	0				-43.27%
15133	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变2变	630	23.49%	419	419				-43.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15134	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站2变压器	800	14.40%	604.8	604.8				-44.73%
15135	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站202	630	17.78%	455	455				-45.51%
15136	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	般若寺北2箱变1变压器	500	20.00%	350	350				-53.68%
15137	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变2变	630	24.13%	415	415				-45.17%
15138	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	政治部1箱变1变压器	315	27.05%	0	0				-42.82%
15139	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂阳1#1#变压器	630	52.95%	0	0				-46.72%
15140	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	花好悦圆3箱变1变压器	630	43.17%	0	0				-42.05%
15141	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	陵西—2箱变2变压器	630	38.10%	0	0				-41.40%
15142	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都9变电站201	630	35.87%	341	341				-39.74%
15143	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变1	400	37.20%	0	0				-46.17%
15144	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	东大智慧家园1#变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-45.64%
15145	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	兴顺街6变电站201柜	400	73.20%	67.2	67.2				-45.63%
15146	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偏城线	东方俪城12箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-42.03%
15147	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	科技小区1变电站2变压器	400	24.90%	0	0				-39.61%
15148	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站2变压器	1000	50.70%	0	0				-41.85%
15149	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-35.44%
15150	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	沈物发箱变1变压器	500	41.92%	0	0				-28.59%
15151	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-41.19%
15152	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格2号变电站2变压器	630	27.94%	0	0				-42.43%
15153	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站202	315	20.95%	0	0				-40.11%
15154	和平	南湖66kV变电站	南湖变470文萃乙线	五河东里南2号高压柜1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-44.47%
15155	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	重型小区箱变1	500	43.20%	0	0				-35.02%
15156	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变2号变	630	23.49%	0	0				-44.51%
15157	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰6箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
15158	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰8箱变1号变	630	34.29%	0	0				-44.19%
15159	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙逸三1箱变2号变	630	20.63%	0	0				-42.60%
15160	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	辽宁省体育宫1变压器	400	13.20%	0	0				-41.57%
15161	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	永顺1箱变2变压器	400	0.00%	0	0				-41.19%
15162	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线9右1变压器	400	41.00%	196	196				-42.24%
15163	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	美万象1号变电站201间隔(乙)配电变压	800	21.60%	0	0				-8.60%
15164	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	万熹绿景3变电站1变压器	630	50.54%	0	0				-42.80%
15165	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧高分62	100	0.00%	0	0				-40.36%
15166	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石线25	80	100.50%	0	0	2024年6月			-41.48%
15167	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站201变压器	500	27.00%	0	0				-41.13%
15168	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	桃园干144左1	400	13.25%	0	0				21.80%
15169	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分14左11	200	45.00%	0	0				-51.97%
15170	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台于99左3变台	400	23.10%	267.6	267.6				-72.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15171	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站202	630	23.17%	421	421				-44.63%
15172	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	体院分7右4省电实业201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0				-50.03%
15173	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城14号变电站201配电变压器	630	65.14%	0	0				-40.38%
15174	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔202配电变压器	630	27.94%	0	0				-44.04%
15175	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干树林分37变台	200	37.95%	104.1	104.1				-23.15%
15176	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线84左3变台	400	20.70%	277.2	277.2				-26.39%
15177	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利三期1	630	11.05%	497.4	497.4				-45.72%
15178	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站1配电变压器	315	36.95%	0	0				-41.91%
15179	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园11主变	500	33.60%	0	0				-39.24%
15180	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村一组大棚	80	81.50%	6.8	6.8	2025年4月			-36.13%
15181	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变1变压器	630	27.81%	385	385				-44.30%
15182	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖林语六期3箱式变电站配电变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-42.18%
15183	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	鸣丽淡水鱼公变台	400	12.60%	0	0				100.00%
15184	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站2号变压器	500	27.20%	314	314				-41.87%
15185	法库	宝山66kV变电站	宝山变015兴瓷线	大通置业1变压器	400	5.40%	338.4	338.4				100.00%
15186	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10V果东线小房申支18	100	48.20%	0	0				-32.42%
15187	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园3箱变1变压器	630	31.11%	371	371				-37.56%
15188	东陵	汪家66kV变电站	汪沈乙线	变311上深乙线上深乙干兴农分06柱上变	200	91.20%	0	0	2022年12月			-34.61%
15189	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	龙湖原府小区5局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				50.31%
15190	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分6左2	315	17.52%	0	0				-88.08%
15191	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	马耳山分45右06	200	68.00%	44	44				-30.91%
15192	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	天惠公寓2号变电站202间隔配电变压器	630	3.49%	0	0				45.62%
15193	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩3号变电站202间隔配电变压器	800	45.75%	0	0				-41.47%
15194	沈北	农高66kV变电站	农丰线	翔凤房地产（集团）有限公司2201配电变	630	5.43%	0	0				-30.02%
15195	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8+1	315	13.97%	0	0				-48.55%
15196	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				-41.59%
15197	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25394方福线	金地阅风华5小区变电站1配电变压器	800	11.63%	627	627				100.00%
15198	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				-42.01%
15199	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-37.15%
15200	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站2变压器	400	33.90%	0	0				-44.06%
15201	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10KV包家线南台分10（包南台）	200	79.50%	0	0				-28.30%
15202	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城明君3101配电变压器	630	17.90%	0	0				-43.11%
15203	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线农机公司住宅	160	46.50%	0	0				-39.94%
15204	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	万科假日风景一期1箱式变电站2配电变压器	800	29.70%	482.4	482.4				-40.26%
15205	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干111右7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-35.64%
15206	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	世满干45四七零分25左柱上变压器	400	14.55%	301.8	301.8				-31.74%
15207	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子3组照明	200	70.60%	38.8	38.8				-31.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15208	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上	315	80.95%	0	0	2025年4月			0.00%
15209	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	朱庄分7左2	200	10.80%	158.4	158.4				1.30%
15210	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右3右3	200	0.00%	0	0				0.00%
15211	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期1开2变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				-37.53%
15212	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线79左1右4变台	200	60.60%	0	0				36.66%
15213	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站1变	800	52.50%	0	0				-41.78%
15214	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期6变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-39.18%
15215	新民	东郊66kV变电站	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲干一厂分23变台	200	9.80%	160.4	160.4				-41.49%
15216	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	巴黎花园041-2分建一期1变电站202配电变	630	19.68%	0	0				41.07%
15217	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站202间隔配电变压器	315	7.11%	0	0				0.48%
15218	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	军政干23右1	160	52.50%	0	0				-37.51%
15219	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左2+1右1	200	87.50%	5	5	2022年12月			-35.31%
15220	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅2变电站1间隔101配电变压器	630	28.38%	0	0				-10.94%
15221	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5变台	200	58.00%	0	0				-24.91%
15222	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	丽水名都1站房2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-40.72%
15223	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期4局维-1	500	33.60%	0	0				-42.33%
15224	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支35左3变台	400	28.80%	0	0				-1.01%
15225	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园36号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.80%	0	0				-14.82%
15226	新民	张屯66kV变电站	张屯变1405粮库线	粮库线17右9变台	200	12.30%	155.4	155.4				-39.16%
15227	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干79左6右5	200	45.30%	0	0				-29.32%
15228	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线马荒地四支14	80	61.50%	0	0				-26.59%
15229	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站2变压器	630	33.02%	359	359				-28.38%
15230	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区15变电站1变压器	400	24.00%	0	0				-33.23%
15231	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	一站式服务一沈阳市沈北新区长军养殖场	400	11.55%	313.8	313.8				7.39%
15232	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	高墙子综合	400	41.10%	195.6	195.6				9.83%
15233	东陵	世园66kV变电站	世园变80576世中线	维也纳1箱变1变压器	630	5.90%	529.8	529.8				-45.50%
15234	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线44左13右1变台	200	15.00%	0	0				-30.26%
15235	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右8变台	200	33.00%	0	0				-41.21%
15236	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	二三厂支15之3柱上变压器	400	27.20%	0	0				-51.46%
15237	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站2变压器	500	38.40%	258	258				-41.82%
15238	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	沈阳山盟通信电力箱式变电站配电变压器	100	76.20%	0	0				-41.47%
15239	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	三经干30政治部201间隔配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
15240	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器4	630	20.32%	439	439				-42.50%
15241	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都1号考核箱变配电变压器	630	34.60%	0	0				-40.47%
15242	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期1变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0				-32.05%
15243	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线喇嘛支1	100	69.60%	20.4	20.4				-28.49%
15244	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线华家沟台	200	0.00%	0	0				-32.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15245	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南岗支04	100	13.40%	76.6	76.6				-34.63%
15246	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站1变压器	200	23.20%	0	0				-36.66%
15247	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线付家洼子分12	50	87.60%	0	0	2025年5月			-41.73%
15248	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前屯西支04	100	98.00%	0	0	2022年12月			-32.59%
15249	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分281王家店	80	27.50%	0	0				-24.40%
15250	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥五期2变电站1变压器	315	18.79%	0	0				-40.89%
15251	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左10	200	9.30%	0	0				-40.23%
15252	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	生产开发有限公司(阳光经典A座)1-1号1号变	315	30.95%	0	0				-42.40%
15253	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	江南春天1箱式变电站配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-40.84%
15254	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	汇景一区42主变	500	29.60%	302	302				-39.41%
15255	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				-41.70%
15256	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北于南乱分14左1	100	33.30%	56.7	56.7				-34.57%
15257	东陵	上佰66kV变电站	沈链线	佰变322沈链干沈链干下佰分05柱上变压	250	9.92%	0	0				-58.06%
15258	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府3变电站2变压器	630	8.25%	515	515				-35.24%
15259	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村一组照明	200	51.68%	76.65	76.65				-35.81%
15260	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分04	200	26.10%	127.8	127.8				-34.73%
15261	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线王家村北台	100	18.40%	0	0				-65.75%
15262	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支43右3+1右1	400	68.70%	85.2	85.2				100.00%
15263	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站干30	315	69.59%	0	0				-33.77%
15264	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖丽景5站房2变压器	630	23.87%	19	19				-41.47%
15265	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居3变电站北六变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-22.30%
15266	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分67左11	100	24.90%	0	0				51.16%
15267	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱2号变压器	630	36.19%	339	339				-42.61%
15268	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	海逸诗阁42配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-19.33%
15269	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干34柱上变压器	160	18.50%	0	0				-80.21%
15270	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干6柱上变压器	400	60.50%	0	0				-45.89%
15271	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线赵家南支05	100	70.50%	19.5	19.5				-48.03%
15272	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线现代设备住宅	200	68.00%	44	44				-42.01%
15273	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东东台照明	200	64.00%	0	0				-17.09%
15274	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语5箱变202	500	27.52%	312.4	312.4				-49.79%
15275	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-41.35%
15276	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站1变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-34.43%
15277	沈河	长青66kV变电站	长青变472长东线	星汇云锦2-4变电站202配电变压器	630	30.79%	373	373				-19.23%
15278	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发新城丽景嘉园2变电站1号配电变压器	800	20.40%	0	0				-15.48%
15279	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	盛世家园1变电站202变压器	630	9.21%	0	0				-44.77%
15280	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	盛世家园2变电站201	630	29.84%	0	0				-44.92%
15281	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线74+1变台	100	139.20%	0	0	2024年6月			-52.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15282	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线大架南台	160	94.13%	0	0	2025年4月			-28.30%
15283	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支08	315	26.03%	201.5	201.5				-44.95%
15284	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	肖兰坨村综合一台（微）	200	10.80%	158.4	158.4				-17.46%
15285	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分阿山沟支养殖场几2	400	66.75%	93	93				0.02%
15286	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线电信局住宅	250	54.24%	0	0				-43.73%
15287	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线计量局住宅楼	315	54.48%	111.9	111.9				-29.55%
15288	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0				-38.97%
15289	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	盛才小区1号箱变1号变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-35.47%
15290	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	王义路城北印象2变电站1变压器配电变压器	630	31.75%	0	0				-39.06%
15291	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	于新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）22	800	23.00%	0	0				-44.95%
15292	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	铁马锡物业管理有限公司（天赋新居）201	630	40.63%	0	0				-39.00%
15293	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区二期2箱式变电站1配电变压器	400	26.63%	0	0				-40.19%
15294	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74380江森线	柳西干20号柱上变压器	315	36.19%	0	0				-36.77%
15295	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期4箱式变电站配电变压器	630	0.00%	0	0				-41.12%
15296	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干71右7右1	200	45.00%	0	0				-31.74%
15297	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	石庙子分16右2	200	4.80%	0	0				28.24%
15298	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-42.88%
15299	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相镇人民政府变电站1号变压器	400	48.50%	0	0				-36.84%
15300	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	富城时代1箱变1变压器配电变压器	500	68.80%	0	0				-38.47%
15301	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0				-27.96%
15302	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站1变压器	630	54.60%	223	223				-39.06%
15303	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-43.77%
15304	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长龙湾2号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-42.23%
15305	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线前辛屯西分机井支1	50	0.00%	17	17				0.00%
15306	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支18	50	0.00%	17	17				0.00%
15307	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	朱庄分14	200	28.00%	124	124				-29.32%
15308	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	近海1期1变压器	630	42.38%	0	0				-41.60%
15309	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线寇家村照明	100	48.40%	0	0				-38.33%
15310	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站201配电变压器	315	35.24%	0	0				-33.66%
15311	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线李百友支07	30	0.00%	27	27				0.00%
15312	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西3号变电站201间隔（甲）配电变	400	12.00%	312	312				89.96%
15313	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站2变压器	500	24.96%	0	0				-47.15%
15314	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依干187(依路E台)	315	20.70%	0	0				-38.91%
15315	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	喜地红城2站房2变压器	630	20.57%	19	19				-40.10%
15316	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15317	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线信和考核	100	32.70%	0	0				-44.37%
15318	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区5箱式变电站1配电变	800	26.75%	0	0				-39.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15319	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	三隆熙湖枫景小区1变电站1变压器	630	32.06%	365	365				-44.69%
15320	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0				-36.49%
15321	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨二委养殖台	200	46.80%	0	0				100.00%
15322	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	同麟汇水湾2变电站变压器	500	34.08%	0	0				-41.34%
15323	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0				-37.65%
15324	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区2配电室102配电变压器	630	43.81%	0	0				-16.94%
15325	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	万和花园变电站202间隔配电变压器	800	45.30%	0	0				5.26%
15326	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜大棚	200	34.80%	110.4	110.4				-40.78%
15327	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分家支05	100	62.40%	27.6	27.6				-34.16%
15328	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾东区1变电站1配电变压器	400	30.00%	0	0				19.55%
15329	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲三四期2变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				-39.28%
15330	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期1变电站201配电变压器	630	7.62%	0	0				-83.51%
15331	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园1箱变2变压器	400	28.80%	244.8	244.8				-43.44%
15332	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	惠民家园4箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-41.43%
15333	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	景丽花园1变电站201柜	630	24.44%	413	413				-35.93%
15334	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站2变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-40.53%
15335	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	里锦城17号变电站201间隔（甲）配电变	630	49.84%	0	0				-21.48%
15336	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线线屯北支002	160	68.13%	35	35				-21.70%
15337	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税路北散户	250	51.20%	97	97				-44.15%
15338	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分70加1右支6变压器	500	25.62%	321.9	321.9				-35.26%
15339	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	小微北陈2号台	400	19.50%	282	282				0.00%
15340	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾3小区箱式变电站配电变压器	630	7.30%	376	376				34.42%
15341	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞12箱变（单）	400	72.00%	0	0				-43.17%
15342	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站1变压器	630	10.16%	0	0				-45.90%
15343	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区2变电站202变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-37.19%
15344	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区7变电站1变压器	400	47.00%	172	172				-10.12%
15345	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲大棚东2台	50	112.80%	0	0	2024年9月			-71.69%
15346	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
15347	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线38右3+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
15348	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0				-39.32%
15349	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	大牛线散牛卜分村台支南台甲11（散牛卜	200	46.50%	87	87				-29.06%
15350	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号2主变	630	0.00%	567	567				0.00%
15351	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干147右16变台	315	50.79%	0	0				-44.63%
15352	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期4箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
15353	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	（虎石台）新街坊1箱202配电变压器	630	31.11%	0	0				-20.18%
15354	东陵	花山66kV变电站	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区2箱变2变压器	630	36.51%	337	337				23.28%
15355	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区4变电站1变压器	800	86.25%	30	30	2025年4月			-32.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15356	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站202间隔配电变压器	400	31.60%	0	0				-42.77%
15357	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站2变压器	800	30.75%	0	0				-42.02%
15358	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	小毛甲6八家子分6右4	200	72.50%	35	35				8.37%
15359	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府3箱变202配电变压器	800	49.80%	321.6	321.6				0.99%
15360	东陵	棋盘山66kV变电站	湖西线	泰山山庄变压器	630	0.95%	0	0				-31.36%
15361	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南线侯村分18右4变台	200	51.30%	0	0				-31.00%
15362	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左5+1右2变台	400	15.60%	0	0				-36.06%
15363	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	小达台分21右支05变压器	100	26.40%	63.6	63.6				-31.85%
15364	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区8变电站1变压器	630	16.38%	0	0				-41.22%
15365	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	昆广2箱变配电变压器	400	4.80%	0	0				19.36%
15366	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）3变电站1配电变压器	630	34.29%	351	351				8.68%
15367	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	轩美境三期（分建一）1变电站1配电变压器	800	36.60%	427.2	427.2				7.82%
15368	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线4左2变台	100	4.50%	0	0				-65.10%
15369	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗西台（2022微）	315	50.48%	124.5	124.5				-35.60%
15370	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变1变压器	630	17.46%	457	457				-44.18%
15371	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线柳条分26	100	44.40%	0	0				-28.83%
15372	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分散海2台支4	200	21.90%	0	0				-48.87%
15373	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	新希望1箱变1变压器	400	17.70%	289.2	289.2				-24.63%
15374	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组综合	200	45.20%	89.6	89.6				31.28%
15375	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲13台	100	0.00%	90	90				0.00%
15376	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分090	315	35.81%	0	0				-25.78%
15377	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站2变压器	630	22.22%	427	427				-42.26%
15378	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	和平干大洼分50	200	45.50%	0	0				-29.34%
15379	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				10.32%
15380	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分8柱上变压器	315	41.90%	0	0				-38.30%
15381	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分11左1柱上变压器	315	43.49%	0	0				-45.06%
15382	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站2变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
15383	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜西台照明	250	77.12%	32.2	32.2				-59.86%
15384	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线动轴支13	400	71.40%	0	0				-32.31%
15385	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区3变电站1变压器	400	33.00%	0	0				-44.63%
15386	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-35.10%
15387	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干65	250	66.72%	0	0				-34.58%
15388	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	侯头沟1组分台	200	39.60%	100.8	100.8				22.02%
15389	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站2号变压器	630	38.73%	215	215				-40.96%
15390	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0				-37.74%
15391	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站2变压器	630	43.05%	0	0				-34.44%
15392	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	YHG_新华记者公寓变电站-1配电变压器	400	34.50%	0	0				-25.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15393	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站2变压器	500	31.20%	0	0				-47.97%
15394	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城3变电站变压器	630	28.89%	0	0				-37.31%
15395	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	伊利雅特湾3号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				-35.46%
15396	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15397	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15398	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左11左11变台	100	24.40%	65.6	65.6				-30.14%
15399	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				-43.33%
15400	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区1变电站1变压器	400	14.25%	0	0				-29.43%
15401	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分70左4变台	200	44.03%	0	0				-32.32%
15402	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干121右2	400	0.00%	360	360				0.00%
15403	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前漠分38左9左2	200	61.75%	0	0				55.47%
15404	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站202间隔配电变压器	800	13.80%	0	0				-16.86%
15405	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	明天广场南区2期变电站202间隔配电变压器	800	43.88%	0	0				-37.56%
15406	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线免烧砖厂分支002	50	138.00%	0	0	2023年10月			-38.06%
15407	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	龙城家园1变压器	630	26.03%	403	403				-40.32%
15408	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支08	50	0.00%	0	0				0.00%
15409	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园1变电站2变压器	800	20.25%	0	0				-42.73%
15410	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站2变压器	630	26.19%	0	0				-43.06%
15411	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	丽锦城3变电站2变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-43.94%
15412	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0				-40.56%
15413	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	民主小区6号变电站1号配电变压器	400	13.60%	0	0				-40.49%
15414	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线68左1右1变台	400	15.50%	298	298				48.46%
15415	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	工人小区2号变电站1号变压器	630	22.22%	0	0				-48.30%
15416	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-43.90%
15417	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分24	400	1.20%	0	0				-46.07%
15418	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	2号配电变压器	380	94.74%	0	0	2024年10月			12.30%
15419	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0				-32.41%
15420	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1左3左1变台	200	72.90%	34.2	34.2				9.72%
15421	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分27柱上变压器	400	17.10%	0	0				-42.88%
15422	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干苏窝分17变台	50	118.80%	0	0	2024年6月			-40.01%
15423	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60644达史甲线	大古家分2右2+1左1	200	6.00%	168	168				8.84%
15424	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干24营盘分70北井支1右T5	315	24.13%	0	0				2.23%
15425	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园21号小区变电站202配电变压器	800	30.00%	0	0				-38.07%
15426	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	江山风华一期3箱式变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0				48.37%
15427	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾1变电站1变压器	800	39.38%	405	405				-38.72%
15428	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园3号小区变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-40.90%
15429	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干65变台	100	99.90%	0	0	2022年12月			-36.42%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15430	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线40左11+1	400	39.60%	0	0				-40.09%
15431	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15432	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分19左5变台	200	70.20%	0	0				-35.02%
15433	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	雅华香颂1变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0				2.63%
15434	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	雅华香颂1变电站1配电变压器	630	17.78%	455	455				4.26%
15435	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房供销社家属楼	400	35.90%	216.4	216.4				-37.87%
15436	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分42右3+1右2	200	54.00%	72	72				-0.02%
15437	沈河	文艺66kV变电站	文艺变940文展甲线	文艺分4左1柱上变压器	400	6.30%	334.8	334.8				-36.91%
15438	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	武警1变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-34.40%
15439	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	文北干工业分12+1柱上变压器	315	5.08%	0	0				-28.55%
15440	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	凌云佳园2变电站1变压器	630	39.37%	204	204				-33.19%
15441	法库	果园66kV变电站	果蕴线	领东国际一号箱式变电站1号变压器	630	9.14%	0	0				-45.51%
15442	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康懿1箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-41.45%
15443	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	滨湖花园3箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-37.33%
15444	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分22变台	80	107.50%	0	0	2024年12月			-38.52%
15445	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线79左05	160	96.75%	0	0	2024年6月			-18.01%
15446	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园61主变	630	21.33%	0	0				-38.16%
15447	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	民物业管理有限公司1箱变（人和新居）1号	630	30.16%	0	0				-41.92%
15448	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线蛤蚧分62	200	11.80%	0	0				-23.47%
15449	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
15450	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变1变压器	630	26.98%	2	2				-39.24%
15451	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支47	250	51.60%	0	0				-35.03%
15452	新民	查牛66kV变电站	查牛变31354排水线	排水线营子分村内支16左11变台	400	48.60%	165.6	165.6				-40.19%
15453	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸4号箱式变电站1号变压器	630	18.48%	0	0				-39.34%
15454	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	香槟7变电站1变压器	400	26.70%	0	0				-38.02%
15455	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-43.36%
15456	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙逸馨都2变	500	22.00%	0	0				-41.95%
15457	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1201配电变压器	630	19.52%	0	0				-38.74%
15458	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭法律学校宿舍	200	68.70%	42.6	42.6				-34.62%
15459	开发	宁官220kV变电站	宁富线	万象首府小区2变电站2变压器	800	18.00%	576	576				9.47%
15460	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干西山城支7柱上变压	100	83.70%	0	0	2025年4月			-40.91%
15461	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	陈五十屯大队台	400	37.80%	97	97				-32.81%
15462	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城东4号变电站201间隔（甲）配电变	400	4.80%	340.8	340.8				100.00%
15463	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园1变电站2配电变压器	800	1.80%	0	0				39.62%
15464	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	西华府小区4变电站2变压器	800	38.40%	412.8	412.8				-24.57%
15465	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分10	250	64.96%	0	0				-37.82%
15466	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分左9右4	30	93.00%	0	0	2022年12月			-35.12%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15467	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站201配电变压器	630	28.70%	386.2	386.2				-26.38%
15468	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线南芦家台分支线002	50	77.40%	0	0				-47.07%
15469	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线二台子东支04	100	26.40%	0	0				-16.44%
15470	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站2配电变压器	400	8.40%	0	0				-71.98%
15471	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	幸福岛2变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
15472	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干30左支1柱上变压器	200	54.00%	72	72				-33.93%
15473	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线三组支04	100	137.40%	0	0	2025年2月			-33.59%
15474	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇九队几8	200	0.00%	0	0				-24.09%
15475	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	北汤河苑小区1局维变电所202配电变压器	400	14.40%	302.4	302.4				100.00%
15476	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-60.99%
15477	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	天阔二期北箱变201间隔配电变压器	630	46.67%	273	273				-42.19%
15478	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干086T接东哈分1	200	31.43%	117.15	117.15				-42.61%
15479	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分005	200	66.15%	47.7	47.7				-31.66%
15480	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	西沟子机井	100	37.60%	0	0				-47.89%
15481	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-41.85%
15482	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴学校西小微台	400	33.00%	228	228				12.95%
15483	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	武警2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15484	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-36.33%
15485	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学线62左分02	400	16.80%	204	204				13.14%
15486	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	顺通3箱变1变压器	630	86.10%	0	0	2022年12月			-40.98%
15487	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑2变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-42.68%
15488	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光4箱式变电站配电变压器	400	30.60%	0	0				-41.40%
15489	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线12+1	315	26.03%	0	0				-41.68%
15490	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城9变电站1变压器	630	29.52%	0	0				12.34%
15491	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15492	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微彰驿一台区	400	46.40%	174.4	174.4				-56.47%
15493	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	东实1箱变2变压器	630	32.06%	365	365				-45.99%
15494	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.54%
15495	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站1母线1变压器	400	39.60%	0	0				-31.65%
15496	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线陈家北支08	50	102.40%	0	0	2024年6月			-41.50%
15497	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线曲轴职工宿舍	100	41.10%	0	0				-37.32%
15498	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-44.92%
15499	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变1变压器	630	59.05%	195	195				-38.57%
15500	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	时代逸居小区7箱变201配电变压器	400	19.50%	0	0				6.03%
15501	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城4箱变1变压器	400	54.80%	0	0				38.37%
15502	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				-32.41%
15503	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变2变压器	400	25.80%	0	0				-37.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15504	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.50%
15505	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15右2	200	76.00%	0	0				-44.11%
15506	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	牛队支27+1右1	200	50.40%	0	0				-42.08%
15507	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-196.65%
15508	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	上河分3右2+1	200	7.50%	0	0				70.29%
15509	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	光辉村一队1台区	200	0.00%	180	180				-39.43%
15510	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区2变电站1变压器	800	32.63%	459	459				-13.80%
15511	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区5变电站1变压器	800	57.38%	261	261				-40.50%
15512	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	房地产湖畔新城2箱式变电站201间隔配电	630	24.13%	415	415				-45.36%
15513	和平	和平66kV变电站	和平变160百年线	温州城11主变压器	800	17.25%	582	582				-45.09%
15514	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微十家村2	400	15.00%	300	300				0.63%
15515	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微三台村村西台	400	37.50%	210	210				-43.05%
15516	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛西支07	100	91.40%	0	0	2025年4月			-29.72%
15517	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	大棚分008	100	48.80%	0	0				-39.25%
15518	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站2公变	630	51.43%	243	243				-46.91%
15519	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期7变201	500	41.92%	240.4	240.4				-46.84%
15520	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期7变202	500	25.28%	323.6	323.6				-41.99%
15521	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86左5变台	200	60.30%	0	0				100.00%
15522	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	前辛台村东北台	200	19.20%	0	0				-36.13%
15523	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右5+1右8	200	28.20%	123.6	123.6				100.00%
15524	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	后岗分25左15	200	47.10%	85.8	85.8				-8.71%
15525	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	461	461				-36.82%
15526	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				-37.81%
15527	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	小微大潘西6队台区	200	35.70%	108.6	108.6				12.32%
15528	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变2变压器	800	30.75%	0	0				-27.24%
15529	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	岗变305分水线分水干黎明分57左18右13	50	16.00%	0	0				-152.21%
15530	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区3变电站201变压器	630	99.43%	0	0	2022年12月			-37.36%
15531	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15左1变台	400	50.70%	0	0				-39.41%
15532	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右19左3变台	200	47.60%	0	0				-20.56%
15533	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-44.78%
15534	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-37.84%
15535	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城一期3号配电室1号配电变压器	630	46.10%	0	0				-42.64%
15536	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	太湖明珠三期2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0				5.32%
15537	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线59右11+1右1	400	25.50%	175	175				11.46%
15538	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	立新分28右支1右T3台区	50	72.40%	0	0				-45.03%
15539	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线范屯分11变台	400	32.40%	0	0				-34.21%
15540	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	沈煤大桥13箱变202配电变压器	630	23.17%	0	0				-18.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15541	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站1变压器	800	34.80%	441.6	441.6				-43.43%
15542	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	一站式-关宏宪电井	200	37.80%	104.4	104.4				-59.08%
15543	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0				-41.90%
15544	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	香缇澜山1号变电站2号配电变压器	630	12.70%	0	0				-30.33%
15545	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司4箱式变电站201间隔	630	20.00%	0	0				-38.35%
15546	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	置业有限公司(人杰水岸二期)箱变201间隔	630	29.84%	0	0				-41.70%
15547	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	21.14%	0	0				-41.67%
15548	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站1主变	630	25.90%	403.8	403.8				-21.74%
15549	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯2队台	200	38.10%	97	97				-32.45%
15550	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-40.52%
15551	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	沈阳军盈房地产3.1箱式变电站1号变压器	630	38.86%	0	0				-41.34%
15552	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾二期2号变电站1号配电变压器	800	26.40%	0	0				-16.67%
15553	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	上岗分2开闭站之1柱上变压器	100	12.00%	0	0				-8.45%
15554	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站2号变压器	800	18.38%	0	0				-43.46%
15555	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站1变压器	800	20.25%	558	558				-41.37%
15556	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变1站内变压器	500	25.80%	0	0				-41.49%
15557	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变1变压器	400	35.60%	0	0				-40.07%
15558	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站2变压器	315	58.92%	97.9	97.9				-40.38%
15559	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南干侯村分38+1左3变压器	200	55.20%	0	0				-34.79%
15560	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑B区大挨金配电变压器	630	25.48%	406.5	406.5				-38.91%
15561	东陵	李相66kV变电站	李古线	李相变646李班线李班干德胜分6柱上变压器	160	64.88%	40.2	40.2				-32.39%
15562	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力支15柱上变压器	315	75.17%	0	0				-49.47%
15563	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	公园里6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	17.00%	292	292				-25.64%
15564	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站1变压器	400	22.80%	0	0				-40.30%
15565	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	胜利北街98-1号变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	282	282				29.97%
15566	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变2配电变压器	400	81.00%	0	0	2024年6月			-39.17%
15567	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线黄楼支004	315	34.92%	0	0				-40.63%
15568	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦1箱变2变压器	800	12.30%	621.6	621.6				28.09%
15569	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左1右2	200	18.00%	144	144				0.95%
15570	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线坑西大棚支009	50	36.60%	0	0				-51.03%
15571	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线31左07	80	52.50%	30	30				-28.39%
15572	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭二组分支线1	200	49.50%	81	81				-34.52%
15573	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期5箱变1变压器	630	45.08%	0	0				-44.20%
15574	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干35+3公变	315	30.79%	0	0				-44.00%
15575	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-39.49%
15576	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华南3分台支5	200	43.20%	0	0				-6.55%
15577	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分102变台	200	46.20%	0	0				-113.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15578	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	海原世家1变压器	400	61.20%	0	0				-39.84%
15579	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	中宇花园主变	630	37.30%	332	332				-38.29%
15580	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园1-5区2箱变1变压器	400	12.00%	312	312				14.45%
15581	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右09	250	32.64%	143.4	143.4				-25.69%
15582	开发	砂山66kV变电站	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线李官干大坝分25变压器	100	30.40%	0	0				-39.77%
15583	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	太原变042南十甲线沈后分1+1	315	17.46%	228.5	228.5				-41.78%
15584	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	广东甲线54左1	315	33.65%	0	0				-38.89%
15585	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线28右3	500	23.52%	308	308				-34.52%
15586	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华甲线25758线	开发支17左6柱上变压器	400	22.25%	0	0				-28.75%
15587	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干40	315	55.24%	0	0				-48.01%
15588	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器1	315	64.76%	0	0				-33.00%
15589	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右2	200	62.40%	0	0				-46.63%
15590	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线65	315	7.81%	0	0				8.61%
15591	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线41	100	92.80%	0	0	2022年12月			-37.45%
15592	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线32左3左1	250	58.08%	0	0				-45.31%
15593	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分10	315	9.84%	0	0				-39.15%
15594	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线10右3	500	26.56%	123	123				-38.88%
15595	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干26	160	32.50%	92	92				-43.38%
15596	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分8	315	58.41%	0	0				-50.82%
15597	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分19左3变压器	100	42.60%	47.4	47.4				-61.21%
15598	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	轿车干17右2右7	250	27.52%	156.2	156.2				-42.89%
15599	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干37公变	315	18.41%	0	0				-43.26%
15600	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区	315	38.73%	0	0				-34.84%
15601	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干64公变	315	37.14%	166.5	166.5				-50.23%
15602	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干77右5右1公变	100	12.30%	0	0				-76.90%
15603	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分19公变	400	53.10%	0	0				-46.42%
15604	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	万寿干20左16+1公变	315	50.29%	125.1	125.1				-42.36%
15605	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左1+1公变	315	30.79%	186.5	186.5				-38.48%
15606	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4右4柱上变压器	315	50.29%	0	0				-44.86%
15607	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左16右5公变	315	81.27%	27.5	27.5	2024年7月			-22.60%
15608	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25左2	250	47.60%	0	0				-42.13%
15609	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线84右3	315	10.29%	251.1	251.1				-47.71%
15610	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左10	160	47.25%	0	0				-26.89%
15611	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	万南干7右3右1公变	315	100.57%	0	0	2024年6月			-44.74%
15612	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干9左1公变	315	69.71%	0	0				-33.54%
15613	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左11变压器	250	1.92%	0	0				-34.26%
15614	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分21右02	315	62.22%	87.5	87.5				-39.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15615	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线13左1	200	40.00%	0	0				-40.75%
15616	大东	农大66kV变电站	农大变940农西甲线	东陵甲线无线电分1	100	7.20%	82.8	82.8				-15.88%
15617	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线国二分2柱上变压器	250	27.52%	156.2	156.2				-28.35%
15618	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光线毛光干133-1	315	40.63%	155.5	155.5				-44.37%
15619	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干45	200	9.00%	162	162				-45.94%
15620	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干47兴民分10右6	250	57.92%	80.2	80.2				-32.44%
15621	和平	青年66kV变电站	青年变366青北线	青北线86右1	315	62.10%	0	0				-39.31%
15622	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-1	200	9.60%	160.8	160.8				-58.77%
15623	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分5左1变台	315	0.00%	0	0				-42.42%
15624	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支2变压器	315	30.48%	142	142				-67.15%
15625	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支13变压器	160	49.38%	65	65				-41.19%
15626	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分22柱上变压器	315	91.11%	0	0	2024年12月			-57.41%
15627	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左7	200	77.20%	0	0				-37.88%
15628	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干13	315	43.81%	145.5	145.5				-49.62%
15629	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右5变台	315	23.62%	0	0				-44.45%
15630	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线73变台	250	36.48%	0	0				-48.57%
15631	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	中兴甲线70右4	500	51.84%	190.8	190.8				-54.46%
15632	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干奥运分14	200	66.90%	46.2	46.2				-43.68%
15633	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	闸南分21柱上变压器	400	67.80%	0	0				-83.62%
15634	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分9柱上变压器	315	46.10%	0	0				-43.64%
15635	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	太平庄3箱变	630	39.24%	0	0				-43.73%
15636	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变2号变	630	20.19%	0	0				-40.38%
15637	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-43.23%
15638	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-34.93%
15639	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园5箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-44.51%
15640	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	1#主变总参通讯	630	12.57%	0	0				-41.07%
15641	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变2号变	630	29.21%	383	383				-41.19%
15642	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15643	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变2号变	500	46.80%	0	0				-42.78%
15644	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变1号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-43.34%
15645	开发	张士66kV变电站	张士变55868星海甲线	天星小区变电站1变压器	315	60.00%	0	0				-21.76%
15646	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变1变压器	500	13.76%	381.2	381.2				-48.51%
15647	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站201	630	21.59%	431	431				-44.69%
15648	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）201	630	38.10%	0	0				28.44%
15649	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）201	630	16.83%	0	0				-42.07%
15650	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站201	630	25.40%	407	407				-40.40%
15651	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站202	630	14.86%	473.4	473.4				-37.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15652	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变2站内变压器	630	29.71%	0	0				-39.66%
15653	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变648中华甲线	工商银行主变	315	36.57%	168.3	168.3				-39.58%
15654	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站2号变压器	315	36.19%	169.5	169.5				-42.57%
15655	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	酈都1期2箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-45.94%
15656	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	酈都2期2箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-45.46%
15657	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变2变压器	500	35.20%	0	0				-44.40%
15658	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑2箱变1号变	630	16.38%	0	0				-42.56%
15659	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变2	500	34.40%	0	0				-36.82%
15660	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
15661	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站202柜	630	23.49%	0	0				-43.37%
15662	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站202柜	800	38.70%	0	0				7.71%
15663	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村5变电站201柜	630	34.67%	348.6	348.6				-34.64%
15664	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	友佳花园3变电站201	400	42.00%	192	192				-38.48%
15665	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站202柜变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
15666	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	鑫山小区变电站201柜	400	34.80%	0	0				-53.95%
15667	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站201	400	49.20%	163.2	163.2				-24.94%
15668	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站201柜	800	9.30%	0	0				-42.51%
15669	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	实久花园变电站201柜	630	28.25%	0	0				-41.81%
15670	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	保工街4变电站201柜	315	25.71%	202.5	202.5				-36.19%
15671	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站202变压器	630	0.00%	520	520				0.00%
15672	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	辽宁体育馆宿舍主变	630	21.90%	0	0				-37.74%
15673	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站1号变压器	630	11.11%	0	0				-42.85%
15674	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	温州商住11主变	630	19.81%	442.2	442.2				-37.56%
15675	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变1号变	630	14.29%	0	0				-45.82%
15676	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变1号变	630	30.16%	0	0				-37.74%
15677	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变1变	630	26.03%	0	0				-39.68%
15678	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站1号变	630	33.65%	0	0				-48.95%
15679	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-46.09%
15680	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变1变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-38.46%
15681	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	干休所箱变1变压器	630	0.00%	567	567				-39.08%
15682	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变2变	630	28.25%	389	389				-39.89%
15683	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15684	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸花园4箱变1变	500	54.40%	178	178				-44.07%
15685	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明4变电站201	630	11.43%	495	495				-38.40%
15686	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	云峰街3变电站201	400	31.00%	0	0				-35.64%
15687	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站1变压器	500	74.56%	77.2	77.2				-41.93%
15688	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-40.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15689	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15690	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
15691	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富4箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-47.11%
15692	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	大含3箱变2	630	30.48%	0	0				-46.94%
15693	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期5箱变1变压器	500	14.80%	376	376				-47.57%
15694	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变2配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
15695	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	富强7箱变2变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-40.69%
15696	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站201	630	46.67%	273	273				-47.41%
15697	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	俪华精舍2箱变2站内变压器	400	56.40%	0	0				-43.29%
15698	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	华资大厦1主变	630	28.89%	0	0				-34.58%
15699	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站1号变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-43.41%
15700	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	劳动路箱变（单）	500	49.28%	0	0				-40.81%
15701	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品4变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-44.35%
15702	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品14变电站2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-47.08%
15703	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站1号变压器	630	13.97%	479	479				-43.52%
15704	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	新世纪家园1变电站1变压器	630	16.57%	0	0				-183.34%
15705	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	松辽东区1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-38.72%
15706	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	清新园201	630	55.24%	219	219				-45.74%
15707	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	馨和花园1#1#主变	630	11.81%	0	0				-42.22%
15708	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	工农桥东主变	400	12.00%	0	0				-43.92%
15709	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	南十土变1#变压器	800	70.20%	0	0				-39.24%
15710	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站201	630	40.32%	313	313				-40.16%
15711	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路18箱变201	250	64.00%	65	65				-46.45%
15712	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站202	630	30.48%	375	375				-36.17%
15713	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站1变压器	500	16.00%	0	0				-43.49%
15714	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	卧龙箱变1	500	13.60%	0	0				-317.60%
15715	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变2	630	0.00%	567	567				0.00%
15716	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站1变压器	500	14.40%	378	378				-44.88%
15717	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15718	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
15719	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变2变	630	19.43%	0	0				-43.08%
15720	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变1	630	14.60%	0	0				-41.01%
15721	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	干休所配电站1	400	22.50%	0	0				-42.73%
15722	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰5箱变1号变	500	28.80%	0	0				-33.04%
15723	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15724	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰13箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15725	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15726	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	加华二1箱变1号变	630	29.52%	0	0				-31.18%
15727	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	西苑家园201	500	43.20%	31	31				-42.26%
15728	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站1号变压器	630	30.00%	0	0				-43.22%
15729	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	民主小区4号变电站1号变压器	400	76.20%	55.2	55.2				-39.91%
15730	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期4变电站201柜	630	30.79%	0	0				-42.97%
15731	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾A区JW1箱2配变间隔配电变压器	500	55.36%	0	0				-40.97%
15732	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变1站内变压器	630	19.43%	2	2				-45.75%
15733	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	旭辉铂宸时代3变电站1配电变压器	400	13.60%	0	0				68.85%
15734	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75948卧滨线	湖茗筑小区三期2变电站201间隔配电变压	630	23.81%	417	417				8.97%
15735	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	湖茗筑小区三期2变电站202间隔配电变压	630	19.37%	445	445				5.76%
15736	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	山汇幸福里1箱变2配电变压器	630	40.95%	0	0				-30.69%
15737	法库	孟家66kV变电站	孟东线	孟东线欢喜凡46	400	8.53%	325.9	325.9				10.33%
15738	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10V果东线小房申分06	200	56.60%	0	0				-28.83%
15739	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站1号配电变压器	630	30.79%	0	0				-28.82%
15740	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-42.63%
15741	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城12号变电站202配电变压器	630	40.00%	0	0				-42.67%
15742	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站1变压器	400	34.00%	224	224				-34.18%
15743	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	府丹郡24号小区变电站201间隔配电变压	630	20.00%	0	0				-35.58%
15744	东陵	世园66kV变电站	世高线	军影线东泽分9左1柱上变压器	400	33.60%	0	0				-49.70%
15745	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区3变电站2变压器	800	17.25%	582	582				-28.92%
15746	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山支6柱上变压器	400	16.20%	0	0				-107.00%
15747	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利三期2	630	12.95%	485.4	485.4				-44.02%
15748	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东韵3箱变（单）	630	22.10%	0	0				-44.67%
15749	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	0	0				-41.30%
15750	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微大彰线朴坨村3号台	400	54.90%	140.4	140.4				-8.89%
15751	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2201间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				-45.05%
15752	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线小辛烘干塔支06	200	34.20%	0	0				100.00%
15753	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	后桑林子2箱变1变压器	630	40.63%	0	0				-42.55%
15754	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-2（三家子分79左2）	200	53.10%	73.8	73.8				-31.23%
15755	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦3箱变2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				26.44%
15756	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	荒地分15+1左10	200	58.50%	0	0				-42.02%
15757	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右16变台	200	24.40%	131.2	131.2				-33.40%
15758	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线苏家支05	100	112.60%	0	0	2022年12月			-39.05%
15759	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干上头分40左7变台	200	3.15%	173.7	173.7				-78.62%
15760	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站2变压器	500	33.60%	282	282				-41.36%
15761	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站2变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-44.98%
15762	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分062	100	102.30%	0	0	2025年4月			-24.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15763	法库	包家屯66kV变电站	包家线	百分大三家子支砖厂几线张家洼子甲线14	200	28.80%	0	0				-30.29%
15764	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右5变台	200	29.55%	120.9	120.9				-34.69%
15765	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39左4变台	200	34.80%	110.4	110.4				-33.73%
15766	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉北二台	50	96.80%	0	0	2025年4月			-40.29%
15767	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线李坨子1电井分支13	30	26.00%	0	0				-26.92%
15768	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	京金融广场北区6小区变电站201配电变压	630	19.05%	447	447				94.55%
15769	沈北	农高66kV变电站	农丰线	丰干水利分0华清工程有限公司2（一站式	200	51.40%	0	0				-29.91%
15770	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	小微小潘村路南	400	76.80%	52.8	52.8				-21.72%
15771	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	王驿变854城东线城东干022	100	42.00%	48	48				-46.79%
15772	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	华强12号主变	400	21.20%	275.2	275.2				-38.99%
15773	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15774	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分20（闫家C台）	30	11.33%	23.6	23.6				-63.98%
15775	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	中寺干99台区（清洁能源）	400	30.60%	237.6	237.6				-28.72%
15776	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站1变压器	630	19.81%	0	0				-43.49%
15777	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站2变压器	500	49.92%	0	0				-38.56%
15778	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	公馆9号变电站201间隔（白雅线）配电变	800	10.80%	0	0				100.00%
15779	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	江山风华一期1箱式变电站2配电变压器	800	8.10%	0	0				62.30%
15780	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变201	630	33.02%	0	0				-40.23%
15781	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站2配电变压器	800	52.50%	57	57				-28.98%
15782	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝峰线	荣信森林里2期1箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0				-40.23%
15783	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期1局维-2	800	36.75%	0	0				-35.24%
15784	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变684八经甲线	八经甲线14右2	315	52.70%	117.5	117.5				-27.73%
15785	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站2站内变压器	630	64.76%	2	2				-43.79%
15786	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站2变压器	800	22.20%	542.4	542.4				-45.36%
15787	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区2变电站2变压器	800	36.75%	0	0				-38.01%
15788	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村一队台区	250	21.84%	19	19				-25.18%
15789	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	合作干34加1	200	76.80%	0	0				-9.03%
15790	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	应四乙线北四干68柱上变压器	200	21.00%	0	0				-47.65%
15791	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	大樾府一期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	58.80%	0	0				8.31%
15792	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第5变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-39.38%
15793	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰东方园2箱变变压器	630	22.86%	0	0				-42.75%
15794	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	方乙线广方干刘家分47左7左13柱上变压	400	8.80%	0	0				-42.28%
15795	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分37右支6台区	100	21.90%	68.1	68.1				-64.09%
15796	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线二分分支线120	400	59.10%	123.6	123.6				-41.54%
15797	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山干137变台	200	10.80%	158.4	158.4				-17.43%
15798	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线贾家沟台	100	0.00%	0	0				-29.33%
15799	法库	团山66kV变电站	团山子变1148团合线	10kV团合线团山子分3	500	27.56%	312.2	312.2				2.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
15800	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-46.77%
15801	于洪	高明66kV变电站	高北线	弓匠社区4变电站7变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-39.09%
15802	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站2变压器	400	21.75%	273	273				-43.98%
15803	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林2箱变1配电变压器	630	20.32%	0	0				-40.49%
15804	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站1变压器	500	64.00%	0	0				-33.94%
15805	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	良亿大城印象都荟3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15806	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变201	630	15.87%	0	0				-45.28%
15807	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	东狼东东西	200	33.15%	113.7	113.7				-33.53%
15808	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	光6号变电站201间隔（施北乙线）配电变	630	42.54%	0	0				15.81%
15809	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2小区变电站202配电变压器	630	33.02%	0	0				-37.22%
15810	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新干赵离分大车鱼池支2右16变台	200	63.15%	53.7	53.7				-33.95%
15811	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分15右11变台	200	17.05%	145.9	145.9				-54.85%
15812	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李干西岗分7变台	200	24.60%	130.8	130.8				-57.52%
15813	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变1站内变压器	630	41.59%	0	0				-39.70%
15814	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变1站内变压器	630	34.60%	0	0				-42.86%
15815	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分46左1	200	31.50%	117	117				-30.68%
15816	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	汇置尚樾1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				22.75%
15817	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	恒星新能源	200	132.60%	0	0	2024年6月			91.14%
15818	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	土堡夏堡东洼子大棚n（仅换变压器）改	100	92.40%	0	0	2024年9月			8.04%
15819	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	科城市阳光花园4配电室202间隔配电变	400	48.00%	168	168				-34.17%
15820	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园8变电站201变压器	630	19.43%	0	0				-42.94%
15821	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	10千伏孙桃线桃仙分7号右1号柱上变压器	200	15.30%	0	0				-4.51%
15822	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园8箱变2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-37.14%
15823	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干184	200	48.00%	84	84				-51.89%
15824	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	沙平分81柱上变压器	200	28.50%	0	0				-18.25%
15825	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	HG_华海雅馨苑5箱式变电站1号配电变	630	13.97%	0	0				-42.78%
15826	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯东支007	200	75.15%	29.7	29.7				-25.54%
15827	铁西	重工66kV变电站	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期3201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-114.39%
15828	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	家变310祝滨线祝滨干32中海分17柱上变	100	73.20%	16.8	16.8				-27.03%
15829	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站1配电变压器	630	35.56%	343	343				-41.51%
15830	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和干123右3之7	200	23.10%	0	0				1.36%
15831	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干7右1变压器	315	11.43%	247.5	247.5				-40.80%
15832	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支19+1右1	200	27.30%	125.4	125.4				1.77%
15833	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干47右1	200	29.10%	0	0				-41.82%
15834	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	名都18号变电站201间隔（施恒线）配电变	800	28.50%	0	0				8.85%
15835	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县建筑安装公司	80	59.50%	24.4	24.4				-28.94%
15836	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分4加1	100	57.50%	0	0				-43.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15837	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线创业队分02	100	44.00%	0	0				-47.57%
15838	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左17变台	200	21.30%	0	0				-33.12%
15839	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分62	80	16.69%	0	0				-78.06%
15840	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园29号小区变电站201配电变压器	800	39.38%	0	0				-40.23%
15841	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	金山北苑1小区箱变2配电变压器	800	27.90%	0	0				3.68%
15842	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴隆堡商贸城1变电站1变压器	630	62.54%	173	173				-38.24%
15843	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家一组照明	200	17.25%	0	0				-13.78%
15844	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	东湖家园2箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-45.79%
15845	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天儒线	隆登花园2箱变2变压器配电变压器	630	33.33%	0	0				-52.12%
15846	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0				-43.64%
15847	沈北	新城子66kV变电站	新城线	YHG 郑州路综合楼56	250	40.32%	0	0				-38.50%
15848	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-40.95%
15849	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变1变压器	800	60.38%	0	0				-39.81%
15850	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50772河榆甲线	河榆干圣水分19教师楼	315	33.97%	0	0				-29.08%
15851	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水二支24左2柱上变压器	315	56.38%	0	0				-27.43%
15852	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微永安村西台2	400	5.40%	338.4	338.4				-28.67%
15853	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干69	315	65.52%	0	0				-36.52%
15854	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	奥玛丽都1站房2变压器	630	29.46%	381.4	381.4				-44.82%
15855	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站2变压器	800	25.40%	0	0				-36.36%
15856	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	嫩江乙线8+1柱上变压器	315	28.25%	0	0				-42.68%
15857	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分14左6变台	200	23.50%	0	0				13.90%
15858	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3副杆左1	315	41.14%	0	0				4.80%
15859	浑南	安顺66kV变电站	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站1号变压器	400	26.40%	0	0				-26.03%
15860	法库	果园66kV变电站	果北乙线	法库中贸置业有限公司4202配电变压器	630	34.92%	347	347				-39.48%
15861	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-44.12%
15862	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右7右4	200	9.20%	0	0				-37.87%
15863	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	同心支17右4	200	23.70%	0	0				-26.36%
15864	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干56右6	100	26.40%	63.6	63.6				-36.24%
15865	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	城市之光4箱变1变压器	800	49.88%	0	0				-28.26%
15866	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-2变电站201间隔配电变压器	400	34.00%	0	0				-36.02%
15867	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	小河沿综合台A	200	48.60%	82.8	82.8				-35.00%
15868	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线东市场综合楼	400	70.80%	0	0				-41.81%
15869	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	轻工大厅1变压器	630	77.21%	80.6	80.6				-39.59%
15870	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站2变压器	400	50.00%	0	0				-41.19%
15871	康平	中心66kV变电站	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分05	200	75.30%	29.4	29.4				-44.08%
15872	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线西李支004	200	48.50%	83	83				-23.11%
15873	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾东区4变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				23.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15874	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站2变压器	500	30.72%	0	0				-37.15%
15875	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨线190（百贯A台）	200	52.50%	75	75				-35.60%
15876	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	沈毛乙G开闭站XB6箱变（单）	400	8.70%	325.2	325.2				-38.97%
15877	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线35柱上变压器	400	66.25%	0	0				-52.20%
15878	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑7变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-45.04%
15879	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分70+1右1变台	400	19.20%	0	0				-16.53%
15880	东陵	中马66kV变电站	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变1变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-30.01%
15881	东陵	中马66kV变电站	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变2变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-40.15%
15882	东陵	中马66kV变电站	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变2变压器	630	5.59%	531.8	531.8				-52.74%
15883	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站1变压器	630	16.19%	10	10				-39.33%
15884	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干67右2变台	100	40.80%	49.2	49.2				-32.71%
15885	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0				-40.39%
15886	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站1号变压器	800	36.00%	0	0				-37.38%
15887	大东	大志66kV变电站	大志变70558志东甲线	志东干29右3	250	82.80%	0	0	2023年4月			-30.14%
15888	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线前塔干淮河分8柱上变压器	400	3.50%	0	0				-40.71%
15889	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右2右1	200	58.80%	62.4	62.4				-47.63%
15890	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾1小区箱式变电站配电变压器	630	15.24%	376	376				13.05%
15891	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	三中心箱变1变压器	160	51.50%	0	0				-44.10%
15892	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支08	400	29.93%	0	0				-31.69%
15893	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线后大北分04	200	16.70%	146.6	146.6				-42.06%
15894	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧高分89	400	0.00%	0	0				-40.98%
15895	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	站式服务-沈阳市沈北新区刘英海磨米加工	200	2.25%	175.5	175.5				0.00%
15896	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社小区住宅	200	73.60%	32.8	32.8				-46.18%
15897	开发	宁官220kV变电站	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区1变电站1变压器	315	73.33%	52.5	52.5				-31.88%
15898	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善乙线65582	中海汇德理5箱变2变压器	800	6.30%	669.6	669.6				59.82%
15899	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀顺干11公变	315	16.76%	230.7	230.7				-46.96%
15900	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站1变压器	630	41.43%	306	306				-40.14%
15901	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园会展广场6变电站1号变压器	400	26.00%	0	0				-28.80%
15902	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站1变压器	800	13.13%	0	0				-41.03%
15903	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-42.10%
15904	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园2箱式变电站2配电变压器	630	52.70%	0	0				-42.95%
15905	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分北支3	200	22.20%	0	0				100.00%
15906	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路干57右1	50	32.70%	0	0				-7.62%
15907	沈北	清水66kV变电站	清依线	前屯矿（清水）温馨1箱202配电变压器	630	14.92%	0	0				-28.52%
15908	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左13变台	100	31.20%	58.8	58.8				-53.05%
15909	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	肖寨门南台新台（2021微）	200	70.80%	0	0				-41.11%
15910	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站2变压器	630	44.19%	0	0				-34.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15911	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线兽医站住宅	100	67.20%	0	0				-19.86%
15912	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
15913	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2减2	200	55.00%	70	70				-47.87%
15914	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北2台（微）	400	76.40%	0	0				-45.17%
15915	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站2变压器	800	51.75%	0	0				-36.97%
15916	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线东拉马南地支2	100	32.40%	0	0				-19.84%
15917	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分32右8+1左9变台	400	18.00%	0	0				3.52%
15918	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线副食局住宅	50	120.60%	0	0	2022年12月			-35.62%
15919	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆1号变电站1号变压器	800	20.40%	0	0				-39.51%
15920	铁西	重工66kV变电站	重工变10882重谷线	和樾小区1配电室202间隔配电变压器	630	30.86%	372.6	372.6				13.22%
15921	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分114	100	94.80%	0	0	2025年4月			-33.41%
15922	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线岔海大棚分支线003	50	30.60%	29.7	29.7				-15.22%
15923	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆9号变电站1号变压器	315	21.33%	0	0				-44.49%
15924	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变2变压器	800	21.00%	552	552				-45.35%
15925	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱线国税分004	200	71.10%	0	0				-41.40%
15926	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站202配电变压器	800	61.20%	0	0				-38.92%
15927	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站2变压器	800	29.25%	486	486				-40.16%
15928	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城五期4箱式变电站1配电变	630	20.00%	0	0				13.60%
15929	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-44.38%
15930	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	正军养殖场（一站式）	100	51.60%	38.4	38.4				-96.28%
15931	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期2号变电站1变压器	800	15.60%	0	0				17.31%
15932	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线王家支017	50	119.60%	0	0	2023年2月			-32.81%
15933	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分026	200	33.60%	112.8	112.8				-30.05%
15934	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线拉拉屯分008	100	47.40%	0	0				-32.34%
15935	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支22左5左2	200	30.40%	119.2	119.2				-90.07%
15936	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站2变压器	630	42.22%	0	0				-40.30%
15937	沈北	孝信66kV变电站	孝科线	泓府一期1局维变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0				14.73%
15938	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变684八经甲线	省政府房产修建公司201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				-45.15%
15939	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧高分50	200	0.00%	0	0				-47.48%
15940	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线黑山水浇地甲水利乙3	50	0.40%	44.8	44.8				0.00%
15941	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支线011	50	112.80%	0	0	2022年12月			-36.26%
15942	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-34.72%
15943	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变202	250	0.00%	0	0				0.00%
15944	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站1号配电变压器	630	41.52%	0	0				-35.72%
15945	沈河	万柳66kV变电站	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-42.51%
15946	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	好望角变电站1变压器	400	8.00%	328	328				-43.68%
15947	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	英国宫5号变电站201间隔（甲）配电变	400	47.40%	0	0				-23.11%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15948	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	锦云天城一期5变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0				4.70%
15949	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站202	800	0.00%	0	0				0.00%
15950	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期6号变电站1号配电变压器	630	45.08%	0	0				0.00%
15951	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线北段西分支线003	200	45.90%	0	0				-39.60%
15952	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左7变压器	100	34.80%	0	0				-40.98%
15953	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0				-38.09%
15954	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园8变电站变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-33.96%
15955	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	万科千山苑箱式变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-27.42%
15956	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分乙线26左5右15柱上变压器	400	5.60%	0	0				-29.65%
15957	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站2站内变压器	800	32.00%	0	0				-37.37%
15958	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线85左6变台	50	108.80%	0	0	2024年6月			-26.68%
15959	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城14变电站变压器	630	49.21%	0	0				-36.86%
15960	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	利生酈城2箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0				-43.36%
15961	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站1变压器	500	40.00%	250	250				-41.44%
15962	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨第四社区综合一台	200	15.00%	0	0				-18.48%
15963	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	0	0				-37.22%
15964	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西4号变电站201间隔（乙）配电变	630	7.30%	521	521				97.78%
15965	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	农行箱变1变压器	630	8.89%	0	0				-319.13%
15966	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站201变压器	500	16.40%	368	368				-47.36%
15967	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干26柱上变压器	50	30.00%	0	0				0.63%
15968	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台线29右1+1右1变台	200	20.30%	139.4	139.4				-30.69%
15969	于洪	东民66kV变电站	东李线	洪汇园公租房1站房2变压器	800	12.00%	0	0				-38.35%
15970	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干212变台	400	39.53%	0	0				-34.77%
15971	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分73右2变台	200	31.80%	116.4	116.4				-20.41%
15972	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分37	100	67.60%	0	0				-28.41%
15973	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线大潘村西六队	200	0.00%	180	180				-47.89%
15974	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线二初中支1	200	66.00%	48	48				-38.94%
15975	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站2配电变压器	800	32.50%	0	0				-42.30%
15976	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	信盟花园2变电站201间隔配电变压器	400	35.00%	0	0				-40.73%
15977	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	新朋房地产开发有限公司台区1号配电变	400	17.80%	0	0				-38.26%
15978	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	盛福家园1号箱变201间隔配电变压器	630	25.24%	408	408				-34.74%
15979	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分19#	315	16.38%	0	0				-40.97%
15980	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支129变台	315	67.43%	71.1	71.1				-34.13%
15981	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分43+1右1变台	400	44.40%	0	0				-22.12%
15982	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	爱丽家园5号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				-41.75%
15983	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	刘屯南台	200	52.80%	74.4	74.4				17.76%
15984	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	阳光城璞悦配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15985	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线孙显平大棚地支12	200	53.70%	72.6	72.6				-1.77%
15986	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地1号台区	400	46.35%	0	0				-33.55%
15987	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干43加1左5变压器	200	4.50%	0	0				-77.26%
15988	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村2机井	50	25.60%	32.2	32.2				-11.02%
15989	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井3台	100	42.40%	47.6	47.6				-66.26%
15990	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村10机井	200	24.80%	130.4	130.4				-47.81%
15991	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变684八经甲线	八经甲线9左3	315	80.00%	31.5	31.5	2022年12月			-42.36%
15992	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林线115变台	80	129.75%	0	0	2022年12月			-34.37%
15993	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门1箱变2变压器	630	26.86%	397.8	397.8				-41.35%
15994	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干43左5变台	80	104.75%	0	0	2024年7月			-37.36%
15995	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线56变台	400	18.30%	0	0				9.46%
15996	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	红旗台村二队台区	250	49.68%	0	0				-42.51%
15997	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-39.40%
15998	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线126右9变台	315	45.14%	141.3	141.3				-38.11%
15999	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线125右49	160	35.88%	0	0				-38.97%
16000	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线075	200	36.40%	0	0				-34.62%
16001	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	养士堡变184腰电线养士堡赵家村二组照明	30	131.33%	0	0	2022年12月			-40.31%
16002	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	孔雀城2号变电站201配电变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-31.43%
16003	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	孔雀城2号变电站202配电变压器	500	27.52%	312.4	312.4				-33.81%
16004	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	南塔干泉园分13+1右2柱上变压器	400	53.70%	0	0				11.37%
16005	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区2变电站1变压器	800	29.40%	0	0				-24.90%
16006	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区3变电站1变压器	400	29.70%	0	0				-60.05%
16007	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾11箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-36.10%
16008	法库	果园66kV变电站	果蕴线	碧水名门一期3箱式变电站2号变压器	630	18.33%	0	0				-41.60%
16009	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳线唐坊分陈屯支12变台	80	63.00%	21.6	21.6				-44.34%
16010	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	前当堡变太平线太平线茨林分14左17变台	200	21.00%	138	138				-53.97%
16011	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线47左22右07	200	57.90%	64.2	64.2				-34.87%
16012	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线137右1	100	62.50%	27.5	27.5				-41.03%
16013	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干65右14左1-2	315	47.62%	0	0				-35.53%
16014	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站2变压器	400	27.75%	249	249				-43.94%
16015	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变201间隔配电变压器	630	31.62%	0	0				-39.33%
16016	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0				-41.69%
16017	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线安福屯分19右8变台	400	26.10%	255.6	255.6				-24.93%
16018	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右6右5变台	200	48.00%	0	0				-41.02%
16019	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站202	630	20.57%	437.4	437.4				-39.37%
16020	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	李贵良c1	630	81.78%	0	0	2025年5月			-39.27%
16021	法库	果园66kV变电站	果北乙线	中贸国际花园小区箱式变电站1号变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-37.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16022	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	满洲省委1主变	200	18.00%	144	144				-39.69%
16023	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大队	恒大绿洲小区3变电站2变压器	630	40.00%	0	0				-42.66%
16024	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期1小区局维变电站202变压器	800	42.60%	0	0				34.16%
16025	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园7变电站1配电变压器	800	10.20%	638.4	638.4				97.45%
16026	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线西营分乡屯支28变台	200	32.10%	115.8	115.8				-38.26%
16027	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线51+1	400	42.00%	192	192				-34.25%
16028	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红旗194左4变台	200	23.40%	133.2	133.2				-8.13%
16029	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支63	80	0.00%	72	72				-273.46%
16030	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	华邑世纪城二期1箱式变电站配电变压器	630	34.92%	0	0				-40.62%
16031	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	YHG启工三校临时电	200	0.00%	31	31				0.00%
16032	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线上深甲干红台分64左3柱上变压器	200	11.70%	0	0				-31.16%
16033	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	泰莱十六区3箱变1变压器	630	81.14%	0	0	2022年12月			-41.38%
16034	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城9变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-34.86%
16035	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	干小达台分达连东井支达连东井分支10右	50	15.00%	37.5	37.5				-44.21%
16036	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线141+1	200	92.00%	0	0	2024年12月			-35.43%
16037	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线榆光支3右T03	100	117.20%	0	0	2025年4月			-33.39%
16038	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线北村二组变	200	27.75%	124.5	124.5				-56.17%
16039	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	西华府小区4变电站1变压器	800	36.60%	427.2	427.2				-23.71%
16040	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干113左2	315	59.37%	96.5	96.5				-44.09%
16041	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	成子第一小学北校区（太阳干43+1）综合杆	200	21.00%	138	138				-45.75%
16042	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支16	50	0.00%	0	0				0.00%
16043	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	胜利分43右1	200	57.60%	0	0				-21.20%
16044	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变1变压器	630	46.48%	0	0				-44.98%
16045	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左14变台	200	12.30%	155.4	155.4				100.00%
16046	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线大泉分50	100	74.20%	15.8	15.8				-48.25%
16047	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右4能效柱上变压器	400	21.30%	0	0				13.22%
16048	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	王家村北台综合（2022微）	400	17.40%	0	0				14.27%
16049	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	紫郡首府1变压器	630	43.49%	293	293				-33.22%
16050	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	何庄南台（2021微）	200	51.60%	76.8	76.8				28.90%
16051	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支53南几2	200	41.10%	97.8	97.8				100.00%
16052	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	沙岭村1-2台区	400	87.30%	0	0	2024年7月			-31.50%
16053	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变348国际线	克莱斯特1箱式变电站1号变	1000	46.80%	0	0				-37.05%
16054	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	V中石干联络分拉塔湖支3加1右分支19变	50	12.60%	38.7	38.7				-5.93%
16055	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯西支004	200	57.30%	65.4	65.4				-21.06%
16056	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站2号变压器	630	28.57%	387	387				-42.23%
16057	东陵	中马66kV变电站	疗养线	锦麟河院东区二期2箱变1号变压器	400	11.60%	71	71				76.12%
16058	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南1号照明	200	37.58%	0	0				-33.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
16059	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东山屯分支05	50	125.00%	0	0	2024年2月			-40.48%
16060	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭鸡房二组照明	50	100.20%	0	0	2023年2月			-45.52%
16061	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支009	50	31.80%	0	0				-53.39%
16062	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线东丁村支2	315	37.27%	0	0				-31.35%
16063	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10658羊农乙线	羊农乙线羊吉干10变压器	315	70.48%	61.5	61.5				-56.70%
16064	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
16065	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	中金河御小区1局维变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0				12.82%
16066	皇姑	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干17右4	200	0.00%	0	0				0.00%
16067	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右13	400	64.75%	0	0				9.95%
16068	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支36变台	400	18.90%	0	0				-58.88%
16069	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	龙湖天奕2配变站1变压器	630	23.81%	0	0				5.26%
16070	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	城央华墅2号变电站1号配电变压器	400	18.40%	0	0				-17.12%
16071	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线135龙山分17柱上变压器	200	22.20%	135.6	135.6				-24.68%
16072	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-37.03%
16073	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站1变压器	500	50.24%	0	0				-43.64%
16074	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支29	200	58.80%	0	0				-33.47%
16075	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	置尚都二期二组团1变电站201配电变压器	630	84.44%	0	0	2024年6月			15.37%
16076	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期2变201配电变压器	800	35.40%	0	0				-2.34%
16077	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站2母线2变压器	400	45.00%	0	0				-31.17%
16078	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左8	250	15.20%	0	0				-12.65%
16079	沈北	道义66kV变电站	道义变15269佰景线	益龙置业有限公司1变电站1变压器配电室	630	46.67%	0	0				-34.65%
16080	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变1变压器	800	70.88%	153	153				-43.71%
16081	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线小三家子支4	400	12.15%	311.4	311.4				18.16%
16082	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线善友小苇沟台支12	50	65.40%	0	0				-48.58%
16083	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期31号变压器	800	18.90%	568.8	568.8				88.41%
16084	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西扎二组支07	200	44.35%	0	0				-20.27%
16085	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	玉龙一品2箱变202配变间隔配电变压器	630	21.90%	429	429				100.00%
16086	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	九州御峯小区2变电站201间隔配电变压器	400	14.50%	302	302				-2.99%
16087	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河干53+1右1	200	19.20%	0	0				100.00%
16088	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变2站内变压器	500	47.04%	214.8	214.8				-40.20%
16089	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站1站内变压器	630	21.90%	0	0				-42.81%
16090	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨豪晨针织厂公变台	200	28.80%	122.4	122.4				100.00%
16091	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开新建2箱变201配电变压器	630	42.22%	0	0				-33.37%
16092	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房1变压器	800	27.00%	504	504				-40.32%
16093	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	官宝北（2）台	100	44.70%	17	17				-25.96%
16094	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	成房地产湖畔新城4箱式变电站201间隔配电	630	26.67%	399	399				-37.33%
16095	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	52水道甲线水道甲开闭站未命名水道干10	315	26.03%	201.5	201.5				-39.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16096	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干50雍贺园分9柱上变压器	400	27.00%	0	0				-29.12%
16097	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站1变压器	400	13.50%	306	306				-23.82%
16098	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	庐山郡箱式变电站配电变压器	630	42.22%	0	0				5.16%
16099	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村大棚	50	0.00%	0	0				0.00%
16100	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾三期1变电站201配电变压器	800	48.30%	0	0				-3.75%
16101	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园三期1箱变1配电变压器	630	9.65%	0	0				-37.32%
16102	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	矿区分15左4	200	0.00%	180	180				0.00%
16103	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园22变电站变压器	630	20.95%	435	435				-44.78%
16104	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期11变202	500	21.76%	341.2	341.2				-42.82%
16105	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	52水道甲线水道甲开闭站未命名水道干3	315	9.52%	253.5	253.5				-49.91%
16106	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				-44.33%
16107	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站1配电变压器	800	70.50%	0	0				-38.93%
16108	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线中古分001	50	26.40%	0	0				-36.06%
16109	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	官立于98右1	200	41.40%	97.2	97.2				-21.67%
16110	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干87变台	400	43.50%	0	0				24.11%
16111	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-41.14%
16112	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	高墙子12组照明（微）	200	31.90%	116.2	116.2				-32.43%
16113	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大康卜子支01	315	36.51%	0	0				-30.11%
16114	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	越时代1号变电站201间隔（乙）配电变	630	17.14%	459	459				51.65%
16115	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发1号变电站1号配电变压器	630	24.13%	0	0				-34.93%
16116	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	小微悟兵村1号台	400	20.40%	0	0				18.08%
16117	沈北	农高66kV变电站	农丰线	富力星月湾A区小区2变201配电变压器	630	41.52%	0	0				-12.62%
16118	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝3箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-39.43%
16119	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	枫林花园2箱变1变压器	630	37.46%	0	0				-35.97%
16120	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	下万子南台（新）	400	30.60%	0	0				12.61%
16121	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站2变压器	800	11.10%	0	0				46.58%
16122	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	中海房屋开发有限公司(中海蓝境-1)11号变	630	56.19%	0	0				-40.37%
16123	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分18变台	400	47.70%	0	0				-32.83%
16124	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线233左9变台	200	43.50%	93	93				-61.21%
16125	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖1	400	25.20%	259.2	259.2				16.62%
16126	法库	果园66kV变电站	果子园变1411龙山线	10V龙山线钢厂支31	50	54.00%	0	0				-49.01%
16127	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖御景3站房1变压	630	17.27%	19	19				-42.73%
16128	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分6	400	29.75%	0	0				-38.79%
16129	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分17	200	54.00%	0	0				-34.54%
16130	沈北	新城子66kV变电站	新城线	红光小区北箱变1号变压器	630	84.76%	0	0	2024年6月			-37.57%
16131	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	安华房地产开发有限公司1箱变1号配电变	630	0.00%	0	0				0.00%
16132	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司2箱变1号变	630	51.75%	0	0				-40.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16133	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司5箱变1号变压器	630	30.48%	0	0				-40.29%
16134	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	军友房地产开发有限公司2箱变1号配电变	630	86.35%	23	23	2024年6月			-42.11%
16135	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变2变压器	630	45.71%	7	7				-45.14%
16136	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛花园1号变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-38.11%
16137	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林干189变台	80	62.63%	21.9	21.9				-30.28%
16138	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线严家分12左1柱上变压器	200	27.90%	0	0				-37.00%
16139	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	屯变407代家线代家干代家分南窑支21变	100	96.90%	0	0	2023年10月			-43.87%
16140	和平	太原220kV变电站	太原变098大胜线	沈铁金街佳园5变电站1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
16141	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站2号变压器	630	25.40%	407	407				-79.48%
16142	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.39%
16143	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	后马变251后中线大青村1台区	50	20.00%	35	35				-41.07%
16144	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	北四干40柱上变压器	400	67.00%	0	0				-25.17%
16145	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	长兴分49右4	200	29.70%	0	0				-26.74%
16146	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分35柱上变压器	315	42.67%	0	0				-38.29%
16147	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右3+1柱上变压器	100	31.80%	41	41				-13.19%
16148	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E.F区变电站201开关柜	630	26.03%	0	0				-42.41%
16149	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	上蒲河6台	200	63.00%	0	0				-30.06%
16150	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0				-38.09%
16151	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑2箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				-35.81%
16152	辽中	浦东66kV变电站	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-4变压器间隔配电变压器	800	54.30%	0	0				-30.43%
16153	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	奕聪花园小区11号配电变压器	800	33.00%	0	0				-36.57%
16154	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局5#1主变	630	18.10%	453	453				-45.57%
16155	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支29变压器	315	8.57%	0	0				-36.22%
16156	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站1配电变压器	630	19.52%	0	0				-45.58%
16157	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站1配电变压器	630	78.10%	0	0				-39.55%
16158	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村4号变电站2变压器	630	55.24%	0	0				-38.11%
16159	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站201变压器	500	30.40%	298	298				-42.13%
16160	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线西桥村路灯	200	100.80%	0	0	2024年12月			8.26%
16161	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线107右2	400	51.30%	0	0				100.00%
16162	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-44.05%
16163	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线水库分29左2	250	67.68%	0	0				-45.38%
16164	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	五委东南台（2020微）	400	75.60%	0	0				-39.12%
16165	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支31变台	200	17.40%	145.2	145.2				-192.51%
16166	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支27左2	400	26.40%	254.4	254.4				0.00%
16167	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站2变压器	400	24.75%	0	0				-69.41%
16168	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站2配电变压器	630	42.67%	0	0				-40.12%
16169	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支30+1变台	400	16.20%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
16170	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州阳光花园箱变配电变压器	630	10.79%	0	0				-43.18%
16171	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	镇二线制镜东支15	315	15.24%	0	0				-71.09%
16172	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	武警2变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-35.88%
16173	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-38.01%
16174	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	时代新城2变电站1变压器	630	15.56%	469	469				-36.60%
16175	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	佳驿宾馆YHG配电变压器201	200	9.00%	162	162				-20.44%
16176	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分52右1变台	200	69.10%	41.8	41.8				-25.09%
16177	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3302配电变压器	630	46.19%	0	0				-28.50%
16178	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖北养殖场新台	400	72.60%	0	0				-35.86%
16179	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前东台	100	44.80%	0	0				-48.92%
16180	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线48	315	37.14%	0	0				-34.75%
16181	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干11右2柱上变压器	250	34.80%	0	0				-49.25%
16182	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分14左5柱上变压器	200	61.20%	0	0				-30.67%
16183	和平	方型变66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线39左6	250	28.80%	0	0				-42.72%
16184	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干14	400	49.50%	162	162				-40.97%
16185	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左16变压器	200	46.00%	0	0				-49.81%
16186	和平	南湖66kV变电站	南湖变470文萃乙线	文萃乙线6	315	47.30%	134.5	134.5				-36.36%
16187	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分12公变	315	18.29%	225.9	225.9				-60.42%
16188	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯干21柱上变压器	200	21.30%	0	0				-48.19%
16189	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	二三厂支1之1柱上变压器	400	39.00%	0	0				-42.09%
16190	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	望柳干10左1柱上变压器	400	30.40%	0	0				-30.49%
16191	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线22	315	60.95%	0	0				-36.90%
16192	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分45左10	400	19.10%	0	0				-6.76%
16193	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	0怒长线怒长A开闭站未命名泰山分2+1柱	100	0.00%	90	90				-29378.57%
16194	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右2	315	27.30%	197.5	197.5				-44.66%
16195	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分10	315	39.68%	0	0				-43.39%
16196	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线50右8	315	17.46%	0	0				-43.65%
16197	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左8变压器	250	53.76%	0	0				-49.34%
16198	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左10右1变压器	315	85.33%	0	0	2024年6月			-31.54%
16199	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干钢球分9	160	50.63%	0	0				-33.52%
16200	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干81	100	34.20%	55.8	55.8				-24.53%
16201	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左16变压器	200	28.80%	0	0				-32.51%
16202	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分73变压器	315	30.48%	0	0				-47.83%
16203	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干16变压器	250	5.20%	0	0				-18.27%
16204	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左5公变	315	44.44%	0	0				-46.03%
16205	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左3变压器	315	50.16%	0	0				-41.38%
16206	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	变254怒塔线住宅分住宅一支9左3柱上变	315	73.52%	0	0				-32.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16207	沈河	方家66kV变电站	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变2	400	22.80%	268.8	268.8				-30.94%
16208	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干27+1公变	100	99.60%	0	0	2022年12月			-34.40%
16209	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右2公变	315	28.19%	194.7	194.7				-45.88%
16210	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分7+1公变	400	34.40%	222.4	222.4				-46.53%
16211	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善小乙线大小联干13公变	315	33.90%	176.7	176.7				-50.71%
16212	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左5公变	500	17.28%	0	0				-41.33%
16213	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分47左13	400	24.00%	264	264				-62.23%
16214	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右2柱上变压器	315	50.03%	0	0				-40.41%
16215	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	松北分8柱上变压器	400	50.70%	0	0				-47.96%
16216	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分13左2柱上变压器	100	46.80%	0	0				-26.85%
16217	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器2	315	17.52%	0	0				-48.80%
16218	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分10柱上变压器	100	12.00%	0	0				-20.49%
16219	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	大坝分7左1	315	41.14%	0	0				-46.90%
16220	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	东风干14加1	400	27.60%	83	83				-39.24%
16221	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分18左4	400	30.60%	237.6	237.6				-39.61%
16222	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	长南干6公变	315	36.57%	0	0				-3.16%
16223	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左2	400	50.25%	0	0				-36.92%
16224	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干42之1柱上变压器	200	20.80%	0	0				-42.74%
16225	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左3右1	315	37.14%	0	0				-63.38%
16226	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右9柱上变压器	315	56.51%	0	0				-36.53%
16227	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和陆干76文铁分7	400	71.10%	0	0				-41.43%
16228	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干10公变	315	22.54%	0	0				-45.69%
16229	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	北宅线北宅干1之1	315	107.62%	0	0	2025年2月			-39.96%
16230	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	三学乙线6	400	1.50%	0	0				-46.99%
16231	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支36变压器	200	37.20%	105.6	105.6				-31.24%
16232	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分11柱上变压器	250	19.84%	0	0				-38.56%
16233	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线电缆头	250	44.64%	113.4	113.4				-35.49%
16234	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分19	400	31.20%	0	0				-24.33%
16235	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线22左7变台	315	32.70%	0	0				-41.86%
16236	大东	如意66kV变电站	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干6右1	200	11.50%	157	157				-42.48%
16237	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分17变台	100	72.20%	0	0				-45.13%
16238	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分21	160	100.50%	0	0	2024年6月			23.72%
16239	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
16240	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变2	630	22.10%	0	0				-42.78%
16241	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	重型1箱变	630	43.43%	0	0				-37.29%
16242	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变1号变	500	22.80%	0	0				-43.00%
16243	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变2号变	500	21.44%	0	0				-40.32%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16244	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变1号变	315	24.76%	0	0				-45.18%
16245	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	文教小区一次1主变	800	49.80%	0	0				-41.43%
16246	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16247	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变1号变	630	26.98%	397	397				-41.87%
16248	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变2变压器	800	52.50%	300	300				-42.64%
16249	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站2变压器	500	21.12%	0	0				-40.05%
16250	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-45.85%
16251	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站201	630	18.10%	0	0				29.74%
16252	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变2	630	56.76%	209.4	209.4				-33.97%
16253	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	北运河箱变配电变压器	500	78.40%	0	0				-40.07%
16254	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-42.27%
16255	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙3箱变2变压器	500	14.08%	379.6	379.6				-48.33%
16256	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	酈都1期3箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-48.69%
16257	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次2变压器柜2主变	630	24.00%	415.8	415.8				-23.60%
16258	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-39.37%
16259	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站201柜	630	32.38%	0	0				-43.56%
16260	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站202配电变压器	630	33.97%	353	353				-45.13%
16261	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站201	630	26.29%	0	0				-39.07%
16262	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区4变电站201	630	26.98%	397	397				-43.11%
16263	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16264	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	祥顺2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-48.28%
16265	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站201	500	22.08%	54	54				-43.92%
16266	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站201	630	35.87%	341	341				-43.40%
16267	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	767宿舍箱变	630	17.78%	0	0				-41.67%
16268	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变2号变	630	13.33%	364	364				-54.03%
16269	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	北塔小区箱变2	630	92.06%	0	0	2024年6月			-48.61%
16270	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变2变压器	630	23.81%	417	417				-43.87%
16271	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	通天1箱变2变压器	500	41.60%	242	242				-41.42%
16272	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期3箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-38.47%
16273	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站201	630	13.65%	481	481				-43.89%
16274	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	城中箱变2变压器	630	29.46%	0	0				-45.06%
16275	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑1变电站201	400	20.50%	278	278				-39.05%
16276	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
16277	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	环美花园箱变1变压器	500	31.36%	0	0				-46.49%
16278	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	天星西箱变1变压器	630	14.29%	477	477				-38.83%
16279	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	和光园箱变1变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-40.26%
16280	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变1变压器	800	20.00%	560	560				-40.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16281	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	大含1箱变1	400	17.00%	0	0				-338.57%
16282	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	中华商务楼一次变1主变	630	36.95%	0	0				-37.93%
16283	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	华天新城3箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
16284	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	华天新城4箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
16285	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	肇工勋业路201	630	18.41%	451	451				-44.99%
16286	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和2期3箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-56.42%
16287	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变2变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-45.41%
16288	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	碧塘南3箱变2号变	400	38.10%	0	0				-51.39%
16289	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	富民小区3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-39.57%
16290	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
16291	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站2号变压器	800	19.88%	0	0				-26.69%
16292	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	东兴1箱变（单）	630	42.54%	299	299				-40.04%
16293	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站1号变压器	500	58.80%	0	0				-41.68%
16294	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变2变压器	1250	0.00%	0	0				-54.53%
16295	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	大万连4箱变1变压器	630	98.73%	0	0	2024年9月			-44.69%
16296	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	园东箱变1变压器	630	29.52%	0	0				-42.77%
16297	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区2变电站	630	25.08%	0	0				-39.14%
16298	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-38.37%
16299	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-45.20%
16300	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变1	630	18.67%	0	0				-45.41%
16301	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	世纪情缘1主变	800	39.00%	0	0				-39.20%
16302	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变1号变	630	50.16%	0	0				-43.61%
16303	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变1号变	400	12.80%	308.8	308.8				-35.88%
16304	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	松辽东区2号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-40.90%
16305	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站1变压器	500	21.20%	0	0				-44.07%
16306	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰10箱变1号变	630	43.05%	0	0				-39.50%
16307	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变2变压器	1000	23.70%	0	0				-44.42%
16308	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	八一西一次1主变	315	16.00%	233.1	233.1				-32.96%
16309	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右7变台	100	63.60%	26.4	26.4				-38.66%
16310	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站2配电变压器	400	46.50%	0	0				-33.13%
16311	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	联合1小区2站内变压器	630	24.76%	411	411				-43.90%
16312	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干87右6变台	200	23.70%	132.6	132.6				-39.11%
16313	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站1配电变压器	630	53.71%	0	0				-39.73%
16314	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大桥2台	100	36.60%	0	0				-44.78%
16315	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万村1组西台	200	36.00%	108	108				-34.21%
16316	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站2变压器	630	29.21%	383	383				-36.48%
16317	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线152+1左7变台	50	74.40%	7.8	7.8				-36.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16318	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期1箱式变电站配电变压器	400	52.13%	0	0				-48.41%
16319	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微前进5台	400	42.30%	0	0				26.67%
16320	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区2局维变电所201配电变压器	800	21.00%	0	0				35.99%
16321	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	突夏园3号变电站201间隔（乙）配电变压	630	9.52%	0	0				6.01%
16322	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水干32右1	200	77.40%	0	0				47.43%
16323	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立于7左4右2	400	34.80%	0	0				-38.69%
16324	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-45.36%
16325	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
16326	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡南台	200	37.60%	0	0				-29.78%
16327	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支德利凡1	200	35.10%	109.8	109.8				12.85%
16328	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支虎山支14变台	200	33.83%	0	0				-33.64%
16329	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春5箱变2变压器	630	28.25%	0	0				-36.15%
16330	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	324上深甲线上深甲干127花家分03柱上变	50	52.40%	0	0				-42.03%
16331	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南线侯村分18右1变台	200	40.00%	0	0				-39.09%
16332	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	龙湖原府小区3局维变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0				14.11%
16333	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	昆湾9号变电站201间隔（白郡线）配电变	800	27.60%	0	0				-22.23%
16334	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支30	50	72.30%	0	0				-37.72%
16335	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	158文南乙线文南干13右13左11右1柱上变	200	27.00%	0	0				-104.11%
16336	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	东圈河北台支8柱上变压器	200	83.10%	13.8	13.8	2024年9月			-32.03%
16337	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长凤甲线	格林春晓2变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-46.64%
16338	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期3站房1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-43.11%
16339	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊4号变电站1变压器	630	32.70%	0	0				-42.75%
16340	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-40.37%
16341	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线杜家卜台	160	43.13%	75	75				-34.16%
16342	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	黎明里小区箱变2变压器	630	27.62%	393	393				-44.70%
16343	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线上头分41变台	200	6.00%	168	168				-68.04%
16344	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-44.53%
16345	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之13柱上变压器	315	124.57%	0	0	2023年9月			-43.16%
16346	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	智居园1箱变1站内变压器	630	14.92%	473	473				-46.20%
16347	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干171	200	43.40%	93.2	93.2				-37.53%
16348	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分11	100	51.20%	0	0				0.20%
16349	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	宋立奎(季节用电)	315	8.76%	0	0				-58.58%
16350	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变2变压器配电变压器	400	24.00%	0	0				-37.67%
16351	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分78变台	200	23.70%	132.6	132.6				-40.10%
16352	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干碱家分7变台	200	27.00%	126	126				-28.86%
16353	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立甲线57右3左2	200	48.60%	0	0				-72.31%
16354	浑南	于山66kV变电站	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号变电站1号配电变压器	800	14.06%	607.5	607.5				-42.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16355	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线4	315	5.40%	123	123				-39.23%
16356	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微三分厂	200	11.10%	157.8	157.8				-41.19%
16357	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西大棚养殖台	315	51.05%	122.7	122.7				29.11%
16358	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党铁支1	100	23.40%	0	0				-38.14%
16359	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0				-37.80%
16360	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线保祥支07	200	45.35%	0	0				-32.59%
16361	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站2变压器	630	24.44%	413	413				-47.50%
16362	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站2变压器	630	20.57%	0	0				-47.18%
16363	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅1变压器2配电变	315	25.71%	0	0				-38.53%
16364	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
16365	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0				-38.67%
16366	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8右6变台	100	28.80%	0	0				-39.77%
16367	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线段家分高家支1	200	14.40%	151.2	151.2				-45.53%
16368	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变1变压器	500	24.96%	0	0				-41.39%
16369	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				4.82%
16370	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	甲尚府四期箱式变电站201间隔配电变压	500	15.36%	0	0				8.60%
16371	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站2变压器	630	38.73%	31	31				-34.47%
16372	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-35.76%
16373	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区5变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-41.68%
16374	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站1变压器	800	59.63%	243	243				-20.65%
16375	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线王守斌养殖场支分13	200	51.00%	0	0				100.00%
16376	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区12变电站1变压器	400	33.60%	0	0				-41.97%
16377	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线119+1右1	200	5.40%	0	0				-14.10%
16378	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干146右1变台	200	25.60%	0	0				-40.61%
16379	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线十北分06	160	19.50%	0	0				-40.55%
16380	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	祥云4号变电站201间隔（白雅线）配电变	800	15.30%	0	0				23.13%
16381	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区2变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-45.61%
16382	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	前辛台村内北台	200	36.60%	0	0				-49.51%
16383	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站2变压器	630	39.24%	319.8	319.8				-47.92%
16384	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	大羊分32	200	71.70%	0	0				-35.62%
16385	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺住宅西散户	160	75.50%	23.2	23.2				-43.84%
16386	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干127+1右分4台区	50	16.20%	36.9	36.9				-72.49%
16387	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线四家子后支10	400	0.00%	360	360				-31.75%
16388	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10270崇北线	金昌商务中心小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0				1.47%
16389	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线11左9变台	200	23.40%	133.2	133.2				-36.52%
16390	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官干3左7+1	50	82.80%	0	0	2024年6月			-19.23%
16391	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右3柱上变压器	400	31.00%	0	0				-42.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16392	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北乙线118+1左1	400	44.40%	0	0				100.00%
16393	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙D开闭站XB3箱变(单)	400	22.20%	0	0				-45.14%
16394	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-2	250	38.40%	0	0				-69.28%
16395	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分10变压器	315	71.75%	0	0				-39.79%
16396	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	平坨干姚屯分23变台	200	25.60%	128.8	128.8				-37.86%
16397	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分19变台	200	28.95%	122.1	122.1				-38.87%
16398	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区7变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0				45.80%
16399	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-41.16%
16400	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变1站内变压器	630	19.05%	447	447				-39.28%
16401	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站2站内变压器	630	7.24%	521.4	521.4				-39.69%
16402	大东	农大66kV变电站	农大变80972衣毛乙线	离职干休所箱变2变压器	400	12.00%	312	312				-44.27%
16403	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地天秀园三期3箱式变电站1号变压器	630	16.95%	0	0				-37.54%
16404	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城2变电站1变压器	630	62.86%	0	0				-39.77%
16405	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	YHG 刘家分62左1箱变-2柱上变压器	500	27.20%	0	0				-24.35%
16406	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北2号大棚	200	89.25%	1.5	1.5	2024年9月			-50.74%
16407	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨干坨变303偏堡线前岭北台	160	85.50%	7.2	7.2	2024年9月			-45.27%
16408	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼北	100	74.70%	15.3	15.3				-42.20%
16409	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣甲线7944	和平干辛家分21右8	315	91.75%	0	0	2024年12月			-34.01%
16410	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	后屯分21	315	54.60%	111.5	111.5				-43.36%
16411	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期3变电站1变压器	630	65.71%	153	153				-36.56%
16412	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-39.17%
16413	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-38.20%
16414	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	良辰美景4变电站1站内变压器	630	45.40%	0	0				-39.06%
16415	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站1站内变压器	630	24.44%	0	0				-37.79%
16416	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	明廉分8右3柱上变压器	100	0.00%	90	90				-214.91%
16417	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	水润观园1箱变1变压器	800	52.80%	0	0				8.63%
16418	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	青麻坎大棚	200	8.03%	163.95	163.95				-99.00%
16419	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分07	50	60.00%	0	0				-30.18%
16420	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	盛世华庭西变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				9.32%
16421	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偃景线	汇置尚都1变电站1变压器配电变压器	630	19.30%	0	0				-23.64%
16422	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线43	200	35.10%	0	0				-14.86%
16423	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	雅宾利二期22主变	315	44.57%	0	0				-37.96%
16424	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线陶连村台分支03	200	22.20%	0	0				-45.30%
16425	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期5箱式变电站1配电变压器	400	26.40%	0	0				-41.08%
16426	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干185	100	91.20%	0	0	2025年4月			-12.04%
16427	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干157右2	100	27.20%	62.8	62.8				-39.07%
16428	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支010	160	49.13%	0	0				-29.39%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16429	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-2	630	14.60%	0	0				-41.21%
16430	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站2号配电变压器	800	20.63%	0	0				-39.49%
16431	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲干114变台	400	52.80%	0	0				-47.28%
16432	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线9	400	18.00%	0	0				7.67%
16433	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线东北支45	315	60.32%	0	0				-25.06%
16434	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线西何东分支线001	50	68.70%	0	0				-40.73%
16435	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支林家支004	160	47.63%	17	17				-23.08%
16436	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲线142右5左4左3柱上变压器	200	34.50%	111	111				61.26%
16437	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线后大东分05	200	0.00%	180	180				-40.68%
16438	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线煤矿居民支线1	100	82.20%	0	0	2025年2月			-36.93%
16439	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线021	100	77.10%	0	0				-34.72%
16440	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	佰变311上深乙线上深乙干53左1柱上变压器	315	73.14%	0	0				-41.97%
16441	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	水湾小区2箱变1变总表（分）201配电变压器	630	30.48%	375	375				-42.40%
16442	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线千佛支1（千佛B台）	200	36.75%	106.5	106.5				-22.88%
16443	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站2号变压器	630	46.35%	0	0				-59.68%
16444	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线32	160	29.38%	0	0				-38.34%
16445	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	日康城房屋开发有限公司2箱变202配电变压器	630	25.71%	0	0				-38.53%
16446	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社居民北	160	42.00%	76.8	76.8				-47.31%
16447	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变25142田义甲线卫东干松北分16右2右8柱上变压器	100	9.90%	0	0				-141.48%
16448	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-2	400	45.60%	0	0				-39.98%
16449	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城4-1变电站2变压器配电变压器	800	43.13%	0	0				-42.96%
16450	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	万科惠山花园3.2期3号箱变2变压器	400	11.40%	314.4	314.4				5.60%
16451	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德2机井支13	50	0.00%	0	0				0.00%
16452	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变201间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				-34.25%
16453	法库	果园66kV变电站	果北乙线	法库中贸置业有限公司3202配电变压器	630	17.46%	457	457				-40.74%
16454	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	丽锦城2变电站2变压器	630	51.75%	241	241				-41.44%
16455	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆14变电站2号变压器	630	38.73%	0	0				-37.26%
16456	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干91右8右10	100	60.60%	29.4	29.4				-26.44%
16457	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园2变电站1变压器	800	21.75%	0	0				-43.03%
16458	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线油坊支058	200	24.00%	0	0				0.45%
16459	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟2箱变2变压器	800	18.60%	0	0				23.86%
16460	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-3变电站202间隔配电变压器	400	40.50%	0	0				-38.86%
16461	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	环保家园1箱变1变压器	630	73.90%	101.4	101.4				-43.03%
16462	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西线粮库分6变台	400	38.75%	0	0				10.56%
16463	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分025	50	99.40%	0	0	2024年6月			-30.76%
16464	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线东环线主干50	315	48.38%	0	0				-42.06%
16465	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南照明3号	100	61.20%	0	0				-27.39%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16466	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站2变压器	800	29.25%	0	0				-46.73%
16467	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微大房身西台	200	7.20%	165.6	165.6				-35.13%
16468	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆7号变电站1号变压器	500	19.20%	0	0				-42.91%
16469	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分16左11左3柱上变压器	400	90.60%	0	0	2024年6月			-40.09%
16470	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线85	315	33.02%	179.5	179.5				-42.30%
16471	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站201配电变压器	500	14.72%	0	0				-18.64%
16472	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站2变压器	630	13.65%	0	0				-41.05%
16473	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分25左12柱上变压器	100	0.00%	0	0				-2239.07%
16474	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区2配电室101配电变压器	630	64.76%	0	0				-22.12%
16475	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	锦官天宸2箱变1变压器	630	18.10%	0	0				19.44%
16476	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	实验场箱变2变压器	400	38.00%	0	0				-38.90%
16477	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站1配电变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-43.65%
16478	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170皖庄线	刘二堡变170皖庄线皮卜照明家属楼	100	67.20%	22.8	22.8				-36.70%
16479	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房三组照明	200	39.10%	101.8	101.8				-48.91%
16480	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线散力分散力村支15	100	60.60%	0	0				-32.26%
16481	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支09	30	0.00%	0	0				0.00%
16482	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				-41.86%
16483	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站2变压器	500	13.76%	381.2	381.2				-46.40%
16484	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线29右13变台	200	60.60%	58.8	58.8				-37.84%
16485	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
16486	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟梨树支09	100	82.00%	8	8	2025年4月			-31.77%
16487	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线金家卜台	100	85.30%	4.7	4.7	2022年12月			-28.81%
16488	于洪	光辉66kV变电站	光东线	依云温泉小镇一期5变电站5变压器	630	11.90%	492	492				-38.54%
16489	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线高东支8	200	39.00%	0	0				-36.64%
16490	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站2变压器	800	24.00%	0	0				-39.66%
16491	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线小莫前台分支线01	50	102.90%	0	0	2023年7月			-37.11%
16492	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园6变电站1变压器	500	17.60%	0	0				-42.26%
16493	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线凤鸣山几49	100	41.40%	0	0				-42.61%
16494	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	服装厂台	200	38.70%	0	0				-44.75%
16495	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分4	400	32.70%	0	0				8.90%
16496	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地东甲8	50	136.40%	0	0	2022年12月			-33.75%
16497	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	大中央广场二期2号变电站201间隔配电变	630	31.75%	0	0				4.29%
16498	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪2号变电站1变压器	630	33.33%	0	0				-42.13%
16499	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站2变压器	630	12.06%	215	215				-42.83%
16500	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	府3号变电站201间隔（官塔乙线）配电变	800	18.00%	0	0				6.46%
16501	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变1变压器	400	29.00%	244	244				-38.74%
16502	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	红枫庭院二期1局维变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0				12.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16503	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站2号主变	800	27.38%	235	235				-35.84%
16504	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				-39.53%
16505	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分30（敖牛卜北一台）	200	0.00%	180	180				-13.92%
16506	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区2变电站1配电变压器	800	10.25%	0	0				100.00%
16507	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期1箱式变电站配电变压器	630	41.14%	0	0				-29.68%
16508	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干10右14之2	315	19.05%	223.5	223.5				-46.95%
16509	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支21变台	100	42.80%	47.2	47.2				-34.26%
16510	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分6左5变台	160	63.56%	0	0				-28.02%
16511	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期3箱式变电站1配电变压器	400	16.50%	0	0				5.22%
16512	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城5箱式变电站2变电站	630	21.59%	0	0				-38.54%
16513	沈北	道义66kV变电站	道义变15292开发一线	明锦程花园二期A2区1变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				-40.91%
16514	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线粮食建筑工程住宅（1）	315	52.57%	0	0				-39.07%
16515	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线十东分18	200	19.20%	0	0				-48.18%
16516	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	地环家园2变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-33.33%
16517	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	忙后东台(2020微)	400	34.60%	0	0				-22.16%
16518	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51368曹融线	首府4号变电站201间隔（苏融线）配电变	800	3.90%	688.8	688.8				13.49%
16519	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	小莲花村照明二台	200	30.90%	0	0				-10.07%
16520	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支6右8右1	200	13.50%	153	153				100.00%
16521	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支15左7	400	58.80%	0	0				-56.23%
16522	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	新民分20民井支18+1右支3柱上变压器-	80	30.75%	0	0				-17.97%
16523	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变1号变	500	19.52%	0	0				-19.91%
16524	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	电力有限公司沈阳供电公司(沈北供电公司	630	47.94%	265	265				7.51%
16525	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站1号变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-44.48%
16526	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站201配电变压器	800	62.70%	0	0				-33.78%
16527	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	华润瑞府3变电站202间隔配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6				18.06%
16528	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分3变台	400	36.00%	0	0				-33.57%
16529	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	601所1箱式变电站2配电变压器	630	14.92%	0	0				-35.26%
16530	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线齐家分支016	100	69.40%	0	0				-26.75%
16531	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站202变压器	630	27.94%	391	391				-39.79%
16532	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和郡二期1号变电站1号配电变压器	800	46.80%	0	0				-9.32%
16533	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线后高支012	200	31.80%	116.4	116.4				-27.08%
16534	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	海上五月花15变电站1变压器	400	34.00%	0	0				-39.04%
16535	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站201间隔配电变压器	800	32.63%	0	0				-37.75%
16536	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	泓府一期2局维变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0				18.04%
16537	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	阳市和平区洗来澄浴所201间隔配电变压	500	3.20%	434	434				-219.96%
16538	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站2号变压器	630	20.19%	10	10				-44.12%
16539	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变2配电变压器	630	79.52%	0	0				-40.42%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16540	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线158左7变台	200	19.50%	141	141				-47.58%
16541	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分42	400	66.30%	0	0				-45.77%
16542	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支002	50	148.50%	0	0	2022年12月			-23.37%
16543	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太三分支线003	100	65.70%	0	0				-39.27%
16544	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线东五分20右4+1柱上变压器	315	51.75%	0	0				-43.01%
16545	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分11柱上变压器	315	0.00%	0	0				-25.83%
16546	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分8柱上变压器	315	32.06%	0	0				-43.92%
16547	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线6柱上变压器	315	29.52%	0	0				-49.39%
16548	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	回民村综合一台(2023微)	200	15.90%	148.2	148.2				25.12%
16549	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	建筑公司3板厂住宅1变压器	630	24.44%	0	0				-43.51%
16550	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号2主变	1250	6.72%	1041	1041				-38.15%
16551	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期5号配电室1号变压器	500	41.60%	0	0				-36.30%
16552	大东	小东66kV变电站	小东变80186东润线	时代之城5箱变1变压器	800	8.70%	650.4	650.4				88.35%
16553	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站1变压器	630	12.57%	0	0				-41.12%
16554	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站202配电变压器	630	16.83%	461	461				100.00%
16555	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景4站房2变压器	630	23.37%	19	19				-41.95%
16556	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	靠龙山分台	200	29.40%	0	0				-34.02%
16557	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	漾子泡11组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
16558	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	航辽变083双山线双山南台照明	200	48.60%	82.8	82.8				-48.65%
16559	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-43.47%
16560	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右12	250	4.40%	0	0				-55.72%
16561	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分王台支12左6变台	200	30.75%	118.5	118.5				-44.34%
16562	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	卧康府自然城小区1箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				-6.32%
16563	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线107柱上变压器	400	21.15%	0	0				-31.33%
16564	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站2配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				3.85%
16565	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-40.41%
16566	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊6变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-42.97%
16567	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	孙变104孙桃线宁路村住宅小区照明柱上变	250	88.40%	0	0	2022年12月			-33.56%
16568	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干25右2	315	45.62%	139.8	139.8				-70.16%
16569	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分43左3变台	100	58.20%	0	0				-27.15%
16570	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	北兴变344军工甲线军工干贸易分2+1	200	30.75%	118.5	118.5				-32.72%
16571	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家干74左6变台	200	104.40%	0	0	2023年9月			-29.84%
16572	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟综合一台	400	43.95%	184.2	184.2				-22.36%
16573	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干118右1变台	200	14.80%	0	0				-59.16%
16574	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
16575	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支85左16变台	100	0.00%	90	90				-44.11%
16576	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线162左1柱上变压器	200	14.40%	139	139				-45.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16577	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城4变电站201	630	30.86%	0	0				-42.66%
16578	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	河沟变203上河线上河干上河分57右10变	100	30.00%	0	0				-38.51%
16579	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分26左3变台	200	52.80%	74.4	74.4				-37.50%
16580	沈河	文艺66kV变电站	文艺变956文嘉线	雅颂大苑2配变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				-35.28%
16581	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支8变台	200	36.30%	107.4	107.4				-30.81%
16582	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分20右18	30	66.67%	0	0				-34.38%
16583	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分79右06	200	24.90%	0	0				-33.40%
16584	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-40.79%
16585	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线熙娇物业台	200	92.70%	0	0	2022年12月			-27.38%
16586	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-29.37%
16587	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干233左1变台	200	9.30%	161.4	161.4				32.18%
16588	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右11右4变台	400	88.50%	6	6	2024年9月			-57.68%
16589	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	拉马东台	200	34.50%	111	111				-11.07%
16590	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	阳光城璞悦配电室202间隔配电变压器	400	44.10%	183.6	183.6				-7.00%
16591	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区1变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0				75.04%
16592	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	绿城映月2号变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0				13.01%
16593	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0				-1.01%
16594	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16595	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	46.60%	0	0				-29.74%
16596	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线128右1变台	200	45.60%	88.8	88.8				-26.05%
16597	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分227变台	400	8.70%	0	0				-37.32%
16598	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	美悦府2站房1配电变压器	630	20.95%	0	0				83.83%
16599	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡22号小区变电站201配电变压器	400	45.38%	0	0				-42.93%
16600	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站2号变压器	800	33.75%	0	0				-92.92%
16601	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分70右4	200	6.90%	0	0				3.53%
16602	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村10机井	100	76.80%	0	0				-80.17%
16603	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支5变压器	50	58.40%	15.8	15.8				-42.68%
16604	浑南	营盘66kV变电站	营盘线078营福线	上院小区2变电站1变压器	800	17.50%	0	0				-38.66%
16605	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线阻燃支08	315	85.71%	0	0	2024年6月			-22.23%
16606	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡14号小区变电站1变压器	500	32.40%	0	0				-43.54%
16607	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城一品4箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-40.03%
16608	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七干2右9变台	400	37.20%	0	0				-23.91%
16609	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线52左4变台	400	20.10%	279.6	279.6				-21.41%
16610	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	大辛回迁楼站房1变压器	630	25.08%	0	0				-38.23%
16611	于洪	范屯66kV变电站	范新线	边台南台	400	46.20%	175.2	175.2				-42.18%
16612	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	华润万象府小区4配电室202间隔变压器	800	27.90%	496.8	496.8				6.53%
16613	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线南环散户	200	87.30%	0	0	2022年12月			-46.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16614	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前南台	200	112.20%	0	0	2025年5月			-27.71%
16615	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线93右1	200	19.80%	0	0				0.02%
16616	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台子分瑞茂支45变台	200	27.20%	125.6	125.6				-58.63%
16617	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站2变压器	630	35.43%	0	0				-42.83%
16618	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线84右18变台	400	20.48%	278.1	278.1				-25.28%
16619	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分28左2	400	28.20%	0	0				-59.04%
16620	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5-5变电站2柜配电变压器	500	24.00%	330	330				-41.86%
16621	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园5号小区变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-32.51%
16622	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡5号小区变电站1号变压器	630	21.71%	0	0				-44.21%
16623	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡线36左7变台	400	35.25%	219	219				-44.85%
16624	康平	城南66kV变电站	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变2变压器	630	31.43%	369	369				-38.88%
16625	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线胡古分56+1右1	200	17.40%	0	0				-31.91%
16626	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-39.90%
16627	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆6号变电站2号变压器	500	20.64%	0	0				-43.43%
16628	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线供销社	50	77.20%	6.4	6.4				-24.65%
16629	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	长兴分71左8右2	100	73.50%	0	0				-24.20%
16630	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	施官里1号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
16631	沈北	新城子66kV变电站	新城线	YHG_侯三家子村A台	200	16.50%	0	0				-73.35%
16632	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸4号箱式变电站2号变压器	630	12.76%	0	0				-39.72%
16633	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	中南熙悦站房2配电变压器	630	49.14%	0	0				-29.20%
16634	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-45.63%
16635	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支8右8之4	400	57.90%	128.4	128.4				100.00%
16636	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干89左3+1左1	200	19.20%	141.6	141.6				-22.94%
16637	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲干94左1变台	200	57.20%	65.6	65.6				-33.68%
16638	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站202配电变压器	800	35.63%	435	435				-31.03%
16639	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光2箱式变电站配电变压器	630	17.14%	0	0				-41.03%
16640	于洪	东民66kV变电站	东李线	小微东李34左5台	200	48.00%	0	0				5.44%
16641	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站2变压器	800	38.63%	411	411				-41.41%
16642	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	颐景御园1箱变1变压器配电变压器	630	29.05%	0	0				-40.26%
16643	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	中粮锦云二期3小区变电站202变压器	800	10.80%	0	0				20.97%
16644	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线大房申南台	400	37.80%	208.8	208.8				-43.03%
16645	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	西华府小区5变电站2变压器	400	47.40%	170.4	170.4				-33.35%
16646	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微彰驿3台区	200	31.50%	117	117				-7.62%
16647	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干66左47+1右5	200	40.50%	0	0				-100.38%
16648	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右7	160	39.75%	0	0				-82.76%
16649	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分11左10左5	80	38.25%	0	0				-315.30%
16650	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干44左8+1	200	26.10%	0	0				-28.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16651	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区2变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				48.29%
16652	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖1	400	27.30%	0	0				15.33%
16653	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站1变压器	400	41.60%	0	0				-35.15%
16654	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	业有限公司(龙湖道义项目A2地块一组团)	500	43.80%	0	0				-41.58%
16655	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(今前门宾馆)	80	57.75%	25.8	25.8				-42.08%
16656	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分1左2柱上变压器	315	20.63%	0	0				-76.77%
16657	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	古城村81组 (2021微)	400	20.00%	280	280				-32.42%
16658	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰南台	400	25.20%	259.2	259.2				-28.12%
16659	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯东台支11	315	35.56%	171.5	171.5				-28.89%
16660	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	KV中石线联络分拉塔湖支10左分支22变压	100	19.20%	70.8	70.8				-47.93%
16661	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	城南干45之10+1公变	250	18.40%	0	0				-35.02%
16662	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支027含光伏	200	24.60%	130.8	130.8				-19.80%
16663	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线八大马分支43	200	32.40%	0	0				-26.98%
16664	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分二道东台支001	400	14.40%	302.4	302.4				-43.62%
16665	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	东大道北机井	100	37.20%	0	0				-61.01%
16666	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	胜利和平湾一期1变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469	469				-41.91%
16667	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子9.10组 (2021微)	200	71.70%	36.6	36.6				-26.83%
16668	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站201间隔配电变压器	315	80.63%	29.5	29.5	2022年12月			-35.09%
16669	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16670	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	妙音雕塑工艺制品厂(一站式)	200	12.30%	0	0				98.68%
16671	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强干48	200	61.50%	17	17				-43.11%
16672	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支八队支 00	50	136.20%	0	0	2024年6月			-30.73%
16673	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站202	630	17.78%	455	455				-42.20%
16674	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器1公变	630	44.44%	287	287				-43.75%
16675	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16676	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20540应中甲线	应中1左3	200	34.20%	0	0				-43.14%
16677	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0				-40.60%
16678	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳支043	200	46.00%	0	0				-49.51%
16679	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	八家村四组(微)	400	20.10%	69	69				-34.77%
16680	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线59	315	71.24%	0	0				-43.54%
16681	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0				-38.53%
16682	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16683	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16684	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展一号3箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-49.46%
16685	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期2箱变2号配电变压器	800	57.60%	0	0				-37.74%
16686	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站2主变	630	39.24%	319.8	319.8				-28.73%
16687	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园32主变	630	46.86%	0	0				-41.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16688	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	翡翠新都会二期小区1配电室201间隔配电变	800	0.00%	720	720				-3.96%
16689	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干93柱上变压器	400	30.90%	0	0				-42.08%
16690	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				-37.71%
16691	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0				-39.99%
16692	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	东民变343东民线付强一队	100	0.00%	0	0				-93.07%
16693	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分25右2变台	200	116.40%	0	0	2024年6月			-27.46%
16694	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉他分14右14+1左2	200	63.00%	54	54				7.80%
16695	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分81左6	200	114.30%	0	0	2023年9月			2.34%
16696	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟四组支02	80	75.38%	0	0				-26.18%
16697	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线46左07	100	54.00%	36	36				-33.67%
16698	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微曹台村东北台2	400	36.60%	213.6	213.6				9.51%
16699	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）5变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
16700	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干35右5	200	58.50%	63	63				-25.40%
16701	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	前榆乙线21右1	200	14.40%	0	0				-5.11%
16702	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	湾军官住宅小区4箱变202间隔配电变压器	500	18.00%	0	0				-41.91%
16703	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	工商局箱变1号配电变压器	630	70.48%	0	0				-36.61%
16704	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高南台照明2号柱上变压器	400	20.55%	0	0				-33.03%
16705	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站202配电变压器	630	44.76%	0	0				-23.37%
16706	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	卫校分8左3	400	61.80%	0	0				33.04%
16707	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	宝地铭门6箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-28.31%
16708	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	西王分张家支36	200	6.68%	166.65	166.65				-53.67%
16709	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-31.64%
16710	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区1变电站2变压器	400	31.13%	235.5	235.5				-36.86%
16711	开发	汪河66kV变电站	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区1变电站1变压器	630	71.75%	115	115				-37.87%
16712	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干66右2	100	102.00%	0	0	2024年6月			-42.04%
16713	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变2变压器	630	32.70%	7	7				-33.96%
16714	东陵	李相66kV变电站	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	415	415				-36.17%
16715	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六西支05	100	52.00%	0	0				-22.57%
16716	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	仙林金谷3变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0				-21.82%
16717	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线292右7变台	50	82.40%	0	0	2023年6月			-34.50%
16718	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站202配电变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-45.92%
16719	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站201配电变压器	630	32.38%	363	363				-47.30%
16720	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	首开如院2局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0				20.62%
16721	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变1变压器	630	14.48%	0	0				-40.86%
16722	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	东分22（航苑住宅小区）1箱式变电站2配	630	0.00%	0	0				0.00%
16723	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站2号变压器	630	12.54%	0	0				-42.65%
16724	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号二期小区5局维变电站201配电变	800	12.60%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16725	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	沙河村南2号	200	18.00%	0	0				-31.00%
16726	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	移动基站变电站201间隔配电变压器	50	55.80%	17.1	17.1				-41.22%
16727	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	一站式服务-安途燃气设备有限公司	200	18.60%	0	0				-41.42%
16728	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际1号变电站202配电变压器	400	23.00%	0	0				-43.12%
16729	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	日哈乐综合农业观光园有限公司（一站式	100	53.80%	36.2	36.2				-35.08%
16730	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-34.84%
16731	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	顺明1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16732	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线东拉电台	200	47.90%	84.2	84.2				-27.61%
16733	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变201	630	60.32%	0	0				-38.49%
16734	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	沈空老干部住宅2箱变2变压器	500	32.96%	285.2	285.2				-33.40%
16735	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干166右1变台	200	41.40%	97.2	97.2				3.21%
16736	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城5变电站变压器	630	30.48%	0	0				-42.41%
16737	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	前民猪场西台	100	71.70%	0	0				-49.91%
16738	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4+1台区微	400	49.20%	0	0				8.03%
16739	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变1变压器	630	8.25%	515	515				-40.87%
16740	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支42变台	200	12.80%	0	0				-50.43%
16741	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡5号变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-39.82%
16742	于洪	东民66kV变电站	东酒线	东民变348东酒线姚家4台区	160	0.00%	0	0				-55.13%
16743	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支96左T1	200	0.00%	0	0				0.00%
16744	沈河	方家66kV变电站	方家变640方青甲线	方青干24右6+1柱上变压器	400	28.25%	247	247				-40.68%
16745	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微夏家西北	400	15.90%	296.4	296.4				-45.83%
16746	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	沈煤大桥11箱变202配电变压器	630	89.52%	0	0	2024年9月			-8.13%
16747	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0				6.07%
16748	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	东电三经小区配电变压器	630	34.92%	0	0				5.33%
16749	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右13	200	26.40%	0	0				-6.93%
16750	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	翰文房地产开发有限公司2箱式变电站1号变	630	20.00%	0	0				-41.72%
16751	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔线石台北苑一期2	630	20.83%	0	0				-42.98%
16752	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	和睦干76文铁分13左1	400	60.90%	0	0				-46.55%
16753	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区2变电站201配电变压器	400	41.40%	0	0				0.33%
16754	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				-41.67%
16755	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分71左11	80	55.13%	0	0				-31.42%
16756	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期2站房2配电变压器	400	90.00%	0	0	2025年5月			-34.65%
16757	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	孙家寨变208孙营线孙营干35柱上变压器	250	14.40%	189	189				-58.90%
16758	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景二期3配电室201间隔配电变压器	800	73.50%	0	0				9.27%
16759	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站1配电变压器	400	28.80%	0	0				-37.69%
16760	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站1变压器	630	19.52%	10	10				-47.89%
16761	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	翟家2社区	400	124.00%	0	0	2024年6月			-43.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16762	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂2变电站2变压器	800	16.20%	0	0				60.88%
16763	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干101右16变台	200	49.80%	80.4	80.4				-40.32%
16764	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干大四分101变台	200	71.40%	37.2	37.2				-39.93%
16765	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站1变压器	500	24.00%	330	330				-39.11%
16766	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑3配电室2变压器	630	22.48%	0	0				-36.90%
16767	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	干信家分51+1瓦厂支5左T1马家甸B台（	315	27.17%	0	0				-46.89%
16768	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	北乱支57左2	200	28.50%	123	123				1.77%
16769	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村15号变电站1号配电变压器	500	19.52%	0	0				-43.55%
16770	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房村照明	100	101.55%	0	0	2025年4月			-41.52%
16771	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	佰景汇置四期2变201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0				22.04%
16772	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
16773	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变652马南乙线	金豪大厦1变压器	500	11.52%	392.4	392.4				-31.62%
16774	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖南村综合一台	200	62.70%	0	0				-34.78%
16775	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	明城北市3变电站1号主变	800	16.50%	588	588				-49.94%
16776	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	南站2号变电站2号变压器	630	43.81%	0	0				-45.81%
16777	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站201	630	17.78%	433	433				-44.60%
16778	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	马家房村北台（2020微）	400	48.70%	0	0				-34.51%
16779	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线45左2	200	1.20%	177.6	177.6				0.85%
16780	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站201间隔配电变压器	800	64.88%	0	0				-30.46%
16781	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-43.75%
16782	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	新铁家园1变电站1变压器	400	18.00%	0	0				-40.99%
16783	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线孤东子支4	100	146.70%	0	0	2024年6月			-33.09%
16784	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	浑河国际城2号变电站201配电变压器	630	47.24%	0	0				-32.39%
16785	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区4箱式变电站2配电变	630	39.37%	0	0				-40.21%
16786	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线上深甲干刘红分17柱上变压器	200	21.00%	0	0				-38.11%
16787	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线河北村南台区	50	17.20%	36.4	36.4				-41.28%
16788	于洪	东民66kV变电站	东民线	东民变343东民线东民3台区	315	57.78%	101.5	101.5				-43.72%
16789	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	承德2箱变1变压器	630	14.60%	0	0				41.46%
16790	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16791	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干20左10变压器	200	16.00%	0	0				-90.98%
16792	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	377	377				3.74%
16793	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线柏二分28（柏家沟村北台）	50	0.00%	0	0				-30.06%
16794	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园6变电站201	500	31.04%	294.8	294.8				-48.77%
16795	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明中台照明	100	128.70%	0	0	2022年12月			-36.67%
16796	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴电线	吴电线辛家分28右6变台	200	36.90%	0	0				-35.45%
16797	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分05	160	47.50%	68	68				-29.28%
16798	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分5柱上变压器	400	44.70%	0	0				-42.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16799	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	八纬东分7左4	315	10.16%	0	0				-59.19%
16800	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分6#右4	315	15.24%	0	0				-40.71%
16801	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右2	315	40.32%	0	0				-43.29%
16802	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸干9	315	39.11%	0	0				-52.99%
16803	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器	315	42.86%	0	0				-53.48%
16804	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器1	315	20.00%	0	0				-63.18%
16805	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格乙线39	250	40.32%	0	0				-58.92%
16806	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左2	315	20.00%	0	0				-14.64%
16807	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干89+1右22	30	21.33%	0	0				-57.64%
16808	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右3左3	315	6.98%	0	0				-45.43%
16809	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干32	400	31.50%	234	234				-42.75%
16810	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分9	200	73.20%	0	0				-38.12%
16811	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分2	315	57.90%	101.1	101.1				-38.58%
16812	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	二三厂支5左1之1柱上变压器	315	19.05%	0	0				-41.28%
16813	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右6变压器	250	16.40%	184	184				-50.24%
16814	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线拉它分19+1	100	51.90%	38.1	38.1				-42.25%
16815	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线59	100	13.60%	76.4	76.4				-60.76%
16816	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分6左1	250	21.36%	0	0				-42.11%
16817	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右11	250	7.80%	0	0				-70.14%
16818	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6左5	400	48.00%	54	54				-43.98%
16819	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干42公变	315	43.17%	147.5	147.5				-38.89%
16820	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善小联干11	200	17.40%	145.2	145.2				-5.69%
16821	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	万中干17右1公变	315	50.03%	0	0				-40.11%
16822	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分3公变	250	26.40%	0	0				-45.32%
16823	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右8柱上变压器	315	0.00%	0	0				-29.32%
16824	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左3	200	55.50%	0	0				-44.87%
16825	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12右2	100	103.20%	0	0	2025年2月			-30.15%
16826	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干北文分15公变	315	75.56%	0	0				-44.59%
16827	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变162营东线营东线湖滨分18	200	5.00%	0	0				-48.17%
16828	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干47右3公变	315	132.70%	0	0	2022年12月			-41.07%
16829	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分15公变	315	43.49%	0	0				-30.15%
16830	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左4	400	10.50%	318	318				8.65%
16831	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干70右1柱上变压器	315	75.87%	0	0				-47.85%
16832	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干72右3柱上变压器	200	38.10%	0	0				-91.79%
16833	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干75右2之1柱上变压器	315	37.46%	0	0				-53.04%
16834	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	亚变262西江乙线西江干3左1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0				-20.95%
16835	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3	315	22.54%	212.5	212.5				-40.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16836	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	文南干56柱上变压器	200	0.00%	0	0				-924.75%
16837	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经干八纬东分3	400	21.30%	0	0				-43.52%
16838	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左5	315	40.76%	0	0				-42.40%
16839	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干104	200	104.70%	0	0	2022年12月			-38.91%
16840	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪干水泵分3	400	75.90%	56.4	56.4				-41.47%
16841	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干9变台	315	5.08%	0	0				-20.27%
16842	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干29柱上变压器	250	46.00%	0	0				-41.60%
16843	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线39	315	64.44%	0	0				-39.67%
16844	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右3	200	60.60%	58.8	58.8				-38.57%
16845	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分20左4	315	54.60%	0	0				-43.95%
16846	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3左4柱上变压器	315	40.32%	0	0				-47.21%
16847	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右10柱上变压器	315	12.06%	0	0				-69.80%
16848	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支13右05	160	26.25%	0	0				-27.92%
16849	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支34右11之1柱上变压器	315	79.05%	0	0				-22.51%
16850	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分18	315	12.38%	0	0				-43.10%
16851	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	太平里变电站一次1变压器柜1主变	630	60.57%	0	0				-42.16%
16852	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变1号变	630	29.71%	0	0				-43.85%
16853	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田翠园2箱变1号变	630	57.90%	0	0				-43.95%
16854	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	劝业场箱变	630	14.98%	0	0				-41.76%
16855	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16856	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科I期3箱变2变压器	500	27.52%	0	0				-41.65%
16857	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡2箱变1号变	500	54.24%	0	0				-41.19%
16858	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变1变压器	630	12.38%	489	489				-41.52%
16859	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变2变压器	630	11.11%	497	497				-42.37%
16860	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变2变压器	800	13.50%	612	612				-34.83%
16861	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站1变压器	1250	30.72%	741	741				-44.00%
16862	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-33.89%
16863	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	下坎子新3箱变1号变	630	24.00%	0	0				-47.05%
16864	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变2号变	630	17.14%	0	0				-56.59%
16865	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变1	400	48.00%	0	0				-49.02%
16866	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	府北1变电站2号高压柜1主变	400	42.00%	192	192				-39.27%
16867	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变1站内变压器	630	12.57%	2	2				-38.02%
16868	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-43.58%
16869	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-43.25%
16870	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富工花园2201	500	60.16%	31	31				-43.37%
16871	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站202	630	32.70%	361	361				-46.32%
16872	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变1号变	400	30.00%	0	0				-42.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16873	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站2变压器	630	22.54%	142	142				-44.36%
16874	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金贵1小区变电站1变压器	630	44.19%	0	0				-42.93%
16875	开发	昆明66kV变电站	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站1变压器	315	35.24%	172.5	172.5				-39.93%
16876	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光2变电站201	630	43.17%	0	0				-38.88%
16877	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期2变电站201变压器	630	25.40%	0	0				-40.53%
16878	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区2变电站202	630	33.97%	0	0				-30.09%
16879	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区1变电站201	630	26.35%	0	0				-44.94%
16880	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站201柜	630	23.62%	418.2	418.2				-38.08%
16881	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
16882	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变2变压器	630	25.90%	57	57				-32.27%
16883	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站201柜	500	38.40%	258	258				99.94%
16884	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	新海阳光2箱变1	630	19.05%	0	0				-43.50%
16885	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站201	630	38.73%	323	323				-40.63%
16886	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲3箱变1号变	500	19.52%	0	0				-42.25%
16887	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变2号变	630	13.65%	254	254				-41.82%
16888	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站2号高压柜1主变	500	35.20%	0	0				-51.85%
16889	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变1变压器	400	16.00%	0	0				-40.94%
16890	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-41.87%
16891	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变1变压器	500	15.68%	0	0				-44.49%
16892	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-38.58%
16893	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	向荣里箱变2变压器	500	46.72%	0	0				-43.75%
16894	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	公安里箱变2变压器	630	43.05%	0	0				-37.80%
16895	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变2变压器	500	7.68%	411.6	411.6				-57.89%
16896	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	泽工2箱变1变压器	630	102.54%	0	0	2023年8月			-41.75%
16897	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路6变电站201柜	200	0.00%	0	0				0.00%
16898	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	进华1箱变1变压器	500	54.08%	0	0				-47.13%
16899	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-34.82%
16900	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站2变压器	630	59.94%	0	0				-43.72%
16901	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站2变压器	630	49.52%	0	0				-41.90%
16902	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	永乐箱变2变压器	500	40.00%	0	0				-40.31%
16903	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	西顺城1变电站1变压器	630	80.63%	0	0	2024年12月			-44.06%
16904	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	陵西二变电站1变压器	500	70.40%	0	0				-42.50%
16905	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	绿景花园12主变	630	18.54%	0	0				-40.23%
16906	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期4箱变2变压器	500	49.80%	201	201				-44.06%
16907	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偈城线	东方偈城9箱变站2变压器	630	17.14%	0	0				-46.16%
16908	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	金建欣苑箱变1变压器	500	29.60%	296	296				-35.92%
16909	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都11变电站201	630	16.19%	465	465				-45.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16910	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变1变压器	500	62.08%	139.6	139.6				-50.26%
16911	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站201	630	59.05%	0	0				-37.68%
16912	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	铁西一小区变电站201	630	84.44%	35	35	2022年12月			-42.07%
16913	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭9变电站201	800	23.10%	535.2	535.2				-44.86%
16914	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变2变压器	630	49.52%	0	0				-48.20%
16915	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-45.35%
16916	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
16917	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站202	400	27.60%	249.6	249.6				-44.38%
16918	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变2变压器	500	84.40%	28	28	2024年7月			-44.64%
16919	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变2	500	82.80%	0	0	2022年12月			-41.52%
16920	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	省检查院住宅箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
16921	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变2号变	630	38.86%	0	0				-45.73%
16922	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站202柜	630	0.00%	94	94				0.00%
16923	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站201变压器	630	19.05%	447	447				-46.09%
16924	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变1号变	630	20.32%	0	0				-43.42%
16925	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-52.98%
16926	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-46.42%
16927	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	妇女会馆一次1#主变	400	35.60%	0	0				-43.91%
16928	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站2号配电变压器	630	35.56%	0	0				-41.55%
16929	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-38.75%
16930	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之	400	96.60%	0	0	2024年9月			-43.36%
16931	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0				-28.06%
16932	沈北	农高66kV变电站	农商线	湖郡小区2局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0				6.55%
16933	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变1变压器	500	35.20%	0	0				-48.63%
16934	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干六台子分22左9变台	400	22.20%	271.2	271.2				-19.83%
16935	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-43.77%
16936	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0				-44.46%
16937	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站2配电变压器	800	41.50%	0	0				16.52%
16938	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	科隆箱变变压器	630	18.41%	451	451				25.14%
16939	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线刘才东支05	200	22.50%	0	0				6.82%
16940	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	保工干劳动分28	200	45.50%	0	0				-44.71%
16941	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	日亿居房地产开发有限公司1箱变1配电变	630	20.95%	435	435				-42.59%
16942	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅3箱式变电站配电变压器	630	38.41%	0	0				-24.83%
16943	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区22主变	630	14.29%	477	477				-45.33%
16944	和平	和平66kV变电站	和平变196和新线	新世界名汇大厦2202间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-40.84%
16945	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站202配电变压器	500	25.60%	0	0				-36.85%
16946	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分40右6变台	200	24.40%	0	0				-40.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16947	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干6	315	0.00%	0	0				-41.14%
16948	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城4开闭站2箱变1变压器	630	54.92%	0	0				-44.46%
16949	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	万科新都心二期22号变压器	630	13.65%	0	0				45.87%
16950	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-44.28%
16951	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	汇置尚郡2小区箱变201配电变压器	800	23.10%	0	0				9.19%
16952	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变2变压器	630	12.06%	0	0				18.60%
16953	和平	和平66kV变电站	和平变178和海线	正大广场1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	485	485				-41.73%
16954	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅2变电站2变压器	400	18.00%	0	0				-45.17%
16955	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.15%
16956	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	1小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0				-4.67%
16957	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区12主变	800	11.75%	626	626				-39.40%
16958	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	沈新园3小区变电站1变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-46.93%
16959	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分21	100	60.90%	29.1	29.1				-35.06%
16960	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线8右4（变电所南台）	80	32.06%	0	0				-45.40%
16961	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左11变台	400	27.30%	0	0				100.00%
16962	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之2柱上变压器	400	33.30%	0	0				-42.79%
16963	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线偏排分9+1右3变台	200	104.00%	0	0	2024年6月			-25.84%
16964	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	2主变沈纺北里	800	22.00%	544	544				-36.91%
16965	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山电井 2 方 3	50	132.60%	0	0	2024年9月			-40.03%
16966	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
16967	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站1变压器	500	38.00%	260	260				-45.46%
16968	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35变台	400	29.50%	0	0				11.04%
16969	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期4变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-41.60%
16970	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站1变压器	630	10.29%	0	0				-38.76%
16971	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线老三面船村支06	315	13.46%	0	0				-27.86%
16972	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	胡家线金宝分9右1	315	21.52%	0	0				-39.79%
16973	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右7	250	23.76%	0	0				-37.97%
16974	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花西台	160	96.75%	0	0	2024年7月			-32.64%
16975	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙6	400	35.10%	0	0				-18.51%
16976	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站201变压器	500	69.60%	0	0				-41.01%
16977	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左6变台	400	40.20%	0	0				-24.96%
16978	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器2公变	630	29.84%	94	94				-43.35%
16979	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
16980	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+1	200	36.30%	107.4	107.4				-79.07%
16981	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立于17右12	400	135.60%	0	0	2022年12月			-56.79%
16982	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线教师楼台	400	59.70%	121.2	121.2				-30.67%
16983	浑南	于山66kV变电站	于山变778于通线	府城名邸二期8号变电站2号配电变压器	630	8.25%	515	515				1.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
16984	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分42变台	200	29.55%	120.9	120.9				-31.08%
16985	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变418罗房乙线	罗家房线三道岗子分29变台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.49%
16986	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站1变压器	630	32.86%	0	0				-40.40%
16987	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	上河府1号变电站201间隔（乙）配电变	800	80.70%	0	0	2024年9月			29.41%
16988	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子干132变台	200	42.10%	95.8	95.8				-43.52%
16989	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林8箱变1配电变压器	630	19.05%	0	0				-36.41%
16990	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造工程B区51变配	400	23.20%	267.2	267.2				-37.02%
16991	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期2间隔2配电变压器	500	33.60%	0	0				-16.97%
16992	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	罗屯综合一台	200	0.00%	180	180				-20.27%
16993	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品2变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0				-41.41%
16994	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦4变电站1配电变压器	630	10.79%	0	0				100.00%
16995	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	江湾城2号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0				-41.59%
16996	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站1变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-39.90%
16997	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16998	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城7变电站变压器	630	16.76%	0	0				-41.70%
16999	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站1变压器	630	9.21%	0	0				-38.63%
17000	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-45.34%
17001	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	科园小区箱变（单）	630	42.38%	0	0				-41.75%
17002	法库	果园66kV变电站	果蕴线	YHG 沙河小区计生委台	250	39.68%	0	0				-44.04%
17003	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	YHG 恒大江湾47箱式变电站1号变压器	630	23.24%	0	0				-37.31%
17004	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分22左7柱上变压器	400	80.70%	0	0	2023年6月			-52.01%
17005	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分8右9	200	21.00%	138	138				-38.38%
17006	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	学府雅园土建变2箱式变电站1号配电变	630	19.37%	0	0				-38.10%
17007	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	华山干5左1（临时电）柱上变压器	100	60.90%	0	0				13.11%
17008	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分55右9	100	47.40%	42.6	42.6				-15.28%
17009	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑3变电站1变压器	630	12.76%	486.6	486.6				-36.09%
17010	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线幸福小区	200	78.30%	23.4	23.4				-34.90%
17011	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑C区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0				-37.77%
17012	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	风度泊林4箱变201配电变压器	630	16.83%	0	0				-38.61%
17013	开发	郑家66kV变电站	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区1变电站1变压器	800	24.75%	522	522				-41.20%
17014	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站2站内变压器	630	33.33%	357	357				-45.44%
17015	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变1变压器	500	29.76%	0	0				-43.53%
17016	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区2站房1变压器配电变压器	630	18.41%	0	0				-46.36%
17017	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期2箱式变电站1配电变压器	400	25.20%	0	0				-19.35%
17018	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站2变压器	630	18.73%	0	0				-43.70%
17019	东陵	中马66kV变电站	疗养线	琥珀湾2箱变2变压器	630	8.41%	71	71				-85.46%
17020	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	水台变656清蒲线树林子村分支1(树林子A	315	26.54%	0	0				-39.59%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17021	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站201	315	46.48%	137.1	137.1				-43.07%
17022	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分1左支03	200	29.70%	120.6	120.6				-42.68%
17023	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变1变压器	630	0.95%	561	561				-43.03%
17024	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变2变压器	630	6.03%	529	529				-51.48%
17025	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线137+1	400	26.70%	0	0				15.96%
17026	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线079	200	66.40%	47.2	47.2				-45.24%
17027	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分09	50	87.30%	1.35	1.35	2024年6月			-24.32%
17028	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语6箱变202	500	61.92%	140.4	140.4				-42.50%
17029	沈北	天乾66kV变电站	天金线	长和园1-4住宅小区局维变电站202配电变	800	7.13%	0	0				100.00%
17030	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干157右6	100	30.30%	59.7	59.7				-31.96%
17031	浑南	安顺66kV变电站	安顺变186安松线	金地九溪2变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-48.27%
17032	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-36.96%
17033	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线038	100	68.80%	21.2	21.2				-26.76%
17034	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村棚菜小区	200	38.40%	103.2	103.2				-28.25%
17035	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	新蒲商贸住宅1变电站1变压器	630	15.87%	0	0				-34.97%
17036	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	证券公司变电站变压器	500	58.00%	0	0				-43.12%
17037	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北房屋开发有限公司富城春天1201配电	630	24.76%	0	0				-40.80%
17038	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线新表分支线002	160	72.38%	28.2	28.2				-41.86%
17039	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分014	400	31.20%	0	0				-61.66%
17040	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干二小分6	315	29.71%	189.9	189.9				-41.12%
17041	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	柳湖绿园1箱式变电站2配电变压器	500	35.20%	0	0				-42.29%
17042	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	慧麟房地产开发有限公司2箱变202配电变	630	20.95%	0	0				-37.47%
17043	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉四组照明	400	21.95%	272.2	272.2				-32.04%
17044	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17045	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨海湾9号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				-41.14%
17046	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨海湾10号变电站202配电变压器	500	28.00%	0	0				-48.18%
17047	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城4变电站1号变压器	400	43.50%	0	0				-41.61%
17048	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒东台	100	97.20%	0	0	2025年2月			-24.82%
17049	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线艾亩地分10	200	133.20%	0	0	2024年12月			-5.06%
17050	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线关屯一队分19	100	42.60%	47.4	47.4				-27.63%
17051	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左2柱上变	315	37.14%	0	0				-44.02%
17052	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右5左10变台	200	43.00%	94	94				-62.08%
17053	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	钢厂8号箱变1号变压器	630	46.03%	0	0				-37.75%
17054	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	中德节能变电站2变压器	630	57.14%	0	0				-44.26%
17055	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	变254怒塔线住宅分住宅一支6右3柱上变	400	68.10%	0	0				-44.61%
17056	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10左1变台	100	80.70%	9.3	9.3	2024年6月			-28.67%
17057	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站2变压器	630	57.14%	207	207				-42.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17058	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线小黄家分机井支3	50	3.60%	17	17				-305.00%
17059	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎分12右支12柱上变压器	400	47.70%	0	0				-32.71%
17060	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟3箱变2变压器	800	15.60%	0	0				57.65%
17061	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分49变台	200	15.60%	0	0				3.89%
17062	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	宁博达房地产开发有限公司变电站1号变	400	44.00%	0	0				-40.06%
17063	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-4变电站202间隔配电变压器	400	35.20%	0	0				-28.95%
17064	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变430小卜线李英分12右2右2右02	315	71.75%	0	0				-36.05%
17065	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站1变压器	630	10.79%	499	499				-42.01%
17066	沈北	清水66kV变电站	清王线	清水台变642清王线朱家支7(朱家综合台)	315	59.43%	0	0				-38.87%
17067	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左1加1变压器	200	40.20%	0	0				-12.19%
17068	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	房实名苑1局维箱变2号变	800	27.38%	0	0				-40.27%
17069	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	房实名苑2局维箱变1号变	800	28.88%	0	0				-40.71%
17070	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线唐家二支07	200	24.60%	0	0				81.43%
17071	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支11左3	100	21.60%	68.4	68.4				-41.06%
17072	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站1变压器	500	31.04%	0	0				-35.98%
17073	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0				-36.36%
17074	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分34左16变台	200	33.00%	0	0				-66.73%
17075	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站1变压器	400	32.80%	228.8	228.8				-28.45%
17076	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	万和花园变电站201间隔配电变压器	800	15.30%	0	0				5.89%
17077	浑南	新南66kV变电站	新南040新北线	万锦红树湾F地块1变压器	630	16.00%	0	0				26.60%
17078	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线靛庄照明	200	25.20%	129.6	129.6				-26.75%
17079	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支36	100	58.20%	31.8	31.8				-33.42%
17080	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-33.36%
17081	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	东路干东沟分38柱上变压器	315	9.52%	0	0				-128.92%
17082	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1648劳改线	劳改干96左2右9	200	17.40%	145.2	145.2				-40.17%
17083	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-44.06%
17084	法库	马家66kV变电站	马家变1132马十线	10kV马十线东闫分6	50	47.60%	21.2	21.2				-36.67%
17085	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方干小转弯分17右3+1柱上变压器	100	54.00%	0	0				-24.98%
17086	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家1组照明	400	11.33%	314.7	314.7				-35.30%
17087	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	YHG_化肥干20右1	315	26.67%	0	0				-59.48%
17088	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅	315	46.86%	0	0				-38.06%
17089	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线范家一组照明	200	41.90%	96.2	96.2				-42.15%
17090	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞1箱变(单)	630	28.57%	0	0				-31.89%
17091	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线石白子几2	200	97.50%	0	0	2023年2月			-34.33%
17092	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖七号(微)	400	38.10%	207.6	207.6				5.68%
17093	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0				-41.96%
17094	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线一棵树分支线009	50	140.40%	0	0	2023年1月			-28.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17095	东陵	世园66kV变电站	泗水甲线	高坎于观音阁支12+1右4柱上变压器	200	39.90%	0	0				-27.70%
17096	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	大兴变512兴光线爱国村东台区	200	104.00%	0	0	2022年12月			-38.08%
17097	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站2变压器	630	12.86%	0	0				-43.12%
17098	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	国际商务大厦箱式变电站201间隔配电变	630	13.33%	0	0				-48.67%
17099	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-41.35%
17100	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨于中学位25变台	200	84.00%	0	0	2025年4月			-29.30%
17101	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线183变台	200	76.50%	27	27				-32.66%
17102	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线北四分63左4变台	400	26.10%	255.6	255.6				-36.78%
17103	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	唐轩上城2变电站202配电变压器	800	34.88%	441	441				-42.42%
17104	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	唐轩上城1变电站201配电变压器	800	27.75%	498	498				-34.31%
17105	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	里1号变电站201间隔（下深乙线）配电变	630	30.79%	0	0				38.32%
17106	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线81+1右7变台	200	25.20%	129.6	129.6				-23.02%
17107	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	颐龙在天箱变变压器	500	24.96%	0	0				-40.89%
17108	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	林家新能源照明	400	0.00%	0	0				-9.83%
17109	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡大棚	80	72.00%	14.4	14.4				-41.31%
17110	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线地震局	100	20.10%	0	0				-46.34%
17111	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站1号变压器	630	15.87%	467	467				-53.99%
17112	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站1号变压器	630	64.44%	161	161				-41.28%
17113	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊12号变电站2变压器	500	31.04%	0	0				-30.50%
17114	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	喜地红城2站房1变压器	630	22.60%	19	19				-41.14%
17115	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城三期变电站1变压器	1000	6.24%	0	0				-38.34%
17116	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右6变压器	400	43.50%	0	0				-40.06%
17117	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	裴家乡四组（微）	200	32.80%	114.4	114.4				-26.64%
17118	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分29变台	400	10.13%	319.5	319.5				-22.96%
17119	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左9右7变台	200	26.00%	128	128				-37.88%
17120	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左20	200	4.80%	0	0				-106.86%
17121	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站1号变压器	400	36.50%	0	0				-42.72%
17122	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	观泉家园4变电站1变压器	630	73.33%	0	0				-38.75%
17123	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	玉良支02加1左03变压器	100	40.80%	49.2	49.2				-43.88%
17124	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站2变压器	630	26.98%	397	397				-35.79%
17125	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期1变电站201配电变压器	800	47.40%	0	0				7.65%
17126	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑1箱变1变压器	630	17.46%	0	0				-42.77%
17127	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产8楼	200	56.10%	67.8	67.8				-44.88%
17128	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站1变压器	400	15.00%	300	300				-41.70%
17129	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变1号变	630	20.63%	0	0				-36.81%
17130	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变1号变	500	25.28%	0	0				-31.97%
17131	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站2变电站	800	0.00%	457	457				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17132	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭门2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-36.69%
17133	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干17	315	49.52%	127.5	127.5				-44.46%
17134	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线木材经销公司	100	72.90%	17.1	17.1				-41.46%
17135	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春六期2变电站202	800	31.50%	468	468				-33.94%
17136	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站202变压器	315	27.05%	198.3	198.3				-32.38%
17137	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				-39.29%
17138	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城五期5箱式变电站1配电变压	800	23.10%	0	0				15.26%
17139	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	一站式-沈阳市成立种植专业合作社	200	66.90%	46.2	46.2				-56.44%
17140	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线善友后山台分支07	50	74.70%	0	0				-33.40%
17141	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线孤家子支014	100	110.70%	0	0	2024年6月			-22.88%
17142	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	祥龙干41左9柱上变压器	315	42.54%	0	0				-45.32%
17143	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线金家沟支12	50	88.80%	0	0	2022年12月			-140.76%
17144	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	屯变404张沿线张沿干崔三分30左5左1变	100	93.30%	0	0	2022年12月			-42.37%
17145	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区8变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-41.07%
17146	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右3变压器	315	32.00%	0	0				-42.60%
17147	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站1号主变	800	0.00%	235	235				0.00%
17148	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站1号主变	800	24.00%	235	235				-41.18%
17149	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支044	200	42.30%	17	17				-28.56%
17150	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分5右02	400	35.75%	0	0				-37.25%
17151	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支03	100	17.70%	0	0				-28.59%
17152	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分5柱上变压器	400	71.00%	0	0				-41.50%
17153	和平	砂山66kV变电站	砂山变566砂方线	和平101小区3变电站201配电变压器	800	13.80%	609.6	609.6				20.52%
17154	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区7变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-41.97%
17155	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象5变电站2变压器	400	22.40%	270.4	270.4				-42.83%
17156	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线64满融分11左8	200	21.90%	136.2	136.2				-45.16%
17157	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站201变压器	800	30.00%	480	480				-37.62%
17158	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾5号变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				-40.98%
17159	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	孙家寨变109孙张线璟悦港湾4箱变2	315	66.98%	0	0				-38.68%
17160	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	孙家寨变104孙桃线美地天秀园柱上变压器	630	24.13%	0	0				-40.12%
17161	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干259变台	100	81.00%	0	0	2022年12月			-38.66%
17162	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	镇变264虎工线蒲河房地产（二期）1箱2变	630	30.00%	0	0				-36.63%
17163	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0				-43.79%
17164	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右9	200	67.50%	0	0				-20.34%
17165	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园5变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-43.79%
17166	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依干274旁风分6	200	31.50%	0	0				-19.44%
17167	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学线移动分04	400	28.30%	204	204				9.25%
17168	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高干52柱上变压器	200	38.10%	0	0				-36.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17169	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变201配电变压器	630	94.60%	0	0	2024年7月			-33.08%
17170	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支53+1左4变台	50	147.20%	0	0	2022年12月			-28.77%
17171	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红干魏屯分后杜家支25变台	200	27.00%	126	126				-43.59%
17172	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站201配电变压器	500	46.40%	0	0				-40.43%
17173	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分21左1变台	200	34.80%	0	0				100.00%
17174	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	靖英声加工厂 四方台西台 王树凡修理站	315	39.62%	158.7	158.7				-113.82%
17175	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左41变台	100	144.00%	0	0	2024年7月			-26.30%
17176	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站1变压器	500	50.88%	195.6	195.6				-44.47%
17177	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	张立彦开发楼箱变1变压器	200	19.20%	0	0				-34.30%
17178	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分21	100	41.50%	48.5	48.5				-42.55%
17179	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）2变电站1变压器	630	49.84%	253	253				-12.64%
17180	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站2配电变压器	315	42.54%	0	0				-43.29%
17181	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线4+1右1	315	42.54%	149.5	149.5				-46.28%
17182	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	安福线62变台	200	82.80%	14.4	14.4	2025年4月			-28.55%
17183	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	咸开地产开发有限公司8箱变1、2变配电变	630	32.70%	0	0				-41.43%
17184	沈北	农高66kV变电站	农柳线	天阔化城房地产开发有限公司变电站2号变	630	10.48%	0	0				-73.15%
17185	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分194	315	58.73%	98.5	98.5				-26.91%
17186	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区2箱变1号变压器	630	33.65%	0	0				-41.82%
17187	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线三队几09	400	32.00%	0	0				-33.57%
17188	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲8小区变电站2变压器	400	43.80%	0	0				-25.07%
17189	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0				0.77%
17190	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	银河线银河干19测绘变台	180	120.33%	0	0	2022年12月			-31.87%
17191	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站2变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-37.12%
17192	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村5机井	50	46.40%	0	0				-48.12%
17193	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村18机井	50	63.60%	0	0				-120.34%
17194	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰7小区1站房1变压器	630	15.24%	0	0				-39.82%
17195	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线43+1变台	400	8.70%	325.2	325.2				100.00%
17196	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分64+1左1	200	12.00%	156	156				89.38%
17197	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	日蓝湾CDEF组团6变电站201间隔配电变	630	21.27%	0	0				-41.43%
17198	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房马三家翔芸设备公变台区	400	72.60%	69	69				100.00%
17199	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井2台	100	79.20%	0	0				-44.76%
17200	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分53左1	400	29.10%	0	0				-29.83%
17201	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳9左支1	400	18.90%	284.4	284.4				16.29%
17202	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分94变台	80	65.63%	19.5	19.5				-38.21%
17203	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	山变201梁山线梁山线顾屯分薛窝支24变	50	61.60%	14.2	14.2				-28.35%
17204	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干潘岗分12变台	100	46.80%	0	0				-39.43%
17205	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线103左4	160	69.38%	33	33				-31.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17206	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站201配电变压器	630	21.43%	0	0				-41.42%
17207	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站2号变压器	630	23.81%	173	173				-39.35%
17208	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站201配电变压器	800	53.63%	0	0				-40.62%
17209	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	四小东考核（2022做）	400	30.75%	0	0				-40.38%
17210	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘于兴北井分2加1右支12变压器	50	16.40%	36.8	36.8				-57.20%
17211	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右2右1柱上变压器	315	28.70%	0	0				-100.76%
17212	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡11号小区变电站1变压器	800	21.38%	0	0				-40.67%
17213	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	隆变548孤家线孤家线兰旗分班电支31左4	100	85.80%	0	0	2025年4月			-40.33%
17214	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	主屯变164石庙子线石庙子线孙窝堡分27变	80	111.75%	0	0	2025年4月			-39.84%
17215	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	28陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右18	100	81.30%	0	0	2024年6月			-32.46%
17216	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	红旗变507铁北线铁北干红东四组分25左1	100	76.20%	13.8	13.8				-27.17%
17217	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线初中分15左3变台	100	60.00%	30	30				-36.95%
17218	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				-43.12%
17219	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分004	250	26.40%	0	0				-36.51%
17220	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
17221	东陵	汪家66kV变电站	汪官乙线	方大世纪城二期1变电站1变压器	800	9.30%	645.6	645.6				100.00%
17222	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变366道义乙线	方溪变348道义乙线道义干39柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-40.10%
17223	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑2变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-42.37%
17224	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-41.78%
17225	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线34变台	400	54.00%	144	144				-30.92%
17226	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线80左6	100	29.10%	0	0				-102.00%
17227	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	翰博房地产开发有限公司3箱1变201配电变	630	56.51%	0	0				-42.55%
17228	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线沈双分29右8右6	100	16.80%	0	0				-18.08%
17229	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	百益龙置业有限公司4变电站1变压器配电变	630	30.79%	0	0				-44.68%
17230	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线菜屯分12右1右2	200	16.40%	0	0				-18.63%
17231	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦3变电站2配电变压器	630	28.57%	0	0				100.00%
17232	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	65133箱变1变压器	500	29.60%	302	302				-42.12%
17233	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期4变电站1变压器	800	18.50%	0	0				6.67%
17234	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	YHG_四平乙线34左6	315	4.76%	268.5	268.5				-38.67%
17235	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分1右2加1	200	56.10%	0	0				-54.19%
17236	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站2号变压器	630	4.76%	0	0				-2.99%
17237	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分37左3变台	400	17.85%	0	0				-55.91%
17238	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前乙线96+1	400	12.60%	0	0				-42.28%
17239	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前乙线83+2	400	19.50%	0	0				-43.74%
17240	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站2号配电变压器	630	38.73%	0	0				6.21%
17241	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城和悦府1箱式变电站1配电变压器	630	71.43%	0	0				-23.92%
17242	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	华邑世纪城二期2箱式变电站配电变压器	630	39.37%	0	0				-41.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17243	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于2台	100	58.20%	0	0				-49.30%
17244	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线高八三台分14柱上变压器	400	78.30%	46.8	46.8				-25.44%
17245	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1左支3变压器	100	30.30%	59.7	59.7				-42.49%
17246	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站2变压器	800	33.38%	0	0				-42.11%
17247	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长北台	200	74.00%	32	32				-34.41%
17248	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	大黑村电井3号综合台区	200	46.80%	0	0				-39.55%
17249	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-50.21%
17250	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左25	160	43.00%	75.2	75.2				-46.97%
17251	浑南	智慧66kV变电站	智慧944智校线	绿城留香苑2号变电站202间隔配电变压器	630	15.56%	150	150				-8.76%
17252	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区1变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-40.80%
17253	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0				-13.38%
17254	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变201	630	30.79%	373	373				-38.28%
17255	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干20左11	200	12.00%	156	156				-35.22%
17256	和平	广州66kV变电站	广州变460广原乙线	广原乙线北七干16变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
17257	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分8柱上变压器	315	23.17%	0	0				-42.89%
17258	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	鹏源农业公变台	100	94.80%	0	0	2024年6月			100.00%
17259	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡东照明	400	21.56%	0	0				-34.05%
17260	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园6箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-41.94%
17261	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	毓秀依山郡二期201间隔配电变压器	630	19.30%	445.4	445.4				-41.80%
17262	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线二道沟新台支04	315	81.43%	17	17	2022年12月			-34.02%
17263	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线北大泉眼支43	200	26.75%	0	0				-16.61%
17264	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	赵家窝棚二台(2020微)	200	26.10%	0	0				-37.15%
17265	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	50	138.00%	0	0	2022年12月			-48.45%
17266	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	变电所10千伏杨石线马佳堡分14号左1号	200	3.30%	0	0				-0.37%
17267	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站2变压器	630	49.52%	0	0				-43.71%
17268	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变202配电变压器	630	39.05%	173	173				-37.73%
17269	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567	567				0.00%
17270	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器2变压器	630	26.67%	399	399				-43.50%
17271	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干22之3	315	23.17%	0	0				-52.47%
17272	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	翟家开发区宿舍（并表）3D	160	80.25%	15.6	15.6	2022年12月			-40.54%
17273	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
17274	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子六七组照明	100	63.30%	26.7	26.7				-26.91%
17275	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分18	400	21.00%	0	0				-40.82%
17276	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	平安堡照明（改2021）	400	24.90%	0	0				-35.35%
17277	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	远洋公馆2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17278	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干115左2公变	315	55.87%	0	0				-40.61%
17279	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东七5变电站1变压器	400	15.75%	0	0				-43.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17280	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线北郭家分支线028	100	72.80%	17.2	17.2				-30.54%
17281	于洪	曹家66kV变电站	曹工线	中南世纪城三期2箱变2变压器	630	44.76%	285	285				-40.67%
17282	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站1配电变压器	800	51.00%	312	312				-50.53%
17283	于洪	范屯66kV变电站	范屯变66kV范静线	范屯变753范静线铁路宿舍	200	46.00%	88	88				-42.54%
17284	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地7箱变2变压器	630	8.57%	0	0				2.81%
17285	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站202间隔配电变压器	630	60.19%	0	0				-18.98%
17286	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司1箱变2变202配	630	47.94%	0	0				-42.52%
17287	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居3	630	35.24%	0	0				-40.61%
17288	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆9号变电站2号变压器	315	20.57%	0	0				-43.94%
17289	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线陈家南支05	200	62.60%	54.8	54.8				-44.03%
17290	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右15柱上变压器	200	7.80%	0	0				6.08%
17291	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干房身分马门井支占有分支5右T2变	100	59.70%	30.3	30.3				-49.92%
17292	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变1变压器	500	56.00%	0	0				-44.96%
17293	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变2变压器	800	30.00%	0	0				-40.91%
17294	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线尖村支05	200	36.30%	0	0				-32.27%
17295	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚1	80	88.50%	0	0	2022年12月			-26.45%
17296	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线065	100	27.50%	62.5	62.5				-36.10%
17297	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右8右2	400	50.20%	0	0				-36.42%
17298	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站2变压器	500	63.20%	134	134				-39.91%
17299	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	田义乙线卫东干松北分16右5右3柱上变压器	400	25.20%	0	0				8.45%
17300	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分180	50	53.10%	18.45	18.45				-38.89%
17301	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城6号变电站2号变压器	630	46.10%	0	0				-39.86%
17302	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站201间隔配电变压器	500	48.96%	205.2	205.2				-42.43%
17303	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站202配电变压器	630	41.27%	0	0				-38.52%
17304	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线宋家窝堡分59变台	200	24.90%	130.2	130.2				100.00%
17305	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	东站2箱变(单)	630	18.67%	0	0				-44.05%
17306	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分7公变	400	30.80%	236.8	236.8				-34.12%
17307	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站202	630	27.94%	0	0				-40.51%
17308	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	606所8箱变201配电变压器	400	20.10%	0	0				-33.70%
17309	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0				-31.87%
17310	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站2变压器	500	42.00%	54	54				-40.45%
17311	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台东台	250	50.40%	99	99				-40.51%
17312	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	孙元线141右1柱上变压器	315	29.33%	0	0				4.68%
17313	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变202配电变压器	800	11.70%	0	0				6.27%
17314	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前线56右4	160	53.50%	0	0				-49.60%
17315	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	井子牡丹园箱式变电站201间隔配电变压	630	26.29%	0	0				-39.32%
17316	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	土台子1台	100	42.90%	0	0				-36.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17317	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站1变压器	800	22.50%	0	0				-41.87%
17318	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站201间隔1配电变压器	630	20.32%	376	376				-43.37%
17319	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				-38.36%
17320	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-48.38%
17321	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙干王家岗分景观支19变台	200	44.40%	0	0				-40.19%
17322	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站2号变压器	630	26.29%	0	0				-44.93%
17323	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城18变电站变压器	630	13.33%	0	0				-43.69%
17324	于洪	范屯66kV变电站	范工线	御龙湾变电站1变压器	630	31.43%	369	369				-38.98%
17325	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右3右2	400	30.60%	0	0				4.76%
17326	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分43右支8杆（一站式）	200	46.00%	88	88				-73.93%
17327	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站1变压器	630	34.60%	349	349				-36.37%
17328	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站2变压器	630	58.41%	199	199				-37.69%
17329	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右6右8	200	45.00%	90	90				0.30%
17330	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区4站房1变压器	630	13.46%	0	0				-39.04%
17331	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线米厂分02	160	46.88%	0	0				-33.81%
17332	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	孔家南2台	200	38.10%	0	0				-10.33%
17333	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景1变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0				-6.47%
17334	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站1变压器	400	19.20%	0	0				-41.71%
17335	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	中海房屋开发有限公司(海华蓝境-1)12号变	630	52.38%	0	0				-41.01%
17336	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍	315	28.89%	192.5	192.5				-44.37%
17337	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支79变台	400	7.50%	330	330				-43.43%
17338	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城3号变电站2变电器	630	37.62%	0	0				-47.21%
17339	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	长岗子村综合二台	80	21.50%	0	0				45.60%
17340	大东	善邻66kV变电站	善邻变81084善润线	时代之城5箱变2变压器	800	7.50%	660	660				81.37%
17341	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	置业有限公司9（江南甲第）6箱2变201配	630	14.92%	0	0				-43.92%
17342	沈北	孝信66kV变电站	孝科线	智慧谷2小区局维变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				11.56%
17343	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	小黑分2+1右支2台区	100	34.20%	0	0				-49.39%
17344	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	龙山线红街箱变配电变压器	800	82.88%	0	0	2022年12月			-35.53%
17345	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	联汇房地产1号变电站1号配电变压器	630	33.65%	0	0				-41.00%
17346	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	杆（局维）1箱变1箱式变电站202间隔配	630	24.76%	0	0				-37.32%
17347	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分2之1	200	113.10%	0	0	2024年6月			14.01%
17348	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	肖北住宅楼柱上变压器	315	94.73%	0	0	2025年4月			-38.60%
17349	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户a1201配电变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-41.60%
17350	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-45.14%
17351	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				-38.98%
17352	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站2变压器	400	37.00%	0	0				-43.03%
17353	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	万国干24右8柱上变压器	315	6.03%	0	0				-47.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
17354	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	安检2箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0				-44.99%
17355	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左13变台	200	24.20%	0	0				-40.33%
17356	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分29七家子支007	50	4.00%	0	0				-167.12%
17357	沈河	市府66kV变电站	市府变574银置线	YHG_红卫干银河大厦配电变电站变压器	2000	22.80%	0	0				-43.04%
17358	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	江山云著1号变电站1号配电变压器	800	13.50%	0	0				-13.65%
17359	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	沈阳棋盘山开发区红枫叶养殖场（一站式）	200	3.30%	173.4	173.4				12.58%
17360	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变366道义乙线	道义干39+1(沈师专家公寓箱变)-2间隔配电	630	10.00%	504	504				-43.96%
17361	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	双百园变电站2变压器	200	37.50%	105	105				23.30%
17362	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北联干中药分16加1	200	55.80%	0	0				16.34%
17363	和平	广州66kV变电站	广州变452广京线	龙湖天钜一期2变电站202配电变压器	800	6.90%	664.8	664.8				100.00%
17364	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城治线	城治开闭站右1+1左3变压器	200	60.60%	58.8	58.8				-36.34%
17365	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线310柱上变压器	100	42.60%	47.4	47.4				-29.90%
17366	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分10右5-2	400	31.35%	234.6	234.6				-14.38%
17367	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左2	315	107.05%	0	0	2024年6月			-33.00%
17368	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城尚城1箱式变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0				-43.55%
17369	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站2配电变压器	800	38.10%	0	0				-34.61%
17370	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	阳棋盘山开发区景超养殖场（一站式服务	200	11.10%	157.8	157.8				12.03%
17371	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	马耳山分57右2	400	9.30%	322.8	322.8				31.86%
17372	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	桃园干145+1右1	200	33.00%	0	0				100.00%
17373	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	集美天城1箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0				4.41%
17374	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分132	100	87.90%	0	0	2024年10月			-29.71%
17375	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支066	200	29.25%	0	0				-37.60%
17376	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线前张支34	200	37.55%	0	0				-32.62%
17377	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站2变压器	800	26.25%	510	510				-40.82%
17378	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	鲁尔新天地三期配电室202配电变压器	500	20.80%	31	31				-40.94%
17379	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变201间隔配电变压器	800	33.90%	0	0				-24.52%
17380	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分13左3	200	8.70%	162.6	162.6				3.41%
17381	法库	宝山66kV变电站	宝山变1004城南线	建万科城2箱变101配电变压器间隔配电变	800	35.40%	436.8	436.8				3.72%
17382	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区2箱式变电站2配电变	630	29.21%	0	0				-45.27%
17383	东陵	中马66kV变电站	疗养线	禧瑞长河3变电站1变压器	400	40.50%	71	71				-12.01%
17384	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-47.29%
17385	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线47左分2	100	85.60%	4.4	4.4	2022年12月			-35.41%
17386	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	南昌分14	315	3.56%	272.3	272.3				-41.39%
17387	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期4箱式变电站1配电变压器	800	56.63%	267	267				-36.29%
17388	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园1变电站1变压器	630	33.97%	353	353				-33.54%
17389	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-35.31%
17390	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和颂1变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0				7.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17391	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左10柱上变压器	200	44.00%	0	0				-34.06%
17392	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	家乙线汪家甲干79紫东苑分5左4柱上变压	315	4.44%	0	0				-53.19%
17393	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房13组照明	200	44.00%	92	92				-39.58%
17394	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线东三台照明	315	39.24%	0	0				-101.57%
17395	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	文华住宅1变压器	500	62.40%	138	138				-42.34%
17396	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分4柱上变压器	400	56.00%	0	0				-27.89%
17397	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线32	160	28.13%	0	0				-38.68%
17398	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支10变压器	400	19.00%	0	0				-70.96%
17399	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分3	315	77.14%	0	0				-44.48%
17400	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分11变压器	315	52.06%	0	0				-40.33%
17401	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干11	315	42.54%	0	0				-42.50%
17402	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分5变压器	200	58.40%	0	0				-37.60%
17403	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干53	250	16.00%	0	0				-45.74%
17404	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左4	100	36.00%	54	54				-45.61%
17405	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分2左2公变	315	90.41%	0	0	2025年4月			-35.98%
17406	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变2	400	38.40%	206.4	206.4				-45.75%
17407	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线10左2	315	35.24%	123	123				-40.88%
17408	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干10变压器	250	27.20%	0	0				-50.80%
17409	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分17变压器	200	66.00%	0	0				-79.04%
17410	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右2变压器	200	10.80%	158.4	158.4				-45.94%
17411	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线98	400	31.00%	0	0				-41.55%
17412	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左2	200	62.40%	0	0				-40.11%
17413	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相线032	160	12.00%	0	0				-31.75%
17414	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左8变压器	315	73.02%	0	0				-41.94%
17415	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左5变压器	315	52.83%	0	0				-32.93%
17416	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线5	315	26.67%	199.5	199.5				-101.78%
17417	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	自动分2	315	22.86%	0	0				-36.20%
17418	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	变254怒塔线住宅分住宅一支6右7柱上变	250	57.92%	0	0				-41.47%
17419	大东	如意66kV变电站	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右4	315	24.76%	205.5	205.5				-45.81%
17420	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分3柱上变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-47.37%
17421	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右4+1公变	315	27.30%	0	0				-56.74%
17422	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右6公变	315	59.68%	0	0				-43.37%
17423	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干22柱上变压器	250	9.60%	0	0				-606.26%
17424	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	变146卫东甲线卫东干34左7右1之1柱上变	315	32.38%	0	0				-42.67%
17425	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	变148卫东乙线卫东干松南分5右3柱上变	250	67.84%	0	0				-46.40%
17426	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干花园分4公变	315	59.05%	0	0				-42.29%
17427	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左1	315	49.84%	0	0				-49.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17428	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右3右1	315	63.49%	83.5	83.5				-36.34%
17429	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	南湖变460南万乙线大南干33+1公变	400	7.80%	0	0				-49.12%
17430	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15左8变压器	50	18.00%	0	0				-31.14%
17431	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左3变压器	315	95.81%	0	0	2024年6月			-33.06%
17432	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线12	315	62.86%	0	0				-40.47%
17433	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	黄河干6右4柱上变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月			-36.68%
17434	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分36柱上变压器	315	23.81%	0	0				-134.55%
17435	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右6柱上变压器	315	49.21%	0	0				-17.95%
17436	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分23变压器	315	8.89%	0	0				-67.34%
17437	和平	太原220kV变电站	太原变062胜三甲线	南二分15	200	88.00%	4	4	2023年7月			-28.51%
17438	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨干分10加1	400	11.70%	313.2	313.2				-100.46%
17439	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干19	315	46.67%	0	0				-35.13%
17440	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干21	315	36.19%	0	0				-46.41%
17441	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干22	315	46.67%	0	0				-36.63%
17442	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	光荣分3	315	40.00%	157.5	157.5				-44.89%
17443	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	变466长黄甲线长黄干长北分29右4柱上变	315	26.35%	0	0				-39.27%
17444	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	八经乙线29	400	38.40%	0	0				-53.62%
17445	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线80右1	200	60.30%	0	0				-31.17%
17446	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干范家分2	200	49.80%	0	0				-38.61%
17447	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线九如巷分4	315	25.71%	0	0				-39.21%
17448	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线21右1变台	250	17.60%	0	0				-40.04%
17449	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加1	315	40.63%	155.5	155.5				-36.06%
17450	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干12	315	12.70%	0	0				-39.88%
17451	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	华都新村一次1主变	500	42.00%	0	0				-37.30%
17452	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区2变电站2变压器	400	51.30%	0	0				-38.31%
17453	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站202变压器	630	24.76%	411	411				-40.34%
17454	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站201	630	21.59%	0	0				-46.58%
17455	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-48.05%
17456	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变1号变	630	25.40%	364	364				-44.40%
17457	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变2号变	630	18.41%	0	0				-41.07%
17458	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变1号变	500	14.08%	0	0				-41.75%
17459	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站1变压器	400	33.30%	0	0				-47.43%
17460	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	音乐3一次1#主变	315	41.52%	0	0				-25.27%
17461	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变1号变	400	22.00%	0	0				-50.95%
17462	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣街41主变	630	12.86%	0	0				-36.46%
17463	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	东大高层一次1#主变	800	15.90%	0	0				-40.93%
17464	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区1箱变1站内变压器	500	26.40%	0	0				-41.82%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17465	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变2	400	42.60%	0	0				-42.44%
17466	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变1	500	34.80%	0	0				-40.26%
17467	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站2变压器	630	14.29%	0	0				-40.24%
17468	和平	南湖66kV变电站	南湖变440三好乙线	南湖11主变	500	37.44%	262.8	262.8				-40.21%
17469	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	北里干警小区变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-43.34%
17470	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	张士一小区变电站1变压器	500	40.64%	0	0				-38.49%
17471	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	云集西1主变	630	16.76%	0	0				-50.97%
17472	铁西	历工66kV变电站	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站201柜	800	17.10%	0	0				-45.30%
17473	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-43.72%
17474	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-41.87%
17475	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光6变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
17476	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站202柜	630	53.97%	227	227				-41.86%
17477	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站202柜	400	0.00%	319	319				0.00%
17478	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	北二路3变电站201柜	250	91.84%	0	0	2023年2月			-38.60%
17479	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	南七小区2变电站201柜	315	65.40%	0	0				-44.11%
17480	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区202柜	630	33.97%	0	0				-49.43%
17481	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站201柜	500	39.68%	0	0				-35.98%
17482	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变1变压器	630	29.33%	57	57				-41.65%
17483	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变1	630	10.16%	41	41				-42.14%
17484	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变2	630	10.16%	41	41				-39.46%
17485	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变1号变	500	17.28%	0	0				-41.84%
17486	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变1号变	400	20.50%	278	278				-43.52%
17487	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变1号变	630	12.19%	364	364				-42.70%
17488	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲3箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
17489	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	桂阳北一次2主变	630	44.44%	0	0				-44.27%
17490	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和1箱变2	800	0.00%	0	0				0.00%
17491	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变2变	630	18.29%	451.8	451.8				-43.53%
17492	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	韩都1箱变1变压器	400	47.70%	169.2	169.2				-37.53%
17493	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	韩都2箱变1变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-52.79%
17494	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园3变电站201	630	33.02%	359	359				-41.50%
17495	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站201柜	630	38.73%	323	323				-41.15%
17496	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	中街北苑2箱变2变	630	37.71%	0	0				-41.33%
17497	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变1变	630	35.43%	343.8	343.8				-41.37%
17498	沈河	站前66kV变电站	站前变230红卫甲线	LED箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
17499	大东	小东66kV变电站	小东变80154小西线	汇川箱变1变	630	40.89%	0	0				-42.43%
17500	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	干休所箱变1	630	26.41%	0	0				-41.18%
17501	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	三十九中学一次2变压器柜2主变	630	17.52%	0	0				-53.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17502	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园1号变电站1号变压器	630	31.11%	0	0				-42.37%
17503	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站2变压器	630	51.75%	0	0				-42.61%
17504	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花5变电站1站内变压器	500	73.60%	0	0				-34.98%
17505	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	育林社区变电站1号变压器	400	18.30%	0	0				-43.62%
17506	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站201柜	400	34.40%	222.4	222.4				-40.31%
17507	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	宏伟小区5变电站201柜	630	83.81%	39	39	2022年12月			-41.01%
17508	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站201	500	36.80%	266	266				-43.99%
17509	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站202	630	33.97%	0	0				-45.99%
17510	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	新民里1箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-46.33%
17511	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	春晖小区箱变2变压器	630	14.60%	0	0				-45.04%
17512	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	中兴花园1变电站1变压器	500	16.32%	0	0				-43.54%
17513	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站1号变压器	500	19.60%	0	0				-39.90%
17514	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站2号变压器	500	29.76%	0	0				-35.55%
17515	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0				-44.22%
17516	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	万莲新村箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-34.23%
17517	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	奚林3箱变1变压器	400	25.80%	256.8	256.8				-44.04%
17518	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	奚林3箱变2变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-40.81%
17519	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区23变电站201柜	630	31.43%	0	0				-43.32%
17520	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变2变压器	400	0.00%	360	360				-50.12%
17521	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站2站内变压器	630	13.02%	0	0				-40.16%
17522	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-48.45%
17523	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	五彩微型箱变1变压器	400	32.80%	0	0				-45.57%
17524	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村11变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
17525	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站202	500	20.80%	346	346				-41.28%
17526	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站2号变压器	500	18.48%	357.6	357.6				-41.74%
17527	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-41.80%
17528	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	北塔花园箱变2	400	54.00%	0	0				-39.11%
17529	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
17530	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站202	500	27.20%	314	314				-43.26%
17531	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变1	400	30.50%	0	0				-40.23%
17532	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰1箱变2变压器	630	51.75%	0	0				-37.56%
17533	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变1号变	630	20.57%	0	0				-44.61%
17534	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变2	630	57.14%	0	0				-39.82%
17535	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变1	630	26.03%	0	0				-42.11%
17536	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	环际1箱变1号变	630	10.16%	0	0				-41.74%
17537	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	试验所主变	500	13.20%	384	384				-29.34%
17538	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	槭檀山6号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0				-2.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17539	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天倆线	园二期1号地块小区2局维变电站202配电	630	11.11%	0	0				100.00%
17540	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	沈阳信顺通绿色农业发展有限公司-清蒲干信	100	50.40%	0	0				100.00%
17541	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站2配电变压器	800	16.13%	0	0				-36.10%
17542	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	小微锦绣天地台	200	65.10%	49.8	49.8				-12.74%
17543	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟分34+1右5	100	60.90%	29.1	29.1				-40.60%
17544	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城1号考核	250	16.00%	0	0				-39.82%
17545	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天倆线	吾悦一期B4小区2变电站201配电变压器	800	29.40%	0	0				5.67%
17546	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站2配电变压器	630	40.00%	0	0				-36.76%
17547	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨村欣妍袜厂公变台	200	0.00%	180	180				100.00%
17548	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干22右6	200	92.70%	0	0	2024年6月			24.01%
17549	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线19+1	315	18.10%	0	0				-52.04%
17550	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站2号配电变压器	630	38.10%	0	0				-43.15%
17551	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	日亿居房地产开发有限公司1箱变2配电变	630	24.44%	413	413				-45.54%
17552	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	三台子所内居民柱上变压器	220	21.68%	0	0				-35.51%
17553	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线陈家卜支奶牛场几2	200	15.90%	0	0				5.35%
17554	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站1配电变压器	400	66.38%	0	0				-67.38%
17555	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-32.69%
17556	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	中房4箱变1变压器	630	26.98%	397	397				-42.75%
17557	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-41.02%
17558	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11变台	400	31.20%	0	0				13.95%
17559	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多2号变电站1号变压器	630	51.05%	0	0				-45.23%
17560	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-38.81%
17561	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	农海线南沟分11变压器	315	9.84%	0	0				16.08%
17562	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干70右2+2柱上变压器	315	21.90%	0	0				-21.57%
17563	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	变782水孙乙线水孙乙干杨官分018柱上变	80	15.25%	0	0				-124.18%
17564	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	依澜阳光4箱变2变压器	500	44.48%	0	0				-41.40%
17565	东陵	水家66kV变电站	水李线	变754水李线水李干古城子分09右分5柱上变	400	71.70%	73.2	73.2				-34.05%
17566	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0				-39.86%
17567	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	仁置尚郡2.2期2小区变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				33.62%
17568	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	监狱分13+1柱上变压器	400	73.50%	0	0				28.81%
17569	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分86右12变台	200	30.00%	0	0				100.00%
17570	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊7号变电站1变压器	630	30.86%	0	0				-45.84%
17571	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅北区1变电站2号配电变压器	630	29.71%	0	0				-36.37%
17572	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥3箱变2变压器	500	25.60%	322	322				-41.15%
17573	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	西河乙线10右1变台	50	44.00%	0	0				-11.94%
17574	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴街道201配电变压器	630	31.75%	367	367				-43.39%
17575	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	旭辉锦堂1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17576	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右3右3	200	41.50%	97	97				-39.12%
17577	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线公路段楼考核	100	30.00%	0	0				-43.02%
17578	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路干154变台	200	26.25%	127.5	127.5				-45.15%
17579	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支005	30	44.00%	0	0				-52.07%
17580	沈河	文艺66kV变电站	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-1变压器	800	71.63%	147	147				-40.38%
17581	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站1变	800	74.63%	0	0				-36.83%
17582	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线史家村台	100	144.00%	0	0	2022年12月			-42.18%
17583	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分2号台区	630	27.94%	391	391				-76.00%
17584	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站201	400	25.20%	0	0				-38.88%
17585	沈北	清水66kV变电站	清王线	台变642清王线闫三家分67(熊家岗子综合	100	54.00%	0	0				-42.12%
17586	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依干168(依路A台)	200	69.60%	0	0				-62.69%
17587	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙干40+1左1变台	200	6.45%	0	0				-19.70%
17588	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分39左1	315	41.90%	0	0				-32.78%
17589	沈北	王驿66kV变电站	王新乙线	新水湾河畔花园变电站202配电变压器	630	11.43%	495	495				-8.48%
17590	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干74右1变台	200	72.30%	35.4	35.4				32.75%
17591	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区3变电站201变压器	315	27.81%	195.9	195.9				-43.72%
17592	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站2变压器	400	26.80%	204	204				-41.57%
17593	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站2变压器	800	37.88%	417	417				-37.73%
17594	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	君悦美景3箱变201	630	38.10%	0	0				-42.52%
17595	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	圣鑫花园2变电站1变压器02	500	15.36%	0	0				-41.94%
17596	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	广太乙线6	315	14.92%	236.5	236.5				-57.91%
17597	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期4局维-2	500	41.60%	0	0				-41.59%
17598	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太五水西分支线006	50	14.80%	0	0				-175.23%
17599	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	京金融广场北区7小区变电站201配电变压	630	39.68%	317	317				79.56%
17600	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期3箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	331	331				-38.70%
17601	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变2站内变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-43.61%
17602	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园4变电站1站内变压器	400	17.40%	0	0				-43.99%
17603	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区3变电站2变压器	400	31.80%	0	0				-43.53%
17604	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	西安街1681主变	400	22.80%	0	0				-42.66%
17605	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器2公变	500	17.60%	0	0				-44.35%
17606	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期5箱变201配电变压器	500	58.80%	0	0				-39.30%
17607	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	水源干100右6+1右1	400	56.70%	0	0				100.00%
17608	和平	青年66kV变电站	青年变366青北线	青北线93	400	51.90%	0	0				6.29%
17609	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	YHG聚福楼变压器间隔配电变压器	500	29.76%	301.2	301.2				5.14%
17610	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地北台照明	100	95.40%	0	0	2024年6月			-36.20%
17611	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	澳海7号公馆二期小区变电站2变压器	630	66.35%	0	0				-38.41%
17612	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢干张马夫分37左7左12变台	200	45.75%	88.5	88.5				-54.14%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
17613	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646	天华甲线悦府小区一期2局维变电站201配电变压器	800	7.50%	0	0				98.17%
17614	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170	靛庄线靛庄村大棚	100	28.20%	61.8	61.8				-49.14%
17615	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左7变压器	315	71.75%	0	0				-14.49%
17616	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572	城东乙线汇景华庭2变电站2变压器	800	10.50%	636	636				7.76%
17617	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021	化肥线沈阳宗达置业有限公司6箱变配电变压器	630	25.40%	407	407				-39.62%
17618	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240	前新线上海府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	57.75%	0	0				29.60%
17619	铁西	工农66kV变电站	工农变55564	保工乙线宏久家园小区3变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-42.54%
17620	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768	马总乙线长白新城1号变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-42.08%
17621	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125	吉庆线丰硕加工公变台	315	9.14%	0	0				99.90%
17622	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线勘探公司仓库	100	12.00%	78	78				-44.56%
17623	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774	西河甲线西河甲线南岗分15+1右4变台	400	13.65%	0	0				100.00%
17624	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285	黎明甲线冠虹小区箱变21号配电变压器	630	19.05%	0	0				-22.53%
17625	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440	文方甲线佳境天城2变电站2变压器	630	35.05%	0	0				-42.70%
17626	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844	铁空乙线黄泥坎村住宅楼变电站201间隔配电变压器	630	46.51%	274	274				-52.30%
17627	东陵	世园66kV变电站	世园变80572	海洋线惠山花园一期2.2期变电站1变压器	400	12.00%	312	312				-37.64%
17628	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲线127右1柱上变压器	100	57.90%	32.1	32.1				-32.93%
17629	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550	应东乙线建设公寓箱变202	315	0.00%	0	0				0.00%
17630	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242	下深甲线华新名筑3号变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0				-47.54%
17631	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844	王全线王驿变王全干五五分石油支3（一站式）	200	0.00%	0	0				0.00%
17632	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940	旺方乙线闸北分12右9右6柱上变压器	400	11.40%	0	0				-2020.12%
17633	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890	榆塔甲线名流公馆1变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-39.35%
17634	铁西	重工66kV变电站	重工变10868	城水线万科润园一期2变电站1号变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
17635	皇姑	长江66kV变电站	468	长黄乙线北美家园2箱变变压器	630	15.24%	0	0				-51.37%
17636	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254	北陵乙线分27左1学府雅园变2箱式变电站201间隔	630	15.24%	0	0				-40.92%
17637	沈河	青年66kV变电站	青年变370	青军线银兴苑箱变1变压器	500	29.76%	0	0				-37.11%
17638	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050	中寺线马刚西照明A	200	77.10%	25.8	25.8				-33.56%
17639	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区7站房1变压器配电变压器	630	19.43%	0	0				-49.31%
17640	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450	得富线滨河A区3站房1变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-33.16%
17641	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757	水歌线秀水湾小区4配电站2变压器	630	20.57%	0	0				-41.95%
17642	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022	山大线杨城分19右9	100	87.30%	0	0	2025年4月			-4.35%
17643	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022	山大线杨城分39右7	100	3.00%	0	0				0.00%
17644	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期2箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
17645	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954	卧依线德园小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	9.90%	504.6	504.6				69.19%
17646	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370	溪湖线溪湖林语二期10箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.46%
17647	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012	满都户线满都户变014满都户线满东开发楼	100	82.40%	7.6	7.6	2024年7月			-35.00%
17648	大东	农大66kV变电站	农大变80970	农毛甲线轿车一线轿车干4右1	200	12.80%	154.4	154.4				-49.41%
17649	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	310祝滨线祝滨干125左分(联络分)01柱上	250	14.72%	139	139				-15.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17650	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	环路支3左1	200	3.90%	172.2	172.2				-201.54%
17651	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	IG 华海雅馨苑5箱式变电站2号配电变压	630	15.49%	0	0				-38.73%
17652	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支38	200	64.00%	52	52				-31.12%
17653	法库	包家屯66kV变电站	包家屯	10kV包家线包中台支2	315	31.11%	0	0				-20.42%
17654	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线教师学校门市	100	44.70%	45.3	45.3				-31.98%
17655	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	160	57.50%	52	52				-48.24%
17656	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				7.63%
17657	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左5	100	42.60%	0	0				-32.48%
17658	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园29号小区变电站202配电变压器	800	57.00%	0	0				-41.02%
17659	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	沈阳滩凯养殖场（一站式）	200	55.65%	68.7	68.7				-41.85%
17660	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑岗子正泉家禽公变台区	400	54.60%	141.6	141.6				100.00%
17661	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	78水孙甲线水孙甲干张沙布分照明支17柱	315	19.68%	221.5	221.5				-58.97%
17662	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站2号配电变压器	800	6.00%	0	0				-47.96%
17663	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线四组分支线29	100	19.35%	70.65	70.65				-45.91%
17664	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线065	200	54.90%	0	0				-44.36%
17665	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	G 沈阳市辉山学校(书香雅园)201配电变	630	36.83%	0	0				-42.05%
17666	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1左6柱上变压器	100	21.90%	0	0				-38.29%
17667	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	变2变（沈阳诚发展房地产开发有限公司）	630	46.48%	0	0				-40.64%
17668	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右16	100	65.60%	0	0				-38.19%
17669	沈北	农高66kV变电站	农丰线	隆方房地产开发有限公司1箱变202配电变	630	15.24%	0	0				-39.93%
17670	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	和平新居11变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
17671	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站201配电变压器	630	8.38%	0	0				-58.38%
17672	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干157左1变台	200	11.10%	157.8	157.8				-38.04%
17673	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站2配电变压器	630	46.98%	0	0				-45.15%
17674	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微小韩屯东台	400	11.40%	314.4	314.4				-72.33%
17675	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅）	630	47.24%	0	0				-38.52%
17676	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分41变台	100	54.00%	36	36				-37.74%
17677	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干101右1变台	400	6.25%	0	0				36.36%
17678	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-44.73%
17679	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站1号变压器	630	38.41%	0	0				-39.88%
17680	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左4	200	33.40%	113.2	113.2				-127.82%
17681	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干15右11	200	40.50%	0	0				-31.43%
17682	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	雪北甲线38左13+1右1	200	69.90%	0	0				-38.29%
17683	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	4.80%	170.4	170.4				-92.24%
17684	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线化工厂分欣欣果园支12	100	35.70%	54.3	54.3				-41.56%
17685	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树四队支果园支6	50	11.10%	17	17				-47.58%
17686	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华乙线25782线	丽景名居4变电站2配电变压器	800	16.88%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17687	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线县人武部住宅	200	40.50%	0	0				-41.67%
17688	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	国税局1变压器	630	42.57%	298.8	298.8				-45.20%
17689	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸6变电站2变压器	1000	15.60%	744	744				-44.04%
17690	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站201变压器	800	38.63%	0	0				-39.36%
17691	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾4号变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-38.62%
17692	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站2变压器	400	23.40%	266.4	266.4				-43.90%
17693	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	沈阳浑南热力有限责任公司201间隔配电变	630	4.44%	0	0				-45.45%
17694	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变2变压器	800	26.25%	510	510				-38.69%
17695	东陵	中马66kV变电站	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变1变压器	630	6.35%	527	527				-29.27%
17696	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	满堂家园2变电站1变压器	800	33.38%	453	453				-38.13%
17697	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站202配电变压器	630	14.48%	0	0				-41.38%
17698	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左8右7变台	200	25.50%	129	129				9.64%
17699	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	军政干35	200	0.00%	0	0				-23.74%
17700	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-40.01%
17701	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所2变压器	630	52.70%	0	0				-40.25%
17702	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	桂园学府壹号一期1箱式变电站2配电变	630	70.48%	0	0				-40.37%
17703	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-34.99%
17704	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线44	315	42.54%	149.5	149.5				-38.15%
17705	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线两家子支008	200	51.60%	0	0				-30.82%
17706	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线太平地分0004	100	35.25%	54.75	54.75				-43.87%
17707	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区3号变电站201配电变	500	42.00%	0	0				-36.40%
17708	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城6变电站-2	630	26.92%	0	0				-40.30%
17709	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于9左2	100	25.20%	0	0				16.92%
17710	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站201变压器	630	26.03%	403	403				-50.63%
17711	东陵	中马66kV变电站	满堂线	世贸棋盘山四期2变电站1变压器	630	9.52%	0	0				20.07%
17712	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线大泉分67	100	26.00%	64	64				-21.37%
17713	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左11+1右4	200	64.50%	51	51				-37.74%
17714	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线110右1	200	5.70%	0	0				0.00%
17715	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站202	630	28.25%	389	389				-42.52%
17716	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	文体局1箱变配电变压器	630	10.67%	0	0				-35.15%
17717	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线沈阳商园物业公司	250	69.12%	52.2	52.2				-41.59%
17718	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	金粉末小区二期变电站201间隔配电变	315	49.84%	0	0				-44.45%
17719	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	邮政局家属楼和门市1变压器	630	39.71%	0	0				-44.85%
17720	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	上三家2北台区	400	65.70%	0	0				-36.41%
17721	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十号(微)	400	32.40%	230.4	230.4				12.20%
17722	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站2变压器	400	18.80%	170	170				-42.70%
17723	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干29右8柱上变压器	400	32.00%	0	0				-9.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17724	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	平安巷综合一台	200	46.20%	0	0				-9.46%
17725	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右4右4+1	400	10.80%	0	0				-5.05%
17726	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	庆云1箱变1变压器	400	63.75%	0	0				-37.43%
17727	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期2箱式变电站配电变压器	400	33.00%	0	0				-41.02%
17728	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期7箱式变电站配电变压器	400	50.00%	0	0				-37.82%
17729	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区1变电站1变压器	400	27.90%	0	0				3.49%
17730	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变202间隔配电变压器	630	8.89%	0	0				-44.28%
17731	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分34变台	100	104.60%	0	0	2023年2月			-29.56%
17732	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线28右12变台	200	43.35%	0	0				-38.87%
17733	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	山变197街内线街内线后二台分53右15变	200	56.50%	67	67				-47.62%
17734	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分24右5右3变压器	200	26.00%	0	0				-35.85%
17735	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变202配电变压器	630	34.29%	0	0				-30.84%
17736	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线陶屯支5	315	19.05%	223.5	223.5				-38.67%
17737	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变2	630	21.90%	0	0				-43.74%
17738	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	咸17号变电站201间隔（松南乙线）配电变	800	39.90%	0	0				10.97%
17739	于洪	范屯66kV变电站	范北线	永安新村2站房2变压器	400	10.80%	316.8	316.8				-41.09%
17740	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站2号变压器	630	13.97%	479	479				-41.14%
17741	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊5号变电站1变压器	500	24.00%	0	0				-41.41%
17742	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43+1左1变台	200	29.00%	0	0				-29.42%
17743	东陵	世园66kV变电站	世高线	世高线五零五分葫芦支35右1	200	4.80%	0	0				3.82%
17744	开发	砂山66kV变电站	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区2变电站1变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-37.64%
17745	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站1变压器	800	18.00%	0	0				-34.61%
17746	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干145左分05变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-58.11%
17747	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖2箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	564	564				16.83%
17748	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区8变电站201间隔配电变	630	42.54%	0	0				-35.14%
17749	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二A台分02	315	25.65%	0	0				-31.03%
17750	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺后考核	100	59.40%	0	0				-34.64%
17751	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变1变	630	22.86%	0	0				-43.41%
17752	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子11组（2022微）	100	85.05%	4.95	4.95	2024年12月			-38.63%
17753	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰支038	200	27.60%	0	0				-34.29%
17754	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子东台支03	160	0.00%	144	144				-32.94%
17755	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-42.77%
17756	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东南台照明	160	61.88%	45	45				-34.29%
17757	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站1变压器	400	50.80%	0	0				-42.77%
17758	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干8变台	100	17.70%	0	0				-13.32%
17759	开发	汪河66kV变电站	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区1变电站1变压器	800	17.70%	0	0				11.34%
17760	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站202配电变压器	800	44.00%	0	0				-40.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17761	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线西燕分055	200	31.50%	117	117				-21.97%
17762	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线郝家支008	50	47.40%	0	0				-33.38%
17763	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干63右3+1左8	200	14.10%	151.8	151.8				92.04%
17764	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线孙家支013	50	73.80%	0	0				-27.99%
17765	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	阳光新嘉园3箱变1号变压器	400	84.00%	0	0	2024年2月			-45.28%
17766	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	富中大厦自维1配电变压器	800	10.50%	636	636				-37.08%
17767	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔2变电站1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-48.29%
17768	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔4变电站1变压器	500	8.40%	408	408				-36.36%
17769	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分45	50	45.60%	0	0				-44.39%
17770	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支17	80	99.75%	0	0	2022年12月			-52.41%
17771	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	西江月2箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0				29.99%
17772	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站2变压器	630	15.56%	0	0				-25.32%
17773	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	兆成紫东苑1箱变201间隔配电变压器	630	43.10%	0	0				-42.85%
17774	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计干5右12+1柱上变压器	315	20.32%	0	0				-47.13%
17775	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站202	630	25.14%	408.6	408.6				-45.42%
17776	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干45之1柱上变压器	400	20.25%	0	0				-44.22%
17777	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾6号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.90%
17778	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	铭房地产有限公司(沈阳颐景园西地块一、	800	24.00%	0	0				-34.96%
17779	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	康府自然城小区2箱变201间隔配电变压器	500	18.00%	360	360				5.05%
17780	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站2配电变压器	630	22.10%	0	0				-39.65%
17781	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分12右5右1变台	400	5.70%	170	170				14.35%
17782	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾2箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0				-41.79%
17783	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	利生郦城1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.80%
17784	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变2变压器	800	14.63%	0	0				-38.40%
17785	大东	善邻66kV变电站	善邻变81084善润线	时代之城3箱变2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				77.08%
17786	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17787	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17788	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线马家沟支12	315	30.60%	0	0				-35.73%
17789	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	长岗村东台	315	116.06%	0	0	2025年4月			-39.39%
17790	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发名城1变电站202变压器	630	18.41%	451	451				-49.75%
17791	皇姑	文北66kV变电站	文北变70446文前乙线	文前乙线10柱上变压器	315	45.40%	0	0				-24.92%
17792	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左7变台	200	87.60%	4.8	4.8	2022年12月			-55.89%
17793	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右39	200	41.20%	97.6	97.6				-40.40%
17794	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）1变电站1变压器	630	53.97%	227	227				-18.01%
17795	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园30号小区变电站201配电变压器	800	75.60%	0	0				-38.45%
17796	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	天西线富力院士廷5局维变电站201配电变	800	5.70%	0	0				35.94%
17797	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分12右9右5变台	200	72.60%	34.8	34.8				-28.87%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17798	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1右6变台	160	120.00%	0	0	2024年2月			-31.00%
17799	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4柱上变压器变压器	315	74.29%	49.5	49.5				-17.57%
17800	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
17801	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家西台分支线008	200	51.60%	76.8	76.8				-35.97%
17802	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线拉马三组支11	100	58.50%	31.5	31.5				-37.28%
17803	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站1站内变压器	800	25.13%	0	0				-42.47%
17804	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高干62左1左1柱上变压器	400	63.30%	0	0				-38.40%
17805	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙干排水分六组支18变台	200	87.90%	4.2	4.2	2024年7月			-30.74%
17806	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17807	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-36.33%
17808	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	紫金花1箱式变电站1配电变压器	630	51.90%	0	0				-36.32%
17809	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯西台分02	400	0.00%	360	360				-27.39%
17810	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	贾沟分10右1	200	56.40%	0	0				-10.93%
17811	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊21号变电站2号变压器	400	47.00%	0	0				-39.32%
17812	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分25	200	21.70%	0	0				-5.81%
17813	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站1变压器	500	65.20%	0	0				-41.04%
17814	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支29左14变台	200	17.70%	144.6	144.6				100.00%
17815	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘4箱变（单）	630	51.43%	243	243				-35.26%
17816	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线经济开发住宅楼	100	99.30%	0	0	2023年8月			-42.45%
17817	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子东2队台	160	100.13%	0	0	2024年6月			-28.17%
17818	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-43.96%
17819	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村15机井	100	40.60%	0	0				-46.68%
17820	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都7号变电站202间隔配电变压器	630	37.33%	0	0				-39.93%
17821	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	九里7号变电站201间隔（施林线）配电变	630	11.11%	0	0				7.75%
17822	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-30.14%
17823	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三分家38+1右6	160	71.25%	30	30				-69.34%
17824	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘北村10机井	100	27.60%	0	0				-41.34%
17825	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站201配电变压器	630	33.52%	0	0				-45.46%
17826	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支卧南几3	200	33.90%	0	0				-35.96%
17827	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区2变电站2配电变压器	630	44.57%	286.2	286.2				6.73%
17828	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	依林华府1变电站1变压器	630	30.22%	0	0				-22.17%
17829	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区三期2变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0				14.98%
17830	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室201间隔配电变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-41.51%
17831	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村6机井	50	37.60%	26.2	26.2				-40.68%
17832	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区5号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17833	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干147右2+1左8变台	400	29.75%	0	0				-26.08%
17834	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分4变台	200	43.50%	93	93				-33.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17835	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡4号小区变电站1号变压器	400	36.40%	0	0				-47.88%
17836	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线张士太分支010	30	120.67%	0	0	2022年12月			-30.43%
17837	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	华润万象府小区5配电室202间隔变压器	630	29.21%	383	383				3.20%
17838	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分50左11变台	400	24.30%	262.8	262.8				18.71%
17839	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹8号变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0				-39.44%
17840	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭门4变电站1变压器	800	45.90%	0	0				-40.08%
17841	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分8右3变台	400	69.30%	82.8	82.8				-37.68%
17842	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内干16变台	200	112.20%	0	0	2023年1月			-17.08%
17843	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线21变台	200	42.00%	96	96				-57.33%
17844	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几1左2	200	25.50%	0	0				-26.09%
17845	沈北	道义66kV变电站	道信线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器201	800	20.40%	0	0				13.75%
17846	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子大棚（新）	200	12.40%	155.2	155.2				5.83%
17847	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉干152右13左10变台	400	58.00%	0	0				-36.79%
17848	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	区域建计生服务站及派出所201间隔	315	2.22%	31	31				-37.62%
17849	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都三期3201配电变压器	630	59.37%	0	0				-40.52%
17850	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分27右17右5左2	400	18.75%	285	285				-12.78%
17851	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17852	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分15左2	200	32.40%	115.2	115.2				-27.43%
17853	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝家变305祝高线祝高干20柱上变压器	400	44.40%	0	0				-46.37%
17854	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干195柱上变压器	160	48.75%	66	66				-34.39%
17855	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支4变压器	50	28.80%	30.6	30.6				-64.41%
17856	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分66	50	64.20%	12.9	12.9				-44.36%
17857	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	专缆医大住宅供暖变电站201间隔配电变	315	11.11%	248.5	248.5				-34.79%
17858	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干69左4	200	54.40%	0	0				-20.26%
17859	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分39左9	50	25.20%	32.4	32.4				-84.48%
17860	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线49考核	315	58.67%	0	0				-33.20%
17861	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-45.75%
17862	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分58左3	200	31.50%	0	0				-24.74%
17863	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	广太乙线13	400	45.50%	178	178				-47.59%
17864	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站1变压器	800	30.90%	10	10				-40.74%
17865	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	三供一业龙头村新3号台	100	42.30%	47.7	47.7				-8.35%
17866	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站201变压器	800	42.30%	381.6	381.6				16.75%
17867	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	双树中台分二台	200	32.10%	115.8	115.8				3.77%
17868	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站201间隔配电变压器	630	52.38%	0	0				-26.96%
17869	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-36.60%
17870	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣甲线7944	山水文园4箱变1变压器	500	26.24%	318.8	318.8				-44.13%
17871	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景2箱变2变压器	630	61.27%	181	181				-44.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17872	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	山银山房地产公司箱式变电站2号配电变压器	630	38.60%	0	0				-38.53%
17873	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T7	100	34.20%	55.8	55.8				-55.77%
17874	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支71	400	20.10%	0	0				-27.17%
17875	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变2变压器	315	46.35%	137.5	137.5				-41.72%
17876	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站1主变	400	28.00%	248	248				-36.94%
17877	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分35右15	200	0.00%	0	0				0.00%
17878	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站2变压器	315	29.21%	0	0				-55.14%
17879	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站配电变压器1公变	630	45.71%	279	279				-38.78%
17880	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛B右分03	80	67.50%	0	0				-37.60%
17881	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站2配电变压器	630	18.29%	0	0				-43.32%
17882	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站202变压器	630	19.05%	0	0				-42.83%
17883	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站1配电变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-42.58%
17884	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干45变压器	400	22.00%	0	0				-43.39%
17885	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	马耳山分69右7	400	2.10%	351.6	351.6				0.03%
17886	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				8.30%
17887	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	同麟汇水湾3变电站201间隔配电变压器	630	42.29%	0	0				-43.92%
17888	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线前冷支02	200	47.75%	84.5	84.5				-53.93%
17889	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干房身分马门井支占有分支1右T4变	100	40.80%	49.2	49.2				-67.77%
17890	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区2变电站201变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-42.74%
17891	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60644达史甲线	大古家子分32右1	315	21.14%	216.9	216.9				-54.18%
17892	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分58	50	51.00%	19.5	19.5				-26.37%
17893	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0				-14.16%
17894	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	四号变压器考核表箱式变电站201间隔配	630	35.05%	0	0				-42.73%
17895	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-39.48%
17896	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁2箱变1变压器	500	35.84%	0	0				-26.68%
17897	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干60+1左1	315	70.79%	0	0				-36.34%
17898	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟胜线华立分12右1	630	83.05%	0	0	2024年6月			-39.34%
17899	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	浪子分73右12	200	2.40%	175.2	175.2				-85.93%
17900	于洪	范屯66kV变电站	范古线	全胜村西台（南/北）4台区	200	100.20%	0	0	2024年7月			-37.15%
17901	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区7变电站1变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-38.99%
17902	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站1变压器	315	36.83%	0	0				-44.21%
17903	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-42.32%
17904	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	凤凰家园1配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8				-29.12%
17905	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居4箱变201间隔配电变压器	400	19.50%	282	282				-41.47%
17906	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变2号变压器	630	33.97%	0	0				-43.08%
17907	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分36右10左2	200	0.00%	180	180				0.00%
17908	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院4变电站1变压器	630	26.29%	319	319				-40.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17909	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51252前润甲线	润润府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.30%	0	0				-20.80%
17910	东陵	杨官66kV变电站	杨官线	温馨港湾2箱式变电站1号变压器	630	23.81%	0	0				-40.48%
17911	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-40.42%
17912	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格7号配电室1号配电变压器	500	56.64%	0	0				-41.06%
17913	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	铁源2变电站1变压器	500	12.16%	0	0				-45.59%
17914	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际2号变电站201配电变压器	630	26.29%	0	0				-43.39%
17915	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分16柱上变压器	200	35.40%	109.2	109.2				-30.83%
17916	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	观园小区1变电站1变压器	800	18.90%	568.8	568.8				76.74%
17917	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	双树中台分三台	200	27.00%	126	126				0.00%
17918	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花7变电站201间隔配电变压器	400	44.40%	0	0				-14.85%
17919	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站1变压器	630	26.29%	0	0				-38.77%
17920	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农干52石分木家井分20（木家村后）	200	34.80%	0	0				-48.52%
17921	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	桃园3号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0				-27.03%
17922	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	卫东干34左5+1右4柱上变压器	315	0.00%	0	0				-1352.61%
17923	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅3箱变201配电变压器	630	29.21%	0	0				-32.23%
17924	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	荒山分15左2	400	48.60%	0	0				18.05%
17925	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	文化馆家属楼	630	4.19%	0	0				-38.56%
17926	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期1变202配电变压器	800	24.00%	0	0				-2.02%
17927	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树于21+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
17928	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	翰文房地产开发有限公司箱式变电站1号变	630	21.90%	0	0				-47.03%
17929	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可1号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-41.64%
17930	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区3变电站201配电变压器	400	40.20%	0	0				0.80%
17931	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区4变电站201配电变压器	400	42.60%	0	0				0.41%
17932	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	久成乐府1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
17933	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站2变压器	800	20.63%	0	0				-41.44%
17934	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站1变压器	630	29.05%	0	0				-30.29%
17935	皇姑	文北66kV变电站	文北变70470文居线	黄河府4小区箱变1配电变压器	800	7.50%	660	660				100.00%
17936	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	24上深甲线上深甲干于胜分线箱T支8柱上	200	73.00%	0	0				-32.15%
17937	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯干86变台	200	34.55%	110.9	110.9				-33.97%
17938	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	回迁楼厕所变压器	400	6.00%	336	336				-20.77%
17939	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	风情小镇二期别墅1箱变201间隔配电变压器	400	10.00%	320	320				-36.75%
17940	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站202间隔配电变压器	800	24.38%	0	0				-40.97%
17941	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西扎大桥支17	50	86.40%	0	0	2024年2月			10.27%
17942	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站1变压器配电变压器	800	19.50%	10	10				-24.41%
17943	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-27.66%
17944	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区1配电室202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				14.75%
17945	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-1箱变202配电变压器	400	15.60%	0	0				-0.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17946	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	协力箱变1变压器	400	29.10%	243.6	243.6				-41.11%
17947	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左4公变	315	81.90%	0	0	2022年12月			-42.99%
17948	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	0kV新农干22左分6+2新农A1台（一站式）	315	37.59%	0	0				-43.18%
17949	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	八经乙线34	315	8.57%	0	0				-36.97%
17950	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干26+1变压器	100	13.00%	77	77				-61.07%
17951	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站202间隔	800	46.50%	0	0				-40.50%
17952	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站1变压器	500	28.80%	306	306				-42.67%
17953	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站1变压器	800	35.25%	235	235				-40.69%
17954	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线陈古家子村	250	32.96%	142.6	142.6				-43.34%
17955	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左2	200	74.40%	0	0				-58.49%
17956	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1	250	62.72%	68.2	68.2				-40.58%
17957	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大兰村三五组照明（2020微）	200	63.75%	52.5	52.5				-35.81%
17958	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-39.13%
17959	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-44.04%
17960	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0				-42.34%
17961	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	小微小潘村企业2	200	16.50%	147	147				-33.52%
17962	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分22变台	50	102.40%	0	0	2022年12月			-42.54%
17963	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站2配电变压器	800	13.13%	615	615				-44.65%
17964	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区3箱式变电站配电变压器	800	14.25%	606	606				-42.11%
17965	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分9	315	45.08%	0	0				-39.78%
17966	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线顺边电分支03	400	22.45%	270.2	270.2				-32.50%
17967	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站201配电变压器	500	41.28%	243.6	243.6				-40.07%
17968	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-38.20%
17969	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线团北分05	160	0.00%	0	0				-51.79%
17970	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支006	50	120.40%	0	0	2022年12月			-31.78%
17971	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线张家堡分33	315	31.11%	0	0				-32.90%
17972	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	YHG_西河甲线前板分杜井支48变台	200	72.00%	0	0				-53.46%
17973	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线99变台	80	66.50%	18.8	18.8				-40.11%
17974	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
17975	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站201	500	33.00%	0	0				-43.37%
17976	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干211右6变台	200	45.90%	0	0				-36.97%
17977	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支080	50	0.00%	0	0				-51.81%
17978	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	富民小区5号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0				-42.88%
17979	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之8柱上变压器	400	46.20%	0	0				-44.03%
17980	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分6右1柱上变压器	250	47.04%	0	0				-80.35%
17981	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左3	315	75.87%	44.5	44.5				-41.45%
17982	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分5	315	92.57%	0	0	2025年2月			-40.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17983	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分7#	315	68.25%	0	0				-36.58%
17984	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干15	315	13.33%	0	0				-138.44%
17985	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	山变282审计线审计干5右11左2柱上变压	400	25.50%	0	0				-60.21%
17986	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分16右3变压器	250	47.68%	0	0				-44.01%
17987	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干北李分18左8变压器	200	13.00%	0	0				-37.77%
17988	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44右5右3	315	41.90%	0	0				-53.01%
17989	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分8变压器	315	24.76%	0	0				-40.64%
17990	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分3	315	90.16%	0	0	2025年4月			-50.78%
17991	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分7变压器	315	11.43%	0	0				-45.76%
17992	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯干24柱上变压器	315	0.00%	0	0				-52.00%
17993	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	四平甲线40左3	315	16.83%	0	0				-35.80%
17994	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	劝工变094二路甲线肇东干特变分2	400	53.70%	0	0				-44.16%
17995	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线94右4	315	66.03%	0	0				-41.53%
17996	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干57	315	54.10%	2	2				-37.64%
17997	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	郑农乙线郑农干40左2变压器	400	21.00%	142	142				-23.85%
17998	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干15变压器	250	19.20%	0	0				-45.32%
17999	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干38变压器	200	24.90%	0	0				-48.85%
18000	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干16左1变压器	200	90.60%	0	0	2024年12月			-19.62%
18001	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左3	315	106.35%	0	0	2025年4月			-38.52%
18002	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	北一甲线9	500	43.44%	232.8	232.8				-43.53%
18003	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右3+1公变	315	46.67%	136.5	136.5				-43.72%
18004	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分12公变	500	37.68%	0	0				-41.11%
18005	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右5公	315	13.65%	0	0				-41.55%
18006	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干11公变	315	55.24%	0	0				-35.56%
18007	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	景星干77	315	50.79%	0	0				-39.42%
18008	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左6	315	38.35%	0	0				-44.08%
18009	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分125	100	72.90%	17.1	17.1				-39.46%
18010	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干36左3柱上变压器	315	3.81%	0	0				-26.78%
18011	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化干30右2柱上变压器	500	81.20%	0	0	2024年6月			-78.50%
18012	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化干35柱上变压器	315	13.97%	0	0				-21.99%
18013	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化干41右9柱上变压器	400	52.20%	0	0				-106.12%
18014	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干132	315	41.90%	151.5	151.5				-49.09%
18015	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右5	315	30.79%	0	0				-47.10%
18016	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干20右3	400	14.25%	303	303				-69.74%
18017	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右3公变	315	39.05%	0	0				-43.31%
18018	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线57左1	200	47.55%	0	0				-36.75%
18019	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29左1	315	17.46%	0	0				-40.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18020	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干25柱上变压器	315	22.86%	0	0				-62.07%
18021	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	图强干路官分14	315	43.81%	145.5	145.5				-41.38%
18022	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	体宫分2	315	44.44%	0	0				-48.81%
18023	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干28变压器	50	75.60%	7.2	7.2				-50.22%
18024	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左2变压器	315	32.38%	142	142				-31.33%
18025	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左6变压器	200	78.00%	24	24				1.57%
18026	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82右4变台	100	48.60%	0	0				-47.62%
18027	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	十三纬路38号变台	200	37.20%	0	0				-39.36%
18028	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	长亚变270欧怒乙线欧怒干14右3柱上变压器	315	23.81%	0	0				-47.44%
18029	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干26左6柱上变压器	315	20.83%	0	0				-40.05%
18030	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左5	315	94.60%	0	0	2022年12月			-44.89%
18031	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干12左2	315	12.38%	244.5	244.5				-13.47%
18032	大东	小东66kV变电站	小东变168小北线	小北线23	315	6.67%	0	0				-202.17%
18033	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	庆华分6	315	17.46%	0	0				-31.26%
18034	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11柱上变压器	200	54.90%	0	0				-47.43%
18035	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支32左2柱上变压器	200	54.30%	0	0				-36.45%
18036	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支34右4柱上变压器	315	95.87%	0	0	2022年12月			-24.33%
18037	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变1号变	630	31.49%	0	0				-44.00%
18038	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变1号变	630	30.86%	0	0				-41.50%
18039	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
18040	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变2配电变压器	630	24.13%	0	0				-44.18%
18041	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	十条锅炉房变电站2号高压柜主变	200	13.60%	0	0				-43.26%
18042	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	科研8小区变电站1变压器	315	48.57%	0	0				-29.93%
18043	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
18044	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	永环1箱变1变压器	500	25.92%	0	0				-40.92%
18045	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变2号变	630	19.37%	364	364				-39.39%
18046	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变1号变	630	33.02%	359	359				-43.08%
18047	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变1号变	630	40.32%	313	313				-43.79%
18048	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变2号变	500	54.40%	0	0				-40.88%
18049	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活4箱变1号变	500	28.40%	0	0				-39.55%
18050	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德东小区1箱变2号变	500	20.16%	0	0				-39.98%
18051	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变2变压器	400	38.40%	206.4	206.4				-43.66%
18052	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	一六五西变电站一次变压器柜主变	315	62.98%	85.1	85.1				-40.73%
18053	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	精博苑2箱变2变压器	400	125.40%	0	0	2024年6月			-41.72%
18054	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18055	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	87222箱变1	630	14.29%	0	0				-42.27%
18056	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变2	630	74.29%	99	99				-29.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18057	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站1变压器	630	26.16%	0	0				-36.46%
18058	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变2	500	25.60%	0	0				-45.31%
18059	开发	昆明66kV变电站	昆明变55946星海乙线	田中小区变电站1变压器	400	38.00%	208	208				-43.97%
18060	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站2变压器	400	18.50%	0	0				-42.99%
18061	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙4箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-47.88%
18062	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	世纪明珠博士楼变电站201	315	19.43%	0	0				-46.15%
18063	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站201	630	22.10%	427.8	427.8				-40.78%
18064	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站201	630	68.25%	137	137				-39.78%
18065	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	云峰街5变电站201柜	315	39.05%	0	0				-71.83%
18066	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变456鹏顺甲线	商业银行公寓变电站1变压器	400	3.00%	348	348				-136.60%
18067	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站2变压器	630	66.67%	147	147				-40.10%
18068	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	万泉家园箱变2变压器	630	26.98%	397	397				-40.75%
18069	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站202	500	11.84%	54	54				-44.04%
18070	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站201柜	630	14.29%	477	477				-44.37%
18071	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站201	500	18.88%	0	0				-40.70%
18072	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	四季嘉园变电站201柜	500	16.00%	0	0				-72.43%
18073	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	肉联2箱变	400	46.40%	0	0				-43.34%
18074	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变1	500	8.00%	41	41				-42.92%
18075	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂南路2变压器	400	26.40%	0	0				-43.60%
18076	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂阳2#1#变压器	630	37.59%	0	0				-52.61%
18077	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变1号变	630	34.92%	0	0				-44.21%
18078	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变2站内变压器	630	12.19%	0	0				-37.81%
18079	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	永顺2箱变2变压器	400	64.80%	0	0				-41.42%
18080	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	庆余店箱变1变压器	400	54.60%	0	0				-42.33%
18081	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站2变压器	630	53.33%	231	231				-42.36%
18082	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-43.19%
18083	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路7变电站201柜	200	42.40%	0	0				-37.08%
18084	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	祥顺西1箱变1变压器	500	19.20%	354	354				-30.97%
18085	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	大南农贸住宅1变压器	500	24.64%	326.8	326.8				-44.53%
18086	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	堂子街箱变1变压器	400	39.60%	0	0				-40.30%
18087	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	泽工1箱变1变压器	630	85.71%	0	0	2022年12月			-44.87%
18088	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站2变压器	630	65.40%	0	0				-39.38%
18089	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	东顺城2箱变1变压器	630	45.40%	0	0				-43.91%
18090	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变2变压器	400	46.20%	175.2	175.2				-42.17%
18091	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期4箱变1变压器	500	45.76%	221.2	221.2				-41.58%
18092	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	盛发花园2主变	630	9.14%	509.4	509.4				-36.84%
18093	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	光明小区2变电站1变压器	630	17.46%	0	0				-42.39%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18094	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	南塔综合楼箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-46.43%
18095	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站201	500	0.00%	450	450				-191.69%
18096	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站201柜	630	35.87%	0	0				-20.53%
18097	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-44.96%
18098	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	馨和花园2#2#主变	630	33.52%	0	0				-40.89%
18099	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	主变一二四中学东	400	24.40%	0	0				-37.06%
18100	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变2号变	630	22.86%	0	0				-42.62%
18101	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变2变压器	400	42.00%	0	0				-43.83%
18102	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站1号变压器	500	19.44%	352.8	352.8				-44.96%
18103	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变1	500	20.48%	0	0				-53.13%
18104	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站201柜	630	33.33%	0	0				-39.19%
18105	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰6箱变1	630	39.05%	0	0				-39.70%
18106	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
18107	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站201	400	49.00%	0	0				-49.00%
18108	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	旺乙线广旺于干北分12右8左5柱上变压器	400	98.40%	0	0	2025年5月			3.56%
18109	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	岛天境4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.60%	0	0				5.43%
18110	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	美万象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	10.50%	0	0				-7.86%
18111	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	樾檀山6号变电站1号配电变压器	630	21.59%	0	0				-0.71%
18112	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园5变电站1站内变压器	630	34.92%	0	0				-43.17%
18113	大东	农大66kV变电站	农大变940农西甲线	东陵干1箱变（单）	500	47.68%	211.6	211.6				-36.85%
18114	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-41.86%
18115	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵4箱变2变压器	630	11.43%	0	0				-41.77%
18116	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分5箱变1变压器	400	48.00%	168	168				29.66%
18117	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔201配电变压器	630	21.27%	0	0				-40.90%
18118	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站202间隔配电变压器	400	22.00%	0	0				-30.84%
18119	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会3箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0				-36.71%
18120	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-40.83%
18121	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0				-41.92%
18122	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	奕夏园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	34.92%	0	0				5.58%
18123	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站1配电变压器	800	54.38%	0	0				-38.00%
18124	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城3箱变1变压器	400	15.60%	0	0				15.08%
18125	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0				-42.35%
18126	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干北山分1右6	400	71.70%	0	0				-42.81%
18127	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期别墅2号配电变压器	630	37.62%	0	0				-43.63%
18128	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	中医乙线中医干辽河分16右7+1柱上变压器	400	2.40%	0	0				-10.77%
18129	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右10公变	200	49.60%	0	0				-48.46%
18130	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂三队照明	100	74.40%	15.6	15.6				-29.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18131	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分22左8柱上变压器	400	48.00%	0	0				21.67%
18132	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期7箱变2变压器	630	24.13%	0	0				-37.07%
18133	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城3开闭站2箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-40.49%
18134	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园4箱变1变压器	630	42.86%	297	297				-40.69%
18135	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	裕华城三期箱式变电站202间隔配电变压器	500	42.24%	0	0				6.35%
18136	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554青松甲线	杉赋2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	463	463				13.78%
18137	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	0kV柏家线柏二分泡子沿北几裴冰养殖甲	400	12.00%	0	0				100.00%
18138	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支良种南大棚支004	50	56.40%	0	0				-31.19%
18139	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支10	50	10.80%	0	0				-71.42%
18140	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅北区2变电站1号配电变压器	630	16.00%	0	0				-40.32%
18141	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	雅宾利二期3变电站202配电变压器	800	31.13%	0	0				-39.99%
18142	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线种子分公司	50	63.60%	13.2	13.2				-43.99%
18143	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区2箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-37.70%
18144	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线前魏台	200	26.80%	0	0				-40.76%
18145	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	柏家线柏二分砖厂支电信几1+1（砖厂西	315	12.57%	0	0				-19.72%
18146	沈北	农高66kV变电站	农丰线	隆方房地产开发有限公司1箱变201配电变	630	6.35%	0	0				-41.21%
18147	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日风景一期2箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-36.15%
18148	浑南	新南66kV变电站	新南086新学线	金石小镇北区1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				-39.18%
18149	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	珠林2小区箱变202变压器	500	25.92%	0	0				-43.65%
18150	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站1变压器	630	19.37%	0	0				-43.37%
18151	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器2公变	500	47.68%	211.6	211.6				-39.08%
18152	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器1公变	630	24.44%	413	413				-40.33%
18153	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微解放4台	400	25.20%	259.2	259.2				-46.52%
18154	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	郝官大棚3号台	100	30.40%	59.6	59.6				-58.58%
18155	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支16柱上变压器	315	42.86%	0	0				-41.92%
18156	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站1变压器	400	21.30%	274.8	274.8				-42.89%
18157	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干127左1	200	21.60%	0	0				48.15%
18158	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分33左1	30	93.33%	0	0	2023年1月			-39.57%
18159	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	汪千综合台	200	30.45%	0	0				-117.98%
18160	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线孙家分04(孙家综合台	80	40.13%	0	0				-39.80%
18161	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	钻石学府2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18162	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站1变压器	630	67.62%	141	141				-39.40%
18163	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室202间隔配电变压器	500	24.00%	330	330				-43.47%
18164	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	官大分51右8加1	250	102.80%	0	0	2022年12月			-37.06%
18165	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	画苑西小区1站房2变压器	630	22.86%	423	423				-20.84%
18166	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分73左2变压器	200	34.50%	0	0				-37.21%
18167	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	江南印象小区2变电站201	630	15.75%	467.8	467.8				-38.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18168	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分4	100	23.40%	66.6	66.6				-48.10%
18169	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	怡沁园开闭站左2柱上变压器	50	26.80%	31.6	31.6				6.20%
18170	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	集美天城4变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
18171	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站1变压器	400	24.00%	264	264				-34.78%
18172	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站1配电变压器	315	24.38%	0	0				-45.10%
18173	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	玲珑居小区变电站配电变压器2公变	400	14.80%	0	0				29.34%
18174	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器1公变	800	19.50%	0	0				-38.71%
18175	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期2箱变201配电变压器	500	56.00%	0	0				-39.47%
18176	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区荷花湖养鱼池	200	3.75%	0	0				9.84%
18177	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区2变电站1变压器	800	7.50%	660	660				100.00%
18178	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线15	200	47.60%	0	0				-26.61%
18179	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分49柱上变压器	315	70.79%	0	0				-35.82%
18180	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线96+1左11左4	200	32.70%	0	0				100.00%
18181	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支20右3变台	200	27.30%	125.4	125.4				-40.57%
18182	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期5箱变1变压器	630	22.54%	425	425				-43.82%
18183	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分24右8右6变台	200	17.40%	0	0				78.10%
18184	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站1变压器	500	24.32%	319	319				-41.14%
18185	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域2箱变1变压器	630	72.76%	0	0				-44.40%
18186	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区2变电站2变压器	800	35.63%	0	0				-40.22%
18187	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分37	200	75.75%	28.5	28.5				-36.27%
18188	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组猪场	50	105.60%	0	0	2025年5月			-70.73%
18189	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺东台	315	8.25%	0	0				-17.15%
18190	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线工业厂分支017	315	85.84%	0	0	2022年12月			-44.17%
18191	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农线马圈子分35左6变台	200	62.70%	54.6	54.6				-31.50%
18192	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分5	200	0.00%	0	0				-27.52%
18193	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地3队几线13	400	10.75%	97	97				-30.15%
18194	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典10变电站2变压器	630	21.27%	433	433				-41.52%
18195	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右8	400	67.20%	0	0				-21.34%
18196	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府东支线02(哥府东台)	200	119.40%	0	0	2025年5月			-29.96%
18197	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林3箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.09%
18198	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林6箱变2配电变压器	630	23.62%	0	0				-40.87%
18199	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利干鞋厂分8	100	0.00%	0	0				0.00%
18200	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干上河分45+1左7变台	200	33.30%	0	0				-27.80%
18201	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线刘家店分台支01	400	15.90%	296.4	296.4				34.09%
18202	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	上东花墅26变电站2变压器	400	55.50%	138	138				-31.38%
18203	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李歪线中学分10右1	100	50.40%	0	0				-38.52%
18204	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依线清依干依路村南分3	200	49.00%	0	0				-43.29%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18205	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	保利海德小区2变电站2变压器	630	106.98%	0	0	2024年9月			-25.59%
18206	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	园广场二期C区及二期D区工程3变电站1	630	43.43%	0	0				-42.98%
18207	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴南台	200	66.10%	47.8	47.8				-39.36%
18208	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园四本3变	200	101.00%	0	0	2022年12月			-41.26%
18209	铁西	启工66kV变电站	启工变10754启四甲线	肇南干5柱上变压器	315	1.52%	31	31				-60.33%
18210	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分36右21	100	20.40%	0	0				0.26%
18211	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	红星分4左2右2	400	6.30%	334.8	334.8				29.10%
18212	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾3号变电站2变压器	630	29.84%	0	0				-38.47%
18213	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微前进村10台	400	40.50%	0	0				57.40%
18214	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲地三期6变电站变压器配电变压器	630	33.52%	0	0				-40.59%
18215	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分08	200	71.10%	37.8	37.8				-26.98%
18216	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	10kV镇东线龙北分09	100	56.20%	0	0				-22.27%
18217	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分46	200	0.00%	180	180				-31.77%
18218	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区二期3变电站201间隔配电变	500	47.60%	212	212				-37.11%
18219	东陵	水家66kV变电站	水李线	变754水李线水李干古城子分25右1柱上变	200	75.80%	28.4	28.4				-34.52%
18220	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右3	200	37.80%	0	0				5.56%
18221	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变1变压器	630	19.30%	0	0				-39.82%
18222	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	国税局箱变1变压器配电变压器	630	79.05%	69	69				-37.98%
18223	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料公司1、2号	80	93.75%	0	0	2024年10月			-45.63%
18224	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站2配电变压器	315	48.76%	129.9	129.9				-35.01%
18225	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分87左14柱上变压器	400	103.25%	0	0	2022年12月			-42.94%
18226	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-40.66%
18227	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10KV大冯线李砖分115	200	5.70%	168.6	168.6				10.92%
18228	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	合作干22右9新	400	41.40%	194.4	194.4				8.66%
18229	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支02	100	14.10%	0	0				-34.81%
18230	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分23右3柱上变压器	315	77.14%	0	0				-43.14%
18231	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线新发二分支线002	200	49.28%	0	0				-29.77%
18232	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线信用社凡02	250	36.80%	0	0				-42.66%
18233	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦6箱变2变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
18234	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社副食东楼	315	32.51%	181.1	181.1				-40.50%
18235	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站1号变压器	630	17.78%	455	455				-45.84%
18236	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站1号配电变压器	800	35.00%	0	0				-38.72%
18237	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线52右分1	50	136.80%	0	0	2022年12月			-31.58%
18238	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	YHG_冯道楼东A台总表柱上变压器	315	50.67%	0	0				-34.64%
18239	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	解放1号变电站1号变压器	800	64.80%	0	0				-43.13%
18240	沈北	清水66kV变电站	清依线	YHG_依路村西大棚	50	20.40%	0	0				-45.22%
18241	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	山林变560林东线吴八分14	200	25.00%	130	130				-32.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18242	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	柳湖绿园1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				-44.68%
18243	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南二台	100	58.80%	0	0				-38.84%
18244	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	彩阳光城一期二组团2箱式变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0				-10.99%
18245	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会1箱式变电站2配电变压器	630	36.67%	0	0				-41.71%
18246	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站201配电变压器	500	43.60%	0	0				-40.90%
18247	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期3变电站1号变压器	400	38.00%	0	0				-41.73%
18248	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左17右1-1左1	200	5.70%	0	0				13.59%
18249	于洪	东民66kV变电站	东李线	东民变345东李线良种场台区	80	84.38%	0	0	2024年6月			-31.73%
18250	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左5柱上变压器	315	30.48%	0	0				-42.41%
18251	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线184	160	31.25%	0	0				-33.04%
18252	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支09	315	36.83%	167.5	167.5				-23.42%
18253	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站201间隔配电变压器	400	37.20%	0	0				-42.55%
18254	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站2变压器	630	71.11%	119	119				-41.48%
18255	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31550孟屯线	孟屯线90右5变台	200	32.10%	115.8	115.8				-18.33%
18256	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	佟家支30	200	29.80%	120.4	120.4				-17.57%
18257	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区1变电站2变压器	800	12.00%	0	0				10.97%
18258	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城小区4变电站2变压器	630	40.32%	0	0				-35.75%
18259	铁西	万达66kV变电站	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站202变压器	500	27.52%	0	0				-40.52%
18260	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微繁荣村10号台区	400	35.70%	0	0				26.63%
18261	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线历家大棚台分支02	50	3.60%	0	0				-424.53%
18262	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	桂园中央公园2号变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	0	0				-32.17%
18263	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	公安局柱上变压器	315	17.78%	0	0				-41.93%
18264	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南一台新台	200	74.40%	0	0				-26.52%
18265	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站2号变压器	800	23.63%	520	520				-33.19%
18266	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站1配电变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-39.44%
18267	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地花园二期变电站202配电变压器	630	52.70%	0	0				-48.22%
18268	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际4号变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-38.27%
18269	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变203间隔配电变压器	800	21.30%	0	0				-36.65%
18270	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0				-40.73%
18271	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站1变压器	630	33.02%	10	10				-38.94%
18272	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际12号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-39.04%
18273	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南分35右11左1	200	82.80%	14.4	14.4	2024年6月			-43.47%
18274	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干96+1左19	200	36.00%	0	0				-19.65%
18275	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1648劳改线	劳改干51左1	200	16.50%	147	147				9.15%
18276	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站2变压器	630	11.17%	326	326				-42.53%
18277	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-49.30%
18278	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线53	250	44.80%	113	113				-41.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18279	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线白灰分50（苇塘A台）	80	48.00%	33.6	33.6				-34.69%
18280	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线36左5	200	58.80%	62.4	62.4				-37.63%
18281	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站202配电变压器	630	11.68%	0	0				-12.93%
18282	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	锦官天宸3箱变1变压器	400	15.60%	0	0				11.85%
18283	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线平罗中心小区	315	71.43%	0	0				-38.65%
18284	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	星城国际三期1变电站201配电变压器	630	24.13%	0	0				9.22%
18285	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	星城国际三期2变电站201配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
18286	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站201配电变压器	500	23.20%	0	0				-37.76%
18287	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站201配电变压器	500	17.20%	0	0				-40.67%
18288	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里1号变电站202配电变压器	800	42.38%	0	0				29.49%
18289	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区2变电站201	400	35.10%	219.6	219.6				-42.46%
18290	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	域蓝湾二期6号配电室1号变压器配电变压	500	53.28%	183.6	183.6				-40.02%
18291	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期一组团202间隔配电变压器	500	43.68%	231.6	231.6				-42.55%
18292	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线达东南支06	200	132.30%	0	0	2022年12月			-36.29%
18293	东陵	中马66kV变电站	世贸线	世贸棋盘山四期3变电站2变压器	630	5.71%	531	531				14.01%
18294	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分66右1	200	9.00%	36	36				-12.29%
18295	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分47左2柱上变压器	400	20.40%	0	0				-49.27%
18296	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站202变压器	400	29.20%	0	0				-41.65%
18297	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线孔家北台支05	200	93.60%	0	0	2024年6月			100.00%
18298	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅5变电站5变压器	630	44.76%	0	0				-44.34%
18299	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线粮贸公司住宅楼	80	71.63%	14.7	14.7				-42.20%
18300	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线兴中保健医药公司楼	315	45.14%	0	0				-44.29%
18301	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线化肥库支08	200	42.75%	0	0				2.97%
18302	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园干51之4新	400	3.83%	0	0				6.85%
18303	于洪	东民66kV变电站	东红线	小微东红1台	200	66.30%	0	0				-1.16%
18304	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站1变压器	500	21.20%	0	0				-41.31%
18305	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十六号（微）	400	18.00%	288	288				14.80%
18306	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站1变压器	500	31.20%	170	170				-39.73%
18307	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪4号变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-40.17%
18308	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黑鱼泡大棚台	100	49.65%	0	0				-42.77%
18309	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	永安分6右1	315	68.57%	0	0				-38.48%
18310	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线马家支线004	160	66.00%	38.4	38.4				-34.30%
18311	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区1变电站2变压器	400	27.60%	0	0				7.25%
18312	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支10左5变台	100	54.30%	35.7	35.7				-46.11%
18313	东陵	花山66kV变电站	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区1箱变2变压器	800	30.30%	477.6	477.6				14.99%
18314	东陵	花山66kV变电站	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区2箱变2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				13.19%
18315	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线西营分61右1变台	400	17.40%	290.4	290.4				-42.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18316	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-40.50%
18317	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站1变压器	800	35.25%	0	0				-36.70%
18318	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	绿厦爵士意境变电站202配电变压器	630	45.08%	31	31				-42.43%
18319	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站1号变压器	630	35.56%	343	343				-41.18%
18320	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站2号变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-39.31%
18321	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线赖分前沙支21+1变台	400	69.60%	0	0				-34.86%
18322	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际11号变电站201配电变压器	800	18.00%	0	0				-43.84%
18323	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-42.63%
18324	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	永安分6右2	315	53.33%	0	0				-38.27%
18325	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干17右4变压器50	100	52.80%	0	0				-26.95%
18326	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区9变电站2变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-42.79%
18327	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期5号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0				-38.45%
18328	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯10箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-42.64%
18329	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干80+1变台	400	21.90%	0	0				85.35%
18330	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线西拉马东几线08	200	62.50%	0	0				-31.95%
18331	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干141盘北分9左支6柱上断路器-一站	80	11.25%	63	63				0.00%
18332	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城小区二期3箱式变电站1配电变压器	800	76.88%	0	0				-38.75%
18333	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变2号变	630	18.10%	0	0				-36.86%
18334	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区3变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-41.04%
18335	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线四家子东台分支线002	200	52.20%	75.6	75.6				-34.53%
18336	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4+1右1变台	400	69.90%	0	0				10.10%
18337	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微三台子4台区	400	32.70%	229.2	229.2				-66.78%
18338	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园8变电站1配电变压器	630	16.19%	465	465				96.80%
18339	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村3组照明	200	22.20%	135.6	135.6				-35.69%
18340	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	国舍添香4变电站1变压器	800	23.25%	0	0				-43.87%
18341	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	华润瑞府1变电站202间隔配电变压器	800	16.50%	588	588				9.54%
18342	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线周坨分支线004	50	78.40%	0	0				-32.45%
18343	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	润东府1箱变2变压器	800	18.75%	0	0				89.00%
18344	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站202变压器	630	17.78%	0	0				-40.07%
18345	沈河	北兴66kV变电站	北兴变348北南甲线	中韩科技园2箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-4.20%
18346	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	后岭村综合一台	400	4.05%	343.8	343.8				0.02%
18347	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	刘屯后1台	200	44.40%	91.2	91.2				-16.48%
18348	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线26柱上变压器	315	3.49%	0	0				-75.15%
18349	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5期4箱变1变压器	400	17.40%	290.4	290.4				-45.65%
18350	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线69右02	200	56.40%	67.2	67.2				-37.60%
18351	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线136	200	38.00%	104	104				-39.08%
18352	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0				-40.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18353	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	康府自然城小区1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				-9.86%
18354	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区2变电站1变压器	800	40.50%	396	396				-40.93%
18355	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干57左12变台	200	37.20%	105.6	105.6				-44.16%
18356	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	田义乙线田义干台北分1左2柱上变压器	400	0.00%	0	0				-36.03%
18357	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	福丽商店公变台	200	60.90%	58.2	58.2				100.00%
18358	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹2号变电站1变压器	800	26.40%	0	0				-40.85%
18359	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖东南台照明	100	86.25%	0	0	2024年7月			-39.26%
18360	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线刘大沟分43	100	121.20%	0	0	2025年2月			-22.18%
18361	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左60变台	100	0.00%	90	90				-43.74%
18362	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品3箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0				-41.47%
18363	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左11变台	160	123.00%	0	0	2024年6月			-48.21%
18364	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大屯分8	200	59.00%	62	62				-34.64%
18365	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分15柱上变压器	315	81.27%	0	0	2022年12月			-42.99%
18366	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支12右9变台	100	103.50%	0	0	2023年8月			-35.28%
18367	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林线243变台	50	103.60%	0	0	2022年12月			-37.61%
18368	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子支04	315	35.56%	0	0				-27.52%
18369	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左4右1变台	200	58.20%	63.6	63.6				-24.11%
18370	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干27右1变压器	400	22.40%	0	0				-16.62%
18371	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站1配电变压器	800	60.90%	0	0				-40.30%
18372	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站1号变压器	400	29.00%	0	0				-41.00%
18373	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老舍牛分54右4变台	315	27.68%	196.3	196.3				-27.48%
18374	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东台	400	52.20%	151.2	151.2				-62.79%
18375	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	线首开国风尚城小区3变电站202配电变	800	0.00%	0	0				53.98%
18376	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村21机井	100	69.20%	0	0				-26.86%
18377	于洪	光辉66kV变电站	光北线	光辉变814光北线南台村南台	200	75.60%	28.8	28.8				-39.11%
18378	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线99左42变台	200	55.50%	0	0				-21.91%
18379	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子10组照明支2	400	45.75%	177	177				-24.42%
18380	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线160+1柱上变压器	200	33.90%	112.2	112.2				-28.96%
18381	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区2变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0				-12.63%
18382	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	天置业有限公司-尚书府二期32 202配电变	630	40.63%	311	311				-36.64%
18383	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	阳明华恒基房地产开发有限公司12号变	630	30.48%	0	0				-36.30%
18384	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变1变压器	400	5.70%	0	0				19.34%
18385	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器1	800	25.88%	513	513				-29.77%
18386	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-11.30%
18387	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	森林里5箱变1101配电变压器	400	33.75%	0	0				-39.23%
18388	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线162+2右1柱上变压器	200	57.00%	0	0				1.33%
18389	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗社区4机井	50	36.40%	26.8	26.8				-43.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18390	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右7变台	315	19.81%	0	0				-42.52%
18391	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干149变台	200	57.00%	66	66				-25.82%
18392	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园2箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-37.08%
18393	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站1号变压器	630	35.05%	0	0				-39.48%
18394	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支021	200	52.20%	0	0				-17.34%
18395	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线杨大宝分支003	200	16.20%	147.6	147.6				-27.30%
18396	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线马莲支023	80	21.56%	54.75	54.75				-48.30%
18397	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站1配电变压器	400	56.70%	0	0				-29.92%
18398	于洪	东民66kV变电站	东前线	东民变344东前线西和平村西台区	315	67.43%	71.1	71.1				-39.28%
18399	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东七5变电站2变压器	400	21.00%	0	0				-43.00%
18400	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-40.20%
18401	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分30右11	100	33.60%	56.4	56.4				-52.84%
18402	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	长兴分71左12	200	47.10%	0	0				-23.10%
18403	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园2变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-35.51%
18404	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	陶屯变123东蛇线东蛇线东中分9左3变台	315	68.95%	66.3	66.3				-31.17%
18405	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分91左12变台	100	18.00%	72	72				-24.05%
18406	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇北支7	200	19.20%	0	0				-33.19%
18407	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站202变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-40.56%
18408	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日二期小区1箱式变电站1配电变压器	800	67.80%	177.6	177.6				-29.24%
18409	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
18410	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	创成春晓住宅一期	630	67.05%	0	0				-39.44%
18411	法库	果园66kV变电站	果蕴线	碧水名门一期2箱式变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				-44.52%
18412	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	荒山分8+1右1	400	29.70%	0	0				-24.67%
18413	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际5变电站1变压器	500	12.80%	0	0				-45.30%
18414	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分29右9左2变台	200	45.60%	0	0				-39.84%
18415	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	胜利分39右10	200	37.20%	0	0				100.00%
18416	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线联络分渔场支08右T05	315	21.59%	215.5	215.5				-39.13%
18417	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				-43.21%
18418	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线三合分23右7变台	200	25.25%	129.5	129.5				-32.74%
18419	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	金地峯汇1配电站202配电变压器	800	23.40%	0	0				-14.69%
18420	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分22	200	21.30%	137.4	137.4				-38.60%
18421	大东	小东66kV变电站	小东变80186东润线	时代之城1箱变1变压器	630	8.76%	511.8	511.8				36.09%
18422	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩东街云翰养殖公变台区	200	31.20%	117.6	117.6				100.00%
18423	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	馨月小区1变电站1变压器	315	17.46%	0	0				6.26%
18424	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区1变电站1变压器	800	41.40%	388.8	388.8				-29.69%
18425	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右2	50	57.60%	0	0				-30.34%
18426	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	南站甲线47右3+1	315	60.44%	0	0				-41.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18427	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	所张线小莫西支04	200	33.00%	114	114				-37.54%
18428	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	166.4	166.4				-35.78%
18429	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左18	200	24.00%	132	132				-45.15%
18430	东陵	水家66kV变电站	水李线	水家变水李线74右1柱上变压器	50	12.90%	38.55	38.55				28.20%
18431	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	环卫箱变1变压器	200	30.30%	0	0				-38.32%
18432	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18433	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡南东台（2021微）	200	47.70%	0	0				-43.54%
18434	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区7变电站1变压器	400	37.50%	0	0				-24.92%
18435	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干联络分拉塔湖支3加1右分支11变	50	25.20%	32.4	32.4				-17.16%
18436	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘组分支07	200	44.40%	91.2	91.2				-29.89%
18437	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线董家一组分支线002	400	15.60%	0	0				-39.28%
18438	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干70+1公变	315	35.24%	0	0				-10.24%
18439	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站201配电变压器	400	10.50%	318	318				4.90%
18440	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	和悦名邸二期1站房1配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				100.00%
18441	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18442	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右14右1	200	37.20%	105.6	105.6				1.31%
18443	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老成分068	200	50.40%	79.2	79.2				-42.27%
18444	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分082	200	28.50%	0	0				-34.95%
18445	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	三经甲线22左2	400	47.00%	172	172				-38.01%
18446	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线刘帮屯分097	50	0.00%	0	0				-30.91%
18447	沈北	天乾66kV变电站	10kV天星线70654	仁置尚郡2.2期1小区变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				27.74%
18448	于洪	东民66kV变电站	东李线	小微东李线11左2+1号台	200	48.60%	0	0				15.53%
18449	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅202间隔配电变压器	400	7.50%	330	330				12.72%
18450	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线四组四号支线03	100	132.90%	0	0	2022年12月			-32.95%
18451	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	长江乙线长江干巴兰河分2柱上变压器	400	36.30%	0	0				-45.98%
18452	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	城央华墅3号变电站2号配电变压器	400	19.60%	0	0				-10.65%
18453	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园41主变	630	23.62%	0	0				-36.97%
18454	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵园乙线29+1柱上变压器	315	28.57%	0	0				-35.60%
18455	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国王湖1箱变2变压器	400	18.90%	284.4	284.4				-4.95%
18456	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变2变压器	630	41.27%	307	307				-41.78%
18457	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站2变压器	500	48.96%	205.2	205.2				-37.77%
18458	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微门台村5台区	400	26.70%	253.2	253.2				-193.55%
18459	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线16	315	29.24%	0	0				-39.36%
18460	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼3变电站1变压器	400	48.38%	166.5	166.5				-35.75%
18461	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	润东府1箱变1变压器	800	35.63%	0	0				82.82%
18462	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站1变压器	800	42.00%	0	0				-38.83%
18463	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分1右3	315	36.83%	0	0				-45.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
18464	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分101左14	200	45.00%	90	90				1.16%
18465	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分3左2柱上变压器	200	42.50%	0	0				-17.98%
18466	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	邦帝景湾4箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.67%	0	0				-52.48%
18467	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	邦帝景湾5箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.52%	0	0				-41.72%
18468	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	岐山甲线岐山干19右4左3柱上变压器	400	34.00%	0	0				5.06%
18469	沈北	孝信66kV变电站	孝场乙线	万达小区1局维变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				17.12%
18470	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线商家支04商家	100	51.00%	0	0				-29.57%
18471	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线花甲电支05	160	62.72%	43.65	43.65				-33.48%
18472	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭门5箱变2变压器	400	23.40%	0	0				-18.98%
18473	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51282前树线	商业公寓变电站201间隔（前树线）配电变	630	22.54%	0	0				23.22%
18474	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-51.45%
18475	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城15箱变2变压器	630	35.05%	0	0				-38.90%
18476	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左6	200	18.50%	0	0				-45.30%
18477	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分121左4柱上变压器	200	32.70%	114.6	114.6				100.00%
18478	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60188施航线	奥园34号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	36.00%	0	0				-27.44%
18479	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线32右2变台	200	54.30%	0	0				14.09%
18480	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干41左2	315	43.49%	0	0				-27.43%
18481	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	HG_万寿干南寺里分5右10左1柱上变压器	400	66.50%	0	0				-1.85%
18482	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	黑牛分41左11	200	20.60%	0	0				-38.76%
18483	沈河	文艺66kV变电站	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变1变压器	800	41.25%	390	390				-41.67%
18484	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	小微学府1台	200	7.80%	0	0				-18.33%
18485	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰南支1	200	33.90%	0	0				-38.59%
18486	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	长南干15+2公变	315	57.14%	0	0				-39.25%
18487	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺村支线11	315	26.29%	200.7	200.7				-29.50%
18488	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-39.87%
18489	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园5变电站1变压器	500	20.00%	0	0				-30.22%
18490	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线忙牛支45	100	31.05%	0	0				-28.96%
18491	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站201配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-31.85%
18492	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆6号变电站202间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				-20.40%
18493	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期9变201	630	12.70%	487	487				-50.26%
18494	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站1号变压器	630	23.81%	0	0				-44.10%
18495	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变1变压器	630	8.95%	0	0				-48.55%
18496	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	夏宫2变电站202间隔配电变压器	800	6.30%	669.6	669.6				45.12%
18497	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑5变电站2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-37.03%
18498	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子儿25	315	37.78%	0	0				-36.67%
18499	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支35右7+1左2	400	54.90%	140.4	140.4				100.00%
18500	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	252	252				-43.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18501	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	252	252				-42.79%
18502	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次2主变	500	19.60%	0	0				-42.27%
18503	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园3号变电站2号变压器	630	23.49%	0	0				-38.96%
18504	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微沙坨子村6号台	200	36.60%	0	0				23.29%
18505	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑村综合一台	200	64.20%	51.6	51.6				-29.16%
18506	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期6箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-37.21%
18507	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站2变压器	400	42.40%	190.4	190.4				-37.65%
18508	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学干尹家法院分2（一站式）	200	21.60%	136.8	136.8				-31.74%
18509	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分46右支2（村部门口）	200	27.00%	126	126				0.25%
18510	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干于家分29右3	200	35.40%	109.2	109.2				-46.65%
18511	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科1-3（王胜干87右1）	200	25.20%	0	0				-29.72%
18512	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1232局供线	书香苑3住宅1变压器	500	23.20%	0	0				-41.71%
18513	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站2号变压器	630	27.14%	0	0				-41.74%
18514	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-41.62%
18515	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	康士卜乡王家岗新棚区（仅换变压器）改造	100	145.20%	0	0	2024年9月			4.42%
18516	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站2变压器	800	39.60%	403.2	403.2				-36.97%
18517	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2号变电站201间隔配电变压器	630	16.38%	0	0				-36.11%
18518	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线电力宿舍	100	30.00%	0	0				-39.68%
18519	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-40.08%
18520	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳北干157#变压器	315	74.60%	48.5	48.5				-36.88%
18521	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	沈阳市浑南区向往的田园种植农场望斌线	100	11.85%	78.15	78.15				100.00%
18522	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室202间隔配电变压器	500	26.56%	317.2	317.2				-41.51%
18523	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右3变台	200	63.60%	52.8	52.8				-35.53%
18524	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站1变压器	315	26.67%	199.5	199.5				-38.32%
18525	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-43.40%
18526	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站1号变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-24.81%
18527	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线218	200	54.60%	0	0				-44.34%
18528	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右6变台	400	23.45%	0	0				17.92%
18529	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站202配电变压器	630	42.86%	0	0				-36.43%
18530	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站202配电变压器	800	30.75%	0	0				-39.37%
18531	于洪	东民66kV变电站	民兴线	中港城永安嘉苑2站房2配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				-34.12%
18532	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院2配变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-43.81%
18533	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几杨矿甲	200	0.00%	0	0				-76.83%
18534	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站202	630	27.43%	394.2	394.2				-30.28%
18535	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	黄东南照明（2020做）	400	17.40%	0	0				-54.75%
18536	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线张家分123	50	54.00%	0	0				-24.73%
18537	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0	0				-38.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18538	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆于153左9变台	400	11.50%	0	0				12.83%
18539	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子分05	200	26.10%	127.8	127.8				-18.36%
18540	于洪	范屯66kV变电站	范工线	小微西三家村内	400	52.50%	150	150				-45.64%
18541	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线马家支线063	80	81.00%	7.2	7.2	2023年2月			-39.76%
18542	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明南台	200	47.70%	0	0				18.45%
18543	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	方甲线文方干实德北分40+1的1柱上变压	200	69.30%	0	0				-174.46%
18544	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干118左1+1左2	200	30.75%	118.5	118.5				100.00%
18545	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方6箱变2变压器	630	27.05%	0	0				-44.68%
18546	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干36	50	74.40%	7.8	7.8				-26.20%
18547	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0				-48.47%
18548	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线7右2+1	315	21.59%	0	0				-48.06%
18549	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	民主小区5号变电站201配电变压器	400	22.40%	0	0				100.00%
18550	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩1号变电站1号配电变压器	800	17.70%	0	0				11.66%
18551	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城行知坊3号变电站1号配电变压器	800	23.70%	0	0				9.19%
18552	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分8变台	80	33.50%	45.2	45.2				-23.45%
18553	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	田义甲线卫东干松北分16右2右3能效柱上变	400	16.95%	0	0				17.62%
18554	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	松松城公馆3号变电站201间隔（乙）配电变	630	22.22%	427	427				17.59%
18555	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡 9.15组照明	100	78.40%	11.6	11.6				-43.73%
18556	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线镇住宅2	315	79.75%	0	0				-40.72%
18557	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站1变压器	400	54.75%	141	141				-39.11%
18558	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水木康桥3号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0				-38.81%
18559	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯线华凯1之1柱上变压器	315	21.90%	0	0				-72.20%
18560	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左8柱上变压器	315	74.60%	0	0				-40.16%
18561	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右4柱上变压器	200	61.20%	0	0				-54.55%
18562	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1柱上变压器	315	85.33%	0	0	2024年7月			-44.34%
18563	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	祥龙干47公变	400	4.50%	0	0				-22.15%
18564	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线65	315	32.70%	0	0				-42.88%
18565	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变2	400	7.50%	0	0				-34.28%
18566	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线5左1	200	45.60%	0	0				-39.10%
18567	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左5	250	13.20%	0	0				-46.49%
18568	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	羊吉变670太湖甲线西湖小区	250	0.00%	225	225				-41.95%
18569	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线66	250	82.80%	0	0	2024年12月			-48.61%
18570	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变446十路甲线齐十干63	315	23.81%	0	0				-45.65%
18571	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左8柱上变压器	315	0.00%	0	0				-35.46%
18572	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	东变160陵望甲线鸭绿江分18右5柱上变	400	44.80%	0	0				-41.71%
18573	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线21右3	315	41.90%	0	0				-38.04%
18574	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干65变压器	315	8.89%	255.5	255.5				-35.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18575	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干130	400	94.60%	0	0	2023年1月			-25.01%
18576	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干140右2	315	92.70%	0	0	2022年12月			-28.72%
18577	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	计量分5左3	315	70.16%	0	0				-42.36%
18578	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	北一东3开闭站右5	250	34.40%	0	0				-43.58%
18579	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线124	100	120.60%	0	0	2022年12月			-51.06%
18580	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	八经乙线26右6	315	62.22%	0	0				-38.85%
18581	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分4变压器	315	74.29%	0	0				-45.20%
18582	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善小乙线善小联干21公变	400	36.30%	214.8	214.8				-45.74%
18583	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线28柱上变压器	400	46.80%	0	0				-54.18%
18584	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线27	160	54.38%	0	0				-54.42%
18585	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干北文分6公变	315	56.19%	0	0				-41.47%
18586	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	大南干20+2公变	200	26.40%	0	0				-54.60%
18587	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变2	315	89.90%	0	0	2024年7月			-38.12%
18588	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线16	315	32.38%	0	0				-41.26%
18589	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分39	200	9.00%	0	0				-67.00%
18590	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干47兴民分15	250	122.80%	0	0	2024年12月			-44.06%
18591	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线45左1	200	0.00%	0	0				-42.53%
18592	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线36左6	200	8.50%	163	163				-51.74%
18593	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之1柱上变压器	200	43.00%	0	0				-42.13%
18594	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分11右4	200	110.10%	0	0	2022年12月			-46.83%
18595	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	五河甲线66左5	315	55.24%	109.5	109.5				-36.26%
18596	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线66左02	80	97.88%	0	0	2024年9月			-38.96%
18597	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右03	100	41.40%	48.6	48.6				-32.26%
18598	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干121公变	315	27.94%	0	0				-43.23%
18599	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分8右1柱上变压器	315	37.59%	0	0				-46.67%
18600	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分2变压器	315	81.78%	0	0	2024年6月			-550.99%
18601	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分8右2	200	9.60%	0	0				-190.00%
18602	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线线沈小联干皮草分4	200	12.90%	0	0				-19.46%
18603	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	闸南分7右3柱上变压器	400	56.00%	0	0				-45.09%
18604	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-43.01%
18605	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	奥普1箱变	400	4.50%	0	0				-8.84%
18606	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变1号变	630	24.13%	0	0				-42.32%
18607	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2_1号变	630	18.73%	0	0				-42.68%
18608	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-46.25%
18609	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站202	500	18.24%	358.8	358.8				-47.52%
18610	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站202	630	10.16%	503	503				32.88%
18611	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18612	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变1号变	500	34.56%	0	0				-40.30%
18613	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华1箱变1号变	800	0.00%	0	0				-237.85%
18614	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华3箱变2号变	630	22.86%	0	0				-40.51%
18615	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变1变压器	800	12.38%	621	621				-42.23%
18616	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变2号变	630	15.56%	0	0				-43.54%
18617	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变2号变	630	22.22%	0	0				-45.55%
18618	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安10号1箱变2变压器	630	70.86%	120.6	120.6				-38.71%
18619	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站202变压器	500	26.00%	320	320				-43.42%
18620	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-17.28%
18621	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变1变压器	500	32.00%	0	0				-44.61%
18622	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团1#1#主变	630	14.48%	475.8	475.8				-41.72%
18623	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变2	630	67.43%	142.2	142.2				-43.72%
18624	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变2站内变压器	630	15.24%	2	2				-39.59%
18625	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-41.61%
18626	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站2变压器	630	29.97%	0	0				-38.45%
18627	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站1变压器	630	16.83%	170	170				-44.57%
18628	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站1号变压器	315	8.25%	257.5	257.5				-25.26%
18629	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	俪都2期3箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-46.43%
18630	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变1变压器	500	24.96%	0	0				-39.88%
18631	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-43.78%
18632	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站2变压器	630	56.76%	209.4	209.4				-39.74%
18633	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站202变压器	630	35.24%	0	0				-46.49%
18634	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站201柜	800	21.00%	552	552				-36.53%
18635	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站202柜	630	87.37%	16.6	16.6	2022年12月			-45.57%
18636	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
18637	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站201柜	630	29.84%	0	0				-40.69%
18638	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区6变电站202	400	37.20%	211.2	211.2				-43.27%
18639	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站202变压器	400	43.50%	54	54				-42.09%
18640	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变2	630	17.46%	41	41				-40.29%
18641	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变2	800	0.00%	0	0				0.00%
18642	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
18643	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变1站内变压器	400	34.50%	2	2				-44.98%
18644	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变2变压器	800	26.75%	506	506				-47.44%
18645	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站2变压器	500	47.36%	213.2	213.2				-41.35%
18646	浑南	下深66kV变电站	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站2号变压器	630	40.48%	0	0				-37.53%
18647	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-40.05%
18648	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变1变压器	800	20.40%	556.8	556.8				-37.87%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18649	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	惠天热电小区变电站201	250	20.16%	174.6	174.6				-41.96%
18650	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站202	630	16.83%	461	461				-42.09%
18651	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-44.63%
18652	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区3变电站201柜	630	17.78%	455	455				-41.06%
18653	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	南塔图书馆箱变1变压器	500	44.48%	0	0				-44.62%
18654	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	五三乡箱变1变压器	315	15.24%	0	0				-42.97%
18655	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际9号变电站1变压器	630	32.06%	0	0				-32.06%
18656	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变2变	630	65.90%	0	0				-41.44%
18657	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站1变压器	2500	18.24%	1794	1794				-43.11%
18658	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城5号变电站2变压器	630	15.71%	0	0				-40.98%
18659	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	富强8箱变1变压器	630	33.02%	296	296				-44.64%
18660	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	艺术名家2箱变2变压器	630	20.83%	0	0				-41.63%
18661	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变1站内变压器	630	23.24%	0	0				-36.99%
18662	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站201	500	40.96%	245.2	245.2				-37.08%
18663	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	百臻园南区箱变202	630	28.89%	385	385				-50.14%
18664	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站201柜	630	30.48%	375	375				-46.00%
18665	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	铁西三小区4变电站201	400	86.50%	14	14	2022年12月			-43.40%
18666	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅7箱变1变	400	27.60%	249.6	249.6				-21.77%
18667	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-39.56%
18668	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站202	500	56.00%	170	170				-45.04%
18669	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品8变电站1变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-45.63%
18670	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	黎明三小区箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-38.28%
18671	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站2号变压器	500	44.00%	0	0				-40.86%
18672	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站1变压器	1000	57.00%	0	0				-41.71%
18673	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变2变压器	400	12.00%	0	0				-43.75%
18674	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站202柜	630	0.00%	0	0				-46.74%
18675	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	什字里变电站1变压器	400	0.00%	0	0				-38.18%
18676	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变1	630	16.51%	326	326				-37.21%
18677	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变1变压器	500	11.52%	392.4	392.4				-39.00%
18678	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变1变压器间隔1配电变压器	500	44.48%	0	0				-41.68%
18679	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	南京五七里1主变	315	80.25%	0	0	2023年1月			-28.03%
18680	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	南十土变2#变压器	800	59.10%	0	0				-38.32%
18681	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	兴华街2变电站201	400	47.40%	170.4	170.4				-35.28%
18682	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格3号变电站1号变压器	630	51.43%	0	0				-40.38%
18683	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0				-38.66%
18684	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城1号变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-35.34%
18685	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站2号变压器	630	0.00%	215	215				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18686	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	前塔1箱变	315	89.52%	0	0	2024年9月			-44.97%
18687	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变1号变	630	31.43%	0	0				-39.16%
18688	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	海韵3箱变1号变	630	16.83%	0	0				-46.22%
18689	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	海韵4箱变1号变	630	24.44%	0	0				-42.73%
18690	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	海韵6箱变1号变	630	18.10%	0	0				-42.45%
18691	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变1号变	630	13.33%	0	0				-42.97%
18692	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变2变	630	18.10%	0	0				-43.15%
18693	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	鸿凯箱变1变压器	500	0.00%	0	0				-40.26%
18694	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	春城雅苑变电站201柜	500	29.12%	0	0				-44.52%
18695	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
18696	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
18697	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城四期1变电站201间隔配电变压器	800	42.00%	0	0				-38.89%
18698	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	纸行1箱变变压器	630	27.94%	0	0				-33.88%
18699	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线53右分6	100	64.00%	0	0				-35.25%
18700	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线52右7右4变台	400	129.00%	0	0	2024年6月			-20.96%
18701	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	阳光格林城4局维-2间隔201配电变压器	630	43.33%	0	0				-22.45%
18702	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0				-9.45%
18703	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站201间隔配电变压器	800	26.25%	10	10				-40.05%
18704	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾2号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				74.37%
18705	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区4变电站1变压器	400	66.00%	0	0				-40.14%
18706	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园9变电站2配电变压器	630	6.67%	0	0				80.40%
18707	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	洁华尔街广场3局维箱变202间隔配电变压器	800	31.20%	0	0				-41.18%
18708	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干11变压器	200	92.40%	0	0	2022年12月			-27.38%
18709	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	丽兹花园201间隔配电变压器	630	33.65%	308	308				-38.50%
18710	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0				-44.82%
18711	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
18712	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变202变压器	630	65.40%	155	155				-37.45%
18713	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光1箱变2变压器	630	17.78%	0	0				14.65%
18714	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛城一期6小区箱式变电站1配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
18715	新民	张屯66kV变电站	张屯变1405粮库线	张屯变405粮库线粮库干16右3变台	100	79.80%	10.2	10.2				-44.59%
18716	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线北关西台区	400	54.90%	140.4	140.4				-35.09%
18717	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	变311上深乙线上深乙干九台区分06柱上变	100	68.00%	0	0				-46.56%
18718	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	24上深甲线上深甲干于桥分53右分07柱上变	200	42.00%	0	0				-22.79%
18719	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨村灯	400	73.50%	66	66				-33.53%
18720	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	杉赋4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.56%	469	469				27.24%
18721	沈北	农高66kV变电站	农丰线	原香墅小区1局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0				7.48%
18722	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干41右9变台	200	28.30%	123.4	123.4				-35.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18723	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网于100左7变台	400	34.40%	222.4	222.4				62.53%
18724	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5	315	70.48%	61.5	61.5				-41.53%
18725	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线172柱上变压器	100	45.90%	44.1	44.1				-25.64%
18726	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站202间隔配电变压器	800	27.38%	0	0				-41.69%
18727	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	YHG_实验厂宿舍柱上变压器	100	20.00%	0	0				-37.44%
18728	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0				-37.19%
18729	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分3	20	58.50%	0	0				-47.80%
18730	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	旭辉锦堂1变电站202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.20%
18731	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海二期	315	103.11%	0	0	2024年6月			-36.00%
18732	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	轿车干17右13加1	315	57.14%	103.5	103.5				-27.90%
18733	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	沈阳康懿房地产变电站1号变压器	630	8.38%	0	0				-51.56%
18734	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线南渔分2右4变台	200	51.90%	0	0				-29.10%
18735	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	万景枫景箱变1变压器	400	21.30%	0	0				-44.41%
18736	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线金家分078	50	100.80%	0	0	2024年6月			-33.10%
18737	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南甲线121左4	200	34.20%	0	0				1.64%
18738	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干53+1右3	200	62.70%	54.6	54.6				-37.87%
18739	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线市场	200	74.60%	30.8	30.8				-23.93%
18740	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	华强22主变	500	24.00%	330	330				-43.29%
18741	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河南照明	200	84.00%	12	12	2024年9月			-29.83%
18742	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支28左3变台	200	18.40%	143.2	143.2				-11.39%
18743	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	香柏花园1号变电站1号变压器	400	32.00%	0	0				-43.32%
18744	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-43.11%
18745	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区2变电站201配电变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-43.86%
18746	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分111+1左9变台	200	13.50%	0	0				25.00%
18747	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南干201左5	400	25.80%	0	0				-27.34%
18748	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变201	400	36.30%	0	0				-32.85%
18749	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右4变压器	200	45.00%	0	0				-31.48%
18750	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑5变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-43.67%
18751	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工电支74	160	63.13%	43	43				-30.31%
18752	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网干后网户分21变台	400	18.60%	285.6	285.6				-23.13%
18753	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	一站式服务沈阳市沈北新区润林养殖场	200	8.70%	0	0				0.15%
18754	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房福惠仓储公变台	200	9.60%	69	69				100.00%
18755	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线240右1变台	200	38.00%	0	0				-38.90%
18756	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干52右15变台	200	18.80%	0	0				-68.20%
18757	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	府城名邸二期6号变电站1号配电变压器	800	12.50%	620	620				2.40%
18758	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆堡村支03	200	0.00%	180	180				-32.02%
18759	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	倪家新台	200	34.20%	0	0				-10.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18760	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	省储备局1变压器	315	0.00%	0	0				-37.17%
18761	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站2配电变压器	400	17.70%	289.2	289.2				8.96%
18762	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区1箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0				-35.24%
18763	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都二期1号箱1号考核配电变压器	630	40.95%	0	0				-37.17%
18764	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	融创中央学府3局维变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0				3.23%
18765	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分25左16变台	100	57.60%	0	0				34.78%
18766	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山干90左4变台	200	31.90%	116.2	116.2				-43.52%
18767	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线庙山沟台	200	19.00%	0	0				-24.29%
18768	于洪	光辉66kV变电站	光东线	依云温泉小镇一期1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-39.74%
18769	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-34.63%
18770	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区1变电站2变压器	800	54.00%	0	0				-42.29%
18771	于洪	光辉66kV变电站	光东线	依云温泉小镇一期3变电站3变压器	630	8.81%	511.5	511.5				-27.50%
18772	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站1变压器	630	14.92%	0	0				-41.61%
18773	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园2变电站2变压器	500	13.12%	0	0				-39.06%
18774	于洪	后马66kV变电站	后午线	小微东盛达	400	71.40%	74.4	74.4				9.54%
18775	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线12右1变台	200	9.90%	160.2	160.2				12.80%
18776	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山6箱变1变压器	800	39.75%	0	0				-45.33%
18777	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	鑫刚农业公变台	100	26.70%	63.3	63.3				100.00%
18778	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站2变压器	800	31.13%	0	0				-13.42%
18779	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变1变压器	500	25.28%	7	7				-46.42%
18780	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	锦联左岸5变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-45.70%
18781	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区2变电站1变压器	800	44.10%	367.2	367.2				-19.73%
18782	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	鑫欣小区202间隔配电变压器	630	56.13%	0	0				-57.98%
18783	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	金叶1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-40.72%
18784	大东	如意66kV变电站	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变1变压器	500	23.60%	332	332				-40.52%
18785	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分52右4	100	0.00%	0	0				0.00%
18786	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线苏家堡支10	200	51.00%	0	0				-34.28%
18787	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	0祝滨线祝杨干66牧场分36洪台沟支28柱	200	63.00%	54	54				-41.87%
18788	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	HG_华海雅馨苑4箱式变电站2号配电变压	630	11.17%	0	0				-45.01%
18789	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	世纪城一期3箱式变电站201间隔1配电变	500	27.60%	0	0				-38.20%
18790	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯大棚	80	92.00%	0	0	2024年9月			-36.78%
18791	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站1配电变压器	800	20.63%	555	555				-37.92%
18792	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	连泰美域1站房2配电变压器	630	44.44%	0	0				-39.96%
18793	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	名都19号变电站201间隔（施恒线）配电变	800	23.40%	0	0				9.41%
18794	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支049	100	75.30%	0	0				-28.06%
18795	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线157	200	30.00%	0	0				-14.38%
18796	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线平房分050	80	21.00%	0	0				-38.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18797	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路干4之4	400	10.50%	0	0				42.12%
18798	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	田园分50	400	15.00%	300	300				100.00%
18799	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)22	630	45.71%	0	0				-40.52%
18800	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	信盟花园1变电站2号变压器	400	74.00%	0	0				-34.02%
18801	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	开地产开发有限公司3变电站1变压器配电	630	26.03%	0	0				-41.52%
18802	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站1号配电变压器	800	18.38%	0	0				-42.92%
18803	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18804	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	香缇澜山二期3变电站2变压器配电变压器	630	33.02%	0	0				-37.11%
18805	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期1号变电站1号变压器	400	34.50%	0	0				-43.14%
18806	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站1号配电变压器	630	25.65%	0	0				-40.75%
18807	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0				-38.98%
18808	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	同紫云府二期1箱式变电站202间隔配电变	800	43.88%	0	0				-32.46%
18809	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	YHG 南极街10201配电变压器	250	85.44%	11.4	11.4	2024年9月			-40.68%
18810	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	沈阳首开盛泰置业有限责任公司4箱202配	630	29.84%	0	0				-32.74%
18811	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线026	80	33.00%	0	0				-66.43%
18812	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	山环线山里分7右2变台	400	20.10%	0	0				-33.32%
18813	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	太阳干28	100	72.00%	18	18				-42.13%
18814	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	慧麟房地产开发有限公司3箱变201配电变	630	33.78%	0	0				-43.26%
18815	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	日康城房屋开发有限公司4箱变201配电变	630	25.24%	0	0				-42.69%
18816	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线燕屯水支线010	50	32.00%	0	0				-30.46%
18817	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	大棚小微3号台	400	60.30%	19	19				100.00%
18818	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	丽景名居2变电站2配电变压器	800	17.25%	0	0				100.00%
18819	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支08	80	58.50%	25.2	25.2				-45.65%
18820	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站202间隔配电变压器	400	43.00%	188	188				-35.46%
18821	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9右10变台	200	25.80%	128.4	128.4				43.40%
18822	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗西台	100	85.20%	0	0	2025年4月			-28.57%
18823	于洪	双树66kV变电站	双南甲线	小微永光二队	200	112.80%	0	0	2024年12月			56.46%
18824	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干米胜分7左0+1	200	29.40%	0	0				-33.23%
18825	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	颐景园三期小区3变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0				56.68%
18826	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右7柱上变压器	315	47.75%	0	0				-48.96%
18827	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居6局维变电站201配电变压器	400	25.88%	0	0				6.25%
18828	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂2号变电站1号变压器	800	32.10%	463.2	463.2				25.34%
18829	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区综合二台（微）	200	50.70%	0	0				-18.54%
18830	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	富民小区1箱变1号变压器	400	24.50%	0	0				-42.07%
18831	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	颂2号变电站201间隔（前新线）配电变	630	34.60%	0	0				0.65%
18832	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线客运家属楼	200	28.80%	0	0				-45.12%
18833	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	山变760碧桂园甲干长岭子分64柱上变	50	106.20%	0	0	2024年6月			-40.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18834	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	龙山线东逸小区箱变1号变压器	630	25.71%	0	0				-39.09%
18835	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜台	200	58.40%	63.2	63.2				-31.92%
18836	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-41.99%
18837	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王全五五分货场支10柱上变压器	315	32.70%	0	0				-35.59%
18838	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	北三台子中台（2021微）	200	95.20%	0	0	2024年6月			-28.60%
18839	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬西分5变压器	400	56.70%	0	0				-42.62%
18840	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆2变电站1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-44.69%
18841	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站2变压器	630	31.75%	0	0				-40.72%
18842	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山乙线21柱上变压器	400	35.70%	0	0				-39.64%
18843	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前李支10	100	32.80%	57.2	57.2				-33.32%
18844	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高干78左支9	160	60.38%	0	0				-35.84%
18845	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房大棚	80	12.38%	62.1	62.1				-96.88%
18846	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线太平支024	50	131.20%	0	0	2022年12月			-34.78%
18847	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际1	630	31.24%	0	0				-43.36%
18848	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0				-39.10%
18849	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	菱角泡北台新台（仅换变压器）改造	100	13.80%	76.2	76.2				10.41%
18850	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-44.77%
18851	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线前辛秋分38	100	126.00%	0	0	2025年2月			-38.96%
18852	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线哈支20	100	97.00%	0	0	2025年4月			-40.72%
18853	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站2变压器	630	55.24%	0	0				-41.85%
18854	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站2变压器	800	19.50%	564	564				-44.36%
18855	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	新环支50左6	400	15.30%	298.8	298.8				100.00%
18856	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线法律事务所	100	64.00%	26	26				-41.37%
18857	于洪	范屯66kV变电站	范新线	岔路西北台	100	68.00%	22	22				-38.40%
18858	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	双庙西台1柱上变压器	100	98.40%	0	0	2024年12月			-2.36%
18859	开发	化学66kV变电站	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-42.40%
18860	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	得胜变843得中线小青村西台区	100	95.20%	0	0	2024年6月			-29.43%
18861	法库	双台子66kV变电站	双丁线	0kV双丁线丁雷分香泉支兴隆裕几兴北甲1	200	0.00%	0	0				0.00%
18862	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-2535.28%
18863	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	金科集美2箱变2变压器	630	2.54%	0	0				100.00%
18864	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站202	630	27.30%	0	0				-46.82%
18865	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站1变压器	800	13.50%	612	612				-41.56%
18866	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	流碧花园小区变电站201间隔配电变压器	400	50.50%	0	0				-32.43%
18867	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园会展广场6变电站2号变压器	400	27.50%	0	0				-22.86%
18868	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线姜家分支线003	50	118.80%	0	0	2022年12月			-17.97%
18869	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	大潘变403大高线高花东北台	200	97.20%	0	0	2023年1月			-28.23%
18870	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霖线	沈铁霏虹家园4变电站201变压器	800	33.38%	173	173				-43.36%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18871	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	大牛线敖牛卜分村台支西台几1（敖牛卜西	100	39.00%	51	51				-33.17%
18872	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站2配电变压器	630	6.98%	0	0				-42.07%
18873	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	青文线5+1柱上变压器	400	25.50%	0	0				-5.24%
18874	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线11变台	315	49.90%	0	0				-36.17%
18875	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分11右8变台	80	79.88%	8.1	8.1				-38.36%
18876	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分8变台	200	73.50%	0	0				-43.89%
18877	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧刘分9	30	128.00%	0	0	2024年6月			16.09%
18878	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家十组	630	12.57%	69	69				-30.90%
18879	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18880	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线陶屯分12	100	48.60%	41.4	41.4				-24.55%
18881	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分68+1左1	400	33.90%	36	36				11.90%
18882	浑南	榆树66kV变电站	榆树变892榆塔乙线	江山府2号变电站202号配电变压器	800	10.88%	0	0				100.00%
18883	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	士官住宅1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				9.46%
18884	浑南	安顺66kV变电站	安顺变180安校线	润山府3号变电站2号配电变压器	800	28.20%	0	0				10.30%
18885	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分29变台	400	21.98%	0	0				-35.46%
18886	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山大干7右4	200	28.50%	0	0				-24.76%
18887	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变2变压器	400	44.40%	0	0				5.10%
18888	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站1变压器	800	30.00%	480	480				-37.88%
18889	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	泵站分40	100	0.00%	0	0				-392.86%
18890	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.09%
18891	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线开发区支线06	200	43.50%	0	0				-35.18%
18892	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳养殖小区分26	50	72.00%	9	9				-35.85%
18893	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站1变压器	630	25.24%	0	0				-42.39%
18894	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	太原变电锅炉201间隔配电变压器	1250	80.64%	0	0	2024年6月			-38.03%
18895	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	山环线乌牛分22右11变台	400	55.25%	0	0				-31.30%
18896	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站1变压器	400	65.20%	99.2	99.2				-40.29%
18897	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	华润瑞府1变电站201间隔配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				10.14%
18898	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	601所4箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-42.37%
18899	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线小坨支线008	50	90.00%	0	0	2022年12月			-51.00%
18900	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线王家八队支004	400	26.40%	0	0				-20.66%
18901	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3201间隔配电变压器	315	27.43%	197.1	197.1				-38.30%
18902	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	李祥堡分水利支	50	0.00%	45	45				0.00%
18903	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线哈辉山支04	50	0.00%	0	0				-35.49%
18904	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十一组照明	100	37.00%	53	53				-45.05%
18905	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	颐和和名郡三期2小区箱式变电站2配电变	800	19.20%	0	0				16.54%
18906	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站1变压器	630	24.44%	413	413				-41.63%
18907	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干26右1变台	160	102.00%	0	0	2024年6月			-41.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18908	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356	闸上乙线	闸上乙线闸上干环北分3柱上变压器	400	7.00%	0	0			-43.84%
18909	新民	新民66kV变电站	新民变30162	营东线	营东干35变台	400	51.60%	0	0			-46.03%
18910	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变474	鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1变电站1变压器	630	19.68%	443	443			-40.65%
18911	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250	虎蒲线	(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-14母线	630	12.19%	0	0			-39.23%
18912	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952	中烟线	中心台变950中烟线三台子分20	50	68.00%	0	0			-31.01%
18913	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648	李桃乙线	桃相乙线138右1	400	31.95%	232.2	232.2			18.93%
18914	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227	卡力马线	白家村（新）	400	18.30%	0	0			17.21%
18915	和平	方型66kV变电站	方型变482	光荣甲线	滨河干57省电实业201间隔配电变压器	400	9.20%	0	0			-45.71%
18916	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674	河畔甲线	金海园5变电站1变压器	630	29.52%	0	0			-43.77%
18917	于洪	新得胜66kV变电站	得胜河线95442		丽水名都3站房2变压器	630	30.86%	372.6	372.6			-38.84%
18918	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594	孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	33.97%	0	0			-39.74%
18919	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	246	开发一线沈阳康城房屋开发有限公司2	630	22.54%	0	0			-39.94%
18920	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050	劝景线	金地名京二期1变电站201变压器	800	34.50%	433	433			-46.93%
18921	康平	张强66kV变电站	张强变76240	柳树线	柳树线供电所分1	200	21.00%	138	138			-71.51%
18922	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650	天义线	吾悦B1B2小区1变电站201配电变压器	800	12.90%	0	0			15.24%
18923	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156	东路甲线	东路干劳动分11右4+1	400	48.00%	0	0			15.48%
18924	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654	官立乙线	佟罗北分11左10左13	200	15.00%	0	0			-451.10%
18925	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842	新塔线	新塔线165右4右6左9变台	100	47.60%	42.4	42.4			-33.14%
18926	和平	花园66kV变电站	花园变56768	花三乙线	五河乙线49+1	315	47.62%	0	0			-44.53%
18927	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768	恒大线	恒大绿洲小区12变电站2变压器	630	25.14%	0	0			-36.78%
18928	东陵	中马66kV变电站	高坎线		高坎线政府分11右1柱上变压器	400	20.20%	0	0			-37.12%
18929	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748	龙达线	假日欧洲3变电站2变压器	630	60.32%	0	0			-35.43%
18930	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203	大树林线	老大房养殖一台	400	74.70%	61.2	61.2			63.90%
18931	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746	夹海线	中海国际二十六号变电站202配电变压器	630	33.65%	0	0			-42.50%
18932	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668	赵一线	西山北台	160	106.50%	0	0	2022年12月		-54.75%
18933	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124	马龙线	马龙村3.4组	400	23.30%	266.8	266.8			-35.81%
18934	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103	邵家线	潘家堡村照明	400	52.50%	150	150			-31.84%
18935	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956	长白线	长白干78之1左1	400	13.95%	0	0			6.14%
18936	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190	施城线	奥园24号小区变电站202配电变压器	500	36.80%	0	0			-32.91%
18937	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760	广旺甲线	提水二支19右2柱上变压器	400	74.70%	0	0			5.86%
18938	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244	滑艳甲线	秀水靛园1变电站2变压器	630	0.00%	567	567			0.00%
18939	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960	兴农线	兴农线农机干195变台	100	66.60%	23.4	23.4			-38.92%
18940	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503	大红线	大红线48左3变台	50	111.00%	0	0	2022年12月		-35.11%
18941	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158	卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干耿窝分17变台	50	72.80%	0	0			-35.45%
18942	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140	施奥线	奥园31号小区变电站201配电变压器	630	79.37%	0	0			-38.35%
18943	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662	曹山线	宁官村3台区	200	0.00%	180	180			-44.15%
18944	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454	鹏小甲线	小东1变电站1变压器	400	24.50%	262	262			-41.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18945	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分20右2柱上变压器	315	0.00%	0	0				-25.49%
18946	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-48.63%
18947	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线水库支03右23	200	20.80%	0	0				-27.71%
18948	浑南	白塔66kV变电站	白塔变968冷库甲线	沈阳睿道置业有限公司（东大软件园）	800	10.38%	0	0				-37.95%
18949	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分20左5右5变台	315	6.35%	170	170				-59.73%
18950	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园3变电站1号变压器	800	17.25%	0	0				-42.05%
18951	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡1箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0				-42.55%
18952	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛线门家网分52+1右6变台	100	27.40%	62.6	62.6				-33.23%
18953	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线20+1左1	200	3.60%	0	0				4.61%
18954	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	兰台小镇变电站2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-38.07%
18955	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线19变压器	400	60.50%	118	118				-38.72%
18956	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号1主变	630	7.14%	522	522				-36.32%
18957	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器	800	25.50%	516	516				-31.05%
18958	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	融创观澜壹号3局维变电站201配电变压器	800	18.90%	0	0				2.83%
18959	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	利上林湾小区一期8箱式变电站1配电变	630	43.05%	0	0				-18.91%
18960	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0				-40.60%
18961	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0				-40.64%
18962	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区3机井	200	55.00%	70	70				-46.30%
18963	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘南村1机井	100	42.80%	0	0				-45.52%
18964	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村4机井	100	50.80%	39.2	39.2				-36.86%
18965	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0				-42.44%
18966	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	金五台变713四台线四台线前四台分12变台	100	36.60%	53.4	53.4				-37.06%
18967	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站201配电变压器	500	38.40%	0	0				26.92%
18968	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地6号台区	400	56.10%	0	0				-43.21%
18969	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六村支10	160	0.00%	0	0				-34.05%
18970	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线后屯支03	200	49.70%	80.6	80.6				-30.72%
18971	沈北	清水66kV变电站	清依线	一站式服务-沈阳丰旺农业发展有限公司	200	27.30%	0	0				16.57%
18972	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园10号小区变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-38.92%
18973	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支6右分支1变压器	50	44.40%	0	0				-50.66%
18974	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村5机井	100	29.80%	60.2	60.2				-46.94%
18975	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1左分2变压器	100	43.80%	46.2	46.2				-48.89%
18976	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	沟变203上河线上河干上河分上河支12右8	50	29.40%	0	0				-40.42%
18977	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线105	200	42.80%	0	0				-31.94%
18978	于洪	光辉66kV变电站	光东线	蒲河温泉汇景轩1站房1变压器	630	21.90%	429	429				-38.75%
18979	于洪	光辉66kV变电站	光东线	蒲河温泉汇景轩2站房1变压器	630	24.76%	411	411				-40.93%
18980	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站1变压器	630	44.95%	0	0				-40.57%
18981	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾8箱变2变压器	800	48.75%	330	330				-39.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
18982	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	文北干1之1柱上变压器	100	46.80%	0	0				-38.09%
18983	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	房变410团山子线团山子线二道房分9左4	200	37.20%	105.6	105.6				-42.39%
18984	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	哥本哈根2变电站1变压器	315	23.62%	0	0				-38.79%
18985	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	阳新家园物业管理有限公司5201配电变	630	50.48%	0	0				-42.64%
18986	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	万科假日一期10箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				-121.63%
18987	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分9变台	200	42.50%	0	0				-29.41%
18988	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区2变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-43.18%
18989	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸6变电站1变压器	800	2.40%	700.8	700.8				-57.65%
18990	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左3右7	400	62.10%	111.6	111.6				100.00%
18991	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	里2号变电站201间隔（施北乙线）配电变	800	21.60%	0	0				6.87%
18992	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分1左4加1变压器	50	24.40%	32.8	32.8				-5.58%
18993	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东水田电井三节	50	135.20%	0	0	2025年4月			28.12%
18994	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地3箱变1变压器配电变压器	630	38.41%	0	0				-44.02%
18995	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	服务-辽宁恒润通信工程有限公司（雅居乐	100	13.80%	0	0				-15.58%
18996	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分36右6	400	13.80%	0	0				-17.65%
18997	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分12右7	200	32.40%	115.2	115.2				-32.40%
18998	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华北苑3箱变2变压器	630	22.22%	0	0				-31.63%
18999	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城2箱变1变压器	630	13.65%	0	0				-35.90%
19000	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯1队支15	100	49.80%	40.2	40.2				-38.76%
19001	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	丁香小微2号台	400	2.40%	19	19				1.49%
19002	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区2箱式变电站202间隔配电变	630	0.00%	0	0				0.00%
19003	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	鸿福嘉四号箱变201间隔配电变压器	630	30.86%	0	0				-38.78%
19004	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马三家袁家10组综合一台	200	51.80%	69	69				-41.36%
19005	皇姑	文北66kV变电站	文北变70446文前乙线	文前乙线34柱上变压器	400	16.80%	0	0				-47.51%
19006	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和悦府二期3箱式变电站2配电变	800	21.00%	0	0				4.72%
19007	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线大泉支08	80	80.25%	7.8	7.8	2024年6月			-30.97%
19008	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线保险公司住宅变	200	70.80%	38.4	38.4				-40.46%
19009	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	80	17.00%	0	0				-60.12%
19010	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城留香苑1号变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				-28.72%
19011	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱1变压器配电变压器	800	25.50%	0	0				-39.21%
19012	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
19013	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分12柱上变压器	250	102.40%	0	0	2023年1月			-33.45%
19014	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线六一队支08	50	132.30%	0	0	2022年12月			-39.61%
19015	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	0kV中石干联络分渔场支14右分支4变	50	45.00%	22.5	22.5				-52.72%
19016	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园3箱变202间隔配电变压器	630	11.81%	0	0				-44.10%
19017	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站202变	630	26.03%	403	403				-42.53%
19018	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	城市家园21号变	500	23.60%	332	332				-48.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19019	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支7加2	200	40.20%	0	0				-24.21%
19020	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	领先国际2变电站1变压器	630	50.00%	0	0				-37.09%
19021	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	招商瑞园1箱式变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0				100.00%
19022	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干70左6右2左1	400	0.00%	358	358				0.00%
19023	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支9+1变台	400	22.80%	156	156				-18.38%
19024	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线西鹅厂支养殖场几2	200	19.20%	0	0				100.00%
19025	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分7	315	85.08%	0	0	2024年6月			-38.93%
19026	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山路	龙山路龙山路市场箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				-36.22%
19027	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干61左13右1	400	13.80%	0	0				4.12%
19028	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-43.46%
19029	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰分36	200	53.40%	0	0				-41.11%
19030	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园国际7变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				-26.93%
19031	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地7箱变1变压器	630	8.57%	0	0				4.94%
19032	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-37.73%
19033	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	官房分46右1	200	45.90%	0	0				0.15%
19034	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线团山子支018	100	88.35%	0	0	2024年6月			-36.55%
19035	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前谟分23左14+1右1右1	200	14.40%	0	0				0.06%
19036	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子十组新台分02	200	22.05%	0	0				9.95%
19037	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线西三间支006	200	29.10%	0	0				-27.01%
19038	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干23右1变压器	315	26.48%	0	0				-38.52%
19039	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分52+1左1	200	58.20%	63.6	63.6				0.79%
19040	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站1变压器	400	35.20%	0	0				-40.63%
19041	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0				-42.04%
19042	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	吉隆繁华里小区1变电站1变压器	630	15.24%	433	433				29.72%
19043	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	海领馆4号变电站201间隔（甲）配电变	630	11.43%	495	495				100.00%
19044	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科线45右11	200	82.20%	0	0	2024年7月			-34.44%
19045	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变2配电变压器	400	30.00%	0	0				-46.28%
19046	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	悦风华2号变电站201间隔（乙）配电变	400	87.20%	0	0	2024年6月			-27.25%
19047	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线百后山支20	50	99.60%	0	0	2023年2月			-33.36%
19048	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站2号变压器	630	30.10%	0	0				-43.05%
19049	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里4号变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0				-39.64%
19050	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	香湾小区4箱式变电站201间隔配电变	630	12.70%	376	376				33.81%
19051	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-38.95%
19052	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园2变电站2站内变压器	630	19.05%	0	0				-45.10%
19053	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	李家分李家支24	200	49.50%	81	81				-29.64%
19054	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干左分11台区	100	28.80%	61.2	61.2				-77.14%
19055	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	经纬家园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19056	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	滨甲线王滨甲干温家分23右支03柱上变压器	200	38.55%	102.9	102.9				-21.28%
19057	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房四组照明	50	72.00%	0	0				-40.99%
19058	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学住宅楼（1）	200	33.15%	0	0				-40.35%
19059	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居6箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.64%
19060	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线祝山上支线08	200	36.50%	107	107				-23.44%
19061	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦香湾6箱变1变压器	630	65.40%	0	0				-39.06%
19062	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期5变202	630	24.13%	415	415				-36.70%
19063	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-40.53%
19064	东陵	水家66kV变电站	水阳甲线	红阳.上河城B区1局维箱变1变压器	630	8.57%	0	0				-55.00%
19065	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城一期1号配电室1号配电变压器	630	27.94%	0	0				-41.62%
19066	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	滨江1号变电站201间隔（电台线）配电变	800	93.00%	0	0	2025年2月			-0.86%
19067	沈河	怀远66kV变电站	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
19068	于洪	曹家66kV变电站	曹家变674曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家6台区	200	68.55%	0	0				-36.90%
19069	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站1变压器	400	0.00%	0	0				-46.90%
19070	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线东大北甲02	100	0.00%	90	90				-32.71%
19071	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站2号变压器	400	70.80%	0	0				-39.93%
19072	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	大兰坨村综合一台	200	19.80%	140.4	140.4				-45.17%
19073	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线149右2变台	200	48.60%	82.8	82.8				77.03%
19074	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西分11	400	21.60%	273.6	273.6				-62.34%
19075	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	文华苑三期1号变电站202变压器	630	6.03%	529	529				96.81%
19076	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-44.20%
19077	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园18变电站变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.30%
19078	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路干北山分1右3	400	34.80%	0	0				4.42%
19079	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区营盘门窗厂	400	22.80%	0	0				4.25%
19080	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	桃园2号变电站2号配电变压器	630	8.63%	52	52				-27.98%
19081	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0				-41.63%
19082	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	小微鲜丰1号	200	29.10%	121.8	121.8				-2.90%
19083	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	东北医药1变电站1主变	630	17.14%	459	459				-38.80%
19084	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站2号变压器	630	35.87%	0	0				-39.78%
19085	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城三期3箱式变电站2配电变	800	26.40%	0	0				10.66%
19086	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线四间房新台支01	200	39.60%	0	0				23.74%
19087	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站2变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-37.18%
19088	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村3台区（山姜干28右2+1）	200	21.30%	0	0				-30.29%
19089	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微高台村6号	200	5.40%	169.2	169.2				-18.08%
19090	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司3箱变1号变	630	51.75%	0	0				-41.63%
19091	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可3号变电站202间隔配电变	630	19.68%	0	0				-42.88%
19092	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居2	630	26.67%	0	0				-41.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19093	沈北	农高66kV变电站	农丰线	日锐锋置业有限公司1箱变201间隔配电变	630	13.97%	0	0				-34.00%
19094	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干范家分6右9	400	21.30%	0	0				-56.95%
19095	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	大东路10箱变1变压器	400	81.00%	0	0	2023年8月			-40.38%
19096	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干35右2	200	14.40%	151.2	151.2				0.00%
19097	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线何家分陈富支001	100	69.00%	0	0				-32.13%
19098	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线119	100	62.85%	0	0				-27.60%
19099	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	新鑫1箱变202配电变压器	630	32.06%	365	365				-24.05%
19100	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-42.16%
19101	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际3变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-46.31%
19102	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站201配电变压器	315	17.14%	0	0				-29.10%
19103	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干28右8+1左1	400	25.05%	259.8	259.8				-30.69%
19104	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右14变台	200	28.50%	123	123				-40.13%
19105	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	和鸿广场一期1号变电站1号配电变压器	630	66.35%	52	52				-29.46%
19106	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	长岗子线民主分64右17变台	200	41.10%	97.8	97.8				-33.84%
19107	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	长岗子线民主分后岗支6右21变台	200	44.10%	91.8	91.8				-74.81%
19108	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鑫淼人家箱变1变压器	800	32.25%	462	462				-38.16%
19109	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村2号变电站2号配电变压器	500	26.40%	0	0				-44.24%
19110	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干20柱上变压器	200	39.20%	0	0				-43.28%
19111	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	御龙家园2号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0				-42.15%
19112	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53左34右25	200	15.60%	0	0				1.02%
19113	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公农线21右1右5变台	400	19.20%	283.2	283.2				7.13%
19114	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	于山变740于白甲线(甲)配电变压器	400	33.80%	224.8	224.8				-38.26%
19115	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变1变压器	400	17.60%	0	0				57.48%
19116	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城7号变电站1变压器	800	39.38%	0	0				-39.81%
19117	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站2号变压器	630	45.08%	283	283				-44.26%
19118	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站1变压器	630	30.86%	0	0				-33.14%
19119	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡中台(2020微)	400	67.35%	0	0				-30.31%
19120	大东	小东66kV变电站	小东变80186东润线	时代之城3箱变1变压器	800	12.30%	621.6	621.6				74.01%
19121	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干146左2+1	250	27.84%	0	0				-55.04%
19122	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线颜家设施小区支014	50	0.00%	0	0				-24.21%
19123	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区1箱式变电站1配电变	630	36.51%	0	0				-41.86%
19124	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站2变压器	630	22.35%	0	0				-31.33%
19125	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-33.66%
19126	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分26	100	61.20%	28.8	28.8				-45.80%
19127	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0				-33.16%
19128	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支06	50	30.00%	0	0				-53.59%
19129	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-35.77%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19130	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站2变压器	800	21.30%	10	10				-43.09%
19131	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春8箱变2变压器	630	63.81%	0	0				-42.53%
19132	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	万象首府小区1变电站1变压器	800	53.10%	0	0				-25.04%
19133	大东	大东66kV变电站	大东变66064东风甲线	仁寿小区箱变1变压器	315	46.48%	137.1	137.1				-41.69%
19134	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变1变压器	630	27.30%	395	395				-43.14%
19135	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	星国际城北区一期3变电站2号配电变压器	630	30.79%	0	0				-39.42%
19136	开发	汪河66kV变电站	汪河变56164汪砂乙线	汪砂乙线汪砂干57变压器	100	41.00%	49	49				-43.85%
19137	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干75左6变台	200	23.78%	132.45	132.45				-38.47%
19138	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金6组照明	200	41.20%	97.6	97.6				-34.55%
19139	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜东台	200	22.90%	134.2	134.2				-36.41%
19140	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东一二组大棚	30	142.67%	0	0	2024年6月			-38.68%
19141	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	御汤城一期小区2局维变电所配电变压器2	630	10.48%	501	501				12.95%
19142	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工大干21右2	100	44.40%	45.6	45.6				-32.49%
19143	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	祥龙干41左8公变	400	36.00%	0	0				-41.82%
19144	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右1	315	31.43%	0	0				-42.75%
19145	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈海变368沈望乙线沈望乙线沈望联干70+	250	20.48%	2	2				-43.44%
19146	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分15变压器	250	72.96%	0	0				-43.81%
19147	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14左2柱上变压器	200	3.20%	0	0				-79.70%
19148	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左8	400	43.50%	186	186				-46.64%
19149	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左5左1	315	41.90%	151.5	151.5				-44.45%
19150	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线陵望干52右1柱上变压器	100	10.00%	0	0				-53.94%
19151	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干34变压器	315	79.05%	0	0				-55.87%
19152	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分89	50	57.60%	0	0				-39.63%
19153	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线马头分77	100	26.00%	64	64				-17.57%
19154	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分92	315	61.97%	36	36				-38.16%
19155	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	青文线16	315	49.27%	0	0				8.25%
19156	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干37右7变压器	315	9.21%	0	0				-54.35%
19157	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	江变254怒塔线住宅分住宅一支5柱上变压器	500	24.00%	0	0				-43.20%
19158	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支1之1变压器	200	55.20%	0	0				-35.37%
19159	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青年变352青东线万青干68公变	315	60.00%	0	0				-39.71%
19160	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干52柱上变压器	160	28.88%	0	0				-38.47%
19161	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线37	315	73.65%	0	0				-38.62%
19162	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干3	315	46.35%	137.5	137.5				-44.16%
19163	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变1	400	42.75%	0	0				-4.39%
19164	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右9	315	81.27%	0	0	2024年9月			-41.88%
19165	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆乙线大庆干20公变	315	50.48%	0	0				-36.88%
19166	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分11左4	160	26.56%	0	0				-49.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19167	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分13	200	25.20%	129.6	129.6				-2.74%
19168	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪干24	200	17.70%	144.6	144.6				-46.01%
19169	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干20	315	40.95%	0	0				-46.10%
19170	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干14柱上变压器	315	0.00%	0	0				-44.09%
19171	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右7柱上变压器	400	0.00%	0	0				-39.72%
19172	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干45柱上变压器	315	0.00%	0	0				-40.41%
19173	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干99	315	31.75%	0	0				-48.73%
19174	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	建设干21加1左5	315	24.38%	0	0				-31.04%
19175	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3—1变台	100	41.70%	0	0				-35.78%
19176	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-2变台	315	53.02%	0	0				-55.59%
19177	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干农药分4	315	27.43%	0	0				-50.07%
19178	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分141变压器	315	3.17%	142	142				-40.75%
19179	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线85左1	160	128.13%	0	0	2023年7月			-36.04%
19180	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分16右1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-42.15%
19181	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分13	315	35.87%	170.5	170.5				-35.39%
19182	大东	如意66kV变电站	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干7+1	315	27.62%	196.5	196.5				-46.83%
19183	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分51左4	315	34.92%	0	0				-45.19%
19184	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格干桂花分11右4左1	200	33.50%	0	0				-39.90%
19185	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分15左4	315	56.89%	0	0				-46.65%
19186	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分13	250	86.72%	0	0	2024年12月			-41.89%
19187	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左8左5柱上变压器	200	66.00%	0	0				-46.53%
19188	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
19189	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变1	500	55.20%	0	0				-35.00%
19190	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变1号变	630	29.71%	0	0				-37.78%
19191	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变1号变	630	12.06%	0	0				-41.18%
19192	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变1号变	630	53.65%	0	0				-46.85%
19193	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城8变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-40.17%
19194	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座24箱变1号变	630	41.27%	307	307				-43.52%
19195	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变1变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-43.18%
19196	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-36.64%
19197	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变1	630	23.49%	419	419				-39.27%
19198	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变1站内变压器	400	27.00%	2	2				-39.25%
19199	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站2变压器	630	12.19%	0	0				-39.41%
19200	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-40.35%
19201	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱2站内变压器	500	18.00%	2	2				-37.17%
19202	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	1主变二经五里	630	85.33%	0	0	2022年12月			-38.22%
19203	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站201柜	630	17.14%	459	459				-36.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19204	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园1变电站202柜	630	17.27%	0	0				-42.51%
19205	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-44.26%
19206	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	93277部队经济适用房变电站202柜	400	0.00%	360	360				-300.00%
19207	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	金杯2箱变2变压器	630	14.29%	477	477				-32.39%
19208	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站202柜	630	20.95%	435	435				-44.85%
19209	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	天时嘉园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
19210	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站201	630	46.03%	277	277				-42.79%
19211	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸1#1主变	630	12.06%	0	0				-39.91%
19212	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	阳光变电站2变压器	630	63.24%	0	0				-43.76%
19213	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变1变压器	630	8.25%	0	0				-48.56%
19214	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变2变压器	315	28.57%	0	0				-41.90%
19215	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	善东甲2环网单元SB1箱变1变压器	500	33.28%	283.6	283.6				-36.98%
19216	浑南	下深66kV变电站	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站1号变压器	630	27.14%	0	0				-43.01%
19217	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	工人小区7号变电站1号变压器	630	55.56%	0	0				-43.55%
19218	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20540应中甲线	油漆小区2变电站202	630	17.46%	0	0				-43.88%
19219	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站1号变压器	400	18.80%	0	0				-46.87%
19220	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	北一路18变电站201柜	315	20.32%	0	0				-45.41%
19221	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站2变压器	800	51.60%	307.2	307.2				-44.22%
19222	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	建设大厦箱变1变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-91.96%
19223	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	祥发1箱变1变	630	70.48%	123	123				-41.94%
19224	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-38.98%
19225	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-1箱变2变压器	630	28.19%	0	0				-45.80%
19226	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	丽园公寓1主变	800	22.50%	540	540				-30.10%
19227	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	华天新城3箱变201	630	53.02%	233	233				-40.45%
19228	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	华天新城4箱变201	630	40.00%	315	315				-39.69%
19229	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站201	630	28.89%	385	385				-34.38%
19230	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变2站内变压器	630	19.05%	0	0				-40.49%
19231	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花1变电站2站内变压器	500	40.64%	0	0				-41.07%
19232	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	乐园1变电站202	630	0.00%	31	31				0.00%
19233	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站1变压器	400	61.80%	0	0				-43.64%
19234	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站1号变压器	500	15.36%	0	0				-41.12%
19235	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	御泉花园箱变2变压器	630	11.75%	0	0				-35.52%
19236	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	明城花园1箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-46.37%
19237	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-44.79%
19238	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	南市南1主变	630	57.52%	0	0				-36.58%
19239	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变2变压器	630	27.81%	0	0				-40.58%
19240	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	馨和花园1#2#主变	630	16.38%	0	0				-39.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19241	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变1	630	44.76%	0	0				-42.80%
19242	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-42.03%
19243	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前土建变电站1号变压器	630	37.46%	0	0				-45.20%
19244	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
19245	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变1号变	630	13.97%	0	0				-44.22%
19246	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变2号变	630	12.06%	0	0				-46.21%
19247	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变2号变	630	40.32%	0	0				-36.00%
19248	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	商桥小区变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-37.34%
19249	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变1变	630	27.30%	0	0				-40.61%
19250	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-41.95%
19251	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变1号变	500	14.80%	0	0				-46.71%
19252	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变2号变	500	14.00%	0	0				-42.35%
19253	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变1号变	630	40.63%	0	0				-37.93%
19254	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2箱变	630	15.24%	0	0				-43.59%
19255	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	五爱商住大厦1配变电站1变压器	630	10.67%	0	0				-44.40%
19256	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期4箱变1变压器	500	28.80%	0	0				-41.86%
19257	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	八一公寓一次2主变	400	17.20%	0	0				-43.76%
19258	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	富贵人家1变电站2变压器	315	22.48%	0	0				-42.37%
19259	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站202柜	500	34.88%	0	0				-92.91%
19260	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右	200	39.90%	0	0				-30.47%
19261	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站1号电变压器	630	33.65%	0	0				-43.64%
19262	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左4	315	52.38%	0	0				-25.73%
19263	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾A区JW1箱1配变间隔配电变压器	500	34.56%	0	0				-41.16%
19264	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60642达林乙线	有色支10左13左6左1	200	35.10%	109.8	109.8				-12.59%
19265	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城4变电站1站内变压器	630	20.95%	0	0				-45.11%
19266	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰馨城七区二期A2变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-40.99%
19267	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干前四台分29左1变台	200	11.80%	156.4	156.4				-45.23%
19268	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支4	100	44.55%	0	0				14.00%
19269	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	开发支23左1柱上变压器	200	79.50%	0	0				-41.47%
19270	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站202间隔配电变压器	800	43.13%	0	0				-30.38%
19271	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站2号配电变压器	800	22.50%	0	0				-40.37%
19272	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站201间隔配电变压器	400	32.80%	0	0				-20.09%
19273	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微秋家村种植园1台	400	32.70%	0	0				-1.48%
19274	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	俪兹花园202间隔配电变压器	630	34.60%	308	308				-36.33%
19275	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支33	100	28.20%	61.8	61.8				-12.35%
19276	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19277	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站202配电变压器	500	24.40%	0	0				-48.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19278	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站2配电变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-41.87%
19279	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园51主变	630	24.00%	0	0				-34.89%
19280	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-40.49%
19281	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区3变电站1变压器	400	19.50%	282	282				-34.73%
19282	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期别墅1号配电变压器	630	30.00%	0	0				-39.80%
19283	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园2号小区变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-34.15%
19284	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站201变压器	630	21.90%	0	0				-44.12%
19285	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	pms_包道分18柱上变压器	200	37.20%	0	0				-48.94%
19286	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地线郡泉分13+1柱上变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-9.40%
19287	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	广特分4+1	315	49.52%	127.5	127.5				-30.71%
19288	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线前集体南台照明	400	27.00%	252	252				-36.26%
19289	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分46变台	200	17.10%	0	0				-34.31%
19290	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	文台苑2箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0				-12.00%
19291	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨线222柳泉分51八家子18左1柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-50.24%
19292	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分68柱上变压器	200	15.50%	149	149				-20.01%
19293	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线168左分5柱上变压器	200	81.90%	16.2	16.2	2024年6月			-28.27%
19294	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线新立屯分支01	200	38.70%	0	0				-30.80%
19295	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	水墨丹青1站房2变压器	630	5.84%	530.2	530.2				-34.70%
19296	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村八.九组	200	37.00%	106	106				-29.31%
19297	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专线岳士分支20岳士D台	400	15.30%	0	0				13.51%
19298	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	东陵干2箱变（单）	400	28.80%	244.8	244.8				-41.08%
19299	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥2箱变1变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-36.70%
19300	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期2站房1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-42.77%
19301	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站1号变压器	630	38.73%	0	0				-38.06%
19302	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站2变压器	400	44.50%	0	0				-41.50%
19303	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	禹天玺一期小区2箱式变电站2配电变压器	800	10.80%	0	0				12.01%
19304	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53左40右5+1	80	6.75%	0	0				0.00%
19305	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	大棚台1	50	79.80%	5.1	5.1				-37.23%
19306	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线78变台	200	40.65%	98.7	98.7				-40.50%
19307	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房2变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-39.74%
19308	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线碱家分87左15变台	200	39.30%	101.4	101.4				-36.23%
19309	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分30右7变台	200	25.50%	129	129				-40.78%
19310	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线场部台支线002	200	67.80%	44.4	44.4				-28.16%
19311	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支032	30	42.33%	0	0				-55.52%
19312	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0				-41.34%
19313	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	翡翠书院3变电站1变压器	800	26.40%	0	0				-29.68%
19314	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站1变压器	500	23.60%	332	332				-43.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19315	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站2变压器	500	36.80%	266	266				-36.76%
19316	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	河榆线夹河分3	315	43.81%	0	0				-52.98%
19317	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村6台区	100	5.40%	84.6	84.6				-48.21%
19318	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依线前电支1（前电B台）	200	52.40%	0	0				-30.54%
19319	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线110（下寺B台）	200	54.15%	71.7	71.7				-21.86%
19320	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-35.67%
19321	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲干铁北分宏达支4左5变台	200	13.50%	0	0				-189.42%
19322	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干293变台	200	9.90%	160.2	160.2				-69.42%
19323	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分44变台	200	21.60%	136.8	136.8				-82.55%
19324	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	阳南星行汽车销售服务有限公司201配电变压器	315	0.00%	0	0				-37.02%
19325	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产干75+1	200	7.80%	0	0				6.84%
19326	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站201变压器	500	50.00%	200	200				-39.03%
19327	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	双喜南小区变电站201	630	60.00%	0	0				-43.61%
19328	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区2变电站1变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-29.77%
19329	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著3小区变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0				81.15%
19330	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支120变台	200	22.40%	0	0				-38.55%
19331	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变2变压器	400	38.00%	0	0				-38.01%
19332	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	和平广场小住宅1主变	400	30.00%	0	0				-29.08%
19333	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变配电变压器1公变	500	29.60%	302	302				-39.60%
19334	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	站式服务—沈阳市沈北新区慕平鑫机械加工	200	5.85%	90	90				100.00%
19335	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树2期变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0				-33.21%
19336	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线119右6	100	60.00%	0	0				-47.39%
19337	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站202间隔配电变压器	400	46.00%	176	176				-37.09%
19338	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25166北方甲线	北方甲2之1箱变1变压器	200	0.00%	0	0				-39.73%
19339	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站2变压器	500	16.80%	0	0				-41.93%
19340	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡阳光4变电站1变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-48.82%
19341	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	旭升1站房1变压器	630	42.41%	0	0				-41.53%
19342	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区1箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0				-35.45%
19343	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	领先国际1变电站1变压器	800	8.25%	0	0				-38.94%
19344	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平干小太平分村内支5左2变台	200	48.80%	82.4	82.4				-44.67%
19345	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	小微化西甲4号	400	35.70%	0	0				18.10%
19346	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-36.08%
19347	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分23左7变台	200	15.60%	0	0				-7.78%
19348	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支70左7变台	200	28.10%	123.8	123.8				-28.70%
19349	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	丽锦城4变电站2变压器	630	29.21%	383	383				-42.18%
19350	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎东台区	100	13.08%	0	0				-100.75%
19351	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-40.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19352	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	大德公馆变电站1变压器	400	1.50%	354	354				35.37%
19353	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	G_沈阳易天成物业管理有限公司配电变	630	26.67%	399	399				-34.23%
19354	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变201	630	22.86%	0	0				-42.56%
19355	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚屯东台	160	36.94%	0	0				-38.11%
19356	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分78变台	100	23.40%	66.6	66.6				-76.71%
19357	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变1变压器	630	28.25%	0	0				-44.25%
19358	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水支9变台	100	24.30%	65.7	65.7				-34.21%
19359	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站202配电变压器	800	67.50%	0	0				-39.40%
19360	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分15	200	26.70%	126.6	126.6				-45.85%
19361	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	大民线大棚分87+1左4变台	200	19.80%	0	0				-42.08%
19362	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚2号	80	81.25%	0	0	2024年9月			-40.45%
19363	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线单家支006	100	53.60%	0	0				-30.79%
19364	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	风度泊林2箱变201配电变压器	630	17.46%	0	0				-45.82%
19365	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线188右11左1变台	100	46.95%	43.05	43.05				-39.54%
19366	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站202柜	800	37.20%	0	0				-39.53%
19367	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养后街里综合（微）	400	40.50%	198	198				10.05%
19368	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站2变压器	630	19.68%	0	0				-41.90%
19369	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线6右2	400	27.75%	0	0				-11.28%
19370	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线大望村支1(大望A台)	160	27.00%	0	0				-49.67%
19371	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干85右1	100	18.80%	71.2	71.2				-71.60%
19372	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟后台004	100	77.70%	12.3	12.3				-47.19%
19373	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线孙家台分支线008	200	87.60%	0	0	2023年2月			-21.69%
19374	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园一期5箱变1配电变压器	630	14.22%	0	0				-38.02%
19375	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线63左1右7+1右2	200	30.60%	0	0				-14.22%
19376	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站202变压器	500	14.80%	376	376				-42.03%
19377	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站201配电变压器	800	55.88%	0	0				-41.01%
19378	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	华润荣华府1小区箱式变电站1配电变压器	800	13.20%	0	0				54.96%
19379	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右34+1右5	50	73.20%	8.4	8.4				-33.21%
19380	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园28号小区变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-39.18%
19381	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右8新	400	49.20%	0	0				4.51%
19382	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡6变电站1变压器	630	4.95%	0	0				-10.24%
19383	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0				-39.03%
19384	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	顺艺苑小区变电站201变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-42.14%
19385	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变844王全线道树子分支4右T03	50	68.40%	0	0				-40.77%
19386	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	大溪地2箱变2变压器201配电变压器	630	12.06%	0	0				-37.55%
19387	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳创新房屋开发有限公司（北台）201配	630	51.75%	0	0				-38.62%
19388	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干61柱上变压器	200	46.50%	0	0				-42.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19389	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	福星小区1变电站1变压器配电变压器	400	32.00%	232	232				-42.33%
19390	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右07	250	33.20%	0	0				-36.10%
19391	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微薄荷村2台	400	11.70%	313.2	313.2				-7.45%
19392	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	慧麟房地产开发有限公司1箱变202配电变	630	48.89%	0	0				-41.15%
19393	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶14组台	200	45.00%	90	90				-29.56%
19394	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家 6组照明	400	13.55%	208	208				-47.46%
19395	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0				-43.47%
19396	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	乙大城印象锦园二期3箱式变电站1配电变	800	21.60%	0	0				7.29%
19397	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站1号变压器	400	44.40%	0	0				-39.48%
19398	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳易普迪机械制造有限公司	400	11.85%	0	0				9.34%
19399	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景4箱变1变压器	630	46.35%	275	275				-45.60%
19400	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线146	315	55.62%	108.3	108.3				-20.13%
19401	东陵	汪家66kV变电站	汪白甲线	汪家甲线大深分37鱼塘支02柱上变压器	250	9.36%	0	0				-45.40%
19402	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-48.36%
19403	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期4号箱变1变压器	400	26.70%	253.2	253.2				3.63%
19404	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站2配电变压器	800	38.70%	0	0				-16.31%
19405	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	唐轩首府二期2箱变202配电变压器	800	25.80%	0	0				-26.58%
19406	开发	陕西66kV变电站	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区2变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-11.28%
19407	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著1箱变1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				5.04%
19408	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚干线	马尔山分16	200	23.10%	133.8	133.8				-43.60%
19409	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理2箱变1变压器	800	4.00%	688	688				54.56%
19410	法库	果园66kV变电站	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变202配电变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-42.64%
19411	东陵	中马66kV变电站	世贸线	保利十二橡树4箱变1号配电变压器	630	37.46%	331	331				-49.72%
19412	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	沈阳龙玺房地产201配电变压器	630	2.06%	554	554				-45.25%
19413	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	保利云禧2配电室202间隔配电变压器	800	25.80%	513.6	513.6				5.29%
19414	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	心涂汽配公变台	200	22.50%	69	69				100.00%
19415	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景3变电站2变压器	500	24.80%	326	326				-39.77%
19416	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干91右4	100	6.00%	84	84				-248.28%
19417	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站202	630	19.68%	443	443				-38.97%
19418	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎干97大仁提水分28左43柱上变压器	200	3.75%	0	0				-37.79%
19419	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-44.67%
19420	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-44.62%
19421	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	北一路20变电站变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
19422	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	重联线北一路2开闭站右2变压器	200	14.40%	0	0				-34.81%
19423	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0				-38.86%
19424	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0				-37.09%
19425	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-39.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19426	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站2变压器	630	53.33%	0	0				-43.28%
19427	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	绍成淡水鱼养殖公变台	400	8.40%	0	0				67.60%
19428	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	慧麟小区	315	30.79%	0	0				-50.86%
19429	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变202	400	46.40%	0	0				-45.40%
19430	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	美悦府4站房1配电变压器	800	15.90%	0	0				78.84%
19431	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变2变压器	800	30.38%	0	0				-45.00%
19432	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线体委住宅	100	25.80%	0	0				-43.98%
19433	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园A区3箱变2变压器	800	31.20%	0	0				-40.08%
19434	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干26变压器	50	30.60%	29.7	29.7				-40.77%
19435	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城20变电站变压器	630	11.94%	0	0				-42.60%
19436	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-40.22%
19437	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	湖景国际3变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19438	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	肇工勋业路202	630	32.06%	365	365				-45.02%
19439	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪1号变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-43.90%
19440	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站1变压器	630	14.29%	0	0				2.73%
19441	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长黄干18柱上变压器	315	22.48%	0	0				-58.31%
19442	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西北台	200	102.60%	0	0	2024年10月			-40.81%
19443	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
19444	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站2变压器	500	0.00%	319	319				0.00%
19445	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	可沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支40变	200	44.40%	0	0				-33.37%
19446	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线143变台	400	39.60%	201.6	201.6				-32.84%
19447	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左9变台	100	122.70%	0	0	2022年12月			-32.61%
19448	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线73右4	315	75.24%	46.5	46.5				-43.97%
19449	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	方青乙线69	315	68.57%	0	0				-42.50%
19450	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	辽都水岸二期1号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-27.37%
19451	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期2变电站2变压器	500	34.56%	41	41				-44.44%
19452	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站202间隔配电变压器	400	28.40%	0	0				-37.07%
19453	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	0kv双西线七家子分七水利支七水利南几	30	0.00%	0	0				0.00%
19454	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线道不侵支20	50	106.80%	0	0	2025年2月			-30.15%
19455	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
19456	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	北地龙华农业科技有限公司（一站式）	200	22.40%	135.2	135.2				-91.67%
19457	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期1箱变考核配电变压器	250	100.00%	0	0	2022年12月			-39.20%
19458	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站2号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.51%
19459	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				52.34%
19460	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	八家村北台（微）	200	103.30%	0	0	2022年12月			-30.72%
19461	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分30左12柱上变压器	200	33.00%	114	114				15.66%
19462	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线171左6变台	400	55.50%	0	0				-16.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19463	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	腰岭村东台照明(2020微)	200	21.00%	0	0				-52.59%
19464	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	君兰江山2变电站202变压器	400	37.80%	208.8	208.8				20.25%
19465	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分10加1变压器	50	18.00%	36	36				-66.96%
19466	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区9变电站2变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-40.39%
19467	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-39.51%
19468	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地南照明台	200	54.00%	0	0				-28.95%
19469	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座5箱变2配电变压器	500	43.60%	0	0				-39.80%
19470	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91158农场线	土耳其村八组（2022微）	400	72.30%	70.8	70.8				-23.72%
19471	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西2	100	138.00%	0	0	2023年2月			-30.31%
19472	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗医院	160	100.88%	0	0	2024年12月			-31.67%
19473	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡南南台	100	100.80%	0	0	2025年4月			-45.66%
19474	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变1变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-43.23%
19475	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-45.11%
19476	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	天阅2号变电站1变压器	630	39.24%	0	0				-39.39%
19477	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-39.54%
19478	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线小刘屯分支02	50	111.00%	0	0	2024年6月			-29.83%
19479	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	式服务一沈阳市沈北新区爱民种植专业合	100	19.60%	0	0				7.52%
19480	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期4号变电站1号配电变压器	630	25.71%	0	0				-40.75%
19481	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-41.99%
19482	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站201	630	19.05%	447	447				-40.37%
19483	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变406大祝线赵运涛水田IC	400	62.10%	111.6	111.6				-38.85%
19484	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线新民分21加工厂支06	100	78.00%	0	0				-29.48%
19485	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线后二台分1左6变台	200	84.50%	11	11	2022年12月			-34.13%
19486	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分40柱上变压器	400	63.30%	0	0				-39.07%
19487	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站2号变压器	800	13.50%	0	0				-41.17%
19488	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站1号配电变压器	800	31.50%	0	0				-42.13%
19489	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	大房子水利台	50	7.20%	41.4	41.4				1.77%
19490	法库	秀水66kV变电站	秀登线	秀登线张家分严千支苏家几严东北甲14+	100	5.70%	0	0				1.90%
19491	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
19492	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201	630	33.52%	355.8	355.8				-43.03%
19493	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	地下放煤矿棚户区改造二期工程B区箱变20	800	19.20%	566.4	566.4				-38.67%
19494	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站1变压器	500	16.80%	366	366				-60.47%
19495	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站1主变	630	28.57%	387	387				-34.40%
19496	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右3变台	315	70.35%	61.9	61.9				-35.27%
19497	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	天泰大学城3箱变101配电变压器	630	23.81%	0	0				-28.84%
19498	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	宁家三组照明东	50	64.00%	13	13				16.93%
19499	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区4变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-39.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19500	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区10变电站1变压器	630	36.83%	335	335				-40.10%
19501	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站202间隔配电变压器	800	28.13%	0	0				-42.16%
19502	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0				-40.26%
19503	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委新南台	200	50.80%	78.4	78.4				-38.44%
19504	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘南2号照明	200	73.20%	0	0				-30.29%
19505	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	胜利村西台 胜利村西台Z	250	70.72%	48.2	48.2				-38.32%
19506	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发名城2变电站202变压器	630	23.17%	421	421				-43.30%
19507	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干7柱上变压器	250	64.56%	0	0				-15.93%
19508	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李奎线	李相变642李奎线康家山分17	200	61.50%	0	0				-37.45%
19509	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干3左5变台	200	42.60%	0	0				-35.65%
19510	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分18右8变台	200	45.90%	0	0				7.08%
19511	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线大莫五组台分支线路008	200	56.40%	67.2	67.2				-36.17%
19512	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡1箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-40.32%
19513	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	幸福花园B区1号箱式变电站2号变压器	630	29.33%	0	0				-42.75%
19514	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微光辉农场北台2号	400	20.70%	277.2	277.2				-34.79%
19515	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	南红支18+1左1	200	0.00%	180	180				100.00%
19516	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线液压分2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
19517	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	蓝湾CDEF组团13变电站201间隔配电变	630	16.25%	0	0				-40.30%
19518	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左8右1变台	200	41.40%	97.2	97.2				6.50%
19519	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	北长村2机井	50	33.60%	28.2	28.2				-47.13%
19520	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分登南支4	200	36.30%	0	0				-23.78%
19521	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干4变台	200	20.10%	139.8	139.8				-66.97%
19522	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	千佛分 71柱上变压器	200	55.30%	69.4	69.4				9.67%
19523	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园17号小区变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				-38.65%
19524	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	0kV中烟干小黑分8加1左支1右分支8变	100	44.70%	0	0				-50.35%
19525	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	保利天汇4箱变2变压器	630	14.92%	473	473				61.01%
19526	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室2号变压器	630	40.48%	0	0				-38.65%
19527	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡村3机井	200	25.80%	128.4	128.4				-55.10%
19528	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	0kV中烟干立新分28右支怀江分支21变	100	45.30%	0	0				-53.05%
19529	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站1变压器	630	14.60%	215	215				-43.90%
19530	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	山11号变电站201间隔（前地线）配电变	400	37.20%	0	0				12.22%
19531	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区1变电站101配电变压器	630	36.51%	337	337				4.55%
19532	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线新立支19	50	19.20%	35.4	35.4				-44.32%
19533	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街东一台	315	62.98%	0	0				-27.14%
19534	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房左分07	200	74.40%	31.2	31.2				-39.26%
19535	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分17左15变台	50	130.20%	0	0	2022年12月			-45.74%
19536	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分15左1变台	400	28.50%	0	0				5.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
19537	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	0	0				-38.29%
19538	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	YHG_大桥支7	500	5.10%	0	0				-7.16%
19539	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右1变台	200	23.75%	132.5	132.5				88.59%
19540	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-46.25%
19541	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区5变电站1变压器	400	30.80%	236.8	236.8				-42.49%
19542	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支11	200	43.70%	0	0				-36.64%
19543	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章2期1变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0				-21.54%
19544	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	法姬娜公馆1号箱变1号配电变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-40.54%
19545	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	小微曹后路一台区	400	36.30%	0	0				11.31%
19546	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干142变台	200	40.60%	98.8	98.8				-32.38%
19547	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线大兴村西台	200	0.00%	180	180				-44.47%
19548	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大高东南台	400	30.00%	240	240				-55.87%
19549	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	红砂地6队台	200	20.60%	97	97				-39.70%
19550	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左10	200	19.80%	0	0				-28.35%
19551	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分20右支10变压器	100	28.50%	61.5	61.5				-51.05%
19552	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	50造化甲线造化干沙平分关家一支10柱上	315	0.95%	0	0				-84.86%
19553	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站1变压器	500	31.68%	0	0				-41.47%
19554	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼2配电变压器	630	10.16%	0	0				-0.75%
19555	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树于新台子分60左7左1	80	19.50%	0	0				-50.48%
19556	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日光格林城1局维-2间隔201间隔配电变压器	630	42.38%	0	0				-40.47%
19557	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线三小住宅楼	100	65.10%	0	0				-35.36%
19558	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城7号考核1	250	19.52%	0	0				-41.19%
19559	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50744时代线	领峰1号变电站201间隔（时代线）配电变	800	9.00%	0	0				8.91%
19560	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干59左分02柱上变压	200	48.60%	0	0				-38.35%
19561	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分8+1	200	18.40%	143.2	143.2				-37.19%
19562	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站1号变压器	500	21.20%	344	344				-41.40%
19563	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	250变压器（铁西）	250	39.04%	0	0				-54.71%
19564	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	融创融公馆2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0				8.72%
19565	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东翻分支02	200	35.40%	0	0				-38.84%
19566	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线伍家分支14	200	20.00%	140	140				-26.68%
19567	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线段家分南屯支013	200	31.73%	116.55	116.55				-37.92%
19568	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	百货箱变1变压器	630	30.10%	267	267				-48.97%
19569	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	九州种植专业合作社（一站式服务）	200	8.10%	163.8	163.8				2.40%
19570	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	丰御景广场二期3变电站201间隔配电变	630	22.54%	425	425				9.80%
19571	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线朝阳一队支05	200	44.55%	90.9	90.9				-24.33%
19572	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线王坨子支010	50	127.60%	0	0	2022年12月			-34.85%
19573	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	0kV中石干联络分苗圃支2左分支11变压器	100	27.90%	62.1	62.1				-57.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19574	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城4箱变201	500	24.96%	173	173				-41.10%
19575	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城7箱变201	630	23.17%	173	173				-42.94%
19576	于洪	东民66kV变电站	机床三线	小微机床3干5加1左5右1台	200	59.70%	0	0				22.10%
19577	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	杨提东郡三期2局维箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0				-39.43%
19578	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	32.10%	231.6	231.6				35.92%
19579	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	中金河御小区1局维变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0				7.51%
19580	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	教育新村2箱变1变压器	800	56.63%	0	0				-42.43%
19581	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和隆城5箱变2变压器	400	22.80%	0	0				52.90%
19582	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站2配电变压器	800	50.63%	315	315				-42.46%
19583	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站1变压器	500	22.80%	0	0				-39.93%
19584	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线刘店支07	200	45.00%	0	0				22.72%
19585	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线帮牛支56	100	43.40%	0	0				-39.82%
19586	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	中海望京府1变电站201配电变压器	630	14.92%	473	473				2.36%
19587	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	万新东苑箱变2变压器	500	13.44%	0	0				-43.76%
19588	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线红花分40变台	200	73.80%	32.4	32.4				-24.43%
19589	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹1号变电站1变压器	500	32.40%	0	0				34.19%
19590	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	青好线21右4	315	34.54%	0	0				-39.05%
19591	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站2配电变压器	400	51.00%	0	0				-45.21%
19592	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站1变压器	500	41.20%	0	0				-30.43%
19593	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站2变压器	500	28.80%	0	0				-33.37%
19594	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼32主变	500	21.44%	342.8	342.8				-41.29%
19595	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	江南印象小区1变电站201	630	18.29%	451.8	451.8				-43.50%
19596	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变1变压器	800	19.20%	0	0				-41.86%
19597	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线上太平支002	200	27.45%	0	0				-29.59%
19598	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分52+1左1	400	1.80%	0	0				-4.99%
19599	沈北	孝信66kV变电站	孝场乙线	万达小区2局维变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0				10.79%
19600	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线王家卜几17	100	35.00%	0	0				-34.41%
19601	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园32号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	38.70%	0	0				-32.53%
19602	东陵	李相66kV变电站	李古线	李相变645李古线李班干10左07柱上变压器	200	47.10%	85.8	85.8				-43.22%
19603	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左25变台	200	51.90%	76.2	76.2				100.00%
19604	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站2配电变压器	630	43.49%	0	0				-42.38%
19605	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	刘三四（2）台	100	34.20%	55.8	55.8				-37.48%
19606	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	水道干41变压器	315	57.14%	103.5	103.5				-42.59%
19607	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	天达2箱变1变压器	630	46.98%	271	271				4.56%
19608	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村2组照明	315	47.87%	132.7	132.7				-36.88%
19609	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居3箱变201间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-41.65%
19610	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	大棚分003	50	145.20%	0	0	2023年1月			-28.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19611	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站2公变	500	75.60%	72	72				-40.52%
19612	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期6变201	500	28.16%	309.2	309.2				26.80%
19613	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑二期1箱变1号变压器	630	30.16%	0	0				-42.35%
19614	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	德园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.06%	267	267				58.48%
19615	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园4变电站1变压器	500	17.60%	57	57				-38.68%
19616	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	城市之光3箱变1变压器	630	28.89%	0	0				-40.59%
19617	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	佟家支11右2	200	1.20%	177.6	177.6				0.61%
19618	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线包卧干150	100	53.40%	0	0				-33.39%
19619	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园2站房2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-37.78%
19620	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	93055一期居民变电站201变压器	400	15.90%	0	0				100.00%
19621	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖3箱式变电站1配电变压器	630	22.54%	425	425				5.06%
19622	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室201间隔配电变压器	800	30.75%	474	474				-43.73%
19623	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站202配电变压器	630	14.60%	0	0				-39.91%
19624	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-41.43%
19625	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方4箱1变压器	630	29.21%	0	0				-37.16%
19626	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方5箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-29.64%
19627	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	汪南新村1箱变1变压器	630	40.38%	0	0				-44.22%
19628	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	道岗变305分水线分水干黎明分关屯支24变	100	20.90%	0	0				-62.76%
19629	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园3变电站201变压器	800	17.63%	173	173				-62.94%
19630	和平	广州66kV变电站	广州变474广府甲线	京金融广场北区5小区变电站201配电变	630	20.00%	441	441				80.42%
19631	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农干93左T1台	50	50.40%	0	0				-19.48%
19632	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站2配电变压器	500	12.40%	0	0				-42.60%
19633	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相线29右6	100	94.20%	0	0	2024年10月			-37.63%
19634	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期3变201配电变压器	800	43.50%	0	0				14.72%
19635	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期5小区箱式变电站1配电变	630	0.00%	0	0				0.00%
19636	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈阳诚丰金源1号变电站1号配电变压器	630	39.68%	0	0				-40.47%
19637	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司3箱式变电站201间隔	630	20.95%	0	0				-30.31%
19638	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	朱尔线石台北苑一期1	630	17.33%	0	0				-40.29%
19639	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	金地峯尚1箱变2变压器	800	16.80%	0	0				46.98%
19640	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨一组综合台区(2022微)	200	10.20%	0	0				100.00%
19641	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	产开发有限公司尚品南苑箱式变电站202间隔	630	36.95%	334.2	334.2				-36.09%
19642	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	万科如园局维变电站201配电变压器	630	41.59%	305	305				-30.80%
19643	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝卜分大车鱼池支18右16变台	100	28.00%	62	62				-95.90%
19644	浑南	于山66kV变电站	于山变774于城线	星河湾二期2号变电站2号配电变压器	800	26.70%	0	0				-21.44%
19645	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期E地块2-2间隔配电变	630	25.40%	0	0				-36.98%
19646	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干长兴分牛队支15	200	28.20%	0	0				-27.81%
19647	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	万科锦园二期1配电室202间隔配电变压器	800	29.63%	483	483				-42.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19648	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	万寿干48附近（飞龙大厦）201配电变压器	1000	14.80%	624	624				-37.98%
19649	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	碧桂园珑悦1箱变2变压器	800	54.00%	0	0				-12.89%
19650	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0				-29.80%
19651	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	江山风华一期2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				23.12%
19652	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线新立东支01	200	14.25%	139	139				7.03%
19653	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干七井分水水库支13+1左1变压器	200	48.00%	0	0				-39.81%
19654	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站2变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
19655	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站2变压器	800	21.00%	10	10				-42.52%
19656	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线大夫祝家队柱上变压器	50	40.50%	0	0				-35.33%
19657	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	哥本哈根二期1箱式变电站配电变压器	630	28.25%	0	0				-40.73%
19658	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站1变压器	400	24.60%	0	0				-44.60%
19659	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院5配变站2变压器	400	32.50%	0	0				-50.72%
19660	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分22+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
19661	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支20变台	315	27.05%	198.3	198.3				-148.11%
19662	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-42.23%
19663	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线张美支9左T05	200	15.20%	149.6	149.6				-23.45%
19664	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街线43+1右1变台	200	24.00%	132	132				11.03%
19665	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	变778水孙甲线水孙甲干王宝分21柱上变	200	39.30%	101.4	101.4				-33.55%
19666	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城4箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-38.15%
19667	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站201配电变压器	500	28.48%	0	0				-42.16%
19668	东陵	中马66kV变电站	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变1变压器	630	8.73%	71	71				-25.84%
19669	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				-40.52%
19670	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东南台支04	200	53.80%	72.4	72.4				-35.64%
19671	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和颂3变电站2配电变压器	800	15.90%	0	0				5.47%
19672	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分58左20变台	100	66.90%	0	0				16.62%
19673	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3301配电变压器	630	33.81%	0	0				-38.24%
19674	开发	郑家66kV变电站	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区6变电站101配电变压器	800	36.60%	427.2	427.2				-10.94%
19675	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干后二台分123变台	200	60.00%	60	60				-25.08%
19676	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	机场线和陆干43凌云东分33	400	38.70%	205.2	205.2				-44.39%
19677	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦4箱变1变压器	630	17.78%	0	0				100.00%
19678	沈北	道义66kV变电站	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区1变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0				45.64%
19679	沈北	道义66kV变电站	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区2变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0				36.01%
19680	沈北	方溪66kV变电站	6kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区3变电站201配电变压器	800	16.20%	590.4	590.4				16.09%
19681	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站201配电变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-70.43%
19682	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	森林里2箱变1配电变压器	630	69.84%	0	0				-41.74%
19683	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右2柱上变压器	250	0.00%	0	0				-139.68%
19684	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右6右2柱上变压器	400	0.00%	0	0				-15463.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19685	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干22柱上变压器	315	35.24%	0	0				-38.11%
19686	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线46柱上变压器	315	71.75%	0	0				-52.18%
19687	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分26左7右1变压器	100	28.20%	0	0				-44.79%
19688	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之7柱上变压器	200	11.00%	0	0				-63.02%
19689	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分15柱上变压器	315	64.76%	0	0				-41.61%
19690	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线57左5右1	200	17.10%	0	0				-67.25%
19691	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干77左1	315	54.29%	2	2				-39.95%
19692	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支17左7	315	21.84%	214.7	214.7				-40.84%
19693	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干6左6柱上变压器	315	17.52%	228.3	228.3				-50.31%
19694	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	齐十干70右3	315	67.62%	0	0				-41.62%
19695	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	山变296中医乙线辽河分16右11柱上变压	315	38.41%	0	0				-49.61%
19696	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左11柱上变压器	315	24.13%	0	0				-33.28%
19697	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯干27柱上变压器	250	52.40%	0	0				-35.03%
19698	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分19变压器	250	59.84%	0	0				-35.77%
19699	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分20变压器	315	23.81%	0	0				-60.09%
19700	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分20右15	100	33.90%	56.1	56.1				-24.56%
19701	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分12	160	45.94%	0	0				-46.95%
19702	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	苏南变290站前甲线站前干白杨分3左4	315	114.60%	0	0	2023年8月			-47.47%
19703	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	苏南变288站前乙线站前干083	315	60.32%	0	0				-43.16%
19704	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	北官线29右3	250	66.24%	0	0				-47.24%
19705	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右3公	315	69.84%	0	0				-38.71%
19706	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4左1变台	200	74.00%	0	0				-17.84%
19707	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支2变台	200	39.50%	0	0				-39.83%
19708	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左10变台	100	86.70%	0	0	2024年9月			-44.01%
19709	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分45右3变台	100	111.60%	0	0	2023年7月			-40.18%
19710	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	通天乙线万青干剪刀分5+1公变	315	16.51%	0	0				-39.56%
19711	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右3公变	315	35.24%	0	0				-32.90%
19712	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干工校分8+1公变	315	76.19%	0	0				-50.20%
19713	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干49柱上变压器	200	22.40%	0	0				-39.60%
19714	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分15	200	45.00%	0	0				-27.93%
19715	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左6柱上变压器	315	60.63%	0	0				-41.06%
19716	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左5右2柱上变压器	400	60.40%	0	0				-41.24%
19717	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	总站甲线23右2	315	36.95%	0	0				-39.35%
19718	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干太川分3	500	41.52%	0	0				-43.60%
19719	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右5	315	31.75%	0	0				-39.59%
19720	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线38+1	250	22.80%	0	0				-41.71%
19721	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	长南干黄金分2公变	315	16.38%	0	0				-55.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19722	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8柱上变压器	400	80.00%	0	0	2024年6月			-16.83%
19723	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干36右4柱上变压器	315	56.51%	0	0				-47.27%
19724	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西线粮库分4右1变台	400	28.80%	0	0				-40.10%
19725	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西线粮库分4右3变台	315	28.89%	0	0				-45.46%
19726	大东	农大66kV变电站	农大变940农西甲线	东陵甲线板材分3+1	200	24.00%	132	132				-38.69%
19727	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干24变压器	315	71.11%	0	0				-35.68%
19728	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分6变压器	315	40.32%	156.5	156.5				-41.86%
19729	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干43	315	47.30%	0	0				-41.25%
19730	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线32左6	315	33.02%	179.5	179.5				-40.40%
19731	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	同南甲线44右2	315	32.06%	182.5	182.5				-43.29%
19732	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左1	500	59.20%	154	154				-43.64%
19733	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分3	315	62.98%	0	0				-40.89%
19734	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线33右15	160	36.56%	0	0				-23.03%
19735	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4柱上变压器	400	72.30%	0	0				-44.23%
19736	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右2加1	315	36.51%	168.5	168.5				-45.15%
19737	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右4加1	315	24.76%	205.5	205.5				-47.81%
19738	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变2变	630	20.00%	0	0				-40.45%
19739	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变1变压器	630	11.11%	0	0				-42.05%
19740	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变2号变	315	25.90%	0	0				-44.15%
19741	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
19742	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变1号变压器	630	20.95%	435	435				-43.29%
19743	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变1变压器	800	27.75%	498	498				-45.13%
19744	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	博雅馨园1箱变2变压器	400	43.20%	0	0				-36.66%
19745	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	三好中科仪一次1主变	630	32.76%	0	0				-44.09%
19746	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变1号变	630	17.14%	0	0				-44.70%
19747	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变2号变	630	13.65%	0	0				-45.90%
19748	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	绿园箱变1变压器	400	0.00%	0	0				-40.77%
19749	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变1站内变压器	400	24.60%	0	0				-41.31%
19750	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站2变压器	630	37.78%	0	0				-43.35%
19751	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站1变压器	400	15.50%	0	0				-40.25%
19752	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	政兴家园变电站一次变压器柜主变	500	54.40%	178	178				-39.42%
19753	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站202柜	500	0.40%	319	319				-151.85%
19754	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站201	500	41.28%	243.6	243.6				-42.97%
19755	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站202柜	315	69.21%	0	0				-41.80%
19756	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	煤矿设计院箱变1变压器	400	23.40%	0	0				-40.23%
19757	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站201	630	39.05%	0	0				-42.71%
19758	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变2变压器	500	23.20%	57	57				-42.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19759	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站202变压器	630	29.52%	381	381				-43.18%
19760	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	1主变卧波苑1#	630	0.00%	0	0				0.00%
19761	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变2号柜	630	39.37%	319	319				-11.05%
19762	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变1号变	630	11.75%	364	364				-43.28%
19763	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
19764	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	地质住宅箱变1变压器	630	13.71%	0	0				-43.75%
19765	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-44.53%
19766	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-44.47%
19767	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园4变电站202	630	53.33%	231	231				-40.87%
19768	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	金华园小区变电站201	500	24.96%	325.2	325.2				-64.36%
19769	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	军区后勤变电站201变压器	630	16.19%	465	465				-45.44%
19770	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176杯青乙线	天光花园2箱变2变压器	315	61.59%	0	0				-43.56%
19771	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宣甲线	荣光3变电站1变压器	630	28.25%	0	0				-46.18%
19772	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偈城线	东方偈城5箱变站1变压器	630	17.46%	0	0				-24.72%
19773	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站202变压器	630	38.10%	327	327				-41.55%
19774	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变1站内变压器	630	10.16%	0	0				-40.31%
19775	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
19776	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型4变电站201柜	200	61.50%	57	57				-44.72%
19777	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	云峰街1变电站201	315	22.22%	0	0				-43.78%
19778	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	冠芳园2变电站2变压器	630	27.62%	0	0				-40.50%
19779	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	中房1箱变2变压器	630	63.24%	168.6	168.6				-40.21%
19780	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站202	500	48.96%	205.2	205.2				-21.21%
19781	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区3变电站201	630	20.95%	435	435				-40.68%
19782	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区8变电站	630	18.41%	0	0				-42.04%
19783	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区4变电站201	400	23.40%	266.4	266.4				-39.12%
19784	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站2变压器	630	57.14%	0	0				-42.14%
19785	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	临园箱变1变压器	630	27.68%	0	0				-38.67%
19786	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	太和公寓箱变1变压器	400	42.60%	0	0				-34.80%
19787	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变2变压器	315	45.33%	0	0				-44.30%
19788	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	炮苑花都13箱变1变压器	400	11.10%	315.6	315.6				-37.94%
19789	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变2号变	630	26.67%	0	0				-28.01%
19790	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
19791	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州西区1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-47.48%
19792	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19793	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	牡丹变电站1号变压器	800	14.10%	0	0				-44.19%
19794	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站201	630	41.27%	307	307				-39.42%
19795	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0				-18.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19796	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	新华土建变电站1号变压器	630	31.11%	0	0				-50.29%
19797	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-42.58%
19798	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变1变压器	400	78.90%	0	0				-37.76%
19799	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	雨坛22号高压柜1变压器	315	40.38%	0	0				-44.52%
19800	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	红光分2变电站201柜	315	20.32%	0	0				-46.55%
19801	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变1	630	68.25%	0	0				-39.96%
19802	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都2箱变2变	630	0.00%	0	0				-43.23%
19803	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
19804	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	宜春21变压器	630	100.57%	0	0	2024年10月			-44.36%
19805	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	南风雅轩4变电站201柜	630	26.35%	0	0				-37.96%
19806	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线靠山屯几线02	200	21.60%	0	0				-17.24%
19807	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分小荒地支19变台	200	43.20%	93.6	93.6				-34.67%
19808	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	友谊城2变电站1变压器	630	14.48%	0	0				-47.53%
19809	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线60左1变台	400	19.75%	0	0				10.43%
19810	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站1配电变压器	800	11.60%	0	0				-37.52%
19811	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰馨城七区二期A3变电站3变压器	630	64.13%	0	0				-39.94%
19812	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站2配电变压器	800	45.00%	0	0				-40.19%
19813	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥3变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
19814	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0				-9.03%
19815	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站201间隔配电变压器	800	21.75%	10	10				-40.58%
19816	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	万寿干72+1公变	315	59.37%	0	0				5.89%
19817	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站2变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-37.10%
19818	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变1号变压器	800	12.60%	619.2	619.2				30.95%
19819	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站2主变	630	48.38%	262.2	262.2				-17.92%
19820	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站2变压器	400	27.00%	0	0				-45.62%
19821	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	省电调度住宅201间隔配电变压器	630	12.19%	0	0				-42.91%
19822	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	餐具消毒公变台	400	0.00%	360	360				0.00%
19823	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街11变电站配电变压器	400	57.60%	0	0				100.00%
19824	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站1变压器	630	30.16%	377	377				-37.55%
19825	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干上河分12变台	200	28.58%	0	0				-36.46%
19826	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变2变压器	630	9.40%	0	0				-34.01%
19827	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	上和城3号变电站201间隔（施加线）配电变	630	25.71%	0	0				29.54%
19828	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分2左1	315	61.27%	0	0				-34.25%
19829	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线前旧门分50	100	68.40%	0	0				-31.06%
19830	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站2变压器	400	18.00%	288	288				-42.68%
19831	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	汇置尚郡3小区箱变201配电变压器	800	16.20%	0	0				-3.45%
19832	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线路家分排水支17柱上变压器	50	14.70%	37.65	37.65				-135.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19833	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	远大2小区变电站1变压器	400	42.60%	0	0				-41.67%
19834	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园1变电站2站内变压器	630	20.32%	0	0				-45.11%
19835	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干链条分10左1柱上变压器	100	109.00%	0	0	2024年2月			-66.08%
19836	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北四组	30	75.00%	0	0				-43.04%
19837	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分45变台	200	32.50%	115	115				-28.73%
19838	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器2公变	630	24.44%	94	94				-40.21%
19839	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾村南台	100	42.90%	0	0				-15.34%
19840	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏西台	30	132.00%	0	0	2022年12月			-43.13%
19841	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉中台	200	79.00%	22	22				-36.44%
19842	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支016	30	27.33%	0	0				-100.44%
19843	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站2号配电变压器	630	14.92%	10	10				-46.34%
19844	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站2变压器	500	42.00%	0	0				-42.65%
19845	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变684八经甲线	八经干14右1孔雀花园201间隔配电变压器	630	57.14%	207	207				-36.06%
19846	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0				-41.04%
19847	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线324左15变台	200	20.70%	0	0				59.36%
19848	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	双百园变电站1变压器	200	38.50%	103	103				-46.01%
19849	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站201	630	21.90%	0	0				-37.63%
19850	沈北	清水66kV变电站	清王线	清水D台	200	56.00%	0	0				-38.89%
19851	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-40.86%
19852	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	农药干邮政分18	315	23.49%	0	0				-32.81%
19853	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右1变台	400	24.60%	156	156				-23.04%
19854	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左3	200	84.90%	0	0	2022年12月			-29.86%
19855	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西北台	200	17.70%	144.6	144.6				-75.97%
19856	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站202配电变压器	250	32.64%	0	0				-38.69%
19857	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9左12变台	200	18.90%	142.2	142.2				100.00%
19858	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期2箱变2变压器	800	33.90%	0	0				0.06%
19859	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	后林新村锅炉房变电所1配电变压器	630	57.65%	203.8	203.8				4.77%
19860	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	业兴村综合一台	200	6.90%	166.2	166.2				0.32%
19861	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干42左20+1左1	200	24.80%	130.4	130.4				-52.15%
19862	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分72变台	200	27.50%	0	0				-38.34%
19863	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支75变台	200	9.90%	0	0				-42.91%
19864	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左6变台	200	40.90%	0	0				-25.29%
19865	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城12号变电站201配电变压器	630	13.97%	479	479				-37.68%
19866	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线55右7变台	200	42.90%	94.2	94.2				-36.41%
19867	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站1变压器	800	16.13%	591	591				-53.49%
19868	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰东方园4箱变1变压器	500	21.12%	0	0				-46.63%
19869	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	上园1配电站2站内变压器	500	115.52%	0	0	2022年12月			-42.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19870	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分33柱上变压器	400	17.60%	0	0				-27.15%
19871	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	前上河府3号变电站201间隔（甲）配电变	800	65.75%	0	0				-33.63%
19872	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	明城市北2变电站1号主变	630	41.90%	303	303				-35.94%
19873	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	甲尚府综合楼箱变4变压器间隔配电变	630	76.51%	0	0				-24.78%
19874	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分09	50	112.80%	0	0	2023年2月			-36.92%
19875	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期3变电站2变压器	400	21.75%	0	0				-39.27%
19876	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线44+1变台	400	11.40%	0	0				-2.01%
19877	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	卢电线卢电分王窝支14变台	400	11.40%	0	0				-4.68%
19878	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分6加1	400	16.80%	0	0				10.47%
19879	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	万莲箱变2变压器	315	39.62%	0	0				-41.87%
19880	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	采利心语花园小区二期11变电站201开关柜	630	17.14%	459	459				-42.36%
19881	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	江南春天2箱式变电站配电变压器	630	0.00%	567	567				-41.58%
19882	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左8变台	200	41.55%	96.9	96.9				-29.81%
19883	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李干北岗分19变台	200	14.40%	151.2	151.2				-44.09%
19884	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分20右8变台	200	30.90%	118.2	118.2				-24.21%
19885	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站2变压器	630	27.94%	0	0				-36.96%
19886	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭3箱变1变压器	630	33.65%	355	355				-36.11%
19887	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭一期4变电站1号配电变压器	630	31.75%	367	367				-39.12%
19888	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	平罗分23左11柱上变压器	100	98.40%	0	0	2024年7月			-28.21%
19889	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	润东府4箱变1变压器	630	28.89%	0	0				100.00%
19890	和平	和平66kV变电站	和平变162同北甲线	太原西主变	400	32.40%	230.4	230.4				-35.26%
19891	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支43右13左3左1	100	14.40%	75.6	75.6				-106.94%
19892	大东	如意66kV变电站	如意变80872意沈乙线	久业1变电站1站内变压器	630	19.37%	0	0				-45.62%
19893	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	强晟家园箱变1变压器	315	48.25%	0	0				-46.78%
19894	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	10千伏孙元线50号右1号右1号柱上变压器	200	33.00%	0	0				-30.16%
19895	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右5变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19896	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站2变压器	500	27.52%	0	0				-32.73%
19897	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分20柱上变压器	315	46.03%	0	0				-140.87%
19898	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园4箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-42.04%
19899	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线石头房支12	160	0.00%	0	0				-56.54%
19900	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城02B区别墅3箱式变电站2号配电变	400	22.00%	0	0				-40.45%
19901	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线新四家子分支02	50	90.60%	0	0	2025年2月			-22.45%
19902	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线田南干047	30	29.00%	0	0				-39.70%
19903	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支罗家东大棚支2	50	59.10%	0	0				-38.34%
19904	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	YHG_顺明干18右7左1	1250	6.24%	0	0				-47.49%
19905	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10KV依戴线贺尔海分村西支5	200	81.60%	16.8	16.8	2025年4月			21.17%
19906	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干77左4	200	37.60%	104.8	104.8				-39.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19907	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站1变压器	500	49.60%	202	202				-31.12%
19908	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线小王分支支线025	50	41.20%	24.4	24.4				-40.89%
19909	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林线皂角树分9左1变台	200	21.90%	136.2	136.2				-21.09%
19910	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	顺明7箱变2变压器	630	23.17%	0	0				77.00%
19911	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站202变压器	630	28.25%	0	0				-32.69%
19912	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	于新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）82	630	50.16%	0	0				-37.88%
19913	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分66	200	23.70%	0	0				-32.95%
19914	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干159左02	80	41.00%	0	0				-36.66%
19915	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微门台村台	200	105.60%	0	0	2022年12月			-96.99%
19916	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	市道义经济开发区百乐农贸市场201配电变	630	83.81%	0	0	2024年9月			-42.89%
19917	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线泉眼支07	100	73.00%	0	0				-36.21%
19918	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分41变台	400	25.20%	259.2	259.2				-39.60%
19919	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0				-34.48%
19920	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区3变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-47.53%
19921	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	江山风华二期1变电站1配电变压器	800	0.90%	0	0				100.00%
19922	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60256南官甲线	施文甲玫瑰分8+1	160	23.50%	106.4	106.4				-36.75%
19923	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	卢电线耿窝分高窝支刘岗支2左4变台	400	0.00%	0	0				-9.08%
19924	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站1号变压器	630	11.05%	457	457				100.00%
19925	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微后集体3	400	3.30%	346.8	346.8				7.89%
19926	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左3右1	400	20.85%	276.6	276.6				0.73%
19927	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55452齐医线	时代悦小区1变电站201间隔配电变压器	800	2.70%	0	0				60.21%
19928	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝61	50	10.00%	17	17				-32.36%
19929	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线12	200	73.50%	0	0				-42.78%
19930	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟6箱变1变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
19931	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	城市之光7箱变2变压器	400	39.00%	0	0				-55.42%
19932	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站202	630	15.87%	0	0				-42.98%
19933	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左9右01	200	38.00%	0	0				-40.02%
19934	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线乡政府分01	100	0.00%	0	0				-38.66%
19935	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	达连村南台	100	106.00%	0	0	2024年6月			-32.86%
19936	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线团山子线徐东支003	50	92.10%	0	0	2025年4月			-34.83%
19937	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线刘家岗北台	100	82.00%	8	8	2022年12月			-40.76%
19938	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅18变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-37.56%
19939	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园6变电站1变压器	630	12.70%	0	0				-44.71%
19940	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站1配电变压器	630	29.52%	381	381				-37.85%
19941	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-44.64%
19942	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-43.83%
19943	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户满东村晓敏家禽公变台区	400	18.30%	286.8	286.8				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19944	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-36.87%
19945	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站201配电变压器	630	81.90%	0	0	2025年4月			-38.09%
19946	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	团山子西台	100	0.00%	90	90				-33.07%
19947	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站202	630	82.54%	0	0	2021年9月			-45.29%
19948	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽湾4变电站1变压器	630	40.38%	312.6	312.6				-41.41%
19949	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城2变电站-1	630	29.21%	0	0				-42.07%
19950	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲四期二变电站201配电变压器	630	40.32%	0	0				-39.41%
19951	浑南	于山66kV变电站	于山变776于景线	盛京宸院4号变电202间隔配电变压器	800	2.75%	698	698				55.52%
19952	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				9.79%
19953	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	金家支13右9	200	95.10%	0	0	2023年8月			-10.66%
19954	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站1变压器	630	16.67%	0	0				-38.52%
19955	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站1变压器	500	41.20%	0	0				-60.00%
19956	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	惠民家园3箱变1变压器	500	22.72%	0	0				-40.66%
19957	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	惠民家园3箱变2变压器	500	28.48%	0	0				-45.30%
19958	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变2变压器	400	7.20%	0	0				14.70%
19959	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
19960	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	同合村北照明（煤改洁）	400	9.60%	321.6	321.6				7.30%
19961	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站1变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-42.87%
19962	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线彰译社区2	400	0.00%	360	360				-40.10%
19963	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支72	200	58.00%	0	0				-27.35%
19964	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	佳和新城大二期1箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-21.36%
19965	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站2变压器	630	10.67%	0	0				-42.72%
19966	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	得胜变843得中线四王村东	160	52.63%	59.8	59.8				-52.31%
19967	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期2号变电站1号配电变压器	400	32.40%	0	0				-3.58%
19968	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干5左2柱上变压器	400	42.00%	0	0				-48.32%
19969	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-42.10%
19970	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-41.98%
19971	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-41.62%
19972	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王堡中二台	200	49.05%	81.9	81.9				-36.22%
19973	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站1变压器	800	12.30%	10	10				-46.51%
19974	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线77左7左1	400	19.50%	0	0				11.74%
19975	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春六期1变电站201变压器	800	0.00%	554	554				0.00%
19976	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站2号主变	800	11.25%	235	235				-39.68%
19977	大东	毛君66kV变电站	毛君变7950水晶线	毛机线毛光干8右3	200	0.00%	0	0				-2678.65%
19978	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼11主变	500	28.16%	309.2	309.2				-45.63%
19979	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线125右35右2	200	55.40%	0	0				-31.47%
19980	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	南长新菜棚（2021微）	200	41.40%	97.2	97.2				-36.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19981	东陵	花山66kV变电站	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区3箱变2变压器	800	48.90%	328.8	328.8				16.00%
19982	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站201间隔配电变压器	400	37.60%	0	0				-39.40%
19983	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站1配电变压器	315	27.30%	0	0				-39.89%
19984	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站1变压器	400	24.50%	0	0				-38.37%
19985	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站1变电站	630	17.78%	0	0				-41.60%
19986	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站2号变压器	630	13.65%	481	481				-41.39%
19987	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	沙岭小区3站房1变压器	630	118.86%	0	0	2022年12月			-44.30%
19988	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分11变台	400	23.40%	266.4	266.4				-36.49%
19989	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎干111右1	200	12.90%	0	0				-2.49%
19990	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期5箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0	0				-31.67%
19991	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左10变台	200	33.80%	112.4	112.4				-31.79%
19992	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站2号变压器	630	20.63%	0	0				-38.70%
19993	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线红宝支32	200	20.40%	0	0				-10.92%
19994	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	小达台分20加1左支03变压器	100	25.80%	64.2	64.2				-50.33%
19995	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加106左11变压器	100	33.60%	56.4	56.4				-63.21%
19996	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站2变压器	630	31.43%	369	369				-38.34%
19997	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干219+1左分1台区（一站式）	200	25.95%	128.1	128.1				-58.36%
19998	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线151(榛柴东台)	400	23.75%	0	0				-30.70%
19999	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	土东北台（2022微）	400	16.80%	0	0				-33.48%
20000	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	台北分14左3+1之1柱上变压器	315	122.86%	0	0	2022年12月			-43.34%
20001	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村腰窝棚	200	66.00%	48	48				-38.70%
20002	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区2西	200	93.60%	0	0	2024年6月			-41.93%
20003	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官村11台区	200	33.00%	114	114				-63.65%
20004	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟2组照明	400	31.70%	233.2	233.2				-32.61%
20005	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分13右22	200	24.30%	0	0				0.08%
20006	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变1号变压器	400	12.80%	0	0				100.00%
20007	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线马家照明	100	124.80%	0	0	2023年2月			-34.91%
20008	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支003	100	0.00%	90	90				-56.55%
20009	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-43.63%
20010	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	鹏湾1号变电站201间隔（前榆甲线）配电	800	7.50%	0	0				97.29%
20011	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线信家分14	100	68.40%	0	0				-33.64%
20012	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站1变压器	250	25.20%	0	0				-49.74%
20013	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干112左1变压器	50	20.80%	0	0				-41.93%
20014	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变1变压器	500	11.84%	0	0				-40.56%
20015	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计线审计干5右4右1之1柱上变压器	315	12.06%	0	0				-61.30%
20016	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分18	400	71.25%	0	0				-40.44%
20017	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站2变压器	315	28.19%	194.7	194.7				-37.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20018	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线275右18变台	200	22.13%	135.75	135.75				-57.85%
20019	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站1变压器	500	23.60%	0	0				-41.21%
20020	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际一期1变电站2变压器	630	28.10%	0	0				-43.42%
20021	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右7柱上变压器	400	93.90%	0	0	2024年6月			-37.01%
20022	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	254桃苏线吴家西五台区（桃苏干桃家分	200	15.60%	0	0				-27.27%
20023	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	三合堡一二队分台	200	21.60%	0	0				-36.41%
20024	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线125+1	100	0.00%	0	0				0.00%
20025	沈北	文北66kV变电站	文虎线	金地峯范小区1变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				7.55%
20026	沈北	道义66kV变电站	道信线	置尚都八期-3-1小区变电站202配电变	630	16.51%	0	0				39.63%
20027	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	兵工物资201间隔配电变压器	630	10.92%	0	0				-48.91%
20028	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园19变电站变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-33.65%
20029	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡1箱式变电站2配电变压器	800	10.50%	0	0				22.58%
20030	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站1配电变压器	800	24.75%	0	0				-38.76%
20031	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站202变压器	800	34.13%	447	447				-46.05%
20032	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	城公馆3号变电站201间隔（甲）配电变	630	18.10%	453	453				11.95%
20033	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	北市乙线33甲	400	37.50%	0	0				-10.31%
20034	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站1变压器	800	21.00%	0	0				-29.32%
20035	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器配电变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-38.64%
20036	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室101变压器	630	51.11%	0	0				-10.41%
20037	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地6箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-35.12%
20038	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班线下泉分12+1右7柱上变压器	200	72.00%	0	0				-26.15%
20039	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南线81右1变台	200	61.20%	0	0				-44.52%
20040	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委北台	315	46.86%	0	0				-41.37%
20041	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	浦江御景湾3号变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				92.73%
20042	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站1公变	500	0.00%	450	450				-52.09%
20043	于洪	光辉66kV变电站	光水线	光辉变815光水线光辉农场陆家	50	31.50%	29.25	29.25				-41.21%
20044	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支27右6变台	200	39.90%	61	61				-34.65%
20045	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分186左13右13变台	400	11.75%	0	0				-30.73%
20046	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大康卜子支10	200	53.10%	0	0				-201.79%
20047	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线地稅分支003	200	33.00%	114	114				-56.25%
20048	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线六四队分030	200	50.40%	79.2	79.2				-37.62%
20049	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线依戴干35	200	57.30%	65.4	65.4				-35.20%
20050	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期2号配电室2号变压器	800	25.13%	0	0				-43.32%
20051	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线东升三组一号台支03	100	56.70%	0	0				16.06%
20052	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分3左1	250	13.44%	0	0				-55.30%
20053	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	融创观澜壹号3局维变电站202配电变压器	800	23.10%	0	0				3.70%
20054	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支2变压器	100	34.50%	0	0				-44.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20055	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	日蓝湾CDEF组团9变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-36.07%
20056	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	蓝湾CDEF组团14变电站201间隔配电变压器	500	27.84%	0	0				-39.23%
20057	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干4	400	47.40%	0	0				-42.11%
20058	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左5柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
20059	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分40左11变台	400	39.00%	0	0				-34.65%
20060	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	小树子机井（2022微）	200	20.00%	0	0				-46.17%
20061	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干48加1右分1变压器	100	29.40%	60.6	60.6				-46.85%
20062	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典2期4变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0				-5.98%
20063	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	法哈牛变603新安线新安干10变台	400	63.00%	108	108				-63.15%
20064	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线65左1变台	250	48.64%	103.4	103.4				-42.47%
20065	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分77变台	80	59.25%	24.6	24.6				-30.08%
20066	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分24右5变台	400	30.00%	240	240				-29.07%
20067	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线聋哑家属楼	315	69.08%	65.9	65.9				-38.82%
20068	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线86右05	200	41.20%	97.6	97.6				-35.12%
20069	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线10组大楼照明	400	17.00%	292	292				-37.76%
20070	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				-41.64%
20071	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	三家分15左2	400	32.40%	0	0				-40.66%
20072	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	半山麓1箱变2变压器	630	63.17%	0	0				-20.57%
20073	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站1变压器	315	42.67%	0	0				-40.03%
20074	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区3变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-41.57%
20075	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站201	630	19.43%	444.6	444.6				-45.27%
20076	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区3变电站1变压器	630	25.90%	142	142				-41.42%
20077	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分32变台	50	71.10%	0	0				-32.33%
20078	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右08	80	112.00%	0	0	2022年12月			-45.93%
20079	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分二台支28	200	24.60%	0	0				-20.32%
20080	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站1变压器	630	53.33%	0	0				-40.75%
20081	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	新城市发展有限公司（华强城一期4箱变1变	630	37.71%	0	0				-42.60%
20082	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期4箱变1变配电变压器	630	37.71%	0	0				-41.26%
20083	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	孙元线22+2柱上变压器	400	50.50%	0	0				-30.96%
20084	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分53变压器	400	11.00%	0	0				6.31%
20085	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干147左10+1变台	200	72.00%	0	0				-43.13%
20086	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	碧桂园云顶2变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				82.40%
20087	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯线29右15变台	100	86.00%	4	4	2025年4月			32.35%
20088	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站2变压器	500	27.60%	0	0				-38.55%
20089	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支65变台	80	105.94%	0	0	2022年12月			-36.78%
20090	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	72中学体育馆201间隔配电变压器	630	0.00%	492	492				0.00%
20091	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干86+1左1	200	42.30%	95.4	95.4				-35.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20092	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	南刚分11	400	9.30%	322.8	322.8				-25.24%
20093	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干9柱上变压器	100	122.40%	0	0	2022年12月			-39.13%
20094	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城2箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-40.02%
20095	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	李祥堡3队台	200	75.60%	28.8	28.8				-37.33%
20096	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支12变压器	100	14.40%	75.6	75.6				-46.82%
20097	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	小微新南荒村东台	200	38.40%	0	0				27.51%
20098	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支7变压器	100	42.90%	47.1	47.1				-50.34%
20099	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗支5	50	94.00%	0	0	2024年6月			-30.78%
20100	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站201	800	66.00%	0	0				-42.78%
20101	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站1配电变压器	800	13.88%	609	609				-40.85%
20102	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	pms_南十乙线36左15	400	13.60%	305.6	305.6				-42.27%
20103	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+3	400	27.50%	0	0				-49.31%
20104	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干55右2右5	200	30.90%	0	0				-28.31%
20105	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左4柱上变压器	400	20.40%	0	0				-28.83%
20106	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明02201配电变压器	500	42.24%	0	0				-41.16%
20107	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左30右4	200	12.90%	154.2	154.2				0.07%
20108	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站2号变压器	630	24.13%	0	0				-39.44%
20109	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
20110	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园5箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-41.59%
20111	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合6变电站1变压器	630	42.29%	0	0				-42.73%
20112	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站202变压器	630	46.67%	273	273				-43.08%
20113	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线罗家支大辛村支08	200	39.90%	0	0				-32.08%
20114	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线（后高支12下线）后高台支001	200	12.80%	154.4	154.4				-43.35%
20115	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	东杨坟机井	100	55.20%	0	0				-34.50%
20116	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	省宅分12左2+1柱上变压器	400	6.30%	0	0				5.83%
20117	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	金叶新苑2变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-44.26%
20118	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支01	50	78.40%	0	0				-39.61%
20119	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线东岗子分2	30	72.00%	0	0				-39.95%
20120	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子西一台	200	52.10%	0	0				-36.59%
20121	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干26柱上变压器	400	60.75%	0	0				-37.94%
20122	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	杨提东郡三期1局维箱变202间隔配电变压器	800	59.63%	0	0				-41.95%
20123	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站1变压器	400	22.13%	271.5	271.5				-41.87%
20124	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	夏宫3变电站202间隔配电变压器	630	10.48%	501	501				44.17%
20125	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线三尖泡三支13	200	27.20%	0	0				-21.92%
20126	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	航空航天大学(专家及教师公寓)2202配电	630	45.24%	0	0				-26.30%
20127	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	庆余店1箱变1变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-48.15%
20128	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	东变540城南甲线城南干合金分13左1+1公	315	66.35%	0	0				-44.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20129	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线西王东台分支线011	200	60.80%	58.4	58.4				-36.76%
20130	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分75柱上变压器	200	41.40%	97.2	97.2				88.84%
20131	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩2箱变1变压器	630	16.76%	0	0				32.67%
20132	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国王湖1箱变1变压器	400	15.90%	296.4	296.4				8.84%
20133	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站1号变压器	800	33.75%	0	0				-36.68%
20134	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站2配电变压器	400	30.90%	0	0				-34.35%
20135	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线115左1变台	400	28.80%	244.8	244.8				100.00%
20136	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜东台分04	160	107.00%	0	0	2023年2月			-32.20%
20137	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线华房支35	200	37.43%	105.15	105.15				-35.68%
20138	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线195左1	200	20.70%	0	0				18.87%
20139	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10948线	恒大盛京珺庭B区6变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0				100.00%
20140	法库	果园66kV变电站	果园变1413果东线	10kV果东线165	200	42.90%	0	0				19.36%
20141	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	紫竹茗郡8箱变2变压器	800	32.25%	0	0				-42.64%
20142	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-36.07%
20143	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	一站式服务—沈阳明轩文化旅游有限公司	400	23.18%	267.3	267.3				-37.63%
20144	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支44	50	108.00%	0	0	2022年12月			-36.57%
20145	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光13箱式变电站配电变压器	630	11.90%	0	0				-40.04%
20146	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站2变压器	500	66.24%	0	0				-41.95%
20147	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变1变压器	800	27.30%	0	0				-40.51%
20148	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	大格乙线37左3	100	10.20%	0	0				-28.47%
20149	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾9号变电站1号变压器	630	12.44%	0	0				-38.70%
20150	沈北	孝信66kV变电站	孝场乙线	万达小区4局维变变电站202配电变压器	630	20.19%	0	0				14.47%
20151	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟东台	200	43.05%	0	0				-35.65%
20152	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张街里支07	100	93.20%	0	0	2022年12月			-36.53%
20153	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	佳和大三期3箱变202配电变压器	630	7.94%	517	517				61.45%
20154	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	虎桥线东岗支02	200	41.00%	0	0				100.00%
20155	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	医院分11+1柱上变压器	200	31.50%	0	0				-47.33%
20156	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前乙线70	500	44.60%	0	0				-40.89%
20157	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖分9左5右10左1	200	23.70%	0	0				15.80%
20158	于洪	后马66kV变电站	后马变后林线	小微前马村	200	3.60%	172.8	172.8				-1.70%
20159	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	上水溪谷2号箱变1号变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.27%
20160	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村14-1台区	400	92.10%	0	0	2022年12月			-36.73%
20161	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	小付家北1台	200	61.80%	0	0				-29.34%
20162	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院2变电站1变压器	630	23.24%	319	319				-38.30%
20163	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站1公变	630	47.24%	269.4	269.4				-44.17%
20164	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-26.93%
20165	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站1公变	500	29.76%	54	54				-44.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20166	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域3箱变1变压器	630	57.52%	0	0				-45.00%
20167	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	狮城经典1土建变202	500	0.00%	450	450				0.00%
20168	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				-42.96%
20169	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-50.18%
20170	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑二期2箱式变电站1号变压器	630	58.29%	0	0				-21.12%
20171	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	滨江2号变电站201间隔（电台线）配电变	630	54.29%	0	0				5.37%
20172	大东	沈海66kV变电站	沈海变80374东望甲线	东山小区2箱变（单）	400	56.00%	136	136				-45.16%
20173	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水变清蒲干汪千分46（一站式）	100	34.80%	0	0				-47.93%
20174	法库	宝山66kV变电站	镇西线	陶屯南居民台	200	53.40%	73.2	73.2				-41.83%
20175	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-36.96%
20176	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四管堡北台几06	315	30.16%	188.5	188.5				-34.92%
20177	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子南台几09	315	27.30%	197.5	197.5				-36.33%
20178	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	252	252				-43.50%
20179	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变201	630	51.11%	0	0				-43.12%
20180	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方4箱变1变压器	630	57.52%	0	0				-33.90%
20181	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
20182	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-44.59%
20183	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0				-41.69%
20184	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园17变电站变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-41.64%
20185	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台（2022微）	315	73.52%	0	0				-32.85%
20186	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左7变台	400	59.70%	0	0				-51.47%
20187	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	美万象3号变电站201间隔（甲）配电变压	630	11.75%	0	0				-20.10%
20188	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线吴家荒	100	32.40%	57.6	57.6				-66.92%
20189	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分27+1左3变台	100	69.20%	20.8	20.8				-27.79%
20190	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站2变压器	630	21.90%	429	429				-42.29%
20191	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南分12+1右1	200	20.40%	139.2	139.2				-67.32%
20192	沈北	农高66kV变电站	农丰线	丰房屋开发有限公司三期3201间隔配电变	630	7.78%	0	0				-40.38%
20193	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线西大林南台	200	50.10%	79.8	79.8				-37.66%
20194	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	金地峯尚2箱变1变压器	800	28.50%	492	492				29.86%
20195	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变1号考核	800	14.70%	0	0				78.05%
20196	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	温馨箱变202配电变压器	630	46.03%	277	277				-25.48%
20197	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象3号变电站2号变压器	800	62.25%	222	222				-20.47%
20198	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54054大古线	大潘变407大李线东古村台区	100	32.80%	0	0				-60.67%
20199	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	刀兰西1台	200	56.10%	0	0				-21.03%
20200	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	YHG_丽阳开闭站柱上变压器	200	28.80%	0	0				-31.15%
20201	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	荣信森林里4箱变201配电变压器	800	27.00%	0	0				-17.38%
20202	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	前春变电站2变压器	630	57.78%	0	0				-40.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20203	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区三期5变电站1配电变压器	630	31.49%	0	0				-40.46%
20204	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支17	160	65.94%	0	0				-27.56%
20205	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地馨城4201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				-36.24%
20206	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	4上深甲线上深甲干后康分于桥照明支9柱	160	51.38%	0	0				-59.61%
20207	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站2号主变	630	27.81%	235	235				-41.26%
20208	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	明城北市2变电站2号主变	630	29.33%	382.2	382.2				-34.42%
20209	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分105左7变	100	80.40%	9.6	9.6	2025年4月			-39.82%
20210	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山西台	400	17.70%	289.2	289.2				-23.47%
20211	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	站式服务—沈阳市沈北新区玉民生猪养殖	400	12.30%	0	0				25.03%
20212	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分025	100	26.70%	0	0				-29.57%
20213	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	州城酒店水源热泵用户201间隔配电变压	160	63.00%	43.2	43.2				-45.48%
20214	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	南三干73省宅2用户201间隔配电变压器	500	38.80%	256	256				-42.82%
20215	东陵	李相66kV变电站	李古线	645李古线李古线32邦士台照明分05柱上	200	58.50%	63	63				-30.03%
20216	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-33.28%
20217	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛3箱式变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-38.48%
20218	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	411	411				-40.84%
20219	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所1变压器	630	6.35%	0	0				11.19%
20220	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-37.37%
20221	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	万科东第1箱变2变压器	800	23.70%	530.4	530.4				49.15%
20222	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩4号变电站1号配电变压器	630	25.08%	0	0				9.77%
20223	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和颂5变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0				10.80%
20224	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支28左8变台	100	87.00%	3	3	2022年12月			-35.75%
20225	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干139变台	400	15.30%	298.8	298.8				-25.55%
20226	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干北四家分103变台	200	109.80%	0	0	2024年6月			-35.51%
20227	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	孙张线 后桑林子分12柱上变压器	400	38.75%	0	0				-35.40%
20228	沈北	方溪66kV变电站	6kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区5变电站201配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8				14.04%
20229	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房12组照明	400	11.25%	315	315				-55.29%
20230	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分5	315	68.57%	67.5	67.5				-46.30%
20231	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线42左3	315	31.43%	184.5	184.5				-44.30%
20232	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干75右1	315	10.48%	0	0				-42.75%
20233	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分15右2柱上变压器	400	42.00%	0	0				-70.85%
20234	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲7环网单元201开关之4柱上变压器	200	97.20%	0	0	2024年6月			-49.97%
20235	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	广方乙线刘家分14柱上变压器	400	1.80%	0	0				-312.53%
20236	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干17柱上变压器	315	24.76%	0	0				-80.03%
20237	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右17	315	52.38%	0	0				-37.97%
20238	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44右11	315	62.86%	0	0				-9.81%
20239	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干80	500	78.80%	0	0				-39.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20240	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	北四干27柱上变压器	315	17.46%	0	0				-46.77%
20241	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干4	315	6.98%	261.5	261.5				-45.62%
20242	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东分12	250	8.32%	0	0				-39.71%
20243	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干44	250	13.76%	2	2				-51.77%
20244	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干65	160	12.75%	0	0				-102.75%
20245	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	施官变146北官线农场分38+1	200	46.00%	0	0				-32.00%
20246	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左4变压	315	51.43%	0	0				-38.38%
20247	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左8变压	200	74.00%	0	0				-46.39%
20248	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分37左5	315	40.89%	0	0				-46.09%
20249	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干9柱上变压器	315	26.03%	0	0				-38.40%
20250	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右6左2	315	39.62%	0	0				-45.30%
20251	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	城北线城北干桥北分2	400	36.60%	0	0				-40.83%
20252	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干12公变2	315	3.17%	0	0				-36.38%
20253	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线33左2	100	70.00%	20	20				-38.41%
20254	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支26柱上变压器	250	3.84%	0	0				-79.09%
20255	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干26	315	47.62%	0	0				-47.28%
20256	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	顺城变073大众乙线大众乙线大众干大北分3	315	49.52%	0	0				-49.00%
20257	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左1变台	315	60.57%	0	0				-41.59%
20258	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线62右2变台	250	33.20%	0	0				-39.73%
20259	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258东郊乙线	郊东乙线陶瓷干82右8右3变台	400	32.70%	229.2	229.2				-67.27%
20260	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右7柱上变压器	315	115.56%	0	0	2022年12月			-48.62%
20261	皇姑	文北66kV变电站	文北变70446文前乙线	文前乙线30右2柱上变压器	160	37.88%	0	0				-47.14%
20262	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干17柱上变压器	315	81.90%	0	0	2024年9月			-36.52%
20263	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3+1变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
20264	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干35	160	0.00%	144	144				0.00%
20265	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左1	400	36.90%	0	0				-40.20%
20266	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干25公变	315	19.68%	0	0				-57.28%
20267	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右2	315	98.10%	0	0	2023年8月			-39.98%
20268	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支5变压器	315	53.02%	116.5	116.5				-43.08%
20269	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4	315	68.19%	68.7	68.7				2.91%
20270	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分77变压器	315	10.48%	142	142				-44.19%
20271	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分115左4变压器	100	10.40%	79.6	79.6				-38.50%
20272	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	变166文北甲线工业分14左6+1右6柱上变	315	37.46%	0	0				-44.83%
20273	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线龙山分3柱上变压器	315	120.38%	0	0	2022年12月			-45.69%
20274	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分15柱上变压器	200	73.80%	32.4	32.4				-33.77%
20275	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左6柱上变压器	315	21.90%	214.5	214.5				-66.63%
20276	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分9柱上变压器	315	15.87%	0	0				-48.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20277	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加3	315	18.41%	225.5	225.5				-44.82%
20278	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变1	400	79.80%	0	0				-47.53%
20279	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
20280	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变2	500	26.00%	0	0				-30.20%
20281	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变1号变	500	19.20%	0	0				-46.12%
20282	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变2号变	500	21.20%	0	0				-34.42%
20283	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	沈后太原南2一次1主变	315	115.05%	0	0	2022年12月			-40.63%
20284	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
20285	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变1变压器	630	17.52%	0	0				-46.08%
20286	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
20287	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变2变压器	630	12.38%	489	489				-42.75%
20288	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变1变	400	47.40%	0	0				-45.60%
20289	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变1号变	400	0.00%	0	0				0.00%
20290	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	1#主变光荣街39	630	23.33%	0	0				-39.46%
20291	和平	三好66kV变电站	三好变176郎家线	安检法一次主变	630	19.81%	442.2	442.2				-41.37%
20292	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站202	400	20.00%	0	0				19.95%
20293	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站202	630	17.46%	0	0				26.94%
20294	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站2变压器	630	57.78%	0	0				-43.61%
20295	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园11#1#主变	630	29.71%	379.8	379.8				-41.60%
20296	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变2变压器	630	11.81%	0	0				-47.76%
20297	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	2主变电业新村	1250	18.88%	0	0				-35.55%
20298	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-43.60%
20299	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站1号变压器	500	22.00%	340	340				-47.77%
20300	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙13箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-41.10%
20301	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站202	630	36.83%	335	335				-38.09%
20302	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变2配电变压器	500	13.76%	0	0				-34.41%
20303	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站201	630	34.60%	349	349				-43.57%
20304	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站202	315	51.43%	121.5	121.5				-43.37%
20305	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站202	630	30.16%	377	377				-43.97%
20306	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	南七小区1变电站201柜	500	85.76%	0	0	2024年2月			-39.92%
20307	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	万泉家园箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-38.46%
20308	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站202变压器	630	13.33%	0	0				-40.57%
20309	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站201	500	22.72%	336.4	336.4				-42.92%
20310	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站202柜	630	20.00%	441	441				-43.31%
20311	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-40.64%
20312	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#2主变	630	36.19%	0	0				-38.22%
20313	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变1号变	500	15.20%	0	0				-43.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20314	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲9箱变1号变	400	20.00%	0	0				-42.39%
20315	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变2变压器	630	22.22%	427	427				-38.00%
20316	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	茂泉1箱变1变压器	630	63.81%	0	0				-42.37%
20317	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	庆余店箱变2变压器	400	75.00%	0	0				-40.75%
20318	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	天坛箱变1变压器	630	83.30%	0	0	2024年12月			-42.19%
20319	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾1号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-45.40%
20320	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变1变压器	800	14.75%	602	602				-46.40%
20321	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	回民1配变电站1变压器	630	70.79%	121	121				-39.62%
20322	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站201	630	58.41%	199	199				-42.84%
20323	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站202	500	40.32%	248.4	248.4				-45.45%
20324	大东	大东66kV变电站	大东变66064东风甲线	祥发2箱变1变压器	630	29.52%	381	381				-39.97%
20325	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富6变电站2变压器	800	39.90%	0	0				-38.27%
20326	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	榆荫综合楼箱变1变压器	630	3.49%	7	7				-29.60%
20327	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站1变压器	630	50.16%	0	0				-40.60%
20328	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期6箱变1变压器	500	32.80%	0	0				-39.35%
20329	沈河	北兴66kV变电站	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
20330	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河2-2箱变1变压器	1000	5.70%	0	0				-39.08%
20331	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	金鼎家园2#变压器	400	14.70%	0	0				-28.79%
20332	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	花好悦圆3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20333	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0				-40.22%
20334	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	都市晨光1箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-39.66%
20335	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和1期2箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-43.88%
20336	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	富强8箱变2变压器	630	38.73%	296	296				-43.31%
20337	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	1主变供电处	630	20.63%	0	0				-40.30%
20338	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	东电六合箱变1变压器	500	10.24%	0	0				-43.00%
20339	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-39.15%
20340	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	八家子小区2箱变1变压器	630	44.57%	286.2	286.2				-42.58%
20341	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	和睦北小区箱变2变压器	400	19.00%	0	0				-45.18%
20342	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	跃进小区箱变（单）	400	30.00%	0	0				-44.46%
20343	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	工人小区8号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-46.85%
20344	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	配件箱变1变压器	500	28.80%	0	0				-31.91%
20345	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	勋业1变电站201	630	42.86%	297	297				-42.76%
20346	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	五爱1期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0				-38.84%
20347	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	五爱1期2箱变2变压器	400	73.80%	0	0				-40.44%
20348	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊6变电站201柜	630	66.03%	0	0				-40.91%
20349	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站201	315	23.81%	0	0				-57.99%
20350	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	雨坛1变电站1变压器	400	29.60%	0	0				-31.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20351	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变1号变	630	39.05%	254	254				-40.07%
20352	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	新铁箱变1	400	99.00%	0	0	2024年12月			-42.65%
20353	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站202柜	500	44.16%	0	0				-46.06%
20354	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都1箱变1变	630	13.65%	0	0				-44.88%
20355	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰14箱变2号变	630	47.62%	0	0				-47.00%
20356	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变2号变	500	24.80%	0	0				-41.34%
20357	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	平安馨园2#1#变压器	500	58.80%	0	0				-46.78%
20358	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	省委三亚1变压器	315	31.11%	0	0				-38.12%
20359	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变1号变	630	30.16%	0	0				-39.64%
20360	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变1变压器	250	22.00%	0	0				-39.98%
20361	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	新华阁箱变201柜	630	28.95%	0	0				-33.32%
20362	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站1号配电变压器	630	32.06%	0	0				-40.37%
20363	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城四期1变电站202间隔配电变压器	800	62.63%	0	0				-42.09%
20364	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线21+1	400	37.35%	0	0				100.00%
20365	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰馨城七区二期A1变电站1变压器	630	78.73%	0	0				-40.11%
20366	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站2配电变压器	500	43.84%	0	0				-37.59%
20367	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-36.04%
20368	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	光荣分11+1	315	58.29%	99.9	99.9				-39.42%
20369	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	花园西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	73.65%	103	103				-4.68%
20370	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分67右6变台	400	19.50%	170	170				-42.79%
20371	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				-33.18%
20372	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美01间隔201配电变压器	400	34.00%	0	0				-46.59%
20373	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0				-48.32%
20374	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站1变压器	630	59.52%	192	192				-42.48%
20375	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站1号配电变压器	630	34.92%	0	0				-45.77%
20376	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会3箱式变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0				-34.46%
20377	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫干老牛圈分17右3+1变台	200	14.40%	151.2	151.2				11.42%
20378	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站1变压器	630	20.63%	0	0				4.57%
20379	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	西堡巷2变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-45.74%
20380	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松桧甲线	越时代2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	463	463				50.39%
20381	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站2号变压器	630	8.25%	515	515				-42.13%
20382	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉养殖号	160	98.75%	0	0	2025年2月			-47.41%
20383	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分5左13变台	200	120.00%	0	0	2025年5月			-32.60%
20384	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-42.07%
20385	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾4箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-38.15%
20386	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街东南照明	500	22.20%	339	339				-12.68%
20387	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线葡萄园支003	30	27.67%	0	0				-42.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20388	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支67	200	42.00%	0	0				-36.34%
20389	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	步行街开发箱变1变压器	200	117.30%	0	0	2022年12月			-43.83%
20390	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期201配电变压器	800	19.13%	567	567				-34.63%
20391	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨线135龙山分41左2柱上变压器	200	10.50%	159	159				-46.01%
20392	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	近海城中花园2间隔1配电变压器	630	40.63%	0	0				-39.83%
20393	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-32.51%
20394	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房1变压器	630	34.54%	349.4	349.4				-50.59%
20395	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分官宝支15	100	54.60%	17	17				-42.86%
20396	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区5变电站1变压器	400	20.40%	0	0				-41.96%
20397	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	V大陆线大孤家子西台支11（大孤家子西1	200	26.00%	128	128				-28.83%
20398	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分60右1	200	32.40%	115.2	115.2				2.47%
20399	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支49	100	63.00%	0	0				-31.32%
20400	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分16左1	100	60.00%	30	30				-39.17%
20401	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线肖家小区分支线004	100	39.60%	50.4	50.4				-23.65%
20402	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站1变压器	400	25.88%	0	0				-43.27%
20403	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站202变压器	500	82.56%	37.2	37.2	2023年8月			-29.25%
20404	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器1公变	500	21.20%	344	344				-37.72%
20405	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜于46右24+1右22	200	4.50%	0	0				0.00%
20406	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房3组照明	100	93.60%	0	0	2022年12月			-43.29%
20407	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房15照明	200	54.20%	71.6	71.6				-33.46%
20408	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	电力住宅1变压器	400	68.40%	86.4	86.4				-47.16%
20409	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站1号配电变压器	630	13.02%	10	10				-41.19%
20410	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室1变压器	630	27.81%	0	0				-42.51%
20411	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8柱上变压器	315	57.78%	0	0				-47.49%
20412	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右2+1左1	400	10.65%	317.4	317.4				-31.53%
20413	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线大三家子支36	315	39.87%	0	0				-38.38%
20414	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分148左5变台	200	27.20%	125.6	125.6				-41.96%
20415	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2配电室2变压器	630	37.33%	0	0				-41.56%
20416	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	南昌分8+1	315	8.38%	257.1	257.1				-37.90%
20417	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	牯东新台1柱上变压器	200	32.80%	0	0				-48.70%
20418	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学线66左分1	400	13.90%	204	204				11.75%
20419	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	YHG 东岗干31右	100	43.20%	0	0				-47.36%
20420	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支25右6变台	200	37.60%	104.8	104.8				-16.86%
20421	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变2变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-32.28%
20422	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变201配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.34%
20423	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	迎湖园3局维变电站201配电变压器	800	27.38%	0	0				-42.57%
20424	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	双喜南小区变电站202	630	52.38%	0	0				-44.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20425	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树于91+1左3	200	44.70%	0	0				-35.33%
20426	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区5变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-43.96%
20427	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区3变电站2变压器	630	35.87%	0	0				-26.06%
20428	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支51右4+1右4变台	200	24.90%	0	0				11.52%
20429	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分65左6变台	400	26.70%	0	0				-33.63%
20430	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村村后台	200	63.60%	0	0				-27.88%
20431	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	华润崑崙御4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-633.68%
20432	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天干6右9左5变台	200	32.40%	115.2	115.2				-41.17%
20433	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景3箱变（单）	630	10.79%	0	0				-40.97%
20434	大东	沈海66kV变电站	沈海变80374东望甲线	沈海变374东望甲线和平干铁工分2	200	60.00%	60	60				-43.36%
20435	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼坤1变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-39.30%
20436	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分28+1	200	50.40%	0	0				13.76%
20437	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	286.8	286.8				7.15%
20438	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光住宅2箱变（单）	630	16.83%	0	0				-42.61%
20439	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				-42.18%
20440	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南台	100	73.00%	17	17				-37.80%
20441	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	丽都铭城4号201配电变压器	630	40.00%	0	0				-32.59%
20442	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	融创中央学府2局维变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0				5.50%
20443	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组大棚	30	91.33%	0	0	2025年4月			-33.12%
20444	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合二台	200	54.30%	71.4	71.4				-28.86%
20445	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61762佟王线	佟王线8右分04	80	90.75%	0	0	2024年6月			-50.00%
20446	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线大泉分94	200	0.00%	180	180				-38.28%
20447	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区3变电站变压器	500	32.16%	289.2	289.2				-41.15%
20448	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分213左4变台	200	21.90%	0	0				13.20%
20449	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期1间隔1配电变压器	500	15.60%	0	0				-18.17%
20450	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期3间隔2配电变压器	800	41.25%	0	0				-15.93%
20451	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分176右7变台	200	37.50%	0	0				-24.31%
20452	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干77+1右1	400	0.00%	360	360				0.00%
20453	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线20左1变台	200	80.20%	19.6	19.6	2025年2月			-94.10%
20454	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站201配电变压器	800	70.50%	0	0				-39.92%
20455	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22640建工甲线	小微建工甲线1台	200	6.60%	0	0				-12.43%
20456	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变2变压器	500	42.24%	0	0				-36.98%
20457	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分12	200	46.20%	87.6	87.6				-21.61%
20458	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎医院1楼虎利干乾弘分2	200	21.80%	0	0				-39.40%
20459	沈北	新城子66kV变电站	新城线	海天一期变电站1变压器配电变压器	500	64.00%	0	0				-42.65%
20460	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河A区3站房2变压器	630	11.43%	495	495				-39.48%
20461	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20462	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园3变电站2变压器	400	44.25%	57	57				-29.68%
20463	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃苏线桃家分河沿支34	200	15.60%	0	0				-48.17%
20464	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变2变压器	630	45.71%	0	0				-37.44%
20465	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园5箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-41.49%
20466	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城02B区别墅3箱式变电站1号配电变	400	24.00%	0	0				99.93%
20467	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	HG_丽江苑小区6箱式变电站1号配电变压	400	65.50%	0	0				-38.77%
20468	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支051	50	96.90%	0	0	2024年12月			-35.49%
20469	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台支08	200	18.30%	0	0				-25.38%
20470	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家大棚支07	100	43.80%	0	0				-22.51%
20471	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园二期2箱式变电站1配电变压器	630	45.71%	0	0				-4.66%
20472	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站2配电变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-42.40%
20473	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线226左1变台	200	40.20%	99.6	99.6				100.00%
20474	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	连泰美城1站房1配电变压器	630	41.59%	0	0				-38.64%
20475	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线祝家分9右1柱上变压器	315	73.40%	0	0				-37.38%
20476	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组2变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0				33.89%
20477	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微皮台村东一台	200	17.70%	144.6	144.6				0.00%
20478	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期2变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-42.60%
20479	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分5右4	160	53.25%	0	0				-27.66%
20480	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼4箱变1变压器	800	47.00%	0	0				-37.75%
20481	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干152左5	50	55.60%	17.2	17.2				-33.86%
20482	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右10	400	34.25%	223	223				10.82%
20483	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发新城丽景嘉园1变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0				-14.64%
20484	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	盛世家园1变电站201	630	13.65%	0	0				-42.85%
20485	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分8左4变台	400	36.50%	214	214				5.93%
20486	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二	630	41.65%	0	0				-32.41%
20487	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东翻4电井分支11	30	0.00%	0	0				-20.98%
20488	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街二组照明	200	73.20%	33.6	33.6				-34.76%
20489	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐村照明	160	100.50%	0	0	2022年12月			-51.12%
20490	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天佃线	隆登花园1箱变2变压器配电变压器	630	29.52%	0	0				-41.84%
20491	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	城东干23	100	57.00%	33	33				-37.89%
20492	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左10	315	12.70%	0	0				-42.58%
20493	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔A台分02	400	104.70%	0	0	2023年8月			-40.07%
20494	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	沈阳海逸4箱变12变201	630	18.10%	453	453				-42.60%
20495	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0				-35.44%
20496	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期6箱式变电站配电变压器	630	27.62%	0	0				-42.31%
20497	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内中台	400	81.00%	36	36	2025年4月			-23.95%
20498	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				-160.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20499	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅	630	40.38%	0	0				-33.86%
20500	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭1箱变1变压器	630	31.11%	371	371				-36.19%
20501	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变1变压器	630	50.29%	0	0				-31.23%
20502	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站2变压器	800	37.50%	0	0				-40.34%
20503	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	敖司牛村综合一台微	400	30.60%	0	0				-31.83%
20504	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林语六期1箱变1变压器	800	29.10%	0	0				17.15%
20505	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	碧水澜湾（二）3局维变电站配电变压器20	630	15.87%	0	0				87.58%
20506	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区1变电站1变压器	800	17.40%	0	0				-29.03%
20507	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著1箱变2变压器	800	29.10%	487.2	487.2				5.42%
20508	大东	农大66kV变电站	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变1变压器	800	44.63%	363	363				-36.32%
20509	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变1变压器	400	30.00%	240	240				-43.29%
20510	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线哈支29	30	0.00%	0	0				11.06%
20511	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站2号变压器	400	25.20%	0	0				-40.00%
20512	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右1右1	400	4.35%	342.6	342.6				0.00%
20513	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城02B区4别墅2配电变压器	400	49.00%	0	0				7.29%
20514	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支57	200	38.50%	103	103				-29.33%
20515	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分22	315	77.78%	38.5	38.5				-33.79%
20516	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	东望甲线和和平干辛家分17左4	100	55.20%	34.8	34.8				-11.69%
20517	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	樾檀山一期2号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0				-7.97%
20518	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	樾檀山一期3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0				-14.34%
20519	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				-41.77%
20520	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12右11	200	17.40%	0	0				-29.61%
20521	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	北乱分19	200	49.80%	80.4	80.4				-22.74%
20522	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线水利考核	100	31.50%	0	0				-38.92%
20523	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园1箱变变压器	630	23.62%	0	0				-44.15%
20524	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰2箱变（单）	630	20.19%	0	0				-41.34%
20525	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	边防小区	630	10.29%	0	0				-21.39%
20526	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾4号变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-37.90%
20527	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站202柜	250	0.00%	0	0				0.00%
20528	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左3+2	400	30.90%	0	0				18.50%
20529	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅17变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-37.14%
20530	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支09	30	0.00%	0	0				0.00%
20531	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变1变压器	630	33.52%	0	0				-38.05%
20532	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-47.32%
20533	东陵	世园66kV变电站	世高线	天琴湾3箱变1变压器	400	6.30%	0	0				13.65%
20534	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	YHG 金杯开发	500	13.44%	382.8	382.8				-44.86%
20535	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站1配电变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-39.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20536	沈河	站前66kV变电站	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站2变压器	800	14.70%	602.4	602.4				-45.34%
20537	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变1变压器	630	17.46%	0	0				-43.02%
20538	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	三隆熙湖枫景小区2变压器	630	44.44%	287	287				-42.90%
20539	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0				-34.64%
20540	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站1号变压器	800	14.70%	0	0				-41.30%
20541	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变101	500	0.00%	0	0				0.00%
20542	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔储备局1变压器	630	35.62%	0	0				-29.97%
20543	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线21	400	64.40%	0	0				-45.71%
20544	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变1配电变压器	630	99.52%	0	0	2024年9月			-41.99%
20545	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变2配电变压器	630	28.57%	0	0				-41.32%
20546	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				-40.81%
20547	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期2局维变202配电变压器	400	32.10%	0	0				-35.96%
20548	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	西江乙线西江干7+1柱上变压器	400	4.00%	0	0				-30.85%
20549	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干84左03	160	63.19%	42.9	42.9				-34.18%
20550	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区2变电站202变压器	500	67.52%	112.4	112.4				12.37%
20551	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	靛庄村综合一台	200	61.80%	56.4	56.4				-46.86%
20552	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干省宅分3柱上变压器	400	61.50%	0	0				-44.22%
20553	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线大黄分靠山支张家西台支8	200	23.40%	0	0				-51.39%
20554	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线东洼子分10	50	0.00%	0	0				-33.36%
20555	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	雨润二期（二）局维变202配电变压器	800	28.80%	0	0				-23.36%
20556	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线小潘照明	250	25.28%	161.8	161.8				-27.99%
20557	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站2变压器	315	24.89%	205.1	205.1				-49.41%
20558	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园3变电站2号变压器	800	18.38%	0	0				-42.28%
20559	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园8变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-43.84%
20560	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾（1期4箱变）	630	45.40%	0	0				-31.97%
20561	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	10kV望滨干千佛分15加1右2变压器	200	52.65%	74.7	74.7				-2.88%
20562	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北城市管理局（虎利干排污分一站式）	100	28.80%	0	0				-13.68%
20563	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分36变压器	400	24.00%	0	0				-35.83%
20564	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站202柜	630	0.00%	94	94				0.00%
20565	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区2变电站1变压器	500	55.20%	0	0				-44.75%
20566	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式服务）	200	14.00%	0	0				-37.26%
20567	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线平房分支线053	100	22.80%	0	0				-19.26%
20568	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站1变压器	500	26.40%	318	318				-34.45%
20569	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区2变电站201变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-40.26%
20570	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站1变压器	315	28.89%	0	0				-42.74%
20571	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右6变台	200	85.20%	9.6	9.6	2022年12月			-23.76%
20572	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线西营分16右14变台	100	72.70%	17.3	17.3				-24.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20573	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	前当堡变304章京线章京线章京分35变台	200	97.20%	0	0	2025年4月			-29.67%
20574	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线小区分11变台	200	56.20%	67.6	67.6				-31.08%
20575	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期3箱式变电站2配电变压器	400	11.40%	0	0				1.04%
20576	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分16变台	100	7.20%	0	0				-42.34%
20577	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	富城春天一期1变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-38.66%
20578	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干063	315	63.43%	0	0				-35.15%
20579	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡照明（微）	400	15.60%	0	0				-106.69%
20580	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区2变电站2变压器	800	7.50%	308	308				100.00%
20581	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右14变台	200	22.80%	134.4	134.4				-31.45%
20582	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左22变台	200	21.30%	137.4	137.4				-35.84%
20583	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场水利支5	100	49.00%	41	41				-61.46%
20584	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站1变压器	500	32.96%	285.2	285.2				-39.07%
20585	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城四期5箱式变电站2配电变压器	630	30.16%	0	0				-35.27%
20586	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站2变压器	630	33.33%	357	357				-44.38%
20587	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区2变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
20588	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村大棚	200	61.80%	56.4	56.4				-44.40%
20589	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞中台	315	83.17%	21.5	21.5	2025年4月			-33.88%
20590	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站1变压器	800	16.13%	591	591				-43.14%
20591	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	图门1变压器	315	0.00%	0	0				-43.90%
20592	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业2西0562	630	67.46%	0	0				-38.28%
20593	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线杨家设施小区支004	200	37.00%	0	0				-39.23%
20594	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站1号变压器	800	17.70%	0	0				-40.49%
20595	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分085	160	46.75%	69.2	69.2				-42.65%
20596	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站202变压器	500	12.80%	386	386				-41.36%
20597	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站2变压器	500	82.88%	0	0	2024年12月			-40.23%
20598	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际2变电站1柜	630	17.46%	0	0				-42.94%
20599	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站1变压器	630	13.90%	479.4	479.4				-40.83%
20600	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.26%
20601	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南几18	200	60.00%	60	60				-27.55%
20602	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅20变电站1变压器	630	33.33%	0	0				-41.24%
20603	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线329左1变台	200	43.20%	0	0				9.15%
20604	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站202间隔配电变压器	500	28.80%	0	0				-42.74%
20605	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	紫金城1变电站1变压器	630	70.79%	121	121				-39.35%
20606	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线西乡分支003	100	91.80%	0	0	2024年6月			-26.27%
20607	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线050	100	66.90%	0	0				-30.03%
20608	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	防公寓变电站201间隔（官塔甲线）配电	400	1.50%	0	0				7.48%
20609	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74358顺风线	瑞成万方圆1箱变202变压器	630	24.44%	0	0				-27.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20610	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变202变压器	630	5.08%	0	0				-26.76%
20611	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子东几03	400	19.00%	0	0				-33.18%
20612	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	变468长黄乙线长黄干长北分25左1柱上变	400	63.60%	0	0				-33.88%
20613	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-7母线	100	128.00%	0	0	2024年7月			-35.74%
20614	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	悦府小区二期2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	0	0				12.25%
20615	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站1S变压器	630	0.00%	0	0				-42.02%
20616	东陵	中马66kV变电站	疗养线	方迪山庄2箱变新1变压器	800	11.70%	71	71				7.66%
20617	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	西寺分49右9LD	80	54.50%	0	0				-54.66%
20618	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	华发德仁里2号变电站2号配电变压器	630	11.75%	0	0				4.36%
20619	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干101（路灯）	50	6.00%	0	0				-90.87%
20620	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干90+1	315	53.84%	0	0				-25.25%
20621	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分34左10柱上变压器	400	36.60%	0	0				-38.26%
20622	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵1箱变1变压器	630	30.79%	0	0				-40.88%
20623	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	建设干111+1	315	20.00%	220.5	220.5				-43.41%
20624	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	住宅一支2柱上变压器	315	10.16%	0	0				-52.35%
20625	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾1箱式变电站配电变压器	400	16.00%	0	0				-41.32%
20626	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区6变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-42.48%
20627	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨獾洞支13左1变台	50	48.00%	0	0				-31.74%
20628	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20629	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				-40.61%
20630	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干4+1左5柱上变压器	200	0.00%	0	0				-50.00%
20631	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	康龙雅居3箱变1变压器	500	12.80%	0	0				-33.14%
20632	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线泡沿分33变台	80	123.00%	0	0	2023年2月			-43.56%
20633	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	安乐村2台区	50	20.40%	0	0				-100.81%
20634	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	松辽东区1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0				-36.11%
20635	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分12左2柱上变压器	315	28.57%	0	0				-34.47%
20636	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分18变压器	315	38.41%	0	0				-41.83%
20637	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支前熊支19左5变台	200	36.60%	106.8	106.8				-11.03%
20638	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂大苑1配变站201间隔配电变压器	800	13.50%	612	612				-26.07%
20639	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	天坛干35公变	100	6.60%	0	0				-225.00%
20640	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号台支1	200	31.80%	116.4	116.4				-48.25%
20641	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区1变电站1变压器	800	65.63%	195	195				-37.62%
20642	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变1站内变压器	315	45.71%	139.5	139.5				-42.22%
20643	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花1箱式变电站2配电变压器	630	50.29%	0	0				-45.56%
20644	法库	双台子66kV变电站	双丁线	双台子变046双丁线西丁家房村（西台）	315	0.00%	0	0				-28.93%
20645	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	紫金花3箱式变电站1配电变压器	500	55.80%	0	0				-40.76%
20646	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0				-42.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20647	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期3箱变2变压器	800	28.50%	0	0				-41.00%
20648	浑南	营盘66kV变电站	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-43.19%
20649	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝支10左8变台	400	10.50%	170	170				2.94%
20650	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分43变台	200	23.10%	0	0				-54.70%
20651	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	潘变401大彰线沈阳市于洪区彰驿供暖管理	400	34.80%	220.8	220.8				-41.39%
20652	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高村1机井	50	60.80%	0	0				-44.39%
20653	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分20	315	78.73%	0	0				-22.05%
20654	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站1配电变压器	630	48.89%	0	0				-36.27%
20655	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樯府1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				100.00%
20656	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微后集体西台	400	33.00%	228	228				-28.79%
20657	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号3主变	630	13.46%	482.2	482.2				-41.46%
20658	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区2变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-46.57%
20659	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变2变压器	500	25.92%	0	0				-43.08%
20660	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧西支16	400	37.20%	0	0				-29.61%
20661	开发	宁官220kV变电站	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅三期小区变电站2变压器	800	18.00%	576	576				-15.59%
20662	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园10号小区变电站201配电变压器	630	28.19%	0	0				-41.68%
20663	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村11机井	50	0.00%	45	45				-38.19%
20664	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村14机井	50	64.40%	12.8	12.8				-69.46%
20665	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村15机井	100	35.20%	54.8	54.8				-50.30%
20666	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左支5加1左分支12右T8变	50	45.60%	0	0				-57.92%
20667	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线小区分1	200	75.00%	0	0				-32.46%
20668	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线24+1	200	16.00%	0	0				-33.84%
20669	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线55左10变台	315	58.73%	0	0				-29.84%
20670	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线14左10变台	160	119.06%	0	0	2024年6月			-29.06%
20671	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	温台变104安李线安李线佟窝分26变台	200	76.50%	27	27				-48.56%
20672	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线平房分010	100	89.70%	0	0	2022年12月			-38.50%
20673	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	水润1箱变1变压器	800	23.70%	530.4	530.4				9.06%
20674	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线自来水住宅	250	12.00%	0	0				-45.11%
20675	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右1柱上变压器	200	49.50%	0	0				-47.21%
20676	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	珍茜变电站配电变压器	250	84.40%	14	14	2022年12月			-44.92%
20677	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际6变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-41.44%
20678	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干171左4右8变台	50	87.40%	0	0	2025年4月			-34.71%
20679	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支72变	100	73.80%	0	0				-55.04%
20680	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支54右12	200	45.30%	0	0				-20.13%
20681	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡11号小区变电站2变压器	800	25.88%	0	0				-40.13%
20682	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼5箱变1变压器	1260	17.78%	0	0				-41.00%
20683	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	香槟2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-39.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20684	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站2变压器	400	46.40%	0	0				-40.99%
20685	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线下洼子分04	400	39.00%	204	204				-33.83%
20686	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	景星A小区变电站201	630	62.54%	0	0				-49.05%
20687	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1202配电变压器	400	70.88%	0	0				-42.20%
20688	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2202配电变压器	630	15.75%	0	0				-38.59%
20689	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线彰驿社区	400	17.80%	288.8	288.8				-48.83%
20690	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右6	200	56.70%	66.6	66.6				-21.91%
20691	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分18+1	200	18.00%	144	144				-33.12%
20692	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村南支4	200	45.60%	0	0				11.91%
20693	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
20694	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
20695	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分柏家支05	200	16.80%	0	0				-13.76%
20696	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和悦府二期4箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0				3.16%
20697	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区1变电站2配电变压器	400	9.00%	0	0				25.78%
20698	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	光明苑A2变电站201变压器	400	22.40%	270.4	270.4				-49.59%
20699	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	广太乙线16	315	31.43%	184.5	184.5				-43.92%
20700	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-11.26%
20701	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左22	80	52.75%	29.8	29.8				-112.99%
20702	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城6号变电站201间隔配电变压器	400	54.00%	144	144				-35.02%
20703	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子支046	200	55.20%	0	0				-24.01%
20704	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	农机局箱变1变压器	400	119.00%	0	0	2022年12月			-15.58%
20705	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分016	100	72.90%	17.1	17.1				-47.07%
20706	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站2变压器	800	21.75%	546	546				-42.88%
20707	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线东三家子东台	160	62.63%	43.8	43.8				-38.96%
20708	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线侯东几2	100	128.80%	0	0	2024年9月			-32.65%
20709	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支1	315	82.22%	0	0	2024年2月			-38.14%
20710	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	润江华府2箱式变电站2配电变压器	630	48.57%	0	0				-38.79%
20711	东陵	李相66kV变电站	李古线	相变645李古线李古干永安分74柱上变压	80	20.00%	56	56				-23.96%
20712	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变1变压器	500	26.80%	316	316				-39.16%
20713	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线东岗子分支19	400	19.09%	178	178				-45.73%
20714	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线房家分支线011	200	14.50%	151	151				-20.56%
20715	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	西大道北机井	100	49.20%	0	0				-50.90%
20716	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站2变压器	500	31.36%	0	0				-41.66%
20717	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙干长岗子分六组支3变台	200	11.15%	157.7	157.7				-22.07%
20718	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	丰御景广场二期2变电站201间隔配电变压	800	38.10%	415.2	415.2				-27.83%
20719	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干154左7右9	200	62.10%	0	0				0.00%
20720	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干12+1左6	400	4.13%	343.5	343.5				24.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20721	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	丰御景广场一期2变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	0	0				-38.41%
20722	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20723	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城6箱变201	500	20.80%	173	173				-41.48%
20724	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	兴隆台B西2号变台	200	27.60%	124.8	124.8				-17.70%
20725	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线126右1变台	200	17.10%	145.8	145.8				18.88%
20726	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线四间房分支37	100	60.90%	0	0				-43.15%
20727	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线杏树果园支16	50	77.00%	0	0				10.39%
20728	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线瓦窑分5柱上变压器	400	48.60%	0	0				-38.15%
20729	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干21左1	200	3.60%	0	0				37.66%
20730	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农于新城分29右10变压器	200	6.50%	167	167				-13.14%
20731	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分38(湾沟综合台	200	29.10%	121.8	121.8				-37.14%
20732	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	93055二期居民变电站202变压器	400	12.00%	312	312				100.00%
20733	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站201变压器	500	37.76%	261.2	261.2				-38.20%
20734	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干73+1左2变台	200	9.90%	0	0				20.06%
20735	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地5箱变2变压器	630	8.57%	0	0				-5.66%
20736	沈河	长青66kV变电站	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站202配电变压器	800	24.38%	525	525				-22.82%
20737	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	工程学院(沈阳工程学院教师公寓)3201配	630	25.71%	0	0				-43.47%
20738	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				-46.40%
20739	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西1台支9	400	37.40%	0	0				-23.97%
20740	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恺帝城1变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-39.78%
20741	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-41.05%
20742	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1011满西线	齐家二台综合(2023微)	400	63.90%	104.4	104.4				61.28%
20743	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站1变压器	630	17.62%	326	326				-40.09%
20744	于洪	高明66kV变电站	高北线	弓匠社区4变电站6变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-41.32%
20745	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线荒地台区	400	32.20%	0	0				-33.76%
20746	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线后次沟支26	200	55.58%	68.85	68.85				-34.80%
20747	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	佳和三大期1箱变202配电变压器	400	3.30%	346.8	346.8				50.23%
20748	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	东陵干农机所分1加1左1	200	19.50%	141	141				39.78%
20749	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园6小区变电站1变压器	800	16.50%	121	121				-45.95%
20750	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	皮家卜南照明2号柱上变压器	200	30.90%	118.2	118.2				-37.82%
20751	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站1变压器	630	52.70%	0	0				-36.77%
20752	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵于10右14之1	315	21.90%	214.5	214.5				-44.26%
20753	沈北	天乾66kV变电站	天金线	中金和悦1局维变电站201配电变压器	800	31.00%	0	0				7.16%
20754	于洪	范屯66kV变电站	范古线	爱国村西台2台区	200	70.20%	0	0				-10.07%
20755	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站2配电变压器	630	83.81%	0	0	2024年12月			-38.30%
20756	和平	和平66kV变电站	和平变160百年线	温州城21主变	630	16.25%	464.6	464.6				-40.83%
20757	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班线李班干下泉分25照明支3柱上变压器	400	16.20%	0	0				-31.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20758	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙7	400	74.10%	0	0				3.56%
20759	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2201配电变压器	630	38.57%	0	0				-40.01%
20760	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观四组照明	80	109.50%	0	0	2025年5月			-55.94%
20761	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-38.96%
20762	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站202配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-19.87%
20763	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站201配电变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-43.30%
20764	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	前辛台村内南台	200	17.70%	0	0				-6.69%
20765	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台线44左12左4变台	200	36.30%	0	0				-13.59%
20766	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站1号变压器	630	16.83%	0	0				-41.09%
20767	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分北水利支华晨几9	200	2.70%	174.6	174.6				-1.10%
20768	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分夏长伟养殖场支2	200	23.40%	133.2	133.2				27.97%
20769	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右2变压器	315	38.86%	0	0				-10.29%
20770	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-39.63%
20771	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	盛颐景园二期小区1变电站201配电变压器	800	8.70%	0	0				52.96%
20772	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期4箱变2变压器	630	44.19%	0	0				-29.58%
20773	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	华新园2箱变1变压器	630	43.17%	0	0				-34.71%
20774	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和干141新	400	86.75%	0	0	2024年6月			7.87%
20775	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍白干营房分45右2	315	28.25%	0	0				-33.41%
20776	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	葡萄园小微分台	400	33.75%	225	225				6.29%
20777	东陵	中马66kV变电站	高坎线	东泽住宅楼箱式变电站201间隔配电变压器	200	54.90%	0	0				-36.03%
20778	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙家分奶站支14柱上变压器	200	37.20%	105.6	105.6				-22.56%
20779	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kv宝十线134杆（十间房北一台）	100	43.60%	0	0				-42.57%
20780	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线130右1柱上变压器	400	30.00%	0	0				-36.71%
20781	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	旭辉铂宸时代3变电站2配电变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
20782	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	獐跃冷藏公变台	315	8.89%	255.5	255.5				100.00%
20783	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线41左2	315	41.65%	0	0				-40.89%
20784	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线范屯分25变台	400	33.90%	0	0				-35.76%
20785	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	的城小区一期2小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20786	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	森林里5号箱变2号变压器	630	12.70%	0	0				-40.11%
20787	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变1变压器	630	46.86%	7	7				-43.11%
20788	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	军官住宅1变电站101配电变压器	630	7.62%	0	0				-45.70%
20789	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路干44	200	46.20%	0	0				8.08%
20790	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园12主变	500	47.60%	0	0				-38.93%
20791	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林4箱变2配电变压器	630	27.05%	0	0				-48.39%
20792	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际3变电站2柜	630	19.37%	0	0				-44.60%
20793	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20794	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27左8变台	200	38.20%	103.6	103.6				-49.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
20795	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分3柱上变压器	315	65.40%	77.5	77.5				-45.14%
20796	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西翻西分支11	80	41.75%	0	0				-42.54%
20797	沈北	农高66kV变电站	农丰线	务一沈阳宏远路灯管理服务公司（东北育	200	1.50%	0	0				9.47%
20798	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	化肥干大营分3右1	200	6.30%	0	0				11.24%
20799	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-2箱变202配电变压器	400	21.00%	0	0				-0.54%
20800	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线122变台	200	40.20%	61	61				-39.20%
20801	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农七分35+1柱上变压器	400	18.30%	0	0				-20.40%
20802	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	沈阳大学2箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-27.10%
20803	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-44.81%
20804	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0				-43.04%
20805	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站202变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-44.56%
20806	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站1号变压器	630	7.94%	517	517				-43.38%
20807	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站2变压器	630	11.43%	0	0				18.21%
20808	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	四维雅悦酒店管理有限公司201间隔配电变	630	40.19%	0	0				-62.97%
20809	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20810	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇4变电站变压器	630	18.41%	0	0				-42.06%
20811	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-42.70%
20812	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站2变压器	500	23.04%	334.8	334.8				-43.02%
20813	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	于家房15组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
20814	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区6变电站1变压器	630	12.06%	0	0				-2.26%
20815	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-2	315	1.59%	278.5	278.5				-1092.13%
20816	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期3号配电室1号变压器	630	46.98%	0	0				-34.54%
20817	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南线147右2左1变台	200	21.30%	0	0				-117.76%
20818	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	大兰三井大棚二台（2020微）	200	18.30%	143.4	143.4				-23.04%
20819	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	工业线30右9左1变台	200	44.40%	91.2	91.2				-30.95%
20820	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	水源线88左1	400	0.00%	0	0				0.00%
20821	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分73英窝支15	200	76.60%	26.8	26.8				-38.51%
20822	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站202间隔配电变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-49.26%
20823	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	浑河国际城1号变电站201配电变压器	630	46.48%	0	0				-35.43%
20824	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	浑河国际城4号变电站201配电变压器	630	49.14%	0	0				-34.62%
20825	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线大仁分20左1柱上变压器	400	27.20%	0	0				-38.63%
20826	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅1箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-43.21%
20827	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分1+1	315	30.48%	0	0				-40.83%
20828	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	新城总开闭站1箱变变压器配电变压器配	1000	15.12%	0	0				-41.82%
20829	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分后沙支15右2变台	200	54.30%	0	0				-34.51%
20830	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景棠苑7变电站1变压器	630	54.86%	19	19				-40.03%
20831	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				52.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20832	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	柏家线柏一队分柏一队北支3（柏一队北	315	37.71%	0	0				-26.60%
20833	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分37右1右12变台	200	31.65%	116.7	116.7				-28.94%
20834	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站2号变压器	500	27.00%	0	0				-34.45%
20835	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-42.23%
20836	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	地坛安居1箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-44.31%
20837	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分64左3	400	48.25%	0	0				-46.24%
20838	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分48	200	9.00%	162	162				-34.37%
20839	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90172文华线	丽都新城箱变2变压器	630	107.62%	0	0	2024年12月			-40.18%
20840	沈北	农高66kV变电站	农丰线	山水绿阁4号箱变变压器配电变压器	630	25.71%	0	0				-42.21%
20841	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右13柱上变压器	315	23.05%	0	0				-34.11%
20842	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干101公变	400	40.50%	0	0				-40.75%
20843	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右4	315	34.29%	0	0				-44.07%
20844	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分41左5变压器	250	1.28%	221.8	221.8				-15033.33%
20845	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左3	315	42.54%	149.5	149.5				-124.19%
20846	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	城冶线城水干14左4变压器	400	13.75%	305	305				-61.51%
20847	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干22+1变压器	315	133.33%	0	0	2022年12月			-44.06%
20848	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左4	315	18.10%	0	0				-42.55%
20849	和平	方型66kV变电站	方型变454文化甲线	文化甲线16右5	315	59.43%	0	0				-49.06%
20850	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分9柱上变压器	315	70.10%	0	0				-35.25%
20851	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	万柳变266南关乙线南关干35+1公变	315	2.22%	276.5	276.5				-11.20%
20852	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	肇东干劝联5开闭站右4	315	96.00%	0	0	2022年12月			-42.86%
20853	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干25柱上变压器	315	4.13%	0	0				-47.44%
20854	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干73	315	9.84%	0	0				-35.08%
20855	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分环保支3	100	25.40%	0	0				-1130.90%
20856	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分75变压器	315	62.86%	0	0				-62.59%
20857	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1+1	200	53.50%	0	0				-43.15%
20858	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线60	315	15.24%	0	0				-70.36%
20859	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分3	400	63.60%	105.6	105.6				-49.88%
20860	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	昆莲变350前塔乙线前塔干25左2之1柱上变	315	40.32%	0	0				-45.47%
20861	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干30右6右7右1	400	50.75%	0	0				-53.75%
20862	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左2变台	315	55.56%	0	0				-40.64%
20863	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左8	200	66.45%	0	0				-39.95%
20864	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左5之1柱上变	315	43.81%	0	0				-43.07%
20865	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右3	315	46.35%	137.5	137.5				-43.75%
20866	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右3变台	315	26.67%	0	0				-41.76%
20867	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60252苏官线	苏官干53右18左2	100	13.80%	0	0				-59.13%
20868	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分9右1变台	100	27.30%	62.7	62.7				-40.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20869	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线34	315	44.38%	0	0				-40.61%
20870	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干19柱上变压器	400	43.60%	0	0				-60.18%
20871	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右3柱上变压器	200	83.40%	0	0	2024年12月			-45.75%
20872	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干52	315	57.90%	0	0				-42.75%
20873	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右12	315	45.08%	0	0				-41.85%
20874	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋线民族分17	315	33.14%	179.1	179.1				-42.92%
20875	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干64柱上变压器	315	29.21%	0	0				3.07%
20876	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线103右5	200	40.80%	98.4	98.4				-28.37%
20877	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	北五甲线85	315	16.19%	232.5	232.5				-34.27%
20878	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线15+1	400	60.80%	0	0				-28.28%
20879	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干34	315	65.08%	0	0				-44.07%
20880	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分116变压器	250	25.28%	142	142				-67.25%
20881	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线102变台	100	42.80%	0	0				-42.23%
20882	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	北五经分3	315	36.83%	0	0				-41.55%
20883	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	北兴变344军工甲线军工干朱剪炉分4公变	400	15.00%	300	300				-42.43%
20884	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线57左3	400	6.60%	333.6	333.6				-62.14%
20885	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	北四经分7	250	76.00%	0	0				-39.44%
20886	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	新立甲线新立干63左3	315	35.24%	0	0				-67.78%
20887	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左9	400	35.25%	0	0				-63.73%
20888	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右6变台	315	34.92%	0	0				-43.98%
20889	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分18	200	84.90%	0	0	2024年12月			-43.62%
20890	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干8	315	57.78%	0	0				-41.43%
20891	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	河北甲线45左3	315	53.65%	0	0				-36.70%
20892	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变2号变	630	16.51%	0	0				-41.58%
20893	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变1号变	315	0.00%	0	0				0.00%
20894	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	和平新村2主变	630	40.32%	313	313				-39.06%
20895	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期8箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-38.45%
20896	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-34.66%
20897	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-39.04%
20898	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-42.17%
20899	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科I期5箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-41.93%
20900	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变1号变	630	51.11%	245	245				-41.12%
20901	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变1号变	630	0.00%	364	364				0.00%
20902	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变1号变	630	0.00%	364	364				0.00%
20903	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变1号变	630	23.81%	0	0				-39.16%
20904	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变2号变	630	11.75%	0	0				-41.94%
20905	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变1	630	0.00%	0	0				-49.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20906	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	长江北9箱变1	630	49.21%	0	0				-36.51%
20907	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变1站内变压器	630	19.43%	2	2				-43.28%
20908	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站201	500	29.52%	302.4	302.4				-43.87%
20909	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙5箱变1变压器	630	33.33%	357	357				-49.47%
20910	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	世纪明珠1变电站202	630	28.25%	0	0				-44.31%
20911	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙10箱变2变压器	630	20.63%	437	437				-45.18%
20912	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区4变电站2变压器	500	57.60%	0	0				-38.62%
20913	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变1号变	630	8.76%	0	0				-41.15%
20914	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	同兴北六经变电站一次变压器柜主变	500	54.80%	176	176				-47.03%
20915	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮品线	水晶城一期3箱变1变压器	630	43.17%	295	295				-45.12%
20916	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮品线	水晶城一期5箱变1变压器	630	40.32%	313	313				-45.08%
20917	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
20918	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变202	400	80.00%	40	40	2024年9月			-42.43%
20919	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站201	630	23.81%	417	417				-43.64%
20920	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站201柜	630	64.76%	159	159				-38.22%
20921	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站202柜	800	45.00%	360	360				-37.38%
20922	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	康居苑小区变电站201柜	630	33.14%	0	0				-42.47%
20923	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站201柜	500	30.00%	300	300				-43.11%
20924	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变2变压器	400	15.00%	0	0				-42.50%
20925	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-43.09%
20926	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-39.88%
20927	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	南风雅苑4变电站201	500	21.20%	0	0				-42.13%
20928	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园1箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
20929	和平	和平66kV变电站	和平变170商贸线	海韵广场2主变	800	12.00%	624	624				-36.65%
20930	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲2箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
20931	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变2号变	630	21.59%	254	254				-45.29%
20932	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和3箱变1	800	0.00%	0	0				0.00%
20933	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变1号变	500	51.60%	0	0				-43.81%
20934	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20935	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	山河里变电站2变压器	400	26.80%	0	0				-37.99%
20936	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变1变	800	11.40%	628.8	628.8				-42.24%
20937	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站202	630	19.37%	445	445				-43.99%
20938	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站202柜	500	27.20%	0	0				-25.66%
20939	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	401小区箱变2变压器	500	24.00%	330	330				-39.84%
20940	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
20941	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
20942	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北一东路职工住宅1变电站201	630	0.00%	554	554				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20943	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	勒石南巷1箱变1变压器	500	56.64%	166.8	166.8				-45.95%
20944	浑南	下深66kV变电站	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站1号变压器	800	46.88%	0	0				-42.54%
20945	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	祥发箱变1变	315	62.48%	86.7	86.7				-34.47%
20946	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-43.78%
20947	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	地质箱变1变压器	400	63.30%	7	7				-65.25%
20948	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变2变	630	22.86%	423	423				-41.60%
20949	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站201	500	41.28%	243.6	243.6				-43.34%
20950	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
20951	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	赞工小区变电站201	400	68.80%	84.8	84.8				-40.59%
20952	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变站2变压器	630	19.05%	0	0				-47.14%
20953	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	光明小区2变电站2变压器	630	12.06%	0	0				-41.75%
20954	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品1变电站2变压器	800	64.50%	204	204				-44.06%
20955	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	空干休所箱变1变压器	315	27.62%	196.5	196.5				-38.63%
20956	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区3变电站	630	30.16%	0	0				-38.49%
20957	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
20958	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	五爱沙轮箱变1变压器	400	30.60%	0	0				-51.80%
20959	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
20960	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	省检查院住宅箱变2	630	25.90%	0	0				-42.16%
20961	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变2号变	630	7.62%	0	0				-44.98%
20962	皇姑	长江66kV变电站	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变1号变	630	57.14%	0	0				-43.48%
20963	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰9箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
20964	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60296南砂乙线	解放3号变电站1号变压器	630	74.29%	0	0				-46.53%
20965	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	兴华街10变电站201	400	12.90%	0	0				-41.41%
20966	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	桃源1号变电站201间隔（安南线）配电变	800	9.90%	0	0				50.05%
20967	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	岛天境4号变电站201间隔（甲）配电变压	800	24.00%	0	0				6.31%
20968	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分6	200	0.00%	0	0				-39.61%
20969	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	假日欧洲2变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-38.92%
20970	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-42.69%
20971	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50772河榆甲线	豈宫1变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				-6.19%
20972	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线东下洼子北新分03	200	42.60%	0	0				63.28%
20973	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居2箱式变电站2配电变压器	500	47.04%	0	0				-43.36%
20974	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干61左13右1变台	400	87.00%	0	0	2024年9月			30.47%
20975	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站202变压器	500	28.80%	0	0				-37.50%
20976	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	龙湖御景2箱变201配电变压器	630	26.35%	0	0				-40.70%
20977	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	福康家园201配电变压器	630	29.46%	0	0				-41.41%
20978	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	沈阳)有限公司康城尚品紫台2变压器201	630	31.43%	369	369				-38.46%
20979	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线代家分南窑支8左4变台	200	46.50%	0	0				-35.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20980	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线代家分58+1右7变台	400	44.70%	0	0				22.19%
20981	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区15变电站1变压器	500	29.20%	121	121				-44.82%
20982	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变2变压器	500	12.00%	390	390				-40.06%
20983	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	平罗变605平辛线王家村1台	400	110.10%	0	0	2024年6月			-49.49%
20984	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	城佛线211+1左1变台	400	45.00%	180	180				78.17%
20985	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支南几3	200	17.10%	145.8	145.8				100.00%
20986	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-42.44%
20987	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑C区2箱变2变压器	630	37.46%	0	0				-43.84%
20988	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南干二忙分5变台	100	5.20%	0	0				-156.26%
20989	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线张相支05	100	84.30%	0	0	2023年2月			-30.35%
20990	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾4号变电站2号变压器	630	45.71%	0	0				-231.64%
20991	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨后领计涛农业公变台区	200	38.40%	103.2	103.2				100.00%
20992	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区一期1箱式变电站2配电变压器	400	36.75%	0	0				-40.90%
20993	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	万家福箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	345	345				-20.85%
20994	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站1号变压器	630	32.06%	365	365				-44.27%
20995	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	沈阳市鑫浪稻谷加工厂	200	29.20%	121.6	121.6				-33.47%
20996	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	北国春天4变电站101配电变压器	315	41.59%	0	0				-42.30%
20997	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	服务-沈阳市宏远路灯管理服务（孝汉北街）	200	3.30%	0	0				7.04%
20998	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	山林变660林东线林东线37	80	90.00%	0	0	2022年12月			-25.17%
20999	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变2变压器配电变压器	400	51.38%	0	0				-39.34%
21000	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变2变压器	630	30.73%	373.4	373.4				-43.71%
21001	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二1箱变2变压器	250	57.60%	0	0				-44.21%
21002	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑8变电站1变压器	400	17.50%	0	0				-41.02%
21003	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线范家村4组照明	200	41.20%	97.6	97.6				-36.60%
21004	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右11	400	24.60%	261.6	261.6				0.13%
21005	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分16左6右1柱上变压器	400	50.00%	0	0				-44.97%
21006	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	卫东甲3之1箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.50%	0	0				-13.19%
21007	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线镇西干44	500	7.84%	410.8	410.8				-38.23%
21008	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线东扎三组支1	100	81.00%	0	0	2025年4月			-26.47%
21009	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府2小区变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0				100.00%
21010	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分27右5变台	400	79.20%	43.2	43.2				-10.73%
21011	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期6箱变2变压器	630	30.16%	377	377				-46.24%
21012	沈北	王驿66kV变电站	王新乙线	碧泉豪庭2箱变202配电变压器	630	15.05%	472.2	472.2				-31.04%
21013	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤4变电站2变压器	400	18.00%	0	0				-40.77%
21014	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站1变压器	630	22.38%	0	0				-34.51%
21015	皇姑	文北66kV变电站	文北变70470文居线	黄河府2小区变电站1配电变压器	800	12.00%	624	624				100.00%
21016	沈北	新城子66kV变电站	新城线	富华园1变电站2配电变压器	500	54.00%	0	0				-38.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21017	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分24左2	200	66.90%	0	0				-37.34%
21018	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦6箱变1变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
21019	新民	南窑66kV变电站	南窑变3570世纪甲线	吉隆壹号公馆1变压器	200	30.30%	119.4	119.4				-30.76%
21020	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线91变台	200	38.10%	0	0				-36.70%
21021	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园35号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	47.30%	0	0				-15.83%
21022	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	大一品2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	39.62%	0	0				22.75%
21023	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-42.68%
21024	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区1变电站2变压器	800	44.25%	0	0				-27.87%
21025	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	世代书香5站房2变压器	630	42.41%	0	0				-42.98%
21026	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	木樨府一期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	12.30%	0	0				37.92%
21027	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	祥云3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	32.10%	0	0				18.52%
21028	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变1变	400	40.20%	0	0				-40.17%
21029	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线林场分支线014	200	33.30%	113.4	113.4				-27.95%
21030	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站1变压器	500	28.00%	310	310				-40.22%
21031	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林子干34右2变台	200	37.80%	104.4	104.4				-6.87%
21032	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑9变电站2变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-39.79%
21033	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	丽都铭城5号201配电变压器	630	44.13%	0	0				-41.98%
21034	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干129右分1台区	50	16.80%	36.6	36.6				-47.18%
21035	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	鲁班高品小区1局维变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0				6.22%
21036	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河三组照明	100	62.40%	0	0				-34.28%
21037	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	鲁班高品小区2局维变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0				6.72%
21038	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分028	100	115.20%	0	0	2024年6月			-36.76%
21039	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-40.19%
21040	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	甲尚府综合楼箱变3变压器间隔配电变压器	500	48.64%	0	0				-31.42%
21041	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站2变压器	500	24.64%	326.8	326.8				-46.04%
21042	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台干小根分41变台	200	52.80%	74.4	74.4				-38.44%
21043	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园2箱式变电站1配电变压器	630	63.49%	0	0				-30.57%
21044	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线张家分03	100	83.10%	0	0	2025年4月			-38.79%
21045	沈河	万柳66kV变电站	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-2变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0				-11.33%
21046	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线交通队22考核	100	95.40%	0	0	2022年12月			-45.84%
21047	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	亿居地中海四期箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-42.08%
21048	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线拉马桥北水利几34	400	20.10%	279.6	279.6				15.83%
21049	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干褚贵分17左5	100	18.90%	71.1	71.1				-121.88%
21050	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-38.23%
21051	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分55右5	100	46.80%	43.2	43.2				-10.63%
21052	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微解放村北台区	400	15.90%	296.4	296.4				-52.19%
21053	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	兴盛汇景苑4站房1变压器	630	0.00%	0	0				-35.12%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21054	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	联勤部幼儿园主变	400	17.60%	289.6	289.6				-42.22%
21055	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变1变压器	500	30.40%	298	298				-43.19%
21056	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	湖俪景荣苑6箱式变电站1变压器配电变压	630	0.00%	19	19				-40.45%
21057	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右8变台	200	52.80%	74.4	74.4				-12.67%
21058	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	菜屯分4右4	100	12.30%	0	0				24.76%
21059	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-41.26%
21060	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
21061	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	碧桂园御玺变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
21062	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲地5变电站变压器1配电变压器	630	40.00%	0	0				-42.81%
21063	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园2箱变2变压器	630	18.73%	449	449				-30.67%
21064	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干71柱上变压器	100	55.20%	34.8	34.8				-97.78%
21065	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线三家子凡06	315	46.98%	0	0				-30.98%
21066	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右7	200	41.40%	97.2	97.2				-128.49%
21067	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田美林居高层箱式变电站1号配电变	630	35.05%	0	0				-43.27%
21068	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线171左6变台	400	13.50%	0	0				1.78%
21069	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗北综合	200	32.40%	115.2	115.2				35.73%
21070	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线二高中	500	74.88%	0	0				-43.89%
21071	开发	陕西66kV变电站	陕西变55390陕明线	翡丽府小区2变电站2变压器	630	25.40%	407	407				20.72%
21072	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线四间房支04	100	59.40%	0	0				-30.78%
21073	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干43	250	41.20%	0	0				-35.57%
21074	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	阳光里2小区变电站1变压器	630	25.52%	170	170				-42.15%
21075	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干田园分18右5	80	42.00%	38.4	38.4				-41.73%
21076	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	全运万达2号变电站2号配电变压器	630	42.22%	301	301				-18.55%
21077	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干62右4	50	90.00%	0	0	2023年2月			-38.21%
21078	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)12	630	21.33%	0	0				-40.52%
21079	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府2配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21080	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站201	400	20.00%	280	280				-45.10%
21081	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线杜家分支线004	80	86.25%	3	3	2023年1月			-34.19%
21082	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期8变电站1号变压器	400	22.50%	0	0				-49.76%
21083	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	岛天境1号变电站201间隔(乙)配电变压	800	62.25%	0	0				-26.82%
21084	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站201间隔配电变压器	800	18.00%	0	0				-29.81%
21085	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分48	50	52.20%	18.9	18.9				-36.60%
21086	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	卓越馨城2变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-33.20%
21087	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天220	630	33.33%	0	0				-39.96%
21088	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳置业有限公司12(江南甲第)5箱2变	630	66.19%	0	0				-28.39%
21089	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线019	160	62.75%	0	0				-43.35%
21090	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	YHG_慧麟工贸有限公司柱上变压器	315	28.89%	0	0				6.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21091	沈北	道义66kV变电站	道义变15292开发一线	水岸花园201配电变压器	630	16.51%	0	0				-36.83%
21092	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线南钱干三台子东街分20	100	90.90%	0	0	2023年1月			-36.33%
21093	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线兴盛村1台	400	34.20%	0	0				-3.64%
21094	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	慧麟房地产开发有限公司2箱变201配电变	630	54.60%	0	0				-40.80%
21095	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站202配电变压器	500	37.60%	0	0				-44.21%
21096	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	总站甲线61右9+1	400	0.00%	0	0				0.00%
21097	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	盛福家园柱上变压器	315	17.27%	0	0				-41.66%
21098	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干29+1右4	400	25.80%	256.8	256.8				4.68%
21099	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分6加1	200	14.10%	151.8	151.8				-6.50%
21100	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	雨润二期三1小区变电站202配电变压器	630	11.75%	0	0				14.60%
21101	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	小微王家村2	200	30.60%	0	0				-55.93%
21102	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	金辉.尚璟二期2变电站1变压器	630	46.03%	0	0				-39.33%
21103	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏西台	315	19.68%	0	0				-34.62%
21104	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10	400	71.75%	73	73				-28.86%
21105	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右14	200	74.70%	30.6	30.6				-47.96%
21106	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	红砂地东台	400	39.45%	97	97				-27.09%
21107	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	台沟子24右5右1	200	2.80%	174.4	174.4				-38.48%
21108	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站2配电变压器	630	4.06%	0	0				8.53%
21109	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	新华书店1变压器	630	30.22%	376.6	376.6				-48.22%
21110	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-43.06%
21111	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线岳家支08	50	69.00%	10.5	10.5				-29.62%
21112	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关支011	400	55.05%	17	17				-34.05%
21113	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线高速分13右01	250	40.96%	122.6	122.6				-26.48%
21114	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站1变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-39.22%
21115	沈北	清水66kV变电站	清依线	依路村北分03(依路B台)	200	42.30%	0	0				-30.67%
21116	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	官房2号变电站2变压器	630	19.30%	0	0				-42.58%
21117	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际4号变电站202配电变压器	500	23.20%	0	0				-43.26%
21118	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区1变202配电变压器	630	22.86%	0	0				-30.12%
21119	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	富中自维YHG	1000	15.60%	744	744				-40.80%
21120	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	房实名苑2局维箱变2号变	800	34.50%	0	0				-45.00%
21121	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班线91柱上变压器	200	43.20%	0	0				-31.98%
21122	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区2箱式变电站2配电变	800	31.88%	0	0				-38.69%
21123	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所1变压器	630	19.05%	0	0				-40.44%
21124	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-35.58%
21125	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	六间房二组综合	315	20.95%	0	0				100.00%
21126	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支21左6变台	400	42.68%	189.3	189.3				100.00%
21127	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	富中1主变	400	32.00%	232	232				-39.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21128	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜村19号（自来水）	100	10.35%	79.65	79.65				-58.21%
21129	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线靠山村台分支02	100	88.80%	0	0	2025年4月			-33.63%
21130	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	金家支9右3	200	16.80%	146.4	146.4				100.00%
21131	东陵	中马66kV变电站	疗养线	中旅万科城3箱变1变压器	400	20.10%	71	71				9.76%
21132	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-41.02%
21133	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影公司住宅	315	42.67%	149.1	149.1				-42.92%
21134	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞2箱变（单）	630	25.14%	0	0				-39.24%
21135	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分65左7变台	80	104.63%	0	0	2022年12月			-62.99%
21136	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	前八大西台14柱上变压器	100	35.60%	0	0				-38.20%
21137	开发	宁官220kV变电站	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区2变电站1变压器	630	39.05%	321	321				-38.16%
21138	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子干17号杆综合台	315	68.57%	0	0				-40.90%
21139	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变202	630	23.17%	0	0				-44.88%
21140	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站201变压器	630	53.33%	0	0				-42.92%
21141	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右3左1变压器	400	69.75%	81	81				-43.22%
21142	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21143	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分47左6变台	200	45.90%	0	0				-40.94%
21144	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线100右5变台	50	121.80%	0	0	2022年12月			-36.05%
21145	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街干18右4左1变台	100	120.00%	0	0	2022年12月			-28.01%
21146	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线31左8变台	100	111.00%	0	0	2022年12月			-33.00%
21147	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	马家村二组照明（2021微）	200	77.70%	24.6	24.6				-15.52%
21148	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	种子协作电力办考核（2021微）	200	59.70%	0	0				-33.43%
21149	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线229左2变台	200	15.60%	0	0				-38.10%
21150	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左8变台	100	51.80%	38.2	38.2				-28.80%
21151	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				-38.01%
21152	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	远大花园3站房2变压器	630	43.81%	291	291				-31.00%
21153	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				-42.84%
21154	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	小于小区3站房1变压器	630	20.06%	0	0				-36.82%
21155	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线敖海2台支06	200	17.40%	0	0				6.61%
21156	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变2考核配电变压器	630	40.63%	0	0				-35.09%
21157	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	恒润怡沁园变电站202间隔配电变压器	315	30.79%	186.5	186.5				-40.40%
21158	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右3加1	315	1.59%	278.5	278.5				-41.11%
21159	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	YHG 沈阳绿厦爵仕房地产202配电变压器	630	48.25%	31	31				-45.62%
21160	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站1号变压器	630	13.33%	483	483				-39.99%
21161	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				-33.85%
21162	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	胜应乙线南二千42+1变压器	400	73.20%	0	0				-42.92%
21163	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	士官住宅1箱变1变压器	630	13.33%	483	483				27.07%
21164	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站1变压器	250	29.12%	10	10				-50.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21165	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际9号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-37.94%
21166	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际9号变电站202配电变压器	500	29.60%	0	0				-40.44%
21167	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际10号变电站202配电变压器	500	28.40%	0	0				-43.16%
21168	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分41左17变台	200	30.90%	118.2	118.2				-46.69%
21169	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线163左13右1变台	200	22.20%	0	0				-33.44%
21170	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支27左5变台	200	29.60%	0	0				-38.59%
21171	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站1号变压器	400	35.50%	0	0				-30.66%
21172	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站2变压器	800	71.25%	0	0				-40.43%
21173	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站2变压器	800	35.25%	0	0				-36.31%
21174	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城四期2箱式变电站1配电变压器	400	34.40%	0	0				-37.49%
21175	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站1变压器	630	31.43%	369	369				-36.99%
21176	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站1配电变压器	800	43.88%	0	0				-42.22%
21177	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭门1变电站1变压器	630	59.37%	0	0				-35.69%
21178	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后粮库北机井4台（微）	100	19.60%	0	0				-67.79%
21179	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户屯西台照明	100	123.30%	0	0	2022年12月			-31.39%
21180	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	长风干46+1柱上变压器	315	32.76%	0	0				-42.60%
21181	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	康泰家园小区1变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-38.88%
21182	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				-38.64%
21183	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站202变压器	400	22.00%	0	0				-40.71%
21184	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分43	200	64.50%	51	51				-24.61%
21185	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支09	50	133.20%	0	0	2023年2月			-32.23%
21186	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-36.07%
21187	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区6箱变201间隔配电变压器	800	17.10%	0	0				-44.05%
21188	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分005	200	38.33%	0	0				-27.30%
21189	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线001	50	53.00%	0	0				-30.40%
21190	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	财落干大辛分13	630	5.97%	0	0				-28.64%
21191	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站201间隔配电变压器	500	30.40%	0	0				-28.60%
21192	于洪	平罗66kV变电站	平雅线	观莲雅居1站房2变压器	315	43.17%	0	0				12.38%
21193	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地1队支水利几	100	0.00%	90	90				0.00%
21194	沈河	站前66kV变电站	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站3变压器	800	26.40%	508.8	508.8				-29.57%
21195	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站201变压器	630	19.68%	0	0				-41.80%
21196	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太平堡分支线049	200	57.20%	0	0				-30.12%
21197	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站1号配电变压器	630	26.29%	0	0				-43.02%
21198	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区2变电站1变压器	400	25.60%	257.6	257.6				-40.30%
21199	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站1号变压器	630	19.05%	447	447				17.85%
21200	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分6左1柱上变压器	400	28.25%	0	0				-8.83%
21201	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60650达雪甲线	官大分36	200	0.90%	0	0				-1826.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21202	东陵	农大66kV变电站	农首线	03新生线银河湾四期1变电站201间隔配电	630	25.71%	405	405				-38.32%
21203	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	铁路高层1号变	500	22.00%	0	0				-43.69%
21204	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站2变压器	630	15.05%	0	0				-73.27%
21205	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干55	100	98.10%	0	0	2023年1月			-13.24%
21206	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	纺校干网点	400	87.30%	0	0	2024年7月			-25.91%
21207	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变2配电变压器	500	20.00%	0	0				-44.78%
21208	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-42.38%
21209	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	坑西（2台）	100	54.60%	0	0				-28.63%
21210	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-42.94%
21211	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右9右2	400	17.75%	0	0				22.60%
21212	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青年变352青东线万青干60五爱供暖	250	27.60%	0	0				-39.57%
21213	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机干农机分2右1变台	400	23.10%	0	0				100.00%
21214	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区7变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-41.45%
21215	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-36.53%
21216	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-40.75%
21217	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新西村中台	200	59.00%	0	0				-31.96%
21218	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线小沟二台分07	200	43.00%	94	94				-28.50%
21219	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	裕湾花园一期3地块1变202配电变压器	400	14.70%	0	0				-26.14%
21220	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙家分130右1柱上变压器	200	30.60%	118.8	118.8				-25.27%
21221	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分15变压器	315	52.06%	0	0				-45.64%
21222	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	闫荒地西北台	200	36.50%	107	107				-26.76%
21223	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线36右1变压器	400	33.90%	0	0				-44.14%
21224	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分33左1变台	200	53.70%	72.6	72.6				-30.63%
21225	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区1开1箱202配电变压器	630	17.62%	0	0				-5.11%
21226	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站2站内变压器	800	21.38%	0	0				-44.25%
21227	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	锡物业管理有限公司（天赋新居）1号配	630	31.75%	0	0				-42.50%
21228	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干167	315	44.00%	144.9	144.9				-36.61%
21229	沈北	农高66kV变电站	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司三期22号变压器	630	18.10%	0	0				-38.20%
21230	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线159	400	51.25%	155	155				-12.51%
21231	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分20左1变台	200	22.20%	135.6	135.6				11.60%
21232	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21233	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡1箱变2变压器	630	39.37%	319	319				-43.32%
21234	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593650	80	42.00%	38.4	38.4				-39.30%
21235	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线122右4+1左16变台	100	88.20%	1.8	1.8	2022年12月			-38.25%
21236	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村2机井	100	29.20%	60.8	60.8				-40.63%
21237	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	爱丽家园3号变电站1号变压器	630	35.43%	0	0				-39.84%
21238	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆11号变电站1号变压器	800	13.00%	0	0				-44.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21239	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站2号变压器	630	14.29%	0	0				-32.77%
21240	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	龙盛家园4号变电站1号变压器	630	15.87%	0	0				-41.48%
21241	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干45加1右分3变压器	100	50.70%	0	0				-47.96%
21242	法库	果园66kV变电站	果子园变418果府线	剑桥世家二期1变电站2号变压器	630	13.57%	12	12				-33.54%
21243	法库	果园66kV变电站	果子园变418果府线	剑桥世家二期2变电站1号变压器	630	14.05%	12	12				-36.01%
21244	法库	果园66kV变电站	果蕴线	国际小区三号箱式变电站201间隔配电变	630	24.63%	0	0				-39.92%
21245	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路干60左6	400	5.50%	0	0				-28.85%
21246	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线82右14变台	80	59.50%	24.4	24.4				-36.79%
21247	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干154左16右11右2+1右1	400	24.00%	0	0				0.65%
21248	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站201配电变压器	630	49.52%	0	0				-40.66%
21249	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	永利嘉苑小区1变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-50.54%
21250	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	新立屯村南台（2022微）	200	20.00%	69	69				-35.84%
21251	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	上三家南	400	45.00%	0	0				-32.21%
21252	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线64左5变台	50	121.80%	0	0	2024年12月			-44.56%
21253	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线胜官三组台分支03	400	48.30%	0	0				-31.60%
21254	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线八岔沟支032	50	78.00%	0	0				-17.89%
21255	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支21	50	61.80%	0	0				-24.65%
21256	于洪	范屯66kV变电站	范新线	皮台东台	400	51.40%	154.4	154.4				-39.47%
21257	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				0.50%
21258	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线四龙井T4左T3	100	79.40%	10.6	10.6				-41.25%
21259	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑2变电站2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-37.51%
21260	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦村支3杆	315	102.22%	0	0	2024年6月			-23.75%
21261	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区1变电站2变压器	630	27.62%	0	0				-16.64%
21262	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区1变电站1变压器	800	47.40%	340.8	340.8				-34.28%
21263	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区2变电站1变压器	630	47.94%	265	265				-36.46%
21264	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分33右6变台	200	108.90%	0	0	2023年2月			-33.06%
21265	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线16变台	200	48.60%	82.8	82.8				-24.55%
21266	法库	双台子66kV变电站	双丁线	0kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇村几	200	17.40%	0	0				-69.16%
21267	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期2变1201	630	36.67%	0	0				-38.26%
21268	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸四期1201配电变压器	630	26.98%	0	0				-39.35%
21269	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分13	400	10.80%	0	0				93.82%
21270	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期10箱式变电站1配电变压器	400	69.60%	81.6	81.6				-15.67%
21271	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰一期1号变电站1号配电变压器	400	24.90%	260.4	260.4				7.06%
21272	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线贺家照明	50	18.60%	0	0				-54.80%
21273	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分12	315	27.62%	196.5	196.5				-57.97%
21274	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园2小区变电站2变压器	630	25.90%	121	121				-51.80%
21275	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支40变台	200	106.20%	0	0	2025年5月			-35.87%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21276	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2202配电变压器	630	31.43%	0	0				-40.64%
21277	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	武警干186右6	200	27.60%	0	0				-28.91%
21278	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干58左3	400	23.70%	265.2	265.2				-20.21%
21279	于洪	范屯66kV变电站	范屯线	全胜小微3号台	200	96.00%	0	0	2024年6月			12.79%
21280	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	小微王家村2台	400	18.60%	0	0				1.87%
21281	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区3变电站1变压器	315	95.62%	0	0	2024年9月			-42.80%
21282	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-45.54%
21283	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分小四家支012+1	200	22.50%	0	0				-10.87%
21284	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	颐景御园1箱变2变压器配电变压器	630	20.38%	0	0				-38.07%
21285	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区3变电站2变压器	630	53.33%	0	0				-34.10%
21286	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左23	80	14.25%	0	0				-28.69%
21287	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分11左12右17	100	17.40%	0	0				-63.50%
21288	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	胜利分43左1	200	27.60%	0	0				-13.78%
21289	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干106	200	24.60%	0	0				-27.87%
21290	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强东支003	50	138.90%	0	0	2024年6月			-28.49%
21291	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新南分支28	200	75.00%	30	30				-43.42%
21292	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	龙湖樨山1箱变1变压器	800	15.38%	597	597				100.00%
21293	和平	方型66kV变电站	方型变490诚大线	南湖大厦2主变	800	0.00%	0	0				0.00%
21294	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线大冷分38	50	124.80%	0	0	2024年6月			-44.87%
21295	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站1变压器	630	13.33%	215	215				-41.01%
21296	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线农科站分03	315	132.00%	0	0	2025年2月			-22.06%
21297	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭12台区	315	79.37%	33.5	33.5				-35.07%
21298	于洪	马三家66kV变电站	马辉线	三台子村南台	315	31.68%	0	0				-33.96%
21299	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰孙家岗灯	100	97.20%	0	0	2025年4月			-36.77%
21300	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期4变电站1变压器	500	36.80%	266	266				-42.39%
21301	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱2变考核	630	36.51%	0	0				-38.32%
21302	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳线旧门分东旧门支18变台	200	81.90%	16.2	16.2	2025年4月			-274.17%
21303	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合5变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-42.22%
21304	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地苹果园2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-42.75%
21305	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干2	315	82.22%	24.5	24.5	2024年6月			-37.28%
21306	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日6变电站201配电变压器	400	6.60%	333.6	333.6				8.53%
21307	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园3变电站1变压器	630	34.54%	0	0				-42.56%
21308	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分14左4变台	200	15.00%	150	150				-42.86%
21309	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-45.25%
21310	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	元江街3变电站1配电变压器	400	6.00%	0	0				30.88%
21311	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站1变压器	630	39.05%	0	0				-40.34%
21312	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支二008	30	25.33%	0	0				-85.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21313	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	旭辉峰尚配变站201间隔配电变压器	400	20.00%	0	0				-38.69%
21314	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变1变压器	800	32.70%	0	0				4.47%
21315	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园2箱变201	630	0.00%	31	31				0.00%
21316	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园1箱变202	630	0.00%	31	31				0.00%
21317	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村12机井（微）	200	33.50%	113	113				-48.93%
21318	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗卜分3左1变台	400	40.80%	0	0				10.87%
21319	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤2变电站2变压器	400	31.88%	0	0				-34.88%
21320	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站2变压器	630	27.62%	393	393				7.32%
21321	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站201柜变压器	630	11.11%	0	0				-39.36%
21322	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干57左17变台	400	30.25%	0	0				-25.17%
21323	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
21324	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	翡翠新都会二期小区2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-6.71%
21325	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-43.06%
21326	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.90%
21327	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园东	315	76.51%	0	0				-36.59%
21328	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站1变压器	630	44.76%	0	0				-42.53%
21329	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典6变电站1变压器	630	81.02%	56.6	56.6	2023年4月			-41.49%
21330	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	高力房大棚（微）	200	23.10%	133.8	133.8				9.52%
21331	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	华岩寺分10+1柱上变压器	315	35.87%	170.5	170.5				-44.68%
21332	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	万寿干27+3公变	315	53.02%	116.5	116.5				-44.04%
21333	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分49右1	200	18.30%	143.4	143.4				0.44%
21334	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站2变压器	500	26.80%	0	0				-39.56%
21335	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站1号变压器	500	24.00%	330	330				-40.43%
21336	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	康士卜乡政府棚区西站（仅换变压器）改造	100	70.00%	20	20				6.18%
21337	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线王湖分支40	100	54.00%	0	0				-32.29%
21338	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站202变压器	500	44.16%	229.2	229.2				-37.57%
21339	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分40右13	100	54.60%	35.4	35.4				-22.46%
21340	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站2号配电变压器	630	29.52%	0	0				-39.20%
21341	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站1配电变压器	630	30.79%	0	0				-38.90%
21342	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器	630	106.92%	0	0	2023年7月			-36.78%
21343	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	西郊线17+2之1	200	53.70%	0	0				-27.74%
21344	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-44.86%
21345	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支养殖场几9	400	76.20%	55.2	55.2				100.00%
21346	沈河	站前66kV变电站	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站3变压器	800	16.80%	585.6	585.6				-37.97%
21347	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变570雪南乙线	晟海分18	160	119.00%	0	0	2022年12月			-86.82%
21348	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	中金和悦2局维变电站202配电变压器	800	52.50%	0	0				7.79%
21349	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分绪祥支5加1右12	200	4.95%	170.1	170.1				-83.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21350	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线28	400	124.20%	0	0	2024年12月			-24.03%
21351	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站1变压器	500	0.00%	54	54				0.00%
21352	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站2变压器	400	22.00%	272	272				-40.12%
21353	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	检测线台	200	57.60%	0	0				-25.12%
21354	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分17+1变台	200	0.00%	0	0				-257.17%
21355	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	200	42.00%	96	96				-37.93%
21356	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东南台	500	38.88%	255.6	255.6				-42.93%
21357	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变1变压器	500	23.68%	0	0				-43.52%
21358	东陵	农大66kV变电站	农首线	银河湾三期1箱变1号变压器	630	10.00%	504	504				-36.72%
21359	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园5箱变201间隔配电变压器	630	8.13%	0	0				-47.20%
21360	和平	砂山66kV变电站	砂山变566砂方线	和平101小区4变电站201配电变压器	630	20.95%	435	435				19.12%
21361	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨一委1机井(2020微)	50	56.80%	16.6	16.6				-104.99%
21362	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆7号变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-13.38%
21363	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变1公变	630	33.97%	54	54				-29.99%
21364	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变2	630	30.48%	0	0				-44.64%
21365	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	电信箱变变压器	500	28.60%	0	0				-41.46%
21366	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-43.12%
21367	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府3变电站2变压器	800	22.13%	0	0				-42.71%
21368	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发广场二期202配电变压器	400	19.00%	0	0				-13.68%
21369	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	铁源3变电站1变压器	500	25.92%	0	0				-47.77%
21370	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际3号变电站202配电变压器	400	28.50%	0	0				-38.92%
21371	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际4号变电站202配电变压器	500	28.40%	0	0				-38.15%
21372	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	城市之光2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-41.07%
21373	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线刘半道台	100	107.40%	0	0	2025年4月			-35.46%
21374	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡二期5号箱式变电站1号配电变压器	630	8.89%	511	511				-39.10%
21375	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469	469				-37.55%
21376	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区3站房1变压器	630	16.25%	0	0				-40.27%
21377	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地檀府3变电站201间隔配电变压器	800	31.13%	0	0				-40.51%
21378	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分150右1变台	200	107.10%	0	0	2023年5月			4.78%
21379	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	房屋开发有限公司2箱式变电站201间隔配	500	33.60%	0	0				-43.09%
21380	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				-521.84%
21381	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微沙坨子7台	200	23.40%	0	0				10.78%
21382	东陵	麦子屯66kV变电站	麦古甲线	变776水古线水古干麦子屯分44右2柱上变	100	46.80%	0	0				-34.74%
21383	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	秀工住宅变电站201	400	33.20%	227.2	227.2				-39.59%
21384	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学干52（一站式）	200	11.60%	156.8	156.8				-348.59%
21385	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆4号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0				-37.16%
21386	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍1	315	20.83%	217.9	217.9				-43.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21387	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干26变台	200	37.80%	0	0				-33.09%
21388	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	集贤2	400	50.20%	0	0				-45.31%
21389	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	金地檀悦二期2箱变2变压器	800	22.75%	0	0				-28.10%
21390	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左4+1右1	400	40.05%	199.8	199.8				1.17%
21391	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村3号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-49.11%
21392	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村1台区（山姜干21左1+1）	200	43.20%	0	0				-26.52%
21393	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光国际1母线间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-29.73%
21394	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站2变压器	630	28.89%	385	385				-41.57%
21395	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-44.35%
21396	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60252苏官线	苏官干26左3	200	0.00%	0	0				0.00%
21397	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	大市场假山箱变1号配电变压器	630	6.35%	307	307				-62.27%
21398	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线114左1柱上变压器	400	105.30%	0	0	2024年6月			-62.53%
21399	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司1箱式变电站202间隔	630	32.06%	0	0				-36.17%
21400	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线180右1变台	200	42.00%	0	0				-43.66%
21401	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分电信支2+2	200	36.00%	0	0				0.09%
21402	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站2号变压器	800	28.88%	0	0				-37.52%
21403	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	甲干罗家沟分翔宇支3箱式变电站1号变	630	43.81%	0	0				-27.44%
21404	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干118左5变台	200	41.40%	97.2	97.2				-44.14%
21405	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5期3箱变2变压器	400	24.00%	264	264				-42.75%
21406	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变1变压器	800	18.30%	0	0				-44.54%
21407	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线电力黄楼	100	68.70%	0	0				-41.11%
21408	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0				-39.58%
21409	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期10箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-35.62%
21410	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站202间隔配电变压器	800	28.80%	489.6	489.6				7.96%
21411	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右43变压器	100	1.20%	88.8	88.8				-42.47%
21412	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站1变压器	630	22.38%	426	426				-39.73%
21413	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站1号变压器	800	24.00%	0	0				-33.44%
21414	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左7柱上变压器	100	21.30%	0	0				-307.43%
21415	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线家庭农场分2	200	50.10%	0	0				-23.00%
21416	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	润公寓小区箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0				6.41%
21417	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线安章设施小区支006	50	41.10%	0	0				-89.61%
21418	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-42.85%
21419	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	变643李祝线李祝干071小仁义分07柱上变	80	24.50%	0	0				-30.27%
21420	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站202配电变压器	630	25.71%	405	405				-42.43%
21421	东陵	中马66kV变电站	疗养线	桑堤亚纳3箱变1变压器	630	20.00%	71	71				-30.66%
21422	东陵	汪家66kV变电站	汪沈甲线	汪沈甲线82左2右2柱上变压器	400	48.90%	164.4	164.4				8.74%
21423	法库	双台子66kV变电站	双丁线	双台子变046双丁线刘家卜村	315	49.05%	0	0				-39.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21424	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	营盘变084营天线	400	74.10%	0	0				-22.72%
21425	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分186左12变台	200	41.80%	0	0				-28.09%
21426	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线62左9变台	200	105.15%	0	0	2024年6月			-23.85%
21427	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干五道沟分31左12变台	160	50.25%	63.6	63.6				-59.72%
21428	东陵	世园66kV变电站	洒水甲线	碧桂园乙分碧桂园乙干长岭子分腰沟支42	50	92.40%	0	0	2022年12月			-40.97%
21429	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线51左12右6柱上变压器	200	12.30%	155.4	155.4				1.41%
21430	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	亿海2箱变1变压器	500	27.36%	41	41				-44.20%
21431	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站1配电变压器	630	79.05%	0	0				-32.33%
21432	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90172文华线	文华住宅南楼1变压器	630	96.00%	0	0	2022年12月			-35.85%
21433	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	万滑干17	315	23.17%	210.5	210.5				-40.50%
21434	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干97变压器	315	30.79%	0	0				-38.45%
21435	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右3柱上变压器	315	31.49%	0	0				-33.38%
21436	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干114公变	315	48.57%	0	0				-56.75%
21437	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分9右12	100	108.00%	0	0	2022年12月			-40.77%
21438	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左8	400	31.20%	0	0				-52.22%
21439	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干北山分12	200	69.00%	0	0				-51.27%
21440	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线78左6变台	200	9.30%	0	0				-46.06%
21441	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼分38	315	14.48%	0	0				-32.20%
21442	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支6变压器	315	52.57%	0	0				-55.30%
21443	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支2变压器	315	60.70%	0	0				-54.36%
21444	大东	大志66kV变电站	大志变70558志东甲线	志东干76左3	250	30.88%	0	0				-53.70%
21445	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右3变压器	250	83.20%	0	0	2023年7月			-40.69%
21446	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右9+1	200	20.50%	0	0				-37.06%
21447	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左11	400	43.50%	0	0				-115.47%
21448	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分30左1	400	51.90%	31	31				-41.21%
21449	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干9右2右1	315	47.30%	0	0				-46.49%
21450	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	建设干建七分华园KB右3	315	65.08%	0	0				-44.83%
21451	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	新村线沈大分12	200	21.90%	0	0				-28.02%
21452	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干9柱上变压器	200	12.00%	0	0				-21.91%
21453	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	城南干龙凤寺分4公变	315	43.81%	145.5	145.5				-47.59%
21454	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分5右4	315	35.87%	0	0				-84.37%
21455	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线三道分张宝支95变台	160	41.75%	0	0				-47.46%
21456	和平	和平66kV变电站	和平变164同北乙线	同泽北分5	400	61.80%	112.8	112.8				-38.26%
21457	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线40#右5	315	48.00%	0	0				-37.34%
21458	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分17变压器	315	18.41%	225.5	225.5				-56.36%
21459	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分58右7	100	67.00%	23	23				-41.65%
21460	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左1变压器	315	63.24%	0	0				-23.42%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21461	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左4右2变压器	315	74.67%	0	0				-43.06%
21462	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分9变台	315	41.27%	0	0				-46.75%
21463	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左3	315	25.40%	203.5	203.5				-46.27%
21464	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干17公变	315	50.79%	0	0				-38.81%
21465	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	变146卫东甲线卫东干34左9右1之1柱上变	315	25.71%	0	0				-42.10%
21466	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	变142田义甲线台北分5左1之1柱上变压器	400	78.30%	0	0				-38.16%
21467	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右1+1公变	315	36.19%	0	0				-37.71%
21468	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右5变台	315	44.13%	0	0				-39.92%
21469	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线40#左3	400	63.50%	0	0				-36.93%
21470	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线14左3	250	60.00%	0	0				-43.10%
21471	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右2+1公变	315	36.51%	0	0				-45.88%
21472	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分25右1变压器	100	48.90%	0	0				-48.70%
21473	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干083左6右5	100	62.70%	0	0				-38.02%
21474	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右7	200	72.50%	0	0				-21.79%
21475	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干64之1柱上变压器	200	15.60%	0	0				-52.49%
21476	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左4	315	30.48%	0	0				-42.40%
21477	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	变468长黄乙线长黄干美登支8右1柱上变	400	39.00%	0	0				-51.85%
21478	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干6	315	58.73%	0	0				-26.51%
21479	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干42	315	17.94%	227	227				-46.54%
21480	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪干7	250	32.00%	145	145				-43.60%
21481	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分5	250	75.84%	35.4	35.4				-40.72%
21482	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线35	315	51.43%	0	0				-44.67%
21483	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干108	200	77.25%	25.5	25.5				-23.36%
21484	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左3	500	46.56%	217.2	217.2				-44.12%
21485	和平	青年66kV变电站	青年变366青北线	青北线九如巷分12左1	315	0.00%	0	0				-150.36%
21486	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线44	100	0.00%	0	0				-122.32%
21487	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干后陵卜分6-2	400	24.20%	263.2	263.2				-60.52%
21488	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干84右5右6柱上变压器	315	33.97%	0	0				-54.46%
21489	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分17柱上变压器	315	38.41%	0	0				-43.94%
21490	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分14右11	315	6.03%	264.5	264.5				-40.07%
21491	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左5	315	14.92%	236.5	236.5				-40.68%
21492	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分4柱上变压器	400	75.60%	41	41				-37.83%
21493	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线水源分3	315	32.76%	0	0				-51.79%
21494	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变2	200	25.80%	0	0				-40.19%
21495	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左6之1柱上变压器	200	44.40%	0	0				-54.22%
21496	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变2变	500	47.60%	0	0				-44.97%
21497	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变1号变	630	12.70%	0	0				-41.39%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21498	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变2号变	630	29.71%	0	0				-36.23%
21499	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	浅草绿阁二期变电站（夏日风情）201	630	37.78%	329	329				-46.86%
21500	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	军官住宅1#主变	630	25.90%	0	0				-42.76%
21501	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变2	630	14.29%	0	0				-39.69%
21502	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变1号变	500	51.60%	0	0				-33.78%
21503	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变2号变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-44.07%
21504	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变1号变压器	630	11.75%	493	493				-43.54%
21505	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	冠芳园2一次变1#主变	630	51.11%	245	245				-39.26%
21506	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站2变压器	630	46.48%	0	0				-41.57%
21507	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变2号变	500	25.60%	0	0				-36.98%
21508	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变2	630	29.71%	0	0				-30.48%
21509	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
21510	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	铁路二经北主变	500	59.52%	0	0				-42.57%
21511	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站202	315	20.00%	0	0				-45.40%
21512	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	昊天家园1主变	630	29.71%	0	0				-43.41%
21513	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富祥园2201	630	32.00%	31	31				-47.67%
21514	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙7箱变1变压器	630	40.63%	311	311				-42.66%
21515	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
21516	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-42.22%
21517	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	富强小区变电站201变压器	630	13.65%	0	0				-39.29%
21518	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	南十小区1变电站201柜	630	63.81%	0	0				-45.61%
21519	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站202柜	800	30.60%	0	0				-43.71%
21520	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光8变电站202	630	44.44%	0	0				-40.08%
21521	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	兴顺街3变电站201柜	200	35.40%	109.2	109.2				-44.44%
21522	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站202柜	630	0.00%	319	319				0.00%
21523	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变1变压器	500	21.76%	0	0				-38.86%
21524	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	友佳花园2变电站201	630	20.32%	439	439				-36.06%
21525	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站201柜	630	23.17%	0	0				-44.95%
21526	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变2变	630	0.00%	31	31				0.00%
21527	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变1号变	630	25.71%	0	0				-41.48%
21528	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	官房3号变电站1变压器	630	46.98%	0	0				-41.77%
21529	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-46.80%
21530	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	茂泉1箱变2变压器	630	75.24%	0	0				-37.73%
21531	沈河	站前66kV变电站	站前变240光达线	光达1变电站2变压器	800	24.00%	528	528				-29.86%
21532	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
21533	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	敬宾东街东箱变1变压器	400	55.80%	0	0				-42.92%
21534	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	彤利雅3箱变1变	630	52.06%	239	239				-42.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21535	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	南令闸西变电站1变压器	630	33.65%	355	355				-46.96%
21536	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	供电局201	800	25.13%	0	0				-40.20%
21537	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天晨箱变1变压器	400	21.20%	0	0				-36.61%
21538	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
21539	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站201	630	31.75%	367	367				-44.56%
21540	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变2变压器	630	76.83%	0	0				-38.95%
21541	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期21主变	500	19.20%	0	0				-41.63%
21542	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	合义箱变1变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-38.37%
21543	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	文轩园箱变2变压器	500	107.04%	0	0	2024年9月			-19.58%
21544	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变1配电变压器	315	47.94%	0	0				-41.65%
21545	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	胜利北街一次变1#主变	630	41.90%	303	303				-44.58%
21546	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城6号变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-45.22%
21547	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变1变	630	29.52%	381	381				-27.65%
21548	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-45.33%
21549	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	新民里2箱变1变压器	500	48.64%	206.8	206.8				-47.91%
21550	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品2变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-48.66%
21551	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站1号变压器	630	9.84%	505	505				-42.65%
21552	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变1变压器	1250	22.85%	0	0				-33.94%
21553	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
21554	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色1号变电站01号变压器	1000	39.00%	0	0				-39.90%
21555	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	主变南京街自来水	400	16.80%	0	0				-42.63%
21556	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-41.15%
21557	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-41.09%
21558	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	电台小区变电站1变压器	400	47.40%	0	0				-38.90%
21559	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变2变压器	630	29.05%	0	0				-39.36%
21560	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变1变压器	630	12.70%	487	487				-41.85%
21561	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站1站内变压器	630	22.48%	0	0				-43.64%
21562	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站1站内变压器	500	12.80%	0	0				-44.47%
21563	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站202	630	18.10%	453	453				-42.74%
21564	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站1变压器	630	33.97%	353	353				-39.18%
21565	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变2	630	20.32%	0	0				-33.37%
21566	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变2	630	21.59%	0	0				-44.02%
21567	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰2箱变2变压器	630	64.25%	0	0				-40.88%
21568	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰8箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
21569	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-38.36%
21570	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站1号变压器	800	25.20%	0	0				-42.16%
21571	和平	广州66kV变电站	广州变478柳州甲线	玫瑰小区一次1主变	630	34.29%	0	0				-41.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21572	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变2	630	36.76%	0	0				-43.40%
21573	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	南风雅轩3变电站201柜	630	13.65%	0	0				-44.71%
21574	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站2号配电变压器	630	33.33%	0	0				-37.43%
21575	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城17箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-49.45%
21576	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站2变压器	500	22.00%	0	0				-39.23%
21577	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅1箱式变电站配电变压器	630	36.51%	0	0				-37.74%
21578	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-45.28%
21579	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线70+1右2柱上变压器	200	45.00%	0	0				-62.30%
21580	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区5变电站1配电变压器	800	5.10%	0	0				100.00%
21581	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站2号配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21582	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学线下坎子井右支06	400	24.60%	204	204				16.54%
21583	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-39.09%
21584	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	体院分7右5和泰201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.92%
21585	和平	广州66kV变电站	广州变452广京线	龙湖天钜一期1变电站202配电变压器	800	4.50%	684	684				100.00%
21586	于洪	范屯66kV变电站	范北线	三供一业马三家御东社1号台	630	26.67%	399	399				-39.38%
21587	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹2号变电站2变压器	800	25.80%	0	0				-34.32%
21588	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善小联干24左1	200	45.60%	88.8	88.8				-57.97%
21589	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	百集大厦小区1局维变电站201配电变压器	400	11.20%	315.2	315.2				7.90%
21590	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	小微一万科	400	19.50%	0	0				-10.79%
21591	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	联动变166文北甲线北木分12右8柱上变压器	315	18.10%	0	0				-42.35%
21592	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	辽宁星之火孵化器有限公司	200	129.30%	0	0	2024年6月			27.39%
21593	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	陵变144田义乙线田义干3+1左1柱上变压器	315	68.76%	0	0				-44.59%
21594	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干23柱上变压器	400	16.00%	0	0				-43.85%
21595	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	依澜阳光1箱变1变压器	500	29.44%	0	0				-41.98%
21596	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支于电支8右5变台	200	30.90%	61	61				-45.85%
21597	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支25南几5	400	19.20%	0	0				100.00%
21598	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	双树北台	200	57.40%	65.2	65.2				-36.06%
21599	法库	宝山66kV变电站	宝山变015兴瓷线	YHG_周地沟新村(西)柱上变压器	200	76.80%	26.4	26.4				-44.18%
21600	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变202.	630	42.86%	297	297				-38.74%
21601	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变201配电变压器	800	10.50%	0	0				-38.01%
21602	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅北区1变电站1号配电变压器	630	18.54%	0	0				-40.66%
21603	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村4组生活	100	49.20%	40.8	40.8				-32.34%
21604	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变201	500	83.60%	0	0	2024年9月			-34.39%
21605	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站2号配电变压器	630	31.43%	0	0				-21.47%
21606	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	环境监测变电站1变压器	200	29.20%	0	0				-34.05%
21607	浑南	安顺66kV变电站	安顺变152安汇线	全运村Z3地块2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21608	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-40.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21609	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区13变电站1变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-40.21%
21610	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	YHG_紫金花2箱式变电站2号配电变压器	800	16.88%	0	0				-41.79%
21611	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海小区	250	45.12%	0	0				-40.67%
21612	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	山环线山里分24右2变台	200	28.80%	0	0				-50.46%
21613	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜东台支05	315	0.00%	283.5	283.5				-40.66%
21614	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	浑琨瑜府小区2变电站202间隔配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				17.80%
21615	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变1变压器配电变压器	800	22.50%	0	0				-40.25%
21616	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园2变电站1变压器	500	19.84%	350.8	350.8				-40.96%
21617	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东赵染坊分支15	50	72.30%	0	0				-34.51%
21618	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线兰家支003	30	4.00%	0	0				-273.23%
21619	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝线李祝干128左1右1柱上变压器	200	25.50%	0	0				-50.13%
21620	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器1公变	630	20.00%	94	94				-42.22%
21621	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	水库支15左1	200	6.00%	0	0				1.12%
21622	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华乙线25782线	开发支13柱上变压器	315	71.75%	0	0				-40.79%
21623	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站201变压器	630	25.52%	0	0				-45.91%
21624	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	金地朗悦1箱变2变压器	800	27.00%	0	0				0.18%
21625	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线双庙果园支01	100	88.50%	0	0	2025年4月			-26.66%
21626	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站2变压器	400	24.30%	262.8	262.8				-38.75%
21627	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站201间隔配电变压器	800	35.25%	0	0				-38.49%
21628	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	沈大分7右3左4于洪消防变压器	315	9.52%	0	0				-61.01%
21629	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	一站式-缝纫精密-伟力达机电沈北公司	400	19.20%	0	0				-19.31%
21630	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站202间隔配电变压器	500	13.44%	0	0				-41.24%
21631	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	君悦美景1箱变201	630	31.24%	0	0				-41.94%
21632	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
21633	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城三期3箱式变电站1配电变	800	48.30%	0	0				9.23%
21634	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分前沙支2+1左1变台	400	26.10%	0	0				-30.53%
21635	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干69左12	315	42.86%	0	0				-9.42%
21636	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景2箱变1变压器	500	41.60%	0	0				-42.04%
21637	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站2变压器	800	58.88%	249	249				-24.87%
21638	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村2台	400	36.00%	0	0				-39.81%
21639	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园4站房1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				-38.16%
21640	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	季都会2号变电站201间隔（甲）配电变	800	21.00%	0	0				36.28%
21641	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干23右1左1	200	16.80%	0	0				-291.60%
21642	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	祥云2号变电站201间隔（白雅线）配电变	630	18.41%	0	0				20.50%
21643	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	祥云5号变电站201间隔（官塔乙线）配电变	800	30.90%	0	0				59.55%
21644	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干新安堡分14变台	200	39.90%	100.2	100.2				-33.40%
21645	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	一站式服务—沈阳宏杨家庭农场有限公司	400	19.50%	0	0				-33.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21646	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	青三干62(前进)201间隔配电变压器	315	46.03%	0	0				-13.64%
21647	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站1变压器	630	14.29%	477	477				-44.55%
21648	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区1局维变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				6.27%
21649	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村一组照明	200	70.05%	39.9	39.9				-42.90%
21650	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家二组照明	80	41.50%	0	0				-37.85%
21651	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾二期5变电站1变压器	800	19.88%	561	561				-40.09%
21652	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	沈阳市远征创业孵化基地（一站式）	200	24.60%	130.8	130.8				0.54%
21653	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	小微鲍岗村3	200	0.00%	180	180				0.00%
21654	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子中台甲3	315	42.86%	0	0				-33.61%
21655	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	太阳干22	315	30.48%	187.5	187.5				-41.97%
21656	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	沙河新城变电站201配电变压器	630	19.84%	442	442				-37.97%
21657	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0				-36.46%
21658	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	繁荣村1	200	64.50%	0	0				-37.68%
21659	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利福邸2箱变1变压器	630	45.33%	7	7				-43.31%
21660	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	YHG 恒大江湾48箱式变电站1号变压器	630	20.57%	0	0				-39.76%
21661	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	学府雅园土建变1箱式变电站1号配电变	630	15.56%	0	0				-42.41%
21662	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子东台	200	62.40%	55.2	55.2				-44.32%
21663	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分054	50	104.40%	0	0	2024年6月			-39.26%
21664	沈北	新城子66kV变电站	新城线	海天二期变电站1变压器配电变压器	500	72.40%	0	0				-41.71%
21665	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站1号变压器	800	12.25%	0	0				-45.67%
21666	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站2号变压器	800	25.25%	0	0				-40.54%
21667	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15642排灌线	排灌线24变台	200	72.00%	36	36				-28.36%
21668	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65584粮君乙线	小光乙HKB毛光干15箱变（单）	400	16.00%	296	296				-44.87%
21669	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵3箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-43.89%
21670	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城3变电站1站内变压器	630	20.95%	0	0				-40.68%
21671	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-36.77%
21672	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站1站内变压器	630	19.81%	0	0				-43.82%
21673	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	湖俪景棠苑4箱式变电站1变压器配电变	630	41.52%	19	19				-39.04%
21674	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河A区2站房1变压器	630	14.98%	472.6	472.6				-39.63%
21675	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期1箱式变电站2配电变压器	400	26.10%	0	0				-36.84%
21676	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右14右7变台	200	0.90%	0	0				0.52%
21677	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站1变压器	500	43.60%	0	0				-38.27%
21678	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0				-41.25%
21679	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10V龙山线一中分9	315	0.00%	0	0				-79.50%
21680	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期2箱式变电站1配电变压器	400	33.20%	0	0				-40.88%
21681	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	马家照明综合(2022微)	200	17.10%	0	0				11.00%
21682	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	小微五机甲干五机分12左7左6+1左2	200	13.50%	0	0				7.36%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
21683	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
21684	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	化工厂楼1变电站1变压器配电变压器	630	30.48%	307	307				-38.44%
21685	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线教堂分08	315	42.03%	151.1	151.1				-41.97%
21686	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线花古水库支17	50	22.20%	33.9	33.9				-69.25%
21687	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				31.90%
21688	皇姑	广源66kV变电站	广源变25746水城线	凤凰水城2箱式变电站配电变压器	400	31.88%	0	0				-41.77%
21689	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	中海天誉2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21690	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	漾子泡13组南新1	100	0.00%	90	90				0.00%
21691	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电镀厂住宅楼	80	58.13%	25.5	25.5				-40.56%
21692	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第3变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0				-39.83%
21693	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第3变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0				-41.43%
21694	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳置业有限公司10（江南甲第）4箱2变	630	29.21%	0	0				-38.64%
21695	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	步阳置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）92	630	38.41%	0	0				-40.38%
21696	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0				-28.48%
21697	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	YHG 孟家屯村	315	46.14%	0	0				-33.93%
21698	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支100	50	132.80%	0	0	2022年12月			-28.29%
21699	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线前廖屯井4台分支08	30	41.00%	0	0				-75.40%
21700	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司（常州路	200	3.90%	0	0				9.83%
21701	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	变510兴红线红旗台村大棚(南台区局属综	315	22.54%	0	0				-34.74%
21702	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	曹桂园太阳城4-3变电站1变压器配电变压器	500	16.40%	0	0				-34.40%
21703	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站2变压器配电变压器	630	32.86%	0	0				-39.09%
21704	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东二组分05	200	75.75%	0	0				-26.44%
21705	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	紫芳苑小区变电站1变压器	250	28.80%	153	153				-39.21%
21706	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线张成水田支02	50	8.70%	40.65	40.65				-10.43%
21707	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干45加1左1变压器	200	9.60%	0	0				3.39%
21708	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
21709	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	昱宽房地产开发有限公司3箱变考核表（分	630	48.25%	263	263				-25.27%
21710	沈北	新城子66kV变电站	新城线	富华园小区2变电站1变压器配电变压器	630	53.65%	0	0				-41.67%
21711	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分10左3柱上变压器	315	34.54%	0	0				-46.34%
21712	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干55	200	9.30%	161.4	161.4				-42.45%
21713	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支4	50	26.00%	17	17				-19.18%
21714	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井5	50	35.40%	17	17				-23.76%
21715	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站1变压器	800	45.00%	360	360				-38.92%
21716	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	农场分34右1右08	315	29.97%	0	0				-73.43%
21717	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线崔家沟支27	160	54.28%	0	0				-24.32%
21718	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站201	630	72.70%	0	0				-40.36%
21719	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站202变压器	630	20.95%	0	0				-43.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21720	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄前干前三分25	100	28.50%	0	0				-33.23%
21721	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线和平干94右8	100	38.80%	51.2	51.2				-49.50%
21722	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星中央公园2号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				-34.19%
21723	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村大棚	30	54.67%	10.6	10.6				-34.04%
21724	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站201	500	24.32%	328.4	328.4				-41.55%
21725	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	烟草1箱变配电变压器	630	32.70%	0	0				-38.53%
21726	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-31.73%
21727	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站1变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	282	282				-43.76%
21728	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线胜利税务所01	400	74.70%	0	0				-22.29%
21729	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董子变042望滨线章子沟分9（章子沟综合	100	78.60%	11.4	11.4				-36.29%
21730	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都4变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-39.47%
21731	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21732	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分63左1变台	200	51.60%	61	61				-77.55%
21733	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线35左3	200	91.60%	0	0	2025年4月			-31.85%
21734	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21735	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支07	30	3.33%	0	0				-1320.74%
21736	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变2变压器	630	30.16%	377	377				-43.37%
21737	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	颐和和名郡三期1小区箱式变电站2配电变	800	18.90%	0	0				15.74%
21738	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	芈湖经典小区1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-36.33%
21739	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	芳园新村2变电站1变压器	630	97.38%	0	0	2025年4月			-37.05%
21740	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干70右2柱上变压器	250	0.00%	0	0				-16.84%
21741	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期1变电站1号配电变压器	500	18.24%	0	0				-41.25%
21742	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区19变电站1变压器	630	38.41%	121	121				-49.37%
21743	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站2变压器	500	20.80%	346	346				-44.30%
21744	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站1变压器	500	32.80%	286	286				-44.06%
21745	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	御点江山箱变1变压器	800	11.70%	0	0				-42.66%
21746	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线利华公司	250	34.88%	0	0				-29.89%
21747	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子9队台	200	66.00%	48	48				-32.01%
21748	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分6+1右1	200	42.00%	96	96				1.04%
21749	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	YHG_罗家车站	20	54.50%	0	0				-38.06%
21750	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分11+1左9变台	200	32.10%	0	0				-38.98%
21751	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站202配电变压器	800	22.50%	0	0				-38.93%
21752	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分80左12柱上变压器	400	34.80%	0	0				-10.11%
21753	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线线屯分015	400	39.90%	200.4	200.4				-25.18%
21754	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	变221商业线卫生防疫站住宅和养路费征稽	315	37.90%	0	0				-36.40%
21755	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线双庙分18变台	100	84.00%	6	6	2022年12月			-44.68%
21756	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变1变压器	400	20.00%	0	0				27.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21757	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城13变电站变压器	400	50.63%	0	0				-41.58%
21758	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语三期变电站201间隔配电变压器	500	65.60%	122	122				-43.23%
21759	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支16	100	50.40%	39.6	39.6				-39.71%
21760	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站1变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-23.35%
21761	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园会展广场7变电站2号变压器	400	25.60%	0	0				-23.67%
21762	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线10	200	52.20%	75.6	75.6				-32.42%
21763	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线印屯分支线003	100	39.60%	0	0				-37.93%
21764	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站201变压器	800	52.00%	304	304				-41.96%
21765	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站1配电变压器	500	28.80%	0	0				-9.74%
21766	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线59+1左18变台	100	86.70%	0	0	2025年4月			-38.32%
21767	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	兴工一校临时电办公楼	200	0.00%	180	180				0.00%
21768	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站1箱变201配电变压器	630	40.00%	0	0				-13.82%
21769	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右8右1之1柱上变压器	400	53.10%	0	0				-38.38%
21770	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站2变压器	400	20.50%	0	0				-43.80%
21771	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-34.09%
21772	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	顶佳肥牛公变台	100	100.50%	0	0	2024年6月			95.75%
21773	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊11号变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-66.05%
21774	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	士官住宅2箱变2变压器	630	21.27%	433	433				100.00%
21775	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	润山府2号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0				8.96%
21776	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期4箱式变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0				-5.89%
21777	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆1变电站1配电变压器	630	6.98%	0	0				77.85%
21778	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线军垦分74右4变台	200	22.20%	135.6	135.6				-18.82%
21779	沈北	清水66kV变电站	清依线	沈北新区振环果园（仁忠果园、周丰果园）	100	1.20%	0	0				-86.76%
21780	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站1变压器	630	15.75%	467.8	467.8				-38.39%
21781	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座1箱变1配电变压器	500	22.80%	0	0				-40.45%
21782	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线砖厂分支线003	100	35.70%	54.3	54.3				-39.85%
21783	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0				-42.46%
21784	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯10箱变2变压器	630	20.06%	0	0				-33.89%
21785	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	128联络分40支4左分10（新立变台）柱	80	75.00%	12	12				-26.73%
21786	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗照明5台	315	12.06%	245.5	245.5				-34.06%
21787	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	翡翠四季2号变电站1号配电变压器	800	62.10%	0	0				-30.08%
21788	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线四家支008	50	47.10%	0	0				-43.65%
21789	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				9.54%
21790	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变2号考核	800	23.70%	0	0				28.59%
21791	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-41.96%
21792	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线西山北台分06	200	78.30%	0	0				-24.09%
21793	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7846虎开线	百岁万汇城变电站201配电变压器	800	37.50%	420	420				-43.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21794	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	G_辽宁省省直建设集团有限公司4配电变	630	40.63%	0	0				-43.07%
21795	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干10右6右1	315	35.81%	170.7	170.7				-44.10%
21796	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站201变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-35.66%
21797	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				-33.40%
21798	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线22	200	149.40%	0	0	2024年7月			-42.07%
21799	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道6变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-45.83%
21800	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	601所2箱式变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0				-41.62%
21801	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+1	400	22.00%	0	0				-54.98%
21802	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	N福泰家园小区照明	200	74.40%	0	0				-43.06%
21803	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站2变压器	630	30.79%	0	0				-41.66%
21804	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线老东边北区	80	71.25%	15	15				-44.45%
21805	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	金辉中央云著2号变电站2号配电变压器	400	52.50%	150	150				-25.40%
21806	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分5	160	0.00%	144	144				0.00%
21807	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分2变台	200	30.60%	0	0				-32.76%
21808	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	2号变电站201间隔（新南新出线1）配电	800	10.80%	0	0				39.70%
21809	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽湾5变电站1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-38.08%
21810	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西大棚台	100	43.95%	46.05	46.05				-77.24%
21811	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	阿仙分17	200	11.67%	0	0				17.77%
21812	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地1箱变2变压器	630	21.90%	0	0				-30.73%
21813	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50744时代线	洁菲分1	200	15.00%	0	0				25.29%
21814	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	子变670向东甲线万科新里程地下变电站2	800	24.00%	0	0				-45.69%
21815	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	保利紫云小区变电站201间隔配电变压器	800	35.10%	0	0				72.81%
21816	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发德仁里4号变电站1号配电变压器	630	15.87%	0	0				4.90%
21817	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左1变台	400	35.70%	0	0				5.63%
21818	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	大成家园小区箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	326	326				-11.02%
21819	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	447	447				-4.96%
21820	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东果园支01	200	58.75%	0	0				-21.14%
21821	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-45.32%
21822	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站1主变	630	46.48%	274.2	274.2				-30.46%
21823	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站1变压器	800	22.13%	0	0				-42.64%
21824	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	中利亚特二期6号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	10	10				-17.02%
21825	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	HG_万中干24之1小南广场亮化配电变压器	400	30.45%	0	0				-35.99%
21826	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站2配电变压器	630	20.83%	0	0				-40.14%
21827	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站2主变	500	20.80%	0	0				-43.77%
21828	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	六委北台	315	84.95%	0	0	2022年12月			-41.66%
21829	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	乡政府 四方台政府住宅 镇政府住宅楼基建	315	76.44%	42.7	42.7				-44.93%
21830	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李奎线	李相变642李奎线康家山分59左01	200	31.50%	0	0				-33.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
21831	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台线57右2变台	50	66.40%	11.8	11.8				-39.38%
21832	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线206右7变台	200	44.10%	0	0				-40.21%
21833	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右13变台	400	54.50%	0	0				100.00%
21834	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线96右4+1右1	200	29.10%	0	0				20.37%
21835	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干77右16变台	200	42.60%	61	61				-34.19%
21836	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线大棚分支线003	100	52.00%	38	38				-38.12%
21837	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站1变压器	630	14.92%	0	0				-40.57%
21838	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园23变电站变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.18%
21839	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站1配电变压器	500	52.16%	0	0				-41.71%
21840	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区2变电站2配电变压器	800	11.25%	630	630				100.00%
21841	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0				-42.57%
21842	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闸南分22柱上变压器	315	147.94%	0	0	2024年6月			-24.15%
21843	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙新广旺干39之1柱上变压器	400	14.80%	0	0				55.76%
21844	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干116左8左7	200	24.00%	132	132				0.31%
21845	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-45.65%
21846	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	蓝湾CDEF组团12变电站201间隔配电变	630	17.02%	0	0				-40.78%
21847	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	森林里4箱变1101配电变压器	400	38.50%	0	0				-36.20%
21848	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼21主变	500	15.36%	373.2	373.2				-45.20%
21849	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15左3变台	400	22.20%	0	0				100.00%
21850	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-50.40%
21851	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右2变台	200	65.40%	0	0				-32.47%
21852	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左7变台	160	102.00%	0	0	2024年6月			-31.21%
21853	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	100	55.20%	34.8	34.8				-31.69%
21854	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地8号台区	200	99.00%	0	0	2022年12月			-29.48%
21855	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分9加1	200	25.50%	0	0				12.52%
21856	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60右11	200	27.80%	124.4	124.4				-29.86%
21857	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	顺山新村3箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-40.50%
21858	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干砖厂分5变台	50	93.20%	0	0	2022年12月			-40.31%
21859	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	凤祥新城二期2号变电站1号配电变压器	400	5.00%	10	10				-144.44%
21860	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	宝山变005法镇线回回营分03	200	34.80%	0	0				-34.42%
21861	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果子园变411龙山线线环保局台	315	35.87%	0	0				-39.42%
21862	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支013	200	6.60%	0	0				-31.77%
21863	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区4变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0				9.32%
21864	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷前西台照明	100	100.00%	0	0	2023年1月			-37.00%
21865	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	侯头沟村综合一台（微）	200	79.20%	21.6	21.6				15.08%
21866	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	柳条河C台新增	315	12.70%	0	0				-36.16%
21867	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分61右1	400	74.10%	0	0				99.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21868	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50772河榆甲线	夹河变50772河榆甲线白府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	53.70%	0	0				-14.73%
21869	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望花变70256望北乙线望北乙线望北联干中约分15左3	315	55.87%	0	0				-40.78%
21870	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大孤家变1034大陆线拉马桥中台	200	68.70%	42.6	42.6				-25.51%
21871	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	大柳变31840吴屯线吴屯干谢家分台门支18左3变台	400	9.25%	0	0				-31.88%
21872	法库	双台子66kV变电站	双台子变双丁线	双台子变双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇西凡	200	25.20%	0	0				-13.79%
21873	皇姑	文北66kV变电站	文北变70470文居线	文北变70470文居线黄河府3小区变电站1配电变压器	800	1.50%	708	708				100.00%
21874	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳岗变74160柳北线丽水湾小区3箱变201间隔配电变压器	630	19.05%	400	400				-39.72%
21875	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	孝信变25586雨润甲线阳新家园物业管理有限公司4201配电变压器	630	58.41%	0	0				-41.91%
21876	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变5022山大线山大线菜屯分15左1	200	88.50%	0	0	2022年12月			-28.38%
21877	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	孝信变25596孝昌乙线地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变1201	630	15.56%	0	0				-38.37%
21878	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变90178三家线马三家村棚菜分台(2023微)	200	0.00%	69	69				0.15%
21879	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	查牛变31352荒地线荒地干大荒地分33变台	200	30.40%	119.2	119.2				-34.60%
21880	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线大河宸章2期1变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0				-21.44%
21881	皇姑	长江66kV变电站	长江变468长黄乙线	长江变468长黄乙线北美家园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21882	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	望花变70258望北甲线锦联左岸8变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-61.12%
21883	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	勾莲变10368华锐乙线黎明昆山苑2变电站2变压器	400	23.25%	267	267				-43.32%
21884	东陵	祝家66kV变电站	祝家变祝滨线	祝家变祝滨线祝滨线牧场分生态园支3右支5右1柱上变压器	100	87.30%	2.7	2.7	2025年2月			-10.09%
21885	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	历工变10470历华线景星B小区变电站202	630	19.43%	0	0				-52.56%
21886	皇姑	广源66kV变电站	广源变10kV广华乙线25782线	广源变10kV广华乙线25782线广华乙线广华于12柱上变压器	100	14.80%	0	0				-44.03%
21887	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变73844王全线北尚丽都三期2201配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.81%
21888	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚变6664王刚线王刚干拉它分17	200	16.40%	147.2	147.2				-24.14%
21889	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	王刚变60840孟达线孟达线82左2	400	17.50%	290	290				-41.54%
21890	东陵	祝家66kV变电站	祝家变王滨甲线	祝家变王滨甲线王滨甲线温家分21左9柱上变压器	400	9.60%	321.6	321.6				-32.48%
21891	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	中心变2606东环线镇二线制镜东支06	315	24.76%	0	0				-39.22%
21892	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变73950中石线中石干联络分拉塔湖支11右分支4左T1变	100	28.80%	61.2	61.2				-52.51%
21893	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	羊吉变10648羊湖线世代龙翔6变电站1变压器	630	3.05%	547.8	547.8				-36.28%
21894	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	昆明变55968昆农甲线西华府南区小区2变电站1变压器	800	38.10%	415.2	415.2				-20.41%
21895	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	施官变60168施文乙线x铁路三供一业（牛奶厂）	200	4.20%	0	0				-74.58%
21896	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	柳河沟变33140上河线上河线上河分马场支37右12变台	200	3.90%	0	0				0.00%
21897	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	新城子变7554农专线新城子变554农专线农专干97四家子分005	80	116.00%	0	0	2024年6月			-41.63%
21898	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	劳动变70172北路乙线润东府2箱变2变压器	800	12.38%	0	0				88.34%
21899	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变1226城西线书香苑住宅201配电变压器	500	37.44%	0	0				-36.67%
21900	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	卧龙变75952卧城线滨湖华庭2箱变2变压器	630	31.43%	369	369				-37.73%
21901	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	前当堡变31954农田甲线农田甲线85右6+1变台	400	31.50%	234	234				100.00%
21902	东陵	杨官66kV变电站	杨官变杨鑫线	杨官变杨鑫线家馨城B区3局维-1间隔201间隔配电变压器	800	69.90%	0	0				-42.85%
21903	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	营盘变046营北线保利达江湾城二期2变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-38.15%
21904	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	孝信变25580孝诚线核工业二四零研究所1201配电变压器	630	12.95%	0	0				-38.14%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21905	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	宁辽泰房地产开发有限公司201配电变压	630	21.27%	0	0				-36.11%
21906	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线舒适小区	200	50.85%	78.3	78.3				-41.30%
21907	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支4左分支6变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-49.43%
21908	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分李油房支003	100	75.20%	14.8	14.8				-32.05%
21909	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支20	200	28.20%	0	0				-19.01%
21910	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	东北医药1变电站2主变	630	20.95%	435	435				-39.96%
21911	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干116+1左1	400	9.30%	0	0				2.36%
21912	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干23+1柱上变压器	315	21.33%	216.3	216.3				-172.36%
21913	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支020	50	96.30%	0	0	2023年1月			-38.01%
21914	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营南大鹏	80	49.00%	0	0				-40.14%
21915	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-21.73%
21916	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微永安村村西台区	400	65.40%	98.4	98.4				-12.95%
21917	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北干初中分联户支13变台	200	25.80%	128.4	128.4				-15.33%
21918	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子村二组照明	200	52.50%	75	75				-21.91%
21919	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	后岗西照明(改2021)	400	18.30%	0	0				-43.30%
21920	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	南塔干科学分50公变	100	88.00%	2	2	2025年5月			-78.90%
21921	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	航空航天大学(专家及教师公寓)1202配电	630	31.43%	0	0				-39.39%
21922	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站1变压器	500	12.16%	389.2	389.2				-41.06%
21923	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线四间房棚菜分支26	50	5.40%	0	0				-12.41%
21924	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线后张家分支05	50	93.00%	0	0	2023年7月			-38.19%
21925	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	坤博园四期局维变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0				6.26%
21926	铁西	铁西66kV变电站	工农变55548红工甲线	时代悦小区2变电站202间隔配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8				60.96%
21927	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分31右1柱上变压器	400	57.30%	0	0				-30.85%
21928	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区6变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-42.32%
21929	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7之1柱上变压器	400	17.70%	0	0				-32.71%
21930	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左1变台	400	35.50%	0	0				-36.91%
21931	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站2号变压器	630	11.11%	0	0				92.88%
21932	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
21933	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	中海望京府5变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0				3.63%
21934	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	长沟村综合一台(微)	200	47.70%	84.6	84.6				3.46%
21935	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				87.67%
21936	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分25右1变台	200	56.70%	66.6	66.6				0.12%
21937	大东	大志66kV变电站	大志变70558志东甲线	志东干29右7	200	47.40%	0	0				-18.01%
21938	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	御康府1箱式变电站202间隔配电变压器	800	23.10%	0	0				-33.01%
21939	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干房身分马门井支占有分支5右T8变	100	52.50%	37.5	37.5				-53.25%
21940	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线后岗大棚地	100	36.00%	54	54				-102.00%
21941	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变1变压器	630	76.19%	0	0				-35.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21942	法库	三泉66kV变电站	泉富线	10kV泉富线下窑支02	100	47.25%	42.75	42.75				-37.07%
21943	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典9变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-42.86%
21944	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	碧桂园天汇1变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
21945	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站201	400	35.00%	220	220				-45.90%
21946	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50950白总线	汽商分9左8+1左1	200	3.60%	0	0				5.30%
21947	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	小微沙岭23号	200	78.60%	0	0				2.98%
21948	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区4变电站2变压器	800	39.75%	402	402				-2.01%
21949	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	马家沟(2)台	100	55.50%	34.5	34.5				-35.44%
21950	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV乳业甲线干线24	20	0.00%	0	0				0.00%
21951	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	澳源2站房2变压器	630	42.92%	296.6	296.6				-42.08%
21952	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变348国际线	克萊斯特5变电站1变压器	800	16.13%	0	0				-14.08%
21953	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园一期2箱变1配电变压器	630	26.19%	0	0				-37.59%
21954	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城市线	小城市西苇塘2台	200	33.60%	0	0				-53.81%
21955	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站202配电变压器	630	22.54%	425	425				-42.08%
21956	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	香湾物业箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-39.10%
21957	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变202	400	49.20%	0	0				-44.37%
21958	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	延河新居箱式变电站1配电变压器	400	8.70%	254	254				8.68%
21959	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站2变压器	500	14.40%	0	0				-38.60%
21960	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城7号变电站201间隔(乙)配电变	630	10.48%	501	501				56.96%
21961	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	城市之光1箱变2变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-38.87%
21962	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线139左4柱上变压器	500	21.00%	163	163				-5.75%
21963	东陵	世园66kV变电站	世高线	旧站回迁楼2箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-42.27%
21964	东陵	中马66kV变电站	疗养线	桑堤亚纳2箱变2变压器	630	11.43%	71	71				-33.36%
21965	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-34.93%
21966	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站1配电变压器	800	55.88%	0	0				-37.59%
21967	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站1配电变压器	500	28.48%	0	0				-41.55%
21968	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号二期小区6局维变电站202配电变	630	10.48%	0	0				100.00%
21969	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配	630	16.19%	0	0				-33.72%
21970	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变2变压器	800	18.25%	574	574				-45.13%
21971	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-40.02%
21972	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干15右5柱上变压器	400	69.00%	0	0				-39.05%
21973	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	利十二橡树箱式变电站1号间隔配电变	630	40.00%	0	0				-36.67%
21974	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	龙达线小区分12左10左1变台	400	34.65%	0	0				-45.33%
21975	东陵	水家66kV变电站	水阳甲线	碧桂园云顶1变电站2号变压器	630	3.81%	0	0				47.81%
21976	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官9号台区	100	14.10%	75.9	75.9				-66.79%
21977	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘于42+1右分1台区	100	37.20%	52.8	52.8				-50.31%
21978	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司2配电变	630	18.73%	0	0				-38.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
21979	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	安居干35右5之1	400	74.40%	62.4	62.4				-43.17%
21980	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	君兰江山2变电站201变压器	400	26.40%	254.4	254.4				20.13%
21981	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部1-2	630	33.05%	0	0				-37.52%
21982	沈北	孝信66kV变电站	孝科线	中金朗悦小区2变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				24.04%
21983	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期3站房2配电变压器	630	50.79%	247	247				-22.08%
21984	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-38.00%
21985	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑南区二期1局维变电站2变压器	630	12.38%	0	0				10.55%
21986	大东	善邻66kV变电站	善邻变81052善环线	大悦城E馆1箱变2变压器	630	29.84%	379	379				23.91%
21987	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林7箱变1配电变压器	630	23.17%	0	0				-43.02%
21988	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	公主陵3队台	400	22.50%	97	97				-28.77%
21989	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支8右1柱上变压器	200	6.90%	0	0				-48.99%
21990	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线长岗子分42+1右10变台	100	54.40%	35.6	35.6				-115.39%
21991	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左4变台	400	24.00%	0	0				-41.05%
21992	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	利溪湖林语五期1-1箱式变电站配电变压器	630	25.71%	405	405				-39.90%
21993	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分130右7变台	200	73.80%	32.4	32.4				-35.24%
21994	沈河	长青66kV变电站	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变201配电变压器	400	23.40%	266.4	266.4				7.82%
21995	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变2变压器	400	15.00%	300	300				-43.66%
21996	于洪	范屯66kV变电站	范工线	小微西三家南1台	200	24.30%	131.4	131.4				9.79%
21997	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	31	31				0.00%
21998	开发	汪河66kV变电站	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区1变电站1变压器	800	22.20%	0	0				-15.96%
21999	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				-39.66%
22000	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	榆长白1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	56.83%	0	0				-21.22%
22001	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村2组照明	200	30.60%	0	0				-30.38%
22002	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变152教学甲线	地空间箱式变电站201配电变压器	500	61.76%	141.2	141.2				-31.03%
22003	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	肖南养殖场综合（微）	400	44.10%	183.6	183.6				5.88%
22004	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站2变压器	500	62.80%	136	136				-39.76%
22005	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站1号主变	800	12.30%	621.6	621.6				-39.28%
22006	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴东台	100	95.70%	0	0	2022年12月			-36.85%
22007	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	东大人才11变压器	250	17.20%	0	0				-42.71%
22008	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	浪子分73右11左6	200	71.10%	37.8	37.8				22.64%
22009	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分92左8	200	14.70%	150.6	150.6				-9.00%
22010	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线张家分125	50	131.10%	0	0	2022年12月			-30.76%
22011	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支刘小船几58	400	22.50%	0	0				79.90%
22012	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔2箱式变电站1配电变压器	800	48.30%	333.6	333.6				-34.83%
22013	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	山林变550林西线电井支8右06	400	30.10%	239.6	239.6				-40.52%
22014	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站1变压器	500	36.00%	0	0				-45.84%
22015	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	湖芳庭B区4箱式变电站201间隔配电变压	800	13.13%	615	615				-33.16%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22016	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-39.27%
22017	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯线255右7变台	200	16.50%	147	147				-38.76%
22018	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	甲长白3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	39.05%	0	0				-27.59%
22019	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支12	30	41.00%	0	0				-35.12%
22020	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线十北分08	200	26.10%	0	0				-49.39%
22021	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线22	315	46.35%	0	0				-37.51%
22022	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60666达史乙线	林达分79左27之2	400	2.25%	0	0				-65.45%
22023	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城行知坊3号变电站2号配电变压器	630	17.90%	0	0				12.19%
22024	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0				-41.86%
22025	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安线小三家分53变台	100	31.50%	58.5	58.5				-45.07%
22026	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	YHG_胡台东翔小区柱上变压器	630	52.83%	0	0				-37.50%
22027	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线152右1变台	200	44.40%	91.2	91.2				-39.05%
22028	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站202配电变压器	500	32.40%	0	0				-39.37%
22029	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	地坛安居3箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-41.18%
22030	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园1-5区2箱变2变压器	400	11.40%	314.4	314.4				11.35%
22031	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线293右4变台	200	0.00%	180	180				0.00%
22032	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎5组照明	400	11.20%	315.2	315.2				-35.27%
22033	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分008	200	17.50%	145	145				-33.49%
22034	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡8.14组照明	100	73.60%	16.4	16.4				-33.61%
22035	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变1变压器	400	19.20%	0	0				-40.95%
22036	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90172文华线	丽都新城箱变1变压器	630	148.57%	0	0	2022年12月			-40.56%
22037	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分10右1柱上变压器	200	0.00%	0	0				-26.94%
22038	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分28右2柱上变压器	400	7.20%	0	0				-38.23%
22039	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左5变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-47.16%
22040	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支6变压器	315	63.75%	0	0				-36.09%
22041	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右5柱上变压器	315	43.81%	0	0				-44.29%
22042	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干52右4	315	60.95%	0	0				-18.49%
22043	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左4变压器	315	88.63%	0	0	2022年12月			-41.10%
22044	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3左1	100	37.50%	52.5	52.5				-37.40%
22045	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干6右4	200	81.60%	0	0	2024年6月			-37.38%
22046	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	齐十干5左3	315	30.98%	0	0				-40.99%
22047	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分24柱上变压器	400	33.60%	0	0				-43.48%
22048	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	东变162陵望乙线陵望干26右13柱上变压	400	75.90%	0	0				-39.26%
22049	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变160陵望乙线陵望干3柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
22050	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支张宝支55变台	160	44.63%	0	0				-39.75%
22051	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干来金分1	100	28.00%	0	0				-20.19%
22052	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干43变压器	200	10.00%	160	160				-54.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22053	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工干15之3变压器	400	50.40%	54	54				-44.81%
22054	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	大洼分20右2	100	97.80%	0	0	2022年12月			-33.25%
22055	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	昆农甲线张工干天线分22变压器	250	34.24%	139.4	139.4				-29.66%
22056	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	年变372青寺线青寺线万寿干工校分6+2公	200	65.20%	0	0				-47.05%
22057	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分3	400	26.40%	0	0				-116.41%
22058	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干43右1	315	4.44%	0	0				-47.20%
22059	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线137左1	200	75.60%	28.8	28.8				-45.89%
22060	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	城佛线171右6左4变台	100	108.90%	0	0	2022年12月			-43.55%
22061	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线53	315	39.62%	158.7	158.7				-46.29%
22062	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干17柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
22063	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	炮师分17柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
22064	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	148卫东乙线卫东干松南分5右5左3柱上变	250	43.52%	0	0				-45.96%
22065	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分27左5	315	50.48%	0	0				-45.49%
22066	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线48	400	64.50%	0	0				-34.14%
22067	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干北文分8公变	315	32.70%	0	0				-40.67%
22068	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线15	200	29.20%	0	0				-36.46%
22069	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分7+1	315	29.52%	190.5	190.5				-41.95%
22070	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1+1	315	27.62%	0	0				-43.44%
22071	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线18左1	315	53.65%	0	0				-36.34%
22072	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长北分24柱上变压器	200	30.60%	0	0				-43.94%
22073	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	明华分6右5柱上变压器	400	80.75%	0	0	2024年9月			-39.24%
22074	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工大干21右5	315	26.35%	200.5	200.5				-34.17%
22075	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干43	315	53.97%	113.5	113.5				-40.63%
22076	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干57	400	53.75%	0	0				-42.55%
22077	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干85柱上变压器	315	27.81%	0	0				-32.28%
22078	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分14	315	108.89%	0	0	2022年12月			-41.34%
22079	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右2	315	68.95%	0	0				-38.62%
22080	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	三亚分5	315	13.02%	0	0				-50.06%
22081	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分11左4	200	20.85%	138.3	138.3				-41.95%
22082	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线232	50	80.00%	0	0	2024年9月			-33.71%
22083	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3加2	315	45.08%	0	0				-41.89%
22084	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右8变压器	200	13.50%	153	153				-79.77%
22085	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干农药分7	315	18.10%	0	0				-33.62%
22086	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29右5柱上变压器	100	34.80%	0	0				-78.84%
22087	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线151右07	200	24.50%	0	0				-35.92%
22088	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46左6加1	250	86.08%	9.8	9.8	2024年9月			-34.19%
22089	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3左1变台	315	42.29%	0	0				-40.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22090	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右5变压器	315	40.00%	0	0				-51.83%
22091	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变2变	500	15.60%	0	0				-41.80%
22092	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变2号变	630	18.41%	0	0				-42.08%
22093	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变2号变	630	21.71%	0	0				-41.92%
22094	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变1号变	630	20.63%	0	0				-43.38%
22095	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	八一东变电站一次变压器主变	315	14.48%	0	0				-60.98%
22096	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期1变电站202变	630	26.67%	399	399				-17.02%
22097	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
22098	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	2#主变总参通讯	630	9.52%	0	0				-41.36%
22099	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变1号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-40.30%
22100	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	三好南一次1#主变	100	28.80%	0	0				0.96%
22101	开发	张士66kV变电站	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站1变压器	500	21.20%	344	344				-40.29%
22102	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-38.95%
22103	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	音乐11主变	500	10.00%	0	0				-45.54%
22104	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变2	630	28.89%	0	0				-46.08%
22105	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	城建花园3变电站201	315	44.13%	144.5	144.5				-39.41%
22106	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城2变电站1变压器	630	80.32%	0	0	2025年5月			-39.58%
22107	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站201	630	45.40%	281	281				-41.77%
22108	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-39.98%
22109	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站2变压器	630	19.68%	443	443				-40.59%
22110	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
22111	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光5变电站202	630	29.52%	0	0				-44.40%
22112	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	东城1箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-43.08%
22113	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站201	630	47.94%	265	265				-43.64%
22114	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
22115	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
22116	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站201柜	315	85.71%	0	0	2024年9月			-42.91%
22117	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-44.12%
22118	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	大万莲1箱变1变压器	500	64.40%	0	0				-44.16%
22119	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变2变压器	630	0.00%	57	57				0.00%
22120	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园2变电站201柜	630	10.48%	0	0				-46.49%
22121	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-42.98%
22122	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站2变压器	630	14.60%	0	0				-43.38%
22123	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	河畔人家2箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
22124	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变1号变	630	53.65%	229	229				-43.99%
22125	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲8箱变1号变	630	25.14%	0	0				-41.93%
22126	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22127	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	雪松新城9号变电站1号变压器	400	52.00%	0	0				-34.57%
22128	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	桂阳南一次1主变	630	43.43%	0	0				-37.11%
22129	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变2号变	500	20.80%	0	0				-39.12%
22130	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和二期期1箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
22131	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-34.26%
22132	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.61%
22133	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-44.23%
22134	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站201柜（5）	800	27.90%	0	0				-44.82%
22135	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变2变压器	400	36.90%	212.4	212.4				-37.80%
22136	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变1变	630	20.95%	435	435				-43.62%
22137	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变2变压器	800	16.50%	588	588				-33.30%
22138	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				-37.70%
22139	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站201	400	59.10%	123.6	123.6				-31.13%
22140	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	北一路17变电站201柜	315	41.27%	0	0				-41.93%
22141	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	华兴箱变1变压器	630	39.37%	319	319				-41.68%
22142	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	大东路6箱变1变	400	34.80%	0	0				-38.86%
22143	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	工商局箱变1变压器	400	35.40%	218.4	218.4				-44.63%
22144	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	友好箱变变压器	500	42.88%	235.6	235.6				-44.02%
22145	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科III期1箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-40.99%
22146	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变2变压器	500	44.16%	0	0				-45.02%
22147	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科III期4箱变2变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-47.57%
22148	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-41.20%
22149	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河2-2箱变2变压器	1000	8.40%	0	0				-42.14%
22150	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	东河金都小区箱变2变压器	500	18.24%	0	0				-43.15%
22151	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站202	400	19.80%	280.8	280.8				-36.81%
22152	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型1变电站201柜	200	35.70%	108.6	108.6				-41.78%
22153	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站201	500	31.68%	291.6	291.6				-46.63%
22154	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站202柜	630	40.32%	0	0				-37.68%
22155	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	羊红3小区变电站1变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-57.05%
22156	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	光辉小区变电站201	630	64.00%	163.8	163.8				-36.25%
22157	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变1	500	19.60%	326	326				-44.46%
22158	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变2	630	32.25%	326	326				-46.38%
22159	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	北大营1小区2站内变压器	500	78.00%	0	0				-42.64%
22160	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22161	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变2变	630	21.33%	0	0				-41.34%
22162	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变2	630	9.90%	0	0				-45.72%
22163	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰7箱变1	630	32.76%	0	0				-46.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22164	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰9箱变1号变	630	32.38%	0	0				-37.89%
22165	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变2号变	400	29.20%	0	0				5.16%
22166	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	主变城中花园3	400	36.80%	212.8	212.8				-41.07%
22167	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	西顺城2变电站1变压器	800	51.75%	0	0				-43.87%
22168	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	长安佳园2号变电站201间隔配电变压器	400	60.90%	0	0				6.94%
22169	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变2变压器	630	9.84%	0	0				-40.48%
22170	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站1站内变压器	800	30.00%	0	0				-36.62%
22171	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙家分保合支16+1左3柱上变压器	200	14.70%	150.6	150.6				39.16%
22172	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华甲线25758线	开发支32左1柱上变压器	250	52.80%	0	0				-59.53%
22173	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干9左3	200	92.10%	0	0	2024年6月			100.00%
22174	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	雪莲干7右1	200	18.30%	0	0				-24.70%
22175	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微前进村7台	400	16.80%	0	0				13.67%
22176	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	10	10				-36.77%
22177	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站1号配电变压器	800	20.25%	0	0				-41.74%
22178	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	10kV水泥线北沟支1	30	38.67%	15.4	15.4				-46.26%
22179	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站1号配电变压器	630	31.75%	0	0				-35.55%
22180	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期7变电站配电变压器	630	58.67%	0	0				-35.53%
22181	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	YHG_高台乙干15右	315	33.27%	0	0				-20.87%
22182	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	碧桂园乙线48柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
22183	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站2变压器	630	31.19%	0	0				-37.82%
22184	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	嘉禾小镇2变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-38.68%
22185	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-39.22%
22186	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	商场箱变1变压器	315	109.71%	0	0	2022年12月			-34.28%
22187	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支13右7变台	200	27.60%	0	0				-35.55%
22188	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站201间隔配电变压器	400	52.13%	0	0				-42.47%
22189	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景4变电站1变压器	500	63.60%	132	132				-42.26%
22190	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变202配电变压器	500	14.08%	0	0				-36.54%
22191	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左6	400	20.25%	279	279				-0.42%
22192	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干甲河分21变台	200	10.20%	159.6	159.6				-71.60%
22193	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支54变台	200	29.50%	121	121				-37.18%
22194	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站1变压器	630	72.06%	113	113				-43.05%
22195	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站2号配电变压器	630	46.98%	0	0				-41.90%
22196	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家村新台	200	73.80%	32.4	32.4				-22.81%
22197	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分12左1变台	200	52.20%	0	0				6.15%
22198	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支20右1变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
22199	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-41.13%
22200	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变2变压器	500	19.52%	0	0				-41.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22201	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区4变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-38.05%
22202	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线前栏分15左3变台	200	48.60%	0	0				7.99%
22203	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右2变台	200	50.33%	79.35	79.35				-36.45%
22204	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上	315	96.19%	0	0	2025年4月			0.00%
22205	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟7组照明	100	135.00%	0	0	2022年12月			-31.59%
22206	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟6组照明	400	45.90%	176.4	176.4				-35.15%
22207	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉西台	200	50.30%	79.4	79.4				-37.82%
22208	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰村5之1柱上变压器	400	4.80%	0	0				-148.74%
22209	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站202变压器	800	27.50%	500	500				-40.05%
22210	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站202	800	0.00%	720	720				0.00%
22211	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线苇塘支5（苇塘B台）	100	62.20%	27.8	27.8				-32.87%
22212	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿分19左1变台	200	17.10%	145.8	145.8				-45.27%
22213	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	YHG_长青四栋楼201间隔配电变压器	1600	9.50%	1288	1288				-38.86%
22214	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	水源线173	250	20.48%	0	0				-52.81%
22215	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左8	100	55.50%	0	0				-49.59%
22216	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-44.40%
22217	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城三期1箱式变电站2配电变压	800	64.20%	0	0				10.00%
22218	法库	孟家66kV变电站	孟东线	变942孟东线孤靠分油站支2（孤树子大棚	50	58.20%	15.9	15.9				-27.55%
22219	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干29右1变压器	200	7.80%	0	0				-29.11%
22220	和平	市府66kV变电站	市府变554东森线	东森1变电站2主变	630	33.90%	0	0				-44.24%
22221	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	头台子东台	315	30.16%	188.5	188.5				-31.07%
22222	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站1变压器	315	46.98%	135.5	135.5				-44.53%
22223	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站2变压器	315	62.22%	87.5	87.5				-39.52%
22224	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御4箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0				-16.84%
22225	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	北方乙A之2箱变1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
22226	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	圣新园3变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-38.89%
22227	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站1变压器	630	65.90%	0	0				-33.74%
22228	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	旭辉公元小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0				1.54%
22229	于洪	范屯66kV变电站	范新线	岔路西南台	400	49.80%	160.8	160.8				-50.32%
22230	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线门台村东南台区	100	126.40%	0	0	2022年12月			-35.91%
22231	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮下东2大棚	200	26.70%	126.6	126.6				-41.20%
22232	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区宁丰饲料厂	200	20.85%	0	0				10.73%
22233	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	惠工王府2箱变变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-39.54%
22234	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	水岸8变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-44.91%
22235	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	阳光港湾2变电站1变压器	800	31.20%	0	0				-27.65%
22236	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站201间隔配电变压器	800	46.50%	0	0				-13.93%
22237	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	大半分19左20	100	41.40%	0	0				-35.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22238	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站1变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-46.66%
22239	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	融创中央学府4局维变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				2.03%
22240	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03	200	23.60%	0	0				-44.05%
22241	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子干37右4左6变台	200	67.75%	44.5	44.5				-120.91%
22242	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站1变压器	400	42.50%	0	0				-37.44%
22243	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变11号配电变压器	630	16.51%	0	0				-78.91%
22244	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟3箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0				-21.97%
22245	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变201	500	22.00%	0	0				-40.36%
22246	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1小区变电站202配电变压器	800	51.75%	0	0				-40.57%
22247	法库	果园66kV变电站	果园变1413果东线	10kV果东线羊草沟分尹家支08	400	22.50%	0	0				19.97%
22248	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变1号变	400	42.50%	0	0				-41.65%
22249	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站2站内变压器	500	26.56%	0	0				-39.49%
22250	苏家屯	张强66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支6右23左11	100	57.00%	33	33				-51.46%
22251	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支37右4变台	200	48.40%	83.2	83.2				-30.02%
22252	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站1变压器	630	8.57%	0	0				-48.48%
22253	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	奥玛丽都2站房1变压器	630	38.60%	323.8	323.8				-41.40%
22254	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	中小企业联合会自维变压器	200	10.20%	0	0				-1820.58%
22255	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱2号变压器	630	30.16%	377	377				-39.99%
22256	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐于金家支15右9	100	43.20%	46.8	46.8				-188.69%
22257	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城02B区-别墅1箱式变电站2号配电变	400	0.00%	0	0				0.00%
22258	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支048	30	115.33%	0	0	2024年6月			-30.47%
22259	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线花古东支03	200	31.50%	117	117				-30.44%
22260	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线刘家店支02	200	61.80%	56.4	56.4				-30.42%
22261	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线石厂一支02	80	22.88%	53.7	53.7				-38.02%
22262	和平	展览66kV变电站	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站201配电变压器	800	30.38%	477	477				-34.48%
22263	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线61左3变台	100	79.50%	10.5	10.5				-29.27%
22264	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	名都19号变电站201间隔（施站线）配电变	800	18.00%	0	0				9.43%
22265	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0				-35.28%
22266	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司5箱变1变压器配电变	630	23.81%	0	0				-41.72%
22267	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	上英里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	35.24%	345	345				4.63%
22268	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站2变压器	250	35.20%	0	0				-45.54%
22269	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站2变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-35.35%
22270	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱变202间隔配电变压器	315	58.67%	0	0				-41.53%
22271	浑南	新南66kV变电站	新南042新景线	华发新城丽景嘉园1变电站2号配电变压器	800	24.90%	0	0				-18.85%
22272	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	铁惠民新城总开闭站2环网柜4101配电变	630	17.90%	0	0				-39.13%
22273	浑南	新南66kV变电站	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园1号变电站1号配电变	800	20.70%	0	0				-13.40%
22274	皇姑	广源66kV变电站	广源变25746水城线	凤凰水城5箱式变电站配电变压器	400	35.25%	0	0				-42.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22275	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干65右6左4	315	53.33%	0	0				-33.43%
22276	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	海逸诗阁美伦湾1箱考核表201配电变压器	630	15.24%	471	471				-39.39%
22277	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	工商分26	200	15.60%	0	0				-44.05%
22278	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线胡成喜水支线002	20	72.75%	0	0				-57.07%
22279	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	城建水岸1变电站201间隔配电变压器	630	20.48%	438	438				-43.16%
22280	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	月房地产开发有限公司2变电站1变压器配	400	30.00%	0	0				-37.98%
22281	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站201配电变压器	500	33.60%	282	282				-37.81%
22282	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站202配电变压器	800	43.20%	0	0				-37.21%
22283	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线水田分支线028	30	43.50%	0	0				-73.21%
22284	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分2柱上变压器	400	8.10%	0	0				-40.82%
22285	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53右1+1	200	40.20%	0	0				-25.42%
22286	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				-32.59%
22287	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支9左6+1右2变台	400	13.80%	304.8	304.8				8.81%
22288	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干15右7右2	200	57.30%	0	0				-29.35%
22289	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	采煤沉陷区4变电站1号变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-43.87%
22290	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新干47右6变台	400	35.70%	217.2	217.2				-26.34%
22291	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖4	400	33.30%	0	0				17.39%
22292	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑1变电站2变压器	630	8.13%	515.8	515.8				-31.72%
22293	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居2局维变电站201配电变压器	400	13.88%	0	0				6.20%
22294	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园1变电站变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.49%
22295	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	月星中央公园1号变电站2号变压器	800	31.50%	0	0				-35.91%
22296	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟南台	200	41.55%	0	0				-30.57%
22297	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟3箱变1变压器	800	15.00%	0	0				46.97%
22298	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站201	630	19.37%	0	0				-46.65%
22299	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园3变电站2配电变压器	800	4.50%	0	0				55.44%
22300	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分22+1右4变台	200	6.70%	166.6	166.6				13.54%
22301	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线兴隆岭北甲9	50	124.00%	0	0	2022年12月			-38.92%
22302	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	庙台台北台	200	30.00%	120	120				72.69%
22303	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	国舍添香3变电站2变压器	800	26.25%	0	0				-41.90%
22304	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期2变电站202配电变压器	400	28.80%	0	0				-26.00%
22305	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾1号变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-46.43%
22306	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房6组综合(2022做)	200	23.40%	133.2	133.2				5.93%
22307	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	宸居箱式公变台	400	97.00%	0	0	2025年2月			100.00%
22308	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队南台	200	53.40%	0	0				-48.13%
22309	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园7变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-39.21%
22310	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变2变压器	630	16.83%	0	0				-39.68%
22311	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电所2变压器	630	26.67%	0	0				-41.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22312	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸3箱变2变压器	400	15.00%	0	0				10.21%
22313	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线50右5变压器	400	45.30%	178.8	178.8				-40.15%
22314	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西大棚	50	81.60%	0	0	2023年7月			-1.61%
22315	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-43.94%
22316	大东	劳动66kV变电站	劳动变70148劳车线	旭辉花园6箱变1变压器	800	47.10%	0	0				-6.30%
22317	大东	劳动66kV变电站	劳动变70148劳车线	旭辉花园8箱变2变压器	800	38.70%	0	0				-18.61%
22318	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	观园小区4变电站1变压器	800	39.30%	405.6	405.6				87.46%
22319	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	盛京宸院4号变电201间隔配电变压器	800	5.75%	674	674				72.46%
22320	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂园甲线	碧桂园小区14变电站1变压器	800	21.75%	121	121				-40.49%
22321	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线022	315	21.33%	216.3	216.3				-44.40%
22322	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	和悦名邸二期2站房2配电变压器	800	15.25%	598	598				100.00%
22323	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	恒大雅苑四期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0				9.65%
22324	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分80+1左5左1	200	7.50%	165	165				13.09%
22325	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-38.89%
22326	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁西	250	16.80%	183	183				-40.51%
22327	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领南台	315	91.68%	0	0	2022年12月			-69.76%
22328	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分39左1	200	39.00%	0	0				-14.22%
22329	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线大山屯东支7	100	0.00%	0	0				-26.68%
22330	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站202	630	31.11%	371	371				-41.75%
22331	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分9+1变台	200	29.20%	0	0				-34.18%
22332	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞7箱变(单)	400	34.88%	0	0				-38.97%
22333	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-43.64%
22334	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微范屯村东一台	200	23.40%	133.2	133.2				13.71%
22335	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线四组三号1	100	118.20%	0	0	2024年6月			-29.92%
22336	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站201开关柜	630	0.00%	567	567				0.00%
22337	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	远路灯管理服务有限公司(蒲丰路与盛京东	200	1.80%	0	0				13.04%
22338	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干66左1变压器	50	46.00%	22	22				-19.49%
22339	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	盛京金融广场11变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0				6.09%
22340	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线小杨家堡支06	200	53.50%	73	73				-28.19%
22341	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡棚菜	200	36.00%	108	108				-50.01%
22342	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变201	630	27.30%	0	0				3.47%
22343	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都1号变电站201配电变压器	630	35.81%	0	0				-41.82%
22344	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都2号变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-45.57%
22345	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊14号变电站2变压器	500	26.80%	0	0				-41.51%
22346	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	东刘家二组照明(2020微)	200	38.40%	103.2	103.2				-43.52%
22347	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变1变压器	630	87.30%	17	17	2024年7月			-44.57%
22348	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	城市立方2箱变2变压器	500	41.60%	242	242				-46.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22349	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变644榆树线	名流奉玺台1号变电站202间隔配电变压器	800	27.75%	498	498				-25.70%
22350	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期1号变电站1号变压器	630	26.35%	0	0				-39.53%
22351	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0				-14.95%
22352	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	公馆8号变电站201间隔（白雅线）配电变	630	17.78%	0	0				20.42%
22353	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-37.96%
22354	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变1变压器	315	25.08%	0	0				-44.22%
22355	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线棉麻综合楼门市	100	56.70%	0	0				-14.57%
22356	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干8柱上变压器	200	32.70%	0	0				-48.84%
22357	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-34.66%
22358	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支华家支 00	200	49.50%	17	17				-27.24%
22359	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线二牛八组台分支线002	400	96.20%	0	0	2024年9月			-18.11%
22360	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线203北支01	100	0.00%	0	0				-42.19%
22361	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉二组照明	100	118.00%	0	0	2024年12月			-23.89%
22362	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线汪干分21(马家村A台)	50	73.56%	0	0				-43.15%
22363	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分68右2	100	0.00%	90	90				0.00%
22364	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干51左1	315	54.92%	0	0				-26.13%
22365	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19柱上变压器	315	34.92%	0	0				-41.96%
22366	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变656常德乙线	常德乙线常德干4	400	42.60%	189.6	189.6				-22.11%
22367	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-9母线	630	9.21%	0	0				-42.64%
22368	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	万科新都心一期12号变压器	800	17.40%	0	0				89.89%
22369	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几12	100	30.60%	0	0				-59.16%
22370	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线230变台	200	42.00%	96	96				100.00%
22371	法库	秀水66kV变电站	秀登线	KV秀登线张家分登南支三石儿盛兴甲7右	100	2.40%	0	0				-3.62%
22372	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	华发德仁里4号变电站2号配电变压器	630	16.51%	0	0				3.54%
22373	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	益文箱变变压器1	630	50.29%	250.2	250.2				-40.52%
22374	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	天庆家园1站内变压器	630	16.83%	0	0				-39.69%
22375	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-35.85%
22376	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干做多牛分104变台	200	93.60%	0	0	2024年6月			24.79%
22377	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线泡沿分27左1变台	200	34.20%	111.6	111.6				98.55%
22378	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	金科玖禧2箱变2变压器	800	11.10%	0	0				33.29%
22379	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站1变压器	630	16.00%	0	0				-40.79%
22380	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22381	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	旺甲线广旺干明星分15右1右6柱上变压器	80	39.75%	0	0				-59.01%
22382	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾5号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	10	10				-50.01%
22383	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分虎山支6变台	400	12.30%	0	0				-29.74%
22384	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块1变201配电变压器	630	33.02%	0	0				-27.85%
22385	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线56左2变台	200	28.28%	123.45	123.45				-50.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22386	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会南	315	28.19%	19	19				-46.60%
22387	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	天西线富力院士廷4局维变电站201配电变	800	8.10%	0	0				34.30%
22388	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左12变压器	315	118.48%	0	0	2024年6月			-41.00%
22389	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	充电桩考核	250	130.88%	0	0	2024年6月			26.49%
22390	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡北原北台（新）	400	15.90%	0	0				10.33%
22391	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区1变电站202配电变压器	630	32.70%	0	0				100.00%
22392	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线刘台几03	200	36.60%	106.8	106.8				-36.67%
22393	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡2箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0				-40.79%
22394	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农干下坎子分105右1左20变台	200	9.00%	162	162				100.00%
22395	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-40.71%
22396	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大都6号变电站201间隔配电变压器	630	36.95%	0	0				-35.93%
22397	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分9左18+1左1	200	26.70%	0	0				-0.06%
22398	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	动轴支27左分支03	315	50.16%	125.5	125.5				-39.44%
22399	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分31右支1变压器	100	70.20%	0	0				-34.93%
22400	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室2号变压器	630	22.60%	424.6	424.6				-39.38%
22401	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水木康桥管理处变电站101配电变压器	630	47.94%	0	0				-39.72%
22402	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产有限公司（三盛颐景园一期A区）320	630	11.67%	0	0				-36.39%
22403	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站2变压器	630	9.05%	0	0				-29.77%
22404	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北村2机井	200	36.00%	0	0				-9.71%
22405	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘北村4机井	200	38.20%	103.6	103.6				-48.16%
22406	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖2	400	30.00%	240	240				16.71%
22407	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站2变压器	500	28.40%	0	0				-43.83%
22408	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	鸿福嘉二号箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-35.59%
22409	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡6号小区变电站1号变压器	400	49.20%	0	0				-41.84%
22410	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分56变台	200	53.10%	73.8	73.8				-39.41%
22411	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左10变台	100	14.70%	75.3	75.3				-50.45%
22412	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1	630	0.00%	520	520				0.00%
22413	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	翟家5台区	200	30.40%	0	0				-39.19%
22414	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期1箱式变电站配电变压器	400	25.20%	0	0				-41.94%
22415	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分9变压器	50	42.60%	0	0				-46.77%
22416	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维201配电变压器	630	20.00%	441	441				-29.04%
22417	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期3箱式变电站配电变压器	400	29.40%	0	0				-41.94%
22418	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支8变压器	100	30.90%	59.1	59.1				-62.12%
22419	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线后八大支05	50	81.30%	0	0	2025年4月			-23.89%
22420	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区3变电站101配电变压器	630	46.67%	273	273				1.93%
22421	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31550孟屯线	姜屯变204孟屯线孟屯线156左1变台	160	68.63%	34.2	34.2				-35.29%
22422	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分38变台	100	83.90%	6.1	6.1	2022年12月			-37.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22423	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干25	100	55.00%	0	0				-41.15%
22424	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜中台	250	50.56%	98.6	98.6				-37.56%
22425	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右04	160	34.50%	0	0				-34.79%
22426	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线44	315	32.76%	180.3	180.3				-42.52%
22427	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分24右1变台	50	69.60%	10.2	10.2				-31.47%
22428	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站2配电变压器	630	14.48%	0	0				-44.29%
22429	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4左3	200	37.50%	0	0				-22.08%
22430	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰一期2号变电站2号配电变压器	400	30.60%	237.6	237.6				6.26%
22431	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	世贸二期1箱变1变压器	400	50.10%	159.6	159.6				-39.14%
22432	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右3	200	46.80%	86.4	86.4				-39.45%
22433	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站2变压器	630	22.22%	57	57				-42.99%
22434	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-43.91%
22435	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分73左1	400	23.55%	36	36				6.62%
22436	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期1箱变201	630	37.14%	0	0				-43.86%
22437	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站202	630	65.71%	153	153				-43.34%
22438	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干103右6	200	13.80%	152.4	152.4				-18.04%
22439	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分36右9	400	25.20%	259.2	259.2				-37.70%
22440	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	地名悦1号变电站201间隔（甲）配电变压	800	52.50%	0	0				-35.08%
22441	沈河	市府66kV变电站	市府变558府北甲线	红卫干1柱上变压器	200	16.50%	147	147				5.74%
22442	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛设施小区支04	50	28.80%	0	0				-30.69%
22443	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微繁荣5台	200	38.40%	0	0				2.33%
22444	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	金鑫钢铁贸易有限公司变电站201间隔配	200	89.00%	2	2	2024年6月			26.67%
22445	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站1变压器	630	32.06%	365	365				-14.61%
22446	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线继阳养殖场分5	400	6.30%	0	0				100.00%
22447	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右7	100	88.40%	1.6	1.6	2025年4月			-32.26%
22448	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线那家分16右3变台	100	39.30%	50.7	50.7				-42.25%
22449	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线榛柴分12	100	101.00%	0	0	2024年6月			-27.27%
22450	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站1配电变压器	400	11.40%	0	0				4.00%
22451	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	YHG_凤祥南分3+1台区	200	10.50%	159	159				-35.49%
22452	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站1变压器	500	49.20%	0	0				-40.03%
22453	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646天华甲线	悦府小区一期4局维变电站201配电变压器	800	6.00%	0	0				100.00%
22454	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右3柱上变压器	315	27.30%	0	0				-42.31%
22455	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	农恒甲干罗家沟分翔宇支33变压器	630	26.19%	0	0				-42.44%
22456	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支3变压	50	31.20%	29.4	29.4				-53.43%
22457	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园7箱变1变压器	500	23.60%	332	332				-45.18%
22458	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线崔家西组支06	200	18.80%	0	0				-35.00%
22459	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	强线张强线四八分上三棵树支青年队支00	200	63.60%	17	17				-31.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22460	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线沙金二组支02	200	45.15%	0	0				-28.35%
22461	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥西2机井	50	106.40%	0	0	2024年10月			-40.89%
22462	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站202配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				6.48%
22463	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0				4.57%
22464	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站2变压器	800	42.00%	0	0				-42.41%
22465	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线34	200	25.80%	128.4	128.4				-31.31%
22466	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	丰御景广场一期2变电站202间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-39.43%
22467	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变202	630	0.00%	94	94				0.00%
22468	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线永安东台	100	88.80%	1.2	1.2	2024年6月			-231.71%
22469	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	24.00%	264	264				32.87%
22470	于洪	范屯66kV变电站	范工线	小微东三家村西南1台	200	51.90%	76.2	76.2				7.44%
22471	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	后岗东照明（改2021）	200	16.20%	0	0				-76.89%
22472	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站2变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-38.31%
22473	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典1号箱变201间隔配电变压器	400	54.30%	0	0				-23.51%
22474	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2左1柱上变压器	400	67.20%	0	0				1.76%
22475	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变202	800	27.75%	0	0				-42.82%
22476	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家综合台	200	21.90%	136.2	136.2				-35.76%
22477	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城3箱变1变压器	630	35.24%	345	345				-39.59%
22478	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	康提东郡5.2期3箱变2号母线201配电变压器	800	29.40%	0	0				-29.49%
22479	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支13右4变台	400	19.20%	283.2	283.2				-42.05%
22480	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之3变台	400	21.60%	0	0				-42.50%
22481	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线七队分支2（望滨一队C	80	15.38%	59.7	59.7				-54.42%
22482	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	变042望滨线四家子支46（望滨四家子综	50	145.80%	0	0	2022年12月			-39.25%
22483	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22484	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	陵东新小区箱变	500	35.52%	0	0				-44.18%
22485	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站2变压器	800	27.75%	498	498				-42.06%
22486	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分162左9左10	400	17.50%	0	0				4.74%
22487	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变2配电变压器	630	24.76%	326	326				-43.73%
22488	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	仙林金谷二期1变电站201间隔配电变压器	500	57.60%	0	0				-38.81%
22489	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	沙场分29	200	25.20%	0	0				-17.41%
22490	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干营盘分23农场支9左T10	200	13.80%	0	0				-38.89%
22491	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜干98右9	400	38.85%	0	0				0.79%
22492	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵西甲1之1柱上变压器	315	46.98%	0	0				-44.40%
22493	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	上下乡养后村温家坟棚区（仅换变压器）已	100	147.20%	0	0	2024年2月			11.64%
22494	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园21主变	630	18.41%	451	451				-41.99%
22495	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变1变压器	800	46.80%	345.6	345.6				-35.41%
22496	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	玉龙一品1箱变201配变间隔配电变压器	630	24.44%	413	413				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22497	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线靠丁支09	100	0.00%	0	0				-37.70%
22498	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分13之2柱上变压器	400	10.50%	0	0				-42.22%
22499	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分11右36左11	200	21.60%	136.8	136.8				1.10%
22500	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地五期2配电变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-18.84%
22501	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线清韵百园分12左3号柱上变压器	160	23.63%	0	0				-42.05%
22502	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变2变压器	630	63.49%	167	167				26.72%
22503	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开新建1箱变201配电变压器	630	49.21%	0	0				-32.02%
22504	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区1变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-42.52%
22505	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线刘帮屯分184	80	42.50%	0	0				-37.69%
22506	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村一组照明	250	55.20%	87	87				-19.19%
22507	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾二期1变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0				-35.47%
22508	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房3箱变201间隔配电	630	17.90%	454.2	454.2				-39.17%
22509	于洪	化学66kV变电站	化开乙线	四台子村8台区	100	27.60%	0	0				-157.52%
22510	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区2变电站2变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-44.36%
22511	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-41.03%
22512	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园6变电站2变压器	500	16.40%	0	0				-45.40%
22513	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站201配电变压器	630	22.86%	423	423				-39.48%
22514	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站1公变	500	48.00%	210	210				-45.75%
22515	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站2公变	500	0.00%	54	54				0.00%
22516	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				-41.26%
22517	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站1号变压器	800	21.00%	0	0				-42.59%
22518	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际一期3变电站2变压器	800	29.40%	0	0				-39.37%
22519	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左14之1柱上变压器	315	36.32%	169.1	169.1				-54.75%
22520	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-20.23%
22521	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站1变压器	630	37.33%	0	0				-37.36%
22522	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分65	315	49.21%	0	0				-29.42%
22523	于洪	范屯66kV变电站	范新线	曹台新村箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-22.17%
22524	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村4站房2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-39.38%
22525	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	汇众置业有限公司2箱式变电站201间隔配	630	41.90%	0	0				-41.81%
22526	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦2小区变电站202	630	17.46%	0	0				27.71%
22527	东陵	杨官66kV变电站	富康线	华润长安里2变电站1母线变压器	800	61.50%	0	0				-29.94%
22528	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	新潮国际箱式变电站2配电变压器	630	50.48%	0	0				-37.19%
22529	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变2变压器	630	37.46%	331	331				-32.92%
22530	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合一台	200	28.20%	66	66				-24.89%
22531	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变692马和线	协和广场住宅31变压器	500	27.60%	312	312				-36.17%
22532	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-51.66%
22533	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区1东	630	41.52%	0	0				-39.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22534	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	学府华城精典（第二轴承厂）1变压器	630	80.95%	0	0	2024年12月			-35.51%
22535	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳远东电焊机制造有限公司	400	40.80%	0	0				23.88%
22536	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-41.26%
22537	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站1变压器	500	28.00%	310	310				-42.83%
22538	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分41变台	400	35.10%	0	0				-36.93%
22539	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	沈煤大桥5箱变202配电变压器	630	58.73%	197	197				-21.25%
22540	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源2号变电站1号配电变压器	630	35.24%	0	0				-34.98%
22541	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水墨丹青1号变电站201间隔配电变压器	630	28.70%	0	0				-35.34%
22542	东陵	中马66kV变电站	满堂线	世中线37号（上马四队台）柱上变压器	80	8.75%	0	0				-42.63%
22543	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-42.36%
22544	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	金地峯尚2箱变2变压器	800	11.40%	0	0				29.15%
22545	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期1站房2配电变压器	630	51.43%	243	243				-29.97%
22546	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	半山麓小区3箱变1变压器	800	27.00%	504	504				7.40%
22547	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑南区二期2局维变电站2变压器	630	22.86%	0	0				7.60%
22548	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站2变压器	500	24.32%	0	0				-39.24%
22549	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站1变压器	500	54.80%	0	0				-38.70%
22550	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊7变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-42.35%
22551	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-44.44%
22552	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村西台	100	124.80%	0	0	2022年12月			-28.85%
22553	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	变304王滨甲线王滨甲干174右分3柱上变	200	45.15%	89.7	89.7				-38.48%
22554	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区3变电站1变压器	630	93.33%	0	0	2024年6月			-38.50%
22555	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-37.26%
22556	东陵	麦子屯66kV变电站	麦古甲线	变776水古线水古干牛相分17右4柱上变	100	84.60%	0	0	2024年6月			-16.61%
22557	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡居民楼2号	160	33.00%	91.2	91.2				-39.50%
22558	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期1变电站1变	400	22.80%	268.8	268.8				-43.91%
22559	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干96右1	315	8.38%	0	0				-31.50%
22560	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22561	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春六期4变电站201变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-41.27%
22562	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5-2箱变2变压器	800	18.50%	572	572				-42.94%
22563	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-42.26%
22564	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	沈阳市现代科技学校	100	18.60%	0	0				-23.63%
22565	东陵	世园66kV变电站	泗水甲线	大夫村自来水	30	22.00%	0	0				-31.84%
22566	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-39.84%
22567	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	中粮锦云二期3小区变电站201变压器	800	15.00%	0	0				25.89%
22568	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	候头沟1组照明（2020微）	400	65.10%	99.6	99.6				-30.57%
22569	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干008	50	118.20%	0	0	2022年12月			-44.06%
22570	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站2变压器	630	25.90%	0	0				-41.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22571	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安2箱变(单)	400	34.50%	222	222				-42.94%
22572	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-45.12%
22573	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期3箱式变电站1配电变压器	800	28.20%	0	0				-40.85%
22574	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-41.26%
22575	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园5箱变2变压器	630	8.57%	513	513				-40.85%
22576	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线依戴干107	200	25.50%	129	129				-33.89%
22577	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	新兴花园小区3变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-37.17%
22578	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期3变电站配电变压器	630	62.86%	0	0				-35.25%
22579	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡四期4变电站配电变压器	630	59.43%	0	0				-40.13%
22580	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和颂4变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0				8.29%
22581	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0				3.36%
22582	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	馨誉1号变电站201间隔(前地线)配电变压器	630	18.73%	0	0				100.00%
22583	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站202 变压器	500	40.96%	0	0				31.53%
22584	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分29变台	200	17.40%	145.2	145.2				-34.95%
22585	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55	200	64.50%	0	0				-46.14%
22586	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分98	100	18.40%	0	0				-143.07%
22587	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微前进村8台	200	7.20%	0	0				10.79%
22588	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水木康桥5号箱变变压器配电变压器	630	11.75%	0	0				-35.60%
22589	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右4柱上变压器	200	0.00%	0	0				-76.70%
22590	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线42左10	315	39.37%	159.5	159.5				-47.90%
22591	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线59左5	315	34.92%	173.5	173.5				-48.41%
22592	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干7右2柱上变压器	315	28.57%	0	0				-45.29%
22593	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分52变压器	200	13.80%	0	0				-62.97%
22594	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左11	315	39.37%	0	0				-47.87%
22595	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干25之4	100	27.60%	62.4	62.4				18.36%
22596	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分5+1柱上变压器	315	57.46%	0	0				-42.68%
22597	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干4柱上变压器	315	32.38%	0	0				-51.65%
22598	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之3	400	89.60%	0	0	2024年6月			-26.03%
22599	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	二三厂支2柱上变压器	400	71.25%	0	0				-43.67%
22600	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	怒长线怒长A开闭站未命名沙西分21右1柱上变压器	315	26.67%	199.5	199.5				-44.63%
22601	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右3右2变压器	250	25.28%	161.8	161.8				-52.60%
22602	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线89	100	58.50%	31.5	31.5				-32.66%
22603	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左1	400	56.20%	0	0				-41.71%
22604	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分10右3	200	45.90%	54	54				-41.08%
22605	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左2	315	23.17%	0	0				-44.90%
22606	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支16右1变台	315	52.38%	0	0				-39.64%
22607	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	江变254怒塔线住宅分住宅一支3柱上变压器	500	34.88%	0	0				-42.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22608	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分暖风支7变压器	200	106.80%	0	0	2022年12月			-72.34%
22609	沈河	粮仓66kV变电站	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分7左5公变	315	12.57%	243.9	243.9				-37.40%
22610	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分29左1	400	71.70%	73.2	73.2				-51.64%
22611	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分25公变	315	26.98%	0	0				-42.88%
22612	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分16+2公变	315	65.40%	77.5	77.5				-46.23%
22613	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分7变压器	200	26.40%	0	0				-63.50%
22614	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干10左1	315	14.60%	0	0				-18.36%
22615	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右7	250	15.04%	0	0				-62.54%
22616	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左2柱上变压器	315	85.40%	0	0	2023年1月			-35.90%
22617	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线太平分10柱上变压器	400	79.50%	0	0				-40.77%
22618	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干3柱上变压器	315	34.92%	0	0				-40.30%
22619	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分25变压器	200	29.00%	122	122				-56.32%
22620	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干25+1公变	315	73.33%	0	0				-40.53%
22621	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左11变台	80	64.50%	0	0				13.39%
22622	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左3变压器	200	18.40%	143.2	143.2				-49.39%
22623	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右3	315	44.13%	144.5	144.5				-39.78%
22624	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左5左3变台	100	100.20%	0	0	2022年12月			-43.16%
22625	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干64公变	315	59.05%	0	0				-66.90%
22626	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干48公变	315	30.79%	0	0				-39.56%
22627	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干64右5	315	15.87%	0	0				-31.29%
22628	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	大历干重联5KB一粮库T接箱左1	200	48.00%	0	0				-45.85%
22629	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右3柱上变压器	400	75.00%	0	0				-40.36%
22630	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和睦干76文铁分2	315	15.24%	0	0				-44.26%
22631	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干64	315	52.06%	0	0				-40.46%
22632	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	和睦甲线和睦干41左2	315	18.73%	224.5	224.5				-46.22%
22633	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星干3	315	53.65%	114.5	114.5				-43.44%
22634	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干28左2	50	72.00%	0	0				-26.83%
22635	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干农药分25	315	3.81%	0	0				-58.09%
22636	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干40柱上变压器	315	32.70%	0	0				-29.61%
22637	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干74左3柱上变压器	315	0.00%	0	0				-42.00%
22638	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分8右4柱上变压器	315	61.59%	0	0				-37.40%
22639	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分10柱上变压器	315	82.54%	0	0	2024年7月			-35.51%
22640	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左2变压器	315	52.06%	0	0				-37.09%
22641	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线29右6	315	60.63%	0	0				-37.68%
22642	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左5变台	315	34.29%	0	0				-43.29%
22643	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右2右1	250	85.28%	0	0	2024年6月			-46.85%
22644	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	大南干29+2公变	315	41.52%	0	0				-40.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22645	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左6变压器	250	78.72%	0	0				-47.99%
22646	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干5柱上变压器	100	43.20%	0	0				-61.30%
22647	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	南七乙线26#右5	315	36.83%	0	0				-43.29%
22648	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变2变	630	18.10%	0	0				-44.29%
22649	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	西江俚园1箱变2变	630	29.21%	0	0				-47.94%
22650	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
22651	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	竞越明居箱变1号变	630	15.24%	0	0				-39.78%
22652	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变1号变	630	41.52%	0	0				-41.11%
22653	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西二3箱变配电变压器	500	24.64%	0	0				-40.57%
22654	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变2号变	630	23.81%	0	0				-43.89%
22655	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2-2号变	630	13.65%	0	0				-42.58%
22656	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变2号变	630	19.05%	0	0				-41.70%
22657	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-44.66%
22658	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	长城家园变电站1号变压器	630	41.90%	303	303				-44.09%
22659	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
22660	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-39.74%
22661	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变1	630	21.90%	0	0				-47.69%
22662	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变2	630	61.27%	0	0				-42.53%
22663	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
22664	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
22665	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变1号变	630	13.33%	0	0				-38.77%
22666	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	博雅鑫园2箱变1变压器	315	33.02%	0	0				-45.88%
22667	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	下坎子新2箱变2号变	630	18.67%	0	0				-47.54%
22668	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变2号变	400	38.40%	0	0				-38.52%
22669	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变2变压器	500	18.40%	0	0				-40.52%
22670	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	太原31主变	500	57.20%	164	164				-43.03%
22671	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-50.08%
22672	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变2变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-36.12%
22673	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变2	630	0.00%	567	567				0.00%
22674	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	府北4变电站2号高压柜主变	315	32.00%	182.7	182.7				-44.84%
22675	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	金碧花园一次1变	800	19.88%	561	561				-42.92%
22676	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站201	630	30.79%	0	0				-42.03%
22677	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站202	630	29.71%	379.8	379.8				-45.53%
22678	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站202	630	24.76%	411	411				-42.39%
22679	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-42.76%
22680	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变1站内变压器	630	29.71%	0	0				-42.25%
22681	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	翡翠园2箱变1	400	35.00%	0	0				-35.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22682	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变1	630	56.76%	209.4	209.4				-40.44%
22683	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
22684	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	金穗小区3变电站1变压器	630	45.46%	0	0				-46.83%
22685	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园2箱变201	500	21.84%	0	0				-42.30%
22686	和平	青年66kV变电站	青年变344青三线	南一经街72号变电站一次变压器柜主变	400	76.00%	0	0				-36.49%
22687	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次1变压器柜1主变	500	12.80%	0	0				-36.61%
22688	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-42.79%
22689	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	金山小区1号变电站1号变压器	1000	66.80%	232	232				-43.66%
22690	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-47.83%
22691	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙1箱变1变压器	400	32.00%	232	232				-43.08%
22692	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙2箱变2变压器	630	27.94%	391	391				-42.26%
22693	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区1箱变1变	315	40.76%	0	0				-41.45%
22694	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变2站内变压器	630	16.19%	0	0				-42.04%
22695	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
22696	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站202柜	630	46.67%	273	273				-38.41%
22697	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光3变电站201	630	40.00%	0	0				-45.12%
22698	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站201柜	630	26.35%	0	0				-47.89%
22699	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	北一路3变电站201柜	500	39.68%	251.6	251.6				-37.47%
22700	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站201柜	315	0.00%	0	0				0.00%
22701	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	北二路5变电站201	250	87.20%	0	0	2022年12月			-39.98%
22702	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站201变压器	630	15.56%	0	0				-42.86%
22703	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站201柜	400	41.50%	0	0				-37.38%
22704	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区7变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
22705	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田美林居1箱变1号变	630	45.08%	0	0				-37.35%
22706	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田美林居2箱变2号变	630	33.33%	0	0				-42.56%
22707	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变1号柜	630	17.78%	364	364				-45.88%
22708	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变2变压器	630	41.90%	0	0				-38.82%
22709	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变2站内变压器	400	19.20%	2	2				-43.28%
22710	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	文翠苑花园箱变1变压器	630	40.38%	0	0				-40.85%
22711	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	边强1箱变1变压器	630	45.46%	0	0				-39.19%
22712	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-41.37%
22713	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	大东B开闭站SB3箱变1变压器	500	46.40%	218	218				-44.75%
22714	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55454荣达线	荣达变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
22715	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-42.92%
22716	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	成功箱变1变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-40.10%
22717	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	红巾3变电站1变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-41.17%
22718	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变1变压器	800	27.75%	0	0				-40.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22719	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变2变压器	500	22.08%	0	0				-42.03%
22720	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	北通天箱变1变压器	500	36.20%	269	269				-41.74%
22721	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	SB4箱变1变压器	500	38.08%	0	0				-41.37%
22722	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰花园箱变1变压器	500	37.44%	0	0				-46.05%
22723	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰花园箱变2变压器	500	43.84%	0	0				-39.07%
22724	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变	500	30.40%	0	0				-41.95%
22725	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城6号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-43.51%
22726	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛2箱变1变压器	630	34.79%	0	0				-40.08%
22727	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城3箱变1变压器	630	19.68%	0	0				-43.32%
22728	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
22729	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站102	315	62.54%	86.5	86.5				-37.51%
22730	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花3变电站1站内变压器	500	31.36%	0	0				-46.17%
22731	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站1号变压器	630	16.67%	0	0				-40.14%
22732	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	东电六合箱变2变压器	500	12.48%	0	0				-41.72%
22733	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站201	315	36.19%	169.5	169.5				-42.54%
22734	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站201	630	81.90%	51	51	2024年7月			-46.81%
22735	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	北联3变电站201	315	3.49%	272.5	272.5				99.34%
22736	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站202	630	64.44%	0	0				-17.42%
22737	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和1期1箱变1变压器	630	14.29%	477	477				-44.44%
22738	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	大万连3变电站2变压器	400	70.80%	0	0				-47.90%
22739	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站202	630	20.00%	441	441				-49.91%
22740	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站201	800	15.60%	595.2	595.2				-43.88%
22741	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区12变电站201变压器	630	15.87%	0	0				-41.01%
22742	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	风雨坛2箱变2变压器	400	0.00%	0	0				-45.00%
22743	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-43.72%
22744	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-44.29%
22745	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	沈辽东路17箱变201	400	45.60%	177.6	177.6				-37.67%
22746	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-32.11%
22747	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站201柜	630	31.75%	367	367				-41.91%
22748	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变2	630	20.19%	0	0				-43.26%
22749	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变2变压器	630	18.73%	449	449				-44.55%
22750	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变1号变	630	16.19%	0	0				-45.89%
22751	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变2变	630	22.22%	0	0				-39.88%
22752	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
22753	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期1箱变	630	12.38%	0	0				-41.07%
22754	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	鑫园小区201	630	19.37%	31	31				-43.90%
22755	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期4箱变2变压器	500	25.28%	0	0				-42.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22756	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站202柜	500	13.12%	0	0				-46.43%
22757	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51372曹海乙线	海领馆5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	14.29%	477	477				100.00%
22758	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50772河榆甲线	昱宫1变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0				-37.48%
22759	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼子分22+1左6	200	5.40%	0	0				-57.64%
22760	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰馨城七区二期A4变电站4变压器	630	53.57%	0	0				-39.30%
22761	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线六台子分22右4变台	200	35.40%	109.2	109.2				-31.90%
22762	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右6变台	400	10.50%	0	0				-36.85%
22763	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	大青所充电桩台	200	75.00%	30	30				23.64%
22764	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				-29.01%
22765	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站1配电变压器	400	35.50%	0	0				-41.13%
22766	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	中置序序翠园配电室202间隔配电变压器	400	15.30%	0	0				8.21%
22767	于洪	兰台66kV变电站	兰集线	小微钢材市场1号台	200	15.60%	148.8	148.8				22.30%
22768	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干4右2加1变压器	200	20.70%	0	0				-21.94%
22769	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星星寓2号变电站201间隔配电变压器	800	13.88%	0	0				100.00%
22770	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-42.31%
22771	沈北	新城子66kV变电站	新城线	百集大厦小区1局维变电站202配电变压器	400	18.40%	0	0				8.69%
22772	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干12柱上变压器	400	57.75%	0	0				-50.43%
22773	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	百胜餐饮沈阳有限公司201间隔配电变压器	315	4.76%	0	0				-2.84%
22774	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支37右T07	100	93.60%	0	0	2025年4月			-44.43%
22775	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾3箱变2变压器	630	59.68%	0	0				-35.98%
22776	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-39.90%
22777	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0				-43.95%
22778	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支19	100	105.90%	0	0	2024年12月			-41.66%
22779	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支22	50	83.10%	0	0	2022年12月			-35.44%
22780	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支067	100	28.05%	0	0				-16.66%
22781	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左6变台	200	18.60%	0	0				-52.56%
22782	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	荒地分40左2	200	70.20%	0	0				-35.87%
22783	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左4柱上变压器	400	21.00%	0	0				-47.74%
22784	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线198柱上变压器	200	21.30%	137.4	137.4				-30.65%
22785	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	裕华城二期1号箱1号考核箱配电变压器	630	39.52%	0	0				-39.83%
22786	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟胜线93左11+1左7左2	400	2.40%	0	0				-4.52%
22787	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树水田支02	30	25.33%	0	0				-29.96%
22788	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-45.35%
22789	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	中心村改造台	200	61.50%	57	57				-31.10%
22790	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	YHG_前塔干35右2柱上变压器	50	0.00%	0	0				-65.67%
22791	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	阜近门箱变201间隔配电变压器	315	36.57%	0	0				-44.17%
22792	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线84右13右2变台	200	35.70%	108.6	108.6				-17.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22793	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	HG_环际一期5箱式变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-24.87%
22794	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭4变电站2站内变压器	630	26.03%	0	0				-38.62%
22795	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区3变电站1变压器	400	28.00%	0	0				-35.13%
22796	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线包百分10（包西台）	200	30.60%	0	0				-23.60%
22797	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技202间隔配电变压器	500	5.20%	0	0				-46.26%
22798	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	YHG_陶瓷干76右1柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				-39.25%
22799	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分5变台	200	42.83%	94.35	94.35				-41.32%
22800	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分39变台	200	29.10%	121.8	121.8				-40.84%
22801	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	沈纺北里1主变	800	27.50%	500	500				-50.35%
22802	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器1公变	630	19.68%	443	443				-46.87%
22803	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	佟家支18右11	400	22.20%	271.2	271.2				35.69%
22804	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	文体干61光明花园201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22805	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10279嫩江甲线	五家园小区箱式变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				-41.53%
22806	东陵	孤家子66kV变电站	东冶线	翡翠书院3变电站2变压器	800	26.40%	0	0				-33.82%
22807	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站202	630	41.27%	0	0				-33.45%
22808	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站201	630	56.83%	209	209				-41.74%
22809	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	长白干64右4	250	49.92%	0	0				-42.96%
22810	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	兰泰苑一期2箱变变压器间隔配电变压器	630	47.94%	0	0				-38.08%
22811	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱2变	630	71.11%	0	0				-36.30%
22812	沈北	王驿66kV变电站	王新乙线	碧泉豪庭1箱变202配电变压器	630	21.90%	429	429				-29.02%
22813	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤7变电站1变压器	500	20.16%	0	0				-41.36%
22814	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	警备区干休所主变	400	15.00%	0	0				-44.09%
22815	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分西牛支07#	200	26.10%	0	0				-29.77%
22816	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园7变电站201变压器	630	27.05%	0	0				-36.68%
22817	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站2变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-44.63%
22818	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60650达雪甲线	官大分91	200	81.90%	0	0	2024年6月			-33.72%
22819	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	圣鑫花园2变电站1变压器	500	17.60%	0	0				-38.40%
22820	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左10	400	10.35%	0	0				-33.72%
22821	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	顺明1箱变1变压器	630	48.25%	0	0				25.36%
22822	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期2局维-2	800	33.00%	0	0				-41.12%
22823	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干30左2变台	200	46.50%	0	0				-35.74%
22824	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分47左1变台	200	20.80%	0	0				-34.60%
22825	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿干周家分佟庄支8左4变台	200	23.40%	133.2	133.2				-34.24%
22826	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分38变台	200	24.00%	0	0				9.77%
22827	东陵	中马66kV变电站	军影线	世园变574世高线世高干71柱上变压器	100	23.10%	0	0				-46.75%
22828	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	体校1变电站201间隔配电变压器	400	63.00%	108	108				7.30%
22829	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线64	400	29.75%	0	0				-43.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22830	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区9变电站1变压器	400	36.80%	0	0				-41.95%
22831	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御3变电站2配电变压器	800	26.10%	0	0				-28.27%
22832	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干49右4左1变压器	50	47.60%	0	0				-20.64%
22833	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-38.93%
22834	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾1号变电站2变压器	630	40.63%	0	0				-38.13%
22835	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分91变台	200	20.10%	0	0				-31.62%
22836	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分87变台	200	55.80%	0	0				-20.44%
22837	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北干34左1	200	63.60%	0	0				8.60%
22838	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线127右7变台	200	38.40%	103.2	103.2				-44.96%
22839	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右28变台	400	33.90%	0	0				-28.58%
22840	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	新生1小区箱变（单）	500	17.60%	0	0				-44.25%
22841	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-44.30%
22842	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线关粮村南台照明	200	77.60%	24.8	24.8				-39.09%
22843	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线133变台	200	68.40%	43.2	43.2				-60.25%
22844	皇姑	文北66kV变电站	文北变70470文居线	黄河府1小区变电站1配电变压器	800	9.75%	642	642				100.00%
22845	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线宋家果园	100	37.40%	52.6	52.6				-39.51%
22846	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分87变台	200	57.00%	66	66				-38.74%
22847	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0				7.27%
22848	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右14+1公变	400	22.80%	0	0				-44.46%
22849	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北2号照明	315	55.56%	0	0				-40.13%
22850	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线东三家南台	200	55.60%	68.8	68.8				-36.30%
22851	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站2变压器	400	24.00%	0	0				-42.69%
22852	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	融顺小区3号变电站1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0				-39.56%
22853	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼3变电站2变压器	400	51.38%	154.5	154.5				-37.25%
22854	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	亿居公园里1期1配电变压器配电变压器	630	31.11%	371	371				-32.05%
22855	开发	陕西66kV变电站	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区1变电站1变压器	630	4.76%	537	537				100.00%
22856	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李干泡沿分43变台	200	33.50%	113	113				-56.04%
22857	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
22858	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-40.44%
22859	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	卉盛花园2箱变2站内变压器	630	22.86%	0	0				-41.21%
22860	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干128左6右1	200	31.50%	117	117				-33.52%
22861	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分47右1	200	34.50%	111	111				-30.09%
22862	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分58左1	200	71.10%	37.8	37.8				-27.18%
22863	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变2号配电变压器	800	29.25%	0	0				-46.71%
22864	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干80左9	100	42.80%	47.2	47.2				-17.15%
22865	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支33	200	26.40%	0	0				-21.60%
22866	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰8小区2变电站配电变压器	630	17.52%	0	0				-39.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22867	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分58柱上变压	200	27.90%	124.2	124.2				-27.14%
22868	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干山城分82柱上变压	50	60.00%	0	0				-36.43%
22869	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线陶连支141	50	120.00%	0	0	2024年6月			-33.94%
22870	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV龙山线一中分惠民医院支1	80	46.13%	0	0				-31.83%
22871	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期3202间隔配电变压器	630	80.48%	0	0	2024年7月			7.10%
22872	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支11	100	27.00%	63	63				-47.40%
22873	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	豪景箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-36.52%
22874	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站2号变压器	630	55.87%	0	0				-19.45%
22875	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区一期2变电站201间隔配电变压	500	49.44%	202.8	202.8				-47.74%
22876	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干15	315	78.10%	0	0				-40.45%
22877	于洪	大潘66kV变电站	大岳线	大潘变405大潘线文教小区1	160	0.00%	144	144				-38.91%
22878	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	剑桥世家5202配电变压器	630	44.13%	12	12				-44.39%
22879	浑南	新南66kV变电站	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园1号变电站2号配电变压器	800	23.70%	0	0				-4.72%
22880	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站2配电变压器	800	41.10%	0	0				-19.83%
22881	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	新生干41左4	400	73.80%	0	0				4.75%
22882	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房五组照明	200	16.28%	147.45	147.45				-29.29%
22883	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	万锦红树湾三期4号变电站2号变压器	800	15.60%	595.2	595.2				16.07%
22884	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线40左1变台	400	25.80%	0	0				-40.21%
22885	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线三合分10左3变台	400	18.40%	286.4	286.4				-33.61%
22886	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线交通局住宅	315	71.75%	0	0				-41.00%
22887	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号二期小区2局维变电站202配电变	630	22.54%	0	0				100.00%
22888	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线10右1柱上变压器	400	13.50%	0	0				-66.19%
22889	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右9左15	315	19.56%	0	0				-43.06%
22890	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干15	200	83.25%	13.5	13.5	2025年4月			-26.72%
22891	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变2变压器	800	66.38%	0	0				-36.85%
22892	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0				-36.93%
22893	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	港华燃气公变	100	12.60%	77.4	77.4				45.66%
22894	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	市内干86箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				-39.88%
22895	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	恒大温泉一期小区4变电站201配电变压器	630	14.92%	473	473				100.00%
22896	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	浪子分54+1左1	200	90.00%	0	0	2023年8月			-7.14%
22897	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分14右22变台	200	62.70%	54.6	54.6				-43.73%
22898	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	澳源3站房1变压器	630	44.44%	287	287				-41.76%
22899	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干18右2	315	3.49%	0	0				-50.52%
22900	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站1变压器	800	62.25%	0	0				-44.25%
22901	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	一号9号变电站201间隔（莱茵线）配电变	400	1.80%	0	0				96.27%
22902	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支41右1变台	200	8.40%	0	0				37.32%
22903	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变201间隔配电变压器	630	32.38%	363	363				-34.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22904	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	三环制线分厂	315	34.92%	173.5	173.5				-36.44%
22905	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	樾檀山一期4号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0				-10.11%
22906	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南干109左11左7左4左3右1	200	45.00%	36	36				-33.20%
22907	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	七星九龙湾小区局维变电站202配电变压器	400	14.10%	0	0				51.85%
22908	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-2变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0				-29.31%
22909	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	城学园里4号变电站201间隔（甲）配电变	800	31.20%	470.4	470.4				7.81%
22910	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右30右08	200	75.60%	0	0				-19.26%
22911	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里4号变电站201配电变压器	630	29.21%	383	383				-42.98%
22912	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支四011	30	27.67%	0	0				-54.55%
22913	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干21右3柱上变压器	400	37.50%	0	0				-27.77%
22914	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站202间隔变压器	400	8.40%	0	0				-46.52%
22915	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆8号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				-37.35%
22916	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支10	30	0.00%	0	0				-1153.33%
22917	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区5箱式变电站2配电变	800	22.75%	0	0				-41.21%
22918	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-40.26%
22919	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站1变压器	400	31.20%	0	0				-42.88%
22920	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林干69水库分44	400	24.50%	0	0				7.12%
22921	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分28	80	88.75%	1	1	2022年12月			-25.80%
22922	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干65右14左1-1	315	31.43%	0	0				-43.46%
22923	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线小四家子支10	200	13.80%	0	0				-36.10%
22924	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线大狐狸沟台	200	28.00%	0	0				-26.78%
22925	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲线王宝分22左6柱上变压器	200	40.80%	98.4	98.4				-36.22%
22926	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东干43+1柱上变压器	315	17.71%	0	0				-51.98%
22927	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	南塔东变电站2变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-39.64%
22928	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	翟家1台区	100	80.55%	0	0	2024年6月			-26.72%
22929	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站2变压器	315	57.14%	0	0				-37.21%
22930	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	湖景国际1变压器	630	56.19%	0	0				-32.37%
22931	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站202柜	630	10.67%	94	94				-43.05%
22932	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元2箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	554	554				-18.57%
22933	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区3变电站202	400	26.00%	256	256				-38.31%
22934	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站2变压器	800	13.50%	612	612				-46.51%
22935	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	家房变064漾子泡线于家房镇范家棚菜小	200	34.20%	111.6	111.6				-21.76%
22936	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站2变压器	800	22.75%	538	538				-38.66%
22937	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	0祝滨线祝杨干66牧场分57欢喜岭支13柱	200	52.20%	75.6	75.6				-52.39%
22938	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站2号变	400	0.00%	360	360				-42.13%
22939	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	江南印象小区4变电站201	630	18.67%	449.4	449.4				-43.26%
22940	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				-38.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22941	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	五河乙线55	400	26.50%	0	0				-38.12%
22942	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
22943	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	丽景名居2变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0				100.00%
22944	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0				-42.65%
22945	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线86变台	100	48.60%	41.4	41.4				-32.46%
22946	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	沈一方2箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-40.43%
22947	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25+1右5左1变台	100	62.00%	0	0				-40.12%
22948	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	沈阳市沈北新区晓彤生态养殖场-中烟三台子	200	27.75%	0	0				71.42%
22949	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线239右8变台	200	35.70%	108.6	108.6				-17.08%
22950	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线满斗上台支7	100	54.00%	0	0				-39.90%
22951	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线高登村照明	315	33.52%	177.9	177.9				-47.13%
22952	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期3站房2变压器	500	16.96%	365.2	365.2				-42.07%
22953	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	青文线7	400	37.20%	0	0				9.10%
22954	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分38加1右3加1	200	13.50%	0	0				-34.75%
22955	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期2箱式变电站2配电变压器	800	31.50%	0	0				-36.81%
22956	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51372曹海乙线	海领馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	13.50%	612	612				100.00%
22957	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇干东中分2变台	200	29.80%	120.4	120.4				-34.53%
22958	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1059永丰线	代家三组照明(2020微)	200	44.60%	90.8	90.8				-47.77%
22959	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-37.42%
22960	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-41.21%
22961	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	西江月3箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				31.43%
22962	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分17	400	67.00%	0	0				13.41%
22963	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线纺纱3-4住宅	315	41.71%	0	0				-42.41%
22964	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村2组照明	200	18.45%	143.1	143.1				-30.45%
22965	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城小区二期1箱式变电站1配电变压器	800	108.00%	0	0	2025年4月			-39.20%
22966	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	花丽甲线13+1	400	49.00%	164	164				-15.98%
22967	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变2变压器	315	29.52%	0	0				-41.70%
22968	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-44.14%
22969	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗西南台照明	315	58.73%	98.5	98.5				-39.46%
22970	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地国际四期1号变电站1变压器	630	52.95%	233.4	233.4				-46.42%
22971	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	恒大悦龙台二期1配电变压器	630	48.25%	19	19				16.21%
22972	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站201变压器	400	29.60%	0	0				-39.92%
22973	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	778水孙甲线水孙甲干王启照明支左5柱上	200	85.50%	9	9	2022年12月			-45.45%
22974	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线李家支57	50	77.60%	0	0				-34.06%
22975	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线北田分支01	200	140.40%	0	0	2025年2月			-24.58%
22976	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙三分130右2柱上变压器	200	51.00%	78	78				-30.69%
22977	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和郡二期3号变电站1号配电变压器	630	25.71%	0	0				-10.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
22978	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线崔家分支04	50	106.80%	0	0	2024年6月			-28.59%
22979	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支083	200	10.75%	158.5	158.5				-41.61%
22980	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支东一棵支后辛力	200	72.80%	17	17				-32.06%
22981	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	寿泉1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22982	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变2配电变压器	500	34.56%	0	0				-42.82%
22983	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站2变压器	800	42.00%	384	384				-33.80%
22984	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站2变压器	630	25.90%	0	0				-37.89%
22985	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-42.72%
22986	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变201	250	54.80%	0	0				-39.43%
22987	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	刘屯前2台	200	19.20%	141.6	141.6				-20.96%
22988	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分9右1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-367.25%
22989	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
22990	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干59	315	33.27%	0	0				-42.93%
22991	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华5小区变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
22992	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左2+1右1	400	15.60%	0	0				100.00%
22993	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站2变压器	800	60.00%	0	0				-43.40%
22994	新民	三道岗66kV变电站	三道岗变1304老虎线	老虎线长岗分腰长岗子支16右4变台	80	84.38%	4.5	4.5	2023年9月			-38.10%
22995	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支5	50	0.00%	45	45				0.00%
22996	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线机井分四村井支8	100	22.20%	0	0				-44.83%
22997	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几76	100	0.00%	0	0				0.00%
22998	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站2变压器	800	11.25%	630	630				-43.32%
22999	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	沈铁家园1小区变电站201乙配电变压器	630	21.90%	429	429				-40.71%
23000	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	卧康府自然城小区3箱变202间隔配电变压器	500	22.08%	0	0				0.50%
23001	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5右2左2	315	71.62%	36	36				4.18%
23002	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线大河分10右1变台	200	53.70%	72.6	72.6				-73.52%
23003	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分48左5变台	200	29.80%	0	0				-36.66%
23004	浑南	白塔66kV变电站	白塔变958铜网线	世纪新城D区电梯自维变电站变压器	315	12.38%	0	0				-41.16%
23005	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变2变压器	800	25.88%	513	513				-40.57%
23006	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站201配电变压器	500	49.60%	0	0				-33.16%
23007	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分37左17变台	200	35.10%	109.8	109.8				1.96%
23008	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线高坎干149凤溪分4柱上变压器	100	5.88%	0	0				-32.65%
23009	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支39变压器	315	14.60%	0	0				-65.32%
23010	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线高窑支044	200	27.00%	126	126				-26.51%
23011	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站202配电变压器	400	31.60%	0	0				-43.04%
23012	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡4箱式变电站1配电变压器	400	62.00%	0	0				-39.72%
23013	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期1号配电室1号变压器	800	51.38%	0	0				-39.97%
23014	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村一组照明	100	64.00%	26	26				-26.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23015	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡村台	160	37.63%	0	0				-33.78%
23016	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站2配电变压器	315	30.48%	0	0				-38.87%
23017	于洪	高明66kV变电站	高北线	小微高北1	200	8.70%	162.6	162.6				-37.54%
23018	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福干59左4柱上变压器	50	38.80%	0	0				-38.08%
23019	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分3+1柱上变压器	400	46.00%	0	0				70.41%
23020	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	九里6号变电站201间隔（施林线）配电变	630	12.70%	0	0				7.72%
23021	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华1小区箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				15.20%
23022	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉他分14右8+1左4	200	28.50%	123	123				0.24%
23023	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	东望乙线和平干100+1右4	315	19.05%	0	0				-24.01%
23024	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支9右分支3变压器	100	27.60%	62.4	62.4				-55.86%
23025	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站1号变压器	630	27.62%	0	0				-43.33%
23026	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线69左1变台	200	72.45%	0	0				-38.31%
23027	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	泰元商务2变电站2变压器	800	44.00%	368	368				-36.19%
23028	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	小龙湾村1机井	50	40.80%	0	0				4.61%
23029	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	蒲河村6机井	50	108.80%	0	0	2024年9月			-47.75%
23030	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支6	200	28.20%	0	0				-38.87%
23031	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干29加1变压器	200	4.50%	0	0				-6.06%
23032	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分35	30	67.77%	0	0				-42.45%
23033	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线15变台	315	78.67%	0	0				-42.69%
23034	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左4变台	400	47.10%	0	0				-50.39%
23035	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分2左11	100	107.60%	0	0	2024年6月			-25.81%
23036	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线马窝堡分37变台	160	59.25%	49.2	49.2				-40.44%
23037	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分45左5变	160	46.00%	0	0				-38.17%
23038	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线36左11变台	100	75.50%	14.5	14.5				-35.24%
23039	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线7变台	400	39.90%	0	0				-26.50%
23040	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	联勤部正大2变压器	400	18.00%	288	288				-41.92%
23041	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线老边西支06	200	51.20%	77.6	77.6				-32.44%
23042	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期4箱式变电站配电变压器	630	23.24%	0	0				-42.73%
23043	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室1号配电变压器	800	27.00%	0	0				-37.34%
23044	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站2号配电变压器	630	42.86%	297	297				-41.74%
23045	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村5机井	200	46.20%	0	0				-49.25%
23046	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	屯变203和平线和平干大三家子分50右6变	160	47.06%	68.7	68.7				-45.12%
23047	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线碱家分68变台	200	42.15%	95.7	95.7				-35.92%
23048	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线140右3变台	100	45.60%	0	0				-41.88%
23049	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线单坨分46变台	100	89.40%	0	0	2024年6月			-33.04%
23050	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	南长1号照明新台	500	6.40%	418	418				-30.15%
23051	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	沙岭村1台区	315	91.43%	0	0	2022年12月			-50.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23052	于洪	大潘66kV变电站	大岳线	大潘变405大潘线大潘村北岗子	400	63.00%	108	108				-45.24%
23053	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线后陵支07	100	67.00%	23	23				-57.42%
23054	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线养殖小区004	100	46.80%	0	0				-21.15%
23055	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明南台	100	92.85%	0	0	2024年6月			-40.69%
23056	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线蔡家照明	200	31.60%	116.8	116.8				-29.14%
23057	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分63左12左1	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
23058	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	468长黄乙线长黄干美登支8右1（2）柱上	315	85.71%	0	0	2024年12月			-44.59%
23059	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹7号变电站201配电变压器	800	32.63%	0	0				-44.62%
23060	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑1变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-38.75%
23061	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分后杜家支1变台	80	98.00%	0	0	2022年12月			-32.27%
23062	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分小北支60右6变台	200	59.40%	0	0				-36.98%
23063	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线111	200	35.40%	109.2	109.2				-34.47%
23064	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站2变压器	500	60.00%	0	0				-36.30%
23065	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	开发有限公司（太阳城太阳城西区二期高	800	24.75%	0	0				-28.38%
23066	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜于宁官分17右2	400	17.75%	0	0				-8.47%
23067	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线胡古分35+1左4	200	19.60%	0	0				-9.25%
23068	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	徐屯村养殖西台	400	80.70%	37.2	37.2	2024年9月			36.27%
23069	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器202	800	21.30%	0	0				24.10%
23070	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分34变台	200	28.00%	0	0				-52.15%
23071	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右2变台	200	79.20%	0	0				-18.08%
23072	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偃景线	太湖国际二期3201配电变压器	630	22.48%	0	0				-40.79%
23073	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	顺宇汽车变电站201间隔配电变压器	315	82.29%	0	0	2023年8月			-23.34%
23074	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线马塘房分16变台	200	36.25%	107.5	107.5				-34.94%
23075	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村西南关	100	95.40%	0	0	2024年9月			-38.95%
23076	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分4柱上变压器	160	51.25%	0	0				-11.48%
23077	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	君兰江山1变电站201变压器	630	17.46%	457	457				88.42%
23078	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	清韵百园1箱变2变压器	630	10.48%	0	0				-39.72%
23079	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	大房子西台	50	133.60%	0	0	2022年12月			-38.39%
23080	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线王苓陵1队甲线08	200	41.00%	97	97				-36.04%
23081	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	堡变184腰屯线养士堡乡腰屯村新棚区（改	100	38.40%	51.6	51.6				12.05%
23082	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次2主变	500	28.40%	308	308				-38.90%
23083	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘镇政府2台	630	28.73%	386	386				-41.94%
23084	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右3	315	53.33%	0	0				-44.68%
23085	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右4右1变台	200	21.50%	0	0				-37.39%
23086	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站2变压器	630	44.44%	287	287				-12.21%
23087	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干100左1	80	45.00%	0	0				-38.23%
23088	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-40.71%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23089	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站1配电变压器	315	10.48%	0	0				-57.41%
23090	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴旺楼1配电站201	250	50.80%	0	0				-35.46%
23091	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	变158文南乙线文南干13右13左5左2柱上变	315	34.29%	0	0				-68.28%
23092	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站1变压器	400	10.88%	316.5	316.5				-41.96%
23093	沈北	农高66kV变电站	农柳线	龙湖滌澜山2箱变201配电变压器	630	19.05%	0	0				-39.83%
23094	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	地产开发有限公司(逸景盛熙城一期)-2 20	630	14.29%	0	0				-38.11%
23095	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	鸭绿江分华能支26（一站式）	200	36.00%	0	0				-11.70%
23096	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线（西分32下线）前陈自来水至001	200	44.40%	91.2	91.2				-21.64%
23097	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线北四支08	200	23.35%	133.3	133.3				-34.47%
23098	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站202配电变压器	400	9.90%	320.4	320.4				3.29%
23099	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区大海生态养殖场	200	33.00%	0	0				9.19%
23100	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	名仕经典一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				-1.61%
23101	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站1变压器	315	27.43%	0	0				-38.96%
23102	和平	市府变66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔干74民族甲3(朝百)	500	91.20%	0	0	2023年9月			-34.95%
23103	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-36.09%
23104	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变2变压器	500	14.80%	0	0				8.52%
23105	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50右4	400	48.00%	0	0				-47.49%
23106	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变201	500	18.56%	173	173				-45.71%
23107	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器2公变	500	0.00%	450	450				0.00%
23108	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居2小区变电站1配电变压器	630	5.08%	0	0				42.76%
23109	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方乙线文方干53右2柱上变压器	400	20.80%	0	0				27.05%
23110	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变3变压器	315	55.56%	108.5	108.5				-46.95%
23111	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	西高照明（改2021）	400	25.05%	0	0				-51.52%
23112	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
23113	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线何家支线109	100	39.00%	0	0				-30.54%
23114	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站201间隔配电变压器	630	39.37%	0	0				11.85%
23115	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23116	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥厂分016	200	27.90%	90	90				100.00%
23117	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西支分支线001	80	53.50%	29.2	29.2				-112.75%
23118	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微前进村15号	200	6.90%	0	0				48.47%
23119	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站202间隔配电变压器	630	31.11%	371	371				-41.47%
23120	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	旺乙线广旺干闸北分12右9右3左2柱上变	400	147.00%	0	0	2024年6月			-22.98%
23121	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	YHG_太湖国际二期4箱变201配电变压器	630	64.76%	0	0				-31.46%
23122	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站2变压器	500	31.36%	293.2	293.2				-38.58%
23123	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官村21台区	315	71.75%	57.5	57.5				-42.55%
23124	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线侯家下分6	50	44.70%	22.65	22.65				-44.08%
23125	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大棚甲03	50	78.30%	0	0				-41.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23126	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线村台几07	160	61.00%	46.4	46.4				-27.74%
23127	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线曹家三台支12	50	107.60%	0	0	2024年6月			30.21%
23128	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-42.61%
23129	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站2母线2变压器	630	34.60%	0	0				-36.64%
23130	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房马三家杰通汽修公变台	400	15.00%	69	69				100.00%
23131	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分5右4	315	70.79%	0	0				-15.95%
23132	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-44.83%
23133	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				5.06%
23134	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家六组支02	200	112.60%	0	0	2024年6月			-25.44%
23135	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线王家大棚支4	50	40.80%	0	0				-55.51%
23136	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站1变压器	800	29.63%	483	483				-37.57%
23137	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-37.87%
23138	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分65+1右1	400	121.50%	0	0	2023年7月			-65.53%
23139	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站1号配电变压器	630	36.19%	0	0				-40.37%
23140	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站1号配电变压器	400	44.80%	0	0				-35.93%
23141	东陵	世园66kV变电站	泗水甲线	高坎干腰沟分35柱上变压器	400	66.45%	0	0				-22.30%
23142	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分18	200	31.50%	117	117				-32.19%
23143	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分14右1+1左1	200	10.20%	0	0				-38.92%
23144	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74270先锋线	百岁生日科学产业园2箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0				-48.16%
23145	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	玉龙一品3箱变201配变间隔配电变压器	630	40.00%	315	315				100.00%
23146	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变2变压器	630	43.81%	0	0				-42.34%
23147	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	YHG_方北干滨水分47右1柱上变压器	315	50.79%	123.5	123.5				100.00%
23148	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站2配电变压器	630	21.52%	0	0				-12.47%
23149	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	柳岸新居5201配电变压器	630	17.46%	0	0				-40.71%
23150	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区3变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-39.91%
23151	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23152	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干107右5	400	25.90%	256.4	256.4				-38.86%
23153	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户a4201配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-40.62%
23154	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	新庭小区238（新）	315	70.35%	0	0				-43.10%
23155	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	富力院士庭B2局维变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
23156	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城10变电站2变压器	315	24.76%	0	0				-43.75%
23157	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站2变压器	630	23.17%	0	0				-41.27%
23158	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线孙屯西台支03	100	77.40%	12.6	12.6				-28.65%
23159	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	北三台村综合二台	200	81.60%	0	0	2022年12月			-51.58%
23160	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-40.49%
23161	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站1变压器	500	14.00%	380	380				-43.51%
23162	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	金科集美1箱变1变压器	630	7.30%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
23163	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民于大棚分116右1变台	200	24.00%	0	0				-10.68%
23164	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	狮城经典2土建变201	400	63.50%	106	106				-30.79%
23165	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区1号	400	3.60%	0	0				100.00%
23166	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城17变电站变压器	630	16.38%	0	0				-43.02%
23167	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	许家村综合三台	200	127.80%	0	0	2025年5月			-14.23%
23168	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线祝村支线03	315	92.06%	0	0	2023年6月			-34.89%
23169	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	252	252				-40.03%
23170	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	北苑绿洲三本箱式变电站1号变压器	630	30.98%	0	0				-32.97%
23171	沈北	农高66kV变电站	农丰线	富力星月湾A区小区1变201配电变压器	630	25.71%	0	0				-7.14%
23172	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花9变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-13.76%
23173	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站1配电变压器	500	62.08%	0	0				-41.88%
23174	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子五、七队	100	14.55%	75.45	75.45				-56.62%
23175	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤1	200	49.20%	81.6	81.6				-48.27%
23176	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园二期1箱变1变压器	400	18.00%	0	0				4.50%
23177	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站2配电变压器	800	19.75%	0	0				-36.15%
23178	大东	大东66kV变电站	大东变66076大环线	中环广场2变电站2变压器	630	56.19%	213	213				-21.81%
23179	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线涂料厂支24	100	56.40%	0	0				-69.68%
23180	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	554农专线农专干57大孤家分121左支2大	315	38.16%	0	0				-46.83%
23181	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-49.13%
23182	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-41.15%
23183	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官10号台区	100	24.00%	66	66				-71.04%
23184	法库	包家屯66kV变电站	包家线	包家线医院分市场支中五台几线4杆（中五	200	0.00%	0	0				-24.13%
23185	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园1变电站2变压器	630	16.00%	0	0				-39.06%
23186	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	香缇澜山4号变电站1号配电变压器	630	46.98%	0	0				-36.83%
23187	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	饮服公司4箱变1号配电变压器	500	100.00%	0	0	2024年6月			-41.64%
23188	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖8	400	26.10%	255.6	255.6				17.25%
23189	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	兴华文居2变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	225	225				-2.19%
23190	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林干236变台	200	26.10%	127.8	127.8				-43.93%
23191	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2+1柱上变压器	400	131.20%	0	0	2024年6月			25.46%
23192	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	莉公馆6号变电站201间隔（乙）配电变压	800	59.40%	0	0				-10.63%
23193	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯线35变台	50	31.20%	0	0				-48.73%
23194	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	新鑫2箱变201配电变压器	630	47.30%	269	269				-22.44%
23195	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站202配电变压器	800	30.25%	0	0				-36.28%
23196	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				-32.44%
23197	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线水田支026	100	10.10%	79.9	79.9				-58.55%
23198	浑南	于山66kV变电站	于山变774于城线	星河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	32.38%	0	0				-16.21%
23199	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	10	10				-74.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23200	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0				-37.96%
23201	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干83右17+1左1	200	11.70%	0	0				-26.82%
23202	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	上悦城1箱变2变压器	630	19.68%	443	443				10.08%
23203	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家12组照明	400	16.20%	208	208				-40.67%
23204	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期10箱变1变压器	630	16.67%	0	0				-30.63%
23205	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干92左7变台	400	25.80%	0	0				-40.13%
23206	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				-38.91%
23207	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站202配电变压器	800	32.75%	0	0				-41.18%
23208	东陵	农大66kV变电站	农首线	创银河湾5期小区1变电站201间隔配电变	630	34.92%	347	347				-40.03%
23209	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干12左1之1	315	40.00%	157.5	157.5				-30.29%
23210	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站1号变压器	630	50.67%	247.8	247.8				-43.74%
23211	于洪	东民66kV变电站	民兴线	中港城永安嘉苑3站房2配电变压器	800	23.40%	532.8	532.8				-24.31%
23212	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-16.65%
23213	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱2号变考核	630	19.37%	0	0				-2.02%
23214	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥一支2	400	60.75%	0	0				-38.64%
23215	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分32左1	400	45.45%	0	0				-16.13%
23216	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区1变201配电变压器	800	9.90%	0	0				7.28%
23217	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星干7右2	400	44.10%	183.6	183.6				-44.42%
23218	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60642达林乙线	有色支10左13左9右3	400	35.40%	218.4	218.4				-35.35%
23219	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分40变台	200	48.60%	82.8	82.8				-96.36%
23220	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格6号配电室1号配电变压器	630	22.86%	0	0				-39.11%
23221	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变1变压器	400	25.80%	256.8	256.8				-42.29%
23222	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变2变压器	630	73.90%	101.4	101.4				-42.62%
23223	法库	宝山66kV变电站	宝山变1004城南线	2万科城1箱变101配电变压器间隔配电变	800	43.80%	369.6	369.6				5.35%
23224	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区2箱式变电站1配电变	630	34.92%	0	0				-37.44%
23225	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-133.23%
23226	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0				-42.29%
23227	东陵	中马66kV变电站	疗养线	桑堤亚纳3箱变2变压器	630	14.60%	71	71				-36.06%
23228	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干雍贺园分5柱上变压器	315	57.46%	0	0				-30.79%
23229	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	解放军北部战区机关单身宿舍2配电变	400	14.40%	302.4	302.4				-42.56%
23230	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右6柱上变	100	18.60%	0	0				-41.77%
23231	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
23232	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡八组照明	400	13.50%	306	306				-23.82%
23233	沈北	农高66kV变电站	农丰线	山水绿阁5号箱变变压器配电变压器	630	24.76%	0	0				-41.01%
23234	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干运河分2左7柱上变	315	27.94%	0	0				-31.82%
23235	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干85左4	315	47.62%	0	0				-44.18%
23236	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干92左3	200	27.60%	0	0				-71.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23237	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	陶瓷线43左2变台	200	20.70%	0	0				-39.33%
23238	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右5右2	315	29.21%	0	0				-36.63%
23239	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	南七乙线51#	315	60.32%	0	0				-38.14%
23240	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星干16右2	400	77.50%	50	50				-44.23%
23241	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干4柱上变压器	315	33.33%	0	0				-42.74%
23242	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左1	315	26.35%	0	0				-41.99%
23243	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分5变压器	315	64.00%	0	0				-40.33%
23244	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右1变压器	315	135.62%	0	0	2022年12月			-45.30%
23245	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分12柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
23246	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干15左6-1	315	40.00%	0	0				-39.89%
23247	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分9柱上变压器	315	51.11%	0	0				-41.94%
23248	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线18	200	74.50%	31	31				-41.72%
23249	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变354闸上甲线	方溪变354闸上甲线闸上干16右11柱上变	315	6.86%	0	0				-78.83%
23250	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	南三乙线76之1	315	20.00%	220.5	220.5				-26.71%
23251	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干34	200	0.00%	0	0				-36.52%
23252	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工干贸易分14公变	315	113.27%	0	0	2024年6月			-38.25%
23253	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	南区分02	160	87.81%	0	0	2024年9月			-37.67%
23254	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分15左1变压器	200	33.00%	114	114				-105.96%
23255	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干9公变	315	42.22%	0	0				-43.75%
23256	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51公变	315	72.38%	0	0				-44.65%
23257	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左3	315	54.92%	0	0				-17.26%
23258	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右8公变	500	67.92%	0	0				-52.85%
23259	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	立新干五三分1+1公变	315	61.59%	89.5	89.5				-49.00%
23260	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分66左3	200	56.70%	66.6	66.6				-32.34%
23261	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线79	315	1.59%	278.5	278.5				7.96%
23262	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	连变352前塔甲线朝中分4左2左1柱上变	315	52.95%	0	0				-43.64%
23263	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干42柱上变	200	92.40%	0	0	2022年12月			-39.82%
23264	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干45公变	315	51.11%	122.5	122.5				-42.74%
23265	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线砂轮分19	315	86.35%	0	0	2024年6月			-41.90%
23266	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	鹏南乙线鹏南乙A开闭站未命名鹏南干三	315	57.52%	0	0				-44.08%
23267	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分13+1	315	11.43%	247.5	247.5				-42.01%
23268	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	大南干塔东分11+1公变	315	34.60%	174.5	174.5				-43.62%
23269	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	体院分5	500	24.80%	326	326				-48.85%
23270	大东	毛君66kV变电站	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线49左1	200	27.00%	126	126				-40.28%
23271	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分11右1	315	4.76%	268.5	268.5				-34.17%
23272	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干20右3柱上变	315	40.32%	156.5	156.5				-42.72%
23273	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左7	200	34.00%	0	0				-39.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23274	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干47兴民分8	315	13.65%	240.5	240.5				-50.86%
23275	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线20	315	28.57%	0	0				-42.60%
23276	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干56柱上变压器	315	45.71%	0	0				-41.20%
23277	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	图强干路官分3	315	57.40%	102.7	102.7				-44.83%
23278	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干83	315	12.06%	0	0				-44.64%
23279	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	铁中分8	315	20.32%	0	0				-41.75%
23280	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	和铁乙线16	100	88.00%	2	2	2023年9月			-37.46%
23281	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干90	20	25.50%	0	0				-50.13%
23282	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分109右1变压器	200	8.10%	142	142				-85.92%
23283	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	八纬西分3	400	48.90%	0	0				-41.17%
23284	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族甲线前进分4	400	20.00%	0	0				-39.44%
23285	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分26变压器	400	48.00%	0	0				-41.63%
23286	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线29右1	400	35.20%	0	0				-65.85%
23287	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左2变台	315	48.25%	0	0				-38.62%
23288	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分26左8	200	11.40%	157.2	157.2				-42.30%
23289	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分1柱上变压器	250	58.56%	78.6	78.6				-48.44%
23290	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支12左05	315	19.24%	0	0				-38.20%
23291	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变2变	630	15.87%	0	0				-46.21%
23292	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变2变	630	9.21%	0	0				-42.47%
23293	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变2变	500	19.60%	0	0				-43.49%
23294	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园2箱变	630	24.44%	0	0				-38.06%
23295	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变2号变	630	43.81%	0	0				-45.24%
23296	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	如意缘小区12号变	630	26.03%	0	0				-46.35%
23297	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	集智大厦2一次1#主变	800	12.00%	308	308				-39.36%
23298	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园21主变	500	19.20%	0	0				-44.15%
23299	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	田义小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-45.22%
23300	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
23301	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变1号变	500	39.36%	0	0				-44.65%
23302	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变2变	400	45.00%	0	0				-43.41%
23303	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	民族北1箱变一次主变	500	27.60%	312	312				-48.81%
23304	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变1号变	630	22.10%	0	0				-41.48%
23305	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	电科院光荣街主变	400	2.10%	0	0				-57.31%
23306	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	乐警1小区箱变（单）	500	29.28%	303.6	303.6				-41.66%
23307	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-41.94%
23308	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园12#1#主变	630	0.00%	567	567				0.00%
23309	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变2站内变压器	400	14.70%	2	2				-44.09%
23310	沈河	展览66kV变电站	展览变844展文甲线	青年1箱变1变压器	250	4.48%	0	0				-40.50%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23311	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	明地小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-43.24%
23312	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站202	400	29.40%	0	0				-41.11%
23313	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站2变压器	500	51.84%	170	170				-48.51%
23314	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站1号变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-37.97%
23315	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	梦翔之家1变电站201	630	18.41%	451	451				-46.66%
23316	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富祥园2202	630	0.00%	31	31				0.00%
23317	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙7箱变2变压器	630	30.79%	373	373				-42.57%
23318	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙11箱变2变压器	630	33.02%	359	359				-40.95%
23319	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变1变压器	400	36.40%	0	0				-42.41%
23320	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
23321	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站202柜	400	33.20%	227.2	227.2				-41.27%
23322	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站201柜	400	0.00%	319	319				0.00%
23323	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站201	630	46.67%	273	273				-40.82%
23324	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站202	315	33.02%	179.5	179.5				-39.37%
23325	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站201	630	47.30%	269	269				-38.86%
23326	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站201柜	630	49.52%	0	0				-43.63%
23327	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站202变压器	630	71.43%	0	0				-39.84%
23328	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站201	630	36.19%	0	0				-42.10%
23329	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	河畔人家1箱变1	630	9.90%	0	0				-59.14%
23330	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	新海阳光3箱变1	630	17.52%	0	0				-40.36%
23331	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23332	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23333	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0				-31.37%
23334	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变642马五乙线	省情报所一次主变	315	35.56%	171.5	171.5				-48.96%
23335	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	三隆小区1变电站2变压器	500	39.60%	0	0				-42.34%
23336	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和3箱变2	800	31.50%	0	0				-43.08%
23337	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	东升家园箱变1变压器	500	42.24%	0	0				-22.78%
23338	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	阔业小区201	630	16.83%	31	31				-45.31%
23339	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	长青新苑箱变1变压器	630	14.10%	0	0				-44.23%
23340	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站201	630	32.38%	363	363				-38.30%
23341	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23342	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭5变电站201	315	17.14%	229.5	229.5				-37.28%
23343	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	龙凤寺箱变1变压器	315	41.65%	152.3	152.3				-46.87%
23344	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变1变	630	33.52%	0	0				-41.79%
23345	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	枫杨西变电站1号变压器	630	24.00%	0	0				-39.42%
23346	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变2变压器	800	28.50%	0	0				-39.82%
23347	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	珠林2变压器	400	26.00%	0	0				-37.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23348	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变1变压器	500	31.04%	0	0				-53.34%
23349	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变2变压器	800	20.00%	560	560				-41.72%
23350	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	新大地箱变1变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-42.01%
23351	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-39.47%
23352	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛2箱变2变压器	630	50.29%	0	0				-43.86%
23353	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变2变	630	22.54%	425	425				-43.51%
23354	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	中房2箱变2变压器	630	40.95%	309	309				-41.45%
23355	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站2号变压器	630	0.00%	457	457				0.00%
23356	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0				-47.73%
23357	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区15变电站201柜	630	17.46%	0	0				-42.16%
23358	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-49.14%
23359	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑2号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				-41.79%
23360	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	通天4箱变1变压器	250	69.60%	0	0				-43.53%
23361	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	狮城南变电站202	400	50.40%	158.4	158.4				-44.28%
23362	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	宏达广昌箱变1变压器	630	24.89%	0	0				-44.33%
23363	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-44.14%
23364	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-49.54%
23365	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	别墅小区变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-21.98%
23366	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变1变压器	315	65.14%	0	0				-40.47%
23367	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	民主小区1号变电站1号变压器	800	47.70%	0	0				-42.90%
23368	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-38.08%
23369	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站201柜	630	38.73%	94	94				-45.40%
23370	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
23371	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变2号变	630	18.10%	0	0				-42.15%
23372	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	三隆小区3变电站1变压器	500	42.80%	0	0				-41.81%
23373	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
23374	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤老干部1变压器	500	13.76%	0	0				-42.55%
23375	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站2变压器	800	13.20%	0	0				-41.74%
23376	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	八一公寓一次1主变	400	17.20%	0	0				-42.63%
23377	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站202柜	630	48.25%	0	0				-49.08%
23378	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站202柜	500	19.84%	0	0				-38.72%
23379	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	岛天境3号变电站201间隔（甲）配电变压	630	22.22%	0	0				5.93%
23380	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线柏和干314	315	0.00%	283.5	283.5				-21.61%
23381	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左11变台	200	50.00%	0	0				15.00%
23382	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站1配电变压器	400	34.50%	0	0				-34.48%
23383	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站2配电变压器	500	25.92%	0	0				-40.18%
23384	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	龙湖云峰原著2号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				11.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23385	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60642达林乙线	达林乙线5右2	200	12.40%	155.2	155.2				32.86%
23386	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥2变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-41.35%
23387	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	小河北井支09小河沿综合台B	400	23.70%	265.2	265.2				-15.63%
23388	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾3号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-45.30%
23389	于洪	光辉66kV变电站	光专线	小微西老边西北台	200	63.30%	53.4	53.4				10.49%
23390	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站1号配电变压器	630	50.67%	0	0				-41.20%
23391	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75956卧金线	亿居房地产开发有限公司2箱变202配电变	630	36.51%	337	337				-41.05%
23392	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线西大几46	200	118.20%	0	0	2025年4月			-30.45%
23393	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站2变压器	630	17.78%	0	0				5.42%
23394	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干鲮鱼泡分27变台	200	24.30%	131.4	131.4				-33.03%
23395	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大孤家东台支1（大孤家北台）	200	0.00%	180	180				-18.48%
23396	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站2变压器	630	3.24%	546.6	546.6				-29.57%
23397	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左12右1	200	26.50%	0	0				-48.60%
23398	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站2变压器	400	27.00%	0	0				-46.74%
23399	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际4开闭站之1柱上变压器	400	47.10%	0	0				39.41%
23400	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-33.06%
23401	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春6箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-48.23%
23402	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-43.19%
23403	东陵	中马66kV变电站	疗养线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变1变压器	630	16.00%	71	71				-51.80%
23404	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-43.02%
23405	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	文华街3号院1箱变2变压器	630	18.10%	0	0				-42.34%
23406	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	杉赋1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	16.83%	461	461				16.24%
23407	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.98%
23408	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城13号变电站2号变压器	630	31.11%	371	371				-42.87%
23409	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线27变台	200	26.25%	127.5	127.5				-20.95%
23410	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前北台	200	80.85%	18.3	18.3	2022年12月			-33.31%
23411	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线供销社照明	50	83.20%	3.4	3.4	2025年2月			-36.37%
23412	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线严东甲04	100	0.00%	0	0				-49.09%
23413	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	旭升小区土建变1变压器	800	36.75%	0	0				-42.21%
23414	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-43.94%
23415	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺干广旺乙线28左1柱上变压器	100	52.80%	0	0				-42.72%
23416	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	文华园2变电站2站内变压器	630	21.90%	429	429				-46.96%
23417	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支26	80	53.13%	0	0				-42.98%
23418	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线20（柏家沟6队）	315	0.00%	0	0				-35.09%
23419	法库	包家屯66kV变电站	包家线	0kV包家线包百分敬老院支5（敬老院台）	100	0.00%	0	0				-20.37%
23420	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线于桥分36左4右2柱上变压器	315	12.95%	0	0				-25.91%
23421	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	方甲线文方干实德北分19右4+1左7柱上变	400	15.50%	0	0				-39.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23422	东陵	杨官66kV变电站	富康线	华润长安里3变电站2变压器	630	7.30%	0	0				3.69%
23423	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干147左5变台	200	41.70%	96.6	96.6				-39.51%
23424	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线巴东支06	200	26.70%	0	0				-32.31%
23425	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	小岭南台	400	18.30%	286.8	286.8				-33.36%
23426	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-2	315	51.75%	0	0				-42.28%
23427	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线镇西干52	315	37.33%	165.9	165.9				-37.81%
23428	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
23429	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.94%
23430	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站2主变	500	19.60%	352	352				-41.11%
23431	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期6箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	423	423				-39.91%
23432	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	丽景名居3变电站2配电变压器	800	18.38%	0	0				100.00%
23433	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤2变电站1变压器	400	31.88%	0	0				-40.00%
23434	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分58右8左4变台	200	61.50%	0	0				-47.66%
23435	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-44.37%
23436	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	南一乙线24左4	400	46.50%	123	123				-40.03%
23437	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线三家花苑	250	60.16%	74.6	74.6				-39.71%
23438	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫线19右12变台	200	15.90%	148.2	148.2				-40.71%
23439	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线88右4变台	200	76.65%	26.7	26.7				-20.67%
23440	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线乡政府台	315	43.49%	0	0				-32.97%
23441	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	宏伟新都箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-39.80%
23442	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	青胜甲5KB丰晟供暖201间隔配电变压器	315	2.54%	0	0				-44.31%
23443	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	金港名城1号201配电变压器	630	20.32%	0	0				-34.95%
23444	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街4大棚	200	33.40%	113.2	113.2				-31.30%
23445	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	榆上河府1号变电站201间隔（甲）配电变	800	93.00%	0	0	2024年12月			-28.64%
23446	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分11右4变台	200	29.20%	0	0				-38.55%
23447	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	024保工印象3202配电变压器	630	33.97%	353	353				-39.27%
23448	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城1号变电站2变压器	800	19.20%	0	0				-39.56%
23449	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分24右5	200	48.30%	0	0				-37.01%
23450	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	雪松公馆2号变电站201间隔（乙）配电变	630	12.70%	487	487				14.37%
23451	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站1变压器	400	37.50%	210	210				-40.95%
23452	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	河房地产开发有限公司(时代逸居)41配电	400	39.00%	0	0				5.25%
23453	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-39.32%
23454	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅2变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0				-28.93%
23455	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅5变电站201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0				-20.53%
23456	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-34.29%
23457	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-41.80%
23458	开发	汪河66kV变电站	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期小区变电站2变压器	630	28.25%	389	389				-38.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23459	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分22右1	200	29.40%	121.2	121.2				-41.13%
23460	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站1号变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-35.08%
23461	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	汇置尚樾2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0				16.12%
23462	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	港中旅三期5箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-9.33%
23463	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗前岗照明	200	79.50%	21	21				-44.08%
23464	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线126	100	75.00%	0	0				-35.81%
23465	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-37.43%
23466	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区1站房2变压器	630	23.87%	416.6	416.6				-43.67%
23467	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变1变压器	400	27.30%	0	0				2.17%
23468	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分72左11左5	100	0.00%	0	0				0.00%
23469	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0				-41.12%
23470	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	中梁学府壹号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	308	308				9.04%
23471	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站2变压器	630	39.62%	0	0				-35.85%
23472	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668赵一线	史家村西台小微	100	71.40%	0	0				23.05%
23473	于洪	双树66kV变电站	双南甲线	光辉变815光水线永光村2队	400	105.30%	0	0	2025年2月			-44.19%
23474	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右13	50	21.00%	34.5	34.5				-53.11%
23475	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语6箱变201	500	0.00%	450	450				0.00%
23476	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线新立支29	100	51.60%	38.4	38.4				-38.73%
23477	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西北土分081	200	42.60%	94.8	94.8				-56.67%
23478	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站2变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-28.93%
23479	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站2号配电变压器	630	6.67%	0	0				-38.27%
23480	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	长兴分111右4	400	26.00%	0	0				-20.85%
23481	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组照明	400	9.60%	0	0				-10.02%
23482	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸四期3变电站1变压器配电变压器	630	30.79%	0	0				-41.45%
23483	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线邵家分支线063	50	71.40%	0	0				-37.98%
23484	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站1变压器	630	18.73%	0	0				20.89%
23485	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	千新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）72	630	26.03%	0	0				-43.33%
23486	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				4.30%
23487	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	红旗台村南5台区	200	13.00%	19	19				-31.50%
23488	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期2箱式变电站配电变压器	630	43.81%	0	0				-34.86%
23489	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	王家村台	200	40.20%	0	0				-10.08%
23490	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	新立分38+1右2	200	12.00%	156	156				12.78%
23491	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	佳华国际大厦201配电变压器	800	26.63%	0	0				-38.58%
23492	于洪	东民66kV变电站	机床二线	小微机床二干3之6	400	6.90%	0	0				16.68%
23493	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	闫荒地中台	315	20.95%	217.5	217.5				24.94%
23494	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香滨11变电站1变压器	800	36.00%	0	0				-41.46%
23495	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城8号变电站2变压器	630	23.24%	0	0				41.97%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23496	浑南	下深66kV变电站	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站1号配电变压器	630	45.71%	0	0				-38.62%
23497	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	万国干11+2变压器	315	32.06%	0	0				-39.87%
23498	浑南	安顺66kV变电站	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站2号变压器	400	26.40%	0	0				-28.84%
23499	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德4机井支13	100	0.00%	0	0				0.00%
23500	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变1号变压器	630	16.51%	0	0				-49.72%
23501	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城小区1变电站2变压器	630	53.02%	0	0				-18.91%
23502	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱刘花分17变台	200	23.40%	0	0				-38.07%
23503	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站201配电变压器	500	39.36%	0	0				14.31%
23504	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变1变压器	500	18.00%	0	0				-50.24%
23505	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	阳光幸福里1开2变201间隔配电变压器	400	39.50%	0	0				-41.26%
23506	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变2变压器	400	22.88%	0	0				-43.93%
23507	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园7箱变(单)	400	17.20%	0	0				-35.40%
23508	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站2变压器	630	33.33%	10	10				-43.48%
23509	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线马家村支05(马家村B台	200	51.90%	0	0				-36.65%
23510	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	金科玖禧2箱变1变压器	800	7.50%	0	0				42.36%
23511	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	公园里2期201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-26.90%
23512	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	红卫变364皇姑甲线皇姑干47左5柱上变压器	400	52.25%	151	151				-46.88%
23513	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线河信子支08	100	68.10%	0	0				-32.60%
23514	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站201变压器	400	31.50%	234	234				-39.09%
23515	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林幸福里2变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-39.62%
23516	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线熙娇花园	250	38.40%	129	129				-31.72%
23517	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展6号变电站201间隔配电变压器	315	23.49%	0	0				-30.06%
23518	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-40.77%
23519	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	农机所箱变(单)	315	17.46%	228.5	228.5				-59.65%
23520	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-36.04%
23521	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站2变压器	400	22.40%	270.4	270.4				-47.93%
23522	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10KV依戴线祝家堡分40	200	27.60%	124.8	124.8				24.55%
23523	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	京金融广场北区7小区变电站202配电变	630	21.59%	431	431				81.64%
23524	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分23左02	200	33.30%	113.4	113.4				-31.79%
23525	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站202配电变	630	55.24%	0	0				-43.36%
23526	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站202间隔配电变	630	16.51%	0	0				-39.82%
23527	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲三四期2变电站201配电变	630	43.49%	0	0				-39.46%
23528	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	海领馆2号变电站201间隔(甲)配电变	800	7.50%	660	660				100.00%
23529	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线小潘村岳家地	100	104.40%	0	0	2022年12月			-63.28%
23530	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线小岭东台分7台区	200	61.20%	57.6	57.6				18.70%
23531	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期2箱式变电站1配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
23532	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景棠苑1变电站1变压器	630	0.00%	19	19				-40.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23533	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线大二房几03	100	99.80%	0	0	2022年12月			-35.32%
23534	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村2变电站202柜	630	22.86%	423	423				-42.05%
23535	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	牛大平石场支3变压器	400	83.70%	25.2	25.2	2024年10月			-45.44%
23536	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站1变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-40.75%
23537	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-41.21%
23538	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线伙服综合楼考核	200	19.00%	0	0				-43.01%
23539	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中附属工厂	200	56.40%	67.2	67.2				-47.18%
23540	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙沟子大棚	100	34.90%	55.1	55.1				-39.19%
23541	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支053	80	55.69%	0	0				-85.72%
23542	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园6变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-43.81%
23543	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟西台	100	113.40%	0	0	2024年6月			-24.12%
23544	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	鑫塔小区1号台201间隔配电变压器	400	42.00%	0	0				-47.36%
23545	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲干赵家沟支23柱上变压器	200	16.80%	0	0				-40.24%
23546	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯9箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-25.26%
23547	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室2变压器	630	30.10%	0	0				-36.66%
23548	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-36.99%
23549	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰东方园4箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-42.68%
23550	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区2变电站1变压器	800	31.20%	0	0				4.92%
23551	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆变130乌荆线乌荆线前连分排水支16左4	100	85.20%	0	0	2025年2月			4.58%
23552	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞沟子分62左5变台	200	14.40%	0	0				96.99%
23553	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊10号变电站1变压器	315	81.90%	0	0	2024年12月			-42.91%
23554	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左7左1变台	200	67.80%	44.4	44.4				-26.63%
23555	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转北支18	50	0.00%	0	0				0.00%
23556	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	刘二堡刘南村助农公变台区4号	400	20.70%	0	0				0.00%
23557	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				-39.09%
23558	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都1箱变1考核配电变压器	500	40.00%	0	0				-34.98%
23559	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站1号变压器	630	19.37%	445	445				-44.22%
23560	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23561	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期3箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0				-32.69%
23562	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	土地局箱变1变压器	315	31.43%	0	0				-42.10%
23563	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府三期1变电站201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				4.64%
23564	沈北	清水66kV变电站	清依线	弯道分02(弯道A台)清洁能源	400	11.25%	0	0				-42.84%
23565	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大李线后孤家子自来水分5+1	50	21.20%	34.4	34.4				-60.42%
23566	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干70右5	200	35.70%	0	0				-28.82%
23567	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城9变电站变压器	400	35.25%	0	0				-40.74%
23568	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站1变压器	400	38.50%	31	31				-38.29%
23569	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座2箱变2配电变压器	500	36.40%	0	0				-41.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23570	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	果园变415镇东线元和小区	200	44.00%	0	0				-40.85%
23571	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期7箱式变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0				-41.29%
23572	沈北	王驿66kV变电站	城南线	王驿变848城南线城南线128	160	62.75%	43.6	43.6				-30.77%
23573	沈河	南湖66kV变电站	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-5配变站1变压器	630	22.22%	427	427				11.40%
23574	沈河	长青66kV变电站	长青变472长东线	星汇云锦2-5配变站2变压器	630	18.73%	449	449				8.69%
23575	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	隆之园林公变台	200	8.10%	0	0				100.00%
23576	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线北岗照明	200	57.00%	66	66				-13.15%
23577	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线南郭家台分支线路012	100	98.25%	0	0	2024年6月			-32.40%
23578	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线新华园	250	42.88%	0	0				-46.75%
23579	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于五组照明	200	57.90%	64.2	64.2				-37.30%
23580	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-50.48%
23581	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站1变压器	630	47.24%	0	0				-38.08%
23582	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	江南印象小区3变电站201	630	19.43%	444.6	444.6				-37.92%
23583	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支05	315	46.98%	0	0				-29.41%
23584	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期4箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-41.99%
23585	和平	广州66kV变电站	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座201间隔配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				-37.51%
23586	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干35右2	315	41.40%	0	0				-43.17%
23587	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	锦云天城一期1变电站201配电变压器	800	31.20%	0	0				12.73%
23588	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	南铁乙干66左6变台	400	96.60%	0	0	2024年6月			11.06%
23589	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干水分20变台	100	51.00%	0	0				-26.36%
23590	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站1号变压器	630	8.57%	513	513				-41.65%
23591	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李相变645李古线李祝干022柱上变压器	100	81.00%	0	0	2025年4月			-29.28%
23592	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	幻影家园2变电站2变压器	800	31.20%	0	0				-39.94%
23593	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-37.95%
23594	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-41.63%
23595	大东	毛君66kV变电站	10kV毛海线7952	沈海变374东望甲线和平干祁家分8	160	0.00%	144	144				-44.81%
23596	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	站式服务-沈阳市沈北新区广禾秸秆加工	400	2.85%	0	0				100.00%
23597	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30右3	100	18.90%	0	0				-49.35%
23598	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园16变电站变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-40.64%
23599	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	辽宁信达恒源科技有限公司公变台	400	43.50%	186	186				40.01%
23600	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变1配电变压器	500	28.00%	0	0				-44.24%
23601	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干白云分6左1	100	63.30%	0	0				-48.79%
23602	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	青堆子北台照明	400	38.40%	206.4	206.4				-20.51%
23603	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线红宝山村3台	200	18.45%	0	0				-9.97%
23604	沈北	王驿66kV变电站	城南线	站式服务-沈阳市沈北新区众盈塑料包装制品	400	10.65%	317.4	317.4				89.92%
23605	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站1变压器	500	34.00%	0	0				-44.42%
23606	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学干科学分42左1南塔综合楼KB五洲箱变配	400	36.00%	216	216				-52.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23607	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红干红西分19右2变台	200	57.00%	66	66				7.33%
23608	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区9变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-40.42%
23609	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.75%	0	0				-37.80%
23610	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	778水孙甲线水孙甲干张沙布分7左1柱上变	315	31.62%	183.9	183.9				-33.45%
23611	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷后东2照明A	200	88.00%	4	4	2024年2月			-30.54%
23612	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左2之1柱上变	315	0.00%	0	0				-51.93%
23613	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干133	100	82.40%	0	0	2024年6月			-22.17%
23614	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	可沟变203上河线上河干上河分上河支22变	100	64.60%	0	0				-33.86%
23615	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	北甲线造化干沙平分旺牛支22左1柱上变	50	25.80%	0	0				-6.57%
23616	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线63	100	52.00%	38	38				-42.50%
23617	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分25左4变台	100	71.60%	18.4	18.4				-40.43%
23618	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-40.35%
23619	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分61变台	200	7.20%	0	0				3.08%
23620	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分13变压器	315	31.11%	0	0				-40.64%
23621	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干8右4	100	23.70%	0	0				-62.37%
23622	新民	查牛66kV变电站	查牛变31352荒地线	荒地线小荒地分11变台	200	28.50%	123	123				-25.30%
23623	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	机线大民干西高力分长山子支23+1右1变	200	34.80%	0	0				-40.96%
23624	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	服装城1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-42.68%
23625	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵干上柳分2+1柱上变压器	100	42.60%	0	0				-30.78%
23626	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线二组分支线004	100	84.90%	5.1	5.1	2025年4月			-36.36%
23627	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线二中支06	200	58.20%	0	0				-41.22%
23628	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡4箱式变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0				-37.89%
23629	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡8箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
23630	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线后二台子分87右6变台	100	70.80%	19.2	19.2				-31.43%
23631	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站2变压器	500	37.12%	0	0				-34.73%
23632	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593512	50	37.50%	26.25	26.25				-44.55%
23633	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站1变压器	500	52.80%	0	0				-34.65%
23634	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	丁家堡村13机井	100	38.40%	51.6	51.6				-25.46%
23635	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期4箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0				-36.51%
23636	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线29	315	55.87%	0	0				-43.50%
23637	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支10	200	22.50%	0	0				-40.26%
23638	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左1变台	315	72.38%	55.5	55.5				-39.79%
23639	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线13变台	315	110.10%	0	0	2022年12月			-41.15%
23640	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	保利天汇2箱变2变压器	800	38.40%	412.8	412.8				65.54%
23641	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0				-43.37%
23642	浑南	营盘66kV变电站	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-40.24%
23643	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	顺山新村4箱变2变压器	630	16.83%	0	0				-37.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23644	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	姜屯变208红岭线红岭干宋家窝堡分47变台	200	79.88%	20.25	20.25				-38.47%
23645	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组分支12	50	104.10%	0	0	2022年12月			-36.55%
23646	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右22右01	315	31.62%	183.9	183.9				-37.43%
23647	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	华润万象府小区5配电室201间隔变压器	630	28.25%	389	389				4.00%
23648	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线前庙照明	100	43.20%	46.8	46.8				-33.85%
23649	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右0柱上变压器	315	51.81%	0	0				-23.58%
23650	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5-6变电站1柜配电变压器	315	50.79%	123.5	123.5				-44.53%
23651	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线105左59	315	59.68%	95.5	95.5				-35.50%
23652	康平	城南66kV变电站	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变2变压器	630	31.43%	369	369				-41.22%
23653	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路西支4	100	28.20%	0	0				5.08%
23654	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳置业有限公司3变电站1变压器配电变	630	33.02%	0	0				-42.22%
23655	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	百益龙置业有限公司3变电站2变压器配电变	630	29.84%	0	0				-27.98%
23656	法库	果子园66kV变电站	果子园变418果府线	中冠健身会所1变压器间隔配电变压器	800	11.25%	12	12				-30.46%
23657	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期3小区变电所201配电变压器	630	15.56%	0	0				24.35%
23658	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-40.71%
23659	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-37.30%
23660	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干49右1左7变压器	200	40.20%	0	0				26.63%
23661	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	630	18.73%	0	0				-35.05%
23662	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分57变台	200	39.00%	0	0				-29.88%
23663	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变202	630	21.59%	0	0				-43.89%
23664	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线22	100	79.50%	10.5	10.5				-39.61%
23665	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立甲线49+1	200	26.10%	0	0				-35.08%
23666	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干78+1	200	23.70%	132.6	132.6				-23.69%
23667	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西线褚贵分9+1	200	23.10%	133.8	133.8				-23.13%
23668	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃花源6箱变2变压器	630	34.29%	351	351				-24.79%
23669	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	陈五十屯7队台	400	33.75%	97	97				-24.27%
23670	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	树林一二组照明综合（2023）	200	30.00%	120	120				33.17%
23671	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站202配电变压器	800	30.75%	474	474				-38.90%
23672	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	阳市电子技术学校综合台区（太阳干38+1	200	82.80%	14.4	14.4	2024年6月			-32.03%
23673	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右14	100	46.50%	0	0				-43.17%
23674	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	许家村综合二台	200	25.80%	128.4	128.4				-25.68%
23675	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城2箱变1变压器	630	43.17%	295	295				-42.62%
23676	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	pms 新南分支21	200	5.80%	168.4	168.4				-37.31%
23677	沈北	新城子66kV变电站	新城线	三小分04	250	46.08%	0	0				-40.61%
23678	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	幸福岛3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
23679	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	万家分2+1	400	42.30%	0	0				-3.23%
23680	沈北	农高66kV变电站	农柳线	沈阳岭海房地产有限公司配电变压器	500	16.50%	0	0				3.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23681	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站2号变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-42.68%
23682	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线古城子北二截地	100	68.40%	21.6	21.6				-56.50%
23683	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干43+1右2	200	71.70%	36.6	36.6				100.00%
23684	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线广场支09	315	54.48%	0	0				-39.08%
23685	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	kV中石干联络分渔场支10加1右分支5变压	100	24.60%	65.4	65.4				-56.31%
23686	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变2变压器	500	36.16%	269.2	269.2				-43.19%
23687	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线171	200	127.80%	0	0	2025年2月			-17.30%
23688	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支041	200	21.53%	136.95	136.95				-31.30%
23689	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线北大泉眼2台支04	200	19.50%	0	0				-52.62%
23690	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线小三官支12	50	30.60%	29.7	29.7				-36.35%
23691	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	北洼子机井	100	28.40%	0	0				-60.08%
23692	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园4变电站202变电站	630	31.62%	367.8	367.8				-44.11%
23693	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	名仕经典一期2箱式变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0				-0.11%
23694	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花7箱变1变压器	500	17.92%	0	0				-43.95%
23695	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微两家4台区	200	87.90%	4.2	4.2	2023年1月			-39.22%
23696	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线145+1右1变台	200	44.10%	0	0				8.06%
23697	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变1变压器	800	55.88%	0	0				-40.92%
23698	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变202变压器	800	0.00%	94	94				0.00%
23699	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38+1	250	22.40%	0	0				-48.75%
23700	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0				-41.34%
23701	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站201间隔配电变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-46.43%
23702	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	幸福新居小区箱式变电站1配电变压器	400	17.25%	0	0				-41.33%
23703	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期2箱式变电站1配电变压器	630	21.90%	429	429				-39.24%
23704	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右10变台	400	30.00%	0	0				-67.56%
23705	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线16右1	315	42.22%	0	0				-36.94%
23706	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线苗圃支线007	100	85.20%	4.8	4.8	2025年4月			-28.94%
23707	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关西分支线09	80	132.38%	0	0	2022年12月			-29.86%
23708	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站202变压器	630	14.92%	0	0				-45.32%
23709	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-37.65%
23710	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻4变电站202柜	630	11.43%	495	495				-48.08%
23711	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	宝山变006南环甲线西家属楼支4	630	23.81%	417	417				-46.02%
23712	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	蔡伯街村综合二台(微)	200	112.20%	0	0	2025年4月			24.78%
23713	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	中粮2箱变1变压器	400	79.50%	0	0				-13.97%
23714	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	仙林金谷二期1变电站202间隔配电变压器	500	36.80%	0	0				-37.71%
23715	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分26+1右1	200	26.70%	0	0				21.39%
23716	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线张西分支013	100	75.50%	0	0				-32.65%
23717	于洪	东民66kV变电站	东民线	东民变343东民线东民楼房台区	250	76.64%	33.4	33.4				-43.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23718	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台	200	114.90%	0	0	2023年1月			-38.45%
23719	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2柱上变压器	315	4.67%	268.8	268.8				-41.13%
23720	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线工业台支01	315	55.81%	0	0				-30.55%
23721	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光11箱式变电站配电变压器	630	24.05%	0	0				-43.18%
23722	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家一期小区2箱式变电站1配电变	630	33.97%	0	0				-42.79%
23723	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤1变电站2变压器	400	29.25%	0	0				-43.46%
23724	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线79	315	95.49%	0	0	2024年6月			-40.00%
23725	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾8号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0				-38.55%
23726	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产10变电站1号配电变压器	630	7.62%	519	519				-13.03%
23727	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV/双丁线丁雷分33	400	19.20%	0	0				-15.85%
23728	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60188施航线	奥园32号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	29.70%	0	0				-35.25%
23729	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站201	630	40.76%	310.2	310.2				-36.54%
23730	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站201	630	26.98%	0	0				-39.12%
23731	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃相乙线223左1	400	11.10%	0	0				10.33%
23732	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右8左1	200	103.50%	0	0	2024年6月			3.66%
23733	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线狼洞支富荣昌几5	200	54.00%	0	0				12.84%
23734	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	十三纬路72好变电站配电变压器	400	70.00%	0	0				-30.26%
23735	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线小付家分支002	100	57.20%	0	0				-47.58%
23736	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡7箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-40.87%
23737	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	奥玛丽都1站房1变压器	630	32.25%	363.8	363.8				-40.91%
23738	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-42.02%
23739	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站201配电变压器	630	32.70%	361	361				-36.02%
23740	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文乙线17右6左1	100	27.20%	62.8	62.8				-31.64%
23741	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-220.11%
23742	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	光河分4+1	315	10.67%	0	0				1.89%
23743	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-38.50%
23744	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	yhg_文澜苑B区2箱变201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0				-40.28%
23745	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	公园大道1箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-43.31%
23746	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-41.68%
23747	开发	陕西66kV变电站	陕西变55390陕明线	观园小区3变电站2变压器	800	9.30%	645.6	645.6				45.53%
23748	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	100	110.60%	0	0	2024年12月			100.00%
23749	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	沈阳盛宣通信工程有限公司2（一站式）	100	5.00%	0	0				-35.96%
23750	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线胡家分058	100	52.65%	0	0				-65.64%
23751	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城3箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-37.30%
23752	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	颂5号变电站201间隔（前新线）配电变	630	20.00%	0	0				71.25%
23753	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分6右5	200	39.30%	0	0				3.52%
23754	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	252	252				-43.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23755	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期41主变	500	21.60%	0	0				-38.73%
23756	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20072千缘线	千缘爱都1土建变201	630	21.59%	431	431				-45.26%
23757	沈北	道义66kV变电站	道义变15269偈景线	三辉房地产开发有限公司1箱式变电站2号变	630	15.24%	0	0				-38.27%
23758	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	辽宁乾弘房地产变电站1号配电变压器	630	3.17%	0	0				-40.70%
23759	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微富强6台	400	9.90%	0	0				3.43%
23760	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦4小区变电站202	630	12.70%	0	0				26.10%
23761	东陵	世园66kV变电站	世高线	旧站回迁楼4箱变1变压器	630	30.79%	0	0				-40.91%
23762	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑B区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0				-40.14%
23763	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依村分05	160	39.75%	0	0				-49.29%
23764	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	沈空老干部住宅2箱变1变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-39.75%
23765	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-41.66%
23766	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花6变电站201间隔配电变压器	630	61.90%	0	0				-13.91%
23767	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左7柱上变压器	400	53.70%	0	0				-25.25%
23768	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园4号变电站1号变压器	630	28.19%	0	0				-41.91%
23769	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线后弓分7+1左3变台	400	20.75%	0	0				82.95%
23770	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左1变台	200	72.90%	0	0				-46.07%
23771	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站1变压器	250	20.80%	0	0				-43.77%
23772	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变692马和线	协和广场住宅12主变	1250	32.40%	720	720				-12.57%
23773	东陵	中马66kV变电站	高坎线	旧站三队井箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.62%	0	0				-33.68%
23774	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-30.61%
23775	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-44.64%
23776	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	古城子村养殖南台	400	53.40%	146.4	146.4				34.96%
23777	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司4箱变1号变压器	630	29.52%	0	0				-40.77%
23778	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-1母线间隔1配电变压器	800	45.38%	357	357				-39.30%
23779	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村五八队	200	91.50%	0	0	2022年12月			-36.46%
23780	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	仁置尚郡2.2期5小区变电站202配电变压器	800	8.50%	0	0				37.71%
23781	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林干101左12变台	200	53.15%	73.7	73.7				-38.83%
23782	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.41%
23783	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	pms_五五分9右支001	200	38.70%	0	0				-63.20%
23784	浑南	安顺66kV变电站	安顺变152安汇线	和鸿广场一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23785	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分16	100	42.00%	0	0				-26.27%
23786	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	城建局住宅变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-42.81%
23787	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	法屯变403赖花甲线赖花甲干大河分43变台	160	61.31%	45.9	45.9				-49.96%
23788	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				-46.72%
23789	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站1变压器	630	9.84%	0	0				12.20%
23790	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	碧桂园天语3箱式变电站2配电变压器	800	15.90%	0	0				16.30%
23791	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线196	30	76.00%	0	0				-25.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23792	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房二组照明	100	132.00%	0	0	2025年5月			-39.39%
23793	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站2号变压器	400	13.50%	306	306				-56.34%
23794	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号1号箱变2号变考核	800	7.20%	0	0				-4.91%
23795	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分27左3右1	315	33.14%	0	0				-45.04%
23796	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘南4号照明（2020微）	200	77.40%	0	0				-38.05%
23797	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左13	315	80.00%	0	0	2022年12月			-41.50%
23798	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线藤家村照明	315	22.86%	211.5	211.5				-15.04%
23799	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.66%
23800	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站2变压器	800	43.88%	0	0				-29.41%
23801	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右13变台	200	34.05%	111.9	111.9				-41.57%
23802	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线粮库分02	200	37.75%	0	0				-33.87%
23803	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南十条变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0				-44.47%
23804	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	解放军北部战区机关单身宿舍1配电变压器	400	16.20%	0	0				-52.27%
23805	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	友好配变站2变压器间隔配电变压器	630	29.84%	379	379				-42.93%
23806	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司2201配电变压器	630	14.10%	0	0				-42.11%
23807	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	第二干休所小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23808	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	福州路53-1变压器1变压器配电变压器	630	32.06%	307	307				-41.97%
23809	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变201配电变压器配电变压器	630	29.21%	0	0				-40.11%
23810	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房10组照明	400	45.60%	177.6	177.6				-38.10%
23811	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	韵动领地2变电站202	800	19.88%	0	0				-39.51%
23812	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分8变压器	100	0.00%	90	90				-127.18%
23813	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右12左1柱上变压器	315	17.78%	0	0				-59.53%
23814	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左5柱上变压器	315	45.40%	0	0				-43.63%
23815	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	变350造化甲线造化干沙平分旺牛支34变	315	4.13%	0	0				-26.95%
23816	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	平罗分23左10柱上变压器	315	20.57%	0	0				-31.48%
23817	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支11变压器	315	43.68%	0	0				-47.35%
23818	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分3	100	52.80%	0	0				-47.71%
23819	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分9变压器	250	55.68%	0	0				-43.44%
23820	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右2变压器	315	53.97%	0	0				-18.24%
23821	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	启工变760启村甲线新村干新七分16	315	75.94%	31	31				-40.75%
23822	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右5变压器	315	78.73%	0	0				-41.86%
23823	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左2右5柱上变压器	400	85.80%	16.8	16.8	2024年9月			-41.45%
23824	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北联干北国分9	250	24.96%	162.6	162.6				-35.79%
23825	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线47	315	35.24%	0	0				-40.10%
23826	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线2左2	200	57.00%	0	0				-42.47%
23827	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工干20变压器	315	69.84%	54	54				-24.52%
23828	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分6	315	61.90%	88.5	88.5				-55.50%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23829	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干29柱上变压器	400	38.50%	0	0				-34.19%
23830	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	山变296中医乙线辽河分16右13柱上变压	100	40.20%	0	0				-38.77%
23831	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干102左7	50	33.00%	0	0				-36.16%
23832	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分16柱上变压器	400	39.30%	0	0				-37.22%
23833	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线50#右5	315	61.27%	0	0				-41.12%
23834	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右10变压器	315	21.59%	215.5	215.5				-52.55%
23835	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干59左2变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-76.70%
23836	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	新开河02台(王刚线58左5)	100	46.50%	43.5	43.5				-32.32%
23837	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分8	160	57.50%	0	0				-38.17%
23838	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前干56右3	250	19.20%	0	0				-42.07%
23839	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	建设干54右4	315	35.05%	173.1	173.1				-47.46%
23840	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	艳粉甲线艳粉干5变压器	400	51.00%	156	156				26.81%
23841	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2右1变压器	315	33.02%	0	0				-43.05%
23842	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左8	315	83.81%	0	0	2024年12月			-42.66%
23843	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+1公变	315	24.76%	205.5	205.5				-41.91%
23844	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干12右5公变	500	5.20%	0	0				-30.68%
23845	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右1+1柱上变压器	315	21.90%	0	0				-36.26%
23846	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右2	250	0.00%	0	0				-48.79%
23847	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干31公变	315	12.19%	245.1	245.1				-23.25%
23848	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线33左3	250	29.60%	0	0				-48.20%
23849	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	总站甲线5	100	0.00%	0	0				0.00%
23850	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河线7	200	82.00%	16	16	2022年12月			26.56%
23851	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左8	315	20.63%	0	0				-23.87%
23852	大东	大志66kV变电站	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右6	315	24.76%	205.5	205.5				-40.34%
23853	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右4柱上变压器	200	27.50%	0	0				-56.56%
23854	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	东陵干40右3	100	55.20%	34.8	34.8				-77.53%
23855	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分070	100	44.10%	45.9	45.9				-30.95%
23856	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	劝工变056三路乙线北三干63	315	22.22%	213.5	213.5				-42.13%
23857	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支5变压器	200	35.70%	108.6	108.6				-29.96%
23858	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工干宏伟分18变压器	200	29.10%	121.8	121.8				-46.22%
23859	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支17变压器	100	18.30%	71.7	71.7				-41.21%
23860	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右9	315	61.59%	0	0				-38.53%
23861	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分18右3柱上变压器	250	30.08%	0	0				-41.82%
23862	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分4公变	315	60.00%	94.5	94.5				-47.24%
23863	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线4+1	315	78.10%	37.5	37.5				-45.13%
23864	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右6变压器	315	14.60%	0	0				-67.84%
23865	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	银河线长青分15左23公变	200	34.50%	0	0				-40.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23866	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分5	200	68.80%	0	0				-42.07%
23867	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变2	400	19.80%	0	0				-42.12%
23868	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变2号变	630	18.29%	0	0				-42.53%
23869	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变1号变	500	44.80%	226	226				-47.94%
23870	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站2变压器	400	22.50%	0	0				-44.76%
23871	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	冠芳园1一次1#主变	630	26.03%	403	403				-42.00%
23872	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变1号变	630	8.89%	0	0				-41.27%
23873	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	1主变兴盛2	630	79.62%	0	0				-39.77%
23874	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次1主变	315	40.76%	155.1	155.1				-42.48%
23875	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变1变压器	630	39.05%	0	0				-33.74%
23876	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-43.16%
23877	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-42.55%
23878	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站2变压器	630	17.78%	170	170				-45.34%
23879	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站202	630	0.00%	499	499				0.00%
23880	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	富城小区2箱变1	630	27.30%	0	0				-45.65%
23881	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变2号变	500	16.00%	0	0				-42.93%
23882	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	雨坛甲3-1箱变1变压器	315	41.33%	0	0				-38.60%
23883	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	电大北主变	500	65.20%	0	0				-44.05%
23884	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次1变压器柜1主变	630	20.57%	437.4	437.4				-64.46%
23885	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮品线	水晶城一期1箱变2变压器	630	31.75%	367	367				-47.09%
23886	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23887	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村5变电站202柜	630	24.38%	413.4	413.4				-44.01%
23888	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	北二路4变电站201变压器	400	21.80%	0	0				-60.54%
23889	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	祥顺2箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-41.80%
23890	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站202变压器	500	30.48%	297.6	297.6				-87.19%
23891	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站201	400	40.80%	54	54				-42.52%
23892	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站201柜	630	20.95%	435	435				-42.45%
23893	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站201柜	630	25.40%	0	0				-42.43%
23894	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站201	630	29.84%	379	379				-44.48%
23895	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变2	630	10.48%	41	41				-43.80%
23896	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变2	250	17.92%	41	41				-37.97%
23897	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变1号变	630	20.32%	0	0				-43.35%
23898	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	1主变卧波苑3#	630	24.63%	0	0				-428.09%
23899	开发	张士66kV变电站	张士变55864张鹏乙线	供暖小区变电站1变压器	200	14.40%	0	0				-33.55%
23900	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23901	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站202	630	20.00%	441	441				-45.12%
23902	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站202柜	500	18.24%	0	0				-26.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23903	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变1变压器	800	36.75%	426	426				-45.72%
23904	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变2变压器	630	11.75%	0	0				-50.91%
23905	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北一东路职工住宅2变电站201柜	400	36.90%	212.4	212.4				-38.49%
23906	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站202	500	48.32%	208.4	208.4				-45.76%
23907	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站202	630	28.25%	389	389				-43.22%
23908	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-43.80%
23909	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂山新村1变压器	630	77.46%	0	0				-40.24%
23910	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-45.21%
23911	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站201	630	29.21%	383	383				-39.34%
23912	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品10变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.69%
23913	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站1变压器	630	7.30%	0	0				-41.06%
23914	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站1号变压器	630	58.10%	0	0				-39.36%
23915	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	未来城1箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-43.17%
23916	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	商业网点1箱变1变压器	500	83.60%	0	0	2021年9月			-35.65%
23917	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	商业网点2箱变1变压器	800	49.60%	0	0				-39.60%
23918	和平	太原220kV变电站	太原变044南五乙线	银河主变	500	18.40%	358	358				-49.18%
23919	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	宏泽园小区变电站201	630	18.41%	451	451				-41.33%
23920	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变2	630	27.30%	0	0				-38.45%
23921	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变1	400	46.80%	172.8	172.8				-41.28%
23922	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变2号变	630	21.59%	0	0				-41.88%
23923	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州东区2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23924	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	五厂变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2024年12月			-39.03%
23925	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-46.64%
23926	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站201	630	32.00%	365.4	365.4				-42.70%
23927	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变2变压器	630	26.98%	397	397				-42.47%
23928	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站2变压器	630	15.56%	0	0				-33.93%
23929	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站1变压器	400	13.20%	307.2	307.2				-37.73%
23930	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变2号变	630	14.29%	0	0				-42.90%
23931	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
23932	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站1	400	37.60%	0	0				-42.70%
23933	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变2号变	630	14.29%	0	0				-43.98%
23934	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	宜昌2变电站2号高压柜1主变	500	30.80%	0	0				-44.06%
23935	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	友谊城3变电站1变压器	630	12.44%	0	0				-41.09%
23936	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	省建科院住宅1主变	400	6.80%	0	0				-40.60%
23937	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	联合1小区1站内变压器	630	19.05%	447	447				-44.40%
23938	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分房申支14变台	400	60.25%	0	0				-33.40%
23939	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线杨家分39	200	61.20%	57.6	57.6				-28.32%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23940	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区3变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				5.41%
23941	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区2变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0				9.93%
23942	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	YHG_粮油粮库开发箱变专	250	58.00%	0	0				-37.36%
23943	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹3号变电站1变压器	800	25.88%	0	0				-39.97%
23944	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光2箱变2变压器	630	6.67%	0	0				19.05%
23945	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站101变压器	500	22.00%	0	0				-42.70%
23946	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右分支2	200	19.60%	140.8	140.8				-21.85%
23947	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期3箱式变电站2配电变压器	630	2.86%	0	0				47.32%
23948	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支24	50	0.00%	0	0				-47.15%
23949	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	王窝堡2台树林线王窝分12左1变台	50	90.40%	0	0	2022年12月			-24.20%
23950	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	泰莱十六区1箱变1变压器	630	41.52%	0	0				-37.61%
23951	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	刘千变656武警线武警干71右05	160	90.31%	0	0	2022年12月			-30.98%
23952	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	西塔千金业宾馆201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				-4040.33%
23953	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊3号变电站2变压器	630	34.54%	0	0				-53.67%
23954	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府1变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-35.87%
23955	于洪	兰台66kV变电站	兰工线	假日小城1站房1变压器	630	75.68%	90.2	90.2				-41.46%
23956	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱后柳分4变台	400	19.80%	0	0				-37.81%
23957	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十四号(微)	400	27.90%	248.4	248.4				17.92%
23958	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北分36右3柱上变压器	200	0.00%	0	0				-27.05%
23959	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右4柱上变压器	315	52.83%	0	0				-57.62%
23960	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线医院分3（医院台）	200	22.50%	0	0				-31.75%
23961	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线40	200	19.95%	140.1	140.1				-22.12%
23962	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线联合冲片厂住宅	160	36.38%	0	0				-40.92%
23963	浑南	白塔66kV变电站	白塔变984白亿线	金石小镇北区2号变电站1号变压器	800	35.63%	0	0				-6.35%
23964	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干75右10左1变台	200	12.98%	154.05	154.05				-34.07%
23965	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干碱家分67右9变台	200	21.30%	137.4	137.4				-37.17%
23966	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支22右16变台	200	99.60%	0	0	2024年6月			-42.33%
23967	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚5台	100	49.00%	41	41				-58.81%
23968	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站2变压器	630	42.67%	0	0				-42.35%
23969	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑10变电站1变压器	400	16.50%	0	0				-42.05%
23970	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1箱变2变	800	26.25%	510	510				-40.41%
23971	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分23右1	200	16.50%	147	147				0.22%
23972	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	集美天城5变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0				54.57%
23973	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
23974	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站202变压器	800	41.63%	387	387				-40.87%
23975	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干67+1右1	200	48.90%	82.2	82.2				13.33%
23976	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村19台区	50	19.20%	35.4	35.4				7.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
23977	沈北	清水66kV变电站	清王线	清水台变642清王线闫三家分18(前腰B台)	315	24.44%	0	0				-29.23%
23978	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	兰泰苑一期1箱变变压器间隔配电变压器	630	39.37%	0	0				-34.60%
23979	法库	三泉66kV变电站	三泉变86040泉泰乙线	10kV泉泰乙线木业分加工厂支2	200	144.30%	0	0	2024年6月			0.00%
23980	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	YHG凤祥东门变台201间隔配电变压器	630	45.40%	281	281				-54.86%
23981	浑南	榆树66kV变电站	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层201间隔配电变压器	630	58.41%	10	10				-45.93%
23982	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	圣鑫花园1变电站	630	18.73%	0	0				-41.18%
23983	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城三期2箱式变电站1配电变	800	42.90%	0	0				94.68%
23984	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之4	315	64.13%	0	0				-42.40%
23985	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	迎湖园2局维变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0				-41.66%
23986	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯贝堡东二台几3	400	16.50%	294	294				-23.07%
23987	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右6变台	400	27.60%	0	0				6.92%
23988	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干65变台	200	23.40%	0	0				-43.12%
23989	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分31左2+1变台	200	11.00%	0	0				-32.53%
23990	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15+1	200	47.10%	0	0				-70.49%
23991	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长凤甲线	武警部队宿舍箱式变电站1配电变压器	400	47.10%	0	0				-38.99%
23992	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右6柱上变	200	16.40%	0	0				-48.40%
23993	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣甲线7944	和平干113辛家分31右1加1	315	97.90%	0	0	2024年7月			-3.78%
23994	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线种子公司2	315	39.05%	0	0				-30.00%
23995	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	东湖家园1箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-36.08%
23996	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站1变压器	630	23.49%	419	419				8.81%
23997	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站2号变压器	630	18.73%	449	449				-43.25%
23998	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	祥云1号变电站201间隔（白雅线）配电变	630	34.92%	0	0				11.66%
23999	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	天惠广场二期变电站1号配电变压器	800	21.00%	10	10				8.47%
24000	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.63%
24001	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂住宅楼北箱	500	19.68%	0	0				-39.83%
24002	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15变压器	400	26.50%	0	0				-43.05%
24003	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	32水孙乙线水孙乙线干杨官分39右分06柱	30	54.00%	0	0				-53.29%
24004	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水北台支3	200	81.50%	0	0	2025年2月			-34.04%
24005	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园1开关柜2变压器	630	0.00%	567	567				-40.87%
24006	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站2变压器	400	30.00%	240	240				-41.91%
24007	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站1变压器	630	13.02%	485	485				-41.10%
24008	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站2变压器	630	14.60%	475	475				-44.51%
24009	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	一期（沈阳蒲河房地产开发有限公司）配	630	33.97%	0	0				-41.80%
24010	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右2变台	200	50.70%	0	0				-36.01%
24011	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站2变压器	500	43.84%	230.8	230.8				-42.52%
24012	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	YHG小兀拉村棚菜基地1	100	44.00%	46	46				-69.07%
24013	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3变台	400	41.75%	193	193				-35.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24014	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分63+1右1变台	400	49.20%	0	0				-34.36%
24015	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	兴盛汇景苑1站房1变压器	400	0.00%	0	0				-41.36%
24016	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线温家台分支线004	200	26.85%	0	0				-20.30%
24017	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线财政局家属楼	315	53.71%	114.3	114.3				-29.46%
24018	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44左5加1	400	97.50%	0	0	2024年6月			-61.99%
24019	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区1变电站2变压器	800	27.38%	501	501				-58.92%
24020	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-41.79%
24021	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.36%
24022	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	世纪城一期3箱式变电站202间隔2配电变	500	23.60%	0	0				-39.90%
24023	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线泥马支17	100	86.50%	3.5	3.5	2025年4月			-31.13%
24024	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山路	果园变411龙山路龙干35	200	25.80%	0	0				-32.43%
24025	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干4+1右11	200	16.20%	0	0				-6.21%
24026	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城二期1变电站202配电变压器	800	40.50%	0	0				-41.02%
24027	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线腰后分支06	160	77.63%	0	0				-33.13%
24028	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线水库居民分支002	30	64.00%	7.8	7.8				-37.41%
24029	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线前塔干太平西分3左1柱上变压器	100	8.10%	0	0				-29.73%
24030	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
24031	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线287+1右11变台	100	25.80%	0	0				16.83%
24032	沈河	南湖66kV变电站	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-4变电站201配电变压器	630	26.98%	397	397				-12.48%
24033	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干139右10右6	160	6.19%	134.1	134.1				-20.66%
24034	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站2变压器	630	40.95%	309	309				-35.33%
24035	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	林北线多维分21	315	16.51%	231.5	231.5				-23.38%
24036	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	10kv中网线中网干29右1变台	400	21.90%	272.4	272.4				30.60%
24037	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家六组照明	100	44.00%	0	0				-36.68%
24038	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支22	100	76.70%	0	0				-25.98%
24039	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分6公变	315	49.21%	128.5	128.5				-44.00%
24040	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支01	50	61.20%	0	0				-71.59%
24041	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	孝昌甲线57+1柱上变压器	400	66.00%	0	0				-42.55%
24042	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	阳)有限公司(晨兴花园1.1期)--沈北32	630	19.68%	0	0				-37.35%
24043	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北甲线87	100	76.00%	0	0				-37.44%
24044	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	鸟市分5右1柱上变压器	400	33.60%	225.6	225.6				8.13%
24045	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0				-36.31%
24046	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期8箱式变电站配电变压器	400	28.00%	0	0				-39.85%
24047	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	前进小区2号变电站1号变压器	400	46.50%	0	0				-42.00%
24048	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	站式-辽宁盛京壹佰味餐饮有限公司-花园	400	70.50%	0	0				50.09%
24049	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线大泉分25	200	37.50%	105	105				-37.22%
24050	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香樾9变电站1变压器	800	42.75%	0	0				-41.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24051	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期3变电站1配电变压器	800	14.00%	0	0				27.16%
24052	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变418罗房乙线	罗家房线闵家分7右6变台	100	58.40%	31.6	31.6				-33.07%
24053	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	梦想逸居1号变电站202配电变压器	315	53.97%	0	0				-32.39%
24054	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期1变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-43.13%
24055	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干65+1左1	200	69.00%	0	0				-34.15%
24056	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支9	100	9.60%	17	17				-43.96%
24057	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支高大沟支9	50	0.00%	17	17				0.00%
24058	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	安泰家园201间隔配电变压器	630	17.65%	0	0				-29.97%
24059	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	二十四城小区5变电站1变压器	400	32.80%	228.8	228.8				49.92%
24060	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典8变电站1变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-43.81%
24061	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干78右4左5	200	25.80%	0	0				-43.52%
24062	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城2箱变1变压器	630	8.89%	0	0				-314.98%
24063	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	营房分42右4	200	15.80%	0	0				-38.87%
24064	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	公安住宅箱变201间隔配电变压器	630	8.19%	0	0				-44.02%
24065	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站2变压器	630	15.62%	0	0				-22.56%
24066	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯中分005	200	52.05%	17	17				-26.20%
24067	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站1号变压器	800	30.00%	480	480				-33.91%
24068	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都1变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-41.24%
24069	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	金象箱变1变压器	315	55.56%	108.5	108.5				-32.14%
24070	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24071	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线达中几15	400	9.53%	0	0				6.93%
24072	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	环保局2箱变2变压器	630	3.17%	547	547				-48.36%
24073	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期2配变电站202配电变压器	400	32.10%	0	0				-8.83%
24074	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	老龙里配变电站1变压器	400	10.00%	320	320				-28.73%
24075	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	铁达观1号变电站201间隔（甲）配电变	800	53.40%	0	0				-34.76%
24076	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分8柱上变压器	400	42.00%	0	0				-63.41%
24077	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线平罗二村云龙台	200	129.00%	0	0	2022年12月			-31.16%
24078	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	月星星湾2号变电站202间隔配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
24079	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧苇分056	400	11.70%	0	0				-33.44%
24080	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善乙线65582	中海汇德理2箱变2变压器	800	0.00%	720	720				80.00%
24081	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-37.71%
24082	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
24083	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-32.44%
24084	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左9公变	315	21.59%	215.5	215.5				-28.34%
24085	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区1变电站201	400	53.70%	145.2	145.2				-39.48%
24086	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干36左35	80	67.13%	18.3	18.3				4.93%
24087	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站1变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-44.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
24088	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	体校2变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	423	423				7.28%
24089	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-40.87%
24090	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变418罗房乙线	罗家房线小韩分29变台	100	70.50%	19.5	19.5				-39.93%
24091	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站1变压器	800	24.00%	0	0				19.65%
24092	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣甲线7944	和平干106左4-2	400	7.00%	332	332				6.92%
24093	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十三号（微）	400	29.10%	243.6	243.6				13.33%
24094	和平	太原220kV变电站	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分10	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
24095	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变1变压器	400	26.70%	0	0				7.73%
24096	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站1	630	83.56%	0	0	2024年6月			-34.34%
24097	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
24098	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站1变压器	500	28.16%	0	0				-44.36%
24099	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站1变压器	800	38.40%	10	10				-44.13%
24100	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	润中央宫园二期局维变电站201配电变压器	800	46.20%	0	0				-61.63%
24101	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西翻东分支05	100	124.80%	0	0	2024年6月			-36.70%
24102	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	大潘变403大高线小高东台	400	42.90%	0	0				-38.51%
24103	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
24104	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线87左18变台	200	63.50%	53	53				-37.54%
24105	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河干148右6变台	400	45.60%	177.6	177.6				-28.05%
24106	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	（虎石台）矿建1变箱201配电变压器	630	47.62%	0	0				-18.60%
24107	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变1变压器	630	9.84%	0	0				-37.39%
24108	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支8左2变压器	200	30.50%	0	0				-31.36%
24109	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	南都水岸二期2号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0				-25.31%
24110	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城8变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-38.64%
24111	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站2号变压器	630	22.22%	427	427				-36.19%
24112	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司12间隔配电	630	22.22%	0	0				-41.50%
24113	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期3箱变考核配电变压器	250	56.64%	0	0				-37.92%
24114	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊1号变电站1变压器	500	28.48%	0	0				-58.06%
24115	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变148大辛线盛新支06	400	9.90%	0	0				-64.96%
24116	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	润山府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
24117	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干65+1变压器	200	64.00%	0	0				-20.84%
24118	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变2变压器	630	26.67%	0	0				4.78%
24119	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-38.18%
24120	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				-45.19%
24121	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24122	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城7箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-38.10%
24123	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站1配电变压器	630	40.38%	0	0				-20.10%
24124	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区3变电站201配电变压器	800	13.80%	0	0				59.11%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24125	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线宁官4台区	160	5.63%	0	0				-69.50%
24126	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线董家台分支线路023	200	16.05%	147.9	147.9				1.06%
24127	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	前辛台村东南台	200	30.00%	0	0				-18.64%
24128	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	华润新凯旋1箱式变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0				12.46%
24129	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分13右17左1	200	35.70%	0	0				0.36%
24130	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县社副食楼	315	93.97%	0	0	2023年1月			-30.27%
24131	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变1变压器	800	20.25%	558	558				-44.01%
24132	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-36.06%
24133	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线8	100	37.50%	52.5	52.5				-33.58%
24134	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.73%
24135	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山支03	50	66.40%	0	0				-38.38%
24136	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站2号变压器	800	0.00%	520	520				0.00%
24137	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下西台分03	400	51.70%	153.2	153.2				-30.95%
24138	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线六家子支02	50	130.40%	0	0	2023年1月			-39.74%
24139	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-44.48%
24140	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线大石头支007	100	95.70%	0	0	2025年4月			-33.02%
24141	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线修李油厂分支004	100	72.00%	0	0				-36.67%
24142	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	红砂地5.6队支水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
24143	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站1号主变	630	25.52%	235	235				-38.95%
24144	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干省医分7+1柱上变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-33.78%
24145	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子1组照明综合(2023微)	200	4.40%	171.2	171.2				0.24%
24146	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分2柱上变压器	315	18.10%	0	0				-51.13%
24147	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期4箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-45.80%
24148	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区2变电站2变压器	800	48.00%	142	142				13.92%
24149	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线118右1+1右25变台	80	16.88%	0	0				-37.71%
24150	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	变642郝义线郝义干129牧场分03柱上变	200	65.10%	0	0				-20.20%
24151	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	西江月4箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0				43.06%
24152	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	苏南变254沙河甲线沙河7号台区	200	22.50%	135	135				-34.60%
24153	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分9	315	44.76%	0	0				-38.86%
24154	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右1（路灯）	50	22.40%	0	0				-45.75%
24155	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林干40左4左3左1加1	400	74.25%	0	0				-45.33%
24156	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干25右2变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-51.17%
24157	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-42.74%
24158	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站2配电变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-43.39%
24159	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60264南官乙线	施文乙线76左5右3	200	43.50%	93	93				19.15%
24160	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线48国管变	200	92.00%	0	0	2022年12月			-41.38%
24161	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-1配电变压器	500	26.56%	235	235				-44.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24162	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	南关干31右1（宝珑集团自维）-1配电变	1000	24.00%	0	0				-40.59%
24163	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	安福线74左3变台	200	45.00%	90	90				-33.68%
24164	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区1变电站1变压器	630	34.29%	351	351				-44.34%
24165	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干80右13左1右4右2	200	3.00%	174	174				0.00%
24166	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线164柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6				-23.34%
24167	苏家屯	刘干66kV变电站	刘干变1640佟沟线	佟沟干55右4	200	11.10%	157.8	157.8				11.21%
24168	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙A开闭站保险公司箱变（单）	100	92.10%	0	0	2022年12月			-38.37%
24169	大东	农高66kV变电站	农高变70364裕农甲线	裕农乙线裕农干43（路灯）	50	23.40%	0	0				1.31%
24170	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线47	630	54.60%	0	0				-40.32%
24171	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	琴叠园箱式变电站配电变压器	400	30.60%	237.6	237.6				-43.13%
24172	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分21左支1	80	68.00%	17.6	17.6				-45.44%
24173	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分5柱上变压器	315	2.54%	0	0				-56.98%
24174	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右10变台	400	21.75%	0	0				-26.30%
24175	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	安福干75变台	400	33.00%	228	228				-28.16%
24176	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-35.43%
24177	于洪	范屯66kV变电站	范古线	大兴变512兴光线爱国村西二队	200	107.40%	0	0	2022年12月			-35.30%
24178	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干034	250	105.60%	0	0	2022年12月			-38.62%
24179	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站1号变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-37.64%
24180	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站202变压器	500	38.40%	258	258				-36.30%
24181	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡9箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
24182	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村三组照明	100	78.40%	11.6	11.6				-38.18%
24183	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变2间隔配电变压器	800	36.60%	204	204				-40.65%
24184	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分11+1左1变台	100	39.00%	0	0				-38.26%
24185	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村3站房1变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-35.83%
24186	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-37.11%
24187	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线18右1变台	200	35.70%	108.6	108.6				-137.70%
24188	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都8号变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				-34.38%
24189	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	站式服务-沈阳市沈北新区誉赢仓储服务中	400	16.90%	292.4	292.4				-26.12%
24190	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	碧水丽城1小区变电站201间隔配电变压器	630	64.13%	0	0				-25.66%
24191	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站1变压器	630	40.95%	309	309				-43.40%
24192	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干28柱上变压器	400	50.25%	0	0				-41.69%
24193	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支40变	200	19.70%	0	0				-41.40%
24194	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右19	100	25.50%	64.5	64.5				-25.87%
24195	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站1变压器	630	28.25%	0	0				-40.18%
24196	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室1号变压器	630	26.67%	0	0				-38.26%
24197	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室2号变压器	630	24.13%	0	0				-40.98%
24198	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线韩家支06	80	77.00%	10.4	10.4				-40.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24199	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10V龙山线交通队分1	315	34.92%	0	0				-43.68%
24200	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干27	315	2.29%	0	0				-17.75%
24201	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南综合	200	29.10%	121.8	121.8				31.88%
24202	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站1变压器	800	45.00%	0	0				-36.66%
24203	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区4变电站1变压器	400	30.00%	0	0				-39.56%
24204	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾8箱变1变压器	800	42.75%	378	378				-35.67%
24205	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	长江街3箱式变电站配电变压器	400	32.00%	232	232				-45.17%
24206	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线57右6变台	50	71.20%	9.4	9.4				-29.49%
24207	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线19右5变台	100	40.20%	49.8	49.8				-36.60%
24208	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线335变台	80	70.31%	0	0				-39.24%
24209	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	西江月4箱式变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0				34.38%
24210	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站2变压器	630	41.59%	0	0				-14.78%
24211	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.77%
24212	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站1号变压器	630	15.24%	471	471				-43.28%
24213	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站2变压器	400	34.50%	222	222				-36.79%
24214	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-47.26%
24215	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和悦府二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.06%
24216	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和悦府二期2箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0				-9.86%
24217	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	九里3号变电站201间隔（施林线）配电变	800	22.80%	0	0				11.52%
24218	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微后辛台村4号台	200	64.50%	0	0				11.06%
24219	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	南十小区3变电站201	800	44.50%	0	0				-42.53%
24220	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24221	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城和悦府2箱式变电站1配电变压器	630	62.86%	0	0				-5.07%
24222	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干马长岗分9变台	200	26.35%	127.3	127.3				-32.47%
24223	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站201	630	20.95%	435	435				-41.58%
24224	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	绿城公馆1号变电站201间隔（乙）配电变	630	13.02%	485	485				17.62%
24225	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干167变台	200	31.10%	117.8	117.8				-34.00%
24226	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干马头分48	400	16.75%	293	293				-23.66%
24227	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸1号箱式变电站1号配电变压器	630	12.06%	0	0				-39.51%
24228	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线电信支02	100	40.20%	0	0				-40.32%
24229	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	大房子大队台	30	116.00%	0	0	2024年5月			-29.93%
24230	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	大房子1队台	50	26.00%	32	32				-40.16%
24231	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分104左1柱上变压器	200	8.70%	139	139				100.00%
24232	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	百益龙置业有限公司3箱变1、2变间隔201	630	28.57%	0	0				-41.74%
24233	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京干大棚分21左1变台	200	41.70%	0	0				-31.21%
24234	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分颜增支08	200	24.68%	0	0				-17.88%
24235	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区1变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-34.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24236	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站2主变	800	9.38%	645	645				-30.60%
24237	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线范屯2台	100	72.20%	17.8	17.8				-34.65%
24238	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左6	200	61.00%	0	0				-43.37%
24239	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线27	400	71.25%	0	0				-39.95%
24240	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	老窝棚村综合一台	200	44.20%	69	69				2.93%
24241	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干柳沟分16	200	19.20%	0	0				-14.82%
24242	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	西苏分68左2	200	18.00%	144	144				-44.81%
24243	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75948卧滨线	湖茗筑小区1期2变电站201间隔配电变压	800	13.50%	612	612				-7.31%
24244	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	荣房地产开发有限公司（泰荣湾小区）20	630	15.24%	0	0				-42.66%
24245	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	水道干30右3变压器	315	66.10%	75.3	75.3				-40.08%
24246	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	中铁人杰水岸一期3-1-201配电变压器	630	44.13%	0	0				-38.84%
24247	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站202间隔2配电变压器	630	13.33%	376	376				-39.20%
24248	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	陶村大棚（2021微）	400	51.90%	152.4	152.4				-33.64%
24249	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	候头沟3组（2021微）	200	49.50%	81	81				-41.87%
24250	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	金水湾丽城箱变1号变压器	630	26.03%	403	403				-26.47%
24251	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线盖顶分005	200	58.50%	63	63				-9.62%
24252	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线宋山卜台	200	26.33%	127.35	127.35				-35.57%
24253	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24254	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	kV中石干联络分渔场支4加1右分支1变压	100	23.40%	66.6	66.6				-61.44%
24255	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线38	200	43.95%	0	0				-30.27%
24256	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24257	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区4变电站201	630	17.90%	454.2	454.2				-44.37%
24258	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟东台	100	0.00%	0	0				-34.02%
24259	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站1变压器	630	21.90%	57	57				-37.08%
24260	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	丰御景广场二期1变电站201间隔配电变压	800	42.30%	381.6	381.6				-31.43%
24261	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家设施小区支011	50	64.50%	0	0				-49.04%
24262	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	线张强线四八分后辛屯支东一棵支大棚支	50	37.20%	17	17				-57.21%
24263	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	秀水车站1台	400	26.70%	0	0				12.16%
24264	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	丰御景广场一期1变电站201间隔配电变压	630	34.60%	0	0				-34.65%
24265	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变201	500	25.28%	173	173				-29.46%
24266	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变202变压器	500	39.68%	173	173				-37.94%
24267	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园2箱变202	630	52.38%	31	31				-41.16%
24268	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	大庆乙线28+1柱上变压器	400	48.60%	0	0				-35.89%
24269	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府2号变电站201间隔（甲）配电变压	400	25.20%	259.2	259.2				34.91%
24270	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-36.25%
24271	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长泉分6左5公变	400	50.75%	0	0				-25.68%
24272	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站2变压器	630	21.08%	0	0				-42.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24273	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展一号5箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-38.90%
24274	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站201柜	630	8.89%	0	0				-32.99%
24275	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	王家村照明新台	200	5.60%	0	0				-47.96%
24276	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站1变压器	630	26.19%	10	10				-41.80%
24277	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	米拉经典2号变电站1变压器	500	24.80%	0	0				-40.66%
24278	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家支14左6变台	200	33.00%	114	114				-5.53%
24279	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司4箱变1变201配	630	19.05%	0	0				-35.96%
24280	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和干136左2	200	1.20%	0	0				0.73%
24281	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站1变压器	630	11.11%	156	156				-20.29%
24282	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站1号配电变压器	400	31.60%	0	0				-41.23%
24283	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线曲大沟分38	200	37.43%	105.15	105.15				-32.05%
24284	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-42.30%
24285	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站201配电变压器	630	47.30%	0	0				-33.57%
24286	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站201	630	20.63%	0	0				-36.12%
24287	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左11加1	400	62.10%	0	0				-40.80%
24288	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	沈南分29+1左1	200	10.80%	0	0				10.82%
24289	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	城北线大众干2左3	315	54.29%	112.5	112.5				-38.74%
24290	浑南	于山66kV变电站	于山变778于通线	府城名邸二期4号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24291	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户a3201配电变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-42.40%
24292	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线十中台支2	200	147.30%	0	0	2025年5月			-36.16%
24293	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线包卧干178	315	30.79%	0	0				-46.28%
24294	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥10变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.68%
24295	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园5变电站2变压器	500	23.60%	0	0				-70.93%
24296	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站201配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-46.41%
24297	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站202配电变压器	630	32.38%	363	363				-37.70%
24298	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	军职住宅1变压器	630	9.40%	0	0				-39.32%
24299	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站2公变	630	29.71%	379.8	379.8				-42.61%
24300	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	黄土坎照明综合(2023微)	200	45.00%	90	90				9.65%
24301	沈河	万柳66kV变电站	万柳变286万联线	五联住宅1箱变1变压器	630	12.70%	487	487				-41.26%
24302	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站2号变压器	800	22.50%	0	0				-42.70%
24303	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站1变压器	630	27.62%	393	393				-34.26%
24304	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	深井2组照明（微）	200	36.98%	106.05	106.05				-34.17%
24305	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站2号配电变压器	500	54.40%	0	0				-40.31%
24306	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地天秀园箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-38.43%
24307	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城五期1变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	413	413				-36.58%
24308	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站1变压器	500	30.40%	298	298				-39.39%
24309	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期2变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	377	377				-41.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24310	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分2左3左1变台	200	41.40%	0	0				10.73%
24311	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	示范房开发有限公司3号箱变1号表间隔20	630	29.52%	0	0				-41.96%
24312	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-37.61%
24313	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支22	315	60.95%	0	0				-28.69%
24314	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区1变电站1变压器	630	35.43%	170	170				-40.74%
24315	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3202配电变压器	630	5.59%	0	0				-45.20%
24316	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站2变压器	800	25.50%	516	516				-44.11%
24317	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙13台	400	81.30%	0	0	2025年5月			-23.35%
24318	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线84变台	400	27.00%	0	0				-38.13%
24319	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天佃线	太湖明珠三期2局维变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				4.85%
24320	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站2台）	200	20.00%	0	0				-77.49%
24321	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦1变电站2配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
24322	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	农机汽贸信和住宅楼	400	52.80%	0	0				-50.72%
24323	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城五期3箱式变电站1配电变压	800	27.00%	0	0				10.42%
24324	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分11柱上变压器	400	90.30%	0	0	2025年5月			-45.14%
24325	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖7	400	29.70%	241.2	241.2				17.61%
24326	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期2变201配电变压器	800	28.20%	0	0				-2.79%
24327	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干114+1左8	200	3.60%	0	0				-13.06%
24328	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分42	80	46.13%	0	0				-33.36%
24329	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线育林分支线109	100	73.20%	0	0				-20.91%
24330	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	莉公馆5号变电站201间隔（乙）配电变压	630	41.27%	0	0				-13.85%
24331	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	开发有限公司尚品南苑1箱式变电站201间隔	630	35.81%	341.4	341.4				-34.85%
24332	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变1变压器	630	51.75%	0	0				-44.50%
24333	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	世满线世满干62柱上变压器	50	38.76%	0	0				-41.73%
24334	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支29变台	200	30.00%	61	61				-33.78%
24335	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变1变压器	500	0.00%	450	450				-44.64%
24336	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	龙湖云里变电站202间隔配电变压器	630	66.98%	0	0				27.96%
24337	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站1变压器	500	42.80%	236	236				-33.33%
24338	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变1变压器	400	28.20%	0	0				-41.51%
24339	于洪	东民66kV变电站	东范线	中港城永安嘉苑3站房1配电变压器	800	25.20%	0	0				-19.34%
24340	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	变166文北甲线北水分12右10左1柱上变	160	65.25%	0	0				-148.34%
24341	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分01	200	112.50%	0	0	2024年6月			6.71%
24342	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖北东台照明（2020微）	400	84.90%	0	0	2025年4月			-37.46%
24343	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站201间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-32.28%
24344	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分36右05	80	78.13%	9.5	9.5				-36.15%
24345	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线颜家支011	200	40.50%	0	0				-34.53%
24346	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站1变压器	400	45.75%	0	0				-40.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24347	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干88右10	200	13.20%	153.6	153.6				4.28%
24348	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左7	315	18.79%	0	0				-41.80%
24349	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分11	315	50.79%	0	0				-41.19%
24350	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	义友1箱变1变压器	400	49.80%	160.8	160.8				-65.17%
24351	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线新城子干09	315	26.67%	0	0				-41.54%
24352	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-35.23%
24353	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干103左6变台	50	85.80%	2.1	2.1	2022年12月			-49.28%
24354	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站202间隔配电变压器	800	24.00%	528	528				5.15%
24355	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期2箱式变电站1配电变压器	630	54.10%	0	0				5.11%
24356	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众干25加1	400	60.75%	0	0				-40.77%
24357	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变1变压器	630	12.38%	475	475				-43.15%
24358	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分037	30	49.50%	0	0				-85.72%
24359	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎4组照明	400	9.55%	321.8	321.8				-42.60%
24360	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站1配电变压器	500	45.60%	0	0				-34.05%
24361	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线24	315	28.89%	0	0				-38.47%
24362	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左1柱上变压器	50	44.00%	0	0				-63.78%
24363	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右1	200	61.00%	0	0				-41.67%
24364	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	变166华山甲线华山干16右1左1之1柱上变	400	76.75%	0	0				-41.72%
24365	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分4柱上变压器	400	12.20%	0	0				-30.32%
24366	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	勾莲变344上林甲线上林干刘家分刘东支1	200	15.00%	0	0				1.08%
24367	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分14左2柱上变压器	315	31.75%	0	0				-33.97%
24368	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲8环网单元202开关之3柱上变压器	400	32.10%	0	0				-39.62%
24369	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线14左2变台	160	41.25%	78	78				-41.63%
24370	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸干3	315	66.67%	0	0				-42.61%
24371	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支34左7变压器	100	54.00%	36	36				-51.59%
24372	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支8变压器	315	55.37%	0	0				-43.37%
24373	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左4	315	30.16%	0	0				-42.25%
24374	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干92	315	82.54%	0	0	2022年12月			-34.31%
24375	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左2	315	42.86%	0	0				-36.65%
24376	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右2变台	100	134.00%	0	0	2022年12月			-41.07%
24377	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干40左6	200	0.00%	31	31				0.00%
24378	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干16柱上变压器	250	56.40%	0	0				-37.68%
24379	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20542应中乙线	云峰干3	200	63.00%	0	0				-40.23%
24380	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农村干农专B右2	315	40.38%	0	0				-43.64%
24381	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	东变168陵园甲线体院分12左2之1柱上变	315	40.63%	0	0				-29.21%
24382	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分5柱上变压器	315	59.68%	0	0				-39.20%
24383	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	三院分5	250	14.08%	189.8	189.8				-41.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24384	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干开大分23左7变压器	100	0.00%	0	0				-2721.04%
24385	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干46	30	0.00%	0	0				0.00%
24386	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线94左6	315	11.75%	0	0				-60.23%
24387	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左1变压器	315	39.62%	158.7	158.7				-40.40%
24388	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	沈水湾终端开闭站变台	80	0.00%	72	72				0.00%
24389	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分8左1公变	315	56.19%	0	0				-44.51%
24390	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右4+1公变	400	41.20%	0	0				-41.83%
24391	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16左3公变	315	34.92%	0	0				-41.32%
24392	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分120	100	0.00%	90	90				-41.79%
24393	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分4柱上变压器	500	5.76%	0	0				-22.99%
24394	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分19柱上变压器	315	31.75%	0	0				-44.59%
24395	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	海口分16#	315	59.05%	0	0				-41.34%
24396	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	体院分16	315	29.84%	189.5	189.5				-43.67%
24397	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	东变072东青甲线南塔干万泉分9左5右2公	315	23.17%	0	0				-41.06%
24398	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分12	315	20.95%	0	0				-34.36%
24399	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	大庆干17右4	400	55.00%	0	0				-32.05%
24400	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分9右3	315	94.60%	0	0	2025年2月			-40.64%
24401	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干沙场分19右9	200	19.50%	0	0				-38.93%
24402	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右7	315	23.49%	0	0				-36.15%
24403	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干70右4柱上变压器	315	15.56%	0	0				-30.48%
24404	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干19柱上变压器	315	32.06%	0	0				-30.51%
24405	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右5	315	66.67%	0	0				-34.30%
24406	大东	如意66kV变电站	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左9	315	0.00%	0	0				-46.47%
24407	和平	广州66kV变电站	广州变470二纬甲线	二纬甲线19右4	315	71.75%	57.5	57.5				-29.88%
24408	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和陆干76右7	250	11.84%	0	0				-48.86%
24409	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线12	315	27.94%	195.5	195.5				-42.61%
24410	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干91	315	18.10%	226.5	226.5				-1.63%
24411	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干26	315	29.52%	0	0				-43.50%
24412	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干32	400	33.90%	0	0				-41.85%
24413	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	城水线城水干22	400	33.90%	224.4	224.4				-41.90%
24414	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	速冻分15右1左1柱上变压器	315	9.84%	0	0				-67.14%
24415	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗北分2左1	200	45.15%	0	0				-5.73%
24416	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分8变压器	100	56.80%	0	0				-48.49%
24417	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分8	400	22.50%	270	270				-42.43%
24418	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干26左4柱上变压器	315	21.71%	41	41				-41.75%
24419	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干12左3左1柱上变压器	315	51.43%	0	0				-39.45%
24420	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线17	315	54.60%	0	0				-39.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24421	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分6	315	67.94%	0	0				-34.76%
24422	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工街8变电站201	200	0.00%	180	180				0.00%
24423	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变2号变	500	18.56%	0	0				-28.06%
24424	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	淮河街1箱变	400	21.00%	0	0				-30.49%
24425	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变2	630	29.71%	0	0				-43.72%
24426	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-40.61%
24427	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变1号变	630	16.76%	0	0				-40.13%
24428	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变2号变	630	13.65%	0	0				-42.39%
24429	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站1号高压柜1主变	630	20.57%	437.4	437.4				-39.97%
24430	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	碧玉龙庭3箱变1号变	630	27.94%	0	0				-36.38%
24431	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活5箱变1号变	630	52.70%	0	0				-32.99%
24432	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华4箱变1号变	630	46.48%	0	0				-41.80%
24433	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变2变压器	800	15.75%	594	594				-45.81%
24434	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-46.97%
24435	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变1变压器	630	26.98%	0	0				-45.71%
24436	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	长江2箱变1	500	112.40%	0	0	2022年12月			-43.07%
24437	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	八卦变电站一次1变压器柜主变	400	70.00%	0	0				-39.44%
24438	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-42.20%
24439	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站1变压器	630	15.56%	170	170				-42.77%
24440	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站2号变压器	630	31.43%	215	215				-40.43%
24441	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富祥园1201	630	0.00%	31	31				0.00%
24442	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变1变压器	800	12.50%	0	0				-43.55%
24443	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	酈都1期3箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-42.46%
24444	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变1号变	400	24.90%	0	0				-45.47%
24445	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	华伟小区变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-44.59%
24446	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变1号变	500	46.08%	0	0				-41.32%
24447	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团41#主变	400	11.60%	313.6	313.6				-38.33%
24448	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	雨坛甲2-1变电站1变压器	400	14.10%	0	0				-41.66%
24449	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱2站内变压器	630	18.73%	2	2				-53.23%
24450	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
24451	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区1变电站202	630	40.32%	0	0				-45.45%
24452	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	康居苑小区变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
24453	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
24454	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	四季嘉园变电站202柜	500	21.60%	0	0				5.92%
24455	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园6变电站2变压器	630	56.38%	0	0				-43.50%
24456	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂南路1#变压器	400	42.80%	0	0				-44.18%
24457	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变2变	630	0.00%	31	31				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24458	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格6号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				-43.65%
24459	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24460	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站1变	630	20.00%	0	0				-44.28%
24461	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变1变压器	500	0.00%	0	0				-51.28%
24462	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变1变压器	315	18.67%	224.7	224.7				-44.38%
24463	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站2变压器	800	15.60%	595.2	595.2				-38.61%
24464	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	正丰怡静园箱变1变压器	630	48.57%	261	261				-37.14%
24465	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	大东路8箱变1变	400	3.30%	0	0				-44.67%
24466	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-41.50%
24467	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	杏林东箱变1变压器	630	75.87%	0	0				-47.21%
24468	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	马家箱变1变压器	500	3.84%	0	0				-53.70%
24469	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站2变压器	400	79.50%	0	0				-52.38%
24470	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期7箱变1变压器	315	44.57%	0	0				-26.54%
24471	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科Ⅲ期1箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-40.97%
24472	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	文轩园箱变1变压器	500	88.80%	0	0	2023年7月			-48.79%
24473	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和2期2箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-43.72%
24474	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	黎明地铁箱变（单）	500	14.88%	0	0				-47.21%
24475	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
24476	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站2变压器	630	46.98%	0	0				-39.10%
24477	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	文官2箱变1变压器	500	22.40%	0	0				-44.28%
24478	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	九号门箱变1变压器	500	41.92%	0	0				-44.73%
24479	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	奚林2箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-42.24%
24480	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-38.77%
24481	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变1	630	20.32%	326	326				-49.60%
24482	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
24483	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村9变电站201柜	630	30.16%	0	0				-42.86%
24484	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区2变电站201柜	630	67.94%	139	139				-32.83%
24485	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	馨园民居1变电站1变压器	315	21.33%	0	0				-40.49%
24486	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变1	500	60.48%	0	0				-41.72%
24487	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-36.58%
24488	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路12变电站201	500	18.24%	358.8	358.8				-46.76%
24489	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	环际2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24490	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变2号变	630	22.22%	0	0				-43.74%
24491	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南沙甲线	苏北变376砂轮乙线政府分1	200	44.00%	0	0				-48.48%
24492	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变2变压器	500	24.00%	0	0				-42.10%
24493	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干前四台子分8变台	200	36.75%	106.5	106.5				-35.22%
24494	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站2配电变压器	800	24.75%	0	0				16.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24495	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔202配电变压器	630	20.32%	0	0				-41.82%
24496	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾2变电站1号变压器	630	7.62%	0	0				52.41%
24497	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线37	200	39.00%	0	0				16.43%
24498	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-39.37%
24499	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-35.56%
24500	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	洁华尔街广场2局维箱变202间隔配电变压	630	50.79%	0	0				-42.12%
24501	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站202	500	30.72%	296.4	296.4				-41.28%
24502	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站2变压器	630	17.78%	0	0				5.52%
24503	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站202配电变压器	630	25.90%	0	0				-65.10%
24504	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分54左11变台	50	90.00%	0	0	2025年4月			-41.44%
24505	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-45.37%
24506	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊4变电站2变压器	800	18.38%	0	0				-44.67%
24507	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲15变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-37.13%
24508	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店西台	315	27.62%	0	0				-37.31%
24509	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园4号小区变电站1变压器	500	25.20%	0	0				-36.76%
24510	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民村西台区	200	13.35%	0	0				-44.15%
24511	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园1期1箱变2变压器	630	40.32%	0	0				-35.74%
24512	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园3箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-40.62%
24513	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干127右4变台	200	80.40%	0	0	2024年6月			-39.26%
24514	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	杉赋2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	20.00%	441	441				16.08%
24515	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝杨干124右9柱上变压器	400	39.30%	139	139				-36.52%
24516	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	YHG_鲍家沟分5	100	28.40%	61.6	61.6				-36.90%
24517	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	西塔干101北三2201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
24518	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站2配电变压器	800	13.88%	609	609				-37.91%
24519	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变201配电变压器	800	13.13%	0	0				-33.73%
24520	东陵	世园66kV变电站	世高线	世满干45右分03右支01柱上变压器	315	31.62%	0	0				-44.31%
24521	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一建住宅楼	80	79.88%	8.1	8.1				-43.81%
24522	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线毛三家子分45变台	200	63.70%	52.6	52.6				-32.22%
24523	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	石化分10右6	200	107.10%	0	0	2022年12月			-11.55%
24524	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专线岳士分支13岳士C台	400	17.70%	0	0				7.56%
24525	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右16右8变台	200	28.80%	0	0				6.53%
24526	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0				-42.34%
24527	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平村北台2(新)	400	36.30%	214.8	214.8				11.78%
24528	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之15柱上变压器	315	4.06%	0	0				-80.32%
24529	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线和平村分11	100	66.30%	23.7	23.7				-28.12%
24530	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	全季首府箱变2配电变压器	800	16.80%	0	0				0.00%
24531	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	爵士公馆一期1局维箱变变压器	630	20.63%	0	0				26.55%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
24532	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	科乙A(三好家园)201间隔配电变压器	315	72.76%	0	0				-40.07%
24533	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支010	30	102.33%	0	0	2022年12月			-46.70%
24534	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大棚地	200	17.50%	145	145				-42.98%
24535	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立于10+1右1	400	48.90%	0	0				100.00%
24536	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯北台	400	25.50%	258	258				-13.52%
24537	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	金沙岭峯3变电站1变压器	630	73.33%	105	105				-39.39%
24538	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	滨江3号变电站201间隔（电台线）配电变	800	35.40%	0	0				14.08%
24539	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干60	20	0.00%	0	0				-73.11%
24540	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	云颂1号变电站201间隔（市场线）配电变	800	14.40%	0	0				41.95%
24541	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔5变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-35.60%
24542	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站1变压器	630	53.65%	0	0				-39.71%
24543	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-41.46%
24544	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	军政干18	560	52.50%	0	0				-37.28%
24545	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线张井分36左16变台	200	24.00%	132	132				-30.11%
24546	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线165	200	102.50%	0	0	2024年6月			-27.85%
24547	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫堤东郡二期1配电室201间隔配电变压器	630	75.87%	0	0				-41.49%
24548	和平	方型66kV变电站	方型变496辽医甲线	迎湖园1局维变电站202配电变压器	800	28.13%	495	495				-41.96%
24549	和平	方型66kV变电站	方型变496辽医甲线	迎湖园3局维变电站202配电变压器	800	29.25%	486	486				-38.41%
24550	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚家村二台支9	200	46.50%	87	87				-20.51%
24551	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	乌市分10之1柱上变压器	400	47.50%	0	0				-24.67%
24552	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分217右7变台	200	13.80%	0	0				-42.03%
24553	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区4变电站2变压器	630	31.43%	0	0				-32.41%
24554	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子大队台	315	71.87%	57.1	57.1				-13.58%
24555	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器1公变	250	54.80%	88	88				-42.20%
24556	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73850王虎甲线	式-沈阳市沈北新区喜浴休闲桑拿浴场-王虎	200	41.10%	97.8	97.8				78.66%
24557	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	金水花园小区考核	630	53.65%	0	0				-31.29%
24558	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站1配电变压器	400	33.00%	0	0				-39.53%
24559	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	坤业城1站房1配电变压器	630	22.29%	426.6	426.6				12.78%
24560	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左11变台	200	33.40%	0	0				-42.02%
24561	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾10号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0				-39.17%
24562	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-51.89%
24563	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左4变台	400	32.00%	232	232				15.99%
24564	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	府城名邸二期5号变电站1号配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				0.99%
24565	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢干营子分全窝堡支2变台	200	40.50%	99	99				-37.52%
24566	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大孤家子东台	200	69.00%	42	42				-15.71%
24567	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	公和桥1变压器	315	0.00%	0	0				-48.23%
24568	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期2变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0				21.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24569	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖3	400	32.10%	0	0				15.05%
24570	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	柳水澜湾（二）2局维变电站配电变压器20	800	12.00%	0	0				11.86%
24571	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区1号配电变压器	400	16.00%	0	0				-42.21%
24572	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民2号配电变压器	630	39.37%	319	319				-38.79%
24573	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线东拉马三支2杆	200	66.60%	0	0				-18.38%
24574	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道6配电室2变压器	800	18.50%	572	572				-43.20%
24575	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双东东分04	100	50.00%	40	40				-27.47%
24576	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站1变压器	500	29.28%	0	0				-41.21%
24577	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	文澜院四期变电站1号变压器	630	41.90%	0	0				14.35%
24578	于洪	东民66kV变电站	东前线	小微东前线2号台	400	15.90%	296.4	296.4				-6.91%
24579	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	河房地产开发有限公司(时代逸居)91配电	400	18.75%	0	0				6.45%
24580	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	太阳干金星分38	315	53.71%	114.3	114.3				-41.82%
24581	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-48.81%
24582	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站202配电变压器	630	61.27%	0	0				-42.79%
24583	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城24变电站变压器	630	15.24%	0	0				-44.06%
24584	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际5号变电站1变压器	630	46.03%	0	0				-43.12%
24585	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支37	50	147.20%	0	0	2022年12月			-36.00%
24586	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之2柱上变压器	200	97.60%	0	0	2023年4月			-30.59%
24587	沈北	农高66kV变电站	农高变70380农南乙线	式-辽宁农利民科技有限公司-农南乙佳阳	200	67.50%	0	0				14.74%
24588	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	沈大公寓2站内变压器	400	18.30%	0	0				-43.13%
24589	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	洮昌花园1箱变1站内变压器	630	24.29%	0	0				-40.76%
24590	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分43	315	32.38%	0	0				-36.32%
24591	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝1箱变2变压器	630	22.60%	0	0				-36.91%
24592	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	五矿弘园二期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-80.59%
24593	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	雍贺园1箱变202间隔配电变压器	630	7.24%	0	0				-47.50%
24594	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西村住宅楼	30	51.00%	0	0				-50.66%
24595	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅北	80	59.63%	24.3	24.3				-39.42%
24596	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司5箱变2变压器配电室	630	21.59%	0	0				-39.10%
24597	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司4箱变1变压器配电室	630	22.54%	0	0				-42.38%
24598	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线71右1	630	24.38%	0	0				-41.25%
24599	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站2号配电变压器	630	32.70%	361	361				-42.83%
24600	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线陶屯东台01	200	60.23%	59.55	59.55				-33.18%
24601	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	于新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）32	800	23.25%	0	0				-44.23%
24602	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	于新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）72	630	25.08%	0	0				-42.59%
24603	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲1201配电变压器	630	25.71%	0	0				-40.08%
24604	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支17左04	200	25.50%	0	0				-37.66%
24605	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				1.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24606	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	柳湖绿园2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0				-46.83%
24607	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司1箱变202配电变压器	630	53.33%	0	0				-40.99%
24608	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶东南支07	200	70.20%	39.6	39.6				-28.32%
24609	法库	包家屯66kV变电站	包家屯线	10kV包家屯前辛秋中台支2	160	0.00%	0	0				-36.85%
24610	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	康宏3箱式变电站201间隔配电变压器	630	73.33%	0	0				-43.69%
24611	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前谟分18左35右1	400	41.10%	0	0				8.99%
24612	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分3柱上变压器	400	93.00%	0	0	2024年12月			-45.47%
24613	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线付财电井分支05	100	19.50%	70.5	70.5				-46.00%
24614	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期3号箱变1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				7.33%
24615	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城12号变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-41.49%
24616	沈北	新城子66kV变电站	新城线	德育家园3箱变2号变压器	630	33.33%	0	0				-44.12%
24617	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支一支11	50	63.60%	13.2	13.2				-46.23%
24618	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分水田支一支4	50	0.00%	17	17				0.00%
24619	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站201	630	19.68%	0	0				-51.67%
24620	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居3局维变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0				5.55%
24621	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	樾檀山一期1号变电站1号配电变压器	800	24.30%	0	0				-13.41%
24622	法库	依牛66kV变电站	依三线	V依三线二台子分大造电支30（花家屯东）	100	70.40%	0	0				-40.33%
24623	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园8变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-43.31%
24624	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	月星中央公园3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0				-39.09%
24625	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期7箱式变电站2配电变压器	800	45.00%	360	360				-37.39%
24626	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-45.05%
24627	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城6箱变3变压器配电变压器	630	34.29%	0	0				-41.13%
24628	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左3	315	37.46%	0	0				-36.15%
24629	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分戈三支02	400	54.60%	141.6	141.6				-28.86%
24630	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	人和村综合分台	400	119.10%	0	0	2024年6月			0.00%
24631	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	二龙山庄箱变1号变压器	630	79.05%	0	0				-44.29%
24632	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线三官屯支02	100	54.00%	36	36				-32.71%
24633	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分02	400	67.50%	0	0				-40.91%
24634	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子水田支005	30	22.00%	0	0				-76.00%
24635	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家五组照明	100	23.60%	66.4	66.4				-39.15%
24636	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	阳光幸福里2开2变201间隔配电变压器	400	23.50%	0	0				-11.33%
24637	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际5变电站2柜	500	22.72%	0	0				-43.68%
24638	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站2变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-38.78%
24639	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线002	100	64.20%	0	0				-35.33%
24640	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线保护地分支线003	30	24.67%	0	0				-59.17%
24641	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	站式服务-沈阳市沈北新区通顺达水泥制品	100	14.10%	75.9	75.9				-0.40%
24642	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南藏子分房申支17左4变台	200	39.00%	0	0				14.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24643	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展6号变电站202间隔配电变压器	315	19.68%	0	0				31.86%
24644	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	202间隔配电变压器	500	38.80%	0	0				-40.99%
24645	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	桂园学府壹号一期2箱式变电站2配电变压	800	69.00%	0	0				-39.15%
24646	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑龙湾一期2变电站1变压器	315	25.90%	10	10				-39.74%
24647	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于94右5柱上变压器	400	14.80%	0	0				50.43%
24648	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				-39.14%
24649	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜南台	200	72.50%	35	35				-40.79%
24650	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	小微上蒲河村8台	400	54.90%	0	0				18.25%
24651	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	小卜线田水分9右8	200	28.50%	123	123				-42.13%
24652	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立乙线148左19	200	49.20%	0	0				100.00%
24653	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线010	200	46.50%	0	0				-19.76%
24654	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	白家岗新大棚（仅换变压器）改造	100	57.75%	32.25	32.25				6.52%
24655	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线曹家2台支06	200	22.00%	0	0				8.80%
24656	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干33	400	16.50%	294	294				-49.36%
24657	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站201	400	60.50%	118	118				-41.69%
24658	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-1变压器	1250	23.36%	833	833				-43.93%
24659	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-40.68%
24660	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站201间隔配电变压器	630	53.02%	233	233				-34.94%
24661	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-39.94%
24662	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-36.81%
24663	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	佳和新城大二期2箱变202间隔配电变压器	630	26.98%	397	397				-47.54%
24664	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线小莫东台分支线路003	100	54.30%	35.7	35.7				-29.34%
24665	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	太阳干区委分2号	315	74.92%	47.5	47.5				-36.68%
24666	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分20右2柱上变压器	400	41.00%	0	0				-36.34%
24667	沈北	清水66kV变电站	清依线	42右分4左支12变压器（清洁能源）	400	19.50%	0	0				-22.00%
24668	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	恒大雅苑五期3箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0				7.27%
24669	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分09	250	0.00%	225	225				11.00%
24670	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站2变	800	0.38%	0	0				0.00%
24671	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站202变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-35.27%
24672	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	牛线敖牛卜分村台支西北台几3（敖牛卜西	200	27.60%	124.8	124.8				-28.70%
24673	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分2+1柱上变压器	315	8.25%	0	0				-40.16%
24674	开发	陕西66kV变电站	陕西变55390陕明线	观园小区2变电站2变压器	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
24675	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	滨湖花园2箱变2变压器	630	9.52%	0	0				-43.35%
24676	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务有限公司（佳吉快远、	200	50.40%	79.2	79.2				6.18%
24677	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线189右10左5变台	200	43.80%	92.4	92.4				-29.45%
24678	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分93右3变台	400	14.95%	300.2	300.2				-21.83%
24679	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	仙林金谷三期2变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0				26.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24680	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城6箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-40.37%
24681	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	果园变415镇东线红五月乡政府	315	39.05%	0	0				-36.56%
24682	东陵	杨官66kV变电站	富康线	华润长安里3变电站1变压器	630	10.48%	0	0				10.32%
24683	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园8箱变变压器	630	23.24%	0	0				-51.77%
24684	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	城16号变电站201间隔（松北线）配电变	800	22.20%	0	0				11.81%
24685	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站1号变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-31.44%
24686	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右8右3变压器	200	33.50%	0	0				-33.22%
24687	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线233	200	4.20%	171.6	171.6				16.18%
24688	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左2变台	100	42.30%	0	0				-48.29%
24689	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山姜干8左6	200	40.20%	0	0				-31.03%
24690	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	和平之门15号变电站201间隔配电变压器	630	52.06%	0	0				-44.42%
24691	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分3右9变台	80	92.25%	0	0	2022年12月			-41.30%
24692	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克萊枫丹3箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0				-40.23%
24693	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分39右支12柱上变压器-一站式	200	17.40%	145.2	145.2				-14.27%
24694	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站1配电变压器	315	59.05%	0	0				-38.37%
24695	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站2变压器	500	0.00%	319	319				0.00%
24696	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60666达史乙线	山林变550林西线小古支40右01	80	60.75%	0	0				-46.98%
24697	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	和光尘越杨孤线1变电站1变压器	800	21.60%	0	0				5.49%
24698	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	轩美境三期（分建一）2变电站1配电变	800	38.70%	410.4	410.4				7.63%
24699	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站2号变压器	630	33.65%	0	0				-43.43%
24700	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中二台照明	160	57.00%	52.8	52.8				-39.39%
24701	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站1变压器	500	31.60%	0	0				-43.32%
24702	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站2	630	17.78%	455	455				4.65%
24703	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站202配电变压器	800	57.38%	0	0				-40.78%
24704	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线盐业分04	315	40.76%	0	0				-30.03%
24705	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站201变压器	630	26.03%	403	403				-42.89%
24706	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华砖厂支03	200	0.00%	0	0				-29.31%
24707	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线吴梁支21	80	61.00%	0	0				-26.34%
24708	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	寿泉2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24709	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分18+1右4	200	8.10%	163.8	163.8				7.66%
24710	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站201变压器	630	15.56%	0	0				-37.60%
24711	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线陈西甲09	100	114.60%	0	0	2023年9月			-27.30%
24712	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-42.72%
24713	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	兰台村3台区	400	67.60%	89.6	89.6				-229.66%
24714	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线胜官一组台分支08	100	87.30%	0	0	2024年6月			-33.67%
24715	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛三组支014	50	93.00%	0	0	2022年12月			-37.38%
24716	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-39.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24717	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分4箱变配电变压器	630	53.33%	0	0				100.00%
24718	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右3柱上变压器	315	33.02%	0	0				-42.04%
24719	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区8变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-39.50%
24720	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左4	160	58.50%	0	0				-10.03%
24721	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分13+1左1	50	18.80%	0	0				-59.35%
24722	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	锦云天城一期3变电站201配电变压器	800	21.30%	0	0				10.06%
24723	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-36.30%
24724	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	煤矿棚户区改造二期工程B区2箱变202配	800	13.20%	614.4	614.4				-34.07%
24725	大东	沈海66kV变电站	沈海变80364东建乙线	国瑞城20箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-12.89%
24726	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干70右3左5柱上变压器	200	0.00%	0	0				-52.43%
24727	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站2变压器	630	29.21%	383	383				-34.33%
24728	大东	如意66kV变电站	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变2变压器	500	24.80%	326	326				-47.27%
24729	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊2变电站2变压器	800	17.75%	0	0				-41.51%
24730	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支32左7右6变台	200	10.00%	0	0				-34.67%
24731	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	中利亚特二期3号变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	10	10				-45.06%
24732	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室101变压器	630	31.11%	0	0				-18.59%
24733	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室102变压器	630	36.83%	0	0				-8.69%
24734	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站1配电变压器	630	24.63%	0	0				-43.03%
24735	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	达连支2左6	400	28.80%	244.8	244.8				100.00%
24736	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站202配电变压器	500	24.96%	0	0				-40.88%
24737	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑村1组照明	200	61.80%	56.4	56.4				-36.18%
24738	沈北	朱尔66kV变电站	汽车乙线1	车创小区2变电站202配电变压器	630	24.44%	413	413				100.00%
24739	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器1	315	19.43%	0	0				-39.25%
24740	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇1箱变1变压器	800	37.80%	0	0				13.91%
24741	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线21右6变台	100	84.30%	5.7	5.7	2025年4月			-28.38%
24742	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂大苑3配变电站202间隔配电变压器	800	22.13%	543	543				-38.60%
24743	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线孤东支04	315	18.73%	224.5	224.5				-34.88%
24744	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	雅居乐C2二小区2开2箱201配电变压器	630	23.33%	0	0				-29.48%
24745	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变2变压器	630	32.76%	204	204				-43.38%
24746	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分55	30	0.00%	0	0				0.00%
24747	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分62右01	50	14.40%	0	0				-31.60%
24748	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站2配电变压器	630	25.90%	0	0				-41.92%
24749	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线西天支05	100	97.80%	0	0	2022年12月			-43.83%
24750	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡5箱式变电站2配电变压器	500	24.80%	0	0				-41.38%
24751	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明北台	400	39.60%	201.6	201.6				-76.54%
24752	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左14变台	200	49.20%	0	0				-70.23%
24753	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分25+1右10变台	200	22.95%	134.1	134.1				-38.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24754	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站1变压器	500	47.60%	212	212				-37.23%
24755	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园2站房1变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-44.32%
24756	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期4箱式变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				-40.23%
24757	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都4号变电站202间隔配电变压器	315	49.90%	0	0				-177.88%
24758	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变1变压器	630	26.35%	0	0				26.34%
24759	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	日君力房地产开发有限公司22 202配电变	630	21.84%	429.4	429.4				-38.63%
24760	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	融创观澜壹号2局维变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0				6.49%
24761	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1右2变压器	50	48.00%	0	0				-46.90%
24762	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分21	400	14.40%	0	0				0.78%
24763	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘北村3机井	50	40.40%	24.8	24.8				-44.69%
24764	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	剑桥世家二期1变电站1号变压器	630	14.52%	12	12				-32.58%
24765	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站1变压器	800	23.25%	0	0				-1.13%
24766	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站202配电变压器	630	81.27%	0	0	2025年5月			139.97%
24767	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	康座1号变电站201间隔（马总甲线）配电变	800	14.70%	0	0				7.35%
24768	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园9号小区变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-35.72%
24769	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24770	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站2号配电变压器	630	33.52%	0	0				-46.33%
24771	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站1号变压器	800	29.25%	486	486				-44.09%
24772	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分114右04	315	48.76%	0	0				-26.28%
24773	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干210变台	200	39.38%	101.25	101.25				-39.60%
24774	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	变203上河线上河干上河分张沟支46右17	50	51.60%	0	0				-39.65%
24775	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线246左6变台	200	93.75%	0	0	2024年6月			-27.75%
24776	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干23	100	105.00%	0	0	2024年12月			-38.53%
24777	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV法镇线铁制支1	315	55.24%	0	0				-43.93%
24778	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分52右支02	50	82.80%	3.6	3.6	2024年6月			-33.04%
24779	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区5变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-43.66%
24780	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	滨湖花园2箱变1变压器	630	12.95%	0	0				-41.19%
24781	沈北	道义66kV变电站	道信线	蒲岸芳华一期3小区变电所202配电变压器	630	17.46%	0	0				38.09%
24782	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨6组照明新台	200	11.70%	156.6	156.6				-8.86%
24783	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰一期3号变电站2号配电变压器	400	34.50%	222	222				7.70%
24784	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	得胜变843得中线四王村西	100	30.15%	59.85	59.85				-53.21%
24785	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右8变台	200	30.00%	0	0				-36.08%
24786	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-40.25%
24787	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	施加线北官干2+1左1	200	77.70%	0	0				-37.13%
24788	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	剑桥世家3号变电站1号变压器	630	19.05%	12	12				-35.41%
24789	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站1变压器	400	44.70%	0	0				-42.62%
24790	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	小淑下分14左1	400	46.80%	0	0				-26.08%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24791	浑南	于山66kV变电站	于山变756于东线	舜山府1号变电站1号配电变压器	800	22.50%	0	0				-9.24%
24792	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站1变压器	630	40.95%	309	309				-43.34%
24793	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站202变压器	630	29.52%	381	381				-31.80%
24794	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园4箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-39.82%
24795	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	地环家园1变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-35.91%
24796	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区2变电站2变压器	630	90.67%	0	0	2024年9月			-26.98%
24797	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安西南2台	400	33.00%	228	228				37.11%
24798	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站2配电变压器	630	14.48%	0	0				4.82%
24799	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	里4号变电站201间隔（施北乙线）配电变	630	37.78%	0	0				9.78%
24800	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	胜利分43左5	200	36.30%	0	0				-25.92%
24801	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站202间隔配电变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-43.16%
24802	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	保利堂悦1箱变1变压器	630	37.46%	0	0				7.80%
24803	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	保利堂悦2箱变1变压器	800	72.90%	0	0				19.66%
24804	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线陶屯分50南支2	200	9.60%	160.8	160.8				100.00%
24805	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分109变台	100	132.40%	0	0	2025年4月			-40.74%
24806	东陵	李相66kV变电站	李古线	变645李古线李古干1高八四台分11柱上变	200	26.70%	126.6	126.6				-30.15%
24807	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微富强5台	315	26.95%	0	0				-56.07%
24808	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干20左8左2	200	17.40%	145.2	145.2				-32.10%
24809	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设于59柱上变压器	400	11.25%	315	315				-37.67%
24810	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线37之1柱上变压器	100	99.20%	0	0	2022年12月			-40.89%
24811	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分3公变	400	66.00%	96	96				-38.43%
24812	沈北	新城子66kV变电站	新城线	侯三分动轴支34柱上变压器	200	28.00%	0	0				-39.90%
24813	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				-4.52%
24814	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线党校分02	160	40.13%	0	0				-40.66%
24815	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线背河分支21	200	41.75%	0	0				-26.86%
24816	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站201配电变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-38.60%
24817	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关分东关支19	400	30.70%	237.2	237.2				-58.75%
24818	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦香湾3箱变2变压器	630	28.89%	0	0				-39.52%
24819	东陵	中马66kV变电站	疗养线	犬变电所10千伏疗养线乱泥分22号左1号柱	200	4.50%	71	71				5.50%
24820	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	格林喜鹊4变电站201配电变压器	630	28.95%	0	0				-36.69%
24821	法库	马家66kV变电站	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫三组台	160	17.63%	0	0				-35.02%
24822	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15	50	33.60%	0	0				0.81%
24823	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线前苇组分支08	50	112.00%	0	0	2024年6月			-36.91%
24824	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	经京印象二、三期1号变201间隔配电变压器	630	32.06%	365	365				5.13%
24825	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变2变压器	630	18.10%	0	0				-45.09%
24826	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变2变压器	800	54.00%	0	0				-38.79%
24827	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变201	800	23.25%	94	94				-41.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24828	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变201	630	30.48%	375	375				-43.29%
24829	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	格公寓变电站201间隔（站前乙）配电变	400	8.40%	0	0				15.42%
24830	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线上三道沟支4	30	91.50%	0	0	2022年12月			-37.14%
24831	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分60+1右1柱上变压器	100	11.00%	0	0				-71.40%
24832	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	幸福邸变电站201间隔（南站乙）配电变	630	26.67%	0	0				4.59%
24833	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
24834	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站2 变压器	400	37.50%	210	210				-44.77%
24835	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线马家支线017	50	105.30%	0	0	2023年2月			-32.70%
24836	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区10变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-41.78%
24837	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干102左7变台	200	66.90%	46.2	46.2				-65.41%
24838	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变2变压器	800	24.38%	0	0				-89.03%
24839	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊3变电站1变压器	400	17.20%	0	0				-42.52%
24840	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立干34右1	400	4.75%	0	0				-36.74%
24841	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站2号变压器	630	19.05%	447	447				-43.33%
24842	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干北四家分102右10变台	200	12.30%	155.4	155.4				-17.34%
24843	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	云集分6	315	35.24%	0	0				-31.47%
24844	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	龙湖御景4箱式变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				-39.31%
24845	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支52	100	91.95%	0	0	2025年4月			-39.66%
24846	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变1变压器	800	36.30%	429.6	429.6				-42.59%
24847	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				-42.56%
24848	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变1变压器	400	23.10%	0	0				-36.05%
24849	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线满斗支10	100	57.60%	0	0				-35.66%
24850	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左11右3	200	29.10%	0	0				-53.88%
24851	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24852	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金澜庭2开闭站2箱变201配电变压器	630	36.83%	0	0				-30.65%
24853	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站1变压器	630	41.52%	0	0				-24.23%
24854	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变1变压器	400	5.70%	0	0				-4.05%
24855	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变2站内变压器	630	27.62%	0	0				-52.04%
24856	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵干6箱变（单）	630	22.48%	425.4	425.4				-35.97%
24857	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站1站内变压器	500	26.80%	0	0				-42.63%
24858	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	10	10				-38.00%
24859	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左5	400	1.65%	353.4	353.4				-9916.67%
24860	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	柳岸新居4201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-40.84%
24861	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分14变台	200	61.50%	0	0				-24.67%
24862	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置五期2号箱变202间隔配电变压器	400	32.40%	0	0				-21.70%
24863	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线三尖泡分05	400	36.00%	0	0				-24.43%
24864	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北乙线85右1	200	76.20%	0	0				-38.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24865	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾花园1期2变201配电变压器	800	17.40%	0	0				5.19%
24866	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变1变压器	630	27.94%	391	391				25.12%
24867	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	四台子村6台区	160	101.75%	0	0	2025年2月			-36.23%
24868	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线东拉马一支13杆	200	55.20%	0	0				-33.10%
24869	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-31.74%
24870	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25166北方甲线	北方甲线客运分7左1之1柱上变压器	400	3.90%	0	0				-38.05%
24871	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城20号变电站201配电变压器	630	59.81%	190.2	190.2				-42.12%
24872	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工干29柱上变压器	400	24.40%	41	41				-35.55%
24873	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	狮城经典1土建变201	500	42.40%	238	238				-42.43%
24874	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	光4号变电站201间隔（施北乙线）配电变	800	35.40%	0	0				-28.00%
24875	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-39.44%
24876	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线老三面船东支09	315	33.33%	0	0				-34.61%
24877	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浑南区市民公园公交快充站	630	60.48%	0	0				-1.46%
24878	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站2号变压器	630	83.49%	0	0	2024年9月			-36.41%
24879	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	佳苑房地产（汇置尚都）2箱201间隔配电变	630	9.52%	0	0				-39.43%
24880	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站201配电变压器	630	13.52%	0	0				-39.82%
24881	于洪	化学66kV变电站	化西乙线	弓匠村1台区	100	71.40%	0	0				-60.14%
24882	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际11号变电站201配电变压器	630	46.10%	0	0				-42.41%
24883	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-39.98%
24884	浑南	下深66kV变电站	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0				-42.70%
24885	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右5变台	200	25.40%	0	0				-36.95%
24886	东陵	中马66kV变电站	疗养线	置业有限公司(首创琥珀湾三期)箱式变电站	630	20.95%	71	71				-32.66%
24887	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	观澜壹号二期小区4局维变电站201配电变	630	13.65%	0	0				100.00%
24888	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站2配电变压器	630	29.71%	0	0				-41.55%
24889	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆10号变电站1号变压器	800	10.20%	0	0				-43.69%
24890	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-37.49%
24891	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区2变电站2变压器	630	11.11%	0	0				24.41%
24892	大东	沈海66kV变电站	沈海变80374东望甲线	富禹东域小区1箱变2变压器	800	10.20%	638.4	638.4				56.72%
24893	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产2号变电站1号配电变压器	400	23.25%	0	0				-38.26%
24894	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科2-2（王胜干61右1）	200	27.60%	0	0				59.76%
24895	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线142右8变台	400	21.00%	0	0				23.54%
24896	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村南台	100	84.00%	0	0	2024年6月			-36.26%
24897	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树二组照明	200	29.40%	121.2	121.2				-13.86%
24898	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分12右6变台	200	43.20%	0	0				-32.99%
24899	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右12	200	45.60%	0	0				-34.06%
24900	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线158左3变台	200	63.30%	53.4	53.4				-28.58%
24901	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大汉分110左9变台	200	108.00%	0	0	2024年12月			-33.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24902	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	武警芳园箱变2变压器	400	19.00%	284	284				-43.38%
24903	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	绿岛港湾变电站202间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				-41.81%
24904	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变1变压器	400	15.50%	298	298				-44.85%
24905	浑南	于山66kV变电站	于山变748干运线	全运村12号变电站1号配电变压器	630	25.14%	0	0				-36.64%
24906	浑南	于山66kV变电站	于山变784于全线	江山云著4号变电站2号配电变压器	630	13.02%	485	485				-8.77%
24907	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干153	100	45.60%	44.4	44.4				7.64%
24908	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-42.09%
24909	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站1号主变	400	12.40%	310.4	310.4				-46.37%
24910	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	三院分9+1	400	33.75%	225	225				-41.24%
24911	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	东干松北分16右2右2能效柱上变	400	22.80%	0	0				19.16%
24912	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线龙山分13柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-30.74%
24913	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-40.07%
24914	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站202	630	11.75%	433	433				-45.16%
24915	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院5配变电站1变压器	630	16.51%	0	0				-41.00%
24916	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	白辛台南2台	200	47.40%	0	0				-19.50%
24917	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰6箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-46.90%
24918	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线养殖场分老瓜洼支13柱上变压器	200	27.60%	0	0				9.55%
24919	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站2变压器	800	16.50%	0	0				-37.97%
24920	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分20左1变台	200	24.90%	0	0				91.98%
24921	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西抗旱养殖台	200	30.30%	119.4	119.4				15.20%
24922	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子支15	200	46.90%	0	0				-30.35%
24923	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区4箱式变电站1配电变	630	29.84%	0	0				-42.63%
24924	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变2变压器	630	26.35%	401	401				-42.29%
24925	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线084	200	56.70%	0	0				-25.93%
24926	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-42.37%
24927	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线段树沟支线07	200	0.00%	0	0				-40.54%
24928	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站2配电变压器	800	48.75%	0	0				-41.71%
24929	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站202柜	630	15.87%	0	0				-40.67%
24930	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期2变电站1变压器	630	34.92%	347	347				-47.97%
24931	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右04	400	39.30%	202.8	202.8				-37.86%
24932	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨子坨变020黄腊坨线三台北台照明	200	54.20%	71.6	71.6				-33.91%
24933	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰9组照明	200	23.60%	132.8	132.8				-14.55%
24934	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前北台照明	100	93.40%	0	0	2023年9月			-19.27%
24935	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站2配电变压器	500	64.20%	0	0				-38.64%
24936	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分26柱上变压器	315	26.35%	0	0				-49.39%
24937	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线之1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-158.60%
24938	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干63	315	100.95%	0	0	2022年12月			-38.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24939	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干27右1	400	86.50%	0	0	2023年1月			-38.47%
24940	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	祥龙干46右2+2公变	200	5.50%	0	0				-51.70%
24941	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线23左5	160	103.69%	0	0	2024年6月			-30.21%
24942	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分60变压器	315	58.41%	99.5	99.5				-48.97%
24943	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支39右1变压器	250	9.12%	202.2	202.2				-80.85%
24944	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45左1	315	52.57%	0	0				-41.57%
24945	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线53	315	56.51%	0	0				-47.77%
24946	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左7	315	34.29%	175.5	175.5				-38.43%
24947	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分3变压器	315	39.37%	0	0				-41.50%
24948	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干108	315	57.14%	0	0				-45.72%
24949	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右5	100	12.60%	0	0				-107.44%
24950	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左2右1	315	36.06%	169.9	169.9				-45.86%
24951	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	南昌分8	315	23.81%	208.5	208.5				-39.34%
24952	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	东变162陵望乙线鸭绿江分23左2柱上变	315	7.62%	0	0				-55.74%
24953	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线21右2	315	56.83%	0	0				-37.51%
24954	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	保工干劳动分29左6	315	43.17%	0	0				-43.67%
24955	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分4	200	12.90%	154.2	154.2				-44.91%
24956	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15右1变压器	250	14.40%	0	0				-31.89%
24957	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干129	160	83.75%	0	0	2022年12月			-45.15%
24958	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分38	160	55.50%	36	36				-26.97%
24959	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右02	50	22.00%	0	0				-15.13%
24960	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线153左3左3	100	10.00%	0	0				-503.27%
24961	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	轿车干17右3	250	37.20%	132	132				-23.15%
24962	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	方南甲线方南干方家栏分3右2公变	315	42.29%	150.3	150.3				-28.09%
24963	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分15右2公变	400	37.80%	0	0				-37.08%
24964	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干15右7公变	315	66.03%	0	0				-48.64%
24965	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	二纬乙线6	315	27.94%	195.5	195.5				-43.20%
24966	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	陵变146卫东甲线卫东干25左8左4柱上变	250	23.68%	0	0				-36.56%
24967	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	变146卫东甲线卫东干34左6左1之1柱上变	315	33.65%	0	0				-39.94%
24968	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左19公变	315	59.05%	97.5	97.5				-44.72%
24969	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干32右2	315	14.92%	0	0				-46.74%
24970	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右22柱上变压器	400	66.00%	0	0				-37.87%
24971	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分7公变	315	40.00%	157.5	157.5				-42.61%
24972	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	万南干32右3公变	315	31.24%	185.1	185.1				-35.20%
24973	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干天龙分6左3	315	53.33%	115.5	115.5				-40.02%
24974	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	望湖乙线19	315	7.62%	0	0				-54.95%
24975	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干79	200	22.20%	0	0				-41.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
24976	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干36右7柱上变压器	315	45.40%	0	0				-40.76%
24977	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分15	100	8.70%	0	0				-20.10%
24978	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分13右3	315	21.59%	215.5	215.5				-42.09%
24979	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干3	50	81.00%	4.5	4.5	2025年4月			-25.68%
24980	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分11	100	33.00%	57	57				-40.24%
24981	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光线毛光干143+2	315	79.05%	34.5	34.5				-42.98%
24982	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线142	315	9.71%	0	0				-55.66%
24983	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文甲线4左2	400	64.80%	100.8	100.8				-38.80%
24984	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	重工变442城西线城西干4变台	315	41.40%	0	0				-43.71%
24985	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右1柱上变压器	200	11.60%	0	0				-76.95%
24986	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	变166文北甲线工业分14左6+1右4柱上变压器	315	32.38%	0	0				-28.92%
24987	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	变166文北甲线工业分14左6+1右5柱上变压器	315	9.84%	0	0				-45.09%
24988	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分42柱上变压器	315	95.87%	0	0	2023年4月			-31.34%
24989	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线43	200	35.40%	109.2	109.2				-40.76%
24990	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线57右03	100	61.80%	0	0				-35.93%
24991	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干47左4+1	400	25.95%	0	0				-41.79%
24992	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线27左4	315	39.05%	160.5	160.5				-41.73%
24993	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右4	315	83.49%	20.5	20.5	2025年4月			-24.18%
24994	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分4变压器	400	15.80%	0	0				-65.52%
24995	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分河沿支08	160	23.44%	0	0				-32.11%
24996	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变1变	630	11.43%	0	0				-44.51%
24997	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变2号变	400	37.00%	0	0				-44.14%
24998	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变2号变	400	28.50%	0	0				-45.24%
24999	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变1号变	630	16.51%	0	0				-36.86%
25000	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变2变	630	18.67%	0	0				-46.36%
25001	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变2号变	630	20.00%	0	0				-58.90%
25002	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站1变压器	1250	35.20%	685	685				-38.99%
25003	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王13楼变电站1变压器	1250	13.20%	960	960				-35.83%
25004	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站2变压器	400	32.00%	232	232				-44.10%
25005	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变2变压器	400	11.60%	313.6	313.6				-43.35%
25006	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变348国际线	克莱斯特2箱变2号变	800	13.50%	0	0				-54.32%
25007	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变2号变	630	22.22%	0	0				-43.50%
25008	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站1	630	42.86%	0	0				-23.19%
25009	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变1	630	35.43%	0	0				-46.84%
25010	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变1	630	81.27%	55	55	2023年9月			-42.09%
25011	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	数控小区变电站1变压器	200	68.00%	0	0				-31.90%
25012	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变1站内变压器	630	12.57%	2	2				-36.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25013	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-43.96%
25014	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-46.18%
25015	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
25016	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	运河1箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
25017	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区2变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-40.13%
25018	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱2站内变压器	630	14.48%	2	2				-42.02%
25019	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站2变压器	500	18.00%	360	360				-41.88%
25020	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站201	630	25.90%	403.8	403.8				-45.44%
25021	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站202	500	136.32%	0	0	2024年2月			-41.76%
25022	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站202	630	60.63%	185	185				-42.50%
25023	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25024	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站202柜	630	14.92%	0	0				-50.04%
25025	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
25026	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25027	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻2变电站201柜	630	21.08%	434.2	434.2				-43.87%
25028	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	园路箱变1变压器	315	98.29%	0	0	2023年8月			-35.51%
25029	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站201柜	630	29.33%	382.2	382.2				-46.99%
25030	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	扬子江箱变1配电变压器	400	4.50%	0	0				-26.40%
25031	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲4箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
25032	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地41主变	800	33.00%	456	456				-38.11%
25033	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变2变压器	400	17.00%	0	0				-38.71%
25034	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25035	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站2号变	630	14.60%	0	0				-39.99%
25036	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变1变压器	630	28.25%	0	0				-39.50%
25037	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅1箱变1变	500	26.40%	318	318				-40.10%
25038	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化1箱变1变压器	1250	72.96%	0	0				-40.72%
25039	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	前进歌舞团主变	500	31.36%	0	0				-41.42%
25040	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站2号变压器	630	23.81%	10	10				-40.55%
25041	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变2变	630	24.44%	413	413				-44.82%
25042	沈河	市府66kV变电站	市府变546惠南甲线	火炬箱变1变压器	400	18.60%	0	0				-44.39%
25043	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站202	630	20.00%	441	441				-47.22%
25044	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	边强2箱变1变压器	630	44.44%	287	287				-45.65%
25045	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变2站内变压器	630	22.86%	423	423				-43.07%
25046	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变2变	630	13.97%	479	479				-43.74%
25047	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	卫生局箱变1变压器	500	62.40%	0	0				-34.13%
25048	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	现代家园3箱变1变压器	500	15.20%	0	0				-41.92%
25049	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	SB16箱变1变	315	25.71%	0	0				-37.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25050	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变1变压器	800	57.25%	262	262				-41.78%
25051	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	医院1箱变1变压器	630	21.52%	7	7				-11.84%
25052	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛1箱变1变压器	630	18.03%	0	0				-50.73%
25053	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变2变	630	20.32%	439	439				-47.58%
25054	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变1变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-40.84%
25055	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
25056	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAMO2变电站201	500	17.28%	0	0				-52.09%
25057	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	兴工街3变电站201	200	62.40%	55.2	55.2				-42.84%
25058	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站2号变压器	630	35.56%	343	343				-39.06%
25059	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭1变电站201	500	19.80%	351	351				-46.63%
25060	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭2变电站201	500	26.88%	315.6	315.6				-44.88%
25061	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站201	630	18.41%	451	451				-41.88%
25062	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
25063	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	卫工街1变电站201	315	24.76%	0	0				-46.11%
25064	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站202	630	7.62%	519	519				-49.43%
25065	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站202	800	27.30%	501.6	501.6				-34.02%
25066	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变1变压器	630	67.81%	0	0				-39.92%
25067	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站202	500	30.24%	298.8	298.8				-49.15%
25068	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变1	400	30.00%	0	0				-45.17%
25069	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变1	630	18.10%	0	0				-43.08%
25070	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区1变电站1变压器	630	41.27%	307	307				-39.68%
25071	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园1变电站202	630	26.03%	403	403				-42.71%
25072	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园2变电站202	630	29.84%	379	379				-37.23%
25073	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	明华园1箱变2变	400	51.50%	0	0				-39.09%
25074	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	海韵1箱变1号变	630	16.51%	0	0				-42.00%
25075	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
25076	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	黄山教师1箱变2号变	500	21.76%	0	0				-44.18%
25077	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	温州商住21主变	630	22.48%	425.4	425.4				-39.76%
25078	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期1变电站201柜	630	24.76%	0	0				-42.55%
25079	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	南风雅居1变电站201	630	14.92%	473	473				-43.32%
25080	新民	三道岗66kV变电站	三道岗变1306向新线	三道岗变306向新线向新干87变台	100	65.40%	24.6	24.6				-54.14%
25081	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线前尖支5	100	39.00%	0	0				-32.27%
25082	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变2变压器	630	39.68%	0	0				-39.75%
25083	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干40左4左4	315	18.41%	0	0				-60.91%
25084	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	湖郡小区1局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0				15.71%
25085	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城4箱变2变压器	630	21.33%	0	0				-41.79%
25086	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站202变压器	500	28.80%	0	0				-43.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25087	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站2变压器	500	22.72%	319	319				-40.75%
25088	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区1变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				6.19%
25089	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线230右7变台	200	37.40%	105.2	105.2				-25.68%
25090	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站2变压器	630	32.00%	0	0				-39.77%
25091	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分关营支38变台	200	9.60%	0	0				-41.13%
25092	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城4开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0				7.57%
25093	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线三中心分06	200	49.50%	0	0				-40.33%
25094	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分8右5	315	50.29%	0	0				-31.19%
25095	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线哈户南台分支015	160	72.19%	28.5	28.5				-30.70%
25096	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站2变压器	500	18.88%	0	0				-46.99%
25097	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区一期2箱式变电站2配电变压	630	76.51%	0	0				-40.36%
25098	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线服装鞋帽住宅楼	500	66.56%	117.2	117.2				-45.40%
25099	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	米兰颂小区1配电室201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				3.90%
25100	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	茨子村综合一台（微）	200	0.00%	180	180				4.95%
25101	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	阳张士农副产品股份有限公司基建工程办	630	8.10%	0	0				-52.06%
25102	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线34（柏一队南台）	315	17.33%	0	0				-29.57%
25103	开发	宁官220kV变电站	宁富线	圣诺园小区1变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-55.73%
25104	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	YHG_城东干22右1右2	80	106.88%	0	0	2022年12月			-44.09%
25105	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分太前支6	200	37.20%	0	0				-20.13%
25106	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左9变台	200	46.05%	87.9	87.9				-66.58%
25107	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉中台	200	90.90%	0	0	2025年4月			-35.88%
25108	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站1变压器	500	21.60%	0	0				-41.99%
25109	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左7	200	90.90%	0	0	2023年8月			0.72%
25110	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
25111	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	10kV中寺干99加1左分1变压器	200	56.10%	67.8	67.8				-30.68%
25112	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干53左7加1	315	12.70%	0	0				-42.27%
25113	浑南	下深66kV变电站	下深变258金河线	YHG_高荣路四户箱变-变压器配电变压器	630	9.21%	0	0				-35.29%
25114	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	格蔚蓝M区西区3箱变T2201间隔配电变压	500	30.72%	0	0				-39.52%
25115	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	嘉禾3201间隔配电变压器	315	14.92%	0	0				-52.55%
25116	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝滨干21沙河子分05柱上变压器	400	19.50%	139	139				8.67%
25117	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站1配电变压器	630	18.10%	453	453				3.72%
25118	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变1变压器	630	21.67%	430.5	430.5				-36.72%
25119	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右4变台	400	22.50%	0	0				39.77%
25120	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分72左23变台	400	17.70%	0	0				-41.53%
25121	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台干155右1变台	200	43.10%	0	0				-35.77%
25122	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	青城2站房2变压器	630	55.62%	0	0				-39.03%
25123	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	沙岭小区1站房2变压器	630	73.40%	0	0				-39.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25124	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城10号变电站201配电变压器	630	24.13%	415	415				-45.53%
25125	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区冰哥粮食加工坊	200	53.70%	0	0				8.08%
25126	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀三队支4	315	40.63%	0	0				-58.70%
25127	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景7箱变（单）	630	11.43%	0	0				-39.62%
25128	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线南西干线159	200	56.93%	66.15	66.15				-31.83%
25129	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分8左4（自维）201间隔配电变压器	315	29.84%	0	0				-40.73%
25130	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线张家店新分5	30	80.67%	0	0	2024年6月			-29.37%
25131	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合三台	200	45.60%	88.8	88.8				-42.90%
25132	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	线首开国风尚城小区1变电站202配电变	630	4.76%	0	0				41.48%
25133	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站1号变压器	630	38.41%	325	325				-38.92%
25134	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站2变压器	630	7.62%	519	519				-84.64%
25135	于洪	小66kV变电站	10kV于山线56286	小微宁官15台区	200	3.30%	173.4	173.4				6.71%
25136	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分10	315	43.43%	0	0				-26.85%
25137	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站1变压器	400	46.50%	0	0				-41.30%
25138	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期3-2号1号变配电变压器	400	62.70%	0	0				-38.11%
25139	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	辽宁省省直建设集团有限公司2间隔配电变	500	37.12%	0	0				-44.75%
25140	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左1加1	200	4.80%	2	2				-59.28%
25141	和平	展览66kV变电站	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站201配电变压器	315	59.05%	0	0				-47.00%
25142	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分36变台	100	28.20%	61.8	61.8				-34.36%
25143	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	华新名筑4号变电站201配电变压器	630	38.73%	0	0				-40.31%
25144	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站1变压器	400	37.88%	208.5	208.5				-36.72%
25145	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李干84变台	200	37.88%	104.25	104.25				-41.03%
25146	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25147	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站1变压器	630	4.13%	0	0				-5.46%
25148	大东	小东66kV变电站	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变2变压器	400	24.60%	261.6	261.6				-40.17%
25149	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期1箱式变电站201间隔	630	50.48%	0	0				-44.55%
25150	东陵	水家66kV变电站	水古线	家变776水古线水古干水家分6右1柱上变	200	22.80%	0	0				-163.45%
25151	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	污水分10变压器	100	4.80%	85.2	85.2				27.68%
25152	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	港中旅三期4箱变2变压器	630	34.29%	351	351				-22.66%
25153	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	美卉花园1站房1变压器	630	38.35%	0	0				-39.82%
25154	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	汇馨2箱变1站内变压器	630	38.10%	327	327				-40.62%
25155	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站1站内变压器	630	26.29%	0	0				-39.13%
25156	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-39.21%
25157	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城3号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-47.90%
25158	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	种子子公司住宅变电站1变压器配电变压器	630	35.71%	342	342				31.27%
25159	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干80右9右10	100	67.20%	22.8	22.8				-90.72%
25160	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分21右7变台	200	29.70%	0	0				-36.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25161	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾（首二期）1箱式变电站2号变	630	31.24%	0	0				-41.62%
25162	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分23兴胜支20	100	23.10%	66.9	66.9				-45.54%
25163	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期1202配电变压器	630	57.14%	0	0				7.10%
25164	铁西	重工66kV变电站	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期4201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-89.41%
25165	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺于闸北分17右4柱上变压器	400	18.00%	0	0				19.63%
25166	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人大职工住宅	160	62.25%	44.4	44.4				-39.13%
25167	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线金家村照明	100	78.00%	0	0				-34.03%
25168	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线科研几8	500	36.00%	0	0				-43.15%
25169	沈河	长青66kV变电站	长青变472长东线	星汇云锦2-1变电站202配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				-16.27%
25170	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干4左5	100	37.80%	52.2	52.2				-50.73%
25171	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	全运万达6号变电站1号配电变压器	800	17.10%	0	0				-1.14%
25172	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站1号配电变压器	500	32.00%	0	0				-37.34%
25173	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖渔义A2地块2变电站1变压器配电变压器	630	30.00%	0	0				-39.52%
25174	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线小米虎分005	315	62.10%	87.9	87.9				-21.75%
25175	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站1变压器	630	33.71%	0	0				73.69%
25176	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村程三家4台	160	56.63%	19	19				-34.60%
25177	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站201	630	23.81%	0	0				-38.85%
25178	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分1+1柱上变压器	315	127.62%	0	0	2023年8月			-13.74%
25179	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线孔家支043	80	112.50%	0	0	2022年12月			-23.04%
25180	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干41+1左1	200	2.10%	0	0				0.65%
25181	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十组照明	400	12.05%	311.8	311.8				-49.75%
25182	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子干23号	315	21.90%	0	0				-63.53%
25183	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左5左1变台	400	3.20%	347.2	347.2				-42.92%
25184	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城4-2变电站2变压器配电变压器	500	52.20%	0	0				-22.17%
25185	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	佳华国际大厦202配电变压器	800	27.75%	54	54				-38.09%
25186	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线218左5变台	100	44.60%	45.4	45.4				-46.56%
25187	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金汇小区1变电站1变压器	630	25.87%	0	0				-32.56%
25188	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25189	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-8.25%
25190	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干62右8变台	200	57.50%	0	0				-29.18%
25191	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线西荒地南台	100	76.60%	0	0				-34.12%
25192	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支13	200	15.00%	0	0				-39.62%
25193	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	鑫余华府2变电站2配电变压器	630	17.46%	457	457				-33.13%
25194	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强前辛屯张强干123	50	0.00%	17	17				-16.82%
25195	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼2箱变201配电变压器	630	60.32%	0	0				-38.64%
25196	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-41.85%
25197	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典6变电站2变压器	630	19.05%	447	447				-39.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25198	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	金辉.尚璟二期2变电站2变压器	630	45.40%	0	0				-37.75%
25199	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆11变电站1号变压器	630	34.60%	0	0				-40.78%
25200	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变1变压器	630	37.46%	331	331				27.09%
25201	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站201变压器	630	17.46%	0	0				-44.10%
25202	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右6+1	200	33.20%	0	0				-21.93%
25203	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	金水岸箱变配电变压器	500	30.40%	298	298				-42.26%
25204	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西村照明	50	84.00%	0	0	2025年2月			-28.36%
25205	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	双树村南台区	200	53.70%	72.6	72.6				-34.45%
25206	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依线后屯北支1（后屯A台）	200	73.50%	0	0				-35.32%
25207	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	委子变042望滨线马泉分28（马泉村综合台	50	56.80%	16.6	16.6				-39.57%
25208	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾2号变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-43.17%
25209	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站11	630	34.29%	0	0				-39.73%
25210	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线静安南台	200	97.90%	0	0	2022年12月			-32.20%
25211	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分29	100	32.70%	57.3	57.3				-65.75%
25212	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线尖山子支王连军养殖场几2	200	9.60%	0	0				100.00%
25213	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-2961.76%
25214	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	桥郡3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	25.50%	258	258				-32.62%
25215	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜18号	100	100.40%	0	0	2025年4月			-26.45%
25216	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城4变电站-2	630	26.16%	0	0				-43.02%
25217	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	北乱支39右9右8	100	21.60%	68.4	68.4				0.04%
25218	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园9箱变1变压器	800	30.00%	0	0				-15.29%
25219	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站1变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-43.15%
25220	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发支57	400	33.60%	225.6	225.6				-14.27%
25221	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大刘家台	100	0.00%	0	0				-39.02%
25222	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	前进村3	200	79.80%	0	0				-38.84%
25223	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线苏家支72	400	15.60%	0	0				-33.88%
25224	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线151右12	400	9.90%	0	0				-55.23%
25225	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左1右1	200	16.20%	0	0				1.15%
25226	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线16变台	400	29.25%	0	0				-40.77%
25227	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分6	315	74.67%	48.3	48.3				-39.48%
25228	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	中旅万科城4箱变2变压器	400	24.00%	264	264				6.62%
25229	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变2变压器	400	17.70%	0	0				33.39%
25230	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放大棚台	80	46.75%	34.6	34.6				-34.24%
25231	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线物价局住宅楼	100	39.30%	50.7	50.7				-41.05%
25232	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田1支006	80	14.44%	60.45	60.45				-18.88%
25233	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线开隆村高家照明台	80	88.00%	1.6	1.6	2022年12月			-42.77%
25234	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	后廖组分台3柱上变压器	50	89.40%	0	0	2025年2月			-46.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25235	沈北	清水66kV变电站	清依线	238加1右分2变压器（清洁能源）	400	11.55%	0	0				-27.87%
25236	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	城中花园3变压器	500	41.92%	0	0				-41.17%
25237	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖六号（微）	400	28.50%	246	246				16.39%
25238	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区2变电站202	630	20.57%	437.4	437.4				-43.31%
25239	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	东风乙线东风干4	315	12.70%	83	83				-39.28%
25240	东陵	世园66kV变电站	世高线	园变574世高线世高干荒地分55柱上变压	50	37.50%	0	0				-39.27%
25241	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子1组分台	200	46.20%	87.6	87.6				21.14%
25242	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园3箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0				-45.59%
25243	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干113右8变台	200	54.90%	70.2	70.2				-31.50%
25244	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分19变台	200	111.60%	0	0	2024年6月			-27.02%
25245	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线17变台	160	75.75%	22.8	22.8				-34.92%
25246	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分33右7变台	80	107.63%	0	0	2022年12月			-34.58%
25247	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支78变台	50	0.00%	45	45				0.00%
25248	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	屯变128陶大线陶大线沉潭木分74右14变	100	123.20%	0	0	2023年2月			-23.41%
25249	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分40变台	100	134.20%	0	0	2022年12月			-40.65%
25250	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支6变台	160	87.38%	0	0	2025年4月			-34.50%
25251	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	候头沟5组照明（2021微）	200	70.70%	38.6	38.6				-32.38%
25252	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	式服务-沈阳市沈北新区忠红农民专业合作社	200	6.00%	168	168				5.61%
25253	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站2变压器	630	16.00%	0	0				72.83%
25254	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-38.82%
25255	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25256	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都2号变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.04%
25257	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城3站房2变压器	630	48.76%	259.8	259.8				-38.86%
25258	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	府城名邸二期3号变电站1号配电变压器	630	11.43%	495	495				61.61%
25259	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎干兴隆分23柱上变压器	200	71.40%	0	0				-37.12%
25260	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园31主变	400	17.60%	289.6	289.6				-47.29%
25261	开发	陕西66kV变电站	陕西变55390陕明线	观园小区4变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				77.71%
25262	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村2机井	100	44.60%	0	0				-52.79%
25263	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干长友分31左支01变压器	100	40.80%	49.2	49.2				-44.71%
25264	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线53右8变台	400	59.40%	0	0				-3.10%
25265	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城2箱变2变压器	630	48.25%	263	263				-40.20%
25266	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线椴树沟分崔家东支6	200	22.20%	0	0				13.65%
25267	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区9变电站201间隔配电变压	630	39.05%	0	0				-44.09%
25268	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站2号变压器	1000	77.20%	0	0				-29.42%
25269	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-37.94%
25270	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗北台照明	100	104.85%	0	0	2023年7月			-48.51%
25271	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村1组照明	100	87.60%	2.4	2.4	2023年6月			-71.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25272	沈北	王驿66kV变电站	城南线	pms_西五旗分06	200	54.80%	70.4	70.4				-34.01%
25273	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
25274	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂一队照明	50	67.80%	11.1	11.1				-44.46%
25275	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变2变压器	630	24.76%	319	319				-34.24%
25276	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）5变电站1配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				7.75%
25277	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大造屯支34	200	18.20%	0	0				-40.17%
25278	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	源增变电站1主变	500	33.40%	0	0				-33.98%
25279	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站2变压器	630	21.43%	10	10				-41.18%
25280	东陵	中马66kV变电站	满堂线	世茂棋盘山B区三期箱变1变压器	400	17.40%	0	0				-47.87%
25281	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线大山下支026	50	115.80%	0	0	2022年12月			-33.86%
25282	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	YHG_世纪干89右8自	200	10.50%	159	159				-37.07%
25283	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	万家分8右2	400	55.65%	0	0				-14.98%
25284	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	三供一业龙头村新2号台	200	4.80%	170.4	170.4				-31.02%
25285	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立乙线192左2	200	4.40%	0	0				0.00%
25286	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线210+1左1	400	9.30%	0	0				-18.10%
25287	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右1左3柱上变压器	400	89.50%	0	0	2024年6月			-45.74%
25288	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前谟分35+1右1	400	19.20%	0	0				51.46%
25289	沈河	站前66kV变电站	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站1变压器	800	12.00%	624	624				-44.19%
25290	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9+1柱上变压器	315	7.30%	0	0				-34.25%
25291	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	安南线莫八八分6+1左1	200	14.70%	0	0				93.28%
25292	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV法镇线回回营分08	315	32.76%	0	0				-50.34%
25293	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站2变	800	60.38%	0	0				-32.93%
25294	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分58右10	100	0.00%	90	90				0.00%
25295	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支2	50	0.00%	45	45				44.38%
25296	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干137柱上变压器	315	48.51%	130.7	130.7				-30.74%
25297	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线二台子西台支09	50	25.60%	0	0				-145.63%
25298	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	虎(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-19母线	630	11.75%	0	0				-37.01%
25299	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	富润阳光小区22主变	500	24.00%	330	330				-37.01%
25300	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干36左28	200	100.20%	0	0	2022年12月			-76.35%
25301	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分北水利支4	50	0.00%	45	45				0.00%
25302	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城3箱变2变压器	400	23.60%	0	0				16.03%
25303	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-40.47%
25304	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站2变压器	500	22.00%	0	0				-20.61%
25305	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜大棚023	50	92.20%	0	0	2024年7月			10.05%
25306	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线203南支004	200	78.00%	0	0				-29.29%
25307	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分26左13变台	100	57.60%	0	0				-43.71%
25308	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站1号配电变压器	630	20.95%	435	435				-41.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25309	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城6变电站变压器	630	38.41%	0	0				-40.94%
25310	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站201间隔配电变压器	800	28.88%	0	0				-41.79%
25311	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站202间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				-42.91%
25312	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站1号变压器	630	7.94%	517	517				-40.36%
25313	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站1号变压器	630	16.51%	463	463				-38.51%
25314	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-42.83%
25315	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	刑柏中台	400	45.60%	177.6	177.6				-17.73%
25316	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几东泉甲25	200	41.10%	97.8	97.8				-7.28%
25317	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	寇家四组照明	100	110.10%	0	0	2024年8月			-41.03%
25318	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	中置学府翠园小区变电站201变压器	400	2.40%	350.4	350.4				100.00%
25319	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝线91柱上变压器	100	80.00%	0	0	2025年4月			-34.38%
25320	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园25小区变电站201配电变压器	500	39.68%	0	0				-41.59%
25321	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左47左8	200	8.50%	163	163				-59.68%
25322	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线105右分02	100	91.20%	0	0	2022年12月			-35.70%
25323	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分13柱上变压器	315	29.21%	0	0				-46.48%
25324	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6右1柱上变压器	315	26.67%	0	0				-41.05%
25325	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线新成子分支线004	50	69.60%	10.2	10.2				-36.25%
25326	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支13	30	82.00%	0	0	2023年8月			-76.49%
25327	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花3箱式变电站2配电变压器	630	51.05%	0	0				-13.68%
25328	东陵	世园66kV变电站	世高线	天琴湾1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-80.75%
25329	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	金辉优步大道小区202间隔配电变压器	800	28.88%	0	0				-62.05%
25330	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站1配电变压器	800	55.80%	0	0				-45.87%
25331	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油线25左13变台	315	52.70%	117.5	117.5				-32.42%
25332	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村5机井	50	36.80%	26.6	26.6				-54.41%
25333	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1左4变压器	50	57.60%	0	0				-51.71%
25334	沈北	农高66kV变电站	农柳线	日岭海房地产有限公司3变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				-23.80%
25335	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支06	250	44.00%	0	0				-64.29%
25336	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	夹河分15+1右1	200	12.00%	0	0				5.29%
25337	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	上水溪谷二期1箱变1变压器	400	6.60%	333.6	333.6				-40.74%
25338	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分56变台	160	43.88%	73.8	73.8				-36.63%
25339	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	芦屯干芦屯分王窝支3右1变台	400	27.26%	0	0				-32.55%
25340	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站2号变压器	800	32.25%	0	0				-39.40%
25341	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分20	100	9.00%	0	0				-41.47%
25342	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	河沟变203上河线上河干上河分115右10变	100	44.10%	0	0				-38.05%
25343	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	YHG_妈妈街南二台新台	315	69.52%	0	0				-25.79%
25344	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线佳美小区变	250	41.28%	121.8	121.8				-34.85%
25345	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线小辛一组支010	50	123.00%	0	0	2023年1月			-34.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25346	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干031	160	93.75%	0	0	2023年1月			-62.36%
25347	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	莉公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	95.40%	0	0	2024年6月			19.68%
25348	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	莉公馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	0	0				-14.43%
25349	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站1变压器	800	33.38%	0	0				-40.64%
25350	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站202	630	22.10%	427.8	427.8				-41.99%
25351	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站2变压器	500	36.80%	266	266				-38.44%
25352	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-40.83%
25353	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				-39.14%
25354	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干36变台	200	49.40%	0	0				-16.54%
25355	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯线99变台	100	85.80%	4.2	4.2	2025年5月			-36.86%
25356	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变201配电变压器	800	34.00%	0	0				-40.04%
25357	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分218左3变台	200	31.80%	0	0				31.63%
25358	沈北	新城子66kV变电站	新城线	YHG_工业局分支2柱上变压器	250	88.40%	0	0	2024年7月			-36.64%
25359	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变2201	630	23.17%	0	0				-40.49%
25360	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡13号小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				-18.79%
25361	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	迎宾花园小区1箱变202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0				0.51%
25362	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	下河分21+1左2	400	16.65%	0	0				14.78%
25363	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15变台	200	79.40%	0	0				-38.46%
25364	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站1变压器	500	39.36%	0	0				-45.46%
25365	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院干18	400	84.75%	21	21	2022年12月			-37.78%
25366	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	东上坎机井	80	36.75%	42.6	42.6				-41.22%
25367	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
25368	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线35左2变台	200	97.05%	0	0	2025年5月			-19.97%
25369	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干马长岗分6变台	200	100.80%	0	0	2025年5月			-43.59%
25370	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分29	200	23.40%	0	0				-40.39%
25371	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
25372	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界卓铸3变电站201配电变压器	400	46.20%	175.2	175.2				-15.04%
25373	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分51左2	400	12.25%	0	0				-37.40%
25374	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线63右3柱上变压器	400	46.60%	173.6	173.6				-27.83%
25375	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25376	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站202间隔配电变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-40.93%
25377	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大块地	100	84.00%	0	0	2024年6月			-30.56%
25378	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0				-41.36%
25379	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线53国管变	100	0.00%	0	0				-218.09%
25380	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站2号变压器	630	12.06%	0	0				87.59%
25381	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51252前润甲线	润长白中心变电站201间隔（甲）配电变压器	800	48.90%	0	0				59.09%
25382	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	世代康城3箱变1变压器	500	37.00%	0	0				-41.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25383	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变2变压器	630	33.81%	0	0				-43.79%
25384	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李歪干109左1右1	200	30.00%	0	0				-25.63%
25385	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	监狱分3柱上变压器	400	11.20%	0	0				-0.40%
25386	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-1间隔201配电变压器	630	37.14%	0	0				-42.05%
25387	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡大棚	80	48.00%	0	0				-33.80%
25388	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分苗圃支3右分支1变压器	50	69.60%	10.2	10.2				-62.47%
25389	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线七家子村分01	200	35.30%	17	17				-35.97%
25390	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线三家支054	400	21.90%	0	0				-24.54%
25391	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外东南二台(2020微)	400	31.20%	235.2	235.2				-153.24%
25392	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线聂力南台分支04	200	27.80%	0	0				-29.93%
25393	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后新支3	200	26.33%	0	0				-25.75%
25394	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	胜利和平湾一期2变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				5.19%
25395	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6276桃苏线	王府1号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	3.17%	0	0				46.03%
25396	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站201配电变压器	800	27.00%	0	0				-40.73%
25397	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线130右5左2	250	90.00%	0	0	2025年2月			-34.23%
25398	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分24柱上变压器	400	59.00%	0	0				-42.40%
25399	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变1变压器	630	23.49%	419	419				-41.76%
25400	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变1变压器	800	18.75%	570	570				-41.55%
25401	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左5	315	35.24%	0	0				-35.61%
25402	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线孙白村台分支线1	100	59.70%	30.3	30.3				-33.87%
25403	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站2主变	800	24.75%	522	522				-44.88%
25404	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左5变压器	400	40.40%	0	0				-35.57%
25405	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-32.66%
25406	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站2号变压器	400	58.88%	0	0				-42.16%
25407	于洪	东民66kV变电站	东民线	东民2台区	200	17.85%	144.3	144.3				-37.65%
25408	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	海领馆5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	13.97%	479	479				100.00%
25409	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	孟家A2台	400	27.00%	252	252				-22.00%
25410	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	孟家B台	400	11.10%	315.6	315.6				-55.45%
25411	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微前庙一台区	200	89.40%	1.2	1.2	2024年6月			-0.07%
25412	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站1变电站	500	30.08%	0	0				-39.47%
25413	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干27柱上变压器	400	19.25%	0	0				-37.38%
25414	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	农药干23	50	76.40%	0	0				-46.12%
25415	沈北	道义66kV变电站	道义变15265御院线	位置尚都二期二组团2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0				-4.75%
25416	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门第一城5箱变202间隔配电变压器	630	35.30%	344.6	344.6				-40.42%
25417	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司2箱变2变202配电	630	46.35%	0	0				-41.09%
25418	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线猪毛厂支002	200	85.20%	9.6	9.6	2025年4月			-34.22%
25419	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	潘变405大潘线沈阳市于洪区大潘社区委员	250	89.28%	1.8	1.8	2022年12月			-38.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25420	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线吴家村台支04	100	54.90%	0	0				-41.07%
25421	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	小于小微1台区	200	80.10%	19.8	19.8	2024年9月			12.48%
25422	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	木匠分31号	100	72.00%	0	0				-41.15%
25423	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台2大棚	100	76.60%	13.4	13.4				-28.83%
25424	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房五组照明	200	41.80%	96.4	96.4				-41.06%
25425	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	果园分21右2柱上变压器	400	0.00%	0	0				-61.56%
25426	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	玉龙一品2箱变201配变间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				100.00%
25427	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典5变电站1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-39.38%
25428	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北乙线74+1右1	200	87.60%	0	0	2022年12月			-29.25%
25429	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	前进新村2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0				-40.39%
25430	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里4号变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0				-40.98%
25431	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干44右1	100	43.20%	46.8	46.8				7.24%
25432	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分51	400	44.40%	0	0				-128.07%
25433	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站1配电变压器	630	99.43%	0	0	2024年12月			-36.33%
25434	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支西支008	200	40.20%	99.6	99.6				-36.83%
25435	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线包百分北土城支北六队几2	200	12.30%	0	0				14.15%
25436	东陵	李相66kV变电站	李古线	德胜花园1箱变2变压器	630	30.79%	373	373				-32.62%
25437	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城19变电站变压器	630	10.41%	0	0				-45.95%
25438	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园2变电站201变压器	630	32.38%	0	0				-42.23%
25439	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	千德1箱变1变压器	315	54.29%	0	0				-43.37%
25440	辽中	金山66kV变电站	金山变45540金杨线	后尖山小微分台	200	39.60%	100.8	100.8				-35.64%
25441	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站1公变	630	47.24%	269.4	269.4				-41.90%
25442	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	家福苑箱变配电变压器1公变	160	72.00%	28.8	28.8				-43.43%
25443	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	新城子区丁福来养殖厂工程（一站式）	200	12.08%	155.85	155.85				5.93%
25444	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	刘家村北台	200	29.10%	121.8	121.8				12.92%
25445	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站2变压器	500	35.52%	0	0				-40.84%
25446	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7846虎开线	虎开干蓝田分5杆（一站式）	200	2.40%	175.2	175.2				-49.76%
25447	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	马虎线郭家分20变台	100	68.70%	21.3	21.3				-33.61%
25448	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城1站房1变压器	630	0.00%	567	567				-41.21%
25449	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	澜郡小区回迁楼2号箱式变电站2号配电变	500	23.04%	334.8	334.8				-40.36%
25450	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站201	500	0.00%	0	0				0.00%
25451	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都9号变电站202配电变压器	800	44.25%	0	0				-42.86%
25452	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	华瑞家园2箱变1变压器	630	33.97%	0	0				-36.23%
25453	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼3箱变2变压器	630	39.68%	317	317				99.90%
25454	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际15号变电站201配电变压器	630	40.76%	0	0				-28.80%
25455	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	冶金粉末1期变电站201间隔配电变压器	630	5.08%	0	0				-16.00%
25456	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25457	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合（2021微）	400	13.80%	304.8	304.8				2.89%
25458	大东	善邻66kV变电站	善邻变81052善环线	中环广场1变电站1变压器	800	39.38%	405	405				3.96%
25459	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站2变压器	630	30.79%	373	373				-37.34%
25460	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光春日间隔202配电变压器	630	66.67%	0	0				-40.59%
25461	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	智慧谷1小区局维变电站202配电变压器	630	2.22%	0	0				12.51%
25462	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	水源线33左9+1右1	80	94.50%	0	0	2024年12月			26.20%
25463	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支12右T2台区	100	36.00%	0	0				-54.31%
25464	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变201配电变压器	400	24.60%	0	0				-15.36%
25465	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	公主陵115台	200	7.20%	97	97				10.13%
25466	沈北	新城子66kV变电站	新城线	德育家园箱变201间隔配电变压器	630	17.30%	0	0				-38.35%
25467	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	恒宇春天2号变电站1号配电变压器	630	15.24%	0	0				-43.21%
25468	沈北	农高66kV变电站	农丰线	沈阳泰盈5箱变201间隔配电变压器	630	28.38%	0	0				-39.16%
25469	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变2变压器	630	67.43%	7	7				-43.54%
25470	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期2变压器	400	25.50%	0	0				-32.76%
25471	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线天宝佳园	160	60.38%	0	0				-40.17%
25472	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队北台	100	51.30%	0	0				-43.46%
25473	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	远东1箱变1站内变压器	630	49.78%	253.4	253.4				-39.61%
25474	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期3站房1配电变压器	630	40.95%	309	309				-33.66%
25475	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微兰屯东二加一	200	81.30%	17.4	17.4	2024年9月			-38.42%
25476	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	温馨箱变201配电变压器	630	28.89%	385	385				-24.40%
25477	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊5变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25478	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.96%
25479	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分63右4变台	200	107.70%	0	0	2024年6月			6.02%
25480	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支22变台	100	38.00%	52	52				-79.61%
25481	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分23左5左2柱上变压器	400	60.50%	0	0				-60.46%
25482	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	道义变260俪景线俪景线002	200	68.40%	0	0				-36.90%
25483	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	龙湖千树二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	31	31				-33.66%
25484	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合三台（微）	400	31.50%	0	0				6.19%
25485	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	保利溪湖林语二期2-2配电变压器	800	32.25%	462	462				-41.21%
25486	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干冯屯分34变台	200	26.40%	127.2	127.2				-38.10%
25487	沈河	万柳66kV变电站	万柳变294五客线	五爱客运1箱变2变压器	800	18.38%	573	573				-38.72%
25488	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	未来城3箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-47.57%
25489	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城3变电站2站内变压器	630	22.48%	0	0				-43.75%
25490	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站2站内变压器	800	30.50%	0	0				-41.56%
25491	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘电支24左6变台	200	48.30%	61	61				-33.60%
25492	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支042	100	106.80%	0	0	2022年12月			-33.61%
25493	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变2变压器	500	15.68%	0	0				-41.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25494	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-36.64%
25495	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村10号变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0				-38.45%
25496	于洪	范屯66kV变电站	范古线	小微全胜村西台1	400	14.40%	0	0				-33.52%
25497	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站201配电变压器	630	35.30%	0	0				-42.41%
25498	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期2变电站1配电变压器	800	69.60%	0	0				-42.10%
25499	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站202	630	25.14%	408.6	408.6				-40.03%
25500	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园二期A区1变电站1变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-38.83%
25501	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳其新大棚	200	106.95%	0	0	2022年12月			-36.79%
25502	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	乐山2箱式变电站配电变压器	400	6.50%	0	0				-57.45%
25503	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	洪湖湾小区1变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25504	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林尚城2变电站1变压器	500	39.60%	0	0				-37.30%
25505	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分28左1右1	400	26.40%	0	0				-44.53%
25506	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	南乱分26左3	200	54.30%	71.4	71.4				-36.81%
25507	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔2箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0				-31.94%
25508	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干12右5	400	0.00%	360	360				0.00%
25509	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	锦麟河院东区二期1箱变2号变压器	400	13.60%	305.6	305.6				79.42%
25510	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分70左16	100	73.60%	0	0				-31.89%
25511	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰2支01	200	35.50%	0	0				-28.90%
25512	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线胜利台分支线018	100	73.20%	16.8	16.8				-32.54%
25513	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站2变压器	400	64.50%	0	0				-29.71%
25514	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	湖芳庭B区4箱式变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				-35.69%
25515	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	4王滨甲线王滨甲干王滨甲线173左分03柱	200	43.20%	93.6	93.6				-40.22%
25516	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	李相变642郝义线10kV郝义干55柱上变压器	315	57.90%	0	0				-31.60%
25517	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃花源1箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-39.92%
25518	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支011	50	88.20%	0	0	2025年4月			-5.32%
25519	开发	宁官220kV变电站	宁富线	万象首府小区1变电站2变压器	800	32.10%	463.2	463.2				-23.15%
25520	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期4箱式变电站1配电变压器	315	44.95%	0	0				-40.40%
25521	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	八家子小区1箱变（单）	800	60.25%	238	238				-43.39%
25522	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	鲁尔新天地一二期小区202间隔配电变压器	800	37.50%	420	420				-43.57%
25523	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线13	400	36.25%	0	0				-42.17%
25524	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线后岗子分22	200	32.80%	114.4	114.4				-53.36%
25525	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线17右1	315	14.60%	0	0				20.87%
25526	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡2组照明	400	9.90%	320.4	320.4				-32.38%
25527	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯中台	200	84.00%	12	12	2025年4月			-40.01%
25528	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分1左8柱上变压器	500	95.52%	0	0	2024年6月			-54.12%
25529	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右6	315	32.38%	181.5	181.5				-47.86%
25530	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线83变台	200	49.20%	0	0				-28.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25531	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分67变压器	200	6.30%	167.4	167.4				-45.90%
25532	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左3变压器	315	33.52%	177.9	177.9				-45.33%
25533	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	东甲线迎宾干哈大东分珍珠支14右4变	100	19.80%	0	0				-37.21%
25534	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分13左2	400	30.00%	0	0				-41.14%
25535	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	万家分8左02	100	28.20%	0	0				-11.90%
25536	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右2柱上变压器	315	20.63%	0	0				-41.87%
25537	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分6变压器	315	50.48%	0	0				-37.94%
25538	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	胡家干42右2	315	21.59%	0	0				-51.99%
25539	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北联干铁路分6	200	36.30%	107.4	107.4				-26.85%
25540	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左1柱上变压器	400	23.25%	0	0				-43.46%
25541	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分6柱上变压器	315	17.14%	0	0				-46.48%
25542	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北干21右6	315	39.68%	0	0				-38.06%
25543	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右10柱上变压器	315	60.63%	0	0				-41.84%
25544	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干10左4变压器	250	16.80%	0	0				-79.22%
25545	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分4变压器	250	31.68%	0	0				-60.46%
25546	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分10变压器	315	15.24%	0	0				-45.80%
25547	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分11	160	47.25%	68.4	68.4				-30.26%
25548	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线61	400	4.50%	0	0				11.09%
25549	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分11	315	83.49%	0	0	2024年6月			-35.81%
25550	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左6	315	63.17%	0	0				-39.44%
25551	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左9	315	59.05%	0	0				-41.31%
25552	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干10变压器	200	108.50%	0	0	2024年2月			-47.05%
25553	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线6左1	315	27.81%	195.9	195.9				-40.55%
25554	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右13变压器	200	55.60%	68.8	68.8				-42.51%
25555	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀远变055万寿乙线万寿干南寺里分16公变	315	26.67%	199.5	199.5				-41.40%
25556	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀远变055万寿乙线万寿干电子分10公变	400	35.10%	219.6	219.6				-47.38%
25557	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左4公变	315	54.60%	0	0				-42.10%
25558	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	万中干8公变	315	70.79%	0	0				-44.43%
25559	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线16	315	20.32%	0	0				-45.25%
25560	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干22	315	12.70%	0	0				-59.45%
25561	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干10左2	315	39.37%	0	0				-45.90%
25562	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干18右2柱上变压器	315	6.35%	0	0				-40.19%
25563	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右1柱上变压器	315	73.97%	0	0				-47.86%
25564	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干56左3	200	5.50%	0	0				-50.38%
25565	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干勒石分14+1公变	250	28.48%	153.8	153.8				-44.85%
25566	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干6公变	315	49.52%	0	0				-38.17%
25567	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右3变台	315	41.90%	0	0				-39.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25568	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干矿棉分2右1变压器	315	30.79%	170	170				-58.09%
25569	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线三维分8	315	24.00%	0	0				-33.34%
25570	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左5	315	15.56%	0	0				-40.14%
25571	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分49左2	50	26.00%	0	0				-71.47%
25572	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干57柱上变压器	200	10.50%	0	0				-148.48%
25573	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左12	200	58.00%	0	0				-47.17%
25574	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干63	200	11.60%	0	0				-19.94%
25575	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分9右5变压器	315	7.30%	0	0				-48.75%
25576	和平	太原220kV变电站	太原变062胜三甲线	南二分6	315	43.49%	146.5	146.5				-42.24%
25577	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分36	100	5.10%	84.9	84.9				-32.67%
25578	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干农药分24	400	64.80%	0	0				-43.78%
25579	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	城西干广业支3左1变台	100	16.80%	73.2	73.2				-9.16%
25580	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支7左3变压器	315	10.48%	142	142				-36.30%
25581	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分36柱上变压器	315	18.10%	0	0				-86.37%
25582	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7之1柱上变压器	250	42.00%	0	0				-15.64%
25583	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干15柱上变压器	315	52.06%	0	0				-16.43%
25584	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分28	200	49.50%	0	0				-40.70%
25585	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	新生干76	400	0.00%	0	0				0.00%
25586	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分18左3柱上变压器	315	46.73%	0	0				-40.72%
25587	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	变348向工甲线向工干油漆分6左15柱上变	315	2.22%	276.5	276.5				-47.91%
25588	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线66变台	315	40.95%	0	0				-39.93%
25589	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	北市乙线58	400	46.50%	0	0				-38.38%
25590	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	三经甲线14左3	315	56.51%	105.5	105.5				-33.21%
25591	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分25柱上变压器	200	29.50%	0	0				-45.84%
25592	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区3变电站1变压器	500	49.20%	0	0				-41.04%
25593	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	嘉禾21主变	630	9.21%	0	0				-46.30%
25594	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变2变压器	500	0.00%	0	0				-43.50%
25595	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
25596	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变2号变	630	40.32%	0	0				-44.69%
25597	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站1号变	500	49.20%	0	0				-42.10%
25598	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光1变电站1变压器	630	48.25%	0	0				-45.36%
25599	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	中频小区变电站1变压器	200	25.00%	0	0				-0.25%
25600	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）202	630	29.05%	0	0				25.97%
25601	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站201	630	22.86%	423	423				-43.13%
25602	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变2变压器	630	41.90%	0	0				-38.16%
25603	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变2变压器	400	45.00%	0	0				-48.97%
25604	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-37.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25605	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房3箱变1	630	18.73%	0	0				-42.47%
25606	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站2变压器	400	17.63%	0	0				-36.31%
25607	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站2变压器	630	20.63%	0	0				-43.22%
25608	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站201	400	34.50%	0	0				-44.31%
25609	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站1变压器	400	14.00%	304	304				-40.57%
25610	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站2变压器	630	40.95%	308	308				-38.42%
25611	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站2号变压器	500	22.40%	338	338				-42.64%
25612	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙10箱变1变压器	630	23.17%	421	421				-45.10%
25613	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	俪都2期2箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-45.17%
25614	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变201	630	31.43%	369	369				-43.91%
25615	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区5变电站201	800	72.30%	141.6	141.6				-34.42%
25616	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	建大五区2变电站201柜	400	51.90%	152.4	152.4				-42.38%
25617	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站201柜	630	32.06%	365	365				-46.73%
25618	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区2变电站202变压器	630	0.00%	554	554				0.00%
25619	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站202	630	29.21%	383	383				-48.57%
25620	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	景丽花园2变电站202柜	630	20.32%	439	439				-41.79%
25621	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	滨河2变电站1变压器	315	79.68%	0	0				-43.15%
25622	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站202柜	630	21.27%	433	433				-41.35%
25623	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区1变电站202	800	22.50%	540	540				-43.68%
25624	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变2号变	630	20.32%	364	364				-44.45%
25625	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	供电局2箱变1号变	400	18.50%	0	0				-44.51%
25626	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变2站内变压器	500	26.88%	0	0				-42.94%
25627	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站1号变	630	19.37%	0	0				-43.69%
25628	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-38.43%
25629	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	华龙奥翔2箱变1变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-43.30%
25630	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站202	630	45.71%	0	0				-41.23%
25631	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站1变压器	630	16.51%	0	0				-39.02%
25632	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	都市港湾2箱变2变压器	800	17.40%	0	0				-40.60%
25633	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变1变压器	500	19.20%	354	354				-49.03%
25634	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变2变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-38.31%
25635	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站201	630	22.86%	423	423				-43.63%
25636	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	香槟4变电站1变压器	400	61.00%	0	0				-38.37%
25637	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	锦绣华庭1箱变1变压器	630	22.54%	425	425				-47.50%
25638	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	珠紫里箱变2变压器	630	39.11%	0	0				-43.57%
25639	沈河	北兴66kV变电站	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站2变压器	500	12.80%	386	386				-46.31%
25640	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	玉麟世家主变	315	29.46%	190.7	190.7				-40.96%
25641	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	五彩—2箱变2变压器	500	40.80%	0	0				-43.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25642	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期2箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-42.93%
25643	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	都市晨光2箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-42.77%
25644	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	富强7箱变1变压器	630	28.57%	296	296				-57.32%
25645	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站201	400	21.60%	273.6	273.6				-31.82%
25646	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品7#变电站2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-46.00%
25647	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	天合花园箱变1变压器	400	17.20%	0	0				-44.98%
25648	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园4变电站202	630	21.90%	429	429				-44.10%
25649	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	南风雅阁5201	630	15.87%	467	467				-39.97%
25650	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-39.93%
25651	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-37.56%
25652	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	站西箱变2变压器间隔2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
25653	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	沈政住宅1站内变压器	500	23.20%	0	0				-43.19%
25654	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	e佰家苑小区2变电站201	400	24.40%	262.4	262.4				-48.47%
25655	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变1号变	500	49.60%	0	0				-48.92%
25656	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变2号变	500	28.40%	0	0				-41.61%
25657	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站202	500	25.92%	320.4	320.4				-44.99%
25658	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变152教学甲线	澳普2箱变1	400	18.00%	288	288				-33.88%
25659	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变2	630	13.65%	0	0				-48.17%
25660	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变1号变	630	14.92%	0	0				-40.28%
25661	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变2号变	400	36.60%	213.6	213.6				-41.35%
25662	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变2	500	26.88%	0	0				-40.04%
25663	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰5箱变1	630	35.81%	0	0				-45.16%
25664	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变1	630	46.67%	0	0				-44.61%
25665	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变1变	630	41.59%	0	0				-40.42%
25666	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0				-39.17%
25667	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	有色2号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0				-42.91%
25668	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变1	630	42.41%	0	0				-74.03%
25669	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	民2环网柜5箱变1变压器配电变压器配电	630	17.14%	0	0				-43.22%
25670	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站2变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-40.81%
25671	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北甲线101+1右1	200	45.60%	0	0				-41.02%
25672	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75948卧滨线	湖茗筑小区三期1变电站201间隔配电变压	630	20.63%	437	437				10.37%
25673	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站1变压器	315	41.90%	151.5	151.5				-31.75%
25674	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	山汇幸福里2箱变1配变间隔配电变压器	630	49.84%	0	0				-37.27%
25675	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台干81右5变台	200	16.80%	146.4	146.4				-177.98%
25676	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站202变压器	500	32.40%	288	288				-41.46%
25677	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0				-43.56%
25678	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	南十干36左3诚添201间隔配电变压器	500	19.60%	352	352				-39.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25679	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城17号变电站201配电变压器	630	39.05%	0	0				-41.56%
25680	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站2号变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-43.75%
25681	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-26.78%
25682	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京线64右7右7变台	200	8.40%	163.2	163.2				2.52%
25683	法库	果园66kV变电站	果子园变418果府线	铂金公馆二期2箱变1配变间隔配电变压器	630	14.60%	12	12				-26.98%
25684	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分9右8变台	200	39.60%	0	0				-38.22%
25685	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾4箱变2变压器	630	36.19%	0	0				-40.59%
25686	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	龙湖原府小区5局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				42.52%
25687	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分18右05	400	10.70%	0	0				-34.58%
25688	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	依澜阳光3箱变1变压器	500	29.76%	0	0				-41.97%
25689	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	动变166文北甲线文官分6右1+1柱上变压	315	0.00%	0	0				-37.06%
25690	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	369	369				-37.16%
25691	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变202配电变压器	800	15.38%	0	0				-37.51%
25692	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线19变台	200	54.00%	72	72				-36.59%
25693	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线政府楼832	200	60.00%	60	60				-43.92%
25694	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园5站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.11%
25695	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	芦电线耿窝分62右5变台	200	29.10%	0	0				-38.95%
25696	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站2号变压器	800	33.75%	0	0				-42.63%
25697	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	禹天玺一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0				12.27%
25698	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	佰变311上深乙线上深乙干62+1柱上变压	315	25.90%	0	0				-36.49%
25699	浑南	安顺66kV变电站	安顺变186安松线	金地九溪1变电站1号配电变压器	630	34.60%	0	0				-32.08%
25700	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场西山支04	400	27.80%	248.8	248.8				-32.30%
25701	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线山东大棚台分支线008	50	34.80%	0	0				-74.49%
25702	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	富海茗乔1站房1变压器	630	28.89%	0	0				-38.78%
25703	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支051	100	136.00%	0	0	2024年6月			-44.72%
25704	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支016	50	2.80%	0	0				-866.42%
25705	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线47右03	50	110.40%	0	0	2023年2月			-35.28%
25706	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站1配电变压器	500	49.92%	0	0				-36.56%
25707	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站1号配电变压器	630	42.22%	301	301				-44.89%
25708	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干80左5右1	200	3.60%	172.8	172.8				7.63%
25709	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线黑林子分3(黑林子B台	80	45.75%	35.4	35.4				-31.30%
25710	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期6变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-39.88%
25711	沈北	清水66kV变电站	清依线	市沈北新区百利达塑料帆布制品厂(一站	100	0.00%	0	0				0.00%
25712	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	荒地分10右4左6	200	81.00%	0	0	2022年12月			-40.03%
25713	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	装饰箱变1号变	500	28.40%	0	0				-47.18%
25714	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东贸佳园5变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-43.26%
25715	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十一号变电站1变压器	800	42.00%	0	0				-43.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25716	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右5变压器	200	57.50%	0	0				-25.03%
25717	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区2变电站2变压器	800	27.30%	501.6	501.6				-30.92%
25718	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太二水东分支线004	30	67.00%	0	0				-77.46%
25719	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微静安村南一台	400	47.40%	170.4	170.4				-37.63%
25720	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔21变压器	800	56.63%	0	0				-33.90%
25721	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	孙家万北台（2021微）	200	16.50%	0	0				-9.24%
25722	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变配电变压器1公变	500	21.76%	341.2	341.2				-48.22%
25723	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变201	630	60.19%	94	94				-43.79%
25724	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎村2台	50	16.98%	0	0				6.30%
25725	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	二台干14加1	400	52.20%	151.2	151.2				11.42%
25726	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	有色12号变电站201配电变压器	630	63.33%	0	0				-53.02%
25727	于洪	高明66kV变电站	高张线	馨韵雅居1变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-41.69%
25728	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号1变压器	800	7.88%	657	657				-30.04%
25729	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站1变电站1变压器	400	8.10%	0	0				-38.24%
25730	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	同泽花园202间隔配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8				-2103.76%
25731	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分15右1	30	125.33%	0	0	2024年12月			-55.48%
25732	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分117右17	50	27.20%	0	0				-49.10%
25733	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站202间隔配电变压器	800	41.75%	0	0				-11.64%
25734	和平	方型66kV变电站	方型变454文化甲线	文化干绿园里供暖所201间隔配电变压器	500	10.08%	0	0				-24.18%
25735	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	024保工印象2配电站201配电变压器	800	26.63%	507	507				-41.34%
25736	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站2变压器	630	17.14%	0	0				30.64%
25737	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站1号变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
25738	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	林西线文城分87	315	24.19%	207.3	207.3				-29.65%
25739	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线一分分支线014	100	37.40%	52.6	52.6				-41.03%
25740	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子孙孙窝堡分28右18变台	200	34.45%	111.1	111.1				-43.24%
25741	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线东丁北几25	50	0.00%	0	0				-44.63%
25742	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	融顺小区1号变电站1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0				-36.96%
25743	于洪	光辉66kV变电站	光东线	依云温泉小镇二期2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-37.61%
25744	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	东日养殖照明台	400	64.50%	102	102				22.32%
25745	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	河房地产开发有限公司(时代逸居)81配电	400	26.63%	0	0				5.66%
25746	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	齐格蔚蓝居住M区2局维201间隔配电变压器	630	24.38%	0	0				-41.45%
25747	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区202	630	59.05%	0	0				-45.72%
25748	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	上东花墅25变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-3.11%
25749	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南沙甲线	文化社区1号变电站1号变压器	630	64.76%	0	0				-49.41%
25750	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	西地东照明	200	57.60%	64.8	64.8				-39.93%
25751	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子西南台支06	200	42.90%	94.2	94.2				-34.74%
25752	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子村照明	100	66.80%	0	0				-34.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25753	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园三本2变	400	94.50%	0	0	2024年6月			-33.91%
25754	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村2号变电站1变压器	630	15.08%	0	0				-39.63%
25755	大东	大志66kV变电站	大志变70558志东甲线	志东干35右1加1	315	0.00%	0	0				-40.08%
25756	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	水岸7变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-40.39%
25757	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	YHG_文南干13右7号柱上变压器	200	20.80%	0	0				-57.62%
25758	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	沈阳于洪区北陵乡小舍村基建办柱上变	315	129.90%	0	0	2024年6月			-42.29%
25759	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园9箱变2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-30.92%
25760	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干73左1+1右2柱上变压器	50	52.20%	0	0				-48.14%
25761	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线北甸子西台几02	200	0.00%	180	180				-33.85%
25762	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分33左1柱上变压器	250	6.72%	0	0				-21.77%
25763	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站2配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-39.32%
25764	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线小齐台分支线003	100	35.70%	0	0				-30.40%
25765	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第2箱2变201配电变压器	630	48.89%	0	0				-33.43%
25766	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡乡人民政府	200	59.80%	60.4	60.4				-1695.08%
25767	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾（首二期）3箱式变电站1号变	630	25.14%	0	0				-41.94%
25768	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分55	50	132.30%	0	0	2024年6月			-29.98%
25769	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线16+1右9变台	400	41.00%	196	196				51.00%
25770	开发	宁官220kV变电站	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区1变电站1变压器	630	26.35%	0	0				64.53%
25771	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	名都20号变电站201间隔（施恒线）配电变	800	23.40%	0	0				9.65%
25772	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	英里6号变电站201间隔（乙）配电变	630	30.16%	0	0				4.44%
25773	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-38.60%
25774	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				-45.28%
25775	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	雪北甲线83右10	200	18.30%	0	0				-32.42%
25776	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线19右5	160	29.00%	0	0				-66.80%
25777	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右36	50	87.60%	1.2	1.2	2024年6月			-37.39%
25778	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	YHG_800箱变201配电变压器	800	80.63%	75	75	2024年6月			-34.74%
25779	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期3箱变202配电变压器	630	13.46%	0	0				-32.16%
25780	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	辉雍和府小区1配电室202间隔配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
25781	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源2局维变电站201配电变	800	15.90%	0	0				9.84%
25782	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西二组照明	200	93.60%	0	0	2023年2月			-39.73%
25783	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东东台照明	100	132.80%	0	0	2024年6月			-41.81%
25784	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站202间隔配电变	800	15.75%	0	0				-35.95%
25785	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	5_麓林春雨轩（局维）3箱变1变配电变	630	26.35%	0	0				-36.86%
25786	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支水井几5	200	27.60%	124.8	124.8				84.00%
25787	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站1配电变	500	28.48%	0	0				-35.66%
25788	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线21	315	34.60%	0	0				-36.90%
25789	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景2202变压器	500	26.00%	320	320				-44.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25790	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村2台区	400	54.60%	0	0				-36.88%
25791	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	国王湖三期1箱变2号变压器	630	5.71%	531	531				100.00%
25792	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	陆风情小镇二期别墅2201间隔.配电变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-35.74%
25793	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	东开箱变1变压器	630	45.40%	281	281				33.51%
25794	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居5变电站南九变压器	630	24.13%	415	415				-51.46%
25795	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	金科集美3箱变1变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
25796	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段2变压器	100	17.20%	0	0				-13.56%
25797	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	正宸府2箱变1配电变压器	630	33.02%	0	0				10.95%
25798	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	天玺1箱变1变压器	630	36.83%	0	0				-1.05%
25799	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分26左14变压器	400	31.50%	0	0				100.00%
25800	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线小桑林子支起航几6	200	36.00%	0	0				100.00%
25801	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	同心支21+1	200	23.10%	0	0				-22.45%
25802	浑南	安顺66kV变电站	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期1号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0				-67.66%
25803	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯3队台	200	19.50%	97	97				-17.97%
25804	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站201	400	17.20%	291.2	291.2				-38.97%
25805	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线联营商场综合楼（1	630	105.08%	0	0	2025年4月			-35.93%
25806	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线县医院住宅	100	111.30%	0	0	2022年12月			-46.26%
25807	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	交通花园北箱变201间隔配电变压器	630	17.62%	0	0				-36.07%
25808	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线朱家店分支09	200	31.80%	0	0				-30.11%
25809	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家四，六组照明	400	49.20%	163.2	163.2				-36.06%
25810	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	龙湾南二台-柱上变压器	400	55.95%	136.2	136.2				-36.94%
25811	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	世代书香4站房2变压器	630	73.14%	0	0				-39.17%
25812	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分83	200	23.30%	0	0				-30.03%
25813	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙干车村分9变台	400	31.80%	0	0				-32.86%
25814	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	一站式-沈阳陆上先锋道路工程有限公司	400	21.30%	0	0				34.97%
25815	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分41左8	100	19.50%	70.5	70.5				-80.37%
25816	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-42.80%
25817	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线11	400	77.20%	0	0				-34.19%
25818	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左8变台	400	15.00%	0	0				12.82%
25819	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线东洼子分42	50	92.00%	0	0	2025年4月			-35.74%
25820	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景棠苑2变电站1变压器	630	0.00%	19	19				-40.89%
25821	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	一站式服务-沈阳市中海铝材门窗有限公司	200	42.90%	94.2	94.2				48.41%
25822	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南大棚地	630	54.10%	226.2	226.2				-46.34%
25823	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	翟家3台区	100	36.90%	0	0				-68.38%
25824	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站1变压器	800	46.50%	0	0				-38.17%
25825	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0				-40.44%
25826	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分21右3柱上变压器	315	1.90%	0	0				-102.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25827	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农大实验场种猪场变压器（单）	315	30.16%	188.5	188.5				5.03%
25828	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线马家北台	50	12.40%	0	0				-33.73%
25829	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞8箱变（单）	400	35.25%	0	0				-39.90%
25830	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线九如巷分7	315	39.05%	0	0				-38.27%
25831	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔11变压器	800	58.80%	0	0				-30.50%
25832	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线李建支03	100	54.60%	35.4	35.4				-36.36%
25833	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站1变压器	500	32.80%	0	0				-41.27%
25834	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-41.69%
25835	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线晚枫分30+1柱上变压器	200	36.00%	0	0				-34.74%
25836	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站1变压器	630	8.89%	10	10				-43.10%
25837	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干50柱上变压器	315	3.05%	0	0				-0.59%
25838	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站1配电变压器	200	64.80%	0	0				-45.06%
25839	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	顺山新村1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-41.15%
25840	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支58右4右7变台	100	88.50%	0	0	2025年4月			-33.42%
25841	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分42变台	200	116.70%	0	0	2022年12月			-34.03%
25842	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林线树林分22右1变台	100	59.10%	30.9	30.9				-43.20%
25843	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线三家分101	200	18.20%	143.6	143.6				-35.70%
25844	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分29+1变台	400	30.00%	240	240				-123.68%
25845	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28左2变台	200	34.50%	0	0				-28.06%
25846	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右2变台	200	27.00%	0	0				-29.93%
25847	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分6左1	315	47.94%	0	0				-41.55%
25848	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸6变电站5变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-54.15%
25849	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线三中分4	80	51.75%	30.6	30.6				-39.04%
25850	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期4箱变考核配电变压器	250	74.24%	0	0				-37.41%
25851	浑南	安顺66kV变电站	安顺变166安于乙线	保利紫荆公馆三期1号变电站2号配电变压器	630	57.78%	0	0				-22.86%
25852	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	士官住宅2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
25853	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期1变压器	400	20.63%	0	0				-41.63%
25854	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期6箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0				-69.91%
25855	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站2号变压器	630	10.86%	0	0				-45.38%
25856	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城2变电站变压器	630	26.35%	0	0				-38.52%
25857	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期3变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0				7.21%
25858	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干钢球分16	80	73.50%	0	0				-164.99%
25859	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯线曹屯分8左17变台	200	23.40%	0	0				-18.63%
25860	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-1	100	86.40%	0	0	2022年12月			-71.64%
25861	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支01	100	59.00%	0	0				-41.43%
25862	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东台	315	56.76%	104.7	104.7				-35.04%
25863	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	得胜变848得山线鹏臣物业北0591	100	98.40%	0	0	2022年12月			-42.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25864	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟1组照明	200	45.60%	88.8	88.8				-31.68%
25865	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右21+1右1	200	54.90%	70.2	70.2				0.00%
25866	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-28.23%
25867	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	地时代风华小区配电室202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				5.43%
25868	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分56右2	400	35.10%	219.6	219.6				-51.76%
25869	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右3柱上变压器	400	29.50%	0	0				-40.39%
25870	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府3小区变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0				64.12%
25871	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25872	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	太平庄南台	315	37.14%	166.5	166.5				-32.03%
25873	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分18	100	72.00%	18	18				-18.37%
25874	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康城明居2箱变2变压器	500	25.92%	0	0				-49.78%
25875	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微东大林东2台	630	0.67%	562.8	562.8				-0.82%
25876	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号1主变	1250	5.52%	1056	1056				-87.98%
25877	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-40.50%
25878	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-7.13%
25879	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站2变压器	630	10.79%	0	0				-38.45%
25880	法库	秀水66kV变电站	秀登线	KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲6右	100	7.20%	0	0				-14.13%
25881	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	公园里4号变电站201（甲）配电变压器	400	143.00%	0	0	2024年9月			-38.60%
25882	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	区中央下放煤矿棚户区改造工程A区配电	630	25.14%	408.6	408.6				-37.24%
25883	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分35右4	315	44.13%	0	0				-41.64%
25884	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0				20.32%
25885	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	康府自然城小区3箱变201间隔配电变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-2.94%
25886	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25288平罗甲线	行科千山苑箱式变电站202间隔配电变压器	800	51.00%	0	0				-25.64%
25887	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格美郡小区变电站1变压器	400	52.50%	150	150				-6.17%
25888	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0				-37.10%
25889	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变1站内变压器	500	28.80%	306	306				-43.27%
25890	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利家园21主变	800	39.00%	408	408				-47.83%
25891	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	东大家属楼1变电站201间隔配电变压器	400	30.25%	0	0				-42.35%
25892	浑南	白塔66kV变电站	白塔变968冷库甲线	东大软件公寓2#变电站3变压器	800	10.80%	0	0				-45.56%
25893	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区1变电站1变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-41.51%
25894	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里二期1配电变压器	500	25.60%	322	322				-48.15%
25895	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	10	10				-37.51%
25896	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干街里分25变台	200	30.60%	118.8	118.8				-69.40%
25897	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区8变电站1变压器	630	47.30%	269	269				-36.21%
25898	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干沙平分87左13柱上变压器	400	65.40%	0	0				100.00%
25899	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				-44.13%
25900	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-26.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25901	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东村台	400	63.90%	104.4	104.4				-37.49%
25902	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3左16变台	100	72.40%	17.6	17.6				-70.53%
25903	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	裕湾花园一期2地块1变202配电变压器	630	29.84%	0	0				-27.67%
25904	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分18右2左1	200	14.70%	0	0				-12.36%
25905	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分7	315	43.81%	0	0				-22.16%
25906	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线台沟支32	50	64.00%	13	13				-38.81%
25907	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0				-41.10%
25908	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线王家分子钺肉牛繁育养殖场支2	200	33.30%	83	83				79.13%
25909	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-43.71%
25910	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	铁盛丰置业有限公司（人杰水岸）2号配电	630	24.44%	0	0				-42.04%
25911	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	盛丰置业有限公司（人杰水岸二期）1号配	630	38.41%	0	0				-38.07%
25912	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线邮政支01	315	68.06%	0	0				-39.36%
25913	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线张家7电井分支11	30	0.00%	0	0				0.00%
25914	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-44.32%
25915	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	三尖村五组（2022微）	200	55.05%	69.9	69.9				-34.08%
25916	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分54	200	19.90%	0	0				-21.53%
25917	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站1变压器	630	51.11%	0	0				-41.44%
25918	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	丁家堡村11机井	100	56.00%	34	34				-49.03%
25919	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	工人小区4号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-41.78%
25920	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园3站房2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-33.68%
25921	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25922	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城12号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.45%
25923	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟于41加1右分3变压器	50	64.80%	0	0				-60.35%
25924	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井2台	100	39.20%	50.8	50.8				-49.25%
25925	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0				-34.92%
25926	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	阳百益龙置业有限公司5箱变2变配电变压	630	31.11%	0	0				-40.80%
25927	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支2	315	16.57%	0	0				-34.58%
25928	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分61变台	100	108.30%	0	0	2023年7月			-36.39%
25929	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线21左1变台	315	26.79%	0	0				-34.47%
25930	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分77变台	200	66.00%	0	0				-28.87%
25931	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左6变台	200	28.00%	0	0				-35.06%
25932	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支85变台	200	13.15%	0	0				-31.82%
25933	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡16号小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-30.79%
25934	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡18号小区变电站202配电变压器	630	44.19%	0	0				-17.57%
25935	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区2变电站1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-42.17%
25936	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线兴工分3+1变压器	200	73.50%	33	33				-43.62%
25937	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡8号小区变电站1号变压器	400	22.40%	0	0				-44.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25938	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三岔南分07	200	25.20%	129.6	129.6				-66.61%
25939	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线杨家店分支004	50	66.20%	0	0				-30.75%
25940	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	廊桥阳光3号变电站201配电变压器	400	35.63%	0	0				-40.93%
25941	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干13右3右2	200	42.60%	0	0				-61.57%
25942	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线田家支043	200	23.25%	0	0				-82.53%
25943	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村3 组 照明	400	27.25%	251	251				-33.49%
25944	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
25945	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支59左1	200	16.60%	0	0				-28.81%
25946	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	区政府8号箱变	630	69.84%	127	127				-43.13%
25947	沈北	道义66kV变电站	道信线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器202	630	21.27%	0	0				37.65%
25948	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰南1支07	200	37.50%	0	0				100.00%
25949	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站2变压器	630	20.95%	0	0				-42.93%
25950	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线柳树屯甲8	200	80.20%	0	0	2022年12月			-33.03%
25951	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站1号变压器	500	22.80%	336	336				-42.48%
25952	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站2变压器	500	15.60%	372	372				-40.35%
25953	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				-48.61%
25954	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干63左13变台	200	51.00%	0	0				-36.13%
25955	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90940刘家线	肖门道机井	100	63.20%	26.8	26.8				-40.33%
25956	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变2变压器	400	22.40%	0	0				61.98%
25957	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚分81左2右1	200	14.70%	150.6	150.6				-88.75%
25958	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西线褚贵分11	200	16.50%	147	147				-14.72%
25959	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	文华街3号院4箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-62.40%
25960	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	王爷陵 3 队台	200	37.00%	97	97				-35.31%
25961	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝乙线高家沟分13右5柱上变压器	400	23.70%	0	0				-33.15%
25962	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-36.27%
25963	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线张凤海分5	30	49.00%	12.3	12.3				-19.82%
25964	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微双树子村1号台	200	54.00%	72	72				-51.22%
25965	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干183左9右6	50	25.20%	0	0				-36.52%
25966	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干113	400	20.70%	0	0				-25.88%
25967	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大队	山大干196	200	16.80%	0	0				-31.64%
25968	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	376	376				-36.08%
25969	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	玉龙园小区201配电变压器	500	93.60%	0	0	2022年12月			-44.95%
25970	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	顶峰1号变电站201间隔（马总甲线）配电变	800	14.70%	0	0				11.06%
25971	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	依澜阳光2箱变1变压器	500	41.92%	0	0				-42.48%
25972	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-2间隔202配电变压器	630	35.71%	0	0				-41.60%
25973	东陵	世园66kV变电站	世高线	高坎线高坎干81左5柱上变压器	80	14.63%	0	0				-116.16%
25974	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分55柱上变压器	315	27.68%	0	0				-46.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25975	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线程子沟分006	100	55.10%	34.9	34.9				-24.96%
25976	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分010	400	29.70%	17	17				-53.68%
25977	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-78.66%
25978	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线西哈分01	200	22.05%	135.9	135.9				-30.94%
25979	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站201间隔配电变压器	400	30.90%	0	0				-36.47%
25980	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+3	315	56.38%	0	0				-51.00%
25981	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	西塔铁路2号变	500	48.40%	0	0				-33.55%
25982	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46右5变台	200	31.10%	117.8	117.8				-35.44%
25983	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变2变压器	500	19.20%	0	0				-37.00%
25984	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西赵分支02	315	12.95%	0	0				-21.28%
25985	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北1号照明	400	27.90%	0	0				-57.68%
25986	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支55右12	400	45.75%	177	177				13.29%
25987	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变201	630	17.14%	173	173				-42.35%
25988	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变201	630	35.87%	94	94				-44.58%
25989	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器2公变	500	33.28%	0	0				-33.42%
25990	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微范屯村4台	200	44.10%	91.8	91.8				11.94%
25991	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分14	200	47.70%	0	0				100.00%
25992	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线三棵树东分2+1	200	29.20%	0	0				6.20%
25993	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥分37+1柱上变压器	200	9.00%	162	162				100.00%
25994	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-39.35%
25995	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青军线杯青干28+1公变	400	57.25%	0	0				-39.16%
25996	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	农机实验场小区箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-27.04%
25997	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变2变压器	630	44.13%	289	289				23.43%
25998	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干黄中分机械厂支1	200	31.80%	116.4	116.4				-17.96%
25999	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线张家分099	30	0.00%	0	0				0.00%
26000	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变2变压器	630	2.86%	0	0				100.00%
26001	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻3变电站201柜	630	25.40%	407	407				-43.04%
26002	沈北	清水66kV变电站	清王线	清水台变642清王线清水村西支2(清水A台	315	57.27%	0	0				-41.28%
26003	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线王岗台分支5(王岗台B台	400	30.90%	0	0				-29.77%
26004	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站2配电变压器	630	65.14%	0	0				-38.15%
26005	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林子63+2右1	200	18.00%	144	144				11.00%
26006	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	誉澜颂2变电站1变压器	800	13.20%	0	0				59.18%
26007	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	文体线9左2	315	43.81%	0	0				-49.54%
26008	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支41	200	21.90%	136.2	136.2				-19.82%
26009	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）3变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0				-40.27%
26010	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮堡中大棚	200	18.00%	144	144				-51.37%
26011	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线飞龙住宅楼	100	69.90%	0	0				-37.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26012	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房东台照明	200	35.60%	108.8	108.8				-41.95%
26013	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	惠里岛变电站201间隔（前岛线）配电变压器	800	42.90%	0	0				36.39%
26014	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子西支03	100	80.40%	9.6	9.6	2024年6月			-31.58%
26015	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线麻北支8	400	11.00%	0	0				-33.75%
26016	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线信用分003	400	78.60%	0	0				-39.23%
26017	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-43.04%
26018	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线东沟分23	100	33.30%	0	0				-39.59%
26019	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站1配电变压器	630	59.68%	0	0				-43.07%
26020	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	湖畔C区2箱式变电站1号间隔配电变压器	630	28.89%	385	385				-40.04%
26021	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分新豪树莓厂支01	200	41.40%	0	0				11.98%
26022	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖2变201配电变压器	630	24.76%	0	0				-39.24%
26023	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20左7变台	400	33.00%	228	228				-75.13%
26024	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	天达1箱变1变压器	630	44.76%	285	285				4.86%
26025	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干34左1变压器	200	5.40%	0	0				-38.89%
26026	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利五期18箱变2变压器	630	57.46%	7	7				4.29%
26027	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	495	495				-35.47%
26028	沈河	北兴66kV变电站	北兴变354北税甲线	万科大都汇变电站201变压器	630	16.83%	0	0				36.88%
26029	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	信达万科城A区1变电站1号配电变压器	800	41.70%	386.4	386.4				-13.71%
26030	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	恒润通信（一站式）	100	6.60%	0	0				-22.59%
26031	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期3变201	500	24.96%	325.2	325.2				-43.70%
26032	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期41号变压器	630	5.40%	533	533				100.00%
26033	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变1变压器	630	15.62%	0	0				-41.97%
26034	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾6箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				-47.10%
26035	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式）	100	11.80%	0	0				-22.43%
26036	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	云集2202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				89.05%
26037	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-34.37%
26038	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站2变压器	500	21.20%	344	344				-45.95%
26039	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	天际3号变电站201间隔（前鼎线）配电变	800	13.80%	0	0				15.59%
26040	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-43.04%
26041	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站2配电变压器	800	25.00%	0	0				-42.06%
26042	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室202间隔配电变压器	800	33.38%	453	453				-42.07%
26043	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变202	630	0.00%	0	0				-150.00%
26044	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干41右12柱上变压器	400	37.50%	0	0				-39.63%
26045	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘9变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	383	383				-13.44%
26046	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变2变压器	500	31.04%	0	0				-42.43%
26047	大东	善邻66kV变电站	善邻变81052善环线	中环广场2变电站1变压器	630	29.84%	379	379				-23.68%
26048	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-43.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26049	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙爱国1台	400	1.20%	0	0				-80.57%
26050	大东	善邻66kV变电站	善邻变81084善润线	时代之城2箱变2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				41.48%
26051	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨小镇2箱变201间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				-49.22%
26052	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	工业干19左1变台	400	94.25%	0	0	2024年6月			100.00%
26053	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站202间隔配电变压器	630	10.67%	499.8	499.8				100.00%
26054	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变2变压器间隔配电变压器	630	17.46%	457	457				-46.69%
26055	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线22左12柱上变压器	200	44.10%	91.8	91.8				1.93%
26056	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	万滑干6左1变压器	100	28.20%	61.8	61.8				-50.77%
26057	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司2箱式变电站201间隔	630	16.51%	0	0				-40.23%
26058	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	孝信置业有限公司（一期）3箱变201间隔	630	19.68%	0	0				-44.78%
26059	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林干204右1变台	200	42.38%	95.25	95.25				-35.03%
26060	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林7箱变2配电变压器	630	57.46%	0	0				-40.47%
26061	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线政府小区2台	315	84.76%	16.5	16.5	2022年12月			-47.20%
26062	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22682建领线	大祝村东南	100	39.60%	0	0				-45.84%
26063	于洪	光辉66kV变电站	光北线	光辉变814光北线光辉农场苗圃	50	76.80%	6.6	6.6				-40.70%
26064	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室201间隔配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6				-37.22%
26065	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左2柱上变压器	200	35.10%	109.8	109.8				-10.14%
26066	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛一、二组照明	100	89.70%	0.3	0.3	2025年4月			-36.14%
26067	大东	农高66kV变电站	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干68	100	0.00%	0	0				-2.79%
26068	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分44右1变台	400	7.20%	0	0				96.83%
26069	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡东大棚	100	63.00%	27	27				-34.06%
26070	于洪	化学66kV变电站	化西乙线	四台子村4台区	160	49.50%	0	0				-56.93%
26071	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线高大南支02	200	30.45%	119.1	119.1				9.26%
26072	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房三组照明	100	98.55%	0	0	2022年12月			-34.36%
26073	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	和睦干47兴民分10右8	400	50.70%	157.2	157.2				20.57%
26074	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站202间隔配电变压器	500	29.44%	0	0				-41.73%
26075	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站1配电变压器	800	22.75%	0	0				-39.05%
26076	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分20变台	200	0.00%	180	180				-38.72%
26077	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分47+1左1	400	0.00%	36	36				0.00%
26078	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91158农场线	土耳坨村（2022微）	400	72.60%	69.6	69.6				-36.85%
26079	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线北芦家台分支线006	200	37.50%	105	105				-32.82%
26080	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微东甸子南	200	16.80%	146.4	146.4				-41.34%
26081	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左5左2	315	52.95%	0	0				-33.40%
26082	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	兰台变013兰集线前进村1台区	400	72.00%	0	0				-30.40%
26083	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站1变压器	630	12.19%	215	215				-38.61%
26084	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城4箱变2变压器	630	18.41%	0	0				-39.71%
26085	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-42.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26086	东陵	中马66kV变电站	满堂线	国王湖三期1箱变1号变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
26087	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站201变压器	500	16.80%	366	366				-41.97%
26088	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	英里5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.81%	0	0				100.00%
26089	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街干19变台	200	77.40%	25.2	25.2				-25.72%
26090	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	文化社区2号变电站1号变压器	630	54.60%	0	0				-42.73%
26091	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站1配电变压器	500	43.60%	0	0				-43.08%
26092	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房2变压器	400	25.20%	0	0				-46.43%
26093	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	南十乙线36左14	315	38.10%	163.5	163.5				-43.99%
26094	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	溪变350造化甲线造化干沙平分80左5变	200	144.00%	0	0	2022年12月			-65.03%
26095	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线54柱上变压器	315	61.27%	0	0				-33.27%
26096	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线48右1	315	62.48%	86.7	86.7				-48.00%
26097	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右4	250	39.04%	0	0				-47.61%
26098	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右1	315	37.78%	0	0				-42.72%
26099	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分9变压器	100	15.20%	0	0				-34.14%
26100	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干28变压器	200	76.80%	0	0				-34.79%
26101	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干60左5	315	39.37%	0	0				-43.13%
26102	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	中央干5	315	15.56%	234.5	234.5				-60.86%
26103	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	齐十干62右5	315	25.71%	0	0				-42.17%
26104	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左6	315	70.16%	0	0				-43.83%
26105	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分13左2柱上变	315	45.71%	0	0				12.20%
26106	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分7柱上变压器	315	51.75%	0	0				-43.32%
26107	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线100	315	84.76%	0	0	2022年12月			-36.49%
26108	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1	315	40.63%	155.5	155.5				-39.90%
26109	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60264南官乙线	施官变168施文乙线施文干90	50	94.00%	0	0	2022年12月			-77.81%
26110	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前干50	400	70.50%	0	0				-39.20%
26111	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左8右1变压器	100	30.40%	0	0				-39.87%
26112	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左8右4变压器	100	56.00%	0	0				-51.22%
26113	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左11变压器	315	20.95%	0	0				-26.26%
26114	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左9	315	40.63%	0	0				-39.07%
26115	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分10	315	24.13%	0	0				-38.82%
26116	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分17变压器	500	1.20%	170	170				-72.84%
26117	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右2	315	50.16%	0	0				-41.97%
26118	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右5	315	82.86%	0	0	2024年6月			-41.00%
26119	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南干老久华分1公变	315	20.57%	0	0				-46.79%
26120	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分苗卜2KB苗圃支7	315	37.14%	166.5	166.5				-34.22%
26121	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线13柱上变压器	315	92.06%	0	0	2022年12月			-46.47%
26122	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分68右1变压器	200	55.50%	0	0				-46.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26123	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	南乙线鹏南乙C开闭站鹏南乙C开闭站101-	315	48.25%	0	0				-50.17%
26124	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分28变台	200	66.40%	47.2	47.2				-41.59%
26125	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分4	315	98.79%	0	0	2024年7月			-42.22%
26126	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和睦干76文铁分4右3	315	21.90%	0	0				-30.33%
26127	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	北三干30	315	7.94%	258.5	258.5				-25.24%
26128	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干28左8柱上变压器	100	0.00%	0	0				-113.08%
26129	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干28左14柱上变压器	100	0.00%	0	0				-95.05%
26130	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右2变压器	400	25.75%	0	0				-44.20%
26131	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干23	400	22.80%	268.8	268.8				-46.74%
26132	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	北宅线北宅干6加1	315	19.37%	222.5	222.5				-51.78%
26133	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干29	315	6.98%	0	0				-40.99%
26134	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左1变台	100	46.80%	0	0				-41.25%
26135	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	北五经分6	315	108.57%	0	0	2025年2月			-44.26%
26136	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	光荣分21	315	21.27%	216.5	216.5				-76.07%
26137	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	亚变270欧怒乙线欧怒干20右10柱上变压	315	149.71%	0	0	2024年6月			-50.33%
26138	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	北五甲线36+2	200	20.00%	140	140				-33.87%
26139	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分5变压器	315	32.76%	0	0				-35.46%
26140	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分20变压器	100	95.70%	0	0	2024年6月			-40.24%
26141	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左8变台	315	21.90%	0	0				-43.59%
26142	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3变台	315	20.95%	0	0				-45.81%
26143	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	北市乙线44	315	0.63%	0	0				100.00%
26144	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站201	500	18.24%	358.8	358.8				-44.27%
26145	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期2变电站201	630	13.33%	483	483				22.57%
26146	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变1变	630	12.06%	0	0				-47.41%
26147	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变1号变	630	16.51%	0	0				-42.42%
26148	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变1	630	110.48%	0	0	2024年2月			-41.12%
26149	沈河	南湖66kV变电站	南湖变448雨坛乙线	二中游泳馆箱变1变压器	630	94.48%	0	0	2024年6月			-32.34%
26150	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站2变压器	630	33.97%	353	353				-45.37%
26151	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-45.37%
26152	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变2号变	500	33.60%	0	0				-47.29%
26153	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
26154	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变1变压器	500	31.36%	0	0				-43.30%
26155	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站202	630	27.94%	391	391				-41.78%
26156	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变1站内变压器	400	26.00%	0	0				-40.42%
26157	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变1变压器	400	34.20%	0	0				-41.49%
26158	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站2变压器	630	25.65%	0	0				-39.57%
26159	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变1变压器	500	43.60%	0	0				-39.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26160	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	于洪安居小区变电站1变压器	500	58.24%	0	0				-42.53%
26161	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	明地小区2变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-41.47%
26162	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站2变压器	500	66.56%	117.2	117.2				-43.79%
26163	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站1变压器	315	0.00%	170	170				-54.25%
26164	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-36.86%
26165	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	酃都1期2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-44.37%
26166	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变2号变	500	23.36%	0	0				-41.80%
26167	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站202	630	27.81%	391.8	391.8				-46.70%
26168	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站202	630	50.79%	247	247				-40.23%
26169	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站2号变压器	500	34.40%	278	278				-38.21%
26170	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变1变压器	630	16.38%	57	57				-43.86%
26171	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.94%
26172	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-40.49%
26173	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变2变压器	630	23.49%	0	0				-41.38%
26174	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变2号变	630	22.54%	0	0				0.00%
26175	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变2变	500	20.80%	31	31				-43.45%
26176	和平	和平66kV变电站	和平变178和海线	海悦大厦1主变	630	14.10%	478.2	478.2				-14.41%
26177	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸2#2主变	630	13.65%	0	0				-39.20%
26178	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲10箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
26179	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变2变压器	500	0.00%	0	0				-39.26%
26180	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	北二乙E-2主变	315	3.43%	272.7	272.7				-52.21%
26181	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变1变压器	630	91.75%	0	0	2025年2月			-36.46%
26182	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	祥发3小区箱变1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-43.60%
26183	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变2变压器	400	0.00%	360	360				-36.90%
26184	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变202变压器	800	31.20%	470.4	470.4				-42.96%
26185	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区2变电站201柜	630	17.14%	459	459				-40.69%
26186	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	般若寺北1箱变1变压器	400	38.70%	205.2	205.2				-41.40%
26187	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	憩园箱变1变压器	630	30.98%	371.8	371.8				-42.37%
26188	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	自动化2箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-42.73%
26189	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	大东路1箱变1变压器	500	11.52%	83	83				-47.99%
26190	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变2变	315	70.86%	0	0				-40.95%
26191	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变1变	630	15.24%	471	471				-43.47%
26192	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变2变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月			-43.58%
26193	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-47.17%
26194	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	西顺城1变电站2变压器	630	69.21%	0	0				-44.16%
26195	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期1箱变1变压器	500	20.80%	346	346				-41.52%
26196	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站202变压器	630	0.00%	520	520				-100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26197	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站201柜	630	45.40%	0	0				-44.40%
26198	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站202	630	19.37%	445	445				-41.95%
26199	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变2变压器	630	30.86%	0	0				-38.98%
26200	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	沈水2变电站1变压器	630	36.95%	0	0				-41.52%
26201	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2箱变2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
26202	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭8变电站201	500	21.12%	344.4	344.4				-44.40%
26203	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	桃园1变电站1变压器	400	65.60%	0	0				-38.97%
26204	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	分局箱变1变压器	630	66.03%	151	151				-36.76%
26205	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-36.28%
26206	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园小区箱变（单）	315	36.51%	168.5	168.5				-38.40%
26207	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站201	630	43.49%	293	293				-45.36%
26208	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	浑河五小区8变电站201	800	84.90%	40.8	40.8	2023年6月			-41.94%
26209	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站202	630	41.27%	307	307				-42.92%
26210	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-38.58%
26211	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	百乐4箱变2变	400	89.20%	3.2	3.2	2022年12月			-42.76%
26212	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	龙福箱变1变	630	40.00%	315	315				-40.91%
26213	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	五彩上筑2变电站1变	630	9.52%	0	0				-41.98%
26214	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	工程学院北区箱变1变	630	18.03%	453.4	453.4				-40.05%
26215	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰1箱变1变压器	630	44.44%	0	0				-44.28%
26216	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	1主变保安寺	630	26.67%	399	399				-43.42%
26217	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期2箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-41.54%
26218	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期5变电站201柜	630	14.92%	0	0				-40.91%
26219	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线7	400	68.00%	0	0				-22.79%
26220	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060商品乙线	城中艺景1箱变1变压器	500	49.60%	202	202				-36.09%
26221	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站1站内变压器	630	8.00%	516.6	516.6				-47.68%
26222	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站1站内变压器	630	30.86%	0	0				-39.96%
26223	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				-40.28%
26224	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站1变压器	500	17.20%	0	0				-43.77%
26225	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站2变压器	400	23.40%	0	0				-45.01%
26226	沈北	道义66kV变电站	道义变15265御院线	瀚博皇家御院一期局维1箱201配电变压器	800	88.80%	0	0	2024年6月			-26.38%
26227	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期2箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0				-23.99%
26228	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	立新于五三分4+1公变	315	65.71%	76.5	76.5				-44.78%
26229	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期3箱式变电站配电变压器	630	26.35%	0	0				-45.11%
26230	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区1变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				9.07%
26231	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	宁康平经济开发区嘎叭屯村民委员会柱上	200	65.70%	0	0				-40.76%
26232	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	突夏园2号变电站201间隔（乙）配电变压	630	21.27%	0	0				6.95%
26233	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干16柱上变压器	315	81.14%	0	0	2025年4月			-40.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26234	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期2局维变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0				-0.49%
26235	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	站式-沈阳赛世家具制造有限公司-朱尔干6	250	104.64%	0	0	2024年12月			27.07%
26236	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	首府4号变电站201间隔（苏满线）配电变	800	7.20%	0	0				10.89%
26237	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分40变台	200	36.10%	0	0				-38.18%
26238	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-39.51%
26239	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线十东分04	250	24.40%	0	0				-46.51%
26240	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	冯学义住宅小区	100	83.00%	7	7	2022年12月			-38.49%
26241	和平	广州66kV变电站	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座201间隔配电变压器	630	14.92%	473	473				-31.23%
26242	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅2变电站2变压器	630	35.56%	0	0				-41.39%
26243	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城3站房2变压器	630	0.00%	567	567				-43.44%
26244	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（东）	80	26.25%	51	51				-72.71%
26245	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅10变电站10变压器	400	41.25%	0	0				-43.73%
26246	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	卢电线东营分27左3变台	200	24.30%	0	0				-35.53%
26247	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-41.23%
26248	浑南	安顺66kV变电站	安顺变152安汇线	全运村Z3地块4号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26249	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	YHG_福逸居小区变电站2变压器	630	34.54%	142	142				-43.47%
26250	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十九号(微)	400	30.90%	236.4	236.4				29.18%
26251	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变1站内变压器	630	29.21%	383	383				-41.23%
26252	开发	宁官220kV变电站	宁官变95088宁九线	圣诺园小区1变电站2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				10.17%
26253	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变2变压器配电变压器	400	27.38%	0	0				-33.25%
26254	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线179变台	200	20.70%	138.6	138.6				-37.53%
26255	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支029	30	62.33%	0	0				-59.17%
26256	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
26257	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支7变台	200	52.80%	0	0				-27.59%
26258	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微静安北台	400	35.40%	218.4	218.4				-37.24%
26259	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	卢电线215右13变台	200	9.30%	0	0				95.56%
26260	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化甲线71左10柱上变压器	315	71.75%	0	0				-18.37%
26261	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右8右9柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
26262	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线刘坨子分刘三四支7左1	100	70.80%	19.2	19.2				-305.43%
26263	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干108	400	47.40%	0	0				8.83%
26264	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号4变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-41.30%
26265	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60188施航线	奥园37号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.98%	0	0				-15.94%
26266	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭电支29变台	200	61.20%	0	0				-35.29%
26267	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	英里2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	26.70%	253.2	253.2				-23.01%
26268	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变2变压器	800	26.10%	0	0				-42.04%
26269	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城2号考核	250	25.28%	0	0				-36.07%
26270	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	融城七英里3箱变2变压器	500	10.80%	0	0				7.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26271	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树2期变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-37.74%
26272	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站202配电变压器	630	33.52%	0	0				-44.13%
26273	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	三益商店公变台	200	23.40%	0	0				100.00%
26274	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分13右12右4变台	200	44.10%	91.8	91.8				-31.67%
26275	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分39变台	200	22.50%	135	135				-40.12%
26276	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	秀水东东1台	400	84.60%	0	0	2025年4月			10.31%
26277	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	红巾2变电站1变压器	630	49.14%	0	0				-38.44%
26278	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站1变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-44.11%
26279	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立线158左1	315	51.43%	0	0				-40.74%
26280	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟2箱式变电站1配电变压器	630	65.08%	0	0				-26.36%
26281	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园5变电站1站内变压器	630	15.87%	0	0				-45.54%
26282	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	阳盈达房产开发有限公司3箱变配电变压器	630	23.17%	421	421				-38.95%
26283	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分2台区	100	33.30%	56.7	56.7				-50.60%
26284	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城3配电变压器	800	46.20%	0	0				-38.66%
26285	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.91%
26286	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站202间隔配电变压器	400	46.20%	0	0				-37.75%
26287	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶7组台	400	62.10%	111.6	111.6				-20.82%
26288	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线大王支线048	50	100.50%	0	0	2022年12月			-37.24%
26289	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站1变压器	630	69.21%	131	131				-41.24%
26290	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线老虎沟几23	100	102.00%	0	0	2024年6月			-33.08%
26291	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线邓家支09	100	54.00%	36	36				-27.99%
26292	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲线王宝分3左1柱上变压器	100	17.70%	72.3	72.3				-57.22%
26293	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站1变压器	500	65.28%	0	0				-41.20%
26294	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左8	80	23.63%	53.1	53.1				9.58%
26295	于洪	范屯66kV变电站	范工线	御龙湾2号变电站4号变压器配电变压器	630	87.14%	18	18	2022年12月			-42.87%
26296	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线次于分51变台	200	13.50%	0	0				-49.46%
26297	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0				-36.16%
26298	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干112左1	400	31.25%	0	0				-42.86%
26299	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站202变压器	630	0.00%	433	433				0.00%
26300	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	石棉分16（将军楼）箱式变电站1号配电变压器	630	15.49%	0	0				-25.13%
26301	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站2变压器	630	10.79%	0	0				-30.62%
26302	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区2站房1变压器	630	10.41%	501.4	501.4				-35.38%
26303	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区3站房1变压器	630	22.35%	426.2	426.2				-22.46%
26304	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分26左5右1	100	7.50%	0	0				3.89%
26305	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站1变压器	500	29.12%	0	0				-45.54%
26306	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城1号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-44.77%
26307	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干96右2	100	38.40%	51.6	51.6				-174.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26308	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干朱庄分6	100	15.60%	74.4	74.4				-83.24%
26309	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田美林居3(并表)箱式变电站1号配电变	630	19.05%	0	0				-42.77%
26310	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线花古西支07	400	45.60%	139	139				-30.89%
26311	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工电支63	200	74.50%	31	31				-31.48%
26312	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园二期3箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0				-26.87%
26313	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-35.03%
26314	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线前新支015	50	79.20%	0	0				-37.35%
26315	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	新城开地产开发有限公司11箱变1配电变用	630	21.27%	0	0				-35.34%
26316	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区一期2变电站202间隔配电变压	500	43.68%	231.6	231.6				-37.70%
26317	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支51	80	8.63%	65.1	65.1				-55.36%
26318	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站1变压器	800	13.50%	612	612				-36.45%
26319	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	山梨红分42左1	400	95.75%	0	0	2024年10月			6.34%
26320	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线李坨子分支06	100	60.30%	0	0				-36.96%
26321	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-47.05%
26322	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV三面船村支12	200	25.20%	0	0				100.00%
26323	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55470齐兴线	惠和大厦变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	403	403				-42.10%
26324	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园2号变电站1号变压器	400	26.25%	0	0				-46.27%
26325	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站1号变压器	400	55.20%	0	0				-37.48%
26326	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佳地新村4变电站1号变压器	400	76.00%	0	0				-47.94%
26327	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	阳光美居小区变电站2变压器	315	23.17%	0	0				23.47%
26328	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山西台支04	315	34.60%	174.5	174.5				-33.85%
26329	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分21右1右1柱上变压器	400	30.30%	0	0				-187.89%
26330	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干9右4+1之1柱上变压器	315	24.00%	0	0				-40.89%
26331	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	YHG_望滨一队C	315	6.38%	263.4	263.4				-63.84%
26332	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	左得胜台支10	315	5.59%	0	0				-30.99%
26333	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区5变电站201间隔配电变压器	630	33.52%	0	0				-36.09%
26334	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60左03	160	56.06%	54.3	54.3				-32.87%
26335	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线49右04	315	13.02%	0	0				-52.39%
26336	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	承瀚花园6箱变201配电变压器	630	18.03%	0	0				-41.45%
26337	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	承瀚花园2箱变201配电变压器	630	14.76%	0	0				-46.92%
26338	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	太阳线福宁东	630	24.29%	414	414				-42.53%
26339	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯11箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-37.30%
26340	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站1配电变压器	630	29.52%	0	0				-38.25%
26341	沈河	怀远66kV变电站	怀远变168怀闻乙线	金地宸颂配变站202配电变压器	800	18.00%	0	0				-23.46%
26342	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47右2右1左1	200	8.70%	0	0				-9.53%
26343	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线盐业分08	315	42.86%	0	0				-50.64%
26344	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅)	400	29.60%	0	0				-42.29%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26345	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站201	500	22.00%	340	340				-46.00%
26346	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小三家村小微1台	200	103.20%	0	0	2024年2月			0.02%
26347	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站1变压器	800	28.50%	0	0				-39.80%
26348	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著4箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-5.26%
26349	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干191左5+1	315	12.95%	0	0				-37.56%
26350	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分44右3	200	11.40%	0	0				-28.53%
26351	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干17左2+1左1	200	26.10%	0	0				-34.01%
26352	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	新汉城9箱式变电站201间隔配电变压器	400	31.20%	0	0				-44.27%
26353	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左14	400	67.35%	90.6	90.6				1.95%
26354	浑南	于山66kV变电站	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2号变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				17.36%
26355	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支83	50	3.20%	17	17				-66.67%
26356	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线水浇地几11	200	20.10%	0	0				100.00%
26357	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	二十四城小区2变电站1变压器	800	62.70%	218.4	218.4				-34.90%
26358	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园13变电站变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-41.22%
26359	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左2	315	108.25%	0	0	2022年12月			-38.53%
26360	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-1变电站201间隔配电变压器	400	40.80%	0	0				-25.96%
26361	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-45.94%
26362	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线西老边中台	200	94.80%	0	0	2024年12月			-42.20%
26363	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站201变压器	500	42.56%	0	0				-45.05%
26364	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房11组分台	200	47.70%	84.6	84.6				28.55%
26365	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站1号变压器	630	56.19%	0	0				-42.86%
26366	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	吴家干47右5	200	0.00%	180	180				0.00%
26367	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分54	100	22.50%	67.5	67.5				-79.54%
26368	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-39.02%
26369	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆4号变电站2号变压器	500	48.00%	0	0				-40.34%
26370	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	铁达观4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	43.80%	0	0				-42.02%
26371	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	桥郡2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	38.10%	415.2	415.2				-29.82%
26372	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	东博柱上变压器	400	11.25%	0	0				-35.44%
26373	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	王堡变170靛庄线皮家堡村民集资89住宅	250	39.36%	126.6	126.6				-35.59%
26374	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分修家支25右04	100	44.10%	45.9	45.9				-31.05%
26375	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				-44.20%
26376	浑南	于山66kV变电站	于山变776于景线	盛京宸院3号变电站202间隔配电变压器	800	8.25%	654	654				65.56%
26377	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都6变电站201变压器	400	26.00%	256	256				-42.02%
26378	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线四方台饮料厂	160	25.69%	0	0				-42.50%
26379	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站2变压器	630	19.05%	447	447				-39.78%
26380	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	诚达家园2号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-44.46%
26381	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	北木分9柱上变压器	200	0.00%	0	0				10.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26382	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分22+1柱上变压器	400	72.90%	0	0				-46.77%
26383	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖八号（微）	400	28.80%	244.8	244.8				15.45%
26384	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26385	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	新鼎花园小区1变电站1配电变压器	630	20.00%	0	0				5.43%
26386	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
26387	于洪	范屯66kV变电站	范北线	小微永安村东一台	400	37.65%	209.4	209.4				16.07%
26388	沈河	市府变66kV变电站	市府变584惠北甲线	五三箱变1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-48.30%
26389	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变2变压器	400	17.50%	290	290				-52.29%
26390	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站1变压器	800	24.00%	528	528				-42.42%
26391	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	碧桂园天语2箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0				19.78%
26392	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左8变台	100	47.40%	42.6	42.6				-40.87%
26393	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	（虎石台）金盛苑1号箱202配电变压器	630	65.71%	0	0				-19.23%
26394	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	香提漫步1变电站2变压器配电变压器	630	25.14%	0	0				-39.11%
26395	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区1变电站1变压器	800	53.25%	294	294				-32.87%
26396	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-32.93%
26397	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸6变电站3变压器	800	5.10%	679.2	679.2				-53.92%
26398	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长1号照明	500	28.48%	307.6	307.6				-29.87%
26399	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-40.11%
26400	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右3加1	100	75.60%	14.4	14.4				-18.55%
26401	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	桃园小区2站房2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-40.06%
26402	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-42.43%
26403	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	大兰北台（微）	200	74.40%	31.2	31.2				-32.43%
26404	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期4箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0				-39.55%
26405	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0				100.00%
26406	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右15变台	200	30.60%	0	0				-35.46%
26407	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站1变压器	800	31.50%	0	0				-41.42%
26408	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干长友分13右支04变压器	100	33.00%	57	57				-53.20%
26409	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	城市立方3箱变1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-39.21%
26410	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城12变电站变压器	630	54.60%	0	0				-42.29%
26411	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	柳园2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	23.40%	0	0				-34.82%
26412	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门15号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0				20.54%
26413	东陵	世园66kV变电站	世高线	变574世高线世高干荒地分41右支2柱上变	50	25.20%	0	0				-56.66%
26414	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支09	200	26.50%	0	0				-36.17%
26415	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-773.67%
26416	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	孙桃线千锦汇支17柱上变压器	200	2.40%	0	0				3.90%
26417	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线镇政府家属楼	400	59.50%	0	0				-21.28%
26418	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变2变压器	500	22.80%	336	336				-39.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26419	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支90变台	200	2.40%	0	0				-68.43%
26420	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站2变压器	630	25.40%	10	10				-41.43%
26421	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	沈阳丰饶养殖厂（一站式）	100	11.70%	0	0				-51.92%
26422	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线红旗支002	100	107.10%	0	0	2023年2月			-32.15%
26423	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线上沙金支12	100	93.30%	0	0	2025年4月			-32.49%
26424	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	首创光和郡三期1号变电站2号配电变压器	630	36.19%	339	339				-27.96%
26425	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-35.17%
26426	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家七组照明	200	32.80%	114.4	114.4				-40.20%
26427	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变2配电变压器	630	52.86%	0	0				-38.77%
26428	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变2配电变压器	630	36.19%	0	0				-42.69%
26429	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	10kV龙山线十北分采石场几15	50	56.80%	0	0				-32.91%
26430	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线105	100	87.00%	0	0	2025年4月			-26.81%
26431	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线市场分02	250	29.76%	150.6	150.6				-40.04%
26432	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	金辉中央云著1号变电站2号配电变压器	800	47.40%	340.8	340.8				-19.72%
26433	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左5左1	315	82.86%	0	0	2025年4月			-34.92%
26434	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-2母线	630	15.75%	0	0				-39.41%
26435	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分24	80	41.00%	0	0				-37.11%
26436	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	韵动领地1变电站202	800	39.75%	0	0				-35.50%
26437	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
26438	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线006	100	86.00%	0	0	2025年4月			-26.96%
26439	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	西塔铁路21号变	400	75.20%	0	0				-21.86%
26440	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	72东望乙线东望乙D开闭站未命名和平干	200	44.70%	0	0				-40.03%
26441	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	沈铁家园2小区变电站201甲配电变压器	630	33.65%	355	355				-44.81%
26442	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园2变电站2变压器	500	15.20%	0	0				-40.70%
26443	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分28LD	80	0.00%	0	0				-98.35%
26444	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	孙元线5右2柱上变压器	200	49.20%	0	0				2.33%
26445	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线棋上干60右7柱上变压器	80	5.63%	0	0				-91.15%
26446	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	佟罗南分17右5	400	5.75%	0	0				100.00%
26447	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	YHG_佳园新村变电站配电变压器	630	33.33%	357	357				-120.61%
26448	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-42.18%
26449	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站201间隔配电变压器	630	62.38%	174	174				-33.72%
26450	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站2变压器	630	35.05%	0	0				-37.12%
26451	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	兰庭园2变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-42.22%
26452	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	25.50%	0	0				-42.34%
26453	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	小微上蒲河村9台	400	49.80%	0	0				21.41%
26454	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站2配电变压器	500	20.80%	0	0				-34.37%
26455	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右7变台	100	4.40%	0	0				-53.36%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26456	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左18左20变台	200	37.80%	104.4	104.4				-39.86%
26457	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右1+1右5	400	33.30%	226.8	226.8				0.47%
26458	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖2	400	27.30%	0	0				17.32%
26459	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线145右4柱上变压器	100	67.50%	22.5	22.5				-27.19%
26460	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河变207芦屯线芦屯干东营分36右2变台	100	96.20%	0	0	2025年4月			-34.20%
26461	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线091	315	52.57%	0	0				-14.08%
26462	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园31号小区变电站202配电变压器	630	44.44%	0	0				-36.53%
26463	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0				-19.53%
26464	新民	查牛66kV变电站	查牛变31354排水线	排水线营子分29左2变台	400	27.60%	249.6	249.6				-25.78%
26465	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	滑齐干63左7（四中临时电）	250	0.00%	0	0				0.00%
26466	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	华润荣华府6箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				18.20%
26467	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站1变压器	630	23.24%	0	0				-39.63%
26468	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区11变电站1变压器	500	22.56%	121	121				-47.19%
26469	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花3箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-73.01%
26470	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线兴胜大棚分支线012	50	16.50%	36.75	36.75				-83.03%
26471	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡3箱式变电站1配电变压器	400	45.00%	0	0				-36.88%
26472	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖一组照明	80	129.50%	0	0	2022年12月			-34.36%
26473	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分韩三支20+1左5变台	100	47.10%	0	0				-38.80%
26474	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	二十四城四期小区1变电站1配电变压器	630	26.67%	399	399				-24.44%
26475	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	天置业有限公司-尚书府二期31 201配电变	630	28.25%	389	389				-29.55%
26476	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	镇二线镇二线主干071	100	62.70%	27.3	27.3				-40.85%
26477	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站2配电变压器	800	36.00%	0	0				-36.51%
26478	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区3变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0				52.26%
26479	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	金辉.尚璟二期1变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-35.38%
26480	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-42.37%
26481	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站1号变压器	630	23.17%	0	0				-35.69%
26482	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	晨兴花园1.2期1箱变配电变压器	630	30.79%	0	0				-36.12%
26483	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井9台	50	24.80%	0	0				-11.84%
26484	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线工厂分2	400	36.30%	0	0				-29.58%
26485	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分23左3变台	50	75.20%	7.4	7.4				-39.24%
26486	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线102	200	46.40%	87.2	87.2				-22.59%
26487	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	V中烟干立新分28右支怀江分支14左T4变	100	65.10%	0	0				-27.97%
26488	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-37.67%
26489	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	山12号变电站201间隔（前地线）配电变	630	25.08%	0	0				15.03%
26490	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	和悦名邸2变电站1配电变压器	800	25.20%	518.4	518.4				11.30%
26491	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	小微达连1号	200	0.00%	180	180				0.00%
26492	浑南	新南66kV变电站	新南040新北线	万锦红树湾F地块2号变电站1变压器	630	8.38%	0	0				22.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26493	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左5柱上变压器	200	0.00%	0	0				-24.69%
26494	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	英里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	24.76%	411	411				100.00%
26495	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房右支06	200	56.25%	67.5	67.5				-37.53%
26496	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5-5变电站1柜配电变压器	500	14.00%	380	380				-41.92%
26497	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干后栏分29变台	200	57.80%	0	0				-36.58%
26498	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站1变压器	400	20.25%	0	0				-38.56%
26499	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	翰博房地产开发有限公司1箱1变201配电变	630	66.35%	0	0				-39.91%
26500	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变2变配电变压器	800	24.90%	0	0				-39.18%
26501	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右3	100	32.40%	57.6	57.6				-28.76%
26502	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-41.19%
26503	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-40.79%
26504	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际2变电站2柜	630	25.71%	0	0				-45.17%
26505	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干259右4变台	400	40.95%	0	0				-27.82%
26506	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	里3号变电站201间隔（施北乙线）配电变	800	27.30%	0	0				10.54%
26507	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-42.99%
26508	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	服务-辽宁恒润通信工程有限公司（花海公	100	14.40%	0	0				-7.52%
26509	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站202	630	90.16%	0	0	2023年9月			-45.69%
26510	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干96+1	400	37.20%	211.2	211.2				-35.78%
26511	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干128右6	400	27.25%	0	0				-37.17%
26512	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干89左1	200	27.90%	124.2	124.2				-25.06%
26513	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干73+1左5	200	11.00%	158	158				-26.31%
26514	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线徐西支04	100	36.90%	0	0				-37.36%
26515	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右2柱上变压器	315	44.70%	0	0				-29.86%
26516	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7右3号台	400	23.40%	0	0				19.97%
26517	东陵	中马66kV变电站	高坎线	马变306高坎线高坎干149右分04柱上变压	200	12.20%	0	0				-117.96%
26518	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站201变压器	500	27.60%	0	0				-34.69%
26519	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	泰新都E区1箱式变电站202间隔配电变压	630	0.00%	0	0				0.00%
26520	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线尹家分3	100	135.20%	0	0	2022年12月			-27.99%
26521	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右6右3	250	47.04%	0	0				-34.51%
26522	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东韵1箱变（单）	630	29.71%	0	0				-37.62%
26523	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	大黑村电井1号综合台区	400	31.00%	0	0				-43.12%
26524	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	南里小区4变电站1变压器	315	43.43%	0	0				-41.77%
26525	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干柳沟分10	200	21.30%	0	0				-29.28%
26526	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线011	200	52.80%	74.4	74.4				-44.19%
26527	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分20+1左4	200	33.30%	113.4	113.4				0.41%
26528	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线7变台	100	84.20%	5.8	5.8	2024年6月			100.00%
26529	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线水源线161右1	160	2.81%	0	0				-548.14%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26530	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	于家分30左16右6	200	9.15%	161.7	161.7				-35.19%
26531	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右1	400	16.50%	0	0				29.76%
26532	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右5变压器	315	17.90%	0	0				-45.24%
26533	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干66+1变压器	400	69.60%	81.6	81.6				-36.15%
26534	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分79	100	31.80%	0	0				-30.76%
26535	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	英国宫8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.68%	0	0				7.02%
26536	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支6右分支4变压器	100	25.80%	64.2	64.2				-50.56%
26537	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线东三益号分支线002	200	21.75%	0	0				-33.26%
26538	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站1变压器	630	27.17%	0	0				-89.97%
26539	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红干魏屯分130变台	200	56.40%	67.2	67.2				-30.50%
26540	法库	马家66kV变电站	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫二组台	50	42.00%	0	0				-56.14%
26541	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线刘家店分04	200	48.00%	84	84				-38.37%
26542	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老成分040	30	40.00%	15	15				-91.31%
26543	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干20	30	75.00%	4.5	4.5				-37.28%
26544	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	630	9.84%	505	505				14.02%
26545	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	旭辉峰尚配变站202间隔配电变压器	400	23.60%	0	0				-38.07%
26546	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变2变压器	500	9.20%	0	0				5.81%
26547	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	佳帝华城1间隔配电变压器	630	50.79%	0	0				-46.02%
26548	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期5箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	423	423				-41.68%
26549	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期-2变电站2号变压器	630	7.62%	0	0				17.96%
26550	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支17左1变台	100	62.40%	0	0				-26.76%
26551	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区4变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				100.00%
26552	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站2号变压器	800	37.13%	0	0				-39.45%
26553	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线唐房台	200	25.05%	0	0				-33.30%
26554	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	中海望京2小区变电站201配电变压器	800	14.70%	589	589				2.32%
26555	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	德港8号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.90%	429	429				100.00%
26556	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地4箱变1变压器	630	9.52%	0	0				2.98%
26557	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线139变台	200	33.60%	112.8	112.8				0.00%
26558	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分73左10右1	200	101.10%	0	0	2023年4月			15.11%
26559	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站1号变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-40.68%
26560	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	张粮线良种场大棚南台分01	200	19.60%	140.8	140.8				11.91%
26561	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支056	200	46.00%	0	0				-34.84%
26562	于洪	范屯66kV变电站	范古线	小微大兴繁荣1台	400	22.50%	0	0				14.94%
26563	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微皮台村东南台	200	27.00%	126	126				4.64%
26564	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线147+2	200	57.80%	0	0				-26.55%
26565	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	南区分4右4	400	12.75%	0	0				-12.17%
26566	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分79左5右2	200	9.90%	36	36				-6.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26567	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	广府乙线12+1	315	64.38%	80.7	80.7				-40.92%
26568	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧高分65	200	0.00%	0	0				-49.13%
26569	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	计划生育箱式变电站1配电变压器	400	56.00%	136	136				-38.45%
26570	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站2变压器	800	35.25%	0	0				-18.76%
26571	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园4小区变电站1变压器	630	40.95%	121	121				-41.42%
26572	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园7小区变电站1变压器	630	48.76%	121	121				-42.32%
26573	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高北照明2号柱上变压器	400	24.00%	0	0				-29.68%
26574	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	机械加工公变台	200	8.40%	69	69				100.00%
26575	于洪	新得胜66kV变电站	得翟线95444	荣盛锦绣天地五期1配电变压器	800	41.70%	0	0				-21.61%
26576	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站变压器	500	24.64%	0	0				-40.66%
26577	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站1配电变压器	630	41.90%	0	0				-43.16%
26578	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区6变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.95%
26579	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左6右1右2	400	93.80%	0	0	2022年12月			-17.57%
26580	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟西台	200	29.85%	0	0				-33.08%
26581	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡7箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-40.64%
26582	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居5箱变201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-43.84%
26583	东陵	李相66kV变电站	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	489	489				-28.31%
26584	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-32.78%
26585	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期3变电站变压器	630	21.71%	0	0				-42.47%
26586	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站2变压器	630	48.00%	264.6	264.6				-39.75%
26587	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站2变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-44.32%
26588	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变2变压器	630	15.62%	0	0				-42.49%
26589	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	每国际综合商业B区13楼201间隔配电变	400	54.00%	0	0				-38.85%
26590	开发	宁官220kV变电站	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站1变压器	630	19.30%	0	0				-40.31%
26591	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城一期3号配电室2号配电变压器	800	28.50%	0	0				-42.32%
26592	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变2变压器	630	14.10%	0	0				-42.71%
26593	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站2号变压器	630	31.24%	0	0				-39.54%
26594	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	南航城1变电站202配电变压器	800	59.70%	242.4	242.4				-44.00%
26595	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站2变压器	630	37.33%	0	0				-40.38%
26596	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	专干大孤家子分少中井支0+1（一站式）	200	55.60%	0	0				-4.56%
26597	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站2变压器	630	16.51%	463	463				-36.25%
26598	沈北	清水66kV变电站	清依线	水变清依干种畜分兴达鞋业支3杆（一站式）	200	16.40%	0	0				-30.01%
26599	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右9	200	70.80%	38.4	38.4				-54.11%
26600	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司8箱202配电变	630	25.08%	0	0				-40.97%
26601	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	前尖山照明3台（微）	400	37.05%	211.8	211.8				-25.59%
26602	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干78左2	200	32.70%	114.6	114.6				11.42%
26603	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分42右8左2	200	19.80%	140.4	140.4				2.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26604	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖1箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	423	423				8.94%
26605	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	澜郡小区回迁楼1号箱式变电站1号配电变	630	16.51%	463	463				-34.54%
26606	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站1配电变压器	800	25.00%	0	0				-36.28%
26607	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	祥瑞一期箱式变电站2号变压器	630	24.44%	0	0				-41.58%
26608	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发3号变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0				-35.21%
26609	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	佳苑房地产（汇置尚都）2箱202间隔配电变	630	16.51%	0	0				-34.12%
26610	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室202间隔配电变压器	630	30.48%	375	375				-43.94%
26611	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	一站式一秀水养殖场	200	29.40%	121.2	121.2				12.68%
26612	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期9箱变2变压器	630	33.02%	0	0				-36.81%
26613	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10164北三线	万科蓝山二期2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	353	353				-40.50%
26614	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	金地名著小区箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0				-48.89%
26615	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	林金谷1-2-4期2局维变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0				85.78%
26616	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城9号变电站2变压器	630	55.87%	0	0				-44.00%
26617	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站2号变压器	630	10.16%	503	503				-37.59%
26618	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分12变台	400	25.80%	170	170				-40.96%
26619	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干于家分50+1右5	200	22.50%	135	135				-37.61%
26620	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-43.18%
26621	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东干96左3变台	400	28.20%	0	0				-29.27%
26622	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支29变台	200	40.00%	0	0				-23.13%
26623	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微静安村北1台	200	54.00%	72	72				-2.29%
26624	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	49农行1变压器	630	67.56%	0	0				-38.72%
26625	于洪	铸造66kV变电站	美工乙线	大挨金村内站	200	13.30%	153.4	153.4				-64.91%
26626	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟于65左分12左分7左支8台区	100	22.20%	0	0				-64.79%
26627	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-39.99%
26628	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景6站房2变压器	630	29.21%	19	19				-38.86%
26629	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	20.32%	439	439				42.56%
26630	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-39.73%
26631	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	香蓝蒲河小区1箱变202配电变压器	630	60.32%	187	187				-39.15%
26632	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	产业园配套项目一期-2期202间隔配电变	630	16.19%	0	0				-40.90%
26633	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科1-1（王胜于46右11左8）	200	44.40%	0	0				-23.77%
26634	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站2变压器间隔配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-37.59%
26635	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区3变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0				15.50%
26636	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-43.69%
26637	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	宝时SOHO公寓变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				28.94%
26638	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	御苑2箱变2变压器	630	32.38%	363	363				25.95%
26639	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31544后林线	后林干51右4变台	80	122.25%	0	0	2024年6月			-43.33%
26640	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0				-42.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26641	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地上城1号变电站2变压器	800	40.80%	393.6	393.6				-39.68%
26642	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	万科如园局维变电站202配电变压器	630	28.89%	0	0				-30.68%
26643	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区5站房2变压器	630	12.70%	487	487				-41.28%
26644	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	中央湖畔1站房2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-41.75%
26645	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	麒麟房地产开发有限公司4箱式变电站2号变	630	8.00%	0	0				-43.90%
26646	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线28	315	123.17%	0	0	2022年12月			-37.25%
26647	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干长兴分42	200	20.40%	0	0				-31.80%
26648	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区2配电室202间隔配电变压器	630	12.70%	0	0				17.36%
26649	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区三期3变电站1配电变压器	630	33.78%	0	0				-39.74%
26650	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	10kV新农干70+1穆家B台（一站式）	315	13.21%	0	0				-52.37%
26651	开发	汪河66kV变电站	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区3变电站1变压器	800	51.00%	0	0				-3.07%
26652	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线大冷排灌站支24	200	30.45%	119.1	119.1				13.03%
26653	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站1变压器	315	80.76%	29.1	29.1	2024年6月			-33.39%
26654	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站201配电变压器	500	41.60%	0	0				-41.38%
26655	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站2变压器	630	35.87%	0	0				-20.92%
26656	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线62右2+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
26657	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支01	30	34.00%	0	0				-26.45%
26658	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城9号变电站2变压器	630	30.86%	0	0				-43.29%
26659	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔1箱式变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0				-18.45%
26660	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子大棚支025	200	21.60%	0	0				-21.68%
26661	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变1变压器	630	42.29%	300.6	300.6				-41.34%
26662	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-42.65%
26663	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区1箱式变电站2配电变	630	45.40%	0	0				-22.11%
26664	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期4箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0	0				-26.41%
26665	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站201	630	34.92%	347	347				-45.10%
26666	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园7箱变1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-33.03%
26667	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园13箱变2变压器	630	8.00%	516.6	516.6				-38.16%
26668	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支80变台	200	59.10%	0	0				9.93%
26669	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和颂4变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0				6.46%
26670	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变2变压器	500	11.60%	0	0				-47.30%
26671	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城8号变电站201配电变压器	400	38.00%	0	0				-38.14%
26672	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	福利塑料厂住宅改造	400	15.53%	0	0				12.09%
26673	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都1变电站201变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-40.31%
26674	沈河	顺城220kV变电站	顺城变064红旗甲线	红旗甲线中街北分3变压器3	400	48.75%	165	165				-52.76%
26675	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线20	200	26.00%	0	0				-51.90%
26676	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右2柱上变压器	315	76.83%	0	0				-41.76%
26677	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲2之1柱上变压器	315	34.29%	0	0				-44.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26678	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分56左5柱上变压器	315	39.05%	0	0				-45.74%
26679	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分9左3柱上变压器	200	43.50%	0	0				-44.48%
26680	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分54变压器	200	52.50%	75	75				-37.71%
26681	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右8	315	107.30%	0	0	2024年6月			-32.15%
26682	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干27	400	44.50%	0	0				-42.62%
26683	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右2柱上变压器	315	65.71%	0	0				-40.90%
26684	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分11左1	315	60.00%	31	31				-44.36%
26685	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分39柱上变压器	400	72.50%	0	0				-30.60%
26686	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	齐十干62右3	250	52.48%	0	0				-41.11%
26687	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干38	315	104.44%	0	0	2024年12月			-31.92%
26688	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	变162陵望乙线陵望干26右11之1柱上变	250	56.64%	0	0				-79.14%
26689	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干20变压器	250	29.12%	0	0				-39.69%
26690	和平	方型66kV变电站	方型变466南三乙线	南三乙线77右1	400	35.75%	217	217				-46.79%
26691	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分38	50	52.40%	0	0				-59.87%
26692	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干王士分02	30	66.00%	0	0				-43.60%
26693	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变562滑应乙线建设干建后分3	315	24.44%	206.5	206.5				-41.34%
26694	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左6左2变压器	200	36.80%	0	0				-43.68%
26695	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线124+1	200	5.40%	0	0				-25.34%
26696	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分4右1	315	29.21%	0	0				-42.41%
26697	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干测绘分12左1公变	200	52.80%	74.4	74.4				-39.91%
26698	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变1	315	23.37%	0	0				-36.29%
26699	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变2	315	31.11%	0	0				-38.09%
26700	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干30公变	400	21.20%	275.2	275.2				-49.85%
26701	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干97柱上变压器	250	7.04%	0	0				-301.23%
26702	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	污水支乙线23柱上变压器	50	60.00%	0	0				-38.50%
26703	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干117	315	23.81%	208.5	208.5				-38.94%
26704	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	青好线31左6	200	40.00%	0	0				-47.44%
26705	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右8+1	315	0.00%	283.5	283.5				-21.74%
26706	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右1变压器	315	6.98%	0	0				-15.11%
26707	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左6公变	315	7.62%	259.5	259.5				-39.79%
26708	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4左1	315	46.10%	0	0				-44.42%
26709	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	振兴分6(南)	315	38.41%	0	0				-39.24%
26710	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分7	200	30.00%	120	120				-28.18%
26711	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	东五分26之1柱上变压器	400	4.25%	0	0				-42.46%
26712	皇姑	文北66kV变电站	文北变70446文前乙线	文前乙线31左3柱上变压器	315	11.75%	0	0				-98.94%
26713	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西线粮库分6左4变台	160	38.75%	0	0				-40.16%
26714	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分6柱上变压器	400	60.00%	0	0				-48.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26715	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干23右5	200	4.50%	0	0				-39.59%
26716	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右3	315	52.70%	0	0				-41.72%
26717	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线11	315	53.33%	0	0				-32.40%
26718	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干87右2	400	89.10%	0	0	2024年6月			0.17%
26719	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	pms_南五甲线铁中分7右3	200	42.50%	0	0				-53.44%
26720	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线大众于珠林分8右6变压器	315	23.81%	0	0				-48.13%
26721	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	亚变260白山甲线白山干51左10柱上变压	315	40.00%	0	0				-38.10%
26722	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干37柱上变压器	315	14.98%	0	0				-30.67%
26723	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长怒乙线长怒于陆运分25左1柱上变压器	315	54.29%	0	0				-36.75%
26724	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分23左28柱上变压器	200	55.20%	0	0				-40.03%
26725	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗南分9右05	200	26.25%	0	0				-86.67%
26726	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4-2柱上变压器	315	46.67%	0	0				-26.45%
26727	大东	毛君66kV变电站	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分5	200	106.20%	0	0	2024年12月			-14.17%
26728	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线41	315	7.94%	0	0				-46.40%
26729	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线61左4变台	315	55.24%	0	0				-42.18%
26730	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	庆华分2	315	26.03%	0	0				-39.86%
26731	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分16左5柱上变压器	315	33.33%	0	0				-47.38%
26732	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变1	400	36.00%	0	0				-42.88%
26733	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-42.78%
26734	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	宜春3变电站2号高压柜1主变	630	34.29%	0	0				-49.84%
26735	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变1号变	630	23.33%	0	0				-41.00%
26736	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	天泰公寓一次1#主变	400	0.00%	308	308				0.00%
26737	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	1主变军区政治部住宅	500	21.60%	0	0				-39.54%
26738	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	聚贤雅苑变电站201	250	0.00%	225	225				0.00%
26739	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	聚贤雅苑变电站202	315	81.27%	27.5	27.5	2024年9月			-42.86%
26740	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
26741	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变2变压器	800	13.50%	612	612				-40.09%
26742	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
26743	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-54.72%
26744	和平	和平66kV变电站	和平变144南一乙线	东宇大厦主变	630	42.86%	123	123				-33.83%
26745	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	府北2变电站2号高压柜1主变	630	27.17%	395.8	395.8				-34.11%
26746	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次1主变	800	53.00%	296	296				-42.82%
26747	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变2号变	630	45.71%	0	0				-43.86%
26748	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变1	630	13.71%	0	0				-47.97%
26749	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变1	630	30.98%	371.8	371.8				-42.61%
26750	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	长南2箱变1	630	70.10%	0	0				-44.30%
26751	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	前塔2箱变	500	40.80%	0	0				-41.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26752	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0				-42.39%
26753	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站2变压器	400	0.00%	0	0				-40.36%
26754	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城2号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0				-39.67%
26755	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-44.44%
26756	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	文体中心箱变1	400	23.40%	266.4	266.4				-37.54%
26757	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	沈报西变电站一次变压器柜主变	315	16.00%	0	0				-43.76%
26758	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光4变电站202	630	49.84%	0	0				-40.36%
26759	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区4变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
26760	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	宜家居小区变电站201柜	315	22.54%	212.5	212.5				-45.90%
26761	大东	毛君66kV变电站	10kV毛海线7952	金杯安居箱变1变压器	500	26.40%	318	318				-44.75%
26762	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
26763	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	重工小区2变电站201柜	630	19.37%	0	0				-43.16%
26764	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	南七小区3变电站201柜	500	52.00%	0	0				-44.86%
26765	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
26766	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变2变压器	400	0.00%	57	57				0.00%
26767	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变1变压器	630	44.57%	57	57				-46.47%
26768	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	八苑东阁变电站201	630	18.41%	0	0				-41.30%
26769	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站201	400	0.00%	54	54				0.00%
26770	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东方御景4箱变2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.67%
26771	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变2配电变压器	500	89.20%	4	4	2022年12月			-40.59%
26772	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变2	630	16.51%	41	41				-42.81%
26773	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变1号变	630	27.94%	0	0				-42.72%
26774	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站2变	630	18.73%	0	0				-43.98%
26775	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变2变压器	400	36.30%	0	0				-39.75%
26776	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭6变电站201	500	17.92%	360.4	360.4				-40.65%
26777	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-44.67%
26778	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变1变压器	800	23.75%	530	530				-40.37%
26779	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	都市晨光3箱变1变压器	630	19.68%	443	443				-44.96%
26780	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城5箱变站2变压器	630	20.63%	0	0				-66.61%
26781	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	乐园1变电站201	630	43.81%	31	31				-43.36%
26782	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	北二乙 D-1主变	315	1.90%	277.5	277.5				-34.53%
26783	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站201	630	26.35%	401	401				-42.71%
26784	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	丰源箱变1变压器	630	42.54%	0	0				-45.01%
26785	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变2变压器	630	11.11%	497	497				-43.89%
26786	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				-41.47%
26787	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区3变电站202	630	20.00%	441	441				-35.90%
26788	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变2变压器	400	17.10%	291.6	291.6				-41.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26789	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	桂林1主变	315	21.71%	215.1	215.1				-36.41%
26790	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区1变电站201	630	13.71%	480.6	480.6				-40.57%
26791	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
26792	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变2变压器	315	62.48%	0	0				-42.64%
26793	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	前进小区箱变1号变	400	75.00%	0	0				-34.79%
26794	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变1变压器	500	53.76%	0	0				-46.92%
26795	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20256滑图甲线	爱心家园小区变电站201	630	34.60%	7	7				-44.37%
26796	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变1	630	24.76%	0	0				-43.40%
26797	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变2号变	630	29.52%	0	0				-39.31%
26798	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变1	400	12.40%	0	0				-44.41%
26799	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰7箱变2	630	15.24%	0	0				-41.13%
26800	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干部所信宅2箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
26801	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰11箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
26802	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	联通一次1主变	630	32.76%	0	0				-35.36%
26803	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路干51加1	200	46.80%	0	0				14.52%
26804	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	10kV农专干237右分3右支4变压器	200	15.45%	0	0				-45.60%
26805	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	槭檀山5号变电站2号配电变压器	800	21.60%	0	0				3.15%
26806	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	新生2小区箱变（单）	500	25.60%	0	0				-45.24%
26807	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变2站内变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-46.62%
26808	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	北官干17左+1	400	43.90%	0	0				-23.90%
26809	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分9右1柱上变压器	315	30.79%	0	0				-30.16%
26810	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线69右9柱上变压器	630	71.11%	119	119				6.54%
26811	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰三期箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0				7.43%
26812	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居1箱式变电站1配电变压器	800	22.13%	0	0				-40.19%
26813	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	时代悦小区1变电站202间隔配电变压器	800	15.00%	600	600				57.13%
26814	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	中置庠序翠园配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
26815	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右16右7变台	50	78.60%	0	0				-39.81%
26816	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	含笑小区变电站2号变压器	400	53.00%	0	0				-45.56%
26817	开发	砂山66kV变电站	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区3变电站1变压器	800	17.63%	579	579				-34.30%
26818	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线102左17变台	200	10.80%	61	61				3.91%
26819	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右9柱上变压器	200	26.40%	127.2	127.2				-41.62%
26820	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	胡家线57右1	200	81.60%	0	0	2024年6月			9.78%
26821	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方2箱变2变压器	630	42.54%	0	0				-38.72%
26822	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站1变压器	630	40.63%	0	0				-39.07%
26823	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线历家小苇沟台分支07	100	84.00%	0	0	2025年4月			-23.49%
26824	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家2组照明	400	40.90%	196.4	196.4				-40.35%
26825	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支福源凡5	200	9.60%	160.8	160.8				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26826	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园3箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	376	376				-43.81%
26827	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变202配电变压器	500	14.08%	0	0				-34.31%
26828	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线长岗村六组	200	17.90%	0	0				-35.86%
26829	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变202	500	0.00%	0	0				0.00%
26830	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-42.48%
26831	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯12箱变1变压器	630	23.11%	0	0				-41.44%
26832	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分刘小船几养殖场甲2	400	6.30%	0	0				100.00%
26833	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线包百分粮库支1（乡政府台）	200	0.00%	0	0				-28.87%
26834	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分53右3	400	17.10%	291.6	291.6				1.46%
26835	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.91%
26836	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				-34.38%
26837	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线刘士照明	200	63.80%	52.4	52.4				-58.13%
26838	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山照明4台	630	18.48%	450.6	450.6				-44.43%
26839	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干52+1右1	200	37.50%	105	105				5.43%
26840	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线龙凤楼区照明	200	53.30%	73.4	73.4				-39.99%
26841	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	地产物业管理有限公司201间隔配电变压器	100	42.00%	48	48				-91.10%
26842	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线包百分095	200	0.00%	0	0				-38.23%
26843	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	后老薄2灯(新)	400	17.10%	291.6	291.6				20.15%
26844	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝M区西区2箱变201间隔配电变压器	500	25.92%	0	0				-40.16%
26845	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站201	630	45.40%	281	281				-45.60%
26846	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立乙线161	315	56.51%	0	0				-39.90%
26847	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变201	400	42.00%	0	0				-41.39%
26848	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分1+1	400	80.80%	0	0	2022年12月			-37.13%
26849	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分47左4变压器	200	30.00%	0	0				-39.50%
26850	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8变压器	200	32.50%	0	0				-28.03%
26851	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60188施航线	奥园38号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	19.05%	0	0				-12.70%
26852	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变201配电变压器	630	26.67%	0	0				-39.16%
26853	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线光明村台	80	87.75%	0	0	2025年4月			-21.03%
26854	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变570雪南乙线	雪南乙线65左3	200	24.00%	132	132				-39.80%
26855	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期1局维变201配电变压器	800	20.40%	0	0				0.67%
26856	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分29变台	200	20.25%	0	0				-36.20%
26857	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾12号变电站201配电变压器	500	41.28%	0	0				-40.68%
26858	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线长山沟五队（十间房五组	400	27.05%	0	0				-28.00%
26859	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万村台	30	86.50%	1.05	1.05	2022年12月			-43.42%
26860	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	后辛台村1台	200	75.60%	0	0				-24.97%
26861	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线14	315	82.86%	0	0	2022年12月			-41.35%
26862	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾1号箱1号变箱变配电变压器	630	33.65%	0	0				-29.87%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26863	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分142	80	0.00%	0	0				-37.27%
26864	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线上炭窑台	200	30.05%	0	0				-28.04%
26865	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	小微沙岭26号	400	45.00%	180	180				75.50%
26866	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站1变压器	800	36.00%	0	0				-40.54%
26867	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	良亿大城印象锦园2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26868	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分7左2右2	400	50.70%	36	36				5.26%
26869	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	平坨干60右2变台	200	35.70%	108.6	108.6				-35.57%
26870	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站201配电变压器	800	65.63%	0	0				-42.75%
26871	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依线前腰分13（前腰A台）	400	29.40%	0	0				-39.45%
26872	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060商品乙线	城中艺景3箱变2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-53.36%
26873	大东	望花66kV变电站	望花变70264合作甲线	教师新村1站内变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-41.59%
26874	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站201配电变压器	630	90.16%	0	0	2022年12月			-20.27%
26875	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线新台支07	160	69.00%	33.6	33.6				-38.16%
26876	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府4变电站2变压器	630	7.62%	519	519				-42.44%
26877	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府5变电站2变压器	630	8.57%	513	513				-42.18%
26878	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线大辛几35	100	85.60%	0	0	2023年6月			-36.62%
26879	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子南台	100	56.80%	33.2	33.2				-44.69%
26880	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭西台	200	74.20%	31.6	31.6				-29.81%
26881	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南台照明	160	49.50%	0	0				-39.50%
26882	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利干战前分1	315	24.63%	0	0				-30.08%
26883	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景8站房1变压器	630	29.46%	19	19				-42.46%
26884	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	祥云居箱变1站内变压器	400	37.80%	208.8	208.8				-47.49%
26885	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台线107左20柱上变压器	200	15.60%	148.8	148.8				-10.78%
26886	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区1站房1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-40.43%
26887	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区2站房2变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-37.22%
26888	沈北	道义66kV变电站	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				-210.17%
26889	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站1变压器	400	25.50%	0	0				-38.67%
26890	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	永罗分50左17+1右2	400	11.70%	0	0				0.01%
26891	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	YHG_怒信2之1柱上变压器	315	31.43%	0	0				-43.62%
26892	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变672北一乙线	钻石1主变	800	67.50%	180	180				-36.52%
26893	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变2变压器	800	36.75%	426	426				-26.73%
26894	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变2变压器	800	30.38%	477	477				-30.74%
26895	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	五委新区2号	315	102.86%	0	0	2022年12月			-48.52%
26896	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站2变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-43.48%
26897	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线修理分05	160	111.75%	0	0	2022年12月			-42.38%
26898	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语2箱变201	630	19.81%	442.2	442.2				-41.11%
26899	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站2配电变压器	500	25.40%	323	323				-34.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26900	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-34.12%
26901	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干4左1	80	35.25%	43.8	43.8				-88.37%
26902	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	军政干48+1左1	400	20.10%	0	0				-60.39%
26903	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线孙家堡几09	315	23.49%	209.5	209.5				-33.16%
26904	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干60左1	400	60.15%	0	0				-33.75%
26905	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线老干部局住宅	80	91.13%	0	0	2025年2月			-41.98%
26906	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	瀚博锡耶纳一期201配电变压器	630	31.75%	0	0				-40.58%
26907	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	新水湾小区1箱变（分）201配电变压器	630	25.40%	407	407				-41.20%
26908	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街10变电站配电变压器	400	24.00%	0	0				100.00%
26909	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分92左06	200	42.30%	0	0				-33.35%
26910	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅）	400	32.00%	0	0				-38.63%
26911	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线159	400	43.05%	0	0				-37.68%
26912	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府2箱变出线间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-34.33%
26913	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期2小区变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0				99.66%
26914	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期5小区变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				21.49%
26915	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变1变压器	630	15.56%	0	0				23.01%
26916	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左4+1左1变台	100	82.20%	7.8	7.8	2024年6月			-32.45%
26917	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站202配电变压器	800	36.00%	432	432				-36.54%
26918	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所1箱变201配电变压器	630	37.46%	331	331				-37.91%
26919	于洪	家俱66kV变电站	俱兰甲线	光伸2变电站2变压器	630	80.95%	57	57	2024年6月			-33.82%
26920	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174杯青甲线	杯青干5左2公变	400	62.70%	109.2	109.2				-33.04%
26921	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分31右1	400	80.00%	40	40	2024年6月			-42.20%
26922	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	计委1箱变变压器	1000	42.00%	480	480				-35.33%
26923	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干10+1左6	100	22.80%	67.2	67.2				-3005.40%
26924	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左7右5	100	50.70%	39.3	39.3				-49.07%
26925	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	润八號院西区小区箱式变电站2配电变	400	53.40%	0	0				-26.75%
26926	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进东支0	200	25.20%	0	0				-41.51%
26927	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右24	160	53.00%	0	0				-29.68%
26928	沈北	孝信66kV变电站	孝场乙线	徽商大厦小区1局维变电站202配电变压器	800	6.90%	0	0				45.98%
26929	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线东丁东支17	315	32.51%	0	0				-31.17%
26930	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线孙屯支24	100	113.40%	0	0	2024年4月			-34.61%
26931	浑南	榆树66kV变电站	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站1变压器	800	21.60%	10	10				-40.81%
26932	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-44.03%
26933	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分22（古砬子B台	200	45.90%	88.2	88.2				-24.71%
26934	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	上林乙线51左1左5左1柱上变压器	50	0.00%	0	0				-91.54%
26935	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线五棵树分支线64	100	110.70%	0	0	2024年6月			-32.61%
26936	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站202配电变压器	630	14.86%	0	0				-43.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26937	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	田园分51	200	15.20%	149.6	149.6				-57.42%
26938	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	卫士1箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-38.37%
26939	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
26940	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际1变电站1柜	630	16.83%	0	0				-45.41%
26941	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站1变压器	500	31.68%	0	0				-42.41%
26942	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	世纪家园1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-110.29%
26943	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-40.70%
26944	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
26945	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	长胜建材公变台	200	67.20%	0	0				100.00%
26946	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期1变电站2号配电变压器	500	30.40%	0	0				-42.36%
26947	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜大棚	100	50.80%	39.2	39.2				-112.62%
26948	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站1变压器	400	38.00%	208	208				-51.92%
26949	大东	劳动66kV变电站	劳动变70148劳车线	旭辉花园9箱变2变压器	800	43.80%	0	0				-10.67%
26950	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	一站式-沈阳硒之缘农业科技有限公司	200	15.00%	150	150				2.07%
26951	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-44.07%
26952	开发	工农66kV变电站	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站1变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-42.30%
26953	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线镇一线019	315	41.90%	151.5	151.5				-35.80%
26954	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站2变压器	315	23.24%	210.3	210.3				-41.11%
26955	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站2变压器	800	16.80%	585.6	585.6				-41.11%
26956	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中教师楼	250	37.76%	130.6	130.6				-34.37%
26957	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线营盘分13	100	45.60%	0	0				-9.21%
26958	于洪	铸造66kV变电站	铸造变95250铸雅线	西胜旧村	100	113.10%	0	0	2024年6月			-19.50%
26959	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	大中央广场一期3号变电站201间隔配电变	630	29.21%	0	0				3.36%
26960	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十一号（微）	400	21.00%	276	276				14.74%
26961	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李干收兵台支42右10柱上变压器	200	41.40%	97.2	97.2				-26.59%
26962	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站1变压器	630	23.81%	0	0				-41.50%
26963	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站201变压器	315	80.00%	31.5	31.5	2024年6月			-49.38%
26964	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-43.82%
26965	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变202间隔配电变压器	800	11.40%	0	0				-39.47%
26966	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线青岗分39变台	400	17.40%	290.4	290.4				-32.47%
26967	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线93左3变台	100	111.80%	0	0	2024年6月			-32.80%
26968	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉槽水分74右6变台	100	124.20%	0	0	2023年2月			-26.41%
26969	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线053	160	61.13%	46.2	46.2				-39.38%
26970	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	杨树线62右41左5	100	64.80%	0	0				-23.95%
26971	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	太湖明珠花园四期3变电站202配电变压器	800	17.70%	0	0				27.47%
26972	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线217右3变台	200	10.80%	158.4	158.4				-39.64%
26973	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站1变压器	630	14.48%	0	0				-38.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26974	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变1号配电变压器	630	10.67%	0	0				-31.73%
26975	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分14箱变1变压器	400	16.20%	295.2	295.2				100.00%
26976	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线三二七支07	100	66.00%	24	24				-21.05%
26977	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站2号变压器	630	52.06%	239	239				-46.77%
26978	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里三期1变电站1号变压器	800	28.50%	492	492				-37.28%
26979	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北联2变电站201间隔变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-47.27%
26980	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园41主变	800	15.38%	597	597				-42.13%
26981	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际13号变电站202配电变压器	630	60.57%	0	0				-40.38%
26982	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家干兰旗分24右8变台	400	12.75%	0	0				-26.16%
26983	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流奉玺台2号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	204	204				-35.50%
26984	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城四期3箱式变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0				-33.57%
26985	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	肇西线肇西干32左4变台	315	64.38%	0	0				-39.96%
26986	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	广立新分63+1电井支32（新立变台）柱上	80	80.25%	0	0	2024年6月			-24.87%
26987	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城小区二期2箱式变电站1配电变压器	800	100.75%	0	0	2025年4月			-35.85%
26988	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支5右8变台	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
26989	东陵	杨官66kV变电站	杨官变666杨孤甲线	和光尘越杨孤线1变电站2变压器	800	20.10%	0	0				0.95%
26990	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站2变压器	630	16.67%	0	0				-37.72%
26991	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变2变压器	400	24.00%	264	264				-44.26%
26992	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站201变压器	800	52.50%	300	300				-45.01%
26993	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站2号变压器	630	20.95%	435	435				-61.95%
26994	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-41.91%
26995	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚村支07	315	0.00%	283.5	283.5				-25.24%
26996	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线苗圃支01	50	44.70%	0	0				-44.82%
26997	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线喇玛荒支004	50	139.80%	0	0	2024年6月			-29.54%
26998	东陵	花山66kV变电站	花山变70270碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-40.61%
26999	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变2变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-44.26%
27000	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期7箱变（单）	400	33.38%	0	0				-36.63%
27001	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	高屯台	315	25.71%	202.5	202.5				-45.14%
27002	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线219左3变台	200	51.30%	77.4	77.4				100.00%
27003	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站1变压器	630	23.37%	419.8	419.8				-42.67%
27004	于洪	大兴66kV变电站	大兴变512兴光线	大兴变512兴光线光辉三队	400	0.00%	360	360				-33.13%
27005	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站2变压器	200	34.00%	0	0				-32.37%
27006	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线西王分支线002	100	43.20%	0	0				-39.72%
27007	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明综合(2023微)	200	45.00%	90	90				47.96%
27008	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	大一品1号变电站201间隔（乙）配电变	630	52.95%	0	0				21.89%
27009	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和干新阳分7右8左5新	400	67.80%	0	0				4.25%
27010	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站1变压器	400	39.20%	203.2	203.2				-29.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27011	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线76左1	200	14.10%	0	0				0.24%
27012	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线悦府鑫城分2	200	16.20%	0	0				7.84%
27013	法库	依牛66kV变电站	依三线	10KV依三线依村机井分1	100	0.90%	0	0				-15.59%
27014	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居于24二零五分29右1	315	87.24%	0	0	2024年2月			-35.74%
27015	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园5箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-37.73%
27016	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变2变压器	500	48.32%	204	204				-42.31%
27017	沈河	顺城220kV变电站	顺城变064红旗甲线	红旗干中街北分3公变1	315	37.71%	164.7	164.7				-44.11%
27018	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线河畔家园	315	86.86%	0	0	2024年9月			-37.91%
27019	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分18左5变台	400	15.00%	300	300				5.44%
27020	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左9右1变台	100	78.90%	0	0				21.77%
27021	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	铁榆乙线新城一期1号变电站202间隔配电变压器	630	37.62%	330	330				-34.10%
27022	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变2变压器	630	13.65%	481	481				-38.33%
27023	苏家屯	李相变66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站1号变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-37.23%
27024	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯照明	400	31.80%	232.8	232.8				-23.40%
27025	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45460靠山屯线	三王堡西台	400	31.55%	233.8	233.8				-35.52%
27026	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线65左7+1右4变台	200	17.70%	144.6	144.6				5.47%
27027	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线高坎干95柱上变压器	100	75.90%	0	0				-34.61%
27028	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城4变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27029	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村中台（微）	200	24.00%	66	66				-39.43%
27030	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	东民变343东民线付强三队	100	0.00%	0	0				-38.40%
27031	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变2变压器	800	46.88%	345	345				-39.97%
27032	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21变台	200	75.60%	0	0				4.48%
27033	于洪	东民66kV变电站	东李线	洪汇园公租房1站房1变压器	800	13.88%	0	0				-39.80%
27034	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线006	100	61.60%	28.4	28.4				-39.66%
27035	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分刘屯支24右4变台	200	37.80%	61	61				-25.08%
27036	铁西	历工66kV变电站	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站202变压器	500	24.00%	0	0				-41.18%
27037	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分03	315	35.87%	0	0				-55.38%
27038	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-42.06%
27039	于洪	家俱66kV变电站	丽锦线	丽锦城4变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-44.08%
27040	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站2配电变压器	800	47.70%	0	0				-46.25%
27041	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期2箱变2变压器	800	72.75%	0	0				-15.87%
27042	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站2配电变压器	800	22.80%	0	0				0.29%
27043	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分53右7变台	50	97.80%	0	0	2025年4月			4.93%
27044	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线148	200	55.60%	0	0				-78.39%
27045	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站2变压器	500	47.04%	0	0				-38.33%
27046	于洪	双树66kV变电站	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村南台	200	64.95%	0	0				-28.12%
27047	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	碧水丽城2小区变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27048	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站1配电变压器	630	47.24%	0	0				-32.20%
27049	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	老窝棚村1机井	100	77.20%	0	0				-54.04%
27050	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45436新民屯线	台区名:杨士岗社区1机井	80	75.25%	11.8	11.8				-51.36%
27051	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井1台	200	42.60%	94.8	94.8				-73.71%
27052	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井2台	100	53.60%	36.4	36.4				-50.78%
27053	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微高台村南台	400	13.20%	307.2	307.2				-65.67%
27054	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村18机井	100	45.20%	44.8	44.8				-47.92%
27055	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站2配电变压器	400	58.00%	0	0				-38.67%
27056	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线169右18变台	50	62.00%	14	14				-38.89%
27057	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	文竹家园2号变电站202配电变压器	500	48.00%	0	0				-41.88%
27058	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0				-41.92%
27059	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深干老虎分5	180	10.00%	0	0				-87.30%
27060	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线商业1考核	30	47.50%	0	0				-38.43%
27061	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园9号小区变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0				-44.39%
27062	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分7右支3变压器	100	45.60%	44.4	44.4				-48.39%
27063	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	东环堤脚街综合一台（2022微）	200	39.00%	0	0				6.13%
27064	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线忙前大棚南区	400	19.20%	283.2	283.2				-51.83%
27065	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线工厂分支01	100	98.40%	0	0	2025年5月			-56.12%
27066	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分44+1右2	200	18.90%	142.2	142.2				0.00%
27067	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站201配电变压器	800	59.25%	0	0				-40.98%
27068	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	小微石材城1台区	400	31.80%	0	0				-20.91%
27069	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院3变电站1变压器	630	21.33%	319	319				-41.65%
27070	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-43.00%
27071	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干图颜太分29变台	315	39.62%	158.7	158.7				-33.34%
27072	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4左6变台	200	69.30%	41.4	41.4				-32.35%
27073	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分43变台	315	85.08%	0	0	2022年12月			-28.85%
27074	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	变206黄花线黄花干兰家分柴窝支陈家支2	50	78.40%	0	0				-35.02%
27075	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右05	315	44.57%	143.1	143.1				-40.63%
27076	法库	果园66kV变电站	果园变1413果东线	10kV果东线郝家分98	200	13.80%	0	0				-42.46%
27077	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站2变压器	500	30.80%	0	0				-36.51%
27078	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	百乐小区南水泵201配电变压器	500	84.40%	0	0	2024年9月			-40.92%
27079	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线胡占分83左3	200	24.90%	0	0				-25.50%
27080	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司5箱变2变202配	630	25.40%	0	0				-45.48%
27081	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	孙营线35柱上变压器	250	51.84%	95.4	95.4				-53.89%
27082	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.20%
27083	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站2号变压器	500	24.80%	326	326				-43.40%
27084	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	九里2号变电站201间隔（施林线）配电变	800	32.40%	0	0				12.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27085	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
27086	浑南	于山66kV变电站	于山变756于东线	舜山府3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0				25.51%
27087	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支3变台	200	113.10%	0	0	2025年5月			-35.99%
27088	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站1变电站变压器	630	11.75%	142	142				-54.37%
27089	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线230右1右1变台	400	38.10%	207.6	207.6				-30.43%
27090	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	特变水木融城三期站房2配电变压器	800	24.00%	528	528				-34.22%
27091	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2201配电变压器	630	15.75%	0	0				-35.54%
27092	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1201配电变压器	630	29.52%	0	0				-41.39%
27093	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干89左2左1	200	31.20%	117.6	117.6				-31.56%
27094	于洪	范屯66kV变电站	范新线	曹台村西二台	100	60.30%	29.7	29.7				-45.83%
27095	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干70右9右1柱上变压器	100	50.00%	0	0				-47.09%
27096	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线18左2变台	250	39.36%	0	0				13.86%
27097	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华北苑3箱变1变压器	630	23.17%	0	0				-45.14%
27098	东陵	上佰66kV变电站	沈链线	佰变322沈链干沈链干上佰分16柱上变压	200	5.10%	0	0				-309.61%
27099	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子西大棚台	30	0.00%	27	27				-92.28%
27100	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石线联络分拉塔湖支10左分支10右T5变	100	30.60%	59.4	59.4				-50.52%
27101	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60252苏官线	林化分9右4	200	42.00%	0	0				100.00%
27102	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分14右2柱上变压器	200	21.20%	0	0				-59.47%
27103	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站2变压器	800	49.88%	321	321				-41.24%
27104	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分16左18右6柱上变压器	100	8.80%	0	0				-36.18%
27105	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和悦府二期4箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0				5.86%
27106	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	西华府小区5变电站1变压器	400	44.40%	182.4	182.4				-32.43%
27107	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	光明苑A1变电站变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-35.94%
27108	于洪	光辉66kV变电站	光北线	小微南台村北台	400	45.60%	177.6	177.6				-8.63%
27109	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-5.94%
27110	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	和景嘉园1变电站201配电变压器	630	35.24%	345	345				-43.57%
27111	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干136	200	21.30%	0	0				-28.58%
27112	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新城子大队分07	200	56.20%	67.6	67.6				-38.67%
27113	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	华茂央府1号变电站1号配电变压器	500	24.80%	0	0				-30.76%
27114	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线35右3变台	400	23.10%	267.6	267.6				100.00%
27115	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	和通汽车销售服务有限公司201间隔配电	250	81.60%	0	0	2023年1月			-35.43%
27116	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分10右1右1	200	22.20%	135.6	135.6				-39.44%
27117	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站2变压器	800	21.00%	10	10				-38.78%
27118	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线柏和干336	100	0.00%	90	90				-28.21%
27119	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树北新台	400	15.00%	300	300				-23.52%
27120	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线东天支04	200	36.40%	107.2	107.2				-25.43%
27121	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分39	200	51.00%	0	0				-41.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27122	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园6箱变1变压器	630	120.00%	0	0	2024年9月			-46.11%
27123	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合7变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-44.86%
27124	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线南小陵二组台分支01	200	41.00%	0	0				-30.47%
27125	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线腰沟分012	100	100.50%	0	0	2025年4月			-28.83%
27126	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分北山支6	200	45.00%	0	0				-36.93%
27127	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区3变电站201	400	19.60%	281.6	281.6				-42.99%
27128	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾二期1号箱变202配电变压器	630	27.05%	0	0				-39.90%
27129	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙干三组分22变台	200	25.90%	128.2	128.2				-42.00%
27130	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	同合村南照明（煤改洁）	400	12.90%	308.4	308.4				13.08%
27131	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线胜利医院支03	50	111.60%	0	0	2024年12月			-36.60%
27132	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分114	200	81.60%	16.8	16.8	2024年9月			-37.43%
27133	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110右11变台	200	58.80%	0	0				-28.87%
27134	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变202变压器	800	26.25%	94	94				-43.54%
27135	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	龙湖方林昱樾变电站2配电变压器	800	11.63%	0	0				100.00%
27136	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	未来城2箱变1变压器	630	80.32%	61	61	2025年2月			-53.23%
27137	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干60柱上变压器	400	41.20%	0	0				-28.35%
27138	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展一号2箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				-38.51%
27139	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	城央华墅1号变电站2号配电变压器	800	20.10%	0	0				-22.21%
27140	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	茉莉公馆2号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				-38.77%
27141	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线35左2变台	200	25.50%	129	129				-34.02%
27142	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-41.32%
27143	和平	市府66kV变电站	市府变554东森线	东森3变电站1主变	800	37.13%	0	0				-41.00%
27144	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛线门家网分91右2+1变台	200	37.20%	105.6	105.6				-39.56%
27145	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线文城分达连支46	200	45.20%	89.6	89.6				-28.39%
27146	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地3箱变1变压器	630	7.62%	0	0				3.86%
27147	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地5箱变1变压器	630	8.25%	0	0				2.19%
27148	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	中梁首府小区变电站101配电变压器	630	22.10%	0	0				-20.22%
27149	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	金宝分16右2	400	40.50%	0	0				17.84%
27150	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	北四经分9右4	400	50.50%	0	0				-40.35%
27151	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线王家台分支02	50	117.00%	0	0	2024年6月			-32.32%
27152	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干55+1右1	400	24.60%	261.6	261.6				2.02%
27153	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	纺校开发住宅楼	400	48.30%	0	0				-36.21%
27154	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线王家分016	100	119.70%	0	0	2024年6月			-269.58%
27155	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	桃园干99左1	400	35.10%	0	0				-24.16%
27156	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站1变压器	630	7.37%	326	326				-43.89%
27157	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分037	200	71.70%	36.6	36.6				-29.19%
27158	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园33号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	33.97%	0	0				-33.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27159	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3柱上变压器	400	62.25%	0	0				-83.59%
27160	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	YHG和平新居配电变压器	315	54.29%	0	0				-17.55%
27161	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线23左2变台	200	33.00%	114	114				-48.25%
27162	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	江山风华二期1变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0				0.00%
27163	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	刀兰北1台	200	38.10%	0	0				-33.85%
27164	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站1变压器	315	51.81%	120.3	120.3				-29.67%
27165	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	鸿之运塑料厂（一站式）	100	115.80%	0	0	2022年12月			-4.45%
27166	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	首开如院1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0				15.74%
27167	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府1小区变电站1配电变压器	630	8.25%	515	515				100.00%
27168	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51268前润乙线	润润府1号变电站201间隔（乙）配电变	800	23.70%	0	0				-22.96%
27169	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站2号变压器	630	24.13%	0	0				-36.68%
27170	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-40.85%
27171	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华南苑二期1箱式变电站1号变压器	630	27.94%	0	0				-39.37%
27172	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专干198左分10柱上断路器-一站式	200	22.20%	0	0				0.00%
27173	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-40.66%
27174	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-18.66%
27175	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	上南水乡二期1号箱式变电站2号配电变压器	630	8.57%	513	513				-47.24%
27176	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				-37.23%
27177	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22682建领线	大祝村西南台	100	11.20%	0	0				-58.59%
27178	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	建大新家园5箱变202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-52.55%
27179	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	军辉房地产开发有限公司箱式变电站1号变	630	43.81%	0	0				-38.27%
27180	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业1箱变202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-34.72%
27181	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾东区2变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0				19.57%
27182	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦2小区变电站201	630	10.16%	503	503				17.18%
27183	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期2箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-37.03%
27184	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干60加1变压器	400	62.20%	111.2	111.2				-55.94%
27185	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	服务—沈阳市沈北新区马刚乡柳条河聚友	200	9.60%	0	0				18.93%
27186	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变1变压器	500	29.44%	302.8	302.8				-41.04%
27187	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-43.49%
27188	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛花园2号变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-41.16%
27189	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干4+2右1	200	0.00%	180	180				0.00%
27190	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	朱庄分3+1左2	400	23.70%	265.2	265.2				9.46%
27191	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干57右6左5左5	400	9.00%	324	324				15.35%
27192	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城五期1箱式变电站2配电变	800	23.70%	0	0				10.17%
27193	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	线开地产开发有限公司9箱变202间隔配	630	22.54%	0	0				-39.80%
27194	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园5箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				82.47%
27195	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变2变压器	630	53.02%	233	233				-44.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27196	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25166北方甲线	北方甲线北方干客运分4右2柱上变压器	400	1.75%	0	0				-30.99%
27197	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳北干96号变压器	400	18.00%	288	288				-34.45%
27198	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-45.02%
27199	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0				-39.61%
27200	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线沈阳分支线022	50	74.80%	0	0				-34.22%
27201	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砖分万牧养殖场支2	200	31.20%	117.6	117.6				90.25%
27202	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎干四家子分河套支8左11变台	100	41.60%	48.4	48.4				-47.76%
27203	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站1配电变压器	800	17.75%	0	0				17.61%
27204	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干3+5右1	200	15.30%	149.4	149.4				-30.93%
27205	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前谟分23左2+1右1	200	1.20%	0	0				-61.60%
27206	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-1变	800	51.90%	304.8	304.8				-31.48%
27207	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33右2变台	200	38.40%	61	61				-69.01%
27208	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-44.48%
27209	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园4变电站2站内变压器	400	24.90%	0	0				-42.50%
27210	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51+3公变	200	30.50%	0	0				-36.68%
27211	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村12号变电站2号配电变压器	630	19.81%	0	0				-41.75%
27212	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三岔南支05	200	41.55%	96.9	96.9				8.28%
27213	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村南台	100	63.60%	0	0				-45.64%
27214	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站202配电变压器	500	16.00%	0	0				-38.68%
27215	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站1变压器	500	36.00%	0	0				-40.87%
27216	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站1变压器	630	8.89%	0	0				-41.93%
27217	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站2号变压器	630	6.98%	523	523				-33.43%
27218	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线代家分13左2柱上变压器	100	44.70%	45.3	45.3				-40.85%
27219	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分40左8右4变台	200	4.80%	170.4	170.4				-132.20%
27220	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	明辉新天地1箱变201间隔配电变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-36.23%
27221	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线298防火分1左支2柱上变压器	200	32.70%	114.6	114.6				-25.21%
27222	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0				-46.18%
27223	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	八家村照明（2020微）	200	48.00%	84	84				-37.32%
27224	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1185曹家线	细河沿北台照明（2020微）	400	37.20%	211.2	211.2				-41.01%
27225	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	方家二组照明（2020微）	500	19.04%	354.8	354.8				-22.48%
27226	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	褚贵分43左3左2	400	40.50%	198	198				100.00%
27227	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线木家支线043	20	91.50%	0	0	2024年6月			-52.52%
27228	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	吉祥商业街4变电站1变压器	500	61.12%	0	0				-39.63%
27229	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-107.10%
27230	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分燕飞里支12变台	80	0.00%	72	72				-40.21%
27231	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	金园1箱变配电变压器2公变间隔配电变	630	19.68%	443	443				-49.57%
27232	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27233	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	毛光干2箱变（单）	400	34.80%	220.8	220.8				-42.16%
27234	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安干法赖分186左6变台	200	38.60%	0	0				-30.80%
27235	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	星国际城北区一期4变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0				-39.62%
27236	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站201配电变压器	630	14.29%	477	477				-12.68%
27237	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水木康桥2号箱变变压器配电变压器	630	33.33%	0	0				-40.14%
27238	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期6变电站201配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-2.29%
27239	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	森林里四期5变	400	25.88%	0	0				-39.06%
27240	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分27柱上变压器	315	66.67%	0	0				-46.37%
27241	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线20左4右5柱上变压器	200	4.00%	0	0				-75.10%
27242	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分26左6变压器	315	86.98%	0	0	2024年6月			-44.62%
27243	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左11柱上变压器	315	11.94%	0	0				-37.38%
27244	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分27	200	16.50%	0	0				-49.30%
27245	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线37	200	9.90%	0	0				-24.98%
27246	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右7变压器	250	46.00%	0	0				-36.31%
27247	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干60左8	250	68.40%	0	0				-43.51%
27248	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干38右4-1	200	100.50%	0	0	2023年1月			-28.68%
27249	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左4左1变台	400	29.70%	0	0				-44.96%
27250	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干15左6 2	315	69.84%	0	0				-46.27%
27251	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分3柱上变压器	315	62.54%	0	0				-40.88%
27252	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分8柱上变压器	315	82.54%	0	0	2024年9月			-36.69%
27253	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干43	250	52.48%	93.8	93.8				-42.74%
27254	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	东变160陵望甲线鸭绿江分18右3柱上变压	400	33.50%	0	0				-39.27%
27255	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分8变压器	250	5.12%	0	0				-44.67%
27256	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6276桃苏线	桃仙变254桃苏线桃苏线045	100	4.20%	0	0				-23.86%
27257	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线41左3	630	49.37%	0	0				-40.38%
27258	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	计量分6	400	61.00%	0	0				-39.74%
27259	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右5	315	31.11%	0	0				-40.87%
27260	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	北市甲线38左6左1	250	21.12%	0	0				99.36%
27261	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	江变254怒塔线住宅分住宅一支4柱上变压	400	30.90%	0	0				-41.34%
27262	沈河	粮仓66kV变电站	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分23公变	200	114.40%	0	0	2025年2月			-44.17%
27263	沈河	方家66kV变电站	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变1	400	72.60%	69.6	69.6				-37.49%
27264	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	沈水湾变台	250	41.20%	122	122				-44.81%
27265	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+2公变	400	64.25%	0	0				-45.86%
27266	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青东线南乐郊分7+1公变	315	52.38%	0	0				-40.76%
27267	大东	善邻66kV变电站	善邻变81064善小甲线	善小联干19左3	250	56.32%	84.2	84.2				-44.22%
27268	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干17柱上变压器	400	77.00%	0	0				-45.13%
27269	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干93	315	20.32%	0	0				-53.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27270	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干6右1	200	92.10%	0	0	2023年1月			-18.71%
27271	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左3	200	76.50%	0	0				-39.70%
27272	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线39右7	200	18.00%	0	0				-38.04%
27273	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	长南干13公变	200	27.60%	0	0				-37.02%
27274	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	长南乙线长南干16公变	315	68.19%	0	0				-43.01%
27275	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左1右3	200	25.50%	0	0				-29.71%
27276	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左2	200	22.50%	0	0				-36.38%
27277	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干28柱上变压器	315	0.00%	0	0				-56.45%
27278	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干36	315	68.89%	0	0				-40.77%
27279	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干9柱上变压器	250	33.28%	141.8	141.8				-84.83%
27280	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	滑应乙线建设干106右3变压器	315	14.10%	239.1	239.1				-37.37%
27281	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线45	400	69.00%	0	0				-39.30%
27282	和平	广州66kV变电站	广州变472二纬乙线	二纬乙线17	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
27283	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	三学乙线5	315	82.54%	0	0	2025年4月			-41.70%
27284	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右2左1	315	58.41%	0	0				-39.47%
27285	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线2左1	315	35.81%	0	0				-41.90%
27286	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右4柱上变压器	315	55.56%	0	0				-41.30%
27287	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线九如巷分17	200	30.50%	0	0				-46.27%
27288	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线28左5变台	315	35.56%	0	0				-39.75%
27289	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线25左11变台	315	46.98%	0	0				-51.79%
27290	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线43变台	315	41.59%	0	0				-95.36%
27291	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干5左2柱上变压器	315	50.48%	0	0				-45.28%
27292	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	中兴乙线60#左4	200	10.50%	0	0				-24.31%
27293	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	和平分8#左6	315	27.94%	0	0				-43.42%
27294	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	庆华分12	315	28.25%	0	0				-55.22%
27295	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	和平分12左2	315	19.37%	0	0				-40.42%
27296	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之9柱上变压器	200	28.00%	0	0				-65.23%
27297	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	宁山路箱变1	400	26.40%	0	0				-42.81%
27298	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变1号变	400	44.50%	0	0				-57.15%
27299	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变2号变	630	17.78%	0	0				-32.84%
27300	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变1号变	630	16.38%	0	0				-41.84%
27301	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变1号变	500	15.60%	0	0				-45.46%
27302	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	中润科技城3主变	800	15.38%	597	597				-34.61%
27303	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-42.87%
27304	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南宁花园11主变	630	0.00%	0	0				0.00%
27305	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	郭家二小区2变电站201	800	106.50%	0	0	2025年2月			-40.76%
27306	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-48.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27307	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科 I 期5箱变1变压器	630	28.89%	0	0				-40.04%
27308	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-37.90%
27309	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	印务中心住宅主变	500	19.20%	354	354				-45.86%
27310	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变2号变	630	33.02%	0	0				-46.32%
27311	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	中医一次1#主变	315	46.86%	0	0				-46.23%
27312	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变2站内变压器	630	24.00%	0	0				-42.94%
27313	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站1	630	14.60%	0	0				-41.57%
27314	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变2变压器	500	0.00%	0	0				-43.22%
27315	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变1变压器	500	32.40%	0	0				-42.53%
27316	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站202	315	25.40%	203.5	203.5				-40.46%
27317	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站2变压器	630	38.41%	0	0				-41.26%
27318	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山3箱变1变压器	630	67.94%	139	139				-41.43%
27319	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴工街10变电站201	315	35.24%	0	0				-43.93%
27320	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-44.45%
27321	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站2号高压柜1主变	630	20.32%	439	439				-39.98%
27322	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
27323	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站202	630	21.27%	433	433				-37.87%
27324	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站201柜	630	35.56%	343	343				-39.00%
27325	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村4变电站201柜	630	22.22%	427	427				-39.87%
27326	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村8变电站201柜	630	17.14%	459	459				-42.23%
27327	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区8变电站202	630	24.13%	415	415				-44.69%
27328	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	东煤万莲箱变1变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-42.98%
27329	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站202变压器	630	57.78%	0	0				-35.85%
27330	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	保工街6变电站201柜	200	0.00%	0	0				-124.93%
27331	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居2变电站201柜	630	20.95%	435	435				-42.19%
27332	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	天时嘉园2变电站201柜	630	26.98%	0	0				-39.67%
27333	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站201	500	53.12%	184.4	184.4				-21.77%
27334	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	兴龙苑变电站202	500	43.20%	0	0				-38.35%
27335	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲1箱变2号变	400	40.00%	0	0				-17.94%
27336	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变1号变	630	24.00%	0	0				-42.88%
27337	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	长江新区3箱变1号变	630	39.62%	0	0				-37.86%
27338	大东	望花66kV变电站	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站1站内变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-37.78%
27339	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变2变压器	630	11.94%	0	0				-49.70%
27340	沈河	怀远66kV变电站	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓2配变站2变压器	800	9.00%	648	648				-43.73%
27341	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	城中箱变1变压器	630	26.41%	0	0				-43.54%
27342	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站202柜	400	22.80%	0	0				-45.69%
27343	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	佳园箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27344	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	承德1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-32.12%
27345	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-45.30%
27346	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站202	630	0.00%	520	520				0.00%
27347	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变1	400	26.00%	0	0				-42.29%
27348	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站201	630	52.06%	239	239				-44.62%
27349	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变2站内变压器	500	26.80%	0	0				-47.01%
27350	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	铁西二小区变电站201	500	63.36%	133.2	133.2				-42.92%
27351	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品2变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-43.72%
27352	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0				-42.87%
27353	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区14变电站201柜	630	26.35%	0	0				-36.94%
27354	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天5箱变（单）	630	26.67%	0	0				-52.63%
27355	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城16箱变2变压器	630	60.95%	183	183				-42.63%
27356	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-44.42%
27357	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	北大营1小区1站内变压器	400	35.00%	0	0				-44.21%
27358	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村9变电站202变压器	630	20.95%	0	0				-44.84%
27359	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站202	630	36.83%	335	335				-46.67%
27360	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊2变电站201柜	630	25.71%	0	0				-37.55%
27361	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	丁香苑变电站1号变压器	500	22.72%	0	0				-41.43%
27362	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	取义2箱变2变	630	18.41%	451	451				-42.54%
27363	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站1变压器	500	33.20%	0	0				-41.70%
27364	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-41.69%
27365	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	经贸变电站箱变1	400	47.70%	0	0				-47.06%
27366	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变1号变	630	42.22%	0	0				-12.88%
27367	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变1号变	630	23.17%	0	0				-44.33%
27368	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	纵横小区箱变1号变	400	23.00%	0	0				-44.82%
27369	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27370	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
27371	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变1	630	0.00%	0	0				100.00%
27372	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线42变压器	400	22.50%	270	270				-36.57%
27373	法库	果园66kV变电站	果鑫线	绣蓝湾C区西JW4箱2配变间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-39.73%
27374	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	YHG_下深线130#柱上变压器	100	42.60%	0	0				-87.33%
27375	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	大洼分17+1	200	22.80%	0	0				39.09%
27376	浑南	榆树66kV变电站	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层202间隔配电变压器	630	52.06%	10	10				-51.14%
27377	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	376	376				0.00%
27378	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线供销社住宅楼	100	56.70%	33.3	33.3				-34.68%
27379	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	山汇幸福里3箱变2配变间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.93%
27380	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分13左1	200	76.50%	0	0				-38.11%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
27381	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	北华城3变电站202	630	0.76%	0	0				0.00%
27382	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	民安家园小区201配电变压器	400	28.00%	248	248				-37.91%
27383	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干5左1柱上变压器	400	37.60%	0	0				-41.12%
27384	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线电车分8右7柱上变压器	315	23.37%	0	0				-37.77%
27385	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				-30.59%
27386	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站1号配电变压器	500	29.12%	0	0				-40.95%
27387	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	同泽南分13检察院201间隔配电变压器	630	39.62%	308	308				-33.75%
27388	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分38左5右3加1	400	15.90%	0	0				-130.93%
27389	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	黎香榭小区2箱式变电站1配电变压器630K	630	11.68%	376	376				-44.58%
27390	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	万熹绿景1变电站1变压器	630	65.27%	0	0				-38.84%
27391	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园3号小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-37.10%
27392	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0				-27.83%
27393	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站1变压器	500	56.32%	0	0				-38.92%
27394	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变201间隔配电变压器	400	15.75%	0	0				-40.57%
27395	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期3箱变1变压器	630	32.70%	0	0				-36.80%
27396	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园3箱变2变压器	630	8.89%	511	511				-42.48%
27397	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	3305祝高线祝高干155右分上高土14柱上变	315	55.62%	0	0				-32.82%
27398	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士照明	160	75.00%	24	24				-35.15%
27399	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干104变台	400	71.40%	0	0				-41.39%
27400	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	辽湾5号变电站201间隔（白郡线）配电变	630	30.16%	0	0				-27.92%
27401	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干西分线089	50	89.40%	0	0	2024年6月			-24.42%
27402	于洪	化学66kV变电站	化西甲线	沙岭村8台区1	100	144.80%	0	0	2022年12月			-46.10%
27403	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干43右2变压器	100	55.80%	0	0				-36.45%
27404	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊8号变电站1变压器	630	44.95%	0	0				-42.45%
27405	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线26变台	200	29.10%	121.8	121.8				-36.56%
27406	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	金通大厦2号配电变压器	630	52.70%	235	235				-51.80%
27407	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站2变压器	630	83.81%	39	39	2022年12月			-42.81%
27408	康平	胜利66kV变电站	胜利变9507八家子线	八家子大岗分2杆变台	200	123.60%	0	0	2025年4月			-14.09%
27409	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	青城3站房1变压器	630	56.89%	0	0				-34.85%
27410	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	北国春天3变电站201配电变压器	630	36.03%	0	0				-42.28%
27411	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	澳海7号公馆一期小区2变电站1变压器	630	47.62%	0	0				-42.26%
27412	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1201间隔配电变压器	800	39.00%	408	408				-39.61%
27413	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支17变压器	400	15.38%	0	0				62.99%
27414	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线西丁东葡几10	100	33.00%	0	0				-23.63%
27415	辽中	金山66kV变电站	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜西台	400	29.10%	243.6	243.6				-19.28%
27416	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站2变压器	500	26.40%	0	0				-41.08%
27417	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变1变压器	400	63.38%	0	0				-40.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27418	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村大棚	200	71.10%	0	0				-72.40%
27419	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房六组照明	50	80.80%	4.6	4.6	2025年2月			-36.75%
27420	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支043	30	0.00%	0	0				0.00%
27421	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	田家房3组（2022微）	100	124.20%	0	0	2022年12月			-38.62%
27422	开发	陕西66kV变电站	陕西变55390陕明线	翡丽府小区1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				24.20%
27423	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线顾屯分13右3变台	400	29.40%	242.4	242.4				100.00%
27424	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-1	250	79.68%	0	0				-31.77%
27425	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-1	315	40.00%	0	0				-41.02%
27426	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼分23右2	200	106.50%	0	0	2022年12月			-29.59%
27427	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	一站式-博能传动-富强森建筑	400	47.10%	0	0				-4.43%
27428	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站2变压器	800	48.38%	333	333				-42.78%
27429	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11右4	100	46.20%	43.8	43.8				-38.90%
27430	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期1变压器	630	65.40%	155	155				-42.13%
27431	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-42.60%
27432	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶货栈台	315	17.46%	228.5	228.5				-44.82%
27433	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分06	315	22.22%	0	0				-30.51%
27434	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫堤东郡1配电室201柜1变压器	630	35.05%	0	0				-43.82%
27435	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子12组照明	200	59.10%	61.8	61.8				-25.64%
27436	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区5站房1变压器	630	21.52%	0	0				-36.12%
27437	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区14变电站1变压器	400	32.00%	0	0				-36.93%
27438	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站1变压器	630	45.40%	281	281				-40.98%
27439	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫线34左1变台	200	27.50%	125	125				-34.83%
27440	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑9变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-34.64%
27441	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司3箱变配电变压器	630	25.71%	405	405				-37.69%
27442	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	金源佳苑201配电变压器	630	34.67%	0	0				-41.02%
27443	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	后村大棚新台	200	37.95%	0	0				-36.66%
27444	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线65左3	400	51.25%	0	0				-49.07%
27445	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线30左15变台	200	23.60%	0	0				-39.44%
27446	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山干金堡岔分孙屯支3变台	200	30.20%	119.6	119.6				-36.14%
27447	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	方南干37右5右9公变	315	40.00%	157.5	157.5				-43.34%
27448	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	YHG_麓林春雨轩(局维) 4箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0				-46.56%
27449	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	可房地产开发有限公司(时代逸居)1箱1配电	400	20.63%	0	0				5.33%
27450	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变2变压器	630	36.51%	337	337				-41.39%
27451	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-42.07%
27452	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分44右8变台	200	91.80%	0	0	2024年12月			-45.10%
27453	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站2变压器	500	39.84%	0	0				74.86%
27454	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	保利海德小区3变电站1变压器	630	30.16%	0	0				-11.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27455	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府2变电站2变压器	630	35.24%	345	345				-39.31%
27456	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府6变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-35.91%
27457	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	港中旅三期1箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-19.47%
27458	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡七组台	200	43.20%	0	0				-27.46%
27459	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村四.五组	100	97.00%	0	0	2022年12月			-45.17%
27460	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光乙FKB毛光干12箱变（单）	400	24.00%	264	264				-38.00%
27461	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	民强箱变B站内变压器	630	46.35%	275	275				-33.20%
27462	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	山水文园2箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-49.85%
27463	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变1站内变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-38.40%
27464	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	YHG_盛京路3KB联通自维箱变变压器	400	12.08%	311.7	311.7				-74.46%
27465	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山主线	菜屯分34+1左7	100	5.40%	0	0				0.64%
27466	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱1号变压器	630	32.38%	363	363				-41.17%
27467	新民	小民66kV变电站	小民电变3158小七线	小七线小民电分29变台	200	62.90%	0	0				-34.04%
27468	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-42.24%
27469	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	变311上深乙线上深乙干雍贺园分01柱上变	315	43.49%	0	0				-41.08%
27470	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分3柱上变压器	315	32.06%	0	0				-33.42%
27471	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯7箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-38.52%
27472	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西冷支10	100	82.10%	7.9	7.9	2025年4月			-40.89%
27473	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线大冷大棚16	80	0.00%	72	72				0.00%
27474	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分73左13右1	400	124.75%	0	0	2024年9月			49.14%
27475	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余中台	100	91.60%	0	0	2022年12月			-34.17%
27476	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支005	100	51.90%	38.1	38.1				-49.60%
27477	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线民政居民小区分支004	200	8.10%	163.8	163.8				-8.46%
27478	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线二道分019	100	78.60%	11.4	11.4				-38.97%
27479	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	安华房地产开发有限公司4箱2变配电变	630	42.54%	0	0				-37.57%
27480	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干52+1右4变压器	200	43.00%	0	0				-54.13%
27481	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站2号配电变压器	630	43.81%	0	0				6.80%
27482	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子村几03	315	36.19%	0	0				-34.11%
27483	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0				-41.87%
27484	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站1号配电变压器	800	21.75%	0	0				-39.57%
27485	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	YHG_少年宫箱变201配电变压器	315	66.03%	75.5	75.5				-44.23%
27486	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾D区西箱变2配电变压器	630	44.76%	0	0				-27.08%
27487	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	承瀚花园1箱变201配电变压器	630	28.10%	0	0				7.73%
27488	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左13变台	400	6.00%	336	336				-47.13%
27489	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	大德公馆变电站2变压器	400	4.20%	0	0				17.74%
27490	沈北	农高66kV变电站	农柳线	岭海明珠2201配电变压器	630	15.24%	0	0				-39.41%
27491	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	KV中烟干立新分95左支21加1左分支4变压	100	36.30%	0	0				-52.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27492	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分35右12	200	40.40%	0	0				-31.77%
27493	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善乙线65582	中海汇德理1箱变2变压器	800	7.25%	662	662				39.31%
27494	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地东支1	50	0.00%	17	17				0.00%
27495	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线良种场分机井支6	50	0.00%	45	45				0.00%
27496	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	近海城邦1号202配电变压器	630	51.43%	0	0				-35.20%
27497	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	小微于金2号台区	200	21.00%	138	138				-18.40%
27498	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线团山子分26(团山子中台)	100	32.80%	0	0				-21.30%
27499	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	太平北一台小微分台	200	68.70%	42.6	42.6				-30.93%
27500	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12左1	200	11.90%	0	0				-39.93%
27501	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于三组	100	83.60%	6.4	6.4	2022年12月			-51.83%
27502	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线83左16	400	19.75%	0	0				-27.39%
27503	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期8箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	459	459				-35.59%
27504	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-3变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	0	0				-30.90%
27505	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变656武警线后房分13左3	100	58.40%	31.6	31.6				-19.28%
27506	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	东刘村综合一台(微)	400	1.50%	354	354				0.00%
27507	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线朱坨子支010	200	35.10%	109.8	109.8				-35.99%
27508	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄2号大棚	80	54.75%	0	0				-44.46%
27509	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右8左3柱上变压器	400	109.80%	0	0	2022年12月			-32.19%
27510	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站2变压器	630	27.62%	0	0				-44.06%
27511	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-40.77%
27512	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线凤浩谷物种种植家庭农场分1	200	7.50%	165	165				-15.03%
27513	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨6灯(2021微)	315	19.05%	223.5	223.5				-15.67%
27514	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干38	400	63.50%	106	106				12.99%
27515	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城东区1变201配电变压器	630	57.46%	0	0				-42.65%
27516	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅5变电站1变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-39.69%
27517	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右1加1柱上变压器	200	20.10%	0	0				1.02%
27518	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	满堂家园3变电站1变压器	400	36.38%	214.5	214.5				-37.16%
27519	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站201变压器	800	33.38%	433	433				-36.03%
27520	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	春江俪城一期1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0				-30.41%
27521	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27522	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干桃园分4公变	400	14.80%	0	0				-39.88%
27523	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期7变压器	630	54.29%	225	225				-40.32%
27524	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	桥郡3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	25.50%	258	258				-34.27%
27525	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27526	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170腕庄线皮卜养殖场地	50	16.20%	36.9	36.9				-52.39%
27527	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-2	630	19.56%	0	0				-40.88%
27528	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	易晶城小区三期4箱式变电站201配电变压器	630	23.17%	0	0				-42.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27529	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	站式服务—沈阳市沈北新区福德蛋鸡养殖	100	54.75%	0	0				12.13%
27530	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	小寨变204孙元线孙元干16+1柱上变压器	400	57.20%	0	0				-34.25%
27531	大东	善邻66kV变电站	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园1箱变1变压器	400	21.60%	273.6	273.6				-43.58%
27532	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园2箱变2变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-41.00%
27533	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	万家分16左7	400	16.20%	0	0				-2.74%
27534	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城8号变电站201间隔（乙）配电变	400	10.40%	318.4	318.4				46.40%
27535	于洪	赵家66kV变电站	10kV赵建乙线47384	铸造变286铸西甲线赵家村内	100	0.00%	90	90				-72.16%
27536	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸5变电站4变压器	800	8.70%	650.4	650.4				-46.87%
27537	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	紫提东郡八期1变电站2号变压器	800	22.20%	0	0				65.39%
27538	开发	化学66kV变电站	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-40.97%
27539	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	小微一装修大院	200	31.20%	117.6	117.6				6.41%
27540	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干21	200	110.50%	0	0	2025年4月			-30.15%
27541	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站202柜	630	21.59%	94	94				-42.61%
27542	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站2变压器	630	23.11%	0	0				-42.53%
27543	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区3变电站1变压器	500	24.48%	327.6	327.6				-44.60%
27544	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲干前康照明支4右1柱上变压器	200	25.80%	0	0				-31.10%
27545	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园	630	36.51%	0	0				-20.79%
27546	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区3变电站2变压器	800	21.60%	0	0				6.87%
27547	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站2配电变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
27548	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站2配电变压器	500	9.20%	0	0				-45.36%
27549	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	菱角泡西台新台（仅换变压器）	100	60.90%	29.1	29.1				15.68%
27550	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分18右1变台	200	22.20%	0	0				-38.67%
27551	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	闵家一组照明（2021微）	400	34.50%	222	222				-136.45%
27552	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线青岗分23左1变台	400	11.25%	315	315				-8.03%
27553	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站2号变压器	630	27.94%	391	391				-42.29%
27554	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都1号变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				-43.34%
27555	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站2号变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-43.23%
27556	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊1号变电站2变压器	500	16.64%	0	0				-44.25%
27557	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左5变台	400	12.00%	312	312				-35.17%
27558	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖东北大棚(2020微)	400	54.00%	0	0				-42.07%
27559	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	方家水利	50	12.40%	38.8	38.8				-76.75%
27560	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站1变压器	800	47.25%	0	0				-35.89%
27561	大东	善邻66kV变电站	善邻变81084善润线	时代之城1箱变2变压器	630	6.48%	526.2	526.2				27.89%
27562	铁西	重工66kV变电站	重工变10866重体线	首创大观配电室201间隔配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				9.01%
27563	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17加1变压器	400	37.95%	0	0				-36.50%
27564	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干79左6变台	100	118.50%	0	0	2022年12月			-39.49%
27565	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	沈阳半岛饮品有限公司1	400	55.60%	0	0				-5.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27566	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干公家支16	315	32.70%	0	0				-41.56%
27567	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城小区二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27568	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城小区二期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27569	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变1号变	630	17.78%	0	0				-36.90%
27570	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22右1	200	100.20%	0	0	2023年2月			-33.99%
27571	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	华润新凯旋2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				13.42%
27572	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
27573	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线电管所照明	200	69.00%	0	0				-39.48%
27574	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚4号	50	0.00%	0	0				0.00%
27575	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站201配电变压器	800	55.00%	0	0				-39.06%
27576	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-38.94%
27577	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区1变电站1变压器	800	32.25%	0	0				-43.91%
27578	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站1变压器	630	29.97%	0	0				-42.44%
27579	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪2号变电站2变压器	800	31.50%	0	0				-36.09%
27580	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	仪表供箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-43.57%
27581	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线十家子支001	100	67.80%	0	0				-25.91%
27582	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线前河信支03	200	40.80%	98.4	98.4				-40.66%
27583	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	瑞士家园2箱变1变压器新	630	46.86%	271.8	271.8				-42.64%
27584	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线高力分23+1柱上变压器	400	38.10%	0	0				-22.69%
27585	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	65-1号箱变配电变压器	400	66.50%	0	0				36.89%
27586	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)03201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-41.02%
27587	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂1号变电站2号变压器	800	34.80%	441.6	441.6				24.70%
27588	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分双程支63右1号	100	93.60%	0	0	2022年12月			-45.09%
27589	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线西獐分线05	315	0.00%	0	0				-32.41%
27590	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-41.05%
27591	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站2变压器	500	38.00%	0	0				-42.24%
27592	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变1变压器	400	27.60%	0	0				-40.21%
27593	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线苗圃分9左3柱上变压器	315	1.90%	0	0				-444.00%
27594	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变201	630	24.44%	0	0				-38.26%
27595	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区2变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0				17.91%
27596	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	康府自然城小区2箱变202间隔配电变压器	500	20.40%	0	0				7.09%
27597	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站201变压器	630	24.00%	0	0				-37.84%
27598	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西北西2支01	200	53.10%	73.8	73.8				14.69%
27599	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-44.26%
27600	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变202间隔配电变压器	315	23.24%	0	0				-36.70%
27601	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站202间隔配电变压器	630	7.11%	522.2	522.2				100.00%
27602	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	曹仲分30	200	33.60%	0	0				34.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27603	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线顺山分08	160	19.13%	113.4	113.4				-37.46%
27604	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支04	200	13.80%	152.4	152.4				-50.65%
27605	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福干38加1	400	89.10%	0	0	2024年6月			16.22%
27606	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变1变压器	630	40.89%	204	204				-33.31%
27607	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3公变	400	43.80%	0	0				-37.92%
27608	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	肖北养殖分一台	315	73.52%	51.9	51.9				100.00%
27609	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线33左1右1变台	100	89.20%	0	0	2024年6月			-33.78%
27610	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干145变台	200	141.25%	0	0	2022年12月			-45.10%
27611	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线60变台	100	144.00%	0	0	2022年12月			-48.27%
27612	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	北三台子北台综合(2022微)	200	11.70%	0	0				62.24%
27613	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分29左1变台	400	39.90%	0	0				-21.42%
27614	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支02	400	40.05%	0	0				-21.78%
27615	浑南	白塔66kV变电站	白塔变954自成甲线	亚泰花园一期1变电站1变压器	630	12.70%	0	0				-15.40%
27616	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	变643李祝线李祝干120小常王分43柱上变	250	39.36%	0	0				-31.90%
27617	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站2变压器	630	25.24%	0	0				-41.25%
27618	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线094	100	44.10%	45.9	45.9				-39.73%
27619	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司1箱变1号变压器	630	32.70%	0	0				-41.20%
27620	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线四家子敬老院家属支02	50	40.00%	25	25				-29.35%
27621	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡5箱式变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0				-40.68%
27622	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街6变电站配电变压器	400	22.50%	0	0				100.00%
27623	新民	南窑66kV变电站	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线佛岗分23变台	400	24.15%	263.4	263.4				-32.99%
27624	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期4号配电室2号变压器	800	35.25%	0	0				-39.92%
27625	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站1变压器	500	45.76%	0	0				-38.26%
27626	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村19机井	100	44.80%	0	0				-43.40%
27627	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线东岗子南几04	80	0.00%	72	72				-20.92%
27628	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-13.67%
27629	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-18.21%
27630	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站1变压器	800	22.13%	0	0				-34.47%
27631	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变2变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-40.26%
27632	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站1号变压器	630	44.29%	0	0				-39.25%
27633	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右6左1之1柱上变压器	400	58.80%	0	0				17.92%
27634	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站1号变	630	7.62%	519	519				-61.95%
27635	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线小屯南台分04	400	21.45%	0	0				17.48%
27636	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	五台子村(四)	315	35.24%	172.5	172.5				-26.89%
27637	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45436新民屯线	台区名:佑户坨社区2机井	100	84.00%	6	6	2021年9月			-48.59%
27638	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	北长村1机井	50	52.40%	18.8	18.8				-52.26%
27639	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支32变台	200	35.70%	108.6	108.6				-34.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
27640	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯干17左3变台	200	63.90%	52.2	52.2				-41.10%
27641	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地5号台区	400	55.20%	0	0				-37.73%
27642	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期1变电站201配电变压器	630	18.67%	0	0				14.86%
27643	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干26变压器	315	66.35%	54	54				-39.99%
27644	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线高大支06	100	78.40%	11.6	11.6				-48.63%
27645	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孤靠分慧丰谷物支2	400	4.50%	342	342				100.00%
27646	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分14+1右4	200	46.50%	87	87				-21.02%
27647	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分42右4	200	15.60%	148.8	148.8				-17.03%
27648	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区3变电站2变压器	400	29.70%	241.2	241.2				5.57%
27649	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城二期2号变电站1号变压器	630	35.71%	0	0				-43.28%
27650	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站1配电变压器	500	26.80%	0	0				-79.20%
27651	新民	查牛66kV变电站	查牛变31354排水线	变708排水线排水干营子分村内支17左5	100	114.00%	0	0	2022年12月			-38.33%
27652	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线10变台	200	73.75%	32.5	32.5				-32.21%
27653	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线温屯分18变台	100	72.00%	18	18				-50.39%
27654	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线登东北甲5(新)	200	40.20%	0	0				90.25%
27655	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	阳新家园物业管理有限公司6201配电变压器	630	50.48%	0	0				-40.74%
27656	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	开发有限公司(香缇澜山二期*缇香v苑小区	500	48.00%	0	0				-37.88%
27657	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右8	200	22.50%	0	0				-17.79%
27658	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区4变电站1变压器	400	49.80%	160.8	160.8				-42.21%
27659	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分1变台	200	24.00%	0	0				-33.57%
27660	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分33变台	200	51.60%	0	0				-44.43%
27661	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.41%
27662	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线14+1+1左1	200	21.30%	0	0				-53.70%
27663	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五台子东南分05	315	50.79%	123.5	123.5				-32.44%
27664	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分22变台	200	45.45%	0	0				-44.02%
27665	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期2局维变202配电变压器	400	27.60%	0	0				-19.82%
27666	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园1小区变电站1变压器	630	21.71%	121	121				-38.14%
27667	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线马塘房分虎山支12右1变台	200	21.35%	137.3	137.3				-20.21%
27668	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右11左3	200	14.10%	151.8	151.8				-28.71%
27669	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干151右4	200	22.80%	0	0				-20.59%
27670	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站201配电变压器	315	16.83%	230.5	230.5				-45.82%
27671	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村西支02	200	45.50%	0	0				-23.16%
27672	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	大房子东台	80	42.00%	38.4	38.4				-29.85%
27673	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	相变643李祝线李祝干11首山分07柱上变压器	80	37.13%	0	0				-27.51%
27674	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	海轮豪森2201配电变压器	630	60.00%	0	0				-39.76%
27675	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	鸿福嘉三号箱变201间隔配电变压器	630	25.90%	0	0				-28.86%
27676	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	官房分41+1右1	200	11.40%	0	0				-27.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27677	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左18	80	16.50%	0	0				-42.43%
27678	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0				20.70%
27679	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0				-37.14%
27680	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0				-40.83%
27681	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	泡沿分28+1左1	200	1.80%	176.4	176.4				-48.41%
27682	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站2变压器	500	70.08%	0	0				-37.44%
27683	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站4箱变2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0				-41.39%
27684	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南七甲线40左7	250	20.80%	0	0				-40.10%
27685	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站1变压器	630	22.29%	426.6	426.6				-39.06%
27686	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站1变压器	630	56.76%	0	0				-28.41%
27687	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期	630	58.67%	0	0				-37.81%
27688	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村新小学台区	400	78.60%	45.6	45.6				-43.02%
27689	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分4右1柱上变压器	200	91.60%	0	0	2024年6月			-38.12%
27690	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	沈北)有限公司(晨兴花园1.1期)3变压器	630	25.08%	0	0				-38.44%
27691	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰棚菜	200	26.10%	127.8	127.8				-40.07%
27692	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线齐驼子分后高支065	200	0.00%	180	180				0.00%
27693	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	颂4号变电站201间隔(前新线)配电变	630	25.08%	0	0				6.18%
27694	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	南七乙线集贤分6右5之1东变压器	400	76.75%	0	0				-33.69%
27695	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支西支004	100	66.00%	17	17				-36.40%
27696	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变202变压器	630	33.33%	173	173				-46.61%
27697	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变201	630	49.14%	94	94				-43.00%
27698	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变201	800	40.50%	94	94				-43.61%
27699	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站1变压器	800	15.75%	594	594				-42.29%
27700	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分14左2柱上变	400	60.90%	0	0				-46.46%
27701	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分17+1右1公变	315	40.95%	154.5	154.5				-38.70%
27702	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线西沟分4	250	33.12%	0	0				-27.75%
27703	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	海口分12	315	59.68%	0	0				-40.16%
27704	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线后栏分21+1左1变台	400	33.90%	0	0				37.39%
27705	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干24左3+1柱上变压器	400	56.70%	0	0				-42.06%
27706	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨大兰坨卓丰保鲜公变台	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
27707	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	茉莉公馆1号变电站201配电变压器	630	45.40%	0	0				-31.63%
27708	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0				-36.10%
27709	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线湾北分几12	100	70.95%	0	0				-39.19%
27710	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木年华1变电站1变压器	630	44.70%	285.4	285.4				-41.53%
27711	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	孟家A台	400	32.10%	231.6	231.6				-42.84%
27712	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线拉马台村内台	400	51.90%	152.4	152.4				-25.95%
27713	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变2配电变压器	630	19.43%	326	326				-44.36%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27714	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡6号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-40.95%
27715	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	李英分12左6右4	200	9.30%	0	0				-44.42%
27716	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线善友村台分支02	160	53.13%	0	0				-37.85%
27717	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	粮油线转播台分04	100	13.00%	0	0				-20.98%
27718	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站1变压器	500	42.00%	240	240				-35.71%
27719	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支05	315	32.38%	0	0				-35.33%
27720	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	王友房地产开发有限公司3箱2号考核表10	630	32.38%	363	363				-47.17%
27721	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站202变压器	630	25.90%	0	0				-34.87%
27722	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	孙元线孙元干123左1柱上变压器	400	59.10%	0	0				-40.98%
27723	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线修李支28	200	102.90%	0	0	2022年12月			-25.87%
27724	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线124	200	37.60%	0	0				-24.33%
27725	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡5箱变1变压器	630	25.08%	409	409				-41.27%
27726	沈北	道义66kV变电站	道义变15269儒景线	太湖明珠花园二期2局维变202配电变压器	800	14.50%	0	0				-31.57%
27727	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥7变电站201间隔配电变压器	630	33.90%	0	0				-40.17%
27728	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	风情小镇二期洋房4箱变201间隔配电变	630	9.52%	507	507				-45.13%
27729	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	桃木分28左2+1左11	200	2.10%	175.8	175.8				0.19%
27730	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园15变电站变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-31.77%
27731	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线孤南支07	315	38.10%	163.5	163.5				-30.03%
27732	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				-33.97%
27733	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-40.30%
27734	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站201配电变压器	630	27.30%	395	395				-38.67%
27735	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城28号变电站201配电变压器	630	49.21%	257	257				-45.27%
27736	沈北	农高66kV变电站	农高变378农恒乙线	农恒甲干奥诺佳分老楼支10	315	51.81%	0	0				-29.62%
27737	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	翡翠熙府2箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0				1.04%
27738	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线84+1右2变台	200	21.30%	137.4	137.4				13.67%
27739	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站2公变	630	60.63%	185	185				-48.54%
27740	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	外商变电箱1	500	19.68%	0	0				-49.85%
27741	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙E1箱式变电站1配电变压器	400	13.50%	0	0				-10.88%
27742	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站2号变压器	315	73.33%	52.5	52.5				-42.45%
27743	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际6号变电站2变压器	630	34.03%	0	0				-38.45%
27744	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	城市之光2箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-39.91%
27745	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	业兴中台（微）	200	84.80%	10.4	10.4	2024年6月			-39.59%
27746	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	太平庄北台	315	24.44%	206.5	206.5				-35.99%
27747	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	252	252				-39.26%
27748	新民	小民电66kV变电站	小民电变3156前进线	章京线章京分7左1变台	200	106.20%	0	0	2024年9月			0.81%
27749	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站2变压器	630	52.06%	0	0				-41.42%
27750	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0				-41.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27751	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际9号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				-41.64%
27752	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都5变电站201变压器	400	44.80%	180.8	180.8				-39.57%
27753	法库	双台子66kV变电站	双丁线	丁线靠西分靠丁支东丁北几广慧寺甲东丁	315	15.49%	0	0				-38.81%
27754	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站1配电变压器	500	24.00%	0	0				-44.20%
27755	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支38变台	200	40.00%	0	0				-66.63%
27756	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	色家园4期11箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.57%	0	0				-43.10%
27757	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干6左2柱上变压器	400	13.25%	0	0				-10.69%
27758	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站1变压器间隔配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-28.92%
27759	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室202间隔配电变压器	800	12.30%	0	0				-13.98%
27760	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨干曾家分30左支1（曾家B台）	315	27.94%	195.5	195.5				-31.68%
27761	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	勤集团房地产开发有限公司1201间隔配电	630	51.75%	0	0				-35.81%
27762	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	王友房地产开发有限公司1号箱变1号配电变	630	58.10%	201	201				-38.01%
27763	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水墨丹青3号变电站201间隔配电变压器	630	27.68%	0	0				-43.69%
27764	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	富宸房地产开发有限公司1箱变1号配电变	630	77.78%	77	77				-37.35%
27765	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	非房地产开发有限公司2箱式变电站202间隔	630	28.89%	0	0				-36.88%
27766	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶屯家园小区1变电站1变压器	630	32.25%	0	0				-34.12%
27767	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线西大林北台	80	73.00%	13.6	13.6				-48.18%
27768	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	兴工街八马路配电站变压器	400	10.80%	0	0				-45.00%
27769	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期4站房1配电变压器	630	39.68%	317	317				-36.11%
27770	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站2主变	630	27.43%	394.2	394.2				-28.14%
27771	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-41.30%
27772	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区2变电站1变压器	800	35.63%	0	0				-42.60%
27773	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0				-36.82%
27774	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期71号变压器	630	22.29%	0	0				-35.38%
27775	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	翡翠臻园2号变电站2号配电变压器	800	46.80%	345.6	345.6				-12.25%
27776	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站1变压器	800	21.75%	546	546				-34.20%
27777	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线83左3变台	200	58.80%	62.4	62.4				-44.08%
27778	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
27779	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	万柳塘变电站1变压器	630	71.11%	119	119				-43.64%
27780	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村5号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0				-46.56%
27781	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站2配电变压器	630	14.86%	0	0				-47.71%
27782	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站1变压器	630	39.62%	0	0				-35.99%
27783	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城4号变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-41.87%
27784	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线153代家分13左2柱上变压器	200	10.80%	139	139				-28.10%
27785	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东七4变电站（单）	400	21.00%	0	0				-2.87%
27786	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	爱丽家园1号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-43.68%
27787	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄前线新台子分96左支01	315	25.14%	0	0				-37.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27788	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站2变电站	500	26.40%	0	0				-44.61%
27789	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支48右11	200	38.00%	104	104				-29.07%
27790	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支13	400	22.65%	252	252				-36.66%
27791	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台东台照明	200	93.00%	0	0	2025年4月			-33.59%
27792	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线电业分16左4柱上变压器	200	3.60%	0	0				2.72%
27793	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分2+0柱上变压器	400	57.30%	130.8	130.8				1.39%
27794	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10V果东线小房申支14	200	47.70%	0	0				-37.21%
27795	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0				-38.16%
27796	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	新华十五层变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0				-40.52%
27797	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	液压分7柱上变压器	315	70.16%	0	0				-35.39%
27798	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0				-41.11%
27799	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村几06	400	17.00%	292	292				-31.12%
27800	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑5变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				-36.54%
27801	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华甲线25758线	丽景名居1变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0				100.00%
27802	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线93左2变台	200	97.00%	0	0	2022年12月			-33.44%
27803	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲干126+1王宝分6+1左1	100	30.75%	59.25	59.25				-32.17%
27804	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干小区分11变台	200	113.40%	0	0	2024年6月			-40.19%
27805	于洪	光辉66kV变电站	光水线	小微光辉陆家1	200	23.40%	133.2	133.2				100.00%
27806	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡10组照明	200	24.90%	130.2	130.2				-41.84%
27807	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分107	30	108.00%	0	0	2024年6月			-37.70%
27808	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90172文华线	文华住宅北台1变压器	500	65.76%	121.2	121.2				-40.51%
27809	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分1左14柱上变压器	315	12.38%	0	0				-81.28%
27810	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	教材分12右6柱上变压器	315	38.86%	0	0				-46.89%
27811	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分6柱上变压器	200	24.90%	0	0				-54.71%
27812	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左2柱上变压器	315	45.40%	0	0				-46.21%
27813	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	祥龙干38公变	315	71.11%	0	0				-44.12%
27814	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	岐山干5右4+1柱上变压器	315	34.29%	0	0				-31.18%
27815	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	南六干35右3左2	315	93.33%	0	0	2025年5月			-37.95%
27816	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分22右2	400	25.20%	0	0				-35.85%
27817	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前干56右4-1	160	88.44%	0	0	2024年6月			-37.37%
27818	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	铁榆乙线雅特分6柱上变压器	315	17.78%	10	10				-95.91%
27819	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之2	315	42.22%	150.5	150.5				-45.06%
27820	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61+2公变	315	67.81%	69.9	69.9				-45.80%
27821	沈河	粮仓66kV变电站	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干50公变	315	44.95%	141.9	141.9				-42.14%
27822	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	青年变350青大线青大线万青干65右6公变	400	56.10%	0	0				-38.08%
27823	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+2公变	315	28.57%	193.5	193.5				-39.44%
27824	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	善小联干5	100	39.60%	50.4	50.4				-46.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27825	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔干58柱上变压器	400	23.20%	0	0				-40.99%
27826	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分14柱上变压器	315	10.79%	0	0				-23.48%
27827	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分25	200	61.50%	0	0				-33.07%
27828	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干60左1	400	57.00%	0	0				-52.13%
27829	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右5+1公变	200	31.50%	0	0				-40.15%
27830	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干39右1公变	315	49.84%	0	0				-41.26%
27831	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分6+1公变	315	14.29%	238.5	238.5				-46.76%
27832	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	五爱乙线万南干3公变	315	32.70%	0	0				-47.69%
27833	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干14+1公变	315	49.21%	0	0				-47.88%
27834	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	方文乙线三院分26	400	26.10%	255.6	255.6				-45.66%
27835	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干189变台	100	33.30%	56.7	56.7				-44.28%
27836	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西甲线前陵卜分3	400	41.70%	193.2	193.2				-30.31%
27837	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右3	315	39.37%	0	0				-40.70%
27838	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	工大干18右3右3	200	3.60%	172.8	172.8				-43.47%
27839	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干28变压器	315	27.62%	196.5	196.5				-41.17%
27840	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分7	315	70.48%	0	0				-43.76%
27841	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干71左5	250	32.64%	0	0				-46.21%
27842	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6右5变压器	315	14.22%	0	0				-44.48%
27843	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	揽军分3	250	14.08%	189.8	189.8				-38.05%
27844	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干40公变	200	78.50%	0	0				-39.31%
27845	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之2柱上变压器	315	18.10%	0	0				-40.19%
27846	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右5	315	67.94%	69.5	69.5				-44.28%
27847	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干29右1+1	315	11.43%	0	0				-100.15%
27848	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线91变台	250	47.60%	0	0				-47.52%
27849	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线15	160	31.88%	0	0				-48.87%
27850	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分15右1柱上变压器	200	2.50%	0	0				-68.38%
27851	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	166文北甲线工业分14左7+1左1之1柱上变	315	125.08%	0	0	2022年12月			-8.82%
27852	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	200	9.90%	160.2	160.2				-15.14%
27853	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂干7之2	250	18.80%	0	0				-42.74%
27854	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干43柱上变压器	100	78.00%	0	0				-17.11%
27855	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变2	400	42.00%	0	0				-43.83%
27856	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变2号变	630	17.78%	0	0				-39.82%
27857	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变1号变	630	12.06%	0	0				-39.85%
27858	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变1号变	630	37.46%	0	0				-38.36%
27859	和平	方型66kV变电站	方型变478方太甲线	长兴箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-46.33%
27860	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变1号变	630	44.76%	285	285				-47.58%
27861	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变1号变	630	64.76%	159	159				-42.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27862	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	宏达一次变1#主变	500	53.20%	0	0				-44.07%
27863	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变2站内变压器	630	24.76%	2	2				-39.46%
27864	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-41.58%
27865	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	和泰小区变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-41.47%
27866	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-43.26%
27867	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	御龙1箱变2变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-38.80%
27868	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙13箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-42.66%
27869	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	石化箱变1	630	20.32%	0	0				-82.94%
27870	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
27871	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-47.07%
27872	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站2变压器	630	25.71%	405	405				-41.10%
27873	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站201柜	630	10.79%	319	319				-42.36%
27874	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	正家园二期变电站201	630	38.41%	0	0				-44.11%
27875	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站1变压器	630	49.52%	255	255				-36.51%
27876	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	盛龙箱变1变压器	500	18.88%	0	0				-47.70%
27877	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	重明里箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-42.62%
27878	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站202柜	630	16.51%	0	0				-45.95%
27879	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变2号变	500	22.40%	0	0				-43.53%
27880	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏2-4箱变1号变	630	14.29%	0	0				-41.52%
27881	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变2号变	630	32.06%	0	0				-31.52%
27882	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和二期期3箱变2	800	20.70%	0	0				-41.37%
27883	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	通天2箱变1变压器	400	68.10%	87.6	87.6				-38.13%
27884	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站201柜	800	51.90%	0	0				-37.96%
27885	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-47.44%
27886	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	友好小区配电站1变压器	630	32.70%	361	361				-43.47%
27887	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-45.88%
27888	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
27889	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园6变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
27890	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变2变	630	28.57%	387	387				-39.41%
27891	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富1变电站1变压器	630	57.46%	0	0				-39.81%
27892	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站1变压器	630	45.33%	0	0				-44.40%
27893	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-2箱变1变压器	630	11.11%	0	0				-45.16%
27894	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	千德2箱变1变	630	40.63%	0	0				-43.36%
27895	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	区委箱变1变压器	400	45.00%	7	7				-40.00%
27896	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	大含3箱变1	630	50.16%	0	0				-40.20%
27897	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	陵西—1箱变1变压器	630	49.84%	0	0				-45.31%
27898	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	陵西—2箱变1变压器	630	84.95%	0	0	2024年2月			-43.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27899	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	都市晨光3箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-44.46%
27900	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城3箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-48.10%
27901	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭1变电站2站内变压器	630	46.98%	0	0				-43.59%
27902	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
27903	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品13变电站1变压器	630	13.65%	481	481				-40.14%
27904	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站2变压器	800	16.50%	588	588				-43.44%
27905	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区13变电站201柜	630	18.10%	0	0				-41.93%
27906	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	沈辽路16变电站201	315	75.68%	45.1	45.1				-42.22%
27907	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	桃园1变电站2变压器	400	40.00%	0	0				-40.34%
27908	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	南京街119号主变	400	42.75%	0	0				-43.35%
27909	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
27910	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站202	630	27.94%	391	391				-44.93%
27911	大东	顺城66kV变电站	顺城变40072大众甲线	东祥箱变2变	400	41.70%	193.2	193.2				-43.34%
27912	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
27913	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城1号变电站1变压器	630	43.33%	0	0				-41.73%
27914	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站201柜	630	0.00%	94	94				0.00%
27915	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	南九路小区变电站201	315	26.67%	199.5	199.5				-37.24%
27916	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	国源新村2箱变1号变	500	24.00%	330	330				-40.37%
27917	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变2号变	630	33.97%	0	0				-43.71%
27918	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	星光小区202变压器	400	42.00%	0	0				-44.20%
27919	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	南风雅居4变电站201	630	24.19%	414.6	414.6				-39.21%
27920	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	旺方乙线旺方干2+0左1柱上变压器	50	11.60%	0	0				-8.89%
27921	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干六台子分61变台	200	29.90%	120.2	120.2				-31.46%
27922	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-35.03%
27923	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分15+1	200	60.50%	0	0				-43.09%
27924	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居1箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0				-42.97%
27925	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑1箱式变电站配电变压器	500	22.80%	0	0				-41.79%
27926	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	京金融广场北区8小区变电站202配电变	630	24.76%	0	0				77.23%
27927	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线北辰村	400	17.70%	289.2	289.2				-86.88%
27928	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子3灯（新）	400	20.40%	278.4	278.4				-1.32%
27929	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站2变压器	630	17.14%	156	156				-32.46%
27930	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期（二）1配电变压器	800	53.63%	0	0				-39.11%
27931	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干128右3变台	200	29.65%	120.7	120.7				-21.86%
27932	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50888榆中线	商业公寓变电站201间隔（榆中线）配电变	630	20.00%	10	10				27.13%
27933	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东棚菜东	80	41.25%	39	39				-40.07%
27934	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				-46.32%
27935	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-42.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27936	和平	和平66kV变电站	和平变196和新线	新世界名汇大厦1202间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-45.47%
27937	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分9变台	200	34.75%	110.5	110.5				-29.34%
27938	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城3变电站201间隔变压器	630	22.48%	425.4	425.4				100.00%
27939	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期3箱变2变压器	630	12.70%	0	0				-36.02%
27940	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子1灯	100	42.15%	47.85	47.85				-42.60%
27941	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0				-34.68%
27942	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站202配电变压器	800	13.25%	0	0				-40.60%
27943	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	宁官小区31变压器	630	21.59%	0	0				-41.70%
27944	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期4站房1变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-40.62%
27945	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
27946	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站1变压器	630	25.40%	142	142				-42.46%
27947	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十五号(微)	400	59.70%	121.2	121.2				53.28%
27948	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	YHG 南六干55右8右2加1	200	0.00%	180	180				0.00%
27949	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-40.07%
27950	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干158+1左2	200	30.00%	0	0				7.48%
27951	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分019	100	67.20%	22.8	22.8				-32.12%
27952	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟台	100	83.60%	6.4	6.4	2025年4月			-25.76%
27953	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居1小区变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				0.00%
27954	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.88%
27955	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	珠林1小区箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-43.98%
27956	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺干75右2柱上变压器	200	7.80%	0	0				-26.02%
27957	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾一期3箱式变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27958	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	体宫分3+1	315	29.52%	0	0				-43.67%
27959	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分1左12柱上变压器	400	78.30%	0	0				-31.01%
27960	法库	宝山66kV变电站	镇西线	宝山变019镇西线武装部	500	19.00%	355	355				-41.76%
27961	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右5左2变台	200	28.00%	124	124				-43.48%
27962	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分19	400	28.50%	0	0				-44.69%
27963	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	市场线64	315	26.67%	0	0				-33.57%
27964	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变202配电变压器	630	40.38%	0	0				-38.57%
27965	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站202配电变压器	250	12.40%	0	0				-43.01%
27966	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	崇山路离职干休所3箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0				-43.96%
27967	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线马荒地四支35	315	28.95%	0	0				-29.58%
27968	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	花溪林语小区1箱变1变压器	630	30.16%	377	377				-14.94%
27969	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器2公变	800	19.50%	0	0				-41.98%
27970	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干烟台分11左10	100	54.60%	35.4	35.4				-5.78%
27971	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0				-33.89%
27972	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景5箱变(单)	630	15.56%	0	0				-38.42%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27973	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	塔南分24左3	200	12.90%	0	0				17.45%
27974	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分44柱上变压器	100	3.60%	0	0				-22.34%
27975	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期2局维变201配电变压器	800	15.00%	0	0				2.68%
27976	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变418罗房乙线	罗家房干闵家分30变台	200	31.20%	117.6	117.6				-38.88%
27977	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偃城线	东方偃城14箱变1变压器	500	38.00%	0	0				-31.96%
27978	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	沈空西箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-44.64%
27979	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	金辉.尚璟一期2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-41.33%
27980	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟1箱式变电站1配电变压器	630	76.19%	0	0				-31.55%
27981	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园5变电站2站内变压器	630	18.73%	0	0				-35.75%
27982	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站2变压器	800	11.40%	628.8	628.8				8.34%
27983	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分12(蓝田)201间隔配电变压器	160	33.50%	0	0				-51.02%
27984	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	沈阳市和平区妇婴医院201间隔配电变压器	200	64.40%	0	0				-37.67%
27985	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	亨苑雅都二期4号箱1号考核箱配电变压器	630	33.65%	0	0				-33.80%
27986	沈北	天乾66kV变电站	天金线	融创中央学府2局维变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0				5.26%
27987	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线杨天成台分支线003	200	32.70%	114.6	114.6				-42.43%
27988	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	天阅2号变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27989	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站1变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-44.85%
27990	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户老台	400	0.00%	0	0				-33.83%
27991	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	天义线吾悦华府二期3局维变电所202配电	800	17.70%	0	0				29.28%
27992	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站2变压器	500	32.96%	0	0				-44.82%
27993	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站2变压器	400	22.00%	272	272				-40.55%
27994	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0				-48.70%
27995	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1185曹家线	YHG 细河沿村棚菜生产	400	18.55%	285.8	285.8				-23.09%
27996	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	园广场二期C区及二期D区工程2变电站1	630	40.63%	0	0				-28.90%
27997	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分39变台	400	48.30%	0	0				-46.39%
27998	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	港中旅三期2箱变2变压器	630	24.44%	413	413				-22.23%
27999	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	庙台山东台	100	62.80%	27.2	27.2				-28.71%
28000	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线刘家分支支线042	100	43.50%	0	0				-29.52%
28001	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站1号变压器	800	9.30%	0	0				-48.11%
28002	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河B区4站房1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-37.40%
28003	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分72左17	100	0.00%	0	0				0.00%
28004	沈北	清水66kV变电站	清驿甲线	水台变642清王线泥沟米厂分10(泥沟村C	50	36.00%	0	0				-38.06%
28005	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
28006	于洪	化学66kV变电站	化开乙线	四台子一期小区1箱变2配电变压器	800	16.50%	0	0				20.43%
28007	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左4	200	77.40%	0	0				-52.34%
28008	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微东二台村3号台	200	45.60%	0	0				-39.43%
28009	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站1变压器	630	13.65%	0	0				33.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28010	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线东三间支021	50	73.20%	0	0				-61.73%
28011	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线葡萄园照明台	200	41.40%	97.2	97.2				-92.36%
28012	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	10kV镇东线龙北分02	100	64.80%	0	0				-40.68%
28013	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-42.62%
28014	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园28号小区变电站202配电变压器	630	37.14%	0	0				-37.86%
28015	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干156左21	80	28.75%	49	49				-40.23%
28016	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分16左11+1右1	400	1.13%	175	175				22.18%
28017	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支03左02	250	34.32%	0	0				-35.90%
28018	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高南台照明	400	34.20%	0	0				-26.91%
28019	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线黄土坎照明	200	34.30%	111.4	111.4				-40.19%
28020	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	南紫云府二期2箱式变电站202间隔配电变	800	33.38%	0	0				-37.95%
28021	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	五五村A台	315	24.13%	0	0				-40.85%
28022	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分55右01	160	29.13%	0	0				-35.53%
28023	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	柳湖绿园2箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0				-44.92%
28024	浑南	榆树66kV变电站	榆树变850榆营甲线	沈阳集韵印刷有限公司	80	63.75%	10	10				-29.32%
28025	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期5变电站1号变压器	400	39.00%	0	0				-43.05%
28026	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分7右1左1变台	200	36.30%	0	0				18.03%
28027	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左2右2	200	21.00%	138	138				-6.78%
28028	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站1变压器	500	87.04%	14.8	14.8	2022年12月			-40.22%
28029	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	陵卫乙线陵卫干31左4左1柱上变压器	200	33.00%	0	0				-39.62%
28030	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11+1柱上变压器	315	65.40%	0	0				-31.95%
28031	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	豪巴黎庄园一期1小区变电站201配电变	630	6.35%	0	0				81.46%
28032	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	岳山甲线岳山干15左3柱上变压器	400	45.90%	0	0				-65.39%
28033	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林语六期2箱变1变压器	800	44.10%	0	0				8.81%
28034	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区1箱式变电站2配电变	800	32.63%	0	0				-34.84%
28035	沈河	站前66kV变电站	站前变282站汇线	旭辉铂宸府4配变站201配电变压器	630	31.75%	367	367				9.76%
28036	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府4配变站202配电变压器	630	54.60%	223	223				9.94%
28037	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	YHG 平罗干40号柱上变压器	200	66.00%	0	0				-37.41%
28038	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井8	50	28.20%	17	17				-33.08%
28039	大东	大志66kV变电站	大志变70578大劳乙线	北路干54加2	200	100.50%	0	0	2023年1月			-10.83%
28040	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	雨润二期三1小区变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				18.80%
28041	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	江山风华二期3变电站1配电变压器	800	6.30%	0	0				90.39%
28042	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站2号变压器	630	23.81%	0	0				-40.14%
28043	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	惠合经典2变压器	315	42.16%	31	31				-43.80%
28044	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号二期小区3局维变电站202配电变	800	8.10%	0	0				100.00%
28045	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	和平干东望甲线辛家分24右1	200	42.30%	95.4	95.4				-25.17%
28046	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变2配电变压器	630	19.68%	0	0				-37.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28047	浑南	营盘66kV变电站	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站1变压器	630	30.16%	0	0				-44.84%
28048	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线善友大棚台分支10	50	0.00%	0	0				0.00%
28049	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分35	315	19.05%	0	0				-8.63%
28050	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	396	396				-37.07%
28051	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	富民小区2号变电站1号变压器	400	29.50%	0	0				-41.35%
28052	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	生产资料箱变配电变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-38.89%
28053	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分30变台	200	75.60%	28.8	28.8				6.56%
28054	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变202	315	0.00%	0	0				0.00%
28055	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	北欧云著小区2变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-11.18%
28056	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站1变压器	200	66.00%	0	0				-41.75%
28057	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站2变压器	400	23.70%	265.2	265.2				-43.49%
28058	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站201开关柜	630	20.32%	439	439				-41.84%
28059	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊修理部	200	31.20%	0	0				-36.12%
28060	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支05	30	25.67%	0	0				-21.11%
28061	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西1台区	100	99.60%	0	0	2022年12月			-42.81%
28062	于洪	曹家66kV变电站	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西2台区	160	19.31%	113.1	113.1				-77.20%
28063	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站203配电变压器	400	25.00%	0	0				-35.94%
28064	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0				-37.96%
28065	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利线61	315	31.43%	0	0				-40.68%
28066	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村综合一台(2023微)	400	45.00%	180	180				29.13%
28067	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-2	630	22.86%	0	0				-40.68%
28068	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期2变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0				-34.31%
28069	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	博驰春天三期小区变电站	630	56.19%	0	0				-40.31%
28070	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	盛京宸院1号变电站201间隔配电变压器	800	2.25%	702	702				50.99%
28071	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	望湖乙线10	400	10.25%	0	0				-41.19%
28072	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站2变压器	315	29.52%	0	0				-41.65%
28073	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线镇北线主干150	80	25.88%	51.3	51.3				-62.13%
28074	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站202间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
28075	开发	化学66kV变电站	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-41.58%
28076	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	佳和新城大二期3箱变202间隔配电变压器	630	25.40%	407	407				-18.62%
28077	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城11变电站变压器	630	11.05%	0	0				-45.55%
28078	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0				-37.73%
28079	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站2变压器	500	14.40%	0	0				-42.94%
28080	沈北	清水66kV变电站	清依线	250右分6变压器	200	42.90%	0	0				-28.35%
28081	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支7	100	110.20%	0	0	2023年2月			-39.61%
28082	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	华丽新都3变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-38.35%
28083	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6变压器	315	24.38%	0	0				-50.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28084	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园会展广场7变电站1号变压器	400	32.00%	0	0				-14.41%
28085	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站2号主变	800	60.75%	234	234				-36.60%
28086	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区1变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
28087	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑1箱变201间隔配电变压器	400	36.38%	0	0				-45.86%
28088	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变202间隔配电变压器	400	24.38%	0	0				-43.88%
28089	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变201间隔配电变压器	800	10.80%	0	0				-45.37%
28090	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变202间隔配电变压器	800	15.90%	0	0				-45.07%
28091	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分69右10变台	100	79.50%	10.5	10.5				-53.08%
28092	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分25变台	200	76.65%	26.7	26.7				-26.25%
28093	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线54右1变台	400	57.00%	132	132				-15.08%
28094	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	中置学府翠园小区变电站202变压器	400	2.80%	0	0				100.00%
28095	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分25柱上变压器	630	72.63%	0	0				-46.10%
28096	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	唐轩上城2变电站201配电变压器	800	26.63%	507	507				-39.04%
28097	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线西营分71变台	100	40.20%	49.8	49.8				-37.34%
28098	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	青文线20	315	45.08%	0	0				-48.15%
28099	法库	宝山66kV变电站	镇西线	宝山变019镇西线娄家沟台	100	20.10%	69.9	69.9				-29.68%
28100	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡西城秀墅1变电站1变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-29.13%
28101	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站2号变压器	630	98.67%	0	0	2023年9月			-40.51%
28102	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城2站房2变压器	630	40.00%	315	315				-37.09%
28103	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊9号变电站1变压器	500	50.80%	0	0				-42.89%
28104	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期5箱式变电站2配电变压器	800	25.13%	0	0				-37.47%
28105	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	关粮村照明北台(2020微)	200	44.80%	90.4	90.4				-37.74%
28106	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	玉良支8左3变压器	100	42.90%	47.1	47.1				-57.84%
28107	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上324上深甲线上深甲干于桥分38左8柱上变	200	39.50%	0	0				-35.54%
28108	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城四期2箱式变电站2配电变压器	400	66.80%	0	0				-26.41%
28109	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站2变压器	800	28.13%	495	495				-41.75%
28110	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座6箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
28111	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	沈大分7右3左2变压器	160	50.00%	0	0				-39.93%
28112	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡北村台	200	41.80%	0	0				-30.51%
28113	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支12	50	15.30%	0	0				-46.27%
28114	于洪	光辉66kV变电站	光北线	小微南台3号	200	17.70%	144.6	144.6				9.82%
28115	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象6变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-40.98%
28116	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干176左25	200	18.00%	144	144				1.11%
28117	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾4箱变1变压器	800	13.80%	609.6	609.6				14.13%
28118	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站202间隔配电变压器	400	19.80%	0	0				-12.37%
28119	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	八经住宅小区12主变	630	12.95%	0	0				-43.12%
28120	开发	汪河66kV变电站	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区3变电站2变压器	800	19.50%	564	564				18.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28121	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站202配电变压器	630	62.86%	0	0				-38.87%
28122	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线新立屯分支08	50	80.40%	0	0	2023年7月			-37.50%
28123	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广源变广旺乙线高力支6右4柱上变压器	400	30.00%	0	0				12.10%
28124	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	水润观园2箱变1变压器	800	51.90%	0	0				7.86%
28125	于洪	平罗66kV变电站	平雅线	观莲雅居1站房1变压器	315	19.68%	0	0				13.71%
28126	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线郭家东台支04	100	0.00%	90	90				-36.00%
28127	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛干金牛分2左28变台	200	76.35%	27.3	27.3				-37.39%
28128	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支11	50	94.00%	0	0	2022年12月			-34.66%
28129	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线西三益号分支线003	50	44.40%	0	0				-38.84%
28130	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线何家支线134	50	97.80%	0	0	2022年12月			-44.59%
28131	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	三供一业龙头村新1号台	200	8.10%	163.8	163.8				-26.37%
28132	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干国公寨分46右6柱上变压器	400	75.30%	0	0				-33.65%
28133	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分18左8右2	400	2.10%	0	0				-20.41%
28134	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期2局维变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0				16.36%
28135	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方11箱变1变压器	630	9.21%	0	0				-38.72%
28136	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期6箱变（单）	630	38.10%	0	0				-34.38%
28137	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	区政府箱变1变压器	400	50.40%	158.4	158.4				-46.19%
28138	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21	200	0.00%	180	180				-40.05%
28139	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站1变压器	500	17.60%	0	0				-35.75%
28140	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站1变压器	800	25.88%	204	204				-42.87%
28141	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	金辉中央云著1号变电站1号配电变压器	800	31.50%	0	0				-33.03%
28142	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线太四支01	100	74.40%	0	0				-27.64%
28143	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔3变电站1变压器	500	10.40%	398	398				-43.78%
28144	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分7右2	315	19.37%	0	0				-31.02%
28145	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南甲线135左1	200	55.80%	36	36				-20.22%
28146	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左3变台	400	45.50%	178	178				10.65%
28147	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站1变压器	400	23.10%	0	0				-42.00%
28148	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-46.31%
28149	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-45.24%
28150	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	亿居地中海小区五期间隔1配电变压器	500	42.24%	0	0				-40.10%
28151	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	前四家子水利分	100	74.80%	15.2	15.2				-37.15%
28152	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线111+1左13左6	50	1.20%	0	0				0.00%
28153	沈北	文北66kV变电站	文虎线	金地峯范小区2变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0				18.06%
28154	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城5箱变202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-41.41%
28155	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	孝变270纺校线辽宁省省直建设集团有限公	500	20.80%	0	0				-38.69%
28156	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线小后分04	100	104.00%	0	0	2024年6月			-37.91%
28157	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	400	58.75%	0	0				-54.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28158	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大注分28	200	47.10%	0	0				-42.31%
28159	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	沈铁家园2小区变电站201乙配电变压器	630	33.02%	359	359				-40.42%
28160	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡2箱式变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0				26.13%
28161	大东	农高66kV变电站	农高变70364裕农甲线	裕农甲线裕农干乳品分13	100	9.90%	0	0				-36.55%
28162	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-43.99%
28163	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站1配电变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
28164	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分006	400	36.30%	0	0				-31.31%
28165	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	张粮线粮库分01	400	49.50%	162	162				-25.59%
28166	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线薄铁支01	315	37.14%	166.5	166.5				-49.53%
28167	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站1变压器	800	27.00%	0	0				-39.89%
28168	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区20变电站1变压器	630	20.57%	121	121				-39.35%
28169	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变2变压器	630	0.00%	204	204				-41.63%
28170	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28171	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	汇景一区11主变	800	54.75%	282	282				-37.63%
28172	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站201间隔配电变压器	800	26.25%	0	0				-39.89%
28173	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站201配电变压器	630	46.03%	0	0				-42.00%
28174	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园26小区变电站202配电变压器	630	63.81%	0	0				-39.98%
28175	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分42右6变台	200	35.60%	0	0				-36.58%
28176	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分10左支1	200	40.80%	98.4	98.4				-35.70%
28177	于洪	范屯66kV变电站	范古线	小微全胜新增2号台	200	83.10%	0	0	2024年9月			4.41%
28178	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1右7左1变台	100	70.00%	20	20				-38.60%
28179	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线后网户分8+1右1变台	100	96.90%	0	0	2025年4月			-31.43%
28180	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干韭菜岗分28变台	200	33.30%	61	61				-32.66%
28181	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园5变电站变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-43.40%
28182	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线侯刘支55	100	44.20%	0	0				-36.44%
28183	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗村照明	200	65.20%	0	0				-33.13%
28184	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	紫金花3箱式变电站2配电变压器	500	58.80%	0	0				-43.70%
28185	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站1配电变压器	800	21.50%	0	0				-43.38%
28186	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9+2左1之1柱上变压器	400	11.20%	0	0				2.63%
28187	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台付连群照明	80	146.00%	0	0	2022年12月			-38.98%
28188	于洪	光辉66kV变电站	光北线	光辉变814光北线佟李家村台	80	64.88%	20.1	20.1				-37.29%
28189	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右5	200	79.20%	0	0				-17.39%
28190	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都3号变电站201间隔配电变压器	315	53.33%	0	0				-44.39%
28191	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-38.60%
28192	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	北长村16机井	100	37.20%	52.8	52.8				-42.44%
28193	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	杨大鹏畜牧公变台	200	8.40%	163.2	163.2				96.95%
28194	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0				-31.82%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28195	法库	秀水66kV变电站	秀登线	0kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲2	200	16.50%	0	0				-22.04%
28196	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分6变台	200	73.50%	0	0				-29.41%
28197	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分26变台	200	39.15%	0	0				-32.83%
28198	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏电分47变台	200	29.40%	121.2	121.2				-22.88%
28199	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	文竹家园3号变电站201配电变压器	400	19.60%	0	0				-40.64%
28200	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	孙家万子南台综合(2023微)	200	21.90%	0	0				19.54%
28201	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站配电变压器	630	11.94%	491.8	491.8				-41.60%
28202	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支68	200	35.10%	0	0				-38.95%
28203	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线路房申分移动支5	400	13.30%	306.8	306.8				17.47%
28204	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地中台照明(新)	400	26.40%	0	0				9.89%
28205	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房养鸡小区	200	51.60%	76.8	76.8				-44.04%
28206	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新华家园1变电站2变压器	315	21.59%	0	0				-44.82%
28207	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	屯变206大路线大路干北王岗子分88左15变	200	45.75%	88.5	88.5				-43.65%
28208	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	变306中网线中网线后网户分排水支21右	100	66.90%	23.1	23.1				-27.94%
28209	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线125右35左6	200	69.30%	0	0				-42.47%
28210	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南干122右3左2变台	200	52.20%	0	0				-43.86%
28211	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	世贸二期3箱变2变压器	400	30.80%	236.8	236.8				-35.28%
28212	于洪	平罗66kV变电站	平罗变15366平水线	小微平水1号	200	3.30%	0	0				38.62%
28213	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左2+1右1	100	118.80%	0	0	2022年12月			-64.50%
28214	法库	果园66kV变电站	果子园变418果府线	剑桥世家1号变电站1号变压器	630	19.68%	12	12				-37.73%
28215	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关中学新台支01	200	33.20%	113.6	113.6				4.92%
28216	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	苏北变380南站乙线南站干46	315	42.54%	0	0				-49.08%
28217	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线三合分29变台	200	18.95%	142.1	142.1				-35.60%
28218	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29右9	400	34.75%	221	221				-32.10%
28219	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分41左3	400	32.50%	36	36				-24.66%
28220	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干69右7	200	31.50%	117	117				-23.70%
28221	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	鸿福嘉一号箱变201间隔配电变压器	630	22.48%	0	0				-39.75%
28222	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分73	100	37.80%	0	0				-58.20%
28223	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站2变压器	500	23.68%	0	0				-39.16%
28224	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家老村	100	58.80%	31.2	31.2				-38.95%
28225	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区1变电站1变压器	400	26.10%	255.6	255.6				-30.14%
28226	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变1变压器	400	20.10%	0	0				-24.71%
28227	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53右32	315	68.00%	0	0				-41.32%
28228	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干141左16	100	18.90%	0	0				-54.41%
28229	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15左5	80	73.50%	0	0				-42.68%
28230	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左11	100	55.00%	35	35				-42.44%
28231	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	二百楼1变压器	315	93.02%	0	0	2024年9月			-31.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28232	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微西古1号台	400	24.90%	260.4	260.4				18.85%
28233	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站202配电变压器	800	39.38%	0	0				-22.26%
28234	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国3号台	200	11.00%	19	19				-25.44%
28235	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾2小区箱式变电站配电变压器	630	10.48%	376	376				27.69%
28236	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚于60左1	200	21.90%	136.2	136.2				-32.58%
28237	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线祝高于41左分（大常王）16左分06	80	51.56%	0	0				-35.22%
28238	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	美的瀚堂3箱式变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0				23.62%
28239	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站2变压器	630	14.92%	215	215				-37.93%
28240	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	闸南分4柱上变压器	400	19.75%	0	0				-38.93%
28241	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俣线	博西野纳1箱南东考核表变压器配电变	630	42.22%	0	0				-42.48%
28242	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线医院几3	160	47.91%	0	0				-35.69%
28243	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线聂力北台支03	200	31.80%	0	0				-28.87%
28244	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站202配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				4.06%
28245	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分51	200	56.10%	0	0				-14.07%
28246	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2201配电变压器	630	20.63%	0	0				-36.62%
28247	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐B区局维2变202配电变压器	400	28.50%	0	0				-20.04%
28248	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾6号变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				-42.34%
28249	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	名仕经典一期2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0				-0.23%
28250	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-43.56%
28251	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右3变台	200	33.20%	113.6	113.6				-37.03%
28252	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干35左7柱上变压器	315	47.62%	133.5	133.5				-43.59%
28253	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分053	200	75.75%	28.5	28.5				-28.24%
28254	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器1公变	500	49.92%	200.4	200.4				-44.12%
28255	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	盛京学府1小区变电站102配电变压器	630	36.51%	0	0				-8.67%
28256	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变3变压器	315	70.48%	61.5	61.5				-52.89%
28257	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北干初中分41左6变台	200	38.40%	103.2	103.2				-49.42%
28258	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支12	160	50.00%	0	0				-36.60%
28259	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线联通支03	200	52.50%	0	0				-31.74%
28260	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线四间房分支20	100	91.35%	0	0	2025年4月			-37.11%
28261	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线田前家2支02	200	3.75%	0	0				0.59%
28262	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分5	200	34.50%	0	0				13.52%
28263	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线苗圃台分支线01	50	113.20%	0	0	2022年12月			-27.29%
28264	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5	315	71.75%	0	0				-65.79%
28265	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线82左1变台	200	21.90%	136.2	136.2				5.40%
28266	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干67柱上变压器	400	34.50%	0	0				-45.25%
28267	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂3号变电站1号变压器	800	20.60%	555.2	555.2				24.06%
28268	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8+1柱上变压器	400	90.00%	0	0	2024年6月			-18.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28269	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线侯刘支91	400	49.09%	0	0				-16.07%
28270	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分26	50	37.80%	0	0				-35.62%
28271	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左4右6变台	400	14.40%	0	0				-41.76%
28272	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	富城铭邸1变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-40.83%
28273	开发	昆明66kV变电站	昆明变55968昆农甲线	中梁首府小区变电站102配电变压器	630	51.81%	240.6	240.6				0.20%
28274	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	小微青堆子5队	400	12.60%	309.6	309.6				7.28%
28275	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支031	200	59.70%	0	0				-24.62%
28276	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	黎明房屋箱变（单）	630	32.76%	0	0				-54.92%
28277	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站2变压器	630	23.17%	0	0				-41.36%
28278	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	邦帝景湾7箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.95%	0	0				-39.62%
28279	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线乡直支04	315	59.24%	0	0				-54.26%
28280	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线92+1右1	200	3.30%	0	0				0.00%
28281	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分30+1右1	200	25.80%	0	0				-34.76%
28282	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站2配电变压器	630	50.79%	0	0				-29.57%
28283	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变201配电变压器	630	26.98%	0	0				-24.58%
28284	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	日之光2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	45.08%	0	0				-29.22%
28285	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站1变压器	630	28.89%	0	0				-40.27%
28286	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城12号变电站201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0				-35.07%
28287	法库	果园66kV变电站	果北乙线	中贸国际间隔201配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-32.25%
28288	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-48.27%
28289	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-37.62%
28290	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-44.23%
28291	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-40.60%
28292	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干105左5变压器	30	95.00%	0	0	2023年1月			-19.98%
28293	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区1变电站1变压器	400	42.38%	0	0				-40.61%
28294	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区2变电站2变压器	630	26.35%	401	401				-40.63%
28295	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	后张（2）台	100	39.60%	50.4	50.4				-35.16%
28296	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	天墅二期小区变电站1变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-38.45%
28297	于洪	范屯66kV变电站	范古线	爱国村中台2台区	315	50.48%	0	0				-32.58%
28298	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-28.20%
28299	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙8	200	2.40%	0	0				-51.85%
28300	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	东陵于东陵乙B马官桥分8加1	200	14.10%	151.8	151.8				-9.33%
28301	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线19左1变台	200	87.90%	0	0	2025年4月			100.00%
28302	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干48左5公变	315	33.65%	0	0				-39.94%
28303	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变2变压器	630	19.68%	7	7				-45.08%
28304	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥3变电站201间隔配电变压器	630	27.14%	0	0				-38.70%
28305	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦香湾6箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-37.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28306	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分6	400	22.50%	0	0				72.05%
28307	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站202配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-42.84%
28308	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	后领东南台(2020微)	315	45.21%	141.1	141.1				-41.58%
28309	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	林家村照明(2020微)	200	54.40%	0	0				-37.51%
28310	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变2变压器	630	23.49%	204	204				-41.74%
28311	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变2变压器	400	27.60%	0	0				-47.78%
28312	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-40.72%
28313	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70668天财线	财线首开国风尚城小区4变电站201配电变	800	5.70%	0	0				50.46%
28314	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府2变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-41.56%
28315	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	铁源2变电站2变压器	500	24.40%	0	0				-46.12%
28316	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际2号变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0				-42.66%
28317	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际4号变电站201配电变压器	500	22.00%	0	0				-45.03%
28318	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分03	200	0.00%	180	180				-31.95%
28319	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨2灯二台(微)	500	36.48%	267.6	267.6				-24.95%
28320	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-35.43%
28321	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村内台	100	41.34%	48.66	48.66				-44.38%
28322	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	澜郡小区回迁楼1号箱式变电站2号配电变	630	22.86%	423	423				-40.69%
28323	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城五期3变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				8.51%
28324	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-11.20%
28325	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	新城子变554农专线大孤家子分004	200	98.40%	0	0	2024年6月			-41.38%
28326	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	远大花园1变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-37.59%
28327	沈北	孝信66kV变电站	孝科线	智慧谷1小区局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0				26.59%
28328	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站2配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.38%
28329	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微后集体北2号台	400	30.30%	238.8	238.8				13.59%
28330	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城五期2箱式变电站2配电变	800	20.10%	0	0				15.61%
28331	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期4变202配电变压器	630	20.63%	0	0				25.72%
28332	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产3号变电站1号配电变压器	630	14.60%	0	0				-37.00%
28333	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	海城香庭二期1号变电站2号配电变压器	800	13.50%	0	0				-20.46%
28334	沈北	农高66kV变电站	农丰线	棕榈园房地产开发有限公司4箱变201间隔	630	38.10%	0	0				-36.82%
28335	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	二台干12左2加2	315	50.79%	123.5	123.5				6.56%
28336	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-40.42%
28337	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右13左7变台	200	35.10%	0	0				20.67%
28338	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	公主陵1队台	200	35.50%	97	97				-13.58%
28339	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-40.84%
28340	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分105	200	21.60%	0	0				-42.70%
28341	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	联合2小区2站内变压器	315	27.94%	195.5	195.5				-44.73%
28342	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	小光乙EKB毛光干10箱变(单)	400	39.60%	201.6	201.6				-27.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28343	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-40.52%
28344	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线水泉分30	100	58.00%	0	0				-33.09%
28345	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线115	100	40.50%	0	0				-31.85%
28346	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	南刚分10右1	200	110.70%	0	0	2022年12月			0.00%
28347	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	恒润*御林湾2202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28348	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线50	400	25.50%	0	0				10.68%
28349	皇姑	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左9加1右4	200	27.00%	0	0				20.21%
28350	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左5右1变压器	315	100.00%	0	0	2024年6月			-33.79%
28351	于洪	东民66kV变电站	东范线	中港城永安嘉苑2站房1配电变压器	800	18.60%	0	0				-11.79%
28352	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城尚城2箱式变电站1配电变压器	800	29.10%	0	0				-31.51%
28353	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	色家园2期1箱变2变压器201间隔配电变	630	23.81%	0	0				-40.36%
28354	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台北台菜棚nz	100	108.00%	0	0	2024年9月			-39.55%
28355	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春5箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-41.71%
28356	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	李相变642郝义线郝义干159柱上变压器	100	42.90%	0	0				-41.42%
28357	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站201间隔配电变压器	800	39.00%	0	0				-34.57%
28358	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	沈空老干部住宅1箱变(单)	630	12.95%	485.4	485.4				-43.52%
28359	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城行知坊1号变电站1号配电变压器	800	16.50%	0	0				11.30%
28360	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城行知坊2号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0				9.50%
28361	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线草库分3左4柱上变压器	200	28.00%	0	0				-35.43%
28362	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分31变台	50	86.40%	1.8	1.8	2024年9月			-37.44%
28363	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	小青新苑2站房1配电变压器	500	49.28%	203.6	203.6				-26.08%
28364	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站1配电变压器	630	78.86%	0	0				-36.85%
28365	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站1配电变压器	500	81.60%	0	0	2024年9月			-140.61%
28366	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干312右17变台	200	18.30%	0	0				-44.06%
28367	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	荒地分10右13	80	40.50%	0	0				-5.68%
28368	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左2柱上变压器	315	33.97%	0	0				-38.38%
28369	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右6柱上变压器	250	46.72%	0	0				-39.48%
28370	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分82变压器	200	46.00%	0	0				-36.80%
28371	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左2左2	250	18.24%	0	0				-38.00%
28372	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干50	315	21.27%	0	0				-51.17%
28373	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分15加1	400	64.75%	0	0				-39.96%
28374	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线015	100	48.00%	0	0				-59.17%
28375	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	荒山分9左02	400	62.33%	0	0				-31.19%
28376	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干2柱上变压器	250	16.80%	0	0				-44.81%
28377	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线161右2变台	160	76.88%	0	0				-29.05%
28378	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干9柱上变压器	100	53.60%	0	0				-45.25%
28379	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左5变压器	315	67.94%	0	0				-42.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28380	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	东变162陵望乙线鸭绿江分11左3柱上变压器	250	54.08%	0	0				-41.71%
28381	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右8+1公变	315	8.89%	255.5	255.5				-45.53%
28382	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右2+1公变	500	14.40%	0	0				-43.06%
28383	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左5左1公变	315	22.86%	211.5	211.5				-42.25%
28384	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分6公变	315	23.62%	209.1	209.1				-35.87%
28385	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东变156陵北甲线瓦窑分20右7柱上变压器	315	13.33%	0	0				-38.46%
28386	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分9右1右2柱上变压器	200	62.00%	0	0				-44.23%
28387	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分11右1柱上变压器	200	32.40%	0	0				-35.87%
28388	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右6柱上变压器	315	52.57%	0	0				-40.10%
28389	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	陵变148卫东乙线卫东干17右2柱上变压器	315	43.17%	0	0				-41.04%
28390	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	上林乙线7左2柱上变压器	200	11.00%	0	0				-39.32%
28391	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支1变压器	315	14.60%	0	0				-36.60%
28392	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左12变压器	315	60.70%	0	0				-41.13%
28393	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干186左1变台	100	63.00%	27	27				-46.76%
28394	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分13左2	315	45.08%	141.5	141.5				-50.26%
28395	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	长南干27公变	315	43.81%	0	0				-44.51%
28396	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	怒江变264怒特线嘉陵分11柱上变压器	315	39.05%	0	0				-42.95%
28397	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左2	400	67.75%	0	0				-53.62%
28398	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线小淑堡分8	400	47.50%	0	0				-36.78%
28399	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分5	100	21.30%	68.7	68.7				-42.67%
28400	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干16+1公变	200	5.50%	0	0				-20.45%
28401	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分11左8	100	94.80%	0	0	2024年6月			-39.67%
28402	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分30右8	315	24.13%	0	0				-47.35%
28403	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干阳光分18左12变压器	315	31.75%	183.5	183.5				-91.38%
28404	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	光荣分18+1	400	77.20%	51.2	51.2				-45.51%
28405	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	花变148陵东甲线轻工分13右2柱上变压器	315	3.49%	0	0				-21.04%
28406	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分5柱上变压器	315	0.00%	0	0				-32.64%
28407	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长怒乙长怒干线陆运分22柱上变压器	200	86.70%	0	0	2022年12月			-39.24%
28408	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右4左5	315	64.44%	0	0				-50.50%
28409	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右6柱上变压器	200	57.20%	0	0				-37.09%
28410	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干铆焊分2公变	315	29.84%	189.5	189.5				-42.78%
28411	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之12柱上变压器	200	120.40%	0	0	2022年12月			-43.91%
28412	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	浅草绿阁三期2变电站202 变压器	630	14.60%	475	475				-51.84%
28413	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	西江俪园2箱变2变	630	18.41%	0	0				-44.31%
28414	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变2号变	630	20.95%	0	0				-43.35%
28415	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变1 号变	630	16.19%	0	0				-43.42%
28416	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	东大南区住宅一次2主变	500	21.20%	0	0				-40.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28417	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	中润科技城2主变	800	12.90%	616.8	616.8				-38.00%
28418	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	集智大厦1一次1#主变	800	19.88%	308	308				-32.98%
28419	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	2主变延安里（用户）	630	0.00%	0	0				0.00%
28420	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸4箱变2变压器	630	64.76%	0	0				-35.92%
28421	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变2变压器	630	11.05%	0	0				-39.92%
28422	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变1	500	26.56%	0	0				-45.11%
28423	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变2号变	630	46.67%	0	0				-42.63%
28424	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变1号变	500	24.80%	0	0				-39.14%
28425	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变1变压器	800	24.38%	525	525				-45.45%
28426	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	下坎子新2箱变1号变	630	25.14%	0	0				-39.66%
28427	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹若郡3变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-41.73%
28428	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园41主变	400	0.00%	0	0				0.00%
28429	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	音乐高层一次主变	500	34.80%	0	0				-36.07%
28430	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	十三路小区变电站201	400	89.60%	0	0	2022年12月			-42.42%
28431	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	二台子箱变1站内变压器	400	56.50%	0	0				-40.53%
28432	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	长江北6箱变1	500	102.40%	0	0	2023年9月			-39.20%
28433	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	寿泉4箱变2变变压器	500	28.40%	0	0				-41.62%
28434	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-45.10%
28435	沈河	南湖66kV变电站	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲1-1箱变1变压器	315	46.98%	135.5	135.5				-48.21%
28436	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站1变压器	400	69.00%	84	84				-38.89%
28437	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-42.15%
28438	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变2号变	400	22.20%	0	0				-42.07%
28439	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-41.22%
28440	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0				-39.16%
28441	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站201	630	32.38%	363	363				-44.94%
28442	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站201柜	630	47.94%	265	265				-38.68%
28443	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站201柜	630	21.27%	433	433				-38.81%
28444	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区1变电站202	630	29.52%	381	381				-46.99%
28445	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站202柜	500	24.00%	330	330				-42.02%
28446	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	沈铁南八1主变	500	33.60%	0	0				-50.04%
28447	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变2号变	500	20.00%	0	0				-46.22%
28448	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变1号变	630	54.60%	0	0				-39.81%
28449	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	昆山东油箱变1号变	630	47.30%	0	0				-42.72%
28450	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站1号变	630	11.75%	0	0				-43.55%
28451	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-44.67%
28452	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变2变压器	630	12.57%	0	0				-40.73%
28453	沈河	怀远66kV变电站	怀远变178怀港线	汇宝3变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-42.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28454	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化2箱变2变压器	1250	34.56%	0	0				-38.70%
28455	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	西塔31主变	1000	53.60%	0	0				-31.70%
28456	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站1变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-43.64%
28457	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	艳路西小区变电站201	630	22.54%	425	425				-52.44%
28458	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	般若寺箱变1变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
28459	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变1变压器	630	41.90%	303	303				-42.55%
28460	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-46.35%
28461	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	昆山中路95楼箱变1号变	400	28.20%	0	0				-36.27%
28462	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	五彩—1箱变2变压器	500	17.60%	0	0				-38.79%
28463	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站201	630	18.41%	451	451				-42.32%
28464	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变1变压器	630	11.43%	495	495				-39.98%
28465	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变2站内变压器	630	10.16%	0	0				-44.23%
28466	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	2主变供电处	630	9.84%	0	0				-40.40%
28467	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站202柜	630	13.02%	485	485				-43.17%
28468	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变1变压器	400	18.25%	287	287				-47.78%
28469	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
28470	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站201	630	0.00%	567	567				-47.11%
28471	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	十二路农贸市场1变电站201	630	11.11%	497	497				-41.10%
28472	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品5变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-36.86%
28473	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	御泉花园箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-44.12%
28474	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站201柜	630	33.97%	0	0				-39.70%
28475	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑变电站201	630	23.49%	419	419				-33.39%
28476	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	主变南京街103号	400	73.20%	0	0				-44.87%
28477	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站1站内变压器	630	26.98%	0	0				-42.27%
28478	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变1	630	22.86%	31	31				-22.97%
28479	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	宾翠2主变	630	19.43%	0	0				-64.79%
28480	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站201	315	117.33%	0	0	2022年12月			-43.16%
28481	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	金阳21主变	630	12.06%	0	0				-45.67%
28482	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变2号变	630	42.86%	254	254				-48.97%
28483	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站202柜	630	18.41%	451	451				-46.76%
28484	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变2	630	14.29%	0	0				-41.05%
28485	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变1	630	29.14%	0	0				-45.43%
28486	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站202间隔变	400	0.00%	0	0				0.00%
28487	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	方迪家园2变电站201柜	630	16.19%	0	0				-44.01%
28488	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	卫东甲线松北分7右5+1柱上变压器	400	26.80%	0	0				14.85%
28489	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	美万象2号变电站201间隔(乙)配电变压	800	6.00%	0	0				-9.60%
28490	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗大棚	50	67.60%	0	0				-56.50%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28491	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0				-41.68%
28492	东陵	世园66kV变电站	泗水甲线	z大夫磨米加工厂	80	9.75%	0	0				-3.64%
28493	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0				23.45%
28494	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
28495	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站2号配电变压器	500	22.72%	0	0				-34.57%
28496	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	大棚台柱上变压器	50	20.10%	34.95	34.95				-24.90%
28497	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城11号变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				-41.84%
28498	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分12左2	200	85.50%	0	0	2024年6月			15.25%
28499	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线30右12柱上变压器	400	78.30%	0	0				-49.86%
28500	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干178右2变台	200	12.60%	154.8	154.8				-21.62%
28501	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站1主变	500	23.20%	334	334				-41.39%
28502	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28503	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.11%
28504	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	文台苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0				-8.35%
28505	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	八经干48中华园公寓201间隔配电变压器	500	38.80%	0	0				-36.09%
28506	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站201配电变压器	500	56.00%	0	0				-34.31%
28507	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支20变台	200	20.80%	0	0				-38.23%
28508	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	文台苑2箱式变电站1配电变压器	800	48.90%	0	0				-14.93%
28509	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园1箱变2变压器	630	13.49%	482	482				-40.05%
28510	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	变304王滨甲线王滨甲干298防火分12柱上变	200	19.20%	141.6	141.6				-28.49%
28511	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	变304王滨甲线王滨甲干284右分02柱上变	50	74.80%	7.6	7.6				-56.78%
28512	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄5灯	100	87.60%	2.4	2.4	2025年4月			-38.02%
28513	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	寨变104孙桃线孙桃干南岭分16+1柱上变	200	90.90%	0	0	2023年1月			-28.37%
28514	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70668天财线	财线首开国风尚城小区3变电站201配电变	800	9.30%	0	0				61.35%
28515	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	大青乡政府宿舍小区	315	57.46%	102.5	102.5				-73.98%
28516	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支42左2柱上变压器	200	54.90%	70.2	70.2				-35.71%
28517	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	汇置尚郡1小区箱变201配电变压器	630	18.10%	0	0				8.45%
28518	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-41.04%
28519	和平	和平66kV变电站	和平变178和海线	正大广场2变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				-46.38%
28520	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支023	30	53.50%	0	0				-75.08%
28521	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线严东南甲02	160	78.38%	0	0				-31.70%
28522	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥3箱变1变压器	500	29.60%	302	302				-43.56%
28523	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-45.65%
28524	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-40.75%
28525	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	坤业城3站房1配电变压器	400	57.90%	128.4	128.4				9.67%
28526	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	林金谷1-2-4期1局维变电站202配电变	800	11.25%	0	0				90.93%
28527	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线67	50	102.00%	0	0	2024年12月			-39.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28528	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区15变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-42.25%
28529	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	YHG 嘉麟泵站箱式变电站1号配电变压器	315	16.38%	0	0				-26.33%
28530	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	四海小区箱变1站内变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-49.66%
28531	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	一四六中学间隔配电变压器	630	32.70%	307	307				-45.18%
28532	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线草库分3左2左1柱上变压器	315	11.05%	0	0				-40.58%
28533	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东一台支04	200	38.10%	103.8	103.8				-28.67%
28534	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	马头分63左23+1右1	200	5.40%	169.2	169.2				0.00%
28535	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线新光实业分2	400	20.10%	0	0				-17.54%
28536	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-39.74%
28537	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分114变台	200	28.20%	123.6	123.6				-39.38%
28538	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二008	30	41.00%	0	0				-48.46%
28539	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分21左1	200	6.00%	168	168				0.11%
28540	沈北	董楼子66kV变电站	董楼子变050中寺线	中寺干邱家分8蚂蚱鸡养殖场(一站式)	200	5.20%	169.6	169.6				-50.25%
28541	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3(2)柱上变压器	500	41.40%	243	243				-81.44%
28542	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之1	315	68.57%	0	0				-49.58%
28543	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之2	315	80.32%	0	0	2022年12月			-33.90%
28544	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站202间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				-21.36%
28545	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城三期1箱式变电站1配电变压器	800	79.88%	0	0				-22.45%
28546	于洪	平罗66kV变电站	平雅线	观莲雅居2站房1变压器	315	98.41%	0	0	2024年12月			12.95%
28547	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	农药干邮政分14+1	315	40.00%	0	0				-36.62%
28548	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分7左4	315	15.87%	0	0				-43.33%
28549	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	君悦美景2箱变201变压器	400	61.80%	0	0				-41.43%
28550	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变202	500	0.00%	0	0				0.00%
28551	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	北官线103右1	250	80.96%	0	0	2025年2月			-51.07%
28552	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分前沙支4变台	400	18.00%	0	0				-31.88%
28553	康平	城南66kV变电站	城南变2514铸造线	九组新台支4	100	90.30%	0	0	2022年12月			-1.71%
28554	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分20左7	180	38.89%	0	0				-42.47%
28555	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站202配电变压器	1260	12.70%	0	0				-41.67%
28556	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线干31右1变压器	200	87.00%	0	0	2024年7月			-33.69%
28557	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	双树中台分一台	200	52.50%	75	75				0.67%
28558	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站1变压器	630	15.87%	31	31				-48.32%
28559	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	如小联干83左9	400	49.50%	0	0				-21.47%
28560	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线12柱上变压器	200	43.20%	0	0				-40.66%
28561	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾7箱变2变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-37.05%
28562	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾5箱变1变压器	500	36.80%	266	266				-38.02%
28563	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站202	250	0.00%	225	225				0.00%
28564	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站201间隔配电变压器	800	32.25%	0	0				-40.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28565	于洪	双树66kV变电站	双南甲线	小微十里河综合台	200	45.00%	90	90				-5.52%
28566	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	滨线所带祝杨干靠山东分16右20柱上变压器	400	31.50%	139	139				-15.93%
28567	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站2变压器	400	21.00%	276	276				-45.05%
28568	浑南	白塔66kV变电站	白塔变962东化线	东化线12右18左2柱上变压器	200	13.50%	0	0				31.40%
28569	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	置尚都八期-3-2小区变电站201配电变压器	400	11.40%	0	0				50.73%
28570	东陵	李相66kV变电站	郝义线	郝义线郝义干9旭龙分7柱上变压器	200	69.00%	0	0				-33.71%
28571	和平	青年66kV变电站	青年变342青胜线	青胜甲1KB铝镁小区201间隔配电变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月			-37.35%
28572	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组北民屯	50	40.40%	0	0				-53.55%
28573	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线大棚支线1	50	57.60%	16.2	16.2				-20.82%
28574	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙三分44收兵台支46左2柱上变压器	200	29.70%	120.6	120.6				-24.54%
28575	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左5右2	200	64.80%	0	0				-47.06%
28576	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线粮库台支01	200	43.00%	94	94				-30.38%
28577	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	太阳干51	80	35.00%	44	44				-38.00%
28578	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺南台	315	31.11%	0	0				-34.79%
28579	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	之光6号变电站201间隔（施城线）配电变	630	25.40%	0	0				12.92%
28580	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	65-2号箱变配电变压器	400	18.50%	0	0				38.16%
28581	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变1变压器	400	14.00%	304	304				-35.38%
28582	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线10变台	400	62.50%	0	0				-39.94%
28583	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	卫东干34左5加1右3（临时电）柱上变	315	0.00%	0	0				-683.61%
28584	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	园广场二期C区及二期D区工程2变电站2	630	34.03%	0	0				-32.71%
28585	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支43右23左2	100	53.10%	36.9	36.9				-99.77%
28586	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支16	315	34.92%	173.5	173.5				-29.13%
28587	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20左09	400	8.93%	324.3	324.3				-39.54%
28588	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语7箱变202	500	0.00%	450	450				0.00%
28589	开发	郑家66kV变电站	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站1变压器	800	40.50%	396	396				-36.09%
28590	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-41.78%
28591	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线30+1	400	18.30%	0	0				-30.73%
28592	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线欢一支支02	200	21.00%	138	138				3.87%
28593	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站2变压器	500	65.60%	0	0				-41.48%
28594	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大纲	杨城分19右7	200	45.15%	0	0				9.61%
28595	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大纲	山大纲126右22	100	14.70%	0	0				50.72%
28596	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱2号变压器	630	39.37%	319	319				-43.66%
28597	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站202间隔配电变压器	1000	26.80%	173	173				-39.88%
28598	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线望滨干248（黑林子A台	200	45.10%	89.8	89.8				-34.69%
28599	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支28	100	0.00%	90	90				-65.59%
28600	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	10kV镇东线粮库支6	200	56.50%	0	0				-43.14%
28601	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	黄西村综合一台（微）	500	51.60%	192	192				-41.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28602	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区二期2变电站201间隔配电变压器	500	36.40%	268	268				-38.92%
28603	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾（首二期）5箱式变电站2号变	630	28.95%	0	0				-38.63%
28604	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	变310祝滨线祝杨干129大台分28柱上变	100	34.20%	55.8	55.8				-29.99%
28605	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	全波工厂公变台	400	12.00%	312	312				99.99%
28606	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	长兴分79+1右1	200	101.70%	0	0	2022年12月			-39.20%
28607	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变2变压器	500	28.40%	0	0				-40.93%
28608	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	名都17号变电站201间隔（施恒线）配电变	630	16.83%	0	0				38.17%
28609	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线前刘设施小区支009	50	42.90%	0	0				-47.16%
28610	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	漾子泡9.15组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
28611	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线三家支022	100	53.70%	0	0				-31.37%
28612	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支19	100	114.00%	0	0	2022年12月			-39.19%
28613	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	阳光家园二期1变压器	630	31.52%	0	0				-49.16%
28614	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园27号小区变电站202配电变压器	630	34.60%	0	0				-42.82%
28615	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	全运万达6号变电站2号配电变压器	800	21.60%	547.2	547.2				-11.00%
28616	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	金山北苑4小区箱变1配电变压器	630	15.87%	0	0				5.57%
28617	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-2	800	0.00%	0	0				0.00%
28618	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干柱电分38变台	200	22.80%	134.4	134.4				-35.79%
28619	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线张家分117	50	27.00%	0	0				-51.02%
28620	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站2号配电变压器	800	19.75%	0	0				-38.56%
28621	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站201	630	21.90%	0	0				-43.16%
28622	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	YHG_董楼子东关村	200	25.50%	129	129				-36.71%
28623	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	小荒地台	200	35.00%	110	110				-38.56%
28624	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	蒲河房地产开发有限公司5箱变201配电变	630	16.83%	0	0				-42.25%
28625	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线二台子分李房申支朱千堡几26	200	55.80%	0	0				6.11%
28626	东陵	世园66kV变电站	世高线	园变574世高线棉花支10右2右1柱上变压	200	64.80%	0	0				-29.40%
28627	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支25右15变台	400	5.10%	0	0				-2153.06%
28628	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0				-42.27%
28629	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香樾8变电站1变压器	800	33.00%	0	0				-31.80%
28630	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	万泉分4+1	200	86.40%	0	0	2024年2月			7.35%
28631	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	相变643李祝线李祝干128左分4柱上变压	160	55.13%	0	0				-37.74%
28632	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	沈阳轻型汽车车桥厂1号变压器	400	70.25%	0	0				-27.88%
28633	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著2箱变1变压器	800	14.40%	604.8	604.8				13.25%
28634	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	八家子3栋楼柱上变压器	315	34.29%	0	0				-44.90%
28635	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	台北分22右6左1柱上变压器	400	28.00%	0	0				9.02%
28636	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
28637	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关干南分线西关二组分台支10	200	61.50%	0	0				-21.14%
28638	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	正良嘉园4箱变1号变压器	630	57.46%	0	0				-33.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28639	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	天阔城2箱变201配电变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-38.66%
28640	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾C区3箱变201配电变压器	630	33.65%	0	0				-32.11%
28641	东陵	中马66kV变电站	世贸线	保利十二橡树1箱变1号配电变压器	630	26.03%	403	403				-32.86%
28642	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城小区2变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
28643	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变1变压器	400	84.00%	24	24	2023年7月			-31.69%
28644	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站202	800	126.00%	0	0	2024年6月			-40.65%
28645	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期6号变电站2号配电变压器	630	31.11%	0	0				100.00%
28646	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站1号变压器	630	32.70%	215	215				-43.01%
28647	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	月星中央公园2号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0				-36.23%
28648	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依干熊家岗村B台	200	10.35%	0	0				-24.92%
28649	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观二组照明西	400	12.90%	308.4	308.4				-17.16%
28650	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城202配电变压器	630	8.89%	0	0				-44.00%
28651	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	金桔园小区箱式变电站1号变压器	400	34.50%	0	0				27.37%
28652	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站1变压器	500	38.00%	0	0				-37.05%
28653	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章1-4变电站201间隔配电变压器	400	22.80%	0	0				-20.31%
28654	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	颂1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	43.20%	0	0				-10.89%
28655	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线双丁线142	100	26.40%	0	0				-15.03%
28656	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园2变电站202	630	42.22%	301	301				-46.29%
28657	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰7箱变（单）	630	27.05%	0	0				-43.16%
28658	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站1变压器	400	26.40%	0	0				-45.55%
28659	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际3号变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				-43.27%
28660	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵4箱变1变压器	630	24.38%	0	0				-43.53%
28661	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干102+1	400	9.90%	0	0				14.50%
28662	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	其仕和悦配变站202间隔配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				-23.21%
28663	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左1右1	200	45.75%	88.5	88.5				-60.32%
28664	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	文城分80+1左10	400	8.70%	325.2	325.2				-4.99%
28665	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区4箱式变电站1配电变	800	52.75%	0	0				-39.63%
28666	开发	昆明66kV变电站	昆明变55980昆纺乙线	万丽御府小区变电站102间隔配电变压器	630	3.81%	543	543				-5.72%
28667	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-39.48%
28668	和平	青年66kV变电站	青年变342青胜线	青胜线5	315	64.44%	0	0				-36.76%
28669	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园A区2箱变2变压器	800	10.50%	0	0				-43.70%
28670	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村1台	400	39.90%	0	0				-25.26%
28671	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期1局维变202配电变压器	400	45.60%	0	0				-33.40%
28672	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支016	100	28.80%	61.2	61.2				-54.12%
28673	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变201间隔配电变压器	800	58.50%	0	0				-26.72%
28674	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	后满洲屯大队台	400	39.75%	97	97				-31.69%
28675	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	年家屯村综合一台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28676	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	龙湖锦璘原著2小区变电站1配电变压器	800	14.70%	602.4	602.4				86.15%
28677	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线于家支22于家沟西台	100	54.60%	0	0				-27.75%
28678	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线腰三台屯分05	160	114.00%	0	0	2024年6月			-37.22%
28679	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	沈后分5	315	30.16%	188.5	188.5				-39.03%
28680	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区2变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0				30.75%
28681	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-47.26%
28682	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站1变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-45.77%
28683	浑南	于山66kV变电站	于山变778于通线	府城名邸二期3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
28684	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖场	315	52.95%	116.7	116.7				-25.88%
28685	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线新发支036	50	0.00%	0	0				-224.01%
28686	于洪	东民66kV变电站	东民线	东民变343东民线东民4台区	250	43.52%	116.2	116.2				-44.70%
28687	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站1变压器	630	14.92%	0	0				-41.83%
28688	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	肇工家园小区配电站201间隔配电变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-42.43%
28689	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25588雨润乙线	沈阳市沈北新区城市管理局（一站式）	100	9.90%	0	0				-11.00%
28690	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28691	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-41.06%
28692	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城一期3变电站2变压器	500	39.20%	0	0				-42.90%
28693	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	沈阳亿德金属制品有限公司（一站式）	400	28.00%	0	0				-24.92%
28694	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	于洪区华业金属装饰制品厂100KVA（一	400	38.40%	0	0				-46.94%
28695	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期4箱式变电站配电变压器	630	31.11%	0	0				-32.55%
28696	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站2配电变压器	500	14.00%	0	0				-101.89%
28697	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	煤建一营1主变	400	70.00%	0	0				-41.36%
28698	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	凤祥市场变电站1号变压器	400	106.50%	0	0	2024年6月			18.29%
28699	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0				-43.95%
28700	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分22变台	100	60.30%	29.7	29.7				-38.77%
28701	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分21左1变台	100	99.90%	0	0	2023年1月			-40.34%
28702	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	（虎石台）兴明1变箱201配电变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-11.14%
28703	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左4变台	200	38.40%	0	0				-39.84%
28704	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支17	100	0.90%	0	0				1.10%
28705	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场水田几水田甲2	200	30.30%	0	0				-53.01%
28706	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐1期1站房1变压器	630	9.90%	504.6	504.6				-40.14%
28707	开发	昆明66kV变电站	昆明变55944星海甲线	净月臺小区2变电站1变压器	630	41.59%	305	305				7.27%
28708	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	罗曼威森1号变电站2号变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-41.05%
28709	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站201间隔配电变压器	800	76.50%	0	0				-38.92%
28710	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干68右1	200	24.00%	0	0				-36.24%
28711	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线100左2变台	200	67.80%	0	0				-11.85%
28712	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府四期小区变电站2变压器	630	66.35%	149	149				-39.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28713	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座3箱变1配电变压器	500	20.00%	0	0				-41.45%
28714	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑3箱变2变压器	630	21.75%	0	0				-38.68%
28715	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	丰雍景豪城南区5变电站201间隔配电变压器	630	70.16%	0	0				-40.09%
28716	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	四方台南台g（2022微）	200	93.60%	0	0	2025年4月			-34.06%
28717	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线闫家村照明	200	90.00%	0	0	2024年12月			-24.08%
28718	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	志新里箱变201配电变压器	630	23.33%	0	0				-4.79%
28719	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分9左12右2变台	200	12.90%	154.2	154.2				-41.54%
28720	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站1变压器	800	36.75%	0	0				-39.56%
28721	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站1号主变	800	15.25%	235	235				-39.93%
28722	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台四组支008	100	97.60%	0	0	2025年4月			-33.90%
28723	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线林场支048	100	38.55%	0	0				-33.89%
28724	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站1变压器	500	54.00%	0	0				-45.00%
28725	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线059	100	63.30%	0	0				-36.87%
28726	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线新发一支009	200	22.05%	0	0				-24.54%
28727	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	回民村综合二台	315	7.94%	258.5	258.5				90.13%
28728	沈北	农高66kV变电站	农商线	汇鑫山庄3小区局维箱变201配电变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
28729	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	中粮锦云二期4小区局维变电站202变压器	800	18.00%	0	0				21.09%
28730	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站1变	630	48.38%	0	0				-15.85%
28731	沈河	北兴66kV变电站	北兴变368北诺线	诺富特1配电室1变压器	800	52.50%	300	300				-35.49%
28732	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分16加1变压器	50	42.00%	24	24				-54.52%
28733	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	隆京印象一期3号变电站202间隔配电变压器	400	29.25%	243	243				-43.04%
28734	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线元家南分支线006	200	22.43%	0	0				-35.08%
28735	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右1右08	50	107.20%	0	0	2024年9月			-171.94%
28736	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	言论箱变1变压器	630	28.89%	0	0				-48.81%
28737	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府3变电站1变压器	800	25.88%	0	0				-41.11%
28738	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线188左9右1	400	44.40%	0	0				18.34%
28739	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	兆成紫苑4箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0				-36.91%
28740	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站201变压器	500	24.00%	330	330				-41.28%
28741	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾8号变电站201配电变压器	630	37.62%	0	0				-41.38%
28742	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅15变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-37.70%
28743	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天偏线	沈阳盛盟房地产开发有限公司2变压器	1260	16.19%	0	0				-35.18%
28744	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居于24二零五分20右1	315	50.79%	0	0				-34.61%
28745	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变2	800	15.60%	595.2	595.2				-52.20%
28746	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线78右2变台	400	48.50%	0	0				-29.84%
28747	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站2变压器	400	30.38%	238.5	238.5				-39.61%
28748	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变201间隔配电变压器	315	41.52%	0	0				-38.57%
28749	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区5变电站1变压器	400	34.50%	222	222				-42.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
28750	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	火石岗村综合一台	200	57.30%	65.4	65.4				-73.19%
28751	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	0	0				-16.06%
28752	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线四间房8电井分支05	80	7.13%	0	0				-75.36%
28753	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0				-39.21%
28754	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右26变台	100	3.20%	0	0				-46.73%
28755	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线祝高干111右2柱上变压器	200	25.20%	0	0				-47.69%
28756	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线永安分34柱上变压器	100	10.50%	79.5	79.5				-15.16%
28757	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	北陵变168北方乙线三环分3柱上变压器	400	119.50%	0	0	2022年12月			-27.16%
28758	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5之1左2	400	80.10%	36	36	2024年6月			4.50%
28759	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站1变压器	630	17.52%	0	0				-42.22%
28760	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站2变压器	500	55.68%	171.6	171.6				-31.91%
28761	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰东支09	30	0.00%	0	0				-82.02%
28762	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	东盛兴家华府1箱变201配电变压器	630	29.33%	12	12				-40.54%
28763	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	东盛兴家华府2箱变201配电变压器	630	27.05%	12	12				-35.09%
28764	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站2配电变压器	500	28.40%	0	0				-44.87%
28765	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变201配电变压器	630	16.51%	463	463				-39.70%
28766	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站1变压器	500	29.60%	0	0				-41.45%
28767	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	直建设集团有限公司（1箱变1、2）配电	500	49.60%	0	0				-38.02%
28768	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支16+1左5变台	200	49.20%	0	0				-23.20%
28769	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60650达雪甲线	官大分62右20	250	67.20%	0	0				-32.43%
28770	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站1变压器	630	52.70%	0	0				-40.92%
28771	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站2号变压器	630	32.62%	361.5	361.5				-39.59%
28772	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分44左3变台	200	127.80%	0	0	2023年2月			-33.46%
28773	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	爱丽家园2号变电站1号变压器	630	22.48%	0	0				-43.22%
28774	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水干51右5变台	200	40.50%	0	0				54.64%
28775	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台1	200	77.40%	25.2	25.2				-36.17%
28776	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-44.14%
28777	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	融创观澜壹号1局维变电站201配电变压器	800	35.10%	0	0				0.96%
28778	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站1变压器	630	32.06%	365	365				-35.50%
28779	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-33.89%
28780	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	蓝湾CDEF组团8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.64%
28781	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-33.24%
28782	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	东二台子村2台	200	42.60%	0	0				-35.03%
28783	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线碱家分91变台	100	85.80%	4.2	4.2	2024年6月			-27.60%
28784	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分126右5变台	200	26.05%	0	0				-34.30%
28785	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分117右2+1左1	200	95.40%	0	0	2024年6月			4.54%
28786	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园11号小区变电站202配电变压器	500	31.20%	0	0				-40.19%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28787	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	美的东堂2箱变2变压器	400	63.00%	0	0				9.90%
28788	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站202配电变压器	800	60.75%	0	0				-38.03%
28789	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	鞋城分6左1柱上变压器	160	60.00%	0	0				-48.22%
28790	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村11机井	100	63.40%	26.6	26.6				23.42%
28791	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10	200	20.55%	0	0				-80.48%
28792	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站2号变压器	800	27.38%	501	501				-40.61%
28793	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站1变压器	630	15.87%	215	215				-41.47%
28794	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干120左6变台	200	44.40%	91.2	91.2				-42.24%
28795	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线111右5右1变台	80	117.38%	0	0	2022年12月			-37.66%
28796	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46左7变台	200	63.60%	52.8	52.8				-36.47%
28797	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线64左3变台	200	21.50%	0	0				-23.20%
28798	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分32左9变台	100	34.20%	55.8	55.8				-46.25%
28799	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区1变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				4.20%
28800	皇姑	广源66kV变电站	广源变25782线	逸铭筑小区一期3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28801	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分27左03	100	51.00%	39	39				-37.83%
28802	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分48右11左22左7	200	29.70%	120.6	120.6				0.00%
28803	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分48右11左34右1	200	20.10%	139.8	139.8				-59.97%
28804	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变2变压器	500	35.20%	274	274				-44.40%
28805	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分29右1变台	200	43.05%	0	0				-38.55%
28806	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分25变台	100	91.50%	0	0	2024年6月			-43.04%
28807	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-33.64%
28808	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线43	200	36.00%	108	108				13.64%
28809	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	太湖国际二期2间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-41.00%
28810	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	阳新家园物业管理有限公司2201配电变压器	630	52.38%	0	0				-41.61%
28811	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分83	400	11.60%	0	0				-9.84%
28812	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章2期3变电站1配电变压器	400	33.30%	0	0				-17.77%
28813	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	YHG_大孤家子村A台	500	27.52%	0	0				-36.95%
28814	沈北	朱尔66kV变电站	汽车乙线1	车创小区3变电站202配电变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
28815	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变1变压器	500	13.20%	0	0				-39.24%
28816	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花7箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-43.05%
28817	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侯线	泰莱白金湾1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0				-36.76%
28818	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左19	400	62.40%	110.4	110.4				-34.58%
28819	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线前谢分19变台	200	42.85%	94.3	94.3				-41.02%
28820	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支7变台	200	30.95%	118.1	118.1				-42.77%
28821	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红干173右3变台	200	54.00%	72	72				-32.34%
28822	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	服务-辽宁恒润通信工程有限公司（工程学	100	15.30%	0	0				-9.88%
28823	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左1右3	200	19.40%	141.2	141.2				-30.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28824	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线19+1	400	27.45%	0	0				-48.14%
28825	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干148左7	200	40.20%	0	0				-28.09%
28826	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支103右6变台	200	19.50%	0	0				51.04%
28827	东陵	中马66kV变电站	高坎线	马变306高坎线高坎干69左分03柱上变压	200	22.20%	0	0				-36.46%
28828	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田2住宅	315	41.40%	153.1	153.1				-40.97%
28829	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	小微青苔北台	400	5.85%	0	0				-13.56%
28830	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-39.52%
28831	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变1变压器配电变压器	630	29.05%	0	0				-40.85%
28832	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变2变压器配电变压器	800	29.25%	0	0				-40.43%
28833	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变1	630	37.14%	0	0				-47.46%
28834	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站2变压器	800	27.00%	0	0				-53.52%
28835	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	美的瀚堂2箱式变电站2配电变压器	630	33.33%	0	0				0.00%
28836	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-2间隔配电变压器	630	36.67%	0	0				-42.14%
28837	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	金地华园住宅	200	31.05%	0	0				-26.51%
28838	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				-17.99%
28839	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	高墙子5组（2021微）	200	70.30%	39.4	39.4				-27.58%
28840	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分05	50	105.90%	0	0	2022年12月			-31.96%
28841	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	润江华府1箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0				-41.60%
28842	法库	果园66kV变电站	果子园变1415镇东线	欣枫丽景箱变201间隔配电变压器	630	46.86%	0	0				-40.84%
28843	大东	大志66kV变电站	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左06	315	24.44%	0	0				-25.41%
28844	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				-36.52%
28845	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	万新小区箱变（单）	630	12.70%	487	487				-43.49%
28846	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变2变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-46.39%
28847	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干联络分拉塔湖支3加1右分支22变	50	41.40%	24.3	24.3				-59.28%
28848	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线金坨子支1	200	35.40%	0	0				-20.82%
28849	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	果利心语花园小区二期10变电站202变压器	630	20.95%	435	435				-46.99%
28850	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支074	200	39.10%	101.8	101.8				-37.11%
28851	于洪	大兴66kV变电站	兴援线	大兴变513兴援线大兴村援工道	100	50.85%	39.15	39.15				-37.06%
28852	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	人民里小区变电站201间隔配电变压器	630	46.98%	0	0				-41.30%
28853	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左16变压器	200	92.40%	0	0	2022年12月			-45.61%
28854	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支东支004	50	102.60%	0	0	2024年6月			-29.39%
28855	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-36.50%
28856	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-187.05%
28857	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变202变压器	500	30.72%	173	173				-35.67%
28858	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变201	630	24.76%	173	173				-45.32%
28859	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园1箱变201	630	47.62%	31	31				-41.20%
28860	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左3	400	43.50%	0	0				-20.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28861	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	武警芳园箱变1变压器	400	24.50%	262	262				-44.11%
28862	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	远洋公馆3变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-39.32%
28863	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆4变电站1配电变压器	800	14.70%	0	0				70.69%
28864	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分5	50	21.60%	0	0				-31.18%
28865	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	城央华墅3号变电站1号配电变压器	400	16.00%	0	0				-22.40%
28866	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变1变压器	800	52.13%	0	0				-27.59%
28867	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	翠堤湾4箱变1变压器	500	45.44%	0	0				-39.56%
28868	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	园中小学箱变（单）	500	32.00%	290	290				-40.70%
28869	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支5	400	20.75%	0	0				-32.13%
28870	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	郑工乙B开闭站1变电站1变压器	315	58.73%	0	0				-41.77%
28871	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干140变台	200	56.10%	67.8	67.8				-42.18%
28872	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	x铁路三供一业（灯塔厂）	200	33.60%	0	0				-3.75%
28873	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干94左15+1右1	200	52.80%	74.4	74.4				8.99%
28874	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
28875	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51252前润甲线	象云玺2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	51.60%	0	0				0.65%
28876	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新六分13右1柱上变压器	400	21.00%	276	276				-51.38%
28877	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳38张美支16	400	20.30%	278.8	278.8				16.16%
28878	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线39右2	200	33.60%	112.8	112.8				-41.44%
28879	东陵	中马66kV变电站	高坎线	马变306高坎线高坎干70左1化工厂支8右	100	74.40%	0	0				-35.26%
28880	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干048	400	59.75%	0	0				-33.71%
28881	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和陆甲线	中金启城5箱变2变压器	800	43.13%	375	375				-34.31%
28882	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前谟分38左17	400	54.15%	0	0				-24.15%
28883	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站2变压器	400	25.13%	0	0				-42.54%
28884	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0				-52.19%
28885	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	邦帝景湾2箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-35.22%
28886	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线方家支22	400	0.00%	360	360				-14.49%
28887	法库	果园66kV变电站	果子园变1411龙山线	野花园中箱箱式变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				-40.59%
28888	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线喇嘛沟分14	100	52.50%	0	0				-34.66%
28889	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	依林华府2变电站2变压器	500	17.28%	0	0				12.92%
28890	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	省招生办箱式变电站配电变压器	500	34.40%	0	0				-35.36%
28891	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	荣廷经典箱式变电站出线间隔1配电变压器	630	18.41%	451	451				-7.69%
28892	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站201	800	25.50%	0	0				-37.84%
28893	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	官塔乙线83左11	200	33.60%	0	0				-44.29%
28894	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	黑牛分42右7	200	16.20%	0	0				-31.36%
28895	于洪	范屯66kV变电站	范古线	全胜村内台1台区	200	27.60%	0	0				-400.75%
28896	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	光辉村一队2台区	200	27.30%	125.4	125.4				-42.24%
28897	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨小村	200	58.30%	0	0				-41.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28898	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡3箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-39.15%
28899	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡5箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-42.77%
28900	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地大棚(2020微)	400	16.50%	0	0				-36.52%
28901	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期8变202	630	16.51%	463	463				-40.46%
28902	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微繁荣村8台	400	5.40%	0	0				15.05%
28903	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞箱变2号变压器	630	72.06%	113	113				-17.11%
28904	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	公园大道1箱变2变压器	630	13.21%	0	0				-42.89%
28905	大东	小东66kV变电站	小东变168小北线	锦绣花园3箱变1变压器	630	52.57%	0	0				-38.31%
28906	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-30.53%
28907	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	孝阳干邦威分8+1（一站式）	200	5.60%	0	0				-8.17%
28908	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	八三卜中台照明（微）	400	47.00%	172	172				-40.02%
28909	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃相乙线158+1左1	400	24.90%	0	0				6.72%
28910	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变201	400	52.40%	0	0				-42.90%
28911	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-34.79%
28912	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左3变压器	400	82.20%	0	0	2025年4月			-47.74%
28913	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春9箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-41.20%
28914	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变2变压器	630	9.14%	0	0				-40.15%
28915	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0				-40.45%
28916	浑南	下深66kV变电站	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0				-41.91%
28917	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-46.53%
28918	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右26变台	200	90.40%	0	0	2024年6月			7.05%
28919	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站2变压器	630	27.81%	170	170				-42.98%
28920	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线80变台	400	0.00%	0	0				-43.63%
28921	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0				-41.78%
28922	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期2箱变201间隔配电变压器	630	32.70%	0	0				-42.00%
28923	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	季都会1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.20%	0	0				40.10%
28924	沈北	新城子66kV变电站	新城线	德育家园1箱变2号变压器	630	35.56%	0	0				-42.83%
28925	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司3箱式变电站201间隔	630	27.62%	0	0				-39.74%
28926	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	曹变水木融城住宅小区一期2变电站1变压器	630	44.44%	287	287				-39.82%
28927	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村5号变电站2变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-45.88%
28928	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳5电井分支08	30	115.00%	0	0	2022年12月			-48.17%
28929	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站2配电变压器	315	36.67%	168	168				-38.02%
28930	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站2变压器	315	53.97%	113.5	113.5				-44.60%
28931	东陵	世园66kV变电站	世高线	园变574世高线世高干荒地分08柱上变压	200	32.40%	0	0				-51.66%
28932	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	奥园誉峰1号变电站202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				92.54%
28933	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	变2变（沈阳诚发展房地产开发有限公司）	630	48.51%	0	0				-40.38%
28934	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	风情小镇二期洋房2箱变202间隔配电变	500	36.48%	267.6	267.6				-43.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28935	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-2 配电变压器	400	18.00%	0	0				-35.41%
28936	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干19左1柱上变压器	100	0.00%	0	0				-233.62%
28937	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站2号配电变压器	630	53.33%	0	0				-26.50%
28938	于洪	兰台66kV变电站	兰家线	沙岭标2	100	39.15%	0	0				-39.21%
28939	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站 2变压器	630	29.71%	0	0				-37.47%
28940	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	郑春明台	30	0.00%	27	27				0.00%
28941	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0				-39.60%
28942	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村14号变电站1号配电变压器	500	29.76%	0	0				-41.49%
28943	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝堡几18	200	37.70%	0	0				-31.49%
28944	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	开发甲于182左5变压器	315	51.11%	0	0				-45.56%
28945	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南干侯村分1变压器	200	74.00%	0	0				-46.40%
28946	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变1变压器	400	13.80%	0	0				-34.47%
28947	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
28948	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0				-49.15%
28949	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-35.75%
28950	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城13号变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.28%
28951	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡阳光二期变电站1变压器	400	23.00%	268	268				-37.76%
28952	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-39.57%
28953	于洪	范屯66kV变电站	范新线	范屯村西	200	85.20%	9.6	9.6	2022年12月			-47.36%
28954	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线北陈村3台	200	26.50%	127	127				-37.11%
28955	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线兴盛变99左2右1柱上变压器	200	5.10%	169.8	169.8				-49.21%
28956	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分24右1变台	200	36.30%	107.4	107.4				66.67%
28957	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	黎明生活坊变电站（单）	400	20.40%	0	0				-3.91%
28958	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	黎明盛景苑1变电站（单）	630	35.56%	0	0				-3.24%
28959	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	集美天城2箱式变电站1配电变压器	800	21.90%	0	0				-1.14%
28960	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	龙达线36左14右2左3变台	400	64.20%	0	0				-3.93%
28961	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右2-1	315	6.86%	0	0				-108.35%
28962	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	水田支51左3左14	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
28963	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡南台	200	80.40%	19.2	19.2	2023年7月			-39.17%
28964	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站2变压器	630	37.14%	333	333				-42.43%
28965	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线25	160	52.03%	60.75	60.75				-34.60%
28966	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	552	552				-39.16%
28967	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0				-40.75%
28968	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城15号变电站201配电变压器	800	56.40%	268.8	268.8				-29.08%
28969	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃花源2箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-42.87%
28970	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沙美丽岛5箱式变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-37.19%
28971	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中达三百户变电站201配电变压器	630	31.43%	369	369				-44.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
28972	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	411	411				-39.37%
28973	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴线046右分01（清洁能源）	400	7.80%	328.8	328.8				15.09%
28974	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	镀锌钢管厂育才1-2考核	630	43.43%	0	0				-36.67%
28975	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	星国际城北区一期4变电站1号配电变压器	630	16.67%	0	0				-42.63%
28976	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线33	400	80.50%	0	0	2024年9月			-41.91%
28977	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区6变电站102配电变压器	800	35.40%	0	0				-21.58%
28978	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内干后二台分54左5变台	200	62.30%	55.4	55.4				-25.12%
28979	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	地坛安居3箱变1变压器	630	11.75%	0	0				-42.65%
28980	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线42左6	315	19.05%	223.5	223.5				-46.22%
28981	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分5右3柱上变压器	315	50.79%	0	0				-53.46%
28982	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分32变压器	400	4.00%	0	0				-15.01%
28983	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分63变压器	315	43.81%	0	0				-20.01%
28984	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分42变压器	315	21.90%	214.5	214.5				-56.23%
28985	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分24左1变压器	315	49.52%	0	0				-75.48%
28986	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线48	160	56.00%	0	0				-45.50%
28987	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44右5	200	75.30%	0	0				-61.80%
28988	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干50变压器	315	71.87%	54	54				-41.36%
28989	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干24右2	630	35.62%	0	0				5.61%
28990	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右5左1	315	25.08%	0	0				-42.17%
28991	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	变166华山甲线红工分25左12左2柱上变	200	24.60%	0	0				-42.35%
28992	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分26变压器	200	3.60%	172.8	172.8				-158.31%
28993	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分101	100	88.60%	1.4	1.4	2025年2月			-30.36%
28994	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线78左1	250	57.60%	0	0				-43.62%
28995	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	八经乙线26右7	315	57.14%	0	0				-32.39%
28996	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44变压器	315	96.51%	0	0	2022年12月			-39.28%
28997	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分2+4公变	315	9.52%	0	0				-54.53%
28998	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀顺干12+1公变	315	36.19%	169.5	169.5				-45.26%
28999	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干78左1公变	315	48.00%	0	0				-30.50%
29000	大东	善邻66kV变电站	善邻变81042善东乙线	工宅分2	400	22.00%	272	272				-40.45%
29001	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分10右2	315	60.63%	0	0				-32.87%
29002	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左3柱上变压器	315	37.33%	0	0				-36.60%
29003	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干36+1公变	315	42.67%	149.1	149.1				-39.17%
29004	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3公变	400	97.00%	0	0	2023年7月			-32.40%
29005	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分19	200	65.40%	0	0				-47.81%
29006	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	大南干怡静园分5公变	315	19.37%	222.5	222.5				-42.13%
29007	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左2变压器	200	5.20%	169.6	169.6				-44.12%
29008	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右5变压器	500	21.28%	0	0				-33.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29009	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线109	100	44.10%	0	0				-46.45%
29010	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和陆干76文铁分4右6	315	18.73%	0	0				-91.93%
29011	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干161右1	315	81.33%	0	0	2024年2月			-34.82%
29012	大东	沈海66kV变电站	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干13柱上变压器	50	59.40%	0	0				-33.36%
29013	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左7	315	48.57%	0	0				-76.20%
29014	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分8柱上变压器	315	0.00%	0	0				-66.02%
29015	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29016	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分13柱上变压器	315	64.13%	0	0				-42.59%
29017	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分42-1变台	200	18.60%	0	0				-16.75%
29018	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左3变台	315	53.33%	0	0				-42.44%
29019	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干79左2柱上变压器	315	42.54%	0	0				-35.82%
29020	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	346军工乙线军工乙线军工干贸易分15右3	315	44.95%	141.9	141.9				-53.26%
29021	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立乙线183右4左1	100	108.80%	0	0	2023年7月			-150.64%
29022	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干34	315	63.81%	0	0				-42.24%
29023	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	广东甲线35左1	400	29.70%	0	0				-33.11%
29024	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分19右7变压器	315	78.10%	0	0				-30.15%
29025	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分15左1柱上变压器	315	16.83%	0	0				-82.90%
29026	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分47变压器	250	66.24%	0	0				-32.62%
29027	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变2号变	500	27.84%	0	0				-44.64%
29028	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	华地一次1主变	630	91.81%	0	0	2023年9月			-37.95%
29029	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	胜利小区一次1#主变	400	72.90%	0	0				-36.15%
29030	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区2变电站201	630	16.51%	0	0				-45.38%
29031	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科I期4箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-41.67%
29032	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变2号变	630	18.29%	364	364				-44.61%
29033	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变1号变	630	40.00%	0	0				-42.08%
29034	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29035	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变2号变	630	20.95%	0	0				-39.40%
29036	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站2变压器	630	35.81%	0	0				-21.00%
29037	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-43.04%
29038	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-34.41%
29039	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站2变压器	630	19.68%	443	443				-43.49%
29040	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站201	315	25.71%	0	0				-40.71%
29041	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	富工花园2202	500	0.00%	31	31				0.00%
29042	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	世纪明珠2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
29043	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站201	630	40.00%	315	315				-42.58%
29044	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	顺德园2箱变2变压器	630	44.57%	0	0				-41.26%
29045	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	南十西路1变电站201柜	315	0.00%	0	0				-255.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29046	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站202柜	630	38.41%	0	0				-45.32%
29047	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区2变电站202	630	17.46%	457	457				-45.46%
29048	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站202柜	630	22.22%	0	0				-40.07%
29049	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	重工小区1变电站201柜	500	48.32%	0	0				-43.83%
29050	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
29051	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变1变压器	400	38.70%	0	0				-31.66%
29052	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变202变压器	630	24.13%	0	0				-35.91%
29053	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站201	630	12.06%	0	0				-40.85%
29054	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓3楼1主变	1600	9.75%	0	0				-44.10%
29055	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29056	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格4号变电站1号变压器	400	98.00%	0	0	2022年12月			-36.62%
29057	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变1号变	500	10.40%	0	0				-43.32%
29058	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变1号变	630	22.54%	0	0				-41.98%
29059	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
29060	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站1号变	630	17.78%	0	0				-42.19%
29061	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-31.78%
29062	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站2号变	630	22.22%	0	0				-43.69%
29063	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭1箱变2站内变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-40.93%
29064	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变1变	630	9.84%	505	505				-48.34%
29065	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	广昌箱变1变压器	630	53.65%	0	0				-41.11%
29066	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站202柜	630	26.67%	0	0				-39.62%
29067	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	香槟5变电站1变压器	630	32.06%	0	0				-36.43%
29068	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变2变压器	400	99.25%	0	0	2022年12月			-41.96%
29069	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	顺城箱变1变压器	400	32.10%	231.6	231.6				-48.39%
29070	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
29071	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	建民箱变2变	630	26.16%	0	0				-42.42%
29072	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站1变压器	630	73.33%	105	105				-46.38%
29073	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站1变压器	500	53.60%	0	0				-39.43%
29074	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-47.50%
29075	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河2-1箱变2变压器	1000	13.68%	0	0				-46.89%
29076	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站202	630	0.00%	520	520				0.00%
29077	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	1主变玛丽蓝	400	13.60%	0	0				-42.48%
29078	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
29079	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	春晖小区箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-44.01%
29080	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	五爱新天地1变压器	500	32.64%	0	0				-27.85%
29081	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区11变电站	630	18.73%	0	0				-42.66%
29082	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区22变电站201柜	630	19.68%	0	0				-42.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29083	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	86中学箱变1变压器	400	8.10%	0	0				-50.26%
29084	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	五爱2期1箱变1变压器	315	33.52%	0	0				-45.02%
29085	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	青海里小区变电站201	400	70.20%	79.2	79.2				-40.90%
29086	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站2站内变压器	500	16.64%	0	0				-41.11%
29087	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站201	630	7.30%	521	521				-73.01%
29088	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变2号变	400	34.00%	224	224				-40.62%
29089	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站2变压器	630	86.67%	0	0	2022年12月			-40.13%
29090	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	兴华街3箱变201	400	0.00%	360	360				0.00%
29091	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	兴华街1变电站201	250	80.32%	24.2	24.2	2022年12月			-52.58%
29092	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区1变电站201柜	630	51.43%	243	243				-39.46%
29093	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	德增3箱变2变	500	24.64%	326.8	326.8				-41.15%
29094	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变1	400	52.00%	0	0				-42.48%
29095	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	新铁箱变2	630	116.19%	0	0	2022年12月			-41.92%
29096	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变1号变	630	12.38%	0	0				-39.55%
29097	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站1变压器	400	27.50%	0	0				-58.19%
29098	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
29099	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期3变电站201柜	630	17.14%	0	0				-41.15%
29100	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线64	200	23.70%	0	0				-30.38%
29101	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线油库支02	100	65.60%	0	0				-28.19%
29102	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区2变电站202配电变压器	800	8.70%	0	0				28.32%
29103	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站2站内变压器	800	16.13%	0	0				-42.57%
29104	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线后二台分74左22变台	200	123.30%	0	0	2025年4月			50.07%
29105	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站1变压器	500	22.40%	0	0				-43.36%
29106	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-38.12%
29107	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居3箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0				-40.12%
29108	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	季都会1号变电站201间隔（甲）配电变	800	9.30%	0	0				35.36%
29109	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变2变压器	400	20.00%	0	0				-40.61%
29110	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天倆线	吾悦华府B3小区1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0				14.70%
29111	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站2号变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-41.33%
29112	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站1变压器	500	16.00%	0	0				-39.81%
29113	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下24主变	1000	26.70%	633	633				-61.27%
29114	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	大线常家窝堡分兰旗支东岗支4右7左7变	200	6.90%	0	0				60.70%
29115	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村1组照明	100	128.20%	0	0	2022年12月			-23.49%
29116	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-42.38%
29117	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	滨河干24(省电实业)201间隔配电变压器	1250	20.80%	0	0				-53.90%
29118	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯4箱变1变压器	630	11.75%	0	0				-45.64%
29119	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园6箱变1变压器	630	26.16%	402.2	402.2				-23.42%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29120	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	裕华城三期箱式变电站201间隔配电变压器	500	36.16%	0	0				7.02%
29121	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干64	100	36.00%	54	54				-28.21%
29122	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城3箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-44.28%
29123	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右支08柱上变压器	200	34.20%	111.6	111.6				-27.52%
29124	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	日雅居乐园摩卡2变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0				-39.93%
29125	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-27.68%
29126	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	49.84%	0	0				-35.73%
29127	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	芦电线张家窝分白马支67变台	400	15.90%	0	0				-43.41%
29128	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	2小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0				-3.02%
29129	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	后林新村1箱变1变压器	500	90.56%	0	0	2024年6月			-0.65%
29130	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十六号(微)	400	34.80%	220.8	220.8				9.19%
29131	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十三号(微)	400	31.80%	232.8	232.8				12.05%
29132	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新西村综合一台(微)	200	14.70%	0	0				89.83%
29133	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-43.67%
29134	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	鑫房地产开发有限公司变压器间隔1号配电	630	14.92%	473	473				-39.00%
29135	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	西郊线60右1	200	32.10%	115.8	115.8				97.53%
29136	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支34变台	400	18.75%	0	0				-104.21%
29137	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院6变电站1变压器	630	22.48%	319	319				-40.17%
29138	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-41.17%
29139	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分37左10	200	2.40%	0	0				0.51%
29140	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	汽校分34左4	400	9.90%	320.4	320.4				8.98%
29141	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1648劳改线	劳改干16左2	200	8.40%	163.2	163.2				4.50%
29142	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	王驿变854城东线户心分002	315	0.00%	283.5	283.5				-262.41%
29143	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分19	315	0.00%	283.5	283.5				-24.61%
29144	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园2变电站201变压器	400	19.60%	173	173				-43.24%
29145	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微门台村2	400	3.30%	346.8	346.8				-53.66%
29146	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29147	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分27左4	100	30.80%	0	0				-46.57%
29148	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	华润荣华府3箱式变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0				58.88%
29149	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	方青乙线62	315	93.46%	0	0	2024年6月			-40.27%
29150	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-42.79%
29151	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城三期2箱式变电站2配电变压器	800	57.00%	0	0				4.32%
29152	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变1变压器	630	29.52%	381	381				-25.30%
29153	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29154	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线004	30	26.67%	0	0				-67.34%
29155	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林源小区1变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	461	461				-37.07%
29156	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分南台支4	200	25.50%	129	129				-51.38%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29157	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左3柱上变压器	315	31.11%	0	0				-51.12%
29158	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分5柱上变压器	250	39.68%	0	0				-43.96%
29159	于洪	光辉66kV变电站	光辉66kV变电站	光辉变815光辉线光辉四分厂三站照明	50	82.20%	3.9	3.9	2023年4月			-17.41%
29160	于洪	东民66kV变电站	东民66kV变电站	和泰5小区2变电站1变压器	630	32.51%	0	0				-40.39%
29161	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区8变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-41.38%
29162	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0				-44.59%
29163	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	胡家线32左1	200	14.40%	0	0				0.41%
29164	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵卜分6-1	250	64.44%	63.9	63.9				-43.54%
29165	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期2变压器	400	36.38%	0	0				-38.13%
29166	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	官塔乙线3号变电站201间隔（官塔乙线）配电变	800	30.00%	0	0				23.13%
29167	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立乙线163左1	400	35.63%	0	0				-29.56%
29168	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅2	100	88.00%	2	2	2024年9月			-36.04%
29169	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	YHG_金港名城1号箱2号变	630	17.14%	0	0				-37.09%
29170	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站1变压器	630	8.76%	0	0				-39.64%
29171	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03+2	200	54.00%	0	0				-30.38%
29172	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线059	160	49.13%	65.4	65.4				-28.49%
29173	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线耿家	200	24.10%	0	0				-31.22%
29174	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线依拉线干线75	400	21.80%	0	0				-35.81%
29175	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站2号变压器	630	37.46%	331	331				-38.96%
29176	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	金昌商务中心小区箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0				-4.80%
29177	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线珠林分8左6	315	3.81%	0	0				-58.02%
29178	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器2公变	630	17.14%	94	94				-37.95%
29179	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	荣利心语花园小区二期10变电站201开关柜	630	23.81%	417	417				-41.18%
29180	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨顺鑫畜牧公变台区	200	55.80%	68.4	68.4				100.00%
29181	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴家分01（清洁能源）	400	14.03%	303.9	303.9				10.93%
29182	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				2.82%
29183	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区12主变	630	13.81%	480	480				-38.83%
29184	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	HG_美地苹果园一期1箱式变电站1号变压	630	20.32%	0	0				-32.21%
29185	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	格林·康泉府5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29186	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大棚1号	100	81.40%	0	0	2024年6月			-32.25%
29187	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	锦龙大厦变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-24.63%
29188	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-40.22%
29189	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分7右1变台	400	19.35%	0	0				-33.45%
29190	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园1箱变2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-45.09%
29191	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-41.88%
29192	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	YHG_武警院内箱式变电站1号配电变压器	500	24.72%	0	0				-44.57%
29193	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-38.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29194	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支44	200	29.50%	121	121				-36.52%
29195	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干84右5右8柱上变压器	400	54.60%	0	0				-29.14%
29196	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委综合一台（微）	630	50.10%	0	0				-38.63%
29197	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗线利民分31左4变台	200	50.40%	61	61				-871.69%
29198	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期4箱式变电站1配电变压器	400	36.60%	0	0				-42.45%
29199	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站1配电变压器	800	27.38%	501	501				-34.65%
29200	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景1变电站2变压器	630	74.67%	96.6	96.6				-40.33%
29201	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				-42.42%
29202	和平	文艺66kV变电站	文艺变950文金线	宝新公馆1变电站202配电变压器	800	6.38%	669	669				100.00%
29203	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李奎线	小峪回迁楼变电站1变压器配电变压器	800	8.85%	0	0				-39.18%
29204	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼南	100	46.50%	43.5	43.5				-44.37%
29205	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	10kV法镇线纪检委分1	400	52.00%	152	152				-39.69%
29206	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分057	200	53.40%	73.2	73.2				-39.02%
29207	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯分009	200	59.20%	61.6	61.6				-30.12%
29208	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线后山北02	100	65.00%	25	25				-31.40%
29209	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站2配电变压器	500	64.96%	125.2	125.2				-40.37%
29210	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-32.94%
29211	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	万锦红树湾三期3号站2号变201间隔	800	17.70%	578.4	578.4				8.08%
29212	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29213	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海洲线袁家分邵家支刘才支50	200	30.30%	0	0				-46.88%
29214	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室2号配电变压器	800	31.13%	471	471				-40.74%
29215	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站2配电变压器	630	21.33%	0	0				-40.90%
29216	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南干鞋城分12柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29217	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微占红养殖场台	400	96.30%	0	0	2022年12月			-19.76%
29218	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分3右07	100	39.00%	51	51				-36.40%
29219	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期7箱式变电站配电变压器	400	0.00%	0	0				-45.01%
29220	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支18	200	25.50%	0	0				-28.38%
29221	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅）	400	32.00%	0	0				-41.84%
29222	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支10	160	16.88%	0	0				10.51%
29223	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分10左2	200	31.80%	0	0				-14.65%
29224	东陵	营盘66kV变电站	营蒲乙线	文澜苑B区2箱变202.配电变压器	630	22.06%	0	0				-41.82%
29225	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	里公寓2号变电站201间隔（施林线）配电	630	45.08%	0	0				29.64%
29226	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左10	250	72.00%	0	0				-38.62%
29227	东陵	中马66kV变电站	世贸线	保利十二橡树2箱变1号配电变压器	630	27.62%	393	393				-38.12%
29228	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯2队支04	50	74.00%	8	8				-31.45%
29229	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	丽锦城1变电站2变压器	630	40.63%	311	311				-43.94%
29230	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	保利云禧1配电室202间隔配电变压器	800	33.00%	456	456				1.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29231	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居1局维变电站201配电变压器	400	19.13%	0	0				6.30%
29232	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居9局维变电站201配电变压器	400	32.25%	0	0				5.74%
29233	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变2变压器	500	16.80%	0	0				-42.68%
29234	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	城学园里3号变电站201间隔（甲）配电变	400	43.50%	186	186				-8.79%
29235	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分07#左支0	315	16.00%	0	0				-29.97%
29236	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线新型电缆住宅	200	40.20%	0	0				-39.07%
29237	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分19右5	100	67.80%	0	0				-54.50%
29238	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-42.80%
29239	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-44.47%
29240	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	水墨丹青2站房2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				-33.17%
29241	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	圣新园1变电站2变压器	630	10.67%	0	0				-45.14%
29242	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	公园里2期202间隔配电变压器	630	16.19%	465	465				-34.28%
29243	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站1变压器	630	24.29%	0	0				-47.09%
29244	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	文华变电站1变压器	630	67.81%	0	0				-40.87%
29245	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	满堂家园2变电站2变压器	800	38.25%	414	414				-37.97%
29246	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	加拿大郡4变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-20.09%
29247	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	YHG_东方家园201变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-49.02%
29248	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站2配电变压器	400	32.80%	228.8	228.8				-37.47%
29249	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	大洋河新建变台	200	70.50%	39	39				-22.16%
29250	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城16变电站变压器	630	13.33%	0	0				-41.81%
29251	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站202配电变压器	500	14.80%	0	0				-41.33%
29252	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线下太平支02	100	53.00%	0	0				-36.98%
29253	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站2变压器	500	31.20%	294	294				-35.75%
29254	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑1变电站1变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-38.77%
29255	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚村支16	200	91.80%	0	0	2024年6月			-35.02%
29256	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
29257	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	重工小区1变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
29258	大东	沈海66kV变电站	沈海变80346沈陵乙线	沈陵干16加1	200	6.00%	0	0				67.38%
29259	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊信用社住宅	80	47.63%	33.9	33.9				-40.42%
29260	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	王成畜牧公变台	200	21.30%	137.4	137.4				100.00%
29261	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-40.57%
29262	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	灯具厂住宅1变压器	630	40.32%	0	0				-43.88%
29263	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林干水库分11	400	11.10%	0	0				16.14%
29264	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	YHG_西塔干韩城	200	46.00%	0	0				-45.02%
29265	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	塞斯2变电站202	630	29.84%	379	379				-52.01%
29266	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗二村九队2南台区	400	27.90%	0	0				-35.69%
29267	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站202柜	630	0.00%	94	94				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29268	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室1号变压器	800	49.50%	324	324				-42.06%
29269	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆5号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0				-42.11%
29270	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区3变电站1变压器	800	18.30%	0	0				16.98%
29271	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站2配电变压器	500	27.52%	0	0				-42.28%
29272	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干170左6变台	80	93.00%	0	0	2022年12月			-49.66%
29273	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线24左3变台	100	36.90%	53.1	53.1				-31.37%
29274	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干70变台	200	89.20%	0	0	2025年4月			-28.09%
29275	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右	200	49.80%	0	0				17.86%
29276	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林线125左5	160	64.50%	40.8	40.8				-47.26%
29277	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	万科新都心一期52号变压器	630	15.87%	0	0				95.26%
29278	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1127梁家线	许家村大棚小区（2021微）	400	31.58%	233.7	233.7				-29.60%
29279	东陵	花山66kV变电站	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区4箱变2变压器	630	33.97%	353	353				20.84%
29280	沈北	道义66kV变电站	道义变15292开发一线	期锦程花园二期A2区1-1变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0				-40.61%
29281	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	偏堡北台综合（微）	400	34.80%	220.8	220.8				8.11%
29282	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	盛京金融广场10变电站201配电变压器	800	28.50%	0	0				5.68%
29283	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西农民住宅楼	100	14.90%	0	0				-43.80%
29284	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站1号变压器	630	47.94%	265	265				-42.25%
29285	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左2变台	200	43.00%	0	0				-45.58%
29286	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义东支05	315	50.54%	124.3	124.3				-21.91%
29287	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左5右13变台	200	23.10%	0	0				-41.15%
29288	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站1号变压器	630	12.38%	0	0				-40.64%
29289	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分23左7变台	200	18.20%	143.6	143.6				-55.23%
29290	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几15	50	78.00%	6	6				-43.03%
29291	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分88	400	15.60%	297.6	297.6				10.82%
29292	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	达连南井分4加1右支02变压器	50	62.40%	13.8	13.8				-57.08%
29293	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-38.66%
29294	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0				-40.97%
29295	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	水家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	400	10.80%	41	41				-49.62%
29296	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	干100三台子分1左支6（新立变台）柱上	80	33.00%	0	0				-3.08%
29297	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线四方台村东二台	200	85.50%	9	9	2024年6月			-34.22%
29298	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村东台照明	400	28.75%	245	245				-41.65%
29299	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子南台	200	45.90%	0	0				-38.83%
29300	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	和樾小区2配电室201间隔配电变压器	630	59.05%	195	195				0.38%
29301	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房2变压器	800	31.50%	468	468				-37.82%
29302	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线后兴分02	50	0.00%	45	45				-36.11%
29303	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支017	200	31.60%	0	0				-36.44%
29304	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线线伙楼	200	32.40%	115.2	115.2				-40.51%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29305	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变1变压器	800	21.38%	549	549				-43.09%
29306	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站201配电变压器	630	39.37%	0	0				-39.92%
29307	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站201配电变压器	800	57.00%	0	0				-38.71%
29308	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75954卧依线	镇一线公园桥分013	100	60.90%	29.1	29.1				-39.87%
29309	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线下柳支17	100	112.20%	0	0	2022年12月			-32.00%
29310	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线克保支03	50	99.00%	0	0	2024年6月			-30.95%
29311	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西窑支014	200	42.90%	0	0				-28.83%
29312	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分三棵树四队支007	50	108.90%	0	0	2023年2月			-31.44%
29313	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变1变压器	400	20.00%	280	280				-46.07%
29314	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂1号住宅	630	68.83%	0	0				-42.11%
29315	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭六组照明	50	50.80%	19.6	19.6				-20.28%
29316	沈河	站前66kV变电站	站前变276站南乙线	中韩科技园2箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-12.28%
29317	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线巴东支02	200	52.00%	0	0				-33.76%
29318	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站2号主变	630	26.29%	235	235				-32.42%
29319	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分达连东支26右02变压器	50	21.00%	34.5	34.5				-60.16%
29320	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	一站式服务-鑫红利食品厂	200	11.70%	0	0				100.00%
29321	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线苗圃分4右1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29322	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线11右分1	200	44.10%	91.8	91.8				-30.91%
29323	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29324	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	画苑西小区2站房1变压器	630	43.17%	295	295				-46.37%
29325	法库	秀水66kV变电站	秀登线	登线张家分登南支三石几登东北甲登树莓	100	6.60%	0	0				-5.44%
29326	沈北	道义66kV变电站	道义变15293开发二线	柳岸新居3箱1变	630	16.83%	0	0				-40.26%
29327	沈北	道义66kV变电站	道义变15269佰景线	0佰景线沈阳军辉房地产开发有限公司（1	1260	9.84%	0	0				-40.45%
29328	沈北	道义66kV变电站	道信线	吾悦B1B2小区1变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0				18.40%
29329	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	变166文北甲线工业分14左6+1右9柱上变	315	67.30%	0	0				-40.24%
29330	东陵	中马66kV变电站	疗养线	疗养线疗养干16下马三台分10柱上变压器	80	10.63%	63.5	63.5				-58.16%
29331	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	北海干2变电站1站内变压器	500	55.04%	0	0				-35.75%
29332	浑南	白塔66kV变电站	白塔变968冷库甲线	东大软件公寓2#变电站2变压器	800	9.30%	0	0				-44.79%
29333	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	前变222站北线立新干故居分2右1台商会	50	27.60%	31.2	31.2				-108.22%
29334	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家4箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0				8.00%
29335	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线137左7变台	200	55.50%	69	69				-61.51%
29336	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园7箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-42.65%
29337	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙沟村综合一台（微）	200	49.80%	80.4	80.4				-15.14%
29338	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮子分30变台	200	32.40%	0	0				-20.90%
29339	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干69+1变台	100	15.60%	0	0				-53.32%
29340	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线苗圃分13左4柱上变压器	100	48.00%	0	0				-30.67%
29341	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块2变201配电变压器	630	31.75%	0	0				-15.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29342	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站201配电变压器	315	25.52%	0	0				-34.18%
29343	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分15右1变台	200	15.30%	0	0				100.00%
29344	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	变162文南甲线文南干东五分32左3柱上变	315	0.00%	0	0				-63.48%
29345	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡7号小区变电站1号变压器	400	35.20%	0	0				-44.78%
29346	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	邮政箱变配变间隔配电变压器	500	29.44%	0	0				-41.76%
29347	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分太平支31变台	200	46.80%	86.4	86.4				-34.11%
29348	于洪	东民66kV变电站	东李线	洪汇园公租房2站房2变压器	630	15.24%	0	0				-41.49%
29349	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东台支02	200	54.80%	70.4	70.4				-29.26%
29350	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线孙白二组分支线006	100	71.70%	18.3	18.3				-35.33%
29351	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线小郭家4电井分支05	30	26.00%	0	0				-54.82%
29352	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站2号变压器	630	12.38%	0	0				88.87%
29353	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	果园分14左1右7柱上变压器	315	53.97%	0	0				-27.85%
29354	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线34	200	28.20%	0	0				-33.05%
29355	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线大山屯西支4	160	54.88%	0	0				-42.40%
29356	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站1配电变压器	500	41.60%	0	0				-41.58%
29357	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫线老牛圈分37右5变台	100	95.40%	0	0	2023年4月			-31.07%
29358	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村23机井	200	22.90%	0	0				-43.30%
29359	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城南区2局维变201配电变压器	800	29.70%	0	0				-8.25%
29360	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	天置业有限公司-尚书府二期41 201配电	630	31.62%	367.8	367.8				-38.09%
29361	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站2配电变压器	630	40.76%	0	0				-43.52%
29362	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站2配电变压器	630	38.86%	0	0				-37.69%
29363	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分19变压器	100	24.00%	66	66				-51.48%
29364	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	小卜干135左18+1左1	200	25.50%	129	129				7.64%
29365	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站1配电变压器	400	74.50%	0	0				-37.00%
29366	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线158变台	100	33.90%	0	0				-36.32%
29367	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙线长南干100公变	400	43.80%	0	0				-37.66%
29368	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡15号小区变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.16%
29369	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	乡政府宿舍	315	58.10%	0	0				-53.26%
29370	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支37变	250	52.80%	0	0				-43.11%
29371	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	隆变548孤家线孤家线古洞岗子分58右8变	315	16.67%	0	0				-46.77%
29372	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	逸铭筑小区一期1箱式变电站1配电变压器	630	27.30%	0	0				-40.17%
29373	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分80	200	39.30%	101.4	101.4				-33.42%
29374	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支8右T02	100	76.65%	0	0				-39.28%
29375	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微沙坨子4台	400	30.60%	0	0				10.39%
29376	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线47左6变台	200	42.30%	95.4	95.4				-32.65%
29377	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	锦绣四合院7变电站1变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-41.66%
29378	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	凌云佳园1变电站1变压器	400	28.50%	204	204				-27.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29379	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分8变台	200	34.50%	0	0				-37.32%
29380	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分柴窝支8变台	400	20.10%	0	0				-37.59%
29381	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	科圣花园变电站1号变压器	630	50.79%	0	0				-47.46%
29382	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95450得富线	滨河A区1站房2变压器	630	24.63%	411.8	411.8				-43.29%
29383	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线东关干线064	315	47.81%	132.9	132.9				-40.38%
29384	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	10kV果北甲线交通分10	200	63.00%	0	0				-39.64%
29385	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房10组分台	315	9.84%	252.5	252.5				100.00%
29386	沈北	道义66kV变电站	道孝乙线	义路城北印象四变电站1变压器配电变	630	30.79%	0	0				-40.00%
29387	沈北	道义66kV变电站	道义变15269佰景线	百益龙置业有限公司2变电站1变压器配电	630	14.60%	0	0				-42.92%
29388	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微双树3台区	200	53.40%	73.2	73.2				12.20%
29389	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				-42.30%
29390	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分40变台	200	38.70%	102.6	102.6				-14.34%
29391	沈北	道义66kV变电站	道信线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器202	630	15.87%	0	0				20.15%
29392	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	迎宾花园小区1箱变201间隔配电变压器	400	33.00%	0	0				-3.04%
29393	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	斗沟子1组2台	200	0.00%	180	180				0.00%
29394	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果子园变411龙山线县工会1	315	42.67%	0	0				-46.53%
29395	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站202	630	23.81%	417	417				-38.04%
29396	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜村支4	200	56.40%	0	0				-40.79%
29397	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民干大喇嘛分46变台	400	61.13%	115.5	115.5				-28.86%
29398	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	北五经分5+1	315	29.21%	0	0				-31.94%
29399	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北里1号变电站201间隔（施北乙线）配电	800	28.50%	0	0				6.82%
29400	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-43.10%
29401	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				-3569.79%
29402	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园1站房1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-41.63%
29403	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站2变电站变压器	315	20.63%	142	142				-39.18%
29404	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60644达史甲线	大古家分32右1右6	200	49.20%	81.6	81.6				-35.43%
29405	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	V中石干联络分拉塔湖支3加1右分支18变	50	23.40%	33.3	33.3				-28.71%
29406	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	车家堡台	50	30.00%	30	30				-24.18%
29407	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵大棚2支05	50	10.00%	40	40				-31.75%
29408	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站201	630	21.84%	0	0				-44.73%
29409	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-40.03%
29410	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线山东线021	200	36.90%	106.2	106.2				-40.79%
29411	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分11+1	315	37.46%	2	2				-45.69%
29412	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区2变电站2变压器	400	35.70%	0	0				-33.32%
29413	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	马耳山分50左26左1	400	17.10%	291.6	291.6				-33.81%
29414	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站1变压器	500	59.04%	0	0				-39.77%
29415	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干76柱上变压器	400	5.25%	339	339				-46.32%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29416	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	御康府1箱变202间隔配电变压器	500	36.40%	0	0				-36.63%
29417	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡南中台（2021微）	400	28.50%	0	0				-26.27%
29418	法库	宝山66kV变电站	宝山变015兴瓷线	周地沟箱变1号变压器	630	48.00%	264.6	264.6				-42.05%
29419	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗北台照明	200	27.20%	0	0				-34.12%
29420	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	洞阳小区6变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-24.75%
29421	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	上园3箱变1变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-33.84%
29422	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分008	200	29.10%	17	17				-32.67%
29423	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线66	200	28.00%	0	0				0.88%
29424	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线东下支011	200	23.65%	132.7	132.7				-27.99%
29425	浑南	安顺66kV变电站	安顺变176安软线	丽水新城三期202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29426	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线永安四十一队	160	110.63%	0	0	2024年6月			-44.22%
29427	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线土井山分07	100	63.00%	27	27				-38.58%
29428	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站202配电变压器	400	5.10%	339.6	339.6				0.00%
29429	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	信乙线怒信于太白山分8右5左2柱上变压	100	50.70%	0	0				-45.80%
29430	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左18变台	200	117.60%	0	0	2024年6月			-22.01%
29431	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线三组分7左2变台	200	38.10%	103.8	103.8				-46.88%
29432	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	小微沙岭19号台	400	69.00%	84	84				-31.99%
29433	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分朝阳支014	50	77.10%	6.45	6.45				-34.25%
29434	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	东陵东郡四期1局维箱变202间隔配电变压器	800	55.50%	0	0				-36.48%
29435	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支小区支01	30	75.50%	4.35	4.35				-38.10%
29436	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线205右6变台	200	29.40%	121.2	121.2				-26.38%
29437	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	雪松变576雪北甲线	400	47.40%	0	0				-19.37%
29438	于洪	曹家66kV变电站	曹工线	中南世纪城三期3箱变2变压器	630	49.52%	255	255				-40.56%
29439	新民	查牛66kV变电站	查牛变31354排水线	排水干营子分24变台	400	32.40%	230.4	230.4				-59.37%
29440	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-37.40%
29441	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-38.07%
29442	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分49左6变台	200	95.20%	0	0	2024年6月			-29.91%
29443	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	军工于42右6公变1	315	26.98%	198.5	198.5				-48.71%
29444	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变2号变压器	800	12.30%	621.6	621.6				33.92%
29445	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分08	400	11.33%	314.7	314.7				-19.00%
29446	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右10柱上变压器	400	41.00%	0	0				-41.22%
29447	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡7箱变2变压器	630	36.83%	335	335				-34.01%
29448	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支28+1右9变台	200	52.20%	75.6	75.6				-442.83%
29449	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分11右21左11	400	11.70%	313.2	313.2				1.46%
29450	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线哈户中台分支002	100	76.00%	14	14				-50.13%
29451	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线东胜支12	200	31.50%	0	0				-28.77%
29452	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29453	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干64	100	64.50%	25.5	25.5				-29.76%
29454	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线大山下支034	50	78.40%	0	0				-32.12%
29455	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金澜庭二期局维202配电变压器	400	20.80%	0	0				-40.63%
29456	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景棠苑3变电站1变压器	630	0.00%	19	19				-41.33%
29457	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0				9.95%
29458	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	房地产开发有限公司箱式变电站201间隔配	630	20.57%	437.4	437.4				-40.48%
29459	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变2站内变压器	630	38.10%	0	0				-38.82%
29460	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
29461	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站2变压器	800	33.60%	451.2	451.2				-41.12%
29462	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区6变电站2变压器	800	33.75%	450	450				-41.82%
29463	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线32左6变台	315	55.56%	108.5	108.5				-38.30%
29464	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干92右支1一站式	200	10.80%	158.4	158.4				-38.31%
29465	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干53房身分32+1一站式	200	69.60%	40.8	40.8				10.73%
29466	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	YHG 银河线长青分15左4右1柱上变压器	50	22.20%	0	0				-51.22%
29467	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子6灯	100	87.60%	2.4	2.4	2025年4月			-40.24%
29468	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线小三家村内	80	54.00%	28.8	28.8				-45.65%
29469	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园4变电站1变压器	630	35.43%	0	0				-35.79%
29470	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	魏家三组照明(2020微)	200	76.50%	0	0				-19.31%
29471	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线72变压器	400	88.80%	0	0	2024年6月			32.63%
29472	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站1公变	630	70.79%	121	121				-42.47%
29473	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期10变202	500	16.00%	370	370				33.65%
29474	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期11变201	630	18.41%	451	451				-34.11%
29475	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变1	630	22.86%	0	0				-40.44%
29476	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51268前润乙线	润润府2号变电站201间隔(乙)配电变压	800	18.30%	0	0				-21.43%
29477	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				-42.85%
29478	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				-41.18%
29479	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城8变电站变压器	630	13.71%	0	0				-42.29%
29480	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京二期1变电站202变压器	800	44.25%	366	366				-46.00%
29481	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右12	400	26.10%	255.6	255.6				0.46%
29482	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	423	423				-42.46%
29483	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅7变电站7变压器	630	22.14%	0	0				-39.15%
29484	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	利紫荆公馆一期1变电站202间隔配电变压	800	19.50%	564	564				-45.29%
29485	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	天易晶城五期2变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				-31.93%
29486	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝3箱变2变压器	630	13.02%	0	0				-36.87%
29487	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区1变电站1变压器	630	10.67%	0	0				-45.37%
29488	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区1变电站1变压器	630	11.75%	493	493				97.83%
29489	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸二期3变电站2变压器配电变压器	630	24.13%	0	0				-41.42%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29490	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	农电局道东家属楼母线间隔配电变压器	500	30.08%	299.6	299.6				-41.76%
29491	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左5变台	400	11.40%	0	0				-40.28%
29492	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支71变台	400	20.70%	277.2	277.2				-12.09%
29493	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园一期3箱变1配电变压器	630	13.46%	0	0				-35.18%
29494	和平	花园66kV变电站	花园变56754花丽甲线	丽景小区用户201配电变压器	1250	23.36%	833	833				-45.08%
29495	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	工商行住宅楼	630	54.10%	0	0				-37.87%
29496	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站201变压器	500	31.20%	0	0				-33.86%
29497	沈北	大志66kV变电站	志詹甲线	沈煤大桥1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0				-19.37%
29498	沈北	新城子66kV变电站	新城线	红光小区南箱变1号变压器	630	116.83%	0	0	2024年6月			-39.72%
29499	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司4配电变	630	20.63%	0	0				-40.89%
29500	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微范屯村北台	200	20.40%	139.2	139.2				-15.83%
29501	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期4201间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				-33.12%
29502	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-40.18%
29503	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变2变压器	630	41.90%	7	7				-43.12%
29504	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线大潘村大队前	200	56.60%	66.8	66.8				-46.65%
29505	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居3箱变2变压器	630	34.29%	351	351				-41.41%
29506	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园16箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-37.95%
29507	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工工37左9	315	12.06%	245.5	245.5				-26.14%
29508	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站2变压器	500	18.80%	356	356				-42.05%
29509	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-44.74%
29510	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站201间隔配电变压器	800	48.38%	0	0				-41.22%
29511	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左7变台	400	11.10%	0	0				-42.51%
29512	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变1站内变压器	500	13.44%	0	0				-42.51%
29513	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村1号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0				-31.90%
29514	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微后辛台村1	400	53.40%	0	0				-36.28%
29515	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	沈阳荆众机械设备有限公司（一站式）	200	30.30%	119.4	119.4				24.23%
29516	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	恒大悦龙台1配电变压器	800	51.00%	19	19				8.93%
29517	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	恒大悦龙台2配电变压器	800	72.30%	19	19				6.23%
29518	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站2变压器	250	23.20%	0	0				-51.78%
29519	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干10加2变压器	50	24.60%	0	0				-18.62%
29520	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期2箱变	630	23.17%	0	0				-17.39%
29521	大东	大志66kV变电站	大志变70578大劳乙线	三家子安居1箱变2变压器	800	24.60%	523.2	523.2				-25.25%
29522	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格6号配电室2号配电变压器	630	22.54%	0	0				-42.53%
29523	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分47右01	50	112.20%	0	0	2025年4月			-40.10%
29524	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大陆线二院箱变配变间隔配电变压器	315	40.32%	156.5	156.5				-26.61%
29525	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化3台	200	44.00%	92	92				54.04%
29526	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城二期1号变电站1号配电变压器	500	41.60%	0	0				-38.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29527	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城2号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-31.69%
29528	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家分支线046	200	35.10%	109.8	109.8				-39.24%
29529	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右5	400	81.30%	0	0	2024年9月			-40.54%
29530	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	浑河国际城3号变电站201配电变压器	630	16.76%	0	0				-33.78%
29531	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	旺乙线广旺干高力分1左13左2柱上变压器	400	54.40%	0	0				6.39%
29532	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	自来水宿舍箱式变电站配电变压器	500	26.00%	320	320				-46.07%
29533	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线87右1柱上变压器	200	24.60%	0	0				-33.72%
29534	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分15左2变台	400	28.50%	246	246				0.20%
29535	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子几22	315	32.51%	181.1	181.1				-32.02%
29536	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	华润悦玺2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	0	0				-11.83%
29537	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	明星国际城北一期1变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0				-64.41%
29538	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号201间隔配电变压器	800	99.00%	0	0	2024年12月			-36.39%
29539	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	小青新苑1站房2配电变压器	630	37.78%	329	329				-25.68%
29540	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	变322沈链干沈链干上佰分34左1柱上变	160	6.25%	0	0				-70.46%
29541	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线木材住宅	315	62.67%	0	0				-41.04%
29542	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	永丰6组（2022微）	100	85.20%	4.8	4.8	2024年6月			-49.63%
29543	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站2配电变压器	500	29.40%	0	0				-37.94%
29544	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分10+1	50	19.20%	0	0				-44.98%
29545	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园8箱变（单）	315	44.76%	142.5	142.5				-41.26%
29546	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25288平罗甲线	变268平罗甲线平罗干52左9右5柱上变	315	0.00%	0	0				-195.80%
29547	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分5柱上变	315	52.70%	0	0				-46.74%
29548	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	南窑变554城东甲线城东甲线30	315	38.10%	163.5	163.5				-36.90%
29549	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	后陵干109	315	35.24%	172.5	172.5				-36.77%
29550	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线78	100	50.40%	0	0				-38.35%
29551	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	北四干109变压器	315	27.62%	0	0				-41.54%
29552	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线9左5	100	67.50%	0	0				-46.12%
29553	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左6	400	14.00%	0	0				-43.52%
29554	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分4左2变压器	315	77.21%	0	0				-40.35%
29555	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分19变压器	315	17.27%	0	0				-50.39%
29556	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右3	315	62.48%	86.7	86.7				-46.93%
29557	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干新村4开闭站左2变	315	64.19%	0	0				-34.40%
29558	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左13柱上变压器	200	42.00%	0	0				-40.09%
29559	和平	方型66kV变电站	方型变458四平甲线	四平甲线40右5	315	29.52%	0	0				-42.71%
29560	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北干27左5	315	25.65%	0	0				-42.45%
29561	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分5左7	315	44.44%	0	0				-63.77%
29562	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	计量分5左2	315	61.90%	0	0				-46.71%
29563	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支3变台	315	21.90%	0	0				-42.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29564	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分27左1	315	63.17%	84.5	84.5				-22.32%
29565	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青年变352青东线万青干63公变	315	77.14%	0	0				-40.92%
29566	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	怀顺干10公变	200	59.10%	61.8	61.8				-39.45%
29567	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右2+1公变	315	32.06%	0	0				-39.30%
29568	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右13公	400	52.75%	0	0				-39.56%
29569	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左4	400	23.20%	0	0				-92.72%
29570	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干37左4公变	315	36.83%	0	0				-41.26%
29571	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	东变540城南甲线城南线城南干45之3左1公	315	29.21%	0	0				-43.98%
29572	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左5	250	33.92%	0	0				-39.57%
29573	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线50	315	88.00%	6.3	6.3	2024年7月			-33.06%
29574	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分106右17	100	54.60%	35.4	35.4				-62.59%
29575	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	凌变148卫东乙线卫东干松南分10柱上变压	315	18.73%	0	0				-37.58%
29576	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干41柱上变压器	315	29.52%	0	0				-32.12%
29577	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北陵变162黄河乙线黄河干48右3柱上变压器	400	61.75%	0	0				-37.75%
29578	大东	如意66kV变电站	如意变80892如热線	联合甲线新生干48左12	200	14.80%	0	0				-74.26%
29579	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44右1	315	43.81%	0	0				-45.01%
29580	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分14右3变压器	315	5.71%	0	0				-42.10%
29581	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干68	315	36.51%	0	0				-29.48%
29582	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3-2	160	46.13%	0	0				-39.40%
29583	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17	50	19.80%	0	0				-55.22%
29584	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右1变压器	315	24.44%	142	142				-43.03%
29585	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分99变压器	315	61.46%	89.9	89.9				-11.14%
29586	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线九如巷分11	315	32.38%	0	0				-39.63%
29587	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干78变压器	250	86.00%	0	0	2024年6月			-51.92%
29588	和平	和平66kV变电站	和平变162同北甲线	南海渔村变台	315	17.14%	229.5	229.5				-55.14%
29589	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线47+1	315	29.21%	191.5	191.5				-46.12%
29590	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线16	315	98.67%	0	0	2022年12月			-38.36%
29591	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水一支17柱上变压器	250	3.60%	0	0				-27.39%
29592	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	祥云家园变电站2号高压柜1主变	500	10.88%	0	0				-42.90%
29593	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变2号变	630	13.71%	0	0				-44.31%
29594	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	北海1变电站2变压器	630	18.73%	449	449				-46.09%
29595	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	区图书馆主变	500	1.44%	0	0				-98.48%
29596	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	万科 I 期1箱变1变压器	500	41.28%	243.6	243.6				-43.47%
29597	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
29598	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变2	500	25.60%	0	0				-44.25%
29599	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变1	500	24.64%	0	0				-41.21%
29600	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭4#1#主变	500	23.20%	334	334				-39.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29601	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29602	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变2号变	400	59.00%	0	0				-42.18%
29603	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29604	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变1号变	630	34.29%	0	0				-38.35%
29605	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-42.60%
29606	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变2站内变压器	500	23.68%	0	0				-41.92%
29607	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变2	630	62.22%	175	175				-44.05%
29608	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-45.61%
29609	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站1变压器	630	15.49%	0	0				-40.94%
29610	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-29.81%
29611	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变2变压器	630	29.21%	383	383				-43.93%
29612	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙9箱变2变压器	630	33.02%	359	359				-42.12%
29613	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0				-40.81%
29614	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	太原11变压器	315	26.29%	200.7	200.7				-46.04%
29615	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变1站内变压器	500	18.80%	2	2				-48.11%
29616	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次2变压器柜2主变	630	55.24%	0	0				-37.51%
29617	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园2变电站201柜	630	41.27%	0	0				-43.53%
29618	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期1变电站202柜	630	38.41%	0	0				-39.52%
29619	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站201柜	400	30.00%	0	0				-47.59%
29620	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城治线	重工街9变电站201柜	500	22.72%	336.4	336.4				-46.83%
29621	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	友佳花园4变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
29622	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	方家栏小区2箱变1变压器	630	28.57%	387	387				-42.53%
29623	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站201	400	23.20%	54	54				-43.36%
29624	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园10变电站2变压器	630	56.76%	0	0				-44.29%
29625	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变2	500	44.00%	31	31				-39.96%
29626	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	1主变百合园	1000	0.00%	0	0				-42.13%
29627	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲7箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
29628	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变1号变	630	16.19%	0	0				-42.42%
29629	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站1号变	500	21.76%	0	0				-47.95%
29630	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华府3箱变2变	630	16.38%	463.8	463.8				-39.08%
29631	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变2变压器	500	18.88%	0	0				-43.48%
29632	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	兴旺园小区2变电站201柜	500	18.56%	0	0				-50.73%
29633	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-43.77%
29634	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路10变电站201柜	315	20.32%	0	0				-7.94%
29635	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	祥顺西2箱变1变压器	400	21.20%	275.2	275.2				-41.79%
29636	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	南塔东变电站1变压器	500	19.84%	350.8	350.8				-42.02%
29637	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				-43.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29638	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	现代家园1箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-62.51%
29639	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-48.29%
29640	沈河	北兴66kV变电站	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-41.52%
29641	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	凤凰新村箱变2变压器	630	40.76%	0	0				-38.55%
29642	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-42.79%
29643	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2202变压器	630	21.90%	429	429				-41.80%
29644	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2202	630	37.78%	329	329				-43.47%
29645	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都13变电站201	500	29.76%	301.2	301.2				-39.53%
29646	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变2	630	20.00%	0	0				-42.98%
29647	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站202	630	30.16%	0	0				-45.82%
29648	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	前进村1号变电站1号变压器	630	9.05%	0	0				-34.52%
29649	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站1号变压器	800	50.63%	0	0				-39.83%
29650	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变2变压器	400	10.50%	318	318				-46.95%
29651	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站201	630	26.35%	401	401				-44.58%
29652	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	艺术名家1箱变2变压器	630	16.25%	0	0				-41.70%
29653	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	冠芳园1变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-40.88%
29654	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格4号变电站1变压器	500	17.92%	0	0				-41.57%
29655	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站2号变压器	630	13.33%	483	483				-39.10%
29656	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳1箱变2变压器	800	16.88%	585	585				-38.75%
29657	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区17变电站201柜	630	18.10%	0	0				-41.30%
29658	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	热闹路变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-47.46%
29659	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	彤利箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-71.26%
29660	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	工校1箱变1变压器	315	11.43%	0	0				-39.37%
29661	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	主变六九零三	500	24.40%	0	0				-43.04%
29662	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑5箱变1	500	15.68%	0	0				-43.44%
29663	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变2	400	51.00%	156	156				-42.88%
29664	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站2站内变压器	400	19.80%	0	0				-38.78%
29665	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	行政小区箱变1号变	400	79.20%	0	0				-43.71%
29666	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站202	630	20.63%	437	437				-51.83%
29667	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村3变电站201柜	630	22.54%	0	0				-43.69%
29668	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊1变电站201柜	630	22.22%	0	0				-42.16%
29669	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29670	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格1号变电站1号变压器	630	44.13%	0	0				-44.05%
29671	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	金阳2配变站2变压器	630	11.75%	0	0				-37.41%
29672	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-42.53%
29673	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰2箱变1变压器	630	60.44%	0	0				-42.98%
29674	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰3箱变1变压器	630	93.33%	0	0	2022年12月			-39.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29675	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	永泰3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29676	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	嫩江2箱变1变压器	500	28.32%	0	0				-37.98%
29677	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期6变电站201柜	630	50.79%	0	0				-41.27%
29678	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060高品乙线	城中艺景2箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-42.82%
29679	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城16箱变1变压器	630	37.71%	0	0				-23.13%
29680	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站201变压器	500	18.80%	0	0				-46.99%
29681	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干朱三台子分37变台	100	73.50%	16.5	16.5				-35.96%
29682	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0				-11.43%
29683	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-38.71%
29684	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	10	10				-42.38%
29685	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-49.96%
29686	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站1变压器	630	24.29%	0	0				-41.15%
29687	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线91右32+1号台	200	43.80%	0	0				64.30%
29688	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	供销社分01冯贝堡中心台柱上变压器	200	0.00%	180	180				-27.49%
29689	和平	展览66kV变电站	展览变858展兆线	佳兆业小区2202间隔配电变压器	630	17.78%	0	0				-39.26%
29690	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干176左6变台	200	19.73%	140.55	140.55				-22.29%
29691	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线林业队分忠江养殖场支8	80	19.50%	56.4	56.4				60.89%
29692	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站1变压器	500	38.80%	0	0				-43.18%
29693	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	雅典居1箱变（单）	400	24.50%	262	262				-41.65%
29694	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底东台	200	26.10%	0	0				-31.16%
29695	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	远大花园1变电站1变压器	630	48.57%	261	261				-38.00%
29696	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	张家2台	200	69.60%	0	0				-39.92%
29697	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线所带祝杨干30常家湾分26柱上变压器	400	14.85%	139	139				-40.67%
29698	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	26.70%	63.3	63.3				-61.87%
29699	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线永安分30右8变台	200	38.10%	0	0				-27.83%
29700	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干17柱上变压器	315	47.30%	0	0				-44.34%
29701	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干11	400	25.50%	0	0				-49.75%
29702	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯5箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-35.37%
29703	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑B区1箱变1变压器	630	16.38%	0	0				-41.26%
29704	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	湾10号变电站201间隔（白郡线）配电变	800	34.20%	0	0				-26.52%
29705	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右9柱上变压器	315	83.81%	0	0	2022年12月			-46.93%
29706	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	新村干62	250	3.52%	0	0				-89.93%
29707	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语9箱变1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29708	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	日雅居乐花园摩卡1变电站1变压器配电变	630	33.33%	0	0				-43.92%
29709	沈北	农高66kV变电站	农丰线	阳恒高房地产开发有限公司1202配电变	630	9.21%	0	0				-14.60%
29710	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	YHG z英城子家属楼锅炉柱上变压器	315	33.33%	0	0				-41.72%
29711	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-35.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29712	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村Z3地块2变电站201间隔配电变压器	630	57.14%	0	0				-35.23%
29713	浑南	安顺66kV变电站	安顺变152安汇线	全运村Z3地块3号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29714	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-38.47%
29715	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之21柱上变压器	315	40.63%	0	0				-50.01%
29716	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干果园分21右5+1柱上变压器	400	0.00%	0	0				-47.13%
29717	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	段家大棚台	30	0.00%	27	27				0.00%
29718	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路干26劳动分11左5左2	200	38.10%	0	0				8.14%
29719	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站1变压器	630	13.33%	483	483				-40.61%
29720	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线湾西乙5	100	91.50%	0	0	2023年2月			-40.42%
29721	东陵	祝家66kV变电站	祝杨线	祝杨线祝杨干85左2柱上变压器	200	13.50%	153	153				-36.34%
29722	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任西支002	200	40.35%	0	0				-27.28%
29723	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	旺甲线广旺干提水分16左8右4柱上变压器	400	64.50%	0	0				3.73%
29724	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	博荣水立方三期1箱变2变压器	630	11.11%	0	0				6.13%
29725	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春六期3变电站201变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-41.36%
29726	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站2变	500	66.00%	0	0				-37.66%
29727	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分05	200	39.08%	101.85	101.85				-34.98%
29728	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.62%	519	519				56.11%
29729	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	法镇线十东分29（政府办家属楼）	315	44.76%	0	0				-42.01%
29730	法库	宝山66kV变电站	镇西线	宝山变019镇西线卫生局	315	23.49%	209.5	209.5				-46.27%
29731	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线菜地几4	80	26.75%	50.6	50.6				-43.94%
29732	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分4左14右11	200	4.20%	0	0				0.00%
29733	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站1变压器	400	24.00%	264	264				-41.71%
29734	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	李祝线李祝干8左2柱上变压器	200	36.75%	0	0				-33.64%
29735	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	19.80%	0	0				24.31%
29736	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线四长干46右2	100	62.40%	27.6	27.6				-30.47%
29737	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑1变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-44.91%
29738	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线43左8变台	200	43.20%	93.6	93.6				-17.46%
29739	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号1变压器	800	11.25%	630	630				-47.05%
29740	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线老边支06	200	34.90%	110.2	110.2				-29.91%
29741	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分38	315	43.49%	0	0				-44.94%
29742	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	马二乙线南昌分16右6变压器	315	60.95%	91.5	91.5				-48.74%
29743	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期5变压器	630	47.62%	267	267				-41.85%
29744	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左6变台	200	45.00%	0	0				-29.60%
29745	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干181右1变压器	200	54.00%	0	0				-39.62%
29746	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分红庙支41变台	200	38.70%	0	0				-38.39%
29747	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线275右10右2变台	200	32.10%	115.8	115.8				100.00%
29748	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	沈空首长楼箱变（单）	400	18.80%	284.8	284.8				-49.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29749	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	青文线6	630	39.37%	0	0				-11.80%
29750	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干42左7+1右1	200	38.20%	103.6	103.6				-63.34%
29751	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵卜分8	400	59.75%	121	121				-48.20%
29752	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城5箱变1变压器	400	20.00%	0	0				43.77%
29753	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站2变压器	630	58.67%	0	0				-50.95%
29754	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线宝泉分6柱上变压器	400	0.40%	0	0				0.11%
29755	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干49	200	102.30%	0	0	2024年6月			-15.31%
29756	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑7变电站1变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-31.74%
29757	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	近海城邦2号201配电变压器	630	51.43%	0	0				-33.44%
29758	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	教堂自维变压器	630	7.14%	522	522				-48.52%
29759	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际6号变电站1变压器	630	36.83%	0	0				-37.65%
29760	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	榆上河府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	58.00%	0	0				-38.87%
29761	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	北海干辽沈支3新	400	41.70%	0	0				-41.05%
29762	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线石人北支4	50	127.20%	0	0	2022年12月			-40.12%
29763	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依九队分04	100	103.00%	0	0	2025年4月			-21.58%
29764	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	顺明4箱变1变压器	630	18.41%	0	0				23.86%
29765	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	双树村北台区	100	101.85%	0	0	2024年6月			-36.98%
29766	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双西干2	200	45.00%	0	0				-28.04%
29767	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟南台	50	0.00%	0	0				-31.13%
29768	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线小村分02	100	94.65%	0	0	2022年12月			-31.89%
29769	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干20右2柱上变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-45.48%
29770	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	房地产开发有限公司(时代逸居)10箱1配电变压器	400	15.38%	0	0				3.83%
29771	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干215变台	400	31.50%	234	234				-36.42%
29772	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	江山风华一期1箱式变电站1配电变压器	800	9.30%	0	0				60.26%
29773	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-45.02%
29774	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分马屯一队支19变台	200	17.15%	145.7	145.7				-35.06%
29775	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线鲍岗分30变台	200	22.50%	135	135				-35.25%
29776	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	江湾城1号变电站2号变压器	800	24.00%	0	0				-39.86%
29777	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰6箱变（单）	630	22.54%	0	0				-37.84%
29778	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳干树林子分19变台	200	27.80%	124.4	124.4				-40.26%
29779	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分7变台	400	27.40%	0	0				10.81%
29780	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线90右11变台	200	52.50%	75	75				-40.77%
29781	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府1变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-42.84%
29782	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变1变压器	500	24.32%	0	0				-45.64%
29783	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	睿达畜禽公变台	200	53.70%	0	0				100.00%
29784	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	长白干79右9+1	400	9.00%	0	0				79.33%
29785	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	翠文箱变1变压器	500	24.72%	0	0				-53.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29786	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园11变电站201变压器	630	29.33%	0	0				-38.76%
29787	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线腰后北台分05	100	89.20%	0	0	2025年4月			-27.51%
29788	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分26左2右4	100	15.60%	0	0				1.64%
29789	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱1号变压器	630	38.10%	327	327				-41.09%
29790	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-44.76%
29791	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞子分59左4变台	200	32.25%	0	0				100.00%
29792	东陵	中马66kV变电站	疗养线	琥珀湾1箱变1变压器	630	15.56%	71	71				-41.87%
29793	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变1变压器	630	31.43%	369	369				-28.95%
29794	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	雍贺园2箱变202间隔配电变压器	630	25.90%	0	0				-40.48%
29795	和平	花园66kV变电站	花园变791夏宫线	夏宫2变电站201间隔配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				47.19%
29796	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北社区大棚	200	41.00%	0	0				-39.01%
29797	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领东北台	315	68.06%	69.1	69.1				-46.55%
29798	沈北	农高66kV变电站	农丰线	汇鑫山庄2小区局维箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
29799	于洪	大潘66kV变电站	大岳线	大潘变405大潘线58中学	100	109.20%	0	0	2022年12月			-40.10%
29800	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线东北街台分支06	50	66.00%	0	0				-31.08%
29801	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分18右8变台	200	72.90%	34.2	34.2				-15.08%
29802	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)22	630	50.00%	0	0				-33.63%
29803	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	辉雍和府小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29804	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉他分9右1	200	4.25%	171.5	171.5				68.77%
29805	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干79新	400	3.30%	0	0				3.04%
29806	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之2柱上变压器	400	64.20%	0	0				29.78%
29807	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组东台照明	200	83.40%	13.2	13.2	2025年4月			-34.54%
29808	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站2号配电变压器	630	23.37%	0	0				-35.84%
29809	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0				-34.81%
29810	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区二期1箱式变电站1配电变	630	60.32%	0	0				-39.68%
29811	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分小区分支线1	50	0.00%	0	0				0.00%
29812	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微朴坨一台	400	35.70%	217.2	217.2				-26.68%
29813	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维2变202配电变压器	400	14.70%	0	0				-5.86%
29814	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	百福花园变电站1变压器	630	14.73%	0	0				-44.83%
29815	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站202间隔配电变压器	400	38.80%	0	0				-40.04%
29816	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站1配电变压器	630	42.54%	0	0				-43.17%
29817	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0				7.01%
29818	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	一站式-沈阳市沈北新区崇宏养猪场	400	11.18%	0	0				6.54%
29819	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左11变台	100	80.40%	9.6	9.6	2022年12月			-66.55%
29820	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干106左3	200	88.00%	4	4	2025年4月			-19.59%
29821	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德6机井支6	50	0.00%	0	0				0.00%
29822	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西2水井支9	100	0.00%	90	90				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29823	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分07	200	32.10%	115.8	115.8				-39.08%
29824	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾C区1箱变201配电变压器	630	79.24%	0	0				-39.97%
29825	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司2	630	19.37%	445	445				-50.61%
29826	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居4局维变电站201配电变压器	400	20.63%	0	0				10.62%
29827	铁西	万达66kV变电站	万达变56070万腾线	里仁居小区三期2变电站201变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29828	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	槌檀山一期1号变电站2号配电变压器	800	24.30%	0	0				-2.61%
29829	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干78之14	200	43.90%	0	0				-26.41%
29830	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	军政线41	160	23.13%	0	0				-41.38%
29831	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	近海4期1变压器	630	42.86%	0	0				-41.08%
29832	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	惠工1箱变2变压器	630	43.17%	295	295				-44.68%
29833	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线前房身分10（前房身A台	200	46.20%	87.6	87.6				-31.21%
29834	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站1变压器	630	12.22%	0	0				-43.94%
29835	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾5号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-60.95%
29836	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马三家村八组（2021微）	400	24.20%	69	69				-42.07%
29837	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站202配电变压器	630	16.00%	0	0				-42.31%
29838	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	YHG_金韵华庭	630	19.37%	445	445				-41.55%
29839	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园6变电站2变压器	630	18.73%	0	0				-40.95%
29840	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区3箱式变电站1配电变	800	25.88%	0	0				-35.95%
29841	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站2变压器	500	26.88%	0	0				-42.28%
29842	沈河	站前66kV变电站	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-44.21%
29843	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	富华公寓小区变电站变压器	630	4.76%	0	0				-45.36%
29844	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	方青乙线68	315	47.62%	0	0				-44.86%
29845	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际一期1变电站1变压器	630	24.29%	0	0				-39.36%
29846	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城5变电站变压器	630	13.71%	0	0				-40.44%
29847	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸2箱变2变压器	630	16.51%	0	0				17.56%
29848	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线孙店分支线166	100	50.80%	0	0				19.68%
29849	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	雪北甲线117右2+1	400	7.05%	0	0				11.08%
29850	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	右分4台区（清洁能源）	400	21.00%	0	0				2.68%
29851	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-36.85%
29852	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城4变电站-1	630	22.86%	0	0				-44.19%
29853	于洪	范屯66kV变电站	范静线	小微静安村东台	200	88.80%	2.4	2.4	2022年12月			-10.96%
29854	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线大屯北支4	200	35.60%	0	0				-30.45%
29855	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线马村几线05	200	66.00%	0	0				-33.95%
29856	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站2变压器	500	19.68%	0	0				-45.74%
29857	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分35右1	250	29.60%	0	0				-46.36%
29858	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站2变压器	630	24.63%	0	0				-38.70%
29859	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线新光二队	200	0.00%	180	180				-34.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29860	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐1期2站房2变压器	630	17.78%	455	455				-42.94%
29861	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线燃料公司住宅	50	70.20%	9.9	9.9				-39.34%
29862	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干29柱上变压器	400	28.50%	0	0				-30.80%
29863	沈北	清水66kV变电站	清依线	46加1左分4变压器	200	19.20%	0	0				-19.05%
29864	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营几19	100	115.80%	0	0	2023年2月			-32.86%
29865	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分23左2变台	200	41.20%	0	0				-25.27%
29866	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十七号（微）	400	34.20%	223.2	223.2				17.66%
29867	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	阳光里3小区变电站1变压器	630	22.10%	170	170				-44.95%
29868	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城6号考核	250	34.56%	0	0				-40.70%
29869	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	润中央宫园二期局维变电站202配电变压	800	29.10%	0	0				5.81%
29870	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	化家村综合一台	200	50.40%	0	0				-18.92%
29871	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	未来城3箱变2变压器	630	12.70%	487	487				-49.01%
29872	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站201变压器	630	12.38%	489	489				-46.89%
29873	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	翰林3箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-35.82%
29874	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站1配电变压器	500	41.20%	0	0				-41.94%
29875	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线37+1	315	65.08%	78.5	78.5				-35.94%
29876	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分24左3变台	200	27.20%	125.6	125.6				5.01%
29877	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区1变电站2变压器	800	65.63%	0	0				-38.00%
29878	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	孔雀城8号变电站201间隔配电变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-107.73%
29879	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东南台	100	106.20%	0	0	2022年12月			-40.21%
29880	沈北	农高66kV变电站	农柳线	柳线九如溪谷4-1期小区变电站202配电变	630	53.65%	0	0				100.00%
29881	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站2变压器	500	33.60%	0	0				-43.44%
29882	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变1考核配电变压器	630	39.37%	0	0				-33.26%
29883	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊2号变电站2变压器	500	57.92%	0	0				-41.26%
29884	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分55右12右2	200	17.40%	145.2	145.2				0.59%
29885	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	军工干清真路分6公变	315	16.76%	230.7	230.7				-39.84%
29886	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36左4变台	200	40.50%	0	0				-38.87%
29887	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	坤业城2站房1配电变压器	400	78.50%	46	46				10.35%
29888	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干42右1	200	68.70%	42.6	42.6				-28.06%
29889	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区4变电站1配电变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
29890	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25394方福线	金地阅风华3小区变电站1配电变压器	800	13.13%	615	615				100.00%
29891	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-33.02%
29892	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理8箱变1变压器	400	6.40%	334.4	334.4				64.78%
29893	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖1箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0				6.75%
29894	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线富洲支02	160	71.25%	0	0				-32.31%
29895	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	和樾小区1配电室201间隔配电变压器	630	33.90%	353.4	353.4				2.46%
29896	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干217冶炼分32	160	61.69%	0	0				-36.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29897	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	郝三家村	200	57.00%	0	0				-52.82%
29898	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29899	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥现代城四期1箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0				10.93%
29900	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大造屯村几01	200	24.30%	0	0				-11.11%
29901	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变1变压器	400	26.10%	255.6	255.6				-43.86%
29902	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	锦绣学府小微1	200	32.40%	115.2	115.2				9.57%
29903	和平	青年66kV变电站	青年变354彩塔甲线	春河里2.3期小区变电站201配电变压器	800	26.75%	0	0				-40.57%
29904	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	八经住宅小区11主变	630	20.19%	0	0				-40.20%
29905	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	昌鑫1变电站202间隔配电变压器	800	10.88%	0	0				-38.81%
29906	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-38.26%
29907	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线西台支009	200	95.70%	0	0	2022年12月			-26.35%
29908	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分033	80	109.13%	0	0	2022年12月			-32.76%
29909	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-32.07%
29910	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-33.29%
29911	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场供3箱变2变压器	630	25.71%	296	296				-25.74%
29912	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线小横道子分支005	200	33.30%	113.4	113.4				-29.47%
29913	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	新希望1箱变2变压器	400	32.40%	230.4	230.4				-16.72%
29914	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支33柱上变压器	400	9.00%	324	324				100.00%
29915	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站1号变压器	630	37.14%	0	0				-44.12%
29916	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站2变压器	500	29.76%	0	0				-36.59%
29917	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-43.94%
29918	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园2变电站201变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-37.81%
29919	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站1号变压器	630	22.86%	0	0				-39.60%
29920	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡二组照明	250	25.92%	160.2	160.2				-20.14%
29921	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡四组照明	100	81.60%	8.4	8.4	2022年12月			-48.77%
29922	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区1变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-43.29%
29923	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期12主变	800	24.38%	525	525				-30.45%
29924	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变1变压器	630	44.76%	285	285				-43.41%
29925	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	潘城阳光1变电站1变压器	630	32.25%	363.8	363.8				-45.24%
29926	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景2站房1变压器	630	17.02%	19	19				-39.57%
29927	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干30右1	100	119.70%	0	0	2022年12月			-97.24%
29928	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线劳动局分支10右T02	100	42.00%	0	0				-44.68%
29929	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右57右26左3	100	69.30%	0	0				-33.57%
29930	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变201间隔配电变压器	500	38.40%	0	0				-38.85%
29931	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线白凤英支10	30	45.00%	0	0				-6.85%
29932	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站202	630	24.44%	413	413				-35.11%
29933	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什南分2柱上变压器	315	39.62%	158.7	158.7				-41.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29934	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-46.92%
29935	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-41.70%
29936	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	北长村综合一台	400	66.90%	92.4	92.4				-16.33%
29937	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区3变电站1变压器	630	47.62%	267	267				-37.29%
29938	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯东台	400	15.35%	298.6	298.6				-40.33%
29939	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支99右1变台	100	1.20%	88.8	88.8				-78.41%
29940	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线长岗分13左8变台	100	98.80%	0	0	2023年2月			-30.23%
29941	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	康龙雅居4箱变1变压器	630	10.16%	0	0				-33.62%
29942	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	柳变904古排线古排线高屯分单屯支38变	50	49.60%	20.2	20.2				-41.13%
29943	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官村8台区	100	84.20%	5.8	5.8	2024年6月			-41.15%
29944	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	高力新台201间隔配电变压器	400	90.50%	0	0	2024年6月			-42.25%
29945	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变1变压器	800	39.00%	408	408				-37.59%
29946	沈河	文艺66kV变电站	文艺变956文嘉线	雅颂大苑3配变站201间隔配电变压器	800	26.63%	507	507				-39.21%
29947	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家水田南一线西支分支线001	100	53.70%	36.3	36.3				-142.58%
29948	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	东关线三组支线003	50	82.80%	0	0	2024年6月			-36.13%
29949	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子干102左3变台	200	51.30%	61	61				-24.46%
29950	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变2变压器	500	45.60%	7	7				-45.11%
29951	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支48变台	200	70.50%	0	0				-35.21%
29952	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-41.32%
29953	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城12变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-40.36%
29954	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29955	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线西四支07	200	67.50%	45	45				-21.04%
29956	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	长河家园二期2号变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0				-46.97%
29957	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡5箱式变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0				-37.91%
29958	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线343变台	200	44.85%	0	0				-45.98%
29959	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村4机井	100	47.60%	0	0				-42.48%
29960	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干30右11柱上变压器	315	53.71%	0	0				-4.79%
29961	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	后领南台综合(2022微)	200	27.30%	125.4	125.4				13.18%
29962	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区1局维变202配电变压器	630	20.63%	0	0				-17.09%
29963	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	日君力房地产开发有限公司11 201配电变	630	45.97%	277.4	277.4				-35.43%
29964	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	蓝湾CDEF组团10变电站201间隔配电变	630	21.59%	0	0				-37.73%
29965	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-38.85%
29966	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-41.01%
29967	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干4+1左1	100	60.30%	0	0				-74.00%
29968	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	绿城映月2号变电站202间隔配电变压器	630	27.81%	0	0				13.67%
29969	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分201右1右1变台	200	65.10%	0	0				9.20%
29970	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区2机井	50	96.00%	0	0	2022年12月			-70.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
29971	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘南村2机井	100	32.40%	0	0				-53.79%
29972	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景4变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29973	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	柳变907于家线于家线大四分新村支35变	80	55.13%	27.9	27.9				-82.85%
29974	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园15号小区变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				-32.94%
29975	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室2号配电变压器	800	34.13%	0	0				-40.02%
29976	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干立新分28右支怀江分支16左T1变	50	68.40%	0	0				-56.43%
29977	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村16机井	100	46.00%	0	0				-45.89%
29978	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线178+1左1	400	9.50%	0	0				45.72%
29979	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	消防研究所家属楼箱式变电站配电变压器	400	12.50%	310	310				-44.24%
29980	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区3变电站102配电变压器	630	26.03%	0	0				6.05%
29981	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	顺山新村4箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-37.30%
29982	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线226变台	200	22.43%	135.15	135.15				-37.63%
29983	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75752张开线	平江线大横道子分支008	200	128.10%	0	0	2022年12月			-15.01%
29984	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中尹干40北飞分0+1一站式	200	0.00%	180	180				0.00%
29985	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分41右6+1左2	400	28.75%	245	245				0.81%
29986	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区2变电站2变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-23.93%
29987	开发	郑家66kV变电站	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区1变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-28.79%
29988	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站1变压器	630	26.16%	0	0				-43.49%
29989	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	民屯变153镇内线镇内干镇内分40左13变	200	56.00%	0	0				-37.70%
29990	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27变台	200	58.80%	62.4	62.4				-44.12%
29991	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干188变台	315	56.48%	0	0				-83.40%
29992	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	当堡变307前当堡线前当堡线政府分14变	100	109.20%	0	0	2022年12月			-28.10%
29993	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	丽水湾小区2箱变201间隔配电变压器	630	36.19%	339	339				-37.72%
29994	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城地产开发有限公司5箱变1变201配	630	36.19%	0	0				-40.14%
29995	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡12号小区变电站2变压器	630	31.62%	0	0				-44.19%
29996	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线红花分33变台	400	23.00%	268	268				-26.84%
29997	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-38.72%
29998	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章2期2变电站1配电变压器	400	63.60%	0	0				-12.15%
29999	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	西郊干金山分18	315	15.87%	233.5	233.5				100.00%
30000	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	x铁路三供一业（浑铁路）	315	59.05%	0	0				-20.60%
30001	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	x铁路三供一业（陈相屯站）	315	6.86%	0	0				-33.21%
30002	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1202配电变压器	630	17.78%	0	0				-39.17%
30003	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站201	630	88.38%	10.2	10.2	2022年12月			-33.95%
30004	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分81左2	200	56.70%	66.6	66.6				-12.26%
30005	沈北	清水66kV变电站	清依线	式服务 沈阳泰格野生动植物旅游开发有限	100	72.30%	0	0				0.15%
30006	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西线褚贵分5右1	200	18.30%	143.4	143.4				-26.91%
30007	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	文华街3号院2箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-48.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30008	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线四家子1队支19	315	27.81%	97	97				-36.98%
30009	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	0	0				-23.26%
30010	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站201变压器	400	32.80%	0	0				-44.18%
30011	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡家属楼综合	400	32.40%	0	0				16.45%
30012	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科线白云分16右8左3	50	44.00%	0	0				-45.01%
30013	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区1变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-38.85%
30014	于洪	范屯66kV变电站	范北线	范屯变756范北线兰屯村内台	200	100.80%	0	0	2025年5月			-35.82%
30015	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	华茂央府2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.41%
30016	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关五组203	200	60.90%	0	0				-20.42%
30017	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	幸福岛3变电站201	630	32.06%	0	0				-43.99%
30018	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左24右1	200	37.80%	104.4	104.4				0.23%
30019	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区4变电站202	630	20.95%	435	435				-42.32%
30020	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	大帮牛中台（2021微）	400	42.60%	66	66				-25.11%
30021	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	宁家三组（2021微）	200	48.80%	82.4	82.4				-42.31%
30022	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄干128	200	34.20%	111.6	111.6				-18.54%
30023	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线坨张分支07	200	22.28%	0	0				-43.90%
30024	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线前府支012	200	36.50%	0	0				-35.61%
30025	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维1变201配电变压器	800	34.20%	0	0				-15.38%
30026	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维4变电站201配电变压器	400	20.70%	0	0				-13.81%
30027	东陵	李相66kV变电站	李古线	德胜花园1箱变1变压器	630	20.32%	439	439				-36.51%
30028	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼支11变台	200	31.10%	117.8	117.8				-37.86%
30029	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40484鹏润线	天润广场2变电站1变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-40.28%
30030	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	河北分68左7	200	9.00%	162	162				2.86%
30031	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期11主变	800	18.38%	573	573				-40.14%
30032	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	中金河御小区2局维变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0				12.08%
30033	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				-40.10%
30034	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支22左3变台	400	29.10%	156	156				-42.45%
30035	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	荒山分9左2+1	400	15.60%	0	0				87.08%
30036	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站201间隔配电变压器	800	40.13%	0	0				-40.58%
30037	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变201	800	27.00%	0	0				-41.82%
30038	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站201柜	630	15.56%	0	0				-43.94%
30039	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区2变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0				30.87%
30040	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分67(汪千村综合台	200	48.30%	0	0				-30.44%
30041	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站1变压器	630	18.73%	10	10				-45.29%
30042	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站2变压器	800	0.00%	10	10				-42.86%
30043	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-38.20%
30044	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线后集体北台区	50	0.00%	45	45				6.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30045	于洪	新得胜66kV变电站	得翟线95444	得胜变841得翟线东胜台区	100	30.30%	0	0				-26.12%
30046	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	中海望京8小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				5.84%
30047	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分25变台	200	76.50%	27	27				-73.18%
30048	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分22变台	400	13.20%	307.2	307.2				-11.56%
30049	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变2号变压器	630	26.98%	0	0				-39.72%
30050	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微秋家村3台	400	35.10%	0	0				32.04%
30051	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园1变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-34.95%
30052	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	河南支60	200	22.80%	134.4	134.4				-9622.26%
30053	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	中金澜庭二期局维201配电变压器	400	25.20%	0	0				-35.66%
30054	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	宝地铭门5箱变1变压器	400	40.50%	0	0				-6.63%
30055	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦海湾4箱变1变压器	630	31.11%	0	0				-35.52%
30056	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	东盛小区3箱变（单）	500	21.12%	344.4	344.4				-44.09%
30057	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站2站内变压器	500	20.40%	0	0				-42.52%
30058	浑南	于山66kV变电站	于山变780于桃线	万锦红树湾三期1变电站2号配电变压器	630	18.73%	0	0				-8.86%
30059	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔干35左7	400	69.25%	83	83				10.63%
30060	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干90柱上变压器	200	0.00%	0	0				-103.64%
30061	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线移动分03	200	0.20%	179.6	179.6				-21.28%
30062	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区6变电站2变压器	800	28.50%	492	492				-36.94%
30063	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线50左3变压器	400	39.90%	200.4	200.4				-44.35%
30064	于洪	建筑66kV变电站	建嘉线	小微建嘉线1号台区	200	9.90%	0	0				-0.61%
30065	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	工程学院(沈阳工程学院教师公寓)4201配	630	12.95%	0	0				-40.85%
30066	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分25变台	200	7.50%	0	0				-22.00%
30067	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	400	103.50%	0	0	2022年12月			-32.02%
30068	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期1变电站202配电变压器	800	58.50%	0	0				-3.49%
30069	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站1变压器	500	12.40%	0	0				-40.23%
30070	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.30%
30071	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园2变电站变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.38%
30072	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-41.42%
30073	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-42.15%
30074	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	宏远路灯管理秋月湖街（一站式）	100	5.00%	0	0				3.76%
30075	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	盛京印象一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30076	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期2变201	500	49.60%	202	202				-43.06%
30077	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变1	630	20.48%	0	0				-45.54%
30078	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变1	630	28.10%	0	0				-53.81%
30079	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站2号变压器	630	28.19%	0	0				-42.02%
30080	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府4变电站1变压器	800	28.88%	0	0				-45.30%
30081	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变1变压器	400	19.50%	282	282				-44.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30082	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线苏家堡支30	315	34.92%	173.5	173.5				-23.88%
30083	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线林场分支线001	100	55.20%	34.8	34.8				-35.78%
30084	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线泡子沿五组分支线1	200	49.50%	81	81				-27.56%
30085	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线后大村分03	315	38.10%	163.5	163.5				-25.89%
30086	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				4.59%
30087	于洪	光辉66kV变电站	光北线	光辉变814光北线解放村1台	200	87.60%	4.8	4.8	2024年6月			-45.53%
30088	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	林校小区变电站2号变压器	500	38.40%	0	0				-44.49%
30089	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室201间隔配电变压器	630	42.54%	299	299				-42.73%
30090	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区2变202配电变压器	315	80.76%	0	0	2023年6月			-3.90%
30091	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分19柱上变压器	630	58.86%	196.2	196.2				-43.18%
30092	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站1变压器间隔配电变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-37.59%
30093	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方1箱变2变压器	630	27.68%	0	0				-38.04%
30094	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方1箱变2变压器	630	35.05%	0	0				-40.95%
30095	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	全季首府箱变1配电变压器	800	43.50%	0	0				100.00%
30096	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	宁城开地产开发有限公司14箱变2号变	630	28.57%	0	0				-28.52%
30097	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站202	630	14.92%	0	0				-42.63%
30098	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干16右4柱上变压器	100	63.60%	0	0				-53.37%
30099	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城8变电站变压器	630	37.78%	0	0				-44.96%
30100	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	桃园3号变电站2号配电变压器	630	13.21%	52	52				-30.44%
30101	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥村分06	160	90.00%	0	0	2022年12月			-43.30%
30102	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站1号变压器	630	45.40%	0	0				-32.62%
30103	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-46.09%
30104	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期5号变电站1号配电变压器	630	31.75%	0	0				100.00%
30105	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线71+1右1	400	0.90%	0	0				-116.40%
30106	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	胜三乙线29+1	400	9.30%	322.8	322.8				28.95%
30107	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	兴北井分4左支2台区	50	92.80%	0	0	2023年7月			0.17%
30108	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养前村综合一台（微）	400	1.50%	354	354				-31.88%
30109	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	崇山教师箱式变电站1配电变压器	400	49.20%	0	0				-41.50%
30110	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	立交分11	400	11.10%	0	0				-26.43%
30111	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	大辛线213分168	400	8.21%	0	0				11.57%
30112	于洪	家俱66kV变电站	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变1变压器	630	59.68%	191	191				-42.37%
30113	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘线中盘线136右分3	400	22.00%	272	272				15.67%
30114	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线卢屯干20左12变台	200	46.50%	0	0				-37.94%
30115	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分41左5变台	100	66.40%	23.6	23.6				-71.19%
30116	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线30	400	60.90%	116.4	116.4				-36.10%
30117	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	湖花千树二期2变电站201间隔配电变压器	400	89.20%	3.2	3.2	2023年10月			13.66%
30118	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站1配电变压器	1250	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30119	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家于大四分12右16变台	200	36.30%	107.4	107.4				-43.08%
30120	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	YHG 雨坛干雨坛甲4(金生社区3)01变压器	630	22.48%	0	0				-41.77%
30121	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	翰林1箱变1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-43.25%
30122	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	文华园3变电站2站内变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-43.71%
30123	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	雅士居2箱变1变压器	500	17.60%	362	362				-38.72%
30124	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线敖力分散力村支01	250	57.40%	0	0				-27.02%
30125	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线万宝西支03	100	148.80%	0	0	2022年12月			-33.46%
30126	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山1变压器	630	13.02%	0	0				-42.27%
30127	东陵	李相66kV变电站	李班线	相变646李班线李班干92自新分35柱上变	630	14.73%	0	0				-38.18%
30128	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0				-33.05%
30129	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线柏和干203	400	31.20%	235.2	235.2				-25.11%
30130	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8				-0.85%
30131	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村四组	100	86.00%	0	0	2024年9月			-33.92%
30132	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房南台	400	41.38%	0	0				-22.88%
30133	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线178左12变台	200	25.20%	129.6	129.6				-144.91%
30134	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左3变台	400	23.10%	267.6	267.6				-26.55%
30135	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站2变压器	500	30.40%	298	298				-38.02%
30136	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站2变压器	800	41.25%	235	235				-41.66%
30137	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	市府大路162号变电站201间隔配电变压器	400	18.00%	0	0				7.30%
30138	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站1变压器	400	17.40%	0	0				-49.79%
30139	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品三期4箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				2.83%
30140	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干高坎分04（清洁能源）	400	28.43%	246.3	246.3				16.14%
30141	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分17变台	315	33.27%	178.7	178.7				-111.94%
30142	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	集美天城1箱式变电站1配电变压器	800	21.30%	0	0				-3.32%
30143	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟六组明	200	41.25%	97.5	97.5				-38.00%
30144	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线029	100	77.40%	12.6	12.6				-35.71%
30145	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分49右04	100	78.60%	11.4	11.4				-42.73%
30146	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城4号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-38.56%
30147	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干14柱上变压器	400	48.00%	0	0				-42.72%
30148	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	斗郡25号变电站201间隔（莱茵线）配电变	630	37.78%	0	0				4.93%
30149	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线90左1变台	400	26.70%	0	0				-38.08%
30150	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	安福线80右3变台	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
30151	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依二队支线路07	100	88.80%	0	0	2025年4月			-23.33%
30152	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支13	50	0.00%	0	0				-29.46%
30153	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期3箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0				-37.25%
30154	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩4号变电站2号配电变压器	630	18.73%	0	0				11.08%
30155	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和颂2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30156	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	翰林尚品1变电站1变压器	500	36.80%	266	266				-40.53%
30157	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分58变台	50	117.20%	0	0	2024年6月			-34.03%
30158	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	上蒲河村7台	200	44.70%	0	0				-4.38%
30159	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城10号变电站201配电变压器	400	23.63%	0	0				-36.53%
30160	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线41变压器	400	28.25%	247	247				-37.57%
30161	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子9组照明	100	126.75%	0	0	2024年6月			-28.60%
30162	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线后双支04	200	59.40%	0	0				-27.92%
30163	沈北	农高66kV变电站	农丰线	山水绿阁2号箱变变压器配电变压器	630	26.03%	0	0				-45.20%
30164	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺干14柱上变压器	200	46.50%	0	0				-51.43%
30165	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左2柱上变压器	400	84.75%	0	0	2025年2月			-36.31%
30166	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分17左1柱上变压器	400	25.50%	0	0				-62.38%
30167	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学干5柱上变压器	200	31.20%	117.6	117.6				-65.23%
30168	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之2左4柱上变压器	250	32.88%	0	0				-40.05%
30169	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干122	50	51.60%	0	0				-43.72%
30170	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支20左7变压器	200	11.50%	0	0				-83.93%
30171	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分6左4柱上变压器	315	83.56%	0	0	2024年6月			-37.46%
30172	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	监狱分14柱上变压器	250	73.20%	0	0				-159.67%
30173	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干1左3柱上变压器	200	21.00%	0	0				-57.74%
30174	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之8	315	4.13%	270.5	270.5				-30.79%
30175	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干37右7左1	315	10.48%	0	0				-40.80%
30176	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右7	400	57.00%	0	0				-40.83%
30177	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分8变压器	250	24.64%	163.4	163.4				-43.69%
30178	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干25右5柱上变压器	200	21.40%	0	0				-41.63%
30179	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	保工干劳动分25	315	16.83%	0	0				-43.22%
30180	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左4	315	46.67%	136.5	136.5				-42.71%
30181	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分14变压器	250	16.64%	0	0				-33.80%
30182	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干68右3变压器	200	92.10%	0	0	2022年12月			-62.31%
30183	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖干临湖乙线80	100	87.00%	0	0	2022年12月			-39.50%
30184	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分3左2	315	71.43%	0	0				-40.86%
30185	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干99左4	100	61.80%	28.2	28.2				-34.28%
30186	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	青文线23	200	7.20%	0	0				-53.68%
30187	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干49右5	315	12.38%	0	0				-108.69%
30188	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	三家分9右2	200	71.40%	0	0				-33.18%
30189	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4右1变台	315	31.62%	0	0				-48.01%
30190	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左3	315	4.76%	0	0				-85.83%
30191	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右3+1公变	315	46.98%	135.5	135.5				-38.87%
30192	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左16	100	118.20%	0	0	2022年12月			-36.82%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30193	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线179左2	100	59.20%	30.8	30.8				-47.70%
30194	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	松北分3柱上变压器	400	37.20%	0	0				-38.06%
30195	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干勒石分8左5+1公变	315	31.43%	184.5	184.5				-41.64%
30196	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	陶瓷线48右2变台	400	25.20%	0	0				-37.16%
30197	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分65变台	100	96.90%	0	0	2025年4月			-35.11%
30198	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分18	315	34.92%	0	0				-11.76%
30199	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分6	315	50.16%	125.5	125.5				-42.87%
30200	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动166文北甲线北木分12之2柱上变压器	200	0.00%	0	0				-24.40%
30201	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干41	315	112.06%	0	0	2023年1月			-39.31%
30202	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干42	250	20.48%	173.8	173.8				-43.04%
30203	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	医大分4右5右1	400	39.60%	0	0				-54.10%
30204	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干22柱上变压器	315	53.65%	114.5	114.5				-41.19%
30205	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分8柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2				-36.85%
30206	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	东风干12加1	315	20.63%	83	83				-33.58%
30207	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	后陵甲线山梨红分3	315	12.38%	244.5	244.5				-29.29%
30208	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干38	315	31.75%	0	0				-58.99%
30209	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	城水线城水干29	315	16.51%	231.5	231.5				-45.90%
30210	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	城水线城水干5变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-179.91%
30211	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干21变压器	315	4.19%	0	0				-23.84%
30212	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分10左3柱上变压器	315	26.67%	0	0				-42.94%
30213	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干3变压器1	100	0.00%	0	0				0.00%
30214	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线21	400	56.75%	0	0				-48.97%
30215	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左6加1	315	88.57%	4.5	4.5	2022年12月			-49.57%
30216	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干7柱上变压器	315	60.95%	0	0				-41.06%
30217	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干14公变	315	65.14%	0	0				-31.73%
30218	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右4柱上变压器	100	60.00%	0	0				-98.14%
30219	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	平安馨园11变压器	500	33.20%	0	0				-39.10%
30220	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-43.43%
30221	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变2号变	630	23.81%	0	0				-39.35%
30222	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	移动馨苑1号变电站1变压器	630	9.90%	0	0				-46.16%
30223	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-38.21%
30224	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	华明变电站1变压器	800	39.30%	0	0				-31.79%
30225	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	军官住宅2#主变	630	14.86%	0	0				-42.87%
30226	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变2号变	630	0.00%	0	0				-70.81%
30227	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变1号变	400	30.00%	0	0				-41.47%
30228	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	三好一次1#主变	500	6.40%	0	0				-33.84%
30229	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30230	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152舍屯乙线	东川时尚雅居1箱变2变压器	630	12.70%	0	0				-43.44%
30231	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站201	500	26.88%	315.6	315.6				-46.32%
30232	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变1号变	630	17.46%	0	0				-41.82%
30233	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金1开闭站2小区变电站1变压器	315	57.65%	0	0				-37.74%
30234	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站1变压器	630	22.22%	0	0				-43.58%
30235	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站202	400	33.30%	226.8	226.8				-44.34%
30236	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-44.58%
30237	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30238	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山明渠5箱变2变压器	630	84.76%	33	33	2022年12月			-41.02%
30239	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜1主变	500	29.60%	0	0				-44.60%
30240	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站201	630	31.43%	369	369				-43.23%
30241	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区变电站201柜	630	12.38%	489	489				-41.38%
30242	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站202柜	630	42.22%	301	301				-46.46%
30243	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站202柜	630	28.25%	0	0				-45.10%
30244	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区3变电站202	630	22.54%	425	425				-42.32%
30245	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	现代家园7箱变2变压器	800	10.60%	0	0				-41.46%
30246	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站201柜	630	30.79%	373	373				-42.36%
30247	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	勋望小区2变电站201柜	630	17.52%	456.6	456.6				-41.37%
30248	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-42.59%
30249	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园9变电站1变压器	630	45.33%	0	0				-45.30%
30250	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变2	500	22.40%	41	41				-49.37%
30251	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	军区离退休住宅1主变	630	9.21%	0	0				-41.90%
30252	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变2变	630	34.29%	0	0				-41.41%
30253	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变642马五乙线	七纬路政治部一次1主变	500	46.40%	218	218				-40.09%
30254	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	田义箱变1变压器	630	32.76%	0	0				-43.89%
30255	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	安顺配电站1变压器	315	104.13%	0	0	2024年12月			-40.01%
30256	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	牛心屯小区变电站201柜	630	49.52%	0	0				-44.65%
30257	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站2变压器	800	15.60%	595.2	595.2				-41.92%
30258	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站1号变压器	500	12.80%	0	0				-40.48%
30259	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变1变压器	630	13.97%	0	0				-44.83%
30260	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳路安居19变电站201	630	18.73%	449	449				-41.14%
30261	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路9变电站201柜	250	26.80%	0	0				-45.99%
30262	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	成功箱变2变压器	500	41.60%	242	242				-42.24%
30263	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	五中西箱变1变压器	500	4.48%	427.6	427.6				-59.52%
30264	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变2变	630	19.30%	0	0				-48.33%
30265	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富4箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-42.61%
30266	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变2变压器	630	44.13%	0	0				-36.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30267	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	1主变绣水花园	630	40.76%	310.2	310.2				-37.98%
30268	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1201	630	31.43%	369	369				-43.58%
30269	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变1变压器	400	18.00%	288	288				-44.19%
30270	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变1站内变压器	500	19.52%	0	0				-40.16%
30271	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	南风雅都3箱变201	630	16.38%	31	31				-39.53%
30272	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站202柜	400	0.00%	360	360				0.00%
30273	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-37.90%
30274	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华府6箱变1变	630	35.05%	346.2	346.2				-37.58%
30275	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	文官1箱变1变压器	500	20.48%	0	0				-45.61%
30276	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品6变电站2变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-39.23%
30277	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站1号变压器	630	9.90%	0	0				-42.36%
30278	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-45.15%
30279	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	风雨坛1箱变2变压器	400	39.00%	0	0				-42.94%
30280	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	炮苑花都12箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-44.16%
30281	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	依园2箱变1变压器	630	14.92%	473	473				-42.19%
30282	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变2变	630	28.89%	0	0				-45.44%
30283	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
30284	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	大渡河2箱变1	400	29.10%	243.6	243.6				-44.03%
30285	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变2	630	23.81%	0	0				-40.58%
30286	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
30287	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二4箱变2变	630	35.05%	0	0				-40.07%
30288	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站1变压器	500	22.00%	340	340				-44.00%
30289	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	鲁园南主变	400	28.40%	246.4	246.4				-45.57%
30290	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站201	400	48.40%	0	0				-44.75%
30291	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	北源2号变电站201间隔（下深甲线）配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
30292	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干30柱上变压器	315	20.63%	0	0				-35.26%
30293	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	镀金山箱变1站内变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-49.68%
30294	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	锦联左岸3变电站1站内变压器	630	47.30%	0	0				-41.40%
30295	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-39.74%
30296	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台干101右2右2变台	400	24.60%	261.6	261.6				-208.52%
30297	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-39.16%
30298	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0				-35.20%
30299	和平	砂山66kV变电站	砂山变566砂方线	和平101小区6变电站201配电变压器	630	18.41%	451	451				100.00%
30300	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区1变电站202配电变压器	800	14.40%	0	0				7.31%
30301	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	宋大分23+1右2	200	48.00%	84	84				100.00%
30302	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0				-44.25%
30303	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	2.1期商业分建二小区局维变电站201间隔	1260	10.54%	589	589				-39.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30304	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站2号变压器	630	25.24%	0	0				-44.70%
30305	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园21主变	630	35.43%	0	0				-38.87%
30306	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜卜分10	400	35.25%	2	2				-51.30%
30307	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东屯一二组照明	100	67.80%	22.2	22.2				-47.35%
30308	浑南	新南66kV变电站	新南042新景线	新城四季嘉园2号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0				54.99%
30309	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	铂金公馆二期1箱变1配变间隔配电变压器	630	16.51%	12	12				-20.84%
30310	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地北台	100	80.40%	0	0	2022年12月			-33.00%
30311	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线99右1	400	69.60%	0	0				-10.84%
30312	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干163柱上变压器	200	15.30%	0	0				-56.80%
30313	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	中瑞府小区1局维变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				20.64%
30314	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分4变台	200	130.20%	0	0	2024年6月			-43.82%
30315	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	白塔湾2号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	31.50%	0	0				-25.28%
30316	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂2号变电站2号变压器	800	31.80%	465.6	465.6				23.94%
30317	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	聚鑫箱变1变压器	400	21.30%	267	267				-83.89%
30318	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村16-2台	200	55.20%	69.6	69.6				-45.56%
30319	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	阳利居房地产开发有限公司2201配电变压器	630	40.63%	0	0				-33.83%
30320	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站2号变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-39.85%
30321	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-39.90%
30322	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅东区1号配电变压器	630	13.97%	0	0				-38.01%
30323	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区1箱变202间隔配电变压器	400	21.60%	0	0				-38.54%
30324	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-42.68%
30325	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	沈新园1小区变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-40.26%
30326	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	沈新园2小区变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-42.64%
30327	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语9箱变2变压器	500	72.00%	90	90				-39.82%
30328	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站1号变压器	400	54.00%	0	0				-13.29%
30329	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	YHG_造化干120加1-1柱上变压器	200	40.00%	0	0				-58.27%
30330	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线161	315	68.57%	67.5	67.5				-27.12%
30331	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线六建北散户	160	72.38%	0	0				-32.95%
30332	和平	广州66kV变电站	广州变470二纬甲线	二纬分6右1邮局出线间隔201配电变压器	315	30.98%	185.9	185.9				-33.37%
30333	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线刘家店养殖小区	30	79.33%	3.2	3.2				-32.44%
30334	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线沈阳台分支线002	50	52.20%	0	0				-45.78%
30335	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干179变台	200	38.93%	102.15	102.15				-39.86%
30336	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	长滩变249三台线何庄村照明	100	32.40%	57.6	57.6				-43.87%
30337	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期1开1变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-33.74%
30338	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站2变	800	0.00%	0	0				0.00%
30339	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右3	200	65.10%	0	0				-32.82%
30340	法库	宝山66kV变电站	镇西线	宝山变019镇西线陶瓷小学	100	0.00%	90	90				-43.14%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30341	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支06	315	35.81%	0	0				-42.41%
30342	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干027	200	28.80%	0	0				-84.43%
30343	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左3	200	26.70%	0	0				-0.65%
30344	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	金沙岭峯4变电站1变压器	400	70.13%	79.5	79.5				-44.02%
30345	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站2变压器	400	23.10%	267.6	267.6				-42.41%
30346	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星变台	400	85.60%	0	0	2024年6月			-40.03%
30347	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分176变台	200	35.40%	109.2	109.2				-36.15%
30348	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站1变压器	400	36.40%	204	204				-45.77%
30349	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区1变电站202配电变压器	630	30.48%	375	375				-43.28%
30350	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相4432军政线	军政干10左5	315	62.86%	0	0				-35.33%
30351	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	丽水名都1站房1变压器	630	47.62%	267	267				-37.93%
30352	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居2变电站北四变压器	630	45.97%	277.4	277.4				-23.43%
30353	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5左3变压器	200	65.60%	0	0				-36.34%
30354	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	如小联干90左20	200	14.40%	0	0				-42.74%
30355	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站1变压器	800	32.63%	0	0				-40.53%
30356	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	文华园3变电站1站内变压器	630	19.05%	447	447				-44.22%
30357	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫堤东郡1配电室202柜配电变压器	630	37.33%	0	0				-38.33%
30358	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-38.85%
30359	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60160施文甲线	沈阳市中鼎电力设备厂等	160	91.56%	0	0	2023年1月			-31.49%
30360	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	有色10号变电站201配电变压器	800	23.25%	0	0				-37.51%
30361	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-42.06%
30362	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾10号变电站202配电变压器	630	51.43%	0	0				-40.49%
30363	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	青城2站房1变压器	630	64.00%	0	0				-44.30%
30364	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	麒麟翠宫考核1变压器	630	49.52%	0	0				-35.20%
30365	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-50.19%
30366	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线泡子沿分支线77	200	56.25%	67.5	67.5				-23.98%
30367	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城3配电变压器	630	40.32%	0	0				-35.75%
30368	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-42.96%
30369	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶二组照明	400	17.80%	208	208				-38.00%
30370	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城南农企	200	97.60%	0	0	2024年9月			-38.31%
30371	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线赵西2台支04	200	35.10%	0	0				100.00%
30372	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线前四家几06	100	53.20%	36.8	36.8				-24.61%
30373	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站2变压器	800	21.60%	547.2	547.2				-36.68%
30374	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线和平九队支1杆	80	87.00%	2.4	2.4	2023年4月			-35.69%
30375	于洪	高明66kV变电站	高北线	弓匠社区1变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-38.20%
30376	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园3变电站2变压器	500	12.60%	0	0				-41.05%
30377	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37变台	400	14.85%	0	0				-41.66%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30378	和平	展览66kV变电站	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站202配电变压器	315	22.22%	0	0				-42.56%
30379	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	武警线仓库分75	315	16.76%	0	0				-46.44%
30380	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳中台分32	100	81.30%	0	0	2022年12月			-45.60%
30381	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅7变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-43.06%
30382	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	10kV镇东线火车站几11	50	28.40%	0	0				-51.90%
30383	铁西	启工66kV变电站	启工变10776启配线	方大胜景3变电站1变压器	500	42.80%	236	236				-42.03%
30384	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳线29右7变台	200	33.20%	113.6	113.6				-39.87%
30385	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线次于分26右7变台	200	40.20%	0	0				-41.65%
30386	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭1箱变2变压器	630	33.65%	355	355				-42.16%
30387	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小四组2台支13	200	42.30%	0	0				31.38%
30388	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分鲍岗子支9	200	19.50%	141	141				-30.38%
30389	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	碧桂园御玺变电站201间隔配电变压器	400	36.60%	213.6	213.6				12.20%
30390	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	东五分10柱上变压器	315	18.67%	0	0				-31.48%
30391	沈北	清水66kV变电站	清依线	清依线拥屯支01（拥屯综合台）	100	119.80%	0	0	2025年4月			-35.99%
30392	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干52+1右2	400	34.50%	222	222				-28.66%
30393	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分7柱上变压器	315	27.94%	0	0				-37.71%
30394	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城02B区-别墅1箱式变电站1号配电变	400	41.00%	0	0				-37.21%
30395	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变672北一乙线	钻石2主变	630	69.84%	127	127				-31.90%
30396	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工东几11	100	92.00%	0	0	2025年4月			-39.78%
30397	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30左3变台	400	3.30%	170	170				3.41%
30398	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	雍贺园1箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-42.75%
30399	铁西	重工66kV变电站	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期1201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-103.82%
30400	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食供应公司住宅	315	32.48%	0	0				-39.22%
30401	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-64.01%
30402	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南二干20左5左3柱上变压器	200	148.00%	0	0	2023年7月			-100.86%
30403	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖线工商分9	630	16.76%	0	0				-42.01%
30404	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变204配电变压器	630	13.33%	0	0				-38.75%
30405	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	金山北苑1小区箱变1配电变压器	800	15.30%	0	0				6.61%
30406	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
30407	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	房地产开发有限公司(石台新苑二期)1201箱	630	42.67%	0	0				-39.46%
30408	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线四家子村支3	200	0.00%	180	180				-33.09%
30409	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线五家子分4左支1	200	35.10%	109.8	109.8				-18.86%
30410	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左1	200	68.40%	0	0				10.11%
30411	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北房屋开发有限公司富城春天6201配电	630	31.11%	0	0				-36.43%
30412	沈北	道义66kV变电站	道义变15269徧景线	沈阳广厦天颜房屋开发公司2箱1变201配电	630	60.00%	0	0				-42.87%
30413	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线牛队分03	80	59.25%	24.6	24.6				-34.58%
30414	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶市场台	315	53.33%	115.5	115.5				-35.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30415	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯8箱变1变压器	630	9.21%	0	0				-36.76%
30416	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线146左2	200	3.00%	0	0				4.89%
30417	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站201配电变压器	500	66.40%	0	0				-39.85%
30418	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	大闸分83右1	200	50.40%	0	0				10.34%
30419	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	麟博白羽鸡公变台	400	62.70%	109.2	109.2				85.95%
30420	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站201配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.29%
30421	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变2变压器	630	58.29%	0	0				-38.32%
30422	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	白辛台村北台区	400	18.90%	0	0				-18.47%
30423	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲线135左3柱上变压器	200	55.20%	0	0				100.00%
30424	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	誉2号变电站201间隔（前地线）配电变	630	24.76%	0	0				100.00%
30425	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左5变台	100	119.40%	0	0	2022年12月			-27.81%
30426	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右1	200	23.70%	0	0				-35.51%
30427	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右2	200	20.10%	0	0				-30.07%
30428	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干106左4左1	400	15.90%	296.4	296.4				6.70%
30429	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	21.00%	138	138				-32.23%
30430	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站2配电变压器	400	124.50%	0	0	2024年6月			-30.92%
30431	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所2箱变201配电变压器	630	31.11%	371	371				-37.93%
30432	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	二十四城六期小区1变电站1变压器	800	15.00%	600	600				10.82%
30433	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	颐景园三期小区2变电站201配电变压器	800	32.70%	0	0				9.18%
30434	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区3变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0				49.24%
30435	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院B2箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-44.10%
30436	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站2变压器	630	12.70%	0	0				-42.59%
30437	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城10号变电站2号变压器	630	21.43%	0	0				-39.10%
30438	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	月星中央公园3号变电站1号变压器	630	32.06%	0	0				-37.84%
30439	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组大棚	50	69.60%	0	0				-52.19%
30440	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微白辛台村5台	200	86.10%	0	0	2024年7月			-26.99%
30441	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干79右1	200	44.70%	0	0				-19.56%
30442	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	副食大厅1变压器	630	54.60%	223	223				-44.72%
30443	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	王家水井台柱上变压器	50	81.60%	4.2	4.2	2024年6月			-39.20%
30444	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干马耳山分50右28	50	34.20%	27.9	27.9				-32.06%
30445	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家三组照明	200	39.75%	100.5	100.5				-33.15%
30446	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变201	315	76.83%	0	0				-41.38%
30447	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际1号变电站202配电变压器	500	65.76%	0	0				-42.46%
30448	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区2变202配电变压器	800	38.10%	0	0				-14.58%
30449	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期5箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-54.67%
30450	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线馨福小区	250	46.56%	0	0				-35.32%
30451	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干154左7+1右1	200	7.60%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30452	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-42.84%
30453	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	道义干41一站式	200	14.10%	0	0				-13.63%
30454	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	桥郡1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	25.80%	513.6	513.6				-29.53%
30455	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西家属楼照明	100	80.40%	0	0	2023年8月			-44.46%
30456	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线新房子支018	100	56.00%	0	0				-43.17%
30457	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北线南乱分7+1左10	100	0.00%	90	90				-17.44%
30458	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西新支7西新台	315	76.83%	0	0				-35.59%
30459	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙干87右3变台	400	42.80%	0	0				-37.99%
30460	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站1变压器	630	30.16%	0	0				-39.61%
30461	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	张粮线油房南台分支01	200	36.00%	108	108				11.25%
30462	于洪	高明66kV变电站	高北线	弓匠社区1变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-44.26%
30463	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站1变压器	500	45.60%	222	222				-44.45%
30464	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	惠民家园2箱变1变压器	500	24.32%	0	0				-39.80%
30465	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线郭家分16右1变台	200	66.45%	47.1	47.1				-32.87%
30466	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站2变压器	630	38.10%	0	0				-39.07%
30467	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右19变台	200	9.75%	160.5	160.5				-38.13%
30468	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞10箱变（单）	630	24.38%	0	0				-41.03%
30469	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元1箱式变电站2配电变压器	800	38.70%	410.4	410.4				-20.97%
30470	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变202	630	0.00%	94	94				0.00%
30471	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都4变电站1变压器	630	70.86%	0	0				-44.87%
30472	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变1变压器	630	18.41%	0	0				7.92%
30473	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	绿厦爵士意境变电站201配电变压器	630	36.19%	31	31				-47.68%
30474	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期3箱式变电站配电变压器	400	28.20%	0	0				-42.10%
30475	新民	东郊66kV变电站	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线41右7变台	100	0.00%	90	90				11.87%
30476	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线5右1变台	400	59.70%	61	61				-38.38%
30477	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支21变台	200	60.60%	0	0				-33.37%
30478	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干077	250	42.88%	0	0				-44.93%
30479	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期1变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0				23.68%
30480	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转机井支4	50	26.40%	0	0				52.93%
30481	沈北	天乾66kV变电站	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期4小区变电站201配电变压器	800	11.75%	0	0				100.00%
30482	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	工业线30右10+1变台	400	24.60%	261.6	261.6				41.61%
30483	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分公家支31+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.04%
30484	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变1	630	32.38%	0	0				-30.96%
30485	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站1号变压器	630	23.17%	421	421				-28.51%
30486	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	沙岭小区2站房1变压器	630	71.87%	0	0				-44.42%
30487	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘北村8机井(2020微)	200	42.30%	0	0				-41.27%
30488	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	小达台分21左支16变压器	50	31.20%	29.4	29.4				-42.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30489	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-43.79%
30490	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线33右6左2右14	100	79.50%	0	0				-38.19%
30491	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右13右3	200	4.50%	171	171				0.11%
30492	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期2号变电站1号配电变压器	630	8.38%	0	0				-34.41%
30493	东陵	营盘66kV变电站	营盘线	博荣水立方3箱变2变压器	630	34.29%	0	0				-41.44%
30494	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦香湾8箱变1变压器	630	41.90%	0	0				-37.09%
30495	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆8号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				-43.20%
30496	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线秀登干244	400	47.00%	0	0				-31.97%
30497	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	公馆7号变电站201间隔（施雅线）配电变	630	14.60%	0	0				18.36%
30498	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变2号变	500	27.52%	0	0				-29.80%
30499	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左7加1	315	34.29%	175.5	175.5				-41.40%
30500	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	百岁万汇城变电站202配电变压器	800	28.88%	0	0				-39.12%
30501	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱线039	200	16.80%	0	0				-50.30%
30502	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
30503	开发	汪河66kV变电站	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区2变电站1变压器	800	15.00%	0	0				13.56%
30504	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城1箱变2变压器	630	21.59%	0	0				9.83%
30505	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	富景四期2变电站2配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				16.28%
30506	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线孔家分支线004	100	82.80%	0	0	2022年12月			-27.91%
30507	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线051	400	24.60%	0	0				-33.59%
30508	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	寿泉3变电站1变压器	630	11.43%	0	0				-41.66%
30509	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅23变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-36.36%
30510	东陵	中马66kV变电站	满堂线	唯美十方6箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-29.98%
30511	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站2变压器	500	10.88%	0	0				-35.39%
30512	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站2变压器	400	20.00%	280	280				12.27%
30513	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线058	100	70.80%	0	0				-31.92%
30514	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太一支线002	100	111.20%	0	0	2024年6月			-37.13%
30515	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-48.13%
30516	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	官房分54左5左3+1左1	200	9.00%	0	0				-59.23%
30517	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支08	250	58.24%	0	0				-51.85%
30518	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳线7左2变台	200	32.70%	114.6	114.6				-23.46%
30519	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10左1	400	43.80%	0	0				-17.58%
30520	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站1变压器	800	29.70%	482.4	482.4				-42.50%
30521	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	心坨变352牛心坨线牛心坨村三、四组照	200	65.10%	0	0				-35.16%
30522	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	府城名邸二期7号变电站1号配电变压器	630	10.48%	501	501				63.27%
30523	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线机井分43	100	3.30%	0	0				-0.09%
30524	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中几51右8	50	0.00%	0	0				0.00%
30525	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0				-43.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30526	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干73	315	22.54%	0	0				-60.04%
30527	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干66	200	38.10%	0	0				-58.50%
30528	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-44.28%
30529	沈北	道义66kV变电站	道信线	吾悦B1B2小区5变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0				18.68%
30530	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	毛光干16箱变1站内变压器	400	12.80%	308.8	308.8				-49.41%
30531	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	牧晨畜牧公变台	400	37.50%	210	210				100.00%
30532	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	东大家属楼3变电站201间隔配电变压器	400	83.25%	0	0	2024年9月			-40.22%
30533	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分015	200	50.10%	79.8	79.8				-23.26%
30534	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站2变压器	800	31.13%	0	0				-43.94%
30535	于洪	兰台66kV变电站	兰家线	小微沙岭村22号台	200	119.40%	0	0	2024年6月			3.84%
30536	沈河	文艺66kV变电站	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变201间隔配电变压器	800	37.88%	417	417				-41.72%
30537	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站1变压器	500	20.00%	0	0				-44.03%
30538	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
30539	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站202间隔配电变压器	800	26.25%	0	0				-34.83%
30540	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0				-43.53%
30541	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分20+1变台	400	98.70%	0	0	2024年12月			-32.20%
30542	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线华立分28	315	94.60%	0	0	2023年4月			26.21%
30543	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30544	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大营子分22	100	60.40%	29.6	29.6				-43.15%
30545	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线25左8+1左6变台	200	75.60%	28.8	28.8				-31.02%
30546	东陵	杨官66kV变电站	杨家线	龙湖天璞1局维变电站2变压器	800	64.20%	0	0				-14.24%
30547	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31550孟屯线	孟屯线156左7变台	100	142.20%	0	0	2022年12月			-34.52%
30548	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线中学支02	400	14.10%	303.6	303.6				-20.13%
30549	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	袁平养殖照明台	200	43.50%	93	93				21.61%
30550	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30551	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变202配电变压器	630	25.40%	407	407				-26.58%
30552	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北三台	50	72.00%	9	9				-45.09%
30553	沈北	农高66kV变电站	农丰线	阳永丰房屋开发有限公司3变电站2号变压	630	10.92%	0	0				-39.18%
30554	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干065	315	57.14%	103.5	103.5				-38.86%
30555	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线东关新区支线001	160	86.25%	6	6	2025年4月			-30.94%
30556	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支17左1变台	400	64.20%	0	0				74.84%
30557	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站2变压器	630	28.25%	0	0				-37.59%
30558	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯线45左8变台	80	60.25%	23.8	23.8				-43.60%
30559	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期3号配电室2号变压器	800	54.00%	0	0				-39.52%
30560	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村20机井	100	39.40%	0	0				-42.50%
30561	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李线西岗子分9左3变台	200	19.80%	140.4	140.4				-28.38%
30562	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站1配电变压器	630	75.56%	0	0				-37.42%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30563	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城9号变电站201间隔配电变压器	400	65.60%	0	0				-42.63%
30564	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘北村9机井	50	98.80%	0	0	2024年9月			-0.38%
30565	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	信乙线怒信干太白山分8右3右2柱上变压	250	106.80%	0	0	2022年12月			-37.37%
30566	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井2台	100	53.20%	0	0				-45.09%
30567	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井5台	100	38.40%	0	0				-43.49%
30568	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	天河家园一期二号变电站201配电变压器	630	42.22%	0	0				96.65%
30569	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山路	变166黄山路黄山路金窝堡分孙屯支48左	100	137.10%	0	0	2023年1月			-33.61%
30570	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	变306中网线中网线后网户分排水支12右	80	100.50%	0	0	2023年1月			-31.13%
30571	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东南台	400	33.00%	228	228				-35.18%
30572	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大高房西地	100	73.20%	16.8	16.8				-32.92%
30573	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区3变电站202配电变压器	400	17.20%	0	0				100.00%
30574	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园8号小区变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				-38.44%
30575	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园15号小区变电站202配电变压器	630	29.52%	0	0				-37.30%
30576	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分10左支2变压器	100	53.10%	36.9	36.9				-46.56%
30577	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站1号变压器	800	25.88%	513	513				-39.39%
30578	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	和悦名邸1变电站2配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8				-1.65%
30579	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207卢电线芦屯干耿窝分25变台	50	92.00%	0	0	2024年6月			-43.73%
30580	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分7右6柱上变压器	200	31.20%	0	0				-10.19%
30581	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线平江干氧气厂分支009	100	102.30%	0	0	2024年6月			-18.56%
30582	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三家子支21	80	123.75%	0	0	2022年12月			-36.23%
30583	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中尹干六间房分6左支11一站式	200	38.40%	103.2	103.2				-29.32%
30584	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分63右18	100	121.20%	0	0	2023年2月			-27.93%
30585	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	吉隆花园3变电站1变压器	630	21.19%	0	0				-35.63%
30586	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站202配电变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-28.36%
30587	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线刘窝堡支02	50	35.20%	27.4	27.4				-33.77%
30588	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	省直综合楼1主变	500	24.00%	0	0				-42.44%
30589	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变1变压器	630	5.40%	0	0				75.21%
30590	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分11	200	59.20%	0	0				-36.32%
30591	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分20右1柱上变压器	100	58.20%	0	0				-34.64%
30592	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干45右4	400	36.45%	0	0				-45.71%
30593	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦1箱变1变压器	800	10.80%	0	0				27.61%
30594	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干东四家分21变台	160	40.50%	79.2	79.2				-34.20%
30595	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线29变台	200	82.20%	15.6	15.6	2025年2月			-34.31%
30596	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干初中分22变台	100	49.50%	40.5	40.5				-33.08%
30597	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线后二台子分87变台	200	63.00%	54	54				-33.78%
30598	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站2变压器	400	20.00%	0	0				-42.27%
30599	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马三家新综合台	200	26.10%	69	69				30.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30600	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分57变压器	200	5.35%	0	0				-47.15%
30601	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	树勇畜牧公变台	200	32.70%	0	0				100.00%
30602	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾2号变电站1号变压器1	630	32.38%	0	0				-35.52%
30603	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站2变压器	800	34.88%	0	0				-44.40%
30604	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干10左5变台	400	67.20%	0	0				-34.09%
30605	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线陨石分20号右6右1柱上变压器	200	20.40%	0	0				-22.34%
30606	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站1变压器	630	27.14%	0	0				-44.16%
30607	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	集美天城4变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0				100.00%
30608	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站201	400	42.00%	192	192				-39.60%
30609	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子村几2南2	200	25.20%	0	0				100.00%
30610	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	南刚分8右7	200	26.10%	127.8	127.8				-30.19%
30611	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干108左2	200	9.90%	160.2	160.2				-18.95%
30612	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆1变电站2配电变压器	630	8.25%	0	0				35.99%
30613	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	华铁1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	48.38%	0	0				-34.96%
30614	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分71+1左1变台	400	54.90%	0	0				22.41%
30615	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站202配电变压器	500	38.40%	258	258				-42.24%
30616	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	李祥堡大队台	200	55.00%	70	70				-35.74%
30617	沈北	道义66kV变电站	道义变15269佰景线	百益龙置业有限公司4箱变1、2变间隔201	400	72.50%	0	0				-40.67%
30618	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支12	30	75.33%	0	0				-57.50%
30619	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区2变电站202配电变压器	630	19.37%	445	445				74.43%
30620	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变2变压器	500	17.28%	0	0				-27.61%
30621	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线68左6加1右1台	400	33.90%	0	0				14.49%
30622	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	大黑村电井2号综合台区	200	42.00%	0	0				-47.95%
30623	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右23	100	33.00%	0	0				-31.57%
30624	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站1配电变压器	630	44.44%	0	0				-29.12%
30625	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线粮库分003	200	22.13%	135.75	135.75				-28.14%
30626	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线四合卜支59	20	46.50%	0	0				-59.13%
30627	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	华茂央府3号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0				-31.27%
30628	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线上屯支15	200	31.95%	116.1	116.1				-29.82%
30629	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30630	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干20右3	200	41.70%	0	0				-46.83%
30631	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国1号台	200	7.50%	19	19				-25.67%
30632	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	樺府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	55.80%	0	0				-27.31%
30633	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	胡屯村一组（2021微）	200	35.70%	108.6	108.6				-38.36%
30634	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分32	100	114.90%	0	0	2023年2月			-25.12%
30635	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线小区支02	200	64.25%	51.5	51.5				-22.65%
30636	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线王宏支07	30	0.00%	27	27				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30637	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善乙线65582	中海汇德理6箱变2变压器	630	4.13%	541	541				73.72%
30638	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线包陵山分006含光伏	200	30.60%	118.8	118.8				-44.37%
30639	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30640	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南分支002	400	31.05%	0	0				-21.20%
30641	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2202配电变压器	630	20.63%	0	0				-39.57%
30642	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维5变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0				-30.85%
30643	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站201配电变压器	400	4.20%	343.2	343.2				5.81%
30644	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙干排水分韭菜岗子支37变台	200	26.30%	127.4	127.4				-40.79%
30645	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次1主变	500	20.00%	350	350				-39.62%
30646	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老成一支02	200	35.55%	108.9	108.9				-21.18%
30647	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	东京印象二、三期2号变201间隔配电变压器	630	23.81%	417	417				8.66%
30648	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	武警3变电站2变压器	630	12.38%	0	0				-42.10%
30649	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变2变压器	800	12.30%	0	0				4.46%
30650	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城6箱变202变压器	500	20.80%	173	173				-45.45%
30651	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线23左6	200	51.60%	0	0				-26.78%
30652	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分13	200	71.10%	37.8	37.8				-35.58%
30653	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	铁提东郡四期3局维箱变202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0				-39.47%
30654	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	格公寓变电站201间隔（南站乙）配电变压器	400	12.30%	0	0				14.65%
30655	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	财政部驻辽宁省财政监察专员办配电变压器	315	20.83%	0	0				-33.45%
30656	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分5公变	500	60.20%	149	149				-35.91%
30657	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-44.64%
30658	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青干62左1华齐锦江之星变压器配电变压器	500	32.64%	0	0				-39.73%
30659	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展一号1箱变201配电变压器	630	23.81%	0	0				-33.91%
30660	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	房地产开发有限公司2箱变2考核表101配	630	44.13%	0	0				-39.62%
30661	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变1变压器	630	62.54%	0	0				-36.08%
30662	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	深甲线后康分金德胜支联通支12+1柱上变	200	57.30%	0	0				-33.51%
30663	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典2变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-36.32%
30664	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城38号变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				-36.67%
30665	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变1变压器	500	39.04%	254.8	254.8				-45.60%
30666	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台分台	200	39.30%	101.4	101.4				8.10%
30667	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地2箱变2变压器	630	8.57%	0	0				-3.01%
30668	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变1号变压器	630	23.49%	0	0				-49.34%
30669	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支前坨支18左8变台	200	60.00%	60	60				-103.86%
30670	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站1变压器	500	80.96%	45.2	45.2	2024年9月			-39.47%
30671	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站202间隔配电变压器	400	21.90%	272.4	272.4				3.97%
30672	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干035	400	32.85%	228.6	228.6				-38.14%
30673	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4加1变	315	52.32%	0	0				-43.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30674	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	大万4-5组（2022微）	200	43.73%	92.55	92.55				-35.72%
30675	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街7大棚	80	61.88%	22.5	22.5				-38.67%
30676	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑9变电站1变压器	400	15.50%	0	0				-41.62%
30677	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站2号配电变压器	400	28.80%	0	0				-42.28%
30678	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西大楼照明	315	69.71%	0	0				-39.48%
30679	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线沙金四组支01	200	56.40%	0	0				-21.79%
30680	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分11左4+1左1	200	0.00%	0	0				-202.45%
30681	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分11	100	0.00%	0	0				-45.48%
30682	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站1变压器	630	44.70%	285.4	285.4				-44.06%
30683	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变202间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				9.03%
30684	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西1号变电站201间隔（乙）配电变	630	4.13%	541	541				92.60%
30685	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	依林华府2变电站1变压器	500	26.56%	0	0				13.78%
30686	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂园甲线	碧桂园6小区变电站2变压器	800	14.50%	121	121				100.00%
30687	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	22.86%	10	10				-40.12%
30688	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线苏家分15	400	27.90%	248.4	248.4				11.41%
30689	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房2变压器	800	28.13%	495	495				-41.89%
30690	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	爱国村东台1台区	315	36.19%	0	0				-38.45%
30691	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分30+1变压器	100	84.00%	0	0	2022年12月			-27.78%
30692	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30693	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微粮库宿舍2号	400	35.40%	218.4	218.4				7.28%
30694	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房一组照明	50	88.50%	0	0	2025年4月			-41.82%
30695	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房五组照明	100	54.00%	0	0				-44.25%
30696	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居2箱变202间隔配电变压器	800	22.88%	537	537				-41.72%
30697	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	苏北变376砂轮乙线102右3	400	106.50%	0	0	2024年6月			-48.23%
30698	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	胡台乙线五道沟分31左4+1变台	200	76.00%	28	28				-27.22%
30699	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-40.45%
30700	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线何屯东台支09	200	39.30%	101.4	101.4				-38.41%
30701	东陵	水家66kV变电站	水李线	家变754水李线水李干141左分6柱上变压	315	42.29%	150.3	150.3				-34.65%
30702	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分20变台	400	20.40%	0	0				7.58%
30703	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站2变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-44.68%
30704	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期2配电变压器	800	39.75%	402	402				-35.18%
30705	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	首开如院1局维变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0				4.08%
30706	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	首开如院4局维变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0				5.00%
30707	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变2变压器	630	16.19%	0	0				-32.38%
30708	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京干64右7右1变台	400	30.90%	236.4	236.4				7.42%
30709	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-36.74%
30710	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支33	200	51.00%	78	78				15.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30711	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干57中学分6柱上变压器	315	62.73%	0	0				-45.34%
30712	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄家变黄吴干稻田分7(一站式)	200	1.60%	176.8	176.8				-84.00%
30713	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干75右支3(一站式)	400	24.00%	0	0				-72.93%
30714	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户a6201配电变压器	500	16.96%	365.2	365.2				-41.70%
30715	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分59左2	400	28.50%	246	246				0.31%
30716	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				-34.05%
30717	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	新湖国际3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-32.73%
30718	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左9+1右6	400	66.90%	0	0				-18.84%
30719	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				-27.83%
30720	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站202变压器配电变压器	315	45.08%	141.5	141.5				-37.06%
30721	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变2变压器	630	62.54%	0	0				-45.78%
30722	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际7号变电站201配电变压器	630	33.90%	0	0				-43.31%
30723	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花11变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-13.21%
30724	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0				-40.59%
30725	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语8箱变1变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-43.36%
30726	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线永安村龙头	400	46.50%	174	174				-45.38%
30727	于洪	曹家66kV变电站	10kV曹南甲线55670	欣美家园2配电变压器	400	16.20%	295.2	295.2				-37.77%
30728	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	农干98西拉拉井分14左支4(西拉拉村南	200	52.20%	0	0				-52.09%
30729	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变1变压器	630	9.21%	509	509				-41.96%
30730	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俣线	太湖明珠三期1局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0				-4.29%
30731	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-32.28%
30732	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	智慧谷2小区局维变电站2	800	8.00%	0	0				100.00%
30733	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干39左1	200	96.60%	0	0	2024年12月			100.00%
30734	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	矿区分23左1	400	13.20%	307.2	307.2				0.00%
30735	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	十里香住宅1变压器	630	61.71%	0	0				-42.75%
30736	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	中学线44右3变台	400	64.50%	0	0				-38.63%
30737	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	里河镇新庄村4台区(山姜干28左2右1+1	200	58.80%	0	0				-18.82%
30738	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-45.59%
30739	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	军官住宅2变电站101配电变压器	630	5.40%	0	0				-41.22%
30740	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31550孟屯线	孟屯线166右1变台	200	44.90%	90.2	90.2				-40.12%
30741	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站1号变压器	800	35.10%	10	10				-38.97%
30742	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0				-38.42%
30743	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	久成乐府2配电室202间隔配电变压器	315	44.44%	143.5	143.5				-36.24%
30744	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变-1配电1变压器	800	35.40%	0	0				-38.52%
30745	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干长兴分49右8	400	17.25%	0	0				-22.39%
30746	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	褚贵分53+1右1	200	11.10%	157.8	157.8				-65.06%
30747	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右7变台	200	27.90%	124.2	124.2				-37.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30748	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里4箱变202配电变压器	800	44.40%	0	0				-31.62%
30749	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰东方园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-42.35%
30750	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变2变压器	630	40.32%	0	0				-34.76%
30751	大东	望花66kV变电站	望花变70264合作甲线	上悦城1箱变1变压器	630	21.27%	433	433				9.83%
30752	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线万宝东支03	100	77.10%	0	0				-27.73%
30753	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	kV新农干18农小学分2新农A2台（一站式	315	54.86%	0	0				-6.54%
30754	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线包秀干03	160	61.88%	0	0				-33.75%
30755	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线陈家东支01	200	23.40%	133.2	133.2				5.90%
30756	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清蒲干崔公分阻燃支1（一站式）	400	37.20%	0	0				-50.76%
30757	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子四组照明	50	77.70%	0	0				-32.88%
30758	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝十线果园台	100	68.20%	0	0				-36.96%
30759	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路干42左7	400	32.10%	0	0				8.84%
30760	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	小微小高西台	400	46.80%	0	0				-38.31%
30761	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站2配电变压器	630	57.14%	0	0				-45.02%
30762	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站1配电变压器	800	57.75%	0	0				-44.20%
30763	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	前庙村内	400	39.90%	200.4	200.4				-28.88%
30764	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站2号变压器	800	23.63%	0	0				-42.10%
30765	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线靓墅小区	315	93.97%	0	0	2024年2月			-40.82%
30766	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-15.52%
30767	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线柳泉分33柱上变压器	100	46.50%	43.5	43.5				-18.14%
30768	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干70	200	24.40%	0	0				-52.12%
30769	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	东望乙线和平干大洼分13+1	315	30.22%	0	0				-36.87%
30770	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	甲河高家三组照明（2020微）	200	42.40%	0	0				-35.19%
30771	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站2配电变压器	800	48.60%	0	0				-30.08%
30772	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左02	80	97.50%	0	0	2023年1月			-23.89%
30773	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站1变压器	630	57.46%	205	205				-47.09%
30774	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-37.17%
30775	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-25.97%
30776	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城二期1号变电站2号配电变压器	630	27.43%	0	0				-42.04%
30777	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线服装厂宿舍	200	80.60%	18.8	18.8	2024年9月			-39.89%
30778	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线四家子分新台	200	0.00%	180	180				-37.21%
30779	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	于家房村综合一台	200	12.60%	154.8	154.8				-89.04%
30780	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干61右5	200	28.20%	123.6	123.6				9.48%
30781	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0				-35.66%
30782	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0				-40.57%
30783	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	沙美丽岛4箱式变电站202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0				-40.57%
30784	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山东支07	400	25.20%	0	0				-25.59%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30785	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡东支06	160	51.75%	0	0				-33.01%
30786	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站1配电变压器	630	9.21%	509	509				-48.25%
30787	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	华润悦玺1号变电站2号配电变压器	800	92.40%	0	0	2023年8月			-23.08%
30788	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站1配电变压器	800	61.13%	0	0				-37.24%
30789	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-38.49%
30790	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站2变压器	630	40.63%	0	0				-33.70%
30791	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区2箱变202配电变压器	400	24.90%	260.4	260.4				-40.98%
30792	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干56左分2一站式	200	71.40%	37.2	37.2				-15.16%
30793	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干207变台	200	16.80%	0	0				-45.88%
30794	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	伊甸干10右1	315	71.75%	0	0				-32.18%
30795	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组南照明	100	61.05%	28.95	28.95				-34.84%
30796	沈北	农高66kV变电站	农丰线	山水绿阁6号箱变变压器配电变压器	630	28.89%	0	0				-42.68%
30797	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力支22柱上变压器	400	29.60%	0	0				-46.62%
30798	皇姑	亚明变66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯线华凯2之1柱上变压器	200	39.90%	0	0				-35.16%
30799	大东	沈海66kV变电站	沈海变80374东望甲线	和平干13左1变台	100	12.00%	78	78				-36.96%
30800	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支19柱上变压器	315	23.49%	0	0				-45.59%
30801	大东	劳动66kV变电站	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右6	400	6.60%	0	0				-3.37%
30802	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3	315	27.30%	0	0				-41.90%
30803	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干20左2	315	48.25%	0	0				-45.73%
30804	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分7变压器	400	36.50%	0	0				-42.46%
30805	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左3	315	26.35%	0	0				-42.40%
30806	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17变压器	250	31.36%	0	0				-43.79%
30807	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干15变压器	50	76.80%	6.6	6.6				-40.79%
30808	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	北联干北国分14	315	48.57%	130.5	130.5				-40.81%
30809	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右6	315	14.10%	239.1	239.1				-40.31%
30810	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	明变166华山甲线红工分25左17柱上变压	250	16.64%	0	0				-32.18%
30811	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	站前变296中医乙线辽河分16左3柱上变压	315	65.08%	0	0				-36.64%
30812	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	张羊甲线张羊干巢湖分6左6变压器	400	72.75%	69	69				-44.23%
30813	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨澗洞支26变台	100	118.40%	0	0	2022年12月			-62.15%
30814	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3200	200	23.00%	0	0				-63.53%
30815	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分16左7	315	69.21%	0	0				-43.06%
30816	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1右1	315	12.06%	245.5	245.5				-39.04%
30817	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖干林校分20左1	315	55.56%	0	0				-39.89%
30818	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线42左3右2	315	105.08%	0	0	2024年6月			-43.00%
30819	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	万家分14右01	50	69.20%	0	0				-35.12%
30820	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干沈辽东路KB之1	315	26.67%	199.5	199.5				-32.02%
30821	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干32左6公变	500	45.28%	223.6	223.6				-55.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30822	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分7左1	315	22.22%	213.5	213.5				-42.00%
30823	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左4公变	315	50.79%	0	0				-40.16%
30824	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6公变	315	23.17%	0	0				-52.60%
30825	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	城南干45之5公变	315	31.11%	0	0				-43.21%
30826	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分3柱上变压器	160	65.25%	0	0				-20.90%
30827	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	炮师分4柱上变压器	315	28.95%	0	0				-22.64%
30828	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	林乙线上林干污水支22左2左2柱上变压器	315	7.62%	0	0				-54.40%
30829	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分9+1	315	26.35%	200.5	200.5				-41.24%
30830	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右4	315	60.63%	92.5	92.5				-40.69%
30831	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右6	315	99.05%	0	0	2022年12月			-39.68%
30832	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线22右4	315	35.24%	0	0				-37.79%
30833	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	东变072东青甲线南塔干万泉分9右2+1公变	315	67.94%	0	0				-8.10%
30834	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右6右1	315	82.67%	0	0	2023年2月			-43.41%
30835	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右7	315	24.76%	0	0				-38.82%
30836	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分14公变	315	68.89%	0	0				-54.44%
30837	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分4	315	54.29%	0	0				-43.12%
30838	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右4	315	81.27%	0	0	2025年2月			-36.64%
30839	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干92	250	30.48%	0	0				-41.23%
30840	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西线粮库分6左1变台	315	37.78%	0	0				-42.62%
30841	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	变468长黄乙线长黄干美登支10左2柱上变	315	40.32%	0	0				-44.63%
30842	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分3右1	315	56.19%	106.5	106.5				-42.53%
30843	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3	400	89.60%	0	0	2022年12月			-38.21%
30844	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右2	315	68.89%	0	0				-45.39%
30845	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线33左3	160	73.75%	26	26				-27.75%
30846	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干79柱上变压器	315	11.75%	0	0				-46.92%
30847	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分21	500	57.36%	0	0				-37.81%
30848	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	体宫分8	400	39.50%	0	0				-37.50%
30849	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4(东)	800	38.25%	414	414				-35.90%
30850	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支21变压器	315	44.19%	142	142				-38.01%
30851	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分125变压器	200	20.50%	139	139				-99.47%
30852	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左4之1柱上变	315	20.57%	0	0				-17.43%
30853	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	怒长乙线怒长干沙西分9左1右2柱上变压器	315	21.90%	214.5	214.5				-34.13%
30854	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左2柱上变	315	45.08%	141.5	141.5				-41.75%
30855	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分40柱上变压器	315	67.05%	0	0				-50.82%
30856	和平	方型66kV变电站	方型变460四平乙线	四平乙线52右3	315	37.14%	166.5	166.5				-47.31%
30857	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线019	315	25.14%	0	0				-33.47%
30858	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分7右3柱上变压器	315	64.44%	0	0				-46.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30859	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干22右7	315	84.44%	17.5	17.5	2024年6月			-38.58%
30860	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分29	315	44.13%	0	0				-46.85%
30861	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分43	200	43.00%	0	0				-46.63%
30862	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	勾莲变10356向工甲线	315	17.14%	229.5	229.5				-42.41%
30863	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线明廉分10柱上变压器	315	31.24%	185.1	185.1				-45.36%
30864	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	庆华分5+1	315	83.49%	0	0	2022年12月			-38.51%
30865	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之10柱上变压器	315	29.46%	0	0				-49.57%
30866	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分19右1变压器	315	32.06%	0	0				-50.29%
30867	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左2变压器	100	1.60%	0	0				-66.41%
30868	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
30869	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
30870	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变2变压器	800	15.75%	594	594				-44.17%
30871	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	下坎子新1箱变1号变	630	20.19%	0	0				-46.59%
30872	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站1变压器	630	13.52%	0	0				-39.22%
30873	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.69%
30874	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站201	630	31.75%	0	0				-52.90%
30875	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-42.60%
30876	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变2变压器	630	30.10%	0	0				-39.81%
30877	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变1站内变压器	630	14.10%	2	2				-38.76%
30878	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-42.11%
30879	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	富馨2配电站201	630	20.63%	437	437				-43.46%
30880	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	富城1小区箱变1	400	59.00%	0	0				-43.36%
30881	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	城建花园2变电站201	500	33.60%	282	282				-48.73%
30882	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站201柜	630	36.51%	0	0				31.50%
30883	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站201柜	400	60.00%	120	120				-41.72%
30884	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站201柜	630	63.17%	0	0				-41.12%
30885	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站202变压器	630	17.78%	0	0				-43.43%
30886	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城2变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-40.46%
30887	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	北重工小区2变电站201柜	400	24.50%	0	0				-45.34%
30888	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站201柜	630	36.51%	0	0				-42.80%
30889	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
30890	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	经典家园变电站201	500	84.96%	25.2	25.2	2024年10月			-42.34%
30891	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变2变压器	630	0.00%	57	57				0.00%
30892	和平	南湖66kV变电站	南湖变454南体线	五里河大厦21主变	630	17.46%	457	457				-42.14%
30893	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变1变	500	9.28%	31	31				-45.33%
30894	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	宜昌1变电站3号高压柜2主变	630	23.62%	0	0				-44.60%
30895	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变1	630	12.70%	0	0				-41.39%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30896	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	湖光里箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-68.95%
30897	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变1变压器	800	32.40%	0	0				-40.77%
30898	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站201柜	630	24.13%	0	0				-40.16%
30899	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	皮革箱变1变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-35.54%
30900	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站202	800	42.90%	0	0				-37.85%
30901	铁西	历工66kV变电站	历工变10444万劝乙线	光明苑2变电站201柜	630	39.37%	319	319				-43.04%
30902	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站201	630	20.63%	437	437				-43.77%
30903	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	舟泉2箱变1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
30904	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	大东路7箱变1变	400	40.20%	199.2	199.2				-51.57%
30905	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变1变	630	28.25%	389	389				-39.22%
30906	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变2变	630	25.08%	409	409				-39.44%
30907	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变2变压器	400	27.00%	252	252				-37.66%
30908	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	板行箱变1变压器	630	40.38%	312.6	312.6				-50.71%
30909	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站1变压器	400	80.10%	0	0	2024年10月			-34.89%
30910	沈河	方家66kV变电站	方家变642方长甲线	万科III期3箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-43.89%
30911	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	教学仪器箱变1配电变压器	400	72.00%	0	0				-38.04%
30912	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和2期2箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-44.55%
30913	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	百臻园1变电站202	630	18.41%	451	451				-41.02%
30914	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变201	630	34.60%	349	349				-48.47%
30915	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	黎明二小区箱变2变压器	630	9.21%	0	0				-41.82%
30916	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站2号变压器	630	41.90%	0	0				-44.00%
30917	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变2变压器	630	38.86%	0	0				-39.25%
30918	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓1#主变	500	15.60%	0	0				-45.32%
30919	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	馨和花园2#1#主变	630	42.29%	0	0				-40.41%
30920	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	丰泽家园1#变压器	630	19.81%	0	0				-46.89%
30921	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变1号变	630	23.17%	0	0				-45.02%
30922	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站202 变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-41.05%
30923	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变1变压器	630	25.14%	0	0				-39.38%
30924	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站201	630	41.90%	303	303				-46.14%
30925	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站2变压器	630	13.33%	0	0				-36.10%
30926	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	物资局箱变1变	630	7.43%	520.2	520.2				-40.59%
30927	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站2号变压器	630	12.70%	487	487				-41.85%
30928	和平	南湖66kV变电站	南湖变472文萃甲线	园林科技所1变压器	500	31.60%	0	0				-41.96%
30929	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变2	400	12.50%	0	0				-42.64%
30930	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园1变电站201	630	26.98%	397	397				-45.17%
30931	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	泰和箱变1变	500	23.20%	0	0				-44.00%
30932	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变1变	630	20.95%	0	0				-36.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30933	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变2	630	34.60%	0	0				-44.37%
30934	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	黄山教师2箱变2号变	500	16.32%	0	0				-39.23%
30935	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线西拉电台	315	37.46%	165.5	165.5				-34.87%
30936	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	1主变(金盛园)	400	31.20%	0	0				-42.93%
30937	大东	望花66kV变电站	望花变70264合作甲线	教师新村2站内变压器	500	51.52%	192.4	192.4				-41.57%
30938	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-38.88%
30939	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0				-35.08%
30940	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站1配电变压器	800	70.00%	0	0				-36.54%
30941	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	YHG_铁专乙线57右1	250	39.36%	0	0				-45.06%
30942	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天圃线	吾悦华府B3小区2变电站202配电变压器	630	21.27%	0	0				11.85%
30943	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线88右7变台	400	36.30%	214.8	214.8				-24.90%
30944	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹3号变电站2变压器	800	27.50%	0	0				-37.86%
30945	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站1变压器	630	9.52%	0	0				-36.30%
30946	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次1主变	500	15.60%	372	372				-39.13%
30947	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村3号变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-47.15%
30948	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线六间房39	100	74.80%	15.2	15.2				-35.59%
30949	于洪	化学66kV变电站	化西乙线	王兴村1台区	100	64.80%	0	0				-58.38%
30950	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家东台	100	69.00%	0	0				-38.89%
30951	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支3	200	110.40%	0	0	2024年6月			-40.97%
30952	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方5箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-43.06%
30953	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分佟庄支9变台	100	134.40%	0	0	2023年2月			-29.26%
30954	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线西沟子台支03	160	46.88%	0	0				-36.27%
30955	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线拉拉支09	200	55.30%	0	0				-29.14%
30956	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	一门箱变1变压器	200	71.20%	37.6	37.6				-42.91%
30957	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站2变压器	500	21.12%	0	0				-39.85%
30958	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站1变压器	630	41.43%	306	306				-54.19%
30959	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-41.88%
30960	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区3箱变201间隔配电变压器	400	19.20%	0	0				-40.77%
30961	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	远大家园1站房2变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-34.19%
30962	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干148之1	200	18.30%	0	0				-11.66%
30963	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干耿窝分邵家支22变台	200	19.20%	0	0				-34.11%
30964	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右6左9变台	200	30.90%	0	0				-42.59%
30965	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-43.04%
30966	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站2号变压器	630	11.68%	0	0				-42.20%
30967	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-43.87%
30968	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十三号(微)	400	26.40%	254.4	254.4				19.81%
30969	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
30970	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	禹天玺一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	32.70%	0	0				16.15%
30971	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	华尔街广场2变电1变压器201间隔配电变	630	68.10%	0	0				-40.23%
30972	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	彰驿社区自来水电井	100	58.80%	31.2	31.2				-33.26%
30973	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	372	372				-39.78%
30974	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎线大仁分20左1右1柱上变压器	400	18.45%	0	0				-38.13%
30975	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分油坊支62左2	100	48.90%	0	0				-42.80%
30976	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分53左4变台	200	29.48%	121.05	121.05				-33.93%
30977	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线环卫建筑公司住宅楼	200	50.80%	0	0				-40.93%
30978	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站2配电变压器	500	42.56%	0	0				-24.66%
30979	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线21+2	315	104.38%	0	0	2022年12月			-37.03%
30980	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	宝山变019镇西线广播局家属楼	100	83.40%	6.6	6.6	2024年9月			84.28%
30981	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0				-34.42%
30982	和平	方型66kV变电站	方型变464南三甲线	胜三甲3KB(国投)201间隔配电变压器	400	120.60%	0	0	2023年7月			-38.38%
30983	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站201	630	32.70%	0	0				-45.97%
30984	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	金沙岭峯2变电站1变压器	630	63.49%	167	167				-36.36%
30985	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛干门家网分161左6变台	200	47.60%	84.8	84.8				-37.15%
30986	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	乙大城印象锦园二期1箱式变电站1配电变	800	54.30%	0	0				-3.45%
30987	和平	和平66kV变电站	和平变192和城线	城开中心小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	349	349				-41.15%
30988	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰馨城七区二期B站房1配电变压器	630	28.25%	0	0				-35.67%
30989	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站配电变压器	630	19.05%	0	0				-40.81%
30990	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭5箱变1变压器	800	33.00%	0	0				-40.93%
30991	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城7箱变1变压器	630	65.08%	157	157				-24.89%
30992	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期3局维-1	630	36.19%	0	0				-39.33%
30993	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	迎湖园1局维变电站201配电变压器	800	30.00%	0	0				-45.71%
30994	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南台	160	110.63%	0	0	2024年6月			-34.84%
30995	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分马蹄岗支47变台	200	34.80%	0	0				-36.09%
30996	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫北台几04	315	20.95%	217.5	217.5				-42.70%
30997	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-43.43%
30998	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0				-31.00%
30999	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				-31.85%
31000	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干排水分7右支1变压器(清洁能源)	400	17.40%	290.4	290.4				16.67%
31001	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站1变压器	800	28.88%	489	489				-40.59%
31002	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑3变电站1变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-29.66%
31003	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑3变电站2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-31.73%
31004	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司2箱变配电变压器	630	27.62%	393	393				-37.10%
31005	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	家房变063于家房线上顶村养殖基地(大棚	80	88.13%	1.5	1.5	2022年12月			-35.73%
31006	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左3公变	400	66.75%	0	0				-36.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31007	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线和平十队支31	50	0.00%	45	45				-38.12%
31008	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线和平村分16	100	62.40%	27.6	27.6				-34.42%
31009	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站2变压器	500	26.40%	0	0				-40.29%
31010	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站1变压器	800	28.50%	0	0				-41.53%
31011	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站1变压器	400	39.00%	204	204				-44.05%
31012	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造工程A区81变配	400	36.00%	216	216				-36.13%
31013	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	地产开发有限公司(古城宜家三期)2间隔1	500	29.20%	0	0				-17.14%
31014	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	限公司(沈北新区中央下放煤矿棚户区改造	400	30.40%	238.4	238.4				-41.25%
31015	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器	630	97.46%	0	0	2024年9月			-40.44%
31016	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支36	200	0.00%	180	180				-49.75%
31017	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线马户屯水田支4变台	400	38.40%	206.4	206.4				-13.94%
31018	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西曲分支14	50	71.70%	0	0				-36.97%
31019	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰8箱变(单)	630	22.10%	0	0				-41.43%
31020	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站201配电变压器	800	67.13%	0	0				-41.48%
31021	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际一期2变电站1变压器	630	36.95%	0	0				-23.52%
31022	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分73变台	100	64.50%	25.5	25.5				-35.12%
31023	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干140左1	200	54.80%	70.4	70.4				-35.35%
31024	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙干13变台	400	43.50%	186	186				12.52%
31025	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新3	200	0.00%	180	180				0.00%
31026	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区1变电站1变压器	800	50.10%	319.2	319.2				-5.79%
31027	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	黄西678组(2022微)	200	58.40%	0	0				-33.20%
31028	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站2号变压器	500	19.20%	0	0				-42.45%
31029	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村1号变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-44.05%
31030	沈北	新城子66kV变电站	新城线	工业局分支14	315	66.03%	0	0				-40.77%
31031	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	毛光干7箱变(单)	630	19.30%	445.4	445.4				-45.70%
31032	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分19右2	400	23.70%	0	0				-42.50%
31033	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	御璟4号变电站201间隔(白雅线)配电变	630	7.62%	0	0				95.90%
31034	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村灯	100	35.40%	54.6	54.6				-57.45%
31035	浑南	杨官66kV变电站	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜3号变电站201间隔配电变	630	85.33%	0	0	2024年12月			15.96%
31036	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47左8	100	32.70%	0	0				100.00%
31037	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	YHG 顺明干18右6	315	11.05%	0	0				-53.69%
31038	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	西江月3箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0				39.26%
31039	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31040	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影院台工商局家属楼	500	97.68%	0	0	2024年9月			-41.24%
31041	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分18左1	50	84.80%	0	0	2023年2月			-32.06%
31042	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产有限公司10箱变2变压器配电变	630	23.49%	0	0				-35.70%
31043	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社台	250	56.64%	83.4	83.4				-47.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31044	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支14	100	94.40%	0	0	2022年12月			-47.71%
31045	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线 东升一组台支05	200	45.90%	0	0				-28.54%
31046	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛北台	160	91.50%	0	0	2024年6月			-23.64%
31047	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	天阅3号变电站1变电站	500	23.04%	0	0				-45.98%
31048	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变692马和线	协和广场住宅11主变	1250	36.40%	670	670				-27.14%
31049	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南甲线95	200	45.60%	0	0				-23.87%
31050	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	路官分14-1	250	112.80%	0	0	2022年12月			-45.27%
31051	大东	小东66kV变电站	小东变80186东润线	时代之城4箱变1变压器	800	8.10%	655.2	655.2				85.56%
31052	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站2号配电变压器	630	27.05%	0	0				-42.08%
31053	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干91	200	25.90%	128.2	128.2				-27.93%
31054	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	YHG_立新干青特线青特CKB换热站-1	315	0.00%	0	0				0.00%
31055	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸1.5期3变电站1变压器配电变压器	630	44.76%	0	0				-39.92%
31056	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	四方台村照明综合（2022做）	200	59.70%	60.6	60.6				36.28%
31057	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	顺风箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	423	423				-24.89%
31058	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园1号变电站1号变压器	400	12.25%	0	0				-48.46%
31059	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室2号配电变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-41.22%
31060	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北房屋开发有限公司富城春天10201配电	630	64.44%	0	0				-38.79%
31061	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北房屋开发有限公司富城春天8201配电	630	22.22%	0	0				-38.36%
31062	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	开发支8右5之1柱上变压器	400	24.00%	0	0				-50.04%
31063	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	盛房地产开发有限公司(香缇澜山6)3箱20	630	24.76%	0	0				-37.33%
31064	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区二期2变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				7.89%
31065	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分28	160	86.56%	5.5	5.5	2025年4月			-39.26%
31066	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线朱庄分17	100	99.60%	0	0	2025年4月			-30.22%
31067	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	前漠分23左18+1左1	400	32.40%	0	0				-60.56%
31068	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	金通桃花源箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0				-43.67%
31069	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1303偏堡线	陆通环保公变台	100	52.00%	38	38				100.00%
31070	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维2变201配电变压器	400	28.80%	0	0				-6.10%
31071	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期1箱式变电站配电变压器	630	0.00%	0	0				-38.92%
31072	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佳地新村2变电站1号变压器	400	32.50%	0	0				-38.71%
31073	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	佳园太阳城西南区1变电站1变压器配电变	630	21.71%	0	0				-39.02%
31074	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线大队分08	200	64.20%	0	0				-20.59%
31075	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分12右26右1	200	15.30%	0	0				29.11%
31076	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3+2柱上变压器	315	38.10%	0	0				-42.60%
31077	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站1配电变压器	500	43.20%	0	0				-38.37%
31078	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微光辉1台区	400	67.20%	91.2	91.2				10.20%
31079	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期2箱变1母线1变压器	800	41.10%	0	0				-27.49%
31080	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线棚菜支04	50	76.80%	0	0				-3.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31081	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南于苗圃分24柱上变压器	100	46.00%	0	0				-40.00%
31082	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	七星九龙湾小区局维变电站201配电变压器	400	8.40%	0	0				9.15%
31083	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	城市之光4箱变2变压器	800	38.25%	0	0				-47.81%
31084	开发	砂山66kV变电站	砂山变50546大坝甲线	坝甲线大坝甲线李官干大坝分18左6变压	100	24.80%	0	0				-8.13%
31085	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老成分034	200	22.80%	134.4	134.4				-45.33%
31086	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线北市支01	315	26.10%	0	0				-37.52%
31087	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	瑞金家苑1站房2变压器	630	12.70%	487	487				-40.85%
31088	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地北台	100	83.20%	6.8	6.8	2025年4月			-28.87%
31089	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线大潘村北二台区	400	30.90%	236.4	236.4				-44.59%
31090	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园5变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-40.66%
31091	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站1变压器	630	30.16%	0	0				-41.50%
31092	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	山环线山里分3右8变台	400	29.70%	0	0				-45.76%
31093	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-33.91%
31094	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城6变电站变压器	630	16.76%	0	0				-44.37%
31095	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站2号变压器	1000	20.40%	0	0				-50.22%
31096	于洪	范屯66kV变电站	范北线	三供一业马三家铁路平房	200	6.90%	166.2	166.2				-42.17%
31097	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴线大丁分04（清洁能源）	400	11.55%	313.8	313.8				13.14%
31098	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧苇分123	100	78.40%	0	0				-37.29%
31099	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支53右10右5	100	19.20%	70.8	70.8				0.00%
31100	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区14变电站1变压器	630	46.03%	277	277				-40.98%
31101	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园3箱变2变压器	630	29.84%	379	379				-38.54%
31102	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站2变压器	630	65.40%	0	0				-42.87%
31103	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站2变压器	315	22.86%	211.5	211.5				-37.34%
31104	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分152变台	200	25.60%	128.8	128.8				3.06%
31105	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变1变压器	500	86.40%	0	0	2024年9月			-63.12%
31106	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线光辉二队	100	0.00%	90	90				-41.39%
31107	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站2变压器	800	29.63%	0	0				-41.10%
31108	开发	化学66kV变电站	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-44.95%
31109	开发	化学66kV变电站	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-44.03%
31110	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	龙湖唐宁7号变电站201（甲）配电变压器	630	87.30%	0	0	2022年12月			-40.76%
31111	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园1变电站1变压器	800	13.88%	0	0				-43.91%
31112	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分五排支9右7变压器	400	13.80%	0	0				-38.73%
31113	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站202	630	26.35%	401	401				-43.15%
31114	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
31115	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区2变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
31116	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城1变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0				51.86%
31117	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站2变压器	800	25.13%	0	0				-43.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31118	沈北	道义66kV变电站	道义变15242花园线	智慧双港中心1局维变电所202配电变压器	800	33.00%	0	0				100.00%
31119	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	果舍添香7变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-43.07%
31120	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变1变压器	630	5.59%	0	0				-46.52%
31121	苏家电	雪松66kV变电站	雪松变570雪南乙线	雪南干68+1	200	132.30%	0	0	2024年6月			100.00%
31122	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线35左4变台	200	48.75%	82.5	82.5				-50.75%
31123	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天于11左2变台	80	114.63%	0	0	2024年6月			-33.98%
31124	苏家电	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站1号变压器	500	13.60%	0	0				-41.00%
31125	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	(虎石台)矿建1变箱202配电变压器	630	45.08%	283	283				-10.89%
31126	沈北	大志66kV变电站	志詹乙线	(虎石台)矿建2变箱202配电变压器	630	33.33%	357	357				-16.23%
31127	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	闸上干32左6柱上变压器	100	72.80%	0	0				-56.76%
31128	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1249三台线	王秀台棚菜(2021微)	200	18.75%	142.5	142.5				-69.87%
31129	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	永丰5组照明(2021微)	200	44.20%	91.6	91.6				-37.91%
31130	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干116左23变台	200	39.90%	0	0				-67.20%
31131	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线魏屯分94+1左1变台	400	12.90%	308.4	308.4				-11.24%
31132	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站2变压器	800	26.25%	0	0				-39.57%
31133	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支2	200	27.00%	0	0				-43.34%
31134	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干23左7	315	18.10%	226.5	226.5				-40.88%
31135	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干53变压器	400	17.40%	0	0				19.34%
31136	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村1机井(2020微)	400	34.80%	220.8	220.8				-36.10%
31137	沈北	清水66kV变电站	清王线	清水台变642清王线化工支4(朱家香瓜园)	50	32.00%	0	0				-92.20%
31138	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.84%
31139	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右2变压器	315	25.71%	0	0				-46.27%
31140	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站1变压器	800	25.13%	519	519				-41.95%
31141	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春1箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-46.43%
31142	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚5号	50	19.60%	0	0				-47.61%
31143	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	万科东第3箱变2变压器	800	21.30%	549.6	549.6				91.88%
31144	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站1变压器	400	28.50%	246	246				-37.44%
31145	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变2号变	630	19.37%	0	0				-32.80%
31146	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-10.71%
31147	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟子11组照明	200	31.70%	116.6	116.6				-35.70%
31148	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-40.24%
31149	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站2号变压器	630	40.63%	0	0				-47.41%
31150	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0				100.00%
31151	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱60左3变台	400	67.50%	0	0				18.99%
31152	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	华润瑞府4变电站201间隔配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				25.11%
31153	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府2小区变电站1配电变压器	400	9.60%	321.6	321.6				100.00%
31154	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线西广宁台分支02	50	139.50%	0	0	2024年3月			-40.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31155	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				-43.06%
31156	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线移民支02	200	31.65%	0	0				-24.42%
31157	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变1变压器	500	47.20%	214	214				-42.95%
31158	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站202间隔配电变压器	500	28.80%	0	0				-38.31%
31159	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	红砂地东水利支台	50	9.00%	40.5	40.5				-38.19%
31160	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变1配电变压器	500	37.44%	0	0				-39.29%
31161	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31162	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变2变压器	630	6.19%	528	528				-37.81%
31163	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	卫变366皇姑乙线皇姑干20左1柱上变压器	400	26.70%	0	0				-45.51%
31164	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站1变压器	800	23.63%	0	0				-37.10%
31165	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	锦云天城一期4变电站201配电变压器	800	22.80%	0	0				14.68%
31166	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站201配电变压器	500	29.60%	302	302				-41.42%
31167	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	盛颐景园一期B区1箱变2变压器配电变压器	500	35.20%	0	0				-37.26%
31168	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-42.27%
31169	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站1号变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-39.56%
31170	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景3站房1变压器	630	36.32%	19	19				-35.68%
31171	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景6站房1变压器	630	44.19%	19	19				-42.68%
31172	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站201	800	65.40%	0	0				-41.87%
31173	法库	秀水66kV变电站	秀登线	KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右	100	6.90%	0	0				-31.57%
31174	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	东陵区房地产实业公司	200	78.60%	0	0				-48.18%
31175	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支2	50	0.00%	45	45				0.00%
31176	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-38.69%
31177	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干32左1	200	37.35%	105.3	105.3				-88.30%
31178	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分52左5变台	50	79.20%	0	0				-33.68%
31179	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	大一品4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	15.90%	0	0				23.59%
31180	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站201变压器	630	55.71%	216	216				-36.09%
31181	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变1变压器	800	51.00%	312	312				-40.30%
31182	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	会武小区变电站配电变压器	630	45.33%	0	0				-42.68%
31183	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0				-41.15%
31184	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委中台	160	49.50%	64.8	64.8				-40.55%
31185	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	肖南南台（2022微）	400	67.35%	0	0				-30.84%
31186	于洪	范屯66kV变电站	范古线	大兴变512兴光线爱国村中台	315	52.06%	0	0				-36.98%
31187	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分25左3变台	100	0.00%	0	0				0.00%
31188	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	农场分14右8右3	200	34.20%	0	0				17.63%
31189	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城子支6柱上变压器	400	17.70%	289.2	289.2				-33.43%
31190	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站2配电变压器	800	48.38%	0	0				-18.81%
31191	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘7箱变（单）	630	34.60%	349	349				-42.61%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31192	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	549	549				-41.08%
31193	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干246左3变台	200	82.50%	0	0	2025年4月			7.37%
31194	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山干宁山甲线电车分15柱上变压器	315	18.41%	0	0				-46.39%
31195	于洪	高明66kV变电站	高张线	馨韵雅居2变电站1变压器	630	49.90%	252.6	252.6				-40.85%
31196	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区9变电站1变压器	800	15.00%	121	121				-40.14%
31197	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0				-45.73%
31198	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园1变电站2变压器	800	21.38%	0	0				-43.71%
31199	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	大潘变405大潘线小潘村杨家洼子	100	44.00%	46	46				-34.62%
31200	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡2箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-28.22%
31201	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭树3变电站2变压器	630	55.87%	0	0				-42.83%
31202	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘5箱变（单）	630	35.56%	343	343				-39.80%
31203	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村16机井	50	72.80%	0	0				-40.73%
31204	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐1期3站房1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-42.41%
31205	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站1配电变压器	800	39.38%	0	0				-35.35%
31206	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分16加1左支4变压器	100	44.70%	0	0				-54.18%
31207	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	利上林湾小区一期8箱式变电站2配电变	630	0.00%	0	0				-454.29%
31208	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西2号变电站201间隔（乙）配电变	400	6.40%	334.4	334.4				97.96%
31209	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分69变台	200	116.70%	0	0	2022年12月			-33.82%
31210	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支10右6	200	38.25%	0	0				-41.54%
31211	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分14左5左1变台	200	39.90%	0	0				0.03%
31212	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于1台	315	14.57%	0	0				-56.07%
31213	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园17号小区变电站202配电变压器	500	46.08%	0	0				-34.62%
31214	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	保利天汇1箱变2变压器	800	38.70%	410.4	410.4				57.33%
31215	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东七3变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-35.39%
31216	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村7机井	50	59.60%	0	0				-64.26%
31217	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分18+1柱上变压器	400	0.00%	0	0				-63.26%
31218	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区2变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0				1.31%
31219	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	富丽新村变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				-43.31%
31220	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线129变台	100	116.70%	0	0	2024年6月			-37.09%
31221	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干57左1变台	200	71.40%	37.2	37.2				-25.16%
31222	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支小辛南台支005	50	48.60%	0	0				-39.48%
31223	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	长线南分线罗家支大辛葡萄园支西关大棚支	50	22.80%	0	0				-38.62%
31224	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰2组照明	200	34.73%	110.55	110.55				-39.88%
31225	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	经纬家园202间隔配电变压器	630	15.49%	0	0				5.24%
31226	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街8变电站配电变压器	400	42.00%	0	0				100.00%
31227	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线104右10变台	200	44.00%	0	0				-12.37%
31228	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站201	630	63.24%	168.6	168.6				-42.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31229	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区3变电站1变压器	400	24.40%	0	0				-43.65%
31230	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	景园三期-2小区2局维变电站201配电变压器	800	37.50%	0	0				70.10%
31231	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	可沟变206黄花线黄花干兰家分小北支95变	200	63.30%	0	0				-38.36%
31232	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51342曹浑甲线	浑河甲线122左2	200	2.70%	148	148				100.00%
31233	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站202变压器	800	28.88%	433	433				-43.63%
31234	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊1变电站1变压器	630	44.57%	0	0				-43.18%
31235	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司13箱变2201配电变	630	37.14%	0	0				-25.60%
31236	沈北	新城子66kV变电站	新城线	工业局锅炉房5号箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-31.56%
31237	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器201	630	25.08%	0	0				19.07%
31238	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-41.74%
31239	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村支06	400	33.60%	225.6	225.6				12.34%
31240	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区2变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-42.31%
31241	沈北	新城子66kV变电站	新城线	安宇花园3变电站2变压器配电变压器	500	59.60%	0	0				-34.73%
31242	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲地三期9变电站1变压器配电变压器	630	61.71%	0	0				-40.91%
31243	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分3箱变配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
31244	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干62+1右1	200	30.60%	0	0				-18.70%
31245	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸2号箱式变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0				-37.58%
31246	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线电影院支08	200	76.80%	0	0				-33.63%
31247	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站1号变压器	630	48.89%	259	259				-49.16%
31248	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-28.18%
31249	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-43.26%
31250	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	建设干5	400	69.60%	0	0				-40.13%
31251	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干183左9右2	50	64.40%	0	0				-22.99%
31252	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	九里5号变电站201间隔（施林线）配电变	800	16.20%	0	0				4.61%
31253	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干12	100	67.50%	22.5	22.5				-44.89%
31254	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右17	30	126.00%	0	0	2022年12月			-42.51%
31255	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干44左1	200	24.00%	0	0				-30.08%
31256	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支05	200	43.20%	0	0				-30.92%
31257	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	幸福岛1变电站201	500	14.80%	0	0				-43.44%
31258	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	康懿小区3号箱变2变压器	630	46.98%	0	0				-41.54%
31259	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微高台西1台	200	21.30%	137.4	137.4				-118.42%
31260	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				-39.35%
31261	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站2主变	500	27.60%	312	312				-50.43%
31262	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	美的瀚堂1箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0				24.70%
31263	铁西	万达66kV变电站	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干84柱上变压器	400	27.90%	248.4	248.4				-12.39%
31264	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	明茗筑小区2期局维变电站202间隔配电变	630	17.14%	459	459				-8.90%
31265	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期	630	58.41%	0	0				-39.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31266	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干41公变	315	45.71%	0	0				-45.82%
31267	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园C1区3变2号201配电变压器	630	84.44%	0	0	2024年6月			-39.51%
31268	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺尔海分刘燕养殖场支3	400	13.80%	304.8	304.8				100.00%
31269	法库	双台子66kV变电站	双丁线	双台子变046双丁线靠山屯村台	200	43.10%	0	0				-30.79%
31270	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线长沟子大棚子支012	80	124.00%	0	0	2022年12月			-53.50%
31271	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园1箱变1号变压器	630	39.62%	0	0				-45.80%
31272	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园4箱变201间隔配电变压器	630	19.81%	0	0				-42.05%
31273	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-38.67%
31274	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3右分支2变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-60.42%
31275	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关西分支线37	200	54.00%	72	72				-29.23%
31276	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	黄旗堡村6机井	50	16.80%	0	0				-110.41%
31277	皇姑	怒江66kV变电站	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	327	327				-36.80%
31278	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	小微翟家社区一区（西）	400	54.00%	0	0				-25.04%
31279	东陵	李相66kV变电站	李古线	德胜花园3箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-30.89%
31280	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-43.83%
31281	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	石化分10右7	400	40.50%	198	198				100.00%
31282	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干35左2+1柱上变压器	315	57.78%	101.5	101.5				-24.77%
31283	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站1变压器	500	35.84%	0	0				-40.29%
31284	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4右1变	400	41.40%	194.4	194.4				39.12%
31285	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路干65右6左1加1	400	57.90%	0	0				-36.86%
31286	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	前房身一组照明（微）	200	37.40%	105.2	105.2				-49.83%
31287	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和5-6变电站2柜配电变压器	315	43.68%	145.9	145.9				-42.80%
31288	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区5变电站2变压器	500	29.44%	0	0				-42.42%
31289	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤8变电站1变压器	400	22.88%	0	0				-42.76%
31290	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典2号箱变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0				-25.11%
31291	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16右3变台	200	88.20%	3.6	3.6	2023年6月			-28.73%
31292	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干46加1右分1变压器（清洁能源）	400	32.40%	230.4	230.4				14.08%
31293	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期202配电变压器	630	24.44%	0	0				-24.29%
31294	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分31变压器	400	17.40%	142	142				-34.51%
31295	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变1配电变压器	630	29.71%	326	326				-41.92%
31296	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯干223变台	200	123.60%	0	0	2024年6月			-37.51%
31297	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支9右1变台	200	55.50%	69	69				0.13%
31298	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干164右1	200	30.00%	120	120				5.21%
31299	康平	胜利66kV变电站	胜利变9507八家子线	八家子线飞机厂支022	50	42.90%	23.55	23.55				-78.31%
31300	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园5变电站2变压器	630	14.92%	57	57				-40.94%
31301	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	闸南分15柱上变压器	315	18.67%	0	0				-44.93%
31302	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园2变电站1变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-41.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31303	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	邦帝景湾9箱式变电站201间隔配电变压器	400	38.63%	0	0				-38.59%
31304	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期2变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				13.50%
31305	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线后大西分 03	100	84.60%	5.4	5.4	2025年4月			-36.26%
31306	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	金宝石园2号变电站2号变压器	630	43.49%	0	0				-39.44%
31307	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	广场分2	100	63.60%	26.4	26.4				-19.41%
31308	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060商品乙线	城中艺景1箱变2变压器	500	47.60%	212	212				-37.18%
31309	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-38.50%
31310	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线龙三分44收兵台支42左5柱上变压器	200	76.20%	27.6	27.6				-22.93%
31311	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站202	800	25.80%	0	0				-36.91%
31312	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	近海5期变压器	800	44.25%	0	0				-41.44%
31313	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区3变电站2变压器	800	24.75%	522	522				-38.85%
31314	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分16左6变台	400	13.50%	306	306				100.00%
31315	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	二道沟（2）台	200	27.15%	17	17				-30.07%
31316	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区3变电站2变压器	630	29.05%	0	0				-43.12%
31317	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右30	400	33.90%	224.4	224.4				-14.82%
31318	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰东支1	200	87.00%	0	0	2025年4月			-25.75%
31319	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期2局维变201配电变压器	800	29.75%	0	0				-16.85%
31320	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	张家西1台支3	200	31.50%	0	0				13.98%
31321	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	信达万科城A区2变电站1号配电变压器	800	36.00%	432	432				-12.30%
31322	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分12+1柱上变压器	400	36.00%	0	0				-43.64%
31323	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯西台(2020微)	400	18.90%	284.4	284.4				-51.35%
31324	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	卫士2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-42.46%
31325	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站202变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
31326	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	沙西分3左1	315	39.05%	160.5	160.5				-38.54%
31327	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站2号变压器	630	19.68%	0	0				-43.57%
31328	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑二期6箱变1号变压器	630	19.68%	0	0				-42.07%
31329	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-37.43%
31330	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城9变电站变压器	630	11.05%	0	0				-44.34%
31331	法库	依牛66kV变电站	依三线	三线二台子分大造屯支大造屯村几造化养	200	53.10%	0	0				-35.07%
31332	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立干167左3+1左2	400	15.45%	0	0				1.11%
31333	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分43右1左2	200	61.50%	0	0				0.73%
31334	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	西江月1箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0				37.64%
31335	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分4左支2（一站式）	200	118.40%	0	0	2024年6月			-42.02%
31336	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支25	200	76.00%	0	0				-19.40%
31337	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右12+1右1	400	13.20%	307.2	307.2				0.58%
31338	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线南西干线164	200	61.20%	57.6	57.6				-49.19%
31339	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期3站房1变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-42.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
31340	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-43.13%
31341	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分8	100	10.50%	0	0				-81.94%
31342	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都9号变电站201配电变压器	800	37.50%	0	0				-41.84%
31343	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	西堡巷3变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.59%
31344	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	孙张线58右支2柱上变压器	315	20.83%	0	0				-58.85%
31345	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	宏缘1变电站201间隔配电变压器	400	57.90%	128.4	128.4				-5.28%
31346	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	大众干12箱变1变压器	630	13.14%	484.2	484.2				-41.69%
31347	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区3变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-41.58%
31348	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-40.63%
31349	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站1变压器	400	37.00%	0	0				-43.15%
31350	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分73右支02	100	104.80%	0	0	2024年6月			-32.23%
31351	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站1变压器	500	25.20%	0	0				-41.29%
31352	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	园里7号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	61.50%	228	228				-36.00%
31353	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站2变压器	500	31.20%	0	0				-37.96%
31354	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾3箱变2变压器	800	12.60%	619.2	619.2				-2.23%
31355	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kv包家线医院分市场支11杆（市场台）	200	0.00%	0	0				0.00%
31356	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74358顺风线	地产发展有限责任公司（恒宇春天）1箱变	630	49.21%	0	0				-33.87%
31357	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	11.20%	315.2	315.2				59.45%
31358	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	军友房地产开发有限公司3箱变1号配电变	630	59.68%	191	191				-43.47%
31359	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	水晶馨苑1号配电变压器	630	24.44%	413	413				-21.81%
31360	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业6箱变201间隔配电变压器	630	16.38%	0	0				-26.84%
31361	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变1变压器	630	34.67%	7	7				-39.94%
31362	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园4箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
31363	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站2变压器	630	44.76%	285	285				-41.41%
31364	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-37.48%
31365	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	承德2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				14.05%
31366	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分水利支25右3变台	400	36.00%	0	0				0.29%
31367	新民	梁山66kV变电站	梁山变200汤屯线	汤屯干71变台	200	30.00%	120	120				-31.65%
31368	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-39.58%
31369	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	公主陵8队台	200	49.00%	82	82				-29.99%
31370	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站201配电变压器	630	52.70%	235	235				-41.00%
31371	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分34+1（一站式）	200	6.00%	0	0				-1.46%
31372	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线72左1右6变台	100	18.00%	72	72				-66.91%
31373	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地檀府4号变电站1号变压器	630	60.32%	0	0				-35.94%
31374	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑8变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.12%
31375	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变2变压器	630	26.29%	0	0				-45.53%
31376	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西一中支01	100	63.60%	0	0				-25.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31377	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分53右12	200	40.50%	0	0				-45.23%
31378	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅1变压器1配电变	630	0.00%	0	0				0.00%
31379	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	富景居住商业(三期)1箱变1变压器	400	49.20%	163.2	163.2				-29.19%
31380	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号3号箱变1号变考核	800	31.80%	0	0				11.52%
31381	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	兴隆台街道单家村箱变201配电变压器	630	34.92%	347	347				-21.68%
31382	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	城公馆2号变电站201间隔（甲）配电变	630	12.38%	489	489				19.35%
31383	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城尚城3箱式变电站1配电变压器	800	29.40%	0	0				-31.32%
31384	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村南台	200	30.80%	0	0				-27.11%
31385	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线30左4柱上变压器	200	31.20%	0	0				5.61%
31386	法库	宝山66kV变电站	宝山变1004城南线	2万科城2箱变102配电变压器间隔配电变	800	32.70%	458.4	458.4				3.53%
31387	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分国忠支02	200	18.00%	144	144				-29.92%
31388	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	3金园2箱变配电变压器2公变间隔配电变	630	24.44%	413	413				-44.40%
31389	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线祝滨干179左1柱上变压器	100	23.40%	66.6	66.6				-28.58%
31390	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	389	389				-42.93%
31391	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				-36.48%
31392	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变201配电变压器	315	27.30%	197.5	197.5				-43.55%
31393	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区3号	400	0.00%	0	0				0.00%
31394	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干8右1变台	315	26.35%	200.5	200.5				-41.85%
31395	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支083	30	0.00%	0	0				0.00%
31396	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	三北大棚地（2022微）	315	12.76%	243.3	243.3				-64.93%
31397	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-43.24%
31398	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线22左1	315	21.59%	0	0				-46.77%
31399	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分25+1	200	46.20%	0	0				-29.44%
31400	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲3之1柱上变压器	315	27.43%	0	0				-7.83%
31401	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线高楼分23右2	100	75.00%	0	0				-85.93%
31402	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分2变压器	315	86.03%	0	0	2024年10月			-38.93%
31403	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线161右11变台	200	56.60%	0	0				-42.61%
31404	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	南六干15	400	51.60%	0	0				-43.08%
31405	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干41	315	38.60%	161.9	161.9				-36.94%
31406	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工干25+1	250	0.00%	225	225				0.00%
31407	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分20左5左4	160	62.00%	0	0				-37.38%
31408	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分32	50	32.40%	0	0				-53.29%
31409	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右1	315	17.78%	227.5	227.5				-41.37%
31410	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左2变压器	250	3.84%	0	0				-54.30%
31411	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分17变压器	100	6.60%	0	0				-31.29%
31412	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线47	315	57.14%	103.5	103.5				-38.40%
31413	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50950白总线	白金干汽贸分6	315	50.95%	0	0				-40.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31414	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之4变压	100	58.20%	0	0				-4.12%
31415	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分57变压器	315	28.19%	0	0				-48.04%
31416	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	郑农乙线郑农干15右5变压器	315	76.19%	43.5	43.5				-39.14%
31417	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左3变压器	315	19.05%	0	0				-52.23%
31418	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右4公变	400	82.50%	30	30	2024年6月			-31.10%
31419	沈河	方家66kV变电站	方家变668方南乙线	方南干13公变	200	134.40%	0	0	2025年5月			-41.61%
31420	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	祥龙干41左5左1公变	400	8.00%	0	0				-38.33%
31421	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	城北线城北干桥北分5	315	71.11%	0	0				-43.53%
31422	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右4公变1	500	42.88%	0	0				-41.70%
31423	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干41公变	315	87.94%	6.5	6.5	2023年8月			-40.01%
31424	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干10柱上变压器	315	41.27%	0	0				-56.12%
31425	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分12之1柱上变压器	315	35.30%	0	0				-29.06%
31426	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分22柱上变压器	315	29.52%	0	0				-43.41%
31427	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干57左1	400	39.30%	0	0				-41.81%
31428	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干6右3	315	33.97%	0	0				-39.55%
31429	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干30	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
31430	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变672北一乙线	南宁北分2+1	315	30.48%	187.5	187.5				-27.97%
31431	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	中兴甲线83	315	64.13%	81.5	81.5				-37.10%
31432	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左3右3	315	9.84%	252.5	252.5				-52.36%
31433	和平	方型66kV变电站	方型变50428宁波乙线	宁波乙线94	200	29.50%	121	121				-41.17%
31434	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干北文分5左2公变1	400	48.00%	0	0				-46.10%
31435	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右4变台	315	38.41%	0	0				-41.69%
31436	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左6变台	400	24.90%	0	0				-36.99%
31437	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	体院分20	315	14.92%	236.5	236.5				-42.27%
31438	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景七分12右1	400	40.25%	199	199				-44.12%
31439	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	兴文分7	315	58.73%	0	0				-41.13%
31440	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干31右1	200	15.60%	0	0				-31.69%
31441	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右14柱上变压器	400	58.25%	0	0				-44.03%
31442	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干67	200	7.20%	0	0				-42.94%
31443	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线40	315	13.65%	240.5	240.5				-31.15%
31444	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	体官分7	315	16.83%	0	0				-38.23%
31445	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右4	315	29.21%	0	0				-40.98%
31446	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	景星干55左1	315	11.11%	0	0				-49.70%
31447	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82左5变台	315	22.54%	0	0				-43.21%
31448	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干7左8柱上变压器	200	25.20%	0	0				-16.26%
31449	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左2柱上变压器	315	16.83%	230.5	230.5				-50.05%
31450	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线前进分7右3	400	29.75%	0	0				-10.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31451	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	天坛干126公变2	315	66.35%	0	0				-43.62%
31452	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右28	200	34.50%	111	111				-30.02%
31453	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支8	315	37.08%	0	0				-41.58%
31454	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左2柱上变压器	315	30.16%	0	0				-41.95%
31455	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之4柱上变压器	315	34.67%	0	0				-43.21%
31456	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变1	630	16.76%	0	0				-40.64%
31457	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	朝一中1箱变	630	26.35%	0	0				-44.14%
31458	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变1号变	400	38.00%	0	0				-37.32%
31459	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变1号变	630	17.52%	0	0				-45.17%
31460	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变1号变	630	26.29%	0	0				-38.95%
31461	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-42.23%
31462	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站201	500	17.92%	360.4	360.4				-39.72%
31463	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座23箱变1号变	800	36.90%	364	364				-43.09%
31464	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变1号变	630	53.65%	229	229				-40.88%
31465	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变1号变	630	10.48%	364	364				-43.19%
31466	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变2号变	630	13.97%	364	364				-41.88%
31467	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	金源新村一次1#主变	630	59.05%	0	0				-38.09%
31468	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变2号变	400	21.60%	0	0				-39.63%
31469	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	鑫荣家园21主变	800	18.38%	0	0				-43.35%
31470	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变2变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-42.00%
31471	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站201	630	32.38%	363	363				-42.19%
31472	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	后勤干休所箱变1	630	10.48%	0	0				-46.89%
31473	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-41.17%
31474	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	太平庄1箱变1号变	500	55.20%	0	0				-41.59%
31475	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	兴顺街8变电站201柜	400	36.80%	212.8	212.8				-39.86%
31476	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	重工南小区变电站201柜	400	49.00%	164	164				-44.69%
31477	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路1变电站201柜	315	24.00%	207.9	207.9				-44.32%
31478	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站201	500	25.60%	322	322				-52.17%
31479	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	北一路2变电站201柜	500	17.60%	362	362				-49.09%
31480	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站201柜	630	39.37%	0	0				-42.59%
31481	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站201柜	630	36.51%	0	0				-45.87%
31482	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
31483	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	铁路景星小区变电站201柜	315	34.92%	173.5	173.5				-40.82%
31484	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋家园31主变	630	46.03%	277	277				-36.29%
31485	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
31486	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变1号变	630	23.17%	0	0				-43.59%
31487	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	112小区1箱变1变压器	630	68.19%	0	0				-38.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31488	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站1号变	630	18.10%	0	0				-42.49%
31489	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变1变压器	400	34.80%	0	0				-44.55%
31490	沈河	站前66kV变电站	站前变240光达线	光达1变电站1变压器	800	4.20%	686.4	686.4				-35.18%
31491	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	桃园3变电站1变压器	800	41.40%	0	0				-50.77%
31492	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	润来庭院小区变电站202柜	315	21.90%	0	0				-46.15%
31493	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站202	630	48.25%	263	263				-35.59%
31494	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	勒石南巷2箱变1变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-35.00%
31495	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变1变压器	500	20.80%	0	0				-40.05%
31496	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变1变	630	21.59%	431	431				-46.84%
31497	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	福安2箱变2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-44.19%
31498	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	天光花园箱变2变压器	315	78.86%	0	0				-40.00%
31499	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站2变压器	630	28.00%	0	0				-39.51%
31500	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-49.73%
31501	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	医院2箱变1变压器	315	54.86%	7	7				-48.89%
31502	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站2变压器	400	25.50%	0	0				-41.86%
31503	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变1变	630	26.03%	403	403				-47.46%
31504	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	富强5箱变1变压器	630	42.22%	296	296				-42.35%
31505	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都3变电站201	630	23.49%	419	419				-40.53%
31506	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
31507	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-35.94%
31508	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站2变压器	400	42.60%	0	0				-44.12%
31509	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站1号变压器	630	41.52%	305.4	305.4				-38.67%
31510	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	未来城1箱变1变压器	630	135.56%	0	0	2025年4月			-41.82%
31511	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	先达文翠1箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-44.91%
31512	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31513	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	金城箱变1变压器	630	53.02%	0	0				-42.50%
31514	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	南风雅阁2201	630	12.38%	489	489				-45.21%
31515	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变1变压器	315	35.81%	0	0				-40.41%
31516	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站201	630	27.30%	395	395				-35.29%
31517	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站201	630	29.52%	381	381				-45.74%
31518	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站201	500	20.16%	349.2	349.2				-41.80%
31519	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站201柜	630	22.86%	423	423				-42.48%
31520	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站1变压器	630	18.73%	142	142				-45.00%
31521	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变1号变	630	32.06%	0	0				-44.59%
31522	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期32主变	500	22.80%	0	0				-36.53%
31523	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站乙线9右2	200	75.30%	0	0				11.58%
31524	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分上河支12右3变台	200	12.90%	0	0				-36.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31525	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	岛天境3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	16.83%	0	0				7.08%
31526	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽湾2变电站101变压器	630	11.67%	493.5	493.5				-43.37%
31527	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线39左4柱上变压器	400	55.20%	0	0				-37.22%
31528	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站1变压器	630	61.27%	181	181				-37.04%
31529	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变1变压器	500	42.80%	236	236				-35.56%
31530	东陵	世园66kV变电站	世园变80572海洋线	万科别墅充电桩箱变变压器	630	63.81%	165	165				4.25%
31531	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台于107左16变台	200	30.60%	118.8	118.8				-57.03%
31532	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线74右14柱上变压器	630	67.30%	143	143				6.70%
31533	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				-126.81%
31534	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	北华城2变电站201	400	43.60%	0	0				-41.16%
31535	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	时代城小区3变电站2变压器	800	32.40%	0	0				-29.71%
31536	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡2变电站1变压器	500	9.28%	403.6	403.6				-37.68%
31537	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线古家子村南	100	23.70%	66.3	66.3				-35.82%
31538	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				-38.09%
31539	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	新民屯腰岭岗雨洋淡水鱼公变台区	200	33.60%	0	0				100.00%
31540	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线代家分13右2变台	200	121.20%	0	0	2023年1月			5.27%
31541	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百分12左3柱上变压器	400	55.80%	0	0				-39.07%
31542	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区1变电站1配电变压器	630	12.19%	0	0				28.88%
31543	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站2号变压器	400	16.80%	0	0				-44.13%
31544	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	沈阳2台	200	50.70%	0	0				-22.33%
31545	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线红发分1	200	6.00%	0	0				0.00%
31546	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水干28左1变台柱上变压器	100	69.60%	0	0				-34.70%
31547	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房北台	100	42.40%	0	0				-25.19%
31548	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	龙湖原府小区1局维变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0				7.65%
31549	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0				-39.61%
31550	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线 善友西台分支04	100	89.10%	0	0	2022年12月			-31.07%
31551	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线红西分5变台	200	31.20%	117.6	117.6				-35.22%
31552	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右5柱上变压器	315	46.98%	0	0				-55.31%
31553	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	六家子二分台1柱上变压器	200	33.20%	113.6	113.6				-34.59%
31554	和平	广州66kV变电站	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座202间隔配电变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-32.26%
31555	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站202间隔配电变压器	400	38.25%	0	0				-33.24%
31556	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站1配电变压器	500	38.72%	256.4	256.4				-37.87%
31557	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊7号变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-42.79%
31558	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支62	200	57.00%	0	0				-42.73%
31559	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	黎明里小区箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-36.25%
31560	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区1箱变201间隔配电变压器	400	30.80%	0	0				-35.89%
31561	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-38.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31562	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0				-41.35%
31563	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府南支07(哥府南台)	100	0.00%	0	0				-31.66%
31564	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线凡家店台	200	34.20%	111.6	111.6				-33.22%
31565	于洪	高明66kV变电站	高北线	弓匠社区2变电站3变压器	630	14.98%	472.6	472.6				-43.94%
31566	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	大陆线大孤家子西南台几7(大孤家子西)	400	11.25%	315	315				-10.25%
31567	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	19+1新世界KBA201间隔配电变压器	630	32.51%	362.2	362.2				-16.56%
31568	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村大棚	200	42.40%	0	0				-40.58%
31569	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	轿车一线轿车干7	315	2.22%	276.5	276.5				-631.46%
31570	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分17左2变台	80	45.75%	35.4	35.4				-47.17%
31571	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分39变台	200	32.55%	114.9	114.9				-37.55%
31572	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房1变压器	500	27.20%	314	314				-40.47%
31573	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线年屯分27变台	200	14.40%	151.2	151.2				-43.14%
31574	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤7变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-41.79%
31575	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高北照明	400	29.70%	0	0				-16.02%
31576	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线西丁南几7	160	0.00%	0	0				-32.89%
31577	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	煤炭监察局箱变202配电变压器	400	11.10%	315.6	315.6				3.67%
31578	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	电网_pms_五五分15左支004	200	27.15%	0	0				-40.80%
31579	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	湖郦舍二期一1局维变电所202配电变压器	800	19.20%	0	0				92.99%
31580	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	中寺村A(绝缘)	200	89.10%	1.8	1.8	2022年12月			-22.43%
31581	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际二期4变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-44.10%
31582	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站2变压器	630	53.81%	228	228				-41.16%
31583	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	浑河甲线29左12	315	14.79%	0	0				-25.76%
31584	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅北区3变电站2变压器	630	47.62%	0	0				-41.17%
31585	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭5箱变2变压器	800	31.50%	0	0				-34.71%
31586	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支14变台	400	8.70%	156	156				1.05%
31587	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园38号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.81%	0	0				-11.33%
31588	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左1	315	36.19%	0	0				-23.63%
31589	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	沈大公寓1站内变压器	400	16.50%	0	0				-41.25%
31590	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线前屯西台几2	315	71.11%	0	0				-30.06%
31591	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都13号变电站201配电变压器	630	41.90%	0	0				-38.23%
31592	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线王家荒	80	49.25%	32.6	32.6				-64.48%
31593	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡政府房管所	250	32.00%	145	145				-42.01%
31594	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅8变电变8变压器	630	36.51%	0	0				-34.84%
31595	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左7右6变台	200	46.35%	87.3	87.3				-25.40%
31596	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站2变压器	800	34.88%	441	441				-40.11%
31597	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城北台	100	86.80%	3.2	3.2	2025年4月			-37.21%
31598	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分10+1左支9台区	100	33.60%	56.4	56.4				-64.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31599	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园2变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-41.73%
31600	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	之光5号变电站201间隔（施城线）配电变	800	27.30%	0	0				14.91%
31601	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	江南春天4箱式变电站配电变压器	400	23.20%	267.2	267.2				-43.90%
31602	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	老虎线21左6右9变台	200	21.30%	137.4	137.4				-27.80%
31603	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0				-41.19%
31604	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右2变台	100	28.00%	0	0				-42.97%
31605	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水文支26右5变台	100	84.10%	5.9	5.9	2025年5月			-38.97%
31606	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南线侯村分29+1左5变台	200	79.20%	0	0				-47.25%
31607	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城5变电站1变压器	500	65.28%	0	0				-38.04%
31608	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站2变压器	800	27.38%	0	0				-41.02%
31609	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	HG_佳苑家园1箱式变电站1号配电变压器	200	59.00%	0	0				-43.67%
31610	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10164北三线	科城市阳光花园2配电室201间隔配电变	630	36.19%	339	339				-41.10%
31611	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-43.98%
31612	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区1号变电站1变压器	630	37.46%	0	0				-35.50%
31613	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支6左4变台	50	58.20%	15.9	15.9				-32.81%
31614	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	辽宁大学生公寓改造工程变电站2号配电	630	61.71%	178.2	178.2				-43.73%
31615	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	华美新天地1变电站1变压器配电变压器	630	12.70%	307	307				-43.26%
31616	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站2号变压器	630	10.79%	0	0				-41.77%
31617	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	YHG_新汉城8箱式变电站1号配电变压器	315	123.43%	0	0	2023年2月			-42.49%
31618	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	老虎线181左3变台	200	27.60%	124.8	124.8				11.85%
31619	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期2箱式变电站2配电变压器	400	31.20%	0	0				-43.78%
31620	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线104右分5	200	53.60%	0	0				-37.56%
31621	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站202配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31622	苏家屯	安顺66kV变电站	安顺变51156安南线	莫七六分2左1	200	18.90%	0	0				-27.19%
31623	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区东台	160	62.50%	44	44				-45.90%
31624	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	市第一二0中学图书馆箱式变电站1配电变	315	85.71%	0	0	2023年8月			-35.49%
31625	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站1配电变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-43.88%
31626	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站1变压器	630	15.75%	467.8	467.8				-3.38%
31627	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源3局维变电站201配电变压器	800	16.00%	0	0				19.29%
31628	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街1大棚	315	16.89%	230.3	230.3				-33.07%
31629	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	10kV祝滨线73左5左2右1柱上变压器	200	9.60%	139	139				-126.24%
31630	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线太二分支线002	160	34.50%	0	0				-33.46%
31631	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	苏白路市场箱式变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				-41.58%
31632	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站1号配电变压器	500	30.00%	0	0				-40.81%
31633	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线141	160	37.81%	0	0				-39.74%
31634	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0				-37.02%
31635	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线154	250	33.36%	0	0				-29.14%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31636	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线050	400	36.90%	212.4	212.4				-32.90%
31637	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	苏北变372电台线沙场分12右2	100	57.30%	0	0				-197.02%
31638	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左10	200	0.00%	0	0				-46.61%
31639	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20542应中乙线	云峰街9变电站201	400	16.50%	0	0				-49.50%
31640	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分15左4柱上变压器	400	19.60%	0	0				-50.12%
31641	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	贾沟分26+1右19	200	11.40%	0	0				-4.54%
31642	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融1小区01台箱式变电站1号配电变压器	400	68.70%	85.2	85.2				-46.42%
31643	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线团山子分苗家沟北台支15	200	0.00%	0	0				4.35%
31644	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线东砖分东砖支农机几1	200	57.90%	64.2	64.2				-24.51%
31645	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-37.61%
31646	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期4小区变电站201配电变压器	630	19.81%	0	0				11.42%
31647	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-45.63%
31648	浑南	于山66kV变电站	于山变778干通线	府城名邸二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	489	489				-25.46%
31649	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分96右2变台	400	15.60%	0	0				94.41%
31650	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李歪干129左1	200	25.50%	0	0				-12.29%
31651	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	历劝乙线光明分10变压器	250	53.20%	0	0				-45.21%
31652	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51368曹融线	首府3号变电站201间隔（苏融线）配电变	630	11.75%	493	493				19.63%
31653	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区1变电站201变压器	630	44.95%	0	0				-40.20%
31654	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	李祥卜7队台	100	71.00%	19	19				-43.34%
31655	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站2号变压器	800	17.40%	0	0				-38.35%
31656	法库	果园66kV变电站	果北乙线	法库中贸置业有限公司5201配电变压器	630	29.52%	381	381				-38.50%
31657	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干81	400	18.60%	0	0				-26.47%
31658	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变2号考核	630	13.33%	0	0				26.78%
31659	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线王树行分王树行北支4	200	30.60%	118.8	118.8				-29.63%
31660	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	城市之光5箱变2变压器	800	68.63%	0	0				-40.55%
31661	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站202	500	16.96%	365.2	365.2				-43.52%
31662	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左13	100	41.20%	48.8	48.8				-51.49%
31663	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	颂2号变电站201间隔（前鼎线）配电变	630	35.87%	0	0				-8.86%
31664	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	四方台村（2021微）照明	200	57.60%	64.8	64.8				-5.04%
31665	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄照明	400	22.60%	0	0				-26.86%
31666	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房一、三、四组照明	100	144.40%	0	0	2025年4月			-41.58%
31667	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分25	200	28.60%	122.8	122.8				-15.86%
31668	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0				-45.91%
31669	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	白家岗棚菜新区（仅换变压器）改造	100	17.40%	72.6	72.6				7.60%
31670	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区2箱式变电站1配电变	800	25.13%	0	0				-35.07%
31671	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区3箱式变电站2配电变	800	24.38%	0	0				-34.65%
31672	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分18柱上变压器	200	84.00%	0	0	2025年2月			-21.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31673	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站2变压器	500	27.52%	0	0				-44.66%
31674	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟32南2	400	19.20%	0	0				46.74%
31675	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站1变压器	500	38.00%	260	260				-42.16%
31676	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0				-36.06%
31677	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-37.69%
31678	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区1配电室102配电变压器	800	23.70%	0	0				-18.24%
31679	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干22柱上变压器	400	23.10%	0	0				-37.44%
31680	沈北	天乾66kV变电站	天金线	巴黎花园041-1期小区2变电站202配电变	800	18.90%	0	0				27.88%
31681	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区3变电站202	630	21.59%	431	431				-47.13%
31682	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	丁香工业园物流台	100	73.20%	16.8	16.8				5.95%
31683	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2201配电变压器	400	18.00%	288	288				-21.61%
31684	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线孔家村分支15	200	38.40%	0	0				-33.79%
31685	东陵	中马66kV变电站	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站2变压器	630	5.33%	0	0				71.29%
31686	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支66	200	21.05%	137.9	137.9				-35.20%
31687	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁雷分帮牛支古城几5	30	0.00%	0	0				-39.78%
31688	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分23柱上变压器	315	66.67%	0	0				84.90%
31689	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支099	250	15.68%	0	0				-43.67%
31690	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线关家店分19左4变台	400	34.20%	223.2	223.2				-29.81%
31691	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著4小区变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				42.71%
31692	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十九号（微）	400	21.00%	276	276				15.47%
31693	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15766法张乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站1变压器	630	48.57%	261	261				14.20%
31694	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站1变压器	400	21.20%	170	170				-45.41%
31695	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-34.33%
31696	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	世568世满线世满干45右分03右支01柱上变	200	27.00%	126	126				-33.28%
31697	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	府4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变	630	52.57%	0	0				4.59%
31698	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右11右1公变	315	0.00%	0	0				0.00%
31699	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	龙湖花千树3变电站202间隔配电变压器	630	116.19%	0	0	2024年9月			-41.06%
31700	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站1变	500	66.00%	0	0				-33.45%
31701	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线小根分30变台	200	24.30%	131.4	131.4				-32.84%
31702	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅园6箱变变压器	630	15.87%	0	0				-45.58%
31703	于洪	兰台66kV变电站	兰工线	假日小城1站房2变压器	630	49.78%	253.4	253.4				-38.19%
31704	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	核工业1变电站2变压器	630	49.27%	0	0				-41.10%
31705	浑南	安顺66kV变电站	安顺变180安校线	润山府1号变电站2号配电变压器	800	18.60%	0	0				9.04%
31706	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左8变台	200	33.80%	112.4	112.4				-27.22%
31707	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站2变压器	630	39.37%	319	319				-38.82%
31708	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支19加1左03变压器	100	17.10%	72.9	72.9				-62.82%
31709	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-38.70%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31710	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	电台线79左1	400	35.40%	0	0				-11.48%
31711	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座5箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31712	东陵	中马66kV变电站	满堂线	满堂线42号左4柱上变压器	200	3.00%	0	0				-4.13%
31713	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆5号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0				-46.53%
31714	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	聚鑫市场新箱变201间隔配电变压器	400	88.50%	0	0	2024年7月			5.87%
31715	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	华润新凯旋3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0				15.52%
31716	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	得胜变846得工线翟家管委会宿舍	400	100.00%	0	0	2022年12月			-40.65%
31717	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长凤乙线	长凤干48+1柱上变压器	100	23.40%	0	0				-37.69%
31718	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				-11.53%
31719	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡南西台	100	90.80%	0	0	2023年1月			-41.00%
31720	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40484鹏润线	天润广场1变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-40.04%
31721	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站1变压器	315	68.89%	0	0				-42.10%
31722	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分8右3+1变台	200	63.60%	0	0				6.87%
31723	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线两家村照明台3	80	68.25%	17.4	17.4				-39.95%
31724	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西窑支025	100	53.40%	0	0				-29.66%
31725	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-31.45%
31726	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分10右3右1	315	42.86%	148.5	148.5				-46.34%
31727	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干133柱上变压器	200	11.63%	0	0				-61.36%
31728	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线144右1	200	38.70%	0	0				-54.46%
31729	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	小微双树2号台	200	26.40%	127.2	127.2				5.59%
31730	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	沈阳市沈北新区应急局	400	39.25%	203	203				15.04%
31731	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变2变压器	500	48.80%	206	206				-44.52%
31732	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期3箱变（单）	400	37.88%	0	0				-36.84%
31733	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利3支3	50	0.00%	45	45				0.00%
31734	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	爵士公馆一期2局维箱变变压器	630	15.87%	0	0				26.89%
31735	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分57	100	60.60%	0	0				-35.09%
31736	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春六期2变电站201变压器	800	18.75%	554	554				-38.69%
31737	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	凤凰干凤凰乙线10柱上变压器	315	9.21%	0	0				-48.72%
31738	浑南	营盘66kV变电站	营盘变060航西甲线	金辉优步学府小区变电站1号配电变压器	800	30.60%	0	0				-34.11%
31739	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变201变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
31740	沈河	万柳66kV变电站	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-40.63%
31741	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线农场支09左支07	200	67.00%	0	0				-44.86%
31742	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期4号配电室2变压器	630	31.24%	0	0				-42.48%
31743	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	仙林金谷三期3变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0				22.39%
31744	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-41.29%
31745	和平	太原220kV变电站	太原变070北二甲线	兰州南分9	315	48.25%	131.5	131.5				-41.36%
31746	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线南小陵大棚台分支16	50	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31747	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线西王设施小区支005	30	45.00%	0	0				-35.75%
31748	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾5号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0				-38.91%
31749	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	郭家窝棚综合（2022微）	200	3.20%	69	69				85.30%
31750	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	变964制药线景丽,教工楼变台(制药线69	315	38.41%	0	0				-41.31%
31751	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	山分客运集团停车场箱式变电站1配电变压	315	33.90%	0	0				-30.70%
31752	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB种子一分10左5左3加1	400	7.50%	330	330				4.06%
31753	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	0	0				8.37%
31754	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园2变电站1变压器	500	54.00%	0	0				-49.42%
31755	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站1配电变压器	630	23.37%	0	0				-37.62%
31756	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线白文举支02	30	34.00%	0	0				-93.10%
31757	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支47变台	50	46.00%	0	0				-42.62%
31758	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-72.36%
31759	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾4号变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	10	10				-37.57%
31760	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344莽东线	各力房东台照明（微）	200	33.00%	114	114				-47.13%
31761	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分4右1变台	100	83.80%	6.2	6.2	2025年4月			-31.79%
31762	于洪	东民66kV变电站	东李线	洪汇园公租房2站房1变压器	630	15.87%	0	0				-41.77%
31763	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线三台子村中台	100	96.40%	0	0	2023年7月			-30.06%
31764	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干23柱上变压器	315	49.52%	127.5	127.5				-39.52%
31765	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0				-38.54%
31766	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居4变电站1变压器	630	61.27%	0	0				-40.06%
31767	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-38.09%
31768	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支14	80	81.50%	0	0	2024年6月			-31.71%
31769	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁西分桥南浴池支1	200	103.65%	0	0	2024年9月			-24.09%
31770	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线丁连毕支01	30	0.00%	27	27				0.00%
31771	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家九台	315	84.13%	0	0	2023年7月			-40.51%
31772	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-40.34%
31773	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	海国际社区三期8箱式变电站1号配电变压	400	26.00%	0	0				-37.26%
31774	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-36.51%
31775	沈北	天乾66kV变电站	10kV天星线70654	仁置尚郡2.2期5小区变电站201配电变压器	800	10.00%	0	0				100.00%
31776	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123左4	200	44.40%	0	0				-23.31%
31777	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	里7号变电站201间隔（施北乙线）配电变	630	7.94%	0	0				6.41%
31778	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-45.47%
31779	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站2配电变压器	500	52.00%	0	0				-40.73%
31780	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村5机井	100	35.60%	54.4	54.4				-40.93%
31781	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村13机井	50	64.00%	13	13				-54.72%
31782	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站1配电变压器	400	37.60%	0	0				-35.35%
31783	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线49右1变台	400	61.00%	0	0				-58.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31784	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线264左6变台	400	18.90%	284.4	284.4				-38.26%
31785	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线105左67	200	39.75%	100.5	100.5				-40.90%
31786	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站202配电变压器	630	37.62%	0	0				-47.55%
31787	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	施文乙线56左7右1+1右1	200	19.80%	0	0				-26.67%
31788	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分32+1柱上变压器	200	44.10%	0	0				-31.10%
31789	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南于13右13左5左3柱上变压器	315	69.59%	0	0				-1.56%
31790	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	天阔二期东箱式变电站201间隔配电变压器	630	56.67%	210	210				-39.49%
31791	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干41柱上变压器	315	8.00%	0	0				-50.72%
31792	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站2号变压器	630	25.71%	405	405				-40.56%
31793	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				-41.34%
31794	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山路	10kV法镇线二高中支1	250	74.80%	0	0				-51.81%
31795	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎联干38+1公园北台	315	76.44%	0	0				-30.28%
31796	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰旗分小北支5右2变台	200	9.00%	0	0				-21.21%
31797	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线林机场宿舍	200	55.60%	0	0				-33.48%
31798	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金5组照明	50	79.60%	5.2	5.2				-46.50%
31799	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线柳北线201	315	10.48%	250.5	250.5				-36.32%
31800	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分31	400	41.55%	193.8	193.8				-35.51%
31801	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	保利紫荆公馆二期2变电站1号配电变压器	800	47.63%	0	0				-9.82%
31802	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	武警3变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-39.40%
31803	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	翡翠新都会2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-40.51%
31804	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	主屯变165新农线新农线高荒地分12右3变	80	73.88%	12.9	12.9				-42.26%
31805	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	变207芦屯线芦屯干耿窝分高窝支刘岗支	50	62.00%	0	0				-35.58%
31806	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左66左2	250	25.92%	160.2	160.2				-15.22%
31807	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利三期3	630	19.81%	442.2	442.2				-37.97%
31808	沈北	新城子66kV变电站	新城线	安宇花园1变电站1变压器配电变压器	630	34.92%	0	0				-41.73%
31809	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	阳新家园物业管理有限公司3201配电变压	630	72.38%	0	0				-41.91%
31810	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	帝景4变电站1变压器配电变压器	630	24.44%	413	413				-40.59%
31811	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	信用社2号箱变1变压器	630	16.83%	307	307				-41.87%
31812	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				-38.17%
31813	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站1号变压器	630	39.62%	0	0				-40.19%
31814	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-39.42%
31815	浑南	白塔66kV变电站	白塔变962东化线	北官干139左2+1柱上变压器	200	13.80%	0	0				100.00%
31816	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站1变压器	500	25.20%	324	324				-42.70%
31817	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	农机公司考核改造	400	8.63%	0	0				8.98%
31818	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干297变台	400	25.65%	0	0				-37.33%
31819	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期2局维变201配电变压器	400	51.60%	0	0				-20.67%
31820	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	兴华市场2变电站	500	18.88%	355.6	355.6				-37.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31821	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地1箱变1变压器配电变压器	630	39.37%	0	0				-34.59%
31822	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站1号变压器	500	32.64%	0	0				-46.39%
31823	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和悦府2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31824	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村2台区	315	2.29%	19	19				-46.76%
31825	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左1	200	35.10%	0	0				-27.34%
31826	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干120	400	10.50%	318	318				-21.57%
31827	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干105	400	82.95%	28.2	28.2	2025年5月			-13.24%
31828	东陵	李相66kV变电站	李古线	645李古线李古干永安分44东沟支16柱上	30	70.67%	5.8	5.8				-35.14%
31829	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区3变电站1变压器	630	39.37%	319	319				-35.67%
31830	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变2变压器	400	22.80%	0	0				-22.84%
31831	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干139右8右1	80	16.88%	58.5	58.5				-34.37%
31832	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长干70左4	200	26.10%	0	0				-29.53%
31833	沈北	新城子66kV变电站	二零八线	新城子变554农专线大孤家子分016	315	47.75%	0	0				-51.17%
31834	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干61+1左4	200	0.00%	0	0				0.00%
31835	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	后陵干39加1	200	54.00%	72	72				4.94%
31836	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	西区第三房产物业公司变电站201间隔配	500	11.52%	94	94				-47.06%
31837	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支43右6右2	200	50.40%	79.2	79.2				-15.40%
31838	沈北	清水66kV变电站	清依线	一站式服务-沈阳友祥怪坡旅游有限公司	200	24.45%	0	0				11.97%
31839	于洪	后马66kV变电站	后马变后林线	后马变253后林线前马2台区	200	0.00%	180	180				-30.30%
31840	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	勾连变352前塔甲线机车分4柱上变压器	100	103.20%	0	0	2024年12月			-41.95%
31841	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	阳市碧桂园房地产开发有限公司1柱上变压	1000	30.30%	0	0				-41.85%
31842	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	镇政府	315	53.02%	116.5	116.5				-87.07%
31843	沈河	站前66kV变电站	站前变224站兴线	万科大都汇变电站202变压器	630	15.24%	0	0				48.85%
31844	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变2变压器	500	22.00%	340	340				-42.51%
31845	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分新立支前陵台支005	200	28.80%	122.4	122.4				-33.62%
31846	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾8号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				-41.90%
31847	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	市内线民主分1	250	29.28%	0	0				-43.41%
31848	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-53.51%
31849	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干30之1	200	24.40%	0	0				-36.22%
31850	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰二期3号变电站1号配电变压器	630	11.43%	495	495				10.35%
31851	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	盛京学府2小区变电站101配电变压器	630	44.76%	0	0				3.05%
31852	康平	郝官66kV变电站	郝官变8703镇南线	镇南线白家分大棚支001	30	0.00%	27	27				0.00%
31853	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线农资支02	315	83.81%	0	0	2022年12月			-55.00%
31854	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	兴隆台A南2号变台	200	79.50%	21	21				-34.99%
31855	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变2变压器	630	32.38%	363	363				-42.63%
31856	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变配电变压器	1260	27.30%	0	0				-53.02%
31857	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	沈阳军辉房地产开发有限公司1变压器配电	630	26.03%	403	403				-40.44%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
31858	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				18.69%
31859	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	台变656清蒲线蒿甸子村支05(蒿甸子综合)	100	129.60%	0	0	2022年12月			-39.68%
31860	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-40.08%
31861	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线16右2变台	200	35.70%	108.6	108.6				100.00%
31862	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线何家支02	200	0.00%	180	180				-26.20%
31863	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线45	400	12.25%	0	0				-36.71%
31864	沈北	道义66kV变电站	道义变15265御院线	置尚都二期二组团1变电站202配电变压器	630	84.13%	0	0	2024年6月			13.41%
31865	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线双台分22	200	25.95%	0	0				-66.52%
31866	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	x铁路三供一业（小红楼）	200	30.60%	0	0				-51.88%
31867	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	白云分34+1右1	200	12.00%	0	0				15.62%
31868	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线71左1变台	200	49.00%	0	0				-21.10%
31869	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支08	80	0.00%	72	72				0.00%
31870	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线胡屯分006	100	73.65%	16.35	16.35				-35.57%
31871	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	岫湖郡五期2局维变电站202配电变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
31872	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0				-37.20%
31873	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）2变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-45.10%
31874	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶中街台支04	200	65.00%	50	50				-19.69%
31875	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	沈阳军区政治部农场	200	23.40%	0	0				-7.18%
31876	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左6右7变台	400	22.25%	271	271				5.07%
31877	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-40.13%
31878	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	时代新城1变电站1变压器	630	10.16%	503	503				-32.52%
31879	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（孝信	200	56.40%	0	0				52.13%
31880	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	绿野花园南箱变201间隔配电变压器	630	65.08%	0	0				-41.67%
31881	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线花村分08	400	25.00%	260	260				-25.03%
31882	浑南	于山66kV变电站	于山变782于河线	万科锦树湾F地块3号变电站202配电变压器	630	6.35%	527	527				65.69%
31883	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	10	10				-43.41%
31884	于洪	高明66kV变电站	高张线	小微兰张1号台	200	75.60%	28.8	28.8				-5.72%
31885	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-115.56%
31886	沈北	清水66kV变电站	清依线	绿荫苗圃（一站式）	100	0.00%	0	0				0.00%
31887	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居2箱变201间隔配电变压器	800	21.38%	549	549				-35.94%
31888	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅3箱变201间隔配电	630	14.48%	475.8	475.8				-37.61%
31889	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	文华苑三期1号变电站201变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
31890	大东	毛君66kV变电站	毛君变7956东陵乙线	东青变电站1变压器	500	24.00%	330	330				-45.27%
31891	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线祝山下几线05	100	80.20%	9.8	9.8	2025年4月			-18.65%
31892	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕上园7变电站2变压器	500	28.40%	0	0				-42.31%
31893	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园21变电站变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-35.58%
31894	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区2变压器	630	13.65%	0	0				16.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31895	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	盛京印象一期1号变电站2号配电变压器	630	22.86%	423	423				-36.06%
31896	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变2	630	33.33%	0	0				-42.81%
31897	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变1变压器	630	20.00%	204	204				-35.87%
31898	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变2变压器	630	14.60%	0	0				-44.30%
31899	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74372朱玉线	朱尔变朱玉干海尔分冰箱支10（一站式）	200	12.80%	154.4	154.4				-4.32%
31900	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线东三间2支04	200	27.00%	0	0				13.83%
31901	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51240前新线	天恒3号变电站201间隔（前新线）配电变	800	11.10%	0	0				14.12%
31902	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路干41加1	400	33.50%	0	0				-35.50%
31903	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	天恒*森林里1箱变202配电变压器	630	32.06%	0	0				-40.40%
31904	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.33%
31905	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				-37.47%
31906	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分45左3	200	23.70%	132.6	132.6				7.35%
31907	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分06	100	27.60%	62.4	62.4				-39.61%
31908	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春4箱变2变压器	630	57.14%	0	0				-41.31%
31909	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变1变压器	630	59.05%	0	0				-39.27%
31910	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	香堤湾1箱变2变压器	630	13.97%	0	0				-43.87%
31911	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干10右1+1柱上变压器	400	13.50%	0	0				-33.76%
31912	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变366道义乙线	道义乙线方溪干8右2柱上变压器	400	4.80%	340.8	340.8				-54.43%
31913	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景10变电站201间隔配电变压器	400	15.60%	0	0				4.78%
31914	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站2变压器	630	31.43%	0	0				-31.03%
31915	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区4变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-45.21%
31916	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾3箱变1变压器	800	18.90%	568.8	568.8				6.31%
31917	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	立新分36+1左支2台区	100	44.40%	0	0				-51.57%
31918	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区4变电站2变压器	630	38.10%	0	0				-1.38%
31919	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干42左5柱上变压器	400	59.00%	0	0				-43.54%
31920	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	江山风华二期2变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0				58.93%
31921	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	一站式-康国物业	200	66.60%	0	0				-17.64%
31922	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站1变压器间隔配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.26%
31923	浑南	下深66kV变电站	下深变274三环甲线	海域香庭二期1号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0				-18.83%
31924	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔	630	27.62%	0	0				-36.63%
31925	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线静安南八队	100	86.40%	3.6	3.6	2024年9月			-17.74%
31926	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	金辉.尚璟二期1变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-41.69%
31927	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干19+1左1	315	33.97%	0	0				1.32%
31928	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯林场支03	200	42.60%	94.8	94.8				-31.97%
31929	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站1变压器	630	60.63%	185	185				-25.94%
31930	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站2变压器	630	52.70%	235	235				-38.92%
31931	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站2配电变压器	800	45.50%	0	0				-36.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31932	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期E地块1-2 201间隔配电	630	28.57%	0	0				-37.05%
31933	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分019	200	47.40%	0	0				-35.70%
31934	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右14变台	200	52.20%	0	0				-28.66%
31935	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	龙湖椿山小区2配电室201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				14.95%
31936	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山2配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.10%
31937	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡北冷棚	100	49.50%	40.5	40.5				-48.98%
31938	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养前南台综合(2023微)	200	25.50%	129	129				3.02%
31939	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0				-41.35%
31940	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右28	400	17.10%	291.6	291.6				0.30%
31941	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村10号变电站1号配电变压器	630	32.00%	0	0				-42.02%
31942	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村14号变电站2号配电变压器	500	22.08%	0	0				-42.26%
31943	沈北	道义66kV变电站	道信线	天义线吾悦华府二期2局维变电所201配电	800	18.60%	0	0				27.41%
31944	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左9变压器	200	66.50%	0	0				-34.59%
31945	开发	陕西66kV变电站	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区6变电站1变压器	400	13.20%	0	0				7.83%
31946	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南大棚2台	50	62.40%	13.8	13.8				-26.24%
31947	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-11.73%
31948	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线龙山绿湖支28柱上变压器	100	124.50%	0	0	2024年10月			12.90%
31949	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号1号箱变1号变考核	800	24.90%	0	0				11.05%
31950	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站2变压器	400	16.80%	0	0				-44.50%
31951	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线72左1变台	200	73.20%	33.6	33.6				-70.40%
31952	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干142左9右1	200	81.60%	0	0	2022年12月			-42.02%
31953	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31954	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				-40.34%
31955	浑南	榆树66kV变电站	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站102变压器	630	61.90%	10	10				7.77%
31956	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站2变压器	630	16.51%	215	215				-39.70%
31957	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0				-37.95%
31958	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				-42.10%
31959	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	孙家寨变孙张线炎帝分18柱上变压器	200	105.90%	0	0	2022年12月			-28.23%
31960	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线拉四分支002	50	109.80%	0	0	2022年12月			-31.14%
31961	沈河	方家66kV变电站	方家变668方南乙线	东陵派出所自维	315	15.49%	234.7	234.7				8.92%
31962	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所2变压器	630	6.98%	0	0				7.06%
31963	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线95右9变台	100	60.80%	0	0				-32.93%
31964	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线未家卜支10	315	26.35%	200.5	200.5				-24.90%
31965	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线百后山支12	315	40.95%	0	0				-36.50%
31966	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏村台	315	16.51%	0	0				-35.71%
31967	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站2变压器	630	39.24%	319.8	319.8				-41.09%
31968	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房4组（2022微）	200	126.60%	0	0	2024年6月			-30.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
31969	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期2变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				23.24%
31970	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变202配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-39.96%
31971	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	星国际城北区一期2变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0				-18.28%
31972	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑B区大挨金2201配电变压器	630	28.33%	388.5	388.5				-40.86%
31973	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分33变台	400	116.40%	0	0	2024年6月			25.17%
31974	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班线李班干自新分8柱上变压器	200	8.40%	0	0				7.06%
31975	新民	金五台66kV变电站	金五台变716邱街线	邱街线110右3变台	200	33.20%	113.6	113.6				-38.04%
31976	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六队北分6（柏六队北台）	315	0.00%	0	0				-24.10%
31977	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	超市箱变1变压器	400	41.10%	0	0				-49.23%
31978	沈北	道义66kV变电站	道义变15261道阳线	万科北辰之光小区3变电站202配电变压器	800	20.10%	0	0				12.47%
31979	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站2变压器	400	0.00%	319	319				0.00%
31980	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线49左1	315	48.25%	0	0				-41.95%
31981	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	西安分3变压器	400	22.50%	270	270				-40.62%
31982	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右5柱上变压器	500	19.20%	0	0				-43.91%
31983	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分50左4变压器	315	26.67%	0	0				-38.08%
31984	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3左1变台	315	33.65%	177.5	177.5				-40.36%
31985	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分61	100	28.60%	0	0				-62.07%
31986	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干43	315	46.67%	0	0				-44.44%
31987	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干107	315	34.92%	173.5	173.5				-21.18%
31988	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左4变压器	315	27.94%	195.5	195.5				-41.12%
31989	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支8变压器	200	43.20%	0	0				-39.30%
31990	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干国兴分4变压器	200	81.00%	18	18	2022年12月			-56.12%
31991	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分16左10柱上变压器	315	3.17%	0	0				-43.21%
31992	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分3	315	68.57%	67.5	67.5				-39.65%
31993	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	南六干6	315	61.59%	0	0				-34.86%
31994	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线陵园干21右4柱上变压器	315	47.30%	0	0				-43.85%
31995	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干41左2柱上变压器	200	51.60%	0	0				-31.03%
31996	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右2	315	25.40%	0	0				-48.38%
31997	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北干21右7	250	61.60%	0	0				-39.04%
31998	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分39左1	50	20.40%	0	0				-482.82%
31999	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	怒江干5柱上变压器	315	44.44%	143.5	143.5				-38.68%
32000	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	60怒长线怒长A开闭站未命名沙西分22柱	400	18.00%	288	288				100.00%
32001	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分8右07	50	12.40%	0	0				-22.56%
32002	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官干大羊分19左20	160	61.50%	0	0				-35.46%
32003	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前干47左5	250	64.96%	0	0				-6.64%
32004	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	兴变346军工乙线军工乙线军工干32左1公	315	40.32%	156.5	156.5				-29.82%
32005	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线128右4	160	10.50%	0	0				-56.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32006	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之1	200	41.70%	0	0				-44.39%
32007	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分5	400	19.50%	282	282				-42.85%
32008	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	怀顺干25右1公变	315	55.24%	0	0				-40.09%
32009	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左1公变	315	22.86%	0	0				-45.64%
32010	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干68+1公变	315	63.81%	0	0				-41.25%
32011	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16右5公变	315	98.54%	0	0	2022年12月			-58.48%
32012	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	山变294中医甲线中医干19左10柱上变压器	315	67.30%	0	0				-40.51%
32013	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分12公变	315	55.87%	0	0				-41.45%
32014	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5	400	43.50%	0	0				-40.11%
32015	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干5左6左1	315	38.41%	162.5	162.5				-44.72%
32016	沈河	怀远66kV变电站	怀远变166怀闻甲线	清真东寺变台	315	48.76%	129.9	129.9				-17.06%
32017	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	柳州乙线府北分4+3	315	73.02%	53.5	53.5				-35.92%
32018	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右7公变	100	27.30%	0	0				-43.87%
32019	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变1	315	32.06%	0	0				-35.17%
32020	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右5	250	13.44%	191.4	191.4				-52.33%
32021	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干51	315	15.56%	0	0				-42.79%
32022	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和隆乙线	机场线和隆干43凌云东分26	200	46.20%	87.6	87.6				-49.72%
32023	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分26右5变压器	50	7.80%	0	0				-41.94%
32024	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分63	160	47.25%	68.4	68.4				-46.67%
32025	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	城西干广业支14变台	315	39.37%	159.5	159.5				-44.67%
32026	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	山变282审计线审计干5右11左4柱上变压器	200	42.80%	0	0				-13.02%
32027	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线55	400	51.00%	0	0				-38.46%
32028	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	文北甲线文官分29右4右1柱上变压器	200	16.50%	0	0				-105.63%
32029	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干28柱上变压器	315	43.17%	0	0				-55.50%
32030	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	望花变256望北乙线望北乙线中药分28	315	31.75%	0	0				-44.81%
32031	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线榆园干12右8左1	315	29.84%	189.5	189.5				-37.37%
32032	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右3公变	315	15.24%	235.5	235.5				-55.55%
32033	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干42左3公变	315	33.71%	177.3	177.3				-51.50%
32034	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	淮河街2箱变变压器	400	28.50%	0	0				-37.49%
32035	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变2号变	630	19.43%	0	0				-48.00%
32036	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	嘉禾11主变	630	17.14%	0	0				-39.30%
32037	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站202变压器	500	44.80%	226	226				-42.43%
32038	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	永善小区2变电站201	400	44.70%	181.2	181.2				-40.68%
32039	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变1	400	34.50%	0	0				-44.13%
32040	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
32041	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
32042	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活2箱变2号变	630	30.48%	0	0				-43.40%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32043	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变2号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-30.33%
32044	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
32045	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-41.92%
32046	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变2号变	500	24.64%	0	0				-41.09%
32047	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站2变压器	630	13.52%	0	0				-44.50%
32048	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	望花大队箱变1变压器	500	39.84%	0	0				-42.04%
32049	和平	方型66kV变电站	方型变482光荣甲线	1#主变格林	800	11.00%	0	0				-43.88%
32050	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	文澜尊邸一次1主变	500	44.16%	0	0				-40.93%
32051	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-44.83%
32052	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站201	630	22.54%	425	425				-50.27%
32053	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）201	630	41.90%	0	0				-44.67%
32054	开发	工农66kV变电站	工农变55556羊吉甲线	沈新路2小区变电站1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-46.06%
32055	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站2	630	20.00%	0	0				0.00%
32056	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变2	630	23.24%	0	0				-40.72%
32057	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界花园D组团2#1#主变	630	17.14%	459	459				-42.95%
32058	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站2变压器	500	32.64%	0	0				-45.82%
32059	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变2	500	41.20%	0	0				-41.38%
32060	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站201	400	29.70%	241.2	241.2				-44.27%
32061	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-39.39%
32062	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站2变压器	315	22.86%	170	170				-42.84%
32063	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站1变压器	630	13.33%	170	170				-49.03%
32064	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站201	630	28.57%	387	387				-40.30%
32065	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	云集1#主变	315	23.24%	0	0				-47.20%
32066	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-42.81%
32067	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站202	630	0.00%	499	499				0.00%
32068	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金贵4小区变电站1变压器	630	7.24%	0	0				-39.44%
32069	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变1号变	400	0.00%	0	0				0.00%
32070	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-37.89%
32071	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区7变电站201	400	77.00%	52	52				-39.22%
32072	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期3变电站201柜	630	44.76%	0	0				-37.03%
32073	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
32074	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区1变电站201	630	27.30%	395	395				-43.06%
32075	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区1变电站201	400	24.50%	0	0				-43.28%
32076	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	重工街7变电站201柜	500	3.52%	0	0				-45.58%
32077	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变2变压器	800	12.90%	0	0				-42.53%
32078	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园7变电站2变压器	630	62.86%	0	0				-42.93%
32079	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变1	630	25.71%	41	41				-43.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32080	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北2主变	500	22.40%	0	0				-35.87%
32081	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	地质勘察局住宅箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-39.18%
32082	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-42.55%
32083	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
32084	沈河	长青66kV变电站	长青变448长南乙线	文化东路箱变1变压器	400	121.50%	0	0	2022年12月			-42.04%
32085	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站3变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-45.04%
32086	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站2变压器	630	35.56%	0	0				-31.87%
32087	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	西顺城东箱变1变	630	18.03%	0	0				-41.45%
32088	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0				-41.21%
32089	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑6变电站201	400	17.20%	291.2	291.2				-43.88%
32090	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	怡青园箱变2变压器	630	19.81%	0	0				-42.55%
32091	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站202	400	52.00%	152	152				-36.78%
32092	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站202	630	28.25%	389	389				-42.57%
32093	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	华兴箱变2变压器	630	57.14%	207	207				-49.66%
32094	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	部队箱变2变压器	630	10.48%	0	0				-40.48%
32095	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	万寿小区箱变1站内变压器	800	40.20%	0	0				-43.66%
32096	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	北皇城家园箱变1站内变压器	500	43.20%	0	0				-46.22%
32097	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富3箱变2变压器	630	42.54%	0	0				-37.34%
32098	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站2变压器	630	53.65%	229	229				-43.38%
32099	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	皇城箱变1变压器	315	37.14%	0	0				-44.96%
32100	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2配变站1变压器	630	9.84%	505	505				-46.25%
32101	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变1变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-30.90%
32102	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382偃城线	东方偃城6箱变站2变压器	630	19.68%	0	0				-43.72%
32103	和平	方型66kV变电站	方型变464南三甲线	城中花园41主变	500	22.80%	0	0				-43.07%
32104	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站201	315	45.40%	140.5	140.5				-46.78%
32105	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	碧塘南2箱变1号变	400	33.60%	0	0				-44.86%
32106	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变202	630	23.49%	419	419				-47.18%
32107	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	南风雅都2箱变201	630	14.86%	31	31				-41.73%
32108	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	主变盛发花园1	630	21.71%	430.2	430.2				-45.57%
32109	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站2号变压器	630	8.00%	516.6	516.6				-44.88%
32110	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	兴顺街5变电站201柜	400	0.00%	360	360				0.00%
32111	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-42.90%
32112	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	二四二东箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
32113	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	黎明西小区箱变（单）	400	17.50%	0	0				-43.14%
32114	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站1号变压器	800	13.25%	10	10				-37.27%
32115	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-37.98%
32116	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑箱变202	630	14.60%	475	475				-45.87%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32117	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变1变压器	400	0.00%	360	360				-47.75%
32118	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站201	500	44.48%	227.6	227.6				-41.98%
32119	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站1变压器	630	58.41%	0	0				-41.69%
32120	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格1号变电站1号变压器	800	66.00%	0	0				-45.14%
32121	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站202	630	34.67%	348.6	348.6				100.00%
32122	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-201.06%
32123	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站2变压器	500	39.20%	0	0				-37.90%
32124	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站1号变压器	630	44.13%	215	215				-44.54%
32125	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	华龙奥翔3箱变1变压器	630	2.22%	553	553				-39.55%
32126	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站202柜	500	0.00%	94	94				0.00%
32127	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站202柜	630	22.22%	94	94				-44.18%
32128	皇姑	长江66kV变电站	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变2号变	630	59.81%	0	0				-42.03%
32129	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变2	630	34.92%	0	0				-45.25%
32130	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	木兰河箱变1号变	630	12.22%	0	0				-31.22%
32131	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	新华2箱变1变压器	400	6.20%	0	0				-34.48%
32132	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰10箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
32133	沈河	南湖66kV变电站	南湖变464地王线	地王国际花园1变电站1变压器	1250	20.80%	865	865				-49.87%
32134	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-40.41%
32135	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	洋楼箱变2变压器	500	29.76%	0	0				-34.96%
32136	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线108右分1	80	60.00%	0	0				-49.59%
32137	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站2变压器	630	32.38%	204	204				-42.70%
32138	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变2变压器	630	31.75%	367	367				-39.39%
32139	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城17箱变2变压器	630	33.14%	0	0				-34.00%
32140	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	锦联左岸4变电站1站内变压器	630	33.33%	0	0				-41.97%
32141	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站202	500	15.68%	0	0				-40.03%
32142	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台干小根分49变台	200	46.50%	87	87				-29.86%
32143	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	三台干124变台	200	87.00%	6	6	2024年6月			-44.51%
32144	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分24变台	400	20.10%	279.6	279.6				-35.25%
32145	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站1变压器	500	18.40%	0	0				-44.40%
32146	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	时代城小区4变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-28.32%
32147	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-38.85%
32148	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站2变压器	400	34.13%	0	0				16.89%
32149	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲干于桥分48右03柱上变压器	400	5.55%	0	0				-33.16%
32150	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右12变台	200	83.80%	12.4	12.4	2022年12月			-30.94%
32151	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城13号变电站201配电变压器	630	28.57%	0	0				-39.48%
32152	和平	花园66kV变电站	花园变752花南甲线	河畔花园66号楼自维配电变压器	1000	36.40%	536	536				-39.25%
32153	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙线西塔干134左1	400	8.70%	0	0				-27.11%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32154	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支28右7变台	200	25.35%	129.3	129.3				-14.39%
32155	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号二期小区1局维变电站202配电变	800	13.20%	0	0				100.00%
32156	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	唐轩北延二期2局维变电站201配电变压器	800	23.40%	0	0				-1.88%
32157	和平	太原220kV变电站	太原变098大胜线	沈铁金街佳园2变电站1主变	800	20.00%	560	560				-41.73%
32158	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变2变压器	630	42.54%	299	299				-46.30%
32159	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村大棚	50	17.40%	36.3	36.3				-66.42%
32160	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	银信KB银信公寓2201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				-35.61%
32161	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站1号变压器	630	25.90%	10	10				-42.78%
32162	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线光辉三队宿舍	50	35.40%	27.3	27.3				-46.74%
32163	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支49变台	200	32.60%	0	0				-33.85%
32164	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园1期1箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-29.19%
32165	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0				-38.33%
32166	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	一建箱变1变压器	200	115.50%	0	0	2024年6月			-43.15%
32167	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	车队开发箱变1变压器	200	64.50%	0	0				-49.13%
32168	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干36右1+1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-25.77%
32169	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	YHG_小里沟一台区柱上变压器	315	6.67%	262.5	262.5				-25.75%
32170	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区4箱变201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				-36.98%
32171	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站1配电变压器	800	42.38%	0	0				-42.05%
32172	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	闸南分26柱上变压器	400	130.20%	0	0	2022年12月			-55.37%
32173	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变2变压器	630	16.76%	0	0				-44.23%
32174	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线满斗中台支5	100	42.00%	0	0				-37.86%
32175	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余北台	100	103.20%	0	0	2022年12月			-44.34%
32176	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支08	315	0.00%	283.5	283.5				-27.21%
32177	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	所方线大齐支01	400	12.30%	0	0				-22.47%
32178	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干141左6变台	200	42.23%	95.55	95.55				-36.42%
32179	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线和平分18变台	200	41.85%	96.3	96.3				-32.33%
32180	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变1变压器	630	42.16%	301.4	301.4				-42.92%
32181	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变2变压器	800	30.75%	0	0				-38.22%
32182	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站201变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-44.90%
32183	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支220	100	40.80%	0	0				-36.24%
32184	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	体宫分4(省委)201间隔配电变压器	400	117.60%	0	0	2024年6月			-49.26%
32185	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村14台区	100	29.00%	61	61				-47.76%
32186	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村5台区	100	9.60%	80.4	80.4				-475.94%
32187	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	楼子变048中寺线马刚村东分1(马刚C台	200	66.20%	47.6	47.6				-34.08%
32188	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线雷塔支02	100	0.00%	0	0				-40.56%
32189	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产2号201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0				-11.20%
32190	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32191	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支08	50	50.40%	0	0				-37.20%
32192	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	八家子分14左6	200	35.00%	0	0				-31.69%
32193	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南甲线44	400	31.43%	0	0				-37.93%
32194	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	融城七英里2箱变1变压器	800	11.40%	0	0				8.34%
32195	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干24柱上变压器	400	68.40%	0	0				-44.69%
32196	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾一期2箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32197	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60188施航线	奥园36号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	29.40%	0	0				-13.07%
32198	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干4左2柱上变压器	315	4.44%	269.5	269.5				-19.08%
32199	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站1变压器	800	27.30%	0	0				-44.18%
32200	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器1公变	630	22.86%	94	94				-41.01%
32201	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都12号变电站201配电变压器	500	41.20%	0	0				-42.20%
32202	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0				-42.50%
32203	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区11变电站1变压器	400	36.00%	0	0				-42.20%
32204	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站1变压器	800	37.13%	423	423				-42.16%
32205	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站201配电变压器	630	26.16%	0	0				-41.04%
32206	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分87	400	81.30%	34.8	34.8	2025年4月			11.09%
32207	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	润东府4箱变2变压器	630	17.46%	0	0				100.00%
32208	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子干96左15变台	200	19.50%	141	141				-40.25%
32209	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变2变压器	500	21.20%	344	344				-43.99%
32210	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鑫森人家箱变2变压器	800	20.63%	555	555				-42.80%
32211	浑南	榆树66kV变电站	榆树变882三义线	天惠广场二期变电站2号配电变压器	800	15.60%	10	10				5.06%
32212	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官63右3	200	9.90%	0	0				-82.33%
32213	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	阳光家园东区201配电变压器	630	26.67%	0	0				-39.94%
32214	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号二期小区5局维变电站202配电变	800	12.60%	0	0				100.00%
32215	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司7箱变配电变压器	630	21.59%	431	431				-33.05%
32216	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民5号配电变压器	630	11.43%	495	495				-36.91%
32217	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
32218	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分80右11变台	100	62.10%	27.9	27.9				-30.30%
32219	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线杭东台几线4	200	84.50%	0	0	2024年7月			-29.26%
32220	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨干渔场分33风景园林支1（一站式）	200	8.00%	164	164				-38.94%
32221	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	前榆南村柱上变压器	400	70.75%	0	0				-39.75%
32222	开发	砂山66kV变电站	砂山变50548大坝乙线	夏语园1变电站2变压器	500	22.08%	0	0				-39.79%
32223	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右20左9	200	46.50%	87	87				2.50%
32224	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	文华变电站2变压器	630	15.43%	0	0				-45.01%
32225	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线四间房1电井分支11	30	0.00%	0	0				0.00%
32226	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	华新名筑1号变电站201配电变压器	630	61.90%	0	0				-38.84%
32227	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8B变压器	200	0.00%	180	180				-57.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32228	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城3变电站1变压器	630	51.30%	0	0				-34.71%
32229	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期2箱式变电站201间隔	630	45.40%	0	0				-41.22%
32230	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区郎奎林养殖场	400	11.44%	0	0				45.35%
32231	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	HG_佳苑庄园三期箱式变电站1号配电变压器	200	53.00%	0	0				-46.83%
32232	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变266欧怒甲线	分22（航苑住宅小区）1箱式变电站1号配	630	22.35%	0	0				-47.63%
32233	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区3变电站1变压器	800	21.00%	552	552				-16.96%
32234	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	兴盛汇景苑2站房1变压器	400	0.00%	0	0				-36.28%
32235	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	大民线大棚分96+1左4变台	200	15.00%	0	0				-60.11%
32236	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	科城市阳光花园1配电室202间隔配电变压器	800	27.60%	499.2	499.2				-29.88%
32237	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-38.87%
32238	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站2站内变压器	630	26.03%	0	0				-42.61%
32239	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变2变压器	400	22.00%	0	0				-45.81%
32240	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变2变压器	800	41.70%	0	0				-31.79%
32241	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城2号变电站2变压器	630	53.65%	0	0				-47.23%
32242	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	YHG_新东箱式变电站1号配电变压器	630	41.90%	0	0				-41.50%
32243	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园10箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-38.32%
32244	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	变311上深乙线上深乙干双树子支31柱上变	200	69.00%	0	0				-35.74%
32245	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯东支001	200	67.20%	45.6	45.6				-31.71%
32246	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60644达史甲线	官立乙线大古家子分47	100	56.10%	33.9	33.9				-75.74%
32247	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区二期3变电站202间隔配电变压器	500	40.80%	246	246				-40.69%
32248	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	雍贺园2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0				-39.44%
32249	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾（首二期）4箱式变电站2号变	630	27.43%	0	0				-37.82%
32250	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	宴山东一区1箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-4.12%
32251	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线所带祝杨干121右1柱上变压器	200	14.75%	139	139				52.59%
32252	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线代家庄02	315	8.89%	255.5	255.5				-87.10%
32253	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙5号	400	23.10%	0	0				-37.19%
32254	和平	方型66kV变电站	方型变424方聪线	新兴花园小区2变电站1变压器	400	18.38%	0	0				-37.09%
32255	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站2变压器	630	32.70%	361	361				-42.12%
32256	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线科技中心住宅	100	87.00%	0	0	2025年4月			-35.92%
32257	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	鑫久盛门窗公变台	200	1.80%	176.4	176.4				0.00%
32258	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养牛厂（2）n	200	116.40%	0	0	2025年5月			-26.47%
32259	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分004	100	76.50%	13.5	13.5				-43.18%
32260	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	航辽变084家属线糖酒公司	200	56.40%	67.2	67.2				-40.76%
32261	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干90右3	100	32.40%	57.6	57.6				-31.45%
32262	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦4箱变2变压器	630	15.24%	471	471				100.00%
32263	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	程学院(沈阳工程学院教师公寓)5201配电	800	6.00%	0	0				-39.28%
32264	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	LS_木匠大队	200	23.85%	0	0				-33.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32265	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	开地产开发有限公司14箱变201间隔配电	630	23.49%	0	0				-43.98%
32266	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸1.5期2变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0				-42.42%
32267	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后西南台	400	30.00%	240	240				-37.00%
32268	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干77+1柱上变压器	400	63.00%	0	0				-40.57%
32269	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳置业有限公司11（江南甲第）5箱1变	800	41.25%	0	0				-30.91%
32270	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区二期1变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0				-9.63%
32271	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分005	315	36.19%	169.5	169.5				-37.38%
32272	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	吴家干15右2	200	41.40%	97.2	97.2				-70.52%
32273	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	慧麟房地产开发有限公司1箱变201配电变	630	44.44%	0	0				-41.42%
32274	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶村西台	200	66.20%	47.6	47.6				-30.70%
32275	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0				-38.13%
32276	和平	文艺66kV变电站	文艺变950文金线	环球金融中心三期2变电站201配电变压器	800	8.70%	650.4	650.4				1.92%
32277	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	双山南台照明综合(2022做)	200	12.90%	154.2	154.2				99.78%
32278	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站1变压器	800	27.00%	0	0				-41.18%
32279	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	YHG_县医院台（东）柱上变压器	315	37.46%	165.5	165.5				-46.38%
32280	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变2 201间隔配电变压器	400	24.90%	0	0				-32.24%
32281	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	荒山分2右1	400	38.10%	0	0				83.22%
32282	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆10变电站1号变压器	630	40.95%	0	0				-41.61%
32283	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	观澜壹号二期小区4局维变电站202配电变	630	12.70%	0	0				100.00%
32284	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变1变压器	800	48.60%	0	0				-34.20%
32285	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期1箱变1母线1变压器	400	57.30%	0	0				-34.90%
32286	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾C区2箱变201配电变压器	630	50.79%	0	0				-35.21%
32287	法库	果园66kV变电站	果园变1416新城甲线	天阔城1箱变202配电变压器	630	27.62%	393	393				-41.38%
32288	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分23左1变台	200	60.30%	59.4	59.4				0.35%
32289	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	西河山分37	50	0.00%	0	0				-79.41%
32290	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变2变压器	500	31.20%	294	294				-43.33%
32291	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	保利云禧2配电室201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0				4.49%
32292	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站2号配电变压器	630	48.25%	0	0				-7.59%
32293	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨二组照明	160	66.19%	0	0				-32.60%
32294	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街五组照明	100	66.00%	24	24				-33.94%
32295	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟东台	200	21.75%	0	0				-31.02%
32296	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13左4	200	13.40%	0	0				-36.98%
32297	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	桂园中央公园2号变电站202间隔配电变压	630	32.38%	363	363				-25.86%
32298	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站202	400	14.80%	300.8	300.8				-35.83%
32299	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0				-32.85%
32300	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	只退休干部休养所变电站202间隔配电变	500	12.16%	0	0				-38.31%
32301	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分05	200	54.00%	0	0				-42.17%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32302	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站1号变压器	800	55.50%	276	276				-29.17%
32303	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	桃园小区2站房1变压器	630	22.60%	424.6	424.6				-43.93%
32304	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1站房2变压器	630	20.00%	441	441				-39.35%
32305	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线西老边照明南台	200	39.00%	102	102				6.33%
32306	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-42.66%
32307	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站2变压器	630	0.00%	326	326				0.00%
32308	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-34.70%
32309	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右5柱上变压器	315	43.05%	0	0				-30.57%
32310	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站201配电变压器	630	57.90%	0	0				-37.11%
32311	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干21	100	72.80%	17.2	17.2				-42.66%
32312	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区12变电站1变压器	630	52.19%	238.2	238.2				-42.61%
32313	新民	南窑66kV变电站	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线24右3变台	400	43.05%	187.8	187.8				7.65%
32314	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	炼钢线于洪干24加1变压器	100	21.00%	69	69				-32.00%
32315	东陵	中马66kV变电站	疗养线	中旅万科城2箱变1变压器	400	41.10%	71	71				9.14%
32316	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线北出口支21	200	68.70%	42.6	42.6				19.91%
32317	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	229	229				-33.10%
32318	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金四组分台5+1柱上变压器	200	23.85%	0	0				-41.99%
32319	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳二屯分台1柱上变压器	50	144.00%	0	0	2022年12月			-43.03%
32320	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区5变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-36.55%
32321	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
32322	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城2号变电站2变电器	630	27.05%	0	0				-42.34%
32323	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅2变电站1变	630	11.43%	0	0				-37.69%
32324	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥2变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-37.93%
32325	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	浦江国际二期3号变电站1号配电变压器	800	22.20%	0	0				-11.82%
32326	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	沈阳市皇姑区广顺机械加工部（一站式）	400	32.80%	0	0				-35.54%
32327	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室2变压器	630	31.62%	0	0				-43.46%
32328	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园3变电站202配电变压器	800	16.88%	173	173				7.02%
32329	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	冠信公寓箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-107.25%
32330	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干79左7	315	36.57%	0	0				-25.87%
32331	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站2变压器	500	28.80%	306	306				-52.38%
32332	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线117右7变台	200	51.90%	76.2	76.2				-39.81%
32333	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	家房变407红卫线红卫线老牛圈分30右4变	100	107.40%	0	0	2024年6月			-33.28%
32334	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套排水支10左1变台	200	15.40%	0	0				-46.86%
32335	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线水利分04	200	61.40%	0	0				-38.86%
32336	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	盛京金融广场3变电站201配电变压器	630	5.71%	531	531				76.01%
32337	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站1号变压器	630	21.27%	433	433				-41.74%
32338	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支13+1变台	400	40.80%	0	0				-24.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32339	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	500	26.00%	0	0				-39.02%
32340	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	丁家一组照明(2020微)	200	67.20%	45.6	45.6				-24.27%
32341	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	龙达线36左12左15变台	630	7.75%	0	0				9.35%
32342	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左16右5	80	20.00%	0	0				0.00%
32343	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干中学分21变台	400	52.20%	0	0				-44.87%
32344	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干达连西井分8加1变压器	50	43.80%	23.1	23.1				-45.01%
32345	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城四期4箱式变电站2配电变压器	800	28.88%	0	0				-33.50%
32346	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站2变压器	400	20.00%	31	31				-45.59%
32347	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分63变台	100	104.10%	0	0	2022年12月			-35.26%
32348	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90352后老薄线	老观坨东海袜厂公变台	200	58.80%	62.4	62.4				100.00%
32349	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线东哈3电井分10	50	33.60%	28.2	28.2				-7.01%
32350	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50974白雅线	公馆7号变电站201间隔（白雅线）配电变	630	15.24%	0	0				17.93%
32351	沈河	长青66kV变电站	长青变472长东线	星汇云锦2-6配变站2变压器	800	26.40%	508.8	508.8				8.51%
32352	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区2变电站1变压器	630	40.63%	0	0				-39.97%
32353	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪柳分12右1	400	23.70%	0	0				100.00%
32354	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线44右16变台	400	26.40%	0	0				100.00%
32355	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线何家卜台	315	30.16%	0	0				-16.34%
32356	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线东新西台	315	64.76%	0	0				-30.99%
32357	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干220	400	109.80%	0	0	2024年12月			-25.25%
32358	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡北西台	100	99.60%	0	0	2024年12月			-30.50%
32359	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线兴隆分29右1变台	400	1.20%	355.2	355.2				11.29%
32360	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇5变电站变压器	630	24.76%	0	0				-43.35%
32361	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站1变压器	800	25.50%	10	10				-41.63%
32362	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关东台支004	200	23.03%	0	0				-30.94%
32363	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵乙线27左1学府雅园变2箱式变电站2配电	630	12.06%	0	0				-35.91%
32364	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支三组支004	50	132.60%	0	0	2023年1月			-35.13%
32365	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分011	50	101.10%	0	0	2024年6月			-27.85%
32366	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-39.93%
32367	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右11变压器	200	13.20%	0	0				-39.48%
32368	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站1变压器	630	48.38%	0	0				-37.31%
32369	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-40.50%
32370	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变2变压器	400	28.20%	0	0				-43.52%
32371	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变2配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.33%
32372	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线太平大棚支07	50	45.30%	0	0				-69.58%
32373	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-	630	8.89%	0	0				-36.22%
32374	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分58仇家支07	80	88.50%	1.2	1.2	2024年6月			-26.86%
32375	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-45.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32376	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站2变压器	630	28.25%	0	0				-29.88%
32377	沈北	王驿66kV变电站	城南线	一站式-沈北新区黎森木材经销处	400	65.40%	98.4	98.4				2.31%
32378	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干獾洞支118变台	200	19.80%	0	0				4.38%
32379	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地苹果园3箱变1变压器	630	19.84%	0	0				-22.06%
32380	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	4孝昌甲线辽宁城开地产开发有限公司3箱	630	26.67%	0	0				-39.37%
32381	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线72	400	51.60%	153.6	153.6				-38.80%
32382	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右1	100	114.40%	0	0	2022年12月			-44.98%
32383	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分29	50	83.40%	0	0	2024年6月			-15.97%
32384	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北干39左2右3+1右1	200	13.80%	0	0				-257.02%
32385	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡3箱式变电站1配电变压器	630	20.19%	0	0				25.34%
32386	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线83右10右9	100	56.40%	0	0				-33.98%
32387	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线21右5左9变台	100	47.40%	0	0				20.03%
32388	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	富润阳光小区11主变	500	18.80%	356	356				-42.40%
32389	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分三台子支医院几5	200	24.90%	0	0				-44.25%
32390	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-39.00%
32391	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站201	630	54.92%	221	221				-45.61%
32392	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0				-35.27%
32393	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	年家屯北台	200	67.80%	44.4	44.4				-38.55%
32394	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线72右6右1变台	200	18.30%	143.4	143.4				0.65%
32395	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线156右1变台	100	41.20%	0	0				-79.10%
32396	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线150右10变台	100	32.40%	0	0				-19.93%
32397	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干12右2	200	0.00%	180	180				0.00%
32398	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	二经甲线51右6	200	0.00%	0	0				-64.03%
32399	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区3变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-45.51%
32400	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园26小区变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0				-38.64%
32401	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园1箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-36.54%
32402	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	康龙雅居5箱变1变压器	500	21.12%	0	0				-37.42%
32403	沈北	王驿66kV变电站	城南线	王驿变848城南线亮化分73	100	54.00%	36	36				-29.30%
32404	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉场部南台供暖公司	630	47.62%	267	267				-38.05%
32405	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	长城家园变电站2号变压器	630	25.08%	409	409				-43.46%
32406	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5柱上变压器变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-44.43%
32407	于洪	东民66kV变电站	机床三线	小微机床3干5+1左2左7号台	400	13.80%	0	0				18.82%
32408	开发	工农66kV变电站	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站1变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-31.26%
32409	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线一组分支线005	200	54.00%	72	72				-284.03%
32410	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮西台	100	53.40%	36.6	36.6				-49.49%
32411	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线001	160	88.50%	2.4	2.4	2022年12月			-39.31%
32412	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0				-34.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32413	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期1箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-43.19%
32414	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园2变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0				41.16%
32415	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站1配电变压器	800	67.88%	0	0				-41.15%
32416	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡北台	315	28.70%	0	0				-37.96%
32417	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅3变电站3变压器	630	40.00%	0	0				-42.93%
32418	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城南区1局维变201配电变压器	630	22.22%	0	0				-20.47%
32419	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+2	400	19.00%	0	0				-40.67%
32420	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变2变压器	400	10.50%	0	0				22.28%
32421	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区2变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				24.91%
32422	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	咸镇开发（沈阳）有限公司1箱2202配电变	400	71.25%	0	0				-35.13%
32423	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线三七分19左1变台	100	74.70%	15.3	15.3				-43.87%
32424	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	蒲河村1机井	50	50.80%	19.6	19.6				-44.26%
32425	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线48左18变台	200	52.80%	74.4	74.4				-41.99%
32426	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	珠江干4柱上变压器	200	36.00%	0	0				15.40%
32427	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线31变台	500	29.44%	0	0				-37.66%
32428	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左9变台	100	105.00%	0	0	2023年7月			-31.04%
32429	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园5箱变2变压器	630	37.46%	0	0				-38.59%
32430	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区3变电站2变压器	400	30.60%	0	0				27.76%
32431	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	文竹家园1号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				-39.20%
32432	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园18号小区变电站201配电变压器	630	22.54%	0	0				-49.97%
32433	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村1机井	100	23.60%	0	0				-74.75%
32434	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线247右9变台	100	135.00%	0	0	2022年12月			-32.38%
32435	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线辛先分支029	50	87.30%	0	0	2025年4月			-30.34%
32436	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房田家房振双畜牧公变台区	200	49.50%	81	81				100.00%
32437	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区4变电站1配电变压器	800	36.90%	0	0				9.58%
32438	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站202配电变压器	400	45.00%	0	0				-37.62%
32439	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村1机井	100	75.20%	0	0				-38.72%
32440	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区1变电站1变压器	630	23.62%	142	142				-37.60%
32441	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左7柱上变压器	400	21.25%	275	275				-38.42%
32442	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线125右8变台	100	92.70%	0	0	2024年10月			-39.60%
32443	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大千沉檀木分24右8变台	200	23.40%	0	0				-35.29%
32444	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线小范分12右13	200	15.60%	0	0				-6.44%
32445	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡14号小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-39.77%
32446	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-39.55%
32447	沈北	道义66kV变电站	道信线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器201	630	12.70%	0	0				8.43%
32448	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰一期3号变电站1号配电变压器	400	42.90%	188.4	188.4				6.07%
32449	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变2变压器	630	33.33%	2	2				-41.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32450	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站2变压器	400	34.50%	0	0				-42.81%
32451	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变2变压	800	9.30%	0	0				44.10%
32452	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	大沟沿机井	80	38.50%	41.2	41.2				-22.65%
32453	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和悦府二期1箱式变电站2配电变压器	800	54.60%	0	0				-19.41%
32454	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	水源线100右2+1	400	31.50%	0	0				27.25%
32455	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-55.03%
32456	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-34.79%
32457	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	小微青堆子1号	200	3.30%	173.4	173.4				11.45%
32458	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-46.07%
32459	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	南塔6箱变变压器	400	22.20%	0	0				48.51%
32460	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线前谢分32变台	200	27.65%	124.7	124.7				-28.54%
32461	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	特变水木融城三期站房1配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				-35.40%
32462	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1202配电变压器	630	35.71%	0	0				-41.37%
32463	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界卓铸2变电站201配电变压器	400	16.50%	294	294				-21.25%
32464	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	华邑世纪城二期4箱式变电站配电变压器	400	31.50%	0	0				-40.68%
32465	开发	宁官220kV变电站	宁官变95080宁南线	西宸之光小区3变电站1变压器	800	33.00%	456	456				19.54%
32466	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯西几02（老台）	200	61.80%	56.4	56.4				-34.46%
32467	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	泰新都AB区2箱式变电站201间隔配电变压	630	51.11%	0	0				-44.35%
32468	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线56	400	72.75%	0	0				-37.74%
32469	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分37	100	54.40%	35.6	35.6				-51.40%
32470	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
32471	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线一门支01	200	67.50%	45	45				-41.35%
32472	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	子变554农专线农专干143黄岗子分36右支	315	148.57%	0	0	2024年6月			-35.21%
32473	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	桃相乙线134右1	200	29.10%	121.8	121.8				-14.14%
32474	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变1变压器	400	31.20%	0	0				5.55%
32475	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门3箱变201间隔配电变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-39.78%
32476	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75946卧山线	湖茗筑小区1期1变电站202间隔配电变压	1000	29.40%	606	606				5.10%
32477	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-1间隔201配电变压器	630	39.52%	0	0				-42.17%
32478	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	沈阳)有限公司（晨兴花园1.1期）2变压器	630	23.49%	0	0				-40.37%
32479	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	亚洲时尚11主变	630	33.52%	0	0				-33.13%
32480	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站1变压器	800	34.80%	441.6	441.6				-47.72%
32481	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线前山屯分支06	200	37.55%	0	0				-33.95%
32482	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑4箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-38.00%
32483	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-44.14%
32484	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右12变台	200	44.50%	91	91				-39.06%
32485	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	科学干22左25+2右1柱上变压器	250	47.36%	106.6	106.6				-23.76%
32486	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	丰御景广场二期3变电站202间隔配电变压	630	24.13%	415	415				11.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
32487	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	杨提东郡三期4局维箱变202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				-49.59%
32488	沈河	方家66kV变电站	方家变668方南乙线	中铁建大桥局箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				-44.49%
32489	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支35左26右3变台	400	17.68%	289.3	289.3				-40.85%
32490	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	业悦锋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	39.05%	0	0				-22.41%
32491	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支20右8变台	200	34.73%	110.55	110.55				-30.06%
32492	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	范家2、3组照明（微）	200	53.80%	72.4	72.4				-37.50%
32493	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	万莲箱变1变压器	315	52.95%	0	0				-38.46%
32494	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室202间隔配电变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-41.51%
32495	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线五组台分支线003	50	29.40%	30.3	30.3				-41.90%
32496	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干11+1柱上变压器	400	24.30%	0	0				1.32%
32497	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
32498	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站2号变压器	630	16.76%	0	0				-34.51%
32499	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				-42.50%
32500	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站2配电变压器	500	25.28%	0	0				-40.18%
32501	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支49	315	48.57%	0	0				-41.95%
32502	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	站式服务—沈阳市英沃尔康环保科技有限公司	400	34.80%	0	0				30.65%
32503	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线45右7右2	200	3.00%	0	0				13.24%
32504	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户a5201配电变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-43.55%
32505	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西2台支3	400	26.18%	0	0				-29.98%
32506	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	尚品南苑2变电站202间隔配电变压器	630	40.38%	312.6	312.6				-39.00%
32507	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号5变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-42.73%
32508	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右11	400	22.30%	0	0				-31.74%
32509	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74368朱林线	站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（朱尔	200	9.00%	0	0				10.91%
32510	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60188施航线	奥园33号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.90%	0	0				-32.45%
32511	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	松北干100+1右1	200	67.20%	0	0				100.00%
32512	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	孙变204孙元线孙元干大棚支6右分02柱上变	315	58.41%	0	0				-29.20%
32513	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳四季园3变电站1变压器	800	31.20%	470.4	470.4				-43.91%
32514	于洪	范屯66kV变电站	范古线	全胜村西台（南/北）3台区	200	68.70%	0	0				-15.69%
32515	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	工程学院(沈阳工程学院教师公寓)6201配	630	19.37%	0	0				-41.53%
32516	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站1变压器	800	22.88%	537	537				-41.01%
32517	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	六五（2）台	200	30.90%	118.2	118.2				-25.63%
32518	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微鹭岛湖	200	70.80%	38.4	38.4				-16.06%
32519	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线包卧干172	200	27.60%	0	0				-43.57%
32520	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	钢厂支1+1左2	200	40.80%	98.4	98.4				-25.39%
32521	沈河	方家66kV变电站	方家变678方惠线	惠民新居6箱变202间隔配电变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-42.22%
32522	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥2变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0				-42.41%
32523	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文华西3台	200	70.50%	0	0				-33.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32524	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线16左1	315	23.62%	209.1	209.1				-77.09%
32525	于洪	东民66kV变电站	东前线	东民变344东前线西和平村南1台区	100	0.00%	90	90				-34.54%
32526	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分50变台	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
32527	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期9变202	630	19.37%	445	445				24.64%
32528	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变2	630	36.19%	0	0				-30.16%
32529	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	g_嘉华新城箱式变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0				-43.24%
32530	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾2箱式变电站2号变压器	630	23.81%	0	0				-40.14%
32531	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平北一台	630	18.57%	450	450				-37.91%
32532	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	俪景干泵站分C2支9（一站式）	200	14.40%	0	0				-29.14%
32533	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	天际2号变电站201间隔（前鼎线）配电变	800	30.60%	0	0				10.92%
32534	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61560林东甲线	南乱5号变电站201间隔配电变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.75%
32535	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	北苑绿洲一本箱式变电站1号变压器	630	29.97%	0	0				-43.90%
32536	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	汇景一区32主变	630	27.05%	396.6	396.6				-39.31%
32537	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				-40.74%
32538	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园3开闭站4箱变2变压器	630	16.63%	0	0				-29.63%
32539	东陵	中马66kV变电站	高坎线	秀水花都1箱变2变压器	630	77.08%	0	0				-38.36%
32540	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-42.82%
32541	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变366道义乙线	道义干师范分3柱上变压器	160	0.75%	142.8	142.8				-17.57%
32542	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景2变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0				-6.71%
32543	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分25	315	50.48%	0	0				-49.93%
32544	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-43.38%
32545	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民六队台区	160	97.50%	0	0	2022年12月			-46.13%
32546	大东	大东66kV变电站	大东变66076大环线	中环广场1变电站2变压器	800	36.38%	429	429				-44.07%
32547	沈北	新城子66kV变电站	新城线	侯三分116新卜四B	200	3.90%	0	0				-60.46%
32548	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅2箱变201配电变压器	630	11.68%	0	0				-39.48%
32549	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区3变电站2变压器	400	26.70%	0	0				-3.95%
32550	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园2变电站2变压器	400	32.40%	0	0				-35.13%
32551	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
32552	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	富城时代5箱变1号配电变压器	630	37.14%	0	0				-36.77%
32553	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74380江森线	柳岗村箱式变电站201间隔配电变压器	200	43.65%	0	0				-48.52%
32554	和平	南湖66kV变电站	南湖变470文萃乙线	市政研究院住宅变电站配电变压器	400	24.30%	262.8	262.8				-42.05%
32555	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干37	315	66.03%	0	0				-38.50%
32556	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线53左22变台	400	20.10%	0	0				-34.39%
32557	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	俪锦城四期1站房1配电变压器	630	33.33%	357	357				-28.39%
32558	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	吉隆市场1变电站1变压器	630	54.92%	0	0				-34.30%
32559	沈北	清水66kV变电站	清王线	小洋河B台	315	28.38%	0	0				-40.52%
32560	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	天玺家园变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-54.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32561	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	水孙甲干96张沙布分10右2柱上变压器	30	86.67%	1	1	2024年6月			-23.89%
32562	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变2配电变压器	630	43.17%	295	295				-40.43%
32563	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾二期3号变电站1号配电变压器	800	25.80%	0	0				-15.31%
32564	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分17桥头支3	160	51.00%	0	0				-37.16%
32565	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	美登支5加1左1柱上变压器	250	10.40%	0	0				-60.97%
32566	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060商品乙线	商品中央公馆3箱变2站内变压器	500	17.20%	364	364				-44.44%
32567	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	洞西乙D环网单元1变电站1变压器	400	47.40%	0	0				-43.12%
32568	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站202变压器	800	32.63%	459	459				-38.32%
32569	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村4号变电站1号配电变压器	630	24.13%	0	0				-39.78%
32570	法库	果园66kV变电站	果园变1412水泥线	宝山变005宝十线机房电台	100	32.10%	57.9	57.9				-28.16%
32571	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变1变压器	400	8.10%	0	0				-49.72%
32572	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站1配电变压器	800	48.75%	0	0				-44.85%
32573	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	农场分2左19	200	35.70%	0	0				-29.95%
32574	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
32575	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线凤凰干19+5柱上变压器	400	29.10%	0	0				-36.65%
32576	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	格林英郡4号变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-38.80%
32577	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站1变压器	500	18.40%	0	0				-54.08%
32578	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站2变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
32579	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线东风村	200	76.80%	26.4	26.4				-35.92%
32580	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	明辉新天地1箱变101间隔配电变压器	800	32.10%	463.2	463.2				-21.48%
32581	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右5	315	38.48%	0	0				-41.34%
32582	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔3箱式变电站1配电变压器	800	28.25%	494	494				-21.71%
32583	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站1变压器	500	34.80%	0	0				-37.00%
32584	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站202间隔配电变压器	800	81.75%	0	0	2024年9月			-27.51%
32585	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支031	50	0.00%	0	0				5.15%
32586	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村 1.2组	80	72.25%	14.2	14.2				-41.54%
32587	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线秀登干222	315	39.75%	0	0				-32.48%
32588	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-40.96%
32589	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线田家二支01	200	47.60%	0	0				8.80%
32590	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期3箱式变电站2配电变压器	800	24.30%	0	0				-41.71%
32591	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站2变电站变压器	400	64.00%	0	0				-30.50%
32592	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分13右7	250	50.80%	98	98				-37.90%
32593	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后中心街台	200	102.40%	0	0	2024年6月			-35.82%
32594	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分27	100	33.90%	56.1	56.1				-50.03%
32595	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站2变压器	630	36.19%	339	339				-39.03%
32596	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32597	浑南	水家66kV变电站	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站2号变压器	630	41.14%	0	0				-36.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32598	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-42.34%
32599	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	0	0				-39.72%
32600	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线延寿寺东分2	400	62.00%	0	0				-32.19%
32601	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	西城逸景2变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-39.89%
32602	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
32603	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干45左1	315	67.62%	0	0				-23.44%
32604	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0				-41.43%
32605	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩*公馆13-1间隔201配电变压器	630	24.13%	0	0				-42.67%
32606	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	柏家线柏二分派出所支柏村几2（柏家沟村	200	0.00%	0	0				-36.05%
32607	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	柏家线柏二分砖厂支柏九队西几（柏九队南	315	12.19%	0	0				-32.98%
32608	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干安坨分郑家支47右3变台	200	33.60%	0	0				-46.36%
32609	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线烟草	160	84.75%	0	0	2023年9月			-20.68%
32610	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-39.75%
32611	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0				-42.12%
32612	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	森林里3箱变1配电变压器	400	51.50%	0	0				-40.68%
32613	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线83	200	61.20%	0	0				-44.62%
32614	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右3柱上变压器	250	32.80%	0	0				-43.42%
32615	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分26左8变压器	500	31.40%	0	0				-47.71%
32616	大东	毛君66kV变电站	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干30左7	315	21.33%	216.3	216.3				-52.75%
32617	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	2266凤凰乙线金融开闭站金融金融2柱上变	315	29.52%	0	0				-46.46%
32618	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支4变压器	315	19.68%	0	0				-25.13%
32619	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左3	200	60.60%	58.8	58.8				-42.00%
32620	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右7变台	100	46.80%	0	0				-46.33%
32621	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	长风乙线40+2柱上变压器	400	22.00%	0	0				-44.19%
32622	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右6变压器	315	26.35%	200.5	200.5				-38.08%
32623	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分14变压器	200	14.80%	0	0				-46.06%
32624	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分2	315	43.43%	0	0				16.44%
32625	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	施官变146北官线北官线088	200	0.00%	0	0				-108.96%
32626	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分12	315	52.06%	54	54				-43.14%
32627	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	长江甲线32右2之1柱上变压器	315	35.24%	0	0				-47.20%
32628	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分21右8变台	100	43.50%	0	0				-46.64%
32629	沈河	粮仓66kV变电站	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干40右8公变	315	8.38%	257.1	257.1				-37.30%
32630	沈河	粮仓66kV变电站	粮仓变542粮木甲线	仓变542粮木甲线方北干河道分3右1+1公	315	29.71%	189.9	189.9				-47.82%
32631	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干测绘分28公变	200	46.80%	86.4	86.4				-47.23%
32632	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干36右1公变	315	26.67%	199.5	199.5				-45.87%
32633	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干27公变	315	41.59%	152.5	152.5				-33.65%
32634	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	勾莲变352前塔甲线朝中分4左6柱上变压器	200	32.40%	0	0				-42.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32635	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	148卫东乙线卫东干松南分5右5左5柱上变	315	61.59%	0	0				-16.18%
32636	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干65右6左2+1	315	89.52%	0	0	2023年8月			-38.08%
32637	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	沈联线沈小联干消防分1	315	33.65%	177.5	177.5				-32.38%
32638	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	万南干32右2公变	315	33.14%	179.1	179.1				-44.43%
32639	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线39	400	0.00%	0	0				-42.39%
32640	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右7	315	54.60%	0	0				-51.85%
32641	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干20左2柱上变压器	160	3.00%	0	0				15.92%
32642	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和陆干文铁分16加1	400	15.60%	0	0				7.83%
32643	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6左1变压器	315	9.84%	0	0				-49.96%
32644	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右8	200	56.00%	0	0				-42.20%
32645	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右3	315	53.65%	114.5	114.5				-44.15%
32646	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	二经甲线26右5	250	19.60%	0	0				-55.57%
32647	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分32	250	1.92%	220.2	220.2				-135.36%
32648	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	北五经分10	315	99.37%	0	0	2022年12月			-37.65%
32649	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干27右4变压器	400	88.75%	0	0	2024年6月			-28.65%
32650	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分7变台	160	45.00%	0	0				-62.79%
32651	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	连变346向工乙线勾莲分2左1之1柱上变	100	0.00%	41	41				0.00%
32652	和平	市府变66kV变电站	市府变582北市乙线	北市乙线34左1	630	26.35%	0	0				-49.53%
32653	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右1变压器	315	67.30%	0	0				-44.92%
32654	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变2号变	630	14.73%	0	0				-35.00%
32655	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变1变	500	25.44%	0	0				-41.07%
32656	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变1变压器	630	17.46%	457	457				-44.96%
32657	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	新兴小区4号变电站1号变压器	630	23.17%	36	36				-40.40%
32658	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变2号变	630	0.00%	364	364				0.00%
32659	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变1号变	630	38.10%	327	327				-41.51%
32660	大东	小东66kV变电站	小东变80194北宅线	莱茵河畔2箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-39.13%
32661	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变2号变	630	12.70%	0	0				-46.00%
32662	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次1#主变	800	60.60%	235.2	235.2				-38.22%
32663	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹若郡6变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-36.45%
32664	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	烟草变电站一次变压器柜主变	315	44.70%	0	0				-44.63%
32665	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	四平街26号主变	400	18.90%	0	0				-44.22%
32666	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站202	630	22.86%	423	423				-40.91%
32667	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变2	630	37.14%	0	0				-41.58%
32668	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变2变压器	500	56.00%	0	0				-41.01%
32669	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	明地小区3变电站2变压器	630	39.05%	0	0				-42.80%
32670	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站2变压器	630	18.54%	0	0				-39.55%
32671	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-42.28%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32672	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-43.84%
32673	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-35.56%
32674	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变1变压器	630	40.32%	313	313				-43.07%
32675	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-47.23%
32676	和平	广州66kV变电站	广州变470二纬甲线	九如西巷变电站一次变压器柜主变	315	25.90%	201.9	201.9				-40.14%
32677	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站201	630	29.84%	379	379				-42.47%
32678	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站202柜	630	14.60%	319	319				-39.92%
32679	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站201	500	38.72%	256.4	256.4				-46.71%
32680	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站201柜	500	30.24%	0	0				-39.59%
32681	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站202	630	24.13%	415	415				-45.23%
32682	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站202柜	315	56.76%	0	0				-35.30%
32683	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区2变电站201	500	9.92%	0	0				-48.81%
32684	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	消防官兵3变电站201	500	14.72%	0	0				-35.29%
32685	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站201柜	630	50.79%	247	247				-42.10%
32686	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	和平北大街1主变	200	35.20%	109.6	109.6				-46.60%
32687	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	帅府箱变1变压器	400	34.80%	0	0				-108.46%
32688	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	邻园箱变2变压器	500	44.16%	229.2	229.2				-46.79%
32689	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变1变压器	400	21.50%	57	57				-45.77%
32690	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站201柜	500	59.60%	0	0				-49.09%
32691	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站201	500	32.64%	0	0				-43.93%
32692	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站1变压器	500	29.20%	0	0				-39.42%
32693	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变1	630	45.21%	282.2	282.2				-46.06%
32694	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变1配电变压器	400	63.60%	0	0				-42.69%
32695	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变2号变	400	16.00%	296	296				-40.51%
32696	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	中雁21主变	1600	11.88%	235	235				-45.19%
32697	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地51主变	630	24.00%	415.8	415.8				-34.71%
32698	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	北塔小区箱变1	630	135.87%	0	0	2022年12月			-40.30%
32699	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭2箱变1变	630	16.00%	466.2	466.2				-43.25%
32700	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	大成箱变1变压器	500	55.68%	0	0				-40.83%
32701	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	丰乐1变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-41.62%
32702	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化1箱变2变压器	1250	0.00%	0	0				0.00%
32703	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站201柜	500	34.40%	0	0				-42.42%
32704	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华街7变电站201柜	630	28.57%	0	0				-48.33%
32705	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-42.14%
32706	大东	善邻66kV变电站	善邻变81064善小甲线	高炮小区变电站1变压器	630	10.79%	499	499				-38.32%
32707	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	西顺城东箱变2变	630	32.51%	0	0				-45.47%
32708	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑4变电站201	400	22.40%	270.4	270.4				-45.71%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32709	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	北一路14变电站201柜	250	6.08%	209.8	209.8				-60.38%
32710	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	艳路二区变电站201	630	29.21%	0	0				-44.37%
32711	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	红巾3变电站2变压器	500	59.84%	150.8	150.8				-40.90%
32712	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	自动化1箱变1变压器	500	34.24%	0	0				-48.12%
32713	大东	大东66kV变电站	大东变66064东风甲线	大东路2箱变1变	500	31.68%	291.6	291.6				-39.39%
32714	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变1变	630	24.13%	415	415				-34.00%
32715	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富5变电站2变压器	500	23.36%	0	0				-45.84%
32716	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城一期1箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-44.42%
32717	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型6变电站201柜	315	33.02%	179.5	179.5				-33.21%
32718	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	冠芳园1变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-40.38%
32719	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站1号变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-45.80%
32720	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站1号变压器	800	45.90%	0	0				-39.06%
32721	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变1	400	53.60%	145.6	145.6				-42.02%
32722	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变2变压器	500	56.00%	0	0				-41.43%
32723	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变1号变	500	61.92%	140.4	140.4				-41.60%
32724	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村4变电站201柜	500	10.00%	0	0				-26.40%
32725	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站201	630	10.16%	492	492				-42.39%
32726	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	富海铭尊8变电站201柜	630	25.71%	0	0				-40.88%
32727	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站1号变压器	400	66.80%	0	0				-39.09%
32728	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变1	630	31.43%	0	0				-49.44%
32729	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	卧龙箱变2	500	20.40%	0	0				4.49%
32730	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	大渡河1箱变1	400	40.80%	196.8	196.8				-36.03%
32731	皇姑	望花66kV变电站	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变1	400	47.00%	0	0				-41.97%
32732	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站201柜	630	29.84%	94	94				-43.14%
32733	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
32734	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变1	630	8.89%	0	0				-44.08%
32735	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	富贵人家1变电站1变压器	630	31.81%	0	0				-46.64%
32736	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202柜	500	68.00%	0	0				-42.18%
32737	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	湖郡小区2局维变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0				7.89%
32738	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				-21.36%
32739	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	小微香堤北苑台	200	8.10%	163.8	163.8				-41.00%
32740	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0				-43.39%
32741	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘线大屯分40	400	15.30%	298.8	298.8				19.97%
32742	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-39.54%
32743	沈河	市府66kV变电站	市府变584惠北甲线	立新干五三分5+1公变	400	17.70%	289.2	289.2				-43.91%
32744	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	重型高楼变电站202	630	25.71%	0	0				-47.60%
32745	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城18号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				-39.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32746	于洪	范屯66kV变电站	范北线	三供一业马三家御东社2号台	630	26.67%	399	399				-43.46%
32747	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分5柱上变压器	400	55.20%	0	0				-42.07%
32748	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干46柱上变压器	400	10.25%	0	0				-47.07%
32749	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	中盛2变电站1变压器	500	64.96%	0	0				-43.12%
32750	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-37.23%
32751	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线67变台	200	37.80%	0	0				-23.85%
32752	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分2	315	44.76%	0	0				-40.55%
32753	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	铂金公馆二期1箱变2配变间隔配电变压器	630	16.51%	12	12				-22.78%
32754	新民	侯家66kV变电站	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左4变台柱上变压器	50	96.80%	0	0	2022年12月			-35.65%
32755	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河干永安分8变台	200	33.00%	0	0				-18.36%
32756	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	佰变312上佰线上佰干156右07柱上变压器	100	15.60%	0	0				-50.76%
32757	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	龙湖原府小区1局维变电站201配电变压器	800	15.60%	0	0				56.33%
32758	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	龙湖原府小区4局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0				29.34%
32759	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干砖厂分2变台	200	6.60%	0	0				-42.72%
32760	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分8右5+2	315	46.86%	0	0				-38.20%
32761	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	高山分3	250	23.60%	0	0				-136.12%
32762	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站2变压器	630	15.56%	0	0				7.22%
32763	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左04	100	61.50%	0	0				-29.95%
32764	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期1箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-37.93%
32765	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干184右2	400	30.90%	236.4	236.4				-7.69%
32766	于洪	兰台66kV变电站	兰工线	假日小城2站房1变压器	630	69.84%	127	127				-36.84%
32767	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆西台照明	200	60.80%	0	0				-42.62%
32768	铁西	重工66kV变电站	重工变10874重塔线	米兰颂小区1配电室202间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				0.82%
32769	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分121变台	100	34.50%	0	0				6.89%
32770	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干68左3	200	54.90%	70.2	70.2				-31.30%
32771	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				4.24%
32772	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	相变643李祝线李祝干49右分04柱上变压	400	21.00%	0	0				-33.83%
32773	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙干链条分17柱上变压器	200	10.00%	0	0				-39.08%
32774	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
32775	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变2变压器	400	30.00%	0	0				6.09%
32776	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干碱家分29左11变台	200	64.20%	51.6	51.6				-33.90%
32777	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	富友雅士居1箱变2变压器	630	6.67%	0	0				13.67%
32778	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变201变压器	630	33.97%	353	353				-43.15%
32779	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西台照明	200	45.30%	66	66				-20.43%
32780	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干茨干分43变台	80	60.75%	0	0				-50.63%
32781	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖南台	400	61.50%	114	114				57.15%
32782	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-41.07%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32783	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干97公变	400	19.20%	0	0				-41.40%
32784	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线104左1	500	93.60%	0	0	2022年12月			-39.22%
32785	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干222右4变台	200	31.05%	117.9	117.9				-40.59%
32786	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站2变压器	500	40.64%	0	0				-42.15%
32787	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	君悦美景1箱变202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32788	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变2变压器	400	24.38%	262.5	262.5				-32.41%
32789	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站201配电变压器	250	14.00%	0	0				-52.41%
32790	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	中兴乙线75	200	44.40%	91.2	91.2				-47.89%
32791	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	双喜北小区土建变202	400	0.00%	0	0				0.00%
32792	新民	侯家66kV变电站	侯家变16780侯南线	侯南干87左1变台	200	14.80%	0	0				-37.18%
32793	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分兰旗支72变台	200	52.20%	0	0				-34.23%
32794	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变1变压器	500	17.92%	0	0				-45.77%
32795	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区1变电站1变压器	800	27.38%	501	501				-29.09%
32796	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	益格俪景小区变电站1变压器	400	32.00%	0	0				-41.50%
32797	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32798	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
32799	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-40.60%
32800	浑南	营盘66kV变电站	营盘变088营亿线	亿丰南奥4变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-46.16%
32801	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-37.84%
32802	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	监狱分11柱上变压器	200	22.40%	0	0				-19.06%
32803	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期4局维变202配电变压器	800	20.70%	0	0				-11.64%
32804	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里1变电站1号变压器	630	11.75%	0	0				37.91%
32805	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	保利云禧3配电室201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0				-8.86%
32806	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	铁云4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变	800	13.20%	0	0				7.09%
32807	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左3柱上变压器	400	48.60%	0	0				100.00%
32808	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	广太乙线5+2	315	54.92%	110.5	110.5				-46.08%
32809	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分8左3（自维）201间隔配电变压器	315	20.95%	0	0				-25.33%
32810	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山线42右25变台	200	18.90%	142.2	142.2				-12.24%
32811	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司1箱变配电变压器	630	22.22%	427	427				-35.23%
32812	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	丽都铭城2号201配电变压器	630	29.84%	0	0				-36.88%
32813	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区3变电站1变压器	800	32.63%	0	0				-46.00%
32814	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民4号2配电变压器	630	14.29%	477	477				-35.65%
32815	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分7台区	100	33.60%	56.4	56.4				-63.44%
32816	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	听苑雅都二期3号箱1号考核箱变配电变压器	630	46.03%	0	0				-21.05%
32817	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线古城乙38	100	73.20%	0	0				-35.91%
32818	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站2变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-34.64%
32819	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	地产开发有限公司（石台新苑住宅）1间隔	400	29.20%	0	0				-36.49%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32820	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站2变压器	500	59.20%	0	0				-42.77%
32821	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-52.00%
32822	浑南	白塔66kV变电站	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站1变压器配电变压器	630	16.83%	0	0				-39.69%
32823	浑南	白塔66kV变电站	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站2变压器配电变压器	315	36.83%	0	0				-43.07%
32824	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-46.28%
32825	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地地下变电所1号配电变压器	630	54.86%	0	0				-37.75%
32826	和平	市府66kV变电站	市府变582北市乙线	京金融广场北区8小区变电站201配电变	630	34.92%	0	0				78.81%
32827	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	兴盛汇景苑5站房1变压器	630	13.97%	0	0				-38.02%
32828	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和干100左2	400	37.60%	0	0				7.02%
32829	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱1号变压器	630	47.62%	267	267				-41.03%
32830	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站1变压器	630	21.71%	0	0				-42.60%
32831	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	变305祝高线祝高干林场分03左支02柱上变	200	19.10%	0	0				-38.21%
32832	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	泰莱十六区2箱变1变压器	630	83.81%	0	0	2022年12月			-38.25%
32833	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	英雄公园1箱式变电站1配电变压器	100	20.40%	0	0				-32.85%
32834	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干小转弯分17左1柱上变压器	50	21.20%	0	0				-9.63%
32835	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线老山头西支003	100	92.25%	0	0	2025年4月			-30.89%
32836	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	另角泡村西台（仅换变压器）改造	100	62.00%	28	28				17.23%
32837	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站2配电变压器	800	23.63%	531	531				-37.91%
32838	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分19柱上变压器	400	27.60%	0	0				-36.22%
32839	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	碧桂园天语1箱变2配电变压器	800	23.40%	0	0				18.58%
32840	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线大桥北台分005	80	24.38%	0	0				-29.06%
32841	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨东台照明	160	105.38%	0	0	2022年12月			-39.42%
32842	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	凯怡阳光四期2站房1配电变压器	400	24.00%	264	264				-39.01%
32843	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	宝山变005法镇线双庙子分8	315	7.62%	259.5	259.5				-53.70%
32844	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0				-43.43%
32845	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
32846	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变2变	630	24.76%	0	0				-47.02%
32847	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线10	315	46.10%	0	0				-45.70%
32848	沈河	南湖66kV变电站	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-1变电站201配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				-7.29%
32849	浑南	新南66kV变电站	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园2号变电站2号配电变压器	800	20.40%	0	0				-17.64%
32850	浑南	新南66kV变电站	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园3号变电站2号配电变压器	800	17.10%	0	0				-14.50%
32851	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	于洪区大兴街道吴家荒村民委员会变电站	630	36.83%	335	335				-33.85%
32852	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东北台照明	200	76.80%	0	0				-18.37%
32853	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组照明	160	38.50%	82.4	82.4				-45.16%
32854	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁东	630	30.79%	373	373				-38.34%
32855	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0				-44.83%
32856	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右3柱上变压器	100	36.00%	0	0				-135.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32857	沈北	新城子66kV变电站	新城线	沈阳新水湾物业有限公司3箱变201配电变	630	33.33%	0	0				-43.03%
32858	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线新区分支线10	160	19.25%	0	0				-29.37%
32859	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	置业有限公司（一期）2箱变12考核表20	630	51.11%	0	0				-29.25%
32860	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站2配电变压器	500	29.44%	0	0				-30.89%
32861	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥井分09	50	72.60%	8.7	8.7				-40.12%
32862	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗二村十七队台区	80	122.25%	0	0	2024年6月			-70.86%
32863	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站2变压器	500	40.40%	0	0				-46.91%
32864	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期3箱式变电站配电变压器	630	31.11%	0	0				-42.40%
32865	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32866	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线小坨水分支线001	50	22.80%	0	0				-75.85%
32867	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园1变电站2配电变压器	630	28.89%	0	0				-42.60%
32868	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				6.52%
32869	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养士堡养前新棚菜nz（仅换变压器）改造	200	73.50%	33	33				9.58%
32870	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著4箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-1.07%
32871	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线91右7	200	60.30%	0	0				6.14%
32872	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	龙江苑小区箱式变电站2配电变压器	630	20.63%	0	0				-42.05%
32873	法库	果园66kV变电站	果北乙线	法库中贸置业有限公司3201配电变压器	630	24.13%	415	415				-40.00%
32874	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	荒山分15右1+1右2	200	22.20%	0	0				-35.88%
32875	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站1变压器	800	24.90%	520.8	520.8				-45.06%
32876	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	辛佳园2变电站母线间隔201间隔配电变压	630	27.30%	0	0				-37.16%
32877	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城2变电站201	630	29.21%	0	0				-43.54%
32878	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣甲线7944	和平干辛家分2右1	315	80.00%	31.5	31.5	2025年2月			-36.82%
32879	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				-40.96%
32880	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线腰刘支04	200	32.40%	0	0				-21.09%
32881	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	桂园中央公园1号变电站202间隔配电变压	630	62.54%	173	173				-15.00%
32882	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	环保家园32变压器	630	59.37%	0	0				-41.81%
32883	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜西台	200	50.60%	78.8	78.8				-32.12%
32884	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支014	50	117.30%	0	0	2023年2月			-28.59%
32885	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站202开关柜	630	30.79%	373	373				-45.11%
32886	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	田福岩考核（2022微）	400	46.00%	0	0				-40.14%
32887	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站1变压器	315	53.33%	0	0				-42.79%
32888	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-44.92%
32889	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-41.02%
32890	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干11柱上变压器	400	47.75%	0	0				-43.97%
32891	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	美域天成一期1站房2变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-35.05%
32892	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里1号变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0				-53.19%
32893	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	2湖唐宁花园小区2号变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				-41.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32894	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线三家分45右2变台	400	18.60%	156	156				94.35%
32895	东陵	世园66kV变电站	世高线	军影线所带世高干东泽分2右3柱上变压器	400	32.70%	0	0				28.61%
32896	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51274前榆乙线	前显变51274前榆乙线	800	5.63%	0	0				66.44%
32897	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线排水支01	100	0.00%	90	90				-31.04%
32898	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线人大住宅楼	160	55.00%	0	0				-41.41%
32899	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线孔家卜几4	100	42.75%	0	0				-36.49%
32900	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站2变压器	630	33.14%	0	0				-40.45%
32901	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分109右1变台	200	37.25%	0	0				-7.08%
32902	康平	中心66kV变电站	中心变2611中胜线	档案局门前箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	393	393				7.69%
32903	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村2台	100	116.40%	0	0	2022年12月			-42.24%
32904	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	回龙岗墓园变压器（单）	200	53.10%	0	0				6.54%
32905	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十号（微）	400	31.50%	234	234				7.31%
32906	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞5箱变（单）	630	19.37%	0	0				-39.07%
32907	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	新鼎花园小区1变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				5.01%
32908	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	香堤湾5箱变1变压器	630	32.06%	0	0				-42.57%
32909	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站1变压器	315	13.33%	0	0				-17.04%
32910	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期5箱式变电站配电变压器	400	25.00%	0	0				-33.43%
32911	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站1配电变压器	630	4.13%	0	0				-43.24%
32912	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园1号小区变电站1变压器	800	28.50%	0	0				-37.45%
32913	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右15变台	100	103.80%	0	0	2025年4月			-35.50%
32914	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	榆树一组照明（2021微）	400	29.06%	243.75	243.75				-30.95%
32915	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分17右5变台	200	36.00%	0	0				-31.00%
32916	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左5变台	200	14.40%	151.2	151.2				-40.84%
32917	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支50变台	400	22.50%	270	270				-15.57%
32918	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸6变电站4变压器	800	9.00%	648	648				-25.22%
32919	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线公安分06	315	50.79%	0	0				-49.55%
32920	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变201	630	24.13%	0	0				-40.18%
32921	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站1	630	0.00%	326	326				0.00%
32922	沈河	站前66kV变电站	站前变282站汇线	旭辉铂宸府3箱变201配电变压器	800	36.30%	429.6	429.6				0.85%
32923	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区2变电站2变压器	400	31.60%	233.6	233.6				-36.19%
32924	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	市沈北新区鹏达发展建材经销处-清蒲干	200	30.60%	0	0				26.47%
32925	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干泰南分38右1变压器	50	36.80%	0	0				-36.62%
32926	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	柳园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	19.50%	0	0				-33.07%
32927	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				-41.84%
32928	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙线4	200	38.10%	0	0				-83.92%
32929	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线东拉马二支2杆	200	53.40%	0	0				-30.04%
32930	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线秀登干256	400	37.50%	0	0				-39.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32931	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干198	400	86.10%	15.6	15.6	2024年6月			-26.69%
32932	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于四、六组照明	200	142.80%	0	0	2025年2月			-40.09%
32933	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站201配电变压器	630	49.52%	255	255				-39.12%
32934	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	皇湾7号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	24.44%	0	0				8.47%
32935	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线东扎一组支05	100	88.90%	0	0	2025年4月			-37.00%
32936	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	200	42.00%	96	96				-30.90%
32937	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支七队支003	50	120.30%	0	0	2022年12月			-28.91%
32938	沈北	孝信66kV变电站	孝科线	泓府一期2局维变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0				14.77%
32939	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯分46水利台	50	0.60%	44.7	44.7				0.00%
32940	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分76变台	100	126.00%	0	0	2022年12月			-35.24%
32941	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线东拉马一支7杆	315	40.38%	0	0				-33.92%
32942	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变2配电变压器	630	39.37%	0	0				-40.64%
32943	皇姑	历工变66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站2变	500	0.00%	0	0				0.00%
32944	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中尹干五家子分13变压器(清洁能源)	400	31.80%	232.8	232.8				-18.96%
32945	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分散老院支水利几4	315	0.00%	283.5	283.5				-31.03%
32946	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	汪家甲线汪南分8右3柱上变压器	400	65.50%	0	0				-35.34%
32947	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂园甲线	碧桂园小区14变电站2变压器	800	19.13%	121	121				-44.05%
32948	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-1配	630	9.90%	0	0				-35.69%
32949	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2左2	400	73.80%	64.8	64.8				19.25%
32950	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126左5变台	400	33.00%	228	228				36.76%
32951	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期5号配电室2号变压器	500	46.80%	0	0				-46.25%
32952	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干29右9变台	100	68.10%	21.9	21.9				-35.26%
32953	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32954	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	兆成紫东苑2箱变201间隔配电变压器	630	23.57%	0	0				-44.19%
32955	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河干142	200	25.20%	129.6	129.6				-38.17%
32956	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站202变压器	250	0.00%	225	225				0.00%
32957	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	公园里2号变电站201（甲）配电变压器	630	60.95%	183	183				-38.63%
32958	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园3变电站2变压器	630	19.43%	0	0				-43.04%
32959	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站1站内变压器	500	26.88%	0	0				-36.04%
32960	浑南	榆树66kV变电站	榆树变870榆下乙线	世纪新城五期电梯自维变电站变压器	315	21.84%	10	10				-45.70%
32961	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站2变压器配电变压器	630	57.14%	0	0				-39.68%
32962	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期2号变电站202间隔配电变压器	630	52.38%	10	10				-40.20%
32963	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	范家村综合一台	400	34.50%	222	222				1.55%
32964	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干四方分33右2变台	200	24.60%	0	0				-49.86%
32965	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	南万乙线大南干21+1公变	400	30.90%	0	0				-22.69%
32966	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站2号配电变压器	630	51.05%	0	0				-13.94%
32967	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站2号配电变压器	800	30.30%	0	0				2.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
32968	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站201	630	23.17%	421	421				-42.37%
32969	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线146右7变台	200	73.20%	33.6	33.6				-47.88%
32970	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线193变台	100	39.60%	0	0				-14.90%
32971	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城1变电站201变压器	630	20.63%	437	437				-44.69%
32972	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	变199周坨线周坨线安坨分郑家支31左2	200	63.20%	0	0				-42.12%
32973	沈河	文艺66kV变电站	文艺变956文嘉线	雅颂大苑1配变站202间隔配电变压器	800	21.75%	546	546				-24.08%
32974	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗干利民分北岗支于电支14右5变台	200	26.70%	61	61				-36.69%
32975	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花1箱式变电站1配电变压器	630	49.14%	0	0				-31.37%
32976	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡南台	400	46.50%	0	0				-29.09%
32977	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线小莫金家台分支线006	30	100.67%	0	0	2022年12月			-34.88%
32978	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三家子分12	200	39.00%	0	0				-37.76%
32979	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站2号变压器	400	23.00%	0	0				-22.03%
32980	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分3右1变台	100	74.40%	15.6	15.6				0.00%
32981	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-39.81%
32982	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站1配电变压器	315	37.59%	0	0				-35.54%
32983	开发	工农66kV变电站	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站2变压器	630	46.86%	271.8	271.8				-160.00%
32984	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村8机井	100	48.60%	0	0				-44.88%
32985	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰7小区1站房2变压器	630	23.62%	0	0				-33.26%
32986	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城3站房1变压器	630	0.00%	567	567				-41.01%
32987	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	房地产开发有限公司（香缇澜山3）201配	630	14.92%	0	0				-33.45%
32988	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	利上林湾小区一期6箱式变电站2配电变压	500	24.40%	0	0				-41.58%
32989	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	0kV中烟干立新分28右支怀江分支6变压器	100	63.00%	0	0				-50.89%
32990	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右9+1右1变台	200	29.10%	0	0				50.59%
32991	东陵	汪家66kV变电站	汪沈乙线	上深乙线139+4号右16柱上变压器	200	74.10%	31.8	31.8				10.50%
32992	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗社区3机井	50	51.20%	19.4	19.4				-57.15%
32993	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长黄干17柱上变压器	400	41.85%	0	0				-35.65%
32994	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	家变740侯南线侯南线徐林分砖厂支8右1变	400	60.75%	0	0				-49.27%
32995	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线69右10变台	200	39.60%	100.8	100.8				-16.24%
32996	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线62左15	100	125.70%	0	0	2022年12月			-32.92%
32997	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡18号小区变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0				-34.13%
32998	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	富兴经典2期4变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				0.36%
32999	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线马架子支02	50	110.70%	0	0	2022年12月			-38.98%
33000	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线后弓分18变台	160	67.13%	0	0				-24.01%
33001	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右6变台	100	84.40%	5.6	5.6	2024年6月			-38.71%
33002	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街道东二台	315	79.62%	0	0				-31.27%
33003	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善乙线65582	中海汇德理8箱变2变压器	400	7.20%	331.2	331.2				61.23%
33004	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分48四龙支41	50	28.60%	30.7	30.7				-55.37%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33005	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭二期3站房1配电变压器	800	41.25%	390	390				-37.93%
33006	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站1变压器	500	51.60%	0	0				-38.95%
33007	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	万熹绿景3变电站2变压器	630	41.65%	0	0				-45.57%
33008	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城二期1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-44.68%
33009	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站2配电变压器	500	18.80%	0	0				-8.71%
33010	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左3变台	200	88.05%	0	0	2022年12月			-31.59%
33011	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	河沟变205甲河线甲河干毛三家子分10变	100	80.40%	9.6	9.6	2024年6月			-41.40%
33012	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊6变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33013	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林2箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0				-42.24%
33014	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	YHG_达连支1	200	42.00%	96	96				-33.44%
33015	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站2号变压器	630	24.76%	411	411				-40.58%
33016	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				-32.84%
33017	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站201变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-43.59%
33018	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分15+1变台	200	47.00%	0	0				-38.85%
33019	和平	方型66kV变电站	方型变480方太乙线	铁匠分3	100	0.00%	0	0				0.00%
33020	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变202配电变压器配电变压器	630	28.25%	0	0				-40.65%
33021	法库	果园66kV变电站	果园子变1415镇东线	幸福花园B区2号箱1号变压器	630	25.14%	0	0				-38.10%
33022	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-41.99%
33023	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期2配电站2母线201配电变压器	630	52.70%	0	0				5.53%
33024	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分16变台	400	34.95%	220.2	220.2				-42.27%
33025	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	九里1号变电站201间隔（施林线）配电变	800	18.30%	0	0				6.68%
33026	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	南十小区3变电站202	800	48.75%	0	0				-42.80%
33027	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支28变台	200	29.45%	121.1	121.1				-36.05%
33028	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29	200	74.70%	30.6	30.6				-33.30%
33029	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变1变压器	630	38.41%	0	0				-33.90%
33030	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分同心支67+2	100	38.10%	0	0				-25.82%
33031	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线幼儿中心支02	160	73.13%	0	0				-51.38%
33032	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1右支2变压器	100	39.00%	51	51				-21.27%
33033	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线新李家分支11	50	112.00%	0	0	2024年6月			-46.95%
33034	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分钟家支091	400	20.10%	0	0				-34.82%
33035	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60264南官乙线	施文乙线73左1左2	400	12.75%	309	309				-47.90%
33036	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	前显2号变电站201间隔（前金线）配电变	630	15.56%	0	0				100.00%
33037	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干183左17	100	23.80%	0	0				-28.23%
33038	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	长兴分18左22	200	9.90%	0	0				-1.40%
33039	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线东新东支03	400	49.60%	0	0				-38.10%
33040	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线高家小区支06	200	10.40%	0	0				-67.21%
33041	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支12+1柱上变压器	250	45.20%	0	0				-52.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33042	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变1变压器	800	16.20%	0	0				8.28%
33043	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线105右5变台	100	45.90%	44.1	44.1				-65.65%
33044	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干73左分03柱上变压	200	64.00%	0	0				-30.13%
33045	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城A-2局维间隔202配电变压器	315	82.54%	0	0	2022年12月			-29.82%
33046	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘线大营子分5左支1	400	16.20%	295.2	295.2				8.26%
33047	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13左分支2变	100	21.00%	69	69				-51.98%
33048	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	交通花园南箱变201间隔配电变压器	630	21.43%	0	0				-40.46%
33049	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线020小辛二组支	200	23.40%	0	0				-37.33%
33050	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关一组支07	200	12.30%	0	0				-39.14%
33051	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	颂3号变电站201间隔（前鼎线）配电变	630	42.86%	0	0				8.70%
33052	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干85左1柱上变压器	400	79.20%	0	0				-38.35%
33053	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变505长沙线	长沙线139变台	200	26.60%	126.8	126.8				-40.36%
33054	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	乙甲尚府15号22号楼变压器间隔配电变	315	27.30%	0	0				-29.83%
33055	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-13.65%
33056	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次2主变	500	21.20%	344	344				-39.78%
33057	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南干16柱上变压器	400	0.00%	0	0				-51.90%
33058	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线海丰开支04	50	62.40%	13.8	13.8				-33.50%
33059	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支064	200	9.20%	17	17				-40.86%
33060	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线25左3	315	1.90%	0	0				-41.14%
33061	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65986杨提线	东陵东郡四期2局维箱变202间隔配电变	800	55.88%	0	0				-43.93%
33062	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变2变压器	250	27.52%	156.2	156.2				-42.45%
33063	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	京金融广场北区5小区变电站202配电变	630	13.97%	479	479				84.33%
33064	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北照明	400	36.00%	0	0				-32.35%
33065	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房11组照明（微）	400	40.25%	199	199				-35.51%
33066	沈北	天乾66kV变电站	天孝甲线	碧水澜湾（二）1局维变电站配电变	200	7.50%	0	0				88.66%
33067	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	孟家A3台区	400	26.10%	255.6	255.6				-35.55%
33068	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线56	400	19.50%	282	282				-30.00%
33069	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期2变202配电变压器	800	20.70%	0	0				25.25%
33070	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站1配电变压器	800	35.63%	0	0				-30.72%
33071	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变2变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-41.43%
33072	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	八园里9号变电站201间隔（甲）配电变	800	67.50%	180	180				-33.94%
33073	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	六间房八家子晓磊淡水鱼公变台区	200	31.80%	69	69				100.00%
33074	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线把什支25	100	103.20%	0	0	2022年12月			-50.05%
33075	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山四组支04	100	49.30%	0	0				-37.43%
33076	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右4	400	14.10%	303.6	303.6				0.76%
33077	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站2配电变	800	32.25%	0	0				-41.58%
33078	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	枫欣丽景箱变(南)201间隔配电变	630	35.43%	0	0				-38.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
33079	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区9变电站（九丰）201变压器	800	54.90%	280.8	280.8				-40.65%
33080	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-34.49%
33081	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25166北方甲线	分4左4（客运集团箱变）母线间隔配电变	200	27.00%	0	0				-31.54%
33082	浑南	于山66kV变电站	于山变780于桃线	万锦红树湾三期2变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				-11.08%
33083	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	寨变204孙元线孙元干元科分17右02柱上变	80	22.75%	0	0				-30.00%
33084	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	家变305祝高线祝高干96右分06柱上变压	100	95.25%	0	0	2023年1月			-36.18%
33085	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	606所7箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0				-28.06%
33086	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	YHG 诚信花园201间隔配电变压器	500	137.28%	0	0	2024年6月			-57.64%
33087	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区5变电站2变压器	800	25.88%	513	513				-39.15%
33088	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	房地产湖畔新城3箱式变电站母线间隔配	630	37.46%	331	331				-38.36%
33089	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线84左6	100	16.80%	0	0				-189.73%
33090	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站2变压器	500	13.20%	384	384				-46.93%
33091	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91042吴家线	西地照明(2020微)	200	49.40%	81.2	81.2				-39.97%
33092	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	太平南一小微分台	200	48.00%	84	84				-22.09%
33093	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-48.24%
33094	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发广场二期201配电变压器	400	20.50%	0	0				-12.66%
33095	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站2变压器	630	6.86%	0	0				-36.48%
33096	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线柳官东组支06	50	76.50%	0	0				-34.51%
33097	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园4变电站2变压器	500	20.16%	57	57				-41.66%
33098	和平	方型66kV变电站	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左4变压器	400	11.75%	0	0				-46.85%
33099	东陵	汪家66kV变电站	汪官乙线	方大世纪城一期1变电站1变压器	800	15.00%	600	600				100.00%
33100	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站1变压器	630	27.94%	391	391				-35.41%
33101	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站202间隔配电变压器	630	46.03%	0	0				-39.56%
33102	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	252	252				-38.83%
33103	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖1箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0				4.99%
33104	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0				-42.98%
33105	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22682建领线	大祝村36队	100	7.86%	0	0				15.05%
33106	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际一期2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-40.41%
33107	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干38右4-2	200	83.40%	0	0	2022年12月			-31.01%
33108	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际8号变电站201配电变压器	630	42.29%	0	0				-42.69%
33109	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区1变电站201变压器	800	60.00%	240	240				-33.93%
33110	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-35.92%
33111	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站2号变压器	630	10.29%	502.2	502.2				-43.96%
33112	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-39.54%
33113	东陵	中马66kV变电站	高坎线	化工厂自来水箱式变电站1号间隔配电变	630	14.38%	0	0				-36.84%
33114	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园7变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0				97.09%
33115	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分23柱上变压器	400	26.20%	0	0				-41.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33116	沈北	农高66kV变电站	农柳线	天阔华成房地1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-33.21%
33117	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	景盛熙城一期3变电站201间隔配电变压器	630	6.35%	0	0				-58.47%
33118	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区6变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0				-0.04%
33119	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台北台	100	98.40%	0	0	2025年4月			-36.89%
33120	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	和悦名邸二期1站房2配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				100.00%
33121	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线马楼子分10左03	315	37.90%	0	0				-40.48%
33122	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站202变压器	630	19.37%	445	445				-37.02%
33123	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变364道义甲线	师范花园变电站1变压器	400	43.00%	188	188				-42.15%
33124	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站2变压器	800	40.80%	10	10				-44.52%
33125	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵5/6队几04	200	43.20%	93.6	93.6				-29.31%
33126	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分9箱变1变压器	630	55.56%	217	217				31.66%
33127	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-18.22%
33128	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线25	400	38.75%	205	205				47.31%
33129	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	丰收分31右1	200	4.80%	170.4	170.4				31.01%
33130	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	中房6箱变2变压器	630	61.59%	179	179				-41.83%
33131	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分28	100	134.40%	0	0	2024年12月			-29.76%
33132	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期4变电站2变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-46.20%
33133	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线30左1	200	99.30%	0	0	2024年6月			24.84%
33134	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0				-9.39%
33135	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-3变压器间隔配电变压器	800	68.40%	0	0				-30.73%
33136	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干范家分27	315	70.48%	0	0				5.32%
33137	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右19变压器	100	15.20%	74.8	74.8				-214.40%
33138	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站2变压器	500	29.44%	302.8	302.8				-41.53%
33139	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	十二家子分台	50	102.00%	0	0	2025年4月			-25.10%
33140	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔干小北地分57变台	80	120.00%	0	0	2024年9月			-39.16%
33141	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	农场分2左17右14	100	57.40%	0	0				-30.80%
33142	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室1变压器	800	18.00%	0	0				-32.06%
33143	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分34左1	315	25.08%	0	0				-47.55%
33144	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城四期3号配电室2号变压器	630	36.19%	0	0				-40.39%
33145	新民	张屯66kV变电站	张屯变1405粮库线	富贵雅居2变电站1变压器	400	47.40%	170.4	170.4				-38.60%
33146	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	依云蓝湾小区变电站1变压器	400	50.10%	159.6	159.6				-28.62%
33147	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子设施小区支012	80	44.63%	0	0				-37.43%
33148	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰4箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-44.23%
33149	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站2变压器	500	19.20%	0	0				-40.99%
33150	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-37.60%
33151	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4+1柱上变压器	315	15.87%	233.5	233.5				-44.15%
33152	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站1变压器	630	20.95%	156	156				-29.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33153	新民	南窑66kV变电站	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分4	200	50.00%	0	0				-40.58%
33154	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分12	100	79.20%	0	0				-64.55%
33155	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	相变642郝义线郝义干152左分04柱上变压器	100	52.50%	0	0				-25.98%
33156	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园7变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-45.26%
33157	浑南	于山66kV变电站	于山变746于医甲线	华发新城行知坊4号变电站1号配电变压器	630	17.46%	0	0				10.54%
33158	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和颂1变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0				5.84%
33159	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分张家窝堡支21右6变台	50	112.40%	0	0	2024年6月			-30.66%
33160	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	十里锦城11号变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				-42.31%
33161	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井8组照明	200	47.40%	85.2	85.2				-51.54%
33162	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站201配电变压器	630	15.87%	467	467				-60.90%
33163	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	西安分8右5变压器	400	54.90%	140.4	140.4				-28.02%
33164	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分9柱上变压器	315	44.76%	0	0				-45.79%
33165	沈河	南湖66kV变电站	南湖变460南万乙线	祥龙干35公变	315	19.05%	0	0				-31.60%
33166	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干2+1柱上变压器	315	41.59%	0	0				-46.00%
33167	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分1左1变压器	200	1.50%	0	0				-15.67%
33168	和平	方型66kV变电站	方型变456文化乙线	文化乙线23左3	400	27.00%	252	252				-634.58%
33169	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	中央干13	100	37.20%	52.8	52.8				-31.38%
33170	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分19右11+1柱上变压器	315	16.19%	0	0				-34.76%
33171	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线54	315	50.16%	0	0				-43.08%
33172	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东乙线7变台	315	25.71%	202.5	202.5				-6.48%
33173	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干33右8右1变压器	315	6.98%	0	0				-47.20%
33174	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农村干农七分46	250	22.40%	0	0				-55.97%
33175	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分16柱上变压器	200	48.90%	0	0				-45.35%
33176	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干18柱上变压器	400	83.50%	0	0	2025年4月			-40.12%
33177	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分3柱上变压器	315	44.76%	0	0				-43.49%
33178	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分2变压器	100	22.50%	0	0				-44.32%
33179	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分75右3左1	250	1.92%	0	0				-280.73%
33180	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92左7	100	89.70%	0	0	2025年2月			-31.12%
33181	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	八经乙线33	315	38.73%	0	0				-33.42%
33182	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右4	100	52.80%	0	0				-64.16%
33183	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右12+1公变	315	43.17%	0	0				-29.49%
33184	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干69公变	315	38.73%	0	0				-41.55%
33185	沈河	青年66kV变电站	青年变352青东线	青东线南乐郊分6右5+1公变	250	43.84%	0	0				-46.35%
33186	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分4公变	315	44.95%	0	0				-44.46%
33187	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干38左3柱上变压器	315	48.00%	0	0				-43.43%
33188	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干76右1	100	27.60%	0	0				-48.19%
33189	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25右2	315	30.48%	0	0				-37.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33190	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+1	315	33.14%	0	0				-45.65%
33191	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	红工干24	315	0.00%	283.5	283.5				-96.79%
33192	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分10右1柱上变压器	200	87.30%	0	0	2024年7月			-44.40%
33193	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	怀青干5左1右1公变	315	39.37%	159.5	159.5				-39.44%
33194	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分8公变	315	18.29%	225.9	225.9				-34.94%
33195	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分15公变	315	31.11%	185.5	185.5				-37.32%
33196	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干堂子分4右1	315	45.08%	0	0				-44.21%
33197	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右4	250	71.68%	0	0				-37.90%
33198	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干72右1柱上变压器	200	51.60%	0	0				-17.11%
33199	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	亚变262西江乙线西江干38左5柱上变压器	100	41.70%	0	0				-52.23%
33200	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干泵站分42-2变台	200	57.00%	0	0				-38.54%
33201	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右8柱上变压器	400	45.90%	0	0				-41.91%
33202	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右9柱上变压器	400	39.30%	0	0				-47.27%
33203	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	东陵乙线马官桥分2	400	21.75%	273	273				-46.92%
33204	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	联合甲线新生干59右4右1	315	79.05%	34.5	34.5				-46.36%
33205	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左2	315	31.11%	185.5	185.5				-43.00%
33206	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干47柱上变压器	400	1.80%	0	0				-185.83%
33207	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	雪南干33右6	160	43.13%	0	0				-34.50%
33208	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	小毛线毛光干黎明分1右2	200	40.00%	100	100				-46.51%
33209	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	机场线和陆干43凌云东分48左1	200	17.40%	145.2	145.2				-43.90%
33210	和平	三好66kV变电站	三好变152光明线	光明线12右1	315	30.48%	187.5	187.5				-44.58%
33211	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87变压器	315	71.11%	0	0				-44.79%
33212	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线26	315	19.68%	0	0				-43.33%
33213	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左7变台	200	76.20%	0	0				-67.12%
33214	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右5变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-44.70%
33215	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	北五经分14	315	37.14%	0	0				-21.50%
33216	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线84	400	82.25%	0	0	2022年12月			-44.80%
33217	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线泵站分10柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
33218	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线42右2	250	7.68%	0	0				-22.72%
33219	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线32变台	315	34.92%	0	0				-42.03%
33220	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干17柱上变压器	315	65.08%	41	41				-42.55%
33221	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	和平分15	315	55.24%	0	0				-39.36%
33222	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3右1	315	38.10%	0	0				-44.75%
33223	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分30	200	16.40%	0	0				-37.89%
33224	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分12变压器	400	18.00%	0	0				-36.63%
33225	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
33226	和平	太原220kV变电站	太原变046南五甲线	南园1变压器	630	45.71%	0	0				-32.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33227	皇姑	长江66kV变电站	长江变484岳山乙线	西江俚园2箱变1变	630	19.68%	0	0				-42.07%
33228	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变1号变	630	42.54%	0	0				-45.63%
33229	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站2变压器	630	29.52%	381	381				-39.75%
33230	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变1变	630	22.48%	0	0				-41.20%
33231	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区4变电站2变压器	500	44.40%	228	228				-42.11%
33232	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	晋江变电站1主变	500	59.52%	0	0				-39.52%
33233	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	玉麟花园31主变	630	20.19%	0	0				-39.01%
33234	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	府北3变电站2号高压柜1主变	500	48.40%	208	208				-38.42%
33235	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	十三纬路8号主变	400	17.60%	0	0				-38.81%
33236	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变1	400	61.80%	0	0				-43.18%
33237	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
33238	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	长江北1箱变1	500	30.80%	0	0				-37.46%
33239	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	长江北3箱变1	500	58.80%	0	0				-40.11%
33240	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑2箱变2站内变压器	630	33.65%	2	2				-39.14%
33241	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-43.02%
33242	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变1变	630	18.41%	0	0				-35.32%
33243	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-47.66%
33244	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	赛诗哲小区变电站1变压器	100	133.00%	0	0	2022年12月			-44.40%
33245	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
33246	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变2变压器	630	27.94%	391	391				-43.29%
33247	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	富强小区变电站202变压器	630	12.70%	0	0				-39.11%
33248	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区2变电站201	630	40.00%	315	315				-36.09%
33249	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	重工街2变电站201柜	500	54.72%	176.4	176.4				-33.40%
33250	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
33251	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	卫工街7变电站201柜	400	29.20%	0	0				-51.63%
33252	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站202	315	23.37%	209.9	209.9				-43.14%
33253	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站201	400	33.90%	224.4	224.4				-39.21%
33254	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
33255	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站202柜	630	20.63%	0	0				-43.95%
33256	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站201柜	630	61.59%	0	0				-42.90%
33257	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	河畔人家2箱变2	630	23.81%	0	0				-42.29%
33258	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期1配电变压器	500	18.00%	360	360				-39.51%
33259	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓2楼1主变	630	11.05%	0	0				-45.37%
33260	和平	太原220kV变电站	太原变084万达线	万达新天地21主变	500	53.20%	184	184				-35.18%
33261	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变2号变	630	18.41%	0	0				-45.83%
33262	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花6变电站1站内变压器	500	23.68%	0	0				-43.86%
33263	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城41主变	630	25.90%	403.8	403.8				-32.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33264	沈河	怀远66kV变电站	怀远变178怀港线	汇宝2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				-41.88%
33265	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期7箱变1变	630	18.10%	453	453				-35.18%
33266	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	永顺2箱变1变压器	400	48.00%	0	0				-42.77%
33267	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化2箱变1变压器	1250	23.36%	0	0				-44.40%
33268	和平	市府变66kV变电站	市府变564总站甲线	西塔51主变	400	27.50%	0	0				-38.77%
33269	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
33270	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变1变压器	800	22.50%	540	540				-44.84%
33271	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站1号变压器	800	11.10%	0	0				-42.87%
33272	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑3变电站201	400	15.20%	299.2	299.2				-46.09%
33273	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	长青变箱变1变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-28.03%
33274	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站202变压器	500	12.48%	387.6	387.6				-43.57%
33275	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭7变电站201	500	22.08%	339.6	339.6				-44.59%
33276	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变1变压器	630	57.46%	205	205				-35.55%
33277	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0				-46.07%
33278	大东	大东66kV变电站	大东变066东风乙线	大东路3箱变1变	500	26.24%	83	83				-41.43%
33279	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	惠工2箱变1变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-42.32%
33280	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	东大1箱变1变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-46.41%
33281	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变1变压器	500	30.40%	298	298				-37.73%
33282	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宜甲线	电工站北箱变1变压器	315	26.98%	0	0				-50.04%
33283	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-2箱变2变压器	630	10.79%	0	0				-41.36%
33284	和平	市府变66kV变电站	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅1主变	1000	11.20%	0	0				-38.63%
33285	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	金鼎家园1#变压器	400	33.20%	0	0				-43.69%
33286	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	天津南街174号2号高压柜1主变	630	27.62%	393	393				-34.73%
33287	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变1	630	16.19%	0	0				-39.19%
33288	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变2	630	31.43%	0	0				-42.15%
33289	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站201	500	68.40%	108	108				-39.68%
33290	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站201柜	630	61.90%	0	0				-42.20%
33291	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变2变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-40.48%
33292	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变2变压器	500	48.96%	205.2	205.2				-31.47%
33293	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
33294	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060商品乙线	御泉华厅5箱变1变	630	19.81%	442.2	442.2				-37.80%
33295	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站201	630	30.16%	0	0				-47.46%
33296	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品10变电站2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-44.84%
33297	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站2号变压器	800	9.00%	10	10				-41.73%
33298	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站2号变压器	630	15.56%	469	469				-41.28%
33299	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站1号变压器	630	68.57%	135	135				-42.74%
33300	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	顺通2变电站1变压器	630	82.67%	46.2	46.2	2022年12月			-39.35%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33301	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	文富北路箱变1变压器	315	17.78%	227.5	227.5				-37.29%
33302	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站202	500	17.60%	362	362				-45.45%
33303	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	太和公寓箱变2变压器	400	61.20%	0	0				-53.80%
33304	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	兴旺阁1201	630	48.89%	0	0				-44.16%
33305	铁西	工农66kV变电站	工农变55550红工乙线	南风雅阁1变电站201	630	20.00%	441	441				-40.72%
33306	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
33307	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-46.32%
33308	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-44.33%
33309	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-41.06%
33310	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变2号变	630	29.21%	0	0				-46.51%
33311	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站1变压器	800	84.75%	0	0	2022年12月			-39.84%
33312	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村11变电站202变压器	630	46.35%	0	0				-41.64%
33313	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
33314	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	湖畔花园4变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-38.77%
33315	和平	南湖66kV变电站	南湖变470文萃乙线	五河东里北2号高压柜1变压器	315	20.95%	217.5	217.5				-41.34%
33316	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变152教学甲线	桥西2箱变2	400	57.00%	132	132				-42.46%
33317	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山5箱变1	630	22.48%	0	0				-43.20%
33318	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	西窑2箱变1	630	63.81%	0	0				-48.91%
33319	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站1变压器	500	41.60%	242	242				-59.84%
33320	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变1	630	25.08%	0	0				-43.13%
33321	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	北二箱变一次1#主变	315	75.68%	0	0				-35.48%
33322	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站201柜	500	22.72%	0	0				-40.15%
33323	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-40.80%
33324	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	长安佳园1号变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	0	0				6.84%
33325	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	西苏分10+1左5	200	18.90%	142.2	142.2				8.13%
33326	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站1变压器	400	25.20%	0	0				-42.79%
33327	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-42.68%
33328	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-40.02%
33329	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分3左3变压器	250	42.24%	0	0				-43.42%
33330	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾1号变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-34.92%
33331	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-42.37%
33332	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站2配电变压器	800	37.88%	0	0				-37.78%
33333	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	羊草沟分7羊草沟西台柱上变压器	50	76.80%	0	0				-42.57%
33334	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	四海自由家小区变电站201	800	19.50%	564	564				9.01%
33335	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站2变压器	630	17.14%	0	0				5.07%
33336	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右11柱上变压器	400	72.75%	0	0				-37.78%
33337	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	一站式服务 沈阳沈北新区春意蔬菜种植农	100	47.00%	43	43				-31.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33338	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产干64右4加1右1	200	87.00%	0	0	2024年2月			-41.13%
33339	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-39.50%
33340	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站202变压器	800	0.00%	433	433				0.00%
33341	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	医大分2(龙汉)201间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				-36.45%
33342	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	医大分15市总工会201间隔配电变压器	630	47.30%	0	0				-45.76%
33343	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分50变台	315	44.00%	0	0				-18.15%
33344	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期4变电站变压器	630	11.94%	0	0				19.07%
33345	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	阳光住宅1箱变1变压器	630	6.03%	0	0				-35.88%
33346	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站202	630	44.44%	287	287				-47.28%
33347	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线赵家店分支054	400	21.90%	0	0				-46.21%
33348	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	成隆箱变1变压器	500	34.80%	0	0				-39.56%
33349	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站202变压器	630	23.81%	0	0				-40.80%
33350	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线粮库分01	315	56.00%	0	0				-34.57%
33351	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	雅宾利二期5变电站202配电变压器	800	16.31%	0	0				-41.06%
33352	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分东一棵支51	200	54.90%	17	17				-27.99%
33353	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站2变压器	630	46.03%	277	277				-29.63%
33354	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0				-42.26%
33355	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	太平村综合三台（微）	400	41.10%	195.6	195.6				14.84%
33356	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分29右2（柏九队台）	200	16.20%	0	0				-18.52%
33357	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分26左2右2（柏家沟村台）	315	27.05%	0	0				-40.04%
33358	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线74左13+1变台	200	14.10%	151.8	151.8				14.67%
33359	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线175右9变台	50	110.40%	0	0	2025年5月			-36.88%
33360	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	齐北乙线南六干62左6左2变压器	400	45.90%	176.4	176.4				10.42%
33361	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	钱屯大棚2台	50	55.50%	17.25	17.25				-22.67%
33362	大东	小东66kV变电站	小东变172小光线	东兴2箱变（单）	400	25.80%	256.8	256.8				-44.48%
33363	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线金海卜北台	315	25.08%	204.5	204.5				-6.90%
33364	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	新立分29左1	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
33365	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	卫东变146卫东甲线卫东干25左8右7柱上变台	200	55.20%	0	0				-47.28%
33366	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站201变压器	800	17.00%	584	584				-41.08%
33367	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园5变电站201变压器	630	41.90%	173	173				-42.22%
33368	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站2号配电变压器	630	31.11%	371	371				-24.17%
33369	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线大三家子东台几线3	100	52.00%	0	0				-37.68%
33370	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-37.88%
33371	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东贸佳园2变电站1变压器	400	20.63%	0	0				26.67%
33372	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	君悦美景3箱变202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33373	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站2变压器	400	26.40%	0	0				-42.29%
33374	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分寨家房变55右11变压器	200	42.80%	94.4	94.4				-26.82%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33375	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期8箱式变电站1配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.95%
33376	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分32+1柱上变压器	50	128.80%	0	0	2024年10月			-41.68%
33377	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干古屯分79左4变台	200	64.20%	51.6	51.6				-39.20%
33378	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	沈汽1箱变2变压器	630	19.43%	296	296				-42.99%
33379	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站1变压器	630	40.00%	315	315				-28.30%
33380	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站201	250	48.00%	105	105				-42.08%
33381	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变配电变压器1公变	400	21.00%	0	0				-40.75%
33382	于洪	光辉66kV变电站	光北线	光辉变814光北线光辉三分厂2台	100	74.40%	15.6	15.6				-46.64%
33383	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	黄河府1小区变电站2配电变压器	800	6.38%	0	0				100.00%
33384	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾11号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0				-43.98%
33385	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分5右4变台	100	74.40%	0	0				-37.84%
33386	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支38右8变台	200	75.00%	0	0				-42.22%
33387	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	保利云禧4配电室201间隔配电变压器	800	50.10%	0	0				-12.27%
33388	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线医院分5变台	200	88.50%	0	0	2021年9月			32.99%
33389	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	花园6箱变B（水乡二期）201间隔配电变	630	12.06%	491	491				-40.71%
33390	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线74左14变台	200	55.80%	68.4	68.4				-34.00%
33391	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	智居园2箱变1站内变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-40.18%
33392	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	024保工印象1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391				-39.76%
33393	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾2号201配电变压器	630	29.46%	0	0				-39.99%
33394	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站1号变压器	630	34.29%	351	351				-40.66%
33395	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站1变压器	800	25.50%	0	0				-39.89%
33396	法库	三泉66kV变电站	泉富线	10kV泉富线五秋分86	100	39.10%	50.9	50.9				-41.76%
33397	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站1变压器	400	34.13%	223.5	223.5				-47.81%
33398	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造工程C区51变配	400	21.75%	273	273				-30.03%
33399	沈北	农高66kV变电站	农丰线	泰盈房地产6变2变配电变压器	630	12.38%	0	0				-38.51%
33400	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	二期（沈阳蒲河房地产开发有限公司）配	630	15.75%	0	0				-40.04%
33401	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变1变压器	630	29.84%	379	379				-37.15%
33402	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器1公变	630	26.98%	94	94				-39.23%
33403	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干319右5柱上变压器	100	10.80%	79.2	79.2				-34.18%
33404	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33405	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅6变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-37.94%
33406	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品1变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				-41.97%
33407	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3小区变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0				-40.39%
33408	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分22左6之2柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
33409	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站201配电变压器	630	67.30%	0	0				-40.59%
33410	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站202配电变压器	800	73.88%	0	0				-43.87%
33411	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线203变台	100	71.40%	18.6	18.6				-40.59%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33412	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	YHG_刘家分62左1箱变-1柱上变压器	630	17.14%	0	0				-141.29%
33413	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分6左3变台	400	47.70%	169.2	169.2				-26.72%
33414	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	港中旅三期3箱变2变压器	630	27.62%	393	393				-25.51%
33415	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	西城逸景1变电站1变压器	630	45.71%	279	279				-43.99%
33416	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期1变电站1变压器配电变压器	630	51.90%	240	240				-35.31%
33417	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房关欠卜	100	61.20%	0	0				-9.14%
33418	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	美卉花园4站房1变压器	630	23.37%	0	0				-38.16%
33419	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干72柱上变压器	400	9.20%	0	0				-54.93%
33420	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	香域澜湾4变电站1变压器	630	20.00%	441	441				55.69%
33421	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	金叶1箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-41.19%
33422	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变1变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-42.36%
33423	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居2变电站南三变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-38.77%
33424	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分103左6变台	200	91.50%	0	0	2024年12月			-33.77%
33425	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线77+2右1	400	15.90%	0	0				9.14%
33426	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	海寰宇天下2.1期(E地块)1箱变1配电变	630	29.52%	0	0				-41.85%
33427	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几05	400	44.25%	0	0				-38.53%
33428	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	778水孙甲线水孙甲干张沙布分10右2柱上	100	73.80%	16.2	16.2				-35.50%
33429	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	华邑世纪城一期1箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0				-44.62%
33430	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾(首二期)1箱式变电站1号变	630	32.38%	0	0				-38.62%
33431	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	小微双树二台区	200	30.30%	119.4	119.4				-36.96%
33432	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变1变压器	500	20.40%	0	0				-42.90%
33433	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	名都20号变电站201间隔(施站线)配电变	800	22.20%	0	0				9.98%
33434	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-1	800	21.60%	0	0				-41.41%
33435	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线黑驼子支16	100	63.30%	0	0				-33.15%
33436	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺干61柱上变压器	160	18.00%	0	0				-75.40%
33437	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线东翻2电井分支13	30	24.00%	0	0				-48.13%
33438	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变2配电变压器	500	24.80%	0	0				-45.99%
33439	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊营业所住宅	100	55.20%	34.8	34.8				-50.01%
33440	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	紫云府二期1箱式变电站201间隔配电变	800	43.50%	0	0				-37.72%
33441	沈北	新城子66kV变电站	新城线	YHG_天马家园(备)201配电变压器	630	10.32%	0	0				-31.25%
33442	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区二期4变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0				8.58%
33443	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分006	200	81.90%	16.2	16.2	2024年6月			-36.95%
33444	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左010	200	16.00%	0	0				-39.72%
33445	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干50	200	26.80%	126.4	126.4				-27.27%
33446	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	开城地产开发有限公司9箱变201配电变	630	24.76%	0	0				-40.61%
33447	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分16+2右12左2变台	400	10.50%	318	318				-33.57%
33448	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	得胜变846得工线翟家开发区宿舍652、65	250	69.20%	52	52				-35.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33449	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	林盛镇人民政府3箱式变电站1号变压器	400	44.40%	182.4	182.4				-37.09%
33450	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线燕屯水分支线002	30	51.00%	0	0				-59.95%
33451	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	雷明房地产开发有限公司3变电站1配电变	400	33.50%	0	0				-38.60%
33452	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	市内线47左10号箱式变电站1号变压器	630	4.44%	539	539				-1575.66%
33453	于洪	范屯66kV变电站	范静线	拉马台北东台区	100	108.30%	0	0	2024年6月			-58.49%
33454	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干3右0柱上变压器	400	10.80%	0	0				-51.35%
33455	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线水田分支线023	50	25.20%	0	0				-45.43%
33456	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	沐槌府二期箱变变压器	800	3.75%	0	0				100.00%
33457	和平	方型66kV变电站	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右9+1左1	315	44.95%	0	0				-7.48%
33458	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0				-41.97%
33459	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干140	200	69.60%	40.8	40.8				-40.20%
33460	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	上顶2组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
33461	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站1变压器	500	40.80%	246	246				-41.10%
33462	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线大块支7南2	100	37.80%	0	0				100.00%
33463	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线70变台	400	45.60%	0	0				-42.72%
33464	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站1号变压器	800	15.60%	0	0				-48.13%
33465	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地1机井支12	100	0.00%	90	90				0.00%
33466	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支门前地支3	50	0.00%	17	17				0.00%
33467	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线佟家分16	50	0.00%	17	17				0.00%
33468	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	啄木岗村综合一台	200	9.00%	69	69				14.74%
33469	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	桑林家禽公变台	200	52.20%	0	0				100.00%
33470	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变2变压器	315	15.24%	0	0				-44.78%
33471	大东	毛君66kV变电站	毛君变7956东陵乙线	东陵干27加3右1	200	12.00%	156	156				-13.56%
33472	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站201	630	17.14%	0	0				-39.42%
33473	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	离退休干部休养所变电站201间隔配电变压器	500	22.40%	0	0				-41.21%
33474	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	颂1号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	33.30%	0	0				-12.60%
33475	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	光明花园1变压器	630	85.71%	27	27	2024年6月			-43.21%
33476	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	近海2期1变压器	630	53.81%	0	0				-40.69%
33477	康平	中心66kV变电站	中心变2611中胜线	东环线油路支01	200	45.30%	89.4	89.4				-30.23%
33478	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	董楼子变042望滨线曾家沟分11(曾家综合台	100	51.20%	38.8	38.8				-40.70%
33479	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站202变压器	630	20.00%	441	441				-42.79%
33480	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙C开闭站XB2箱变（单）	500	28.16%	0	0				-43.72%
33481	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-40.02%
33482	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分孙家支10	100	79.80%	0	0				17.39%
33483	于洪	光辉66kV变电站	光水线	幸福温泉小镇一期1站房2配电变压器	630	5.40%	533	533				6.84%
33484	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站201配电变压器	630	33.90%	0	0				-43.00%
33485	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线大房申北台	100	82.20%	7.8	7.8	2024年7月			-40.69%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33486	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9右1	100	46.20%	43.8	43.8				-89.84%
33487	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干170右8右7	200	38.00%	0	0				15.76%
33488	浑南	榆树66kV变电站	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站2变压器	800	19.50%	10	10				-37.83%
33489	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支36变台	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
33490	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站2变压器	630	24.76%	10	10				-39.60%
33491	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.1期1小区局维201配电变压器	630	20.32%	0	0				-41.89%
33492	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城房地产5箱式变电站201间隔配电变	630	21.90%	429	429				-38.58%
33493	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线张福支02	100	58.50%	0	0				-31.93%
33494	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站202配电变	800	61.13%	0	0				-42.27%
33495	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	化工散户1变压器	630	33.27%	0	0				-50.42%
33496	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	贾沟分6右1	200	56.40%	0	0				27.00%
33497	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	政治部2箱变1变压器	800	10.00%	0	0				-41.94%
33498	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线水田1-2台分09	30	49.00%	0	0				-50.74%
33499	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线风机厂住宅	160	36.75%	0	0				-40.64%
33500	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家医院台（医院台）	200	65.30%	49.4	49.4				-29.67%
33501	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支76	200	30.00%	0	0				-38.13%
33502	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线小东分02	100	74.10%	15.9	15.9				-36.84%
33503	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村1变电站202柜	630	26.35%	401	401				-41.47%
33504	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线李房申支养殖场几6	200	41.70%	0	0				100.00%
33505	铁西	启工66kV变电站	启工变10754启四甲线	碧桂园御时光1变电站1变压器	630	10.48%	31	31				0.00%
33506	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变2变压器	500	27.60%	0	0				-5.11%
33507	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村2台	200	106.05%	0	0	2022年12月			-33.25%
33508	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支006	100	23.40%	66.6	66.6				-22.99%
33509	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福干45右1新	200	62.50%	0	0				4.19%
33510	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞13箱变（单）	400	34.88%	0	0				-36.06%
33511	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	魁星箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-44.13%
33512	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变202	630	19.37%	0	0				-47.74%
33513	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分9左17右4	80	9.75%	0	0				0.20%
33514	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支65	160	0.00%	0	0				-236.56%
33515	开发	张士66kV变电站	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-39.98%
33516	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站202	630	36.19%	339	339				-40.10%
33517	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	军政线4右01	200	51.60%	0	0				-35.68%
33518	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分41左22变	160	63.94%	41.7	41.7				-31.45%
33519	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线杜屯分45右1变台	50	98.40%	0	0	2022年12月			-40.57%
33520	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	变130乌荆线乌荆线前连分排水支12右13	100	142.00%	0	0	2022年12月			-39.27%
33521	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左82右8	315	60.44%	93.1	93.1				-55.67%
33522	沈北	大志66kV变电站	志鲁甲线	（虎石台）花园1变箱201配电变压器	630	47.62%	0	0				-12.67%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33523	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分22变台	200	55.80%	0	0				-34.33%
33524	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	腰截子4组照明（2021微）	400	40.50%	198	198				-34.73%
33525	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	巧克力城4箱式变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-37.34%
33526	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	昆广1箱变配电变压器	400	25.50%	0	0				26.33%
33527	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	河家园小区2箱式变电站201间隔配电变压	400	25.20%	0	0				-38.15%
33528	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长2号照明	500	70.40%	98	98				-38.33%
33529	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站1配电变压器	315	29.84%	0	0				-39.83%
33530	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站2变压器	500	23.20%	0	0				-38.12%
33531	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站1	630	12.19%	326	326				-44.12%
33532	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	沈阳鑫芮彤电讯工程有限公司（一站式）	200	2.80%	0	0				-14.13%
33533	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站2号变压器	630	24.44%	413	413				-37.88%
33534	开发	昆明66kV变电站	昆明变55946星海乙线	净月臺小区1变电站2变压器	400	45.60%	177.6	177.6				-20.87%
33535	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	和铁乙线和铁干32右1	400	105.50%	0	0	2024年7月			-47.94%
33536	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右9左4	315	51.43%	121.5	121.5				-41.74%
33537	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站1号变压器	630	20.32%	439	439				-43.68%
33538	浑南	榆树66kV变电站	榆树变874临波乙线	YHG-伊利亚特二期2号箱变-1变压器	630	0.00%	10	10				0.00%
33539	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期1箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0				-31.18%
33540	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	93033部队3箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0				-39.57%
33541	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分1加1变压器	80	38.00%	0	0				5.85%
33542	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区1变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-40.83%
33543	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线40左2变台	250	78.72%	28.2	28.2				-32.75%
33544	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	博兴养殖场专业合作社（一站式）	200	26.40%	127.2	127.2				-51.27%
33545	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座4箱变1配电变压器	500	14.80%	0	0				-37.67%
33546	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0				-26.93%
33547	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0				-43.82%
33548	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分15柱上变压器	315	62.54%	0	0				-40.16%
33549	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线西山西台分08	200	44.80%	0	0				-34.63%
33550	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线木家支线009	50	76.50%	6.75	6.75				-39.32%
33551	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分23左1	200	12.60%	154.8	154.8				0.42%
33552	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	铭铸湾畔1变电站1号变	400	48.00%	168	168				-39.15%
33553	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站2变压器	500	35.04%	274.8	274.8				-42.84%
33554	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中一台照明	160	79.50%	16.8	16.8				-41.18%
33555	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	800	26.10%	0	0				-29.72%
33556	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变2配电变压器	630	74.67%	0	0				-40.92%
33557	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线王权支线101	100	79.80%	0	0				-32.87%
33558	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	橡四分11柱上变压器	315	10.16%	0	0				-61.97%
33559	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分6柱上变压器	315	13.02%	0	0				-52.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33560	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分42左5右1	200	20.70%	138.6	138.6				1.30%
33561	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	华房物业箱变变压器	315	41.52%	152.7	152.7				-50.98%
33562	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线李英分03	400	35.00%	220	220				-34.54%
33563	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓202间隔配电变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-34.27%
33564	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线范屯分29左4变台	400	12.30%	0	0				10.84%
33565	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站2变压器	800	15.75%	594	594				-43.07%
33566	和平	太原220kV变电站	太原变054协和线	协和广场三期2变电站1	630	0.00%	567	567				-37.27%
33567	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分24	200	73.00%	0	0				-45.17%
33568	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区4变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0				24.91%
33569	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线古城子分82右10柱上变压器	400	17.40%	163	163				-79.12%
33570	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0				-38.09%
33571	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站1变压器	400	34.50%	222	222				-41.40%
33572	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站202变压器	500	16.80%	366	366				-43.16%
33573	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干35柱上变压器	200	74.80%	0	0				-19.90%
33574	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	区幼儿园10号箱变1变压器配电变压器	630	38.10%	307	307				-40.45%
33575	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	科研小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0				-43.52%
33576	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线83右24	100	17.40%	0	0				-36.67%
33577	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分26加1	315	13.14%	0	0				-27.68%
33578	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-41.61%
33579	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区6变电站2变压器	500	90.00%	0	0	2022年12月			-44.25%
33580	沈河	万柳66kV变电站	万柳变296科学甲线	HG_南塔干科学分6右2自维箱变配电变压	630	7.11%	522.2	522.2				-43.93%
33581	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室102变压器	630	33.33%	0	0				-9.64%
33582	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家干53左12变台	200	47.40%	0	0				-49.41%
33583	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干35+1右5变台	200	124.80%	0	0	2025年5月			-20.22%
33584	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新西村南台	200	78.00%	0	0				-34.08%
33585	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12之2	200	39.30%	0	0				100.00%
33586	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	吉庆台村后吉庆台	200	44.40%	0	0				-39.26%
33587	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	马三家村	200	60.90%	58.2	58.2				-36.40%
33588	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	康龙雅居2箱变1变压器	500	13.76%	0	0				-35.93%
33589	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变2变压	630	17.90%	0	0				100.00%
33590	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	中南紫云集小区变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				-27.82%
33591	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线29右3	400	35.70%	0	0				-40.36%
33592	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线279变台	200	43.80%	0	0				-43.12%
33593	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线红西分13右4变台	50	58.00%	16	16				-39.69%
33594	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线35左1变台	400	63.00%	108	108				-26.52%
33595	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变2变压器	800	16.50%	588	588				-36.94%
33596	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分33	160	57.13%	52.6	52.6				-19.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33597	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	新柳家园小区1变电站1变压器	500	37.44%	0	0				-35.13%
33598	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	新潮国际2箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0				-38.01%
33599	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园6变电站变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-45.54%
33600	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支40	315	31.75%	0	0				-27.61%
33601	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰中台	100	103.20%	0	0	2025年4月			-31.90%
33602	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-48.55%
33603	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡6箱式变电站2配电变压器	500	37.20%	0	0				-43.55%
33604	浑南	营盘66kV变电站	营新线	华发首府二期1号配电室2号变压器	630	46.67%	0	0				-39.59%
33605	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村2站房1变压器	630	11.17%	496.6	496.6				-35.79%
33606	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右6右2	250	51.60%	0	0				-61.01%
33607	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微两家村5台	200	5.70%	168.6	168.6				-63.73%
33608	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城14号变电站2变压器	630	30.98%	0	0				-50.62%
33609	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北水分6右1柱上变压器	200	0.00%	0	0				-38.28%
33610	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	前进村4	400	49.80%	0	0				-37.10%
33611	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	晨兴花园1.2期3箱变配电变压器	630	26.98%	0	0				-39.78%
33612	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	剑桥世家二期2变电站2号变压器	630	25.71%	12	12				-37.18%
33613	浑南	安顺66kV变电站	安顺变166安于乙线	保利紫荆公馆六期变电站2号配电变压器	800	19.80%	0	0				3.11%
33614	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	和平干大注分55加2右1	200	82.20%	0	0	2025年2月			-55.34%
33615	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	上水溪谷二期1箱变2变压器	400	10.50%	318	318				-35.70%
33616	康平	中心66kV变电站	中心变2607纺纱线	滨湖花园1箱变2变压器	630	37.71%	0	0				-38.29%
33617	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70666天华乙线	悦府小区一期2局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0				29.27%
33618	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	联勤部正大1变压器	200	0.00%	180	180				-4168.75%
33619	法库	宝山66kV变电站	法镇二线	宝山变005法镇线老物资局分1	200	46.20%	87.6	87.6				-54.72%
33620	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线本钢支053	50	83.10%	0	0	2023年6月			-33.63%
33621	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区3变电站1配电变压器	800	40.20%	0	0				12.13%
33622	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线牛营分17右5变台	200	25.80%	128.4	128.4				-399.16%
33623	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线新屯分2	400	24.75%	261	261				-38.20%
33624	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局11主变	630	13.81%	480	480				-42.85%
33625	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分20右1右11变台	400	70.50%	0	0				34.90%
33626	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左9柱上变压器	200	48.80%	0	0				-44.98%
33627	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际6变电站1变压器	400	25.25%	0	0				-42.60%
33628	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	法哈牛变608东兴线东兴干93变台	200	81.70%	16.6	16.6	2022年12月			-22.05%
33629	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分27变台	200	51.75%	76.5	76.5				-45.68%
33630	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分50左3变台	100	99.20%	0	0	2023年1月			-35.94%
33631	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
33632	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林5箱变1配电变压器	630	14.92%	0	0				-39.70%
33633	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站1号变压器	630	26.03%	403	403				-41.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33634	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	路11号边防住宅(四)变电站1变压器配电变	630	16.38%	0	0				-37.76%
33635	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变201配电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				-40.45%
33636	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦1箱变1变压器	800	53.63%	0	0				-41.27%
33637	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	一站式服务-沈阳耀军专业合作社	200	9.30%	161.4	161.4				5.68%
33638	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线把什2号台支03	200	52.80%	74.4	74.4				17.29%
33639	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	服务 辽宁恒润通信工程有限公司（小桥子	100	4.20%	0	0				4.65%
33640	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城4箱变2变压器	400	22.40%	0	0				16.13%
33641	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	一站式服务 沈阳市红石家具厂	200	43.20%	93.6	93.6				-14.53%
33642	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	变222站北线站北线立新干立新一分7右2	315	41.59%	152.5	152.5				-45.25%
33643	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李奎线	同心支48右8+1	200	30.60%	0	0				-42.03%
33644	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干85左2	200	20.70%	138.6	138.6				-28.87%
33645	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	305祝高线祝高干晚枫分北沟左30加1柱上	400	16.50%	0	0				-32.43%
33646	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微繁荣4	400	64.50%	0	0				-2.04%
33647	皇姑	广源66kV变电站	广源变25756广海线	中海城和悦府二期3箱式变电站1配电变压器	800	16.80%	0	0				3.53%
33648	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南十乙线29+1	315	27.94%	0	0				-40.91%
33649	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	北五乙线76+3	400	0.00%	360	360				0.00%
33650	沈北	清水66kV变电站	清依线	一站式服务-沈阳市沈北新区维民果园	400	0.00%	0	0				11.36%
33651	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分18+1右支11	200	10.20%	159.6	159.6				-51.95%
33652	沈北	道义66kV变电站	道信线	置尚都八期-3-2小区变电站202配电变压器	400	5.40%	0	0				21.66%
33653	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变2变压器	400	22.20%	271.2	271.2				-40.02%
33654	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	金泉花园小区变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-30.09%
33655	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站2号变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-129.86%
33656	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	胡古分1+1右1	200	30.30%	0	0				-27.18%
33657	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	城丰分02	100	45.00%	0	0				-35.50%
33658	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1011满西线	齐家照明（2021微）	200	85.20%	9.6	9.6	2025年4月			-37.06%
33659	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰五组大棚	100	55.80%	34.2	34.2				-46.48%
33660	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-35.31%
33661	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-10.34%
33662	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石干联络分渔场支中间T8加1右分支4变	50	15.60%	37.2	37.2				-93.06%
33663	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支062	200	106.28%	0	0	2024年7月			-22.42%
33664	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	黄西东二台(2020微)	200	29.10%	0	0				-36.81%
33665	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右4柱上变压器	315	78.48%	0	0				-34.12%
33666	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	京金融广场北区6小区变电站202配电变压	630	11.24%	496.2	496.2				97.08%
33667	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线中学分09	400	131.10%	0	0	2025年5月			-33.23%
33668	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾二期4号箱变202配电变压器	630	28.57%	0	0				-35.27%
33669	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站2变压器	630	36.19%	339	339				-51.12%
33670	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后菜支04	200	64.20%	51.6	51.6				-19.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33671	浑南	于山66kV变电站	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	630	10.16%	503	503				14.88%
33672	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合3变电站2变压器	500	57.60%	0	0				-42.57%
33673	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变1变压器	500	21.60%	0	0				-42.43%
33674	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20570应四乙线	丰御景广场一期3变电站202间隔配电变压	800	30.38%	0	0				-33.90%
33675	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站202	630	0.00%	0	0				-600.00%
33676	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线44左1左9	200	61.80%	0	0				-23.06%
33677	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站2变压器	400	17.25%	291	291				-32.17%
33678	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	碧桂园天语2箱式变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0				15.27%
33679	和平	和平66kV变电站	和平变164同北乙线	太原工艺美术主变	630	20.95%	435	435				-52.48%
33680	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线秦家坟分03	100	0.00%	0	0				-30.27%
33681	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	西堡巷4变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-42.47%
33682	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	万新东苑箱变1变压器	500	14.72%	0	0				-42.79%
33683	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线114右2变台	400	56.25%	0	0				100.00%
33684	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左4右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				11.28%
33685	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	营西干33左2变台	400	26.00%	0	0				-56.00%
33686	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	宾甲线222柳泉分51八家子18左15柱上变户	200	20.70%	138.6	138.6				-20.80%
33687	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-44.83%
33688	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.52%
33689	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站1配电变压器	500	21.12%	0	0				-38.83%
33690	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分19+1	200	110.40%	0	0	2024年6月			95.32%
33691	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.67%	399	399				-20.33%
33692	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地2箱变1变压器	630	6.35%	0	0				-4.20%
33693	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻1变电站201柜	630	29.21%	383	383				-42.67%
33694	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区1变1-201配电变压器	400	24.60%	0	0				-28.90%
33695	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线高家东分支线01	200	52.00%	0	0				-29.12%
33696	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户b2202配电变压器	250	43.80%	115.5	115.5				-41.67%
33697	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站201间隔配电变压器	400	9.60%	321.6	321.6				7.24%
33698	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业干017	400	60.30%	118.8	118.8				-32.89%
33699	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站1变压器	500	24.96%	0	0				-42.79%
33700	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	德增分12+1	250	47.04%	107.4	107.4				-40.20%
33701	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分54右4变台	400	13.50%	306	306				100.00%
33702	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变2变压器	800	30.30%	477.6	477.6				-42.87%
33703	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科线78右63右3	200	33.90%	0	0				-33.78%
33704	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站202间隔配电变压器	630	52.70%	235	235				-45.74%
33705	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变1变压器	630	12.38%	489	489				-46.90%
33706	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.73%
33707	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站1变压器	630	40.32%	313	313				-37.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33708	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	606所8箱变202配电变压器	400	14.10%	0	0				-31.44%
33709	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房1变压器	800	40.88%	393	393				-39.53%
33710	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	工程学院(沈阳工程学院教师公寓)1201配	630	19.05%	0	0				-38.93%
33711	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟北台	400	30.50%	0	0				-29.17%
33712	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变2号变压器	630	27.62%	0	0				-37.09%
33713	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变202间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				-37.01%
33714	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	yhg 文澜苑A区2箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				-43.38%
33715	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地9号台区	400	44.40%	0	0				-40.42%
33716	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	铁源1变电站1变压器	500	66.24%	0	0				-40.48%
33717	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园1变电站1变压器	630	35.87%	57	57				-40.29%
33718	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑4变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-41.30%
33719	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关西分支线21	160	119.63%	0	0	2024年6月			-27.44%
33720	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	龙源实业发展有限公司1箱变201间隔配电	630	16.19%	0	0				-23.38%
33721	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	达子营综合(2022微)	200	22.80%	0	0				31.21%
33722	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业3箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-35.60%
33723	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分39变台	200	85.65%	0	0	2024年6月			-29.40%
33724	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分105右1左6变台	50	113.20%	0	0	2022年12月			-33.32%
33725	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站1变压器	630	34.52%	0	0				-30.88%
33726	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城一期2箱式变电站2配电变压	800	83.40%	0	0	2025年4月			2.15%
33727	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	蔡伯街村综合一台(微)	500	5.04%	424.8	424.8				5.45%
33728	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变1变压器	800	16.88%	585	585				-41.51%
33729	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科II期6箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
33730	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	公园里8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	56.89%	208.6	208.6				-40.84%
33731	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分21右5	400	17.70%	289.2	289.2				0.19%
33732	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0				-41.24%
33733	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	碧桂园甲干长岭子分49锅厂支5左支2柱	100	94.20%	0	0	2024年9月			-40.14%
33734	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	区政府变电站201间隔配电变压器	500	82.08%	0	0	2024年6月			-22.57%
33735	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、	630	26.92%	0	0				-38.16%
33736	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地公共快充站1变压器	630	71.43%	117	117				-4.85%
33737	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31550孟屯线	孟屯干75左14变台	200	39.45%	101.1	101.1				-39.89%
33738	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区5变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-41.19%
33739	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线25右8右3变台	200	15.00%	150	150				9.62%
33740	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站1配电变压器	630	27.05%	0	0				-33.08%
33741	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左7右9变台	400	11.30%	0	0				-5.02%
33742	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				96.85%
33743	大东	大志66kV变电站	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123右6左2	400	67.75%	0	0				13.75%
33744	铁西	重工66kV变电站	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室201间隔配电变压器	800	27.75%	498	498				-41.31%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
33745	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家于127左4变台	200	24.00%	132	132				3.24%
33746	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	沈阳市电信工程局201间隔配电变压器	315	104.76%	0	0	2024年6月			-26.63%
33747	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站2站内变压器	630	25.90%	0	0				-42.09%
33748	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	12.80%	308.8	308.8				66.35%
33749	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0				-40.85%
33750	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分10柱上变压器	400	83.50%	0	0	2024年9月			-35.80%
33751	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	龙湖云里变电站201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				22.74%
33752	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干75右3之1柱上变压器	400	20.80%	0	0				0.00%
33753	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村7号变电站1号配电变压器	630	41.90%	0	0				-33.23%
33754	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线前冷南支04	200	53.70%	72.6	72.6				11.82%
33755	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线后陵支13	200	29.70%	120.6	120.6				8.02%
33756	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	俪景汇置四期1变201间隔配电变压器	800	39.00%	0	0				-40.99%
33757	浑南	于山66kV变电站	于山变748干运线	江山云著3号变电站1号配电变压器	800	10.50%	0	0				-11.74%
33758	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36变压器	200	31.20%	0	0				-23.89%
33759	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	园里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	34.60%	221.6	221.6				-39.26%
33760	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右5右2变台	200	5.40%	0	0				-60.55%
33761	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站2变压器	630	10.48%	0	0				-40.01%
33762	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站2号变压器	630	8.89%	511	511				-44.42%
33763	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	洪湖湾小区2变电站201间隔配电变压器	315	101.71%	0	0	2024年9月			-36.45%
33764	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分22右3柱上变压器	50	19.20%	35.4	35.4				-66.65%
33765	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2箱变201间隔配电变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-5.23%
33766	大东	大志66kV变电站	大志变70578大劳乙线	三家子安居2箱变2变压器	800	14.10%	607.2	607.2				-17.31%
33767	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站1变压器	400	28.50%	0	0				-39.67%
33768	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站2变压器	630	21.27%	0	0				-38.58%
33769	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变1变压器新	500	52.80%	0	0				-40.32%
33770	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井07	80	60.00%	0	0				-46.89%
33771	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	变218自来水线农业局老干部楼（农推广	80	41.63%	0	0				-40.06%
33772	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线张家分35（小屯东台）	400	40.10%	0	0				-30.11%
33773	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳4号水井分05	100	81.90%	8.1	8.1	2024年7月			0.00%
33774	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站2变压器	630	53.33%	0	0				-38.36%
33775	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33776	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城8号考核	250	37.44%	0	0				-37.70%
33777	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站1变压器	630	16.38%	215	215				-36.77%
33778	东陵	中马66kV变电站	高坎线	变306高坎线高坎干腰沟分8左支2柱上变	50	48.00%	0	0				-35.58%
33779	铁西	万达66kV变电站	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园3变电站202变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.07%
33780	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-38.21%
33781	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	上河风景小区4局维变电所202配电变压器	800	9.75%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33782	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	369	369				-41.72%
33783	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分48变台	400	14.93%	0	0				-48.28%
33784	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91158农场线	土耳坨村大队后院（2022微）	200	37.20%	105.6	105.6				-33.38%
33785	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站2配电变压器	800	54.38%	0	0				-38.90%
33786	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右12	200	25.20%	129.6	129.6				2.51%
33787	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城行知坊1号变电站2号配电变压器	800	14.40%	0	0				10.33%
33788	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	第二干休所小区变电站201间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				8.12%
33789	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨干288右8变台	200	24.60%	0	0				-42.74%
33790	沈北	道义66kV变电站	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区5变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0				16.16%
33791	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	府西小区变电站1号变压器	630	75.56%	0	0				-45.33%
33792	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾住宅	50	68.40%	0	0				-39.39%
33793	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡6.7组照明	200	25.00%	130	130				-34.06%
33794	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右11	315	23.81%	0	0				-42.75%
33795	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	西安分14变压器	400	52.50%	150	150				-41.43%
33796	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	变350造化甲线造化干沙平分关家二支21变	200	39.00%	0	0				-112.53%
33797	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	景星干景七分18	315	39.37%	159.5	159.5				-43.95%
33798	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	南七乙线33右4右1	315	27.62%	196.5	196.5				-15.08%
33799	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分43变压器	200	52.00%	0	0				-45.91%
33800	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历八分11变压器	315	29.52%	0	0				-41.21%
33801	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10267凤凰乙线	凤凰乙线实验分2右1柱上变压器	315	7.94%	0	0				-355.22%
33802	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干105	315	64.13%	0	0				-36.45%
33803	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变446十路甲线齐十干59	250	48.00%	0	0				-44.65%
33804	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分8右3柱上变压器	400	15.75%	0	0				-42.71%
33805	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分79变台	200	24.60%	0	0				-66.63%
33806	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线右94右8	315	32.06%	0	0				-42.63%
33807	皇姑	文北66kV变电站	文北变70444文前甲线	北木分12右12柱上变压器	250	39.36%	0	0				-58.29%
33808	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干26右1变压器	100	15.90%	0	0				-29.23%
33809	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分29变压器	250	12.80%	193	193				-79.70%
33810	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左17	100	80.20%	9.8	9.8	2022年12月			-42.80%
33811	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	白塔变964制药线大张尔分22	200	4.80%	0	0				-61.10%
33812	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右4	315	61.90%	0	0				-43.22%
33813	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干32柱上变压器	315	34.29%	0	0				-43.55%
33814	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分25右5变台	200	48.60%	0	0				-46.20%
33815	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分7右2柱上变压器	315	13.02%	0	0				-44.33%
33816	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	江变254怒塔线住宅分住宅一支11柱上变	315	26.03%	0	0				-48.98%
33817	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分37左5左3变压器	315	51.05%	0	0				-46.90%
33818	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分4	315	60.00%	94.5	94.5				-35.64%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33819	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右1	315	43.17%	0	0				-24.76%
33820	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左7柱上变压器	315	78.10%	0	0				-42.36%
33821	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干54右2柱上变压器	315	18.10%	0	0				-41.20%
33822	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	变148卫东乙线卫东干松南分5右8柱上变	200	66.80%	0	0				-38.96%
33823	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左3	400	32.10%	0	0				-34.00%
33824	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干46右2左2柱上变压器	250	24.64%	0	0				-23.05%
33825	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉它分029	100	84.30%	5.7	5.7	2023年1月			-37.03%
33826	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干勒石分2+1公变	315	54.29%	112.5	112.5				-56.61%
33827	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	胡家干金山分12	200	52.50%	75	75				-22.80%
33828	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	方文乙线三院分25	315	69.71%	63.9	63.9				-31.69%
33829	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分4变压器	200	33.00%	0	0				-52.78%
33830	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	长南干26右3公变	315	64.76%	0	0				-25.88%
33831	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线部队分7	315	44.19%	0	0				-38.16%
33832	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干52左1之1柱上变压器	200	21.60%	0	0				-40.76%
33833	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分5	315	72.13%	0	0				-38.62%
33834	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线12右2	160	68.44%	0	0				-40.75%
33835	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干24柱上变压器	200	75.30%	0	0				-12.44%
33836	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分18柱上变压器	250	31.20%	0	0				-47.97%
33837	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分2	315	6.67%	0	0				-64.26%
33838	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干25右5	315	69.08%	31	31				-44.76%
33839	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	体院分9右3	315	22.54%	0	0				-31.36%
33840	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	变158文南乙线文南干13右13左6柱上变	315	88.25%	0	0	2022年12月			13.14%
33841	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	机场线和睦干68左4	250	67.20%	0	0				-53.69%
33842	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干72柱上变压器	315	19.37%	0	0				-19.46%
33843	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右5左7变压器	315	32.38%	0	0				-32.05%
33844	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	齐贤变464景星乙线景星干20	315	25.71%	202.5	202.5				-40.33%
33845	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	三学乙线31	500	15.00%	0	0				-39.24%
33846	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右5变压器	400	61.50%	0	0				-40.50%
33847	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干73左9柱上变压器	315	62.22%	0	0				-42.94%
33848	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分16	315	44.57%	143.1	143.1				-54.19%
33849	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干31公变	400	35.60%	0	0				-46.72%
33850	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干14变压器	250	30.72%	0	0				-63.20%
33851	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	三院分9	315	35.24%	172.5	172.5				-37.76%
33852	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	新生干73	400	33.90%	0	0				-3.82%
33853	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右9	315	1.27%	0	0				-185.22%
33854	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干28柱上变压器	315	28.19%	41	41				-39.26%
33855	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线71变台	400	27.60%	0	0				-41.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33856	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分20变压器	315	41.90%	0	0				-53.20%
33857	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变3配电变压器	400	22.00%	0	0				-42.37%
33858	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变1号变	630	18.67%	0	0				-40.75%
33859	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站2变压器	500	28.00%	0	0				-48.12%
33860	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变2变压器	630	26.98%	397	397				-45.47%
33861	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-42.25%
33862	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变1	630	20.00%	0	0				-42.62%
33863	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变1号变	630	0.00%	567	567				0.00%
33864	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭2#主变	400	26.00%	256	256				-46.63%
33865	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
33866	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活1箱变2号变	630	27.30%	0	0				-40.29%
33867	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变1号变	630	20.32%	0	0				-44.35%
33868	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变2号变	500	10.24%	0	0				-37.18%
33869	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站1变压器	500	19.84%	0	0				-44.10%
33870	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	工学里2#主变	500	78.80%	0	0				-38.41%
33871	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站202	630	16.19%	465	465				23.62%
33872	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站201	630	25.90%	403.8	403.8				-37.32%
33873	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变1号变	500	29.12%	0	0				-35.27%
33874	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	东油1箱变1	400	27.50%	0	0				-44.10%
33875	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变1	630	78.10%	75	75				-42.15%
33876	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变2	630	23.17%	0	0				-46.92%
33877	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站202	500	37.60%	262	262				-38.32%
33878	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	万科小区1变电站201	400	30.90%	236.4	236.4				-44.11%
33879	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变1配电变压器	630	43.05%	0	0				-41.24%
33880	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变1变压器	630	32.06%	365	365				-44.70%
33881	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-39.45%
33882	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	城建花园1变电站201	500	40.32%	248.4	248.4				-47.10%
33883	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	南十小区2变电站201柜	630	76.19%	0	0				-39.12%
33884	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	静园小区2变电站201	315	20.63%	218.5	218.5				-33.65%
33885	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站201	630	48.57%	261	261				-44.23%
33886	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站201柜	630	36.51%	319	319				-38.78%
33887	铁西	万达66kV变电站	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
33888	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变201	630	27.62%	0	0				-40.89%
33889	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	肇工小区变电站201	630	67.62%	141	141				-43.09%
33890	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站1变压器	400	24.60%	0	0				-43.74%
33891	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东方御景2箱变2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-43.70%
33892	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	中雁11主变	1600	25.63%	235	235				-42.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33893	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	桂阳南一次2主变	400	73.50%	0	0				-37.45%
33894	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站1变压器	630	47.30%	269	269				-41.02%
33895	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站2号变	500	24.32%	0	0				-40.10%
33896	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-39.39%
33897	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	大成箱变2变压器	500	73.92%	0	0				-38.78%
33898	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	向荣里箱变1变压器	500	44.48%	0	0				-36.19%
33899	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	丰乐3箱变1变压器	630	66.29%	0	0				-42.06%
33900	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
33901	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑5变电站201	400	16.40%	294.4	294.4				-49.41%
33902	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
33903	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站1号变压器	800	20.25%	10	10				-21.16%
33904	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变2变压器	630	33.65%	355	355				-44.38%
33905	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变1变压器	400	55.50%	138	138				-42.79%
33906	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	万科金色家园1期1配变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-43.72%
33907	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城一期2箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-46.83%
33908	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	金百合主变	630	19.05%	447	447				-29.69%
33909	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和2期1箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-45.26%
33910	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站201	630	38.41%	325	325				-44.79%
33911	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变2	400	12.80%	0	0				-44.99%
33912	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都4变电站201	630	20.83%	435.8	435.8				-46.68%
33913	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站2号变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-41.74%
33914	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0				-45.87%
33915	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站202	500	35.20%	274	274				-40.81%
33916	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	云峰街2变电站201	400	63.00%	0	0				-46.33%
33917	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	新民里3箱变（单）	500	52.48%	187.6	187.6				-41.35%
33918	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	鸿彤园箱变2变压器	500	18.56%	0	0				-45.40%
33919	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	万柳塘怡静园箱变1变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-43.21%
33920	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	明城花园3箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-51.93%
33921	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	明城花园3箱变2变压器	630	24.13%	0	0				-43.56%
33922	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站2号变压器	500	22.00%	0	0				-43.05%
33923	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-38.78%
33924	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭4变电站201	500	21.12%	344.4	344.4				-54.04%
33925	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站201柜	630	18.10%	0	0				-46.61%
33926	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区20变电站	630	20.63%	0	0				-34.76%
33927	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
33928	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变1变压器	630	8.57%	513	513				-39.32%
33929	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	站西箱变1变压器间隔1配电变压器	500	71.20%	0	0				-45.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33930	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工街9变电站201	315	22.10%	213.9	213.9				-41.73%
33931	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变2变压器	500	35.04%	0	0				-41.89%
33932	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村5变电站201柜	630	46.03%	0	0				-32.19%
33933	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村7变电站201柜	630	37.46%	0	0				-41.61%
33934	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	含笑小区变电站1号变压器	400	61.50%	0	0				-41.06%
33935	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站201	630	70.16%	125	125				-33.94%
33936	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	恺帝南苑2变电站1变压器	500	60.40%	0	0				-43.94%
33937	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站2变压器	630	33.02%	359	359				-46.23%
33938	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变2	500	24.96%	0	0				-44.11%
33939	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变1	400	25.50%	0	0				-42.79%
33940	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变1	630	26.67%	0	0				-34.64%
33941	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变1变	630	19.81%	0	0				-40.71%
33942	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变2	630	2.54%	0	0				0.00%
33943	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰14箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
33944	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	洋楼箱变1变压器	500	8.32%	0	0				-40.83%
33945	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-43.11%
33946	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	南风雅轩1变电站201柜	630	20.00%	0	0				-39.64%
33947	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	兴顺街2变电站201柜	315	47.94%	0	0				-43.95%
33948	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分85	315	40.32%	156.5	156.5				-32.40%
33949	新民	侯家66kV变电站	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线水库支25+1右2变台	400	7.80%	0	0				43.93%
33950	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站2站内变压器	500	32.80%	0	0				-37.42%
33951	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	龙湖云峰原著2号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				12.46%
33952	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站1号配电变压器	800	19.13%	0	0				-39.29%
33953	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	洁华尔街广场3局维箱变201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-39.06%
33954	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站202	630	30.79%	373	373				-41.20%
33955	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期4箱式变电站配电变压器	630	25.40%	0	0				-43.79%
33956	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站1配电变压器	630	46.67%	0	0				-45.21%
33957	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	山房地产开发有限责任公司201间隔配电变压器	630	26.16%	0	0				-38.94%
33958	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支23变台	200	13.50%	153	153				-42.88%
33959	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支8左3变台	200	13.00%	154	154				-33.20%
33960	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹4号变电站2变压器	800	22.13%	0	0				-43.63%
33961	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔1变电站1变压器	400	16.00%	296	296				-38.19%
33962	于洪	新得胜66kV变电站	得后线95454	西城宸阅3站房1变压器	630	27.68%	392.6	392.6				100.00%
33963	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	施官小区2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-40.53%
33964	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站1变压器	630	37.33%	204	204				-41.35%
33965	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎变306高坎线高坎干腰沟分13左4柱上变	200	21.90%	0	0				-27.23%
33966	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92670赵茨乙线	偏堡子村综合二台	400	7.20%	0	0				-12.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33967	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线杨家大棚分支007	50	92.40%	0	0	2024年9月			-44.41%
33968	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	翰逸华园1号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-43.45%
33969	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-41.75%
33970	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲干后康分金德胜支山庄支5左7柱	200	23.10%	0	0				-32.84%
33971	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	日雅居乐园摩卡2变电站2变压器配电变	630	74.29%	0	0				-38.56%
33972	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74266虎西线	虎利干木木材分36柱上变压器	315	52.06%	119.5	119.5				-59.01%
33973	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变202配电变压器	800	9.00%	0	0				-39.14%
33974	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变202配电变压器	500	14.08%	0	0				-34.36%
33975	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	水墨丹青1站房1变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-35.14%
33976	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲干24变台	200	28.50%	123	123				-33.16%
33977	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31956前油线	前油干33右4变台	200	120.00%	0	0	2024年6月			-38.50%
33978	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛西台	100	48.80%	0	0				-30.52%
33979	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村1.3组	200	33.30%	113.4	113.4				-48.71%
33980	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线大河分10右9变台	200	57.60%	64.8	64.8				2.79%
33981	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0				-41.33%
33982	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	新华西箱变201间隔配电变压器	400	83.75%	0	0	2024年6月			-46.55%
33983	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变1变压器	500	16.64%	0	0				-39.65%
33984	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支6（砖厂台）	200	26.70%	0	0				-26.52%
33985	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干214右1变台	200	30.75%	118.5	118.5				-38.14%
33986	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室1号配电变压器	630	34.92%	347	347				-41.94%
33987	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站202变压器	500	70.08%	99.6	99.6				-41.21%
33988	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	博荣水立方三期3箱变1变压器	630	23.17%	0	0				5.76%
33989	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站1变	800	56.25%	0	0				-42.15%
33990	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支02	315	52.00%	0	0				-41.22%
33991	法库	宝山66kV变电站	镇西线	宝山变019镇西线酱油厂	200	24.40%	131.2	131.2				-44.14%
33992	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站201	800	45.30%	357.6	357.6				-39.11%
33993	大东	沈海66kV变电站	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦2箱变2变压器	630	9.52%	507	507				28.70%
33994	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左6左1左1	315	22.22%	0	0				-38.70%
33995	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94右5变台	200	36.70%	0	0				-31.06%
33996	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站2变压器	500	25.92%	0	0				-41.30%
33997	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	改为兴文分12	400	23.25%	0	0				-34.71%
33998	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分97	200	37.50%	105	105				-64.45%
33999	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线农南支07	400	29.30%	0	0				14.42%
34000	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	姜家五组新台支5柱上变压器	200	14.10%	0	0				-60.03%
34001	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右7变台	400	17.40%	156	156				-29.08%
34002	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支12变压器	200	32.00%	0	0				-24.12%
34003	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西二分台支06	200	21.00%	0	0				40.68%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34004	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期6变压器	630	47.62%	267	267				-40.09%
34005	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站201配电变压器	250	15.36%	0	0				-42.94%
34006	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	江山风华二期4变电站1配电变压器	800	6.00%	0	0				97.66%
34007	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅14变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-29.73%
34008	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	益格佰景小区变电站2变压器	400	74.00%	0	0				-37.84%
34009	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	华策书苑箱变配电变压器1公变	400	21.60%	0	0				-49.65%
34010	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	小淑堡分15左7+1左1	200	14.60%	0	0				-7.00%
34011	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分33变台	200	50.90%	0	0				-37.16%
34012	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分8变台	200	47.60%	0	0				-44.07%
34013	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组综合(2023微)	200	51.30%	77.4	77.4				2.69%
34014	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站1变压器	800	37.13%	423	423				-38.58%
34015	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经干16+1药监局201间隔配电变压器	315	99.37%	0	0	2025年2月			-35.68%
34016	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城1箱式变电站配电变压器	800	43.20%	0	0				-40.03%
34017	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支13	50	0.00%	0	0				0.00%
34018	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支23右2变台	200	21.70%	136.6	136.6				-31.38%
34019	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支48左9变台	200	34.65%	110.7	110.7				-31.83%
34020	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	步阳江南壹号-1期1变电站201配电变压器	400	35.60%	0	0				-28.39%
34021	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站干22+1左1	200	14.70%	0	0				-22.16%
34022	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站2变压器	800	30.00%	0	0				-41.97%
34023	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城4变电站变压器	630	16.76%	0	0				-41.84%
34024	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				-44.46%
34025	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭一期6变电站1号配电变压器	630	0.00%	567	567				-40.52%
34026	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队3号箱变1号配电变压器	500	44.80%	0	0				-35.49%
34027	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	YHG_巴黎世家变电站间隔配电变压器	630	28.89%	376	376				-40.71%
34028	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前谟分24右4	200	149.40%	0	0	2022年12月			-31.00%
34029	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西1号变电站201间隔(甲)配电变	630	5.40%	533	533				84.03%
34030	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	馨颐和名郡三期1小区箱式变电站1配电变	800	17.40%	0	0				17.07%
34031	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹1号变电站2变压器	500	50.40%	0	0				38.25%
34032	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	营城子甲干璟悦香湾分06柱上变压器	630	16.19%	0	0				-38.37%
34033	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	望滨线百贯分1(百贯B台)	315	64.00%	81.9	81.9				-33.44%
34034	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线电井支01(柳条河A台)	400	31.13%	0	0				-38.72%
34035	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线电站台分支05	160	83.25%	0	0	2024年6月			-33.05%
34036	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	日恒大江湾(首二期)3箱式变电站2号变	630	33.90%	0	0				-39.41%
34037	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分49	50	33.30%	0	0				-36.40%
34038	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	御府二期-1变电站2号变压器间隔配电变	400	14.25%	0	0				-37.16%
34039	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线宏发建材经销处1	315	69.33%	0	0				-37.51%
34040	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期4变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0				25.88%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34041	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线孟家支2	100	62.10%	0	0				-29.52%
34042	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小三组2台支7	400	58.80%	0	0				-18.97%
34043	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线曹家支11	400	14.06%	139	139				-36.50%
34044	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	宏发国际城1考核	630	21.90%	0	0				-39.12%
34045	新民	侯家66kV变电站	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站2变压器	630	8.89%	0	0				-39.22%
34046	浑南	于山66kV变电站	于山变37742于白乙线	全运万达3号变电站2号配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				-2.08%
34047	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源1局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0				11.67%
34048	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线偏卜村西北台	315	93.46%	0	0	2022年12月			-38.52%
34049	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分13公变	315	58.10%	100.5	100.5				-41.83%
34050	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	地铁惠民新城2变电站1变压器配电变压器	630	22.48%	0	0				-41.26%
34051	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34052	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳创新房屋开发有限公司（南台）201配电	630	83.81%	0	0	2024年7月			-40.57%
34053	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	市北美房屋开发有限公司北美公馆4201配	630	26.98%	0	0				-34.57%
34054	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区1变压器	630	14.92%	0	0				20.49%
34055	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	星城国际一期201配电变压器	630	38.41%	0	0				-39.92%
34056	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区4变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0				-42.42%
34057	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村派出所门前台区	50	66.30%	0	0				-2.59%
34058	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	明华恒基房地产开发有限公司1201配电变	630	29.52%	0	0				-39.26%
34059	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村10	400	35.10%	219.6	219.6				-42.95%
34060	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支6	30	103.50%	0	0	2024年9月			-29.65%
34061	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	新光分10左1	400	25.50%	0	0				-9.21%
34062	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干黄旗堡分34变台	80	84.63%	0	0	2024年6月			-59.82%
34063	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线199变台	200	55.20%	69.6	69.6				-44.63%
34064	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	YHG 黎明西部风情台区201配电变压器	200	35.00%	0	0				-43.84%
34065	沈北	道义66kV变电站	道信线	汇置尚都八期1小区变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				97.78%
34066	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站1配电变压器	500	53.60%	0	0				-38.89%
34067	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	府城名邸二期1号变电站1号配电变压器	630	18.10%	453	453				-15.70%
34068	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支42	200	32.40%	0	0				-38.88%
34069	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城一期2号配电室1变压器	500	39.68%	0	0				-37.36%
34070	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯机井支1	50	0.00%	17	17				0.00%
34071	和平	方型66kV变电站	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园1用户配电变压器	630	44.76%	0	0				-56.36%
34072	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	德里岛变电站201间隔（河新线）配电变压	800	35.10%	0	0				18.44%
34073	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	采煤沉陷区3变电站1号变压器	630	10.16%	503	503				-38.18%
34074	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-42.42%
34075	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	玉器辽宁亿科房地产开发有限公司（珠江	100	18.40%	0	0				-15.71%
34076	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-40.01%
34077	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干91	80	103.13%	0	0	2025年2月			-40.98%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34078	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干33左2	100	0.00%	90	90				0.00%
34079	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	中医院1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-40.13%
34080	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线古城子几26	100	0.00%	0	0				-35.05%
34081	浑南	榆树66kV变电站	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站1变压器	630	32.38%	10	10				-45.23%
34082	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-43.40%
34083	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站1变压器	400	22.50%	270	270				-39.08%
34084	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委东台	100	53.60%	36.4	36.4				-39.41%
34085	于洪	光辉66kV变电站	光水线	幸福温泉小镇一期2站房2配电变压器	630	5.71%	531	531				6.27%
34086	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	满堂家园1变电站2变压器	800	30.38%	477	477				-47.51%
34087	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	文城分80+1左2	200	109.20%	0	0	2024年6月			21.39%
34088	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	润樾府2变电站2变压器	800	7.20%	0	0				43.15%
34089	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34090	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				-41.36%
34091	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡卜分南土城支59	200	80.70%	0	0	2025年2月			36.52%
34092	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变678会展线	名流印象6变电站2变压器	630	19.05%	447	447				-42.16%
34093	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干38柱上变压器	400	40.20%	0	0				-42.59%
34094	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	融城七英里2箱变2变压器	800	10.20%	0	0				7.28%
34095	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站1变压器	400	21.30%	0	0				-39.84%
34096	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50770马总甲线	马总甲线45左1	200	34.80%	0	0				-33.13%
34097	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	小莲花七组（2022微）	315	38.29%	0	0				-44.84%
34098	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	叶14组东一台	200	90.45%	0	0	2025年5月			-30.19%
34099	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	昌鑫3变电站201间隔配电变压器	800	14.63%	0	0				-40.34%
34100	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区1变电站202	630	0.00%	554	554				0.00%
34101	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站2变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-48.17%
34102	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机厂路北散户	200	42.60%	94.8	94.8				-49.02%
34103	和平	太原220kV变电站	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分8	315	46.35%	137.5	137.5				-18.40%
34104	于洪	范屯66kV变电站	范新线	岔路东北台	200	68.10%	43.8	43.8				-41.90%
34105	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站201间隔配电变压器	800	37.50%	0	0				-42.06%
34106	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站2变压器	630	27.30%	0	0				2.72%
34107	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西翻东分支01	30	52.00%	0	0				-60.36%
34108	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	平罗3村	160	95.75%	0	0	2021年9月			-40.38%
34109	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站2变压器	630	53.33%	231	231				-35.09%
34110	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7846虎开线	红枫庭院二期1局维变电站201配电变压器	630	10.79%	499	499				21.62%
34111	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站201变压器	800	36.00%	432	432				-42.36%
34112	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	天阅1号变电站1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
34113	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线11	400	79.75%	0	0				-37.73%
34114	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5变台	160	85.88%	6.6	6.6	2023年1月			-32.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34115	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-40.55%
34116	沈北	道义66kV变电站	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期3变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				14.89%
34117	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线七家子分088	400	22.15%	271.4	271.4				-38.24%
34118	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分132左31变台	200	14.40%	0	0				-506.17%
34119	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-43.98%
34120	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨獾洞支25+1右3变台	200	30.30%	0	0				-41.39%
34121	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支15+1右1变台	200	31.00%	0	0				-35.44%
34122	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园9箱变1变压器	315	36.19%	169.5	169.5				-42.45%
34123	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期1配电变压器	630	38.41%	325	325				-37.83%
34124	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-42.97%
34125	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	首创大观配电室202间隔配电变压器	800	21.00%	0	0				4.28%
34126	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站1变压器	400	42.00%	31	31				-43.53%
34127	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后南台	200	36.80%	106.4	106.4				-32.56%
34128	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线朝阳堡设施小区支010	100	26.25%	0	0				-50.08%
34129	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线团山子2台支07	200	12.30%	0	0				18.30%
34130	沈北	孝信66kV变电站	孝场甲线	徽商大厦小区2局维变电站201配电变压器	800	21.30%	0	0				81.02%
34131	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余菜棚n	200	86.40%	7.2	7.2	2025年5月			-27.13%
34132	沈河	北兴66kV变电站	北兴变368北诺线	诺富特2配电室1变压器	800	46.50%	348	348				-48.76%
34133	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	城名邸一期11号箱式变电站1号配电变	630	23.17%	0	0				-43.62%
34134	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城五期4箱式变电站2配电变	630	33.02%	0	0				14.27%
34135	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-41.31%
34136	于洪	光辉66kV变电站	光南线	光辉变812光南线高台村二三队台	100	78.30%	11.7	11.7				-32.15%
34137	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-28.48%
34138	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线电信支002	50	52.80%	0	0				-35.53%
34139	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵乙线宿舍分3左3	315	55.24%	109.5	109.5				-45.48%
34140	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	海上五月花14变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-36.74%
34141	沈河	万柳66kV变电站	万柳变284万国线	世纪家园1箱变2变压器	630	27.62%	0	0				-18.03%
34142	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-35.88%
34143	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区6变电站2变压器	630	49.21%	257	257				-41.21%
34144	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70668天财线	财线首开国风尚城小区1变电站201配电变	630	3.17%	0	0				36.63%
34145	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期8号箱式变电站1号变压器	630	23.81%	0	0				-41.87%
34146	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	金鳞淡水鱼公变台	400	29.10%	243.6	243.6				100.00%
34147	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-41.50%
34148	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右15变台	200	14.10%	151.8	151.8				100.00%
34149	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站202变压器	400	28.50%	246	246				-32.65%
34150	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74250虎蒲线	线(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-16母	630	12.38%	0	0				-32.94%
34151	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	31.20%	117.6	117.6				7.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34152	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	广方干广方甲线小转弯分14柱上变压器	400	4.50%	0	0				-28.92%
34153	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	高登村综合二台	200	55.50%	69	69				-14.15%
34154	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	兆成紫东苑3箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0				-38.67%
34155	法库	依牛66kV变电站	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几11	100	23.40%	0	0				-77.15%
34156	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	红粉分12	50	27.20%	31.4	31.4				-42.93%
34157	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干16	315	0.00%	0	0				-41.44%
34158	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-40.41%
34159	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线刘大沟分35	200	36.50%	107	107				-29.36%
34160	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	王秀分44左2	200	44.70%	36	36				27.28%
34161	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园31主变	630	32.76%	0	0				-35.84%
34162	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变201配电变压器	800	46.50%	0	0				-26.37%
34163	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分06	200	30.50%	119	119				-30.38%
34164	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	金山南台照明（煤改洁）	100	33.60%	56.4	56.4				15.92%
34165	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街3井菜棚	50	141.60%	0	0	2022年12月			-43.09%
34166	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区2变电站201配电变	630	6.67%	0	0				41.48%
34167	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站201配电变压器	500	45.12%	0	0				-42.21%
34168	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线车井分车井支4+1右6变台	100	70.00%	0	0				-53.69%
34169	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园1箱变2变压器	630	53.02%	0	0				-40.36%
34170	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线84变台	100	80.20%	9.8	9.8	2025年4月			-34.31%
34171	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站1配电变压器	630	81.90%	0	0	2024年9月			-40.33%
34172	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委员会	400	65.50%	19	19				-28.66%
34173	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干54左8变台	200	41.10%	0	0				4.10%
34174	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线孙白小区分支线012	50	139.20%	0	0	2022年12月			-44.63%
34175	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干28柱上变压器	400	69.00%	84	84				-35.59%
34176	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变202配电变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-37.96%
34177	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三面船分36	400	26.75%	0	0				-24.77%
34178	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线包卧干192	50	132.00%	0	0	2023年1月			-39.68%
34179	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站1变压器	630	47.62%	267	267				-43.82%
34180	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0				-40.84%
34181	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站2配电变压器	800	66.30%	0	0				-41.26%
34182	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡3箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				-37.22%
34183	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡5箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0				-40.91%
34184	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线丁家屯几18	100	37.50%	0	0				7.71%
34185	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高村6机井	100	15.40%	0	0				-169.77%
34186	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22682建领线	小祝村一台	100	13.80%	0	0				-42.74%
34187	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线98左29+1变台	200	101.40%	0	0	2024年2月			-32.66%
34188	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0				-39.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34189	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站2配电变压器	800	48.00%	0	0				-46.38%
34190	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	利上林湾小区一期6箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0				-42.87%
34191	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-40.62%
34192	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分50变台	200	49.35%	0	0				-39.33%
34193	新民	温台66kV变电站	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线叶窝堡分36变台	80	37.50%	42	42				-44.99%
34194	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线62左05	315	36.06%	169.9	169.9				-42.39%
34195	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅花园3箱变1变压器	630	55.24%	0	0				-35.32%
34196	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干6+1左1	400	54.90%	140.4	140.4				-0.82%
34197	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	下深线94左6	100	6.40%	0	0				-553.62%
34198	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				-39.69%
34199	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭6箱变1变压器	400	32.80%	0	0				-37.29%
34200	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园16号小区变电站202配电变压器	630	31.43%	0	0				-36.20%
34201	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1204张家线	盛溢畜牧公变台	400	1.20%	355.2	355.2				99.97%
34202	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44左9	315	78.10%	0	0				-47.38%
34203	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区3变电站2配电变压器	800	34.50%	444	444				5.17%
34204	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1248西长线	长滩变248西长线三不管照明(改造)	100	33.30%	56.7	56.7				9.62%
34205	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90146豪林线	房地产公司住宅	315	48.19%	131.7	131.7				-35.59%
34206	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	腰截子大棚(2022做)	100	25.95%	64.05	64.05				-38.63%
34207	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期1配电站1母线201配电变压器	800	38.70%	0	0				6.82%
34208	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	区司令部住宅箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.33%
34209	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡西台分09	400	35.70%	217.2	217.2				-29.36%
34210	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	城佛干71右1变台	200	45.00%	90	90				3.28%
34211	新民	大柳66kV变电站	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线17右1变台	250	43.36%	0	0				-29.08%
34212	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线125右20	160	45.00%	0	0				-16.30%
34213	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善甲线65544	中海汇德理1箱变1变压器	800	5.25%	678	678				10.52%
34214	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇村支2	100	29.10%	0	0				-60.42%
34215	和平	展览66kV变电站	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站2变压器	500	44.80%	0	0				-46.10%
34216	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一..	630	41.59%	0	0				-31.88%
34217	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩1箱变1变压器	800	47.70%	0	0				25.81%
34218	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营甲6	100	105.00%	0	0	2023年1月			-40.77%
34219	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0				-45.15%
34220	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	大河宸章2期2变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				-180.55%
34221	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-39.25%
34222	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站1变压器	800	30.38%	0	0				-41.96%
34223	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区万利养殖场	100	21.00%	0	0				-15.11%
34224	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界卓铸1变电站202配电变压器	400	22.20%	271.2	271.2				4.10%
34225	和平	花园66kV变电站	花园变761御景甲线	新世界卓铸2变电站202配电变压器	400	19.80%	280.8	280.8				-3.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34226	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干44右7	200	32.40%	115.2	115.2				-27.56%
34227	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰影城变电站1号配电变压器	400	3.60%	345.6	345.6				5.96%
34228	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	文华苑三期2号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				100.00%
34229	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光1箱式变电站配电变压器	630	19.43%	0	0				-39.64%
34230	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站201配电变压器	800	33.75%	450	450				-38.72%
34231	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	朴屯村西2号台	200	32.40%	115.2	115.2				-25.14%
34232	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-26.21%
34233	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期4变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0				24.42%
34234	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	阳沈北新区鑫双州城南秸秆加工厂-中石道	200	66.90%	46.2	46.2				100.00%
34235	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	小微沙坨子12号	400	39.75%	0	0				55.76%
34236	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变2变压器	800	21.00%	0	0				7.74%
34237	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左2	400	30.00%	240	240				-65.84%
34238	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分郭大支5	400	66.60%	0	0				-28.35%
34239	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干10之1之1柱上变压器1	315	24.13%	0	0				-37.50%
34240	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干33右13左2	200	47.00%	0	0				-39.99%
34241	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	西塔乙线西塔干19右3	400	28.20%	247.2	247.2				-43.25%
34242	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	勾家屯照明（2021微）	400	18.90%	284.4	284.4				-25.17%
34243	法库	果园66kV变电站	果蕴线	和谐家园5变电站1号变压器	630	14.48%	0	0				-38.63%
34244	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园2箱变2变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-39.74%
34245	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分50左2变台	200	58.20%	63.6	63.6				-39.88%
34246	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线泡子沿二组分支线006	400	27.90%	248.4	248.4				-38.59%
34247	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1128化家线	老村南二台(2020微)	400	10.05%	0	0				-38.64%
34248	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里6号变电站202间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				-40.92%
34249	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	博荣水立方1箱变2变压器	630	48.25%	0	0				-40.51%
34250	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支5右1变台	200	37.20%	105.6	105.6				-24.50%
34251	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变652马南乙线	金豪大厦2变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-41.88%
34252	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	国舍添香4变电站2变压器	800	22.88%	0	0				-42.30%
34253	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	恒大支12	200	2.10%	0	0				3.04%
34254	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干165+1左1	200	1.50%	0	0				8.72%
34255	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变201	500	34.88%	173	173				-41.51%
34256	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分40左10右8变台	200	19.20%	0	0				-39.06%
34257	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	振工街箱变201变压器	630	4.13%	0	0				-62.76%
34258	新民	南窑66kV变电站	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府1变电站1变压器	630	9.52%	507	507				100.00%
34259	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	中南世纪城三期1箱变1变压器	400	38.40%	0	0				-41.68%
34260	浑南	安顺66kV变电站	安顺变162安下乙线	城央华墅2号变电站2号配电变压器	400	24.80%	0	0				-12.99%
34261	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线23	500	72.96%	0	0				13.22%
34262	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期21号变压器	630	12.06%	491	491				51.71%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34263	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期5箱变201间隔配电变压器	800	28.20%	0	0				-42.44%
34264	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	下万子中台新台（新）	400	8.70%	0	0				9.14%
34265	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	29.52%	381	381				-20.07%
34266	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业干046	200	33.30%	113.4	113.4				-36.21%
34267	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	水罗分50左17左1	200	54.90%	0	0				0.51%
34268	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站1配电变压器	400	47.25%	0	0				-40.20%
34269	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线水库分39右2变台	200	65.10%	49.8	49.8				0.28%
34270	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支020	100	58.80%	0	0				-35.85%
34271	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站2变压器	800	30.00%	480	480				-41.96%
34272	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变2变压器	800	47.63%	339	339				-40.76%
34273	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0				-41.09%
34274	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				-40.29%
34275	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分55	80	49.13%	0	0				-53.23%
34276	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金澜庭1开闭站2箱变201配电变压器	630	13.21%	0	0				-36.51%
34277	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	凯撒兰湾11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				-36.74%
34278	于洪	光辉66kV变电站	光东线	依云温泉小镇一期4变电站4变压器	630	14.92%	473	473				-40.57%
34279	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站2变压器	630	41.90%	303	303				-40.08%
34280	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	竹胜园4变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-45.40%
34281	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典1变电站1变压器	630	33.27%	357.4	357.4				-39.87%
34282	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干055	400	44.75%	0	0				-39.31%
34283	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	皇冠家园3变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-35.93%
34284	浑南	榆树66kV变电站	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	10	10				-39.77%
34285	于洪	光辉66kV变电站	光水线	小微农场宿舍2	200	78.30%	23.4	23.4				14.71%
34286	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分颗粒支8	100	101.40%	0	0	2025年2月			-51.69%
34287	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线奎发友支010	50	92.00%	0	0	2022年12月			-32.94%
34288	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村东台g	400	38.80%	204.8	204.8				-35.25%
34289	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾二期2变电站202配电变压器	800	61.13%	0	0				-13.45%
34290	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	裕湾花园1期3变201配电变压器	800	21.30%	0	0				3.08%
34291	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				-43.24%
34292	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站1变压器	800	18.38%	573	573				-45.80%
34293	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	肇东线肇启分4+2变压器	400	78.30%	0	0				2.95%
34294	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	新世界变电站主变	630	9.71%	505.8	505.8				-59.28%
34295	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站2号变压器	800	9.50%	0	0				-43.29%
34296	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	牛变706安福线安福线家属楼分13左4变台	200	53.70%	72.6	72.6				-42.92%
34297	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	外商变电箱2	500	27.84%	0	0				-55.00%
34298	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-43.60%
34299	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨子线233左2变台	200	63.30%	0	0				-33.57%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34300	东陵	上佰66kV变电站	沈链线	沈链于沈链于西照明分03柱上变压器	200	2.10%	0	0				-142.26%
34301	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾6箱式变电站1号变压器	630	42.86%	0	0				-27.75%
34302	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0				-38.59%
34303	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	公园大道2箱变2变压器	630	16.76%	0	0				-34.58%
34304	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城14变电站变压器	630	13.71%	0	0				-44.30%
34305	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	朴驼村西1台	200	63.90%	52.2	52.2				-49.77%
34306	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	新农线信家分23	400	14.10%	0	0				12.58%
34307	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10V果东线果东干008	200	49.80%	0	0				-30.29%
34308	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	天际1号变电站201间隔（前鼎线）配电变	800	47.70%	0	0				9.51%
34309	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	252	252				-38.93%
34310	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站201间隔配电变压器	630	46.03%	252	252				-41.51%
34311	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	中海国际公寓2变电站202配电变压器	630	14.29%	0	0				-45.15%
34312	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分18柱上变压器	400	25.50%	0	0				-36.10%
34313	东陵	中马66kV变电站	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变2配电变压器	630	13.46%	0	0				-40.86%
34314	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	华润荣华府4箱式变电站2配电变压器	800	6.75%	0	0				49.71%
34315	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区11变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-38.00%
34316	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区2变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-47.41%
34317	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7+1台区微	400	56.40%	0	0				7.55%
34318	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站1变压器	630	16.00%	0	0				-39.81%
34319	东陵	中马66kV变电站	疗养线	（沈阳）置业有限公司二期2箱式变电站2号	630	18.73%	71	71				-37.93%
34320	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	集贤村3	50	84.00%	0	0	2023年7月			-38.56%
34321	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街春廷畜禽公变台区	200	42.60%	0	0				100.00%
34322	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干164+1左1	200	69.00%	42	42				0.19%
34323	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微岔路西北1台	200	41.40%	97.2	97.2				-19.87%
34324	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支05	200	46.10%	0	0				-27.28%
34325	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站干34	160	48.00%	0	0				-45.51%
34326	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右3变台	400	18.30%	0	0				-47.50%
34327	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	杆（局维） 2箱变1箱式变电站202间隔配	630	27.62%	0	0				-27.76%
34328	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	祥房地产开发有限公司1箱式变电站202间隔	630	34.29%	0	0				-30.80%
34329	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	孝信置业有限公司（一期）1箱变201间隔配	630	18.41%	0	0				-38.49%
34330	沈北	农高66kV变电站	农柳线	龙湖房地产箱式变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-26.67%
34331	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-46.07%
34332	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分33右4	30	99.50%	0	0	2022年12月			-47.99%
34333	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支04	30	72.00%	5.4	5.4				-53.79%
34334	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分20变台	160	60.94%	0	0				-49.74%
34335	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林4箱变1配电变压器	630	22.86%	0	0				-41.62%
34336	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	双水岸3号变电站201间隔（制药线）配电变	800	31.80%	0	0				100.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34337	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站201配电变压器	800	23.50%	0	0				-44.97%
34338	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分9	200	74.20%	31.6	31.6				-34.43%
34339	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站2变压器	630	19.52%	444	444				-40.16%
34340	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	新生干17加1	400	17.70%	0	0				8.58%
34341	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期6箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-46.34%
34342	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区三期2变电站1配电变压器	630	18.54%	0	0				-42.40%
34343	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干45	400	42.30%	190.8	190.8				14.74%
34344	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右3+1右4	400	62.40%	110.4	110.4				5.40%
34345	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站201配电变压器	630	43.33%	0	0				-40.17%
34346	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站201变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
34347	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	宏发国际城2考核	630	14.29%	0	0				-34.93%
34348	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分12	400	33.00%	228	228				-40.92%
34349	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站201	630	38.10%	327	327				-21.10%
34350	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变354闸上甲线	闸上干16右6左2柱上变压器	315	21.33%	0	0				-103.82%
34351	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	合作干50左7加1右1	200	73.20%	0	0				-17.20%
34352	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变2变压器	400	19.50%	282	282				-41.04%
34353	浑南	下深66kV变电站	下深变248新城线	金地锦城二期2号变电站2号配电变压器	630	38.73%	0	0				-33.49%
34354	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	壹号官邸别墅小区变电站202变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
34355	东陵	中马66kV变电站	高坎线	变306高坎线高坎干大仁提水分17柱上变	80	0.00%	0	0				-46.53%
34356	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春2箱变1变压器	630	30.16%	0	0				-42.94%
34357	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线78左1变台	200	60.60%	58.8	58.8				-8.78%
34358	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支06	200	68.40%	0	0				-25.96%
34359	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线刘帮屯分120	315	59.37%	0	0				-33.18%
34360	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期5箱式变电站2配电变压器	400	35.20%	219.2	219.2				-41.96%
34361	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	毛光干6箱变（单）	630	42.67%	298.2	298.2				-44.21%
34362	大东	小东66kV变电站	小东变80156城北线	证大御中环2箱变2变压器	800	8.63%	0	0				100.00%
34363	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子7组照明	100	117.60%	0	0	2024年6月			-35.75%
34364	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支41	50	59.20%	15.4	15.4				-31.32%
34365	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左1柱上变压器	315	57.14%	0	0				-45.93%
34366	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线11柱上变压器	400	32.00%	0	0				13.03%
34367	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线59	100	84.90%	0	0	2024年6月			-41.82%
34368	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干9	200	27.00%	0	0				-29.08%
34369	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线劝东干兴工分3变压器	250	59.20%	77	77				-53.38%
34370	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10256岐山乙线	岐山干6柱上变压器	250	76.16%	0	0				-34.01%
34371	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2右2	250	36.00%	0	0				-43.10%
34372	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左2加2	315	0.00%	0	0				-50.25%
34373	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支37变台	100	42.60%	0	0				-42.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34374	和平	和平66kV变电站	和平变164同北乙线	同北乙线27	315	5.71%	265.5	265.5				-44.22%
34375	和平	和平66kV变电站	和平变164同北乙线	同北乙线20	315	43.81%	145.5	145.5				-40.52%
34376	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	怒长线怒长A开闭站未命名泰山分13左1之1	315	8.25%	257.5	257.5				-37.60%
34377	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	怒长线怒长A开闭站未命名沙西分11柱	315	33.97%	176.5	176.5				-42.96%
34378	皇姑	长江66kV变电站	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右12柱上变压器	400	39.60%	0	0				-34.46%
34379	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干16	315	22.54%	2	2				-30.04%
34380	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分21右3变压器	200	26.80%	0	0				-51.70%
34381	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分39右8	100	46.50%	43.5	43.5				-94.31%
34382	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	万家分03	400	64.65%	0	0				-47.45%
34383	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	建设干54右2	315	12.70%	243.5	243.5				-43.51%
34384	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左12	315	56.19%	0	0				-43.71%
34385	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右1	315	40.95%	0	0				-43.65%
34386	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支9变台	200	88.80%	0	0	2023年7月			-47.71%
34387	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左2变台	200	90.60%	0	0	2022年12月			-43.08%
34388	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分24变压器	400	82.25%	0	0	2022年12月			-40.79%
34389	沈河	方家66kV变电站	方家变664方北乙线	方北干测绘分10公变	315	40.00%	157.5	157.5				-45.69%
34390	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右7公变	315	66.98%	0	0				-15.15%
34391	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分13	400	27.90%	0	0				-34.30%
34392	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线55右8	200	64.20%	51.6	51.6				-40.75%
34393	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左5柱上变压器	315	51.24%	0	0				-44.40%
34394	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干28柱上变压器	315	20.63%	0	0				-37.82%
34395	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线泾河分4柱上变压器	315	77.14%	0	0				-45.67%
34396	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线儿童分3之1柱上变压器	400	23.75%	0	0				-45.73%
34397	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分4公变	400	35.50%	0	0				-33.30%
34398	沈河	怀远66kV变电站	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右3+1公变	315	32.38%	0	0				-37.52%
34399	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干勒石分12右2+1公变	100	70.80%	19.2	19.2				-46.61%
34400	沈河	万柳66kV变电站	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变1	200	30.00%	0	0				-65.52%
34401	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	北联干零虹1KB右2	315	46.22%	137.9	137.9				-42.77%
34402	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线19	315	24.13%	0	0				-39.88%
34403	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	新民变175陶瓷线陶瓷线大营分1右1	200	24.90%	0	0				-35.13%
34404	沈河	长青66kV变电站	长青变444长南甲线	长南干黄金分5公变	315	44.95%	0	0				-35.64%
34405	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分9	400	17.55%	0	0				-45.84%
34406	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分27	315	34.60%	0	0				-41.03%
34407	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线30	400	77.70%	0	0				-49.69%
34408	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干30柱上变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月			-27.17%
34409	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵甲线水源分44	100	31.20%	0	0				-45.00%
34410	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右2	250	33.60%	141	141				-50.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34411	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分2	250	86.40%	9	9	2022年12月			-39.31%
34412	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	北五甲线54右1	315	22.54%	212.5	212.5				-40.15%
34413	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干48之2	315	43.17%	0	0				-44.12%
34414	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分10	200	36.30%	0	0				-44.61%
34415	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分2右1	250	46.08%	109.8	109.8				-39.59%
34416	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	金山分18	315	21.21%	216.7	216.7				-43.56%
34417	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	五河甲线50左3	400	49.25%	163	163				-43.41%
34418	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右2变压器	100	45.30%	44.7	44.7				-42.50%
34419	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线86	400	37.00%	0	0				-30.40%
34420	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干28柱上变压器	100	14.10%	0	0				-29.76%
34421	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分30柱上变压器	315	33.97%	0	0				-43.17%
34422	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右2柱上变压器	400	56.50%	134	134				-43.83%
34423	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左1柱上变压器	200	35.00%	110	110				-41.65%
34424	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干27+1公变	400	54.40%	0	0				-38.18%
34425	沈河	顺城220kV变电站	顺城变063令闻乙线	军工干42右6公变2	315	69.21%	65.5	65.5				-39.92%
34426	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左9	315	62.22%	0	0				-46.91%
34427	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干59左1加1	315	57.78%	101.5	101.5				-47.09%
34428	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分10左4柱上变压器	315	26.03%	0	0				-31.75%
34429	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变1	630	39.37%	0	0				-46.78%
34430	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变2号变	500	54.40%	0	0				-37.95%
34431	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
34432	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田翠园2箱变2号变	800	0.00%	0	0				0.00%
34433	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-42.24%
34434	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变2变	630	0.00%	0	0				-39.26%
34435	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变1号变	630	17.46%	0	0				-42.09%
34436	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	大含屯2箱变1号变	400	49.50%	0	0				-39.74%
34437	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变2变压器	800	28.50%	492	492				-44.26%
34438	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变1号变	630	14.92%	0	0				-42.88%
34439	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变2号变	630	26.29%	0	0				-51.65%
34440	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾1变电站1变压器	630	81.59%	0	0	2024年6月			-39.84%
34441	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-38.00%
34442	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变2	400	36.80%	0	0				-42.01%
34443	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	电器公司自维箱变1	400	29.50%	0	0				-42.10%
34444	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变2站内变压器	500	17.60%	2	2				-41.26%
34445	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次1进变压器柜1主变	630	49.52%	0	0				-35.44%
34446	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦1土建变202	500	78.40%	58	58				-34.46%
34447	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变1变压器	630	32.70%	0	0				-37.13%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34448	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站202	800	27.90%	496.8	496.8				-46.41%
34449	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站201	630	18.10%	453	453				-38.26%
34450	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	花苑小区变电站201柜	800	63.25%	0	0				-44.20%
34451	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区4变电站202	630	24.13%	415	415				-43.09%
34452	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站201柜	500	31.36%	293.2	293.2				-42.91%
34453	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站202	400	0.00%	54	54				0.00%
34454	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站201	630	21.90%	429	429				-49.37%
34455	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站202配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
34456	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站2变压器	400	25.80%	0	0				-43.88%
34457	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变1	500	14.40%	0	0				-40.63%
34458	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变1	630	18.73%	0	0				-33.87%
34459	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站2变压器	500	37.20%	0	0				-43.33%
34460	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站201	630	26.67%	399	399				-39.91%
34461	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	红田美林居1箱变2号变	630	19.05%	0	0				-39.84%
34462	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	61905主变	500	34.80%	0	0				-35.72%
34463	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站2号变	630	19.05%	0	0				-42.57%
34464	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
34465	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站2变	630	21.90%	0	0				-44.94%
34466	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站202	630	54.29%	0	0				-40.80%
34467	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变2变压器	800	0.00%	0	0				-43.12%
34468	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	西塔32主变	1000	14.60%	0	0				-32.69%
34469	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站201柜（7）	800	0.00%	0	0				0.00%
34470	沈河	青年66kV变电站	青年变348青特线	都市港湾1箱变2变压器	800	12.60%	0	0				-40.49%
34471	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站201柜	630	42.86%	297	297				-41.32%
34472	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	光明苑4变电站202变压器	630	15.56%	469	469				-41.32%
34473	大东	大东66kV变电站	大东变66064东风甲线	大东路4箱变1变压器	500	38.08%	259.6	259.6				-49.80%
34474	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	承德1箱变2变压器	630	22.10%	0	0				-45.72%
34475	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑1箱变1变压器	630	28.89%	385	385				-43.06%
34476	沈河	方家66kV变电站	方家变674方凌线	佳和3期2箱变1变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-43.84%
34477	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都10变电站201	630	26.67%	399	399				-43.13%
34478	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站201	400	27.50%	0	0				-44.00%
34479	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站201柜	630	59.68%	191	191				-43.38%
34480	大东	顺城220kV变电站	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅4箱变2变	630	17.14%	459	459				-45.01%
34481	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	金秋1变压器	630	22.86%	0	0				-39.68%
34482	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站2变压器	630	42.16%	0	0				-40.07%
34483	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	黎明二小区箱变1变压器	630	8.57%	0	0				-45.22%
34484	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品11变电站2变压器	500	15.36%	373.2	373.2				-44.03%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34485	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	东陵供电局箱变1变压器	400	67.50%	0	0				-40.94%
34486	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	大万连3变电站1变压器	400	114.80%	0	0	2022年12月			-41.92%
34487	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区18变电站201柜	630	15.87%	0	0				-43.21%
34488	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	勋业1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
34489	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	桃园2箱变2变压器	630	53.84%	0	0				-40.76%
34490	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变2	500	12.80%	326	326				-51.27%
34491	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变2变压器	500	13.44%	382.8	382.8				-39.91%
34492	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	重工街8变电站201柜	500	0.00%	450	450				-633.33%
34493	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站1变压器	400	21.50%	0	0				-43.53%
34494	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-44.31%
34495	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变1	630	80.95%	57	57	2022年12月			-38.95%
34496	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变2	400	22.00%	0	0				-43.58%
34497	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
34498	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路11变电站201	400	21.60%	273.6	273.6				-44.72%
34499	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55442齐滑甲线	红光分1变电站201柜	315	12.95%	0	0				-41.88%
34500	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	龙逸花园2箱变1变压器	630	15.49%	0	0				-43.13%
34501	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变2	630	0.00%	0	0				100.00%
34502	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变2	630	23.17%	0	0				-43.62%
34503	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-39.14%
34504	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	中国银行箱变一次1#主变	400	26.00%	0	0				-44.89%
34505	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线高三家子台	200	73.70%	32.6	32.6				-40.11%
34506	沈北	农高66kV变电站	农商线	湖郡小区1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0				18.35%
34507	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园3箱变1变压器	630	14.29%	0	0				-41.94%
34508	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分33左7右1	200	21.30%	137.4	137.4				4.14%
34509	皇姑	广源66kV变电站	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34510	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台干六台子分75变台	200	22.50%	135	135				-21.30%
34511	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站1配电变压器	500	19.84%	0	0				-27.79%
34512	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34513	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十七号变电站201间隔配电变压器	630	68.25%	0	0				-36.62%
34514	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	盛京大厦202间隔配电变压器	800	30.90%	0	0				-34.57%
34515	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分15右5柱上变压器	400	50.40%	0	0				0.54%
34516	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	江山府2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34517	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	施官小区3号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.21%
34518	法库	依牛66kV变电站	依三线	0kV依三线三家子分东大甸子支清水稻凡	200	11.70%	0	0				-25.60%
34519	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变407红卫线	红卫线33右7左2变台	100	68.40%	21.6	21.6				-27.90%
34520	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园2箱变2变压器	630	10.16%	503	503				-44.77%
34521	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	变304王滨甲线王滨甲干王滨沟分12柱上变	80	42.38%	38.1	38.1				-34.40%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34522	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	文华街3号院2箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-43.13%
34523	大东	如意66kV变电站	如意变80846如望甲线	龙湖樨山1箱变2变压器	800	22.88%	537	537				100.00%
34524	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	杉斌4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.22%	427	427				11.85%
34525	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4变台	400	56.40%	0	0				4.96%
34526	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25394方福线	金地阅风华1小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
34527	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6656王胜线	王胜线58右3	100	123.00%	0	0	2024年9月			-30.31%
34528	东陵	李相66kV变电站	李古线	李相变645李古线李班于6左5左1柱上变压器	315	56.63%	105.1	105.1				-34.16%
34529	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	日雅居乐花园摩卡1变电站2变压器配电变压器	630	28.10%	0	0				-35.59%
34530	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支28	200	46.70%	0	0				-30.36%
34531	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区2箱变201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				-36.43%
34532	于洪	新得胜66kV变电站	得化线95476	水墨丹青砚池2变电站1变压器	630	34.60%	349	349				-32.76%
34533	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期1站房1变压器	500	12.48%	387.6	387.6				-40.22%
34534	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	西苏分21左8	400	40.58%	197.7	197.7				-29.68%
34535	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	YHG_东五分20右7柱上变压器	315	16.00%	0	0				-95.64%
34536	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分92左4左5	200	39.30%	101.4	101.4				0.18%
34537	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	水务分2	200	54.00%	72	72				0.00%
34538	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭干147右1变台	200	25.65%	128.7	128.7				-37.33%
34539	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线10左3变台	200	39.15%	101.7	101.7				-38.79%
34540	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线和平分21右4变台	200	36.60%	106.8	106.8				-33.22%
34541	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线145变台	200	49.05%	81.9	81.9				-39.02%
34542	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干碱家分15左6变台	200	103.75%	0	0	2024年7月			-41.05%
34543	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变2变压器	400	29.70%	0	0				-41.47%
34544	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村南台	200	63.75%	0	0				-41.59%
34545	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器1公变	630	0.00%	567	567				0.00%
34546	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91070排水线	乌伯牛变029排水线王士新	50	29.70%	30.15	30.15				-44.95%
34547	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				-40.52%
34548	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分7左1	400	72.50%	70	70				-46.39%
34549	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	美弗霞湾1号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	255	255				-31.42%
34550	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城二期1箱1变	630	67.30%	0	0				-34.68%
34551	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站1变压器	630	22.60%	0	0				-42.51%
34552	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	乙大城印象锦园二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34553	和平	红卫66kV变电站	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号2变压器	500	7.20%	414	414				-38.79%
34554	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站1变压器	630	33.33%	0	0				-41.10%
34555	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线96右12	315	51.81%	0	0				-39.20%
34556	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6276桃苏线	桃苏干74左23	200	19.50%	0	0				-109.33%
34557	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	后林新村锅炉房变电所2配电变压器	630	29.21%	383	383				4.77%
34558	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家卜支25	315	43.81%	0	0				-38.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34559	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-49.14%
34560	开发	张士66kV变电站	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-30.85%
34561	开发	工农66kV变电站	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-29.61%
34562	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10V果东线果东干155	100	56.80%	0	0				-38.17%
34563	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	大兴变515兴古线东升村	160	66.75%	37.2	37.2				-46.04%
34564	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0				-39.56%
34565	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22682建领线	小祝村二台区	50	30.90%	0	0				-2.50%
34566	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区5变电站1变压器	400	32.80%	0	0				-42.17%
34567	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾9号变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				-50.90%
34568	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾2号变电站2变压器	630	33.14%	0	0				-40.51%
34569	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民1号配电变压器	630	21.33%	0	0				-35.95%
34570	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	024保工印象2配电站202配电变压器	800	32.25%	462	462				-36.91%
34571	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组西	100	38.00%	0	0				-39.89%
34572	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河南大棚	80	43.13%	0	0				-36.50%
34573	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	商业网点3箱变1变压器	630	42.29%	0	0				29.81%
34574	开发	张士66kV变电站	张士变55868星海甲线	星海甲线星海干27左1变压器	315	112.06%	0	0	2024年6月			-6.63%
34575	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	优品天地3箱变203间隔配电变压器	630	44.95%	0	0				-37.86%
34576	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园1箱式变电站1配电变压器	630	62.22%	0	0				-29.78%
34577	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-40.47%
34578	新民	温台66kV变电站	温台变1108小柳线	小柳干树林子分11变台	200	123.30%	0	0	2024年12月			-36.51%
34579	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-43.77%
34580	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华甲线25758线	开发支34右9柱上变压器	315	25.40%	0	0				-45.00%
34581	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干129+1	200	22.20%	135.6	135.6				-38.34%
34582	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干72左1	100	77.70%	12.3	12.3				-29.16%
34583	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	西城逸景3变电站1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-43.07%
34584	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2箱变201配电变压器	630	18.86%	0	0				-37.23%
34585	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变2变压器	400	63.00%	108	108				-38.61%
34586	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站2变压器	630	12.06%	0	0				-35.93%
34587	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-38.77%
34588	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-37.47%
34589	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变2站内变压器	630	18.41%	0	0				-38.34%
34590	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站1站内变压器	630	48.57%	261	261				-38.52%
34591	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	商住楼1站内变压器	400	33.30%	0	0				-53.05%
34592	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰8小区3变电站2配电变压器	630	46.98%	0	0				-42.02%
34593	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左45右2	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
34594	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几07	200	46.20%	0	0				-32.52%
34595	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	变304王滨甲线王滨甲干262左分07柱上变	200	30.90%	118.2	118.2				-44.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34596	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线曹家台分支25	80	53.25%	0	0				-54.61%
34597	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	春树广场配电室202间隔配电变压器	400	5.70%	0	0				-50.22%
34598	东陵	中马66kV变电站	疗养线	宴山东一区1箱变1变压器	630	17.46%	71	71				-9.78%
34599	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-43.23%
34600	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里二期1变电站2变压器	500	40.40%	248	248				-39.01%
34601	法库	果园66kV变电站	果园变418果府线	剑桥世家5201配电变压器	630	22.54%	12	12				-37.12%
34602	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北干68	250	16.96%	0	0				-21.31%
34603	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰4小区6站房2配电变压器	630	12.06%	0	0				-32.92%
34604	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	丰辉雍和府小区3配电室201间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				-17.03%
34605	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线18	315	53.97%	0	0				-32.68%
34606	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	金山北苑3小区箱变1配电变压器	800	15.45%	0	0				9.83%
34607	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭村一二组照明	200	103.20%	0	0	2023年2月			-35.20%
34608	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三台子支60	200	36.00%	0	0				-26.39%
34609	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线红五分支线027	100	58.35%	0	0				-28.56%
34610	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	香提漫步2箱变1变压器配电变压器	630	55.24%	0	0				7.67%
34611	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙71右1号箱式变电站1号变压器	630	43.05%	0	0				-39.44%
34612	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线山东会大棚支11	50	34.50%	0	0				-32.08%
34613	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	小微一队南井台	200	29.70%	120.6	120.6				-60.38%
34614	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	平罗三村西2台区	80	94.38%	0	0	2024年6月			-42.01%
34615	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	金通桃花源箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34616	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站2变压器	315	32.76%	180.3	180.3				-41.99%
34617	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期6变电站1号变压器	400	30.00%	0	0				-42.10%
34618	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期3配电站202配电变压器	630	46.67%	0	0				4.59%
34619	于洪	范屯66kV变电站	范古线	全胜村小微4号	200	54.90%	0	0				27.59%
34620	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	如小联干53左5	315	20.63%	0	0				-37.15%
34621	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	站前干9	200	43.50%	0	0				-47.78%
34622	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站1配电变压器	630	64.76%	0	0				-30.66%
34623	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0				-41.97%
34624	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0				-40.83%
34625	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府2局维变201配电变压器	800	47.70%	0	0				0.02%
34626	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著3箱变1变压器	800	12.60%	619.2	619.2				4.83%
34627	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小六组2台支13	315	6.48%	0	0				45.84%
34628	大东	农大66kV变电站	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变2变压器	800	43.13%	375	375				-39.31%
34629	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34630	沈北	新城子66kV变电站	新城线	德育家园3箱变1号变压器	630	25.08%	0	0				-43.00%
34631	法库	果园66kV变电站	果北乙线	法库中贸置业有限公司4201配电变压器	630	24.76%	411	411				-37.21%
34632	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	环保箱变变压器	630	25.40%	0	0				-36.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34633	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	亿海3箱变1变压器	630	11.68%	41	41				-43.35%
34634	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站2变压器	400	57.00%	132	132				-37.80%
34635	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分08#	400	32.93%	0	0				-41.38%
34636	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线四三分02	200	65.00%	50	50				-33.32%
34637	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧所分02	200	48.00%	0	0				-18.51%
34638	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	官房2号变电站1变压器	630	28.70%	0	0				-48.39%
34639	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	韩家一组照明（2021微）	400	30.40%	208	208				-37.35%
34640	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站22	500	26.80%	0	0				-39.15%
34641	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分18左7	100	13.50%	76.5	76.5				0.00%
34642	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干79左5右4变台	100	58.50%	0	0				-35.37%
34643	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线张屯分34变台	200	69.60%	40.8	40.8				-37.03%
34644	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站201配电变压器	800	28.50%	0	0				-33.87%
34645	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地西台综合(2023微)	200	21.30%	0	0				36.44%
34646	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变202	500	40.00%	0	0				-46.03%
34647	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站202配电变压器	500	16.00%	0	0				-22.03%
34648	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线任家支18	200	37.50%	0	0				-30.61%
34649	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站201	1000	40.00%	0	0				-35.59%
34650	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-2	630	30.16%	0	0				-41.34%
34651	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-1	630	29.52%	0	0				-41.02%
34652	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	盛京宸院2号变电站201间隔配电变压器	630	4.44%	539	539				61.62%
34653	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变201变压器	630	83.49%	41	41	2024年9月			-41.84%
34654	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线乡直支08	200	29.10%	0	0				-29.56%
34655	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站1变压器	630	43.17%	0	0				-39.15%
34656	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0				-43.96%
34657	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	八经乙线21	315	30.79%	186.5	186.5				-47.70%
34658	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变1变压器	400	9.30%	0	0				19.94%
34659	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区西台	160	48.50%	66.4	66.4				-60.43%
34660	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村二方棚区	200	88.20%	3.6	3.6	2024年9月			-37.14%
34661	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右4变台	200	22.20%	135.6	135.6				-43.86%
34662	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	利民佳苑啤酒厂住宅1变压器	630	74.29%	0	0				-39.72%
34663	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖九号（微）	400	24.30%	262.8	262.8				7.83%
34664	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变202	630	0.00%	94	94				0.00%
34665	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪3号变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-42.95%
34666	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	总参住宅11变压器	400	19.20%	0	0				-46.71%
34667	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-44.01%
34668	东陵	世园66kV变电站	世高线	74世高线世高干旧站医院分07左支01柱上	200	82.80%	0	0	2024年12月			-41.55%
34669	沈河	万柳66kV变电站	万柳变266南关乙线	未来城2箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-41.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34670	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线100右18变台	100	58.50%	0	0				-35.95%
34671	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线王屯分15变台	50	106.20%	0	0	2023年1月			-47.78%
34672	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	福宁小区1变压器	630	33.33%	357	357				-32.24%
34673	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支58变台	100	58.80%	31.2	31.2				-39.32%
34674	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分41变台	400	41.40%	194.4	194.4				-34.71%
34675	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	盛京金融广场10变电站202配电变压器	800	9.75%	0	0				6.03%
34676	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线胜利小学支06	100	52.20%	37.8	37.8				-37.84%
34677	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变564松北线	城17号变电站201间隔（松北线）配电变	800	31.20%	0	0				10.49%
34678	辽中	金山66kV变电站	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴堡南台	100	109.50%	0	0	2023年2月			-38.87%
34679	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	350造化甲线造化干沙平分旺牛支42左4变台	400	95.00%	0	0	2024年6月			49.09%
34680	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分14左1+1右4柱上变压器	100	11.70%	0	0				-18.61%
34681	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左16变台	200	46.40%	0	0				-35.90%
34682	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	高登楼照明(2020做)	200	72.15%	35.7	35.7				-34.86%
34683	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站202	315	58.92%	0	0				-48.54%
34684	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-41.44%
34685	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左5柱上变压器	315	50.79%	0	0				-49.73%
34686	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分10加1变压器	315	20.00%	220.5	220.5				-56.26%
34687	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干79右分06变压器	100	41.70%	48.3	48.3				-54.63%
34688	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干长河分为刚支12左03变压器	50	45.60%	22.2	22.2				-60.49%
34689	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖3箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
34690	皇姑	文北66kV变电站	文北变70470文居线	武警驻沈公寓箱式变电站1配电变压器	630	11.75%	493	493				-73.46%
34691	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期3变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0				20.38%
34692	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆3号变电站1号变压器	500	12.96%	0	0				-44.12%
34693	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线朱千卜几28	200	31.60%	0	0				-88.46%
34694	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线税务家属楼	100	107.70%	0	0	2023年1月			-38.01%
34695	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	于坨变017肖寨门线肖寨门镇三北村大棚小	200	75.00%	0	0				-39.90%
34696	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线黑牛分60右08	200	21.60%	0	0				-27.84%
34697	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	白辛台村1台区	200	35.20%	0	0				-23.14%
34698	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60192施站线	天府4号变电站201间隔（施站线）配电变	630	33.02%	0	0				30.81%
34699	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉西台	315	36.19%	0	0				-23.95%
34700	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线达中支01	160	65.63%	0	0				-28.96%
34701	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村45组照明	400	25.20%	259.2	259.2				-45.90%
34702	皇姑	长江66kV变电站	长江变480长风乙线	长风干44+1柱上变压器	315	67.62%	0	0				-42.10%
34703	和平	青年66kV变电站	青年变354彩塔甲线	春河里2.2期小区变电站201配电变压器	630	54.76%	0	0				-37.18%
34704	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-42.42%
34705	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	华润瑞府2变电站202间隔配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				9.01%
34706	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站1变压器	630	45.21%	282.2	282.2				-40.14%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34707	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	东电一工区箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				-21.16%
34708	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区7变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-42.14%
34709	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干030	315	63.14%	0	0				-34.99%
34710	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线东环线主干27	315	48.38%	0	0				-34.69%
34711	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0				-39.11%
34712	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场供5箱变1变压器	630	39.05%	296	296				-33.94%
34713	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	富景四期1变电站2配电变压器	630	26.03%	403	403				6.82%
34714	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线后齐支03	200	16.25%	147.5	147.5				-32.10%
34715	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分17+1右1	200	7.80%	164.4	164.4				-102.81%
34716	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	满洲屯分85+1水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
34717	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线四村分05	315	43.05%	0	0				-18.95%
34718	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线072	200	60.00%	0	0				-17.34%
34719	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站202变压器	630	21.59%	0	0				-43.81%
34720	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变201变压器	630	22.86%	0	0				-23.77%
34721	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支013	50	5.40%	0	0				-7.17%
34722	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计干5右5+1柱上变压器	315	27.30%	0	0				-46.48%
34723	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干59左1	200	8.60%	162.8	162.8				0.00%
34724	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17+1左1LD	80	49.88%	0	0				-118.95%
34725	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	公园里3号变电站201（乙）配电变压器	400	28.00%	248	248				-40.59%
34726	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左4	250	33.60%	0	0				-36.39%
34727	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20272滑盛线	93325部队住宅楼201间隔配电变压器	630	14.92%	473	473				-41.77%
34728	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	56虎利线辽宁城开地产开发有限公司1箱变	630	49.84%	0	0				-41.99%
34729	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园7变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-51.52%
34730	沈北	道义66kV变电站	道信线	吾悦B1B2小区3变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0				19.17%
34731	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	科技乙E变台	400	50.10%	0	0				-55.70%
34732	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-40.39%
34733	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	伊利雅特湾2号变电站202间隔配电变压器	630	26.29%	10	10				-41.59%
34734	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	27.30%	62.7	62.7				-41.79%
34735	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家2箱式变电站2配电变压器	800	46.80%	0	0				12.57%
34736	皇姑	长江66kV变电站	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34737	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站202间隔配电变压器	800	53.25%	0	0				-41.21%
34738	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-42.45%
34739	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	插拉村一组照明A	400	9.90%	320.4	320.4				-43.10%
34740	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	林金谷1-2-4期1局维变电站201配电变压器	800	11.25%	0	0				85.82%
34741	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分55左3左10变台	100	26.40%	63.6	63.6				-36.05%
34742	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0				-37.67%
34743	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	康龙雅居1箱变1变压器	500	22.40%	0	0				-31.92%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34744	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山路	公主屯变166黄山路黄山路金窝堡分65变台	80	140.25%	0	0	2024年6月			-39.28%
34745	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品3箱式变电站2配电变压器	500	33.20%	0	0				-40.52%
34746	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇1箱变2变压器	800	30.60%	0	0				11.26%
34747	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右26右2	200	9.90%	160.2	160.2				0.94%
34748	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区3变电站1变压器	400	58.80%	124.8	124.8				-34.55%
34749	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分7	200	49.20%	0	0				-40.52%
34750	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右7	200	76.20%	27.6	27.6				100.00%
34751	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干058	200	25.80%	0	0				-40.80%
34752	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙A-1变电站配电变压器	400	21.30%	0	0				13.34%
34753	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干106右3变台	400	15.60%	0	0				-19.38%
34754	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城蓝堡2箱式变电站1配电变压器	500	40.00%	0	0				-42.63%
34755	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛线门家网分106右2左1变台	50	64.40%	12.8	12.8				-38.92%
34756	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	丁家堡村3机井	100	46.00%	44	44				-54.53%
34757	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	工人小区6号变电站1号变压器	630	41.27%	0	0				-47.58%
34758	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右4	100	59.60%	0	0				-43.31%
34759	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水二支20左2柱上变压器	400	41.40%	0	0				-28.01%
34760	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大都8号变电站202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0				-41.28%
34761	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变1变压器	400	6.00%	0	0				30.51%
34762	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0				-38.51%
34763	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0				-38.12%
34764	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线80右9左2变台	200	78.90%	0	0				14.72%
34765	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井7台	100	34.40%	0	0				-51.55%
34766	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	海领馆1号变电站201间隔（甲）配电变	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
34767	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园一期一号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-41.30%
34768	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中变306中网线中网线后网户分排水支15左	80	134.63%	0	0	2023年1月			-34.64%
34769	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线农机南宿舍	30	51.67%	11.5	11.5				-37.32%
34770	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1154中村线	前村东台照明（2022微）	200	67.80%	0	0				-26.13%
34771	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡村8机井	50	35.20%	27.4	27.4				-51.32%
34772	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙分13+1柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-74.42%
34773	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31954农田甲线	农田甲线104变台	400	35.25%	219	219				-39.56%
34774	大东	花山66kV变电站	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干21	315	29.52%	0	0				-19.07%
34775	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线22	200	19.80%	140.4	140.4				-14.66%
34776	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区2变电站2变压器	800	25.50%	0	0				-17.42%
34777	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	溧水宏泰房地产配电变压器	630	41.27%	0	0				-33.75%
34778	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	一方上河府1箱变1号配电变压器	800	14.40%	0	0				49.22%
34779	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山路	黄山路金窝堡分24右5变台	400	50.78%	156.9	156.9				-32.91%
34780	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	总站甲线61右7	400	34.25%	0	0				4.40%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
34781	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站2变压器	400	27.90%	0	0				-30.22%
34782	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站2变压器	400	34.80%	0	0				-46.92%
34783	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区4变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-37.77%
34784	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-31.94%
34785	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线210	315	40.00%	157.5	157.5				-26.79%
34786	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-40.92%
34787	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分81+1	200	38.40%	103.2	103.2				-20.36%
34788	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村7台区	400	112.80%	0	0	2022年12月			-39.31%
34789	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干49左1	200	145.80%	0	0	2023年2月			-21.15%
34790	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分6	400	6.00%	0	0				-40.67%
34791	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干123右1	400	21.25%	0	0				-43.02%
34792	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	变305祝高线祝高干西山城子支43柱上变	200	12.45%	0	0				-32.22%
34793	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	家变778水孙甲线水孙甲干139柱上变压器	50	94.40%	0	0	2022年12月			-40.72%
34794	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	镇二线制镜东支23	315	55.24%	0	0				-5.63%
34795	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线四家子5、6队支03	200	49.40%	81.2	81.2				-38.82%
34796	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分6右支3变压器	100	41.10%	48.9	48.9				-23.41%
34797	法库	宝山66kV变电站	宝山变005南环甲线	天阔二期西箱式变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	231	231				-41.52%
34798	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线42左8右1变压器	400	43.00%	188	188				-42.03%
34799	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分东王支08+1	200	28.00%	0	0				-190.08%
34800	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站2变压器	500	42.88%	0	0				-40.15%
34801	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站201变压器	500	25.60%	0	0				-35.88%
34802	于洪	后马66kV变电站	后马变后林线	后马变253后林线林台1台区	100	29.40%	60.6	60.6				-40.47%
34803	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟7组综合（2022微）	200	24.60%	130.8	130.8				21.95%
34804	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-1间隔201配电变压器	800	36.60%	0	0				-41.98%
34805	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦2变电站1配电变压器	400	8.00%	0	0				100.00%
34806	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜支06	200	65.25%	0	0				-18.72%
34807	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家分003	50	121.80%	0	0	2024年6月			-19.52%
34808	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线一门支02	315	21.71%	215.1	215.1				-78.68%
34809	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站2变压器	400	31.60%	233.6	233.6				-43.61%
34810	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站2变压器	500	64.80%	0	0				-38.83%
34811	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门第一城4箱式变电站1号变压器	630	61.27%	181	181				-38.34%
34812	东陵	杨官66kV变电站	杨鑫线	汪家馨城A2局维201间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				-30.15%
34813	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分5公变	315	36.83%	0	0				-41.44%
34814	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西四组照明2台	200	93.00%	0	0	2025年5月			-28.09%
34815	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分黄家支01	200	50.40%	79.2	79.2				-50.76%
34816	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	双山子村大棚南台（新）	400	11.10%	315.6	315.6				10.04%
34817	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站201	630	21.27%	433	433				-39.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34818	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右1+1柱上变压器	400	77.70%	0	0				-43.19%
34819	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合8变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-40.14%
34820	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分37右2变台	200	61.50%	0	0				-38.64%
34821	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线腰前支010	200	51.30%	0	0				-23.96%
34822	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线东何南分支线007	200	18.83%	0	0				-38.53%
34823	沈北	农高66kV变电站	农高变70380农南乙线	一站式—沈阳东和建筑装饰工程有限公司	200	40.20%	0	0				-5.45%
34824	东陵	中马66kV变电站	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变2变压器	630	21.11%	71	71				-29.02%
34825	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分22变压器	315	49.21%	0	0				-23.48%
34826	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站2号变压器	630	18.67%	0	0				-41.05%
34827	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	富禹东域小区1箱变1变压器	800	11.10%	0	0				48.67%
34828	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	变166文北甲线工业分14左6+1右7柱上变	400	63.75%	0	0				-11.31%
34829	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变202变压器	250	17.60%	0	0				23.66%
34830	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器1公变	630	49.84%	253	253				-44.44%
34831	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站配电变压器1公变	630	32.70%	361	361				-41.93%
34832	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	太湖国际二期1201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.55%
34833	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站2变压器	800	19.88%	561	561				-41.20%
34834	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线21右5变台	400	85.20%	0	0	2024年6月			-20.86%
34835	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站202柜	630	16.83%	0	0				-25.33%
34836	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站202柜	630	13.02%	0	0				-46.11%
34837	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-33.09%
34838	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站2变压器	500	30.00%	0	0				-43.47%
34839	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站2变压器	630	14.67%	474.6	474.6				-41.41%
34840	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光7箱式变电站配电变压器	630	19.43%	0	0				-40.76%
34841	开发	宁官220kV变电站	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0				25.06%
34842	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长北照明	315	101.24%	0	0	2023年2月			-26.12%
34843	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分42变台	400	23.18%	0	0				-39.06%
34844	东陵	李相66kV变电站	郝义线	绿洲悠山美地1箱变1变压器	630	8.57%	0	0				-10.33%
34845	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干4左5+1左1	400	0.75%	357	357				15.79%
34846	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合二台	400	27.30%	0	0				-12.61%
34847	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支47	200	94.80%	0	0	2025年5月			-30.75%
34848	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新六分13左4柱上变压器	400	48.90%	164.4	164.4				-44.29%
34849	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变2变压器	630	42.22%	301	301				-39.47%
34850	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-34.71%
34851	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	三邦帝景湾6箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				-43.06%
34852	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站2号配电变压器	400	36.40%	0	0				-40.82%
34853	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科线78右39左09	200	45.00%	0	0				-26.73%
34854	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23左2	200	18.00%	144	144				-13.23%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34855	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	田水分65右1	200	45.00%	90	90				-29.41%
34856	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦5箱变1变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
34857	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34858	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典4变电站1变压器	630	37.59%	330.2	330.2				-26.45%
34859	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	富强村2南台区	200	19.20%	0	0				-42.45%
34860	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站201配电变压器	500	51.52%	0	0				-36.34%
34861	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站202配电变压器	800	44.25%	0	0				-35.22%
34862	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干47左1	100	9.30%	80.7	80.7				-43.90%
34863	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-39.73%
34864	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	恭友自维箱式变电站201间隔配电变压器	100	0.00%	0	0				-88.59%
34865	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-41.30%
34866	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分上三棵树支17左1	200	38.40%	17	17				-32.96%
34867	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区7变电站2变压器	400	28.80%	0	0				-42.59%
34868	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变1变压器	400	42.60%	0	0				-0.47%
34869	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟村台	200	31.35%	0	0				-28.50%
34870	东陵	李相66kV变电站	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站2号变压器	630	27.94%	391	391				-31.11%
34871	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥8变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				-38.54%
34872	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦香湾5箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-37.52%
34873	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城12变电站变压器	630	13.33%	0	0				-44.98%
34874	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	信达万科城A区2变电站2号配电变压器	800	33.30%	0	0				-12.47%
34875	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	绿城二期2.1期商业分建变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-36.20%
34876	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站201配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-46.69%
34877	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站201配电变压器	630	26.67%	399	399				-40.05%
34878	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	颂5号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	18.41%	0	0				69.11%
34879	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变2变压器	630	37.33%	0	0				-43.27%
34880	大东	善邻66kV变电站	善邻变81064善小甲线	地坛小区箱变1变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-40.27%
34881	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾6变电站1号变压器	630	17.46%	0	0				-40.49%
34882	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	豪轩居箱变1变压器	630	8.25%	0	0				-39.14%
34883	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城23变电站变压器	630	11.81%	0	0				-46.01%
34884	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	铁源3变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-43.72%
34885	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线82左3+1	200	47.50%	0	0				46.13%
34886	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站1变压器	400	27.00%	252	252				-20.07%
34887	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站2变压器	400	41.70%	193.2	193.2				-28.22%
34888	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线一组分支线004	200	50.10%	79.8	79.8				-54.80%
34889	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	军辉分001箱式变电站1号变压器	500	55.60%	0	0				-31.69%
34890	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	龙源实业发展有限公司5箱变201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-43.87%
34891	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	沈阳百益龙2箱变1、2变201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0				-45.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34892	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	永丰村综合一台	200	5.60%	168.8	168.8				-34.05%
34893	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子3.4队台	400	17.10%	97	97				-30.83%
34894	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变1变压器	800	19.20%	0	0				-45.42%
34895	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	消防大队临时电工程201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34896	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融国际10号变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				-43.51%
34897	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60388苏满线	满融公馆3号变电站201配电变压器	630	38.73%	0	0				-38.75%
34898	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右21变压器	200	2.70%	0	0				0.72%
34899	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-38.86%
34900	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左7	315	55.87%	0	0				-37.87%
34901	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分32变压器	400	39.50%	0	0				-44.37%
34902	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	桃园1号变电站1号配电变压器	630	12.70%	0	0				-37.19%
34903	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	桃园1号变电站2号配电变压器	630	19.05%	52	52				-25.24%
34904	大东	大东66kV变电站	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-41.21%
34905	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城4号变电站2变电器	800	19.50%	0	0				-42.14%
34906	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	富城铭邸1变电站2变压器	630	27.94%	0	0				-39.39%
34907	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0				-43.99%
34908	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	得胜小区南	315	86.98%	9.5	9.5	2023年10月			-14.62%
34909	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站2变压器	630	28.19%	0	0				-40.50%
34910	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	立新分24左支2台区	100	55.80%	0	0				-51.13%
34911	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站202变压器	500	41.60%	0	0				-37.77%
34912	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线市内甲线29之2	315	28.19%	194.7	194.7				-43.94%
34913	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期1箱变202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-38.75%
34914	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期2箱变202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-39.64%
34915	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基3箱202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				-41.68%
34916	沈北	农高66kV变电站	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼2箱变1号变压器	630	24.44%	0	0				-32.29%
34917	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	海域香庭二期2号变电站2号配电变压器	630	17.78%	0	0				-16.19%
34918	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分22左02	160	67.50%	36	36				-36.55%
34919	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可3号变电站201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-40.40%
34920	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	鞋城分11柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
34921	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	半山麓小区3箱变2变压器	800	26.10%	0	0				9.67%
34922	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	半山麓小区4箱变2变压器	800	25.50%	0	0				9.69%
34923	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	产开发有限公司尚品南苑箱式变电站201间隔	630	40.76%	310.2	310.2				-44.97%
34924	沈北	清水66kV变电站	清依线	前屯矿电箱变201配电变压器	630	12.00%	0	0				-19.12%
34925	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站2主变	630	28.57%	387	387				-32.48%
34926	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左9之1柱上变压器	200	17.00%	146	146				-73.17%
34927	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-45.62%
34928	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分6左6左7变台	100	18.40%	71.6	71.6				-69.93%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34929	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-39.66%
34930	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变2变压器	500	58.24%	158.8	158.8				-39.52%
34931	沈河	方家66kV变电站	方家变668方南乙线	方南干10右3铁路十三局配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-40.02%
34932	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰八区三期6变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				-40.50%
34933	东陵	上佰66kV变电站	新生线	一方上河府3箱变2号配电变压器	800	5.10%	0	0				18.03%
34934	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村11号变电站2号配电变压器	500	35.60%	0	0				-29.75%
34935	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70664天西线	中瑞府小区5变电站201配电变压器	630	6.98%	0	0				35.59%
34936	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期2变电站2变	400	22.50%	270	270				-47.21%
34937	浑南	于山66kV变电站	于山变784于全线	江山云著1号变电站2号配电变压器	800	11.70%	626.4	626.4				-9.83%
34938	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-36.52%
34939	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0				-39.60%
34940	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站2配电变压器	800	51.75%	0	0				-43.48%
34941	于洪	化学66kV变电站	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0				-33.54%
34942	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园3变电站1配电变压器	800	3.90%	688.8	688.8				25.13%
34943	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾4变电站变压器	400	30.00%	0	0				-42.40%
34944	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线西山北台分05	50	0.00%	0	0				0.00%
34945	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
34946	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	宏发国际城4考核	630	16.83%	0	0				-41.90%
34947	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	富景居住商业(三期)2箱变1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-26.91%
34948	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干40柱上变压器	100	5.00%	0	0				-6.56%
34949	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农八分7之1柱上变压器	50	46.40%	0	0				-39.91%
34950	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站1号变压器	630	30.48%	173	173				-42.15%
34951	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站2变压器	500	27.60%	0	0				-38.30%
34952	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	老大房四组（2020微）	200	24.20%	131.6	131.6				-45.41%
34953	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线小成子台分支线011	100	33.60%	56.4	56.4				-28.84%
34954	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗子村陈家坟棚花	200	33.30%	113.4	113.4				-67.67%
34955	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站2变压器	630	46.03%	0	0				-38.98%
34956	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站1变压器	630	37.78%	326	326				-41.55%
34957	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新潮线	壹号官邸别墅小区变电站201变压器	200	32.80%	114.4	114.4				-28.39%
34958	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期4变压器	800	39.75%	402	402				-40.53%
34959	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60184施丹线	丹郡25号变电站201间隔（施丹线）配电变	630	45.40%	0	0				-16.33%
34960	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	和铁乙线7	100	75.60%	14.4	14.4				-27.96%
34961	东陵	李相66kV变电站	李班线	李班线94长岭分18柱上变压器	200	14.10%	0	0				-40.53%
34962	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	北长北综合	200	89.40%	1.2	1.2	2025年4月			55.32%
34963	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	八经住宅小区22主变	630	18.10%	0	0				-44.64%
34964	苏家屯	榆树66kV变电站	榆树变50846榆岛线	柳长白3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	48.57%	0	0				-26.03%
34965	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼4箱变1变压器	315	29.84%	189.5	189.5				-40.52%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
34966	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	旭辉铂宸时代2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				67.66%
34967	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分2+1柱上变压器	315	81.59%	0	0	2025年4月			-31.63%
34968	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	新华十五层变电站202配电变压器	400	15.30%	0	0				-44.47%
34969	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支08	200	72.60%	0	0				-17.56%
34970	于洪	东民66kV变电站	东民线	东民变343东民线东民6台区	200	63.00%	54	54				-35.24%
34971	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站201	630	30.79%	0	0				-38.49%
34972	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站201	800	0.00%	0	0				-49.66%
34973	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维3变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0				5.72%
34974	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支33左16变台	200	17.70%	0	0				14.91%
34975	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨于鱼场支75左12变台	100	23.40%	0	0				-43.29%
34976	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东洪文蓄禽公变台	200	39.00%	0	0				100.00%
34977	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	深井子5组（2022微）	200	47.20%	85.6	85.6				-37.01%
34978	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰电线	养士堡变184腰电线腰屯唐岗子照明	100	29.00%	61	61				-55.48%
34979	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟3组照明	200	21.40%	137.2	137.2				-35.07%
34980	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	百合湾1号变电站1变压器	630	23.81%	0	0				-54.01%
34981	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分34左2柱上变压器	315	39.68%	0	0				-39.50%
34982	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	伊甸于20左2	315	10.86%	249.3	249.3				-60.82%
34983	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分104	100	113.40%	0	0	2024年6月			-32.21%
34984	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干16	400	66.25%	0	0				-39.98%
34985	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵干92	315	28.76%	192.9	192.9				-55.15%
34986	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干17	315	27.30%	0	0				-37.19%
34987	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干49右2	315	60.95%	0	0				-38.30%
34988	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干21变压器	315	63.17%	54	54				-38.14%
34989	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支4	250	24.00%	165	165				-66.27%
34990	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分37柱上变压器	315	0.00%	0	0				-36.47%
34991	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6256桃相乙线	桃相线050	160	1.38%	0	0				-124.13%
34992	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村于新六分9右4	315	2.22%	276.5	276.5				-44.23%
34993	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分7柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
34994	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变156珠江甲线	珠江干珠江甲线1之1柱上变压器	315	94.60%	0	0	2023年1月			-30.22%
34995	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右4	315	30.16%	188.5	188.5				-40.23%
34996	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	方溪变356闸上乙线闸上干18柱上变压器	315	18.10%	0	0				-36.62%
34997	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左2变压器	250	48.00%	0	0				-38.49%
34998	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干57变压器	250	20.48%	173.8	173.8				-50.93%
34999	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分66	180	86.33%	0	0	2022年12月			-42.10%
35000	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分60+1	315	97.78%	0	0	2022年12月			-42.38%
35001	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施官变170施北线施北干41	315	36.19%	0	0				-38.54%
35002	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左4	315	17.14%	0	0				-40.47%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35003	开发	昆明66kV变电站	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干38变压器	315	55.24%	109.5	109.5				-28.83%
35004	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右7公变	200	0.00%	180	180				0.00%
35005	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左4	315	50.79%	123.5	123.5				-45.03%
35006	沈河	万柳66kV变电站	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分7公变	315	2.29%	0	0				-46.29%
35007	沈河	市府66kV变电站	市府变558府北甲线	市府变562府北乙线红卫干12左3公变	500	48.32%	208.4	208.4				-41.15%
35008	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干49	315	13.65%	0	0				-31.12%
35009	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分46左11	200	46.20%	87.6	87.6				-34.13%
35010	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左6左7	100	66.30%	0	0				-42.56%
35011	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线大厦西分10左1之1柱上变压器	315	40.95%	0	0				-42.35%
35012	和平	方型66kV变电站	方型变50428宁波乙线	宁波乙线87	400	35.70%	217.2	217.2				-40.54%
35013	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左8公变	200	33.60%	0	0				-45.10%
35014	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线46左8	160	23.50%	0	0				-59.99%
35015	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左12	315	48.25%	0	0				-30.23%
35016	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右2	315	45.71%	0	0				-44.97%
35017	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55484工大甲线	工大干18右5	315	85.33%	14.7	14.7	2022年12月			-37.91%
35018	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线3	400	9.00%	324	324				-41.61%
35019	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29右4	315	55.24%	0	0				-14.09%
35020	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	小毛线毛光干黎明分4	400	30.90%	236.4	236.4				-45.82%
35021	和平	广州66kV变电站	广州变468广马乙线	广马乙线32左5	315	32.06%	182.5	182.5				-41.41%
35022	皇姑	文北66kV变电站	文北变70442文方乙线	文方干77柱上变压器	315	40.95%	0	0				-67.57%
35023	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	同南甲线44右4	315	57.14%	103.5	103.5				-30.67%
35024	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	东纬分5	315	62.54%	0	0				-45.41%
35025	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	肇西线肇西干34变台	160	35.31%	0	0				-30.95%
35026	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左1之1柱上变压器	315	47.94%	0	0				-44.07%
35027	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分6柱上变压器	315	67.05%	0	0				-48.28%
35028	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干0右1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
35029	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12右1柱上变压器	315	52.38%	0	0				-42.18%
35030	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干69左9加1	200	33.00%	0	0				-23.85%
35031	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分4左2	250	3.20%	0	0				-28.73%
35032	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右10	160	89.00%	0	0	2024年6月			-43.95%
35033	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	连变348向工甲线向工干油漆分5柱上变压器	315	21.08%	217.1	217.1				-38.72%
35034	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变1变	630	13.02%	0	0				-42.97%
35035	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变1变	500	13.60%	0	0				-45.11%
35036	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
35037	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变2号变	630	36.19%	0	0				-42.10%
35038	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂乙丙箱变1号变	500	107.52%	0	0	2024年9月			-42.23%
35039	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	富贵小区主变	500	49.20%	204	204				-38.86%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35040	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站2变压器	500	41.60%	242	242				-42.01%
35041	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变2变	630	12.06%	364	364				-51.55%
35042	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变1号变	630	35.24%	0	0				-42.41%
35043	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	湾景华庭1#1#主变	400	16.00%	296	296				-41.11%
35044	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变1号变	400	30.40%	0	0				-40.86%
35045	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变2号变	630	17.46%	0	0				-45.76%
35046	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变2变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-38.67%
35047	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站201	630	17.46%	0	0				-45.71%
35048	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站201	630	20.19%	0	0				-45.82%
35049	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站201	630	41.14%	307.8	307.8				-50.99%
35050	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变1	630	56.83%	0	0				-45.99%
35051	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站2变压器	630	32.51%	0	0				-54.08%
35052	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	金奥小区3变电站2变压器	630	35.81%	0	0				-42.45%
35053	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山4箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-44.14%
35054	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	金三角小区变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
35055	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	酃都1期1箱变1变压器	630	29.21%	383	383				-45.25%
35056	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站2变压器	630	11.05%	0	0				-42.13%
35057	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	城建花园7变电站201	315	14.48%	237.9	237.9				-39.12%
35058	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	今日阳光5变电站201	630	33.33%	0	0				-36.90%
35059	沈河	大东66kV变电站	大东变052城南甲线	滨河2变电站2变压器	315	37.46%	0	0				-40.65%
35060	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-40.59%
35061	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	惠和公寓1变电站201	630	30.79%	373	373				-45.38%
35062	和平	方型66kV变电站	方型变742方学乙线	泰宸4#1主变	500	10.88%	0	0				-38.15%
35063	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲6箱变1号变	500	24.00%	0	0				-39.83%
35064	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	绿景花园21#主变	630	16.83%	0	0				-43.73%
35065	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	大格7号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-42.78%
35066	皇姑	望花66kV变电站	望花变70266望柳线	中远颐和二期期3箱变1	800	20.70%	0	0				-10.98%
35067	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站2号变	630	36.51%	0	0				-43.22%
35068	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站1变	630	17.78%	0	0				-44.37%
35069	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站201	630	28.25%	389	389				-41.83%
35070	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	阳光配变站1变压器	630	33.90%	0	0				-43.03%
35071	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	友联2箱变1变压器	315	65.08%	0	0				-38.54%
35072	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华街5变电站201	250	0.00%	0	0				0.00%
35073	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	富民变电站2变压器	630	87.30%	0	0	2024年6月			-43.03%
35074	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	敬宾东街西箱变1变压器	315	40.38%	0	0				-44.41%
35075	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	怡景新居箱变1变压器	315	32.06%	0	0				-56.66%
35076	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0				-31.36%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35077	沈河	长青66kV变电站	长青变446长萃乙线	丰乐5箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-42.15%
35078	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站201	400	34.00%	224	224				-58.20%
35079	铁西	历工66kV变电站	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站201柜	500	12.48%	387.6	387.6				-38.72%
35080	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路8变电站201柜	315	36.51%	0	0				-38.09%
35081	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变1变	630	24.00%	0	0				-46.40%
35082	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变1变压器	400	42.60%	0	0				-44.46%
35083	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-44.30%
35084	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期7箱变2变压器	315	0.00%	0	0				-163.83%
35085	沈河	顺城220kV变电站	顺城变080广宜乙线	电工南箱变1变压器	315	70.48%	61.5	61.5				-39.05%
35086	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站1变压器	400	31.50%	0	0				-41.12%
35087	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	艺术名家2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-45.18%
35088	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变2变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-44.76%
35089	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	望花3变电站2站内变压器	500	24.00%	0	0				-42.85%
35090	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站201柜	400	49.60%	0	0				-41.56%
35091	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型3变电站201柜	200	46.20%	87.6	87.6				-37.01%
35092	沈河	长青66kV变电站	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站2变压器	500	71.36%	0	0				-35.24%
35093	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	药研院住宅箱变1变压器	630	14.92%	0	0				-38.62%
35094	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	科技花园箱变2变压器	400	18.00%	0	0				-42.06%
35095	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	桃仙居2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0				-41.32%
35096	大东	农大66kV变电站	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.74%
35097	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变1变压器	630	58.29%	0	0				-49.60%
35098	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站2站内变压器	500	17.92%	0	0				-40.92%
35099	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变2	630	6.48%	0	0				0.00%
35100	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站201	400	13.20%	307.2	307.2				-40.48%
35101	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	加州西区2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35102	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-39.64%
35103	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站1变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-44.71%
35104	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-42.25%
35105	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变1	500	22.08%	0	0				-56.73%
35106	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
35107	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站201柜	630	55.56%	94	94				-45.58%
35108	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
35109	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
35110	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变2	630	13.97%	0	0				-43.09%
35111	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变1号变	400	0.40%	0	0				-263.36%
35112	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期2箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
35113	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升B1变电站2变压器	500	31.36%	293.2	293.2				-41.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35114	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园1箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-35.97%
35115	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	三院分29	400	27.25%	251	251				-38.10%
35116	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑2箱式变电站配电变压器	500	21.60%	0	0				-43.32%
35117	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干10左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				-58.09%
35118	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25542孝星线	景园三期-2小区2局维变电站202配电变压	800	37.13%	0	0				65.92%
35119	皇姑	长江66kV变电站	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0				-37.74%
35120	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站201间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-32.03%
35121	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-39.10%
35122	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林1箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0				-34.94%
35123	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村一组照明	30	84.00%	1.8	1.8	2024年6月			-48.61%
35124	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	万科未来城二期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35125	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	万科未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35126	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	万科未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.90%	0	0				2.48%
35127	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分7+2公变	315	11.11%	248.5	248.5				-45.14%
35128	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)201间隔配电变压器	500	13.20%	0	0				-45.46%
35129	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干11	400	35.40%	0	0				-93.96%
35130	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨2灯	200	79.50%	21	21				-30.87%
35131	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-45.37%
35132	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	造纸线哈户东分支011	50	12.00%	39	39				-24.23%
35133	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	福居园2变电站2变压器	500	21.76%	57	57				-39.80%
35134	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站1变压器	400	14.70%	0	0				3.13%
35135	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅北区2变电站2号配电变压器	630	25.40%	0	0				-43.06%
35136	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右71左9	100	67.50%	0	0				-19.37%
35137	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆台村照明	160	84.00%	0	0	2024年12月			-42.03%
35138	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	后林新村1箱变2变压器	500	101.76%	0	0	2024年6月			-0.99%
35139	浑南	榆树66kV变电站	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站1号变压器	800	32.25%	0	0				-44.69%
35140	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十号(微)	400	32.70%	229.2	229.2				16.09%
35141	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	泰华林8箱变2配电变压器	630	20.57%	0	0				-25.24%
35142	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站1变电站	630	14.48%	0	0				-42.16%
35143	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线赵家卜甲18	200	19.20%	0	0				-39.11%
35144	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线柏和干114	100	102.40%	0	0	2025年2月			-37.23%
35145	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾(首二期)2箱式变电站2号变	630	31.24%	0	0				-44.22%
35146	和平	青年66kV变电站	青年变362青好线	宁省电力有限公司出线间隔201配电变	400	18.00%	0	0				-39.13%
35147	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6658官立甲线	武镇分81右2右2	200	64.20%	51.6	51.6				7.14%
35148	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院后	100	105.60%	0	0	2024年6月			-34.76%
35149	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院考核	400	21.83%	0	0				-36.63%
35150	和平	和平66kV变电站	和平变162同北甲线	二北二甲3KB成林宾馆出线间隔配电变	400	44.80%	180.8	180.8				-34.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35151	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	招商公园8变电站2配电变压器	630	10.48%	0	0				82.83%
35152	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	大棚台3	100	3.60%	86.4	86.4				-51.86%
35153	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马屯支18	100	71.70%	0	0				-29.71%
35154	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房5组照明	250	49.84%	100.4	100.4				-39.99%
35155	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分07	100	72.50%	17.5	17.5				-31.99%
35156	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西北台照明(改造)	100	92.85%	0	0	2025年4月			12.33%
35157	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委南台	200	77.00%	26	26				-37.30%
35158	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右5	315	25.71%	0	0				-45.09%
35159	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分85变台	100	49.50%	0	0				-40.55%
35160	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站1号变压器	630	19.05%	173	173				-43.53%
35161	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	金沙岭肇5变电站1变压器	630	40.00%	315	315				-41.07%
35162	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干90左8	200	16.80%	146.4	146.4				-3.06%
35163	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	500	20.80%	0	0				-39.07%
35164	新民	新兴66kV变电站	新兴变16962兴福线	美国郡4变电站2变压器	630	5.08%	535	535				-32.82%
35165	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	上深甲干后康分金德胜支山庄支5左15柱	400	10.75%	0	0				-4.94%
35166	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水二支19左4柱上变压器	400	6.00%	0	0				38.16%
35167	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	君悦美景2箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
35168	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分43	160	58.13%	51	51				-46.50%
35169	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分6	250	22.00%	0	0				-43.03%
35170	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变566松南乙线	松南乙线173	200	41.60%	0	0				-33.00%
35171	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园三期3变压器	800	46.13%	351	351				-40.88%
35172	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	西湖俪景5站房1变压器	630	24.63%	19	19				-44.89%
35173	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期2局维-1	800	33.38%	0	0				-39.04%
35174	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤4变电站1变压器	400	26.25%	0	0				-42.66%
35175	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	新安干小三家分60变台	200	38.00%	104	104				-53.39%
35176	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	德园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.49%	267	267				81.50%
35177	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰5小区1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-14.86%
35178	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干80右13左20	100	67.80%	22.2	22.2				-26.33%
35179	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	施文乙线45+1右1	400	0.45%	0	0				-2.67%
35180	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站202	500	76.80%	0	0				-38.75%
35181	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线五委新区	400	89.70%	0	0	2024年9月			-40.67%
35182	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线高八四台分1-1右1柱上变压器	200	20.40%	139.2	139.2				8.98%
35183	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	沈大学生公寓1站内变压器	630	32.70%	361	361				-39.12%
35184	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-38.45%
35185	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河大棚	80	36.75%	0	0				-38.79%
35186	康平	郝官66kV变电站	郝官变8704三台子线	三台子线四分支04	200	26.10%	127.8	127.8				-25.82%
35187	康平	城南66kV变电站	城南变2514铸造线	铸造线煤矿居民支02	250	85.68%	10.8	10.8	2023年2月			-40.83%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35188	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60168施文乙线	城18号变电站201间隔（施文乙线）配电	800	46.80%	0	0				15.42%
35189	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站2号变压器	800	0.00%	720	720				-189.20%
35190	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站201配电变压器	800	17.63%	0	0				-36.21%
35191	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
35192	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站1变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-45.04%
35193	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	水润2箱变2变压器	800	31.50%	468	468				9.43%
35194	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利干32	200	66.50%	0	0				-38.90%
35195	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线下铺几02	400	11.40%	314.4	314.4				16.48%
35196	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变2变压器	800	20.40%	0	0				-42.05%
35197	新民	温台66kV变电站	温台变1104安李线	安李于123右9变台	200	25.30%	129.4	129.4				-45.65%
35198	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站1号变压器	800	10.00%	0	0				-46.76%
35199	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园箱式变电站1号变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-55.53%
35200	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左27变台	200	39.40%	101.2	101.2				-48.31%
35201	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站1号变压器	630	10.16%	0	0				90.86%
35202	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支6右23左4	200	39.00%	102	102				-68.93%
35203	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右23	200	56.70%	66.6	66.6				-38.06%
35204	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	融城七英里1箱变1变压器	800	20.70%	0	0				7.97%
35205	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	金叶2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-44.27%
35206	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-47.80%
35207	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	伏水孙甲线王启分11号右18+1号柱上变	200	36.60%	106.8	106.8				-52.78%
35208	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱2号变压器	630	29.52%	381	381				-36.63%
35209	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-48.65%
35210	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园8箱变1变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-42.62%
35211	东陵	祝家66kV变电站	王滨乙线	家变304王滨线王滨干沙地分03柱上变压	315	49.52%	127.5	127.5				-33.28%
35212	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	305祝高线祝高干晚枫分北沟支右15柱上	30	69.33%	0	0				-31.80%
35213	沈北	清水66kV变电站	清依线	后腰分2（后腰A台）	200	38.70%	0	0				-28.90%
35214	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关大队支04	200	54.60%	0	0				-18.67%
35215	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站2配电变压器	800	20.25%	558	558				-35.67%
35216	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20084劝维线	润置地南区一期1变电站201间隔配电变压	630	42.29%	300.6	300.6				-43.19%
35217	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线韩达台分支线005	50	67.20%	0	0				-62.98%
35218	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第1箱201配电变压器	630	45.40%	0	0				-35.72%
35219	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期二组1变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0				7.86%
35220	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西营子支3	100	102.20%	0	0	2024年6月			-34.20%
35221	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站2变压器	500	37.44%	262.8	262.8				-40.77%
35222	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	名都21号变电站201间隔（施恒线）配电变	800	24.00%	0	0				9.48%
35223	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛东台	200	39.60%	0	0				-37.07%
35224	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站1变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-51.34%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35225	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右2	100	25.20%	64.8	64.8				-47.00%
35226	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左6左3	80	49.00%	32.8	32.8				-70.68%
35227	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变178北尚甲线	金山北苑4小区箱变2配电变压器	630	15.87%	0	0				5.35%
35228	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏家干15	200	7.58%	0	0				-12.73%
35229	浑南	于山66kV变电站	于山变774于城线	星河湾三期B区4号变电站2号配电变压器	800	10.20%	0	0				42.76%
35230	东陵	上佰66kV变电站	汪家乙线	东湖家园3箱变1变压器	630	11.75%	0	0				-45.59%
35231	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	隆登花园1箱变1变压器配电变压器	500	41.20%	0	0				-40.30%
35232	浑南	下深66kV变电站	下深变248深桃甲线	星河湾二期2变电站2号配电变压器	630	7.62%	0	0				20.50%
35233	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站1配电变压器	500	24.96%	0	0				-40.19%
35234	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	三盈房地产开发有限公司4.1箱变201配电变	630	59.17%	0	0				-40.05%
35235	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74160柳北线	水湾小区1箱变1变总表（分）201配电变	630	20.19%	400	400				-38.81%
35236	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会2箱式变电站2配电变压器	630	50.00%	0	0				-39.63%
35237	于洪	后马66kV变电站	后马变后林线	后马变253后林线后马1台区	100	21.60%	68.4	68.4				-70.49%
35238	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒舍干20左11之1变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-40.03%
35239	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分48右4+1左1	200	0.00%	180	180				100.00%
35240	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平东北台	100	120.00%	0	0	2022年12月			-45.55%
35241	东陵	世园66kV变电站	世园变80568世满线	万科惠山花园3.2期4号箱变2变压器	400	12.30%	310.8	310.8				6.25%
35242	东陵	农大66kV变电站	农首线	双珑原著2箱变2变压器	800	13.20%	614.4	614.4				15.79%
35243	浑南	下深66kV变电站	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站2号配电变压器	630	37.62%	0	0				-38.86%
35244	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	10KV田前线前山分西山2机井支1	100	0.00%	0	0				12.36%
35245	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线敖宝分机井支18	50	1.20%	44.4	44.4				-185.71%
35246	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城小区3变电站2变压器	800	47.40%	0	0				-34.26%
35247	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站201	800	32.40%	0	0				-38.16%
35248	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				22.99%
35249	新民	梁山66kV变电站	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右1变台	200	38.10%	103.8	103.8				26.16%
35250	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站202配电变压器	500	43.84%	0	0				18.38%
35251	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站1号变压器	400	34.20%	175	175				-29.57%
35252	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左17	100	69.30%	20.7	20.7				-40.81%
35253	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站2变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-31.28%
35254	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分42	315	31.52%	0	0				-36.07%
35255	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线土地局考核	100	38.70%	0	0				-25.65%
35256	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区4变电站2变电站	500	29.12%	0	0				-48.74%
35257	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干051	250	83.04%	0	0	2022年12月			-39.31%
35258	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站202	630	22.86%	423	423				-41.91%
35259	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	北欧云著小区2变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-1130.53%
35260	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村16台区	160	5.25%	135.6	135.6				-37.91%
35261	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	大兰3组大棚（2021微）	200	33.90%	112.2	112.2				-29.15%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35262	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	小微沙岭新岭南路1号台	200	63.00%	54	54				-1.61%
35263	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区2变电站2变压器	630	14.60%	475	475				-40.76%
35264	皇姑	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干44左8右1	400	26.40%	0	0				5.90%
35265	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅19变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-39.06%
35266	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分61右5	100	0.00%	90	90				-2314.51%
35267	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20260滑应甲线	YHG_金城住宅201间隔配电变压器	630	38.10%	327	327				-42.43%
35268	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站2配电变压器	630	36.19%	339	339				-37.20%
35269	皇姑	文北66kV变电站	文北变70472文溪线	城一期A区、B区小区4箱式变电站2配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
35270	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				-40.09%
35271	浑南	榆树66kV变电站	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站2变压器	500	18.00%	0	0				-39.83%
35272	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站202配电变压器	500	25.60%	0	0				-30.28%
35273	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线123	160	3.38%	138.6	138.6				-94.53%
35274	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房七八组照明	400	25.30%	208	208				-36.41%
35275	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分32	200	48.30%	83.4	83.4				-32.53%
35276	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1201配电变压器	400	24.00%	264	264				-20.10%
35277	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区19变电站2变压器	630	17.46%	121	121				-43.91%
35278	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园8箱变1变压器	800	33.60%	0	0				-22.04%
35279	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分48右11左6右23左14	200	47.40%	85.2	85.2				-43.84%
35280	于洪	五金66kV变电站	五机甲线	东民变344东前线前民村东台区	250	31.36%	0	0				-39.35%
35281	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线双西西支07	200	0.00%	0	0				-38.72%
35282	东陵	中马66kV变电站	满堂线	世贸棋盘山四期3变电站1变压器	630	10.29%	0	0				22.12%
35283	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村8变电站202柜	630	18.10%	453	453				-43.75%
35284	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线拉三大棚分支005	50	0.00%	45	45				0.00%
35285	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	御玺1号变电站201间隔（施雅线）配电变	630	33.65%	0	0				6.17%
35286	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	御玺2号变电站201间隔（施雅线）配电变	630	72.70%	0	0				4.50%
35287	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线29右6左1变台	200	80.70%	0	0	2024年6月			7.56%
35288	法库	秀水66kV变电站	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子西台几6	315	35.68%	0	0				-40.89%
35289	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20+1变台	200	37.20%	0	0				-33.06%
35290	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	大中央广场一期1号变电站201间隔配电变	630	26.03%	0	0				5.27%
35291	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖五号（微）	400	27.60%	249.6	249.6				17.27%
35292	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园2小区变电站1变压器	630	32.76%	121	121				-40.92%
35293	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	阳光里4小区变电站1变压器	630	24.38%	170	170				-37.79%
35294	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线苗圃支线027	50	75.00%	7.5	7.5				-45.45%
35295	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	花760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家	100	108.90%	0	0	2023年6月			-61.79%
35296	沈河	顺城220kV变电站	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-40.90%
35297	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0				-40.97%
35298	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俪线	太湖明珠花园四期2变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0				20.46%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35299	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	阳宏远路灯管理服务有限公司（孝信街与	200	3.30%	0	0				5.91%
35300	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	欧博城5箱变1变压器	315	29.71%	0	0				-41.83%
35301	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站1变压器	500	17.20%	0	0				-44.00%
35302	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	李祥卜3队台	200	50.70%	78.6	78.6				-31.90%
35303	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际10号变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				-39.67%
35304	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站1变压器	630	46.98%	0	0				-41.33%
35305	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分05变压器	100	32.10%	57.9	57.9				-55.47%
35306	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	天兴家园箱变2变压器	500	42.72%	236.4	236.4				-40.92%
35307	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	汪家甲干汪北分13右04柱上变压器	315	15.87%	0	0				-126.74%
35308	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右2右5	200	19.80%	140.4	140.4				100.00%
35309	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-40.53%
35310	开发	宁官220kV变电站	宁官变95088宁九线	圣诺园三期1变电站2变压器	630	23.87%	416.6	416.6				-39.12%
35311	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线045	50	22.40%	33.8	33.8				-28.74%
35312	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线信用社	100	58.80%	0	0				-39.99%
35313	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站2变压器	630	25.24%	0	0				-49.46%
35314	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站1配电变压器	630	27.94%	391	391				-35.52%
35315	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线二牛七组支线003	200	89.10%	1.8	1.8	2024年12月			-59.55%
35316	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-12.05%
35317	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分119	200	16.50%	147	147				-34.51%
35318	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右5	315	30.16%	188.5	188.5				-44.09%
35319	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）4变电站1配电变压器	800	51.60%	307.2	307.2				8.22%
35320	和平	青年66kV变电站	青年变378彩塔乙线	春河里2.3期小区变电站202配电变压器	800	24.75%	0	0				-37.25%
35321	大东	北兴66kV变电站	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变2变压器	500	13.44%	382.8	382.8				-43.07%
35322	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区5变电站1变压器	630	48.89%	0	0				-42.64%
35323	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	601所2箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				-38.99%
35324	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	601所3箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				-41.13%
35325	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-31.52%
35326	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子井分07	200	17.10%	145.8	145.8				-57.18%
35327	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站1变压器	500	25.28%	0	0				-35.16%
35328	沈北	孝信66kV变电站	孝科线	泓府一期3局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0				13.59%
35329	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分162+1	50	79.80%	5.1	5.1				-38.85%
35330	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期2箱变（单）	400	31.88%	0	0				-36.77%
35331	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站2变压器	630	33.97%	353	353				-41.36%
35332	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站202变压器	800	53.63%	291	291				-44.88%
35333	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
35334	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线老城分64右1	100	0.00%	90	90				5.13%
35335	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿干崔三分30左17变台	200	62.40%	55.2	55.2				68.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35336	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	可畔新城小区一期二组团4号变电站变压器	630	22.10%	215	215				-41.72%
35337	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-43.53%
35338	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几60右10	100	0.00%	0	0				0.00%
35339	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区2变电站1变压器	500	44.16%	0	0				-37.64%
35340	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干15	315	64.76%	0	0				-42.47%
35341	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-2	315	38.10%	0	0				-46.54%
35342	浑南	新南66kV变电站	新南044新盈线	华发德仁里1号变电站2号配电变压器	630	15.56%	0	0				8.50%
35343	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线小田屯支20柱上变压器	400	11.10%	0	0				-54.59%
35344	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	同联房屋变电站1变压器	500	42.24%	0	0				-44.68%
35345	大东	如意66kV变电站	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站1站内变压器	800	26.25%	0	0				-42.29%
35346	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-44.61%
35347	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变202间隔配电变压器	500	38.40%	0	0				-41.09%
35348	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线101分04	200	32.85%	114.3	114.3				-44.27%
35349	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站1号变压器	630	2.48%	551.4	551.4				-12.87%
35350	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-36.48%
35351	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站1号变压器	630	27.30%	395	395				-15.98%
35352	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛南二台	315	57.14%	103.5	103.5				-30.29%
35353	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左6左2变台	250	66.24%	0	0				8.34%
35354	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55452齐医线	时代悦小区2变电站201间隔配电变压器	800	8.10%	0	0				53.71%
35355	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-40.64%
35356	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村4号变电站1变压器	630	66.29%	0	0				-35.11%
35357	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑8变电站2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-37.16%
35358	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支26变台	200	56.40%	67.2	67.2				-25.39%
35359	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支17变台	200	29.20%	121.6	121.6				-25.84%
35360	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线152	100	98.10%	0	0	2024年9月			-30.86%
35361	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分03	200	44.10%	0	0				-78.99%
35362	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜养牛场台	80	73.69%	13.05	13.05				-32.80%
35363	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾二期5变电站2变压器	800	19.13%	567	567				-40.42%
35364	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站201配电变压器	400	48.80%	0	0				-36.02%
35365	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡4箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0				-43.27%
35366	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支8左4变台	200	19.20%	141.6	141.6				-22.88%
35367	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	东高村5机井	50	50.40%	0	0				-81.93%
35368	于洪	范屯66kV变电站	范新线	小微皮台村南台	200	47.40%	85.2	85.2				-904.95%
35369	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期1箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0				-41.65%
35370	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期2箱式变电站2配电变压器	800	27.38%	0	0				-39.98%
35371	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	信家烧麦公变台	400	32.10%	231.6	231.6				100.00%
35372	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10152劝连线	碧水丽城1小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35373	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	广府乙线9	315	34.29%	175.5	175.5				-47.51%
35374	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	融创观澜壹号1局维变电站202配电变压器	800	38.70%	0	0				2.69%
35375	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分7变压器	100	31.80%	58.2	58.2				-50.04%
35376	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村5机井	50	8.00%	41	41				-25.30%
35377	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井1台	100	77.60%	0	0				-51.15%
35378	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井1台	100	14.80%	75.2	75.2				-44.53%
35379	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	北长村14机井	100	67.20%	22.8	22.8				-51.95%
35380	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾1变电站2号变压器	630	5.40%	0	0				54.26%
35381	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站201配电变压器	630	51.75%	0	0				-44.09%
35382	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	其变503大红线大红干马塘房分七八组支14	100	76.80%	13.2	13.2				-37.67%
35383	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线王屯分14右12变台	200	25.65%	128.7	128.7				-35.35%
35384	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变0372电台线	庄园分12+1右1	200	22.20%	0	0				-13.85%
35385	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	文竹家园3号变电站202配电变压器	400	21.20%	0	0				-38.50%
35386	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	小含干48柱上变压器	50	24.00%	0	0				-20.32%
35387	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	中烟干立新分大黑支21	315	19.37%	0	0				10.22%
35388	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分八家子支B台分支8	315	31.75%	0	0				8.14%
35389	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	东七2变电站1变压器	400	30.38%	0	0				-34.11%
35390	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡村7机井	50	32.40%	28.8	28.8				2.56%
35391	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区1变电站102配电变压器	630	41.27%	0	0				2.03%
35392	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线16左23右10	100	94.00%	0	0	2025年4月			-35.38%
35393	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线浪子分11	100	110.60%	0	0	2023年1月			-34.27%
35394	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线平江线主干035	100	103.80%	0	0	2025年4月			-26.55%
35395	于洪	光辉66kV变电站	光南线	小微两家子村西台	400	5.70%	337.2	337.2				25.96%
35396	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线敬老院支003	50	91.60%	0	0	2024年6月			-490.13%
35397	于洪	新得胜66kV变电站	得专线95440	澳海澜庭二期1站房1配电变压器	800	36.00%	432	432				-42.66%
35398	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线吉康分10左1变台	400	62.70%	0	0				10.04%
35399	沈河	文艺66kV变电站	文艺变942文湖甲线	金生1箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0				-41.82%
35400	法库	果园66kV变电站	果蕴线	铂金公馆一号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-39.61%
35401	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线24左3变台	200	48.90%	82.2	82.2				-38.91%
35402	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几8	200	33.60%	0	0				-28.77%
35403	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园82号变压器	630	23.62%	0	0				-43.57%
35404	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	地产开发有限公司坤湖郛舍3变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-34.18%
35405	法库	果园66kV变电站	果子园变418果府线	中冠健身会所2变压器间隔配电变压器	800	13.88%	12	12				-31.73%
35406	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站1变压器	630	5.56%	0	0				-33.24%
35407	辽中	金山66kV变电站	金山变45566金冷线	金山堡北照明（煤改洁）	400	10.50%	318	318				10.40%
35408	大东	粮仓66kV变电站	10kV粮善乙线65582	中海汇德理3箱变2变压器	800	5.00%	680	680				22.94%
35409	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期3配电站1母线201配电变压器	630	33.65%	0	0				6.25%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35410	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支2变压器	50	18.60%	35.7	35.7				-70.82%
35411	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
35412	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	小微平罗2村1号台	400	29.10%	0	0				1.88%
35413	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	沙河村北6号台	200	71.40%	0	0				-38.61%
35414	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	华茂央府1号变电站2号配电变压器	500	31.20%	0	0				-45.37%
35415	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	华茂央府2号变电站2号配电变压器	630	31.62%	0	0				-34.81%
35416	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站201柜	250	58.00%	0	0				-45.70%
35417	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分09	400	68.70%	0	0				-21.05%
35418	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	融创融公馆2箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0				7.52%
35419	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜南台	400	45.00%	180	180				-29.59%
35420	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线白西分支009	200	31.35%	117.3	117.3				-45.28%
35421	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线西北分前山支前山东台支001	200	40.58%	98.85	98.85				-30.21%
35422	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线红二分支线002	200	31.20%	0	0				-39.66%
35423	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线王家店支002	200	20.55%	138.9	138.9				-31.16%
35424	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期2变电站201配电变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
35425	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞家园4箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-35.74%
35426	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次1主变	500	23.20%	0	0				-37.94%
35427	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87加1变压器	250	77.12%	0	0				-42.05%
35428	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	祝高线祝高干12柱上变压器	400	37.20%	0	0				-21.33%
35429	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线36左1左5	200	74.70%	0	0				-34.43%
35430	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-40.36%
35431	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0				-40.91%
35432	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红干192变台	200	15.90%	148.2	148.2				-34.28%
35433	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线马王一支02	315	15.81%	0	0				-30.24%
35434	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1225育才线	板厂南考核1变压器1	160	55.88%	0	0				-47.93%
35435	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分8变台	400	30.60%	0	0				34.27%
35436	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	会展一号4箱变201配电变压器	400	63.00%	0	0				-41.12%
35437	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支2左1	315	106.35%	0	0	2023年9月			-12.23%
35438	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺村支9东分5	400	11.70%	313.2	313.2				100.00%
35439	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支81柱上变压器	100	40.20%	49.8	49.8				-28.99%
35440	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站1变压器	400	20.80%	0	0				-36.86%
35441	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站1变压器	800	17.25%	582	582				-42.33%
35442	于洪	光辉66kV变电站	光专线	光辉变813光专线开隆村北台	200	50.10%	79.8	79.8				-45.92%
35443	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1163西高线	西高照明新建2号	400	29.10%	0	0				-14.68%
35444	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	中粮2箱变2变压器	400	33.30%	0	0				-17.96%
35445	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门第一城5箱变201间隔配电变压器	630	29.97%	378.2	378.2				-36.21%
35446	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都16号变电站202间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				-34.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35447	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	团山子线张东分支007	200	51.98%	0	0				-32.84%
35448	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干35加1变压器	315	0.63%	0	0				-67.52%
35449	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	御康府1箱式变电站201间隔配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				-29.99%
35450	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街东北照明	500	56.40%	168	168				-24.88%
35451	和平	展览66kV变电站	展览变896展科乙线	计量分5左4	315	40.63%	0	0				-44.66%
35452	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚干58左12+1左8	200	0.00%	180	180				0.00%
35453	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分112	50	76.00%	7	7				-39.38%
35454	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站2变压器	630	55.24%	219	219				-41.47%
35455	法库	果园66kV变电站	果北乙线	中贸国际间隔202配电变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-37.24%
35456	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干054	200	60.50%	0	0				-44.13%
35457	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑3箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-40.00%
35458	铁西	历工66kV变电站	历工变10458历南甲线	香域蓝山1变电站202变压器	630	28.89%	0	0				-44.49%
35459	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	87.90%	0	0	2024年7月			6.08%
35460	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	里4号变电站201间隔（下深乙线）配电变	800	23.40%	0	0				45.96%
35461	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0				-25.94%
35462	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之1柱上变压器	315	32.38%	0	0				-60.81%
35463	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变1号变压器变压器	630	54.29%	0	0				-39.40%
35464	东陵	农大66kV变电站	农首线	银河湾三期1箱变2号变压器	630	16.67%	462	462				-34.24%
35465	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	东郡园2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-39.60%
35466	于洪	兰台66kV变电站	兰汇线	沙岭村11台区	100	129.60%	0	0	2022年12月			-36.16%
35467	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文华西4台	200	62.80%	0	0				-27.13%
35468	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站2变压器	630	11.43%	495	495				-39.10%
35469	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站201配电变压器	630	18.10%	453	453				-43.52%
35470	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
35471	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	花园新村2变电站201	630	43.49%	0	0				-43.10%
35472	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和城一期2号配电室2号配电变压器	500	34.24%	0	0				-39.72%
35473	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61772佟恒乙线	文旅城西4号变电站201间隔（甲）配电变	630	7.30%	521	521				99.42%
35474	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期1箱变201间隔	630	40.00%	0	0				-36.79%
35475	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分45加1	400	30.60%	0	0				-64.95%
35476	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	建大新家园5箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-40.69%
35477	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线139右1变台	200	44.70%	0	0				8.83%
35478	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	牛心坨村综合一台	200	65.10%	0	0				17.55%
35479	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都10号变电站201配电变压器	800	40.50%	0	0				-39.65%
35480	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线和平八队支06	160	48.38%	66.6	66.6				-31.68%
35481	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	九韵风华1变电站2号配电变压器	800	39.00%	0	0				-39.17%
35482	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	香棋蓝郡小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-45.45%
35483	大东	毛君66kV变电站	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分10	250	38.56%	128.6	128.6				-58.21%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35484	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	监狱分9柱上变压器	315	97.14%	0	0	2022年12月			-96.12%
35485	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分36（东拉拉村碑南）	200	21.60%	136.8	136.8				-55.87%
35486	于洪	东民66kV变电站	东红线	东民变347东红线姚家三台区	100	0.00%	0	0				-33.29%
35487	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站2变压器	400	21.60%	0	0				-40.86%
35488	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站2变压器	630	52.57%	0	0				-46.09%
35489	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	太湖明珠三期1局维变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0				3.45%
35490	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	重型锅炉箱式变电站配电变压器	630	4.13%	0	0				-13.79%
35491	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	春兰支33左6	400	38.50%	0	0				13.95%
35492	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				-41.19%
35493	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kv包家线包百分中街支12杆（中三台）	200	25.50%	0	0				-21.78%
35494	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kv包家线包百分中街支21杆（中四台）	200	88.50%	0	0	2025年4月			-21.17%
35495	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	兴北井支1右支0+1左T6台区	50	42.40%	23.8	23.8				-60.77%
35496	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线芦屯分王窝支2右1变台	200	39.20%	0	0				-15.03%
35497	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0				-44.60%
35498	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	阳安邦置业发展有限公司1箱202配电变压器	630	7.62%	0	0				-37.80%
35499	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70646天华甲线	悦府小区一期3局维变电站201配电变压器	800	9.75%	0	0				100.00%
35500	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	大辛c园2箱变201间隔配电变压器	315	20.19%	0	0				-48.02%
35501	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	石台北苑二期	630	18.57%	0	0				-42.20%
35502	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天棚线	房地产开发有限公司（西区）201间隔配	500	5.28%	0	0				-43.05%
35503	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	有限公司(中铁人杰水岸一期)2箱式变电站2	630	43.43%	0	0				-40.30%
35504	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区5变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0				-0.04%
35505	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关分24	100	62.70%	27.3	27.3				13.35%
35506	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳2电井分支10	80	55.88%	27.3	27.3				-55.20%
35507	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	花三乙线14变压器	400	37.00%	0	0				-45.41%
35508	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31550孟屯线	孟屯干84变台	200	31.20%	117.6	117.6				-72.37%
35509	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景二期2配电室201间隔配电变压器	800	65.10%	0	0				7.28%
35510	于洪	高明66kV变电站	高北线	共和新村1站房2变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-43.75%
35511	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站1配电变压器	500	30.00%	0	0				-40.29%
35512	沈北	新城子66kV变电站	新城线	王驿变844王全线五五分26左支006	50	116.80%	0	0	2022年12月			-35.41%
35513	新民	侯家66kV变电站	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站1变压器	630	17.46%	0	0				19.72%
35514	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干付家分27右4变台	200	49.50%	81	81				-32.86%
35515	沈河	长青66kV变电站	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变201配电变压器	400	29.10%	243.6	243.6				0.57%
35516	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	义友2箱变1变压器	800	56.70%	266.4	266.4				-38.20%
35517	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	水岸8变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-46.73%
35518	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	天坛干111左5右1侨兴公寓（自维）201变	630	12.06%	491	491				-41.13%
35519	大东	大志66kV变电站	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分37加1	200	22.20%	0	0				-6.34%
35520	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kv柏和线和平村分05	200	56.40%	67.2	67.2				-22.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35521	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分3左1柱上变压器	400	102.00%	0	0	2024年6月			32.28%
35522	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	新一尚品三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35523	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	张士新村三期小区变电站1变压器	800	12.90%	0	0				6.95%
35524	浑南	营盘66kV变电站	营盘变084营天线	天广场南区三期2变电站202间隔配电变压	500	76.80%	0	0				-39.37%
35525	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左1+1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
35526	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期4箱变	630	12.38%	0	0				7.82%
35527	新民	新民66kV变电站	新民变30170营西线	新民变170营西线营西干粮库分5右1	315	11.81%	0	0				-36.46%
35528	新民	金五台66kV变电站	金五台变713四台线	四台线河套分25右5变台	160	61.75%	45.2	45.2				-87.53%
35529	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线霍岗中台	50	85.20%	0	0	2024年6月			-42.17%
35530	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村 2.3组	400	26.35%	254.6	254.6				-32.81%
35531	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-47.44%
35532	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变2变压器	630	20.00%	441	441				-44.95%
35533	大东	望花66kV变电站	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-42.31%
35534	于洪	五金66kV变电站	五金变18140五兰甲线	小微前民3号台	400	43.20%	0	0				50.79%
35535	浑南	于山66kV变电站	于山变756于东线	四季上东一期1号变电站2号配电变压器	630	3.81%	0	0				69.27%
35536	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				6.38%
35537	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0				3.01%
35538	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	孙桃线孙桃干南岭分12左2柱上变压器	200	5.10%	0	0				8.94%
35539	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	小青新苑1站房1配电变压器	630	23.81%	417	417				-34.55%
35540	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线电管站东分5（电管站东台）	200	30.30%	0	0				-21.43%
35541	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线高屯支5变台	200	19.80%	0	0				-40.81%
35542	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵3箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-42.75%
35543	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分3+1	400	82.00%	32	32	2024年6月			-45.74%
35544	皇姑	道义66kV变电站	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线5柱上变压器	315	4.83%	0	0				-37.90%
35545	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右1柱上变压器	200	49.50%	0	0				-42.57%
35546	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	明星分4柱上变压器	200	46.50%	0	0				-64.08%
35547	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	祥龙干15公变	200	51.00%	78	78				-44.06%
35548	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干51	400	43.80%	0	0				-42.41%
35549	大东	毛君66kV变电站	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左9	315	6.67%	262.5	262.5				-31.44%
35550	开发	昆明66kV变电站	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右5变压器	315	16.25%	232.3	232.3				-54.72%
35551	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分31右1变压器	315	13.02%	0	0				-81.31%
35552	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左9右1	400	18.60%	0	0				-20.64%
35553	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左10加2	400	7.50%	0	0				-1939.54%
35554	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工干17变压器	315	55.24%	54	54				-34.71%
35555	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分13柱上变压器	400	89.00%	0	0	2022年12月			-47.05%
35556	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左3右1	315	19.37%	222.5	222.5				-48.36%
35557	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分5之6	315	36.76%	0	0				-42.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35558	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	大洼分10	50	132.00%	0	0	2023年1月			-29.98%
35559	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分16+1	315	37.46%	0	0				-25.50%
35560	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右9公	315	33.33%	0	0				-31.38%
35561	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右5+1柱上变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月			-40.56%
35562	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	连变350前塔乙线前塔干35右5柱上变压器	315	73.97%	0	0				-44.02%
35563	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分24	400	21.00%	0	0				-33.52%
35564	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20566应太乙线	南二干41	100	76.00%	0	0				-42.16%
35565	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干198变台	100	138.30%	0	0	2022年12月			-42.40%
35566	新民	东郊66kV变电站	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线49左2变台	100	133.50%	0	0	2025年5月			-38.67%
35567	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干65左3	200	31.20%	0	0				-43.79%
35568	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分73变压器	315	19.05%	0	0				-44.47%
35569	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25164黄河乙线	医院分15柱上变压器	315	28.89%	0	0				-46.02%
35570	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	陵变162黄河甲线黄河干50右2柱上变压器	200	46.40%	0	0				-45.13%
35571	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分32	200	47.20%	85.6	85.6				-43.34%
35572	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线7	315	54.10%	113.1	113.1				-71.19%
35573	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分10变压器	400	63.90%	0	0				-55.51%
35574	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分9之1柱上变压器	200	0.00%	0	0				-28.04%
35575	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干77柱上变压器	315	55.24%	0	0				-42.41%
35576	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干79左6柱上变压器	200	18.90%	0	0				-17.31%
35577	皇姑	长江66kV变电站	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分20柱上变压器	315	14.60%	0	0				-34.54%
35578	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经甲线22右3+1	315	35.56%	0	0				-41.44%
35579	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干28变压器	400	81.90%	32.4	32.4	2021年9月			-39.35%
35580	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线40	315	36.51%	0	0				-45.15%
35581	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线27左1变台	100	75.90%	0	0				-37.12%
35582	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线20	315	40.32%	0	0				-32.70%
35583	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干10	315	41.90%	0	0				-44.14%
35584	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
35585	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变1变	500	36.00%	0	0				-42.54%
35586	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	文化宫箱变	400	7.20%	0	0				-28.57%
35587	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	公安1箱变1	400	66.50%	0	0				-43.71%
35588	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
35589	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	沈辽路3变电站201	400	28.80%	244.8	244.8				-36.81%
35590	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变1号变	630	24.38%	364	364				-44.53%
35591	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二1箱变2号变	630	24.44%	0	0				-42.18%
35592	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变1号变	800	48.30%	0	0				-48.03%
35593	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变1号变	400	20.40%	0	0				-37.94%
35594	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变1号变	630	19.05%	0	0				-40.29%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35595	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	长宏公寓一次1主变	500	22.56%	0	0				-47.12%
35596	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变1号变	500	12.80%	0	0				-43.04%
35597	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界花园C区1#主变	630	12.06%	491	491				-46.26%
35598	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35599	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变1变压器	500	35.60%	0	0				-36.00%
35600	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	长南2箱变2	630	74.29%	0	0				-43.20%
35601	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	金沙江箱变1	630	50.48%	0	0				-42.10%
35602	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变1	630	13.02%	0	0				-40.99%
35603	开发	昆明66kV变电站	昆明变55946星海乙线	商贸二小区变电站1变压器	630	26.03%	403	403				-30.42%
35604	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园2小区变电站1变压器	630	0.00%	170	170				-39.80%
35605	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站1变压器	500	20.80%	170	170				-44.22%
35606	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站2号变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-29.48%
35607	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站201	400	42.90%	188.4	188.4				-43.55%
35608	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站202变压器	630	15.56%	469	469				-38.43%
35609	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站202柜	630	0.95%	319	319				-17.59%
35610	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站201柜	630	32.70%	319	319				-39.97%
35611	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变2变压器	630	17.14%	0	0				-43.94%
35612	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	花苑小区变电站202柜	800	48.50%	0	0				-40.85%
35613	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	重工街6变电站201柜	500	49.28%	0	0				-45.51%
35614	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变1变压器	630	41.27%	307	307				-47.16%
35615	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	金杯2箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-45.10%
35616	沈河	大东66kV变电站	大东变054城南乙线	现代家园8箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-39.91%
35617	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变2变压器	400	19.50%	57	57				-40.10%
35618	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变1变压器	500	22.00%	57	57				-44.29%
35619	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
35620	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲4箱变1号变	500	12.00%	0	0				-41.44%
35621	沈河	万柳66kV变电站	万柳变256五爱甲线	通天2箱变2变压器	400	82.80%	28.8	28.8	2024年12月			-43.06%
35622	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变2变压器	630	58.41%	199	199				-43.99%
35623	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区2变电站2变压器	630	36.83%	0	0				-39.66%
35624	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变1变压器	315	119.62%	0	0	2024年10月			-39.63%
35625	大东	善邻66kV变电站	善邻变81060善顺甲线	大众干10变电站1变压器	315	22.35%	213.1	213.1				-40.65%
35626	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站1变压器	500	25.20%	324	324				-44.15%
35627	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变1变	630	22.54%	425	425				-45.04%
35628	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站1变压器	630	54.92%	0	0				-42.91%
35629	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变2变压器	630	54.29%	7	7				-50.73%
35630	大东	顺城220kV变电站	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变2变	630	19.37%	445	445				-37.72%
35631	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	富云花都1变电站201	800	72.90%	136.8	136.8				-43.85%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35632	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变1变压器	400	19.25%	283	283				-45.44%
35633	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变2变压器	630	36.95%	0	0				-43.58%
35634	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-43.38%
35635	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	八家子小区2箱变2变压器	630	71.62%	115.8	115.8				-43.01%
35636	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品9变电站1变压器	400	19.50%	282	282				-43.41%
35637	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	黎明三小区箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-36.80%
35638	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-40.17%
35639	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
35640	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
35641	铁西	历工66kV变电站	历工变10458历南甲线	香域蓝山1变电站201	630	23.81%	0	0				-36.35%
35642	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-40.56%
35643	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠5箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-38.40%
35644	大东	农大66kV变电站	农大变80970农毛甲线	炮苑花都10箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-44.62%
35645	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站202 变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
35646	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	五彩新村箱变2变压器	500	45.12%	0	0				-41.21%
35647	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变1变压器	400	45.20%	0	0				-36.64%
35648	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站2变压器	630	34.60%	308	308				5.90%
35649	沈河	万柳66kV变电站	万柳变250万中乙线	永顺1箱变1变压器	400	0.00%	0	0				-43.70%
35650	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1011满西线	齐家照明综合(2023微)	400	74.70%	61.2	61.2				23.07%
35651	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	置尚都八期-3-1小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0				0.00%
35652	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分22左1右1柱上变压器	400	40.80%	0	0				-50.70%
35653	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城2箱变2变压器	630	22.54%	0	0				10.41%
35654	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	铁山变296中医乙线辽河分16右7柱上变压器	400	18.90%	0	0				-38.79%
35655	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0				-38.84%
35656	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站2号配电变压器	630	57.90%	0	0				-42.19%
35657	浑南	营盘66kV变电站	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站2号配电变压器	630	47.94%	0	0				-39.26%
35658	沈北	天乾66kV变电站	天金线	巴黎花园041-2分建一期1变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				35.54%
35659	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线173右8变台	80	58.13%	25.5	25.5				-36.27%
35660	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25376方安线	集美天城5变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0				47.06%
35661	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	升郡26号变电站202间隔（莱茵线）配电变压器	630	25.08%	0	0				8.14%
35662	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站2配电变压器	800	58.50%	0	0				-36.35%
35663	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干皂角树分28右9变台	200	21.75%	136.5	136.5				-21.15%
35664	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干80左1变台	200	61.73%	56.55	56.55				-18.31%
35665	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站2号变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-44.08%
35666	新民	新兴66kV变电站	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站2变压器	630	26.98%	397	397				-38.52%
35667	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城1变电站201间隔变压器	630	28.95%	384.6	384.6				100.00%
35668	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园6箱变2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-32.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35669	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	龙湖原府小区2局维变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0				25.87%
35670	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	龙湾1号变电站201间隔（白郡线）配电变	800	20.40%	0	0				-22.34%
35671	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	龙湾3号变电站201间隔（白郡线）配电变	630	28.89%	0	0				-27.53%
35672	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期202配电变压器	800	23.63%	531	531				-37.51%
35673	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城7变电站变压器	630	37.46%	0	0				-35.54%
35674	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长凤甲线	格林春晓5变电站1变压器	500	29.60%	0	0				-44.06%
35675	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干龙山分23柱上变压器	200	41.70%	96.6	96.6				-30.28%
35676	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	钱135龙山分24兴盛支26小末家支16柱上变	100	41.70%	48.3	48.3				-39.79%
35677	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74266虎西线	木材分15柱上变压器	1200	0.23%	1077.2	1077.2				-8.70%
35678	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变202配电变压器	800	10.13%	0	0				-34.07%
35679	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支22	100	63.30%	0	0				-33.35%
35680	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支031	200	54.60%	0	0				-33.30%
35681	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城4站房1变压器	630	0.00%	567	567				-40.92%
35682	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站2号配电变压器	800	25.88%	0	0				-40.51%
35683	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	北国春天1变电站201配电变压器	500	42.40%	0	0				-40.64%
35684	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	26.67%	199.5	199.5				6.72%
35685	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万6-11组照明	100	123.00%	0	0	2022年12月			-32.63%
35686	于洪	光辉66kV变电站	光水线	光辉变815光水线光辉水泵宿舍	100	74.80%	15.2	15.2				-34.19%
35687	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干大獾洞分杜屯支50变台	200	46.20%	87.6	87.6				-38.51%
35688	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	李刘联分9右1+1左1	200	61.20%	0	0				11.62%
35689	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支014	30	75.33%	0	0				-58.19%
35690	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变202	250	33.60%	0	0				-43.01%
35691	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚水支17	200	40.00%	0	0				-38.07%
35692	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水二支10右3柱上变压器	400	104.70%	0	0	2024年6月			7.12%
35693	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站1号变压器	630	26.67%	173	173				-45.27%
35694	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线蔬菜公司住宅	100	64.20%	0	0				-37.82%
35695	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干75+1右1	400	0.00%	360	360				0.00%
35696	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站1变压器	500	36.40%	268	268				-42.97%
35697	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右2左1变台	200	105.60%	0	0	2024年12月			-12.11%
35698	沈北	清水66kV变电站	清蒲线	清水台变656清蒲线崔公分95(大望B台)	50	30.30%	0	0				-33.02%
35699	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	伯爵世家1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0				-42.50%
35700	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	美的城三期2箱式变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0				1.32%
35701	皇姑	广源66kV变电站	广源变25744源美线	美的城三期2箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0				-10.08%
35702	皇姑	长江66kV变电站	长江变25492长隆线	隆玺壹号1变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-44.13%
35703	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	沈阳副食集团有限公司金星街54-1号	400	15.20%	299.2	299.2				-4.28%
35704	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	农药干黑牛分70左4左6	315	10.54%	0	0				-28.10%
35705	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11左4	200	37.80%	104.4	104.4				-44.67%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35706	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线代家分3右5左1变台	200	36.90%	0	0				-12.48%
35707	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变201配电变压器	630	43.81%	0	0				-34.20%
35708	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-30.71%
35709	东陵	麦子屯66kV变电站	麦孙线	花溪林语小区2箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-9.63%
35710	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都12号变电站202配电变压器	500	41.20%	0	0				-31.13%
35711	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔干大黄沟分26变台	200	30.50%	119	119				-39.23%
35712	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	虎桥线大队支07	200	0.00%	0	0				100.00%
35713	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期2局维变202配电变压器	800	21.90%	0	0				1.86%
35714	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站2变压器	630	25.40%	407	407				8.22%
35715	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花南台	315	84.83%	0	0	2024年6月			-42.14%
35716	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子分47	100	60.45%	29.55	29.55				-28.88%
35717	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	三经甲8KB新世纪201间隔配电变压器	315	2.03%	277.1	277.1				-5.24%
35718	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1021化肥线	阳盈达房地产开发有限公司6箱变配电变压器	630	25.71%	405	405				-39.48%
35719	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1234金港线	金港名城2号201配电变压器	630	19.37%	0	0				-37.19%
35720	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民3号配电变压器	630	19.68%	443	443				-37.90%
35721	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都二期2号箱1号考核配电变压器	630	26.67%	0	0				-34.23%
35722	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	大兰坨中台	160	65.25%	39.6	39.6				-28.13%
35723	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线三家子村支01	100	79.00%	0	0				-41.86%
35724	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31940章京线	章京线64右8左15左2变台	400	18.50%	286	286				100.00%
35725	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站2变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-36.78%
35726	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站1变压器	400	25.50%	258	258				-39.23%
35727	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	五彩上筑1箱变2号变	800	19.88%	0	0				-43.15%
35728	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔2配电变压器	800	18.00%	0	0				-25.38%
35729	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干01-1	160	72.38%	28.2	28.2				-32.32%
35730	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	汇蓝海商业变电站201间隔（乙）配电变压器	400	1.50%	0	0				-15.53%
35731	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线54左11变台	200	44.55%	90.9	90.9				-26.23%
35732	大东	小东66kV变电站	小东变80188地坛线	黎明国际2箱变1变压器	500	33.28%	283.6	283.6				-20.46%
35733	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城1变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-40.66%
35734	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期3箱式变电站202间隔	800	0.00%	0	0				0.00%
35735	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线钱家支02	100	61.80%	0	0				-29.22%
35736	东陵	棋盘山66kV变电站	棋上线	棋上线台沟一台区柱上变压器	50	11.10%	0	0				-81.76%
35737	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区1变电站2变压器	800	51.30%	0	0				-17.94%
35738	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾东区6变电站1配电变压器	630	6.35%	0	0				28.95%
35739	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	美村2号变电站2变压器	630	5.08%	0	0				-47.77%
35740	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73854城东线	王驿分3+1综合台区（一站式）	200	13.20%	153.6	153.6				-49.35%
35741	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	YHG 里仁宾馆箱变1号配电变压器	315	70.86%	0	0				-11.52%
35742	法库	果园66kV变电站	果园变1411龙山线	果园变411龙山线一中分7	315	10.67%	0	0				-38.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
35743	法库	果园66kV变电站	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分12	100	49.80%	0	0				-43.88%
35744	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60170官塔乙线	沈南分26左8右1	200	34.80%	0	0				1.21%
35745	法库	果园66kV变电站	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干40	160	41.25%	0	0				-44.54%
35746	浑南	安顺66kV变电站	安顺变172安运线	全运万达1号变电站1号配电变压器	630	35.87%	0	0				2.19%
35747	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站1号配电变压器	630	28.10%	0	0				-43.13%
35748	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站202	400	21.60%	273.6	273.6				-38.79%
35749	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线义合台分支线036	315	19.33%	222.6	222.6				-31.49%
35750	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	克力城6箱式变电站2 变压器间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-39.10%
35751	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	龙湖渔义A2地块1变电站2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0				-37.45%
35752	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	临湖乙.72右1箱式变电站2号配电变压器	400	28.50%	0	0				-40.30%
35753	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天丽线	隆登花园3箱变1变压器配电变压器	630	21.90%	0	0				-40.54%
35754	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	5_麓林春雨轩（局维） 7箱变2变配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35755	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8140陵润线	南紫云府二期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	30.75%	0	0				-39.14%
35756	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	铁盛丰置业有限公司一期（人杰水岸）22	630	17.78%	0	0				-39.38%
35757	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	丰金源星城国际一期（分）201配电变压器	630	18.73%	0	0				-45.77%
35758	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	富城春天一期2箱变1变201配电变压器	630	29.21%	0	0				-40.04%
35759	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	交通队住宅楼201配电变压器	250	41.20%	122	122				-45.35%
35760	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	宝盈房地产开发有限公司3.1箱变201配电变压器	630	29.46%	0	0				-42.89%
35761	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家八组照明	200	37.60%	104.8	104.8				-43.30%
35762	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	银亿万万城四期9箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0				-40.53%
35763	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	塞纳家园二期32号楼变电站202	630	7.62%	519	519				27.69%
35764	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	亿大城印象锦园二期3箱式变电站2配电变压器	800	20.40%	0	0				7.42%
35765	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	佳园太阳城西南区1变电站2变压器配电变压器	630	18.67%	0	0				-41.54%
35766	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干白云分10左2	315	31.05%	0	0				-37.47%
35767	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	王家村综合三台	400	53.10%	66	66				-47.36%
35768	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分7之1左1柱上变压器	315	64.44%	80.5	80.5				-42.76%
35769	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	小微秋家村2号台	400	40.20%	0	0				2.18%
35770	于洪	宁官220kV变电站	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站1变压器	630	47.62%	267	267				-39.50%
35771	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南东井分支05	200	53.10%	73.8	73.8				-39.32%
35772	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35773	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园2变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				-40.68%
35774	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	和平分14+1	315	0.00%	0	0				0.00%
35775	浑南	于山66kV变电站	于山变778于通线	府城名邸二期1号变电站2号配电变压器	630	14.92%	473	473				-18.29%
35776	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城11号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-41.65%
35777	沈北	道义66kV变电站	道义变15292开发一线	唐轩首府二期2箱变201配电变压器	800	28.50%	0	0				-26.95%
35778	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	铁源4配电站1变压器	630	67.81%	0	0				-48.14%
35779	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区1变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				-38.18%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35780	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73846特动线	日显宽房地产开发有限公司2箱考核表（龙	630	68.25%	137	137				-42.61%
35781	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左6	200	37.20%	105.6	105.6				-135.47%
35782	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支102	50	14.40%	17	17				-37.78%
35783	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	381	381				-37.44%
35784	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	丽锦城2变电站1变压器	630	43.81%	291	291				-43.69%
35785	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	丽锦城3变电站1变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-46.65%
35786	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城1变电站202	630	17.14%	0	0				-44.51%
35787	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分84	200	29.20%	0	0				-24.09%
35788	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左5	100	54.80%	35.2	35.2				-63.72%
35789	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	君兰江山3变电站202变压器	800	23.00%	536	536				18.18%
35790	沈北	清水66kV变电站	清驿甲线	水台变642清王线泥沟米厂分4(泥沟村D	100	55.00%	0	0				-62.56%
35791	沈北	清水66kV变电站	清董线	清水台变656清蒲线清水村东分3(清水E台	315	41.14%	0	0				-34.85%
35792	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变1变压器	315	31.75%	183.5	183.5				-41.24%
35793	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	南塔2变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.99%
35794	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站202变压器	800	22.50%	433	433				-44.03%
35795	新民	查牛66kV变电站	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站1变压器	315	17.78%	227.5	227.5				-15.08%
35796	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				-39.06%
35797	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				-40.14%
35798	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-41.49%
35799	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号新台分01	100	30.00%	60	60				13.44%
35800	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	褚贵分17左1左1	100	22.50%	67.5	67.5				0.00%
35801	于洪	五金66kV变电站	五兰乙线	沙陀村3	160	68.25%	0	0				-49.38%
35802	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站201间隔配电变压器	400	69.30%	82.8	82.8				-36.57%
35803	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸5变电站3变压器	800	9.30%	645.6	645.6				-43.96%
35804	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语三期变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
35805	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分39右1变台	200	13.50%	153	153				-94.52%
35806	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二号（微）	400	43.20%	187.2	187.2				11.21%
35807	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分张宝支20右4变台	400	47.40%	0	0				18.35%
35808	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线敬老院支山里湾凡1	200	10.20%	159.6	159.6				1.65%
35809	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园3小区变电站1变压器	500	26.40%	121	121				-41.44%
35810	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
35811	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变1变压器	315	26.03%	201.5	201.5				-45.00%
35812	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期1变电站1配变电压器	800	6.60%	0	0				42.43%
35813	大东	农高66kV变电站	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干59	100	27.00%	0	0				-72.43%
35814	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱154变台	400	7.20%	0	0				-40.70%
35815	开发	金湖66kV变电站	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器	100	105.30%	0	0	2022年12月			-49.38%
35816	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线永安分6柱上变压器	400	63.50%	106	106				-36.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35817	沈北	王驿66kV变电站	王新甲线	唐轩上城1变电站202配电变压器	800	34.13%	447	447				-36.71%
35818	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	河家园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-35.95%
35819	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0				-18.76%
35820	和平	太原220kV变电站	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站2变压器	800	3.00%	696	696				-59.17%
35821	浑南	安顺66kV变电站	安顺变164安于甲线	保利紫荆公馆三期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35822	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	小微宁官2台区	200	27.60%	124.8	124.8				-47.19%
35823	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线历家村分台支04	50	68.40%	0	0				37.56%
35824	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线74+1变台	200	57.40%	0	0				-34.35%
35825	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支李安宁水利几6	50	0.00%	45	45				0.00%
35826	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36加1变压器	100	20.40%	69.6	69.6				-43.90%
35827	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区9变电站1变压器	500	19.68%	351.6	351.6				-41.09%
35828	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	前夹上东区1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	52.20%	0	0				-18.97%
35829	法库	依牛66kV变电站	依拉线	0kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几3+1杆	200	35.50%	0	0				-30.32%
35830	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0				-32.92%
35831	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚6号	50	0.00%	0	0				-122.42%
35832	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55662曹山线	宁官6号台区	100	59.00%	31	31				-55.49%
35833	于洪	新得胜66kV变电站	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站2配电变压器	630	20.63%	437	437				-32.80%
35834	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线李家分支线030	200	30.00%	120	120				-39.83%
35835	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干170左8	200	23.70%	0	0				1.83%
35836	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	新区干12左2	400	24.00%	0	0				10.86%
35837	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线胜利村新大棚	100	87.00%	3	3	2024年9月			-50.55%
35838	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变2变压器	800	21.38%	549	549				-39.00%
35839	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合一台	400	33.30%	226.8	226.8				-33.73%
35840	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站201配电变压器	400	50.25%	0	0				-43.95%
35841	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	东陵干桃水分2	100	61.20%	28.8	28.8				-42.63%
35842	开发	汪河66kV变电站	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区2变电站2变压器	800	17.70%	578.4	578.4				19.23%
35843	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	华润瑞府2变电站201间隔配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				11.43%
35844	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变668张官乙线	金地国际四期2号变电站2变压器	800	34.80%	441.6	441.6				-44.24%
35845	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线李家支002	200	37.43%	0	0				-36.22%
35846	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	富景四期1变电站1配电变压器	630	26.98%	397	397				4.30%
35847	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站1变压器	630	52.19%	0	0				-42.97%
35848	浑南	安顺66kV变电站	安顺变184安智线	首创光和郡三期2号变电站1号配电变压器	630	14.60%	0	0				-23.23%
35849	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线威南分支线019	100	112.80%	0	0	2023年1月			-33.15%
35850	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园10箱变（单）	630	31.24%	0	0				-37.42%
35851	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线刘东支5	200	0.00%	0	0				-28.73%
35852	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右10柱上变压器	315	52.70%	0	0				-62.33%
35853	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-41.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35854	铁西	工农66kV变电站	工农变55548红工甲线	江南印象小区5变电站201	630	20.19%	439.8	439.8				-43.82%
35855	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站1变压器	800	61.88%	225	225				-35.45%
35856	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支062	50	75.30%	7.35	7.35				-38.60%
35857	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	刘电后3台	200	63.60%	52.8	52.8				-9.89%
35858	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站2主变	400	21.60%	273.6	273.6				-41.73%
35859	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分6柱上变压器	315	58.73%	0	0				-42.90%
35860	浑南	营盘66kV变电站	营盘变062航西乙线	金辉优步学府小区变电站2号配电变压器	800	20.40%	0	0				20.11%
35861	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-45.27%
35862	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城3号变电站1号变压器	630	7.30%	521	521				-50.24%
35863	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地2箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-38.05%
35864	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园14箱变2变压器	630	10.10%	503.4	503.4				-54.36%
35865	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	画苑西小区2站房2变压器	630	78.98%	69.4	69.4				-39.87%
35866	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器配电变压器	315	110.48%	0	0	2024年12月			-42.20%
35867	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线251	400	36.40%	214.4	214.4				-41.11%
35868	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0				-42.06%
35869	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干军械分2	400	14.10%	0	0				-39.94%
35870	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺甲线105左1柱上变压器	400	49.50%	0	0				-68.12%
35871	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0				-42.69%
35872	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深甲线222+1	200	29.10%	0	0				-39.10%
35873	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园2箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-33.57%
35874	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	延寿寺西变电站1主变	400	26.00%	0	0				5.51%
35875	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线053	200	32.70%	0	0				-33.82%
35876	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站2变压器	800	35.63%	0	0				-38.60%
35877	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分75左1变台	50	70.00%	0	0				-44.66%
35878	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区2变电站1变压器	400	39.00%	204	204				-42.79%
35879	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左20变台	100	118.50%	0	0	2025年4月			-40.62%
35880	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南台支自来水甲3	50	0.00%	45	45				0.00%
35881	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10666羊依线	羊依小区2变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-45.84%
35882	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都3变电站202变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-44.82%
35883	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0				-42.24%
35884	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1160新东线	新东南台	200	121.80%	0	0	2022年12月			-24.13%
35885	法库	果园66kV变电站	果子园1413果东线	10kV果东线凯博农业分1	200	14.10%	0	0				0.52%
35886	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分10左1	200	30.00%	0	0				-45.57%
35887	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	住宅小区箱式变电站202出线间隔配电变	630	16.51%	0	0				6.75%
35888	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支25右12右4变台	100	16.40%	73.6	73.6				-77.43%
35889	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分29左1变台	100	16.80%	73.2	73.2				-57.00%
35890	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	162文南甲线文南干东五分20右5右5柱上	315	0.00%	0	0				-34.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35891	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干44变台	160	81.50%	0	0	2025年4月			-37.31%
35892	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分50左1变台	200	79.00%	0	0				-22.88%
35893	法库	柏家沟66kV变电站	柏和线	10kV柏和线大泉分56	400	14.10%	303.6	303.6				31.79%
35894	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分3柱上变压器变压器	315	37.78%	164.5	164.5				-58.10%
35895	新民	查牛66kV变电站	查牛变31342金牛线	金牛干74左10变台	200	92.70%	0	0	2025年2月			-23.45%
35896	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线大莫七组台分支线002	100	81.90%	8.1	8.1	2022年12月			-38.87%
35897	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙南支02	200	64.50%	51	51				-23.86%
35898	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91156四粮线	四方台照明综合（2022微）	200	50.10%	79.8	79.8				46.32%
35899	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	家寨变204孙元线孙元干元科分9柱上变压	315	28.57%	0	0				-32.73%
35900	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站2变压器	500	38.72%	256.4	256.4				-36.31%
35901	沈北	农高66kV变电站	农柳线	天阔化城房地产开发有限公司变电站1号变	630	17.14%	0	0				-23.57%
35902	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰北新井大棚	100	42.30%	47.7	47.7				-32.88%
35903	法库	秀水66kV变电站	秀水变1313秀叶线	四架山台	200	42.50%	95	95				-32.52%
35904	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线田南干072	50	24.30%	0	0				-35.02%
35905	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站1配电变压器	500	92.80%	0	0	2022年12月			-11.06%
35906	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	坤博园三期-2箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				-41.17%
35907	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	陶瓷小区1变	630	41.75%	0	0				-40.19%
35908	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50778生活甲线	格林生活坊21号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-24.20%
35909	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分61右9	30	87.33%	0	0	2023年2月			-12.50%
35910	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福线123右1+1右2变台	100	49.80%	40.2	40.2				-24.87%
35911	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	丁家堡村10机井	50	13.60%	38.2	38.2				-42.02%
35912	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村26机井	50	42.00%	0	0				-22.56%
35913	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线103+1右1	200	12.75%	0	0				100.00%
35914	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城16号变电站2变压器	630	23.87%	0	0				-39.90%
35915	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万10组照明	200	44.85%	90.3	90.3				-26.67%
35916	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站1配电变压器	630	44.57%	0	0				-36.99%
35917	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支10变压器	100	35.70%	54.3	54.3				-63.49%
35918	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	云峰箱变103配电变压器	500	44.80%	226	226				-40.33%
35919	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	地产有限公司（三盛颐景园一期A区）4母	630	30.00%	0	0				-38.85%
35920	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-40.18%
35921	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站2号配电变压器	630	54.60%	0	0				-40.52%
35922	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				-50.03%
35923	法库	果园66kV变电站	果园变417果北甲线	鸿福嘉四号箱变202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-25.37%
35924	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31550孟屯线	孟屯干179变台	100	54.60%	35.4	35.4				-37.29%
35925	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	主屯变162辽滨线辽滨线吴长岗分24左7变	200	53.20%	0	0				-39.00%
35926	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变503大红线	大红线280右3变台	50	69.80%	10.1	10.1				-56.65%
35927	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深线133左4	160	89.69%	0	0	2022年12月			-49.76%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35928	浑南	营盘66kV变电站	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站2号变压器	630	35.43%	0	0				-41.73%
35929	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支2变压器	100	46.80%	0	0				-41.37%
35930	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室2号配电变压器	630	22.54%	0	0				-44.20%
35931	沈北	道义66kV变电站	道义变15283道星线	雅居乐D区三期1变电站202配电变压器	630	17.90%	0	0				14.58%
35932	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村13机井	200	40.20%	99.6	99.6				-38.54%
35933	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房中台	200	85.95%	8.1	8.1	2022年12月			-32.26%
35934	于洪	铸造66kV变电站	铸东乙线	和悦名邸2变电站2配电变压器	800	25.20%	518.4	518.4				5.37%
35935	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干266变台	50	149.20%	0	0	2022年12月			-30.38%
35936	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线47左22右13	200	66.60%	46.8	46.8				-33.56%
35937	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支007	200	45.90%	0	0				-31.38%
35938	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线焦家支11	100	69.30%	0	0				-37.70%
35939	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线边前分支004	200	31.20%	0	0				-23.80%
35940	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1184腰屯线	腰屯村综合一台	400	52.80%	66	66				-77.71%
35941	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60252苏官线	林化分15+1右1	200	62.10%	0	0				-42.73%
35942	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站1变压器	800	32.25%	0	0				-38.27%
35943	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分33变台	200	25.20%	129.6	129.6				15.57%
35944	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分48右11左42	200	38.10%	103.8	103.8				-41.58%
35945	法库	果园66kV变电站	果蕴线	碧水名门一期3箱式变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-36.39%
35946	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左2变台	200	50.70%	0	0				-48.04%
35947	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分15	200	63.90%	52.2	52.2				-43.21%
35948	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线18右09	250	59.60%	76	76				-38.13%
35949	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左7左4变台	50	62.00%	14	14				-42.94%
35950	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	奥玛丽都3站房1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-41.75%
35951	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右2左6变台	400	44.25%	0	0				-50.77%
35952	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4+1	200	30.00%	0	0				-21.69%
35953	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	万科假日二期小区1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35954	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0				-40.61%
35955	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	南北垄机井	80	46.75%	34.6	34.6				-46.55%
35956	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6266黑林乙线	三家子分28+1左1	400	22.20%	271.2	271.2				-43.08%
35957	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	楼子变048中寺线铁营子分3（铁营子A台	50	52.80%	18.6	18.6				-40.67%
35958	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府二期1号变电站2号配电变压器	630	36.51%	0	0				8.09%
35959	皇姑	广源66kV变电站	广源变25784广美线	中海城和悦府3箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0				39.92%
35960	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25546孝新甲线	宁恒润通信工程有限公司（道义大街与蒲	100	9.90%	0	0				-8.44%
35961	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-41.30%
35962	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路干5右1新	400	36.00%	0	0				19.66%
35963	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支79	100	29.20%	0	0				-41.24%
35964	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线周占宇商品楼几02	100	30.00%	60	60				-37.99%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35965	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分造纸厂支16变压器	50	74.40%	7.8	7.8				-40.01%
35966	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	提水分2箱变配电变压器	630	41.59%	0	0				100.00%
35967	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前九支022	200	40.20%	0	0				-25.28%
35968	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
35969	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干44右3	315	19.81%	0	0				-41.21%
35970	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站2主变	800	16.50%	588	588				-32.55%
35971	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站1主变	800	11.25%	630	630				-31.12%
35972	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙干77左7左10左1台	400	23.70%	0	0				-0.54%
35973	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-47.75%
35974	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	绿城留香苑2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-8.52%
35975	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干180左1	200	21.60%	0	0				-25.05%
35976	皇姑	平罗66kV变电站	平罗变15356平关线	蒲河湾西区3变压器	630	31.75%	0	0				21.08%
35977	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-44.82%
35978	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	乐花园C2分建一小区2变电站202配电变	630	91.43%	0	0	2024年6月			-39.33%
35979	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左16右2	200	24.60%	130.8	130.8				-31.85%
35980	沈北	新城子66kV变电站	新城子变7554农专线	变554农专线农专干143黄岗子分7八间房	200	40.05%	0	0				-35.38%
35981	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	中网线170右2变台	400	33.00%	228	228				63.40%
35982	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期	630	61.33%	0	0				-41.01%
35983	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	御康府2箱变201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0				-40.51%
35984	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	阳市碧桂园房地产开发有限公司2柱上变月	315	51.43%	0	0				-42.21%
35985	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区分01	160	55.31%	0	0				-39.53%
35986	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄干098	100	61.80%	28.2	28.2				-25.28%
35987	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望A台支01	315	67.30%	0	0				-33.02%
35988	大东	顺城220kV变电站	顺城变051枫合线	枫合4变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-43.35%
35989	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线西曲分支07	200	30.75%	0	0				-32.57%
35990	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线西扎一组支04	200	51.60%	0	0				-23.54%
35991	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支61	200	39.00%	0	0				-27.22%
35992	于洪	大兴66kV变电站	兴援线	大兴变513兴援线援工区东台	160	0.00%	144	144				-41.89%
35993	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站202配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
35994	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北科技园	100	98.40%	0	0	2025年2月			-28.29%
35995	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变1变压器	500	20.40%	0	0				4.02%
35996	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91154四方台线	5835	200	57.00%	66	66				100.00%
35997	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线部队支009	100	103.35%	0	0	2025年4月			-31.79%
35998	法库	包家屯66kV变电站	包家线	10kV包家线刘帮屯分066	50	102.00%	0	0	2024年6月			-35.45%
35999	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	西堡巷1变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-40.52%
36000	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典1号箱变202间隔配电变压器	400	60.00%	0	0				-24.92%
36001	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变2变压器	630	34.67%	0	0				-47.63%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
36002	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	邢柏村助农公变台	400	0.00%	360	360				100.00%
36003	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-0.03%
36004	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25642昆莲乙线	前塔乙线前塔干53柱上变压器	400	21.60%	0	0				-81.70%
36005	浑南	营盘66kV变电站	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站2号变压器	630	48.00%	0	0				-38.49%
36006	皇姑	昆山66kV变电站	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光8箱式变电站配电变压器	630	23.62%	0	0				-40.98%
36007	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分全窝堡支16右9变台	400	12.08%	311.7	311.7				-36.45%
36008	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	中粮1箱变2变压器	800	32.10%	0	0				-2.19%
36009	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支003	100	68.90%	0	0				-30.28%
36010	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华北台支1	400	49.95%	0	0				-27.53%
36011	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦4变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				100.00%
36012	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区箱变203间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				-41.33%
36013	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线085	160	32.50%	92	92				-44.86%
36014	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立甲线240+1右1	200	3.30%	0	0				-7.03%
36015	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变2	630	22.10%	427.8	427.8				-43.16%
36016	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分110	100	106.95%	0	0	2024年6月			-33.62%
36017	法库	依牛66kV变电站	依拉线	0kV依拉线段树沟分黎巴彦东支南几3+1杆	200	0.00%	0	0				-37.58%
36018	浑南	于山66kV变电站	于山变748航天线	和鸿广场二期2号变电站1号变压器	630	27.30%	52	52				99.81%
36019	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	工商小区箱变201间隔1号变压器	500	94.08%	0	0	2024年6月			-43.04%
36020	和平	青年66kV变电站	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站202配电变压器	500	47.68%	0	0				-37.48%
36021	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-41.85%
36022	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0				-33.90%
36023	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变201配电变压器	630	40.00%	0	0				-27.37%
36024	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	澳源3站房2变压器	630	53.33%	231	231				-42.81%
36025	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支14	400	19.25%	283	283				-40.11%
36026	法库	依牛66kV变电站	依戴线	10kV依戴线贺尔海分草砖支贺西几05	200	52.80%	74.4	74.4				-40.84%
36027	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站2变压器	500	23.60%	0	0				-39.91%
36028	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	52水道甲线水道甲开闭站未命名水道干19	315	23.81%	208.5	208.5				-47.46%
36029	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	造化干沙平分33柱上变压器	400	42.80%	0	0				2.01%
36030	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-42.76%
36031	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变1变压器	800	22.50%	540	540				-40.90%
36032	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	吴干62左分11右支1加1右5变压器(清洁能源)	400	9.53%	321.9	321.9				22.21%
36033	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74380江森线	捷众干47杆（一站式）	200	47.60%	0	0				-35.15%
36034	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	灰山三组照明（微）	200	141.00%	0	0	2025年5月			-30.85%
36035	辽中	新民屯66kV变电站	新民屯变1159土堡线	土堡子西二台（微）	400	41.65%	0	0				-39.09%
36036	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	红南水乡二期4号箱式变电站2号配电变压器	630	38.41%	325	325				-42.71%
36037	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站202间隔配电变压器	630	41.90%	0	0				-37.63%
36038	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-42.22%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36039	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站202间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				-37.44%
36040	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期42主变	500	22.80%	0	0				-41.93%
36041	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二AB三B1局维201配电变压器	800	28.50%	0	0				13.95%
36042	于洪	双树66kV变电站	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线于金村台	400	24.90%	260.4	260.4				-25.58%
36043	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	龙源实业发展有限公司2箱变201间隔配电	630	12.38%	0	0				-41.92%
36044	东陵	孤家子66kV变电站	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变2变压器	630	29.21%	0	0				-43.71%
36045	东陵	世园66kV变电站	世高线	旧站回迁楼4箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-45.13%
36046	开发	张士66kV变电站	张士变55860昆海乙线	盛京学府3小区变电站102配电变压器	630	31.43%	0	0				4.76%
36047	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区2变电站2变压器	400	41.60%	193.6	193.6				-38.02%
36048	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变2变压器	400	23.40%	0	0				-42.57%
36049	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	悦城1号变电站1变压器	800	16.50%	0	0				-40.91%
36050	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园10变电站变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-30.63%
36051	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居干二零五分31左5	400	49.20%	0	0				4.75%
36052	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				-40.74%
36053	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2+1	315	60.32%	0	0				-43.95%
36054	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线87左1	200	17.70%	0	0				-51.89%
36055	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几7	200	29.50%	121	121				-27.50%
36056	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	联络分渔场支中间T1+1右T2台区	100	40.20%	49.8	49.8				-3.20%
36057	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	雅宾利一期51主变	400	24.50%	0	0				-41.29%
36058	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变202配电变压器	400	25.50%	0	0				-21.13%
36059	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	方林家园二期小区箱式变电站1配电变压器	800	12.90%	0	0				11.95%
36060	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产1号变电站1号配电变压器	800	15.38%	0	0				-35.41%
36061	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔	630	61.59%	0	0				-39.53%
36062	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	久成乐府1配电室202间隔配电变压器	800	89.63%	3	3	2024年12月			-41.53%
36063	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变1变压器	630	56.76%	7	7				-44.05%
36064	于洪	大兴66kV变电站	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台	100	0.00%	90	90				-42.65%
36065	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	北五甲线64右6变压器	200	68.00%	44	44				3.88%
36066	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-5.42%
36067	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	云锦公寓箱变2变压器	630	15.24%	204	204				89.62%
36068	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线何家支线015	160	106.50%	0	0	2023年1月			-10.14%
36069	东陵	营盘66kV变电站	营孤甲线	文澜苑南区二期2局维变电站1变压器	630	11.75%	0	0				6.76%
36070	开发	砂山66kV变电站	砂山变50562李官甲线	李官乙线李官干56左7左2右3左9右2变压器	200	4.20%	171.6	171.6				-68.40%
36071	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站201间隔配电变压器	630	54.10%	0	0				43.66%
36072	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右11	200	23.70%	0	0				-33.70%
36073	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	达连支15+1左3	200	29.40%	121.2	121.2				-30.75%
36074	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站2站内变压器	630	20.19%	0	0				-38.99%
36075	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-38.05%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36076	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北于70右10柱上变压器	400	83.00%	0	0	2025年2月			-30.84%
36077	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村7号变电站2号配电变压器	630	44.29%	0	0				-51.97%
36078	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟西台	160	44.06%	0	0				-38.27%
36079	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站201配电变压器	400	26.80%	0	0				-34.86%
36080	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站2变压器	630	25.65%	0	0				-39.33%
36081	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼31主变	500	19.84%	350.8	350.8				-44.53%
36082	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站2号变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-31.87%
36083	大东	善邻66kV变电站	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分4+1	250	12.00%	195	195				-44.33%
36084	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左13变台	80	107.50%	0	0	2023年2月			-39.30%
36085	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支养殖几5	200	0.30%	0	0				100.00%
36086	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
36087	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村六八九组	200	38.20%	103.6	103.6				-48.44%
36088	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变1变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-42.37%
36089	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-40.59%
36090	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	卫东干3左2右2柱上变压器	315	49.27%	0	0				-51.05%
36091	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站2变压器	630	26.67%	215	215				-40.21%
36092	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站201配电变压器	630	30.16%	0	0				-43.13%
36093	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期8箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-40.57%
36094	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变2变压器	800	9.50%	0	0				-33.81%
36095	东陵	中马66kV变电站	疗养线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变2变压器	630	15.81%	71	71				-35.34%
36096	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依村分09	315	27.68%	0	0				-29.06%
36097	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	411	411				-41.13%
36098	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园2箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0				-41.90%
36099	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干钢管分4	315	29.52%	0	0				-40.05%
36100	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	环路支25+1右1	200	62.70%	54.6	54.6				-51.20%
36101	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	毛光干1箱变（单）	400	10.80%	316.8	316.8				-41.97%
36102	浑南	于山66kV变电站	于山变772于医乙线	华发新城行知坊2号变电站2号配电变压器	800	18.60%	0	0				10.45%
36103	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地3变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-37.13%
36104	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维2变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0				6.69%
36105	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站1变压器	500	28.40%	0	0				-38.09%
36106	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安干法赖分后沙支8变台	100	85.40%	0	0	2024年6月			-36.39%
36107	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家西台支2（车站台）	200	0.00%	180	180				-19.06%
36108	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	隆登花园5箱变1变压器配电变压器	630	26.03%	0	0				-44.85%
36109	和平	花园66kV变电站	花园变758花园线	新世界悦景小区7变电站201间隔配电变压器	800	19.80%	561.6	561.6				4.01%
36110	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	香堤湾6箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-35.93%
36111	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站202配电变压器	500	16.00%	0	0				-44.25%
36112	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	金屯箱变（单）	630	3.56%	544.6	544.6				-129.06%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36113	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖2号变电站1号变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-33.53%
36114	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房11组照明	400	31.35%	234.6	234.6				-34.38%
36115	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支10变	400	50.70%	0	0				-31.47%
36116	和平	方型66kV变电站	方型变438方文乙线	方文乙线5+1	315	66.67%	73.5	73.5				-40.20%
36117	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3右2	250	36.16%	0	0				-38.51%
36118	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	应东干16左2	315	52.70%	0	0				-39.73%
36119	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线6	200	68.10%	0	0				-37.62%
36120	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左5	250	29.20%	0	0				-40.58%
36121	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工干31变压器	315	72.06%	54	54				-48.34%
36122	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农村干农七分25	250	38.40%	0	0				-81.82%
36123	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	农村干农七分26右2	250	5.44%	0	0				-44.37%
36124	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分24柱上变压器	315	48.25%	0	0				-43.09%
36125	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医乙线24柱上变压器	315	30.79%	0	0				-36.81%
36126	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分7柱上变压器	315	0.00%	0	0				-44.20%
36127	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	60怒长线怒长A开闭站未命名泰山分16柱	315	23.81%	208.5	208.5				-39.40%
36128	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左6左4变压器	315	55.24%	0	0				-38.83%
36129	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	长白干王士分12	100	60.90%	0	0				-46.88%
36130	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分9左07	50	22.00%	0	0				-40.44%
36131	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分3左6	315	96.51%	0	0	2022年12月			-40.55%
36132	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	花三乙线10	315	59.05%	0	0				-36.10%
36133	沈河	长青66kV变电站	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+3公变	400	32.40%	230.4	230.4				-33.79%
36134	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	怀顺干21左1+1公变	315	36.19%	0	0				-43.50%
36135	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干55公变	315	55.24%	109.5	109.5				-47.06%
36136	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干77公变	400	61.25%	0	0				-50.94%
36137	沈河	万柳66kV变电站	万柳变248万中甲线	万中干15右3公变	315	18.10%	0	0				-44.42%
36138	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干4右4柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
36139	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左4柱上变压器	315	31.75%	0	0				-35.58%
36140	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分30	500	26.88%	0	0				-34.55%
36141	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干24左3	400	18.20%	0	0				-54.71%
36142	大东	如意66kV变电站	如意变80866如信线	如信线科信干8右1	200	37.20%	0	0				-1.46%
36143	和平	方型66kV变电站	方型变450中兴甲线	中兴甲线82+1	315	2.86%	274.5	274.5				-56.38%
36144	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分5	315	29.52%	0	0				-43.42%
36145	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左6变压器	400	24.75%	0	0				-56.16%
36146	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干16柱上变压器	315	21.59%	0	0				-41.10%
36147	大东	沈海66kV变电站	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干12柱上变压器	200	7.80%	0	0				-33.53%
36148	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分28	200	60.00%	0	0				-26.47%
36149	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右5	200	34.50%	0	0				-41.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36150	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+3	200	1.50%	177	177				-158.94%
36151	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右5	315	17.46%	228.5	228.5				-36.29%
36152	和平	南湖66kV变电站	南湖变470文萃乙线	文萃乙线12	315	25.40%	203.5	203.5				-26.33%
36153	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左3	315	76.95%	0	0				-38.19%
36154	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	图强干奖工分6	315	45.71%	139.5	139.5				-43.82%
36155	和平	三好66kV变电站	三好变170三学乙线	三学乙线7	400	15.50%	0	0				-17.37%
36156	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干11柱上变压器	315	14.29%	0	0				-23.47%
36157	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	川江分5柱上变压器	315	67.30%	0	0				-42.14%
36158	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50左6	315	57.90%	0	0				-39.05%
36159	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24变台	315	68.57%	0	0				-40.51%
36160	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义2	315	5.40%	266.5	266.5				-122.31%
36161	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分10左3变台	100	91.20%	0	0	2024年12月			-46.74%
36162	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	连变348向工甲线向工干42左4柱上变压器	400	51.90%	152.4	152.4				-41.99%
36163	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分12	315	78.67%	0	0				-42.59%
36164	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水分22左2柱上变压器	315	18.10%	0	0				-31.76%
36165	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线延河分4柱上变压器	200	28.50%	0	0				-38.17%
36166	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变2	630	36.57%	0	0				-33.92%
36167	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变2号变	630	20.63%	0	0				-42.88%
36168	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	集智大厦2一次2#主变	800	33.38%	308	308				-50.70%
36169	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	南宁花园21主变	630	0.00%	0	0				0.00%
36170	铁西	工农66kV变电站	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站202变压器	500	37.12%	264.4	264.4				-42.77%
36171	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科I期3箱变1变压器	500	16.00%	0	0				-41.90%
36172	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变2号变	630	16.51%	364	364				-40.22%
36173	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
36174	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变2	500	16.00%	0	0				-41.66%
36175	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变1号变	500	63.04%	134.8	134.8				-45.83%
36176	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变1号变	500	29.60%	0	0				-43.33%
36177	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变1号变	500	29.20%	0	0				-45.50%
36178	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变2号变压器	630	10.79%	499	499				-43.82%
36179	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华2箱变1号变	630	39.24%	0	0				-42.06%
36180	和平	展览66kV变电站	展览变866展科甲线	长白一次1#主变	400	41.20%	0	0				-46.29%
36181	铁西	工农66kV变电站	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站201	630	17.52%	456.6	456.6				-42.72%
36182	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变1号变	1000	35.40%	0	0				-39.12%
36183	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
36184	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站1站内变压器	630	18.29%	0	0				-43.66%
36185	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变1	630	14.48%	475.8	475.8				-53.82%
36186	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变1配电变压器	630	69.21%	0	0				-42.20%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36187	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	长江7开闭站1	800	31.20%	470.4	470.4				-321.07%
36188	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变1	630	12.38%	489	489				-42.96%
36189	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2土建变201	500	65.60%	122	122				-50.84%
36190	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-43.87%
36191	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-44.00%
36192	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-39.11%
36193	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站1变压器	630	27.68%	0	0				-42.25%
36194	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20290云峰乙线	城建花园8变电站201	315	47.30%	134.5	134.5				-46.10%
36195	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
36196	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站201柜	630	34.60%	319	319				-44.98%
36197	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变2变压器	500	26.56%	0	0				-36.18%
36198	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区1变电站202	500	32.00%	290	290				99.97%
36199	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	御苑箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				29.16%
36200	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20088中央乙线	惠和4变电站201	630	17.78%	455	455				-46.70%
36201	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	南风雅苑3变电站202	500	32.00%	0	0				-42.55%
36202	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变1	630	74.60%	41	41				-40.17%
36203	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站2号变	630	22.22%	0	0				-41.57%
36204	沈河	怀远66kV变电站	怀远变178怀港线	汇宝1变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-44.37%
36205	铁西	亚明66kV变电站	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站202变压器	630	10.79%	499	499				-43.77%
36206	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变1变压器	500	33.92%	0	0				-39.98%
36207	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	恒信1箱变2变压器	800	0.25%	0	0				0.00%
36208	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	众成小区箱变1变	500	50.56%	197.2	197.2				-41.27%
36209	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际13号变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-42.89%
36210	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站1号变压器	630	20.48%	0	0				-49.35%
36211	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦201	800	0.00%	720	720				0.00%
36212	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-42.57%
36213	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站201	630	75.24%	93	93				-39.47%
36214	铁西	历工66kV变电站	历工变10462历南乙线	保工街3变电站201柜	400	9.90%	0	0				-48.61%
36215	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站2号变压器	800	13.75%	10	10				-40.89%
36216	沈河	万柳66kV变电站	万柳变246大南乙线	多福变电站2变压器	630	42.22%	301	301				-38.76%
36217	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站1变压器	1000	6.20%	0	0				-48.14%
36218	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站1变压器	630	66.67%	0	0				-48.10%
36219	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-37.18%
36220	沈河	顺城220kV变电站	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				-41.79%
36221	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰2-4箱变1变压器	400	28.20%	0	0				-40.00%
36222	沈河	顺城220kV变电站	顺城变058正阳乙线	沈阳路箱变1变压器	315	39.37%	7	7				-44.47%
36223	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期3箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-42.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36224	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期4箱变1变压器	500	15.00%	375	375				-45.72%
36225	大东	沈海66kV变电站	沈海变80382俪城线	东方俪城4箱变1变压器	630	31.24%	0	0				-43.75%
36226	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	副省级领导住宅箱变1号变	630	17.78%	455	455				-40.99%
36227	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAMO2变电站202	500	18.24%	0	0				-46.41%
36228	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站201柜	400	20.80%	276.8	276.8				-50.36%
36229	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站201柜	400	29.40%	242.4	242.4				-44.34%
36230	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站201	400	0.00%	0	0				-41.56%
36231	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品6变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-44.39%
36232	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-45.36%
36233	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	南市北主变	630	52.95%	0	0				-45.15%
36234	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区5变电站	630	18.10%	0	0				-45.83%
36235	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区7变电站	630	18.73%	0	0				-44.35%
36236	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区9变电站	630	18.41%	0	0				-43.64%
36237	大东	沈海66kV变电站	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-42.47%
36238	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-44.67%
36239	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变2变压器	630	9.21%	509	509				-43.80%
36240	大东	农大66kV变电站	农大变80972农毛乙线	依园1箱变1变压器	500	18.00%	360	360				-43.67%
36241	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
36242	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
36243	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25146卫东甲线	601所箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-29.04%
36244	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变2	400	34.00%	0	0				-40.88%
36245	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	黄河1箱变1	315	21.33%	0	0				-37.97%
36246	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变1号	630	12.06%	0	0				-43.10%
36247	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	明华园2箱变1变	630	21.27%	0	0				-34.17%
36248	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	明华园2箱变2变	630	30.16%	0	0				-38.26%
36249	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰4箱变2号变	630	16.83%	0	0				-44.51%
36250	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变2变压器	630	33.02%	0	0				-37.23%
36251	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变2	630	32.70%	0	0				-39.92%
36252	沈河	长青66kV变电站	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期3箱变2变压器	630	16.83%	0	0				-45.01%
36253	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	北市一街142号一次1主变	315	27.05%	0	0				-40.89%
36254	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升B1变电站1变压器	500	0.96%	445.2	445.2				-43.78%
36255	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	0kV双西线团鑫分候程支石农业几石西甲	200	30.30%	0	0				10.97%
36256	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分06右支03	100	114.80%	0	0	2022年12月			-49.00%
36257	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分32	315	29.84%	0	0				-44.46%
36258	法库	果园66kV变电站	果蕴线	锦绣蓝湾B区JW2箱2配变间隔配电变压器	400	36.38%	0	0				-47.63%
36259	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0				-27.00%
36260	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91350冷东线	刘士南台照明	200	75.00%	30	30				10.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36261	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	拉它分14右19右8	80	0.00%	72	72				0.00%
36262	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩2箱变2变压器	630	12.19%	0	0				25.13%
36263	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-40.91%
36264	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期5箱式变电站配电变压器	630	19.05%	0	0				-41.58%
36265	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	小淑下分18左2	400	12.50%	0	0				28.27%
36266	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干63右7变台	200	28.80%	122.4	122.4				-40.39%
36267	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站1配电变压器	800	47.25%	0	0				-38.02%
36268	东陵	李相66kV变电站	郝义线	郝义线37柱上变压器	400	6.60%	0	0				-18.95%
36269	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变1变压器	500	14.40%	378	378				-43.78%
36270	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	银信KB银信公寓1201间隔配电变压器	800	15.75%	0	0				-31.85%
36271	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分020	100	40.50%	49.5	49.5				-69.63%
36272	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	闸上乙线A之1柱上变压器	400	55.60%	0	0				12.57%
36273	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	文澜苑A区1箱变1变压器	630	68.57%	0	0				-41.05%
36274	东陵	上佰66kV变电站	上深甲线	变324上深甲线上深甲干康红分6柱上变	100	56.10%	0	0				-54.64%
36275	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	环保局1箱变1变压器	630	8.89%	511	511				-43.05%
36276	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-40.78%
36277	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	是湾8号变电站201间隔（白郡线）配电变	800	34.50%	0	0				-25.56%
36278	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线孟家分020	50	116.80%	0	0	2022年12月			-31.26%
36279	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-37.83%
36280	沈北	天乾66kV变电站	天金线	汇置尚郡2小区箱变202配电变压器	800	21.30%	0	0				-7.30%
36281	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变201配电变压器	500	19.52%	0	0				-46.87%
36282	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	YHG_上水二台区柱上变压器	50	30.00%	30	30				-30.99%
36283	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城4站房2变压器	630	0.00%	567	567				-38.36%
36284	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	桃园小区1站房1变压器	630	27.94%	391	391				-43.47%
36285	于洪	曹家66kV变电站	曹翟线	宁官小区2站房1变压器	630	16.00%	0	0				-36.47%
36286	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村8组照明	200	7.20%	165.6	165.6				-16.66%
36287	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐2期2站房1变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-39.12%
36288	于洪	大兴66kV变电站	兴古线	瑞金家苑1站房1变压器	630	22.86%	423	423				-44.62%
36289	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左18变台	50	86.00%	0	0	2024年6月			7.73%
36290	大东	毛君66kV变电站	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变2变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-43.14%
36291	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	新华东箱变201间隔配电变压器	400	110.00%	0	0	2024年6月			-41.51%
36292	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	工业分6左1之1柱上变压器	400	22.00%	0	0				32.71%
36293	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	广旺干80柱上变压器	200	40.00%	0	0				-47.96%
36294	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线18左4变台	200	22.88%	134.25	134.25				-30.83%
36295	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村	200	81.00%	0	0	2025年5月			-33.73%
36296	铁西	启工66kV变电站	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器2公变	500	20.80%	346	346				-38.98%
36297	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分划后支1+1左5	200	24.90%	130.2	130.2				-27.95%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36298	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站1变压器	630	46.48%	0	0				-37.36%
36299	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	民屯变153镇内线镇内线镇内分67右5右14	200	90.60%	0	0	2022年12月			-39.91%
36300	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
36301	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	大格乙线58	315	29.90%	0	0				-42.81%
36302	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金干1312	315	33.33%	0	0				-34.78%
36303	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分9	315	26.67%	0	0				-47.40%
36304	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	57	57				-34.86%
36305	大东	劳动66kV变电站	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭4箱变1变压器	400	44.70%	0	0				-41.89%
36306	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	北欧云墅小区1变电站2变压器	800	21.30%	0	0				-18.85%
36307	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干31加1	400	36.90%	0	0				8.21%
36308	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站1配电变压器	800	24.38%	525	525				-40.40%
36309	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站2配电变压器	800	24.38%	525	525				-37.21%
36310	于洪	平罗66kV变电站	平悟线	晨涛雅苑箱1变压器	630	49.02%	0	0				-37.19%
36311	辽中	茨北66kV变电站	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南一台	160	42.00%	76.8	76.8				26.48%
36312	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站2变压器	800	41.63%	387	387				-41.33%
36313	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线马贝路北综合台	160	46.00%	70.4	70.4				-42.94%
36314	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫堤东郡3配电室201柜配电变压器	630	33.14%	0	0				-32.35%
36315	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左8右2变台	200	29.30%	121.4	121.4				-43.41%
36316	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	富强村1台	200	47.40%	0	0				-28.11%
36317	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90140局供线	紫郡首府3配电变压器	630	41.52%	305.4	305.4				-36.09%
36318	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官线40（2）	200	26.00%	0	0				-51.76%
36319	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山一组照明	200	108.00%	0	0	2025年5月			-17.51%
36320	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站1变压器	500	29.20%	0	0				-43.67%
36321	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站1变压器	630	46.35%	275	275				-36.75%
36322	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线胡屯几02	50	84.00%	0	0	2024年6月			-33.23%
36323	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎利干59	200	58.00%	0	0				-46.46%
36324	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子东支08	100	81.00%	9	9	2025年4月			-26.27%
36325	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	井子百卉园箱式变电站201间隔配电变	630	32.76%	0	0				-35.65%
36326	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	小羊安村1变电站1号配电变压器	630	4.60%	0	0				-51.49%
36327	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪柳分20+1右1	400	30.90%	0	0				24.95%
36328	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	武警线仓库分67左3	100	49.00%	0	0				-33.41%
36329	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎线72左4变台	200	13.60%	152.8	152.8				-37.24%
36330	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右14变台	200	42.45%	0	0				-34.53%
36331	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支8变台	200	132.00%	0	0	2024年6月			17.16%
36332	大东	善邻66kV变电站	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变1站内变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-42.81%
36333	于洪	兰台66kV变电站	兰四线	小微沙岭樟岭路1台	400	72.30%	0	0				-28.64%
36334	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期1箱式变电站202间隔	630	27.30%	0	0				-41.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36335	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线YHG_丁家堡村棚菜2#	50	73.80%	8.1	8.1				-12.92%
36336	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分163+1变台	400	17.10%	0	0				-31.20%
36337	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线53+1变压器	400	17.00%	0	0				-40.13%
36338	法库	依牛66kV变电站	依牛66kV变电站	10kV依三线小造屯村甲02	315	25.71%	0	0				-30.03%
36339	法库	秀水66kV变电站	秀水66kV变电站	10kV秀登线苏东几03	100	43.40%	0	0				-19.26%
36340	沈北	农高66kV变电站	农高66kV变电站	九如溪谷5箱变201配电变压器	630	21.27%	0	0				-36.68%
36341	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右4	315	41.90%	0	0				-20.56%
36342	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期1变电站变压器	400	19.20%	0	0				-47.49%
36343	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站201间隔配电变压器	1000	17.20%	173	173				-44.75%
36344	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-36.69%
36345	东陵	上佰66kV变电站	上佰66kV变电站	变324上深甲线上深甲干后康分15柱上变	400	28.65%	0	0				-32.79%
36346	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分61	400	35.10%	0	0				-31.43%
36347	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南干16+1柱上变压器	315	17.78%	0	0				-34.23%
36348	沈北	清水66kV变电站	清水66kV变电站	清依线依路村分1(依路C1台)	100	78.80%	0	0				-44.27%
36349	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线公安局支2	315	72.38%	0	0				-39.38%
36350	和平	和平66kV变电站	和平变166同南甲线	南十甲线42左13变压器	400	41.50%	194	194				-43.83%
36351	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12之2柱上变压器	100	25.50%	0	0				23.99%
36352	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支03	400	32.50%	230	230				100.00%
36353	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	江南壹号二期2变电站202配电变压器	800	30.60%	0	0				-31.80%
36354	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沈双分29右9右3	50	94.40%	0	0	2024年6月			-27.97%
36355	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	开地地产开发有限公司11箱变2变压器配电	630	35.56%	0	0				-34.80%
36356	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干38左1柱上变压器	100	2.70%	0	0				-35.27%
36357	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	广场综合2号配电变压器	400	29.00%	0	0				-48.38%
36358	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干156左13	50	56.40%	16.8	16.8				-49.48%
36359	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家村八家子照明	50	66.00%	0	0				-43.92%
36360	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站1变压器	630	40.00%	315	315				-44.35%
36361	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸2期4变电站1变压器配电变压器	630	16.51%	0	0				-37.98%
36362	沈北	大志66kV变电站	大志变70564志西线	木匠分15+1	80	72.00%	0	0				-39.68%
36363	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	沈北房屋开发有限公司富城春天7201配电	630	21.27%	0	0				-40.80%
36364	沈北	新城子66kV变电站	新城子66kV变电站	沈阳新水湾物业有限公司1箱变201配电变	630	45.40%	0	0				-39.55%
36365	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线宁家一二组照明	100	148.80%	0	0	2024年6月			-36.80%
36366	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期1变电站2变压器配电变压器	630	34.29%	0	0				-38.75%
36367	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	城建水岸3变电站201间隔配电变压器	400	18.50%	286	286				-41.40%
36368	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维2变201配电变压器	400	64.80%	0	0				6.26%
36369	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干131右2	200	109.80%	0	0	2024年6月			100.00%
36370	东陵	杨官66kV变电站	杨官66kV变电站	热网杨官甲线保利云上2变电站箱变1变压	630	12.95%	0	0				87.42%
36371	新民	新兴66kV变电站	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分24左12变台	100	57.20%	32.8	32.8				-75.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36372	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	薰衣草小区2变电站201变压器	630	35.43%	0	0				-40.84%
36373	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	高速分19左1	200	83.70%	12.6	12.6	2025年4月			-25.19%
36374	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05644李歪线	水库支37	315	18.67%	0	0				-30.68%
36375	沈北	道义66kV变电站	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆6变电站2号变压器	630	31.11%	0	0				-25.64%
36376	法库	果园66kV变电站	果北乙线	法库中贸置业有限公司5202配电变压器	630	25.40%	407	407				-41.28%
36377	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城1变电站201	630	20.32%	0	0				-43.26%
36378	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	东博分13左1+1柱上变压器	200	13.50%	0	0				33.22%
36379	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60584松松乙线	城学园里4号变电站201间隔（乙）配电变	800	25.20%	518.4	518.4				7.96%
36380	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分王家支03#	200	38.55%	0	0				-37.50%
36381	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线北市场分06	250	21.20%	0	0				-51.11%
36382	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站1变压器	400	23.20%	267.2	267.2				-47.25%
36383	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	青堆子五队	50	81.00%	4.5	4.5	2023年1月			-38.85%
36384	沈北	清水66kV变电站	清驿甲线	农具分5(清水C台)	160	65.63%	0	0				-39.40%
36385	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰东方园3箱变1变压器	630	16.76%	0	0				-45.17%
36386	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线拉马台村	200	52.40%	75.2	75.2				-48.97%
36387	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4	400	31.00%	0	0				-44.12%
36388	东陵	世园66kV变电站	世高线	天琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	0	0				-14.63%
36389	大东	大东66kV变电站	大东变66062莲花乙线	蓬花小区箱变1变压器	500	32.00%	290	290				-47.13%
36390	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0				-48.23%
36391	大东	沈海66kV变电站	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-41.32%
36392	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-39.73%
36393	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站202配电变压器	800	35.63%	0	0				-37.63%
36394	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支西大南甲6	200	22.00%	136	136				-11.88%
36395	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站1变压器	400	18.00%	288	288				-43.43%
36396	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区1配电室101配电变压器	630	40.76%	0	0				-24.33%
36397	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变674马南甲线	富中2主变	400	17.40%	290.4	290.4				-39.97%
36398	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				-41.41%
36399	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	裕湾豪庭1.2期1局维变201配电变压器	400	52.80%	0	0				-34.11%
36400	新民	南窑66kV变电站	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站2变压器	630	98.29%	0	0	2025年5月			-42.26%
36401	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	分水甲1开闭站202开关之1右1柱上变压器	400	100.50%	0	0	2024年6月			-25.07%
36402	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲三四期1变电站202配电变压器	630	55.24%	0	0				-39.63%
36403	大东	劳动66kV变电站	劳动变176欧博线	旭辉花园6箱变2变压器	800	35.10%	0	0				-11.98%
36404	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	仓库分9左1	200	34.20%	0	0				-30.00%
36405	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51268前润乙线	周长白中心变电站201间隔（乙）配电变	800	51.00%	0	0				36.72%
36406	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	双山东综合一台	400	12.60%	309.6	309.6				-11.56%
36407	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线张家湾北台	315	63.62%	0	0				-33.76%
36408	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	银塔新苑1号变电站1变压器	630	50.16%	0	0				-42.58%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
36409	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分21右1变台	200	4.50%	0	0				13.41%
36410	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0				-42.05%
36411	东陵	中马66kV变电站	疗养线	中旅万科城4箱变1变压器	400	27.60%	71	71				7.18%
36412	于洪	兰台66kV变电站	兰张线	和谐1期1站房2变压器	630	9.40%	507.8	507.8				-36.80%
36413	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅1	160	58.50%	50.4	50.4				-36.94%
36414	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线道西石油公司住宅	250	78.00%	30	30				-38.47%
36415	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮校	100	102.00%	0	0	2025年2月			-55.26%
36416	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东水浇地	200	84.00%	0	0	2025年5月			-40.32%
36417	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭2箱变1变压器	630	30.16%	377	377				-39.81%
36418	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13之2柱上变压器	400	11.75%	0	0				-60.61%
36419	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	西江月5箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				17.07%
36420	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变1变压器	800	31.88%	0	0				-40.61%
36421	新民	新民变66kV变电站	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地1变电站1变压器	500	13.44%	0	0				6.67%
36422	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15766法张乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站2变压器	630	3.81%	543	543				3.47%
36423	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变692马和线	协和广场住宅21变压器	500	25.60%	322	322				95.81%
36424	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站2变压器	800	15.90%	10	10				-40.20%
36425	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家线民主分64右1左10变台	200	29.10%	121.8	121.8				100.00%
36426	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线东风水分支线003	50	92.70%	0	0	2022年12月			-59.95%
36427	沈河	展览66kV变电站	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室1变压器	630	25.52%	0	0				-41.98%
36428	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区3变电站1变压器	400	60.80%	0	0				-38.26%
36429	新民	新兴66kV变电站	新兴变16960兴农线	兴农线农机干191变台	400	16.73%	293.1	293.1				-48.96%
36430	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干142右3变台	200	57.20%	0	0				-56.35%
36431	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分43变台	50	42.40%	23.8	23.8				-47.37%
36432	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨3箱202配电变压器	630	29.21%	383	383				-25.90%
36433	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支39左6变台	400	9.90%	320.4	320.4				-31.57%
36434	大东	毛君66kV变电站	毛君变7956东陵乙线	东陵干50右5	400	32.00%	232	232				-18.06%
36435	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	胡家线52+1	315	62.57%	0	0				-12.21%
36436	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分25	200	66.00%	48	48				-34.63%
36437	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0				-41.85%
36438	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	景华园1站房1变压器	630	45.46%	0	0				-37.20%
36439	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站1配电变压器	315	24.76%	0	0				-48.32%
36440	开发	砂山66kV变电站	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区1变电站1变压器	800	42.00%	384	384				-68.35%
36441	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站2变压器	800	33.90%	0	0				-30.66%
36442	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站1变压器	800	38.63%	0	0				-43.76%
36443	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36右支02变压器	100	26.70%	63.3	63.3				-19.02%
36444	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变644榆树线	名流奉玺台2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	306	306				-35.40%
36445	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36446	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15146财落线	财落线财一B台T05	400	20.40%	0	0				13.89%
36447	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座6箱变1配电变压器	500	26.80%	0	0				-41.77%
36448	东陵	营盘66kV变电站	营孙线	万科新都心一期22号变压器	800	20.70%	0	0				74.95%
36449	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支14	315	44.95%	0	0				-36.53%
36450	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线三尖泡分三支五队几6杆	400	16.20%	0	0				-29.82%
36451	浑南	白塔66kV变电站	白塔变952四库线	新榆公馆7号变电站2号变压器	500	23.52%	0	0				-41.81%
36452	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干10+1公变	400	31.20%	0	0				-41.06%
36453	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线周黄村照明	50	146.80%	0	0	2022年12月			-36.22%
36454	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站1变压器	500	34.24%	0	0				-43.65%
36455	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饲料门市（汇源小区）	250	78.96%	0	0				-41.28%
36456	沈北	道义66kV变电站	道义变15291道工线	代服务—辽宁恒润通信工程有限公司（道义变15291道工线）	100	28.80%	0	0				12.73%
36457	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	肉鸡示范场小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-41.90%
36458	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站2变压器	400	25.88%	256.5	256.5				-45.90%
36459	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站2变压器	400	66.00%	96	96				-40.80%
36460	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线团山子西台支07	400	27.00%	0	0				-23.90%
36461	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分002	100	0.00%	90	90				-45.79%
36462	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线207左8变台	100	28.20%	0	0				31.44%
36463	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线东扎二组支012	100	68.10%	0	0				-38.71%
36464	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线李影分031	200	68.40%	0	0				-30.92%
36465	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线杏树六队支12	100	119.40%	0	0	2022年12月			-24.91%
36466	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园15箱变2变压器	630	8.19%	515.4	515.4				-37.64%
36467	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站1变压器	630	50.00%	0	0				-36.11%
36468	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-34.43%
36469	和平	花园66kV变电站	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
36470	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分2柱上变压器	315	79.37%	0	0				-42.49%
36471	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右2柱上变压器	315	74.92%	0	0				-40.91%
36472	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站201变压器	800	33.38%	453	453				-39.03%
36473	大东	劳动66kV变电站	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1右1	315	139.37%	0	0	2023年6月			-40.49%
36474	大东	毛君66kV变电站	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线东陵干27+1	200	4.95%	170.1	170.1				-47.13%
36475	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站1变压器	630	28.25%	0	0				-33.29%
36476	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站202变压器	630	21.27%	0	0				-43.14%
36477	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽湾3变电站1变压器	630	16.19%	465	465				-42.62%
36478	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	日蓝湾CDEF组团1变电站201间隔配电变压器	500	23.68%	0	0				-33.38%
36479	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾7号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				-41.75%
36480	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	合作干39	200	51.90%	0	0				8.03%
36481	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站1配电变压器	630	15.62%	0	0				-42.07%
36482	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	生活园1变电站2站内变压器	630	15.87%	0	0				-42.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36483	大东	毛君66kV变电站	毛君变7942东陵甲线	干休所小区箱变1变压器	630	26.98%	397	397				-42.95%
36484	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	新光2箱变（单）	315	41.27%	0	0				-48.02%
36485	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅二期2箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-36.50%
36486	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左2右8	100	29.60%	0	0				-28.00%
36487	沈河	怀远66kV变电站	怀远变174怀青甲线	HG_辽艺干27左11国府肥牛箱变配电变压	315	58.67%	98.7	98.7				-40.16%
36488	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1125吉庆线	长岗村综合一台	400	77.48%	0	0				-11.17%
36489	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	全胜变152新农线信家分51	400	37.95%	0	0				-38.57%
36490	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0				-40.66%
36491	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0				-42.73%
36492	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养后东北台	100	106.05%	0	0	2022年12月			-33.88%
36493	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	东民变343东民线付强四队	100	52.40%	0	0				-26.27%
36494	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3156前进线	章京线章京分39右1变台	400	45.75%	0	0				-19.97%
36495	东陵	杨官66kV变电站	富康线	华润长安里1变电站2变压器	800	27.00%	0	0				-10.48%
36496	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	向工干油漆分6左5柱上变压器	315	7.62%	259.5	259.5				-87.28%
36497	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线113	100	40.00%	0	0				-42.06%
36498	康平	中心66kV变电站	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支17	200	62.40%	55.2	55.2				-35.28%
36499	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	碧桂园御时光2变电站2变压器	630	7.30%	0	0				50.82%
36500	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	兴牛干昂帮牛分8左3变台	400	30.00%	240	240				-35.88%
36501	新民	张屯66kV变电站	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分133右4变台	400	27.30%	0	0				-25.56%
36502	浑南	莫子山66kV变电站	莫子山变872莫园线	泰奕桃园20变电站变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-39.18%
36503	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支20	100	58.80%	0	0				-28.89%
36504	于洪	范屯66kV变电站	范静线	范屯变753范静线东甸子台	200	51.60%	76.8	76.8				-36.85%
36505	于洪	曹家66kV变电站	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家8台	100	81.60%	0	0	2024年6月			-39.32%
36506	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线西下支002	200	48.30%	83.4	83.4				-32.96%
36507	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区中旭养殖场	200	3.30%	0	0				-13.06%
36508	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	紫金花4箱式变电站2配电变压器	500	50.40%	0	0				-43.50%
36509	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城虹郡2箱式变电站2配电变压器	500	46.00%	0	0				-39.91%
36510	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房二组照明	100	60.30%	0	0				-41.46%
36511	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村三期2变电站2变压器	630	30.79%	373	373				24.39%
36512	于洪	东民66kV变电站	东酒线	和泰小区七区一期1变电站2变压器	630	60.57%	0	0				-40.41%
36513	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线68+1左3变台	200	105.20%	0	0	2022年12月			-31.66%
36514	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	利上林湾小区一期7箱式变电站1配电变压	630	23.24%	0	0				-41.68%
36515	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-42.40%
36516	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支3变压器	100	27.30%	62.7	62.7				-28.91%
36517	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站2变压器	630	42.67%	0	0				-39.46%
36518	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变658马二乙线	泰元商务2变电站1变压器	800	44.00%	368	368				-27.84%
36519	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	靛庄村3机井	100	10.40%	79.6	79.6				-55.48%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36520	于洪	光辉66kV变电站	光北线	小微解放佟李家村台	400	18.00%	288	288				-60.19%
36521	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线101右7变台	400	45.60%	177.6	177.6				-31.01%
36522	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	江山风华二期2变电站2配电变压器	800	3.90%	0	0				93.41%
36523	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江苑御品2号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				11.07%
36524	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7号台区	400	53.10%	0	0				-65.55%
36525	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	雅美小区2	200	60.90%	58.2	58.2				-41.87%
36526	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-39.64%
36527	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站1变压器	630	8.38%	215	215				-42.05%
36528	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	泰山8号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	22.50%	0	0				9.24%
36529	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	康懿2箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-40.33%
36530	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干东营分68变台	50	38.40%	0	0				-40.75%
36531	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	廊桥阳光2号变电站201配电变压器	630	39.62%	0	0				-48.34%
36532	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干20右2柱上变压器	315	43.43%	0	0				-37.36%
36533	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站1变压器	500	40.64%	0	0				-44.64%
36534	和平	方型66kV变电站	方型变452中兴乙线	技改局4主变	200	19.80%	140.4	140.4				-43.31%
36535	沈北	农高66kV变电站	农柳线	阳恒高房地产开发有限公司3箱变2变101配	630	7.62%	0	0				-79.31%
36536	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园1变电站2变压器	400	34.50%	0	0				-40.68%
36537	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干153变台	250	54.24%	0	0				-46.89%
36538	新民	侯家66kV变电站	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线94变台	200	77.00%	0	0				-44.11%
36539	新民	梁山66kV变电站	梁山变197街内线	街内线51左3变台	200	77.30%	25.4	25.4				-33.77%
36540	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	河沟变203上河线上河干上河分马场支2变	100	118.80%	0	0	2025年5月			-44.38%
36541	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	拉马桥南台	200	51.90%	76.2	76.2				-27.82%
36542	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	百益龙置业有限公司5变电站1变压器配电变	630	27.94%	0	0				-41.57%
36543	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站2变压器	500	22.80%	0	0				-42.24%
36544	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站1变压器	400	23.00%	0	0				-41.59%
36545	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	城开地产开发有限公司12箱变201配电变	500	58.00%	0	0				-38.27%
36546	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变202配电变压器	800	33.00%	0	0				-38.23%
36547	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	太湖国际二期6201配电变压器	630	27.81%	0	0				-34.99%
36548	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	莲乙线广连干隆迪分9左4左1+1柱上变压	400	5.60%	0	0				-20.63%
36549	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分18+1变压器	400	9.30%	0	0				-55.09%
36550	东陵	花山66kV变电站	欧陆乙线	世贸二期3箱变1变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-28.70%
36551	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	帝景2变电站1变压器配电变压器	630	37.46%	331	331				-38.08%
36552	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站1变压器	630	19.05%	57	57				-36.34%
36553	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分16左3变台	100	89.80%	0.2	0.2	2025年4月			-36.76%
36554	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	碧水澜湾（二）2局维变电站配电变压器20	800	9.90%	0	0				20.92%
36555	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-20.92%
36556	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左15左5变台	400	6.25%	335	335				45.72%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36557	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	官立于151右10	400	25.75%	0	0				-30.59%
36558	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61558林东乙线	林东干吴八分13左1	200	16.20%	147.6	147.6				-42.83%
36559	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	广旺干75右1左1柱上变压器	200	29.20%	0	0				-16.51%
36560	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新干32右1左1变台	400	18.60%	285.6	285.6				-1.32%
36561	东陵	水家66kV变电站	水孙乙线	东亚国际城1箱变2变压器	630	35.56%	0	0				-43.60%
36562	东陵	李相66kV变电站	李古线	相变645李古线李古干5照明分02柱上变压	200	67.80%	44.4	44.4				-12.92%
36563	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾3号变电站1号变压器	630	16.00%	0	0				-38.06%
36564	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站2号变压器	630	23.33%	420	420				-39.26%
36565	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站202	800	34.80%	54	54				-39.10%
36566	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左15	80	21.38%	0	0				-47.01%
36567	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站202配电变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-15.77%
36568	和平	三好66kV变电站	三好变174王家线	王家线10左2右1	400	50.75%	157	157				-41.88%
36569	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	小微三隆熙湖枫景小区	200	8.40%	163.2	163.2				-13.89%
36570	康平	所口66kV变电站	所口变76342所方线	二牛线小单台分支线018	50	139.80%	0	0	2022年12月			-33.40%
36571	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-36.74%
36572	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				-40.63%
36573	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	YHG-规划局201配电变压器	315	32.76%	0	0				-50.51%
36574	沈北	新城子66kV变电站	新城线	新城子变550新城子线三小分05	250	132.16%	0	0	2022年12月			-39.73%
36575	东陵	杨官66kV变电站	杨孤甲线	杨官变杨孤线杨孤干42柱上变压器	50	49.80%	0	0				-42.24%
36576	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学干39左1+1柱上变压器	400	47.10%	171.6	171.6				6.27%
36577	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0556小陵线	小陵线七队支07	200	75.00%	0	0				-24.73%
36578	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	闸北分7左1柱上变压器	50	0.00%	0	0				0.00%
36579	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	穗港6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	64.20%	206.4	206.4				-29.47%
36580	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线26+1右1之1柱上变压器	400	23.60%	0	0				23.44%
36581	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线王乡屯分02	50	78.00%	0	0				-39.37%
36582	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中石线联络分渔场支23右分支0加1台区变	100	24.60%	65.4	65.4				-52.27%
36583	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河9小区201配电变压器	400	28.20%	235	235				-4.97%
36584	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期7号变电站1号配电变压器	630	22.35%	0	0				100.00%
36585	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站2变压器	800	48.30%	333.6	333.6				-43.00%
36586	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关七组二号台支001	200	45.23%	89.55	89.55				-39.05%
36587	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线梁家四组分支线021	400	31.65%	0	0				-24.09%
36588	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	线齐坨子分（齐驼子分008下线）前齐台变	200	39.15%	101.7	101.7				-29.17%
36589	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线古寺啦支11	200	45.30%	0	0				-25.73%
36590	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1201配电变压器	630	20.63%	0	0				-18.63%
36591	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子23柱上变压器	200	15.60%	148.8	148.8				-16.12%
36592	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右1左2变台	200	55.20%	69.6	69.6				13.12%
36593	东陵	麦子屯66kV变电站	麦古甲线	水古线水古干养竹分29左1柱上变压器	400	18.60%	0	0				-34.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36594	于洪	建筑66kV变电站	建筑变22654建雅线	马贝小区2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-33.40%
36595	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站1变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-43.41%
36596	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立乙线77左7	200	53.70%	0	0				10.62%
36597	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线元家支线024	30	22.00%	0	0				-89.25%
36598	和平	太原220kV变电站	太原变060胜三乙线	富润阳光小区12主变	500	18.00%	360	360				-38.90%
36599	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
36600	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	英国宫6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	33.30%	0	0				-17.09%
36601	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站201柜	630	9.52%	0	0				-44.23%
36602	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	华润幸福里2号变电站202配电变压器	500	42.88%	0	0				-43.37%
36603	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	白山甲线白山于51左6+1柱上变压器	400	47.40%	0	0				-32.70%
36604	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	翡翠新都会二期小区2配电室202间隔配电	630	15.87%	319	319				4.10%
36605	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡葡萄园（果子园）	50	34.60%	0	0				-41.63%
36606	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期1局维变202配电变压器	800	44.70%	0	0				-18.88%
36607	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	站式服务—正达航空装备（沈阳）有限公	400	37.20%	0	0				15.38%
36608	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	古田和睦城2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				9.84%
36609	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户b3201配电变压器	500	37.80%	261	261				-42.18%
36610	于洪	光辉66kV变电站	光东线	小微光辉肉禽台区	400	32.10%	231.6	231.6				-54.37%
36611	沈北	道义66kV变电站	道义变15289雷明线	正良嘉园1考核表1号变压器	630	57.14%	0	0				-36.87%
36612	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	生产于6右6	400	22.00%	0	0				-44.31%
36613	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水二支8左6柱上变压器	250	50.88%	0	0				4.13%
36614	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-49.82%
36615	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰南台支10	400	27.90%	0	0				-31.33%
36616	浑南	营盘66kV变电站	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-38.00%
36617	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干54	315	49.21%	0	0				-45.82%
36618	沈北	天乾66kV变电站	天金线	中金和悦3局维变电站201配电变压器	630	14.60%	0	0				13.17%
36619	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0				-39.63%
36620	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站2变压器	800	24.75%	522	522				-37.10%
36621	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25596孝昌乙线	地产开发有限公司（阳光书香园）2201	630	34.60%	0	0				-42.27%
36622	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线草村分06	200	59.20%	0	0				-30.89%
36623	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村十组照明	200	82.50%	15	15	2025年5月			-22.98%
36624	东陵	花山66kV变电站	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房3箱变202间隔配电	630	21.33%	432.6	432.6				-41.58%
36625	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				-28.20%
36626	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-41.73%
36627	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站202配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-45.79%
36628	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分19	400	44.40%	0	0				-36.04%
36629	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站2公变	500	0.00%	450	450				0.00%
36630	铁西	启工66kV变电站	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变2变压器	800	12.38%	0	0				-43.89%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
36631	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变2	630	23.81%	0	0				-47.25%
36632	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	服务一辽宁恒润通信工程有限公司（金融）	100	6.90%	0	0				8.24%
36633	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变201	400	0.00%	0	0				0.00%
36634	于洪	平罗66kV变电站	平罗线	小微平罗2村北台区	400	7.65%	0	0				-25.14%
36635	东陵	水家66kV变电站	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				-37.70%
36636	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站1号变压器	630	35.71%	0	0				-35.54%
36637	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站1号变压器	630	7.62%	0	0				-42.08%
36638	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城1变电站变压器	630	12.57%	0	0				-43.28%
36639	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	锅炉房箱式变电站配电变压器	315	6.10%	0	0				-57.56%
36640	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组2台支07	50	23.70%	0	0				-119.73%
36641	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	江南水乡二期2号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	385	385				-47.04%
36642	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	72.76%	0	0				-121.50%
36643	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山分2箱式变电站2配电变压器	400	3.20%	0	0				5.70%
36644	沈北	道义66kV变电站	道义变15269俪景线	雅苑房地产（汇置尚都）201间隔配电变	630	7.62%	0	0				-33.76%
36645	康平	胜利66kV变电站	胜利变9509造纸线	哈户中1台	200	57.00%	66	66				-11.50%
36646	新民	侯家66kV变电站	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站1变压器	800	6.90%	0	0				29.47%
36647	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干34左1	250	88.64%	0	0	2022年12月			-79.31%
36648	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站2变压器	800	20.63%	555	555				-40.37%
36649	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	沙柳花园1号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0				-43.35%
36650	新民	南窑66kV变电站	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站1变压器	400	43.13%	187.5	187.5				-37.81%
36651	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支27+1右2柱上变压器	50	18.40%	0	0				-40.00%
36652	于洪	小于66kV变电站	10kV于山线56286	宁官17号台区	160	14.25%	121.2	121.2				-64.27%
36653	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	5_沈阳蒲河房地产开发有限公司3配电变	630	21.90%	0	0				-39.01%
36654	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	后陵干108左15柱上变压器	400	8.40%	326.4	326.4				78.13%
36655	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分11	400	56.00%	0	0				-44.42%
36656	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新甲线赵窝分大车鱼池支19+1变台	400	27.90%	248.4	248.4				100.00%
36657	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线65	500	25.20%	0	0				-35.19%
36658	新民	梁山66kV变电站	梁山变199周坨线	周坨线安坨分鱼塘支16左2变台	200	34.20%	0	0				-69.48%
36659	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-37.90%
36660	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站2变压器	500	26.88%	0	0				-40.01%
36661	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒合乙线	沈铁住宅1201间隔配电变压器	800	16.50%	588	588				-50.06%
36662	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右8变台	100	28.80%	61.2	61.2				-54.44%
36663	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-1 间隔配电变压器	400	15.38%	0	0				-42.43%
36664	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	经典2号变电站201间隔（施北线）配电变	800	8.40%	0	0				-13.00%
36665	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-2配电变压器	630	26.03%	403	403				-45.93%
36666	和平	花园66kV变电站	花园变56768花三乙线	昌鑫2变电站201间隔配电变压器	500	17.20%	0	0				-44.92%
36667	沈河	万柳66kV变电站	万柳变254祥龙乙线	祥龙干17左1+1公变	315	93.71%	0	0	2025年5月			-40.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36668	铁西	重工66kV变电站	重工变10846重北线	北一新村6变电站202柜	630	22.86%	423	423				-39.29%
36669	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村13号变电站1号配电变压器	500	24.00%	0	0				-43.58%
36670	新民	新兴66kV变电站	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右13变压器	100	37.60%	52.4	52.4				-80.64%
36671	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	美地馨城5201间隔配电变压器	630	15.71%	0	0				-36.20%
36672	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1013工厂线	古城子综合一台（微）	200	61.20%	57.6	57.6				-26.74%
36673	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥北台支07	160	64.38%	41	41				-41.29%
36674	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站1变压器	630	53.71%	0	0				-38.65%
36675	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	广东甲线32左5	400	45.75%	0	0				-40.98%
36676	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站2号变压器	800	21.75%	0	0				-51.70%
36677	于洪	东民66kV变电站	民兴线	中港城永安嘉苑1站房2配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2				-21.07%
36678	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	华翰苑1变电站1变压器	500	43.68%	0	0				-38.15%
36679	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	沈大分7右3左7变压器	50	21.60%	0	0				-39.96%
36680	大东	沈海66kV变电站	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分38左2	200	50.40%	0	0				-29.67%
36681	沈河	大东66kV变电站	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站2变压器	400	33.60%	0	0				-44.27%
36682	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-51.47%
36683	法库	果园66kV变电站	果园变1415镇东线	幸福花园A区2箱变1变压器	800	31.80%	0	0				-44.50%
36684	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站202间隔配电变压器	800	40.13%	0	0				-23.78%
36685	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站201间隔配电变压器	800	57.00%	0	0				-25.08%
36686	辽中	六间房66kV变电站	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线八家村3组	100	32.60%	57.4	57.4				-39.67%
36687	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支05	400	35.55%	217.8	217.8				-40.02%
36688	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变1变压器	630	23.17%	421	421				-40.88%
36689	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站1变压器	800	29.25%	486	486				-41.87%
36690	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期1箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0				-42.24%
36691	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干劳动分10+1变压器	315	0.95%	280.5	280.5				-55.18%
36692	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站201	630	12.70%	433	433				-39.20%
36693	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
36694	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期2箱变1变压器	630	26.98%	0	0				-33.26%
36695	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方地下变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-40.66%
36696	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区2号	400	2.10%	0	0				0.00%
36697	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线拉一支005	50	110.00%	0	0	2025年4月			-35.16%
36698	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	岐山书苑2变电站1配电变压器	400	7.60%	0	0				86.21%
36699	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站202	500	27.00%	0	0				-44.07%
36700	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变1变压器	630	30.16%	377	377				-41.03%
36701	沈北	方溪66kV变电站	6kV方溪变25380方富线	万科北辰之光小区4变电站201配电变压器	800	19.20%	566.4	566.4				16.09%
36702	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子设施小区支006	100	32.40%	0	0				-44.52%
36703	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分001	100	92.50%	0	0	2023年1月			-42.07%
36704	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺乙线34柱上变压器	400	36.00%	0	0				41.26%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36705	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	万滑干22	315	56.83%	104.5	104.5				-33.29%
36706	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10964旺方甲线	变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支5变	160	115.50%	0	0	2024年2月			13.19%
36707	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	英守分76左1变压器	250	43.68%	0	0				-56.34%
36708	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	刘家分2柱上变压器	315	35.81%	0	0				-169.10%
36709	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分53	200	8.85%	0	0				-192.61%
36710	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支9变压器	315	46.98%	0	0				-30.83%
36711	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干110	100	42.40%	0	0				-42.92%
36712	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干30	400	72.45%	0	0				-29.14%
36713	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	新村干新七分33	315	96.19%	0	0	2024年7月			-45.80%
36714	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	应南干18左1柱上变压器	400	34.50%	0	0				-39.97%
36715	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分9柱上变压器	400	57.25%	0	0				-48.67%
36716	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	含屯干4柱上变压器	200	7.20%	0	0				-46.69%
36717	大东	望花66kV变电站	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干14左2	315	40.95%	154.5	154.5				-43.62%
36718	和平	和平66kV变电站	和平变164同北乙线	同北乙线31	315	87.94%	6.5	6.5	2025年2月			-38.60%
36719	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干23加1变压器	250	46.72%	108.2	108.2				-44.49%
36720	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变354闸上甲线	方溪变354闸上甲线闸上干16右7柱上变压器	400	52.20%	0	0				-93.31%
36721	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	庭东乙线亦农干新城分17加1变压器	100	33.60%	0	0				-47.23%
36722	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右3变压器	400	120.75%	0	0	2023年9月			-48.60%
36723	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6右3	315	17.46%	54	54				-40.85%
36724	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之2	100	29.10%	0	0				-42.90%
36725	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支右10左4变台	315	25.21%	0	0				-54.77%
36726	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	东陵乙线东陵干农机所分4+1右2	200	13.00%	154	154				-43.85%
36727	沈河	方家66kV变电站	方家变666方南甲线	方家变666方南甲线方南干31左8左5公变	315	23.49%	209.5	209.5				-42.80%
36728	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左1柱上变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-36.93%
36729	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干86右5公变	315	5.71%	0	0				-5.90%
36730	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	站前变222站北线立新干立新一分2公变	315	9.21%	254.5	254.5				-64.12%
36731	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线76左1	200	43.60%	92.8	92.8				-40.11%
36732	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干10左6	400	50.40%	0	0				-39.98%
36733	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10287中医甲线	变294中医甲线中医干19左6右1之1柱上变	315	7.30%	0	0				-55.42%
36734	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干9左6柱上变压器	315	31.75%	0	0				-16.39%
36735	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干15柱上变压器	315	20.00%	0	0				-49.25%
36736	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支41柱上变压器	200	10.00%	160	160				-53.69%
36737	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分22变台	200	61.95%	0	0				-32.30%
36738	沈河	青年66kV变电站	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右3公变	315	37.14%	0	0				-43.34%
36739	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线57右1变台	315	20.32%	0	0				-41.04%
36740	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	苏北变370水源线竞赛分30左20	315	6.35%	0	0				-38.60%
36741	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线89	100	85.80%	0	0	2024年6月			-36.04%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36742	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分58+1	100	58.80%	0	0				-43.32%
36743	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右12柱上变压器	315	121.59%	0	0	2024年6月			-45.36%
36744	皇姑	广源66kV变电站	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左4柱上变压器	400	74.25%	0	0				-38.92%
36745	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分12+1柱上变压器	315	73.65%	0	0				-38.72%
36746	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分20柱上变压器	200	0.00%	0	0				-11.45%
36747	大东	农大66kV变电站	农大变80958农陵甲线	东陵甲线市政分5	200	25.20%	0	0				-36.41%
36748	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	新村干新六分18	315	86.35%	11.5	11.5	2024年7月			-37.22%
36749	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干53柱上变压器	315	0.00%	0	0				-162.55%
36750	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分2	315	54.92%	0	0				-43.09%
36751	和平	方型66kV变电站	方型变430方文甲线	方文甲线4左5	315	44.76%	142.5	142.5				-45.61%
36752	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	红粉分11	315	41.90%	151.5	151.5				-37.12%
36753	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右3变压器	315	39.68%	0	0				-39.74%
36754	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右3柱上变压器	315	50.16%	0	0				-33.88%
36755	大东	农大66kV变电站	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分37右5	100	25.50%	64.5	64.5				-48.47%
36756	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分03	500	60.84%	0	0				-38.56%
36757	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	包道分7右1柱上变压器	400	40.20%	0	0				-52.35%
36758	和平	广州66kV变电站	广州变492广东乙线	广东乙线44	315	59.37%	0	0				-41.74%
36759	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干48加1	250	29.12%	152.2	152.2				-39.32%
36760	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干18柱上变压器	315	22.54%	0	0				-36.18%
36761	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线68变台	315	54.60%	0	0				-41.73%
36762	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	城西乙线70变台	200	95.00%	0	0	2022年12月			-40.62%
36763	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分7	315	48.76%	0	0				-55.18%
36764	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站201	500	29.76%	301.2	301.2				-43.57%
36765	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
36766	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变2号变	315	53.33%	0	0				-43.81%
36767	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
36768	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	华都大厦一次变1主变	630	16.19%	0	0				-45.52%
36769	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦园）变电站202	630	23.81%	0	0				-43.06%
36770	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	郭家二小区1变电站201	630	103.81%	0	0	2022年12月			-49.01%
36771	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变2变压器	630	10.67%	0	0				-42.32%
36772	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变2号变	630	33.97%	0	0				-43.56%
36773	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变1变压器	630	12.95%	0	0				-40.46%
36774	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变1号变	630	28.89%	385	385				-43.87%
36775	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-44.10%
36776	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变2变压器	400	12.60%	0	0				-48.27%
36777	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区1变电站101	400	68.50%	0	0				-42.88%
36778	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站201	400	16.80%	0	0				-46.01%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36779	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站202	630	30.86%	372.6	372.6				-44.37%
36780	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变1站内变压器	500	27.84%	0	0				-43.03%
36781	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变2站内变压器	630	16.00%	2	2				-28.32%
36782	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-39.81%
36783	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站1变压器	630	26.16%	0	0				12.99%
36784	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站2变压器	630	21.90%	308	308				-37.85%
36785	和平	展览66kV变电站	展览变846二经甲线	铁路二经南主变	500	81.60%	0	0	2022年12月			-44.29%
36786	开发	工农66kV变电站	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站2变压器	630	11.43%	170	170				-45.86%
36787	沈河	方家66kV变电站	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-3.20%
36788	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站1配电变压器	630	30.22%	0	0				-40.28%
36789	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变2号变	500	83.84%	0	0	2023年9月			-39.85%
36790	大东	沈海66kV变电站	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱1站内变压器	630	26.03%	2	2				-32.98%
36791	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站201柜	630	35.87%	341	341				-44.78%
36792	大东	毛君66kV变电站	10kV毛海线7952	金杯安居箱变2变压器	500	19.20%	354	354				-41.24%
36793	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站201	800	27.00%	504	504				-42.27%
36794	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村小区2变电站201柜	630	144.76%	0	0	2022年12月			-36.91%
36795	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站202	800	40.20%	398.4	398.4				-42.21%
36796	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
36797	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
36798	铁西	启工66kV变电站	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站201	630	26.98%	397	397				-43.97%
36799	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
36800	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	肉联1箱变	400	19.25%	0	0				-37.93%
36801	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变2	500	28.00%	0	0				-45.72%
36802	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				-43.08%
36803	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
36804	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
36805	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变2变压器	315	10.29%	251.1	251.1				-43.91%
36806	大东	善邻66kV变电站	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变1变	630	20.63%	437	437				-39.86%
36807	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变1变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-43.34%
36808	沈河	市府66kV变电站	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变2变压器	800	14.40%	604.8	604.8				-34.36%
36809	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站202	400	39.30%	202.8	202.8				-42.81%
36810	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	般若寺箱变2变压器	400	62.10%	111.6	111.6				-39.74%
36811	沈河	万柳66kV变电站	万柳变260万大甲线	圣天变电站2变压器	630	78.86%	70.2	70.2				-34.69%
36812	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变2变	630	21.33%	432.6	432.6				-48.58%
36813	沈河	北兴66kV变电站	北兴变346军工乙线	板行箱变2变压器	630	47.49%	267.8	267.8				-37.98%
36814	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	红墙变电站1变压器	400	2.00%	0	0				-83.47%
36815	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站1变压器	630	35.05%	0	0				-46.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36816	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	银河1-4箱变2变压器	500	0.00%	0	0				-45.47%
36817	和平	广州66kV变电站	广州变464广太乙线	沈司太原北一次1主变	630	18.29%	451.8	451.8				-52.47%
36818	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城7号变电站1变压器	630	17.02%	0	0				-44.60%
36819	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	青阳2期3箱变1变压器	630	13.81%	480	480				-43.63%
36820	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2201	630	0.00%	520	520				0.00%
36821	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变2	630	14.60%	0	0				-42.26%
36822	和平	方型66kV变电站	方型变498望湖甲线	主变东大体院	400	24.40%	0	0				-42.45%
36823	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站202柜	630	57.40%	205.4	205.4				-38.96%
36824	沈河	顺城220kV变电站	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变1变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-40.80%
36825	大东	望花66kV变电站	望花变70268壹品线	新华壹品13变电站2变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-45.43%
36826	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				-40.70%
36827	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	奚林1配变站2变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-44.59%
36828	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站202	630	32.06%	365	365				-45.16%
36829	铁西	工农66kV变电站	工农变55564保工乙线	十四路小区变电站201	630	61.59%	179	179				-45.84%
36830	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	沈辽路19箱变101	200	0.60%	178.8	178.8				-22.03%
36831	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55478保南甲线	教师进修学校变电站201	100	45.30%	44.7	44.7				-53.34%
36832	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变1号变	500	52.40%	0	0				-41.32%
36833	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	光明新村10变电站202变压器	630	45.08%	0	0				-42.94%
36834	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站201	630	17.78%	455	455				-44.36%
36835	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站202	630	13.33%	483	483				-45.67%
36836	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站202	630	26.98%	397	397				-35.30%
36837	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站202	630	39.24%	319.8	319.8				-46.97%
36838	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑1变电站1变压器	400	25.50%	258	258				-40.99%
36839	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-37.45%
36840	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	潭江街1箱变1	400	0.00%	360	360				0.00%
36841	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变1	630	40.95%	0	0				-41.92%
36842	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站202变压器	630	0.00%	94	94				0.00%
36843	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站201柜	500	22.08%	94	94				-41.35%
36844	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路13变电站201	500	28.16%	309.2	309.2				-47.65%
36845	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变2号变	630	14.60%	0	0				-44.18%
36846	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变2	630	23.62%	0	0				-42.34%
36847	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站1变压器	500	26.00%	320	320				-42.40%
36848	铁西	启工66kV变电站	启工变10760启村甲线	鑫园小区202	630	34.60%	31	31				-45.95%
36849	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变644马五甲线	联通一次2主变	630	23.24%	0	0				-40.63%
36850	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新干84右7变台	200	34.50%	111	111				-42.62%
36851	浑南	营盘66kV变电站	营盘变046营北线	利达江湾城四期2变电站201间隔配电变压	400	61.60%	0	0				-38.93%
36852	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-41.29%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36853	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	官立干33右5左5左1左1	200	60.30%	0	0				-177.90%
36854	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1063于家房线	于家房4组新2	100	0.00%	90	90				0.00%
36855	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4430小卜线	小卜干77右3	200	4.50%	171	171				-35.46%
36856	法库	孟家66kV变电站	孟东线	七家分刘窝卜支2七家刘家新村柱上变压器	200	35.55%	108.9	108.9				-34.98%
36857	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区2变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0				10.03%
36858	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局1201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0				-40.78%
36859	新民	新民66kV变电站	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站1变压器	630	20.00%	0	0				5.70%
36860	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	一站式服务-沈阳刚仁布艺有限公司	100	85.20%	0	0	2025年4月			-57.04%
36861	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	鹿特丹4号变电站1变压器	800	22.50%	0	0				-38.65%
36862	新民	金五台66kV变电站	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支33变台	200	29.10%	121.8	121.8				-29.88%
36863	浑南	新南66kV变电站	新南042新景线	新城四季嘉园1号变电站201间隔配电变	630	15.62%	0	0				24.77%
36864	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	银信KB银信公寓3201间隔配电变压器	800	22.50%	0	0				-38.73%
36865	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	八经干46右2沈政自维201间隔配电变压器	315	12.19%	0	0				-44.35%
36866	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	大民屯瀛盛综合楼镇内线镇内分50右1变	100	82.60%	0	0	2025年4月			-32.50%
36867	东陵	世园66kV变电站	世高线	世博之春6箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-42.70%
36868	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	寨变208孙营线孙营干后桑林子分12柱上变	315	134.60%	0	0	2022年12月			-35.05%
36869	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干177	100	85.60%	0	0	2025年4月			-27.24%
36870	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分30变台	80	97.13%	0	0	2024年9月			-39.36%
36871	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	教育学院箱变201间隔配电变压器	200	19.20%	0	0				-48.52%
36872	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊2变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
36873	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	旺甲线广旺干明星分14左14右5柱上变压	400	11.40%	0	0				11.39%
36874	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	和铁干7左2金都饭店201间隔配电变压器	315	95.24%	0	0	2023年8月			-31.22%
36875	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	YHG_百贯村D台	100	61.50%	28.5	28.5				-27.95%
36876	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变348国际线	克莱斯特5变电站2变压器	800	10.50%	0	0				-56.07%
36877	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡线19变台	50	97.80%	0	0	2022年12月			-53.14%
36878	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线甲河分7变台	200	12.23%	155.55	155.55				-57.12%
36879	东陵	水家66kV变电站	水阳甲线	碧桂园云顶2变电站2号变压器	630	10.48%	0	0				84.72%
36880	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	文华园6变电站2站内变压器	400	20.40%	0	0				-41.85%
36881	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支16	100	30.00%	0	0				-32.39%
36882	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5926大沟线	林西干42右2右2	200	41.70%	96.6	96.6				18.23%
36883	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-42.12%
36884	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山卜分18	160	80.38%	15.4	15.4	2023年1月			-38.90%
36885	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	陶瓷干120左1变台	200	18.00%	144	144				97.96%
36886	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15644兴隆线	兴隆干130左1变台	200	28.80%	0	0				51.29%
36887	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山东洼子电井	630	14.48%	475.8	475.8				-43.10%
36888	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支010	50	53.80%	0	0				-50.78%
36889	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	融乾花园箱变1变压器	500	42.00%	0	0				-41.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36890	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村北台	315	45.21%	0	0				-44.92%
36891	康平	中心66kV变电站	中心变2604镇一线	计量箱变1变压器	200	24.60%	130.8	130.8				-43.43%
36892	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	远洋公馆1变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-39.76%
36893	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白金线钢球分8左2	250	12.40%	0	0				-66.92%
36894	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变201	400	64.40%	0	0				-37.70%
36895	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75944卧康线	金墅北区3变电站1变压器	630	57.46%	0	0				-39.42%
36896	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	玖熙墅2变电站2间隔102配电变压器	400	22.50%	0	0				-19.91%
36897	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	科首府未来城三期3箱式变电站2配电变	800	0.00%	0	0				0.00%
36898	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55446十路甲线	双喜北小区土建变201	400	113.50%	0	0	2022年12月			-42.15%
36899	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0				-40.54%
36900	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	五彩21箱变1变压器	250	63.20%	0	0				-41.91%
36901	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	市内乙线47+1右2	400	43.80%	0	0				75.52%
36902	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60156雪莲线	香醇波尔多5号变电站2号变压器	630	66.29%	0	0				-40.78%
36903	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	肇西线肇西干39+1变压器	50	13.20%	0	0				8.97%
36904	和平	太原220kV变电站	太原变054协和线	协和广场三期1变电站2号	800	93.38%	0	0	2024年9月			-30.90%
36905	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36906	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站201	630	29.71%	379.8	379.8				-42.09%
36907	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期1箱式变电站1配电变压器	800	56.10%	0	0				49.97%
36908	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干14左15变台	200	48.00%	0	0				-38.71%
36909	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区10变电站1变压器	400	35.20%	0	0				-42.22%
36910	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站2配电变压器	400	43.88%	0	0				-36.26%
36911	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线215左2变台	200	4.00%	0	0				-58.31%
36912	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60282凤城甲线	凤凰城11号变电站201配电变压器	630	19.37%	445	445				-37.89%
36913	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支11右3变台	200	20.40%	139.2	139.2				-34.13%
36914	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变418罗房乙线	罗家房线裴家分14变台	200	84.15%	11.7	11.7	2023年7月			-36.15%
36915	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线开发区分支线002	250	16.68%	0	0				-37.53%
36916	和平	太原220kV变电站	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1美容院201间隔配电变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-46.04%
36917	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安中台	200	0.00%	180	180				-881.40%
36918	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民1号配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-37.83%
36919	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线姜家堡分05	200	34.00%	0	0				-25.52%
36920	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站1变压器	400	45.60%	0	0				-43.02%
36921	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60380南站乙线	南站干8+1	200	48.60%	0	0				-35.91%
36922	开发	汪河66kV变电站	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站2变压器	800	30.00%	0	0				-40.61%
36923	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站1变压器	500	24.32%	0	0				-39.70%
36924	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造工程B区41变配	400	28.88%	244.5	244.5				-42.93%
36925	沈北	天乾66kV变电站	10kV天星线70654	仁置尚郡2.2期3小区变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
36926	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	光5号变电站201间隔(施北乙线)配电变	800	32.10%	0	0				17.10%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36927	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	华瑞家园1箱变1变压器	630	35.87%	0	0				-37.94%
36928	东陵	祝家66kV变电站	祝高线	郝义线养殖场分48右1+1右1柱上变压器	200	38.70%	0	0				88.98%
36929	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25594孝昌甲线	沈阳市沈北新区乐迪咖啡店	400	38.80%	0	0				-18.61%
36930	沈河	长青66kV变电站	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站201配电变压器	630	22.22%	427	427				-11.83%
36931	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎干湾泡分17右8变台	200	60.60%	58.8	58.8				-37.02%
36932	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰3箱变（单）	630	22.86%	0	0				-39.32%
36933	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变1变压器	400	26.25%	0	0				-44.98%
36934	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304老虎线	老虎干四家分53变台	200	33.00%	114	114				-35.58%
36935	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站202配电变压器	800	75.38%	0	0				-41.36%
36936	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-43.98%
36937	大东	如意66kV变电站	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站1站内变压器	500	17.92%	0	0				-39.95%
36938	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158芦屯线	柳河变207芦屯线芦屯干姚家分51左5变台	50	88.80%	0	0	2024年6月			-404.74%
36939	皇姑	方溪66kV变电站	10kV方银线25390	招商公园1变电站1配电变压器	800	5.40%	676.8	676.8				47.45%
36940	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分28	50	131.40%	0	0	2022年12月			-33.32%
36941	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15758荒山线	荒山线229+1变台	315	49.90%	0	0				-37.26%
36942	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线周家分37右2右1变台	200	112.20%	0	0	2022年12月			-38.88%
36943	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区3变电站2变压器	800	38.40%	0	0				-17.09%
36944	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线西山果园支05	315	6.35%	263.5	263.5				-35.16%
36945	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分20左2+1	200	89.70%	0	0	2025年2月			-19.52%
36946	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街奇雨畜禽公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
36947	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	莱茵南郡2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-39.75%
36948	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分54左24	100	0.00%	0	0				29.41%
36949	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分54左16左2	100	23.70%	0	0				-1.56%
36950	浑南	白塔66kV变电站	白塔变962东化线	北官干124左1柱上变压器	50	14.00%	0	0				100.00%
36951	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站201间隔配电变压器	1000	0.00%	173	173				0.00%
36952	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站2号变压器	630	9.84%	505	505				-33.44%
36953	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	楼子变042望滨线村西支03（南三家子B台	100	125.40%	0	0	2023年2月			-33.86%
36954	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线靠山大棚支07	50	0.00%	45	45				-31042.86%
36955	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙北支02	400	27.50%	250	250				-25.24%
36956	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站1配电变压器	630	22.86%	423	423				-37.96%
36957	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分25	200	9.75%	160.5	160.5				-15.88%
36958	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期1箱式变电站2配电变压器	315	29.71%	0	0				-38.91%
36959	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站2配电变压器	630	42.86%	297	297				-48.79%
36960	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强干119柱上变压器	50	14.40%	17	17				-37.10%
36961	铁西	重工66kV变电站	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期5201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-112.13%
36962	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干111左2	200	9.60%	160.8	160.8				100.00%
36963	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	高登村综合一台（微）	200	40.50%	99	99				-37.27%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
36964	和平	方型66kV变电站	方型变470望湖乙线	雅宾利二期11主变	800	49.50%	0	0				-41.06%
36965	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线赵金卓	160	74.25%	25.2	25.2				-36.12%
36966	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线小潘三角地	160	63.50%	42.4	42.4				-40.58%
36967	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线20左16右1柱上变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-15.21%
36968	大东	小东66kV变电站	小东变80146机场线	和睦干68左8新	400	45.50%	0	0				5.99%
36969	浑南	安顺66kV变电站	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站2号配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.69%
36970	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔干30加1	400	14.75%	301	301				4.92%
36971	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街西北照明	400	45.10%	179.6	179.6				-22.78%
36972	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸二期3变电站1变压器配电变压器	630	15.56%	0	0				-47.01%
36973	苏家屯	李相66kV变电站	李相变05656李桃甲线	凤凰花园4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0				-21.92%
36974	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佳地新村1变电站1号变压器	400	36.75%	0	0				-41.78%
36975	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	沈阳翰文房地产开发有限公司201配电变	630	50.48%	0	0				-40.86%
36976	沈北	道义66kV变电站	道义变15259道义线	百乐小区北水泵201间隔配电变压器	630	25.14%	0	0				-28.75%
36977	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期3变电站202配电变压器	400	25.80%	0	0				4.65%
36978	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线王乡新台分02	50	83.20%	0	0	2024年9月			-25.00%
36979	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	星城国际一期（分）201配电变压器	630	42.86%	0	0				-40.30%
36980	沈北	尹家66kV变电站	尹家变52940尹义线	辽泰房地产开发有限公司2箱变1号配电变	630	35.81%	0	0				-37.25%
36981	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左12变台	400	18.60%	0	0				-44.70%
36982	于洪	大潘66kV变电站	大潘变54068大高线	小微沙河村南1台	200	30.60%	0	0				-48.99%
36983	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站201配电变压器	800	36.00%	0	0				-43.92%
36984	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右10+1	400	28.80%	0	0				25.93%
36985	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	澳源1站房1变压器	630	40.63%	311	311				-43.49%
36986	浑南	白塔66kV变电站	白塔变984白亿线	金石小镇南区1号变电站1号配电变压器	800	60.60%	0	0				-25.50%
36987	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期3小区变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0				97.63%
36988	开发	郑家66kV变电站	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站2变压器	630	39.05%	321	321				-40.88%
36989	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区4变电站201配电变压器	630	23.81%	0	0				-38.72%
36990	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-35.86%
36991	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西1水井支5	100	24.60%	65.4	65.4				-58.82%
36992	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60378南站甲线	站前甲线47右 3	315	114.67%	0	0	2022年12月			-38.56%
36993	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支机井支1	50	9.60%	17	17				100.00%
36994	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	雨润二期三2小区变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0				17.45%
36995	东陵	中马66kV变电站	疗养线	保利十二橡树3箱变1号配电变压器	630	29.52%	71	71				-42.39%
36996	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	水木城典8变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-42.41%
36997	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+1	315	65.40%	0	0				-9.78%
36998	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1018妈妈街线	旭亦富禽公变台	200	65.10%	49.8	49.8				100.00%
36999	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	曹家小区3变电站1变压器	630	52.95%	233.4	233.4				-31.59%
37000	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际6号变电站202配电变压器	630	21.08%	0	0				-33.77%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37001	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际7号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.94%
37002	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	V大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场	200	43.80%	92.4	92.4				90.58%
37003	沈河	长青66kV变电站	长青变480银河线	和泰东方园1箱变变压器	630	27.43%	0	0				-38.74%
37004	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分11+1	100	25.20%	64.8	64.8				-17.33%
37005	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园3变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-41.31%
37006	大东	沈海66kV变电站	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-54.25%
37007	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站2变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-43.01%
37008	开发	郑家66kV变电站	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-40.66%
37009	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37010	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变1变压器	800	36.00%	0	0				-43.31%
37011	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站201配电变压器	500	33.60%	0	0				-26.04%
37012	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站2配电变压器	800	22.88%	537	537				-35.65%
37013	和平	花园66kV变电站	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站2配电变压器	500	39.68%	251.6	251.6				-37.31%
37014	辽中	金山66kV变电站	金山变45542金庄线	刘二堡变170骧庄线皮家卜西照明	400	13.75%	305	305				-30.48%
37015	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花二组	160	41.00%	0	0				-43.66%
37016	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分54	80	77.50%	10	10				-38.60%
37017	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站1变压器	630	37.14%	333	333				-33.23%
37018	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	香堤北苑2变电站1变压器	630	30.22%	376.6	376.6				-36.58%
37019	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区1变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
37020	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景4箱变（单）	630	26.03%	0	0				-48.09%
37021	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51250前榆甲线	翰逸华府2号变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-38.05%
37022	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站2变压器	630	15.71%	0	0				-42.99%
37023	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1227卡力马线	卡南村综合一台（微）	200	78.90%	0	0				9.71%
37024	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站1变压器	500	64.96%	0	0				-40.48%
37025	沈河	北兴66kV变电站	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站1变压器	800	32.40%	460.8	460.8				-38.86%
37026	大东	大东66kV变电站	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站1变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-44.07%
37027	于洪	范屯66kV变电站	范北线	永安新村2站房1变压器	400	6.30%	334.8	334.8				-46.77%
37028	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线中学家属照明	100	92.00%	0	0	2023年2月			-32.89%
37029	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线农场一队照明	400	64.80%	0	0				-43.43%
37030	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	各得北台5柱上变压器	100	48.00%	0	0				-32.65%
37031	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站1号变压器	630	21.43%	0	0				-40.53%
37032	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	肇工家园小区配电站202配电变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-53.86%
37033	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	寺干移动分1加1右支3变压器（清洁能源	400	15.60%	297.6	297.6				-32.67%
37034	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	10kV黄前干前三分前水支11变压器	100	9.90%	0	0				-33.22%
37035	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站2变压器	800	15.75%	0	0				-42.58%
37036	沈河	万柳66kV变电站	万柳变294五客线	五爱客运2箱变2变压器	800	12.00%	624	624				-39.56%
37037	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站2变压器	800	19.13%	204	204				-41.14%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
37038	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区6变电站变压器	630	20.32%	439	439				-42.41%
37039	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分21右16变台	200	35.55%	108.9	108.9				-34.63%
37040	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线84变台	100	68.00%	0	0				1.22%
37041	东陵	中马66kV变电站	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变2变压器	630	11.11%	0	0				-33.95%
37042	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668赵一线	大莲花东台（2021微）	400	93.30%	0	0	2025年4月			-38.74%
37043	大东	大东66kV变电站	大东变66056东小甲线	东逸6变电站6变压器	1000	13.20%	768	768				-44.80%
37044	和平	市府66kV变电站	市府变580北市甲线	盛京金融广场11变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				5.93%
37045	辽中	金山66kV变电站	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长南台	315	75.24%	46.5	46.5				-25.00%
37046	大东	大东66kV变电站	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右7	630	24.57%	412.2	412.2				11.02%
37047	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区1变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0				28.51%
37048	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17右1之1	315	45.71%	0	0				-39.52%
37049	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站201间隔配电变压器	630	12.19%	0	0				100.00%
37050	法库	果园66kV变电站	果园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0				100.00%
37051	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干130右20	200	23.10%	0	0				-17.67%
37052	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分10加1右支04变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-93.15%
37053	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站1变压器	630	30.79%	373	373				-39.97%
37054	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	北三干48	200	27.30%	125.4	125.4				-58.81%
37055	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	沈阳市通泰应用技术研究	400	15.60%	0	0				-14.34%
37056	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	HG_小含自维（鹏程分3箱变）配电变压器	315	73.65%	51.5	51.5				-41.23%
37057	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				-47.32%
37058	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线81柱上变压器	400	12.15%	0	0				-18.11%
37059	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0				-39.96%
37060	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村二组	200	71.90%	36.2	36.2				-39.16%
37061	沈北	天乾66kV变电站	天孝乙线	柳水澜湾（二）3局维变电站配电变压器20	630	11.75%	0	0				24.89%
37062	康平	所口66kV变电站	所口变76340所富线	二牛线岔海西台分支线009	200	46.80%	86.4	86.4				-35.49%
37063	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线后窑分12	200	29.20%	0	0				-40.91%
37064	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉东台	100	98.00%	0	0	2024年1月			-22.25%
37065	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西1	100	96.80%	0	0	2025年4月			-32.41%
37066	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90144城内线	航辽变078城内线纸箱厂	80	85.88%	3.3	3.3	2024年9月			-37.04%
37067	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	线草绿阁.水岸枫亭1小区变电站202变压器	800	18.38%	0	0				-42.56%
37068	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站2变	800	66.38%	0	0				-33.42%
37069	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站202配电变压器	800	49.75%	0	0				-40.11%
37070	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55778长岛线	长岛小区1变电站2变压器	800	28.50%	0	0				-44.44%
37071	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区1变电站201变压器	315	91.43%	0	0	2024年7月			-38.88%
37072	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线十家子支015	100	73.50%	0	0				-21.47%
37073	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线育林分支线017	50	112.80%	0	0	2023年4月			-38.57%
37074	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站2号变压器	630	10.79%	0	0				87.80%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37075	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右3左2	400	5.85%	336.6	336.6				-18.31%
37076	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-52.29%
37077	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期4箱变（单）	630	35.24%	0	0				-35.85%
37078	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线依草干166	315	31.24%	0	0				-20.67%
37079	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线后大屯支8	200	36.30%	0	0				-31.64%
37080	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山北台	315	32.06%	182.5	182.5				-44.21%
37081	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	镇内线金山卜支002	50	133.80%	0	0	2022年12月			-39.56%
37082	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	碧桂园御时光1变电站2变压器	630	29.84%	0	0				63.42%
37083	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇3变电站变压器	630	25.71%	0	0				-38.67%
37084	和平	展览66kV变电站	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器	500	45.20%	224	224				-39.47%
37085	浑南	于山66kV变电站	于山变758于盛线	府城名邸一期9号箱式变电站1号变压器	630	25.71%	0	0				-40.67%
37086	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分12柱上变压器	315	47.62%	0	0				-39.28%
37087	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变1变压器	315	27.43%	197.1	197.1				-44.59%
37088	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90176双山线	航辽变083双山线双山新南台照明	200	38.93%	102.15	102.15				-38.41%
37089	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	道义变260俚景线富城俚景嘉园	630	64.13%	0	0				-36.36%
37090	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	肇西线肇西干32左5变台	200	113.70%	0	0	2024年6月			-43.29%
37091	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干46	315	128.57%	0	0	2024年9月			-65.96%
37092	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干白云分26左8	100	30.00%	0	0				-6.39%
37093	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.90%
37094	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区3变电站1变压器	630	24.05%	415.5	415.5				-43.09%
37095	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区5变电站1变压器	500	84.00%	0	0	2022年12月			-40.66%
37096	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37097	浑南	安顺66kV变电站	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37098	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站202变压器	630	39.37%	319	319				-40.41%
37099	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站201配电变压器	500	38.72%	0	0				-36.88%
37100	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线小甸子分9柱上变压器	400	2.60%	0	0				-58.28%
37101	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分5变压器	400	40.00%	0	0				-56.51%
37102	新民	侯家66kV变电站	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支17变台	200	70.00%	0	0				-43.30%
37103	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干东营分33左2变台	400	17.40%	0	0				-27.82%
37104	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	朱南线147左14右2变台	160	37.00%	0	0				-42.31%
37105	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分2右9左3左1变台	400	33.45%	226.2	226.2				-36.72%
37106	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡线马家分9+1右6变台	100	143.40%	0	0	2022年12月			-21.90%
37107	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线周家分双程支70变台	200	78.30%	23.4	23.4				5.50%
37108	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
37109	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一、二期31号变压器	630	70.48%	0	0				-39.97%
37110	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站2配电变压器	800	46.50%	0	0				-42.45%
37111	和平	市府66kV变电站	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37112	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站2号变压器	500	70.08%	99.6	99.6				-38.59%
37113	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	华润荣华府1小区箱式变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0				57.18%
37114	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽锦城2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-43.22%
37115	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期2箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				-41.31%
37116	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期3箱式变电站1配电变压器	800	60.38%	0	0				-41.68%
37117	新民	南窑66kV变电站	南窑变3558南铁乙线	光伸园2变电站1变压器	500	39.68%	0	0				-39.81%
37118	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区2局维变202配电变压器	800	31.80%	0	0				-8.06%
37119	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	小区（沈阳坤博益群房地产开发有限公司	630	52.06%	0	0				-43.16%
37120	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变2变压器	630	26.29%	0	0				-42.63%
37121	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变2变压器	400	7.20%	0	0				22.16%
37122	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0				-40.71%
37123	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0				-41.16%
37124	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31942太平线	太平线茨林分4左21变台	400	19.80%	280.8	280.8				-0.52%
37125	开发	郑家66kV变电站	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区3变电站1变压器	400	29.10%	243.6	243.6				7.79%
37126	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0				-24.47%
37127	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	下深干103左5	250	26.88%	0	0				-27.55%
37128	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支1左分支1变压器	50	66.60%	0	0				-39.71%
37129	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支10左T3变	100	72.00%	0	0				-46.17%
37130	浑南	水家66kV变电站	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37131	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分1右支0加1左分支3变	100	30.30%	59.7	59.7				-47.45%
37132	浑南	榆树66kV变电站	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
37133	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线37变台	400	40.80%	0	0				-31.40%
37134	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支53右2变台	200	108.90%	0	0	2022年12月			-36.97%
37135	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线62左25	160	88.75%	2	2	2024年9月			-39.09%
37136	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线16左31	50	52.80%	18.6	18.6				-59.69%
37137	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐线105左57右07	200	54.90%	70.2	70.2				-43.38%
37138	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线三家子支36	50	95.40%	0	0	2024年6月			-250.13%
37139	法库	三泉66kV变电站	泉富线	10kV泉富线五秋分63	100	70.80%	19.2	19.2				-35.49%
37140	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	半山麓1箱变1变压器	630	46.67%	273	273				-15.11%
37141	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	长白府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	30.60%	0	0				-11.54%
37142	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左13	200	3.90%	0	0				-26.26%
37143	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分7左15变	200	46.15%	87.7	87.7				-29.05%
37144	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干305右1变台	200	23.70%	0	0				-37.69%
37145	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱1变	630	27.62%	0	0				-36.71%
37146	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇西支2	100	24.90%	0	0				-30.48%
37147	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块1箱变202配电变压器	630	20.95%	0	0				1.92%
37148	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块2箱变202配电变压器	800	10.80%	0	0				8.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37149	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期2变2202	630	31.90%	0	0				-39.42%
37150	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线65营盘分19	100	38.40%	0	0				-10.76%
37151	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线孤靠分风岐卜支杨青几5	100	49.20%	40.8	40.8				12.14%
37152	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站2号变压器	630	19.37%	445	445				-41.38%
37153	大东	沈海66kV变电站	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰1箱变（单）	630	20.95%	0	0				-41.13%
37154	苏家屯	鲍家66kV变电站	鲍家变60448鲍白线	云颂2号变电站201间隔（鲍白线）配电变	630	13.02%	0	0				19.06%
37155	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左12右1	400	16.80%	175	175				-51.17%
37156	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60572雪南甲线	小淑卜分13右1+1左1	400	5.40%	0	0				-10.08%
37157	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	红旗台大棚小微1台	200	47.40%	19	19				100.00%
37158	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20280滑应乙线	理处南部泵站管理中心箱式变电站201间	160	126.00%	0	0	2024年7月			-39.58%
37159	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5924史立线	任家甸分40左2	200	12.90%	0	0				-43.06%
37160	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	10kV黄高干86左分0加1右支2变压器	50	24.00%	33	33				-61.12%
37161	沈北	道义66kV变电站	道义变15253道蒲线	乐花园C2分建一小区1变电站202配电变	630	45.40%	0	0				-39.52%
37162	和平	砂山66kV变电站	砂山变552砂太乙线	砂太乙线49	400	6.75%	0	0				-41.59%
37163	和平	红卫66kV变电站	红卫变440西塔乙线	和景嘉园1变电站202配电变压器	630	51.43%	243	243				-36.35%
37164	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支7左4	315	14.29%	0	0				-62.02%
37165	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线瑞鑫谷物家家庭农场分8	100	18.00%	72	72				-65.25%
37166	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分125	80	111.75%	0	0	2024年6月			-38.20%
37167	东陵	李相66kV变电站	李祝乙线	相变643李祝线李祝干55左分03柱上变压	50	52.80%	0	0				-33.29%
37168	于洪	大兴66kV变电站	兴红线	王供一业大兴北辰村西站（沈阳段）临时台	100	9.60%	0	0				-44.50%
37169	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	亚洲时尚21主变	500	18.00%	0	0				-35.04%
37170	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站202间隔配电变压器	800	50.25%	0	0				-39.61%
37171	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线胜利水利站分01	200	22.80%	0	0				100.00%
37172	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3加1右分支1变压	100	25.50%	64.5	64.5				-60.98%
37173	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	华润荣华府2箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				67.53%
37174	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干33	250	2.88%	0	0				-10.08%
37175	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干54+1	100	56.70%	0	0				-20.78%
37176	大东	望花66kV变电站	望花变70252二台乙线	万恒愿景1箱变1变压器	630	37.14%	333	333				-46.11%
37177	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支36左分支3变压器	100	27.00%	63	63				-62.51%
37178	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支8变压	50	13.20%	38.4	38.4				-56.33%
37179	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线倪家分57	200	30.60%	0	0				-30.79%
37180	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线陶连分七-九支1	200	44.25%	0	0				-37.94%
37181	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线东金支001	200	94.40%	0	0	2024年6月			-17.21%
37182	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	永乐干56右3左2	400	37.00%	212	212				0.00%
37183	浑南	于山66kV变电站	于山变786于安乙线	恒大御峰二期4号变电站2号配电变压器	630	18.41%	451	451				6.89%
37184	大东	沈海66kV变电站	沈海变80398沈槽线	陶瓷大都汇2箱变1变压器	630	30.79%	0	0				-32.49%
37185	开发	张士66kV变电站	张士变55868昆海甲线	盛京学府1小区变电站101配电变压器	630	43.49%	0	0				19.73%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37186	法库	依牛66kV变电站	依草线	10kV依草线马荒地分51	200	49.80%	0	0				-27.09%
37187	康平	胜利66kV变电站	胜利变9505胜利线	胜利线修李支08	100	99.00%	0	0	2022年12月			-25.66%
37188	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51348曹海甲线	平首府7号变电站201间隔（甲）配电变压	630	16.51%	463	463				20.52%
37189	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支02	30	23.33%	0	0				-98.68%
37190	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-41.73%
37191	沈河	万柳66kV变电站	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区3变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-43.61%
37192	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	广旺干53右1柱上变压器	400	25.20%	0	0				-57.64%
37193	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线西王支线047	80	57.00%	26.4	26.4				-28.50%
37194	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家水田南三线西支分支线001	100	34.80%	55.2	55.2				-296.18%
37195	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分37	400	18.30%	0	0				-33.02%
37196	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	哥本哈根2变压器2变压器	315	26.67%	0	0				-44.20%
37197	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊2变电站1变压器	800	12.25%	0	0				-46.52%
37198	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	老街坊5变电站2变压器	800	21.38%	0	0				-41.17%
37199	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站1配电变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-34.96%
37200	于洪	新得胜66kV变电站	得后线95454	西城宸阅4站房1配电变压器	630	22.86%	423	423				100.00%
37201	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1072深井子线	深井子综合一台(微)	400	45.00%	180	180				8.18%
37202	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站2变压器	630	39.68%	317	317				-37.27%
37203	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期1局维变201配电变压器	800	26.70%	0	0				-20.07%
37204	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				-35.19%
37205	康平	富裕66kV变电站	富裕变9206富裕线	富裕线鸭厂分支合作社支07	100	24.00%	66	66				-77.02%
37206	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨竹源废品公变台区	200	96.00%	0	0	2024年6月			100.00%
37207	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	恺帝城1变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-39.49%
37208	大东	如意66kV变电站	如意变80898如望乙线	东方俪城2箱变1变压器	630	48.25%	0	0				-46.10%
37209	浑南	于山66kV变电站	于山变750全北线	万科红树湾三期2变电站202间隔配电变压器	800	16.50%	588	588				-3.03%
37210	铁西	历工66kV变电站	历工变10458历南甲线	香域蓝山2变电站202变压器	630	29.52%	0	0				-42.11%
37211	开发	汪河66kV变电站	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区1变电站1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-39.56%
37212	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10281审计线	审计线审计干2柱上变压器1	200	57.00%	0	0				-15.25%
37213	康平	四家子66kV变电站	四家子变1207四长线	四长线四八支004	200	53.25%	73.5	73.5				-23.46%
37214	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25右4	200	45.30%	89.4	89.4				-28.83%
37215	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变2变压器	630	47.30%	7	7				-40.86%
37216	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥11变电站201间隔配电变压器	630	52.57%	0	0				-36.68%
37217	东陵	农大66kV变电站	农首线	银河湾三期2箱变1号变压器	630	8.57%	513	513				-23.98%
37218	东陵	杨官66kV变电站	富康线	其仕盛和祥9变电站201间隔配电变压器	630	26.90%	0	0				-39.02%
37219	铁西	重工66kV变电站	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-42.05%
37220	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区苗庄生鲜蔬菜店	200	28.50%	0	0				18.41%
37221	沈河	南湖66kV变电站	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-45.69%
37222	浑南	营盘66kV变电站	营盘变054丽水线	丽水新城22变电站变压器	630	11.81%	0	0				-44.54%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37223	东陵	中马66kV变电站	疗养线	锦麟河院东区二期1箱变1号变压器	400	10.80%	71	71				98.72%
37224	沈北	董楼子66kV变电站	董子楼变050中寺线	阳百合谷休闲农庄经营有限公司（一站式	100	56.40%	33.6	33.6				-37.10%
37225	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分62+1（一站式）	200	46.40%	87.2	87.2				-42.79%
37226	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线七家子分006	50	50.00%	20	20				-35.59%
37227	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-36.51%
37228	新民	新兴66kV变电站	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站2变压器	630	43.17%	295	295				-29.60%
37229	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线严西台支05	315	37.84%	0	0				-35.91%
37230	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20072千缘线	千缘爱都2土建变201	800	25.80%	513.6	513.6				-43.59%
37231	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	中海国际公寓1变电站201配电变压器	630	21.27%	0	0				-44.78%
37232	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖3箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0				9.16%
37233	康平	张强66kV变电站	张强变76240柳树线	柳树线糖坊南支06	200	32.70%	114.6	114.6				17.76%
37234	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站201变压器配电变压器	315	63.17%	84.5	84.5				-43.24%
37235	新民	东郊66kV变电站	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站2202配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-29.51%
37236	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	香堤湾3箱变1变压器	630	26.98%	0	0				-40.82%
37237	东陵	水家66kV变电站	水阳乙线	在水一方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-33.65%
37238	沈北	柳岗66kV变电站	柳岗变74152乐业线	宏远路灯管理乐业街（一站式）	100	6.40%	83.6	83.6				0.36%
37239	大东	劳动66kV变电站	劳动变70150劳景线	丽景4变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-2.86%
37240	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城1箱变1变压器	630	37.59%	330.2	330.2				-38.33%
37241	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城1箱变2变压器	630	32.51%	362.2	362.2				-41.40%
37242	于洪	曹家66kV变电站	10kV曹南甲线55670	欣美家园1配电变压器	400	13.80%	304.8	304.8				-37.40%
37243	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-42.98%
37244	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分14	400	16.20%	0	0				-43.09%
37245	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	中学线33右3变台	400	35.10%	0	0				-42.12%
37246	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	色家园4期11箱式变电站202间隔配电变	630	14.73%	0	0				-36.47%
37247	皇姑	历工66kV变电站	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站1配电变压器	630	36.57%	0	0				-42.93%
37248	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站2变压器	500	26.80%	316	316				-44.25%
37249	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺彩线10966线	招商瑞园2变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
37250	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产1号变电站2号配电变压器	630	19.52%	0	0				-45.31%
37251	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	香堤澜山4号变电站2号配电变压器	630	23.37%	0	0				-34.94%
37252	于洪	范屯66kV变电站	范新线	岔路村西1台	200	13.80%	152.4	152.4				0.03%
37253	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73844王全线	安华房地产开发有限公司3箱变1号配电变	630	27.62%	0	0				-39.43%
37254	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	大潘变405大潘线大潘村内	100	103.20%	0	0	2022年12月			-49.50%
37255	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区2变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0				17.35%
37256	法库	宝山66kV变电站	宝山变1020南环乙线	新城房地产6箱式变电站201间隔配电变	630	16.19%	465	465				-39.07%
37257	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景二期1配电室201间隔配电变压器	630	93.02%	0	0	2024年6月			6.97%
37258	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	怒皇干21号柱上变压器1	200	116.80%	0	0	2022年12月			-45.18%
37259	浑南	营盘66kV变电站	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站2号变压器	500	60.00%	0	0				6.24%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37260	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家六组照明	30	143.00%	0	0	2022年12月			-35.01%
37261	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1左1	200	105.90%	0	0	2023年4月			-17.70%
37262	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支30变台	100	90.20%	0	0	2024年6月			-34.43%
37263	大东	沈海66kV变电站	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变1变压器	800	42.30%	0	0				-40.77%
37264	沈河	南湖66kV变电站	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变2变压器	400	17.00%	292	292				-55.01%
37265	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站202配电变压器	400	24.80%	0	0				-37.19%
37266	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0				-39.78%
37267	大东	农大66kV变电站	农大变80956农粮甲线	翠堤湾2箱变（单）	500	19.20%	0	0				-41.26%
37268	浑南	于山66kV变电站	于山变37742千白乙线	园里6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-35.99%
37269	和平	三好66kV变电站	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站1号主变	800	29.63%	235	235				-33.71%
37270	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	山变760碧桂园甲干25敬老院分3柱上变压器	50	51.60%	19.2	19.2				60.84%
37271	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期4箱式变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0				-1.89%
37272	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区5变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
37273	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支一04	80	86.25%	0	0	2024年6月			-36.75%
37274	东陵	孤家子66kV变电站	向东甲线	天泰1箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-38.98%
37275	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子10组照明	100	88.20%	1.8	1.8	2025年5月			-35.26%
37276	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5+1柱上变压器	315	15.24%	235.5	235.5				-42.23%
37277	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城3号变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				-39.53%
37278	苏家屯	苏北66kV变电站	乔松线	秀水花城5号变电站202间隔配电变压器	630	15.71%	0	0				-38.23%
37279	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	林木棉花一期小区3箱式变电站2配电变压器	400	34.50%	0	0				-41.55%
37280	东陵	花山66kV变电站	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-40.09%
37281	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0				-40.75%
37282	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	南十条变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0				-41.90%
37283	于洪	新得胜66kV变电站	得中线95474	小青新苑2站房2配电变压器	500	42.24%	238.8	238.8				-23.11%
37284	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏九队支7（柏九队东台	315	0.00%	0	0				-17.51%
37285	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站1变压器	800	40.88%	393	393				-41.01%
37286	沈北	方溪66kV变电站	6kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区1变电站201配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				32.18%
37287	法库	包家屯66kV变电站	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉十队分08	315	60.00%	0	0				-36.61%
37288	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	庄科干71+1右5	80	20.63%	0	0				-6.52%
37289	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎6组照明	400	41.40%	194.4	194.4				-44.88%
37290	辽中	金山66kV变电站	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线后尖山照明	630	15.24%	471	471				-36.09%
37291	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线妈妈街南二台	315	93.33%	0	0	2025年4月			-30.97%
37292	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站202配电变压器	630	11.43%	495	495				-63.81%
37293	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分7柱上变压器	315	54.29%	0	0				-34.93%
37294	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分28柱上变压器	315	20.19%	0	0				-25.28%
37295	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	北陵干13柱上变压器	315	34.92%	0	0				-40.35%
37296	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右2之1柱上变压器	315	23.49%	0	0				-45.78%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37297	和平	太原220kV变电站	太原变056南七乙线	集贤分4+1#	315	85.71%	0	0	2024年6月			-41.83%
37298	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支13变压器	315	47.24%	0	0				-38.78%
37299	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干21右2	315	12.38%	0	0				-62.46%
37300	大东	望花66kV变电站	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左10柱上变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-44.01%
37301	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	于洪干232	400	35.75%	0	0				-44.11%
37302	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分18柱上变压器	315	64.76%	0	0				-41.91%
37303	和平	和平66kV变电站	和平变162同北甲线	马二甲线10	400	67.75%	89	89				-39.51%
37304	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	60怒长线怒长A开闭站未命名沙西分20柱	400	48.90%	164.4	164.4				-35.40%
37305	开发	昆明66kV变电站	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左7变压器	100	7.50%	0	0				-62.50%
37306	和平	和平66kV变电站	和平变168同南乙线	同南乙线27	200	36.30%	0	0				-41.71%
37307	开发	金湖66kV变电站	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左2变压器	200	20.70%	0	0				-99.90%
37308	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	南四经分7	250	33.60%	0	0				-39.35%
37309	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	方青乙线70	315	38.73%	0	0				-43.14%
37310	沈河	怀远66kV变电站	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分3公变	400	43.20%	187.2	187.2				-47.04%
37311	沈河	青年66kV变电站	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干94公变	400	65.00%	0	0				-37.97%
37312	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山支3之1柱上变压器	315	35.81%	0	0				-67.29%
37313	新民	南窑66kV变电站	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左10右5	100	139.80%	0	0	2022年12月			-39.93%
37314	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干2+2柱上变压器	200	16.50%	0	0				9.97%
37315	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左5柱上变压器	250	27.52%	0	0				-42.70%
37316	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分12	315	12.38%	0	0				-60.44%
37317	大东	沈海66kV变电站	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干砂轮分10左1	200	3.00%	0	0				-9.11%
37318	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	应东干8左2	315	68.57%	0	0				-45.65%
37319	新民	南窑66kV变电站	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线25	250	104.64%	0	0	2022年12月			-39.43%
37320	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变678北一甲线	北一甲线11	400	19.25%	283	283				5.05%
37321	沈河	南湖66kV变电站	南湖变462南万甲线	大南干北文分2左1公变	400	73.00%	0	0				-32.13%
37322	沈河	万柳66kV变电站	万柳变244大南甲线	大南干勒石分17公变	200	50.40%	79.2	79.2				-44.84%
37323	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分2	315	24.44%	0	0				-46.33%
37324	新民	新民66kV变电站	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右2左1	315	51.43%	0	0				-42.97%
37325	沈河	南湖66kV变电站	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分9公变	315	26.67%	0	0				-43.66%
37326	皇姑	文北66kV变电站	文北变70474观北乙线	观北干54右1柱上变压器	100	0.00%	0	0				-47.28%
37327	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右3	315	42.22%	150.5	150.5				-39.74%
37328	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右16	315	111.75%	0	0	2022年12月			-39.22%
37329	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线松南干109左17	315	64.95%	36	36				-39.32%
37330	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分18变压器	400	9.30%	0	0				-25.34%
37331	和平	砂山66kV变电站	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右4+1	315	21.27%	0	0				-39.65%
37332	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干21加1	200	66.30%	47.4	47.4				-45.68%
37333	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	城西干污水分59变压器	315	66.03%	0	0				-41.75%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37334	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分82变压器	250	48.40%	104	104				-36.96%
37335	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左6变压器	200	48.90%	82.2	82.2				-29.00%
37336	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干5右5柱上变压器	315	2.22%	0	0				-19.53%
37337	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右1柱上变压器	200	73.00%	0	0				-42.90%
37338	沈河	南湖66kV变电站	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干15公变	315	15.24%	0	0				-43.35%
37339	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	河南分7右1柱上变压器	400	39.60%	0	0				-33.50%
37340	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右5柱上变压器	400	28.40%	0	0				-42.87%
37341	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	运河2箱变1	200	18.60%	0	0				-37.65%
37342	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变1号变	400	91.50%	0	0	2024年9月			-43.12%
37343	和平	广州66kV变电站	广州变482广东甲线	1主变延安里（用户）	630	16.76%	0	0				-39.64%
37344	铁西	工农66kV变电站	工农变55554图强乙线	沈辽路2变电站201	400	48.60%	165.6	165.6				-41.75%
37345	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站2变压器	315	46.86%	0	0				-41.55%
37346	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	经典生活5箱变2号变	630	85.08%	0	0	2024年9月			-44.72%
37347	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变2号变	630	18.73%	0	0				-38.66%
37348	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	水木清华5箱变1变	800	34.50%	0	0				-44.17%
37349	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25248欧北乙线	松山二期2箱变1号变	400	69.00%	0	0				-42.50%
37350	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变1号变	630	22.86%	0	0				-39.26%
37351	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-42.12%
37352	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-42.86%
37353	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变2号变	630	21.08%	0	0				-40.95%
37354	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变1变压器	400	12.00%	0	0				-44.51%
37355	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站201	400	16.00%	0	0				-48.36%
37356	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）202	630	19.43%	0	0				-49.57%
37357	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变2	630	15.62%	468.6	468.6				-40.45%
37358	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变2变压器	630	36.51%	0	0				-42.60%
37359	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站1变压器	400	16.13%	0	0				-48.07%
37360	开发	金湖66kV变电站	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-47.06%
37361	和平	南湖66kV变电站	南湖变440三好乙线	南湖2一次1主变	500	58.56%	157.2	157.2				-82.57%
37362	铁西	万达66kV变电站	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站202	630	28.57%	0	0				-36.15%
37363	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-41.65%
37364	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	沈新园10小区变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-38.62%
37365	沈河	长青66kV变电站	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变1变压器	630	28.89%	0	0				-42.46%
37366	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑2箱变1变压器	630	29.84%	379	379				-42.33%
37367	开发	陕西66kV变电站	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站1变压器	630	10.29%	0	0				-37.58%
37368	开发	工农66kV变电站	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-44.35%
37369	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区6变电站201	630	34.60%	349	349				-33.18%
37370	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站202柜	630	13.97%	479	479				-36.41%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37371	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
37372	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑1变电站201	630	15.87%	467	467				-46.60%
37373	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范家园二期4变电站201	630	34.29%	351	351				-48.14%
37374	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	景丽花园2变电站201柜	630	33.33%	357	357				-32.31%
37375	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
37376	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变458鹏朝甲线	长安箱变1变压器	315	21.27%	216.5	216.5				-31.55%
37377	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站201柜	630	66.03%	0	0				-41.62%
37378	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	铭学苑小区变电站201	400	15.90%	54	54				-40.13%
37379	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	河畔人家1箱变2	630	12.19%	0	0				-43.02%
37380	和平	方型66kV变电站	方型变476方学甲线	1主变卧波苑2#	630	15.87%	0	0				-462.31%
37381	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
37382	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋家园21主变	630	11.43%	495	495				-46.75%
37383	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变2站内变压器	630	15.24%	0	0				-48.19%
37384	沈河	青年66kV变电站	青年变350青大线	茂泉2变电站2变压器	500	48.64%	0	0				-38.82%
37385	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37386	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20584应药线	兴华街9变电站201柜	400	93.30%	0	0	2022年12月			-43.50%
37387	沈河	北兴66kV变电站	北兴变344军工甲线	慎德2箱变1变压器	630	56.89%	0	0				-34.46%
37388	沈河	长青66kV变电站	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-46.26%
37389	铁西	万达66kV变电站	万达变56066万滑乙线	艳粉二区8变电站202	400	120.00%	0	0	2025年4月			-43.93%
37390	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站1变压器	500	46.80%	0	0				-45.95%
37391	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	大东路9箱变1变	500	16.64%	366.8	366.8				-49.42%
37392	沈河	顺城220kV变电站	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变1变压器	630	6.29%	527.4	527.4				-46.83%
37393	沈河	北兴66kV变电站	北兴变366北顺乙线	万科金色家园2期2配变站2变压器	630	19.05%	447	447				-41.72%
37394	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山2箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-44.66%
37395	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-46.19%
37396	大东	望花66kV变电站	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变2站内变压器	500	20.80%	0	0				-40.37%
37397	浑南	营盘66kV变电站	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站2号变压器	800	57.00%	0	0				-40.42%
37398	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型2变电站201柜	160	57.81%	51.5	51.5				-49.06%
37399	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和陆乙线	新光1箱变（单）	400	42.00%	192	192				-38.35%
37400	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站2号变压器	630	26.35%	401	401				-45.41%
37401	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区16变电站201柜	630	13.33%	0	0				-42.15%
37402	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站202	630	18.10%	453	453				-43.24%
37403	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站201	500	20.80%	346	346				-47.22%
37404	铁西	工农66kV变电站	工农变55562保工甲线	工人村住宅小区变电站201	500	24.00%	0	0				-45.08%
37405	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.68%
37406	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变1号变	630	19.68%	0	0				-41.69%
37407	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长凤甲线	老干部小区箱变2号变	500	35.60%	0	0				-44.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37408	铁西	历工66kV变电站	历工变10442历劝甲线	北一路13变电站201柜	200	0.00%	180	180				0.00%
37409	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60294南砂甲线	民主小区2号变电站1号变压器	630	76.19%	0	0				-36.94%
37410	浑南	下深66kV变电站	下深变268三环乙线	唯美品格3号变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37411	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	工农桥西主变	400	32.40%	0	0				-42.10%
37412	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变2变压器	630	62.22%	0	0				-41.99%
37413	皇姑	长江66kV变电站	长江变25456长阳线	亚都2箱变1变	630	16.83%	0	0				-39.36%
37414	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
37415	新民	新民66kV变电站	新民变30174陶瓷线	书馨苑2变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-40.55%
37416	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干6右3+1柱上变压器	400	24.80%	0	0				6.41%
37417	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线谷家卜台	315	62.54%	86.5	86.5				-38.57%
37418	皇姑	广源66kV变电站	广源变25772广江线	荷兰甲13箱变1变压器	400	18.00%	0	0				-27.75%
37419	大东	如意66kV变电站	如意变80842如花甲线	北海干3变电站1站内变压器	400	78.00%	0	0				-42.09%
37420	大东	小东66kV变电站	小东变80188地坛线	黎明国际3箱变1变压器	500	64.00%	130	130				-22.74%
37421	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站1站内变压器	800	35.50%	0	0				-37.16%
37422	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	东纬路配电变压器	315	46.22%	0	0				4.91%
37423	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天佃线	吾悦一期B4小区1变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0				6.88%
37424	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干47	200	64.80%	0	0				-27.52%
37425	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城15号变电站201配电变压器	630	60.57%	0	0				-43.18%
37426	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50782河新线	新加坡城16号变电站201配电变压器	630	58.29%	0	0				-42.10%
37427	皇姑	广源66kV变电站	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0				-41.28%
37428	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站1变压器	400	14.00%	304	304				-50.92%
37429	于洪	大兴66kV变电站	兴富线	小微丁香工业园台	200	20.40%	19	19				1.36%
37430	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光1箱变1变压器	630	18.41%	0	0				11.83%
37431	和平	和平66kV变电站	和平变176和银线	银信KB银信公寓3202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0				-40.11%
37432	和平	花园66kV变电站	花园变774花景线	新世界悦景小区5变电站202配电变压器	630	5.08%	535	535				86.19%
37433	东陵	孙家寨66kV变电站	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期3箱变2变压器	630	47.62%	0	0				-33.12%
37434	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	支36洪台沟分12永胜支3左支4右支19左3	200	40.80%	98.4	98.4				-32.35%
37435	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街西南照明	500	57.84%	160.8	160.8				-14.05%
37436	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站2变压器	500	24.32%	0	0				-38.46%
37437	康平	胜利66kV变电站	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子北分支002	200	41.18%	0	0				-22.22%
37438	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干堤防分02	200	29.25%	121.5	121.5				-20.16%
37439	皇姑	长江66kV变电站	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-44.70%
37440	和平	广州66kV变电站	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座202间隔配电变压器	800	15.60%	595.2	595.2				-39.27%
37441	和平	广州66kV变电站	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座202间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				-34.74%
37442	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分忙牛支33左1	200	39.00%	0	0				-23.52%
37443	大东	大东66kV变电站	大东变66070东塔乙线	凯翔小区箱变（单）	500	33.28%	283.6	283.6				-34.38%
37444	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变1变压器	630	15.24%	0	0				7.53%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37445	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站2变压器	500	29.60%	302	302				16.07%
37446	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分6左6变台	200	49.50%	0	0				6.38%
37447	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	祝滨线所带祝杨干122右7柱上变压器	400	11.40%	139	139				-28.63%
37448	和平	砂山66kV变电站	砂山变50558玉屏乙线	体院分15金属供暖201间隔配电变压器	200	14.00%	152	152				-55.09%
37449	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站201间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-42.02%
37450	东陵	中马66kV变电站	高坎线	马变306高坎线高坎于130左分03柱上变	315	49.52%	0	0				-33.73%
37451	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右5变台	200	20.25%	139.5	139.5				-39.68%
37452	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山干大雅洞分57变台	200	63.40%	53.2	53.2				-39.31%
37453	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31548大路线	大路线年屯分41变台	200	41.55%	96.9	96.9				-36.88%
37454	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	北美家园9变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37455	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤1变电站1变压器	400	33.75%	0	0				-36.29%
37456	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25152含屯乙线	房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上	315	118.10%	0	0	2025年4月			0.00%
37457	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村7组照明	200	28.00%	124	124				-33.53%
37458	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	辽宁恒升房地产203间隔配电变压器	500	63.60%	0	0				-36.19%
37459	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37460	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站202间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-35.84%
37461	沈河	顺城220kV变电站	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变变压器	630	9.90%	0	0				-39.78%
37462	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府2箱式变电站2配电变压器	630	66.98%	0	0				19.78%
37463	东陵	中马66kV变电站	高坎线	高坎干49右2柱上变压器	400	5.55%	0	0				-51.95%
37464	于洪	宁官220kV变电站	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站1变压器	500	45.44%	222.8	222.8				-41.73%
37465	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站2号变压器	630	16.00%	0	0				-36.50%
37466	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	农药干3左6左1	100	86.40%	0	0	2022年12月			-18.05%
37467	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前次沟几35	100	0.00%	90	90				-46.76%
37468	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0				-39.96%
37469	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站2变压器	630	20.19%	0	0				-37.91%
37470	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	香湾小区5箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.62%	376	376				19.25%
37471	于洪	范屯66kV变电站	范工线	范屯变754范工线东三家北台	100	58.65%	31.35	31.35				-33.53%
37472	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌干100右6变台	200	39.60%	0	0				-34.49%
37473	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支马蹄岗支4右8变台	200	54.10%	0	0				-38.18%
37474	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0				-40.82%
37475	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	金沙黎花园分建二2变电站202配电变压器	630	45.33%	0	0				13.68%
37476	大东	劳动66kV变电站	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭4变电站1站内变压器	630	14.60%	0	0				-44.15%
37477	和平	广州66kV变电站	广州变462广太甲线	城市家园11号主变	630	10.29%	502.2	502.2				-43.78%
37478	开发	工农66kV变电站	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区2变电站2变压器	800	52.88%	0	0				-33.08%
37479	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾7箱变1变压器	800	39.00%	408	408				-36.59%
37480	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15742新安甲线	法哈乙线26右6变台	400	59.50%	122	122				-34.85%
37481	浑南	于山66kV变电站	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站2变压器	630	33.81%	354	354				-38.36%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37482	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60266海棠线	海棠花园3号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0				-41.83%
37483	新民	东郊66kV变电站	东郊变30276东网线	城佛线门家网分卜干沟支8右16变台	400	48.90%	164.4	164.4				-37.30%
37484	浑南	白塔66kV变电站	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站202间隔配电变压器	800	31.13%	0	0				-39.48%
37485	浑南	前显66kV变电站	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				-41.30%
37486	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支34柱上变压器	200	6.00%	0	0				-26.61%
37487	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	华发加压站201配电变压器	250	28.00%	0	0				49.86%
37488	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左10左6变台	200	0.00%	0	0				-33.52%
37489	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分59右11变台	200	45.20%	0	0				-41.21%
37490	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房村台照明	50	59.40%	15.3	15.3				-34.98%
37491	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	政发物业1号变压器	630	66.67%	147	147				-62.93%
37492	铁西	启工66kV变电站	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站201变压器	630	23.24%	0	0				-34.50%
37493	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分010	100	15.00%	75	75				-159.17%
37494	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干128联络分1+1右支1台区	50	16.20%	36.9	36.9				-8.78%
37495	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	024保工印象4变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				135.84%
37496	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0				-39.66%
37497	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线小金家卜台	100	56.50%	33.5	33.5				-14.09%
37498	法库	双台子66kV变电站	双台子变0250双西线	10kV双西线姜东支01	200	47.50%	0	0				-31.32%
37499	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	YHG_宏达家园锅炉房柱上变压器	200	11.50%	0	0				-40.25%
37500	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0				-41.64%
37501	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都3变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-34.34%
37502	开发	砂山66kV变电站	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站1变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-42.95%
37503	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期1箱1配电变压器	400	40.00%	0	0				-36.21%
37504	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期6箱1配电变压器	400	60.60%	0	0				-37.50%
37505	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分21左9变台	400	33.60%	0	0				3.28%
37506	开发	郑家66kV变电站	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右4变压器	315	36.19%	0	0				-68.55%
37507	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	天坛3变电站1变压器	1000	31.20%	588	588				-44.21%
37508	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅8变电站201间隔配电变压器	400	34.80%	0	0				-32.71%
37509	新民	侯家66kV变电站	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分2左2变台	100	94.40%	0	0	2024年9月			-30.51%
37510	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65570保利乙线	保利福邸1箱变1变压器	630	64.38%	7	7				-42.60%
37511	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	YHG_粮油财政箱变专（并表）	250	42.00%	0	0				-44.74%
37512	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期3箱式变电站201间隔	800	56.63%	0	0				-41.15%
37513	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变1号配电变压器	800	17.63%	0	0				-39.31%
37514	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小邦牛中台	100	53.60%	0	0				-31.91%
37515	大东	小东66kV变电站	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变1变压器	400	24.00%	264	264				-42.29%
37516	东陵	中马66kV变电站	疗养线	琥珀湾2箱变1变压器	630	10.79%	71	71				-44.21%
37517	东陵	祝家66kV变电站	王滨甲线	4王滨甲线王滨甲干271泉水分5右支02柱	200	21.30%	137.4	137.4				-9.52%
37518	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变1640佟沟线	佟沟干26右1	100	28.80%	61.2	61.2				-10.91%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37519	康平	朝阳66kV变电站	朝阳变75780平江线	平江线马莲支050	80	72.00%	14.4	14.4				-30.99%
37520	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变366道义乙线	道义干36柱上变压器	200	23.20%	133.6	133.6				-30.57%
37521	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变2变压器	630	16.83%	461	461				-23.01%
37522	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖5	400	39.30%	202.8	202.8				18.20%
37523	东陵	孙家寨66kV变电站	孙营线	华瑞家园2箱变201配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-36.61%
37524	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0				-39.67%
37525	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分28	400	50.70%	0	0				-32.67%
37526	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线平房电井分支16	30	43.00%	0	0				-268.70%
37527	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站1配电变压器	500	28.20%	309	309				-40.17%
37528	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干149右18右4	80	60.00%	24	24				-37.41%
37529	沈河	南湖66kV变电站	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-3变电站201配电变压器	800	26.40%	508.8	508.8				-6.18%
37530	浑南	新南66kV变电站	新南042新景线	华发新城丽景嘉园2变电站2号配电变压器	800	16.20%	0	0				-13.39%
37531	沈北	方溪66kV变电站	方溪变25346方强线	市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)32	630	59.05%	0	0				-35.13%
37532	铁西	历工66kV变电站	历工变10474富海线	旭辉雍和府2配电室201间隔配电变压器	800	66.00%	0	0				-28.08%
37533	铁西	历工66kV变电站	历工变10482历达线	盛世家园2变电站202	630	10.48%	0	0				-41.36%
37534	辽中	养士堡66kV变电站	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线细河沿南台	160	66.75%	37.2	37.2				-59.06%
37535	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干房申分20变台	200	33.30%	113.4	113.4				-1.56%
37536	沈河	长青66kV变电站	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右13+1公变	315	9.84%	0	0				-38.56%
37537	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				-37.48%
37538	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站2号变压器	400	33.00%	228	228				-45.58%
37539	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	人杰水岸1.5期1变电站1变压器配电变压器	630	48.89%	0	0				-41.37%
37540	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线020	80	0.00%	0	0				0.00%
37541	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3201配电变压器	630	5.84%	0	0				-37.43%
37542	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	雷明房地产开发有限公司3箱变201配电变	630	24.76%	0	0				-44.14%
37543	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台北棚	80	40.00%	40	40				-342.74%
37544	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线77左05	100	55.50%	0	0				-27.11%
37545	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维1变202配电变压器	400	17.10%	0	0				9.05%
37546	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语二期变电站2变压器	630	52.06%	0	0				-29.03%
37547	皇姑	文北66kV变电站	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左0柱上变压器	50	16.80%	0	0				13.45%
37548	康平	田家66kV变电站	田家变76148海洲线	海州线大房申分支线007	50	114.30%	0	0	2024年6月			-41.81%
37549	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25664昆明甲线	前塔甲1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0				-43.36%
37550	大东	花山66kV变电站	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分9左2	400	45.00%	0	0				-20.58%
37551	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支005	30	70.00%	0	0				-84.93%
37552	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线20左12左1变台	200	35.70%	0	0				47.15%
37553	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关七组支15	200	39.90%	0	0				-32.43%
37554	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	新台子分35右9左4	200	22.20%	0	0				-14.09%
37555	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376榆林乙线	榆林干58右13加1左1	200	0.00%	0	0				-128.43%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37556	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70652天文线	颐景园三期小区1变电站201配电变压器	800	15.60%	0	0				51.52%
37557	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	动变162文南甲线文南干苗圃分3柱上变压器	315	34.29%	0	0				-80.57%
37558	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20576应北线	江南春城2变电站202 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37559	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	香槟橙郡小区变电站201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				-38.22%
37560	苏家屯	前显66kV变电站	前显变254前金线	樾檀山一期2号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0				-6.71%
37561	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线平安下西台照明	315	87.62%	0	0	2025年5月			-33.66%
37562	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分38变台	400	14.10%	0	0				-13.38%
37563	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站2配电变压器	400	34.50%	0	0				-31.57%
37564	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线永昌住宅	250	81.60%	0	0	2022年12月			-41.22%
37565	法库	秀水66kV变电站	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线王树行台	200	65.60%	48.8	48.8				-35.75%
37566	大东	小东66kV变电站	小东变80162大华线	东远国际4变电站2柜	630	19.68%	0	0				-43.73%
37567	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	电网_YHG_阎家村分5柱上变压器	160	26.81%	101.1	101.1				-33.22%
37568	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际2号变电站201配电变压器	800	21.90%	0	0				-44.57%
37569	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-43.64%
37570	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家新村	100	120.60%	0	0	2025年4月			-33.58%
37571	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	国舍添香5变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-41.77%
37572	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	虎石台医院邮局东变台	250	30.80%	0	0				-37.07%
37573	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左13柱上变压器	400	64.60%	101.6	101.6				-38.31%
37574	法库	果园66kV变电站	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾2号变电站1号变压器	100	93.60%	0	0	2024年6月			-41.04%
37575	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	HG_东环专缆东环国际2变电站201变压器	630	22.22%	0	0				-50.64%
37576	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	HG_东环专缆东环国际2变电站202变压器	630	21.27%	0	0				-42.21%
37577	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	变050黄前线黄前线新台子分新台子支12左1	315	31.24%	0	0				-39.77%
37578	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变60840孟达线	孟达干36左7左1	80	54.75%	28.2	28.2				-10.04%
37579	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站1变压器	630	17.62%	0	0				-33.52%
37580	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变1变压器	630	12.38%	0	0				23.30%
37581	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线北刘水田支005	30	43.00%	0	0				-48.98%
37582	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	东民变343东民线付强二队	80	0.00%	0	0				-9.84%
37583	大东	沈海66kV变电站	沈海变386沈瑞线	国瑞14箱变（单）	400	71.63%	0	0				-40.30%
37584	大东	北兴66kV变电站	北兴变352大庆乙线	边强1箱变2变压器	630	39.11%	0	0				-39.39%
37585	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	远大花园2变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-32.33%
37586	浑南	水家66kV变电站	水家变764水北线	檀溪3号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-41.17%
37587	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	一高墙外考核改造	400	15.83%	0	0				14.19%
37588	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	果舍添香6变电站2变压器	500	47.20%	0	0				-31.69%
37589	沈河	万柳66kV变电站	万柳变276万东线	万泉明珠变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-42.73%
37590	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变1变压器	500	21.76%	0	0				-39.38%
37591	新民	姜屯66kV变电站	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分14右4变台	80	68.81%	16.95	16.95				-34.44%
37592	新民	金五台66kV变电站	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29左3变台	100	136.80%	0	0	2024年6月			-26.79%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37593	新民	梁山66kV变电站	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线191右15变台	100	111.60%	0	0	2024年6月			-36.78%
37594	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右12变台	50	66.60%	11.7	11.7				-43.30%
37595	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东变91454蒲敖乙线蒲都水岸二期1号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0				-13.94%
37596	和平	市府变66kV变电站	市府变580北市甲线	盛京金融广场12变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0				6.35%
37597	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖5箱式变电站1配电变压器	800	7.80%	657.6	657.6				17.52%
37598	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-47.71%
37599	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站2号变压器	630	11.11%	497	497				-38.33%
37600	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	玉祥明居二期2箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				-39.57%
37601	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-41.07%
37602	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
37603	辽中	老观坨66kV变电站	老观坨变90342老观坨线	大兰100条垄（微）	200	92.70%	0	0	2024年6月			-35.60%
37604	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左15变台	400	17.40%	0	0				-28.84%
37605	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1306向新线	向新线车分39变台	200	32.80%	114.4	114.4				-44.70%
37606	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大干11右7+1	200	18.00%	0	0				-19.43%
37607	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干长河分19右支02变压器	50	5.40%	42.3	42.3				-31.87%
37608	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	烟干118敬老院分24（新立变台）柱上断路	200	42.90%	0	0				0.00%
37609	法库	宝山66kV变电站	镇西线	10kV镇西线白大米支1	315	31.90%	183	183				-45.97%
37610	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1245土台线	长滩变245土台线烟台村照明	50	55.20%	0	0				-44.40%
37611	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	森林里四期-4-1变电站201配电变压器	800	27.30%	0	0				10.85%
37612	辽中	杨士岗66kV变电站	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道东	200	18.00%	144	144				-48.35%
37613	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团3号变电站变压器	630	20.19%	215	215				-42.79%
37614	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4032庄科线	白云分41	100	45.00%	0	0				-38.93%
37615	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				-6.91%
37616	大东	如意66kV变电站	如意变880果香线	国舍添香3变电站1变压器	800	20.63%	0	0				-39.44%
37617	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	高坎分15杆左支01D综合台	315	13.71%	240.3	240.3				-31.50%
37618	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	601所1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				-42.05%
37619	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支47	400	27.25%	251	251				-29.80%
37620	沈河	大东66kV变电站	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变202间隔配电变压器	400	68.40%	0	0				-42.42%
37621	沈北	清水66kV变电站	清王线	何忠洋养殖场（一站式）	100	7.80%	0	0				-26.01%
37622	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	蔡伯街新大棚	200	34.40%	111.2	111.2				-36.67%
37623	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干31柱上变压器	315	43.68%	0	0				-43.02%
37624	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	0kV双四线满洲屯分红砂地3队支水利几2	100	0.00%	90	90				0.00%
37625	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变1配电变压器	630	39.05%	0	0				-41.92%
37626	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60146北官线	消防公寓变电站201间隔（北官线）配电变	400	13.20%	0	0				5.20%
37627	东陵	杨官66kV变电站	杨石线	杨石线杨石干112柱上变压器	315	44.76%	0	0				-53.29%
37628	和平	花园66kV变电站	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站1主变	500	18.00%	360	360				-37.60%
37629	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分9柱上变压器	315	35.24%	0	0				-41.84%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37630	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区3变电站2变压器	800	61.20%	142	142				13.83%
37631	新民	新民66kV变电站	新民变30162营东线	营东线范屯分9右12变台	200	44.50%	0	0				8.59%
37632	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1305分水线	分水线19左4变台	100	78.00%	0	0				-39.16%
37633	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
37634	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				-38.18%
37635	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站2变压器	800	26.25%	510	510				-40.16%
37636	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	良辰美景3变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-37.42%
37637	大东	沈海66kV变电站	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲6开闭站XB5箱变（单）	400	32.10%	0	0				-41.45%
37638	苏家屯	陈相66kV变电站	陈相变4422柳匠线	东沟分46左7	200	3.30%	173.4	173.4				-20.91%
37639	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20546应齐乙线	应昌变应齐乙线南六干26	400	47.40%	0	0				-38.37%
37640	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10168于洪线	肇工变于洪线农药分13	400	30.60%	0	0				-41.45%
37641	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右10变台	100	42.80%	47.2	47.2				-34.43%
37642	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-58.91%
37643	浑南	白塔66kV变电站	白塔变962东化线	配电变压器111	1000	7.40%	0	0				-71.56%
37644	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊1变压器	200	51.00%	0	0				-45.41%
37645	康平	张强66kV变电站	张强变76244沙金线	沙金线前八大支038	200	30.00%	0	0				-34.71%
37646	和平	展览66kV变电站	展览变876二经乙线	二经乙线10左1	400	41.70%	0	0				-31.11%
37647	辽中	赵柳房66kV变电站	赵柳房变92668赵一线	西山南台	315	75.43%	0	0				-55.02%
37648	辽中	牛心坨66kV变电站	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树四、五组照明	100	90.60%	0	0	2024年6月			-39.14%
37649	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线康泰废品收购站分1	200	30.00%	0	0				-0.54%
37650	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				-40.09%
37651	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10350上林乙线	广连乙线广连干17右6柱上变压器	50	34.00%	0	0				8.12%
37652	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70644天创线	天西线富力院士珽2局维变电站201配电变	800	10.50%	0	0				23.02%
37653	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分13柱上变压器	315	93.65%	0	0	2023年7月			-42.61%
37654	新民	张屯66kV变电站	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分56变台	200	58.80%	62.4	62.4				8.21%
37655	康平	所口66kV变电站	所口变76352所张线	二牛线张家水田北台分支线002	100	31.80%	58.2	58.2				-270.17%
37656	开发	宁官220kV变电站	宁官变95073宁东乙线	集美尚景小区变电站101配电变压器	800	22.50%	540	540				-2.74%
37657	开发	陕西66kV变电站	陕西变55350陕西甲线	集美尚景小区变电站102配电变压器	800	14.40%	0	0				-11.67%
37658	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分6变台	200	56.40%	67.2	67.2				-44.98%
37659	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨干84右21+1右3变台	100	102.20%	0	0	2022年12月			-32.26%
37660	浑南	营盘66kV变电站	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站2变压器	800	18.30%	0	0				-43.60%
37661	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25582孝文线	盛丰置业有限公司（人杰水岸二期）3号配	630	23.81%	0	0				-40.72%
37662	沈北	农高66kV变电站	农丰线	丰房屋开发有限公司4变电站202间隔配电	630	14.29%	0	0				-38.34%
37663	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-42.94%
37664	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线37左5变台	100	35.20%	0	0				-20.04%
37665	法库	宝山66kV变电站	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线丁家沟台	100	55.80%	0	0				-31.25%
37666	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90174家属线	二小学门市	100	90.00%	0	0	2024年7月			28.62%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37667	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村9机井	100	70.40%	0	0				-46.24%
37668	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	汉生*经典家园站房2变压器	630	29.33%	0	0				-38.33%
37669	大东	农高66kV变电站	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分12左1	160	35.94%	0	0				-60.33%
37670	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60174施恒线	恒大名都3号变电站202间隔配电变压器	315	56.00%	0	0				-46.60%
37671	浑南	榆树66kV变电站	榆树变858榆东线	SR新城15号变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-42.72%
37672	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养后街里照明（仅换变压器）改造	100	65.60%	24.4	24.4				11.82%
37673	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地2号台区	400	78.15%	0	0				-35.31%
37674	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变1变压器	400	12.30%	0	0				15.41%
37675	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城9号变电站202间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-27.20%
37676	沈北	道义66kV变电站	道孝甲线	晨兴花园1.2期5箱变配电变压器	630	21.90%	0	0				-38.40%
37677	辽中	刘二堡66kV变电站	刘二堡变1165刘北线	刘南村3机井	100	40.00%	0	0				-39.46%
37678	东陵	孙家寨66kV变电站	孙元线	孙元线孙家分14右10右1右1柱上变压器	315	30.48%	0	0				100.00%
37679	开发	郑家66kV变电站	郑家变55262郑农乙线	郑农乙B开闭站1变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-52.11%
37680	法库	孟家66kV变电站	孟东线	10kV孟东线东岗子村支23	160	35.88%	86.6	86.6				-38.56%
37681	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园16号小区变电站201配电变压器	630	37.46%	0	0				-40.32%
37682	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73952中烟线	V中烟干立新分28右支怀江分支9右T3变	100	41.40%	0	0				-47.39%
37683	大东	沈海66kV变电站	沈海变80376翰林乙线	美的东堂1箱变2变压器	630	48.57%	0	0				10.93%
37684	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分19变压器	50	32.00%	29	29				-49.79%
37685	新民	侯家66kV变电站	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-40.48%
37686	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站1号变压器	630	11.17%	496.6	496.6				-41.54%
37687	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站2变压器	630	23.87%	215	215				-40.19%
37688	苏家屯	前显66kV变电站	前显变278前地线	山10号变电站201间隔（前地线）配电变	800	19.80%	0	0				17.47%
37689	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支12左9变台	200	60.00%	60	60				34.00%
37690	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20左5变台	400	16.65%	293.4	293.4				-31.66%
37691	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30840东蛇线	东蛇线69左4变台	100	108.00%	0	0	2022年12月			-35.13%
37692	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	旗变506二红线二红干任家分王岗支7左3	100	52.00%	38	38				-38.81%
37693	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	柳变907于家线于家线大四分新村支22变	100	51.60%	38.4	38.4				-44.50%
37694	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分5	200	45.00%	90	90				-42.67%
37695	新民	大柳66kV变电站	大柳变31850古排线	古排线99右10变台	80	61.25%	23	23				-37.27%
37696	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支狐狸沟支016	50	108.40%	0	0	2022年12月			-31.70%
37697	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线腰截子6组照明	400	57.00%	132	132				-30.56%
37698	辽中	朱家房66kV变电站	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟3组照明	400	16.80%	292.8	292.8				-29.72%
37699	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	关线西关干东分线大房申支姜家二组新台支	50	65.10%	0	0				-51.21%
37700	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	烟台分24+1右5	200	28.80%	122.4	122.4				-30.16%
37701	开发	昆明66kV变电站	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区6变电站1变压器	400	36.60%	0	0				-40.57%
37702	新民	前当堡66kV变电站	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线29变台	200	75.75%	28.5	28.5				-33.13%
37703	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干214变台	200	84.60%	0	0	2024年6月			-31.09%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37704	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线69左4	100	20.70%	0	0				-64.75%
37705	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4028杨树线	杨树线053	200	44.00%	0	0				-30.59%
37706	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分7右4柱上变压器	400	52.80%	0	0				-39.56%
37707	法库	双台子66kV变电站	双丁线	0kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西南几	200	61.50%	0	0				-23.20%
37708	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70670天俚线	翰博房地产开发有限公司2箱1变201配电变	630	28.89%	0	0				-38.23%
37709	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73840太阳线	辉房地产开发有限公司变电站1变压器配电	630	35.24%	345	345				-38.81%
37710	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	山大线37+1左2	200	39.80%	0	0				-19.80%
37711	法库	果园66kV变电站	果蕴线	紫金名邸住宅3号箱变1号配电变压器	630	18.10%	0	0				-36.36%
37712	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站2变压器	630	34.92%	0	0				-38.35%
37713	皇姑	广源66kV变电站	广源变25770广亚线	碧桂园天汇4变电站1配电变压器	800	14.10%	0	0				100.00%
37714	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变201	630	26.67%	0	0				-47.62%
37715	浑南	于山66kV变电站	于山变756于东线	舜山府2号变电站1号配电变压器	800	16.20%	0	0				0.41%
37716	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	景星A小区变电站202	630	53.02%	0	0				-38.91%
37717	于洪	大潘66kV变电站	大祝线	弘泽国际一期1变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-43.62%
37718	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左13左5变台	200	19.80%	0	0				22.15%
37719	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0558方家线	方家线三棵树支006	100	110.40%	0	0	2022年12月			-42.67%
37720	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线老机站一台区	315	46.22%	137.9	137.9				-29.99%
37721	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	中心台变944中石线马门子分10	200	94.40%	0	0	2022年12月			-34.86%
37722	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干5	400	62.00%	0	0				-40.58%
37723	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	华铁2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	46.50%	0	0				-34.04%
37724	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	镇二线天地通支1	250	21.60%	0	0				-42.13%
37725	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	王爷陵大棚台	50	60.00%	15	15				-16.45%
37726	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支86	315	0.00%	283.5	283.5				-35.95%
37727	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分6右支3变压器	50	0.00%	45	45				0.00%
37728	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站1变压器	800	27.00%	504	504				-35.42%
37729	康平	四家子66kV变电站	四家子变1208山东线	山东线山东线31	200	41.70%	96.6	96.6				-30.04%
37730	浑南	智慧66kV变电站	智慧944智校线	绿城留香苑1号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	150	150				-23.51%
37731	康平	张强66kV变电站	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强西支004	100	43.20%	46.8	46.8				-43.78%
37732	东陵	杨官66kV变电站	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变2变压器	630	28.89%	0	0				8.34%
37733	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	发展局箱变1变压器	500	27.60%	0	0				-43.93%
37734	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线偏排分33右1变台	400	33.60%	0	0				80.58%
37735	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分59+1右1	200	12.90%	0	0				-32.36%
37736	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	菜屯分31右1	100	66.00%	0	0				-33.56%
37737	新民	张屯66kV变电站	张屯变1407代家线	代家线偏排分16左1变台	200	40.20%	0	0				53.46%
37738	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70162文南甲线	永安街1箱式变电站配电变压器	630	10.16%	0	0				13.88%
37739	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线蛇山葡分20	50	0.00%	0	0				-46.82%
37740	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线局锅炉支01	315	46.10%	0	0				-40.74%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37741	康平	中心66kV变电站	中心变2608粮油线	粮油线广场支07	200	46.50%	0	0				-36.77%
37742	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73950中石线	0kV中石干联络分渔场支14右分支1变压器	50	40.20%	24.9	24.9				-47.29%
37743	沈北	王驿66kV变电站	王驿变73842银河线	一站式-沈阳市沈北新区伊利来蛋糕店	400	79.80%	40.8	40.8				9.51%
37744	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31146黄山线	黄山线24左5变台	200	61.50%	57	57				-42.53%
37745	大东	小东66kV变电站	小东变80166小望线	锦绣花园4箱变1变压器	500	32.40%	288	288				-36.19%
37746	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支025	200	53.40%	0	0				-38.35%
37747	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0546善友线	善友线大房村台支02	200	38.40%	0	0				-52.18%
37748	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	璟悦香湾1箱变2变压器	630	9.37%	0	0				-36.87%
37749	法库	依牛66kV变电站	依拉线	10kV依拉线獐草沟分20+1	200	0.00%	0	0				-23.77%
37750	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站202配电变压器	315	25.90%	0	0				-32.87%
37751	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上深乙线国公寨支44+1柱上变压器	200	44.10%	0	0				-18.75%
37752	康平	张强66kV变电站	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分059	80	85.75%	3.4	3.4	2022年12月			-35.50%
37753	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-38.93%
37754	辽中	长滩66kV变电站	长滩变1244东余线	英架村综合一台(2022微)	200	35.10%	109.8	109.8				19.97%
37755	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0				-40.99%
37756	和平	市府66kV变电站	市府变554东森线	东森2变电站2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
37757	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站2变压器	400	56.40%	0	0				-36.27%
37758	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站2变压器	630	79.05%	0	0				-40.98%
37759	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站201变压器	500	51.60%	192	192				-37.34%
37760	皇姑	长江66kV变电站	482岳山甲线	格林常青藤9变电站1变压器	400	20.40%	0	0				-43.35%
37761	康平	田家66kV变电站	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘分041	200	90.00%	0	0	2024年6月			-12.13%
37762	铁西	重工66kV变电站	重工变10844重新线	翡翠新都会二期小区1配电室202间隔配电变	800	34.50%	319	319				5.16%
37763	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻4变电站201柜	630	26.03%	403	403				-37.91%
37764	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站1变压器	500	21.60%	0	0				-37.24%
37765	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25388造化乙线	金科繁梦里一期2小区箱式变电站2配电变	800	10.80%	0	0				17.51%
37766	于洪	光辉66kV变电站	光东线	光辉变816光东线光辉场部北台照明	160	53.50%	58.4	58.4				-42.53%
37767	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	江山风华一期2箱式变电站2配电变压器	800	15.60%	0	0				30.07%
37768	大东	大志66kV变电站	大志变70582志东乙线	志东干40左6右1加1	100	102.00%	0	0	2024年7月			-36.77%
37769	沈北	道义66kV变电站	道义变15265御院线	置尚都二期二组团3变电站202配电变压器	800	25.50%	0	0				-13.16%
37770	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站2号变压器	500	23.52%	332.4	332.4				-43.14%
37771	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	步阳江南甲第三期8变电站201配电变压器	630	27.81%	0	0				-39.39%
37772	沈北	清水66kV变电站	清水变73648清辉线	棚户c2201配电变压器	630	13.81%	480	480				-39.09%
37773	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74048黄高线	黄高干188右分2变压器（清洁能源）	400	12.38%	310.5	310.5				26.79%
37774	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街8大棚	100	54.40%	35.6	35.6				-11.95%
37775	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8186陵信线	翰林世家一期小区2箱式变电站2配电变	630	27.30%	0	0				-38.10%
37776	新民	公主屯66kV变电站	公主屯变31156辽滨线	辽滨线36右21变台	200	31.80%	0	0				24.13%
37777	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变2配电变压器	630	25.52%	326	326				-44.65%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37778	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯（四）5变电站202配电变压器	400	21.00%	0	0				27.81%
37779	康平	郝官66kV变电站	郝官变8705镇北线	镇北线东坨子支003	200	73.95%	32.1	32.1				-35.52%
37780	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线严千分049	100	93.40%	0	0	2023年2月			-39.16%
37781	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	宜春园变电站2高压柜1主变	315	62.98%	0	0				-44.64%
37782	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	养士卜王家村西洼子（仅换变压器）改造	100	69.75%	20.25	20.25				6.88%
37783	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	文欣苑1箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-43.17%
37784	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站2配电变压器	630	45.33%	0	0				-29.88%
37785	沈北	农高66kV变电站	农丰线	日锐锋置业有限公司2箱变201间隔配电变	630	19.05%	0	0				-37.14%
37786	皇姑	旺牛66kV变电站	旺牛变10940旺方乙线	泉变352造化乙线造化干沙平分39柱上变	315	29.21%	0	0				-48.65%
37787	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚1号	80	46.50%	34.8	34.8				-52.46%
37788	辽中	潘家堡66kV变电站	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线3组照明	100	121.60%	0	0	2022年12月			-37.39%
37789	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街二组照明	100	69.40%	20.6	20.6				-36.07%
37790	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线大造屯村几14	200	0.00%	0	0				3.10%
37791	皇姑	广源66kV变电站	10kV/广华甲线25758线	丽景名居4变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0				100.00%
37792	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾二期1变电站202配电变压器	800	55.50%	0	0				-39.46%
37793	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20568应四甲线	兴顺街18甲小区变电站201变压器	630	9.14%	0	0				-37.30%
37794	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	云颂2号变电站201间隔（市场线）配电变	630	13.65%	0	0				34.73%
37795	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变1号变压器	630	19.68%	0	0				-41.77%
37796	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站2变压器	800	27.75%	0	0				-44.05%
37797	浑南	营盘66kV变电站	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站2变压器	630	38.73%	0	0				-41.08%
37798	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干023左分1	315	53.33%	0	0				-41.86%
37799	铁西	历工66kV变电站	历工变10472光明线	沈铁新光佳园5变电站201变压器	630	28.57%	0	0				-38.67%
37800	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站1变压器	500	13.20%	384	384				-42.64%
37801	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居2小区变电站2配电变压器	630	2.22%	0	0				0.00%
37802	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期8变201	630	20.00%	441	441				-43.49%
37803	铁西	工农66kV变电站	工农变55578工北线	工人村二期10变201	500	22.80%	336	336				-45.96%
37804	东陵	杨官66kV变电站	杨古线	温馨港湾1箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				-12.60%
37805	浑南	榆树66kV变电站	榆河乙线	浦江国际一期2变电站2变压器	630	31.24%	0	0				-38.82%
37806	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	乐活小镇2、3期11箱变201配电变压器	630	39.68%	0	0				3.98%
37807	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园19楼变电站变压器	630	18.73%	449	449				-39.65%
37808	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站1变压器	500	20.40%	348	348				-42.01%
37809	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	252	252				-42.38%
37810	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	兴文分10+1	400	8.10%	0	0				-24.93%
37811	沈北	农高66kV变电站	农高变70358农海线	龙源实业发展有限公司3箱变201间隔配	630	14.29%	0	0				-31.72%
37812	沈北	农高66kV变电站	农高变70372农恒甲线	阳光国际花园5号箱变201间隔配电变	630	26.98%	0	0				-38.39%
37813	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0				-36.00%
37814	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70658天洋甲线	沈阳市沈北新区睦邻修理部（一站式）	400	19.80%	0	0				-28.90%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37815	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	圣罗伦斯3箱变2变压器	630	13.02%	0	0				-24.72%
37816	开发	金湖66kV变电站	金湖变16644金云线	金云小区4变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-40.21%
37817	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25560孝锋线	房地产开发有限公司雨润中央宫园2变11	630	61.43%	0	0				-22.47%
37818	大东	如意66kV变电站	如意变80858意小甲线	水润1箱变2变压器	800	36.90%	424.8	424.8				13.29%
37819	东陵	上佰66kV变电站	汪家甲线	汪家甲干汪北分3柱上变压器	200	47.60%	0	0				-42.55%
37820	开发	郑家66kV变电站	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-40.92%
37821	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站2配电变压器	500	19.52%	0	0				-36.88%
37822	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分008	200	36.00%	108	108				-29.96%
37823	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站2变压器	630	29.52%	381	381				-45.45%
37824	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右13+1柱上变压器	160	45.75%	0	0				-34.13%
37825	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左17变台	400	45.30%	0	0				-41.79%
37826	沈北	新城子66kV变电站	新城线	德育家园1箱变1号变压器	630	34.92%	0	0				-43.15%
37827	沈北	农高66kV变电站	农丰线	泰盈房产开发有限公司2箱变201间隔配电变	630	47.62%	0	0				-40.97%
37828	沈北	朱尔66kV变电站	朱尔变74352朱尔线	杆（局维） 5箱变2箱式变电站202间隔配	630	25.71%	0	0				-12.50%
37829	沈北	农高66kV变电站	农丰线	置开发有限公司（皇弟龙邸）1箱变201间隔	630	10.48%	0	0				-43.08%
37830	沈北	农高66kV变电站	农丰线	墅小区箱变201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0				-41.96%
37831	于洪	彰驿66kV变电站	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家中台	400	38.10%	207.6	207.6				-27.77%
37832	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	电台线足球分42右9	200	1.50%	0	0				6.19%
37833	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0				-32.40%
37834	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地2变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-45.15%
37835	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40468鹏小乙线	大东XB箱变1变压器	800	34.40%	444.8	444.8				-44.33%
37836	浑南	榆树66kV变电站	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站2号变压器	630	17.14%	10	10				-40.93%
37837	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支30变台	315	25.02%	204.7	204.7				-45.95%
37838	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变6240黑林甲线	宋大分41右1	200	21.00%	138	138				18.20%
37839	皇姑	文北66kV变电站	70482文岗线	华润荣华府5箱式变电站2配电变压器	800	13.25%	0	0				18.97%
37840	新民	大柳66kV变电站	大柳变31842于家线	于家干付家分65变台	200	110.40%	0	0	2024年12月			-35.97%
37841	新民	大柳66kV变电站	大柳变31852长岗线	长岗子线102左13变台	200	31.80%	61	61				-50.15%
37842	大东	望花66kV变电站	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变2站内变压器	500	25.60%	322	322				-42.85%
37843	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站2 变压器	500	52.80%	186	186				-42.71%
37844	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村2号变电站1号配电变压器	500	29.60%	0	0				-49.83%
37845	浑南	安顺66kV变电站	安顺变158安沈线	全运村4号变电站2号配电变压器	630	27.30%	0	0				-37.05%
37846	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	全运村11号变电站1号配电变压器	500	28.40%	0	0				-63.14%
37847	开发	宁官220kV变电站	宁官变95074宁十乙线	优诗美地3小区变电站1变压器	630	45.08%	283	283				-41.38%
37848	和平	展览66kV变电站	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站2变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-43.03%
37849	沈北	黄家66kV变电站	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分101	315	39.24%	0	0				-44.05%
37850	苏家屯	曹仲66kV变电站	曹仲变51364曹电线	大一品6号变电站201间隔（乙）配电变压	800	8.75%	0	0				22.38%
37851	新民	兴隆66kV变电站	兴隆变15648孤家线	孤家线30左1变台	200	11.70%	0	0				13.60%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37852	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5020山姜线	山姜干121左1左2	200	8.70%	0	0				2.77%
37853	于洪	平罗66kV变电站	平辛线	白辛台1南台	200	73.20%	0	0				-21.58%
37854	和平	广州66kV变电站	广州变476广府乙线	京金融广场北区4小区变电站202配电变压	630	4.44%	539	539				42.19%
37855	开发	汪河66kV变电站	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-45.99%
37856	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站1变压器	800	49.13%	0	0				-19.00%
37857	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	大潘变401大彰线彰驿民居家园	200	68.40%	43.2	43.2				-46.66%
37858	新民	东郊66kV变电站	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18左1	160	52.50%	60	60				-54.91%
37859	沈北	中心台66kV变电站	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线小营子支8右T1	200	137.70%	0	0	2024年6月			-30.36%
37860	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站202配电变压器	500	32.64%	0	0				-42.05%
37861	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园5箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-33.12%
37862	皇姑	长江66kV变电站	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0				-43.06%
37863	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37864	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线卧李分106	315	23.81%	0	0				-38.59%
37865	皇姑	方溪66kV变电站	方溪变25370万科线	万科假日一期3箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-39.59%
37866	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义支46	100	82.00%	8	8	2025年4月			-31.03%
37867	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	忙后村综合一台（微）	100	21.60%	0	0				-13.71%
37868	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支96左6变台	200	33.40%	0	0				-28.51%
37869	浑南	于山66kV变电站	于山变760于尚线	尚盈丽城10变电站1变压器	630	18.57%	0	0				-42.99%
37870	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站202	500	14.24%	0	0				-31.76%
37871	和平	和平66kV变电站	和平变186和铁乙线	和铁乙线24	200	17.20%	145.6	145.6				-52.05%
37872	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东村北台照明	100	98.80%	0	0	2024年9月			-36.77%
37873	皇姑	望花66kV变电站	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0				-38.33%
37874	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分40	80	82.00%	6.4	6.4	2025年4月			-22.30%
37875	和平	方型66kV变电站	方型变50428宁波乙线	宁波乙线89	400	12.90%	308.4	308.4				-53.73%
37876	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60376砂轮乙线	砂轮干17	160	35.44%	0	0				-46.88%
37877	和平	砂山66kV变电站	砂山变544河北甲线	南京1变台	315	38.73%	0	0				-41.86%
37878	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘东支27柱上变压器	315	28.57%	0	0				4.68%
37879	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分65左10	50	142.80%	0	0	2023年1月			-28.25%
37880	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干北山分3	200	42.90%	0	0				-32.81%
37881	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线23右3	315	44.76%	0	0				-47.50%
37882	大东	劳动66kV变电站	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左5	315	17.14%	0	0				-39.97%
37883	铁西	启工66kV变电站	启工变10780启工乙线	启工干12变压器	315	51.11%	54	54				-44.47%
37884	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分19柱上变压器	315	23.49%	0	0				-44.98%
37885	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线马头分36右1	200	38.80%	102.4	102.4				-27.05%
37886	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线129	250	23.04%	167.4	167.4				-47.85%
37887	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6664王刚线	王刚线84	160	29.38%	97	97				-27.43%
37888	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分18	100	42.30%	47.7	47.7				-13.77%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37889	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左8	200	32.00%	0	0				-35.97%
37890	沈河	方家66kV变电站	方家变670方圆甲线	御龙分24柱上变压器	200	40.50%	99	99				-55.03%
37891	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干21右4变压器	315	5.08%	0	0				-33.91%
37892	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干32右1左2变压器	315	9.84%	0	0				-36.55%
37893	沈河	顺城220kV变电站	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干35+1公变	315	28.57%	0	0				-34.78%
37894	沈河	怀远66kV变电站	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左8公变	315	20.95%	0	0				-37.37%
37895	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分23左2柱上变压器	315	28.25%	0	0				-42.04%
37896	沈河	万柳66kV变电站	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干32+2公变	315	46.86%	135.9	135.9				-50.74%
37897	大东	如意66kV变电站	如意变80866如意信线	如意信线科信干15右2	315	53.65%	0	0				-35.37%
37898	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线17	160	42.00%	0	0				-51.54%
37899	和平	砂山66kV变电站	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线42左1左2	400	39.20%	0	0				-42.42%
37900	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	长南干34公变	315	34.29%	0	0				-49.97%
37901	大东	农大66kV变电站	农大变80994农陵乙线	东陵干种子二分2	315	27.81%	195.9	195.9				-28.69%
37902	大东	毛君66kV变电站	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线53	315	19.37%	222.5	222.5				-37.49%
37903	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分9	315	36.19%	0	0				-52.53%
37904	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干35柱上变压器	315	0.00%	0	0				-90.70%
37905	大东	小东66kV变电站	小东变80148新光线	新光线和陆干文铁分21+1	200	21.60%	0	0				-44.79%
37906	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线瓦窑分19+1左1柱上变压器	200	41.20%	0	0				-43.36%
37907	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	景星干19	250	50.88%	97.8	97.8				-41.90%
37908	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60362西郊线	胡家干金山分27右6	315	98.73%	0	0	2023年2月			-38.16%
37909	开发	昆明66kV变电站	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支13变压器	315	4.76%	142	142				-60.34%
37910	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	总站乙线72右6	315	0.00%	0	0				0.00%
37911	沈河	长青66kV变电站	长青变470长萃甲线	长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线电缆头开	200	14.70%	150.6	150.6				-32.04%
37912	开发	昆明66kV变电站	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干32变压器	315	62.86%	85.5	85.5				-47.16%
37913	新民	新民66kV变电站	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左3变台	315	66.67%	0	0				-36.42%
37914	新民	新民66kV变电站	新民变30156高台乙线	高台乙线28右6变台	100	87.90%	0	0	2025年4月			-39.62%
37915	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线新立干37	315	38.73%	161.5	161.5				-47.92%
37916	开发	金湖66kV变电站	金湖变16648哈东甲线	东甲线迎宾干哈大东分35加1左6右2变	315	32.51%	0	0				-40.60%
37917	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	辽河分4右3柱上变压器	400	48.60%	0	0				-43.92%
37918	大东	劳动66kV变电站	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分20	315	62.22%	0	0				-30.44%
37919	大东	如意66kV变电站	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3	315	21.71%	215.1	215.1				-47.20%
37920	皇姑	广源66kV变电站	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变2配电变压器	630	37.08%	0	0				-38.23%
37921	和平	太原220kV变电站	太原变058南七甲线	铁路南七变电站2号高压柜主变	630	33.65%	0	0				-43.65%
37922	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站2变压器	500	22.80%	0	0				-43.04%
37923	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变2号变	500	0.00%	450	450				0.00%
37924	皇姑	长江66kV变电站	468长黄乙线	博雅馨园1箱变1变压器	400	46.00%	0	0				-35.58%
37925	大东	望花66kV变电站	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站2变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-39.55%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37926	开发	张士66kV变电站	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站1变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-37.96%
37927	开发	张士66kV变电站	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站2变压器	500	21.20%	344	344				-43.06%
37928	和平	花园66kV变电站	花园变56753花三甲线	万科紫金园21主变	500	16.00%	370	370				-44.51%
37929	和平	青年66kV变电站	青年变364青文线	使馆主变	315	26.29%	0	0				-38.88%
37930	和平	市府66kV变电站	市府变590皇寺乙线	三经乙H-1变电站一次变压器柜主变	200	0.00%	0	0				-49.56%
37931	铁西	工农66kV变电站	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站202	400	25.20%	0	0				-45.65%
37932	大东	沈海66kV变电站	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变1站内变压器	500	25.60%	0	0				-43.59%
37933	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变2	630	27.05%	0	0				-42.81%
37934	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-40.92%
37935	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站1变压器	630	38.73%	323	323				-40.88%
37936	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-43.23%
37937	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站1变压器	400	19.00%	0	0				-44.30%
37938	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变670三经甲线	126东变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	206.7	206.7				-42.06%
37939	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	1主变三八里2	500	48.40%	0	0				-41.89%
37940	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变2变压器	630	36.83%	335	335				-30.93%
37941	开发	金湖66kV变电站	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-43.32%
37942	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站1号变压器	500	32.80%	286	286				-25.19%
37943	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站202柜	630	76.70%	83.8	83.8				-43.17%
37944	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站202	400	45.00%	180	180				-38.90%
37945	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
37946	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站202变压器	800	29.70%	0	0				-39.63%
37947	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变2	500	10.00%	0	0				-42.09%
37948	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-42.07%
37949	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站201	630	25.40%	407	407				-43.93%
37950	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站201	630	90.79%	0	0	2024年9月			-42.89%
37951	和平	南湖66kV变电站	南湖变490南方线	艾特国际公寓1主变	500	22.08%	0	0				-40.47%
37952	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	先锋家园11主变	630	13.97%	479	479				-42.81%
37953	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	居易新青年2箱变1变	630	38.48%	324.6	324.6				-42.48%
37954	和平	广州66kV变电站	广州变480柳州乙线	桂阳北一次1主变	630	43.17%	0	0				-42.00%
37955	和平	和平66kV变电站	和平变148和铁甲线	枫景名城51主变	630	28.95%	384.6	384.6				-29.84%
37956	皇姑	长江66kV变电站	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变1号变	630	41.90%	0	0				-40.67%
37957	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变2号变	500	22.80%	0	0				-40.66%
37958	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变1号变	630	27.62%	0	0				-39.67%
37959	皇姑	红卫66kV变电站	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变2号变	500	52.00%	0	0				-42.61%
37960	沈河	南湖66kV变电站	南湖变444丰乐乙线	恒信2箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-46.29%
37961	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	日港大厦主变	630	73.33%	0	0				-33.68%
37962	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20548应东甲线	润来庭院小区变电站201柜	315	22.86%	0	0				-41.81%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37963	浑南	下深66kV变电站	下深变286亚泰线	亚泰国际11号变电站1变压器	630	14.92%	0	0				-36.46%
37964	沈河	长青66kV变电站	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-43.24%
37965	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站202	400	48.90%	164.4	164.4				-41.00%
37966	铁西	历工66kV变电站	历工变10450重联线	北一路5变电站201柜	200	37.20%	0	0				-25.39%
37967	沈河	万柳66kV变电站	万柳变262万大乙线	般若寺南2箱变1变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-47.24%
37968	大东	顺城220kV变电站	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变1站内变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-45.87%
37969	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	建民箱变1变	630	40.63%	0	0				-45.21%
37970	大东	鹏源66kV变电站	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变2变	630	20.32%	439	439				-44.33%
37971	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变470鹏顺乙线	华乐1箱变1变压器	500	15.60%	372	372				-45.18%
37972	沈河	站前66kV变电站	站前变238红卫乙线	民富3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-42.40%
37973	沈河	站前66kV变电站	站前变222站北线	惠工东箱变1变压器	400	45.90%	176.4	176.4				-41.36%
37974	沈河	鹏源66kV变电站	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站1变压器	400	52.50%	0	0				-39.66%
37975	沈河	顺城220kV变电站	顺城变079广宣甲线	荣光3变电站2变压器	630	30.79%	0	0				-43.70%
37976	沈河	长青66kV变电站	长青变464长北线	辉山1箱变1变压器	630	44.44%	287	287				-32.26%
37977	铁西	启工66kV变电站	启工变10762启村乙线	百合花园住宅小区变电站201	630	47.30%	269	269				-49.93%
37978	皇姑	长江66kV变电站	25466长黄甲线	五彩—1箱变1变压器	500	25.92%	0	0				-40.20%
37979	沈河	长青66kV变电站	长青变474佳和线	佳和2期3箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-42.37%
37980	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍1箱变1	630	26.98%	0	0				-42.78%
37981	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变1	630	28.57%	0	0				-43.87%
37982	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
37983	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型5变电站201柜	200	39.25%	101.5	101.5				-46.37%
37984	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25162黄河甲线	艺术名家1箱变1变压器	630	34.79%	0	0				-46.70%
37985	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37986	新民	南窑66kV变电站	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-39.55%
37987	大东	小东66kV变电站	小东变170小毛线	中房2箱变1变压器	630	37.33%	331.8	331.8				-42.43%
37988	沈河	长青66kV变电站	长青变452长甲线	泉源1期1变电站1变压器	1000	53.70%	0	0				-42.92%
37989	浑南	榆树66kV变电站	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				-40.10%
37990	铁西	历工66kV变电站	历工变10456黎明线	富云新都小区10变电站	630	14.92%	0	0				-45.83%
37991	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-41.86%
37992	皇姑	昆山66kV变电站	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变2	630	15.56%	0	0				-49.85%
37993	和平	市府66kV变电站	市府变564总站甲线	总站路东1主变	630	31.24%	0	0				-42.77%
37994	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变2变	630	15.56%	0	0				-40.19%
37995	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站2变压器	630	64.13%	0	0				-345.62%
37996	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站201	630	12.06%	491	491				-41.00%
37997	苏家屯	下深66kV变电站	理想线	理想新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-42.69%
37998	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变2	400	89.50%	0	0	2024年9月			-42.72%
37999	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变1	630	24.44%	0	0				-42.02%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
38000	铁西	万达66kV变电站	万达变56044艳粉甲线	金硕园1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
38001	铁西	齐贤66kV变电站	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站201柜	500	30.72%	94	94				-43.34%
38002	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变270五彩线	明华园3箱变2变	630	65.40%	0	0				-36.63%
38003	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职工休所信宅2箱变1变压器	500	28.40%	0	0				-44.37%
38004	苏家屯	山林66kV变电站	山林变61556林北线	林北干52右2	100	0.00%	90	90				0.00%
38005	东陵	花山66kV变电站	碧桂园甲线	碧桂园1-5区1箱变1变压器	630	19.68%	443	443				-17.23%
38006	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区2变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0				8.93%
38007	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区3变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0				5.65%
38008	苏家屯	夹河66kV变电站	河湾线	银河湾2号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-42.43%
38009	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站1配电变压器	630	41.52%	0	0				-36.03%
38010	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	金水湾2箱式变2变压器	315	19.37%	0	0				-56.82%
38011	铁西	工农66kV变电站	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站202	630	36.19%	339	339				-43.14%
38012	沈北	天乾66kV变电站	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区1变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0				9.70%
38013	铁西	重工66kV变电站	重工变10870城冶线	四海自由家小区变电站202	800	18.60%	571.2	571.2				8.57%
38014	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期1局维变电站202配电变压器	800	14.25%	0	0				1.59%
38015	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	朴屯村南林自来水水井	100	55.80%	34.2	34.2				-42.14%
38016	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园9号1变压器	630	19.05%	0	0				-33.21%
38017	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变2变压器	630	40.00%	315	315				-42.17%
38018	东陵	孤家子66kV变电站	营城子甲线	正大桃园5箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-41.12%
38019	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
38020	浑南	铁匠66kV变电站	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站2号变压器	630	53.02%	233	233				-42.49%
38021	大东	劳动66kV变电站	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干42左4	630	56.76%	0	0				7.30%
38022	东陵	孙家寨66kV变电站	孙张线	D43-DE79-4E13-B9AD-FC17FC4E0BE1-	315	57.46%	0	0				-36.56%
38023	于洪	兰台66kV变电站	兰工线	假日小城2站房2变压器	630	58.73%	197	197				-40.46%
38024	和平	方型66kV变电站	方型变442方青甲线	北四经分9右3+1	400	20.40%	0	0				-18.14%
38025	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33144甲河线	甲河线200变台	200	49.00%	82	82				-36.57%
38026	铁西	肇工66kV变电站	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室201配电变压器	1000	21.60%	0	0				-50.75%
38027	大东	农大66kV变电站	农大变942农西乙线	马官桥1箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-39.33%
38028	皇姑	长江66kV变电站	长江变25494长华线	悦时光小区4箱变202间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				-35.94%
38029	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-43.10%
38030	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分7左3变台	400	14.10%	0	0				-16.64%
38031	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右19变台	200	39.60%	0	0				-37.07%
38032	开发	郑家66kV变电站	郑家变55266郑工乙线	远大1小区变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-41.42%
38033	铁西	工农66kV变电站	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干仙女分7左1变压器	400	59.10%	0	0				-41.32%
38034	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	太湖湾二期小区变电站1变压器	315	60.00%	0	0				-43.03%
38035	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	东塔线东塔干83左2	200	72.00%	36	36				-39.76%
38036	康平	郝官66kV变电站	郝官变8707镇内线	大棚台4	100	41.40%	48.6	48.6				-42.56%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
38037	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线86	400	42.00%	192	192				-29.71%
38038	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期2站房1变压器	800	28.88%	489	489				-39.47%
38039	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65554木场乙线	苗卜分1箱变(单)	100	21.60%	68.4	68.4				-56.31%
38040	大东	毛君66kV变电站	10kV毛衣乙线7954	中体花园4箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-42.25%
38041	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期2变电站1配电变压器	800	6.50%	0	0				38.77%
38042	沈河	南湖66kV变电站	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站2变压器	630	28.10%	0	0				-23.67%
38043	辽中	代家房66kV变电站	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村9组照明	200	44.20%	91.6	91.6				-37.66%
38044	沈北	东场66kV变电站	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区3变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				53.38%
38045	于洪	大潘66kV变电站	大潘线	正宸弘泽鸣邸变电站1变压器	630	41.90%	303	303				-45.64%
38046	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	金沙岭峯1变电站1变压器	630	60.95%	183	183				-47.45%
38047	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站201间隔配电变压器	400	45.00%	0	0				-46.62%
38048	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站202间隔配电变压器	400	41.25%	0	0				-66.48%
38049	新民	东郊66kV变电站	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干199右12变台	200	53.80%	72.4	72.4				-42.87%
38050	皇姑	广源66kV变电站	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38051	苏家屯	达连66kV变电站	达连变60650达雪甲线	苏官线官大分34右8	315	18.67%	0	0				-34.10%
38052	苏家屯	苏北66kV变电站	苏北变60358胡家线	胡家线48	200	35.70%	0	0				-46.19%
38053	皇姑	文北66kV变电站	70462文信线	科首府未来城三期1箱式变电站1配电变	800	29.70%	0	0				0.00%
38054	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡二期3局维-2	630	31.43%	0	0				-38.77%
38055	辽中	茨榆坨66kV变电站	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委北台	200	92.40%	0	0	2022年12月			-36.13%
38056	法库	果园66kV变电站	果园变1413果东线	10V果东线果东干148	200	0.00%	0	0				-48.17%
38057	新民	南窑66kV变电站	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右14变台	200	41.50%	0	0				-37.52%
38058	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分85右6变台	200	52.20%	0	0				-29.86%
38059	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0				-32.73%
38060	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分087	200	59.70%	0	0				-16.49%
38061	和平	马路湾66kV变电站	马路湾变692马和线	协和广场住宅32变压器	500	26.00%	320	320				-32.84%
38062	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站2变压器	400	16.50%	294	294				-38.74%
38063	大东	农大66kV变电站	农大变980农保线	翠堤湾6箱变1变压器	500	41.60%	242	242				-33.94%
38064	东陵	水家66kV变电站	水李线	水李线古城子分78柱上变压器	200	36.60%	106.8	106.8				6.76%
38065	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期2变压器	630	60.32%	0	0				-36.82%
38066	皇姑	广源66kV变电站	广源变25752广西线	中海城星座7箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
38067	于洪	大潘66kV变电站	大岳线	大潘变405大潘线文教小区	400	44.70%	181.2	181.2				-45.18%
38068	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2站房2变压器	630	32.38%	363	363				-41.71%
38069	新民	新民66kV变电站	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分85变台	200	61.80%	0	0				-19.87%
38070	东陵	杨官66kV变电站	杨紫线	紫提东郡2配电室201柜1配电变压器	630	48.76%	0	0				-40.18%
38071	康平	城南66kV变电站	城南变2510南西线	南西线东关西分支线30	100	67.80%	22.2	22.2				-54.61%
38072	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变1变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-32.47%
38073	大东	善邻66kV变电站	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变2变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-42.45%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
38074	大东	毛君66kV变电站	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变1变压器	400	33.50%	0	0				-41.80%
38075	辽中	蒲东66kV变电站	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第3配电变压器301	630	46.03%	0	0				-33.67%
38076	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站202间隔配电变压器	400	16.50%	0	0				-38.28%
38077	苏家屯	白塔66kV变电站	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				-38.55%
38078	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站1变压器	400	20.00%	0	0				-42.54%
38079	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-42.47%
38080	法库	孟家66kV变电站	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线前边支05	200	0.00%	180	180				-28.42%
38081	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	小微新安1号	200	3.00%	174	174				8.31%
38082	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园5小区变电站1变压器	630	35.43%	121	121				-37.93%
38083	苏家屯	下深66kV变电站	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站201配电变压器	500	39.68%	0	0				-39.29%
38084	和平	花园66kV变电站	花园变764花新甲线	汇景二区41变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-42.29%
38085	开发	昆明66kV变电站	昆明变55964大明甲线	保利海德小区1变电站1变压器	630	99.68%	0	0	2025年2月			-23.15%
38086	苏家屯	苏桃66kV变电站	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右6	200	27.00%	126	126				-37.83%
38087	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10251崇东甲线	HG_学府雅园2箱式变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0				-40.23%
38088	康平	城南66kV变电站	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线002	100	69.00%	0	0				-26.49%
38089	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分23左10右1	200	49.60%	0	0				-59.66%
38090	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线前栏分37右1变台	200	24.90%	0	0				-43.44%
38091	辽中	乌伯牛66kV变电站	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗东大棚	200	9.00%	162	162				-47.85%
38092	法库	三泉66kV变电站	泉富线	10kV泉富线泉秋分砖厂支09	315	17.46%	228.5	228.5				-18.92%
38093	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线古城乙08	100	51.00%	0	0				-35.88%
38094	开发	郑家66kV变电站	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区2变电站1变压器	630	44.95%	283.8	283.8				-42.75%
38095	大东	如意66kV变电站	如意变80876如小乙线	民贵5箱变1变压器	315	20.95%	0	0				-37.53%
38096	大东	农大66kV变电站	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-40.79%
38097	东陵	李相66kV变电站	李古线	李古线永安分世外桃源支2号左1号柱上变	200	22.20%	135.6	135.6				-158.84%
38098	于洪	新得胜66kV变电站	得河线95442	丽水名都2站房2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-39.85%
38099	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变2变压器	400	5.40%	0	0				1.15%
38100	苏家屯	山庄66kV变电站	山庄变5022山大线	杨城分19右2	100	82.80%	0	0	2024年6月			1.16%
38101	皇姑	旺牛66kV变电站	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期1箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
38102	皇姑	陵东66kV变电站	陵东变8170陵园乙线	HG_世纪龙城1箱式变电站2号配电变压器	630	27.30%	0	0				-44.93%
38103	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站2变压器	315	49.52%	0	0				-45.83%
38104	东陵	上佰66kV变电站	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干07柱上变压器	250	80.00%	0	0	2022年12月			-38.90%
38105	东陵	祝家66kV变电站	祝滨线	家变310祝滨线祝滨干94右分03柱上变	315	128.76%	0	0	2024年12月			-21.95%
38106	沈北	董楼子66kV变电站	望滨线	子变042望滨线南三村东支3（南三家子A	200	36.30%	107.4	107.4				-60.61%
38107	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	刘家分47左4右1柱上变压器	315	90.92%	0	0	2024年6月			-49.05%
38108	皇姑	广源66kV变电站	广源变25760广旺甲线	提水一支5右2柱上变压器	315	26.38%	0	0				-40.11%
38109	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变154银亿线	五矿弘园二期1箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0				-8.62%
38110	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变172北乐线	五矿弘园二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
38111	苏家屯	夹河66kV变电站	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站1变压器	800	19.50%	0	0				-42.34%
38112	和平	青年66kV变电站	青年变368青二线	青二线60变压器	200	96.60%	0	0	2024年6月			-44.30%
38113	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局住宅楼（1）	315	60.95%	0	0				-42.36%
38114	辽中	沙东66kV变电站	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖东北台照明	250	77.12%	0	0				-29.14%
38115	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分9右7	100	93.90%	0	0	2024年6月			-47.88%
38116	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60148施北线	施北线25	800	9.19%	0	0				-45.74%
38117	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60140施奥线	奥园27号小区变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				-40.62%
38118	苏家屯	永乐66kV变电站	永乐变4022宝相线	宝相干19左2	80	43.00%	37.6	37.6				-57.98%
38119	铁西	滑翔66kV变电站	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站201间隔配电变压器	400	49.20%	163.2	163.2				-39.64%
38120	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7848虎联线	房地产开发有限公司(石台新苑二期)2201	630	24.38%	0	0				-38.77%
38121	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支19	50	134.40%	0	0	2024年12月			-24.87%
38122	苏家屯	佟沟66kV变电站	佟沟变61760佟军线	佟军干28+1右1	200	9.60%	0	0				-86.35%
38123	皇姑	广源66kV变电站	广源变25778广恒线	大御景湾小区二期1箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				-29.90%
38124	沈北	詹屯66kV变电站	詹屯变7856詹古线	皇盈房地产开发有限公司1.1箱变202配电变	630	64.51%	0	0				-40.36%
38125	法库	包家屯66kV变电站	包卧线	10kV包卧线麻北支004	100	37.80%	0	0				-38.99%
38126	皇姑	文北66kV变电站	文北变70450文青线	华润翡翠城三期1箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0				-14.62%
38127	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变508九天线	九天线57右1变台	100	6.90%	83.1	83.1				-48.24%
38128	沈北	孝信66kV变电站	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城1变电站1变压器配电变压器	315	30.98%	0	0				-41.95%
38129	新民	法哈牛66kV变电站	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙干77左4右1变台	200	64.75%	50.5	50.5				-10.54%
38130	新民	三道岗66kV变电站	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支15左3变台	200	42.60%	94.8	94.8				-64.44%
38131	和平	砂山66kV变电站	砂山变556河北乙线	砂阳路228号箱变配电变压器	400	34.40%	0	0				-52.83%
38132	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8264怒长乙线	60怒长线怒长A开闭站未命名泰山分14柱	400	52.25%	151	151				-32.06%
38133	于洪	新得胜66kV变电站	得工线95446	福隆雅居4变电站南八变压器	630	35.56%	343	343				-34.57%
38134	于洪	家俱66kV变电站	俪锦线	澳源1站房2变压器	630	87.87%	13.4	13.4	2025年5月			-42.86%
38135	东陵	营盘66kV变电站	营孤乙线	文澜苑B区2箱变201.配电变压器	630	25.65%	0	0				-43.93%
38136	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-37.78%
38137	沈北	道义66kV变电站	道信线	汇置尚都八期2小区变电站202配电变压器	800	36.00%	0	0				4.18%
38138	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51272前河乙线	梦想逸居1号变电站201配电变压器	315	60.32%	0	0				-34.03%
38139	苏家屯	刘千66kV变电站	刘千变61652姚千线	姚千干53	200	50.10%	79.8	79.8				-30.56%
38140	皇姑	北陵66kV变电站	北陵变25142田义甲线	阳山苑箱式变电站1配电变压器	400	11.60%	0	0				-28.40%
38141	康平	张强66kV变电站	张强变76268大黄线	大黄线大黄家分机井支5	100	10.20%	79.8	79.8				-1.41%
38142	开发	张士66kV变电站	张士变55882张羊甲线	二十四城小区3变电站1变压器	800	41.10%	391.2	391.2				-26.50%
38143	开发	张士66kV变电站	张士变55844张羊乙线	二十四城小区5变电站2变压器	400	29.60%	0	0				-38.80%
38144	苏家屯	史三66kV变电站	史三变5922永乐线	采煤沉陷区2变电站1号变压器	630	20.32%	439	439				-35.83%
38145	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线湾南几13	100	80.10%	0	0	2025年4月			-39.40%
38146	法库	双台子66kV变电站	双丁线	10kV双丁线丁湾支7	315	32.38%	0	0				-31.18%
38147	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑6变电站1变压器	630	11.94%	491.8	491.8				-34.59%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
38148	于洪	曹家66kV变电站	曹大乙线	香堤南苑4变电站1变压器	630	21.84%	429.4	429.4				-39.48%
38149	沈河	方家66kV变电站	方家变662方北甲线	方北甲线方北干滨水分13右1公变	400	29.70%	241.2	241.2				-39.78%
38150	沈北	方溪66kV变电站	方开甲线	富源汇居8局维变电站201配电变压器	400	39.75%	0	0				6.51%
38151	辽中	四方台66kV变电站	四方台变91148太平庄线	王家村（2022微）	200	97.20%	0	0	2025年5月			-32.03%
38152	大东	劳动66kV变电站	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟1箱变1变压器	800	41.40%	0	0				36.60%
38153	新民	新民66kV变电站	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站2变压器	500	28.40%	0	0				-45.23%
38154	康平	田家66kV变电站	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支11	80	71.63%	0	0				-42.35%
38155	皇姑	亚明66kV变电站	亚明变20168华山乙线	19号新居箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.10%	0	0				-23.82%
38156	康平	中心66kV变电站	中心变2606东环线	东环线东环线主干44	200	41.10%	0	0				-35.54%
38157	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-42.91%
38158	于洪	双树66kV变电站	双树变16166双北甲线	新安北照明	100	83.70%	6.3	6.3	2024年6月			-35.58%
38159	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60144施加线	九州湾3号变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-41.12%
38160	苏家屯	前显66kV变电站	前显变51248前中线	中海国际5号变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0				-41.75%
38161	于洪	新得胜66kV变电站	得山线95478	和谐红都3变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-37.31%
38162	于洪	范屯66kV变电站	范新线	曹台村东一台	200	27.90%	124.2	124.2				-48.32%
38163	大东	沈海66kV变电站	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变1变压器	800	25.13%	519	519				-41.70%
38164	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60298苏康乙线	东官干44+1右1	400	7.50%	0	0				-211.92%
38165	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站202配电变压器	400	65.00%	0	0				-36.40%
38166	浑南	营盘66kV变电站	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站2号变压器	800	13.13%	0	0				-41.55%
38167	皇姑	勾莲66kV变电站	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站2变压器	400	40.40%	198.4	198.4				-41.04%
38168	苏家屯	雪松66kV变电站	雪松变60554松松甲线	桥郡1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	22.50%	540	540				-32.25%
38169	皇姑	站前66kV变电站	站前变40254北陵乙线	教材分25柱上变压器	400	25.20%	0	0				-46.89%
38170	皇姑	站前66kV变电站	站前变40256北陵甲线	毅城大厦箱变201间隔配电变压器	400	79.50%	0	0				-36.31%
38171	铁西	重工66kV变电站	重工变10840城西线	晶城小区三期5箱式变电站201间隔配电变	630	39.37%	0	0				-37.31%
38172	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-1	630	26.98%	0	0				-41.08%
38173	开发	金湖66kV变电站	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城2变电站-2	630	31.43%	0	0				-42.12%
38174	铁西	应昌66kV变电站	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2	630	19.81%	0	0				-37.59%
38175	大东	望花66kV变电站	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变2变压器	630	13.71%	0	0				7.07%
38176	沈北	全胜66kV变电站	全胜变15152新农线	代服务一沈阳市沈北新区德联丰金属制品	400	36.90%	0	0				13.54%
38177	开发	郑家66kV变电站	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站1变压器	500	28.00%	310	310				6.89%
38178	大东	沈海66kV变电站	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变2变压器	800	69.75%	0	0				-41.01%
38179	东陵	上佰66kV变电站	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变1变压器	400	7.20%	0	0				13.83%
38180	辽中	满都户66kV变电站	满都户变1012满都户线	户变014满都户线满都户镇满东村四组照	200	58.20%	63.6	63.6				-38.00%
38181	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线联营商场住宅	315	60.19%	0	0				-52.38%
38182	浑南	下深66kV变电站	下深变256深桃乙线	泰奕青园6变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-46.15%
38183	苏家屯	苏南66kV变电站	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-38.71%
38184	法库	宝山66kV变电站	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户南台	200	0.00%	0	0				-42.96%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增长率
38185	浑南	水家66kV变电站	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站2变压器	800	16.50%	588	588				-43.78%
38186	浑南	榆树66kV变电站	榆河甲线	浦江国际二期7号变电站1号配电变压器	630	31.75%	0	0				-0.47%
38187	苏家屯	施官66kV变电站	施官变60162官塔甲线	府3号变电站201间隔（官塔甲线）配电变	800	25.00%	0	0				7.65%
38188	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-33.83%
38189	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变244清华线	康桥花园1箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				-37.15%
38190	和平	市府66kV变电站	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				21.74%
38191	康平	卧龙66kV变电站	卧龙变75942卧名线	名门2箱变1变压器	630	42.10%	301.8	301.8				-42.20%
38192	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右10右4变台	400	37.80%	0	0				-32.05%
38193	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干161右2变台	200	119.70%	0	0	2022年12月			-43.67%
38194	新民	罗家房66kV变电站	罗家房变408张欢线	家房变408张欢线 张欢干营子分10左12变	200	122.70%	0	0	2022年12月			-37.40%
38195	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分73右5变台	100	63.60%	0	0				-29.02%
38196	辽中	大黑66kV变电站	大黑变1203大树林线	树林三组照明（2021微）	200	35.30%	109.4	109.4				-37.71%
38197	新民	柳河沟66kV变电站	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线109右5变台	200	87.00%	0	0	2025年5月			-28.30%
38198	新民	大红旗66kV变电站	大红旗变506二红线	二红线190右4右4变台	200	11.10%	157.8	157.8				-21.25%
38199	新民	新民66kV变电站	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81右8柱上变压器	200	45.90%	0	0				-11.30%
38200	皇姑	怒江66kV变电站	怒江变8274怒信甲线	河家园小区4箱式变电站201间隔配电变	630	35.87%	0	0				-42.24%
38201	康平	中心66kV变电站	中心变2605镇二线	镇二线水利分06	200	68.60%	0	0				-41.36%
38202	于洪	高明66kV变电站	高张线	和谐3期1站房2变压器	630	49.27%	256.6	256.6				-26.24%
38203	皇姑	崇山66kV变电站	崇山变10285黎明甲线	黎明干4柱上变压器	100	58.80%	0	0				-39.65%
38204	大东	顺城220kV变电站	顺城变40073大众乙线	大众干大北分15右4加1	400	34.20%	0	0				-42.76%
38205	新民	陶屯66kV变电站	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支27变台	200	20.40%	0	0				-36.89%
38206	法库	大孤家66kV变电站	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支北水利几10	100	23.20%	66.8	66.8				-64.37%
38207	铁西	历工66kV变电站	历工变10470历华线	雍景豪城4变电站变压器	630	35.87%	0	0				-35.22%
38208	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站2变压器	500	19.60%	352	352				-43.78%
38209	沈北	虎镇66kV变电站	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1201配电变	400	7.20%	0	0				-36.27%
38210	开发	汪河66kV变电站	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站1变压器	630	30.79%	373	373				-37.11%
38211	新民	小民屯66kV变电站	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分6右1变台	400	25.20%	0	0				6.88%
38212	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91344养东线	陶村综合(2023微)	400	36.90%	212.4	212.4				20.95%
38213	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站2变压器	800	30.38%	477	477				-38.96%
38214	于洪	大潘66kV变电站	大彰线	西古村内	200	43.50%	93	93				-43.00%
38215	皇姑	欧亚66kV变电站	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站2变压器	630	35.71%	0	0				-40.47%
38216	于洪	曹家66kV变电站	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房1变压器	800	47.25%	342	342				-35.34%
38217	东陵	孙家寨66kV变电站	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变2号变	500	17.28%	0	0				-32.59%
38218	法库	秀水66kV变电站	秀登线	10kV秀登线巴西分02	200	33.30%	0	0				-30.50%
38219	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子岗西台	100	104.40%	0	0	2023年2月			-37.21%
38220	于洪	五金66kV变电站	五机乙线	小微五机乙12	400	42.90%	0	0				-7.28%
38221	皇姑	劳动66kV变电站	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右4柱上变	315	25.08%	0	0				-38.94%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
38222	大东	劳动66kV变电站	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变2变压器	400	18.60%	0	0				-42.43%
38223	辽中	冷子堡66kV变电站	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后村1组	160	100.00%	0	0	2025年4月			-34.74%
38224	法库	依牛66kV变电站	依三线	10kV依三线马家屯凡05	100	73.00%	0	0				-33.89%
38225	辽中	敖司牛66kV变电站	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线工商城市信用社	200	75.30%	0	0				-38.79%
38226	辽中	航辽66kV变电站	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村3.4组	200	62.40%	55.2	55.2				-24.96%
38227	康平	四家子66kV变电站	四家子变1206两家子线	两家子线贾家小区支07	100	35.20%	0	0				-26.35%
38228	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变1变压器	800	19.88%	561	561				-41.45%
38229	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
38230	东陵	汪家66kV变电站	汪沈乙线	上深乙线兴农分6柱上变压器	400	36.15%	215.4	215.4				-26.01%
38231	于洪	家俱66kV变电站	俱兰甲线	小微俱兰甲1台	200	138.90%	0	0	2024年10月			22.10%
38232	开发	羊吉66kV变电站	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-39.36%
38233	皇姑	怒江66kV变电站	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	325	325				-39.76%
38234	大东	沈海66kV变电站	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-44.10%
38235	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家南新建大棚支07	50	56.70%	0	0				-29.49%
38236	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65568和睦乙线	机场供5箱变2变压器	630	26.35%	296	296				-32.98%
38237	康平	富裕66kV变电站	富裕变9205小城子线	二牛线赵宝分支线006	100	77.50%	0	0				-37.22%
38238	苏家屯	王刚66kV变电站	王刚变6654官立乙线	佟罗北分8+1右1	200	14.40%	0	0				-11.66%
38239	大东	粮仓66kV变电站	粮仓变65564新立乙线	海上五月花16变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-52.26%
38240	和平	方型66kV变电站	方型变444方青乙线	沈阳市南市百货大楼201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				-40.84%
38241	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分水利支9	100	0.00%	90	90				0.00%
38242	浑南	孤家子66kV变电站	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-48.25%
38243	法库	孟家66kV变电站	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线赵家村台区（赵家村）	200	50.70%	78.6	78.6				-38.29%
38244	法库	柏家沟66kV变电站	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线林家支19	315	0.00%	0	0				-49.99%
38245	康平	方家镇66kV变电站	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支028	50	136.80%	0	0	2022年12月			-37.66%
38246	沈河	南湖66kV变电站	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站2变压器	800	33.00%	204	204				-47.23%
38247	浑南	营盘66kV变电站	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站2变压器	800	31.13%	0	0				-44.94%
38248	皇姑	历工66kV变电站	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
38249	法库	双台子66kV变电站	双台子变045双四线	四家子2队台	100	19.80%	70.2	70.2				-38.26%
38250	东陵	世园66kV变电站	世满乙线	碧桂园15箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-42.56%
38251	苏家屯	桃仙66kV变电站	桃仙变6262桃相甲线	仙变262桃相甲线玫瑰园6号变电站1变	200	21.60%	0	0				-38.69%
38252	浑南	于山66kV变电站	于山变740于白甲线	公园里1号变电站201（甲）配电变压器	400	116.00%	0	0	2022年12月			-43.74%
38253	法库	双台子66kV变电站	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利1支1	315	0.00%	283.5	283.5				-43.26%
38254	沈北	道义66kV变电站	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司二期（江南甲第）	630	30.48%	0	0				-35.32%
38255	浑南	于山66kV变电站	于山变748于运线	四季上东一期3号变电站1号配电变压器	630	5.40%	0	0				66.44%
38256	铁西	劝工220kV变电站	劝工变20056三路乙线	天和人家悦江山变电站201变压器	630	16.83%	461	461				40.00%
38257	开发	洞庭66kV变电站	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站2变压器	630	28.25%	389	389				-38.77%
38258	和平	广州66kV变电站	广州变545广胜线	沈铁和谐家园22主变	630	35.05%	0	0				-37.33%

2025年二季度沈阳配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
38259	皇姑	广源66kV变电站	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-23.12%
38260	康平	四家子66kV变电站	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支016	200	17.40%	0	0				-42.44%
38261	铁西	万达66kV变电站	万达变56064万滑甲线	工业大学换热站201变压器	200	0.00%	180	180				-194.37%

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
1	变电三	安顺	66kV	安顺/1#	40	32.13	80.33%	79.10%			2021年9月	0			
2	变电三	安顺	66kV	安顺/2#	40	30.41	76.03%	95.88%			2021年9月	0			
3	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/1#	16	13.25	82.81%	106.75%			#####	0			
4	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/2#	16	12.89	80.56%	79.56%			2021年9月	0			
5	变电三	白塔	66kV	白塔/1#	50 (31.5)	35.85	71.70%	59.32%			2021年9月	0			
6	变电三	白塔	66kV	白塔/2#	50 (31.5)	32.37	64.74%	69.10%			2021年9月	0			
7	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/1#	10	3.2	32.00%	36.00%				4300			
8	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/2#	10	5.1	51.00%	51.00%				2400			
9	法库	包家屯	66kV	包家屯/1#	6.3	5.06	80.32%	90.32%			2021年9月	0			
10	法库	包家屯	66kV	包家屯/2#	10	7.37	73.70%	63.40%			2021年9月	0			
11	法库	宝山	66kV	宝山/1#	31.5	9.2	29.21%	23.14%				14425			
12	法库	宝山	66kV	宝山/2#	31.5	9.09	28.86%	39.24%				14535			
13	变电三	鲍家	66kV	鲍家/1#	40	26.16	65.40%	60.88%				3840			
14	变电三	鲍家	66kV	鲍家/2#	40	10.26	25.65%	21.83%				19580			
15	变电二	北陵	66kV	北陵/1#	50 (40)	30.65	61.30%	77.10%			2021年9月	0			
16	变电二	北陵	66kV	北陵/2#	50 (40)	16.4	32.80%	53.56%			2021年9月	0			
17	变电四	北塔	66kV	北塔/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
18	变电四	北塔	66kV	北塔/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
19	变电二	北兴	66kV	北兴/1#	40	25.91	64.78%	64.78%				4090			
20	变电二	北兴	66kV	北兴/2#	40	9.87	24.68%	24.68%				20130			
21	变电一	曹家	66kV	曹家/1#	31.5	0	0.00%	0.00%				23125			
22	变电一	曹家	66kV	曹家/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
23	新民	查牛	66kV	查牛/1#	20	5.48	27.40%	26.60%				9520			
24	新民	查牛	66kV	查牛/2#	20	2.48	12.40%	15.85%				12520			
25	变电一	产业	220kV	产业/1#	90	0.67	0.74%	0.74%				66830			
26	变电一	产业	220kV	产业/2#	90	2.19	2.43%	2.43%				59114			
27	康平	朝阳	66kV	朝阳/1#	31.5	20.29	64.41%	54.32%			#####	0			
28	康平	朝阳	66kV	朝阳/2#	31.5	28.55	90.63%	73.71%			2021年9月	0			
29	康平	朝阳	66kV	朝阳/3#	40	24.26	60.65%	40.88%				1790			
30	变电三	陈相	66kV	陈相/1#	40	6.55	16.38%	14.78%				22750			
31	变电三	陈相	66kV	陈相/2#	40	10.53	26.33%	28.93%				19470			
32	康平	城南	66kV	城南/1#	16	5.61	35.06%	33.44%				5375			
33	康平	城南	66kV	城南/2#	10	0	0.00%	0.00%				7375			
34	变电四	崇山	66kV	崇山/1#	31.5	18.12	57.52%	55.52%			2022年9月	0			
35	变电四	崇山	66kV	崇山/2#	31.5	19.99	63.46%	60.32%			2022年9月	0			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
36	变电四	崇山	66kV	崇山/3#	31.5	15.19	48.22%	56.63%			2021年9月	0			
37	辽中	茨北	66kV	茨北/1#	31.5	13.98	44.38%	69.90%				9424.5			
38	辽中	茨北	66kV	茨北/2#	31.5	14.18	45.02%	70.90%				5738			
39	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/1#	20	10.88	54.40%	54.40%				4080			
40	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/2#	20	10.8	54.00%	34.29%				4200			
41	变电三	达连	66kV	达连/1#	31.5	14.54	46.16%	0.00%				252.5			
42	变电三	达连	66kV	达连/2#	31.5	8.64	27.43%	67.43%				252.5			
43	变电四	大东	66kV	大东/1#	40	19.21	48.03%	47.15%				10790			
44	变电四	大东	66kV	大东/2#	40	23.37	58.43%	56.98%				6630			
45	法库	大孤家	66kV	大孤家/1#	20	2.5	12.50%	12.00%				12500			
46	法库	大孤家	66kV	大孤家/2#	20	10.7	53.50%	53.50%				4300			
47	辽中	大黑	66kV	大黑/1#	10	6.91	69.10%	0.00%				590			
48	辽中	大黑	66kV	大黑/2#	10	0	0.00%	74.50%				3900			
49	新民	大红旗	66kV	大红旗/1#	6.3	3.43	54.44%	64.92%				1295			
50	新民	大红旗	66kV	大红旗/2#	10	3.33	33.30%	30.30%				4170			
51	新民	大柳	66kV	大柳/1#	10	6.87	68.70%	76.40%				425			
52	新民	大柳	66kV	大柳/2#	10	4.6	46.00%	33.90%				2325			
53	变电三	大潘	66kV	大潘/1#	31.5	12.87	40.86%	48.51%				4555			
54	变电三	大潘	66kV	大潘/2#	31.5	10.15	32.22%	32.92%				13475			
55	变电一	大兴	66kV	大兴/1#	40	15.61	39.03%	35.88%				13949			
56	变电一	大兴	66kV	大兴/2#	40	14.41	36.03%	38.45%				15590			
57	变电二	大志	66kV	大志/1#	50	30.96	61.92%	79.74%			2022年9月	0			
58	变电二	大志	66kV	大志/2#	50	22.67	45.34%	42.28%				8720			
59	辽中	代家房	66kV	代家房/1#	10	3.71	37.10%	66.51%				3790			
60	辽中	代家房	66kV	代家房/2#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
61	变电二	道义	66kV	道义/1#	31.5	27.39	86.95%	91.21%			2021年9月	0			
62	变电二	道义	66kV	道义/2#	31.5	28.9	91.75%	101.02%			2021年9月	0			
63	变电二	道义	66kV	道义/3#	40	33.8	84.50%	81.30%			2022年2月	0			
64	变电一	得胜	66kV	得胜/1#	40	21.51	53.78%	0.00%				7490			
65	变电一	得胜	66kV	得胜/2#	40	20.59	51.48%	0.00%				9410			
66	变电二	东场	66kV	东场/1#	31.5	9.19	29.17%	26.35%				9002.5			
67	变电二	东场	66kV	东场/2#	31.5	6.44	20.44%	20.06%				17185			
68	新民	东郊	66kV	东郊/1#	40	13.59	33.98%	12.88%				15010			
69	新民	东郊	66kV	东郊/2#	40	8.89	22.23%	22.48%				20985			
70	变电一	东民	66kV	东民/1#	40	17.06	42.65%	46.05%				2133			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
71	变电一	东民	66kV	东民/2#	40	31.83	79.58%	80.30%			#####	0			
72	变电二	董楼子	66kV	董楼子/1#	10	2.81	28.10%	70.80%				4690			
73	变电二	董楼子	66kV	董楼子/2#	10	4.48	44.80%	0.00%				3020			
74	变电三	洞庭	66kV	洞庭/1#	40	25.54	63.85%	79.35%				3566			
75	变电三	洞庭	66kV	洞庭/2#	40	14.2	35.50%	49.80%				6105			
76	变电三	洞庭	66kV	洞庭/3#	50（0）	17.26	34.52%	63.78%				6105			
77	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/1#	40	13.69	34.23%	33.25%				16310			
78	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/2#	40	22.47	56.18%	58.10%				7250			
79	变电一	范屯	66kV	范屯/1#	40	18.28	45.70%	47.48%				11279			
80	变电一	范屯	66kV	范屯/2#	16	7.32	45.75%	49.50%			2021年9月	0			
81	变电二	方家	66kV	方家/1#	40	13.11	32.78%	22.35%				16490			
82	变电二	方家	66kV	方家/2#	40	11.5	28.75%	35.03%				17250			
83	康平	方家镇	66kV	方家镇/1#	10	8.04	80.40%	86.00%			2021年9月	0			
84	康平	方家镇	66kV	方家镇/2#	10	7.39	73.90%	31.40%			2025年4月	0			
85	变电二	方溪	66kV	方溪/1#	40	37.69	94.23%	94.23%			2021年9月	0			
86	变电二	方溪	66kV	方溪/2#	31.5	16.32	51.81%	51.81%				4905			
87	变电二	方溪	66kV	方溪/3#	40	14.83	37.08%	37.08%				10270			
88	变电四	方型	66kV	方型/1#	50（40）	18.75	37.50%	59.60%				11250			
89	变电四	方型	66kV	方型/2#	50（40）	23.28	46.56%	38.32%				6720			
90	变电四	方型	66kV	方型/3#	50（40）	30.26	60.52%	80.28%			2021年9月	0			
91	康平	富裕	66kV	裕/1#（临时车载	20	9.44	47.20%	40.00%				5560			
92	变电一	高明	66kV	高明/1#	40	28.16	70.40%	61.10%				1840			
93	变电一	高明	66kV	高明/2#	40	23.84	59.60%	57.60%				3400			
94	变电一	工农	66kV	工农/1#	50	19.06	38.12%	43.76%				17750			
95	变电一	工农	66kV	工农/2#	50	32.56	65.12%	60.28%				4940			
96	新民	公主屯	66kV	公主屯/1#	20	4.86	24.30%	26.70%				9900			
97	新民	公主屯	66kV	公主屯/2#	10	5.84	58.40%	57.30%				1660			
98	变电一	勾莲	66kV	勾莲/1#	40	16.22	40.55%	41.93%				10652.5			
99	变电一	勾莲	66kV	勾莲/2#	40	21.84	54.60%	56.70%				7029.5			
100	变电三	孤家子	66kV	孤家子/1#	40	21.65	54.13%	63.35%				4870			
101	变电三	孤家子	66kV	孤家子/2#	40	28.48	71.20%	89.15%				520			
102	变电一	光辉	66kV	光辉/1#	16	6.09	38.06%	38.06%				5910			
103	变电一	光辉	66kV	光辉/2#	16	4.75	29.69%	29.69%				7250			
104	变电二	广源	66kV	广源/1#	40	33.86	84.65%	75.33%			2021年9月	0			
105	变电二	广源	66kV	广源/2#	40	28.85	72.13%	77.70%			2021年9月	0			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
106	变电四	广州	66kV	广州/1#	50	21.28	42.56%	38.98%				16220			
107	变电四	广州	66kV	广州/2#	50	25.78	51.56%	51.62%				11720			
108	法库	果子园	66kV	果子园/1#	20	13.53	67.65%	85.60%			2021年9月	0			
109	法库	果子园	66kV	果子园/2#	31.5	16.04	50.92%	41.30%				7585			
110	辽中	航辽	66kV	航辽/1#	31.5	13.72	43.56%	46.67%				9905			
111	辽中	航辽	66kV	航辽/2#	20	9.93	49.65%	52.90%				4350			
112	康平	郝官	66kV	郝官/1#	5	2.72	54.40%	44.20%				505			
113	康平	郝官	66kV	郝官/2#	10	3.65	36.50%	26.90%				3850			
114	变电四	和平	66kV	和平/1#	40	21.55	53.88%	53.88%				8450			
115	变电四	和平	66kV	和平/2#	40	20.09	50.23%	50.23%				9910			
116	变电四	和平	66kV	和平/3#	40	0	0.00%	0.00%				26000			
117	变电二	河北	66kV	河北/1#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
118	变电二	河北	66kV	河北/2#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
119	变电四	红卫	66kV	红卫/1#	40	17.85	44.63%	44.63%				2718.5			
120	变电四	红卫	66kV	红卫/2#	40	23.74	59.35%	59.35%				3296			
121	新民	侯家	66kV	侯家/1#	40	33.88	84.70%	72.38%			2024年2月	0			
122	新民	侯家	66kV	侯家/2#	40	24.34	60.85%	59.03%			2024年2月	0			
123	新民	侯家	66kV	侯家/3#	40	31.15	77.88%	83.48%			2024年2月	0			
124	变电一	后马	66kV	后马/1#	31.5	7.72	24.51%	29.56%				15905			
125	变电一	后马	66kV	后马/2#	31.5	10.51	33.37%	32.10%				7515			
126	变电二	虎镇	66kV	虎镇/1#	31.5	13.5	42.86%	44.48%				3860			
127	变电二	虎镇	66kV	虎镇/2#	40	26.74	66.85%	69.78%				3260			
128	变电二	花山	66kV	花山/1#	40	18.05	45.13%	45.28%				11792.5			
129	变电二	花山	66kV	花山/2#	40	9.89	24.73%	32.50%				20110			
130	变电三	花园	66kV	花园/1#	50	19.64	39.28%	51.20%				17860			
131	变电三	花园	66kV	花园/2#	50	17.81	35.62%	42.14%				19690			
132	变电三	花园	66kV	花园/3#	50	10.9	21.80%	21.44%				26600			
133	变电四	滑翔	66kV	滑翔/1#	40	19.23	48.08%	43.03%				10410			
134	变电四	滑翔	66kV	滑翔/2#	40	26.36	65.90%	49.55%				3640			
135	变电四	滑翔	66kV	滑翔/3#	40	16.86	42.15%	41.20%				10280			
136	变电一	化学	66kV	化学/1#	40	29.01	72.53%	69.85%			2022年3月	0			
137	变电一	化学	66kV	化学/2#	40	30.13	75.33%	77.28%			2022年3月	0			
138	变电四	怀远	66kV	怀远/1#	50	24.57	49.14%	49.14%				12530			
139	变电四	怀远	66kV	怀远/2#	50	8.81	17.62%	17.62%				28690			
140	变电二	黄家	66kV	黄家/1#	16	7.18	44.88%	50.25%				4820			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
141	变电二	黄家	66kV	黄家/2#	6.3	3.7	58.73%	47.78%			2021年9月	0			
142	变电一	家俱	66kV	家俱/1#	40	21.46	53.65%	0.00%				8540			
143	变电一	家俱	66kV	家俱/2#	40	14.62	36.55%	58.08%				10865			
144	变电三	夹河	66kV	夹河/1#	40	29.33	73.33%	76.40%			2021年9月	0			
145	变电三	夹河	66kV	夹河/2#	40	30.97	77.43%	76.70%			2021年9月	0			
146	变电一	建筑	66kV	建筑/1#	40	21.35	53.38%	53.38%			2021年9月	0			
147	变电一	建筑	66kV	建筑/2#	40	30.05	75.13%	75.13%			2021年9月	0			
148	新民	姜屯	66kV	姜屯/1#	10	3.56	35.60%	38.90%				3940			
149	新民	姜屯	66kV	姜屯/2#	16	1.66	10.38%	9.06%				10340			
150	变电一	金湖	66kV	金湖/1#	40	17.42	43.55%	44.70%				12580			
151	变电一	金湖	66kV	金湖/2#	40	13.41	33.53%	35.83%				16590			
152	辽中	金山	66kV	金山/1#	20	6.28	31.40%	31.40%				8720			
153	辽中	金山	66kV	金山/2#	20	9.35	46.75%	46.75%				5650			
154	新民	金五台	66kV	金五台/1#	6.3	0	0.00%	0.00%				1545			
155	新民	金五台	66kV	金五台/2#	16	6.96	43.50%	43.50%				5040			
156	变电一	昆明	66kV	昆明/1#	50	19.09	38.18%	38.36%				18315.5			
157	变电一	昆明	66kV	昆明/2#	50	30.14	60.28%	43.84%				5376			
158	变电一	昆山	66kV	昆山/1#	40	18.19	45.48%	39.70%			2024年2月	0			
159	变电一	昆山	66kV	昆山/2#	40	19.29	48.23%	48.45%			2024年2月	0			
160	变电一	兰台	66kV	兰台/1#	40	13.58	33.95%	36.40%				15860			
161	变电一	兰台	66kV	兰台/2#	40	10.72	26.80%	26.58%				19280			
162	变电四	劳动	66kV	劳动/1#	50	35.3	70.60%	73.82%			2021年9月	0			
163	变电四	劳动	66kV	劳动/2#	50	26.59	53.18%	63.42%			2021年9月	0			
164	辽中	老观坨	66kV	老观坨/1#	16	3.5	21.88%	23.56%				8500			
165	辽中	老观坨	66kV	老观坨/2#	12.5	4.49	35.92%	54.08%				4885			
166	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/1#	20	9.11	45.55%	45.55%				5890			
167	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/2#	20	10.25	51.25%	51.25%				4750			
168	变电三	李相	66kV	李相/1#	16	9.59	59.94%	52.88%				130			
169	变电三	李相	66kV	李相/2#	16	8.31	51.94%	39.13%				1262.5			
170	变电一	历工	66kV	历工/1#	40	15.65	39.13%	51.80%				7660			
171	变电一	历工	66kV	历工/2#	40	31.67	79.18%	80.73%			2021年9月	0			
172	新民	梁山	66kV	梁山/1#	10	5.09	50.90%	53.30%				430			
173	新民	梁山	66kV	梁山/2#	20	5.48	27.40%	30.85%				6520			
174	变电二	粮仓	66kV	粮仓/1#	40	28.25	70.63%	72.70%				1750			
175	变电二	粮仓	66kV	粮仓/2#	40	24.33	60.83%	73.23%				2020			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
176	变电四	陵东	66kV	陵东/1#	40	23.72	59.30%	67.60%			2021年9月	0			
177	变电四	陵东	66kV	陵东/2#	40	32.47	81.18%	91.18%			2021年9月	0			
178	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/1#	16	13.4	83.75%	91.75%			2021年9月	0			
179	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/2#	20	12.61	63.05%	63.80%				1675			
180	变电三	刘千	66kV	刘千/1#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
181	变电三	刘千	66kV	刘千/2#	40	15.63	39.08%	34.88%				13345			
182	变电二	柳岗	66kV	柳岗/1#	50	22.41	44.82%	—				15090			
183	变电二	柳岗	66kV	柳岗/2#	50	13.64	27.28%	—				23860			
184	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/1#	10	5.23	52.30%	55.80%				1154			
185	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/2#	10	5.25	52.50%	53.60%			2024年8月	0			
186	辽中	六间房	66kV	六间房/1#	10	2.06	20.60%	21.50%				5440			
187	辽中	六间房	66kV	六间房/2#	10	3.94	39.40%	38.40%				3560			
188	新民	罗家房	66kV	罗家房/1#	20	0	0.00%	7.50%				15000			
189	新民	罗家房	66kV	罗家房/2#	40	5.44	13.60%	13.03%				24280			
190	法库	马家	66kV	马家/1#	31.5	12.02	38.16%	38.22%				11605			
191	法库	马家	66kV	马家/2#	31.5	13.81	43.84%	39.75%				9690			
192	变电四	马路湾	66kV	马路湾/1#	31.5	12.84	40.76%	42.76%				10070			
193	变电四	马路湾	66kV	马路湾/2#	31.5	10.35	32.86%	39.30%				9275			
194	变电四	马路湾	66kV	马路湾/3#	31.5	20.88	66.29%	67.71%				2745			
195	变电一	马三家	66kV	马三家/1#	16	13.52	84.50%	68.75%			#####	0			
196	变电一	马三家	66kV	马三家/2#	16	6.16	38.50%	3.13%				2720			
197	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/1#	31.5	16.55	52.54%	57.56%				6445			
198	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/2#	31.5	8.54	27.11%	30.32%				12710			
199	辽中	满都户	66kV	满都户/1#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
200	辽中	满都户	66kV	满都户/2#	10	4.14	41.40%	41.70%				1610			
201	变电二	毛君	66kV	毛君/1#	31.5	9.41	29.87%	32.25%				11515			
202	变电二	毛君	66kV	毛君/2#	31.5	13.95	44.29%	42.67%				8837.5			
203	法库	孟家	66kV	孟家/1#	40	5.39	13.48%	14.63%				24610			
204	法库	孟家	66kV	孟家/2#	40	2.06	5.15%	2.28%				27940			
205	变电四	南湖	66kV	南湖/1#	40	19.84	49.60%	73.35%				8370.5			
206	变电四	南湖	66kV	南湖/2#	40	23.04	57.60%	57.78%				6960			
207	变电四	南湖	66kV	南湖/3#	40	14.69	36.73%	31.05%				15310			
208	新民	南窑	66kV	南窑/1#	20	12.8	64.00%	60.10%			#####	0			
209	新民	南窑	66kV	南窑/2#	31.5	15.7	49.84%	49.75%				7925			
210	变电一	宁官	220kV	宁官/1#	60	26.02	43.37%	49.43%				18980			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
211	变电一	宁官	220kV	宁官/2#	60	24.64	41.07%	43.27%				20360			
212	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/1#	8	0	0.00%	0.00%				6000			
213	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/2#	10	4.91	49.10%	51.70%				2590			
214	变电三	农场	66kV	农场/1#	10	1.35	13.50%	21.40%				6150			
215	变电二	农大	66kV	农大/1#	50	11.66	23.32%	28.10%				22200			
216	变电二	农大	66kV	农大/2#	50	23.84	47.68%	52.56%				12160			
217	变电二	农高	66kV	农高/1#	40	23.48	58.70%	56.18%			2021年9月	0			
218	变电二	农高	66kV	农高/2#	40	33.77	84.43%	89.50%			2021年9月	0			
219	变电一	怒江	66kV	怒江/1#	40	19.9	49.75%	63.75%				7802.5			
220	变电一	怒江	66kV	怒江/2#	31.5	14.23	45.17%	49.78%				7672.5			
221	变电一	怒江	66kV	怒江/3#	31.5	23.11	73.37%	58.73%			2024年2月	0			
222	变电二	欧亚	66kV	欧亚/1#	50	36.5	73.00%	75.64%			2021年9月	0			
223	变电二	欧亚	66kV	欧亚/2#	50	29.17	58.34%	43.80%			2021年9月	0			
224	变电二	欧亚	66kV	欧亚/3#	50	17.88	35.76%	36.78%				57			
225	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/1#	31.5	15.93	50.57%	50.57%				7695			
226	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/2#	20	0	0.00%	0.00%				12070			
227	变电四	鹏源	66kV	鹏源/1#	50	31.42	62.84%	73.32%				5830			
228	变电四	鹏源	66kV	鹏源/2#	50	28.54	57.08%	72.56%				7285			
229	变电二	平罗	66kV	平罗/1#	20	14.86	74.30%	66.00%			2023年8月	0			
230	变电二	平罗	66kV	平罗/2#	16	5.24	32.75%	26.19%			2023年8月	0			
231	辽中	蒲东	66kV	蒲东/1#	20	13.9	69.50%	48.50%				1100			
232	辽中	蒲东	66kV	蒲东/2#	20	4.58	22.90%	18.25%				7095			
233	变电四	齐贤	66kV	齐贤/1#	31.5	22.96	72.89%	72.89%			2021年9月	0			
234	变电四	齐贤	66kV	齐贤/2#	50	26.19	52.38%	52.38%				11310			
235	变电四	齐贤	66kV	齐贤/3#	31.5	14.23	45.17%	45.17%				3680			
236	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/1#	16	12.9	80.63%	86.38%			2022年3月	0			
237	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/2#	16	0.84	5.25%	5.94%				8660			
238	变电一	启工	66kV	启工/1#	40	22.13	55.33%	57.80%				7410			
239	变电一	启工	66kV	启工/2#	40	26.46	66.15%	74.25%				3540			
240	新民	前当堡	66kV	前当堡/1#	16	8.86	55.38%	60.88%				3140			
241	新民	前当堡	66kV	前当堡/2#	16	9.35	58.44%	64.38%				2650			
242	变电一	前马	66kV	前马/1#	50	20.19	40.38%	39.48%				17310			
243	变电一	前马	66kV	前马/2#	50	18.83	37.66%	29.22%				18670			
244	变电三	前显	66kV	前显/1#	40	26.35	65.88%	55.15%			2021年9月	0			
245	变电三	前显	66kV	前显/2#	40	30	75.00%	87.20%			2021年9月	0			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
246	变电四	青年	66kV	青年/1#	40	33.3	83.25%	73.28%			#####	0			
247	变电四	青年	66kV	青年/2#	40	24.09	60.23%	63.08%			#####	0			
248	变电二	清水	66kV	清水/1#	40	15.73	39.33%	30.90%				14270			
249	变电二	清水	66kV	清水/2#	20	16.16	80.80%	76.65%			2022年9月	0			
250	变电二	全胜	66kV	全胜/1#	40	2.03	5.08%	5.83%				27970			
251	变电二	全胜	66kV	全胜/2#	40	14.79	36.98%	28.25%				15210			
252	变电四	劝工	220kV	劝工/1#	90	41.39	45.99%	49.42%				24860			
253	变电四	劝工	220kV	劝工/2#	90	41.64	46.27%	51.91%				22135			
254	变电二	如意	66kV	如意/1#	40	17.92	44.80%	44.80%				3040			
255	变电二	如意	66kV	如意/2#	40	34.79	86.98%	86.98%			#####	0			
256	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/1#	16	8.3	51.88%	55.13%				3350			
257	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/2#	6.3	0	0.00%	0.00%				4725			
258	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/3#	10	2.57	25.70%	10.20%				4930			
259	变电四	三好	66kV	三好/1#	31.5	19.06	60.51%	35.40%				1465			
260	变电四	三好	66kV	三好/2#	31.5	14.95	47.46%	21.65%				8675			
261	变电四	三好	66kV	三好/3#	40	15.28	38.20%	32.53%				13853			
262	法库	三泉	66kV	三泉/1#	40	28.83	72.08%	72.08%				1170			
263	法库	三泉	66kV	三泉/2#	40	14.29	35.73%	35.73%				12880			
264	辽中	沙东	66kV	沙东/1#	40	9.5	23.75%	27.33%				18295			
265	辽中	沙东	66kV	沙东/2#	40	6.86	17.15%	16.45%				23140			
266	变电四	砂山	66kV	砂山/1#	31.5	24.95	79.21%	89.68%			2021年9月	0			
267	变电四	砂山	66kV	砂山/2#	31.5	15.47	49.11%	55.68%				725			
268	变电三	山林	66kV	山林/1#	31.5	12.5	39.68%	39.68%				11125			
269	变电三	山林	66kV	山林/2#	31.5	11.31	35.90%	35.90%				12315			
270	变电三	山庄	66kV	山庄/1#	20	15.5	77.50%	70.65%			2021年9月	0			
271	变电三	山庄	66kV	山庄/2#	10	0.01	0.10%	0.10%			2021年9月	0			
272	变电一	陕西	66kV	陕西/1#	31.5	19.43	61.68%	62.06%				3795			
273	变电一	陕西	66kV	陕西/2#	31.5	16.62	52.76%	53.71%				7005			
274	变电一	陕西	66kV	陕西/3#	31.5	13.3	42.22%	40.32%				10325			
275	变电四	善邻	66kV	善邻/1#	50	13.41	26.82%	26.04%				20660			
276	变电四	善邻	66kV	善邻/2#	50	20.34	40.68%	39.30%				14160			
277	变电二	上佰	66kV	上佰/1#	40	26.42	66.05%	62.13%			2021年9月	0			
278	变电二	上佰	66kV	上佰/2#	40	10.55	26.38%	30.05%			2022年9月	0			
279	变电二	沈海	66kV	沈海/1#	40	28.46	71.15%	59.95%			#####	0			
280	变电二	沈海	66kV	沈海/2#	40	27.54	68.85%	65.05%				1515			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
281	变电二	沈海	66kV	沈海/3#	31.5	22.93	72.79%	75.65%			#####	0			
282	康平	胜利	66kV	胜利/1#	6.3	5.83	92.54%	73.17%			2023年4月	0			
283	康平	胜利	66kV	胜利/2#	10	6.96	69.60%	62.00%				540			
284	变电三	施官	66kV	施官/1#	31.5	28.03	88.98%	85.11%			2021年9月	0			
285	变电三	施官	66kV	施官/2#	31.5	24.6	78.10%	85.75%			2021年9月	0			
286	变电三	施官	66kV	施官/3#	40	30.34	75.85%	76.45%			2021年9月	0			
287	变电三	史三	66kV	史三/1#	10	6.57	65.70%	65.00%				930			
288	变电三	史三	66kV	史三/2#	10	6.15	61.50%	64.30%				1280			
289	变电二	世园	66kV	世园/1#	40	9.5	23.75%	24.90%				19575			
290	变电二	世园	66kV	世园/2#	40	10.04	25.10%	23.15%				17365.5			
291	变电四	市府	66kV	市府/1#	50	19.91	39.82%	39.82%				17590			
292	变电四	市府	66kV	市府/2#	50	22.4	44.80%	44.80%				14785			
293	变电一	双树	66kV	双树/2#	20	11.62	58.10%	52.55%				3380			
294	法库	双台子	66kV	双台子/1#	20	9.29	46.45%	46.30%				5710			
295	法库	双台子	66kV	双台子/2#	20	8.24	41.20%	40.05%				6760			
296	变电三	水家	66kV	水家/1#	40	20.39	50.98%	52.03%				1189.5			
297	变电三	水家	66kV	水家/2#	40	30.43	76.08%	88.63%			2021年9月	0			
298	变电四	顺城	220kV	顺城/1#	90	49.9	55.44%	55.49%				17350			
299	变电四	顺城	220kV	顺城/2#	90	42.85	47.61%	49.12%				24650			
300	辽中	四方台	66kV	四方台/1#	6.3	1.15	18.25%	18.25%				3350			
301	辽中	四方台	66kV	四方台/2#	10	4.32	43.20%	43.20%				3180			
302	辽中	四方台	66kV	四方台/3#（临时车场）	20	8.05	40.25%	18.25%				6950			
303	康平	四家子	66kV	四家子/1#	10	8.01	80.10%	75.60%			2021年9月	0			
304	康平	四家子	66kV	四家子/2#	10	4.45	44.50%	37.70%				1540			
305	变电三	苏北	66kV	苏北/1#	40	17	42.50%	59.48%				6420			
306	变电三	苏北	66kV	苏北/2#	31.5	27.67	87.84%	67.90%			2021年9月	0			
307	变电三	苏南	66kV	苏南/1#	50	25.29	50.58%	54.40%				11175			
308	变电三	苏南	66kV	苏南/2#	50	29.67	59.34%	51.80%				7830			
309	变电三	苏南	66kV	苏南/3#	40	23.35	58.38%	61.80%				2980			
310	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/1#	40	26.71	66.78%	72.70%				3290			
311	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
312	康平	所口	66kV	所口/1#	10	4.42	44.20%	48.60%				3080			
313	康平	所口	66kV	所口/2#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
314	变电四	太原	220kV	太原/1#	90	43.75	48.61%	56.73%				23435			
315	变电四	太原	220kV	太原/2#	90	32.96	36.62%	39.53%				32665			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
316	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/1#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
317	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/2#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
318	变电三	桃仙	66kV	桃仙/1#	31.5	24.36	77.33%	36.89%			2022年7月	0			
319	变电三	桃仙	66kV	桃仙/2#	31.5	16.59	52.67%	48.19%			2022年7月	0			
320	新民	陶屯	66kV	陶屯/1#	16	5.15	32.19%	33.75%				4475			
321	新民	陶屯	66kV	陶屯/2#	16	8.6	53.75%	51.38%			#####	0			
322	变电二	天乾	66kV	天乾/1#	40	35.84	89.60%	59.35%			2021年9月	0			
323	变电二	天乾	66kV	天乾/2#	40	36	90.00%	83.30%			2021年9月	0			
324	康平	田家	66kV	田家/1#	5	3.34	66.80%	53.40%			2021年9月	0			
325	康平	田家	66kV	田家/2#	10	7.04	70.40%	66.80%				177.5			
326	变电三	铁匠	66kV	铁匠/1#	40	27.26	68.15%	50.18%				2120			
327	变电三	铁匠	66kV	铁匠/2#	40	26.62	66.55%	66.70%				3380			
328	变电三	铁匠	66kV	铁匠/3#	40	20.81	52.03%	46.75%				8570			
329	变电三	佟沟	66kV	佟沟/1#	50	19.89	39.78%	45.30%				17610			
330	法库	团山子	66kV	团山子/1#	40	20.21	50.53%	50.53%				9790			
331	法库	团山子	66kV	团山子/2#	40	18.48	46.20%	46.20%				11520			
332	法库	团山子	66kV	团山子/3#	31.5	13.79	43.78%	43.78%				9835			
333	变电四	万达	66kV	万达/1#	40	14.32	35.80%	34.80%				15680			
334	变电四	万达	66kV	万达/2#	40	20.15	50.38%	68.93%				8600			
335	变电四	万柳	66kV	万柳/1#	31.5	22.43	71.21%	86.89%				1025			
336	变电四	万柳	66kV	万柳/2#	31.5	18.82	59.75%	70.03%				2105			
337	变电四	万柳	66kV	万柳/3#	31.5	21.35	67.78%	85.33%				2105			
338	变电一	汪河	66kV	汪河/1#	40	19.06	47.65%	38.05%				10625			
339	变电一	汪河	66kV	汪河/2#	40	18.01	45.03%	35.90%				8634.5			
340	变电三	汪家	66kV	汪家/1#	40	11.2	28.00%	20.40%				14505			
341	变电三	汪家	66kV	汪家/2#	40	8.46	21.15%	20.55%				16655.5			
342	变电三	王刚	66kV	王刚/1#	20	11.26	56.30%	60.20%				3740			
343	变电三	王刚	66kV	王刚/2#	10	3.6	36.00%	40.60%			2021年9月	0			
344	变电二	王驿	66kV	王驿/1#	40	14.77	36.93%	33.05%				13640			
345	变电二	王驿	66kV	王驿/2#	40	24.93	62.33%	62.28%				5070			
346	变电二	旺牛	66kV	旺牛/1#	20	11.68	58.40%	82.80%			2023年7月	0			
347	变电二	旺牛	66kV	旺牛/2#	20	13.18	65.90%	53.55%			2023年7月	0			
348	变电四	望花	66kV	望花/1#	50	17.6	35.20%	36.88%				18200			
349	变电四	望花	66kV	望花/2#	50	22.82	45.64%	54.94%				13955			
350	法库	魏家	66kV	魏家/1#	40	27.89	69.73%	69.73%				2110			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
351	法库	魏家	66kV	魏家/2#	40	19.86	49.65%	49.65%				8250			
352	新民	温台	66kV	台/1#（临时间隔	8	3.81	47.63%	51.88%				2190			
353	变电二	文北	66kV	文北/1#	50	28.1	56.20%	39.64%			#####	0			
354	变电二	文北	66kV	文北/2#	50	13.67	27.34%	27.10%				1041.5			
355	变电四	文艺	66kV	文艺/1#	63	25.1	39.84%	40.06%				17080			
356	变电四	文艺	66kV	文艺/2#	63	13.58	21.56%	29.54%				33670			
357	康平	卧龙	66kV	卧龙/1#	20	10.1	50.50%	45.75%				4333			
358	康平	卧龙	66kV	卧龙/2#	20	5.93	29.65%	29.85%				9070			
359	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/1#	20	5.14	25.70%	22.00%				9405			
360	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/2#	20	4.23	21.15%	21.90%				5695			
361	变电一	五金	66kV	五金/1#	50	29.68	59.36%	59.48%				6499			
362	变电一	五金	66kV	五金/2#	50	32.98	65.96%	70.44%				4079			
363	变电三	下深	66kV	下深/1#	40	29.48	73.70%	86.95%			2021年9月	0			
364	变电三	下深	66kV	下深/2#	40	32.42	81.05%	81.05%			2021年9月	0			
365	变电二	小东	66kV	小东/1#	31.5	15.17	48.16%	48.16%			2023年8月	0			
366	变电二	小东	66kV	小东/2#	31.5	13.59	43.14%	43.14%				6285			
367	变电二	小东	66kV	小东/3#	40	9.01	22.53%	22.53%				20990			
368	新民	小民屯	66kV	小民屯/1#	10	8.4	84.00%	84.00%			2021年9月	0			
369	新民	小民屯	66kV	小民屯/2#	20	11.86	59.30%	59.30%			2024年2月	0			
370	变电二	孝信	66kV	孝信/1#	50	34.93	69.86%	60.02%			2021年9月	0			
371	变电二	孝信	66kV	孝信/2#	50	33.93	67.86%	92.76%			2021年9月	0			
372	变电二	新城子	66kV	新城子/1#	20	7.13	35.65%	45.50%				7870			
373	变电二	新城子	66kV	新城子/2#	16	6.55	40.94%	40.63%				3070			
374	新民	新民	66kV	新民/1#	31.5	21.73	68.98%	73.27%			2021年9月	0			
375	新民	新民	66kV	新民/2#	31.5	19.93	63.27%	69.08%			2022年3月	0			
376	辽中	新民屯	66kV	新民屯/1#	31.5	18.95	60.16%	59.21%				4675			
377	辽中	新民屯	66kV	新民屯/2#	31.5	15.5	49.21%	51.84%				8125			
378	辽中	新民屯	66kV	新民屯/3#	40	18.95	47.38%	87.95%				11050			
379	新民	新兴	66kV	新兴/1#	40	15.3	38.25%	30.25%				14700			
380	新民	新兴	66kV	新兴/2#	40	3.7	9.25%	10.25%				26300			
381	法库	新依	66kV	新依/1#	31.5	13.24	42.03%	43.49%				10385			
382	法库	新依	66kV	新依/2#	31.5	9.69	30.76%	26.19%				11070			
383	新民	兴隆	66kV	兴隆/1#	16	7.02	43.88%	43.88%				3980			
384	新民	兴隆	66kV	兴隆/2#	20	11.4	57.00%	57.00%				3600			
385	法库	秀水	66kV	秀水/1#	20	10.37	51.85%	52.90%				4630			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
386	法库	秀水	66kV	秀水/2#	20	9.44	47.20%	47.50%				5560			
387	变电三	雪松	66kV	雪松/1#	50	32.42	64.84%	56.16%				5080			
388	变电三	雪松	66kV	雪松/2#	50	29.4	58.80%	68.74%				6200			
389	变电一	亚明	66kV	亚明/1#	31.5	15.38	48.83%	56.57%				4355			
390	变电一	亚明	66kV	亚明/2#	31.5	22.84	72.51%	72.76%			2022年3月	0			
391	变电一	亚明	66kV	亚明/3#	31.5	0	0.00%	0.00%				19735			
392	变电一	羊吉	66kV	羊吉/1#	40	26.68	66.70%	66.70%				2490			
393	变电一	羊吉	66kV	羊吉/2#	40	12.4	31.00%	31.00%				16090			
394	变电三	杨官	66kV	杨官/1#	40	25.63	64.08%	53.65%			2023年4月	0			
395	变电三	杨官	66kV	杨官/2#	40	33.4	83.50%	74.75%			2023年4月	0			
396	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/1#	31.5	11.13	35.33%	35.33%				12495			
397	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/2#	31.5	6.54	20.76%	20.76%				17085			
398	辽中	养士堡	66kV	养士堡/1#	20	5.54	27.70%	23.20%				9460			
399	辽中	养士堡	66kV	养士堡/2#	20	5.51	27.55%	31.40%				9490			
400	变电二	尹家	66kV	尹家/1#	50	10.6	21.20%	21.20%				23725			
401	变电二	尹家	66kV	尹家/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
402	变电三	营盘	66kV	营盘/1#	40	30.67	76.68%	77.25%			2021年9月	0			
403	变电三	营盘	66kV	营盘/2#	40	32.42	81.05%	83.73%			2021年9月	0			
404	变电四	应昌	66kV	应昌/1#	40	22.58	56.45%	56.45%			2024年2月	0			
405	变电四	应昌	66kV	应昌/2#	40	33.96	84.90%	84.90%			2024年2月	0			
406	变电三	永乐	66kV	永乐/1#	31.5	8.06	25.59%	26.41%				15565			
407	变电三	永乐	66kV	永乐/2#	31.5	11.31	35.90%	37.02%				12315			
408	变电三	于山	66kV	于山/1#	50	34.08	68.16%	81.62%				3420			
409	变电三	于山	66kV	于山/2#	50	21.17	42.34%	52.92%				14400			
410	变电三	榆树	66kV	榆树/1#	40	27.83	69.58%	71.68%				10			
411	变电三	榆树	66kV	榆树/2#	40	28.16	70.40%	93.25%				10			
412	变电二	詹屯	66kV	詹屯/1#	31.5	16.15	51.27%	51.21%				7475			
413	变电二	詹屯	66kV	詹屯/2#	31.5	19.17	60.86%	59.90%				4455			
414	变电四	展览	66kV	展览/1#	63	36.37	57.73%	55.60%			#####	0			
415	变电四	展览	66kV	展览/2#	63	16.4	26.03%	32.48%				16355			
416	变电四	站前	66kV	站前/1#	40	23.47	58.68%	58.68%				4246			
417	变电四	站前	66kV	站前/2#	40	23.6	59.00%	59.00%				4342			
418	康平	张强	66kV	张强/1#	16	11.02	68.88%	55.94%				980			
419	康平	张强	66kV	张强/2#	16	7.41	46.31%	39.81%				3970			
420	变电一	张士	66kV	张士/1#	31.5	11.17	35.46%	0.00%				11560			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
421	变电一	张士	66kV	张士/2#	31.5	20.37	64.67%	77.78%				2255			
422	变电一	张士	66kV	张士/3#	31.5	8.6	27.30%	29.02%				14035.5			
423	新民	张屯	66kV	张屯/1#	20	11.15	55.75%	82.00%				1125			
424	新民	张屯	66kV	张屯/2#	20	0	0.00%	0.00%				14125			
425	变电三	彰驿	66kV	彰驿/1#	50	5.75	11.50%	12.20%				31750			
426	变电三	彰驿	66kV	彰驿/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
427	变电二	长江	66kV	长江/1#	40	28.34	70.85%	67.88%			2022年3月	0			
428	变电二	长江	66kV	长江/2#	40	33.04	82.60%	77.20%			2022年3月	0			
429	变电三	长青	66kV	长青/1#	40	31.22	78.05%	60.98%			2021年9月	0			
430	变电三	长青	66kV	长青/2#	40	19.67	49.18%	48.10%				5110			
431	辽中	长滩	66kV	长滩/1#	6.3	3.29	52.22%	52.22%				1435			
432	辽中	长滩	66kV	长滩/2#	10	1.87	18.70%	18.70%				5630			
433	变电一	赵家	66kV	赵家/1#	40	7.01	17.53%	15.00%				22990			
434	变电一	赵家	66kV	赵家/2#	40	5.5	13.75%	3.75%				24500			
435	变电一	肇工	66kV	肇工/1#	31.5	23.97	76.10%	60.79%			#####	0			
436	变电一	肇工	66kV	肇工/2#	31.5	13.14	41.71%	57.27%				5740			
437	变电一	郑家	66kV	郑家/1#	31.5	16.84	53.46%	53.46%				1550			
438	变电一	郑家	66kV	郑家/2#	31.5	20.51	65.11%	65.11%				1550			
439	变电二	中马	66kV	中马/1#	16	6.84	42.75%	38.50%				4787.5			
440	变电二	中马	66kV	中马/2#	16	6.87	42.94%	39.00%				5130			
441	康平	中心	66kV	中心/1#	20	10.84	54.20%	53.55%				2668			
442	康平	中心	66kV	中心/2#	20	12.35	61.75%	66.65%				1075			
443	变电二	中心台	66kV	中心台/1#	16	3.99	24.94%	40.38%				8010			
444	变电二	中心台	66kV	中心台/2#	16	8.31	51.94%	38.44%				3690			
445	变电一	重工	66kV	重工/1#	50	22.34	44.68%	49.82%				15160			
446	变电一	重工	66kV	重工/2#	40	12.47	31.18%	24.13%				10616			
447	变电二	朱尔	66kV	朱尔/1#	31.5	17.49	55.52%	58.41%				4670			
448	变电二	朱尔	66kV	朱尔/2#	31.5	21.94	69.65%	59.65%				1685			
449	变电二	朱尔	66kV	朱尔/3#	31.5	23.9	75.87%	81.87%			2022年3月	0			
450	辽中	朱家房	66kV	朱家房/1#	20	10.65	53.25%	59.15%				4350			
451	辽中	朱家房	66kV	朱家房/2#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
452	变电三	祝家	66kV	祝家/1#	16	8.13	50.81%	61.63%				2925			
453	变电三	祝家	66kV	祝家/2#	16	6.83	42.69%	49.63%				5170			
454	变电一	铸造	66kV	铸造/1#	40	18.73	46.83%	46.98%				10349.5			
455	变电一	铸造	66kV	铸造/2#	40	22.23	55.58%	41.18%				7770			

2025年二季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
456	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/1#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
457	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
458	变电一	小于	66kV	小于/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
459	变电一	小于	66kV	小于/2#	50	7.36	14.72%	11.00%				30140			
460	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/1#	31.5	20.29	64.41%	61.84%				3335			
461	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/2#	31.5	16.27	51.65%	48.54%				7355			
462	变电三	苏桃	66kV	苏桃/1#	50	3.87	7.74%	8.78%				30830			
463	变电三	苏桃	66kV	苏桃/2#	50	3.55	7.10%	8.68%				31150			
464	变电三	曹仲	66kV	曹仲/1#	40	5.26	13.15%	16.55%				19696			
465	变电三	曹仲	66kV	曹仲/2#	40	12.67	31.68%	28.83%				16826			
466	变电三	新南	66kV	新南/1#	40	15.54	38.85%	31.18%			2025年4月	0			
467	变电三	新南	66kV	新南/2#	40	23.37	58.43%	40.00%			2025年4月	0			
468	变电三	智慧	66kV	智慧/1#	31.5	7.06	22.41%	38.57%				8573			
469	变电三	智慧	66kV	智慧/2#	31.5	6.42	20.38%	23.17%				10761			
470	变电三	莫子山	66kV	莫子山/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
471	变电三	莫子山	66kV	莫子山/2#	50	14.93	29.86%	30.56%				22570			
472	变电三	白沙	66kV	白沙/1#	50	4.17	8.34%	2.82%				33330			
473	变电三	白沙	66kV	白沙/2#	50	2.04	4.08%	5.52%				35460			
474	变电二	核心	66kV	核心/1#	31.5	1	3.17%	2.22%				22625			
475	变电二	核心	66kV	核心/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
476	变电四	中街	66kV	中街/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
477	变电四	中街	66kV	中街/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	变电一	宁官	交流220kV	0	2021. 11			
2	变电四	劝工	交流220kV	0	2021. 11			
3	变电四	顺城	交流220kV	1				
4	变电四	太原	交流220kV	0	2021. 11			
5	变电一	产业	交流220kV	12				
6	变电三	安顺	交流66kV	0	2021. 11			
7	辽中	敖司牛	交流66kV	2				
8	变电三	白塔	交流66kV	0	2021. 11			
9	法库	柏家沟	交流66kV	1				
10	法库	包家屯	交流66kV	7				
11	法库	宝山	交流66kV	1				
12	变电三	鲍家	交流66kV	1				
13	变电二	北陵	交流66kV	0	2022. 6			
14	变电四	北塔	交流66kV	11				
15	变电二	北兴	交流66kV	2				
16	变电一	曹家	交流66kV	2				
17	新民	查牛	交流66kV	0	2021. 11			
18	变电二	长江	交流66kV	0	2021. 11			
19	变电三	长青	交流66kV	2				
20	辽中	长滩	交流66kV	2				
21	康平	朝阳	交流66kV	0	2021. 11			
22	变电三	陈相	交流66kV	14				
23	康平	城南	交流66kV	3				
24	变电四	崇山	交流66kV	7				
25	辽中	茨北	交流66kV	0	2021. 11			
26	辽中	茨榆坨	交流66kV	0	2021. 11			
27	变电三	达连	交流66kV	0	2021. 11			
28	变电四	大东	交流66kV	2				
29	法库	大孤家	交流66kV	6				
30	辽中	大黑	交流66kV	0	2021. 11			
31	新民	大红旗	交流66kV	3				
32	新民	大柳	交流66kV	5				

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
33	变电三	大潘	交流66kV	7				
34	变电一	大兴	交流66kV	0	2021.11			
35	变电二	大志	交流66kV	0	2021.11			
36	辽中	代家房	交流66kV	2				
37	变电二	道义	交流66kV	4				
38	新民	东郊	交流66kV	13				
39	变电一	东民	交流66kV	0	2021.11			
40	变电二	董楼子	交流66kV	3				
41	变电三	洞庭	交流66kV	0	2021.11			
42	新民	法哈牛	交流66kV	0	2021.11			
43	变电一	范屯	交流66kV	14				
44	变电二	方家	交流66kV	8				
45	康平	方家镇	交流66kV	5				
46	变电二	方溪	交流66kV	0	2021.11			
47	变电四	方型	交流66kV	8				
48	康平	富裕	交流66kV	13				
49	变电一	高明	交流66kV	0	2021.11			
50	变电一	工农	交流66kV	2				
51	新民	公主屯	交流66kV	9				
52	变电一	勾莲	交流66kV	1				
53	变电三	孤家子	交流66kV	0	2021.11			
54	变电一	光辉	交流66kV	6				
55	变电二	广源	交流66kV	0	2021.11			
56	变电四	广州	交流66kV	0	2021.11			
57	法库	果子园	交流66kV	0	2021.11			
58	辽中	航辽	交流66kV	10				
59	康平	郝官	交流66kV	1				
60	变电四	和平	交流66kV	0	2021.11			
61	变电二	河北	交流66kV	0	2022.9			
62	变电四	红卫	交流66kV	3				
63	新民	侯家	交流66kV	15				
64	变电一	后马	交流66kV	0	2021.11			

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
65	变电二	虎镇	交流66kV	0	2021. 11			
66	变电二	花山	交流66kV	3				
67	变电三	花园	交流66kV	3				
68	变电四	滑翔	交流66kV	0	2022. 9			
69	变电一	化学	交流66kV	0	2021. 11			
70	变电四	怀远	交流66kV	0	2021. 11			
71	变电二	黄家	交流66kV	2				
72	变电三	夹河	交流66kV	0	2021. 11			
73	变电一	家俱	交流66kV	11				
74	变电一	建筑	交流66kV	3				
75	新民	姜屯	交流66kV	2				
76	变电一	金湖	交流66kV	0	2023. 12			
77	新民	金五台	交流66kV	0	2021. 11			
78	变电一	昆明	交流66kV	1				
79	变电一	昆山	交流66kV	0	2021. 11			
80	变电一	兰台	交流66kV	2				
81	变电四	劳动	交流66kV	0	2021. 11			
82	辽中	老观坨	交流66kV	3				
83	辽中	冷子堡	交流66kV	2				
84	变电三	李相	交流66kV	0	2021. 11			
85	变电一	历工	交流66kV	0	2021. 11			
86	变电二	粮仓	交流66kV	0	2021. 11			
87	新民	梁山	交流66kV	0	2021. 11			
88	变电四	陵东	交流66kV	1				
89	辽中	刘二堡	交流66kV	2				
90	变电三	刘千	交流66kV	1				
91	变电二	柳岗	交流66kV	2				
92	新民	柳河沟	交流66kV	0	2021. 11			
93	辽中	六间房	交流66kV	1				
94	新民	罗家房	交流66kV	7				
95	法库	马家	交流66kV	3				
96	变电四	马路湾	交流66kV	0	2021. 11			

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
97	变电一	马三家	交流66kV	9				
98	辽中	满都户	交流66kV	3				
99	变电二	毛君	交流66kV	0	2021.11			
100	法库	孟家	交流66kV	20				
101	变电四	南湖	交流66kV	0	2021.11			
102	新民	南窑	交流66kV	3				
103	辽中	牛心坨	交流66kV	1				
104	变电三	农场	交流66kV	2				
105	变电二	农大	交流66kV	1				
106	变电二	农高	交流66kV	1				
107	变电一	怒江	交流66kV	2				
108	变电二	欧亚	交流66kV	0	2021.11			
109	辽中	潘家堡	交流66kV	4				
110	变电四	鹏源	交流66kV	0	2021.11			
111	变电二	平罗	交流66kV	1				
112	变电二	棋盘山	交流66kV	0	2021.11			
113	变电四	齐贤	交流66kV	2				
114	变电一	启工	交流66kV	4				
115	新民	前当堡	交流66kV	3				
116	变电一	前马	交流66kV	2				
117	变电三	前显	交流66kV	1				
118	变电四	青年	交流66kV	2				
119	变电二	清水	交流66kV	5				
120	变电二	全胜	交流66kV	0	2021.11			
121	变电二	如意	交流66kV	0	2021.11			
122	新民	三道岗子	交流66kV	0	2021.11			
123	变电四	三好	交流66kV	6				
124	法库	三泉	交流66kV	7				
125	变电四	砂山	交流66kV	0	2021.11			
126	辽中	沙东	交流66kV	17				
127	变电三	山林	交流66kV	2				
128	变电三	山庄	交流66kV	3				

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
129	变电一	陕西	交流66kV	3				
130	变电四	善邻	交流66kV	0	2021.11			
131	变电二	上佰	交流66kV	0	2021.11			
132	变电二	沈海	交流66kV	0	2021.11			
133	康平	胜利	交流66kV	0	2021.11			
134	变电三	施官	交流66kV	0	2021.11			
135	变电三	史三	交流66kV	0	2021.11			
136	变电二	世园	交流66kV	0	2021.11			
137	变电四	市府	交流66kV	0	2024.6			
138	变电一	双树	交流66kV	14				
139	法库	双台子	交流66kV	0	2021.11			
140	变电三	水家	交流66kV	0	2021.11			
141	辽中	四方台	交流66kV	4				
142	康平	四家子	交流66kV	2				
143	变电三	苏北	交流66kV	0	2021.11			
144	变电三	苏南	交流66kV	0	2021.11			
145	变电三	孙家寨	交流66kV	0	2021.11			
146	康平	碳纤维	交流66kV	20				
147	变电三	桃仙	交流66kV	0	2021.11			
148	新民	陶屯	交流66kV	13				
149	变电二	天乾	交流66kV	0	2021.11			
150	康平	田家	交流66kV	0	2024.8			
151	变电三	铁匠	交流66kV	3				
152	法库	团山子	交流66kV	0	2021.11			
153	变电四	万达	交流66kV	4				
154	变电四	万柳	交流66kV	0	2021.11			
155	变电三	汪河	交流66kV	2				
156	变电三	王刚	交流66kV	0	2021.11			
157	变电二	王驿	交流66kV	12				
158	变电四	望花	交流66kV	3				
159	法库	魏家	交流66kV	2				
160	新民	温台	交流66kV	0	2021.11			

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
161	变电二	文北	交流66kV	0	2024. 5			
162	变电四	文艺	交流66kV	0	2021. 11			
163	康平	卧龙	交流66kV	0	2021. 11			
164	辽中	乌伯牛	交流66kV	5				
165	变电一	五金	交流66kV	0	2021. 11			
166	变电三	下深	交流66kV	0	2021. 11			
167	变电二	小东	交流66kV	12				
168	新民	小民屯	交流66kV	7				
169	变电二	孝信	交流66kV	0	2021. 11			
170	变电二	新城子	交流66kV	9				
171	变电一	得胜	交流66kV	10				
172	新民	新民	交流66kV	6				
173	辽中	新民屯	交流66kV	2				
174	新民	新兴	交流66kV	9				
175	法库	新依	交流66kV	2				
176	新民	兴隆	交流66kV	9				
177	法库	秀水	交流66kV	1				
178	变电三	雪松	交流66kV	3				
179	变电一	亚明	交流66kV	2				
180	变电三	杨官	交流66kV	0	2021. 11			
181	辽中	杨士岗	交流66kV	3				
182	变电一	羊吉	交流66kV	0	2021. 11			
183	辽中	养士堡	交流66kV	0	2021. 11			
184	变电二	尹家	交流66kV	11				
185	变电四	应昌	交流66kV	0	2021. 11			
186	变电三	营盘	交流66kV	0	2021. 11			
187	变电三	永乐	交流66kV	9				
188	变电三	于山	交流66kV	0	2021. 11			
189	变电三	榆树	交流66kV	0	2021. 11			
190	变电二	詹屯	交流66kV	4				
191	变电四	展览	交流66kV	0	2021. 11			
192	变电四	站前	交流66kV	0	2021. 11			

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
193	变电三	彰驿	交流66kV	16				
194	康平	张强	交流66kV	18				
195	变电一	张士	交流66kV	4				
196	新民	张屯	交流66kV	7				
197	变电一	肇工	交流66kV	1				
198	变电一	郑家	交流66kV	3				
199	变电二	中马	交流66kV	9				
200	康平	中心	交流66kV	0	2021. 11			
201	变电二	中心台	交流66kV	3				
202	变电一	重工	交流66kV	1				
203	变电二	朱尔	交流66kV	7				
204	辽中	朱家房	交流66kV	2				
205	变电一	铸造	交流66kV	1				
206	变电三	祝家	交流66kV	0	2021. 11			
207	变电三	佟沟	交流66kV	6				
208	变电三	麦子屯	交流66kV	7				
209	变电二	旺牛	交流66kV	5				
210	变电一	赵家	交流66kV	3				
211	变电三	曹仲	交流66kV	11				
212	变电三	苏桃	交流66kV	19				
213	变电三	新南	交流66kV	0	2022. 9			
214	变电一	小于	交流66kV	17				
215	变电三	智慧	交流66kV	0	2024. 10			
216	辽中	赵柳房	交流66kV	10				
217	变电三	汪家	交流66kV	2				
218	变电二	东场	交流66kV	0	2024. 6			
219	辽中	蒲东	交流66kV	6				
220	变电三	莫子山	交流66kV	0	2024. 9			
221	康平	所口	交流66kV	9				
222	辽中	金山	交流66kV	18				
223	法库	赵贝堡	交流66kV	14				
224	变电三	白沙	交流66kV	6				

2025年二季度沈阳低压间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
225	变电四	中街	交流66kV	5				
226	变电二	核心	交流66kV	13				
227	变电三	创意	交流66kV	1				
228	变电二	大望	交流66kV	4				
229	新民	沙河	交流66kV	20				
230	变电三	雪莲	交流66kV	24				
231	康平	开发区	交流66kV	24				
232	未划分单位	前进	交流66kV	24				
233	康平	海州	交流66kV	24				
234	新民	双营	交流66kV	24				
235	未划分单位	南台	交流66kV	24				
236	变电三	科技	交流66kV	24				
237	新民	沈胡	交流66kV	24				
238	未划分单位	李巴彦	交流66kV	24				