

2025年二季度盘锦10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入 整改计划	计划整改 完成时间	配变近3 年负荷增长率
1	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线99号沙九台一组分12号九台子一照台区公变	100	52.22	37.78	37.78	未进入负面清单	否	无	
2	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线六组分8号大荒六队公变	125	48.12	52.35	52.35	未进入负面清单	否	无	
3	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家大队二台支11号徐家大队二台公变	100	46.53	43.47	43.47	未进入负面清单	否	无	
4	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	0kV大绕线24号四台子西养殖厂分13号四台子养殖综合公变	400	74.58	61.68	61.68	未进入负面清单	否	无	
5	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线和泰馨城分01号和泰馨城台区公变	400	72.99	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	
6	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线西三家一组分09西三家二组公变	50	71.18	9.41	9.41	未进入负面清单	否	无	
7	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线102号楼台三组分02号楼台三队公变	160	72.8	27.52	27.52	未进入负面清单	否	无	
8	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家四组分3号郑家四组公变	400	72.51	69.96	69.96	未进入负面清单	否	无	
9	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线太平四队分08号太平四队公变	50	70.69	9.655	9.655	未进入负面清单	否	无	
10	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线05号西家属台区公变	160	69.77	32.368	32.368	未进入负面清单	否	无	
11	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线33号边北棚菜分25号边北棚菜区公变	160	66.74	37.216	37.216	未进入负面清单	否	无	
12	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分大荒三台支3大荒三台公变	160	66.32	37.888	37.888	未进入负面清单	否	无	
13	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线25号边东新区分01号边东新区公变	160	64.55	40.72	40.72	未进入负面清单	否	无	
14	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线116号陆家四组分26号陆家四组公变	100	64.44	25.56	25.56	未进入负面清单	否	无	
15	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线主干60#(青连泡大棚)	400	62.96	108.16	108.16	未进入负面清单	否	无	
16	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线四分10号大羊南台区公变	160	61.6	45.44	45.44	未进入负面清单	否	无	
17	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线007棠树七台区公变	50	61.22	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	
18	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	V喜景线56号雷家棚菜分01号雷家二组支11号雷家一四组公变	100	60.62	29.38	29.38	未进入负面清单	否	无	
19	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线孙家一分01号孙家卜台区公变	100	59.65	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	
20	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线常家大队分10号常家五台区	80	59.26	24.592	24.592	未进入负面清单	否	无	
21	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线孙家大队分13号孙家四台公变	100	58.92	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	
22	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线九电三台分2号九电三台公变	200	57.71	64.58	64.58	未进入负面清单	否	无	
23	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线太平八台大棚支06号太平八台大棚公变	200	57.44	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	
24	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线16号小学分03号镇北台区公变	400	57.41	130.36	130.36	未进入负面清单	否	无	
25	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线48号塘坊北分01号塘坊三四队公变	160	57.26	52.384	52.384	未进入负面清单	否	无	
26	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线55号边东科委综合公变	200	56.91	66.18	66.18	未进入负面清单	否	无	
27	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线古城子分支24古城子8#变台公变	100	56.81	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	

28	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线杜家五队支 11号杜家五队公变	100	56.71	33.29	33.29	未进入负面清单	否	无	
29	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线29号陈家四台公变	400	56.22	135.12	135.12	未进入负面清单	否	无	
30	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	铁路南大棚分支	铁路南大棚分支9#(古城子南大棚变台)	50	54.8	17.6	17.6	未进入负面清单	否	无	
31	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线136号清沙分07号清沙东台公变	100	54.13	35.87	35.87	未进入负面清单	否	无	
32	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线田家大棚分04号刘家大棚台区公变	100	54.11	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	
33	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线坝根子四队分15号坝根子四队公变	315	53.87	113.8095	113.8095	未进入负面清单	否	无	
34	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分42号双桥三组公变	400	53.79	144.84	144.84	未进入负面清单	否	无	
35	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	LS_曹家大棚	LS_曹家大棚东2	100	52.88	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	
36	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线29号畜牧场台区公变	200	52.51	74.98	74.98	未进入负面清单	否	无	
37	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线街面分16供销社综合公变	80	51.38	30.896	30.896	未进入负面清单	否	无	
38	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线贾家五台分2号贾家五台公变	50	51.25	19.375	19.375	未进入负面清单	否	无	
39	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	10kV陆钢线	10kV陆钢线拥军分105拥军四队公变	160	51.17	62.128	62.128	未进入负面清单	否	无	
40	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线16号苏坨子分25号苏坨子台区公变	200	50.89	78.22	78.22	未进入负面清单	否	无	
41	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线98号宋甸子变台公变	315	50.68	123.858	123.858	未进入负面清单	否	无	
42	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线079三连台区公变	100	50.23	39.77	39.77	未进入负面清单	否	无	
43	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线141+1号坝根子大队公变	100	50.21	39.79	39.79	未进入负面清单	否	无	
44	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线13号镇内7号台区公变	315	50.07	125.7795	125.7795	未进入负面清单	否	无	
45	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线农场分农场楼分06号农场楼台区公变	315	49.95	126.1575	126.1575	未进入负面清单	否	无	
46	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线北分07号红星村西台区公变	160	49.73	64.432	64.432	未进入负面清单	否	无	
47	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线双桥五组分04双桥五组公变	50	49.31	20.345	20.345	未进入负面清单	否	无	
48	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线兴隆二队分09号兴隆二队公变	50	49.26	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	
49	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线兴隆三队分20号兴隆三队公变	50	49.12	20.44	20.44	未进入负面清单	否	无	
50	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线26右大队分21#柱上变压器(常家三台)	100	48.9	41.1	41.1	未进入负面清单	否	无	
51	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线三井眼分11号杜家二台公变	100	48.53	41.47	41.47	未进入负面清单	否	无	
52	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	机关综合2柱上	机关综合2柱上变压器	500	48.36	208.2	208.2	未进入负面清单	否	无	
53	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	10kV甜台线150号大台子综合南变压器	200	48.29	83.42	83.42	未进入负面清单	否	无	
54	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线28-1#分01#柱上变压器(苇乡小区)	250	47.75	105.625	105.625	未进入负面清单	否	无	
55	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线后大仓分15号后大仓三队公变	100	47.74	42.26	42.26	未进入负面清单	否	无	
56	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡军线	10kV胡军线田家分12号田家分厂公变	100	47.58	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	
57	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线中学分21号中学家属楼公变	160	47.47	68.048	68.048	未进入负面清单	否	无	

58	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古岗线	0kV古岗线105号岗皮岭74号台区分支07号岗皮岭74号公变	160	47.36	68.224	68.224	未进入负面清单	否	无	
59	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家分153号徐家四队公变	100	47.32	42.68	42.68	未进入负面清单	否	无	
60	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线十八分6九龙台区公变	160	47.09	68.656	68.656	未进入负面清单	否	无	
61	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线二分04号镇内6号台区公变	315	47.04	135.324	135.324	未进入负面清单	否	无	
62	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线33号边北棚菜分04号边北新区公变	315	46.98	135.513	135.513	未进入负面清单	否	无	
63	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线东湖分06号东湖分场台区公变	160	46.56	69.504	69.504	未进入负面清单	否	无	
64	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太平4号支1号太平4号机井公变	100	46.31	43.69	43.69	未进入负面清单	否	无	
65	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线65号菜园二台分20号菜园二台公变	200	45.42	89.16	89.16	未进入负面清单	否	无	
66	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前玄三组支05号前玄三台区公变	100	45.11	44.89	44.89	未进入负面清单	否	无	
67	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线22号果园分01号繁荣小区台区公变	400	45.05	179.8	179.8	未进入负面清单	否	无	
68	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	10kV甜台线140号大台子综合北变压器	315	44.97	141.8445	141.8445	未进入负面清单	否	无	
69	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线28号镇政府变台公变	500	44.94	225.3	225.3	未进入负面清单	否	无	
70	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV大队分	10kV大队分45#柱上变压器(常家一台)	100	44.88	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	
71	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线35号边东村分05号敬老院公变	100	44.83	45.17	45.17	未进入负面清单	否	无	
72	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线37号博亚分05号高升新区公变	315	44.74	142.569	142.569	未进入负面清单	否	无	
73	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线15号新东分08号新东台区公变	400	44.72	181.12	181.12	未进入负面清单	否	无	
74	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线22号果园分08号镇南一台区公变	200	44.68	90.64	90.64	未进入负面清单	否	无	
75	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线16号苏坨子分08号农科站台区公变	400	44.63	181.48	181.48	未进入负面清单	否	无	
76	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线街面分中学家属区支4中学家属区公变	200	44.5	91	91	未进入负面清单	否	无	
77	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线前大仓分6号大仓村公变	315	44.05	144.7425	144.7425	未进入负面清单	否	无	
78	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线三分05号河西2号台区公变	80	43.85	36.92	36.92	未进入负面清单	否	无	
79	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线48号菜市场支21号东坝墙子三台公变	50	43.69	23.155	23.155	未进入负面清单	否	无	
80	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线朱庆库提水机井公变	100	43.26	46.74	46.74	未进入负面清单	否	无	
81	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线08号招待所分02号招待所南台区公变	315	43.23	147.3255	147.3255	未进入负面清单	否	无	
82	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线17号棠树四台区公变	100	43.11	46.89	46.89	未进入负面清单	否	无	
83	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线114号朱生亮水田公变	100	43.1	46.9	46.9	未进入负面清单	否	无	
84	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线东湖分15号东湖一队台区公变	160	43.03	75.152	75.152	未进入负面清单	否	无	
85	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线31号学校分支19号沙岭中学台区公变	400	42.91	188.36	188.36	未进入负面清单	否	无	
86	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线曹家分42号曹家三队台区公变	100	42.68	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无	
87	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古二线	10kV古二线43号种子队70公变	160	42.43	76.112	76.112	未进入负面清单	否	无	

88	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线08号建筑公司综合公变	100	42.42	47.58	47.58	未进入负面清单	否	无	
89	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线83号大荒分30号大荒村公变	200	42.32	95.36	95.36	未进入负面清单	否	无	
90	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	机关综合1	机关综合1	500	42.2	239	239	未进入负面清单	否	无	
91	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线农场分05分01号修道厂家属楼台区公变	400	42.19	191.24	191.24	未进入负面清单	否	无	
92	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家五电分02段家五台区公变	200	42.17	95.66	95.66	未进入负面清单	否	无	
93	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线裴家分07号曹家七队台区公变	200	42.16	95.68	95.68	未进入负面清单	否	无	
94	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	0kV高文线33号边北棚菜分12号边北三台支12号边北村公变	160	42.02	76.768	76.768	未进入负面清单	否	无	
95	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线197号后鸭厂二队公变	80	41.96	38.432	38.432	未进入负面清单	否	无	
96	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家分15号张家二队台区公变	100	41.8	48.2	48.2	未进入负面清单	否	无	
97	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线54号候电台区公变	100	41.78	48.22	48.22	未进入负面清单	否	无	
98	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线44号沙岭七台区公变	315	41.33	153.3105	153.3105	未进入负面清单	否	无	
99	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线24号街里一台公变	400	41.22	195.12	195.12	未进入负面清单	否	无	
100	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线孙家大队分39号孙家一台公变	200	41.19	97.62	97.62	未进入负面清单	否	无	
101	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈油线	10kV陈油线108号郎家一台公变	200	40.77	98.46	98.46	未进入负面清单	否	无	
102	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线家属楼分2家属楼台区公变	315	40.75	155.1375	155.1375	未进入负面清单	否	无	
103	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线44号东坝墙子公变	50	40.52	24.74	24.74	未进入负面清单	否	无	
104	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线35号边东村分14号边东村公变	200	40.37	99.26	99.26	未进入负面清单	否	无	
105	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线五分之一支03号马文房3台区公变	250	40.33	124.175	124.175	未进入负面清单	否	无	
106	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线十五分6新立南台区公变	160	40.33	79.472	79.472	未进入负面清单	否	无	
107	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	街面分支07#	街面分支07#(盘锦五彩房地产开发有限公司)	315	40.31	156.5235	156.5235	未进入负面清单	否	无	
108	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家六组分03号张家六台公变	200	40.24	99.52	99.52	未进入负面清单	否	无	
109	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	10kV陆钢线	10kV陆钢线拥军分20号东五七队公变	80	40.11	39.912	39.912	未进入负面清单	否	无	
110	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线九电二台分09号九电二台公变	100	39.83	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	
111	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线90号张万权大棚公变	400	39.83	200.68	200.68	未进入负面清单	否	无	
112	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢南线	10kV欢南线234号渔港分04号南井子台区公变	100	39.77	50.23	50.23	未进入负面清单	否	无	
113	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线孟二电分02孟家二台区公变	100	39.58	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	
114	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线孙家三台支06号孙家三台变压器	100	39.54	50.46	50.46	未进入负面清单	否	无	
115	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线12号电管站分06号电管站综合公变	400	39.46	202.16	202.16	未进入负面清单	否	无	
116	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线八里二分18号八里二队公变	100	39.41	50.59	50.59	未进入负面清单	否	无	
117	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线44号敬老院二台分04号敬老院二台公变	100	39.4	50.6	50.6	未进入负面清单	否	无	

118	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线18号街里二公变	315	39.31	159.6735	159.6735	未进入负面清单	否	无	
119	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	LS_曹家大棚	LS_曹家大棚西	125	39.28	63.4	63.4	未进入负面清单	否	无	
120	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	YHG_盘锦富	盘锦富民房地产开发有限责任公司(裕民花园一期)1-1配电	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	
121	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_龙祥花	YHG_龙祥花园4#箱变母线间隔配电变压器	630	38.49	324.513	324.513	未进入负面清单	否	无	
122	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线八间四组分6+1号八间四台区公变	100	38.45	51.55	51.55	未进入负面清单	否	无	
123	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线棠未线棠郝分粮库支03棠树八台区公变	50	38.44	25.78	25.78	未进入负面清单	否	无	
124	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线141号钱家七组分18号钱家七组台区公变	100	38.4	51.6	51.6	未进入负面清单	否	无	
125	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线76号么杨台区公变	100	38.32	51.68	51.68	未进入负面清单	否	无	
126	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线二分03号三家子西台区公变	160	38.27	82.768	82.768	未进入负面清单	否	无	
127	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线东么分17号东么村公变	160	38.26	82.784	82.784	未进入负面清单	否	无	
128	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线张四家分11号四家二台公变	200	38.05	103.9	103.9	未进入负面清单	否	无	
129	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线108号鲜族村台公变	100	37.98	52.02	52.02	未进入负面清单	否	无	
130	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线(左线)八间二队分09号八间二队公变	80	37.95	41.64	41.64	未进入负面清单	否	无	
131	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线北站支28北站新城东台区公变	315	37.94	163.989	163.989	未进入负面清单	否	无	
132	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线拉拉电分支03+1号拉拉村2#变台公变	315	37.88	164.178	164.178	未进入负面清单	否	无	
133	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线小区分003#柱上变压器(太平七台)	160	37.82	83.488	83.488	未进入负面清单	否	无	
134	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	YHG_盛业豪	YHG_盛业豪庭2间隔配电变压器	400	37.8	208.8	208.8	未进入负面清单	否	无	
135	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线110号小荒分13号小荒村综合公变	315	37.65	164.9025	164.9025	未进入负面清单	否	无	
136	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线12号姚家大队台区公变	100	37.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	无	
137	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线刘三分05刘三一台区公变	200	37.58	104.84	104.84	未进入负面清单	否	无	
138	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线16号小学分02号商店台区公变	315	37.58	165.123	165.123	未进入负面清单	否	无	
139	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线五分09号镇内5号台区公变	400	37.51	209.96	209.96	未进入负面清单	否	无	
140	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线110号南大板2综合台区公变	200	37.48	105.04	105.04	未进入负面清单	否	无	
141	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线回迁楼分04号贾家三队回迁楼公变	315	37.46	165.501	165.501	未进入负面清单	否	无	
142	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线长发电分11号长发电台区公变	160	37.42	84.128	84.128	未进入负面清单	否	无	
143	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线后腰五组支012号后腰五台区公变	100	37.42	52.58	52.58	未进入负面清单	否	无	
144	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线232+1号园林东台区公变	100	37.31	52.69	52.69	未进入负面清单	否	无	
145	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线九电分4号九电村综合公变	315	37.29	166.0365	166.0365	未进入负面清单	否	无	
146	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡工线	10kV胡工线24号姚家一四队分04号姚家一、四队公变	200	37.29	105.42	105.42	未进入负面清单	否	无	
147	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线151西三家六组公变	50	37.26	26.37	26.37	未进入负面清单	否	无	

148	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	10kV陆钢线	10kV陆钢线拥军站分鼎盛化工厂支 19号拥军六队公变	100	37.24	52.76	52.76	未进入负 面清单	否	无	
149	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线131号黑于分11号梁家支07号梁家分场公变	315	36.95	167.1075	167.1075	未进入负 面清单	否	无	
150	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线79号太平2号机井分06号太平2号台区公变	200	36.73	106.54	106.54	未进入负 面清单	否	无	
151	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线拉拉电分支15号拉拉村4#变台公变	400	36.68	213.28	213.28	未进入负 面清单	否	无	
152	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线08号棠树三台区公变	100	36.59	53.41	53.41	未进入负 面清单	否	无	
153	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线高家组分支07号蔡家43#变台公变	250	36.52	133.7	133.7	未进入负 面清单	否	无	
154	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线77号东常分43号常电北台台区公变	200	36.49	107.02	107.02	未进入负 面清单	否	无	
155	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线32号双井子分29号双井子五队公变	100	36.44	53.56	53.56	未进入负 面清单	否	无	
156	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线孙家六队支01号孙家六队公变	200	36.11	107.78	107.78	未进入负 面清单	否	无	
157	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太张线	10kV太张线仙水三队分09号仙水三队公变	100	36.07	53.93	53.93	未进入负 面清单	否	无	
158	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线坝根二组分13号坝根二组公变	100	36.03	53.97	53.97	未进入负 面清单	否	无	
159	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线鸭子厂分02号姜家大队公变	100	36.01	53.99	53.99	未进入负 面清单	否	无	
160	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线八里六分13号八里六队公变	50	35.97	27.015	27.015	未进入负 面清单	否	无	
161	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线40号孟六电分06号孟家六台区公变	100	35.87	54.13	54.13	未进入负 面清单	否	无	
162	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线25号中堤分06号中堤井公变	100	35.42	54.58	54.58	未进入负 面清单	否	无	
163	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线孙家分35号成基电台区公变	100	35.17	54.83	54.83	未进入负 面清单	否	无	
164	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线54号兴隆一队公变	100	34.93	55.07	55.07	未进入负 面清单	否	无	
165	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统一供电所支44号供电所台区公变	100	34.91	55.09	55.09	未进入负 面清单	否	无	
166	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线郭电分郭电支05郭电台区公变	200	34.87	110.26	110.26	未进入负 面清单	否	无	
167	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线169号六间一二台区公变	100	34.82	55.18	55.18	未进入负 面清单	否	无	
168	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜大线	10kV甜大线新立分08号新立综合台区公变	200	34.77	110.46	110.46	未进入负 面清单	否	无	
169	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线145号林家大队二分台09号林家大队分台公变	100	34.74	55.26	55.26	未进入负 面清单	否	无	
170	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线131号黑于分69号拉拉支05号拉拉分场公变	400	34.72	221.12	221.12	未进入负 面清单	否	无	
171	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线八间六台分01号八间六台公变	100	34.49	55.51	55.51	未进入负 面清单	否	无	
172	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线161号尹电支24号新台支20号尹电台区公变	200	34.45	111.1	111.1	未进入负 面清单	否	无	
173	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	10kV陆钢线	10kV陆钢线拥军分81号拥军五队公变	200	34.33	111.34	111.34	未进入负 面清单	否	无	
174	国网盘山县供电公司		YHG盘锦鼎泽	YHG盘锦鼎泽房地产开发有限公司主变	200	34.32	111.36	111.36	未进入负 面清单	否	无	
175	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家分09号张家三队台区公变	100	34.25	55.75	55.75	未进入负 面清单	否	无	
176	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线44号水电科散户台区公变	315	34.24	175.644	175.644	未进入负 面清单	否	无	
177	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线145号楼台六队公变	100	34.22	55.78	55.78	未进入负 面清单	否	无	

178	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线主干141#(七台子18)	80	33.97	44.824	44.824	未进入负面清单	否	无	
179	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线农场分中学支04号胡家学校台区公变	400	33.93	224.28	224.28	未进入负面清单	否	无	
180	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线066兴安四组公变	160	33.93	89.712	89.712	未进入负面清单	否	无	
181	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线205号大岗子大队综合公变	200	33.84	112.32	112.32	未进入负面清单	否	无	
182	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线20号三棵树综合公变	400	33.72	225.12	225.12	未进入负面清单	否	无	
183	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线曹家一分03号曹家四队台区公变	100	33.69	56.31	56.31	未进入负面清单	否	无	
184	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古二线	10kV古二线37号种子队69公变	100	33.22	56.78	56.78	未进入负面清单	否	无	
185	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线招待所散户分1号招待所散户台区公变	400	33.09	227.64	227.64	未进入负面清单	否	无	
186	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家一屯分01段家一台区公变	100	33.07	56.93	56.93	未进入负面清单	否	无	
187	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分一队支01号绕阳一队公变	200	33.04	113.92	113.92	未进入负面清单	否	无	
188	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线130号敬老院分05号敬老院台区公变	200	33.02	113.96	113.96	未进入负面清单	否	无	
189	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线163+1号前电棚菜区公变	200	32.86	114.28	114.28	未进入负面清单	否	无	
190	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线五分32号马支房1台区公变	200	32.75	114.5	114.5	未进入负面清单	否	无	
191	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线153号六间三四台区公变	100	32.65	57.35	57.35	未进入负面清单	否	无	
192	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线24号得胜分12号郑家支03号得胜棚菜公变	100	32.63	57.37	57.37	未进入负面清单	否	无	
193	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈油线	10kV陈油线147号园林一台公变	200	32.6	114.8	114.8	未进入负面清单	否	无	
194	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线97号太平大队公变	80	32.46	46.032	46.032	未进入负面清单	否	无	
195	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线（下线）13号水利站分05号水利站综合公变	315	32.35	181.5975	181.5975	未进入负面清单	否	无	
196	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线齐家分9号郎家七九台公变	315	32.34	181.629	181.629	未进入负面清单	否	无	
197	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉三组分14号水泉三台区公变	100	32.34	57.66	57.66	未进入负面清单	否	无	
198	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线24号高升四台分05号高升四台公变	100	32.21	57.79	57.79	未进入负面清单	否	无	
199	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线22号果园分02号镇南二台区公变	315	32.14	182.259	182.259	未进入负面清单	否	无	
200	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线15号新东分04号粮库东台区公变	400	32.1	231.6	231.6	未进入负面清单	否	无	
201	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家分54号新甸子大队公变	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	
202	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线67号西莲花二台公变	200	31.9	116.2	116.2	未进入负面清单	否	无	
203	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	坝长线向阳分3	坝长线向阳分34左5号杆柱上变压器(烟里一队)	400	31.88	232.48	232.48	未进入负面清单	否	无	
204	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线新村排水分01号新村三台区公变	100	31.82	58.18	58.18	未进入负面清单	否	无	
205	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线20号土地办分03号土地办台区公变	400	31.59	233.64	233.64	未进入负面清单	否	无	
206	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线十四分2新立北台区公变	315	31.56	184.086	184.086	未进入负面清单	否	无	
207	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线夏家分20号夏家21#变台公变	100	31.44	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	

208	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	龙祥花园6#配	龙祥花园6#配电变压器	630	31.44	368.928	368.928	未进入负 面清单	否	无	
209	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡军线	10kV胡军线杨荒电站分11号田家杨荒电公变	200	31.42	117.16	117.16	未进入负 面清单	否	无	
210	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线09号乡直分05号乡政府台区公变	200	31.34	117.32	117.32	未进入负 面清单	否	无	
211	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线80号二夹五六队台区公变	200	31.27	117.46	117.46	未进入负 面清单	否	无	
212	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线双桥四组分07双桥四组公变	200	31.25	117.5	117.5	未进入负 面清单	否	无	
213	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分18号大荒南台公变	200	31.19	117.62	117.62	未进入负 面清单	否	无	
214	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	10kV喜景线72号雷家移动分03号雷家六组公变	160	30.97	94.448	94.448	未进入负 面清单	否	无	
215	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线三组支22号统一三台区公变	100	30.94	59.06	59.06	未进入负 面清单	否	无	
216	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线13号高升村分01号高升村公变	400	30.77	236.92	236.92	未进入负 面清单	否	无	
217	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线110号小荒分25号小荒四队公变	160	30.76	94.784	94.784	未进入负 面清单	否	无	
218	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线仙水分35号仙水七队公变	200	30.69	118.62	118.62	未进入负 面清单	否	无	
219	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线东莲花二台分06号东莲花二台公变	200	30.67	118.66	118.66	未进入负 面清单	否	无	
220	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分48号小九电综合公变	100	30.65	59.35	59.35	未进入负 面清单	否	无	
221	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前腰五组分023号前幺五台区公变	100	30.61	59.39	59.39	未进入负 面清单	否	无	
222	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	和泰2#配电变	和泰2#配电变压器	500	30.61	296.95	296.95	未进入负 面清单	否	无	
223	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线075兴安二组公变	200	30.58	118.84	118.84	未进入负 面清单	否	无	
224	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号烟李分64号烟李大队公变	100	30.57	59.43	59.43	未进入负 面清单	否	无	
225	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线70号孟家四台区公变	100	30.57	59.43	59.43	未进入负 面清单	否	无	
226	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线84号大羊水田2号台区公变	50	30.55	29.725	29.725	未进入负 面清单	否	无	
227	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前腰二组分020号前幺二台区公变	100	30.43	59.57	59.57	未进入负 面清单	否	无	
228	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线48号张荒七组分05号五组支03号公变	100	30.26	59.74	59.74	未进入负 面清单	否	无	
229	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线16号粮库西分03号粮库西台区公变	400	30.17	239.32	239.32	未进入负 面清单	否	无	
230	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线07号镇内2号台区公变	200	30.03	119.94	119.94	未进入负 面清单	否	无	
231	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线16分6支06号北井北台区公变	200	29.99	120.02	120.02	未进入负 面清单	否	无	
232	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线14号镇南4台分01号镇南四台区公变	315	29.95	189.1575	189.1575	未进入负 面清单	否	无	
233	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线220号后鸭厂五队公变	80	29.87	48.104	48.104	未进入负 面清单	否	无	
234	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线周家村50#台分支03号周家村49#变台公变	200	29.86	120.28	120.28	未进入负 面清单	否	无	
235	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线西湖分15号西湖七队台区公变	200	29.85	120.3	120.3	未进入负 面清单	否	无	
236	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线21号新区台区公变	200	29.8	120.4	120.4	未进入负 面清单	否	无	
237	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线七分10号大羊东台区公变	200	29.79	120.42	120.42	未进入负 面清单	否	无	

238	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥1-1	水岸蓝桥1-1配电变压器	500	29.76	301.2	301.2	未进入负面清单	否	无	
239	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线092号水西大棚台区公变	50	29.61	30.195	30.195	未进入负面清单	否	无	
240	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线16分4支3北井南台区公变	200	29.58	120.84	120.84	未进入负面清单	否	无	
241	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线13号家属房分03号岭南新城公变	400	29.52	241.92	241.92	未进入负面清单	否	无	
242	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线毛家站分27号毛家四队台区公变	200	29.5	121	121	未进入负面清单	否	无	
243	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线田家大棚分17号田家大棚台区公变	100	29.49	60.51	60.51	未进入负面清单	否	无	
244	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线医院分05号医院散户台区公变	400	29.35	242.6	242.6	未进入负面清单	否	无	
245	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈大线	10kV陈大线24号陈家二组分05号陈家二台公变	100	29.28	60.72	60.72	未进入负面清单	否	无	
246	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分64号双桥八组公变	200	29.2	121.6	121.6	未进入负面清单	否	无	
247	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线85号马架子大队公变	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	
248	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线米业分06号杜家二台公变	200	28.93	122.14	122.14	未进入负面清单	否	无	
249	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线16分1支14号新立东台区公变	100	28.93	61.07	61.07	未进入负面清单	否	无	
250	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线北站支32北站新城西台区公变	315	28.92	192.402	192.402	未进入负面清单	否	无	
251	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线七分06号么杨东棚地台区公变	100	28.8	61.2	61.2	未进入负面清单	否	无	
252	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线一分三支8-1号镇内4-1号台区公变	160	28.77	97.968	97.968	未进入负面清单	否	无	
253	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线双桥六组分26双桥六组公变	80	28.68	49.056	49.056	未进入负面清单	否	无	
254	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢南线	10kV欢南线52号宴宾分宴宾台区支09号宴宾台区公变	100	28.41	61.59	61.59	未进入负面清单	否	无	
255	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线蔡家44#台分支06号蔡家44#变台区公变	100	28.37	61.63	61.63	未进入负面清单	否	无	
256	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉二组分04号水泉二台区公变	100	28.34	61.66	61.66	未进入负面清单	否	无	
257	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线23号三河五组分06号油坊台区公变	315	28.32	194.292	194.292	未进入负面清单	否	无	
258	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前線	10kV喜前線25号张荒一组支04号张荒一二组公变	200	28.3	123.4	123.4	未进入负面清单	否	无	
259	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家分36号零干公变	50	28.26	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	
260	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线48号张荒四组分10号张荒三组支06号张荒三组公变	100	28.11	61.89	61.89	未进入负面清单	否	无	
261	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线247号甜坨分场台区公变	400	28.09	247.64	247.64	未进入负面清单	否	无	
262	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线131号才屯西台区公变	200	27.98	124.04	124.04	未进入负面清单	否	无	
263	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线样松柏大棚分支21古城子南大棚变台公变	50	27.84	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	
264	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线敬老院分西莲花三支支04号西莲花三台公变	200	27.78	124.44	124.44	未进入负面清单	否	无	
265	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线院前分01医院前台区公变	400	27.67	249.32	249.32	未进入负面清单	否	无	
266	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线东幺分63号东幺五六队公变	200	27.49	125.02	125.02	未进入负面清单	否	无	
267	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线41号南关分27号南关四队支01号南关四队公变	200	27.46	125.08	125.08	未进入负面清单	否	无	

268	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线113号楼台村公变	160	27.43	100.112	100.112	未进入负面清单	否	无	
269	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号向阳分101号圈河东大棚公变	100	27.35	62.65	62.65	未进入负面清单	否	无	
270	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线61号四家三台公变	200	27.33	125.34	125.34	未进入负面清单	否	无	
271	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线南站分12号三台子一队公变	160	27.29	100.336	100.336	未进入负面清单	否	无	
272	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线坝根子一队二台分12号杆柱上变压器(坝根子一队二	200	27.17	125.66	125.66	未进入负面清单	否	无	
273	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线109号树一台区公变	100	27.15	62.85	62.85	未进入负面清单	否	无	
274	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝园线	10kV坝园线开发区分2号大岗子开发区公变	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	
275	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线83号丁家分77号王家4组分04号王家四台公变	100	26.98	63.02	63.02	未进入负面清单	否	无	
276	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线(下线)30号市场三公变	100	26.91	63.09	63.09	未进入负面清单	否	无	
277	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线西湖四队支01号西湖分场台区公变	315	26.9	198.765	198.765	未进入负面清单	否	无	
278	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线119号钱家五组分04号四组支01号公变	100	26.9	63.1	63.1	未进入负面清单	否	无	
279	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	喜景线85号雷家养殖场分15号雷家九十组支14号雷家九十组	100	26.86	63.14	63.14	未进入负面清单	否	无	
280	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线51号东湖四队台区公变	250	26.82	157.95	157.95	未进入负面清单	否	无	
281	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线高家组大棚分支11号高家组大棚变台公变	100	26.78	63.22	63.22	未进入负面清单	否	无	
282	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线35号边东村分11号边东二台支03号边东二台公变	160	26.75	101.2	101.2	未进入负面清单	否	无	
283	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线13号家属房分03号家属房台区公变	200	26.71	126.58	126.58	未进入负面清单	否	无	
284	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线30号棠一电分05号棠树一台区公变	100	26.57	63.43	63.43	未进入负面清单	否	无	
285	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线15号新东分07号西海台区公变	400	26.47	254.12	254.12	未进入负面清单	否	无	
286	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统一供电所支23号统一一台区公变	315	26.41	200.3085	200.3085	未进入负面清单	否	无	
287	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线（左线）19号八间八台公变	80	26.4	50.88	50.88	未进入负面清单	否	无	
288	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	新县城综合六	新县城综合六	100	26.39	63.61	63.61	未进入负面清单	否	无	
289	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线48号七棵二组棚菜分06号七棵二组棚菜公变	100	26.18	63.82	63.82	未进入负面清单	否	无	
290	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线九间综合分06号九间综合台区公变	315	26.16	201.096	201.096	未进入负面清单	否	无	
291	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜立线	10kV甜立线53号甜水综合变压器	250	26.16	159.6	159.6	未进入负面清单	否	无	
292	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线13号盘锦市辽河口第二小学箱变第一间隔配电变压器	400	26.11	255.56	255.56	未进入负面清单	否	无	
293	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线（下线）13号汇川分04号七棵四组台区公变	200	26.02	127.96	127.96	未进入负面清单	否	无	
294	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线后腰四组支2号后幺四台区公变	200	25.93	128.14	128.14	未进入负面清单	否	无	
295	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	10kV甜台线小台子分21号小台子综合变压器	400	25.92	256.32	256.32	未进入负面清单	否	无	
296	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线08号医院分01号医院综合公变	160	25.88	102.592	102.592	未进入负面清单	否	无	
297	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线王家庄分07号王家庄公变	200	25.74	128.52	128.52	未进入负面清单	否	无	

298	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线张家分06号张家综合台区公变	200	25.65	128.7	128.7	未进入负 面清单	否	无	
299	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线古城子分支10古城子9#变台公变	400	25.64	257.44	257.44	未进入负 面清单	否	无	
300	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线160号西南分03号T接05号大金西南公变	200	25.62	128.76	128.76	未进入负 面清单	否	无	
301	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线五分13号王屯台区公变	100	25.53	64.47	64.47	未进入负 面清单	否	无	
302	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_盘锦信	KG_盘锦信兴发房地产发展有限公司(御湖国际2-1)配电变压器	500	25.5	322.5	322.5	未进入负 面清单	否	无	
303	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线51号韩家三组分07号韩家三组公变	200	25.49	129.02	129.02	未进入负 面清单	否	无	
304	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	kV高文线33号边北棚菜分12号边北三台支06号边北三台公	100	25.48	64.52	64.52	未进入负 面清单	否	无	
305	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线大岗子二组分18号大岗子二组公变	50	25.45	32.275	32.275	未进入负 面清单	否	无	
306	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线36号菜市场综合公变	400	25.43	258.28	258.28	未进入负 面清单	否	无	
307	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线北大板分18号北大板1综合台区公变	315	25.42	203.427	203.427	未进入负 面清单	否	无	
308	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线市场支15号市场台公变	400	25.35	258.6	258.6	未进入负 面清单	否	无	
309	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜宝一	10kV喜宝一线木业分3号经济区2号柱上变压器	100	25.31	64.69	64.69	未进入负 面清单	否	无	
310	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线186号东莲花三台分东莲花三台公变	100	25.26	64.74	64.74	未进入负 面清单	否	无	
311	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线69号李家村45#变台公变	100	25.24	64.76	64.76	未进入负 面清单	否	无	
312	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线新建分25号新建村综合公变	200	25.2	129.6	129.6	未进入负 面清单	否	无	
313	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜大线	10kV甜大线85号大板3综合台区公变	400	25.18	259.28	259.28	未进入负 面清单	否	无	
314	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线90号红卫棚菜支13号石山2台区公变	100	25.11	64.89	64.89	未进入负 面清单	否	无	
315	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	kV高南线65号菜园二台分14号高升村支05号高升西菜园公	400	24.97	260.12	260.12	未进入负 面清单	否	无	
316	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	YHG_东区小	YHG_东区小区二、三台区箱变2号变压器	200	24.96	130.08	130.08	未进入负 面清单	否	无	
317	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线187号东莲花一二队公变	160	24.93	104.112	104.112	未进入负 面清单	否	无	
318	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分26号吴家六七组公变	400	24.93	260.28	260.28	未进入负 面清单	否	无	
319	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	新县城综合4	新县城综合4	315	24.82	205.317	205.317	未进入负 面清单	否	无	
320	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线41号南关分31号南关村公变	200	24.76	130.48	130.48	未进入负 面清单	否	无	
321	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前么六组分支03号前么六台区公变	100	24.75	65.25	65.25	未进入负 面清单	否	无	
322	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线116号新村五台公变	100	24.73	65.27	65.27	未进入负 面清单	否	无	
323	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_龙祥花	YHG_龙祥花园1——1母线间隔配电变压器	630	24.72	411.264	411.264	未进入负 面清单	否	无	
324	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家分07号八间七台公变	200	24.68	130.64	130.64	未进入负 面清单	否	无	
325	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线208号大金棚菜7号公变	100	24.61	65.39	65.39	未进入负 面清单	否	无	
326	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线一分三支05号镇内4号台区公变	200	24.57	130.86	130.86	未进入负 面清单	否	无	
327	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线12号得胜分30号得胜村公变	400	24.53	261.88	261.88	未进入负 面清单	否	无	

328	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线09号白段分06号白段北一台区公变	200	24.47	131.06	131.06	未进入负面清单	否	无	
329	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线73号高升四队分21号高升四队公变	200	24.47	131.06	131.06	未进入负面清单	否	无	
330	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线西莲花分10号西莲花村公变	400	24.47	262.12	262.12	未进入负面清单	否	无	
331	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线221号周屯西分06号周屯西公变	200	24.38	131.24	131.24	未进入负面清单	否	无	
332	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线35号后胡棚菜分10号后胡棚菜公变	100	24.36	65.64	65.64	未进入负面清单	否	无	
333	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_盘锦信	YHG_盘锦信兴发房地产发展有限公司(御湖国际1-1)配电变压器	500	24.33	328.35	328.35	未进入负面清单	否	无	
334	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线12号得分38号得分六队公变	315	23.91	208.1835	208.1835	未进入负面清单	否	无	
335	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线92号四台子分30号四台子村综合公变	315	23.91	208.1835	208.1835	未进入负面清单	否	无	
336	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线陈家一分05号陈家一台公变	160	23.9	105.76	105.76	未进入负面清单	否	无	
337	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	御湖书香2-2	御湖书香2-2配电变压器	400	23.67	265.32	265.32	未进入负面清单	否	无	
338	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线129号太平十台公变	200	23.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	无	
339	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线61号前龚分83号赵木村3号台区公变	160	23.57	106.288	106.288	未进入负面清单	否	无	
340	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家四电分段家三电支02段家三台区公变	100	23.54	66.46	66.46	未进入负面清单	否	无	
341	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线(右线)51号于树三组公变	400	23.53	265.88	265.88	未进入负面清单	否	无	
342	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚城2#母线间隔配电变压器	630	23.5	418.95	418.95	未进入负面清单	否	无	
343	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	龙祥花园5#-	龙祥花园5#-1配电变压器	630	23.4	419.58	419.58	未进入负面清单	否	无	
344	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_龙祥花	YHG_龙祥花园3#箱变母线间隔配电变压器	630	23.39	419.643	419.643	未进入负面清单	否	无	
345	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡工线	10kV胡工线41号粮库西公变	200	23.26	133.48	133.48	未进入负面清单	否	无	
346	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线29号三棵三队公变	200	23.19	133.62	133.62	未进入负面清单	否	无	
347	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线98号九台子组分03号九台子四组公变	315	23.17	210.5145	210.5145	未进入负面清单	否	无	
348	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线22号农具厂台区公变	400	23.16	267.36	267.36	未进入负面清单	否	无	
349	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线海滨分05海滨台区公变	200	23.14	133.72	133.72	未进入负面清单	否	无	
350	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线坝东分49号坝东村综合公变	200	23.12	133.76	133.76	未进入负面清单	否	无	
351	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	坝长线116号向阳分69号张家一队二台支04号张家一队二台	100	23.11	66.89	66.89	未进入负面清单	否	无	
352	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_龙祥花	YHG_龙祥花园2#箱变母线间隔配电变压器	630	23.1	421.47	421.47	未进入负面清单	否	无	
353	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线三井眠分49号杜家三四台公变	200	23.08	133.84	133.84	未进入负面清单	否	无	
354	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线夏家分10号夏家22#变台公变	315	22.94	211.239	211.239	未进入负面清单	否	无	
355	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线得分四台子锦程果园支32锦程果园公变	100	22.9	67.1	67.1	未进入负面清单	否	无	
356	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉四组分6号水四台区公变	100	22.81	67.19	67.19	未进入负面清单	否	无	
357	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线157号白家分20号水站支19号白家三队公变	200	22.73	134.54	134.54	未进入负面清单	否	无	

358	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	太杜线089#	太杜线089#(裕民花园)配电变压器	500	22.71	336.45	336.45	未进入负面清单	否	无	
359	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线182号文奎四队分09号文奎五队公变	100	22.64	67.36	67.36	未进入负面清单	否	无	
360	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉村分02号水五大棚台区公变	80	22.64	53.888	53.888	未进入负面清单	否	无	
361	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线45号赵家分40号喜彬三组支17号喜彬三组公变	200	22.49	135.02	135.02	未进入负面清单	否	无	
362	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线（右线）64号石材城台区公变	400	22.48	270.08	270.08	未进入负面清单	否	无	
363	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线小板东台区分06号小板（东）综合公共台区	400	22.47	270.12	270.12	未进入负面清单	否	无	
364	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	kV高文线33号边北棚棠分12号边北四台支01号边北四台公	100	22.37	67.63	67.63	未进入负面清单	否	无	
365	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线56号养殖小区17号养殖东台区公变	400	22.35	270.6	270.6	未进入负面清单	否	无	
366	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线17号沟北分06号沟北北台区公变	50	22.27	33.865	33.865	未进入负面清单	否	无	
367	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统二组支014号统一村台区公变	100	22.27	67.73	67.73	未进入负面清单	否	无	
368	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线04号市场台区公变	100	22.18	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无	
369	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线26号姚家二队台区公变	200	22.08	135.84	135.84	未进入负面清单	否	无	
370	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线公兴2台区分08号公兴四队综合台区公变	160	22.04	108.736	108.736	未进入负面清单	否	无	
371	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线120号唐家大棚台区公变	100	21.88	68.12	68.12	未进入负面清单	否	无	
372	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	YHG_大羊西	YHG_大羊西棚地变压器	200	21.86	136.28	136.28	未进入负面清单	否	无	
373	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线072段家六台区公变	100	21.85	68.15	68.15	未进入负面清单	否	无	
374	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家六组分5号北郑家三组公变	400	21.8	272.8	272.8	未进入负面清单	否	无	
375	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	10kV甜台线甜水河子分09号甜水河子综合变压器	160	21.8	109.12	109.12	未进入负面清单	否	无	
376	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线二分07号三家子东台区公变	200	21.79	136.42	136.42	未进入负面清单	否	无	
377	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线19分12号末屯台区公变	200	21.7	136.6	136.6	未进入负面清单	否	无	
378	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线1#环网柜七棵分13号七棵三六组公变	200	21.64	136.72	136.72	未进入负面清单	否	无	
379	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线孙家分10号孙家综合1台区公变	400	21.56	273.76	273.76	未进入负面清单	否	无	
380	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线115号新村大棚四台公变	100	21.55	68.45	68.45	未进入负面清单	否	无	
381	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜立线	10kV甜立线唐屯二分05号唐屯综合2变压器	315	21.41	216.0585	216.0585	未进入负面清单	否	无	
382	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳村分3号绕阳村公变	200	21.38	137.24	137.24	未进入负面清单	否	无	
383	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	0kV前进线61号前龚分74号下洼子支30号下洼子台区公	200	21.31	137.38	137.38	未进入负面清单	否	无	
384	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线126号太平粮库家属楼公变	50	21.27	34.365	34.365	未进入负面清单	否	无	
385	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线刘家二分01号刘家一队台区公变	200	21.21	137.58	137.58	未进入负面清单	否	无	
386	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线西湖四队支11号西湖四队台区公变	400	21.21	275.16	275.16	未进入负面清单	否	无	
387	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线110号新村四台公变	200	21.1	137.8	137.8	未进入负面清单	否	无	

388	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥1-2	水岸蓝桥1-2间隔配电变压器	500	21.1	344.5	344.5	未进入负面清单	否	无	
389	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线17号镇内9号台区公变	400	21.04	275.84	275.84	未进入负面清单	否	无	
390	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线41号南关分12号医院支14号南关科技园公变	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	
391	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线后腰七组支5号后腰七台区公变	315	20.86	217.791	217.791	未进入负面清单	否	无	
392	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线街面分9水电科综合公变	400	20.73	277.08	277.08	未进入负面清单	否	无	
393	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线92号四台子分63号阙家综合公变	80	20.62	55.504	55.504	未进入负面清单	否	无	
394	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线191号后电村公变	315	20.61	218.5785	218.5785	未进入负面清单	否	无	
395	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线48号塘坊北分20号塘坊五队公变	100	20.59	69.41	69.41	未进入负面清单	否	无	
396	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线103号七台子17#变台公变	200	20.58	138.84	138.84	未进入负面清单	否	无	
397	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线吴家一组分8号吴家三组公变	400	20.57	277.72	277.72	未进入负面清单	否	无	
398	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分84号双桥二组支04号双桥二组公变	200	20.51	138.98	138.98	未进入负面清单	否	无	
399	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线坝根子一队分21号一队公变	400	20.48	278.08	278.08	未进入负面清单	否	无	
400	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	和泰3#配电变	和泰3#配电变压器	500	20.45	347.75	347.75	未进入负面清单	否	无	
401	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线69号三道渔场分05号渔场公变	160	20.41	111.344	111.344	未进入负面清单	否	无	
402	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV十八号	10kV十八号线龙王台区	400	20.36	278.56	278.56	未进入负面清单	否	无	
403	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线122号钱家一组分25号钱家一组台区公变	80	20.31	55.752	55.752	未进入负面清单	否	无	
404	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚城1#母线间隔配电变压器	630	20.31	439.047	439.047	未进入负面清单	否	无	
405	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线（右线）40号邮局公变	400	20.3	278.8	278.8	未进入负面清单	否	无	
406	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家六组分32号北郑家六组公变	400	20.28	278.88	278.88	未进入负面清单	否	无	
407	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线166号文奎二台分20号号文奎二台公变	200	20.22	139.56	139.56	未进入负面清单	否	无	
408	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑5-2配电变压器	400	20.2	279.2	279.2	未进入负面清单	否	无	
409	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线三层子分支22号周家村52#变台公变	200	20.07	139.86	139.86	未进入负面清单	否	无	
410	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	御湖书香1-2	御湖书香1-2配电变压器	400	20	280	280	未进入负面清单	否	无	
411	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西灰五组分06号西灰五照台区公变	400	19.91	280.36	280.36	未进入负面清单	否	无	
412	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	学府名城一区3	学府名城一区3-2配电变压器	400	19.77	280.92	280.92	未进入负面清单	否	无	
413	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	学府名城二期4	学府名城二期4#配电变压器	400	19.75	281	281	未进入负面清单	否	无	
414	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线丰收二站支6号后么一台区公变	100	19.61	70.39	70.39	未进入负面清单	否	无	
415	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线49号林南分03号林南一台区公变	160	19.61	112.624	112.624	未进入负面清单	否	无	
416	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线33号张荒棚梁分01号公变	200	19.58	140.84	140.84	未进入负面清单	否	无	
417	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线电信分04东居小区台区公变	400	19.57	281.72	281.72	未进入负面清单	否	无	

418	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳四分6号绕阳四队公变	250	19.56	176.1	176.1	未进入负面清单	否	无	
419	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	学府名城一区4	学府名城一区4-2配电变压器	400	19.53	281.88	281.88	未进入负面清单	否	无	
420	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线22号农垦家苑箱变2号	1000	19.44	705.6	705.6	未进入负面清单	否	无	
421	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家大棚分08号刘家大棚西台区公变	100	19.4	70.6	70.6	未进入负面清单	否	无	
422	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线兴牧2.3台区分支08号连泡大棚变压器	100	19.38	70.62	70.62	未进入负面清单	否	无	
423	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线常家六队支01号常家六队公变	160	19.38	112.992	112.992	未进入负面清单	否	无	
424	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线五分06号才电东台区公变	200	19.25	141.5	141.5	未进入负面清单	否	无	
425	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线051兴安一组公变	100	19.19	70.81	70.81	未进入负面清单	否	无	
426	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线医院分003号铁工厂散户台区公变	400	19.07	283.72	283.72	未进入负面清单	否	无	
427	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉大棚分11号棠树蔬菜大棚台区公变	100	19.07	70.93	70.93	未进入负面清单	否	无	
428	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线046供销社台区公变	400	18.92	284.32	284.32	未进入负面清单	否	无	
429	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线69号苏家分08号王家五组公变	100	18.9	71.1	71.1	未进入负面清单	否	无	
430	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	10kV利盘二	10kV利盘二线水岸蓝桥二期2号箱变第二间隔配电变压器	400	18.87	284.52	284.52	未进入负面清单	否	无	
431	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线仙水六队支03号仙水六队公变	200	18.84	142.32	142.32	未进入负面清单	否	无	
432	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古岗线	10kV古岗线岗皮南大棚支12号岗皮岭南大棚公变	100	18.81	71.19	71.19	未进入负面清单	否	无	
433	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	YHG_常家二	YHG_常家二队主变变压器	200	18.79	142.42	142.42	未进入负面清单	否	无	
434	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线后鸭厂分11号后鸭厂村公变	400	18.73	285.08	285.08	未进入负面清单	否	无	
435	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥4-2	水岸蓝桥4-2母线间隔配电变压器	400	18.7	285.2	285.2	未进入负面清单	否	无	
436	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线54号陈家分04号陈家五台区公变	400	18.67	285.32	285.32	未进入负面清单	否	无	
437	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线48号孟家大鹏支03号孟家大棚台区公变	100	18.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无	
438	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线16号小学分11号镇北二台区公变	400	18.66	285.36	285.36	未进入负面清单	否	无	
439	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线仙水四五队支31号仙水四五队公变	400	18.64	285.44	285.44	未进入负面清单	否	无	
440	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥5-1	水岸蓝桥5-1间隔配电变压器	500	18.64	356.8	356.8	未进入负面清单	否	无	
441	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_盘锦信	YG_盘锦信兴发房地产发展有限公司(御湖国际1-2)配电变压器	500	18.59	357.05	357.05	未进入负面清单	否	无	
442	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_御湖国	YHG_御湖国际二期2#配电变压器	500	18.59	357.05	357.05	未进入负面清单	否	无	
443	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线移动分17号新村七台公变	200	18.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无	
444	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线35号公兴综合台区公变	315	18.49	225.2565	225.2565	未进入负面清单	否	无	
445	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_御湖国	YHG_御湖国际二区2#-2配电变压器	500	18.47	357.65	357.65	未进入负面清单	否	无	
446	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线139于树二台区公变	315	18.45	225.3825	225.3825	未进入负面清单	否	无	
447	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线一分三支01号镇内3号台区公变	160	18.34	114.656	114.656	未进入负面清单	否	无	

448	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线孙家二台支06号孙家二台公变	400	18.25	287	287	未进入负面清单	否	无	
449	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线160号大金东南分07号大金东南公变	200	18.2	143.6	143.6	未进入负面清单	否	无	
450	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线109号T接01号下洼村3号台区公变	160	18.18	114.912	114.912	未进入负面清单	否	无	
451	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线134号宗家分57号宗家三组支05号宗家三台区公变	400	18.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无	
452	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号九台子三组支09号T接01号九台子三台子大鹏	100	18.07	71.93	71.93	未进入负面清单	否	无	
453	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高文线010-	高文线010-1#兴通箱变母线间隔配电变压器	400	18.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无	
454	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线79号大架子分46号大架子台区公变	200	17.99	144.02	144.02	未进入负面清单	否	无	
455	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西灰一组分05号西灰三照台区公变	400	17.95	288.2	288.2	未进入负面清单	否	无	
456	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线三牛场分07号三牛场支02号三牛场公变	200	17.91	144.18	144.18	未进入负面清单	否	无	
457	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_御湖国	YHG_御湖国际二期1#配电变压器	500	17.91	360.45	360.45	未进入负面清单	否	无	
458	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线农场分23号醉蟹厂台区公变	200	17.88	144.24	144.24	未进入负面清单	否	无	
459	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线冯家支16号孙家七台公变	160	17.85	115.44	115.44	未进入负面清单	否	无	
460	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线24号棠树二台区公变	100	17.78	72.22	72.22	未进入负面清单	否	无	
461	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线富家分26号富家公变	125	17.77	90.2875	90.2875	未进入负面清单	否	无	
462	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线37号冬梅中学分24号冬梅中学家属房公变	400	17.73	289.08	289.08	未进入负面清单	否	无	
463	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线四合六组分10号四合五照台区公变	200	17.6	144.8	144.8	未进入负面清单	否	无	
464	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线院前分2分01医院前二台区公变	400	17.58	289.68	289.68	未进入负面清单	否	无	
465	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线48号张荒七组分15号张荒七组台区公变	100	17.57	72.43	72.43	未进入负面清单	否	无	
466	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑2-2配电变压器	400	17.51	289.96	289.96	未进入负面清单	否	无	
467	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家一组分23号张家一台公变	200	17.44	145.12	145.12	未进入负面清单	否	无	
468	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	御湖林语3号间	御湖林语3号间隔配电变压器	400	17.41	290.36	290.36	未进入负面清单	否	无	
469	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线32号双井子分44号双井子五队二台公变	200	17.38	145.24	145.24	未进入负面清单	否	无	
470	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线68号右分支14号后杨西棚地公变	100	17.34	72.66	72.66	未进入负面清单	否	无	
471	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统一分37号统一四台区公变	200	17.33	145.34	145.34	未进入负面清单	否	无	
472	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线74号二台子分46号二台村二台公变	100	17.27	72.73	72.73	未进入负面清单	否	无	
473	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线166号高家村分16高家一台区公变	400	17.27	290.92	290.92	未进入负面清单	否	无	
474	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线西三家一组分14西三家一组公变	200	17.26	145.48	145.48	未进入负面清单	否	无	
475	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分大荒二台支07号大荒二台公变	250	17.22	181.95	181.95	未进入负面清单	否	无	
476	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线031号棠树一屯大棚台区公变	50	17.2	36.4	36.4	未进入负面清单	否	无	
477	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线小学分15号盘锦市辽河口第一小学箱变第一间隔配电	400	17.17	291.32	291.32	未进入负面清单	否	无	

478	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线东莲花分30号东莲花村公变	400	17.14	291.44	291.44	未进入负面清单	否	无	
479	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线富家分57号郭家店公变	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	
480	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线一分02号河西1号台区公变	400	16.98	292.08	292.08	未进入负面清单	否	无	
481	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家分146号徐家四队二台公变	100	16.97	73.03	73.03	未进入负面清单	否	无	
482	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线三台村分4号三台子村公变	100	16.97	73.03	73.03	未进入负面清单	否	无	
483	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线131号黑于分96号黑三支14号黑于三队公变	400	16.95	292.2	292.2	未进入负面清单	否	无	
484	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线121号富家棚菜区2号公变	100	16.93	73.07	73.07	未进入负面清单	否	无	
485	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线83号丁家分28号王家一组支09号王家一组公变	200	16.9	146.2	146.2	未进入负面清单	否	无	
486	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线21号镇南3台分04号镇南三台区公变	315	16.9	230.265	230.265	未进入负面清单	否	无	
487	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线（右线）43号个体户道南综合公变	400	16.87	292.52	292.52	未进入负面清单	否	无	
488	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路二	10kV新路二线广达公馆2号箱变第二间隔配电变压器	315	16.86	230.391	230.391	未进入负面清单	否	无	
489	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线22号路东南家属支03号青年点台区公变	200	16.84	146.32	146.32	未进入负面清单	否	无	
490	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线园林大棚综合分12号园林大棚综合公变	315	16.83	230.4855	230.4855	未进入负面清单	否	无	
491	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	御湖书香3-2	御湖书香3-2配电变压器	400	16.82	292.72	292.72	未进入负面清单	否	无	
492	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉一组分07号水泉一台区公变	100	16.78	73.22	73.22	未进入负面清单	否	无	
493	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线孙家分01右分01号农场家属房公变	200	16.78	146.44	146.44	未进入负面清单	否	无	
494	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太张线	10kV太张线张家四队分2号张家四队公变	200	16.74	146.52	146.52	未进入负面清单	否	无	
495	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线古城子十三号公变	200	16.67	146.66	146.66	未进入负面清单	否	无	
496	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线17分01号吴屯台区公变	100	16.64	73.36	73.36	未进入负面清单	否	无	
497	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线李屯分16号李家卜台区公变	100	16.63	73.37	73.37	未进入负面清单	否	无	
498	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线（右线）65号于树二组公变	200	16.59	146.82	146.82	未进入负面清单	否	无	
499	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线46号拉拉村6#变台公变	400	16.56	293.76	293.76	未进入负面清单	否	无	
500	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线61号前龚分04号石山村4号台区公变	100	16.56	73.44	73.44	未进入负面清单	否	无	
501	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线141号钱家七组分15号六组支02号公变	100	16.56	73.44	73.44	未进入负面清单	否	无	
502	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_御湖国	YHG_御湖国际二期1#-1配电变压器	500	16.55	367.25	367.25	未进入负面清单	否	无	
503	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升商贸区二期	高升商贸区二期2间隔配电变压器	630	16.53	462.861	462.861	未进入负面清单	否	无	
504	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号接太平分8号太平变台公变	200	16.52	146.96	146.96	未进入负面清单	否	无	
505	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线45号仙水一台区公变	100	16.48	73.52	73.52	未进入负面清单	否	无	
506	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV十八号	10kV十八号线土地西台区	100	16.46	73.54	73.54	未进入负面清单	否	无	
507	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线117号T接01号下洼村4号台区公变	160	16.43	117.712	117.712	未进入负面清单	否	无	

508	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑2-1配电变压器	400	16.42	294.32	294.32	未进入负面清单	否	无	
509	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线44号五组分09号沙岭五台区公变	200	16.3	147.4	147.4	未进入负面清单	否	无	
510	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线（右线）21号郭家六队分05号郭家六组公变	400	16.3	294.8	294.8	未进入负面清单	否	无	
511	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线35号喜园林棚菜公变	100	16.3	73.7	73.7	未进入负面清单	否	无	
512	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线131号黑于分97号黑于分场公变	400	16.27	294.92	294.92	未进入负面清单	否	无	
513	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线61号前龚分95号魏电支08号龚电东台区公变	315	16.22	232.407	232.407	未进入负面清单	否	无	
514	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线045东郭一台区公变	400	16.2	295.2	295.2	未进入负面清单	否	无	
515	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台一组分09号三台子一组二台公变	400	16.19	295.24	295.24	未进入负面清单	否	无	
516	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线移动分09号新村六台公变	200	16.18	147.64	147.64	未进入负面清单	否	无	
517	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线181号丰屯分05号丰屯台区公变	200	16.17	147.66	147.66	未进入负面清单	否	无	
518	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线老农场分01号老农场公变	50	16.17	36.915	36.915	未进入负面清单	否	无	
519	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥3-1	水岸蓝桥3-1母线江河配电变压器	630	16.12	465.444	465.444	未进入负面清单	否	无	
520	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线23号马道口分30号马道口台区公变	200	16.05	147.9	147.9	未进入负面清单	否	无	
521	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚城5—1母线间隔配电变压器	630	15.94	466.578	466.578	未进入负面清单	否	无	
522	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线93号兴隆四队公变	200	15.89	148.22	148.22	未进入负面清单	否	无	
523	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线33号边北棚菜分14号边北二台公变	100	15.82	74.18	74.18	未进入负面清单	否	无	
524	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线66号姜家一队公变	400	15.81	296.76	296.76	未进入负面清单	否	无	
525	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线90号志军台区公变	200	15.79	148.42	148.42	未进入负面清单	否	无	
526	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号向阳分16号张家五队台公变	315	15.76	233.856	233.856	未进入负面清单	否	无	
527	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线107号八里五队公变	400	15.74	297.04	297.04	未进入负面清单	否	无	
528	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古大线	10kV古大线夹信子分23夹信子63#台区公变	400	15.74	297.04	297.04	未进入负面清单	否	无	
529	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线57号三道村棚菜基地公变	200	15.7	148.6	148.6	未进入负面清单	否	无	
530	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线113号一棵树台区公变	200	15.7	148.6	148.6	未进入负面清单	否	无	
531	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古大线	10kV古大线王君桥分小李家支2960#台区公变	400	15.66	297.36	297.36	未进入负面清单	否	无	
532	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线88号九台子七组支05号九台子七照台区公变	200	15.62	148.76	148.76	未进入负面清单	否	无	
533	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线110号三家子分2号朱家大棚台区公变	100	15.61	74.39	74.39	未进入负面清单	否	无	
534	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线蓬莱化工厂支5号后么三台区公变	200	15.5	149	149	未进入负面清单	否	无	
535	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线钢厂分10号12#变台公变	400	15.48	298.08	298.08	未进入负面清单	否	无	
536	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线大楼分04大楼台区公变	200	15.45	149.1	149.1	未进入负面清单	否	无	
537	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	尖线尖台子村支10号尖台子四五九支08号尖台子4、5、9	400	15.44	298.24	298.24	未进入负面清单	否	无	

538	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线刘家一分02号刘家六队台区公变	100	15.43	74.57	74.57	未进入负面清单	否	无	
539	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线中学分12号太平二台公变	100	15.39	74.61	74.61	未进入负面清单	否	无	
540	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统一分44号统一七台区公变	200	15.39	149.22	149.22	未进入负面清单	否	无	
541	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线60号喜彬一组公变	100	15.32	74.68	74.68	未进入负面清单	否	无	
542	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线中学分马季支03示范场2台区公变	100	15.26	74.74	74.74	未进入负面清单	否	无	
543	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线四分32号占屯西台区公变	400	15.24	299.04	299.04	未进入负面清单	否	无	
544	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线76号马架子三队公变	400	15.23	299.08	299.08	未进入负面清单	否	无	
545	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线22号二牛场分05号二牛场台区公变	200	15.22	149.56	149.56	未进入负面清单	否	无	
546	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线97号常屯南分05号常屯西台公变	315	15.19	235.6515	235.6515	未进入负面清单	否	无	
547	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	胜利线126号赵木分11号赵木北支06号T接03号赵木东南台区公变	315	15.19	235.6515	235.6515	未进入负面清单	否	无	
548	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家七屯分03段家七台区公变	100	15.07	74.93	74.93	未进入负面清单	否	无	
549	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线九分05号候屯东棚地台区公变	160	15.07	119.888	119.888	未进入负面清单	否	无	
550	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古岗线	10kV古岗线117号岗皮岭75号台区分支11号岗皮岭75号台区公变	50	15.06	37.47	37.47	未进入负面清单	否	无	
551	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线19号边东五六队分4号边东五六队公变	400	15.02	299.92	299.92	未进入负面清单	否	无	
552	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑1-1母线间隔配电变压器	400	15.02	299.92	299.92	未进入负面清单	否	无	
553	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线四分三支01号前杨台区公变	400	14.98	300.08	300.08	未进入负面清单	否	无	
554	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	水韵雅居2#商	水韵雅居2#商网间变压器间隔配电变压器	315	14.93	236.4705	236.4705	未进入负面清单	否	无	
555	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚城3#—1母线间隔配电变压器	630	14.92	473.004	473.004	未进入负面清单	否	无	
556	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	胜利线126号赵木分20号赵木棚菜支04号赵木棚菜1号台区公变	160	14.89	120.176	120.176	未进入负面清单	否	无	
557	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线东幺分24号东幺一二队公变	315	14.81	236.8485	236.8485	未进入负面清单	否	无	
558	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城二区)3-2配电站母线间隔配电变压器	630	14.79	473.823	473.823	未进入负面清单	否	无	
559	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线76号李家村46#变台公变	400	14.77	300.92	300.92	未进入负面清单	否	无	
560	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线十分06号大羊西台区公变	400	14.76	300.96	300.96	未进入负面清单	否	无	
561	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城一区)2-1配电站母线间隔配电变压器	630	14.7	474.39	474.39	未进入负面清单	否	无	
562	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线景湖小区3号箱变第一间隔配电变压器	400	14.66	301.36	301.36	未进入负面清单	否	无	
563	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉村分08号水泉村台区公变	50	14.6	37.7	37.7	未进入负面清单	否	无	
564	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线23号马道口分4号三河四台区公变	400	14.52	301.92	301.92	未进入负面清单	否	无	
565	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线一分21号铁路家属台区公变	200	14.49	151.02	151.02	未进入负面清单	否	无	
566	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线043钢窗厂台区公变	315	14.48	237.888	237.888	未进入负面清单	否	无	
567	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线孙家大队分08号太平孙家大棚四公变	100	14.46	75.54	75.54	未进入负面清单	否	无	

568	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线塔子三组分4号塔子三队台区公变	400	14.42	302.32	302.32	未进入负 面清单	否	无	
569	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线新村排水分11号新村二台公变	200	14.35	151.3	151.3	未进入负 面清单	否	无	
570	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线钢厂分12+2号现代新城公变	500	14.32	378.4	378.4	未进入负 面清单	否	无	
571	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	10kV冯新一	10kV冯新一线（左线）101右13左04号拥军一队公变	100	14.19	75.81	75.81	未进入负 面清单	否	无	
572	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线136号清沙分01号清沙西台公变	400	14.17	303.32	303.32	未进入负 面清单	否	无	
573	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线四合七组分04号四合七照台区公变	200	14.13	151.74	151.74	未进入负 面清单	否	无	
574	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线216号后屯五队公变	200	14.05	151.9	151.9	未进入负 面清单	否	无	
575	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线43号姜家四队公变	400	14.04	303.84	303.84	未进入负 面清单	否	无	
576	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线齐家四分01号郎家四八台公变	400	14.04	303.84	303.84	未进入负 面清单	否	无	
577	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	欢一线路东分0	欢一线路东分004#柱上变压器(路东台区)	400	14.01	303.96	303.96	未进入负 面清单	否	无	
578	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线119号新村大棚五台公变	100	14	76	76	未进入负 面清单	否	无	
579	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线54号陈家分33号陈家二台区公变	400	13.99	304.04	304.04	未进入负 面清单	否	无	
580	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线小桥支08号西湖分场2号台公变	400	13.9	304.4	304.4	未进入负 面清单	否	无	
581	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥5-2	水岸蓝桥5-2间隔配电变压器	500	13.88	380.6	380.6	未进入负 面清单	否	无	
582	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线119号钱家五组分10号公变	200	13.78	152.44	152.44	未进入负 面清单	否	无	
583	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路二	10kV新路二线广达公馆3号箱变第一间隔配电变压器	400	13.76	304.96	304.96	未进入负 面清单	否	无	
584	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大丰线	10kV大丰线52号东丰台区公变	200	13.73	152.54	152.54	未进入负 面清单	否	无	
585	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线胡家中心医院公变	200	13.72	152.56	152.56	未进入负 面清单	否	无	
586	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线83号丁家分54号刘家分42号刘家村公变	200	13.7	152.6	152.6	未进入负 面清单	否	无	
587	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线126号周家村54#变台公变	400	13.65	305.4	305.4	未进入负 面清单	否	无	
588	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线八里二分05号八里三队公变	200	13.61	152.78	152.78	未进入负 面清单	否	无	
589	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路二	10kV新路二线广达公馆1号箱变第二间隔配电变压器	315	13.55	240.8175	240.8175	未进入负 面清单	否	无	
590	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	学府名城二期1	学府名城二期1#配电变压器	400	13.53	305.88	305.88	未进入负 面清单	否	无	
591	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑5-1配电变压器	400	13.51	305.96	305.96	未进入负 面清单	否	无	
592	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线后鸭厂一队分10号后鸭厂一队公变	400	13.49	306.04	306.04	未进入负 面清单	否	无	
593	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胜线	10kV大胜线经贸支1号(经贸公司综合)	100	13.49	76.51	76.51	未进入负 面清单	否	无	
594	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线104孙家二组公变	400	13.48	306.08	306.08	未进入负 面清单	否	无	
595	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚城3#母线间隔配电变压器	630	13.46	482.202	482.202	未进入负 面清单	否	无	
596	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	御湖林语4号间	御湖林语4号间隔配电变压器	400	13.46	306.16	306.16	未进入负 面清单	否	无	
597	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线坝根三组分15号坝根三组公变	50	13.45	38.275	38.275	未进入负 面清单	否	无	

598	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线202号后三台公变	160	13.44	122.496	122.496	未进入负 面清单	否	无	
599	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台子四组支13号三台子四台公变	400	13.43	306.28	306.28	未进入负 面清单	否	无	
600	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	苇乡新城1号间	苇乡新城1号间隔配电变压器	400	13.41	306.36	306.36	未进入负 面清单	否	无	
601	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线大一分08号大杨树一台区公变	125	13.38	95.775	95.775	未进入负 面清单	否	无	
602	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线20号边北村分03号高升二台公变	400	13.33	306.68	306.68	未进入负 面清单	否	无	
603	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线106号楼台果园分01号楼台果园公变	100	13.32	76.68	76.68	未进入负 面清单	否	无	
604	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线66号边东棚菜二分06号边东棚菜二号公变	160	13.32	122.688	122.688	未进入负 面清单	否	无	
605	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线30号粮库分07号一牛场台区公变	400	13.26	306.96	306.96	未进入负 面清单	否	无	
606	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高化线	10kV高化线02号所用变综合公变	400	13.24	307.04	307.04	未进入负 面清单	否	无	
607	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路二	10kV新路二线广达公馆1号箱变第一间隔配电变压器	315	13.18	241.983	241.983	未进入负 面清单	否	无	
608	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线家属分03号曹家二队台区公变	200	13.16	153.68	153.68	未进入负 面清单	否	无	
609	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线后腰六组分1号后玄六台区公变	100	13.14	76.86	76.86	未进入负 面清单	否	无	
610	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线坨子分18号坨子一队台区公变	400	13.1	307.6	307.6	未进入负 面清单	否	无	
611	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴粮线	10kV吴粮线郭家二组分15号郭家二组公变	400	13.09	307.64	307.64	未进入负 面清单	否	无	
612	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑3-1母线间隔配电变压器	400	13.04	307.84	307.84	未进入负 面清单	否	无	
613	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线四分二支01号小占棚地台区公变	160	13.02	123.168	123.168	未进入负 面清单	否	无	
614	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线130号敬老院分45号郑电台台区公变	400	13.01	307.96	307.96	未进入负 面清单	否	无	
615	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线01号白段西三台区公变	400	12.96	308.16	308.16	未进入负 面清单	否	无	
616	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑1-2母线间隔配电变压器	400	12.96	308.16	308.16	未进入负 面清单	否	无	
617	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线东部新城小区2号箱变第一间隔配电变压器	400	12.94	308.24	308.24	未进入负 面清单	否	无	
618	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	10kV喜景线105号雷家八组分04号雷家八组公变	50	12.9	38.55	38.55	未进入负 面清单	否	无	
619	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线56号养殖小区04号养殖西台区公变	400	12.82	308.72	308.72	未进入负 面清单	否	无	
620	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线16号小学分18号镇北5台区公变	400	12.78	308.88	308.88	未进入负 面清单	否	无	
621	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线一创综合分33号一创综合公变	400	12.74	309.04	309.04	未进入负 面清单	否	无	
622	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线182号大金棚菜3号公变	100	12.7	77.3	77.3	未进入负 面清单	否	无	
623	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚城5#母线间隔配电变压器	630	12.54	487.998	487.998	未进入负 面清单	否	无	
624	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线83号丁家分73号王家三台公变	200	12.5	155	155	未进入负 面清单	否	无	
625	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	YHG_大连修	YHG_大连修竹11母线间隔配电变压器	400	12.5	310	310	未进入负 面清单	否	无	
626	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线05号八间猪场公变	100	12.47	77.53	77.53	未进入负 面清单	否	无	
627	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线99号九台子一组大棚支02号九台一组公变	100	12.46	77.54	77.54	未进入负 面清单	否	无	

628	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线05分1号马丈房棚地台区公变	50	12.46	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	
629	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线70号马国江分61号草场47机井公变	400	12.41	310.36	310.36	未进入负面清单	否	无	
630	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线四合二组分04号四合二照台区公变	400	12.4	310.4	310.4	未进入负面清单	否	无	
631	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线新村排水分17号新村一台公变	200	12.4	155.2	155.2	未进入负面清单	否	无	
632	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线大岗子一组分14号大岗子一组公变	100	12.39	77.61	77.61	未进入负面清单	否	无	
633	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线一创综合分50号谭家铺综合公共台区公变	400	12.37	310.52	310.52	未进入负面清单	否	无	
634	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线134号宗家分52号宗家一六组支15号宗家一台台区公变	400	12.35	310.6	310.6	未进入负面清单	否	无	
635	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线52号气站散户台区公变	400	12.33	310.68	310.68	未进入负面清单	否	无	
636	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线161号尹电线路24号新台支尹二支02号尹电新台台区公变	400	12.3	310.8	310.8	未进入负面清单	否	无	
637	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线周家村50#台分支08号周家村50#变台公变	200	12.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	无	
638	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线陈家五台分03号陈家五台公变	100	12.26	77.74	77.74	未进入负面清单	否	无	
639	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线09号西家属分17号西家属二台区公变	400	12.25	311	311	未进入负面清单	否	无	
640	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统一供电所支12号统一五台区公变	315	12.23	244.9755	244.9755	未进入负面清单	否	无	
641	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线56号养殖小区12号养殖中台区公变	400	12.23	311.08	311.08	未进入负面清单	否	无	
642	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线1#环网柜七棵分03号七棵三六组棚菜公变	100	12.19	77.81	77.81	未进入负面清单	否	无	
643	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线（右线）44号左分22号于树道北公变	400	12.17	311.32	311.32	未进入负面清单	否	无	
644	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	10kV甜台线13号小台子2台区公变	200	12.11	155.78	155.78	未进入负面清单	否	无	
645	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	学府名城二期3	学府名城二期3#配电变压器	400	12.11	311.56	311.56	未进入负面清单	否	无	
646	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路二	10kV新路二线广达公馆2号箱变第一间隔配电变压器	315	12.09	245.4165	245.4165	未进入负面清单	否	无	
647	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	御湖书香2-1	御湖书香2-1配电变压器	400	12.09	311.64	311.64	未进入负面清单	否	无	
648	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城一区)2-2配变电站母线间隔	630	12.02	491.274	491.274	未进入负面清单	否	无	
649	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线拉拉四组公变	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	
650	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线186号朱五分23号朱家五台区公变	200	11.99	156.02	156.02	未进入负面清单	否	无	
651	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线90号红卫分19号红卫二队公变	400	11.97	312.12	312.12	未进入负面清单	否	无	
652	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV大队分	10kV大队分27#柱上变压器(常家四台)1	200	11.93	156.14	156.14	未进入负面清单	否	无	
653	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线丰收二站支20号后幺二台区公变	100	11.93	78.07	78.07	未进入负面清单	否	无	
654	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	10kV喜景线56号雷家棚菜分01雷家二组支19号雷家二组公变	315	11.9	246.015	246.015	未进入负面清单	否	无	
655	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线坨子分44号坨子五队台区公变	400	11.87	312.52	312.52	未进入负面清单	否	无	
656	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线126号唐家台区公变	315	11.8	246.33	246.33	未进入负面清单	否	无	
657	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线24号粮库32#变台公变	400	11.77	312.92	312.92	未进入负面清单	否	无	

658	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前腰分48号后幺九台区公变	200	11.77	156.46	156.46	未进入负面清单	否	无	
659	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线81号东么棚菜2号公变	160	11.76	125.184	125.184	未进入负面清单	否	无	
660	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线八间三分支23号八间三队公变	200	11.75	156.5	156.5	未进入负面清单	否	无	
661	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线134号宗家分16热河三台区公变	400	11.72	313.12	313.12	未进入负面清单	否	无	
662	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	kV喜棵线48号张荒四组分10号张荒四组支06号张荒四组公	200	11.58	156.84	156.84	未进入负面清单	否	无	
663	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线高家分支24号蔡家42#变台公变	200	11.54	156.92	156.92	未进入负面清单	否	无	
664	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线70号后杨南台区公变	400	11.53	313.88	313.88	未进入负面清单	否	无	
665	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线尖台子六组支03号尖台子6、7台区公变	400	11.46	314.16	314.16	未进入负面清单	否	无	
666	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜南线	10kV甜南线三分二支右支25号南郭综合公共台区公变	400	11.45	314.2	314.2	未进入负面清单	否	无	
667	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线周家53#台分支04号周家村53#变台公变	200	11.31	157.38	157.38	未进入负面清单	否	无	
668	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚4—1母线段间隔配电变压器	630	11.29	495.873	495.873	未进入负面清单	否	无	
669	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线双井子六队支21号双井子六队公变	200	11.26	157.48	157.48	未进入负面清单	否	无	
670	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线042钢窗厂分台区公变	400	11.25	315	315	未进入负面清单	否	无	
671	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线097东郭二台区公变	400	11.24	315.04	315.04	未进入负面清单	否	无	
672	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台子3号井分16号公共台区变压器	100	11.21	78.79	78.79	未进入负面清单	否	无	
673	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	景泰城小区2号	景泰城小区2号配变电站母线段间隔配电变压器	630	11.16	496.692	496.692	未进入负面清单	否	无	
674	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	kV大绕线92号四台子分35号北楼支03号四台子北楼综合公	400	11.1	315.6	315.6	未进入负面清单	否	无	
675	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线150号钱家九组台区公变	100	11.04	78.96	78.96	未进入负面清单	否	无	
676	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线东部新城小区3号箱变第一间隔配电变压器	400	11.02	315.92	315.92	未进入负面清单	否	无	
677	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线78号九台子六组分03号九台子六组公变	400	11.02	315.92	315.92	未进入负面清单	否	无	
678	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家四电分08段家四台区公变	200	11.02	157.96	157.96	未进入负面清单	否	无	
679	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈油线	10kV陈油线140号园林二台01号园林二台公变	200	10.97	158.06	158.06	未进入负面清单	否	无	
680	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线66号后杨北台区公变	400	10.97	316.12	316.12	未进入负面清单	否	无	
681	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线08号招待所分03号招待所北台区公变	400	10.95	316.2	316.2	未进入负面清单	否	无	
682	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线32号双井子分69号双井子大队公变	200	10.94	158.12	158.12	未进入负面清单	否	无	
683	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线141号红峰西台区公变	100	10.91	79.09	79.09	未进入负面清单	否	无	
684	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线48号吴家铺分59号吴家铺二台公变	200	10.87	158.26	158.26	未进入负面清单	否	无	
685	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线122号钱家一组分19号钱家二组台区公变	400	10.84	316.64	316.64	未进入负面清单	否	无	
686	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥2#箱变	凤凰桥2#箱变2#变压器	400	10.83	316.68	316.68	未进入负面清单	否	无	
687	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线7号陈家村台公变	200	10.79	158.42	158.42	未进入负面清单	否	无	

688	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线敬老院分11号敬老院综合台区公变	100	10.79	79.21	79.21	未进入负面清单	否	无	
689	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	盘锦隆房地产开发有限公司（水岸雅居6-1）配变电站母线间隔配电	630	10.79	499.023	499.023	未进入负面清单	否	无	
690	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线22号路东分20号南家属宅03号南家属台区公变	400	10.75	317	317	未进入负面清单	否	无	
691	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线拉拉三分02号拉拉三组公变	400	10.74	317.04	317.04	未进入负面清单	否	无	
692	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线孙家分62号西灰七台区公变	200	10.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	无	
693	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线164号三家子分29号朱家三队公变	400	10.67	317.32	317.32	未进入负面清单	否	无	
694	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线129号郭家棚菜区分09号郭家棚菜区1号公变	80	10.66	63.472	63.472	未进入负面清单	否	无	
695	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线中学分09号泥浆泵散户公变	400	10.61	317.56	317.56	未进入负面清单	否	无	
696	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	大连银龙房屋开发有限公司(学府名城一区)1-1母线间隔配电	630	10.61	500.157	500.157	未进入负面清单	否	无	
697	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线冉荒分31号南关五队公变	160	10.5	127.2	127.2	未进入负面清单	否	无	
698	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家一组分12号张家七台公变	200	10.5	159	159	未进入负面清单	否	无	
699	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线马家二组分14号马家二组公变	400	10.45	318.2	318.2	未进入负面清单	否	无	
700	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家大棚分22号张家大棚1#台区公变	100	10.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	无	
701	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线125号鲜峰综合公共台区公变	160	10.37	127.408	127.408	未进入负面清单	否	无	
702	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线36号小台湾公变	400	10.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	无	
703	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈油线	10kV陈油线113号郎家二台公变	400	10.3	318.8	318.8	未进入负面清单	否	无	
704	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线十分9号屯南水田台区公变	100	10.3	79.7	79.7	未进入负面清单	否	无	
705	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线古城子分大棚支古城子9号台1台区	400	10.29	318.84	318.84	未进入负面清单	否	无	
706	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线61号前龚分110号龚屯西台区公变	400	10.28	318.88	318.88	未进入负面清单	否	无	
707	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线前屯分19号前屯村公变	200	10.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	无	
708	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线孙家四组分04孙家四组公变	400	10.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	无	
709	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城二区)1-2配变电站母线间隔配电	630	10.24	502.488	502.488	未进入负面清单	否	无	
710	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线59号分1号郭屯村南台区公变	100	10.23	79.77	79.77	未进入负面清单	否	无	
711	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线70号科技园分01号七棵科技园公变	400	10.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	无	
712	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线74号九台子五组台区公变	315	10.16	251.496	251.496	未进入负面清单	否	无	
713	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分119号双桥一组一号综合台公变	400	10.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	无	
714	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线117马架子一队分11号马架子一队公变	200	10.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	无	
715	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈佔线	10kV陈佔线60号韩家二台公变	400	10.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	无	
716	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线(下线)18号综合二公变	400	10.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	无	
717	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线137号富家棚菜区3号公变	200	10.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	无	

718	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线四分二支06号小占台区公变	400	10.01	319.96	319.96	未进入负面清单	否	无	
719	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古大线	10kV古大线王君桥分李家村 59#公变	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	
720	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号四合一台分08号四合一台区公变	315	9.99	252.0315	252.0315	未进入负面清单	否	无	
721	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线双井子二队支 05号双井子二队公变	400	9.96	320.16	320.16	未进入负面清单	否	无	
722	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线66号庙沟分10号庙沟村台区公变	200	9.96	160.08	160.08	未进入负面清单	否	无	
723	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线157号白家分40号白家一二队公变	400	9.93	320.28	320.28	未进入负面清单	否	无	
724	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居6-2）配变电站母线间隔	630	9.9	504.63	504.63	未进入负面清单	否	无	
725	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线157号白家分03号朱二支03号朱家一队公变	400	9.86	320.56	320.56	未进入负面清单	否	无	
726	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线161号大金北2台区公变	400	9.86	320.56	320.56	未进入负面清单	否	无	
727	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线130号敬老院分41号郑屯分3号郑屯分台区公变	400	9.8	320.8	320.8	未进入负面清单	否	无	
728	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥4-1	水岸蓝桥4-1母线间隔配电变压器	500	9.8	401	401	未进入负面清单	否	无	
729	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线镁砂厂分10号农场一台区公变	200	9.73	160.54	160.54	未进入负面清单	否	无	
730	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线中学分新区支 01新区台区公变	400	9.72	321.12	321.12	未进入负面清单	否	无	
731	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线工商分工处支 01施工处分台区公变	400	9.68	321.28	321.28	未进入负面清单	否	无	
732	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	0kV沙尖线134号宗家分16号热河台支09号热河一台区公变	400	9.6	321.6	321.6	未进入负面清单	否	无	
733	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑4-2配电变压器	400	9.57	321.72	321.72	未进入负面清单	否	无	
734	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈估线	10kV陈估线42号韩家一台公变	315	9.55	253.4175	253.4175	未进入负面清单	否	无	
735	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线太平五队分6号太平五台公变	50	9.55	40.225	40.225	未进入负面清单	否	无	
736	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线南站分6号三台子二队公变	400	9.51	321.96	321.96	未进入负面清单	否	无	
737	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑3-2配电变压器	400	9.51	321.96	321.96	未进入负面清单	否	无	
738	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居5-1）配变电站母线间隔	630	9.5	507.15	507.15	未进入负面清单	否	无	
739	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线六间大棚分05号六间大棚台区公变	50	9.48	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	
740	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线166号高家村分11号高家二台区公变	400	9.45	322.2	322.2	未进入负面清单	否	无	
741	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号向阳分52号张家大队公变	100	9.44	80.56	80.56	未进入负面清单	否	无	
742	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居4-1）配变电站母线间隔	630	9.43	507.591	507.591	未进入负面清单	否	无	
743	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线093孙家五组公变	200	9.4	161.2	161.2	未进入负面清单	否	无	
744	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居2-1）配变电站母线间隔	630	9.4	507.78	507.78	未进入负面清单	否	无	
745	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线夏家23#台分支08夏家23#变台公变	400	9.37	322.52	322.52	未进入负面清单	否	无	
746	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线94号楼台二队公变	400	9.34	322.64	322.64	未进入负面清单	否	无	
747	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线83号李家村47#变台公变	400	9.34	322.64	322.64	未进入负面清单	否	无	

748	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居3-2）配变电站母线间隔	630	9.34	508.158	508.158	未进入负面清单	否	无	
749	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古二线	10kV古二线14号拉拉68号台区分5号拉拉68公变	400	9.31	322.76	322.76	未进入负面清单	否	无	
750	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居1-2）配变电站母线间隔	630	9.28	508.536	508.536	未进入负面清单	否	无	
751	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太张线	10kV太张线张家五队分3号张家五队公变	200	9.26	161.48	161.48	未进入负面清单	否	无	
752	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线仙水分65号仙水八队公变	200	9.23	161.54	161.54	未进入负面清单	否	无	
753	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居1-1）配变电站母线间隔	630	9.21	508.977	508.977	未进入负面清单	否	无	
754	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线131号黑于分41号孙庄北支04号拉拉孙庄公变	400	9.16	323.36	323.36	未进入负面清单	否	无	
755	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太张线	10kV太张线仙水二队分01号仙水二队公变	315	9.16	254.646	254.646	未进入负面清单	否	无	
756	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_阳光尚	YHG_阳光尚城4#母线间隔配电变压器	630	9.16	509.292	509.292	未进入负面清单	否	无	
757	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	苇乡新城2-2	苇乡新城2-2号间隔配电变压器	400	9.14	323.44	323.44	未进入负面清单	否	无	
758	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线134号三台子八队分公变	100	9.09	80.91	80.91	未进入负面清单	否	无	
759	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	沙尖线尖子村支29号尖台子二组支05号尖台子2、3台区	400	9.07	323.72	323.72	未进入负面清单	否	无	
760	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线22号果园分14号果园台区公变	200	9.06	161.88	161.88	未进入负面清单	否	无	
761	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线七棵一组棚莱支14号七棵一组棚莱公变	200	8.97	162.06	162.06	未进入负面清单	否	无	
762	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古粮线钢厂分医	古粮线钢厂分医苑小区箱变第一间隔配电变压器	400	8.97	324.12	324.12	未进入负面清单	否	无	
763	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线152号望宝盖分05号望宝盖西台区公变	315	8.96	255.276	255.276	未进入负面清单	否	无	
764	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥4#箱变	凤凰桥4#箱变1#变压器	400	8.96	324.16	324.16	未进入负面清单	否	无	
765	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线站前37#台分支0137#变台公变	400	8.95	324.2	324.2	未进入负面清单	否	无	
766	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线150号林家大队公变	400	8.94	324.24	324.24	未进入负面清单	否	无	
767	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线兴安七组分20兴安七组公变	400	8.94	324.24	324.24	未进入负面清单	否	无	
768	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	10kV喜景线65号雷家五组公变	315	8.94	255.339	255.339	未进入负面清单	否	无	
769	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线03号中学综合公变	200	8.91	162.18	162.18	未进入负面清单	否	无	
770	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线陈家三分05号陈家三台公变	400	8.88	324.48	324.48	未进入负面清单	否	无	
771	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线04号乡政府分10号喜彬乡政府综合公变	200	8.87	162.26	162.26	未进入负面清单	否	无	
772	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线73号马架子六队支10号马架子六队公变	100	8.81	81.19	81.19	未进入负面清单	否	无	
773	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线99号九台子一九分14号九台子一九公变	400	8.8	324.8	324.8	未进入负面清单	否	无	
774	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线34号沙岭一台区公变	400	8.79	324.84	324.84	未进入负面清单	否	无	
775	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线65号边东棚莱一分01号边东棚莱一号公变	80	8.78	64.976	64.976	未进入负面清单	否	无	
776	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太鲜支01号鲜族村台区公变	200	8.77	162.46	162.46	未进入负面清单	否	无	
777	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线(下线)16号综合一公变	400	8.73	325.08	325.08	未进入负面清单	否	无	

778	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胜线	10kV大胜线如家物业分03如家物业公变	250	8.72	203.2	203.2	未进入负面清单	否	无	
779	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥4#箱变	凤凰桥4#箱变2#变压器	400	8.67	325.32	325.32	未进入负面清单	否	无	
780	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线142号望宝盖东台区公变	400	8.64	325.44	325.44	未进入负面清单	否	无	
781	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线146号高家四八分01号高家四台区公变	400	8.6	325.6	325.6	未进入负面清单	否	无	
782	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	80#台分06	80#台分06#(80台)	315	8.57	256.5045	256.5045	未进入负面清单	否	无	
783	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线119号于家四组公变	400	8.55	325.8	325.8	未进入负面清单	否	无	
784	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	0kV胜利线126号赵木分11号赵木北支30号赵木北台区公变	400	8.5	326	326	未进入负面清单	否	无	
785	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡工线	10kV胡工线29号胡家粮库分05号粮库北台区公变	160	8.47	130.448	130.448	未进入负面清单	否	无	
786	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前腰一组分4号前么一台区公变	200	8.47	163.06	163.06	未进入负面清单	否	无	
787	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居2-2）配变电站母线间隔	630	8.4	514.08	514.08	未进入负面清单	否	无	
788	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线主干106号杆	200	8.36	163.28	163.28	未进入负面清单	否	无	
789	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	0kV沙南线24号三台大棚西分13号三台子大棚西照台区公变	400	8.36	326.56	326.56	未进入负面清单	否	无	
790	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线32号双井子分78号鸡舍支16号鸡舍综合台公变	100	8.35	81.65	81.65	未进入负面清单	否	无	
791	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	V沙工线23号三河五组分08号三河一组支02号三河一台区公变	200	8.3	163.4	163.4	未进入负面清单	否	无	
792	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线73号马架子五队支16号马架子五队公变	400	8.29	326.84	326.84	未进入负面清单	否	无	
793	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线13号白段东分01号白段东二台区公变	400	8.29	326.84	326.84	未进入负面清单	否	无	
794	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线六间房2号井分02号公共台区变压器	100	8.23	81.77	81.77	未进入负面清单	否	无	
795	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线市场支6号市场二公变	400	8.16	327.36	327.36	未进入负面清单	否	无	
796	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高家组	10kV高家组分19#(蔡家村东大棚)	100	7.95	82.05	82.05	未进入负面清单	否	无	
797	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家分43号张家二台公变	200	7.95	164.1	164.1	未进入负面清单	否	无	
798	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线131#夏家大棚北台区公变	315	7.93	258.5205	258.5205	未进入负面清单	否	无	
799	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线142号高家3、7台区公变	400	7.84	328.64	328.64	未进入负面清单	否	无	
800	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线110号烟里一队二台分05号烟里一队二台公变	400	7.83	328.68	328.68	未进入负面清单	否	无	
801	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线79号孟家一台区公变	200	7.74	164.52	164.52	未进入负面清单	否	无	
802	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线十二分14号大羊北台区公变	315	7.73	259.1505	259.1505	未进入负面清单	否	无	
803	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线三井眼分13号杜家一台公变	50	7.72	41.14	41.14	未进入负面清单	否	无	
804	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	农垦佳苑二期箱	农垦佳苑二期箱变变压器	630	7.71	518.427	518.427	未进入负面清单	否	无	
805	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线古城子分大棚支古城子9号台2台区	400	7.68	329.28	329.28	未进入负面清单	否	无	
806	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线186号林家一队公变	400	7.66	329.36	329.36	未进入负面清单	否	无	
807	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂四组支23号鸭厂四台区公变	400	7.64	329.44	329.44	未进入负面清单	否	无	

808	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线兴安七组分兴安五组支 02兴安五组公变	400	7.6	329.6	329.6	未进入负面清单	否	无	
809	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线27号台分05号五台子27#变台公变	400	7.55	329.8	329.8	未进入负面清单	否	无	
810	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	水韵雅居4#商	水韵雅居4#商网变压器间隔配电变压器	315	7.54	259.749	259.749	未进入负面清单	否	无	
811	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线126号赵木分15号T接01号赵木西公变	400	7.49	330.04	330.04	未进入负面清单	否	无	
812	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居3-1）配变电站母线间隔配	630	7.44	520.128	520.128	未进入负面清单	否	无	
813	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线杜家六台分04号杜家六台公变	200	7.4	165.2	165.2	未进入负面清单	否	无	
814	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古大线	10kV古大线王君桥分前进组支 2458#台区公变	200	7.33	165.34	165.34	未进入负面清单	否	无	
815	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线四合六组分13号四合六照台区公变	400	7.33	330.68	330.68	未进入负面清单	否	无	
816	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线中学分马季支 03示范场2台区分台公变	100	7.32	82.68	82.68	未进入负面清单	否	无	
817	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线二十家子分04号二家子综合公共台区公变	160	7.31	132.304	132.304	未进入负面清单	否	无	
818	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线郑家大棚分05郑家大棚公变	200	7.28	165.44	165.44	未进入负面清单	否	无	
819	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线134号宗家分64号宗家二五组支05号宗家二台区公变	400	7.19	331.24	331.24	未进入负面清单	否	无	
820	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西灰分66号拉拉六台区公变	400	7.17	331.32	331.32	未进入负面清单	否	无	
821	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线157号白家分26号加油站支15号二夹村大棚台区公变	200	7.15	165.7	165.7	未进入负面清单	否	无	
822	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线西五台分11号五台子25#变台公变	400	7.12	331.52	331.52	未进入负面清单	否	无	
823	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线157号北郑家四组公变	400	7.07	331.72	331.72	未进入负面清单	否	无	
824	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居5-2）配变电站母线间隔配	630	7.07	522.459	522.459	未进入负面清单	否	无	
825	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线中心医院分06高升中心医院公变	200	7.06	165.88	165.88	未进入负面清单	否	无	
826	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线于家五组分一组支4号于家二组公变	400	7.03	331.88	331.88	未进入负面清单	否	无	
827	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线19号三河五组二台分01号三河五组二台公变	200	7.02	165.96	165.96	未进入负面清单	否	无	
828	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线183号五台子28#变台公变	400	6.84	332.64	332.64	未进入负面清单	否	无	
829	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线211号朱家四队公变	400	6.83	332.68	332.68	未进入负面清单	否	无	
830	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线（右线）45号荣华楼家属房公变	400	6.8	332.8	332.8	未进入负面清单	否	无	
831	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线114孙家一组公变	400	6.79	332.84	332.84	未进入负面清单	否	无	
832	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线四合村台区分支01号四合村照台区公变	400	6.78	332.88	332.88	未进入负面清单	否	无	
833	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号向阳分76号圈河大队公变	400	6.74	333.04	333.04	未进入负面清单	否	无	
834	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线后腰八组支18号后腰八台区公变	400	6.74	333.04	333.04	未进入负面清单	否	无	
835	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线54号陈家分17号陈家一台支04号陈家一台台区公变	400	6.72	333.12	333.12	未进入负面清单	否	无	
836	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台子五组支17号三台子五台区公变	400	6.72	333.12	333.12	未进入负面清单	否	无	
837	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥5#箱变	凤凰桥5#箱变2#变压器	400	6.71	333.16	333.16	未进入负面清单	否	无	

838	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线西湖分18号西湖五队台区公变	400	6.7	333.2	333.2	未进入负面清单	否	无	
839	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	产业园综合柱上	产业园综合柱上变压器	200	6.7	166.6	166.6	未进入负面清单	否	无	
840	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线161号朱二分05号朱家二台区公变	400	6.69	333.24	333.24	未进入负面清单	否	无	
841	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线于家五组分14+1号于家三组公变	400	6.69	333.24	333.24	未进入负面清单	否	无	
842	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线218号西分01号周电东台区公变	200	6.66	166.68	166.68	未进入负面清单	否	无	
843	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	水韵雅居3#商	水韵雅居3#商网变压器间隔配电变压器	315	6.63	262.6155	262.6155	未进入负面清单	否	无	
844	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	10kV喜景线122号雷家七组分02号雷家七组公变	100	6.62	83.38	83.38	未进入负面清单	否	无	
845	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线一分01号后地台区公变	400	6.61	333.56	333.56	未进入负面清单	否	无	
846	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线五分27号王电居委会台区公变	200	6.61	166.78	166.78	未进入负面清单	否	无	
847	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_盘锦鼎隆	隆房地产开发有限公司（水岸雅居4-2）配变电站母线间隔	630	6.6	525.42	525.42	未进入负面清单	否	无	
848	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线林场分02号县林场台区公变	100	6.59	83.41	83.41	未进入负面清单	否	无	
849	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂二组支7号鸭厂二台区公变	400	6.58	333.68	333.68	未进入负面清单	否	无	
850	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线39号四合果园照台区公变	400	6.53	333.88	333.88	未进入负面清单	否	无	
851	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线八里大棚支14号八里大棚公变	100	6.52	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	
852	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线31号沙岭六组分04号沙岭6-2台公变	400	6.49	334.04	334.04	未进入负面清单	否	无	
853	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	YHG_裕民花	YHG_裕民花园小区3号配电变压器	500	6.44	417.8	417.8	未进入负面清单	否	无	
854	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线七分5后杨村水田台区公变	160	6.43	133.712	133.712	未进入负面清单	否	无	
855	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线117马架子一队分19号马架子一队分台公变	400	6.4	334.4	334.4	未进入负面清单	否	无	
856	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线162号拉拉一台台区公变	400	6.4	334.4	334.4	未进入负面清单	否	无	
857	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线景湖小区2号箱变第一间隔配电变压器	315	6.36	263.466	263.466	未进入负面清单	否	无	
858	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV周家大	10kV周家大棚分18#(周家大棚)	50	6.36	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	
859	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线114号西岭台区公变	200	6.32	167.36	167.36	未进入负面清单	否	无	
860	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线23号马道口分13号郑坨子支17号郑坨子台区公变	200	6.26	167.48	167.48	未进入负面清单	否	无	
861	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线134号宗家分37号热河四台区公变	400	6.26	334.96	334.96	未进入负面清单	否	无	
862	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线尖台子八组支02号尖台子8、10台区公变	400	6.26	334.96	334.96	未进入负面清单	否	无	
863	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	新县城农垦佳苑	新县城农垦佳苑4-1配电变压器	400	6.25	335	335	未进入负面清单	否	无	
864	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号向阳分62号张家一队公变	400	6.15	335.4	335.4	未进入负面清单	否	无	
865	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	学府名城二期2	学府名城二期2#配电变压器	400	6.15	335.4	335.4	未进入负面清单	否	无	
866	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线工商分08工商台区公变	200	6.11	167.78	167.78	未进入负面清单	否	无	
867	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太鲜分太五支2号五户村台区公变	200	6.1	167.8	167.8	未进入负面清单	否	无	

868	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西灰分25号西灰四照台区公变	400	6.08	335.68	335.68	未进入负面清单	否	无	
869	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	10kV喜景线56号雷家棚菜分20号雷家村棚菜公变	315	6.07	264.3795	264.3795	未进入负面清单	否	无	
870	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥1#箱变	凤凰桥1#箱变2#变压器	400	6.07	335.72	335.72	未进入负面清单	否	无	
871	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线四家六分05号四家六台公变	200	6.05	167.9	167.9	未进入负面清单	否	无	
872	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线36号刘家村前杨铺大棚公变	200	6.05	167.9	167.9	未进入负面清单	否	无	
873	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线110号博亚分13号常电5号台区公变	100	6.05	83.95	83.95	未进入负面清单	否	无	
874	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家五组分22号北郑家五组公变	400	5.97	336.12	336.12	未进入负面清单	否	无	
875	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线22号路东分07号沟北南支03号沟北南台区公变	50	5.96	42.02	42.02	未进入负面清单	否	无	
876	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线32号双井子分89号双井子一队公变	400	5.93	336.28	336.28	未进入负面清单	否	无	
877	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西灰分20号西灰一照台区公变	400	5.89	336.44	336.44	未进入负面清单	否	无	
878	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线88号陈家六分13号陈家六台区公变	400	5.86	336.56	336.56	未进入负面清单	否	无	
879	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线32号T接04号石山村5号公变	400	5.81	336.76	336.76	未进入负面清单	否	无	
880	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台子四组支21号四组二台公变	400	5.74	337.04	337.04	未进入负面清单	否	无	
881	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线47号园林组分03号园林组公变	400	5.74	337.04	337.04	未进入负面清单	否	无	
882	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线96号太平种子队棚菜台区公变	400	5.72	337.12	337.12	未进入负面清单	否	无	
883	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	雍德四合1#箱	雍德四合1#箱变1#配电变压器	500	5.72	421.4	421.4	未进入负面清单	否	无	
884	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	0kV沙尖线134号宗家分16号热河台支08号热河二台区公变	400	5.71	337.16	337.16	未进入负面清单	否	无	
885	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线于家一组分5号于家一组公变	400	5.68	337.28	337.28	未进入负面清单	否	无	
886	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	雍德四合3#箱	雍德四合3#箱变1#配电变压器	500	5.64	421.8	421.8	未进入负面清单	否	无	
887	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线二分2镇内1号公变	400	5.63	337.48	337.48	未进入负面清单	否	无	
888	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线25号于家分77号于家二组公变	200	5.61	168.78	168.78	未进入负面清单	否	无	
889	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路二	10kV新路二线广达公馆3号箱变第二间隔配电变压器	400	5.61	337.56	337.56	未进入负面清单	否	无	
890	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线主干115#（夏家大棚）	400	5.59	337.64	337.64	未进入负面清单	否	无	
891	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线三台子棚菜分三台子棚菜公变	250	5.58	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	
892	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	盘山县交警队配	盘山县交警队配变电站母线间隔配电变压器	630	5.58	531.846	531.846	未进入负面清单	否	无	
893	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线六间房3号井公共台区变压器	100	5.55	84.45	84.45	未进入负面清单	否	无	
894	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线九分4占电东台区公变	315	5.53	266.0805	266.0805	未进入负面清单	否	无	
895	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线大岗子二组分二台支08号大岗子二队二台公变	100	5.49	84.51	84.51	未进入负面清单	否	无	
896	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线155号拉拉二台区公变	400	5.47	338.12	338.12	未进入负面清单	否	无	
897	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统一分69号统一八台区公变	400	5.35	338.6	338.6	未进入负面清单	否	无	

898	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线134号三台子台区公变	400	5.33	338.68	338.68	未进入负面清单	否	无	
899	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古五线主干80	古五线主干80#(收费站大棚)	400	5.24	339.04	339.04	未进入负面清单	否	无	
900	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	kV沙尖线尖台子村支29号台子一组支14号尖台子一台区公	200	5.21	169.58	169.58	未进入负面清单	否	无	
901	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太张线	10kV太张线40+1仙水二组棚菜台区公变	400	5.18	339.28	339.28	未进入负面清单	否	无	
902	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线48号吴家铺分52号吴家铺公变	200	5.15	169.7	169.7	未进入负面清单	否	无	
903	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线分支6+1号综合三公变	400	5.11	339.56	339.56	未进入负面清单	否	无	
904	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线河西大棚分07号后屯大棚公变	200	5.11	169.78	169.78	未进入负面清单	否	无	
905	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	水韵雅居1#商	水韵雅居1#商网变压器间隔配电变压器	315	5.09	267.4665	267.4665	未进入负面清单	否	无	
906	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线拉拉五组公变	400	5.03	339.88	339.88	未进入负面清单	否	无	
907	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线12号郑家分26号分得胜21号机井公变	200	4.97	170.06	170.06	未进入负面清单	否	无	
908	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线94号楼台一队分10号楼台一队公变	400	4.97	340.12	340.12	未进入负面清单	否	无	
909	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线六间房1号井分01号公共台区变压器	100	4.96	85.04	85.04	未进入负面清单	否	无	
910	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号九台大棚分14号九台子3组大棚2台公变	400	4.93	340.28	340.28	未进入负面清单	否	无	
911	国网盘山县供电公司	东郭66kV变电站	10kV胜高线	10kV胜高线高干分23号高干居委会变压器	200	4.87	170.26	170.26	未进入负面清单	否	无	
912	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_华发新城	LS_华发新城2号箱变2#变压器	630	4.86	536.382	536.382	未进入负面清单	否	无	
913	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线东常支05号常电东三台区公变	200	4.83	170.34	170.34	未进入负面清单	否	无	
914	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线150号晏电一台区公变	200	4.72	170.56	170.56	未进入负面清单	否	无	
915	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈油线	10kV陈油线40号陈家卫生院分01号陈家医院台区公变	200	4.58	170.84	170.84	未进入负面清单	否	无	
916	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线108右分02号东升水田台区公变	100	4.58	85.42	85.42	未进入负面清单	否	无	
917	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分绕阳水田支8绕阳水田综合公变	100	4.57	85.43	85.43	未进入负面清单	否	无	
918	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线80号二台子棚菜区1号公变	80	4.57	68.344	68.344	未进入负面清单	否	无	
919	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线郑家七五组分15号郑家五台区公变	400	4.56	341.76	341.76	未进入负面清单	否	无	
920	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线陆家一组分04号陆家一组公变	400	4.56	341.76	341.76	未进入负面清单	否	无	
921	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线富家棚菜7号分15号富家棚菜7号公变	160	4.53	136.752	136.752	未进入负面清单	否	无	
922	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	kV古五线兴牧北养鸡厂分七台子胜利屯大棚支06#(胜利大	200	4.5	171	171	未进入负面清单	否	无	
923	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线电信分03文化站台区公变	250	4.49	213.775	213.775	未进入负面清单	否	无	
924	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线太平四队分06号太平三队公变	400	4.49	342.04	342.04	未进入负面清单	否	无	
925	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	kV胡甜线131号黑子分41号孙庄南支06号拉拉孙庄三队公	400	4.42	342.32	342.32	未进入负面清单	否	无	
926	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂四组支6号鸭厂三台区公变	400	4.42	342.32	342.32	未进入负面清单	否	无	
927	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线88号太平种子队公变	200	4.41	171.18	171.18	未进入负面清单	否	无	

928	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线冉荒分南关六队支03号南关六队公变	200	4.39	171.22	171.22	未进入负面清单	否	无	
929	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线泵站分收费站支07号粮库东台区公变	400	4.33	342.68	342.68	未进入负面清单	否	无	
930	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线青沙分八一水库支14号青沙南台区公变	400	4.26	342.96	342.96	未进入负面清单	否	无	
931	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家八组分06号张家八台公变	200	4.2	171.6	171.6	未进入负面清单	否	无	
932	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线东郭2分01东郭2分台区公变	400	4.19	343.24	343.24	未进入负面清单	否	无	
933	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	沙工线23号马道口分13号郑坨子支7号三河四组二号台区公变	400	4.16	343.36	343.36	未进入负面清单	否	无	
934	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西灰分08号西灰八照台区公变	400	4.15	343.4	343.4	未进入负面清单	否	无	
935	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线16号三棵四队分16号三棵四队综合公变	200	4.14	171.72	171.72	未进入负面清单	否	无	
936	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线96号东么棚菜区3号公变	160	3.93	137.712	137.712	未进入负面清单	否	无	
937	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥2#箱变	凤凰桥2#箱变1#变压器	400	3.74	345.04	345.04	未进入负面清单	否	无	
938	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线鲜族分01号鲜族台区公变	200	3.65	172.7	172.7	未进入负面清单	否	无	
939	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线147号太平村机井7号变压器	100	3.65	86.35	86.35	未进入负面清单	否	无	
940	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线25号于家分47号于家三组支09号公变	400	3.65	345.4	345.4	未进入负面清单	否	无	
941	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线144号晏电二台公变	200	3.64	172.72	172.72	未进入负面清单	否	无	
942	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线刘三台分17刘三一分台区公变	200	3.55	172.9	172.9	未进入负面清单	否	无	
943	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线中学分05号太平一台公变	160	3.53	138.352	138.352	未进入负面清单	否	无	
944	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线99号九分子二组支16号九台二组公变	100	3.4	86.6	86.6	未进入负面清单	否	无	
945	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	大胡线24号得胜分12号郑家支10号机井支01号得胜15号机井支01号公变	50	3.37	43.315	43.315	未进入负面清单	否	无	
946	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线技校支2号统一村张四家子桥台区公变	200	3.3	173.4	173.4	未进入负面清单	否	无	
947	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	坝长线116号向阳分48+1号张家大棚支25号张家大棚台区公变	200	3.18	173.64	173.64	未进入负面清单	否	无	
948	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号四合四组支17号四合七台区公变	400	3.17	347.32	347.32	未进入负面清单	否	无	
949	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	YHG_古城子	YHG_古城子七台子大棚主变	400	3.13	347.48	347.48	未进入负面清单	否	无	
950	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线盘山线自来水公司支11号杜家七台区公变	100	3.12	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	
951	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	高文线237号四台果园分10号文奎1井支04号文奎一台台区公变	200	3.1	173.8	173.8	未进入负面清单	否	无	
952	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北部分04号北郑棚菜台区公变	200	3.1	173.8	173.8	未进入负面清单	否	无	
953	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线188号大板五台区公变	100	3.1	86.9	86.9	未进入负面清单	否	无	
954	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥1#箱变	凤凰桥1#箱变1#变压器	400	3	348	348	未进入负面清单	否	无	
955	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	YHG_啦啦村	YHG_啦啦村2	100	2.9	87.1	87.1	未进入负面清单	否	无	
956	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线孙宝昌水田机井公变	100	2.87	87.13	87.13	未进入负面清单	否	无	
957	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线62号九台子五台公变	400	2.85	348.6	348.6	未进入负面清单	否	无	

958	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线统一二台区公变	400	2.85	348.6	348.6	未进入负面清单	否	无	
959	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家二组分16号郑家一组公变	400	2.83	348.68	348.68	未进入负面清单	否	无	
960	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线48号张荒四组分16号张荒四组棚菜台区公变	315	2.75	274.8375	274.8375	未进入负面清单	否	无	
961	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线117于树三台区公变	50	2.73	43.635	43.635	未进入负面清单	否	无	
962	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线于四分支3于树四台区公变	50	2.67	43.665	43.665	未进入负面清单	否	无	
963	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	郑家草场	郑家草场	100	2.67	87.33	87.33	未进入负面清单	否	无	
964	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线143号小荒水田分01号小荒水田公变	100	2.64	87.36	87.36	未进入负面清单	否	无	
965	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_华发新城	LS_华发新城3号箱变压器	630	2.61	550.557	550.557	未进入负面清单	否	无	
966	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线68号仙水台区	100	2.6	87.4	87.4	未进入负面清单	否	无	
967	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家二组分12号郑家二组公变	400	2.57	349.72	349.72	未进入负面清单	否	无	
968	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台子东大鹏支14号三台子大鹏台公变	400	2.55	349.8	349.8	未进入负面清单	否	无	
969	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	八一机井27号	八一机井27号	100	2.45	87.55	87.55	未进入负面清单	否	无	
970	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线48号菜市场支19号吴家村三台公变	200	2.42	175.16	175.16	未进入负面清单	否	无	
971	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	雍德四合2#箱	雍德四合2#箱变配电变压器	500	2.42	437.9	437.9	未进入负面清单	否	无	
972	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线103号八一机井5号变压器	100	2.39	87.61	87.61	未进入负面清单	否	无	
973	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线富家分机井支富家一井公共台区变压器	50	2.34	43.83	43.83	未进入负面清单	否	无	
974	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线237号四台子果园分15号四台子果园公变	100	2.33	87.67	87.67	未进入负面清单	否	无	
975	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太平95B机井支1号太平95B机井公变	100	2.29	87.71	87.71	未进入负面清单	否	无	
976	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10KV东升线	10KV东升线三牛场分22号常屯村机井4号公变	100	2.26	87.74	87.74	未进入负面清单	否	无	
977	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线104号楼台二台分02号楼台二台公变	200	2.26	175.48	175.48	未进入负面清单	否	无	
978	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	太平村机井39	太平村机井39号	100	2.19	87.81	87.81	未进入负面清单	否	无	
979	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kv太平线	10kv太平线143号太平村机井27号台区	100	2.16	87.84	87.84	未进入负面清单	否	无	
980	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城一区)3-1配变站母线间隔	630	2.16	553.392	553.392	未进入负面清单	否	无	
981	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	10kV冯新一	10kV冯新一(左线)101右13左40+1号拥军二队公变	200	2.13	175.74	175.74	未进入负面清单	否	无	
982	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家1号井分02号公共台区变压器	100	2.1	87.9	87.9	未进入负面清单	否	无	
983	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	LS_郑家四组	LS_郑家四组2号	100	2.1	87.9	87.9	未进入负面清单	否	无	
984	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线138号王启仁分08号王启仁1号机井公变	100	2.09	87.91	87.91	未进入负面清单	否	无	
985	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线70号马国江分15号尹久学水田机井公变	100	2.06	87.94	87.94	未进入负面清单	否	无	
986	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	大胡线24号得胜分12号郑家支18号机井支10号得胜13号机井	200	2.05	175.9	175.9	未进入负面清单	否	无	
987	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	太平线117号刘敏才机井支10号机井支9号苇田开发18号机井	100	2.05	87.95	87.95	未进入负面清单	否	无	

988	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线坨子站分59号坨子村大棚台区公变	200	2.04	175.92	175.92	未进入负面清单	否	无	
989	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线24号得胜分54号得胜北台综合公变	100	2.02	87.98	87.98	未进入负面清单	否	无	
990	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线孟凡志水田机井公变	100	2.01	87.99	87.99	未进入负面清单	否	无	
991	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线102号八一机井7号变压器	100	1.99	88.01	88.01	未进入负面清单	否	无	
992	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村机井38号公变	100	1.99	88.01	88.01	未进入负面清单	否	无	
993	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线黑鱼站分59号长发大棚台区公变	80	1.98	70.416	70.416	未进入负面清单	否	无	
994	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城二区)J4-2配变电站母线间隔	630	1.98	554.526	554.526	未进入负面清单	否	无	
995	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家一组分23号北郑家一组公变	80	1.97	70.424	70.424	未进入负面清单	否	无	
996	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线丰屯河南分1号丰屯河南井公变	400	1.95	352.2	352.2	未进入负面清单	否	无	
997	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线78号王军支6号王军机井公变	100	1.94	88.06	88.06	未进入负面清单	否	无	
998	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线143号尤强机井支10号尤强水田排水机井公变	100	1.93	88.07	88.07	未进入负面清单	否	无	
999	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线50号鲜族房后分2号鲜族房后井公变	100	1.92	88.08	88.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线马国江分56号王军机井支02号王军机井公变	100	1.91	88.09	88.09	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线火车站分支06+1火车站变台公变	400	1.91	352.36	352.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂一组支1号鸭子厂一台区公变	400	1.89	352.44	352.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线北郑家一组分3+1号北郑家二组公变	400	1.87	352.52	352.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线92号四台子24号养殖场10号机井分01号公变	50	1.86	44.07	44.07	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	0kV大绕线110号小荒分14号小荒二台支03号小荒二台公变	80	1.85	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线79号刘铁分07号刘祥志水田机井公变	100	1.84	88.16	88.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	胜利线90号红卫棚菜支05号石山1号棚菜支09号石山1台区	100	1.82	88.18	88.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	kV沙尖线宗家一六组支15号大棚支09号宗家一大棚台区公	315	1.79	277.8615	277.8615	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线26号张荒十台公变	100	1.79	88.21	88.21	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线沙河居委会分8号沙河子居委会台区公变	200	1.77	176.46	176.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线15号西提分9号西提井公变	100	1.72	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线62号尹龙机井公变	100	1.71	88.29	88.29	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线军属分12号曹家一队台区公变	50	1.7	44.15	44.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家分121号新甸子四队公变	100	1.67	88.33	88.33	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号向阳分85号圈河西大棚公变	50	1.63	44.185	44.185	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线63号李抗机井公变	100	1.61	88.39	88.39	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线15号三组支2号三河三台区公变	200	1.6	176.8	176.8	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线56号九台子02号井分09号电井二台区公变	50	1.6	44.2	44.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线五三分支04号马丈房2台区公变	160	1.6	141.44	141.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线四家分45号四家村台公变	100	1.59	88.41	88.41	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线128号T接1号张文生水田排水机井公变	100	1.56	88.44	88.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台子一组分08号三台子一组公变	200	1.54	176.92	176.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城一区)4-1配变站母线间隔	630	1.52	557.424	557.424	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	高文线237号四台子果园分10号文奎2井支04号文奎二台区	50	1.5	44.25	44.25	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线鲜族东分1号鲜族东井公变	400	1.49	354.04	354.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线锦程果园支24号得胜村5号机井公变	50	1.48	44.26	44.26	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线29号棠树五台区公变	100	1.47	88.53	88.53	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV万金线	10kV万金线刘三村机井分13号刘三村机井公变	100	1.47	88.53	88.53	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线111号文奎棚菜区公变	160	1.46	141.664	141.664	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线37号牛厂支22号新区棚菜综合台区公变	100	1.44	88.56	88.56	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线79号张廷华水机井分41号张廷华水机井公变	100	1.4	88.6	88.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大丰线	10kV大丰线70号三连分03号三连井公变	100	1.39	88.61	88.61	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线79号大架子分11号太平八台子分06号太平八号公	100	1.37	88.63	88.63	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线东么分机井支38#右支10#东么五井变压器	50	1.36	44.32	44.32	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线海滨东分1号海滨东井公变	100	1.34	88.66	88.66	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线69号石山棚菜分07号石山村3号公变	100	1.34	88.66	88.66	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线04号医院台区公变	100	1.34	88.66	88.66	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线小板西综合分08号小板西综合台区公变	200	1.34	177.32	177.32	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线49号李曙光分31号李曙光机井公变	100	1.33	88.67	88.67	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线黑鱼站分刘家三队支01号刘家三队大棚台区公变	200	1.33	177.34	177.34	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠郝线	10kV棠郝线27号孟家大鹏分96号孟家大棚公变	400	1.31	354.76	354.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家分138号徐家大队公变	200	1.3	177.4	177.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线195号后电四台区公变	100	1.29	88.71	88.71	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高化线	10kV高化线4号南关二队分6号南关二台公变	200	1.29	177.42	177.42	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线2号家属房公变	200	1.25	177.5	177.5	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV十八号	10kV十八号线刘三村电井分2号刘三村电井公变	100	1.25	88.75	88.75	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线西三家一组分04西三家三组公变	50	1.25	44.375	44.375	未进入负 面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	0kV高南线65号菜园二台分14号高升村支14号高升一队公变	200	1.22	177.56	177.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线刘三新井支7号刘三新井公变	100	1.21	88.79	88.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线183号贾家四台公变	100	1.21	88.79	88.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线五分10+1号镇内5-1号台区公变	160	1.21	142.064	142.064	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线西三家四组分01西三家四组公变	50	1.18	44.41	44.41	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线16分5支3北井东台区公变	100	1.18	88.82	88.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜棵线	10kV喜棵线48号七颗二组棚菜分15号七棵二组公变	80	1.17	71.064	71.064	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线七分25号后羊西水田公变	200	1.17	177.66	177.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线70号东么棚菜区1号公变	400	1.16	355.36	355.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大丰线	10kV大丰线76号二连分1号二连井公变	100	1.14	88.86	88.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线前屯分11号前屯村一队公变	100	1.14	88.86	88.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线49号李曙光分12号李春山公变	200	1.13	177.74	177.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线49号常屯村机井3号公变	100	1.13	88.87	88.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线110号房东分13号付乐房东井公变	100	1.12	88.88	88.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	0kV高文线166号文奎二台分10号文奎村支01号文奎村公变	160	1.12	142.208	142.208	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线黑鱼站分114号黑鱼大棚台区公变	80	1.12	71.104	71.104	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线大羊村北水田井分10号公共台区变压器	100	1.11	88.89	88.89	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线226号周屯31机井公变	100	1.1	88.9	88.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	大仓线绕阳分112号绕阳五号水田支20号绕阳五号水田台区	100	1.09	88.91	88.91	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大丰线	10kV大丰线82号一连分2号一连井公变	100	1.09	88.91	88.91	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	0kV大胡线24号得胜分64号7号机井支04号得胜2号机井公变	200	1.09	177.82	177.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线得胜12号机井公变	50	1.08	44.46	44.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家站支02号徐家一队公变	100	1.07	88.93	88.93	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线三台六组分9号三台子六队公变	400	1.06	355.76	355.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线30+1号八间五台区公变	100	1.05	88.95	88.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大丰线	10kV大丰线80号刘三苇田井分09号刘三苇田井公变	100	1.04	88.96	88.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线179号旗东分16号红旗大棚2号台区	100	1.04	88.96	88.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜宝一	V喜宝一线79号经济区1号综合分01号经济区1号综合台区	100	1.04	88.96	88.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV石正线	10kV石正线41号草场综合台区（陈勇）公变	100	1.02	88.98	88.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线4号分4号于树电井4号台区公变	50	1.02	44.49	44.49	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线122号钱家一组分12号钱家三十组台区公变	100	1.02	88.98	88.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线42号镁砂分22号边东1井支04号边东1井公变	50	1.01	44.495	44.495	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线郑家七组分08号郑家七台区公变	400	1	356	356	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线218号杆东王福彬分19号大金棚菜10号公变	100	0.98	89.02	89.02	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线218号东王福彬分8号大金棚菜8号公变	100	0.97	89.03	89.03	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号张贵才支02号张贵才水田机井公变	100	0.97	89.03	89.03	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线新甸子一队支4号新甸子一队公变	400	0.96	356.16	356.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线31号客运站分03号沙岭二台区公变	200	0.96	178.08	178.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线78+1号太平十四台支06号太平十四台区公变	100	0.96	89.04	89.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线60号棚菜分05号边北棚菜二台公变	80	0.95	71.24	71.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线西三家棚菜分30西三家棚菜1#公变	400	0.95	356.2	356.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈大线	10kV陈大线04号陈家所二号公变	315	0.92	280.602	280.602	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线113号楼台村分04号楼台四台公变	80	0.92	71.264	71.264	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴粮线	10kV吴粮线郭家四组分12号郭家四组公变	400	0.92	356.32	356.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线徐家分135号徐家分四队二台区公变	200	0.91	178.18	178.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古大线	10kV古大线王君桥分55#支0655#台区公变	250	0.91	222.725	222.725	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	10kV甜台线63号二创综合二台分02号二创综合二台区公变	160	0.9	142.56	142.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线新荒西井支8号新荒西井公变	100	0.89	89.11	89.11	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线64号刘家三队台区公变	200	0.89	178.22	178.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线153号大金北一台区公变	200	0.89	178.22	178.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线左分15号于树道北二台区公变	200	0.88	178.24	178.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线172号高家大棚分33号高家大棚2#台区公变	50	0.87	44.565	44.565	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线46号机井公变	100	0.87	89.13	89.13	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前腰五组分8号前么四台区公变	400	0.87	356.52	356.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡军线	10kV胡军线成基大棚支07号城基大棚公变	100	0.86	89.14	89.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线97号钱家八组分09号公变	100	0.85	89.15	89.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线三棵四队分22号三棵四队北台区公变	100	0.84	89.16	89.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线48号菜市场支09号东坝墙子二台公变	50	0.82	44.59	44.59	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线64号三道分05号三道一队公变	250	0.82	222.95	222.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴粮线	10kV吴粮线郭家五组分2号郭家五组公变	400	0.82	356.72	356.72	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线七分15号后杨棚地台区公变	80	0.82	71.344	71.344	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜景线	10kV喜景线85号雷家养殖场分10号雷家十一组公变	80	0.81	71.352	71.352	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线218号东王福彬分10号大金81号机井公变	100	0.8	89.2	89.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家三组分03号张家三台公变	200	0.79	178.42	178.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜南线	10kV甜南线112号南锅综合三台区公变	100	0.79	89.21	89.21	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线峰东分20号红峰分场台区公变	400	0.78	356.88	356.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线42号双井子七队二分01号双井子七队二公变	50	0.77	44.615	44.615	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线詹屯村3号井分06号公共台区变压器	100	0.77	89.23	89.23	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	坝长线116号烟李分16号烟李大队二台03号烟李大队二台	200	0.76	178.48	178.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	高文线33号边北棚菜分12边北四台支15号边北棚菜三号台区	200	0.76	178.48	178.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线星南分02号红星分场台区公变	160	0.76	142.784	142.784	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线182号大金棚菜2号公变	100	0.75	89.25	89.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡甜线93号白	胡甜线93号白家分白家站支1号柱上变压器(白家大棚)	100	0.75	89.25	89.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线36号常屯村机井16号公变	100	0.73	89.27	89.27	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线古城子十三台区分支21号古城子10#变台公变	200	0.73	178.54	178.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠末线	10kV棠末线棠七大棚支02棠树七大棚公变	50	0.73	44.635	44.635	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线七分17号么杨棚地台区公变	80	0.73	71.416	71.416	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝东线	10kV坝东线53号双井子七队公变	50	0.72	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线179号红旗北台区公变	200	0.72	178.56	178.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉3组分03+01号水泉电井26号台区变压器	50	0.72	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线183号后屯一六队公变	200	0.71	178.58	178.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线65号菜市场二台公变	400	0.7	357.2	357.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢南线	10kV欢南线52号晏宾分02号宴宾二台区公变	200	0.7	178.6	178.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线中学分大二支11大杨树2台区公变	100	0.68	89.32	89.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线77号油田小区公变	160	0.68	142.912	142.912	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线曹家分29号曹家分场台区公变	160	0.68	142.912	142.912	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线94号阀门厂水田机井公变	100	0.67	89.33	89.33	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线郭家分07号郭家村公变	200	0.67	178.66	178.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线258号园林西台区公变	100	0.67	89.33	89.33	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线红旗大棚综合台区公变	80	0.67	71.464	71.464	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线医院支19号南关棚菜2号台区公变	200	0.66	178.68	178.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线08号三河二台区公变	200	0.66	178.68	178.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线23号三河五组分11号三河五台区公变	200	0.66	178.68	178.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线85号桥凯分05号太平5号公变	400	0.66	357.36	357.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线二十四分6占电东水田台区公变	100	0.65	89.35	89.35	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线2#变电所家属房公变	100	0.63	89.37	89.37	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线72号九台八组分08号九台八组公变	200	0.63	178.74	178.74	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线三分05号镇内8号台区公变	400	0.63	357.48	357.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线新区南井支9号新区南井公变	100	0.62	89.38	89.38	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线48号吴家铺分46号吴家铺新台公变	100	0.61	89.39	89.39	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	0kV高黑线铁砂厂分边东二队水田支07号边东二队水田公变	200	0.61	178.78	178.78	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢南线	10kV欢南线宴滨井支3号宴滨井公变	100	0.61	89.39	89.39	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线鲜族新井分9号鲜族新井公变	200	0.6	178.8	178.8	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线公兴2综合台区	200	0.6	178.8	178.8	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜南线	10kV甜南线二支左分南郭综合2台区公变	100	0.6	89.4	89.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线45号赵家分10号喜彬一组棚菜公变	100	0.6	89.4	89.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜立	0kV甜立线59+1号甜水综合二台分07号甜水综合二台区公变	160	0.59	143.056	143.056	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线郑家分30号郑家六台区公变	200	0.59	178.82	178.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线64号三道分12号三道村公变	200	0.58	178.84	178.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线144号大金棚菜9号公变	100	0.58	89.42	89.42	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线八分07号前杨棚地台区公变	80	0.58	71.536	71.536	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_华发新城	LS_华发新城1号箱变1#变压器	200	0.58	178.84	178.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线83号大荒分24号大荒一队分04号大荒一队公变	160	0.56	143.104	143.104	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线网通分十三台公变	100	0.56	89.44	89.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线74号二台子分36号二台子村公变	400	0.55	357.8	357.8	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	0kV古五线七台子三组大棚分支10七台子三组大棚变台公变	50	0.55	44.725	44.725	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠孟线	10kV棠孟线59号孟家五台区公变	100	0.55	89.45	89.45	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线162号大仓村棚菜公变	100	0.54	89.46	89.46	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线西莲花8井分29号西莲花8井台区公变	160	0.54	143.136	143.136	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线红岩分06号红岩分场台区公变	200	0.54	178.92	178.92	未进入负 面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线吴家一组分31号吴家一组公变	200	0.54	178.92	178.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线48号塘坊南分16号塘坊一队公变	200	0.53	178.94	178.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线167号杜家八台区公变	100	0.53	89.47	89.47	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线孙家大棚三支03号孙家大棚三公变	100	0.53	89.47	89.47	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线16号农具厂二号台区公变	315	0.52	281.862	281.862	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村机井40号公变	100	0.52	89.48	89.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新环线	10kV新环线105号三眼井2号综合台区公变	100	0.52	89.48	89.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线三家子村5号井分07号公共台区变压器	200	0.52	178.96	178.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线大羊村3号井分07号公共台区变压器	100	0.52	89.48	89.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线新建分18号新建村棚菜综合公变	100	0.51	89.49	89.49	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线水利分02水利科台区公变	100	0.51	89.49	89.49	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线126号当铺分23号当铺西公变	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线郭屯分小学南支4号小学南井公变	100	0.49	89.51	89.51	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线南关七队分11号南关七队公变	100	0.49	89.51	89.51	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古大线	10kV古大线夹信子分32夹信子64#台区公变	315	0.49	281.9565	281.9565	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	kV胜利线126号赵木分20号赵木棚菜支10号赵木棚菜2号公	160	0.49	143.216	143.216	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线养殖小区分17号草场综合台区（刘伟）	100	0.49	89.51	89.51	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线161号尹电分52号光辉分05号光辉东台区公变	100	0.48	89.52	89.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线十组支07号统一十台区公变	100	0.48	89.52	89.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线分30号八里一公变	400	0.47	358.12	358.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线大荒五队公变	100	0.47	89.53	89.53	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线124号小荒村棚菜分分03号小荒村棚菜公变	100	0.47	89.53	89.53	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线后杨村2号井公共台区变压器	100	0.47	89.53	89.53	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线拉拉电分支03号拉拉村3#变台公变	250	0.46	223.85	223.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线93号二夹分场台区公变	400	0.46	358.16	358.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线马家一组分1号马家一组公变	400	0.46	358.16	358.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线姜家大队二台支04号姜家大队二台公变	200	0.45	179.1	179.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线13号鱼塘综合分03号鱼塘综合台区公变	100	0.45	89.55	89.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线中学分北支03示范场北台区公变	100	0.45	89.55	89.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线25号三棵一队分4号三棵一队台区公变	200	0.45	179.1	179.1	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线黑鱼站分18号刘家村七组台区公变	100	0.45	89.55	89.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV万金线	10kV万金线纸厂南分18号纸厂南井公变	100	0.45	89.55	89.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线25号于家分15号七棵五组支04号公变	200	0.45	179.1	179.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线三牛场分23号草场综合台区（张庆明）	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家村1号井分06号公共台区变压器	100	0.43	89.57	89.57	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太曙线	10kV太曙线网通分太平六队支02号太平六队公变	80	0.43	71.656	71.656	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线新立村6号井分04号公共台区变压器	100	0.43	89.57	89.57	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线八分一支05号大羊水田1号台区公变	100	0.43	89.57	89.57	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线鲁屯村4号井分02号公共台区变压器	100	0.43	89.57	89.57	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线三牛场分05号常屯村机井1号公变	100	0.42	89.58	89.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线50号马家一组二号台区公变	200	0.42	179.16	179.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠郝线	10kV棠郝线27号孟家大棚分61号孟家井2号台区公变	50	0.42	44.79	44.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线45号赵家分37号喜彬二组台区公变	400	0.42	358.32	358.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线郭家棚菜区2号分02号郭家棚菜区2号公变	200	0.41	179.18	179.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分102号双桥一组公变	400	0.41	358.36	358.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高化线	10kV高化线51号南关棚菜1号台区公变	200	0.4	179.2	179.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线182号文奎四队分13号文奎四队公变	100	0.4	89.6	89.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线99号草场综合台区（朱波）	100	0.4	89.6	89.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	YHG_瑞富园	YHG_瑞富园小区南(1)主母线间隔配电变压器	400	0.4	358.4	358.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线天承农牧分45号高采北地台区公变	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太鲜分20号接西园支11号西园机井公变	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线九间综合分九间2台区公变	200	0.38	179.24	179.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线红旗站分14号红峰大棚3#台区公变	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村机井36号公变	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴园线	10kV吴园线（左线）62号于树二组二号台区公变	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线九龙村1号井公共台区变压器	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线八一机井26号公变	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线89号七台子15#变台公变	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家大棚分41号张家大棚2#台区公变	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新孚线	10kV新孚线02号博物馆路台区柱上变压器	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线二十二分02号杆三家子台区公变	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线四家分34号四家四五台公变	400	0.35	358.6	358.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线新立村3号井分01号公共台区变压器	100	0.35	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂四组支12号鸭厂十台区公变	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜大线	10kV甜大线28号公兴三台区公变	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜大线	10kV甜大线新立3台区公变	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线116号陆家四组分09号陆家二组公变	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太兴线	10kV太兴线兴隆三队抽水点支10号兴隆五台区公变	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线孙家分13号孙家综合2台区公变	315	0.33	282.4605	282.4605	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴东线	10kV吴东线西三家棚菜分14+1西三家棚菜2#公变	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV 沙郑	√ 沙郑二线郑家分52号拉拉村大棚支10号拉拉村大棚台区公变	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线尖台子村支08号尖台子4、5、9大棚台区公变	315	0.32	282.492	282.492	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	东郭66kV变电站	10kV胜高线	10kV胜高线高干分24号高干居民委员会南台区公变	80	0.32	71.744	71.744	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线1#环网柜七棵分26号敬老院棚菜公变	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线大羊村1号井公共台区变压器	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线104号园艺08号苏万东西机井公变	100	0.31	89.69	89.69	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线48号吴家铺分11号东坝墙子东台区公变	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线明华苑分01号得胜明华苑小区公变	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线77号东常分35号常电四台区公变	100	0.31	89.69	89.69	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高楼线	10kV高楼线124号天承农牧分45号西莲花9井公变	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线41号南关分22号南关三队公变	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	√甜台线甜水河子分甜水河子二台支10号甜水河子二台区公变	160	0.31	143.504	143.504	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂分45号鸭厂五台区公变	400	0.3	358.8	358.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜直线	10kV甜直线镁砂厂分06号农场二台区公变	315	0.3	282.555	282.555	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线38号南堤分04号南堤井公变	100	0.29	89.71	89.71	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	kV喜陆线1#环网柜七棵分37号七棵一组支02号七棵一组公变	200	0.29	179.42	179.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	0kV古周线蔡家路西大棚分支08号蔡家村路西大棚变台公变	100	0.28	89.72	89.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线四台子13号机井分四台子棚菜一综合变压器	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线31号客运站分01号客运站台区公变	315	0.27	282.6495	282.6495	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线155号T接01号高春利机井公变	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线景湖小区1号箱变第一间隔配电变压器	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线米业分49号润源支06号杜家九台区公变	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线中学分34+1号太平九台支12号太平九台区公变	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂七组支6号鸭厂七台区公变	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线78号屠金华机井支10号屠金华机井公变	100	0.25	89.75	89.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线(下线)8号综合五公变	100	0.25	89.75	89.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线双井子分双井子二队养殖区综合台区	200	0.25	179.5	179.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈四线	10kV陈四线四家一分15号四家一台公变	400	0.25	359	359	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线刘三分刘三2支5刘三二台区公变	200	0.25	179.5	179.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜台线	10kV甜台线二创分06号二创综合变压器	315	0.25	282.7125	282.7125	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线东部新城小区1号箱变第一间隔配电变压器	400	0.24	359.04	359.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线坝工分15号杆坝墙子商贸中心	200	0.24	179.52	179.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈工线	10kV陈工线160号园林三台区公变	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线24号得胜分12号郑家支50号郑家综合公变	200	0.24	179.52	179.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线大羊东升分05号大羊东升台区公变	200	0.24	179.52	179.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线173号东莲花1井台区公变	50	0.23	44.885	44.885	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线08号北家属分02号北家属台区公变	400	0.23	359.08	359.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号南分35号T接15号苇田开发11号机井公变	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线后腰二组二台支12号后腰二组二台区柱上变压器	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线钱家八组分05号钱家八组二台支16号钱家八组二台区公变	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝大线	10kV坝大线东部新城小区4号箱变第一间隔配电变压器	400	0.22	359.12	359.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线83号大荒分28号农业设施3号台区公变	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线样松柏大棚分支10古城子14#变台公变	400	0.22	359.12	359.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线13号三河六台区公变	400	0.22	359.12	359.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线126号当铺分12号当铺东公变	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号南分01号苇田开发15号机井公变	100	0.22	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂分21号鸭厂村台公变	400	0.22	359.12	359.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜陆线	10kV喜陆线57号喜彬六组分07号喜彬六组公变	100	0.22	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线47号东坝墙子分09号东坝墙子西公变	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线83号丁家分06号王家二组公变	250	0.21	224.475	224.475	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分右支04号小九电水田公变	100	0.21	89.79	89.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线58号后胡养殖场台区公变	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线富乐分富乐支09付乐1台区公变	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜立线	10kV甜立线91号唐屯综合变压器	315	0.21	282.8385	282.8385	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_华发新城	LS_华发新城2号箱变1#变压器	315	0.21	282.8385	282.8385	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升三台（箱变	高升三台（箱变）配电变压器	630	0.21	565.677	565.677	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	胡线35号后胡棚菜分14+1号后胡三队支4号后胡三队棚菜台	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线64号三道分18号三道村二台区公变	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线后屯七台公变	315	0.2	282.87	282.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线20号于海林机井公变	100	0.2	89.8	89.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜九线	10kV甜九线154号大板四台区公变	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	御湖书香3-1	御湖书香3-1配电变压器	400	0.2	359.2	359.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线139号前进联网分06号付乐支18号付乐二台区公	200	0.19	179.62	179.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家村2号井分02号公共台区变压器	100	0.19	89.81	89.81	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号苇田开发20号机井公变	100	0.19	89.81	89.81	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前腰分94号前腰村南台区公变	200	0.19	179.62	179.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线25号于家分15号七棵五组支07号七棵五组棚菜公	50	0.19	44.905	44.905	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	LS_愉景湾2	LS_愉景湾2-1#配电变压器	315	0.19	282.9015	282.9015	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	高文线74号二台子分36号二台子三台支11号二台子三台区	200	0.18	179.64	179.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线毛家五组分3号毛家五、六队台区公变	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线四合四组二分支4号四合四组2号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线58号太平十一台区	100	0.18	89.82	89.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前线	10kV喜前线50号张荒八组公变	200	0.18	179.64	179.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线北井村1号井公共台区变压器	100	0.18	89.82	89.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	LS_华发新城	LS_华发新城1号箱变2#变压器	315	0.18	282.933	282.933	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城1#1	水岸茗城1#1#配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	大胡线24号得胜分64号7号机井支10号右2号得胜6号机井	200	0.17	179.66	179.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线101号农业分厂台区公变	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线马国江南井支01号苑玉科水田机井公变	100	0.17	89.83	89.83	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高南线	10kV高南线37-1号南关八台分09号南关八台区公变	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线98号二台子棚菜区3号公变	80	0.17	71.864	71.864	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线26号台分支03号五台子26#变台公变	200	0.17	179.66	179.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线水韵雅居3号箱变变压器间隔配电变压器	500	0.17	449.15	449.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线新区分05号新区散户台区公变	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	胡甜线131号黑于分79号小河北大棚支01号拉拉村小河北大	200	0.17	179.66	179.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV胜利线	10kV胜利线130号孙屯公变	315	0.17	282.9645	282.9645	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太平7号机井支1号太平7号机井公变	100	0.17	89.83	89.83	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分58号双桥大棚支09号双桥大棚台区公	200	0.17	179.66	179.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线新立村5号井分02号公共台区变压器	100	0.17	89.83	89.83	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	御湖林语2号配	御湖林语2号配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线白坨分4号白坨子台区公变	100	0.16	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线70号马国江分22号李兴国水田机井公变	100	0.16	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线194号朱家大棚分01号朱家大棚公变	200	0.16	179.68	179.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号沙岭一组分09号沙岭一组二台公变	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线新立村4号井分18号公共台区变压器	100	0.16	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	LS_阳光格林	LS_阳光格林1号母线间隔配电变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城1#2	水岸茗城1#2#配电变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线133号刘福来分03号赵铁存机井公变	100	0.15	89.85	89.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线70号马国江分33号马国江中井机井公变	100	0.15	89.85	89.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线张家大棚分51号塘坊大棚台区公变	250	0.15	224.625	224.625	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	10kV利北二	10kV利北二线（右）8号黄金二五队北台区公变	200	0.15	179.7	179.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线草场综合台区（于海成）	200	0.15	179.7	179.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村机井42号公变	100	0.15	89.85	89.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村机井45号公变	100	0.15	89.85	89.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	10kV甜创线	10kV甜创线大圆子分10号甘家子新建大棚台区公变	200	0.15	179.7	179.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线新立村2号井分09号公共台区变压器	160	0.15	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	YHG_盘锦信	YHG_盘锦信兴发房地产发展有限公司(御湖国际2-2)配电变	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新县城综合	新县城综合	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝工线	10kV坝工线医院分支1号杆	100	0.14	89.86	89.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区4号楼箱变第一间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	10kV古五线69号拉拉村6号台东台区柱上变压器	200	0.14	179.72	179.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线186号朱家大棚分01号朱家棚菜园区公变	200	0.14	179.72	179.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线于家五组分22号于家五组公变	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜前線	10kV喜前線25号于家分53号杨荒养殖支18号公变	200	0.14	179.72	179.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊北线	10kV羊北线三家子村1号井公共台区变压器	100	0.14	89.86	89.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线十三分新立村1号井分04号公共台区变压器	100	0.14	89.86	89.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城2#1	水岸茗城2#1#配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城3#2	水岸茗城3#2#配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线143号张东光机井02号张光机井公变	100	0.13	89.87	89.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线116号烟李分71号镇政府圈河大棚公变	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区14号楼箱变第一间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线西莲花1井支14号西莲花1井台区公变	200	0.13	179.74	179.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古大线	10kV古大线夹信子分54号夹信子南大棚台区公变	200	0.13	179.74	179.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线水韵雅居1号箱变变压器间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡家线	10kV胡家线水韵雅居2号箱变变压器间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢一线	10kV欢一线22号路东分14号沟南台11号沟南台区公变	200	0.13	179.74	179.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线56号草场分14号沙岭七组大棚台区公变	315	0.13	283.0905	283.0905	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线医院分支1号杆	200	0.13	179.74	179.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太鲜分46号王俭水田机井公变	100	0.13	89.87	89.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线前杨村1号井分11号公共台区变压器	100	0.13	89.87	89.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	边东分12#胜	边东分12#胜元房地产箱变3-4#母线间隔配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	御湖林语1号配	御湖林语1号配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区9号楼箱变第二间隔配电变压器	400	0.12	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线刘家三分05号刘家二队台区公变	400	0.12	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线希望小区3号箱变第一间隔配电变压器	400	0.12	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线怡园小区2号箱变第一间隔配电变压器	500	0.12	449.4	449.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙新一	10kV曙新一线86号拥军七台支12号拥军七台区公变	200	0.12	179.76	179.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊北线	10kV羊北线盐滩分河西支17号河西东台区公变	400	0.12	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	1s御湖书香1	1s御湖书香1-1配电变压器	630	0.12	566.244	566.244	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区18号楼箱变第一间隔配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线怡园小区3号箱变第一间隔配电变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线107号太平村机井5号变压器	100	0.11	89.89	89.89	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太张线	10kV太张线77号张家九台支12号张家九台区公变	100	0.11	89.89	89.89	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线16号苏坨子分16号医院台区	250	0.11	224.725	224.725	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	LS_榆景湾2	LS_榆景湾2#配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城2#2	水岸茗城2#2#配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城4#1	水岸茗城4#1#配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	苇乡新城1-2	苇乡新城1-2号间隔配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	苇乡新城2号间	苇乡新城2号间隔配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区68号楼箱变第二间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线23号古城子学校台区公变	250	0.1	224.75	224.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线中兴小区5号箱变第二间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	10kV利盘二	10kV利盘二线水岸蓝桥二期3号箱变第二间隔配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	10kV利盘二	10kV利盘二线水岸蓝桥二期4号箱变第二间隔配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	10kV利盘二	10kV利盘二线水岸蓝桥二期5号箱变第二间隔配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线怡园小区1号箱变第二间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线怡园小区1号箱变第一间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线怡园小区2号箱变第二间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线怡园小区3号箱变第二间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新环线	10kV新环线84号三眼井1号综合台区公变	100	0.1	89.9	89.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线后杨村3号井分01号公共台区变压器	100	0.1	89.9	89.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊九线	10kV羊九线大羊村2号井分13号公共台区变压器	100	0.1	89.9	89.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	LS_榆景湾1	LS_榆景湾1#配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG新城城综	YHG新城城综合5柱上变压器	200	0.1	179.8	179.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线104号园艺分20号园艺105机井公变	100	0.09	89.91	89.91	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝直线	10kV坝直线双井子分双井子一队大棚台区	200	0.09	179.82	179.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线三台五组分2号三台子五队公变	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线157号白家分31号白家一二队二台区公变	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线联合小区1号箱变第一间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线中兴小区5号箱变第一间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线曙苑新村小区 1号箱变第一间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线曙苑新村小区 2号箱变第一间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城4#2	水岸茗城4#2#配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城5#1	水岸茗城5#1#配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线王家一组支01号王家村台区公变	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大三线	10kV大三线38号三棵五号分35号三棵五号台区公变	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区 18号楼箱变第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区 65号楼箱变第二间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区 68号楼箱变第一间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线钢厂分 14号医院综合台区公变	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线270号园林西二号台区公变	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线157号水站支 14右1号白家三四队二号台区公变	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线中兴小区 4号箱变第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙工线	10kV沙工线草场分 17号九台子五八组大棚台区公变	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线 18号四河八组台区公变	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙采厂	10kV曙采厂线黎明小区 1号箱变第一间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线希望小区 1号箱变第一间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线希望小区 2号箱变第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线希望小区 2号箱变第一间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太杜线	10kV太杜线80号太平十二台区公变	100	0.08	89.92	89.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线 117号太平9号机井支6号太平9号台区公变	100	0.08	89.92	89.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线 117号太鲜分4号王朋水分 04号王鹏水田1号台区公变	100	0.08	89.92	89.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线前腰分6号后腰七组二号台区公变	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路一	10kV新路一线华发新城二期 2号箱变第一间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线粮库分 10号草场综合台区（张天伟）	100	0.08	89.92	89.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城一区)1-2配变电站母线间隔	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	林翠小区3号配	林翠小区3号配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	林翠小区4号配	林翠小区4号配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城3#1	水岸茗城3#1#配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	水岸茗城5#2	水岸茗城5#2#配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区9号楼箱变第一间隔配电变压器	400	0.07	359.72	359.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡甜线	10kV胡甜线白家分水站支14号白家三队三台区公变	315	0.07	283.2795	283.2795	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线创业小区1号箱变第一间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线联合小区1号箱变第二间隔配电变压器	400	0.07	359.72	359.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线中兴小区4号箱变第一间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线24号三台子1号井分09号机井台公变	100	0.07	89.93	89.93	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙采厂	10kV曙采厂线黎明小区2号箱变第一间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线稻香园小区2号箱变第一间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线稻香园小区3号箱变第一间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线八间四组分16号八间四组二号台区公变	100	0.07	89.93	89.93	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜宝二	10kV喜宝二线线林翠小区二期2号箱变第三间隔配电变压器	400	0.07	359.72	359.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_大连银	银龙房屋开发有限公司(学府名城二区)J2-2配变站母线间隔	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区45号楼箱变第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区65号楼箱变第一间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古岗线	10kV古岗线岗皮南大棚支31号岗皮岭南大棚南台公变	315	0.06	283.311	283.311	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线欢采小区二号箱变第一间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线联合小区2号箱变第一间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线中兴小区1号箱变第二间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线中兴小区3号箱变第一间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	10kV陆钢线	10kV陆钢线丰华小区2号箱变第一间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线丰华小区1号箱变第一间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号南分07号苇田开发14号机井公变	100	0.06	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线06号双桥分26号吴家八九组公变	400	0.06	359.76	359.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	10kV喜宝二	10kV喜宝二线线林翠小区二期3号箱变第三间隔配电变压器	400	0.06	359.76	359.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路一	10kV新路一线华发新城二期4号箱变第一间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥5#箱变	凤凰桥5#箱变1#变压器	400	0.06	359.76	359.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线12号郑家分26号分得胜20号机井公变	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线67号王贵负分04号王贵复水田机井公变	100	0.05	89.95	89.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	V东升线马国江分27号付镇宝机井支06号付振宝水田机井公变	200	0.05	179.9	179.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高采厂	10kV高采厂线高采小区45号楼箱变第一间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	V胡毛线坨子养殖场分4号甜坨村二台支26号甜坨村二台区公变	200	0.05	179.9	179.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线创业小区3号箱变第一间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线创业小区4号箱变第一间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线中兴小区1号箱变第一间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线祥和小区1号箱变第一间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线祥和小区3号箱变第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线172号高家大棚分05号高家大棚台区公变	315	0.05	283.3425	283.3425	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙郑二	10kV沙郑二线郑家三组分03郑家三组公变	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	曙采66kV变电站	10kV曙钢联	10kV曙钢联线稻香园小区1号箱变第一间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线126于树1、2大棚台区公变	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	10kV吴于线	10kV吴于线44左分4-1号变压器	200	0.05	179.9	179.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	LS_阳光格林	LS_阳光格林2号母线间隔配电变压器	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_盘锦恒	恒利房地产开发有限公司(丽景湾小区1-1)配电站母线间隔	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	10kV新府一线04号环网单元	水岸蓝桥3-2	水岸蓝桥3-2母线间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	V高文线33号边北棚菜分12号边北四台支20号边北五台区公变	200	0.04	179.92	179.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古五线	kV古五线古城子13号台区分08号右13号杆古城子村10号台区公变	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线甜坨村三支支11号甜坨村三台区公变	200	0.04	179.92	179.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线创业小区3号箱变第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢采厂	10kV欢采厂线欢采小区一号箱变第一间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线169号高家二六二台区公变	200	0.04	179.92	179.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线18号二三组棚菜台区公变	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太统线	10kV太统线鸭子厂六组支9号鸭厂六台区公变	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路一	10kV新路一线华发新城二期3号箱变第一间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥3#箱变	凤凰桥3#箱变1#变压器	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	雍德四合3#箱	雍德四合3#箱变2#配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线120号朱生亮1号水田机井公变	100	0.03	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线医院前一支1号医院前一井公变	100	0.03	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线44号右分2号后胡棚菜一综合台区公变	200	0.03	179.94	179.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线78号大荒农业设施5号台区公变	200	0.03	179.94	179.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线西莲花分西莲花5井支06号西莲花5井台区公变	100	0.03	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	0kV胡毛线坨子村五队大棚支01号坨子村五队大棚台区公变	200	0.03	179.94	179.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢东线	10kV欢东线祥和小区3号箱变第一间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV石正线	10kV石正线06号草场综合台区（于鑫）公变	100	0.03	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	10kV太大线	10kV太大线张家六队棚菜台区公变	400	0.03	359.88	359.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV新路一	10kV新路一线华发新城二期1号箱变第一间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	YHG_盘锦恒	恒利房地产开发有限公司(丽景湾小区1-2)配变电站母线间隔	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	10kV坝长线	10kV坝长线烟李大队养殖综合支4号烟李大队养殖综合公变	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线93号后胡分21号曹家综合公变	50	0.02	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线房后分4号郭电房后台区公变	400	0.02	359.92	359.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线102号文奎棚菜4号分11号文奎棚菜4号公变	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡红线	10kV胡红线军属分16号曹家大棚综合台区公变	200	0.02	179.96	179.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线12号三合分01号三合村七台区公变	200	0.02	179.96	179.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线101号牧场分11号太平4号公变	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号刘敏才机井支10号刘敏才水田机井公变	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号南分01号T接01号苇田开发13号机井公变	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号苇田开发分17号苇田开发17号机井公变	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	凤凰桥3#箱变	凤凰桥3#箱变2#变压器	400	0.02	359.92	359.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线镁砂分31号边东四台支02号边东四台区公变	200	0.01	179.98	179.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线112号富家棚菜区1号公变	200	0.01	179.98	179.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线富家分富家棚菜6号支18号富家棚菜6号公变	160	0.01	143.984	143.984	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线前电分8号机井公变	50	0.01	44.995	44.995	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线冉荒分明峰支03+1号三台子九台区公变	200	0.01	179.98	179.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线74号文奎棚菜3号支04号文奎棚菜3号公变	100	0.01	89.99	89.99	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV后胡东	10kV后胡东渔场09#(后胡渔场综合)	80	0.01	71.992	71.992	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	V沙尖线宗家一六组支15号大棚支19号宗家一大棚1#台区公变	315	0.01	283.4685	283.4685	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV十八号	10kV十八号线土地东台区	50	0.01	44.995	44.995	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊场线	10kV羊场线二分06号杆医院台区公变	200	0.01	179.98	179.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	太平线87右分	太平线87右分8号太平村机井1号	100	0.01	89.99	89.99	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线108号苏万东东井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线142号水利综合台区（葛海龙）公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线143号八一机井38号梁艳机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线143号八一机井39号开发4号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线23号八一机井6号变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线56号草场110号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线65号建业分18号建业2支5号建业2号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线69号草场110机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线78号屠金华分18号建业5号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线78号屠金华分1号建业4号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线91号建业3号机井支01号建业3号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV八一线	10kV八一线建业分12号草场126号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	10kV陈王线	10kV陈王线刘家分015号刘家村二台支02号刘家村二台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线大仓五台分21号大仓五台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线农业设施支9号大荒农业设施二号台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大仓线	10kV大仓线绕阳分大荒养殖场支14号大荒农业设施一号台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线海滨西分5号海滨西井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线新荒西井支20号新荒东井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线一号机井支1号一号井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大郭线	10kV大郭线中学分示范支03号示范场东台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线35号后胡棚菜分15号得胜23号机井公变	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大胡线	10kV大胡线69号前胡棚菜04号前胡棚菜台公变	250	0	225	225	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线62号郭屯村东台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线白坨子分12号二公里井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线大坝北分1号大坝北井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线大块地支3号大块地井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线东沟分5号东沟井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线东荒分8号东荒井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线郭屯分24+1号西沟井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线郭屯分房南支4号房南井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线刘三房后分1号刘三房后井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线桥南分2号桥南井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大刘线	10kV大刘线新荒支4号新荒井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线85号大荒分14号农业设施4号台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	10kV大绕线	10kV大绕线四台子13号机井分节05号四台子10号机井公变	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线13号海滨北分1号海滨北井公变	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线63号东郭房后分2号东郭房后井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	10kV大尹线	10kV大尹线81号公路边分1号公路边井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线72号85#机井支建业85#机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线马国江北井支16号马国江北井机井公变	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线马国江南井支11号马国江南井机井公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV东升线	10kV东升线三牛场分11号常屯村机井2号公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	10kV冯盘一	10kV冯盘一线电商分49号西五综合台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线西莲花8井分西莲花4井支04号西莲花4井台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高黑线	10kV高黑线西莲花8井分西莲花7井支01号西莲花7井台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线东么支机井支东么六井公共台区变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线东么分机井支30号东么一井变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线东么分机井支51号东么四井变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线富家分16+1号富家棚菜4号公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线富家分富家棚菜6号支05号富家棚菜5号公变	160	0	144	144	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线河西分后屯二台支52号后屯一井变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线河西分后屯二台支52号后屯二台公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高后线	10kV高后线前屯二台分18号前屯二台公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线112+1号三台子十一台区分13号三台子十一台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线62号三台子七队公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线南站分12号三台子十台区17号三台子十台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线冉荒一井变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高三线	10kV高三线西莲花分西莲花6井支05号西莲花6井台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	10kV高文线	10kV高文线74号文奎棚菜2号支01号文奎棚菜二号公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	10kV古周线	10kV古周线高家组大棚分支14号高家组大棚东台区公变	315	0	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	10kV胡毛线	10kV胡毛线坨子分43号坨子分厂四号台区支6号坨子分厂四号台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	10kV欢北线	10kV欢北线93号欢四连台区公变	80	0	72	72	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV前进线	10kV前进线71右分19号常电6号台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙尖线	10kV沙尖线高家分19号高家一五二号台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	10kV沙南线	10kV沙南线三台子2号井公共台区变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	10kV尚城一	10kV尚城一线08号尚博西台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线05号李玉华机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线101号牧场分05号太平3号公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线105号太平村机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号19号机井支13号苇田开发19号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号付宏新分5号付宏新水田排水机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号刘敏才机井支01号刘敏才机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号苏利水田分1号苏利水田1号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太平38B机井支01号太平38B机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太平70号机井支01号太平70号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太鲜分09号太平村机井4号变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太鲜分29号太平村机井46号公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太鲜分4号王朋水田11号王鹏水田2号公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线117号太鲜分86号T接01号太平95A机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线145号T接01号尹建机井变台公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线145号八一综合台区（张磊）	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线50号草场综合台区（张志群）	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线79号王剑青水田机井分01号王剑青水田机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线85号桥凯分11号太平6号公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太支12#分支12号太平1#台区公变	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村机井37号公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太鲜分27号太平38#机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太鲜分53号太平71#机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线王启仁分20号机井公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线六间房4号机井公变	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠六线	10kV棠六线水泉21井分06号水泉电井21号台区公变	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家11号井分02号公共台区变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	

###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家11号井分06号九台子春棚台区柱上变压器	200	0	180	180	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线段家2号井分05号公共台区变压器	100	0	90	90	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	10kV棠未线	10kV棠未线七台排水分17号于树村大棚台区柱上变压器	200	0	180	180	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线后杨村04号井分01号公共台区变压器	100	0	90	90	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊才线	10kV羊才线詹屯村2号井分03号公共台区变压器	400	0	360	360	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	10kV羊东线	10kV羊东线大羊村北水田2号井分11号公共台区变压器	100	0	90	90	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	10kV镇区线	10kV镇区线9分支58号石山村机井1号公变	100	0	90	90	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	前进线前1分9	前进线前1分99号下洼子村机井1号	100	0	90	90	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石正线93号太	石正线93号太平村机井2号	100	0	90	90	未进入负 面清单	否	无	
###	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	新县城综合3柱	新县城综合3柱上变压器	250	0	225	225	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线自来水家属支02号自来水家属变台	100	78.29	11.71	11.71	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV杜家线	10kV杜家线场大楼公变	400	74.16	63.36	63.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线中学分14号中学台公变	200	73.33	33.34	33.34	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线41左8左2号南公变	400	67.68	89.28	89.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	于家66kV变电站	10kV于胡线	10kV于胡线三十里分二十里台支03号二十里村台区公变	200	67.03	45.94	45.94	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	YHG_三南线	YHG_三南线湖岸丽景5号2配电变压器	200	67.01	45.98	45.98	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵新线	10kV赵新线河南分08号河南公变	200	66.38	47.24	47.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线47左2号东公变	315	65.55	77.0175	77.0175	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	金源小区2#变	金源小区2#变压器（北）	400	64.83	100.68	100.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kv大镇线	10kv大镇线4号箱变配电变压器间隔配电变压器	200	64.57	50.86	50.86	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线41右3号公变	315	62.93	85.2705	85.2705	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线21号供销社台公变	400	61.23	115.08	115.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线34左6号公变	315	60.89	91.6965	91.6965	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线47右8号公变	400	59.11	123.56	123.56	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	世纪绿园2#变	世纪绿园2#变压器西	630	58.64	197.568	197.568	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三谷线	10kV三谷线(右线)41号公变	200	56.16	67.68	67.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线41左8右5号公变	400	55.69	137.24	137.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新联线	10kV新联线圈河分06号圈河台区公变	180	55.29	62.478	62.478	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线畜牧队分5号畜牧队台公变	315	52.95	116.7075	116.7075	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线坨子里分10号坨子里台公变	400	52.09	151.64	151.64	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线38号中学台区公变	200	51.8	76.4	76.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新联线	10kV新联线174+2号圈河大棚台区公变	200	51.75	76.5	76.5	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新两线	10kV新两线两中分14号王家分场台公变	315	51.67	120.7395	120.7395	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西园线	10kV西园线中学分02号中学台公变	200	51.65	76.7	76.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	大机线21左7	大机线21左7#右分金融小区	630	51.09	245.133	245.133	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线育红东分05号育红东台公变	315	51	122.85	122.85	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线25号联合场台公变	400	50.76	156.96	156.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线53号桑林子中二台公变	100	50.61	39.39	39.39	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线136号平房中心台公变	400	49.54	161.84	161.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kv大镇线	10kv大镇线2号箱变配电变压器间隔配电变压器	160	49.36	65.024	65.024	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		恒远帅乡佳苑小	恒远帅乡佳苑小区箱变配电变压器	150	49.21	61.185	61.185	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线商品街分06号商品街台区公变	160	48.98	65.632	65.632	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10田新线南杨	10田新线南杨分新村公变台区变压器	200	48.88	82.24	82.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分05号腰二十台台区公变	315	48.71	130.0635	130.0635	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kv大镇线	10kv大镇线3号箱变配电变压器间隔配电变压器	500	48.6	207	207	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线(左线)31号公变	250	48.38	104.05	104.05	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新联线	10kV新联线124+1号田家南菜园台区公变	100	47.12	42.88	42.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线45号杆李家变台公变	160	46.91	68.944	68.944	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大钢线	10kV大钢线（下线）17号北公变	400	46.63	173.48	173.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	三角洲9936	三角洲9936 三镇线三镇线47右5#	250	46.56	108.6	108.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	YHG_筑邦小	YHG_筑邦小区1变压器	315	46.55	136.8675	136.8675	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	金源小区变压器	金源小区变压器（南）	400	46.08	175.68	175.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线138号红草沟分场台公变	315	46.08	138.348	138.348	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线场部支02+1号场部台公变	315	45.78	139.293	139.293	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线53左4号公变	400	45.55	177.8	177.8	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线前胡分54号杆前点台公变	80	45.39	35.688	35.688	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆港线	10kV榆港线四家子东分09号四家子东台区公变	200	45.26	89.48	89.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线矿建分矿建台公变	200	44.99	90.02	90.02	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线南岗小区支02号南岗子小区台公变	160	44.93	72.112	72.112	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线41左8左5号南公变	400	44.46	182.16	182.16	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	金阳小区变压器	金阳小区变压器（西）	400	44.43	182.28	182.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线22号冷库台区公变	200	44.38	91.24	91.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线47右2左3号公变	250	44.1	114.75	114.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大机线	10kV大机线21右2号变压器	400	44.04	183.84	183.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三镇线	10kV三镇线41左8左5号北变压器	100	43.88	46.12	46.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV杜家线	10kV杜家线新温分04+1号四十里西台区公变	200	43.52	92.96	92.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线41左8右3号南公变	400	43.48	186.08	186.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大机线	10kV大机线21右5号变压器	200	43.26	93.48	93.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线东常分92号九间房台区公变	50	42.43	23.785	23.785	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	兴盛小区2#变	兴盛小区2#变压器	630	42.27	300.699	300.699	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵新线	10kV赵新线育红西分02号育红公变	100	42.25	47.75	47.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大唐线	10kV大唐线甄家分22号杨家台区公变	100	41.95	48.05	48.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西亮线	10kV西亮线222号亮沟西台区公变	315	41.4	153.09	153.09	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线华侨支3号曙光南台区公变	200	41.34	97.32	97.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线医院分3号医院台区公变	315	41.06	154.161	154.161	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线新区分17号新区台区公变	200	40.09	99.82	99.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线青凤西2台	200	40.06	99.88	99.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线史家分60号前史家台区公变	400	40.01	199.96	199.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	地税小区变压器	地税小区变压器（西）	400	39.95	200.2	200.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	东升小区1#南	东升小区1#南变	400	39.81	200.76	200.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线71号腰屯分场台	200	39.23	101.54	101.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线三家子北分06号三家子中台区公变	400	39.21	203.16	203.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线王西分4号机关西台区公变	200	39.12	101.76	101.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线酵母分代六台区公变	160	39.12	81.408	81.408	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	三工线43左分	三工线43左分工商小区西	200	38.9	102.2	102.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线中油公司分机务科二台公变台区	160	38.71	82.064	82.064	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线毛家东支05号毛家东台区公变	400	38.56	205.76	205.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分70号田家卜台区公变	400	38.35	206.6	206.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		田家变912田	田家变912田毛线田家西-南台1	400	38.21	207.16	207.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线机务科分03号机务科变台	200	38.15	103.7	103.7	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线生态园区三号2号配电变压器	500	37.94	260.3	260.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线129号马圈子东台区公变	400	37.73	209.08	209.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	兴南66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线7号箱式变电站出线1配电变压器	800	37.51	419.92	419.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分53号大铺子大队台区公变	400	37.42	210.32	210.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV苏五线	10kV苏五线新何分66号何青台区公变	200	37.31	105.38	105.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线拉拉西分22号场部西台区公变	200	37.29	105.42	105.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线(下线)3号施家街台区公变	100	36.98	53.02	53.02	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV苏五线	10kV苏五线新何分嫩家公变台区变压器	200	36.92	106.16	106.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线立新支右3号立新北公变	400	36.87	212.52	212.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线11号沟北变台	200	36.8	106.4	106.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分29号前二十里台区公变	400	36.75	213	213	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线西排水支新兴养殖场支01号新兴镇养殖小区公变台区	400	36.7	213.2	213.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线综合厂分2号综合厂台公变	400	36.54	213.84	213.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三谷线	10kV三谷线(右线)36号公变	200	36.53	106.94	106.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线南粮西分09号杆南粮西台公变	50	36.44	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	慧宾南区变压器	慧宾南区变压器	630	36.3	338.31	338.31	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线水库分7号水库分场变台	400	36.06	215.76	215.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线上房大队分41号上房大队公变	400	36.06	215.76	215.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	大机线21左2	大机线21左2#右分新华小区630	630	36.01	340.137	340.137	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西上线	10kV西上线135号上口子中2台公变	160	35.52	87.168	87.168	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大唐线	10kV大唐线代九分3号代九台区公变	200	35.01	109.98	109.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线地税分3号公变	315	34.5	174.825	174.825	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线2号箱式变电站出线1配电变压器	500	34.25	278.75	278.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线南洼支25号南洼台区公变	100	34.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线红塔分01号红塔分场台公变	160	34.07	89.488	89.488	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线沙岗子分35号右庙子台区公变	160	34.04	89.536	89.536	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西上线	10kV西上线133号上口子中台公变	200	34.02	111.96	111.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线小洼东分02号东台公变	200	33.63	112.74	112.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	兴盛小区1#变	兴盛小区1#变压器（北）	630	33.59	355.383	355.383	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	兴南66kV变电站	10kV广厦线	10kV广厦线6号箱式变电站出线1配电变压器	630	33.51	355.887	355.887	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线2号箱式变电站出线2配电变压器	500	33.48	282.6	282.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	鹤吉农贸变压器	鹤吉农贸变压器	630	33.38	356.706	356.706	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	三镇线53右5	三镇线53右5右3#商业小区	500	33.36	283.2	283.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线1号箱式变电站出线1配电变压器	800	33.23	454.16	454.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线47左2号西公变	315	33.13	179.1405	179.1405	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线苏电支04+1号苏电变台	160	33.02	91.168	91.168	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线坨子里分05号良种分场台公变	400	33	228	228	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	兴盛南区变压器	兴盛南区变压器	500	32.99	285.05	285.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线苏洼子支30号杆苏洼子变台公变	400	32.99	228.04	228.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大清线	10kV大清线三家子南分05号三家子南台区公变	400	32.97	228.12	228.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线八家子分31号后八公变	200	32.57	114.86	114.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线田家西大棚公变	200	32.5	115	115	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线小集镇支05号小集镇台区公变	200	32.33	115.34	115.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线家属区二分1号市场西台公变	400	32.27	230.92	230.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线45号拉拉东北台区公变	400	32.25	231	231	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线五队抽水支15号小洼南大棚公变	100	31.89	58.11	58.11	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线锦红支4号锦红台区公变	400	31.85	232.6	232.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线孙家分84号南车台变	200	31.82	116.36	116.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家分43号小张家台公变	200	31.81	116.38	116.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线41左8右3号北公变	315	31.62	183.897	183.897	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线生态园区三号1号配电变压器	500	31.42	292.9	292.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线21左10号公变台区	400	30.95	236.2	236.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线33号场部东台区公变	400	30.73	237.08	237.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线前胡分23号杆外石变台公变	200	30.67	118.66	118.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线场部分自来水支京铭小区台公变台区	100	30.57	59.43	59.43	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线张家棚菜支01号张家棚菜2公变	200	30.55	118.9	118.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线毛家分20+1号毛家北大棚公变	100	30.49	59.51	59.51	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新联线	10kV新联线174+1号高家东菜园台区公变	315	30.48	187.488	187.488	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线炼油厂分10号二服台公变	200	30.44	119.12	119.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线238号北窑北台区公变	400	30.26	238.96	238.96	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线大洼大队东支02号大洼大队台区公变	200	30.04	119.92	119.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线大洼大队东支09号振兴社区台区公变	200	29.96	120.08	120.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分61号东范家台区公变	400	29.94	240.24	240.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线（下线）29号公变	400	29.93	240.28	240.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线主干233号自来水台公变	400	29.77	240.92	240.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	大谷线政府2号	大谷线政府2号变压器间隔配电变压器	400	29.69	241.24	241.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线史家分90号二十里台公变	200	29.68	120.64	120.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线孙家分03号杆小陶瓷变台公变	100	29.66	60.34	60.34	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线二十里分03号高中家属房公变	200	29.59	120.82	120.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线36号粮库东台公变	400	29.35	242.6	242.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	盘锦市住宅建筑	盘锦市住宅建筑公司（建材综合楼）台区	100	29.26	60.74	60.74	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线1号箱式变电站出线2配电变压器	800	29.22	486.24	486.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线拉拉东分04号副杆拉拉东台区公变	400	29.17	243.32	243.32	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线大赵农支38+1号杆大赵农变台公变	200	28.98	122.04	122.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线东台分支09号东台变台	200	28.98	122.04	122.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线89号青堆子公变	200	28.97	122.06	122.06	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大机线	10kV大机线21左5号变压器	400	28.72	245.12	245.12	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分后二十里支21号后二十里台区公变	400	28.53	245.88	245.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分二十里支19号东升台区公变	400	28.39	246.44	246.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线五岔南分五岔南台公变	200	28.04	123.92	123.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线高家公变台区变压器	400	27.98	248.08	248.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线主干97号立新中台公变	400	27.94	248.24	248.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	西刘线市场小区	西刘线市场小区台	160	27.89	99.376	99.376	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线78号纺织厂台公变	200	27.87	124.26	124.26	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线林场支26号林场台公变	315	27.84	195.804	195.804	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线北岔南分01号北岔南台区公变	400	27.78	248.88	248.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线40号粮库西台公变	160	27.7	99.68	99.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线孙家分56号杆姜家变台公变	200	27.67	124.66	124.66	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新两线	10kV新两线两颗东台分02号两颗东台公变	400	27.53	249.88	249.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV苏五线	10kV苏五线新陈分周家支19号周家台区公变	80	27.53	49.976	49.976	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线237号锦红南台公变	100	27.45	62.55	62.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大清线	10kV大清线农机台公变	200	27.45	125.1	125.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线王西分16号中学台区公变	200	27.3	125.4	125.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新两线	10kV新两线两中分36号中心台公变	400	27.22	251.12	251.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	冷家台箱变配电	冷家台箱变配电变压器	315	27.2	197.82	197.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新寒线	10kV新寒线王电支03号王电变台	160	27.19	100.496	100.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田联线	10kV田联线高家大队支04号高家大队台区公变	400	27.14	251.44	251.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	农机公司箱变2	农机公司箱变2#变压器	200	27.06	125.88	125.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线毛家分38号毛家西台区公变	400	27.05	251.8	251.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线田家支05号田家公变	400	27.05	251.8	251.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线场区分07号场区台区公变	400	26.81	252.76	252.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV杜家线	10kV杜家线新温分47号东陈台区公变	100	26.63	63.37	63.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线青五队支14号青年五队台区公变	400	26.6	253.6	253.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线医院分07号场直家属台变	200	26.55	126.9	126.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三机线	10kV三机线69左8号公变	400	26.51	253.96	253.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分桃园台支07号桃园台区公变	30	26.51	19.047	19.047	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线二十里分80+1号张家棚菜3公变	200	26.47	127.06	127.06	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线37号公变	315	26.42	200.277	200.277	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线祝家台区公变	200	26.41	127.18	127.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线哈吧小型分14号供电所台公变	160	26.41	101.744	101.744	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线医院分2号医院台公变	160	26.33	101.872	101.872	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线榆树东分榆树东台区公变	400	26.3	254.8	254.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线南杨分东三支东东公变台区变压器	200	26.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线29号旭东台区公变	250	26.22	159.45	159.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线上房大队分52号上房西台区公变	200	26.1	127.8	127.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线23号种四分良种四队台公变	400	26.09	255.64	255.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线小夏家支02+2号小夏家公变	200	26.05	127.9	127.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV杜家线	10kV杜家线新温分08号四十里东台区公变	400	25.94	256.24	256.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线车站分17号杆南粮东变台公变	200	25.91	128.18	128.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线海英分18号海英台公变	200	25.9	128.2	128.2	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三机线	10kV三机线75号公变	400	25.88	256.48	256.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线新区分04号新区西台区公变	200	25.87	128.26	128.26	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线八家子分35+1号前八公变	200	25.85	128.3	128.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线鞠家铺支西于楼台区公变	315	25.83	202.1355	202.1355	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大工线	10kV大工线盛兴小区西变压器	500	25.75	321.25	321.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线场部分场部公变台区	200	25.71	128.58	128.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家分68+1号李家公变	200	25.67	128.66	128.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西上线	10kV西上线31号敬老院台公变	200	25.64	128.72	128.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线（下线）25右9号公变	250	25.56	161.1	161.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线东常分106号常家村台区公变	100	25.51	64.49	64.49	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线139+1号马圈子西台区公变	400	25.19	259.24	259.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西上线	10kV西上线高砍湾分80号高砍湾西台公变	315	25.01	204.7185	204.7185	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线8号箱式变电站间隔配电变压器	630	25.01	409.437	409.437	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	纳帕溪谷1#~	纳帕溪谷1#-1配电变压器	315	24.87	205.1595	205.1595	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	兴南66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线9号箱式变电站出线1配电变压器	630	24.84	410.508	410.508	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线水电分11号李家街台公变	160	24.76	104.384	104.384	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	YHG_东湖新	YHG_东湖新城3号2箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	24.64	326.8	326.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线油厂支4+1号王家砖厂台区公变	200	24.61	130.78	130.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线41号养鸭小区台区公变	100	24.51	65.49	65.49	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三机线	10kV三机线64左3号公变	400	24.3	262.8	262.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田清线	10kV田清线大铺子分67号大堡子大棚台区公变	160	24.3	105.12	105.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线235号桃西台公变	160	24.19	105.296	105.296	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV杜家线	10kV杜家线刘家分刘家五队支06号刘家五队台区公变	160	24.16	105.344	105.344	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新襄线	10kV新襄线安装公司分02号安装公司变台	100	23.86	66.14	66.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线清河大队支06号清河东台公变	315	23.79	208.5615	208.5615	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	绿园小区1#变	绿园小区1#变压器（西）	630	23.75	417.375	417.375	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线南排支河沿五队7号河沿五队台	200	23.73	132.54	132.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农一	10kV新农一线黑牛支20号黑牛西台	200	23.72	132.56	132.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线145号修造厂台区公变	160	23.69	106.096	106.096	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐平线	10kV唐平线主干96号太平台区公变	400	23.62	265.52	265.52	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线148号罗家大棚台区公变	200	23.55	132.9	132.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线尤家分12号尤家台区公变	400	23.53	265.88	265.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线小清分27号小清南台公变	400	23.49	266.04	266.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线么岗子分场分01号么岗子分场台公变	400	23.46	266.16	266.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大平线	10kV大平线大房中心分06号大房中心台公变	400	23.38	266.48	266.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田联线	10kV田联线西地分18号高家西地台区公变	400	23.37	266.52	266.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线小房西支07号小房台区公变	200	23.28	133.44	133.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线良种分29号马号台区公变	200	23.26	133.48	133.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV苏五线	10kV苏五线大点分02号大点台区公变	160	23.23	106.832	106.832	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线66号杆王贺家变台公变	400	22.9	268.4	268.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大工线	10kV大工线2号箱式配变站1号配电变压器	50	22.89	33.555	33.555	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线双庙子分13+1号孙家变台	200	22.86	134.28	134.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV杜家线	10kV杜家线新温分63号温家台区公变	400	22.8	268.8	268.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线高毕家分11号高毕家公变	200	22.8	134.4	134.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	YHG_东湖新	YHG_东湖新城2号1箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	22.59	337.05	337.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线霍家变台	400	22.55	269.8	269.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线水电分22号一服公变	400	22.52	269.92	269.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线躺西分36号西河沿台公变	400	22.52	269.92	269.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线瓜卜小型支031号小瓜卜台	250	22.29	169.275	169.275	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线电影队分电影队台公变	400	22.27	270.92	270.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线54号农场台公变	400	22.18	271.28	271.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线西清北分02号西清北分台区公变	200	21.89	136.22	136.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线小房分143号小房中心台公变	400	21.74	273.04	273.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线97号孟家坟台区公变	200	21.73	136.54	136.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分科研支11号科研台区公变	200	21.71	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线北洼分03号南洼台公变	400	21.52	273.92	273.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线4号箱式变电站出线2配电变压器	500	21.36	343.2	343.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺线	10kV新贺线陈家分11号陈家台区	200	21.32	137.36	137.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线170号五岔大队公变	315	21.15	216.8775	216.8775	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线新区分12号田家楼台区公变	200	21.1	137.8	137.8	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线39号盐滩台区公变	100	20.99	69.01	69.01	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线前四支07号前西变台	200	20.97	138.06	138.06	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线老场部变05+1号老场部公变	200	20.96	138.08	138.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线兰家分05号兰家台	400	20.95	276.2	276.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线哈吧小型分2号哈吧中心台区公变	400	20.93	276.28	276.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新寒线	10kV新寒线曹家分26号西杨变台	200	20.9	138.2	138.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线主干227号四营台公变	400	20.86	276.56	276.56	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线主干110号立新东台公变	400	20.77	276.92	276.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线兴河分3号兴河台公变	200	20.75	138.5	138.5	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵新线	10kV赵新线红塔分3号五队公变台区	160	20.75	110.8	110.8	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线水电分11号水电台区公变	400	20.65	277.4	277.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线主干162号二营台公变	200	20.59	138.82	138.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV苏五线	10kV苏五线陈家分中学台区公变	50	20.54	34.73	34.73	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线137号红旗动力台公变	400	20.48	278.08	278.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线141号张家公变	400	20.45	278.2	278.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线137号平房北台公变	200	20.39	139.22	139.22	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线259号南窑台区公变	200	20.39	139.22	139.22	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线家属区一分03号家属区1台公变	400	20.34	278.64	278.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线大井大队支05号大井子台公变	400	20.31	278.76	278.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线伞家支31号伞家台区公变	200	20.31	139.38	139.38	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线67号付业科台公变	200	20.3	139.4	139.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	兴华苑2#变压	兴华苑2#变压器（东）	400	20.28	278.88	278.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大机线	10kV大机线21右7号西变压器	400	20.19	279.24	279.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线4号箱式变电站出线1配电变压器	500	20.13	349.35	349.35	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线上房东台支6号上房东台区公变	200	20.06	139.88	139.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线场部西支05号场部西台公变	200	20.02	139.96	139.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线田家东支田家家属房公变	400	19.98	280.08	280.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线170号朱家北台区公变	250	19.98	175.05	175.05	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线毛家分16号毛家大棚公变	160	19.91	112.144	112.144	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线主干218号五七台公变	400	19.85	280.6	280.6	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线新吴分吴家支吴家公变台区变压器	160	19.8	112.32	112.32	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线双庙子分04+1号王家街公变	200	19.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线34左9号公变	400	19.66	281.36	281.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	大谷线42号东	大谷线42号东湖	400	19.53	281.88	281.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆场线	10kV榆场线南一号支06号南一号台区公变	200	19.46	141.08	141.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线东八支05+1号东八公变	200	19.46	141.08	141.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线仲家分12号仲农变台	200	19.43	141.14	141.14	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线西大分44号敬老院变台	200	19.39	141.22	141.22	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线东北杨分16号东北杨变台	400	19.36	282.56	282.56	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线部队分4+1号车队台公变	315	19.17	223.1145	223.1145	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线04号小洼北大棚公变	100	19.13	70.87	70.87	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大平线	10kV大平线砖厂分21号砖厂台公变	400	19.1	283.6	283.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线北大分09号苏家变台	400	19.06	283.76	283.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线砖厂分03号杆砖厂变台公变	200	19.04	141.92	141.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线45号唐一台公变	200	19.03	141.94	141.94	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线152号化工台区公变	200	18.92	142.16	142.16	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新何分05号李家干台变压器	200	18.88	142.24	142.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线33号粮属变台	200	18.85	142.3	142.3	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵新线	10kV赵新线河南分04号河北公变	400	18.82	284.72	284.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线145号红草沟西台公变	200	18.65	142.7	142.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线育新分场分06号育新分场台公变	400	18.63	285.48	285.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线99号于岗东台公变	200	18.61	142.78	142.78	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线大亮分35号大亮中心台公变	400	18.61	285.56	285.56	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线供电所台	250	18.6	178.5	178.5	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大平线	10kV大平线建设中心分1号建设中心台公变	400	18.59	285.64	285.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线种五分09号良种五队台公变	160	18.58	114.272	114.272	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线洼边分30号洼边子西台公变	400	18.57	285.72	285.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线30左4号公变	400	18.54	285.84	285.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大清线	10kV大清线143号西清台区公变	400	18.5	286	286	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田生线	10kV田生线5-1箱变出线间隔配电变压器	630	18.46	450.702	450.702	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分3号小洼西台区公变	160	18.42	114.528	114.528	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大哈线	10kV大哈线易智分03号易智台公变	400	18.41	286.36	286.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线车站分09号杆水电变台公变	200	18.38	143.24	143.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新联线	10kV新联线向阳分7+1号上房大棚台区公变	400	18.23	287.08	287.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线唐青分09号唐青台公变	200	18.16	143.68	143.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线水电分25号场部家属台公变	400	17.97	288.12	288.12	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线胥家分后胥台区公变	400	17.82	288.72	288.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线园林分42号小房东台区公变	200	17.8	144.4	144.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线林场1支11+3号和平街台公变	200	17.79	144.42	144.42	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线五号分10号小五号东台区公变	400	17.78	288.88	288.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西上线	10kV西上线上口子小站分06号上口子东台公变	400	17.74	289.04	289.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线西分华侨支东方红公变台区变压器	400	17.74	289.04	289.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线42号唐林变台	200	17.73	144.54	144.54	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田昆线	10kV田昆线77号小锅三队台区公变	30	17.63	21.711	21.711	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线83号建设西台公变	200	17.59	144.82	144.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线（下排）52号砖厂东南干台区公变	400	17.32	290.72	290.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大哈线	10kV大哈线162号小平房台公变	200	17.29	145.42	145.42	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线曾家一分19号曾家西台区公变	400	17.18	291.28	291.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线前胡分43号杆前胡大棚台公变	100	17.12	72.88	72.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线马家铺分24+1号马家街公变	200	17.01	145.98	145.98	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西亮线	10kV西亮线亮沟东台公变	400	16.99	292.04	292.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线三家子分15号三家子台公变	400	16.9	292.4	292.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线沿海东分02号海沿东台公变	200	16.89	146.22	146.22	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田清线	10kV田清线城郊分西三北支03号西三北台区公变	400	16.82	292.72	292.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐湖线	10kV唐湖线东湖新城F区一号箱变（悦园）配电变压器	630	16.78	461.286	461.286	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	三镇线53右6	三镇线53右6#	400	16.76	292.96	292.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区4号箱变出线间隔配电变压器	630	16.64	462.168	462.168	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线一砖厂分1号一砖厂台区公变	200	16.63	146.74	146.74	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线大马分04号大马变台	400	16.53	293.88	293.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西上线	10kV西上线高砍湾分王家塘支07号王家塘东台公变	400	16.53	293.88	293.88	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线黑牛台支12黑牛台公变	200	16.51	146.98	146.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新王分57号王家店台区公变	400	16.5	294	294	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线红草沟东台公变	400	16.48	294.08	294.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线刘家分刘家六队支09号刘家六队台区公变	200	16.48	147.04	147.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大机线	10kV大机线21左3号公变	400	16.45	294.2	294.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线72号机关东台区公变	400	16.44	294.24	294.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	城建分1#箱变	城建分1#箱变出线配电变压器	250	16.4	184	184	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分20号飞机场台区公变	400	16.4	294.4	294.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新么线	10kV新么线红旗一四队支02号红旗一四队台公变	400	16.33	294.68	294.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线渡槽站分31号五营支02号五营台公变	80	16.32	58.944	58.944	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分东带台分008号东带变台	200	16.32	147.36	147.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线部队分19+1号道南台公变	400	16.31	294.76	294.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线21左2号公变	400	16.27	294.92	294.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线修造厂分东台区台区公变	200	16.23	147.54	147.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线176号朱家台区公变	400	16.17	295.32	295.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线四号分27号四号台区公变	200	16.16	147.68	147.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线水利分2号水电院台区公变	200	16.12	147.76	147.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线唐家卜分03号唐家卜公变	200	16.1	147.8	147.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线南杨分东三支东三西公变台区变压器	400	16.1	295.6	295.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10kV新农二线新开铁路南台区柱上变压器	100	16.08	73.92	73.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线管厂分16号台前工业公变台区	100	16.08	73.92	73.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线腰路子分24号八家子东台公变	400	16.07	295.72	295.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线么岗子四队分么岗子三四队台公变	400	16.04	295.84	295.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田清线	10kV田清线城郊分53号西三五队台区公变	400	15.98	296.08	296.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线三家子北分20号三家子北台区公变	315	15.94	233.289	233.289	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线砖厂分03号大房北台公变	400	15.88	296.48	296.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线冯屯分支26号冯屯变台	200	15.86	148.28	148.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田清线	10kV田清线城郊分大西三支23号大西三台区公变	400	15.83	296.68	296.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线62号桑林子中台公变	400	15.78	296.88	296.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10kV新农三线张家铺分35号杆东八二台	200	15.77	148.46	148.46	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV西工线	10kV西工线洼边子分北洼棚菜台变台区变压器	100	15.63	74.37	74.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线哈吧小型分11-1号哈吧北台公变	160	15.55	119.12	119.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分大西三变01号西三南台区公变	400	15.5	298	298	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线八家子分15号八家子台区公变	200	15.38	149.24	149.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新宾线	10kV新宾线楮孟抽水支04号楮孟家变台	400	15.29	298.84	298.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线官家分28号官家台公变	400	15.28	298.88	298.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐新线	10kV唐新线（下排）107号场直东台区公变	400	15.28	298.88	298.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线主干120号大清中台公变	200	15.26	149.48	149.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大唐66kV变电站	10kV杜家线	10kV杜家线刘家三队支13号刘家三队台区公变	200	15.26	149.48	149.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线薄家分38号薄家台公变	200	15.21	149.58	149.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线68号夏家街台公变	200	15.18	149.64	149.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线34左8左12号公变	100	15.14	74.86	74.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线榆树西分西榆北台区公变	400	15.13	299.48	299.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线王家铺支07号王家铺台区公变	200	15.06	149.88	149.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线10号大房2号台公变	160	15	120	120	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	鹤吉商贸变压器	鹤吉商贸变压器	630	14.98	472.626	472.626	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线王家塘支王家塘西2台	400	14.91	300.36	300.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10KV大工线	10KV大工线40右7号公变台区	315	14.9	236.565	236.565	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线77号医院家属台公变	200	14.85	150.3	150.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线于强分29号于岗二台公变	200	14.81	150.38	150.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线永红分15号永红台区公变	400	14.74	301.04	301.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线南排支河沿一队4号河沿一队台	200	14.72	150.56	150.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线84号麻纺厂公变台区	200	14.72	150.56	150.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线哈吧小型分1号哈吧中心台公变	100	14.71	75.29	75.29	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线刁家支04号刁家公变	200	14.65	150.7	150.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线南小型分亮沟南台公变	400	14.61	301.56	301.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分135号前大岗子台	400	14.61	301.56	301.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线西北电支07号西北电变台	400	14.58	301.68	301.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线新分65号勾家台区公变	400	14.55	301.8	301.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线高砍湾分75号高砍湾东台公变	400	14.46	302.16	302.16	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线官家抽水支 18+1号叶南变台	400	14.43	302.28	302.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线清河分东台支清河大队 2台公变台区	160	14.31	121.104	121.104	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线主干 181号三营台公变	400	14.27	302.92	302.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线洼边分 38号洼边子东台公变	400	14.27	302.92	302.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线刘家街 05+1号刘家街公变	200	14.26	151.48	151.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线华侨支 54号十八间台区公变	200	14.2	151.6	151.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线22号大房1号台公变	200	14.17	151.66	151.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线南五支 05号东伍台公变	200	14.15	151.7	151.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线青三支 18号青三台区公变	320	14.14	242.752	242.752	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	兴华苑1#变压	兴华苑1#变压器（北）	400	14.13	303.48	303.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线机务科支 03号机务科台公变	400	14.04	303.84	303.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线瓜卜小型支大瓜卜台 003号大瓜卜台	400	13.99	304.04	304.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家分 13号赵家街台公变	200	13.93	152.14	152.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线东南干台分 05号四十里东南干台区公变	100	13.9	76.1	76.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线47号唐二台公变	200	13.88	152.24	152.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线于八支 02+1号于八公变	200	13.82	152.36	152.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线孙家分 10号杆胡家台公变	400	13.8	304.8	304.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10kV新农二线 72+1号夏家街北台	200	13.79	152.42	152.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线大青支 3号大清南台公变	400	13.77	304.92	304.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线黄家分 27号黄家台区公变	315	13.73	240.2505	240.2505	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新邱分 23号邱家四队台区公变	200	13.68	152.64	152.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线田王分西王公变台	400	13.63	305.48	305.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	YHG_东湖新	YHG_东湖新城3号1箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	13.56	382.2	382.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新何分顾家支 21号顾家台区公变	400	13.42	306.32	306.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分 32号大铺子一队台区公变	200	13.36	153.28	153.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分 061号黄金带分场台	400	13.34	306.64	306.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线林业队台区公变	200	13.34	153.32	153.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分 108号安家卜变台	200	13.34	153.32	153.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线家属区二分 8号家属区二台公变	400	13.33	306.68	306.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线221号锦红北台公变	315	13.29	241.6365	241.6365	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线102号哈吧西台公变	400	13.29	306.84	306.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线佃都佳苑1#箱变进线间隔配电变压器	400	13.26	306.96	306.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新襄线	10kV新襄线西大分16号史家变台	400	13.2	307.2	307.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线南北胜分06号南北胜变台	400	13.18	307.28	307.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线49号信家街台公变	200	13.16	153.68	153.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家分06号于家街台公变	200	13.15	153.7	153.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线志红大岗子分17号志红大岗子公变	200	13.15	153.7	153.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线14号旭东大棚台区公变	400	13.03	307.88	307.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大平线	10kV大平线平二分2号平二台公变	400	13.01	307.96	307.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线粮窝分03+2号粮窝台公变	400	12.98	308.08	308.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新两线	10kV新两线两颗西台分01号两颗西台公变	400	12.97	308.12	308.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线孙家分34号杆孙一变台公变	200	12.93	154.14	154.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线曾家二分31号曾六队台区公变	200	12.92	154.16	154.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线东桃园分12号东桃台公变	400	12.86	308.56	308.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏三王线	10千伏三王线东常38左1号杆姚家大棚2台	200	12.82	154.36	154.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线曾林分3号南自来水公变	400	12.67	309.32	309.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新么线	10KV新么线育新分场南台公变台区	400	12.61	309.56	309.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线32左7号公变	400	12.59	309.64	309.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线猪厂支韩家东分台	315	12.55	243.9675	243.9675	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐新线	10kV唐新线（下排）75号东张台区公变	315	12.5	244.125	244.125	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线史家分34号张家街台公变	200	12.49	155.02	155.02	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线清河站分07号发电厂西台公变	400	12.45	310.2	310.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10kV新农三线鞠家铺支23号鞠家铺台区公变	400	12.41	310.36	310.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新划分34号大刘家台区公变	400	12.38	310.48	310.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线荒地分16号东台区公变	400	12.37	310.52	310.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线邓家分18号邓家台区公变	400	12.37	310.52	310.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线前四十里2台	200	12.35	155.3	155.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线后西支02号后西台公变	400	12.24	311.04	311.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	0kV于胡线三十里分二十里支01号腰二十里大棚台区公变	80	12.17	62.264	62.264	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线清河分114号清河中台公变	200	12.14	155.72	155.72	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	东升小区2#东	东升小区2#东变	250	12.14	194.65	194.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线云部支01号云家公变	200	12.13	155.74	155.74	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线曾家二分01号曾家大棚台区公变台区	200	12.05	155.9	155.9	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		田家变912田	田家变912田毛线田家西--北台	315	12.04	245.574	245.574	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐湖线	kV唐湖线东湖新城F区三号箱变（悦园）出线间隔配电变压	630	12	491.4	491.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新夏分51号夏家大队台区公变	200	11.94	156.12	156.12	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线西大分115号西大二变台	50	11.81	39.095	39.095	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线七家子分09#七家子2台	200	11.81	156.38	156.38	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线五七站分08+1号五七大棚台公变	200	11.8	156.4	156.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线畜牧队分17号畜牧队公变	400	11.74	313.04	313.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线刘家分支41号刘家台	200	11.74	156.52	156.52	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大唐线	10kV大唐线主干44号二台区公变	400	11.63	313.48	313.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线马家铺分58+1号曲家公变	200	11.59	156.82	156.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐湖线	kV唐湖线东湖新城F区二号箱变（悦园）出线间隔配电变压	630	11.58	494.046	494.046	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线190号小赵农公变	200	11.57	156.86	156.86	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线19号新北楼变台	400	11.55	313.8	313.8	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线小清分西南台支小清西南台区	400	11.54	313.84	313.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线医院分三家子支02号三家子台公变	400	11.51	313.96	313.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线双庙子分62号东杨公变	200	11.45	157.1	157.1	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线前胡分09号里石台公变	315	11.44	247.464	247.464	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线南五支18号南伍台公变	315	11.41	247.5585	247.5585	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线胥家分02号高家街台区公变	200	11.39	157.22	157.22	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线南杨东三支20号东三东2台区	400	11.32	314.72	314.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线北洼分31号北洼台公变	400	11.27	314.92	314.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线青一支06号青一台区公变	400	11.25	315	315	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线14号杆大陶瓷变台公变	200	11.22	157.56	157.56	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农一	10kV新农一线李家分76+1号李家大棚公变	400	11.18	315.28	315.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线东西豆支04号东西豆公变	200	11.14	157.72	157.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10kV新农二线史家大棚2分4号史家大棚2台公变	200	11.11	157.78	157.78	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线刘家2台	400	11.03	315.88	315.88	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线五号分30号五号台区公变	400	10.94	316.24	316.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线张家棚菜支08号张家棚菜1公变	200	10.93	158.14	158.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐新线	10kV唐新线自来水分02号场直西台区公变	400	10.93	316.28	316.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区5号箱变出线间隔配电变压器	630	10.9	498.33	498.33	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线富和园区台区公变	315	10.89	249.1965	249.1965	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新幺线	10KV新幺线红旗加油站台公变	400	10.87	316.52	316.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线马圈子南台	400	10.82	316.72	316.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分158号老君炉台	400	10.81	316.76	316.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线小清分17号小清中台公变	400	10.78	316.88	316.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线大胡分西安铺支07号西安铺变台	400	10.73	317.08	317.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线田家东分8号田家西台区公变台区	315	10.71	249.7635	249.7635	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线沿海西分02号海燕西台公变	200	10.67	158.66	158.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新部分09号邱家三队台区公变	200	10.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线唐家铺支05号唐家铺公变	200	10.51	158.98	158.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线177号上口子北台公变	400	10.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线西杨支03号西杨台公变	200	10.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线东常分3号旭东罐厂台区公变	200	10.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三机线	10kV三机线71号公变	400	10.34	318.64	318.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线沟西分19号沟西变台	200	10.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线张文满分04号东坝变台	400	10.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线新吴分东三大队公变台区变压器	200	10.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线疙瘩楼分支14号干发变台	315	10.11	251.6535	251.6535	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线孙家分75号杆北车变台公变	200	10.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线双庙子分30号双庙子公变	400	10.01	319.96	319.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线陈家分陈家支5号西陈台区公变	400	9.96	320.16	320.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线青凤西支03号青凤西台区公变	400	9.93	320.28	320.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线小清北支04号小清北台公变	400	9.85	320.6	320.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线马圈子分111号新立岗子台区公变	200	9.83	160.34	160.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线188号二道边五队台	200	9.8	160.4	160.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线五号西南分02号五号西南台区公变	30	9.79	24.063	24.063	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线西排水支04号毛家六队公变	400	9.74	321.04	321.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线沟西分07号沟东变台	400	9.7	321.2	321.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线史家街台区公变	400	9.69	321.24	321.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线朝阳街分3号朝阳街台公变	400	9.66	321.36	321.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家分24号浦家街台公变	200	9.6	160.8	160.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新么线	10kV新么线红旗二队分红旗二队台公变	400	9.47	322.12	322.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线躺西分红旗分场台公变	400	9.41	322.36	322.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐新线	10kV唐新线（下排）45号袁家台区公变	400	9.41	322.36	322.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线新勾分16号杆左分05号前四十里台区公变	315	9.39	253.9215	253.9215	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10kV新农二线水电分28号供销社台公变	400	9.37	322.52	322.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线腰边子分支14号腰边子变台	400	9.37	322.52	322.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分西带支10号西带变台	400	9.37	322.52	322.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线83号王家台区公变	400	9.32	322.72	322.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线双庙子分16号王家大棚公变	200	9.22	161.56	161.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线清河站分31+1号杆新丰台西区	400	9.21	323.16	323.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线姜家分支06号姜家变台	200	9.18	161.64	161.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线志江分32号志红青年点台公变	400	9.18	323.28	323.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大机线	10kV大机线21右7号东变压器	400	9.09	323.64	323.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10KV新么线	10KV新么线小站分么岗子蟹池分台公变	80	9.08	64.736	64.736	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新邱分35号邱家五队台区公变	400	9	324	324	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线田家分09号田家北菜园公变	200	8.99	162.02	162.02	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	大机线21左2	大机线21左2#右分新华小区315	315	8.96	255.276	255.276	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kv三河线	10kv三河线2号箱变出线间隔配电变压器	80	8.93	64.856	64.856	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线小清四队支3号小清西台公变	400	8.93	324.28	324.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线83号纺线厂公变台区	200	8.84	162.32	162.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线志江分55号江南大队公变	400	8.82	324.72	324.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线立新支左5号立新南公变	400	8.79	324.84	324.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线10号养路费征收公变	400	8.79	324.84	324.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线196号二道边六队变台	400	8.79	324.84	324.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线西大分05号纸属变台	200	8.77	162.46	162.46	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线瓜卜小型支前西安公变	400	8.68	325.28	325.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田清线	10kV田清线田家养殖厂公变	400	8.67	325.32	325.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线(左线)25号公变	250	8.66	203.35	203.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城城郊分大西三支左1支04号西三西台区公变	400	8.65	325.4	325.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线大洼分22号大洼台公变	400	8.63	325.48	325.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线新村支07号江南新村台公变	160	8.63	130.192	130.192	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家分宋家街配电变压器配电变压器	30	8.63	24.411	24.411	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线西海南支5左1号杆西海中台	200	8.6	162.8	162.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线35号平一台公变	400	8.58	325.68	325.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线中学分4号新开中学台公变	200	8.57	162.86	162.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线后东支06号后东台公变	400	8.55	325.8	325.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线伞家支01号谢家街台区公变	200	8.54	162.92	162.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线张文满分15号西坝变台	200	8.53	162.94	162.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线小马分03号小马变台	400	8.52	325.92	325.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线砖厂支11号砖厂1台公变	315	8.48	256.788	256.788	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线防水田家分场大棚支05号田家分场大棚1号公变	400	8.48	326.08	326.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线东田支05号东田公变	400	8.45	326.2	326.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线胥家分33号前胥台区公变	200	8.38	163.24	163.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大河线	10kV大河线绿园分1号箱式变电站1号配变配电变压器	315	8.35	257.1975	257.1975	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线唐青分08号唐青西台公变	200	8.3	163.4	163.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	兴盛小区1#变	兴盛小区1#变压器（南）	315	8.29	257.3865	257.3865	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线大岗子分场南台公变	400	8.28	326.88	326.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线115号史二队台公变	200	8.26	163.48	163.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线大岗子分场支03号大岗子分场台	400	8.12	327.52	327.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线腰电分07号腰电变台	400	8.11	327.56	327.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线和田分1号饲料台公变	400	7.98	328.08	328.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线水电分22号水电台公变	200	7.96	164.08	164.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大镇线	10kV大镇线物资局家属楼小区箱变出线间隔配电变压器	250	7.89	205.275	205.275	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线十八间支7号东方红大棚台区公变	200	7.85	164.3	164.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线新电烘炉分大棚1支7号新电大棚3台公变	160	7.82	131.488	131.488	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线官家抽水支8号叶北变台	400	7.81	328.76	328.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线高坎湾东1支高坎湾东1台	400	7.79	328.84	328.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新王分24号后戈台区公变	400	7.79	328.84	328.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线刘家分11号西田台区公变	100	7.79	82.21	82.21	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线和田分1号商贸楼台公变	400	7.77	328.92	328.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆场线	10kV榆场线畜牧队1台	400	7.77	328.92	328.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线豆家站分18号后豆公变	315	7.73	259.1505	259.1505	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线南排支河沿四队9号河沿四队台	400	7.66	329.36	329.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线双庙子分38号双庙子变台	400	7.65	329.4	329.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线罗家加工厂台区公变	400	7.64	329.44	329.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新宾线	10kV新宾线仲家分04+1号仲青变台	200	7.57	164.86	164.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线106号高家公变	200	7.54	164.92	164.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线郑家分05号郑家台区公变	400	7.54	329.84	329.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新陈分13号四十里西北台区公变	315	7.52	259.812	259.812	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三机线	10kV三机线60左6号公变	400	7.5	330	330	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田清线	10kV田清线大铺子分35大堡子一队南大棚台区	400	7.45	330.2	330.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分88号西三四台区公变	400	7.36	330.56	330.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大唐线	10kV大唐线主干67号陈家台区公变	400	7.22	331.12	331.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线场青分116号青二台区公变	400	7.22	331.12	331.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线193号马家台公变	400	7.2	331.2	331.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线瓜卜小型付家支12号付家变台	400	7.17	331.32	331.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线新立电支6号新立电台区公变	400	7.17	331.32	331.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线新区分17号杆华侨东台	200	7.15	165.7	165.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新邵分31号邱家二队台区公变	400	7.15	331.4	331.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线佃都佳苑2#箱变出线间隔配电变压器	400	7.1	331.6	331.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线西南南支9号西南南台区公变	200	7.09	165.82	165.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线黄家分唐家二1唐家二台区公变	400	6.98	332.08	332.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西园线	10kV西园线20号种禽厂棚菜台公变	400	6.98	332.08	332.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大哈线	10kV大哈线新立分新立中2台	200	6.92	166.16	166.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新两线	10kV新两线王家动力支02号王家动力台公变	400	6.92	332.32	332.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线301号么岗子五队台公变	400	6.9	332.4	332.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线育珠场支44号育珠场北区台公变	400	6.89	332.44	332.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线小堡子1分31+1号小堡子西台公变	200	6.87	166.26	166.26	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线史家分75号史一队台公变	200	6.84	166.32	166.32	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家大棚2支09+1号李家大棚（2）公变	315	6.83	261.9855	261.9855	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	二沙西线冯电分	二沙西线冯电分支08号南台子变台柱上变压器	200	6.82	166.36	166.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线34号市场东台公变	400	6.81	332.76	332.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线畜牧厂支01号畜牧场台区公变	125	6.73	104.0875	104.0875	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新夏分24号关家大队台区公变	50	6.72	41.64	41.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线于楼分05号于楼六队台区公变	400	6.67	333.32	333.32	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线立新分5号立新新村台公变	400	6.62	333.52	333.52	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大唐线	10kV大唐线一号分11号一号台区公变	400	6.54	333.84	333.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线牛圈分24号牛圈变台	400	6.54	333.84	333.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线129号罗家小学北区台公变	400	6.51	333.96	333.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线小房分新农支06号新农中台公变	400	6.49	334.04	334.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线东边子分支29号东边子变台	400	6.45	334.2	334.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线224号杨家变台	400	6.44	334.24	334.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分三十里支26号三十里台区公变	50	6.42	41.79	41.79	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10KV新么线	10KV新么线红二分12号红旗一四队西台公变	200	6.37	167.26	167.26	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西亮线	10kV西亮线高砍湾南台分13号高砍湾南台公变	400	6.33	334.68	334.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线101号叶家北鱼池台	315	6.25	263.8125	263.8125	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线疙瘩楼分支2+2号闫家变台	400	6.22	335.12	335.12	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大钢线	10kV大钢线（下线）主干1号公变	400	6.21	335.16	335.16	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新陈分周家支10号杆右分02号马家台区公变	400	6.18	335.28	335.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线腰路子分22+1号八家子西台公变	400	6.14	335.44	335.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线敬老院支13号敬老院台公变	200	6.12	167.76	167.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线34左8左9左2号公变	200	6.06	167.88	167.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线105号史三队台公变	315	6.04	264.474	264.474	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线王西分143号西海大红房台区公变	200	6.01	167.98	167.98	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线机关南支2号纺织厂西台区公变	400	5.99	336.04	336.04	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西刘线	10kV西刘线粮库西二台分04号粮库西2台公变	200	5.99	168.02	168.02	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线瓜卜小型支016号后西安台	400	5.94	336.24	336.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线于楼抽水支01号于楼抽水台区公变	200	5.94	168.12	168.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线大亮分18号大房大棚台公变	160	5.92	134.528	134.528	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线71号桑林子西台公变	400	5.91	336.36	336.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线沈家分03号沈家台公变	315	5.91	264.8835	264.8835	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线新立支02号自来水新立台区公变	400	5.88	336.48	336.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10KV新么线	10KV新么线育新五连分2号育新五连台公变	400	5.81	336.76	336.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线油分07号高盐滩东台区公变	400	5.79	336.84	336.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线41左8左2号北公变	400	5.69	337.24	337.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10于胡线后二	10于胡线后二十里分二十里支小湖公变台区变压器	400	5.68	337.28	337.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线场青泵分18号大草房台区公变	100	5.64	84.36	84.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线141号罗家小学台区公变	200	5.59	168.82	168.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线68号小建设台公变	400	5.58	337.68	337.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑3号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	5.58	531.846	531.846	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线赵青分01号赵青公变	200	5.57	168.86	168.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西上线	10kV西上线高耿湾分王家塘支17号王家塘西台公变	400	5.55	337.8	337.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线曾家一分18号曾家东台区公变	400	5.51	337.96	337.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线志红大队支10号志红大队公变	400	5.49	338.04	338.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线张家分支18号张家变台	400	5.44	338.24	338.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线东西1台	400	5.41	338.36	338.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线育珠场支14号育珠场南台区公变	400	5.39	338.44	338.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		大机线21右1	大机线21右14#	250	5.36	211.6	211.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线32左16号公变	400	5.3	338.8	338.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线马家道东鱼池公变台区变压器	400	5.3	338.8	338.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线伞家支宋沟沿台区公变	200	5.27	169.46	169.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	新开变318新	新开变318新农三线史家机修台	200	5.24	169.52	169.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线小房分猪场支19号新立台公变	315	5.23	267.0255	267.0255	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线大胡分33号大胡台公变	400	5.22	339.12	339.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线新电烘炉分大棚3支6号新电大棚1台公变	400	5.21	339.16	339.16	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10KV大哈线哈吧南分5号哈吧南台公变	100	5.17	84.83	84.83	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线代一分5号代一台区公变	200	5.17	169.66	169.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10KV苏五线新划分19号青年编队台区公变	400	5.17	339.32	339.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10KV新农一线新立电支10号新立电公变	400	5.15	339.4	339.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10KV新农二线新开铁路北台区柱上变压器	200	5.09	169.82	169.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10KV田毛线防水分田家分场大棚支11号田家分场大棚2号公变	200	5.07	169.86	169.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10KV唐大线沙岗子分西白支06号杆西白家南台	400	5.06	339.76	339.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10KV新农三线张家铺分06号张家铺台区公变	400	5.05	339.8	339.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10KV榆曾线128号榆家大棚台区公变	315	4.99	267.7815	267.7815	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10KV大平线大亮分47号大亮东台公变	400	4.96	340.16	340.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑2号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	4.96	535.752	535.752	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10KV西桃线117号韩家大队台公变	200	4.92	170.16	170.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10KV新么线	10KV新么线犴西分西河沿东支3号西河沿东台公变	400	4.88	340.48	340.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10KV新坨线畜牧队分15号畜牧队台公变1	400	4.88	340.48	340.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10KV新贺线车站分04号杆医院变台公变	200	4.73	170.54	170.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10KV二沙东线霍家新区分06号霍家新区台	400	4.71	341.16	341.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10KV赵南线砖厂支24号砖厂2台公变	315	4.71	268.6635	268.6635	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑7号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	4.67	537.579	537.579	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10KV红海线红海滩分盐滩支3#台	200	4.66	170.68	170.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10KV二沙西线西炉分郑家台区	400	4.66	341.36	341.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kv二沙东	10kv二沙东线粮库支16号粮库外变台	400	4.64	341.44	341.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10KV榆曾线120号尤家大棚台区公变	400	4.58	341.68	341.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10KV赵锦线炼油厂分26+3号鱼库北台公变	400	4.56	341.76	341.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10KV新农三线鞠家铺南台支南台区公变	400	4.33	342.68	342.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10KV新张线佃都佳苑2#箱变进线间隔配电变压器	400	4.21	343.16	343.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10KV榆曾线四家子分四家子西台区公变	200	4.13	171.74	171.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10KV西桃线鼠洞分鼠洞北公变台区变压器	250	4.07	214.825	214.825	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大机线	10KV大机线21左9号公变	200	4.03	171.94	171.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10KV榆曾线郭家西台	200	4.01	171.98	171.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10KV赵五线清河分59号清河西台公变	400	3.98	344.08	344.08	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新何分57号何农台区公变	400	3.97	344.12	344.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线东边子分支06号西边子变台	100	3.96	86.04	86.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线八一六台分前庙支40号前庙台区公变	400	3.9	344.4	344.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分11号腰路子台区公变	400	3.87	344.52	344.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线61号郭家大棚台区公变	400	3.83	344.68	344.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线良种分43号大洼大队西台区公变	200	3.67	172.66	172.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大镇线	10kV大镇线04号变压器	400	3.66	345.36	345.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线黄家分唐家一北干0唐家台区公变	400	3.61	345.56	345.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线二十里分86+1号张家棚菜4公变	200	3.58	172.84	172.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田胡线	10kV田胡线（下线）移动支14号小锅果园台区公变	200	3.54	172.92	172.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	纳帕溪谷1#配	纳帕溪谷1#配电变压器	315	3.49	272.5065	272.5065	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线托分02号西榆东北台区公变	200	3.42	173.16	173.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kv西刘线	10kv西刘线场部分04号场部变台	200	3.42	173.16	173.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线八一六台分前庙支22号后庙台区公变	400	3.26	346.96	346.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线变电所公变	200	3.25	173.5	173.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新王分18号李家干前戈台区公变	400	3.24	347.04	347.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分东炉支12号东炉变台	400	3.21	347.16	347.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线大岗子北抗旱支7#王兴田淡水养殖	100	3.21	86.79	86.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线熊家分03号熊家台公变	400	3.16	347.36	347.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线20号城郊台区公变	100	3.12	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分48号青年点台区公变	200	3.07	173.86	173.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线南排支河沿二队5号河沿二队台	400	3	348	348	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线畜牧分22号畜牧大队台区公变	200	2.98	174.04	174.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线青风东支03号青风东台区公变	200	2.95	174.1	174.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线海滩分沿滩支27#台	200	2.88	174.24	174.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线西张分46号鱼库台区公变	250	2.78	218.05	218.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线33号三角洲台公变	200	2.67	174.66	174.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线腰路子分38号腰路子台公变	400	2.67	349.32	349.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大工线	10kV大工线看守所分7号看守所台区公变	400	2.58	349.68	349.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线曾榆分15号榆树西台区公变	200	2.54	174.92	174.92	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10kV新农二线新开铁路车站台区柱上变压器	100	2.53	87.47	87.47	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线中石油分10#高坎分台	315	2.38	276.003	276.003	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线南排支河沿分场9号河沿分场台	80	2.36	70.112	70.112	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线洼边子分洼边小区公变台区变压器	100	2.35	87.65	87.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分八千元东鱼池公变台区变压器	400	2.32	350.72	350.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线医院分清水镇卫生院台区公变	200	2.29	175.42	175.42	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线李家分63号李家大棚（3）公变	400	2.28	350.88	350.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线31号小盐滩台区公变	30	2.27	26.319	26.319	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线120号刁鹏公变	200	2.19	175.62	175.62	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线前牛台支14前牛台公变	200	2.18	175.64	175.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线马家铺分09号马家大棚公变	200	2.16	175.68	175.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线畜牧队分01号水楼公变	400	2.15	351.4	351.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺线	10kV新贺线前四支19号前四公变	200	2.13	175.74	175.74	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大钢线	10kV大钢线7左1号公变	400	2.09	351.64	351.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线于楼分38号菜园台区公变	200	2.01	175.98	175.98	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线史家大棚1分4号史家大棚1台公变	315	1.95	277.3575	277.3575	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线101号崔连芹养鱼池台	200	1.94	176.12	176.12	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线沙岗子分87号沙岗子台区公变	100	1.9	88.1	88.1	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线华侨支14号曙光南大棚台区公变	200	1.79	176.42	176.42	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线小李家分10号小李家公变	200	1.78	176.44	176.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线主干297+1号兴盛变公变	400	1.76	352.96	352.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线东西南台	400	1.69	353.24	353.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大哈线	10kV大哈线02号张换军台公变	400	1.69	353.24	353.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线曾榆分24号西榆西台区公变	400	1.65	353.4	353.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线霍家小型分13#旗胜塑料厂	200	1.55	176.9	176.9	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线供电所台区公变	160	1.51	141.584	141.584	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线洼边子分洼边子棚菜公变台区变压器	100	1.42	88.58	88.58	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线移动支医院家属台	400	1.36	354.56	354.56	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线沙岗子分西井支综合厂台公变台区	100	1.33	88.67	88.67	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线建设南台分5号建设南台公变	100	1.3	88.7	88.7	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线139右5号马圈子西北台	200	1.28	177.44	177.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线78+1号水电站分公变	100	1.26	88.74	88.74	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线高坎湾分支48号杆朱猛养鱼池	100	1.24	88.76	88.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线31号刘娜养鱼池台	100	1.18	88.82	88.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线95号杆辽东湾和和水产养殖社	100	1.18	88.82	88.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线育珠场支33号育珠场中台区公变	400	1.16	355.36	355.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大河线	10kV大河线绿园分2号箱式变电站进配电变压器	400	1.14	355.44	355.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线气站南公变台区变压器	400	1.14	355.44	355.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线场部分17+1号场部东台公变	200	1.11	177.78	177.78	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新化线	10kV新化线上房分19#盈康物流有限公司	100	1.1	88.9	88.9	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线（下线）35号公变	400	1.08	355.68	355.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐平线	10kV唐平线110#梓或水产养殖厂	160	1.02	142.368	142.368	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线星海分兴海村支1#兴海村南台	200	0.96	178.08	178.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线138号杆云泽农资经销中心	200	0.96	178.08	178.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线部队分部队台	80	0.93	71.256	71.256	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分83号刘万龙台	100	0.93	89.07	89.07	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线125号唐家街道卫生院公变台区	160	0.93	142.512	142.512	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线星海分兴海村支14#兴海村北台	200	0.92	178.16	178.16	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线医院分01号家园小区变台	80	0.89	71.288	71.288	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线志江分72号江南东台公变	200	0.87	178.26	178.26	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线124#飞予铁制品厂	200	0.87	178.26	178.26	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线（下线）11号高家一二队西台区公变	200	0.83	178.34	178.34	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大平线	10kV大平线新电烘炉分大棚2支7号新电大棚2台公变	400	0.81	356.76	356.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线牛圈分10号杆唐录亮水稻种植台区	100	0.75	89.25	89.25	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线鸭厂分6号园林南区公变	315	0.73	281.2005	281.2005	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分大铺子二队台区公变	400	0.73	357.08	357.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线北洼支06号北洼台区公变	200	0.73	178.54	178.54	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三工线	10kV三工线（右线）15号烟草公司公变	100	0.71	89.29	89.29	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	西安66kV变电站	10kV西桃线	10kV西桃线大胡分43号老渔场台公变	400	0.71	357.16	357.16	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大哈线	10kV大哈线新立支59号杆水生金水产养殖社	100	0.7	89.3	89.3	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线畜牧支七刀闸台	100	0.69	89.31	89.31	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线高坎湾南台分03号杆董扶正	100	0.69	89.31	89.31	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	三角洲9956	三角洲9956三机线三机线64左9#	400	0.67	357.32	357.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线高家分05号高家大棚公变	400	0.67	357.32	357.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线马圈子分青四支09号青四台区公变	200	0.64	178.72	178.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新贺线	10kV新贺线孙家分37号杆孙二变台公变	200	0.63	178.74	178.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分东风养殖台	100	0.63	89.37	89.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三镇线	10kV三镇线34左8左5号公变	315	0.61	281.5785	281.5785	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线发电厂发电厂台公变	400	0.59	357.64	357.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三镇线	10kV三镇线53左4东台	400	0.58	357.68	357.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线主干207号园林台公变	200	0.57	178.86	178.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线六号分六号台区公变	200	0.56	178.88	178.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线113号于岗分场台公变	160	0.55	143.12	143.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新襄线	10kV新襄线西大分38号南大变台	400	0.55	357.8	357.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大镇线	10kV大镇线7左1号变压器	400	0.54	357.84	357.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线128号水电台区公变	315	0.54	281.799	281.799	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线上口子小站分16号杆中齐淡水养殖厂	100	0.53	89.47	89.47	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线小堡子分43号小堡子站台公变	400	0.52	357.92	357.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	10kV三王线	10kV三王线曙光北支2号曙光北台区公变	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺线	10kV新贺线大赵农支37号大赵农东台公变	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线主干115号大清大队台公变	400	0.51	357.96	357.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线五号西支07号小五号西台区公变	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农一	10kV新农一线李家分金才水稻种植家庭农场台	100	0.51	89.49	89.49	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新襄线	10kV新襄线曹家分49号曹家变台	160	0.51	143.184	143.184	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙西	10kV二沙西线官家抽水支40号福利园变台	400	0.49	358.04	358.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线渡槽站分14号建设台公变	400	0.47	358.12	358.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线上口子分16号杆刘万生台区	100	0.47	89.53	89.53	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺线	10kV新贺线陈家2台	200	0.46	179.08	179.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线54#全德观赏鱼孵化场	160	0.45	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆场线	10kV榆场线青泵分45号王涛河蟹养殖基地台区	100	0.45	89.55	89.55	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线鸭厂分11+1号杆园林新北台	200	0.44	179.12	179.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线136号马圈子中台区公变	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大钢线	10kV大钢线3左39号台区	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新联线	10kV新联线20#辽宁筑鹏门窗有限公司	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新宾线	10kV新宾线西大分127号西大变台	400	0.42	358.32	358.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新何分38号缴家2台区	200	0.42	179.16	179.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵新线	10kV赵新线62号五队东台	200	0.42	179.16	179.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线王家塘东支王家塘东1台	200	0.41	179.18	179.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线养殖分11号杆台区	100	0.41	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线140号修造厂2台区	200	0.4	179.2	179.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线兴河站分11#台	160	0.4	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵南线	10kV赵南线兴河分04#	200	0.39	179.22	179.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	10kV新张线	10kV新张线董家分09号董家台公变	200	0.39	179.22	179.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新两线	10kV新两线两额中台分01号两额中台公变	400	0.39	358.44	358.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新园乙	10kV新园乙线小微创业园2号箱变高压第一间隔配电变压器	500	0.38	448.1	448.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线主干318号杆兴盛2台	400	0.38	358.48	358.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线疙瘩楼分42#光明龙河蟹养殖厂	160	0.38	143.392	143.392	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线拉拉西支03号拉拉西台区公变	400	0.36	358.56	358.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		赵锦线水电分2	赵锦线水电分21#人和家园	250	0.36	224.1	224.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线127#徐敏水产养殖厂	50	0.36	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线五岔北台	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线马圈子分22号马圈子台区公变	200	0.35	179.3	179.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线南岗子分44号南岗子公变	315	0.35	282.3975	282.3975	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线张文满分55号东矿家属台	200	0.35	179.3	179.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线八家子分72号高家铺公变	200	0.35	179.3	179.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大唐线	10kV大唐线甄家分50号甄家台区公变	200	0.35	179.3	179.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10kV新农二线嘉实左岸小区变压器南	315	0.35	282.3975	282.3975	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线42号驾掌寺分场台	400	0.35	358.6	358.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线新甸分37号杜家台区公变	200	0.35	179.3	179.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线畜牧队分家属区北台	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分99#场浩淡水养殖场	160	0.34	143.456	143.456	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		东风街道卫生院	东风街道卫生院台	160	0.34	143.456	143.456	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线120左3号杆大清新中台	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线东台分台北台支04号东台北台	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线西张分56号西张台区公变	160	0.33	143.472	143.472	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线163#庞举臣水产养殖场	80	0.33	71.736	71.736	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺线	10kV新贺线前胡分125#业群冷库储存中心	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农三	10kV新农三线于楼分16号东于楼台区公变	250	0.32	224.2	224.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线67#显花淡水养殖场	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线鼠洞分30#台	160	0.31	143.504	143.504	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆场线	10kV榆场线青泵分53#浦开艳腾达种植厂	160	0.31	143.504	143.504	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线北站家属台	160	0.31	143.504	143.504	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线曾家东分台	200	0.3	179.4	179.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西工线	10kV西工线北洼分32号杆张艳敏养鱼池	100	0.3	89.7	89.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线34号三八队台	200	0.3	179.4	179.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线30#生猪养殖场	200	0.3	179.4	179.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线31号杆付海建养鱼池	160	0.3	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线红海滩分盐滩支47号杆张红英养鱼池	100	0.29	89.71	89.71	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三镇线	10KV三镇线47右7+1号杆公变	315	0.29	282.5865	282.5865	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10KV新坨线	10KV新坨线畜牧队分新兴镇卫生院公变台区	200	0.29	179.42	179.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线渔场分1号杆张小雨水产养殖场台区	100	0.29	89.71	89.71	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线渡槽站分04号红旗台公变	400	0.28	358.88	358.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线桑林子西2台	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江线	10KV堡江线3#箱变第二间隔配电变压器	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	二沙东线医院分	二沙东线医院分2#场直家属台北台区公变	400	0.28	358.88	358.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10KV新张线东西豆支东西豆南变台	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线坨子里分07号新加兴隆佳苑变台	315	0.27	282.6495	282.6495	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵新线	10kV赵新线河南分河南二台公变台区	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏新农一	10千伏新农一线二十里分22+1号刘家北街台	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线153号杆叶洪丹水产养殖场	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线104号杆辽东湾和和水产养殖社	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线154号杆宁邵琳养鱼池	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线122号大北电台	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线医院分02号杆医院二台	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线东圈分支10号杆张宝新水产养殖厂台区	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线小堡分13号小堡子南台公变	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	东风66kV变电站	10kV二沙东	10kV二沙东线34号驾掌寺五队台	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线67#德信水厂养殖厂	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆场线	10kV榆场线138#季怀明养殖场	50	0.26	44.87	44.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线王西分122#远汇水产养殖厂	160	0.26	143.584	143.584	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏新农二	10千伏新农二线水电分19+1号水电西台	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线高坎湾分支58号杆朱宝振水产养殖场	160	0.26	143.584	143.584	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农二	10kV新农二线铁南小区变台	315	0.25	282.7125	282.7125	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线园林分46号小房东2台台区	200	0.25	179.5	179.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线南小型分23#杆源鑫水产养殖场	200	0.25	179.5	179.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新宾线	10kV新宾线北大分38号北大变台	400	0.24	359.04	359.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新夏分关家支09号关家台区公变	400	0.24	359.04	359.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线南排分53号杆呼延平台区	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵锦线	10kV赵锦线立新支4号立新大队公变	200	0.24	179.52	179.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	赵圈河66kV变电站	10kV赵五线	10kV赵五线渡槽分09号五岔东台公变	200	0.24	179.52	179.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线高坎湾小站分11号刘加成水稻种植台区	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线195号大洼翟式果树种植家庭农场台	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线西张2台	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新幺线	10kV新幺线红旗分场支01号红旗北台	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆场线	10kV榆场线小青二支01号小青二台区公变	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农一	10kV新农一线二十里分54+1号杆张家南台区	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线小房分新农支16号新农东台公变	100	0.22	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线刘万龙支03号杆牛场台	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺孙	10kV新贺孙家分晏家支晏家台	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐新线	10kV唐新线袁家鱼池分16号袁家2鱼池台区公变	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线荒地分28号西台区公变	400	0.22	359.12	359.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西工线	10kV西工线北洼分北洼2台	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红光线	10kV红光线红北分陈世杰养鱼池台	100	0.21	89.79	89.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线南排支54号南站家属台公变	400	0.21	359.16	359.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新化线	10kV新化线两颗东2台	400	0.21	359.16	359.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线232号锦红养殖台公变	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐新线	10kV唐新线（下排）92号董家岗台区公变	400	0.21	359.16	359.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新张线	10kV新张线（上线）12号新立街道卫生院公变	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线盐滩支17#海生财码头水产品加工厂	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线67#旺农种植合作社	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑5号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.2	565.74	565.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		平安街道卫生院	平安街道卫生院	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线63右1号杆机关西北台	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线清河分清河东支19号杆清河一中台	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新寒线	10kV新寒线唐林分09号唐林东台公变	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线79号杆兴利淡水水产养殖场	200	0.19	179.62	179.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		三镇线41左8	三镇线41左8右1变压器	315	0.19	282.9015	282.9015	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新么线	10kV新么线么岗子六队分01号么岗子六队台公变	400	0.19	359.24	359.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线清河大队支清河村台	250	0.19	224.525	224.525	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线新立西台	200	0.18	179.64	179.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线四号分28号杆四号二台	200	0.18	179.64	179.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新么线	10kV新么线西河沿北台分11号西河沿北台	200	0.18	179.64	179.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	10kV唐大线	10kV唐大线疙瘩楼分北洼支2号北洼南台公变	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10kV新农三线帝元广场台	315	0.18	282.933	282.933	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线郑家北台	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新二66kV变电站	YHG_小微企	YHG_小微企业创园3变压器间隔01配电变压器	500	0.17	449.15	449.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线机务科二台支05号机务科三台公变	200	0.17	179.66	179.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线南小型分13#张校菊水产养殖	100	0.17	89.83	89.83	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林翠苑高层1号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线08号园林南台	200	0.16	179.68	179.68	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线兴焕种植厂分05号杆兴焕水稻种植厂	100	0.16	89.84	89.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线113#王龙淡水养殖场	100	0.16	89.84	89.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线宏运2#箱变第二间隔配电变压器	315	0.16	282.996	282.996	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线疙瘩楼分水库家属区台	160	0.16	143.744	143.744	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田新线	10kV田新线新田分27号田屯公变台区	400	0.16	359.36	359.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线鼠洞南分09号杆董福顺养鱼池	100	0.16	89.84	89.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新么线	10KV新么线么岗子分11号杆么岗子西台	400	0.15	359.4	359.4	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区8号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线水电新开街道卫生院公变台区	200	0.15	179.7	179.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新何分东王支11号东王台区公变	200	0.15	179.7	179.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线南洼支25号南洼东台	200	0.14	179.72	179.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区6号箱变出线间隔配电变压器	630	0.14	566.118	566.118	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线沙岗子分化工支润泽公变台区	400	0.14	359.44	359.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线南小型支28号杆南小型台区	400	0.14	359.44	359.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大房66kV变电站	10kV大哈线	10kV大哈线小房分小房西支02号小房西台公变	400	0.14	359.44	359.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线04号小清新北台公变	400	0.14	359.44	359.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林翠苑高层4号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线67#盘锦益友水产养殖厂	200	0.14	179.72	179.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线西安铺鱼池2台区	200	0.14	179.72	179.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新坨线	10kV新坨线26左4号杆市场北台	200	0.14	179.72	179.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线清河分110号杆清河中二台	200	0.14	179.72	179.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期3号1变压器	315	0.14	283.059	283.059	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期4号2变压器	315	0.14	283.059	283.059	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线红海滩分盐滩支2号杆中国铁塔盘锦公司	100	0.13	89.87	89.87	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西上线	10kV西上线东圈分支10号杆张中贤水产养殖厂台区	200	0.13	179.74	179.74	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新联线	10kV新联线向阳分17号向阳分向阳街台区公变	400	0.13	359.48	359.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林翠苑高层3号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区6号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑4号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.13	566.181	566.181	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新么线	10KV新么线于强分34号杆于岗子西台区	200	0.13	179.74	179.74	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林翠苑高层2号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.12	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线04#台	160	0.12	143.808	143.808	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵五线	10kV赵五线南岗子分76#鑫诚机械科技有限公司	200	0.12	179.76	179.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期5号1变压器	315	0.12	283.122	283.122	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线124号杆志清种植社	160	0.11	143.824	143.824	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线张家分15号杆向日水稻种植社	100	0.11	89.89	89.89	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		天格·东湖湾B	天格·东湖湾B区五号箱式变电站第一间隔配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线五号2台	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线西河流台柱上变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新联线	10kV新联线05右1台区柱上变压器	80	0.11	71.912	71.912	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	0kV红海线红海滩分盘锦大洼区尤巧元水稻种植家庭农场台	125	0.11	112.3625	112.3625	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农一	10kV新农一线二十里分65+1号杆张家台北区	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期2号1变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期4号1变压器	315	0.11	283.1535	283.1535	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期6号1变压器	315	0.11	283.1535	283.1535	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区6号箱变第二间隔配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分鱼厂支13#众才水产养殖社	100	0.1	89.9	89.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线刘家分东田支11号东田台区公变	315	0.1	283.185	283.185	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期5号2变压器	315	0.1	283.185	283.185	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线郑家南台	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区3号箱变出线间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		天格·东湖湾B	天格·东湖湾B区三号箱式变电站第一间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线红海滩分盐滩支88号于刚种植家庭农场	100	0.09	89.91	89.91	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区5号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区7号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西刘线	10kV西刘线机务科三台分台	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	三角洲66kV变电站	惠宾北区变压器	惠宾北区变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大挖	10kV唐大挖猪楼分56号齐惠斌养鱼池台	200	0.09	179.82	179.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农一	10kV新农一线二十里分60+1号张家公变	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新沙东	10kV新沙东线通达小区4#箱变第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线盐滩支36#众诚水稻种植农场	160	0.09	143.856	143.856	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线45#鲁恩全水产养殖厂	200	0.09	179.82	179.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵锦线	10kV赵锦线175#昌圣源农业发展有限公司	200	0.09	179.82	179.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV于胡线	10kV于胡线三十里分17#盘锦吃福多有限公司	100	0.09	89.91	89.91	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线45#庞岩水稻种植厂	100	0.09	89.91	89.91	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑6号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线西分机关南支05号杆纺线厂西南台	200	0.09	179.82	179.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期1号1变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期3号2变压器	315	0.09	283.2165	283.2165	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线永盛5#箱变第二间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三王线	10kV三王线畜牧分34号杆畜牧南台	200	0.08	179.84	179.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区1号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期7号箱变第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆曾线	10kV榆曾线70号郭家东台区公变	200	0.08	179.84	179.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新沙东	10kV新沙东线通达小区1#箱变第一间隔配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新沙东	10kV新沙东线通达小区4#箱变第一间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线备河支65#杆大岗子鱼池台区	160	0.08	143.872	143.872	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农一	10kV新农一线杨家分41#鸡场台	80	0.08	71.936	71.936	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线东润分12号兴顺台区公变	400	0.08	359.68	359.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新兴66kV变电站	10kV新坨线	10kV新坨线畜牧队分02号付业科北台公变	400	0.08	359.68	359.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线72#何亚红水产养殖场	200	0.08	179.84	179.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线盐滩支48#苗成利渔业捕捞	200	0.08	179.84	179.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红海线	10kV红海线盐滩支36#秋丰水稻种植社	200	0.08	179.84	179.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大河线	10kV大河线西山美郡6#箱变第一间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线花园小区1#箱变第二间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线官家北二台	200	0.08	179.84	179.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期2号2变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线宏运3#箱变第二间隔配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	富盈温泉国际城	富盈温泉国际城小区1号1变压器	315	0.08	283.248	283.248	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线水库分28号杆宋恒台区	100	0.07	89.93	89.93	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区2号配变站第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		胜利小区2号箱	胜利小区2号箱变出线间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新沙东	10kV新沙东线通达小区3#箱变第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV赵南线	10kV赵南线兴河站分1号杆台区	100	0.07	89.93	89.93	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线45右分21#杨健权水产养殖家庭农场	200	0.07	179.86	179.86	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大河线	10kV大河线西山美郡3#箱变第一间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大河线	10kV大河线西山美郡3#箱变第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大河线	10kV大河线西山美郡6#箱变第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑1号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	天格东湖湾小区	天格东湖湾小区1期1号2变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线宏运1#箱变第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线宏运4#箱变第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	富盈温泉国际城	富盈温泉国际城小区3号1变压器	315	0.07	283.2795	283.2795	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区2号箱变出线间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新幺线	10kV新幺线红塔分05号红塔南台	200	0.06	179.88	179.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三工线	10kV三工线20号杆大洼农行家属楼台区	630	0.06	566.622	566.622	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区3号配变站第二间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区4号配变站第二间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三工线	10kV三工线21左6左8#台区	400	0.06	359.76	359.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线沈家2台	200	0.06	179.88	179.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		胜利小区3号箱	胜利小区3号箱变出线间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线开发区分08号开发区东台公变	200	0.06	179.88	179.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆场线	10kV榆场线毕红玉分06#杨再双种养殖合作社	160	0.06	143.904	143.904	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线鼠洞分13#鼠洞分台	315	0.06	283.311	283.311	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新幺线	10kV新幺线于强分27右3右1#于岗子二队东台区	400	0.06	359.76	359.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线酵母分33号原种场台区公变	400	0.06	359.76	359.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线37#郝强水产养殖厂	160	0.06	143.904	143.904	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV翠香线	10kV翠香线总部花园B区2号箱变第二间隔配电变压器	200	0.06	179.88	179.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	富盈温泉国际城	富盈温泉国际城小区4号1变压器	315	0.06	283.311	283.311	未进入负 面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	富盈温泉国际城	富盈温泉国际城小区4号2变压器	315	0.06	283.311	283.311	未进入负 面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	富盈温泉国际城	富盈温泉国际城小区3号2变压器	315	0.06	283.311	283.311	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区1号箱变配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		胜利小区1号箱	胜利小区1号箱变出线间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		胜利小区4号箱	胜利小区4号箱变出线间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线67#王立国水产养殖厂	100	0.05	89.95	89.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区1号箱变第二间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	新开66kV变电站	10kV新农二	10kV新农二线胡家街支06号胡家街台公变	200	0.05	179.9	179.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新沙东	10kV新沙东线通达小区1#箱变第二间隔配电变压器	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新沙东	10kV新沙东线通达小区2#箱变第二间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区7号箱变第二间隔配电变压器	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺线	10kV新贺线前胡分115#杨东水产养殖场	100	0.05	89.95	89.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线花园小区2#箱变第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线永盛6#箱变第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10KV新农三线3号箱式变电站出线间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10KV唐大线南洼支28号陈静忠养鱼池台	200	0.05	179.9	179.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新园乙	10kV新园乙线小微创业园4号箱变高压第一间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西桃线	10kV西桃线鼠洞西2台	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分备河1台柱上变压器	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江线	10KV堡江线1#箱变第二间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区10号箱变第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田食线	10kV田食线田家汇美建材1#箱变第一间隔配电变压器	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区3号箱变第二间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线184#牧方生猪养殖厂	200	0.04	179.92	179.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线花园小区1#箱变第一间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		黄金带2#箱变	黄金带2#箱变第二间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	唐家66kV变电站	富盈温泉国际城	富盈温泉国际城小区2号2变压器	315	0.04	283.374	283.374	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分备河2台柱上变压器	400	0.03	359.88	359.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV三工线	10kV三工线14#台区	400	0.03	359.88	359.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线大岗子分76#台	160	0.03	143.952	143.952	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV杜家线	10kV杜家线八一六台分后庙2台	200	0.03	179.94	179.94	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期3号箱变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期4号箱变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区2号箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区4号箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区12号箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期8号箱变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线八千元鱼池支18号杆八千元南鱼池台	315	0.03	283.4055	283.4055	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区5号箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线西老湾分03#王行成水稻种植厂	160	0.03	143.952	143.952	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV翠林南	10KV翠林南线悦园分3号箱变第二间隔配电变压器	200	0.03	179.94	179.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV翠香线	10kV翠香线总部花园B区1号箱变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV新沙东	10KV新沙东线花园小区2#箱变第一间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		黄金带1#箱变	黄金带1#箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10KV新农三线2号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线管家抽水支15号杆李健农业发展有限公司	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大工线	10kV大工线3号箱式配变站1号配电变压器	315	0.02	283.437	283.437	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10KV西亮线主干151号杆西安镇富丽达皮毛动物养殖场	200	0.02	179.96	179.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期1号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期2号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期5号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期6号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期12号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区3号箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区5号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区6号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区7号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区8号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区9号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区11号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期9号箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区2号箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV苏五线	10kV苏五线新陈分31#盘锦广祥农业发展有限公司	160	0.02	143.968	143.968	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线四号分姜家支3姜家台区公变	400	0.02	359.92	359.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV红光线	10kV红光线红北分三角洲养殖台	100	0.02	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新农三	10kV新农三线1号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐新线	10kV唐新线70#马昌辉塑铝门窗厂	200	0.02	179.96	179.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林翠苑南区4号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线张文清分50号杆春英淡水水产养殖	100	0.01	89.99	89.99	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江线	10kV堡江线2#箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期10号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期13号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分96号王天宏养鱼池台	125	0.01	112.4875	112.4875	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分备河支037号大岗子鱼池台区	315	0.01	283.4685	283.4685	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线备河支50#杆大岗子南鱼池台区	315	0.01	283.4685	283.4685	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司	大二66kV变电站	10kV大清线	10kV大清线敬老院分21号敬老院台区公变	200	0.01	179.98	179.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线沙岗子分67#丰赢庭院种植社	160	0.01	143.984	143.984	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大哈线	10kV大哈线小房分新农支09#王禹水产养殖	200	0.01	179.98	179.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV翠林南	10KV翠林南线悦园分1号箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10KV翠林南	10KV翠林南线悦园分2号箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线闫家小型支东风镇慢花间饭庄台	100	0.01	89.99	89.99	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新贺线	10kV新贺线前胡分苏洼子支6号杆冷园台柱上变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线134#房刚养鱼池台	160	0	144	144	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田中线	10kV田中线总部花园A区商业配变电站第二间隔配电变压器	315	0	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期11号箱变第二间隔配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分133#王家鹏水产养殖厂	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线南排支31#赵雷养殖厂	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大平线	10kV大平线砖厂分18#鑫鑫明利淡水养殖厂	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线西老湾分02#孙敬水产养殖场	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		清馨家园3#箱	清馨家园3#箱变出线间隔配电变压器	500	0	450	450	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大清线	10kV大清线五孔分12号杆张业强养鱼池	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	

###	国网大洼县供电公司		10kV唐大线	10kV唐大线189号杆盘锦幸福道台	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西红一	10kV西红一线星海分81号杆杨春波台区	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV田毛线	10kV田毛线102号杆大洼区久聚金属门窗厂台	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV大西线	10kV大西线45#谢古山淡水养殖场	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙西	10kV二沙西线老君炉分60#蟹稻丰种养殖社	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV新玄线	10kV新玄线于强分36#张立顺野生动物繁育中心	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV西亮线	10kV西亮线110#大洼天运物资经销处	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线八千元支07#张帅水产养殖厂	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV二沙东	10kV二沙东线前大岗子分123#张玉民水产养殖	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网大洼县供电公司		10kV榆曾线	10kV榆曾线曾林分13#凯宁新能源科技有限公司	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分1	庄林线公安分10左分3号杆变台	200	62.39	55.22	55.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	林场线主干线4	林场线主干线41右1号杆绿色基地变压器	100	61.01	28.99	28.99	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	环厂线渤海分东	环厂线渤海分东跃支33号杆东跃村台	200	57.16	65.68	65.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	花园2号配变站	花园2号配变站1号变压器	500	55.64	171.8	171.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	汇美小区1号配	汇美小区1号配变站1号变压器	500	53.36	183.2	183.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	瀚新1号配变站	瀚新1号配变站2号变压器	400	53.05	147.8	147.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	花园6号配变站	花园6号配变站2号变压器	400	51.53	153.88	153.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线4	牛镇线主干线41号杆石化技校变台	315	50.81	123.4485	123.4485	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分3	牛镇线陈家分33右2号杆宏宇变台	400	50.56	157.76	157.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	祥和家园配电室	祥和家园配电室2号变压器	630	50.24	250.488	250.488	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	瀚新11号配变	瀚新11号配变站1号变压器	500	49.86	200.7	200.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	园丁新村3号配	园丁新村3号配变站1号变压器	500	49.21	203.95	203.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		商西小区配变站	商西小区配变站变压器	630	49.12	257.544	257.544	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	瀚新3号配变站	瀚新3号配变站1号变压器	500	49.06	204.7	204.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	开发公司配变站	开发公司配变站变压器	630	48.59	260.883	260.883	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	汇美小区2号配	汇美小区2号配变站2号变压器	500	48.1	209.5	209.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	广厦新城2号箱	广厦新城2号箱变2号变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	园丁新村2号配	园丁新村2号配变站1号变压器	500	47.73	211.35	211.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	园丁新村1号配	园丁新村1号配变站1号变压器	500	47.57	212.15	212.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	环保线南屯左分	环保线南屯左分歧07号杆南屯一队变压器	200	47.53	84.94	84.94	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	环厂线渤海分东	环厂线渤海分东跃支22号杆东跃二七台	200	47.27	85.46	85.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线房产台区	兴西线房产台区	200	47.17	85.66	85.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	先建小区配变站	先建小区配变站1号变压器	400	45.91	176.36	176.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10田新线南杨	10田新线南杨分新村公变台区变压器	200	45.67	88.66	88.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	百特服饰城配变	百特服饰城配变站1号变压器	500	45.59	222.05	222.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分7	庄林线公安分7右分2号杆变台	400	45.16	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府三线虹森分	市府三线虹森分歧1号杆市三建变台	315	44.48	143.388	143.388	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线生物分	中宇甲线生物分2号变台	315	43.97	144.9945	144.9945	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	工商局配电室1	工商局配电室1号变压器	400	43.67	185.32	185.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	体育小区变压器	体育小区变压器	400	43.37	186.52	186.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	瀚新10号配变	瀚新10号配变站1号变压器	500	43	235	235	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都二期2	紫润茗都二期2号箱式变2号变压器	500	42.88	235.6	235.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥B区2#箱变第一间隔配电变压器1	630	42.02	302.274	302.274	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	劳动局配变站变	劳动局配变站变压器	630	41.95	302.715	302.715	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	瀚新二期1号配	瀚新二期1号配变站1号变压器	400	41.35	194.6	194.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新线锦兴C区1号环网柜	YHG_盘锦凯	铭置业有限公司(八里回迁楼)锦兴花园C区2#配变站1	400	40.63	197.48	197.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	人事局配变站变	人事局配变站变压器	630	39.38	318.906	318.906	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴桥线8号电缆分支箱	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥C区2#箱变第一间隔配电变压器	630	38.97	321.489	321.489	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥F区2#配变站1第一间隔配电变压器1	630	38.7	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	轻工1号变压器	轻工1号变压器	400	38.7	205.2	205.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线生物分	中宇甲线生物分5左4号变台	200	38.45	103.1	103.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥G区2#配变站1间隔配电变压器	630	38.37	325.269	325.269	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥G区3#配变站1间隔配电变压器	630	38.36	325.332	325.332	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线蔡家分0	牛镇线蔡家分07号杆蔡家台变台	100	38.25	51.75	51.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	西水湾1号配变	西水湾1号配变站2号变压器	630	38.15	326.655	326.655	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线兴五联线	庄林线兴五联线5号变台	315	37.38	165.753	165.753	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	花园7号配变站	花园7号配变站1号变压器	500	37.29	263.55	263.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分常家西台	315	37.2	166.32	166.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	发展银行配变站	发展银行配变站变压器	400	36.87	212.52	212.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线西排分1	兴西线西排分18右4左1号变台	315	36.84	167.454	167.454	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线牛官分0	牛镇线牛官分05号杆牛官市场台区变台	315	36.8	167.58	167.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	环厂线渤海分2	环厂线渤海分29左分13号杆西跃村台	315	36.21	169.4385	169.4385	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	公园线10左5	公园线10左5号变台	400	36.16	215.36	215.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	翰新2号配变站	翰新2号配变站1号变压器	315	36.14	169.659	169.659	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	辽国建配变站变	辽国建配变站变压器	315	36.1	169.785	169.785	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛塑线主干线3	牛塑线主干线34号杆建塑网点变台	100	36.1	53.9	53.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	环厂线渤海分东	环厂线渤海分东跃支26号杆东跃三九台	315	35.9	170.415	170.415	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	公园线27号柱	公园线27号柱上变台（绝缘）	315	35.66	171.171	171.171	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	YHG_盘锦凯	铭置业有限公司(八里回迁楼)锦兴花园F区1#配变站1	500	35.32	273.4	273.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	环厂线渤海分装	环厂线渤海分裴家支12左13号杆裴家四台	315	35.18	172.683	172.683	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分4	庄林线公安分4右分2号杆变台	315	35.16	172.746	172.746	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	人寿保险配变站	人寿保险配变站1号变压器	315	35.04	173.124	173.124	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城二期3	日月兴城二期3号配变站1号变压器	630	34.42	350.154	350.154	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线西排分1	兴西线西排分18右16号变台	400	34.37	222.52	222.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	花鸟鱼市配变站	花鸟鱼市配变站变压器	500	34.1	279.5	279.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分赵家六队一台	200	33.95	112.1	112.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线上房大队分41号上房大队公变	400	33.93	224.28	224.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	工商小区配变站	工商小区配变站1号变压器	630	33.77	354.249	354.249	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华1号配	水木清华1号配变站2号变压器	630	33.59	355.383	355.383	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	地税局变压器	地税局变压器	630	33.58	355.446	355.446	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	虹森小区配变站	虹森小区配变站2号变压器	315	33.53	177.8805	177.8805	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴桥线8号电缆分支箱	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥D区2#配变站第一间隔配电变压器	630	33.52	355.824	355.824	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区D4配	河畔小区D4配变站1号变压器	400	33.42	226.32	226.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	灰砖线14左1	灰砖线14左15号杆牛官五七村台	200	33.26	113.48	113.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线开发分	中宇甲线开发分6右4号变台	315	33.23	178.8255	178.8255	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华二期3	水木清华二期3号配变站2号变压器	400	33.22	227.12	227.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线牛官分粮	牛镇线牛官分粮家分歧12号杆粮家二台变台	200	33.07	113.86	113.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	润达配电站2号	润达配电站2号配电变压器	630	33	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	一完中配变站变	一完中配变站变压器	400	32.97	228.12	228.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	瀚新二期6号配	瀚新二期6号配变站1号变压器	400	32.91	228.36	228.36	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分7	庄林线公安分7左分1号杆变台	315	32.66	180.621	180.621	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线广场分7	庄林线广场分7号变台	400	32.58	229.68	229.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	化肥1号箱式变	化肥1号箱式变电站变压器	315	32.57	180.9045	180.9045	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华二期2	水木清华二期2号配变站2号变压器	500	32.34	288.3	288.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	云汇小区配电室	云汇小区配电室变压器	400	32.31	230.76	230.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴桥线8号电缆分支箱	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥C区1#箱变第一间隔配电变压器	630	32.29	363.573	363.573	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	海鹏小区配变站	海鹏小区配变站变压器	630	32.26	363.762	363.762	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线牛官分3	牛镇线牛官分30号杆粮家一台变台	100	32.21	57.79	57.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新线锦兴C区1号环网柜	YHG_盘锦凯	铭置业有限公司(八里回迁楼)锦兴花园C区3#配变站1	400	31.97	232.12	232.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城二期2	日月兴城二期2号配变站1号变压器	630	31.96	365.652	365.652	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分53号大铺子大队台区公变	400	31.92	232.32	232.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	军民站配变站变	军民站配变站变压器	630	31.92	365.904	365.904	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	南专线66左2	南专线66左2号公变	315	31.92	182.952	182.952	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区C1配	河畔小区C1配变站变压器	500	31.83	290.85	290.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府一线50右	市府一线50右6号变台	315	31.82	183.267	183.267	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线22右	五厂乙线22右分歧12号金通得变台	315	31.8	183.33	183.33	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华5号配	水木清华5号配变站2号变压器	630	31.75	366.975	366.975	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	阳光国际2号箱	阳光国际2号箱变1号变压器	500	31.62	291.9	291.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	花园3号配变站	花园3号配变站1号变压器	400	31.46	234.16	234.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华二期4	水木清华二期4号配变站1号变压器	400	31.11	235.56	235.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	热电小区1号配	热电小区1号配变站2号变压器	500	30.98	295.1	295.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	化肥2号箱式变	化肥2号箱式变电站变压器	315	30.95	186.0075	186.0075	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华2号配	水木清华2号配变站1号变压器	630	30.83	372.771	372.771	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	新城小区配变站	新城小区配变站2号变压器	400	30.82	236.72	236.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	翰新5号配变站	翰新5号配变站1号变压器	400	30.82	236.72	236.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	灰砖线14左9	灰砖线14左9右8号禹王防水变台	400	30.79	236.84	236.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分8	牛镇线陈家分83号杆小上海台区变台	160	30.76	94.784	94.784	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	武警小区配变站	武警小区配变站变压器	315	30.58	187.173	187.173	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		田家变912田	田家变912田毛线田家西-南台1	400	30.41	238.36	238.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	热电小区2号配	热电小区2号配变站1号变压器	500	30.35	298.25	298.25	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥B区3#间隔配电变压器	630	30.33	375.921	375.921	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	商业城配变电站变	商业城配变电站变压器	630	30.25	376.425	376.425	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	海关小区变压器	海关小区变压器	315	30.23	188.2755	188.2755	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田毛线	10kV田毛线毛家东支05号毛家东台区公变	400	30.13	239.48	239.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	工业大厦配变站	工业大厦配变站变压器	500	30.03	299.85	299.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥A区2号配变站第一间隔配电变压器1	630	29.99	378.063	378.063	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线生态园区三号2号配电变压器	500	29.9	300.5	300.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥A区5号配变站配电变压器1	630	29.87	378.819	378.819	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	园丁新村4号配	园丁新村4号配变站1-2负荷柜变压器	500	29.67	301.65	301.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	交通局配变站变	交通局配变站变压器	400	29.55	241.8	241.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线小洼东分02号东台公变	200	29.52	120.96	120.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线2号箱式变电站出线1配电变压器	500	29.45	302.75	302.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	YHG_筑邦小	YHG_筑邦小区1变压器	315	29.44	190.764	190.764	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城二期1	日月兴城二期1号配变站2号变压器	630	29.43	381.591	381.591	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	公园线3右2号	公园线3右2号变台（绝缘）	200	29.35	121.3	121.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	鑫源小区配变站	鑫源小区配变站1号变压器	630	29.28	382.536	382.536	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	金华2号配变站	金华2号配变站1号变压器	400	29.27	242.92	242.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线1号箱式变电站出线1配电变压器	800	29.22	486.24	486.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	社会保险配变站	社会保险配变站变压器	630	29.2	383.04	383.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	西水湾3号配变	西水湾3号配变站2号变压器	500	29.12	304.4	304.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线牛官分1	牛镇线牛官分10号杆牛官三组南变台	100	29.02	60.98	60.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	10kV渤海二	10kV渤海二线24号杆裴家五变台	200	28.93	122.14	122.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	辽源有限公司(八里回迁楼)锦	YHG_盘锦凯	铭置业有限公司(八里回迁楼)锦兴花园E区2#配变站1	400	28.91	244.36	244.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	花园4号配变站	花园4号配变站2号变压器	400	28.81	244.76	244.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	城中花园1号配	城中花园1号配变站2号变压器	630	28.7	386.19	386.19	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	瀚新4号配变站	瀚新4号配变站1号变压器	500	28.64	306.8	306.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线7号箱式变电站出线1配电变压器	800	28.6	491.2	491.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔二期住宅配	河畔二期住宅配变站2号变压器	500	28.6	307	307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	凯信家园配变站	凯信家园配变站2号变压器	400	28.53	245.88	245.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分4	庄林线公安分4左分3号杆变台	200	28.34	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分李家六台	200	28.34	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线2号箱式变电站出线2配电变压器	500	28.24	308.8	308.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都二期4	紫润茗都二期4号箱式变1号变压器	500	28.03	309.85	309.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	兴隆新村配变站	兴隆新村配变站1号变压器	400	27.81	248.76	248.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	环保线南电右分	环保线南电右分歧09号杆南电二队变压器	200	27.77	124.46	124.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥B区4#箱变1间隔配电变压器	630	27.64	392.868	392.868	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	托莱多商网4号	托莱多商网4号箱变变压器	500	27.54	312.3	312.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田毛线	10kV田毛线毛家分38号毛家西台区公变	400	27.51	249.96	249.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线高家公变台区变压器	400	27.48	250.08	250.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都二期5	紫润茗都二期5号箱式变2号变压器	500	27.38	313.1	313.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田毛线	田毛线西排水支新兴养殖场支01号新兴镇养殖小区公变	400	27.2	251.2	251.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线生态园区三号1号配电变压器	500	27.05	314.75	314.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛塑线主干线4	牛塑线主干线48号杆团结村变台	400	26.96	252.16	252.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线1号箱式变电站出线2配电变压器	800	26.66	506.72	506.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	交通局小区配变	交通局小区配变站变压器	315	26.53	199.9305	199.9305	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		紫园小区3号箱	紫园小区3号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	26.35	400.995	400.995	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线开发分	中宇甲线开发分24号变台	315	26.35	200.4975	200.4975	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	城中花园2号配	城中花园2号配变站2号变压器	630	26.14	402.318	402.318	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线生物分	中宇甲线生物分4号变台	400	26.11	255.56	255.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期4	辽河左岸一期4号箱变变压器	400	26.1	255.6	255.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线开发分	中宇甲线开发分12号变台	315	26.06	201.411	201.411	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线左分3农	兴西线左分3农机台	315	26.03	201.5055	201.5055	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	瀚新二期5号配	瀚新二期5号配变站2号变压器	400	25.95	256.2	256.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分李家分25号杆李家三台	100	25.62	64.38	64.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	鼎信佳苑二期配	鼎信佳苑二期配变站2号变压器	630	25.58	405.846	405.846	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分李家分01号杆李家五台	200	25.44	129.12	129.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线(下线)3号施家街台区公变	100	25.37	64.63	64.63	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	纪委小区变压器	纪委小区变压器	630	25.32	407.484	407.484	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	广厦新城7号箱	广厦新城7号箱变1号变压器	400	24.98	260.08	260.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线牛官分2	牛镇线牛官分24右7号杆牛官大棚变台	200	24.95	130.1	130.1	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	鹤鸣线58号变	鹤鸣线58号变压器	200	24.87	130.26	130.26	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	三角洲66kV变电站	农机公司箱变2	农机公司箱变2#变压器	200	24.84	130.32	130.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	兴税小区配变站	兴税小区配变站变压器	400	24.79	260.84	260.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	南专线57号柱	南专线57号柱上变台	400	24.71	261.16	261.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	润诚苑5号配变	润诚苑5号配变站1号变压器	630	24.63	411.831	411.831	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	区土地局配变站	区土地局配变站变压器	630	24.59	412.083	412.083	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分李家分29号杆李家二台	200	24.59	130.82	130.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线兴五联线	庄林线兴五联线4号变台	400	24.5	262	262	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田联线	10kV田联线高家大队支04号高家大队台区公变	400	24.44	262.24	262.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	人民法院配变站	人民法院配变站2号变压器	500	24.38	328.1	328.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线9号箱式变电站出线1配电变压器	630	24.32	413.784	413.784	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区B2配	河畔小区B2配变站变压器	400	24.29	262.84	262.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	恒泰2号配变站	恒泰2号配变站变压器	315	24.29	206.9865	206.9865	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线兴五联线	庄林线兴五联线9左3-1号变台	400	24.14	263.44	263.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期5号配	恒泰三期5号配变站配电变压器	630	24.1	415.17	415.17	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	润诚苑3号配变	润诚苑3号配变站1号变压器	630	23.99	415.863	415.863	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都二期3	紫润茗都二期3号箱式变2号变压器	315	23.93	208.1205	208.1205	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	润诚苑4号配变	润诚苑4号配变站1号变压器	500	23.92	330.4	330.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	安全局配变站变	安全局配变站变压器	400	23.76	264.96	264.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区B1配	河畔小区B1配变站变压器	630	23.71	417.627	417.627	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	国税局住宅配变	国税局住宅配变站变压器	250	23.63	165.925	165.925	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城3号配	日月兴城3号配变站1号变压器	630	23.56	418.572	418.572	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	鼎信家园1号配	鼎信家园1号配变站1号变压器	400	23.36	266.56	266.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	凯琳宫配变站变	凯琳宫配变站变压器	315	23.18	210.483	210.483	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城5号配	日月兴城5号配变站2号变压器	630	23.16	421.092	421.092	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	环厂线渤海分东	环厂线渤海分东跃支15右16号杆东跃一六十台	315	23.15	210.5775	210.5775	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	科学家花园配变	科学家花园配变站变压器	630	23.02	421.974	421.974	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		紫园小区5号箱	紫园小区5号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	22.99	422.163	422.163	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	温馨小区住宅配	温馨小区住宅配变站1号变压器	315	22.92	211.302	211.302	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线牛官分2	牛镇线牛官分25右2号杆牛官照明变台	315	22.87	211.4595	211.4595	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	证券配变电站变压器	证券配变电站变压器	630	22.87	422.919	422.919	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	红盾小区配变电站	红盾小区配变电站1号变压器	250	22.56	168.6	168.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华3号配	水木清华3号配变电站2号变压器	630	22.54	424.998	424.998	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分25号杆赵家九队二台	315	22.34	213.129	213.129	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	西水湾2号配变	西水湾2号配变电站2号变压器	500	22.28	338.6	338.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线新区分04号新区西台区公变	200	22.22	135.56	135.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	10kV河畔线恒大华府一期9号配变电站第二间隔配电变压器	400	22.12	271.52	271.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田联线	10kV田联线西地分18号高家西地台区公变	400	21.8	272.8	272.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	恋舍雅居配变电站	恋舍雅居配变电站2号变压器	400	21.6	273.6	273.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	鹤鸣线33号变	鹤鸣线33号变台	250	21.52	171.2	171.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线89右3	兴西线89右3号变台	200	21.45	137.1	137.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	财贸中专配变站	财贸中专配变电站变压器	315	21.43	215.9955	215.9955	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线兴五联线	庄林线兴五联线9左3号变台	250	21.31	171.725	171.725	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线蔡家分1	牛镇线蔡家分13号杆牛官2队变台	200	21.16	137.68	137.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华4号配	水木清华4号配变电站2号变压器	630	21.16	433.692	433.692	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分4	牛镇线陈家分46右4号杆陈屯村7组变台	200	21.15	137.7	137.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	吉祥家园配变电站	吉祥家园配变电站变压器	400	21.14	275.44	275.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV牛镇线	10kV牛镇线牛官分粮家分枝28号杆粮家三台	315	21.14	216.909	216.909	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分常家东台	315	21.06	217.161	217.161	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城1号配	日月兴城1号配变电站2号变压器	630	20.75	436.275	436.275	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线牛官分1	牛镇线牛官分15号杆牛官村变台	100	20.54	69.46	69.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区4号变	利港小区4号变压器	400	20.48	278.08	278.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	纳帕溪谷1#-	纳帕溪谷1#-1配电变压器	315	20.47	219.0195	219.0195	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV郭家线	10kV郭家线55号吴屯北分2号杆吴屯北台	200	20.2	139.6	139.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	世纪广场配变站	世纪广场配变电站变压器	630	20.19	439.803	439.803	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛卷线主干线0	牛卷线主干线02号杆柱上变压器	50	20.07	34.965	34.965	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线5	牛镇线主干线53号杆牛官6组南台	200	20.04	139.92	139.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线广场分1	庄林线广场分12左4号变台	200	20.02	139.96	139.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线南杨分东三支东三东公变台区变压器	200	19.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城2号配	日月兴城2号配变电站1号变压器	630	19.94	441.378	441.378	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	地矿小区配变站	地矿小区配变站变压器	400	19.83	280.68	280.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线4号箱式变电站出线2配电变压器	500	19.72	351.4	351.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华6号配	水木清华6号配变站2号变压器	630	19.67	443.079	443.079	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期9	辽河左岸一期9号箱变变压器	400	19.62	281.52	281.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区D1配	河畔小区D1配变站变压器	630	19.46	444.402	444.402	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线8号箱式变电站间隔配电变压器	630	19.41	444.717	444.717	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期2	中兴公园二期2号配变站变压器	630	19.25	445.725	445.725	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅2号配电室3号变压器	800	19.25	566	566	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	河滨4号配变站	河滨4号配变站变压器	315	19.23	222.9255	222.9255	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线烟草变台	兴西线烟草变台	200	19.16	141.68	141.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	军分区别变站1	军分区别变站1号变压器	400	19.08	283.68	283.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	灰砖线粮裕分4	灰砖线粮裕分42号杆陈家八组变台	200	19.04	141.92	141.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	中交凯旋城4号	中交凯旋城4号箱变变压器	630	19	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	中交凯旋城1号	中交凯旋城1号配变站1号变压器	500	18.87	355.65	355.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线毛家分20+1号毛家北大棚公变	100	18.85	71.15	71.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	广厦新城6号箱	广厦新城6号箱变1号变压器	500	18.75	356.25	356.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	恒泰1号配变站	恒泰1号配变站变压器	315	18.74	224.469	224.469	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于桥一	0kV于桥一线金港翠园5号配变站第二间隔配电变压器	630	18.71	449.127	449.127	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	西水湾4号配变	西水湾4号配变站1号变压器	630	18.67	449.379	449.379	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期9号配	恒泰三期9号配变站配电变压器	315	18.65	224.7525	224.7525	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	金穗小区2号配	金穗小区2号配变站1号变压器	630	18.55	450.135	450.135	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业1号配电	佳兆业1号配电室2号变压器	630	18.54	450.198	450.198	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	西水湾5号配变	西水湾5号配变站2号变压器	250	18.51	178.725	178.725	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	祥和家园配电室	祥和家园配电室1号变压器	630	18.27	451.899	451.899	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期1号	美的城一期1号箱变变压器	630	18.25	452.025	452.025	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期1号箱式变配电变压器	630	18.23	452.151	452.151	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	人合家园配变站	人合家园配变站变压器	500	18.19	359.05	359.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	世纪小学配变站	世纪小学配变站1号变压器	500	18.18	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期8号配	恒泰三期8号配变站配电变压器	400	18.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	中交凯旋城2号	中交凯旋城2号箱变变压器	630	18.18	452.466	452.466	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中金一线御景公	中金一线御景公馆2号配电室1号变压器	630	18.18	452.466	452.466	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	渤海二线南电三	渤海二线南电三台	200	18.15	143.7	143.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线南杨分东三支东三西公变台区变压器	400	18.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	环厂线渤海分2	环厂线渤海分29左分09号杆西跃三七台	315	18.05	226.6425	226.6425	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥A区6号配变电站第一间隔配电变压器1	630	18.01	453.537	453.537	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	工商联配变电站变	工商联配变电站变压器	500	17.91	360.45	360.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	日月兴城4号配	日月兴城4号配变电站2号变压器	630	17.91	454.167	454.167	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期4号	美的城一期4号箱变变压器	630	17.82	454.734	454.734	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	河滨1号配变电站	河滨1号配变电站变压器	200	17.82	144.36	144.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期3号	美的城一期3号箱变变压器	630	17.81	454.797	454.797	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线新区分12号田家楼区台区公变	200	17.76	144.48	144.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	中交凯旋城3号	中交凯旋城3号箱变变压器	630	17.71	455.427	455.427	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期6号	美的城一期6号箱变变压器	630	17.69	455.553	455.553	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区D2配	河畔小区D2配变电站变压器	630	17.68	455.616	455.616	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴隆家园配变站	兴隆家园配变站变压器	500	17.68	361.6	361.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府5号变	恒大华府5号变压器	400	17.65	289.4	289.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	紫园新城配变站	紫园新城配变站1号变压器	630	17.64	455.868	455.868	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	盘锦市住宅建筑	盘锦市住宅建筑公司（建材综合楼）台区	100	17.52	72.48	72.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	瀚新二期2号配	瀚新二期2号配变电站2号变压器	400	17.46	290.16	290.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期8号箱式变配电变压器	630	17.45	457.065	457.065	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	圣鑫住宅配变站	圣鑫住宅配变站变压器	630	17.43	457.191	457.191	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区1号	托莱多小区1号配变电站变压器	630	17.38	457.506	457.506	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田昆线	10kV田昆线77号小锅三队台区公变	30	17.33	21.801	21.801	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华二期1	水木清华二期1号配变电站1号变压器	630	17.32	457.884	457.884	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线上房大队分52号上房西台区公变	200	17.32	145.36	145.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	明珠家园箱变变	明珠家园箱变变压器	630	17.1	459.27	459.27	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	司机乐小区配变	司机乐小区配变电站第一间隔配电变压器	630	16.9	460.53	460.53	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	阳光国际1号箱	阳光国际1号箱变2号变压器	500	16.87	365.65	365.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区4号	托莱多小区4号配变电站变压器	630	16.86	460.782	460.782	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分赵家九队一台	315	16.83	230.4855	230.4855	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府6号变	恒大华府6号变压器	630	16.81	461.097	461.097	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	广厦新城1号箱	广厦新城1号箱变1号变压器	630	16.71	461.727	461.727	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	环保小区变压器	环保小区变压器	315	16.65	231.0525	231.0525	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	瀚新二期3号配	瀚新二期3号配变站2号变压器	400	16.64	293.44	293.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田生线	10kV田生线4号箱式变电站出线1配电变压器	500	16.59	367.05	367.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于桥一	0kV于桥一线金港翠园4号配变站第二间隔配电变压器	630	16.53	462.861	462.861	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		鹤鸣楼箱式变电	鹤鸣楼箱式变电站变压器	630	16.52	462.924	462.924	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区5号	托莱多小区5号配变站变压器	400	16.5	294	294	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	生物1号配变站	生物1号配变站变压器	400	16.38	294.48	294.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区D3配	河畔小区D3配变站变压器	630	16.32	464.184	464.184	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府8号变	恒大华府8号变压器	630	16.32	464.184	464.184	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	鹤鸣线55号公	鹤鸣线55号公变	400	16.31	294.76	294.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期1	中兴公园二期1号配变站变压器	630	16.31	464.247	464.247	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	巴塞罗那一期4	巴塞罗那一期4号配变站配电变压器	630	16.28	464.436	464.436	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府4号变	恒大华府4号变压器	315	16.28	232.218	232.218	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期7	辽河左岸一期7号箱变变压器	630	16.2	464.94	464.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	金华1号配变站	金华1号配变站变压器	400	16.2	295.2	295.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都二期1	紫润茗都二期1号箱式变1号变压器	500	16.13	369.35	369.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	润诚苑2号配变	润诚苑2号配变站2号变压器	630	16.13	465.381	465.381	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区8号	托莱多小区8号配变站变压器	630	16.09	465.633	465.633	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田清线	10kV田清线城郊分西三北支 03号西三北台区公变	400	16.08	295.68	295.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	轻工3号变压器	轻工3号变压器	400	16.06	295.76	295.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	辽河电子城配变	辽河电子城配变站变压器	400	16	296	296	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	巴塞罗那一期5	巴塞罗那一期5号配变站配电变压器	630	15.93	466.641	466.641	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区5号变	利港小区5号变压器	400	15.93	296.28	296.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	太极村配变站变	太极村配变站变压器	160	15.92	118.528	118.528	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分大西三支 01号西三南台区公变	400	15.89	296.44	296.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾1号配变	橡树湾1号配变站变压器	630	15.86	467.082	467.082	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	紫园小区2号配	紫园小区2号配变站变压器	630	15.77	467.649	467.649	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	于芳一线兴隆新城2号箱式变电站第二间隔2号配电变	400	15.74	297.04	297.04	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线新吴分吴家文吴家公变台区变压器	160	15.72	118.848	118.848	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	爱顿国际城一期	爱顿国际城一期1号配变电站变压器	630	15.71	468.027	468.027	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府一线50右	市府一线50右3号变台	400	15.7	297.2	297.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期5号	美的城一期5号箱变变压器	630	15.66	468.342	468.342	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	南专线69号杆	南专线69号杆绝缘柱上变台	315	15.62	234.297	234.297	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线4	牛镇线主干线48右1号杆牛官6组北变台	200	15.61	148.78	148.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	环厂线渤海分东	环厂线渤海分东跃支24-1号杆赛纳湾	315	15.6	234.36	234.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期7号配	恒泰三期7号配变电站配电变压器	630	15.6	468.72	468.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾5号配变	橡树湾5号配变电站变压器	630	15.58	468.846	468.846	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水游城住宅配电	水游城住宅配电室1号变压器	800	15.57	595.44	595.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	巴塞罗那一期7	巴塞罗那一期7号配变电站配电变压器	630	15.43	469.791	469.791	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于桥一	0kV于桥一线金港翠园6号配变电站第二间隔配电变压器	630	15.36	470.232	470.232	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	武警边防支队变	武警边防支队变压器	400	15.36	298.56	298.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期8号	美的城一期8号箱变变压器	630	15.31	470.547	470.547	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	kV于芳一线兴隆新城3号箱式变电站第三间隔配电变压器	400	15.3	298.8	298.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河科线	0kV河科线辽河左岸C区2号配变电站第二间隔配电变压器	315	15.3	235.305	235.305	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	巴塞罗那一期2	巴塞罗那一期2号配变电站配电变压器	630	15.18	471.366	471.366	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	武警8610部	武警8610部队配变电站2号变压器	400	15.17	299.32	299.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期14号配变电站第二间隔配电变压器	630	15.17	471.429	471.429	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期15号配变电站第二间隔配电变压器	630	15.1	471.87	471.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田生线	10kV田生线5-1箱变出线间隔配电变压器	630	15.07	472.059	472.059	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	海园壹品4号配	海园壹品4号配变电站配电变压器	400	15.03	299.88	299.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线五队抽水支15号小洼南大棚公变	100	15.02	74.98	74.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾2号配变	橡树湾2号配变电站变压器	630	15.01	472.437	472.437	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前府一	前府一线中交凯旋城二期1号配变电站第二间隔配电变压器	630	14.99	472.563	472.563	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线上房东台支6号上房东台区公变	200	14.96	150.08	150.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期2号	美的城一期2号箱变变压器	630	14.95	472.815	472.815	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前府一	前府一线中交凯旋城二期4号配变电站第二间隔配电变压器	400	14.95	300.2	300.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府一线38号	市府一线38号公变	200	14.93	150.14	150.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期3号配	恒泰三期3号配变电站配电变压器	630	14.89	473.193	473.193	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	海洋渔业局配变	海洋渔业局配变电站变压器	400	14.82	300.72	300.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期6号箱式变电站变压器	630	14.78	473.886	473.886	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	人大小区配变站	人大小区配变站变压器 182375	315	14.75	237.0375	237.0375	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园江线	0kV园江线璧成·康桥D区4号箱变出线间隔配电变压器	630	14.71	474.327	474.327	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前英一	kV前英一线巴塞罗那二期1号配变站第二间隔配电变压器	630	14.58	475.146	475.146	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾4号配变	橡树湾4号配变站变压器	630	14.58	475.146	475.146	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区2号变	利港小区2号变压器	630	14.54	475.398	475.398	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线西排分1	兴西线西排分18右14号变台	400	14.45	302.2	302.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业3号配电	佳兆业3号配电室2号变压器	630	14.42	476.154	476.154	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区8号箱	馨悦小区8号箱式变电站变压器	315	14.41	238.1085	238.1085	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期5	辽河左岸一期5号箱变变压器	630	14.27	477.099	477.099	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线碱	牛镇线主干线碱铺变台	200	14.23	151.54	151.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前英一	kV前英一线巴塞罗那二期3号配变站第二间隔配电变压器	630	14.2	477.54	477.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	恒泰3号配变站	恒泰3号配变站1号变压器	630	14.15	477.855	477.855	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期3	中兴公园二期3号配变站变压器	630	14.14	477.918	477.918	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区7号	托莱多小区7号配变站变压器	400	14.11	303.56	303.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	巴塞罗那一期1	巴塞罗那一期1号配变站配电变压器	630	14	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	广厦新城3号箱	广厦新城3号箱变1号变压器	630	13.99	478.863	478.863	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	kV双兴线苏宁广场住宅一期4号配变站第二间隔配电变压器	630	13.99	478.863	478.863	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区8号变	利港小区8号变压器	630	13.98	478.926	478.926	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	辽河房地产配变	辽河房地产配变站变压器	400	13.96	304.16	304.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	国际公寓配变站	国际公寓配变站1号变压器	500	13.96	380.2	380.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	巴塞罗那一期6	巴塞罗那一期6号配变站配电变压器	630	13.9	479.43	479.43	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线西排分1	兴西线西排分18右4左7号变台	315	13.75	240.1875	240.1875	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	kV前友三线美的城三期2号配变站第二间隔配电变压器	630	13.73	480.501	480.501	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分3号小洼西台区公变	160	13.72	122.048	122.048	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期20号配变站第二间隔配电变压器	630	13.63	481.131	481.131	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于桥一	0kV于桥一线金港翠园1号配变站第二间隔配电变压器	630	13.57	481.509	481.509	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	东来顺配变站变	东来顺配变站变压器	500	13.57	382.15	382.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线大排分	五厂乙线大排分市政分6左08号杆赵家六队二台	315	13.54	240.849	240.849	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	瀚新二期4号配	瀚新二期4号配变站2号变压器	400	13.49	306.04	306.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	广厦新城4号箱	广厦新城4号箱变1号变压器	500	13.48	382.6	382.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	文化广场配变站	文化广场配变站1号变压器	630	13.45	482.265	482.265	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河科线	10kV河科线辽河左岸C区6号配变站第二间隔配电变压器	630	13.38	482.706	482.706	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区3号	托莱多小区3号配变站变压器	630	13.37	482.769	482.769	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期1号配	恒泰三期1号配变站配电变压器	630	13.37	482.769	482.769	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区2号箱	馨悦小区2号箱式变电站变压器	400	13.28	306.88	306.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	裕兴小区配变站	裕兴小区配变站变压器	315	13.24	241.794	241.794	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田清线	10kV田清线城郊分53号西三五队台区公变	400	13.22	307.12	307.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线毛家分16号毛家大棚公变	160	13.2	122.88	122.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期5号箱式变配电变压器	630	13.14	484.218	484.218	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	10kV双兴线苏宁广场住宅一期3号配变站第二间隔配电变压器	630	13.11	484.407	484.407	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	地税小区配变站	地税小区配变站变压器	630	13.08	484.596	484.596	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期1	中兴公园二期15号配变站变压器	630	13.08	484.596	484.596	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中金一线御景公	中金一线御景公馆1号配电室2号变压器	630	13.01	485.037	485.037	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV庄林线	10kV庄林线图书馆配变站第二间隔配电变压器	630	12.9	485.73	485.73	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	海园壹品2号配	海园壹品2号配变站配电变压器	630	12.88	485.856	485.856	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	于芳一线兴隆新城2号箱式变电站第三间隔1号配电变压器	400	12.87	308.52	308.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	恒泰二期4号配	恒泰二期4号配变站1号变压器	500	12.86	385.7	385.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	政协小区配变站	政协小区配变站2号变压器	800	12.82	617.44	617.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府2号变	恒大华府2号变压器	630	12.79	486.423	486.423	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水木清华7号配	水木清华7号配变站1号变压器	630	12.79	486.423	486.423	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾7号配变	橡树湾7号配变站变压器	630	12.78	486.486	486.486	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期7号箱式变配电变压器	630	12.78	486.486	486.486	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	10kV双兴线苏宁广场住宅二期2号配变站第二间隔配电变压器	630	12.76	486.612	486.612	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	中双线银杏湾小	中双线银杏湾小区10号配变站第二间隔配电变压器	630	12.72	486.864	486.864	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	农行住宅配变站	农行住宅配变站变压器	200	12.71	154.58	154.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中金一线御景公	中金一线御景公馆2号配电室2号变压器	630	12.6	487.62	487.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	于芳一线兴隆新城1号箱式变电站第三间隔1号配电变压器	400	12.54	309.84	309.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区1号箱	馨悦小区1号箱式变电站变压器	630	12.51	488.187	488.187	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴隆台国税局配	兴隆台国税局配变站1号变压器	630	12.51	488.187	488.187	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	爱顿国际城一期	爱顿国际城一期6号配变站变压器	630	12.46	488.502	488.502	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业4号配电	佳兆业4号配电室变压器	800	12.39	620.88	620.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	kV前友三线美的城三期6号配变站第二间隔配电变压器	630	12.36	489.132	489.132	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期22号配变站第二间隔配电变压器	500	12.3	388.5	388.5	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区14	托莱多小区14号配变站变压器	630	12.29	489.573	489.573	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期11号配变站第二间隔配电变压器	630	12.22	490.014	490.014	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府三线1左1	市府三线1左1号变台	200	12.21	155.58	155.58	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友一	kV前友一线精工福地一期5号配变站第二间隔配电变压器	630	12.18	490.266	490.266	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河科线	0kV河科线辽河左岸C区7号配变站第二间隔配电变压器	630	12.17	490.329	490.329	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期21号配变站第二间隔配电变压器	630	12.17	490.329	490.329	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区2号	托莱多小区2号配变站变压器	630	12.16	490.392	490.392	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	新广厦三期2号	新广厦三期2号配变站2号变压器	400	12.16	311.36	311.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期25号配变站第二间隔配电变压器	630	12.09	490.833	490.833	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	鼎信家园2号配	鼎信家园2号配变站2号变压器	630	12.05	491.085	491.085	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅4号配电室3号变压器	800	12.04	623.68	623.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾9号配变	橡树湾9号配变站变压器	630	12.02	491.274	491.274	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	稽查分局配变站	稽查分局配变站变压器	630	12.01	491.337	491.337	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分1	庄林线公安分11号杆变台	315	12.01	245.6685	245.6685	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线田王分西王公变台	400	12	312	312	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	/双兴线苏宁广场住宅一期9号配变站第二间隔配电变压器	630	11.96	491.652	491.652	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	档案局配变站变	档案局配变站变压器	400	11.96	312.16	312.16	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	0kV中双线银杏湾小区3号配变站第二间隔配电变压器	630	11.95	491.715	491.715	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区10	托莱多小区10号配变站变压器	630	11.87	492.219	492.219	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	新广厦三期1号	新广厦三期1号配变站1号变压器	400	11.84	312.64	312.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期3号箱式变配电变压器	630	11.79	492.723	492.723	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	kV于芳一线兴隆新城4号箱式变电站第二间隔配电变压器	400	11.76	312.96	312.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都4号配变站第二间隔配电变压器	630	11.75	492.975	492.975	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区6号	托莱多小区6号配变站变压器	630	11.73	493.101	493.101	未进入负 面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	0kV辽河线托莱多二期4号配变站第二间隔配电变压器	630	11.73	493.101	493.101	未进入负 面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都5号配变电站第二间隔配电变压器	630	11.72	493.164	493.164	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	河滨3号配变电站	河滨3号配变电站变压器	400	11.72	313.12	313.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期4	中兴公园二期4号配变电站变压器	630	11.7	493.29	493.29	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	东方银座中心城	东方银座中心城2号配变电站变压器	630	11.64	493.668	493.668	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾8号配变	橡树湾8号配变电站变压器	630	11.63	493.731	493.731	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区7号变	利港小区7号变压器	630	11.57	494.109	494.109	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	0kV中双线银杏湾小区6号配变电站第二间隔配电变压器	630	11.55	494.235	494.235	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	/双兴线苏宁广场住宅一期5号配变电站第二间隔配电变	400	11.5	314	314	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业5号配电	佳兆业5号配电室2号变压器	800	11.49	628.08	628.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		环厂线渤海分装	环厂线渤海分装家支12左10右1裴家四台北	315	11.46	247.401	247.401	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中金一线御景公	中金一线御景公馆1号配电室1号变压器	630	11.46	494.802	494.802	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期14号配变电站第二间隔配电变	630	11.44	494.928	494.928	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	/双兴线苏宁广场住宅一期1号配变电站第二间隔配电变	630	11.38	495.306	495.306	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾3号配变	橡树湾3号配变电站变压器	630	11.36	495.432	495.432	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业5号配电	佳兆业5号配电室1号变压器	800	11.35	629.2	629.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线4	牛镇线主干线42号杆化建4台变台	200	11.25	157.5	157.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业1号配电	佳兆业1号配电室1号变压器	630	11.23	496.251	496.251	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期2	辽河左岸一期2号箱变变压器	630	11.22	496.314	496.314	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	托莱多商网5号	托莱多商网5号箱变变压器	630	11.22	496.314	496.314	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	爱顿国际城一期	爱顿国际城一期4号配变电站变压器	630	11.22	496.314	496.314	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分32号大铺子一队台区公变	200	11.17	157.66	157.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水游城住宅配电	水游城住宅配电室2号变压器	800	11.17	630.64	630.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期17号配变电站第二间隔配电变	630	11.14	496.818	496.818	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	0kV前友三线美的城三期9号配变电站第二间隔配电变	630	11.14	496.818	496.818	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分0	牛镇线陈家分08号杆化建3台变台	100	11.1	78.9	78.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	南专线66左1	南专线66左1右2号公变	315	11.07	248.6295	248.6295	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田清线	10kV田清线大铺子分67号大堡子大棚台区公变	160	11.06	126.304	126.304	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府三线检测中	市府三线检测中心变台	315	11.05	248.6925	248.6925	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	0kV辽河线托莱多二期1号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.99	497.763	497.763	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业6号配电	佳兆业6号配电室变压器	800	10.96	632.32	632.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	0kV中双线银杏湾小区8号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.95	498.015	498.015	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都8号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.76	499.212	499.212	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	0kV中双线银杏湾小区5号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.68	499.716	499.716	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥A区7号配变电站配电变压器	630	10.64	499.968	499.968	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	爱顿国际城一期	爱顿国际城一期2号配变电站变压器	630	10.64	499.968	499.968	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期1	中兴公园二期10号配变电站变压器	630	10.63	500.031	500.031	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区12	托莱多小区12号配变电站变压器	630	10.62	500.094	500.094	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	爱顿国际城一期	爱顿国际城一期3号配变电站变压器	630	10.57	500.409	500.409	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于桥一	0kV于桥一线金港翠园3号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.55	500.535	500.535	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分4	牛镇线陈家分44号杆陈电村5组变台	200	10.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	0kV中双线银杏湾小区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.51	500.787	500.787	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	于青一线蓝色康桥E区二期2号箱式变第二间隔配电变	630	10.46	501.102	501.102	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线07号变台	400	10.44	318.24	318.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		田家变912田	田家变912田毛线田家西~北台	315	10.44	250.614	250.614	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		庄林线2-1号	庄林线2-1号变台	100	10.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	0kV辽河线托莱多二期7号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.38	501.606	501.606	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区13	托莱多小区13号配变电站变压器	630	10.33	501.921	501.921	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	0kV中双线银杏湾小区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.33	501.921	501.921	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	润诚苑1号配变	润诚苑1号配变电站1号变压器	630	10.32	501.984	501.984	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	0kV辽河线托莱多二期6号配变电站第二间隔配电变压器	630	10.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田清线	10kV田清线城郊分大西三支23号大西三台区公变	400	10.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	灰砖线粮裕分0	灰砖线粮裕分05号杆牛官四组变台	200	10.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期13号配变电站第二间隔配电变	630	10.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区3号变	利港小区3号变压器	400	10.03	319.88	319.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	海园壹品3号配	海园壹品3号配变电站配电变压器	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区9号	托莱多小区9号配变电站变压器	630	9.96	504.252	504.252	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅4号配电室1号变压器	800	9.95	640.4	640.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	裕华线鑫怡合配	裕华线鑫怡合配电站2号变压器	630	9.95	504.315	504.315	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园江线	0kV园江线璧成·康桥D区5号箱变出线间隔配电变压器	630	9.92	504.504	504.504	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期10	美的城一期10号箱变变压器	630	9.92	504.504	504.504	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	0kV辽河线托莱多二期5号配变电站第二间隔配电变压器	630	9.77	505.449	505.449	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期5	中兴公园二期5号配变电站变压器	630	9.76	505.512	505.512	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	裕华线鑫怡合配	裕华线鑫怡合配电站4号变压器	800	9.75	642	642	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区6号箱式变第二间隔配电变压器	400	9.73	321.08	321.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	丁锐配变电站变压	丁锐配变电站变压器	400	9.7	321.2	321.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期7	中兴公园二期7号配变电站变压器	630	9.7	505.89	505.89	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期6	中兴公园二期6号配变电站变压器	630	9.54	506.898	506.898	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	0kV辽河线托莱多二期3号配变电站第二间隔配电变压器	630	9.52	507.024	507.024	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期9	中兴公园二期9号配变电站变压器	630	9.51	507.087	507.087	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水游城住宅配电	水游城住宅配电室6号变压器	800	9.5	644	644	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴小区配变电站	中兴小区配变电站变压器	630	9.49	507.213	507.213	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	裕华线鑫怡合配	裕华线鑫怡合配电站3号变压器	800	9.44	644.48	644.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业2号配电	佳兆业2号配电室1号变压器	800	9.43	644.56	644.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	轻工2号变压器	轻工2号变压器	500	9.42	402.9	402.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	东方银座中心城	东方银座中心城1号配电室3号变压器	500	9.36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期7号	美的城一期7号箱变变压器	630	9.35	508.095	508.095	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水游城住宅配电	水游城住宅配电室5号变压器	800	9.34	645.28	645.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于桥一	0kV于桥一线金港翠园2号配变电站第二间隔配电变压器	400	9.31	322.76	322.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水游城住宅配电	水游城住宅配电室4号变压器	800	9.31	645.52	645.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田毛线	10kV田毛线田家东分8号田家西台区公变台区	315	9.3	254.205	254.205	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	佳兆业3号配电	佳兆业3号配电室1号变压器	630	9.27	508.599	508.599	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	锦城明郡F区1	锦城明郡F区1号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	9.26	508.662	508.662	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	托莱多小区11	托莱多小区11号配变电站变压器	630	9.17	509.229	509.229	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	于芳一线兴隆新城5号箱式变电站第三间隔1号配电变	400	9.11	323.56	323.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期8	中兴公园二期8号配变电站变压器	630	9.1	509.67	509.67	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线52左4	兴西线52左4号变台	315	9.05	254.9925	254.9925	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区12号箱式变第二间隔配电变压器	400	8.98	324.08	324.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	0kV中双线银杏湾小区7号配变电站第二间隔配电变压器	630	8.96	510.552	510.552	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分6	牛镇线陈家分67左4号杆陈屯村3组变台	315	8.7	256.095	256.095	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区15号箱式变第二间隔配电变压器	400	8.69	325.24	325.24	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	民政小区配变站	民政小区配变站变压器	630	8.59	512.883	512.883	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区6号箱	馨悦小区6号箱式变电站变压器	630	8.57	513.009	513.009	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分4	庄林线公安分4左分5号杆变台	400	8.54	325.84	325.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10k园丰一线	10k园丰一线和园小区5号箱式变第二间隔配电变压器	400	8.51	325.96	325.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	10kV前友三线美的城三期4号配变站第二间隔配电变压器	630	8.51	513.387	513.387	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线西排水支04号毛家六队公变	400	8.49	326.04	326.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	10kV园丰一线和园小区8号箱式变第二间隔配电变压器	400	8.45	326.2	326.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	海园壹品1号配	海园壹品1号配变站配电变压器	630	8.44	513.828	513.828	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	10kV双兴线苏宁广场住宅一期8号配变站第二间隔配电变压器	630	8.42	513.954	513.954	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分7	牛镇线陈家分74左2号杆陈屯村10组变台	315	8.42	256.977	256.977	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分4	牛镇线陈家分41右4号杆陈屯村9台变台	200	8.39	163.22	163.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	金穗小区4号配	金穗小区4号配变站变压器	400	8.37	326.52	326.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线4	牛镇线主干线49号杆建行家属区变台	315	8.31	257.3235	257.3235	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期2号配	恒泰三期2号配变站配电变压器	630	8.29	514.773	514.773	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅2号配电室1号变压器	630	8.29	514.773	514.773	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	10kV中双线银杏湾小区4号配变站第二间隔配电变压器	630	8.16	515.592	515.592	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	巴塞罗那一期3	巴塞罗那一期3号配变站配电变压器	630	8.13	515.781	515.781	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分大西三支左1支04号西三西台区公	400	8.09	327.64	327.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	10kV辽河线托莱多二期2号配变站第二间隔配电变压器	630	8.07	516.159	516.159	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线南杨东三支20号东三东2台区	400	8.07	327.72	327.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期6号配	恒泰三期6号配变站配电变压器	630	8.04	516.348	516.348	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线89右2	兴西线89右2号变台	400	8.01	327.96	327.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期1	中兴公园二期11号配变站变压器	630	8	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线开发分	中宇甲线开发分11左7号公变	200	7.91	164.18	164.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线田家东支田家家属房公变	400	7.9	328.4	328.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	灰砖线14左3	灰砖线14左3号杆化肥七台	315	7.89	258.6465	258.6465	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中双线2号环网柜	10kV中双线	10kV中双线银杏湾小区9号配变站第二间隔配电变压器	630	7.81	517.797	517.797	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	10kV于芳一线兴隆新城4号箱式变电站第三间隔配电变压器	400	7.71	329.16	329.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区7号箱	馨悦小区7号箱式变电站变压器	630	7.69	518.553	518.553	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	10kV园丰一线和园小区3号箱式变第二间隔配电变压器	400	7.67	329.32	329.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	美的城一期9号	美的城一期9号箱变变压器	630	7.56	519.372	519.372	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区11号箱式变第二间隔配电变压器	400	7.47	330.12	330.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	10kV中林线	10kV中林线亮马变台	315	7.41	260.1585	260.1585	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分4	牛镇线陈家分47左5号杆陈屯村4组变台	200	7.38	165.24	165.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区7号箱式变第二间隔配电变压器	400	7.29	330.84	330.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	河滨2号配变站	河滨2号配变站变压器	400	7.26	330.96	330.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV辽河线	0kV辽河线托莱多二期8号配变站第二间隔配电变压器	630	7.23	521.451	521.451	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	托莱多商网2号	托莱多商网2号箱变变压器	630	7.13	522.081	522.081	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	锦城明都F区3	锦城明都F区3号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	7.09	522.333	522.333	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区16号箱式变第二间隔配电变压器	400	7.08	331.68	331.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	于芳一线兴隆新城1号箱式变电站第二间隔2号配电变	400	6.95	332.2	332.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	生物2号配变站	生物2号配变站1号变压器	400	6.84	332.64	332.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	爱顿国际城一期	爱顿国际城一期5号配变站变压器	630	6.82	524.034	524.034	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线04号小洼北大棚公变	100	6.81	83.19	83.19	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分科研支11号科研台区公变	200	6.72	166.56	166.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都7号配变站第二间隔配电变压器	630	6.68	524.916	524.916	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线新吴分东三大队公变台区变压器	200	6.67	166.66	166.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区14号箱式变第二间隔配电变压器	400	6.62	333.52	333.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田清线	10kV田清线田家养殖厂公变	400	6.56	333.76	333.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都9号配变站第二间隔配电变压器	630	6.26	527.562	527.562	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线化工分化	牛镇线化工分化工一台变台	200	6.11	167.78	167.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅1号配电室2号变压器	500	6.03	419.85	419.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都3号配变站第二间隔配电变压器	630	5.96	529.452	529.452	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线广场分2	庄林线广场分2号变台	315	5.89	264.9465	264.9465	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区10号箱式变第二间隔配电变压器	400	5.84	336.64	336.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	南鹤线53号杆	南鹤线53号杆技术监督局变台	315	5.74	265.419	265.419	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分20号飞机场台区公变	400	5.54	337.84	337.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV庄林线	10kV庄林线车队配变站第二间隔配电变压器	630	5.45	532.665	532.665	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线田家分09号田家北菜园公变	200	5.43	169.14	169.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线城郊分88号西三四队台区公变	400	5.37	338.52	338.52	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区13号箱式变第二间隔配电变压器	400	5.36	338.56	338.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分6	牛镇线陈家分65左2号杆陈屯村2组变台	200	5.27	169.46	169.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10千伏堡霍线	0千伏堡霍线林翠苑3号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	5.07	535.059	535.059	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	锦城明都F区2	锦城明都F区2号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	4.67	537.579	537.579	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10千伏堡霍线	0千伏堡霍线林翠苑7号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	4.66	537.642	537.642	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期1	中兴公园二期12号配变站变压器	630	4.63	537.831	537.831	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田清线	10kV田清线大铺子分35大堡子一队南大棚台区	400	4.52	341.92	341.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期2号箱式变配电变压器	630	4.51	538.587	538.587	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10KV林场线	10KV林场线下董三台北	315	4.46	269.451	269.451	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期7号配变站第二间隔配电变	630	4.43	539.091	539.091	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅1号配电室1号变压器	500	4.41	427.95	427.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV渤海二	10kV渤海二线13号杆裴家五西变台	315	4.27	270.0495	270.0495	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	橡树湾6号配变	橡树湾6号配变站变压器	630	4.27	540.099	540.099	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分1	牛镇线陈家分15号杆牛官6队抽水变台	200	4.11	171.78	171.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河科线	0kV河科线辽河左岸C区4号配变站第二间隔配电变压器	630	4.03	541.611	541.611	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	荣盛香堤荣府一	荣盛香堤荣府一期4号箱式变配电变压器	630	3.71	543.627	543.627	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期16号配变站第二间隔配电变	630	3.55	544.635	544.635	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10千伏堡霍线	0千伏堡霍线林翠苑2号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	3.54	544.698	544.698	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区9号箱式变第二间隔配电变压器	400	3.33	346.68	346.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期1	辽河左岸一期1号箱变变压器	630	3.26	546.462	546.462	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期1	中兴公园二期14号配变站变压器	630	3.03	547.911	547.911	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分11号腰路子台区公变	400	2.99	348.04	348.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	纳帕溪谷1#配	纳帕溪谷1#配电变压器	315	2.95	274.2075	274.2075	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都6号配变站第二间隔配电变压器	630	2.87	548.919	548.919	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期1	辽河左岸一期10号箱变变压器	400	2.64	349.44	349.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	于芳一线兴隆新城5号箱式变电站第二间隔2号配电变	400	2.62	349.52	349.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线化建分0	牛镇线化建分05号杆化建1台	200	2.58	174.84	174.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV前府一	前府一线中交凯旋城一期换热站配变站第二间隔配电变	315	2.57	275.4045	275.4045	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	花园线电业分5	花园线电业分5左2号公变	315	2.53	275.5305	275.5305	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期18号配变站第二间隔配电变	400	2.48	350.08	350.08	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田胡线	10kV田胡线（下线）移动支14号小锅果园台区公变	200	2.47	175.06	175.06	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	商西线国税局变	商西线国税局变台	315	2.46	275.751	275.751	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	水游城住宅配电	水游城住宅配电室3号变压器	800	2.46	700.32	700.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	锦城明都F区4	锦城明都F区4号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	1.99	554.463	554.463	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	金宝小区配变站	金宝小区配变站1号变压器	400	1.72	353.12	353.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	五厂乙线22右	五厂乙线22右分歧5号热电源5号公变	100	1.6	88.4	88.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中宇甲线生物分	中宇甲线生物分20右分歧15号杆小香港南台	100	1.34	88.66	88.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		庄林线公安分9	庄林线公安分9右分3号变台	315	1.33	279.3105	279.3105	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线1	牛镇线主干线17号杆化肥6台	100	1.33	88.67	88.67	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中兴公园二期1	中兴公园二期13号配变站变压器	315	1.12	279.972	279.972	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV公园线	10kV公园线大众分02号杆变台	100	1.12	88.88	88.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	林场线南分10	林场线南分10左2号杆下董四台变压器	200	1.07	177.86	177.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	瀚新9号配变站	瀚新9号配变站1号变压器	400	0.95	356.2	356.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	10kV环保线	10kV环保线南屯新台	200	0.81	178.38	178.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	灰砖线粮裕分3	灰砖线粮裕分37号杆陈家一组变台	200	0.76	178.48	178.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线主干线2	牛镇线主干线29号杆建行18户变台	100	0.71	89.29	89.29	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线（下线）11号高家一二队西台区公变	200	0.65	178.7	178.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线大铺子分大铺子二队台区公变	400	0.65	357.4	357.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	中心血站配变站	中心血站配变站变压器	160	0.62	143.008	143.008	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府一线市场分	市府一线市场分8号变台	400	0.49	358.04	358.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	10kV五厂乙	10kV五厂乙线大排线常家分李家四台	100	0.48	89.52	89.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府一线兴二路	市府一线兴二路分11号变台	315	0.45	282.0825	282.0825	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	政府配变站1号	政府配变站1号变压器	400	0.42	358.32	358.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴桥线9号电缆分支箱	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥G区1#配变站1间隔配电变压器	630	0.41	564.417	564.417	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV双字甲	10kV双字甲线开发分27右6柱上变压器	100	0.39	89.61	89.61	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	化肥3号箱式变	化肥3号箱式变电站变压器	315	0.38	282.303	282.303	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中金二	10kV中金二线锦都配变站第二间隔配电变压器	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV林场线	10kV林场线南屯三西变台	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于石线	10kV于石线盛锦花都1号配变站第二间隔配电变压器	630	0.36	564.732	564.732	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	庄林线公安分1	庄林线公安分12号杆变台	400	0.36	358.56	358.56	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田清线	10kV田清线高家分05号高家大棚公变	400	0.36	358.56	358.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	恒泰二期2号配	恒泰二期2号配变电站1号变压器	400	0.35	358.6	358.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛官村委会箱式	牛官村委会箱式变电站变压器	250	0.34	224.15	224.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	渤海二线裴家分	渤海二线裴家分38左12左分歧03号杆裴家三台	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥F区1#配变站1第一间隔配电变压器1	630	0.3	565.11	565.11	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		御城变台变压器	御城变台变压器	200	0.29	179.42	179.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	新华书店配变站	新华书店配变站变压器	400	0.29	358.84	358.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛塑线主干线4	牛塑线主干线44号杆建塑家属区变台	160	0.27	143.568	143.568	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥H区2#箱变第一间隔配电变压器	630	0.26	565.362	565.362	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10KV林场线	10KV林场线下董三台南	100	0.26	89.74	89.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	兴东线77左1	兴东线77左1号变台	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	药检所变压器	药检所变压器	315	0.26	282.681	282.681	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	裕祥融城3号配	裕祥融城3号配变站2号变压器	315	0.25	282.7125	282.7125	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV牛化线	10kV牛化线36号杆柱上变压器	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	恒泰二期3号配	恒泰二期3号配变站1号变压器	630	0.24	565.488	565.488	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	海湾配电室变压	海湾配电室变压器	800	0.23	718.16	718.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府二线隆兴机	市府二线隆兴机械厂1号杆隆兴机械厂	315	0.22	282.807	282.807	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	裕祥融城4号配	裕祥融城4号配变站2号变压器	315	0.22	282.807	282.807	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	轻工4号变压器	轻工4号变压器	400	0.21	359.16	359.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城1号配	长湖新城1号配变站1号变压器	400	0.21	359.16	359.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	市府一线市场分	市府一线市场分7号变台	400	0.2	359.2	359.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	YHG_林河线	YHG_林河线26#河畔二期商网间隔配电变压器	630	0.2	565.74	565.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友一	10kV前友一线精工福地一期3号配变站第二间隔配电变压器	400	0.2	359.2	359.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河科线	10kV河科线辽河左岸C区3号配变站第二间隔配电变压器	315	0.19	282.9015	282.9015	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城3号配	长湖新城3号配变站1号变压器	400	0.19	359.24	359.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	裕祥融城1号配	裕祥融城1号配变站1号变压器	400	0.19	359.24	359.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前英一	10kV前英一线巴塞罗那二期5号配变站第二间隔配电变压器	400	0.19	359.24	359.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	大商1号配电室	大商1号配电室1号变压器	800	0.19	718.48	718.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	东方银座中心城	东方银座中心城1号配电室1号变压器	500	0.19	449.05	449.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	高新66kV变电站	恒泰二期1号配	恒泰二期1号配变站1号变压器	500	0.19	449.05	449.05	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV高中线	10kV高中线兴城分10号杆柱上变压器	100	0.18	89.82	89.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV城庄林	10kV城庄林线光明区2号配变电站第三间隔2号配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	国美电器配变电站	国美电器配变电站变压器	630	0.18	565.866	565.866	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城2号配	长湖新城2号配变电站2号变压器	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑5号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.18	565.866	565.866	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	10kV于惠线蓝色康桥K区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.18	565.866	565.866	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区6号变	利港小区6号变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城6号配	长湖新城6号配变电站1号变压器	500	0.17	449.15	449.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前英一	10kV前英一线巴塞罗那二期4号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV城庄林	10kV城庄林线光明区2号配变电站第二间隔1号配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	10kV于青一线蓝色康桥E区二期7号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.17	565.929	565.929	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	10kV前盘六线利港二期6号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.17	565.929	565.929	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	10kV中兴西线现代城小区1号配变电站第二间隔1号配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	10kV中兴西线现代城小区1号配变电站第三间隔2号配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	南专线市委配变	南专线市委配变电站第二间隔配电变压器	630	0.17	565.929	565.929	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	10kV河畔线恒大华府一期15号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区9号变	利港小区9号变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中商二线大商3	中商二线大商3号配电站1号变压器	800	0.16	718.72	718.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城5号配	长湖新城5号配变电站1号变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	裕祥融城2号配	裕祥融城2号配变电站2号变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线39右4	兴西线39右4号变台	315	0.16	282.996	282.996	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	10kV于青一线蓝色康桥E区二期8号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.16	565.992	565.992	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中商二线大商4	中商二线大商4号配电站2号变压器	800	0.16	718.72	718.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都2号配	紫润茗都2号配变电站1号变压器	500	0.16	449.2	449.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	紫园小区6号配	紫园小区6号配变电站变压器	630	0.15	566.055	566.055	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	10kV前友三线美的城三期8号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.15	566.055	566.055	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	YHG_职院配	YHG_职院配变电站第一间隔配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV城庄林	10kV城庄林线光明小区1号配变电站第二间隔1号配电变压器	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	10kV中东线	10kV中东线老祖书屋配变电站第二间隔配电变压器	630	0.15	566.055	566.055	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	10kV河畔线恒大华府一期12号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都3号配	紫润茗都3号配变电站1号变压器	500	0.14	449.3	449.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河科线	0kV河科线辽河左岸C区1号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河科线	0kV河科线辽河左岸C区5号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.14	283.059	283.059	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	中商二线大商2	中商二线大商2号配电室1号变压器	800	0.14	718.88	718.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期1	辽河左岸一期11号箱变变压器	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	0kV前友三线美的城三期1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.14	566.118	566.118	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	于青一线蓝色康桥E区二期4号箱式变第二间隔配电变	220	0.14	197.692	197.692	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	0kV中兴西线现代城小区2号配变电站第二间隔1号配电变	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	中交凯旋城5号	中交凯旋城5号配变电站5号变压器	500	0.14	449.3	449.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10千伏堡霍线	0千伏堡霍线林翠苑4号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.14	566.118	566.118	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前盘六	盘六线利港银河新城商业一期3号配变电站第二间隔配电	630	0.14	566.118	566.118	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	0kV河畔线恒大华府一期10号配变电站第二间隔配电变	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	0kV河畔线恒大华府一期11号配变电站第二间隔配电变	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前府一	0kV前府一线中交凯旋城二期3号配变电站第二间隔配电变	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV市府一	0kV市府一线乐园小区四区1号配变电站第二间隔配电变	500	0.13	449.35	449.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	0kV于芳一线兴隆新城3号箱式变电站第二间隔配电变	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都4号配	紫润茗都4号配变电站2号变压器	630	0.13	566.181	566.181	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园江线	0kV园江线璧成·康桥D区6号箱变出线间隔配电变压器	630	0.13	566.181	566.181	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	0kV中兴西线现代城小区2号配变电站第三间隔2号配电变	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都1号配	紫润茗都1号配变电站1号变压器	630	0.13	566.181	566.181	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	东方银座中心城	东方银座中心城1号配电室2号变压器	500	0.13	449.35	449.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田新线	10kV田新线新田分27号田电公变台区	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河技线	河技线香堤荣府一期15号箱式变电站第二间隔配电变	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	0kV堡霍线林翠苑高层3号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.12	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	0kV堡霍线林溪苑小区8号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.12	449.4	449.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期12号配变电站第二间隔配电变	630	0.12	566.244	566.244	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	新二66kV变电站	YHG_小微企	YHG_小微企业创园3变压器间隔01配电变压器	500	0.12	449.4	449.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV郭家线	10kV郭家线55号吴屯南分4号杆吴屯南台	200	0.12	179.76	179.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	0kV前友三线美的城三期3号配变电站第二间隔配电变	630	0.12	566.244	566.244	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	0kV前盘六线利港二期2号箱式变电站第二间隔配电变	630	0.12	566.244	566.244	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都6号配	紫润茗都6号配变电站1号变压器	630	0.12	566.244	566.244	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	YHG_锦城明	YHG_锦城明郡E区2号配电站第二间隔配电变压器	315	0.12	283.122	283.122	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	利港小区1号变	利港小区1号变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	0kV中鹤鸣线清泉北区3号配电站第二间隔配电变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅3号配电室高压室第二间隔配电变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	紫润茗都5号配	紫润茗都5号配变电站2号变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	兴隆商场配变站	兴隆商场配变站变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城7号配	长湖新城7号配变电站1号变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	0kV堡霍线林翠苑高层4号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府7号变	恒大华府7号变压器	400	0.11	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	0kV前友三线美的城三期7号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江线	10kV堡江线3#箱变第二间隔配电变压器	200	0.11	179.78	179.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	河畔小区C2配	河畔小区C2配变电站变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	0kV前盘六线利港二期10号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期3	辽河左岸一期3号箱变变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	YHG_锦城明	YHG_锦城明郡E区1号配电站第一间隔配电变压器	315	0.11	283.1535	283.1535	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	10kV中东线	10kV中东线新赛特住宅配变电站第三间隔配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	0kV于惠线蓝色康桥K区3号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友一	0kV前友一线精工福地一期4号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹏三	0kV中鹏三线乐园小区二区1号配变电站第二间隔1#配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	兴西线东分支4	兴西线东分支4号兴隆东台	200	0.1	179.8	179.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府1号变	恒大华府1号变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	广厦新城5号箱	广厦新城5号箱变1号变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	0kV堡霍线林溪苑小区6号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	0kV双兴线苏宁广场住宅一期6号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友三	0kV前友三线美的城三期5号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前英一	0kV前英一线巴塞罗那二期2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	0kV前盘六线利港二期3号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	0kV前盘六线利港二期1号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期6	辽河左岸一期6号箱变变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于芳祥	0kV于芳祥线永祥小区5号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于芳祥	0kV于芳祥线永祥小区5号配变电站第三间隔配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		金河南小区1号	金河南小区1号配变电站第三间隔2号配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河技线	河技线荣盛·香堤荣府一期9号配变电站第二间隔配电变	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河技线	河技线荣盛·香堤荣府一期10号配变电站第二间隔配电变	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	0kV于惠线蓝色康桥K区5号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友一	1V前友一线精工福地一期1号配变电站第二间隔配电变压	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	YHG_蓝色康	YHG_蓝色康桥A区8号配变电站1间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		紫园小区1号箱	紫园小区1号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	1V中兴西线吉祥家园小区2号配变电站第二间隔配电变压	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	0kV中鹤鸣线清泉北区2号配变电站第三间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	0kV堡霍线林溪苑小区7号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城4号配	长湖新城4号配变电站2号变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV城庄林	1kV城庄林线光明小区1号配变电站第三间隔2号配电变压	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	百特超市配变站	百特超市配变站2号变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	于青一线蓝色康桥E区二期6号箱式变第二间隔配电变	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	1V前盘六线利港二期9号箱式变电站第二间隔配电变压	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	1V前盘六线利港二期4号箱式变电站第二间隔配电变压	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	东方银座1号配	东方银座1号配电室1号变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区4号箱	馨悦小区4号箱式变电站变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴海66kV变电站	林场线南分37	林场线南分37号杆下董一台变压器	315	0.09	283.2165	283.2165	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	1V中鹤鸣线泰山馨苑小区1号配变电站第二间隔配电变压	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于芳祥	0kV于芳祥线永祥小区3号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV环厂线	10kV环厂线杨柳分5-1号柱上变压器	200	0.09	179.82	179.82	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	1kV中兴西线丰裕小区1号配变电站第二间隔1#配电变压	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	1kV中兴西线丰裕小区1号配变电站第三间隔2#配电变压	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于石祥	0kV于石祥线油二小区4号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		油二小区3号配	油二小区3号配变电站第三间隔2号配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	1kV河畔线恒大华府一期18号配变电站第二间隔配电变压	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	YHG_锦城明	YHG_锦城明郡E区6号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	10kV于芳一线爱顿国际二期3号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	10kV于芳一线爱顿国际二期4号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线润德苑4号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	10kV园丰一线和园小区4号箱式变第二间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV林河线	10kV林河线消防小区1号箱式变第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	10kV于惠线蓝色康桥K区7号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	10kV于惠线蓝色康桥K区9号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹏三	10kV中鹏三线乐园小区二区1号配变电站第三间隔2#配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	10kV中兴西线作业东小区配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	10kV中鹤鸣线清泉北区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	10kV中鹤鸣线太兴小区1号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅4号配电室2号变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城中66kV变电站	城海四线万达住	城海四线万达住宅2号配电室2号电变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV商西线	10kV商西线景兴小区1号箱式变第三间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	10kV双兴线	双兴线苏宁广场住宅一期10号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	10kV于青一线蓝色康桥E区二期1号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	10kV前盘六线利港二期5号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	10kV前盘六线利港二期11号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	恒大华府3号变	恒大华府3号变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	托莱多商网1号	托莱多商网1号箱变变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区6号箱变第二间隔配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		科学家花园2号	科学家花园2号配变电站第三间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于芳祥	10kV于芳祥线永祥小区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于芳祥	10kV于芳祥线永祥小区4号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河技线	河技线香堤荣府一期14号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	河科线辽河左岸B区一期4号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	河科线辽河左岸B区一期5号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴二	10kV中兴二线管子站小区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	10kV河畔线恒大华府一期16号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	10kV中兴西线作业清泉南1号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	10kV中兴西清泉苑小区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	10kV于芳一线爱顿国际二期2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线润德苑2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		和平小区2号配	和平小区2号配变电站第二间隔1号配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		和平小区2号配	和平小区2号配变电站第三间隔2号配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区3号箱变出线间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	10kV于惠线蓝色康桥K区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	10kV于惠线蓝色康桥K区4号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	10kV于惠线蓝色康桥K区6号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于惠线	10kV于惠线蓝色康桥K区8号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	恒泰三期4号配	恒泰三期4号配变电站配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	10kV中鹤鸣线清泉北区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区2号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区3号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑小区5号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV商西线	10kV商西线景兴小区2号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河畔线	10kV河畔线恒大华府一期23号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河畔线	10kV河畔线恒大华府一期24号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		沁园小区配变站	沁园小区配变站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	10kV前盘六线利港二期7号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	赵家66kV变电站	托莱多商网3号	托莱多商网3号箱变变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	长湖新城1号配	长湖新城1号配变电站2号变压器	400	0.07	359.72	359.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	裕华线鑫怡合配	裕华线鑫怡合配电站1号变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	10kV中鹤鸣线泰山馨苑小区3号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV庄林线	10kV庄林线广场分市人大2号配变电站第三间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10千伏堡霍线	10千伏堡霍线林翠苑6号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前盘六	盘六线利港银河新城商业一期1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于芳祥	10kV于芳祥线永祥小区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于芳祥	10kV于芳祥线永祥小区6号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.07	359.72	359.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	10kV河科线辽河左岸B区一期8号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		油二小区3号配	油二小区3号配变电站第二间隔1号配电变压器	400	0.07	359.72	359.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期17号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期19号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		金河南小区1号	金河南小区1号配变电站第二间隔1号配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中商西	kV中商西线金河南小区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	河科线辽河左岸B区一期1号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河技线	河技线荣盛·香堤荣府一期11号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		和平小区1号配	和平小区1号配变电站第三间隔2号配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前友一	kV前友一线精工福地二期2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青线	0kV于青线蓝色康桥L区1号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青线	0kV于青线蓝色康桥L区2号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	kV于兴桥线蓝色康桥M区6号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	0kV堡霍线林溪苑小区1号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	市人大配变电站变	市人大配变电站变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV庄林线	10kV庄林线市政协配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	田家66kV变电站	10kV田毛线	10kV田毛线开发区分08号开发区东台公变	200	0.06	179.88	179.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区5号箱	馨悦小区5号箱式变电站变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
3675	国网兴隆台区供电分公司		10kV于桥一	桥一线金港分蓝色康桥A区二期1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kv于桥一	桥一线金港分蓝色康桥A区二期2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	kV中鹤鸣线泰山馨苑小区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中鹤鸣	kV中鹤鸣线泰山馨苑小区4号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府二	河府二线日月兴城C区小区5号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府二	河府二线日月兴城C区小区6号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	河科线辽河左岸B区一期2号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴二	kV中兴二线管子站小区1号配变电站第三间隔2#配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		油二小区2号配	油二小区2号配变电站第三间隔2号配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前宇福	kV前宇福线精工福地二期1号箱变第二间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前宇福	kV前宇福线精工福地二期2号箱变第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	河科线辽河左岸B区一期3号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线润德苑1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	10kV河畔线	kV河畔线恒大华府一期13号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区1号箱式变第二间隔配电变压器	400	0.06	359.76	359.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园丰一	0kV园丰一线和园小区2号箱式变第二间隔配电变压器	400	0.06	359.76	359.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		和平小区1号配	和平小区1号配变电站第二间隔1号配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园江线	10kV园江线璧成·康桥D区1号箱变配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园江线	0kV园江线璧成·康桥D区2号箱变出线间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府21号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府17号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	于青一线蓝色康桥E区二期3号箱式变第二间隔配电变	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前盘六	V前盘六线利港二期8号箱式变电站第二间隔配电电压	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV牛塑线	0kV牛塑线天龙工业园2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区7号箱变第二间隔配电变压器	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	中兴66kV变电站	馨悦小区3号箱	馨悦小区3号箱式变电站变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于桥一	桥一线金港分蓝色康桥A区二期3号配变电站第二间隔电	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于桥一	桥一线金港分蓝色康桥A区二期4号配变电站第二间隔电	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10千伏堡霍线	0千伏堡霍线林溪苑1号箱式变电站第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV翠香线	10kV翠香线总部花园B区2号箱变第二间隔配电变压器	200	0.05	179.9	179.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前盘六	盘六线利港银河新城商业一期2号配变电站第二间隔配	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河技线	河技线香堤荣府一期13号箱式变电站第二间隔配电变	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于石祥	0kV于石祥线油二小区1号配变电站第三间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	河科线辽河左岸B区一期6号箱式变电站第二间隔配电变	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河科线	河科线辽河左岸B区一期7号箱式变电站第二间隔配电变	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		油二小区2号配	油二小区2号配变电站第二间隔1号配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	于家66kV变电站	10kV于芳一	V于芳一线爱顿国际二期1号配变电站第二间隔配电电压	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线润德苑3号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线润德苑6号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	10kV前府一	V前府一线中交凯旋城二期2号配变电站第二间隔配电变	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线新隆禧住宅箱式变第二间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	0kV堡霍线林溪苑小区4号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青一	于青一线蓝色康桥E区二期5号箱式变第二间隔配电变	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	kV园林南线璧城康桥K区11号箱变第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田食线	10kV田食线田家汇美建材1#箱变第一间隔配电变压器	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区3号箱变第二间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	东方银座1号配	东方银座1号配电室2号变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	东方银座2号配	东方银座2号配电室2号变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	前进66kV变电站	东方银座3号配	东方银座3号配变电站变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府三	河府三线日月兴城C区小区1号配变电站第二间隔配电变	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前英二	10kV前英二线巴塞罗那三期1号箱式变第二间隔配电变	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前英二	10kV前英二线巴塞罗那二期2号箱式变第二间隔配电变	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前英二	10kV前英二线巴塞罗那三期6号箱式变第二间隔配电变	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前盘二	10kV前盘二线兴隆中学变台	100	0.04	89.96	89.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	YHG_锦城明	YHG_锦城明郡E区7号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.04	283.374	283.374	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前宇福	10kV前宇福线精工福地二期3号箱变第二间隔配电变	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV城中双	10kV城中双线文化小区配变电站第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	城西66kV变电站	10kV鹤鸣线	10kV鹤鸣线润德苑5号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV金穗线	10kV金穗线柏景嘉苑小区1号配变电站第二间隔配电变	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV金穗线	10kV金穗线柏景嘉苑小区3号配变电站第二间隔配电变	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青线	10kV于青线蓝色康桥L区3号箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期1号配电站第二间隔配电变	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期3号配电站第二间隔配电变	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期4号配电站第二间隔配电变	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期6号配电站第二间隔配电变	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期8号配电站第二间隔配电变	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区8号配变电站第二间隔配电变	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府6号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府9号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		供电公司空调1	供电公司空调1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		供电公司空调2	供电公司空调2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区1号箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线化建分1	牛镇线化建分14号杆化建2台	315	0.03	283.4055	283.4055	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司	牛官66kV变电站	牛镇线陈家分3	牛镇线陈家分37号杆陈家大队二台变台	315	0.03	283.4055	283.4055	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区5号箱变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区10号箱变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区5号箱变第二间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府二	河府二线日月兴城C区小区7号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前英二	10kV前英二线巴塞罗那三期3号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前英二	10kV前英二线巴塞罗那三期5号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	10kV河技线	河技线荣盛·香堤荣府一期12号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV金穗线	10kV金穗线柏景嘉苑小区2号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于青线	10kV于青线蓝色康桥L区4号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	林丰66kV变电站	东方银座中心城	东方银座中心城1号配电室4号变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期2号配电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期5号配电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期9号配电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期10号配电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区2号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区3号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区4号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区5号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区7号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区9号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区10号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区12号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区13号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区14号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江线	10kV堡江线2#箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江线	10kV堡江线1#箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府12号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府1号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府3号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府8号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府11号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府20号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府19号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府18号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府15号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府13号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期3号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期4号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期6号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期7号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区2号箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区3号箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区4号箱变第二间隔配电变压器	500	0.02	449.9	449.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV牛塑线	10kV牛塑线天龙工业园1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区6号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区7号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区9号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期8号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	河南66kV变电站	辽河左岸一期8	辽河左岸一期8号箱变变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10KV翠林南	10KV翠林南线悦园分3号箱变第二间隔配电变压器	200	0.02	179.96	179.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV翠香线	10kV翠香线总部花园B区1号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前英二	10kV前英二线巴塞罗那三期4号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV前宇福	10kV前宇福线精工福地二期4号箱变第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV鹤五联	10kV鹤五联线13号杆变台	100	0.01	89.99	89.99	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV金穗线	10kV金穗线柏景嘉苑小区4号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于兴桥	10kV于兴桥线蓝色康桥M区11号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府2号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府4号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	

###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府5号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府7号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府10号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府16号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴润	10kV中兴润线旺学府14号箱式变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV中兴西	10kV中兴西线现代城小区3号配变站第二间隔配电变压器	400	0.01	359.96	359.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期1号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期2号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期10号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期5号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期12号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期13号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区8号箱变第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV园林南	10kV园林南线璧城康桥K区12号箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期9号箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林溪苑南区2号箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10KV翠林南	10KV翠林南线悦园分1号箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10KV翠林南	10KV翠林南线悦园分2号箱变第二间隔配电变压器	500	0.01	449.95	449.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府三	河府三线日月兴城C区小区4号配变站第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府二	河府二线日月兴城C区小区8号配变站第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府二	河府二线日月兴城C区小区9号配变站第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV日月兴	10kV日月兴城C区一期10号配变站第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡霍线	10kV堡霍线林翠苑南区4号配变站第二间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV于广厦	于广厦线蓝色康桥K区三期7号配电站第二间隔配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司	兴南66kV变电站	工商局配电室2	工商局配电室2号变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV田中线	10kV田中线总部花园A区商业配变站第二间隔配电变压器	315	0	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV堡江二	10kV堡江二线纳帕溪谷二期11号箱变第二间隔配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	
###	国网兴隆台区供电分公司		10kV河府三	河府三线日月兴城C区小区3号配变站第二间隔配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤二线7号柱	红渤二线7号柱上变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线果园分右二柱上变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区1号配	长征小区1号配电室第二间隔配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区二区雨	天河小区二区雨排配电站第二间隔配电变压器	160	0	144	144	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线55号渔厂分16号友谊九队台区公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区1号配	长征小区1号配电室第三间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区1号配	长征小区1号配电室第四间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区1号配	长征小区1号配电室第五间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区2号配	长征小区2号配电室第三间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区2号配	长征小区2号配电室第五间隔配电变压器	630	0.01	566.937	566.937	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	吉祥3号配变站	吉祥3号配变站2号变压器	400	0.01	359.96	359.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区2号配	长征小区2号配电室第四间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城2号	绿地世纪城2号配变站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城7号	绿地世纪城7号配变站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城11	绿地世纪城11号配变站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城6号	绿地世纪城6号配变站第二间隔配电变压器	630	0.02	566.874	566.874	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	河堤一线38号	河堤一线38号	400	0.03	359.88	359.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西9号站内变	铁西9号站内变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城1号	绿地世纪城1号配变站第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城8号	绿地世纪城8号配变站第二间隔配电变压器	630	0.03	566.811	566.811	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区2号配	辽河小区2号配变站第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城3号	绿地世纪城3号配变站第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城12	绿地世纪城12号配变站第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城9号	绿地世纪城9号配变站第二间隔配电变压器	630	0.04	566.748	566.748	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城4号	绿地世纪城4号配变站第二间隔配电变压器	500	0.04	449.8	449.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	长征小区2号配	长征小区2号配电室第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区10号	辽河小区10号配电站第二间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	吉祥2号配变站	吉祥2号配变站1号变压器	400	0.05	359.8	359.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城5号	绿地世纪城5号配变站第二间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	高家66kV变电站	绿地世纪城10	绿地世纪城10号配变站第二间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红谷线56号柱	红谷线56号柱上变压器	200	0.05	179.9	179.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	辽河新城6号配	辽河新城6号配变站第二间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区1号配	辽河小区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区6号配	辽河小区6号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区7号配	辽河小区7号配变电站第二间隔配电变压器	250	0.07	224.825	224.825	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	花园小区6号配	花园小区6号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线124号	铁东线124号	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV红魏线	10kV红魏线一品六里小区3号配变电站配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光9号箱变配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光9号箱变配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区3号配	天河小区3号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区3号配	辽河小区3号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.08	449.6	449.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖一线3号箱	锦湖一线3号箱式变电站配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	花园小区3号配	花园小区3号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区6号配	滨河小区6号配变电站第二间隔1配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区12号	辽河小区12号配变电站第三间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区11号	天河小区11号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.09	566.433	566.433	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	花园小区4号配	花园小区4号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区5号配	滨河小区5号配变电站第二间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖一线1号箱	锦湖一线1号箱式变电站配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	六里河小区1号	六里河小区1号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.1	449.5	449.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区雨污水泵	滨河小区雨污水泵房配变电站第二间隔配电变压器	250	0.11	224.725	224.725	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	六里河小区2号	六里河小区2号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区4号配	天河小区4号配变电站第二间隔配电变压器	160	0.11	143.824	143.824	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区1号配	湖畔小区1号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.11	449.45	449.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖一线2号箱	锦湖一线2号箱式变电站配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖一线4号箱	锦湖一线4号箱式变电站配电变压器	630	0.11	566.307	566.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区1号配	滨河小区1号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.12	449.4	449.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区3号配	滨河小区3号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.12	449.4	449.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区清水泵	滨河小区清水泵房配变电站第二间隔配电变压器	400	0.12	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区2号配	天河小区2号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.12	449.4	449.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV红魏线	10kV红魏线晟华苑17号配变电站第四间隔配电变压器	630	0.13	566.181	566.181	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线58左5	铁东线58左5号	315	0.13	283.0905	283.0905	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区7号配	滨河小区7号配变电站第三间隔配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	六里河小区3号	六里河小区3号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区2号配	湖畔小区2号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	花园小区5号配	花园小区5号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV红魏线	10kV红魏线晟华苑14号配变电站第四间隔配电变压器	630	0.14	566.118	566.118	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV红魏线	10kV红魏线晟华苑18号配变电站第三间隔配电变压器	630	0.14	566.118	566.118	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区4号配	湖畔小区4号配变电站第二间隔变压器	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖一线26右	锦湖一线26右2号	400	0.14	359.44	359.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV红魏线	10kV红魏线晟华苑16号配变电站第四间隔配电变压器	630	0.15	566.055	566.055	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	河堤一线31号	河堤一线31号	315	0.15	283.0275	283.0275	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区1号配	天河小区1号配电站第二间隔配电变压器	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	六里河小区6号	六里河小区6号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区7号配	天河小区7号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.15	283.0275	283.0275	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区5号配	湖畔小区5号配变电站第二间隔变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区5号配	湖畔小区5号配变电站第三间隔配电变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区7号配	滨河小区7号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区5号配	辽河小区5号配电站第二间隔配电变压器	315	0.16	282.996	282.996	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线97号	铁东线97号	315	0.16	282.996	282.996	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农二队分支5新农二队公变	400	0.16	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	花园小区2号配	花园小区2号配变电站第二间隔配电变压器	250	0.16	224.6	224.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区3号配	湖畔小区3号配变电站第二间隔变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区4号配	滨河小区4号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区二区广	天河小区二区广田热配变电站第二间隔配电变压器	160	0.17	143.728	143.728	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区2号配	滨河小区2号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区10号	天河小区10号配变电站第二间隔配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线11号赵家一队台区公变	100	0.19	89.81	89.81	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线谷二分43号柱上变压器	200	0.2	179.6	179.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西6号配变电站	铁西6号配变电站变压器2	500	0.21	448.95	448.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区5号配	天河小区5号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.21	282.8385	282.8385	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线晟华苑1	红魏线晟华苑12号配变电站第四间隔配电变压器	630	0.23	565.551	565.551	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	六里河小区4号	六里河小区4号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.23	282.7755	282.7755	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区9号配	天河小区9号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.23	282.7755	282.7755	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	商贸城2号配变	商贸城2号配变电站第二间隔配电变压器	500	0.24	448.8	448.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区9号配	辽河小区9号配电站第二间隔配电变压器	315	0.24	282.744	282.744	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区6号配	天河小区6号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.24	282.744	282.744	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线八一分	谷城一线八一分15-1号柱上变压器	400	0.24	359.04	359.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV红魏线	10kV红魏线晟华苑15号配变电站第四间隔配电变压器	630	0.25	565.425	565.425	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	六里河小区5号	六里河小区5号配变电站第二间隔配电变压器	315	0.25	282.7125	282.7125	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区8号配	天河小区8号配变电站第二间隔配电变压器	80	0.26	71.792	71.792	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	花园小区雨排污	花园小区雨排污水泵配变电站第二间隔配电变压器	160	0.26	143.584	143.584	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	九化南区2号变	九化南区2号变压器	630	0.28	565.236	565.236	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区市场配	湖畔小区市场配变电站第二间隔变压器	250	0.29	224.275	224.275	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	滨河小区广田热	滨河小区广田热力配变电站第二间隔配电变压器	125	0.29	112.1375	112.1375	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区8号配	辽河小区8号配电站第二间隔配电变压器	400	0.29	358.84	358.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区13号	辽河小区13号配变电站第二间隔配电变压器	250	0.3	224.25	224.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区4号配	辽河小区4号配变电站第二间隔配电变压器	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线大塑分4	红塑线大塑分4右3号	315	0.32	282.492	282.492	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线72号移动分13号西分01号陆家镇医院公变	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线48右0	谷医线48右02号	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线6号	红镇二线6号	315	0.35	282.3975	282.3975	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线26号杆果园分10号杆	200	0.35	179.3	179.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线26号	铁东线26号	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	新城66kV变电站	新红线42右2	新红线42右27号	315	0.36	282.366	282.366	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	花园小区1号配	花园小区1号配电站第二间隔配电变压器	125	0.39	112.0125	112.0125	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线83号友谊一支队1号友谊一队公变	200	0.39	179.22	179.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线太平分宋	红油线太平分宋砖分17右2号	200	0.4	179.2	179.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽河小区11号	辽河小区11号配变电站第二间隔配电变压器	200	0.4	179.2	179.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	有线电视配变站	有线电视配变站变压器	400	0.41	358.36	358.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线25号	红油线25号	100	0.41	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线42号	红油线42号	200	0.44	179.12	179.12	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线10号(	双胜线10号(北)	315	0.45	282.0825	282.0825	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	晟华苑1号配变	晟华苑1号配变站2号变压器	400	0.51	357.96	357.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	辽化小学配变站	辽化小学配变站第二间隔配电变压器	160	0.52	143.168	143.168	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红谷线路港分8	红谷线路港分8号	200	0.59	178.82	178.82	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区二区污	天河小区二区污水配变站第二间隔配电变压器	100	0.63	89.37	89.37	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	天河小区四区广	天河小区四区广田热电配变站第二间隔配电变压器	80	0.65	71.48	71.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红谷线24右1	红谷线24右17号	200	0.81	178.38	178.38	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线65号友谊六队03号友谊六队公变	160	0.93	142.512	142.512	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线16左4	谷医线16左4右3号	200	0.96	178.08	178.08	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆任线	10kV陆任线62号任家一、二队南公变	100	0.99	89.01	89.01	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆东线	0kV陆东线双绕分138号宋家一组支01号宋家一组台区公变	200	1.01	177.98	177.98	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线96号	红水线96号	315	1.03	280.2555	280.2555	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆任线	10kV陆任线45号任家三、四队公变	160	1.1	142.24	142.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤一线秃尾分	红渤一线秃尾分35号柱上变压器	100	1.31	88.69	88.69	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农大岗子分4支04号新农大岗子公变	400	1.72	353.12	353.12	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	新城66kV变电站	新红线35号	新红线35号	200	1.73	176.54	176.54	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分4	红水线示范分47号	200	1.99	176.02	176.02	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线85左3	铁东线85左3号	315	2.13	276.7905	276.7905	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线高家分1	红水线高家分16右4号	315	2.13	276.7905	276.7905	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤一线秃尾分	红渤一线秃尾分44号柱上变压器	50	2.16	43.92	43.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线55号渔厂分06号友谊八队02号友谊八队公变	100	2.19	87.81	87.81	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	魏家2号箱变1	魏家2号箱变1号变压器	315	2.21	276.5385	276.5385	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线65右1	红水线65右1号	200	2.36	175.28	175.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	新城66kV变电站	新红线42号	新红线42号	315	2.43	275.8455	275.8455	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线85左1	铁东线85左11号	200	2.64	174.72	174.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分2	红水线示范分28左2号	400	2.8	348.8	348.8	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光6号箱变配电变压器	315	2.97	274.1445	274.1445	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线70号谷家七、八队公变	400	3.27	346.92	346.92	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线88左1	铁东线88左1号	315	3.29	273.1365	273.1365	未进入负 面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线95号	红油线95号	315	3.39	272.8215	272.8215	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线高家分1	红水线高家分19左3左2号	200	3.44	173.12	173.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线74号	红油线74号	630	3.58	544.446	544.446	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红谷线26#	红谷线26#	200	3.63	172.74	172.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆东线	10kV陆东线赵家三七队西北分4赵家三七队西北公变	400	4.01	343.96	343.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线1右6右	东风线1右6右分歧5号	400	4.22	343.12	343.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线七一分	谷城一线七一分12号	400	4.37	342.52	342.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双堤乙线17号	双堤乙线17号	100	4.83	85.17	85.17	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	铁东线32号	铁东线32号	315	4.89	268.0965	268.0965	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线高家分8	红水线高家分8号	315	4.91	268.0335	268.0335	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线36左4	铁东线36左4号	315	4.95	267.9075	267.9075	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线44号陆谷二分63号谷家二队公变	400	4.99	340.04	340.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分2	红水线示范分28左23号	315	5.09	267.4665	267.4665	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤一线秃尾分	红渤一线秃尾分23号柱上变压器	160	5.15	135.76	135.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	三塑配变电站变压	三塑配变电站变压器	630	5.53	532.161	532.161	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	高家线15号	高家线15号	400	5.57	337.72	337.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线73号谷家一、二队东公变	400	5.64	337.44	337.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线36右1	红水线36右1号	200	5.64	168.72	168.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农一队分支9新农一队公变	400	5.86	336.56	336.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分3	红水线示范分38左8号	400	6.15	335.4	335.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	吉祥配变电站1号	吉祥配变电站1号变压器	630	6.19	528.003	528.003	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线155右	铁东线155右15号	200	6.33	167.34	167.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线49号	红水线49号	100	6.34	83.66	83.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kV红魏线	10kV红魏线晟华苑13号配变电站第三间隔配电变压器	630	6.47	526.239	526.239	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖一线25右	锦湖一线25右8号	630	6.67	524.979	524.979	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	高家线37号	高家线37号	315	6.95	261.6075	261.6075	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线东地分3	铁东线东地分31左1号	200	7.03	165.94	165.94	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	辽河新城5号配	辽河新城5号配变电站第二间隔配电变压器	630	7.27	521.199	521.199	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红谷线14号	红谷线14号	250	7.29	206.775	206.775	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆东线	10kV陆东线赵家三七队西分3赵家三七队西公变	400	7.31	330.76	330.76	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红太线40号	红太线40号	400	7.43	330.28	330.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线38左1	铁东线38左1号	315	7.64	259.434	259.434	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线55号	红油线55号	315	7.87	258.7095	258.7095	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线太平分1	红油线太平分19号	160	7.88	131.392	131.392	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线八一分	谷城一线八一分8#	315	7.99	258.3315	258.3315	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线种子分3	铁西线种子分3左3号（南）	400	8.04	327.84	327.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线170号	铁东线170号	200	8.13	163.74	163.74	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	辽河新城1号配	辽河新城1号配变电站第二间隔配电变压器	630	8.29	514.773	514.773	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	辽河新城4号配	辽河新城4号配变电站第二间隔配电变压器	630	8.43	513.891	513.891	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农七水井子南分支08号新农七水井子南公变	400	8.45	326.2	326.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风2号配变电站	东风2号配变电站变压器	630	8.47	513.639	513.639	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农大队南分支03号新农大队南公变	400	8.6	325.6	325.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线李电分3	红水线李电分31号	315	8.76	255.906	255.906	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆东线	10kV陆东线赵家三七队北分4赵家三七队北公变	400	8.8	324.8	324.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	河堤一线9号	河堤一线9号	400	8.99	324.04	324.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线晟华分1	红辽线晟华分13号	315	9.01	255.1185	255.1185	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	湖畔小区广田配	湖畔小区广田配变电站第二间隔变压器	125	9.03	101.2125	101.2125	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线陈家分1	铁东线陈家分17号	315	9.24	254.394	254.394	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤一线秃尾分	红渤一线秃尾分14号柱上变压器	315	9.33	254.1105	254.1105	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV双胜线	10kV双胜线胜利4号配变电站第二间隔配电变压器	630	9.34	508.158	508.158	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线14左5	铁东线14左5号	400	9.36	322.56	322.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	红晟线109右	红晟线109右1号柱上变压器	315	9.39	253.9215	253.9215	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线23号	红魏线23号	315	9.54	253.449	253.449	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	地勘二队箱变第	地勘二队箱变第二间隔配电变压器	250	9.58	201.05	201.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双堤甲线32号	双堤甲线32号	200	9.61	160.78	160.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线高家分1	红水线高家分19左2右6号	100	9.67	80.33	80.33	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	中铁十三局（南	中铁十三局（南区）3号箱变电站间隔配电变压器	400	9.87	320.52	320.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线电业分1	红魏线电业分10号	315	9.99	252.0315	252.0315	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光7号箱变配电变压器	630	10.33	501.921	501.921	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	富寓华城小区配	富寓华城小区配电室2号变压器（北区）	630	10.38	501.606	501.606	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西3号右分双	铁西3号右分双兴2号变台	315	10.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	中铁十三局（南	中铁十三局（南区）1号箱变电站间隔配电变压器	500	11	395	395	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线电业分7	红魏线电业分7号	315	11.01	248.8185	248.8185	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线高家分1	红水线高家分16右13号	100	11.03	78.97	78.97	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线林场分水	红水线林场分水源分12号	315	11.17	248.3145	248.3145	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线29右1	谷医线29右1号	400	11.19	315.24	315.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线28左1	红塑线28左1号	315	11.32	247.842	247.842	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇一线土废分	红镇一线土废分5左5号	315	11.52	247.212	247.212	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	富寓华城小区配	富寓华城小区配电室（南区）1号变压器	800	11.61	627.12	627.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线71号	红油线71号	200	11.85	156.3	156.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	河堤一线60号	河堤一线60号	315	11.9	246.015	246.015	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆任线	10kV陆任线9+1号起家小区公变	200	11.94	156.12	156.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	河堤一线64号	河堤一线64号	400	11.98	312.08	312.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线邮电分1	湖滨线邮电分1号	400	11.98	312.08	312.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线20号	红辽线20号	200	12.04	155.92	155.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线八一分	谷城一线八一分14号	630	12.15	490.455	490.455	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	绿野1号1号2	绿野1号1号2变压器	500	12.17	389.15	389.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	中铁十三局（北	中铁十三局（北区）箱变电站间隔配电变压器	400	12.19	311.24	311.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	辽河新城2号配	辽河新城2号配变电站第二间隔配电变压器	630	12.21	490.077	490.077	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV双胜线	10kV双胜线胜利3号配变电站第二间隔配电变压器	630	12.21	490.077	490.077	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光13号箱变配电变压器	630	12.22	490.014	490.014	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kv红魏线	10kv红魏线一品六里小区1号配变电站第二间隔配电变压器	630	12.36	489.132	489.132	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线24左5	红油线24左5号	200	12.46	155.08	155.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双堤乙线22右	双堤乙线22右07号	315	12.48	244.188	244.188	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线64左2	红塑线64左2号	315	13.08	242.298	242.298	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	辽河新城3号配	辽河新城3号配变电站第二间隔配电变压器	630	13.15	484.155	484.155	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线地税分1	红魏线地税分1号	315	13.25	241.7625	241.7625	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线34右	红镇二线34右3号	200	13.29	153.42	153.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线41号	红辽线41号	315	13.37	241.3845	241.3845	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖2号配变电站	锦湖2号配变电站站内变压器	250	13.39	191.525	191.525	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤一线秃尾分	红渤一线秃尾分5号柱上变压器	100	13.45	76.55	76.55	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线大塑分2	红塑线大塑分2号	315	13.45	241.1325	241.1325	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光12号箱变配电变压器	630	13.47	482.139	482.139	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线33号	谷医线33号	200	13.56	152.88	152.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红谷线25左6	红谷线25左6号	400	13.59	305.64	305.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	翔河小区配变站	翔河小区配变站1号变压器	800	13.83	609.36	609.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	富寓华城小区配	富寓华城小区配电室1号变压器（北区）	800	13.86	609.12	609.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV双胜线	10kV双胜线胜利5号配变站第二间隔配电变压器	400	13.89	304.44	304.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线热力分3	铁西线热力分3号	200	13.95	152.1	152.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线轻工分7	双胜线轻工分7号右1号	200	13.97	152.06	152.06	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	盘锦天然气配变	盘锦天然气配变站变压器	500	14.28	378.6	378.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双堤甲线30右	双堤甲线30右1号	315	14.33	238.3605	238.3605	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红太线44右7	红太线44右7号	400	14.34	302.64	302.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线七一分	谷城一线七一分10号	315	14.36	238.266	238.266	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风1号配变站	东风1号配变站变压器	630	14.55	475.335	475.335	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城1号1号	四季城1号1号变压器	400	14.58	301.68	301.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线46号友谊分7号友谊四队02号友谊四队公变	400	14.77	300.92	300.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线26右2	谷医线26右2号	315	14.83	236.7855	236.7855	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	东油2号变压器	东油2号变压器	630	14.88	473.256	473.256	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	中铁十三局（南	中铁十三局（南区）2号箱变变压器间隔配电变压器	400	14.97	300.12	300.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线69左3	铁东线69左3号	315	15.06	236.061	236.061	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	翔河小区配变站	翔河小区配变站3号变压器	800	15.07	599.44	599.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线61号	红油线61号	400	15.29	298.84	298.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	富寓华城小区配	富寓华城小区配电室（南区）2号变压器	800	15.33	597.36	597.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线71号谷家一、二队公变	400	15.37	298.52	298.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	10kv红魏线	10kv红魏线一品六里小区2号配变站第二间隔配电变压器	630	15.4	469.98	469.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线66号	红油线66号	315	15.51	234.6435	234.6435	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光4号箱变配电变压器	630	15.55	469.035	469.035	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线20左5	东风线20左5号（南）	400	15.63	297.48	297.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线轻工分8	双胜线轻工分8右1号	400	16.06	295.76	295.76	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农大队分支4新农赵段公变	400	16.09	295.64	295.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	河堤一线绿化处	河堤一线绿化处配变电站变压器	400	16.4	294.4	294.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	辽锦变台	辽锦变台	400	16.41	294.36	294.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线利民1号	湖滨线利民1号配变电站变压器	630	16.52	462.924	462.924	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇一线土废分	红镇一线土废分7右1号	200	16.9	146.2	146.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	红晟线103号	红晟线103号柱上变压器	200	16.93	146.14	146.14	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光3号箱变配电变压器	630	16.97	460.089	460.089	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线晟华分8	红辽线晟华分8号	400	16.99	292.04	292.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	站前线铁西1号	站前线铁西1号配变电站变压器	630	17.13	459.081	459.081	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光5号箱变配电变压器	630	17.58	456.246	456.246	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	翔河小区配变站	翔河小区配变站2号变压器	800	17.69	578.48	578.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线电业分3	红魏线电业分3号	315	17.72	227.682	227.682	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线厂部分1	红水线厂部分17号	100	17.85	72.15	72.15	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤一线秃尾分	红渤一线秃尾分19左7号柱上变压器	200	17.98	144.04	144.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线139左	铁东线139左3号	200	18.1	143.8	143.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光11号箱变配电变压器	630	18.22	452.214	452.214	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线111号	铁东线111号	400	18.4	286.4	286.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线34号	红塑线34号	400	18.65	285.4	285.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线46右6	红油线46右6号	315	18.68	224.658	224.658	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线69号	红塑线69号	315	18.78	224.343	224.343	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光2号箱变配电变压器	630	18.83	448.371	448.371	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	站前2号配变站	站前2号配变站变压器	315	18.84	224.154	224.154	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线4号	铁西线4号	400	18.9	284.4	284.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光1号箱变配电变压器	630	18.99	447.363	447.363	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线22左1	双胜线22左1号	315	19.25	222.8625	222.8625	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线站前配变	铁西线站前配变电站变压器	400	19.3	282.8	282.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线利民2号	湖滨线利民2号配变电站变压器	630	19.62	443.394	443.394	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	城防变变压器	城防变变压器	315	19.65	221.6025	221.6025	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	华兴小区内变	华兴小区内变压器	500	19.68	351.6	351.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线8号	红辽线8号	100	19.89	70.11	70.11	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线48右0	谷医线48右01号	200	19.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线5左3号	红油线5左3号	315	19.97	220.5945	220.5945	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	东油1号变压器	东油1号变压器	630	20.11	440.307	440.307	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线泵站分1	红魏线泵站分10号	160	20.11	111.824	111.824	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双兴1号配变站	双兴1号配变站变压器	630	20.18	439.866	439.866	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红渤一线秃尾分	红渤一线秃尾分2号柱上变压器	200	20.27	139.46	139.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线轻工分1	双胜线轻工分1号	400	20.31	278.76	278.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线邮电分2	湖滨线邮电分2右3号	315	20.31	219.5235	219.5235	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西4号右双兴	铁西4号右双兴3号变台	315	20.37	219.3345	219.3345	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线105号	铁东线105号	250	20.44	173.9	173.9	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线37号	红油线37号	200	20.7	138.6	138.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线晟华分5	红辽线晟华分5号	400	20.72	277.12	277.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线44号陆谷二分54号谷家三队公变	400	20.84	276.64	276.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV高家线	10kV高家线幸福时光10号箱变配电变压器	630	20.87	435.519	435.519	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线122左	铁东线122左3号	100	20.9	69.1	69.1	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	县国税配变站2	县国税配变站2号变压器	400	20.97	276.12	276.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线七一一分	谷城一线七一一分7号	400	21.04	275.84	275.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线李屯分6	红水线李屯分6号	315	21.06	217.161	217.161	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线22号	红镇二线22号左3号	200	21.1	137.8	137.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线10号	铁东线10号	400	21.28	274.88	274.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线供电分8	铁西线供电分8号	400	21.41	274.36	274.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线10号	铁西线10号	315	21.55	215.6175	215.6175	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV双胜线	10kV双胜线胜利6号配变站第二间隔配电变压器	400	21.57	273.72	273.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线13号	谷医线13号	400	21.71	273.16	273.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线38右2	铁东线38右2号	160	21.88	108.992	108.992	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线八一2	谷城一线八一2号配变站2号变压器	500	21.96	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线52	红镇二线52	315	21.97	214.2945	214.2945	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	工商变变压器	工商变变压器	500	22.13	339.35	339.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线地税分4	红魏线地税分4右3号	200	22.24	135.52	135.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线166号	铁东线166号	100	22.32	67.68	67.68	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双堤甲线34左	双堤甲线34左04号	400	22.38	270.48	270.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线5左3右	铁西线5左3右1号	315	22.55	212.4675	212.4675	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	正和1号配变电站	正和1号配变电站	500	22.56	337.2	337.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风3号配变电站	东风3号配变电站变压器	630	22.59	424.683	424.683	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线20左1	东风线20左1号	400	22.69	269.24	269.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线太平分1	红油线太平分17号	100	22.82	67.18	67.18	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	正和4号配变电站	正和4号配变电站	500	22.88	335.6	335.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线23号	湖滨线23号	315	23.19	210.4515	210.4515	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线农垦分1	湖滨线农垦分13号	500	23.23	333.85	333.85	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	云祥配变电站变压	云祥配变电站变压器	630	23.23	420.651	420.651	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆东线	10kV陆东线08赵家三七队东公变	315	23.44	209.664	209.664	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	正和3号配变电站	正和3号配变电站	500	23.64	331.8	331.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线东地分5	铁东线东地分51号	200	23.69	132.62	132.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	绿野2号2-1	绿野2号2-1变压器	500	23.75	331.25	331.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线22右2	双胜线22右2号	315	24.26	207.081	207.081	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双堤乙线22右	双堤乙线22右11号	315	24.28	207.018	207.018	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线5左2号	铁西线5左2号	315	24.28	207.018	207.018	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线邮电分8	湖滨线邮电分8号	400	24.36	262.56	262.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城5号2号	四季城5号2号变压器	500	24.39	328.05	328.05	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	站前线铁西2号	站前线铁西2号配变电站变压器	630	24.4	413.28	413.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线国税配	谷城一线国税配变电站变压器	315	24.5	206.325	206.325	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城4号1号	四季城4号1号变压器	500	24.55	327.25	327.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分8	红水线示范分8号	100	24.68	65.32	65.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农分62新农七水井子公变	400	25.08	259.68	259.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城二线46右	谷城二线46右4号	315	25.09	204.4665	204.4665	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	绿野4号4-2	绿野4号4-2变压器	500	25.11	324.45	324.45	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	正和2号配变电站	正和2号配变电站	500	25.13	324.35	324.35	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	河堤二线74右	河堤二线74右2号2号	315	25.36	203.616	203.616	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线大塑分3	红塑线大塑分3号	315	25.37	203.5845	203.5845	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	振雷1号配变电站	振雷1号配变电站2号变压器	400	25.42	258.32	258.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	河堤一线56左	河堤一线56左1号	315	25.74	202.419	202.419	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线22左5	双胜线22左5号	400	25.74	257.04	257.04	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分1	红水线示范分14右14号	315	25.88	201.978	201.978	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线72号移动分20号友谊七队公变	100	26.06	63.94	63.94	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线晟华分1	红辽线晟华分12号	200	26.16	127.68	127.68	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV双胜线	10kV双胜线胜利2号配变电站第二间隔配电变压器	400	26.5	254	254	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城6号1号	四季城6号1号变压器	1260	26.52	799.848	799.848	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	站前线铁西3号	站前线铁西3号配变电站变压器	630	26.54	399.798	399.798	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线50右3	红塑线50右3右1号（东）	315	26.59	199.7415	199.7415	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线22右5	双胜线22右5左3号	400	26.7	253.2	253.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线33号	红油线33号	315	26.77	199.1745	199.1745	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线78号友谊二三队分04号友谊二三队公变	400	27.28	250.88	250.88	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	北沥变变压器	北沥变变压器	630	27.34	394.758	394.758	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西5号配变站	铁西5号配变站变压器	1000	27.38	626.2	626.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线七一分	谷城一线七一分2号	315	27.45	197.0325	197.0325	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线35右4	谷医线35右4号	200	27.53	124.94	124.94	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线117号砖厂分18号陆家六九队西05号陆家六九队东公变	160	27.6	99.84	99.84	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	红晟线106左	红晟线106左2右2号柱上变压器	315	27.72	196.182	196.182	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	晟华苑6号配变	晟华苑6号配变站2号变压器	500	27.75	311.25	311.25	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线160号	铁东线160号	200	27.76	124.48	124.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线12号	红油线12号	200	27.82	124.36	124.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城10号2	四季城10号2号变压器	630	28.01	390.537	390.537	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线16右4	谷医线16右4号	315	28.25	194.5125	194.5125	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线54号	铁东线54号	200	28.28	123.44	123.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线31号果园分11号四六队分9号谷家四六队南公变	400	28.39	246.44	246.44	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线12号	铁西线12号	315	28.43	193.9455	193.9455	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线117号砖厂分5号六九队02号陆家六九队东公变	400	28.51	245.96	245.96	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	利民5号1号变	利民5号1号变压器	500	28.68	306.6	306.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线太平分宋	红油线太平分宋砖分17左4号	200	28.99	122.02	122.02	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线65号	红塑线65号	400	29.13	243.48	243.48	未进入负 面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖5号配变站	锦湖5号配变站1号变压器	630	29.47	381.339	381.339	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西7号配电变	铁西7号配电变压器2	400	29.57	241.72	241.72	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线63右1	铁东线63右1号	200	29.7	120.6	120.6	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆任线	10kV陆任线52+2号任家三、四队南公变	200	29.83	120.34	120.34	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线65右2	铁东线65右2号	100	29.95	60.05	60.05	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线厂部分2	红水线厂部分25号	200	30.12	119.76	119.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	繁荣配变站变压	繁荣配变站变压器	500	30.16	299.2	299.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	顺地城变台	顺地城变台	400	30.19	239.24	239.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线17号	湖滨线17号	315	30.5	187.425	187.425	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	10kV双胜线	10kV双胜线胜利1号配变站第二间隔配电变压器	400	30.56	237.76	237.76	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线61左4	红塑线61左4右1号	200	30.65	118.7	118.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城3号2号	四季城3号2号变压器	630	30.76	373.212	373.212	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风4号配变站	东风4号配变站1号变压器	400	31.13	235.48	235.48	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线供电分5	铁西线供电分5号	400	31.21	235.16	235.16	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇一线土废分	红镇一线土废分2号	315	31.24	185.094	185.094	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线57号	红镇二线57号	400	31.41	234.36	234.36	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV新生农	10kV新生农线新农贸市场分支08号新农贸市场公变	400	31.69	233.24	233.24	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线八一配	谷城一线八一配变站2号变压器	630	31.7	367.29	367.29	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线14左2	双胜线14左2号	315	31.78	183.393	183.393	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线育红配变	双胜线育红配变站变压器（北）	400	31.84	232.64	232.64	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖4号配变站	锦湖4号配变站2号变压器	500	32.06	289.7	289.7	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线41号	红镇二线41号	315	32.14	182.259	182.259	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线27号	红镇二线27号	400	32.67	229.32	229.32	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线李屯分2	红水线李屯分22号	100	32.72	57.28	57.28	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线39号	谷城一线39号	315	32.73	180.4005	180.4005	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	利民4号变压器	利民4号变压器	630	32.76	360.612	360.612	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线154号	铁东线154号	100	32.8	57.2	57.2	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城8号2号	四季城8号2号变压器	630	32.94	359.478	359.478	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线农垦分1	湖滨线农垦分11右2号	315	32.96	179.676	179.676	未进入负 面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线2号	铁西线2号	200	32.99	114.02	114.02	未进入负 面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线书香苑配	湖滨线书香苑配变站1号变压器	500	33.08	284.6	284.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	绿野3号3-2	绿野3号3-2变压器	315	33.16	179.046	179.046	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分2	红水线示范分28左6号	200	33.62	112.76	112.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	高中家属楼变台	高中家属楼变台	315	33.71	177.3135	177.3135	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线6号	东风线6号	315	33.97	176.4945	176.4945	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线40号	红塑线40号	200	34.27	111.46	111.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线种子分3	铁西线种子分3左3号（北）	315	34.3	175.455	175.455	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	晟华苑4号配变	晟华苑4号配变站变压器2号	800	34.32	445.44	445.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线示范分1	红水线示范分14右23号	100	34.34	55.66	55.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖1号配变站	锦湖1号配变站2号变压器	315	34.34	175.329	175.329	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线56左1	红塑线56左1号	400	34.54	221.84	221.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆任线	10kV陆任线57+1号任家一、二队公变	160	34.55	88.72	88.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线旌旗配变	湖滨线旌旗配变站1号变压器	400	34.62	221.52	221.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线12号	东风线12号	315	34.72	174.132	174.132	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	吉祥2号配变站	吉祥2号配变站2号变压器	400	34.73	221.08	221.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线1右9号	东风线1右9号	160	34.99	88.016	88.016	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线20左5	东风线20左5号（北）	400	35	220	220	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇一线土废分	红镇一线土废分9号	315	35.1	172.935	172.935	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖一线25右	锦湖一线25右4号	400	35.16	219.36	219.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷城一线八一分	谷城一线八一分13号	400	35.2	219.2	219.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线50号	红塑线50号	315	35.24	172.494	172.494	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	盘锦木材配电站	盘锦木材配电站变压器	400	35.48	218.08	218.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线热力分4	铁西线热力分4号	315	35.63	171.2655	171.2655	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线24左7	红油线24左7号	200	35.81	108.38	108.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线117号砖厂分12号二五队南分02号陆家二五队南公	200	36.04	107.92	107.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线117号砖厂分18号六九队北分06号陆家九队北公	160	36.1	86.24	86.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线16右6	谷医线16右6左2号	100	36.22	53.78	53.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	红晨线112号	红晨线112号柱上变压器	315	36.4	168.84	168.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	盘锦风华配变站	盘锦风华配变站变压器	400	36.69	213.24	213.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	红晨线106左	红晨线106左2号柱上变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	锦湖3号配变电站	锦湖3号配变电站1号变压器	630	37.07	333.459	333.459	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线东地分2	铁东线东地分26号	100	37.13	52.87	52.87	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆谷线	10kV陆谷线41号谷家四六队北台区公变	315	37.24	166.194	166.194	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线农垦分1	湖滨线农垦分10号	400	37.59	209.64	209.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线东地分1	铁东线东地分18左18号	100	37.68	52.32	52.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线119号陆家二、五队西公变	160	37.71	83.664	83.664	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	晟华苑3号配变	晟华苑3号配变电站变压器2号	800	37.81	417.52	417.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线新华变变	东风线新华变变压器2号	630	38.09	327.033	327.033	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线兴安配变	湖滨线兴安配变电站变压器B	400	38.18	207.28	207.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线57号	谷医线57号	315	38.43	162.4455	162.4455	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	红晟线106左	红晟线106左5号柱上变压器	315	38.57	162.0045	162.0045	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线44右1	谷医线44右1号	315	38.74	161.469	161.469	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线16左5	谷医线16左5号	200	39.01	101.98	101.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线轻工分9	双胜线轻工分9号	400	39.19	203.24	203.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	振雷2号配变电站	振雷2号配变电站1号变压器	400	39.26	202.96	202.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红塑线29号	红塑线29号	315	39.6	158.76	158.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线五金分	红镇二线五金分2号	160	39.63	80.592	80.592	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线119号东塘提水分16号陆家二五队东公变	200	39.83	100.34	100.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线邮电分4	湖滨线邮电分4号	315	40.21	156.8385	156.8385	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线71右1	铁东线71右1号	200	40.26	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	高家线10号	高家线10号	200	40.51	98.98	98.98	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	永华小区配变电站	永华小区配变电站站内2号变压器	500	40.95	245.25	245.25	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线福林家园	湖滨线福林家园1号配变电站2号变压器	315	41.19	153.7515	153.7515	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线利民3号	湖滨线利民3号配变电站变压器	630	41.34	306.558	306.558	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城7号1号	四季城7号1号变压器	500	41.5	242.5	242.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线33号	红镇二线33号	400	41.54	193.84	193.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线11左6	铁西线11左6号	400	41.57	193.72	193.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	吉祥3号配变电站	吉祥3号配变电站1号变压器	400	41.63	193.48	193.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线21号	铁西线21号	315	41.72	152.082	152.082	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	陆家66kV变电站	10kV陆家线	10kV陆家线46号友谊分23号友谊五队公变	100	41.78	48.22	48.22	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线35号	谷医线35号	315	42.16	150.696	150.696	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线47号	红镇二线47号	315	42.86	148.491	148.491	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线50号（	谷医线50号（北）	400	43.14	187.44	187.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线2号	铁东线2号	315	43.21	147.3885	147.3885	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	商贸配变站变压	商贸配变站变压器	800	43.26	373.92	373.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红魏线50号	红魏线50号	400	43.29	186.84	186.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红太线16号	红太线16号	315	43.52	146.412	146.412	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	晟华苑5号配变	晟华苑5号配变站2号变压器	1000	43.7	463	463	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线17号	东风线17号	315	44.23	144.1755	144.1755	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	东风线10号	东风线10号	315	44.74	142.569	142.569	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线5左4号	铁西线5左4号	315	44.95	141.9075	141.9075	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线35右3	谷医线35右3号	315	45.01	141.7185	141.7185	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线福林家园	湖滨线福林家园2号配变站1号变压器	315	45.51	140.1435	140.1435	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线东地分5	铁东线东地分56	50	45.52	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西8号配变站	铁西8号配变站变压器1	400	45.59	177.64	177.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线148号	铁东线148号	200	46.21	87.58	87.58	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线太平分5	红油线太平分5号	200	46.32	87.36	87.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西4号配变站	铁西4号配变站1号变压器	400	46.42	174.32	174.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	晟华苑2号配变	晟华苑2号配变站2号变压器间隔配电变压器	500	47.1	214.5	214.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线24号	铁西线24号	400	47.27	170.92	170.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线1号	双胜线1号	400	47.5	170	170	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红水线64号	红水线64号	200	48.61	82.78	82.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线26左1	谷医线26左1号	315	49.94	126.189	126.189	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双家园1号变	双家园1号变压器	315	50.44	124.614	124.614	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁西线供电分2	铁西线供电分2号	315	50.5	124.425	124.425	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城2号1号	四季城2号1号变压器	315	51.01	122.8185	122.8185	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红镇二线五金分	红镇二线五金分1号	400	51.98	152.08	152.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	谷医线16左9	谷医线16左9号	315	52.1	119.385	119.385	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线邮电分1	湖滨线邮电分10号	400	52.21	151.16	151.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	正和5号配变站	正和5号配变站1号变压器	400	54.44	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	

###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线36右1	铁东线36右10右3号	200	55.19	69.62	69.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	湖滨线27号	湖滨线27号	315	55.26	109.431	109.431	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	双胜线10号(	双胜线10号(南)	400	55.36	138.56	138.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	谷家66kV变电站	四季城9号1号	四季城9号1号变压器	400	55.68	137.28	137.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	站北变电站第二	站北变电站第二间隔配电变压器	400	55.84	136.64	136.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红油线48号	红油线48号	200	55.99	68.02	68.02	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	双东66kV变电站	铁东线15号	铁东线15号	400	56.45	134.2	134.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网双台子区供电分公司	红旗66kV变电站	红辽线晟华分1	红辽线晟华分1左4号	100	57.88	32.12	32.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分24号机务科台公变	10	50.36	3.964	3.964	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分8号公变	315	77.8	38.43	38.43	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新电分18号北公变1	400	74	64	64	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新电分17号南公变	400	67.74	89.04	89.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分9号公变	400	61.13	115.48	115.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新电分16号公变台区变压器	630	59.76	190.512	190.512	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线32号施工队台区公变	250	56.77	83.075	83.075	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分3号公变	315	56.36	105.966	105.966	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新电分14号公变	400	55.75	137	137	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	10kV海农线	10kV海农线公交充电桩变电站间隔配电变压器	630	55.62	216.594	216.594	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线十一分支2号跃祥台区公变	50	50.59	19.705	19.705	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线2号箱式变电站1-2负荷柜配电变压器	400	48.29	166.84	166.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线六分支07号六台区公变	200	46.5	87	87	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10KV田镇线	10KV田镇线新电分17号北公变	400	43.97	184.12	184.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分斗沟支4号中学台公变	100	42.93	47.07	47.07	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线六分支11号六台北台区公变	200	42.87	94.26	94.26	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分31号十一电台公变	100	41.66	48.34	48.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线39号二台区公变	315	40.31	156.5235	156.5235	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线67号公变	400	40.1	199.6	199.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线39号公变	400	38.79	204.84	204.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线130号场部南台公变	400	38.23	207.08	207.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线一分支06号十台区公变	100	37.43	52.57	52.57	未进入负面清单	否	无	

###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线九分支08号台区公变	315	37.38	165.753	165.753	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线76左3号公变	400	36.54	213.84	213.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线二分支04号九台区公变	400	35.71	217.16	217.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线48号公变	400	35.3	218.8	218.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分102号红防二队台公变	50	34.82	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线143号圈里台公变	200	33.65	112.7	112.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新屯分21号公变台区变压器	250	32.64	143.4	143.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线七分支05号四台区公变	400	32.38	230.48	230.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分02号中央屯一队台公变	200	30.26	119.48	119.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线58左3西公变	400	30.14	239.44	239.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分斗沟子支94号斗沟二队台公变	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二水线	10kV二水线十一台区分五04号十一台区公变	315	29.89	189.3465	189.3465	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线3号箱式变电站1-2负荷柜配电变压器	400	29.35	242.6	242.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新屯分18号南公变	400	28.95	244.2	244.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二水线	10kV二水线21号五台区公变	400	27.69	249.24	249.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线5号箱式变电站1-2负荷柜配电变压器	400	26.85	252.6	252.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线（上线）75号未家沟台公变	200	26.35	127.3	127.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线72右4号公变台区1	400	25.85	256.6	256.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线（下线）19号马莲大棚台公变	200	25.1	129.8	129.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线后大坑分支35号畜牧小区台公变	250	23.22	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	田庄台8546	田庄台8546 田园线田园线81右4#	400	22.5	270	270	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线市场分支03号公变	200	21.31	137.38	137.38	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线农场分24号杆农场门前台变压器	400	20.63	277.48	277.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分海滨四队公变台区	50	18.59	35.705	35.705	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线6号箱式变电站1-2负荷柜配电变压器	400	17.32	290.72	290.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分15号曹菜五队公变	200	17.26	145.48	145.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线96号粮库南台公变	100	17.09	72.91	72.91	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线100号公变台区	400	16.86	292.56	292.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	田庄台8534	田庄台8534 田镇线田镇线新屯分25#	400	16.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二水线	10kV二水线27号十二台区公变	400	16.66	293.36	293.36	未进入负面清单	否	无	

###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线高张分42号张家台公变	400	16.63	293.48	293.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线自来水分11号自来水台公变	400	16.61	293.56	293.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分61+1号海滨三队台公变	200	16.58	146.84	146.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分果园支25号小庄子一、二队台公变	80	16.35	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线148号畜牧队台公变	400	16.22	295.12	295.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线农场分15号医院台公变	400	15.67	297.32	297.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线40右1号公变	400	15	300	300	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线45号二界沟街道卫生院台区公变	160	14.95	120.08	120.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线87号公变台区	400	14.89	300.44	300.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线（下线）26号公变	400	14.45	302.2	302.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新屯分36#台变压器	400	14.28	302.88	302.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线87号公变	400	14.25	303	303	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线46号公变	400	14.2	303.2	303.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分斗沟子支海滨青年支02号海滨青年点台公变	200	14.1	151.8	151.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线碾房分55号末家北台公变	200	13.75	152.5	152.5	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线中央普分03号中央普台公变	400	13.36	306.56	306.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线农场分1号箱式变电站间隔2配电变压器	400	13.23	307.08	307.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线167号庞家台公变	400	12.86	308.56	308.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线高家南台支06号高家南台公变	400	12.06	311.76	311.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线新村分支09号新村台公变	400	11.41	314.36	314.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分87号红防青年点台公变	100	11.22	78.78	78.78	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新屯分31#台变压器	400	11.04	315.84	315.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线1#箱式变电站配电变压器	400	10.66	317.36	317.36	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线48号药王台公变	400	10.57	317.72	317.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分22号曹菜六队公变	200	10.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线107号一面街台公变	400	10.46	318.16	318.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线7号箱式变电站1-2负荷柜配电变压器	400	10.34	318.64	318.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线92号白家大队台公变	400	9.67	321.32	321.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线（下线）13号公变	400	9.48	322.08	322.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线创业队分25号创业台公变	200	9.34	161.32	161.32	未进入负面清单	否	无	

###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线高张分22号高家五队台公变	400	8.71	325.16	325.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线4号箱式变电站1-2负荷柜配电变压器	400	8.29	326.84	326.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分17号公变	400	8.24	327.04	327.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线夏家支18号夏家台公变	400	8.11	327.56	327.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分八屯南支03号八屯南台公变	200	7.86	164.28	164.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线89号右1号公变	400	7.59	329.64	329.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分11号曹菜六队公变	200	7.49	165.02	165.02	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线91号公变台区	400	7.31	330.76	330.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线32左1号公变	400	6.96	332.16	332.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线碾房分62号北未家南台公变	200	6.79	166.42	166.42	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分36#公变	400	6.61	333.56	333.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹菜分32号公变	400	6.49	334.04	334.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线新村北分05号杆新村北台变压器	200	6.47	167.06	167.06	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线86右4#台变压器	400	6.33	334.68	334.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线后大坑分支05号后大坑台公变	400	6.31	334.76	334.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分支小庄子六队支17号小庄子六队台公变	250	6.24	209.4	209.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线县苗圃分24号苗圃台公变	200	6.2	167.6	167.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线自来水分3#杆李阳2台公变	400	6.11	335.56	335.56	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分果园支小庄子大队支07号小庄子大队台公变	400	5.94	336.24	336.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线后大坑分3#杆后大坑南台公变	400	5.78	336.88	336.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线76号公变	400	5.67	337.32	337.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kv榆双线	10kv榆双线五屯分五屯一支10号五屯一台公变	10	5.66	8.434	8.434	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线7右2号公变	400	5.57	337.72	337.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线院内支02号农场院内台公变	400	5.56	337.76	337.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分64号南屯台公变	400	5.55	337.8	337.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线红光分15号红光台公变	400	5.45	338.2	338.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线索家支04号索家台公变	400	5.4	338.4	338.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分39号二屯台公变	400	5.18	339.28	339.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线农场分西庄支6#杆西庄2台公变	400	4.84	340.64	340.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线夏家支03号佟家台公变	400	4.8	340.8	340.8	未进入负面清单	否	无	

###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分16号八屯北台公变	400	4.67	341.32	341.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆虎线	10kV榆虎线吉家分26号吉家台公变	200	4.35	171.3	171.3	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线130号场部北台公变	400	4.33	342.68	342.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线175号平安河大队台公变	315	4.3	269.955	269.955	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线151号平建五队台公变	400	4.24	343.04	343.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分斗沟子支十二屯支 03号十二屯公变	100	4.23	85.77	85.77	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线碾房分10号碾房东台公变	200	4.23	171.54	171.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线68号李阳台公变	400	4.07	343.72	343.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二荣线西井子分	二荣线西井子分18号西井子台公变	400	4.04	343.84	343.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分40号杆公变	100	3.49	86.51	86.51	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分13号三电台公变	400	3.38	346.48	346.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线曹寨分12号公变	400	3.2	347.2	347.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线五屯分六屯支 11号六屯台公变	400	3.19	347.24	347.24	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线198号双井子七队台公变	200	3.12	173.76	173.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线170号平安河东台公变	315	3.02	273.987	273.987	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线团瓢分01号酒厂台公变	400	2.9	348.4	348.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线五屯分09号后四电台公变	200	2.89	174.22	174.22	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分斗沟支38号教堂台公变	100	2.87	87.13	87.13	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线八分支14号杆台区公变	100	2.71	87.29	87.29	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线117号七电台公变	400	2.64	349.44	349.44	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线鸭场支04号鸭场台公变	400	2.58	349.68	349.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分94号红防大队台公变	400	2.5	350	350	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	榆双线荣兴水业	榆双线荣兴水业台	100	2.48	87.52	87.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线143号十电台公变	400	2.3	350.8	350.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二榆线	10kV二榆线101#杆变台	100	2.24	87.76	87.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分13号荣兴医院台公变	400	2.24	351.04	351.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二高线	10kV二高线七台分10号七台分公变	50	2.1	43.95	43.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央屯分斗沟子支04号斗沟大队公变	400	2.09	351.64	351.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分佟家子支22号佟家沟南台公变	400	2.01	351.96	351.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二榆线	10kV二榆线刘洁变台	100	2.01	87.99	87.99	未进入负面清单	否	无	

###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线九分支03号杆台区公变	100	1.93	88.07	88.07	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分前进支10号良种四队台公变	200	1.92	176.16	176.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线五屯分22号后勤台公变	200	1.83	176.34	176.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线五分支04号八台区公变	200	1.74	176.52	176.52	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线五屯分38号五屯台公变	400	1.71	353.16	353.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二洲线	10kV二洲线37号右8号公变	100	1.68	88.32	88.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分一队支15号红防一队台公变	400	1.48	354.08	354.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二洲线	10kV二洲线130号右7号公变	100	1.47	88.53	88.53	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线碾房分21号碾房西台公变	200	1.27	177.46	177.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线中央电分斗沟支斗沟四队台区	400	1.22	355.12	355.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	红海滩66kV变电站	红洲线边有朋台	红洲线边有朋台	100	1.19	88.81	88.81	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线209号双井子五队台公变	400	1.03	355.88	355.88	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线红防分50号一电台公变	315	1.01	280.3185	280.3185	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二榆线	10kV二榆线83号杆公变	100	0.94	89.06	89.06	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线双井一、八队分03号双井一、八队台公变	400	0.92	356.32	356.32	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线65号杆公变	100	0.92	89.08	89.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二榆线	10kV二榆线102号公变	100	0.92	89.08	89.08	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线双井子三队分19号双井子三队台公变	400	0.81	356.76	356.76	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二洲线113号	二洲线113号杆变台	100	0.72	89.28	89.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二榆线	10kV二榆线79#杆变台	100	0.67	89.33	89.33	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	红海滩66kV变电站	红洲线于勤龙台	红洲线于勤龙台	100	0.66	89.34	89.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线敬老院支04号敬老院台公变	400	0.55	357.8	357.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线八分支05号三台区公变	400	0.55	357.8	357.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二洲线	10kV二洲线16#杆毛东胜台公变	100	0.46	89.54	89.54	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线85号公变台区	400	0.45	358.2	358.2	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线16号杆公变	100	0.39	89.61	89.61	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	10kV海苇线	10kV海苇线6号环网柜第三间隔出线公变	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线创业队分02号双井小区台公变	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线145#杆中央堡2台公变	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线高张分47#杆张家北台公变	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清单	否	无	

###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线农场分医院支3#杆医院2台公变	200	0.3	179.4	179.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线农场分10号小区台公变	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	红海滩66kV变电站	10kV红洲线	10kV红洲线北分支25号杆公变	100	0.25	89.75	89.75	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线101号四电台公变	400	0.24	359.04	359.04	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分北小庄子支12号小庄子七队台变压器	400	0.22	359.12	359.12	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田镇线	10kV田镇线新电分23右5号公变	400	0.21	359.16	359.16	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二洲线	10kV二洲线35#杆变台变压器	100	0.21	89.79	89.79	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	红海滩66kV变电站	10kV红洲线	10kV红洲线北分支58#杆公变	100	0.2	89.8	89.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二洲线	10kV二洲线12#杆宋友安台公变	100	0.2	89.8	89.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线高家六队支07号高家六队公变	200	0.19	179.62	179.62	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线吉家分27#杆吉家北台公变	400	0.18	359.28	359.28	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线团瓢分21号团瓢子台公变	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线红光分07号西洼子台公变	400	0.15	359.4	359.4	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	10kV龙德线	10kV龙德线合力分12#杆变台	100	0.14	89.86	89.86	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线红光分5左2#杆西洼子北台公变	400	0.13	359.48	359.48	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	10kV二镇二	10kV二镇二线35#杆张建台公变	100	0.11	89.89	89.89	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区（南区	红村小区（南区）9号杆公变	400	0.1	359.6	359.6	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分码头支08号码头台公变	200	0.1	179.8	179.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线农场分西庄支4号西庄台公变	400	0.09	359.64	359.64	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区3号箱	红村小区3号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.08	566.496	566.496	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	10kV田园线	10kV田园线1号箱式变电站1-2负荷柜配电变压器	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线小庄子分佟家子支08号佟家沟北台公变	400	0.08	359.68	359.68	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	田庄台街道卫生	田庄台街道卫生院变压器	250	0.08	224.8	224.8	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区2号箱	红村小区2号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区7号箱	红村小区7号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.07	566.559	566.559	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区土建变	红村小区土建变电所出线间隔配电变压器	400	0.07	359.72	359.72	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线斗沟支59#杆变台变压器	100	0.07	89.93	89.93	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区1号箱	红村小区1号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.06	566.622	566.622	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区4号箱	红村小区4号箱式变电站出线间隔配电变压器	500	0.06	449.7	449.7	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区2号箱	红村小区2号箱式变电站出线间隔2配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	

###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区6号箱	红村小区6号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.05	566.685	566.685	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆庞线	10kV榆庞线176#杆庞家北台公变	400	0.04	359.84	359.84	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆荣线	10kV榆荣线粮库分粮库公变台区	250	0.02	224.95	224.95	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	红村小区5号箱	红村小区5号箱式变电站出线间隔配电变压器	400	0.02	359.92	359.92	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆双线	10kV榆双线87号末家大棚台公变	400	0.01	359.96	359.96	未进入负面清单	否	无	
###	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆家线	10kV榆家线猪厂支7#杆公变	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	

2025年二季度盘锦10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	坝墙子变A429 10kV坝直线	10千伏	469	21	4.48%			42.43%	7759.36	7759.36	未进入负面清单	否	无	6.25%
2	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	坝墙子变A430 10kV坝长线	10千伏	469	24	5.12%			30.34%	7707.4	7707.4	未进入负面清单	否	无	-8.98%
3	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	坝墙子变A431 10kV坝大线	10千伏	469	103	21.96%			27.77%	6339.12	6339.12	未进入负面清单	否	无	0.00%
4	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	坝墙子变A432 10kV坝工线	10千伏	469	110	23.45%			31.88%	6217.88	6217.88	未进入负面清单	否	无	-0.27%
5	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	坝墙子变A433 10kV坝轧线	10千伏	469	0.7	0.15%			73.28%	8110.96	8110.96	未进入负面清单	否	无	-6.10%
7	国网盘山县供电公司	坝墙子66kV变电站	坝墙子变A435 10kV坝东线	10千伏	469	22	4.69%			61.97%	7742.04	7742.04	未进入负面清单	否	无	-2.92%
8	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	陈家变1212 10kV陈估线	10千伏	469	4.2	0.90%			38.05%	6023.9	6023.9	未进入负面清单	否	无	7.43%
9	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	陈家变1212 10kV陈王线	10千伏	469	17	3.62%			22.88%	7828.64	7828.64	未进入负面清单	否	无	0.00%
10	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	陈家变1216 10kV陈油线	10千伏	469	108	23.03%			70.45%	6252.52	6252.52	未进入负面清单	否	无	0.00%
11	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	陈家变1232 10kV陈大线	10千伏	469	17.5	3.73%			32.91%	7819.98	7819.98	未进入负面清单	否	无	-5.31%
12	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	陈家变F734 10kV陈四线	10千伏	469	89	18.98%			30.08%	6581.6	6581.6	未进入负面清单	否	无	0.00%
13	国网盘山县供电公司	陈家66kV变电站	陈家变F736 10kV陈工线	10千伏	469	245	52.24%			14.14%	3879.68	3879.68	未进入负面清单	否	无	0.71%
14	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	大荒变C536 10kV大仓线	10千伏	469	115	24.52%			31.11%	5109.4	5109.4	未进入负面清单	否	无	0.00%
15	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	大荒变C538 10kV大三线	10千伏	469	38	8.10%			27.51%	5438.48	5438.48	未进入负面清单	否	无	11.11%
16	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	大荒变C541 10kV大胜线	10千伏	469	20	4.26%			43.20%	5750.24	5750.24	未进入负面清单	否	无	-14.18%
17	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	大荒变C549 10kV大绕线	10千伏	469	60	12.79%			23.40%	5057.44	5057.44	未进入负面清单	否	无	0.47%
18	国网盘山县供电公司	大荒66kV变电站	大荒变C551 10kV大胡线	10千伏	469	165	35.18%			18.39%	3238.84	3238.84	未进入负面清单	否	无	3.31%
19	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	大杨树变E831 10kV大刘线	10千伏	469	19	4.05%			44.74%	4693.72	4693.72	未进入负面清单	否	无	-3.55%
20	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	大杨树变E833 10kV大尹线	10千伏	469	0.59	0.13%			38.57%	8112.86	8112.86	未进入负面清单	否	无	0.24%
21	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	大杨树变E834 10kV大郭线	10千伏	469	75	15.99%			72.51%	6824.08	6824.08	未进入负面清单	否	无	-1.89%
22	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	大杨树变E835 10kV万金线	10千伏	469	46	9.81%			25.20%	5265.28	5265.28	未进入负面清单	否	无	1.42%
23	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	大杨树变E836 10kV大丰线	10千伏	469	28	5.97%			27.26%	7638.12	7638.12	未进入负面清单	否	无	3.78%
24	国网盘山县供电公司	大杨树66kV变电站	大杨树变E838 10kV十八号线	10千伏	469	76	16.20%			45.11%	3706.48	3706.48	未进入负面清单	否	无	-7.09%
25	国网盘山县供电公司	东郭66kV变电站	东郭变7826 10kV东大二线	10千伏	469	164.06	34.98%			14.66%	6096.64	6096.64	未进入负面清单	否	无	4.02%
26	国网盘山县供电公司	东郭66kV变电站	东郭变7829 10kV东大一线	10千伏	469	152.11	32.43%			46.28%	6096.64	6096.64	未进入负面清单	否	无	-5.91%
27	国网盘山县供电公司	东郭66kV变电站	东郭变7836 10kV胜高线	10千伏	469	44.53	9.49%			6.69%	5473.12	5473.12	未进入负面清单	否	无	-6.38%
28	国网盘山县供电公司	东郭66kV变电站	东郭变7838 10kV胜五线	10千伏	469	93.51	19.94%			59.91%	6739.21	6739.21	未进入负面清单	否	无	5.20%
29	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7726 10kV冯新二线	10千伏	469	228.21	48.66%			40.37%	7984.52	7984.52	未进入负面清单	否	无	4.49%
30	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7728 10kV冯盘二线	10千伏	469	19.45	4.15%			12.08%	6633.56	6633.56	未进入负面清单	否	无	0.00%
31	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7745 10kV冯盘一线	10千伏	469	0.23	0.05%			43.45%	1974.48	1974.48	未进入负面清单	否	无	-8.51%
32	国网盘山县供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7747 10kV冯新一线	10千伏	469	197.34	42.08%			69.42%	7499.56	7499.56	未进入负面清单	否	无	4.49%
33	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0116 10kV高慧线	10千伏	408	172.26	42.22%			43.20%	7066.56	7066.56	未进入负面清单	否	无	-4.26%
34	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0118 10kV高南线	10千伏	408	156.47	38.35%			20.06%	4918.88	4918.88	未进入负面清单	否	无	0.95%
35	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0122 10kV高工线	10千伏	408	166.46	40.80%			51.94%	7058.42	7058.42	未进入负面清单	否	无	-6.15%
36	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0124 10kV高翔线	10千伏	408	231.86	56.83%			32.57%	7066.56	7066.56	未进入负面清单	否	无	13.00%

37	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0126 10kV高黑线	10千伏	408	96.33	23.61%			36.51%	2546.04	2546.04	未进入负	否	无	-5.20%
38	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0128 10kV高三线	10千伏	408	260.86	63.94%			0.00%	5802.2	5802.2	未进入负	否	无	-2.13%
39	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0144 10kV高联线	10千伏	408	44.8	10.98%			15.74%	7066.56	7066.56	未进入负	否	无	-12.29%
40	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0146 10kV高后线	10千伏	408	9.6	2.35%			43.51%	5698.28	5698.28	未进入负	否	无	-3.11%
41	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0148 10kV高文线	10千伏	408	69.66	17.07%			31.93%	5559.72	5559.72	未进入负	否	无	-4.45%
42	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0152 10kV高楼线	10千伏	408	66.45	16.29%			49.98%	4763	4763	未进入负	否	无	-5.00%
43	国网盘山县供电公司	高升66kV变电站	高升变0156 10kV高化线	10千伏	408	72.86	17.86%			52.30%	5507.76	5507.76	未进入负	否	无	2.50%
44	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古城子变C634 10kV古粮线	10千伏	469	129.93	27.70%			10.41%	5163.09	5163.09	未进入负	否	无	-3.25%
45	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古城子变C636 10kV古周线	10千伏	469	29.36	6.26%			53.80%	4797.64	4797.64	未进入负	否	无	-9.50%
46	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古城子变C638 10kV古大线	10千伏	469	143.47	30.59%			12.03%	5715.6	5715.6	未进入负	否	无	-6.75%
47	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古城子变C639 10kV古五线	10千伏	469	120.62	25.72%			4.17%	4122.16	4122.16	未进入负	否	无	-1.75%
48	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古城子变C641 10kV古岗线	10千伏	469	74.55	15.90%			18.51%	5525.08	5525.08	未进入负	否	无	4.25%
49	国网盘山县供电公司	古城子66kV变电站	古城子变C643 10kV古二线	10千伏	469	97.93	20.88%			25.46%	5959.81	5959.81	未进入负	否	无	2.25%
50	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变C235 10kV胡镇线	10千伏	469	2.29	0.49%			23.60%	7932.56	7932.56	未进入负	否	无	-7.50%
51	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变C237 10kV胡红线	10千伏	469	111.28	23.73%			6.02%	4381.96	4381.96	未进入负	否	无	-2.36%
52	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变C238 10kV胡甜线	10千伏	469	153.18	32.66%			16.20%	7239.76	7239.76	未进入负	否	无	-8.50%
53	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变C241 10kV胡军线	10千伏	469	122.12	26.04%			6.02%	7257.08	7257.08	未进入负	否	无	-0.24%
54	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变C242 10kV胡毛线	10千伏	469	139.62	29.77%			51.68%	7309.04	7309.04	未进入负	否	无	0.71%
55	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变C244 10kV胡家线	10千伏	469	26.75	5.70%			27.77%	5438.48	5438.48	未进入负	否	无	-0.53%
56	国网盘山县供电公司	胡家66kV变电站	胡家变C246 10kV胡工线	10千伏	469	65.14	13.89%			21.60%	7759.36	7759.36	未进入负	否	无	4.49%
57	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	欢喜岭变1822 10kV欢东线	10千伏	469	225.66	48.12%			0.77%	7395.64	7395.64	未进入负	否	无	0.27%
58	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	欢喜岭变1824 10kV欢北线	10千伏	469	150.53	32.10%			31.63%	8121.52	8121.52	未进入负	否	无	9.31%
59	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	欢喜岭变1836 10kV欢一线	10千伏	321	196.16	61.11%			33.43%	1835.92	1835.92	未进入负	否	无	0.53%
60	国网盘山县供电公司	欢喜岭66kV变电站	欢喜岭变1838 10kV欢南线	10千伏	469	212	45.20%			27.77%	4451.24	4451.24	未进入负	否	无	14.15%
61	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	利平变E531 10kV利盘一线	10千伏	469	78	16.63%			6.69%	6772.12	6772.12	未进入负	否	无	0.95%
62	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	利平变E533 10kV利城一线	10千伏	469	48.5	10.34%			15.94%	7283.06	7283.06	未进入负	否	无	4.49%
63	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	利平变E535 10kV利曙一线	10千伏	469	1.41	0.30%			20.89%	8098.66	8098.66	未进入负	否	无	-0.95%
65	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	利平变E538 10kV利北二线	10千伏	469	0.18	0.04%			13.37%	8119.96	8119.96	未进入负	否	无	-2.60%
66	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	利平变E540 10kV利曙二线	10千伏	469	67	14.29%			29.31%	6962.64	6962.64	未进入负	否	无	3.61%
67	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	利平变E542 10kV利城二线	10千伏	469	326	69.51%			37.80%	2476.76	2476.76	未进入负	否	无	-13.04%
68	国网盘山县供电公司	利平66kV变电站	利平变E544 10kV利盘二线	10千伏	469	85	18.12%			49.88%	6650.88	6650.88	未进入负	否	无	-15.13%
69	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	陆家变F332 10kV陆谷线	10千伏	469	72	15.35%			0.00%	6876.04	6876.04	未进入负	否	无	-8.75%
70	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	陆家变F336 10kV陆任线	10千伏	469	25	5.33%			0.00%	6668.2	6668.2	未进入负	否	无	-0.24%
71	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	陆家变F355 10kV陆钢线	10千伏	469	68	14.50%			0.00%	6945.32	6945.32	未进入负	否	无	-1.65%
72	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	陆家变F357 10kV陆东线	10千伏	469	104	22.17%			54.78%	6321.8	6321.8	未进入负	否	无	10.17%
73	国网盘山县供电公司	陆家66kV变电站	陆家变F359 10kV陆家线	10千伏	469	160	34.12%			50.64%	5351.88	5351.88	未进入负	否	无	2.13%
74	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变3208 10kV沙郑二线	10千伏	469	196	41.79%			29.05%	4728.36	4728.36	未进入负	否	无	3.78%
75	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变3214 10kV沙西线	10千伏	469	204	43.50%			32.40%	4589.8	4589.8	未进入负	否	无	12.06%
76	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变3226 10kV沙郑一线	10千伏	469	67	14.29%			7.97%	3862.36	3862.36	未进入负	否	无	3.31%
77	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变3228 10kV沙南线	10千伏	469	80	17.06%			42.43%	4711.04	4711.04	未进入负	否	无	0.00%
78	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变3230 10kV沙工线	10千伏	469	96	20.47%			26.74%	4433.92	4433.92	未进入负	否	无	3.55%
79	国网盘山县供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变3232 10kV沙尖线	10千伏	469	83	17.70%			11.92%	4659.08	4659.08	未进入负	否	无	-5.91%
80	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石新变9434 10kV东升线	10千伏	356	26	7.30%			12.50%	5715.6	5715.6	未进入负	否	无	5.20%
81	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石新变9442 10kV前进线	10千伏	356	45	12.64%			10.28%	5386.52	5386.52	未进入负	否	无	0.00%
82	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石新变9444 10kV胜利线	10千伏	356	32	8.99%			0.00%	5611.68	5611.68	未进入负	否	无	-4.26%
83	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石新变9448 10kV石正线	10千伏	356	27	7.58%			44.77%	5698.28	5698.28	未进入负	否	无	-26.50%
84	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石新变9452 10kV镇区线	10千伏	356	126	35.39%			0.00%	3983.6	3983.6	未进入负	否	无	2.13%
85	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石新变9454 10kV太平线	10千伏	356	44	12.36%			0.00%	5403.84	5403.84	未进入负	否	无	0.00%
86	国网盘山县供电公司	石新66kV变电站	石新变9456 10kV八一线	10千伏	356	32	8.99%			0.00%	5611.68	5611.68	未进入负	否	无	-1.18%
87	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙光变F631 10kV曙江一线	10千伏	469	12.04	2.57%			24.17%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	3.78%
88	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙光变F633 10kV曙新一线	10千伏	469	139.62	29.77%			9.51%	2927.08	2927.08	未进入负	否	无	0.71%
89	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙光变F642 10kV曙江二线	10千伏	469	26.75	5.70%			30.54%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	13.24%

90	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙采变F644 10kV曙新二线	10千伏	469	65.14	13.89%			0.00%	7690.08	7690.08	未进入负	否	无	-0.75%
91	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙采变F637 10kV曙利一线	10千伏	469	225.66	48.12%			11.42%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	1.75%
92	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙采变F634 10kV曙利二线	10千伏	469	150.53	32.10%			5.44%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	-3.25%
93	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙采变F636 10kV曙利三线	10千伏	469	196.16	41.83%			30.90%	7967.2	7967.2	未进入负	否	无	-11.82%
94	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙采变F635 10kV曙钢联线	10千伏	469	32.9	7.01%			24.17%	7239.76	7239.76	未进入负	否	无	4.49%
95	国网盘山县供电公司	曙光66kV变电站	曙采变F638 10kV曙采厂线	10千伏	469	64.9	13.84%			0.77%	8019.16	8019.16	未进入负	否	无	-17.97%
96	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	太平变C851 10kV太张线	10千伏	469	115.6	24.65%			12.08%	3446.68	3446.68	未进入负	否	无	4.49%
97	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	太平变C852 10kV太杜线	10千伏	469	56.6	12.07%			24.94%	-1247	-1247	未进入负	否	无	7.43%
98	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	太平变C853 10kV太大线	10千伏	469	20	4.26%			0.00%	7776.68	7776.68	未进入负	否	无	-18.30%
99	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	太平变C854 10kV太曙线	10千伏	469	108	23.03%			0.00%	3152.24	3152.24	未进入负	否	无	-12.73%
100	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	太平变C855 10kV太兴线	10千伏	469	25	5.33%			0.00%	7690.08	7690.08	未进入负	否	无	-1.59%
101	国网盘山县供电公司	太平66kV变电站	太平变C857 10kV太统线	10千伏	469	101	21.54%			46.80%	6373.76	6373.76	未进入负	否	无	3.55%
102	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	棠树变D431 10kV棠郝线	10千伏	469	0.35	0.07%			18.26%	6090.58	6090.58	未进入负	否	无	6.00%
103	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	棠树变D434 10kV棠未线	10千伏	469	32	6.82%			4.37%	6546.96	6546.96	未进入负	否	无	-2.13%
104	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	棠树变D435 10kV棠孟线	10千伏	469	25	5.33%			10.03%	6668.2	6668.2	未进入负	否	无	6.86%
105	国网盘山县供电公司	棠树66kV变电站	棠树变D437 10kV棠六线	10千伏	469	23	4.90%			33.94%	6702.84	6702.84	未进入负	否	无	-9.69%
106	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变3408 10kV甜大线	10千伏	410	173	42.20%			9.77%	2026.44	2026.44	未进入负	否	无	-0.92%
107	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变3410 10kV甜九线	10千伏	469	38	8.10%			14.91%	4364.64	4364.64	未进入负	否	无	-4.60%
108	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变3412 10kV甜直线	10千伏	410	120	29.27%			25.46%	5022.8	5022.8	未进入负	否	无	-19.39%
109	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变3416 10kV甜台线	10千伏	469	34	7.25%			23.87%	7534.2	7534.2	未进入负	否	无	9.22%
110	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变3418 10kV甜创线	10千伏	410	44	10.73%			35.74%	6339.12	6339.12	未进入负	否	无	4.26%
111	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变3420 10kV甜立线	10千伏	410	11	2.68%			29.05%	6910.68	6910.68	未进入负	否	无	3.98%
112	国网盘山县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变3422 10kV甜南线	10千伏	410	6.8	1.66%			33.82%	6983.42	6983.42	未进入负	否	无	0.27%
113	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	吴家变D533 10kV吴粮线	10千伏	469	130	27.72%			28.28%	4849.6	4849.6	未进入负	否	无	1.89%
114	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	吴家变D535 10kV吴园线	10千伏	469	91	19.40%			29.57%	6546.96	6546.96	未进入负	否	无	11.60%
115	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	吴家变D542 10kV吴于线	10千伏	469	162	34.54%			8.49%	5317.24	5317.24	未进入负	否	无	41.61%
116	国网盘山县供电公司	吴家66kV变电站	吴家变D544 10kV吴东线	10千伏	469	33	7.04%			33.43%	7551.52	7551.52	未进入负	否	无	3.78%
117	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	喜彬变0914 10kV喜棵线	10千伏	469	51	10.87%			18.26%	5213.32	5213.32	未进入负	否	无	16.55%
118	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	喜彬变0916 10kV喜联线	10千伏	469	123.4	26.31%			25.12%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	15.13%
119	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	喜彬变0918 10kV喜陆线	10千伏	469	40	8.53%			42.43%	5403.84	5403.84	未进入负	否	无	19.38%
120	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	喜彬变0922 10kV喜宝一线	10千伏	378	73	19.31%			8.23%	5282.6	5282.6	未进入负	否	无	11.50%
121	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	喜彬变0934 10kV喜景线	10千伏	469	23	4.90%			6.17%	5698.28	5698.28	未进入负	否	无	-2.13%
122	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	喜彬变0936 10kV喜宝二线	10千伏	378	48	12.70%			13.63%	5715.6	5715.6	未进入负	否	无	-4.02%
123	国网盘山县供电公司	喜彬66kV变电站	喜彬变0938 10kV喜前线	10千伏	469	95	20.26%			20.57%	4451.24	4451.24	未进入负	否	无	2.84%
124	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新城变9628 10kV新环线	10千伏	469	161	34.33%			46.28%	5334.56	5334.56	未进入负	否	无	4.02%
125	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新城变9632 10kV新区一线	10千伏	469	133	28.36%			50.65%	5819.52	5819.52	未进入负	否	无	3.78%
126	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新城变9636 10kV新区二线	10千伏	469	28	5.97%			19.03%	7638.12	7638.12	未进入负	否	无	4.96%
127	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新城变9638 10kV尚城一线	10千伏	469	130	27.72%			48.60%	5871.48	5871.48	未进入负	否	无	4.73%
128	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新城变9642 10kV尚城二线	10千伏	469	68	14.50%			37.03%	6945.32	6945.32	未进入负	否	无	2.60%
129	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新城变9652 10kV新府一线	10千伏	469	43	9.17%			40.63%	7378.32	7378.32	未进入负	否	无	-2.36%
130	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新城变9654 10kV新府二线	10千伏	469	55	11.73%			35.48%	7170.48	7170.48	未进入负	否	无	7.80%
131	国网盘山县供电公司	新城66kV变电站	新孚线9626 10kV新孚线	10千伏	469	16	3.41%			33.94%	7845.96	7845.96	未进入负	否	无	12.53%
132	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	羊圈子变D332 10kV羊才线	10千伏	630	33	5.24%			0.00%	4451.24	4451.24	未进入负	否	无	6.15%
133	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	羊圈子变D336 10kV羊九线	10千伏	630	66	10.48%			21.86%	2840.48	2840.48	未进入负	否	无	-7.80%
134	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	羊圈子变D337 10kV羊场线	10千伏	630	98	15.56%			2.83%	2286.24	2286.24	未进入负	否	无	2.84%
135	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	羊圈子变D339 10kV羊北线	10千伏	630	12	1.90%			0.00%	6893.36	6893.36	未进入负	否	无	0.00%
136	国网盘山县供电公司	羊圈子66kV变电站	羊圈子变D341 10kV羊东线	10千伏	630	50	7.94%			0.00%	3117.6	3117.6	未进入负	否	无	6.38%
137	国网盘山县供电公司	兴胡66kV变电站	兴胡变G933 10kV兴毛一线	10千伏	469	12.04	2.57%			68.91%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	8.04%
138	国网盘山县供电公司	兴胡66kV变电站	兴胡变G935 10kV兴家一线	10千伏	469	139.62	29.77%			51.42%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	0.53%
139	国网盘山县供电公司	兴胡66kV变电站	兴胡变G940 10kV兴毛二线	10千伏	469	26.75	5.70%			73.28%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	8.98%
140	国网盘山县供电公司	兴胡66kV变电站	兴胡变G942 10kV兴家二线	10千伏	469	65.14	13.89%			20.83%	8123.08	8123.08	未进入负	否	无	0.00%
141	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大工线	10千伏	423	225.66	53.35%			20.06%	6640.31	6640.31	未进入负	否	无	1.00%

142	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大镇线	10千伏	553	150.53	27.22%			25.71%	6736.44	6736.44	未进入负	否	无	-8.75%
143	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大机线	10千伏	378	196.16	51.89%			16.46%	3912.41	3912.41	未进入负	否	无	-2.25%
144	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大化线	10千伏	553	32.9	5.95%			14.91%	8806.7	8806.7	未进入负	否	无	-1.25%
145	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大河线	10千伏	423	64.9	15.34%			99.69%	5706.77	5706.77	未进入负	否	无	-1.42%
146	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大谷线	10千伏	553	115.6	20.90%			15.43%	5625.36	5625.36	未进入负	否	无	-1.18%
147	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大钢线	10千伏	423	56.6	13.38%			0.14%	5205.53	5205.53	未进入负	否	无	2.36%
148	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大食线	10千伏	469	0.23	0.05%			0.13%	5538.42	5538.42	未进入负	否	无	11.82%
149	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大清线	10千伏	423	197.34	46.65%			7.49%	3908.43	3908.43	未进入负	否	无	-9.75%
150	国网大洼区供电公司	大二66kV变电站	大唐线	10千伏	610	172.26	28.24%			19.75%	7581.66	7581.66	未进入负	否	无	1.65%
151	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三工线	10千伏	378	156.47	41.39%			26.77%	2832.34	2832.34	未进入负	否	无	-0.75%
152	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三联线	10千伏	423	12.04	2.85%			50.04%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	10.40%
153	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三机线	10千伏	423	139.62	33.01%			33.15%	5732.57	5732.57	未进入负	否	无	9.69%
154	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三河线	10千伏	423	26.75	6.32%			6.67%	5424.97	5424.97	未进入负	否	无	-3.18%
155	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三镇线	10千伏	378	65.14	17.23%			128.08%	613.474	613.474	未进入负	否	无	14.66%
156	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三谷线	10千伏	553	225.66	40.81%			8.64%	7094.45	7094.45	未进入负	否	无	-4.83%
157	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三王线	10千伏	423	150.53	35.59%			35.77%	2569.25	2569.25	未进入负	否	无	29.71%
158	国网大洼区供电公司	三角洲66kV变电站	三南线	10千伏	423	196.16	46.37%			16.03%	4772.35	4772.35	未进入负	否	无	0.24%
159	国网大洼区供电公司	大唐66kV变电站	帅乡一线	10千伏	553	32.9	5.95%			37.21%	6778.36	6778.36	未进入负	否	无	-4.02%
160	国网大洼区供电公司	大唐66kV变电站	帅乡二线	10千伏	553	64.9	11.74%			20.00%	3875.18	3875.18	未进入负	否	无	-9.00%
161	国网大洼区供电公司	大唐66kV变电站	帅乡三线	10千伏	378	115.6	30.58%			32.55%	3209.4	3209.4	未进入负	否	无	-10.75%
162	国网大洼区供电公司	大唐66kV变电站	石化一线	10千伏	378	56.6	14.97%			91.50%	5702.44	5702.44	未进入负	否	无	-0.71%
163	国网大洼区供电公司	大唐66kV变电站	石化二线	10千伏	378	27.55	7.29%			48.98%	6069.79	6069.79	未进入负	否	无	5.67%
164	国网大洼区供电公司	大唐66kV变电站	苏五线	10千伏	423	100.04	23.65%			35.15%	5593.67	5593.67	未进入负	否	无	1.89%
165	国网大洼区供电公司	大唐66kV变电站	杜家线	10千伏	423	46	10.87%			7.22%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	6.18%
166	国网大洼区供电公司	西海66kV变电站	西红一线	10千伏	423	48.52	11.47%			18.76%	6485.99	6485.99	未进入负	否	无	2.36%
167	国网大洼区供电公司	西海66kV变电站	西红二线	10千伏	423	12.04	2.85%			49.69%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	-18.61%
168	国网大洼区供电公司	赵圈河66kV变电站	赵锦线	10千伏	610	139.62	22.89%			30.20%	7682.11	7682.11	未进入负	否	无	0.24%
169	国网大洼区供电公司	赵圈河66kV变电站	赵五线	10千伏	610	26.75	4.39%			26.41%	6549.38	6549.38	未进入负	否	无	0.00%
170	国网大洼区供电公司	赵圈河66kV变电站	赵南线	10千伏	553	65.14	11.78%			29.41%	7909.52	7909.52	未进入负	否	无	-8.25%
171	国网大洼区供电公司	赵圈河66kV变电站	赵新线	10千伏	610	225.66	36.99%			14.60%	6047.1	6047.1	未进入负	否	无	21.28%
172	国网大洼区供电公司	赵圈河66kV变电站	赵钢线	10千伏	610	150.53	24.68%			13.90%	10565.2	10565.2	未进入负	否	无	-16.78%
173	国网大洼区供电公司	新兴66kV变电站	新联线	10千伏	469	196.16	41.83%			48.51%	7914.55	7914.55	未进入负	否	无	-1.65%
174	国网大洼区供电公司	新兴66kV变电站	新工线	10千伏	390	32.9	8.44%			0.00%	4336.58	4336.58	未进入负	否	无	-0.24%
175	国网大洼区供电公司	新兴66kV变电站	新两线	10千伏	423	64.9	15.34%			0.00%	6863.05	6863.05	未进入负	否	无	-7.09%
176	国网大洼区供电公司	新兴66kV变电站	新化线	10千伏	423	115.6	27.33%			27.66%	5626.58	5626.58	未进入负	否	无	8.75%
177	国网大洼区供电公司	新兴66kV变电站	新么线	10千伏	553	56.6	10.24%			23.27%	5669.53	5669.53	未进入负	否	无	8.04%
178	国网大洼区供电公司	新兴66kV变电站	新坨线	10千伏	469	150.53	32.10%			51.86%	5515.9	5515.9	未进入负	否	无	16.78%
179	国网大洼区供电公司	新兴66kV变电站	新于线	10千伏	423	196.16	46.37%			0.05%	3928.87	3928.87	未进入负	否	无	-15.00%
180	国网大洼区供电公司	西安66kV变电站	西园线	10千伏	278	32.9	11.83%			80.59%	4245.13	4245.13	未进入负	否	无	-2.25%
181	国网大洼区供电公司	西安66kV变电站	西亮线	10千伏	278	64.9	23.35%			20.30%	3690.89	3690.89	未进入负	否	无	2.60%
182	国网大洼区供电公司	西安66kV变电站	西刘线	10千伏	278	115.6	41.58%			75.87%	2812.77	2812.77	未进入负	否	无	-7.33%
183	国网大洼区供电公司	西安66kV变电站	西上线	10千伏	278	56.6	20.36%			0.00%	3834.65	3834.65	未进入负	否	无	-2.13%
184	国网大洼区供电公司	西安66kV变电站	西工线	10千伏	553	34.6	6.26%			30.74%	8978.69	8978.69	未进入负	否	无	1.59%
185	国网大洼区供电公司	西安66kV变电站	西桃线	10千伏	553	111	20.07%			0.19%	7655.44	7655.44	未进入负	否	无	9.22%
186	国网大洼区供电公司	东风66kV变电站	二沙东线	10千伏	423	180.28	42.62%			0.00%	4203.91	4203.91	未进入负	否	无	7.57%
187	国网大洼区供电公司	东风66kV变电站	二沙西线	10千伏	423	193.23	45.68%			69.29%	3979.62	3979.62	未进入负	否	无	2.13%
190	国网大洼区供电公司	东风66kV变电站	东园线	10千伏	423	8.26	1.95%			35.89%	7183.3	7183.3	未进入负	否	无	4.02%
191	国网大洼区供电公司	榆树66kV变电站	榆场线	10千伏	553	194.64	35.20%			35.11%	6206.8	6206.8	未进入负	否	无	0.00%
192	国网大洼区供电公司	榆树66kV变电站	榆曾线	10千伏	423	282.9	66.88%			53.91%	1854.97	1854.97	未进入负	否	无	-1.65%
194	国网大洼区供电公司	榆树66kV变电站	榆港线	10千伏	553	322	58.23%			18.12%	9577.96	9577.96	未进入负	否	无	-1.89%
195	国网大洼区供电公司	红海66kV变电站	红光线	10千伏	278	44.8	16.12%			40.90%	4039.02	4039.02	未进入负	否	无	18.91%
196	国网大洼区供电公司	红海66kV变电站	红海线	10千伏	278	9.6	3.45%			33.78%	4648.69	4648.69	未进入负	否	无	-6.86%

197	国网大洼区供电公司	田家66kV变电站	田毛线	10千伏	423	69.66	16.47%			51.45%	6119.85	6119.85	未进入负	否	无	-0.24%
198	国网大洼区供电公司	田家66kV变电站	田清线	10千伏	423	66.45	15.71%			19.04%	6175.45	6175.45	未进入负	否	无	-3.07%
199	国网大洼区供电公司	田家66kV变电站	田新线	10千伏	423	72.86	17.22%			18.26%	6064.42	6064.42	未进入负	否	无	-4.96%
200	国网大洼区供电公司	于家66kV变电站	于胡线	10千伏	378	129.93	34.37%			0.00%	4296.57	4296.57	未进入负	否	无	4.96%
201	国网大洼区供电公司	于家66kV变电站	于场联线	10千伏	378	29.36	7.77%			16.39%	6038.44	6038.44	未进入负	否	无	-8.51%
202	国网大洼区供电公司	新开66kV变电站	新农一线	10千伏	469	143.47	30.59%			28.73%	5638.18	5638.18	未进入负	否	无	16.55%
203	国网大洼区供电公司	新开66kV变电站	新农二线	10千伏	469	120.62	25.72%			21.67%	6033.94	6033.94	未进入负	否	无	6.15%
204	国网大洼区供电公司	新开66kV变电站	新农三线	10千伏	469	74.55	15.90%			19.77%	6831.87	6831.87	未进入负	否	无	39.01%
205	国网大洼区供电公司	新开66kV变电站	新沙东线	10千伏	423	97.93	23.15%			32.47%	5630.21	5630.21	未进入负	否	无	0.95%
206	国网大洼区供电公司	新开66kV变电站	新霍园线	10千伏	553	2.29	0.41%			20.67%	9538.3	9538.3	未进入负	否	无	9.93%
207	国网大洼区供电公司	新二66kV变电站	新张线	10千伏	378	111.28	29.44%			24.20%	4619.59	4619.59	未进入负	否	无	10.17%
208	国网大洼区供电公司	新二66kV变电站	新窠线	10千伏	378	153.18	40.52%			38.64%	3893.88	3893.88	未进入负	否	无	4.49%
209	国网大洼区供电公司	新二66kV变电站	新贺线	10千伏	469	122.12	26.04%			50.48%	6007.96	6007.96	未进入负	否	无	3.07%
210	国网大洼区供电公司	新二66kV变电站	新园甲线	10千伏	553	8.67	1.57%			20.91%	9427.8	9427.8	未进入负	否	无	-6.62%
211	国网大洼区供电公司	新二66kV变电站	新园乙线	10千伏	469	104.07	22.19%			16.10%	6320.59	6320.59	未进入负	否	无	-0.24%
213	国网大洼区供电公司	大房66kV变电站	大哈线	10千伏	423	105.48	24.94%			39.09%	5499.45	5499.45	未进入负	否	无	9.44%
214	国网大洼区供电公司	大房66kV变电站	大平线	10千伏	423	74.07	17.51%			31.52%	6043.47	6043.47	未进入负	否	无	-1.72%
215	国网大洼区供电公司	大房66kV变电站	大亮线	10千伏	553	33.99	6.15%			26.09%	8989.25	8989.25	未进入负	否	无	-13.75%
216	国网大洼区供电公司	大房66kV变电站	大西线	10千伏	423	57.66	13.63%			30.22%	6327.69	6327.69	未进入负	否	无	-19.75%
217	国网大洼区供电公司	唐家66kV变电站	唐新线	10千伏	423	107.2	25.34%			53.56%	3685.7	3685.7	未进入负	否	无	-20.55%
218	国网大洼区供电公司	唐家66kV变电站	唐化线	10千伏	423	12.04	2.85%			10.05%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	7.25%
219	国网大洼区供电公司	唐家66kV变电站	唐嵩北线	10千伏	423	139.62	33.01%			0.00%	4304.37	4304.37	未进入负	否	无	-8.25%
220	国网大洼区供电公司	唐家66kV变电站	唐湖线	10千伏	423	26.75	6.32%			0.00%	4508.05	4508.05	未进入负	否	无	0.24%
221	国网大洼区供电公司	唐家66kV变电站	唐平线	10千伏	423	65.14	15.40%			0.00%	7009.06	7009.06	未进入负	否	无	-8.75%
222	国网大洼区供电公司	唐家66kV变电站	唐湖乙线	10千伏	423	225.66	53.35%			0.00%	6996.59	6996.59	未进入负	否	无	-10.92%
223	国网大洼区供电公司	唐家66kV变电站	唐大线	10千伏	423	150.53	35.59%			75.05%	4032.79	4032.79	未进入负	否	无	8.42%
224	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼镇线	10千伏	423	196.16	46.37%			70.41%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	-2.11%
225	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼机线	10千伏	423	32.9	7.78%			43.98%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	-3.62%
226	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼谷线	10千伏	423	64.9	15.34%			34.19%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	-2.36%
227	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼化线	10千伏	423	115.6	27.33%			44.67%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	-2.89%
228	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼钢一线	10千伏	423	56.6	13.38%			29.85%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	-40.75%
229	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼工线	10千伏	423	150.53	35.59%			0.12%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	1.33%
230	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼新线	10千伏	423	196.16	46.37%			11.81%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	0.00%
231	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼唐线	10千伏	423	32.9	7.78%			7.69%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	-0.24%
232	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼食线	10千伏	423	64.9	15.34%			7.05%	5102.13	5102.13	未进入负	否	无	2.13%
233	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼河线	10千伏	423	115.6	27.33%			26.01%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	0.84%
234	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼清线	10千伏	423	56.6	13.38%			20.09%	6789.44	6789.44	未进入负	否	无	-5.13%
235	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼钢二线	10千伏	423	128.93	30.48%			18.28%	5093.29	5093.29	未进入负	否	无	12.53%
236	国网大洼区供电公司	大洼66kV变电站	洼联线	10千伏	423	44.8	10.59%			15.14%	7326.36	7326.36	未进入负	否	无	7.57%
237	国网大洼区供电公司	大兴66kV变电站	兴清南线	10千伏	423	9.6	2.27%			52.92%	1797.82	1797.82	未进入负	否	无	-3.78%
238	国网大洼区供电公司	临港66kV变电站	临意专线	10千伏	553	69.66	12.60%			72.93%	7517.4	7517.4	未进入负	否	无	-7.09%
239	国网大洼区供电公司	临港66kV变电站	临松港线	10千伏	553	66.45	12.02%			42.05%	4472.72	4472.72	未进入负	否	无	2.00%
240	国网大洼区供电公司	清水66kV变电站	清钢线	10千伏	553	72.86	13.18%			40.89%	7673.11	7673.11	未进入负	否	无	-43.22%
241	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B652 10kV中金二线	10千伏	552	129.93	23.54%			126.26%	8723.04	8723.04	未进入负 面清单	否	无	-21.75%
242	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9530 10kV大商线	10千伏	552	29.36	5.32%			7.86%	9410.13	9410.13	未进入负	否	无	-34.52%
243	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B643 10kV中商一线	10千伏	552	143.47	25.99%			47.53%	7833.66	7833.66	未进入负	否	无	-1.42%
244	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9862 10kV高三乙线	10千伏	235	120.62	51.33%			12.84%	2721.49	2721.49	未进入负	否	无	9.38%
245	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B632 10kV中泰二线	10千伏	328	74.55	22.73%			46.26%	5558.51	5558.51	未进入负	否	无	2.60%
246	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变938 10kV市府二线	10千伏	552	97.93	17.74%			60.26%	7835.74	7835.74	未进入负	否	无	-14.90%
247	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9836 10kV高三甲线	10千伏	235	2.29	0.97%			21.51%	2496.33	2496.33	未进入负	否	无	-9.09%
248	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B540 10kV河中线	10千伏	552	111.28	20.16%			63.10%	8233.93	8233.93	未进入负	否	无	9.09%

249	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E141 10kV前众线	10千伏	655	153.18	23.39%			16.66%	9637.37	9637.37	未进入负	否	无	-8.04%
250	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变928 10kV辽河线	10千伏	552	122.12	22.12%			16.66%	8591.76	8591.76	未进入负	否	无	-11.63%
251	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B623 10kV中宇甲线	10千伏	655	235.98	36.03%			24.50%	7257.43	7257.43	未进入负	否	无	-13.26%
252	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9872 10kV高七乙线	10千伏	235	8.78	3.74%			6.03%	3918.13	3918.13	未进入负	否	无	1.48%
253	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9752 10kV林广线	10千伏	552	99.54	18.03%			28.81%	7836.61	7836.61	未进入负	否	无	-9.93%
254	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9546 10kV商西线	10千伏	552	236.35	42.82%			24.56%	5467.06	5467.06	未进入负	否	无	-0.50%
255	国网兴隆台供电公司	园田66kV变电站	园田变G242 10kV园丰桥线	10千伏	552	177	32.07%			92.39%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-20.82%
256	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B626 10kV中双线	10千伏	552	119	21.56%			12.30%	7499.56	7499.56	未进入负	否	无	0.00%
257	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B629 10kV中林线	10千伏	552	107	19.38%			22.41%	7707.4	7707.4	未进入负	否	无	-2.39%
258	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B624 10kV中宇乙线	10千伏	552	243	44.02%			15.96%	5351.88	5351.88	未进入负	否	无	-1.89%
259	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G139 10kV城双北线	10千伏	552	131	23.73%			9.90%	7291.72	7291.72	未进入负	否	无	-2.13%
260	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B631 10kV中金一线	10千伏	552	24	4.35%			111.56%	9144.96	9144.96	未进入负	否	无	39.01%
261	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9858 10kV高五联线	10千伏	552	44.8	8.12%			2.15%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-2.60%
262	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9744 10kV文化线	10千伏	552	9.6	1.74%			19.35%	4520.52	4520.52	未进入负	否	无	-0.47%
263	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9746 10kV石油线	10千伏	552	69.66	12.62%			97.33%	6841.4	6841.4	未进入负	否	无	-7.09%
264	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变934 10kV五厂线	10千伏	552	66.45	12.04%			27.66%	8088.44	8088.44	未进入负	否	无	-13.10%
265	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B548 10kV河辽线	10千伏	552	72.86	13.20%			0.00%	9543.32	9543.32	未进入负	否	无	-17.61%
266	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变E735 10kV于芳一线	10千伏	552	129.93	23.54%			92.74%	7984.52	7984.52	未进入负	否	无	-43.84%
267	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变956 10kV五厂乙线	10千伏	552	29.36	5.32%			0.15%	7083.88	7083.88	未进入负	否	无	-9.82%
268	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B523 10kV河铁一线	10千伏	655	143.47	21.90%			14.67%	10721.1	10721.1	未进入负	否	无	-1.40%
269	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9842 10kV高五甲线	10千伏	235	120.62	51.33%			0.00%	3671.84	3671.84	未进入负	否	无	3.86%
270	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B550 10kV河赵二线	10千伏	552	74.55	13.51%			0.00%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	12.53%
271	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9732 10kV林康线	10千伏	552	97.93	17.74%			3.53%	7690.08	7690.08	未进入负	否	无	0.00%
272	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城鹤线	10千伏	552	2.29	0.41%			18.73%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	46.57%
273	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9532 10kV高新线	10千伏	552	111.28	20.16%			6.48%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	0.71%
274	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B544 10kV河铁二线	10千伏	655	153.18	23.39%			46.10%	10776.3	10776.3	未进入负	否	无	-20.68%
275	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E144 10kV前英一线	10千伏	552	122.12	22.12%			44.49%	9008.13	9008.13	未进入负	否	无	-12.29%
276	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变218 10kV林场线	10千伏	552	72.72	13.17%			15.90%	8301.13	8301.13	未进入负	否	无	8.42%
277	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B526 10kV河技线	10千伏	552	94.65	17.15%			44.20%	7921.3	7921.3	未进入负	否	无	-2.87%
278	国网兴隆台供电公司	牛官66kV变电站	牛官变304 10kV牛塑线	10千伏	552	28.16	5.10%			23.40%	9072.91	9072.91	未进入负	否	无	3.98%
279	国网兴隆台供电公司	牛官66kV变电站	牛官变308 10kV牛化线	10千伏	552	6.01	1.09%			13.00%	9456.55	9456.55	未进入负	否	无	2.80%
280	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于桥五线	10千伏	552	33.97	6.15%			20.40%	8972.28	8972.28	未进入负	否	无	-21.27%
281	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B524 10kV河双线	10千伏	328	2.24	0.68%			64.30%	5642.16	5642.16	未进入负	否	无	-19.30%
282	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9542 10kV东跃线	10千伏	552	99.6	18.04%			42.60%	7835.57	7835.57	未进入负	否	无	-25.94%
283	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E132 10kV前盘二线	10千伏	552	49.74	9.01%			84.75%	8699.14	8699.14	未进入负	否	无	-27.83%
284	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8746 10kV花园线	10千伏	552	144	26.09%			71.01%	7066.56	7066.56	未进入负	否	无	7.64%
285	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B630 10kV中商西线	10千伏	552	44.8	8.12%			18.62%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-5.20%
286	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E148 10kV前盘六线	10千伏	552	9.6	1.74%			26.59%	8278.96	8278.96	未进入负	否	无	0.11%
287	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变208 10kV渤海二线	10千伏	552	69.66	12.62%			13.79%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	7.25%
288	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B628 10kV中园线	10千伏	552	66.45	12.04%			43.10%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	9.12%
289	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9754 10kV林湖线	10千伏	655	72.86	11.12%			52.30%	9474.04	9474.04	未进入负	否	无	1.89%
290	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于石线	10千伏	552	129.93	23.54%			13.49%	9214.24	9214.24	未进入负	否	无	-9.25%
291	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8748 10kV庄林线	10千伏	552	29.36	5.32%			23.63%	5161.36	5161.36	未进入负	否	无	-78.58%
292	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E134 10kV前友二线	10千伏	328	143.47	43.74%			32.68%	5559.72	5559.72	未进入负	否	无	-5.67%
293	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B633 10kV中鹏三线	10千伏	552	120.62	21.85%			6.01%	8382.88	8382.88	未进入负	否	无	-27.00%
294	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B627 10kV中府一线	10千伏	552	74.55	13.51%			0.09%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-0.95%
295	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变210 10kV西跃线	10千伏	552	97.93	17.74%			54.02%	9352.8	9352.8	未进入负	否	无	5.91%
296	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9838 10kV高四甲线	10千伏	376	2.29	0.61%			12.71%	5144.04	5144.04	未进入负	否	无	-1.89%
297	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8756 10kV兴桥线	10千伏	552	111.28	20.16%			52.31%	6512.32	6512.32	未进入负	否	无	17.82%
298	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B547 10kV河赵一线	10千伏	552	153.18	27.75%			0.00%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-4.43%
299	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	YHG 于桥二线	10千伏	552	122.12	22.12%			26.19%	9300.84	9300.84	未进入负	否	无	23.72%
300	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E157 10kV前盘五线	10千伏	552	116	21.01%			18.22%	7551.52	7551.52	未进入负	否	无	0.12%

301	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8726 10kV兴昆甲线	10千伏	655	114	17.40%			96.21%	9370.12	9370.12	未进入负	否	无	-0.68%
302	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变222 10kV裴家二线	10千伏	552	36.18	6.55%			8.96%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	4.25%
303	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9874 10kV高八乙线	10千伏	235	22	9.36%			87.88%	3689.16	3689.16	未进入负	否	无	-1.29%
304	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9748 10kV杨家线	10千伏	552	218	39.49%			33.76%	5784.88	5784.88	未进入负	否	无	10.18%
305	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	YHG 高华线	10千伏	552	12	2.17%			72.35%	9352.8	9352.8	未进入负	否	无	1.38%
306	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于青线	10千伏	552	23	4.17%			99.36%	9162.28	9162.28	未进入负	否	无	-1.52%
307	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变924 10kV紫润线	10千伏	552	22	3.99%			46.88%	9179.6	9179.6	未进入负	否	无	-5.61%
308	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9866 10kV高五乙线	10千伏	235	5	2.13%			7.41%	3983.6	3983.6	未进入负	否	无	31.58%
309	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变206 10kV裴家一线	10千伏	552	233.23	42.25%			8.67%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	36.88%
310	国网兴隆台供电公司	园田66kV变电站	园田变G251 10kV园丰厦线	10千伏	552	64.5	11.68%			29.46%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	22.58%
311	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变226 10kV市场线	10千伏	552	32	5.80%			0.00%	9006.4	9006.4	未进入负	否	无	9.80%
312	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变936 10kV金穗线	10千伏	552	134	24.28%			70.20%	7239.76	7239.76	未进入负	否	无	6.67%
313	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9834 10kV高二甲线	10千伏	235	106	45.11%			0.00%	2234.28	2234.28	未进入负	否	无	-24.86%
314	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变214 10kV环保线	10千伏	552	201	36.41%			42.86%	6079.32	6079.32	未进入负	否	无	12.55%
315	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9828 10kV高中线	10千伏	552	187	33.88%			31.07%	6321.8	6321.8	未进入负	否	无	-12.98%
316	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变212 10kV南屯线	10千伏	552	47	8.51%			53.52%	8746.6	8746.6	未进入负	否	无	0.58%
317	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B537 10kV河新线	10千伏	552	38	6.88%			53.37%	8902.48	8902.48	未进入负	否	无	8.27%
318	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9548 10kV鹤鸣线	10千伏	552	109	19.75%			37.42%	7672.76	7672.76	未进入负	否	无	-1.62%
319	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B546 10kV河工线	10千伏	655	156	23.82%			3.99%	11344.6	11344.6	未进入负	否	无	-14.09%
320	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B634 10kV中商二线	10千伏	552	102	18.48%			44.53%	7794	7794	未进入负	否	无	-1.89%
321	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B541 10kV河科线	10千伏	552	112	20.29%			18.78%	7620.8	7620.8	未进入负	否	无	18.68%
322	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9868 10kV高六乙线	10千伏	235	58	24.68%			26.26%	3065.64	3065.64	未进入负	否	无	13.48%
323	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9864 10kV高四乙线	10千伏	376	207	55.05%			70.45%	2927.08	2927.08	未进入负	否	无	-24.75%
324	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变954 10kV城中线	10千伏	552	132	23.91%			33.01%	7274.4	7274.4	未进入负	否	无	7.80%
325	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B629 10kV中泰一线	10千伏	328	135.2	41.22%			50.95%	5680.96	5680.96	未进入负	否	无	0.85%
326	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8736 10kV南专线	10千伏	552	114	20.65%			14.84%	7586.16	7586.16	未进入负	否	无	14.67%
327	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8744 10kV兴东线	10千伏	552	398	72.10%			38.50%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	19.62%
328	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8734 10kV双兴线	10千伏	552	13.62	2.47%			52.30%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-30.97%
329	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8732 10kV兴西线	10千伏	552	311	56.34%			59.80%	4174.12	4174.12	未进入负	否	无	-6.86%
330	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8752 10kV广厦线	10千伏	552	175	31.70%			21.46%	6529.64	6529.64	未进入负	否	无	4.96%
331	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8738 10kV南鹤线	10千伏	552	252	45.65%			53.38%	5196	5196	未进入负	否	无	12.06%
332	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8742 10kV兴润线	10千伏	552	126	22.83%			81.55%	7378.32	7378.32	未进入负	否	无	10.40%
333	国网兴隆台供电公司	兴南66kV变电站	兴南变8728 10kV兴昆乙线	10千伏	655	100	15.27%			83.62%	9612.6	9612.6	未进入负	否	无	0.00%
334	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9538 10kV环厂线	10千伏	552	246	44.57%			141.76%	5299.92	5299.92	未进入负	否	无	23.30%
335	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9544 10kV西水湾线	10千伏	552	147	26.63%			139.76%	7014.6	7014.6	未进入负	否	无	5.36%
336	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9534 10kV金宝线	10千伏	552	76	13.77%			1.68%	8244.32	8244.32	未进入负	否	无	39.22%
337	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9540 10kV鹏欣线	10千伏	552	74	13.41%			48.76%	8278.96	8278.96	未进入负	否	无	0.00%
338	国网兴隆台供电公司	城西66kV变电站	城西变9536 10kV城油线	10千伏	552	55	9.96%			90.28%	8608.04	8608.04	未进入负	否	无	5.20%
339	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变932 10kV公园线	10千伏	552	157	28.44%			0.00%	6841.4	6841.4	未进入负	否	无	1.65%
340	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变944 10kV市府一线	10千伏	552	155	28.08%			26.85%	6876.04	6876.04	未进入负	否	无	-10.25%
341	国网兴隆台供电公司	赵家66kV变电站	赵家变946 10kV市府三线	10千伏	552	266	48.19%			11.71%	4953.52	4953.52	未进入负	否	无	-20.42%
342	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9736 10kV河畔线	10千伏	552	131	23.73%			14.98%	7291.72	7291.72	未进入负	否	无	-45.16%
343	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	YHG 河工线	10千伏	655	77	11.76%			0.00%	10011	10011	未进入负	否	无	-0.71%
344	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9734 10kV林园线	10千伏	552	55	9.96%			29.39%	8608.04	8608.04	未进入负	否	无	-10.67%
345	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9742 10kV裕华线	10千伏	552	184	33.33%			27.09%	6373.76	6373.76	未进入负	否	无	23.00%
346	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变9738 10kV林河线	10千伏	552	35	6.34%			12.77%	8954.44	8954.44	未进入负	否	无	5.52%
347	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9832 10kV高一甲线	10千伏	235	8	3.40%			45.10%	3931.64	3931.64	未进入负	否	无	-14.37%
348	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9856 10kV高一乙线	10千伏	235	85	36.17%			63.45%	2598	2598	未进入负	否	无	-4.59%
349	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9844 10kV高六甲线	10千伏	235	23	9.79%			37.27%	3671.84	3671.84	未进入负	否	无	26.36%
350	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9846 10kV高七甲线	10千伏	235	40	17.02%			72.06%	3377.4	3377.4	未进入负	否	无	3.71%
351	国网兴隆台供电公司	高新66kV变电站	高新变9848 10kV高八甲线	10千伏	235	27	11.49%			0.56%	3602.56	3602.56	未进入负	否	无	2.84%
352	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B650 10kV中商三线	10千伏	552	117	21.20%			35.69%	7534.2	7534.2	未进入负	否	无	-1.21%

353	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B643 10kV中鹏一线	10千伏	552	91	16.49%			51.01%	7984.52	7984.52	未进入负	否	无	-21.58%
354	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B636 10kV中鹏二线	10千伏	552	92	16.67%			40.59%	7967.2	7967.2	未进入负	否	无	1.32%
355	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中郡线B645	10千伏	552	103	18.66%			2.76%	7776.68	7776.68	未进入负	否	无	36.17%
356	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变B625 10kV中东线	10千伏	552	212	38.41%			26.76%	5888.8	5888.8	未进入负	否	无	4.28%
357	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B549 10kV河园线	10千伏	552	104	18.84%			153.83%	7759.36	7759.36	未进入负	否	无	-13.24%
358	国网兴隆台供电公司	河南66kV变电站	河南变B545 10kV河滨线	10千伏	552	44.8	8.12%			26.15%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	8.72%
359	国网兴隆台供电公司	牛官66kV变电站	牛官变322 10kV牛水线	10千伏	552	9.6	1.74%			23.35%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	#DIV/0!
360	国网兴隆台供电公司	牛官66kV变电站	牛官变306 10kV牛卷线	10千伏	552	69.66	12.62%			6.18%	9266.2	9266.2	未进入负	否	无	16.78%
361	国网兴隆台供电公司	牛官66kV变电站	牛官变312 10kV牛镇线	10千伏	552	66.45	12.04%			39.01%	7412.96	7412.96	未进入负	否	无	9.46%
362	国网兴隆台供电公司	牛官66kV变电站	牛官变314 10kV灰砖线	10千伏	552	72.86	13.20%			38.96%	6668.2	6668.2	未进入负	否	无	1.65%
363	国网兴隆台供电公司	兴海66kV变电站	兴海变224 10kV郭家线	10千伏	552	129.93	23.54%			0.00%	8694.64	8694.64	未进入负	否	无	-0.57%
364	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E137 10kV前盘一线	10千伏	552	29.36	5.32%			44.94%	8538.76	8538.76	未进入负	否	无	0.18%
365	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E159 10kV前友一线	10千伏	328	143.47	43.74%			0.00%	3845.04	3845.04	未进入负	否	无	-1.86%
366	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E139 10kV前府一线	10千伏	552	120.62	21.85%			13.09%	8590.72	8590.72	未进入负	否	无	-2.60%
367	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E138 10kV前友三线	10千伏	552	74.55	13.51%			5.08%	7759.36	7759.36	未进入负	否	无	0.71%
368	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E142 10kV前府二线	10千伏	552	97.93	17.74%			62.38%	9543.32	9543.32	未进入负	否	无	-17.26%
369	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E167 10kV前府三线	10千伏	552	2.29	0.41%			0.00%	8019.16	8019.16	未进入负	否	无	9.44%
370	国网兴隆台供电公司	前进66kV变电站	前进变E140 10kV前盘四线	10千伏	552	111.28	20.16%			0.00%	8590.72	8590.72	未进入负	否	无	5.91%
371	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变E752 10kV于惠线	10千伏	552	153.18	27.75%			0.00%	8417.52	8417.52	未进入负	否	无	6.50%
372	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变E753 10kV于桥四线	10千伏	552	122.12	22.12%			0.00%	8556.08	8556.08	未进入负	否	无	-3.55%
373	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于桥一线	10千伏	552	167	30.25%			0.00%	6668.2	6668.2	未进入负	否	无	-22.66%
374	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G136 10kV城东南线	10千伏	552	19	3.44%			0.00%	9231.56	9231.56	未进入负	否	无	2.13%
375	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G134 10kV城双南线	10千伏	552	70	12.68%			0.00%	8348.24	8348.24	未进入负	否	无	27.58%
376	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G137 10kV城东北线	10千伏	552	2	0.36%			0.00%	9526	9526	未进入负	否	无	7.00%
377	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G140 10kV城南专线	10千伏	552	23.12	4.19%			31.42%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-17.87%
378	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G145 10kV城花园线	10千伏	552	272	49.28%			0.00%	4849.6	4849.6	未进入负	否	无	-3.47%
379	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G135 10kV城海三线	10千伏	552	229	41.49%			6.65%	5594.36	5594.36	未进入负	否	无	-7.72%
380	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变G138 10kV城海四线	10千伏	552	22	3.99%			23.58%	9179.6	9179.6	未进入负	否	无	10.33%
381	国网兴隆台供电公司	园田66kV变电站	园田变G249 10kV园丰一线	10千伏	552	20	3.62%			0.00%	9214.24	9214.24	未进入负	否	无	-12.80%
382	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变 10kV于香和线	10千伏	552	0.351648	0.06%			66.36%	9554.55	9554.55	未进入负	否	无	2.48%
383	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变 10kV于惠林线	10千伏	552	16.35165	2.96%			14.01%	9277.43	9277.43	未进入负	否	无	7.57%
384	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变 10kV于石祥线	10千伏	552	56.26374	10.19%			57.24%	8586.15	8586.15	未进入负	否	无	-35.56%
385	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变 10kV于石祥线	10千伏	552	68.21978	12.36%			38.46%	8379.07	8379.07	未进入负	否	无	-0.71%
386	国网兴隆台供电公司	于家66kV变电站	于家变 10kV于石油线	10千伏	552	29.01099	5.26%			0.00%	9058.17	9058.17	未进入负	否	无	9.50%
387	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变 10kV林新中线	10千伏	552	69.48	12.59%			20.13%	8357.25	8357.25	未进入负	否	无	6.00%
388	国网兴隆台供电公司	林丰66kV变电站	林丰变 10kV林香和线	10千伏	552	39.24	7.11%			42.18%	8881	8881	未进入负	否	无	-10.50%
389	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变 10kV城惠林线	10千伏	552	18.68598	3.39%			46.13%	9237	9237	未进入负	否	无	-7.33%
390	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变 10kV城桥五线	10千伏	552	27.45213	4.97%			59.45%	9085.17	9085.17	未进入负	否	无	8.67%
391	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变 10kV城桥一线	10千伏	552	11.70607	2.12%			58.31%	9357.89	9357.89	未进入负	否	无	-1.42%
392	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变 10kV城桥四线	10千伏	552	22.95518	4.16%			56.16%	9163.06	9163.06	未进入负	否	无	1.33%
393	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变 10kV城庄林线	10千伏	552	44.09705	7.99%			71.34%	8796.88	8796.88	未进入负	否	无	-6.22%
394	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变 10kV城兴西线	10千伏	552	313.9316	56.87%			45.62%	4123.34	4123.34	未进入负	否	无	2.84%
395	国网兴隆台供电公司	城中66kV变电站	城中变 10kV城中双线	10千伏	552	22.34237	4.05%			20.90%	9173.67	9173.67	未进入负	否	无	8.31%
396	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变 10kV中鹤鸣线	10千伏	552	62.76006	11.37%			0.00%	8473.64	8473.64	未进入负	否	无	0.00%
397	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变 10kV中商西线	10千伏	552	100.8	18.26%			0.00%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	0.00%
398	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变 10kV中新林线	10千伏	552	20.63989	3.74%			47.28%	9203.16	9203.16	未进入负	否	无	0.00%
399	国网兴隆台供电公司	中兴66kV变电站	中兴变 10kV中东环线	10千伏	552	24.00037	4.35%			3.25%	9144.95	9144.95	未进入负	否	无	0.00%
400	国网兴隆台供电公司	兴东66kV变电站	兴东变 10kV兴牛卷线	10千伏	552	29.58924	5.36%			5.84%	9048.15	9048.15	未进入负	否	无	0.00%
401	国网兴隆台供电公司	兴东66kV变电站	兴东变 10kV兴牛塑线	10千伏	552	79.64	14.43%			17.65%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	0.00%
402	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9056 10kV谷医线	10千伏	655	113.52	17.33%			19.44%	7611.79	7611.79	未进入负	否	无	-34.99%
403	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9332 10kV双堤乙线	10千伏	552	35.85932	6.50%			34.65%	8939.56	8939.56	未进入负	否	无	0.00%
404	双台子区供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7729 10kV冯谷一线	10千伏	552	102.3297	18.54%			71.40%	7788.29	7788.29	未进入负	否	无	-13.95%

405	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9078 10kV谷城二线	10千伏	655	77.39999	11.82%			40.02%	8237.39	8237.39	未进入负	否	无	12.06%
406	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变438 10kV红太线	10千伏	552	107.2502	19.43%			78.03%	7703.07	7703.07	未进入负	否	无	34.88%
407	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变456 10kV红塑线	10千伏	655	149.0954	22.76%			34.25%	6978.31	6978.31	未进入负	否	无	0.00%
408	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变462 10kV红谷线	10千伏	552	65.40505	11.85%			48.03%	6003.02	6003.02	未进入负	否	无	-2.36%
409	双台子区供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7738 10kV园区三线	10千伏	552	64.87913	11.75%			10.60%	8436.93	8436.93	未进入负	否	无	-13.24%
410	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9052 10kV谷天二线	10千伏	655	12.24	1.87%			15.69%	9348.64	9348.64	未进入负	否	无	0.00%
411	双台子区供电公司	高家66kV变电站	高城一线	10千伏	552	28.64233	5.19%			66.97%	9064.55	9064.55	未进入负	否	无	0.00%
412	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9066 10kV谷天一线	10千伏	655	52.68	8.04%			22.21%	8648.22	8648.22	未进入负	否	无	0.00%
413	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变458 10kV红辽线	10千伏	655	227.1595	34.68%			11.03%	5643.56	5643.56	未进入负	否	无	-1.89%
414	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变464 10kV红联线	10千伏	655	0.35164	0.05%			31.54%	7129.75	7129.75	未进入负	否	无	-1.25%
415	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9076 10kV谷河线	10千伏	655	11.04	1.69%			0.00%	9369.43	9369.43	未进入负	否	无	-9.50%
416	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变466 10kV红晨线	10千伏	552	143.4691	25.99%			44.58%	7075.75	7075.75	未进入负	否	无	16.28%
417	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9340 10kV铁东线	10千伏	552	110.5083	20.02%			0.00%	7646.64	7646.64	未进入负	否	无	8.81%
418	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9344 10kV湖滨线	10千伏	552	153.6326	27.83%			33.53%	6899.72	6899.72	未进入负	否	无	-26.68%
419	双台子区供电公司	高家66kV变电站	高红水线	10千伏	552	28.75752	5.21%			64.91%	9062.56	9062.56	未进入负	否	无	-37.67%
420	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9362 10kV翔河线	10千伏	377	25.31246	6.71%			6.64%	6091.23	6091.23	未进入负	否	无	25.18%
421	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变478 10kV红渤二线	10千伏	552	74.19605	13.44%			29.60%	8275.56	8275.56	未进入负	否	无	0.95%
422	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变442 10kV红水线	10千伏	655	51.34017	7.84%			39.88%	8671.43	8671.43	未进入负	否	无	-8.27%
423	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9330 10kV双堤甲线	10千伏	552	25.83981	4.68%			21.89%	9113.09	9113.09	未进入负	否	无	3.20%
424	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷河一线	10千伏	552	74.76	13.54%			0.00%	8265.8	8265.8	未进入负	否	无	7.95%
425	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9342 10kV高家线	10千伏	552	152.4021	27.61%			21.72%	6921.04	6921.04	未进入负	否	无	-32.44%
426	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变482 10kV红渤一线	10千伏	552	160.3479	29.05%			0.00%	6783.42	6783.42	未进入负	否	无	-18.50%
427	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9358 10kV站前线	10千伏	655	94.21861	14.38%			44.97%	2940.61	2940.61	未进入负	否	无	0.00%
428	双台子区供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7743 10kV冯锦线	10千伏	552	44.8	8.12%			21.47%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	-1.18%
429	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9336 10kV双胜线	10千伏	655	9.6	1.47%			2.99%	6162.93	6162.93	未进入负	否	无	-1.18%
430	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9062 10kV河堤二线	10千伏	655	69.66	10.64%			36.65%	9567.57	9567.57	未进入负	否	无	27.14%
431	双台子区供电公司	新城66kV变电站	新城变9634 10kV新红线	10千伏	655	66.45	10.15%			61.20%	9340.49	9340.49	未进入负	否	无	4.68%
432	双台子区供电公司	新城66kV变电站	新红一线9662	10千伏	655	72.86	11.12%			42.61%	8147.03	8147.03	未进入负	否	无	-18.50%
433	双台子区供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7741 10kV冯园线	10千伏	655	129.93	19.84%			25.61%	4197.91	4197.91	未进入负	否	无	2.50%
434	双台子区供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7737 10kV园区一线	10千伏	655	29.36	4.48%			27.01%	6990.43	6990.43	未进入负	否	无	10.00%
435	双台子区供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7746 10kV园区二线	10千伏	655	143.47	21.90%			16.54%	5552.11	5552.11	未进入负	否	无	16.00%
436	双台子区供电公司	冯家66kV变电站	冯家变7730 10kV冯谷二线	10千伏	552	120.62	21.85%			32.64%	9036.85	9036.85	未进入负	否	无	-5.54%
437	双台子区供电公司	高家66kV变电站	高家变F463 10kV高北一线	10千伏	552	74.55	13.51%			5.53%	8515.04	8515.04	未进入负	否	无	13.95%
438	双台子区供电公司	高家66kV变电站	高林线	10千伏	552	97.93	17.74%			0.00%	9098.63	9098.63	未进入负	否	无	-46.64%
439	双台子区供电公司	高家66kV变电站	高北二线	10千伏	552	2.29	0.41%			6.45%	9560.64	9560.64	未进入负	否	无	4.75%
440	双台子区供电公司	陆家66kV变电站	陆红线	10千伏	552	111.28	20.16%			14.26%	9234.8	9234.8	未进入负	否	无	27.42%
441	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变444 10kV红油线	10千伏	552	153.18	27.75%			20.85%	7002.63	7002.63	未进入负	否	无	5.00%
442	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变454 10kV红魏线	10千伏	552	122.12	22.12%			7.36%	6551.98	6551.98	未进入负	否	无	2.13%
443	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变446 10kV红镇一线	10千伏	552	115.3379	20.89%			19.36%	7562.99	7562.99	未进入负	否	无	6.92%
444	双台子区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变448 10kV红镇二线	10千伏	552	181.7979	32.93%			30.95%	6411.9	6411.9	未进入负	否	无	-21.44%
445	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9346 10kV东风线	10千伏	552	84.37488	15.29%			46.77%	8099.27	8099.27	未进入负	否	无	-13.00%
446	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9334 10kV铁西线	10千伏	552	202.3239	36.65%			35.69%	6056.39	6056.39	未进入负	否	无	-0.27%
447	双台子区供电公司	双东66kV变电站	双东变9360 10kV红东线	10千伏	655	46.65	7.12%			6.59%	9577.96	9577.96	未进入负	否	无	-1.11%
448	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9064 10kV河堤一线	10千伏	552	120.36	21.80%			17.73%	7476	7476	未进入负	否	无	-11.28%
449	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9072 10kV锦湖一线	10千伏	552	62.16	11.26%			5.44%	8484.03	8484.03	未进入负	否	无	2.13%
450	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9056 10kV谷城一线	10千伏	655	196.32	29.97%			0.00%	6177.7	6177.7	未进入负	否	无	0.24%
451	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9046 10kV谷河二线	10千伏	552	127.32	23.07%			35.27%	7355.46	7355.46	未进入负	否	无	5.50%
452	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷家变9068 10kV锦湖二线	10千伏	552	0.6	0.11%			33.94%	9550.25	9550.25	未进入负	否	无	-2.36%
453	双台子区供电公司	谷家66kV变电站	谷水线	10千伏	552	81.72	14.80%			0.00%	8145.25	8145.25	未进入负	否	无	1.67%
454	双台子区供电公司	红旗变66kV变电站	红工一线	10千伏	552	3.16476	0.57%			17.23%	9505.83	9505.83	未进入负	否	无	-15.31%
455	双台子区供电公司	红旗变66kV变电站	红工二线	10千伏	552	6.32952	1.15%			9.79%	9451.01	9451.01	未进入负	否	无	3.31%
456	双台子区供电公司	陆家66kV变电站	陆家线	10千伏	552	170.3736	30.86%			42.94%	6609.77	6609.77	未进入负	否	无	1.42%

457	双台子区供电公司	陆家66kV变电站	陆谷线	10千伏	552	72.43956	13.12%			0.54%	8305.99	8305.99	未进入负	否	无	0.35%
458	双台子区供电公司	陆家66kV变电站	陆东线	10千伏	552	104.967	19.02%			0.00%	7742.61	7742.61	未进入负	否	无	20.78%
459	双台子区供电公司	陆家66kV变电站	陆任线	10千伏	552	25.49451	4.62%			39.08%	9119.08	9119.08	未进入负	否	无	15.80%
460	双台子区供电公司	陆家66kV变电站	新生农线	10千伏	552	34.93041	6.33%			21.48%	8955.65	8955.65	未进入负	否	无	27.91%
461	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海苇线	10千伏	552	27.42	4.97%			6.69%	9085.73	9085.73	未进入负	否	无	-0.24%
462	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	船厂二线	10千伏	552	14.06	2.55%			18.26%	9317.12	9317.12	未进入负	否	无	-3.07%
463	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	船厂一线	10千伏	552	0.23	0.04%			21.11%	9556.66	9556.66	未进入负	否	无	-7.57%
464	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海辽线	10千伏	552	72.19	13.08%			11.63%	8310.31	8310.31	未进入负	否	无	11.67%
465	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海工二线	10千伏	553	107.58	19.45%			26.23%	7714.67	7714.67	未进入负	否	无	9.69%
466	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海工一线	10千伏	553	0.35	0.06%			25.71%	9571.9	9571.9	未进入负	否	无	-11.67%
467	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海医线	10千伏	553	21.09	3.81%			71.99%	9212.68	9212.68	未进入负	否	无	-25.46%
468	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海学线	10千伏	655	47.11	7.19%			22.63%	10528.7	10528.7	未进入负	否	无	20.97%
469	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	船厂线	10千伏	553	60.23	10.89%			29.31%	8534.78	8534.78	未进入负	否	无	#DIV/0!
470	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	辽油一线	10千伏	553	87.54	15.83%			73.79%	6814.73	6814.73	未进入负	否	无	-13.08%
471	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	龙德线	10千伏	655	54.61	8.34%			30.34%	8632.11	8632.11	未进入负	否	无	31.01%
472	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	中新线	10千伏	655	21.45	3.27%			48.66%	10973.1	10973.1	未进入负	否	无	-5.72%
473	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海辽一线	10千伏	552	49.92	9.04%			10.80%	8696.03	8696.03	未进入负	否	无	-7.44%
474	国网辽东湾新区供电公司	海港66kV变电站	海农线	10千伏	552	55.78	10.11%			32.09%	8594.53	8594.53	未进入负	否	无	8.04%
475	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工奥二线	10千伏	552	8.34	1.51%			75.55%	9416.19	9416.19	未进入负	否	无	26.68%
476	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工荣乙线	10千伏	304	90.63	29.81%			0.00%	3695.57	3695.57	未进入负	否	无	2.97%
477	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工春线	10千伏	552	59.21	10.73%			11.83%	8535.12	8535.12	未进入负	否	无	16.72%
478	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工兴一线	10千伏	552	95.36	17.28%			0.51%	7909	7909	未进入负	否	无	0.00%
479	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工春二线	10千伏	552	9.82	1.78%			23.40%	9390.56	9390.56	未进入负	否	无	8.51%
480	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工滨二线	10千伏	552	144.28	26.14%			26.23%	7061.71	7061.71	未进入负	否	无	1.42%
481	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工岫线	10千伏	552	55.18	10.00%			20.31%	8604.92	8604.92	未进入负	否	无	-11.58%
482	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工滨一线	10千伏	553	88.57	16.02%			51.98%	8043.93	8043.93	未进入负	否	无	2.13%
483	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工春一线	10千伏	552	229.02	41.49%			16.59%	5594.01	5594.01	未进入负	否	无	-46.15%
484	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工兴线	10千伏	552	90.36	16.37%			25.56%	7995.6	7995.6	未进入负	否	无	-19.63%
485	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工荣线	10千伏	304	113.77	37.42%			0.00%	3294.78	3294.78	未进入负	否	无	-0.22%
486	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工奥一线	10千伏	552	34.4	6.23%			40.88%	8964.83	8964.83	未进入负	否	无	0.00%
487	国网辽东湾新区供电公司	工业66kV变电站	工学线	10千伏	655	96.07	14.67%			8.74%	9680.67	9680.67	未进入负	否	无	-2.60%
488	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣龙线	10千伏	655	274.99	41.98%			14.40%	6581.77	6581.77	未进入负	否	无	-3.23%
489	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣远二线	10千伏	655	49.98	7.63%			9.51%	11344.6	11344.6	未进入负	否	无	0.99%
490	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣华二线	10千伏	553	38.92	7.04%			9.00%	8903.87	8903.87	未进入负	否	无	6.15%
491	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣奥二线	10千伏	553	2.11	0.38%			2.57%	9541.41	9541.41	未进入负	否	无	-3.55%
492	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣医线	10千伏	553	21.33	3.86%			70.97%	9208.52	9208.52	未进入负	否	无	-19.15%
493	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	学城二线	10千伏	552	86.74	15.71%			56.22%	8058.3	8058.3	未进入负	否	无	-41.04%
494	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣海二线	10千伏	553	68.81	12.44%			85.60%	8386.17	8386.17	未进入负	否	无	-3.20%
495	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣方二线	10千伏	655	74.78	11.42%			51.17%	10049.4	10049.4	未进入负	否	无	3.72%
496	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣直一线	10千伏	655	36.34	5.55%			47.31%	10715.2	10715.2	未进入负	否	无	-7.07%
497	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣方一线	10千伏	655	51.11	7.80%			15.71%	10459.4	10459.4	未进入负	否	无	6.00%
498	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣海一线	10千伏	553	162.3	29.35%			0.00%	9577.96	9577.96	未进入负	否	无	0.00%
499	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	学城一线	10千伏	553	135.74	24.55%			1.80%	7226.94	7226.94	未进入负	否	无	-1.89%
500	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣望线	10千伏	552	12.19	2.21%			2.83%	9349.51	9349.51	未进入负	否	无	6.62%
501	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	行政线	10千伏	655	19.22	2.93%			53.22%	11011.7	11011.7	未进入负	否	无	-6.90%
502	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣奥一线	10千伏	655	19.58	2.99%			33.17%	11005.5	11005.5	未进入负	否	无	8.07%
503	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣华一线	10千伏	553	22.97	4.15%			75.85%	9180.12	9180.12	未进入负	否	无	26.85%
504	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣据线	10千伏	655	10.32	1.58%			51.16%	11165.9	11165.9	未进入负	否	无	-1.69%
505	国网辽东湾新区供电公司	枣木沟66kV变电站	枣辽线	10千伏	655	236.07	36.04%			7.46%	7255.87	7255.87	未进入负	否	无	-15.69%
506	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	榆双线	10千伏	353	31.12	8.82%			2.83%	5574.96	5574.96	未进入负	否	无	-13.33%
507	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	榆家线	10千伏	353	187.34	53.07%			7.20%	2869.23	2869.23	未进入负	否	无	1.29%
508	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	榆红线	10千伏	552	188.84	34.21%			6.44%	6289.93	6289.93	未进入负	否	无	-22.52%

509	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	榆荣线	10千伏	552	124.66	22.58%		8.49%	7401.53	7401.53	未进入负	否	无	-40.02%
510	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	榆庞线	10千伏	385	33.23	8.63%		30.41%	5538.42	5538.42	未进入负	否	无	21.02%
511	国网辽东湾新区供电公司	榆树66kV变电站	榆三线	10千伏	330	44.8	13.58%		50.03%	5265.28	5265.28	未进入负	否	无	-5.67%
512	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二雁三线	10千伏	552	9.6	1.74%		98.79%	9461.05	9461.05	未进入负	否	无	-0.92%
513	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二雁一线	10千伏	552	69.66	12.62%		51.48%	9365.44	9365.44	未进入负	否	无	37.00%
514	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二洲线	10千伏	553	66.45	12.02%		8.49%	7634.31	7634.31	未进入负	否	无	27.50%
515	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二榆线	10千伏	552	72.86	13.20%		0.00%	8478.66	8478.66	未进入负	否	无	-3.97%
516	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二化甲线	10千伏	552	129.93	23.54%		1.29%	7346.8	7346.8	未进入负	否	无	-39.48%
517	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二荣线	10千伏	304	29.36	9.66%		1.03%	3169.21	3169.21	未进入负	否	无	-7.09%
518	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二镇一线	10千伏	552	143.47	25.99%		5.40%	9406.15	9406.15	未进入负	否	无	19.60%
519	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二雁二线	10千伏	552	120.62	21.85%		0.00%	9404.41	9404.41	未进入负	否	无	28.37%
520	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二水线	10千伏	552	74.55	13.51%		32.65%	9200.73	9200.73	未进入负	否	无	-2.98%
521	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二高线	10千伏	304	97.93	32.21%		6.43%	5022.97	5022.97	未进入负	否	无	0.47%
522	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二化乙线	10千伏	552	2.29	0.41%		5.66%	9441.31	9441.31	未进入负	否	无	15.62%
523	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二荣乙线	10千伏	304	111.28	36.61%		2.31%	4534.72	4534.72	未进入负	否	无	0.24%
524	国网辽东湾新区供电公司	二界沟66kV变电站	二镇二线	10千伏	552	153.18	27.75%		12.86%	7986.43	7986.43	未进入负	否	无	-6.86%
525	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	田镇线	10千伏	552	122.12	22.12%		15.17%	5874.94	5874.94	未进入负	否	无	46.10%
526	国网辽东湾新区供电公司	田二66kV变电站	田园线	10千伏	552	171.4	31.05%		2.31%	6591.99	6591.99	未进入负	否	无	-3.31%
527	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁工二线	10千伏	552	24.48	4.43%		6.43%	9136.65	9136.65	未进入负	否	无	-16.15%
528	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁政二线	10千伏	552	0.32	0.06%		0.00%	9555.1	9555.1	未进入负	否	无	-0.74%
529	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁远一线	10千伏	552	4.34	0.79%		2.60%	9485.47	9485.47	未进入负	否	无	16.38%
530	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁曙乙线	10千伏	553	3.28	0.59%		0.59%	9521.15	9521.15	未进入负	否	无	5.89%
531	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁曙甲线	10千伏	553	20.15	3.64%		3.64%	9228.96	9228.96	未进入负	否	无	4.00%
532	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁远二线	10千伏	552	0.07	0.01%		0.01%	9559.43	9559.43	未进入负	否	无	-8.27%
533	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁政一线	10千伏	552	0.06	0.01%		0.01%	9559.6	9559.6	未进入负	否	无	4.96%
534	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁工一线	10千伏	552	25.36	4.59%		4.59%	9121.4	9121.4	未进入负	否	无	0.47%
535	国网辽东湾新区供电公司	雁沟66kV变电站	雁方线	10千伏	553	13.98	2.53%		2.53%	9335.83	9335.83	未进入负	否	无	16.47%
536	国网辽东湾新区供电公司	含章66kV变电站	含昆一线	10千伏	552	45.56	8.25%		8.25%	8771.54	8771.54	未进入负	否	无	2.58%
537	国网辽东湾新区供电公司	含章66kV变电站	含昆三线	10千伏	552	27.89	5.05%		5.05%	9077.59	9077.59	未进入负	否	无	1.42%
538	国网辽东湾新区供电公司	含章66kV变电站	含昆四线	10千伏	552	29.25	5.30%		5.30%	9054.03	9054.03	未进入负	否	无	0.50%
539	国网辽东湾新区供电公司	含章66kV变电站	含昆二线	10千伏	552	5.27	0.95%		0.95%	9469.36	9469.36	未进入负	否	无	1.25%
540	国网辽东湾新区供电公司	新富66kV变电站	富双联线	10千伏	552	26.4	4.78%		4.78%	9103.39	9103.39	未进入负	否	无	20.31%
541	国网辽东湾新区供电公司	新富66kV变电站	富双线	10千伏	552	233.6	42.32%		42.32%	6113.96	6113.96	未进入负	否	无	29.74%
542	国网辽东湾新区供电公司	红海滩66kV变电站	红洲线	10千伏	553	147.04	26.59%		26.59%	7031.23	7031.23	未进入负	否	无	21.25%