# 2025年三季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 电压等级 | 线路限额（A） | 最大电流（A） | 异常次数 | 异常累计时长（h） | 上年度最大负载率 | 计算可开放容量值（kVA） | 审核可开放容量值（kVA） | 线路可开放情况 | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 线路近3年负荷增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 10kV | 553 | 74.53 | 0 | 0 | 27.93% | 8652.26 | 6921.81 | 可开放 | | | | 50.21% |
| 2 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 新兴二线 | 10kV | 553 | 128.67 | 0 | 0 | 19.31% | 7673.24 | 6138.59 | 可开放 | | | | 49.57% |
| 3 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 10kV | 553 | 97.93 | 0 | 0 | 20.71% | 8229.11 | 6583.29 | 可开放 | | | | 16.05% |
| 4 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 10kV | 553 | 85.62 | 0 | 0 | 15.52% | 8451.72 | 6761.37 | 可开放 | | | | 29.03% |
| 5 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 10kV | 553 | 177.54 | 0 | 0 | 18.42% | 6789.51 | 5431.61 | 可开放 | | | | 46.52% |
| 6 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 恒治线 | 10kV | 553 | 211.29 | 0 | 0 | 10.00% | 6179.20 | 4943.36 | 可开放 | | | | 52.88% |
| 7 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 10kV | 553 | 163.36 | 0 | 0 | 28.14% | 7045.93 | 5636.75 | 可开放 | | | | 4.43% |
| 8 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 10kV | 553 | 102.59 | 0 | 0 | 37.05% | 8144.85 | 6515.88 | 可开放 | | | | 139.22% |
| 9 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 新兴一线 | 10kV | 553 | 102.21 | 0 | 0 | 41.34% | 8151.72 | 6521.37 | 可开放 | | | | 155.90% |
| 10 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 10kV | 553 | 103.01 | 0 | 0 | 15.07% | 8137.25 | 6509.80 | 可开放 | | | | -20.97% |
| 11 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 10kV | 553 | 177.54 | 0 | 0 | 49.06% | 6789.51 | 5431.61 | 可开放 | | | | -5.46% |
| 12 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 10kV | 553 | 229.27 | 0 | 0 | 55.27% | 5854.07 | 4683.25 | 可开放 | | | | 25.64% |
| 13 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 10kV | 553 | 300.59 | 0 | 0 | 22.53% | 4564.38 | 3651.50 | 可开放 | | | | 255.33% |
| 14 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 10kV | 553 | 97.76 | 0 | 0 | 23.49% | 8232.19 | 6585.75 | 可开放 | | | | 139.23% |
| 15 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 10kV | 553 | 139.78 | 0 | 0 | 45.93% | 7472.33 | 5977.87 | 可开放 | | | | -40.42% |
| 16 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 10kV | 553 | 111.45 | 0 | 0 | 28.02% | 7984.63 | 6387.70 | 可开放 | | | | 9.06% |
| 17 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕二线 | 10kV | 553 | 290.39 | 0 | 0 | 28.03% | 4748.82 | 3799.06 | 可开放 | | | | 51.26% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 10kV | 553 | 113.2 | 0 | 0 | 16.03% | 7952.98 | 6362.39 | 可开放 | | | | -15.30% |
| 19 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 10kV | 553 | 278.85 | 0 | 0 | 54.97% | 4957.50 | 3966.00 | 可开放 | | | | 2.45% |
| 20 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 10kV | 553 | 76.29 | 0 | 0 | 30.08% | 8620.43 | 6896.35 | 可开放 | | | | -50.54% |
| 21 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 10kV | 553 | 378.37 | 0 | 0 | 36.47% | 3157.87 | 2526.29 | 可开放 | | | | 49.34% |
| 22 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 10kV | 553 | 158.62 | 0 | 0 | 47.85% | 7131.65 | 5705.32 | 可开放 | | | | 28.01% |
| 23 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 10kV | 553 | 123.95 | 0 | 0 | 28.71% | 7758.59 | 6206.87 | 可开放 | | | | -24.55% |
| 24 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 10kV | 282 | 126.59 | 0 | 0 | 36.69% | 5510.99 | 4408.79 | 可开放 | | | | 3.29% |
| 25 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 英伦线 | 10kV | 553 | 317.42 | 0 | 0 | 0.43% | 4260.04 | 3408.03 | 可开放 | | | | -34.69% |
| 26 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站东线 | 10kV | 553 | 144.64 | 0 | 0 | 12.46% | 7384.45 | 5907.56 | 可开放 | | | | -75.37% |
| 27 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 和平线 | 10kV | 282 | 14.53 | 0 | 0 | 48.55% | 9484.75 | 7587.80 | 可开放 | | | | -11.56% |
| 28 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站西线 | 10kV | 282 | 32.4 | 0 | 0 | 74.88% | 8851.06 | 7080.85 | 可开放 | | | | 27.49% |
| 29 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站南线 | 10kV | 282 | 233.49 | 0 | 0 | 51.66% | 1720.21 | 1376.17 | 可开放 | | | | 0.42% |
| 30 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 钢锋线 | 10kV | 282 | 169.65 | 0 | 0 | 34.73% | 3984.04 | 3187.23 | 可开放 | | | | 9.92% |
| 31 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 虹桥线 | 10kV | 553 | 13.06 | 0 | 0 | 68.11% | 9763.83 | 7811.07 | 可开放 | | | | 14.28% |
| 32 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 声像线 | 10kV | 282 | 61.04 | 0 | 0 | 22.31% | 7835.46 | 6268.37 | 可开放 | | | | 22.75% |
| 33 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 建行线 | 10kV | 282 | 196.69 | 0 | 0 | 12.79% | 3025.18 | 2420.14 | 可开放 | | | | -24.46% |
| 34 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 新亚线 | 10kV | 282 | 215.41 | 0 | 0 | 22.10% | 2361.35 | 1889.08 | 可开放 | | | | -7.61% |
| 35 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 电台线 | 10kV | 553 | 133.39 | 0 | 0 | 33.71% | 7587.88 | 6070.31 | 可开放 | | | | 16.81% |
| 36 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 银座线 | 10kV | 282 | 214.04 | 0 | 0 | 29.45% | 2409.93 | 1927.94 | 可开放 | | | | 9.40% |
| 37 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 正义线 | 10kV | 553 | 86.4 | 0 | 0 | 47.88% | 8437.61 | 6750.09 | 可开放 | | | | 38.06% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 电业线 | 10kV | 318 | 154 | 0 | 0 | 0.27% | 5157.23 | 4125.79 | 可开放 | | | | -98.42% |
| 39 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站北线 | 10kV | 282 | 158.24 | 0 | 0 | 75.25% | 4388.65 | 3510.92 | 可开放 | | | | 28.86% |
| 40 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 庄士线 | 10kV | 360 | 90.6 | 0 | 0 | 0.99% | 7483.33 | 5986.67 | 可开放 | | | | 12.16% |
| 41 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 10kV | 408 | 68.57 | 0 | 0 | 28.35% | 8319.36 | 6655.49 | 可开放 | | | | 156.77% |
| 42 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 10kV | 553 | 64.23 | 0 | 0 | 13.01% | 8838.52 | 7070.81 | 可开放 | | | | 52.10% |
| 43 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 10kV | 553 | 123.31 | 0 | 0 | 26.82% | 7770.16 | 6216.13 | 可开放 | | | | 33.47% |
| 44 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 胜利一线 | 10kV | 553 | 68.57 | 0 | 0 | 15.68% | 8760.04 | 7008.03 | 可开放 | | | | 35.16% |
| 45 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 10kV | 553 | 139.02 | 0 | 0 | 43.35% | 7486.08 | 5988.86 | 可开放 | | | | 94.55% |
| 46 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 10kV | 553 | 168.67 | 0 | 0 | 56.28% | 6949.91 | 5559.93 | 可开放 | | | | -20.96% |
| 47 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 10kV | 553 | 110.42 | 0 | 0 | 44.96% | 8003.25 | 6402.60 | 可开放 | | | | -20.09% |
| 48 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 10kV | 553 | 323.75 | 0 | 0 | 2.38% | 4145.57 | 3316.46 | 可开放 | | | | 48.92% |
| 49 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 10kV | 553 | 70.45 | 0 | 0 | 31.54% | 8726.04 | 6980.83 | 可开放 | | | | -45.90% |
| 50 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 10kV | 553 | 197.04 | 0 | 0 | 49.80% | 6436.89 | 5149.51 | 可开放 | | | | 49.25% |
| 51 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 胜利二线 | 10kV | 553 | 36.45 | 0 | 0 | 5.75% | 9340.87 | 7472.69 | 可开放 | | | | -2.02% |
| 52 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 10kV | 553 | 101.51 | 0 | 0 | 44.94% | 8164.38 | 6531.50 | 可开放 | | | | 31.80% |
| 53 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 10kV | 282 | 86.15 | 0 | 0 | 29.13% | 6945.04 | 5556.03 | 可开放 | | | | -20.17% |
| 54 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基二线 | 10kV | 408 | 25.79 | 0 | 0 | 37.48% | 9367.89 | 7494.31 | 可开放 | | | | 7.93% |
| 55 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 10kV | 553 | 34.81 | 0 | 0 | 6.11% | 9370.52 | 7496.42 | 可开放 | | | | 21.34% |
| 56 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 10kV | 553 | 93.89 | 0 | 0 | 39.41% | 8302.17 | 6641.74 | 可开放 | | | | -2.65% |
| 57 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 10kV | 553 | 113.11 | 0 | 0 | 58.85% | 7954.61 | 6363.69 | 可开放 | | | | 4.12% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 10kV | 553 | 91.33 | 0 | 0 | 35.05% | 8348.46 | 6678.77 | 可开放 | | | | 47.71% |
| 59 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 10kV | 553 | 136.58 | 0 | 0 | 33.49% | 7530.20 | 6024.16 | 可开放 | | | | -8.57% |
| 60 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 10kV | 553 | 106.17 | 0 | 0 | 31.09% | 8080.11 | 6464.09 | 可开放 | | | | 22.61% |
| 61 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 10kV | 553 | 191.92 | 0 | 0 | 36.52% | 6529.48 | 5223.58 | 可开放 | | | | 56.37% |
| 62 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 10kV | 553 | 219.99 | 0 | 0 | 35.00% | 6021.88 | 4817.50 | 可开放 | | | | -29.56% |
| 63 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 10kV | 553 | 167.55 | 0 | 0 | 35.26% | 6970.16 | 5576.13 | 可开放 | | | | -8.93% |
| 64 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 10kV | 553 | 193.54 | 0 | 0 | 46.72% | 6500.18 | 5200.14 | 可开放 | | | | 15.60% |
| 65 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 10kV | 553 | 145.85 | 0 | 0 | 30.99% | 7362.57 | 5890.05 | 可开放 | | | | 2.29% |
| 66 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 10kV | 553 | 182.66 | 0 | 0 | 23.45% | 6696.93 | 5357.54 | 可开放 | | | | 12.23% |
| 67 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万泰线 | 10kV | 553 | 297.25 | 0 | 0 | 76.15% | 4624.77 | 3699.82 | 可开放 | | | | 9.09% |
| 68 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 10kV | 553 | 103.58 | 0 | 0 | 16.71% | 8126.94 | 6501.56 | 可开放 | | | | 27.55% |
| 69 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 10kV | 553 | 78.68 | 0 | 0 | 15.70% | 8577.22 | 6861.77 | 可开放 | | | | -41.67% |
| 70 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 10kV | 553 | 104.58 | 0 | 0 | 21.81% | 8108.86 | 6487.09 | 可开放 | | | | -5.83% |
| 71 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 10kV | 553 | 119.02 | 0 | 0 | 22.75% | 7847.74 | 6278.19 | 可开放 | | | | -57.86% |
| 72 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 10kV | 553 | 160.74 | 0 | 0 | 16.79% | 7093.31 | 5674.65 | 可开放 | | | | -9.94% |
| 73 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 东铁线 | 10kV | 553 | 126.97 | 0 | 0 | 3.04% | 7703.98 | 6163.18 | 可开放 | | | | 222.63% |
| 74 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 高官线 | 10kV | 553 | 95.83 | 0 | 0 | 6.82% | 8267.09 | 6613.67 | 可开放 | | | | 501.00% |
| 75 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 自腾二线 | 10kV | 408 | 48.17 | 0 | 0 | 28.28% | 8819.36 | 7055.49 | 可开放 | | | | 44.27% |
| 76 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 自腾一线 | 10kV | 408 | 126.16 | 0 | 0 | 26.82% | 6907.84 | 5526.27 | 可开放 | | | | 54.45% |
| 77 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉宝线 | 10kV | 408 | 15 | 0 | 0 | 3.87% | 9632.35 | 7705.88 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 10kV | 553 | 136 | 0 | 0 | 22.29% | 7540.69 | 6032.55 | 可开放 | | | | 2.48% |
| 79 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长东线 | 10kV | 553 | 118 | 0 | 0 | 22.82% | 7866.18 | 6292.95 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 80 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 10kV | 553 | 264 | 0 | 0 | 50.78% | 5226.04 | 4180.83 | 可开放 | | | | -2.42% |
| 81 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 10kV | 553 | 116.00 | 0 | 0 | 36.08% | 7902.35 | 6321.88 | 可开放 | | | | 52.07% |
| 82 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 10kV | 553 | 198.00 | 0 | 0 | 60.15% | 6419.53 | 5135.62 | 可开放 | | | | 56.43% |
| 83 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 10kV | 553 | 80.00 | 0 | 0 | 17.09% | 8553.35 | 6842.68 | 可开放 | | | | -55.67% |
| 84 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长青线 | 10kV | 553 | 41.00 | 0 | 0 | 15.41% | 9258.59 | 7406.87 | 可开放 | | | | 57.87% |
| 85 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 10kV | 553 | 83 | 0 | 0 | 15.93% | 8499.10 | 6799.28 | 可开放 | | | | -8.17% |
| 86 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 10kV | 553 | 58.00 | 0 | 0 | 13.97% | 8951.18 | 7160.94 | 可开放 | | | | -37.20% |
| 87 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 10kV | 553 | 254 | 0 | 0 | 53.61% | 5406.87 | 4325.50 | 可开放 | | | | 19.12% |
| 88 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 10kV | 553 | 207 | 0 | 0 | 32.41% | 6256.78 | 5005.42 | 可开放 | | | | -4.51% |
| 89 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长南线 | 10kV | 553 | 46 | 0 | 0 | 8.58% | 9168.17 | 7334.54 | 可开放 | | | | 1.32% |
| 90 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 10kV | 553 | 41.00 | 0 | 0 | 8.57% | 9258.59 | 7406.87 | 可开放 | | | | -77.92% |
| 91 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 青年三线 | 10kV | 282 | 268.37 | 0 | 0 | 15.40% | 483.33 | 386.67 | 可开放 | | | | 73.22% |
| 92 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 青年一线 | 10kV | 282 | 132.95 | 0 | 0 | 25.67% | 5285.46 | 4228.37 | 可开放 | | | | -52.64% |
| 93 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 路公线 | 10kV | 553 | 375 | 0 | 0 | 36.33% | 3218.81 | 2575.05 | 可开放 | | | | -35.88% |
| 94 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 路东线 | 10kV | 282 | 96.82 | 0 | 0 | 28.65% | 6566.67 | 5253.33 | 可开放 | | | | -14.99% |
| 95 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 路北线 | 10kV | 553 | 141.36 | 0 | 0 | 33.15% | 7443.76 | 5955.01 | 可开放 | | | | -48.23% |
| 96 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 四隆一线 | 10kV | 553 | 276.63 | 0 | 0 | 2.14% | 4997.65 | 3998.12 | 可开放 | | | | 117.74% |
| 97 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 四隆二线 | 10kV | 408 | 141.36 | 0 | 0 | 25.11% | 6535.29 | 5228.24 | 可开放 | | | | -64.94% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 路新线 | 10kV | 553 | 460.8 | 0 | 0 | 37.44% | 1667.27 | 1333.82 | 可开放 | | | | -44.22% |
| 99 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 工行线 | 10kV | 553 | 183.56 | 0 | 0 | 54.79% | 6680.65 | 5344.52 | 可开放 | | | | 25.64% |
| 100 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 青年二线 | 10kV | 282 | 94.97 | 0 | 0 | 65.93% | 6632.27 | 5305.82 | 可开放 | | | | -0.42% |
| 101 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 路站线 | 10kV | 553 | 483.4 | 0 | 0 | 16.16% | 1258.59 | 1006.87 | 可开放 | | | | 20.39% |
| 102 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 五康线 | 10kV | 408 | 71 | 0 | 0 | 27.30% | 8259.80 | 6607.84 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 103 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 五欣线 | 10kV | 408 | 60 | 0 | 0 | 23.24% | 8529.41 | 6823.53 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 104 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电 | 路电线 | 10kV | 360 | 100 | 0 | 0 | 22.20% | 7222.22 | 5777.78 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 105 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 10kV | 553 | 120.61 | 0 | 0 | 20.71% | 7818.99 | 6255.19 | 可开放 | | | | -66.54% |
| 106 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 10kV | 553 | 314.37 | 0 | 0 | 37.45% | 4315.19 | 3452.15 | 可开放 | | | | 1.29% |
| 107 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 10kV | 553 | 123.95 | 0 | 0 | 26.29% | 7758.59 | 6206.87 | 可开放 | | | | -65.15% |
| 108 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 云景线 | 10kV | 282 | 54.15 | 0 | 0 | 8.71% | 8079.79 | 6463.83 | 可开放 | | | | -16.57% |
| 109 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 新华线 | 10kV | 553 | 69.8 | 0 | 0 | 25.73% | 8737.79 | 6990.24 | 可开放 | | | | -33.12% |
| 110 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 10kV | 553 | 79.65 | 0 | 0 | 16.62% | 8559.67 | 6847.74 | 可开放 | | | | -62.92% |
| 111 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 10kV | 553 | 148.74 | 0 | 0 | 25.90% | 7310.31 | 5848.25 | 可开放 | | | | -68.27% |
| 112 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 10kV | 553 | 141.01 | 0 | 0 | 35.99% | 7450.09 | 5960.07 | 可开放 | | | | -18.46% |
| 113 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 10kV | 553 | 87.91 | 0 | 0 | 32.47% | 8410.31 | 6728.25 | 可开放 | | | | -31.79% |
| 114 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 10kV | 553 | 83.87 | 0 | 0 | 7.10% | 8483.36 | 6786.69 | 可开放 | | | | -71.39% |
| 115 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 10kV | 553 | 207.29 | 0 | 0 | 42.44% | 6251.54 | 5001.23 | 可开放 | | | | -26.96% |
| 116 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 10kV | 553 | 100.37 | 0 | 0 | 33.60% | 8184.99 | 6547.99 | 可开放 | | | | 77.60% |
| 117 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 10kV | 553 | 75.47 | 0 | 0 | 33.50% | 8635.26 | 6908.21 | 可开放 | | | | -3.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 10kV | 553 | 401.48 | 0 | 0 | 70.44% | 2739.96 | 2191.97 | 可开放 | | | | 6.74% |
| 119 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 10kV | 553 | 93.52 | 0 | 0 | 30.67% | 8308.86 | 6647.09 | 可开放 | | | | 84.56% |
| 120 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 10kV | 553 | 166.41 | 0 | 0 | 39.22% | 6990.78 | 5592.62 | 可开放 | | | | 21.13% |
| 121 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 10kV | 553 | 171.21 | 0 | 0 | 37.98% | 6903.98 | 5523.18 | 可开放 | | | | -2.30% |
| 122 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 10kV | 553 | 88.95 | 0 | 0 | 28.23% | 8391.50 | 6713.20 | 可开放 | | | | -22.27% |
| 123 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 千峰线 | 10kV | 553 | 38.91 | 0 | 0 | 16.79% | 9296.38 | 7437.11 | 可开放 | | | | 224.61% |
| 124 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文康线 | 10kV | 408 | 226 | 0 | 0 | 36.06% | 4460.78 | 3568.63 | 可开放 | | | | 4.00% |
| 125 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文欣线 | 10kV | 408 | 2.7 | 0 | 0 | 0.26% | 9933.82 | 7947.06 | 可开放 | | | | -99.18% |
| 126 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 10kV | 408 | 94 | 0 | 0 | 29.80% | 7696.08 | 6156.86 | 可开放 | | | | -27.09% |
| 127 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站二线 | 10kV | 553 | 7.92 | 0 | 0 | 2.11% | 9856.78 | 7885.42 | 可开放 | | | | -96.98% |
| 128 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 10kV | 553 | 40 | 0 | 0 | 32.24% | 9276.67 | 7421.34 | 可开放 | | | | -36.52% |
| 129 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文交线 | 10kV | 360 | 26 | 0 | 0 | 23.46% | 9277.78 | 7422.22 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 130 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文运线 | 10kV | 360 | 194 | 0 | 0 | 59.88% | 4611.11 | 3688.89 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 131 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 10kV | 553 | 123 | 0 | 0 | 8.55% | 7775.77 | 6220.61 | 可开放 | | | | 40.00% |
| 132 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 10kV | 408 | 245.16 | 0 | 0 | 12.47% | 3991.18 | 3192.94 | 可开放 | | | | -67.89% |
| 133 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 10kV | 553 | 130.92 | 0 | 0 | 12.91% | 7632.55 | 6106.04 | 可开放 | | | | 39.96% |
| 134 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 富强一线 | 10kV | 408 | 105 | 0 | 0 | 20.71% | 7426.47 | 5941.18 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 135 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 富强二线 | 10kV | 408 | 41.00 | 0 | 0 | 12.82% | 8995.10 | 7196.08 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 136 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 和谐一线 | 10kV | 553 | 129 | 0 | 0 | 16.05% | 7667.27 | 6133.82 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 137 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 和谐二线 | 10kV | 553 | 186 | 0 | 0 | 32.85% | 6636.53 | 5309.22 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 爱国一线 | 10kV | 408 | 104 | 0 | 0 | 56.85% | 7450.98 | 5960.78 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 139 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 爱国二线 | 10kV | 408 | 32.32 | 0 | 0 | 25.02% | 9207.84 | 7366.27 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 140 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 敬业一线 | 10kV | 360 | 136 | 0 | 0 | 27.77% | 6222.22 | 4977.78 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 141 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 敬业二线 | 10kV | 360 | 90.00 | 0 | 0 | 42.61% | 7500.00 | 6000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 142 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 诚信一线 | 10kV | 553 | 32.00 | 0 | 0 | 29.41% | 9421.34 | 7537.07 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 143 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 诚信二线 | 10kV | 553 | 110 | 0 | 0 | 17.89% | 8010.85 | 6408.68 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 144 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 友善一线 | 10kV | 408 | 8.58 | 0 | 0 | 27.13% | 9789.71 | 7831.76 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 145 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 友善二线 | 10kV | 408 | 15 | 0 | 0 | 27.92% | 9632.35 | 7705.88 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 146 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民主一线 | 10kV | 408 | 191 | 0 | 0 | 37.56% | 5318.63 | 4254.90 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 147 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民主二线 | 10kV | 408 | 140 | 0 | 0 | 33.53% | 6568.63 | 5254.90 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 148 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达合线 | 10kV | 553 | 100.4 | 0 | 0 | 20.26% | 8184.45 | 6547.56 | 可开放 | | | | 18.91% |
| 149 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达方线 | 10kV | 553 | 269.47 | 0 | 0 | 61.07% | 5127.12 | 4101.70 | 可开放 | | | | -10.14% |
| 150 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 太阳线 | 10kV | 553 | 91.76 | 0 | 0 | 10.15% | 8340.69 | 6672.55 | 可开放 | | | | -81.15% |
| 151 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达西线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 152 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达东线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 5.28% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -89.56% |
| 153 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达红线 | 10kV | 553 | 210.06 | 0 | 0 | 33.95% | 6201.45 | 4961.16 | 可开放 | | | | -8.23% |
| 154 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达城线 | 10kV | 553 | 267.72 | 0 | 0 | 50.97% | 5158.77 | 4127.02 | 可开放 | | | | 90.92% |
| 155 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达北线 | 10kV | 553 | 76.46 | 0 | 0 | 15.07% | 8617.36 | 6893.89 | 可开放 | | | | 27.09% |
| 156 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达水线 | 10kV | 553 | 258.57 | 0 | 0 | 49.74% | 5324.23 | 4259.39 | 可开放 | | | | 5.18% |
| 157 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达全线 | 10kV | 553 | 74.4 | 0 | 0 | 14.71% | 8654.61 | 6923.69 | 可开放 | | | | -33.91% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达南线 | 10kV | 553 | 152.75 | 0 | 0 | 59.94% | 7237.79 | 5790.24 | 可开放 | | | | 77.48% |
| 159 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 东方线 | 10kV | 553 | 174.94 | 0 | 0 | 22.71% | 6836.53 | 5469.22 | 可开放 | | | | -64.67% |
| 160 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达运线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 1.55% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -9.33% |
| 161 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达力线 | 10kV | 553 | 346.8 | 0 | 0 | 18.66% | 3728.75 | 2983.00 | 可开放 | | | | 69.31% |
| 162 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达友线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 4.58% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -68.75% |
| 163 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达恒线 | 10kV | 553 | 51.7 | 0 | 0 | 8.28% | 9065.10 | 7252.08 | 可开放 | | | | -55.56% |
| 164 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 维达一线 | 10kV | 553 | 319.06 | 0 | 0 | 55.51% | 4230.38 | 3384.30 | 可开放 | | | | -4.52% |
| 165 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达顺线 | 10kV | 553 | 26.5 | 0 | 0 | 3.34% | 9520.80 | 7616.64 | 可开放 | | | | -86.97% |
| 166 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达清一线 | 10kV | 553 | 190 | 0 | 0 | 11.38% | 6564.20 | 5251.36 | 可开放 | | | | -9.49% |
| 167 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达高线 | 10kV | 553 | 39.62 | 0 | 0 | 18.74% | 9283.54 | 7426.84 | 可开放 | | | | 30.83% |
| 168 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达明线 | 10kV | 553 | 261 | 0 | 0 | 50.75% | 5280.29 | 4224.23 | 可开放 | | | | 10.67% |
| 169 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电 | 达铝线 | 10kV | 553 | 177.93 | 0 | 0 | 32.55% | 6782.46 | 5425.97 | 可开放 | | | | -0.97% |
| 170 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 10kV | 553 | 223.36 | 0 | 0 | 42.89% | 5960.94 | 4768.75 | 可开放 | | | | -15.05% |
| 171 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋元线 | 10kV | 553 | 328.36 | 0 | 0 | 64.57% | 4062.21 | 3249.76 | 可开放 | | | | 19.03% |
| 172 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋成线 | 10kV | 553 | 175.43 | 0 | 0 | 37.23% | 6827.67 | 5462.13 | 可开放 | | | | -15.68% |
| 173 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋学线 | 10kV | 553 | 207.82 | 0 | 0 | 11.34% | 6241.95 | 4993.56 | 可开放 | | | | -18.10% |
| 174 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 10kV | 553 | 20.74 | 0 | 0 | 5.73% | 9624.95 | 7699.96 | 可开放 | | | | 2.12% |
| 175 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 10kV | 553 | 290.04 | 0 | 0 | 36.64% | 4755.15 | 3804.12 | 可开放 | | | | 36.15% |
| 176 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 10kV | 553 | 347.34 | 0 | 0 | 18.26% | 3718.99 | 2975.19 | 可开放 | | | | 3.73% |
| 177 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 10kV | 553 | 130.08 | 0 | 0 | 27.27% | 7647.74 | 6118.19 | 可开放 | | | | 32.08% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 10kV | 553 | 93.87 | 0 | 0 | 17.66% | 8302.53 | 6642.03 | 可开放 | | | | 25.42% |
| 179 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋工线 | 10kV | 553 | 215.16 | 0 | 0 | 35.98% | 6109.22 | 4887.38 | 可开放 | | | | -20.66% |
| 180 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 10kV | 553 | 225.73 | 0 | 0 | 26.32% | 5918.08 | 4734.47 | 可开放 | | | | -33.18% |
| 181 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 10kV | 553 | 97.38 | 0 | 0 | 23.09% | 8239.06 | 6591.25 | 可开放 | | | | 35.31% |
| 182 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 10kV | 553 | 153.28 | 0 | 0 | 33.66% | 7228.21 | 5782.57 | 可开放 | | | | 14.63% |
| 183 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 10kV | 553 | 137 | 0 | 0 | 27.09% | 7522.60 | 6018.08 | 可开放 | | | | 17.01% |
| 184 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 10kV | 553 | 304.45 | 0 | 0 | 53.65% | 4494.58 | 3595.66 | 可开放 | | | | 30.48% |
| 185 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 10kV | 553 | 222.19 | 0 | 0 | 46.07% | 5982.10 | 4785.68 | 可开放 | | | | 38.11% |
| 186 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 10kV | 553 | 198.94 | 0 | 0 | 41.89% | 6402.53 | 5122.03 | 可开放 | | | | 60.09% |
| 187 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 10kV | 553 | 150.29 | 0 | 0 | 69.76% | 7282.28 | 5825.82 | 可开放 | | | | 121.61% |
| 188 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 10kV | 553 | 292 | 0 | 0 | 86.76% | 4719.71 | 3775.77 | 可开放 | | | | 133.57% |
| 189 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 10kV | 553 | 180 | 0 | 0 | 28.28% | 6745.03 | 5396.02 | 可开放 | | | | 170.87% |
| 190 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明二线 | 10kV | 553 | 79 | 0 | 0 | 7.22% | 8571.43 | 6857.14 | 可开放 | | | | 32.98% |
| 191 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 10kV | 553 | 47.46 | 0 | 0 | 8.29% | 9141.77 | 7313.42 | 可开放 | | | | 62.57% |
| 192 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 东岭线 | 10kV | 553 | 504 | 0 | 0 | 22.85% | 886.08 | 708.86 | 可开放 | | | | 129.35% |
| 193 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 10kV | 553 | 135 | 0 | 0 | 43.62% | 7558.77 | 6047.02 | 可开放 | | | | 45.04% |
| 194 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 10kV | 553 | 170 | 0 | 0 | 25.54% | 6925.86 | 5540.69 | 可开放 | | | | -38.15% |
| 195 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 10kV | 553 | 203 | 0 | 0 | 44.87% | 6329.11 | 5063.29 | 可开放 | | | | 23.48% |
| 196 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 10kV | 553 | 88 | 0 | 0 | 18.92% | 8408.68 | 6726.94 | 可开放 | | | | -22.49% |
| 197 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 10kV | 553 | 220 | 0 | 0 | 31.09% | 6021.70 | 4817.36 | 可开放 | | | | 64.88% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 亚光线 | 10kV | 553 | 95 | 0 | 0 | 15.45% | 8282.10 | 6625.68 | 可开放 | | | | 1.17% |
| 199 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 10kV | 553 | 142 | 0 | 0 | 28.70% | 7432.19 | 5945.75 | 可开放 | | | | -13.34% |
| 200 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业一线 | 10kV | 553 | 133.25 | 0 | 0 | 4.00% | 7590.42 | 6072.33 | 可开放 | | | | 21.77% |
| 201 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 10kV | 553 | 132 | 0 | 0 | 19.01% | 7613.02 | 6090.42 | 可开放 | | | | 19.47% |
| 202 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 10kV | 282 | 45.94 | 0 | 0 | 24.82% | 8370.92 | 6696.74 | 可开放 | | | | 3.73% |
| 203 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 10kV | 282 | 28.68 | 0 | 0 | 32.24% | 8982.98 | 7186.38 | 可开放 | | | | 209.15% |
| 204 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 10kV | 553 | 216.56 | 0 | 0 | 50.24% | 6083.91 | 4867.12 | 可开放 | | | | -17.13% |
| 205 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 10kV | 553 | 157.5 | 0 | 0 | 30.04% | 7151.90 | 5721.52 | 可开放 | | | | 27.14% |
| 206 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 10kV | 553 | 63.28 | 0 | 0 | 17.27% | 8855.70 | 7084.56 | 可开放 | | | | 37.35% |
| 207 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 10kV | 553 | 175.17 | 0 | 0 | 17.58% | 6832.37 | 5465.90 | 可开放 | | | | 95.56% |
| 208 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 10kV | 282 | 115.58 | 0 | 0 | 13.53% | 5901.42 | 4721.13 | 可开放 | | | | 174.23% |
| 209 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化高线 | 10kV | 282 | 80 | 0 | 0 | 14.00% | 7163.12 | 5730.50 | 可开放 | | | | 14.99% |
| 210 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 实德线 | 10kV | 553 | 150.94 | 0 | 0 | 21.96% | 7270.52 | 5816.42 | 可开放 | | | | -64.88% |
| 211 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 10kV | 553 | 61 | 0 | 0 | 18.50% | 8896.93 | 7117.54 | 可开放 | | | | 1.55% |
| 212 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 10kV | 553 | 287.81 | 0 | 0 | 55.06% | 4795.48 | 3836.38 | 可开放 | | | | -7.98% |
| 213 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 10kV | 553 | 274.69 | 0 | 0 | 51.16% | 5032.73 | 4026.18 | 可开放 | | | | -4.31% |
| 214 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化西线 | 10kV | 553 | 89.51 | 0 | 0 | 31.51% | 8381.37 | 6705.10 | 可开放 | | | | 45.59% |
| 215 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果开线 | 10kV | 553 | 4.58 | 0 | 0 | 39.70% | 9917.18 | 7933.74 | 可开放 | | | | -16.21% |
| 216 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 10kV | 553 | 259.07 | 0 | 0 | 55.15% | 5315.19 | 4252.15 | 可开放 | | | | -10.99% |
| 217 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果庆线 | 10kV | 553 | 313.10 | 0 | 0 | 51.29% | 4338.16 | 3470.52 | 可开放 | | | | -16.73% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水一线 | 10kV | 553 | 275.09 | 0 | 0 | 41.51% | 5025.50 | 4020.40 | 可开放 | | | | 197.82% |
| 219 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 10kV | 553 | 249.83 | 0 | 0 | 44.05% | 5482.28 | 4385.82 | 可开放 | | | | -3.91% |
| 220 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 金成线 | 10kV | 553 | 211.99 | 0 | 0 | 61.17% | 6166.55 | 4933.24 | 可开放 | | | | 5.51% |
| 221 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 通尊线 | 10kV | 553 | 359.39 | 0 | 0 | 51.52% | 3501.08 | 2800.87 | 可开放 | | | | 37.74% |
| 222 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 10kV | 553 | 316.01 | 0 | 0 | 37.79% | 4285.53 | 3428.43 | 可开放 | | | | 11.35% |
| 223 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 10kV | 553 | 76.74 | 0 | 0 | 23.49% | 8612.30 | 6889.84 | 可开放 | | | | 6.64% |
| 224 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 10kV | 553 | 139.92 | 0 | 0 | 27.69% | 7469.80 | 5975.84 | 可开放 | | | | -29.29% |
| 225 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 10kV | 553 | 104.46 | 0 | 0 | 26.54% | 8111.03 | 6488.82 | 可开放 | | | | 9.02% |
| 226 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河北线 | 10kV | 553 | 105.95 | 0 | 0 | 20.70% | 8084.09 | 6467.27 | 可开放 | | | | 11.96% |
| 227 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 10kV | 553 | 149.42 | 0 | 0 | 29.22% | 7298.01 | 5838.41 | 可开放 | | | | -52.36% |
| 228 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 民生线 | 10kV | 553 | 331.77 | 0 | 0 | 74.37% | 4000.54 | 3200.43 | 可开放 | | | | 1.96% |
| 229 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 炼油线 | 10kV | 553 | 152.26 | 0 | 0 | 25.84% | 7246.65 | 5797.32 | 可开放 | | | | -33.39% |
| 230 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 兴盛线 | 10kV | 408 | 88.15 | 0 | 0 | 16.08% | 7839.46 | 6271.57 | 可开放 | | | | 43.26% |
| 231 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 华府线 | 10kV | 408 | 125.42 | 0 | 0 | 52.13% | 6925.98 | 5540.78 | 可开放 | | | | 4.87% |
| 232 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 北干线 | 10kV | 553 | 161.58 | 0 | 0 | 36.98% | 7078.12 | 5662.50 | 可开放 | | | | 14.62% |
| 233 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 冲渣线 | 10kV | 553 | 155.95 | 0 | 0 | 32.92% | 7179.93 | 5743.94 | 可开放 | | | | 14.18% |
| 234 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 无轨线 | 10kV | 553 | 204.3 | 0 | 0 | 38.71% | 6305.61 | 5044.48 | 可开放 | | | | 25.80% |
| 235 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 八家子线 | 10kV | 553 | 101.8 | 0 | 0 | 20.95% | 8159.13 | 6527.31 | 可开放 | | | | -10.12% |
| 236 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 交通线 | 10kV | 553 | 288.34 | 0 | 0 | 22.86% | 4785.90 | 3828.72 | 可开放 | | | | -5.78% |
| 237 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 钢丝线 | 10kV | 553 | 167.20 | 0 | 0 | 32.35% | 6976.49 | 5581.19 | 可开放 | | | | 15.69% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 电灯线 | 10kV | 553 | 274.98 | 0 | 0 | 55.57% | 5027.49 | 4021.99 | 可开放 | | | | 50.65% |
| 239 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电 | 机场线 | 10kV | 553 | 146.11 | 0 | 0 | 30.08% | 7357.87 | 5886.29 | 可开放 | | | | 16.40% |
| 240 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 10kV | 553 | 41.17 | 0 | 0 | 52.11% | 9255.52 | 7404.41 | 可开放 | | | | 239.37% |
| 241 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 10kV | 553 | 446.72 | 0 | 0 | 47.82% | 1921.88 | 1537.50 | 可开放 | | | | 66.02% |
| 242 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 10kV | 553 | 183.75 | 0 | 0 | 31.91% | 6677.22 | 5341.77 | 可开放 | | | | 37.80% |
| 243 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 10kV | 553 | 143.91 | 0 | 0 | 26.89% | 7397.65 | 5918.12 | 可开放 | | | | 103.62% |
| 244 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 10kV | 553 | 113.91 | 0 | 0 | 38.91% | 7940.14 | 6352.12 | 可开放 | | | | 228.21% |
| 245 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 10kV | 553 | 123.75 | 0 | 0 | 29.04% | 7762.21 | 6209.76 | 可开放 | | | | 18.51% |
| 246 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 10kV | 553 | 126.09 | 0 | 0 | 39.46% | 7719.89 | 6175.91 | 可开放 | | | | 5.53% |
| 247 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 10kV | 553 | 55.36 | 0 | 0 | 14.96% | 8998.92 | 7199.13 | 可开放 | | | | 126.47% |
| 248 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 10kV | 553 | 101.25 | 0 | 0 | 20.77% | 8169.08 | 6535.26 | 可开放 | | | | -33.59% |
| 249 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 10kV | 553 | 186.09 | 0 | 0 | 38.27% | 6634.90 | 5307.92 | 可开放 | | | | 5.72% |
| 250 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 10kV | 553 | 245.62 | 0 | 0 | 43.68% | 5558.41 | 4446.73 | 可开放 | | | | -5.18% |
| 251 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 10kV | 553 | 120.00 | 0 | 0 | 26.10% | 7830.02 | 6264.01 | 可开放 | | | | 8.25% |
| 252 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴百线 | 10kV | 553 | 10.00 | 0 | 0 | 33.10% | 9819.17 | 7855.33 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 253 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建阳线 | 10kV | 553 | 107.04 | 0 | 0 | 16.79% | 8064.38 | 6451.50 | 可开放 | | | | 50.73% |
| 254 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建鞍线 | 10kV | 553 | 227 | 0 | 0 | 17.82% | 5895.12 | 4716.09 | 可开放 | | | | -66.21% |
| 255 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 10kV | 553 | 228 | 0 | 0 | 10.02% | 5877.03 | 4701.63 | 可开放 | | | | 23.53% |
| 256 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 10kV | 553 | 164 | 0 | 0 | 33.58% | 7034.36 | 5627.49 | 可开放 | | | | -34.37% |
| 257 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建达线 | 10kV | 553 | 126 | 0 | 0 | 9.31% | 7721.52 | 6177.22 | 可开放 | | | | 48.10% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建刘线 | 10kV | 553 | 106.41 | 0 | 0 | 25.86% | 8075.77 | 6460.61 | 可开放 | | | | -13.10% |
| 259 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 10kV | 553 | 142 | 0 | 0 | 24.03% | 7432.19 | 5945.75 | 可开放 | | | | -53.74% |
| 260 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建中线 | 10kV | 553 | 377.34 | 0 | 0 | 66.28% | 3176.49 | 2541.19 | 可开放 | | | | 0.61% |
| 261 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 宝润线 | 10kV | 553 | 89.53 | 0 | 0 | 19.81% | 8381.01 | 6704.81 | 可开放 | | | | 29.69% |
| 262 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 国锐二线 | 10kV | 553 | 206 | 0 | 0 | 0.16% | 6274.86 | 5019.89 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 263 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 国锐一线 | 10kV | 553 | 27 | 0 | 0 | 0.40% | 9511.75 | 7609.40 | 可开放 | | | | -70.64% |
| 264 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 10kV | 553 | 140.7 | 0 | 0 | 26.07% | 7455.70 | 5964.56 | 可开放 | | | | 24.11% |
| 265 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 10kV | 553 | 106.16 | 0 | 0 | 28.29% | 8080.29 | 6464.23 | 可开放 | | | | 42.17% |
| 266 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铆焊线 | 10kV | 553 | 106.55 | 0 | 0 | 13.37% | 8073.24 | 6458.59 | 可开放 | | | | 12.56% |
| 267 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 10kV | 553 | 65.96 | 0 | 0 | 30.50% | 8807.23 | 7045.79 | 可开放 | | | | 7.84% |
| 268 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 10kV | 553 | 52.22 | 0 | 0 | 50.92% | 9055.70 | 7244.56 | 可开放 | | | | 4.43% |
| 269 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 10kV | 553 | 172.75 | 0 | 0 | 51.12% | 6876.13 | 5500.90 | 可开放 | | | | 66.35% |
| 270 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 10kV | 553 | 194.59 | 0 | 0 | 44.13% | 6481.19 | 5184.95 | 可开放 | | | | 31.36% |
| 271 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 10kV | 553 | 282 | 0 | 0 | 74.49% | 4900.54 | 3920.43 | 可开放 | | | | 7.24% |
| 272 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 10kV | 553 | 362.74 | 0 | 0 | 74.06% | 3440.51 | 2752.41 | 可开放 | | | | 30.37% |
| 273 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 10kV | 553 | 35.63 | 0 | 0 | 50.92% | 9355.70 | 7484.56 | 可开放 | | | | 2.99% |
| 274 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶宁线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 31.95% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 275 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶笛线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 56.64% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 276 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐信线 | 10kV | 408 | 51.59 | 0 | 0 | 12.50% | 8735.54 | 6988.43 | 可开放 | | | | 55.47% |
| 277 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔一线 | 10kV | 553 | 50.16 | 0 | 0 | 7.72% | 9092.95 | 7274.36 | 可开放 | | | | 115.59% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 10kV | 553 | 260 | 0 | 0 | 6.77% | 5298.37 | 4238.70 | 可开放 | | | | 97.62% |
| 279 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 职教一线 | 10kV | 553 | 231 | 0 | 0 | 24.36% | 5822.78 | 4658.23 | 可开放 | | | | 10.07% |
| 280 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 职教二线 | 10kV | 553 | 127.56 | 0 | 0 | 10.59% | 7693.31 | 6154.65 | 可开放 | | | | 18.75% |
| 281 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 10kV | 553 | 270 | 0 | 0 | 31.76% | 5117.54 | 4094.03 | 可开放 | | | | 17.01% |
| 282 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 10kV | 553 | 298 | 0 | 0 | 36.78% | 4611.21 | 3688.97 | 可开放 | | | | 66.79% |
| 283 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 10kV | 553 | 104.58 | 0 | 0 | 20.54% | 8108.86 | 6487.09 | 可开放 | | | | 24.64% |
| 284 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯二线 | 10kV | 553 | 10.79 | 0 | 0 | 2.79% | 9804.88 | 7843.91 | 可开放 | | | | 2.95% |
| 285 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐城一线 | 10kV | 553 | 61 | 0 | 0 | 0.00% | 8896.93 | 7117.54 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 286 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西旺线 | 10kV | 553 | 128 | 0 | 0 | 4.07% | 7685.35 | 6148.28 | 可开放 | | | | -18.92% |
| 287 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 化工线 | 10kV | 553 | 66.30 | 0 | 0 | 26.65% | 8801.08 | 7040.87 | 可开放 | | | | 86.90% |
| 288 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 10kV | 553 | 125.68 | 0 | 0 | 23.29% | 7727.31 | 6181.84 | 可开放 | | | | 26.22% |
| 289 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 二台子线 | 10kV | 553 | 123.20 | 0 | 0 | 18.40% | 7772.15 | 6217.72 | 可开放 | | | | 33.17% |
| 290 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 10kV | 553 | 243.7 | 0 | 0 | 35.51% | 5593.13 | 4474.50 | 可开放 | | | | 43.19% |
| 291 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 10kV | 553 | 157.80 | 0 | 0 | 48.80% | 7146.47 | 5717.18 | 可开放 | | | | 107.73% |
| 292 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 10kV | 553 | 84.4 | 0 | 0 | 46.34% | 8473.78 | 6779.02 | 可开放 | | | | 178.00% |
| 293 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宝山线 | 10kV | 553 | 22.51 | 0 | 0 | 0.05% | 9592.95 | 7674.36 | 可开放 | | | | 50.00% |
| 294 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 10kV | 553 | 85.1 | 0 | 0 | 11.42% | 8461.12 | 6768.90 | 可开放 | | | | -19.61% |
| 295 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 10kV | 553 | 237.71 | 0 | 0 | 36.41% | 5701.45 | 4561.16 | 可开放 | | | | 7.78% |
| 296 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁飞线 | 10kV | 553 | 115.81 | 0 | 0 | 33.98% | 7905.79 | 6324.63 | 可开放 | | | | 5.56% |
| 297 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 10kV | 553 | 145.58 | 0 | 0 | 53.08% | 7367.45 | 5893.96 | 可开放 | | | | -6.78% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 10kV | 553 | 125.19 | 0 | 0 | 33.86% | 7736.17 | 6188.93 | 可开放 | | | | 5.45% |
| 299 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 10kV | 553 | 250.84 | 0 | 0 | 47.03% | 5464.01 | 4371.21 | 可开放 | | | | 107.74% |
| 300 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 城新线 | 10kV | 553 | 73.67 | 0 | 0 | 7.99% | 8667.81 | 6934.25 | 可开放 | | | | 8.68% |
| 301 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 城欧线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 5.30% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 302 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 城红线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 303 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 城明线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 304 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 城顺线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 305 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 城达线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 306 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 循环一线 | 10kV | 553 | 243 | 0 | 0 | 40.63% | 5605.79 | 4484.63 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 307 | 铁西区供电分公司 | 城西66kV变电站 | 循环二线 | 10kV | 553 | 185 | 0 | 0 | 32.69% | 6654.61 | 5323.69 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 308 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 10kV | 553 | 226.88 | 0 | 0 | 39.50% | 5897.29 | 4717.83 | 可开放 | | | | -15.20% |
| 309 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 10kV | 553 | 152.34 | 0 | 0 | 30.24% | 7245.21 | 5796.17 | 可开放 | | | | 14.46% |
| 310 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 10kV | 553 | 95.32 | 0 | 0 | 67.94% | 8276.31 | 6621.05 | 可开放 | | | | -5.72% |
| 311 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 10kV | 553 | 362.99 | 0 | 0 | 57.19% | 3435.99 | 2748.79 | 可开放 | | | | 4.36% |
| 312 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 10kV | 553 | 128.03 | 0 | 0 | 48.66% | 7684.81 | 6147.85 | 可开放 | | | | 64.97% |
| 313 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 10kV | 553 | 96.02 | 0 | 0 | 34.27% | 8263.65 | 6610.92 | 可开放 | | | | 13.89% |
| 314 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 10kV | 553 | 187.12 | 0 | 0 | 39.94% | 6616.27 | 5293.02 | 可开放 | | | | -22.39% |
| 315 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢余线 | 10kV | 553 | 155.11 | 0 | 0 | 25.49% | 7195.12 | 5756.09 | 可开放 | | | | -40.69% |
| 316 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 10kV | 553 | 148.43 | 0 | 0 | 53.91% | 7315.91 | 5852.73 | 可开放 | | | | 12.88% |
| 317 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 10kV | 553 | 103.76 | 0 | 0 | 35.76% | 8123.69 | 6498.95 | 可开放 | | | | 11.55% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 10kV | 553 | 138.23 | 0 | 0 | 38.21% | 7500.36 | 6000.29 | 可开放 | | | | 35.88% |
| 319 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 10kV | 553 | 173.05 | 0 | 0 | 47.28% | 6870.71 | 5496.56 | 可开放 | | | | 20.18% |
| 320 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 10kV | 553 | 292.64 | 0 | 0 | 73.07% | 4708.14 | 3766.51 | 可开放 | | | | 11.99% |
| 321 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 10kV | 553 | 311.63 | 0 | 0 | 65.73% | 4364.74 | 3491.79 | 可开放 | | | | 9.23% |
| 322 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 10kV | 553 | 374.95 | 0 | 0 | 80.90% | 3219.71 | 2575.77 | 可开放 | | | | 26.52% |
| 323 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 10kV | 553 | 281.03 | 0 | 0 | 61.73% | 4918.08 | 3934.47 | 可开放 | | | | 14.37% |
| 324 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 10kV | 553 | 124.04 | 0 | 0 | 39.60% | 7756.96 | 6205.57 | 可开放 | | | | 60.90% |
| 325 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢兴线 | 10kV | 553 | 51 | 0 | 0 | 21.91% | 9077.76 | 7262.21 | 可开放 | | | | -49.72% |
| 326 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢城一线 | 10kV | 553 | 24.00 | 0 | 0 | 0.00% | 9566.00 | 7652.80 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 327 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊红线 | 10kV | 553 | 217.50 | 0 | 0 | 45.11% | 6066.91 | 4853.53 | 可开放 | | | | -0.70% |
| 328 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊桃线 | 10kV | 553 | 177.19 | 0 | 0 | 39.30% | 6795.84 | 5436.67 | 可开放 | | | | -5.90% |
| 329 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊工线 | 10kV | 553 | 91.88 | 0 | 0 | 19.57% | 8338.52 | 6670.81 | 可开放 | | | | 13.36% |
| 330 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊沙线 | 10kV | 553 | 238.59 | 0 | 0 | 41.06% | 5685.53 | 4548.43 | 可开放 | | | | 7.05% |
| 331 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊民线 | 10kV | 553 | 225 | 0 | 0 | 40.66% | 5931.28 | 4745.03 | 可开放 | | | | -2.48% |
| 332 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊酒线 | 10kV | 553 | 679.69 | 0 | 0 | 116.08% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | 1.08% |
| 333 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 民企线 | 10kV | 323 | 99.38 | 0 | 0 | 23.23% | 6923.22 | 5538.58 | 可开放 | | | | 68.80% |
| 334 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊铁线 | 10kV | 553 | 935.63 | 0 | 0 | 163.27% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | 2.96% |
| 335 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊西线 | 10kV | 553 | 136.41 | 0 | 0 | 30.55% | 7533.27 | 6026.62 | 可开放 | | | | 16.36% |
| 336 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 绿洲线 | 10kV | 553 | 79.22 | 0 | 0 | 26.10% | 8567.45 | 6853.96 | 可开放 | | | | 47.75% |
| 337 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 恒大线 | 10kV | 553 | 120.94 | 0 | 0 | 35.33% | 7813.02 | 6250.42 | 可开放 | | | | 36.62% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊灵线 | 10kV | 553 | 340.78 | 0 | 0 | 65.08% | 3837.61 | 3070.09 | 可开放 | | | | -0.73% |
| 339 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊钢线 | 10kV | 553 | 142.50 | 0 | 0 | 35.33% | 7423.15 | 5938.52 | 可开放 | | | | -63.12% |
| 340 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 羊辽线 | 10kV | 553 | 139.69 | 0 | 0 | 27.77% | 7473.96 | 5979.17 | 可开放 | | | | 8.38% |
| 341 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电 | 矿渣线 | 10kV | 553 | 113.91 | 0 | 0 | 28.72% | 7940.14 | 6352.12 | 可开放 | | | | 19.94% |
| 342 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太酒线 | 10kV | 553 | 211.86 | 0 | 0 | 19.37% | 6168.90 | 4935.12 | 可开放 | | | | -8.20% |
| 343 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 10kV | 553 | 269.71 | 0 | 0 | 55.87% | 5122.78 | 4098.23 | 可开放 | | | | -4.15% |
| 344 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 10kV | 553 | 312.08 | 0 | 0 | 59.42% | 4356.60 | 3485.28 | 可开放 | | | | -5.28% |
| 345 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 10kV | 553 | 67.51 | 0 | 0 | 18.05% | 8779.20 | 7023.36 | 可开放 | | | | 9.40% |
| 346 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 10kV | 553 | 50.64 | 0 | 0 | 41.36% | 9084.27 | 7267.41 | 可开放 | | | | 4.50% |
| 347 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 10kV | 553 | 34.64 | 0 | 0 | 6.95% | 9373.60 | 7498.88 | 可开放 | | | | -44.78% |
| 348 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 10kV | 553 | 23.56 | 0 | 0 | 35.51% | 9573.96 | 7659.17 | 可开放 | | | | 6.58% |
| 349 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 10kV | 553 | 166.85 | 0 | 0 | 17.16% | 6982.82 | 5586.26 | 可开放 | | | | 246.35% |
| 350 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太通线 | 10kV | 553 | 167.03 | 0 | 0 | 0.12% | 6979.57 | 5583.65 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 351 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 10kV | 553 | 131.69 | 0 | 0 | 57.54% | 7618.63 | 6094.90 | 可开放 | | | | -10.53% |
| 352 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 10kV | 553 | 299.95 | 0 | 0 | 60.22% | 4575.95 | 3660.76 | 可开放 | | | | 6.32% |
| 353 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 10kV | 553 | 197.27 | 0 | 0 | 36.02% | 6432.73 | 5146.18 | 可开放 | | | | -11.96% |
| 354 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 10kV | 553 | 180.22 | 0 | 0 | 54.97% | 6741.05 | 5392.84 | 可开放 | | | | 0.49% |
| 355 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太运线 | 10kV | 553 | 53.27 | 0 | 0 | 0.00% | 9036.71 | 7229.37 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 356 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 10kV | 553 | 247.85 | 0 | 0 | 47.80% | 5518.08 | 4414.47 | 可开放 | | | | -13.78% |
| 357 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 10kV | 553 | 68.91 | 0 | 0 | 36.28% | 8753.89 | 7003.11 | 可开放 | | | | 253.48% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 10kV | 553 | 155.04 | 0 | 0 | 47.86% | 7196.38 | 5757.11 | 可开放 | | | | -6.42% |
| 359 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 10kV | 553 | 388.83 | 0 | 0 | 54.60% | 2968.72 | 2374.97 | 可开放 | | | | -8.68% |
| 360 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 10kV | 553 | 149.41 | 0 | 0 | 26.26% | 7298.19 | 5838.55 | 可开放 | | | | 10.83% |
| 361 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 10kV | 553 | 152.58 | 0 | 0 | 27.03% | 7240.87 | 5792.69 | 可开放 | | | | 13.54% |
| 362 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 10kV | 553 | 103.13 | 0 | 0 | 32.54% | 8135.08 | 6508.07 | 可开放 | | | | 4.34% |
| 363 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 10kV | 553 | 146.95 | 0 | 0 | 8.65% | 7342.68 | 5874.14 | 可开放 | | | | 49.50% |
| 364 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 10kV | 553 | 148.59 | 0 | 0 | 31.75% | 7313.02 | 5850.42 | 可开放 | | | | 16.33% |
| 365 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 10kV | 553 | 41.84 | 0 | 0 | 52.99% | 9243.40 | 7394.72 | 可开放 | | | | 66.61% |
| 366 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 10kV | 553 | 135.7 | 0 | 0 | 50.42% | 7546.11 | 6036.89 | 可开放 | | | | 226.27% |
| 367 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 10kV | 553 | 137.11 | 0 | 0 | 35.39% | 7520.61 | 6016.49 | 可开放 | | | | -22.89% |
| 368 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 红卫线 | 10kV | 553 | 160.31 | 0 | 0 | 8.65% | 7101.08 | 5680.87 | 可开放 | | | | -41.41% |
| 369 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 10kV | 553 | 148.04 | 0 | 0 | 22.28% | 7322.97 | 5858.37 | 可开放 | | | | -10.27% |
| 370 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 灵山线 | 10kV | 553 | 126.77 | 0 | 0 | 22.05% | 7707.59 | 6166.08 | 可开放 | | | | -26.83% |
| 371 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 水道线 | 10kV | 553 | 299.06 | 0 | 0 | 19.52% | 4592.04 | 3673.63 | 可开放 | | | | -38.18% |
| 372 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型四线 | 10kV | 553 | 176.35 | 0 | 0 | 47.87% | 6811.03 | 5448.82 | 可开放 | | | | 5.25% |
| 373 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 红旗一线 | 10kV | 553 | 125.62 | 0 | 0 | 0.42% | 7728.39 | 6182.71 | 可开放 | | | | -33.33% |
| 374 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 油管线 | 10kV | 553 | 88.59 | 0 | 0 | 0.07% | 8398.01 | 6718.41 | 可开放 | | | | -97.72% |
| 375 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 红旗二线 | 10kV | 553 | 116.72 | 0 | 0 | 0.12% | 7889.33 | 6311.46 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 376 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 钢绳线 | 10kV | 553 | 125.54 | 0 | 0 | 22.79% | 7729.84 | 6183.87 | 可开放 | | | | 4.66% |
| 377 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 丰林线 | 10kV | 553 | 188.91 | 0 | 0 | 27.84% | 6583.91 | 5267.12 | 可开放 | | | | -24.36% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 铁塔一线 | 10kV | 553 | 53.27 | 0 | 0 | 12.71% | 9036.71 | 7229.37 | 可开放 | | | | -18.54% |
| 379 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 灵水线 | 10kV | 553 | 208.00 | 0 | 0 | 33.16% | 6238.70 | 4990.96 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 380 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 灵丰线 | 10kV | 553 | 116 | 0 | 0 | 10.95% | 7902.35 | 6321.88 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 381 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 10kV | 553 | 189.14 | 0 | 0 | 33.06% | 6579.75 | 5263.80 | 可开放 | | | | 34.47% |
| 382 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 10kV | 553 | 261.21 | 0 | 0 | 50.54% | 5276.49 | 4221.19 | 可开放 | | | | 2.91% |
| 383 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 10kV | 553 | 69.26 | 0 | 0 | 13.19% | 8747.56 | 6998.05 | 可开放 | | | | -51.43% |
| 384 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 10kV | 553 | 253.12 | 0 | 0 | 54.60% | 5422.78 | 4338.23 | 可开放 | | | | -4.29% |
| 385 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 10kV | 553 | 115.66 | 0 | 0 | 44.22% | 7908.50 | 6326.80 | 可开放 | | | | -33.18% |
| 386 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 10kV | 553 | 79.10 | 0 | 0 | 20.11% | 8569.62 | 6855.70 | 可开放 | | | | 9.77% |
| 387 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 10kV | 553 | 297.77 | 0 | 0 | 59.91% | 4615.37 | 3692.30 | 可开放 | | | | 10.57% |
| 388 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 10kV | 553 | 131.48 | 0 | 0 | 51.68% | 7622.42 | 6097.94 | 可开放 | | | | 2.97% |
| 389 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 10kV | 553 | 252.42 | 0 | 0 | 48.34% | 5435.44 | 4348.35 | 可开放 | | | | -8.37% |
| 390 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 10kV | 553 | 103.12 | 0 | 0 | 21.88% | 8135.26 | 6508.21 | 可开放 | | | | 0.46% |
| 391 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 10kV | 553 | 86.48 | 0 | 0 | 8.06% | 8436.17 | 6748.93 | 可开放 | | | | -89.87% |
| 392 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊一线 | 10kV | 553 | 114 | 0 | 0 | 17.94% | 7938.52 | 6350.81 | 可开放 | | | | -14.85% |
| 393 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 10kV | 553 | 242 | 0 | 0 | 54.87% | 5623.87 | 4499.10 | 可开放 | | | | 134.05% |
| 394 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 北铸二线 | 10kV | 553 | 206 | 0 | 0 | 0.17% | 6274.86 | 5019.89 | 可开放 | | | | -94.41% |
| 395 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦灵一线 | 10kV | 553 | 130 | 0 | 0 | 1.46% | 7649.19 | 6119.35 | 可开放 | | | | -91.84% |
| 396 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 机械线 | 10kV | 553 | 1089.98 | 0 | 0 | 188.51% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 1.07% |
| 397 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦灵二线 | 10kV | 553 | 109 | 0 | 0 | 0.00% | 8028.93 | 6423.15 | 可开放 | | | | -100.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 北铸一线 | 10kV | 553 | 188.09 | 0 | 0 | 7.03% | 6598.73 | 5278.99 | 可开放 | | | | -1.83% |
| 399 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 10kV | 553 | 88.99 | 0 | 0 | 24.66% | 8390.78 | 6712.62 | 可开放 | | | | 61.96% |
| 400 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科水一线 | 10kV | 282 | 66.83 | 0 | 0 | 12.24% | 7630.14 | 6104.11 | 可开放 | | | | -48.62% |
| 401 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 10kV | 553 | 91.1 | 0 | 0 | 21.31% | 8352.62 | 6682.10 | 可开放 | | | | -65.31% |
| 402 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科水二线 | 10kV | 282 | 213.15 | 0 | 0 | 39.16% | 2441.49 | 1953.19 | 可开放 | | | | 5.30% |
| 403 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 三轧一线 | 10kV | 553 | 253.6 | 0 | 0 | 44.95% | 5414.10 | 4331.28 | 可开放 | | | | 1.48% |
| 404 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 10kV | 553 | 343.99 | 0 | 0 | 62.75% | 3779.57 | 3023.65 | 可开放 | | | | -19.81% |
| 405 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 越岭一线 | 10kV | 553 | 40.1 | 0 | 0 | 9.55% | 9274.86 | 7419.89 | 可开放 | | | | -14.43% |
| 406 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 10kV | 553 | 71.05 | 0 | 0 | 24.54% | 8715.19 | 6972.15 | 可开放 | | | | 25.68% |
| 407 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 10kV | 553 | 233.9 | 0 | 0 | 40.78% | 5770.34 | 4616.27 | 可开放 | | | | -23.43% |
| 408 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 10kV | 553 | 104.11 | 0 | 0 | 28.66% | 8117.36 | 6493.89 | 可开放 | | | | -4.00% |
| 409 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 高中线 | 10kV | 553 | 148.78 | 0 | 0 | 27.40% | 7309.58 | 5847.67 | 可开放 | | | | 6.74% |
| 410 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 三轧二线 | 10kV | 553 | 23.57 | 0 | 0 | 122.21% | 9573.78 | 7659.02 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 越岭二线 | 10kV | 553 | 60.12 | 0 | 0 | 10.38% | 8912.84 | 7130.27 | 可开放 | | | | -49.27% |
| 412 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 10kV | 318 | 85.82 | 0 | 0 | 39.94% | 7301.26 | 5841.01 | 可开放 | | | | 58.91% |
| 413 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 10kV | 318 | 160.74 | 0 | 0 | 46.27% | 4945.28 | 3956.23 | 可开放 | | | | 13.97% |
| 414 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 10kV | 553 | 123.81 | 0 | 0 | 28.00% | 7761.12 | 6208.90 | 可开放 | | | | 18.74% |
| 415 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 10kV | 553 | 112.55 | 0 | 0 | 30.21% | 7964.74 | 6371.79 | 可开放 | | | | 44.16% |
| 416 | 国网高新技术开发区供电公 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 10kV | 553 | 92.15 | 0 | 0 | 16.06% | 8333.63 | 6666.91 | 可开放 | | | | -44.07% |
| 417 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 10kV | 553 | 116.00 | 0 | 0 | 23.12% | 7902.35 | 6321.88 | 可开放 | | | | -3.25% |
| 418 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 10kV | 553 | 167.00 | 0 | 0 | 31.26% | 6980.11 | 5584.09 | 可开放 | | | | 0.76% |
| 419 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 10kV | 553 | 183.00 | 0 | 0 | 31.33% | 6690.78 | 5352.62 | 可开放 | | | | -29.74% |
| 420 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 10kV | 553 | 177 | 0 | 0 | 29.27% | 6799.28 | 5439.42 | 可开放 | | | | 36.17% |
| 421 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 10kV | 553 | 102.00 | 0 | 0 | 18.82% | 8155.52 | 6524.41 | 可开放 | | | | -5.67% |
| 422 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 10kV | 553 | 92 | 0 | 0 | 19.07% | 8336.35 | 6669.08 | 可开放 | | | | -35.49% |
| 423 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 10kV | 553 | 66.00 | 0 | 0 | 12.14% | 8806.51 | 7045.21 | 可开放 | | | | -9.20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪达线 | 10kV | 318 | 161 | 0 | 0 | 26.64% | 4937.11 | 3949.69 | 可开放 | | | | -5.21% |
| 425 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿二线 | 10kV | 553 | 105.00 | 0 | 0 | 24.94% | 8101.27 | 6481.01 | 可开放 | | | | 267.60% |
| 426 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 10kV | 553 | 146.00 | 0 | 0 | 25.15% | 7359.86 | 5887.88 | 可开放 | | | | -4.15% |
| 427 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 10kV | 553 | 191.00 | 0 | 0 | 35.46% | 6546.11 | 5236.89 | 可开放 | | | | 36.80% |
| 428 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 10kV | 553 | 78 | 0 | 0 | 14.74% | 8589.51 | 6871.61 | 可开放 | | | | 16.71% |
| 429 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 10kV | 553 | 124 | 0 | 0 | 18.60% | 7757.69 | 6206.15 | 可开放 | | | | -3.01% |
| 430 | 国网高新技术开发区供电公 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 10kV | 553 | 97 | 0 | 0 | 17.30% | 8245.93 | 6596.75 | 可开放 | | | | -20.15% |
| 431 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 10kV | 553 | 165.3 | 0 | 0 | 30.80% | 7010.85 | 5608.68 | 可开放 | | | | -14.57% |
| 432 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解海线 | 10kV | 553 | 145.6 | 0 | 0 | 20.36% | 7367.09 | 5893.67 | 可开放 | | | | -45.44% |
| 433 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解东一线 | 10kV | 553 | 143.85 | 0 | 0 | 19.40% | 7398.73 | 5918.99 | 可开放 | | | | -8.71% |
| 434 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 10kV | 553 | 224.03 | 0 | 0 | 40.41% | 5948.82 | 4759.06 | 可开放 | | | | 9.02% |
| 435 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解鞍一线 | 10kV | 408 | 69.40 | 0 | 0 | 11.70% | 8299.02 | 6639.22 | 可开放 | | | | -2.00% |
| 436 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解城线 | 10kV | 553 | 11.96 | 0 | 0 | 62.26% | 9783.73 | 7826.98 | 可开放 | | | | -0.19% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 10kV | 553 | 5.98 | 0 | 0 | 20.77% | 9891.86 | 7913.49 | 可开放 | | | | 5.77% |
| 438 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 金属线 | 10kV | 553 | 22.16 | 0 | 0 | 12.66% | 9599.28 | 7679.42 | 可开放 | | | | 1.93% |
| 439 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 10kV | 553 | 209.14 | 0 | 0 | 38.13% | 6218.08 | 4974.47 | 可开放 | | | | -50.92% |
| 440 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 10kV | 553 | 120.63 | 0 | 0 | 25.43% | 7818.63 | 6254.90 | 可开放 | | | | -11.25% |
| 441 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解鞍二线 | 10kV | 408 | 3.75 | 0 | 0 | 15.84% | 9908.09 | 7926.47 | 可开放 | | | | 37.26% |
| 442 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解岭线 | 10kV | 553 | 38.45 | 0 | 0 | 8.04% | 9304.70 | 7443.76 | 可开放 | | | | -38.04% |
| 443 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解康线 | 10kV | 553 | 224.00 | 0 | 0 | 0.12% | 5949.37 | 4759.49 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 444 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解泉一线 | 10kV | 553 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 9783.00 | 7826.40 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 445 | 国网高新技术开发区供电公 | 解家堡66kV变电站 | 解泉二线 | 10kV | 553 | 4.92 | 0 | 0 | 0.00% | 9911.03 | 7928.82 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 446 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐家线 | 10kV | 553 | 201.19 | 0 | 0 | 24.91% | 6361.84 | 5089.48 | 可开放 | | | | 8.94% |
| 447 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐光线 | 10kV | 553 | 49.95 | 0 | 0 | 10.27% | 9096.75 | 7277.40 | 可开放 | | | | -49.90% |
| 448 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐工线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 51.13% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -23.87% |
| 449 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐越二线 | 10kV | 553 | 220.13 | 0 | 0 | 38.44% | 6019.35 | 4815.48 | 可开放 | | | | -18.34% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 10kV | 553 | 198.02 | 0 | 0 | 3.34% | 6419.17 | 5135.33 | 可开放 | | | | -47.17% |
| 451 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐黄一线 | 10kV | 553 | 267.25 | 0 | 0 | 46.71% | 5167.27 | 4133.82 | 可开放 | | | | 56.54% |
| 452 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐越一线 | 10kV | 553 | 363.6 | 0 | 0 | 61.04% | 3424.95 | 2739.96 | 可开放 | | | | 3.44% |
| 453 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐中线 | 10kV | 553 | 135.5 | 0 | 0 | 36.77% | 7549.73 | 6039.78 | 可开放 | | | | -4.35% |
| 454 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐铝线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.40% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -97.15% |
| 455 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐黄二线 | 10kV | 553 | 287.36 | 0 | 0 | 36.89% | 4803.62 | 3842.89 | 可开放 | | | | 126.66% |
| 456 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 10kV | 553 | 178.17 | 0 | 0 | 28.17% | 6778.12 | 5422.50 | 可开放 | | | | -11.06% |
| 457 | 国网高新技术开发区供电公 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 10kV | 553 | 230.03 | 0 | 0 | 23.32% | 5840.33 | 4672.26 | 可开放 | | | | -5.33% |
| 458 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 千钢线 | 10kV | 553 | 2.64 | 0 | 0 | 1.37% | 9952.26 | 7961.81 | 可开放 | | | | 12.19% |
| 459 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 10kV | 318 | 141.9 | 0 | 0 | 29.53% | 5537.74 | 4430.19 | 可开放 | | | | 6.23% |
| 460 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 10kV | 553 | 287.70 | 0 | 0 | 53.11% | 4797.47 | 3837.97 | 可开放 | | | | -13.66% |
| 461 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 10kV | 553 | 119.50 | 0 | 0 | 17.09% | 7839.06 | 6271.25 | 可开放 | | | | -4.98% |
| 462 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 七旅一线 | 10kV | 553 | 151.5 | 0 | 0 | 7.08% | 7260.40 | 5808.32 | 可开放 | | | | 80.52% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 10kV | 553 | 47.40 | 0 | 0 | 30.76% | 9142.86 | 7314.29 | 可开放 | | | | 94.84% |
| 464 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 七岭北线 | 10kV | 318 | 87 | 0 | 0 | 23.73% | 7264.15 | 5811.32 | 可开放 | | | | -38.68% |
| 465 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 10kV | 318 | 93.60 | 0 | 0 | 19.30% | 7056.60 | 5645.28 | 可开放 | | | | -53.95% |
| 466 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 10kV | 380 | 178.20 | 0 | 0 | 40.84% | 5310.53 | 4248.42 | 可开放 | | | | 42.20% |
| 467 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 10kV | 553 | 375.00 | 0 | 0 | 63.65% | 3218.81 | 2575.05 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 468 | 国网高新技术开发区供电公 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 10kV | 553 | 460.8 | 0 | 0 | 77.94% | 1667.27 | 1333.82 | 可开放 | 2025年 | | | 0.53% |
| 469 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯耐线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 470 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯镁线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 64.47% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 186.11% |
| 471 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯联线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 13.64% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 37.63% |
| 472 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯汤线 | 10kV | 553 | 3.27 | 0 | 0 | 0.52% | 9940.87 | 7952.69 | 可开放 | | | | 18.53% |
| 473 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯振线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 474 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯南线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 475 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯安线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯砂线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 20.32% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 54.67% |
| 477 | 国网高新技术开发区供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯英线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 478 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 10kV | 553 | 150.12 | 0 | 0 | 36.70% | 7285.35 | 5828.28 | 可开放 | | | | 9.82% |
| 479 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 10kV | 553 | 12.66 | 0 | 0 | 3.82% | 9771.07 | 7816.85 | 可开放 | | | | -35.34% |
| 480 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 10kV | 553 | 322.73 | 0 | 0 | 43.08% | 4164.01 | 3331.21 | 可开放 | | | | 86.08% |
| 481 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 汤南线 | 10kV | 553 | 18.98 | 0 | 0 | 98.28% | 9656.78 | 7725.42 | 可开放 | | | | 25.25% |
| 482 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉一线 | 10kV | 553 | 25.31 | 0 | 0 | 6.74% | 9542.31 | 7633.85 | 可开放 | | | | 6.60% |
| 483 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 10kV | 553 | 62.93 | 0 | 0 | 26.91% | 8862.03 | 7089.62 | 可开放 | | | | 5.37% |
| 484 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 10kV | 553 | 93.52 | 0 | 0 | 17.07% | 8308.86 | 6647.09 | 可开放 | | | | -4.03% |
| 485 | 国网高新技术开发区供电公 | 汤岗子66kV变电站 | 汤康线 | 10kV | 553 | 14 | 0 | 0 | 14.92% | 9746.84 | 7797.47 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 486 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 10kV | 553 | 222.53 | 0 | 0 | 39.97% | 5975.95 | 4780.76 | 可开放 | | | | 24.99% |
| 487 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 10kV | 553 | 173.3 | 0 | 0 | 34.54% | 6866.18 | 5492.95 | 可开放 | | | | -20.05% |
| 488 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 10kV | 553 | 206.28 | 0 | 0 | 35.43% | 6269.80 | 5015.84 | 可开放 | | | | 53.69% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工达线 | 10kV | 553 | 142.07 | 0 | 0 | 28.48% | 7430.92 | 5944.74 | 可开放 | | | | | -33.88% |
| 490 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 10kV | 553 | 158.8 | 0 | 0 | 36.44% | 7128.39 | 5702.71 | 可开放 | | | | | 155.10% |
| 491 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 10kV | 553 | 101.87 | 0 | 0 | 25.29% | 8157.87 | 6526.29 | 可开放 | | | | | -30.71% |
| 492 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工青线 | 10kV | 318 | 6.67 | 0 | 0 | 0.90% | 9790.25 | 7832.20 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 493 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工阳线 | 10kV | 318 | 15.93 | 0 | 0 | 2.45% | 9499.06 | 7599.25 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 494 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 10kV | 553 | 183.84 | 0 | 0 | 40.52% | 6675.59 | 5340.47 | 可开放 | | | | | 1.71% |
| 495 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工怡线 | 10kV | 553 | 56.01 | 0 | 0 | 7.90% | 8987.16 | 7189.73 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 496 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工景线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 497 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工林一线 | 10kV | 408 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 498 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工林二线 | 10kV | 408 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 499 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工海一线 | 10kV | 408 | 4 | 0 | 0 | 0.80% | 9901.96 | 7921.57 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 500 | 国网高新技术开发区供电公 | 工业66kV变电站 | 工海二线 | 10kV | 408 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | | 0.00% |
| 501 | 国网高新技术开发区供电公 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 10kV | 553 | 357.71 | 0 | 0 | 83.46% | 3531.46 | 2825.17 | 可开放 | | | | | 162.78% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 国网高新技术开发区供电公 | 新汤66kV变电站 | 新南线 | 10kV | 553 | 472.73 | 0 | 0 | 81.07% | 1451.54 | 1161.23 | 可开放 | 2025年 | | | 22.31% |
| 503 | 国网高新技术开发区供电公 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 10kV | 553 | 421.18 | 0 | 0 | 71.33% | 2383.73 | 1906.98 | 可开放 | | | | 1.86% |
| 504 | 国网高新技术开发区供电公 | 新汤66kV变电站 | 镁砂线 | 10kV | 553 | 102 | 0 | 0 | 27.46% | 8155.52 | 6524.41 | 可开放 | | | | 63.70% |
| 505 | 国网高新技术开发区供电公 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 10kV | 553 | 54.87 | 0 | 0 | 11.82% | 9007.78 | 7206.22 | 可开放 | | | | 22.97% |
| 506 | 国网高新技术开发区供电公 | 新汤66kV变电站 | 新材线 | 10kV | 553 | 679.05 | 0 | 0 | 98.85% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 单户问题 | | 52.09% |
| 507 | 国网高新技术开发区供电公 | 新汤66kV变电站 | 国连线 | 10kV | 553 | 102.71 | 0 | 0 | 14.39% | 8142.68 | 6514.14 | 可开放 | | | | 3.82% |
| 508 | 国网高新技术开发区供电公 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 10kV | 553 | 168.75 | 0 | 0 | 32.64% | 6948.46 | 5558.77 | 可开放 | | | | 19.43% |
| 509 | 国网高新技术开发区供电公 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 10kV | 553 | 306.21 | 0 | 0 | 51.97% | 4462.75 | 3570.20 | 可开放 | | | | 18.34% |
| 510 | 国网高新技术开发区供电公 | 唐镇66kV变电站 | 唐岭线 | 10kV | 553 | 47.81 | 0 | 0 | 7.64% | 9135.44 | 7308.35 | 可开放 | | | | -44.35% |
| 511 | 国网高新技术开发区供电公 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 10kV | 553 | 223.59 | 0 | 0 | 33.66% | 5956.78 | 4765.42 | 可开放 | | | | 76.25% |
| 512 | 国网高新技术开发区供电公 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 10kV | 553 | 81.56 | 0 | 0 | 17.54% | 8525.14 | 6820.11 | 可开放 | | | | 37.39% |
| 513 | 国网高新技术开发区供电公 | 唐镇66kV变电站 | 唐仪线 | 10kV | 408 | 52.73 | 0 | 0 | 10.08% | 8707.60 | 6966.08 | 可开放 | | | | 8.33% |
| 514 | 国网高新技术开发区供电公 | 城南66kV变电站 | 南官线 | 10kV | 553 | 115.2 | 0 | 0 | 6.19% | 7916.82 | 6333.45 | 可开放 | | | | -91.58% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 国网高新技术开发区供电公 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 10kV | 553 | 175.92 | 0 | 0 | 19.78% | 6818.81 | 5455.05 | 可开放 | | | | -47.88% |
| 516 | 国网高新技术开发区供电公 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 10kV | 553 | 133.92 | 0 | 0 | 24.56% | 7578.30 | 6062.64 | 可开放 | | | | 9.04% |
| 517 | 国网高新技术开发区供电公 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 10kV | 553 | 82.32 | 0 | 0 | 15.74% | 8511.39 | 6809.11 | 可开放 | | | | 4.88% |
| 518 | 国网高新技术开发区供电公 | 城南66kV变电站 | 南腾一线 | 10kV | 553 | 13.2 | 0 | 0 | 1.71% | 9761.30 | 7809.04 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 519 | 国网高新技术开发区供电公 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 10kV | 553 | 138.48 | 0 | 0 | 22.57% | 7495.84 | 5996.67 | 可开放 | | | | -20.91% |
| 520 | 国网高新技术开发区供电公 | 城南66kV变电站 | 城嘉线 | 10kV | 408 | 216 | 0 | 0 | 4.44% | 4705.88 | 3764.71 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 521 | 国网高新技术开发区供电公 | 东汤66kV变电站 | 粟邦线 | 10kV | 553 | 75 | 0 | 0 | 12.08% | 8643.76 | 6915.01 | 可开放 | | | | -85.41% |
| 522 | 国网高新技术开发区供电公 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 10kV | 553 | 160.31 | 0 | 0 | 23.66% | 7101.08 | 5680.87 | 可开放 | | | | -33.31% |
| 523 | 国网高新技术开发区供电公 | 东汤66kV变电站 | 香墅线 | 10kV | 553 | 121.99 | 0 | 0 | 4.06% | 7794.03 | 6235.23 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 524 | 国网高新技术开发区供电公 | 东汤66kV变电站 | 中骏线 | 10kV | 553 | 76.84 | 0 | 0 | 4.18% | 8610.49 | 6888.39 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 525 | 国网高新技术开发区供电公 | 甘北66kV变电站 | 龙安线 | 10kV | 553 | 0.00 | 0 | 0 | 0.10% | 10000.00 | 8000.00 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 526 | 国网高新技术开发区供电公 | 甘北66kV变电站 | 甘汤线 | 10kV | 553 | 49.8 | 0 | 0 | 8.66% | 9099.46 | 7279.57 | 可开放 | | | | -8.60% |
| 527 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 宏新线 | 10kV | 481 | 13 | 0 | 0 | 2.70% | 8105.76 | 6439.576 | 可开放 | | | | 4.10% |
| 528 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 10kV | 553 | 107 | 0 | 0 | 19.35% | 7724.72 | 5809.128 | 可开放 | | | | -17.51% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 耐火线 | 10kV | 553 | 315 | 0 | 0 | 56.96% | 4122.16 | 2206.568 | 可开放 | | | | -34.62% |
| 530 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 10kV | 553 | 241 | 0 | 0 | 43.58% | 5403.84 | 3488.248 | 可开放 | | | | -34.12% |
| 531 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 农高线 | 10kV | 553 | 151 | 0 | 0 | 27.31% | 6962.64 | 5047.048 | 可开放 | | | | 16.56% |
| 532 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 岫绸线 | 10kV | 553 | 40 | 0 | 0 | 7.23% | 8885.16 | 6969.568 | 可开放 | | | | 13.93% |
| 533 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 10kV | 553 | 100 | 0 | 0 | 18.08% | 7845.96 | 5930.368 | 可开放 | | | | 49.13% |
| 534 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 10kV | 553 | 82 | 0 | 0 | 14.83% | 8157.72 | 6242.128 | 可开放 | | | | -27.91% |
| 535 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 10kV | 553 | 53 | 0 | 0 | 9.58% | 8660 | 6744.408 | 可开放 | | | | -16.83% |
| 536 | 国网岫岩县供电公 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇四线 | 10kV | 553 | 14 | 0 | 0 | 2.53% | 9335.48 | 7419.888 | 可开放 | | | | -56.75% |
| 537 | 国网岫岩县供电公 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 10kV | 553 | 221 | 0 | 0 | 39.96% | 5750.24 | 3834.648 | 可开放 | | | | 65.60% |
| 538 | 国网岫岩县供电公 | 城东66kV变电站 | 城东线 | 10kV | 553 | 348 | 0 | 0 | 62.93% | 3550.6 | 1635.008 | 可开放 | | | | -6.15% |
| 539 | 国网岫岩县供电公 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 10kV | 553 | 191 | 0 | 0 | 34.54% | 6269.84 | 4354.248 | 可开放 | | | | 2.68% |
| 540 | 国网岫岩县供电公 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 10kV | 553 | 330 | 0 | 0 | 59.67% | 3862.36 | 1946.768 | 可开放 | | | | 20.20% |
| 541 | 国网岫岩县供电公 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 10kV | 553 | 122 | 0 | 0 | 22.06% | 7464.92 | 5549.328 | 可开放 | | | | 134.69% |
| 542 | 国网岫岩县供电公 | 哈达碑66kV变电 | 山咀线 | 10kV | 553 | 119 | 0 | 0 | 21.52% | 7516.88 | 5601.288 | 可开放 | | | | -6.59% |
| 543 | 国网岫岩县供电公 | 哈达碑66kV变电 | 桑皮峪线 | 10kV | 305 | 51 | 0 | 0 | 16.72% | 4399.28 | 3342.76 | 可开放 | | | | 132.51% |
| 544 | 国网岫岩县供电公 | 哈达碑66kV变电 | 玉石南线 | 10kV | 380 | 84 | 0 | 0 | 22.11% | 5126.72 | 3810.4 | 可开放 | | | | -15.16% |
| 545 | 国网岫岩县供电公 | 哈达碑66kV变电 | 玉石北线 | 10kV | 510 | 97 | 0 | 0 | 19.02% | 7153.16 | 5386.52 | 可开放 | | | | 28.14% |
| 546 | 国网岫岩县供电公 | 哈达碑66kV变电 | 头道线 | 10kV | 305 | 55 | 0 | 0 | 18.03% | 4330 | 3273.48 | 可开放 | | | | 6.38% |
| 547 | 国网岫岩县供电公 | 黄花甸66kV变电 | 三道线 | 10kV | 255 | 108 | 0 | 0 | 42.35% | 2546.04 | 1662.72 | 可开放 | | | | -15.98% |
| 548 | 国网岫岩县供电公 | 黄花甸66kV变电 | 西沟线 | 10kV | 255 | 45 | 0 | 0 | 17.65% | 3637.2 | 2753.88 | 可开放 | | | | 16.91% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 国网岫岩县供电公 | 黄花甸66kV变电 | 朝阳线 | 10kV | 305 | 12 | 0 | 0 | 3.93% | 5074.76 | 4018.24 | 可开放 | | | | -89.14% |
| 550 | 国网岫岩县供电公 | 黄花甸66kV变电 | 黄花甸线 | 10kV | 304 | 103 | 0 | 0 | 33.88% | 3481.32 | 2428.264 | 可开放 | | | | 2.43% |
| 551 | 国网岫岩县供电公 | 黄花甸66kV变电 | 郭家岭线 | 10kV | 255 | 18 | 0 | 0 | 7.06% | 4104.84 | 3221.52 | 可开放 | | | | 14.31% |
| 552 | 国网岫岩县供电公 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 10kV | 373 | 99 | 0 | 0 | 26.54% | 4745.68 | 3453.608 | 可开放 | | | | 21.17% |
| 553 | 国网岫岩县供电公 | 佟家66kV变电站 | 城北五线1033 | 10kV | 481 | 42 | 0 | 0 | 8.73% | 7603.48 | 5937.296 | 可开放 | | | | -70.73% |
| 554 | 国网岫岩县供电公 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 10kV | 553 | 152 | 0 | 0 | 27.49% | 6945.32 | 5029.728 | 可开放 | | | | 11.26% |
| 555 | 国网岫岩县供电公 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 10kV | 481 | 288 | 0 | 0 | 59.88% | 3342.76 | 1676.576 | 可开放 | | | | 5.57% |
| 556 | 国网岫岩县供电公 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 10kV | 481 | 247 | 0 | 0 | 51.35% | 4052.88 | 2386.696 | 可开放 | | | | 23.01% |
| 557 | 国网岫岩县供电公 | 杨家堡66kV变电 | 岭沟线 | 10kV | 305 | 94 | 0 | 0 | 30.82% | 3654.52 | 2598 | 可开放 | | | | -2.83% |
| 558 | 国网岫岩县供电公 | 杨家堡66kV变电 | 团山线 | 10kV | 305 | 30 | 0 | 0 | 9.84% | 4763 | 3706.48 | 可开放 | | | | 13.48% |
| 559 | 国网岫岩县供电公 | 杨家堡66kV变电 | 氧气厂线 | 10kV | 210 | 12 | 0 | 0 | 5.71% | 3429.36 | 2701.92 | 可开放 | | | | -9.10% |
| 560 | 国网岫岩县供电公 | 杨家堡66kV变电 | 冰岭线 | 10kV | 305 | 52 | 0 | 0 | 17.05% | 4381.96 | 3325.44 | 可开放 | | | | -34.05% |
| 561 | 国网岫岩县供电公 | 杨家堡66kV变电 | 夹道线 | 10kV | 255 | 107 | 0 | 0 | 41.96% | 2563.36 | 1680.04 | 可开放 | | | | -2.97% |
| 562 | 国网岫岩县供电公 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10kV | 553 | 287 | 0 | 0 | 51.90% | 4607.12 | 2691.528 | 可开放 | | | | 2.93% |
| 563 | 国网岫岩县供电公 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 10kV | 510 | 429 | 0 | 0 | 84.12% | 1402.92 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | 24.59% |
| 564 | 国网岫岩县供电公 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 10kV | 553 | 488 | 0 | 0 | 88.25% | 1125.8 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | 4.63% |
| 565 | 国网岫岩县供电公 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10kV | 553 | 457 | 0 | 0 | 82.64% | 1662.72 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | 107.02% |
| 566 | 国网岫岩县供电公 | 渭水河66kV变电 | 陶家隈线 | 10kV | 510 | 211 | 0 | 0 | 41.37% | 5178.68 | 3412.04 | 可开放 | | | | -31.35% |
| 567 | 国网岫岩县供电公 | 渭水河66kV变电 | 渭哨线 | 10kV | 305 | 89 | 0 | 0 | 29.18% | 3741.12 | 2684.6 | 可开放 | | | | -0.50% |
| 568 | 国网岫岩县供电公 | 渭水河66kV变电 | 庙岭线 | 10kV | 440 | 140 | 0 | 0 | 31.82% | 5196 | 3671.84 | 可开放 | | | | -34.75% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 国网岫岩县供电公 | 渭水河66kV变电 | 星星石线 | 10kV | 255 | 164 | 0 | 0 | 64.31% | 1576.12 | 692.8 | 可开放 | | | | -20.07% |
| 570 | 国网岫岩县供电公 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 10kV | 553 | 268 | 0 | 0 | 48.46% | 4936.2 | 3020.608 | 可开放 | | | | -2.12% |
| 571 | 国网岫岩县供电公 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 10kV | 553 | 146 | 0 | 0 | 26.40% | 7049.24 | 5133.648 | 可开放 | | | | 18.15% |
| 572 | 国网岫岩县供电公 | 雅河66kV变电站 | 园区线7330 | 10kV | 553 | 37 | 0 | 0 | 6.69% | 8937.12 | 7021.528 | 可开放 | | | | 0.82% |
| 573 | 国网岫岩县供电公 | 雅河66kV变电站 | 小虎岭线7332 | 10kV | 553 | 127 | 0 | 0 | 22.97% | 7378.32 | 5462.728 | 可开放 | | | | 15.45% |
| 574 | 国网岫岩县供电公 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 10kV | 553 | 253 | 0 | 0 | 45.75% | 5196 | 3280.408 | 可开放 | | | | 118.87% |
| 575 | 国网岫岩县供电公 | 药山66kV变电站 | 大寺沟线 | 10kV | 255 | 240 | 7 | 14 | 94.12% | 259.8 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | 3.37% |
| 576 | 国网岫岩县供电公 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 10kV | 255 | 49 | 0 | 0 | 19.22% | 3567.92 | 2684.6 | 可开放 | | | | 56.49% |
| 577 | 国网岫岩县供电公 | 药山66kV变电站 | 叶家线 | 10kV | 255 | 26 | 0 | 0 | 10.20% | 3966.28 | 3082.96 | 可开放 | | | | 109.14% |
| 578 | 国网岫岩县供电公 | 白旗堡66kV变电 | 合顺线1046 | 10kV | 255 | 81 | 0 | 0 | 31.76% | 3013.68 | 2130.36 | 可开放 | | | | 27.51% |
| 579 | 国网岫岩县供电公 | 白旗堡66kV变电 | 中合线1028 | 10kV | 255 | 187 | 0 | 0 | 73.33% | 1177.76 | 294.44 | 可开放 | | | | 8.16% |
| 580 | 国网岫岩县供电公 | 白旗堡66kV变电 | 乐全线1056 | 10kV | 305 | 117 | 0 | 0 | 38.36% | 3256.16 | 2199.64 | 可开放 | | | | 22.76% |
| 581 | 国网岫岩县供电公 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 10kV | 255 | 39 | 0 | 0 | 15.29% | 3741.12 | 2857.8 | 可开放 | | | | -1.29% |
| 582 | 国网岫岩县供电公 | 红旗66kV变电站 | 双山线 | 10kV | 255 | 71 | 0 | 0 | 27.84% | 3186.88 | 2303.56 | 可开放 | | | | -36.73% |
| 583 | 国网岫岩县供电公 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 10kV | 305 | 33 | 0 | 0 | 10.82% | 4711.04 | 3654.52 | 可开放 | | | | -22.11% |
| 584 | 国网岫岩县供电公 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 10kV | 305 | 249 | 0 | 0 | 81.64% | 969.92 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | -4.97% |
| 585 | 国网岫岩县供电公 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 10kV | 380 | 35 | 0 | 0 | 9.21% | 5975.4 | 4659.08 | 可开放 | | | | 35.48% |
| 586 | 国网岫岩县供电公 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 10kV | 553 | 73 | 0 | 0 | 13.20% | 8313.6 | 6398.008 | 可开放 | | | | -28.04% |
| 587 | 国网岫岩县供电公 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 10kV | 553 | 27 | 0 | 0 | 4.88% | 9110.32 | 7194.728 | 可开放 | | | | 26.02% |
| 588 | 国网岫岩县供电公 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 10kV | 553 | 125 | 0 | 0 | 22.60% | 7412.96 | 5497.368 | 可开放 | | | | 3.24% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 国网岫岩县供电公 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 10kV | 553 | 176 | 0 | 0 | 31.83% | 6529.64 | 4614.048 | 可开放 | | | | -23.87% |
| 590 | 国网岫岩县供电公 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 10kV | 553 | 142 | 0 | 0 | 25.68% | 7118.52 | 5202.928 | 可开放 | | | | 4.45% |
| 591 | 国网岫岩县供电公 | 三牧66kV变电站 | 房上线 | 10kV | 305 | 11 | 0 | 0 | 3.61% | 5092.08 | 4035.56 | 可开放 | | | | -57.47% |
| 592 | 国网岫岩县供电公 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 10kV | 255 | 95 | 0 | 0 | 37.25% | 2771.2 | 1887.88 | 可开放 | | | | -6.24% |
| 593 | 国网岫岩县供电公 | 石灰窑66kV变电 | 太平线 | 10kV | 553 | 346 | 0 | 0 | 62.57% | 3585.24 | 1669.648 | 可开放 | | | | 9.60% |
| 594 | 国网岫岩县供电公 | 石灰窑66kV变电 | 汤池线 | 10kV | 305 | 102 | 0 | 0 | 33.44% | 3515.96 | 2459.44 | 可开放 | | | | -4.52% |
| 595 | 国网岫岩县供电公 | 石灰窑66kV变电 | 同江峪线 | 10kV | 553 | 303 | 0 | 0 | 54.79% | 4330 | 2414.408 | 可开放 | | | | 40.73% |
| 596 | 国网岫岩县供电公 | 苏子沟66kV变电 | 黄旗线 | 10kV | 553 | 29 | 0 | 0 | 5.24% | 9075.68 | 7160.088 | 可开放 | | | | 39.97% |
| 597 | 国网岫岩县供电公 | 苏子沟66kV变电 | 黑山线 | 10kV | 553 | 33 | 0 | 0 | 5.97% | 9006.4 | 7090.808 | 可开放 | | | | -17.68% |
| 598 | 国网岫岩县供电公 | 苏子沟66kV变电 | 尖山一线 | 10kV | 553 | 76 | 0 | 0 | 13.74% | 8261.64 | 6346.048 | 可开放 | | | | -62.74% |
| 599 | 国网岫岩县供电公 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 10kV | 305 | 148 | 0 | 0 | 48.52% | 2719.24 | 1662.72 | 可开放 | | | | -5.34% |
| 600 | 国网岫岩县供电公 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 10kV | 305 | 99 | 0 | 0 | 32.46% | 3567.92 | 2511.4 | 可开放 | | | | 3.76% |
| 601 | 国网岫岩县供电公 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 10kV | 305 | 41 | 0 | 0 | 13.44% | 4572.48 | 3515.96 | 可开放 | | | | 99.33% |
| 602 | 国网岫岩县供电公 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 10kV | 553 | 173 | 0 | 0 | 31.28% | 6581.6 | 4666.008 | 可开放 | | | | -6.55% |
| 603 | 国网岫岩县供电公 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 10kV | 553 | 282 | 0 | 0 | 50.99% | 4693.72 | 2778.128 | 可开放 | | | | 13.67% |
| 604 | 国网岫岩县供电公 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 10kV | 553 | 49 | 0 | 0 | 8.86% | 8729.28 | 6813.688 | 可开放 | | | | 11.93% |
| 605 | 国网岫岩县供电公 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 10kV | 352 | 124 | 0 | 0 | 35.23% | 3948.96 | 2729.632 | 可开放 | | | | 4.05% |
| 606 | 国网岫岩县供电公 | 大房身66kV变电 | 太阳线 | 10kV | 305 | 345 | 0 | 0 | 113.11% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | 76.51% |
| 607 | 国网岫岩县供电公 | 大房身66kV变电 | 龙门线 | 10kV | 380 | 98 | 0 | 0 | 25.79% | 4884.24 | 3567.92 | 可开放 | | | | 33.73% |
| 608 | 国网岫岩县供电公 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 10kV | 255 | 128 | 0 | 0 | 50.20% | 2199.64 | 1316.32 | 可开放 | | | | -9.86% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 国网岫岩县供电公 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 10kV | 210 | 150 | 0 | 0 | 71.43% | 1039.2 | 311.76 | 可开放 | | | | 8.22% |
| 610 | 国网岫岩县供电公 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 10kV | 553 | 37 | 0 | 0 | 6.69% | 8937.12 | 7021.528 | 可开放 | | | | 10.53% |
| 611 | 国网岫岩县供电公 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 10kV | 553 | 121 | 0 | 0 | 21.88% | 7482.24 | 5566.648 | 可开放 | | | | -32.35% |
| 612 | 国网岫岩县供电公 | 前营66kV变电站 | 前营线 | 10kV | 553 | 282 | 0 | 0 | 50.99% | 4693.72 | 2778.128 | 可开放 | | | | 0.89% |
| 613 | 国网岫岩县供电公 | 前营66kV变电站 | 燕窝线 | 10kV | 553 | 29 | 0 | 0 | 5.24% | 9075.68 | 7160.088 | 可开放 | | | | 2.23% |
| 614 | 国网岫岩县供电公 | 石庙子66kV变电 | 青阳线 | 10kV | 255 | 87 | 0 | 0 | 34.12% | 2909.76 | 2026.44 | 可开放 | | | | 5.14% |
| 615 | 国网岫岩县供电公 | 石庙子66kV变电 | 合资一线 | 10kV | 553 | 319 | 0 | 0 | 57.69% | 4052.88 | 2137.288 | 可开放 | | | | 59.33% |
| 616 | 国网岫岩县供电公 | 石庙子66kV变电 | 合资二线 | 10kV | 553 | 13 | 0 | 0 | 2.35% | 9352.8 | 7437.208 | 可开放 | | | | -87.85% |
| 617 | 国网岫岩县供电公 | 石庙子66kV变电 | 西卜线 | 10kV | 553 | 58 | 0 | 0 | 10.49% | 8573.4 | 6657.808 | 可开放 | | | | -77.64% |
| 618 | 国网岫岩县供电公 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 10kV | 553 | 105 | 0 | 0 | 18.99% | 7759.36 | 5843.768 | 可开放 | | | | 19.25% |
| 619 | 国网岫岩县供电公 | 岫矿66kV变电站 | 选矿线 | 10kV | 553 | 68 | 0 | 0 | 12.30% | 8400.2 | 6484.608 | 可开放 | | | | 217.89% |
| 620 | 国网岫岩县供电公 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 10kV | 553 | 65 | 0 | 0 | 11.75% | 8452.16 | 6536.568 | 可开放 | | | | 7.12% |
| 621 | 国网岫岩县供电公 | 朝阳66kV变电站 | 大岭线 | 10kV | 553 | 75 | 0 | 0 | 13.56% | 8278.96 | 6363.368 | 可开放 | | | | 5.22% |
| 622 | 国网岫岩县供电公 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 10kV | 553 | 11 | 0 | 0 | 1.99% | 9387.44 | 7471.848 | 可开放 | | | | 5.75% |
| 623 | 国网岫岩县供电公 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 10kV | 255 | 61 | 0 | 0 | 23.92% | 3360.08 | 2476.76 | 可开放 | | | | 20.86% |
| 624 | 国网岫岩县供电公 | 苏子沟66kV变电 | 尖山二线 | 10kV | 553 | 226 | 0 | 0 | 40.87% | 5663.64 | 3748.048 | 可开放 | | | | -53.90% |
| 625 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 南山线 | 10kV | 553 | 430 | 0 | 0 | 76.65% | 2130.36 | 214.768 | 可开放 | | | | 93.69% |
| 626 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 农业线 | 10kV | 553 | 251 | 0 | 0 | 37.52% | 5230.64 | 3315.048 | 可开放 | | | | 12.56% |
| 627 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 10kV | 553 | 286 | 0 | 0 | 73.33% | 4624.44 | 2708.848 | 可开放 | | | | 2.88% |
| 628 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 10kV | 553 | 265 | 0 | 0 | 121.63% | 4988.16 | 3072.568 | 可开放 | | | | 44.02% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 新昌线 | 10kV | 553 | 13 | 0 | 0 | 2.99% | 9352.8 | 7437.208 | 可开放 | | | | 8.33% |
| 630 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 10kV | 553 | 244 | 0 | 0 | 60.53% | 5351.88 | 3436.288 | 可开放 | | | | 7.96% |
| 631 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 南生线 | 10kV | 553 | 216 | 0 | 0 | 97.14% | 5836.84 | 3921.248 | 可开放 | | | | -14.29% |
| 632 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 泵一线 | 10kV | 553 | 4 | 0 | 0 | 2.04% | 9508.68 | 7593.088 | 可开放 | | | | -20.00% |
| 633 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 南矿一线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 634 | 国网海城市供电公 | 南台66kV变电站 | 南矿二线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 635 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 10kV | 553 | 234 | 0 | 0 | 42.29% | 5525.08 | 3609.488 | 可开放 | | | | 5.41% |
| 636 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 沈车一线 | 10kV | 553 | 262 | 0 | 0 | 45.86% | 5040.12 | 3124.528 | 可开放 | | | | 8.26% |
| 637 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 沈车二线 | 10kV | 553 | 720 | 0 | 0 | 135.34% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 0.00% |
| 638 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 10kV | 553 | 216 | 0 | 0 | 56.61% | 5836.84 | 3921.248 | 可开放 | | | | -14.62% |
| 639 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 兴业线 | 10kV | 553 | 16 | 0 | 0 | 2.64% | 9300.84 | 7385.248 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 640 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 铁东线 | 10kV | 553 | 304 | 0 | 0 | 59.69% | 4312.68 | 2397.088 | 可开放 | | | | 7.80% |
| 641 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 验军一线 | 10kV | 553 | 135 | 0 | 0 | 27.36% | 7239.76 | 5324.168 | 可开放 | | | | 5.47% |
| 642 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 化肥线 | 10kV | 553 | 150 | 0 | 0 | 32.60% | 6979.96 | 5064.368 | 可开放 | | | | -33.33% |
| 643 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 工业线 | 10kV | 553 | 200 | 0 | 0 | 37.97% | 6113.96 | 4198.368 | 可开放 | | | | -5.21% |
| 644 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 10kV | 553 | 316 | 0 | 0 | 86.21% | 4104.84 | 2189.248 | 可开放 | | | | -23.11% |
| 645 | 国网海城市供电公 | 东尚66kV变电站 | 兴工线 | 10kV | 553 | 27 | 0 | 0 | 6.17% | 9110.32 | 7194.728 | 可开放 | | | | -6.90% |
| 646 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 前甲一线 | 10kV | 553 | 248 | 0 | 0 | 42.26% | 5282.6 | 3367.008 | 可开放 | | | | -11.43% |
| 647 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 物流线 | 10kV | 553 | 11 | 0 | 0 | 2.34% | 9387.44 | 7471.848 | 可开放 | | | | -57.69% |
| 648 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 纺织一线 | 10kV | 553 | 275 | 0 | 0 | 51.32% | 4814.96 | 2899.368 | 可开放 | | | | 7.84% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 纺织二线 | 10kV | 553 | 138 | 0 | 0 | 30.26% | 7187.8 | 5272.208 | 可开放 | | | | -20.69% |
| 650 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 前甲二线 | 10kV | 553 | 9 | 0 | 0 | 1.08% | 9422.08 | 7506.488 | 可开放 | | | | -10.00% |
| 651 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 清水线 | 10kV | 553 | 287 | 0 | 0 | 45.20% | 4607.12 | 2691.528 | 可开放 | | | | 267.95% |
| 652 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 10kV | 553 | 275 | 0 | 0 | 44.89% | 4814.96 | 2899.368 | 可开放 | | | | 18.03% |
| 653 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 前荣线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 654 | 国网海城市供电公 | 前石66kV变电站 | 前程二线 | 10kV | 553 | 36 | 0 | 0 | 5.57% | 8954.44 | 7038.848 | 可开放 | | | | -7.69% |
| 655 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 10kV | 553 | 172 | 0 | 0 | 35.05% | 6598.92 | 4683.328 | 可开放 | | | | -30.36% |
| 656 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 西关线 | 10kV | 553 | 27 | 0 | 0 | 5.71% | 9110.32 | 7194.728 | 可开放 | | | | 3.50% |
| 657 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 联营线 | 10kV | 553 | 27 | 0 | 0 | 5.83% | 9110.32 | 7194.728 | 可开放 | | | | -18.18% |
| 658 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 国美线 | 10kV | 553 | 82 | 0 | 0 | 20.86% | 8157.72 | 6242.128 | 可开放 | | | | -19.61% |
| 659 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 10kV | 553 | 234 | 0 | 0 | 68.76% | 5525.08 | 3609.488 | 可开放 | | | | -35.18% |
| 660 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 10kV | 553 | 184 | 0 | 0 | 34.86% | 6391.08 | 4475.488 | 可开放 | | | | 1.66% |
| 661 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 10kV | 553 | 57 | 0 | 0 | 17.07% | 8590.72 | 6675.128 | 可开放 | | | | -6.56% |
| 662 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 滨河线 | 10kV | 553 | 24 | 0 | 0 | 4.57% | 9162.28 | 7246.688 | 可开放 | | | | -7.69% |
| 663 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 利水线 | 10kV | 553 | 255 | 0 | 0 | 81.33% | 5161.36 | 3245.768 | 可开放 | | | | -19.81% |
| 664 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 10kV | 553 | 94 | 0 | 0 | 21.99% | 7949.88 | 6034.288 | 可开放 | | | | -11.32% |
| 665 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 10kV | 553 | 263 | 0 | 0 | 63.62% | 5022.8 | 3107.208 | 可开放 | | | | -22.42% |
| 666 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 10kV | 553 | 459 | 0 | 0 | 127.47% | 1628.08 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | 8.51% |
| 667 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 水源线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 668 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 10kV | 553 | 222 | 0 | 0 | 44.14% | 5732.92 | 3817.328 | 可开放 | | | | -3.90% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 10kV | 553 | 77 | 0 | 0 | 17.52% | 8244.32 | 6328.728 | 可开放 | | | | -44.60% |
| 670 | 国网海城市供电公 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 10kV | 553 | 201 | 0 | 0 | 47.62% | 6096.64 | 4181.048 | 可开放 | | | | -22.69% |
| 671 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 10kV | 553 | 265 | 0 | 0 | 70.13% | 4988.16 | 3072.568 | 可开放 | | | | -5.69% |
| 672 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 10kV | 553 | 226 | 0 | 0 | 45.09% | 5663.64 | 3748.048 | 可开放 | | | | 21.51% |
| 673 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 佳鑫线 | 10kV | 553 | 339 | 0 | 0 | 85.05% | 3706.48 | 1790.888 | 可开放 | | | | -32.06% |
| 674 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 冷扎线 | 10kV | 553 | 78 | 0 | 0 | 17.76% | 8227 | 6311.408 | 可开放 | | | | 13.04% |
| 675 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 钢铁线 | 10kV | 553 | 513 | 0 | 0 | 187.38% | 692.8 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | -17.12% |
| 676 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 华海线 | 10kV | 553 | 698 | 0 | 0 | 182.40% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -0.99% |
| 677 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 镇西线 | 10kV | 553 | 274 | 0 | 0 | 71.73% | 4832.28 | 2916.688 | 可开放 | | | | -45.31% |
| 678 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 10kV | 553 | 147 | 0 | 0 | 27.77% | 7031.92 | 5116.328 | 可开放 | | | | -31.94% |
| 679 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 10kV | 553 | 189 | 0 | 0 | 35.05% | 6304.48 | 4388.888 | 可开放 | | | | 0.53% |
| 680 | 国网海城市供电公 | 牛西66kV变电站 | 镇腾线 | 10kV | 553 | 29 | 0 | 0 | 6.31% | 9075.68 | 7160.088 | 可开放 | | | | 7.41% |
| 681 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大荣线 | 10kV | 553 | 190 | 0 | 0 | 38.52% | 6287.16 | 4371.568 | 可开放 | | | | 5.56% |
| 682 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大东一线 | 10kV | 553 | 31 | 0 | 0 | 7.19% | 9041.04 | 7125.448 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 683 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大东三线 | 10kV | 553 | 60 | 0 | 0 | 11.78% | 8538.76 | 6623.168 | 可开放 | | | | -30.23% |
| 684 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大金一线 | 10kV | 553 | 227 | 0 | 0 | 48.00% | 5646.32 | 3730.728 | 可开放 | | | | 10.19% |
| 685 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大金三线 | 10kV | 553 | 72 | 0 | 0 | 14.67% | 8330.92 | 6415.328 | 可开放 | | | | -13.25% |
| 686 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大南一线 | 10kV | 553 | 226 | 0 | 0 | 38.39% | 5663.64 | 3748.048 | 可开放 | | | | 6.10% |
| 687 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 嵩山一线 | 10kV | 553 | 249 | 0 | 0 | 39.32% | 5265.28 | 3349.688 | 可开放 | | | | 9.21% |
| 688 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大新线 | 10kV | 553 | 195 | 0 | 0 | 38.32% | 6200.56 | 4284.968 | 可开放 | | | | -6.25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大西一线 | 10kV | 553 | 35 | 0 | 0 | 5.19% | 8971.76 | 7056.168 | 可开放 | | | | -76.67% |
| 690 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大西二线 | 10kV | 553 | 77 | 0 | 0 | 13.97% | 8244.32 | 6328.728 | 可开放 | | | | 4.05% |
| 691 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 10kV | 553 | 329 | 0 | 0 | 71.06% | 3879.68 | 1964.088 | 可开放 | | | | -7.58% |
| 692 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大东四线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 693 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大金二线 | 10kV | 553 | 238 | 0 | 0 | 44.57% | 5455.8 | 3540.208 | 可开放 | | | | 13.33% |
| 694 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 10kV | 553 | 244 | 0 | 0 | 45.90% | 5351.88 | 3436.288 | 可开放 | | | | -30.88% |
| 695 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 大南二线 | 10kV | 553 | 191 | 0 | 0 | 28.17% | 6269.84 | 4354.248 | 可开放 | | | | 1.60% |
| 696 | 国网海城市供电公 | 大甲66kV变电站 | 嵩山二线 | 10kV | 553 | 285 | 0 | 0 | 42.11% | 4641.76 | 2726.168 | 可开放 | | | | 1.42% |
| 697 | 国网海城市供电公 | 牛镇66kV变电站 | 牛庄线 | 10kV | 553 | 119 | 0 | 0 | 41.17% | 7516.88 | 5601.288 | 可开放 | | | | -63.04% |
| 698 | 国网海城市供电公 | 牛镇66kV变电站 | 东四线 | 10kV | 553 | 838 | 0 | 0 | 225.07% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -1.30% |
| 699 | 国网海城市供电公 | 牛镇66kV变电站 | 镇南一线 | 10kV | 553 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 9543.32 | 7627.728 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 700 | 国网海城市供电公 | 牛镇66kV变电站 | 镇南二线 | 10kV | 553 | 2 | 0 | 0 | 0.38% | 9543.32 | 7627.728 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 701 | 国网海城市供电公 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 10kV | 553 | 107 | 0 | 0 | 21.83% | 7724.72 | 5809.128 | 可开放 | | | | 8.08% |
| 702 | 国网海城市供电公 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 10kV | 553 | 59 | 0 | 0 | 10.37% | 8556.08 | 6640.488 | 可开放 | | | | -27.16% |
| 703 | 国网海城市供电公 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 10kV | 553 | 240 | 0 | 0 | 66.93% | 5421.16 | 3505.568 | 可开放 | | | | 16.50% |
| 704 | 国网海城市供电公 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 10kV | 553 | 302 | 0 | 0 | 86.40% | 4347.32 | 2431.728 | 可开放 | | | | -5.33% |
| 705 | 国网海城市供电公 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 10kV | 553 | 386 | 0 | 0 | 115.73% | 2892.44 | 976.848 | 可开放 | | | | -27.85% |
| 706 | 国网海城市供电公 | 前柳66kV变电站 | 前军二线 | 10kV | 553 | 153 | 0 | 0 | 17.07% | 6928 | 5012.408 | 可开放 | | | | 5.12% |
| 707 | 国网海城市供电公 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 10kV | 553 | 81 | 0 | 0 | 20.00% | 8175.04 | 6259.448 | 可开放 | | | | 50.00% |
| 708 | 国网海城市供电公 | 岔沟66kV变电站 | 企业线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 国网海城市供电公 | 岔沟66kV变电站 | 红旗线 | 10kV | 553 | 108 | 0 | 0 | 31.20% | 7707.4 | 5791.808 | 可开放 | | | | 21.35% |
| 710 | 国网海城市供电公 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 10kV | 553 | 122 | 0 | 0 | 32.00% | 7464.92 | 5549.328 | 可开放 | | | | 20.79% |
| 711 | 国网海城市供电公 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 10kV | 553 | 80 | 0 | 0 | 20.27% | 8192.36 | 6276.768 | 可开放 | | | | -27.93% |
| 712 | 国网海城市供电公 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 10kV | 553 | 71 | 0 | 0 | 17.33% | 8348.24 | 6432.648 | 可开放 | | | | 24.56% |
| 713 | 国网海城市供电公 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 10kV | 553 | 156 | 0 | 0 | 38.13% | 6876.04 | 4960.448 | 可开放 | | | | 15.56% |
| 714 | 国网海城市供电公 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 10kV | 553 | 86 | 0 | 0 | 25.07% | 8088.44 | 6172.848 | 可开放 | | | | -9.47% |
| 715 | 国网海城市供电公 | 接文66kV变电站 | 企业线 | 10kV | 553 | 35 | 0 | 0 | 5.91% | 8971.76 | 7056.168 | 可开放 | | | | 6.06% |
| 716 | 国网海城市供电公 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 10kV | 553 | 120 | 0 | 0 | 35.20% | 7499.56 | 5583.968 | 可开放 | | | | -4.00% |
| 717 | 国网海城市供电公 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 10kV | 553 | 131 | 0 | 0 | 63.47% | 7309.04 | 5393.448 | 可开放 | | | | -29.95% |
| 718 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 民政一线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 719 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 民政三线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 720 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 腾盛线 | 10kV | 553 | 660 | 0 | 0 | 139.47% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -14.29% |
| 721 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 申盾线 | 10kV | 553 | 779 | 0 | 0 | 146.05% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -12.18% |
| 722 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 天泉线 | 10kV | 553 | 740 | 0 | 0 | 142.29% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -6.57% |
| 723 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 海威线 | 10kV | 553 | 627 | 0 | 0 | 109.59% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 0.48% |
| 724 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 正大四线 | 10kV | 553 | 160 | 0 | 0 | 29.14% | 6806.76 | 4891.168 | 可开放 | | | | -73.38% |
| 725 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 民政二线 | 10kV | 553 | 595 | 0 | 0 | 109.21% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -8.32% |
| 726 | 国网海城市供电公 | 代楼66kV变电站 | 民政四线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 727 | 国网海城市供电公 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 30.42% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 728 | 国网海城市供电公 | 东新66kV变电站 | 东海二线 | 10kV | 553 | 68 | 0 | 0 | 12.33% | 8400.2 | 6484.608 | 可开放 | | | | -26.88% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 国网海城市供电公 | 代东66kV变电站 | 东正三线 | 10kV | 553 | 237 | 0 | 0 | 40.79% | 5473.12 | 3557.528 | 可开放 | | | | -8.85% |
| 730 | 国网海城市供电公 | 代东66kV变电站 | 东正一线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 731 | 国网海城市供电公 | 代东66kV变电站 | 代腾线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 732 | 国网海城市供电公 | 代东66kV变电站 | 代威线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 733 | 国网海城市供电公 | 代东66kV变电站 | 东正二线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 734 | 国网海城市供电公 | 代东66kV变电站 | 东正四线 | 10kV | 553 | 112 | 0 | 0 | 18.05% | 7638.12 | 5722.528 | 可开放 | | | | 19.15% |
| 735 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 化工线 | 10kV | 553 | 261 | 0 | 0 | 76.80% | 5057.44 | 3141.848 | 可开放 | | | | -1.88% |
| 736 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 炒铁线 | 10kV | 553 | 426 | 0 | 0 | 63.14% | 2199.64 | 284.048 | 可开放 | | | | 6.23% |
| 737 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 宋家线 | 10kV | 553 | 487 | 0 | 0 | 69.26% | 1143.12 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 25.84% |
| 738 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 10kV | 553 | 233 | 0 | 0 | 39.50% | 5542.4 | 3626.808 | 可开放 | | | | -2.51% |
| 739 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 10kV | 553 | 228 | 0 | 0 | 80.00% | 5629 | 3713.408 | 可开放 | | | | 75.00% |
| 740 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 10kV | 553 | 423 | 0 | 0 | 70.58% | 2251.6 | 336.008 | 可开放 | | | | -0.70% |
| 741 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 10kV | 553 | 194 | 0 | 0 | 33.88% | 6217.88 | 4302.288 | 可开放 | | | | -1.52% |
| 742 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 10kV | 553 | 71 | 0 | 0 | 14.38% | 8348.24 | 6432.648 | 可开放 | | | | -29.00% |
| 743 | 国网海城市供电公 | 牌楼66kV变电站 | 东牌线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 744 | 国网海城市供电公 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 10kV | 553 | 165 | 0 | 0 | 35.87% | 6720.16 | 4804.568 | 可开放 | | | | -30.08% |
| 745 | 国网海城市供电公 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 10kV | 553 | 132 | 0 | 0 | 19.81% | 7291.72 | 5376.128 | 可开放 | | | | 9.09% |
| 746 | 国网海城市供电公 | 析镇66kV变电站 | 析东线 | 10kV | 553 | 183 | 0 | 0 | 0.00% | 6408.4 | 4492.808 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 747 | 国网海城市供电公 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 10kV | 553 | 100 | 0 | 0 | 38.24% | 7845.96 | 5930.368 | 可开放 | | | | -57.08% |
| 748 | 国网海城市供电公 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 10kV | 553 | 196 | 0 | 0 | 30.58% | 6183.24 | 4267.648 | 可开放 | | | | 78.18% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 10kV | 553 | 18 | 0 | 0 | 4.02% | 9266.2 | 7350.608 | 可开放 | | | | -71.43% |
| 750 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 矽纱线 | 10kV | 553 | 218 | 0 | 0 | 34.83% | 5802.2 | 3886.608 | 可开放 | | | | -3.54% |
| 751 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 10kV | 553 | 153 | 0 | 0 | 29.62% | 6928 | 5012.408 | 可开放 | | | | 5.52% |
| 752 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 10kV | 553 | 178 | 0 | 0 | 40.16% | 6495 | 4579.408 | 可开放 | | | | -49.43% |
| 753 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 天成线 | 10kV | 553 | 119 | 0 | 0 | 16.56% | 7516.88 | 5601.288 | 可开放 | | | | 12.26% |
| 754 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 毛祁线 | 10kV | 553 | 208 | 0 | 0 | 39.32% | 5975.4 | 4059.808 | 可开放 | | | | -31.13% |
| 755 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 10kV | 553 | 140 | 0 | 0 | 35.59% | 7153.16 | 5237.568 | 可开放 | | | | -47.57% |
| 756 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 10kV | 553 | 259 | 0 | 0 | 60.24% | 5092.08 | 3176.488 | 可开放 | | | | -15.64% |
| 757 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 铝材线 | 10kV | 553 | 21 | 0 | 0 | 3.56% | 9214.24 | 7298.648 | 可开放 | | | | -8.70% |
| 758 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 10kV | 553 | 73 | 0 | 0 | 17.11% | 8313.6 | 6398.008 | 可开放 | | | | -29.13% |
| 759 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 10kV | 553 | 187 | 0 | 0 | 36.84% | 6339.12 | 4423.528 | 可开放 | | | | 2.98% |
| 760 | 国网海城市供电公 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 10kV | 553 | 293 | 0 | 0 | 44.12% | 4503.2 | 2587.608 | 可开放 | | | | -1.01% |
| 761 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 万和线 | 10kV | 553 | 82 | 0 | 0 | 16.54% | 8157.72 | 6242.128 | 可开放 | | | | -10.87% |
| 762 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 10kV | 553 | 204 | 0 | 0 | 29.89% | 6044.68 | 4129.088 | 可开放 | | | | 10.87% |
| 763 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 10kV | 553 | 323 | 0 | 0 | 33.27% | 3983.6 | 2068.008 | 可开放 | | | | 95.76% |
| 764 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 10kV | 553 | 264 | 0 | 0 | 44.74% | 5005.48 | 3089.888 | 可开放 | | | | 17.86% |
| 765 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 10kV | 553 | 214 | 0 | 0 | 45.14% | 5871.48 | 3955.888 | 可开放 | | | | -9.70% |
| 766 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 西环线 | 10kV | 553 | 359 | 0 | 0 | 80.38% | 3360.08 | 1444.488 | 可开放 | | | | -13.49% |
| 767 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 10kV | 553 | 173 | 0 | 0 | 40.38% | 6581.6 | 4666.008 | 可开放 | | | | -33.97% |
| 768 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 10kV | 553 | 238 | 0 | 0 | 44.00% | 5455.8 | 3540.208 | 可开放 | | | | 25.26% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 10kV | 553 | 221 | 0 | 0 | 42.29% | 5750.24 | 3834.648 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 770 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 铁西线 | 10kV | 553 | 488 | 0 | 0 | 89.10% | 1125.8 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | 2.52% |
| 771 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 悦府线 | 10kV | 553 | 21 | 0 | 0 | 4.80% | 9214.24 | 7298.648 | 可开放 | | | | 50.00% |
| 772 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 10kV | 553 | 321 | 0 | 0 | 73.33% | 4018.24 | 2102.648 | 可开放 | | | | -23.39% |
| 773 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 10kV | 553 | 207 | 0 | 0 | 34.10% | 5992.72 | 4077.128 | 可开放 | | | | 12.50% |
| 774 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 10kV | 553 | 110 | 0 | 0 | 32.80% | 7672.76 | 5757.168 | 可开放 | | | | -21.99% |
| 775 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 10kV | 553 | 115 | 0 | 0 | 53.57% | 7586.16 | 5670.568 | 可开放 | | | | -16.67% |
| 776 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 10kV | 553 | 360 | 0 | 0 | 69.74% | 3342.76 | 1427.168 | 可开放 | | | | 3.15% |
| 777 | 国网海城市供电公 | 铁东66kV变电站 | 卫士线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 778 | 国网海城市供电公 | 祁北66kV变电站 | 祁东线 | 10kV | 553 | 521 | 0 | 0 | 95.90% | 554.24 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -24.60% |
| 779 | 国网海城市供电公 | 祁北66kV变电站 | 祁华一线 | 10kV | 553 | 66 | 0 | 0 | 12.86% | 8434.84 | 6519.248 | 可开放 | | | | -18.52% |
| 780 | 国网海城市供电公 | 祁北66kV变电站 | 祁山线 | 10kV | 553 | 491 | 0 | 0 | 94.43% | 1073.84 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 5.59% |
| 781 | 国网海城市供电公 | 祁北66kV变电站 | 祁华二线 | 10kV | 553 | 43 | 0 | 0 | 6.13% | 8833.2 | 6917.608 | 可开放 | | | | 65.38% |
| 782 | 国网海城市供电公 | 祁北66kV变电站 | 祁南线 | 10kV | 553 | 48 | 0 | 0 | 8.50% | 8746.6 | 6831.008 | 可开放 | | | | -23.81% |
| 783 | 国网海城市供电公 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 10kV | 553 | 175 | 0 | 0 | 41.07% | 6546.96 | 4631.368 | 可开放 | | | | -0.57% |
| 784 | 国网海城市供电公 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 10kV | 553 | 32 | 0 | 0 | 14.67% | 9023.72 | 7108.128 | 可开放 | | | | 3.23% |
| 785 | 国网海城市供电公 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 10kV | 553 | 216 | 0 | 0 | 50.67% | 5836.84 | 3921.248 | 可开放 | | | | 11.92% |
| 786 | 国网海城市供电公 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 10kV | 553 | 354 | 0 | 0 | 93.33% | 3446.68 | 1531.088 | 可开放 | | | | -10.15% |
| 787 | 国网海城市供电公 | 前马66kV变电站 | 前司线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 788 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 10kV | 553 | 200 | 0 | 0 | 36.73% | 6113.96 | 4198.368 | 可开放 | | | | 8.70% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 10kV | 553 | 451 | 0 | 0 | 129.60% | 1766.64 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | 16.24% |
| 790 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 10kV | 553 | 231 | 0 | 0 | 45.71% | 5577.04 | 3661.448 | 可开放 | | | | -32.06% |
| 791 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 10kV | 553 | 236 | 0 | 0 | 46.31% | 5490.44 | 3574.848 | 可开放 | | | | -34.44% |
| 792 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 恒烨线 | 10kV | 553 | 110 | 0 | 0 | 17.86% | 7672.76 | 5757.168 | 可开放 | | | | 25.00% |
| 793 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 10kV | 553 | 335 | 0 | 0 | 61.47% | 3775.76 | 1860.168 | 可开放 | | | | -28.57% |
| 794 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代西线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 795 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 10kV | 553 | 288 | 0 | 0 | 53.89% | 4589.8 | 2674.208 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 796 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 10kV | 553 | 97 | 0 | 0 | 35.81% | 7897.92 | 5982.328 | 可开放 | | | | -61.20% |
| 797 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 10kV | 553 | 173 | 0 | 0 | 57.33% | 6581.6 | 4666.008 | 可开放 | | | | -39.51% |
| 798 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 代台二线 | 10kV | 553 | 221 | 0 | 0 | 46.11% | 5750.24 | 3834.648 | 可开放 | | | | -7.14% |
| 799 | 国网海城市供电公 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 10kV | 553 | 110 | 0 | 0 | 18.84% | 7672.76 | 5757.168 | 可开放 | | | | 52.78% |
| 800 | 国网海城市供电公 | 唐王66kV变电站 | 唐感线 | 10kV | 553 | 213 | 0 | 0 | 61.33% | 5888.8 | 3973.208 | 可开放 | | | | 5.97% |
| 801 | 国网海城市供电公 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 10kV | 553 | 85 | 0 | 0 | 17.18% | 8105.76 | 6190.168 | 可开放 | | | | -56.41% |
| 802 | 国网海城市供电公 | 唐王66kV变电站 | 唐南线 | 10kV | 553 | 55 | 0 | 0 | 12.80% | 8625.36 | 6709.768 | 可开放 | | | | -8.33% |
| 803 | 国网海城市供电公 | 唐王66kV变电站 | 唐风一线 | 10kV | 553 | 500 | 0 | 0 | 136.80% | 917.96 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -3.10% |
| 804 | 国网海城市供电公 | 唐王66kV变电站 | 唐风二线 | 10kV | 553 | 141 | 0 | 0 | 38.13% | 7135.84 | 5220.248 | 可开放 | | | | -1.40% |
| 805 | 国网海城市供电公 | 唐王66kV变电站 | 唐北线 | 10kV | 553 | 165 | 0 | 0 | 16.69% | 6720.16 | 4804.568 | 可开放 | | | | 61.76% |
| 806 | 国网海城市供电公 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 10kV | 553 | 135 | 0 | 0 | 36.58% | 7239.76 | 5324.168 | 可开放 | | | | -8.78% |
| 807 | 国网海城市供电公 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 10kV | 553 | 92 | 0 | 0 | 17.85% | 7984.52 | 6068.928 | 可开放 | | | | 3.37% |
| 808 | 国网海城市供电公 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 10kV | 553 | 166 | 0 | 0 | 35.47% | 6702.84 | 4787.248 | 可开放 | | | | 45.61% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 国网海城市供电公 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 10kV | 553 | 49 | 0 | 0 | 15.00% | 8729.28 | 6813.688 | 可开放 | | | | 6.52% |
| 810 | 国网海城市供电公 | 耿庄66kV变电站 | 排水线 | 10kV | 553 | 29 | 0 | 0 | 15.77% | 9075.68 | 7160.088 | 可开放 | | | | -6.45% |
| 811 | 国网海城市供电公 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 10kV | 553 | 245 | 0 | 0 | 34.61% | 5334.56 | 3418.968 | 可开放 | | | | -29.19% |
| 812 | 国网海城市供电公 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 10kV | 553 | 283 | 0 | 0 | 39.51% | 4676.4 | 2760.808 | 可开放 | | | | 4.04% |
| 813 | 国网海城市供电公 | 耿庄66kV变电站 | 企业线 | 10kV | 553 | 332 | 0 | 0 | 60.93% | 3827.72 | 1912.128 | 可开放 | | | | -4.87% |
| 814 | 国网海城市供电公 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 10kV | 553 | 345 | 0 | 0 | 47.01% | 3602.56 | 1686.968 | 可开放 | | | | 16.95% |
| 815 | 国网海城市供电公 | 望台66kV变电站 | 排水线 | 10kV | 553 | 77 | 0 | 0 | 36.53% | 8244.32 | 6328.728 | 可开放 | | | | 30.51% |
| 816 | 国网海城市供电公 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 10kV | 553 | 78 | 0 | 0 | 32.00% | 8227 | 6311.408 | 可开放 | | | | -35.54% |
| 817 | 国网海城市供电公 | 望台66kV变电站 | 工业线 | 10kV | 553 | 154 | 0 | 0 | 35.90% | 6910.68 | 4995.088 | 可开放 | | | | -35.83% |
| 818 | 国网海城市供电公 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 10kV | 553 | 190 | 0 | 0 | 56.00% | 6287.16 | 4371.568 | 可开放 | | | | -16.67% |
| 819 | 国网海城市供电公 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 10kV | 553 | 90 | 0 | 0 | 25.60% | 8019.16 | 6103.568 | 可开放 | | | | -41.56% |
| 820 | 国网海城市供电公 | 望台66kV变电站 | 仙里线 | 10kV | 553 | 54 | 0 | 0 | 8.53% | 8642.68 | 6727.088 | 可开放 | | | | 68.75% |
| 821 | 国网海城市供电公 | 望台66kV变电站 | 望耿线 | 10kV | 553 | 141 | 0 | 0 | 27.20% | 7135.84 | 5220.248 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 822 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 10kV | 553 | 90 | 0 | 0 | 17.29% | 8019.16 | 6103.568 | 可开放 | | | | -37.50% |
| 823 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 黄河线 | 10kV | 553 | 67 | 0 | 0 | 12.41% | 8417.52 | 6501.928 | 可开放 | | | | 1.52% |
| 824 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 钢管线 | 10kV | 553 | 79 | 0 | 0 | 12.23% | 8209.68 | 6294.088 | 可开放 | | | | 58.00% |
| 825 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 家私线 | 10kV | 553 | 233 | 0 | 0 | 41.98% | 5542.4 | 3626.808 | 可开放 | | | | -4.51% |
| 826 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 广兴线 | 10kV | 553 | 9 | 0 | 0 | 2.10% | 9422.08 | 7506.488 | 可开放 | | | | -10.00% |
| 827 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 高生线 | 10kV | 553 | 24 | 0 | 0 | 8.00% | 9162.28 | 7246.688 | 可开放 | | | | -56.36% |
| 828 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 10kV | 553 | 222 | 0 | 0 | 64.00% | 5732.92 | 3817.328 | 可开放 | | | | -2.63% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 10kV | 553 | 142 | 0 | 0 | 34.73% | 7118.52 | 5202.928 | 可开放 | | | | -33.33% |
| 830 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 10kV | 553 | 167 | 0 | 0 | 35.34% | 6685.52 | 4769.928 | 可开放 | | | | -13.92% |
| 831 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 10kV | 553 | 231 | 0 | 0 | 44.96% | 5577.04 | 3661.448 | 可开放 | | | | -9.41% |
| 832 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 芭东线 | 10kV | 553 | 72 | 0 | 0 | 13.91% | 8330.92 | 6415.328 | 可开放 | | | | -11.11% |
| 833 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 10kV | 553 | 370 | 0 | 0 | 169.39% | 3169.56 | 1253.968 | 可开放 | | | | -37.92% |
| 834 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 10kV | 553 | 54 | 0 | 0 | 12.18% | 8642.68 | 6727.088 | 可开放 | | | | -6.90% |
| 835 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 中新线 | 10kV | 553 | 1 | 0 | 0 | 0.20% | 9560.64 | 7645.048 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 836 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 10kV | 553 | 125 | 0 | 0 | 28.57% | 7412.96 | 5497.368 | 可开放 | | | | 16.82% |
| 837 | 国网海城市供电公 | 高速66kV变电站 | 水暖线 | 10kV | 553 | 61 | 0 | 0 | 12.22% | 8521.44 | 6605.848 | 可开放 | | | | -7.58% |
| 838 | 国网海城市供电公 | 后龚66kV变电站 | 达连线 | 10kV | 553 | 120 | 0 | 0 | 18.52% | 7499.56 | 5583.968 | 可开放 | | | | 7.14% |
| 839 | 国网海城市供电公 | 后龚66kV变电站 | 郁坨线 | 10kV | 553 | 131 | 0 | 0 | 17.10% | 7309.04 | 5393.448 | 可开放 | | | | 57.83% |
| 840 | 国网海城市供电公 | 后龚66kV变电站 | 杨家线 | 10kV | 553 | 172 | 0 | 0 | 56.86% | 6598.92 | 4683.328 | 可开放 | | | | -4.97% |
| 841 | 国网海城市供电公 | 后龚66kV变电站 | 宏家线 | 10kV | 553 | 227 | 0 | 0 | 46.12% | 5646.32 | 3730.728 | 可开放 | | | | -33.43% |
| 842 | 国网海城市供电公 | 四方台66kV变电 | 荒地线 | 10kV | 553 | 200 | 0 | 0 | 48.57% | 6113.96 | 4198.368 | 可开放 | | | | -14.53% |
| 843 | 国网海城市供电公 | 四方台66kV变电 | 企业线 | 10kV | 553 | 126 | 0 | 0 | 19.00% | 7395.64 | 5480.048 | 可开放 | | | | 23.53% |
| 844 | 国网海城市供电公 | 四方台66kV变电 | 公路线 | 10kV | 553 | 174 | 0 | 0 | 33.20% | 6564.28 | 4648.688 | 可开放 | | | | 5.45% |
| 845 | 国网海城市供电公 | 四方台66kV变电 | 钢厂线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 846 | 国网海城市供电公 | 四方台66kV变电 | 堵墙线 | 10kV | 553 | 104 | 0 | 0 | 30.65% | 7776.68 | 5861.088 | 可开放 | | | | -21.21% |
| 847 | 国网海城市供电公 | 四方台66kV变电 | 工业线 | 10kV | 553 | 265 | 0 | 0 | 60.17% | 4988.16 | 3072.568 | 可开放 | | | | 26.19% |
| 848 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 10kV | 553 | 161 | 0 | 0 | 25.70% | 6789.44 | 4873.848 | 可开放 | | | | 21.97% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 10kV | 553 | 373 | 0 | 0 | 102.48% | 3117.6 | 1202.008 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | 0.81% |
| 850 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 10kV | 553 | 135 | 0 | 0 | 22.29% | 7239.76 | 5324.168 | 可开放 | | | | 246.15% |
| 851 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 10kV | 553 | 69 | 0 | 0 | 12.23% | 8382.88 | 6467.288 | 可开放 | | | | -6.76% |
| 852 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 10kV | 553 | 93 | 0 | 0 | 14.86% | 7967.2 | 6051.608 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 853 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 安村二线 | 10kV | 553 | 29 | 0 | 0 | 5.88% | 9075.68 | 7160.088 | 可开放 | | | | -27.50% |
| 854 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 安村四线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 855 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 10kV | 553 | 41 | 0 | 0 | 12.38% | 8867.84 | 6952.248 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 856 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 10kV | 553 | 78 | 0 | 0 | 11.15% | 8227 | 6311.408 | 可开放 | | | | 8.33% |
| 857 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 10kV | 553 | 97 | 0 | 0 | 19.24% | 7897.92 | 5982.328 | 可开放 | | | | -11.01% |
| 858 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 10kV | 553 | 51 | 0 | 0 | 26.45% | 8694.64 | 6779.048 | 可开放 | | | | -64.34% |
| 859 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 厚德线 | 10kV | 553 | 53 | 0 | 0 | 9.96% | 8660 | 6744.408 | 可开放 | | | | -13.11% |
| 860 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 嘉华一线 | 10kV | 553 | 21 | 0 | 0 | 1.16% | 9214.24 | 7298.648 | 可开放 | | | | 200.00% |
| 861 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 嘉华二线 | 10kV | 553 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 9248.88 | 7333.288 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 862 | 国网海城市供电公 | 河北66kV变电站 | 颐和线 | 10kV | 553 | 18 | 0 | 0 | 2.81% | 9266.2 | 7350.608 | 可开放 | | | | 5.88% |
| 863 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 东庄线 | 10kV | 553 | 58 | 0 | 0 | 17.87% | 8573.4 | 6657.808 | 可开放 | | | | -6.45% |
| 864 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 东三线 | 10kV | 553 | 134 | 0 | 0 | 27.54% | 7257.08 | 5341.488 | 可开放 | | | | 0.75% |
| 865 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 10kV | 553 | 185 | 0 | 0 | 61.07% | 6373.76 | 4458.168 | 可开放 | | | | -5.13% |
| 866 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 榆双线 | 10kV | 553 | 2 | 0 | 0 | 0.53% | 9543.32 | 7627.728 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 867 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 榆望线 | 10kV | 553 | 73 | 0 | 0 | 21.60% | 8313.6 | 6398.008 | 可开放 | | | | -14.12% |
| 868 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 10kV | 553 | 357 | 0 | 0 | 68.66% | 3394.72 | 1479.128 | 可开放 | | | | -7.75% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 10kV | 553 | 81 | 0 | 0 | 12.10% | 8175.04 | 6259.448 | 可开放 | | | | 14.08% |
| 870 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 工业线 | 10kV | 553 | 66 | 0 | 0 | 11.28% | 8434.84 | 6519.248 | 可开放 | | | | -5.71% |
| 871 | 国网海城市供电公 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 10kV | 553 | 163 | 0 | 0 | 46.67% | 6754.8 | 4839.208 | 可开放 | | | | 10.88% |
| 872 | 国网海城市供电公 | 感王66kV变电站 | 纺织一线 | 10kV | 553 | 380 | 0 | 0 | 59.24% | 2996.36 | 1080.768 | 可开放 | | | | 30.58% |
| 873 | 国网海城市供电公 | 感王66kV变电站 | 纺织二线 | 10kV | 553 | 256 | 0 | 0 | 49.50% | 5144.04 | 3228.448 | 可开放 | | | | -6.23% |
| 874 | 国网海城市供电公 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 10kV | 553 | 382 | 0 | 0 | 75.94% | 2961.72 | 1046.128 | 可开放 | | | | -8.39% |
| 875 | 国网海城市供电公 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 10kV | 553 | 398 | 0 | 0 | 74.37% | 2684.6 | 769.008 | 可开放 | | | | 12.75% |
| 876 | 国网海城市供电公 | 感王66kV变电站 | 朱家线 | 10kV | 553 | 513 | 0 | 0 | 107.58% | 692.8 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | 36.07% |
| 877 | 国网海城市供电公 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 10kV | 553 | 69 | 0 | 0 | 20.27% | 8382.88 | 6467.288 | 可开放 | | | | -22.47% |
| 878 | 国网海城市供电公 | 双龙66kV变电站 | 双望一线 | 10kV | 553 | 7 | 0 | 0 | 2.67% | 9456.72 | 7541.128 | 可开放 | | | | -36.36% |
| 879 | 国网海城市供电公 | 双龙66kV变电站 | 双望二线 | 10kV | 553 | 21 | 0 | 0 | 6.40% | 9214.24 | 7298.648 | 可开放 | | | | -32.26% |
| 880 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 10kV | 553 | 82 | 0 | 0 | 18.46% | 8157.72 | 6242.128 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 881 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 中公线 | 10kV | 553 | 278 | 0 | 0 | 38.02% | 4763 | 2847.408 | 可开放 | | | | 139.66% |
| 882 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 前四线 | 10kV | 553 | 128 | 0 | 0 | 20.50% | 7361 | 5445.408 | 可开放 | | | | 7.56% |
| 883 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 后三线 | 10kV | 553 | 104 | 0 | 0 | 18.18% | 7776.68 | 5861.088 | 可开放 | | | | 5.05% |
| 884 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 中小线 | 10kV | 553 | 192 | 0 | 0 | 52.00% | 6252.52 | 4336.928 | 可开放 | | | | -7.25% |
| 885 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 10kV | 553 | 27 | 0 | 0 | 2.81% | 9110.32 | 7194.728 | 可开放 | | | | 22.73% |
| 886 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 朱家线 | 10kV | 553 | 75 | 0 | 0 | 20.49% | 8278.96 | 6363.368 | 可开放 | | | | -23.47% |
| 887 | 国网海城市供电公 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 10kV | 553 | 196 | 0 | 0 | 25.12% | 6183.24 | 4267.648 | 可开放 | | | | 48.48% |
| 888 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 10kV | 553 | 323 | 0 | 0 | 59.01% | 3983.6 | 2068.008 | 可开放 | | | | -17.81% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 西集线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 890 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 西贸一线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 891 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 西贸二线 | 10kV | 553 | 397 | 0 | 0 | 80.66% | 2701.92 | 786.328 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | -16.24% |
| 892 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 西园线 | 10kV | 553 | 307 | 0 | 0 | 61.65% | 4260.72 | 2345.128 | 可开放 | | | | -17.69% |
| 893 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 10kV | 553 | 380 | 0 | 0 | 66.61% | 2996.36 | 1080.768 | 可开放 | | | | -10.38% |
| 894 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 10kV | 553 | 197 | 0 | 0 | 32.56% | 6165.92 | 4250.328 | 可开放 | | | | -29.14% |
| 895 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 河树线 | 10kV | 553 | 351 | 0 | 0 | 58.51% | 3498.64 | 1583.048 | 可开放 | | | | -4.36% |
| 896 | 国网海城市供电公 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 10kV | 553 | 50 | 0 | 0 | 8.26% | 8711.96 | 6796.368 | 可开放 | | | | -10.71% |
| 897 | 国网海城市供电公 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 10kV | 553 | 146 | 0 | 0 | 73.60% | 7049.24 | 5133.648 | 可开放 | | | | -48.23% |
| 898 | 国网海城市供电公 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 10kV | 553 | 223 | 0 | 0 | 67.47% | 5715.6 | 3800.008 | 可开放 | | | | -20.07% |
| 899 | 国网海城市供电公 | 前郭66kV变电站 | 造纸线 | 10kV | 553 | 138 | 0 | 0 | 35.47% | 7187.8 | 5272.208 | 可开放 | | | | 5.34% |
| 900 | 国网海城市供电公 | 前郭66kV变电站 | 八家线 | 10kV | 553 | 89 | 0 | 0 | 26.13% | 8036.48 | 6120.888 | 可开放 | | | | -1.11% |
| 901 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 公贸一线 | 10kV | 553 | 70 | 0 | 0 | 10.41% | 8365.56 | 6449.968 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 902 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 公贸二线 | 10kV | 553 | 2 | 0 | 0 | 14.88% | 9543.32 | 7627.728 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 903 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 10kV | 553 | 292 | 0 | 0 | 43.97% | 4520.52 | 2604.928 | 可开放 | | | | 39.05% |
| 904 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 10kV | 553 | 402 | 0 | 0 | 89.09% | 2615.32 | 699.728 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | -40.18% |
| 905 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 大集线 | 10kV | 553 | 322 | 0 | 0 | 57.52% | 4000.92 | 2085.328 | 可开放 | | | | -8.78% |
| 906 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 西中一线 | 10kV | 553 | 100 | 0 | 0 | 15.70% | 7845.96 | 5930.368 | 可开放 | | | | 44.93% |
| 907 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 西中二线 | 10kV | 553 | 153 | 0 | 0 | 23.97% | 6928 | 5012.408 | 可开放 | | | | 28.57% |
| 908 | 国网海城市供电公 | 公怀66kV变电站 | 美馨线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 10kV | 553 | 60 | 0 | 0 | 25.60% | 8538.76 | 6623.168 | 可开放 | | | | -3.23% |
| 910 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 10kV | 553 | 52 | 0 | 0 | 14.13% | 8677.32 | 6761.728 | 可开放 | | | | -11.86% |
| 911 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 10kV | 553 | 35 | 0 | 0 | 8.80% | 8971.76 | 7056.168 | 可开放 | | | | -36.36% |
| 912 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 10kV | 553 | 37 | 0 | 0 | 10.13% | 8937.12 | 7021.528 | 可开放 | | | | -41.27% |
| 913 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 10kV | 553 | 163 | 0 | 0 | 48.27% | 6754.8 | 4839.208 | 可开放 | | | | 0.62% |
| 914 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 10kV | 553 | 57 | 0 | 0 | 21.33% | 8590.72 | 6675.128 | 可开放 | | | | -25.00% |
| 915 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 西风一线 | 10kV | 553 | 352 | 0 | 0 | 93.87% | 3481.32 | 1565.728 | 可开放 | | | | 0.28% |
| 916 | 国网海城市供电公 | 西新66kV变电站 | 西风二线 | 10kV | 553 | 563 | 0 | 0 | 149.33% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -0.18% |
| 917 | 国网海城市供电公 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 10kV | 553 | 163 | 0 | 0 | 30.61% | 6754.8 | 4839.208 | 可开放 | | | | 7.24% |
| 918 | 国网海城市供电公 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 10kV | 553 | 152 | 0 | 0 | 37.15% | 6945.32 | 5029.728 | 可开放 | | | | -12.14% |
| 919 | 国网海城市供电公 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 10kV | 553 | 174 | 0 | 0 | 42.29% | 6564.28 | 4648.688 | 可开放 | | | | -5.43% |
| 920 | 国网海城市供电公 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 10kV | 553 | 296 | 0 | 0 | 75.00% | 4451.24 | 2535.648 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 921 | 国网海城市供电公 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 10kV | 553 | 118 | 0 | 0 | 25.23% | 7534.2 | 5618.608 | 可开放 | | | | -8.53% |
| 922 | 国网海城市供电公 | 八里66kV变电站 | 工业线 | 10kV | 553 | 478 | 0 | 0 | 111.28% | 1299 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | -17.73% |
| 923 | 国网海城市供电公 | 华峪66kV变电站 | 拉古线 | 10kV | 553 | 235 | 0 | 0 | 57.24% | 5507.76 | 3592.168 | 可开放 | | | | 7.80% |
| 924 | 国网海城市供电公 | 华峪66kV变电站 | 高峪线 | 10kV | 553 | 70 | 0 | 0 | 27.34% | 8365.56 | 6449.968 | 可开放 | | | | -7.89% |
| 925 | 国网海城市供电公 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 10kV | 553 | 132 | 0 | 0 | 30.00% | 7291.72 | 5376.128 | 可开放 | | | | 94.12% |
| 926 | 国网海城市供电公 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 10kV | 553 | 69 | 0 | 0 | 18.91% | 8382.88 | 6467.288 | 可开放 | | | | -17.86% |
| 927 | 国网海城市供电公 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 10kV | 553 | 273 | 0 | 0 | 44.53% | 4849.6 | 2934.008 | 可开放 | | | | 129.41% |
| 928 | 国网海城市供电公 | 前英66kV变电站 | 企业线 | 10kV | 553 | 144 | 0 | 0 | 29.42% | 7083.88 | 5168.288 | 可开放 | | | | 4.35% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 国网海城市供电公 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 10kV | 553 | 443 | 0 | 0 | 103.58% | 1905.2 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | 1.84% |
| 930 | 国网海城市供电公 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 10kV | 553 | 409 | 0 | 0 | 75.15% | 2494.08 | 578.488 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 931 | 国网海城市供电公 | 毛祁66kV变电站 | 曹卜线 | 10kV | 553 | 61 | 0 | 0 | 17.11% | 8521.44 | 6605.848 | 可开放 | | | | -4.69% |
| 932 | 国网海城市供电公 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 10kV | 553 | 105 | 0 | 0 | 28.16% | 7759.36 | 5843.768 | 可开放 | | | | 5.00% |
| 933 | 国网海城市供电公 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 10kV | 553 | 108 | 0 | 0 | 14.85% | 7707.4 | 5791.808 | 可开放 | | | | 8.00% |
| 934 | 国网海城市供电公 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 10kV | 553 | 158 | 0 | 0 | 31.76% | 6841.4 | 4925.808 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 935 | 国网海城市供电公 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 10kV | 553 | 28 | 0 | 0 | 18.67% | 9093 | 7177.408 | 可开放 | | | | -50.88% |
| 936 | 国网海城市供电公 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 10kV | 553 | 62 | 0 | 0 | 36.00% | 8504.12 | 6588.528 | 可开放 | | | | -36.08% |
| 937 | 国网海城市供电公 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 10kV | 553 | 43 | 0 | 0 | 12.27% | 8833.2 | 6917.608 | 可开放 | | | | 38.71% |
| 938 | 国网海城市供电公 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 10kV | 553 | 32 | 0 | 0 | 14.40% | 9023.72 | 7108.128 | 可开放 | | | | -11.11% |
| 939 | 国网海城市供电公 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 10kV | 553 | 24 | 0 | 0 | 6.40% | 9162.28 | 7246.688 | 可开放 | | | | 4.35% |
| 940 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 10kV | 553 | 601 | 0 | 0 | 124.45% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | -7.40% |
| 941 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 将军线 | 10kV | 553 | 73 | 0 | 0 | 163.47% | 8313.6 | 6398.008 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | -88.68% |
| 942 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 宝机线 | 10kV | 553 | 722 | 0 | 0 | 192.53% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 0.00% |
| 943 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 10kV | 553 | 150 | 0 | 0 | 34.59% | 6979.96 | 5064.368 | 可开放 | | | | -10.18% |
| 944 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 10kV | 553 | 160 | 0 | 0 | 95.83% | 6806.76 | 4891.168 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | -66.80% |
| 945 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 10kV | 553 | 435 | 0 | 0 | 83.90% | 2043.76 | 128.168 | 可开放 | | | | -5.84% |
| 946 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 10kV | 553 | 56 | 0 | 0 | 11.33% | 8608.04 | 6692.448 | 可开放 | | | | -30.00% |
| 947 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 10kV | 553 | 108 | 0 | 0 | 48.27% | 7707.4 | 5791.808 | 可开放 | | | | 2.86% |
| 948 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 腾凯线 | 10kV | 553 | 647 | 0 | 0 | 186.13% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -10.39% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 国网海城市供电公 | 腾鳌66kV变电站 | 南山线 | 10kV | 553 | 722 | 0 | 0 | 192.80% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | 12.81% |
| 950 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 永忠线 | 10kV | 553 | 473 | 0 | 0 | 95.34% | 1385.6 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -13.84% |
| 951 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 永河南线 | 10kV | 553 | 792 | 0 | 0 | 127.60% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 11.39% |
| 952 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 永东线 | 10kV | 553 | 206 | 0 | 0 | 29.03% | 6010.04 | 4094.448 | 可开放 | | | | 1.98% |
| 953 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 永河北线 | 10kV | 553 | 734 | 0 | 0 | 153.58% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -5.78% |
| 954 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 利民线 | 10kV | 553 | 248 | 0 | 0 | 64.80% | 5282.6 | 3367.008 | 可开放 | | | | 28.50% |
| 955 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 一扎线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 956 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 兴华线 | 10kV | 553 | 88 | 0 | 0 | 25.60% | 8053.8 | 6138.208 | 可开放 | | | | 125.64% |
| 957 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 10kV | 553 | 516 | 0 | 0 | 95.70% | 640.84 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -17.44% |
| 958 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 10kV | 553 | 282 | 0 | 0 | 51.25% | 4693.72 | 2778.128 | 可开放 | | | | -20.34% |
| 959 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 10kV | 553 | 195 | 0 | 0 | 75.71% | 6200.56 | 4284.968 | 可开放 | | | | -49.22% |
| 960 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 东宝线 | 10kV | 553 | 90 | 0 | 0 | 17.03% | 8019.16 | 6103.568 | 可开放 | | | | -7.22% |
| 961 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 10kV | 553 | 377 | 0 | 0 | 77.55% | 3048.32 | 1132.728 | 可开放 | | | | -5.28% |
| 962 | 国网海城市供电公 | 腾东66kV变电站 | 东福线 | 10kV | 553 | 168 | 0 | 0 | 27.60% | 6668.2 | 4752.608 | 可开放 | | | | 6.33% |
| 963 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 七彩线 | 10kV | 553 | 309 | 0 | 0 | 82.67% | 4226.08 | 2310.488 | 可开放 | | | | 8.04% |
| 964 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 华士线 | 10kV | 553 | 927 | 0 | 0 | 253.87% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -5.31% |
| 965 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 周铁线 | 10kV | 553 | 132 | 0 | 0 | 16.85% | 7291.72 | 5376.128 | 可开放 | | | | 120.00% |
| 966 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 10kV | 553 | 502 | 0 | 0 | 93.19% | 883.32 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | 4.15% |
| 967 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 寿安线 | 10kV | 553 | 512 | 0 | 0 | 87.81% | 710.12 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 7.11% |
| 968 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 10kV | 553 | 485 | 0 | 0 | 89.78% | 1177.76 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | 2.11% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 周利线 | 10kV | 553 | 120 | 0 | 0 | 27.24% | 7499.56 | 5583.968 | 可开放 | | | | -25.93% |
| 970 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 10kV | 553 | 254 | 0 | 0 | 85.30% | 5178.68 | 3263.088 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | -49.00% |
| 971 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 贵兴线 | 10kV | 553 | 239 | 0 | 0 | 60.57% | 5438.48 | 3522.888 | 可开放 | | | | 86.72% |
| 972 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 前甘线 | 10kV | 553 | 100 | 0 | 0 | 17.03% | 7845.96 | 5930.368 | 可开放 | | | | 12.36% |
| 973 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 南草线 | 10kV | 553 | 114 | 0 | 0 | 7.35% | 7603.48 | 5687.888 | 可开放 | | | | -9.52% |
| 974 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 昊晟线 | 10kV | 553 | 806 | 0 | 0 | 222.67% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -9.74% |
| 975 | 国网海城市供电公 | 周正66kV变电站 | 冶金线 | 10kV | 553 | 41 | 0 | 0 | 13.33% | 8867.84 | 6952.248 | 可开放 | | | | -4.65% |
| 976 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 国明线 | 10kV | 553 | 799 | 0 | 0 | 140.98% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 7.54% |
| 977 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 腾华线 | 10kV | 553 | 823 | 0 | 0 | 157.33% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -12.45% |
| 978 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 金达线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 979 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 10kV | 553 | 428 | 0 | 0 | 79.14% | 2165 | 249.408 | 可开放 | | | | 0.23% |
| 980 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 阳泉线 | 10kV | 553 | 811 | 0 | 0 | 147.18% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -4.02% |
| 981 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 阳耀线 | 10kV | 553 | 787 | 0 | 0 | 149.06% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 1.42% |
| 982 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 腾寿线 | 10kV | 553 | 60 | 0 | 0 | 10.34% | 8538.76 | 6623.168 | 可开放 | | | | -85.88% |
| 983 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 10kV | 553 | 427 | 0 | 0 | 75.56% | 2182.32 | 266.728 | 可开放 | | | | 11.49% |
| 984 | 国网海城市供电公 | 腾南66kV变电站 | 海飞线 | 10kV | 553 | 310 | 0 | 0 | 88.53% | 4208.76 | 2293.168 | 可开放 | | | | -2.21% |
| 985 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 圣达线 | 10kV | 553 | 94 | 0 | 0 | 26.67% | 7949.88 | 6034.288 | 可开放 | | | | -6.93% |
| 986 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾官线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 987 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 10kV | 553 | 116 | 0 | 0 | 36.00% | 7568.84 | 5653.248 | 可开放 | | | | -4.13% |
| 988 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 10kV | 553 | 507 | 0 | 0 | 127.47% | 796.72 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2026年 | 146.12% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾草线 | 10kV | 553 | 367 | 0 | 0 | 76.53% | 3221.52 | 1305.928 | 可开放 | | | | 22.74% |
| 990 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾兴线 | 10kV | 553 | 75 | 0 | 0 | 21.87% | 8278.96 | 6363.368 | 可开放 | | | | -40.94% |
| 991 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾贵线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.368 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 992 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾工一线 | 10kV | 553 | 149 | 0 | 0 | 51.57% | 6997.28 | 5081.688 | 可开放 | | | | -43.77% |
| 993 | 国网海城市供电公 | 腾西66kV变电站 | 腾工二线 | 10kV | 553 | 153 | 0 | 0 | 23.14% | 6928 | 5012.408 | 可开放 | | | | 13.33% |
| 994 | 国网海城市供电公 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 10kV | 553 | 374 | 0 | 0 | 82.54% | 3100.28 | 1184.688 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | -1.58% |
| 995 | 国网海城市供电公 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 10kV | 553 | 130 | 0 | 0 | 22.21% | 7326.36 | 5410.768 | 可开放 | | | | -16.13% |
| 996 | 国网海城市供电公 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 10kV | 553 | 239 | 0 | 0 | 44.12% | 5438.48 | 3522.888 | 可开放 | | | | 17.16% |
| 997 | 国网海城市供电公 | 大屯66kV变电站 | 大英二线 | 10kV | 553 | 20 | 0 | 0 | 5.11% | 9231.56 | 7315.968 | 可开放 | | | | -41.18% |
| 998 | 国网海城市供电公 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 10kV | 553 | 108 | 0 | 0 | 20.90% | 7707.4 | 5791.808 | 可开放 | | | | -33.33% |
| 999 | 国网海城市供电公 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 10kV | 553 | 241 | 0 | 0 | 35.76% | 5403.84 | 3488.248 | 可开放 | | | | 0.84% |
| 1000 | 国网海城市供电公 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 10kV | 553 | 80 | 0 | 0 | 15.02% | 8192.36 | 6276.768 | 可开放 | | | | -12.09% |
| 1001 | 国网海城市供电公 | 宁家66kV变电站 | 宁东一线 | 10kV | 553 | 1 | 0 | 0 | 0.33% | 9560.64 | 7645.048 | 可开放 | | | | -99.83% |
| 1002 | 国网海城市供电公 | 宁家66kV变电站 | 宁东二线 | 10kV | 553 | 559 | 0 | 0 | 96.69% | 0 | 0 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 2.38% |
| 1003 | 国网海城市供电公 | 宁家66kV变电站 | 宁北一线 | 10kV | 553 | 120 | 0 | 0 | 19.17% | 7499.56 | 5583.968 | 可开放 | | | | 10.09% |
| 1004 | 国网海城市供电公 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 10kV | 553 | 417 | 0 | 0 | 75.37% | 2355.52 | 439.928 | 负面 | 2025年 | 是 | 2028年 | -9.54% |
| 1005 | 国网海城市供电公 | 宁家66kV变电站 | 宁亿线 | 10kV | 553 | 477 | 0 | 0 | 78.51% | 1316.32 | 0 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | 14.11% |
| 1006 | 国网海城市供电公 | 宁家66kV变电站 | 宁牌线 | 10kV | 553 | 383 | 0 | 0 | 11.40% | 2944.4 | 1028.808 | 可开放 | | | | 5.28% |
| 1007 | 国网海城市供电公 | 英北66kV变电站 | 英风线 | 10kV | 553 | 322 | 0 | 0 | 55.54% | 4000.92 | 2085.328 | 可开放 | | | | 4.55% |
| 1008 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV | 553 | 190 | 0 | 0 | 34.42% | 6281.62 | 4366.03 | 可开放 | | | | -3.39% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 10kV | 304 | 238 | 0 | 0 | 76.20% | 1143.64 | 90.58 | 可开放 | | | | 6.27% |
| 1010 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV | 553 | 444 | 2 | 0.2 | 80.27% | 1889.27 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | 6.20% |
| 1011 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 10kV | 553 | 379 | 0 | 0 | 68.58% | 3009.70 | 1094.10 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1012 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 10kV | 304 | 99 | 0 | 0 | 32.43% | 3557.70 | 2504.65 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1013 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 10kV | 553 | 146 | 0 | 0 | 26.41% | 7048.72 | 5133.13 | 可开放 | | | | 15.90% |
| 1014 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 10kV | 553 | 277 | 0 | 0 | 50.08% | 4781.71 | 2866.11 | 可开放 | | | | 4.50% |
| 1015 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 糖厂线 | 10kV | 553 | 354 | 0 | 0 | 64.03% | 3444.95 | 1529.36 | 可开放 | | | | 1.46% |
| 1016 | 国网台安县供电公 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 10kV | 435 | 238 | 0 | 0 | 54.62% | 3419.31 | 1912.47 | 可开放 | | | | 7.02% |
| 1017 | 国网台安县供电公 | 韭菜台66kV变电 | 韭张线 | 10kV | 304 | 94 | 0 | 0 | 30.87% | 3639.97 | 2586.92 | 可开放 | | | | -9.77% |
| 1018 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭铸一线 | 10kV | 488 | 489 | 常年 | 正产生产就重载（公线专供） | 100.20% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 9.40% |
| 1019 | 国网台安县供电公 | 韭菜台66kV变电 | 社直线 | 10kV | 385 | 16 | 0 | 0 | 4.15% | 6391.77 | 5058.13 | 可开放 | | | | -81.44% |
| 1020 | 国网台安县供电公 | 韭菜台66kV变电 | 韭偏线 | 10kV | 385 | 217 | 0 | 0 | 56.32% | 2912.53 | 1578.89 | 可开放 | | | | 76.29% |
| 1021 | 国网台安县供电公 | 韭菜台66kV变电 | 韭历线 | 10kV | 553 | 126 | 0 | 0 | 22.72% | 7401.88 | 5486.28 | 可开放 | | | | -1.84% |
| 1022 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭曾线 | 10kV | 488 | 557 | 常年 | 正产生产就重载（公线专供） | 114.10% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -2.66% |
| 1023 | 国网台安县供电公 | 韭菜台66kV变电 | 韭铸二线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 1024 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭王线 | 10kV | 488 | 647 | 常年 | 正产生产就重载（公线专供） | 132.59% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | -18.71% |
| 1025 | 国网台安县供电公 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 10kV | 304 | 113 | 0 | 0 | 37.01% | 3316.78 | 2263.72 | 可开放 | | | | -0.44% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 国网台安县供电公 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 10kV | 488 | 143 | 0 | 0 | 39.05% | 5967.78 | 4277.35 | 可开放 | | | | 47.71% |
| 1027 | 国网台安县供电公 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 10kV | 385 | 83 | 0 | 0 | 21.55% | 5231.16 | 3897.52 | 可开放 | | | | 13.66% |
| 1028 | 国网台安县供电公 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 10kV | 488 | 285 | 0 | 0 | 58.50% | 3507.82 | 1817.39 | 可开放 | | | | -43.02% |
| 1029 | 国网台安县供电公 | 新二66kV变电站 | 化工线 | 10kV | 488 | 98 | 0 | 0 | 20.03% | 6759.48 | 5069.04 | 可开放 | | | | -25.40% |
| 1030 | 国网台安县供电公 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 10kV | 304 | 66 | 0 | 0 | 21.74% | 4120.60 | 3067.55 | 可开放 | | | | -78.33% |
| 1031 | 国网台安县供电公 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 10kV | 304 | 118 | 0 | 0 | 38.86% | 3219.44 | 2166.39 | 可开放 | | | | -50.58% |
| 1032 | 国网台安县供电公 | 镇西66kV变电站 | 镇泰线 | 10kV | 488 | 159 | 0 | 0 | 32.66% | 5691.70 | 4001.27 | 可开放 | | | | -40.08% |
| 1033 | 国网台安县供电公 | 镇西66kV变电站 | 镇安线 | 10kV | 488 | 166 | 0 | 0 | 34.10% | 5569.94 | 3879.51 | 可开放 | | | | 29.00% |
| 1034 | 国网台安县供电公 | 镇西66kV变电站 | 镇河线 | 10kV | 488 | 118 | 0 | 0 | 22.72% | 6410.31 | 4719.87 | 可开放 | | | | 21.82% |
| 1035 | 国网台安县供电公 | 镇西66kV变电站 | 镇威线 | 10kV | 488 | 143 | 0 | 0 | 29.30% | 5975.92 | 4285.49 | 可开放 | | | | 4.36% |
| 1036 | 国网台安县供电公 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 10kV | 488 | 172 | 0 | 0 | 35.16% | 5480.74 | 3790.31 | 可开放 | | | | 6.56% |
| 1037 | 国网台安县供电公 | 镇西66kV变电站 | 镇工四线 | 10kV | 488 | 25 | 0 | 0 | 5.14% | 8017.77 | 6327.34 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1038 | 国网台安县供电公 | 镇西66kV变电站 | 镇工三线 | 10kV | 488 | 130 | 0 | 0 | 25.89% | 6207.31 | 4516.88 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1039 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 粮库线 | 10kV | 488 | 817 | 常年 | 正产生产就重载（公线专供） | 167.34% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 14.85% |
| 1040 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 高头一线 | 10kV | 488 | 242 | 0 | 0 | 49.58% | 4261.93 | 2571.50 | 可开放 | | | | 2.08% |
| 1041 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 高郁线 | 10kV | 488 | 170 | 0 | 0 | 34.90% | 5502.22 | 3811.79 | 可开放 | | | | -45.93% |
| 1042 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 社直线 | 10kV | 352 | 204 | 0 | 0 | 57.42% | 2570.98 | 1351.65 | 可开放 | | | | -19.47% |
| 1043 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 高乔线 | 10kV | 488 | 164 | 0 | 0 | 33.56% | 5615.84 | 3925.40 | 可开放 | | | | -43.34% |
| 1044 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 高平线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 高红二线 | 10kV | 488 | 1 | 0 | 0 | 0.27% | 8429.30 | 6738.87 | 可开放 | | | | -99.84% |
| 1046 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 高红一线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 1047 | 国网台安县供电公 | 西佛66kV变电站 | 西达线 | 10kV | 304 | 22 | 0 | 0 | 7.38% | 4876.62 | 3823.56 | 可开放 | | | | 72.62% |
| 1048 | 国网台安县供电公 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 10kV | 304 | 79 | 0 | 0 | 26.05% | 3893.54 | 2840.48 | 可开放 | | | | 5.60% |
| 1049 | 国网台安县供电公 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 10kV | 304 | 95 | 0 | 0 | 31.03% | 3623.34 | 2570.29 | 可开放 | | | | -0.72% |
| 1050 | 国网台安县供电公 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 10kV | 488 | 142 | 0 | 0 | 29.18% | 5985.45 | 4295.01 | 可开放 | | | | -23.43% |
| 1051 | 国网台安县供电公 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 10kV | 488 | 165 | 0 | 0 | 33.74% | 5600.60 | 3910.16 | 可开放 | | | | 34.95% |
| 1052 | 国网台安县供电公 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 10kV | 435 | 147 | 0 | 0 | 33.88% | 4981.92 | 3475.08 | 可开放 | | | | 8.35% |
| 1053 | 国网台安县供电公 | 达牛66kV变电站 | 达佛线 | 10kV | 304 | 47 | 0 | 0 | 15.50% | 4449.33 | 3396.28 | 可开放 | | | | -25.22% |
| 1054 | 国网台安县供电公 | 达牛66kV变电站 | 达白线 | 10kV | 304 | 109 | 0 | 0 | 35.81% | 3379.65 | 2326.60 | 可开放 | | | | 117.74% |
| 1055 | 国网台安县供电公 | 达牛66kV变电站 | 达十线 | 10kV | 385 | 122 | 0 | 0 | 31.59% | 4561.40 | 3227.76 | 可开放 | | | | 71.32% |
| 1056 | 国网台安县供电公 | 达牛66kV变电站 | 达田线 | 10kV | 304 | 72 | 0 | 0 | 23.59% | 4023.09 | 2970.03 | 可开放 | | | | -14.62% |
| 1057 | 国网台安县供电公 | 达牛66kV变电站 | 达直线 | 10kV | 304 | 53 | 0 | 0 | 17.27% | 4355.98 | 3302.92 | 可开放 | | | | -12.50% |
| 1058 | 国网台安县供电公 | 富家66kV变电站 | 富新线 | 10kV | 365 | 76 | 0 | 0 | 20.75% | 5009.98 | 3745.62 | 可开放 | | | | -0.34% |
| 1059 | 国网台安县供电公 | 富家66kV变电站 | 富大线 | 10kV | 553 | 94 | 0 | 0 | 16.93% | 7956.63 | 6041.04 | 可开放 | | | | -13.32% |
| 1060 | 国网台安县供电公 | 富家66kV变电站 | 富牛线 | 10kV | 553 | 106 | 0 | 0 | 19.09% | 7749.14 | 5833.55 | 可开放 | | | | -1.32% |
| 1061 | 国网台安县供电公 | 富家66kV变电站 | 富三线 | 10kV | 488 | 169 | 0 | 0 | 34.71% | 5518.33 | 3827.89 | 可开放 | | | | -0.36% |
| 1062 | 国网台安县供电公 | 富家66kV变电站 | 富于线 | 10kV | 488 | 106 | 0 | 0 | 21.80% | 6609.66 | 4919.23 | 可开放 | | | | -5.02% |
| 1063 | 国网台安县供电公 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线 | 10kV | 385 | 208 | 0 | 0 | 53.98% | 3068.58 | 1734.94 | 可开放 | | | | 105.77% |
| 1064 | 国网台安县供电公 | 黄镇66kV变电站 | 101线 | 10kV | 352 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6096.64 | 4877.31 | 可开放 | | | | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 国网台安县供电公 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线 | 10kV | 488 | 119 | 0 | 0 | 24.39% | 6391.08 | 4700.65 | 可开放 | | | | -79.76% |
| 1066 | 国网台安县供电公 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线 | 10kV | 385 | 166 | 0 | 0 | 47.28% | 3785.98 | 2452.34 | 可开放 | | | | -14.22% |
| 1067 | 国网台安县供电公 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线 | 10kV | 304 | 103 | 0 | 0 | 33.92% | 3479.24 | 2426.19 | 可开放 | | | | 4.16% |
| 1068 | 国网台安县供电公 | 桑林66kV变电站 | 社直线 | 10kV | 304 | 93 | 0 | 0 | 28.37% | 3653.65 | 2600.60 | 可开放 | | | | 0.29% |
| 1069 | 国网台安县供电公 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线 | 10kV | 488 | 132 | 0 | 0 | 27.14% | 6158.47 | 4468.04 | 可开放 | | | | -12.30% |
| 1070 | 国网台安县供电公 | 桑林66kV变电站 | 桑马线 | 10kV | 304 | 217 | 0 | 0 | 71.24% | 1514.29 | 461.23 | 可开放 | | | | -9.00% |
| 1071 | 国网台安县供电公 | 桑林66kV变电站 | 桑平线 | 10kV | 304 | 112 | 0 | 0 | 36.70% | 3332.89 | 2279.83 | 可开放 | | | | -31.13% |
| 1072 | 国网台安县供电公 | 桑林66kV变电站 | 桑高线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 1073 | 国网台安县供电公 | 桑林66kV变电站 | 桑台线 | 10kV | 553 | 321 | 0 | 0 | 58.11% | 4012.35 | 2096.76 | 可开放 | | | | -5.49% |
| 1074 | 国网台安县供电公 | 台北66kV变电站 | 台西线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.37 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 1075 | 国网台安县供电公 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 10kV | 553 | 364 | 0 | 0 | 50.99% | 3278.16 | 1362.56 | 可开放 | | | | 5.21% |
| 1076 | 国网台安县供电公 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 10kV | 553 | 319 | 0 | 0 | 45.64% | 4058.60 | 2143.00 | 可开放 | | | | -6.52% |
| 1077 | 国网台安县供电公 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 10kV | 553 | 363 | 0 | 0 | 65.62% | 3293.22 | 1377.63 | 可开放 | | | | 3.97% |
| 1078 | 国网台安县供电公 | 台北66kV变电站 | 梅园线 | 10kV | 260 | 207 | 0 | 0 | 82.27% | 926.62 | 25.98 | 可开放 | | | | -4.84% |
| 1079 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大刘线 | 10kV | 553 | 651 | 常年 | 正产生产就重载（公线专供） | 117.81% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 241.09% |
| 1080 | 国网台安县供电公 | 大张66kV变电站 | 乡直线 | 10kV | 352 | 48 | 0 | 0 | 13.64% | 5265.28 | 4045.95 | 可开放 | | | | -12.73% |
| 1081 | 国网台安县供电公 | 大张66kV变电站 | 大铁线 | 10kV | 304 | 98 | 0 | 0 | 32.21% | 3569.13 | 2516.08 | 可开放 | | | | 92.02% |
| 1082 | 国网台安县供电公 | 大张66kV变电站 | 大赵线 | 10kV | 304 | 91 | 0 | 0 | 29.96% | 3687.77 | 2634.72 | 可开放 | | | | 1.20% |
| 1083 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工奥线 | 10kV | 553 | 324 | 0 | 0 | 58.59% | 3966.28 | 2050.69 | 可开放 | | | | 100.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工业二线 | 10kV | 488 | 187 | 0 | 0 | 38.36% | 5209.86 | 3519.42 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1085 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工业三线 | 10kV | 488 | 513 | 多次 | 季节性重载 | 105.02% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | -5.26% |
| 1086 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工圣线 | 10kV | 553 | 280 | 0 | 0 | 50.69% | 4722.82 | 2807.23 | 可开放 | | | | 11.68% |
| 1087 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工业一线 | 10kV | 488 | 447 | 8 | 1.2 | 91.57% | 712.20 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 是 | 2027年 | -4.72% |
| 1088 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何开一线 | 10kV | 553 | 28 | 0 | 0 | 5.00% | 9098.89 | 7183.30 | 可开放 | | | | -23.17% |
| 1089 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何台二线 | 10kV | 553 | 387 | 0 | 0 | 70.06% | 2867.85 | 952.25 | 可开放 | | | | 12.30% |
| 1090 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何园一线 | 10kV | 488 | 371 | 0 | 0 | 76.03% | 2026.09 | 335.66 | 可开放 | | | | -4.62% |
| 1091 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何开二线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.37 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 1092 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何园二线 | 10kV | 488 | 111 | 0 | 0 | 22.81% | 6523.92 | 4833.49 | 可开放 | | | | 200.89% |
| 1093 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 10kV | 553 | 129 | 0 | 0 | 21.11% | 7337.10 | 5421.51 | 可开放 | | | | -64.09% |
| 1094 | 国网台安县供电公 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线 | 10kV | 488 | 281 | 0 | 0 | 57.56% | 3586.97 | 1896.54 | 可开放 | | | | -25.29% |
| 1095 | 国网台安县供电公 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线 | 10kV | 488 | 210 | 0 | 0 | 42.94% | 4823.10 | 3132.67 | 可开放 | | | | -3.89% |
| 1096 | 国网台安县供电公 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线 | 10kV | 488 | 165 | 0 | 0 | 32.13% | 5596.44 | 3906.01 | 可开放 | | | | -44.79% |
| 1097 | 国网台安县供电公 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线 | 10kV | 488 | 141 | 0 | 0 | 28.89% | 6010.39 | 4319.95 | 可开放 | | | | -2.10% |
| 1098 | 国网台安县供电公 | 新台66kV变电站 | 社直线 | 10kV | 488 | 75 | 0 | 0 | 15.28% | 7160.78 | 5470.35 | 可开放 | | | | 52.16% |
| 1099 | 国网台安县供电公 | 新台66kV变电站 | 新云线 | 10kV | 488 | 183 | 0 | 0 | 37.43% | 5288.14 | 3597.71 | 可开放 | | | | -28.92% |
| 1100 | 国网台安县供电公 | 新台66kV变电站 | 新大线 | 10kV | 488 | 153 | 0 | 0 | 31.28% | 5808.09 | 4117.66 | 可开放 | | | | 14.78% |
| 1101 | 国网台安县供电公 | 新台66kV变电站 | 新排线 | 10kV | 488 | 95 | 0 | 0 | 19.40% | 6812.65 | 5122.22 | 可开放 | | | | 63.21% |
| 1102 | 国网台安县供电公 | 新华66kV变电站 | 新西线 | 10kV | 488 | 112 | 0 | 0 | 22.95% | 6512.32 | 4821.89 | 可开放 | | | | 28.74% |
| 1103 | 国网台安县供电公 | 新华66kV变电站 | 新麦线 | 10kV | 488 | 148 | 0 | 0 | 30.40% | 5882.56 | 4192.13 | 可开放 | | | | -0.43% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 国网台安县供电公 | 新华66kV变电站 | 新东线 | 10kV | 488 | 25 | 0 | 0 | 5.07% | 8023.32 | 6332.88 | 可开放 | | | | 17.90% |
| 1105 | 国网台安县供电公 | 红星66kV变电站 | 红高一线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 1106 | 国网台安县供电公司 | 红星66kV变电站 | 红高二线 | 10kV | 488 | 699 | 常年 | 正产生产就重载（公线专供） | 143.27% | 0.00 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 100.00% |
| 1107 | 国网台安县供电公司 | 红星66kV变电站 | 恒通二线 | 10kV | 553 | 480 | 常年 | 正产生产就重载（公线专供） | 86.80% | 1264.36 | 0.00 | 负面 | 2025年 | 公线专用 | | 100.00% |
| 1108 | 国网台安县供电公 | 红星66kV变电站 | 红镇线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 1109 | 国网台安县供电公 | 小坨子66kV变电 | 富德一线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 1110 | 国网台安县供电公 | 小坨子66kV变电 | 富德二线 | 10kV | 385 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6668.20 | 5334.56 | 可开放 | | | | -100.00% |
| 1111 | 国网台安县供电公 | 高力房66kV变电 | 高头二线 | 10kV | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8452.16 | 6761.73 | 可开放 | | | | 0.00% |
| 1112 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工健线 | 10kV | 553 | 272 | 0 | 0 | 49.15% | 4870.38 | 2954.79 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1113 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工美线 | 10kV | 553 | 30 | 0 | 0 | 5.51% | 9050.05 | 7134.45 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1114 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工迎二线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.72% | 9577.96 | 7662.37 | 可开放 | | | | -99.33% |
| 1115 | 国网台安县供电公 | 工业园66kV变电 | 工迎一线 | 10kV | 553 | 131 | 0 | 0 | 23.74% | 7304.19 | 5388.60 | 可开放 | | | | -78.08% |
| 1116 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何祥线 | 10kV | 553 | 436 | 0 | 0 | 78.79% | 2031.64 | 116.04 | 可开放 | | | | 4.23% |
| 1117 | 国网台安县供电公 | 何岗66kV变电站 | 何裕线 | 10kV | 553 | 150 | 0 | 0 | 27.08% | 6983.94 | 5068.35 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1118 | 国网台安县供电公 | 韭菜台66kV变电 | 韭历一线 | 10kV | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9577.96 | 7662.37 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1119 | 国网台安县供电公 | 台北66kV变电站 | 台发线 | 10kV | 553 | 322 | 0 | 0 | 58.30% | 3994.17 | 2078.57 | 可开放 | | | | 100.00% |
| 1120 | 国网台安县供电公 | 台北66kV变电站 | 台金线 | 10kV | 553 | 346 | 0 | 0 | 62.65% | 3577.10 | 1661.51 | 可开放 | | | | 100.00% |

# 2025年三季度10千伏配变可开放容量对外信息公示

| 序号 | 供电单位 | 所属变电站 | 所属线路 | 变压器名称 | 变压器额定容量（kVA） | 最大负载率（%） | 计算可开放容量值（kVA） | 审核可开放容量值（kVA） | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 近三年平均负荷增长情况 | 受限等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线供热公司分支05#经贸公司-2022技改 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 议价变压器 | 315 | 14.65% | 205.84 | 205.84 | 未列入 | | | 7.17% | 可开放 |
| 3 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 糖厂线 | 10kV糖厂线主干31#公园变压器 | 200 | 24.75% | 110.51 | 110.51 | 未列入 | | | 430.28% | 可开放 |
| 4 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线1148单元河南四组分支15+1#河南四组变压器 | 400 | 5.78% | 296.9 | 296.9 | 未列入 | | | -52.35% | 可开放 |
| 5 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新东线1318 | 南岗子分支31#南岗子变压器 | 100 | 40.56% | 39.44 | 39.44 | 未列入 | | | 452.23% | 可开放 |
| 6 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 城子分支15#城子一组变压器 | 400 | 9.79% | 280.83 | 280.83 | 未列入 | | | -25.52% | 可开放 |
| 7 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 新西线主干111+1#西沟变压器 | 100 | 81.22% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 高家分支23#高家一组变压器 | 100 | 17.78% | 62.22 | 62.22 | 未列入 | | | 9.09% | 可开放 |
| 9 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线4358单元云柳分歧(1)33#云柳1组变台 | 100 | 78.42% | 1.58 | 1.58 | 未列入 | | | -12.55% | 可开放 |
| 10 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 造纸厂分支22#西平一组农业设施变压器 | 200 | 24.13% | 111.75 | 111.75 | 未列入 | | | -20.60% | 可开放 |
| 11 | 国网台安县供电公司 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 10kV民集分支(新)18#高屯六组变压器 | 200 | 60.88% | 38.24 | 38.24 | 未列入 | | | 35.17% | 可开放 |
| 12 | 国网台安县供电公司 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 10kV民集分支(新)09#高屯一组变压器 | 200 | 2.56% | 154.89 | 154.89 | 未列入 | | | -0.68% | 可开放 |
| 13 | 国网台安县供电公司 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 10kV高屯五组分歧(新)05#高屯五组变压器 | 200 | 32.45% | 95.1 | 95.1 | 未列入 | | | -4.55% | 可开放 |
| 14 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 二道二组分歧07#二道七组变压器 | 100 | 34.07% | 45.93 | 45.93 | 未列入 | | | -1.91% | 可开放 |
| 15 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线主干15#城南学校 | 100 | 48.83% | 31.17 | 31.17 | 未列入 | | | -1.63% | 可开放 |
| 16 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支109#二道四组变压器 | 200 | 95.33% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.87% | 可开放 |
| 17 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 茨于一组井-2016机井三期 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 18 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 赵荒东井-2016机井三期 | 50 | 58.70% | 10.65 | 10.65 | 未列入 | | | 241.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 茨于三组井-2016机井三期 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 20 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 赵荒六组井-2016机井三期 | 50 | 0.04% | 39.98 | 39.98 | 未列入 | | | -90.42% | 可开放 |
| 21 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 贾敬帮井-2016机井三期 | 50 | 31.38% | 24.31 | 24.31 | 未列入 | | | 284.73% | 可开放 |
| 22 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 南岗三组-2016机井三期 | 50 | 62.94% | 8.53 | 8.53 | 未列入 | | | 247.91% | 可开放 |
| 23 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 大姜大棚井-2016机井三期 | 50 | 58.70% | 10.65 | 10.65 | 未列入 | | | 200.05% | 可开放 |
| 24 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 郝青志井-2016机井三期 | 100 | 23.20% | 56.8 | 56.8 | 未列入 | | | 374.60% | 可开放 |
| 25 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 岳家大棚井-2016机井三期 | 100 | 63.56% | 16.44 | 16.44 | 未列入 | | | 643.44% | 可开放 |
| 26 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达牛一组井1-2016机井三期 | 200 | 9.72% | 140.57 | 140.57 | 未列入 | | | 211.69% | 可开放 |
| 27 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 岳家一组井-2016机井三期 | 50 | 0.04% | 39.98 | 39.98 | 未列入 | | | -91.55% | 可开放 |
| 28 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 岳家二组井-2016机井三期 | 50 | 73.40% | 3.3 | 3.3 | 未列入 | | | 209.15% | 可开放 |
| 29 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 岳家三组井-2016机井三期 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 30 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达牛一组井2-2016机井三期 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 31 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 大于一组井-2016机井三期 | 100 | 49.64% | 30.36 | 30.36 | 未列入 | | | 336.11% | 可开放 |
| 32 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 岳家四组井-2016机井三期 | 50 | 0.04% | 39.98 | 39.98 | 未列入 | | | -90.29% | 可开放 |
| 33 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 大于四组井-2016机井三期 | 50 | 0.08% | 39.96 | 39.96 | 未列入 | | | -82.11% | 可开放 |
| 34 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 小荒二组井-2016机井三期 | 50 | 78.02% | 0.99 | 0.99 | 未列入 | | | 277.32% | 可开放 |
| 35 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 小荒一六组井-2016机井三期 | 50 | 73.30% | 3.35 | 3.35 | 未列入 | | | 281.36% | 可开放 |
| 36 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 小荒一二组井-2016机井三期 | 100 | 37.04% | 42.96 | 42.96 | 未列入 | | | 216.83% | 可开放 |
| 37 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 小荒三组井-2016机井三期 | 100 | 58.03% | 21.97 | 21.97 | 未列入 | | | 558.07% | 可开放 |
| 38 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 金家二三组水田-2016机井三期 | 50 | 41.62% | 19.19 | 19.19 | 未列入 | | | 515.11% | 可开放 |
| 39 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 小荒四组井-2016机井三期 | 100 | 5.21% | 74.79 | 74.79 | 未列入 | | | 95.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 金家一组水田-2016机井三期 | 50 | 3.04% | 38.48 | 38.48 | 未列入 | | | 2.03% | 可开放 |
| 41 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 小荒五组井-2016机井三期 | 50 | 83.20% | 0 | 0 | 未列入 | | | 206.09% | 可开放 |
| 42 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达牛二三组井-2016机井三期 | 400 | 41.07% | 155.73 | 155.73 | 未列入 | | | 906.98% | 可开放 |
| 43 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 十四水田-2016机井三期 | 100 | 53.66% | 26.34 | 26.34 | 未列入 | | | 254.91% | 可开放 |
| 44 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 梅家分支17#杆梅家一组光变压器 | 200 | 21.04% | 117.92 | 117.92 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 45 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支78#民集五六组变压器 | 200 | 41.83% | 76.34 | 76.34 | 未列入 | | | 26.77% | 可开放 |
| 46 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房分支09#杆凡二三组光变压器 | 400 | 14.51% | 261.98 | 261.98 | 未列入 | | | -29.60% | 可开放 |
| 47 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支64#民集三组变压器 | 200 | 38.98% | 82.04 | 82.04 | 未列入 | | | -3.96% | 可开放 |
| 48 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 凡四分歧08#杆凡四光变压器 | 400 | 4.71% | 301.16 | 301.16 | 未列入 | | | -3.99% | 可开放 |
| 49 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支25#氧气厂东 | 200 | 84.39% | 0 | 0 | 未列入 | | | 65.55% | 可开放 |
| 50 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 淮泡五组大棚分歧19#淮泡五组大棚 | 100 | 48.43% | 31.57 | 31.57 | 未列入 | | | -8.44% | 可开放 |
| 51 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 淮泡四组分歧11#淮泡二三组大棚 | 50 | 39.66% | 20.17 | 20.17 | 未列入 | | | 174.07% | 可开放 |
| 52 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 西平七组分支06#西平1组变压器 | 200 | 12.75% | 134.5 | 134.5 | 未列入 | | | 18.37% | 可开放 |
| 53 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 牛场分歧14#牛场北大棚 | 30 | 0.33% | 23.9 | 23.9 | 未列入 | | | -94.30% | 可开放 |
| 54 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 十四五组分支11#十四五组变压器 | 200 | 20.33% | 119.35 | 119.35 | 未列入 | | | -2.29% | 可开放 |
| 55 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 金家分支008#大田九组2变压器 | 200 | 3.12% | 153.77 | 153.77 | 未列入 | | | 8.73% | 可开放 |
| 56 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线1140单元达田线主干07#达牛一组井变压器 | 200 | 9.72% | 140.57 | 140.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 57 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 么四么五分歧05#么路四五组 | 100 | 0.06% | 79.94 | 79.94 | 未列入 | | | -96.77% | 可开放 |
| 58 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 糖厂线 | 10kV糖厂线主干29#糖厂前台区 | 400 | 25.05% | 219.81 | 219.81 | 未列入 | | | 24.73% | 可开放 |
| 59 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支26#天成酒店考核表 | 30 | 44.93% | 10.52 | 10.52 | 未列入 | | | -61.26% | 可开放 |
| 60 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄沙七组分歧06#黄沙七组 | 160 | 23.40% | 90.56 | 90.56 | 未列入 | | | 388.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 10kV黄北线07#张福顺台区-2022技改 | 400 | 43.11% | 147.57 | 147.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 62 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄沙三组分支03+1#黄沙大市场 | 200 | 31.64% | 96.72 | 96.72 | 未列入 | | | 9.30% | 可开放 |
| 63 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄沙三组分支03+1#粮库小区 | 200 | 79.84% | 0.33 | 0.33 | 未列入 | | | 63.76% | 可开放 |
| 64 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间六组井-2016机井三期 | 200 | 1.31% | 157.39 | 157.39 | 未列入 | | | -16.24% | 可开放 |
| 65 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 社直线4614 | 韭台村东井-2016机井三期 | 200 | 41.38% | 77.25 | 77.25 | 未列入 | | | 436.03% | 可开放 |
| 66 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭台村一组台区机井-2016机井三期 | 200 | 11.82% | 136.36 | 136.36 | 未列入 | | | 424.29% | 可开放 |
| 67 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台五组2台区机井-2016机井三期 | 100 | 3.09% | 76.91 | 76.91 | 未列入 | | | 9.65% | 可开放 |
| 68 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖二组井-2016机井三期 | 200 | 51.02% | 57.97 | 57.97 | 未列入 | | | 544.02% | 可开放 |
| 69 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 锅柽八组井-2016机井三期 | 100 | 26.47% | 53.53 | 53.53 | 未列入 | | | 173.06% | 可开放 |
| 70 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖五组井-2016机井三期 | 200 | 0.79% | 158.43 | 158.43 | 未列入 | | | -6.87% | 可开放 |
| 71 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖四组井-2016机井三期 | 200 | 3.19% | 153.62 | 153.62 | 未列入 | | | 1.61% | 可开放 |
| 72 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖三组井-2016机井三期 | 100 | 1.92% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | 35.87% | 可开放 |
| 73 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 工人村北台区变压器-2022技改 | 160 | 22.33% | 92.28 | 92.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 74 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 才文三组北大棚-2017扶贫 | 50 | 35.90% | 22.05 | 22.05 | 未列入 | | | -3.74% | 可开放 |
| 75 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 才文五组西大棚-2017扶贫 | 30 | 45.87% | 10.24 | 10.24 | 未列入 | | | -48.38% | 可开放 |
| 76 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 潘家一组分支12#潘家一组大棚-2022技改 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 77 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 蛤蜊一组新区（营配） | 100 | 27.45% | 52.55 | 52.55 | 未列入 | | | 455.36% | 可开放 |
| 78 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 曾口村东井-15结余 | 100 | 25.55% | 54.45 | 54.45 | 未列入 | | | 491.61% | 可开放 |
| 79 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 曾口二组北井-15结余 | 100 | 1.03% | 78.97 | 78.97 | 未列入 | | | 0.99% | 可开放 |
| 80 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 曾口一组东井-15结余 | 100 | 59.25% | 20.75 | 20.75 | 未列入 | | | 530.60% | 可开放 |
| 81 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 曾口一组西井-15结余 | 100 | 66.69% | 13.31 | 13.31 | 未列入 | | | 450.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 平台二组(营配) | 80 | 61.85% | 14.52 | 14.52 | 未列入 | | | 390.10% | 可开放 |
| 83 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨西水点大电井（营配） | 80 | 44.13% | 28.7 | 28.7 | 未列入 | | | 442.37% | 可开放 |
| 84 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 工行住宅台区-2022技改 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 85 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 荒地一组 | 100 | 48.25% | 31.75 | 31.75 | 未列入 | | | -23.33% | 可开放 |
| 86 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 糖厂线 | 10kV糖厂线主干42#糖厂家属房西台 | 160 | 53.38% | 42.59 | 42.59 | 未列入 | | | 3.02% | 可开放 |
| 87 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线1024单元鸭厂分支06#艾岗大棚（道北）变压器 | 50 | 24.10% | 27.95 | 27.95 | 未列入 | | | -58.98% | 可开放 |
| 88 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线0236单元陈家房分支07#陈家房五六组 | 200 | 69.39% | 21.23 | 21.23 | 未列入 | | | 6.52% | 可开放 |
| 89 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 老虎五组分歧03#老虎五组 | 100 | 34.29% | 45.71 | 45.71 | 未列入 | | | 318.27% | 可开放 |
| 90 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄沙四组大棚分歧16#黄沙四组大棚 | 100 | 24.82% | 55.18 | 55.18 | 未列入 | | | -2.39% | 可开放 |
| 91 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 老虎一组水田分支22#老虎一组 | 200 | 21.48% | 117.04 | 117.04 | 未列入 | | | 10.60% | 可开放 |
| 92 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线主干12#新开七组 | 400 | 2.53% | 309.88 | 309.88 | 未列入 | | | -0.64% | 可开放 |
| 93 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖一组分歧07#腰湖一组 | 100 | 81.65% | 0 | 0 | 未列入 | | | -19.77% | 可开放 |
| 94 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 任家三水分支04#任家养殖小区 | 200 | 1.79% | 156.42 | 156.42 | 未列入 | | | -76.45% | 可开放 |
| 95 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋蛤分支03#宋家七组 | 200 | 60.65% | 38.7 | 38.7 | 未列入 | | | 54.01% | 可开放 |
| 96 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 四道排水站分支12#四道六组 | 100 | 0.50% | 79.5 | 79.5 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 97 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线4640单元曾口村分支02#曾口村 | 100 | 54.49% | 25.51 | 25.51 | 未列入 | | | 1.16% | 可开放 |
| 98 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋蛤分支80#蛤蜊村光 | 100 | 54.31% | 25.69 | 25.69 | 未列入 | | | 52.71% | 可开放 |
| 99 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 三界一组分支06#三界一组 | 200 | 0.87% | 158.26 | 158.26 | 未列入 | | | -44.36% | 可开放 |
| 100 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 陈家房分支20陈家房一二三组光 | 100 | 46.86% | 33.14 | 33.14 | 未列入 | | | 335.56% | 可开放 |
| 101 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 西平秦家组2015 | 100 | 15.65% | 64.35 | 64.35 | 未列入 | | | 433.43% | 可开放 |
| 102 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 曾家五组2015 | 100 | 34.42% | 45.58 | 45.58 | 未列入 | | | 5.71% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 金家四组2015 | 200 | 12.27% | 135.46 | 135.46 | 未列入 | | | 0.31% | 可开放 |
| 104 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 网户五组2015 | 200 | 19.29% | 121.42 | 121.42 | 未列入 | | | -3.63% | 可开放 |
| 105 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 大田一组2015 | 100 | 21.35% | 58.65 | 58.65 | 未列入 | | | -7.25% | 可开放 |
| 106 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 徐家四组分支18#徐家四组大棚-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 107 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼四组政府大棚分歧06#孙狼四组政府大棚 | 200 | 11.71% | 136.59 | 136.59 | 未列入 | | | -45.78% | 可开放 |
| 108 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼分支28#孙狼三组 | 200 | 2.36% | 155.28 | 155.28 | 未列入 | | | -16.93% | 可开放 |
| 109 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼二组分歧09#孙狼二组 | 200 | 54.21% | 51.59 | 51.59 | 未列入 | | | 73.90% | 可开放 |
| 110 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线0342单元孙狼一组大棚分歧08#孙狼一组大棚 | 200 | 76.61% | 6.78 | 6.78 | 未列入 | | | 540.06% | 可开放 |
| 111 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 高力加工厂二分歧12#高力加工厂（2）变压器 | 200 | 2.56% | 154.88 | 154.88 | 未列入 | | | -0.96% | 可开放 |
| 112 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 幸福二组分支01#幸福二组变压器 | 200 | 60.32% | 39.37 | 39.37 | 未列入 | | | 24.68% | 可开放 |
| 113 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 高力加工厂一分歧07#高力加工厂（1）变压器 | 400 | 0.51% | 317.98 | 317.98 | 未列入 | | | -20.92% | 可开放 |
| 114 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 高力七八组分歧07#高力七八组变压器 | 400 | 0.82% | 316.71 | 316.71 | 未列入 | | | 7.44% | 可开放 |
| 115 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 六间七八组分歧07#六间七八组变压器 | 200 | 41.60% | 76.81 | 76.81 | 未列入 | | | 5.63% | 可开放 |
| 116 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 通讯总站分歧09#西佛三组变压器 | 200 | 26.31% | 107.39 | 107.39 | 未列入 | | | -16.67% | 可开放 |
| 117 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 东佛五六组分歧05#东佛五六组变压器 | 200 | 12.60% | 134.81 | 134.81 | 未列入 | | | 7.25% | 可开放 |
| 118 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元古洞一组分歧13#古洞一组变压器 | 200 | 63.08% | 33.85 | 33.85 | 未列入 | | | 126.87% | 可开放 |
| 119 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 双庙三组分支6#双庙三组变压器 | 200 | 38.22% | 83.56 | 83.56 | 未列入 | | | 77.07% | 可开放 |
| 120 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 双庙大队分支06#双庙大队变压器 | 200 | 1.30% | 157.41 | 157.41 | 未列入 | | | -6.62% | 可开放 |
| 121 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 10kV西红线主干120#双庙四组变压器 | 200 | 38.35% | 83.3 | 83.3 | 未列入 | | | 300.99% | 可开放 |
| 122 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 小红五组水田分歧18#小红五组水田变压器 | 80 | 92.88% | 0 | 0 | 未列入 | | | 440.85% | 可开放 |
| 123 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线主干46#电焊南街变压器 | 200 | 33.27% | 93.46 | 93.46 | 未列入 | | | 421.14% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 10kV西通线主干056#电焊北街变压器 | 200 | 1.48% | 157.04 | 157.04 | 未列入 | | | -12.43% | 可开放 |
| 125 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 北站六七组 | 200 | 23.46% | 113.09 | 113.09 | 未列入 | | | 309.31% | 可开放 |
| 126 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 粮库线0238 | 高黄线0240单元高黄线7#小高四组光 | 200 | 57.10% | 45.81 | 45.81 | 未列入 | | | 81.90% | 可开放 |
| 127 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 台郊10kV镇南线主干02#针织厂前台区-2022年技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 128 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线主干164#杜大六组台区 | 100 | 26.62% | 53.38 | 53.38 | 未列入 | | | -9.51% | 可开放 |
| 129 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富新线1042单元富新线粮库分支6#杆利丰房地产 | 200 | 61.39% | 37.23 | 37.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 130 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 么张组-中心村三期 | 200 | 20.12% | 119.77 | 119.77 | 未列入 | | | 36.92% | 可开放 |
| 131 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家一号南台2015 | 100 | 29.22% | 50.78 | 50.78 | 未列入 | | | 9.43% | 可开放 |
| 132 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 黑于组南台-中心村三期 | 200 | 46.28% | 67.44 | 67.44 | 未列入 | | | 269.49% | 可开放 |
| 133 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 平台一组2015 | 100 | 41.91% | 38.09 | 38.09 | 未列入 | | | -18.82% | 可开放 |
| 134 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 河套2015 | 100 | 68.14% | 11.86 | 11.86 | 未列入 | | | 76.43% | 可开放 |
| 135 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 何家村五六组2015 | 100 | 14.80% | 65.2 | 65.2 | 未列入 | | | -21.63% | 可开放 |
| 136 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 何家村三四组2015 | 100 | 37.44% | 42.56 | 42.56 | 未列入 | | | -12.47% | 可开放 |
| 137 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 薄家五组2015 | 200 | 19.50% | 121.01 | 121.01 | 未列入 | | | -8.24% | 可开放 |
| 138 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 大田五组2015 | 100 | 59.87% | 20.13 | 20.13 | 未列入 | | | 0.08% | 可开放 |
| 139 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生四组2015 | 100 | 29.96% | 50.04 | 50.04 | 未列入 | | | 1.80% | 可开放 |
| 140 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生五组2015 | 100 | 24.92% | 55.08 | 55.08 | 未列入 | | | 25.27% | 可开放 |
| 141 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 孟家2015 | 100 | 26.73% | 53.27 | 53.27 | 未列入 | | | 2.22% | 可开放 |
| 142 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生二组2015 | 200 | 27.24% | 105.52 | 105.52 | 未列入 | | | 15.10% | 可开放 |
| 143 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生三组2015 | 200 | 0.65% | 158.71 | 158.71 | 未列入 | | | -14.39% | 可开放 |
| 144 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达牛五组2015 | 200 | 25.14% | 109.72 | 109.72 | 未列入 | | | 19.65% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 白家三组2015 | 100 | 37.32% | 42.68 | 42.68 | 未列入 | | | -1.24% | 可开放 |
| 146 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达牛七组2015 | 100 | 47.48% | 32.52 | 32.52 | 未列入 | | | 348.54% | 可开放 |
| 147 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 黑于组北台-中心村三期 | 200 | 41.19% | 77.63 | 77.63 | 未列入 | | | 1615.16% | 可开放 |
| 148 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生六组 | 200 | 2.08% | 155.85 | 155.85 | 未列入 | | | 2.63% | 可开放 |
| 149 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 白家六组分支02#白家四组变压器 | 200 | 39.39% | 81.23 | 81.23 | 未列入 | | | 25.38% | 可开放 |
| 150 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 大于六组分歧14#大于六组变压器 | 200 | 70.20% | 19.6 | 19.6 | 未列入 | | | 50.93% | 可开放 |
| 151 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 下薄一组棚分歧01#下薄一组棚 | 30 | 26.93% | 15.92 | 15.92 | 未列入 | | | -8.11% | 可开放 |
| 152 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 下薄二组棚分歧02#下薄二组大棚 | 50 | 97.16% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.15% | 可开放 |
| 153 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 东曾八组分支２５＃东曾八组光柱上变压器 | 100 | 99.81% | 0 | 0 | 未列入 | | | 606.43% | 可开放 |
| 154 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线0348单元侯家四组分支11+1#侯家四组 | 200 | 3.31% | 153.39 | 153.39 | 未列入 | | | -78.24% | 可开放 |
| 155 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 马驼七组分支12#马驼七组1光 | 100 | 17.09% | 62.91 | 62.91 | 未列入 | | | -8.72% | 可开放 |
| 156 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生一组 | 200 | 37.01% | 85.99 | 85.99 | 未列入 | | | -8.97% | 可开放 |
| 157 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生三组 | 200 | 17.28% | 125.45 | 125.45 | 未列入 | | | -43.02% | 可开放 |
| 158 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 10KV黄南线02#水利 | 100 | 54.66% | 25.34 | 25.34 | 未列入 | | | 472.11% | 可开放 |
| 159 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 朴卧六组分支08#朴卧六组 | 200 | 37.03% | 85.95 | 85.95 | 未列入 | | | 1.31% | 可开放 |
| 160 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 徐家四组分支07+1#徐家三组大棚 | 30 | 67.53% | 3.74 | 3.74 | 未列入 | | | 129.40% | 可开放 |
| 161 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 台工线主干08#财政局住宅楼西（考核表） | 160 | 70.83% | 14.68 | 14.68 | 未列入 | | | 92.91% | 可开放 |
| 162 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 10kV孙台线孙台主干16#菜库西2台区 | 80 | 29.88% | 40.1 | 40.1 | 未列入 | | | 204.36% | 可开放 |
| 163 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 台郊10kV镇南线主干59#东市路东1-2号回迁小区毛衫厂南回迁 | 315 | 36.29% | 137.68 | 137.68 | 未列入 | | | 103.08% | 可开放 |
| 164 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线主干42#公安局北 | 315 | 59.33% | 65.11 | 65.11 | 未列入 | | | 138.52% | 可开放 |
| 165 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 社直线主干15#桑林政府变压器 | 100 | 53.16% | 26.84 | 26.84 | 未列入 | | | 8.64% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 十里分支22#沙岗北 | 100 | 9.33% | 70.67 | 70.67 | 未列入 | | | -9.49% | 可开放 |
| 167 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 二高家属房分支05#二高家属台区 | 200 | 49.52% | 60.96 | 60.96 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |
| 168 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 邢台分支12#邢台一组 | 160 | 79.20% | 1.28 | 1.28 | 未列入 | | | 26.64% | 可开放 |
| 169 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 老建材分支09#老建材南台 | 200 | 3.47% | 153.07 | 153.07 | 未列入 | | | -29.37% | 可开放 |
| 170 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 九三分支02#九三组照明 | 50 | 15.42% | 32.29 | 32.29 | 未列入 | | | -4.48% | 可开放 |
| 171 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线0254单元大高水田分歧06#大高三组光 | 200 | 39.80% | 80.41 | 80.41 | 未列入 | | | -2.57% | 可开放 |
| 172 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元枣木八组分支17#枣木八组光 | 100 | 21.52% | 58.48 | 58.48 | 未列入 | | | 17.98% | 可开放 |
| 173 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 达连二七组分歧6#达连二组变压器 | 200 | 39.84% | 80.33 | 80.33 | 未列入 | | | 623.98% | 可开放 |
| 174 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元枣木三组分歧06#枣木三组光 | 200 | 21.14% | 117.73 | 117.73 | 未列入 | | | 1.34% | 可开放 |
| 175 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 肥厂支07#桑林一组北台（2）变压器 | 400 | 13.78% | 264.88 | 264.88 | 未列入 | | | 20.19% | 可开放 |
| 176 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 红旗二组大棚（营配）-2022技改 | 200 | 59.02% | 41.97 | 41.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 177 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洞镇直小区北台-中心村三期 | 200 | 26.45% | 107.11 | 107.11 | 未列入 | | | 606.37% | 可开放 |
| 178 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 东大庆支02#东大庆一组台区-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 179 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 红星养殖厂支01#三粮库前-2022技改 | 400 | 30.64% | 197.43 | 197.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 180 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭台八组2台区-中心村三期 | 200 | 18.12% | 123.77 | 123.77 | 未列入 | | | 1359.85% | 可开放 |
| 181 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼九组分歧07+1#孙狼九组 | 100 | 52.75% | 27.25 | 27.25 | 未列入 | | | 2.66% | 可开放 |
| 182 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线0348单元小坨一二组分歧1#小坨一组 | 200 | 0.95% | 158.1 | 158.1 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 183 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 侯家一组大棚分歧06#侯家一组大棚 | 200 | 21.58% | 116.84 | 116.84 | 未列入 | | | -30.52% | 可开放 |
| 184 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 10KV黄兀线91#侯家六组大棚 | 50 | 56.88% | 11.56 | 11.56 | 未列入 | | | -18.11% | 可开放 |
| 185 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 兀拉二组分支10#兀拉二组 | 200 | 10.78% | 138.44 | 138.44 | 未列入 | | | 10.84% | 可开放 |
| 186 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线0348单元于坨支18#于坨一组 | 200 | 55.89% | 48.22 | 48.22 | 未列入 | | | 6.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线0348单元于坨二组分歧10#于坨二组 | 100 | 52.09% | 27.91 | 27.91 | 未列入 | | | -15.25% | 可开放 |
| 188 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 潘家一组分支12#潘家一组 | 400 | 13.15% | 267.41 | 267.41 | 未列入 | | | 89.27% | 可开放 |
| 189 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 朴卧四五组分支05#朴卧村直 | 160 | 43.29% | 58.74 | 58.74 | 未列入 | | | -19.96% | 可开放 |
| 190 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 劳服住宅变压器-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 191 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 三家四组-村村通10 | 200 | 22.46% | 115.08 | 115.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 192 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 沙坨南台-村村通17 | 200 | 21.38% | 117.24 | 117.24 | 未列入 | | | 165.63% | 可开放 |
| 193 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新开一二组-村村通18 | 400 | 59.06% | 83.76 | 83.76 | 未列入 | | | 706.72% | 可开放 |
| 194 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 南万二组-村村通19 | 400 | 44.04% | 143.85 | 143.85 | 未列入 | | | 897.60% | 可开放 |
| 195 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 北万四组-村村通20 | 200 | 15.74% | 128.52 | 128.52 | 未列入 | | | 205.18% | 可开放 |
| 196 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 市场小区-西-中心村四期4 | 200 | 27.70% | 104.61 | 104.61 | 未列入 | | | 89.59% | 可开放 |
| 197 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 市场小区-东-中心村四期5 | 200 | 45.63% | 68.75 | 68.75 | 未列入 | | | 1224.69% | 可开放 |
| 198 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 桑林二组南-中心村四期11 | 200 | 42.05% | 75.9 | 75.9 | 未列入 | | | 1901.19% | 可开放 |
| 199 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 林业队二台-中心村四期36 | 200 | 43.44% | 73.13 | 73.13 | 未列入 | | | 708.18% | 可开放 |
| 200 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑林粮库家属房-中心村四期17 | 200 | 17.64% | 124.73 | 124.73 | 未列入 | | | 463.69% | 可开放 |
| 201 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 大高八组-中心村四期31 | 200 | 7.84% | 144.33 | 144.33 | 未列入 | | | 1042.73% | 可开放 |
| 202 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富家五组-中心村四期29 | 200 | 52.84% | 54.32 | 54.32 | 未列入 | | | 1028.39% | 可开放 |
| 203 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑林9组-中心村四期20 | 200 | 36.40% | 87.2 | 87.2 | 未列入 | | | 1158.02% | 可开放 |
| 204 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新东线1318 | 头台子一组-2013结余 | 100 | 33.96% | 46.04 | 46.04 | 未列入 | | | 10.53% | 可开放 |
| 205 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 夏家总表-2014结余 | 100 | 58.90% | 21.1 | 21.1 | 未列入 | | | 58.62% | 可开放 |
| 206 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 大岗3组分歧13#大岗3.10组北台变压器 | 200 | 79.47% | 1.07 | 1.07 | 未列入 | | | 1102.01% | 可开放 |
| 207 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 团结农业开发分支02#团结7组农变压器 | 80 | 16.76% | 50.59 | 50.59 | 未列入 | | | 32.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业二线 | 盛益分支16# | 200 | 20.00% | 120 | 120 | 未列入 | | | 12.44% | 可开放 |
| 209 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼五组分歧04#孙狼五组 | 100 | 18.37% | 61.63 | 61.63 | 未列入 | | | -34.79% | 可开放 |
| 210 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线主干24#马坨村六组大棚-项目包 | 200 | 22.07% | 115.86 | 115.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 211 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 网户一组大棚-2018网改 | 100 | 19.83% | 60.17 | 60.17 | 未列入 | | | 529.76% | 可开放 |
| 212 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 大欠四组（农业设施） | 80 | 7.46% | 58.03 | 58.03 | 未列入 | | | 338.84% | 可开放 |
| 213 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线4456单元三岔子分支27#杆三岔四组 | 100 | 67.79% | 12.21 | 12.21 | 未列入 | | | 396.50% | 可开放 |
| 214 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业二线 | 盛益分支26# | 50 | 74.08% | 2.96 | 2.96 | 未列入 | | | -36.59% | 可开放 |
| 215 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线1148单元达直线主干28#镇北台变压器 | 315 | 44.96% | 110.38 | 110.38 | 未列入 | | | 72.61% | 可开放 |
| 216 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新东线1318 | 二台子南岐03#二台西队变压器 | 100 | 49.73% | 30.27 | 30.27 | 未列入 | | | 674.05% | 可开放 |
| 217 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 新麦线主干13#东荒变压器 | 100 | 53.86% | 26.14 | 26.14 | 未列入 | | | 569.95% | 可开放 |
| 218 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 云柳分歧(1)21# | 100 | 25.07% | 54.93 | 54.93 | 未列入 | | | -42.84% | 可开放 |
| 219 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 阿拉九组分歧05#阿拉九组变压器 | 200 | 23.36% | 113.28 | 113.28 | 未列入 | | | -24.08% | 可开放 |
| 220 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 阿拉一组分歧5#阿拉一组变压器 | 30 | 12.63% | 20.21 | 20.21 | 未列入 | | | 4.06% | 可开放 |
| 221 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线0642单元红庙六组分支12#红庙六组变压器 | 200 | 26.39% | 107.23 | 107.23 | 未列入 | | | 489.21% | 可开放 |
| 222 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线0642单元红庙一组分歧9#红庙一组变压器 | 200 | 74.22% | 11.57 | 11.57 | 未列入 | | | 1026.34% | 可开放 |
| 223 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 才文小二组分歧11#才文小二组大棚变压器 | 100 | 45.83% | 34.17 | 34.17 | 未列入 | | | 360.63% | 可开放 |
| 224 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线0642单元红庙五组分歧10#红庙五组变压器 | 100 | 86.07% | 0 | 0 | 未列入 | | | 100.88% | 可开放 |
| 225 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元枣木三组2分歧05#枣木三组光2 | 100 | 86.05% | 0 | 0 | 未列入 | | | 102.57% | 可开放 |
| 226 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 蒋坨大棚支05#蒋坨1组大棚变压器 | 80 | 14.45% | 52.44 | 52.44 | 未列入 | | | -12.56% | 可开放 |
| 227 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 孙家七组分歧09#孙家七组 | 100 | 18.42% | 61.58 | 61.58 | 未列入 | | | 4.90% | 可开放 |
| 228 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线0636单元阿拉三组分歧01#阿拉三组变压器 | 200 | 22.57% | 114.87 | 114.87 | 未列入 | | | 280.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线0636单元新立分支37#新立三四组变压器 | 200 | 68.99% | 22.03 | 22.03 | 未列入 | | | 63.16% | 可开放 |
| 230 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线0642单元石家大队分歧11#石家一组变压器 | 400 | 12.81% | 268.78 | 268.78 | 未列入 | | | -0.86% | 可开放 |
| 231 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元红旗分支43#红旗五组光 | 100 | 20.42% | 59.58 | 59.58 | 未列入 | | | -22.28% | 可开放 |
| 232 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元红旗油厂分歧09#红旗四组光 | 400 | 10.46% | 278.17 | 278.17 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 233 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线主干124#大汪棚区变压器 | 200 | 51.11% | 57.78 | 57.78 | 未列入 | | | 9.41% | 可开放 |
| 234 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线1031单元蒋坨四五组分支22#蒋坨村4组大棚变压器 | 30 | 77.40% | 0.78 | 0.78 | 未列入 | | | -46.97% | 可开放 |
| 235 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 才家三组北大棚06#才家三组北大棚变压器 | 50 | 55.72% | 12.14 | 12.14 | 未列入 | | | -8.74% | 可开放 |
| 236 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线主干034#茨于七组变压器 | 200 | 75.08% | 9.84 | 9.84 | 未列入 | | | 117.92% | 可开放 |
| 237 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线主干042#东佛三组(2014技改) | 400 | 10.48% | 278.08 | 278.08 | 未列入 | | | 307.05% | 可开放 |
| 238 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 申阳分歧06#移动变压器 | 30 | 39.33% | 12.2 | 12.2 | 未列入 | | | -30.90% | 可开放 |
| 239 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台金线 | 食品厂岐05#食品厂后台区-2022技改 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 240 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 台郊10kV镇南线主干24#新街台区 | 250 | 69.86% | 25.34 | 25.34 | 未列入 | | | 1171.70% | 可开放 |
| 241 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 十品支03#市场一组变压器 | 315 | 29.23% | 159.94 | 159.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 242 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线主干045#桑林村胡家大棚变压器 | 100 | 57.48% | 22.52 | 22.52 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |
| 243 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线4358单元镇直台 | 315 | 36.05% | 138.45 | 138.45 | 未列入 | | | 64.02% | 可开放 |
| 244 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 洪东分歧03#洪家大棚-项目包 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 245 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 大台七组（2014年结余） | 100 | 38.88% | 41.12 | 41.12 | 未列入 | | | 46.00% | 可开放 |
| 246 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 大台九组（2014年结余） | 100 | 39.77% | 40.23 | 40.23 | 未列入 | | | 25.60% | 可开放 |
| 247 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 丁家小队（2014年结余） | 100 | 70.13% | 9.87 | 9.87 | 未列入 | | | 595.45% | 可开放 |
| 248 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 丁家二号（2014年结余） | 100 | 92.07% | 0 | 0 | 未列入 | | | 790.90% | 可开放 |
| 249 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 东曾六组水田-2016机井二期 | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 东曾一组水田-2016机井二期 | 100 | 24.98% | 55.02 | 55.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 251 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 10KV黄北线12-1#王利 | 315 | 49.52% | 96.02 | 96.02 | 未列入 | | | 94.24% | 可开放 |
| 252 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 下薄排水站分支22#下薄四组大棚 | 30 | 35.80% | 13.26 | 13.26 | 未列入 | | | -49.04% | 可开放 |
| 253 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线主干200#徐树4组变压器 | 100 | 29.80% | 50.2 | 50.2 | 未列入 | | | -10.51% | 可开放 |
| 254 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养西水点1#电井-2016机井二期 | 100 | 72.40% | 7.6 | 7.6 | 未列入 | | | 562.41% | 可开放 |
| 255 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 东曾九组南井-2016机井二期 | 100 | 36.29% | 43.71 | 43.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 256 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 陈家房六组-2016机井二期 | 100 | 82.52% | 0 | 0 | 未列入 | | | 461.21% | 可开放 |
| 257 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 黄金四组水田-2016机井二期 | 200 | 59.31% | 41.38 | 41.38 | 未列入 | | | 1048.04% | 可开放 |
| 258 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 东曾八组水田-2016机井二期 | 100 | 62.99% | 17.01 | 17.01 | 未列入 | | | 454.32% | 可开放 |
| 259 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 镇南线社保局箱变变压器间隔配电变压器 | 315 | 36.03% | 138.5 | 138.5 | 未列入 | | | 96.72% | 可开放 |
| 260 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 陈家房七组-2016机井二期 | 200 | 1.72% | 156.56 | 156.56 | 未列入 | | | 7.62% | 可开放 |
| 261 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 枣木四组水田-2016机井二期 | 100 | 76.19% | 3.81 | 3.81 | 未列入 | | | 414.34% | 可开放 |
| 262 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 锅柽三组水田-2016机井二期 | 100 | 22.70% | 57.3 | 57.3 | 未列入 | | | 442.96% | 可开放 |
| 263 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 小高六、七组水田-2016机井二期 | 100 | 56.12% | 23.88 | 23.88 | 未列入 | | | 507.63% | 可开放 |
| 264 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房一、二、三组水田-2016机井二期 | 100 | 47.96% | 32.04 | 32.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 265 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 大高五、六组-2016机井二期 | 200 | 45.46% | 69.08 | 69.08 | 未列入 | | | 452.36% | 可开放 |
| 266 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 平安二组-2016机井二期 | 100 | 1.12% | 78.88 | 78.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 267 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 永安三组水田-2016机井二期 | 100 | 31.14% | 48.86 | 48.86 | 未列入 | | | 488.22% | 可开放 |
| 268 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 平安二组水田-2016机井二期 | 200 | 69.66% | 20.69 | 20.69 | 未列入 | | | 460.14% | 可开放 |
| 269 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 永安五组水田-2016机井二期 | 100 | 42.50% | 37.5 | 37.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 270 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 永安二组水田-2016机井二期 | 100 | 42.68% | 37.32 | 37.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 永安一组水田-2016机井二期 | 100 | 59.03% | 20.97 | 20.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 272 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 前红四组水田-2016机井二期 | 100 | 48.95% | 31.05 | 31.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 273 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 东曾七组水田-2016机井二期 | 100 | 53.57% | 26.43 | 26.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 274 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 前红一组水田-2016机井二期 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 275 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 永安三组北水田-2016机井二期 | 100 | 49.78% | 30.22 | 30.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 276 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 马坨村四组水田-2016机井二期 | 200 | 25.90% | 108.2 | 108.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 277 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄沙镇侯家村考核台区（光伏） | 100 | 0.05% | 79.95 | 79.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 278 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 老虎八组分支01#老虎8组大棚 | 50 | 43.96% | 18.02 | 18.02 | 未列入 | | | -13.43% | 可开放 |
| 279 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 10kV西才线才文站分支3#杆才文四五组大棚 | 100 | 26.67% | 53.33 | 53.33 | 未列入 | | | -40.51% | 可开放 |
| 280 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 10kV西通线主干65#杆开关下电缆东佛村大棚 | 200 | 10.41% | 139.19 | 139.19 | 未列入 | | | -52.95% | 可开放 |
| 281 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线0254单元10千伏社直线主干07#大高九十组 | 315 | 36.42% | 137.27 | 137.27 | 未列入 | | | 168.45% | 可开放 |
| 282 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 六台子排水站分歧06#德生三组 | 200 | 42.04% | 75.92 | 75.92 | 未列入 | | | 429.40% | 可开放 |
| 283 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 杜大二组分支06# | 100 | 68.66% | 11.34 | 11.34 | 未列入 | | | -21.55% | 可开放 |
| 284 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 杜大一组南光支03#杜大一组南光变压器 | 100 | 1.02% | 78.98 | 78.98 | 未列入 | | | -87.97% | 可开放 |
| 285 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 台中线主干23#油脂厂台区变压器 | 50 | 24.46% | 27.77 | 27.77 | 未列入 | | | -28.44% | 可开放 |
| 286 | 国网台安县供电公司 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 新台线0542单元10kV九龙分歧(新)04#陆家一组水田 | 50 | 45.60% | 17.2 | 17.2 | 未列入 | | | 278.68% | 可开放 |
| 287 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 黑鱼一组06#黑鱼一组2变压器 | 100 | 53.95% | 26.05 | 26.05 | 未列入 | | | 16.59% | 可开放 |
| 288 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线主干08#南街台区 | 315 | 50.53% | 92.82 | 92.82 | 未列入 | | | 113.32% | 可开放 |
| 289 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线主干008#政府台区考核表 | 200 | 65.41% | 29.18 | 29.18 | 未列入 | | | 1568.35% | 可开放 |
| 290 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线0344单元五间八组井分歧14# | 100 | 43.81% | 36.19 | 36.19 | 未列入 | | | -2.55% | 可开放 |
| 291 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 镇直线1148单元镇直线主干018#达牛23组(2014年技改） | 100 | 32.01% | 47.99 | 47.99 | 未列入 | | | 21.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 大仗分支新15#市场小区(2014年技改) | 400 | 22.07% | 231.72 | 231.72 | 未列入 | | | 40.06% | 可开放 |
| 293 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 云柳村台 | 100 | 48.44% | 31.56 | 31.56 | 未列入 | | | 36.26% | 可开放 |
| 294 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线主干097#艾岗大棚变压器 | 50 | 20.40% | 29.8 | 29.8 | 未列入 | | | 96.93% | 可开放 |
| 295 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西佛五组二台区-18结余 | 200 | 43.69% | 72.63 | 72.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 296 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 小高三、四组水田-2016机井二期 | 100 | 22.19% | 57.81 | 57.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 297 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 蛤蜊二组井-2016机井二期 | 100 | 49.08% | 30.92 | 30.92 | 未列入 | | | 432.63% | 可开放 |
| 298 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋家六组井-2016机井二期 | 100 | 1.01% | 78.99 | 78.99 | 未列入 | | | 10.31% | 可开放 |
| 299 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋家七组井-2016机井二期 | 100 | 5.01% | 74.99 | 74.99 | 未列入 | | | 107.82% | 可开放 |
| 300 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 高家五组井-2016机井二期 | 100 | 28.75% | 51.25 | 51.25 | 未列入 | | | 555.06% | 可开放 |
| 301 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 茨于二四组-2016机井二期 | 100 | 54.65% | 25.35 | 25.35 | 未列入 | | | 462.05% | 可开放 |
| 302 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 高家六组井-2016机井二期 | 100 | 58.26% | 21.74 | 21.74 | 未列入 | | | 397.91% | 可开放 |
| 303 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 河南万亩方-2016机井二期 | 80 | 81.35% | 0 | 0 | 未列入 | | | 584.25% | 可开放 |
| 304 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间八组西井-2016机井二期 | 100 | 26.26% | 53.74 | 53.74 | 未列入 | | | 469.38% | 可开放 |
| 305 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 赵荒中井-2016机井二期 | 100 | 22.87% | 57.13 | 57.13 | 未列入 | | | 390.65% | 可开放 |
| 306 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 赵荒南井-2016机井二期 | 100 | 0.06% | 79.94 | 79.94 | 未列入 | | | -85.39% | 可开放 |
| 307 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间八组东井-2016机井二期 | 100 | 34.18% | 45.82 | 45.82 | 未列入 | | | 470.55% | 可开放 |
| 308 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间六组井-2016机井二期 | 100 | 28.64% | 51.36 | 51.36 | 未列入 | | | 473.76% | 可开放 |
| 309 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间五组井-2016机井二期 | 100 | 42.17% | 37.83 | 37.83 | 未列入 | | | 428.46% | 可开放 |
| 310 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 河南东井-2016机井二期 | 100 | 6.86% | 73.14 | 73.14 | 未列入 | | | 404.06% | 可开放 |
| 311 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间四组井-2016机井二期 | 100 | 57.05% | 22.95 | 22.95 | 未列入 | | | 427.53% | 可开放 |
| 312 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间六组新井-2016机井二期 | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | 3.64% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 网户村蔬菜专业合作社棚区-2016机井二期 | 100 | 34.35% | 45.65 | 45.65 | 未列入 | | | 498.17% | 可开放 |
| 314 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间五组新井-2016机井二期 | 100 | 26.02% | 53.98 | 53.98 | 未列入 | | | 450.05% | 可开放 |
| 315 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间四组北井-2016机井二期 | 100 | 72.53% | 7.47 | 7.47 | 未列入 | | | 652.76% | 可开放 |
| 316 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间三组井-2016机井二期 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 317 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间一组东井-2016机井二期 | 100 | 56.24% | 23.76 | 23.76 | 未列入 | | | 618.31% | 可开放 |
| 318 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间二组井-2016机井二期 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 319 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨一组电井3组蔬菜小区-2016机井二期 | 100 | 55.60% | 24.4 | 24.4 | 未列入 | | | 569.62% | 可开放 |
| 320 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间三组北井-2016机井二期 | 100 | 6.89% | 73.11 | 73.11 | 未列入 | | | 260.56% | 可开放 |
| 321 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 五间三组南井-2016机井二期 | 100 | 19.85% | 60.15 | 60.15 | 未列入 | | | 421.46% | 可开放 |
| 322 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 曾口3组2号电井-2016机井二期 | 100 | 68.90% | 11.1 | 11.1 | 未列入 | | | 511.93% | 可开放 |
| 323 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 红旗村一组水田-2016机井二期 | 200 | 1.36% | 157.28 | 157.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 324 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 才文小二组-项目包 | 400 | 61.48% | 74.1 | 74.1 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 325 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 一小箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 51.88% | 177.17 | 177.17 | 未列入 | | | 80.91% | 可开放 |
| 326 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 移动变台(新台) | 30 | 28.77% | 15.37 | 15.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 327 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 小麦科分支14#小麦科2号台区变压器 | 100 | 92.09% | 0 | 0 | 未列入 | | | 373.93% | 可开放 |
| 328 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 历家二组分歧04#历家二组 | 160 | 35.74% | 70.82 | 70.82 | 未列入 | | | 70.07% | 可开放 |
| 329 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线4640单元王坨子分支43#王坨二五组 | 200 | 55.07% | 49.86 | 49.86 | 未列入 | | | 99.22% | 可开放 |
| 330 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 红旗村二组水田-2016机井二期 | 100 | 75.77% | 4.23 | 4.23 | 未列入 | | | 448.34% | 可开放 |
| 331 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线主干042#河南五六七组(2014年技改) | 100 | 2.59% | 77.41 | 77.41 | 未列入 | | | -81.94% | 可开放 |
| 332 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 红旗村三组水田-2016机井二期 | 100 | 49.40% | 30.6 | 30.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 333 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 大高三组水田-2016机井二期 | 100 | 1.15% | 78.85 | 78.85 | 未列入 | | | -22.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨村水田-2016机井二期 | 50 | 68.48% | 5.76 | 5.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 335 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨村一、八组水田-2016机井二期 | 50 | 46.86% | 16.57 | 16.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 336 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 前红七组水田-2016机井二期 | 200 | 42.48% | 75.04 | 75.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 337 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨村二组水田-2016机井二期 | 50 | 59.52% | 10.24 | 10.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 338 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 前红六、七组水田-2016机井二期 | 100 | 0.78% | 79.22 | 79.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 339 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房一、二、三组1#水田-2016机井二期 | 100 | 44.99% | 35.01 | 35.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 340 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 前红二、八组水田-2016机井二期 | 100 | 1.17% | 78.83 | 78.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 341 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 前红五、九组水田-2016机井二期 | 100 | 24.82% | 55.18 | 55.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 342 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨村六组水田-2016机井二期 | 50 | 60.32% | 9.84 | 9.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 343 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 大高十组水田-2016机井二期 | 200 | 66.71% | 26.58 | 26.58 | 未列入 | | | 996.35% | 可开放 |
| 344 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 后红二、五、六组水田-2016机井二期 | 100 | 44.06% | 35.94 | 35.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 345 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 后红四组水田-2016机井二期 | 100 | 59.07% | 20.93 | 20.93 | 未列入 | | | 442.11% | 可开放 |
| 346 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 小高二组水田-2016机井二期 | 100 | 1.60% | 78.4 | 78.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 347 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 后红五组2号水田-2016机井二期 | 100 | 25.38% | 54.62 | 54.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 348 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 小高五、六、七组水田-2016机井二期 | 200 | 34.48% | 91.05 | 91.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 349 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 后红五组1号水田-2016机井二期 | 100 | 25.81% | 54.19 | 54.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 350 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房东水田-2016机井二期 | 100 | 43.95% | 36.05 | 36.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 351 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 小高九组水田-2016机井二期 | 400 | 0.85% | 316.6 | 316.6 | 未列入 | | | -5.78% | 可开放 |
| 352 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 九台一组水田-2016机井二期 | 100 | 1.97% | 78.03 | 78.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 353 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力四组-2016机井二期 | 200 | 34.41% | 91.19 | 91.19 | 未列入 | | | 482.21% | 可开放 |
| 354 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力一组南井-2016机井二期 | 100 | 1.78% | 78.22 | 78.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨五组-2016机井二期 | 100 | 29.53% | 50.47 | 50.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 356 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 小高四组水田1#-2016机井二期 | 100 | 22.94% | 57.06 | 57.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 357 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房二、八组水田-2016机井二期 | 100 | 31.20% | 48.8 | 48.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 358 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 小高三组水田-2016机井二期 | 100 | 49.76% | 30.24 | 30.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 359 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房王家水田-2016机井二期 | 100 | 73.33% | 6.67 | 6.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 360 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房三节地水田-2016机井二期 | 200 | 53.43% | 53.14 | 53.14 | 未列入 | | | 431.69% | 可开放 |
| 361 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房水田2#-2016机井二期 | 200 | 47.59% | 64.83 | 64.83 | 未列入 | | | 454.08% | 可开放 |
| 362 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 小高一、二、三组1#水田-2016机井二期 | 100 | 1.21% | 78.79 | 78.79 | 未列入 | | | -6.70% | 可开放 |
| 363 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 陈家房水田1#-2016机井二期 | 100 | 71.64% | 8.36 | 8.36 | 未列入 | | | 517.30% | 可开放 |
| 364 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 陈家房四组水田-2016机井二期 | 200 | 52.60% | 54.81 | 54.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 365 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力新水田6#-2016机井二期 | 100 | 33.78% | 46.22 | 46.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 366 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力新水田7#-2016机井二期 | 100 | 50.91% | 29.09 | 29.09 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 367 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 陈家房水田-2016机井二期 | 200 | 47.59% | 64.83 | 64.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 368 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 枣木一二三组马场-2016机井二期 | 100 | 52.65% | 27.35 | 27.35 | 未列入 | | | 344.06% | 可开放 |
| 369 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力新水田3#-2016机井二期 | 200 | 40.03% | 79.95 | 79.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 370 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力新水田2#-2016机井二期 | 200 | 26.76% | 106.49 | 106.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 371 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 大高村水田-2016机井二期 | 100 | 48.33% | 31.67 | 31.67 | 未列入 | | | 444.52% | 可开放 |
| 372 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 红星一组水田-2016机井二期 | 100 | 32.94% | 47.06 | 47.06 | 未列入 | | | 370.18% | 可开放 |
| 373 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 大高九十组分歧-2016机井二期 | 50 | 8.60% | 35.7 | 35.7 | 未列入 | | | 25.73% | 可开放 |
| 374 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 大高一、二组-2016机井二期 | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | -93.89% | 可开放 |
| 375 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力新水田1#-2016机井二期 | 100 | 33.86% | 46.14 | 46.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力二组水田2#-2016机井二期 | 100 | 24.71% | 55.29 | 55.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 377 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力二组水田1#-2016机井二期 | 100 | 55.68% | 24.32 | 24.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 378 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力三组水田-2016机井二期 | 100 | 50.63% | 29.37 | 29.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 379 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 太平六组水田-2016机井二期 | 200 | 37.14% | 85.72 | 85.72 | 未列入 | | | 377.34% | 可开放 |
| 380 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 太平三组水田-2016机井二期 | 100 | 32.39% | 47.61 | 47.61 | 未列入 | | | 445.12% | 可开放 |
| 381 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 枣木村七组水田-2016机井二期 | 100 | 22.15% | 57.85 | 57.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 382 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 枣木一、二、三组水田-2016机井二期 | 100 | 32.77% | 47.23 | 47.23 | 未列入 | | | 345.65% | 可开放 |
| 383 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力新水田5#-2016机井二期 | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 384 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 大高三十组-2016机井二期 | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | -93.04% | 可开放 |
| 385 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 欧力新水田4#-2016机井二期 | 100 | 61.46% | 18.54 | 18.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 386 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 锅柽八组2号水田-2016机井二期 | 100 | 26.47% | 53.53 | 53.53 | 未列入 | | | 475.22% | 可开放 |
| 387 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 锅柽六组水田-2016机井二期 | 100 | 33.80% | 46.2 | 46.2 | 未列入 | | | 439.80% | 可开放 |
| 388 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 马坨村二、九组水田-2016机井二期 | 200 | 12.17% | 135.67 | 135.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 389 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新开渔场分支03#新开中学变压器 | 200 | 63.91% | 32.19 | 32.19 | 未列入 | | | 83.74% | 可开放 |
| 390 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 北万子四组分支02#北万子四组大棚变压器 | 30 | 19.47% | 18.16 | 18.16 | 未列入 | | | -45.08% | 可开放 |
| 391 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 高力分支16#高力四组变压器 | 400 | 0.65% | 317.41 | 317.41 | 未列入 | | | 2.61% | 可开放 |
| 392 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 高力五六组分歧02#高力五组变压器 | 200 | 24.12% | 111.77 | 111.77 | 未列入 | | | 8.30% | 可开放 |
| 393 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 六间分支37#六间二组变压器 | 200 | 45.43% | 69.14 | 69.14 | 未列入 | | | 404.49% | 可开放 |
| 394 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西北八组分歧1#西北八组变压器 | 100 | 50.82% | 29.18 | 29.18 | 未列入 | | | 86.44% | 可开放 |
| 395 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元古洞一组分歧05#古洞二组变压器 | 200 | 16.91% | 126.19 | 126.19 | 未列入 | | | 0.39% | 可开放 |
| 396 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 贾台分歧07#杆贾台组 | 200 | 58.78% | 42.45 | 42.45 | 未列入 | | | 1168.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 10kV西红线主干170#小红四组新变压器 | 100 | 84.42% | 0 | 0 | 未列入 | | | 488.20% | 可开放 |
| 398 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 小红五组分支09#小红五组变压器 | 200 | 31.40% | 97.21 | 97.21 | 未列入 | | | 562.64% | 可开放 |
| 399 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元石家一组分歧3#石家一二组水田 | 100 | 90.85% | 0 | 0 | 未列入 | | | 342.01% | 可开放 |
| 400 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 小红三组分支10#小红三组新变压器 | 100 | 46.63% | 33.37 | 33.37 | 未列入 | | | 331.88% | 可开放 |
| 401 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线主干209#小红一三组大棚变压器 | 200 | 0.93% | 158.14 | 158.14 | 未列入 | | | -17.46% | 可开放 |
| 402 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 古家大队分支11#古家大队变压器 | 200 | 22.40% | 115.2 | 115.2 | 未列入 | | | -14.00% | 可开放 |
| 403 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线0342单元10kv黄三线主干75#宋家小区 | 100 | 0.58% | 79.42 | 79.42 | 未列入 | | | -89.99% | 可开放 |
| 404 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 果品西箱变变压器间隔配电变压器 | 315 | 0.17% | 251.48 | 251.48 | 未列入 | | | -90.20% | 可开放 |
| 405 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 姜荒村养殖小区（农业设施） | 80 | 0.09% | 63.93 | 63.93 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 406 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 镇北广播局箱变变压器 | 400 | 17.12% | 251.54 | 251.54 | 未列入 | | | 13.57% | 可开放 |
| 407 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 电业十八户南台变压器-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 408 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 宾馆02#杆八角台 | 200 | 12.94% | 134.12 | 134.12 | 未列入 | | | -3.08% | 可开放 |
| 409 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线1218单元赵家分支18#金桥五六组 | 200 | 7.96% | 144.08 | 144.08 | 未列入 | | | 1.51% | 可开放 |
| 410 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 大兴一组分歧05#大兴2组变压器 | 200 | 1.98% | 156.05 | 156.05 | 未列入 | | | 15.91% | 可开放 |
| 411 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线1032单元才家养殖厂分歧10#才家养殖厂变压器 | 80 | 27.10% | 42.32 | 42.32 | 未列入 | | | 25.52% | 可开放 |
| 412 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线1024单元团结村分支11#团结村变压器 | 100 | 42.34% | 37.66 | 37.66 | 未列入 | | | 38.04% | 可开放 |
| 413 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 苏家四组 | 100 | 30.72% | 49.28 | 49.28 | 未列入 | | | -49.59% | 可开放 |
| 414 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 唐家一组分支05#杆唐家六组变压器 | 100 | 0.12% | 79.88 | 79.88 | 未列入 | | | -22.54% | 可开放 |
| 415 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线0254单元锅柽六组分歧07#锅柽六组变压器 | 315 | 11.24% | 216.58 | 216.58 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 416 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 西平常兴房东果园分歧22#西平大兴三果园变压器 | 50 | 24.70% | 27.65 | 27.65 | 未列入 | | | -24.26% | 可开放 |
| 417 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 双庙子组南台 | 200 | 0.32% | 159.36 | 159.36 | 未列入 | | | 19.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 锅柽一组大棚-项目包 | 200 | 0.28% | 159.44 | 159.44 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 419 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 淡水养殖科技示范基地-农业设施 | 100 | 5.82% | 74.18 | 74.18 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 420 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 赵凤贺水田-15结余 | 100 | 2.11% | 77.89 | 77.89 | 未列入 | | | 2.20% | 可开放 |
| 421 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 杜大七组光-17技改 | 100 | 34.21% | 45.79 | 45.79 | 未列入 | | | -0.20% | 可开放 |
| 422 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 中学小区-17技改 | 100 | 68.83% | 11.17 | 11.17 | 未列入 | | | 16.22% | 可开放 |
| 423 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 邮电局箱变配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | -86.82% | 可开放 |
| 424 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 商业局箱变变压器 | 500 | 0.78% | 396.09 | 396.09 | 未列入 | | | 34.23% | 可开放 |
| 425 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 造纸厂前台-17技改 | 250 | 18.82% | 152.96 | 152.96 | 未列入 | | | -28.70% | 可开放 |
| 426 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业二线 | 新立屯-17技改 | 100 | 0.77% | 79.23 | 79.23 | 未列入 | | | -82.81% | 可开放 |
| 427 | 国网台安县供电公司 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 高屯四组-17技改 | 200 | 0.58% | 158.85 | 158.85 | 未列入 | | | -24.36% | 可开放 |
| 428 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台金线 | 静华园3#配电变压器 | 630 | 0.35% | 501.79 | 501.79 | 未列入 | | | 12.70% | 可开放 |
| 429 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 郊中路东-17技改 | 400 | 23.21% | 227.16 | 227.16 | 未列入 | | | 10.15% | 可开放 |
| 430 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房三组-17技改 | 100 | 15.86% | 64.14 | 64.14 | 未列入 | | | -13.61% | 可开放 |
| 431 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 糖厂线 | 糖厂家属房东台-17技改 | 200 | 13.49% | 133.02 | 133.02 | 未列入 | | | 22.63% | 可开放 |
| 432 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 路西北台-17技改 | 200 | 14.62% | 130.76 | 130.76 | 未列入 | | | 18.31% | 可开放 |
| 433 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 胜利四组-17技改 | 200 | 12.50% | 135.01 | 135.01 | 未列入 | | | -4.90% | 可开放 |
| 434 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 10kV西胡线主干052#龙家大棚变压器 | 100 | 1.96% | 78.04 | 78.04 | 未列入 | | | 0.51% | 可开放 |
| 435 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 10kV西胡线龙家二六组分支18#龙家六组变压器 | 200 | 30.66% | 98.68 | 98.68 | 未列入 | | | 20.19% | 可开放 |
| 436 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 10kV西胡线龙家一组分支13#龙家一组变压器 | 100 | 96.41% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.27% | 可开放 |
| 437 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 10kV西胡线主干81-2#胡家四组变压器 | 400 | 13.44% | 266.23 | 266.23 | 未列入 | | | -4.23% | 可开放 |
| 438 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 西胡线胡家六组分支15#胡家五组变压器 | 200 | 3.14% | 153.73 | 153.73 | 未列入 | | | -69.94% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 10kV西胡线胡家二组分歧4#胡家二组变压器 | 200 | 1.27% | 157.46 | 157.46 | 未列入 | | | 15.93% | 可开放 |
| 440 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 龙家四组变压器 | 400 | 2.35% | 310.6 | 310.6 | 未列入 | | | 15.06% | 可开放 |
| 441 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 十里二组-17技改 | 100 | 31.53% | 48.47 | 48.47 | 未列入 | | | 32.17% | 可开放 |
| 442 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 食品公司西台-17技改 | 100 | 1.55% | 78.45 | 78.45 | 未列入 | | | 9.19% | 可开放 |
| 443 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 台中线主干44#地震站小区-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 444 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线主干203#小榆树变压器 | 400 | 58.75% | 84.99 | 84.99 | 未列入 | | | 97.40% | 可开放 |
| 445 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 台安镇住宅 | 200 | 11.83% | 136.35 | 136.35 | 未列入 | | | 24.65% | 可开放 |
| 446 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 蔬菜五组分支08#油脂厂东变压器 | 50 | 30.34% | 24.83 | 24.83 | 未列入 | | | -14.46% | 可开放 |
| 447 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 王力杰分支02#王力杰台区 | 200 | 7.73% | 144.55 | 144.55 | 未列入 | | | 15.01% | 可开放 |
| 448 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 印刷厂分歧02#印刷厂台区 | 315 | 10.86% | 217.79 | 217.79 | 未列入 | | | 10.53% | 可开放 |
| 449 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 水利 | 315 | 9.63% | 221.67 | 221.67 | 未列入 | | | 9.17% | 可开放 |
| 450 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 人民银行 | 400 | 6.63% | 293.5 | 293.5 | 未列入 | | | 11.83% | 可开放 |
| 451 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 台工线主干33#标准件台区 | 100 | 90.47% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.52% | 可开放 |
| 452 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 书馨苑北箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 11.11% | 344.44 | 344.44 | 未列入 | | | 11.08% | 可开放 |
| 453 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 财政局台区配电变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | 16.32% | 可开放 |
| 454 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线主干10#建筑公司住宅-2022技改 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 455 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 10kV西通线石家分支42#杆石家大队 | 400 | 0.63% | 317.49 | 317.49 | 未列入 | | | -9.73% | 可开放 |
| 456 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 四道分歧08#鞍山市艺林服装厂考核表 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | -25.46% | 可开放 |
| 457 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 耿家三组分支12#耿家二三组大棚 | 100 | 61.06% | 18.94 | 18.94 | 未列入 | | | 24.58% | 可开放 |
| 458 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支86#四道三组 | 200 | 51.68% | 56.64 | 56.64 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 459 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 10千伏高乔线后红分支14#前红五九组光 | 100 | 39.45% | 40.55 | 40.55 | 未列入 | | | 39.78% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄子分支24#王庄子一组变压器 | 200 | 3.78% | 152.45 | 152.45 | 未列入 | | | 5.29% | 可开放 |
| 461 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄子分支44#王庄子六组变压器 | 200 | 37.98% | 84.05 | 84.05 | 未列入 | | | 5.80% | 可开放 |
| 462 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 小榆排水站分歧10#王庄子四组变压器 | 200 | 5.85% | 148.31 | 148.31 | 未列入 | | | -2.39% | 可开放 |
| 463 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖分支35#腰湖二组 | 200 | 30.43% | 99.14 | 99.14 | 未列入 | | | -3.29% | 可开放 |
| 464 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄子分支14#王庄子一七组大棚变压器 | 30 | 95.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.07% | 可开放 |
| 465 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线主干03#水利公司 | 200 | 3.64% | 152.72 | 152.72 | 未列入 | | | -71.07% | 可开放 |
| 466 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋蛤分支73#蛤蜊五组 | 200 | 3.11% | 153.78 | 153.78 | 未列入 | | | -16.73% | 可开放 |
| 467 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 新西线主干20#机修变压器-项目包 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 468 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 黑鱼二组（农业设施） | 50 | 1.68% | 39.16 | 39.16 | 未列入 | | | 44.91% | 可开放 |
| 469 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台子6组2台区-2016机井四期 | 100 | 1.28% | 78.72 | 78.72 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 470 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生4组台区-2016机井四期 | 100 | 1.44% | 78.56 | 78.56 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 471 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生3组南台区-2016机井四期 | 100 | 2.21% | 77.79 | 77.79 | 未列入 | | | -1.33% | 可开放 |
| 472 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生6组北台区-2016机井四期 | 100 | 1.32% | 78.68 | 78.68 | 未列入 | | | -3.59% | 可开放 |
| 473 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生6、7组西小荒2台区-2016机井四期 | 100 | 1.40% | 78.6 | 78.6 | 未列入 | | | -6.75% | 可开放 |
| 474 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生6、7组西小荒1台区-2016机井四期 | 100 | 25.58% | 54.42 | 54.42 | 未列入 | | | 384.44% | 可开放 |
| 475 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生5、7组台区-2016机井四期 | 100 | 1.91% | 78.09 | 78.09 | 未列入 | | | -2.76% | 可开放 |
| 476 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 新生6、7组台区-2016机井四期 | 100 | 1.35% | 78.65 | 78.65 | 未列入 | | | -10.89% | 可开放 |
| 477 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 龙凤台台区-2016机井四期 | 100 | 1.58% | 78.42 | 78.42 | 未列入 | | | 13.34% | 可开放 |
| 478 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 龙凤台南1台区-2016机井四期 | 100 | 1.87% | 78.13 | 78.13 | 未列入 | | | -6.52% | 可开放 |
| 479 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 龙凤台南2台区-2016机井四期 | 100 | 1.46% | 78.54 | 78.54 | 未列入 | | | -13.69% | 可开放 |
| 480 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台五组1台区机井（机井）-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线主干63右2# | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 482 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 梅家分支21#杆梅家三四光变压器 | 100 | 1.34% | 78.66 | 78.66 | 未列入 | | | -5.17% | 可开放 |
| 483 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 博达开发变压器 | 500 | 8.43% | 357.85 | 357.85 | 未列入 | | | 0.70% | 可开放 |
| 484 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 郭屯2台区-2016机井四期 | 50 | 4.86% | 37.57 | 37.57 | 未列入 | | | -30.77% | 可开放 |
| 485 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 郭屯1台区-2016机井四期 | 100 | 5.69% | 74.31 | 74.31 | 未列入 | | | 8.09% | 可开放 |
| 486 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 郭屯3台区-2016机井四期 | 50 | 5.22% | 37.39 | 37.39 | 未列入 | | | -21.17% | 可开放 |
| 487 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线1024单元高家分歧17#高家1组变压器 | 200 | 12.63% | 134.75 | 134.75 | 未列入 | | | -16.33% | 可开放 |
| 488 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 10KV西通线通江分歧12#通江大棚 | 100 | 2.45% | 77.55 | 77.55 | 未列入 | | | -8.24% | 可开放 |
| 489 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 薄家四组 | 200 | 37.36% | 85.28 | 85.28 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 490 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 大兴4组大棚分歧17#大兴4组大棚变压器 | 200 | 0.70% | 158.61 | 158.61 | 未列入 | | | -88.34% | 可开放 |
| 491 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖六组分歧02#腰湖六组 | 200 | 1.95% | 156.1 | 156.1 | 未列入 | | | -79.20% | 可开放 |
| 492 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖四组分歧02#腰湖四组 | 200 | 32.32% | 95.36 | 95.36 | 未列入 | | | 0.93% | 可开放 |
| 493 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖大棚分歧07#腰湖政府大棚 | 30 | 94.43% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.60% | 可开放 |
| 494 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖五组分歧02#腰湖五组 | 100 | 26.63% | 53.37 | 53.37 | 未列入 | | | -26.50% | 可开放 |
| 495 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋家葡萄园分歧01#宋家村直 | 100 | 6.77% | 73.23 | 73.23 | 未列入 | | | -13.51% | 可开放 |
| 496 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 古家子一二组分歧20#古家子一二组变压器 | 200 | 6.38% | 147.24 | 147.24 | 未列入 | | | -4.02% | 可开放 |
| 497 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 三界五六组分歧07+1#三界五六组 | 200 | 1.42% | 157.17 | 157.17 | 未列入 | | | -80.52% | 可开放 |
| 498 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新东线1318 | 二台子分歧13#二台东队变压器 | 100 | 2.21% | 77.79 | 77.79 | 未列入 | | | 9.59% | 可开放 |
| 499 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 金桥八组分支04#金桥八组 | 200 | 12.92% | 134.16 | 134.16 | 未列入 | | | 7.98% | 可开放 |
| 500 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 小龙二组分歧07#小龙二组 | 200 | 9.21% | 141.59 | 141.59 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |
| 501 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 10kV镇南线台郊10kV镇南线主干04#张铁英考核表 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | -69.39% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 工商局箱站变压器间隔配电变压器 | 630 | 5.19% | 471.3 | 471.3 | 未列入 | | | -38.99% | 可开放 |
| 503 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 达连四组大棚（营配） | 100 | 0.90% | 79.1 | 79.1 | 未列入 | | | -7.42% | 可开放 |
| 504 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 大兴二组北果园（营配） | 50 | 1.72% | 39.14 | 39.14 | 未列入 | | | -44.28% | 可开放 |
| 505 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 华油小区2号（营配） | 200 | 24.97% | 110.06 | 110.06 | 未列入 | | | 44.98% | 可开放 |
| 506 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 富家五组水田考核表（营配） | 200 | 0.58% | 158.84 | 158.84 | 未列入 | | | -3.67% | 可开放 |
| 507 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 么台子西水田考核表（营配） | 200 | 1.51% | 156.99 | 156.99 | 未列入 | | | -0.66% | 可开放 |
| 508 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家村水田考核表（营配） | 200 | 1.00% | 158.01 | 158.01 | 未列入 | | | -13.18% | 可开放 |
| 509 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 郭屯桥北1台区-2016机井四期 | 200 | 1.40% | 157.21 | 157.21 | 未列入 | | | -4.51% | 可开放 |
| 510 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 郭屯桥北3台区-2016机井四期 | 100 | 4.73% | 75.27 | 75.27 | 未列入 | | | -2.64% | 可开放 |
| 511 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 金沙北1台区-2016机井四期 | 200 | 1.75% | 156.51 | 156.51 | 未列入 | | | 2.99% | 可开放 |
| 512 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 金沙北2台区-2016机井四期 | 100 | 2.69% | 77.31 | 77.31 | 未列入 | | | -3.52% | 可开放 |
| 513 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 草场2-2016机井四期 | 100 | 5.64% | 74.36 | 74.36 | 未列入 | | | 3.35% | 可开放 |
| 514 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 十品站西1台区-2016机井四期 | 100 | 2.45% | 77.55 | 77.55 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 515 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 十品站西2台区-2016机井四期 | 100 | 1.29% | 78.71 | 78.71 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 516 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 三台道北台区-2016机井四期 | 100 | 2.12% | 77.88 | 77.88 | 未列入 | | | 34.61% | 可开放 |
| 517 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台南-2016机井四期 | 100 | 1.59% | 78.41 | 78.41 | 未列入 | | | 9.34% | 可开放 |
| 518 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线4470单元九间分支27#西房区 | 200 | 63.46% | 33.09 | 33.09 | 未列入 | | | 36.69% | 可开放 |
| 519 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 桓月线4472单元小河分支62#小河三四组 | 200 | 1.35% | 157.31 | 157.31 | 未列入 | | | -67.02% | 可开放 |
| 520 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 北万三组分歧03#北万三组变压器 | 200 | 1.77% | 156.47 | 156.47 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 521 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 双岔排水站北台区-2016机井四期 | 100 | 0.91% | 79.09 | 79.09 | 未列入 | | | -27.68% | 可开放 |
| 522 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台子前四南右台区-2016机井四期 | 100 | 2.32% | 77.68 | 77.68 | 未列入 | | | -2.49% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 大丈东台区-2016机井四期 | 200 | 0.59% | 158.82 | 158.82 | 未列入 | | | -0.84% | 可开放 |
| 524 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 大丈西台区-2016机井四期 | 100 | 2.11% | 77.89 | 77.89 | 未列入 | | | 1.95% | 可开放 |
| 525 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼东三老旧1台区-2016机井四期 | 100 | 4.44% | 75.56 | 75.56 | 未列入 | | | 7.67% | 可开放 |
| 526 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 胡家东1台区-2016机井四期 | 200 | 1.69% | 156.63 | 156.63 | 未列入 | | | -1.31% | 可开放 |
| 527 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 么台北2台区-2016机井四期 | 100 | 1.56% | 78.44 | 78.44 | 未列入 | | | 1.64% | 可开放 |
| 528 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 胡家东2台区-2016机井四期 | 100 | 3.56% | 76.44 | 76.44 | 未列入 | | | -7.49% | 可开放 |
| 529 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 金沙南1台区-2016机井四期 | 100 | 1.46% | 78.54 | 78.54 | 未列入 | | | 0.69% | 可开放 |
| 530 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 么台北1台区-2016机井四期 | 100 | 1.30% | 78.7 | 78.7 | 未列入 | | | 4.96% | 可开放 |
| 531 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 金沙南2台区-2016机井四期 | 100 | 1.12% | 78.88 | 78.88 | 未列入 | | | -6.09% | 可开放 |
| 532 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 幺台南1台区-2016机井四期 | 100 | 1.61% | 78.39 | 78.39 | 未列入 | | | -5.69% | 可开放 |
| 533 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家西1-2016机井四期 | 100 | 2.11% | 77.89 | 77.89 | 未列入 | | | -1.62% | 可开放 |
| 534 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家西2-2016机井四期 | 100 | 2.48% | 77.52 | 77.52 | 未列入 | | | 4.99% | 可开放 |
| 535 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 东刘南1台区-2016机井四期 | 100 | 2.48% | 77.52 | 77.52 | 未列入 | | | 4.75% | 可开放 |
| 536 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 孙家1台区-2016机井四期 | 100 | 1.44% | 78.56 | 78.56 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 537 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 孙家2台区-2016机井四期 | 200 | 1.42% | 157.17 | 157.17 | 未列入 | | | 9.74% | 可开放 |
| 538 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 孙家3台区-2016机井四期 | 200 | 1.11% | 157.78 | 157.78 | 未列入 | | | 13.28% | 可开放 |
| 539 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家西3-2016机井四期 | 100 | 2.28% | 77.72 | 77.72 | 未列入 | | | -1.50% | 可开放 |
| 540 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 孙家4台区-2016机井四期 | 200 | 1.14% | 157.73 | 157.73 | 未列入 | | | -0.65% | 可开放 |
| 541 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 孙家5台区-2016机井四期 | 200 | 1.01% | 157.99 | 157.99 | 未列入 | | | 7.48% | 可开放 |
| 542 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 俊新农场1台区-2016机井四期 | 50 | 7.52% | 36.24 | 36.24 | 未列入 | | | 0.27% | 可开放 |
| 543 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 荒地五六组道南2台区-2016机井四期 | 100 | 5.25% | 74.75 | 74.75 | 未列入 | | | 8.62% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 荒地五六组道南3台区-2016机井四期 | 100 | 1.20% | 78.8 | 78.8 | 未列入 | | | -5.37% | 可开放 |
| 545 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 荒地五六组道南4台区-2016机井四期 | 100 | 2.54% | 77.46 | 77.46 | 未列入 | | | 2.45% | 可开放 |
| 546 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 百丰达分支02#农机前-2022技改 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 547 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 二组水田分歧15#雅化三组变压器 | 100 | 1.87% | 78.13 | 78.13 | 未列入 | | | 15.16% | 可开放 |
| 548 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 太平五组水田分歧02#太平四组变压器 | 100 | 72.74% | 7.26 | 7.26 | 未列入 | | | 25.33% | 可开放 |
| 549 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 社直线0254单元大高新村分歧2#太平七组变压器 | 100 | 14.38% | 65.62 | 65.62 | 未列入 | | | -5.40% | 可开放 |
| 550 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 徐树三组分支37#徐树3组变压器 | 200 | 1.12% | 157.77 | 157.77 | 未列入 | | | -85.57% | 可开放 |
| 551 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼一组分歧02#孙狼一组 | 200 | 58.20% | 43.6 | 43.6 | 未列入 | | | 12.75% | 可开放 |
| 552 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 康家6组支线6#康家六组变压器 | 200 | 16.87% | 126.26 | 126.26 | 未列入 | | | -7.08% | 可开放 |
| 553 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 康家五组分支15#康家五组变压器 | 200 | 16.87% | 126.27 | 126.27 | 未列入 | | | -9.33% | 可开放 |
| 554 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 康家四组分歧3#康家四组变压器 | 200 | 45.05% | 69.9 | 69.9 | 未列入 | | | -9.86% | 可开放 |
| 555 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线0532六间五组分歧06#六间五组变压器 | 400 | 0.46% | 318.18 | 318.18 | 未列入 | | | 29.22% | 可开放 |
| 556 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元西北分支19#西北三组变压器 | 100 | 17.64% | 62.36 | 62.36 | 未列入 | | | -19.02% | 可开放 |
| 557 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 大红四组大棚分歧08#大红四组大棚变压器 | 80 | 24.44% | 44.45 | 44.45 | 未列入 | | | 2.03% | 可开放 |
| 558 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 东柳分歧10#东柳组 | 200 | 18.24% | 123.53 | 123.53 | 未列入 | | | 1.96% | 可开放 |
| 559 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 大红四组分歧11#大红四组变压器 | 200 | 0.74% | 158.52 | 158.52 | 未列入 | | | -32.93% | 可开放 |
| 560 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元石家分支04#小红三组大棚变压器 | 100 | 2.48% | 77.52 | 77.52 | 未列入 | | | -81.58% | 可开放 |
| 561 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 幸福八组分支04#幸福八组变压器 | 200 | 55.33% | 49.34 | 49.34 | 未列入 | | | 3.62% | 可开放 |
| 562 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元东曾八组分歧08#东曾八组2光 | 100 | 17.88% | 62.12 | 62.12 | 未列入 | | | -13.97% | 可开放 |
| 563 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 10KV黄兀线47#潘家六组大棚 | 80 | 1.56% | 62.75 | 62.75 | 未列入 | | | -83.31% | 可开放 |
| 564 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线0348单元侯家三组大棚分支05#侯家三组大棚 | 100 | 5.86% | 74.14 | 74.14 | 未列入 | | | -68.77% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 10KV黄南线03#孙志宝 | 200 | 38.99% | 82.03 | 82.03 | 未列入 | | | 805.95% | 可开放 |
| 566 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 老虎八组分支05#老虎八组 | 100 | 0.89% | 79.11 | 79.11 | 未列入 | | | 1.14% | 可开放 |
| 567 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 台郊10kV镇南线主干30#东街配变(2014年技改） | 400 | 1.72% | 313.14 | 313.14 | 未列入 | | | 0.66% | 可开放 |
| 568 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线4458单元张家分支18#杆张前组 | 200 | 2.17% | 155.66 | 155.66 | 未列入 | | | -11.09% | 可开放 |
| 569 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 卑家分歧15#杆卑家组 | 100 | 29.00% | 51 | 51 | 未列入 | | | -50.71% | 可开放 |
| 570 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新开市场分支13#新开市场变压器 | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | 16.83% | 可开放 |
| 571 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼分支12#孙狼政府大棚 | 50 | 3.82% | 38.09 | 38.09 | 未列入 | | | -77.54% | 可开放 |
| 572 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 徐树二组分支23#徐树一组变压器 | 200 | 14.48% | 131.05 | 131.05 | 未列入 | | | -25.97% | 可开放 |
| 573 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼四组分歧11#孙狼四组 | 200 | 3.13% | 153.74 | 153.74 | 未列入 | | | -19.83% | 可开放 |
| 574 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 洪西组分歧11#洪西组 | 200 | 59.14% | 41.73 | 41.73 | 未列入 | | | -22.35% | 可开放 |
| 575 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 康家三组分支09#康家三组变压器 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | 2.51% | 可开放 |
| 576 | 国网台安县供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 龙家三组分支06#龙家三组变压器 | 200 | 45.08% | 69.84 | 69.84 | 未列入 | | | 11.81% | 可开放 |
| 577 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 幸福二组分支06#幸福大队变压器 | 200 | 1.08% | 157.85 | 157.85 | 未列入 | | | 18.54% | 可开放 |
| 578 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 高力五六组分歧11#高力六组变压器 | 200 | 5.68% | 148.64 | 148.64 | 未列入 | | | 10.58% | 可开放 |
| 579 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 幸福一组分支02#供销社变压器 | 200 | 33.99% | 92.03 | 92.03 | 未列入 | | | 14.43% | 可开放 |
| 580 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 10kV西红线主干049#西北五组变压器 | 200 | 0.81% | 158.39 | 158.39 | 未列入 | | | 3.26% | 可开放 |
| 581 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元古洞分支25#古洞五组变压器 | 200 | 33.00% | 94.01 | 94.01 | 未列入 | | | 2.01% | 可开放 |
| 582 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线0642单元古家一组分支4#古家一组变压器 | 200 | 1.35% | 157.3 | 157.3 | 未列入 | | | -4.17% | 可开放 |
| 583 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 下薄五组分歧33#下薄五组大棚 | 100 | 33.29% | 46.71 | 46.71 | 未列入 | | | 9.21% | 可开放 |
| 584 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 丁家分歧06#西桓八组变台 | 200 | 0.62% | 158.76 | 158.76 | 未列入 | | | -91.03% | 可开放 |
| 585 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 下薄三组大棚分歧07#下薄三组大棚 | 100 | 68.18% | 11.82 | 11.82 | 未列入 | | | 15.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 下薄二组分歧05#下薄二组 | 100 | 60.09% | 19.91 | 19.91 | 未列入 | | | -35.85% | 可开放 |
| 587 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线0344单元下薄二组棚区A04# | 50 | 85.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | 24.03% | 可开放 |
| 588 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线0344单元五间一组新井分歧05#五间二三组 | 200 | 35.82% | 88.37 | 88.37 | 未列入 | | | 2.41% | 可开放 |
| 589 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线0342单元10kv黄三线主干14#刘志广 | 200 | 32.60% | 94.81 | 94.81 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 590 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋家一组棚歧01#宋家一组大棚 | 50 | 9.30% | 35.35 | 35.35 | 未列入 | | | -65.90% | 可开放 |
| 591 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 大厦变压器 | 500 | 12.92% | 335.39 | 335.39 | 未列入 | | | 4.35% | 可开放 |
| 592 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 胡家西-2016机井四期 | 200 | 1.70% | 156.61 | 156.61 | 未列入 | | | 0.15% | 可开放 |
| 593 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 幺台中学农场1台-2016机井四期 | 50 | 5.80% | 37.1 | 37.1 | 未列入 | | | 7.49% | 可开放 |
| 594 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 幺台中学农场2台-2016机井四期 | 100 | 7.09% | 72.91 | 72.91 | 未列入 | | | 0.93% | 可开放 |
| 595 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家东台-2016机井四期 | 200 | 1.09% | 157.82 | 157.82 | 未列入 | | | -2.43% | 可开放 |
| 596 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家老旧1-2016机井四期 | 100 | 2.02% | 77.98 | 77.98 | 未列入 | | | -0.49% | 可开放 |
| 597 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 方家老旧2-2016机井四期 | 50 | 5.88% | 37.06 | 37.06 | 未列入 | | | -3.54% | 可开放 |
| 598 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 郭屯桥北2台区-2016机井四期 | 50 | 6.22% | 36.89 | 36.89 | 未列入 | | | 1.99% | 可开放 |
| 599 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 三台三组2台区-2016机井四期 | 100 | 1.26% | 78.74 | 78.74 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 600 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼东三老旧2-2016机井四期 | 100 | 4.27% | 75.73 | 75.73 | 未列入 | | | 4.64% | 可开放 |
| 601 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼东三老旧3-2016机井四期 | 50 | 6.20% | 36.9 | 36.9 | 未列入 | | | -5.75% | 可开放 |
| 602 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 圈河水田-2016机井四期 | 50 | 4.54% | 37.73 | 37.73 | 未列入 | | | 6.01% | 可开放 |
| 603 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼村东1台区-2016机井四期 | 100 | 1.71% | 78.29 | 78.29 | 未列入 | | | -68.75% | 可开放 |
| 604 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼村东2台-2016机井四期 | 100 | 1.37% | 78.63 | 78.63 | 未列入 | | | -9.43% | 可开放 |
| 605 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 渔场1台区-2016机井四期 | 50 | 4.92% | 37.54 | 37.54 | 未列入 | | | -20.06% | 可开放 |
| 606 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 二渔场新1台区-2016机井四期 | 100 | 2.16% | 77.84 | 77.84 | 未列入 | | | 20.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 东刘南2台区-2016机井四期 | 100 | 2.45% | 77.55 | 77.55 | 未列入 | | | -22.03% | 可开放 |
| 608 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 么台东老旧1台区-2016机井四期 | 100 | 1.38% | 78.62 | 78.62 | 未列入 | | | -3.11% | 可开放 |
| 609 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 么台东老旧2台区-2016机井四期 | 200 | 0.52% | 158.96 | 158.96 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 610 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 幺台南2台区-2016机井四期 | 100 | 1.50% | 78.5 | 78.5 | 未列入 | | | 2.78% | 可开放 |
| 611 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 薄家2组水田台区-2016机井四期 | 50 | 3.38% | 38.31 | 38.31 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 612 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼韩屯西台区-2016机井四期 | 100 | 1.45% | 78.55 | 78.55 | 未列入 | | | -22.59% | 可开放 |
| 613 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 草场1台区-2016机井四期 | 200 | 1.13% | 157.74 | 157.74 | 未列入 | | | 3.49% | 可开放 |
| 614 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 荒地五六组2台区-2016机井四期 | 100 | 2.97% | 77.03 | 77.03 | 未列入 | | | 9.88% | 可开放 |
| 615 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 荒地五六组1台区-2016机井四期 | 50 | 6.42% | 36.79 | 36.79 | 未列入 | | | -6.98% | 可开放 |
| 616 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 西刘南3台区-2016机井四期 | 200 | 1.11% | 157.79 | 157.79 | 未列入 | | | 20.98% | 可开放 |
| 617 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 西刘南2台区-2016机井四期 | 100 | 1.09% | 78.91 | 78.91 | 未列入 | | | -11.45% | 可开放 |
| 618 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼南4台区-2016机井四期 | 100 | 1.87% | 78.13 | 78.13 | 未列入 | | | -9.83% | 可开放 |
| 619 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼南3台区-2016机井四期 | 100 | 2.04% | 77.96 | 77.96 | 未列入 | | | -3.04% | 可开放 |
| 620 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼八家子#1台-2016机井四期 | 100 | 2.62% | 77.38 | 77.38 | 未列入 | | | -4.95% | 可开放 |
| 621 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼南2台区-2016机井四期 | 100 | 2.37% | 77.63 | 77.63 | 未列入 | | | -3.78% | 可开放 |
| 622 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼南1台区-2016机井四期 | 100 | 2.93% | 77.07 | 77.07 | 未列入 | | | -6.89% | 可开放 |
| 623 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼八家子#2台-2016机井四期 | 100 | 1.21% | 78.79 | 78.79 | 未列入 | | | 2.13% | 可开放 |
| 624 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 南楼八家子#3台-2016机井四期 | 200 | 1.40% | 157.21 | 157.21 | 未列入 | | | 9.19% | 可开放 |
| 625 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 西刘北3台区-2016机井四期 | 100 | 1.80% | 78.2 | 78.2 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 626 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 西刘北2台区-2016机井四期 | 100 | 2.01% | 77.99 | 77.99 | 未列入 | | | -9.42% | 可开放 |
| 627 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台子三组北2台区-2016机井四期 | 100 | 1.80% | 78.2 | 78.2 | 未列入 | | | -1.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线主干67#西岗七组-2016技改 | 100 | 1.10% | 78.9 | 78.9 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 629 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 西刘北1台区-2016机井四期 | 100 | 1.45% | 78.55 | 78.55 | 未列入 | | | -3.28% | 可开放 |
| 630 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台子前四南左-2016机井四期 | 100 | 1.09% | 78.91 | 78.91 | 未列入 | | | -17.97% | 可开放 |
| 631 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线主干29#财政小区-2016技改 | 200 | 14.08% | 131.84 | 131.84 | 未列入 | | | 10.77% | 可开放 |
| 632 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台三合三组2台区-2016机井四期 | 100 | 0.93% | 79.07 | 79.07 | 未列入 | | | 7.15% | 可开放 |
| 633 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台三合道南台区-2016机井四期 | 100 | 1.54% | 78.46 | 78.46 | 未列入 | | | 2.70% | 可开放 |
| 634 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台三合三组1台区-2016机井四期 | 100 | 1.27% | 78.73 | 78.73 | 未列入 | | | 6.96% | 可开放 |
| 635 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台子一二组1台区-2016机井四期 | 100 | 1.20% | 78.8 | 78.8 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 636 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台子一二组2台区-2016机井四期 | 100 | 1.20% | 78.8 | 78.8 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 637 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 四台五组2台-2016机井四期 | 100 | 0.73% | 79.27 | 79.27 | 未列入 | | | -13.69% | 可开放 |
| 638 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 佛桓民集分支18#民集西-2016技改 | 100 | 39.63% | 40.37 | 40.37 | 未列入 | | | 4.21% | 可开放 |
| 639 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 四道分歧30+2#四道五组-2016技改 | 200 | 0.66% | 158.69 | 158.69 | 未列入 | | | 11.17% | 可开放 |
| 640 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 二渔场2台区-2016机井四期 | 100 | 2.85% | 77.15 | 77.15 | 未列入 | | | 20.28% | 可开放 |
| 641 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 二道排水点歧10#二道二组-2016技改 | 100 | 38.98% | 41.02 | 41.02 | 未列入 | | | -21.81% | 可开放 |
| 642 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 三道西刘南1台-2016机井四期 | 400 | 0.21% | 319.15 | 319.15 | 未列入 | | | -20.65% | 可开放 |
| 643 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 胜利分支15#胜利六组-2016技改 | 400 | 13.70% | 265.21 | 265.21 | 未列入 | | | 7.55% | 可开放 |
| 644 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 佛桓线38#太平北-2016技改 | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | 0.86% | 可开放 |
| 645 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 胜利三八组07#胜利三八组-2016技改 | 200 | 14.37% | 131.27 | 131.27 | 未列入 | | | -7.06% | 可开放 |
| 646 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 杨树分支50#-2016技改 | 100 | 53.78% | 26.22 | 26.22 | 未列入 | | | 9.93% | 可开放 |
| 647 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 杨树支67分歧1#杨树二组-2016 | 200 | 12.21% | 135.58 | 135.58 | 未列入 | | | 7.73% | 可开放 |
| 648 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 杨树支67分歧9#-2016技改 | 100 | 28.46% | 51.54 | 51.54 | 未列入 | | | 1.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 杨树支57#朱四歧1#杨树五组-2016技改 | 200 | 13.79% | 132.42 | 132.42 | 未列入 | | | 9.82% | 可开放 |
| 650 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 杨树支67分歧19#杨树六组-2016技改 | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | -81.27% | 可开放 |
| 651 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 朱家一组分歧11#-2016技改 | 200 | 18.48% | 123.04 | 123.04 | 未列入 | | | 11.40% | 可开放 |
| 652 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 朱家三组歧10#朱家三组-2016技改 | 100 | 1.39% | 78.61 | 78.61 | 未列入 | | | -79.97% | 可开放 |
| 653 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 朱家四组14#朱家四组-2016技改 | 200 | 11.65% | 136.7 | 136.7 | 未列入 | | | 14.25% | 可开放 |
| 654 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 杜大四五组分支05#杜大四五组-2016技改 | 200 | 22.14% | 115.73 | 115.73 | 未列入 | | | -28.69% | 可开放 |
| 655 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线主干85#耿家村-2016技改 | 400 | 0.54% | 317.85 | 317.85 | 未列入 | | | -77.09% | 可开放 |
| 656 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线主干03#工区北台区-2016技改 | 200 | 14.54% | 130.93 | 130.93 | 未列入 | | | 5.23% | 可开放 |
| 657 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 10kV三角线主干102#三角三组-2016技改 | 100 | 0.98% | 79.02 | 79.02 | 未列入 | | | -79.48% | 可开放 |
| 658 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 路东支08#路东新区-2016技改 | 100 | 35.02% | 44.98 | 44.98 | 未列入 | | | 8.61% | 可开放 |
| 659 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 四道分歧28#四道四组-2016技改 | 200 | 15.30% | 129.4 | 129.4 | 未列入 | | | -11.87% | 可开放 |
| 660 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集二组歧02#民集二组-2016技改 | 400 | 12.47% | 270.12 | 270.12 | 未列入 | | | 14.65% | 可开放 |
| 661 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 雅一歧44#雅化一五组-2016技改 | 400 | 0.41% | 318.38 | 318.38 | 未列入 | | | -83.61% | 可开放 |
| 662 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 雅华分支41#雅化二四组-2016技改 | 200 | 20.75% | 118.51 | 118.51 | 未列入 | | | 1.72% | 可开放 |
| 663 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 雅三北歧3#雅化三组北-2016技改 | 200 | 25.76% | 108.49 | 108.49 | 未列入 | | | 40.65% | 可开放 |
| 664 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆于线主干08#中间-2016技改 | 200 | 20.32% | 119.36 | 119.36 | 未列入 | | | 16.70% | 可开放 |
| 665 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 艾岗子农变压器-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 666 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房分支74#李房二组-2016技改 | 200 | 19.47% | 121.07 | 121.07 | 未列入 | | | 2.66% | 可开放 |
| 667 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房南分歧3#李房一组-2016技改 | 200 | 24.70% | 110.6 | 110.6 | 未列入 | | | 4.22% | 可开放 |
| 668 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 台中线5070单元台中线主干34#物资局台区 | 80 | 16.60% | 50.72 | 50.72 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 669 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 10kV新台线主干(新)049#雷屯八组变压器 | 100 | 72.47% | 7.53 | 7.53 | 未列入 | | | 15.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 国网台安县供电公司 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 10kV高屯三组分歧(新)06#高屯三组变压器 | 200 | 18.97% | 122.07 | 122.07 | 未列入 | | | -16.91% | 可开放 |
| 671 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支138#二道村直变压器 | 200 | 23.94% | 112.13 | 112.13 | 未列入 | | | -3.55% | 可开放 |
| 672 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线0254单元10千伏社直线主干45#大高5组大棚 | 80 | 91.29% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.67% | 可开放 |
| 673 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 孙台主干01#黑于工艺品厂王玉恒 | 100 | 51.55% | 28.45 | 28.45 | 未列入 | | | 12.21% | 可开放 |
| 674 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 孙台主干21#农科研台区 | 50 | 3.34% | 38.33 | 38.33 | 未列入 | | | 9.22% | 可开放 |
| 675 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台砖厂分支16#四方台三组北 | 200 | 30.37% | 99.27 | 99.27 | 未列入 | | | -4.06% | 可开放 |
| 676 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 杨塘九组4号新台 | 100 | 27.76% | 52.24 | 52.24 | 未列入 | | | 18.62% | 可开放 |
| 677 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线主干059#茨于八组变压器 | 200 | 34.99% | 90.02 | 90.02 | 未列入 | | | 2.51% | 可开放 |
| 678 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄三组分歧13#三家子三组变压器 | 200 | 45.84% | 68.33 | 68.33 | 未列入 | | | 2.44% | 可开放 |
| 679 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄三组分歧10#王庄子三组大棚变压器 | 200 | 1.62% | 156.77 | 156.77 | 未列入 | | | -83.19% | 可开放 |
| 680 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄子二组分歧22#王庄子二组变压器 | 200 | 53.48% | 53.05 | 53.05 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 681 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 新马线0550单元古家分支009#古家三四组变压器 | 400 | 0.35% | 318.6 | 318.6 | 未列入 | | | -10.81% | 可开放 |
| 682 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 任家一组分支04#任家一组 | 200 | 18.54% | 122.93 | 122.93 | 未列入 | | | -12.09% | 可开放 |
| 683 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋蛤分支08#宋家六组 | 200 | 1.08% | 157.84 | 157.84 | 未列入 | | | -10.39% | 可开放 |
| 684 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线0236单元乔驼村分歧03#乔驼村光 | 400 | 0.87% | 316.53 | 316.53 | 未列入 | | | -78.35% | 可开放 |
| 685 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 蛤蜊一组分歧20#蛤蜊一组大棚 | 50 | 66.50% | 6.75 | 6.75 | 未列入 | | | -16.76% | 可开放 |
| 686 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 蛤蜊一组分歧25+1#蛤蜊一组 | 200 | 1.68% | 156.65 | 156.65 | 未列入 | | | -7.44% | 可开放 |
| 687 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 十四一二组分支05#十四一组变压器 | 200 | 0.69% | 158.62 | 158.62 | 未列入 | | | -81.18% | 可开放 |
| 688 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 金家分支010#大田九组1变压器 | 200 | 34.70% | 90.61 | 90.61 | 未列入 | | | -0.56% | 可开放 |
| 689 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 黄前分支38#黄后组 | 200 | 12.95% | 134.11 | 134.11 | 未列入 | | | 18.62% | 可开放 |
| 690 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 带房分歧07#带房变台 | 100 | 5.87% | 74.13 | 74.13 | 未列入 | | | -11.06% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 平台二组分歧03#平台二组 | 200 | 23.25% | 113.51 | 113.51 | 未列入 | | | -4.03% | 可开放 |
| 692 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线0254单元供销家园分歧2#高力房镇供销家园 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | 12.95% | 可开放 |
| 693 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台砖厂分支08#四方台四组 | 200 | 50.20% | 59.6 | 59.6 | 未列入 | | | 4.56% | 可开放 |
| 694 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线主干新152#北站五组大棚 | 50 | 11.76% | 34.12 | 34.12 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |
| 695 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线1040单元荒地二组分歧02#荒地二组 | 100 | 45.92% | 34.08 | 34.08 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 696 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房分支105#杆李五光变压器 | 200 | 22.61% | 114.79 | 114.79 | 未列入 | | | -33.27% | 可开放 |
| 697 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线主干03#杨华住宅楼 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 698 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 少年宫 | 400 | 3.64% | 305.43 | 305.43 | 未列入 | | | 1.47% | 可开放 |
| 699 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 耿家三组分支13# | 200 | 37.51% | 84.99 | 84.99 | 未列入 | | | 2.81% | 可开放 |
| 700 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 棉麻台区 | 80 | 80.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.25% | 可开放 |
| 701 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 公司前变压器 | 500 | 9.99% | 350.07 | 350.07 | 未列入 | | | 20.28% | 可开放 |
| 702 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 10KV黄北线39#高家村大棚 | 100 | 61.86% | 18.14 | 18.14 | 未列入 | | | 27.49% | 可开放 |
| 703 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 徐永爽分歧09#徐永爽 | 200 | 16.33% | 127.34 | 127.34 | 未列入 | | | -5.29% | 可开放 |
| 704 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线0344单元下下薄二组棚区A10# | 100 | 56.57% | 23.43 | 23.43 | 未列入 | | | 11.74% | 可开放 |
| 705 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 杜沟2 | 200 | 49.44% | 61.13 | 61.13 | 未列入 | | | 10.96% | 可开放 |
| 706 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线1148单元10kV达直线38右04#河南一组光变压器 | 200 | 9.53% | 140.95 | 140.95 | 未列入 | | | -59.32% | 可开放 |
| 707 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 岳家六组分支04#岳家六组 | 100 | 50.26% | 29.74 | 29.74 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 708 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 北点分支05#北点变压器 | 100 | 1.02% | 78.98 | 78.98 | 未列入 | | | -71.74% | 可开放 |
| 709 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 小麦科分歧02#小麦科变压器 | 200 | 14.61% | 130.79 | 130.79 | 未列入 | | | 1.72% | 可开放 |
| 710 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 南点分支14#南点变压器 | 400 | 0.57% | 317.71 | 317.71 | 未列入 | | | -1.49% | 可开放 |
| 711 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 大三东台分支14#大三东台变压器 | 50 | 13.46% | 33.27 | 33.27 | 未列入 | | | -71.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 十四西箱分支04#十四西箱变压器 | 200 | 39.43% | 81.15 | 81.15 | 未列入 | | | 7.97% | 可开放 |
| 713 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线1140单元大田七组07#大田七组 | 200 | 41.99% | 76.02 | 76.02 | 未列入 | | | -1.78% | 可开放 |
| 714 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线主干146#杜大三组光变压器 | 100 | 99.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.61% | 可开放 |
| 715 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 国税 | 400 | 11.47% | 274.13 | 274.13 | 未列入 | | | 2.68% | 可开放 |
| 716 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 供电局一 | 400 | 3.89% | 304.43 | 304.43 | 未列入 | | | 238.36% | 可开放 |
| 717 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 台中线主干28#油脂厂北变压器 | 80 | 10.68% | 55.46 | 55.46 | 未列入 | | | -23.65% | 可开放 |
| 718 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 啤酒厂三 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | -72.48% | 可开放 |
| 719 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 工人村分支04#工人村西台区变压器 | 160 | 12.97% | 107.25 | 107.25 | 未列入 | | | -17.31% | 可开放 |
| 720 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 宾馆02#杆八角台一 | 315 | 5.35% | 235.14 | 235.14 | 未列入 | | | 3.50% | 可开放 |
| 721 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 黑鱼水支4#黑鱼五组水田 | 100 | 38.95% | 41.05 | 41.05 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 722 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 黑鱼四组01#黑鱼四组变压器 | 100 | 68.58% | 11.42 | 11.42 | 未列入 | | | -19.84% | 可开放 |
| 723 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 黑鱼北支06#黑鱼一组2 | 200 | 61.88% | 36.25 | 36.25 | 未列入 | | | 7.00% | 可开放 |
| 724 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 运输管理站 | 400 | 24.91% | 220.36 | 220.36 | 未列入 | | | -2.00% | 可开放 |
| 725 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼分支35+1#孙狼付业队 | 200 | 21.78% | 116.45 | 116.45 | 未列入 | | | -4.28% | 可开放 |
| 726 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 黄金七组分歧09#黄金七组1光 | 100 | 23.11% | 56.89 | 56.89 | 未列入 | | | 5.46% | 可开放 |
| 727 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元大红分支15#大红大队变压器 | 200 | 0.70% | 158.61 | 158.61 | 未列入 | | | -43.14% | 可开放 |
| 728 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线4458单元革家分歧34#革家组 | 200 | 25.40% | 109.21 | 109.21 | 未列入 | | | 8.34% | 可开放 |
| 729 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 大红分支35#大红一组变压器 | 200 | 21.96% | 116.09 | 116.09 | 未列入 | | | 12.10% | 可开放 |
| 730 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 小红三组水田分歧5#小红四组水田变压器 | 400 | 1.80% | 312.79 | 312.79 | 未列入 | | | -0.07% | 可开放 |
| 731 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 10kV西红线主干202#小红三组变压器 | 400 | 1.08% | 315.69 | 315.69 | 未列入 | | | 1.30% | 可开放 |
| 732 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线主干221#小红一组大棚变压器 | 100 | 8.35% | 71.65 | 71.65 | 未列入 | | | 28.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线0638单元古洞分支19#古洞三六组变压器 | 400 | 0.67% | 317.32 | 317.32 | 未列入 | | | 0.75% | 可开放 |
| 734 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线主干39+1#东佛二组变压器 | 200 | 2.51% | 154.99 | 154.99 | 未列入 | | | 12.62% | 可开放 |
| 735 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线0642单元姜荒大棚分支10#姜荒大棚变压器 | 400 | 1.72% | 313.13 | 313.13 | 未列入 | | | 4.59% | 可开放 |
| 736 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 收费站分歧03#孙狼九组大棚 | 30 | 80.83% | 0 | 0 | 未列入 | | | -29.89% | 可开放 |
| 737 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 东佛一组分支06#东佛一组变压器 | 200 | 1.60% | 156.81 | 156.81 | 未列入 | | | -72.95% | 可开放 |
| 738 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 10千伏韭张线主干074#杨塘十组 | 200 | 18.19% | 123.62 | 123.62 | 未列入 | | | -0.56% | 可开放 |
| 739 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 社直线4614 | 中学分支02#中学 | 100 | 15.66% | 64.34 | 64.34 | 未列入 | | | -6.20% | 可开放 |
| 740 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 社直线4614 | 敬老院分支05#敬老院 | 100 | 0.30% | 79.7 | 79.7 | 未列入 | | | -27.45% | 可开放 |
| 741 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元东增一组分歧09#东曾一二组新台 | 100 | 15.12% | 64.88 | 64.88 | 未列入 | | | -2.11% | 可开放 |
| 742 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元马驼七组分支12#马驼七组2光 | 100 | 1.01% | 78.99 | 78.99 | 未列入 | | | -77.42% | 可开放 |
| 743 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线0246单元太平村分歧2#太平六组光 | 100 | 34.91% | 45.09 | 45.09 | 未列入 | | | 43.01% | 可开放 |
| 744 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 程家八组光分歧04#程家八组光 | 100 | 19.74% | 60.26 | 60.26 | 未列入 | | | -5.30% | 可开放 |
| 745 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线0338单元四家六组分支10#四家六组 | 400 | 8.09% | 287.64 | 287.64 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 746 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 四家四组分岐04#四家四组 | 200 | 45.10% | 69.81 | 69.81 | 未列入 | | | 3.87% | 可开放 |
| 747 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 茨于六组分支09#茨于六组变压器 | 200 | 9.64% | 140.73 | 140.73 | 未列入 | | | 5.18% | 可开放 |
| 748 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 城子二歧03#王家变压器 | 100 | 15.95% | 64.05 | 64.05 | 未列入 | | | 2.64% | 可开放 |
| 749 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 平安分歧19#平安变压器 | 200 | 13.52% | 132.96 | 132.96 | 未列入 | | | 1.13% | 可开放 |
| 750 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 高家分支30#高家二组变压器 | 100 | 0.79% | 79.21 | 79.21 | 未列入 | | | 4.03% | 可开放 |
| 751 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 高家分支38#高家三组变压器 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | -23.69% | 可开放 |
| 752 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 新西线主干09#新华一号台区变压器 | 200 | 8.29% | 143.42 | 143.42 | 未列入 | | | -21.01% | 可开放 |
| 753 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 冯家分支08#冯家组 | 100 | 29.16% | 50.84 | 50.84 | 未列入 | | | 17.64% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 乡直线1216单元大张二组分支21#大张一组 | 100 | 2.63% | 77.37 | 77.37 | 未列入 | | | -62.97% | 可开放 |
| 755 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨三组（新）分歧03#王坨三组（新） | 100 | 26.58% | 53.42 | 53.42 | 未列入 | | | 2.30% | 可开放 |
| 756 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 历家三组新分歧07#历家三组新 | 100 | 2.46% | 77.54 | 77.54 | 未列入 | | | -55.67% | 可开放 |
| 757 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线4638单元杨塘村农业小区分歧05#杨塘村大棚 | 50 | 2.02% | 38.99 | 38.99 | 未列入 | | | -47.18% | 可开放 |
| 758 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台金线 | 梅园支15#一百户南台 | 100 | 0.90% | 79.1 | 79.1 | 未列入 | | | -79.44% | 可开放 |
| 759 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 回民一组岐08#回民村东 | 200 | 10.49% | 139.03 | 139.03 | 未列入 | | | -2.59% | 可开放 |
| 760 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 雷屯八组变台 | 100 | 42.30% | 37.7 | 37.7 | 未列入 | | | -24.98% | 可开放 |
| 761 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 10kV雷屯八组大棚分支(新)04#雷屯八组大棚变压器 | 30 | 1.33% | 23.6 | 23.6 | 未列入 | | | -63.73% | 可开放 |
| 762 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 10kV新台线主干(新)088#高屯一组大棚2变压器 | 30 | 2.87% | 23.14 | 23.14 | 未列入 | | | -80.69% | 可开放 |
| 763 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 胜利七组岐06#胜利七组变压器 | 200 | 51.75% | 56.5 | 56.5 | 未列入 | | | 12.24% | 可开放 |
| 764 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线0236单元10千伏高乔线后红分支26#前红六组光 | 50 | 69.64% | 5.18 | 5.18 | 未列入 | | | -3.84% | 可开放 |
| 765 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线10kV镇西线主干39#国品小区总表 | 200 | 18.01% | 123.98 | 123.98 | 未列入 | | | 6.65% | 可开放 |
| 766 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 糖厂线 | 10kV糖厂线主干35#排污站考核表 | 250 | 0.28% | 199.29 | 199.29 | 未列入 | | | -88.39% | 可开放 |
| 767 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 民集分支125#民吉村一组 | 200 | 27.45% | 105.1 | 105.1 | 未列入 | | | 2.69% | 可开放 |
| 768 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生六组变压器 | 100 | 1.37% | 78.63 | 78.63 | 未列入 | | | 10.11% | 可开放 |
| 769 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 梅家分支17#杆梅家东三光变压器 | 200 | 0.30% | 159.4 | 159.4 | 未列入 | | | -0.82% | 可开放 |
| 770 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 四道分歧68#四道二组变压器 | 200 | 25.72% | 108.56 | 108.56 | 未列入 | | | 12.13% | 可开放 |
| 771 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 历家分支22#历家小三组 | 100 | 41.27% | 38.73 | 38.73 | 未列入 | | | -5.51% | 可开放 |
| 772 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 历家分支05#历家二组大棚 | 200 | 1.08% | 157.85 | 157.85 | 未列入 | | | 49.65% | 可开放 |
| 773 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线4640单元王坨四组蔬菜小区07#王坨四组蔬菜小区 | 100 | 73.62% | 6.38 | 6.38 | 未列入 | | | 8.09% | 可开放 |
| 774 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线4360单元社直线主干073#东桓三组 | 100 | 50.72% | 29.28 | 29.28 | 未列入 | | | 11.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 赵家分支05#赵家变压器 | 100 | 42.93% | 37.07 | 37.07 | 未列入 | | | 44.43% | 可开放 |
| 776 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 新西线主干41#西点变压器 | 100 | 10.68% | 69.32 | 69.32 | 未列入 | | | -18.50% | 可开放 |
| 777 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 新西线主干15#新华二号台区变压器 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -83.55% | 可开放 |
| 778 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新西线1314 | 丁家分支11#富家变压器 | 100 | 38.27% | 41.73 | 41.73 | 未列入 | | | 14.27% | 可开放 |
| 779 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 疗养所1分歧03#台安县桑林镇兴达木业加工厂变压器 | 80 | 0.00% | 64 | 64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 780 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 唐家一组分支06#杆唐家五组 | 200 | 43.68% | 72.65 | 72.65 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 781 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业二线 | 工业二线主干54# | 50 | 34.98% | 22.51 | 22.51 | 未列入 | | | 3.05% | 可开放 |
| 782 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线0338单元四家三组分岐26#四家三组 | 200 | 2.35% | 155.3 | 155.3 | 未列入 | | | -76.71% | 可开放 |
| 783 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 么路楼分支02#么路楼台区 | 400 | 0.41% | 318.38 | 318.38 | 未列入 | | | 4.27% | 可开放 |
| 784 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 果品东 | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | 2.41% | 可开放 |
| 785 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆二分支44#陆家二组光变压器 | 160 | 6.28% | 117.96 | 117.96 | 未列入 | | | -20.61% | 可开放 |
| 786 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 文化局 | 400 | 17.52% | 249.91 | 249.91 | 未列入 | | | 4.04% | 可开放 |
| 787 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 城管处台区 | 400 | 20.13% | 239.48 | 239.48 | 未列入 | | | 6.40% | 可开放 |
| 788 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 石油台区 | 315 | 13.96% | 208.03 | 208.03 | 未列入 | | | -60.77% | 可开放 |
| 789 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 郑三一六组分歧11#郑三六九组变压器 | 100 | 46.14% | 33.86 | 33.86 | 未列入 | | | 6.46% | 可开放 |
| 790 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线主干143#小荒二组井变压器 | 30 | 6.70% | 21.99 | 21.99 | 未列入 | | | -79.87% | 可开放 |
| 791 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 大于三四组水田-工程调台 | 100 | 2.63% | 77.37 | 77.37 | 未列入 | | | 17.04% | 可开放 |
| 792 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 10千伏乡直线主干10#大张中学 | 400 | 19.96% | 240.18 | 240.18 | 未列入 | | | -9.82% | 可开放 |
| 793 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 老虎四组分歧03#老虎四组 | 200 | 15.54% | 128.93 | 128.93 | 未列入 | | | 7.83% | 可开放 |
| 794 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 北站养殖小区 | 200 | 3.98% | 152.05 | 152.05 | 未列入 | | | -70.57% | 可开放 |
| 795 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 北站四组 | 200 | 28.86% | 102.28 | 102.28 | 未列入 | | | 3.55% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 方维东果园分歧05#方维东果园变压器 | 50 | 89.50% | 0 | 0 | 未列入 | | | 47.39% | 可开放 |
| 797 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线1023单元西平东崔果园分歧08#西平六组果园变压器 | 50 | 43.18% | 18.41 | 18.41 | 未列入 | | | -40.35% | 可开放 |
| 798 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台金线 | 台西一线主干16#台西一线主干16# | 160 | 0.77% | 126.77 | 126.77 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 799 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 邢台分支03#城南二组2 | 200 | 27.38% | 105.24 | 105.24 | 未列入 | | | -13.95% | 可开放 |
| 800 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线征稽所分支05#木器厂台区 | 80 | 1.83% | 62.54 | 62.54 | 未列入 | | | 120.61% | 可开放 |
| 801 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 台郊10kV镇南线主干23#中行台区考核表 | 100 | 1.53% | 78.47 | 78.47 | 未列入 | | | -7.55% | 可开放 |
| 802 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 10kV台工线台工线主干16#三厂东台区 | 100 | 15.23% | 64.77 | 64.77 | 未列入 | | | -19.65% | 可开放 |
| 803 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 10kV台工线台工线主干06#三厂东台区2 | 50 | 1.22% | 39.39 | 39.39 | 未列入 | | | -33.27% | 可开放 |
| 804 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线10kV镇西线主干32#外贸台区 | 400 | 0.13% | 319.47 | 319.47 | 未列入 | | | 12.33% | 可开放 |
| 805 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 才文大棚分歧04#才文二组大棚变压器 | 100 | 0.88% | 79.12 | 79.12 | 未列入 | | | 6.22% | 可开放 |
| 806 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 才文大棚分歧15#才文三组大棚变压器 | 200 | 61.98% | 36.04 | 36.04 | 未列入 | | | 837.63% | 可开放 |
| 807 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线0636单元才文三组分歧03#才文三组变压器 | 200 | 23.35% | 113.3 | 113.3 | 未列入 | | | 15.76% | 可开放 |
| 808 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线0642单元达连三四组分歧19#达连四组变压器 | 100 | 3.83% | 76.17 | 76.17 | 未列入 | | | -7.95% | 可开放 |
| 809 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线主干098#西平敬老院变压器 | 30 | 18.77% | 18.37 | 18.37 | 未列入 | | | -9.74% | 可开放 |
| 810 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养村四组分歧11#偏养四组分歧 | 200 | 19.39% | 121.22 | 121.22 | 未列入 | | | 2.65% | 可开放 |
| 811 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 锅柽村-12结余 | 315 | 0.31% | 251.01 | 251.01 | 未列入 | | | 3.73% | 可开放 |
| 812 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线1218单元金桥七组分歧08#金桥七组大棚 | 100 | 4.38% | 75.62 | 75.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 813 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线1218单元刘家五组分歧20#刘家五组 | 160 | 0.49% | 127.22 | 127.22 | 未列入 | | | 16.98% | 可开放 |
| 814 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 佛桓线民集支98#二道五组 | 100 | 44.22% | 35.78 | 35.78 | 未列入 | | | -5.22% | 可开放 |
| 815 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 台工线主干07#三厂西台区 | 100 | 25.99% | 54.01 | 54.01 | 未列入 | | | -1.36% | 可开放 |
| 816 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨五组分歧04#王坨五组台区 | 100 | 28.84% | 51.16 | 51.16 | 未列入 | | | 8.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 程家分支12#供销二区 | 200 | 0.86% | 158.28 | 158.28 | 未列入 | | | -3.32% | 可开放 |
| 818 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线主干102#四方台五六组 | 100 | 6.69% | 73.31 | 73.31 | 未列入 | | | -75.56% | 可开放 |
| 819 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 永安六组分歧08#永安六组 | 100 | 1.02% | 78.98 | 78.98 | 未列入 | | | -69.23% | 可开放 |
| 820 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线4638单元平台分支46#平台三四组 | 200 | 1.11% | 157.79 | 157.79 | 未列入 | | | -80.05% | 可开放 |
| 821 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 新发分支07#小坨村大棚 | 30 | 15.17% | 19.45 | 19.45 | 未列入 | | | -77.10% | 可开放 |
| 822 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线4638单元10千伏韭张线主干064#杨塘八组 | 200 | 60.41% | 39.18 | 39.18 | 未列入 | | | 835.69% | 可开放 |
| 823 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 杨塘六七组分支04#杨塘六七组 | 200 | 0.86% | 158.28 | 158.28 | 未列入 | | | 15.92% | 可开放 |
| 824 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元马驼村分歧10#马驼小二组 | 100 | 21.99% | 58.01 | 58.01 | 未列入 | | | 8.50% | 可开放 |
| 825 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 新发分支46#新发六组大棚 | 50 | 76.06% | 1.97 | 1.97 | 未列入 | | | 17.45% | 可开放 |
| 826 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线0348单元小坨一二组分歧09#小坨二组 | 200 | 16.84% | 126.33 | 126.33 | 未列入 | | | 7.05% | 可开放 |
| 827 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元东增分支12#东曾十组光 | 100 | 20.34% | 59.66 | 59.66 | 未列入 | | | 1.82% | 可开放 |
| 828 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线0242单元马驼五组分支05#马驼五组光 | 200 | 8.96% | 142.08 | 142.08 | 未列入 | | | -1.18% | 可开放 |
| 829 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线0246单元四方台二组分支09#四方台二组光 | 100 | 1.25% | 78.75 | 78.75 | 未列入 | | | -3.42% | 可开放 |
| 830 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 10KV黄兀线147#兀拉村大棚 | 100 | 2.51% | 77.49 | 77.49 | 未列入 | | | -63.33% | 可开放 |
| 831 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 徐家五组分歧05#徐家五组 | 100 | 27.90% | 52.1 | 52.1 | 未列入 | | | -32.26% | 可开放 |
| 832 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 贺家分支10#东桓一组南 | 100 | 0.85% | 79.15 | 79.15 | 未列入 | | | -1.72% | 可开放 |
| 833 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新排线4348 | 新排线主干006#东新五组大棚台区 | 400 | 6.45% | 294.22 | 294.22 | 未列入 | | | -11.15% | 可开放 |
| 834 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 农业基地分歧03#桑林村设施农业基地 | 80 | 0.00% | 64 | 64 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 835 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 赵荒北大棚 | 100 | 94.42% | 0 | 0 | 未列入 | | | 39.17% | 可开放 |
| 836 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 镇直线网户分支蔬菜大棚分歧6#杆 | 100 | 72.70% | 7.3 | 7.3 | 未列入 | | | 11.11% | 可开放 |
| 837 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 盘锦成业建筑安装工程有限公司镇直线红星分支8号杆 | 250 | 0.06% | 199.86 | 199.86 | 未列入 | | | -87.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富新线主干14#杆街里2号总表 | 100 | 80.55% | 0 | 0 | 未列入 | | | 22.13% | 可开放 |
| 839 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线1148单元河南四组分支07+1#河南三四组 | 100 | 17.63% | 62.37 | 62.37 | 未列入 | | | -65.98% | 可开放 |
| 840 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富家变10千伏富三线富三线大仗分支新10#敬老院考核表 | 100 | 0.23% | 79.77 | 79.77 | 未列入 | | | -87.91% | 可开放 |
| 841 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 四家一组分歧04#四家一组 | 100 | 30.72% | 49.28 | 49.28 | 未列入 | | | 3.60% | 可开放 |
| 842 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 台中线主干35#农机科研所总表 | 80 | 1.91% | 62.47 | 62.47 | 未列入 | | | 8.07% | 可开放 |
| 843 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线4360单元三道梁子分支28# | 100 | 17.98% | 62.02 | 62.02 | 未列入 | | | -15.35% | 可开放 |
| 844 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 李家分支11#李家组照明 | 200 | 9.44% | 141.13 | 141.13 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 845 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线1031单元蒋坨四五组分支32#蒋坨村五组大棚 | 100 | 56.53% | 23.47 | 23.47 | 未列入 | | | -6.85% | 可开放 |
| 846 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 潘家分支07#潘东组 | 100 | 27.16% | 52.84 | 52.84 | 未列入 | | | 6.11% | 可开放 |
| 847 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 苏家五组 | 100 | 98.33% | 0 | 0 | 未列入 | | | 20.40% | 可开放 |
| 848 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 苏家二组 | 200 | 23.37% | 113.27 | 113.27 | 未列入 | | | -0.63% | 可开放 |
| 849 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线0254单元黄金九组分歧10#黄金九变压器 | 100 | 31.64% | 48.36 | 48.36 | 未列入 | | | -3.09% | 可开放 |
| 850 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 四家三组分岐17#四家三组大棚 | 100 | 69.18% | 10.82 | 10.82 | 未列入 | | | -5.53% | 可开放 |
| 851 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 徐家一组分支13#徐家一组大棚 | 100 | 92.17% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.55% | 可开放 |
| 852 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 工区 | 400 | 26.27% | 214.92 | 214.92 | 未列入 | | | 890.99% | 可开放 |
| 853 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄五组分歧14#王庄子五组大棚变压器 | 30 | 73.77% | 1.87 | 1.87 | 未列入 | | | -13.58% | 可开放 |
| 854 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄五组分歧21#王庄子五组变压器 | 200 | 37.20% | 85.61 | 85.61 | 未列入 | | | -17.61% | 可开放 |
| 855 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋蛤分支14#宋家六组大棚 | 30 | 3.23% | 23.03 | 23.03 | 未列入 | | | -21.65% | 可开放 |
| 856 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 李窑二组分歧8#李窑二组 | 400 | 0.57% | 317.74 | 317.74 | 未列入 | | | 9.06% | 可开放 |
| 857 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 李窑五六组分歧03#李窑四组 | 400 | 2.46% | 310.17 | 310.17 | 未列入 | | | 9.76% | 可开放 |
| 858 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 唐屯五组分歧05#唐屯五组 | 200 | 1.85% | 156.3 | 156.3 | 未列入 | | | -66.38% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 10千伏高乔线主干155#排水站 | 100 | 41.03% | 38.97 | 38.97 | 未列入 | | | -16.02% | 可开放 |
| 860 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 蛤蜊三四组分歧02#蛤蜊四组大棚 | 100 | 43.36% | 36.64 | 36.64 | 未列入 | | | -7.81% | 可开放 |
| 861 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 三界三组分支02#三界三组 | 200 | 1.26% | 157.48 | 157.48 | 未列入 | | | -71.93% | 可开放 |
| 862 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 三界四组分支15#三界四组大棚 | 30 | 14.87% | 19.54 | 19.54 | 未列入 | | | -74.77% | 可开放 |
| 863 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 大兴隆分支04#杆大兴龙组 | 200 | 1.05% | 157.91 | 157.91 | 未列入 | | | 13.94% | 可开放 |
| 864 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 10kV桓东线主干053#杆么前组 | 400 | 1.60% | 313.59 | 313.59 | 未列入 | | | -9.35% | 可开放 |
| 865 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 台郊10kV镇南线主干01#10KV镇南线华盛支1# | 80 | 48.50% | 25.2 | 25.2 | 未列入 | | | 4.40% | 可开放 |
| 866 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台金线 | 台西一线主干11#一中前考核表 | 250 | 8.02% | 179.96 | 179.96 | 未列入 | | | 7.38% | 可开放 |
| 867 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 唐房支04#汇元酒店考核表 | 30 | 15.70% | 19.29 | 19.29 | 未列入 | | | -78.24% | 可开放 |
| 868 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 赵荒大棚分歧13#赵荒西大棚 | 160 | 0.61% | 127.02 | 127.02 | 未列入 | | | -67.24% | 可开放 |
| 869 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富新线主干14#杆街里总表 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | -78.16% | 可开放 |
| 870 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线0254单元红星分支05#华兴农贸市场 | 400 | 17.46% | 250.17 | 250.17 | 未列入 | | | -1.24% | 可开放 |
| 871 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线主干新186#荒地二组大棚 | 100 | 95.86% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.28% | 可开放 |
| 872 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线0342单元孙狼八组分歧02#孙浪七组 | 200 | 25.15% | 109.71 | 109.71 | 未列入 | | | -24.97% | 可开放 |
| 873 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 老边工区分支27+1左9 | 400 | 0.45% | 318.22 | 318.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 874 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 东桓七组南台-2020农网 | 100 | 0.30% | 79.7 | 79.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 875 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线朱家分歧12#西平村三四组2.0 | 200 | 8.10% | 143.81 | 143.81 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 876 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线张家分歧20#西前南台2.0 | 400 | 4.16% | 303.38 | 303.38 | 未列入 | | | -46.50% | 可开放 |
| 877 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线高家分77#大友村二组2.0 | 200 | 11.25% | 137.5 | 137.5 | 未列入 | | | -0.20% | 可开放 |
| 878 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 车家二组北台-项目包 | 200 | 4.21% | 151.59 | 151.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 879 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线偏养七组岐2#杆偏养七组2.0 | 400 | 3.07% | 307.71 | 307.71 | 未列入 | | | -8.60% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 10kV高乔线89右2# | 100 | 0.63% | 79.37 | 79.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 881 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 10kV桑台线122左02# | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 882 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽支82#黄金三组2.0 | 200 | 10.46% | 139.09 | 139.09 | 未列入 | | | 14.64% | 可开放 |
| 883 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线白西分支04#白西组2.0 | 400 | 0.27% | 318.93 | 318.93 | 未列入 | | | 8.44% | 可开放 |
| 884 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线三道梁子支16#东新一组2.0 | 100 | 11.01% | 68.99 | 68.99 | 未列入 | | | -13.69% | 可开放 |
| 885 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富薪线45#龙凤二组台区2.0 | 400 | 3.20% | 307.2 | 307.2 | 未列入 | | | -4.69% | 可开放 |
| 886 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙二组支10#海鲜大市场2.0 | 400 | 0.20% | 319.21 | 319.21 | 未列入 | | | -85.45% | 可开放 |
| 887 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线毛家五组岐3#毛家五组2.0 | 100 | 17.44% | 62.56 | 62.56 | 未列入 | | | -3.53% | 可开放 |
| 888 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线平安二组分歧2#平安一二组2.0 | 400 | 3.83% | 304.68 | 304.68 | 未列入 | | | 0.16% | 可开放 |
| 889 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线宋蛤分支32#宋家二组2.0 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | -73.36% | 可开放 |
| 890 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线高家分5#大友村一、四组2.0 | 200 | 0.37% | 159.26 | 159.26 | 未列入 | | | -83.38% | 可开放 |
| 891 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干112#大台五组2.0 | 200 | 11.09% | 137.83 | 137.83 | 未列入 | | | -5.47% | 可开放 |
| 892 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线林场北队分歧7#林场北队2.0 | 200 | 12.80% | 134.41 | 134.41 | 未列入 | | | 68.62% | 可开放 |
| 893 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 新马线99#马家六组2.0 | 200 | 12.64% | 134.72 | 134.72 | 未列入 | | | 12.63% | 可开放 |
| 894 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线徐家八九组岐7#徐家九组2.0 | 400 | 0.20% | 319.21 | 319.21 | 未列入 | | | -76.42% | 可开放 |
| 895 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线前张家分歧37#前张小队2.0 | 100 | 9.24% | 70.76 | 70.76 | 未列入 | | | -40.39% | 可开放 |
| 896 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线雷屯分支23#雷屯2.0 | 100 | 5.86% | 74.14 | 74.14 | 未列入 | | | 28.84% | 可开放 |
| 897 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线下薄五岐8#下薄七组2.0 | 200 | 8.37% | 143.27 | 143.27 | 未列入 | | | 2.38% | 可开放 |
| 898 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线12#供销社2.0 | 100 | 37.09% | 42.91 | 42.91 | 未列入 | | | -6.88% | 可开放 |
| 899 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾六组水田岐5#东增五组2.0 | 400 | 3.55% | 305.79 | 305.79 | 未列入 | | | 2.37% | 可开放 |
| 900 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线南万一台分支13#南万一台2.0 | 200 | 8.10% | 143.8 | 143.8 | 未列入 | | | -3.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 乡直线孙家支30#孙家五六组2.0 | 400 | 4.93% | 300.3 | 300.3 | 未列入 | | | 3.33% | 可开放 |
| 902 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线96#沙坨七组2.0 | 100 | 13.72% | 66.28 | 66.28 | 未列入 | | | -14.84% | 可开放 |
| 903 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 10kV新马线三家子五组分歧14#三家子五组-20技改 | 100 | 23.71% | 56.29 | 56.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 904 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 西胡线胡家一组分支7#胡家一组2.0 | 200 | 21.70% | 116.61 | 116.61 | 未列入 | | | 46.56% | 可开放 |
| 905 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 新马线新马线主干22#新开七组2.0 | 400 | 3.75% | 305.01 | 305.01 | 未列入 | | | 10.71% | 可开放 |
| 906 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线主干172#小荒三组2.0 | 200 | 1.14% | 157.73 | 157.73 | 未列入 | | | -77.03% | 可开放 |
| 907 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线五间四组岐11#五间四组2.0 | 200 | 0.93% | 158.14 | 158.14 | 未列入 | | | -71.64% | 可开放 |
| 908 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线侯家一组分支31#家二组2.0 | 400 | 0.26% | 318.96 | 318.96 | 未列入 | | | -72.92% | 可开放 |
| 909 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台六组3台区-15结余 | 100 | 1.98% | 78.02 | 78.02 | 未列入 | | | -87.51% | 可开放 |
| 910 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线宋家五组分支12#宋家五组2.0 | 200 | 9.12% | 141.76 | 141.76 | 未列入 | | | -30.58% | 可开放 |
| 911 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 乡直线19#大张三组2.0 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 1.90% | 可开放 |
| 912 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线13#新开供销社2.0 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | -7.56% | 可开放 |
| 913 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线赵家分歧支06#四台八组-19年网改 | 200 | 12.03% | 135.95 | 135.95 | 未列入 | | | 2.95% | 可开放 |
| 914 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙二组支6左1#黄沙二组（A）2.0 | 400 | 3.28% | 306.89 | 306.89 | 未列入 | | | -17.67% | 可开放 |
| 915 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽分支10加1#大高四组2.0 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -4.38% | 可开放 |
| 916 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线24#潘屯路西南台2.0 | 400 | 6.75% | 293 | 293 | 未列入 | | | 21.33% | 可开放 |
| 917 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 10kV新方线南万一台分支3左7# | 200 | 0.35% | 159.3 | 159.3 | 未列入 | | | -4.03% | 可开放 |
| 918 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线红旗一组（1）分歧3#红旗一组2.0 | 200 | 10.12% | 139.77 | 139.77 | 未列入 | | | 3.73% | 可开放 |
| 919 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线主干88右3示范场南组2.0 | 200 | 5.76% | 148.48 | 148.48 | 未列入 | | | 20.38% | 可开放 |
| 920 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线韭台一组分支3#韭台一组2.0 | 400 | 3.47% | 306.13 | 306.13 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 921 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线马坨三组分歧11#马坨三组二2.0 | 100 | 12.62% | 67.38 | 67.38 | 未列入 | | | -6.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 双庙组台区-2018网改 | 200 | 10.77% | 138.46 | 138.46 | 未列入 | | | 38.68% | 可开放 |
| 923 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线蛤蜊四组岐5#蛤蜊四组2.0 | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | 0.59% | 可开放 |
| 924 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆于线十八户岐2#蔬菜三队2.0 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -86.01% | 可开放 |
| 925 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 10kV高乔线79左10# | 200 | 0.04% | 159.92 | 159.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 926 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线85#姜荒三组2.0 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -47.67% | 可开放 |
| 927 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线双台分支29#双台村一组2.0 | 200 | 12.85% | 134.3 | 134.3 | 未列入 | | | 2.27% | 可开放 |
| 928 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 李家七组台区-2018网改 | 200 | 3.35% | 153.3 | 153.3 | 未列入 | | | 19.65% | 可开放 |
| 929 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线下薄五岐38#下薄五组2.0 | 200 | 15.81% | 128.39 | 128.39 | 未列入 | | | 24.88% | 可开放 |
| 930 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线主干71#岳家七组2.0 | 200 | 0.52% | 158.97 | 158.97 | 未列入 | | | -1.89% | 可开放 |
| 931 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线造纸厂支5#黄沙九组2.0 | 400 | 0.27% | 318.91 | 318.91 | 未列入 | | | 6.56% | 可开放 |
| 932 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线11#黄沙二组新区2.0 | 400 | 4.19% | 303.24 | 303.24 | 未列入 | | | 14.34% | 可开放 |
| 933 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线154#东后组2.0 | 200 | 13.57% | 132.86 | 132.86 | 未列入 | | | -2.50% | 可开放 |
| 934 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 置换楼充电桩台区配变 | 630 | 0.03% | 503.78 | 503.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 935 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄村东井台区-2020农网 | 100 | 0.98% | 79.02 | 79.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 936 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 10kV达白线南岗一组分支08#南岗一组-19技改 | 200 | 13.69% | 132.62 | 132.62 | 未列入 | | | -9.85% | 可开放 |
| 937 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾七组分支12#东增七组一2.0 | 200 | 0.44% | 159.13 | 159.13 | 未列入 | | | -3.80% | 可开放 |
| 938 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星分11#镇北新台2.0 | 400 | 9.55% | 281.81 | 281.81 | 未列入 | | | 14.80% | 可开放 |
| 939 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线圈河分支13#三道符沟台区2.0 | 400 | 0.29% | 318.84 | 318.84 | 未列入 | | | 25.20% | 可开放 |
| 940 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线西佛五组支2#西佛五组2.0 | 400 | 31.87% | 192.54 | 192.54 | 未列入 | | | 991.43% | 可开放 |
| 941 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线程家支117#程家一组2.0 | 200 | 8.16% | 143.69 | 143.69 | 未列入 | | | -6.11% | 可开放 |
| 942 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线枣木一组分支7#枣木一组2.0 | 400 | 3.03% | 307.87 | 307.87 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线曾口七组分歧2#曾口七组2.0 | 200 | 0.53% | 158.95 | 158.95 | 未列入 | | | 6.83% | 可开放 |
| 944 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线102右1#双岔二组台区2.0 | 200 | 10.11% | 139.79 | 139.79 | 未列入 | | | -8.00% | 可开放 |
| 945 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线岳家二组分支3#岳家一二组（南台）2.0 | 400 | 4.44% | 302.26 | 302.26 | 未列入 | | | 19.03% | 可开放 |
| 946 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线高家五组岐3#高家五组2.0 | 400 | 3.95% | 304.2 | 304.2 | 未列入 | | | 15.28% | 可开放 |
| 947 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 乡直线孙家支18#孙家一二三组2.0 | 400 | 4.41% | 302.38 | 302.38 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 948 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房村5组2机井通电台区-2020农网 | 100 | 0.32% | 79.68 | 79.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 949 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家四组2台区-15结余 | 200 | 1.52% | 156.97 | 156.97 | 未列入 | | | -1.92% | 可开放 |
| 950 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线高力五组支4#高力五组2.0 | 400 | 3.21% | 307.18 | 307.18 | 未列入 | | | 3.75% | 可开放 |
| 951 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家一组东井-项目包 | 200 | 0.62% | 158.76 | 158.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 952 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线南岗五九组分支8#南岗五组2.0 | 400 | 3.52% | 305.91 | 305.91 | 未列入 | | | 1.56% | 可开放 |
| 953 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 网户七八组-项目包 | 400 | 1.83% | 312.7 | 312.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 954 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线魏家二组岐3#未家村二组2.0 | 200 | 0.79% | 158.42 | 158.42 | 未列入 | | | -69.26% | 可开放 |
| 955 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线高丽佳支23#高家六组2.0 | 200 | 8.21% | 143.58 | 143.58 | 未列入 | | | -6.29% | 可开放 |
| 956 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线宽邦分支38加1#艾岗村六组2.0 | 200 | 6.94% | 146.13 | 146.13 | 未列入 | | | 4.18% | 可开放 |
| 957 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台五组2台区-15结余 | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | -36.23% | 可开放 |
| 958 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线30#达牛六组2.0 | 200 | 0.59% | 158.83 | 158.83 | 未列入 | | | -76.55% | 可开放 |
| 959 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线宋蛤分支99#蛤蜊二组2.0 | 400 | 3.69% | 305.24 | 305.24 | 未列入 | | | -19.73% | 可开放 |
| 960 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线37#工交委台区-19技改 | 400 | 0.21% | 319.17 | 319.17 | 未列入 | | | -1.76% | 可开放 |
| 961 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线老边分支6#唐家四七组2.0 | 400 | 2.88% | 308.47 | 308.47 | 未列入 | | | 1.78% | 可开放 |
| 962 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富新线20#镇东总表台区2.0 | 400 | 12.86% | 268.57 | 268.57 | 未列入 | | | 29.14% | 可开放 |
| 963 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线112#大汪村五组2.0 | 200 | 10.50% | 139 | 139 | 未列入 | | | 10.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线雷屯分支8#雷屯一组2.0 | 200 | 7.14% | 145.72 | 145.72 | 未列入 | | | 14.83% | 可开放 |
| 965 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线赵家分歧23#四台九组-19年网改 | 400 | 17.24% | 251.03 | 251.03 | 未列入 | | | 146.73% | 可开放 |
| 966 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线姜荒二组支7#姜荒二组2.0 | 200 | 0.37% | 159.26 | 159.26 | 未列入 | | | -3.22% | 可开放 |
| 967 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线赵家分支28#何岗三组2.0 | 200 | 4.29% | 151.42 | 151.42 | 未列入 | | | 4.81% | 可开放 |
| 968 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线潘家分支07#潘家组2.0 | 200 | 6.26% | 147.49 | 147.49 | 未列入 | | | 8.69% | 可开放 |
| 969 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线刘家分94右2#刘家八组2.0 | 200 | 5.33% | 149.34 | 149.34 | 未列入 | | | -8.06% | 可开放 |
| 970 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线分歧007#曾家村一二组2.0 | 400 | 3.84% | 304.63 | 304.63 | 未列入 | | | -5.77% | 可开放 |
| 971 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线赵家分歧21#车家五组2.0 | 200 | 2.27% | 155.46 | 155.46 | 未列入 | | | -18.47% | 可开放 |
| 972 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 10kV黄兀线于坨支20左8# | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 973 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富薪线4#、5#付家五组台区2.0 | 100 | 20.52% | 59.48 | 59.48 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |
| 974 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线大友五组分歧16#大友村五组2.0 | 200 | 14.25% | 131.51 | 131.51 | 未列入 | | | 16.25% | 可开放 |
| 975 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线马仗一组分支7#马仗村一组2.0 | 200 | 5.23% | 149.54 | 149.54 | 未列入 | | | 1.72% | 可开放 |
| 976 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线前后红分支45#后红四五六组2.0 | 400 | 1.92% | 312.34 | 312.34 | 未列入 | | | -11.14% | 可开放 |
| 977 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线吴家分歧6#车家四组2.0 | 100 | 15.93% | 64.07 | 64.07 | 未列入 | | | 13.25% | 可开放 |
| 978 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线黄家分支12#黄家组2.0 | 200 | 8.85% | 142.31 | 142.31 | 未列入 | | | 8.74% | 可开放 |
| 979 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线赵家支80#刘家六组2.0 | 400 | 3.96% | 304.16 | 304.16 | 未列入 | | | 17.06% | 可开放 |
| 980 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线新开五组岐7#新发五组2.0 | 200 | 8.48% | 143.05 | 143.05 | 未列入 | | | 12.76% | 可开放 |
| 981 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 耿家水田台区-2020农网 | 100 | 2.07% | 77.93 | 77.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 982 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线新开五六组分支6#新开五六组2.0 | 400 | 5.77% | 296.91 | 296.91 | 未列入 | | | 28.06% | 可开放 |
| 983 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线太平二组支7#太平二组2.0 | 200 | 4.65% | 150.7 | 150.7 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 984 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线桑林五组分支34#桑林村五组2.0 | 200 | 17.24% | 125.53 | 125.53 | 未列入 | | | 50.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 桑林教育办台区 | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 986 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线潘家二组分支2#潘家四组2.0 | 400 | 4.61% | 301.57 | 301.57 | 未列入 | | | 8.45% | 可开放 |
| 987 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 么前组台区-2018网改 | 200 | 2.50% | 155 | 155 | 未列入 | | | -36.24% | 可开放 |
| 988 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼八组分歧02#孙狼八组 | 100 | 32.24% | 47.76 | 47.76 | 未列入 | | | -42.96% | 可开放 |
| 989 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙十组支5#黄沙六组2.0 | 400 | 0.25% | 319.01 | 319.01 | 未列入 | | | -7.22% | 可开放 |
| 990 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 小红五组水田分歧07#小红五组大棚变压器 | 100 | 5.07% | 74.93 | 74.93 | 未列入 | | | 18.84% | 可开放 |
| 991 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线前后红分46右9#后红五六组2.0 | 200 | 3.51% | 152.98 | 152.98 | 未列入 | | | -10.43% | 可开放 |
| 992 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线张荒地分支34#张荒五六组2.0 | 400 | 1.77% | 312.91 | 312.91 | 未列入 | | | -60.69% | 可开放 |
| 993 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线幸福五组分支15#幸福五组2.0 | 400 | 6.24% | 295.06 | 295.06 | 未列入 | | | 18.01% | 可开放 |
| 994 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干32西新四组2.0 | 200 | 1.00% | 158 | 158 | 未列入 | | | 7.83% | 可开放 |
| 995 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线九台六组分歧6#九台六七组2.0 | 400 | 2.38% | 310.49 | 310.49 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 996 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线主干82#大田四组2.0 | 400 | 4.95% | 300.22 | 300.22 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 997 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组6台区-15结余 | 200 | 1.68% | 156.65 | 156.65 | 未列入 | | | -13.53% | 可开放 |
| 998 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线193#北站一组2.0 | 200 | 10.89% | 138.23 | 138.23 | 未列入 | | | 13.23% | 可开放 |
| 999 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组2台区-15结余 | 100 | 1.83% | 78.17 | 78.17 | 未列入 | | | 20.04% | 可开放 |
| 1000 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 团结一组农业设施 | 200 | 1.03% | 157.94 | 157.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1001 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线主干76#耿家二组-20技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1002 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线侯家五组支5#侯家六组2.0 | 200 | 0.62% | 158.77 | 158.77 | 未列入 | | | -12.86% | 可开放 |
| 1003 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 10kV台北线东樊一歧3#樊家一组-19技改 | 200 | 11.62% | 136.77 | 136.77 | 未列入 | | | 2.11% | 可开放 |
| 1004 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线圈河分支53#二道台区2.0 | 200 | 5.95% | 148.1 | 148.1 | 未列入 | | | -5.66% | 可开放 |
| 1005 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线何岗二组分支14#何岗二组2.0 | 200 | 2.18% | 155.64 | 155.64 | 未列入 | | | -31.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 桑林四组北台分歧2#桑林四组北台南2.0 | 400 | 1.05% | 315.8 | 315.8 | 未列入 | | | 28.59% | 可开放 |
| 1007 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线东前分歧05#东前组2.0 | 200 | 1.00% | 158.01 | 158.01 | 未列入 | | | 4.85% | 可开放 |
| 1008 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 10kV达佛线81右04加1#苏家一组-19技改 | 200 | 11.42% | 137.17 | 137.17 | 未列入 | | | 11.79% | 可开放 |
| 1009 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星三组岐2#红星三组2.0 | 200 | 4.52% | 150.97 | 150.97 | 未列入 | | | 5.78% | 可开放 |
| 1010 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线五间八组岐9#五间八组2.0 | 400 | 0.19% | 319.25 | 319.25 | 未列入 | | | -74.93% | 可开放 |
| 1011 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线西佛分支7#西佛村2.0 | 400 | 0.20% | 319.19 | 319.19 | 未列入 | | | -78.42% | 可开放 |
| 1012 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线园林分支15#祁西组2.0 | 200 | 3.68% | 152.65 | 152.65 | 未列入 | | | 18.89% | 可开放 |
| 1013 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线前后红分支33#前红村2.0 | 400 | 3.05% | 307.81 | 307.81 | 未列入 | | | 5.85% | 可开放 |
| 1014 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 三岔三组台区-2018网改 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | 29.45% | 可开放 |
| 1015 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星支68#红星四组2.0 | 200 | 3.96% | 152.09 | 152.09 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 1016 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线主干40#岳家三五组（北台）2.0 | 400 | 2.07% | 311.71 | 311.71 | 未列入 | | | 22.55% | 可开放 |
| 1017 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线138#兀拉五组2.0 | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | -75.24% | 可开放 |
| 1018 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线主干71#东桓二组2.0 | 200 | 0.72% | 158.57 | 158.57 | 未列入 | | | -69.59% | 可开放 |
| 1019 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 10kV达田线大姜三四六组分歧08#大姜三四六组-19技改 | 400 | 6.92% | 292.33 | 292.33 | 未列入 | | | 7.82% | 可开放 |
| 1020 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 社直线疗所分歧5#社直线疗所2.0 | 200 | 19.05% | 121.91 | 121.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1021 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线毛家分71右1毛家一组2.0 | 400 | 2.69% | 309.23 | 309.23 | 未列入 | | | -2.07% | 可开放 |
| 1022 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线曾口村二三组分支23#曾口二组2.0 | 400 | 0.17% | 319.33 | 319.33 | 未列入 | | | -79.70% | 可开放 |
| 1023 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线贺家分支139#贺家村二七组2.0 | 400 | 1.99% | 312.06 | 312.06 | 未列入 | | | -1.24% | 可开放 |
| 1024 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 小河一组台区-2018网改 | 200 | 2.99% | 154.03 | 154.03 | 未列入 | | | -29.90% | 可开放 |
| 1025 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 新华所新麦线德生六台子2.0 | 200 | 0.41% | 159.19 | 159.19 | 未列入 | | | 3.24% | 可开放 |
| 1026 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线西佛村分支2#轻工市场2.0 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -87.39% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线西前分支07#西前北台2.0 | 400 | 2.88% | 308.48 | 308.48 | 未列入 | | | -7.07% | 可开放 |
| 1028 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房3组机井通电台区-2020农网 | 100 | 0.29% | 79.71 | 79.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1029 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线姜家分歧15#曾家村四组2.0 | 200 | 28.62% | 102.76 | 102.76 | 未列入 | | | 41.67% | 可开放 |
| 1030 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 九间家属房 | 100 | 36.26% | 43.74 | 43.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1031 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 10kV桑台线后大友分歧11左09# | 200 | 1.86% | 156.28 | 156.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1032 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 10kV孙台线67#四棵树排水站-20技改 | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1033 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线雷屯分支12#雷屯二、三组2.0 | 400 | 2.13% | 311.47 | 311.47 | 未列入 | | | -6.56% | 可开放 |
| 1034 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线22#新开综合厂2.0 | 400 | 10.40% | 278.39 | 278.39 | 未列入 | | | 5.90% | 可开放 |
| 1035 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线铁丝房分支06#铁西组2.0 | 200 | 7.68% | 144.65 | 144.65 | 未列入 | | | 4.97% | 可开放 |
| 1036 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 黄前组台区-2018网改 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 1037 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线唐屯五组分歧5#唐屯五组2.0 | 200 | 2.47% | 155.06 | 155.06 | 未列入 | | | -13.94% | 可开放 |
| 1038 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大于一组分岐6#大于一组2.0 | 200 | 10.97% | 138.06 | 138.06 | 未列入 | | | -11.92% | 可开放 |
| 1039 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线云柳支48#云柳一组2.0 | 200 | 9.92% | 140.17 | 140.17 | 未列入 | | | 8.58% | 可开放 |
| 1040 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线马坨分支16右1#马坨二组一2.0 | 200 | 5.57% | 148.87 | 148.87 | 未列入 | | | -6.13% | 可开放 |
| 1041 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线新立一组岐17#新立一二组2.0 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -81.76% | 可开放 |
| 1042 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线张荒四组分歧5#张荒四组2.0 | 400 | 6.20% | 295.21 | 295.21 | 未列入 | | | 13.96% | 可开放 |
| 1043 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线高家林业队岐6#高家村直2.0 | 100 | 24.83% | 55.17 | 55.17 | 未列入 | | | -10.83% | 可开放 |
| 1044 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线马仗六组分支21#马仗村五组2.0 | 100 | 34.06% | 45.94 | 45.94 | 未列入 | | | 17.17% | 可开放 |
| 1045 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线网户二三组分岐7#网户二三组2.0 | 400 | 4.08% | 303.68 | 303.68 | 未列入 | | | 1.00% | 可开放 |
| 1046 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线后张分歧02#后张组2.0 | 200 | 5.32% | 149.37 | 149.37 | 未列入 | | | -15.45% | 可开放 |
| 1047 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 新立三四组2台区-18结余 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线26#韭台三组2.0 | 400 | 3.34% | 306.64 | 306.64 | 未列入 | | | -1.75% | 可开放 |
| 1049 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨大棚三四组台区-2018网改 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -3.39% | 可开放 |
| 1050 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线160#西平村二组2.0 | 400 | 3.19% | 307.25 | 307.25 | 未列入 | | | 4.26% | 可开放 |
| 1051 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线郑三五组分支6#郑三五组2.0 | 200 | 4.91% | 150.19 | 150.19 | 未列入 | | | 12.73% | 可开放 |
| 1052 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线茨于五组分支6#茨于五组2.0 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | -2.67% | 可开放 |
| 1053 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线鲶鱼一组岐4#年余一队2.0 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | 3.21% | 可开放 |
| 1054 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生三组3台区-15结余 | 100 | 2.24% | 77.76 | 77.76 | 未列入 | | | -8.41% | 可开放 |
| 1055 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线66#西岗五六组2.0 | 400 | 3.81% | 304.76 | 304.76 | 未列入 | | | 2.95% | 可开放 |
| 1056 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线镇直小区2分歧03#镇直小区二2.0 | 200 | 8.31% | 143.38 | 143.38 | 未列入 | | | -10.05% | 可开放 |
| 1057 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线主干159#小荒村址2.0 | 400 | 3.88% | 304.49 | 304.49 | 未列入 | | | 4.36% | 可开放 |
| 1058 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线贺家分支78#未家村七组2.0 | 200 | 12.06% | 135.88 | 135.88 | 未列入 | | | 3.75% | 可开放 |
| 1059 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线小荒四五组分支4#小荒四五组2.0 | 400 | 0.18% | 319.28 | 319.28 | 未列入 | | | -13.85% | 可开放 |
| 1060 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线赵荒五组分岐6#赵荒五组2.0 | 200 | 0.37% | 159.26 | 159.26 | 未列入 | | | -75.96% | 可开放 |
| 1061 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线主干103#大三四组2.0 | 100 | 2.34% | 77.66 | 77.66 | 未列入 | | | -66.39% | 可开放 |
| 1062 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线44右1#红星六组2.0 | 100 | 19.77% | 60.23 | 60.23 | 未列入 | | | 10.81% | 可开放 |
| 1063 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 西胡线龙家二组支8#龙家二组2.0 | 200 | 9.12% | 141.76 | 141.76 | 未列入 | | | 15.34% | 可开放 |
| 1064 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生三组4台区-15结余 | 100 | 3.03% | 76.97 | 76.97 | 未列入 | | | 6.33% | 可开放 |
| 1065 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 么三组台区-2018网改 | 200 | 2.86% | 154.28 | 154.28 | 未列入 | | | 33.28% | 可开放 |
| 1066 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 桑林四组南台分歧2#桑林村四组(南台)2.0 | 400 | 2.90% | 308.39 | 308.39 | 未列入 | | | -1.60% | 可开放 |
| 1067 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线网户四组分歧5#网户四组2.0 | 200 | 13.82% | 132.36 | 132.36 | 未列入 | | | 0.04% | 可开放 |
| 1068 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线陈家房二、三组分支5#陈家房新台2.0 | 400 | 1.61% | 313.57 | 313.57 | 未列入 | | | 3.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线通江支8#通江西2.0 | 400 | 3.02% | 307.94 | 307.94 | 未列入 | | | 9.76% | 可开放 |
| 1070 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线沈家支16#大张五六组2.0 | 400 | 3.88% | 304.48 | 304.48 | 未列入 | | | 22.93% | 可开放 |
| 1071 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线常兴六组分支11#常兴六组2.0 | 200 | 1.10% | 157.81 | 157.81 | 未列入 | | | -46.07% | 可开放 |
| 1072 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 铁丝房张后组台区-2018网改 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | -80.47% | 可开放 |
| 1073 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线沙坨分支33#沙坨东台（1）2.0 | 400 | 0.17% | 319.33 | 319.33 | 未列入 | | | -61.84% | 可开放 |
| 1074 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线淮泡三组岐3#淮泡三组2.0 | 200 | 0.72% | 158.57 | 158.57 | 未列入 | | | 1.43% | 可开放 |
| 1075 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线大高一组分支5#大高二组2.0 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | -25.79% | 可开放 |
| 1076 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线郭家村龙凤分歧05#龙凤组2.0 | 400 | 4.53% | 301.87 | 301.87 | 未列入 | | | -5.57% | 可开放 |
| 1077 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线历家分支31#历家四组2.0 | 200 | 0.40% | 159.21 | 159.21 | 未列入 | | | -80.84% | 可开放 |
| 1078 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线9#气泵厂2.0 | 100 | 2.50% | 77.5 | 77.5 | 未列入 | | | 10.43% | 可开放 |
| 1079 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线欧力四组分歧5#欧力四组2.0 | 200 | 0.52% | 158.97 | 158.97 | 未列入 | | | 2.00% | 可开放 |
| 1080 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线45#大高东四组2.0 | 200 | 1.15% | 157.7 | 157.7 | 未列入 | | | -3.70% | 可开放 |
| 1081 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线黄金八组分歧3#黄金八组2.0 | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | -8.42% | 可开放 |
| 1082 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线淮泡六组岐23#淮泡六组2.0 | 100 | 15.64% | 64.36 | 64.36 | 未列入 | | | 6.04% | 可开放 |
| 1083 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线东新二组岐8#东新二组2.0 | 200 | 3.52% | 152.97 | 152.97 | 未列入 | | | -57.29% | 可开放 |
| 1084 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线鲶鱼支29#年余四六组2.0 | 400 | 3.29% | 306.84 | 306.84 | 未列入 | | | -2.24% | 可开放 |
| 1085 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线27#茨于村五组2.0 | 200 | 15.71% | 128.58 | 128.58 | 未列入 | | | -0.83% | 可开放 |
| 1086 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线金桥七组支11#金桥七组2.0 | 400 | 2.88% | 308.48 | 308.48 | 未列入 | | | 3.62% | 可开放 |
| 1087 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线任家二组分支7#任家二组2.0 | 400 | 2.54% | 309.85 | 309.85 | 未列入 | | | 5.21% | 可开放 |
| 1088 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 10kV三角线高家分支10#三角四组-19技改 | 200 | 10.55% | 138.9 | 138.9 | 未列入 | | | -6.12% | 可开放 |
| 1089 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组7台区-15结余 | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | 9.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 新马线北万子一二组分支13#北万一二组2.0 | 400 | 3.50% | 306.02 | 306.02 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 1091 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨大棚1组台区-2018网改 | 200 | 1.10% | 157.8 | 157.8 | 未列入 | | | -20.60% | 可开放 |
| 1092 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新排线4348 | 沥青拌合站分支7左1 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1093 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新台法院（改造） | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 1094 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线老四岐24#老边四组2.0 | 200 | 11.17% | 137.66 | 137.66 | 未列入 | | | 1.86% | 可开放 |
| 1095 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 东桓五组水田南台区-2020机井 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1096 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星分支25#大高北小区2.0 | 200 | 64.62% | 30.76 | 30.76 | 未列入 | | | 1048.38% | 可开放 |
| 1097 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线十里四组岐4#十里四组2.0 | 200 | 9.39% | 141.22 | 141.22 | 未列入 | | | -14.25% | 可开放 |
| 1098 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆于线58#陆家四组2.0 | 400 | 2.08% | 311.67 | 311.67 | 未列入 | | | 0.42% | 可开放 |
| 1099 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 10kV黄南线朴卧一组分支06#朴卧一组-19技改 | 200 | 8.39% | 143.23 | 143.23 | 未列入 | | | 2.25% | 可开放 |
| 1100 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线曾口九组支3#曾口九组2.0 | 400 | 0.25% | 318.99 | 318.99 | 未列入 | | | -6.28% | 可开放 |
| 1101 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 10kV大赵线刘家分支3右4# | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1102 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线路东支7#潘屯路东2.0 | 400 | 2.55% | 309.82 | 309.82 | 未列入 | | | 7.01% | 可开放 |
| 1103 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线杜大四五组分支04#杜大四组大棚-20技改 | 50 | 63.28% | 8.36 | 8.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1104 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线35#东佛大队2.0 | 400 | 0.21% | 319.18 | 319.18 | 未列入 | | | -32.88% | 可开放 |
| 1105 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家八组分歧41#才家村八组2.0 | 200 | 13.77% | 132.46 | 132.46 | 未列入 | | | 38.15% | 可开放 |
| 1106 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线淮泡五组岐6#淮泡五组2.0 | 400 | 0.13% | 319.48 | 319.48 | 未列入 | | | -82.39% | 可开放 |
| 1107 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家四组-项目包 | 400 | 1.14% | 315.44 | 315.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1108 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线红庙岐12左1#红庙一组2.0 | 200 | 0.68% | 158.64 | 158.64 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 1109 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星支7#大高九十组2.0 | 400 | 1.89% | 312.46 | 312.46 | 未列入 | | | 7.87% | 可开放 |
| 1110 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线王坨分34#王坨村三组2.0 | 400 | 8.72% | 285.13 | 285.13 | 未列入 | | | 9.41% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 东桓八组台区-2020农网 | 100 | 0.29% | 79.71 | 79.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1112 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线永合分支3#北站二组2.0 | 200 | 0.30% | 159.4 | 159.4 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 1113 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线太平分支17#太平三组2.0 | 200 | 3.51% | 152.99 | 152.99 | 未列入 | | | -2.14% | 可开放 |
| 1114 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线红庙五组分歧11#红庙五组2.0 | 200 | 0.39% | 159.23 | 159.23 | 未列入 | | | 0.66% | 可开放 |
| 1115 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线鲶鱼三组分歧5#年余三组2.0 | 200 | 4.99% | 150.03 | 150.03 | 未列入 | | | -27.75% | 可开放 |
| 1116 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线石家支43#石家五组2.0 | 400 | 0.16% | 319.38 | 319.38 | 未列入 | | | 2.51% | 可开放 |
| 1117 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线贺家分支62右1#未家三组2.0 | 400 | 4.43% | 302.28 | 302.28 | 未列入 | | | 23.12% | 可开放 |
| 1118 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 10kV黄南线四家五组分歧028#四家五组-19技改 | 200 | 0.60% | 158.8 | 158.8 | 未列入 | | | -69.30% | 可开放 |
| 1119 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽支82#黄金四组2.0 | 400 | 0.47% | 318.12 | 318.12 | 未列入 | | | -4.24% | 可开放 |
| 1120 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线16左1#小高一组2.0 | 400 | 3.13% | 307.5 | 307.5 | 未列入 | | | 14.47% | 可开放 |
| 1121 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线103#三角一组2.0 | 200 | 9.20% | 141.61 | 141.61 | 未列入 | | | -5.38% | 可开放 |
| 1122 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线王坨支54右2左3#王坨村一组2.0 | 400 | 2.70% | 309.22 | 309.22 | 未列入 | | | -10.34% | 可开放 |
| 1123 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线乔坨二组分支8#乔坨四组2.0 | 200 | 11.68% | 136.64 | 136.64 | 未列入 | | | 6.46% | 可开放 |
| 1124 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 示范场分支29#示范场中部台区 | 100 | 3.55% | 76.45 | 76.45 | 未列入 | | | -24.33% | 可开放 |
| 1125 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 西新五组-项目包 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1126 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 九二小队 | 400 | 0.32% | 318.72 | 318.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1127 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房5组1机井通电台区-2020农网 | 100 | 12.26% | 67.74 | 67.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1128 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台六组1台区-15结余 | 100 | 61.78% | 18.22 | 18.22 | 未列入 | | | 432.35% | 可开放 |
| 1129 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线乔坨二组分支32#乔坨二组2.0 | 400 | 2.85% | 308.6 | 308.6 | 未列入 | | | 8.02% | 可开放 |
| 1130 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 贺家四五组 | 200 | 8.73% | 142.55 | 142.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1131 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 桑林四组北台分歧5#桑林村四组(北台)2.0 | 200 | 26.11% | 107.79 | 107.79 | 未列入 | | | 28.62% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线郑三七组分岐3#郑三七组2.0 | 100 | 24.41% | 55.59 | 55.59 | 未列入 | | | -8.33% | 可开放 |
| 1133 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线大岗分50#大岗村二七组2.0 | 400 | 3.38% | 306.48 | 306.48 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 1134 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 车家二组-项目包 | 200 | 86.25% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1135 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线唐家分支22#唐东组2.0 | 400 | 21.78% | 232.87 | 232.87 | 未列入 | | | 193.57% | 可开放 |
| 1136 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线西佛五组分2#西佛五组2.0 | 400 | 12.44% | 270.24 | 270.24 | 未列入 | | | 31.31% | 可开放 |
| 1137 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线十里支58#十里五六组2.0 | 200 | 22.10% | 115.81 | 115.81 | 未列入 | | | -17.48% | 可开放 |
| 1138 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线主干029#商业区2.0 | 200 | 75.73% | 8.55 | 8.55 | 未列入 | | | 1267.39% | 可开放 |
| 1139 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线淮泡四组岐18#淮泡四组2.0 | 200 | 1.28% | 157.44 | 157.44 | 未列入 | | | 3.93% | 可开放 |
| 1140 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线唐屯分支115#唐屯三组2.0 | 400 | 70.41% | 38.36 | 38.36 | 未列入 | | | 493.34% | 可开放 |
| 1141 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台二组2台区-15结余 | 100 | 53.19% | 26.81 | 26.81 | 未列入 | | | 0.95% | 可开放 |
| 1142 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线三台分支15#双岔三台台区2.0 | 200 | 46.70% | 66.61 | 66.61 | 未列入 | | | 764.36% | 可开放 |
| 1143 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 孙台线唐房支31#黑于五组2.0 | 100 | 0.13% | 79.87 | 79.87 | 未列入 | | | -56.28% | 可开放 |
| 1144 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 艳山组台区-2018网改 | 200 | 16.27% | 127.47 | 127.47 | 未列入 | | | 132.07% | 可开放 |
| 1145 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星一组分歧19右3#红星一组2.0 | 200 | 42.77% | 74.47 | 74.47 | 未列入 | | | 1248.99% | 可开放 |
| 1146 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线唐一岐8#唐家一组2.0 | 200 | 25.44% | 109.13 | 109.13 | 未列入 | | | 71.48% | 可开放 |
| 1147 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 西长南台-2020农网 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1148 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线街内分支07+1#桓西组2.0 | 400 | 16.29% | 254.86 | 254.86 | 未列入 | | | 170.54% | 可开放 |
| 1149 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 新台线管屯七组分歧3#雷屯六组2.0 | 200 | 4.08% | 151.85 | 151.85 | 未列入 | | | -26.63% | 可开放 |
| 1150 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线幸福七组支5#幸福七组2.0 | 400 | 36.17% | 175.33 | 175.33 | 未列入 | | | 1079.43% | 可开放 |
| 1151 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线前五台分歧30#四台七组-19年网改 | 200 | 15.66% | 128.68 | 128.68 | 未列入 | | | 17.59% | 可开放 |
| 1152 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线小莲花支五组岐6#云柳五组2.0 | 200 | 41.13% | 77.75 | 77.75 | 未列入 | | | 178.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线贾家分支53#后贾家组2.0 | 100 | 17.14% | 62.86 | 62.86 | 未列入 | | | -6.15% | 可开放 |
| 1154 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线九台二岐5#九台一二组2.0 | 400 | 1.28% | 314.9 | 314.9 | 未列入 | | | -14.21% | 可开放 |
| 1155 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾九组分歧5#东增九组二2.0 | 400 | 27.96% | 208.15 | 208.15 | 未列入 | | | 335.40% | 可开放 |
| 1156 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线三岔六组分歧09#三岔六组2.0 | 200 | 10.03% | 139.94 | 139.94 | 未列入 | | | -7.15% | 可开放 |
| 1157 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线大仗岐3#大丈台区2.0 | 200 | 12.75% | 134.5 | 134.5 | 未列入 | | | 18.89% | 可开放 |
| 1158 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线李窑五六组分歧16#李窖五六组2.0 | 400 | 67.74% | 49.05 | 49.05 | 未列入 | | | 378.58% | 可开放 |
| 1159 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 新华所新麦线德生刘家2.0 | 200 | 41.45% | 77.11 | 77.11 | 未列入 | | | 911.60% | 可开放 |
| 1160 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线桑林五组分支14#桑林村六组2.0 | 400 | 23.92% | 224.33 | 224.33 | 未列入 | | | 126.31% | 可开放 |
| 1161 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线蒋坨四五组分支41#蒋坨村五组2.0 | 200 | 13.54% | 132.92 | 132.92 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 1162 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干17左5西新一组2.0 | 400 | 2.51% | 309.98 | 309.98 | 未列入 | | | -1.84% | 可开放 |
| 1163 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线黄沙中学分支3#初中(力)2.0 | 200 | 16.59% | 126.82 | 126.82 | 未列入 | | | -50.19% | 可开放 |
| 1164 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 何家二组-2020农网 | 200 | 0.06% | 159.88 | 159.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1165 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业二线 | 工业一线十里三组岐9#十里三组2.0 | 400 | 21.12% | 235.53 | 235.53 | 未列入 | | | 1577.99% | 可开放 |
| 1166 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 四台村1台区-15结余 | 200 | 46.21% | 67.59 | 67.59 | 未列入 | | | 426.00% | 可开放 |
| 1167 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线淮泡支56#淮泡村2.0 | 100 | 46.07% | 33.93 | 33.93 | 未列入 | | | -6.82% | 可开放 |
| 1168 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线绿茵分支02#桓洞镇直小区2.0 | 200 | 97.75% | 0 | 0 | 未列入 | | | 293.11% | 可开放 |
| 1169 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 10kV台中线11#造纸厂住宅-19技改 | 400 | 11.52% | 273.94 | 273.94 | 未列入 | | | 62.37% | 可开放 |
| 1170 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 么一组台区-2018网改 | 100 | 82.65% | 0 | 0 | 未列入 | | | 568.40% | 可开放 |
| 1171 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 才文大队-项目包 | 200 | 81.67% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1172 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线12#本街2.0 | 100 | 26.73% | 53.27 | 53.27 | 未列入 | | | -4.67% | 可开放 |
| 1173 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线六间分支41#六间一六组2.0 | 400 | 58.22% | 87.14 | 87.14 | 未列入 | | | 2597.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线大友三组分歧4#大友村三组2.0 | 200 | 13.63% | 132.74 | 132.74 | 未列入 | | | 18.08% | 可开放 |
| 1175 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线13#街里个体2.0 | 400 | 36.20% | 175.2 | 175.2 | 未列入 | | | 123.68% | 可开放 |
| 1176 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 荒地四组台区-2018网改 | 200 | 4.09% | 151.82 | 151.82 | 未列入 | | | 11.67% | 可开放 |
| 1177 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生六组1台区-15结余 | 100 | 66.59% | 13.41 | 13.41 | 未列入 | | | 421.34% | 可开放 |
| 1178 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大田六组分岐20#大田六组2.0 | 200 | 21.90% | 116.2 | 116.2 | 未列入 | | | 63.32% | 可开放 |
| 1179 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线唐屯分支60#李窖一组2.0 | 400 | 12.73% | 269.09 | 269.09 | 未列入 | | | 110.04% | 可开放 |
| 1180 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 10kV台朱线24#三粮库开发台区-20技改 | 400 | 30.64% | 197.43 | 197.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1181 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线沙坨西台分歧3#沙坨西台2.0 | 200 | 19.80% | 120.4 | 120.4 | 未列入 | | | 15.08% | 可开放 |
| 1182 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线永安五组分歧16#永安五组2.0 | 200 | 60.74% | 38.53 | 38.53 | 未列入 | | | 146.14% | 可开放 |
| 1183 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家一组西井台区-项目包 | 200 | 42.78% | 74.44 | 74.44 | 未列入 | | | 1420.67% | 可开放 |
| 1184 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 四台村4台区-15结余 | 100 | 57.48% | 22.52 | 22.52 | 未列入 | | | 469.86% | 可开放 |
| 1185 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 朴卧二组机井-项目包 | 100 | 35.41% | 44.59 | 44.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1186 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生四组2台区-15结余 | 200 | 55.01% | 49.99 | 49.99 | 未列入 | | | 620.36% | 可开放 |
| 1187 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线才沟分歧03#三道才沟台区2.0 | 100 | 34.89% | 45.11 | 45.11 | 未列入 | | | 40.68% | 可开放 |
| 1188 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线徐家一组岐13#徐家一组2.0 | 200 | 0.72% | 158.56 | 158.56 | 未列入 | | | -72.01% | 可开放 |
| 1189 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家二组分支6#才家村一组2.0 | 400 | 2.38% | 310.49 | 310.49 | 未列入 | | | -3.86% | 可开放 |
| 1190 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线高于分歧61#西柳组2.0 | 200 | 19.57% | 120.86 | 120.86 | 未列入 | | | 19.19% | 可开放 |
| 1191 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台七组2台区-15结余 | 100 | 85.31% | 0 | 0 | 未列入 | | | 462.11% | 可开放 |
| 1192 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线铁炉三组支5#铁炉三组2.0 | 400 | 3.11% | 307.58 | 307.58 | 未列入 | | | 10.46% | 可开放 |
| 1193 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 富牛线金沙分5左5#金沙台区2.0 | 400 | 3.00% | 308 | 308 | 未列入 | | | 12.45% | 可开放 |
| 1194 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线大红支25#大红二组2.0 | 200 | 23.34% | 113.33 | 113.33 | 未列入 | | | 332.06% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线侯家三组分歧7#侯家三组2.0 | 200 | 4.47% | 151.06 | 151.06 | 未列入 | | | -3.55% | 可开放 |
| 1196 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 东桓七组北台-2020农网 | 100 | 0.49% | 79.51 | 79.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1197 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 10kV达佛线大姜二组分20#大姜二组-19技改 | 200 | 8.77% | 142.46 | 142.46 | 未列入 | | | 4.02% | 可开放 |
| 1198 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 10kV台朱线雅化分支64#雅化六七组-19技改 | 200 | 11.00% | 138.01 | 138.01 | 未列入 | | | 17.09% | 可开放 |
| 1199 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线徐家一组岐9#徐家二组2.0 | 200 | 44.07% | 71.87 | 71.87 | 未列入 | | | 145.94% | 可开放 |
| 1200 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 才家养殖场-项目包 | 200 | 3.06% | 153.88 | 153.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1201 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨一八组台区-2018网改 | 200 | 25.00% | 110.01 | 110.01 | 未列入 | | | 910.05% | 可开放 |
| 1202 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线曾口一组岐15#曾口一组2.0 | 200 | 49.83% | 60.34 | 60.34 | 未列入 | | | 107.22% | 可开放 |
| 1203 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线张荒分支13#张荒三组2.0 | 400 | 3.60% | 305.61 | 305.61 | 未列入 | | | 8.96% | 可开放 |
| 1204 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线小红一支10#小红一组2.0 | 200 | 16.37% | 127.27 | 127.27 | 未列入 | | | 350.88% | 可开放 |
| 1205 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线小红二岐5#小红二组2.0 | 400 | 36.85% | 172.61 | 172.61 | 未列入 | | | 1037.06% | 可开放 |
| 1206 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线120#金家一组2.0 | 400 | 23.54% | 225.85 | 225.85 | 未列入 | | | 211.07% | 可开放 |
| 1207 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线赵家分支39#金桥三四组2.0 | 400 | 19.46% | 242.16 | 242.16 | 未列入 | | | 150.35% | 可开放 |
| 1208 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线东台区分支1#韭台东2.0 | 400 | 37.90% | 168.42 | 168.42 | 未列入 | | | 146.68% | 可开放 |
| 1209 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台六组2台区-15结余 | 200 | 51.63% | 56.75 | 56.75 | 未列入 | | | 627.66% | 可开放 |
| 1210 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 耿家村一组二台区-18结余 | 200 | 66.74% | 26.52 | 26.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1211 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线南岗二组分支4#南岗二组2.0 | 200 | 42.16% | 75.69 | 75.69 | 未列入 | | | 173.27% | 可开放 |
| 1212 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线雷屯分支29#雷屯九组2.0 | 200 | 72.01% | 15.99 | 15.99 | 未列入 | | | 2167.87% | 可开放 |
| 1213 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台四组3台区-15结余 | 100 | 83.00% | 0 | 0 | 未列入 | | | 434.98% | 可开放 |
| 1214 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线小龙四五组岐13#小龙五组2.0 | 400 | 0.27% | 318.92 | 318.92 | 未列入 | | | -66.30% | 可开放 |
| 1215 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线前五台分歧03#四台六组-19年网改 | 200 | 8.77% | 142.47 | 142.47 | 未列入 | | | -17.04% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生四组水田南台-2020机井 | 200 | 31.83% | 96.35 | 96.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1217 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线大岗分35#大岗村一九组2.0 | 400 | 52.49% | 110.05 | 110.05 | 未列入 | | | 374.62% | 可开放 |
| 1218 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线新开轧钢厂分支9#农机厂2.0 | 200 | 28.87% | 102.26 | 102.26 | 未列入 | | | 33.66% | 可开放 |
| 1219 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线大红六组岐4#大红五六组2.0 | 400 | 69.30% | 42.79 | 42.79 | 未列入 | | | 315.72% | 可开放 |
| 1220 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 洪家西长组台区-2018网改 | 200 | 20.89% | 118.22 | 118.22 | 未列入 | | | 962.63% | 可开放 |
| 1221 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 10kV新大线孙家分支36左16# | 200 | 41.96% | 76.08 | 76.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1222 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 东桓三组一台区-2020农网 | 100 | 10.49% | 69.51 | 69.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1223 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 孙台线唐房支18#黑于村四组2.0 | 200 | 7.59% | 144.82 | 144.82 | 未列入 | | | 71.85% | 可开放 |
| 1224 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台四组6台区-15结余 | 200 | 58.89% | 42.22 | 42.22 | 未列入 | | | 969.34% | 可开放 |
| 1225 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 马店组台区-2018网改 | 200 | 55.16% | 49.68 | 49.68 | 未列入 | | | 1212.92% | 可开放 |
| 1226 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 土地局配变-技改 | 500 | 49.43% | 152.86 | 152.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1227 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄五组3台区-15结余 | 200 | 37.52% | 84.96 | 84.96 | 未列入 | | | 665.67% | 可开放 |
| 1228 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线通江分19#通江东2.0 | 400 | 0.28% | 318.89 | 318.89 | 未列入 | | | 5.89% | 可开放 |
| 1229 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽分支6#大高七组2.0 | 400 | 23.54% | 225.85 | 225.85 | 未列入 | | | 1540.12% | 可开放 |
| 1230 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线五间七组岐1#五间六组2.0 | 200 | 13.94% | 132.12 | 132.12 | 未列入 | | | 1.54% | 可开放 |
| 1231 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽一组分岐3#锅柽一组2.0 | 200 | 18.09% | 123.82 | 123.82 | 未列入 | | | 114.96% | 可开放 |
| 1232 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 徐家六组机井-15结余 | 100 | 50.65% | 29.35 | 29.35 | 未列入 | | | -36.85% | 可开放 |
| 1233 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽八组14加1左12#锅柽八组2.0 | 200 | 13.97% | 132.07 | 132.07 | 未列入 | | | 32.04% | 可开放 |
| 1234 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 佛恒线胜利支5左2#胜利小区2.0 | 200 | 22.61% | 114.78 | 114.78 | 未列入 | | | 74.97% | 可开放 |
| 1235 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线赵家五组分歧37#赵家五组2.0 | 200 | 63.51% | 32.98 | 32.98 | 未列入 | | | 379.70% | 可开放 |
| 1236 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线21#黄沙五组2.0 | 400 | 0.21% | 319.17 | 319.17 | 未列入 | | | -5.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线085#加信组2.0 | 200 | 61.27% | 37.47 | 37.47 | 未列入 | | | 1450.02% | 可开放 |
| 1238 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 达佛线大姜二组分支16#大姜一组2.0 | 200 | 26.36% | 107.28 | 107.28 | 未列入 | | | 28.92% | 可开放 |
| 1239 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 新台线管屯分支13#雷屯七组2.0 | 200 | 3.97% | 152.06 | 152.06 | 未列入 | | | -2.25% | 可开放 |
| 1240 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 杨树四组 | 400 | 32.91% | 188.38 | 188.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1241 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生二组4台区-15结余 | 100 | 92.01% | 0 | 0 | 未列入 | | | 414.94% | 可开放 |
| 1242 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线沙坨分支33#沙坨东台（2）2.0 | 400 | 4.66% | 301.38 | 301.38 | 未列入 | | | 19.09% | 可开放 |
| 1243 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽支16#大高六组2.0 | 400 | 11.45% | 274.22 | 274.22 | 未列入 | | | 714.54% | 可开放 |
| 1244 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 10kV佛桓线二道排水点岐25#二道一组-20技改 | 100 | 17.33% | 62.67 | 62.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1245 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 四台村5台区-15结余 | 100 | 74.66% | 5.34 | 5.34 | 未列入 | | | 378.56% | 可开放 |
| 1246 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线老边分支63#老边二三组2.0 | 400 | 5.73% | 297.09 | 297.09 | 未列入 | | | 5.66% | 可开放 |
| 1247 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线三家二组分歧2#三家二组2.0 | 200 | 14.72% | 130.56 | 130.56 | 未列入 | | | 43.53% | 可开放 |
| 1248 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线艾岗一七组分歧4#艾岗村一七组2.0 | 400 | 39.14% | 163.45 | 163.45 | 未列入 | | | 264.70% | 可开放 |
| 1249 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组5台区-15结余 | 100 | 29.64% | 50.36 | 50.36 | 未列入 | | | 320.03% | 可开放 |
| 1250 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 东桓一组一台区-2020农网 | 100 | 9.61% | 70.39 | 70.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1251 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线大岗分支99加1大岗村五十一组2.0 | 400 | 3.13% | 307.47 | 307.47 | 未列入 | | | 14.79% | 可开放 |
| 1252 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业三线5156 | 10千伏工业三线构件支7# | 200 | 48.67% | 62.66 | 62.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1253 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线刘家分88#刘家七组2.0 | 200 | 10.91% | 138.19 | 138.19 | 未列入 | | | 2.13% | 可开放 |
| 1254 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 德生二组1台区-15结余 | 200 | 54.60% | 50.81 | 50.81 | 未列入 | | | 460.15% | 可开放 |
| 1255 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线桑林五组分支10#桑林村七组2.0 | 200 | 6.42% | 147.16 | 147.16 | 未列入 | | | -6.41% | 可开放 |
| 1256 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 10kV达白线赵荒分支11# | 200 | 43.36% | 73.28 | 73.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1257 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线东新二组岐2#东新二组2.0 | 200 | 21.59% | 116.83 | 116.83 | 未列入 | | | 81.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线主干65右2南台二组2.0 | 200 | 34.71% | 90.59 | 90.59 | 未列入 | | | 50.56% | 可开放 |
| 1259 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线双台分支41左2#双台村五组2.0 | 200 | 7.48% | 145.05 | 145.05 | 未列入 | | | 5.23% | 可开放 |
| 1260 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线主干44右3南台一组2.0 | 200 | 59.80% | 40.4 | 40.4 | 未列入 | | | 236.22% | 可开放 |
| 1261 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线潘家村支5#潘家村2.0 | 200 | 43.16% | 73.69 | 73.69 | 未列入 | | | 612.53% | 可开放 |
| 1262 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线双台分支44#双台村四组2.0 | 400 | 4.25% | 302.99 | 302.99 | 未列入 | | | 29.26% | 可开放 |
| 1263 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线李家一二组分歧5#李家一二组2.0 | 400 | 34.93% | 180.29 | 180.29 | 未列入 | | | 158.24% | 可开放 |
| 1264 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙十一组2#黄沙十一组2.0 | 200 | 35.68% | 88.64 | 88.64 | 未列入 | | | 111.12% | 可开放 |
| 1265 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 贾家组台区-2018网改 | 200 | 41.18% | 77.64 | 77.64 | 未列入 | | | 239.16% | 可开放 |
| 1266 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线南岗六组分支3#南岗六组2.0 | 200 | 73.28% | 13.44 | 13.44 | 未列入 | | | 200.97% | 可开放 |
| 1267 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 小兴龙组台区-2018网改 | 100 | 77.96% | 2.04 | 2.04 | 未列入 | | | 127.37% | 可开放 |
| 1268 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线大岗八组分歧27#大岗村八组2.0 | 100 | 24.24% | 55.76 | 55.76 | 未列入 | | | -9.31% | 可开放 |
| 1269 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线十里一岐4#十里一组2.0 | 200 | 7.08% | 145.85 | 145.85 | 未列入 | | | -5.60% | 可开放 |
| 1270 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 富大线30右4#么台西台台区2.0 | 200 | 16.65% | 126.71 | 126.71 | 未列入 | | | -15.52% | 可开放 |
| 1271 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线杜大一组南光支03#杜大一组大棚-20技改 | 50 | 26.00% | 27 | 27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1272 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 桓月线十八户分支07#十八户组照明2.0 | 200 | 62.83% | 34.35 | 34.35 | 未列入 | | | 354.60% | 可开放 |
| 1273 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 贺家养殖场 | 200 | 34.68% | 90.64 | 90.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1274 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线30#富家二组台区2.0 | 400 | 22.71% | 229.18 | 229.18 | 未列入 | | | 1047.27% | 可开放 |
| 1275 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线八家分支1#韩屯台区2.0 | 200 | 6.90% | 146.2 | 146.2 | 未列入 | | | -17.91% | 可开放 |
| 1276 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线孙家支8#西新六组2.0 | 200 | 63.38% | 33.24 | 33.24 | 未列入 | | | 199.73% | 可开放 |
| 1277 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线齐家二组分歧4#齐家村三组2.0 | 400 | 3.09% | 307.63 | 307.63 | 未列入 | | | 10.12% | 可开放 |
| 1278 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 张家组台区-2018网改 | 100 | 56.78% | 23.22 | 23.22 | 未列入 | | | 661.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线大明滩支10#南台六组2.0 | 200 | 63.32% | 33.36 | 33.36 | 未列入 | | | 215.78% | 可开放 |
| 1280 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线茨于副业队支14#茨于二组2.0 | 200 | 52.37% | 55.26 | 55.26 | 未列入 | | | 1089.71% | 可开放 |
| 1281 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线老一岐7#老边一组2.0 | 200 | 64.17% | 31.67 | 31.67 | 未列入 | | | 1166.54% | 可开放 |
| 1282 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台四组4台区-15结余 | 400 | 27.76% | 208.98 | 208.98 | 未列入 | | | 430.15% | 可开放 |
| 1283 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线35#大高一组2.0 | 200 | 42.34% | 75.32 | 75.32 | 未列入 | | | 1164.02% | 可开放 |
| 1284 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线马仗三组分支6#马仗村三组2.0 | 200 | 10.74% | 138.52 | 138.52 | 未列入 | | | 13.31% | 可开放 |
| 1285 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线金家五组分支15#马家一二组2.0 | 200 | 22.61% | 114.79 | 114.79 | 未列入 | | | 76.70% | 可开放 |
| 1286 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线120#兀拉三组2.0 | 400 | 19.98% | 240.07 | 240.07 | 未列入 | | | 243.86% | 可开放 |
| 1287 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线3#化肥厂南台2.0 | 400 | 9.82% | 280.72 | 280.72 | 未列入 | | | 95.00% | 可开放 |
| 1288 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 医药台区配变-技改 | 400 | 49.42% | 122.31 | 122.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1289 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房村5组3机井台区-2020农网 | 100 | 20.01% | 59.99 | 59.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1290 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线老五岐9#老边五组2.0 | 200 | 52.43% | 55.14 | 55.14 | 未列入 | | | 80.80% | 可开放 |
| 1291 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线金家五组分支28#金家四组2.0 | 400 | 31.85% | 192.62 | 192.62 | 未列入 | | | 309.67% | 可开放 |
| 1292 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线28#高力镇政府2.0 | 200 | 87.77% | 0 | 0 | 未列入 | | | 853.67% | 可开放 |
| 1293 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线小榆五组分歧41#西桓五组2.0 | 200 | 6.24% | 147.53 | 147.53 | 未列入 | | | 0.44% | 可开放 |
| 1294 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线高西分歧03#高东组2.0 | 200 | 31.33% | 97.35 | 97.35 | 未列入 | | | 146.39% | 可开放 |
| 1295 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线桑马线101#齐家村一组2.0 | 200 | 41.91% | 76.19 | 76.19 | 未列入 | | | 83.17% | 可开放 |
| 1296 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线高家二组分歧7#高家村二组2.0 | 200 | 69.69% | 20.62 | 20.62 | 未列入 | | | 151.70% | 可开放 |
| 1297 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线洪东分歧03#洪东组2.0 | 400 | 51.22% | 115.11 | 115.11 | 未列入 | | | 320.64% | 可开放 |
| 1298 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 西胡线胡家二组分支5#胡家三组2.0 | 200 | 64.93% | 30.15 | 30.15 | 未列入 | | | 519.82% | 可开放 |
| 1299 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线乔坨一八组岐13#乔坨一八组2.0 | 400 | 31.05% | 195.82 | 195.82 | 未列入 | | | 264.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台一组台区-项目包 | 100 | 45.22% | 34.78 | 34.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1301 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大于三四组分岐15#大于三组2.0 | 200 | 8.16% | 143.69 | 143.69 | 未列入 | | | 3.15% | 可开放 |
| 1302 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线兀拉一组支13#兀拉一组2.0 | 400 | 32.62% | 189.51 | 189.51 | 未列入 | | | 268.68% | 可开放 |
| 1303 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线三家六组分歧18#三家六组2.0 | 200 | 58.28% | 43.44 | 43.44 | 未列入 | | | 163.40% | 可开放 |
| 1304 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 云柳村机井台区-2020农网 | 100 | 15.20% | 64.8 | 64.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1305 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线主干182#团结村六组2.0 | 200 | 12.10% | 135.81 | 135.81 | 未列入 | | | 13.28% | 可开放 |
| 1306 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线37#新开四组2.0 | 200 | 22.08% | 115.85 | 115.85 | 未列入 | | | 62.79% | 可开放 |
| 1307 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线赵家分支90#赵家四组2.0 | 200 | 57.26% | 45.49 | 45.49 | 未列入 | | | 557.35% | 可开放 |
| 1308 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄五组2台区-15结余 | 100 | 22.60% | 57.4 | 57.4 | 未列入 | | | 415.64% | 可开放 |
| 1309 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线程家支75#程家五组2.0 | 200 | 56.39% | 47.22 | 47.22 | 未列入 | | | 83.37% | 可开放 |
| 1310 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 荒地三组台区-2018网改 | 200 | 3.16% | 153.69 | 153.69 | 未列入 | | | -16.91% | 可开放 |
| 1311 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线张荒八组分歧9#张荒八组2.0 | 100 | 26.73% | 53.27 | 53.27 | 未列入 | | | 25.84% | 可开放 |
| 1312 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线马油房分16加1#马油房村二组2.0 | 200 | 54.53% | 50.94 | 50.94 | 未列入 | | | 69.70% | 可开放 |
| 1313 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房3、6组机井通电台区-2020农网 | 100 | 17.30% | 62.7 | 62.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1314 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾八组分支枣木六组岐11#枣木六组2.0 | 200 | 27.84% | 104.33 | 104.33 | 未列入 | | | 55.14% | 可开放 |
| 1315 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线3#新开八组2.0 | 200 | 11.77% | 136.47 | 136.47 | 未列入 | | | 237.15% | 可开放 |
| 1316 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线东长一组分歧10#胡里组2.0 | 100 | 87.25% | 0 | 0 | 未列入 | | | 709.95% | 可开放 |
| 1317 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 新台线小张家分支3#何岗一组2.0 | 200 | 19.50% | 121.01 | 121.01 | 未列入 | | | 63.81% | 可开放 |
| 1318 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生二组5台区-15结余 | 200 | 45.82% | 68.36 | 68.36 | 未列入 | | | 684.24% | 可开放 |
| 1319 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线大台排水站分支6左7大台四组2.0 | 200 | 59.38% | 41.25 | 41.25 | 未列入 | | | 242.05% | 可开放 |
| 1320 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾四组分支10#东增四组2.0 | 200 | 67.82% | 24.36 | 24.36 | 未列入 | | | 1155.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 宋家组台区-2018网改 | 100 | 24.61% | 55.39 | 55.39 | 未列入 | | | 31.42% | 可开放 |
| 1322 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新排线4348 | 新排线主干52#双井五组2.0 | 200 | 34.05% | 91.91 | 91.91 | 未列入 | | | 136.05% | 可开放 |
| 1323 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 10kV台北线李房四组分支4#李房四组东-19技改 | 200 | 4.48% | 151.05 | 151.05 | 未列入 | | | -17.87% | 可开放 |
| 1324 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线宽邦分支34#艾岗村四五组2.0 | 400 | 23.90% | 224.41 | 224.41 | 未列入 | | | 195.19% | 可开放 |
| 1325 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线主干60#西桓二三四组2.0 | 200 | 2.13% | 155.74 | 155.74 | 未列入 | | | 56.47% | 可开放 |
| 1326 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生村三组4机井台区-2020农网 | 200 | 5.31% | 149.38 | 149.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1327 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾六组水田分14#东增九组一2.0 | 200 | 8.35% | 143.31 | 143.31 | 未列入 | | | -5.09% | 可开放 |
| 1328 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台五组5台区-15结余 | 100 | 42.20% | 37.8 | 37.8 | 未列入 | | | 449.03% | 可开放 |
| 1329 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线徐家四组岐23#徐家四组2.0 | 200 | 9.51% | 140.99 | 140.99 | 未列入 | | | -19.02% | 可开放 |
| 1330 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线三界二组分支9#三界二组2.0 | 200 | 38.86% | 82.29 | 82.29 | 未列入 | | | 116.43% | 可开放 |
| 1331 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线程家二组岐12#程家二组2.0 | 100 | 26.05% | 53.95 | 53.95 | 未列入 | | | 50.64% | 可开放 |
| 1332 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 新马线12#新区2.0 | 200 | 15.65% | 128.71 | 128.71 | 未列入 | | | 85.63% | 可开放 |
| 1333 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 徐家八组机井-15结余 | 100 | 77.51% | 2.49 | 2.49 | 未列入 | | | 542.10% | 可开放 |
| 1334 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台四组5台区-15结余 | 100 | 77.51% | 2.49 | 2.49 | 未列入 | | | 460.18% | 可开放 |
| 1335 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线三家子分歧03#三家子组2.0 | 200 | 43.90% | 72.2 | 72.2 | 未列入 | | | 137.16% | 可开放 |
| 1336 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 毛家村一组2机井台区-2020农网 | 100 | 20.22% | 59.78 | 59.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1337 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线赵家分支21#何岗四组2.0 | 200 | 37.33% | 85.34 | 85.34 | 未列入 | | | 153.81% | 可开放 |
| 1338 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线金家二组分歧7#金家三组2.0 | 200 | 55.66% | 48.69 | 48.69 | 未列入 | | | 324.05% | 可开放 |
| 1339 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 后孙家分歧5#车家六组变台 | 200 | 40.72% | 78.57 | 78.57 | 未列入 | | | 27.48% | 可开放 |
| 1340 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台四组1台区-15结余 | 200 | 60.57% | 38.86 | 38.86 | 未列入 | | | 453.79% | 可开放 |
| 1341 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线欧力分13#欧力二组2.0 | 400 | 1.99% | 312.04 | 312.04 | 未列入 | | | 15.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线大汪一组分支8#大汪村一组2.0 | 200 | 7.16% | 145.68 | 145.68 | 未列入 | | | 6.99% | 可开放 |
| 1343 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线魏家分歧35#未家村五组2.0 | 400 | 1.68% | 313.29 | 313.29 | 未列入 | | | -3.99% | 可开放 |
| 1344 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 十四家一台区-2020农网 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1345 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线大岗三十组分歧11#大岗村三十组2.0 | 400 | 71.49% | 34.04 | 34.04 | 未列入 | | | 265.63% | 可开放 |
| 1346 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线潘家六组分支4#潘家六组2.0 | 200 | 6.47% | 147.06 | 147.06 | 未列入 | | | 0.35% | 可开放 |
| 1347 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线偏养三组岐1#杆偏养三组2.0 | 400 | 15.95% | 256.21 | 256.21 | 未列入 | | | 106.91% | 可开放 |
| 1348 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线赵荒六组分岐21#赵荒六组2.0 | 400 | 37.08% | 171.69 | 171.69 | 未列入 | | | 260.37% | 可开放 |
| 1349 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线医院支1#医院家属楼2.0 | 200 | 24.79% | 110.42 | 110.42 | 未列入 | | | 94.62% | 可开放 |
| 1350 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙三组分支3#高家三组2.0 | 400 | 32.00% | 192.01 | 192.01 | 未列入 | | | 209.98% | 可开放 |
| 1351 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线前红大棚分支6#前红村二2.0 | 200 | 37.12% | 85.77 | 85.77 | 未列入 | | | 171.37% | 可开放 |
| 1352 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线永安三组分歧5#永安三组2.0 | 200 | 9.60% | 140.8 | 140.8 | 未列入 | | | 14.32% | 可开放 |
| 1353 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线006#祁木小区2.0 | 400 | 33.39% | 186.43 | 186.43 | 未列入 | | | 308.87% | 可开放 |
| 1354 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线赵荒分支21#赵荒一组2.0 | 200 | 20.00% | 120 | 120 | 未列入 | | | 116.93% | 可开放 |
| 1355 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀下完新发四组岐7#新发四组2.0 | 200 | 78.22% | 3.56 | 3.56 | 未列入 | | | 254.91% | 可开放 |
| 1356 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线西台区分支4#韭台西2.0 | 400 | 24.39% | 222.46 | 222.46 | 未列入 | | | 176.81% | 可开放 |
| 1357 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线乔四水岐13#乔坨三组2.0 | 200 | 19.91% | 120.19 | 120.19 | 未列入 | | | 71.03% | 可开放 |
| 1358 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 10kV西红线双庙分支19# | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1359 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线街内分支12#桓洞村2.0 | 100 | 51.41% | 28.59 | 28.59 | 未列入 | | | 57.03% | 可开放 |
| 1360 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组4台区-15结余 | 50 | 72.78% | 3.61 | 3.61 | 未列入 | | | 225.25% | 可开放 |
| 1361 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线唐二支4#唐家二组2.0 | 200 | 37.45% | 85.1 | 85.1 | 未列入 | | | 90.63% | 可开放 |
| 1362 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线达莲岐33#达连三组2.0 | 200 | 32.33% | 95.35 | 95.35 | 未列入 | | | 782.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干26#西新三组2.0 | 200 | 28.10% | 103.81 | 103.81 | 未列入 | | | 60.73% | 可开放 |
| 1364 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线125#新昌台区 | 200 | 51.99% | 56.03 | 56.03 | 未列入 | | | 116.75% | 可开放 |
| 1365 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 10kV新云线96右1# | 100 | 56.60% | 23.4 | 23.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1366 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线6#十品站2.0 | 400 | 3.33% | 306.68 | 306.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1367 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 龙泽园箱变-项目包 | 1000 | 39.54% | 404.62 | 404.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1368 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线枣木五组分歧5#枣木五组2.0 | 200 | 24.43% | 111.14 | 111.14 | 未列入 | | | 59.36% | 可开放 |
| 1369 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线019#中学小区2.0 | 200 | 7.65% | 144.71 | 144.71 | 未列入 | | | -29.53% | 可开放 |
| 1370 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线姜荒四支5#姜荒四组2.0 | 400 | 16.03% | 255.88 | 255.88 | 未列入 | | | 925.25% | 可开放 |
| 1371 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线安家分支9左2#双岔孙家台区2.0 | 200 | 7.53% | 144.94 | 144.94 | 未列入 | | | -3.88% | 可开放 |
| 1372 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线大兴分支88#大兴三组东-19年网改 | 200 | 7.59% | 144.83 | 144.83 | 未列入 | | | -11.14% | 可开放 |
| 1373 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线沙坨分支17#沙坨西台一2.0 | 400 | 12.18% | 271.28 | 271.28 | 未列入 | | | 138.43% | 可开放 |
| 1374 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线小莲花支74#云柳七组2.0 | 200 | 46.06% | 67.88 | 67.88 | 未列入 | | | 138.98% | 可开放 |
| 1375 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线64右4#西岗八组2.0 | 200 | 23.42% | 113.17 | 113.17 | 未列入 | | | 806.41% | 可开放 |
| 1376 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 薄家四组台区（新）-2020农网 | 200 | 38.27% | 83.47 | 83.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1377 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干121右5大台六组2.0 | 200 | 50.35% | 59.3 | 59.3 | 未列入 | | | 104.58% | 可开放 |
| 1378 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线三家三组分歧6#三家三组2.0 | 200 | 16.66% | 126.68 | 126.68 | 未列入 | | | 58.10% | 可开放 |
| 1379 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生六组2台区-15结余 | 200 | 42.11% | 75.79 | 75.79 | 未列入 | | | 1004.73% | 可开放 |
| 1380 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 薄家六组 | 200 | 5.76% | 148.49 | 148.49 | 未列入 | | | -55.54% | 可开放 |
| 1381 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生三组2台区-15结余 | 200 | 85.45% | 0 | 0 | 未列入 | | | 692.64% | 可开放 |
| 1382 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线老虎五岐2#老虎五组2.0 | 200 | 7.05% | 145.9 | 145.9 | 未列入 | | | 838.75% | 可开放 |
| 1383 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 社直线二道分支61#马油房村三组2.0 | 200 | 7.39% | 145.22 | 145.22 | 未列入 | | | -10.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线鲶鱼支23#年余五组2.0 | 400 | 22.37% | 230.51 | 230.51 | 未列入 | | | 161.87% | 可开放 |
| 1385 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线6#黄沙十组2.0 | 200 | 20.22% | 119.56 | 119.56 | 未列入 | | | 58.83% | 可开放 |
| 1386 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台三组3台区-2020农网 | 100 | 20.92% | 59.08 | 59.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1387 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 车家一组-项目包 | 100 | 20.80% | 59.2 | 59.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1388 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 达佛线主干59#大欠一五组2.0 | 400 | 5.54% | 297.83 | 297.83 | 未列入 | | | 10.07% | 可开放 |
| 1389 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线朴卧四五组岐9#朴卧五组2.0 | 400 | 17.23% | 251.1 | 251.1 | 未列入 | | | 166.11% | 可开放 |
| 1390 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线达牛四分支2#达牛四组2.0 | 400 | 16.15% | 255.41 | 255.41 | 未列入 | | | 742.48% | 可开放 |
| 1391 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线马坨四组岐2#马坨四组2.0 | 200 | 17.46% | 125.08 | 125.08 | 未列入 | | | 108.15% | 可开放 |
| 1392 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 达佛线苏家三组分岐1#苏家三组2.0 | 400 | 4.02% | 303.91 | 303.91 | 未列入 | | | 4.09% | 可开放 |
| 1393 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线六间四组支4#六间十组2.0 | 400 | 3.22% | 307.11 | 307.11 | 未列入 | | | 1.26% | 可开放 |
| 1394 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆于线陆三岐8#陆家后三组2.0 | 400 | 27.48% | 210.1 | 210.1 | 未列入 | | | 159.10% | 可开放 |
| 1395 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线阿拉分支89#阿拉十组2.0 | 100 | 18.44% | 61.56 | 61.56 | 未列入 | | | -7.24% | 可开放 |
| 1396 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线建材支3#老建才北2.0 | 200 | 25.43% | 109.14 | 109.14 | 未列入 | | | 96.59% | 可开放 |
| 1397 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 小高四组水田2#-2016机井二期 | 200 | 30.07% | 99.86 | 99.86 | 未列入 | | | 847.42% | 可开放 |
| 1398 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线前后红分支26#前红六组2.0 | 400 | 40.42% | 158.33 | 158.33 | 未列入 | | | 342.95% | 可开放 |
| 1399 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台三组一台区-2020农网 | 100 | 44.07% | 35.93 | 35.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1400 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线白家二组支7#白家二组2.0 | 200 | 27.98% | 104.04 | 104.04 | 未列入 | | | 57.99% | 可开放 |
| 1401 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线老虎六七组分支34#老虎六七组2.0 | 400 | 17.09% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | 156.28% | 可开放 |
| 1402 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄五组1台区-15结余 | 200 | 33.59% | 92.83 | 92.83 | 未列入 | | | 664.26% | 可开放 |
| 1403 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线3#小高五组2.0 | 400 | 0.17% | 319.32 | 319.32 | 未列入 | | | 11.19% | 可开放 |
| 1404 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 蒋坨三组大棚-项目包 | 200 | 61.94% | 36.12 | 36.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 乡直线24#大张四组2.0 | 400 | 31.81% | 192.78 | 192.78 | 未列入 | | | 112.10% | 可开放 |
| 1406 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线郑三分支48#郑三二八组2.0 | 200 | 11.65% | 136.7 | 136.7 | 未列入 | | | -0.06% | 可开放 |
| 1407 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线大汪二组分支3#大汪村二组2.0 | 400 | 2.52% | 309.93 | 309.93 | 未列入 | | | 5.08% | 可开放 |
| 1408 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线新发三岐17#新发二组2.0 | 200 | 41.54% | 76.92 | 76.92 | 未列入 | | | 105.00% | 可开放 |
| 1409 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽分支160#锅柽五组2.0 | 400 | 1.69% | 313.25 | 313.25 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 1410 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线常兴一三组分支4#常兴一二组2.0 | 400 | 3.23% | 307.07 | 307.07 | 未列入 | | | -1.88% | 可开放 |
| 1411 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线红星分支31#红旗三组2.0 | 200 | 8.89% | 142.22 | 142.22 | 未列入 | | | 6.96% | 可开放 |
| 1412 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线甄家果园分歧1#徐树二组-19年网改 | 200 | 5.01% | 149.98 | 149.98 | 未列入 | | | -15.79% | 可开放 |
| 1413 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房5组4机井通电台区-2020农网 | 100 | 20.27% | 59.73 | 59.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1414 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线下薄排水站岐52#下薄一组2.0 | 200 | 13.79% | 132.43 | 132.43 | 未列入 | | | 4.39% | 可开放 |
| 1415 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾分支45#东增三组2.0 | 200 | 38.74% | 82.53 | 82.53 | 未列入 | | | 229.17% | 可开放 |
| 1416 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线永安建材厂支3#马坨一组2.0 | 400 | 28.76% | 204.95 | 204.95 | 未列入 | | | 269.43% | 可开放 |
| 1417 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线高西分歧06#高西组2.0 | 200 | 42.05% | 75.91 | 75.91 | 未列入 | | | 100.25% | 可开放 |
| 1418 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 新马线马家五组分歧18#马家五组2.0 | 200 | 69.99% | 20.02 | 20.02 | 未列入 | | | 156.84% | 可开放 |
| 1419 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线马仗六组分歧27#马仗村六组2.0 | 200 | 8.57% | 142.86 | 142.86 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 1420 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾七组分支4#东增七组2.0 | 200 | 21.49% | 117.03 | 117.03 | 未列入 | | | 80.36% | 可开放 |
| 1421 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线未家一组分歧010#未家村一组2.0 | 200 | 6.99% | 146.02 | 146.02 | 未列入 | | | 16.62% | 可开放 |
| 1422 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 德生一组1台区-15结余 | 200 | 59.86% | 40.28 | 40.28 | 未列入 | | | 685.57% | 可开放 |
| 1423 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 乡直线10#大张三组（2）2.0 | 400 | 27.16% | 211.37 | 211.37 | 未列入 | | | 1280.50% | 可开放 |
| 1424 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线蒋坨一组分支3#蒋坨村一七组2.0 | 400 | 6.53% | 293.89 | 293.89 | 未列入 | | | 19.64% | 可开放 |
| 1425 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线任家三四组分支15#任家三组2.0 | 200 | 17.50% | 125.01 | 125.01 | 未列入 | | | 420.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线赵家分支72#赵家村2.0 | 200 | 22.66% | 114.69 | 114.69 | 未列入 | | | 121.32% | 可开放 |
| 1427 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线团结支14#团结村林业队2.0 | 200 | 37.62% | 84.77 | 84.77 | 未列入 | | | 94.14% | 可开放 |
| 1428 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 富大线20右3#么台子东台台区2.0 | 200 | 44.66% | 70.69 | 70.69 | 未列入 | | | 39.86% | 可开放 |
| 1429 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 东房区台区-2018网改 | 200 | 59.67% | 40.67 | 40.67 | 未列入 | | | 42.62% | 可开放 |
| 1430 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线常兴三组分支5#常兴三组2.0 | 400 | 74.02% | 23.92 | 23.92 | 未列入 | | | 397.97% | 可开放 |
| 1431 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线六间分支27#六间南台2.0 | 400 | 2.97% | 308.13 | 308.13 | 未列入 | | | 14.84% | 可开放 |
| 1432 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线郑三分支64#郑三三组2.0 | 200 | 11.12% | 137.77 | 137.77 | 未列入 | | | -1.47% | 可开放 |
| 1433 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 朱家一组-18结余 | 200 | 5.24% | 149.52 | 149.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1434 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 10kV镇西线主干交警队支2#-20技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1435 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组-项目包 | 400 | 50.02% | 119.92 | 119.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1436 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线高通分歧69#永安一组2.0 | 200 | 12.69% | 134.62 | 134.62 | 未列入 | | | 5.16% | 可开放 |
| 1437 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线老边工区分支28#大岗村六组2.0 | 200 | 7.81% | 144.38 | 144.38 | 未列入 | | | 0.61% | 可开放 |
| 1438 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨大棚六组养殖台区-2018网改 | 400 | 0.57% | 317.71 | 317.71 | 未列入 | | | -8.91% | 可开放 |
| 1439 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 10kV镇北线宾馆支01#杨华开发楼-19技改 | 400 | 42.09% | 151.64 | 151.64 | 未列入 | | | 2062.56% | 可开放 |
| 1440 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 小河七组台区-2018网改 | 200 | 64.43% | 31.15 | 31.15 | 未列入 | | | 1694.78% | 可开放 |
| 1441 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 双庙村农业设施 | 200 | 57.48% | 45.05 | 45.05 | 未列入 | | | 500.29% | 可开放 |
| 1442 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 富牛线德生分45#富牛线0.4kV新立屯台区2.0 | 200 | 34.62% | 90.77 | 90.77 | 未列入 | | | 458.43% | 可开放 |
| 1443 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 雅化村二组台区-2020农网 | 100 | 16.88% | 63.12 | 63.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1444 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线马仗二组分支1减1#马仗村二组2.0 | 200 | 66.77% | 26.46 | 26.46 | 未列入 | | | 183.46% | 可开放 |
| 1445 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 化工厂北台 | 200 | 25.24% | 109.53 | 109.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1446 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线圈河支40#三道圈河台区2.0 | 200 | 14.26% | 131.48 | 131.48 | 未列入 | | | 21.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线113#徐家十组2.0 | 200 | 8.58% | 142.85 | 142.85 | 未列入 | | | 2.99% | 可开放 |
| 1448 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线主干4#高压电缆下线东新五组2.0 | 400 | 22.40% | 230.39 | 230.39 | 未列入 | | | 204.26% | 可开放 |
| 1449 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家四组分歧29#才家村四组2.0 | 400 | 3.13% | 307.5 | 307.5 | 未列入 | | | 4.71% | 可开放 |
| 1450 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线偏养六组岐4#杆偏养六组2.0 | 200 | 0.86% | 158.29 | 158.29 | 未列入 | | | 3.38% | 可开放 |
| 1451 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线欧力一组支2#欧力一组2.0 | 400 | 26.46% | 214.17 | 214.17 | 未列入 | | | 220.70% | 可开放 |
| 1452 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家排水站分支69#才家村三组2.0 | 400 | 15.95% | 256.21 | 256.21 | 未列入 | | | 1040.98% | 可开放 |
| 1453 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线侯家五七组支12#侯家五组2.0 | 400 | 27.70% | 209.22 | 209.22 | 未列入 | | | 164.21% | 可开放 |
| 1454 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线大红支29#大红三组2.0 | 200 | 16.04% | 127.92 | 127.92 | 未列入 | | | 394.86% | 可开放 |
| 1455 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 云柳四组-项目包 | 400 | 24.01% | 223.95 | 223.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1456 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线蒋坨二组分支10#蒋坨村二组2.0 | 400 | 3.14% | 307.46 | 307.46 | 未列入 | | | 21.89% | 可开放 |
| 1457 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线72#茨于村三组2.0 | 200 | 16.17% | 127.67 | 127.67 | 未列入 | | | -0.58% | 可开放 |
| 1458 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线达莲岐18#达连一组2.0 | 200 | 70.16% | 19.69 | 19.69 | 未列入 | | | 538.65% | 可开放 |
| 1459 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台四组2台区-15结余 | 100 | 74.30% | 5.7 | 5.7 | 未列入 | | | 437.68% | 可开放 |
| 1460 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 平台七组台区-2018网改 | 200 | 71.38% | 17.25 | 17.25 | 未列入 | | | 628.47% | 可开放 |
| 1461 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线22#大高九十组2.0 | 200 | 68.25% | 23.5 | 23.5 | 未列入 | | | 132.92% | 可开放 |
| 1462 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 桑林供销台区-项目包 | 400 | 4.58% | 301.7 | 301.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1463 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线老虎二三组分歧3#老虎二三组2.0 | 400 | 2.65% | 309.42 | 309.42 | 未列入 | | | 9.65% | 可开放 |
| 1464 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 高家四组农业设施台区 | 200 | 3.99% | 152.02 | 152.02 | 未列入 | | | -71.51% | 可开放 |
| 1465 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线三台分歧01#四台二组-19年网改 | 200 | 70.49% | 19.03 | 19.03 | 未列入 | | | 124.34% | 可开放 |
| 1466 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线平安水田分6左5#平安一组新南2.0 | 200 | 28.62% | 102.76 | 102.76 | 未列入 | | | 39.46% | 可开放 |
| 1467 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线唐屯六组分歧22#唐屯六组2.0 | 200 | 63.94% | 32.12 | 32.12 | 未列入 | | | 695.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1468 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房4组2通电台区-2020农网 | 100 | 25.45% | 54.55 | 54.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1469 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线平台分支77#平台六组2.0 | 200 | 30.37% | 99.26 | 99.26 | 未列入 | | | 449.72% | 可开放 |
| 1470 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线八家分53#八家子台区2.0 | 200 | 9.98% | 140.05 | 140.05 | 未列入 | | | 6.92% | 可开放 |
| 1471 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线8#小高三组2.0 | 400 | 0.45% | 318.2 | 318.2 | 未列入 | | | -71.19% | 可开放 |
| 1472 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线徐家三组岐3#徐家三组2.0 | 200 | 38.16% | 83.69 | 83.69 | 未列入 | | | 66.95% | 可开放 |
| 1473 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线历家三组分歧6#历家三组2.0 | 400 | 0.21% | 319.18 | 319.18 | 未列入 | | | -71.62% | 可开放 |
| 1474 | 国网台安县供电公司 | 何岗66kV变电站 | 何台一线 | 何台一线凡屯分支10#凡屯小区2.0 | 400 | 4.05% | 303.82 | 303.82 | 未列入 | | | -10.88% | 可开放 |
| 1475 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线白家一组分支10#白家一组2.0 | 200 | 4.25% | 151.5 | 151.5 | 未列入 | | | 4.19% | 可开放 |
| 1476 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽分支89#黄金二组2.0 | 400 | 41.05% | 155.79 | 155.79 | 未列入 | | | 75.74% | 可开放 |
| 1477 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 东桓六组一台区-2020农网 | 100 | 13.98% | 66.02 | 66.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1478 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大于分支52#大于四组2.0 | 200 | 79.29% | 1.42 | 1.42 | 未列入 | | | 1416.00% | 可开放 |
| 1479 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 台朱线蔬菜支8#蔬菜村后2.0 | 400 | 1.44% | 314.23 | 314.23 | 未列入 | | | -19.35% | 可开放 |
| 1480 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线西平六组分支13#西平村六组2.0 | 200 | 5.06% | 149.88 | 149.88 | 未列入 | | | -0.64% | 可开放 |
| 1481 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线213左1#薄家一组2.0 | 100 | 40.65% | 39.35 | 39.35 | 未列入 | | | 34.14% | 可开放 |
| 1482 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线六间分支31#六间北台2.0 | 400 | 67.26% | 50.97 | 50.97 | 未列入 | | | 528.99% | 可开放 |
| 1483 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业三线5156 | 工业三线团结八岐3#团结八组2.0 | 100 | 12.89% | 67.11 | 67.11 | 未列入 | | | 38.39% | 可开放 |
| 1484 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生四组1台区-15结余 | 200 | 22.52% | 114.96 | 114.96 | 未列入 | | | 411.72% | 可开放 |
| 1485 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家二组1台区-15结余 | 50 | 58.28% | 10.86 | 10.86 | 未列入 | | | 188.13% | 可开放 |
| 1486 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 富牛线金沙分支14右7#草加工厂台区2.0 | 100 | 27.75% | 52.25 | 52.25 | 未列入 | | | -4.06% | 可开放 |
| 1487 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线新开三组分歧8#新开三组2.0 | 200 | 12.84% | 134.33 | 134.33 | 未列入 | | | 46.81% | 可开放 |
| 1488 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线72#供销一区2.0 | 400 | 32.90% | 188.39 | 188.39 | 未列入 | | | 1649.48% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线杨塘一组分歧8#杨塘一组2.0 | 400 | 0.17% | 319.32 | 319.32 | 未列入 | | | -73.67% | 可开放 |
| 1490 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线13#幸福六组2.0 | 200 | 48.29% | 63.42 | 63.42 | 未列入 | | | 64.87% | 可开放 |
| 1491 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线红庙四组分歧6#红庙四组2.0 | 400 | 22.97% | 228.14 | 228.14 | 未列入 | | | 724.89% | 可开放 |
| 1492 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 南岗组台区-2018网改 | 200 | 56.93% | 46.14 | 46.14 | 未列入 | | | 1527.24% | 可开放 |
| 1493 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线新发一组岐1#新发一组2.0 | 200 | 18.99% | 122.02 | 122.02 | 未列入 | | | 76.88% | 可开放 |
| 1494 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线张荒一二组分歧12#张荒一二组2.0 | 200 | 12.10% | 135.8 | 135.8 | 未列入 | | | 15.28% | 可开放 |
| 1495 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大姜五组分岐6#大姜五组2.0 | 400 | 21.88% | 232.47 | 232.47 | 未列入 | | | 194.24% | 可开放 |
| 1496 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线欧力分19#欧力二组新台2.0 | 200 | 18.40% | 123.21 | 123.21 | 未列入 | | | 72.81% | 可开放 |
| 1497 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大于六组分岐14#大于六组2.0 | 200 | 21.12% | 117.77 | 117.77 | 未列入 | | | 712.31% | 可开放 |
| 1498 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线大兴五组分歧6加1#大兴四组-19年网改 | 200 | 3.71% | 152.59 | 152.59 | 未列入 | | | -44.07% | 可开放 |
| 1499 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线新发支小李家岐30#小坨小李家村2.0 | 100 | 10.48% | 69.52 | 69.52 | 未列入 | | | 4.81% | 可开放 |
| 1500 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新排线4348 | 新排线主干36#双井六组2.0 | 200 | 5.93% | 148.15 | 148.15 | 未列入 | | | 20.58% | 可开放 |
| 1501 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线高家四组分歧5#高家村四组2.0 | 200 | 10.40% | 139.21 | 139.21 | 未列入 | | | 0.53% | 可开放 |
| 1502 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线小龙一组分歧2#小龙一组2.0 | 200 | 42.36% | 75.28 | 75.28 | 未列入 | | | 605.94% | 可开放 |
| 1503 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 铁西组西台区-营配 | 200 | 64.18% | 31.65 | 31.65 | 未列入 | | | 95.77% | 可开放 |
| 1504 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线程家分歧3#茨于一组2.0 | 400 | 41.75% | 153 | 153 | 未列入 | | | 1709.56% | 可开放 |
| 1505 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 小河六组台区-2018网改 | 200 | 64.13% | 31.74 | 31.74 | 未列入 | | | 312.71% | 可开放 |
| 1506 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线姜荒一组分支13#姜荒一组2.0 | 200 | 22.54% | 114.93 | 114.93 | 未列入 | | | 5.19% | 可开放 |
| 1507 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线大汪六组分支6#大汪村六组2.0 | 200 | 33.07% | 93.86 | 93.86 | 未列入 | | | 51.70% | 可开放 |
| 1508 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线金桥九组岐3#金桥九组2.0 | 200 | 24.66% | 110.68 | 110.68 | 未列入 | | | 70.13% | 可开放 |
| 1509 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 10kV桑平线68左04# | 400 | 22.44% | 230.26 | 230.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 佛恒线四道分歧44#四道一组2.0 | 400 | 48.18% | 127.28 | 127.28 | 未列入 | | | 237.29% | 可开放 |
| 1511 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线西北三组分支6#西北四组2.0 | 200 | 66.07% | 27.87 | 27.87 | 未列入 | | | 147.73% | 可开放 |
| 1512 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线九台分支14#九台五组2.0 | 200 | 51.32% | 57.36 | 57.36 | 未列入 | | | 208.85% | 可开放 |
| 1513 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 毛家村三六组1机井台区-2020农网 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1514 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线小坨四五组岐4#小坨五组2.0 | 400 | 43.46% | 146.15 | 146.15 | 未列入 | | | 275.95% | 可开放 |
| 1515 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线洪西组分歧03#镇直小区一2.0 | 200 | 56.37% | 47.27 | 47.27 | 未列入 | | | 495.40% | 可开放 |
| 1516 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台六组4台区-15结余 | 100 | 63.08% | 16.92 | 16.92 | 未列入 | | | 576.09% | 可开放 |
| 1517 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线李窑三组分歧4#李窖三组2.0 | 200 | 14.18% | 131.65 | 131.65 | 未列入 | | | 63.00% | 可开放 |
| 1518 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线高家三组分歧4#高家村三组2.0 | 200 | 10.49% | 139.02 | 139.02 | 未列入 | | | 0.55% | 可开放 |
| 1519 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台七组4台区-15结余 | 200 | 30.57% | 98.87 | 98.87 | 未列入 | | | 909.37% | 可开放 |
| 1520 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线赵荒五组分岐3#赵荒四组2.0 | 200 | 18.76% | 122.48 | 122.48 | 未列入 | | | 43.54% | 可开放 |
| 1521 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 乡直线大张二组分支9#大张二组2.0 | 400 | 65.71% | 57.18 | 57.18 | 未列入 | | | 811.98% | 可开放 |
| 1522 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 10kV桑马线齐家四组大棚分歧37# | 80 | 93.80% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1523 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 朴卧子二、三组机井-项目包 | 100 | 59.33% | 20.67 | 20.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1524 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线马仗六组分支2#马仗村四组2.0 | 200 | 16.66% | 126.68 | 126.68 | 未列入 | | | -0.52% | 可开放 |
| 1525 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线鲶鱼二岐4#年余二组2.0 | 200 | 22.56% | 114.89 | 114.89 | 未列入 | | | 106.10% | 可开放 |
| 1526 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线黄金七组分歧10#黄金七组2.0 | 400 | 23.99% | 224.06 | 224.06 | 未列入 | | | 176.49% | 可开放 |
| 1527 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 唐西组-2014技改 | 200 | 60.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | 161.71% | 可开放 |
| 1528 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线宽邦分支4#艾岗村二三组2.0 | 400 | 30.61% | 197.55 | 197.55 | 未列入 | | | 128.37% | 可开放 |
| 1529 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线56#平安三四组2.0 | 400 | 22.09% | 231.64 | 231.64 | 未列入 | | | 101.65% | 可开放 |
| 1530 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨二组大棚台区-2018网改 | 200 | 41.44% | 77.13 | 77.13 | 未列入 | | | 305.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线十里八岐28#十里八组2.0 | 200 | 9.99% | 140.02 | 140.02 | 未列入 | | | 6.76% | 可开放 |
| 1532 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 新华所新麦线德生五组2.0 | 200 | 44.21% | 71.58 | 71.58 | 未列入 | | | 143.44% | 可开放 |
| 1533 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线刘家窑分支4#刘窑台区2.0 | 200 | 9.01% | 141.98 | 141.98 | 未列入 | | | 9.50% | 可开放 |
| 1534 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼六组水田分歧22#孙狼六组 | 200 | 24.78% | 110.45 | 110.45 | 未列入 | | | -21.34% | 可开放 |
| 1535 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线五间一组分歧24#五间一组2.0 | 400 | 19.38% | 242.47 | 242.47 | 未列入 | | | 108.29% | 可开放 |
| 1536 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线160#北站五组2.0 | 200 | 23.61% | 112.78 | 112.78 | 未列入 | | | 126.55% | 可开放 |
| 1537 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线刘家五组岐5#刘家四组2.0 | 200 | 67.96% | 24.09 | 24.09 | 未列入 | | | 289.47% | 可开放 |
| 1538 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线赵家三组分歧2#赵家三组2.0 | 200 | 17.95% | 124.11 | 124.11 | 未列入 | | | 267.32% | 可开放 |
| 1539 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 毛家四组2机井通电台区-2020农网 | 100 | 13.09% | 66.91 | 66.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1540 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 高家六组新井-项目包 | 200 | 49.61% | 60.79 | 60.79 | 未列入 | | | 495.25% | 可开放 |
| 1541 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线大红分支11#大红七组2.0 | 200 | 17.35% | 125.31 | 125.31 | 未列入 | | | 33.17% | 可开放 |
| 1542 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 示范场分支87#示范场台区 | 50 | 82.94% | 0 | 0 | 未列入 | | | -19.53% | 可开放 |
| 1543 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 马家组台区-2018网改 | 200 | 35.92% | 88.16 | 88.16 | 未列入 | | | 245.16% | 可开放 |
| 1544 | 国网台安县供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西佛三组新-项目包 | 200 | 46.34% | 67.33 | 67.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1545 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线九台分支22#九台三四组2.0 | 400 | 0.26% | 318.97 | 318.97 | 未列入 | | | -75.40% | 可开放 |
| 1546 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生三组5台区-15结余 | 400 | 29.48% | 202.1 | 202.1 | 未列入 | | | 675.58% | 可开放 |
| 1547 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆于线陆二支5#陆家前三组2.0 | 400 | 5.87% | 296.53 | 296.53 | 未列入 | | | -0.65% | 可开放 |
| 1548 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线团结分支55#团结村三四组2.0 | 200 | 3.77% | 152.47 | 152.47 | 未列入 | | | -22.76% | 可开放 |
| 1549 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄五组5台区-15结余 | 200 | 41.29% | 77.42 | 77.42 | 未列入 | | | 471.32% | 可开放 |
| 1550 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线22#孙金田2.0 | 100 | 74.62% | 5.38 | 5.38 | 未列入 | | | -2.48% | 可开放 |
| 1551 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙三组水田分3#黄沙三组2.0 | 400 | 17.27% | 250.92 | 250.92 | 未列入 | | | 152.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线高于分歧81#东于组2.0 | 200 | 68.77% | 22.47 | 22.47 | 未列入 | | | 975.04% | 可开放 |
| 1553 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线高力支6#高力三四组2.0 | 400 | 4.60% | 301.61 | 301.61 | 未列入 | | | 2.63% | 可开放 |
| 1554 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线茨于分支4#茨于村址2.0 | 400 | 44.86% | 140.55 | 140.55 | 未列入 | | | 2018.08% | 可开放 |
| 1555 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线鄂家分歧07#前鄂家组2.0 | 200 | 59.41% | 41.19 | 41.19 | 未列入 | | | 369.50% | 可开放 |
| 1556 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线大三西台分支10#大三西台2.0 | 400 | 48.22% | 127.12 | 127.12 | 未列入 | | | 281.97% | 可开放 |
| 1557 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线阿拉二组岐3#阿拉二组2.0 | 400 | 2.47% | 310.14 | 310.14 | 未列入 | | | 2.64% | 可开放 |
| 1558 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙二组支4#黄沙二组2.0 | 400 | 34.57% | 181.71 | 181.71 | 未列入 | | | 157.35% | 可开放 |
| 1559 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线金家一组分岐13#金家一组2.0 | 200 | 60.63% | 38.75 | 38.75 | 未列入 | | | 151.10% | 可开放 |
| 1560 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线建材支18回民村西2.0 | 200 | 12.53% | 134.95 | 134.95 | 未列入 | | | -31.01% | 可开放 |
| 1561 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线宋家一岐5#宋家一组2.0 | 400 | 13.90% | 264.42 | 264.42 | 未列入 | | | 63.35% | 可开放 |
| 1562 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线枣木四组分支5#枣木四组2.0 | 400 | 12.54% | 269.85 | 269.85 | 未列入 | | | 69.58% | 可开放 |
| 1563 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线魏家八组分歧16#未家村八组2.0 | 200 | 9.86% | 140.28 | 140.28 | 未列入 | | | 2.94% | 可开放 |
| 1564 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组1台区-15结余 | 100 | 73.95% | 6.05 | 6.05 | 未列入 | | | 465.80% | 可开放 |
| 1565 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线李家五六组分岐13#李家六组2.0 | 200 | 7.39% | 145.22 | 145.22 | 未列入 | | | 11.21% | 可开放 |
| 1566 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线刘家支35#刘家一九组2.0 | 400 | 0.17% | 319.33 | 319.33 | 未列入 | | | -4.85% | 可开放 |
| 1567 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线112#、123#杆偏养一组2.0 | 200 | 16.35% | 127.3 | 127.3 | 未列入 | | | 39.56% | 可开放 |
| 1568 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线170#北站三组2.0 | 200 | 7.76% | 144.48 | 144.48 | 未列入 | | | 16.94% | 可开放 |
| 1569 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 10kV新方线南万一台分4右9# | 200 | 55.56% | 48.89 | 48.89 | 未列入 | | | 647.22% | 可开放 |
| 1570 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线赵家分支55#赵家一二组2.0 | 400 | 33.37% | 186.54 | 186.54 | 未列入 | | | 520.17% | 可开放 |
| 1571 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线河南四组分2#镇南台2.0 | 400 | 5.30% | 298.81 | 298.81 | 未列入 | | | 12.64% | 可开放 |
| 1572 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线八家分24#杆南楼三队台区2.0 | 400 | 51.31% | 114.77 | 114.77 | 未列入 | | | 269.77% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生二组3台区-15结余 | 200 | 82.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 797.14% | 可开放 |
| 1574 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 么后组台区-2018网改 | 200 | 58.78% | 42.45 | 42.45 | 未列入 | | | 327.24% | 可开放 |
| 1575 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线033#后桓洞组2.0 | 400 | 21.43% | 234.28 | 234.28 | 未列入 | | | 236.73% | 可开放 |
| 1576 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线前后分支50#后红一二三组2.0 | 400 | 4.16% | 303.35 | 303.35 | 未列入 | | | 6.61% | 可开放 |
| 1577 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线宋家四组分支7#宋家四组2.0 | 200 | 41.82% | 76.36 | 76.36 | 未列入 | | | 133.96% | 可开放 |
| 1578 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线程家四组岐9#程家四组2.0 | 200 | 76.32% | 7.36 | 7.36 | 未列入 | | | 334.91% | 可开放 |
| 1579 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线康家一二组分支27#康家一组2.0 | 200 | 40.54% | 78.93 | 78.93 | 未列入 | | | 100.09% | 可开放 |
| 1580 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线梅家小区支7#梅家新村五组2.0 | 400 | 10.72% | 277.11 | 277.11 | 未列入 | | | 3.43% | 可开放 |
| 1581 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台六组5台区-15结余 | 200 | 41.14% | 77.73 | 77.73 | 未列入 | | | 192.44% | 可开放 |
| 1582 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干128右6#大台三组2.0 | 200 | 45.40% | 69.2 | 69.2 | 未列入 | | | 182.35% | 可开放 |
| 1583 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生二组2台区-15结余 | 200 | 56.47% | 47.07 | 47.07 | 未列入 | | | 473.80% | 可开放 |
| 1584 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线云柳支30#V云柳三组2.0 | 200 | 39.71% | 80.58 | 80.58 | 未列入 | | | 188.83% | 可开放 |
| 1585 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线贺家分支148#贺家村三八组2.0 | 200 | 10.39% | 139.23 | 139.23 | 未列入 | | | -1.83% | 可开放 |
| 1586 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生六组3台区-15结余 | 100 | 67.21% | 12.79 | 12.79 | 未列入 | | | 497.91% | 可开放 |
| 1587 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线老一三岐3#老边三组2.0 | 200 | 74.45% | 11.11 | 11.11 | 未列入 | | | 121.75% | 可开放 |
| 1588 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线西平七组分支21#西平村七组2.0 | 400 | 3.40% | 306.39 | 306.39 | 未列入 | | | -23.06% | 可开放 |
| 1589 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽子支4右1#大高村住宅新区2.0 | 200 | 19.70% | 120.61 | 120.61 | 未列入 | | | 56.42% | 可开放 |
| 1590 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 下薄九组-项目包 | 100 | 0.01% | 79.99 | 79.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1591 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 安家组台区-2018网改 | 200 | 44.53% | 70.95 | 70.95 | 未列入 | | | 278.37% | 可开放 |
| 1592 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线蒋坨四、五组分支24#蒋坨村四六组2.0 | 400 | 47.14% | 131.44 | 131.44 | 未列入 | | | 1616.46% | 可开放 |
| 1593 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线新发六组岐10#新发六组2.0 | 400 | 34.26% | 182.97 | 182.97 | 未列入 | | | 251.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1594 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线4#黄沙一组2.0 | 400 | 2.64% | 309.46 | 309.46 | 未列入 | | | 11.16% | 可开放 |
| 1595 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线小龙分支16#小龙三组2.0 | 400 | 18.59% | 245.63 | 245.63 | 未列入 | | | 201.52% | 可开放 |
| 1596 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线三台歧03#四台一组-19年网改 | 200 | 75.19% | 9.62 | 9.62 | 未列入 | | | 190.91% | 可开放 |
| 1597 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 富大线胡家分40#胡家台区配电2.0 | 200 | 14.66% | 130.68 | 130.68 | 未列入 | | | 10.69% | 可开放 |
| 1598 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线铁东分支03#铁东组2.0 | 200 | 43.84% | 72.32 | 72.32 | 未列入 | | | 61.37% | 可开放 |
| 1599 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线93#大汪村四组2.0 | 400 | 3.42% | 306.31 | 306.31 | 未列入 | | | 9.01% | 可开放 |
| 1600 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线南岗八组分支5#南岗八组2.0 | 400 | 54.94% | 100.24 | 100.24 | 未列入 | | | 555.15% | 可开放 |
| 1601 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线高通分歧95#永安四组2.0 | 100 | 83.88% | 0 | 0 | 未列入 | | | 198.72% | 可开放 |
| 1602 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线主干12#东新四六组2.0 | 400 | 32.05% | 191.8 | 191.8 | 未列入 | | | 81.07% | 可开放 |
| 1603 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线通讯分歧12#东佛五组2.0 | 400 | 31.18% | 195.3 | 195.3 | 未列入 | | | 136.42% | 可开放 |
| 1604 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线马油一组南台分歧6#马油房村一组南台2.0 | 200 | 39.62% | 80.77 | 80.77 | 未列入 | | | 485.65% | 可开放 |
| 1605 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富薪线木材加工厂支11#十品站前台区2.0 | 100 | 54.99% | 25.01 | 25.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1606 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线常兴五组分歧6#常兴四五组2.0 | 400 | 74.58% | 21.7 | 21.7 | 未列入 | | | 468.49% | 可开放 |
| 1607 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线下薄九组岐3#下薄九组2.0 | 400 | 20.37% | 238.52 | 238.52 | 未列入 | | | 90.68% | 可开放 |
| 1608 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星五组分歧5#红星五组2.0 | 200 | 41.19% | 77.63 | 77.63 | 未列入 | | | 225.38% | 可开放 |
| 1609 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房4组1台区-2020农网 | 100 | 33.64% | 46.36 | 46.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1610 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 徐家九组机井-15结余 | 200 | 37.21% | 85.59 | 85.59 | 未列入 | | | 674.65% | 可开放 |
| 1611 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线宋家三组分支5#宋家三组2.0 | 200 | 9.71% | 140.58 | 140.58 | 未列入 | | | -16.88% | 可开放 |
| 1612 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线三台分歧30#四台五组-19年网改 | 200 | 35.64% | 88.72 | 88.72 | 未列入 | | | 126.37% | 可开放 |
| 1613 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台七组3台区-15结余 | 100 | 51.73% | 28.27 | 28.27 | 未列入 | | | 326.04% | 可开放 |
| 1614 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线014#西桓组2.0 | 400 | 58.94% | 84.24 | 84.24 | 未列入 | | | 415.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新台线 | 新台线72#雷屯五组2.0 | 400 | 7.25% | 291.02 | 291.02 | 未列入 | | | 100.35% | 可开放 |
| 1616 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线黄金六组分歧3#黄金五组2.0 | 200 | 44.12% | 71.76 | 71.76 | 未列入 | | | 1178.31% | 可开放 |
| 1617 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线南岗七组分支13#南岗七组2.0 | 400 | 31.86% | 192.56 | 192.56 | 未列入 | | | 254.51% | 可开放 |
| 1618 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大田二组分支5#大田二组2.0 | 200 | 21.05% | 117.9 | 117.9 | 未列入 | | | 68.72% | 可开放 |
| 1619 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 台朱线雅化支王家岐14#王家村2.0 | 400 | 4.15% | 303.39 | 303.39 | 未列入 | | | -0.80% | 可开放 |
| 1620 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西胡线 | 西胡线龙家五组支18#龙家五组2.0 | 200 | 16.05% | 127.9 | 127.9 | 未列入 | | | -17.24% | 可开放 |
| 1621 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线大高五组分支5#大高五组2.0 | 400 | 5.70% | 297.19 | 297.19 | 未列入 | | | 506.55% | 可开放 |
| 1622 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线东新三组支3#东新三组2.0 | 200 | 46.53% | 66.95 | 66.95 | 未列入 | | | 233.03% | 可开放 |
| 1623 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线淮泡支18#杆偏养五八组2.0 | 200 | 54.12% | 51.77 | 51.77 | 未列入 | | | 157.52% | 可开放 |
| 1624 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线高家分支西王家分歧8#曾家村三组2.0 | 200 | 12.88% | 134.24 | 134.24 | 未列入 | | | 33.01% | 可开放 |
| 1625 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线潘家五组分支4#潘家五组2.0 | 200 | 48.12% | 63.77 | 63.77 | 未列入 | | | 80.83% | 可开放 |
| 1626 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线高家二组分歧5#高家二组2.0 | 200 | 9.35% | 141.31 | 141.31 | 未列入 | | | -49.76% | 可开放 |
| 1627 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生三组1台区-15结余 | 400 | 20.29% | 238.85 | 238.85 | 未列入 | | | 452.34% | 可开放 |
| 1628 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 铁坨分歧02#铁坨组 | 100 | 29.23% | 50.77 | 50.77 | 未列入 | | | -46.46% | 可开放 |
| 1629 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台二组1台区-15结余 | 100 | 72.54% | 7.46 | 7.46 | 未列入 | | | 424.19% | 可开放 |
| 1630 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线大高水田岐6#大高新区2.0 | 200 | 9.05% | 141.91 | 141.91 | 未列入 | | | 24.08% | 可开放 |
| 1631 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 淮泡一组台区-2018网改 | 200 | 46.91% | 66.18 | 66.18 | 未列入 | | | 361.24% | 可开放 |
| 1632 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线铁炉支103#铁炉五组2.0 | 400 | 6.73% | 293.09 | 293.09 | 未列入 | | | -12.09% | 可开放 |
| 1633 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线枣木二组分支3#枣木二组2.0 | 200 | 37.43% | 85.14 | 85.14 | 未列入 | | | 86.21% | 可开放 |
| 1634 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 10kV佛桓线二道岐6#二道六组-20技改 | 200 | 46.89% | 66.22 | 66.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1635 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家排水站分支102#才家村五组2.0 | 400 | 20.26% | 238.96 | 238.96 | 未列入 | | | 199.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 10kV西才线阿拉支幸福九组岐22#幸福九组2.0 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1637 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线前后四分歧47#前四组2.0 | 200 | 0.61% | 158.79 | 158.79 | 未列入 | | | 15.31% | 可开放 |
| 1638 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线历家一组岐12#历家一组2.0 | 200 | 49.85% | 60.31 | 60.31 | 未列入 | | | 827.04% | 可开放 |
| 1639 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线淮泡六组岐5#淮泡二组2.0 | 400 | 34.20% | 183.19 | 183.19 | 未列入 | | | 224.16% | 可开放 |
| 1640 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线74#桑林村八组2.0 | 200 | 9.76% | 140.48 | 140.48 | 未列入 | | | 6.72% | 可开放 |
| 1641 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家三六组3台区-15结余 | 200 | 54.52% | 50.96 | 50.96 | 未列入 | | | 960.25% | 可开放 |
| 1642 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线任家六组分支22#任家六组2.0 | 200 | 19.65% | 120.7 | 120.7 | 未列入 | | | 31.29% | 可开放 |
| 1643 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线锅柽支黄金六组岐3#黄金六组2.0 | 200 | 30.07% | 99.87 | 99.87 | 未列入 | | | 111.75% | 可开放 |
| 1644 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线齐家四组分支13#齐家村四组2.0 | 200 | 11.65% | 136.71 | 136.71 | 未列入 | | | -16.71% | 可开放 |
| 1645 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 四台村2台区-15结余 | 200 | 79.95% | 0.1 | 0.1 | 未列入 | | | 1128.21% | 可开放 |
| 1646 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线高家一组岐5#高家一组2.0 | 200 | 32.48% | 95.04 | 95.04 | 未列入 | | | 132.76% | 可开放 |
| 1647 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线茨于一组分岐2#茨于一组2.0 | 200 | 21.51% | 116.99 | 116.99 | 未列入 | | | 91.65% | 可开放 |
| 1648 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线唐三支2#唐家三组2.0 | 200 | 15.48% | 129.05 | 129.05 | 未列入 | | | 42.09% | 可开放 |
| 1649 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线051#祁前组2.0 | 200 | 61.74% | 36.52 | 36.52 | 未列入 | | | 1371.84% | 可开放 |
| 1650 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 云柳村机井2台区 | 100 | 20.73% | 59.27 | 59.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1651 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 唐家三组台区-2020农网 | 100 | 2.80% | 77.2 | 77.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1652 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线东恒七组分歧4#富于线0.4kV安家台区2.0 | 200 | 33.64% | 92.73 | 92.73 | 未列入 | | | 794.89% | 可开放 |
| 1653 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线康家一二组分支37#康家二组2.0 | 200 | 27.20% | 105.6 | 105.6 | 未列入 | | | 37.70% | 可开放 |
| 1654 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 社直线1022 | 社直线11#桑林村二组2.0 | 400 | 6.41% | 294.38 | 294.38 | 未列入 | | | 32.42% | 可开放 |
| 1655 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙四组岐3#黄沙四组2.0 | 400 | 29.44% | 202.25 | 202.25 | 未列入 | | | 92.16% | 可开放 |
| 1656 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线欧力三组岐2#欧力三组2.0 | 200 | 9.33% | 141.34 | 141.34 | 未列入 | | | 17.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线程家六组岐6#程家六组2.0 | 200 | 74.88% | 10.25 | 10.25 | 未列入 | | | 1123.72% | 可开放 |
| 1658 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 达佛线贾家分支9#大欠二组2.0 | 200 | 7.44% | 145.12 | 145.12 | 未列入 | | | 5.50% | 可开放 |
| 1659 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线大红八组岐13#大红八组2.0 | 200 | 16.11% | 127.78 | 127.78 | 未列入 | | | 28.25% | 可开放 |
| 1660 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 四台村3台区-15结余 | 100 | 82.95% | 0 | 0 | 未列入 | | | 479.51% | 可开放 |
| 1661 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 10kV黄三线任家四组分歧03#任家四组-19技改 | 200 | 61.39% | 37.22 | 37.22 | 未列入 | | | 163.75% | 可开放 |
| 1662 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家排水站分支114#才家村六组2.0 | 400 | 3.30% | 306.8 | 306.8 | 未列入 | | | 0.73% | 可开放 |
| 1663 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆于线陆家一组分支22#陆家一组2.0 | 400 | 4.86% | 300.56 | 300.56 | 未列入 | | | 8.64% | 可开放 |
| 1664 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 韭偏线108#杆偏养二组2.0 | 400 | 39.09% | 163.65 | 163.65 | 未列入 | | | 198.39% | 可开放 |
| 1665 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线红旗二组分歧7#红旗二组2.0 | 200 | 59.02% | 41.97 | 41.97 | 未列入 | | | 584.38% | 可开放 |
| 1666 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线阿拉七组分歧11#阿拉七组2.0 | 400 | 28.72% | 205.13 | 205.13 | 未列入 | | | 147.98% | 可开放 |
| 1667 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线刘家二组岐4#刘家二三组2.0 | 200 | 42.65% | 74.7 | 74.7 | 未列入 | | | 103.69% | 可开放 |
| 1668 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 佛恒线39#太平小区2.0 | 200 | 4.83% | 150.34 | 150.34 | 未列入 | | | -18.38% | 可开放 |
| 1669 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线大三五组分支8#大三五组2.0 | 100 | 74.82% | 5.18 | 5.18 | 未列入 | | | 625.88% | 可开放 |
| 1670 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 何家一二组-项目包 | 200 | 3.54% | 152.92 | 152.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1671 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄南线潘家一组支11#潘家二组2.0 | 400 | 4.72% | 301.11 | 301.11 | 未列入 | | | -6.07% | 可开放 |
| 1672 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线五间七组岐5#五间七组2.0 | 400 | 49.42% | 122.31 | 122.31 | 未列入 | | | 294.85% | 可开放 |
| 1673 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 潘屯西岐5# | 160 | 89.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | 646.10% | 可开放 |
| 1674 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线平台分支60#平台五组2.0 | 200 | 28.55% | 102.91 | 102.91 | 未列入 | | | 32.44% | 可开放 |
| 1675 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线117#金家二组2.0 | 200 | 19.29% | 121.43 | 121.43 | 未列入 | | | 166.27% | 可开放 |
| 1676 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线西红二组支21#西北二组2.0 | 400 | 3.66% | 305.37 | 305.37 | 未列入 | | | 9.64% | 可开放 |
| 1677 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大田七组分岐6#大田七组2.0 | 200 | 9.06% | 141.89 | 141.89 | 未列入 | | | 1.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星支小高二岐9#小高二组2.0 | 400 | 11.31% | 274.77 | 274.77 | 未列入 | | | 126.71% | 可开放 |
| 1679 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线十组分支005#桑林村十组2.0 | 200 | 9.38% | 141.25 | 141.25 | 未列入 | | | 9.60% | 可开放 |
| 1680 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线金家五组分支10#马家北台2.0 | 200 | 26.13% | 107.75 | 107.75 | 未列入 | | | 71.86% | 可开放 |
| 1681 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线太平一组支32#太平五组2.0 | 200 | 20.79% | 118.42 | 118.42 | 未列入 | | | 17.59% | 可开放 |
| 1682 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 小红五组南-项目包 | 400 | 44.43% | 142.27 | 142.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1683 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 新云线左家分21南台七组2.0 | 200 | 18.40% | 123.21 | 123.21 | 未列入 | | | 105.99% | 可开放 |
| 1684 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线十里分支63#十里七组2.0 | 200 | 17.51% | 124.98 | 124.98 | 未列入 | | | 85.84% | 可开放 |
| 1685 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线枣木七组岐3#枣木七组2.0 | 200 | 21.79% | 116.42 | 116.42 | 未列入 | | | 26.81% | 可开放 |
| 1686 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台三组二台区-2020农网 | 100 | 42.27% | 37.73 | 37.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1687 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线大汪三组分支7#大汪村三组2.0 | 200 | 10.88% | 138.25 | 138.25 | 未列入 | | | 6.21% | 可开放 |
| 1688 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 德生一二组4台区-15结余 | 200 | 67.68% | 24.64 | 24.64 | 未列入 | | | 564.01% | 可开放 |
| 1689 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线108#杨塘三组2.0 | 100 | 25.41% | 54.59 | 54.59 | 未列入 | | | 54.61% | 可开放 |
| 1690 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线主干74#大田三组2.0 | 200 | 7.03% | 145.95 | 145.95 | 未列入 | | | -2.86% | 可开放 |
| 1691 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线吴家分歧29#车家三组2.0 | 100 | 75.33% | 4.67 | 4.67 | 未列入 | | | 915.83% | 可开放 |
| 1692 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 么二组台区-2018网改 | 200 | 21.17% | 117.66 | 117.66 | 未列入 | | | 183.45% | 可开放 |
| 1693 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线李家分支40#李家三四组2.0 | 200 | 36.91% | 86.19 | 86.19 | 未列入 | | | 122.79% | 可开放 |
| 1694 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线064#郭家组2.0 | 400 | 39.21% | 163.15 | 163.15 | 未列入 | | | 253.53% | 可开放 |
| 1695 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线高于分歧87#西于组2.0 | 200 | 74.96% | 10.09 | 10.09 | 未列入 | | | 175.02% | 可开放 |
| 1696 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家二组-项目包 | 100 | 48.55% | 31.45 | 31.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1697 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线主干68#南岗三组2.0 | 200 | 5.94% | 148.13 | 148.13 | 未列入 | | | -4.44% | 可开放 |
| 1698 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家九、十组分歧18#才家村十组2.0 | 200 | 0.38% | 159.25 | 159.25 | 未列入 | | | 5.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生村一组2机井-2020农网 | 100 | 20.61% | 59.39 | 59.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1700 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 李家八组台区-2018网改 | 200 | 0.14% | 159.73 | 159.73 | 未列入 | | | -80.77% | 可开放 |
| 1701 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 东桓六组二台区-2020农网 | 100 | 13.16% | 66.84 | 66.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1702 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线大兴一组分歧13#大兴村一组2.0 | 200 | 9.18% | 141.65 | 141.65 | 未列入 | | | 3.35% | 可开放 |
| 1703 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线程家分支98#程家三组2.0 | 200 | 37.47% | 85.07 | 85.07 | 未列入 | | | 861.80% | 可开放 |
| 1704 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线主干7#高压电缆下线供销社2.0 | 200 | 33.53% | 92.95 | 92.95 | 未列入 | | | 89.71% | 可开放 |
| 1705 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线道北分支02#东长后组北台2.0 | 200 | 61.41% | 37.19 | 37.19 | 未列入 | | | 138.39% | 可开放 |
| 1706 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 后鄂家组台区-2018网改 | 100 | 70.43% | 9.57 | 9.57 | 未列入 | | | -23.81% | 可开放 |
| 1707 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线前孙家分歧8#遵化一六组2.0 | 100 | 29.99% | 50.01 | 50.01 | 未列入 | | | 48.12% | 可开放 |
| 1708 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线八家分支30#南楼四组台区2.0 | 400 | 53.07% | 107.73 | 107.73 | 未列入 | | | 1386.99% | 可开放 |
| 1709 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线后四分歧02#后四组2.0 | 200 | 5.14% | 149.72 | 149.72 | 未列入 | | | -0.72% | 可开放 |
| 1710 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 薄家三组-2020农网 | 200 | 0.07% | 159.87 | 159.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1711 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线郑三分支39#郑三四组2.0 | 200 | 74.44% | 11.13 | 11.13 | 未列入 | | | 1679.73% | 可开放 |
| 1712 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线东三台水田分歧07#四台四组-19年网改 | 200 | 56.28% | 47.44 | 47.44 | 未列入 | | | 75.25% | 可开放 |
| 1713 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线曾口七组支8#曾口六组2.0 | 400 | 15.18% | 259.27 | 259.27 | 未列入 | | | 141.19% | 可开放 |
| 1714 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 西桓七组-项目包 | 400 | 17.54% | 249.85 | 249.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1715 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新马线 | 王庄五组4台区-15结余 | 100 | 45.77% | 34.23 | 34.23 | 未列入 | | | 908.52% | 可开放 |
| 1716 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线老边工区分支4#团结村七组2.0 | 200 | 3.82% | 152.37 | 152.37 | 未列入 | | | -27.03% | 可开放 |
| 1717 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线兴星米业支6#陈家房二三组2.0 | 400 | 0.36% | 318.58 | 318.58 | 未列入 | | | 14.67% | 可开放 |
| 1718 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线刘沟分歧3#西刘沟台区2.0 | 200 | 11.82% | 136.36 | 136.36 | 未列入 | | | 9.24% | 可开放 |
| 1719 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线高通分歧19#马坨三组一2.0 | 400 | 14.72% | 261.12 | 261.12 | 未列入 | | | 218.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线王坨支29#王坨村四组2.0 | 400 | 16.96% | 252.15 | 252.15 | 未列入 | | | 199.58% | 可开放 |
| 1721 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线朴卧二三岐7#朴卧二三组2.0 | 400 | 6.79% | 292.83 | 292.83 | 未列入 | | | 11.54% | 可开放 |
| 1722 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台五组4台区-15结余 | 200 | 29.02% | 101.97 | 101.97 | 未列入 | | | 867.45% | 可开放 |
| 1723 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大于一组分岐15#大于二组2.0 | 200 | 29.32% | 101.36 | 101.36 | 未列入 | | | 136.10% | 可开放 |
| 1724 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大田八组分歧7#大田八组2.0 | 200 | 41.45% | 77.11 | 77.11 | 未列入 | | | 111.67% | 可开放 |
| 1725 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 老干部局台区配变-技改 | 630 | 15.76% | 404.74 | 404.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1726 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 沙坨村六组大棚-农业设施 | 100 | 46.19% | 33.81 | 33.81 | 未列入 | | | 235.24% | 可开放 |
| 1727 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线小高七支3#小高六组2.0 | 400 | 4.08% | 303.69 | 303.69 | 未列入 | | | -1.03% | 可开放 |
| 1728 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 乡直线大张四西支3#大张四组西2.0 | 400 | 31.81% | 192.78 | 192.78 | 未列入 | | | 274.73% | 可开放 |
| 1729 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线大于五组分岐5#大于五组2.0 | 200 | 10.97% | 138.07 | 138.07 | 未列入 | | | 15.78% | 可开放 |
| 1730 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线道北分支07#道北组2.0 | 200 | 49.57% | 60.87 | 60.87 | 未列入 | | | 137.60% | 可开放 |
| 1731 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线177#团结村五组2.0 | 400 | 1.23% | 315.07 | 315.07 | 未列入 | | | -25.45% | 可开放 |
| 1732 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 西平甄家果园-农业设施 | 50 | 16.06% | 31.97 | 31.97 | 未列入 | | | -36.06% | 可开放 |
| 1733 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线赵三分岐4#赵荒三组2.0 | 400 | 60.91% | 76.38 | 76.38 | 未列入 | | | 388.48% | 可开放 |
| 1734 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 佛桓线 | 佛恒线民集支77##民集东2.0 | 400 | 0.22% | 319.14 | 319.14 | 未列入 | | | -5.35% | 可开放 |
| 1735 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线新开三岐24#新发三组2.0 | 200 | 37.62% | 84.76 | 84.76 | 未列入 | | | 154.35% | 可开放 |
| 1736 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线兀拉四组支4#兀拉四组2.0 | 200 | 42.22% | 75.57 | 75.57 | 未列入 | | | 167.94% | 可开放 |
| 1737 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 大台一组-项目包 | 100 | 78.04% | 1.96 | 1.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1738 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线三角分支25#大台二组2.0 | 200 | 52.49% | 55.03 | 55.03 | 未列入 | | | 266.61% | 可开放 |
| 1739 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线九赢养殖场支52#东桓五组2.0 | 200 | 42.23% | 75.54 | 75.54 | 未列入 | | | 119.25% | 可开放 |
| 1740 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线32#韭台八组2.0 | 400 | 12.47% | 270.13 | 270.13 | 未列入 | | | 76.82% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线主干125遵化五组2.0 | 200 | 74.82% | 10.37 | 10.37 | 未列入 | | | 450.92% | 可开放 |
| 1742 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台四组-项目包 | 400 | 40.65% | 157.39 | 157.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1743 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 三岔一组台区-2018网改 | 200 | 44.61% | 70.79 | 70.79 | 未列入 | | | 250.30% | 可开放 |
| 1744 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 李房农业设施-15结余 | 50 | 49.92% | 15.04 | 15.04 | 未列入 | | | 345.08% | 可开放 |
| 1745 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线下薄八组岐13#下薄八组2.0 | 400 | 1.71% | 313.17 | 313.17 | 未列入 | | | -50.14% | 可开放 |
| 1746 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台五组1台区-15结余 | 100 | 67.64% | 12.36 | 12.36 | 未列入 | | | 436.50% | 可开放 |
| 1747 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨六组大棚台区-2018网改 | 100 | 50.01% | 29.99 | 29.99 | 未列入 | | | 711.19% | 可开放 |
| 1748 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 台北线唐一岐5#唐家一六组2.0 | 200 | 58.41% | 43.19 | 43.19 | 未列入 | | | 140.00% | 可开放 |
| 1749 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线6#黄沙新一组2.0 | 400 | 12.15% | 271.41 | 271.41 | 未列入 | | | 141.81% | 可开放 |
| 1750 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线赵家分支26#大台十组2.0 | 200 | 42.74% | 74.52 | 74.52 | 未列入 | | | 201.40% | 可开放 |
| 1751 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线159#蒋坨村三组2.0 | 400 | 14.78% | 260.87 | 260.87 | 未列入 | | | 143.53% | 可开放 |
| 1752 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线黄沙三组水田分3右1#粮库2.0 | 200 | 20.09% | 119.82 | 119.82 | 未列入 | | | 1167.75% | 可开放 |
| 1753 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 10kV达佛线贾家分28#贾家村 | 400 | 36.37% | 174.51 | 174.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1754 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线三界四组分支19#三界四组2.0 | 200 | 50.51% | 58.99 | 58.99 | 未列入 | | | 112.16% | 可开放 |
| 1755 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 10kV富新线新生分支20# | 400 | 16.50% | 254.01 | 254.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1756 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线金家五六组分岐8#金家五六组2.0 | 400 | 3.81% | 304.75 | 304.75 | 未列入 | | | 0.83% | 可开放 |
| 1757 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线马油分歧003#马油房村一组2.0 | 200 | 3.24% | 153.52 | 153.52 | 未列入 | | | -45.05% | 可开放 |
| 1758 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生村一组1机井台区-2020农网 | 100 | 12.30% | 67.7 | 67.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1759 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 马驼二组分歧02#马坨二组新台 | 200 | 45.46% | 69.09 | 69.09 | 未列入 | | | 562.71% | 可开放 |
| 1760 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄沙中学分支1#初中南生活区2.0 | 200 | 37.36% | 85.29 | 85.29 | 未列入 | | | 68.80% | 可开放 |
| 1761 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家二组分歧1#才家村二组2.0 | 100 | 0.44% | 79.56 | 79.56 | 未列入 | | | -84.37% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 10kV台工线邢台分支06#邢台大棚-20技改 | 200 | 11.64% | 136.73 | 136.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1763 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线程家分歧30#茨于村四组2.0 | 200 | 15.08% | 129.85 | 129.85 | 未列入 | | | -8.64% | 可开放 |
| 1764 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄三线蛤蜊四组分歧8#蛤蜊三组2.0 | 400 | 0.18% | 319.29 | 319.29 | 未列入 | | | -12.62% | 可开放 |
| 1765 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线高力一二组岐6#高力一二组2.0 | 400 | 3.81% | 304.77 | 304.77 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 1766 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线白家六组分支9#白家五六组2.0 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | -82.99% | 可开放 |
| 1767 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线网户一组分支8#网户一组2.0 | 200 | 10.77% | 138.47 | 138.47 | 未列入 | | | 3.86% | 可开放 |
| 1768 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线南岗四组分支10#南岗四组2.0 | 400 | 9.20% | 283.19 | 283.19 | 未列入 | | | 17.68% | 可开放 |
| 1769 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 徐家养殖场 | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1770 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 毛家四组1台区-15结余 | 200 | 1.55% | 156.91 | 156.91 | 未列入 | | | 20.45% | 可开放 |
| 1771 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 镇化线前孙家分歧3#遵化二组2.0 | 200 | 0.42% | 159.17 | 159.17 | 未列入 | | | -71.49% | 可开放 |
| 1772 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线白东分支02#白东组2.0 | 400 | 0.39% | 318.43 | 318.43 | 未列入 | | | 18.93% | 可开放 |
| 1773 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大铁线1043 | 大铁线111#铁炉村2.0 | 200 | 5.71% | 148.58 | 148.58 | 未列入 | | | -9.16% | 可开放 |
| 1774 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 10kV三角线102#三角二组-19技改 | 200 | 7.96% | 144.09 | 144.09 | 未列入 | | | -2.97% | 可开放 |
| 1775 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新高线 | 新高线张荒分支40#张荒七八组2.0 | 200 | 2.72% | 154.57 | 154.57 | 未列入 | | | 11.73% | 可开放 |
| 1776 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台三组-项目包 | 400 | 1.66% | 313.35 | 313.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1777 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线乔坨五组分歧3#乔坨五组2.0 | 200 | 4.07% | 151.87 | 151.87 | 未列入 | | | 0.62% | 可开放 |
| 1778 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 任家五组分歧03#任家五组 | 200 | 7.85% | 144.3 | 144.3 | 未列入 | | | -55.97% | 可开放 |
| 1779 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台五组-项目包 | 200 | 3.38% | 153.25 | 153.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1780 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线太平一组分1#太平一组2.0 | 400 | 2.96% | 308.16 | 308.16 | 未列入 | | | -5.51% | 可开放 |
| 1781 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线62#曾口四五组2.0 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | -80.67% | 可开放 |
| 1782 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线小龙四五组岐4#小龙四组2.0 | 200 | 0.69% | 158.63 | 158.63 | 未列入 | | | 48.65% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富大线1044 | 富大线方家站支1左2#方家村台区2.0 | 200 | 10.29% | 139.43 | 139.43 | 未列入 | | | -6.84% | 可开放 |
| 1784 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 德生一组3台区-15结余 | 200 | 2.91% | 154.19 | 154.19 | 未列入 | | | -5.02% | 可开放 |
| 1785 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线五间四岐9#五间五组2.0 | 400 | 11.87% | 272.53 | 272.53 | 未列入 | | | 1.94% | 可开放 |
| 1786 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线下薄三组岐6#下薄三四组2.0 | 400 | 0.19% | 319.24 | 319.24 | 未列入 | | | -70.78% | 可开放 |
| 1787 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线191#马坨六组2.0 | 200 | 0.30% | 159.4 | 159.4 | 未列入 | | | -75.21% | 可开放 |
| 1788 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 东桓五组水田北台区-2020机井 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1789 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线魏家四组分歧3#未家村四组2.0 | 400 | 2.73% | 309.07 | 309.07 | 未列入 | | | -2.76% | 可开放 |
| 1790 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 三角线49#西岗四组2.0 | 200 | 18.79% | 122.43 | 122.43 | 未列入 | | | 15.36% | 可开放 |
| 1791 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线三台分歧03#四台三组-19年网改 | 400 | 2.24% | 311.05 | 311.05 | 未列入 | | | -25.19% | 可开放 |
| 1792 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线贺家分支128#贺家村一六组2.0 | 100 | 14.07% | 65.93 | 65.93 | 未列入 | | | 7.43% | 可开放 |
| 1793 | 国网台安县供电公司 | 镇西66kV变电站 | 镇化线 | 遵化三组-项目包 | 400 | 6.97% | 292.11 | 292.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1794 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线下薄六岐4#下薄六组2.0 | 200 | 7.76% | 144.49 | 144.49 | 未列入 | | | 9.48% | 可开放 |
| 1795 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线58#西北六七组2.0 | 200 | 0.89% | 158.23 | 158.23 | 未列入 | | | -5.45% | 可开放 |
| 1796 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线大兴五组分歧6#大兴五组-19年网改 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 1797 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线126#齐家村二组2.0 | 400 | 3.72% | 305.11 | 305.11 | 未列入 | | | 2.29% | 可开放 |
| 1798 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线45右3#平安五六组2.0 | 200 | 0.49% | 159.03 | 159.03 | 未列入 | | | 5.59% | 可开放 |
| 1799 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线九赢养殖场支28#东桓四组2.0 | 200 | 4.87% | 150.26 | 150.26 | 未列入 | | | 6.61% | 可开放 |
| 1800 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 桓东线三岔五组分歧06#三岔五组2.0 | 200 | 7.41% | 145.19 | 145.19 | 未列入 | | | -0.50% | 可开放 |
| 1801 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线贺家分支85#未家村六组2.0 | 315 | 6.43% | 231.75 | 231.75 | 未列入 | | | 9.50% | 可开放 |
| 1802 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线26#西佛镇政府2.0 | 400 | 0.45% | 318.2 | 318.2 | 未列入 | | | -81.68% | 可开放 |
| 1803 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 富于线93#双岔三、四组台区2.0 | 400 | 5.56% | 297.75 | 297.75 | 未列入 | | | -1.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线前后红分支40#后红七组2.0 | 200 | 9.21% | 141.58 | 141.58 | 未列入 | | | -12.34% | 可开放 |
| 1805 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线李家五六组分支8#李家五组2.0 | 200 | 10.26% | 139.48 | 139.48 | 未列入 | | | -5.26% | 可开放 |
| 1806 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线达牛一组分支3#达牛一组2.0 | 200 | 3.85% | 152.3 | 152.3 | 未列入 | | | 7.77% | 可开放 |
| 1807 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线红旗五组分歧3#红旗五组二2.0 | 100 | 16.03% | 63.97 | 63.97 | 未列入 | | | 3.86% | 可开放 |
| 1808 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生村三组6机井台区-2020农网 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1809 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线42#东佛四组2.0 | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | 8.37% | 可开放 |
| 1810 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 桑蒋线桑林九组支3#桑林村九组2.0 | 200 | 10.88% | 138.25 | 138.25 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 1811 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 达十线小荒一六组分支7#小荒一六组2.0 | 200 | 6.25% | 147.51 | 147.51 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 1812 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干18#西新二组2.0 | 200 | 8.44% | 143.12 | 143.12 | 未列入 | | | -7.64% | 可开放 |
| 1813 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新方线 | 新方线金家五组分歧35#金家五组2.0 | 400 | 2.09% | 311.66 | 311.66 | 未列入 | | | 5.38% | 可开放 |
| 1814 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 10kV桓洞线贾家分支29右8# | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1815 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 孙台线黑鱼村支4#黑于三组2.0 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | -83.21% | 可开放 |
| 1816 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线雷屯分支8#唐屯一组2.0 | 200 | 6.42% | 147.16 | 147.16 | 未列入 | | | 6.46% | 可开放 |
| 1817 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线红星一组分歧20#戈杰春2.0 | 200 | 7.07% | 145.86 | 145.86 | 未列入 | | | -1.59% | 可开放 |
| 1818 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 西才线阿拉八组分歧5#阿拉八组2.0 | 200 | 12.31% | 135.39 | 135.39 | 未列入 | | | -7.03% | 可开放 |
| 1819 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线贺家分支38#东桓六组2.0 | 100 | 29.40% | 50.6 | 50.6 | 未列入 | | | 21.92% | 可开放 |
| 1820 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 德生四组水田北台-2020机井 | 400 | 0.17% | 319.31 | 319.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1821 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 韭张线杨塘四五组分支4#杨塘四五组2.0 | 100 | 0.85% | 79.15 | 79.15 | 未列入 | | | -80.75% | 可开放 |
| 1822 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 东桓村四组一台区-2020农网 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1823 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 云柳六组-项目包 | 200 | 7.19% | 145.63 | 145.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1824 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 10kV西才线才文分支25#才文二组-19技改 | 100 | 29.60% | 50.4 | 50.4 | 未列入 | | | -37.53% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 高头线程家三组岐4#程家三七组2.0 | 100 | 27.45% | 52.55 | 52.55 | 未列入 | | | 6.70% | 可开放 |
| 1826 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 富牛线德生分12左2#富牛线0.4kV牛场台区2.0 | 200 | 24.14% | 111.72 | 111.72 | 未列入 | | | 24.18% | 可开放 |
| 1827 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达直线网户六组分支5#网户六组2.0 | 400 | 18.31% | 246.75 | 246.75 | 未列入 | | | 1064.68% | 可开放 |
| 1828 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 双台三组分歧6#双台村二三组2.0 | 100 | 18.53% | 61.47 | 61.47 | 未列入 | | | 7.89% | 可开放 |
| 1829 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 三岔二组台区-2018网改 | 100 | 34.84% | 45.16 | 45.16 | 未列入 | | | 643.65% | 可开放 |
| 1830 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 西通线134右13# | 200 | 27.63% | 104.74 | 104.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1831 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线东刘沟分歧17#东刘沟台区2.0 | 200 | 13.85% | 132.3 | 132.3 | 未列入 | | | 9.53% | 可开放 |
| 1832 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 达白线赵荒二组分歧3#赵荒二组2.0 | 400 | 38.43% | 166.29 | 166.29 | 未列入 | | | 185.18% | 可开放 |
| 1833 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 社直线黄金一组分歧9#黄金一组2.0 | 200 | 50.88% | 58.25 | 58.25 | 未列入 | | | 276.45% | 可开放 |
| 1834 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 粮库线0238 | 粮库线小高十组2.0 | 400 | 3.67% | 305.33 | 305.33 | 未列入 | | | 6.27% | 可开放 |
| 1835 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 镇直线粮库岐1#粮库北2.0 | 400 | 24.88% | 220.49 | 220.49 | 未列入 | | | 174.57% | 可开放 |
| 1836 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 韭历线26#曾口八组2.0 | 200 | 44.56% | 70.89 | 70.89 | 未列入 | | | 505.56% | 可开放 |
| 1837 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 桑台线大岗分支93#大岗四十二组2.0 | 200 | 6.70% | 146.61 | 146.61 | 未列入 | | | 8.14% | 可开放 |
| 1838 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线东曾一二组岐6#东增一二组2.0 | 200 | 7.13% | 145.74 | 145.74 | 未列入 | | | 6.72% | 可开放 |
| 1839 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 达田线金家二三组分岐17#金家二三组2.0 | 400 | 3.25% | 306.99 | 306.99 | 未列入 | | | 17.90% | 可开放 |
| 1840 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 四台村6台区-15结余 | 400 | 54.24% | 103.05 | 103.05 | 未列入 | | | 2354.87% | 可开放 |
| 1841 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 淮泡七组台区-2018网改 | 200 | 33.11% | 93.78 | 93.78 | 未列入 | | | 240.85% | 可开放 |
| 1842 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线四家三组岐12右1#四家二组2.0 | 200 | 22.32% | 115.37 | 115.37 | 未列入 | | | 79.19% | 可开放 |
| 1843 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 富三线87#三道一组台区2.0 | 200 | 17.84% | 124.33 | 124.33 | 未列入 | | | 12.25% | 可开放 |
| 1844 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线东西长分支11#洪家东长组2.0 | 200 | 93.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | 1986.50% | 可开放 |
| 1845 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线街内分支12#桓东组2.0 | 200 | 23.14% | 113.73 | 113.73 | 未列入 | | | 174.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线徐家七组分歧13#徐家村七组2.0 | 200 | 36.12% | 87.77 | 87.77 | 未列入 | | | 92.71% | 可开放 |
| 1847 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 蒋坨二三组大棚-项目包 | 200 | 29.56% | 100.88 | 100.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1848 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 薄家二三组 | 200 | 39.62% | 80.77 | 80.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1849 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线142#西平镇直本街2.0 | 400 | 7.40% | 290.4 | 290.4 | 未列入 | | | -11.45% | 可开放 |
| 1850 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 西红线幸福一支9#幸福一组2.0 | 400 | 19.03% | 243.88 | 243.88 | 未列入 | | | 226.51% | 可开放 |
| 1851 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线乔坨二组支1#乔坨六七组2.0 | 400 | 12.25% | 271 | 271 | 未列入 | | | 136.78% | 可开放 |
| 1852 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线马仗支5#马仗村2.0 | 100 | 61.57% | 18.43 | 18.43 | 未列入 | | | -3.91% | 可开放 |
| 1853 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 10kV陆于线陆家二组分支23#陆家三组大棚-20技改 | 100 | 27.62% | 52.38 | 52.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1854 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 高乔线陈家房分支11#陈家房六七组2.0 | 400 | 30.02% | 199.93 | 199.93 | 未列入 | | | 1156.93% | 可开放 |
| 1855 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线刘家支刘家三岐5#刘家三组2.0 | 200 | 12.48% | 135.05 | 135.05 | 未列入 | | | 0.14% | 可开放 |
| 1856 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 桑平线西平五组分支6#西平村五组2.0 | 200 | 4.69% | 150.63 | 150.63 | 未列入 | | | -8.66% | 可开放 |
| 1857 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富于线1036 | 荒地五六组台区-2018网改 | 200 | 3.84% | 152.32 | 152.32 | 未列入 | | | -5.66% | 可开放 |
| 1858 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 丰和土地台区-项目包 | 200 | 27.07% | 105.87 | 105.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1859 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新四线 | 新四线雷屯四组分歧7#雷屯四组2.0 | 200 | 47.52% | 64.97 | 64.97 | 未列入 | | | 295.35% | 可开放 |
| 1860 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洪线1056 | 桓洪线河南分歧04#河南组2.0 | 100 | 94.51% | 0 | 0 | 未列入 | | | 140.50% | 可开放 |
| 1861 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台五组3台区-15结余 | 100 | 58.86% | 21.14 | 21.14 | 未列入 | | | 446.61% | 可开放 |
| 1862 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新麦线1316 | 新麦线四台子分歧32#四台子台区2.0 | 400 | 26.90% | 212.4 | 212.4 | 未列入 | | | 9.57% | 可开放 |
| 1863 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄南线徐家六组岐2#徐家六组2.0 | 200 | 70.14% | 19.72 | 19.72 | 未列入 | | | 942.80% | 可开放 |
| 1864 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄北线高家四组光岐2#高家四组2.0 | 200 | 8.11% | 143.79 | 143.79 | 未列入 | | | -9.95% | 可开放 |
| 1865 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 10kV达田线金家分支52+1# | 200 | 49.84% | 60.33 | 60.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1866 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 社直线4360 | 社直线贺家分支15#东桓一组2.0 | 200 | 15.25% | 129.51 | 129.51 | 未列入 | | | 84.78% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 孙台线 | 10kV孙台主干防空大队支1#-20技改 | 100 | 45.29% | 34.71 | 34.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1868 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 大赵线赵家分支一二组分歧10#金桥二组2.0 | 400 | 19.09% | 243.65 | 243.65 | 未列入 | | | 1581.60% | 可开放 |
| 1869 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高乔线0236 | 乔坨大棚2组台区-2018网改 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | 129.62% | 可开放 |
| 1870 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 高郁线永安二组分歧11#永安二组2.0 | 200 | 92.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | 420.94% | 可开放 |
| 1871 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑马线1032 | 桑马线才家八组岐25#才家村七组2.0 | 200 | 12.93% | 134.14 | 134.14 | 未列入 | | | 19.04% | 可开放 |
| 1872 | 国网台安县供电公司 | 新二66kV变电站 | 新建线 | 新建线三家一组分歧2#三家一组2.0 | 200 | 34.88% | 90.24 | 90.24 | 未列入 | | | 364.01% | 可开放 |
| 1873 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄兀线0354 | 黄兀线侯家一组支45#侯家一组2.0 | 200 | 21.58% | 116.84 | 116.84 | 未列入 | | | 55.50% | 可开放 |
| 1874 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富牛线1042 | 德生一组2台区-15结余 | 200 | 59.52% | 40.97 | 40.97 | 未列入 | | | 930.91% | 可开放 |
| 1875 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新大线4350 | 新大线主干81#大台八组2.0 | 200 | 37.19% | 85.62 | 85.62 | 未列入 | | | 142.58% | 可开放 |
| 1876 | 国网台安县供电公司 | 新台66kV变电站 | 新云线4358 | 南台七组1台区-15结余 | 100 | 39.14% | 40.86 | 40.86 | 未列入 | | | 404.14% | 可开放 |
| 1877 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 西红线180#小红四组2.0 | 200 | 24.62% | 110.77 | 110.77 | 未列入 | | | 520.17% | 可开放 |
| 1878 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台北线 | 樊家三组机井通电台区-2020农网 | 100 | 7.31% | 72.69 | 72.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1879 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 高家六组分支12#高家五组大棚-2022技改 | 200 | 45.35% | 69.3 | 69.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1880 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 西平兴隆果园分歧02#西平兴隆果园农 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1881 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养四组分歧11#偏养村大棚 | 200 | 27.27% | 105.46 | 105.46 | 未列入 | | | 99.82% | 可开放 |
| 1882 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 九台村大棚分支17#韭菜台1组大棚东 | 200 | 2.06% | 155.89 | 155.89 | 未列入 | | | 10.27% | 可开放 |
| 1883 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 淮泡五组大棚分歧07#淮泡五组大棚西 | 100 | 72.31% | 7.69 | 7.69 | 未列入 | | | 596.64% | 可开放 |
| 1884 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达十线1028 | 小荒三组大棚分歧08#小荒村三组水田 | 200 | 1.81% | 156.38 | 156.38 | 未列入 | | | -78.65% | 可开放 |
| 1885 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 圈河分支新10#南楼五组水田考核表 | 100 | 92.31% | 0 | 0 | 未列入 | | | 455.63% | 可开放 |
| 1886 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 网户八田地水田分支06#达牛镇网户村蔬菜大棚东区 | 200 | 16.91% | 126.19 | 126.19 | 未列入 | | | 961.60% | 可开放 |
| 1887 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑平线1023 | 西平常兴房东果园分歧04#张宏生果园(农) | 50 | 14.88% | 32.56 | 32.56 | 未列入 | | | 164.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 三粮开发住宅楼箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 5.92% | 370.41 | 370.41 | 未列入 | | | 104.00% | 可开放 |
| 1889 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 金家五组水田（调台） | 400 | 0.31% | 318.77 | 318.77 | 未列入 | | | 2.97% | 可开放 |
| 1890 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 十里分支06#沙岗南-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1891 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇北线 | 广场箱变变压器 | 500 | 49.77% | 151.15 | 151.15 | 未列入 | | | 161.94% | 可开放 |
| 1892 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 工程箱变变压器 | 500 | 26.64% | 266.82 | 266.82 | 未列入 | | | 352.65% | 可开放 |
| 1893 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 轻工变台区变压器 | 500 | 38.36% | 208.19 | 208.19 | 未列入 | | | 159.02% | 可开放 |
| 1894 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台中线 | 公司开发区箱变变压器 | 500 | 21.12% | 294.38 | 294.38 | 未列入 | | | 161.04% | 可开放 |
| 1895 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 皇冠箱变变压器 | 500 | 87.21% | 0 | 0 | 未列入 | | | 322.99% | 可开放 |
| 1896 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 市场电子表箱变变压器 | 500 | 23.61% | 281.94 | 281.94 | 未列入 | | | 74.62% | 可开放 |
| 1897 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达田线1044 | 金家村水田-项目包 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1898 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨二组道北水田电井-2016机井二期 | 200 | 64.57% | 30.87 | 30.87 | 未列入 | | | 1091.22% | 可开放 |
| 1899 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 曾口3组1号水田-2016机井二期 | 200 | 44.89% | 70.22 | 70.22 | 未列入 | | | 373.76% | 可开放 |
| 1900 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨3组道南水田电井-2016机井二期 | 200 | 26.21% | 107.58 | 107.58 | 未列入 | | | 979.30% | 可开放 |
| 1901 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 淮泡水田偏淮历-2016机井二期 | 200 | 12.76% | 134.49 | 134.49 | 未列入 | | | 546.68% | 可开放 |
| 1902 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨西水点电井-2016机井二期 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | 1.03% | 可开放 |
| 1903 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养西水点2号电井-2016机井二期 | 100 | 35.53% | 44.47 | 44.47 | 未列入 | | | 437.46% | 可开放 |
| 1904 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 王坨二组电井西-2016机井二期 | 200 | 52.49% | 55.03 | 55.03 | 未列入 | | | 1052.71% | 可开放 |
| 1905 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 历家3组电井-2016机井二期 | 100 | 2.20% | 77.8 | 77.8 | 未列入 | | | -8.37% | 可开放 |
| 1906 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆于线主干12#气象局西-2022技改 | 200 | 29.38% | 101.24 | 101.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1907 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 陆于线 | 陆家村二组新 | 100 | 13.17% | 66.83 | 66.83 | 未列入 | | | -18.99% | 可开放 |
| 1908 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 九台村大棚（营配） | 50 | 4.26% | 37.87 | 37.87 | 未列入 | | | 22.91% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑台线1024 | 西平林场老边工区农业设施（营配） | 50 | 61.56% | 9.22 | 9.22 | 未列入 | | | 203.57% | 可开放 |
| 1910 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼七组棚区（营配） | 200 | 23.98% | 112.04 | 112.04 | 未列入 | | | -5.57% | 可开放 |
| 1911 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达直线1046 | 达牛镇敬老院（营配） | 200 | 79.39% | 1.23 | 1.23 | 未列入 | | | 2869.94% | 可开放 |
| 1912 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 高力房敬老院（营配） | 200 | 57.35% | 45.3 | 45.3 | 未列入 | | | 1198.76% | 可开放 |
| 1913 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 三角线 | 工区2-2022技改 | 400 | 11.65% | 273.41 | 273.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1914 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业二线 | 海虹分歧02#-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1915 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台金线 | 台西一线主干10#农机厂前台区-2022技改 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1916 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄沙三组井-项目包 | 400 | 20.72% | 237.14 | 237.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1917 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富三线1046 | 渔场2台区-项目包 | 100 | 68.75% | 11.25 | 11.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1918 | 国网台安县供电公司 | 工业园66kV变电站 | 工业一线5164 | 工业一线十里支12#沙岗中台2.0-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1919 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 孙狼分支收费站歧12#孙狼十组-2016技改 | 200 | 20.37% | 119.26 | 119.26 | 未列入 | | | 9.08% | 可开放 |
| 1920 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 镇直线 | 幸福一组分支幸福三组分歧10#幸福三组-2016技改 | 100 | 87.78% | 0 | 0 | 未列入 | | | 28.12% | 可开放 |
| 1921 | 国网台安县供电公司 | 桑林66kV变电站 | 桑蒋线1031 | 粮食分支敬老院分歧2#敬老院台区-2016技改 | 200 | 12.01% | 135.99 | 135.99 | 未列入 | | | 10.82% | 可开放 |
| 1922 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓东线1054 | 西么分支06#西么组-项目包 | 200 | 61.42% | 37.16 | 37.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1923 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达白线1032 | 南岗一组(2016机井第一批) | 50 | 35.32% | 22.34 | 22.34 | 未列入 | | | 219.50% | 可开放 |
| 1924 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 贾家村(2016机井第一批) | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1925 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 孙家五组(2016机井第一批) | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | -84.57% | 可开放 |
| 1926 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 台郊10kV镇南线主干03#检察院台区-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1927 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇南线 | 人寿台区配电变压器 | 315 | 15.04% | 204.62 | 204.62 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 1928 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 宋蛤分支61#宋家八组大棚-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1929 | 国网台安县供电公司 | 富家66kV变电站 | 富新线1048 | 富新线1042单元供销社分歧02#供销社-项目包 | 200 | 83.22% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 新立村养殖小区（农业设施） | 100 | 6.94% | 73.06 | 73.06 | 未列入 | | | 351.79% | 可开放 |
| 1931 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西通线 | 红庙七组大棚（农业设施） | 80 | 11.84% | 54.53 | 54.53 | 未列入 | | | 344.18% | 可开放 |
| 1932 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 幸福村养殖小区（农业设施） | 100 | 73.99% | 6.01 | 6.01 | 未列入 | | | 590.91% | 可开放 |
| 1933 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 双庙村设施农业小区（农业设施） | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1934 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 古洞设施农业小区（农业设施） | 80 | 0.00% | 64 | 64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1935 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 大红旗果园（农业设施） | 80 | 6.15% | 59.08 | 59.08 | 未列入 | | | -46.90% | 可开放 |
| 1936 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 大红六组大棚（农业设施） | 80 | 30.94% | 39.25 | 39.25 | 未列入 | | | 298.31% | 可开放 |
| 1937 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 大红六组水田（农业设施） | 80 | 14.26% | 52.59 | 52.59 | 未列入 | | | -21.12% | 可开放 |
| 1938 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 小龙三组新井(2016机井第一批) | 100 | 18.07% | 61.93 | 61.93 | 未列入 | | | 473.19% | 可开放 |
| 1939 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 小龙一组西井(2016机井第一批) | 100 | 33.35% | 46.65 | 46.65 | 未列入 | | | 458.29% | 可开放 |
| 1940 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 小龙一组东井(2016机井第一批) | 100 | 27.99% | 52.01 | 52.01 | 未列入 | | | 360.48% | 可开放 |
| 1941 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 孙家一二组(2016机井第一批) | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | -87.09% | 可开放 |
| 1942 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 乡直线1042 | 孙家三四组(2016机井第一批) | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | -86.87% | 可开放 |
| 1943 | 国网台安县供电公司 | 大张66kV变电站 | 大赵线1032 | 小龙三组老井(2016机井第一批) | 100 | 21.75% | 58.25 | 58.25 | 未列入 | | | 445.84% | 可开放 |
| 1944 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 黄沙村(2016机井第一批) | 200 | 2.82% | 154.37 | 154.37 | 未列入 | | | -4.86% | 可开放 |
| 1945 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄北线0340 | 黄沙三组(2016机井第一批) | 100 | 42.85% | 37.15 | 37.15 | 未列入 | | | 368.77% | 可开放 |
| 1946 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄南线0342 | 黄沙六组(2016机井第一批) | 100 | 1.74% | 78.26 | 78.26 | 未列入 | | | -6.96% | 可开放 |
| 1947 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓月线1036 | 小河二八组#项目包 | 200 | 40.09% | 79.83 | 79.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1948 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 镇西线 | 征稽所分支02#征稽所台区-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1949 | 国网台安县供电公司 | 桓洞66kV变电站 | 桓洞线1022 | 桓洞线园林分支49左11左11#-项目包 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1950 | 国网台安县供电公司 | 黄镇66kV变电站 | 黄三线0350 | 腰湖一组井-2016机井三期 | 200 | 26.01% | 107.99 | 107.99 | 未列入 | | | 423.20% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 九台村台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 4.12% | 75.88 | 75.88 | 未列入 | | | 31.57% | 可开放 |
| 1952 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 社直线4614 | 韭台村东台机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 1.40% | 78.6 | 78.6 | 未列入 | | | -35.93% | 可开放 |
| 1953 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高郁线1032 | 马坨七-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1954 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 平台村一组台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 88.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 489.29% | 可开放 |
| 1955 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 平台二组西台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 43.56% | 36.44 | 36.44 | 未列入 | | | 13.89% | 可开放 |
| 1956 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台四组台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 64.90% | 15.1 | 15.1 | 未列入 | | | 450.70% | 可开放 |
| 1957 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台六组台区机井（机井）-2016机井三期 | 50 | 49.22% | 15.39 | 15.39 | 未列入 | | | 211.27% | 可开放 |
| 1958 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台四组1台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 22.81% | 57.19 | 57.19 | 未列入 | | | 440.77% | 可开放 |
| 1959 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台四组2台区机井-2016机井三期 | 50 | 4.78% | 37.61 | 37.61 | 未列入 | | | -12.62% | 可开放 |
| 1960 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 高头一线0246 | 四方台五组台区机井（机井）-2016机井三期 | 50 | 85.34% | 0 | 0 | 未列入 | | | 288.30% | 可开放 |
| 1961 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 杨塘四组台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 24.03% | 55.97 | 55.97 | 未列入 | | | 477.71% | 可开放 |
| 1962 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 杨塘九组台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 33.88% | 46.12 | 46.12 | 未列入 | | | 485.00% | 可开放 |
| 1963 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 杨塘三组1台区机井（机井）-2016机井三期 | 400 | 0.24% | 319.06 | 319.06 | 未列入 | | | -6.71% | 可开放 |
| 1964 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭张线4638 | 杨塘三组2台区机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 25.41% | 54.59 | 54.59 | 未列入 | | | 333.85% | 可开放 |
| 1965 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养三组1号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 6.48% | 73.52 | 73.52 | 未列入 | | | 484.00% | 可开放 |
| 1966 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养三组2号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 0.60% | 79.4 | 79.4 | 未列入 | | | -6.07% | 可开放 |
| 1967 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养一组机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 3.64% | 76.36 | 76.36 | 未列入 | | | 281.58% | 可开放 |
| 1968 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养二组1号机井-2016机井三期 | 100 | 5.91% | 74.09 | 74.09 | 未列入 | | | 284.38% | 可开放 |
| 1969 | 国网台安县供电公司 | 达牛66kV变电站 | 达佛线1034 | 河南水田井-项目包 | 100 | 6.86% | 73.14 | 73.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1970 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养二组2号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 13.69% | 66.31 | 66.31 | 未列入 | | | 333.05% | 可开放 |
| 1971 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养二组3号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 46.83% | 33.17 | 33.17 | 未列入 | | | 822.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养四组2号机井-2016机井三期 | 100 | 9.84% | 70.16 | 70.16 | 未列入 | | | 660.80% | 可开放 |
| 1973 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养四组3号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 19.24% | 60.76 | 60.76 | 未列入 | | | 444.06% | 可开放 |
| 1974 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养六组1号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 34.23% | 45.77 | 45.77 | 未列入 | | | 604.33% | 可开放 |
| 1975 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养六组2号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 17.68% | 62.32 | 62.32 | 未列入 | | | -78.19% | 可开放 |
| 1976 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养六组4号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 22.78% | 57.22 | 57.22 | 未列入 | | | 384.61% | 可开放 |
| 1977 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭偏线4632 | 偏养六组3号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 10.84% | 69.16 | 69.16 | 未列入 | | | 473.14% | 可开放 |
| 1978 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 偏养一组1号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 37.66% | 42.34 | 42.34 | 未列入 | | | 536.35% | 可开放 |
| 1979 | 国网台安县供电公司 | 韭菜台66kV变电站 | 韭历线4640 | 偏养一组2号机井（机井）-2016机井三期 | 100 | 74.76% | 5.24 | 5.24 | 未列入 | | | 436.23% | 可开放 |
| 1980 | 国网台安县供电公司 | 高力房66kV变电站 | 社直线0254 | 锅柽二、五组井-2022技改 | 400 | 41.05% | 155.79 | 155.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1981 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西才线 | 幸福九组台区-2016机井四期 | 200 | 42.08% | 75.84 | 75.84 | 未列入 | | | 307.43% | 可开放 |
| 1982 | 国网台安县供电公司 | 西佛66kV变电站 | 西红线 | 小红三组1台区-2016机井四期 | 200 | 18.49% | 123.02 | 123.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1983 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新东线1318 | 高家二组东2台区-2016机井四期 | 100 | 58.82% | 21.18 | 21.18 | 未列入 | | | 336.30% | 可开放 |
| 1984 | 国网台安县供电公司 | 新华66kV变电站 | 新东线1318 | 平安五组台区-2016机井四期 | 100 | 26.81% | 53.19 | 53.19 | 未列入 | | | 37.79% | 可开放 |
| 1985 | 国网台安县供电公司 | 台北66kV变电站 | 台朱线 | 胜利五组（营配） | 400 | 0.95% | 316.2 | 316.2 | 未列入 | | | -75.64% | 可开放 |
| 1986 | 国网台安县供电公司 | 台郊66kV变电站 | 台工线 | 台工线邢台二岐2#邢台二组-2022技改 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 1987 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U01站内变压器 | 500 | 4.94% | 375.3 | 375.3 | 未列入 | | | 14.14% | 可开放 |
| 1988 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U02站内变压器 | 500 | 6.20% | 368.99 | 368.99 | 未列入 | | | 13.01% | 可开放 |
| 1989 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U03站内变压器 | 400 | 4.43% | 302.29 | 302.29 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 1990 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U04站内变压器 | 500 | 9.23% | 353.86 | 353.86 | 未列入 | | | 2.64% | 可开放 |
| 1991 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H50站内变压器 | 500 | 5.32% | 373.4 | 373.4 | 未列入 | | | 6.28% | 可开放 |
| 1992 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11680变压器 | 800 | 3.48% | 612.14 | 612.14 | 未列入 | | | 44.41% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 11850亭站内变压器 | 400 | 0.74% | 317.04 | 317.04 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 1994 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干18左2# | 50 | 48.24% | 15.88 | 15.88 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 1995 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H04亭变压器 | 400 | 7.42% | 290.33 | 290.33 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 1996 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分8左7# | 200 | 30.30% | 99.4 | 99.4 | 未列入 | | | 49.79% | 可开放 |
| 1997 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分13左2# | 315 | 16.23% | 200.86 | 200.86 | 未列入 | | | -4.76% | 可开放 |
| 1998 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干29# | 200 | 19.48% | 121.04 | 121.04 | 未列入 | | | -1.25% | 可开放 |
| 1999 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11121站内变压器 | 630 | 5.79% | 467.55 | 467.55 | 未列入 | | | 2.92% | 可开放 |
| 2000 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干30右7# | 100 | 70.61% | 9.39 | 9.39 | 未列入 | | | 1.27% | 可开放 |
| 2001 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干34左5# | 315 | 0.00% | 315 | 315 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2002 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干36# | 315 | 17.48% | 196.95 | 196.95 | 未列入 | | | -9.19% | 可开放 |
| 2003 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 解放变6458钢院线山南干10# | 315 | 11.71% | 215.11 | 215.11 | 未列入 | | | -18.89% | 可开放 |
| 2004 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11185亭变压器 | 315 | 10.29% | 219.59 | 219.59 | 未列入 | | | 10.69% | 可开放 |
| 2005 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11001站内变压器 | 630 | 4.92% | 472.98 | 472.98 | 未列入 | | | -1.54% | 可开放 |
| 2006 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干7左4# | 315 | 21.51% | 184.23 | 184.23 | 未列入 | | | 13.43% | 可开放 |
| 2007 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分14左4左1# | 200 | 28.27% | 103.46 | 103.46 | 未列入 | | | 13.58% | 可开放 |
| 2008 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 新景一线新景分2右1#变压器 | 200 | 38.52% | 82.97 | 82.97 | 未列入 | | | 0.37% | 可开放 |
| 2009 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左2右1# | 160 | 62.45% | 28.08 | 28.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2010 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 翠园线油库干28#变压器 | 160 | 33.21% | 74.86 | 74.86 | 未列入 | | | 15.30% | 可开放 |
| 2011 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 工行干27#变压器 | 315 | 12.83% | 211.57 | 211.57 | 未列入 | | | 13.02% | 可开放 |
| 2012 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 公郊线绿化分18左2右3# | 400 | 4.59% | 301.66 | 301.66 | 未列入 | | | -2.14% | 可开放 |
| 2013 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11A70站内变压器 | 630 | 4.35% | 476.61 | 476.61 | 未列入 | | | 3.06% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干21左2# | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | -91.03% | 可开放 |
| 2015 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11683站内变压器（新） | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2016 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11K04亭站内变压器 | 630 | 3.01% | 485.03 | 485.03 | 未列入 | | | 6.68% | 可开放 |
| 2017 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11K05亭站内变压器 | 630 | 4.42% | 476.16 | 476.16 | 未列入 | | | 5.68% | 可开放 |
| 2018 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11132亭站内变压器 | 500 | 2.18% | 389.12 | 389.12 | 未列入 | | | 6.18% | 可开放 |
| 2019 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年一线 | 11A33亭站内变压器 | 500 | 3.39% | 383.04 | 383.04 | 未列入 | | | -5.40% | 可开放 |
| 2020 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年一线 | 11A34亭站内变压器 | 500 | 3.68% | 381.59 | 381.59 | 未列入 | | | 3.79% | 可开放 |
| 2021 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年一线 | 11A37亭站内变压器 | 500 | 4.11% | 379.43 | 379.43 | 未列入 | | | -9.26% | 可开放 |
| 2022 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 油库线湖南分5#柱上变（新） | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2023 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11D64变压器 | 500 | 2.14% | 389.32 | 389.32 | 未列入 | | | -6.51% | 可开放 |
| 2024 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11D69变压器 | 315 | 9.13% | 223.24 | 223.24 | 未列入 | | | 6.41% | 可开放 |
| 2025 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11D67变压器 | 315 | 12.20% | 213.56 | 213.56 | 未列入 | | | 0.88% | 可开放 |
| 2026 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11J84亭站内变压器 | 500 | 6.51% | 367.47 | 367.47 | 未列入 | | | 11.53% | 可开放 |
| 2027 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A22站内变压器 | 400 | 7.96% | 288.15 | 288.15 | 未列入 | | | 2.36% | 可开放 |
| 2028 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A25站内变压器 | 400 | 9.38% | 282.5 | 282.5 | 未列入 | | | 8.90% | 可开放 |
| 2029 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A26配电变压器 | 400 | 10.21% | 279.18 | 279.18 | 未列入 | | | 16.36% | 可开放 |
| 2030 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A29亭站内变压器 | 400 | 8.49% | 286.03 | 286.03 | 未列入 | | | 3.23% | 可开放 |
| 2031 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A30亭站内变压器 | 400 | 9.02% | 283.92 | 283.92 | 未列入 | | | 3.90% | 可开放 |
| 2032 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A31配电变压器 | 400 | 8.57% | 285.74 | 285.74 | 未列入 | | | 2.42% | 可开放 |
| 2033 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11853亭站内变压器 | 500 | 4.99% | 375.05 | 375.05 | 未列入 | | | 6.32% | 可开放 |
| 2034 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11856亭站内变压器 | 500 | 5.05% | 374.73 | 374.73 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11831亭站内变压器 | 500 | 5.95% | 370.24 | 370.24 | 未列入 | | | 1.18% | 可开放 |
| 2036 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11772站内变压器 | 315 | 9.47% | 222.18 | 222.18 | 未列入 | | | 6.30% | 可开放 |
| 2037 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11452变压器 | 630 | 3.05% | 484.81 | 484.81 | 未列入 | | | 6.81% | 可开放 |
| 2038 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11089变压器 | 100 | 22.87% | 57.13 | 57.13 | 未列入 | | | -10.65% | 可开放 |
| 2039 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11D61亭站内变压器 | 630 | 2.26% | 489.74 | 489.74 | 未列入 | | | -1.21% | 可开放 |
| 2040 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11577变压器 | 630 | 5.69% | 468.14 | 468.14 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 2041 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11K03亭站内变压器 | 630 | 2.66% | 487.22 | 487.22 | 未列入 | | | 6.34% | 可开放 |
| 2042 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11568变压器 | 500 | 6.45% | 367.75 | 367.75 | 未列入 | | | 13.74% | 可开放 |
| 2043 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11388变压器 | 630 | 1.33% | 495.64 | 495.64 | 未列入 | | | 11.62% | 可开放 |
| 2044 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 新华线 | 11004亭站内变压器 | 315 | 16.11% | 201.26 | 201.26 | 未列入 | | | 13.41% | 可开放 |
| 2045 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11168站内变压器 | 500 | 3.59% | 382.07 | 382.07 | 未列入 | | | -1.84% | 可开放 |
| 2046 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11698变压器 | 200 | 46.09% | 67.83 | 67.83 | 未列入 | | | 11.71% | 可开放 |
| 2047 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11191站内变压器 | 500 | 3.76% | 381.2 | 381.2 | 未列入 | | | 17.49% | 可开放 |
| 2048 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11422站内变压器 | 500 | 5.14% | 374.32 | 374.32 | 未列入 | | | 13.63% | 可开放 |
| 2049 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11062亭站内变压器 | 315 | 11.68% | 215.21 | 215.21 | 未列入 | | | -2.27% | 可开放 |
| 2050 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11154变压器 | 500 | 7.70% | 361.51 | 361.51 | 未列入 | | | -4.72% | 可开放 |
| 2051 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11695站内变压器 | 500 | 4.58% | 377.08 | 377.08 | 未列入 | | | 2.82% | 可开放 |
| 2052 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11490站内变压器 | 400 | 5.36% | 298.57 | 298.57 | 未列入 | | | -5.15% | 可开放 |
| 2053 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11528亭变压器 | 500 | 2.59% | 387.06 | 387.06 | 未列入 | | | -1.51% | 可开放 |
| 2054 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 11485亭站内变压器 | 315 | 8.71% | 224.56 | 224.56 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 2055 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11570变压器 | 500 | 6.20% | 369 | 369 | 未列入 | | | 3.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11533变压器 | 630 | 5.30% | 470.59 | 470.59 | 未列入 | | | 13.40% | 可开放 |
| 2057 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11784站内变压器 | 400 | 4.30% | 302.8 | 302.8 | 未列入 | | | 3.94% | 可开放 |
| 2058 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11779站内变压器 | 400 | 4.63% | 301.48 | 301.48 | 未列入 | | | 3.11% | 可开放 |
| 2059 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11183站内变压器 | 400 | 8.50% | 286 | 286 | 未列入 | | | 4.91% | 可开放 |
| 2060 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 和平线 | 11644变压器 | 400 | 8.42% | 286.32 | 286.32 | 未列入 | | | 7.47% | 可开放 |
| 2061 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11442变压器 | 200 | 8.49% | 143.03 | 143.03 | 未列入 | | | -13.33% | 可开放 |
| 2062 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11107站内变压器 | 315 | 11.63% | 215.37 | 215.37 | 未列入 | | | -26.57% | 可开放 |
| 2063 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11110站内变压器 | 400 | 1.70% | 313.21 | 313.21 | 未列入 | | | -0.94% | 可开放 |
| 2064 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11530变压器 | 400 | 6.91% | 292.35 | 292.35 | 未列入 | | | -11.78% | 可开放 |
| 2065 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3438翠园线湖南分7#公园线 | 100 | 70.88% | 9.12 | 9.12 | 未列入 | | | 0.72% | 可开放 |
| 2066 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长林干51右3#柱上变压器（新） | 160 | 0.59% | 127.06 | 127.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2067 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11H69亭站内变压器 | 500 | 3.76% | 381.22 | 381.22 | 未列入 | | | 34.64% | 可开放 |
| 2068 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11H70亭站内变压器 | 500 | 5.85% | 370.73 | 370.73 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 2069 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11H71亭站内变压器 | 400 | 3.58% | 305.68 | 305.68 | 未列入 | | | 77.80% | 可开放 |
| 2070 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U28配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2071 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U29配电变压器 | 630 | 0.00% | 503.98 | 503.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2072 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U30配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2073 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U53配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2074 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 长甸线长甸干24#柱上变压器 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 2075 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11390变压器 | 500 | 7.50% | 362.51 | 362.51 | 未列入 | | | -13.49% | 可开放 |
| 2076 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11381变压器 | 315 | 11.41% | 216.06 | 216.06 | 未列入 | | | 6.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11468站内变压器 | 500 | 3.06% | 384.72 | 384.72 | 未列入 | | | 9.82% | 可开放 |
| 2078 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11F06站内变压器 | 160 | 21.30% | 93.92 | 93.92 | 未列入 | | | 8.24% | 可开放 |
| 2079 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11655变压器 | 500 | 3.63% | 381.87 | 381.87 | 未列入 | | | 4.98% | 可开放 |
| 2080 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11482站内变压器 | 400 | 9.54% | 281.83 | 281.83 | 未列入 | | | 9.23% | 可开放 |
| 2081 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11539变压器 | 500 | 2.80% | 386.01 | 386.01 | 未列入 | | | 5.58% | 可开放 |
| 2082 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11401站内变压器 | 400 | 11.58% | 273.7 | 273.7 | 未列入 | | | 10.60% | 可开放 |
| 2083 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 11K01站内变压器 | 400 | 7.46% | 290.17 | 290.17 | 未列入 | | | 16.63% | 可开放 |
| 2084 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11481站内变压器 | 400 | 11.02% | 275.93 | 275.93 | 未列入 | | | -1.13% | 可开放 |
| 2085 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11565变压器 | 630 | 3.44% | 482.34 | 482.34 | 未列入 | | | 6.80% | 可开放 |
| 2086 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11026亭变压器 | 500 | 6.56% | 367.18 | 367.18 | 未列入 | | | 6.25% | 可开放 |
| 2087 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站南线 | 11043亭站内变压器 | 315 | 17.01% | 198.42 | 198.42 | 未列入 | | | 2.77% | 可开放 |
| 2088 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11460站内变压器 | 500 | 5.02% | 374.92 | 374.92 | 未列入 | | | 0.14% | 可开放 |
| 2089 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11551变压器 | 400 | 5.31% | 298.78 | 298.78 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 2090 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11182站内变压器 | 400 | 3.20% | 307.21 | 307.21 | 未列入 | | | 9.48% | 可开放 |
| 2091 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11184站内变压器 | 400 | 7.48% | 290.1 | 290.1 | 未列入 | | | 4.98% | 可开放 |
| 2092 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11076变压器 | 400 | 6.67% | 293.32 | 293.32 | 未列入 | | | -20.47% | 可开放 |
| 2093 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干34左9# | 100 | 26.63% | 53.37 | 53.37 | 未列入 | | | -17.79% | 可开放 |
| 2094 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11R51配电变压器 | 400 | 4.35% | 302.59 | 302.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2095 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11R52配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2096 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11165站内变压器 | 630 | 1.69% | 493.34 | 493.34 | 未列入 | | | -3.85% | 可开放 |
| 2097 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 钢锋线 | 11664亭变压器 | 400 | 5.87% | 296.53 | 296.53 | 未列入 | | | 18.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11589亭站内变压器 | 500 | 6.00% | 369.98 | 369.98 | 未列入 | | | -9.19% | 可开放 |
| 2099 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11010变压器 | 500 | 4.28% | 378.58 | 378.58 | 未列入 | | | 9.85% | 可开放 |
| 2100 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11480站内变压器 | 200 | 4.95% | 150.11 | 150.11 | 未列入 | | | -18.91% | 可开放 |
| 2101 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11470亭站内变压器 | 630 | 2.39% | 488.96 | 488.96 | 未列入 | | | 8.31% | 可开放 |
| 2102 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11667变压器 | 400 | 6.59% | 293.64 | 293.64 | 未列入 | | | -7.26% | 可开放 |
| 2103 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11526变压器 | 400 | 6.62% | 293.51 | 293.51 | 未列入 | | | 5.52% | 可开放 |
| 2104 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11F07站内变压器 | 200 | 11.17% | 137.66 | 137.66 | 未列入 | | | 9.15% | 可开放 |
| 2105 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11523变压器 | 500 | 6.22% | 368.92 | 368.92 | 未列入 | | | 6.46% | 可开放 |
| 2106 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11F01站内变压器 | 500 | 5.00% | 375 | 375 | 未列入 | | | 1.53% | 可开放 |
| 2107 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11469站内变压器 | 500 | 3.60% | 382 | 382 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |
| 2108 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11172站内变压器 | 315 | 6.63% | 231.13 | 231.13 | 未列入 | | | -2.98% | 可开放 |
| 2109 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11546变压器 | 400 | 6.18% | 295.28 | 295.28 | 未列入 | | | 14.27% | 可开放 |
| 2110 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 胜利二线 | 11D63变压器 | 250 | 13.34% | 166.66 | 166.66 | 未列入 | | | 6.49% | 可开放 |
| 2111 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 11181站内变压器 | 315 | 0.10% | 251.7 | 251.7 | 未列入 | | | -89.59% | 可开放 |
| 2112 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11196站内变压器 | 500 | 3.56% | 382.2 | 382.2 | 未列入 | | | -1.83% | 可开放 |
| 2113 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11702亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | -90.17% | 可开放 |
| 2114 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11703亭站内变压器 | 400 | 7.26% | 290.97 | 290.97 | 未列入 | | | -7.28% | 可开放 |
| 2115 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 东石干27左4# | 200 | 29.55% | 100.91 | 100.91 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 2116 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站南线 | 11A16亭站内变压器 | 400 | 6.90% | 292.42 | 292.42 | 未列入 | | | -8.36% | 可开放 |
| 2117 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年一线 | 11A35亭站内变压器 | 500 | 2.50% | 387.48 | 387.48 | 未列入 | | | -2.90% | 可开放 |
| 2118 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年一线 | 11A36亭站内变压器 | 500 | 3.55% | 382.25 | 382.25 | 未列入 | | | -9.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干33右2# | 315 | 26.36% | 168.96 | 168.96 | 未列入 | | | 0.33% | 可开放 |
| 2120 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干20右2左2# | 315 | 6.39% | 231.88 | 231.88 | 未列入 | | | -3.60% | 可开放 |
| 2121 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干30右6# | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2122 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分3左2左2# | 160 | 51.24% | 46.01 | 46.01 | 未列入 | | | 4.78% | 可开放 |
| 2123 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分8左6# | 160 | 23.03% | 91.16 | 91.16 | 未列入 | | | -4.61% | 可开放 |
| 2124 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分13# | 315 | 11.15% | 216.89 | 216.89 | 未列入 | | | 25.73% | 可开放 |
| 2125 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分16# | 315 | 12.08% | 213.94 | 213.94 | 未列入 | | | 2.81% | 可开放 |
| 2126 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分16#1 | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2127 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干20# | 160 | 24.15% | 89.36 | 89.36 | 未列入 | | | -3.22% | 可开放 |
| 2128 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干26# | 200 | 21.95% | 116.11 | 116.11 | 未列入 | | | -3.09% | 可开放 |
| 2129 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分12# | 160 | 27.74% | 83.62 | 83.62 | 未列入 | | | 5.78% | 可开放 |
| 2130 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干30右2# | 315 | 12.41% | 212.9 | 212.9 | 未列入 | | | 1.34% | 可开放 |
| 2131 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 11087亭变压器 | 630 | 2.87% | 485.93 | 485.93 | 未列入 | | | -3.93% | 可开放 |
| 2132 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H08亭变压器 | 400 | 4.65% | 301.42 | 301.42 | 未列入 | | | 1.97% | 可开放 |
| 2133 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H02亭变压器 | 400 | 5.07% | 299.73 | 299.73 | 未列入 | | | -8.18% | 可开放 |
| 2134 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S14站内变压器 | 400 | 3.98% | 304.1 | 304.1 | 未列入 | | | 1683.26% | 可开放 |
| 2135 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S15站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 89.74% | 可开放 |
| 2136 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S16站内变压器 | 400 | 0.01% | 319.96 | 319.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2137 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11747亭站内变压器 | 630 | 4.66% | 474.66 | 474.66 | 未列入 | | | -9.31% | 可开放 |
| 2138 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11748亭站内变压器 | 630 | 7.98% | 453.75 | 453.75 | 未列入 | | | 19.99% | 可开放 |
| 2139 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11766亭x | 630 | 6.82% | 461.02 | 461.02 | 未列入 | | | 7.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11767亭x | 400 | 19.67% | 241.32 | 241.32 | 未列入 | | | 84.08% | 可开放 |
| 2141 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11768亭站内变压器 | 630 | 3.59% | 481.41 | 481.41 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |
| 2142 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11022配电变压器（新） | 400 | 7.56% | 289.78 | 289.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2143 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11005配电变压器（新） | 200 | 10.54% | 138.92 | 138.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2144 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11011配电变压器（新） | 400 | 4.82% | 300.72 | 300.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2145 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11308配电变压器（新） | 400 | 4.90% | 300.42 | 300.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2146 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11309配电变压器（新） | 400 | 11.38% | 274.5 | 274.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2147 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11016配电变压器（新） | 400 | 7.80% | 288.79 | 288.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2148 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11017配电变压器（新） | 400 | 5.99% | 296.03 | 296.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2149 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路公线 | 11685配电变压器（新） | 400 | 2.50% | 309.99 | 309.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2150 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11359配电变压器（新） | 500 | 5.83% | 370.86 | 370.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2151 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 11002配电变压器（新） | 400 | 4.04% | 303.83 | 303.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2152 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 11302配电变压器（新） | 400 | 11.97% | 272.12 | 272.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2153 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 11303配电变压器（新） | 400 | 22.81% | 228.78 | 228.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2154 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 11014配电变压器（新） | 500 | 5.02% | 374.91 | 374.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2155 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 11015配电变压器（新） | 400 | 7.90% | 288.41 | 288.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2156 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 11006配电变压器（新） | 400 | 11.84% | 272.66 | 272.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2157 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11305配电变压器（新） | 400 | 6.72% | 293.13 | 293.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2158 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11306配电变压器（新） | 400 | 6.26% | 294.96 | 294.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2159 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11307配电变压器（新） | 400 | 6.84% | 292.65 | 292.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2160 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11003配电变压器（新） | 400 | 6.41% | 294.35 | 294.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11033配电变压器（新） | 400 | 8.76% | 284.97 | 284.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2162 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11065配电变压器（新） | 500 | 8.19% | 359.05 | 359.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2163 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11035配电变压器（新） | 400 | 4.76% | 300.96 | 300.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2164 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11021配电变压器（新） | 400 | 13.70% | 265.19 | 265.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2165 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11066配电变压器（新） | 500 | 3.87% | 380.67 | 380.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2166 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11348配电变压器（新） | 400 | 3.72% | 305.12 | 305.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2167 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11351配电变压器（新） | 400 | 7.29% | 290.85 | 290.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2168 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11352配电变压器（新） | 400 | 8.04% | 287.83 | 287.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2169 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11354配电变压器（新） | 400 | 6.08% | 295.7 | 295.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2170 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11356配电变压器（新） | 400 | 13.45% | 266.21 | 266.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2171 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11355配电变压器（新） | 400 | 11.37% | 274.52 | 274.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2172 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11350配电变压器（新） | 400 | 8.97% | 284.14 | 284.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2173 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11023配电变压器（新） | 400 | 6.29% | 294.85 | 294.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2174 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11349配电变压器（新） | 500 | 3.82% | 380.9 | 380.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2175 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11353配电变压器（新） | 500 | 3.95% | 380.26 | 380.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2176 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11067配电变压器（新） | 400 | 9.76% | 280.95 | 280.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2177 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 声像线 | 11647配电变压器（新） | 400 | 1.70% | 313.19 | 313.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2178 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11034配电变压器（新） | 500 | 4.74% | 376.31 | 376.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2179 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11030配电变压器（新） | 400 | 4.10% | 303.61 | 303.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2180 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 11036配电变压器（新） | 500 | 6.87% | 365.64 | 365.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2181 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11G37配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11125变压器 | 400 | 5.81% | 296.76 | 296.76 | 未列入 | | | 3.92% | 可开放 |
| 2183 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11124变压器 | 200 | 21.54% | 116.93 | 116.93 | 未列入 | | | 12.70% | 可开放 |
| 2184 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 11028亭变压器 | 630 | 4.35% | 476.6 | 476.6 | 未列入 | | | -3.36% | 可开放 |
| 2185 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11569变压器 | 630 | 2.93% | 485.56 | 485.56 | 未列入 | | | -0.03% | 可开放 |
| 2186 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站东线 | 11055变压器 | 112.5 | 0.00% | 90 | 90 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2187 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1086富强二线 | 11466站内变压器 | 500 | 3.79% | 381.04 | 381.04 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 2188 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11194亭站内变压器 | 400 | 6.87% | 292.54 | 292.54 | 未列入 | | | 13.92% | 可开放 |
| 2189 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11560配电变压器 | 500 | 5.99% | 370.03 | 370.03 | 未列入 | | | 2.64% | 可开放 |
| 2190 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11402站内变压器 | 400 | 9.02% | 283.94 | 283.94 | 未列入 | | | 11.41% | 可开放 |
| 2191 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 银座线 | 11344亭变压器 | 400 | 8.22% | 287.11 | 287.11 | 未列入 | | | 3.73% | 可开放 |
| 2192 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11166站内变压器 | 400 | 7.43% | 290.27 | 290.27 | 未列入 | | | 5.03% | 可开放 |
| 2193 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11122变压器 | 315 | 10.40% | 219.23 | 219.23 | 未列入 | | | 13.63% | 可开放 |
| 2194 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11083变压器 | 315 | 9.69% | 221.48 | 221.48 | 未列入 | | | 5.58% | 可开放 |
| 2195 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11567变压器 | 500 | 6.12% | 369.4 | 369.4 | 未列入 | | | 8.76% | 可开放 |
| 2196 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11071站内变压器 | 630 | 8.04% | 453.33 | 453.33 | 未列入 | | | -7.86% | 可开放 |
| 2197 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 东铁线 | 11S92配电变压器(新) | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2198 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11A10变压器 | 315 | 18.96% | 192.27 | 192.27 | 未列入 | | | 42.25% | 可开放 |
| 2199 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S47亭站内变压器 | 500 | 4.10% | 379.49 | 379.49 | 未列入 | | | 0.07% | 可开放 |
| 2200 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S48亭站内变压器 | 500 | 4.02% | 379.9 | 379.9 | 未列入 | | | -1.86% | 可开放 |
| 2201 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S51亭站内变压器 | 160 | 27.64% | 83.78 | 83.78 | 未列入 | | | -17.72% | 可开放 |
| 2202 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S61亭站内变压器 | 400 | 7.58% | 289.68 | 289.68 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11777站内变压器 | 400 | 8.07% | 287.72 | 287.72 | 未列入 | | | 12.64% | 可开放 |
| 2204 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线雷达支10#柱上变（新） | 315 | 3.18% | 241.98 | 241.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2205 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11969亭站内变压器 | 500 | 4.48% | 377.61 | 377.61 | 未列入 | | | -1.25% | 可开放 |
| 2206 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11968亭站内变压器 | 500 | 5.46% | 372.69 | 372.69 | 未列入 | | | 7.51% | 可开放 |
| 2207 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11967亭站内变压器 | 400 | 6.11% | 295.58 | 295.58 | 未列入 | | | 1.46% | 可开放 |
| 2208 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11970亭站内变压器 | 400 | 4.90% | 300.4 | 300.4 | 未列入 | | | 1.38% | 可开放 |
| 2209 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11966亭站内变压器 | 500 | 4.84% | 375.8 | 375.8 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 2210 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11965亭站内变压器 | 500 | 6.70% | 366.5 | 366.5 | 未列入 | | | 4.67% | 可开放 |
| 2211 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11964亭站内变压器 | 315 | 8.03% | 226.7 | 226.7 | 未列入 | | | -12.63% | 可开放 |
| 2212 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11963亭站内变压器 | 315 | 1.71% | 246.62 | 246.62 | 未列入 | | | -14.27% | 可开放 |
| 2213 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11960亭站内变压器 | 630 | 1.80% | 492.65 | 492.65 | 未列入 | | | 13.70% | 可开放 |
| 2214 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11957亭站内变压器 | 400 | 6.83% | 292.69 | 292.69 | 未列入 | | | -3.46% | 可开放 |
| 2215 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11958亭站内变压器 | 400 | 6.03% | 295.89 | 295.89 | 未列入 | | | 7.56% | 可开放 |
| 2216 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11997亭站内变压器 | 500 | 4.51% | 377.44 | 377.44 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 2217 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11998亭站内变压器 | 500 | 4.53% | 377.33 | 377.33 | 未列入 | | | 7.19% | 可开放 |
| 2218 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11999亭站内变压器 | 500 | 3.15% | 384.24 | 384.24 | 未列入 | | | 0.90% | 可开放 |
| 2219 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H41亭站内变压器 | 500 | 4.84% | 375.82 | 375.82 | 未列入 | | | 4.69% | 可开放 |
| 2220 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11H42亭站内变压器 | 500 | 3.50% | 382.49 | 382.49 | 未列入 | | | -1.99% | 可开放 |
| 2221 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11H43亭站内变压器 | 400 | 6.06% | 295.76 | 295.76 | 未列入 | | | 5.02% | 可开放 |
| 2222 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11H44亭站内变压器 | 315 | 22.29% | 181.79 | 181.79 | 未列入 | | | 26.11% | 可开放 |
| 2223 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H45亭站内变压器 | 500 | 7.24% | 363.81 | 363.81 | 未列入 | | | 1.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H46亭站内变压器 | 315 | 0.11% | 251.66 | 251.66 | 未列入 | | | -87.35% | 可开放 |
| 2225 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H47亭站内变压器 | 400 | 9.19% | 283.23 | 283.23 | 未列入 | | | 21.67% | 可开放 |
| 2226 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11177亭站内变压器 | 630 | 3.78% | 480.2 | 480.2 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 2227 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11176亭站内变压器 | 630 | 5.27% | 470.8 | 470.8 | 未列入 | | | 4.68% | 可开放 |
| 2228 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11091亭站内变压器 | 500 | 5.65% | 371.73 | 371.73 | 未列入 | | | 8.80% | 可开放 |
| 2229 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11162亭站内变压器 | 100 | 21.92% | 58.08 | 58.08 | 未列入 | | | -8.65% | 可开放 |
| 2230 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11167亭站内变压器 | 200 | 53.99% | 52.03 | 52.03 | 未列入 | | | 42.45% | 可开放 |
| 2231 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 11123亭站内变压器 | 400 | 5.75% | 297 | 297 | 未列入 | | | 9.28% | 可开放 |
| 2232 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 11173亭站内变压器 | 200 | 11.45% | 137.11 | 137.11 | 未列入 | | | -9.15% | 可开放 |
| 2233 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 11516站内变压器 | 400 | 12.44% | 270.26 | 270.26 | 未列入 | | | -15.30% | 可开放 |
| 2234 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 11203亭站内变压器 | 160 | 17.32% | 100.29 | 100.29 | 未列入 | | | -1.07% | 可开放 |
| 2235 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 11511亭站内变压器 | 160 | 14.44% | 104.89 | 104.89 | 未列入 | | | 4.24% | 可开放 |
| 2236 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11510亭站内变压器 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | -90.78% | 可开放 |
| 2237 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11507亭站内变压器 | 500 | 7.33% | 363.33 | 363.33 | 未列入 | | | 9.20% | 可开放 |
| 2238 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11204亭站内变压器 | 315 | 5.35% | 235.14 | 235.14 | 未列入 | | | -6.53% | 可开放 |
| 2239 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11201亭站内变压器 | 500 | 6.35% | 368.25 | 368.25 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |
| 2240 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11508亭站内变压器 | 160 | 17.49% | 100.02 | 100.02 | 未列入 | | | 0.29% | 可开放 |
| 2241 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长南线 | 11141亭站内变压器 | 630 | 7.60% | 456.1 | 456.1 | 未列入 | | | -3.88% | 可开放 |
| 2242 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11144亭站内变压器 | 500 | 4.82% | 375.92 | 375.92 | 未列入 | | | 12.99% | 可开放 |
| 2243 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11145亭站内变压器 | 500 | 6.21% | 368.93 | 368.93 | 未列入 | | | -12.53% | 可开放 |
| 2244 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11146亭站内变压器 | 750 | 1.54% | 588.44 | 588.44 | 未列入 | | | -10.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11148亭站内变压器 | 750 | 1.73% | 587 | 587 | 未列入 | | | -31.91% | 可开放 |
| 2246 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11149亭站内变压器 | 750 | 0.72% | 594.61 | 594.61 | 未列入 | | | -27.48% | 可开放 |
| 2247 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11445亭站内变压器 | 315 | 20.20% | 188.38 | 188.38 | 未列入 | | | 0.29% | 可开放 |
| 2248 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11150亭站内变压器 | 750 | 7.35% | 544.89 | 544.89 | 未列入 | | | -1.81% | 可开放 |
| 2249 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11151亭站内变压器 | 750 | 2.68% | 579.88 | 579.88 | 未列入 | | | 9.50% | 可开放 |
| 2250 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11152亭站内变压器 | 750 | 1.65% | 587.62 | 587.62 | 未列入 | | | -1.65% | 可开放 |
| 2251 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11153亭站内变压器 | 750 | 1.99% | 585.09 | 585.09 | 未列入 | | | 0.03% | 可开放 |
| 2252 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11205亭站内变压器 | 630 | 4.02% | 478.68 | 478.68 | 未列入 | | | 22.01% | 可开放 |
| 2253 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高一线 | 11506亭站内变压器 | 315 | 16.52% | 199.97 | 199.97 | 未列入 | | | 1.78% | 可开放 |
| 2254 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11216亭站内变压器 | 400 | 5.61% | 297.57 | 297.57 | 未列入 | | | 6.54% | 可开放 |
| 2255 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11217亭站内变压器 | 400 | 5.78% | 296.87 | 296.87 | 未列入 | | | 8.80% | 可开放 |
| 2256 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11803亭站内变压器 | 630 | 4.70% | 474.39 | 474.39 | 未列入 | | | 5.95% | 可开放 |
| 2257 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11804亭站内变压器 | 630 | 4.03% | 478.63 | 478.63 | 未列入 | | | 0.36% | 可开放 |
| 2258 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11805亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -90.78% | 可开放 |
| 2259 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11806亭站内变压器 | 630 | 7.84% | 454.59 | 454.59 | 未列入 | | | 7.31% | 可开放 |
| 2260 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11807亭站内变压器 | 630 | 10.00% | 441.03 | 441.03 | 未列入 | | | 5.54% | 可开放 |
| 2261 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11808亭站内变压器 | 400 | 11.37% | 274.53 | 274.53 | 未列入 | | | 0.13% | 可开放 |
| 2262 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11509亭站内变压器 | 100 | 53.56% | 26.44 | 26.44 | 未列入 | | | -5.01% | 可开放 |
| 2263 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11502站内变压器 | 400 | 3.16% | 307.36 | 307.36 | 未列入 | | | -0.20% | 可开放 |
| 2264 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11157亭站内变压器 | 630 | 8.67% | 449.38 | 449.38 | 未列入 | | | 3.79% | 可开放 |
| 2265 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11158站内变压器 | 400 | 6.53% | 293.89 | 293.89 | 未列入 | | | 5.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2266 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11159亭站内变压器 | 400 | 6.22% | 295.14 | 295.14 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 2267 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11813亭站内变压器 | 500 | 6.41% | 367.95 | 367.95 | 未列入 | | | -10.14% | 可开放 |
| 2268 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11814亭站内变压器 | 500 | 5.21% | 373.93 | 373.93 | 未列入 | | | -5.83% | 可开放 |
| 2269 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11823亭站内变压器 | 500 | 14.29% | 328.55 | 328.55 | 未列入 | | | -4.36% | 可开放 |
| 2270 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 11824亭站内变压器 | 500 | 5.83% | 370.84 | 370.84 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 2271 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11786亭站内变压器 | 400 | 4.81% | 300.77 | 300.77 | 未列入 | | | 2.57% | 可开放 |
| 2272 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11775亭站内变压器 | 315 | 5.76% | 233.87 | 233.87 | 未列入 | | | 2.76% | 可开放 |
| 2273 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11771亭站内变压器 | 250 | 6.58% | 183.56 | 183.56 | 未列入 | | | 10.97% | 可开放 |
| 2274 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11770亭站内变压器 | 400 | 6.49% | 294.05 | 294.05 | 未列入 | | | 5.69% | 可开放 |
| 2275 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11208亭站内变压器 | 630 | 3.11% | 484.43 | 484.43 | 未列入 | | | -6.66% | 可开放 |
| 2276 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11505亭站内变压器 | 400 | 5.18% | 299.27 | 299.27 | 未列入 | | | -22.10% | 可开放 |
| 2277 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11209亭站内变压器 | 400 | 5.94% | 296.23 | 296.23 | 未列入 | | | 0.98% | 可开放 |
| 2278 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11212亭站内变压器 | 500 | 3.55% | 382.23 | 382.23 | 未列入 | | | -15.96% | 可开放 |
| 2279 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11210亭站内变压器 | 500 | 1.93% | 390.35 | 390.35 | 未列入 | | | 13.51% | 可开放 |
| 2280 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11214亭站内变压器 | 750 | 1.63% | 587.78 | 587.78 | 未列入 | | | -22.30% | 可开放 |
| 2281 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11207亭站内变压器 | 630 | 3.94% | 479.15 | 479.15 | 未列入 | | | 6.52% | 可开放 |
| 2282 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11206亭站内变压器 | 500 | 5.53% | 372.37 | 372.37 | 未列入 | | | -2.20% | 可开放 |
| 2283 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11213亭站内变压器 | 300 | 10.43% | 208.71 | 208.71 | 未列入 | | | 7.71% | 可开放 |
| 2284 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11215亭站内变压器 | 200 | 34.06% | 91.89 | 91.89 | 未列入 | | | 12.41% | 可开放 |
| 2285 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11211亭站内变压器 | 300 | 13.94% | 198.18 | 198.18 | 未列入 | | | 19.14% | 可开放 |
| 2286 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11815亭站内变压器 | 400 | 10.47% | 278.11 | 278.11 | 未列入 | | | 44.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11311变压器 | 400 | 6.59% | 293.64 | 293.64 | 未列入 | | | -3.44% | 可开放 |
| 2288 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11559站内变压器 | 160 | 49.24% | 49.22 | 49.22 | 未列入 | | | 11.54% | 可开放 |
| 2289 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11032变压器 | 500 | 7.77% | 361.13 | 361.13 | 未列入 | | | -8.88% | 可开放 |
| 2290 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11031变压器 | 315 | 5.34% | 235.17 | 235.17 | 未列入 | | | 2.79% | 可开放 |
| 2291 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11315变压器 | 315 | 9.59% | 221.8 | 221.8 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 2292 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11658变压器 | 315 | 14.44% | 206.51 | 206.51 | 未列入 | | | -8.87% | 可开放 |
| 2293 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11659变压器 | 400 | 3.28% | 306.88 | 306.88 | 未列入 | | | -3.33% | 可开放 |
| 2294 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11657变压器 | 400 | 5.78% | 296.87 | 296.87 | 未列入 | | | -11.47% | 可开放 |
| 2295 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 胜利二线 | 11301变压器 | 250 | 16.32% | 159.21 | 159.21 | 未列入 | | | 3.70% | 可开放 |
| 2296 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11669变压器 | 500 | 4.03% | 379.87 | 379.87 | 未列入 | | | 4.54% | 可开放 |
| 2297 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11671变压器 | 500 | 3.24% | 383.82 | 383.82 | 未列入 | | | -13.87% | 可开放 |
| 2298 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11670变压器 | 500 | 3.48% | 382.59 | 382.59 | 未列入 | | | -0.23% | 可开放 |
| 2299 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11313变压器 | 315 | 9.52% | 222.01 | 222.01 | 未列入 | | | 8.72% | 可开放 |
| 2300 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11555变压器 | 500 | 3.43% | 382.83 | 382.83 | 未列入 | | | 4.81% | 可开放 |
| 2301 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11556变压器 | 500 | 6.87% | 365.64 | 365.64 | 未列入 | | | 8.03% | 可开放 |
| 2302 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11557变压器 | 500 | 5.07% | 374.66 | 374.66 | 未列入 | | | -13.93% | 可开放 |
| 2303 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 11558变压器 | 500 | 3.40% | 383 | 383 | 未列入 | | | 4.96% | 可开放 |
| 2304 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11092亭变压器 | 100 | 19.32% | 60.68 | 60.68 | 未列入 | | | -10.26% | 可开放 |
| 2305 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11389亭变压器 | 160 | 13.31% | 106.7 | 106.7 | 未列入 | | | -9.31% | 可开放 |
| 2306 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11095亭变压器 | 160 | 12.92% | 107.33 | 107.33 | 未列入 | | | 6.83% | 可开放 |
| 2307 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11098亭变压器 | 400 | 7.15% | 291.42 | 291.42 | 未列入 | | | 4.20% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11099亭变压器 | 250 | 8.70% | 178.25 | 178.25 | 未列入 | | | -0.39% | 可开放 |
| 2309 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11081亭变压器 | 400 | 5.89% | 296.46 | 296.46 | 未列入 | | | -16.65% | 可开放 |
| 2310 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11393亭变压器 | 400 | 10.17% | 279.32 | 279.32 | 未列入 | | | 6.23% | 可开放 |
| 2311 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11008亭变压器 | 400 | 4.20% | 303.19 | 303.19 | 未列入 | | | 7.86% | 可开放 |
| 2312 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 11009亭变压器 | 500 | 7.75% | 361.26 | 361.26 | 未列入 | | | 6.48% | 可开放 |
| 2313 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路新线 | 11047亭变压器 | 112.5 | 0.00% | 90 | 90 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2314 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路新线 | 11046亭变压器 | 500 | 12.40% | 338 | 338 | 未列入 | | | -1.25% | 可开放 |
| 2315 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11045亭变压器 | 630 | 0.11% | 503.3 | 503.3 | 未列入 | | | 152.26% | 可开放 |
| 2316 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11044亭变压器 | 630 | 11.98% | 428.51 | 428.51 | 未列入 | | | -20.36% | 可开放 |
| 2317 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11048亭变压器 | 500 | 3.85% | 380.74 | 380.74 | 未列入 | | | 3.04% | 可开放 |
| 2318 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11084亭变压器 | 315 | 14.17% | 207.38 | 207.38 | 未列入 | | | 11.50% | 可开放 |
| 2319 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11094亭变压器 | 400 | 9.23% | 283.07 | 283.07 | 未列入 | | | -0.32% | 可开放 |
| 2320 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11096亭变压器 | 400 | 3.55% | 305.8 | 305.8 | 未列入 | | | 5.33% | 可开放 |
| 2321 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11649亭变压器 | 500 | 4.11% | 379.47 | 379.47 | 未列入 | | | -4.01% | 可开放 |
| 2322 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11650亭变压器 | 500 | 5.85% | 370.76 | 370.76 | 未列入 | | | -1.19% | 可开放 |
| 2323 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11651亭变压器 | 500 | 5.24% | 373.82 | 373.82 | 未列入 | | | 4.27% | 可开放 |
| 2324 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11652 站内变压器 | 500 | 5.67% | 371.64 | 371.64 | 未列入 | | | -0.84% | 可开放 |
| 2325 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11397变压器 | 500 | 3.22% | 383.88 | 383.88 | 未列入 | | | 6.47% | 可开放 |
| 2326 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路公线 | 11394亭变压器 | 315 | 4.17% | 238.85 | 238.85 | 未列入 | | | -4.21% | 可开放 |
| 2327 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11050亭变压器 | 500 | 1.76% | 391.2 | 391.2 | 未列入 | | | -20.38% | 可开放 |
| 2328 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11049亭变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -90.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11059亭变压器 | 400 | 5.00% | 300 | 300 | 未列入 | | | 0.48% | 可开放 |
| 2330 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11341变压器 | 200 | 16.76% | 126.48 | 126.48 | 未列入 | | | 12.77% | 可开放 |
| 2331 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11648亭变压器 | 400 | 2.64% | 309.43 | 309.43 | 未列入 | | | 14.38% | 可开放 |
| 2332 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11660亭变压器 | 400 | 4.18% | 303.29 | 303.29 | 未列入 | | | -20.09% | 可开放 |
| 2333 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11661亭变压器 | 500 | 6.79% | 366.05 | 366.05 | 未列入 | | | -7.20% | 可开放 |
| 2334 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11345亭变压器 | 500 | 15.61% | 321.96 | 321.96 | 未列入 | | | -17.35% | 可开放 |
| 2335 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11672亭变压器 | 400 | 4.60% | 301.62 | 301.62 | 未列入 | | | 2.48% | 可开放 |
| 2336 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11673亭变压器 | 500 | 4.35% | 378.26 | 378.26 | 未列入 | | | -3.32% | 可开放 |
| 2337 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11674亭变压器 | 400 | 8.66% | 285.38 | 285.38 | 未列入 | | | 1.18% | 可开放 |
| 2338 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆二线 | 11675亭变压器 | 400 | 6.81% | 292.76 | 292.76 | 未列入 | | | 7.66% | 可开放 |
| 2339 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站南线 | 11642亭变压器 | 500 | 9.69% | 351.54 | 351.54 | 未列入 | | | -2.51% | 可开放 |
| 2340 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站南线 | 11052亭变压器 | 500 | 0.16% | 399.19 | 399.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2341 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站南线 | 11643亭变压器 | 500 | 12.00% | 339.98 | 339.98 | 未列入 | | | -2.24% | 可开放 |
| 2342 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11363亭变压器 | 500 | 2.25% | 388.75 | 388.75 | 未列入 | | | 0.18% | 可开放 |
| 2343 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年二线 | 11364亭变压器 | 500 | 3.73% | 381.37 | 381.37 | 未列入 | | | 14.46% | 可开放 |
| 2344 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11365亭变压器 | 500 | 3.04% | 384.78 | 384.78 | 未列入 | | | 4.75% | 可开放 |
| 2345 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11369亭变压器 | 500 | 3.44% | 382.79 | 382.79 | 未列入 | | | 4.97% | 可开放 |
| 2346 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11368亭变压器 | 500 | 8.08% | 359.6 | 359.6 | 未列入 | | | 4.30% | 可开放 |
| 2347 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11367亭变压器 | 500 | 4.51% | 377.47 | 377.47 | 未列入 | | | -3.01% | 可开放 |
| 2348 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11366亭变压器 | 500 | 2.68% | 386.58 | 386.58 | 未列入 | | | 3.41% | 可开放 |
| 2349 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11360亭变压器 | 500 | 4.66% | 376.68 | 376.68 | 未列入 | | | -10.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11361亭变压器 | 500 | 3.39% | 383.05 | 383.05 | 未列入 | | | -1.64% | 可开放 |
| 2351 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年三线 | 11362亭变压器 | 500 | 2.47% | 387.66 | 387.66 | 未列入 | | | -3.68% | 可开放 |
| 2352 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分14左1#电笛线 | 250 | 29.71% | 125.73 | 125.73 | 未列入 | | | 7.45% | 可开放 |
| 2353 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 站公干34右2#柱上变压器（新） | 160 | 0.61% | 127.02 | 127.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2354 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H78亭 | 630 | 2.50% | 488.28 | 488.28 | 未列入 | | | 3.17% | 可开放 |
| 2355 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H80亭站内变压器 | 630 | 3.57% | 481.5 | 481.5 | 未列入 | | | -8.42% | 可开放 |
| 2356 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 千峰线 | 东石干19右2# | 100 | 62.03% | 17.97 | 17.97 | 未列入 | | | -5.29% | 可开放 |
| 2357 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H12亭站内变压器 | 200 | 17.86% | 124.29 | 124.29 | 未列入 | | | 15.22% | 可开放 |
| 2358 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H01亭变压器 | 500 | 5.66% | 371.69 | 371.69 | 未列入 | | | 12.30% | 可开放 |
| 2359 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H60亭站内变压器 | 630 | 3.73% | 480.51 | 480.51 | 未列入 | | | 6.68% | 可开放 |
| 2360 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11Q01亭站内变压器 | 630 | 1.96% | 491.68 | 491.68 | 未列入 | | | -2.08% | 可开放 |
| 2361 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11832亭站内变压器 | 400 | 9.28% | 282.89 | 282.89 | 未列入 | | | 11.99% | 可开放 |
| 2362 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11187亭站内变压器 | 630 | 3.07% | 484.67 | 484.67 | 未列入 | | | -3.44% | 可开放 |
| 2363 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11701亭站内变压器 | 400 | 6.29% | 294.84 | 294.84 | 未列入 | | | -1.21% | 可开放 |
| 2364 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S60亭站内变压器 | 500 | 4.00% | 379.99 | 379.99 | 未列入 | | | -4.54% | 可开放 |
| 2365 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11K12亭站内变压器 | 500 | 4.66% | 376.69 | 376.69 | 未列入 | | | 7.88% | 可开放 |
| 2366 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11E86亭站内变压器 | 500 | 3.90% | 380.5 | 380.5 | 未列入 | | | 17.10% | 可开放 |
| 2367 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 11304变压器 | 630 | 2.10% | 490.79 | 490.79 | 未列入 | | | 6.99% | 可开放 |
| 2368 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11995亭站内变压器 | 400 | 6.01% | 295.95 | 295.95 | 未列入 | | | 8.58% | 可开放 |
| 2369 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11395亭站内变压器 | 500 | 4.48% | 377.58 | 377.58 | 未列入 | | | 3.92% | 可开放 |
| 2370 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站东线 | 11054亭变压器 | 500 | 7.76% | 361.2 | 361.2 | 未列入 | | | -2.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站二线 | 11072亭变压器 | 200 | 11.03% | 137.95 | 137.95 | 未列入 | | | -2.15% | 可开放 |
| 2372 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11029亭变压器 | 630 | 0.82% | 498.86 | 498.86 | 未列入 | | | -2.89% | 可开放 |
| 2373 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11088变压器 | 500 | 1.13% | 394.35 | 394.35 | 未列入 | | | -3.20% | 可开放 |
| 2374 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 11193站内变压器 | 200 | 15.16% | 129.68 | 129.68 | 未列入 | | | -12.39% | 可开放 |
| 2375 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11689站内变压器 | 500 | 4.05% | 379.77 | 379.77 | 未列入 | | | 11.10% | 可开放 |
| 2376 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11475亭站内变压器 | 500 | 3.41% | 382.93 | 382.93 | 未列入 | | | 3.42% | 可开放 |
| 2377 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11195站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | -89.85% | 可开放 |
| 2378 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11447变压器 | 500 | 9.19% | 354.03 | 354.03 | 未列入 | | | 3.71% | 可开放 |
| 2379 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11503站内变压器 | 500 | 2.99% | 385.06 | 385.06 | 未列入 | | | -16.29% | 可开放 |
| 2380 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11E81变压器 | 500 | 4.38% | 378.1 | 378.1 | 未列入 | | | 10.09% | 可开放 |
| 2381 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11171站内变压器 | 315 | 16.42% | 200.29 | 200.29 | 未列入 | | | 19.27% | 可开放 |
| 2382 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11531亭变压器 | 200 | 21.64% | 116.73 | 116.73 | 未列入 | | | 79.83% | 可开放 |
| 2383 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11527变压器 | 630 | 4.22% | 477.41 | 477.41 | 未列入 | | | 5.37% | 可开放 |
| 2384 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H61亭站内变压器 | 630 | 1.32% | 495.68 | 495.68 | 未列入 | | | -4.01% | 可开放 |
| 2385 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11820亭站内变压器 | 400 | 9.00% | 284 | 284 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 2386 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11821亭站内变压器 | 315 | 11.85% | 214.68 | 214.68 | 未列入 | | | -2.24% | 可开放 |
| 2387 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11822亭站内变压器 | 500 | 4.38% | 378.09 | 378.09 | 未列入 | | | 0.83% | 可开放 |
| 2388 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11818亭站内变压器 | 400 | 8.79% | 284.85 | 284.85 | 未列入 | | | 7.00% | 可开放 |
| 2389 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11817亭站内变压器 | 400 | 6.70% | 293.19 | 293.19 | 未列入 | | | -3.90% | 可开放 |
| 2390 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11816亭站内变压器 | 400 | 10.66% | 277.38 | 277.38 | 未列入 | | | 6.49% | 可开放 |
| 2391 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11753亭站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -90.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11754亭站内变压器 | 400 | 6.33% | 294.69 | 294.69 | 未列入 | | | 6.87% | 可开放 |
| 2393 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11755亭站内变压器 | 400 | 7.25% | 291.02 | 291.02 | 未列入 | | | 7.77% | 可开放 |
| 2394 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11750亭站内变压器 | 400 | 6.97% | 292.14 | 292.14 | 未列入 | | | 12.89% | 可开放 |
| 2395 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11752亭站内变压器 | 400 | 6.34% | 294.66 | 294.66 | 未列入 | | | -0.47% | 可开放 |
| 2396 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11751亭站内变压器 | 400 | 6.50% | 294.02 | 294.02 | 未列入 | | | 5.98% | 可开放 |
| 2397 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11962亭站内变压器 | 250 | 15.45% | 161.38 | 161.38 | 未列入 | | | 16.37% | 可开放 |
| 2398 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11961亭站内变压器 | 315 | 6.62% | 231.16 | 231.16 | 未列入 | | | 4.57% | 可开放 |
| 2399 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11976亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -90.42% | 可开放 |
| 2400 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11977亭站内变压器 | 400 | 3.85% | 304.6 | 304.6 | 未列入 | | | 17.95% | 可开放 |
| 2401 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11978亭站内变压器 | 400 | 9.90% | 280.42 | 280.42 | 未列入 | | | 3.20% | 可开放 |
| 2402 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11454亭站内变压器 | 315 | 10.79% | 218 | 218 | 未列入 | | | 1.60% | 可开放 |
| 2403 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11455亭站内变压器 | 400 | 8.08% | 287.69 | 287.69 | 未列入 | | | 6.81% | 可开放 |
| 2404 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11456亭站内变压器 | 250 | 4.45% | 188.88 | 188.88 | 未列入 | | | 5.29% | 可开放 |
| 2405 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11459亭站内变压器 | 400 | 12.51% | 269.95 | 269.95 | 未列入 | | | 40.90% | 可开放 |
| 2406 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11457亭站内变压器 | 400 | 4.13% | 303.5 | 303.5 | 未列入 | | | 18.65% | 可开放 |
| 2407 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11458亭站内变压器 | 400 | 5.80% | 296.81 | 296.81 | 未列入 | | | -3.12% | 可开放 |
| 2408 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11742亭站内变压器 | 400 | 6.54% | 293.85 | 293.85 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |
| 2409 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11741亭站内变压器 | 400 | 4.89% | 300.45 | 300.45 | 未列入 | | | -5.47% | 可开放 |
| 2410 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11756亭站内变压器 | 400 | 6.38% | 294.47 | 294.47 | 未列入 | | | 1.79% | 可开放 |
| 2411 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11757亭站内变压器 | 100 | 48.35% | 31.65 | 31.65 | 未列入 | | | 16.08% | 可开放 |
| 2412 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11745亭站内变压器 | 400 | 7.51% | 289.98 | 289.98 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11744亭站内变压器 | 400 | 7.71% | 289.18 | 289.18 | 未列入 | | | 0.41% | 可开放 |
| 2414 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11743亭站内变压器 | 400 | 8.92% | 284.34 | 284.34 | 未列入 | | | 6.96% | 可开放 |
| 2415 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11746亭站内变压器 | 315 | 10.95% | 217.52 | 217.52 | 未列入 | | | 7.33% | 可开放 |
| 2416 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11985亭站内变压器 | 500 | 6.34% | 368.31 | 368.31 | 未列入 | | | 7.13% | 可开放 |
| 2417 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11989亭站内变压器 | 500 | 6.80% | 366 | 366 | 未列入 | | | 2.98% | 可开放 |
| 2418 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11975亭变压器 | 250 | 10.18% | 174.54 | 174.54 | 未列入 | | | 7.28% | 可开放 |
| 2419 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11974亭站内变压器 | 400 | 8.46% | 286.16 | 286.16 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 2420 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11973亭站内变压器 | 400 | 6.64% | 293.46 | 293.46 | 未列入 | | | 1.70% | 可开放 |
| 2421 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11972亭变压器 | 400 | 9.61% | 281.57 | 281.57 | 未列入 | | | 4.77% | 可开放 |
| 2422 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11971亭站内变压器 | 400 | 8.55% | 285.79 | 285.79 | 未列入 | | | 5.32% | 可开放 |
| 2423 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11946亭站内变压器 | 400 | 8.40% | 286.42 | 286.42 | 未列入 | | | 6.08% | 可开放 |
| 2424 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11947亭站内变压器 | 400 | 9.93% | 280.28 | 280.28 | 未列入 | | | 6.62% | 可开放 |
| 2425 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11948亭站内变压器 | 400 | 10.85% | 276.6 | 276.6 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 2426 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11949亭站内变压器 | 400 | 6.90% | 292.39 | 292.39 | 未列入 | | | 7.01% | 可开放 |
| 2427 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11950亭站内变压器 | 400 | 6.76% | 292.98 | 292.98 | 未列入 | | | -3.02% | 可开放 |
| 2428 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11986站内变压器 | 400 | 8.14% | 287.43 | 287.43 | 未列入 | | | 2.48% | 可开放 |
| 2429 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11988站内变压器 | 400 | 9.27% | 282.93 | 282.93 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 2430 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11987亭站内变压器 | 400 | 6.66% | 293.37 | 293.37 | 未列入 | | | 1.64% | 可开放 |
| 2431 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11136亭站内变压器 | 630 | 1.55% | 494.22 | 494.22 | 未列入 | | | -2.79% | 可开放 |
| 2432 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H27亭 | 500 | 7.91% | 360.44 | 360.44 | 未列入 | | | 15.68% | 可开放 |
| 2433 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分17# | 400 | 19.42% | 242.34 | 242.34 | 未列入 | | | 6.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2434 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11202站内变压器 | 315 | 4.63% | 237.42 | 237.42 | 未列入 | | | -10.62% | 可开放 |
| 2435 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分3左2# | 315 | 13.49% | 209.5 | 209.5 | 未列入 | | | 6.56% | 可开放 |
| 2436 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分3左3# | 160 | 50.91% | 46.54 | 46.54 | 未列入 | | | 5.00% | 可开放 |
| 2437 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干30右7#1 | 315 | 10.54% | 218.81 | 218.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2438 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干34左10# | 315 | 10.99% | 217.39 | 217.39 | 未列入 | | | -1.50% | 可开放 |
| 2439 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 钢院线山南干35左4# | 160 | 32.17% | 76.53 | 76.53 | 未列入 | | | -0.54% | 可开放 |
| 2440 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干54右9# | 315 | 15.65% | 202.71 | 202.71 | 未列入 | | | 10.05% | 可开放 |
| 2441 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 工农干63左6左4#变压器 | 200 | 43.33% | 73.35 | 73.35 | 未列入 | | | -7.27% | 可开放 |
| 2442 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11F02站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -91.40% | 可开放 |
| 2443 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11553亭站内变压器 | 500 | 5.28% | 373.61 | 373.61 | 未列入 | | | -2.93% | 可开放 |
| 2444 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11585变压器 | 630 | 3.28% | 483.33 | 483.33 | 未列入 | | | -3.46% | 可开放 |
| 2445 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11068站内变压器 | 400 | 6.94% | 292.24 | 292.24 | 未列入 | | | 0.64% | 可开放 |
| 2446 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11111站内变压器 | 250 | 5.92% | 185.19 | 185.19 | 未列入 | | | -11.27% | 可开放 |
| 2447 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11G22站内变压器 | 500 | 4.89% | 375.57 | 375.57 | 未列入 | | | 0.56% | 可开放 |
| 2448 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 11170站内变压器 | 200 | 19.83% | 120.35 | 120.35 | 未列入 | | | 20.36% | 可开放 |
| 2449 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11082变压器 | 500 | 5.97% | 370.15 | 370.15 | 未列入 | | | 3.25% | 可开放 |
| 2450 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 11486站内变压器 | 400 | 7.85% | 288.6 | 288.6 | 未列入 | | | 9.66% | 可开放 |
| 2451 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11588亭站内变压器 | 400 | 2.99% | 308.03 | 308.03 | 未列入 | | | 3.38% | 可开放 |
| 2452 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11552亭站内变压器 | 500 | 7.07% | 364.63 | 364.63 | 未列入 | | | -13.25% | 可开放 |
| 2453 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11446变压器 | 400 | 5.43% | 298.28 | 298.28 | 未列入 | | | -1.57% | 可开放 |
| 2454 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11186亭站内变压器 | 630 | 1.98% | 491.51 | 491.51 | 未列入 | | | 10.44% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11384亭变压器 | 500 | 2.17% | 389.13 | 389.13 | 未列入 | | | 11.46% | 可开放 |
| 2456 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11580亭站内变压器 | 500 | 5.40% | 372.99 | 372.99 | 未列入 | | | 3.88% | 可开放 |
| 2457 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 11A01变压器。 | 400 | 2.15% | 311.42 | 311.42 | 未列入 | | | -11.11% | 可开放 |
| 2458 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 11086变压器 | 500 | 5.28% | 373.58 | 373.58 | 未列入 | | | 10.49% | 可开放 |
| 2459 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H63亭站内变压器 | 630 | 1.80% | 492.69 | 492.69 | 未列入 | | | 7.10% | 可开放 |
| 2460 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H66亭站内变压器 | 630 | 3.50% | 481.97 | 481.97 | 未列入 | | | 7.17% | 可开放 |
| 2461 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11134亭站内变压器 | 500 | 2.62% | 386.88 | 386.88 | 未列入 | | | 24.75% | 可开放 |
| 2462 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11133亭站内变压器 | 500 | 4.27% | 378.66 | 378.66 | 未列入 | | | -0.95% | 可开放 |
| 2463 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H10亭站内变压器 | 400 | 4.72% | 301.13 | 301.13 | 未列入 | | | 2.76% | 可开放 |
| 2464 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H65亭站内变压器 | 630 | 4.80% | 473.74 | 473.74 | 未列入 | | | 16.36% | 可开放 |
| 2465 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 青年一线 | 11A38亭站内变压器 | 500 | 6.95% | 365.26 | 365.26 | 未列入 | | | -3.25% | 可开放 |
| 2466 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11575变压器 | 630 | 3.14% | 484.22 | 484.22 | 未列入 | | | 7.39% | 可开放 |
| 2467 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11704亭站内变压器 | 400 | 6.49% | 294.06 | 294.06 | 未列入 | | | -18.01% | 可开放 |
| 2468 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11A09亭变压器 | 315 | 5.23% | 235.54 | 235.54 | 未列入 | | | -37.13% | 可开放 |
| 2469 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11A11亭站内变压器 | 315 | 9.67% | 221.55 | 221.55 | 未列入 | | | 2.79% | 可开放 |
| 2470 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11J81亭站内变压器 | 400 | 8.59% | 285.66 | 285.66 | 未列入 | | | 3.97% | 可开放 |
| 2471 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11J82亭站内变压器 | 315 | 5.47% | 234.78 | 234.78 | 未列入 | | | 4.46% | 可开放 |
| 2472 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11J83亭站内变压器 | 400 | 0.62% | 317.52 | 317.52 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 2473 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S49亭站内变压器 | 500 | 5.15% | 374.25 | 374.25 | 未列入 | | | 9.29% | 可开放 |
| 2474 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11E82-2亭站内变压器 | 500 | 2.95% | 385.24 | 385.24 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |
| 2475 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11G39配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.96 | 319.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11118站内变压器 | 400 | 13.60% | 265.62 | 265.62 | 未列入 | | | 1.65% | 可开放 |
| 2477 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 11K02站内变压器 | 200 | 13.46% | 133.09 | 133.09 | 未列入 | | | 14.80% | 可开放 |
| 2478 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11524变压器 | 500 | 5.84% | 370.82 | 370.82 | 未列入 | | | 0.66% | 可开放 |
| 2479 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11778站内变压器 | 400 | 3.64% | 305.46 | 305.46 | 未列入 | | | 2.09% | 可开放 |
| 2480 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11682站内变压器 | 400 | 14.33% | 262.69 | 262.69 | 未列入 | | | 22.63% | 可开放 |
| 2481 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11128变压器 | 160 | 16.63% | 101.39 | 101.39 | 未列入 | | | 25.74% | 可开放 |
| 2482 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11483站内变压器 | 400 | 8.73% | 285.1 | 285.1 | 未列入 | | | 9.76% | 可开放 |
| 2483 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11156变压器 | 500 | 4.28% | 378.6 | 378.6 | 未列入 | | | 2.88% | 可开放 |
| 2484 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11038亭变压器 | 400 | 5.47% | 298.14 | 298.14 | 未列入 | | | 9.38% | 可开放 |
| 2485 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1086富强二线 | 11465站内变压器 | 500 | 5.35% | 373.26 | 373.26 | 未列入 | | | 6.76% | 可开放 |
| 2486 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11063站内变压器 | 250 | 8.49% | 178.77 | 178.77 | 未列入 | | | -21.89% | 可开放 |
| 2487 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11547变压器 | 400 | 6.48% | 294.1 | 294.1 | 未列入 | | | 2.21% | 可开放 |
| 2488 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11550变压器 | 500 | 2.68% | 386.59 | 386.59 | 未列入 | | | 5.62% | 可开放 |
| 2489 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11105站内变压器 | 400 | 12.90% | 268.4 | 268.4 | 未列入 | | | 1.48% | 可开放 |
| 2490 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 11A02亭变压器 | 400 | 6.68% | 293.3 | 293.3 | 未列入 | | | 5.87% | 可开放 |
| 2491 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11536变压器 | 630 | 9.54% | 443.9 | 443.9 | 未列入 | | | 2.48% | 可开放 |
| 2492 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S64亭站内变压器 | 400 | 7.92% | 288.34 | 288.34 | 未列入 | | | -0.78% | 可开放 |
| 2493 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H03亭变压器 | 500 | 5.60% | 372.02 | 372.02 | 未列入 | | | 18.13% | 可开放 |
| 2494 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 11A87亭配电变压器 | 400 | 3.79% | 304.84 | 304.84 | 未列入 | | | -3.20% | 可开放 |
| 2495 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H23亭变压器 | 500 | 4.14% | 379.3 | 379.3 | 未列入 | | | 7.03% | 可开放 |
| 2496 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S67亭站内变压器 | 500 | 7.37% | 363.14 | 363.14 | 未列入 | | | 0.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11G01配电变压器 | 630 | 3.96% | 479.08 | 479.08 | 未列入 | | | 24.92% | 可开放 |
| 2498 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11G02配电变压器 | 400 | 5.03% | 299.88 | 299.88 | 未列入 | | | 73.68% | 可开放 |
| 2499 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11G03配电变压器 | 400 | 4.88% | 300.47 | 300.47 | 未列入 | | | 97.64% | 可开放 |
| 2500 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11G04配电变压器 | 630 | 4.56% | 475.3 | 475.3 | 未列入 | | | 32.01% | 可开放 |
| 2501 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11G05配电变压器 | 630 | 4.64% | 474.76 | 474.76 | 未列入 | | | 26.23% | 可开放 |
| 2502 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11G06配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -88.71% | 可开放 |
| 2503 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11G07配电变压器 | 500 | 1.38% | 393.12 | 393.12 | 未列入 | | | 51.44% | 可开放 |
| 2504 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11G08配电变压器 | 500 | 0.46% | 397.69 | 397.69 | 未列入 | | | 974.71% | 可开放 |
| 2505 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H76亭站内变压器 | 400 | 11.50% | 273.99 | 273.99 | 未列入 | | | 23.55% | 可开放 |
| 2506 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11135亭站内变压器 | 400 | 7.57% | 289.72 | 289.72 | 未列入 | | | 7.53% | 可开放 |
| 2507 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H16亭变压器 | 500 | 8.06% | 359.7 | 359.7 | 未列入 | | | 29.72% | 可开放 |
| 2508 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3438翠园线湖南分10#翠园线 | 100 | 59.47% | 20.53 | 20.53 | 未列入 | | | -19.75% | 可开放 |
| 2509 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3466油库线湖南分4右7#油库线 | 400 | 3.70% | 305.19 | 305.19 | 未列入 | | | 13.38% | 可开放 |
| 2510 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3466油库线湖南分4右10#油库线 | 100 | 72.82% | 7.18 | 7.18 | 未列入 | | | 5.33% | 可开放 |
| 2511 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H05亭变压器 | 400 | 4.79% | 300.83 | 300.83 | 未列入 | | | -16.52% | 可开放 |
| 2512 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分8左3左2#钢院线 | 200 | 38.44% | 83.13 | 83.13 | 未列入 | | | -7.48% | 可开放 |
| 2513 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分3左4#长鸣线 | 200 | 29.24% | 101.53 | 101.53 | 未列入 | | | 41.92% | 可开放 |
| 2514 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分3左6#园 | 400 | 6.80% | 292.81 | 292.81 | 未列入 | | | -45.08% | 可开放 |
| 2515 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干15# | 400 | 10.53% | 277.9 | 277.9 | 未列入 | | | -21.56% | 可开放 |
| 2516 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S11配电变压器 | 500 | 4.62% | 376.88 | 376.88 | 未列入 | | | 128.71% | 可开放 |
| 2517 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S12配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -77.76% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S13配电变压器 | 500 | 3.08% | 384.58 | 384.58 | 未列入 | | | 1656.13% | 可开放 |
| 2519 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R10配电变压器 | 630 | 0.00% | 503.98 | 503.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2520 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R11配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2521 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11E83配电变压器 | 500 | 3.40% | 383.02 | 383.02 | 未列入 | | | 4.26% | 可开放 |
| 2522 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11E82-1亭站内变压器 | 500 | 6.73% | 366.35 | 366.35 | 未列入 | | | -12.96% | 可开放 |
| 2523 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H85站内变压器 | 315 | 7.54% | 228.25 | 228.25 | 未列入 | | | 10.14% | 可开放 |
| 2524 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11Q04站内变压器 | 500 | 0.80% | 396.02 | 396.02 | 未列入 | | | 30.98% | 可开放 |
| 2525 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11H68亭站内变压器 | 400 | 1.65% | 313.42 | 313.42 | 未列入 | | | 13.14% | 可开放 |
| 2526 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R12配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2527 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R13配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2528 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R14配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2529 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R15配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2530 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R16配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2531 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R17配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2532 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R18配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2533 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R19配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2534 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城力线 | 11R20配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2535 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 路北线1#T西1 | 315 | 10.30% | 219.56 | 219.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2536 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 路北线1#T1 | 315 | 0.00% | 315 | 315 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2537 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11E88站内变压器 | 500 | 3.45% | 382.74 | 382.74 | 未列入 | | | 9.60% | 可开放 |
| 2538 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11E89站内变压器 | 315 | 10.31% | 219.53 | 219.53 | 未列入 | | | 20.91% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2539 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11789站内变压器 | 400 | 5.23% | 299.1 | 299.1 | 未列入 | | | 0.19% | 可开放 |
| 2540 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11584亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | -92.93% | 可开放 |
| 2541 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11549变压器 | 500 | 4.69% | 376.54 | 376.54 | 未列入 | | | -0.28% | 可开放 |
| 2542 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11312变压器 | 500 | 5.65% | 371.76 | 371.76 | 未列入 | | | -12.47% | 可开放 |
| 2543 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11013变压器 | 400 | 10.76% | 276.96 | 276.96 | 未列入 | | | 10.20% | 可开放 |
| 2544 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11541变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2545 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11532变压器 | 630 | 3.59% | 481.4 | 481.4 | 未列入 | | | 3.13% | 可开放 |
| 2546 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11542变压器 | 500 | 4.77% | 376.15 | 376.15 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |
| 2547 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 钢锋线 | 11662亭变压器 | 400 | 7.18% | 291.28 | 291.28 | 未列入 | | | 11.48% | 可开放 |
| 2548 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11064亭站内变压器 | 630 | 2.39% | 488.95 | 488.95 | 未列入 | | | 11.85% | 可开放 |
| 2549 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 胜利一线 | 11D62变压器 | 500 | 3.88% | 380.61 | 380.61 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 2550 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11529变压器 | 500 | 3.17% | 384.13 | 384.13 | 未列入 | | | -1.54% | 可开放 |
| 2551 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11127变压器 | 630 | 2.71% | 486.95 | 486.95 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 2552 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11522变压器 | 400 | 11.85% | 272.6 | 272.6 | 未列入 | | | 5.86% | 可开放 |
| 2553 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11581亭站内变压器 | 500 | 4.87% | 375.66 | 375.66 | 未列入 | | | -3.43% | 可开放 |
| 2554 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 文化线2#环网柜北1# | 315 | 0.00% | 315 | 315 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2555 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H06亭变压器 | 500 | 6.45% | 367.73 | 367.73 | 未列入 | | | 11.02% | 可开放 |
| 2556 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11E84亭站内变压器 | 315 | 15.55% | 203.02 | 203.02 | 未列入 | | | 219.11% | 可开放 |
| 2557 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11761亭站内变压器 | 200 | 19.16% | 121.68 | 121.68 | 未列入 | | | 3.07% | 可开放 |
| 2558 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11760亭站内变压器 | 160 | 10.79% | 110.74 | 110.74 | 未列入 | | | -10.42% | 可开放 |
| 2559 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11758亭站内变压器 | 315 | 8.15% | 226.32 | 226.32 | 未列入 | | | 1.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11759亭站内变压器 | 315 | 8.61% | 224.89 | 224.89 | 未列入 | | | 6.95% | 可开放 |
| 2561 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11765亭站内变压器 | 400 | 5.79% | 296.86 | 296.86 | 未列入 | | | 9.64% | 可开放 |
| 2562 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11764亭站内变压器 | 315 | 9.67% | 221.55 | 221.55 | 未列入 | | | 4.83% | 可开放 |
| 2563 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分50# | 100 | 38.32% | 41.68 | 41.68 | 未列入 | | | -7.39% | 可开放 |
| 2564 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 声像线 | 11A17亭站内变压器 | 400 | 6.65% | 293.42 | 293.42 | 未列入 | | | -7.04% | 可开放 |
| 2565 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11H30亭站内变压器 | 630 | 6.16% | 465.21 | 465.21 | 未列入 | | | 9.23% | 可开放 |
| 2566 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11H28亭站内变压器 | 630 | 3.70% | 480.7 | 480.7 | 未列入 | | | 13.12% | 可开放 |
| 2567 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11074亭站内变压器 | 630 | 5.77% | 467.62 | 467.62 | 未列入 | | | -5.63% | 可开放 |
| 2568 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11692站内变压器 | 500 | 7.41% | 362.93 | 362.93 | 未列入 | | | 11.07% | 可开放 |
| 2569 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11582亭站内变压器 | 500 | 5.08% | 374.58 | 374.58 | 未列入 | | | 9.42% | 可开放 |
| 2570 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11774亭站内变压器 | 315 | 7.54% | 228.24 | 228.24 | 未列入 | | | -5.19% | 可开放 |
| 2571 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 11314变压器 | 400 | 3.55% | 305.8 | 305.8 | 未列入 | | | -5.79% | 可开放 |
| 2572 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 11058亭变压器 | 160 | 28.46% | 82.46 | 82.46 | 未列入 | | | -9.47% | 可开放 |
| 2573 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11093亭站内变压器 | 630 | 3.83% | 479.87 | 479.87 | 未列入 | | | 5.55% | 可开放 |
| 2574 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11563亭站内变压器 | 500 | 4.89% | 375.53 | 375.53 | 未列入 | | | 2.11% | 可开放 |
| 2575 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11175亭站内变压器 | 315 | 9.78% | 221.18 | 221.18 | 未列入 | | | 0.15% | 可开放 |
| 2576 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11783站内变压器 | 400 | 5.70% | 297.21 | 297.21 | 未列入 | | | 14.41% | 可开放 |
| 2577 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11385站内变压器 | 500 | 2.81% | 385.93 | 385.93 | 未列入 | | | 2.09% | 可开放 |
| 2578 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 钢锋线 | 11663亭变压器 | 400 | 7.25% | 291 | 291 | 未列入 | | | 1.14% | 可开放 |
| 2579 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11398站内变压器 | 500 | 5.18% | 374.12 | 374.12 | 未列入 | | | 9.21% | 可开放 |
| 2580 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11147变压器 | 160 | 38.48% | 66.44 | 66.44 | 未列入 | | | 8.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11386站内变压器 | 250 | 24.21% | 139.47 | 139.47 | 未列入 | | | 4.38% | 可开放 |
| 2582 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11A07变压器 | 400 | 4.72% | 301.12 | 301.12 | 未列入 | | | -0.84% | 可开放 |
| 2583 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11544变压器 | 400 | 4.67% | 301.34 | 301.34 | 未列入 | | | -8.30% | 可开放 |
| 2584 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 11116站内变压器 | 250 | 12.58% | 168.56 | 168.56 | 未列入 | | | -10.33% | 可开放 |
| 2585 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 11163站内变压器 | 315 | 6.28% | 232.23 | 232.23 | 未列入 | | | -16.02% | 可开放 |
| 2586 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11791站内变压器 | 500 | 5.29% | 373.57 | 373.57 | 未列入 | | | 7.55% | 可开放 |
| 2587 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11453变压器 | 630 | 4.16% | 477.8 | 477.8 | 未列入 | | | 6.29% | 可开放 |
| 2588 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11562亭站内变压器 | 500 | 5.79% | 371.03 | 371.03 | 未列入 | | | 14.31% | 可开放 |
| 2589 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11382变压器 | 200 | 12.41% | 135.19 | 135.19 | 未列入 | | | -2.15% | 可开放 |
| 2590 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11467亭站内变压器 | 500 | 4.46% | 377.72 | 377.72 | 未列入 | | | 0.79% | 可开放 |
| 2591 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H22亭变压器 | 500 | 3.42% | 382.88 | 382.88 | 未列入 | | | 11.22% | 可开放 |
| 2592 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11131亭站内变压器 | 500 | 2.43% | 387.85 | 387.85 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 2593 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11851亭站内变压器 | 500 | 4.57% | 377.13 | 377.13 | 未列入 | | | 7.12% | 可开放 |
| 2594 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11855亭站内变压器 | 500 | 4.48% | 377.61 | 377.61 | 未列入 | | | 6.83% | 可开放 |
| 2595 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11859亭站内变压器 | 500 | 8.56% | 357.2 | 357.2 | 未列入 | | | 8.76% | 可开放 |
| 2596 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11864亭站内变压器 | 500 | 5.99% | 370.04 | 370.04 | 未列入 | | | 9.49% | 可开放 |
| 2597 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 千峰线 | 前峪干14左3# | 200 | 23.38% | 113.24 | 113.24 | 未列入 | | | -25.85% | 可开放 |
| 2598 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 毓恬干1右3左7# | 100 | 18.45% | 61.55 | 61.55 | 未列入 | | | -8.92% | 可开放 |
| 2599 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 山水居2#T东1 | 160 | 15.14% | 103.78 | 103.78 | 未列入 | | | -5.02% | 可开放 |
| 2600 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分15左2 | 400 | 7.05% | 291.79 | 291.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2601 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右12右1#长湖二线 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -88.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11769站内变压器 | 250 | 5.61% | 185.97 | 185.97 | 未列入 | | | -29.59% | 可开放 |
| 2603 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11788站内变压器 | 400 | 5.25% | 299.02 | 299.02 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 2604 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11566变压器 | 400 | 6.57% | 293.71 | 293.71 | 未列入 | | | 0.23% | 可开放 |
| 2605 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 钢锋线 | 11042亭变压器 | 750 | 5.32% | 560.12 | 560.12 | 未列入 | | | 4.79% | 可开放 |
| 2606 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11G23站内变压器 | 400 | 7.78% | 288.88 | 288.88 | 未列入 | | | 1.68% | 可开放 |
| 2607 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11391亭站内变压器 | 500 | 3.70% | 381.48 | 381.48 | 未列入 | | | -4.70% | 可开放 |
| 2608 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11471亭站内变压器 | 630 | 3.14% | 484.24 | 484.24 | 未列入 | | | 0.61% | 可开放 |
| 2609 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 深营分28# | 250 | 4.48% | 188.8 | 188.8 | 未列入 | | | 6.96% | 可开放 |
| 2610 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11K10亭站内变压器 | 500 | 0.56% | 397.19 | 397.19 | 未列入 | | | 7.98% | 可开放 |
| 2611 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11198配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2612 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 11199配电变压器 | 315 | 0.23% | 251.28 | 251.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2613 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11423站内变压器 | 315 | 7.74% | 227.63 | 227.63 | 未列入 | | | 8.09% | 可开放 |
| 2614 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11433亭站内变压器 | 400 | 5.36% | 298.56 | 298.56 | 未列入 | | | -2.86% | 可开放 |
| 2615 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11434亭站内变压器 | 400 | 10.30% | 278.81 | 278.81 | 未列入 | | | 20.05% | 可开放 |
| 2616 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11435亭站内变压器 | 400 | 5.83% | 296.67 | 296.67 | 未列入 | | | -0.36% | 可开放 |
| 2617 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11436亭站内变压器 | 315 | 11.47% | 215.87 | 215.87 | 未列入 | | | 0.29% | 可开放 |
| 2618 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11437亭站内变压器 | 400 | 6.16% | 295.36 | 295.36 | 未列入 | | | 10.42% | 可开放 |
| 2619 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11431亭站内变压器 | 400 | 8.92% | 284.34 | 284.34 | 未列入 | | | 5.12% | 可开放 |
| 2620 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11430亭站内变压器 | 400 | 4.97% | 300.11 | 300.11 | 未列入 | | | 8.39% | 可开放 |
| 2621 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11429站内变压器 | 315 | 8.74% | 224.48 | 224.48 | 未列入 | | | 2.43% | 可开放 |
| 2622 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11416亭站内变压器 | 400 | 7.89% | 288.45 | 288.45 | 未列入 | | | 9.76% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11417亭站内变压器 | 400 | 7.07% | 291.74 | 291.74 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 2624 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11418亭站内变压器 | 500 | 4.36% | 378.19 | 378.19 | 未列入 | | | 12.38% | 可开放 |
| 2625 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11419亭站内变压器 | 630 | 6.44% | 463.41 | 463.41 | 未列入 | | | 4.67% | 可开放 |
| 2626 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11438亭站内变压器 | 500 | 6.26% | 368.68 | 368.68 | 未列入 | | | 7.25% | 可开放 |
| 2627 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11439亭站内变压器 | 500 | 5.93% | 370.36 | 370.36 | 未列入 | | | 7.83% | 可开放 |
| 2628 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11440亭站内变压器 | 500 | 5.30% | 373.48 | 373.48 | 未列入 | | | -3.89% | 可开放 |
| 2629 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11424亭站内变压器 | 500 | 4.33% | 378.34 | 378.34 | 未列入 | | | 2.07% | 可开放 |
| 2630 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11425亭站内变压器 | 500 | 4.62% | 376.91 | 376.91 | 未列入 | | | 1.03% | 可开放 |
| 2631 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11426亭站内变压器 | 400 | 5.80% | 296.81 | 296.81 | 未列入 | | | 12.23% | 可开放 |
| 2632 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11427站内变压器 | 315 | 6.65% | 231.04 | 231.04 | 未列入 | | | 0.31% | 可开放 |
| 2633 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11428亭站内变压器 | 630 | 1.14% | 496.81 | 496.81 | 未列入 | | | -12.31% | 可开放 |
| 2634 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11415亭站内变压器 | 500 | 7.50% | 362.49 | 362.49 | 未列入 | | | 10.25% | 可开放 |
| 2635 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11408亭站内变压器 | 500 | 6.91% | 365.44 | 365.44 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 2636 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11407亭站内变压器 | 500 | 8.30% | 358.49 | 358.49 | 未列入 | | | -6.11% | 可开放 |
| 2637 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11412亭站内变压器 | 500 | 2.72% | 386.41 | 386.41 | 未列入 | | | 3.94% | 可开放 |
| 2638 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11413亭站内变压器 | 500 | 2.65% | 386.74 | 386.74 | 未列入 | | | 3.37% | 可开放 |
| 2639 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11414亭站内变压器 | 500 | 4.94% | 375.31 | 375.31 | 未列入 | | | 1.15% | 可开放 |
| 2640 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11409亭站内变压器 | 500 | 6.69% | 366.54 | 366.54 | 未列入 | | | -1.17% | 可开放 |
| 2641 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11410亭站内变压器 | 500 | 5.09% | 374.56 | 374.56 | 未列入 | | | 8.20% | 可开放 |
| 2642 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11411亭站内变压器 | 500 | 4.39% | 378.03 | 378.03 | 未列入 | | | 3.93% | 可开放 |
| 2643 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11404亭站内变压器 | 500 | 4.51% | 377.44 | 377.44 | 未列入 | | | 16.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11405亭站内变压器 | 500 | 7.64% | 361.79 | 361.79 | 未列入 | | | 4.05% | 可开放 |
| 2645 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11406亭站内变压器 | 500 | 3.88% | 380.61 | 380.61 | 未列入 | | | 3.47% | 可开放 |
| 2646 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长湖二线长青干14# | 315 | 0.26% | 251.18 | 251.18 | 未列入 | | | -90.06% | 可开放 |
| 2647 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 11112站内变压器 | 50 | 0.08% | 39.96 | 39.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2648 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11780站内变压器 | 400 | 6.40% | 294.41 | 294.41 | 未列入 | | | 7.53% | 可开放 |
| 2649 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11782站内变压器 | 400 | 6.39% | 294.46 | 294.46 | 未列入 | | | 5.10% | 可开放 |
| 2650 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11129亭站内变压器 | 250 | 8.67% | 178.32 | 178.32 | 未列入 | | | 1.56% | 可开放 |
| 2651 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 新亚线 | 11041亭变压器 | 500 | 4.16% | 379.22 | 379.22 | 未列入 | | | 6.01% | 可开放 |
| 2652 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站北线 | 11347亭变压器 | 315 | 12.46% | 212.74 | 212.74 | 未列入 | | | -3.39% | 可开放 |
| 2653 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11656亭站内变压器 | 400 | 4.95% | 300.21 | 300.21 | 未列入 | | | -5.26% | 可开放 |
| 2654 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11012变压器 | 630 | 2.53% | 488.05 | 488.05 | 未列入 | | | -9.91% | 可开放 |
| 2655 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11097亭站内变压器 | 630 | 5.96% | 466.45 | 466.45 | 未列入 | | | 57.59% | 可开放 |
| 2656 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11543变压器 | 500 | 7.89% | 360.54 | 360.54 | 未列入 | | | -6.00% | 可开放 |
| 2657 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11420站内变压器 | 400 | 5.77% | 296.93 | 296.93 | 未列入 | | | 13.34% | 可开放 |
| 2658 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分37# | 315 | 12.06% | 214.01 | 214.01 | 未列入 | | | -7.70% | 可开放 |
| 2659 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11179亭站内变压器 | 500 | 4.23% | 378.87 | 378.87 | 未列入 | | | -8.72% | 可开放 |
| 2660 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 虹桥线 | 11A83配电变压器 | 500 | 1.92% | 390.41 | 390.41 | 未列入 | | | -2.99% | 可开放 |
| 2661 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 虹桥线 | 11A84配电变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2662 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 虹桥线 | 11A85配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 2663 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 虹桥线 | 11A86配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2664 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11875站内变压器 | 500 | 6.79% | 366.06 | 366.06 | 未列入 | | | 9.94% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2665 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11876站内变压器 | 500 | 5.15% | 374.27 | 374.27 | 未列入 | | | 9.47% | 可开放 |
| 2666 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11877站内变压器 | 500 | 6.67% | 366.66 | 366.66 | 未列入 | | | 10.79% | 可开放 |
| 2667 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H11亭站内变压器 | 400 | 5.65% | 297.4 | 297.4 | 未列入 | | | 3.42% | 可开放 |
| 2668 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 站公干31# | 200 | 40.51% | 78.98 | 78.98 | 未列入 | | | -45.48% | 可开放 |
| 2669 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分7左5# | 160 | 2.90% | 123.36 | 123.36 | 未列入 | | | -6.43% | 可开放 |
| 2670 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 肉联支18右5# | 315 | 22.48% | 181.18 | 181.18 | 未列入 | | | 26.61% | 可开放 |
| 2671 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 11848站内变压器 | 500 | 3.94% | 380.3 | 380.3 | 未列入 | | | 11.38% | 可开放 |
| 2672 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11574变压器 | 630 | 2.25% | 489.82 | 489.82 | 未列入 | | | 10.52% | 可开放 |
| 2673 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路站线 | 11A13亭变压器 | 400 | 4.78% | 300.9 | 300.9 | 未列入 | | | 2.11% | 可开放 |
| 2674 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D75亭站内变压器 | 500 | 6.32% | 368.42 | 368.42 | 未列入 | | | 15.02% | 可开放 |
| 2675 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D76亭站内变压器 | 500 | 6.17% | 369.14 | 369.14 | 未列入 | | | 11.89% | 可开放 |
| 2676 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基二线 | 11D77亭站内变压器 | 500 | 5.66% | 371.7 | 371.7 | 未列入 | | | 6.93% | 可开放 |
| 2677 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基二线 | 11D78亭站内变压器 | 500 | 5.66% | 371.69 | 371.69 | 未列入 | | | 10.85% | 可开放 |
| 2678 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基二线 | 11D80亭站内变压器 | 500 | 6.74% | 366.32 | 366.32 | 未列入 | | | 25.22% | 可开放 |
| 2679 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D79亭站内变压器 | 500 | 6.66% | 366.69 | 366.69 | 未列入 | | | 25.00% | 可开放 |
| 2680 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D81亭环网柜101站内变压器 | 500 | 7.03% | 364.85 | 364.85 | 未列入 | | | 17.68% | 可开放 |
| 2681 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H79亭配电变压器 | 630 | 3.90% | 479.45 | 479.45 | 未列入 | | | 10.88% | 可开放 |
| 2682 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分10左3左1#康宁线 | 400 | 9.07% | 283.73 | 283.73 | 未列入 | | | -43.10% | 可开放 |
| 2683 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 11D71亭站内变压器 | 400 | 7.06% | 291.78 | 291.78 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 2684 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 11849亭站内变压器 | 500 | 3.72% | 381.41 | 381.41 | 未列入 | | | 8.40% | 可开放 |
| 2685 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 健身大院支3 | 200 | 14.62% | 130.76 | 130.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 规划支21左11#柱上变（新） | 400 | 4.40% | 302.39 | 302.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2687 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左12#柱上变（新） | 200 | 33.48% | 93.04 | 93.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2688 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 东山干24左7#柱上变（新） | 200 | 17.73% | 124.54 | 124.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2689 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 工农干66右3#柱上变（新） | 200 | 40.59% | 78.82 | 78.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2690 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 卫生分11#柱上变（新） | 200 | 40.26% | 79.49 | 79.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2691 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 岭秀支5右5#柱上变（新） | 200 | 38.69% | 82.63 | 82.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2692 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长湖二线长青干14左1（新） | 200 | 37.49% | 85.02 | 85.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2693 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分18左2右2#柱上变（新） | 200 | 39.81% | 80.39 | 80.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2694 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 国际分23#柱上变（新） | 400 | 4.63% | 301.5 | 301.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2695 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干24柱上变（新） | 400 | 8.06% | 287.78 | 287.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2696 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安干38右7#(新) | 400 | 1.94% | 312.23 | 312.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2697 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 绿化分11右5#柱上变（新） | 400 | 8.19% | 287.24 | 287.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2698 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分15左4 | 400 | 8.20% | 287.22 | 287.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2699 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 湖南分4右12#柱上变（新） | 315 | 16.69% | 199.43 | 199.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2700 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 规划支5#南 | 160 | 39.91% | 64.14 | 64.14 | 未列入 | | | 2.18% | 可开放 |
| 2701 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 高官线 | 11S90配电变压器(新) | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2702 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 为民分7#（新） | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2703 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 站公线站公干4左4左5# | 200 | 17.80% | 124.41 | 124.41 | 未列入 | | | -1.67% | 可开放 |
| 2704 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11590变压器 | 400 | 14.95% | 260.19 | 260.19 | 未列入 | | | 9.49% | 可开放 |
| 2705 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 新华线 | 11019站内变压器 | 500 | 3.86% | 380.69 | 380.69 | 未列入 | | | -2.76% | 可开放 |
| 2706 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11F04站内变压器 | 315 | 6.39% | 231.88 | 231.88 | 未列入 | | | -4.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11525变压器 | 500 | 6.76% | 366.19 | 366.19 | 未列入 | | | 3.44% | 可开放 |
| 2708 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U23配电变压器 | 400 | 2.17% | 311.33 | 311.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2709 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U24配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2710 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U25配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2711 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U26配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2712 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U27配电变压器 | 500 | 1.44% | 392.79 | 392.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2713 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H86站内变压器 | 315 | 7.82% | 227.38 | 227.38 | 未列入 | | | 14.04% | 可开放 |
| 2714 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线世纪干8左5变压器（(新) | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2715 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 对炉线钢城支9#变压器（新） | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2716 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分15左1#三供一业 | 400 | 1.07% | 315.72 | 315.72 | 未列入 | | | -26.81% | 可开放 |
| 2717 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 东二变6354前峪线肉联支2右1# | 315 | 17.35% | 197.34 | 197.34 | 未列入 | | | 58.64% | 可开放 |
| 2718 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪线峪东支11# | 400 | 5.20% | 299.22 | 299.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2719 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 肉联支20右11#三供一业 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 2720 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长青线 | 长甸变4166长青线长青干6左2#长青线 | 400 | 6.25% | 295.01 | 295.01 | 未列入 | | | -41.07% | 可开放 |
| 2721 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分6#（新） | 400 | 6.16% | 295.35 | 295.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2722 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干24右6#（新） | 400 | 3.04% | 307.83 | 307.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2723 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干27右5# | 200 | 23.12% | 113.76 | 113.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2724 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干38右10#平安东线 | 200 | 20.40% | 119.21 | 119.21 | 未列入 | | | -4.86% | 可开放 |
| 2725 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干44#长高二线 | 200 | 8.55% | 142.91 | 142.91 | 未列入 | | | -27.11% | 可开放 |
| 2726 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易二分10# | 200 | 13.61% | 132.78 | 132.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2727 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干21左2#（新） | 200 | 18.67% | 122.67 | 122.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2728 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11884站内变压器 | 500 | 2.58% | 387.1 | 387.1 | 未列入 | | | 14.15% | 可开放 |
| 2729 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11885站内变压器 | 500 | 2.32% | 388.38 | 388.38 | 未列入 | | | 2.59% | 可开放 |
| 2730 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11878站内变压器 | 500 | 5.74% | 371.29 | 371.29 | 未列入 | | | 8.36% | 可开放 |
| 2731 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11879站内变压器 | 500 | 7.66% | 361.71 | 361.71 | 未列入 | | | 10.34% | 可开放 |
| 2732 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11880站内变压器 | 500 | 7.06% | 364.71 | 364.71 | 未列入 | | | 23.31% | 可开放 |
| 2733 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11881站内变压器 | 630 | 3.77% | 480.24 | 480.24 | 未列入 | | | 15.57% | 可开放 |
| 2734 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11883站内变压器 | 630 | 5.22% | 471.09 | 471.09 | 未列入 | | | 10.04% | 可开放 |
| 2735 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11882站内变压器 | 500 | 8.87% | 355.65 | 355.65 | 未列入 | | | 16.78% | 可开放 |
| 2736 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H54亭站内变压器 | 400 | 8.40% | 286.42 | 286.42 | 未列入 | | | 10.46% | 可开放 |
| 2737 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H53亭站内变压器 | 400 | 9.22% | 283.11 | 283.11 | 未列入 | | | 5.67% | 可开放 |
| 2738 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11G24亭站内变压器 | 500 | 2.05% | 389.74 | 389.74 | 未列入 | | | 0.79% | 可开放 |
| 2739 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11872站内变压器 | 630 | 3.32% | 483.08 | 483.08 | 未列入 | | | 10.32% | 可开放 |
| 2740 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11874站内变压器 | 500 | 9.40% | 353 | 353 | 未列入 | | | 0.73% | 可开放 |
| 2741 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11873站内变压器 | 500 | 6.49% | 367.56 | 367.56 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 2742 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 东铁线 | 11S91配电变压器(新) | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2743 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11037配电室变压器 | 315 | 13.24% | 210.3 | 210.3 | 未列入 | | | 9.97% | 可开放 |
| 2744 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11869站内变压器 | 500 | 5.88% | 370.62 | 370.62 | 未列入 | | | 4.86% | 可开放 |
| 2745 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11870站内变压器 | 500 | 5.86% | 370.72 | 370.72 | 未列入 | | | 5.04% | 可开放 |
| 2746 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11871站内变压器 | 500 | 7.71% | 361.44 | 361.44 | 未列入 | | | 14.25% | 可开放 |
| 2747 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J20站内变压器 | 400 | 3.76% | 304.97 | 304.97 | 未列入 | | | 21.15% | 可开放 |
| 2748 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 东铁线 | 11S93配电变压器(新) | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干54右3#（新） | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2750 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H33亭站内变压器 | 500 | 5.42% | 372.92 | 372.92 | 未列入 | | | 11.05% | 可开放 |
| 2751 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H31亭站内变压器 | 500 | 3.96% | 380.2 | 380.2 | 未列入 | | | 10.52% | 可开放 |
| 2752 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H35亭站内变压器 | 500 | 3.45% | 382.76 | 382.76 | 未列入 | | | 12.84% | 可开放 |
| 2753 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S52亭站内变压器 | 500 | 3.68% | 381.6 | 381.6 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 2754 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕二线 | 11F29配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 2755 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 11F30配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 52.75% | 可开放 |
| 2756 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕二线 | 11F31配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | 68.33% | 可开放 |
| 2757 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 11F32配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 2758 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕二线 | 11F33配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.98 | 319.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2759 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 11F34配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2760 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕二线 | 11F35配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2761 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万泰线 | 11S06配电室站内配电变压器 | 400 | 5.22% | 299.11 | 299.11 | 未列入 | | | -1.93% | 可开放 |
| 2762 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11444亭站内变压器 | 400 | 6.96% | 292.17 | 292.17 | 未列入 | | | 10.46% | 可开放 |
| 2763 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11691站内变压器 | 500 | 8.15% | 359.25 | 359.25 | 未列入 | | | 28.16% | 可开放 |
| 2764 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11666变压器 | 500 | 5.81% | 370.96 | 370.96 | 未列入 | | | 9.32% | 可开放 |
| 2765 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 新亚线 | 11357亭变压器 | 750 | 3.14% | 576.47 | 576.47 | 未列入 | | | -12.15% | 可开放 |
| 2766 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11106站内变压器 | 500 | 4.11% | 379.45 | 379.45 | 未列入 | | | 0.79% | 可开放 |
| 2767 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11687站内变压器 | 400 | 2.22% | 311.14 | 311.14 | 未列入 | | | 9.20% | 可开放 |
| 2768 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 11484站内变压器 | 400 | 6.26% | 294.96 | 294.96 | 未列入 | | | 8.45% | 可开放 |
| 2769 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 11403亭站内变压器 | 250 | 10.74% | 173.16 | 173.16 | 未列入 | | | -0.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11668变压器 | 500 | 7.90% | 360.52 | 360.52 | 未列入 | | | -0.09% | 可开放 |
| 2771 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11476站内变压器 | 500 | 3.00% | 385.02 | 385.02 | 未列入 | | | 8.27% | 可开放 |
| 2772 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站南线 | 11057亭变压器 | 750 | 7.71% | 542.19 | 542.19 | 未列入 | | | 10.83% | 可开放 |
| 2773 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11450变压器 | 500 | 4.57% | 377.17 | 377.17 | 未列入 | | | 8.06% | 可开放 |
| 2774 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11491站内变压器 | 500 | 7.09% | 364.54 | 364.54 | 未列入 | | | 13.60% | 可开放 |
| 2775 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11A08变压器 | 160 | 42.44% | 60.1 | 60.1 | 未列入 | | | 54.30% | 可开放 |
| 2776 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1086富强二线 | 11117站内变压器 | 250 | 8.23% | 179.43 | 179.43 | 未列入 | | | 4.91% | 可开放 |
| 2777 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 新华线 | 11018亭站内变压器 | 500 | 2.08% | 389.58 | 389.58 | 未列入 | | | -1.04% | 可开放 |
| 2778 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11586亭站内变压器 | 500 | 4.23% | 378.87 | 378.87 | 未列入 | | | 2.99% | 可开放 |
| 2779 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11792站内变压器 | 500 | 5.30% | 373.52 | 373.52 | 未列入 | | | 7.11% | 可开放 |
| 2780 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11449变压器 | 315 | 11.63% | 215.36 | 215.36 | 未列入 | | | 6.62% | 可开放 |
| 2781 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 11342配电变压器 | 100 | 13.87% | 66.13 | 66.13 | 未列入 | | | -6.57% | 可开放 |
| 2782 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11487站内变压器 | 315 | 9.31% | 222.68 | 222.68 | 未列入 | | | 7.93% | 可开放 |
| 2783 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11464站内变压器 | 400 | 8.71% | 285.15 | 285.15 | 未列入 | | | 13.78% | 可开放 |
| 2784 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11126变压器 | 100 | 24.49% | 55.51 | 55.51 | 未列入 | | | 4.44% | 可开放 |
| 2785 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11686站内变压器 | 500 | 4.21% | 378.96 | 378.96 | 未列入 | | | -4.00% | 可开放 |
| 2786 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 11845亭站内变压器 | 500 | 7.37% | 363.16 | 363.16 | 未列入 | | | 15.16% | 可开放 |
| 2787 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11842亭站内变压器 | 500 | 7.30% | 363.52 | 363.52 | 未列入 | | | 9.24% | 可开放 |
| 2788 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11834亭站内变压器 | 400 | 10.55% | 277.82 | 277.82 | 未列入 | | | 3.27% | 可开放 |
| 2789 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11836亭站内变压器 | 500 | 5.36% | 373.2 | 373.2 | 未列入 | | | 7.39% | 可开放 |
| 2790 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11H29亭站内变压器 | 630 | 2.25% | 489.85 | 489.85 | 未列入 | | | 12.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S53亭站内变压器 | 500 | 3.95% | 380.25 | 380.25 | 未列入 | | | 2.88% | 可开放 |
| 2792 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 东二变2586东石线东石线35# | 100 | 11.29% | 68.71 | 68.71 | 未列入 | | | 7.01% | 可开放 |
| 2793 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 公园变3454长鸣线长鸣线绿化街2#分支箱工农干18左1#工农干18左8# | 160 | 26.19% | 86.1 | 86.1 | 未列入 | | | 3.12% | 可开放 |
| 2794 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干7#电笛线 | 315 | 10.01% | 220.48 | 220.48 | 未列入 | | | 44.24% | 可开放 |
| 2795 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干7左2右4# | 250 | 11.16% | 172.09 | 172.09 | 未列入 | | | -1.93% | 可开放 |
| 2796 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干7左1右7# | 250 | 12.50% | 168.75 | 168.75 | 未列入 | | | -9.08% | 可开放 |
| 2797 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干12# | 250 | 17.43% | 156.43 | 156.43 | 未列入 | | | 14.37% | 可开放 |
| 2798 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干26# | 250 | 6.78% | 183.04 | 183.04 | 未列入 | | | -8.37% | 可开放 |
| 2799 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 11847亭站内变压器 | 400 | 4.60% | 301.59 | 301.59 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 2800 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11573变压器 | 500 | 2.06% | 389.7 | 389.7 | 未列入 | | | 2.89% | 可开放 |
| 2801 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站西线 | 11A72亭站内变压器 | 400 | 2.92% | 308.33 | 308.33 | 未列入 | | | -15.02% | 可开放 |
| 2802 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 站公线站公干4左4# | 315 | 8.29% | 225.88 | 225.88 | 未列入 | | | 18.66% | 可开放 |
| 2803 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 站公线站公干4左4左2# | 315 | 15.40% | 203.5 | 203.5 | 未列入 | | | 10.32% | 可开放 |
| 2804 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支2#南变压器 | 315 | 14.21% | 207.23 | 207.23 | 未列入 | | | -11.90% | 可开放 |
| 2805 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支4左2#变压器 | 200 | 22.47% | 115.07 | 115.07 | 未列入 | | | -9.76% | 可开放 |
| 2806 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支4左4#变压器 | 200 | 29.25% | 101.51 | 101.51 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 2807 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支4左8#变压器 | 160 | 25.88% | 86.59 | 86.59 | 未列入 | | | -10.93% | 可开放 |
| 2808 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支4左7#变压器 | 315 | 3.71% | 240.32 | 240.32 | 未列入 | | | -7.33% | 可开放 |
| 2809 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支4左6左1#变压器 | 315 | 16.39% | 200.38 | 200.38 | 未列入 | | | -1.75% | 可开放 |
| 2810 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 87057站前变1032文化线站公干9#文化线1 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2811 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 86794站前变1032文化线站公干8#北文化线 | 200 | 3.67% | 152.66 | 152.66 | 未列入 | | | -5.96% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站二线 | 文站二线站前支4右2#变压器 | 315 | 10.30% | 219.57 | 219.57 | 未列入 | | | -26.98% | 可开放 |
| 2813 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 正义线 | 站前变5772正义线对炉干2# | 400 | 6.90% | 292.4 | 292.4 | 未列入 | | | -32.52% | 可开放 |
| 2814 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 公园变3462五环线新华支9# | 315 | 7.20% | 229.31 | 229.31 | 未列入 | | | 0.53% | 可开放 |
| 2815 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 书市分2#四隆一 | 315 | 14.40% | 206.64 | 206.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2816 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 路北干2#1 | 160 | 42.18% | 60.51 | 60.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2817 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 路北干2# | 315 | 11.44% | 215.97 | 215.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2818 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线规划支21左2# | 100 | 43.71% | 36.29 | 36.29 | 未列入 | | | -22.52% | 可开放 |
| 2819 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线规划支21左8# | 315 | 14.38% | 206.71 | 206.71 | 未列入 | | | 2.62% | 可开放 |
| 2820 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线规划支13# | 100 | 44.98% | 35.02 | 35.02 | 未列入 | | | 12.06% | 可开放 |
| 2821 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线规划支9# | 100 | 1.67% | 78.33 | 78.33 | 未列入 | | | -76.04% | 可开放 |
| 2822 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线民政局3#分支箱南1 | 400 | 11.57% | 273.73 | 273.73 | 未列入 | | | -32.96% | 可开放 |
| 2823 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支6# | 200 | 22.96% | 114.09 | 114.09 | 未列入 | | | 15.56% | 可开放 |
| 2824 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支6右2# | 250 | 7.24% | 181.9 | 181.9 | 未列入 | | | -36.90% | 可开放 |
| 2825 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支5# | 200 | 21.88% | 116.24 | 116.24 | 未列入 | | | 11.59% | 可开放 |
| 2826 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线槐香路1#环网柜规划分26#规划支3# | 160 | 19.65% | 96.56 | 96.56 | 未列入 | | | 11.67% | 可开放 |
| 2827 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分12# | 160 | 4.83% | 120.27 | 120.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2828 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分27# | 100 | 82.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | 10.98% | 可开放 |
| 2829 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分#13 | 160 | 29.91% | 80.14 | 80.14 | 未列入 | | | -3.34% | 可开放 |
| 2830 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分7右14# | 160 | 56.36% | 37.83 | 37.83 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 2831 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分45# | 200 | 1.80% | 156.4 | 156.4 | 未列入 | | | 21.72% | 可开放 |
| 2832 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 东石干56#-1 | 315 | 14.12% | 207.51 | 207.51 | 未列入 | | | -7.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长青线 | 长甸变4166长青线长青干4右2#长青线 | 250 | 9.78% | 175.56 | 175.56 | 未列入 | | | -49.86% | 可开放 |
| 2834 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线长波支11#绿化线 | 200 | 26.09% | 107.83 | 107.83 | 未列入 | | | 7.73% | 可开放 |
| 2835 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长青线 | 长青线长青干4右6#变压器 | 315 | 25.42% | 171.94 | 171.94 | 未列入 | | | 4.46% | 可开放 |
| 2836 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线长波支21#绿化线 | 200 | 26.33% | 107.35 | 107.35 | 未列入 | | | 7.25% | 可开放 |
| 2837 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线长波支29左12#绿化线 | 160 | 1.01% | 126.38 | 126.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2838 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长青线 | 长甸变4166长青线电笛干29左4# | 315 | 9.65% | 221.61 | 221.61 | 未列入 | | | -0.49% | 可开放 |
| 2839 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长青线 | 长甸变4166长青线电笛干29左6#长青线 | 160 | 32.54% | 75.93 | 75.93 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 2840 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 园林干12左2# | 315 | 25.74% | 170.93 | 170.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2841 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右13# | 250 | 26.54% | 133.66 | 133.66 | 未列入 | | | 42.13% | 可开放 |
| 2842 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 公园变3462五环线国际分14左4# | 160 | 13.69% | 106.09 | 106.09 | 未列入 | | | 30.12% | 可开放 |
| 2843 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 五环线国际分15左6# | 200 | 88.22% | 0 | 0 | 未列入 | | | 61.92% | 可开放 |
| 2844 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 园林干18右6右2# | 250 | 37.14% | 107.15 | 107.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2845 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 消防分33# | 100 | 8.17% | 71.83 | 71.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2846 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右16 | 315 | 7.56% | 228.18 | 228.18 | 未列入 | | | 5.60% | 可开放 |
| 2847 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 现代线金典干7右2左2# | 160 | 31.55% | 77.52 | 77.52 | 未列入 | | | 8.63% | 可开放 |
| 2848 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 现代线金典干7右2左3右4# | 200 | 42.28% | 75.45 | 75.45 | 未列入 | | | -2.27% | 可开放 |
| 2849 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 现代线金典干7右2左4# | 315 | 15.62% | 202.79 | 202.79 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 2850 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 现代线金典干7右2左8# | 315 | 9.56% | 221.9 | 221.9 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 2851 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 现代线金典干7右2左7左1 | 160 | 33.86% | 73.83 | 73.83 | 未列入 | | | 40.97% | 可开放 |
| 2852 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 公园变3462五环线新华支2# | 100 | 40.83% | 39.17 | 39.17 | 未列入 | | | -27.52% | 可开放 |
| 2853 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 体育干5 | 200 | 33.09% | 93.83 | 93.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2854 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 体育干11 | 315 | 8.75% | 224.43 | 224.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2855 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 雷达线体育干13右3# | 315 | 16.46% | 200.14 | 200.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2856 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 体育干15 | 315 | 23.23% | 178.84 | 178.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2857 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1035雷达线体育干17右1#雷达线 | 200 | 9.47% | 141.06 | 141.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2858 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1035雷达线体育干20#雷达线 | 200 | 55.76% | 48.48 | 48.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2859 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1035雷达线体育干21#雷达线 | 200 | 31.09% | 97.83 | 97.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2860 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 健身变1036金典线雷达支4#金典线 | 200 | 32.91% | 94.18 | 94.18 | 未列入 | | | 12.80% | 可开放 |
| 2861 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 健身变1036金典线雷达支10左3#金典线 | 315 | 26.79% | 167.61 | 167.61 | 未列入 | | | 7.79% | 可开放 |
| 2862 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线雷达支12# | 200 | 36.27% | 87.46 | 87.46 | 未列入 | | | 1.47% | 可开放 |
| 2863 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线体育干33# | 160 | 23.23% | 90.83 | 90.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2864 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线体育干32右5# | 200 | 44.91% | 70.18 | 70.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2865 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 雷达线体育干29右6柱上变压器 | 315 | 12.63% | 212.23 | 212.23 | 未列入 | | | -12.05% | 可开放 |
| 2866 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 体育干29右8 | 315 | 12.71% | 211.97 | 211.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2867 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 雷达线体育干29右9右1#变压器 | 200 | 21.39% | 117.23 | 117.23 | 未列入 | | | 0.84% | 可开放 |
| 2868 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 雷达线体育干29右13#变压器 | 200 | 21.93% | 116.15 | 116.15 | 未列入 | | | -15.20% | 可开放 |
| 2869 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干1右2左2#长湖二线 | 200 | 25.58% | 108.84 | 108.84 | 未列入 | | | -0.64% | 可开放 |
| 2870 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干5#长湖二线 | 160 | 1.47% | 125.65 | 125.65 | 未列入 | | | -81.00% | 可开放 |
| 2871 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线体育干24# | 200 | 22.92% | 114.17 | 114.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2872 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线消防分3# | 250 | 32.78% | 118.04 | 118.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2873 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干8# | 200 | 36.07% | 87.86 | 87.86 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 2874 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干9右2#长湖二线 | 315 | 18.00% | 195.31 | 195.31 | 未列入 | | | 10.83% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2875 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线消防分5右7# | 200 | 0.41% | 159.19 | 159.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2876 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干11# | 100 | 51.50% | 28.5 | 28.5 | 未列入 | | | -16.25% | 可开放 |
| 2877 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线消防分5右8# | 200 | 34.40% | 91.2 | 91.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2878 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线消防分13# | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2879 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干14右2#长湖二线 | 160 | 47.68% | 51.71 | 51.71 | 未列入 | | | 11.96% | 可开放 |
| 2880 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干14右3#长湖二线 | 160 | 37.53% | 67.95 | 67.95 | 未列入 | | | -0.98% | 可开放 |
| 2881 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1036雷达线消防分13左3# | 315 | 8.89% | 223.99 | 223.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2882 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干16右5#长湖二线 | 200 | 39.02% | 81.96 | 81.96 | 未列入 | | | -1.23% | 可开放 |
| 2883 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干16右7#长湖二线 | 315 | 8.88% | 224.02 | 224.02 | 未列入 | | | 8.18% | 可开放 |
| 2884 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干20#长湖二线 | 315 | 14.83% | 205.29 | 205.29 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 2885 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右1#长湖二线 | 250 | 14.36% | 164.11 | 164.11 | 未列入 | | | 7.77% | 可开放 |
| 2886 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右2左2# | 200 | 13.61% | 132.79 | 132.79 | 未列入 | | | -7.26% | 可开放 |
| 2887 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右2左3#长湖二线 | 200 | 19.24% | 121.52 | 121.52 | 未列入 | | | 18.20% | 可开放 |
| 2888 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右3#长湖二线 | 315 | 12.54% | 212.49 | 212.49 | 未列入 | | | 5.84% | 可开放 |
| 2889 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右6右2#长湖二线 | 315 | 21.76% | 183.45 | 183.45 | 未列入 | | | 3.88% | 可开放 |
| 2890 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右7#长湖二线 | 200 | 45.23% | 69.54 | 69.54 | 未列入 | | | 9.37% | 可开放 |
| 2891 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 新景一线新景分2左3#变压器 | 200 | 26.67% | 106.66 | 106.66 | 未列入 | | | 10.56% | 可开放 |
| 2892 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右8右5#长湖二线 | 160 | 17.81% | 99.51 | 99.51 | 未列入 | | | 11.81% | 可开放 |
| 2893 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右10右2# | 315 | 14.59% | 206.05 | 206.05 | 未列入 | | | -84.60% | 可开放 |
| 2894 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干26右10右2支1# | 200 | 28.00% | 104.01 | 104.01 | 未列入 | | | 21.46% | 可开放 |
| 2895 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右13#长湖二线 | 200 | 29.40% | 101.21 | 101.21 | 未列入 | | | 4.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干24# | 200 | 36.16% | 87.68 | 87.68 | 未列入 | | | 6.85% | 可开放 |
| 2897 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干26#长湖二线 | 100 | 26.24% | 53.76 | 53.76 | 未列入 | | | -33.49% | 可开放 |
| 2898 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干7右1# | 315 | 17.03% | 198.36 | 198.36 | 未列入 | | | 20.50% | 可开放 |
| 2899 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干7右3右2# | 200 | 37.82% | 84.36 | 84.36 | 未列入 | | | 17.41% | 可开放 |
| 2900 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干27左2#长湖二线 | 160 | 36.73% | 69.23 | 69.23 | 未列入 | | | 2.77% | 可开放 |
| 2901 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干7右4# | 200 | 4.08% | 151.84 | 151.84 | 未列入 | | | -6.08% | 可开放 |
| 2902 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干7右5右2# | 315 | 11.68% | 215.21 | 215.21 | 未列入 | | | 1.97% | 可开放 |
| 2903 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干27右2#长湖二线 | 200 | 20.96% | 118.09 | 118.09 | 未列入 | | | 3.53% | 可开放 |
| 2904 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干9# | 315 | 25.30% | 172.3 | 172.3 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |
| 2905 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干27右12#长湖二线 | 200 | 28.11% | 103.79 | 103.79 | 未列入 | | | 11.39% | 可开放 |
| 2906 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干10右1# | 200 | 29.43% | 101.15 | 101.15 | 未列入 | | | 8.26% | 可开放 |
| 2907 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干27右13#长湖二线 | 160 | 15.37% | 103.41 | 103.41 | 未列入 | | | 4.40% | 可开放 |
| 2908 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干27右14#长湖二线 | 160 | 38.93% | 65.72 | 65.72 | 未列入 | | | -9.69% | 可开放 |
| 2909 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干10右6# | 315 | 17.06% | 198.25 | 198.25 | 未列入 | | | 3.12% | 可开放 |
| 2910 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干12# | 315 | 3.38% | 241.35 | 241.35 | 未列入 | | | 1.44% | 可开放 |
| 2911 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干31左5# | 160 | 38.53% | 66.35 | 66.35 | 未列入 | | | 4.47% | 可开放 |
| 2912 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干15左1# | 160 | 48.74% | 50.02 | 50.02 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 2913 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干32#长湖二线 | 315 | 15.72% | 202.47 | 202.47 | 未列入 | | | -5.45% | 可开放 |
| 2914 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干33 | 315 | 13.85% | 208.36 | 208.36 | 未列入 | | | 0.85% | 可开放 |
| 2915 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干34左3#长湖二线 | 100 | 25.63% | 54.37 | 54.37 | 未列入 | | | -7.20% | 可开放 |
| 2916 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干36右1#长湖二线 | 200 | 24.83% | 110.34 | 110.34 | 未列入 | | | 10.04% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2917 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 长鸣线卫生分8#变压器 | 100 | 16.68% | 63.32 | 63.32 | 未列入 | | | 9.51% | 可开放 |
| 2918 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干36右2右2#长湖二线1 | 315 | 12.97% | 211.13 | 211.13 | 未列入 | | | 15.66% | 可开放 |
| 2919 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干36右5左3# | 315 | 8.35% | 225.7 | 225.7 | 未列入 | | | -20.56% | 可开放 |
| 2920 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干36右7#长湖二线 | 315 | 6.21% | 232.44 | 232.44 | 未列入 | | | 7.14% | 可开放 |
| 2921 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干36右7# | 100 | 60.95% | 19.05 | 19.05 | 未列入 | | | 3.30% | 可开放 |
| 2922 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干39#长湖二线 | 160 | 23.08% | 91.07 | 91.07 | 未列入 | | | 11.64% | 可开放 |
| 2923 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线电笛干31#长湖二线 | 160 | 4.40% | 120.96 | 120.96 | 未列入 | | | -25.28% | 可开放 |
| 2924 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典干15左6 | 315 | 28.32% | 162.78 | 162.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2925 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干16# | 315 | 21.85% | 183.18 | 183.18 | 未列入 | | | 3.84% | 可开放 |
| 2926 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干20# | 315 | 12.10% | 213.89 | 213.89 | 未列入 | | | -10.90% | 可开放 |
| 2927 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路公线 | 工行干22右3左1#变压器 | 200 | 19.71% | 120.58 | 120.58 | 未列入 | | | -21.10% | 可开放 |
| 2928 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左14#长鸣线变压器 | 100 | 61.96% | 18.04 | 18.04 | 未列入 | | | 9.97% | 可开放 |
| 2929 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左15#长鸣线变压器 | 100 | 26.59% | 53.41 | 53.41 | 未列入 | | | 5.77% | 可开放 |
| 2930 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左7右5#长鸣线变压器 | 315 | 0.10% | 251.7 | 251.7 | 未列入 | | | -89.20% | 可开放 |
| 2931 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左7右5#长鸣线变压器1 | 200 | 39.90% | 80.21 | 80.21 | 未列入 | | | 2.78% | 可开放 |
| 2932 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左4左4#长鸣线变压器 | 200 | 34.27% | 91.46 | 91.46 | 未列入 | | | 1.23% | 可开放 |
| 2933 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左4左3#长鸣线变压器 | 160 | 24.32% | 89.09 | 89.09 | 未列入 | | | -0.23% | 可开放 |
| 2934 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 工农干18左2左2#长鸣线变压器 | 250 | 14.51% | 163.72 | 163.72 | 未列入 | | | -37.98% | 可开放 |
| 2935 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分4左3#康宁线 | 200 | 38.85% | 82.31 | 82.31 | 未列入 | | | 8.20% | 可开放 |
| 2936 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分4左7#康宁线 | 160 | 37.62% | 67.81 | 67.81 | 未列入 | | | 6.26% | 可开放 |
| 2937 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 公园变3448东山线东山干12# | 160 | 12.93% | 107.32 | 107.32 | 未列入 | | | -3.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线电笛干24左4右1#康宁线 | 250 | 29.76% | 125.61 | 125.61 | 未列入 | | | 5.10% | 可开放 |
| 2939 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线电笛干24左5#康宁线 | 315 | 21.25% | 185.07 | 185.07 | 未列入 | | | 3.53% | 可开放 |
| 2940 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 公园变3448东山线东山干21# | 315 | 7.43% | 228.61 | 228.61 | 未列入 | | | -1.01% | 可开放 |
| 2941 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 公园变3448东山线东山干24左3# | 160 | 50.56% | 47.11 | 47.11 | 未列入 | | | 10.26% | 可开放 |
| 2942 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 东山线东山干24左5右3# | 200 | 14.69% | 130.63 | 130.63 | 未列入 | | | 8.61% | 可开放 |
| 2943 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 公园变3448东山线东山干24左8# | 160 | 45.93% | 54.51 | 54.51 | 未列入 | | | 10.86% | 可开放 |
| 2944 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 工行干27#变压器1 | 200 | 32.15% | 95.7 | 95.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2945 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 工行干25 | 315 | 14.73% | 205.61 | 205.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2946 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干 | 200 | 20.41% | 119.19 | 119.19 | 未列入 | | | 8.53% | 可开放 |
| 2947 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 工行干14 | 160 | 8.64% | 114.18 | 114.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2948 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干 | 200 | 37.81% | 84.39 | 84.39 | 未列入 | | | 14.15% | 可开放 |
| 2949 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干 | 200 | 29.52% | 100.97 | 100.97 | 未列入 | | | 0.20% | 可开放 |
| 2950 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干 | 315 | 8.19% | 226.19 | 226.19 | 未列入 | | | 10.52% | 可开放 |
| 2951 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分3左1#长鸣线 | 160 | 14.46% | 104.86 | 104.86 | 未列入 | | | 3.05% | 可开放 |
| 2952 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分13左2#长鸣线 | 200 | 32.97% | 94.07 | 94.07 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 2953 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 岭秀支5右3# | 200 | 20.11% | 119.78 | 119.78 | 未列入 | | | 12.01% | 可开放 |
| 2954 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 卫生分16 | 315 | 13.78% | 208.59 | 208.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2955 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 卫生分14 | 100 | 39.42% | 40.58 | 40.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2956 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分3左5#园 | 200 | 35.01% | 89.98 | 89.98 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 2957 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 绿化分3左7左4# | 160 | 28.41% | 82.54 | 82.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2958 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 绿化分3左9#园林线 | 315 | 10.06% | 220.3 | 220.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2959 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分8#园林 | 250 | 24.72% | 138.21 | 138.21 | 未列入 | | | 0.69% | 可开放 |
| 2960 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干21右3#电笛线 | 200 | 31.91% | 96.19 | 96.19 | 未列入 | | | 4.74% | 可开放 |
| 2961 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分11右6右3#园林线 | 315 | 16.45% | 200.17 | 200.17 | 未列入 | | | -6.92% | 可开放 |
| 2962 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 绿化分14#园林线 | 160 | 9.80% | 112.32 | 112.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2963 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分15#园林 | 160 | 31.90% | 76.96 | 76.96 | 未列入 | | | -1.27% | 可开放 |
| 2964 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分#29园林 | 160 | 4.45% | 120.88 | 120.88 | 未列入 | | | -25.36% | 可开放 |
| 2965 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干28右2# | 315 | 14.01% | 207.87 | 207.87 | 未列入 | | | -2.70% | 可开放 |
| 2966 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干28右3# | 315 | 7.32% | 228.95 | 228.95 | 未列入 | | | 10.85% | 可开放 |
| 2967 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 工农干30#园林线 | 315 | 0.26% | 251.19 | 251.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2968 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干32#园林 | 200 | 11.38% | 137.25 | 137.25 | 未列入 | | | 1.23% | 可开放 |
| 2969 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 工农干63左6左6#变压器 | 160 | 14.23% | 105.24 | 105.24 | 未列入 | | | 3.23% | 可开放 |
| 2970 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#工农干22右6#长鸣线 | 200 | 14.80% | 130.4 | 130.4 | 未列入 | | | 5.25% | 可开放 |
| 2971 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分4左3 | 160 | 35.66% | 70.94 | 70.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2972 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干24右4#电笛线 | 160 | 38.87% | 65.81 | 65.81 | 未列入 | | | -6.85% | 可开放 |
| 2973 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分4左7 | 200 | 27.34% | 105.32 | 105.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2974 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干24右10#电笛线 | 160 | 44.15% | 57.36 | 57.36 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 2975 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分11#电笛线 | 160 | 18.37% | 98.61 | 98.61 | 未列入 | | | -11.29% | 可开放 |
| 2976 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分14左5#电笛线 | 160 | 19.81% | 96.3 | 96.3 | 未列入 | | | 10.95% | 可开放 |
| 2977 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分14左3左1#电笛线 | 200 | 24.01% | 111.98 | 111.98 | 未列入 | | | 3.32% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线康宁分14左3左3#电笛线 | 160 | 39.30% | 65.12 | 65.12 | 未列入 | | | 7.90% | 可开放 |
| 2979 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 86795站前变1032文化线站公干8#文化线 | 100 | 90.95% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.56% | 可开放 |
| 2980 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分18左2右1 | 200 | 22.38% | 115.24 | 115.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2981 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分18左3 | 315 | 15.55% | 203.03 | 203.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2982 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分25左4右2 | 250 | 24.18% | 139.56 | 139.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2983 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分25左6# | 200 | 15.42% | 129.16 | 129.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2984 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 公园变3458公郊线公郊线2#分支箱至绿化分2#绿化分26左4右3#公郊线 | 315 | 22.37% | 181.53 | 181.53 | 未列入 | | | -2.09% | 可开放 |
| 2985 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24右4#公郊线 | 160 | 38.93% | 65.71 | 65.71 | 未列入 | | | 6.00% | 可开放 |
| 2986 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左4# | 200 | 26.17% | 107.66 | 107.66 | 未列入 | | | 22.82% | 可开放 |
| 2987 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左6#公郊线 | 100 | 58.23% | 21.77 | 21.77 | 未列入 | | | -0.61% | 可开放 |
| 2988 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左9#公郊线 | 100 | 45.32% | 34.68 | 34.68 | 未列入 | | | -26.53% | 可开放 |
| 2989 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左10#公郊线 | 200 | 33.25% | 93.5 | 93.5 | 未列入 | | | 9.24% | 可开放 |
| 2990 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左11#公郊线 | 200 | 27.48% | 105.04 | 105.04 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 2991 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 公郊干4左3#变压器 | 250 | 29.55% | 126.13 | 126.13 | 未列入 | | | 5.25% | 可开放 |
| 2992 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干38右2#工农线 | 200 | 15.95% | 128.11 | 128.11 | 未列入 | | | -12.59% | 可开放 |
| 2993 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干61#工农线 | 315 | 13.80% | 208.53 | 208.53 | 未列入 | | | -2.18% | 可开放 |
| 2994 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干69#工农线 | 315 | 10.37% | 219.35 | 219.35 | 未列入 | | | 8.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2995 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线长波支8左2#绿化线 | 100 | 48.52% | 31.48 | 31.48 | 未列入 | | | 13.45% | 可开放 |
| 2996 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 矿山分18左2# | 315 | 20.22% | 188.3 | 188.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2997 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 工行线矿山分17#柱上变压器（新） | 315 | 9.29% | 222.75 | 222.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 2998 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干8左4#平安东线 | 160 | 44.25% | 57.2 | 57.2 | 未列入 | | | -0.47% | 可开放 |
| 2999 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线矿山分11左2# | 200 | 29.50% | 101 | 101 | 未列入 | | | 11.72% | 可开放 |
| 3000 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线矿山分11左4# | 315 | 12.27% | 213.36 | 213.36 | 未列入 | | | -0.04% | 可开放 |
| 3001 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线矿山分11左6# | 200 | 30.14% | 99.73 | 99.73 | 未列入 | | | -14.05% | 可开放 |
| 3002 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干13左6#平安东线 | 200 | 31.01% | 97.98 | 97.98 | 未列入 | | | 6.47% | 可开放 |
| 3003 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 解放变6476平安东线平安干17#平安东线 | 160 | 21.54% | 93.53 | 93.53 | 未列入 | | | -1.83% | 可开放 |
| 3004 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干21右2# | 315 | 13.56% | 209.3 | 209.3 | 未列入 | | | 1.69% | 可开放 |
| 3005 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线海关支9# | 160 | 0.09% | 127.85 | 127.85 | 未列入 | | | -88.99% | 可开放 |
| 3006 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线海关支11# | 250 | 10.41% | 173.98 | 173.98 | 未列入 | | | -15.03% | 可开放 |
| 3007 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干28右4右3# | 160 | 35.60% | 71.04 | 71.04 | 未列入 | | | 2.89% | 可开放 |
| 3008 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干28右4右5# | 250 | 21.89% | 145.28 | 145.28 | 未列入 | | | -8.86% | 可开放 |
| 3009 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 翠园线油库干26北2#变压器 | 315 | 12.46% | 212.74 | 212.74 | 未列入 | | | 6.51% | 可开放 |
| 3010 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干31右2# | 315 | 20.48% | 187.49 | 187.49 | 未列入 | | | 13.02% | 可开放 |
| 3011 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 翠园线油库干31#变压器 | 315 | 10.58% | 218.66 | 218.66 | 未列入 | | | 2.14% | 可开放 |
| 3012 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干33右6# | 100 | 32.41% | 47.59 | 47.59 | 未列入 | | | -4.69% | 可开放 |
| 3013 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 园线油库干32左3#变压器 | 200 | 70.03% | 19.95 | 19.95 | 未列入 | | | -15.22% | 可开放 |
| 3014 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干38右2#平安东线 | 315 | 0.48% | 250.5 | 250.5 | 未列入 | | | -87.00% | 可开放 |
| 3015 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 翠园线油库干35#变压器 | 315 | 12.56% | 212.44 | 212.44 | 未列入 | | | 3.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3466油库线油库干9#变压器 | 315 | 17.31% | 197.48 | 197.48 | 未列入 | | | -12.61% | 可开放 |
| 3017 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3466油库线油库干15右1右1#油库线 | 160 | 20.08% | 95.88 | 95.88 | 未列入 | | | 7.51% | 可开放 |
| 3018 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3466油库线油库干15右1右2#油库线 | 160 | 25.84% | 86.65 | 86.65 | 未列入 | | | 11.45% | 可开放 |
| 3019 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干42右7# | 400 | 10.56% | 277.77 | 277.77 | 未列入 | | | -27.13% | 可开放 |
| 3020 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干42右11# | 160 | 29.76% | 80.39 | 80.39 | 未列入 | | | 7.51% | 可开放 |
| 3021 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干44# | 160 | 0.29% | 127.53 | 127.53 | 未列入 | | | -90.24% | 可开放 |
| 3022 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 油库线油库干15右5#油库线变压器 | 200 | 26.91% | 106.19 | 106.19 | 未列入 | | | 0.97% | 可开放 |
| 3023 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干52# | 315 | 10.29% | 219.59 | 219.59 | 未列入 | | | 35.13% | 可开放 |
| 3024 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干55右2# | 100 | 78.85% | 1.15 | 1.15 | 未列入 | | | 13.80% | 可开放 |
| 3025 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 油库线油库干17#变压器 | 315 | 22.60% | 180.8 | 180.8 | 未列入 | | | 8.91% | 可开放 |
| 3026 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干55左3# | 200 | 32.13% | 95.75 | 95.75 | 未列入 | | | 4.60% | 可开放 |
| 3027 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干55左7# | 160 | 44.76% | 56.39 | 56.39 | 未列入 | | | 7.58% | 可开放 |
| 3028 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易一分5# | 200 | 43.26% | 73.49 | 73.49 | 未列入 | | | 8.79% | 可开放 |
| 3029 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易一分7# | 160 | 34.61% | 72.63 | 72.63 | 未列入 | | | -1.36% | 可开放 |
| 3030 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易一分9# | 160 | 40.17% | 63.73 | 63.73 | 未列入 | | | 2.27% | 可开放 |
| 3031 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易一分10右1# | 160 | 25.99% | 86.42 | 86.42 | 未列入 | | | 11.74% | 可开放 |
| 3032 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易一分13# | 200 | 25.58% | 108.84 | 108.84 | 未列入 | | | 1.01% | 可开放 |
| 3033 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易二分3# | 315 | 10.61% | 218.57 | 218.57 | 未列入 | | | 14.97% | 可开放 |
| 3034 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 消防分15 | 160 | 48.27% | 50.77 | 50.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3035 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线简易二分7# | 200 | 17.53% | 124.94 | 124.94 | 未列入 | | | 20.12% | 可开放 |
| 3036 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6478田园东线田园干2#田园东线 | 200 | 34.89% | 90.23 | 90.23 | 未列入 | | | 8.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 新景一线新景分西2# | 400 | 3.27% | 306.94 | 306.94 | 未列入 | | | 3.89% | 可开放 |
| 3038 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 解放变6452田园西线田园干25#田园西线 | 160 | 22.44% | 92.09 | 92.09 | 未列入 | | | 19.47% | 可开放 |
| 3039 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 解放变6452田园西线田园干18# | 100 | 64.33% | 15.67 | 15.67 | 未列入 | | | -1.37% | 可开放 |
| 3040 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6458钢院线山南干5#钢院线 | 315 | 12.33% | 213.16 | 213.16 | 未列入 | | | -36.12% | 可开放 |
| 3041 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 钢院线山南干35左4#钢院线 | 315 | 24.19% | 175.79 | 175.79 | 未列入 | | | 1.20% | 可开放 |
| 3042 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际干110# | 100 | 4.91% | 75.09 | 75.09 | 未列入 | | | -10.21% | 可开放 |
| 3043 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际干53#凯际线 | 100 | 32.00% | 48 | 48 | 未列入 | | | -29.25% | 可开放 |
| 3044 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际干80# | 100 | 0.01% | 79.99 | 79.99 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 3045 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际干84# | 160 | 36.70% | 69.28 | 69.28 | 未列入 | | | 15.79% | 可开放 |
| 3046 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际干88# | 200 | 64.56% | 30.88 | 30.88 | 未列入 | | | 45.19% | 可开放 |
| 3047 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际干89# | 100 | 14.60% | 65.4 | 65.4 | 未列入 | | | 32.15% | 可开放 |
| 3048 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干22#钢院线 | 315 | 18.43% | 193.95 | 193.95 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 3049 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分7#凯际线 | 100 | 0.38% | 79.62 | 79.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3050 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干30右4#钢院线 | 315 | 17.74% | 196.13 | 196.13 | 未列入 | | | 9.14% | 可开放 |
| 3051 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分19# | 50 | 75.58% | 2.21 | 2.21 | 未列入 | | | 5.55% | 可开放 |
| 3052 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分15左5# | 30 | 8.30% | 21.51 | 21.51 | 未列入 | | | -81.93% | 可开放 |
| 3053 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分10#钢院线 | 100 | 0.36% | 79.64 | 79.64 | 未列入 | | | -40.59% | 可开放 |
| 3054 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分13左1#钢院线 | 315 | 13.07% | 210.82 | 210.82 | 未列入 | | | 3.84% | 可开放 |
| 3055 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪线峪东支4左1#柱上变压器 | 315 | 0.16% | 251.51 | 251.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3056 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 果品线木材分10#果品线 | 160 | 45.81% | 54.71 | 54.71 | 未列入 | | | 13.15% | 可开放 |
| 3057 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 果品线木材分12右1# | 160 | 25.58% | 87.08 | 87.08 | 未列入 | | | -8.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 果品线四方台分24# | 315 | 4.45% | 237.99 | 237.99 | 未列入 | | | -0.14% | 可开放 |
| 3059 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 解放变6486果品线解放立交桥开闭所桥头分3#桥头分3# | 100 | 4.86% | 75.14 | 75.14 | 未列入 | | | -15.65% | 可开放 |
| 3060 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万泰线 | 凯际干42左1#万泰线 | 100 | 99.51% | 0 | 0 | 未列入 | | | -3.35% | 可开放 |
| 3061 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干16右11#山南线 | 250 | 10.53% | 173.68 | 173.68 | 未列入 | | | -4.98% | 可开放 |
| 3062 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安干21右4#平安东线 | 160 | 43.97% | 57.65 | 57.65 | 未列入 | | | 8.99% | 可开放 |
| 3063 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6矿山分 | 160 | 20.99% | 94.41 | 94.41 | 未列入 | | | -13.23% | 可开放 |
| 3064 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线民政局4#分支箱南1 | 160 | 18.14% | 98.98 | 98.98 | 未列入 | | | 9.89% | 可开放 |
| 3065 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 对炉线对炉干20左3右1#变压器 | 100 | 40.76% | 39.24 | 39.24 | 未列入 | | | -12.47% | 可开放 |
| 3066 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干8# | 250 | 35.95% | 110.12 | 110.12 | 未列入 | | | 2.61% | 可开放 |
| 3067 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干14左4# | 200 | 18.48% | 123.05 | 123.05 | 未列入 | | | 13.72% | 可开放 |
| 3068 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干16左4# | 160 | 29.65% | 80.56 | 80.56 | 未列入 | | | 0.16% | 可开放 |
| 3069 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干16左6# | 160 | 29.24% | 81.22 | 81.22 | 未列入 | | | 9.10% | 可开放 |
| 3070 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干17右3# | 200 | 37.31% | 85.38 | 85.38 | 未列入 | | | 0.65% | 可开放 |
| 3071 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干17右5# | 200 | 34.99% | 90.02 | 90.02 | 未列入 | | | 17.05% | 可开放 |
| 3072 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干17右8# | 160 | 27.62% | 83.81 | 83.81 | 未列入 | | | 2.17% | 可开放 |
| 3073 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干22左4# | 315 | 16.63% | 199.62 | 199.62 | 未列入 | | | 8.37% | 可开放 |
| 3074 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干22左7# | 315 | 8.97% | 223.76 | 223.76 | 未列入 | | | 12.13% | 可开放 |
| 3075 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 对炉线对炉干22左8#变压器2 | 315 | 7.13% | 229.53 | 229.53 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 3076 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 对炉线对炉干22左8#变压器 | 200 | 33.18% | 93.64 | 93.64 | 未列入 | | | 14.27% | 可开放 |
| 3077 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干24# | 250 | 29.91% | 125.22 | 125.22 | 未列入 | | | 6.77% | 可开放 |
| 3078 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线对炉干28右3# | 200 | 37.21% | 85.59 | 85.59 | 未列入 | | | 10.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3079 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 健身变1037百盛线百盛线新光街2#分支箱至对炉分44#对炉分 | 100 | 68.89% | 11.11 | 11.11 | 未列入 | | | -18.18% | 可开放 |
| 3080 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 对炉干31左2# | 315 | 20.80% | 186.49 | 186.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3081 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干20右2# | 160 | 46.76% | 53.19 | 53.19 | 未列入 | | | 11.12% | 可开放 |
| 3082 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干20右4左1# | 315 | 17.89% | 195.65 | 195.65 | 未列入 | | | 0.40% | 可开放 |
| 3083 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长甸线 | 长甸变4158长水线长甸干#5长水线 | 315 | 1.19% | 248.24 | 248.24 | 未列入 | | | 38.15% | 可开放 |
| 3084 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 百盛线世纪干11# | 400 | 11.67% | 273.32 | 273.32 | 未列入 | | | -20.38% | 可开放 |
| 3085 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 百盛线世纪干11右2左1# | 315 | 8.86% | 224.08 | 224.08 | 未列入 | | | 2.24% | 可开放 |
| 3086 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 百盛线世纪干11右3左2# | 315 | 17.43% | 197.09 | 197.09 | 未列入 | | | 12.99% | 可开放 |
| 3087 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 百盛线世纪干11右5右1 | 100 | 15.26% | 64.74 | 64.74 | 未列入 | | | 2.98% | 可开放 |
| 3088 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 百盛线世纪干11右6# | 315 | 16.59% | 199.73 | 199.73 | 未列入 | | | 11.86% | 可开放 |
| 3089 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线钢城支4#对炉线 | 160 | 38.40% | 66.56 | 66.56 | 未列入 | | | -0.06% | 可开放 |
| 3090 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 站前变1034对炉线钢城支5右1#对炉线 | 160 | 37.53% | 67.96 | 67.96 | 未列入 | | | 5.85% | 可开放 |
| 3091 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 健站二线健站干26# | 200 | 32.94% | 94.12 | 94.12 | 未列入 | | | 7.79% | 可开放 |
| 3092 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 健站二线健站干26右3# | 400 | 7.53% | 289.9 | 289.9 | 未列入 | | | -37.21% | 可开放 |
| 3093 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线长高干2#长湖一线 | 315 | 22.83% | 180.07 | 180.07 | 未列入 | | | 4.79% | 可开放 |
| 3094 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 正义线 | 站前变5772正义线对炉干31右2# | 250 | 11.75% | 170.63 | 170.63 | 未列入 | | | 6.20% | 可开放 |
| 3095 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线世纪干8左2 | 100 | 75.06% | 4.94 | 4.94 | 未列入 | | | -1.62% | 可开放 |
| 3096 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线世纪干8左3右1# | 315 | 0.43% | 250.65 | 250.65 | 未列入 | | | -87.54% | 可开放 |
| 3097 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线世纪干8左3右2 | 100 | 55.17% | 24.83 | 24.83 | 未列入 | | | -13.34% | 可开放 |
| 3098 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线世纪干3左2 | 315 | 6.13% | 232.68 | 232.68 | 未列入 | | | 5.49% | 可开放 |
| 3099 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线正义分1# | 200 | 25.52% | 108.97 | 108.97 | 未列入 | | | -16.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线正义分2# | 160 | 26.74% | 85.21 | 85.21 | 未列入 | | | 2.92% | 可开放 |
| 3101 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 正义分5左4# | 160 | 37.76% | 67.59 | 67.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3102 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 正义分5左5 | 200 | 17.17% | 125.66 | 125.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3103 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线正义分7# | 160 | 21.76% | 93.18 | 93.18 | 未列入 | | | 1.29% | 可开放 |
| 3104 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线正义分10# | 315 | 6.18% | 232.52 | 232.52 | 未列入 | | | -5.49% | 可开放 |
| 3105 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 健站一线健站干17# | 160 | 61.31% | 29.9 | 29.9 | 未列入 | | | 25.48% | 可开放 |
| 3106 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 健站一线健站干9左2# | 200 | 40.35% | 79.31 | 79.31 | 未列入 | | | 6.73% | 可开放 |
| 3107 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 健站一线健站干8左1# | 200 | 21.61% | 116.79 | 116.79 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |
| 3108 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 健站一线健站干7# | 315 | 14.47% | 206.42 | 206.42 | 未列入 | | | -4.63% | 可开放 |
| 3109 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线长林干47左5#长林二线 | 200 | 28.07% | 103.86 | 103.86 | 未列入 | | | 2.45% | 可开放 |
| 3110 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分2# | 315 | 7.47% | 228.48 | 228.48 | 未列入 | | | -5.16% | 可开放 |
| 3111 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分5左3# | 200 | 20.16% | 119.68 | 119.68 | 未列入 | | | -18.43% | 可开放 |
| 3112 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分5左3右1# | 315 | 14.80% | 205.38 | 205.38 | 未列入 | | | -5.20% | 可开放 |
| 3113 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分5右1# | 200 | 30.66% | 98.68 | 98.68 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 3114 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分5右3右1# | 100 | 26.91% | 53.09 | 53.09 | 未列入 | | | 1.62% | 可开放 |
| 3115 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分5右3右3# | 315 | 10.26% | 219.68 | 219.68 | 未列入 | | | 6.25% | 可开放 |
| 3116 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分5右6# | 315 | 16.86% | 198.88 | 198.88 | 未列入 | | | 9.60% | 可开放 |
| 3117 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分9右3右3# | 315 | 15.24% | 204 | 204 | 未列入 | | | -1.33% | 可开放 |
| 3118 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分9左4右2# | 315 | 16.19% | 200.99 | 200.99 | 未列入 | | | 7.86% | 可开放 |
| 3119 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分9左4# | 315 | 17.00% | 198.45 | 198.45 | 未列入 | | | -5.00% | 可开放 |
| 3120 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分9右5# | 160 | 34.82% | 72.29 | 72.29 | 未列入 | | | 1.49% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分12右2# | 160 | 51.49% | 45.62 | 45.62 | 未列入 | | | 2.68% | 可开放 |
| 3122 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分12右4# | 200 | 32.30% | 95.4 | 95.4 | 未列入 | | | -3.04% | 可开放 |
| 3123 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 长甸变4172长林二线为民分14# | 315 | 0.17% | 251.47 | 251.47 | 未列入 | | | -89.09% | 可开放 |
| 3124 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干26右2# | 400 | 6.52% | 293.93 | 293.93 | 未列入 | | | -39.67% | 可开放 |
| 3125 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干26右3# | 315 | 0.10% | 251.69 | 251.69 | 未列入 | | | -88.98% | 可开放 |
| 3126 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干38# | 200 | 17.70% | 124.61 | 124.61 | 未列入 | | | 17.76% | 可开放 |
| 3127 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干42#长高二线 | 100 | 52.78% | 27.22 | 27.22 | 未列入 | | | -9.87% | 可开放 |
| 3128 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干46#长高二线 | 160 | 19.71% | 96.46 | 96.46 | 未列入 | | | -8.03% | 可开放 |
| 3129 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干51右3#长高二线 | 315 | 12.22% | 213.51 | 213.51 | 未列入 | | | -29.93% | 可开放 |
| 3130 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干51左1#长高二线 | 315 | 18.09% | 195.02 | 195.02 | 未列入 | | | -0.79% | 可开放 |
| 3131 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干51左6#长高二线 | 200 | 24.77% | 110.47 | 110.47 | 未列入 | | | 2.37% | 可开放 |
| 3132 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干11左2# | 100 | 35.16% | 44.84 | 44.84 | 未列入 | | | -15.52% | 可开放 |
| 3133 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长高干9右8右3# | 315 | 14.82% | 205.32 | 205.32 | 未列入 | | | -48.18% | 可开放 |
| 3134 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长高干9右8右3#长湖一线 | 160 | 52.58% | 43.87 | 43.87 | 未列入 | | | 24.20% | 可开放 |
| 3135 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长高干9右8右4#长湖一线 | 315 | 19.59% | 190.3 | 190.3 | 未列入 | | | 11.16% | 可开放 |
| 3136 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长高干27左4# | 160 | 14.06% | 105.5 | 105.5 | 未列入 | | | 4.41% | 可开放 |
| 3137 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 五一路变1043工行线海关支7左1# | 315 | 5.82% | 233.67 | 233.67 | 未列入 | | | -7.71% | 可开放 |
| 3138 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 工农干63左2支1右3#变压器 | 315 | 12.94% | 211.24 | 211.24 | 未列入 | | | 5.04% | 可开放 |
| 3139 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 健身变1036金典线雷达支14左2#金典线 | 315 | 24.22% | 175.71 | 175.71 | 未列入 | | | -2.22% | 可开放 |
| 3140 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 雷达线体育干29右10#变压器 | 100 | 72.91% | 7.09 | 7.09 | 未列入 | | | 9.72% | 可开放 |
| 3141 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 新华线 | 新华线钢都小学东1# | 315 | 9.30% | 222.7 | 222.7 | 未列入 | | | 6.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3142 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干8# | 315 | 15.77% | 202.33 | 202.33 | 未列入 | | | 40.81% | 可开放 |
| 3143 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干11左4#山南线 | 315 | 20.21% | 188.33 | 188.33 | 未列入 | | | -2.22% | 可开放 |
| 3144 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干11左2#山南线 | 315 | 19.77% | 189.71 | 189.71 | 未列入 | | | 9.02% | 可开放 |
| 3145 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干16左5#山南线 | 100 | 64.50% | 15.5 | 15.5 | 未列入 | | | -1.34% | 可开放 |
| 3146 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干16右7#山南线 | 200 | 30.24% | 99.53 | 99.53 | 未列入 | | | 25.46% | 可开放 |
| 3147 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干16右10左2#山南线 | 200 | 41.54% | 76.93 | 76.93 | 未列入 | | | 7.44% | 可开放 |
| 3148 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干16右10左3#山南线 | 100 | 70.57% | 9.43 | 9.43 | 未列入 | | | 6.56% | 可开放 |
| 3149 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干23#山南线 | 160 | 31.63% | 77.4 | 77.4 | 未列入 | | | 9.19% | 可开放 |
| 3150 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干27# | 200 | 37.23% | 85.54 | 85.54 | 未列入 | | | -1.19% | 可开放 |
| 3151 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干28# | 200 | 20.05% | 119.91 | 119.91 | 未列入 | | | -2.47% | 可开放 |
| 3152 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干35左1# | 100 | 76.99% | 3.01 | 3.01 | 未列入 | | | 24.21% | 可开放 |
| 3153 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干35左2# | 160 | 35.14% | 71.78 | 71.78 | 未列入 | | | 15.44% | 可开放 |
| 3154 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干35左3左4# | 160 | 26.19% | 86.09 | 86.09 | 未列入 | | | 51.96% | 可开放 |
| 3155 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干35左5# | 315 | 7.54% | 228.26 | 228.26 | 未列入 | | | 1.68% | 可开放 |
| 3156 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 山南线山南干35左9# | 250 | 12.04% | 169.91 | 169.91 | 未列入 | | | 30.75% | 可开放 |
| 3157 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干37# | 200 | 31.66% | 96.69 | 96.69 | 未列入 | | | 2.39% | 可开放 |
| 3158 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干43右2# | 315 | 23.01% | 179.53 | 179.53 | 未列入 | | | 10.23% | 可开放 |
| 3159 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干43右2左4# | 315 | 19.25% | 191.35 | 191.35 | 未列入 | | | 0.78% | 可开放 |
| 3160 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干43右2左11# | 160 | 34.54% | 72.74 | 72.74 | 未列入 | | | 1.71% | 可开放 |
| 3161 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干50# | 315 | 14.39% | 206.66 | 206.66 | 未列入 | | | 7.34% | 可开放 |
| 3162 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干54右4右2# | 250 | 0.00% | 250 | 250 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干54右5左1# | 200 | 28.40% | 103.21 | 103.21 | 未列入 | | | -4.47% | 可开放 |
| 3164 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干54右8右2# | 160 | 42.29% | 60.34 | 60.34 | 未列入 | | | 2.12% | 可开放 |
| 3165 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线山南干58右5# | 250 | 8.35% | 179.12 | 179.12 | 未列入 | | | -7.32% | 可开放 |
| 3166 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分7#山南线 | 200 | 13.27% | 133.46 | 133.46 | 未列入 | | | 35.95% | 可开放 |
| 3167 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分16右4#山南线 | 400 | 10.69% | 277.25 | 277.25 | 未列入 | | | -20.76% | 可开放 |
| 3168 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分22西2#山南线 | 160 | 54.54% | 40.74 | 40.74 | 未列入 | | | 8.43% | 可开放 |
| 3169 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分22左2右2#山南线 | 160 | 35.99% | 70.41 | 70.41 | 未列入 | | | -0.85% | 可开放 |
| 3170 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分25#山南线 | 400 | 15.80% | 256.79 | 256.79 | 未列入 | | | -6.56% | 可开放 |
| 3171 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分26#山南线 | 315 | 10.17% | 219.95 | 219.95 | 未列入 | | | 5.07% | 可开放 |
| 3172 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分30#山南线 | 200 | 30.28% | 99.45 | 99.45 | 未列入 | | | 11.91% | 可开放 |
| 3173 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分32#山南线 | 315 | 10.42% | 219.19 | 219.19 | 未列入 | | | 2.48% | 可开放 |
| 3174 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分15# | 100 | 30.29% | 49.71 | 49.71 | 未列入 | | | -4.02% | 可开放 |
| 3175 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分33左2#凯际线 | 315 | 10.43% | 219.14 | 219.14 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 3176 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分41# | 200 | 23.48% | 113.05 | 113.05 | 未列入 | | | 7.60% | 可开放 |
| 3177 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际线羊耳分56# | 200 | 6.95% | 146.11 | 146.11 | 未列入 | | | -57.12% | 可开放 |
| 3178 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 毓恬干1右3左1左1# | 200 | 4.64% | 150.73 | 150.73 | 未列入 | | | -7.57% | 可开放 |
| 3179 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线新营支#2长湖一线 | 200 | 29.25% | 101.51 | 101.51 | 未列入 | | | -0.43% | 可开放 |
| 3180 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线新营支3左2#长湖一线 | 200 | 26.46% | 107.08 | 107.08 | 未列入 | | | 32.03% | 可开放 |
| 3181 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线新营支3左4#长湖一线 | 315 | 25.50% | 171.68 | 171.68 | 未列入 | | | 12.62% | 可开放 |
| 3182 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线新营支6左1#长湖一线 | 160 | 37.44% | 68.09 | 68.09 | 未列入 | | | 2.43% | 可开放 |
| 3183 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线新营支7右3#长湖一线 | 160 | 46.50% | 53.6 | 53.6 | 未列入 | | | 10.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3184 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线新营支#12长湖一线 | 200 | 39.64% | 80.73 | 80.73 | 未列入 | | | 26.08% | 可开放 |
| 3185 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 路北干10左5 | 315 | 8.84% | 224.14 | 224.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3186 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分2# | 315 | 9.86% | 220.94 | 220.94 | 未列入 | | | -38.99% | 可开放 |
| 3187 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分4左10#康宁线 | 160 | 34.05% | 73.52 | 73.52 | 未列入 | | | 6.80% | 可开放 |
| 3188 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分7左2#康宁线 | 160 | 55.50% | 39.2 | 39.2 | 未列入 | | | 13.16% | 可开放 |
| 3189 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分10左3左1#康宁线1 | 200 | 49.58% | 60.85 | 60.85 | 未列入 | | | 9.01% | 可开放 |
| 3190 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分10左5#康宁线 | 100 | 79.25% | 0.75 | 0.75 | 未列入 | | | 10.08% | 可开放 |
| 3191 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分10左2#康宁线 | 200 | 20.52% | 118.97 | 118.97 | 未列入 | | | 1.33% | 可开放 |
| 3192 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干10#电笛线 | 200 | 29.24% | 101.52 | 101.52 | 未列入 | | | -15.87% | 可开放 |
| 3193 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干16左3#电笛线 | 315 | 19.78% | 189.69 | 189.69 | 未列入 | | | 6.37% | 可开放 |
| 3194 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干16左4#电笛线 | 200 | 18.86% | 122.28 | 122.28 | 未列入 | | | 16.30% | 可开放 |
| 3195 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干19左5#电笛线 | 160 | 22.79% | 91.53 | 91.53 | 未列入 | | | 6.76% | 可开放 |
| 3196 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干21左6#电笛线 | 200 | 24.85% | 110.3 | 110.3 | 未列入 | | | -23.96% | 可开放 |
| 3197 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干21右5#电笛线 | 200 | 25.38% | 109.24 | 109.24 | 未列入 | | | 8.27% | 可开放 |
| 3198 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干21右10#电笛线 | 200 | 39.09% | 81.83 | 81.83 | 未列入 | | | -4.67% | 可开放 |
| 3199 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干24#电笛线 | 315 | 12.55% | 212.47 | 212.47 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |
| 3200 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右8右2#长湖二线 | 315 | 22.03% | 182.6 | 182.6 | 未列入 | | | 14.67% | 可开放 |
| 3201 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H40亭站内变压器 | 630 | 2.05% | 491.08 | 491.08 | 未列入 | | | -8.73% | 可开放 |
| 3202 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H37亭站内变压器 | 630 | 4.67% | 474.58 | 474.58 | 未列入 | | | 1.96% | 可开放 |
| 3203 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 11D74亭站内变压器 | 400 | 10.11% | 279.56 | 279.56 | 未列入 | | | 17.46% | 可开放 |
| 3204 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H24 亭 | 500 | 8.02% | 359.9 | 359.9 | 未列入 | | | 11.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F14站内变压器 | 400 | 5.96% | 296.16 | 296.16 | 未列入 | | | 11.46% | 可开放 |
| 3206 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F15站内变压器 | 400 | 10.95% | 276.19 | 276.19 | 未列入 | | | 18.31% | 可开放 |
| 3207 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F16站内变压器 | 400 | 9.55% | 281.81 | 281.81 | 未列入 | | | 18.58% | 可开放 |
| 3208 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F17站内变压器 | 630 | 6.50% | 463.07 | 463.07 | 未列入 | | | 9.53% | 可开放 |
| 3209 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F18站内变压器 | 400 | 2.61% | 309.56 | 309.56 | 未列入 | | | 7.82% | 可开放 |
| 3210 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F21站内变压器 | 500 | 4.29% | 378.54 | 378.54 | 未列入 | | | 14.92% | 可开放 |
| 3211 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F19站内变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3212 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F20站内变压器 | 630 | 2.05% | 491.08 | 491.08 | 未列入 | | | 15.83% | 可开放 |
| 3213 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G40配电变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3214 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 文化线站公干9# | 160 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3215 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 园林线绿化分3左1变压器（新） | 400 | 9.40% | 282.41 | 282.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3216 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 园林线绿化分11右3变压器（新） | 400 | 9.91% | 280.37 | 280.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3217 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 园林线园林干18右10右3#变压器（新） | 400 | 8.89% | 284.44 | 284.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3218 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线供暖分4#变压器（新） | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3219 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11192亭站内变压器（新） | 200 | 6.20% | 147.61 | 147.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3220 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11114亭（新）站内变压器 | 400 | 1.84% | 312.65 | 312.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3221 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H39亭站内变压器 | 630 | 3.37% | 482.76 | 482.76 | 未列入 | | | 5.93% | 可开放 |
| 3222 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G25配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 3223 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11G26配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 63.30% | 可开放 |
| 3224 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G27配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 82.57% | 可开放 |
| 3225 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11G28配电变压器 | 500 | 2.30% | 388.5 | 388.5 | 未列入 | | | 1857.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G29配电变压器 | 630 | 2.25% | 489.83 | 489.83 | 未列入 | | | 1322.77% | 可开放 |
| 3227 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11F08亭站内变压器 | 500 | 5.19% | 374.04 | 374.04 | 未列入 | | | 2.94% | 可开放 |
| 3228 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11790站内变压器 | 500 | 3.80% | 381 | 381 | 未列入 | | | -6.79% | 可开放 |
| 3229 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H14亭变压器 | 400 | 6.95% | 292.21 | 292.21 | 未列入 | | | 7.27% | 可开放 |
| 3230 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H13亭变压器 | 500 | 5.21% | 373.95 | 373.95 | 未列入 | | | 14.82% | 可开放 |
| 3231 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H15亭变压器 | 500 | 6.00% | 370 | 370 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 3232 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H19亭变压器 | 500 | 12.84% | 335.8 | 335.8 | 未列入 | | | 23.43% | 可开放 |
| 3233 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U08站内变压器 | 400 | 3.73% | 305.08 | 305.08 | 未列入 | | | -18.26% | 可开放 |
| 3234 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U09站内变压器 | 500 | 7.05% | 364.75 | 364.75 | 未列入 | | | 56.68% | 可开放 |
| 3235 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U05站内变压器 | 400 | 9.68% | 281.28 | 281.28 | 未列入 | | | 21.61% | 可开放 |
| 3236 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U06站内变压器 | 400 | 6.58% | 293.67 | 293.67 | 未列入 | | | 14.42% | 可开放 |
| 3237 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U07站内变压器 | 400 | 7.78% | 288.9 | 288.9 | 未列入 | | | 19.00% | 可开放 |
| 3238 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11085亭站内变压器 | 315 | 8.05% | 226.64 | 226.64 | 未列入 | | | 5.46% | 可开放 |
| 3239 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分7右7# | 100 | 0.06% | 79.94 | 79.94 | 未列入 | | | -91.11% | 可开放 |
| 3240 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H26亭变压器 | 500 | 8.73% | 356.35 | 356.35 | 未列入 | | | 12.27% | 可开放 |
| 3241 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11844亭站内变压器 | 400 | 4.46% | 302.18 | 302.18 | 未列入 | | | 19.11% | 可开放 |
| 3242 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11579变压器 | 500 | 3.41% | 382.95 | 382.95 | 未列入 | | | -9.29% | 可开放 |
| 3243 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 中远岭秀开关站11E90亭站内变压器 | 500 | 5.96% | 370.21 | 370.21 | 未列入 | | | 16.98% | 可开放 |
| 3244 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 中远岭秀开关站11E91亭站内变压器 | 500 | 4.29% | 378.55 | 378.55 | 未列入 | | | 12.86% | 可开放 |
| 3245 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 中远岭秀开关站11E92亭站内变压器 | 500 | 1.75% | 391.25 | 391.25 | 未列入 | | | -3.37% | 可开放 |
| 3246 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 中远岭秀开关站11E93亭站内变压器 | 500 | 1.95% | 390.23 | 390.23 | 未列入 | | | 2.83% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3247 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 岭秀支12# | 315 | 7.81% | 227.39 | 227.39 | 未列入 | | | 3.53% | 可开放 |
| 3248 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H38亭站内变压器 | 630 | 4.67% | 474.56 | 474.56 | 未列入 | | | 14.74% | 可开放 |
| 3249 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 田园西线田园干20#变压器 | 315 | 9.34% | 222.57 | 222.57 | 未列入 | | | 14.93% | 可开放 |
| 3250 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11H59亭站内变压器 | 400 | 3.68% | 305.29 | 305.29 | 未列入 | | | 7.62% | 可开放 |
| 3251 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11H57亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -89.52% | 可开放 |
| 3252 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11681站内变压器 | 315 | 21.79% | 183.36 | 183.36 | 未列入 | | | 17.18% | 可开放 |
| 3253 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11785站内变压器 | 400 | 5.09% | 299.64 | 299.64 | 未列入 | | | 6.03% | 可开放 |
| 3254 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11494亭站内变压器 | 400 | 9.58% | 281.67 | 281.67 | 未列入 | | | 0.94% | 可开放 |
| 3255 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S54亭站内变压器 | 500 | 4.04% | 379.8 | 379.8 | 未列入 | | | 0.12% | 可开放 |
| 3256 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11561亭站内变压器 | 400 | 6.91% | 292.37 | 292.37 | 未列入 | | | -13.60% | 可开放 |
| 3257 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11763亭站内变压器 | 315 | 10.06% | 220.31 | 220.31 | 未列入 | | | 6.50% | 可开放 |
| 3258 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11762亭站内变压器 | 200 | 8.60% | 142.8 | 142.8 | 未列入 | | | -3.68% | 可开放 |
| 3259 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11981亭站内变压器 | 500 | 4.48% | 377.62 | 377.62 | 未列入 | | | -0.33% | 可开放 |
| 3260 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11982亭站内变压器 | 500 | 5.76% | 371.22 | 371.22 | 未列入 | | | 1.91% | 可开放 |
| 3261 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11983亭站内变压器 | 500 | 5.03% | 374.83 | 374.83 | 未列入 | | | 4.00% | 可开放 |
| 3262 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11980亭站内变压器 | 500 | 5.01% | 374.93 | 374.93 | 未列入 | | | -1.88% | 可开放 |
| 3263 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11984亭站内变压器 | 315 | 6.38% | 231.91 | 231.91 | 未列入 | | | 7.14% | 可开放 |
| 3264 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11979亭站内变压器 | 500 | 3.22% | 383.89 | 383.89 | 未列入 | | | 4.19% | 可开放 |
| 3265 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11991亭站内变压器 | 500 | 4.76% | 376.2 | 376.2 | 未列入 | | | 6.23% | 可开放 |
| 3266 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11992亭站内变压器 | 400 | 5.97% | 296.11 | 296.11 | 未列入 | | | 5.73% | 可开放 |
| 3267 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11993亭站内变压器 | 400 | 5.86% | 296.57 | 296.57 | 未列入 | | | 4.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3268 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11994亭站内变压器 | 400 | 6.42% | 294.32 | 294.32 | 未列入 | | | -0.06% | 可开放 |
| 3269 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11515亭站内变压器 | 250 | 14.89% | 162.77 | 162.77 | 未列入 | | | 1.34% | 可开放 |
| 3270 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11520亭站内变压器 | 400 | 3.19% | 307.23 | 307.23 | 未列入 | | | -4.56% | 可开放 |
| 3271 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11518亭站内变压器 | 400 | 8.40% | 286.42 | 286.42 | 未列入 | | | 10.72% | 可开放 |
| 3272 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11517亭站内变压器 | 500 | 7.68% | 361.6 | 361.6 | 未列入 | | | 0.45% | 可开放 |
| 3273 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11749亭站内变压器 | 630 | 9.18% | 446.14 | 446.14 | 未列入 | | | 5.95% | 可开放 |
| 3274 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11519亭站内变压器 | 400 | 9.54% | 281.86 | 281.86 | 未列入 | | | 12.96% | 可开放 |
| 3275 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11801亭站内变压器 | 400 | 7.72% | 289.11 | 289.11 | 未列入 | | | 5.62% | 可开放 |
| 3276 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11802亭站内变压器 | 500 | 8.70% | 356.5 | 356.5 | 未列入 | | | 4.60% | 可开放 |
| 3277 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 公园变3466油库线湖南分4右3#油库线 | 200 | 29.19% | 101.63 | 101.63 | 未列入 | | | 7.69% | 可开放 |
| 3278 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11K08亭站内变压器 | 630 | 4.87% | 473.29 | 473.29 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 3279 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H09亭变压器 | 400 | 7.66% | 289.37 | 289.37 | 未列入 | | | 17.01% | 可开放 |
| 3280 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 11358亭（新）站内变压器 | 400 | 9.96% | 280.15 | 280.15 | 未列入 | | | 4.89% | 可开放 |
| 3281 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 海关支4#柱上变压器（新） | 200 | 34.80% | 90.41 | 90.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3282 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 工行干21#柱上变压器（新） | 400 | 5.79% | 296.86 | 296.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3283 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长青干27右16#柱上变压器（新） | 400 | 7.71% | 289.15 | 289.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3284 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11R53配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3285 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D82配电变压器 | 400 | 6.38% | 294.49 | 294.49 | 未列入 | | | 48.23% | 可开放 |
| 3286 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D83配电变压器 | 400 | 2.79% | 308.86 | 308.86 | 未列入 | | | 34.48% | 可开放 |
| 3287 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D84配电变压器 | 630 | 4.06% | 478.45 | 478.45 | 未列入 | | | 26.92% | 可开放 |
| 3288 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 恒基一线 | 11D85配电变压器 | 630 | 3.84% | 479.81 | 479.81 | 未列入 | | | 87.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11Q02亭站内变压器 | 500 | 3.48% | 382.59 | 382.59 | 未列入 | | | -12.52% | 可开放 |
| 3290 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 凯圣线 | 11Q03亭站内变压器 | 315 | 9.01% | 223.62 | 223.62 | 未列入 | | | 6.42% | 可开放 |
| 3291 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11S42亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -89.90% | 可开放 |
| 3292 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 肉联支22右1# | 315 | 17.02% | 198.38 | 198.38 | 未列入 | | | 50.51% | 可开放 |
| 3293 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 路北干10左3 | 200 | 13.83% | 132.35 | 132.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3294 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线长波支46# | 100 | 11.86% | 68.14 | 68.14 | 未列入 | | | -6.65% | 可开放 |
| 3295 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11D70变压器 | 630 | 2.64% | 487.38 | 487.38 | 未列入 | | | -2.32% | 可开放 |
| 3296 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11D65变压器 | 500 | 2.67% | 386.64 | 386.64 | 未列入 | | | 1.14% | 可开放 |
| 3297 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11J85亭站内变压器 | 400 | 9.68% | 281.3 | 281.3 | 未列入 | | | 8.03% | 可开放 |
| 3298 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长林干20右5#柱上变压器（新） | 200 | 32.95% | 94.1 | 94.1 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3299 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安干42右2#柱上变压器（新） | 200 | 9.98% | 140.04 | 140.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3300 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干28右3#(新) | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3301 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S58亭站内变压器 | 400 | 7.54% | 289.85 | 289.85 | 未列入 | | | 3.27% | 可开放 |
| 3302 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S65亭站内变压器 | 400 | 8.35% | 286.62 | 286.62 | 未列入 | | | 2.42% | 可开放 |
| 3303 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11S41站内变压器 | 400 | 4.17% | 303.33 | 303.33 | 未列入 | | | -1.67% | 可开放 |
| 3304 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11S43亭变压器 | 250 | 0.10% | 199.74 | 199.74 | 未列入 | | | -89.98% | 可开放 |
| 3305 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 金通线 | 11H58亭站内变压器 | 400 | 5.38% | 298.47 | 298.47 | 未列入 | | | -0.32% | 可开放 |
| 3306 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F36配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3307 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F37配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3308 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F38配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3309 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F39配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F40配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3311 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F41配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3312 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干59# | 400 | 6.03% | 295.9 | 295.9 | 未列入 | | | 3.33% | 可开放 |
| 3313 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干30# | 160 | 38.52% | 66.37 | 66.37 | 未列入 | | | -13.47% | 可开放 |
| 3314 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线山南干22右1北1# | 400 | 5.63% | 297.49 | 297.49 | 未列入 | | | -19.69% | 可开放 |
| 3315 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 体育干8左2 | 100 | 46.21% | 33.79 | 33.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3316 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 消防分8 | 250 | 30.96% | 122.59 | 122.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3317 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干40南1# | 160 | 25.98% | 86.44 | 86.44 | 未列入 | | | -8.22% | 可开放 |
| 3318 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 解放变6448康宁线爱国分13# | 400 | 9.18% | 283.27 | 283.27 | 未列入 | | | 8.05% | 可开放 |
| 3319 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 东石干26左1# | 50 | 61.98% | 9.01 | 9.01 | 未列入 | | | 24.92% | 可开放 |
| 3320 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 深营分8右1# | 400 | 1.67% | 313.34 | 313.34 | 未列入 | | | -14.68% | 可开放 |
| 3321 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H18亭变压器 | 500 | 5.53% | 372.34 | 372.34 | 未列入 | | | 2.57% | 可开放 |
| 3322 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H21亭变压器 | 500 | 9.92% | 350.42 | 350.42 | 未列入 | | | 5.77% | 可开放 |
| 3323 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H17亭变压器 | 500 | 5.11% | 374.47 | 374.47 | 未列入 | | | 6.43% | 可开放 |
| 3324 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H87站内变压器 | 630 | 6.41% | 463.62 | 463.62 | 未列入 | | | 142.97% | 可开放 |
| 3325 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11K06亭站内变压器 | 630 | 4.95% | 472.81 | 472.81 | 未列入 | | | 0.03% | 可开放 |
| 3326 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11K07站内变压器 | 630 | 7.03% | 459.72 | 459.72 | 未列入 | | | -1.13% | 可开放 |
| 3327 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11448变压器 | 630 | 3.55% | 481.64 | 481.64 | 未列入 | | | -0.80% | 可开放 |
| 3328 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11497亭站内变压器 | 400 | 7.01% | 291.98 | 291.98 | 未列入 | | | 9.10% | 可开放 |
| 3329 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际线羊耳分54左6#变压器 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3330 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 长鸣线工农干18左7右2# | 315 | 14.25% | 207.1 | 207.1 | 未列入 | | | -21.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 长鸣线工农干22右4左1# | 200 | 36.80% | 86.4 | 86.4 | 未列入 | | | 10.21% | 可开放 |
| 3332 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 油库线油库干15右4#变压器 | 200 | 35.28% | 89.44 | 89.44 | 未列入 | | | 10.16% | 可开放 |
| 3333 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干24# | 200 | 13.68% | 132.65 | 132.65 | 未列入 | | | -0.76% | 可开放 |
| 3334 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线供暖分25#南变压器 | 200 | 0.32% | 159.36 | 159.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3335 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 峪东支10# | 200 | 5.55% | 148.9 | 148.9 | 未列入 | | | 11.06% | 可开放 |
| 3336 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 电笛线电笛干16左5# | 315 | 0.00% | 315 | 315 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3337 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分20# | 315 | 0.86% | 249.29 | 249.29 | 未列入 | | | -9.65% | 可开放 |
| 3338 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 房身线油厂分32右15# | 315 | 6.57% | 231.32 | 231.32 | 未列入 | | | 14.88% | 可开放 |
| 3339 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分33# | 200 | 22.45% | 115.1 | 115.1 | 未列入 | | | -2.22% | 可开放 |
| 3340 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 凯际线羊耳分22# | 100 | 54.60% | 25.4 | 25.4 | 未列入 | | | 54.08% | 可开放 |
| 3341 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长湖二线长青干27左5# | 315 | 7.81% | 227.39 | 227.39 | 未列入 | | | -11.40% | 可开放 |
| 3342 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长青线长青干21# | 315 | 8.07% | 226.58 | 226.58 | 未列入 | | | -9.39% | 可开放 |
| 3343 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 毓恬线毓恬干28# | 315 | 3.70% | 240.34 | 240.34 | 未列入 | | | 1.45% | 可开放 |
| 3344 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 工农线工农干40左1# | 315 | 1.13% | 248.44 | 248.44 | 未列入 | | | 0.85% | 可开放 |
| 3345 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 对炉线钢城支6左1# | 315 | 23.44% | 178.16 | 178.16 | 未列入 | | | -16.65% | 可开放 |
| 3346 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11A40站内变压器 | 315 | 5.21% | 235.58 | 235.58 | 未列入 | | | 6.49% | 可开放 |
| 3347 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站一线 | 11A41站内变压器 | 315 | 6.56% | 231.34 | 231.34 | 未列入 | | | -0.29% | 可开放 |
| 3348 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11A64站内变压器 | 500 | 6.40% | 368 | 368 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |
| 3349 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11A65站内变压器 | 500 | 7.40% | 363.01 | 363.01 | 未列入 | | | 2.21% | 可开放 |
| 3350 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11A66站内变压器 | 500 | 6.91% | 365.43 | 365.43 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 3351 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11A67站内变压器 | 500 | 5.15% | 374.23 | 374.23 | 未列入 | | | 6.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11A68站内变压器 | 500 | 5.48% | 372.62 | 372.62 | 未列入 | | | 2.21% | 可开放 |
| 3353 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11A69站内变压器 | 500 | 4.54% | 377.32 | 377.32 | 未列入 | | | 16.47% | 可开放 |
| 3354 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11A71站内变压器 | 500 | 3.57% | 382.13 | 382.13 | 未列入 | | | -9.02% | 可开放 |
| 3355 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H25亭变压器 | 500 | 3.95% | 380.27 | 380.27 | 未列入 | | | 10.05% | 可开放 |
| 3356 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 新华线 | 11D72亭站内变压器 | 400 | 8.32% | 286.71 | 286.71 | 未列入 | | | 9.96% | 可开放 |
| 3357 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H32亭站内变压器 | 500 | 2.88% | 385.59 | 385.59 | 未列入 | | | -2.63% | 可开放 |
| 3358 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 声像线 | 11A18亭站内变压器 | 400 | 10.85% | 276.6 | 276.6 | 未列入 | | | 6.04% | 可开放 |
| 3359 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H64亭站内变压器 | 630 | 4.09% | 478.25 | 478.25 | 未列入 | | | 17.82% | 可开放 |
| 3360 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南干15右7右6#变压器 | 250 | 27.33% | 131.67 | 131.67 | 未列入 | | | -1.37% | 可开放 |
| 3361 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S55亭站内变压器 | 500 | 4.33% | 378.37 | 378.37 | 未列入 | | | 4.00% | 可开放 |
| 3362 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路站线 | 11A15亭变压器 | 400 | 9.40% | 282.41 | 282.41 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 3363 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路站线 | 11A14亭变压器 | 400 | 5.73% | 297.08 | 297.08 | 未列入 | | | 14.41% | 可开放 |
| 3364 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11576变压器 | 500 | 5.32% | 373.4 | 373.4 | 未列入 | | | 4.41% | 可开放 |
| 3365 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干2右5# | 315 | 19.05% | 191.99 | 191.99 | 未列入 | | | 13.24% | 可开放 |
| 3366 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 峪东支18# | 315 | 16.61% | 199.67 | 199.67 | 未列入 | | | 11.37% | 可开放 |
| 3367 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 11846亭站内变压器 | 500 | 5.71% | 371.46 | 371.46 | 未列入 | | | 11.25% | 可开放 |
| 3368 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H51站内变压器 | 500 | 5.08% | 374.59 | 374.59 | 未列入 | | | 0.86% | 可开放 |
| 3369 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11841亭站内变压器 | 500 | 6.38% | 368.1 | 368.1 | 未列入 | | | 3.46% | 可开放 |
| 3370 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11840亭站内变压器 | 250 | 13.05% | 167.38 | 167.38 | 未列入 | | | 10.04% | 可开放 |
| 3371 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11839亭站内变压器 | 500 | 7.19% | 364.03 | 364.03 | 未列入 | | | 10.35% | 可开放 |
| 3372 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11837亭站内变压器 | 400 | 14.68% | 261.3 | 261.3 | 未列入 | | | 9.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 11835亭站内变压器 | 400 | 8.35% | 286.61 | 286.61 | 未列入 | | | 11.93% | 可开放 |
| 3374 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A21亭站内变压器 | 400 | 8.49% | 286.06 | 286.06 | 未列入 | | | -2.22% | 可开放 |
| 3375 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A23亭站内变压器 | 400 | 5.86% | 296.56 | 296.56 | 未列入 | | | -1.30% | 可开放 |
| 3376 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A32配电变压器 | 400 | 6.37% | 294.52 | 294.52 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 3377 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11130亭站内变压器 | 500 | 4.26% | 378.69 | 378.69 | 未列入 | | | 9.91% | 可开放 |
| 3378 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11862亭站内变压器 | 500 | 5.36% | 373.2 | 373.2 | 未列入 | | | 14.14% | 可开放 |
| 3379 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11863亭站内变压器 | 500 | 5.33% | 373.34 | 373.34 | 未列入 | | | 16.48% | 可开放 |
| 3380 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11865亭站内变压器 | 500 | 4.17% | 379.16 | 379.16 | 未列入 | | | 0.19% | 可开放 |
| 3381 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11866亭站内变压器 | 500 | 4.40% | 377.99 | 377.99 | 未列入 | | | -0.65% | 可开放 |
| 3382 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11S71亭站内变压器 | 250 | 18.48% | 153.81 | 153.81 | 未列入 | | | 0.94% | 可开放 |
| 3383 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分32右3左3# | 200 | 21.47% | 117.06 | 117.06 | 未列入 | | | 10.84% | 可开放 |
| 3384 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11D68变压器 | 500 | 4.75% | 376.26 | 376.26 | 未列入 | | | 10.25% | 可开放 |
| 3385 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 现代线 | 11D66变压器 | 500 | 5.01% | 374.95 | 374.95 | 未列入 | | | 10.54% | 可开放 |
| 3386 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A20亭站内变压器 | 400 | 11.40% | 274.42 | 274.42 | 未列入 | | | 1.76% | 可开放 |
| 3387 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11852亭站内变压器 | 500 | 4.72% | 376.38 | 376.38 | 未列入 | | | 9.00% | 可开放 |
| 3388 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11857亭站内变压器 | 500 | 5.80% | 371.01 | 371.01 | 未列入 | | | 11.90% | 可开放 |
| 3389 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11858亭站内变压器 | 500 | 5.51% | 372.47 | 372.47 | 未列入 | | | 16.20% | 可开放 |
| 3390 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11488站内变压器 | 250 | 10.30% | 174.24 | 174.24 | 未列入 | | | 10.18% | 可开放 |
| 3391 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11479站内变压器 | 400 | 7.28% | 290.88 | 290.88 | 未列入 | | | 6.49% | 可开放 |
| 3392 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11178站内变压器 | 400 | 3.33% | 306.7 | 306.7 | 未列入 | | | 44.27% | 可开放 |
| 3393 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 11396亭站内变压器 | 500 | 2.47% | 387.66 | 387.66 | 未列入 | | | -3.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 11104亭站内变压器 | 200 | 0.90% | 158.21 | 158.21 | 未列入 | | | -83.47% | 可开放 |
| 3395 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11996亭站内变压器 | 315 | 4.02% | 239.33 | 239.33 | 未列入 | | | -9.71% | 可开放 |
| 3396 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11473亭站内变压器 | 500 | 4.79% | 376.04 | 376.04 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 3397 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11571变压器 | 500 | 12.11% | 339.45 | 339.45 | 未列入 | | | 11.25% | 可开放 |
| 3398 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11545变压器 | 500 | 4.51% | 377.46 | 377.46 | 未列入 | | | 1.75% | 可开放 |
| 3399 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11443变压器 | 160 | 45.37% | 55.41 | 55.41 | 未列入 | | | 4.86% | 可开放 |
| 3400 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11474亭站内变压器 | 500 | 4.46% | 377.7 | 377.7 | 未列入 | | | -0.36% | 可开放 |
| 3401 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11554亭站内变压器 | 500 | 5.28% | 373.6 | 373.6 | 未列入 | | | -11.21% | 可开放 |
| 3402 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11653变压器 | 400 | 7.07% | 291.72 | 291.72 | 未列入 | | | -6.57% | 可开放 |
| 3403 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11787亭站内变压器 | 400 | 4.91% | 300.36 | 300.36 | 未列入 | | | 2.73% | 可开放 |
| 3404 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11699变压器 | 315 | 19.79% | 189.66 | 189.66 | 未列入 | | | 10.73% | 可开放 |
| 3405 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11477站内变压器 | 500 | 4.82% | 375.89 | 375.89 | 未列入 | | | 8.55% | 可开放 |
| 3406 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路公线 | 11E85亭站内变压器 | 500 | 3.17% | 384.17 | 384.17 | 未列入 | | | 5.73% | 可开放 |
| 3407 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H34亭站内变压器 | 500 | 4.53% | 377.33 | 377.33 | 未列入 | | | 16.37% | 可开放 |
| 3408 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 东石干27左2# | 200 | 21.60% | 116.8 | 116.8 | 未列入 | | | 1.35% | 可开放 |
| 3409 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 千峰线 | 前峪干14左13右2# | 400 | 18.19% | 247.26 | 247.26 | 未列入 | | | 33.08% | 可开放 |
| 3410 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 11F13亭站内变压器 | 400 | 4.93% | 300.28 | 300.28 | 未列入 | | | 11.44% | 可开放 |
| 3411 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 11F10亭站内变压器 | 400 | 3.45% | 306.19 | 306.19 | 未列入 | | | -8.38% | 可开放 |
| 3412 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 11F11亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -89.89% | 可开放 |
| 3413 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H81亭站内变压器 | 630 | 4.14% | 477.91 | 477.91 | 未列入 | | | 8.83% | 可开放 |
| 3414 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H83亭站内变压器 | 630 | 2.02% | 491.28 | 491.28 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11H36亭站内变压器 | 630 | 4.19% | 477.6 | 477.6 | 未列入 | | | 7.18% | 可开放 |
| 3416 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林一线 | 11K09亭站内变压器 | 500 | 4.46% | 377.72 | 377.72 | 未列入 | | | 5.23% | 可开放 |
| 3417 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11496亭站内变压器 | 400 | 8.27% | 286.92 | 286.92 | 未列入 | | | 4.47% | 可开放 |
| 3418 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S69亭站内变压器 | 630 | 3.89% | 479.51 | 479.51 | 未列入 | | | 14.78% | 可开放 |
| 3419 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S70亭站内变压器 | 400 | 8.04% | 287.86 | 287.86 | 未列入 | | | 0.96% | 可开放 |
| 3420 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11138亭站内变压器 | 400 | 7.66% | 289.35 | 289.35 | 未列入 | | | -1.37% | 可开放 |
| 3421 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11K13亭站内变压器 | 500 | 3.17% | 384.17 | 384.17 | 未列入 | | | 1.82% | 可开放 |
| 3422 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11K11亭站内变压器 | 500 | 5.00% | 375.02 | 375.02 | 未列入 | | | 7.00% | 可开放 |
| 3423 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11843亭站内变压器 | 400 | 7.93% | 288.3 | 288.3 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 3424 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路站线 | 11A12亭变压器 | 400 | 4.38% | 302.5 | 302.5 | 未列入 | | | 5.11% | 可开放 |
| 3425 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干40左5右1# | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | -91.17% | 可开放 |
| 3426 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干40左5右3# | 160 | 38.00% | 67.2 | 67.2 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 3427 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 千峰线 | 前峪干14左11# | 315 | 13.66% | 208.97 | 208.97 | 未列入 | | | 56.63% | 可开放 |
| 3428 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 盛仕一线 | 11F12亭站内变压器 | 400 | 5.10% | 299.59 | 299.59 | 未列入 | | | 17.55% | 可开放 |
| 3429 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S56亭站内变压器 | 500 | 6.14% | 369.28 | 369.28 | 未列入 | | | 21.01% | 可开放 |
| 3430 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分28# | 100 | 13.02% | 66.98 | 66.98 | 未列入 | | | -12.23% | 可开放 |
| 3431 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分32右18左2# | 315 | 0.54% | 250.3 | 250.3 | 未列入 | | | 35.93% | 可开放 |
| 3432 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11069亭变压器 | 500 | 5.19% | 374.06 | 374.06 | 未列入 | | | -1.76% | 可开放 |
| 3433 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11499亭站内变压器 | 400 | 0.44% | 318.23 | 318.23 | 未列入 | | | -21.60% | 可开放 |
| 3434 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11500亭站内变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3435 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S57亭站内变压器 | 200 | 9.74% | 140.52 | 140.52 | 未列入 | | | -4.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11854亭站内变压器 | 500 | 4.32% | 378.38 | 378.38 | 未列入 | | | 6.20% | 可开放 |
| 3437 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11861亭站内变压器 | 500 | 8.16% | 359.2 | 359.2 | 未列入 | | | 11.18% | 可开放 |
| 3438 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11867亭站内变压器 | 500 | 2.27% | 388.66 | 388.66 | 未列入 | | | -2.38% | 可开放 |
| 3439 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H62亭站内变压器 | 630 | 2.48% | 488.37 | 488.37 | 未列入 | | | 23.37% | 可开放 |
| 3440 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 健身变1035雷达线体育干17右3#雷达线 | 200 | 11.19% | 137.63 | 137.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3441 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S68亭站内变压器 | 500 | 2.93% | 385.34 | 385.34 | 未列入 | | | 15.55% | 可开放 |
| 3442 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11J87亭站内变压器 | 315 | 6.25% | 232.3 | 232.3 | 未列入 | | | 8.87% | 可开放 |
| 3443 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11J88亭站内变压器 | 315 | 7.94% | 226.99 | 226.99 | 未列入 | | | -0.57% | 可开放 |
| 3444 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11E87站内变压器 | 500 | 6.12% | 369.41 | 369.41 | 未列入 | | | 8.34% | 可开放 |
| 3445 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11137亭站内变压器 | 400 | 10.20% | 279.21 | 279.21 | 未列入 | | | 6.95% | 可开放 |
| 3446 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11495亭站内变压器 | 400 | 7.97% | 288.11 | 288.11 | 未列入 | | | 2.54% | 可开放 |
| 3447 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11498亭站内变压器 | 400 | 7.18% | 291.27 | 291.27 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 3448 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11A39亭变压器 | 315 | 10.27% | 219.65 | 219.65 | 未列入 | | | -8.26% | 可开放 |
| 3449 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S59亭站内变压器 | 400 | 4.65% | 301.41 | 301.41 | 未列入 | | | 4.27% | 可开放 |
| 3450 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S63亭站内变压器 | 315 | 6.02% | 233.05 | 233.05 | 未列入 | | | 0.34% | 可开放 |
| 3451 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S66亭站内变压器 | 400 | 8.03% | 287.89 | 287.89 | 未列入 | | | 0.98% | 可开放 |
| 3452 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干31左2右3# | 315 | 8.39% | 225.56 | 225.56 | 未列入 | | | -3.93% | 可开放 |
| 3453 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干32# | 315 | 0.17% | 251.46 | 251.46 | 未列入 | | | -91.62% | 可开放 |
| 3454 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 体育线 | 11007变压器 | 315 | 11.79% | 214.85 | 214.85 | 未列入 | | | 3.80% | 可开放 |
| 3455 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 解放变6482电笛线电笛干24右11# | 315 | 6.45% | 231.69 | 231.69 | 未列入 | | | 0.90% | 可开放 |
| 3456 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 公园变3446绿化线规划支20# | 160 | 38.64% | 66.17 | 66.17 | 未列入 | | | 16.82% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右8# | 160 | 50.14% | 47.77 | 47.77 | 未列入 | | | 5.20% | 可开放 |
| 3458 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分18左6# | 315 | 10.99% | 217.38 | 217.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3459 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分25左2 | 160 | 45.42% | 55.33 | 55.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3460 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 油库线油库干15右7#变压器 | 160 | 35.49% | 71.22 | 71.22 | 未列入 | | | 10.82% | 可开放 |
| 3461 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 解放变6452田园西线田园干18#田园西线 | 315 | 15.60% | 202.85 | 202.85 | 未列入 | | | 0.05% | 可开放 |
| 3462 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H84站内变压器 | 315 | 8.23% | 226.08 | 226.08 | 未列入 | | | 2.05% | 可开放 |
| 3463 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H48亭站内变压器 | 315 | 12.81% | 211.66 | 211.66 | 未列入 | | | -12.78% | 可开放 |
| 3464 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 家园线 | 11578变压器 | 630 | 2.50% | 488.28 | 488.28 | 未列入 | | | -5.06% | 可开放 |
| 3465 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11693站内变压器 | 500 | 4.19% | 379.07 | 379.07 | 未列入 | | | 6.51% | 可开放 |
| 3466 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11392亭站内变压器 | 315 | 14.71% | 205.65 | 205.65 | 未列入 | | | -2.23% | 可开放 |
| 3467 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11F03站内变压器 | 315 | 6.83% | 230.49 | 230.49 | 未列入 | | | 7.11% | 可开放 |
| 3468 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 11587亭站内变压器 | 400 | 3.46% | 306.15 | 306.15 | 未列入 | | | 0.99% | 可开放 |
| 3469 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11461站内变压器 | 160 | 23.53% | 90.35 | 90.35 | 未列入 | | | 111.58% | 可开放 |
| 3470 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11773站内变压器 | 315 | 7.01% | 229.91 | 229.91 | 未列入 | | | 4.32% | 可开放 |
| 3471 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11197站内变压器 | 630 | 0.97% | 497.9 | 497.9 | 未列入 | | | -3.35% | 可开放 |
| 3472 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11694站内变压器 | 500 | 4.89% | 375.57 | 375.57 | 未列入 | | | 21.31% | 可开放 |
| 3473 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11492站内变压器 | 400 | 9.13% | 283.5 | 283.5 | 未列入 | | | 3.69% | 可开放 |
| 3474 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 和平线 | 11641变压器 | 400 | 8.88% | 284.47 | 284.47 | 未列入 | | | -17.43% | 可开放 |
| 3475 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11115亭站内变压器 | 400 | 6.06% | 295.76 | 295.76 | 未列入 | | | -4.52% | 可开放 |
| 3476 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11583亭站内变压器 | 630 | 2.43% | 488.7 | 488.7 | 未列入 | | | 7.22% | 可开放 |
| 3477 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 翠园线 | 11451变压器 | 630 | 4.15% | 477.85 | 477.85 | 未列入 | | | -3.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11G21站内变压器 | 315 | 10.70% | 218.3 | 218.3 | 未列入 | | | 0.52% | 可开放 |
| 3479 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11421亭站内变压器 | 400 | 17.80% | 248.79 | 248.79 | 未列入 | | | 37.62% | 可开放 |
| 3480 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11075变压器 | 400 | 6.10% | 295.62 | 295.62 | 未列入 | | | -13.43% | 可开放 |
| 3481 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11493站内变压器 | 315 | 6.57% | 231.31 | 231.31 | 未列入 | | | 5.61% | 可开放 |
| 3482 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11688站内变压器 | 400 | 6.16% | 295.35 | 295.35 | 未列入 | | | 8.81% | 可开放 |
| 3483 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站北线 | 11645亭变压器 | 400 | 10.26% | 278.98 | 278.98 | 未列入 | | | -3.71% | 可开放 |
| 3484 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11953亭站内变压器 | 500 | 4.97% | 375.16 | 375.16 | 未列入 | | | 0.86% | 可开放 |
| 3485 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11951亭站内变压器 | 400 | 5.85% | 296.61 | 296.61 | 未列入 | | | -7.57% | 可开放 |
| 3486 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11952亭站内变压器 | 500 | 5.14% | 374.31 | 374.31 | 未列入 | | | 0.37% | 可开放 |
| 3487 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11943亭站内变压器 | 200 | 15.09% | 129.83 | 129.83 | 未列入 | | | 12.78% | 可开放 |
| 3488 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11941亭站内变压器 | 250 | 12.36% | 169.11 | 169.11 | 未列入 | | | 14.97% | 可开放 |
| 3489 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11942亭站内变压器 | 315 | 12.88% | 211.44 | 211.44 | 未列入 | | | 53.88% | 可开放 |
| 3490 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11956亭站内变压器 | 400 | 6.93% | 292.29 | 292.29 | 未列入 | | | -8.96% | 可开放 |
| 3491 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11955亭站内变压器 | 400 | 8.28% | 286.87 | 286.87 | 未列入 | | | -1.69% | 可开放 |
| 3492 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11954亭站内变压器 | 400 | 6.09% | 295.63 | 295.63 | 未列入 | | | 5.95% | 可开放 |
| 3493 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11945亭站内变压器 | 315 | 11.93% | 214.43 | 214.43 | 未列入 | | | 14.39% | 可开放 |
| 3494 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达一线 | 11944亭站内变压器 | 315 | 9.68% | 221.5 | 221.5 | 未列入 | | | 4.80% | 可开放 |
| 3495 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11514亭站内变压器 | 400 | 10.39% | 278.45 | 278.45 | 未列入 | | | 9.39% | 可开放 |
| 3496 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11809亭站内变压器 | 400 | 12.58% | 269.69 | 269.69 | 未列入 | | | 1.96% | 可开放 |
| 3497 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11811亭站内变压器 | 200 | 10.46% | 139.08 | 139.08 | 未列入 | | | -11.99% | 可开放 |
| 3498 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11812亭站内变压器 | 400 | 7.95% | 288.21 | 288.21 | 未列入 | | | 0.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11827亭站内变压器 | 500 | 5.86% | 370.71 | 370.71 | 未列入 | | | 11.01% | 可开放 |
| 3500 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11826亭站内变压器 | 500 | 6.02% | 369.89 | 369.89 | 未列入 | | | 1.74% | 可开放 |
| 3501 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11825亭站内变压器 | 500 | 6.02% | 369.89 | 369.89 | 未列入 | | | 8.14% | 可开放 |
| 3502 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11829亭站内变压器 | 400 | 10.32% | 278.71 | 278.71 | 未列入 | | | 2.57% | 可开放 |
| 3503 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 毓恬线 | 11830亭站内变压器 | 500 | 4.70% | 376.5 | 376.5 | 未列入 | | | 3.45% | 可开放 |
| 3504 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11828亭站内变压器 | 500 | 4.29% | 378.53 | 378.53 | 未列入 | | | 0.85% | 可开放 |
| 3505 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11810亭站内变压器 | 400 | 9.93% | 280.28 | 280.28 | 未列入 | | | -0.23% | 可开放 |
| 3506 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11512亭站内变压器 | 400 | 11.36% | 274.57 | 274.57 | 未列入 | | | 16.24% | 可开放 |
| 3507 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11513亭站内变压器 | 400 | 14.38% | 262.5 | 262.5 | 未列入 | | | 6.82% | 可开放 |
| 3508 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万科线 | 11819亭站内变压器 | 400 | 10.81% | 276.77 | 276.77 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 3509 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 恒治线 | 11Q05亭站内变压器 | 500 | 3.93% | 380.33 | 380.33 | 未列入 | | | 19.91% | 可开放 |
| 3510 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 文化线2#环网柜北1 | 315 | 0.00% | 315 | 315 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3511 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 声像线 | 11646亭站内变压器 | 315 | 3.12% | 242.18 | 242.18 | 未列入 | | | -25.22% | 可开放 |
| 3512 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H49亭站内变压器 | 400 | 16.98% | 252.07 | 252.07 | 未列入 | | | 13.54% | 可开放 |
| 3513 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11463站内变压器 | 400 | 6.16% | 295.36 | 295.36 | 未列入 | | | -4.29% | 可开放 |
| 3514 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11776站内变压器 | 400 | 8.49% | 286.05 | 286.05 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 3515 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11654站内变压器 | 400 | 3.75% | 305 | 305 | 未列入 | | | -10.60% | 可开放 |
| 3516 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11504亭站内变压器 | 500 | 3.93% | 380.33 | 380.33 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 3517 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11161站内变压器 | 630 | 2.11% | 490.7 | 490.7 | 未列入 | | | 20.89% | 可开放 |
| 3518 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11F09亭站内变压器 | 315 | 10.29% | 219.6 | 219.6 | 未列入 | | | 3.20% | 可开放 |
| 3519 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11472站内变压器 | 630 | 2.92% | 485.59 | 485.59 | 未列入 | | | 22.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11073亭站内变压器 | 630 | 3.80% | 480.05 | 480.05 | 未列入 | | | -15.80% | 可开放 |
| 3521 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11696站内变压器 | 400 | 6.25% | 295.02 | 295.02 | 未列入 | | | 4.12% | 可开放 |
| 3522 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 11665变压器 | 500 | 4.02% | 379.9 | 379.9 | 未列入 | | | 0.50% | 可开放 |
| 3523 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11501站内变压器 | 630 | 0.98% | 497.83 | 497.83 | 未列入 | | | 8.72% | 可开放 |
| 3524 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11462亭站内变压器 | 200 | 30.65% | 98.7 | 98.7 | 未列入 | | | 7.50% | 可开放 |
| 3525 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11432站内变压器 | 400 | 5.55% | 297.82 | 297.82 | 未列入 | | | -2.05% | 可开放 |
| 3526 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11697站内变压器 | 400 | 13.62% | 265.51 | 265.51 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 3527 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 康宁线 | 11174站内变压器 | 400 | 7.82% | 288.71 | 288.71 | 未列入 | | | 5.36% | 可开放 |
| 3528 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站二线 | 11343亭站内变压器 | 200 | 14.32% | 131.37 | 131.37 | 未列入 | | | -6.01% | 可开放 |
| 3529 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11538变压器 | 500 | 8.54% | 357.28 | 357.28 | 未列入 | | | 8.44% | 可开放 |
| 3530 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 11684站内变压器 | 400 | 6.55% | 293.81 | 293.81 | 未列入 | | | -21.67% | 可开放 |
| 3531 | 铁东区供电分公司 | 民生66kV变电站 | 民生变1022富强一线 | 11478站内变压器 | 630 | 3.86% | 479.68 | 479.68 | 未列入 | | | -10.91% | 可开放 |
| 3532 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H82亭站内变压器 | 630 | 2.04% | 491.13 | 491.13 | 未列入 | | | -7.83% | 可开放 |
| 3533 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S62亭站内变压器 | 400 | 7.95% | 288.21 | 288.21 | 未列入 | | | 6.94% | 可开放 |
| 3534 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干40左12# | 250 | 12.98% | 167.55 | 167.55 | 未列入 | | | 6.20% | 可开放 |
| 3535 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H07亭变压器 | 400 | 3.71% | 305.15 | 305.15 | 未列入 | | | 1.10% | 可开放 |
| 3536 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支5#变压器 | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3537 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 新华线 | 11D73亭站内变压器 | 400 | 6.93% | 292.3 | 292.3 | 未列入 | | | 4.66% | 可开放 |
| 3538 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安西线 | 11J86亭变压器 | 500 | 3.40% | 382.99 | 382.99 | 未列入 | | | 27.52% | 可开放 |
| 3539 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A19亭站内变压器 | 400 | 10.23% | 279.1 | 279.1 | 未列入 | | | 29.34% | 可开放 |
| 3540 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A24亭站内变压器 | 400 | 7.34% | 290.66 | 290.66 | 未列入 | | | 7.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A27配电变压器 | 400 | 7.89% | 288.46 | 288.46 | 未列入 | | | -5.74% | 可开放 |
| 3542 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文英线 | 11A28配电变压器 | 400 | 10.27% | 278.92 | 278.92 | 未列入 | | | 16.51% | 可开放 |
| 3543 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H77亭 | 630 | 3.75% | 480.39 | 480.39 | 未列入 | | | -1.75% | 可开放 |
| 3544 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S50亭站内变压器 | 500 | 4.25% | 378.76 | 378.76 | 未列入 | | | -10.78% | 可开放 |
| 3545 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚二线 | 11868站内变压器 | 500 | 3.94% | 380.3 | 380.3 | 未列入 | | | 2.20% | 可开放 |
| 3546 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H55亭站内变压器 | 500 | 6.24% | 368.82 | 368.82 | 未列入 | | | 15.68% | 可开放 |
| 3547 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H52亭站内变压器 | 400 | 7.40% | 290.39 | 290.39 | 未列入 | | | 2.38% | 可开放 |
| 3548 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 11108亭站内变压器 | 250 | 6.20% | 184.51 | 184.51 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 3549 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11838亭站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | -91.01% | 可开放 |
| 3550 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 11833亭站内变压器 | 400 | 8.05% | 287.82 | 287.82 | 未列入 | | | 1.62% | 可开放 |
| 3551 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H73亭站内变压器 | 400 | 16.05% | 255.79 | 255.79 | 未列入 | | | 34.56% | 可开放 |
| 3552 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H74亭站内变压器 | 400 | 12.13% | 271.5 | 271.5 | 未列入 | | | 15.43% | 可开放 |
| 3553 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H75亭站内变压器 | 400 | 1.58% | 313.69 | 313.69 | 未列入 | | | -4.58% | 可开放 |
| 3554 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线民生分20# | 315 | 19.03% | 192.04 | 192.04 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 3555 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 解放变6458钢院线站公干18右2# | 315 | 6.77% | 230.66 | 230.66 | 未列入 | | | 20.57% | 可开放 |
| 3556 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干30右1# | 160 | 48.48% | 50.43 | 50.43 | 未列入 | | | 16.60% | 可开放 |
| 3557 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11024亭站内变压器 | 630 | 2.37% | 489.05 | 489.05 | 未列入 | | | -12.60% | 可开放 |
| 3558 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干34右2# | 315 | 13.85% | 208.36 | 208.36 | 未列入 | | | -36.60% | 可开放 |
| 3559 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干34左7# | 200 | 41.11% | 77.79 | 77.79 | 未列入 | | | 5.62% | 可开放 |
| 3560 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11155亭变压器 | 630 | 2.32% | 489.4 | 489.4 | 未列入 | | | 7.30% | 可开放 |
| 3561 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 11027亭变压器 | 630 | 2.85% | 486.05 | 486.05 | 未列入 | | | 3.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3562 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 果品线四方台分25# | 315 | 6.40% | 231.83 | 231.83 | 未列入 | | | 2.82% | 可开放 |
| 3563 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 东山线 | 东山线东山干24左5右4# | 200 | 30.13% | 99.74 | 99.74 | 未列入 | | | 7.11% | 可开放 |
| 3564 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干40左9左1东2# | 200 | 13.42% | 133.16 | 133.16 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 3565 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长高二线 | 长甸变4174长高二线长林干40左9左1# | 315 | 7.07% | 229.72 | 229.72 | 未列入 | | | -1.64% | 可开放 |
| 3566 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长青线 | 长甸变4166长青线长青干18# | 315 | 11.99% | 214.23 | 214.23 | 未列入 | | | -1.00% | 可开放 |
| 3567 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11537变压器 | 500 | 2.72% | 386.39 | 386.39 | 未列入 | | | -14.92% | 可开放 |
| 3568 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 南郡线 | 11F05站内变压器 | 500 | 2.56% | 387.2 | 387.2 | 未列入 | | | -7.53% | 可开放 |
| 3569 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站东线 | 11053亭站内变压器 | 500 | 5.94% | 370.32 | 370.32 | 未列入 | | | 7.19% | 可开放 |
| 3570 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 11489站内变压器 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | -91.69% | 可开放 |
| 3571 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 世家线 | 11781站内变压器 | 400 | 6.61% | 293.57 | 293.57 | 未列入 | | | 11.87% | 可开放 |
| 3572 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分10右3#山南线(1) | 400 | 2.29% | 310.84 | 310.84 | 未列入 | | | 11.64% | 可开放 |
| 3573 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 肉联支19# | 315 | 17.70% | 196.24 | 196.24 | 未列入 | | | -14.76% | 可开放 |
| 3574 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 肉联支2右1 | 160 | 25.53% | 87.15 | 87.15 | 未列入 | | | -8.38% | 可开放 |
| 3575 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11H67亭站内变压器 | 315 | 9.92% | 220.76 | 220.76 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |
| 3576 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S72亭站内变压器 | 630 | 4.35% | 476.58 | 476.58 | 未列入 | | | 5.88% | 可开放 |
| 3577 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S73亭站内变压器 | 630 | 4.46% | 475.92 | 475.92 | 未列入 | | | -0.39% | 可开放 |
| 3578 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11441变压器 | 400 | 2.92% | 308.31 | 308.31 | 未列入 | | | 3.00% | 可开放 |
| 3579 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11540变压器 | 400 | 3.61% | 305.57 | 305.57 | 未列入 | | | 41.57% | 可开放 |
| 3580 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H56亭站内变压器 | 315 | 9.30% | 222.72 | 222.72 | 未列入 | | | 0.31% | 可开放 |
| 3581 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11070配电变压器 | 500 | 8.74% | 356.28 | 356.28 | 未列入 | | | 19.88% | 可开放 |
| 3582 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典干15左3 | 200 | 22.97% | 114.07 | 114.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景一线 | 新华分9右9左2 | 200 | 3.71% | 152.59 | 152.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3584 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 国际分20右5# | 315 | 26.26% | 169.29 | 169.29 | 未列入 | | | 2.02% | 可开放 |
| 3585 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南干53支1# | 160 | 18.32% | 98.69 | 98.69 | 未列入 | | | -4.76% | 可开放 |
| 3586 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南干54右2右2# | 100 | 31.50% | 48.5 | 48.5 | 未列入 | | | 11.74% | 可开放 |
| 3587 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S78站内配电变压器 | 400 | 8.70% | 285.21 | 285.21 | 未列入 | | | 10.10% | 可开放 |
| 3588 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S79站内配电变压器 | 400 | 8.90% | 284.41 | 284.41 | 未列入 | | | 6.84% | 可开放 |
| 3589 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安干55右3# | 315 | 0.22% | 251.3 | 251.3 | 未列入 | | | -91.68% | 可开放 |
| 3590 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分15左8# | 50 | 54.68% | 12.66 | 12.66 | 未列入 | | | -42.04% | 可开放 |
| 3591 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A45站内变压器 | 500 | 2.70% | 386.52 | 386.52 | 未列入 | | | 16.39% | 可开放 |
| 3592 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A46站内变压器 | 500 | 1.39% | 393.06 | 393.06 | 未列入 | | | 148.93% | 可开放 |
| 3593 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A47站内变压器 | 500 | 3.24% | 383.79 | 383.79 | 未列入 | | | -11.89% | 可开放 |
| 3594 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A49站内变压器 | 500 | 6.47% | 367.67 | 367.67 | 未列入 | | | 17.62% | 可开放 |
| 3595 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A50站内变压器 | 500 | 8.23% | 358.85 | 358.85 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 3596 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A48站内变压器 | 500 | 2.43% | 387.86 | 387.86 | 未列入 | | | 7.78% | 可开放 |
| 3597 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A51站内变压器 | 500 | 2.07% | 389.65 | 389.65 | 未列入 | | | 35.95% | 可开放 |
| 3598 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A52站内变压器 | 500 | 2.09% | 389.55 | 389.55 | 未列入 | | | 27.78% | 可开放 |
| 3599 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A53站内变压器 | 500 | 1.80% | 391.01 | 391.01 | 未列入 | | | 11.43% | 可开放 |
| 3600 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A54站内变压器 | 500 | 2.48% | 387.61 | 387.61 | 未列入 | | | 32.29% | 可开放 |
| 3601 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A55站内变压器 | 500 | 2.19% | 389.06 | 389.06 | 未列入 | | | 29.63% | 可开放 |
| 3602 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A56站内变压器 | 500 | 2.27% | 388.63 | 388.63 | 未列入 | | | 14.85% | 可开放 |
| 3603 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A61站内变压器 | 400 | 4.95% | 300.21 | 300.21 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3604 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A60站内变压器 | 400 | 2.56% | 309.76 | 309.76 | 未列入 | | | 5.96% | 可开放 |
| 3605 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓一线 | 11A59站内变压器 | 400 | 2.79% | 308.84 | 308.84 | 未列入 | | | -15.98% | 可开放 |
| 3606 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A57站内变压器 | 500 | 2.42% | 387.89 | 387.89 | 未列入 | | | 21.01% | 可开放 |
| 3607 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 公寓二线 | 11A58站内变压器 | 500 | 2.07% | 389.63 | 389.63 | 未列入 | | | 35.00% | 可开放 |
| 3608 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪线肉联支21左2柱上变压器（新） | 400 | 11.45% | 274.21 | 274.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3609 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 绿化线 | 绿化线规划支21左8右3柱上变压器（新） | 400 | 0.13% | 319.5 | 319.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3610 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 健站一线健站干15#柱上变压器（新） | 400 | 14.26% | 262.98 | 262.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3611 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11A42站内变压器 | 500 | 2.67% | 386.64 | 386.64 | 未列入 | | | 4.86% | 可开放 |
| 3612 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11A43站内变压器 | 500 | 4.10% | 379.51 | 379.51 | 未列入 | | | 12.26% | 可开放 |
| 3613 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 长鸣线 | 11A44站内变压器 | 500 | 3.17% | 384.16 | 384.16 | 未列入 | | | -4.89% | 可开放 |
| 3614 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11188站内变压器（新） | 200 | 5.10% | 149.8 | 149.8 | 未列入 | | | -1.63% | 可开放 |
| 3615 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 田园西线田园干5#柱上变压器 | 200 | 20.52% | 118.96 | 118.96 | 未列入 | | | 1.79% | 可开放 |
| 3616 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 电笛线电笛干24右2#柱上变压器 | 400 | 10.28% | 278.87 | 278.87 | 未列入 | | | 1.87% | 可开放 |
| 3617 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线简易一分3#柱上变压器 | 400 | 6.44% | 294.24 | 294.24 | 未列入 | | | -18.58% | 可开放 |
| 3618 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 钢院线站公干30右9#柱上变压器 | 100 | 44.27% | 35.73 | 35.73 | 未列入 | | | 10.13% | 可开放 |
| 3619 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11S74亭站内变压器 | 500 | 8.59% | 357.04 | 357.04 | 未列入 | | | 21.34% | 可开放 |
| 3620 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11S75亭站内变压器 | 500 | 7.11% | 364.46 | 364.46 | 未列入 | | | 17.19% | 可开放 |
| 3621 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11S76亭站内变压器 | 500 | 7.27% | 363.65 | 363.65 | 未列入 | | | 13.37% | 可开放 |
| 3622 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11S77亭站内变压器 | 500 | 1.80% | 390.99 | 390.99 | 未列入 | | | 41.97% | 可开放 |
| 3623 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F27站内变压器 | 500 | 5.39% | 373.03 | 373.03 | 未列入 | | | 27.62% | 可开放 |
| 3624 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F28站内变压器 | 500 | 2.58% | 387.09 | 387.09 | 未列入 | | | 47.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J01亭站内变压器 | 400 | 4.94% | 300.26 | 300.26 | 未列入 | | | 9.74% | 可开放 |
| 3626 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J02亭站内变压器间隔 | 400 | 3.80% | 304.82 | 304.82 | 未列入 | | | -1.29% | 可开放 |
| 3627 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J03亭站内变压器间隔 | 400 | 3.85% | 304.61 | 304.61 | 未列入 | | | 8.06% | 可开放 |
| 3628 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J04亭站内变压器 | 400 | 3.98% | 304.08 | 304.08 | 未列入 | | | 14.09% | 可开放 |
| 3629 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J05亭站内变压器 | 400 | 4.87% | 300.51 | 300.51 | 未列入 | | | 6.29% | 可开放 |
| 3630 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J06亭站内变压器 | 400 | 6.06% | 295.78 | 295.78 | 未列入 | | | 7.47% | 可开放 |
| 3631 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J07亭站内变压器 | 400 | 6.32% | 294.71 | 294.71 | 未列入 | | | 10.99% | 可开放 |
| 3632 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J08亭站内变压器间隔 | 400 | 5.02% | 299.91 | 299.91 | 未列入 | | | 11.26% | 可开放 |
| 3633 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J09亭站内变压器间隔 | 400 | 5.98% | 296.07 | 296.07 | 未列入 | | | 11.90% | 可开放 |
| 3634 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J10亭站内变压器间隔 | 400 | 4.81% | 300.78 | 300.78 | 未列入 | | | -2.50% | 可开放 |
| 3635 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J11亭站内配电变压器 | 400 | 4.62% | 301.54 | 301.54 | 未列入 | | | 7.68% | 可开放 |
| 3636 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J12亭站内配电变压器 | 400 | 4.90% | 300.42 | 300.42 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 3637 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J13亭站内配电变压器 | 400 | 4.81% | 300.75 | 300.75 | 未列入 | | | 7.27% | 可开放 |
| 3638 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J14亭站内变压器间隔 | 400 | 5.18% | 299.3 | 299.3 | 未列入 | | | 5.07% | 可开放 |
| 3639 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J15亭站内变压器 | 400 | 4.39% | 302.43 | 302.43 | 未列入 | | | 21.92% | 可开放 |
| 3640 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康一线 | 11J16亭站内变压器 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | 260.56% | 可开放 |
| 3641 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J17亭站内配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 3642 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J18亭站内配电变压器 | 400 | 0.55% | 317.81 | 317.81 | 未列入 | | | 754.40% | 可开放 |
| 3643 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长康二线 | 11J19亭站内配电变压器 | 400 | 1.75% | 313 | 313 | 未列入 | | | -23.46% | 可开放 |
| 3644 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分47右2右2#柱上变压器 | 400 | 5.72% | 297.14 | 297.14 | 未列入 | | | 17.35% | 可开放 |
| 3645 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分47右4#柱上变压器 | 400 | 7.90% | 288.41 | 288.41 | 未列入 | | | 9.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分47右5#柱上变压器 | 400 | 7.45% | 290.21 | 290.21 | 未列入 | | | 16.66% | 可开放 |
| 3647 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 羊耳分47右7#柱上变压器 | 400 | 7.83% | 288.67 | 288.67 | 未列入 | | | -2.18% | 可开放 |
| 3648 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路公线 | 11A88配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 182.84% | 可开放 |
| 3649 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路公线 | 11A89配电变压器 | 500 | 2.73% | 386.33 | 386.33 | 未列入 | | | 2514.38% | 可开放 |
| 3650 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11A90配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 3651 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 工农线 | 11A92配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.98 | 319.98 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 3652 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 11E96站内变压器 | 630 | 2.91% | 485.68 | 485.68 | 未列入 | | | 6.70% | 可开放 |
| 3653 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G38配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.94 | 319.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3654 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 凯际线 | 东铁干17左7变压器 | 160 | 0.14% | 127.77 | 127.77 | 未列入 | | | -93.58% | 可开放 |
| 3655 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 文化线 | 11A63站内变压器 | 630 | 3.88% | 479.54 | 479.54 | 未列入 | | | 15.30% | 可开放 |
| 3656 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 11A62站内变压器 | 630 | 4.10% | 478.16 | 478.16 | 未列入 | | | 13.67% | 可开放 |
| 3657 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 工行线 | 海关支4左2#柱上变压器（新） | 400 | 9.20% | 283.22 | 283.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3658 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东石线 | 东石线东石干31右6加1#变压器 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 60.36% | 可开放 |
| 3659 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G36配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3660 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S04站内变压器 | 630 | 3.27% | 483.38 | 483.38 | 未列入 | | | 10.04% | 可开放 |
| 3661 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科二线 | 11S05站内变压器 | 630 | 3.70% | 480.71 | 480.71 | 未列入 | | | 12.63% | 可开放 |
| 3662 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 新景二线新景分4#变压器 | 200 | 37.65% | 84.7 | 84.7 | 未列入 | | | -7.41% | 可开放 |
| 3663 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 世纪线 | 世纪线世纪干8左3 | 400 | 11.44% | 274.24 | 274.24 | 未列入 | | | -43.25% | 可开放 |
| 3664 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 雷达线 | 雷达线体育干29右3#变压器 | 200 | 20.13% | 119.75 | 119.75 | 未列入 | | | 6.81% | 可开放 |
| 3665 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长南线 | 长南线中医支4# | 400 | 13.08% | 267.7 | 267.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3666 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 解放变6488山南线供暖分22左3#山南线 | 400 | 13.43% | 266.29 | 266.29 | 未列入 | | | -14.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3667 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 解放变6476平安东线平安干8左5#平安东线 | 400 | 21.09% | 235.65 | 235.65 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 3668 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11S80站内变压器 | 500 | 4.39% | 378.04 | 378.04 | 未列入 | | | -0.02% | 可开放 |
| 3669 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11S81站内变压器 | 500 | 2.50% | 387.48 | 387.48 | 未列入 | | | 4.30% | 可开放 |
| 3670 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11S82站内变压器 | 500 | 3.04% | 384.81 | 384.81 | 未列入 | | | 13.51% | 可开放 |
| 3671 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11S83站内变压器 | 500 | 4.55% | 377.23 | 377.23 | 未列入 | | | 31.49% | 可开放 |
| 3672 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 明达二线 | 11S84站内变压器 | 500 | 1.78% | 391.1 | 391.1 | 未列入 | | | 46.98% | 可开放 |
| 3673 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S07站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 3674 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S08站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | 19.02% | 可开放 |
| 3675 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S09站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 3676 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 惠科一线 | 11S10站内变压器 | 500 | 3.93% | 380.35 | 380.35 | 未列入 | | | 1179.65% | 可开放 |
| 3677 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R01站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3678 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R08站内变压器 | 630 | 2.37% | 489.09 | 489.09 | 未列入 | | | 3761.35% | 可开放 |
| 3679 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R04站内变压器 | 400 | 6.33% | 294.69 | 294.69 | 未列入 | | | 165.15% | 可开放 |
| 3680 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R02站内变压器 | 630 | 3.53% | 481.77 | 481.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3681 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R03站内变压器 | 500 | 4.69% | 376.53 | 376.53 | 未列入 | | | 61.67% | 可开放 |
| 3682 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R06站内变压器 | 500 | 2.28% | 388.59 | 388.59 | 未列入 | | | 48.85% | 可开放 |
| 3683 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R07站内变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3684 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R09站内变压器 | 630 | 0.00% | 503.98 | 503.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3685 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城富线 | 11R05站内变压器 | 500 | 4.93% | 375.35 | 375.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3686 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干6右2#柱上变压器（新） | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3687 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 康宁分2#柱上变压器（新） | 400 | 8.06% | 287.77 | 287.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3688 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园西线 | 田园干12左5#柱上变压器（新） | 315 | 19.48% | 190.63 | 190.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3689 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11H20配电变压器（新） | 630 | 8.23% | 452.13 | 452.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3690 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11535配电变压器（新） | 200 | 39.01% | 81.98 | 81.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3691 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 11548配电变压器（新） | 630 | 3.45% | 482.29 | 482.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3692 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11399配电变压器（新） | 630 | 5.04% | 472.25 | 472.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3693 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 对炉线 | 对炉干16左1#柱上变压器（新） | 400 | 7.56% | 289.78 | 289.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3694 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典干13左3#柱上变压器（新） | 400 | 3.39% | 306.44 | 306.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3695 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 站公线 | 站公干4左4右4#柱上变压器（新） | 400 | 5.10% | 299.59 | 299.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3696 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A75站内变压器 | 500 | 4.62% | 376.88 | 376.88 | 未列入 | | | 3.97% | 可开放 |
| 3697 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A76站内变压器 | 500 | 3.85% | 380.76 | 380.76 | 未列入 | | | 10.95% | 可开放 |
| 3698 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A77站内变压器 | 500 | 6.21% | 368.96 | 368.96 | 未列入 | | | 9.60% | 可开放 |
| 3699 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A80站内变压器 | 500 | 5.89% | 370.53 | 370.53 | 未列入 | | | 9.36% | 可开放 |
| 3700 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A81站内变压器 | 500 | 4.70% | 376.5 | 376.5 | 未列入 | | | 1.57% | 可开放 |
| 3701 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A82站内变压器 | 500 | 4.62% | 376.91 | 376.91 | 未列入 | | | 16.00% | 可开放 |
| 3702 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F22站内变压器 | 400 | 7.45% | 290.22 | 290.22 | 未列入 | | | 18.27% | 可开放 |
| 3703 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F23站内变压器 | 400 | 7.13% | 291.49 | 291.49 | 未列入 | | | 14.99% | 可开放 |
| 3704 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 果品线 | 11F24站内变压器 | 400 | 1.75% | 312.99 | 312.99 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |
| 3705 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F25站内变压器 | 630 | 1.42% | 495.03 | 495.03 | 未列入 | | | -35.09% | 可开放 |
| 3706 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 四方台线 | 11F26站内变压器 | 630 | 1.52% | 494.43 | 494.43 | 未列入 | | | 14.26% | 可开放 |
| 3707 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U10站内变压器 | 500 | 4.61% | 376.95 | 376.95 | 未列入 | | | 15.53% | 可开放 |
| 3708 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U11站内变压器 | 500 | 5.28% | 373.61 | 373.61 | 未列入 | | | 16.04% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U12站内变压器 | 500 | 4.58% | 377.11 | 377.11 | 未列入 | | | 20.86% | 可开放 |
| 3710 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U13站内变压器 | 500 | 4.50% | 377.48 | 377.48 | 未列入 | | | 23.82% | 可开放 |
| 3711 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U14站内变压器 | 500 | 4.70% | 376.48 | 376.48 | 未列入 | | | 19.25% | 可开放 |
| 3712 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U15站内变压器 | 500 | 4.71% | 376.47 | 376.47 | 未列入 | | | 20.15% | 可开放 |
| 3713 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U16站内变压器 | 500 | 4.66% | 376.69 | 376.69 | 未列入 | | | 17.03% | 可开放 |
| 3714 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U17站内变压器 | 500 | 4.67% | 376.67 | 376.67 | 未列入 | | | 24.22% | 可开放 |
| 3715 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11A73亭站内变压器 | 630 | 1.71% | 493.25 | 493.25 | 未列入 | | | 5.38% | 可开放 |
| 3716 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 路北线 | 11A74亭站内变压器 | 630 | 1.70% | 493.26 | 493.26 | 未列入 | | | 3.02% | 可开放 |
| 3717 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 11892配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |
| 3718 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 11893配电变压器 | 500 | 2.16% | 389.21 | 389.21 | 未列入 | | | 938.75% | 可开放 |
| 3719 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干33# | 400 | 12.68% | 269.29 | 269.29 | 未列入 | | | -4.29% | 可开放 |
| 3720 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11959亭配电变压器（新） | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3721 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U31站内变压器 | 500 | 4.08% | 379.58 | 379.58 | 未列入 | | | 12.06% | 可开放 |
| 3722 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H88亭站内变压器 | 500 | 8.16% | 359.18 | 359.18 | 未列入 | | | 48.30% | 可开放 |
| 3723 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H89亭站内变压器 | 500 | 7.35% | 363.27 | 363.27 | 未列入 | | | 7.76% | 可开放 |
| 3724 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H90亭站内变压器 | 500 | 3.72% | 381.38 | 381.38 | 未列入 | | | 15.41% | 可开放 |
| 3725 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H91亭站内变压器 | 400 | 11.70% | 273.2 | 273.2 | 未列入 | | | 57.48% | 可开放 |
| 3726 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H97亭站内变压器 | 315 | 12.30% | 213.27 | 213.27 | 未列入 | | | 3.74% | 可开放 |
| 3727 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华二线 | 11H96亭站内变压器 | 315 | 6.86% | 230.4 | 230.4 | 未列入 | | | 4.00% | 可开放 |
| 3728 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H95亭站内变压器 | 315 | 9.74% | 221.33 | 221.33 | 未列入 | | | 44.44% | 可开放 |
| 3729 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H94亭站内变压器 | 315 | 8.74% | 224.48 | 224.48 | 未列入 | | | 32.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3730 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H93亭站内变压器 | 400 | 11.90% | 272.39 | 272.39 | 未列入 | | | 45.59% | 可开放 |
| 3731 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 汇华一线 | 11H92亭站内变压器 | 400 | 9.15% | 283.4 | 283.4 | 未列入 | | | 37.14% | 可开放 |
| 3732 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11S85站内变压器 | 500 | 7.15% | 364.24 | 364.24 | 未列入 | | | 34.09% | 可开放 |
| 3733 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11S86站内变压器 | 500 | 5.86% | 370.69 | 370.69 | 未列入 | | | 24.83% | 可开放 |
| 3734 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家一线 | 11S87站内变压器 | 500 | 4.86% | 375.69 | 375.69 | 未列入 | | | 18.47% | 可开放 |
| 3735 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11S89站内变压器 | 500 | 5.01% | 374.97 | 374.97 | 未列入 | | | 19.32% | 可开放 |
| 3736 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 爱家二线 | 11S88站内变压器 | 500 | 4.93% | 375.35 | 375.35 | 未列入 | | | 24.47% | 可开放 |
| 3737 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G33配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3738 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G34配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3739 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G35配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3740 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 毓恬干15#变压器 | 160 | 0.13% | 127.8 | 127.8 | 未列入 | | | -89.12% | 可开放 |
| 3741 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 电笛线 | 康宁分14左2#变压器 | 200 | 4.49% | 151.02 | 151.02 | 未列入 | | | 31.92% | 可开放 |
| 3742 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11G43配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3743 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A78站内变压器 | 630 | 4.67% | 474.56 | 474.56 | 未列入 | | | 3.54% | 可开放 |
| 3744 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 万熹线 | 11A79站内变压器 | 630 | 3.09% | 484.53 | 484.53 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 3745 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U18配电变压器 | 400 | 6.61% | 293.55 | 293.55 | 未列入 | | | 112.45% | 可开放 |
| 3746 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U19配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 67.33% | 可开放 |
| 3747 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福一线 | 11U20配电变压器 | 630 | 3.63% | 481.13 | 481.13 | 未列入 | | | 104.66% | 可开放 |
| 3748 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U21配电变压器 | 400 | 2.23% | 311.09 | 311.09 | 未列入 | | | 92.28% | 可开放 |
| 3749 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 幸福二线 | 11U22配电变压器 | 400 | 3.43% | 306.3 | 306.3 | 未列入 | | | 97.28% | 可开放 |
| 3750 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G30配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G31配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3752 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11G32配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3753 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪线前峪干30加1左2左2#变压器 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3754 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪线前峪干30加1左3#变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3755 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U48亭站内变压器 | 500 | 4.41% | 377.93 | 377.93 | 未列入 | | | 8.67% | 可开放 |
| 3756 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U46亭站内变压器 | 500 | 3.90% | 380.5 | 380.5 | 未列入 | | | 4.49% | 可开放 |
| 3757 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11Q06站内变压器 | 500 | 6.83% | 365.87 | 365.87 | 未列入 | | | 17.45% | 可开放 |
| 3758 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢房线 | 11Q07站内变压器 | 500 | 4.37% | 378.17 | 378.17 | 未列入 | | | -1.39% | 可开放 |
| 3759 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q08配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3760 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q09配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3761 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q32配电变压器 | 630 | 4.37% | 476.48 | 476.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3762 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q10配电变压器 | 500 | 3.40% | 383.02 | 383.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3763 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q11配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3764 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q33配电变压器 | 630 | 1.40% | 495.16 | 495.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3765 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q12配电变压器 | 500 | 3.44% | 382.8 | 382.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3766 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q13配电变压器 | 500 | 4.12% | 379.4 | 379.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3767 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q34配电变压器 | 630 | 2.11% | 490.68 | 490.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3768 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q14配电变压器 | 500 | 3.03% | 384.86 | 384.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3769 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q15配电变压器 | 500 | 3.16% | 384.21 | 384.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3770 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q16配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3771 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q17配电变压器 | 500 | 3.65% | 381.75 | 381.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3772 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q35配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3773 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q18配电变压器 | 500 | 3.16% | 384.21 | 384.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3774 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q19配电变压器 | 500 | 3.39% | 383.07 | 383.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3775 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q20配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3776 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q21配电变压器 | 500 | 4.30% | 378.49 | 378.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3777 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q36配电变压器 | 500 | 1.12% | 394.42 | 394.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3778 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q22配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3779 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q23配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3780 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q37配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3781 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q24配电变压器 | 500 | 3.94% | 380.31 | 380.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3782 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q25配电变压器 | 500 | 3.48% | 382.61 | 382.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3783 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q26配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3784 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q38配电变压器 | 400 | 4.56% | 301.77 | 301.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3785 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q27配电变压器 | 500 | 3.63% | 381.87 | 381.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3786 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q28配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3787 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q39配电变压器 | 630 | 1.62% | 493.79 | 493.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3788 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q29配电变压器 | 500 | 3.39% | 383.03 | 383.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3789 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q30配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3790 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 钢院线 | 11Q31配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3791 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 油厂分32右7#变压器（新） | 315 | 6.77% | 230.68 | 230.68 | 未列入 | | | -12.68% | 可开放 |
| 3792 | 铁东区供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 四隆一线 | 四隆一线电信分2#变压器（新） | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | 铁东区供电分公司 | 文化66kV变电站 | 文站一线 | 文站一线站前支2#柱上变压器 | 400 | 10.16% | 279.37 | 279.37 | 未列入 | | | 18.57% | 可开放 |
| 3794 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 金典线 | 金典线金典干13左1#柱上变压器 | 400 | 11.96% | 272.16 | 272.16 | 未列入 | | | -8.06% | 可开放 |
| 3795 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 百盛线 | 百盛线世纪干11东3#柱上变压器 | 400 | 16.49% | 254.04 | 254.04 | 未列入 | | | -6.69% | 可开放 |
| 3796 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 山南线 | 山南线供暖分18#柱上变压器 | 400 | 13.67% | 265.33 | 265.33 | 未列入 | | | 17.88% | 可开放 |
| 3797 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11572亭站内变压器 | 630 | 3.42% | 482.46 | 482.46 | 未列入 | | | -20.74% | 可开放 |
| 3798 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 油库线 | 11521变压器 | 630 | 5.10% | 471.9 | 471.9 | 未列入 | | | -23.01% | 可开放 |
| 3799 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 新景二线 | 11591亭站内变压器 | 630 | 5.30% | 470.62 | 470.62 | 未列入 | | | 3.87% | 可开放 |
| 3800 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 11383变压器 | 630 | 5.08% | 471.99 | 471.99 | 未列入 | | | 5.37% | 可开放 |
| 3801 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长林二线 | 为民分9左4加1#柱上变压器 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 3802 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 小房身线 | 东石干23左1# | 200 | 29.58% | 100.84 | 100.84 | 未列入 | | | -27.45% | 可开放 |
| 3803 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 肉联支18右3# | 200 | 6.37% | 147.26 | 147.26 | 未列入 | | | -67.03% | 可开放 |
| 3804 | 铁东区供电分公司 | 健身66kV变电站 | 健站二线 | 11025亭（新）站内变压器 | 400 | 0.00% | 319.99 | 319.99 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 3805 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 平安东线 | 平安东线平安干42右4# | 400 | 3.30% | 306.82 | 306.82 | 未列入 | | | 6.92% | 可开放 |
| 3806 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11218亭站内变压器 | 630 | 3.97% | 478.97 | 478.97 | 未列入 | | | -28.40% | 可开放 |
| 3807 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长水线 | 11219亭站内变压器 | 630 | 4.71% | 474.3 | 474.3 | 未列入 | | | -23.49% | 可开放 |
| 3808 | 铁东区供电分公司 | 站前66kV变电站 | 长东线 | 11990亭站内变压器 | 630 | 2.31% | 489.47 | 489.47 | 未列入 | | | -1.05% | 可开放 |
| 3809 | 铁东区供电分公司 | 解放66kV变电站 | 田园东线 | 解放变6458钢院线站公干34左4右1#钢院线 | 400 | 18.73% | 245.08 | 245.08 | 未列入 | | | -1.58% | 可开放 |
| 3810 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 前峪线 | 前峪干37左1# | 400 | 7.27% | 290.91 | 290.91 | 未列入 | | | 28.67% | 可开放 |
| 3811 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 11H72亭间隔配电变压器 | 630 | 4.14% | 477.9 | 477.9 | 未列入 | | | 19.62% | 可开放 |
| 3812 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 五环线 | 公园变3462五环线国际分20右4# | 400 | 1.70% | 313.22 | 313.22 | 未列入 | | | -16.09% | 可开放 |
| 3813 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 园林线 | 园林干18右16# | 400 | 4.57% | 301.71 | 301.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3814 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖一线 | 长甸变4148长湖一线长高干1左1# | 400 | 18.51% | 245.96 | 245.96 | 未列入 | | | -9.68% | 可开放 |
| 3815 | 铁东区供电分公司 | 长甸66kV变电站 | 长湖二线 | 长甸变4168长湖二线长青干23右8右2#长湖二线1 | 200 | 28.07% | 103.86 | 103.86 | 未列入 | | | 23.40% | 可开放 |
| 3816 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U32亭站内变压器 | 500 | 4.26% | 378.72 | 378.72 | 未列入 | | | 6.53% | 可开放 |
| 3817 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U33亭站内变压器 | 500 | 4.42% | 377.9 | 377.9 | 未列入 | | | 10.01% | 可开放 |
| 3818 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U34亭站内变压器 | 500 | 4.45% | 377.74 | 377.74 | 未列入 | | | 13.43% | 可开放 |
| 3819 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U35亭站内变压器 | 400 | 5.04% | 299.86 | 299.86 | 未列入 | | | 6.55% | 可开放 |
| 3820 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U36亭站内变压器 | 500 | 3.74% | 381.32 | 381.32 | 未列入 | | | 6.99% | 可开放 |
| 3821 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U37亭站内变压器 | 500 | 4.07% | 379.63 | 379.63 | 未列入 | | | 6.14% | 可开放 |
| 3822 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U38亭站内变压器 | 500 | 3.15% | 384.24 | 384.24 | 未列入 | | | 119.87% | 可开放 |
| 3823 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U39亭站内变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3824 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U40亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3825 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U41亭站内变压器 | 500 | 4.55% | 377.24 | 377.24 | 未列入 | | | 11.46% | 可开放 |
| 3826 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U42亭站内变压器 | 500 | 4.76% | 376.2 | 376.2 | 未列入 | | | 13.76% | 可开放 |
| 3827 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U43亭站内变压器 | 500 | 4.62% | 376.88 | 376.88 | 未列入 | | | 11.52% | 可开放 |
| 3828 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U44亭站内变压器 | 500 | 5.29% | 373.54 | 373.54 | 未列入 | | | 7.00% | 可开放 |
| 3829 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U45亭站内变压器 | 500 | 5.50% | 372.5 | 372.5 | 未列入 | | | 5.67% | 可开放 |
| 3830 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U47亭站内变压器 | 500 | 4.03% | 379.83 | 379.83 | 未列入 | | | 16.00% | 可开放 |
| 3831 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U49亭站内变压器 | 500 | 15.53% | 322.34 | 322.34 | 未列入 | | | 456.24% | 可开放 |
| 3832 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U50亭站内变压器 | 500 | 1.32% | 393.39 | 393.39 | 未列入 | | | 28.39% | 可开放 |
| 3833 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U51亭站内变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | -66.67% | 可开放 |
| 3834 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东亚一线 | 11U52亭站内变压器 | 500 | 0.54% | 397.31 | 397.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3835 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11K14站内变压器 | 500 | 3.92% | 380.39 | 380.39 | 未列入 | | | -2.64% | 可开放 |
| 3836 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11K15站内变压器 | 500 | 4.40% | 377.98 | 377.98 | 未列入 | | | -0.32% | 可开放 |
| 3837 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11K16站内变压器 | 500 | 4.68% | 376.61 | 376.61 | 未列入 | | | 7.34% | 可开放 |
| 3838 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11886亭站内配电变压器 | 500 | 3.46% | 382.72 | 382.72 | 未列入 | | | 2.09% | 可开放 |
| 3839 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11887亭站内配电变压器 | 400 | 2.98% | 308.1 | 308.1 | 未列入 | | | 5.21% | 可开放 |
| 3840 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环一线 | 11888亭站内配电变压器 | 500 | 3.69% | 381.57 | 381.57 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 3841 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11889亭站内配电变压器 | 400 | 2.86% | 308.57 | 308.57 | 未列入 | | | 10.68% | 可开放 |
| 3842 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11890亭站内配电变压器 | 400 | 0.69% | 317.25 | 317.25 | 未列入 | | | 96.81% | 可开放 |
| 3843 | 铁东区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东环二线 | 11891亭站内配电变压器 | 500 | 0.60% | 396.99 | 396.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3844 | 铁东区供电分公司 | 公园66kV变电站 | 公郊线 | 绿化分10右2右3柱上变（新） | 400 | 14.57% | 261.73 | 261.73 | 未列入 | | | 22.09% | 可开放 |
| 3845 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万泰线 | 11S01站内变压器 | 500 | 4.97% | 375.16 | 375.16 | 未列入 | | | 7.94% | 可开放 |
| 3846 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万泰线 | 11S02站内变压器 | 500 | 4.99% | 375.05 | 375.05 | 未列入 | | | 11.19% | 可开放 |
| 3847 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 万泰线 | 11S03站内变压器 | 630 | 3.83% | 479.84 | 479.84 | 未列入 | | | 10.07% | 可开放 |
| 3848 | 铁东区供电分公司 | 城南66kV变电站 | 城毓线 | 11G42配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3849 | 铁东区供电分公司 | 自由66kV变电站 | 嘉伦线 | 11G41配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3850 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分20右5# | 200 | 28.14% | 103.73 | 103.73 | 未列入 | | | 9.15% | 可开放 |
| 3851 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线宁双干27右1# | 50 | 15.94% | 32.03 | 32.03 | 未列入 | | | -23.11% | 可开放 |
| 3852 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线黄家支49#变压器 | 315 | 13.42% | 209.72 | 209.72 | 未列入 | | | -12.35% | 可开放 |
| 3853 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D59配电变压器 | 500 | 7.67% | 361.64 | 361.64 | 未列入 | | | 22.99% | 可开放 |
| 3854 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D60配电变压器 | 500 | 7.97% | 360.14 | 360.14 | 未列入 | | | 28.29% | 可开放 |
| 3855 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D61配电变压器 | 500 | 7.08% | 364.58 | 364.58 | 未列入 | | | 24.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3856 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D62配电变压器 | 500 | 5.89% | 370.57 | 370.57 | 未列入 | | | 24.00% | 可开放 |
| 3857 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D63配电变压器 | 500 | 5.28% | 373.61 | 373.61 | 未列入 | | | 10.33% | 可开放 |
| 3858 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12570亭站内变压器 | 400 | 9.08% | 283.7 | 283.7 | 未列入 | | | 3.76% | 可开放 |
| 3859 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12654亭变压器 | 400 | 3.83% | 304.68 | 304.68 | 未列入 | | | 3.80% | 可开放 |
| 3860 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12653亭变压器 | 500 | 3.40% | 383 | 383 | 未列入 | | | 3.30% | 可开放 |
| 3861 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12093亭变压器 | 100 | 8.98% | 71.02 | 71.02 | 未列入 | | | -27.72% | 可开放 |
| 3862 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12829亭站内变压器 | 400 | 6.34% | 294.64 | 294.64 | 未列入 | | | 22.32% | 可开放 |
| 3863 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12825亭站内变压器 | 500 | 7.88% | 360.62 | 360.62 | 未列入 | | | 19.91% | 可开放 |
| 3864 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12E25配电变压器 | 400 | 1.02% | 315.93 | 315.93 | 未列入 | | | 1917.42% | 可开放 |
| 3865 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12E26配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3866 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12E27配电变压器 | 630 | 1.29% | 495.9 | 495.9 | 未列入 | | | 29.77% | 可开放 |
| 3867 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12E28配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3868 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12E29配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3869 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12E30配电变压器 | 400 | 0.00% | 319.99 | 319.99 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 3870 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12938D亭站内变压器 | 400 | 5.94% | 296.24 | 296.24 | 未列入 | | | 14.29% | 可开放 |
| 3871 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达道湾变2574达南线达南干20右17#达南线 | 100 | 4.01% | 75.99 | 75.99 | 未列入 | | | 385.68% | 可开放 |
| 3872 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12031亭站内变压器 | 315 | 15.78% | 202.28 | 202.28 | 未列入 | | | 7.16% | 可开放 |
| 3873 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线二轧分11左16# | 160 | 56.28% | 37.95 | 37.95 | 未列入 | | | 70.19% | 可开放 |
| 3874 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分8右16# | 160 | 55.66% | 38.94 | 38.94 | 未列入 | | | 6.83% | 可开放 |
| 3875 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 无轨线民生干19左4#柱上变压器 | 200 | 25.11% | 109.78 | 109.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3876 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干19右10# | 160 | 40.00% | 64 | 64 | 未列入 | | | 2.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3877 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分12右6左2# | 160 | 0.55% | 127.12 | 127.12 | 未列入 | | | -83.86% | 可开放 |
| 3878 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干38# | 200 | 19.47% | 121.07 | 121.07 | 未列入 | | | 41.80% | 可开放 |
| 3879 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线自行车干37右1# | 160 | 28.01% | 83.18 | 83.18 | 未列入 | | | 14.95% | 可开放 |
| 3880 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干54# | 100 | 36.64% | 43.36 | 43.36 | 未列入 | | | -14.44% | 可开放 |
| 3881 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八线宋八干11#变压器 | 160 | 48.75% | 50 | 50 | 未列入 | | | 9.44% | 可开放 |
| 3882 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化棉线化棉干28# | 160 | 56.33% | 37.87 | 37.87 | 未列入 | | | 10.04% | 可开放 |
| 3883 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干12左14# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 3884 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分19左1#柱上变压器 | 160 | 2.88% | 123.4 | 123.4 | 未列入 | | | -43.00% | 可开放 |
| 3885 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分5# | 160 | 21.35% | 93.84 | 93.84 | 未列入 | | | -13.23% | 可开放 |
| 3886 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 繁荣变5584宏大二线宏大二线六道街2#分支箱至电灯干25#民生干34# | 160 | 11.93% | 108.91 | 108.91 | 未列入 | | | 20.21% | 可开放 |
| 3887 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线公路干40# | 100 | 33.31% | 46.69 | 46.69 | 未列入 | | | 8.57% | 可开放 |
| 3888 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁忠线宁忠干148左1 | 400 | 4.82% | 300.74 | 300.74 | 未列入 | | | -50.65% | 可开放 |
| 3889 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 电灯线六街分2#柱上变压器 | 200 | 16.45% | 127.11 | 127.11 | 未列入 | | | -31.51% | 可开放 |
| 3890 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3繁荣 | 200 | 15.12% | 129.77 | 129.77 | 未列入 | | | -44.25% | 可开放 |
| 3891 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右6左9# | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | -92.15% | 可开放 |
| 3892 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左6右15右9#笔管线 | 400 | 4.78% | 300.89 | 300.89 | 未列入 | | | -47.60% | 可开放 |
| 3893 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线笔管分35支1#笔管线 | 400 | 5.85% | 296.6 | 296.6 | 未列入 | | | -43.22% | 可开放 |
| 3894 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线建北干41左2变压器 | 200 | 26.72% | 106.56 | 106.56 | 未列入 | | | -20.43% | 可开放 |
| 3895 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D53配电变压器 | 500 | 5.99% | 370.05 | 370.05 | 未列入 | | | 8.63% | 可开放 |
| 3896 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D54配电变压器 | 500 | 5.77% | 371.16 | 371.16 | 未列入 | | | 4.98% | 可开放 |
| 3897 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D55配电变压器 | 400 | 8.97% | 284.14 | 284.14 | 未列入 | | | 15.65% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3898 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D56配电变压器 | 400 | 5.39% | 298.46 | 298.46 | 未列入 | | | 17.66% | 可开放 |
| 3899 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12910亭站内变压器 | 400 | 4.05% | 303.82 | 303.82 | 未列入 | | | 5.20% | 可开放 |
| 3900 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D02亭站内变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | -90.09% | 可开放 |
| 3901 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12D07亭站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -90.20% | 可开放 |
| 3902 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12259亭站内变压器 | 500 | 6.81% | 365.96 | 365.96 | 未列入 | | | 13.53% | 可开放 |
| 3903 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12261亭站内变压器 | 500 | 4.85% | 375.73 | 375.73 | 未列入 | | | -6.85% | 可开放 |
| 3904 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12213亭站内变压器 | 500 | 5.71% | 371.47 | 371.47 | 未列入 | | | 6.25% | 可开放 |
| 3905 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A54亭站内变压器 | 500 | 3.02% | 384.88 | 384.88 | 未列入 | | | 8.94% | 可开放 |
| 3906 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分61左2# | 200 | 22.44% | 115.13 | 115.13 | 未列入 | | | 8.84% | 可开放 |
| 3907 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分20右2右4# | 100 | 58.32% | 21.68 | 21.68 | 未列入 | | | -17.07% | 可开放 |
| 3908 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分61左1左1# | 100 | 37.61% | 42.39 | 42.39 | 未列入 | | | -1.75% | 可开放 |
| 3909 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干47左5#右 | 20 | 30.75% | 9.85 | 9.85 | 未列入 | | | 6.33% | 可开放 |
| 3910 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明二线 | 12H36亭变压器 | 500 | 4.80% | 376 | 376 | 未列入 | | | 9.63% | 可开放 |
| 3911 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12J08亭变压器 | 630 | 1.73% | 493.11 | 493.11 | 未列入 | | | 9.64% | 可开放 |
| 3912 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分17左6# | 315 | 22.67% | 180.6 | 180.6 | 未列入 | | | 4.61% | 可开放 |
| 3913 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12100亭站内变压器 | 400 | 6.37% | 294.52 | 294.52 | 未列入 | | | 7.57% | 可开放 |
| 3914 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12577亭站内变压器 | 500 | 7.81% | 360.94 | 360.94 | 未列入 | | | 16.58% | 可开放 |
| 3915 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干61支1左10# | 250 | 22.65% | 143.38 | 143.38 | 未列入 | | | 33.41% | 可开放 |
| 3916 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 宋三变6048西环线合成干50左5# | 30 | 56.33% | 7.1 | 7.1 | 未列入 | | | 413.87% | 可开放 |
| 3917 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6276果园东线果园干61右7# | 250 | 0.63% | 198.43 | 198.43 | 未列入 | | | -17.74% | 可开放 |
| 3918 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 12H20亭站内变压器 | 500 | 7.06% | 364.68 | 364.68 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3919 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 新大郑线大郑干14#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3920 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12E67站内配电变压器 | 500 | 2.90% | 385.51 | 385.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3921 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 六道街1#分支箱1# | 315 | 0.15% | 251.53 | 251.53 | 未列入 | | | -90.33% | 可开放 |
| 3922 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E05配电变压器 | 500 | 5.84% | 370.82 | 370.82 | 未列入 | | | 33.96% | 可开放 |
| 3923 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E06配电变压器 | 500 | 7.03% | 364.86 | 364.86 | 未列入 | | | 16.12% | 可开放 |
| 3924 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E07配电变压器 | 630 | 4.08% | 478.29 | 478.29 | 未列入 | | | 9.56% | 可开放 |
| 3925 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E08配电变压器 | 630 | 5.02% | 472.37 | 472.37 | 未列入 | | | 9.44% | 可开放 |
| 3926 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E09配电变压器 | 500 | 1.46% | 392.68 | 392.68 | 未列入 | | | -2.81% | 可开放 |
| 3927 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E10配电变压器 | 500 | 6.21% | 368.96 | 368.96 | 未列入 | | | -7.20% | 可开放 |
| 3928 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干74#安阳线 | 200 | 8.57% | 142.87 | 142.87 | 未列入 | | | -29.63% | 可开放 |
| 3929 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 果水二线西河干73左16右4右1# | 400 | 0.25% | 319 | 319 | 未列入 | | | -78.94% | 可开放 |
| 3930 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化西线 | 化纺变3562化西线化西干31左7化西线 | 400 | 5.03% | 299.87 | 299.87 | 未列入 | | | -40.05% | 可开放 |
| 3931 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分21右3#果园东线 | 200 | 5.41% | 149.18 | 149.18 | 未列入 | | | -49.28% | 可开放 |
| 3932 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12E68站内配电变压器 | 500 | 2.81% | 385.94 | 385.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3933 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12E69站内配电变压器 | 500 | 2.44% | 387.81 | 387.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3934 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12E70站内配电变压器 | 500 | 1.76% | 391.18 | 391.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3935 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12E71站内配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3936 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12E72站内配电变压器 | 500 | 2.12% | 389.39 | 389.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3937 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12E73站内配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3938 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12E74站内配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3939 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12E75站内配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3940 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12616配电变压器 | 500 | 7.80% | 361 | 361 | 未列入 | | | -1.64% | 可开放 |
| 3941 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12617配电变压器 | 500 | 5.90% | 370.51 | 370.51 | 未列入 | | | 10.71% | 可开放 |
| 3942 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12618配电变压器 | 500 | 5.53% | 372.36 | 372.36 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 3943 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12619配电变压器 | 400 | 3.86% | 304.56 | 304.56 | 未列入 | | | -9.85% | 可开放 |
| 3944 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 环钢线水泥分24左1#（新）柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3945 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12E76站内配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3946 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12E77站内配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3947 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12741亭站内变压器 | 400 | 6.15% | 295.39 | 295.39 | 未列入 | | | 11.07% | 可开放 |
| 3948 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 矽砂矿分12右10右1柱上变压器 | 200 | 0.33% | 159.35 | 159.35 | 未列入 | | | 20.19% | 可开放 |
| 3949 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J11亭变压器 | 500 | 5.95% | 370.24 | 370.24 | 未列入 | | | 11.49% | 可开放 |
| 3950 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干6左4# | 250 | 6.05% | 184.88 | 184.88 | 未列入 | | | 136.64% | 可开放 |
| 3951 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支31左3右4#变压器 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3952 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干19左3#c | 400 | 1.77% | 312.94 | 312.94 | 未列入 | | | -36.75% | 可开放 |
| 3953 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达明线达明干6左3右1右1#柱上变压器 | 200 | 0.33% | 159.35 | 159.35 | 未列入 | | | 90.03% | 可开放 |
| 3954 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋工线 | 宋工线宋工干15右2加1#变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3955 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分23左5# | 200 | 37.84% | 84.33 | 84.33 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 3956 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河北线 | 西河北线西河干53# | 315 | 0.04% | 251.86 | 251.86 | 未列入 | | | -77.80% | 可开放 |
| 3957 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干34右11左3右8# | 315 | 2.92% | 242.81 | 242.81 | 未列入 | | | 3.86% | 可开放 |
| 3958 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12H12亭站内变压器 | 400 | 10.76% | 276.98 | 276.98 | 未列入 | | | 26.32% | 可开放 |
| 3959 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12H05亭站内变压器 | 400 | 9.15% | 283.4 | 283.4 | 未列入 | | | 10.90% | 可开放 |
| 3960 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12945亭站内变压器 | 630 | 5.42% | 469.88 | 469.88 | 未列入 | | | 10.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分78# | 20 | 31.35% | 9.73 | 9.73 | 未列入 | | | 2.40% | 可开放 |
| 3962 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E54亭变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3963 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12H40亭站内变压器 | 500 | 5.51% | 372.47 | 372.47 | 未列入 | | | 8.30% | 可开放 |
| 3964 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12H42亭变压器 | 315 | 9.64% | 221.64 | 221.64 | 未列入 | | | 11.16% | 可开放 |
| 3965 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E55亭变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3966 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E61亭变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3967 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E62亭变压器 | 500 | 0.07% | 399.63 | 399.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3968 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E63亭变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3969 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达铝线 | 达东干22# | 315 | 9.66% | 221.58 | 221.58 | 未列入 | | | -0.84% | 可开放 |
| 3970 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 八家子变2866八家子线民主干12# | 100 | 23.10% | 56.9 | 56.9 | 未列入 | | | -2.44% | 可开放 |
| 3971 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 八家子变2866八家子线民主干17左1# | 400 | 6.46% | 294.15 | 294.15 | 未列入 | | | -35.37% | 可开放 |
| 3972 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干40左8左3# | 315 | 22.06% | 182.52 | 182.52 | 未列入 | | | 4.64% | 可开放 |
| 3973 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 无轨线爱民分2左3#柱上变压器（新） | 400 | 12.90% | 268.4 | 268.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3974 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 繁荣变扬子二线民主干49#柱上变压器（新） | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3975 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 扬子二线民主干39支1#柱上变压器（新） | 200 | 0.42% | 159.16 | 159.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3976 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 扬子二线民主干55右1#柱上变压器（新） | 100 | 1.77% | 78.23 | 78.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3977 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 粮库线卫钢干35#柱上变压器（新） | 100 | 26.22% | 53.78 | 53.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3978 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线东鞍分21#柱上变压器（新） | 100 | 30.44% | 49.56 | 49.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3979 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线东鞍分50左5#柱上变压器（新） | 100 | 1.47% | 78.53 | 78.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3980 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 裕华一线宋八干74左10#柱上变压器（新） | 100 | 18.06% | 61.94 | 61.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3981 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 裕华一线宋八干74左2右2左1#柱上变压器（新） | 400 | 5.18% | 299.3 | 299.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3982 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 裕华一线宋八干74左2左2右1#柱上变压器（新） | 400 | 5.54% | 297.84 | 297.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3983 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 民生线兴盛分23左18#柱上变压器（新） | 400 | 2.85% | 308.62 | 308.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3984 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 民生线兴盛分23左4右3#柱上变压器（新） | 400 | 3.30% | 306.79 | 306.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3985 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 民生线兴盛分23左9左2#柱上变压器（新） | 100 | 73.28% | 6.72 | 6.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3986 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 民生线兴盛分23左9左3#柱上变压器（新） | 200 | 21.65% | 116.7 | 116.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3987 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线解放干19右5#柱上变压器（新） | 200 | 34.00% | 92 | 92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3988 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22右6右3#柱上变压器（新） | 400 | 15.75% | 257.02 | 257.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3989 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分30左2#柱上变压器（新） | 200 | 12.08% | 135.84 | 135.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3990 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分30左5#柱上变压器（新） | 200 | 28.96% | 102.08 | 102.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3991 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干44左10#柱上变压器（新） | 200 | 0.53% | 158.95 | 158.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3992 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干44左6#柱上变压器（新） | 200 | 27.48% | 105.04 | 105.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3993 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干51左11右2#柱上变压器（新） | 200 | 36.00% | 88 | 88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3994 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干51左9#柱上变压器（新） | 400 | 4.68% | 301.28 | 301.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3995 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干11右2#柱上变压器（新） | 200 | 7.93% | 144.14 | 144.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3996 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干11右6右4左2#柱上变压器（新） | 400 | 4.90% | 300.39 | 300.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3997 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干11右6右6#柱上变压器（新） | 400 | 2.99% | 308.03 | 308.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3998 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右18右3#柱上变压器（新） | 200 | 9.50% | 141.01 | 141.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 3999 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右18左4左1#柱上变压器（新） | 200 | 30.80% | 98.4 | 98.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4000 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右4#柱上变压器（新） | 200 | 7.62% | 144.77 | 144.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4001 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右5左3#柱上变压器（新） | 200 | 32.27% | 95.47 | 95.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4002 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分27#柱上变压器（新） | 200 | 15.46% | 129.09 | 129.09 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分34#柱上变压器（新） | 400 | 7.51% | 289.96 | 289.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4004 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 冲渣线民主干21#柱上变压器（新） | 400 | 12.30% | 270.79 | 270.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4005 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 冲渣线三台子分8#柱上变压器（新） | 200 | 0.39% | 159.22 | 159.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4006 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 无轨线爱民分4右3#柱上变压器（新） | 200 | 30.30% | 99.41 | 99.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4007 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 电灯线电灯干16左2#柱上变压器（新） | 200 | 6.38% | 147.24 | 147.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4008 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 电灯线民生干28右3#柱上变压器（新） | 400 | 6.31% | 294.77 | 294.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4009 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 电灯线民生干37右2#柱上变压器（新） | 400 | 0.13% | 319.48 | 319.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4010 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 裕华二线宋八干67左5左4右2#柱上变压器（新） | 400 | 3.40% | 306.42 | 306.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4011 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 裕华二线宋八干67左5左7#柱上变压器（新） | 400 | 3.59% | 305.65 | 305.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4012 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 裕华二线宋八干71左6#柱上变压器（新） | 400 | 5.94% | 296.24 | 296.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4013 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 机场线交通干16支2#柱上变压器（新） | 400 | 3.68% | 305.27 | 305.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4014 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 北干线钢丝干7左4#柱上变压器（新） | 400 | 6.88% | 292.5 | 292.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4015 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干42右3左1# | 160 | 17.91% | 99.34 | 99.34 | 未列入 | | | 15.16% | 可开放 |
| 4016 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分21右5#化棉线 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 4017 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D84站内变压器 | 500 | 1.03% | 394.85 | 394.85 | 未列入 | | | -17.24% | 可开放 |
| 4018 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D83站内变压器 | 400 | 7.56% | 289.77 | 289.77 | 未列入 | | | 17.22% | 可开放 |
| 4019 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D82站内变压器 | 500 | 11.67% | 341.64 | 341.64 | 未列入 | | | 14.42% | 可开放 |
| 4020 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D80站内变压器 | 500 | 5.56% | 372.22 | 372.22 | 未列入 | | | 11.19% | 可开放 |
| 4021 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分28右3右3#柱上变 | 200 | 0.65% | 158.71 | 158.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4022 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线建北干41左3变压器 | 315 | 10.31% | 219.51 | 219.51 | 未列入 | | | -2.13% | 可开放 |
| 4023 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干34# | 315 | 10.70% | 218.31 | 218.31 | 未列入 | | | -7.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 12D46亭配电变压器 | 400 | 6.85% | 292.59 | 292.59 | 未列入 | | | 11.29% | 可开放 |
| 4025 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 12D47亭间隔配电变压器 | 630 | 2.44% | 488.61 | 488.61 | 未列入 | | | 22.24% | 可开放 |
| 4026 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 新大郑线大郑干40#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4027 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁阳线高铁分7右13#柱上变压器 | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4028 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干23左9# | 100 | 0.06% | 79.94 | 79.94 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 4029 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分13左12# | 100 | 2.70% | 77.3 | 77.3 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 4030 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12J05亭站内变压器 | 500 | 3.68% | 381.59 | 381.59 | 未列入 | | | -8.23% | 可开放 |
| 4031 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12D19亭站内变压器 | 400 | 4.27% | 302.92 | 302.92 | 未列入 | | | 7.07% | 可开放 |
| 4032 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12139亭站内变压器 | 500 | 6.55% | 367.26 | 367.26 | 未列入 | | | 6.00% | 可开放 |
| 4033 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线达红干21右1# | 100 | 61.93% | 18.07 | 18.07 | 未列入 | | | 16.06% | 可开放 |
| 4034 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12H04亭站内变压器 | 315 | 7.88% | 227.18 | 227.18 | 未列入 | | | 22.95% | 可开放 |
| 4035 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D01亭站内变压器 | 630 | 1.53% | 494.35 | 494.35 | 未列入 | | | 4.19% | 可开放 |
| 4036 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分8右2左1# | 160 | 0.75% | 126.8 | 126.8 | 未列入 | | | -85.58% | 可开放 |
| 4037 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干20右15# | 100 | 58.50% | 21.5 | 21.5 | 未列入 | | | 5.87% | 可开放 |
| 4038 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干19右11# | 160 | 42.06% | 60.7 | 60.7 | 未列入 | | | 3.33% | 可开放 |
| 4039 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干51左4# | 160 | 45.89% | 54.58 | 54.58 | 未列入 | | | 6.05% | 可开放 |
| 4040 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支6左7# | 160 | 61.46% | 29.67 | 29.67 | 未列入 | | | 14.15% | 可开放 |
| 4041 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A32亭站内变压器 | 630 | 2.13% | 490.6 | 490.6 | 未列入 | | | 6.84% | 可开放 |
| 4042 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A38亭站内变压器 | 500 | 4.96% | 375.2 | 375.2 | 未列入 | | | 19.42% | 可开放 |
| 4043 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A39亭站内变压器 | 500 | 4.73% | 376.37 | 376.37 | 未列入 | | | 11.58% | 可开放 |
| 4044 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12H29亭站内变压器 | 315 | 5.98% | 233.17 | 233.17 | 未列入 | | | 14.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4045 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A45亭站内变压器 | 500 | 1.39% | 393.07 | 393.07 | 未列入 | | | 30.49% | 可开放 |
| 4046 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12152亭（新）站内变压器 | 200 | 4.22% | 151.56 | 151.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4047 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12248亭（新）站内变压器 | 400 | 1.74% | 313.04 | 313.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4048 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12249亭（新）站内变压器 | 400 | 3.87% | 304.54 | 304.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4049 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12760亭（新）站内变压器 | 400 | 0.87% | 316.54 | 316.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4050 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12050亭（新）站内变压器 | 400 | 2.01% | 311.96 | 311.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4051 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12080亭（新）站内变压器 | 400 | 3.60% | 305.61 | 305.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4052 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12157亭（新）站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4053 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12655亭（新）站内变压器 | 500 | 6.86% | 365.7 | 365.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4054 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E40亭配电变压器 | 500 | 3.66% | 381.7 | 381.7 | 未列入 | | | 1252.77% | 可开放 |
| 4055 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12656亭（新）站内变压器 | 500 | 5.67% | 371.64 | 371.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4056 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12657亭（新）站内变压器 | 500 | 2.77% | 386.15 | 386.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4057 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12082亭站内变压器（新） | 400 | 17.59% | 249.63 | 249.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4058 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12136亭站内变压器（新） | 400 | 11.02% | 275.92 | 275.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4059 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 12202亭站内变压器（新） | 400 | 13.88% | 264.5 | 264.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4060 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干33左4#柱上变压器（新） | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4061 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 北干线钢丝干15右4右1#柱上变压器（新） | 400 | 9.31% | 282.75 | 282.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4062 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分30右5#柱上变压器（新） | 400 | 6.11% | 295.58 | 295.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4063 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线解放干7#柱上变压器（新） | 400 | 0.86% | 316.57 | 316.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4064 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E41亭配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 4065 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E42亭配电变压器 | 500 | 3.05% | 384.73 | 384.73 | 未列入 | | | 1135.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4066 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E43亭配电变压器 | 500 | 2.29% | 388.57 | 388.57 | 未列入 | | | 1095.30% | 可开放 |
| 4067 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E44亭配电变压器 | 500 | 2.14% | 389.29 | 389.29 | 未列入 | | | 990.87% | 可开放 |
| 4068 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙一线 | 12E45亭配电变压器 | 500 | 2.32% | 388.42 | 388.42 | 未列入 | | | 1103.12% | 可开放 |
| 4069 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E46亭配电变压器 | 500 | 2.83% | 385.83 | 385.83 | 未列入 | | | 1090.38% | 可开放 |
| 4070 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E47亭配电变压器 | 500 | 2.04% | 389.78 | 389.78 | 未列入 | | | 1030.27% | 可开放 |
| 4071 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12062配电变压器（新） | 400 | 2.26% | 310.95 | 310.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4072 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12063配电变压器（新） | 400 | 1.67% | 313.34 | 313.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4073 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12065配电变压器（新） | 630 | 5.00% | 472.5 | 472.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4074 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12066配电变压器（新） | 630 | 5.83% | 467.29 | 467.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4075 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12067配电变压器（新） | 630 | 5.13% | 471.68 | 471.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4076 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12068配电变压器（新） | 630 | 0.92% | 498.2 | 498.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4077 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12069配电变压器（新） | 630 | 3.48% | 482.06 | 482.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4078 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12070配电变压器（新） | 630 | 5.12% | 471.74 | 471.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4079 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12079配电变压器（新） | 400 | 7.77% | 288.93 | 288.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4080 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 10kV永乐分2#（新） | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4081 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 10kV永乐分3右4#（新） | 200 | 3.36% | 153.28 | 153.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4082 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 10kV永乐分7#（新） | 400 | 3.77% | 304.91 | 304.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4083 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 10kV永乐分9右2#（新） | 200 | 8.31% | 143.38 | 143.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4084 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 10kV永乐分14#（新） | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4085 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 10kV兴永干4左3#（新） | 400 | 11.62% | 273.53 | 273.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4086 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E88站内变压器 | 630 | 0.00% | 503.98 | 503.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4087 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E89站内变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4088 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E90站内变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4089 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E91站内变压器 | 400 | 0.01% | 319.98 | 319.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4090 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E92站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4091 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E93站内变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4092 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12625配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4093 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12628配电变压器 | 500 | 1.58% | 392.12 | 392.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4094 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12620配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4095 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12621配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4096 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12622配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4097 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12623配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4098 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12624配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4099 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12626配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4100 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12627配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4101 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A53站内变压器 | 500 | 2.75% | 386.27 | 386.27 | 未列入 | | | 6.74% | 可开放 |
| 4102 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干35# | 315 | 6.69% | 230.93 | 230.93 | 未列入 | | | -14.39% | 可开放 |
| 4103 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明二线 | 12H37亭变压器 | 500 | 4.23% | 378.87 | 378.87 | 未列入 | | | 5.04% | 可开放 |
| 4104 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12322亭站内变压器 | 500 | 5.81% | 370.95 | 370.95 | 未列入 | | | 9.81% | 可开放 |
| 4105 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12318亭站内变压器 | 500 | 5.13% | 374.37 | 374.37 | 未列入 | | | 5.82% | 可开放 |
| 4106 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12305亭站内变压器 | 500 | 8.16% | 359.21 | 359.21 | 未列入 | | | 9.89% | 可开放 |
| 4107 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12317亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12513亭站内变压器 | 630 | 2.04% | 491.15 | 491.15 | 未列入 | | | 2.38% | 可开放 |
| 4109 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12508亭站内变压器 | 250 | 13.39% | 166.52 | 166.52 | 未列入 | | | 2.03% | 可开放 |
| 4110 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12571亭站内变压器 | 500 | 3.80% | 381.02 | 381.02 | 未列入 | | | 2.46% | 可开放 |
| 4111 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12509亭站内变压器 | 400 | 7.08% | 291.69 | 291.69 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 4112 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 12161亭站内变压器 | 250 | 11.38% | 171.55 | 171.55 | 未列入 | | | 1.88% | 可开放 |
| 4113 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12511亭站内变压器 | 400 | 7.83% | 288.7 | 288.7 | 未列入 | | | 10.25% | 可开放 |
| 4114 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12572亭站内变压器 | 500 | 6.76% | 366.19 | 366.19 | 未列入 | | | 1.87% | 可开放 |
| 4115 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12512亭站内变压器 | 400 | 8.10% | 287.62 | 287.62 | 未列入 | | | 10.10% | 可开放 |
| 4116 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12568亭站内变压器 | 500 | 8.52% | 357.39 | 357.39 | 未列入 | | | 18.26% | 可开放 |
| 4117 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12569亭站内变压器 | 500 | 8.22% | 358.89 | 358.89 | 未列入 | | | 7.14% | 可开放 |
| 4118 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12567亭站内变压器 | 400 | 8.77% | 284.93 | 284.93 | 未列入 | | | -0.03% | 可开放 |
| 4119 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12566亭站内变压器 | 500 | 5.59% | 372.07 | 372.07 | 未列入 | | | -4.66% | 可开放 |
| 4120 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12565亭站内变压器 | 400 | 5.81% | 296.76 | 296.76 | 未列入 | | | -20.09% | 可开放 |
| 4121 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12554亭站内变压器 | 400 | 2.92% | 308.31 | 308.31 | 未列入 | | | 2.58% | 可开放 |
| 4122 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12553亭站内变压器 | 500 | 2.42% | 387.92 | 387.92 | 未列入 | | | -21.57% | 可开放 |
| 4123 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12552亭站内变压器 | 500 | 0.15% | 399.23 | 399.23 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 4124 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12551亭站内变压器 | 500 | 3.33% | 383.33 | 383.33 | 未列入 | | | -14.92% | 可开放 |
| 4125 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12550亭站内变压器 | 400 | 5.20% | 299.21 | 299.21 | 未列入 | | | 6.88% | 可开放 |
| 4126 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12549亭站内变压器 | 500 | 3.08% | 384.62 | 384.62 | 未列入 | | | 59.97% | 可开放 |
| 4127 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12531亭站内变压器 | 400 | 2.38% | 310.47 | 310.47 | 未列入 | | | 5.58% | 可开放 |
| 4128 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12530亭站内变压器 | 500 | 3.88% | 380.61 | 380.61 | 未列入 | | | 0.03% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4129 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12525亭站内变压器 | 400 | 7.52% | 289.93 | 289.93 | 未列入 | | | 3.19% | 可开放 |
| 4130 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12524亭站内变压器 | 400 | 5.55% | 297.79 | 297.79 | 未列入 | | | 3.91% | 可开放 |
| 4131 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12523亭站内变压器 | 400 | 8.83% | 284.67 | 284.67 | 未列入 | | | 9.05% | 可开放 |
| 4132 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12522亭站内变压器 | 400 | 3.87% | 304.54 | 304.54 | 未列入 | | | 16.20% | 可开放 |
| 4133 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12521亭站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | -87.86% | 可开放 |
| 4134 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12520亭站内变压器 | 400 | 6.44% | 294.25 | 294.25 | 未列入 | | | 20.79% | 可开放 |
| 4135 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12519亭站内变压器 | 400 | 11.27% | 274.92 | 274.92 | 未列入 | | | 7.39% | 可开放 |
| 4136 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12156亭站内变压器 | 500 | 5.79% | 371.07 | 371.07 | 未列入 | | | 6.53% | 可开放 |
| 4137 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12155亭站内变压器 | 500 | 4.28% | 378.62 | 378.62 | 未列入 | | | 17.71% | 可开放 |
| 4138 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12154亭站内变压器 | 500 | 3.33% | 383.33 | 383.33 | 未列入 | | | 7.48% | 可开放 |
| 4139 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12153亭站内变压器 | 400 | 8.38% | 286.48 | 286.48 | 未列入 | | | -1.77% | 可开放 |
| 4140 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12728停站内变压器 | 500 | 9.35% | 353.25 | 353.25 | 未列入 | | | -1.43% | 可开放 |
| 4141 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12729亭站内变压器 | 500 | 3.64% | 381.8 | 381.8 | 未列入 | | | 4.77% | 可开放 |
| 4142 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12730亭站内变压器 | 500 | 7.41% | 362.94 | 362.94 | 未列入 | | | -0.58% | 可开放 |
| 4143 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12731亭站内变压器 | 500 | 2.08% | 389.58 | 389.58 | 未列入 | | | -2.23% | 可开放 |
| 4144 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12732亭站内变压器 | 500 | 5.32% | 373.38 | 373.38 | 未列入 | | | 13.68% | 可开放 |
| 4145 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12733亭站内变压器 | 500 | 2.66% | 386.71 | 386.71 | 未列入 | | | 7.88% | 可开放 |
| 4146 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12734亭站内变压器 | 500 | 2.68% | 386.61 | 386.61 | 未列入 | | | 3.87% | 可开放 |
| 4147 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12229亭站内变压器 | 400 | 9.70% | 281.21 | 281.21 | 未列入 | | | 1.25% | 可开放 |
| 4148 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12226亭站内变压器 | 250 | 21.25% | 146.87 | 146.87 | 未列入 | | | 12.61% | 可开放 |
| 4149 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12227亭站内变压器 | 400 | 12.68% | 269.29 | 269.29 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12228亭站内变压器 | 400 | 9.57% | 281.74 | 281.74 | 未列入 | | | 3.45% | 可开放 |
| 4151 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12142亭站内变压器 | 400 | 6.68% | 293.28 | 293.28 | 未列入 | | | 1.65% | 可开放 |
| 4152 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12143亭站内变压器 | 400 | 5.61% | 297.58 | 297.58 | 未列入 | | | 14.50% | 可开放 |
| 4153 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12515亭站内变压器 | 315 | 12.22% | 213.51 | 213.51 | 未列入 | | | 10.33% | 可开放 |
| 4154 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12304亭站内变压器 | 500 | 8.09% | 359.53 | 359.53 | 未列入 | | | 15.29% | 可开放 |
| 4155 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12303亭站内变压器 | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | -90.30% | 可开放 |
| 4156 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12300亭站内变压器 | 315 | 24.89% | 173.59 | 173.59 | 未列入 | | | 10.65% | 可开放 |
| 4157 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12539亭站内变压器 | 500 | 4.18% | 379.12 | 379.12 | 未列入 | | | -4.91% | 可开放 |
| 4158 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12301亭站内变压器 | 315 | 25.00% | 173.25 | 173.25 | 未列入 | | | 14.33% | 可开放 |
| 4159 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12540亭站内变压器 | 315 | 0.07% | 251.77 | 251.77 | 未列入 | | | -89.80% | 可开放 |
| 4160 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12302亭站内变压器 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | -93.79% | 可开放 |
| 4161 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12541亭站内变压器 | 315 | 5.89% | 233.45 | 233.45 | 未列入 | | | -5.77% | 可开放 |
| 4162 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12230亭站内变压器 | 400 | 4.63% | 301.47 | 301.47 | 未列入 | | | -3.19% | 可开放 |
| 4163 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12008亭站内变压器 | 500 | 9.51% | 352.44 | 352.44 | 未列入 | | | -1.35% | 可开放 |
| 4164 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12009亭站内变压器 | 400 | 10.49% | 278.05 | 278.05 | 未列入 | | | 29.72% | 可开放 |
| 4165 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12542亭站内变压器 | 500 | 5.48% | 372.6 | 372.6 | 未列入 | | | 5.28% | 可开放 |
| 4166 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12543亭站内变压器 | 500 | 4.47% | 377.67 | 377.67 | 未列入 | | | -12.10% | 可开放 |
| 4167 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12544亭站内变压器 | 500 | 5.63% | 371.85 | 371.85 | 未列入 | | | -0.76% | 可开放 |
| 4168 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 12222亭站内变压器 | 250 | 6.64% | 183.4 | 183.4 | 未列入 | | | 2.11% | 可开放 |
| 4169 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12545亭站内变压器 | 400 | 7.00% | 291.99 | 291.99 | 未列入 | | | 12.89% | 可开放 |
| 4170 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12546亭站内变压器 | 400 | 4.67% | 301.34 | 301.34 | 未列入 | | | 8.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12547亭站内变压器 | 400 | 4.78% | 300.9 | 300.9 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 4172 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12548亭站内变压器 | 400 | 5.17% | 299.31 | 299.31 | 未列入 | | | 35.19% | 可开放 |
| 4173 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 12504亭站内变压器 | 400 | 1.44% | 314.26 | 314.26 | 未列入 | | | -5.52% | 可开放 |
| 4174 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12503亭站内变压器 | 400 | 8.97% | 284.13 | 284.13 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 4175 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12071亭站内变压器 | 315 | 7.60% | 228.05 | 228.05 | 未列入 | | | 2.38% | 可开放 |
| 4176 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12179亭站内变压器 | 500 | 2.06% | 389.72 | 389.72 | 未列入 | | | -5.74% | 可开放 |
| 4177 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12180亭站内变压器 | 500 | 6.83% | 365.84 | 365.84 | 未列入 | | | 15.65% | 可开放 |
| 4178 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12064亭站内变压器 | 315 | 6.88% | 230.32 | 230.32 | 未列入 | | | 5.39% | 可开放 |
| 4179 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12808亭站内变压器 | 400 | 6.27% | 294.93 | 294.93 | 未列入 | | | -1.31% | 可开放 |
| 4180 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12809亭站内变压器 | 400 | 6.52% | 293.94 | 293.94 | 未列入 | | | 2.00% | 可开放 |
| 4181 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12813亭站内变压器 | 500 | 5.79% | 371.06 | 371.06 | 未列入 | | | 5.77% | 可开放 |
| 4182 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 12061亭站内变压器 | 400 | 6.99% | 292.06 | 292.06 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 4183 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12072亭站内变压器 | 630 | 3.90% | 479.41 | 479.41 | 未列入 | | | 0.29% | 可开放 |
| 4184 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12078亭站内变压器 | 315 | 15.55% | 203.02 | 203.02 | 未列入 | | | 3.29% | 可开放 |
| 4185 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12073亭站内变压器 | 630 | 3.31% | 483.15 | 483.15 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 4186 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12074亭站内变压器 | 630 | 4.89% | 473.17 | 473.17 | 未列入 | | | 2.53% | 可开放 |
| 4187 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12075亭站内变压器 | 630 | 4.30% | 476.91 | 476.91 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |
| 4188 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12077亭站内变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | -89.73% | 可开放 |
| 4189 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12039亭站内变压器 | 250 | 18.40% | 153.99 | 153.99 | 未列入 | | | -20.98% | 可开放 |
| 4190 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12076亭站内变压器 | 400 | 2.97% | 308.11 | 308.11 | 未列入 | | | 12.35% | 可开放 |
| 4191 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12225亭站内变压器 | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -89.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12224亭站内变压器 | 315 | 10.44% | 219.12 | 219.12 | 未列入 | | | 4.92% | 可开放 |
| 4193 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12231亭站变压器 | 160 | 26.74% | 85.21 | 85.21 | 未列入 | | | -41.43% | 可开放 |
| 4194 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12042亭站内变压器 | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -90.59% | 可开放 |
| 4195 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12047停站内变压器 | 315 | 10.09% | 220.23 | 220.23 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 4196 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12046亭站内变压器 | 500 | 3.75% | 381.27 | 381.27 | 未列入 | | | -14.96% | 可开放 |
| 4197 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12735亭站内变压器 | 630 | 7.08% | 459.41 | 459.41 | 未列入 | | | 78.91% | 可开放 |
| 4198 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12736亭站内变压器 | 630 | 2.19% | 490.21 | 490.21 | 未列入 | | | 1.22% | 可开放 |
| 4199 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12737停站内变压器 | 630 | 2.65% | 487.29 | 487.29 | 未列入 | | | 2.68% | 可开放 |
| 4200 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12738亭站内变压器 | 630 | 2.32% | 489.37 | 489.37 | 未列入 | | | 8.19% | 可开放 |
| 4201 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12043亭站内变压器 | 250 | 9.06% | 177.35 | 177.35 | 未列入 | | | 3.24% | 可开放 |
| 4202 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12045亭站内变压器 | 315 | 17.12% | 198.06 | 198.06 | 未列入 | | | 0.25% | 可开放 |
| 4203 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12044亭站内变压器 | 200 | 30.44% | 99.13 | 99.13 | 未列入 | | | 17.55% | 可开放 |
| 4204 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12055亭站内变压器 | 500 | 6.35% | 368.23 | 368.23 | 未列入 | | | 22.45% | 可开放 |
| 4205 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12811亭站内变压器 | 100 | 46.47% | 33.53 | 33.53 | 未列入 | | | 26.02% | 可开放 |
| 4206 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12037亭站内变压器 | 500 | 5.26% | 373.72 | 373.72 | 未列入 | | | 5.46% | 可开放 |
| 4207 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12036亭站内变压器 | 500 | 8.53% | 357.33 | 357.33 | 未列入 | | | 9.34% | 可开放 |
| 4208 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12005亭站内变压器 | 100 | 47.00% | 33 | 33 | 未列入 | | | -4.08% | 可开放 |
| 4209 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12004亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.79 | 503.79 | 未列入 | | | -91.29% | 可开放 |
| 4210 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12003亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | -90.83% | 可开放 |
| 4211 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12002亭站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -91.02% | 可开放 |
| 4212 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12006亭站内变压器 | 315 | 8.30% | 225.87 | 225.87 | 未列入 | | | -10.62% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4213 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12007亭站内变压器 | 160 | 13.03% | 107.15 | 107.15 | 未列入 | | | -10.17% | 可开放 |
| 4214 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12012亭站内变压器 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | -84.95% | 可开放 |
| 4215 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12011亭站内变压器 | 400 | 8.47% | 286.12 | 286.12 | 未列入 | | | 8.25% | 可开放 |
| 4216 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12013亭站内变压器 | 400 | 9.03% | 283.87 | 283.87 | 未列入 | | | 13.43% | 可开放 |
| 4217 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 12110亭站内变压器 | 160 | 0.41% | 127.34 | 127.34 | 未列入 | | | -84.13% | 可开放 |
| 4218 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12105亭站内变压器 | 630 | 6.05% | 465.89 | 465.89 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 4219 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12014亭站内变压器 | 315 | 1.66% | 246.78 | 246.78 | 未列入 | | | 0.68% | 可开放 |
| 4220 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12015亭站内变压器 | 400 | 11.13% | 275.47 | 275.47 | 未列入 | | | 19.72% | 可开放 |
| 4221 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12107亭站内变压器 | 315 | 0.15% | 251.54 | 251.54 | 未列入 | | | -88.39% | 可开放 |
| 4222 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12016亭站内变压器 | 400 | 9.91% | 280.38 | 280.38 | 未列入 | | | 21.45% | 可开放 |
| 4223 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12108亭站内变压器 | 400 | 13.38% | 266.49 | 266.49 | 未列入 | | | 1.94% | 可开放 |
| 4224 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12017亭站内变压器 | 400 | 3.76% | 304.96 | 304.96 | 未列入 | | | 2.81% | 可开放 |
| 4225 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12038亭站内变压器 | 315 | 0.07% | 251.79 | 251.79 | 未列入 | | | -91.55% | 可开放 |
| 4226 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12406亭站内变压器 | 315 | 7.25% | 229.17 | 229.17 | 未列入 | | | 5.92% | 可开放 |
| 4227 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12405亭站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | -89.54% | 可开放 |
| 4228 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12404亭站内变压器 | 500 | 3.35% | 383.24 | 383.24 | 未列入 | | | -15.30% | 可开放 |
| 4229 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12403亭站内变压器 | 315 | 9.98% | 220.56 | 220.56 | 未列入 | | | 6.77% | 可开放 |
| 4230 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12035亭站内变压器 | 630 | 8.10% | 452.95 | 452.95 | 未列入 | | | -16.38% | 可开放 |
| 4231 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12402亭站内变压器 | 315 | 10.35% | 219.41 | 219.41 | 未列入 | | | -0.09% | 可开放 |
| 4232 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12401亭站内变压器 | 400 | 9.57% | 281.74 | 281.74 | 未列入 | | | 9.52% | 可开放 |
| 4233 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12409亭站内变压器 | 400 | 6.48% | 294.09 | 294.09 | 未列入 | | | -1.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4234 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12408亭站内变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -91.01% | 可开放 |
| 4235 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 12201亭站内变压器 | 400 | 7.26% | 290.97 | 290.97 | 未列入 | | | -4.02% | 可开放 |
| 4236 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 12206亭站内变压器 | 400 | 6.85% | 292.59 | 292.59 | 未列入 | | | 6.85% | 可开放 |
| 4237 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 12205亭站内变压器 | 400 | 8.28% | 286.9 | 286.9 | 未列入 | | | 4.09% | 可开放 |
| 4238 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 12207亭站内变压器 | 400 | 10.97% | 276.11 | 276.11 | 未列入 | | | 17.17% | 可开放 |
| 4239 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12237亭站内变压器 | 500 | 5.98% | 370.12 | 370.12 | 未列入 | | | 3.47% | 可开放 |
| 4240 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12233亭站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | -90.19% | 可开放 |
| 4241 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12234亭站内变压器 | 400 | 7.38% | 290.47 | 290.47 | 未列入 | | | -4.43% | 可开放 |
| 4242 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12235亭站内变压器 | 400 | 6.13% | 295.47 | 295.47 | 未列入 | | | -10.90% | 可开放 |
| 4243 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12236亭站内变压器 | 400 | 9.01% | 283.96 | 283.96 | 未列入 | | | 5.63% | 可开放 |
| 4244 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12750亭站内变压器 | 500 | 2.69% | 386.54 | 386.54 | 未列入 | | | 8.90% | 可开放 |
| 4245 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12751亭站内变压器 | 500 | 4.27% | 378.64 | 378.64 | 未列入 | | | 11.60% | 可开放 |
| 4246 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12752亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -89.02% | 可开放 |
| 4247 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12753亭站内变压器 | 500 | 4.74% | 376.29 | 376.29 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 4248 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12754亭站内变压器 | 500 | 4.84% | 375.79 | 375.79 | 未列入 | | | 13.45% | 可开放 |
| 4249 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12755亭站内变压器 | 500 | 3.19% | 384.05 | 384.05 | 未列入 | | | 11.63% | 可开放 |
| 4250 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12756亭站内变压器 | 500 | 0.98% | 395.12 | 395.12 | 未列入 | | | 11.86% | 可开放 |
| 4251 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12757亭站内变压器 | 500 | 2.49% | 387.53 | 387.53 | 未列入 | | | -10.85% | 可开放 |
| 4252 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12758亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | -91.66% | 可开放 |
| 4253 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12759亭站内变压器 | 500 | 4.70% | 376.49 | 376.49 | 未列入 | | | 7.43% | 可开放 |
| 4254 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12130亭站内变压器 | 400 | 10.70% | 277.2 | 277.2 | 未列入 | | | 11.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4255 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12132亭站内变压器 | 400 | 14.65% | 261.41 | 261.41 | 未列入 | | | 18.98% | 可开放 |
| 4256 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 金城线 | 果园变6266金城线新堡分8右6# | 160 | 0.78% | 126.76 | 126.76 | 未列入 | | | -87.60% | 可开放 |
| 4257 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A15亭站内变压器 | 400 | 7.85% | 288.61 | 288.61 | 未列入 | | | 12.71% | 可开放 |
| 4258 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A01亭站内变压器 | 315 | 14.59% | 206.03 | 206.03 | 未列入 | | | 1.65% | 可开放 |
| 4259 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12A21亭站内变压器 | 400 | 6.19% | 295.26 | 295.26 | 未列入 | | | 12.78% | 可开放 |
| 4260 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干105左10右6#变压器 | 200 | 0.40% | 159.21 | 159.21 | 未列入 | | | -9.75% | 可开放 |
| 4261 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A16亭站内变压器 | 315 | 7.73% | 227.64 | 227.64 | 未列入 | | | 11.28% | 可开放 |
| 4262 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A06亭站内变压器 | 400 | 10.98% | 276.07 | 276.07 | 未列入 | | | 12.91% | 可开放 |
| 4263 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A09亭站内变压器 | 400 | 8.38% | 286.47 | 286.47 | 未列入 | | | 7.81% | 可开放 |
| 4264 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A12亭站内变压器 | 315 | 11.04% | 217.23 | 217.23 | 未列入 | | | 2.65% | 可开放 |
| 4265 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔一线 | 12B27配电变压器 | 630 | 2.84% | 486.12 | 486.12 | 未列入 | | | 2.77% | 可开放 |
| 4266 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔一线 | 12B28配电变压器 | 630 | 1.89% | 492.11 | 492.11 | 未列入 | | | 5.12% | 可开放 |
| 4267 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔一线 | 12B29配电变压器 | 630 | 2.43% | 488.7 | 488.7 | 未列入 | | | 11.71% | 可开放 |
| 4268 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔一线 | 12B30配电变压器 | 630 | 2.14% | 490.54 | 490.54 | 未列入 | | | 15.73% | 可开放 |
| 4269 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B31配电变压器 | 500 | 0.91% | 395.44 | 395.44 | 未列入 | | | 28.54% | 可开放 |
| 4270 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B32配电变压器 | 500 | 0.33% | 398.36 | 398.36 | 未列入 | | | 33.51% | 可开放 |
| 4271 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B33配电变压器 | 500 | 1.10% | 394.5 | 394.5 | 未列入 | | | 30.49% | 可开放 |
| 4272 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B21配电变压器 | 500 | 2.26% | 388.68 | 388.68 | 未列入 | | | 2.10% | 可开放 |
| 4273 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B22配电变压器 | 500 | 2.43% | 387.84 | 387.84 | 未列入 | | | 7.01% | 可开放 |
| 4274 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B23配电变压器 | 500 | 2.50% | 387.48 | 387.48 | 未列入 | | | 7.08% | 可开放 |
| 4275 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B24配电变压器 | 500 | 2.59% | 387.04 | 387.04 | 未列入 | | | 2.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B25配电变压器 | 500 | 3.07% | 384.64 | 384.64 | 未列入 | | | 11.16% | 可开放 |
| 4277 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 摩尔二线 | 12B26配电变压器 | 500 | 2.82% | 385.88 | 385.88 | 未列入 | | | 8.66% | 可开放 |
| 4278 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A02亭站内变压器 | 400 | 6.26% | 294.96 | 294.96 | 未列入 | | | 6.56% | 可开放 |
| 4279 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A03亭站内变压器 | 400 | 8.26% | 286.98 | 286.98 | 未列入 | | | 6.38% | 可开放 |
| 4280 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12A19亭站内变压器 | 400 | 7.22% | 291.14 | 291.14 | 未列入 | | | -11.75% | 可开放 |
| 4281 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12947亭站内变压器 | 630 | 4.83% | 473.58 | 473.58 | 未列入 | | | 8.86% | 可开放 |
| 4282 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12934D亭站内变压器 | 400 | 5.07% | 299.73 | 299.73 | 未列入 | | | 0.67% | 可开放 |
| 4283 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12935D亭站内变压器 | 630 | 3.56% | 481.59 | 481.59 | 未列入 | | | 6.41% | 可开放 |
| 4284 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12944D亭站内变压器 | 400 | 5.31% | 298.77 | 298.77 | 未列入 | | | -10.85% | 可开放 |
| 4285 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12936D亭站内变压器 | 630 | 3.42% | 482.48 | 482.48 | 未列入 | | | 0.12% | 可开放 |
| 4286 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D41亭站内变压器 | 400 | 9.11% | 283.58 | 283.58 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 4287 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D43亭站内变压器 | 400 | 7.70% | 289.22 | 289.22 | 未列入 | | | 4.49% | 可开放 |
| 4288 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干40左5左3# | 200 | 19.22% | 121.56 | 121.56 | 未列入 | | | -12.87% | 可开放 |
| 4289 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干40左5左1# | 200 | 20.70% | 118.6 | 118.6 | 未列入 | | | -0.65% | 可开放 |
| 4290 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 八家子变2866八家子线民主干21左5# | 160 | 40.58% | 63.07 | 63.07 | 未列入 | | | 9.20% | 可开放 |
| 4291 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 八家子变2866八家子线民主干21左3# | 200 | 36.34% | 87.32 | 87.32 | 未列入 | | | 22.90% | 可开放 |
| 4292 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 八家子变2866八家子线民主干33# | 315 | 16.04% | 201.47 | 201.47 | 未列入 | | | -2.15% | 可开放 |
| 4293 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线达红干41右8右1左1#变压器 | 250 | 25.00% | 137.5 | 137.5 | 未列入 | | | 20.39% | 可开放 |
| 4294 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干4# | 100 | 89.35% | 0 | 0 | 未列入 | | | 13.56% | 可开放 |
| 4295 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干6# | 200 | 32.85% | 94.31 | 94.31 | 未列入 | | | 15.84% | 可开放 |
| 4296 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干7右2# | 160 | 29.29% | 81.13 | 81.13 | 未列入 | | | -5.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4297 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干11# | 200 | 31.02% | 97.97 | 97.97 | 未列入 | | | 12.40% | 可开放 |
| 4298 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干15# | 315 | 15.94% | 201.78 | 201.78 | 未列入 | | | -1.60% | 可开放 |
| 4299 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干15右3# | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | -93.03% | 可开放 |
| 4300 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干17# | 315 | 13.38% | 209.86 | 209.86 | 未列入 | | | 4.16% | 可开放 |
| 4301 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干19左2右4# | 315 | 2.00% | 245.7 | 245.7 | 未列入 | | | -52.10% | 可开放 |
| 4302 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干19左3# | 315 | 16.55% | 199.86 | 199.86 | 未列入 | | | 10.67% | 可开放 |
| 4303 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干19左5# | 200 | 25.18% | 109.65 | 109.65 | 未列入 | | | 1.24% | 可开放 |
| 4304 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干20# | 200 | 15.63% | 128.74 | 128.74 | 未列入 | | | -26.96% | 可开放 |
| 4305 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干21右4左2# | 400 | 7.01% | 291.97 | 291.97 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 4306 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 新孙青线大郑干25右1#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4307 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12A25亭站内变压器 | 315 | 12.81% | 211.65 | 211.65 | 未列入 | | | 4.44% | 可开放 |
| 4308 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12939D亭站内变压器 | 630 | 4.00% | 478.77 | 478.77 | 未列入 | | | 10.27% | 可开放 |
| 4309 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12941D亭站内变压器 | 400 | 4.90% | 300.4 | 300.4 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 4310 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12940D亭站内变压器 | 630 | 3.42% | 482.45 | 482.45 | 未列入 | | | 4.25% | 可开放 |
| 4311 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12943D亭站内变压器 | 630 | 4.27% | 477.13 | 477.13 | 未列入 | | | 9.70% | 可开放 |
| 4312 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12945D亭站内变压器 | 400 | 8.29% | 286.83 | 286.83 | 未列入 | | | 8.72% | 可开放 |
| 4313 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12946D亭站内变压器 | 315 | 7.52% | 228.32 | 228.32 | 未列入 | | | 8.95% | 可开放 |
| 4314 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12H25亭站内变压器 | 315 | 5.22% | 235.56 | 235.56 | 未列入 | | | 5.68% | 可开放 |
| 4315 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A34亭站内变压器 | 500 | 5.92% | 370.39 | 370.39 | 未列入 | | | 8.03% | 可开放 |
| 4316 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A37亭站内变压器 | 630 | 2.96% | 485.35 | 485.35 | 未列入 | | | 12.68% | 可开放 |
| 4317 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12D17亭站内变压器 | 400 | 2.88% | 308.5 | 308.5 | 未列入 | | | 14.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12A26亭站内变压器 | 315 | 7.06% | 229.76 | 229.76 | 未列入 | | | 7.01% | 可开放 |
| 4319 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12948亭站内变压器 | 630 | 4.39% | 476.36 | 476.36 | 未列入 | | | 8.52% | 可开放 |
| 4320 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12241亭站内变压器 | 400 | 7.94% | 288.26 | 288.26 | 未列入 | | | -13.69% | 可开放 |
| 4321 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12242亭站内变压器 | 100 | 37.57% | 42.43 | 42.43 | 未列入 | | | 14.20% | 可开放 |
| 4322 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12243亭站内变压器 | 160 | 14.49% | 104.81 | 104.81 | 未列入 | | | -2.57% | 可开放 |
| 4323 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12246亭站内变压器 | 160 | 14.32% | 105.09 | 105.09 | 未列入 | | | -3.61% | 可开放 |
| 4324 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12247亭站内变压器 | 200 | 13.77% | 132.46 | 132.46 | 未列入 | | | -7.16% | 可开放 |
| 4325 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 12244.1站内变压器 | 630 | 12.06% | 428.01 | 428.01 | 未列入 | | | 15.36% | 可开放 |
| 4326 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 12244.2亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | -89.97% | 可开放 |
| 4327 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 12245.1亭站内变压器 | 630 | 0.05% | 503.7 | 503.7 | 未列入 | | | -55.13% | 可开放 |
| 4328 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 12245.2亭站内变压器 | 630 | 7.73% | 455.32 | 455.32 | 未列入 | | | -3.56% | 可开放 |
| 4329 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12181亭站内变压器 | 315 | 11.30% | 216.41 | 216.41 | 未列入 | | | 17.34% | 可开放 |
| 4330 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12182亭站内变压器 | 400 | 16.22% | 255.12 | 255.12 | 未列入 | | | -6.19% | 可开放 |
| 4331 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12183亭站内变压器 | 400 | 10.61% | 277.58 | 277.58 | 未列入 | | | 13.33% | 可开放 |
| 4332 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 12203亭站内变压器 | 400 | 4.60% | 301.59 | 301.59 | 未列入 | | | -1.85% | 可开放 |
| 4333 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业一线 | 12089亭站内变压器 | 400 | 6.79% | 292.83 | 292.83 | 未列入 | | | 7.48% | 可开放 |
| 4334 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12090亭站内变压器 | 400 | 8.48% | 286.07 | 286.07 | 未列入 | | | 5.42% | 可开放 |
| 4335 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业一线 | 12083亭站内变压器 | 630 | 6.87% | 460.7 | 460.7 | 未列入 | | | 5.42% | 可开放 |
| 4336 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12084亭站内变压器 | 500 | 10.77% | 346.14 | 346.14 | 未列入 | | | 51.65% | 可开放 |
| 4337 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12091亭站内变压器 | 630 | 5.06% | 472.14 | 472.14 | 未列入 | | | -2.62% | 可开放 |
| 4338 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12092亭站内变压器 | 400 | 5.52% | 297.91 | 297.91 | 未列入 | | | 1.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4339 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 12010亭站内变压器 | 315 | 6.32% | 232.08 | 232.08 | 未列入 | | | 7.71% | 可开放 |
| 4340 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12502亭站内变压器 | 400 | 7.08% | 291.68 | 291.68 | 未列入 | | | 11.04% | 可开放 |
| 4341 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12501亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -90.42% | 可开放 |
| 4342 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12087亭站内变压器 | 315 | 18.59% | 193.43 | 193.43 | 未列入 | | | 1.61% | 可开放 |
| 4343 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12088亭站内变压器 | 315 | 7.09% | 229.68 | 229.68 | 未列入 | | | -9.13% | 可开放 |
| 4344 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12419亭站内变压器 | 500 | 8.62% | 356.9 | 356.9 | 未列入 | | | 11.02% | 可开放 |
| 4345 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12418亭站内变压器 | 630 | 2.86% | 485.96 | 485.96 | 未列入 | | | 3.84% | 可开放 |
| 4346 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12101亭站内变压器 | 400 | 6.88% | 292.48 | 292.48 | 未列入 | | | 3.50% | 可开放 |
| 4347 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12102亭站内变压器 | 400 | 12.17% | 271.32 | 271.32 | 未列入 | | | 16.74% | 可开放 |
| 4348 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 12103亭站内变压器 | 400 | 8.23% | 287.09 | 287.09 | 未列入 | | | 1.83% | 可开放 |
| 4349 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12129亭站内变压器 | 400 | 13.16% | 267.36 | 267.36 | 未列入 | | | 11.87% | 可开放 |
| 4350 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12410亭站内变压器 | 500 | 5.53% | 372.34 | 372.34 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 4351 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12411亭站内变压器 | 315 | 6.51% | 231.5 | 231.5 | 未列入 | | | 12.25% | 可开放 |
| 4352 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12701亭站内变压器 | 315 | 0.27% | 251.16 | 251.16 | 未列入 | | | -86.15% | 可开放 |
| 4353 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12702亭站内变压器 | 630 | 10.87% | 435.5 | 435.5 | 未列入 | | | 12.59% | 可开放 |
| 4354 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12703亭站内变压器 | 400 | 12.47% | 270.12 | 270.12 | 未列入 | | | 2.40% | 可开放 |
| 4355 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12704亭站内变压器 | 500 | 0.12% | 399.42 | 399.42 | 未列入 | | | -91.02% | 可开放 |
| 4356 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12705亭站内变压器 | 630 | 4.96% | 472.74 | 472.74 | 未列入 | | | 3.97% | 可开放 |
| 4357 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12085亭站内变压器 | 200 | 16.16% | 127.69 | 127.69 | 未列入 | | | -1.56% | 可开放 |
| 4358 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12086亭站内变压器 | 400 | 16.07% | 255.72 | 255.72 | 未列入 | | | 26.03% | 可开放 |
| 4359 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12713亭站内变压器 | 400 | 8.75% | 285.02 | 285.02 | 未列入 | | | 11.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4360 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12714亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | -93.15% | 可开放 |
| 4361 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12715亭站内变压器 | 500 | 3.94% | 380.32 | 380.32 | 未列入 | | | 17.77% | 可开放 |
| 4362 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12711亭站内变压器 | 315 | 17.27% | 197.61 | 197.61 | 未列入 | | | 17.82% | 可开放 |
| 4363 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12712亭站内变压器 | 250 | 19.40% | 151.5 | 151.5 | 未列入 | | | 12.50% | 可开放 |
| 4364 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12706亭站内变压器 | 400 | 14.40% | 262.4 | 262.4 | 未列入 | | | 15.81% | 可开放 |
| 4365 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12707亭站内变压器 | 500 | 6.91% | 365.46 | 365.46 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 4366 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12708亭站内变压器 | 400 | 11.54% | 273.86 | 273.86 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 4367 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12709亭站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | -91.05% | 可开放 |
| 4368 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12710亭站内变压器 | 400 | 9.38% | 282.48 | 282.48 | 未列入 | | | 12.30% | 可开放 |
| 4369 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12106亭站内变压器 | 250 | 15.38% | 161.55 | 161.55 | 未列入 | | | 12.17% | 可开放 |
| 4370 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12720亭站内变压器 | 500 | 11.34% | 343.28 | 343.28 | 未列入 | | | 10.44% | 可开放 |
| 4371 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12721亭站内变压器 | 500 | 3.20% | 383.98 | 383.98 | 未列入 | | | 30.83% | 可开放 |
| 4372 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12722亭站内变压器 | 500 | 3.84% | 380.79 | 380.79 | 未列入 | | | 1.11% | 可开放 |
| 4373 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12723亭站内变压器 | 500 | 4.53% | 377.35 | 377.35 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 4374 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12724亭站内变压器 | 500 | 5.07% | 374.66 | 374.66 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 4375 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12725亭站内变压器 | 500 | 5.14% | 374.32 | 374.32 | 未列入 | | | 10.74% | 可开放 |
| 4376 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12717亭站内变压器 | 500 | 3.98% | 380.12 | 380.12 | 未列入 | | | 1.52% | 可开放 |
| 4377 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12718亭站内变压器 | 500 | 4.69% | 376.57 | 376.57 | 未列入 | | | -7.61% | 可开放 |
| 4378 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12719亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -91.50% | 可开放 |
| 4379 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12412亭站内变压器 | 400 | 10.27% | 278.91 | 278.91 | 未列入 | | | 28.62% | 可开放 |
| 4380 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12413亭站内变压器 | 250 | 22.30% | 144.24 | 144.24 | 未列入 | | | -1.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12127亭站内变压器 | 400 | 6.03% | 295.89 | 295.89 | 未列入 | | | 11.05% | 可开放 |
| 4382 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12128亭站内变压器 | 400 | 6.34% | 294.66 | 294.66 | 未列入 | | | 2.39% | 可开放 |
| 4383 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分26右6# | 160 | 1.10% | 126.24 | 126.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4384 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干35# | 160 | 36.85% | 69.04 | 69.04 | 未列入 | | | 0.03% | 可开放 |
| 4385 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 宋三变6034宋西线朝中干3# | 160 | 13.23% | 106.84 | 106.84 | 未列入 | | | 2.76% | 可开放 |
| 4386 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 粮库线卫钢干20左6# | 315 | 0.16% | 251.5 | 251.5 | 未列入 | | | -92.74% | 可开放 |
| 4387 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 八家子变2876机场线交通干17右3# | 160 | 30.04% | 79.93 | 79.93 | 未列入 | | | 9.93% | 可开放 |
| 4388 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 兴盛变1036兴永线兴永干11# | 160 | 19.96% | 96.06 | 96.06 | 未列入 | | | 14.27% | 可开放 |
| 4389 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河南线化老分3左1# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 4390 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干67左5左2# | 315 | 7.99% | 226.82 | 226.82 | 未列入 | | | -46.71% | 可开放 |
| 4391 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西旺线 | 西旺线西旺干3右1#变压器 | 200 | 0.94% | 158.13 | 158.13 | 未列入 | | | -10.41% | 可开放 |
| 4392 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 繁荣变5546裕华一线裕华一线10#环网柜至宋八干59#宋八干 | 160 | 44.61% | 56.62 | 56.62 | 未列入 | | | -6.53% | 可开放 |
| 4393 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线自行车干38右1# | 160 | 0.30% | 127.52 | 127.52 | 未列入 | | | -86.77% | 可开放 |
| 4394 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干38# | 100 | 0.38% | 79.62 | 79.62 | 未列入 | | | -81.56% | 可开放 |
| 4395 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线烟郎分29# | 160 | 29.48% | 80.83 | 80.83 | 未列入 | | | 40.72% | 可开放 |
| 4396 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分26# | 100 | 34.55% | 45.45 | 45.45 | 未列入 | | | -25.52% | 可开放 |
| 4397 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干42# | 100 | 56.55% | 23.45 | 23.45 | 未列入 | | | 3.53% | 可开放 |
| 4398 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12J04亭站内变压器 | 500 | 3.04% | 384.78 | 384.78 | 未列入 | | | -2.89% | 可开放 |
| 4399 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12J01亭站内变压器 | 630 | 4.94% | 472.87 | 472.87 | 未列入 | | | 18.39% | 可开放 |
| 4400 | 铁西区供电分公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左7左4# | 250 | 17.22% | 156.94 | 156.94 | 未列入 | | | 6.38% | 可开放 |
| 4401 | 铁西区供电分公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 宁飞线宁忠干127左8左16#变压器 | 315 | 11.35% | 216.26 | 216.26 | 未列入 | | | -26.76% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4402 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 新宁双线双楼分34#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4403 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12939亭站内变压器 | 500 | 7.11% | 364.43 | 364.43 | 未列入 | | | 10.14% | 可开放 |
| 4404 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 化染线合成干10右17右1#柱上变压器 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4405 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 环钢线水泥分39#柱上变压器 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4406 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12D06亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -89.62% | 可开放 |
| 4407 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 果园变6282果水二线西河干73左16右12# | 315 | 4.38% | 238.2 | 238.2 | 未列入 | | | -58.08% | 可开放 |
| 4408 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分17左5# | 315 | 12.40% | 212.93 | 212.93 | 未列入 | | | -0.06% | 可开放 |
| 4409 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 兴阳干49#柱上变 | 400 | 0.17% | 319.32 | 319.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4410 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分20右9#右 | 100 | 76.00% | 4 | 4 | 未列入 | | | -48.66% | 可开放 |
| 4411 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 红旗分71# | 160 | 59.20% | 33.28 | 33.28 | 未列入 | | | 170.55% | 可开放 |
| 4412 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 新大郑线大郑干85左1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4413 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达城线 | 达城线金属分4#柱上变压器 | 400 | 0.00% | 319.99 | 319.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4414 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D57配电变压器 | 630 | 7.05% | 459.59 | 459.59 | 未列入 | | | 19.54% | 可开放 |
| 4415 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D58配电变压器 | 630 | 6.14% | 465.32 | 465.32 | 未列入 | | | 15.13% | 可开放 |
| 4416 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线达红干41右8右6左1# | 160 | 35.11% | 71.82 | 71.82 | 未列入 | | | 14.49% | 可开放 |
| 4417 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西达线西达干11右6右4右1# | 100 | 13.34% | 66.66 | 66.66 | 未列入 | | | -1.86% | 可开放 |
| 4418 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 新宁远线小台子干22左3右4#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4419 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分22左1# | 160 | 25.25% | 87.6 | 87.6 | 未列入 | | | -29.11% | 可开放 |
| 4420 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12920亭站内变压器 | 400 | 5.56% | 297.77 | 297.77 | 未列入 | | | 2.91% | 可开放 |
| 4421 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12926亭站内变压器 | 400 | 3.48% | 306.08 | 306.08 | 未列入 | | | -15.86% | 可开放 |
| 4422 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12927亭站内变压器 | 250 | 0.11% | 199.73 | 199.73 | 未列入 | | | -83.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4423 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12925亭站内变压器 | 400 | 7.05% | 291.79 | 291.79 | 未列入 | | | 3.71% | 可开放 |
| 4424 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12924亭站内变压器 | 400 | 5.10% | 299.61 | 299.61 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |
| 4425 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12923亭站内变压器 | 315 | 8.40% | 225.53 | 225.53 | 未列入 | | | 7.09% | 可开放 |
| 4426 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12922亭站内变压器 | 400 | 3.79% | 304.86 | 304.86 | 未列入 | | | 5.86% | 可开放 |
| 4427 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化南线 | 12921亭站内变压器 | 315 | 7.33% | 228.91 | 228.91 | 未列入 | | | 5.92% | 可开放 |
| 4428 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12912亭站内变压器 | 500 | 4.28% | 378.59 | 378.59 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |
| 4429 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12913亭站内变压器 | 500 | 3.99% | 380.03 | 380.03 | 未列入 | | | 8.32% | 可开放 |
| 4430 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12914亭站内变压器 | 500 | 4.26% | 378.72 | 378.72 | 未列入 | | | -9.91% | 可开放 |
| 4431 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12917亭站内变压器 | 500 | 3.96% | 380.2 | 380.2 | 未列入 | | | 9.21% | 可开放 |
| 4432 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12918亭站内变压器 | 400 | 5.92% | 296.31 | 296.31 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 4433 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12919亭站内变压器 | 500 | 3.99% | 380.06 | 380.06 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 4434 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12027亭站内变压器 | 315 | 10.89% | 217.71 | 217.71 | 未列入 | | | -26.81% | 可开放 |
| 4435 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12029亭站内变压器 | 400 | 5.80% | 296.82 | 296.82 | 未列入 | | | -7.03% | 可开放 |
| 4436 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12933亭站内变压器 | 500 | 1.21% | 393.93 | 393.93 | 未列入 | | | -5.87% | 可开放 |
| 4437 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12932亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -90.28% | 可开放 |
| 4438 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12929亭站内变压器 | 500 | 6.42% | 367.88 | 367.88 | 未列入 | | | 6.35% | 可开放 |
| 4439 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12930亭站内变压器 | 400 | 6.62% | 293.52 | 293.52 | 未列入 | | | 10.72% | 可开放 |
| 4440 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12928亭站内变压器 | 400 | 5.86% | 296.57 | 296.57 | 未列入 | | | 11.22% | 可开放 |
| 4441 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12605亭站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | -89.75% | 可开放 |
| 4442 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12603亭站内变压器 | 400 | 9.11% | 283.58 | 283.58 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 4443 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12602亭站内变压器 | 400 | 8.06% | 287.76 | 287.76 | 未列入 | | | -2.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4444 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12601亭站内变压器 | 500 | 7.13% | 364.33 | 364.33 | 未列入 | | | 13.11% | 可开放 |
| 4445 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12604亭站内变压器 | 400 | 7.69% | 289.26 | 289.26 | 未列入 | | | 10.87% | 可开放 |
| 4446 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12169亭站内变压器 | 400 | 4.78% | 300.89 | 300.89 | 未列入 | | | -0.05% | 可开放 |
| 4447 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 12060亭站内变压器 | 200 | 19.79% | 120.42 | 120.42 | 未列入 | | | 6.18% | 可开放 |
| 4448 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12056亭站内变压器 | 500 | 3.76% | 381.21 | 381.21 | 未列入 | | | 3.38% | 可开放 |
| 4449 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12057亭站内变压器 | 630 | 10.65% | 436.93 | 436.93 | 未列入 | | | 49.12% | 可开放 |
| 4450 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12058亭站内变压器 | 315 | 6.03% | 233.02 | 233.02 | 未列入 | | | -6.71% | 可开放 |
| 4451 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12059亭站内变压器 | 500 | 6.50% | 367.51 | 367.51 | 未列入 | | | 4.33% | 可开放 |
| 4452 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12051亭站内变压器 | 400 | 13.09% | 267.64 | 267.64 | 未列入 | | | 17.82% | 可开放 |
| 4453 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12052亭站内变压器 | 500 | 2.58% | 387.08 | 387.08 | 未列入 | | | 4.20% | 可开放 |
| 4454 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12053亭站内变压器 | 500 | 0.06% | 399.68 | 399.68 | 未列入 | | | -92.15% | 可开放 |
| 4455 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12054亭站内变压器 | 500 | 6.31% | 368.44 | 368.44 | 未列入 | | | 24.78% | 可开放 |
| 4456 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12109亭站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -90.62% | 可开放 |
| 4457 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12739亭站内变压器 | 500 | 1.71% | 391.45 | 391.45 | 未列入 | | | 6.35% | 可开放 |
| 4458 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12740亭站内变压器 | 500 | 3.79% | 381.04 | 381.04 | 未列入 | | | 11.43% | 可开放 |
| 4459 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12030亭站内变压器 | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4460 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12147亭站内变压器 | 400 | 8.69% | 285.23 | 285.23 | 未列入 | | | 5.15% | 可开放 |
| 4461 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12148亭站内变压器 | 500 | 8.95% | 355.27 | 355.27 | 未列入 | | | -20.28% | 可开放 |
| 4462 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12146亭站内变压器 | 500 | 2.12% | 389.39 | 389.39 | 未列入 | | | 11.92% | 可开放 |
| 4463 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 12743亭站内变压器 | 250 | 9.64% | 175.89 | 175.89 | 未列入 | | | 3.52% | 可开放 |
| 4464 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12032亭站内变压器 | 500 | 13.55% | 332.23 | 332.23 | 未列入 | | | -6.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4465 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12025亭站内变压器 | 400 | 6.23% | 295.1 | 295.1 | 未列入 | | | 1.60% | 可开放 |
| 4466 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12026亭站内变压器 | 630 | 3.94% | 479.17 | 479.17 | 未列入 | | | 2.38% | 可开放 |
| 4467 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12023亭站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -91.99% | 可开放 |
| 4468 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12024亭站内变压器 | 400 | 10.80% | 276.8 | 276.8 | 未列入 | | | 10.33% | 可开放 |
| 4469 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12021亭站内变压器 | 400 | 6.35% | 294.6 | 294.6 | 未列入 | | | 1.88% | 可开放 |
| 4470 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12022亭站内变压器 | 400 | 8.23% | 287.07 | 287.07 | 未列入 | | | 1.00% | 可开放 |
| 4471 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12028亭站内变压器 | 315 | 7.29% | 229.03 | 229.03 | 未列入 | | | -31.41% | 可开放 |
| 4472 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12188亭站内变压器 | 500 | 5.96% | 370.21 | 370.21 | 未列入 | | | 10.04% | 可开放 |
| 4473 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12189亭站内变压器 | 500 | 7.14% | 364.3 | 364.3 | 未列入 | | | 11.16% | 可开放 |
| 4474 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12190亭站内变压器 | 315 | 11.05% | 217.19 | 217.19 | 未列入 | | | 5.12% | 可开放 |
| 4475 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12184亭站内变压器 | 250 | 13.98% | 165.05 | 165.05 | 未列入 | | | 10.33% | 可开放 |
| 4476 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12185亭站内变压器 | 400 | 5.39% | 298.44 | 298.44 | 未列入 | | | 5.58% | 可开放 |
| 4477 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12186亭站内变压器 | 400 | 6.99% | 292.05 | 292.05 | 未列入 | | | -3.30% | 可开放 |
| 4478 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12187亭站内变压器 | 400 | 9.14% | 283.44 | 283.44 | 未列入 | | | 13.12% | 可开放 |
| 4479 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12931亭站内变压器 | 400 | 6.03% | 295.9 | 295.9 | 未列入 | | | 10.94% | 可开放 |
| 4480 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12915亭站内变压器 | 400 | 7.43% | 290.28 | 290.28 | 未列入 | | | 5.09% | 可开放 |
| 4481 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12916亭站内变压器 | 500 | 5.20% | 374.02 | 374.02 | 未列入 | | | 6.26% | 可开放 |
| 4482 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12048亭站内变压器 | 250 | 17.20% | 157.01 | 157.01 | 未列入 | | | 10.80% | 可开放 |
| 4483 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12049亭站内变压器 | 315 | 11.72% | 215.08 | 215.08 | 未列入 | | | 15.41% | 可开放 |
| 4484 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干28加1# | 80 | 34.20% | 36.64 | 36.64 | 未列入 | | | 1.57% | 可开放 |
| 4485 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D40亭站内变压器 | 400 | 7.32% | 290.72 | 290.72 | 未列入 | | | 13.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4266陶水线客车分4左2# | 160 | 51.13% | 46.2 | 46.2 | 未列入 | | | 1.77% | 可开放 |
| 4487 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12526亭站内变压器 | 400 | 8.15% | 287.42 | 287.42 | 未列入 | | | 14.00% | 可开放 |
| 4488 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分12右3#柱上变压器 | 160 | 1.56% | 125.5 | 125.5 | 未列入 | | | -78.50% | 可开放 |
| 4489 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12J36变压器 | 400 | 4.39% | 302.43 | 302.43 | 未列入 | | | 14.94% | 可开放 |
| 4490 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12J37变压器 | 400 | 6.28% | 294.87 | 294.87 | 未列入 | | | 18.75% | 可开放 |
| 4491 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12J38变压器 | 400 | 5.39% | 298.45 | 298.45 | 未列入 | | | 12.29% | 可开放 |
| 4492 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12J39变压器 | 500 | 4.70% | 376.5 | 376.5 | 未列入 | | | 14.93% | 可开放 |
| 4493 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12J40变压器 | 500 | 4.11% | 379.44 | 379.44 | 未列入 | | | 6.14% | 可开放 |
| 4494 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12J41变压器 | 630 | 3.70% | 480.7 | 480.7 | 未列入 | | | 14.28% | 可开放 |
| 4495 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12J43变压器 | 400 | 4.42% | 302.31 | 302.31 | 未列入 | | | 4.92% | 可开放 |
| 4496 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12J44变压器 | 500 | 4.55% | 377.24 | 377.24 | 未列入 | | | 212.54% | 可开放 |
| 4497 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12J45变压器 | 500 | 5.28% | 373.59 | 373.59 | 未列入 | | | 195.23% | 可开放 |
| 4498 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12A57变压器 | 500 | 5.60% | 371.98 | 371.98 | 未列入 | | | 11.32% | 可开放 |
| 4499 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12A56变压器 | 400 | 4.28% | 302.87 | 302.87 | 未列入 | | | 18.30% | 可开放 |
| 4500 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A61变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | -88.73% | 可开放 |
| 4501 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A62变压器 | 500 | 3.81% | 380.96 | 380.96 | 未列入 | | | 11.41% | 可开放 |
| 4502 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A63变压器 | 500 | 3.85% | 380.76 | 380.76 | 未列入 | | | 12.58% | 可开放 |
| 4503 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A64变压器 | 500 | 6.44% | 367.82 | 367.82 | 未列入 | | | 14.72% | 可开放 |
| 4504 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A65变压器 | 500 | 4.20% | 378.98 | 378.98 | 未列入 | | | 3.88% | 可开放 |
| 4505 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A66变压器 | 500 | 4.58% | 377.1 | 377.1 | 未列入 | | | 20.20% | 可开放 |
| 4506 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A67变压器 | 630 | 1.15% | 496.74 | 496.74 | 未列入 | | | 52.79% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4507 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A71变压器 | 400 | 7.53% | 289.89 | 289.89 | 未列入 | | | 14.42% | 可开放 |
| 4508 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A74变压器 | 400 | 6.16% | 295.35 | 295.35 | 未列入 | | | 8.42% | 可开放 |
| 4509 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A78变压器 | 400 | 7.46% | 290.18 | 290.18 | 未列入 | | | 10.78% | 可开放 |
| 4510 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A79变压器 | 400 | 6.74% | 293.05 | 293.05 | 未列入 | | | 9.15% | 可开放 |
| 4511 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A82变压器 | 400 | 5.39% | 298.43 | 298.43 | 未列入 | | | 8.75% | 可开放 |
| 4512 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A81变压器 | 400 | 8.50% | 285.99 | 285.99 | 未列入 | | | 14.28% | 可开放 |
| 4513 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A75变压器 | 630 | 4.20% | 477.51 | 477.51 | 未列入 | | | 10.31% | 可开放 |
| 4514 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A72变压器 | 630 | 4.02% | 478.67 | 478.67 | 未列入 | | | 2.52% | 可开放 |
| 4515 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A73变压器 | 630 | 3.50% | 481.92 | 481.92 | 未列入 | | | 10.08% | 可开放 |
| 4516 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A76变压器 | 400 | 5.11% | 299.55 | 299.55 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 4517 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A77变压器 | 400 | 5.82% | 296.74 | 296.74 | 未列入 | | | 9.16% | 可开放 |
| 4518 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12947D变压器 | 315 | 6.59% | 231.24 | 231.24 | 未列入 | | | 7.39% | 可开放 |
| 4519 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12948D变压器 | 315 | 4.95% | 236.41 | 236.41 | 未列入 | | | -0.13% | 可开放 |
| 4520 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12949D变压器 | 315 | 6.05% | 232.94 | 232.94 | 未列入 | | | 3.54% | 可开放 |
| 4521 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12950D变压器 | 315 | 5.06% | 236.05 | 236.05 | 未列入 | | | 3.46% | 可开放 |
| 4522 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12951D变压器 | 315 | 7.19% | 229.36 | 229.36 | 未列入 | | | 9.42% | 可开放 |
| 4523 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12952D变压器 | 400 | 0.18% | 319.28 | 319.28 | 未列入 | | | -42.26% | 可开放 |
| 4524 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12953D变压器 | 400 | 2.91% | 308.37 | 308.37 | 未列入 | | | -4.27% | 可开放 |
| 4525 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12954D变压器间 | 400 | 3.13% | 307.47 | 307.47 | 未列入 | | | 13.02% | 可开放 |
| 4526 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12955D变压器 | 400 | 2.77% | 308.92 | 308.92 | 未列入 | | | 10.96% | 可开放 |
| 4527 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12956D变压器 | 400 | 2.77% | 308.93 | 308.93 | 未列入 | | | 4.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12957D变压器 | 400 | 2.93% | 308.28 | 308.28 | 未列入 | | | 11.96% | 可开放 |
| 4529 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12958D变压器 | 400 | 3.13% | 307.5 | 307.5 | 未列入 | | | 13.93% | 可开放 |
| 4530 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化开线 | 12959D变压器 | 630 | 2.80% | 486.38 | 486.38 | 未列入 | | | 40.86% | 可开放 |
| 4531 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12960D变压器 | 630 | 0.80% | 498.97 | 498.97 | 未列入 | | | -2.49% | 可开放 |
| 4532 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河北线 | 新西河北线西河干18#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4533 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A31亭站内变压器 | 630 | 2.09% | 490.83 | 490.83 | 未列入 | | | 9.02% | 可开放 |
| 4534 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A35亭站内变压器 | 500 | 4.37% | 378.14 | 378.14 | 未列入 | | | 11.70% | 可开放 |
| 4535 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A40亭站内变压器 | 500 | 4.54% | 377.29 | 377.29 | 未列入 | | | 10.05% | 可开放 |
| 4536 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A41亭站内变压器 | 500 | 4.72% | 376.38 | 376.38 | 未列入 | | | 14.46% | 可开放 |
| 4537 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 新民生线兴盛分8右10#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4538 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达南线达南干29# | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4539 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 乐民线二台子干50右21右2# | 100 | 2.37% | 77.63 | 77.63 | 未列入 | | | -81.18% | 可开放 |
| 4540 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干36左8# | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | -48.16% | 可开放 |
| 4541 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干17左1#（新） | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4542 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干16右1#大郑线 | 50 | 77.72% | 1.14 | 1.14 | 未列入 | | | -7.37% | 可开放 |
| 4543 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干29#大郑线 | 315 | 0.15% | 251.52 | 251.52 | 未列入 | | | -91.02% | 可开放 |
| 4544 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12J30箱式变电站变压器 | 630 | 0.87% | 498.51 | 498.51 | 未列入 | | | 5.21% | 可开放 |
| 4545 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干12# | 315 | 10.74% | 218.17 | 218.17 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 4546 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干12#右 | 400 | 9.68% | 281.3 | 281.3 | 未列入 | | | 5.06% | 可开放 |
| 4547 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干10右5# | 100 | 0.22% | 79.78 | 79.78 | 未列入 | | | -87.37% | 可开放 |
| 4548 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12329亭站内变压器 | 500 | 4.21% | 378.95 | 378.95 | 未列入 | | | 7.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12140亭站内变压器 | 250 | 13.58% | 166.06 | 166.06 | 未列入 | | | 1.37% | 可开放 |
| 4550 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右16右4# | 200 | 50.75% | 58.51 | 58.51 | 未列入 | | | 0.45% | 可开放 |
| 4551 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干47左4右3# | 315 | 9.78% | 221.18 | 221.18 | 未列入 | | | 30.24% | 可开放 |
| 4552 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分1# | 200 | 13.82% | 132.36 | 132.36 | 未列入 | | | 15.00% | 可开放 |
| 4553 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干9右1#笔管线 | 315 | 10.23% | 219.79 | 219.79 | 未列入 | | | -3.74% | 可开放 |
| 4554 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12J03亭站内变压器 | 630 | 5.33% | 470.45 | 470.45 | 未列入 | | | 12.05% | 可开放 |
| 4555 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干42右9左1# | 100 | 50.33% | 29.67 | 29.67 | 未列入 | | | 18.29% | 可开放 |
| 4556 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管线金城干53右5#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4557 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 建北干12右3# | 100 | 2.60% | 77.4 | 77.4 | 未列入 | | | -41.55% | 可开放 |
| 4558 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 建北干12右7右3# | 30 | 0.87% | 23.74 | 23.74 | 未列入 | | | -37.24% | 可开放 |
| 4559 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 东台分39#2 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4560 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 双楼分67左2# | 400 | 13.06% | 267.75 | 267.75 | 未列入 | | | -12.55% | 可开放 |
| 4561 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 双楼分29右13左1# | 100 | 88.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.38% | 可开放 |
| 4562 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 孙青分81左3# | 30 | 8.23% | 21.53 | 21.53 | 未列入 | | | 4.77% | 可开放 |
| 4563 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 孙青分23左23# | 160 | 33.05% | 75.12 | 75.12 | 未列入 | | | -0.61% | 可开放 |
| 4564 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线黄家支44左4#变压器 | 400 | 21.20% | 235.19 | 235.19 | 未列入 | | | 10.01% | 可开放 |
| 4565 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E01亭站内变压器 | 500 | 6.11% | 369.44 | 369.44 | 未列入 | | | 15.72% | 可开放 |
| 4566 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E02亭站内变压器 | 500 | 5.38% | 373.09 | 373.09 | 未列入 | | | 12.40% | 可开放 |
| 4567 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12801亭（新）配电变压器 | 400 | 5.79% | 296.84 | 296.84 | 未列入 | | | -0.77% | 可开放 |
| 4568 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 客车分17左5左6# | 160 | 32.36% | 76.23 | 76.23 | 未列入 | | | 1.69% | 可开放 |
| 4569 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 保利分12#右 | 100 | 3.43% | 76.57 | 76.57 | 未列入 | | | -79.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4570 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 实德线 | 化西干10左1# | 160 | 7.79% | 115.53 | 115.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4571 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 啤酒分13左4# | 160 | 6.03% | 118.36 | 118.36 | 未列入 | | | -28.22% | 可开放 |
| 4572 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化东干23# | 100 | 0.26% | 79.74 | 79.74 | 未列入 | | | -82.71% | 可开放 |
| 4573 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 金城干37左6右15右10# | 50 | 19.16% | 30.42 | 30.42 | 未列入 | | | -43.16% | 可开放 |
| 4574 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建北干32左1# | 200 | 0.37% | 159.26 | 159.26 | 未列入 | | | -23.97% | 可开放 |
| 4575 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 金城干23右2# | 400 | 8.28% | 286.89 | 286.89 | 未列入 | | | 6.47% | 可开放 |
| 4576 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 12168亭（新）站内变压器 | 400 | 3.53% | 305.88 | 305.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4577 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12162亭（新）站内变压器 | 500 | 5.20% | 374.01 | 374.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4578 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12H27亭变压器 | 500 | 4.57% | 377.13 | 377.13 | 未列入 | | | 8.72% | 可开放 |
| 4579 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12118亭（新）站内变压器 | 400 | 3.29% | 306.83 | 306.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4580 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 新孙青线大郑干74#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4581 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12115亭（新）站内变压器 | 400 | 5.84% | 296.63 | 296.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4582 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12113亭（新）站内变压器 | 400 | 6.69% | 293.24 | 293.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4583 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12114亭（新）站内变压器 | 500 | 1.92% | 390.39 | 390.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4584 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12208亭站内变压器 | 400 | 7.63% | 289.47 | 289.47 | 未列入 | | | 13.21% | 可开放 |
| 4585 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12175亭（新）站内变压器 | 500 | 4.81% | 375.97 | 375.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4586 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12240亭（新）站内变压器 | 500 | 9.48% | 352.59 | 352.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4587 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12177亭（新）站内变压器 | 500 | 4.89% | 375.54 | 375.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4588 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12170亭（新）站内变压器 | 500 | 3.81% | 380.96 | 380.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4589 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12165亭（新）站内变压器 | 400 | 7.61% | 289.57 | 289.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4590 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12173亭（新）站内变压器 | 500 | 4.19% | 379.04 | 379.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4591 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12239亭（新）站内变压器 | 500 | 4.44% | 377.81 | 377.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4592 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12238亭（新）站内变压器 | 500 | 8.56% | 357.22 | 357.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4593 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12178亭（新）站内变压器 | 400 | 11.48% | 274.08 | 274.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4594 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12176亭（新）站内变压器 | 400 | 16.49% | 254.05 | 254.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4595 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12166亭（新）站内变压器 | 400 | 4.78% | 300.87 | 300.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4596 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12167亭（新）站内变压器 | 400 | 1.82% | 312.72 | 312.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4597 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12171亭（新）站内变压器 | 400 | 4.14% | 303.43 | 303.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4598 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12172亭（新）站内变压器 | 400 | 7.11% | 291.57 | 291.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4599 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12174亭（新）站内变压器 | 400 | 3.26% | 306.96 | 306.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4600 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12158亭（新）站内变压器 | 400 | 8.59% | 285.64 | 285.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4601 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12159亭（新）站内变压器 | 400 | 9.41% | 282.35 | 282.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4602 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋工线 | 宋工干24右1左1# | 200 | 53.35% | 53.3 | 53.3 | 未列入 | | | 24.99% | 可开放 |
| 4603 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河干12左15# | 200 | 15.27% | 129.47 | 129.47 | 未列入 | | | -16.06% | 可开放 |
| 4604 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干105左10右3左1#变压器 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4605 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 无轨线民生干20#柱上变压器（新） | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4606 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6右14#右 | 100 | 55.19% | 24.81 | 24.81 | 未列入 | | | 8.58% | 可开放 |
| 4607 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12J06亭变压器 | 630 | 1.37% | 495.37 | 495.37 | 未列入 | | | 203.00% | 可开放 |
| 4608 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12J07亭变压器 | 630 | 1.55% | 494.22 | 494.22 | 未列入 | | | 2.16% | 可开放 |
| 4609 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑干67左17右1#变压器 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 4610 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12117亭（新）站内变压器 | 400 | 2.04% | 311.86 | 311.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4611 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河干36左7右11# | 315 | 18.06% | 195.1 | 195.1 | 未列入 | | | -19.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4612 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12112亭（新）站内变压器 | 400 | 5.42% | 298.33 | 298.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4613 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12116亭（新）站内变压器 | 500 | 3.22% | 383.88 | 383.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4614 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河干36左7左13# | 160 | 2.98% | 123.23 | 123.23 | 未列入 | | | 95.35% | 可开放 |
| 4615 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 新宁远线小台子干11#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4616 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12163亭（新）站内变压器 | 500 | 5.35% | 373.26 | 373.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4617 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁双线双楼分29右13左1#变压器 | 100 | 78.19% | 1.81 | 1.81 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |
| 4618 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12164亭（新）站内变压器 | 500 | 2.19% | 389.05 | 389.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4619 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右5左1#柱上变压器（新） | 200 | 28.17% | 103.67 | 103.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4620 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右16#柱上变压器（新） | 400 | 8.58% | 285.69 | 285.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4621 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右14#柱上变压器（新） | 400 | 6.76% | 292.95 | 292.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4622 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分8左2右2#柱上变压器（新） | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4623 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干79# | 200 | 15.31% | 129.39 | 129.39 | 未列入 | | | 19.29% | 可开放 |
| 4624 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 化工线 | 化工线1#环网柜南1# | 160 | 9.46% | 112.86 | 112.86 | 未列入 | | | 17.53% | 可开放 |
| 4625 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干28右2# | 250 | 17.82% | 155.44 | 155.44 | 未列入 | | | 9.76% | 可开放 |
| 4626 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 电灯线民生干26右6#柱上变压器（新） | 200 | 9.91% | 140.19 | 140.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4627 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分18左5#柱上变压器（新） | 200 | 14.12% | 131.77 | 131.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4628 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右6右4#柱上变压器（新） | 200 | 0.75% | 158.51 | 158.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4629 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分8左4#柱上变压器（新） | 400 | 7.44% | 290.23 | 290.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4630 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22右6右9#柱上变压器（新） | 200 | 26.70% | 106.61 | 106.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4631 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分15#柱上变压器（新） | 200 | 10.09% | 139.83 | 139.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4632 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22右7#柱上变压器（新） | 200 | 34.54% | 90.92 | 90.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4633 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分30右2右3#柱上变压器（新） | 400 | 8.20% | 287.21 | 287.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4634 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干12左7#柱上变压器（新） | 400 | 6.09% | 295.65 | 295.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4635 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 新气象线朝中干48#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4636 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12324亭站内变压器 | 500 | 3.50% | 382.48 | 382.48 | 未列入 | | | 33.37% | 可开放 |
| 4637 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12315亭站内变压器 | 500 | 6.27% | 368.66 | 368.66 | 未列入 | | | 8.54% | 可开放 |
| 4638 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12307亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -90.85% | 可开放 |
| 4639 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12308亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | -92.54% | 可开放 |
| 4640 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12424亭站内变压器 | 500 | 6.17% | 369.15 | 369.15 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 4641 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右18左6#柱上变压器 | 200 | 28.04% | 103.92 | 103.92 | 未列入 | | | -0.49% | 可开放 |
| 4642 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12518亭站内变压器 | 500 | 4.64% | 376.79 | 376.79 | 未列入 | | | 4.12% | 可开放 |
| 4643 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12527亭站内变压器 | 400 | 6.02% | 295.94 | 295.94 | 未列入 | | | 7.29% | 可开放 |
| 4644 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12537亭站内变压器 | 400 | 1.05% | 315.79 | 315.79 | 未列入 | | | -21.89% | 可开放 |
| 4645 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 12911亭站内变压器 | 400 | 4.32% | 302.73 | 302.73 | 未列入 | | | -10.99% | 可开放 |
| 4646 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左2# | 250 | 0.25% | 199.37 | 199.37 | 未列入 | | | -88.42% | 可开放 |
| 4647 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D42亭站内变压器 | 400 | 4.78% | 300.9 | 300.9 | 未列入 | | | 6.00% | 可开放 |
| 4648 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D44亭站内变压器 | 400 | 2.77% | 308.91 | 308.91 | 未列入 | | | 8.85% | 可开放 |
| 4649 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12824亭站内变压器 | 500 | 6.37% | 368.13 | 368.13 | 未列入 | | | 1.48% | 可开放 |
| 4650 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12826亭站内变压器 | 500 | 5.79% | 371.03 | 371.03 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 4651 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线新堡分42# | 100 | 57.69% | 22.31 | 22.31 | 未列入 | | | -1.63% | 可开放 |
| 4652 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12415亭站内变压器 | 315 | 16.44% | 200.22 | 200.22 | 未列入 | | | 9.61% | 可开放 |
| 4653 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干42右6右3# | 200 | 38.85% | 82.31 | 82.31 | 未列入 | | | 0.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4654 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 化染线合成干11# | 200 | 36.23% | 87.54 | 87.54 | 未列入 | | | 25.37% | 可开放 |
| 4655 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干30右3# | 315 | 14.34% | 206.84 | 206.84 | 未列入 | | | -2.27% | 可开放 |
| 4656 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达合线 | 达合干2# | 315 | 10.61% | 218.59 | 218.59 | 未列入 | | | -19.96% | 可开放 |
| 4657 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达道湾变2574达南线达南干7支1# | 160 | 6.78% | 117.15 | 117.15 | 未列入 | | | 5.11% | 可开放 |
| 4658 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12934亭站内变压器 | 500 | 7.47% | 362.64 | 362.64 | 未列入 | | | 9.89% | 可开放 |
| 4659 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12943亭站内变压器 | 500 | 5.16% | 374.2 | 374.2 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 4660 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12941亭站内变压器 | 500 | 7.38% | 363.09 | 363.09 | 未列入 | | | 13.70% | 可开放 |
| 4661 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12940亭站内变压器 | 500 | 8.06% | 359.69 | 359.69 | 未列入 | | | 15.30% | 可开放 |
| 4662 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西达干47左1# | 200 | 16.60% | 126.8 | 126.8 | 未列入 | | | -21.03% | 可开放 |
| 4663 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 东方线 | 达南干22左2# | 315 | 11.04% | 217.23 | 217.23 | 未列入 | | | -4.18% | 可开放 |
| 4664 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12802亭（新）配电变压器 | 400 | 6.27% | 294.91 | 294.91 | 未列入 | | | 6.62% | 可开放 |
| 4665 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12804亭（新）配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | -90.66% | 可开放 |
| 4666 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达南干68右8# | 315 | 2.18% | 245.14 | 245.14 | 未列入 | | | -14.89% | 可开放 |
| 4667 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达南干68右9# | 315 | 0.03% | 251.92 | 251.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 4668 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线达红干41右11右2#变压器 | 250 | 42.31% | 94.23 | 94.23 | 未列入 | | | 47.58% | 可开放 |
| 4669 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红干41右18# | 400 | 7.14% | 291.46 | 291.46 | 未列入 | | | -35.08% | 可开放 |
| 4670 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达明干4# | 100 | 59.61% | 20.39 | 20.39 | 未列入 | | | -43.26% | 可开放 |
| 4671 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 乐达干23右17# | 100 | 63.16% | 16.84 | 16.84 | 未列入 | | | -2.37% | 可开放 |
| 4672 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支31左9右13右1# | 315 | 7.69% | 227.79 | 227.79 | 未列入 | | | 70.48% | 可开放 |
| 4673 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支31左9右13西1# | 100 | 1.65% | 78.35 | 78.35 | 未列入 | | | 61.83% | 可开放 |
| 4674 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达水线铸钢支58#左变压器 | 100 | 3.24% | 76.76 | 76.76 | 未列入 | | | -1.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4675 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 西河干73左8# | 160 | 8.68% | 114.11 | 114.11 | 未列入 | | | -0.11% | 可开放 |
| 4676 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12805亭（新）配电变压器 | 400 | 7.09% | 291.64 | 291.64 | 未列入 | | | -5.76% | 可开放 |
| 4677 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12806亭（新）配电变压器 | 400 | 4.61% | 301.55 | 301.55 | 未列入 | | | -1.56% | 可开放 |
| 4678 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12814亭（新）配电变压器 | 400 | 6.95% | 292.19 | 292.19 | 未列入 | | | -17.83% | 可开放 |
| 4679 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12815亭（新）配电变压器 | 500 | 15.17% | 324.17 | 324.17 | 未列入 | | | 138.06% | 可开放 |
| 4680 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12803亭（新）配电变压器 | 500 | 3.80% | 380.99 | 380.99 | 未列入 | | | 3.11% | 可开放 |
| 4681 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12420亭（新）配电变压器 | 500 | 5.02% | 374.92 | 374.92 | 未列入 | | | 3.97% | 可开放 |
| 4682 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12423亭（新）配电变压器 | 200 | 12.99% | 134.02 | 134.02 | 未列入 | | | -1.93% | 可开放 |
| 4683 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12033亭（新）配电变压器 | 630 | 14.06% | 415.43 | 415.43 | 未列入 | | | 9.70% | 可开放 |
| 4684 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12807亭（新）配电变压器 | 200 | 9.82% | 140.37 | 140.37 | 未列入 | | | 3.04% | 可开放 |
| 4685 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12095亭（新）配电变压器 | 200 | 5.03% | 149.94 | 149.94 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 4686 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12096亭（新）配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -85.36% | 可开放 |
| 4687 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支6左6#柱上变压器 | 200 | 26.32% | 107.37 | 107.37 | 未列入 | | | 5.53% | 可开放 |
| 4688 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支32#柱上变压器 | 200 | 30.40% | 99.21 | 99.21 | 未列入 | | | 14.19% | 可开放 |
| 4689 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支21右7#柱上变压器 | 400 | 7.44% | 290.23 | 290.23 | 未列入 | | | 11.24% | 可开放 |
| 4690 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支24右8#柱上变压器 | 400 | 8.64% | 285.45 | 285.45 | 未列入 | | | -3.80% | 可开放 |
| 4691 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支24右1#柱上变压器 | 400 | 10.59% | 277.65 | 277.65 | 未列入 | | | 12.37% | 可开放 |
| 4692 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支28#柱上变压器 | 400 | 7.63% | 289.47 | 289.47 | 未列入 | | | 8.93% | 可开放 |
| 4693 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支24左2#柱上变压器 | 400 | 10.08% | 279.7 | 279.7 | 未列入 | | | 14.20% | 可开放 |
| 4694 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支21右2左6#柱上变压器 | 400 | 5.83% | 296.7 | 296.7 | 未列入 | | | 0.04% | 可开放 |
| 4695 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支24左5#柱上变压器 | 400 | 10.73% | 277.1 | 277.1 | 未列入 | | | 1.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4696 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支24右5#柱上变压器 | 400 | 7.64% | 289.44 | 289.44 | 未列入 | | | 7.00% | 可开放 |
| 4697 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支21右4#柱上变压器 | 400 | 8.55% | 285.82 | 285.82 | 未列入 | | | 11.38% | 可开放 |
| 4698 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支6右4#柱上变压器 | 400 | 10.16% | 279.38 | 279.38 | 未列入 | | | 4.55% | 可开放 |
| 4699 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁忠干63右6右1#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4700 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋工线 | 12A30亭站内变压器 | 315 | 16.36% | 200.46 | 200.46 | 未列入 | | | 9.66% | 可开放 |
| 4701 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12434配电变压器 | 500 | 7.09% | 364.54 | 364.54 | 未列入 | | | 12.94% | 可开放 |
| 4702 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12435配电变压器 | 500 | 6.82% | 365.9 | 365.9 | 未列入 | | | 16.65% | 可开放 |
| 4703 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12812亭（新）配电变压器 | 400 | 7.39% | 290.45 | 290.45 | 未列入 | | | -6.64% | 可开放 |
| 4704 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12727亭（新）配电变压器 | 400 | 5.43% | 298.3 | 298.3 | 未列入 | | | -23.00% | 可开放 |
| 4705 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12422亭（新）配电变压器 | 400 | 3.06% | 307.78 | 307.78 | 未列入 | | | -31.90% | 可开放 |
| 4706 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12726亭（新）配电变压器 | 400 | 6.34% | 294.64 | 294.64 | 未列入 | | | 4.46% | 可开放 |
| 4707 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D11配电变压器 | 500 | 3.32% | 383.41 | 383.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4708 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D64配电变压器 | 500 | 4.29% | 378.57 | 378.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4709 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D65配电变压器 | 500 | 3.63% | 381.87 | 381.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4710 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D66配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4711 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D67配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4712 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D68配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4713 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D69配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4714 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线东鞍分61左12#柱上变压器 | 400 | 1.23% | 315.09 | 315.09 | 未列入 | | | -25.89% | 可开放 |
| 4715 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管线洪河支29#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4716 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园东线矽砂矿分45#柱上变压器 | 400 | 7.11% | 291.58 | 291.58 | 未列入 | | | 0.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园东线矽砂矿分42左4#变压器 | 200 | 0.22% | 159.57 | 159.57 | 未列入 | | | 63.94% | 可开放 |
| 4718 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 12H13亭站内变压器 | 315 | 5.60% | 234.37 | 234.37 | 未列入 | | | 10.27% | 可开放 |
| 4719 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 12H15亭站内变压器 | 400 | 16.21% | 255.17 | 255.17 | 未列入 | | | 185.21% | 可开放 |
| 4720 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12535亭站内变压器 | 500 | 6.45% | 367.73 | 367.73 | 未列入 | | | 10.39% | 可开放 |
| 4721 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12538亭站内变压器 | 500 | 1.70% | 391.48 | 391.48 | 未列入 | | | 3.78% | 可开放 |
| 4722 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12534亭站内变压器 | 500 | 2.20% | 388.98 | 388.98 | 未列入 | | | -2.62% | 可开放 |
| 4723 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 宋三变6034宋西线朝中干19# | 315 | 1.16% | 248.34 | 248.34 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 4724 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12H10亭站内变压器 | 400 | 6.72% | 293.13 | 293.13 | 未列入 | | | 0.04% | 可开放 |
| 4725 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12H08亭站内变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | -89.99% | 可开放 |
| 4726 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达北线 | 达北线太阳干39右3#变压器 | 50 | 42.46% | 18.77 | 18.77 | 未列入 | | | 10.81% | 可开放 |
| 4727 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12651亭变压器 | 500 | 4.27% | 378.64 | 378.64 | 未列入 | | | 12.82% | 可开放 |
| 4728 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12652亭变压器 | 500 | 4.46% | 377.7 | 377.7 | 未列入 | | | 15.59% | 可开放 |
| 4729 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 新宁远线小台子干37#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4730 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 锻造线建北干17右11#柱上变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4731 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J16站内变压器 | 315 | 7.36% | 228.83 | 228.83 | 未列入 | | | 2.09% | 可开放 |
| 4732 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J17站内变压器 | 315 | 5.76% | 233.87 | 233.87 | 未列入 | | | -3.10% | 可开放 |
| 4733 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J18站内变压器 | 500 | 2.24% | 388.78 | 388.78 | 未列入 | | | 4.98% | 可开放 |
| 4734 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J19站内变压器 | 500 | 2.72% | 386.39 | 386.39 | 未列入 | | | 4.93% | 可开放 |
| 4735 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12J20站内变压器 | 500 | 4.29% | 378.53 | 378.53 | 未列入 | | | 7.50% | 可开放 |
| 4736 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12J21站内变压器 | 500 | 4.42% | 377.89 | 377.89 | 未列入 | | | 15.62% | 可开放 |
| 4737 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J22站内变压器 | 315 | 9.97% | 220.61 | 220.61 | 未列入 | | | 1.85% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4738 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J23站内变压器 | 315 | 6.80% | 230.58 | 230.58 | 未列入 | | | 3.10% | 可开放 |
| 4739 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J24站内变压器 | 500 | 2.37% | 388.14 | 388.14 | 未列入 | | | 11.67% | 可开放 |
| 4740 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J25站内变压器 | 500 | 3.30% | 383.51 | 383.51 | 未列入 | | | 6.57% | 可开放 |
| 4741 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12J26站内变压器 | 315 | 1.65% | 246.8 | 246.8 | 未列入 | | | -15.89% | 可开放 |
| 4742 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12J27站内变压器 | 500 | 0.89% | 395.53 | 395.53 | 未列入 | | | 118.07% | 可开放 |
| 4743 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干42右6# | 200 | 38.89% | 82.22 | 82.22 | 未列入 | | | 5.71% | 可开放 |
| 4744 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12274亭站内变压器 | 400 | 6.44% | 294.25 | 294.25 | 未列入 | | | -5.54% | 可开放 |
| 4745 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12272亭站内变压器 | 400 | 7.58% | 289.69 | 289.69 | 未列入 | | | 15.35% | 可开放 |
| 4746 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12574亭站内变压器 | 400 | 7.00% | 292 | 292 | 未列入 | | | 4.87% | 可开放 |
| 4747 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12575亭站内变压器 | 250 | 19.26% | 151.85 | 151.85 | 未列入 | | | 8.45% | 可开放 |
| 4748 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12578亭站内变压器 | 400 | 8.67% | 285.33 | 285.33 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 4749 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12580亭站内变压器 | 500 | 7.51% | 362.44 | 362.44 | 未列入 | | | 10.25% | 可开放 |
| 4750 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12579亭站内变压器 | 400 | 7.53% | 289.9 | 289.9 | 未列入 | | | 3.24% | 可开放 |
| 4751 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 12781亭站内变压器 | 500 | 3.95% | 380.27 | 380.27 | 未列入 | | | -2.89% | 可开放 |
| 4752 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 12782亭站内变压器 | 500 | 4.22% | 378.92 | 378.92 | 未列入 | | | -20.66% | 可开放 |
| 4753 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线方田分21# | 100 | 49.90% | 30.1 | 30.1 | 未列入 | | | -6.51% | 可开放 |
| 4754 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12421亭站内变压器 | 400 | 0.75% | 317 | 317 | 未列入 | | | 18.40% | 可开放 |
| 4755 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12573亭站内变压器 | 400 | 7.37% | 290.51 | 290.51 | 未列入 | | | 7.73% | 可开放 |
| 4756 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12576亭站内变压器 | 500 | 7.86% | 360.7 | 360.7 | 未列入 | | | 10.00% | 可开放 |
| 4757 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12586亭站内变压器 | 500 | 6.26% | 368.7 | 368.7 | 未列入 | | | -0.41% | 可开放 |
| 4758 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12588亭站内变压器 | 400 | 13.28% | 266.89 | 266.89 | 未列入 | | | 16.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4759 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12590亭站内变压器 | 315 | 7.03% | 229.84 | 229.84 | 未列入 | | | 5.34% | 可开放 |
| 4760 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干104左1# | 315 | 6.02% | 233.05 | 233.05 | 未列入 | | | 6.52% | 可开放 |
| 4761 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干126右6# | 160 | 19.91% | 96.15 | 96.15 | 未列入 | | | 11.37% | 可开放 |
| 4762 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分153# | 315 | 0.14% | 251.55 | 251.55 | 未列入 | | | -64.09% | 可开放 |
| 4763 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分149右3# | 200 | 24.01% | 111.98 | 111.98 | 未列入 | | | -35.55% | 可开放 |
| 4764 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线烟郎分49# | 160 | 0.01% | 127.98 | 127.98 | 未列入 | | | -96.37% | 可开放 |
| 4765 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线烟郎分48# | 100 | 73.28% | 6.72 | 6.72 | 未列入 | | | -13.68% | 可开放 |
| 4766 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线烟郎分42# | 200 | 47.63% | 64.75 | 64.75 | 未列入 | | | 52.25% | 可开放 |
| 4767 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线烟郎分22# | 30 | 10.57% | 20.83 | 20.83 | 未列入 | | | 18.17% | 可开放 |
| 4768 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线烟郎分26左2# | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | -65.98% | 可开放 |
| 4769 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分144左1# | 30 | 8.33% | 21.5 | 21.5 | 未列入 | | | -1.75% | 可开放 |
| 4770 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分142# | 30 | 8.30% | 21.51 | 21.51 | 未列入 | | | 2.72% | 可开放 |
| 4771 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分139左7# | 100 | 57.45% | 22.55 | 22.55 | 未列入 | | | -6.35% | 可开放 |
| 4772 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分139左11左5# | 200 | 52.33% | 55.35 | 55.35 | 未列入 | | | 93.78% | 可开放 |
| 4773 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分139左12# | 100 | 43.08% | 36.92 | 36.92 | 未列入 | | | -18.42% | 可开放 |
| 4774 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分138# | 30 | 11.53% | 20.54 | 20.54 | 未列入 | | | 3.82% | 可开放 |
| 4775 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分134右2# | 315 | 0.67% | 249.89 | 249.89 | 未列入 | | | 1352.58% | 可开放 |
| 4776 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分134右8# | 315 | 8.50% | 225.22 | 225.22 | 未列入 | | | 27.63% | 可开放 |
| 4777 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分131# | 315 | 0.02% | 251.94 | 251.94 | 未列入 | | | -91.36% | 可开放 |
| 4778 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分129# | 30 | 4.90% | 22.53 | 22.53 | 未列入 | | | -7.82% | 可开放 |
| 4779 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分125# | 160 | 15.06% | 103.9 | 103.9 | 未列入 | | | -30.04% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4780 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分124# | 200 | 0.05% | 159.9 | 159.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4781 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线黄家支23# | 30 | 13.73% | 19.88 | 19.88 | 未列入 | | | 9.12% | 可开放 |
| 4782 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线黄家支20左3# | 20 | 33.20% | 9.36 | 9.36 | 未列入 | | | -11.35% | 可开放 |
| 4783 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线黄家支10左8# | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -94.50% | 可开放 |
| 4784 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线黄家支10左4# | 315 | 0.15% | 251.54 | 251.54 | 未列入 | | | -86.56% | 可开放 |
| 4785 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达道湾变2584达水线铸钢支5右1#达水线 | 250 | 0.36% | 199.1 | 199.1 | 未列入 | | | -87.78% | 可开放 |
| 4786 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达道湾变2584达水线铸钢支3右2# | 250 | 0.40% | 199 | 199 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4787 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达道湾变2584达水线铸钢支17#达水线 | 315 | 0.63% | 250 | 250 | 未列入 | | | 265.15% | 可开放 |
| 4788 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E11配电变压器 | 400 | 5.03% | 299.87 | 299.87 | 未列入 | | | 10.79% | 可开放 |
| 4789 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E12配电变压器 | 400 | 2.76% | 308.95 | 308.95 | 未列入 | | | 32.65% | 可开放 |
| 4790 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E13配电变压器 | 630 | 4.11% | 478.08 | 478.08 | 未列入 | | | 21.84% | 可开放 |
| 4791 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E14配电变压器 | 630 | 2.26% | 489.77 | 489.77 | 未列入 | | | 6.87% | 可开放 |
| 4792 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E15配电变压器 | 400 | 2.71% | 309.18 | 309.18 | 未列入 | | | 13.97% | 可开放 |
| 4793 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E16配电变压器 | 400 | 2.25% | 311.02 | 311.02 | 未列入 | | | 15.00% | 可开放 |
| 4794 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E17配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4795 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E18配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4796 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E19配电变压器 | 630 | 0.48% | 501 | 501 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 4797 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12E20配电变压器 | 630 | 1.01% | 497.61 | 497.61 | 未列入 | | | 8.88% | 可开放 |
| 4798 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 东岭线 | 12H44亭站内变压器 | 400 | 3.36% | 306.55 | 306.55 | 未列入 | | | 1.68% | 可开放 |
| 4799 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 新宁阳线笔管分6右5#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4800 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分149右6# | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | -87.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12333亭站内变压器 | 500 | 4.45% | 377.75 | 377.75 | 未列入 | | | 1.87% | 可开放 |
| 4802 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12D13亭站内变压器 | 400 | 9.05% | 283.79 | 283.79 | 未列入 | | | 6.96% | 可开放 |
| 4803 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12D14亭站内变压器 | 400 | 8.47% | 286.13 | 286.13 | 未列入 | | | 16.09% | 可开放 |
| 4804 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12528亭站内变压器 | 400 | 9.71% | 281.15 | 281.15 | 未列入 | | | 9.59% | 可开放 |
| 4805 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12529亭站内变压器 | 400 | 20.59% | 237.66 | 237.66 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 4806 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12532亭站内变压器 | 500 | 7.11% | 364.45 | 364.45 | 未列入 | | | 6.88% | 可开放 |
| 4807 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12E03亭配电变压器 | 630 | 4.35% | 476.61 | 476.61 | 未列入 | | | 13.85% | 可开放 |
| 4808 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分14右1左1# | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | -86.22% | 可开放 |
| 4809 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分22右4#化北线 | 30 | 1.63% | 23.51 | 23.51 | 未列入 | | | 20.05% | 可开放 |
| 4810 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12429配电变压器 | 500 | 5.71% | 371.47 | 371.47 | 未列入 | | | 14.45% | 可开放 |
| 4811 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12430配电变压器 | 500 | 4.63% | 376.84 | 376.84 | 未列入 | | | 3.60% | 可开放 |
| 4812 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12431配电变压器 | 630 | 4.74% | 474.11 | 474.11 | 未列入 | | | 24.25% | 可开放 |
| 4813 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12432配电变压器 | 630 | 4.59% | 475.07 | 475.07 | 未列入 | | | 5.06% | 可开放 |
| 4814 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12433配电变压器 | 630 | 2.73% | 486.82 | 486.82 | 未列入 | | | 47.10% | 可开放 |
| 4815 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12001亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -90.52% | 可开放 |
| 4816 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12559亭站内变压器 | 500 | 4.02% | 379.92 | 379.92 | 未列入 | | | 12.17% | 可开放 |
| 4817 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12555亭站内变压器 | 500 | 3.10% | 384.48 | 384.48 | 未列入 | | | -2.63% | 可开放 |
| 4818 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12556亭站内变压器 | 500 | 3.01% | 384.96 | 384.96 | 未列入 | | | 5.01% | 可开放 |
| 4819 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12557亭站内变压器 | 500 | 3.90% | 380.52 | 380.52 | 未列入 | | | 7.81% | 可开放 |
| 4820 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12558亭站内变压器 | 500 | 3.86% | 380.68 | 380.68 | 未列入 | | | 14.72% | 可开放 |
| 4821 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12560亭站内变压器 | 500 | 4.89% | 375.57 | 375.57 | 未列入 | | | 8.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4822 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12561亭站内变压器 | 500 | 4.12% | 379.42 | 379.42 | 未列入 | | | 9.67% | 可开放 |
| 4823 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12562亭站内变压器 | 500 | 3.16% | 384.21 | 384.21 | 未列入 | | | -10.70% | 可开放 |
| 4824 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右25#地号线 | 315 | 0.07% | 251.77 | 251.77 | 未列入 | | | -84.81% | 可开放 |
| 4825 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河北线 | 西河干87左1右1#柱上变 | 200 | 0.60% | 158.81 | 158.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4826 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化北线液化分12#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4827 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 气象线气象干21#柱上变压器 | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4828 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化北线化棉干31左4#柱上变压器 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4829 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 果水二线西河干73左16右5南1#变压器 | 200 | 23.83% | 112.35 | 112.35 | 未列入 | | | -20.44% | 可开放 |
| 4830 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12131亭站内变压器 | 400 | 8.58% | 285.69 | 285.69 | 未列入 | | | 5.68% | 可开放 |
| 4831 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12133亭站内变压器 | 315 | 11.02% | 217.28 | 217.28 | 未列入 | | | 1.82% | 可开放 |
| 4832 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12134亭站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -90.44% | 可开放 |
| 4833 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12135亭站内变压器 | 500 | 4.84% | 375.79 | 375.79 | 未列入 | | | -8.54% | 可开放 |
| 4834 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12121亭站内变压器 | 500 | 5.41% | 372.97 | 372.97 | 未列入 | | | 3.18% | 可开放 |
| 4835 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12123亭站内变压器 | 500 | 5.68% | 371.59 | 371.59 | 未列入 | | | 8.87% | 可开放 |
| 4836 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12907亭站内变压器 | 400 | 5.95% | 296.22 | 296.22 | 未列入 | | | -10.98% | 可开放 |
| 4837 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12904亭站内变压器 | 400 | 8.92% | 284.34 | 284.34 | 未列入 | | | 8.13% | 可开放 |
| 4838 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12906亭站内变压器 | 400 | 10.33% | 278.69 | 278.69 | 未列入 | | | 11.33% | 可开放 |
| 4839 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12905亭站内变压器 | 250 | 15.04% | 162.4 | 162.4 | 未列入 | | | 7.98% | 可开放 |
| 4840 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12901亭站内变压器 | 200 | 35.01% | 89.99 | 89.99 | 未列入 | | | 5.29% | 可开放 |
| 4841 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12902亭站内变压器 | 315 | 12.06% | 214.01 | 214.01 | 未列入 | | | 4.57% | 可开放 |
| 4842 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 12903亭站内变压器 | 400 | 6.69% | 293.25 | 293.25 | 未列入 | | | -0.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4843 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12908亭站内变压器 | 315 | 11.71% | 215.12 | 215.12 | 未列入 | | | 8.57% | 可开放 |
| 4844 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 12909亭站内变压器 | 315 | 6.02% | 233.04 | 233.04 | 未列入 | | | 0.96% | 可开放 |
| 4845 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12141亭站内变压器 | 315 | 8.74% | 224.47 | 224.47 | 未列入 | | | 3.24% | 可开放 |
| 4846 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12149亭站内变压器 | 315 | 12.28% | 213.32 | 213.32 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 4847 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12150亭站内变压器 | 400 | 6.07% | 295.74 | 295.74 | 未列入 | | | -3.77% | 可开放 |
| 4848 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12151亭站内变压器 | 315 | 14.45% | 206.49 | 206.49 | 未列入 | | | 3.15% | 可开放 |
| 4849 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12124亭站内变压器 | 500 | 7.24% | 363.82 | 363.82 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 4850 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12125亭站内变压器 | 400 | 12.69% | 269.25 | 269.25 | 未列入 | | | 6.89% | 可开放 |
| 4851 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12407亭站内变压器 | 500 | 6.05% | 369.76 | 369.76 | 未列入 | | | 7.89% | 可开放 |
| 4852 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12223亭站内变压器 | 500 | 4.81% | 375.95 | 375.95 | 未列入 | | | 8.05% | 可开放 |
| 4853 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12417亭站内变压器 | 315 | 13.16% | 210.56 | 210.56 | 未列入 | | | 11.29% | 可开放 |
| 4854 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12138亭站内变压器 | 400 | 6.95% | 292.19 | 292.19 | 未列入 | | | -11.91% | 可开放 |
| 4855 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12416亭站内变压器 | 250 | 19.19% | 152.02 | 152.02 | 未列入 | | | 4.57% | 可开放 |
| 4856 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12137亭站内变压器 | 400 | 12.04% | 271.83 | 271.83 | 未列入 | | | 56.49% | 可开放 |
| 4857 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 12193亭站内变压器 | 315 | 7.41% | 228.66 | 228.66 | 未列入 | | | -5.80% | 可开放 |
| 4858 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 12191亭站内变压器 | 400 | 7.44% | 290.25 | 290.25 | 未列入 | | | 6.30% | 可开放 |
| 4859 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 12192亭站内变压器 | 400 | 6.11% | 295.58 | 295.58 | 未列入 | | | 7.20% | 可开放 |
| 4860 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12D25亭站内变压器 | 500 | 4.87% | 375.67 | 375.67 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 4861 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12D20亭站内变压器 | 630 | 5.81% | 467.39 | 467.39 | 未列入 | | | 10.16% | 可开放 |
| 4862 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 12E21配电变压器 | 630 | 5.74% | 467.81 | 467.81 | 未列入 | | | 50.02% | 可开放 |
| 4863 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12E23配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4864 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12E24配电变压器 | 500 | 2.11% | 389.45 | 389.45 | 未列入 | | | 5.05% | 可开放 |
| 4865 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支6右8# | 80 | 98.31% | 0 | 0 | 未列入 | | | 17.49% | 可开放 |
| 4866 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支6右5# | 80 | 99.63% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.89% | 可开放 |
| 4867 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支6左2# | 200 | 14.51% | 130.99 | 130.99 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 4868 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支12右1# | 50 | 7.46% | 36.27 | 36.27 | 未列入 | | | 2.36% | 可开放 |
| 4869 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支17# | 30 | 15.90% | 19.23 | 19.23 | 未列入 | | | 11.89% | 可开放 |
| 4870 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支22# | 100 | 3.71% | 76.29 | 76.29 | 未列入 | | | -82.30% | 可开放 |
| 4871 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支27# | 315 | 11.96% | 214.32 | 214.32 | 未列入 | | | 0.37% | 可开放 |
| 4872 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干70右7左5#地号线 | 250 | 0.29% | 199.27 | 199.27 | 未列入 | | | -89.02% | 可开放 |
| 4873 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分22左1# | 200 | 32.05% | 95.9 | 95.9 | 未列入 | | | 45.62% | 可开放 |
| 4874 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干73左4#地号线 | 315 | 18.81% | 192.76 | 192.76 | 未列入 | | | 49.77% | 可开放 |
| 4875 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 八家子变2856电灯线电灯干7# | 200 | 16.15% | 127.7 | 127.7 | 未列入 | | | -20.01% | 可开放 |
| 4876 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 八家子变2856电灯线电灯干16左8# | 315 | 12.68% | 212.06 | 212.06 | 未列入 | | | 2.81% | 可开放 |
| 4877 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线自行车干38右4#东鞍线 | 315 | 9.39% | 222.41 | 222.41 | 未列入 | | | -0.55% | 可开放 |
| 4878 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线自行车干18右4#东鞍线200 | 200 | 6.42% | 147.17 | 147.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4879 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线四方台分5右7#东鞍线 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | -94.42% | 可开放 |
| 4880 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线四方台分5右11左3#东鞍线 | 315 | 8.49% | 225.25 | 225.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4881 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线四方台分15左2#东鞍线 | 100 | 29.15% | 50.85 | 50.85 | 未列入 | | | -4.51% | 可开放 |
| 4882 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线四方台分5右6左2#东鞍线 | 80 | 45.26% | 27.79 | 27.79 | 未列入 | | | 19.56% | 可开放 |
| 4883 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分10右2#果园东线 | 400 | 21.29% | 234.85 | 234.85 | 未列入 | | | 5.31% | 可开放 |
| 4884 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分15左1#果园东线 | 315 | 15.40% | 203.48 | 203.48 | 未列入 | | | 2.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4885 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分33# | 315 | 0.05% | 251.84 | 251.84 | 未列入 | | | -93.16% | 可开放 |
| 4886 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分5#果园东线 | 160 | 56.36% | 37.82 | 37.82 | 未列入 | | | -1.58% | 可开放 |
| 4887 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分1右5#果园东线 | 400 | 4.89% | 300.43 | 300.43 | 未列入 | | | -10.50% | 可开放 |
| 4888 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分1右10#果园东线 | 30 | 12.17% | 20.35 | 20.35 | 未列入 | | | 8.86% | 可开放 |
| 4889 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分1右8左2# | 100 | 72.93% | 7.07 | 7.07 | 未列入 | | | 24.40% | 可开放 |
| 4890 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分8左2#果园东线 | 100 | 70.41% | 9.59 | 9.59 | 未列入 | | | 1.16% | 可开放 |
| 4891 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干16#果园东线 | 400 | 7.70% | 289.22 | 289.22 | 未列入 | | | -36.92% | 可开放 |
| 4892 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干45左1#果园东线 | 200 | 17.53% | 124.94 | 124.94 | 未列入 | | | -12.36% | 可开放 |
| 4893 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干23#果园东线 | 315 | 8.47% | 225.31 | 225.31 | 未列入 | | | -17.44% | 可开放 |
| 4894 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干63#果园东线 | 400 | 10.83% | 276.68 | 276.68 | 未列入 | | | -6.80% | 可开放 |
| 4895 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干62#果园东线 | 315 | 13.50% | 209.46 | 209.46 | 未列入 | | | -2.30% | 可开放 |
| 4896 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干70#果园东线 | 100 | 0.77% | 79.23 | 79.23 | 未列入 | | | -57.08% | 可开放 |
| 4897 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干32#果园东线 | 400 | 0.53% | 317.89 | 317.89 | 未列入 | | | -82.95% | 可开放 |
| 4898 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干61右2右5#果园东线 | 315 | 0.25% | 251.22 | 251.22 | 未列入 | | | 0.65% | 可开放 |
| 4899 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干50右1# | 50 | 31.30% | 24.35 | 24.35 | 未列入 | | | -8.93% | 可开放 |
| 4900 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干61右2右1# | 400 | 11.44% | 274.23 | 274.23 | 未列入 | | | -1.76% | 可开放 |
| 4901 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分11左5#果园西线 | 100 | 26.15% | 53.85 | 53.85 | 未列入 | | | 12.15% | 可开放 |
| 4902 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 钢丝线 | 八家子变2878钢丝线钢丝干48左5# | 315 | 10.95% | 217.51 | 217.51 | 未列入 | | | -11.34% | 可开放 |
| 4903 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分11左4左2#果园西线 | 315 | 9.99% | 220.54 | 220.54 | 未列入 | | | 10.94% | 可开放 |
| 4904 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分11左2右5#果园西线 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 4905 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分26右5右1#果园西线 | 400 | 3.57% | 305.73 | 305.73 | 未列入 | | | -61.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4906 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分2#果园西线 | 315 | 14.16% | 207.4 | 207.4 | 未列入 | | | 10.71% | 可开放 |
| 4907 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分15#果园西线 | 100 | 50.33% | 29.67 | 29.67 | 未列入 | | | 9.08% | 可开放 |
| 4908 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分26右1#果园西线 | 50 | 7.30% | 36.35 | 36.35 | 未列入 | | | 11.42% | 可开放 |
| 4909 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分28# | 250 | 5.93% | 185.17 | 185.17 | 未列入 | | | -18.60% | 可开放 |
| 4910 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分11左10#果园西线 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 4911 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 八家子变2876机场线交通干27# | 315 | 16.42% | 200.27 | 200.27 | 未列入 | | | 3.69% | 可开放 |
| 4912 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 兴盛变1039兴乐线兴永干16# | 200 | 15.70% | 128.6 | 128.6 | 未列入 | | | -3.80% | 可开放 |
| 4913 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分15# | 315 | 7.54% | 228.25 | 228.25 | 未列入 | | | 9.69% | 可开放 |
| 4914 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分9左12# | 160 | 0.63% | 127 | 127 | 未列入 | | | -90.66% | 可开放 |
| 4915 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分27左5# | 100 | 48.42% | 31.58 | 31.58 | 未列入 | | | -15.71% | 可开放 |
| 4916 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分28# | 400 | 11.68% | 273.3 | 273.3 | 未列入 | | | -2.30% | 可开放 |
| 4917 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分30左4# | 400 | 7.21% | 291.18 | 291.18 | 未列入 | | | -1.64% | 可开放 |
| 4918 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分37左5# | 200 | 52.96% | 54.09 | 54.09 | 未列入 | | | 34.69% | 可开放 |
| 4919 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分36右6# | 160 | 0.39% | 127.37 | 127.37 | 未列入 | | | -87.95% | 可开放 |
| 4920 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达明线达明干18#变压器 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4921 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分8# | 315 | 0.15% | 251.52 | 251.52 | 未列入 | | | -91.37% | 可开放 |
| 4922 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分11# | 250 | 19.23% | 151.93 | 151.93 | 未列入 | | | 7.41% | 可开放 |
| 4923 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分26右4# | 100 | 1.87% | 78.13 | 78.13 | 未列入 | | | -84.78% | 可开放 |
| 4924 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分20右13# | 100 | 69.65% | 10.35 | 10.35 | 未列入 | | | 1.54% | 可开放 |
| 4925 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分20右8右2# | 30 | 14.33% | 19.7 | 19.7 | 未列入 | | | -5.84% | 可开放 |
| 4926 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分32右2# | 400 | 6.68% | 293.27 | 293.27 | 未列入 | | | -19.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4927 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分1右7# | 50 | 12.70% | 33.65 | 33.65 | 未列入 | | | -27.68% | 可开放 |
| 4928 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分20右9# | 100 | 66.76% | 13.24 | 13.24 | 未列入 | | | 1191.90% | 可开放 |
| 4929 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 八家子变2876机场线交通干5#右 | 315 | 9.62% | 221.69 | 221.69 | 未列入 | | | -35.03% | 可开放 |
| 4930 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 炼油干9右3# | 100 | 77.57% | 2.43 | 2.43 | 未列入 | | | -4.35% | 可开放 |
| 4931 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 炼油干9右13左2# | 200 | 8.40% | 143.2 | 143.2 | 未列入 | | | -5.87% | 可开放 |
| 4932 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 炼油干9右9左2# | 100 | 45.20% | 34.8 | 34.8 | 未列入 | | | 0.13% | 可开放 |
| 4933 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 无轨线民生干17右1#柱上变压器 | 315 | 3.55% | 240.81 | 240.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4934 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 粮库线卫钢干20左3# | 315 | 14.65% | 205.86 | 205.86 | 未列入 | | | -8.18% | 可开放 |
| 4935 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 陶官变4236粮库线卫钢干10粮库线 | 100 | 12.50% | 67.5 | 67.5 | 未列入 | | | -21.08% | 可开放 |
| 4936 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 粮库线卫钢干20左9# | 315 | 10.40% | 219.24 | 219.24 | 未列入 | | | 7.95% | 可开放 |
| 4937 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分29右3# | 250 | 17.76% | 155.61 | 155.61 | 未列入 | | | -8.34% | 可开放 |
| 4938 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分23左2右3# | 200 | 22.82% | 114.36 | 114.36 | 未列入 | | | 1.40% | 可开放 |
| 4939 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分23左6右3# | 160 | 35.55% | 71.12 | 71.12 | 未列入 | | | 6.65% | 可开放 |
| 4940 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分23左12# | 160 | 31.14% | 78.17 | 78.17 | 未列入 | | | 1.33% | 可开放 |
| 4941 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分23左7左2# | 200 | 39.27% | 81.47 | 81.47 | 未列入 | | | 8.28% | 可开放 |
| 4942 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分17左5右3# | 200 | 17.57% | 124.86 | 124.86 | 未列入 | | | 1.20% | 可开放 |
| 4943 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分17左3右2# | 160 | 43.71% | 58.06 | 58.06 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 4944 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分17左13# | 315 | 17.85% | 195.78 | 195.78 | 未列入 | | | 12.84% | 可开放 |
| 4945 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分17左9东1# | 160 | 28.46% | 82.47 | 82.47 | 未列入 | | | -1.87% | 可开放 |
| 4946 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分17左5# | 200 | 41.32% | 77.37 | 77.37 | 未列入 | | | 23.34% | 可开放 |
| 4947 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分11左1# | 100 | 28.66% | 51.34 | 51.34 | 未列入 | | | 0.92% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4948 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右18#柱上变压器 | 160 | 18.22% | 98.85 | 98.85 | 未列入 | | | 2.68% | 可开放 |
| 4949 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分23左13左2# | 100 | 36.21% | 43.79 | 43.79 | 未列入 | | | 4.86% | 可开放 |
| 4950 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分5# | 100 | 42.36% | 37.64 | 37.64 | 未列入 | | | 6.17% | 可开放 |
| 4951 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分8右6# | 100 | 9.24% | 70.76 | 70.76 | 未列入 | | | 16.40% | 可开放 |
| 4952 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分23左10# | 160 | 40.27% | 63.57 | 63.57 | 未列入 | | | 2.94% | 可开放 |
| 4953 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分16# | 50 | 79.74% | 0.13 | 0.13 | 未列入 | | | 7.07% | 可开放 |
| 4954 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 八家子变2852民生线民生干27# | 160 | 36.74% | 69.21 | 69.21 | 未列入 | | | 3.25% | 可开放 |
| 4955 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线民生干8左7# | 160 | 19.75% | 96.4 | 96.4 | 未列入 | | | 8.34% | 可开放 |
| 4956 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 八家子变2852民生线民生干28右5# | 100 | 72.89% | 7.11 | 7.11 | 未列入 | | | 10.53% | 可开放 |
| 4957 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 八家子变2852民生线民生干28右1# | 200 | 10.67% | 138.67 | 138.67 | 未列入 | | | -4.46% | 可开放 |
| 4958 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 化保线客车分8右13#变压器 | 315 | 0.34% | 250.93 | 250.93 | 未列入 | | | -89.73% | 可开放 |
| 4959 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 客车分10# | 315 | 13.28% | 210.18 | 210.18 | 未列入 | | | 1.58% | 可开放 |
| 4960 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分12#解放线 | 400 | 15.58% | 257.69 | 257.69 | 未列入 | | | -4.10% | 可开放 |
| 4961 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 化纺变1029化保线化保干11# | 100 | 1.92% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | -68.71% | 可开放 |
| 4962 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 化纺变1029化保线化保干8右2# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4963 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干27#解放线 | 315 | 5.15% | 235.77 | 235.77 | 未列入 | | | -4.86% | 可开放 |
| 4964 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干24右4#解放线 | 315 | 9.43% | 222.28 | 222.28 | 未列入 | | | 7.02% | 可开放 |
| 4965 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干34右13#解放线 | 160 | 48.36% | 50.63 | 50.63 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 4966 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干19右3左4#解放线 | 315 | 15.37% | 203.6 | 203.6 | 未列入 | | | 1.53% | 可开放 |
| 4967 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干41#解放线 | 160 | 12.76% | 107.59 | 107.59 | 未列入 | | | -24.29% | 可开放 |
| 4968 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干34右4# | 315 | 12.65% | 212.15 | 212.15 | 未列入 | | | 19.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4969 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干34右11#解放线 | 100 | 67.53% | 12.47 | 12.47 | 未列入 | | | 3.96% | 可开放 |
| 4970 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干34右11左1#解放线 | 200 | 40.22% | 79.57 | 79.57 | 未列入 | | | 20.43% | 可开放 |
| 4971 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干15#解放线 | 315 | 22.17% | 182.16 | 182.16 | 未列入 | | | 9.60% | 可开放 |
| 4972 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分3#解放线 | 315 | 18.91% | 192.44 | 192.44 | 未列入 | | | -1.35% | 可开放 |
| 4973 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 化保线客车分7#柱上变压器 | 315 | 18.11% | 194.95 | 194.95 | 未列入 | | | 0.67% | 可开放 |
| 4974 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 化纺变1029化保线保利分9# | 315 | 0.28% | 251.13 | 251.13 | 未列入 | | | -90.16% | 可开放 |
| 4975 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分8右6#解放线 | 160 | 32.54% | 75.94 | 75.94 | 未列入 | | | 1.18% | 可开放 |
| 4976 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分29右8# | 315 | 3.00% | 242.54 | 242.54 | 未列入 | | | -59.46% | 可开放 |
| 4977 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分67左1# | 50 | 86.88% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.26% | 可开放 |
| 4978 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分56左3右6# | 200 | 55.17% | 49.66 | 49.66 | 未列入 | | | 15.35% | 可开放 |
| 4979 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干15右7# | 160 | 24.68% | 88.52 | 88.52 | 未列入 | | | 13.74% | 可开放 |
| 4980 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分46左7# | 160 | 0.25% | 127.6 | 127.6 | 未列入 | | | -88.98% | 可开放 |
| 4981 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分82左5# | 160 | 5.83% | 118.67 | 118.67 | 未列入 | | | 5.08% | 可开放 |
| 4982 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分56左4右2# | 160 | 7.51% | 115.98 | 115.98 | 未列入 | | | 34.95% | 可开放 |
| 4983 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分29右14# | 315 | 10.23% | 219.76 | 219.76 | 未列入 | | | -18.19% | 可开放 |
| 4984 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干20# | 50 | 72.48% | 3.76 | 3.76 | 未列入 | | | 31.12% | 可开放 |
| 4985 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化西线 | 化纺变3562化西线化西干17化西线 | 315 | 19.52% | 190.5 | 190.5 | 未列入 | | | -2.91% | 可开放 |
| 4986 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化西线 | 化纺变3562化西线化西干33右5左3化西线 | 315 | 14.21% | 207.23 | 207.23 | 未列入 | | | -21.52% | 可开放 |
| 4987 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分29右1#化棉线 | 315 | 7.57% | 228.16 | 228.16 | 未列入 | | | -14.00% | 可开放 |
| 4988 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分21左4#化棉线 | 315 | 3.99% | 239.43 | 239.43 | 未列入 | | | -8.91% | 可开放 |
| 4989 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分17左3# | 315 | 8.17% | 226.26 | 226.26 | 未列入 | | | 74.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干13# | 200 | 37.55% | 84.9 | 84.9 | 未列入 | | | 6.88% | 可开放 |
| 4991 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干20右1# | 100 | 53.54% | 26.46 | 26.46 | 未列入 | | | 5.59% | 可开放 |
| 4992 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干20右6# | 315 | 4.37% | 238.22 | 238.22 | 未列入 | | | -14.75% | 可开放 |
| 4993 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干20右13# | 315 | 22.17% | 182.16 | 182.16 | 未列入 | | | 15.59% | 可开放 |
| 4994 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化棉线化棉干33# | 160 | 22.30% | 92.32 | 92.32 | 未列入 | | | -2.43% | 可开放 |
| 4995 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干45右1右1# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4996 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干20右11# | 200 | 45.03% | 69.94 | 69.94 | 未列入 | | | 12.76% | 可开放 |
| 4997 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干38#化棉线 | 160 | 12.90% | 107.36 | 107.36 | 未列入 | | | -23.14% | 可开放 |
| 4998 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化纺变3556化东线化东干28#化东线 | 30 | 0.00% | 24 | 24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 4999 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化纺变3556化东线化东干15# | 200 | 2.66% | 154.68 | 154.68 | 未列入 | | | -65.26% | 可开放 |
| 5000 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化纺变3556化东线化东干19#化东线 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5001 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化纺变3556化东线化东干8右5#化东线 | 50 | 60.48% | 9.76 | 9.76 | 未列入 | | | -28.81% | 可开放 |
| 5002 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干31左15# | 315 | 20.25% | 188.22 | 188.22 | 未列入 | | | 3.02% | 可开放 |
| 5003 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化北线化棉干31右5# | 160 | 15.54% | 103.14 | 103.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5004 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干31右6# | 200 | 21.91% | 116.18 | 116.18 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 5005 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干31右5# | 100 | 61.89% | 18.11 | 18.11 | 未列入 | | | 64.00% | 可开放 |
| 5006 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化北线化棉干31右9# | 100 | 38.60% | 41.4 | 41.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5007 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干14右2右2# | 160 | 43.16% | 58.94 | 58.94 | 未列入 | | | 9.53% | 可开放 |
| 5008 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干14右5右2# | 160 | 47.76% | 51.58 | 51.58 | 未列入 | | | -1.30% | 可开放 |
| 5009 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干14右7右2# | 160 | 0.70% | 126.88 | 126.88 | 未列入 | | | -85.28% | 可开放 |
| 5010 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干14右10# | 160 | 13.95% | 105.68 | 105.68 | 未列入 | | | -7.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干14右9# | 100 | 49.61% | 30.39 | 30.39 | 未列入 | | | -5.65% | 可开放 |
| 5012 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分3#化北线 | 100 | 62.35% | 17.65 | 17.65 | 未列入 | | | 4.28% | 可开放 |
| 5013 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 民生干35右3# | 315 | 14.91% | 205.04 | 205.04 | 未列入 | | | 6.67% | 可开放 |
| 5014 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 公路线福利分54右6左1#公路线 | 160 | 43.40% | 58.56 | 58.56 | 未列入 | | | -5.05% | 可开放 |
| 5015 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 公路线福利分21右1# | 400 | 4.16% | 303.36 | 303.36 | 未列入 | | | 66.81% | 可开放 |
| 5016 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 福利分34#公路线变压器 | 315 | 10.58% | 218.67 | 218.67 | 未列入 | | | -39.27% | 可开放 |
| 5017 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 宋达线福利分63# | 315 | 1.10% | 248.55 | 248.55 | 未列入 | | | -53.88% | 可开放 |
| 5018 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 福利分70#宋达线 | 315 | 12.36% | 213.08 | 213.08 | 未列入 | | | -31.19% | 可开放 |
| 5019 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线福利分66左3# | 200 | 24.69% | 110.62 | 110.62 | 未列入 | | | -1.45% | 可开放 |
| 5020 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达恒线达东干21左10支1#变压器 | 160 | 27.08% | 84.68 | 84.68 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 5021 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干5#繁荣线 | 160 | 48.06% | 51.11 | 51.11 | 未列入 | | | 3.82% | 可开放 |
| 5022 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左5# | 250 | 18.90% | 152.74 | 152.74 | 未列入 | | | 6.15% | 可开放 |
| 5023 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左6# | 315 | 20.47% | 187.51 | 187.51 | 未列入 | | | 38.21% | 可开放 |
| 5024 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 繁荣线经协干8右10#变压器 | 315 | 7.74% | 227.61 | 227.61 | 未列入 | | | -2.47% | 可开放 |
| 5025 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左1# | 200 | 0.53% | 158.94 | 158.94 | 未列入 | | | -87.90% | 可开放 |
| 5026 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干15右11繁 | 160 | 22.77% | 91.57 | 91.57 | 未列入 | | | 9.72% | 可开放 |
| 5027 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干15右8繁荣 | 160 | 17.49% | 100.02 | 100.02 | 未列入 | | | 14.94% | 可开放 |
| 5028 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3左2左2繁荣线 | 160 | 15.70% | 102.88 | 102.88 | 未列入 | | | -0.57% | 可开放 |
| 5029 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3左3左1繁荣线 | 200 | 27.88% | 104.24 | 104.24 | 未列入 | | | 13.68% | 可开放 |
| 5030 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 二台子干41左5# | 100 | 34.76% | 45.24 | 45.24 | 未列入 | | | 0.82% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 二台子干44#变压器 | 160 | 52.45% | 44.08 | 44.08 | 未列入 | | | 22.11% | 可开放 |
| 5032 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干56# | 400 | 25.64% | 217.43 | 217.43 | 未列入 | | | 16.35% | 可开放 |
| 5033 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干17右 | 100 | 45.83% | 34.17 | 34.17 | 未列入 | | | 8.04% | 可开放 |
| 5034 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 东岭线 | 繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干20# | 160 | 34.01% | 73.58 | 73.58 | 未列入 | | | -1.76% | 可开放 |
| 5035 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干21#大郑线 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5036 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干32#大郑线 | 100 | 35.64% | 44.36 | 44.36 | 未列入 | | | 6.98% | 可开放 |
| 5037 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋三变6054宋达线大郑干101# | 100 | 48.45% | 31.55 | 31.55 | 未列入 | | | 12.75% | 可开放 |
| 5038 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干86#大郑线 | 315 | 0.18% | 251.42 | 251.42 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 5039 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干40左2左#大郑线 | 100 | 68.58% | 11.42 | 11.42 | 未列入 | | | 14.79% | 可开放 |
| 5040 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干40右1# | 315 | 8.87% | 224.06 | 224.06 | 未列入 | | | 8.78% | 可开放 |
| 5041 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋三变6054宋达线大郑干109右6# | 100 | 31.84% | 48.16 | 48.16 | 未列入 | | | 3.66% | 可开放 |
| 5042 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干67左23右1#大郑线 | 100 | 4.71% | 75.29 | 75.29 | 未列入 | | | 26.36% | 可开放 |
| 5043 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干67左23右1右#大郑线 | 315 | 2.44% | 244.3 | 244.3 | 未列入 | | | 15.62% | 可开放 |
| 5044 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干67左30右6#大郑线 | 315 | 35.89% | 138.96 | 138.96 | 未列入 | | | 0.65% | 可开放 |
| 5045 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋三变6054宋达线大郑干110右1# | 30 | 23.63% | 16.91 | 16.91 | 未列入 | | | 11.33% | 可开放 |
| 5046 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 朝中干39右5右1# | 100 | 49.38% | 30.62 | 30.62 | 未列入 | | | 31.86% | 可开放 |
| 5047 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 宋三变6066朝中线朝中干16# | 160 | 5.89% | 118.58 | 118.58 | 未列入 | | | -22.96% | 可开放 |
| 5048 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干39右25左1# | 250 | 15.01% | 162.48 | 162.48 | 未列入 | | | -21.23% | 可开放 |
| 5049 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干40# | 100 | 59.99% | 20.01 | 20.01 | 未列入 | | | 3.03% | 可开放 |
| 5050 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干69右4# | 200 | 0.50% | 159 | 159 | 未列入 | | | -87.84% | 可开放 |
| 5051 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干69右9# | 200 | 42.70% | 74.6 | 74.6 | 未列入 | | | -0.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干66左5#右 | 160 | 0.40% | 127.36 | 127.36 | 未列入 | | | -88.63% | 可开放 |
| 5053 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干17左1#宁远线 | 50 | 6.06% | 36.97 | 36.97 | 未列入 | | | 1.01% | 可开放 |
| 5054 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干19#宁远线 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | -87.71% | 可开放 |
| 5055 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干30#宁远线 | 100 | 0.57% | 79.43 | 79.43 | 未列入 | | | -88.20% | 可开放 |
| 5056 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干49# | 200 | 8.56% | 142.88 | 142.88 | 未列入 | | | -56.55% | 可开放 |
| 5057 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左20# | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -92.71% | 可开放 |
| 5058 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干14#宁远线 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -85.80% | 可开放 |
| 5059 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右30# | 100 | 21.32% | 58.68 | 58.68 | 未列入 | | | 25.90% | 可开放 |
| 5060 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左6左3# | 200 | 0.46% | 159.09 | 159.09 | 未列入 | | | -84.38% | 可开放 |
| 5061 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干52右8# | 315 | 3.81% | 240.01 | 240.01 | 未列入 | | | -0.78% | 可开放 |
| 5062 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右21右10# | 100 | 66.33% | 13.67 | 13.67 | 未列入 | | | -21.79% | 可开放 |
| 5063 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左4# | 100 | 55.15% | 24.85 | 24.85 | 未列入 | | | -12.57% | 可开放 |
| 5064 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左12# | 200 | 12.46% | 135.09 | 135.09 | 未列入 | | | 21.80% | 可开放 |
| 5065 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左1# | 100 | 0.06% | 79.94 | 79.94 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 5066 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左14左3# | 160 | 11.39% | 109.77 | 109.77 | 未列入 | | | -10.99% | 可开放 |
| 5067 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分62右14# | 100 | 1.14% | 78.86 | 78.86 | 未列入 | | | -80.81% | 可开放 |
| 5068 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左16# | 160 | 25.88% | 86.59 | 86.59 | 未列入 | | | 0.15% | 可开放 |
| 5069 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右5右1# | 100 | 27.78% | 52.22 | 52.22 | 未列入 | | | -6.84% | 可开放 |
| 5070 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右20# | 100 | 41.90% | 38.1 | 38.1 | 未列入 | | | -40.67% | 可开放 |
| 5071 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干17左11左2#宁远线 | 315 | 0.60% | 250.12 | 250.12 | 未列入 | | | -87.07% | 可开放 |
| 5072 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干17左5#宁远线 | 30 | 15.47% | 19.36 | 19.36 | 未列入 | | | -86.83% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5073 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干17左11左8#宁远线 | 400 | 3.63% | 305.49 | 305.49 | 未列入 | | | -59.21% | 可开放 |
| 5074 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干17左17#宁远线 | 100 | 40.47% | 39.53 | 39.53 | 未列入 | | | -18.51% | 可开放 |
| 5075 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右8# | 160 | 72.48% | 12.03 | 12.03 | 未列入 | | | -9.54% | 可开放 |
| 5076 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右22# | 50 | 82.32% | 0 | 0 | 未列入 | | | 45.96% | 可开放 |
| 5077 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右24# | 50 | 3.06% | 38.47 | 38.47 | 未列入 | | | -78.77% | 可开放 |
| 5078 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干63左2# | 250 | 33.75% | 115.63 | 115.63 | 未列入 | | | 37.08% | 可开放 |
| 5079 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左8左5右2# | 30 | 17.07% | 18.88 | 18.88 | 未列入 | | | 5.96% | 可开放 |
| 5080 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左14右3# | 100 | 3.09% | 76.91 | 76.91 | 未列入 | | | -81.28% | 可开放 |
| 5081 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左11# | 50 | 2.86% | 38.57 | 38.57 | 未列入 | | | -41.30% | 可开放 |
| 5082 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干11右4#宁远线 | 20 | 15.85% | 12.83 | 12.83 | 未列入 | | | -9.26% | 可开放 |
| 5083 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干14#左宁远线 | 30 | 12.07% | 20.38 | 20.38 | 未列入 | | | 4.90% | 可开放 |
| 5084 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干15#宁远线 | 50 | 5.58% | 37.21 | 37.21 | 未列入 | | | -80.90% | 可开放 |
| 5085 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干22左10右2#宁远线 | 50 | 83.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | 16.88% | 可开放 |
| 5086 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干22左12#宁远线宁远线 | 100 | 94.81% | 0 | 0 | 未列入 | | | 25.18% | 可开放 |
| 5087 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干148左12右11# | 80 | 65.90% | 11.28 | 11.28 | 未列入 | | | -1.81% | 可开放 |
| 5088 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干148左8# | 160 | 44.11% | 57.43 | 57.43 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 5089 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干148左23# | 20 | 35.80% | 8.84 | 8.84 | 未列入 | | | 7.90% | 可开放 |
| 5090 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干148左25# | 100 | 58.90% | 21.1 | 21.1 | 未列入 | | | -7.35% | 可开放 |
| 5091 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干134# | 100 | 50.08% | 29.92 | 29.92 | 未列入 | | | 24.56% | 可开放 |
| 5092 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分38# | 100 | 61.76% | 18.24 | 18.24 | 未列入 | | | 2.92% | 可开放 |
| 5093 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分78#1 | 100 | 57.13% | 22.87 | 22.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5094 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干14# | 315 | 2.85% | 243.03 | 243.03 | 未列入 | | | -5.76% | 可开放 |
| 5095 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分29# | 30 | 10.43% | 20.87 | 20.87 | 未列入 | | | -5.57% | 可开放 |
| 5096 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分57# | 160 | 36.93% | 68.91 | 68.91 | 未列入 | | | -5.37% | 可开放 |
| 5097 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分63# | 400 | 4.30% | 302.81 | 302.81 | 未列入 | | | -49.19% | 可开放 |
| 5098 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分48# | 50 | 5.84% | 37.08 | 37.08 | 未列入 | | | 0.87% | 可开放 |
| 5099 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分82# | 315 | 1.22% | 248.15 | 248.15 | 未列入 | | | -24.25% | 可开放 |
| 5100 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 八家子变2858无轨线爱民分5# | 160 | 20.07% | 95.89 | 95.89 | 未列入 | | | 4.56% | 可开放 |
| 5101 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 八家子变2858无轨线爱民分7右2# | 315 | 12.91% | 211.33 | 211.33 | 未列入 | | | 3.07% | 可开放 |
| 5102 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 无轨线爱民分7右4#变压器 | 400 | 0.10% | 319.59 | 319.59 | 未列入 | | | -88.57% | 可开放 |
| 5103 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 八家子变2858无轨线爱民分4右4# | 250 | 13.53% | 166.18 | 166.18 | 未列入 | | | -3.49% | 可开放 |
| 5104 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建北二线建北干32右1#变压器 | 315 | 10.38% | 219.31 | 219.31 | 未列入 | | | -14.44% | 可开放 |
| 5105 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左6#右 | 160 | 3.78% | 121.96 | 121.96 | 未列入 | | | -61.65% | 可开放 |
| 5106 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左3# | 200 | 28.20% | 103.61 | 103.61 | 未列入 | | | 7.44% | 可开放 |
| 5107 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分27右1# | 200 | 8.37% | 143.27 | 143.27 | 未列入 | | | -9.75% | 可开放 |
| 5108 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干37# | 50 | 4.60% | 37.7 | 37.7 | 未列入 | | | -84.24% | 可开放 |
| 5109 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分1右4左3# | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 5110 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分38右13# | 200 | 9.07% | 141.86 | 141.86 | 未列入 | | | -2.11% | 可开放 |
| 5111 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干33左4右3# | 400 | 5.27% | 298.91 | 298.91 | 未列入 | | | -1.60% | 可开放 |
| 5112 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 福利分54右11#公路线 | 200 | 0.83% | 158.34 | 158.34 | 未列入 | | | -10.01% | 可开放 |
| 5113 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干67 | 315 | 7.81% | 227.4 | 227.4 | 未列入 | | | -30.81% | 可开放 |
| 5114 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干17左12左5右1# | 30 | 5.20% | 22.44 | 22.44 | 未列入 | | | 19.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5115 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干71左19左2# | 200 | 28.96% | 102.08 | 102.08 | 未列入 | | | 6.68% | 可开放 |
| 5116 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 电灯干27#宏大二线 | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | -86.26% | 可开放 |
| 5117 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分22#柱上变压器 | 160 | 1.49% | 125.61 | 125.61 | 未列入 | | | -3.38% | 可开放 |
| 5118 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分11#北柱上变压器 | 315 | 0.22% | 251.3 | 251.3 | 未列入 | | | -90.14% | 可开放 |
| 5119 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线四方台分5右17#东鞍线 | 315 | 17.00% | 198.46 | 198.46 | 未列入 | | | -2.04% | 可开放 |
| 5120 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线四方台分14右1东鞍线 | 100 | 25.51% | 54.49 | 54.49 | 未列入 | | | 23.67% | 可开放 |
| 5121 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线四方台分13#东鞍线 | 160 | 20.29% | 95.53 | 95.53 | 未列入 | | | -3.25% | 可开放 |
| 5122 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右6#柱上变压器 | 200 | 0.35% | 159.3 | 159.3 | 未列入 | | | -80.07% | 可开放 |
| 5123 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右7左3#柱上变压器 | 400 | 5.29% | 298.86 | 298.86 | 未列入 | | | 19.92% | 可开放 |
| 5124 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右10左5#柱上变压器 | 315 | 23.30% | 178.61 | 178.61 | 未列入 | | | 3.42% | 可开放 |
| 5125 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分5#柱上变压器 | 315 | 4.96% | 236.37 | 236.37 | 未列入 | | | -60.56% | 可开放 |
| 5126 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化棉干15 | 100 | 26.53% | 53.47 | 53.47 | 未列入 | | | 16.17% | 可开放 |
| 5127 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建北二线建北干118#变压器 | 200 | 4.11% | 151.78 | 151.78 | 未列入 | | | -89.24% | 可开放 |
| 5128 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干17左12左7#宁远线 | 50 | 56.14% | 11.93 | 11.93 | 未列入 | | | -0.20% | 可开放 |
| 5129 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干91左3# | 160 | 36.91% | 68.95 | 68.95 | 未列入 | | | 56.30% | 可开放 |
| 5130 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左9右1# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5131 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右44# | 100 | 4.10% | 75.9 | 75.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5132 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分74左2# | 200 | 12.80% | 134.4 | 134.4 | 未列入 | | | -2.37% | 可开放 |
| 5133 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁飞线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干63右14# | 160 | 0.10% | 127.84 | 127.84 | 未列入 | | | -58.52% | 可开放 |
| 5134 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 宋三变6052化染线合成干2右13左3# | 315 | 1.07% | 248.64 | 248.64 | 未列入 | | | -65.09% | 可开放 |
| 5135 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 八家子变2872交通线交通干15左1# | 160 | 40.88% | 62.6 | 62.6 | 未列入 | | | 57.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5136 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 金城线 | 果园变6266金城线新堡分8右8左1# | 100 | 45.10% | 34.9 | 34.9 | 未列入 | | | -0.30% | 可开放 |
| 5137 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分32#化棉线 | 100 | 52.99% | 27.01 | 27.01 | 未列入 | | | -21.98% | 可开放 |
| 5138 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 宋三变6066朝中线朝中干15左1左1# | 160 | 35.69% | 70.89 | 70.89 | 未列入 | | | 2.70% | 可开放 |
| 5139 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干41左2# | 315 | 18.10% | 194.99 | 194.99 | 未列入 | | | 6.15% | 可开放 |
| 5140 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干41左5# | 100 | 57.15% | 22.85 | 22.85 | 未列入 | | | 8.25% | 可开放 |
| 5141 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54右8右1# | 315 | 14.77% | 205.46 | 205.46 | 未列入 | | | 0.05% | 可开放 |
| 5142 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 裕华二线宋八干54右13#柱上变压器 | 315 | 21.05% | 185.68 | 185.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5143 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54 | 400 | 5.35% | 298.62 | 298.62 | 未列入 | | | -10.73% | 可开放 |
| 5144 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线宁双干61右4# | 200 | 26.79% | 106.43 | 106.43 | 未列入 | | | 2.21% | 可开放 |
| 5145 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分75左11# | 200 | 31.11% | 97.79 | 97.79 | 未列入 | | | -3.29% | 可开放 |
| 5146 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 西郊变3038孙青线大郑干75左8#孙青线 | 160 | 0.53% | 127.15 | 127.15 | 未列入 | | | -84.38% | 可开放 |
| 5147 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 西郊变3038孙青线大郑干75左7左3# | 200 | 0.35% | 159.31 | 159.31 | 未列入 | | | -90.54% | 可开放 |
| 5148 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干113左4# | 315 | 3.94% | 239.6 | 239.6 | 未列入 | | | -0.12% | 可开放 |
| 5149 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左6# | 100 | 59.49% | 20.51 | 20.51 | 未列入 | | | 1.64% | 可开放 |
| 5150 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左8# | 200 | 16.35% | 127.31 | 127.31 | 未列入 | | | -32.29% | 可开放 |
| 5151 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左9# | 315 | 11.12% | 216.98 | 216.98 | 未列入 | | | 13.49% | 可开放 |
| 5152 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左13# | 315 | 19.48% | 190.64 | 190.64 | 未列入 | | | -6.39% | 可开放 |
| 5153 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西达线西达干29右3# | 100 | 29.25% | 50.75 | 50.75 | 未列入 | | | -33.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5154 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干5右1#西达线 | 400 | 7.87% | 288.52 | 288.52 | 未列入 | | | -27.23% | 可开放 |
| 5155 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干14# | 200 | 32.02% | 95.96 | 95.96 | 未列入 | | | 47.06% | 可开放 |
| 5156 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干18# | 315 | 6.15% | 232.62 | 232.62 | 未列入 | | | 12.14% | 可开放 |
| 5157 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西达线西达干27左3# | 200 | 31.54% | 96.92 | 96.92 | 未列入 | | | 11.29% | 可开放 |
| 5158 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干24# | 315 | 16.62% | 199.66 | 199.66 | 未列入 | | | 1.61% | 可开放 |
| 5159 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达南线达南干68右7支1右1#变压器 | 100 | 30.62% | 49.38 | 49.38 | 未列入 | | | -21.69% | 可开放 |
| 5160 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西达干42左4#西达线 | 160 | 34.80% | 72.32 | 72.32 | 未列入 | | | 27.84% | 可开放 |
| 5161 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西达线西达干41# | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | -84.63% | 可开放 |
| 5162 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干7# | 100 | 62.06% | 17.94 | 17.94 | 未列入 | | | 5.10% | 可开放 |
| 5163 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干13右2# | 30 | 11.20% | 20.64 | 20.64 | 未列入 | | | 16.16% | 可开放 |
| 5164 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干13右3左4# | 30 | 6.40% | 22.08 | 22.08 | 未列入 | | | -9.03% | 可开放 |
| 5165 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干13右3左7# | 200 | 0.74% | 158.52 | 158.52 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 5166 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分23左9# | 200 | 15.74% | 128.53 | 128.53 | 未列入 | | | -25.92% | 可开放 |
| 5167 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分75右4# | 30 | 8.77% | 21.37 | 21.37 | 未列入 | | | -9.76% | 可开放 |
| 5168 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分78右3右1# | 160 | 9.82% | 112.29 | 112.29 | 未列入 | | | -9.07% | 可开放 |
| 5169 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分78右7# | 30 | 7.47% | 21.76 | 21.76 | 未列入 | | | 7.18% | 可开放 |
| 5170 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分87左2# | 30 | 7.00% | 21.9 | 21.9 | 未列入 | | | -2.08% | 可开放 |
| 5171 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分14右6# | 160 | 29.03% | 81.56 | 81.56 | 未列入 | | | -0.58% | 可开放 |
| 5172 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分39左11# | 200 | 11.23% | 137.54 | 137.54 | 未列入 | | | -41.42% | 可开放 |
| 5173 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分39左4# | 100 | 56.13% | 23.87 | 23.87 | 未列入 | | | 13.93% | 可开放 |
| 5174 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分103# | 160 | 47.93% | 51.32 | 51.32 | 未列入 | | | 3.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5175 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分60# | 160 | 16.09% | 102.25 | 102.25 | 未列入 | | | -12.94% | 可开放 |
| 5176 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分48# | 100 | 69.60% | 10.4 | 10.4 | 未列入 | | | 58.60% | 可开放 |
| 5177 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分46左3# | 30 | 19.80% | 18.06 | 18.06 | 未列入 | | | 12.78% | 可开放 |
| 5178 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分78右2# | 160 | 16.98% | 100.84 | 100.84 | 未列入 | | | -0.13% | 可开放 |
| 5179 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分75左3# | 315 | 8.43% | 225.43 | 225.43 | 未列入 | | | 7.60% | 可开放 |
| 5180 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分11# | 160 | 22.58% | 91.88 | 91.88 | 未列入 | | | -13.94% | 可开放 |
| 5181 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分8右14左1# | 160 | 19.60% | 96.64 | 96.64 | 未列入 | | | -14.12% | 可开放 |
| 5182 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分8右9# | 160 | 0.36% | 127.43 | 127.43 | 未列入 | | | -88.18% | 可开放 |
| 5183 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分8右1# | 160 | 12.29% | 108.33 | 108.33 | 未列入 | | | -7.78% | 可开放 |
| 5184 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分87左23# | 160 | 11.62% | 109.41 | 109.41 | 未列入 | | | -13.75% | 可开放 |
| 5185 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分81左3# | 100 | 29.69% | 50.31 | 50.31 | 未列入 | | | 4.36% | 可开放 |
| 5186 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分44# | 160 | 31.20% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | 10.71% | 可开放 |
| 5187 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分18# | 160 | 33.21% | 74.87 | 74.87 | 未列入 | | | 12.69% | 可开放 |
| 5188 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分5右1# | 315 | 1.84% | 246.2 | 246.2 | 未列入 | | | -68.65% | 可开放 |
| 5189 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干52# | 315 | 14.97% | 204.85 | 204.85 | 未列入 | | | -4.15% | 可开放 |
| 5190 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 西郊变3038孙青线大郑干64左7#孙青线 | 100 | 0.12% | 79.88 | 79.88 | 未列入 | | | -81.35% | 可开放 |
| 5191 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 西郊变3038孙青线大郑干4# | 400 | 11.10% | 275.61 | 275.61 | 未列入 | | | 41.28% | 可开放 |
| 5192 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 西郊变3038孙青线大郑干9#孙青线 | 160 | 91.88% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.06% | 可开放 |
| 5193 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线宁双干49# | 160 | 0.39% | 127.38 | 127.38 | 未列入 | | | -88.11% | 可开放 |
| 5194 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 实德线 | 化纺变3548实德线化西干2左8实德线 | 400 | 2.57% | 309.72 | 309.72 | 未列入 | | | -63.86% | 可开放 |
| 5195 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#商业干8左6#商业 | 315 | 18.03% | 195.2 | 195.2 | 未列入 | | | 16.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5196 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#商业干10#商业二 | 160 | 30.13% | 79.8 | 79.8 | 未列入 | | | 11.95% | 可开放 |
| 5197 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 商业二线商业干8左3左2#柱上变压器 | 315 | 13.40% | 209.78 | 209.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5198 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干3#商业二 | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | -90.12% | 可开放 |
| 5199 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干7#商业二 | 200 | 41.84% | 76.33 | 76.33 | 未列入 | | | 6.08% | 可开放 |
| 5200 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干17左1#商业二线 | 315 | 8.54% | 225.11 | 225.11 | 未列入 | | | -8.35% | 可开放 |
| 5201 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分38右10# | 315 | 4.10% | 239.07 | 239.07 | 未列入 | | | 123.87% | 可开放 |
| 5202 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干126# | 400 | 0.19% | 319.26 | 319.26 | 未列入 | | | -86.48% | 可开放 |
| 5203 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干139右4# | 100 | 38.94% | 41.06 | 41.06 | 未列入 | | | 8.74% | 可开放 |
| 5204 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左30# | 50 | 7.66% | 36.17 | 36.17 | 未列入 | | | -5.29% | 可开放 |
| 5205 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1040宁忠线宁安干29右2左3# | 315 | 0.06% | 251.8 | 251.8 | 未列入 | | | -89.51% | 可开放 |
| 5206 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1040宁忠线宁安干29右2左7# | 100 | 87.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | 16.13% | 可开放 |
| 5207 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干127左9# | 315 | 3.57% | 240.76 | 240.76 | 未列入 | | | -53.23% | 可开放 |
| 5208 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干148左3# | 315 | 12.86% | 211.5 | 211.5 | 未列入 | | | 4.95% | 可开放 |
| 5209 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干148左19# | 100 | 82.84% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.04% | 可开放 |
| 5210 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干28# | 315 | 30.32% | 156.48 | 156.48 | 未列入 | | | 5.67% | 可开放 |
| 5211 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干35# | 315 | 8.69% | 224.63 | 224.63 | 未列入 | | | 25.35% | 可开放 |
| 5212 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干43# | 315 | 10.25% | 219.7 | 219.7 | 未列入 | | | -3.81% | 可开放 |
| 5213 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干54# | 315 | 1.03% | 248.74 | 248.74 | 未列入 | | | 17.53% | 可开放 |
| 5214 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干26# | 400 | 15.83% | 256.7 | 256.7 | 未列入 | | | 29.12% | 可开放 |
| 5215 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干40# | 200 | 12.55% | 134.91 | 134.91 | 未列入 | | | -34.99% | 可开放 |
| 5216 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干46右2右2# | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5217 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化东线旧堡干51#变压器 | 30 | 0.00% | 24 | 24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5218 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建刘线 | 建材变1045建刘线建成分16左3# | 160 | 19.94% | 96.09 | 96.09 | 未列入 | | | -43.50% | 可开放 |
| 5219 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 宋八干20北3# | 200 | 26.94% | 106.13 | 106.13 | 未列入 | | | 5.94% | 可开放 |
| 5220 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 环钢线宋八干27#变压器 | 315 | 9.23% | 222.94 | 222.94 | 未列入 | | | -48.32% | 可开放 |
| 5221 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 宋八干20北9# | 200 | 29.30% | 101.4 | 101.4 | 未列入 | | | 3.91% | 可开放 |
| 5222 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 宋八干20北6# | 100 | 87.93% | 0 | 0 | 未列入 | | | 10.49% | 可开放 |
| 5223 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右5# | 160 | 27.42% | 84.13 | 84.13 | 未列入 | | | 3.74% | 可开放 |
| 5224 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右7 | 250 | 17.03% | 157.43 | 157.43 | 未列入 | | | 4.48% | 可开放 |
| 5225 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右9# | 200 | 17.53% | 124.95 | 124.95 | 未列入 | | | -2.68% | 可开放 |
| 5226 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右 | 100 | 75.09% | 4.91 | 4.91 | 未列入 | | | -3.62% | 可开放 |
| 5227 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左20# | 160 | 20.89% | 94.58 | 94.58 | 未列入 | | | -12.24% | 可开放 |
| 5228 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左17# | 160 | 17.31% | 100.31 | 100.31 | 未列入 | | | -11.65% | 可开放 |
| 5229 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左10# | 100 | 63.36% | 16.64 | 16.64 | 未列入 | | | 1.52% | 可开放 |
| 5230 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左8# | 160 | 0.34% | 127.45 | 127.45 | 未列入 | | | -85.13% | 可开放 |
| 5231 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右7# | 160 | 39.83% | 64.28 | 64.28 | 未列入 | | | 4.20% | 可开放 |
| 5232 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右3# | 200 | 42.75% | 74.5 | 74.5 | 未列入 | | | -3.68% | 可开放 |
| 5233 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右5# | 250 | 21.63% | 145.93 | 145.93 | 未列入 | | | -2.89% | 可开放 |
| 5234 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右9# | 100 | 48.57% | 31.43 | 31.43 | 未列入 | | | -7.93% | 可开放 |
| 5235 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干4# | 100 | 69.51% | 10.49 | 10.49 | 未列入 | | | -6.69% | 可开放 |
| 5236 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干8# | 315 | 8.38% | 225.59 | 225.59 | 未列入 | | | -2.13% | 可开放 |
| 5237 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干13# | 160 | 35.28% | 71.56 | 71.56 | 未列入 | | | -4.91% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5238 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3左1# | 160 | 38.10% | 67.04 | 67.04 | 未列入 | | | 8.57% | 可开放 |
| 5239 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3右4# | 100 | 37.53% | 42.47 | 42.47 | 未列入 | | | -1.40% | 可开放 |
| 5240 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3右6# | 200 | 20.16% | 119.69 | 119.69 | 未列入 | | | -28.44% | 可开放 |
| 5241 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左7# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5242 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左10# | 250 | 9.82% | 175.46 | 175.46 | 未列入 | | | -32.96% | 可开放 |
| 5243 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6右2# | 100 | 73.49% | 6.51 | 6.51 | 未列入 | | | 4.28% | 可开放 |
| 5244 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴阳干9左6右4# | 200 | 22.16% | 115.68 | 115.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5245 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左1# | 100 | 2.59% | 77.41 | 77.41 | 未列入 | | | -78.92% | 可开放 |
| 5246 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左6# | 160 | 60.86% | 30.62 | 30.62 | 未列入 | | | 50.56% | 可开放 |
| 5247 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左3# | 160 | 23.03% | 91.15 | 91.15 | 未列入 | | | 6.14% | 可开放 |
| 5248 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左9# | 315 | 17.00% | 198.46 | 198.46 | 未列入 | | | -1.42% | 可开放 |
| 5249 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 八家子变2872交通线交通干12# | 400 | 11.88% | 272.49 | 272.49 | 未列入 | | | -3.12% | 可开放 |
| 5250 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 兴盛变1042气象线气象干11# | 200 | 32.50% | 95 | 95 | 未列入 | | | 29.55% | 可开放 |
| 5251 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 兴盛变1042气象线气象干6# | 100 | 0.56% | 79.44 | 79.44 | 未列入 | | | -82.77% | 可开放 |
| 5252 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 八家子变2872交通线交通干16右5# | 315 | 6.68% | 230.97 | 230.97 | 未列入 | | | 4.20% | 可开放 |
| 5253 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 八家子变2872交通线交通干9左2左1# | 315 | 10.17% | 219.96 | 219.96 | 未列入 | | | 11.57% | 可开放 |
| 5254 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 宋八干15# | 200 | 24.00% | 112 | 112 | 未列入 | | | 6.70% | 可开放 |
| 5255 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八线宋八干30#变压器 | 315 | 6.93% | 230.18 | 230.18 | 未列入 | | | -15.17% | 可开放 |
| 5256 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八干27左5#变压器 | 200 | 26.08% | 107.85 | 107.85 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 5257 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八干27左11#宋八线 | 315 | 0.18% | 251.43 | 251.43 | 未列入 | | | -88.82% | 可开放 |
| 5258 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八干27左13# | 200 | 36.47% | 87.07 | 87.07 | 未列入 | | | 3.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5259 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八干27左2#宋八线 | 200 | 17.24% | 125.53 | 125.53 | 未列入 | | | -0.39% | 可开放 |
| 5260 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 裕华一线宋八干74左2# | 200 | 19.92% | 120.16 | 120.16 | 未列入 | | | -16.29% | 可开放 |
| 5261 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁飞线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干48左7# | 200 | 14.23% | 131.54 | 131.54 | 未列入 | | | 1.03% | 可开放 |
| 5262 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁飞线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干63右4# | 315 | 0.20% | 251.37 | 251.37 | 未列入 | | | -89.19% | 可开放 |
| 5263 | 铁西区供电分公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干102# | 200 | 10.25% | 139.5 | 139.5 | 未列入 | | | -6.38% | 可开放 |
| 5264 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁飞线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干63右2# | 315 | 8.45% | 225.39 | 225.39 | 未列入 | | | -43.70% | 可开放 |
| 5265 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 兴盛变1042气象线朝中干64# | 200 | 0.09% | 159.82 | 159.82 | 未列入 | | | -93.81% | 可开放 |
| 5266 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干56#地号线 | 315 | 15.53% | 203.07 | 203.07 | 未列入 | | | -4.77% | 可开放 |
| 5267 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干34左2# | 315 | 18.97% | 192.26 | 192.26 | 未列入 | | | -18.85% | 可开放 |
| 5268 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 兴阳干28#变压器 | 315 | 26.08% | 169.85 | 169.85 | 未列入 | | | 8.67% | 可开放 |
| 5269 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#兴阳干 | 315 | 15.70% | 202.56 | 202.56 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |
| 5270 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干 | 100 | 24.34% | 55.66 | 55.66 | 未列入 | | | 18.10% | 可开放 |
| 5271 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干51左11右4# | 200 | 30.34% | 99.32 | 99.32 | 未列入 | | | 11.87% | 可开放 |
| 5272 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分29左10# | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | -80.97% | 可开放 |
| 5273 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分29左5# | 315 | 8.64% | 224.79 | 224.79 | 未列入 | | | 12.52% | 可开放 |
| 5274 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分52# | 250 | 3.86% | 190.36 | 190.36 | 未列入 | | | 78.37% | 可开放 |
| 5275 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 民生干39# | 160 | 0.63% | 126.99 | 126.99 | 未列入 | | | -83.14% | 可开放 |
| 5276 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22左3#柱上变压器 | 100 | 65.67% | 14.33 | 14.33 | 未列入 | | | 6.95% | 可开放 |
| 5277 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22左2#柱上变压器 | 400 | 15.38% | 258.49 | 258.49 | 未列入 | | | 31.95% | 可开放 |
| 5278 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22右3#柱上变压器 | 160 | 51.99% | 44.82 | 44.82 | 未列入 | | | 14.71% | 可开放 |
| 5279 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22右9#柱上变压器 | 200 | 11.39% | 137.23 | 137.23 | 未列入 | | | 4.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22右6右1#柱上变压器 | 100 | 35.83% | 44.17 | 44.17 | 未列入 | | | -28.25% | 可开放 |
| 5281 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 解放线六街分22右6右6#柱上变压器 | 200 | 0.39% | 159.23 | 159.23 | 未列入 | | | -87.62% | 可开放 |
| 5282 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干34右2#解放线 | 250 | 9.44% | 176.4 | 176.4 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 5283 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干39左 | 200 | 20.50% | 119.01 | 119.01 | 未列入 | | | -0.28% | 可开放 |
| 5284 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分12右1# | 100 | 38.98% | 41.02 | 41.02 | 未列入 | | | 11.94% | 可开放 |
| 5285 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线二轧分25左6#地号线 | 315 | 12.35% | 213.09 | 213.09 | 未列入 | | | -19.77% | 可开放 |
| 5286 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线二轧分12右3#地号线 | 200 | 0.42% | 159.17 | 159.17 | 未列入 | | | -83.64% | 可开放 |
| 5287 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线二轧分12右6# | 315 | 7.31% | 228.96 | 228.96 | 未列入 | | | -28.94% | 可开放 |
| 5288 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线二轧分12右4#地号线 | 200 | 6.02% | 147.96 | 147.96 | 未列入 | | | -30.81% | 可开放 |
| 5289 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线二轧分25左1#地号线 | 315 | 33.76% | 145.65 | 145.65 | 未列入 | | | 72.38% | 可开放 |
| 5290 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线二轧分11左2#地号线 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | -27.18% | 可开放 |
| 5291 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分6右1# | 100 | 49.14% | 30.86 | 30.86 | 未列入 | | | -2.38% | 可开放 |
| 5292 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分4# | 100 | 1.78% | 78.22 | 78.22 | 未列入 | | | -81.90% | 可开放 |
| 5293 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分16# | 315 | 18.86% | 192.6 | 192.6 | 未列入 | | | -6.87% | 可开放 |
| 5294 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分19# | 200 | 12.04% | 135.92 | 135.92 | 未列入 | | | -2.27% | 可开放 |
| 5295 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分23右8# | 100 | 55.79% | 24.21 | 24.21 | 未列入 | | | -0.17% | 可开放 |
| 5296 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线笔管分36右1#笔管线 | 400 | 19.15% | 243.4 | 243.4 | 未列入 | | | 58.82% | 可开放 |
| 5297 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分21左3# | 200 | 18.87% | 122.27 | 122.27 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 5298 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右7左2#地号线 | 315 | 18.74% | 192.97 | 192.97 | 未列入 | | | 2.24% | 可开放 |
| 5299 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右12#地号线 | 315 | 9.64% | 221.62 | 221.62 | 未列入 | | | 2.42% | 可开放 |
| 5300 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右15#地号线 | 315 | 10.58% | 218.67 | 218.67 | 未列入 | | | -8.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右23#地号线 | 200 | 39.01% | 81.99 | 81.99 | 未列入 | | | 40.51% | 可开放 |
| 5302 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右22右3#地号线 | 315 | 0.23% | 251.28 | 251.28 | 未列入 | | | -86.63% | 可开放 |
| 5303 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右21左1# | 200 | 38.55% | 82.9 | 82.9 | 未列入 | | | 13.72% | 可开放 |
| 5304 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右13#地号线 | 315 | 14.32% | 206.9 | 206.9 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 5305 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干67右1#地号线 | 315 | 13.40% | 209.8 | 209.8 | 未列入 | | | 13.48% | 可开放 |
| 5306 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干67右12#地号线 | 160 | 42.13% | 60.59 | 60.59 | 未列入 | | | 10.61% | 可开放 |
| 5307 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干70右11#地号线 | 160 | 32.86% | 75.42 | 75.42 | 未列入 | | | 9.72% | 可开放 |
| 5308 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干70右17#地号线 | 200 | 64.99% | 30.03 | 30.03 | 未列入 | | | 1.08% | 可开放 |
| 5309 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分6左1# | 315 | 20.06% | 188.8 | 188.8 | 未列入 | | | 1.40% | 可开放 |
| 5310 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分7右6# | 100 | 10.91% | 69.09 | 69.09 | 未列入 | | | -25.43% | 可开放 |
| 5311 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分19左1# | 160 | 27.23% | 84.43 | 84.43 | 未列入 | | | 4.89% | 可开放 |
| 5312 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分13左1# | 200 | 12.61% | 134.78 | 134.78 | 未列入 | | | 6.25% | 可开放 |
| 5313 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干67右18#地号线 | 160 | 35.45% | 71.28 | 71.28 | 未列入 | | | -3.30% | 可开放 |
| 5314 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干67右27#地号线 | 315 | 0.11% | 251.64 | 251.64 | 未列入 | | | -91.05% | 可开放 |
| 5315 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干70右7#地号线 | 160 | 1.08% | 126.28 | 126.28 | 未列入 | | | -86.23% | 可开放 |
| 5316 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干70右2#地号线 | 400 | 19.96% | 240.15 | 240.15 | 未列入 | | | -7.15% | 可开放 |
| 5317 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线果园干61右6#果园东线 | 315 | 4.24% | 238.65 | 238.65 | 未列入 | | | -6.00% | 可开放 |
| 5318 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分8右8左5 | 160 | 38.68% | 66.12 | 66.12 | 未列入 | | | -0.54% | 可开放 |
| 5319 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分8右11右1#解放线 | 100 | 52.70% | 27.3 | 27.3 | 未列入 | | | -7.63% | 可开放 |
| 5320 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分14右1左2# | 160 | 37.18% | 68.51 | 68.51 | 未列入 | | | 6.36% | 可开放 |
| 5321 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶官变4266陶水线解放干47左1#陶水线 | 200 | 9.27% | 141.47 | 141.47 | 未列入 | | | 5.53% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5322 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分17左3#解放线 | 160 | 16.93% | 100.91 | 100.91 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |
| 5323 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 陶官变4274铁东线铁东线铁铆分支箱至旧堡干1#旧堡干6# | 100 | 1.77% | 78.23 | 78.23 | 未列入 | | | -80.59% | 可开放 |
| 5324 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线旧堡干21#变压器 | 100 | 40.56% | 39.44 | 39.44 | 未列入 | | | -8.69% | 可开放 |
| 5325 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线旧堡干35#变压器 | 160 | 16.63% | 101.39 | 101.39 | 未列入 | | | -18.14% | 可开放 |
| 5326 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 旧堡干44左14# | 200 | 4.78% | 150.44 | 150.44 | 未列入 | | | 19.90% | 可开放 |
| 5327 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线旧堡干14#变压器 | 100 | 20.73% | 59.27 | 59.27 | 未列入 | | | -34.94% | 可开放 |
| 5328 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线旧堡干44左7#变压器 | 160 | 4.11% | 121.43 | 121.43 | 未列入 | | | -30.62% | 可开放 |
| 5329 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 陶官变4238卫钢线卫钢干11右3右2卫钢线 | 200 | 23.62% | 112.77 | 112.77 | 未列入 | | | 4.32% | 可开放 |
| 5330 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 陶官变4238卫钢线卫钢干11右6右2# | 200 | 7.38% | 145.24 | 145.24 | 未列入 | | | -54.76% | 可开放 |
| 5331 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢线卫钢干11右9右2#柱上变压器 | 160 | 0.54% | 127.14 | 127.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5332 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 陶官变4238卫钢线卫钢干12左3卫钢线 | 200 | 22.72% | 114.56 | 114.56 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 5333 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 陶官变4238卫钢线卫钢干12左2左2卫钢线 | 250 | 21.28% | 146.79 | 146.79 | 未列入 | | | -4.79% | 可开放 |
| 5334 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢干30#卫钢线 | 100 | 52.55% | 27.45 | 27.45 | 未列入 | | | -0.91% | 可开放 |
| 5335 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 陶官变4238卫钢线卫钢干11右12卫钢线 | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | -88.31% | 可开放 |
| 5336 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 卫钢干21#卫钢线 | 315 | 0.22% | 251.3 | 251.3 | 未列入 | | | -88.72% | 可开放 |
| 5337 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河北线 | 果园变6276西河北线西河干19# | 315 | 11.07% | 217.12 | 217.12 | 未列入 | | | 16.32% | 可开放 |
| 5338 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干13左3# | 100 | 33.60% | 46.4 | 46.4 | 未列入 | | | 12.97% | 可开放 |
| 5339 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 果园变6282果水二线化老分20左9# | 100 | 41.47% | 38.53 | 38.53 | 未列入 | | | -7.30% | 可开放 |
| 5340 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分28左2# | 100 | 23.18% | 56.82 | 56.82 | 未列入 | | | 15.92% | 可开放 |
| 5341 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分65# | 100 | 50.60% | 29.4 | 29.4 | 未列入 | | | -1.10% | 可开放 |
| 5342 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分61左1左2# | 100 | 42.16% | 37.84 | 37.84 | 未列入 | | | -6.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5343 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分42# | 200 | 35.82% | 88.37 | 88.37 | 未列入 | | | 7.18% | 可开放 |
| 5344 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分40# | 100 | 14.90% | 65.1 | 65.1 | 未列入 | | | 22.07% | 可开放 |
| 5345 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分34右2# | 315 | 18.70% | 193.11 | 193.11 | 未列入 | | | -12.08% | 可开放 |
| 5346 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分34右1# | 315 | 11.04% | 217.21 | 217.21 | 未列入 | | | 2.20% | 可开放 |
| 5347 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分28左4右8# | 200 | 19.23% | 121.54 | 121.54 | 未列入 | | | 1.33% | 可开放 |
| 5348 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分28左4右6# | 400 | 11.25% | 274.99 | 274.99 | 未列入 | | | -16.80% | 可开放 |
| 5349 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分28左4左8# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5350 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八干27左3右1#宋八线 | 250 | 36.36% | 109.11 | 109.11 | 未列入 | | | 5.51% | 可开放 |
| 5351 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八干27左3右4# | 160 | 38.49% | 66.41 | 66.41 | 未列入 | | | 6.12% | 可开放 |
| 5352 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八干27左3右6# | 250 | 18.75% | 153.12 | 153.12 | 未列入 | | | 5.35% | 可开放 |
| 5353 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干71左22左1# | 100 | 24.34% | 55.66 | 55.66 | 未列入 | | | 55.86% | 可开放 |
| 5354 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 裕华一线宋八干74左2右2右1# | 200 | 27.56% | 104.88 | 104.88 | 未列入 | | | 11.43% | 可开放 |
| 5355 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54 | 250 | 27.06% | 132.36 | 132.36 | 未列入 | | | 3.16% | 可开放 |
| 5356 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5574扬子二线兴阳干40右3# | 100 | 93.08% | 0 | 0 | 未列入 | | | 25.26% | 可开放 |
| 5357 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 民主干61左5# | 315 | 5.95% | 233.26 | 233.26 | 未列入 | | | 718.10% | 可开放 |
| 5358 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干 | 160 | 26.84% | 85.06 | 85.06 | 未列入 | | | -24.38% | 可开放 |
| 5359 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干 | 160 | 26.63% | 85.39 | 85.39 | 未列入 | | | -9.50% | 可开放 |
| 5360 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干 | 400 | 7.49% | 290.05 | 290.05 | 未列入 | | | -35.66% | 可开放 |
| 5361 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干 | 160 | 30.71% | 78.86 | 78.86 | 未列入 | | | 11.47% | 可开放 |
| 5362 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 扬子二线民主干61左2#柱上变压器 | 200 | 0.48% | 159.04 | 159.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5363 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达明线达明干8左3#变压器 | 315 | 0.02% | 251.95 | 251.95 | 未列入 | | | -92.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5364 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 兴阳干23左1#变压器 | 250 | 22.50% | 143.76 | 143.76 | 未列入 | | | 6.93% | 可开放 |
| 5365 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 兴阳线兴阳干56# | 400 | 17.63% | 249.49 | 249.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5366 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干44左7# | 100 | 30.98% | 49.02 | 49.02 | 未列入 | | | -6.75% | 可开放 |
| 5367 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干44左12# | 315 | 18.95% | 192.31 | 192.31 | 未列入 | | | 3.00% | 可开放 |
| 5368 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 扬子二线民主干41右2#柱上变压器 | 315 | 9.90% | 220.82 | 220.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5369 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干34左7# | 200 | 16.65% | 126.7 | 126.7 | 未列入 | | | -23.91% | 可开放 |
| 5370 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 宋三变6034宋西线朝中干10左1# | 100 | 13.56% | 66.44 | 66.44 | 未列入 | | | 17.03% | 可开放 |
| 5371 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 兴盛变1042气象线朝中干39右11左3# | 315 | 0.17% | 251.45 | 251.45 | 未列入 | | | -91.07% | 可开放 |
| 5372 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干105左10右2#变压器 | 315 | 21.01% | 185.83 | 185.83 | 未列入 | | | 10.23% | 可开放 |
| 5373 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干105左14#变压器 | 315 | 0.17% | 251.46 | 251.46 | 未列入 | | | -92.11% | 可开放 |
| 5374 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干105左15右5#变压器 | 80 | 51.55% | 22.76 | 22.76 | 未列入 | | | 15.98% | 可开放 |
| 5375 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12823亭站内变压器 | 400 | 1.24% | 315.05 | 315.05 | 未列入 | | | 14.59% | 可开放 |
| 5376 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干2# | 315 | 14.17% | 207.37 | 207.37 | 未列入 | | | 16.33% | 可开放 |
| 5377 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12D05亭站内变压器 | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | -89.04% | 可开放 |
| 5378 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D03亭站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | -89.63% | 可开放 |
| 5379 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12H11亭站内变压器 | 400 | 8.20% | 287.2 | 287.2 | 未列入 | | | 42.07% | 可开放 |
| 5380 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左6# | 250 | 13.89% | 165.28 | 165.28 | 未列入 | | | -5.90% | 可开放 |
| 5381 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左12# | 160 | 7.51% | 115.99 | 115.99 | 未列入 | | | -27.33% | 可开放 |
| 5382 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干28右1# | 250 | 16.80% | 157.99 | 157.99 | 未列入 | | | 52.52% | 可开放 |
| 5383 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12H23亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | -91.94% | 可开放 |
| 5384 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12H24亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | -90.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5385 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分75左6右4# | 50 | 30.52% | 24.74 | 24.74 | 未列入 | | | 26.47% | 可开放 |
| 5386 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12425配电变压器 | 500 | 4.82% | 375.88 | 375.88 | 未列入 | | | 19.04% | 可开放 |
| 5387 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12426配电变压器 | 500 | 5.33% | 373.37 | 373.37 | 未列入 | | | 12.50% | 可开放 |
| 5388 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12427配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -89.89% | 可开放 |
| 5389 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12428配电变压器 | 400 | 8.91% | 284.36 | 284.36 | 未列入 | | | 3.55% | 可开放 |
| 5390 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西旺线 | 西旺线西旺干14支1左3#（新）柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5391 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12D26亭站内变压器 | 315 | 0.77% | 249.59 | 249.59 | 未列入 | | | 12.33% | 可开放 |
| 5392 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12D22亭站内变压器 | 500 | 5.45% | 372.73 | 372.73 | 未列入 | | | 11.84% | 可开放 |
| 5393 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12D21亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | -90.79% | 可开放 |
| 5394 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12J31亭变压器 | 630 | 9.21% | 445.99 | 445.99 | 未列入 | | | 14.25% | 可开放 |
| 5395 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12949亭配电变压器 | 630 | 4.33% | 476.69 | 476.69 | 未列入 | | | -13.77% | 可开放 |
| 5396 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达铝线 | 达东干18左11# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5397 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12H07亭站内变压器 | 400 | 18.05% | 247.8 | 247.8 | 未列入 | | | 11.76% | 可开放 |
| 5398 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12H06亭站内变压器 | 400 | 10.02% | 279.94 | 279.94 | 未列入 | | | 15.52% | 可开放 |
| 5399 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D08站内变压器间隔配电变压器 | 630 | 2.94% | 485.48 | 485.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5400 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D09站内变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5401 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D10站内变压器间隔配电变压器 | 500 | 2.19% | 389.06 | 389.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5402 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D97站内变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5403 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D98站内变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5404 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D99站内变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5405 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干31左3右2# | 100 | 50.19% | 29.81 | 29.81 | 未列入 | | | -4.32% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 兴永线兴永干4左7右 | 100 | 71.42% | 8.58 | 8.58 | 未列入 | | | 7.65% | 可开放 |
| 5407 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分8右8左1# | 200 | 35.38% | 89.25 | 89.25 | 未列入 | | | -19.84% | 可开放 |
| 5408 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 钢丝线 | 八家子变2878钢丝线钢丝干48左9# | 160 | 0.21% | 127.67 | 127.67 | 未列入 | | | -85.45% | 可开放 |
| 5409 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干20右9北1# | 160 | 0.12% | 127.81 | 127.81 | 未列入 | | | -88.87% | 可开放 |
| 5410 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分39左1# | 200 | 3.54% | 152.92 | 152.92 | 未列入 | | | -60.70% | 可开放 |
| 5411 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12122亭站内变压器 | 315 | 9.50% | 222.07 | 222.07 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 5412 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分147# | 100 | 0.78% | 79.22 | 79.22 | 未列入 | | | -80.79% | 可开放 |
| 5413 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12081亭站内变压器 | 315 | 22.84% | 180.05 | 180.05 | 未列入 | | | -0.15% | 可开放 |
| 5414 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线自行车干35左3# | 160 | 15.39% | 103.38 | 103.38 | 未列入 | | | 141.54% | 可开放 |
| 5415 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果庆线 | 果园变6238果开线果开线庆开2#分支箱至果庆干1#果庆干4左 | 315 | 1.43% | 247.51 | 247.51 | 未列入 | | | -63.10% | 可开放 |
| 5416 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12744亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -91.62% | 可开放 |
| 5417 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12745亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -91.59% | 可开放 |
| 5418 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12257亭站内变压器 | 500 | 6.57% | 367.13 | 367.13 | 未列入 | | | 14.12% | 可开放 |
| 5419 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12273亭站内变压器 | 400 | 5.97% | 296.11 | 296.11 | 未列入 | | | 0.87% | 可开放 |
| 5420 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12271亭站内变压器 | 400 | 8.39% | 286.44 | 286.44 | 未列入 | | | 13.37% | 可开放 |
| 5421 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 环钢线水泥分29右0#柱上变压器 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5422 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分28右22#柱变压器 | 160 | 13.74% | 106.02 | 106.02 | 未列入 | | | 153.14% | 可开放 |
| 5423 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分8右5加1#柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5424 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 新宁青线孙青分52左5#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5425 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 孙青分75左6右4# | 50 | 77.50% | 1.25 | 1.25 | 未列入 | | | 0.92% | 可开放 |
| 5426 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D04亭站内变压器 | 400 | 3.76% | 304.95 | 304.95 | 未列入 | | | 8.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5427 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12D16亭站内变压器 | 400 | 10.52% | 277.93 | 277.93 | 未列入 | | | 17.81% | 可开放 |
| 5428 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D86站内变压器 | 400 | 6.86% | 292.56 | 292.56 | 未列入 | | | 15.39% | 可开放 |
| 5429 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D85站内变压器 | 630 | 2.97% | 485.26 | 485.26 | 未列入 | | | 15.78% | 可开放 |
| 5430 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D87站内变压器 | 630 | 3.29% | 483.3 | 483.3 | 未列入 | | | 6.30% | 可开放 |
| 5431 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D88站内变压器 | 630 | 0.89% | 498.38 | 498.38 | 未列入 | | | 15.81% | 可开放 |
| 5432 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 12742亭站内变压器 | 250 | 3.99% | 190.02 | 190.02 | 未列入 | | | 16.45% | 可开放 |
| 5433 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左8左5左7# | 100 | 76.85% | 3.15 | 3.15 | 未列入 | | | -39.04% | 可开放 |
| 5434 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12J15站内变压器 | 630 | 2.03% | 491.2 | 491.2 | 未列入 | | | -2.41% | 可开放 |
| 5435 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12J14站内变压器 | 630 | 3.92% | 479.29 | 479.29 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 5436 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12D24亭站内变压器 | 500 | 5.14% | 374.31 | 374.31 | 未列入 | | | 7.72% | 可开放 |
| 5437 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 化纺变1029化保线保利分5右2# | 250 | 19.70% | 150.75 | 150.75 | 未列入 | | | -7.53% | 可开放 |
| 5438 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达铝线 | 达东干40# | 100 | 32.36% | 47.64 | 47.64 | 未列入 | | | -8.31% | 可开放 |
| 5439 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 建材变1042锻造线建北干7右2右10# | 100 | 66.41% | 13.59 | 13.59 | 未列入 | | | 31.61% | 可开放 |
| 5440 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 建材变1042锻造线建北干7右2右3右1# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5441 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 建材变1042锻造线建北干7右16# | 160 | 1.69% | 125.29 | 125.29 | 未列入 | | | 12.01% | 可开放 |
| 5442 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干105左10右4左2#变压器 | 400 | 2.50% | 309.99 | 309.99 | 未列入 | | | 160.95% | 可开放 |
| 5443 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 锻造线建北干7右18左10#变压器 | 250 | 0.19% | 199.52 | 199.52 | 未列入 | | | -82.33% | 可开放 |
| 5444 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 二台子干25左4#柱上变压器 | 400 | 7.52% | 289.94 | 289.94 | 未列入 | | | -11.62% | 可开放 |
| 5445 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建阳线 | 建材变1044建阳线建阳干6左11# | 315 | 5.53% | 234.59 | 234.59 | 未列入 | | | -4.02% | 可开放 |
| 5446 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线解放干53支1右3#柱上变压器 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | -5.54% | 可开放 |
| 5447 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园西线果园干50#柱上变压器 | 200 | 0.32% | 159.36 | 159.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5448 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干109右10#（新）柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5449 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12E64配电变压器 | 500 | 3.86% | 380.72 | 380.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5450 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12E65配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5451 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12E66配电变压器 | 500 | 2.18% | 389.1 | 389.1 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5452 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12775亭（新）配电变压器 | 500 | 3.89% | 380.55 | 380.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5453 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12776亭（新）配电变压器 | 500 | 6.32% | 368.4 | 368.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5454 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12777亭（新）配电变压器 | 500 | 5.39% | 373.06 | 373.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5455 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12778亭（新）配电变压器 | 500 | 1.26% | 393.7 | 393.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5456 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12779亭（新）配电变压器 | 500 | 5.80% | 371.01 | 371.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5457 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12780亭（新）配电变压器 | 500 | 7.72% | 361.39 | 361.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5458 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12104亭配电变压器（新） | 630 | 6.05% | 465.88 | 465.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5459 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12144亭配电变压器（新） | 630 | 7.97% | 453.82 | 453.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5460 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 北干线钢丝干10右2#柱上变压器（新） | 400 | 16.80% | 252.8 | 252.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5461 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 北干线钢丝干40左10#柱上变压器（新） | 400 | 9.92% | 280.34 | 280.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5462 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 冲渣线民主干31支1#柱上变压器（新） | 400 | 5.80% | 296.82 | 296.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5463 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右10左2#柱上变压器（新） | 400 | 11.11% | 275.56 | 275.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5464 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右9右5#柱上变压器（新） | 400 | 17.65% | 249.42 | 249.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5465 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 宏大二线电灯干32#柱上变压器（新） | 160 | 41.38% | 61.79 | 61.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5466 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 机场线交通干23#柱上变压器（新） | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5467 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 交通线交通干16右2#柱上变压器（新） | 200 | 9.40% | 141.21 | 141.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5468 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 扬子二线民主干52右1#柱上变压器（新） | 200 | 11.31% | 137.38 | 137.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5469 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干51左7#柱上变压器（新） | 250 | 19.44% | 151.39 | 151.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5470 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 裕华二线宋八干54右11#柱上变压器（新） | 400 | 20.20% | 239.21 | 239.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5471 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 裕华二线宋八干67左2#柱上变压器（新） | 250 | 12.14% | 169.66 | 169.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5472 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12034亭配电变压器（新） | 400 | 11.54% | 273.85 | 273.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5473 | 铁西区供电分公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左9右3# | 250 | 0.68% | 198.29 | 198.29 | 未列入 | | | -17.46% | 可开放 |
| 5474 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干6左8# | 160 | 26.23% | 86.04 | 86.04 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 5475 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线东鞍分61左1北2#变压器 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | -84.75% | 可开放 |
| 5476 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12438亭站内配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.81 | 503.81 | 未列入 | | | 2.74% | 可开放 |
| 5477 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12439亭站内配电变压器 | 630 | 0.83% | 498.74 | 498.74 | 未列入 | | | 925.67% | 可开放 |
| 5478 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 新民生线兴盛分23左15#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5479 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12262亭站内变压器 | 500 | 5.41% | 372.96 | 372.96 | 未列入 | | | 8.52% | 可开放 |
| 5480 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12264亭站内变压器 | 500 | 1.71% | 391.43 | 391.43 | 未列入 | | | 1.98% | 可开放 |
| 5481 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12263亭站内变压器 | 315 | 5.81% | 233.71 | 233.71 | 未列入 | | | 2.44% | 可开放 |
| 5482 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12216亭站内变压器 | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | -78.02% | 可开放 |
| 5483 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 12334亭站内变压器 | 400 | 4.11% | 303.58 | 303.58 | 未列入 | | | 12.26% | 可开放 |
| 5484 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12335亭站内变压器 | 400 | 0.40% | 318.42 | 318.42 | 未列入 | | | 5.11% | 可开放 |
| 5485 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干12#安阳线 | 100 | 1.94% | 78.06 | 78.06 | 未列入 | | | 16.48% | 可开放 |
| 5486 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干35右4# | 315 | 6.63% | 231.1 | 231.1 | 未列入 | | | -5.83% | 可开放 |
| 5487 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干29#安阳线 | 315 | 22.08% | 182.45 | 182.45 | 未列入 | | | 92.39% | 可开放 |
| 5488 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干37#安阳线 | 250 | 24.63% | 138.43 | 138.43 | 未列入 | | | 11.57% | 可开放 |
| 5489 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干41右5#安阳线 | 50 | 6.72% | 36.64 | 36.64 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5490 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干15右5# | 160 | 35.24% | 71.62 | 71.62 | 未列入 | | | -9.08% | 可开放 |
| 5491 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干47#安阳线 | 315 | 21.86% | 183.13 | 183.13 | 未列入 | | | 46.41% | 可开放 |
| 5492 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干47右6#安阳线 | 100 | 1.94% | 78.06 | 78.06 | 未列入 | | | 1.31% | 可开放 |
| 5493 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干47左4#安阳线 | 100 | 1.91% | 78.09 | 78.09 | 未列入 | | | -75.15% | 可开放 |
| 5494 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干47左5#安阳线 | 30 | 11.30% | 20.61 | 20.61 | 未列入 | | | 12.47% | 可开放 |
| 5495 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干47左6#安阳线 | 315 | 27.53% | 165.27 | 165.27 | 未列入 | | | 25.64% | 可开放 |
| 5496 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干51右4#安阳线 | 160 | 0.36% | 127.43 | 127.43 | 未列入 | | | -85.58% | 可开放 |
| 5497 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干51左10#安阳线 | 50 | 7.28% | 36.36 | 36.36 | 未列入 | | | 2.57% | 可开放 |
| 5498 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干60#安阳线 | 315 | 17.50% | 196.89 | 196.89 | 未列入 | | | 3.00% | 可开放 |
| 5499 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干64#安阳线 | 315 | 0.15% | 251.54 | 251.54 | 未列入 | | | -90.40% | 可开放 |
| 5500 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干65#安阳线 | 250 | 0.50% | 198.75 | 198.75 | 未列入 | | | -90.11% | 可开放 |
| 5501 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干69#安阳线 | 200 | 16.94% | 126.13 | 126.13 | 未列入 | | | -4.59% | 可开放 |
| 5502 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干80右1# | 100 | 20.43% | 59.57 | 59.57 | 未列入 | | | -6.20% | 可开放 |
| 5503 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干72# | 400 | 0.14% | 319.43 | 319.43 | 未列入 | | | -93.00% | 可开放 |
| 5504 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干61# | 100 | 4.43% | 75.57 | 75.57 | 未列入 | | | 5.90% | 可开放 |
| 5505 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干48# | 160 | 24.46% | 88.87 | 88.87 | 未列入 | | | 4.23% | 可开放 |
| 5506 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干53左1# | 200 | 15.43% | 129.15 | 129.15 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 5507 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干42右2# | 160 | 1.29% | 125.94 | 125.94 | 未列入 | | | 3.05% | 可开放 |
| 5508 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干34# | 50 | 14.96% | 32.52 | 32.52 | 未列入 | | | 31.74% | 可开放 |
| 5509 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 二轧分7# | 315 | 6.50% | 231.54 | 231.54 | 未列入 | | | 0.20% | 可开放 |
| 5510 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 二轧分14#安阳线 | 315 | 0.11% | 251.66 | 251.66 | 未列入 | | | -88.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5511 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 二轧分17#安阳线 | 315 | 0.16% | 251.5 | 251.5 | 未列入 | | | -88.44% | 可开放 |
| 5512 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 二轧分25#安阳线 | 315 | 17.72% | 196.18 | 196.18 | 未列入 | | | 4.53% | 可开放 |
| 5513 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12944亭站内变压器 | 500 | 8.29% | 358.54 | 358.54 | 未列入 | | | 5.11% | 可开放 |
| 5514 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12942亭站内变压器 | 500 | 5.19% | 374.06 | 374.06 | 未列入 | | | 5.36% | 可开放 |
| 5515 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12938亭站内变压器 | 500 | 7.18% | 364.11 | 364.11 | 未列入 | | | 14.47% | 可开放 |
| 5516 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12097亭站内变压器 | 500 | 5.59% | 372.04 | 372.04 | 未列入 | | | 3.21% | 可开放 |
| 5517 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12098亭站内变压器 | 500 | 7.00% | 364.99 | 364.99 | 未列入 | | | 10.60% | 可开放 |
| 5518 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12099亭站内变压器 | 400 | 4.48% | 302.1 | 302.1 | 未列入 | | | -14.21% | 可开放 |
| 5519 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 东岭线 | 12H43亭变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | -91.75% | 可开放 |
| 5520 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12564亭站内变压器 | 400 | 9.63% | 281.47 | 281.47 | 未列入 | | | 12.01% | 可开放 |
| 5521 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12506亭站内变压器 | 400 | 8.83% | 284.68 | 284.68 | 未列入 | | | 2.22% | 可开放 |
| 5522 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12505亭站内变压器 | 315 | 13.83% | 208.45 | 208.45 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 5523 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12507亭站内变压器 | 315 | 12.43% | 212.84 | 212.84 | 未列入 | | | 7.48% | 可开放 |
| 5524 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12J32亭站内变压器 | 500 | 2.80% | 386.01 | 386.01 | 未列入 | | | 6.56% | 可开放 |
| 5525 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12J33亭站内变压器 | 500 | 3.73% | 381.36 | 381.36 | 未列入 | | | 4.74% | 可开放 |
| 5526 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12J34亭站内变压器 | 400 | 3.69% | 305.24 | 305.24 | 未列入 | | | 6.47% | 可开放 |
| 5527 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12J35亭站内变压器 | 315 | 2.65% | 243.65 | 243.65 | 未列入 | | | 2.68% | 可开放 |
| 5528 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E31配电变压器 | 630 | 4.82% | 473.64 | 473.64 | 未列入 | | | 35.73% | 可开放 |
| 5529 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E32配电变压器 | 630 | 4.91% | 473.06 | 473.06 | 未列入 | | | 31.11% | 可开放 |
| 5530 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E33配电变压器 | 630 | 5.27% | 470.82 | 470.82 | 未列入 | | | 39.30% | 可开放 |
| 5531 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E34配电变压器 | 630 | 5.40% | 469.98 | 469.98 | 未列入 | | | 66.78% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5532 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12E35配电变压器 | 630 | 8.70% | 449.19 | 449.19 | 未列入 | | | 50.84% | 可开放 |
| 5533 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12E36配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 5534 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12E37配电变压器 | 630 | 2.13% | 490.6 | 490.6 | 未列入 | | | 52.92% | 可开放 |
| 5535 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12E38配电变压器 | 630 | 2.03% | 491.19 | 491.19 | 未列入 | | | 31.93% | 可开放 |
| 5536 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E39配电变压器 | 630 | 1.70% | 493.27 | 493.27 | 未列入 | | | 55.81% | 可开放 |
| 5537 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达明线达明干6左3右1右3#柱上变压器 | 200 | 0.75% | 158.51 | 158.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5538 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干6左5达明线 | 160 | 47.81% | 51.5 | 51.5 | 未列入 | | | 9.80% | 可开放 |
| 5539 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干6左6达明线 | 160 | 13.26% | 106.79 | 106.79 | 未列入 | | | -6.15% | 可开放 |
| 5540 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干6左7达明线 | 160 | 31.63% | 77.39 | 77.39 | 未列入 | | | -2.79% | 可开放 |
| 5541 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 无轨线电灯干16右3右11右1#柱上变压器 | 315 | 0.43% | 250.63 | 250.63 | 未列入 | | | -51.61% | 可开放 |
| 5542 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干8# | 200 | 25.70% | 108.61 | 108.61 | 未列入 | | | -3.54% | 可开放 |
| 5543 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干40左16# | 200 | 15.26% | 129.48 | 129.48 | 未列入 | | | -46.57% | 可开放 |
| 5544 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干20左 | 400 | 11.81% | 272.78 | 272.78 | 未列入 | | | 13.38% | 可开放 |
| 5545 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 乐民线二台子干50右25# | 200 | 10.05% | 139.91 | 139.91 | 未列入 | | | -44.24% | 可开放 |
| 5546 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 乐民线二台子干50右13# | 100 | 0.58% | 79.42 | 79.42 | 未列入 | | | -9.62% | 可开放 |
| 5547 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 兴永线兴永干4左7# | 315 | 16.95% | 198.61 | 198.61 | 未列入 | | | -2.31% | 可开放 |
| 5548 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 兴盛变1042气象线气象干25# | 80 | 8.76% | 56.99 | 56.99 | 未列入 | | | 100.14% | 可开放 |
| 5549 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分30右2# | 100 | 56.12% | 23.88 | 23.88 | 未列入 | | | 10.51% | 可开放 |
| 5550 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干52右3右4# | 100 | 63.92% | 16.08 | 16.08 | 未列入 | | | 16.66% | 可开放 |
| 5551 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西郊变3046西达线西达干19左3# | 80 | 68.21% | 9.43 | 9.43 | 未列入 | | | 9.56% | 可开放 |
| 5552 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 气象线朝中干39右10#变压器 | 200 | 1.00% | 158 | 158 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5553 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干39右14左1# | 315 | 14.32% | 206.89 | 206.89 | 未列入 | | | 0.79% | 可开放 |
| 5554 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河干54# | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5555 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干39右19#右 | 200 | 7.96% | 144.08 | 144.08 | 未列入 | | | -21.45% | 可开放 |
| 5556 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干39右19#左 | 100 | 1.46% | 78.54 | 78.54 | 未列入 | | | 35.94% | 可开放 |
| 5557 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干39右23右3# | 400 | 22.83% | 228.7 | 228.7 | 未列入 | | | 5.65% | 可开放 |
| 5558 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干39右31# | 315 | 36.96% | 135.58 | 135.58 | 未列入 | | | 22.82% | 可开放 |
| 5559 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 裕华一线宋八干74左2左2左1# | 200 | 22.17% | 115.66 | 115.66 | 未列入 | | | -2.25% | 可开放 |
| 5560 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干 | 160 | 0.43% | 127.32 | 127.32 | 未列入 | | | -21.38% | 可开放 |
| 5561 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干63右3# | 30 | 13.10% | 20.07 | 20.07 | 未列入 | | | 15.62% | 可开放 |
| 5562 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线自行车干18右4#东鞍线315 | 315 | 3.94% | 239.6 | 239.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5563 | 铁西区供电分公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左9右4# | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5564 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干14右15# | 250 | 11.00% | 172.49 | 172.49 | 未列入 | | | -1.79% | 可开放 |
| 5565 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分2# | 100 | 27.00% | 53 | 53 | 未列入 | | | -39.13% | 可开放 |
| 5566 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分9左2# | 200 | 33.87% | 92.26 | 92.26 | 未列入 | | | 12.35% | 可开放 |
| 5567 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分9左5# | 160 | 33.76% | 73.99 | 73.99 | 未列入 | | | 0.34% | 可开放 |
| 5568 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分9左7# | 200 | 21.41% | 117.18 | 117.18 | 未列入 | | | 8.45% | 可开放 |
| 5569 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分14右2# | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | -88.44% | 可开放 |
| 5570 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分14右6# | 200 | 33.02% | 93.96 | 93.96 | 未列入 | | | 12.97% | 可开放 |
| 5571 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分11# | 315 | 11.63% | 215.37 | 215.37 | 未列入 | | | 5.60% | 可开放 |
| 5572 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分38# | 100 | 28.72% | 51.28 | 51.28 | 未列入 | | | -4.56% | 可开放 |
| 5573 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干52#安阳线 | 200 | 21.84% | 116.33 | 116.33 | 未列入 | | | -8.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5574 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左5左26左6#笔管线 | 200 | 23.30% | 113.4 | 113.4 | 未列入 | | | 15.06% | 可开放 |
| 5575 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分19#化棉线 | 315 | 14.64% | 205.88 | 205.88 | 未列入 | | | -11.47% | 可开放 |
| 5576 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线液化分9右3#化北线 | 250 | 11.98% | 170.04 | 170.04 | 未列入 | | | -6.32% | 可开放 |
| 5577 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线液化分9右4#化北线 | 100 | 0.70% | 79.3 | 79.3 | 未列入 | | | -78.04% | 可开放 |
| 5578 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 东方线 | 达道湾变2578东方线达南干57左2# | 100 | 21.77% | 58.23 | 58.23 | 未列入 | | | -45.45% | 可开放 |
| 5579 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达道湾变2584达水线红旗分41支1右6#达水线 | 30 | 0.03% | 23.99 | 23.99 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 5580 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分133左1# | 100 | 90.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 178.85% | 可开放 |
| 5581 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达道湾变2574达南线达南干20右12#达南线 | 160 | 0.03% | 127.95 | 127.95 | 未列入 | | | -94.41% | 可开放 |
| 5582 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 公路干64右1#公路线 | 160 | 1.91% | 124.94 | 124.94 | 未列入 | | | 1.68% | 可开放 |
| 5583 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线黄家支49右1# | 400 | 41.18% | 155.29 | 155.29 | 未列入 | | | 66.53% | 可开放 |
| 5584 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支31左9右16右1# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5585 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干36左1# | 315 | 8.32% | 225.8 | 225.8 | 未列入 | | | -7.30% | 可开放 |
| 5586 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干36左7左7# | 50 | 7.96% | 36.02 | 36.02 | 未列入 | | | -2.42% | 可开放 |
| 5587 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干45# | 250 | 24.58% | 138.54 | 138.54 | 未列入 | | | 1.69% | 可开放 |
| 5588 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干67# | 100 | 1.52% | 78.48 | 78.48 | 未列入 | | | -83.26% | 可开放 |
| 5589 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干150左3# | 100 | 89.26% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.95% | 可开放 |
| 5590 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支6左4# | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | -94.00% | 可开放 |
| 5591 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12194亭变压器 | 500 | 6.68% | 366.61 | 366.61 | 未列入 | | | 6.08% | 可开放 |
| 5592 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12195亭变压器 | 500 | 5.08% | 374.61 | 374.61 | 未列入 | | | 9.44% | 可开放 |
| 5593 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12199亭站内变压器 | 500 | 6.08% | 369.62 | 369.62 | 未列入 | | | 5.14% | 可开放 |
| 5594 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12H03亭站内变压器 | 315 | 3.82% | 239.96 | 239.96 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5595 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 12H14亭站内变压器 | 315 | 9.03% | 223.57 | 223.57 | 未列入 | | | 21.28% | 可开放 |
| 5596 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯二线 | 12A51站内变压器 | 500 | 2.45% | 387.75 | 387.75 | 未列入 | | | 11.01% | 可开放 |
| 5597 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯二线 | 12A52亭站内变压器 | 500 | 2.40% | 387.99 | 387.99 | 未列入 | | | 2.69% | 可开放 |
| 5598 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A55亭站内变压器 | 315 | 5.01% | 236.23 | 236.23 | 未列入 | | | 130.43% | 可开放 |
| 5599 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A46亭站内变压器 | 500 | 2.07% | 389.66 | 389.66 | 未列入 | | | 9.02% | 可开放 |
| 5600 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A47亭站内变压器 | 500 | 4.90% | 375.52 | 375.52 | 未列入 | | | 28.70% | 可开放 |
| 5601 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A48亭站内变压器 | 630 | 1.14% | 496.84 | 496.84 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 5602 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分29右1# | 160 | 23.97% | 89.65 | 89.65 | 未列入 | | | -5.73% | 可开放 |
| 5603 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分31# | 160 | 14.21% | 105.27 | 105.27 | 未列入 | | | -23.20% | 可开放 |
| 5604 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12330亭站内变压器 | 400 | 6.39% | 294.45 | 294.45 | 未列入 | | | 2.37% | 可开放 |
| 5605 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支16右3# | 100 | 70.79% | 9.21 | 9.21 | 未列入 | | | 20.84% | 可开放 |
| 5606 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支15右4# | 80 | 1.23% | 63.02 | 63.02 | 未列入 | | | -22.46% | 可开放 |
| 5607 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支15右11# | 50 | 9.18% | 35.41 | 35.41 | 未列入 | | | -80.22% | 可开放 |
| 5608 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干53右10#笔管线 | 100 | 55.09% | 24.91 | 24.91 | 未列入 | | | 49.25% | 可开放 |
| 5609 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 12041变压器 | 500 | 6.68% | 366.61 | 366.61 | 未列入 | | | -0.40% | 可开放 |
| 5610 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴园线兴阳干16右2 | 200 | 30.99% | 98.02 | 98.02 | 未列入 | | | 1.86% | 可开放 |
| 5611 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 兴园线兴阳干9左3右2 | 200 | 22.66% | 114.69 | 114.69 | 未列入 | | | -7.61% | 可开放 |
| 5612 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河南线化老分20左3 | 100 | 0.55% | 79.45 | 79.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5613 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 陶瓷分6#变压器 | 100 | 1.54% | 78.46 | 78.46 | 未列入 | | | -66.44% | 可开放 |
| 5614 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁忠线宁忠干153 | 100 | 54.41% | 25.59 | 25.59 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |
| 5615 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁忠线宁忠干148左12右5 | 160 | 32.23% | 76.44 | 76.44 | 未列入 | | | 14.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5616 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁阳线高铁分44 | 50 | 26.66% | 26.67 | 26.67 | 未列入 | | | -19.79% | 可开放 |
| 5617 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园西线东河南分17右2 | 160 | 26.84% | 85.06 | 85.06 | 未列入 | | | 15.71% | 可开放 |
| 5618 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园西线矽砂矿分12右14# | 100 | 95.12% | 0 | 0 | 未列入 | | | -3.49% | 可开放 |
| 5619 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 地号线二轧分11左7 | 160 | 48.30% | 50.72 | 50.72 | 未列入 | | | 24.09% | 可开放 |
| 5620 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 地号线二轧分11左21 | 160 | 43.26% | 58.79 | 58.79 | 未列入 | | | 25.55% | 可开放 |
| 5621 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 地号线二轧分11左14左1 | 100 | 4.17% | 75.83 | 75.83 | 未列入 | | | -78.10% | 可开放 |
| 5622 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管线金城干37左20左5 | 100 | 91.98% | 0 | 0 | 未列入 | | | 29.95% | 可开放 |
| 5623 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑线大郑干27右1 | 160 | 10.83% | 110.68 | 110.68 | 未列入 | | | 37.81% | 可开放 |
| 5624 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑线大郑干67左25 | 200 | 43.31% | 73.39 | 73.39 | 未列入 | | | 112.06% | 可开放 |
| 5625 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑线大郑干36 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5626 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑线大郑干67左23左4 | 50 | 28.40% | 25.8 | 25.8 | 未列入 | | | -4.44% | 可开放 |
| 5627 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑线大郑干40左2 | 100 | 54.50% | 25.5 | 25.5 | 未列入 | | | -15.97% | 可开放 |
| 5628 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河干36左13右1# | 200 | 21.82% | 116.36 | 116.36 | 未列入 | | | 6.62% | 可开放 |
| 5629 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线合成干46右6# | 100 | 7.49% | 72.51 | 72.51 | 未列入 | | | -19.89% | 可开放 |
| 5630 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线红旗分156# | 100 | 63.64% | 16.36 | 16.36 | 未列入 | | | -23.15% | 可开放 |
| 5631 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线黄家支30右1# | 200 | 11.99% | 136.02 | 136.02 | 未列入 | | | -41.30% | 可开放 |
| 5632 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达水线铸钢支68# | 200 | 28.58% | 102.85 | 102.85 | 未列入 | | | 1.51% | 可开放 |
| 5633 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达南线 | 达道湾变2574达南线达南干59左4# | 200 | 47.25% | 65.51 | 65.51 | 未列入 | | | 102.78% | 可开放 |
| 5634 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达铝线 | 达铝线达东干51右11# | 315 | 14.70% | 205.7 | 205.7 | 未列入 | | | 10.38% | 可开放 |
| 5635 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线达红干41右8右4# | 315 | 12.30% | 213.24 | 213.24 | 未列入 | | | -36.35% | 可开放 |
| 5636 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八线大寓分6#变压器 | 200 | 9.23% | 141.54 | 141.54 | 未列入 | | | 20.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分6左2# | 400 | 5.96% | 296.18 | 296.18 | 未列入 | | | -39.64% | 可开放 |
| 5638 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴阳线 | 兴阳干43右1#变压器 | 400 | 5.78% | 296.87 | 296.87 | 未列入 | | | -36.81% | 可开放 |
| 5639 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干106左6# | 400 | 0.15% | 319.41 | 319.41 | 未列入 | | | -89.12% | 可开放 |
| 5640 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干36左7左8# | 200 | 9.75% | 140.51 | 140.51 | 未列入 | | | -90.24% | 可开放 |
| 5641 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12D18配电变压器（新） | 630 | 0.06% | 503.63 | 503.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5642 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干51左13#柱上变压器（新） | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5643 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 炼油线兴盛分23右8#柱上变压器（新） | 200 | 5.83% | 148.35 | 148.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5644 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 西达线 | 西达线西达干13右5#(新) | 200 | 4.11% | 151.79 | 151.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5645 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12209亭站内变压器 | 400 | 2.75% | 309 | 309 | 未列入 | | | -25.86% | 可开放 |
| 5646 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 八家子变2852民生线民生干23# | 160 | 28.56% | 82.31 | 82.31 | 未列入 | | | 11.93% | 可开放 |
| 5647 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八线大寓分4#变压器 | 160 | 28.28% | 82.76 | 82.76 | 未列入 | | | 2.31% | 可开放 |
| 5648 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八线大寓分南2#变压器 | 160 | 14.76% | 104.39 | 104.39 | 未列入 | | | 14.46% | 可开放 |
| 5649 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 东鞍分50左2左4# | 200 | 15.29% | 129.43 | 129.43 | 未列入 | | | 11.25% | 可开放 |
| 5650 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右21右7# | 100 | 0.55% | 79.45 | 79.45 | 未列入 | | | -90.45% | 可开放 |
| 5651 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线笔管分34左22# | 250 | 10.38% | 174.06 | 174.06 | 未列入 | | | 1.22% | 可开放 |
| 5652 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 陶阳二线解放干11左8#柱上变压器 | 250 | 24.42% | 138.96 | 138.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5653 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 12D12亭站内变压器 | 400 | 8.68% | 285.27 | 285.27 | 未列入 | | | 4.67% | 可开放 |
| 5654 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线笔管分33# | 200 | 23.36% | 113.29 | 113.29 | 未列入 | | | -25.37% | 可开放 |
| 5655 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支7左2# | 200 | 3.66% | 152.69 | 152.69 | 未列入 | | | -70.35% | 可开放 |
| 5656 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 兴盛变1042丰盛线气象干3左2# | 100 | 29.81% | 50.19 | 50.19 | 未列入 | | | -4.01% | 可开放 |
| 5657 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12746亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | -91.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5658 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干31# | 315 | 5.72% | 233.97 | 233.97 | 未列入 | | | -28.08% | 可开放 |
| 5659 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干35左1左1# | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | -90.12% | 可开放 |
| 5660 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干35左4# | 315 | 0.04% | 251.86 | 251.86 | 未列入 | | | -89.56% | 可开放 |
| 5661 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干40左1# | 200 | 26.31% | 107.39 | 107.39 | 未列入 | | | -4.17% | 可开放 |
| 5662 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干42# | 315 | 7.45% | 228.53 | 228.53 | 未列入 | | | -4.04% | 可开放 |
| 5663 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2862北干线钢丝干49# | 160 | 0.32% | 127.49 | 127.49 | 未列入 | | | -85.40% | 可开放 |
| 5664 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 八家子变2878北干线钢丝干67右1# | 100 | 1.64% | 78.36 | 78.36 | 未列入 | | | 25.58% | 可开放 |
| 5665 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 北干线 | 钢丝干55右2# | 200 | 30.64% | 98.72 | 98.72 | 未列入 | | | 2.49% | 可开放 |
| 5666 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左4#笔管线 | 100 | 12.49% | 67.51 | 67.51 | 未列入 | | | -54.26% | 可开放 |
| 5667 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左5左4#笔管线 | 250 | 23.17% | 142.08 | 142.08 | 未列入 | | | 11.69% | 可开放 |
| 5668 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左5左17#笔管线 | 50 | 7.52% | 36.24 | 36.24 | 未列入 | | | -11.03% | 可开放 |
| 5669 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左6右15#笔管线 | 200 | 47.69% | 64.63 | 64.63 | 未列入 | | | -6.73% | 可开放 |
| 5670 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左6右19#笔管线 | 160 | 0.50% | 127.2 | 127.2 | 未列入 | | | -86.51% | 可开放 |
| 5671 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左7左1#笔管线 | 100 | 1.07% | 78.93 | 78.93 | 未列入 | | | -73.99% | 可开放 |
| 5672 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左9左5#笔管线 | 100 | 82.52% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.43% | 可开放 |
| 5673 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左12#笔管线 | 160 | 0.55% | 127.12 | 127.12 | 未列入 | | | -84.53% | 可开放 |
| 5674 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左13右8#笔管线 | 100 | 1.84% | 78.16 | 78.16 | 未列入 | | | -80.00% | 可开放 |
| 5675 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左15#笔管线 | 315 | 0.17% | 251.47 | 251.47 | 未列入 | | | -86.96% | 可开放 |
| 5676 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左16左6# | 200 | 3.69% | 152.63 | 152.63 | 未列入 | | | -3.53% | 可开放 |
| 5677 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 八家子变2868冲渣线民主干14右2# | 160 | 30.53% | 79.16 | 79.16 | 未列入 | | | 8.58% | 可开放 |
| 5678 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 八家子变2868冲渣线民主干37# | 315 | 11.75% | 215 | 215 | 未列入 | | | -7.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5679 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 八家子变2868冲渣线三台子分12# | 400 | 4.64% | 301.46 | 301.46 | 未列入 | | | -1.30% | 可开放 |
| 5680 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线高铁分14右1# | 100 | 10.25% | 69.75 | 69.75 | 未列入 | | | -79.54% | 可开放 |
| 5681 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华二线 | 12589亭站内变压器 | 500 | 10.11% | 349.44 | 349.44 | 未列入 | | | -1.00% | 可开放 |
| 5682 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12269亭站内变压器 | 315 | 2.12% | 245.33 | 245.33 | 未列入 | | | -6.69% | 可开放 |
| 5683 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 经协线 | 12H41亭变压器 | 500 | 6.70% | 366.5 | 366.5 | 未列入 | | | 11.45% | 可开放 |
| 5684 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分28右9#柱上变压器 | 100 | 0.36% | 79.64 | 79.64 | 未列入 | | | -83.26% | 可开放 |
| 5685 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分28右13#柱上变压器 | 160 | 0.27% | 127.57 | 127.57 | 未列入 | | | -92.77% | 可开放 |
| 5686 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分28右19#柱上变压器 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5687 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干112# | 100 | 17.55% | 62.45 | 62.45 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 5688 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6右16右1# | 200 | 55.52% | 48.97 | 48.97 | 未列入 | | | 4.87% | 可开放 |
| 5689 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6左7# | 100 | 4.77% | 75.23 | 75.23 | 未列入 | | | -58.05% | 可开放 |
| 5690 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12331亭站内变压器 | 400 | 5.18% | 299.27 | 299.27 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 5691 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12336亭站内变压器 | 400 | 4.09% | 303.64 | 303.64 | 未列入 | | | 7.49% | 可开放 |
| 5692 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12196亭站内变压器 | 500 | 4.43% | 377.86 | 377.86 | 未列入 | | | 4.23% | 可开放 |
| 5693 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12198亭站内变压器 | 500 | 3.75% | 381.24 | 381.24 | 未列入 | | | -11.22% | 可开放 |
| 5694 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 气象线朝中干58左8左1#变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | -88.77% | 可开放 |
| 5695 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 果园变6282果水二线西河干73左23# | 315 | 34.21% | 144.23 | 144.23 | 未列入 | | | 32.15% | 可开放 |
| 5696 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线新堡分22# | 160 | 46.83% | 53.08 | 53.08 | 未列入 | | | 24.88% | 可开放 |
| 5697 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线新堡分49#笔管线 | 100 | 0.79% | 79.21 | 79.21 | 未列入 | | | 4.03% | 可开放 |
| 5698 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支2# | 400 | 9.28% | 282.87 | 282.87 | 未列入 | | | -36.02% | 可开放 |
| 5699 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支4左6# | 160 | 0.44% | 127.3 | 127.3 | 未列入 | | | -87.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5700 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支4左9# | 200 | 9.23% | 141.54 | 141.54 | 未列入 | | | -51.11% | 可开放 |
| 5701 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支9# | 250 | 25.92% | 135.2 | 135.2 | 未列入 | | | 8.38% | 可开放 |
| 5702 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变笔管线洪河支37# | 315 | 9.16% | 223.15 | 223.15 | 未列入 | | | -3.48% | 可开放 |
| 5703 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支24# | 160 | 18.55% | 98.32 | 98.32 | 未列入 | | | -22.95% | 可开放 |
| 5704 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 锻造线建北干7右18左13#315 | 315 | 1.27% | 247.99 | 247.99 | 未列入 | | | 2.59% | 可开放 |
| 5705 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线洪河支19# | 250 | 0.20% | 199.49 | 199.49 | 未列入 | | | -86.42% | 可开放 |
| 5706 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12584亭站内变压器 | 315 | 10.83% | 217.88 | 217.88 | 未列入 | | | -4.29% | 可开放 |
| 5707 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分20右13#右 | 160 | 0.25% | 127.6 | 127.6 | 未列入 | | | -77.68% | 可开放 |
| 5708 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干29南1# | 400 | 1.58% | 313.7 | 313.7 | 未列入 | | | 21.75% | 可开放 |
| 5709 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达道湾变2584达水线铸钢支28#达水线 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | -41.26% | 可开放 |
| 5710 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达水线铸钢支72# | 160 | 0.03% | 127.95 | 127.95 | 未列入 | | | -86.96% | 可开放 |
| 5711 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达水线铸钢支58#达水线 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | -91.89% | 可开放 |
| 5712 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达道湾变2584达水线红旗分41右4#达水线 | 200 | 21.06% | 117.89 | 117.89 | 未列入 | | | 32.65% | 可开放 |
| 5713 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建鞍线 | 建材变1035建鞍线建鞍干15# | 315 | 1.94% | 245.89 | 245.89 | 未列入 | | | 2.64% | 可开放 |
| 5714 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达水线铸钢支68左6#变压器 | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5715 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12748亭站内变压器 | 500 | 3.49% | 382.53 | 382.53 | 未列入 | | | -0.79% | 可开放 |
| 5716 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12749亭站内变压器 | 500 | 3.22% | 383.88 | 383.88 | 未列入 | | | -11.41% | 可开放 |
| 5717 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 交通线 | 12119亭站内变压器 | 500 | 16.07% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | 15.28% | 可开放 |
| 5718 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12587亭站内变压器 | 400 | 2.76% | 308.98 | 308.98 | 未列入 | | | -1.29% | 可开放 |
| 5719 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12785亭站内变压器 | 500 | 1.88% | 390.59 | 390.59 | 未列入 | | | 6.16% | 可开放 |
| 5720 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明二线 | 12H38亭变压器 | 500 | 4.68% | 376.61 | 376.61 | 未列入 | | | 8.91% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明二线 | 12H39亭站内变压器 | 315 | 1.28% | 247.96 | 247.96 | 未列入 | | | -8.64% | 可开放 |
| 5722 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12H26亭站内变压器 | 500 | 6.38% | 368.12 | 368.12 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 5723 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干69左1# | 100 | 50.60% | 29.4 | 29.4 | 未列入 | | | 26.52% | 可开放 |
| 5724 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12J02亭站内变压器 | 315 | 9.42% | 222.34 | 222.34 | 未列入 | | | 16.72% | 可开放 |
| 5725 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 炼油线 | 12J00亭站内变压器 | 630 | 4.71% | 474.34 | 474.34 | 未列入 | | | 8.86% | 可开放 |
| 5726 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D45亭站内变压器 | 400 | 17.37% | 250.52 | 250.52 | 未列入 | | | 13.95% | 可开放 |
| 5727 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 冲渣线 | 12J12亭变压器 | 500 | 5.73% | 371.37 | 371.37 | 未列入 | | | 15.75% | 可开放 |
| 5728 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 化保线客车分8右8左5#柱上变压器 | 160 | 32.36% | 76.23 | 76.23 | 未列入 | | | 2.34% | 可开放 |
| 5729 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大二线 | 12716亭站内变压器 | 500 | 5.90% | 370.49 | 370.49 | 未列入 | | | -4.62% | 可开放 |
| 5730 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12258亭站内变压器 | 160 | 38.41% | 66.55 | 66.55 | 未列入 | | | 3.21% | 可开放 |
| 5731 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12270亭站内变压器 | 400 | 1.51% | 313.95 | 313.95 | 未列入 | | | 18.89% | 可开放 |
| 5732 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12J09亭变压器 | 630 | 1.52% | 494.44 | 494.44 | 未列入 | | | 2.78% | 可开放 |
| 5733 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12H31亭变压器 | 500 | 4.48% | 377.59 | 377.59 | 未列入 | | | 13.26% | 可开放 |
| 5734 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12H34亭变压器 | 500 | 4.78% | 376.08 | 376.08 | 未列入 | | | 6.30% | 可开放 |
| 5735 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 宁开变1039宁双线双楼分38右20# | 100 | 1.27% | 78.73 | 78.73 | 未列入 | | | 13.84% | 可开放 |
| 5736 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分17左7# | 100 | 78.07% | 1.93 | 1.93 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 5737 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线黄家支44左3# | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | -89.05% | 可开放 |
| 5738 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线黄家支51# | 315 | 11.26% | 216.54 | 216.54 | 未列入 | | | 254.60% | 可开放 |
| 5739 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 兴盛变1042气象线朝中干39右9左1# | 250 | 0.00% | 250 | 250 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5740 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 宏大一线 | 12111亭站内变压器 | 630 | 6.02% | 466.08 | 466.08 | 未列入 | | | 2.39% | 可开放 |
| 5741 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 孙青线 | 西郊变3038孙青线大郑干75左7左15# | 400 | 2.05% | 311.81 | 311.81 | 未列入 | | | -23.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5742 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12821亭站内变压器 | 500 | 5.44% | 372.78 | 372.78 | 未列入 | | | 4.96% | 可开放 |
| 5743 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12H00亭站内变压器 | 400 | 4.14% | 303.43 | 303.43 | 未列入 | | | -9.70% | 可开放 |
| 5744 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12H01亭站内变压器 | 400 | 4.66% | 301.38 | 301.38 | 未列入 | | | -12.36% | 可开放 |
| 5745 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12H02亭站内变压器 | 630 | 3.01% | 485.04 | 485.04 | 未列入 | | | 0.72% | 可开放 |
| 5746 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12A27亭站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -86.86% | 可开放 |
| 5747 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12937D亭站内变压器 | 400 | 7.15% | 291.4 | 291.4 | 未列入 | | | 13.84% | 可开放 |
| 5748 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化安线 | 12942D亭站内变压器 | 400 | 4.81% | 300.77 | 300.77 | 未列入 | | | 0.44% | 可开放 |
| 5749 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干35右8# | 315 | 10.01% | 220.46 | 220.46 | 未列入 | | | -7.76% | 可开放 |
| 5750 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干35右10# | 315 | 14.30% | 206.97 | 206.97 | 未列入 | | | -4.87% | 可开放 |
| 5751 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达铝线 | 达东干51右2左1# | 160 | 0.84% | 126.66 | 126.66 | 未列入 | | | 1.92% | 可开放 |
| 5752 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12326亭站内变压器 | 400 | 8.58% | 285.67 | 285.67 | 未列入 | | | 9.87% | 可开放 |
| 5753 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12306亭站内变压器 | 500 | 3.81% | 380.95 | 380.95 | 未列入 | | | 5.36% | 可开放 |
| 5754 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12316亭站内变压器 | 500 | 3.77% | 381.14 | 381.14 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 5755 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12309亭站内变压器 | 500 | 3.56% | 382.22 | 382.22 | 未列入 | | | 3.65% | 可开放 |
| 5756 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 12328亭站内变压器 | 500 | 5.49% | 372.55 | 372.55 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 5757 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 裕华一线 | 12563亭站内变压器 | 500 | 7.02% | 364.91 | 364.91 | 未列入 | | | 9.77% | 可开放 |
| 5758 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 八家子线 | 12J13亭站内变压器 | 500 | 4.58% | 377.11 | 377.11 | 未列入 | | | -0.22% | 可开放 |
| 5759 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12211亭站内变压器 | 500 | 4.85% | 375.77 | 375.77 | 未列入 | | | 6.68% | 可开放 |
| 5760 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12828亭站内变压器 | 400 | 8.75% | 285 | 285 | 未列入 | | | 12.47% | 可开放 |
| 5761 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线城昂干3#城昂线 | 200 | 17.04% | 125.93 | 125.93 | 未列入 | | | -12.19% | 可开放 |
| 5762 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线城昂干9#城昂线 | 160 | 1.53% | 125.56 | 125.56 | 未列入 | | | 490.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5763 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12197亭变压器 | 500 | 6.95% | 365.26 | 365.26 | 未列入 | | | 8.50% | 可开放 |
| 5764 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12267亭站内变压器 | 500 | 3.87% | 380.65 | 380.65 | 未列入 | | | 6.10% | 可开放 |
| 5765 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 安阳干10右8左1# | 160 | 0.29% | 127.53 | 127.53 | 未列入 | | | -56.02% | 可开放 |
| 5766 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干29# | 250 | 7.96% | 180.09 | 180.09 | 未列入 | | | 53.59% | 可开放 |
| 5767 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12A28亭站内变压器 | 500 | 3.70% | 381.51 | 381.51 | 未列入 | | | 11.40% | 可开放 |
| 5768 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12A29亭站内变压器 | 500 | 7.51% | 362.45 | 362.45 | 未列入 | | | -3.99% | 可开放 |
| 5769 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12946亭站内变压器 | 630 | 1.45% | 494.85 | 494.85 | 未列入 | | | -6.74% | 可开放 |
| 5770 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12820亭站内变压器 | 500 | 3.48% | 382.62 | 382.62 | 未列入 | | | 10.28% | 可开放 |
| 5771 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 宋八线大寓分2#变压器 | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5772 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A18亭站内变压器 | 400 | 6.41% | 294.36 | 294.36 | 未列入 | | | -0.14% | 可开放 |
| 5773 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线南环支2左1#柱上变压器 | 160 | 19.63% | 96.59 | 96.59 | 未列入 | | | -2.69% | 可开放 |
| 5774 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 锻造线 | 建材变1042锻造线建北干7右6# | 100 | 53.24% | 26.76 | 26.76 | 未列入 | | | 0.12% | 可开放 |
| 5775 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干45# | 160 | 0.21% | 127.67 | 127.67 | 未列入 | | | -88.67% | 可开放 |
| 5776 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 宋八干20北2右2# | 100 | 17.40% | 62.6 | 62.6 | 未列入 | | | 2.17% | 可开放 |
| 5777 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干67右5右3# | 160 | 45.48% | 55.24 | 55.24 | 未列入 | | | 14.83% | 可开放 |
| 5778 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支12右10# | 160 | 33.29% | 74.74 | 74.74 | 未列入 | | | -3.81% | 可开放 |
| 5779 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分20# | 160 | 31.64% | 77.37 | 77.37 | 未列入 | | | -1.51% | 可开放 |
| 5780 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12221亭变压器 | 315 | 10.47% | 219.01 | 219.01 | 未列入 | | | 1.92% | 可开放 |
| 5781 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干31右2# | 160 | 38.06% | 67.1 | 67.1 | 未列入 | | | 8.18% | 可开放 |
| 5782 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线化棉干31右9# | 160 | 17.28% | 100.35 | 100.35 | 未列入 | | | -19.34% | 可开放 |
| 5783 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 陶官变4244解放线客车分8右2左3# | 160 | 33.17% | 74.93 | 74.93 | 未列入 | | | 6.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5784 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东二变6384东鞍线自行车干31# | 200 | 17.77% | 124.47 | 124.47 | 未列入 | | | -36.62% | 可开放 |
| 5785 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 宁开变1032宁青线孙青分66# | 100 | 2.28% | 77.72 | 77.72 | 未列入 | | | -81.02% | 可开放 |
| 5786 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 乐民线二台子干51#变压器 | 160 | 15.25% | 103.6 | 103.6 | 未列入 | | | 4.86% | 可开放 |
| 5787 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 宋三变6058城昂线城昂干11#城昂线 | 160 | 33.83% | 73.87 | 73.87 | 未列入 | | | 14.21% | 可开放 |
| 5788 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分6#果园西线 | 200 | 23.26% | 113.48 | 113.48 | 未列入 | | | 1.78% | 可开放 |
| 5789 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线东河南分25左1# | 100 | 49.05% | 30.95 | 30.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5790 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园变6274果园西线果园干42# | 400 | 7.89% | 288.45 | 288.45 | 未列入 | | | -10.89% | 可开放 |
| 5791 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12212亭站内变压器 | 315 | 0.01% | 251.96 | 251.96 | 未列入 | | | -91.14% | 可开放 |
| 5792 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴园线 | 12827亭站内变压器 | 500 | 6.24% | 368.81 | 368.81 | 未列入 | | | 11.08% | 可开放 |
| 5793 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达道湾变2584达方线铸钢支19# | 50 | 38.78% | 20.61 | 20.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5794 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12200亭站内变压器 | 500 | 4.34% | 378.28 | 378.28 | 未列入 | | | -6.99% | 可开放 |
| 5795 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12514亭站内变压器 | 400 | 10.14% | 279.45 | 279.45 | 未列入 | | | 15.57% | 可开放 |
| 5796 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12516亭站内变压器 | 315 | 7.50% | 228.37 | 228.37 | 未列入 | | | 6.71% | 可开放 |
| 5797 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12517亭站内变压器 | 315 | 11.70% | 215.13 | 215.13 | 未列入 | | | 5.80% | 可开放 |
| 5798 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12536亭站内变压器 | 500 | 6.45% | 367.74 | 367.74 | 未列入 | | | 8.73% | 可开放 |
| 5799 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12533亭站内变压器 | 500 | 2.21% | 388.97 | 388.97 | 未列入 | | | 4.81% | 可开放 |
| 5800 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12256亭站内变压器 | 500 | 10.74% | 346.31 | 346.31 | 未列入 | | | 40.47% | 可开放 |
| 5801 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12319亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -90.98% | 可开放 |
| 5802 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12320亭站内变压器 | 500 | 5.52% | 372.42 | 372.42 | 未列入 | | | 7.56% | 可开放 |
| 5803 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12321亭站内变压器 | 500 | 4.88% | 375.58 | 375.58 | 未列入 | | | 13.34% | 可开放 |
| 5804 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12311亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -90.64% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5805 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A33亭站内变压器 | 630 | 3.65% | 480.98 | 480.98 | 未列入 | | | 8.68% | 可开放 |
| 5806 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A36亭站内变压器 | 630 | 4.27% | 477.09 | 477.09 | 未列入 | | | 14.27% | 可开放 |
| 5807 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12H28亭站内变压器 | 400 | 5.87% | 296.53 | 296.53 | 未列入 | | | 11.64% | 可开放 |
| 5808 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A42亭站内变压器 | 500 | 5.09% | 374.57 | 374.57 | 未列入 | | | 8.60% | 可开放 |
| 5809 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A44亭站内变压器 | 500 | 4.45% | 377.77 | 377.77 | 未列入 | | | 10.79% | 可开放 |
| 5810 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12935亭站内变压器 | 500 | 6.85% | 365.73 | 365.73 | 未列入 | | | 1.94% | 可开放 |
| 5811 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12936亭站内变压器 | 500 | 8.29% | 358.57 | 358.57 | 未列入 | | | 16.89% | 可开放 |
| 5812 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12937亭站内变压器 | 500 | 6.00% | 370.01 | 370.01 | 未列入 | | | 12.70% | 可开放 |
| 5813 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12265亭站内变压器 | 500 | 2.14% | 389.29 | 389.29 | 未列入 | | | -0.78% | 可开放 |
| 5814 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12583亭站内变压器 | 400 | 11.26% | 274.98 | 274.98 | 未列入 | | | 18.08% | 可开放 |
| 5815 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分5# | 315 | 7.21% | 229.29 | 229.29 | 未列入 | | | -38.74% | 可开放 |
| 5816 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12822亭站内变压器 | 400 | 5.26% | 298.97 | 298.97 | 未列入 | | | 26.08% | 可开放 |
| 5817 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线方田分26# | 100 | 34.78% | 45.22 | 45.22 | 未列入 | | | 29.09% | 可开放 |
| 5818 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12581亭站内变压器 | 400 | 10.70% | 277.2 | 277.2 | 未列入 | | | 18.11% | 可开放 |
| 5819 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12582亭站内变压器 | 400 | 6.96% | 292.18 | 292.18 | 未列入 | | | 5.94% | 可开放 |
| 5820 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化棉干3右3 | 50 | 41.08% | 19.46 | 19.46 | 未列入 | | | 2.61% | 可开放 |
| 5821 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左3# | 250 | 15.00% | 162.51 | 162.51 | 未列入 | | | 3.79% | 可开放 |
| 5822 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左7# | 250 | 8.33% | 179.18 | 179.18 | 未列入 | | | -5.08% | 可开放 |
| 5823 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线化棉干39左3# | 100 | 0.53% | 79.47 | 79.47 | 未列入 | | | -47.18% | 可开放 |
| 5824 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12H32 站内变压器 | 500 | 4.50% | 377.49 | 377.49 | 未列入 | | | 6.33% | 可开放 |
| 5825 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12H33亭变压器 | 500 | 4.69% | 376.55 | 376.55 | 未列入 | | | 14.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5826 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12H19亭站内变压器 | 500 | 6.97% | 365.13 | 365.13 | 未列入 | | | 8.17% | 可开放 |
| 5827 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 12H21亭站内变压器 | 500 | 4.73% | 376.37 | 376.37 | 未列入 | | | 42.97% | 可开放 |
| 5828 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3546化棉线化棉干31左13右1# | 160 | 28.97% | 81.65 | 81.65 | 未列入 | | | 5.94% | 可开放 |
| 5829 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12251亭站内变压器 | 500 | 5.94% | 370.32 | 370.32 | 未列入 | | | 8.05% | 可开放 |
| 5830 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12254亭站内变压器 | 315 | 12.07% | 213.99 | 213.99 | 未列入 | | | 17.35% | 可开放 |
| 5831 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12253亭站内变压器 | 500 | 7.36% | 363.19 | 363.19 | 未列入 | | | 12.33% | 可开放 |
| 5832 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐凯一线 | 12A43亭站内变压器 | 500 | 4.11% | 379.47 | 379.47 | 未列入 | | | 8.34% | 可开放 |
| 5833 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左5# | 160 | 0.63% | 127 | 127 | 未列入 | | | -85.08% | 可开放 |
| 5834 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 繁荣线 | 12H22亭站内变压器 | 500 | 3.28% | 383.6 | 383.6 | 未列入 | | | -0.66% | 可开放 |
| 5835 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 12H18亭站内变压器 | 500 | 4.26% | 378.68 | 378.68 | 未列入 | | | 4.97% | 可开放 |
| 5836 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 12H17亭站内变压器 | 630 | 3.18% | 483.98 | 483.98 | 未列入 | | | 1.19% | 可开放 |
| 5837 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 电车线 | 12H16亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | -91.72% | 可开放 |
| 5838 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线达红干27# | 160 | 5.44% | 119.3 | 119.3 | 未列入 | | | -62.82% | 可开放 |
| 5839 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分38左1# | 160 | 24.84% | 88.25 | 88.25 | 未列入 | | | -22.03% | 可开放 |
| 5840 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 陶阳二线陶阳干3右6右1#变压器 | 100 | 56.91% | 23.09 | 23.09 | 未列入 | | | 5.71% | 可开放 |
| 5841 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 陶阳二线陶阳干3右5#变压器 | 160 | 34.37% | 73.01 | 73.01 | 未列入 | | | -5.62% | 可开放 |
| 5842 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 陶阳二线陶阳干3右3#变压器 | 160 | 25.13% | 87.79 | 87.79 | 未列入 | | | 3.19% | 可开放 |
| 5843 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 陶阳二线陶阳干3右8#变压器 | 100 | 62.99% | 17.01 | 17.01 | 未列入 | | | 8.27% | 可开放 |
| 5844 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 陶阳二线陶阳干3右10#变压器 | 200 | 13.72% | 132.56 | 132.56 | 未列入 | | | 8.80% | 可开放 |
| 5845 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 陶阳二线陶阳干3右7右2#变压器 | 200 | 6.40% | 147.2 | 147.2 | 未列入 | | | 29.69% | 可开放 |
| 5846 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑线大郑干85左2左1#变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -53.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5847 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶官变4266陶水线解放干11左4右3陶水线 | 315 | 21.45% | 184.44 | 184.44 | 未列入 | | | 13.54% | 可开放 |
| 5848 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12323亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | -89.88% | 可开放 |
| 5849 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12325亭站内变压器 | 400 | 8.21% | 287.15 | 287.15 | 未列入 | | | 124.46% | 可开放 |
| 5850 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12314亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -90.98% | 可开放 |
| 5851 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12313亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -91.45% | 可开放 |
| 5852 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12312亭站内变压器 | 500 | 5.13% | 374.33 | 374.33 | 未列入 | | | 8.24% | 可开放 |
| 5853 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 12310亭站内变压器 | 500 | 4.94% | 375.3 | 375.3 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 5854 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12260亭站内变压器 | 500 | 6.22% | 368.88 | 368.88 | 未列入 | | | 7.98% | 可开放 |
| 5855 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12214亭站内变压器 | 500 | 5.18% | 374.1 | 374.1 | 未列入 | | | -2.04% | 可开放 |
| 5856 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12215亭站内变压器 | 400 | 5.16% | 299.37 | 299.37 | 未列入 | | | -3.32% | 可开放 |
| 5857 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山二线 | 12H09亭站内变压器 | 400 | 10.06% | 279.78 | 279.78 | 未列入 | | | 16.04% | 可开放 |
| 5858 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分11#南柱上变压器 | 250 | 0.40% | 199 | 199 | 未列入 | | | -87.96% | 可开放 |
| 5859 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达道湾变2592达明线达明干6左9# | 315 | 38.38% | 131.11 | 131.11 | 未列入 | | | 24.04% | 可开放 |
| 5860 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋八线 | 12332亭站内变压器 | 500 | 4.62% | 376.91 | 376.91 | 未列入 | | | 14.18% | 可开放 |
| 5861 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 12327亭站内变压器 | 500 | 3.14% | 384.29 | 384.29 | 未列入 | | | 3.63% | 可开放 |
| 5862 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明二线 | 12H35亭变压器 | 500 | 4.38% | 378.12 | 378.12 | 未列入 | | | 9.61% | 可开放 |
| 5863 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12J10亭站内变压器 | 315 | 0.77% | 249.59 | 249.59 | 未列入 | | | -7.23% | 可开放 |
| 5864 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 12747亭站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | -91.01% | 可开放 |
| 5865 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左10# | 200 | 24.52% | 110.96 | 110.96 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 5866 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化西线 | 化纺变3562化西线化西干33右9# | 160 | 36.04% | 70.34 | 70.34 | 未列入 | | | -3.29% | 可开放 |
| 5867 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干55# | 315 | 17.96% | 195.44 | 195.44 | 未列入 | | | 1.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5868 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干19右9# | 160 | 39.94% | 64.1 | 64.1 | 未列入 | | | 8.14% | 可开放 |
| 5869 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 兴盛变1034丰盛线朝中干66左5# | 100 | 79.57% | 0.43 | 0.43 | 未列入 | | | -12.82% | 可开放 |
| 5870 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分12右4# | 200 | 12.90% | 134.21 | 134.21 | 未列入 | | | -3.70% | 可开放 |
| 5871 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分66# | 160 | 11.98% | 108.84 | 108.84 | 未列入 | | | 90.49% | 可开放 |
| 5872 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 八家子变2852民生线兴盛分17左14# | 400 | 6.30% | 294.79 | 294.79 | 未列入 | | | -41.09% | 可开放 |
| 5873 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干19右6右2# | 160 | 0.94% | 126.49 | 126.49 | 未列入 | | | -11.09% | 可开放 |
| 5874 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 卫钢线 | 12D15亭站内变压器 | 630 | 5.04% | 472.26 | 472.26 | 未列入 | | | 14.31% | 可开放 |
| 5875 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12268亭站内变压器 | 400 | 2.65% | 309.39 | 309.39 | 未列入 | | | 4.26% | 可开放 |
| 5876 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12266亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -91.50% | 可开放 |
| 5877 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12252亭站内变压器 | 500 | 6.60% | 366.98 | 366.98 | 未列入 | | | 13.82% | 可开放 |
| 5878 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12255亭站内变压器 | 315 | 16.37% | 200.43 | 200.43 | 未列入 | | | 5.48% | 可开放 |
| 5879 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干40左11#右 | 100 | 52.67% | 27.33 | 27.33 | 未列入 | | | 17.93% | 可开放 |
| 5880 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 化染线 | 化染线合成干17# | 100 | 5.81% | 74.19 | 74.19 | 未列入 | | | 15.57% | 可开放 |
| 5881 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 民生线 | 12160亭站内变压器 | 500 | 4.27% | 378.64 | 378.64 | 未列入 | | | 8.57% | 可开放 |
| 5882 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12585亭站内变压器 | 500 | 2.37% | 388.16 | 388.16 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 5883 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 12783亭站内变压器 | 500 | 3.08% | 384.6 | 384.6 | 未列入 | | | -1.71% | 可开放 |
| 5884 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴乐线 | 12784亭站内变压器 | 500 | 9.58% | 352.12 | 352.12 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 5885 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 兴永线 | 12786亭站内变压器 | 500 | 3.47% | 382.63 | 382.63 | 未列入 | | | 60.77% | 可开放 |
| 5886 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 虎山分5左2# | 200 | 57.45% | 45.1 | 45.1 | 未列入 | | | 2.79% | 可开放 |
| 5887 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干41左16# | 200 | 29.58% | 100.84 | 100.84 | 未列入 | | | 21.54% | 可开放 |
| 5888 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干12左4# | 100 | 0.54% | 79.46 | 79.46 | 未列入 | | | -93.55% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5889 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干20右1# | 400 | 10.87% | 276.51 | 276.51 | 未列入 | | | -3.52% | 可开放 |
| 5890 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干60#西河南线 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5891 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干117左9# | 100 | 9.50% | 70.5 | 70.5 | 未列入 | | | -46.68% | 可开放 |
| 5892 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干120# | 100 | 77.66% | 2.34 | 2.34 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 5893 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干122右1# | 100 | 0.01% | 79.99 | 79.99 | 未列入 | | | -97.66% | 可开放 |
| 5894 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干130# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5895 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干135# | 160 | 11.88% | 109 | 109 | 未列入 | | | -34.60% | 可开放 |
| 5896 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干139# | 50 | 9.02% | 35.49 | 35.49 | 未列入 | | | -61.71% | 可开放 |
| 5897 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线建北干150# | 100 | 36.00% | 44 | 44 | 未列入 | | | -13.53% | 可开放 |
| 5898 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线方田分8右5# | 100 | 24.58% | 55.42 | 55.42 | 未列入 | | | 33.56% | 可开放 |
| 5899 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干32左4# | 30 | 0.53% | 23.84 | 23.84 | 未列入 | | | -68.38% | 可开放 |
| 5900 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建材变1037建北一线水务分13# | 200 | 14.31% | 131.38 | 131.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5901 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建材变1037建北一线水务分19# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5902 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建材变1037建北一线水务分32# | 250 | 25.19% | 137.03 | 137.03 | 未列入 | | | -0.18% | 可开放 |
| 5903 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建材变1037建北一线水务分36# | 100 | 62.40% | 17.6 | 17.6 | 未列入 | | | 16.67% | 可开放 |
| 5904 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建材变1037建北一线水务分50# | 160 | 9.73% | 112.44 | 112.44 | 未列入 | | | -47.75% | 可开放 |
| 5905 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分1#柱上变压器 | 250 | 15.86% | 160.36 | 160.36 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 5906 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分28左1#柱上变压器 | 100 | 0.58% | 79.42 | 79.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5907 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分9#柱上变压器 | 250 | 24.12% | 139.71 | 139.71 | 未列入 | | | 4.90% | 可开放 |
| 5908 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分12右2#柱上变压器 | 315 | 15.10% | 204.43 | 204.43 | 未列入 | | | 14.65% | 可开放 |
| 5909 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分19#柱上变压器 | 400 | 2.11% | 311.56 | 311.56 | 未列入 | | | -65.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分28右12左4#柱上变压器 | 50 | 62.48% | 8.76 | 8.76 | 未列入 | | | 204.92% | 可开放 |
| 5911 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6右29# | 200 | 11.98% | 136.05 | 136.05 | 未列入 | | | 43.13% | 可开放 |
| 5912 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分39# | 200 | 0.77% | 158.47 | 158.47 | 未列入 | | | 291.15% | 可开放 |
| 5913 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分41# | 30 | 4.57% | 22.63 | 22.63 | 未列入 | | | -81.05% | 可开放 |
| 5914 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分47# | 30 | 0.00% | 24 | 24 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5915 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分60# | 160 | 22.19% | 92.5 | 92.5 | 未列入 | | | 91.40% | 可开放 |
| 5916 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分53# | 160 | 69.39% | 16.97 | 16.97 | 未列入 | | | -12.01% | 可开放 |
| 5917 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分2右3# | 160 | 0.83% | 126.68 | 126.68 | 未列入 | | | -91.68% | 可开放 |
| 5918 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6右4# | 30 | 1.27% | 23.62 | 23.62 | 未列入 | | | -3.73% | 可开放 |
| 5919 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6右7# | 30 | 4.53% | 22.64 | 22.64 | 未列入 | | | -22.25% | 可开放 |
| 5920 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6右10# | 100 | 22.73% | 57.27 | 57.27 | 未列入 | | | -2.70% | 可开放 |
| 5921 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分9# | 160 | 19.49% | 96.82 | 96.82 | 未列入 | | | -24.10% | 可开放 |
| 5922 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分15# | 100 | 27.25% | 52.75 | 52.75 | 未列入 | | | 160.68% | 可开放 |
| 5923 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分15右9# | 50 | 73.16% | 3.42 | 3.42 | 未列入 | | | 11.07% | 可开放 |
| 5924 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分22# | 50 | 55.80% | 12.1 | 12.1 | 未列入 | | | 17.76% | 可开放 |
| 5925 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分27# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 5926 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分6右25# | 30 | 1.53% | 23.54 | 23.54 | 未列入 | | | 1.11% | 可开放 |
| 5927 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A17亭站内变压器 | 400 | 7.38% | 290.48 | 290.48 | 未列入 | | | 15.24% | 可开放 |
| 5928 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A14亭站内变压器 | 315 | 10.06% | 220.3 | 220.3 | 未列入 | | | 0.85% | 可开放 |
| 5929 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A04亭站内变压器 | 400 | 7.54% | 289.86 | 289.86 | 未列入 | | | -3.61% | 可开放 |
| 5930 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A05亭站内变压器 | 315 | 0.08% | 251.75 | 251.75 | 未列入 | | | -89.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5931 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A07亭站内变压器 | 315 | 10.18% | 219.92 | 219.92 | 未列入 | | | 1.96% | 可开放 |
| 5932 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A10亭站内变压器 | 315 | 11.30% | 216.4 | 216.4 | 未列入 | | | 12.90% | 可开放 |
| 5933 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12A23亭站内变压器 | 400 | 6.75% | 292.99 | 292.99 | 未列入 | | | 5.93% | 可开放 |
| 5934 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12A22亭站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -90.09% | 可开放 |
| 5935 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12A20亭站内变压器 | 315 | 7.36% | 228.83 | 228.83 | 未列入 | | | -12.63% | 可开放 |
| 5936 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐民线 | 12A13亭站内变压器 | 400 | 7.66% | 289.36 | 289.36 | 未列入 | | | 8.64% | 可开放 |
| 5937 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A08亭站内变压器 | 400 | 8.56% | 285.78 | 285.78 | 未列入 | | | 5.66% | 可开放 |
| 5938 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 12A11亭站内变压器 | 315 | 9.95% | 220.66 | 220.66 | 未列入 | | | 5.55% | 可开放 |
| 5939 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12A24亭站内变压器 | 400 | 4.15% | 303.42 | 303.42 | 未列入 | | | -2.13% | 可开放 |
| 5940 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化纺变3546化棉线液化分17左4# | 315 | 13.49% | 209.52 | 209.52 | 未列入 | | | -17.01% | 可开放 |
| 5941 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干7# | 250 | 3.26% | 191.85 | 191.85 | 未列入 | | | -60.67% | 可开放 |
| 5942 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 香山一线 | 12D23亭站内变压器 | 500 | 1.24% | 393.8 | 393.8 | 未列入 | | | 33.10% | 可开放 |
| 5943 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 商业二线 | 12443亭站内配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5944 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子一线 | 扬子一线民主干51左15#柱上变压器（新） | 200 | 22.88% | 114.25 | 114.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5945 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河干81左7# | 160 | 0.53% | 127.16 | 127.16 | 未列入 | | | -90.12% | 可开放 |
| 5946 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁双线 | 双楼分74左4# | 160 | 0.21% | 127.67 | 127.67 | 未列入 | | | 156.90% | 可开放 |
| 5947 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12810亭站内变压器（新） | 630 | 6.36% | 463.95 | 463.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5948 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 粮库线 | 粮库线卫钢干32左3#柱上变压器（新） | 400 | 0.14% | 319.44 | 319.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5949 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分1右9#柱上变 | 100 | 0.37% | 79.63 | 79.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5950 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支31左3#柱上变 | 100 | 0.24% | 79.76 | 79.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5951 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 民主干61左6# | 160 | 14.58% | 104.67 | 104.67 | 未列入 | | | -10.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5952 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 高铁分7支1# | 160 | 1.67% | 125.33 | 125.33 | 未列入 | | | 4.18% | 可开放 |
| 5953 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达东干21左11# | 315 | 11.48% | 215.84 | 215.84 | 未列入 | | | -5.58% | 可开放 |
| 5954 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管线金城干91右7#柱上变 | 200 | 0.41% | 159.19 | 159.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5955 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河南线西河干29右2#柱上变 | 200 | 1.05% | 157.91 | 157.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5956 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分5右2# | 50 | 69.18% | 5.41 | 5.41 | 未列入 | | | 6.62% | 可开放 |
| 5957 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 环钢线 | 水泥分18左3右1# | 160 | 42.37% | 60.21 | 60.21 | 未列入 | | | -1.12% | 可开放 |
| 5958 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 红旗分139左11左5#右 | 100 | 25.16% | 54.84 | 54.84 | 未列入 | | | 10.27% | 可开放 |
| 5959 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 福利分66左3# | 315 | 0.84% | 249.34 | 249.34 | 未列入 | | | 19.91% | 可开放 |
| 5960 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D27亭变压器 | 400 | 4.58% | 301.68 | 301.68 | 未列入 | | | 11.71% | 可开放 |
| 5961 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D28亭变压器 | 400 | 5.25% | 299.01 | 299.01 | 未列入 | | | 16.98% | 可开放 |
| 5962 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D29亭变压器 | 400 | 5.42% | 298.32 | 298.32 | 未列入 | | | 5.96% | 可开放 |
| 5963 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12D30亭变压器 | 400 | 6.25% | 295.02 | 295.02 | 未列入 | | | 13.12% | 可开放 |
| 5964 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇二线 | 12D31亭变压器 | 400 | 13.97% | 264.12 | 264.12 | 未列入 | | | 70.29% | 可开放 |
| 5965 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D32亭变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | -90.37% | 可开放 |
| 5966 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D33亭变压器 | 400 | 6.28% | 294.89 | 294.89 | 未列入 | | | 14.93% | 可开放 |
| 5967 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D34亭变压器 | 630 | 0.19% | 502.81 | 502.81 | 未列入 | | | -14.03% | 可开放 |
| 5968 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D35亭变压器 | 400 | 6.89% | 292.44 | 292.44 | 未列入 | | | 0.60% | 可开放 |
| 5969 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D36亭变压器 | 400 | 4.75% | 301 | 301 | 未列入 | | | 4.62% | 可开放 |
| 5970 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D37亭变压器 | 400 | 6.59% | 293.63 | 293.63 | 未列入 | | | 10.44% | 可开放 |
| 5971 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D38亭变压器 | 400 | 5.85% | 296.61 | 296.61 | 未列入 | | | 12.35% | 可开放 |
| 5972 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 泓宇一线 | 12D39亭变压器 | 400 | 5.02% | 299.92 | 299.92 | 未列入 | | | 8.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5973 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线陶瓷分8右8# | 160 | 3.56% | 122.3 | 122.3 | 未列入 | | | -9.95% | 可开放 |
| 5974 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁青线 | 新宁青线孙青分34#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5975 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12A96变压器 | 500 | 4.66% | 376.7 | 376.7 | 未列入 | | | 15.72% | 可开放 |
| 5976 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12A97变压器 | 500 | 4.30% | 378.5 | 378.5 | 未列入 | | | 25.78% | 可开放 |
| 5977 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 12A90变压器 | 500 | 2.71% | 386.43 | 386.43 | 未列入 | | | -10.07% | 可开放 |
| 5978 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12A98变压器 | 500 | 3.76% | 381.2 | 381.2 | 未列入 | | | 19.98% | 可开放 |
| 5979 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12A99变压器 | 500 | 4.25% | 378.73 | 378.73 | 未列入 | | | 10.03% | 可开放 |
| 5980 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 12A95变压器 | 500 | 2.35% | 388.23 | 388.23 | 未列入 | | | -4.22% | 可开放 |
| 5981 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D89站内变压器 | 630 | 4.34% | 476.63 | 476.63 | 未列入 | | | 21.73% | 可开放 |
| 5982 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D90站内变压器 | 500 | 3.69% | 381.53 | 381.53 | 未列入 | | | 15.69% | 可开放 |
| 5983 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D91站内变压器 | 630 | 4.79% | 473.84 | 473.84 | 未列入 | | | 7.19% | 可开放 |
| 5984 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D92站内变压器 | 500 | 7.28% | 363.6 | 363.6 | 未列入 | | | 1.39% | 可开放 |
| 5985 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D93站内变压器 | 400 | 2.53% | 309.88 | 309.88 | 未列入 | | | 20.15% | 可开放 |
| 5986 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D94站内变压器 | 500 | 1.49% | 392.54 | 392.54 | 未列入 | | | 24.41% | 可开放 |
| 5987 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12D95站内变压器 | 500 | 1.77% | 391.13 | 391.13 | 未列入 | | | -0.89% | 可开放 |
| 5988 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12D96站内变压器 | 400 | 0.02% | 319.93 | 319.93 | 未列入 | | | -20.23% | 可开放 |
| 5989 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 新宁阳线笔管分1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5990 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12440配电变压器 | 400 | 5.75% | 297.01 | 297.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5991 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 华府线 | 12441配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5992 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12442配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.96 | 319.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 5993 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 睿达阳光新城12A91变压器间隔配电变压器 | 500 | 4.23% | 378.84 | 378.84 | 未列入 | | | 10.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5994 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 睿达阳光新城12A92变压器间隔配电变压器 | 400 | 5.89% | 296.46 | 296.46 | 未列入 | | | 9.76% | 可开放 |
| 5995 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋平线 | 睿达阳光新城12A93变压器间隔配电变压器 | 500 | 6.92% | 365.4 | 365.4 | 未列入 | | | 10.53% | 可开放 |
| 5996 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋安线 | 睿达阳光新城12A94变压器间隔配电变压器 | 630 | 8.71% | 449.13 | 449.13 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 5997 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河干51# | 315 | 1.27% | 248.01 | 248.01 | 未列入 | | | -16.26% | 可开放 |
| 5998 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干44# | 200 | 1.00% | 158 | 158 | 未列入 | | | 6.30% | 可开放 |
| 5999 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干15右13# | 200 | 5.39% | 149.22 | 149.22 | 未列入 | | | 14.24% | 可开放 |
| 6000 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 安阳干59右7左2# | 50 | 71.72% | 4.14 | 4.14 | 未列入 | | | 18.89% | 可开放 |
| 6001 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化棉干31左3右3# | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6002 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 解放干55右1# | 250 | 19.64% | 150.9 | 150.9 | 未列入 | | | 1.69% | 可开放 |
| 6003 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 解放干55右2# | 200 | 13.73% | 132.54 | 132.54 | 未列入 | | | -13.05% | 可开放 |
| 6004 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 高铁分52右4# | 100 | 19.26% | 60.74 | 60.74 | 未列入 | | | -15.76% | 可开放 |
| 6005 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化西线 | 化西干36右11右1# | 315 | 4.42% | 238.07 | 238.07 | 未列入 | | | -4.14% | 可开放 |
| 6006 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D75站内变压器 | 500 | 1.54% | 392.28 | 392.28 | 未列入 | | | 18.37% | 可开放 |
| 6007 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D73站内变压器 | 500 | 3.70% | 381.48 | 381.48 | 未列入 | | | 6.56% | 可开放 |
| 6008 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D72站内变压器 | 500 | 6.91% | 365.44 | 365.44 | 未列入 | | | 18.10% | 可开放 |
| 6009 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D74站内变压器 | 500 | 1.37% | 393.15 | 393.15 | 未列入 | | | -8.82% | 可开放 |
| 6010 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D70站内变压器 | 500 | 6.84% | 365.82 | 365.82 | 未列入 | | | 4.52% | 可开放 |
| 6011 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D71站内变压器 | 500 | 4.41% | 377.93 | 377.93 | 未列入 | | | 12.53% | 可开放 |
| 6012 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁忠干127左7左3# | 315 | 0.00% | 315 | 315 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6013 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12612亭站内配电变压器 | 500 | 6.50% | 367.52 | 367.52 | 未列入 | | | 14.53% | 可开放 |
| 6014 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12613亭站内配电变压器 | 500 | 7.18% | 364.11 | 364.11 | 未列入 | | | 17.92% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12614亭站内配电变压器 | 400 | 8.32% | 286.74 | 286.74 | 未列入 | | | 23.52% | 可开放 |
| 6016 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12615亭站内配电变压器 | 630 | 3.03% | 484.89 | 484.89 | 未列入 | | | 90.07% | 可开放 |
| 6017 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管线金城干18右4#变压器（新） | 400 | 0.76% | 316.95 | 316.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6018 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁安线宁忠干43左5#变压器（新） | 400 | 0.89% | 316.44 | 316.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6019 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁阳线高铁分29左8#变压器（新） | 400 | 4.21% | 303.18 | 303.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6020 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化北线啤酒分13#变压器（新） | 200 | 10.27% | 139.47 | 139.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6021 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管线金城干23右1#变压器（新） | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6022 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河南线西河干16右5变压器（新） | 200 | 0.66% | 158.68 | 158.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6023 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化棉线化棉干31左7左2#变压器（新） | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6024 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁阳线宁远支3#变压器（新） | 400 | 2.43% | 310.3 | 310.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6025 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁阳线宁远支11左2变压器（新） | 200 | 26.04% | 107.92 | 107.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6026 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 宁远线小台子干17左11左4#变压器（新） | 400 | 1.24% | 315.04 | 315.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6027 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 大郑线大郑干79右2#变压器（新） | 400 | 0.62% | 317.54 | 317.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6028 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁忠线宁忠干139左3#变压器（新） | 200 | 14.08% | 131.84 | 131.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6029 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管线新堡分7#变压器（新） | 200 | 10.92% | 138.16 | 138.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6030 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化东线旧堡干67#变压器（新） | 400 | 0.79% | 316.83 | 316.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6031 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河南线西河干78右8#变压器（新） | 400 | 1.75% | 313 | 313 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6032 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 宁远线小台子干17左11左9#变压器（新） | 400 | 4.23% | 303.1 | 303.1 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6033 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园西线东河南分26右10#变压器（新） | 400 | 4.87% | 300.52 | 300.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6034 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化东线 | 化东线旧堡干89#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6035 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支31左9右18左1#（新）柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6036 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 地号线安阳干32#变压器（新） | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6037 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达合线 | 达合线达合干14#（新）柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6038 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12761亭站内配电变压器 | 500 | 1.95% | 390.23 | 390.23 | 未列入 | | | 6.22% | 可开放 |
| 6039 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 扬子二线 | 12762亭站内配电变压器 | 400 | 2.36% | 310.57 | 310.57 | 未列入 | | | 0.70% | 可开放 |
| 6040 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 新宁安线宁安干46左4右2左2#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6041 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线烟郎分35#变压器（新） | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6042 | 铁西区供电分公司 | 大乐66kV变电站 | 乐园线 | 乐园线二台子干50右33#变压器（新） | 200 | 15.84% | 128.33 | 128.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6043 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 公路线福利分24左5左1#变压器（新） | 200 | 41.51% | 76.99 | 76.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6044 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干115支1#变压器（新） | 200 | 20.42% | 119.16 | 119.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6045 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干109右9左4#变压器（新） | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6046 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达铝线 | 达铝线达东干18左1加1#变压器（新） | 200 | 0.33% | 159.35 | 159.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6047 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 城昂线 | 城昂线合成干55右3#变压器（新） | 200 | 30.50% | 99 | 99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6048 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支31左9右16#变压器（新） | 200 | 26.76% | 106.49 | 106.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6049 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E78配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6050 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E79配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6051 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E80配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6052 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E81配电变压器 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6053 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12E83配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6054 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭一线 | 12E82配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6055 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12E85配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6056 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 朗庭二线 | 12E86配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.94 | 319.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6057 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 朝中线 | 12A58配电变压器 | 500 | 5.09% | 374.54 | 374.54 | 未列入 | | | 27.22% | 可开放 |
| 6058 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 12A59配电变压器 | 500 | 2.47% | 387.66 | 387.66 | 未列入 | | | 57.10% | 可开放 |
| 6059 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳二线 | 12J28站内变压器 | 500 | 6.46% | 367.69 | 367.69 | 未列入 | | | 15.55% | 可开放 |
| 6060 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶阳一线 | 12J29站内变压器 | 400 | 7.14% | 291.45 | 291.45 | 未列入 | | | 29.59% | 可开放 |
| 6061 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D76配电变压器 | 630 | 2.20% | 490.12 | 490.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6062 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化保线 | 12D77配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6063 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12436亭站内配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6064 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 兴盛线 | 12437亭站内配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6065 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12D78配电变压器 | 500 | 3.47% | 382.64 | 382.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6066 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12D79配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6067 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 新西河南线西河干41左3#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6068 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 新丰盛线朝中干58#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6069 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 新笔管线金城干26右1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6070 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干15右10右6# | 100 | 40.31% | 39.69 | 39.69 | 未列入 | | | 30.39% | 可开放 |
| 6071 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 高铁分37# | 200 | 4.69% | 150.63 | 150.63 | 未列入 | | | 6.06% | 可开放 |
| 6072 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车干7左1# | 160 | 35.61% | 71.03 | 71.03 | 未列入 | | | -22.05% | 可开放 |
| 6073 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达方线 | 达方线铸钢支55左1右1#变压器 | 160 | 0.24% | 127.61 | 127.61 | 未列入 | | | -47.78% | 可开放 |
| 6074 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 西河南线化老分20左2#变压器 | 400 | 1.21% | 315.16 | 315.16 | 未列入 | | | -5.85% | 可开放 |
| 6075 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋西线 | 兴阳干58左6# | 160 | 0.94% | 126.5 | 126.5 | 未列入 | | | -81.53% | 可开放 |
| 6076 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D49亭站内变压器 | 500 | 14.18% | 329.12 | 329.12 | 未列入 | | | 10.95% | 可开放 |
| 6077 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D50亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | -93.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6078 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域一线 | 12D48亭站内变压器 | 500 | 7.10% | 364.51 | 364.51 | 未列入 | | | 8.39% | 可开放 |
| 6079 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D51亭站内变压器 | 500 | 7.34% | 363.31 | 363.31 | 未列入 | | | -8.17% | 可开放 |
| 6080 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 金域二线 | 12D52亭站内变压器 | 315 | 12.82% | 211.62 | 211.62 | 未列入 | | | 26.74% | 可开放 |
| 6081 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建鞍线 | 建鞍线建鞍干6右1#变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6082 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 12204亭变压器（新） | 200 | 11.66% | 136.69 | 136.69 | 未列入 | | | 12.19% | 可开放 |
| 6083 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达红线烟狼分39左2#变压器（新） | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6084 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 12606亭站内配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 6085 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 12607亭站内配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 6086 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铆焊线 | 12608亭站内配电变压器 | 500 | 1.73% | 391.34 | 391.34 | 未列入 | | | 1101.39% | 可开放 |
| 6087 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铆焊线 | 12609亭站内配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 6088 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 12610亭站内配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 6089 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 铆焊线 | 12611亭站内配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 6090 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分8右5#（新）柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6091 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线南环支4右3#柱上变压器 | 400 | 8.47% | 286.12 | 286.12 | 未列入 | | | 10.53% | 可开放 |
| 6092 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线南环支4右6#柱上变压器 | 400 | 7.33% | 290.68 | 290.68 | 未列入 | | | -10.14% | 可开放 |
| 6093 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 自行车线 | 自行车线南环支4右12#柱上变压器 | 400 | 10.09% | 279.63 | 279.63 | 未列入 | | | 10.62% | 可开放 |
| 6094 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干78右3左3# | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | -51.85% | 可开放 |
| 6095 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁安线 | 宁开变1049宁安线宁安干42右11# | 200 | 10.65% | 138.7 | 138.7 | 未列入 | | | -20.65% | 可开放 |
| 6096 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干17右3# | 400 | 4.97% | 300.13 | 300.13 | 未列入 | | | -56.68% | 可开放 |
| 6097 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分27# | 400 | 11.39% | 274.46 | 274.46 | 未列入 | | | 1.15% | 可开放 |
| 6098 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线新堡分36左1#笔管线 | 200 | 43.09% | 73.83 | 73.83 | 未列入 | | | -1.12% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6099 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分1右11# | 400 | 13.13% | 267.5 | 267.5 | 未列入 | | | 45.20% | 可开放 |
| 6100 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支22左8# | 200 | 15.46% | 129.08 | 129.08 | 未列入 | | | -28.56% | 可开放 |
| 6101 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 丰盛分34# | 400 | 4.19% | 303.24 | 303.24 | 未列入 | | | -43.95% | 可开放 |
| 6102 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 气象线 | 气象线朝中干58左1#变压器 | 200 | 10.06% | 139.89 | 139.89 | 未列入 | | | -36.39% | 可开放 |
| 6103 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 宁远线 | 西郊变3036宁远线小台子干59左1# | 200 | 16.95% | 126.11 | 126.11 | 未列入 | | | -20.02% | 可开放 |
| 6104 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 果园变6282果水二线西河干73左16右5左1# | 400 | 0.26% | 318.95 | 318.95 | 未列入 | | | -32.29% | 可开放 |
| 6105 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线笔管分23右2# | 400 | 4.50% | 301.99 | 301.99 | 未列入 | | | 5.47% | 可开放 |
| 6106 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化西线 | 化西线化西干25左1#变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -93.45% | 可开放 |
| 6107 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左22# | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -95.45% | 可开放 |
| 6108 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳线安阳干15支1支1柱上变压器 | 200 | 0.42% | 159.16 | 159.16 | 未列入 | | | 39.77% | 可开放 |
| 6109 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果水二线 | 西河干73左16#柱上变压器 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | 31.66% | 可开放 |
| 6110 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干36左7左4# | 200 | 13.64% | 132.73 | 132.73 | 未列入 | | | -49.58% | 可开放 |
| 6111 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干44左2# | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | -91.51% | 可开放 |
| 6112 | 铁西区供电分公司 | 西郊66kV变电站 | 大郑线 | 西郊变3020大郑线大郑干88#大郑线 | 400 | 10.76% | 276.96 | 276.96 | 未列入 | | | 1.99% | 可开放 |
| 6113 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左5左30#笔管线 | 400 | 1.89% | 312.45 | 312.45 | 未列入 | | | -66.95% | 可开放 |
| 6114 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁忠干124右1#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -10.25% | 可开放 |
| 6115 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分24# | 400 | 0.22% | 319.11 | 319.11 | 未列入 | | | -10.46% | 可开放 |
| 6116 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园西线 | 果园西线矽砂矿分12右16#变压器 | 100 | 0.47% | 79.53 | 79.53 | 未列入 | | | 34.45% | 可开放 |
| 6117 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右26#地号线 | 200 | 26.01% | 107.98 | 107.98 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 6118 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化纺变3552化北线啤酒分13左8右1# | 400 | 3.13% | 307.49 | 307.49 | 未列入 | | | -57.86% | 可开放 |
| 6119 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干41左8左2# | 400 | 2.96% | 308.16 | 308.16 | 未列入 | | | -49.84% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6120 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 地号线 | 果园变6278地号线安阳干59右7#地号线 | 400 | 8.94% | 284.25 | 284.25 | 未列入 | | | -5.49% | 可开放 |
| 6121 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 安阳线 | 安阳干23右3#安阳线 | 400 | 0.32% | 318.71 | 318.71 | 未列入 | | | -37.67% | 可开放 |
| 6122 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 笔管分34左30# | 400 | 10.94% | 276.25 | 276.25 | 未列入 | | | -1.76% | 可开放 |
| 6123 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化北线 | 化北线啤酒分14右4#柱上变压器 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | 393.29% | 可开放 |
| 6124 | 铁西区供电分公司 | 兴盛66kV变电站 | 丰盛线 | 朝中干39右5右6#柱上变压器 | 200 | 0.04% | 159.93 | 159.93 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 6125 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 西河南线 | 果园变6234西河南线西河干20右4# | 400 | 13.11% | 267.56 | 267.56 | 未列入 | | | -18.22% | 可开放 |
| 6126 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化利线 | 12232亭站内变压器 | 630 | 5.89% | 466.91 | 466.91 | 未列入 | | | -16.42% | 可开放 |
| 6127 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化棉线 | 化棉干44左1#柱上变压器 | 400 | 0.13% | 319.48 | 319.48 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 6128 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支10# | 100 | 1.28% | 78.72 | 78.72 | 未列入 | | | -37.15% | 可开放 |
| 6129 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 果园变6236果园东线矽砂矿分31右6#果园东线 | 400 | 6.97% | 292.14 | 292.14 | 未列入 | | | 1491.45% | 可开放 |
| 6130 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁阳线 | 宁开变1028宁阳线宁远支6左5# | 100 | 0.96% | 79.04 | 79.04 | 未列入 | | | -54.02% | 可开放 |
| 6131 | 铁西区供电分公司 | 宁开66kV变电站 | 宁忠线 | 宁开变1040宁忠线宁忠干127左15# | 400 | 10.06% | 279.78 | 279.78 | 未列入 | | | -5.64% | 可开放 |
| 6132 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 笔管线 | 果园变6268笔管线金城干37左22#笔管线 | 400 | 14.15% | 263.42 | 263.42 | 未列入 | | | -6.55% | 可开放 |
| 6133 | 铁西区供电分公司 | 果园66kV变电站 | 果园东线 | 矽砂矿分31右3# | 200 | 0.35% | 159.31 | 159.31 | 未列入 | | | 34.75% | 可开放 |
| 6134 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达恒线 | 达恒线达东干21左4#（新）柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6135 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达明线 | 达明干5# | 200 | 6.07% | 147.87 | 147.87 | 未列入 | | | -39.70% | 可开放 |
| 6136 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北二线 | 建材变1043建北二线东台分26右4# | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | -93.37% | 可开放 |
| 6137 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 宋达线 | 宋达线大郑干105左20#变压器 | 200 | 14.20% | 131.61 | 131.61 | 未列入 | | | -4.05% | 可开放 |
| 6138 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达红线 | 达道湾变2568达红线黄家支27# | 200 | 0.73% | 158.55 | 158.55 | 未列入 | | | -83.44% | 可开放 |
| 6139 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达友线 | 达友线达南干12南4#变压器 | 100 | 0.21% | 79.79 | 79.79 | 未列入 | | | 27.10% | 可开放 |
| 6140 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建材变1037建北一线建北干45# | 400 | 5.03% | 299.89 | 299.89 | 未列入 | | | -30.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 铁西区供电分公司 | 宋三66kV变电站 | 合成线 | 12A80变压器 | 630 | 2.39% | 488.97 | 488.97 | 未列入 | | | -10.89% | 可开放 |
| 6142 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达铝线 | 达铝线达东干69左1# | 200 | 2.18% | 155.65 | 155.65 | 未列入 | | | -30.71% | 可开放 |
| 6143 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 解放干53支1右2# | 400 | 10.02% | 279.92 | 279.92 | 未列入 | | | 24.66% | 可开放 |
| 6144 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干34右9# | 315 | 13.80% | 208.53 | 208.53 | 未列入 | | | 11.96% | 可开放 |
| 6145 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 无轨线 | 12210亭站内变压器 | 400 | 11.26% | 274.95 | 274.95 | 未列入 | | | 20.07% | 可开放 |
| 6146 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 机场线 | 八家子变2876机场线交通干20# | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -90.01% | 可开放 |
| 6147 | 铁西区供电分公司 | 八家子66kV变电站 | 电灯线 | 12145停站内变压器 | 200 | 19.95% | 120.11 | 120.11 | 未列入 | | | -0.50% | 可开放 |
| 6148 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍分5左1#变压器 | 400 | 4.17% | 303.32 | 303.32 | 未列入 | | | -42.82% | 可开放 |
| 6149 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 陶水线 | 陶水线六街分12右10左1#柱上变压器 | 315 | 23.26% | 178.73 | 178.73 | 未列入 | | | 96.63% | 可开放 |
| 6150 | 铁西区供电分公司 | 繁荣66kV变电站 | 启明一线 | 12H30亭站内变压器 | 315 | 8.04% | 226.67 | 226.67 | 未列入 | | | -6.80% | 可开放 |
| 6151 | 铁西区供电分公司 | 陶官66kV变电站 | 解放线 | 陶官变4244解放线解放干19右3左3#解放线 | 315 | 16.62% | 199.66 | 199.66 | 未列入 | | | 5.44% | 可开放 |
| 6152 | 铁西区供电分公司 | 东二66kV变电站 | 东鞍线 | 东鞍线南环支21右2左9#变压器 | 400 | 13.66% | 265.38 | 265.38 | 未列入 | | | 2.27% | 可开放 |
| 6153 | 铁西区供电分公司 | 建材66kV变电站 | 建北一线 | 建北一线郎家分4右5#柱上变压器 | 200 | 3.94% | 152.13 | 152.13 | 未列入 | | | -55.32% | 可开放 |
| 6154 | 铁西区供电分公司 | 达道湾66kV变电站 | 达水线 | 达道湾变2584达水线红旗分43#达水线 | 400 | 3.03% | 307.89 | 307.89 | 未列入 | | | -46.05% | 可开放 |
| 6155 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E48亭变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6156 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E49亭变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6157 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E52亭变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6158 | 铁西区供电分公司 | 化纺66kV变电站 | 化龙二线 | 12E53亭变压器 | 400 | 0.02% | 319.94 | 319.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6159 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干47左3# | 200 | 7.78% | 144.45 | 144.45 | 未列入 | | | -30.60% | 可开放 |
| 6160 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13958亭站内变压器 | 500 | 3.96% | 380.18 | 380.18 | 未列入 | | | 10.85% | 可开放 |
| 6161 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干30右2# | 200 | 34.74% | 90.53 | 90.53 | 未列入 | | | -13.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6162 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13237亭站内变压器 | 500 | 3.76% | 381.21 | 381.21 | 未列入 | | | 4.40% | 可开放 |
| 6163 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13238亭站内变压器 | 500 | 5.11% | 374.46 | 374.46 | 未列入 | | | 5.04% | 可开放 |
| 6164 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13239亭站内变压器 | 500 | 2.79% | 386.04 | 386.04 | 未列入 | | | 7.77% | 可开放 |
| 6165 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 13282亭站内变压器 | 630 | 4.57% | 475.23 | 475.23 | 未列入 | | | 7.73% | 可开放 |
| 6166 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13687站内变压器 | 500 | 7.76% | 361.18 | 361.18 | 未列入 | | | -4.20% | 可开放 |
| 6167 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13688站内变压器 | 160 | 20.68% | 94.91 | 94.91 | 未列入 | | | 1.42% | 可开放 |
| 6168 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13708站内变压器 | 500 | 9.62% | 351.9 | 351.9 | 未列入 | | | -10.46% | 可开放 |
| 6169 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13709站内变压器 | 400 | 6.69% | 293.26 | 293.26 | 未列入 | | | 4.99% | 可开放 |
| 6170 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13711亭站内变压器 | 315 | 7.25% | 229.15 | 229.15 | 未列入 | | | 3.43% | 可开放 |
| 6171 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13712站内变压器 | 500 | 5.05% | 374.76 | 374.76 | 未列入 | | | 4.57% | 可开放 |
| 6172 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13682站内变压器 | 400 | 9.86% | 280.56 | 280.56 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 6173 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13740站内变压器 | 500 | 6.10% | 369.52 | 369.52 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 6174 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13225站内变压器 | 400 | 5.01% | 299.98 | 299.98 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 6175 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 1316A亭站内变压器 | 100 | 50.16% | 29.84 | 29.84 | 未列入 | | | 8.50% | 可开放 |
| 6176 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 中华干30右4左7# | 200 | 5.78% | 148.45 | 148.45 | 未列入 | | | 0.30% | 可开放 |
| 6177 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13661亭站内变压器 | 630 | 4.68% | 474.5 | 474.5 | 未列入 | | | 15.54% | 可开放 |
| 6178 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13938亭站内变压器 | 630 | 4.89% | 473.2 | 473.2 | 未列入 | | | 27.05% | 可开放 |
| 6179 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 太双干11# | 160 | 15.27% | 103.57 | 103.57 | 未列入 | | | 0.41% | 可开放 |
| 6180 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13243亭站内变压器 | 315 | 12.12% | 213.82 | 213.82 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 6181 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13033亭站内变压器 | 315 | 21.93% | 182.92 | 182.92 | 未列入 | | | 8.13% | 可开放 |
| 6182 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13105亭变压器 | 315 | 18.14% | 194.86 | 194.86 | 未列入 | | | 4.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6183 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分21左7# | 315 | 1.68% | 246.72 | 246.72 | 未列入 | | | -7.19% | 可开放 |
| 6184 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分21左14# | 160 | 32.86% | 75.42 | 75.42 | 未列入 | | | 0.13% | 可开放 |
| 6185 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13102亭站内变压器 | 630 | 7.76% | 455.13 | 455.13 | 未列入 | | | -19.06% | 可开放 |
| 6186 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深南分5南1# | 200 | 37.51% | 84.99 | 84.99 | 未列入 | | | 8.20% | 可开放 |
| 6187 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13062亭变压器 | 315 | 0.23% | 251.27 | 251.27 | 未列入 | | | -18.90% | 可开放 |
| 6188 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深东支4#1 | 200 | 7.04% | 145.92 | 145.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6189 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深东支6# | 100 | 4.36% | 75.64 | 75.64 | 未列入 | | | 13.58% | 可开放 |
| 6190 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13111亭变压器 | 315 | 17.37% | 197.29 | 197.29 | 未列入 | | | 22.89% | 可开放 |
| 6191 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支32右7左3# | 100 | 0.42% | 79.58 | 79.58 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 6192 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支13右4# | 160 | 16.46% | 101.66 | 101.66 | 未列入 | | | 8.41% | 可开放 |
| 6193 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支15右3# | 315 | 19.14% | 191.71 | 191.71 | 未列入 | | | 5.61% | 可开放 |
| 6194 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 双阳干7# | 160 | 8.29% | 114.74 | 114.74 | 未列入 | | | 1.62% | 可开放 |
| 6195 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13081亭站内变压器 | 630 | 5.17% | 471.44 | 471.44 | 未列入 | | | -2.80% | 可开放 |
| 6196 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13281亭变压器 | 200 | 9.91% | 140.18 | 140.18 | 未列入 | | | -0.53% | 可开放 |
| 6197 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 自由分17右8# | 200 | 7.66% | 144.69 | 144.69 | 未列入 | | | 24.29% | 可开放 |
| 6198 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13011亭站内变压器 | 630 | 2.59% | 487.68 | 487.68 | 未列入 | | | -3.87% | 可开放 |
| 6199 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干16右2# | 160 | 21.59% | 93.45 | 93.45 | 未列入 | | | 3.19% | 可开放 |
| 6200 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 友爱分6左3# | 160 | 0.99% | 126.41 | 126.41 | 未列入 | | | 6.57% | 可开放 |
| 6201 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干96右8右1柱上变压器 | 100 | 0.19% | 79.81 | 79.81 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 6202 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 朝阳分9右1# | 100 | 59.49% | 20.51 | 20.51 | 未列入 | | | 14.71% | 可开放 |
| 6203 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 朝阳分15右3# | 100 | 23.16% | 56.84 | 56.84 | 未列入 | | | -4.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 朝阳分15右5# | 160 | 33.18% | 74.91 | 74.91 | 未列入 | | | -16.54% | 可开放 |
| 6205 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 朝阳分17# | 315 | 16.99% | 198.48 | 198.48 | 未列入 | | | 20.24% | 可开放 |
| 6206 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 朝阳分17左2# | 160 | 58.42% | 34.53 | 34.53 | 未列入 | | | 11.02% | 可开放 |
| 6207 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 朝阳分24# | 315 | 16.91% | 198.74 | 198.74 | 未列入 | | | 25.55% | 可开放 |
| 6208 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 环山支12左1# | 100 | 95.59% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.85% | 可开放 |
| 6209 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 环山支16# | 200 | 31.34% | 97.33 | 97.33 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 6210 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 环山支16左2# | 200 | 27.00% | 106 | 106 | 未列入 | | | -9.83% | 可开放 |
| 6211 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 环山支16左2右4# | 160 | 43.63% | 58.2 | 58.2 | 未列入 | | | -83.48% | 可开放 |
| 6212 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 环山支16左6# | 100 | 82.91% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.78% | 可开放 |
| 6213 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 1313C站内变压器 | 315 | 5.67% | 234.15 | 234.15 | 未列入 | | | -4.47% | 可开放 |
| 6214 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13371站内变压器配电变压器 | 500 | 1.34% | 393.29 | 393.29 | 未列入 | | | 1058.45% | 可开放 |
| 6215 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13862变压器 | 400 | 6.21% | 295.17 | 295.17 | 未列入 | | | -22.70% | 可开放 |
| 6216 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13309变压器 | 250 | 3.42% | 191.45 | 191.45 | 未列入 | | | -20.24% | 可开放 |
| 6217 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13146变压器 | 400 | 11.64% | 273.43 | 273.43 | 未列入 | | | 0.88% | 可开放 |
| 6218 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13641变压器 | 400 | 5.03% | 299.89 | 299.89 | 未列入 | | | 1.73% | 可开放 |
| 6219 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13592变压器 | 315 | 11.87% | 214.6 | 214.6 | 未列入 | | | 6.39% | 可开放 |
| 6220 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13617变压器 | 500 | 3.79% | 381.07 | 381.07 | 未列入 | | | 1.27% | 可开放 |
| 6221 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13565变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |
| 6222 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 13152变压器 | 400 | 9.58% | 281.69 | 281.69 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 6223 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13819站内变压器 | 500 | 3.80% | 381.01 | 381.01 | 未列入 | | | -24.90% | 可开放 |
| 6224 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13816站内变压器 | 400 | 6.73% | 293.09 | 293.09 | 未列入 | | | -5.48% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6225 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13621站内变压器 | 315 | 15.15% | 204.27 | 204.27 | 未列入 | | | 16.91% | 可开放 |
| 6226 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13622站内变压器 | 500 | 24.52% | 277.4 | 277.4 | 未列入 | | | 107.59% | 可开放 |
| 6227 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13623站内变压器 | 400 | 8.21% | 287.17 | 287.17 | 未列入 | | | -13.18% | 可开放 |
| 6228 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13624站内变压器 | 500 | 0.46% | 397.71 | 397.71 | 未列入 | | | 5.95% | 可开放 |
| 6229 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13310亭站内变压器 | 400 | 6.18% | 295.3 | 295.3 | 未列入 | | | -86.55% | 可开放 |
| 6230 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13311亭站内变压器 | 500 | 3.35% | 383.27 | 383.27 | 未列入 | | | 41.46% | 可开放 |
| 6231 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13312站内变压器 | 500 | 5.83% | 370.87 | 370.87 | 未列入 | | | -14.45% | 可开放 |
| 6232 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13313站内变压器 | 400 | 1.25% | 314.99 | 314.99 | 未列入 | | | 32.82% | 可开放 |
| 6233 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太酒线 | 啤酒分4左8# | 100 | 28.03% | 51.97 | 51.97 | 未列入 | | | -38.27% | 可开放 |
| 6234 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干16右9右2# | 315 | 19.58% | 190.33 | 190.33 | 未列入 | | | 6.44% | 可开放 |
| 6235 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干23左4左6# | 315 | 6.78% | 230.65 | 230.65 | 未列入 | | | -53.42% | 可开放 |
| 6236 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 深南分43右4右2# | 160 | 0.06% | 127.9 | 127.9 | 未列入 | | | -27.45% | 可开放 |
| 6237 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 北国知春开闭所一组开关柜13514变压器 | 500 | 4.28% | 378.6 | 378.6 | 未列入 | | | 8.02% | 可开放 |
| 6238 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分59左2# | 50 | 0.44% | 39.78 | 39.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6239 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分28右6# | 250 | 0.09% | 199.77 | 199.77 | 未列入 | | | -90.86% | 可开放 |
| 6240 | 立山区供电分公司 | 工业66kV变电站 | 工景线 | 13A52 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6241 | 立山区供电分公司 | 工业66kV变电站 | 工景线 | 13A59 | 400 | 0.78% | 316.87 | 316.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6242 | 立山区供电分公司 | 工业66kV变电站 | 工景线 | 13A57 | 500 | 2.75% | 386.26 | 386.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6243 | 立山区供电分公司 | 工业66kV变电站 | 工景线 | 13A55 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6244 | 立山区供电分公司 | 工业66kV变电站 | 工景线 | 13A53变压器 | 500 | 1.31% | 393.47 | 393.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6245 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 13A54 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6246 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 13A56 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6247 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 13A58 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6248 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 13A60 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6249 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 羊铁干18左3右11# | 200 | 7.95% | 144.11 | 144.11 | 未列入 | | | -37.73% | 可开放 |
| 6250 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13918亭站内变压器 | 400 | 6.18% | 295.29 | 295.29 | 未列入 | | | 0.53% | 可开放 |
| 6251 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13919亭站内变压器 | 400 | 4.30% | 302.82 | 302.82 | 未列入 | | | 15.14% | 可开放 |
| 6252 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13925亭站内变压器 | 400 | 5.87% | 296.51 | 296.51 | 未列入 | | | 9.39% | 可开放 |
| 6253 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13929亭站内变压器 | 400 | 5.69% | 297.25 | 297.25 | 未列入 | | | 5.34% | 可开放 |
| 6254 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13554 亭变压器 | 315 | 9.13% | 223.23 | 223.23 | 未列入 | | | -0.10% | 可开放 |
| 6255 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13942站内变压器 | 500 | 2.29% | 388.56 | 388.56 | 未列入 | | | 1095.83% | 可开放 |
| 6256 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13940站内变压器 | 500 | 4.14% | 379.29 | 379.29 | 未列入 | | | 1075.02% | 可开放 |
| 6257 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 13468亭变压器 | 400 | 0.28% | 318.88 | 318.88 | 未列入 | | | 0.45% | 可开放 |
| 6258 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13469亭变压器 | 100 | 17.95% | 62.05 | 62.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6259 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 大德广场开关站13A10变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 6260 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 大德广场开关站13A11变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 6261 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 大德广场开关站13A12变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 6262 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 大德广场开关站13A13变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 6263 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 大德广场开关站13A14变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 6264 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13067变压器 | 500 | 3.89% | 380.56 | 380.56 | 未列入 | | | -0.15% | 可开放 |
| 6265 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13068变压器 | 500 | 3.41% | 382.94 | 382.94 | 未列入 | | | 9.88% | 可开放 |
| 6266 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13069变压器 | 315 | 4.12% | 239.03 | 239.03 | 未列入 | | | -1.29% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13696亭站内变压器 | 400 | 5.69% | 297.25 | 297.25 | 未列入 | | | -8.70% | 可开放 |
| 6268 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13701站内变压器 | 200 | 16.86% | 126.29 | 126.29 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 6269 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13232变压器 | 500 | 4.79% | 376.04 | 376.04 | 未列入 | | | -2.18% | 可开放 |
| 6270 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13743亭站内变压器 | 160 | 0.42% | 127.33 | 127.33 | 未列入 | | | -4.85% | 可开放 |
| 6271 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13532站内变压器 | 315 | 9.51% | 222.04 | 222.04 | 未列入 | | | 5.83% | 可开放 |
| 6272 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13533站内变压器 | 315 | 9.81% | 221.11 | 221.11 | 未列入 | | | 12.63% | 可开放 |
| 6273 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13534站内变压器 | 400 | 6.84% | 292.66 | 292.66 | 未列入 | | | 0.74% | 可开放 |
| 6274 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13268亭站内变压器 | 500 | 6.06% | 369.69 | 369.69 | 未列入 | | | -2.26% | 可开放 |
| 6275 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13322亭变压器 | 630 | 2.50% | 488.26 | 488.26 | 未列入 | | | 4.19% | 可开放 |
| 6276 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13331亭变压器 | 400 | 8.29% | 286.84 | 286.84 | 未列入 | | | -1.07% | 可开放 |
| 6277 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 13259变压器 | 200 | 13.62% | 132.77 | 132.77 | 未列入 | | | 3.50% | 可开放 |
| 6278 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S08配电变压器 | 500 | 2.24% | 388.8 | 388.8 | 未列入 | | | 1083.22% | 可开放 |
| 6279 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S10配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 6280 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S12配电变压器 | 500 | 5.43% | 372.84 | 372.84 | 未列入 | | | 1245.61% | 可开放 |
| 6281 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13S14配电变压器 | 500 | 3.63% | 381.87 | 381.87 | 未列入 | | | 964.48% | 可开放 |
| 6282 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S01配电变压器 | 500 | 5.33% | 373.34 | 373.34 | 未列入 | | | 1332.05% | 可开放 |
| 6283 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S02配电变压器 | 500 | 3.80% | 381.02 | 381.02 | 未列入 | | | 1024.87% | 可开放 |
| 6284 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S03配电变压器 | 500 | 4.80% | 376.02 | 376.02 | 未列入 | | | 1124.23% | 可开放 |
| 6285 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S04配电变压器 | 500 | 0.09% | 399.57 | 399.57 | 未列入 | | | 50.44% | 可开放 |
| 6286 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13S17配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6287 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 百合馨家小区配电室13479变压器配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6288 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 百合馨家小区配电室13480变压器配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 6289 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13290站内变压器 | 315 | 27.26% | 166.14 | 166.14 | 未列入 | | | 5.05% | 可开放 |
| 6290 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13A43站内变压器 | 500 | 2.62% | 386.92 | 386.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6291 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13A45站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 6292 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13A42站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6293 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 13A41变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6294 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 13A44站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 6295 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13726站内变压器 | 630 | 2.14% | 490.5 | 490.5 | 未列入 | | | 650.00% | 可开放 |
| 6296 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13267站内变压器 | 630 | 3.53% | 481.75 | 481.75 | 未列入 | | | -34.62% | 可开放 |
| 6297 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13702站内变压器 | 500 | 4.20% | 378.99 | 378.99 | 未列入 | | | 5.43% | 可开放 |
| 6298 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13703站内变压器 | 630 | 0.06% | 503.63 | 503.63 | 未列入 | | | 24.16% | 可开放 |
| 6299 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13756亭站内变压器 | 630 | 6.50% | 463.02 | 463.02 | 未列入 | | | 0.99% | 可开放 |
| 6300 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13374站内变压器配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 24.72% | 可开放 |
| 6301 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13370站内变压器配电变压器 | 500 | 1.57% | 392.13 | 392.13 | 未列入 | | | 960.32% | 可开放 |
| 6302 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13968亭站内变压器 | 630 | 2.79% | 486.44 | 486.44 | 未列入 | | | -1.58% | 可开放 |
| 6303 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13950亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 25.36% | 可开放 |
| 6304 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13782站内变压器 | 500 | 4.52% | 377.39 | 377.39 | 未列入 | | | -2.94% | 可开放 |
| 6305 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13781站内变压器 | 500 | 6.31% | 368.46 | 368.46 | 未列入 | | | 1.18% | 可开放 |
| 6306 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13791站内变压器 | 500 | 3.39% | 383.06 | 383.06 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 6307 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13792站内变压器 | 500 | 2.24% | 388.8 | 388.8 | 未列入 | | | -5.04% | 可开放 |
| 6308 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13438亭站内变压器 | 500 | 4.66% | 376.71 | 376.71 | 未列入 | | | -19.71% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13439亭站内变压器 | 500 | 4.04% | 379.79 | 379.79 | 未列入 | | | -6.95% | 可开放 |
| 6310 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13441亭站内变压器 | 500 | 2.82% | 385.9 | 385.9 | 未列入 | | | 1.38% | 可开放 |
| 6311 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13227变压器 | 400 | 12.09% | 271.65 | 271.65 | 未列入 | | | 8.15% | 可开放 |
| 6312 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13230变压器 | 315 | 9.71% | 221.42 | 221.42 | 未列入 | | | 3.90% | 可开放 |
| 6313 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13231变压器 | 400 | 8.66% | 285.37 | 285.37 | 未列入 | | | 8.77% | 可开放 |
| 6314 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13250变压器 | 400 | 9.28% | 282.87 | 282.87 | 未列入 | | | -10.74% | 可开放 |
| 6315 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13031变压器 | 250 | 13.64% | 165.89 | 165.89 | 未列入 | | | 12.44% | 可开放 |
| 6316 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13094变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 6317 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13116变压器 | 400 | 8.62% | 285.54 | 285.54 | 未列入 | | | -1.97% | 可开放 |
| 6318 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13117变压器 | 500 | 8.12% | 359.41 | 359.41 | 未列入 | | | 11.34% | 可开放 |
| 6319 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13372站内变压器配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 6320 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13373站内变压器配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 6321 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13375站内变压器配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 6322 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13376站内变压器配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 6323 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13999亭站内变压器 | 500 | 3.97% | 380.15 | 380.15 | 未列入 | | | 24.24% | 可开放 |
| 6324 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13761亭站内变压器 | 500 | 6.44% | 367.79 | 367.79 | 未列入 | | | 0.42% | 可开放 |
| 6325 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13762亭站内变压器 | 315 | 9.91% | 220.79 | 220.79 | 未列入 | | | 4.34% | 可开放 |
| 6326 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13976亭站内变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | 13.14% | 可开放 |
| 6327 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13975亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 6328 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13377站内变压器配电变压器 | 400 | 0.68% | 317.27 | 317.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6329 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 钢羊一线43005支1 | 50 | 1.00% | 39.5 | 39.5 | 未列入 | | | -47.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13378站内变压器配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 6331 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 北国知春开闭所一组开关柜13516变压器 | 500 | 7.78% | 361.1 | 361.1 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 6332 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13413亭站内变压器 | 500 | 7.38% | 363.11 | 363.11 | 未列入 | | | -27.83% | 可开放 |
| 6333 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13654站内变压器 | 500 | 6.59% | 367.06 | 367.06 | 未列入 | | | 1291.99% | 可开放 |
| 6334 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13330亭变压器 | 400 | 6.29% | 294.85 | 294.85 | 未列入 | | | -11.14% | 可开放 |
| 6335 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13324亭变压器 | 630 | 2.69% | 487.07 | 487.07 | 未列入 | | | -12.51% | 可开放 |
| 6336 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13323亭变压器 | 630 | 3.74% | 480.42 | 480.42 | 未列入 | | | 3.60% | 可开放 |
| 6337 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13717亭站内变压器 | 400 | 9.81% | 280.78 | 280.78 | 未列入 | | | 5.12% | 可开放 |
| 6338 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13727站内变压器 | 400 | 3.15% | 307.39 | 307.39 | 未列入 | | | 13.78% | 可开放 |
| 6339 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13774变压器X | 400 | 9.64% | 281.46 | 281.46 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 6340 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13685站内变压器 | 315 | 13.33% | 210 | 210 | 未列入 | | | 14.39% | 可开放 |
| 6341 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13706站内变压器 | 400 | 6.44% | 294.23 | 294.23 | 未列入 | | | 1.39% | 可开放 |
| 6342 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13707亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 6343 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 太窑干69左6#变压器 | 160 | 14.79% | 104.34 | 104.34 | 未列入 | | | 0.30% | 可开放 |
| 6344 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分35# | 100 | 0.82% | 79.18 | 79.18 | 未列入 | | | -82.81% | 可开放 |
| 6345 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13002亭站内变压器 | 500 | 5.22% | 373.91 | 373.91 | 未列入 | | | -3.37% | 可开放 |
| 6346 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 太双干23# | 160 | 22.99% | 91.21 | 91.21 | 未列入 | | | 4.27% | 可开放 |
| 6347 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 13107亭站内变压器 | 400 | 7.85% | 288.61 | 288.61 | 未列入 | | | 1.05% | 可开放 |
| 6348 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支13右7# | 315 | 12.59% | 212.34 | 212.34 | 未列入 | | | 8.05% | 可开放 |
| 6349 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支18# | 315 | 24.65% | 174.35 | 174.35 | 未列入 | | | -1.87% | 可开放 |
| 6350 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支19右3# | 315 | 12.73% | 211.9 | 211.9 | 未列入 | | | -9.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13052亭站内变压器 | 315 | 14.88% | 205.13 | 205.13 | 未列入 | | | 0.97% | 可开放 |
| 6352 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13284亭变压器 | 200 | 12.51% | 134.99 | 134.99 | 未列入 | | | -17.14% | 可开放 |
| 6353 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13464变压器配电变压器 | 500 | 5.20% | 373.98 | 373.98 | 未列入 | | | 1175.25% | 可开放 |
| 6354 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13467变压器配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 6355 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13465变压器配电变压器 | 500 | 5.11% | 374.47 | 374.47 | 未列入 | | | 1358.60% | 可开放 |
| 6356 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13466变压器配电变压器 | 500 | 3.39% | 383.07 | 383.07 | 未列入 | | | 962.39% | 可开放 |
| 6357 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 13A01箱变变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 6358 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 13A02箱变变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 27.48% | 可开放 |
| 6359 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 13A03箱变变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 6360 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双景线 | 13A04箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 6361 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 13A05箱变变压器 | 500 | 4.11% | 379.47 | 379.47 | 未列入 | | | 1332.83% | 可开放 |
| 6362 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 13A06箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | -4.08% | 可开放 |
| 6363 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双怡线 | 13A07箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 6364 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 太兴线11区支17右1# | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6365 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 太兴线深孟分7右4左1#柱上变压器 | 200 | 0.36% | 159.29 | 159.29 | 未列入 | | | 3.72% | 可开放 |
| 6366 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A48变压器 | 500 | 2.11% | 389.45 | 389.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6367 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A50变压器 | 400 | 0.58% | 317.68 | 317.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6368 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A51变压器 | 400 | 3.53% | 305.88 | 305.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6369 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A49变压器 | 400 | 1.83% | 312.68 | 312.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6370 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13332亭变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | 21.72% | 可开放 |
| 6371 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13333亭变压器 | 400 | 0.36% | 318.57 | 318.57 | 未列入 | | | -14.37% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6372 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 新兴分11# | 200 | 0.02% | 159.97 | 159.97 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 6373 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13650站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -2.41% | 可开放 |
| 6374 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13652站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 7.24% | 可开放 |
| 6375 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干92左13右1# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 6376 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13741变压器X | 500 | 10.58% | 347.08 | 347.08 | 未列入 | | | 10.10% | 可开放 |
| 6377 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13957亭站内变压器 | 500 | 3.20% | 384.02 | 384.02 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 6378 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13902亭站内变压器 | 400 | 6.75% | 292.99 | 292.99 | 未列入 | | | 8.51% | 可开放 |
| 6379 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13456亭变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | 19.78% | 可开放 |
| 6380 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13457亭变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 20.89% | 可开放 |
| 6381 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13458亭变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 6382 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13363配电变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | 43.37% | 可开放 |
| 6383 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13364配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.71 | 399.71 | 未列入 | | | 26.93% | 可开放 |
| 6384 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13365配电变压器 | 400 | 6.05% | 295.79 | 295.79 | 未列入 | | | 1059.74% | 可开放 |
| 6385 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13366配电变压器 | 500 | 4.53% | 377.34 | 377.34 | 未列入 | | | 1172.23% | 可开放 |
| 6386 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13367配电变压器 | 500 | 0.51% | 397.43 | 397.43 | 未列入 | | | 1033.58% | 可开放 |
| 6387 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13368配电变压器 | 400 | 3.63% | 305.47 | 305.47 | 未列入 | | | 1247.68% | 可开放 |
| 6388 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13651站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 6389 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13920亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 6390 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13924亭站内变压器 | 400 | 5.09% | 299.65 | 299.65 | 未列入 | | | 1.53% | 可开放 |
| 6391 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13931亭站内变压器 | 400 | 5.30% | 298.8 | 298.8 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 6392 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13A26配电变压器 | 500 | 3.60% | 382.01 | 382.01 | 未列入 | | | 1178.85% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6393 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13A27配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 6394 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13A28配电变压器 | 500 | 0.36% | 398.22 | 398.22 | 未列入 | | | 1234.17% | 可开放 |
| 6395 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13A29配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6396 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13784站内变压器 | 500 | 8.36% | 358.2 | 358.2 | 未列入 | | | 11.21% | 可开放 |
| 6397 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13788亭站内变压器 | 500 | 4.49% | 377.53 | 377.53 | 未列入 | | | -3.68% | 可开放 |
| 6398 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13405亭站内变压器 | 500 | 8.86% | 355.68 | 355.68 | 未列入 | | | 18.92% | 可开放 |
| 6399 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13837亭站内变压器 | 400 | 7.92% | 288.33 | 288.33 | 未列入 | | | -0.89% | 可开放 |
| 6400 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊桃线 | 桃山干59#左1左1 | 100 | 0.35% | 79.65 | 79.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6401 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13735变压器x | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | -88.52% | 可开放 |
| 6402 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13401亭站内变压器 | 500 | 7.24% | 363.82 | 363.82 | 未列入 | | | 6.87% | 可开放 |
| 6403 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13403亭站内变压器 | 500 | 8.15% | 359.25 | 359.25 | 未列入 | | | 60.80% | 可开放 |
| 6404 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13886站内变压器 | 400 | 6.10% | 295.59 | 295.59 | 未列入 | | | 7.15% | 可开放 |
| 6405 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13882亭站内变压器 | 400 | 7.35% | 290.59 | 290.59 | 未列入 | | | -13.24% | 可开放 |
| 6406 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13865站内变压器 | 400 | 5.76% | 296.96 | 296.96 | 未列入 | | | 2.76% | 可开放 |
| 6407 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13877站内变压器 | 500 | 5.17% | 374.16 | 374.16 | 未列入 | | | 8.08% | 可开放 |
| 6408 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13873站内变压器 | 400 | 5.74% | 297.04 | 297.04 | 未列入 | | | 2.79% | 可开放 |
| 6409 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13879站内变压器 | 400 | 5.69% | 297.24 | 297.24 | 未列入 | | | -7.08% | 可开放 |
| 6410 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13872站内变压器 | 400 | 6.29% | 294.86 | 294.86 | 未列入 | | | 3.92% | 可开放 |
| 6411 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13868站内变压器 | 500 | 4.53% | 377.34 | 377.34 | 未列入 | | | -1.13% | 可开放 |
| 6412 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13963亭站内变压器 | 500 | 11.84% | 340.79 | 340.79 | 未列入 | | | 2.61% | 可开放 |
| 6413 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 山嘴子分7南右3# | 160 | 20.26% | 95.59 | 95.59 | 未列入 | | | 12.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6414 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分15右1# | 315 | 18.12% | 194.91 | 194.91 | 未列入 | | | 11.49% | 可开放 |
| 6415 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13001亭站内变压器 | 630 | 4.26% | 477.16 | 477.16 | 未列入 | | | 9.39% | 可开放 |
| 6416 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分19左2# | 315 | 2.58% | 243.88 | 243.88 | 未列入 | | | -34.71% | 可开放 |
| 6417 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分22# | 315 | 8.97% | 223.76 | 223.76 | 未列入 | | | 5.44% | 可开放 |
| 6418 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 13125亭变压器 | 200 | 17.55% | 124.91 | 124.91 | 未列入 | | | 7.56% | 可开放 |
| 6419 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 中华干30右3# | 315 | 3.00% | 242.56 | 242.56 | 未列入 | | | 26.38% | 可开放 |
| 6420 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支20# | 200 | 5.13% | 149.75 | 149.75 | 未列入 | | | 20.58% | 可开放 |
| 6421 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分14# | 160 | 0.58% | 127.08 | 127.08 | 未列入 | | | -6.39% | 可开放 |
| 6422 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 自由分17右4右2# | 200 | 28.75% | 102.505 | 102.505 | 未列入 | | | -0.78% | 可开放 |
| 6423 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13042亭站内变压器 | 315 | 22.85% | 180.01 | 180.01 | 未列入 | | | 2.88% | 可开放 |
| 6424 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13065亭变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | -36.17% | 可开放 |
| 6425 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 13108亭站内变压器 | 630 | 4.19% | 477.61 | 477.61 | 未列入 | | | -0.36% | 可开放 |
| 6426 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13082亭站内变压器 | 630 | 5.99% | 466.24 | 466.24 | 未列入 | | | 1.86% | 可开放 |
| 6427 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13083亭站内变压器 | 630 | 5.32% | 470.5 | 470.5 | 未列入 | | | -3.04% | 可开放 |
| 6428 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干83右5# | 160 | 32.29% | 76.34 | 76.34 | 未列入 | | | 1.98% | 可开放 |
| 6429 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13041亭站内变压器 | 315 | 18.77% | 192.88 | 192.88 | 未列入 | | | 3.61% | 可开放 |
| 6430 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 铸钢干23# | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | 1.42% | 可开放 |
| 6431 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 羊灵干58# | 400 | 13.21% | 267.18 | 267.18 | 未列入 | | | -21.84% | 可开放 |
| 6432 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干44右8# | 315 | 5.45% | 234.84 | 234.84 | 未列入 | | | 7.21% | 可开放 |
| 6433 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13190变压器 | 400 | 14.75% | 261.01 | 261.01 | 未列入 | | | 9.98% | 可开放 |
| 6434 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13191变压器 | 250 | 18.34% | 154.14 | 154.14 | 未列入 | | | 21.94% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6435 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13214变压器 | 400 | 7.98% | 288.07 | 288.07 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 6436 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13546变压器 | 315 | 8.33% | 225.76 | 225.76 | 未列入 | | | -2.12% | 可开放 |
| 6437 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13548变压器 | 315 | 7.35% | 228.86 | 228.86 | 未列入 | | | -8.14% | 可开放 |
| 6438 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 13221变压器 | 500 | 7.80% | 361.01 | 361.01 | 未列入 | | | 29.81% | 可开放 |
| 6439 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 13222变压器 | 500 | 11.08% | 344.59 | 344.59 | 未列入 | | | 36.36% | 可开放 |
| 6440 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13228变压器 | 200 | 13.43% | 133.15 | 133.15 | 未列入 | | | 2.63% | 可开放 |
| 6441 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13245变压器 | 630 | 3.99% | 478.84 | 478.84 | 未列入 | | | -2.36% | 可开放 |
| 6442 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13252变压器 | 400 | 7.18% | 291.3 | 291.3 | 未列入 | | | -9.95% | 可开放 |
| 6443 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13039变压器 | 315 | 9.58% | 221.83 | 221.83 | 未列入 | | | 5.90% | 可开放 |
| 6444 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13435变压器 | 400 | 8.28% | 286.9 | 286.9 | 未列入 | | | 4.78% | 可开放 |
| 6445 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13223变压器 | 200 | 11.60% | 136.8 | 136.8 | 未列入 | | | -5.03% | 可开放 |
| 6446 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13432变压器 | 500 | 5.79% | 371.05 | 371.05 | 未列入 | | | 2.16% | 可开放 |
| 6447 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13433变压器 | 400 | 6.28% | 294.9 | 294.9 | 未列入 | | | -8.77% | 可开放 |
| 6448 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13096变压器 | 315 | 9.72% | 221.39 | 221.39 | 未列入 | | | 17.80% | 可开放 |
| 6449 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13118变压器 | 500 | 2.91% | 385.43 | 385.43 | 未列入 | | | 3.50% | 可开放 |
| 6450 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13200变压器 | 500 | 3.94% | 380.32 | 380.32 | 未列入 | | | 0.69% | 可开放 |
| 6451 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13134亭站内变压器 | 400 | 7.35% | 290.59 | 290.59 | 未列入 | | | 6.87% | 可开放 |
| 6452 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13202站内变压器 | 250 | 17.89% | 155.28 | 155.28 | 未列入 | | | 4.27% | 可开放 |
| 6453 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 13203站内变压器 | 500 | 9.62% | 351.92 | 351.92 | 未列入 | | | 7.94% | 可开放 |
| 6454 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13271亭站内变压器 | 500 | 5.39% | 373.04 | 373.04 | 未列入 | | | 25.38% | 可开放 |
| 6455 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13275亭站内变压器 | 500 | 5.53% | 372.35 | 372.35 | 未列入 | | | -0.84% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6456 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13731亭站内变压器 | 400 | 9.98% | 280.08 | 280.08 | 未列入 | | | -1.05% | 可开放 |
| 6457 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13773亭站内变压器 | 500 | 7.06% | 364.7 | 364.7 | 未列入 | | | 14.98% | 可开放 |
| 6458 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13775变压器 | 200 | 15.40% | 129.21 | 129.21 | 未列入 | | | 2.25% | 可开放 |
| 6459 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13776站内变压器 | 500 | 7.02% | 364.9 | 364.9 | 未列入 | | | 9.36% | 可开放 |
| 6460 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13299亭站内变压器 | 250 | 13.22% | 166.96 | 166.96 | 未列入 | | | 12.71% | 可开放 |
| 6461 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13550站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 6462 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13721站内变压器 | 500 | 6.42% | 367.92 | 367.92 | 未列入 | | | 0.49% | 可开放 |
| 6463 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13723站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | -93.08% | 可开放 |
| 6464 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13745站内变压器 | 500 | 5.59% | 372.05 | 372.05 | 未列入 | | | 0.74% | 可开放 |
| 6465 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13746站内变压器 | 500 | 5.32% | 373.39 | 373.39 | 未列入 | | | -1.95% | 可开放 |
| 6466 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13749站内变压器 | 500 | 5.02% | 374.92 | 374.92 | 未列入 | | | 3.42% | 可开放 |
| 6467 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13694站内变压器 | 400 | 4.38% | 302.48 | 302.48 | 未列入 | | | 11.19% | 可开放 |
| 6468 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13755站内变压器 | 500 | 7.51% | 362.43 | 362.43 | 未列入 | | | -2.79% | 可开放 |
| 6469 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13581站内变压器 | 400 | 6.26% | 294.98 | 294.98 | 未列入 | | | -21.87% | 可开放 |
| 6470 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13587站内变压器 | 250 | 0.11% | 199.73 | 199.73 | 未列入 | | | -91.21% | 可开放 |
| 6471 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13817站内变压器 | 400 | 7.52% | 289.94 | 289.94 | 未列入 | | | 4.57% | 可开放 |
| 6472 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13181站内变压器 | 500 | 6.16% | 369.18 | 369.18 | 未列入 | | | 6.60% | 可开放 |
| 6473 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13576站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 6474 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13585站内变压器 | 400 | 9.13% | 283.48 | 283.48 | 未列入 | | | 3.23% | 可开放 |
| 6475 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13130站内变压器 | 160 | 23.40% | 90.56 | 90.56 | 未列入 | | | 13.55% | 可开放 |
| 6476 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13528站内变压器 | 500 | 6.24% | 368.82 | 368.82 | 未列入 | | | 0.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6477 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13193站内变压器 | 315 | 9.61% | 221.73 | 221.73 | 未列入 | | | 0.20% | 可开放 |
| 6478 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13801站内变压器 | 400 | 5.57% | 297.71 | 297.71 | 未列入 | | | -3.37% | 可开放 |
| 6479 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13802站内变压器 | 400 | 8.44% | 286.23 | 286.23 | 未列入 | | | 4.54% | 可开放 |
| 6480 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13805站内变压器 | 315 | 7.77% | 227.51 | 227.51 | 未列入 | | | 0.81% | 可开放 |
| 6481 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13811站内变压器 | 400 | 4.43% | 302.29 | 302.29 | 未列入 | | | 1.47% | 可开放 |
| 6482 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13766站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 6483 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13501亭站内变压器 | 400 | 5.73% | 297.1 | 297.1 | 未列入 | | | 7.49% | 可开放 |
| 6484 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13505亭站内变压器 | 400 | 5.83% | 296.7 | 296.7 | 未列入 | | | 10.91% | 可开放 |
| 6485 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干6右4左2# | 100 | 55.26% | 24.74 | 24.74 | 未列入 | | | 6.41% | 可开放 |
| 6486 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13799亭站内变压器 | 315 | 9.52% | 222.02 | 222.02 | 未列入 | | | -1.39% | 可开放 |
| 6487 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13498亭站内变压器 | 315 | 6.48% | 231.59 | 231.59 | 未列入 | | | 1.38% | 可开放 |
| 6488 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13507亭站内变压器 | 400 | 13.76% | 264.98 | 264.98 | 未列入 | | | 15.65% | 可开放 |
| 6489 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13917亭站内变压器 | 400 | 5.97% | 296.12 | 296.12 | 未列入 | | | 8.89% | 可开放 |
| 6490 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13923亭站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 6491 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 双水干26# | 315 | 13.36% | 209.91 | 209.91 | 未列入 | | | 7.41% | 可开放 |
| 6492 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分26左1# | 100 | 86.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | -20.18% | 可开放 |
| 6493 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13269变压器x | 400 | 5.79% | 296.84 | 296.84 | 未列入 | | | -6.97% | 可开放 |
| 6494 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13266亭站内变压器x | 250 | 5.69% | 185.78 | 185.78 | 未列入 | | | -44.95% | 可开放 |
| 6495 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 太水干10右5右1# | 315 | 11.16% | 216.85 | 216.85 | 未列入 | | | 5.28% | 可开放 |
| 6496 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太酒线 | pms_太酒干21左11# | 160 | 0.73% | 126.83 | 126.83 | 未列入 | | | -81.15% | 可开放 |
| 6497 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太酒线 | 太酒干21左5左2# | 160 | 42.71% | 59.67 | 59.67 | 未列入 | | | -4.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6498 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 窑业干2# | 200 | 29.63% | 100.74 | 100.74 | 未列入 | | | -25.78% | 可开放 |
| 6499 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13014变压器 | 250 | 13.31% | 166.73 | 166.73 | 未列入 | | | 4.34% | 可开放 |
| 6500 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13015变压器 | 400 | 5.75% | 297 | 297 | 未列入 | | | 0.11% | 可开放 |
| 6501 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13016变压器 | 400 | 5.79% | 296.85 | 296.85 | 未列入 | | | -8.20% | 可开放 |
| 6502 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13826变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 6503 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13857变压器 | 500 | 4.53% | 377.36 | 377.36 | 未列入 | | | -8.34% | 可开放 |
| 6504 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13302变压器 | 400 | 8.47% | 286.11 | 286.11 | 未列入 | | | -7.75% | 可开放 |
| 6505 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13306变压器 | 315 | 8.17% | 226.27 | 226.27 | 未列入 | | | -8.59% | 可开放 |
| 6506 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13308变压器 | 400 | 3.84% | 304.63 | 304.63 | 未列入 | | | -0.48% | 可开放 |
| 6507 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 13153变压器 | 315 | 10.52% | 218.85 | 218.85 | 未列入 | | | 9.89% | 可开放 |
| 6508 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 13154变压器 | 315 | 11.85% | 214.66 | 214.66 | 未列入 | | | 8.81% | 可开放 |
| 6509 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13149变压器 | 630 | 7.59% | 456.2 | 456.2 | 未列入 | | | -27.86% | 可开放 |
| 6510 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13642变压器 | 250 | 16.53% | 158.67 | 158.67 | 未列入 | | | -8.67% | 可开放 |
| 6511 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13571变压器 | 315 | 6.76% | 230.7 | 230.7 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 6512 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13589变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 6513 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13594变压器 | 400 | 3.59% | 305.63 | 305.63 | 未列入 | | | 0.03% | 可开放 |
| 6514 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13595变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 6515 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13619变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -81.37% | 可开放 |
| 6516 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13630变压器 | 500 | 5.00% | 375 | 375 | 未列入 | | | -0.52% | 可开放 |
| 6517 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13631变压器 | 500 | 4.55% | 377.27 | 377.27 | 未列入 | | | -1.32% | 可开放 |
| 6518 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13155变压器 | 315 | 9.34% | 222.58 | 222.58 | 未列入 | | | 0.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6519 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13156变压器 | 400 | 4.71% | 301.16 | 301.16 | 未列入 | | | -1.15% | 可开放 |
| 6520 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13561变压器 | 400 | 18.34% | 246.66 | 246.66 | 未列入 | | | 5.82% | 可开放 |
| 6521 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13600变压器 | 400 | 9.85% | 280.62 | 280.62 | 未列入 | | | 0.68% | 可开放 |
| 6522 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13091变压器 | 500 | 7.48% | 362.62 | 362.62 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 6523 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13092变压器 | 500 | 6.30% | 368.5 | 368.5 | 未列入 | | | 2.93% | 可开放 |
| 6524 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13103亭站内变压器 | 315 | 23.88% | 176.78 | 176.78 | 未列入 | | | 3.74% | 可开放 |
| 6525 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13115变压器 | 160 | 10.65% | 110.96 | 110.96 | 未列入 | | | -13.53% | 可开放 |
| 6526 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13144变压器 | 400 | 7.83% | 288.69 | 288.69 | 未列入 | | | 0.53% | 可开放 |
| 6527 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13147变压器 | 400 | 13.41% | 266.35 | 266.35 | 未列入 | | | -0.02% | 可开放 |
| 6528 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13161变压器 | 400 | 9.30% | 282.82 | 282.82 | 未列入 | | | 2.63% | 可开放 |
| 6529 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13164变压器 | 160 | 48.14% | 50.97 | 50.97 | 未列入 | | | 8.86% | 可开放 |
| 6530 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13484变压器 | 400 | 3.89% | 304.43 | 304.43 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 6531 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13064变压器 | 315 | 0.21% | 251.33 | 251.33 | 未列入 | | | -16.46% | 可开放 |
| 6532 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13074变压器 | 315 | 0.05% | 251.85 | 251.85 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 6533 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 13142变压器 | 250 | 11.72% | 170.7 | 170.7 | 未列入 | | | -3.75% | 可开放 |
| 6534 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 13151变压器 | 500 | 7.29% | 363.56 | 363.56 | 未列入 | | | 4.34% | 可开放 |
| 6535 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13684亭站内变压器 | 400 | 9.72% | 281.14 | 281.14 | 未列入 | | | 4.48% | 可开放 |
| 6536 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13797亭站内变压器 | 315 | 10.62% | 218.56 | 218.56 | 未列入 | | | 16.05% | 可开放 |
| 6537 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13500亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 6538 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 13982亭站内变压器 | 500 | 4.92% | 375.41 | 375.41 | 未列入 | | | 14.00% | 可开放 |
| 6539 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 13984亭站内变压器 | 500 | 4.93% | 375.36 | 375.36 | 未列入 | | | 8.06% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6540 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13986亭站内变压器 | 500 | 5.81% | 370.97 | 370.97 | 未列入 | | | 17.18% | 可开放 |
| 6541 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 太水干57左3右1# | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | 21.40% | 可开放 |
| 6542 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13647站内变压器 | 315 | 11.10% | 217.03 | 217.03 | 未列入 | | | 2.86% | 可开放 |
| 6543 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13648站内变压器 | 315 | 4.41% | 238.11 | 238.11 | 未列入 | | | 2.58% | 可开放 |
| 6544 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13635站内变压器 | 500 | 4.87% | 375.63 | 375.63 | 未列入 | | | 1.43% | 可开放 |
| 6545 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13636站内变压器 | 500 | 2.88% | 385.59 | 385.59 | 未列入 | | | -4.71% | 可开放 |
| 6546 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 太平分2右3# | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | -4.03% | 可开放 |
| 6547 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13394站内变压器 | 400 | 2.48% | 310.07 | 310.07 | 未列入 | | | 1186.47% | 可开放 |
| 6548 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13935亭站内变压器 | 630 | 3.10% | 484.5 | 484.5 | 未列入 | | | -1.50% | 可开放 |
| 6549 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13939亭站内变压器 | 400 | 5.76% | 296.95 | 296.95 | 未列入 | | | 3.37% | 可开放 |
| 6550 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干4左3# | 315 | 22.88% | 179.93 | 179.93 | 未列入 | | | 7.44% | 可开放 |
| 6551 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 友爱分3右5# | 160 | 0.91% | 126.55 | 126.55 | 未列入 | | | 6.02% | 可开放 |
| 6552 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢余线 | 钢余干3# | 50 | 2.90% | 38.55 | 38.55 | 未列入 | | | 145.80% | 可开放 |
| 6553 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13974亭站内变压器 | 400 | 8.07% | 287.74 | 287.74 | 未列入 | | | 5.74% | 可开放 |
| 6554 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 灵山线 | 灵山干5右1# | 315 | 0.03% | 251.91 | 251.91 | 未列入 | | | 73.21% | 可开放 |
| 6555 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13842亭站内变压器 | 500 | 4.91% | 375.44 | 375.44 | 未列入 | | | -0.63% | 可开放 |
| 6556 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13843亭站内变压器 | 630 | 7.80% | 454.83 | 454.83 | 未列入 | | | -3.41% | 可开放 |
| 6557 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13700亭站内变压器 | 500 | 11.19% | 344.07 | 344.07 | 未列入 | | | 46.98% | 可开放 |
| 6558 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢和线钢站干14右4柱上变压器 | 315 | 0.10% | 251.67 | 251.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6559 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 太兴线十一区支16左2 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | -16.29% | 可开放 |
| 6560 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 太双干9# | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | -13.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 13136变压器 | 400 | 8.82% | 284.71 | 284.71 | 未列入 | | | 5.58% | 可开放 |
| 6562 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13964亭站内变压器 | 500 | 4.70% | 376.52 | 376.52 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 6563 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13966亭站内变压器 | 500 | 5.84% | 370.79 | 370.79 | 未列入 | | | 11.44% | 可开放 |
| 6564 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13971亭站内变压器 | 500 | 3.03% | 384.83 | 384.83 | 未列入 | | | 68.86% | 可开放 |
| 6565 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13956亭站内变压器 | 500 | 4.16% | 379.21 | 379.21 | 未列入 | | | 8.69% | 可开放 |
| 6566 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 13A34变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 47.71% | 可开放 |
| 6567 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13A35配电变压器 | 200 | 0.03% | 159.95 | 159.95 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 6568 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13912亭站内变压器 | 400 | 5.08% | 299.69 | 299.69 | 未列入 | | | -5.33% | 可开放 |
| 6569 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分14#柱上变压器 | 200 | 0.08% | 159.85 | 159.85 | 未列入 | | | -30.44% | 可开放 |
| 6570 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13930亭站内变压器 | 400 | 14.14% | 263.43 | 263.43 | 未列入 | | | 43.43% | 可开放 |
| 6571 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13440亭站内变压器 | 500 | 2.08% | 389.6 | 389.6 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 6572 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13443亭站内变压器 | 500 | 4.34% | 378.3 | 378.3 | 未列入 | | | -0.55% | 可开放 |
| 6573 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13240亭站内变压器 | 400 | 3.64% | 305.44 | 305.44 | 未列入 | | | 6.70% | 可开放 |
| 6574 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13242站内变压器 | 630 | 4.87% | 473.31 | 473.31 | 未列入 | | | 2.14% | 可开放 |
| 6575 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13710站内变压器 | 400 | 5.97% | 296.11 | 296.11 | 未列入 | | | -1.19% | 可开放 |
| 6576 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13713亭站内变压器 | 315 | 9.11% | 223.31 | 223.31 | 未列入 | | | 0.53% | 可开放 |
| 6577 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13224亭站内变压器 | 315 | 7.81% | 227.41 | 227.41 | 未列入 | | | 3.04% | 可开放 |
| 6578 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13236亭站内变压器 | 500 | 1.84% | 390.78 | 390.78 | 未列入 | | | 4.33% | 可开放 |
| 6579 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13921亭站内变压器 | 400 | 5.17% | 299.34 | 299.34 | 未列入 | | | 15.12% | 可开放 |
| 6580 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13926亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 6581 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13977亭站内变压器 | 630 | 0.27% | 502.3 | 502.3 | 未列入 | | | 360.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6582 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13980亭站内变压器 | 500 | 1.89% | 390.55 | 390.55 | 未列入 | | | 668.52% | 可开放 |
| 6583 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13798亭站内变压器 | 500 | 4.76% | 376.22 | 376.22 | 未列入 | | | 0.13% | 可开放 |
| 6584 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13852站内变压器 | 400 | 5.48% | 298.08 | 298.08 | 未列入 | | | -26.15% | 可开放 |
| 6585 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13859站内变压器 | 400 | 6.00% | 296.02 | 296.02 | 未列入 | | | 2.17% | 可开放 |
| 6586 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分18左2右2# | 315 | 0.14% | 251.55 | 251.55 | 未列入 | | | -1.09% | 可开放 |
| 6587 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分18左2右3# | 100 | 8.43% | 71.57 | 71.57 | 未列入 | | | -32.79% | 可开放 |
| 6588 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13961亭站内变压器 | 500 | 5.05% | 374.75 | 374.75 | 未列入 | | | 34.35% | 可开放 |
| 6589 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13978亭站内变压器 | 630 | 0.88% | 498.46 | 498.46 | 未列入 | | | 860.90% | 可开放 |
| 6590 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13941站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 6591 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13922亭站内变压器 | 400 | 5.74% | 297.05 | 297.05 | 未列入 | | | 5.63% | 可开放 |
| 6592 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13927亭站内变压器 | 400 | 4.77% | 300.91 | 300.91 | 未列入 | | | 10.30% | 可开放 |
| 6593 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13928亭站内变压器 | 400 | 5.87% | 296.52 | 296.52 | 未列入 | | | 16.70% | 可开放 |
| 6594 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 钢冶分3右8# | 315 | 5.79% | 233.77 | 233.77 | 未列入 | | | 0.50% | 可开放 |
| 6595 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 羊酒干65右1# | 100 | 38.94% | 41.06 | 41.06 | 未列入 | | | 8.41% | 可开放 |
| 6596 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 樱桃园分59# | 100 | 1.54% | 78.46 | 78.46 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6597 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干81# | 160 | 0.18% | 127.71 | 127.71 | 未列入 | | | -42.92% | 可开放 |
| 6598 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分17# | 160 | 12.78% | 107.56 | 107.56 | 未列入 | | | -22.05% | 可开放 |
| 6599 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13402亭站内变压器 | 315 | 8.79% | 224.3 | 224.3 | 未列入 | | | 11.28% | 可开放 |
| 6600 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 大乐屯分17西右4# | 100 | 1.39% | 78.61 | 78.61 | 未列入 | | | 57.55% | 可开放 |
| 6601 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13901站内变压器 | 400 | 4.19% | 303.26 | 303.26 | 未列入 | | | 5.19% | 可开放 |
| 6602 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13905亭站内变压器 | 400 | 5.49% | 298.06 | 298.06 | 未列入 | | | 1.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6603 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13907亭站内变压器 | 400 | 4.67% | 301.31 | 301.31 | 未列入 | | | 3.46% | 可开放 |
| 6604 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13908亭站内变压器 | 400 | 5.87% | 296.51 | 296.51 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 6605 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 13462变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 6606 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 13461变压器 | 500 | 2.86% | 385.71 | 385.71 | 未列入 | | | 791.00% | 可开放 |
| 6607 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 13460变压器 | 500 | 2.57% | 387.17 | 387.17 | 未列入 | | | 616.38% | 可开放 |
| 6608 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13459变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 6609 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13463变压器 | 500 | 0.10% | 399.52 | 399.52 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 6610 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 13428变压器 | 315 | 0.13% | 251.6 | 251.6 | 未列入 | | | 13.59% | 可开放 |
| 6611 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 13429变压器 | 315 | 0.10% | 251.69 | 251.69 | 未列入 | | | -11.97% | 可开放 |
| 6612 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干40右5# | 160 | 46.01% | 54.39 | 54.39 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |
| 6613 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干40右10# | 100 | 29.23% | 50.77 | 50.77 | 未列入 | | | 11.34% | 可开放 |
| 6614 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 13674站内变压器配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 6615 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 13675站内变压器配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 6616 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 13676站内变压器配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 6617 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 13677站内变压器配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 6618 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13678站内变压器配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 6619 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13679站内变压器配电变压器 | 500 | 0.68% | 396.59 | 396.59 | 未列入 | | | 966.15% | 可开放 |
| 6620 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13680站内变压器配电变压器 | 500 | 6.07% | 369.65 | 369.65 | 未列入 | | | 1277.27% | 可开放 |
| 6621 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13511亭站内变压器 | 500 | 3.00% | 385.01 | 385.01 | 未列入 | | | -9.05% | 可开放 |
| 6622 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢兴线 | 13657亭站内变压器 | 500 | 5.52% | 372.41 | 372.41 | 未列入 | | | 3.92% | 可开放 |
| 6623 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干40右3右3# | 160 | 35.23% | 71.64 | 71.64 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6624 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13174站内变压器 | 200 | 32.02% | 95.96 | 95.96 | 未列入 | | | 23.98% | 可开放 |
| 6625 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分6# | 400 | 18.78% | 244.9 | 244.9 | 未列入 | | | 13.38% | 可开放 |
| 6626 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 北国知春开闭所一组开关柜13515变压器 | 500 | 5.30% | 373.52 | 373.52 | 未列入 | | | 1.76% | 可开放 |
| 6627 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13517亭站内变压器 | 315 | 3.75% | 240.19 | 240.19 | 未列入 | | | -2.13% | 可开放 |
| 6628 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13A19亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 6629 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13A20亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 6630 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13A21亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 6631 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13A22亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 6632 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13A23亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | -18.35% | 可开放 |
| 6633 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13A24亭站内变压器 | 500 | 0.85% | 395.76 | 395.76 | 未列入 | | | 929.56% | 可开放 |
| 6634 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13790站内变压器 | 500 | 5.51% | 372.45 | 372.45 | 未列入 | | | 5.29% | 可开放 |
| 6635 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13206站内变压器 | 400 | 17.68% | 249.28 | 249.28 | 未列入 | | | 14.52% | 可开放 |
| 6636 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13272亭站内变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 6637 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13292站内变压器 | 400 | 7.79% | 288.85 | 288.85 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 6638 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13294站内变压器 | 400 | 10.99% | 276.05 | 276.05 | 未列入 | | | 5.30% | 可开放 |
| 6639 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13750站内变压器 | 500 | 7.19% | 364.06 | 364.06 | 未列入 | | | 11.36% | 可开放 |
| 6640 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13725亭站内变压器 | 500 | 4.78% | 376.12 | 376.12 | 未列入 | | | 3.88% | 可开放 |
| 6641 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13579站内变压器 | 400 | 8.44% | 286.25 | 286.25 | 未列入 | | | 8.75% | 可开放 |
| 6642 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13166站内变压器 | 400 | 9.30% | 282.79 | 282.79 | 未列入 | | | 5.64% | 可开放 |
| 6643 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13167站内变压器 | 400 | 8.10% | 287.61 | 287.61 | 未列入 | | | 0.81% | 可开放 |
| 6644 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13169站内变压器 | 400 | 6.75% | 293.01 | 293.01 | 未列入 | | | 1.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6645 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13177站内变压器 | 400 | 14.23% | 263.1 | 263.1 | 未列入 | | | 16.95% | 可开放 |
| 6646 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13178站内变压器 | 315 | 23.26% | 178.74 | 178.74 | 未列入 | | | 24.69% | 可开放 |
| 6647 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13580站内变压器 | 400 | 7.65% | 289.4 | 289.4 | 未列入 | | | -8.81% | 可开放 |
| 6648 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13529站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -81.84% | 可开放 |
| 6649 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13814站内变压器 | 500 | 3.78% | 381.11 | 381.11 | 未列入 | | | -4.03% | 可开放 |
| 6650 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13192站内变压器 | 400 | 6.37% | 294.53 | 294.53 | 未列入 | | | 6.66% | 可开放 |
| 6651 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13194站内变压器 | 315 | 11.70% | 215.14 | 215.14 | 未列入 | | | 9.34% | 可开放 |
| 6652 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13196站内变压器 | 400 | 8.04% | 287.85 | 287.85 | 未列入 | | | 2.37% | 可开放 |
| 6653 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13803站内变压器 | 400 | 4.32% | 302.73 | 302.73 | 未列入 | | | -7.47% | 可开放 |
| 6654 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13808站内变压器 | 315 | 12.40% | 212.95 | 212.95 | 未列入 | | | 6.13% | 可开放 |
| 6655 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13812亭站内变压器 | 160 | 13.77% | 105.97 | 105.97 | 未列入 | | | 8.86% | 可开放 |
| 6656 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13199站内变压器 | 400 | 10.13% | 279.49 | 279.49 | 未列入 | | | 6.78% | 可开放 |
| 6657 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13481站内变压器 | 400 | 7.98% | 288.09 | 288.09 | 未列入 | | | 4.93% | 可开放 |
| 6658 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13545站内变压器 | 200 | 0.46% | 159.09 | 159.09 | 未列入 | | | -4.13% | 可开放 |
| 6659 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13213站内变压器 | 400 | 7.09% | 291.65 | 291.65 | 未列入 | | | 5.05% | 可开放 |
| 6660 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13123变压器 | 400 | 9.72% | 281.14 | 281.14 | 未列入 | | | 8.52% | 可开放 |
| 6661 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 13137变压器 | 500 | 7.97% | 360.14 | 360.14 | 未列入 | | | 1.16% | 可开放 |
| 6662 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13187变压器 | 315 | 0.15% | 251.53 | 251.53 | 未列入 | | | -88.87% | 可开放 |
| 6663 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13210变压器 | 400 | 7.16% | 291.36 | 291.36 | 未列入 | | | -1.83% | 可开放 |
| 6664 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13265变压器 | 315 | 0.03% | 251.9 | 251.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 6665 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13229变压器 | 315 | 6.64% | 231.09 | 231.09 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6666 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13055变压器 | 500 | 14.76% | 326.22 | 326.22 | 未列入 | | | -10.74% | 可开放 |
| 6667 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13098变压器 | 400 | 6.97% | 292.14 | 292.14 | 未列入 | | | 15.02% | 可开放 |
| 6668 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13186变压器 | 400 | 13.27% | 266.91 | 266.91 | 未列入 | | | 26.13% | 可开放 |
| 6669 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13491变压器 | 500 | 4.35% | 378.24 | 378.24 | 未列入 | | | -8.02% | 可开放 |
| 6670 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 羊辽线钢冶分3右7左2#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 6671 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13959亭站内变压器 | 500 | 3.90% | 380.49 | 380.49 | 未列入 | | | 4.69% | 可开放 |
| 6672 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13965亭站内变压器 | 500 | 5.45% | 372.74 | 372.74 | 未列入 | | | 6.31% | 可开放 |
| 6673 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13704亭站内变压器 | 500 | 5.39% | 373.06 | 373.06 | 未列入 | | | -0.55% | 可开放 |
| 6674 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13934亭站内变压器 | 400 | 6.27% | 294.94 | 294.94 | 未列入 | | | 1.24% | 可开放 |
| 6675 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13937亭站内变压器 | 630 | 3.85% | 479.72 | 479.72 | 未列入 | | | 1.39% | 可开放 |
| 6676 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13216亭站内变压器 | 200 | 35.13% | 89.75 | 89.75 | 未列入 | | | -2.70% | 可开放 |
| 6677 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13910亭站内变压器 | 400 | 3.50% | 306 | 306 | 未列入 | | | -8.60% | 可开放 |
| 6678 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13913亭站内变压器 | 400 | 5.87% | 296.52 | 296.52 | 未列入 | | | -1.50% | 可开放 |
| 6679 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13914亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 6680 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 钢羊干29左3左11# | 400 | 1.03% | 315.88 | 315.88 | 未列入 | | | 4.40% | 可开放 |
| 6681 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13104亭站内变压器 | 315 | 16.98% | 198.5 | 198.5 | 未列入 | | | 11.99% | 可开放 |
| 6682 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干29左3左1#柱上变压器 | 100 | 1.05% | 78.95 | 78.95 | 未列入 | | | 2.99% | 可开放 |
| 6683 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 矿渣干28右3#变压器 | 160 | 5.96% | 118.46 | 118.46 | 未列入 | | | 25.57% | 可开放 |
| 6684 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13084亭站内变压器 | 400 | 8.72% | 285.13 | 285.13 | 未列入 | | | -1.50% | 可开放 |
| 6685 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H21配电变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6686 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H22配电变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6687 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H23配电变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.23% | 502.54 | 502.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6688 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H24配电变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.13% | 503.19 | 503.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6689 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13780站内变压器 | 500 | 6.47% | 367.64 | 367.64 | 未列入 | | | 9.91% | 可开放 |
| 6690 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13787站内变压器 | 500 | 4.83% | 375.83 | 375.83 | 未列入 | | | -8.80% | 可开放 |
| 6691 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13932亭站内压器 | 400 | 6.78% | 292.89 | 292.89 | 未列入 | | | 2.29% | 可开放 |
| 6692 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分7右1#柱上变压器 | 100 | 20.87% | 59.13 | 59.13 | 未列入 | | | 5.42% | 可开放 |
| 6693 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13783站内变压器 | 500 | 5.12% | 374.42 | 374.42 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |
| 6694 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13785站内变压器 | 500 | 8.39% | 358.06 | 358.06 | 未列入 | | | 10.03% | 可开放 |
| 6695 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13789站内变压器 | 500 | 5.46% | 372.69 | 372.69 | 未列入 | | | -22.86% | 可开放 |
| 6696 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13513亭站内变压器 | 500 | 4.67% | 376.63 | 376.63 | 未列入 | | | -5.30% | 可开放 |
| 6697 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13512亭站内变压器 | 500 | 5.15% | 374.25 | 374.25 | 未列入 | | | 4.43% | 可开放 |
| 6698 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 深孟分7右8右2#柱上变压器 | 400 | 0.89% | 316.44 | 316.44 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 6699 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分17左1支1#柱上变压器 | 100 | 3.26% | 76.74 | 76.74 | 未列入 | | | 1.57% | 可开放 |
| 6700 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 红楼支3右1# | 400 | 5.05% | 299.81 | 299.81 | 未列入 | | | -44.07% | 可开放 |
| 6701 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 红楼支3右3# | 400 | 5.18% | 299.3 | 299.3 | 未列入 | | | -38.35% | 可开放 |
| 6702 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13248亭站内变压器 | 630 | 5.44% | 469.74 | 469.74 | 未列入 | | | 12.88% | 可开放 |
| 6703 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13249亭站内变压器 | 315 | 5.10% | 235.95 | 235.95 | 未列入 | | | 6.43% | 可开放 |
| 6704 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13135站内变压器 | 400 | 7.51% | 289.98 | 289.98 | 未列入 | | | 11.96% | 可开放 |
| 6705 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13201站内变压器 | 400 | 8.82% | 284.71 | 284.71 | 未列入 | | | -1.60% | 可开放 |
| 6706 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13209站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 6707 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13219站内变压器 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | -92.60% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6708 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13220站内变压器 | 250 | 14.90% | 162.75 | 162.75 | 未列入 | | | 11.97% | 可开放 |
| 6709 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13226站内变压器 | 100 | 24.52% | 55.48 | 55.48 | 未列入 | | | -6.32% | 可开放 |
| 6710 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13274站内变压器 | 500 | 6.48% | 367.59 | 367.59 | 未列入 | | | 20.34% | 可开放 |
| 6711 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13276站内变压器 | 500 | 6.44% | 367.79 | 367.79 | 未列入 | | | 34.29% | 可开放 |
| 6712 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13718站内变压器 | 400 | 11.91% | 272.38 | 272.38 | 未列入 | | | 0.03% | 可开放 |
| 6713 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 13733站内变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | -88.56% | 可开放 |
| 6714 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 13734站内变压器 | 500 | 11.08% | 344.62 | 344.62 | 未列入 | | | -1.78% | 可开放 |
| 6715 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 13218站内变压器 | 315 | 21.00% | 185.85 | 185.85 | 未列入 | | | 5.64% | 可开放 |
| 6716 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13260亭站内变压器 | 500 | 5.36% | 373.2 | 373.2 | 未列入 | | | 12.49% | 可开放 |
| 6717 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13263亭站内变压器 | 400 | 8.63% | 285.5 | 285.5 | 未列入 | | | -2.75% | 可开放 |
| 6718 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13719站内变压器 | 500 | 6.27% | 368.63 | 368.63 | 未列入 | | | -3.90% | 可开放 |
| 6719 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13722站内变压器 | 500 | 6.28% | 368.58 | 368.58 | 未列入 | | | 3.54% | 可开放 |
| 6720 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13752站内变压器 | 500 | 4.64% | 376.81 | 376.81 | 未列入 | | | 15.02% | 可开放 |
| 6721 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13751站内变压器 | 500 | 5.65% | 371.74 | 371.74 | 未列入 | | | 7.84% | 可开放 |
| 6722 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13575站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 6723 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13583站内变压器 | 400 | 7.54% | 289.83 | 289.83 | 未列入 | | | 9.31% | 可开放 |
| 6724 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13584站内变压器 | 400 | 8.43% | 286.27 | 286.27 | 未列入 | | | 13.75% | 可开放 |
| 6725 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13168站内变压器 | 400 | 6.86% | 292.55 | 292.55 | 未列入 | | | 2.63% | 可开放 |
| 6726 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13170亭站内变压器 | 400 | 9.43% | 282.27 | 282.27 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 6727 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13171站内变压器 | 400 | 8.98% | 284.07 | 284.07 | 未列入 | | | 12.08% | 可开放 |
| 6728 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13184站内变压器 | 500 | 4.82% | 375.91 | 375.91 | 未列入 | | | 3.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6729 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13523站内变压器 | 500 | 8.74% | 356.3 | 356.3 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |
| 6730 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13195站内变压器 | 400 | 9.14% | 283.45 | 283.45 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |
| 6731 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13197站内变压器 | 500 | 6.57% | 367.17 | 367.17 | 未列入 | | | 5.37% | 可开放 |
| 6732 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13804站内变压器 | 400 | 4.69% | 301.24 | 301.24 | 未列入 | | | 46.26% | 可开放 |
| 6733 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13806站内变压器 | 315 | 5.86% | 233.54 | 233.54 | 未列入 | | | -89.58% | 可开放 |
| 6734 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13810亭站内变压器 | 315 | 0.07% | 251.79 | 251.79 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 6735 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13198站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |
| 6736 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13518站内变压器 | 400 | 5.60% | 297.6 | 297.6 | 未列入 | | | 958.30% | 可开放 |
| 6737 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13543站内变压器 | 400 | 7.87% | 288.54 | 288.54 | 未列入 | | | 4.75% | 可开放 |
| 6738 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13544站内变压器 | 400 | 7.04% | 291.86 | 291.86 | 未列入 | | | 6.93% | 可开放 |
| 6739 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13138站内变压器 | 500 | 7.10% | 364.48 | 364.48 | 未列入 | | | 8.02% | 可开放 |
| 6740 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13139站内变压器 | 500 | 8.89% | 355.54 | 355.54 | 未列入 | | | 4.13% | 可开放 |
| 6741 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13205站内变压器 | 100 | 30.02% | 49.98 | 49.98 | 未列入 | | | -5.01% | 可开放 |
| 6742 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13530变压器 | 500 | 5.98% | 370.1 | 370.1 | 未列入 | | | 6.48% | 可开放 |
| 6743 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13531变压器 | 200 | 13.81% | 132.38 | 132.38 | 未列入 | | | 11.04% | 可开放 |
| 6744 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13124亭站内变压器 | 630 | 3.55% | 481.64 | 481.64 | 未列入 | | | 7.14% | 可开放 |
| 6745 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干42# | 400 | 4.90% | 300.4 | 300.4 | 未列入 | | | -50.04% | 可开放 |
| 6746 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 朝阳分4# | 400 | 5.67% | 297.34 | 297.34 | 未列入 | | | -52.21% | 可开放 |
| 6747 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山干3# | 400 | 77.00% | 12 | 12 | 未列入 | | | 483.38% | 可开放 |
| 6748 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 沙河干14左6# | 200 | 0.41% | 159.18 | 159.18 | 未列入 | | | -88.38% | 可开放 |
| 6749 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 中沙分3右3# | 200 | 39.27% | 81.46 | 81.46 | 未列入 | | | -7.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 中沙分6# | 400 | 11.53% | 273.9 | 273.9 | 未列入 | | | -9.07% | 可开放 |
| 6751 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分13# | 200 | 24.20% | 111.6 | 111.6 | 未列入 | | | -10.76% | 可开放 |
| 6752 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干70右6左7# | 400 | 5.69% | 297.24 | 297.24 | 未列入 | | | -22.39% | 可开放 |
| 6753 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干77右8左1# | 200 | 10.03% | 139.95 | 139.95 | 未列入 | | | -35.13% | 可开放 |
| 6754 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干5#柱上变压器 | 315 | 0.19% | 251.39 | 251.39 | 未列入 | | | -3.13% | 可开放 |
| 6755 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13786站内变压器 | 500 | 8.89% | 355.54 | 355.54 | 未列入 | | | 0.70% | 可开放 |
| 6756 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干1右1# | 400 | 8.09% | 287.63 | 287.63 | 未列入 | | | -35.46% | 可开放 |
| 6757 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干8左6# | 400 | 10.50% | 278 | 278 | 未列入 | | | -24.29% | 可开放 |
| 6758 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13985亭站内变压器 | 500 | 6.07% | 369.65 | 369.65 | 未列入 | | | 12.90% | 可开放 |
| 6759 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13988亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 54.92% | 可开放 |
| 6760 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13973亭站内变压器 | 400 | 3.59% | 305.66 | 305.66 | 未列入 | | | 8.73% | 可开放 |
| 6761 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 惠柏分18右1柱上变压器 | 100 | 0.75% | 79.25 | 79.25 | 未列入 | | | -29.76% | 可开放 |
| 6762 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13337亭站内变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 6763 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 北国知春开闭所一组开关柜13482变压器 | 500 | 4.47% | 377.65 | 377.65 | 未列入 | | | 2.34% | 可开放 |
| 6764 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13949亭站内变压器 | 500 | 4.30% | 378.5 | 378.5 | 未列入 | | | 21.94% | 可开放 |
| 6765 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13564亭站内变压器 | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | 2.41% | 可开放 |
| 6766 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13820站内变压器 | 500 | 4.72% | 376.42 | 376.42 | 未列入 | | | -3.31% | 可开放 |
| 6767 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13995亭站内变压器 | 630 | 5.30% | 470.61 | 470.61 | 未列入 | | | 33.98% | 可开放 |
| 6768 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13757亭站内变压器 | 630 | 5.31% | 470.54 | 470.54 | 未列入 | | | 9.10% | 可开放 |
| 6769 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13758亭站内变压器 | 500 | 5.73% | 371.37 | 371.37 | 未列入 | | | 9.45% | 可开放 |
| 6770 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13095变压器 | 500 | 2.82% | 385.88 | 385.88 | 未列入 | | | 1.37% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6771 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A63变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.62% | 391.88 | 391.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6772 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A64变压器间隔配电变压器 | 500 | 2.05% | 389.74 | 389.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6773 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A71变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6774 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A61变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.37% | 393.17 | 393.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6775 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A62变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.82% | 390.89 | 390.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6776 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A67变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.84% | 390.82 | 390.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6777 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A70变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.89% | 390.53 | 390.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6778 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13991亭站内变压器 | 500 | 6.45% | 367.74 | 367.74 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 6779 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A65变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.82% | 395.92 | 395.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6780 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A66变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.46% | 397.69 | 397.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6781 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A68变压器间隔配电变压器 | 500 | 3.60% | 382.01 | 382.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6782 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A69变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6783 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A72变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.57% | 392.13 | 392.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6784 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13948亭站内变压器 | 500 | 4.99% | 375.04 | 375.04 | 未列入 | | | 17.66% | 可开放 |
| 6785 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13951亭站内变压器 | 500 | 2.73% | 386.34 | 386.34 | 未列入 | | | -3.27% | 可开放 |
| 6786 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 简易相变站内变压器 | 160 | 1.73% | 125.24 | 125.24 | 未列入 | | | -31.19% | 可开放 |
| 6787 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13509亭站内变压器 | 500 | 6.89% | 365.55 | 365.55 | 未列入 | | | 28.76% | 可开放 |
| 6788 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13629站内变压器 | 500 | 5.42% | 372.89 | 372.89 | 未列入 | | | 4.57% | 可开放 |
| 6789 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13643站内变压器 | 500 | 7.44% | 362.79 | 362.79 | 未列入 | | | -0.19% | 可开放 |
| 6790 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13644站内变压器 | 315 | 3.60% | 240.65 | 240.65 | 未列入 | | | -5.28% | 可开放 |
| 6791 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13645站内变压器 | 500 | 1.13% | 394.36 | 394.36 | 未列入 | | | -7.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6792 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13646站内变压器 | 400 | 7.55% | 289.82 | 289.82 | 未列入 | | | 4.04% | 可开放 |
| 6793 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分18# | 315 | 0.15% | 251.52 | 251.52 | 未列入 | | | -9.03% | 可开放 |
| 6794 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊铁线 | 羊铁干3# | 315 | 22.56% | 180.95 | 180.95 | 未列入 | | | -24.45% | 可开放 |
| 6795 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊铁线 | 羊铁干7# | 100 | 63.46% | 16.54 | 16.54 | 未列入 | | | 1.29% | 可开放 |
| 6796 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分5# | 100 | 13.46% | 66.54 | 66.54 | 未列入 | | | -19.28% | 可开放 |
| 6797 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干5左7左1# | 200 | 2.26% | 155.48 | 155.48 | 未列入 | | | 10.98% | 可开放 |
| 6798 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深南分5南2# | 160 | 33.03% | 75.15 | 75.15 | 未列入 | | | 14.96% | 可开放 |
| 6799 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支9# | 100 | 48.73% | 31.27 | 31.27 | 未列入 | | | 16.64% | 可开放 |
| 6800 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支11# | 400 | 13.84% | 264.64 | 264.64 | 未列入 | | | -4.37% | 可开放 |
| 6801 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干4左7# | 250 | 8.78% | 178.06 | 178.06 | 未列入 | | | -10.83% | 可开放 |
| 6802 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 矿渣干18#柱上变压器 | 100 | 39.71% | 40.29 | 40.29 | 未列入 | | | 4.09% | 可开放 |
| 6803 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 中华干39# | 200 | 1.55% | 156.91 | 156.91 | 未列入 | | | -1.73% | 可开放 |
| 6804 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 矿渣干22#柱-变压器 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | -76.76% | 可开放 |
| 6805 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 中华干30西右1# | 100 | 3.32% | 76.68 | 76.68 | 未列入 | | | 1.23% | 可开放 |
| 6806 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 玉田支19右5右3# | 160 | 1.09% | 126.26 | 126.26 | 未列入 | | | 18.94% | 可开放 |
| 6807 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 中华干30右4左4# | 160 | 47.40% | 52.16 | 52.16 | 未列入 | | | 25.50% | 可开放 |
| 6808 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 矿渣干46左8# | 50 | 41.94% | 19.03 | 19.03 | 未列入 | | | 26.18% | 可开放 |
| 6809 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 矿渣干46左17# | 200 | 6.15% | 147.71 | 147.71 | 未列入 | | | -3.25% | 可开放 |
| 6810 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深东支10# | 160 | 10.54% | 111.14 | 111.14 | 未列入 | | | -31.97% | 可开放 |
| 6811 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深东支13# | 315 | 3.33% | 241.52 | 241.52 | 未列入 | | | -50.60% | 可开放 |
| 6812 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 北山分8# | 100 | 70.10% | 9.9 | 9.9 | 未列入 | | | 26.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6813 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 北山分14# | 50 | 5.72% | 37.14 | 37.14 | 未列入 | | | -0.35% | 可开放 |
| 6814 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 中沙分3右1右3# | 200 | 41.42% | 77.16 | 77.16 | 未列入 | | | 5.49% | 可开放 |
| 6815 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 中沙分9左3# | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | 3.87% | 可开放 |
| 6816 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 中沙分10# | 315 | 5.98% | 233.15 | 233.15 | 未列入 | | | 8.24% | 可开放 |
| 6817 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 中沙分10右2# | 200 | 26.70% | 106.6 | 106.6 | 未列入 | | | 14.93% | 可开放 |
| 6818 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 中沙分14左1# | 315 | 8.16% | 226.3 | 226.3 | 未列入 | | | 0.77% | 可开放 |
| 6819 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 双山干13#1 | 160 | 30.08% | 79.88 | 79.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6820 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 双山干15右8# | 200 | 11.07% | 137.86 | 137.86 | 未列入 | | | 3.60% | 可开放 |
| 6821 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干59右2# | 200 | 31.21% | 97.58 | 97.58 | 未列入 | | | -15.23% | 可开放 |
| 6822 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干61右5# | 200 | 12.85% | 134.3 | 134.3 | 未列入 | | | -11.06% | 可开放 |
| 6823 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干61右3# | 200 | 21.74% | 116.52 | 116.52 | 未列入 | | | -22.83% | 可开放 |
| 6824 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 曙光分3# | 315 | 0.05% | 251.85 | 251.85 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |
| 6825 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 曙光分6# | 200 | 14.20% | 131.6 | 131.6 | 未列入 | | | -25.98% | 可开放 |
| 6826 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 曙光分8# | 315 | 21.74% | 183.51 | 183.51 | 未列入 | | | -0.35% | 可开放 |
| 6827 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 曙光分8右4# | 100 | 19.70% | 60.3 | 60.3 | 未列入 | | | -53.46% | 可开放 |
| 6828 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 太水干57右4# | 100 | 22.23% | 57.77 | 57.77 | 未列入 | | | -20.96% | 可开放 |
| 6829 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 灵山变2742重型三线大乐屯分17西右2# | 50 | 82.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | 69.05% | 可开放 |
| 6830 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 灵山变2742重型三线大乐屯分26左1# | 100 | 17.53% | 62.47 | 62.47 | 未列入 | | | -47.80% | 可开放 |
| 6831 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 灵山变2742重型三线大乐屯分32左3# | 50 | 71.24% | 4.38 | 4.38 | 未列入 | | | -4.38% | 可开放 |
| 6832 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 沙河干14左3右2# | 160 | 33.16% | 74.94 | 74.94 | 未列入 | | | 5.16% | 可开放 |
| 6833 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 沙河干14左5左1# | 160 | 25.56% | 87.1 | 87.1 | 未列入 | | | -31.64% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干22右2# | 160 | 36.53% | 69.55 | 69.55 | 未列入 | | | -0.72% | 可开放 |
| 6835 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干22右3左1# | 160 | 33.06% | 75.11 | 75.11 | 未列入 | | | 2.22% | 可开放 |
| 6836 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 灵山线 | 灵山变2764灵山线灵山干6# | 100 | 22.53% | 57.47 | 57.47 | 未列入 | | | -53.45% | 可开放 |
| 6837 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干16# | 315 | 23.80% | 177.04 | 177.04 | 未列入 | | | 10.66% | 可开放 |
| 6838 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干27右11# | 160 | 9.67% | 112.53 | 112.53 | 未列入 | | | 2.62% | 可开放 |
| 6839 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分5# | 315 | 9.89% | 220.84 | 220.84 | 未列入 | | | 35.11% | 可开放 |
| 6840 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分9# | 400 | 13.99% | 264.05 | 264.05 | 未列入 | | | -27.15% | 可开放 |
| 6841 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分20# | 200 | 28.51% | 102.98 | 102.98 | 未列入 | | | 11.74% | 可开放 |
| 6842 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分26左3# | 100 | 42.95% | 37.05 | 37.05 | 未列入 | | | -38.40% | 可开放 |
| 6843 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 大乐屯分7# | 200 | 25.54% | 108.92 | 108.92 | 未列入 | | | -20.28% | 可开放 |
| 6844 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 大乐屯分11# | 100 | 36.02% | 43.98 | 43.98 | 未列入 | | | 1449.62% | 可开放 |
| 6845 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分13# | 100 | 65.10% | 14.9 | 14.9 | 未列入 | | | 1.20% | 可开放 |
| 6846 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分15# | 200 | 0.75% | 158.5 | 158.5 | 未列入 | | | 37.79% | 可开放 |
| 6847 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分17# | 100 | 16.20% | 63.8 | 63.8 | 未列入 | | | -16.07% | 可开放 |
| 6848 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分19右2右2# | 200 | 0.54% | 158.92 | 158.92 | 未列入 | | | -2.67% | 可开放 |
| 6849 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分19右2# | 200 | 18.72% | 122.57 | 122.57 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 6850 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分19右4# | 250 | 8.91% | 177.72 | 177.72 | 未列入 | | | 2.13% | 可开放 |
| 6851 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分16左2# | 160 | 43.68% | 58.12 | 58.12 | 未列入 | | | 4.80% | 可开放 |
| 6852 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分16左6# | 160 | 44.12% | 57.41 | 57.41 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 6853 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干16右11# | 100 | 37.66% | 42.34 | 42.34 | 未列入 | | | 13.64% | 可开放 |
| 6854 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干23左4#变压器 | 200 | 8.75% | 142.5 | 142.5 | 未列入 | | | -48.20% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6855 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干23左7# | 200 | 1.23% | 157.55 | 157.55 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 6856 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干23左8# | 160 | 28.69% | 82.1 | 82.1 | 未列入 | | | -1.49% | 可开放 |
| 6857 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干21右1# | 100 | 31.96% | 48.04 | 48.04 | 未列入 | | | 6.97% | 可开放 |
| 6858 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干21右3# | 160 | 33.19% | 74.9 | 74.9 | 未列入 | | | 4.59% | 可开放 |
| 6859 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 中华干35# | 315 | 10.03% | 220.4 | 220.4 | 未列入 | | | -0.09% | 可开放 |
| 6860 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干21右10# | 200 | 13.45% | 133.1 | 133.1 | 未列入 | | | 8.38% | 可开放 |
| 6861 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干15# | 200 | 10.84% | 138.32 | 138.32 | 未列入 | | | -0.37% | 可开放 |
| 6862 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干16左4# | 100 | 80.22% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 6863 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干16左6# | 315 | 22.49% | 181.17 | 181.17 | 未列入 | | | 6.05% | 可开放 |
| 6864 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 彩蕾分3# | 160 | 54.61% | 40.62 | 40.62 | 未列入 | | | 16.12% | 可开放 |
| 6865 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 彩蕾分7# | 400 | 1.03% | 315.9 | 315.9 | 未列入 | | | -51.16% | 可开放 |
| 6866 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 彩蕾分12右3# | 160 | 29.68% | 80.52 | 80.52 | 未列入 | | | -0.21% | 可开放 |
| 6867 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 彩蕾分12# | 315 | 20.03% | 188.89 | 188.89 | 未列入 | | | -13.55% | 可开放 |
| 6868 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分1# | 315 | 0.14% | 251.55 | 251.55 | 未列入 | | | 2.30% | 可开放 |
| 6869 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分12右5# | 200 | 27.34% | 105.32 | 105.32 | 未列入 | | | 1.84% | 可开放 |
| 6870 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分17左1# | 315 | 21.33% | 184.81 | 184.81 | 未列入 | | | 17.51% | 可开放 |
| 6871 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 自由分17右6# | 315 | 13.82% | 208.46 | 208.46 | 未列入 | | | -14.54% | 可开放 |
| 6872 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分19# | 200 | 42.52% | 74.96 | 74.96 | 未列入 | | | 9.28% | 可开放 |
| 6873 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分21西右2# | 315 | 27.02% | 166.9 | 166.9 | 未列入 | | | 6.22% | 可开放 |
| 6874 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分21右7# | 160 | 55.54% | 39.13 | 39.13 | 未列入 | | | 19.47% | 可开放 |
| 6875 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分12左4# | 160 | 26.00% | 86.4 | 86.4 | 未列入 | | | 4.04% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6876 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分26左5# | 250 | 33.87% | 115.32 | 115.32 | 未列入 | | | 1.09% | 可开放 |
| 6877 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分14左3# | 200 | 0.85% | 158.3 | 158.3 | 未列入 | | | -85.13% | 可开放 |
| 6878 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分16# | 160 | 31.57% | 77.49 | 77.49 | 未列入 | | | 22.92% | 可开放 |
| 6879 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分12# | 315 | 27.25% | 166.15 | 166.15 | 未列入 | | | 9.90% | 可开放 |
| 6880 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分14左4右11# | 100 | 38.23% | 41.77 | 41.77 | 未列入 | | | 5.70% | 可开放 |
| 6881 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分14左4右8# | 315 | 22.93% | 179.76 | 179.76 | 未列入 | | | 13.44% | 可开放 |
| 6882 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分14左4右5# | 315 | 12.31% | 213.21 | 213.21 | 未列入 | | | 0.87% | 可开放 |
| 6883 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分18左1# | 160 | 0.49% | 127.21 | 127.21 | 未列入 | | | -86.76% | 可开放 |
| 6884 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分18左1左3# | 315 | 15.13% | 204.35 | 204.35 | 未列入 | | | 1.54% | 可开放 |
| 6885 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分21# | 160 | 0.19% | 127.69 | 127.69 | 未列入 | | | -90.84% | 可开放 |
| 6886 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 双胜分3# | 200 | 20.69% | 118.62 | 118.62 | 未列入 | | | 12.41% | 可开放 |
| 6887 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干21右4左4# | 160 | 3.08% | 123.08 | 123.08 | 未列入 | | | -14.05% | 可开放 |
| 6888 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 钢自干4左4右1# | 315 | 0.21% | 251.35 | 251.35 | 未列入 | | | 17.60% | 可开放 |
| 6889 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 彩蕾分2左2左2# | 200 | 48.03% | 63.94 | 63.94 | 未列入 | | | 5.26% | 可开放 |
| 6890 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 彩蕾分2左4# | 200 | 40.36% | 79.28 | 79.28 | 未列入 | | | -6.84% | 可开放 |
| 6891 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干6右1# | 160 | 61.39% | 29.78 | 29.78 | 未列入 | | | 18.17% | 可开放 |
| 6892 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分12右9# | 160 | 97.78% | 0 | 0 | 未列入 | | | 38.52% | 可开放 |
| 6893 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 南山分4右2# | 200 | 22.32% | 115.37 | 115.37 | 未列入 | | | -23.21% | 可开放 |
| 6894 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 南山分4右4# | 315 | 10.11% | 220.15 | 220.15 | 未列入 | | | 2.12% | 可开放 |
| 6895 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 南山分6# | 315 | 13.44% | 209.65 | 209.65 | 未列入 | | | 7.89% | 可开放 |
| 6896 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干6右6# | 100 | 3.52% | 76.48 | 76.48 | 未列入 | | | 5.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 双公干15# | 315 | 18.45% | 193.89 | 193.89 | 未列入 | | | 5.96% | 可开放 |
| 6898 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干22右6# | 100 | 56.74% | 23.26 | 23.26 | 未列入 | | | 4.70% | 可开放 |
| 6899 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 五星分9左9# | 160 | 6.27% | 117.97 | 117.97 | 未列入 | | | 14.88% | 可开放 |
| 6900 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支5左7# | 200 | 29.49% | 101.03 | 101.03 | 未列入 | | | 1.64% | 可开放 |
| 6901 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支5左9# | 315 | 12.86% | 211.49 | 211.49 | 未列入 | | | 3.05% | 可开放 |
| 6902 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 矿渣干57右9# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6903 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干41# | 315 | 19.84% | 189.5 | 189.5 | 未列入 | | | 3.75% | 可开放 |
| 6904 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干6右1# | 160 | 13.04% | 107.13 | 107.13 | 未列入 | | | -24.79% | 可开放 |
| 6905 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干51左2# | 315 | 9.92% | 220.76 | 220.76 | 未列入 | | | -14.66% | 可开放 |
| 6906 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干51左1# | 250 | 11.41% | 171.48 | 171.48 | 未列入 | | | -3.08% | 可开放 |
| 6907 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分30左1# | 160 | 0.42% | 127.33 | 127.33 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 6908 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分30左7# | 315 | 0.92% | 249.09 | 249.09 | 未列入 | | | 62.65% | 可开放 |
| 6909 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊一线 | 麦山分54# | 50 | 3.76% | 38.12 | 38.12 | 未列入 | | | -8.99% | 可开放 |
| 6910 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支7右4# | 400 | 0.92% | 316.32 | 316.32 | 未列入 | | | -81.09% | 可开放 |
| 6911 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支10右4# | 100 | 91.92% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.51% | 可开放 |
| 6912 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支10右5# | 160 | 36.21% | 70.07 | 70.07 | 未列入 | | | 10.52% | 可开放 |
| 6913 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分1# | 160 | 7.57% | 115.89 | 115.89 | 未列入 | | | -49.15% | 可开放 |
| 6914 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 灵山变2742重型三线油管干36# | 160 | 0.69% | 126.89 | 126.89 | 未列入 | | | -1.75% | 可开放 |
| 6915 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 爱群分14# | 200 | 20.55% | 118.9 | 118.9 | 未列入 | | | 9.29% | 可开放 |
| 6916 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 爱群分7# | 400 | 5.48% | 298.09 | 298.09 | 未列入 | | | -30.97% | 可开放 |
| 6917 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 爱群分5# | 100 | 32.90% | 47.1 | 47.1 | 未列入 | | | 1.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6918 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 爱群分3# | 315 | 15.87% | 202.02 | 202.02 | 未列入 | | | 2.62% | 可开放 |
| 6919 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干49# | 315 | 19.10% | 191.84 | 191.84 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 6920 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分4# | 315 | 24.57% | 174.59 | 174.59 | 未列入 | | | -2.94% | 可开放 |
| 6921 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分12# | 315 | 5.17% | 235.73 | 235.73 | 未列入 | | | 48.48% | 可开放 |
| 6922 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分10左3# | 315 | 10.63% | 218.5 | 218.5 | 未列入 | | | -0.56% | 可开放 |
| 6923 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分10左5# | 400 | 2.19% | 311.24 | 311.24 | 未列入 | | | -70.27% | 可开放 |
| 6924 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分10左6# | 160 | 43.73% | 58.03 | 58.03 | 未列入 | | | 142.89% | 可开放 |
| 6925 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分10左6#1 | 160 | 69.63% | 16.59 | 16.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6926 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分15# | 100 | 33.23% | 46.77 | 46.77 | 未列入 | | | -10.19% | 可开放 |
| 6927 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 永安分22右2# | 100 | 59.73% | 20.27 | 20.27 | 未列入 | | | 0.56% | 可开放 |
| 6928 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干47# | 315 | 19.78% | 189.68 | 189.68 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 6929 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 钢站干42# | 400 | 21.06% | 235.77 | 235.77 | 未列入 | | | 16.03% | 可开放 |
| 6930 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干36左2# | 400 | 21.24% | 235.03 | 235.03 | 未列入 | | | 4.62% | 可开放 |
| 6931 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干36左5# | 400 | 8.63% | 285.49 | 285.49 | 未列入 | | | -4.26% | 可开放 |
| 6932 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干34右2左1# | 160 | 59.84% | 32.25 | 32.25 | 未列入 | | | 11.79% | 可开放 |
| 6933 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干34右4右1# | 160 | 30.81% | 78.71 | 78.71 | 未列入 | | | 5.51% | 可开放 |
| 6934 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干34右6# | 160 | 0.60% | 127.04 | 127.04 | 未列入 | | | -87.02% | 可开放 |
| 6935 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干32# | 200 | 42.25% | 75.51 | 75.51 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 6936 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干30# | 315 | 19.83% | 189.52 | 189.52 | 未列入 | | | 5.49% | 可开放 |
| 6937 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干24右3# | 315 | 0.07% | 251.79 | 251.79 | 未列入 | | | 44.91% | 可开放 |
| 6938 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干14右7# | 400 | 8.87% | 284.54 | 284.54 | 未列入 | | | -40.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6939 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干14右9# | 315 | 8.99% | 223.69 | 223.69 | 未列入 | | | -42.04% | 可开放 |
| 6940 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 爱群分3左6# | 160 | 41.42% | 61.73 | 61.73 | 未列入 | | | -1.42% | 可开放 |
| 6941 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 爱群分3左9# | 200 | 9.73% | 140.55 | 140.55 | 未列入 | | | -55.74% | 可开放 |
| 6942 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 爱群分3左11# | 160 | 0.75% | 126.8 | 126.8 | 未列入 | | | 0.84% | 可开放 |
| 6943 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干20# | 200 | 32.62% | 94.76 | 94.76 | 未列入 | | | -2.37% | 可开放 |
| 6944 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干27# | 160 | 0.45% | 127.28 | 127.28 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 6945 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干36右1# | 200 | 24.26% | 111.49 | 111.49 | 未列入 | | | -2.07% | 可开放 |
| 6946 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干36左3# | 100 | 9.32% | 70.68 | 70.68 | 未列入 | | | -33.17% | 可开放 |
| 6947 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干41#变压器 | 200 | 29.25% | 101.51 | 101.51 | 未列入 | | | 0.13% | 可开放 |
| 6948 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干44# | 400 | 6.04% | 295.83 | 295.83 | 未列入 | | | -29.27% | 可开放 |
| 6949 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干42左3# | 160 | 42.39% | 60.17 | 60.17 | 未列入 | | | 3.78% | 可开放 |
| 6950 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干42左5右1# | 315 | 13.86% | 208.33 | 208.33 | 未列入 | | | -23.06% | 可开放 |
| 6951 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干42左5右3# | 400 | 12.02% | 271.93 | 271.93 | 未列入 | | | -10.58% | 可开放 |
| 6952 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干42左5右5# | 200 | 6.92% | 146.16 | 146.16 | 未列入 | | | -1.93% | 可开放 |
| 6953 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分7# | 100 | 40.05% | 39.95 | 39.95 | 未列入 | | | -11.66% | 可开放 |
| 6954 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分18左3# | 315 | 0.23% | 251.28 | 251.28 | 未列入 | | | 27.92% | 可开放 |
| 6955 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分22# | 400 | 0.13% | 319.5 | 319.5 | 未列入 | | | -31.32% | 可开放 |
| 6956 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 双通分26# | 315 | 18.83% | 192.69 | 192.69 | 未列入 | | | 3.83% | 可开放 |
| 6957 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分11左2# | 200 | 15.83% | 128.35 | 128.35 | 未列入 | | | -1.68% | 可开放 |
| 6958 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分11左4# | 250 | 20.82% | 147.94 | 147.94 | 未列入 | | | -13.98% | 可开放 |
| 6959 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分14# | 160 | 49.18% | 49.32 | 49.32 | 未列入 | | | 16.25% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6960 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分16左8# | 315 | 20.03% | 188.91 | 188.91 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 6961 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分16左11# | 315 | 18.84% | 192.66 | 192.66 | 未列入 | | | -0.85% | 可开放 |
| 6962 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分21# | 160 | 44.20% | 57.28 | 57.28 | 未列入 | | | 0.52% | 可开放 |
| 6963 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 通山分16左12# | 160 | 29.33% | 81.08 | 81.08 | 未列入 | | | 7.49% | 可开放 |
| 6964 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干14# | 160 | 1.62% | 125.41 | 125.41 | 未列入 | | | -77.61% | 可开放 |
| 6965 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干70右8# | 315 | 13.44% | 209.66 | 209.66 | 未列入 | | | 2.30% | 可开放 |
| 6966 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分34# | 160 | 3.65% | 122.16 | 122.16 | 未列入 | | | -1.91% | 可开放 |
| 6967 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 麦山分42# | 315 | 0.01% | 251.96 | 251.96 | 未列入 | | | -42.26% | 可开放 |
| 6968 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊一线 | 麦山分50# | 315 | 14.70% | 205.71 | 205.71 | 未列入 | | | 7.16% | 可开放 |
| 6969 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊一线 | 麦山分50右6# | 315 | 0.48% | 250.48 | 250.48 | 未列入 | | | -55.77% | 可开放 |
| 6970 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊一线 | 麦山分50右7# | 315 | 15.04% | 204.61 | 204.61 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 6971 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干31# | 315 | 21.02% | 185.79 | 185.79 | 未列入 | | | 4.75% | 可开放 |
| 6972 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 深孟分31# | 100 | 25.02% | 54.98 | 54.98 | 未列入 | | | -1.71% | 可开放 |
| 6973 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 深孟分25# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 6974 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 水道线 | 水道干17# | 200 | 0.80% | 158.4 | 158.4 | 未列入 | | | -13.93% | 可开放 |
| 6975 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 水道线 | 灵山变2768水道线水道干37# | 200 | 1.03% | 157.95 | 157.95 | 未列入 | | | -43.40% | 可开放 |
| 6976 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 灵山线 | 灵山变2764灵山线灵山干13左7# | 160 | 2.39% | 124.17 | 124.17 | 未列入 | | | -36.03% | 可开放 |
| 6977 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干57# | 250 | 0.11% | 199.73 | 199.73 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 6978 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干59右3# | 200 | 0.38% | 159.25 | 159.25 | 未列入 | | | -21.27% | 可开放 |
| 6979 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山变2764灵山线灵山干61右2右2# | 160 | 36.58% | 69.48 | 69.48 | 未列入 | | | -23.15% | 可开放 |
| 6980 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山变2764灵山线灵山干61右2左4# | 160 | 46.21% | 54.06 | 54.06 | 未列入 | | | 10.82% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干63# | 160 | 20.37% | 95.41 | 95.41 | 未列入 | | | 6.34% | 可开放 |
| 6982 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干68# | 160 | 1.25% | 126 | 126 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 6983 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干70右6右3# | 315 | 0.22% | 251.32 | 251.32 | 未列入 | | | -8.94% | 可开放 |
| 6984 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干70右6左2右2# | 200 | 21.22% | 117.57 | 117.57 | 未列入 | | | -12.53% | 可开放 |
| 6985 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干70右6左3右3# | 160 | 0.79% | 126.73 | 126.73 | 未列入 | | | -52.12% | 可开放 |
| 6986 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干27右5# | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | -90.69% | 可开放 |
| 6987 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干27右8右3# | 160 | 36.72% | 69.25 | 69.25 | 未列入 | | | 6.25% | 可开放 |
| 6988 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干27右8右5# | 160 | 38.29% | 66.74 | 66.74 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 6989 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干27右12# | 100 | 1.44% | 78.56 | 78.56 | 未列入 | | | -6.58% | 可开放 |
| 6990 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干30# | 160 | 38.03% | 67.15 | 67.15 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 6991 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干35左7# | 160 | 27.39% | 84.18 | 84.18 | 未列入 | | | 2.45% | 可开放 |
| 6992 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干41# | 100 | 80.11% | 0 | 0 | 未列入 | | | 1.88% | 可开放 |
| 6993 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵干37# | 50 | 5.46% | 37.27 | 37.27 | 未列入 | | | -15.57% | 可开放 |
| 6994 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 红楼支3右5# | 160 | 29.67% | 80.53 | 80.53 | 未列入 | | | -1.77% | 可开放 |
| 6995 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 红楼支6# | 160 | 40.76% | 62.78 | 62.78 | 未列入 | | | -3.76% | 可开放 |
| 6996 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 红楼支8右3# | 160 | 17.33% | 100.28 | 100.28 | 未列入 | | | 0.24% | 可开放 |
| 6997 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 双山干17# | 315 | 25.14% | 172.8 | 172.8 | 未列入 | | | 7.64% | 可开放 |
| 6998 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分58# | 160 | 0.30% | 127.52 | 127.52 | 未列入 | | | -61.39% | 可开放 |
| 6999 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干104# | 100 | 21.18% | 58.82 | 58.82 | 未列入 | | | 94.48% | 可开放 |
| 7000 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干34# | 200 | 0.07% | 159.87 | 159.87 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 7001 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 红楼支11右6# | 160 | 26.76% | 85.19 | 85.19 | 未列入 | | | 24.43% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 红楼支16支1# | 160 | 2.04% | 124.73 | 124.73 | 未列入 | | | -28.24% | 可开放 |
| 7003 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 中华干30右4左7#1244 | 100 | 88.95% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7004 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支9# | 400 | 15.50% | 258.01 | 258.01 | 未列入 | | | 23.22% | 可开放 |
| 7005 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支13# | 315 | 13.98% | 207.95 | 207.95 | 未列入 | | | 17.60% | 可开放 |
| 7006 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支15# | 250 | 12.75% | 168.13 | 168.13 | 未列入 | | | -32.61% | 可开放 |
| 7007 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支21# | 160 | 26.06% | 86.3 | 86.3 | 未列入 | | | 9.11% | 可开放 |
| 7008 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支26右2# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7009 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支42# | 50 | 0.02% | 39.99 | 39.99 | 未列入 | | | -95.25% | 可开放 |
| 7010 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 太双干17左4# | 200 | 22.41% | 115.19 | 115.19 | 未列入 | | | 3.67% | 可开放 |
| 7011 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干10# | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | -86.27% | 可开放 |
| 7012 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干26右1# | 100 | 81.93% | 0 | 0 | 未列入 | | | -29.14% | 可开放 |
| 7013 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干29左6# | 315 | 12.73% | 211.89 | 211.89 | 未列入 | | | 0.49% | 可开放 |
| 7014 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干36右5# | 200 | 36.89% | 86.23 | 86.23 | 未列入 | | | 15.74% | 可开放 |
| 7015 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干36右2# | 315 | 0.04% | 251.87 | 251.87 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 7016 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干41# | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | 47.71% | 可开放 |
| 7017 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 南山分2右2# | 100 | 60.81% | 19.19 | 19.19 | 未列入 | | | 16.34% | 可开放 |
| 7018 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干36右11# | 200 | 36.88% | 86.25 | 86.25 | 未列入 | | | 21.55% | 可开放 |
| 7019 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干36右10左1# | 315 | 10.86% | 217.8 | 217.8 | 未列入 | | | 13.41% | 可开放 |
| 7020 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干80# | 250 | 11.58% | 171.04 | 171.04 | 未列入 | | | 16.38% | 可开放 |
| 7021 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干77右2# | 160 | 31.63% | 77.39 | 77.39 | 未列入 | | | -4.59% | 可开放 |
| 7022 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干77右5# | 50 | 71.68% | 4.16 | 4.16 | 未列入 | | | 4.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干77右8# | 200 | 20.16% | 119.68 | 119.68 | 未列入 | | | -9.06% | 可开放 |
| 7024 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干77右11# | 200 | 20.23% | 119.55 | 119.55 | 未列入 | | | -6.07% | 可开放 |
| 7025 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干77右14# | 200 | 9.70% | 140.61 | 140.61 | 未列入 | | | -23.81% | 可开放 |
| 7026 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干75# | 160 | 0.03% | 127.95 | 127.95 | 未列入 | | | -88.51% | 可开放 |
| 7027 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干74# | 200 | 0.65% | 158.7 | 158.7 | 未列入 | | | 2.39% | 可开放 |
| 7028 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干74右5# | 315 | 11.73% | 215.06 | 215.06 | 未列入 | | | 4.19% | 可开放 |
| 7029 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 灵山干94# | 160 | 25.19% | 87.7 | 87.7 | 未列入 | | | -3.57% | 可开放 |
| 7030 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分6# | 160 | 41.14% | 62.18 | 62.18 | 未列入 | | | 0.82% | 可开放 |
| 7031 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分8右4# | 200 | 23.73% | 112.54 | 112.54 | 未列入 | | | -2.77% | 可开放 |
| 7032 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分8右9# | 250 | 4.70% | 188.25 | 188.25 | 未列入 | | | -86.45% | 可开放 |
| 7033 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分8右11左3# | 160 | 21.41% | 93.74 | 93.74 | 未列入 | | | -18.27% | 可开放 |
| 7034 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 电车分3# | 315 | 4.40% | 238.14 | 238.14 | 未列入 | | | 0.58% | 可开放 |
| 7035 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 送电分1# | 250 | 16.07% | 159.82 | 159.82 | 未列入 | | | 14.93% | 可开放 |
| 7036 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 电车分6# | 315 | 12.50% | 212.64 | 212.64 | 未列入 | | | 2.34% | 可开放 |
| 7037 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 送电分5# | 315 | 15.63% | 202.78 | 202.78 | 未列入 | | | 4.75% | 可开放 |
| 7038 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干28# | 100 | 8.13% | 71.87 | 71.87 | 未列入 | | | -31.01% | 可开放 |
| 7039 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 太平变5658太窑线太窑干87左7# | 100 | 30.94% | 49.06 | 49.06 | 未列入 | | | -0.80% | 可开放 |
| 7040 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 起重分3右2# | 160 | 21.16% | 94.14 | 94.14 | 未列入 | | | -4.89% | 可开放 |
| 7041 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 起重分3右2左1# | 160 | 33.04% | 75.14 | 75.14 | 未列入 | | | -18.33% | 可开放 |
| 7042 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 起重分3右4# | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 7043 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 起重分3右5# | 160 | 5.16% | 119.75 | 119.75 | 未列入 | | | 5.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7044 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 生产分4左2右1# | 200 | 0.01% | 159.99 | 159.99 | 未列入 | | | -62.20% | 可开放 |
| 7045 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 生产分4左2右8# | 315 | 0.19% | 251.39 | 251.39 | 未列入 | | | 0.83% | 可开放 |
| 7046 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 双公干6右2# | 200 | 0.40% | 159.21 | 159.21 | 未列入 | | | 4.03% | 可开放 |
| 7047 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 双公干8左1# | 100 | 17.56% | 62.44 | 62.44 | 未列入 | | | -54.21% | 可开放 |
| 7048 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 双公干8左3# | 160 | 48.75% | 50 | 50 | 未列入 | | | 5.47% | 可开放 |
| 7049 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干19右1# | 315 | 23.37% | 178.4 | 178.4 | 未列入 | | | 3.36% | 可开放 |
| 7050 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干19右2右4# | 160 | 8.11% | 115.03 | 115.03 | 未列入 | | | 5.11% | 可开放 |
| 7051 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干19右7# | 200 | 50.75% | 58.5 | 58.5 | 未列入 | | | 2.61% | 可开放 |
| 7052 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干19右13# | 200 | 7.20% | 145.61 | 145.61 | 未列入 | | | -36.40% | 可开放 |
| 7053 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干22左7# | 160 | 23.08% | 91.08 | 91.08 | 未列入 | | | 2.88% | 可开放 |
| 7054 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干4右1# | 200 | 28.76% | 102.48 | 102.48 | 未列入 | | | -0.96% | 可开放 |
| 7055 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干26左4# | 315 | 18.74% | 192.96 | 192.96 | 未列入 | | | 3.09% | 可开放 |
| 7056 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干3# | 100 | 42.54% | 37.46 | 37.46 | 未列入 | | | -6.69% | 可开放 |
| 7057 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干26左7左2# | 200 | 26.40% | 107.2 | 107.2 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 7058 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干26左7左5# | 315 | 7.40% | 228.69 | 228.69 | 未列入 | | | 1.38% | 可开放 |
| 7059 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干26左7左7# | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -2.99% | 可开放 |
| 7060 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干26左9# | 315 | 13.91% | 208.18 | 208.18 | 未列入 | | | 4.81% | 可开放 |
| 7061 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干10# | 200 | 28.81% | 102.38 | 102.38 | 未列入 | | | 8.81% | 可开放 |
| 7062 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干11左1左1# | 100 | 49.14% | 30.86 | 30.86 | 未列入 | | | 1.65% | 可开放 |
| 7063 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 太平变5658太窑线太窑干60左2# | 160 | 23.46% | 90.46 | 90.46 | 未列入 | | | -9.03% | 可开放 |
| 7064 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分3# | 315 | 16.79% | 199.11 | 199.11 | 未列入 | | | 5.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7065 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分8# | 100 | 79.20% | 0.8 | 0.8 | 未列入 | | | -1.01% | 可开放 |
| 7066 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分10# | 160 | 33.48% | 74.43 | 74.43 | 未列入 | | | 8.20% | 可开放 |
| 7067 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分10左3# | 160 | 13.78% | 105.96 | 105.96 | 未列入 | | | 0.97% | 可开放 |
| 7068 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分15右3# | 100 | 77.55% | 2.45 | 2.45 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 7069 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分15右1左4# | 200 | 30.56% | 98.88 | 98.88 | 未列入 | | | 1.50% | 可开放 |
| 7070 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分17右3# | 315 | 3.88% | 239.78 | 239.78 | 未列入 | | | 1.98% | 可开放 |
| 7071 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 钢羊干21左1# | 160 | 11.48% | 109.64 | 109.64 | 未列入 | | | 10.01% | 可开放 |
| 7072 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 钢羊干21左4# | 200 | 21.69% | 116.62 | 116.62 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 7073 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 深沟寺分25# | 200 | 3.53% | 152.95 | 152.95 | 未列入 | | | -32.97% | 可开放 |
| 7074 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 友爱分3右3# | 315 | 23.61% | 177.63 | 177.63 | 未列入 | | | -1.13% | 可开放 |
| 7075 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 友爱分4左1# | 160 | 0.24% | 127.61 | 127.61 | 未列入 | | | -93.07% | 可开放 |
| 7076 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 友爱分4左4# | 100 | 71.84% | 8.16 | 8.16 | 未列入 | | | 5.32% | 可开放 |
| 7077 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 友爱分9# | 160 | 0.87% | 126.61 | 126.61 | 未列入 | | | 1.10% | 可开放 |
| 7078 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支2# | 160 | 1.09% | 126.25 | 126.25 | 未列入 | | | -85.55% | 可开放 |
| 7079 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支4# | 400 | 11.45% | 274.21 | 274.21 | 未列入 | | | -31.61% | 可开放 |
| 7080 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支7# | 315 | 0.39% | 250.76 | 250.76 | 未列入 | | | -92.51% | 可开放 |
| 7081 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干11左4# | 200 | 21.97% | 116.06 | 116.06 | 未列入 | | | 1.39% | 可开放 |
| 7082 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支7右5# | 160 | 16.61% | 101.43 | 101.43 | 未列入 | | | 3.40% | 可开放 |
| 7083 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支15# | 200 | 26.29% | 107.43 | 107.43 | 未列入 | | | -4.71% | 可开放 |
| 7084 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 双阳干11左3左2# | 160 | 26.66% | 85.34 | 85.34 | 未列入 | | | -0.11% | 可开放 |
| 7085 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 和平支14左3# | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | -88.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7086 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太酒线 | 啤酒分7右3# | 100 | 4.33% | 75.67 | 75.67 | 未列入 | | | 5.64% | 可开放 |
| 7087 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 建国干25# | 100 | 47.20% | 32.8 | 32.8 | 未列入 | | | -0.90% | 可开放 |
| 7088 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 建国干29# | 250 | 36.40% | 108.99 | 108.99 | 未列入 | | | 13.83% | 可开放 |
| 7089 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 友爱分13# | 160 | 15.47% | 103.25 | 103.25 | 未列入 | | | -0.74% | 可开放 |
| 7090 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干15左2# | 160 | 0.88% | 126.59 | 126.59 | 未列入 | | | -88.10% | 可开放 |
| 7091 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干15右6# | 400 | 14.40% | 262.42 | 262.42 | 未列入 | | | 1.93% | 可开放 |
| 7092 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干15右2# | 315 | 16.37% | 200.43 | 200.43 | 未列入 | | | 7.81% | 可开放 |
| 7093 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干8左1# | 315 | 21.25% | 185.07 | 185.07 | 未列入 | | | 2.42% | 可开放 |
| 7094 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干5右1左2# | 315 | 1.95% | 245.87 | 245.87 | 未列入 | | | -0.57% | 可开放 |
| 7095 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 钢羊干5右4# | 315 | 24.37% | 175.25 | 175.25 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 7096 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 钢羊干1右4# | 160 | 13.89% | 105.77 | 105.77 | 未列入 | | | -10.98% | 可开放 |
| 7097 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 钢羊干1右6# | 200 | 19.15% | 121.7 | 121.7 | 未列入 | | | 3.59% | 可开放 |
| 7098 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢余线 | 钢余干9左1# | 200 | 0.91% | 158.18 | 158.18 | 未列入 | | | -90.91% | 可开放 |
| 7099 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 窑业干9# | 250 | 0.34% | 199.14 | 199.14 | 未列入 | | | -13.90% | 可开放 |
| 7100 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 太窑干10# | 100 | 0.15% | 79.85 | 79.85 | 未列入 | | | -91.04% | 可开放 |
| 7101 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 太平变5658太窑线太窑干38# | 315 | 14.65% | 205.86 | 205.86 | 未列入 | | | -21.40% | 可开放 |
| 7102 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 太酒干11# | 315 | 6.94% | 230.14 | 230.14 | 未列入 | | | -13.90% | 可开放 |
| 7103 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 太酒干14# | 50 | 77.02% | 1.49 | 1.49 | 未列入 | | | -0.87% | 可开放 |
| 7104 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太酒线 | 太酒干16# | 315 | 0.20% | 251.36 | 251.36 | 未列入 | | | 29.78% | 可开放 |
| 7105 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 判甲分9# | 100 | 1.47% | 78.53 | 78.53 | 未列入 | | | 0.69% | 可开放 |
| 7106 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 判甲分10右4# | 200 | 8.07% | 143.87 | 143.87 | 未列入 | | | -13.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7107 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 判甲分10右15# | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | -90.66% | 可开放 |
| 7108 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 判甲分41右1# | 200 | 6.93% | 146.15 | 146.15 | 未列入 | | | -40.73% | 可开放 |
| 7109 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 判甲分53右2# | 160 | 24.74% | 88.41 | 88.41 | 未列入 | | | 23.87% | 可开放 |
| 7110 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 判甲分71右3# | 200 | 17.55% | 124.9 | 124.9 | 未列入 | | | -3.61% | 可开放 |
| 7111 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干89# | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7112 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊西线羊沙干72右1#柱上变压器 | 100 | 1.92% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | 7.87% | 可开放 |
| 7113 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干89左5# | 200 | 5.18% | 149.64 | 149.64 | 未列入 | | | -14.28% | 可开放 |
| 7114 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干89左9左4# | 160 | 0.13% | 127.8 | 127.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7115 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 深南分43右3# | 100 | 56.59% | 23.41 | 23.41 | 未列入 | | | 29.60% | 可开放 |
| 7116 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊沙干89左9左6# | 100 | 0.69% | 79.31 | 79.31 | 未列入 | | | -64.19% | 可开放 |
| 7117 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干44# | 315 | 10.57% | 218.7 | 218.7 | 未列入 | | | -13.44% | 可开放 |
| 7118 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干38# | 200 | 10.73% | 138.54 | 138.54 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 7119 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干44右5# | 315 | 10.70% | 218.28 | 218.28 | 未列入 | | | 5.81% | 可开放 |
| 7120 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干44右7右3# | 160 | 39.24% | 65.22 | 65.22 | 未列入 | | | 6.69% | 可开放 |
| 7121 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 双水干9左2# | 160 | 0.91% | 126.55 | 126.55 | 未列入 | | | 0.70% | 可开放 |
| 7122 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 羊酒干9左11# | 315 | 0.16% | 251.5 | 251.5 | 未列入 | | | -10.91% | 可开放 |
| 7123 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 轴承分2# | 50 | 3.90% | 38.05 | 38.05 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |
| 7124 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 双水干32# | 100 | 62.40% | 17.6 | 17.6 | 未列入 | | | 38.84% | 可开放 |
| 7125 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 羊酒干22# | 315 | 4.69% | 237.23 | 237.23 | 未列入 | | | -12.18% | 可开放 |
| 7126 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 羊酒干36# | 160 | 6.87% | 117.01 | 117.01 | 未列入 | | | -18.39% | 可开放 |
| 7127 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 羊酒干57右3# | 200 | 8.03% | 143.94 | 143.94 | 未列入 | | | 165.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7128 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 太水干63# | 100 | 51.13% | 28.87 | 28.87 | 未列入 | | | 9.43% | 可开放 |
| 7129 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 樱桃园2支1左1# | 30 | 6.83% | 21.95 | 21.95 | 未列入 | | | 0.74% | 可开放 |
| 7130 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 深孟分8# | 200 | 19.90% | 120.2 | 120.2 | 未列入 | | | -1.15% | 可开放 |
| 7131 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 羊北支2左4左2# | 200 | 7.84% | 144.32 | 144.32 | 未列入 | | | 17.80% | 可开放 |
| 7132 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 深孟分10# | 100 | 55.78% | 24.22 | 24.22 | 未列入 | | | -6.86% | 可开放 |
| 7133 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊桃线 | 羊北支12# | 100 | 43.64% | 36.36 | 36.36 | 未列入 | | | 23.85% | 可开放 |
| 7134 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 深孟分11区支3# | 250 | 15.94% | 160.14 | 160.14 | 未列入 | | | 6.58% | 可开放 |
| 7135 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 深孟分11区支5# | 315 | 7.29% | 229.04 | 229.04 | 未列入 | | | 12.44% | 可开放 |
| 7136 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 11区支14右1# | 100 | 8.17% | 71.83 | 71.83 | 未列入 | | | -59.86% | 可开放 |
| 7137 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 太水干17左2# | 315 | 26.64% | 168.08 | 168.08 | 未列入 | | | 3.07% | 可开放 |
| 7138 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 深孟分20右2# | 315 | 3.88% | 239.78 | 239.78 | 未列入 | | | -8.79% | 可开放 |
| 7139 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 深孟分20右7# | 200 | 27.58% | 104.84 | 104.84 | 未列入 | | | -8.39% | 可开放 |
| 7140 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 东孟支3# | 400 | 13.89% | 264.45 | 264.45 | 未列入 | | | 11.30% | 可开放 |
| 7141 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 东孟支8# | 160 | 51.70% | 45.28 | 45.28 | 未列入 | | | 8.57% | 可开放 |
| 7142 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 东孟支9# | 315 | 18.22% | 194.61 | 194.61 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 7143 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支5右1# | 100 | 53.36% | 26.64 | 26.64 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 7144 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支5左1# | 315 | 29.85% | 157.97 | 157.97 | 未列入 | | | 18.50% | 可开放 |
| 7145 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支5左5右3# | 160 | 26.08% | 86.27 | 86.27 | 未列入 | | | 1.15% | 可开放 |
| 7146 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分8右11右2# | 160 | 49.66% | 48.54 | 48.54 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 7147 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分8右13# | 200 | 41.11% | 77.78 | 77.78 | 未列入 | | | 9.02% | 可开放 |
| 7148 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分14# | 250 | 13.33% | 166.68 | 166.68 | 未列入 | | | -9.14% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7149 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分23# | 100 | 1.85% | 78.15 | 78.15 | 未列入 | | | 27.95% | 可开放 |
| 7150 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分28右1# | 160 | 10.14% | 111.77 | 111.77 | 未列入 | | | 10.18% | 可开放 |
| 7151 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分32左4# | 100 | 26.42% | 53.58 | 53.58 | 未列入 | | | -28.72% | 可开放 |
| 7152 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分32左8# | 400 | 1.81% | 312.77 | 312.77 | 未列入 | | | -56.76% | 可开放 |
| 7153 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分41# | 160 | 11.16% | 110.15 | 110.15 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |
| 7154 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分41右1# | 160 | 2.71% | 123.66 | 123.66 | 未列入 | | | -4.71% | 可开放 |
| 7155 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分41右5# | 200 | 19.65% | 120.7 | 120.7 | 未列入 | | | -86.96% | 可开放 |
| 7156 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分56左6# | 50 | 4.88% | 37.56 | 37.56 | 未列入 | | | 16.43% | 可开放 |
| 7157 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分56左6# | 50 | 4.88% | 37.56 | 37.56 | 未列入 | | | 16.43% | 可开放 |
| 7158 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分54# | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -21.98% | 可开放 |
| 7159 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分45右3# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7160 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分44# | 160 | 11.08% | 110.27 | 110.27 | 未列入 | | | -14.07% | 可开放 |
| 7161 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分32南左2# | 80 | 0.73% | 63.42 | 63.42 | 未列入 | | | -4.80% | 可开放 |
| 7162 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 太平变5646太钢线太窑干44左6# | 200 | 0.02% | 159.97 | 159.97 | 未列入 | | | -22.54% | 可开放 |
| 7163 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 山嘴子分2左1# | 200 | 23.78% | 112.44 | 112.44 | 未列入 | | | 2.27% | 可开放 |
| 7164 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 山嘴子分2右2# | 160 | 47.89% | 51.38 | 51.38 | 未列入 | | | -0.75% | 可开放 |
| 7165 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 山嘴子分6右1# | 315 | 15.97% | 201.68 | 201.68 | 未列入 | | | 1.70% | 可开放 |
| 7166 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 山嘴子分7右1# | 160 | 26.22% | 86.05 | 86.05 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 7167 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 山嘴子分10# | 200 | 21.24% | 117.53 | 117.53 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 7168 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 山嘴子分12# | 160 | 11.48% | 109.63 | 109.63 | 未列入 | | | 1.22% | 可开放 |
| 7169 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 太水干14# | 100 | 87.01% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7170 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太酒线 | 太酒干6左3# | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -92.28% | 可开放 |
| 7171 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 双公干8左2# | 315 | 0.02% | 251.94 | 251.94 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 7172 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 太水干8# | 160 | 4.09% | 121.45 | 121.45 | 未列入 | | | -32.42% | 可开放 |
| 7173 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 中华干37右3# | 160 | 56.93% | 36.92 | 36.92 | 未列入 | | | 4.36% | 可开放 |
| 7174 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 太水干10右3# | 160 | 41.89% | 60.98 | 60.98 | 未列入 | | | 6.33% | 可开放 |
| 7175 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 太平变5658太窑线太窑干80右5# | 160 | 17.37% | 100.21 | 100.21 | 未列入 | | | -6.33% | 可开放 |
| 7176 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分27右2# | 100 | 48.82% | 31.18 | 31.18 | 未列入 | | | 10.49% | 可开放 |
| 7177 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13128变压器 | 200 | 20.79% | 118.43 | 118.43 | 未列入 | | | -5.26% | 可开放 |
| 7178 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13131变压器 | 400 | 6.04% | 295.83 | 295.83 | 未列入 | | | 5.78% | 可开放 |
| 7179 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13204亭站内变压器 | 200 | 1.20% | 157.61 | 157.61 | 未列入 | | | -72.09% | 可开放 |
| 7180 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 沙河干23右2柱上变压器 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7181 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支30左1# | 400 | 6.21% | 295.17 | 295.17 | 未列入 | | | -40.17% | 可开放 |
| 7182 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太工线 | 判甲分22# | 200 | 25.66% | 108.69 | 108.69 | 未列入 | | | 13.54% | 可开放 |
| 7183 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干38# | 200 | 24.22% | 111.57 | 111.57 | 未列入 | | | -21.72% | 可开放 |
| 7184 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 钢站干36左10# | 400 | 13.80% | 264.79 | 264.79 | 未列入 | | | -12.03% | 可开放 |
| 7185 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13389配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | -5.72% | 可开放 |
| 7186 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13390配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 33.63% | 可开放 |
| 7187 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13391配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 7188 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13392配电变压器 | 500 | 1.75% | 391.24 | 391.24 | 未列入 | | | 597.61% | 可开放 |
| 7189 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13393配电变压器 | 500 | 1.58% | 392.09 | 392.09 | 未列入 | | | 626.18% | 可开放 |
| 7190 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13385配电变压器 | 630 | 2.78% | 486.51 | 486.51 | 未列入 | | | 1480.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7191 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13386配电变压器 | 630 | 1.72% | 493.18 | 493.18 | 未列入 | | | 1242.88% | 可开放 |
| 7192 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13387配电变压器 | 630 | 0.47% | 501.05 | 501.05 | 未列入 | | | 549.18% | 可开放 |
| 7193 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13388配电变压器 | 630 | 1.68% | 493.44 | 493.44 | 未列入 | | | 1128.24% | 可开放 |
| 7194 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13436亭站内变压器 | 500 | 4.02% | 379.89 | 379.89 | 未列入 | | | -10.86% | 可开放 |
| 7195 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13760亭站内变压器 | 500 | 3.53% | 382.37 | 382.37 | 未列入 | | | 7.80% | 可开放 |
| 7196 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13425亭站内变压器 | 630 | 2.48% | 488.38 | 488.38 | 未列入 | | | 1091.64% | 可开放 |
| 7197 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13408亭站内变压器 | 500 | 4.97% | 375.15 | 375.15 | 未列入 | | | 15.93% | 可开放 |
| 7198 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13411亭站内变压器 | 400 | 8.96% | 284.16 | 284.16 | 未列入 | | | 18.81% | 可开放 |
| 7199 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13667亭站内变压器 | 500 | 0.96% | 395.19 | 395.19 | 未列入 | | | 880.82% | 可开放 |
| 7200 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13668亭站内变压器 | 500 | 0.84% | 395.78 | 395.78 | 未列入 | | | 738.65% | 可开放 |
| 7201 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 东沙分18右22柱上变压器 | 315 | 0.17% | 251.45 | 251.45 | 未列入 | | | -89.72% | 可开放 |
| 7202 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙干40支1# | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7203 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13183亭站内变压器 | 400 | 7.07% | 291.72 | 291.72 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |
| 7204 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 13143亭站内变压器 | 630 | 3.77% | 480.28 | 480.28 | 未列入 | | | 2.02% | 可开放 |
| 7205 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 13246亭站内变压器 | 630 | 3.20% | 483.84 | 483.84 | 未列入 | | | 0.70% | 可开放 |
| 7206 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 工业分16#变压器间隔配电变压器 | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | -87.78% | 可开放 |
| 7207 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13892亭站内变压器 | 500 | 4.57% | 377.16 | 377.16 | 未列入 | | | 10.81% | 可开放 |
| 7208 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13894亭站内变压器 | 500 | 3.63% | 381.86 | 381.86 | 未列入 | | | 4.13% | 可开放 |
| 7209 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13891亭站内变压器 | 315 | 4.01% | 239.36 | 239.36 | 未列入 | | | -18.39% | 可开放 |
| 7210 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13893亭站内变压器 | 315 | 5.87% | 233.5 | 233.5 | 未列入 | | | 18.70% | 可开放 |
| 7211 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 1316B亭站内变压器 | 100 | 0.94% | 79.06 | 79.06 | 未列入 | | | -1.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 1316C亭站内变压器 | 315 | 21.22% | 185.16 | 185.16 | 未列入 | | | -4.92% | 可开放 |
| 7213 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13562站内变压器 | 400 | 9.49% | 282.03 | 282.03 | 未列入 | | | 3.54% | 可开放 |
| 7214 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13903亭站内变压器 | 400 | 6.47% | 294.12 | 294.12 | 未列入 | | | 10.62% | 可开放 |
| 7215 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13904亭站内变压器 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 7216 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13906亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | 10.19% | 可开放 |
| 7217 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13846站内变压器 | 500 | 10.46% | 347.72 | 347.72 | 未列入 | | | 43.84% | 可开放 |
| 7218 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13772站内变压器 | 400 | 8.91% | 284.36 | 284.36 | 未列入 | | | 6.67% | 可开放 |
| 7219 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13778站内变压器 | 400 | 3.62% | 305.52 | 305.52 | 未列入 | | | 28.20% | 可开放 |
| 7220 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 13217站内变压器 | 315 | 7.87% | 227.21 | 227.21 | 未列入 | | | -7.19% | 可开放 |
| 7221 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13277站内变压器 | 315 | 0.04% | 251.86 | 251.86 | 未列入 | | | -21.98% | 可开放 |
| 7222 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13729站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 7223 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13730站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 7224 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13737站内变压器 | 500 | 5.00% | 375 | 375 | 未列入 | | | 8.54% | 可开放 |
| 7225 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13278亭站内变压器 | 630 | 6.18% | 465.05 | 465.05 | 未列入 | | | 34.16% | 可开放 |
| 7226 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13283站内变压器 | 200 | 17.24% | 125.52 | 125.52 | 未列入 | | | -11.50% | 可开放 |
| 7227 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13285亭站内变压器 | 500 | 4.75% | 376.26 | 376.26 | 未列入 | | | -3.87% | 可开放 |
| 7228 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13287站内变压器 | 400 | 7.72% | 289.13 | 289.13 | 未列入 | | | -6.55% | 可开放 |
| 7229 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13288站内变压器 | 500 | 9.74% | 351.3 | 351.3 | 未列入 | | | 9.47% | 可开放 |
| 7230 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13291站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -91.47% | 可开放 |
| 7231 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13293亭站内变压器 | 315 | 14.83% | 205.29 | 205.29 | 未列入 | | | 0.80% | 可开放 |
| 7232 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13296站内变压器 | 400 | 10.36% | 278.58 | 278.58 | 未列入 | | | 16.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7233 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13298站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7234 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13549站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | -90.72% | 可开放 |
| 7235 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13720亭站内变压器 | 500 | 7.50% | 362.48 | 362.48 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 7236 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13728站内变压器 | 500 | 5.97% | 370.17 | 370.17 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 7237 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13262站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -2.11% | 可开放 |
| 7238 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13690站内变压器 | 400 | 8.54% | 285.85 | 285.85 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 7239 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13747站内变压器 | 500 | 6.65% | 366.74 | 366.74 | 未列入 | | | 9.86% | 可开放 |
| 7240 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13574站内变压器 | 400 | 7.45% | 290.22 | 290.22 | 未列入 | | | -1.20% | 可开放 |
| 7241 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13818站内变压器 | 400 | 12.34% | 270.65 | 270.65 | 未列入 | | | 21.90% | 可开放 |
| 7242 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13172站内变压器 | 400 | 5.97% | 296.14 | 296.14 | 未列入 | | | -17.80% | 可开放 |
| 7243 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13175站内变压器 | 400 | 7.51% | 289.95 | 289.95 | 未列入 | | | -3.68% | 可开放 |
| 7244 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13182站内变压器 | 500 | 6.07% | 369.63 | 369.63 | 未列入 | | | 6.73% | 可开放 |
| 7245 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13578站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | -2.90% | 可开放 |
| 7246 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13582站内变压器 | 400 | 7.29% | 290.83 | 290.83 | 未列入 | | | -25.31% | 可开放 |
| 7247 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13586站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -91.95% | 可开放 |
| 7248 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13809站内变压器 | 315 | 6.55% | 231.38 | 231.38 | 未列入 | | | 0.51% | 可开放 |
| 7249 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13520站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 7250 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13519站内变压器 | 400 | 4.02% | 303.94 | 303.94 | 未列入 | | | 17.66% | 可开放 |
| 7251 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13768站内变压器 | 400 | 7.40% | 290.39 | 290.39 | 未列入 | | | -6.76% | 可开放 |
| 7252 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13981站内变压器 | 200 | 25.05% | 109.91 | 109.91 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 7253 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13521变压器 | 400 | 6.95% | 292.19 | 292.19 | 未列入 | | | 8.32% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7254 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13542变压器 | 250 | 10.17% | 174.57 | 174.57 | 未列入 | | | -0.99% | 可开放 |
| 7255 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13524亭站内变压器 | 315 | 12.45% | 212.77 | 212.77 | 未列入 | | | 12.53% | 可开放 |
| 7256 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13122亭站内变压器 | 630 | 5.70% | 468.12 | 468.12 | 未列入 | | | 0.66% | 可开放 |
| 7257 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13989亭站内变压器 | 500 | 5.45% | 372.77 | 372.77 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |
| 7258 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13990亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -91.70% | 可开放 |
| 7259 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13993亭站内变压器 | 315 | 8.19% | 226.21 | 226.21 | 未列入 | | | 72.27% | 可开放 |
| 7260 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13994亭站内变压器 | 400 | 4.29% | 302.85 | 302.85 | 未列入 | | | 58.00% | 可开放 |
| 7261 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 13767站内变压器 | 400 | 15.24% | 259.05 | 259.05 | 未列入 | | | 5.52% | 可开放 |
| 7262 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13215站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |
| 7263 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13522变压器 | 630 | 3.07% | 484.69 | 484.69 | 未列入 | | | 10.69% | 可开放 |
| 7264 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 钢华干11# | 315 | 0.04% | 251.88 | 251.88 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 7265 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13844站内变压器 | 400 | 12.32% | 270.74 | 270.74 | 未列入 | | | 10.39% | 可开放 |
| 7266 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13328亭变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | -18.35% | 可开放 |
| 7267 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 羊沙线羊沙干10支1柱上变压器 | 30 | 33.87% | 13.84 | 13.84 | 未列入 | | | -52.13% | 可开放 |
| 7268 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13A25亭变压器 | 630 | 0.86% | 498.57 | 498.57 | 未列入 | | | -7.16% | 可开放 |
| 7269 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 西孟支5右4# | 315 | 2.48% | 244.18 | 244.18 | 未列入 | | | -1.01% | 可开放 |
| 7270 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 羊灵线站前分81# | 100 | 3.07% | 76.93 | 76.93 | 未列入 | | | 3.61% | 可开放 |
| 7271 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A73东方之珠二期变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7272 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A74东方之珠二期变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7273 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 13A75东方之珠二期变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7274 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A76东方之珠二期变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7275 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A77东方之珠二期变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7276 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双水线 | 13A78东方之珠二期变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7277 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 13241站内变压器 | 1000 | 0.89% | 791.07 | 791.07 | 未列入 | | | -42.29% | 可开放 |
| 7278 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13686站内变压器 | 315 | 13.18% | 210.48 | 210.48 | 未列入 | | | 5.66% | 可开放 |
| 7279 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13683站内变压器 | 500 | 6.34% | 368.32 | 368.32 | 未列入 | | | 5.21% | 可开放 |
| 7280 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13247站内变压器 | 200 | 18.73% | 122.54 | 122.54 | 未列入 | | | 4.63% | 可开放 |
| 7281 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13257站内变压器 | 250 | 13.58% | 166.05 | 166.05 | 未列入 | | | -3.85% | 可开放 |
| 7282 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13258站内变压器 | 315 | 5.46% | 234.8 | 234.8 | 未列入 | | | -6.01% | 可开放 |
| 7283 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 13732站内变压器 | 500 | 4.99% | 375.06 | 375.06 | 未列入 | | | 3.44% | 可开放 |
| 7284 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13739站内变压器 | 400 | 4.38% | 302.49 | 302.49 | 未列入 | | | -4.87% | 可开放 |
| 7285 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13412亭站内变压器 | 400 | 8.92% | 284.33 | 284.33 | 未列入 | | | 17.20% | 可开放 |
| 7286 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13663亭站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7287 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13211变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 7288 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13547变压器 | 400 | 7.94% | 288.24 | 288.24 | 未列入 | | | 0.38% | 可开放 |
| 7289 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13253变压器 | 500 | 5.41% | 372.97 | 372.97 | 未列入 | | | -16.53% | 可开放 |
| 7290 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13256变压器 | 200 | 15.87% | 128.26 | 128.26 | 未列入 | | | 3.74% | 可开放 |
| 7291 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13705变压器 | 500 | 5.21% | 373.96 | 373.96 | 未列入 | | | -3.79% | 可开放 |
| 7292 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双公线 | 13038变压器 | 400 | 7.25% | 291 | 291 | 未列入 | | | 3.87% | 可开放 |
| 7293 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13430变压器 | 400 | 5.97% | 296.13 | 296.13 | 未列入 | | | 2.23% | 可开放 |
| 7294 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13434变压器 | 400 | 8.79% | 284.84 | 284.84 | 未列入 | | | 5.82% | 可开放 |
| 7295 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13431变压器 | 500 | 5.89% | 370.56 | 370.56 | 未列入 | | | -7.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7296 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13051变压器 | 500 | 10.26% | 348.7 | 348.7 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 7297 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13053变压器 | 400 | 11.38% | 274.47 | 274.47 | 未列入 | | | -10.36% | 可开放 |
| 7298 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13097变压器 | 400 | 5.70% | 297.21 | 297.21 | 未列入 | | | -12.74% | 可开放 |
| 7299 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13119变压器 | 400 | 0.77% | 316.91 | 316.91 | 未列入 | | | 14.91% | 可开放 |
| 7300 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13185变压器 | 400 | 8.97% | 284.14 | 284.14 | 未列入 | | | 3.26% | 可开放 |
| 7301 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13649站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7302 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13764亭站内变压器 | 500 | 5.90% | 370.52 | 370.52 | 未列入 | | | 19.80% | 可开放 |
| 7303 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 滨江国际3期13S94间隔配电变压器 | 630 | 2.91% | 485.67 | 485.67 | 未列入 | | | 1253.88% | 可开放 |
| 7304 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 滨江国际3期13S92间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 12.82% | 可开放 |
| 7305 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 滨江国际3期13S90间隔配电变压器 | 630 | 1.87% | 492.21 | 492.21 | 未列入 | | | 1197.80% | 可开放 |
| 7306 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 滨江国际3期13S91间隔配电变压器 | 630 | 2.03% | 491.21 | 491.21 | 未列入 | | | 1030.93% | 可开放 |
| 7307 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 滨江国际3期13S93间隔配电变压器 | 630 | 2.77% | 486.53 | 486.53 | 未列入 | | | 1106.58% | 可开放 |
| 7308 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 滨江国际3期13S95间隔配电变压器 | 500 | 4.68% | 376.59 | 376.59 | 未列入 | | | 1193.11% | 可开放 |
| 7309 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊西线羊沙干91右4#柱上变压器 | 315 | 0.17% | 251.45 | 251.45 | 未列入 | | | 15.82% | 可开放 |
| 7310 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干37# | 400 | 14.62% | 261.51 | 261.51 | 未列入 | | | -16.58% | 可开放 |
| 7311 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分14# | 400 | 0.22% | 319.14 | 319.14 | 未列入 | | | -88.82% | 可开放 |
| 7312 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干35左3# | 400 | 0.25% | 319.01 | 319.01 | 未列入 | | | -88.94% | 可开放 |
| 7313 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 羊铁干35# | 50 | 68.58% | 5.71 | 5.71 | 未列入 | | | 8.25% | 可开放 |
| 7314 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 太兴线深孟分7右8# | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7315 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢兴线 | 13655亭站内变压器 | 500 | 6.11% | 369.43 | 369.43 | 未列入 | | | 7.59% | 可开放 |
| 7316 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢兴线 | 13659亭站内变压器 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7317 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13075变压器 | 315 | 6.77% | 230.69 | 230.69 | 未列入 | | | -14.82% | 可开放 |
| 7318 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13078变压器 | 500 | 2.03% | 389.83 | 389.83 | 未列入 | | | -0.97% | 可开放 |
| 7319 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 13106变压器 | 250 | 0.23% | 199.42 | 199.42 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 7320 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13145变压器 | 400 | 12.42% | 270.34 | 270.34 | 未列入 | | | 6.99% | 可开放 |
| 7321 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13179变压器 | 400 | 19.99% | 240.06 | 240.06 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 7322 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13485变压器 | 400 | 4.31% | 302.76 | 302.76 | 未列入 | | | -1.78% | 可开放 |
| 7323 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13570变压器 | 400 | 12.90% | 268.42 | 268.42 | 未列入 | | | 5.39% | 可开放 |
| 7324 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13603变压器 | 200 | 15.98% | 128.05 | 128.05 | 未列入 | | | 4.85% | 可开放 |
| 7325 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13604变压器 | 200 | 37.35% | 85.31 | 85.31 | 未列入 | | | 20.07% | 可开放 |
| 7326 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13568变压器 | 400 | 14.89% | 260.45 | 260.45 | 未列入 | | | 3.68% | 可开放 |
| 7327 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13591站内变压器 | 400 | 9.70% | 281.21 | 281.21 | 未列入 | | | 3.83% | 可开放 |
| 7328 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13593亭站内变压器 | 315 | 10.46% | 219.04 | 219.04 | 未列入 | | | 4.49% | 可开放 |
| 7329 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13601变压器 | 500 | 3.72% | 381.38 | 381.38 | 未列入 | | | -6.59% | 可开放 |
| 7330 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13606变压器 | 200 | 16.50% | 127.01 | 127.01 | 未列入 | | | 30.00% | 可开放 |
| 7331 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13611变压器 | 400 | 6.44% | 294.23 | 294.23 | 未列入 | | | -10.83% | 可开放 |
| 7332 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13612变压器 | 500 | 5.73% | 371.36 | 371.36 | 未列入 | | | 7.25% | 可开放 |
| 7333 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13632变压器 | 400 | 2.80% | 308.79 | 308.79 | 未列入 | | | -27.35% | 可开放 |
| 7334 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13633变压器 | 400 | 2.90% | 308.41 | 308.41 | 未列入 | | | 5.57% | 可开放 |
| 7335 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13637变压器 | 400 | 5.55% | 297.8 | 297.8 | 未列入 | | | 9.13% | 可开放 |
| 7336 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13639变压器 | 200 | 17.11% | 125.79 | 125.79 | 未列入 | | | -14.16% | 可开放 |
| 7337 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13157变压器 | 250 | 16.39% | 159.02 | 159.02 | 未列入 | | | 9.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7338 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13158变压器 | 400 | 11.87% | 272.52 | 272.52 | 未列入 | | | 20.33% | 可开放 |
| 7339 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13159变压器 | 250 | 19.10% | 152.26 | 152.26 | 未列入 | | | -3.09% | 可开放 |
| 7340 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13163变压器 | 500 | 3.17% | 384.15 | 384.15 | 未列入 | | | -8.62% | 可开放 |
| 7341 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13563变压器 | 400 | 12.48% | 270.08 | 270.08 | 未列入 | | | 8.72% | 可开放 |
| 7342 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13566变压器 | 500 | 11.48% | 342.61 | 342.61 | 未列入 | | | 7.39% | 可开放 |
| 7343 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13597变压器 | 400 | 6.58% | 293.67 | 293.67 | 未列入 | | | 2.81% | 可开放 |
| 7344 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13598变压器 | 500 | 5.80% | 370.98 | 370.98 | 未列入 | | | -3.59% | 可开放 |
| 7345 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13602变压器 | 500 | 9.21% | 353.96 | 353.96 | 未列入 | | | 7.32% | 可开放 |
| 7346 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13101变压器 | 630 | 0.07% | 503.59 | 503.59 | 未列入 | | | -90.66% | 可开放 |
| 7347 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13162变压器 | 400 | 8.55% | 285.81 | 285.81 | 未列入 | | | 5.29% | 可开放 |
| 7348 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13165变压器 | 500 | 7.16% | 364.18 | 364.18 | 未列入 | | | 0.15% | 可开放 |
| 7349 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13489变压器 | 400 | 2.79% | 308.85 | 308.85 | 未列入 | | | 84.37% | 可开放 |
| 7350 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13495变压器 | 400 | 6.12% | 295.54 | 295.54 | 未列入 | | | -20.23% | 可开放 |
| 7351 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13066变压器 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | 1.84% | 可开放 |
| 7352 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太双线 | 13141变压器 | 400 | 6.64% | 293.44 | 293.44 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 7353 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 沙河干22左1# | 100 | 0.13% | 79.87 | 79.87 | 未列入 | | | -21.32% | 可开放 |
| 7354 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13338亭站内变压器 | 400 | 0.01% | 319.98 | 319.98 | 未列入 | | | -18.35% | 可开放 |
| 7355 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13664亭站内变压器 | 630 | 2.04% | 491.16 | 491.16 | 未列入 | | | 980.40% | 可开放 |
| 7356 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 羊铁干18左3左5# | 200 | 69.00% | 22 | 22 | 未列入 | | | 14.84% | 可开放 |
| 7357 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 羊辽线钢冶分3右3#柱上变压器 | 315 | 19.02% | 192.09 | 192.09 | 未列入 | | | 13.96% | 可开放 |
| 7358 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 羊铁干18左3右5# | 315 | 12.02% | 214.14 | 214.14 | 未列入 | | | 63.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7359 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干27右5# | 100 | 51.30% | 28.7 | 28.7 | 未列入 | | | 26.30% | 可开放 |
| 7360 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干29# | 160 | 11.76% | 109.18 | 109.18 | 未列入 | | | 31.34% | 可开放 |
| 7361 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干71# | 160 | 26.85% | 85.04 | 85.04 | 未列入 | | | 7.26% | 可开放 |
| 7362 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 建国线 | 建国干19右2右2（新） | 160 | 33.21% | 74.87 | 74.87 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 7363 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分8右2（新） | 160 | 32.86% | 75.42 | 75.42 | 未列入 | | | 5.26% | 可开放 |
| 7364 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13S85配电变压器 | 500 | 1.86% | 390.69 | 390.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7365 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13S87配电变压器 | 500 | 0.23% | 398.84 | 398.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7366 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S88配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7367 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S86配电变压器 | 500 | 2.65% | 386.76 | 386.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7368 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13S89配电变压器 | 500 | 0.63% | 396.85 | 396.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7369 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 滨江3期2#配电室13S96间隔配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 7370 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 滨江3期2#配电室13S97间隔配电变压器 | 500 | 0.17% | 399.16 | 399.16 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 7371 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 滨江3期2#配电室13S98间隔配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 7372 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 滨江3期2#配电室13S99间隔配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 7373 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13911亭站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7374 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13916亭站内变压器 | 400 | 5.57% | 297.71 | 297.71 | 未列入 | | | 0.52% | 可开放 |
| 7375 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13831站内变压器 | 500 | 7.40% | 362.99 | 362.99 | 未列入 | | | 4.59% | 可开放 |
| 7376 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13003站内变压器 | 250 | 17.14% | 157.14 | 157.14 | 未列入 | | | -6.54% | 可开放 |
| 7377 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13004站内变压器 | 630 | 2.61% | 487.57 | 487.57 | 未列入 | | | -18.28% | 可开放 |
| 7378 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13132站内变压器 | 250 | 12.04% | 169.91 | 169.91 | 未列入 | | | -1.37% | 可开放 |
| 7379 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13525站内变压器 | 500 | 11.38% | 343.09 | 343.09 | 未列入 | | | 7.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7380 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13526站内变压器 | 500 | 7.85% | 360.74 | 360.74 | 未列入 | | | 6.05% | 可开放 |
| 7381 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13828站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 13.76% | 可开放 |
| 7382 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13851站内变压器 | 400 | 5.49% | 298.04 | 298.04 | 未列入 | | | -23.07% | 可开放 |
| 7383 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13861站内变压器 | 500 | 5.51% | 372.43 | 372.43 | 未列入 | | | 6.08% | 可开放 |
| 7384 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13864站内变压器 | 400 | 6.49% | 294.06 | 294.06 | 未列入 | | | -26.86% | 可开放 |
| 7385 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13336亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 7386 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13830站内变压器 | 500 | 7.17% | 364.16 | 364.16 | 未列入 | | | 4.10% | 可开放 |
| 7387 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13832站内变压器 | 315 | 2.83% | 243.07 | 243.07 | 未列入 | | | 26.39% | 可开放 |
| 7388 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢余线 | 13552站内变压器 | 500 | 3.80% | 380.98 | 380.98 | 未列入 | | | 6.21% | 可开放 |
| 7389 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深东支4# | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | -89.65% | 可开放 |
| 7390 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 建国干22# | 100 | 54.55% | 25.45 | 25.45 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 7391 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 自由分12右1# | 200 | 24.04% | 111.92 | 111.92 | 未列入 | | | 1.37% | 可开放 |
| 7392 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 钢站干36左3左2# | 160 | 51.72% | 45.25 | 45.25 | 未列入 | | | -1.14% | 可开放 |
| 7393 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13005站内变压器 | 630 | 7.75% | 455.16 | 455.16 | 未列入 | | | -4.64% | 可开放 |
| 7394 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13007站内变压器 | 315 | 13.44% | 209.65 | 209.65 | 未列入 | | | -12.06% | 可开放 |
| 7395 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13821亭站内变压器 | 500 | 4.54% | 377.28 | 377.28 | 未列入 | | | -78.24% | 可开放 |
| 7396 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13822亭站内变压器 | 500 | 4.74% | 376.3 | 376.3 | 未列入 | | | -22.17% | 可开放 |
| 7397 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13824站内变压器 | 500 | 5.37% | 373.15 | 373.15 | 未列入 | | | -88.54% | 可开放 |
| 7398 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13854站内变压器 | 400 | 6.49% | 294.04 | 294.04 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 7399 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13856站内变压器 | 400 | 5.74% | 297.03 | 297.03 | 未列入 | | | 4.56% | 可开放 |
| 7400 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13697站内变压器 | 315 | 8.40% | 225.53 | 225.53 | 未列入 | | | -10.91% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双余线 | 双山干13# | 160 | 18.89% | 97.77 | 97.77 | 未列入 | | | -21.66% | 可开放 |
| 7402 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13573站内变压器 | 500 | 2.94% | 385.31 | 385.31 | 未列入 | | | 6.71% | 可开放 |
| 7403 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13996亭站内变压器 | 630 | 3.90% | 479.45 | 479.45 | 未列入 | | | 9.97% | 可开放 |
| 7404 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13997亭站内变压器 | 630 | 4.85% | 473.47 | 473.47 | 未列入 | | | 22.45% | 可开放 |
| 7405 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13998亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | -97.60% | 可开放 |
| 7406 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13759亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | -91.16% | 可开放 |
| 7407 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13945站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 7408 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13944站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 7409 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13962亭站内变压器 | 500 | 6.23% | 368.86 | 368.86 | 未列入 | | | 12.72% | 可开放 |
| 7410 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13537亭站内变压器 | 500 | 2.25% | 388.77 | 388.77 | 未列入 | | | 31.75% | 可开放 |
| 7411 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13947站内变压器 | 315 | 0.11% | 251.64 | 251.64 | 未列入 | | | -6.30% | 可开放 |
| 7412 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 1312W站内变压器 | 315 | 0.04% | 251.87 | 251.87 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 7413 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13874站内变压器 | 400 | 4.24% | 303.04 | 303.04 | 未列入 | | | 1.05% | 可开放 |
| 7414 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13871站内变压器 | 500 | 5.42% | 372.9 | 372.9 | 未列入 | | | 10.66% | 可开放 |
| 7415 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13880站内变压器 | 400 | 5.24% | 299.04 | 299.04 | 未列入 | | | 14.42% | 可开放 |
| 7416 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13763亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 7417 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13404亭站内变压器 | 500 | 4.66% | 376.7 | 376.7 | 未列入 | | | 15.35% | 可开放 |
| 7418 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 钢羊干29左4# | 200 | 9.49% | 141.02 | 141.02 | 未列入 | | | -10.81% | 可开放 |
| 7419 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13442亭站内变压器 | 500 | 4.48% | 377.62 | 377.62 | 未列入 | | | 23.47% | 可开放 |
| 7420 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13699站内变压器 | 400 | 6.49% | 294.04 | 294.04 | 未列入 | | | -72.77% | 可开放 |
| 7421 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13933亭站内变压器 | 630 | 4.47% | 475.84 | 475.84 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7422 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13936亭站内变压器 | 400 | 5.85% | 296.62 | 296.62 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 7423 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13979亭站内变压器 | 315 | 12.69% | 212.04 | 212.04 | 未列入 | | | 30.60% | 可开放 |
| 7424 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13795亭站内变压器 | 315 | 9.51% | 222.03 | 222.03 | 未列入 | | | 10.71% | 可开放 |
| 7425 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13796亭站内变压器 | 400 | 7.22% | 291.13 | 291.13 | 未列入 | | | 19.49% | 可开放 |
| 7426 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13972亭站内变压器 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7427 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13426亭站内变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7428 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13406亭站内变压器 | 400 | 13.63% | 265.5 | 265.5 | 未列入 | | | 22.21% | 可开放 |
| 7429 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13407亭站内变压器 | 400 | 20.21% | 239.16 | 239.16 | 未列入 | | | 48.11% | 可开放 |
| 7430 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13409亭站内变压器 | 315 | 13.52% | 209.42 | 209.42 | 未列入 | | | -5.67% | 可开放 |
| 7431 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 钢站干27左2# | 200 | 11.49% | 137.02 | 137.02 | 未列入 | | | -8.03% | 可开放 |
| 7432 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13970亭站内变压器 | 500 | 4.04% | 379.8 | 379.8 | 未列入 | | | 46.20% | 可开放 |
| 7433 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13794亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -16.59% | 可开放 |
| 7434 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13793亭站内变压器 | 500 | 5.25% | 373.77 | 373.77 | 未列入 | | | 29.63% | 可开放 |
| 7435 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13499亭站内变压器 | 315 | 6.15% | 232.64 | 232.64 | 未列入 | | | 3.94% | 可开放 |
| 7436 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13503亭站内变压器 | 400 | 6.28% | 294.9 | 294.9 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 7437 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13504亭站内变压器 | 400 | 5.79% | 296.86 | 296.86 | 未列入 | | | 6.09% | 可开放 |
| 7438 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13506亭站内变压器 | 400 | 5.58% | 297.68 | 297.68 | 未列入 | | | 5.14% | 可开放 |
| 7439 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 羊工线羊酒干9#柱上变压器 | 100 | 44.46% | 35.54 | 35.54 | 未列入 | | | -42.39% | 可开放 |
| 7440 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13188变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | -91.74% | 可开放 |
| 7441 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13189变压器 | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |
| 7442 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13541变压器 | 315 | 7.17% | 229.41 | 229.41 | 未列入 | | | 6.20% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7443 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 1313B站内变压器 | 500 | 5.56% | 372.18 | 372.18 | 未列入 | | | -1.39% | 可开放 |
| 7444 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 1313W站内变压器 | 315 | 10.48% | 218.99 | 218.99 | 未列入 | | | 6.00% | 可开放 |
| 7445 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13410亭站内变压器 | 315 | 9.07% | 223.42 | 223.42 | 未列入 | | | 7.35% | 可开放 |
| 7446 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13207站内变压器 | 160 | 14.66% | 104.55 | 104.55 | 未列入 | | | -4.33% | 可开放 |
| 7447 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13208站内变压器 | 250 | 10.98% | 172.54 | 172.54 | 未列入 | | | -10.68% | 可开放 |
| 7448 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建一线 | 13261站内变压器 | 400 | 11.29% | 274.86 | 274.86 | 未列入 | | | -0.02% | 可开放 |
| 7449 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13716站内变压器 | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | 14.15% | 可开放 |
| 7450 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13736站内变压器 | 400 | 6.07% | 295.71 | 295.71 | 未列入 | | | 14.34% | 可开放 |
| 7451 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13770站内变压器 | 500 | 4.83% | 375.87 | 375.87 | 未列入 | | | -2.80% | 可开放 |
| 7452 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13738站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 7453 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 13771站内变压器 | 250 | 7.67% | 180.83 | 180.83 | 未列入 | | | 11.68% | 可开放 |
| 7454 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 13777站内变压器 | 500 | 5.56% | 372.18 | 372.18 | 未列入 | | | 7.09% | 可开放 |
| 7455 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13289站内变压器 | 250 | 14.75% | 163.12 | 163.12 | 未列入 | | | -3.32% | 可开放 |
| 7456 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13295站内变压器 | 400 | 17.20% | 251.2 | 251.2 | 未列入 | | | 6.15% | 可开放 |
| 7457 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13297站内变压器 | 400 | 13.12% | 267.53 | 267.53 | 未列入 | | | -1.32% | 可开放 |
| 7458 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13681站内变压器 | 400 | 10.60% | 277.59 | 277.59 | 未列入 | | | -4.16% | 可开放 |
| 7459 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13724站内变压器 | 315 | 14.35% | 206.81 | 206.81 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 7460 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13744站内变压器 | 500 | 7.10% | 364.52 | 364.52 | 未列入 | | | 6.35% | 可开放 |
| 7461 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13748站内变压器 | 500 | 6.80% | 365.99 | 365.99 | 未列入 | | | 9.64% | 可开放 |
| 7462 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13753亭站内变压器 | 500 | 2.96% | 385.21 | 385.21 | 未列入 | | | -2.82% | 可开放 |
| 7463 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13754站内变压器 | 500 | 6.06% | 369.7 | 369.7 | 未列入 | | | 26.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7464 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13689站内变压器 | 315 | 10.03% | 220.4 | 220.4 | 未列入 | | | 4.26% | 可开放 |
| 7465 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13691站内变压器 | 400 | 9.41% | 282.37 | 282.37 | 未列入 | | | -83.40% | 可开放 |
| 7466 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13692站内变压器 | 400 | 8.33% | 286.67 | 286.67 | 未列入 | | | 7.19% | 可开放 |
| 7467 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13693站内变压器 | 400 | 8.70% | 285.21 | 285.21 | 未列入 | | | 10.91% | 可开放 |
| 7468 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13173站内变压器 | 400 | 10.93% | 276.27 | 276.27 | 未列入 | | | -7.09% | 可开放 |
| 7469 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13176站内变压器 | 400 | 8.91% | 284.36 | 284.36 | 未列入 | | | 5.70% | 可开放 |
| 7470 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13577站内变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 7471 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13129站内变压器 | 500 | 6.11% | 369.47 | 369.47 | 未列入 | | | -79.63% | 可开放 |
| 7472 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13813亭站内变压器 | 500 | 4.83% | 375.86 | 375.86 | 未列入 | | | 2.83% | 可开放 |
| 7473 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 铸钢线 | 13807站内变压器 | 400 | 7.92% | 288.34 | 288.34 | 未列入 | | | -87.89% | 可开放 |
| 7474 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13765站内变压器 | 500 | 6.09% | 369.56 | 369.56 | 未列入 | | | -3.41% | 可开放 |
| 7475 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13121站内变压器 | 630 | 3.37% | 482.75 | 482.75 | 未列入 | | | 0.76% | 可开放 |
| 7476 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13140站内变压器 | 315 | 10.05% | 220.33 | 220.33 | 未列入 | | | 15.60% | 可开放 |
| 7477 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13212站内变压器 | 315 | 8.86% | 224.08 | 224.08 | 未列入 | | | 4.09% | 可开放 |
| 7478 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13133变压器 | 315 | 15.95% | 201.77 | 201.77 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 7479 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13815变压器 | 400 | 12.15% | 271.42 | 271.42 | 未列入 | | | 7.13% | 可开放 |
| 7480 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山干59右6# | 315 | 0.17% | 251.45 | 251.45 | 未列入 | | | -21.39% | 可开放 |
| 7481 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13946站内变压器 | 315 | 0.10% | 251.69 | 251.69 | 未列入 | | | -3.08% | 可开放 |
| 7482 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 13943站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7483 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13833亭站内变压器 | 400 | 8.57% | 285.74 | 285.74 | 未列入 | | | -4.84% | 可开放 |
| 7484 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13834亭站内变压器 | 400 | 7.50% | 289.99 | 289.99 | 未列入 | | | -4.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7485 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13836亭站内变压器 | 400 | 5.43% | 298.27 | 298.27 | 未列入 | | | 9.03% | 可开放 |
| 7486 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13838亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 7487 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13839亭站内变压器 | 400 | 8.60% | 285.62 | 285.62 | 未列入 | | | 8.92% | 可开放 |
| 7488 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13840亭站内变压器 | 400 | 5.67% | 297.32 | 297.32 | 未列入 | | | -4.73% | 可开放 |
| 7489 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13662亭站内变压器 | 630 | 3.10% | 484.45 | 484.45 | 未列入 | | | 10.26% | 可开放 |
| 7490 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13909亭站内变压器 | 400 | 5.80% | 296.81 | 296.81 | 未列入 | | | 16.11% | 可开放 |
| 7491 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13915亭站内变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7492 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢建二线 | 自由分6# | 315 | 7.74% | 227.62 | 227.62 | 未列入 | | | 29.94% | 可开放 |
| 7493 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山干16左2# | 200 | 16.81% | 126.39 | 126.39 | 未列入 | | | 8.12% | 可开放 |
| 7494 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 朝阳分9左5# | 160 | 10.13% | 111.79 | 111.79 | 未列入 | | | 11.41% | 可开放 |
| 7495 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13009站内变压器 | 630 | 3.69% | 480.78 | 480.78 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 7496 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13527站内变压器 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | 5.89% | 可开放 |
| 7497 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13825站内变压器 | 400 | 6.59% | 293.63 | 293.63 | 未列入 | | | -26.85% | 可开放 |
| 7498 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13855站内变压器 | 400 | 6.50% | 294.01 | 294.01 | 未列入 | | | -0.63% | 可开放 |
| 7499 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13858站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 13.76% | 可开放 |
| 7500 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13860站内变压器 | 400 | 5.21% | 299.16 | 299.16 | 未列入 | | | -18.79% | 可开放 |
| 7501 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13845站内变压器 | 400 | 18.44% | 246.26 | 246.26 | 未列入 | | | 43.44% | 可开放 |
| 7502 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13848站内变压器 | 500 | 2.19% | 389.04 | 389.04 | 未列入 | | | -8.88% | 可开放 |
| 7503 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双田线 | 13969亭站内变压器 | 500 | 4.40% | 378 | 378 | 未列入 | | | 14.37% | 可开放 |
| 7504 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13502亭站内变压器 | 400 | 5.81% | 296.76 | 296.76 | 未列入 | | | -2.17% | 可开放 |
| 7505 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13695变压器 | 400 | 8.27% | 286.92 | 286.92 | 未列入 | | | -4.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7506 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 13983亭站内变压器 | 500 | 4.37% | 378.15 | 378.15 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 7507 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13987亭站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | -94.68% | 可开放 |
| 7508 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13714站内变压器 | 400 | 9.23% | 283.1 | 283.1 | 未列入 | | | 5.14% | 可开放 |
| 7509 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13742站内变压器 | 500 | 9.10% | 354.49 | 354.49 | 未列入 | | | -1.10% | 可开放 |
| 7510 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13305亭站内变压器 | 315 | 5.95% | 233.27 | 233.27 | 未列入 | | | 8.50% | 可开放 |
| 7511 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13073变压器 | 400 | 5.80% | 296.79 | 296.79 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 7512 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13076变压器 | 400 | 5.23% | 299.1 | 299.1 | 未列入 | | | 0.97% | 可开放 |
| 7513 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13150站内变压器 | 500 | 5.67% | 371.66 | 371.66 | 未列入 | | | -7.13% | 可开放 |
| 7514 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13590变压器 | 315 | 14.11% | 207.56 | 207.56 | 未列入 | | | -0.11% | 可开放 |
| 7515 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13608变压器 | 315 | 6.76% | 230.72 | 230.72 | 未列入 | | | 16.42% | 可开放 |
| 7516 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13626变压器 | 500 | 5.44% | 372.78 | 372.78 | 未列入 | | | -6.39% | 可开放 |
| 7517 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13560变压器 | 400 | 9.91% | 280.35 | 280.35 | 未列入 | | | 11.37% | 可开放 |
| 7518 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 永安分19# | 100 | 52.64% | 27.36 | 27.36 | 未列入 | | | -2.31% | 可开放 |
| 7519 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13605变压器 | 400 | 7.75% | 288.99 | 288.99 | 未列入 | | | 3.64% | 可开放 |
| 7520 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13614变压器 | 500 | 4.58% | 377.08 | 377.08 | 未列入 | | | 4.80% | 可开放 |
| 7521 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13615变压器 | 500 | 4.82% | 375.92 | 375.92 | 未列入 | | | 1.31% | 可开放 |
| 7522 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13616变压器 | 500 | 4.81% | 375.93 | 375.93 | 未列入 | | | 2.41% | 可开放 |
| 7523 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13113变压器 | 250 | 12.74% | 168.14 | 168.14 | 未列入 | | | -0.45% | 可开放 |
| 7524 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13148变压器 | 400 | 7.08% | 291.7 | 291.7 | 未列入 | | | 9.51% | 可开放 |
| 7525 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13486变压器 | 400 | 4.33% | 302.7 | 302.7 | 未列入 | | | -0.09% | 可开放 |
| 7526 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13493变压器 | 400 | 5.63% | 297.48 | 297.48 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13496变压器 | 500 | 4.77% | 376.17 | 376.17 | 未列入 | | | 1.20% | 可开放 |
| 7528 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13497变压器 | 500 | 5.27% | 373.64 | 373.64 | 未列入 | | | 7.08% | 可开放 |
| 7529 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢和线 | 新兴分3# | 200 | 0.28% | 159.44 | 159.44 | 未列入 | | | 149.44% | 可开放 |
| 7530 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13572变压器 | 315 | 10.46% | 219.04 | 219.04 | 未列入 | | | 35.28% | 可开放 |
| 7531 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13653站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 7532 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13835亭站内变压器 | 400 | 7.28% | 290.89 | 290.89 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |
| 7533 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13660亭站内变压器 | 630 | 6.44% | 463.4 | 463.4 | 未列入 | | | 48.26% | 可开放 |
| 7534 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分21左13右1# | 100 | 30.87% | 49.13 | 49.13 | 未列入 | | | -8.83% | 可开放 |
| 7535 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13620亭站内变压器 | 500 | 5.35% | 373.26 | 373.26 | 未列入 | | | 1118.83% | 可开放 |
| 7536 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13255变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -16.47% | 可开放 |
| 7537 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13254变压器 | 400 | 8.11% | 287.56 | 287.56 | 未列入 | | | 7.16% | 可开放 |
| 7538 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 1372W亭站内变压器 | 315 | 0.06% | 251.81 | 251.81 | 未列入 | | | -16.11% | 可开放 |
| 7539 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 六区分21左11# | 100 | 15.82% | 64.18 | 64.18 | 未列入 | | | 5.00% | 可开放 |
| 7540 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深南分29# | 315 | 1.36% | 247.71 | 247.71 | 未列入 | | | 14.71% | 可开放 |
| 7541 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13032亭站内变压器 | 400 | 17.60% | 249.6 | 249.6 | 未列入 | | | -10.08% | 可开放 |
| 7542 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深东支19# | 160 | 3.33% | 122.67 | 122.67 | 未列入 | | | -18.53% | 可开放 |
| 7543 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 玉田支7左5# | 315 | 13.59% | 209.19 | 209.19 | 未列入 | | | 1.09% | 可开放 |
| 7544 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 中华干37右5# | 315 | 17.01% | 198.43 | 198.43 | 未列入 | | | 1.94% | 可开放 |
| 7545 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13008亭站内变压器 | 630 | 3.55% | 481.65 | 481.65 | 未列入 | | | -2.60% | 可开放 |
| 7546 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13054亭站内变压器 | 315 | 25.38% | 172.06 | 172.06 | 未列入 | | | 10.78% | 可开放 |
| 7547 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13037亭站内变压器 | 315 | 16.44% | 200.21 | 200.21 | 未列入 | | | 2.49% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7548 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13044亭变压器 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | -1.40% | 可开放 |
| 7549 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13099亭站内变压器 | 500 | 4.80% | 376 | 376 | 未列入 | | | 4.73% | 可开放 |
| 7550 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13035亭站内变压器 | 500 | 16.00% | 320.02 | 320.02 | 未列入 | | | -30.58% | 可开放 |
| 7551 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 太平变5646太钢线太窑干61# | 160 | 21.92% | 92.93 | 92.93 | 未列入 | | | -0.33% | 可开放 |
| 7552 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双屯线 | 双水干6# | 160 | 1.01% | 126.38 | 126.38 | 未列入 | | | -0.31% | 可开放 |
| 7553 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 窑业线 | 13424亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 7554 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 北山线 | 13427亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 7555 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13414亭站内变压器 | 500 | 2.07% | 389.64 | 389.64 | 未列入 | | | 48.31% | 可开放 |
| 7556 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13326亭变压器 | 630 | 3.56% | 481.57 | 481.57 | 未列入 | | | -19.25% | 可开放 |
| 7557 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢自线 | 1313A站内变压器 | 500 | 6.33% | 368.34 | 368.34 | 未列入 | | | -1.90% | 可开放 |
| 7558 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13251变压器 | 500 | 7.07% | 364.63 | 364.63 | 未列入 | | | -12.29% | 可开放 |
| 7559 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13888站内变压器 | 400 | 7.51% | 289.98 | 289.98 | 未列入 | | | 38.15% | 可开放 |
| 7560 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13885站内变压器 | 400 | 5.58% | 297.68 | 297.68 | 未列入 | | | 7.76% | 可开放 |
| 7561 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13884站内变压器 | 400 | 5.85% | 296.61 | 296.61 | 未列入 | | | 4.28% | 可开放 |
| 7562 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13881站内变压器 | 400 | 6.30% | 294.79 | 294.79 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 7563 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13867站内变压器 | 400 | 5.70% | 297.2 | 297.2 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |
| 7564 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13698站内变压器 | 400 | 8.75% | 285 | 285 | 未列入 | | | 1.65% | 可开放 |
| 7565 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 羊酒线羊酒干86左6左2#柱上变压器 | 100 | 3.89% | 76.11 | 76.11 | 未列入 | | | -43.04% | 可开放 |
| 7566 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13553站内变压器 | 315 | 0.11% | 251.66 | 251.66 | 未列入 | | | 19.02% | 可开放 |
| 7567 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 中华干34右1# | 315 | 0.21% | 251.35 | 251.35 | 未列入 | | | -76.55% | 可开放 |
| 7568 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 13551 亭站内变压器 | 315 | 7.43% | 228.59 | 228.59 | 未列入 | | | -10.03% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7569 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13887站内变压器 | 400 | 6.67% | 293.31 | 293.31 | 未列入 | | | 0.60% | 可开放 |
| 7570 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13883站内变压器 | 400 | 5.33% | 298.69 | 298.69 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 7571 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13878站内变压器 | 400 | 4.70% | 301.21 | 301.21 | 未列入 | | | 10.24% | 可开放 |
| 7572 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 东沙分21右3右3# | 200 | 24.07% | 111.87 | 111.87 | 未列入 | | | 1.00% | 可开放 |
| 7573 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13320亭变压器 | 630 | 3.44% | 482.31 | 482.31 | 未列入 | | | -18.56% | 可开放 |
| 7574 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13325亭变压器 | 630 | 1.96% | 491.65 | 491.65 | 未列入 | | | -12.14% | 可开放 |
| 7575 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13329亭变压器 | 400 | 5.57% | 297.72 | 297.72 | 未列入 | | | -12.84% | 可开放 |
| 7576 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太隆线 | 13120站内变压器 | 500 | 4.00% | 380.02 | 380.02 | 未列入 | | | 1054.12% | 可开放 |
| 7577 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13508亭站内变压器 | 500 | 7.59% | 362.04 | 362.04 | 未列入 | | | 35.75% | 可开放 |
| 7578 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13510亭站内变压器 | 500 | 7.19% | 364.05 | 364.05 | 未列入 | | | 23.24% | 可开放 |
| 7579 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13779亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -89.97% | 可开放 |
| 7580 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13535亭站内变压器 | 400 | 9.33% | 282.7 | 282.7 | 未列入 | | | 5.11% | 可开放 |
| 7581 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13536亭站内变压器 | 400 | 9.48% | 282.07 | 282.07 | 未列入 | | | 3.05% | 可开放 |
| 7582 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13875站内变压器 | 400 | 4.32% | 302.72 | 302.72 | 未列入 | | | 646.61% | 可开放 |
| 7583 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13870站内变压器 | 315 | 7.47% | 228.47 | 228.47 | 未列入 | | | 13.45% | 可开放 |
| 7584 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13869站内变压器 | 315 | 7.79% | 227.47 | 227.47 | 未列入 | | | 4.55% | 可开放 |
| 7585 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13866站内变压器 | 400 | 5.10% | 299.6 | 299.6 | 未列入 | | | -2.16% | 可开放 |
| 7586 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13889站内变压器 | 400 | 14.11% | 263.56 | 263.56 | 未列入 | | | -0.85% | 可开放 |
| 7587 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13876站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -90.96% | 可开放 |
| 7588 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13270变压器 | 400 | 5.10% | 299.6 | 299.6 | 未列入 | | | -11.54% | 可开放 |
| 7589 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13992亭站内变压器 | 400 | 12.23% | 271.1 | 271.1 | 未列入 | | | 8.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7590 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢兴线 | 13658亭站内变压器 | 500 | 3.59% | 382.04 | 382.04 | 未列入 | | | -3.48% | 可开放 |
| 7591 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢兴线 | 13656亭站内变压器 | 630 | 1.19% | 496.48 | 496.48 | 未列入 | | | 18.23% | 可开放 |
| 7592 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13013变压器 | 630 | 3.02% | 484.97 | 484.97 | 未列入 | | | -0.73% | 可开放 |
| 7593 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 13301亭站内变压器 | 400 | 6.52% | 293.91 | 293.91 | 未列入 | | | -87.43% | 可开放 |
| 7594 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13823变压器 | 500 | 4.96% | 375.18 | 375.18 | 未列入 | | | 7.22% | 可开放 |
| 7595 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13071变压器 | 500 | 5.47% | 372.67 | 372.67 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 7596 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13072变压器 | 500 | 5.19% | 374.03 | 374.03 | 未列入 | | | -3.17% | 可开放 |
| 7597 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13077变压器 | 500 | 4.97% | 375.17 | 375.17 | 未列入 | | | 8.69% | 可开放 |
| 7598 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13180变压器 | 400 | 7.02% | 291.94 | 291.94 | 未列入 | | | 3.17% | 可开放 |
| 7599 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13483变压器 | 315 | 5.43% | 234.89 | 234.89 | 未列入 | | | -12.29% | 可开放 |
| 7600 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13488变压器 | 250 | 8.15% | 179.62 | 179.62 | 未列入 | | | -1.09% | 可开放 |
| 7601 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13640变压器 | 400 | 4.44% | 302.25 | 302.25 | 未列入 | | | 2.09% | 可开放 |
| 7602 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13569变压器 | 400 | 17.49% | 250.04 | 250.04 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |
| 7603 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13588变压器 | 500 | 4.98% | 375.09 | 375.09 | 未列入 | | | 8.07% | 可开放 |
| 7604 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13596变压器 | 500 | 5.41% | 372.93 | 372.93 | 未列入 | | | -0.29% | 可开放 |
| 7605 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13607变压器 | 315 | 6.43% | 231.75 | 231.75 | 未列入 | | | -2.40% | 可开放 |
| 7606 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13618变压器 | 400 | 5.29% | 298.86 | 298.86 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 7607 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13627变压器 | 400 | 5.17% | 299.32 | 299.32 | 未列入 | | | 0.59% | 可开放 |
| 7608 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13634变压器 | 500 | 5.18% | 374.08 | 374.08 | 未列入 | | | -1.55% | 可开放 |
| 7609 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13567变压器 | 400 | 13.91% | 264.37 | 264.37 | 未列入 | | | -2.72% | 可开放 |
| 7610 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13599变压器 | 500 | 6.09% | 369.53 | 369.53 | 未列入 | | | 11.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7611 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13609变压器 | 500 | 5.36% | 373.19 | 373.19 | 未列入 | | | 7.22% | 可开放 |
| 7612 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太钢线 | 13610变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7613 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13613变压器 | 500 | 3.72% | 381.4 | 381.4 | 未列入 | | | 0.41% | 可开放 |
| 7614 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13625变压器 | 500 | 4.84% | 375.82 | 375.82 | 未列入 | | | -14.44% | 可开放 |
| 7615 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13628变压器 | 500 | 3.64% | 381.78 | 381.78 | 未列入 | | | 1.54% | 可开放 |
| 7616 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太窑线 | 13638变压器 | 400 | 7.93% | 288.29 | 288.29 | 未列入 | | | 8.61% | 可开放 |
| 7617 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太水线 | 13093变压器 | 630 | 5.48% | 469.48 | 469.48 | 未列入 | | | 7.29% | 可开放 |
| 7618 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13114变压器 | 160 | 14.84% | 104.26 | 104.26 | 未列入 | | | -7.24% | 可开放 |
| 7619 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13487变压器 | 315 | 5.14% | 235.8 | 235.8 | 未列入 | | | -44.06% | 可开放 |
| 7620 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13492变压器 | 200 | 40.66% | 78.69 | 78.69 | 未列入 | | | -13.99% | 可开放 |
| 7621 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13494变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -89.63% | 可开放 |
| 7622 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13829变压器 | 500 | 2.17% | 389.16 | 389.16 | 未列入 | | | -0.23% | 可开放 |
| 7623 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13307亭站内变压器 | 315 | 9.78% | 221.2 | 221.2 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7624 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13303变压器 | 400 | 8.22% | 287.13 | 287.13 | 未列入 | | | 12.33% | 可开放 |
| 7625 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 13304变压器 | 630 | 0.04% | 503.76 | 503.76 | 未列入 | | | -90.00% | 可开放 |
| 7626 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13437亭站内变压器 | 500 | 7.43% | 362.84 | 362.84 | 未列入 | | | 7.86% | 可开放 |
| 7627 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13960亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 7628 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13890亭站内变压器 | 500 | 3.04% | 384.78 | 384.78 | 未列入 | | | 8.96% | 可开放 |
| 7629 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13895亭站内变压器 | 315 | 6.47% | 231.62 | 231.62 | 未列入 | | | 8.98% | 可开放 |
| 7630 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 矿渣一线 | 13896亭站内变压器 | 315 | 3.84% | 239.91 | 239.91 | 未列入 | | | -12.19% | 可开放 |
| 7631 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 三区分7# | 400 | 0.15% | 319.41 | 319.41 | 未列入 | | | -16.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7632 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13045亭站内变压器 | 315 | 0.12% | 251.61 | 251.61 | 未列入 | | | -9.86% | 可开放 |
| 7633 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 13244亭变压器 | 630 | 4.26% | 477.18 | 477.18 | 未列入 | | | 5.58% | 可开放 |
| 7634 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 13034亭变压器 | 630 | 10.88% | 435.46 | 435.46 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 7635 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分47# | 100 | 0.81% | 79.19 | 79.19 | 未列入 | | | -4.60% | 可开放 |
| 7636 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 站前分19# | 400 | 12.29% | 270.86 | 270.86 | 未列入 | | | -3.86% | 可开放 |
| 7637 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13112亭变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 7638 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13063亭变压器 | 315 | 20.95% | 186 | 186 | 未列入 | | | -18.53% | 可开放 |
| 7639 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13126亭站内变压器 | 100 | 51.98% | 28.02 | 28.02 | 未列入 | | | 17.56% | 可开放 |
| 7640 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13012亭站内变压器 | 315 | 11.86% | 214.64 | 214.64 | 未列入 | | | 1.09% | 可开放 |
| 7641 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 防空线 | 13127亭变压器 | 160 | 31.24% | 78.01 | 78.01 | 未列入 | | | 10.29% | 可开放 |
| 7642 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 胜利线 | 中华干37右4# | 200 | 25.89% | 108.23 | 108.23 | 未列入 | | | -2.36% | 可开放 |
| 7643 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13327亭变压器 | 630 | 3.21% | 483.77 | 483.77 | 未列入 | | | -17.57% | 可开放 |
| 7644 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13321亭变压器 | 630 | 0.90% | 498.35 | 498.35 | 未列入 | | | -25.39% | 可开放 |
| 7645 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13006站内变压器 | 500 | 9.74% | 351.28 | 351.28 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 7646 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 13010站内变压器 | 315 | 9.82% | 221.08 | 221.08 | 未列入 | | | 4.69% | 可开放 |
| 7647 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊钢线 | 13827亭站内变压器 | 315 | 11.40% | 216.1 | 216.1 | 未列入 | | | 6.62% | 可开放 |
| 7648 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13853站内变压器 | 400 | 6.43% | 294.27 | 294.27 | 未列入 | | | -22.22% | 可开放 |
| 7649 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊沙线 | 13863站内变压器 | 400 | 5.99% | 296.03 | 296.03 | 未列入 | | | -24.27% | 可开放 |
| 7650 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13847站内变压器 | 500 | 6.38% | 368.09 | 368.09 | 未列入 | | | 9.86% | 可开放 |
| 7651 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊工线 | 羊酒干52# | 100 | 26.76% | 53.24 | 53.24 | 未列入 | | | 108.94% | 可开放 |
| 7652 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双德线 | 13967亭站内变压器 | 630 | 2.69% | 487.08 | 487.08 | 未列入 | | | 0.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7653 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13841亭站内变压器 | 500 | 12.64% | 336.81 | 336.81 | 未列入 | | | 39.31% | 可开放 |
| 7654 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13334亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | -15.48% | 可开放 |
| 7655 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13335亭站内变压器 | 630 | 0.23% | 502.53 | 502.53 | 未列入 | | | 442.22% | 可开放 |
| 7656 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13T01箱式变电站101间隔配电变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7657 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 钢自干4左9# | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 7658 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 水道线 | 灵山变2768水道线水道干16左5# | 400 | 3.59% | 305.63 | 305.63 | 未列入 | | | -12.78% | 可开放 |
| 7659 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深南分35# | 315 | 1.07% | 248.64 | 248.64 | 未列入 | | | -50.44% | 可开放 |
| 7660 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 红楼支9# | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | -12.75% | 可开放 |
| 7661 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13444亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 7662 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13445亭站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | 16.98% | 可开放 |
| 7663 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河线 | 13446亭站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | -89.54% | 可开放 |
| 7664 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13447亭站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 7665 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13448亭站内变压器 | 500 | 0.07% | 399.67 | 399.67 | 未列入 | | | 14.89% | 可开放 |
| 7666 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙水线 | 13449亭站内变压器 | 500 | 3.59% | 382.06 | 382.06 | 未列入 | | | 927.28% | 可开放 |
| 7667 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13417亭变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7668 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13416亭变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7669 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13415亭变压器 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7670 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13419亭变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7671 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13418亭变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 7672 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13423亭变压器 | 630 | 3.12% | 484.37 | 484.37 | 未列入 | | | 944.30% | 可开放 |
| 7673 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13422亭变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 7.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7674 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13421亭变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 7675 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢隆线 | 13420亭变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7676 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 友谊家园配电室III段母线13473变压器 | 500 | 1.49% | 392.54 | 392.54 | 未列入 | | | 723.52% | 可开放 |
| 7677 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 友谊家园配电室III段母线13474变压器 | 500 | 3.50% | 382.52 | 382.52 | 未列入 | | | 205.74% | 可开放 |
| 7678 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 友谊家园配电室III段母线13475变压器 | 500 | 1.01% | 394.94 | 394.94 | 未列入 | | | 416.06% | 可开放 |
| 7679 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 友谊家园配电室Ⅱ段母线13471变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 50.76% | 可开放 |
| 7680 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 友谊家园配电室Ⅰ段母线13472变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -23.62% | 可开放 |
| 7681 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊西线羊沙干56右2#柱上变压器 | 315 | 12.78% | 211.75 | 211.75 | 未列入 | | | -9.63% | 可开放 |
| 7682 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊西线 | 羊西线羊沙干56右1#柱上变压器 | 315 | 5.64% | 234.24 | 234.24 | 未列入 | | | -7.57% | 可开放 |
| 7683 | 立山区供电分公司 | 麦山66kV变电站 | 麦羊二线 | 灵山线麦山分28#柱上变压器 | 315 | 6.19% | 232.5 | 232.5 | 未列入 | | | 35.31% | 可开放 |
| 7684 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 羊北支2左10#柱上变压器 | 400 | 0.13% | 319.5 | 319.5 | 未列入 | | | -46.85% | 可开放 |
| 7685 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 钢冶分3右3（右） | 100 | 2.90% | 77.1 | 77.1 | 未列入 | | | 14.04% | 可开放 |
| 7686 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13340亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | -19.82% | 可开放 |
| 7687 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13341亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7688 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊灵线 | 13339亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | -18.35% | 可开放 |
| 7689 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 重型三线 | 油管干32右1# | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | 21.58% | 可开放 |
| 7690 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13091亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.81 | 503.81 | 未列入 | | | 2.74% | 可开放 |
| 7691 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13092亭站内变压器 | 630 | 3.31% | 483.17 | 483.17 | 未列入 | | | 1.07% | 可开放 |
| 7692 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13450箱变变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7693 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13451箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 10.02% | 可开放 |
| 7694 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13452箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7695 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13453箱变变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7696 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13454箱变变压器 | 500 | 0.69% | 396.54 | 396.54 | 未列入 | | | 1760.11% | 可开放 |
| 7697 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太屯线 | 13455箱变变压器 | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 7698 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13952变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 7699 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13953变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 34.84% | 可开放 |
| 7700 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 13954变压器 | 315 | 2.11% | 245.36 | 245.36 | 未列入 | | | 951.98% | 可开放 |
| 7701 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊辽线 | 羊铁干60# | 100 | 2.04% | 77.96 | 77.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7702 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 樱桃园分18# | 100 | 0.82% | 79.18 | 79.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7703 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 樱桃园分39# | 100 | 0.60% | 79.4 | 79.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7704 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 樱桃园分47# | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7705 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊酒线 | 樱桃园分53# | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7706 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 友谊家园二期13A08变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 7707 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 友谊家园二期13A09变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 7708 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13672变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 7709 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双阳线 | 13673变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7710 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13671变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 12.82% | 可开放 |
| 7711 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13670变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7712 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双青线 | 13669变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 7713 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13A30配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7714 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13A31配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -90.71% | 可开放 |
| 7715 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊一线 | 13A32配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 21.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7716 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢羊二线 | 13A33配电变压器 | 500 | 2.85% | 385.76 | 385.76 | 未列入 | | | 1234.17% | 可开放 |
| 7717 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13A15变压器 | 630 | 3.23% | 483.68 | 483.68 | 未列入 | | | -13.77% | 可开放 |
| 7718 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13A17变压器 | 500 | 1.75% | 391.27 | 391.27 | 未列入 | | | 63.14% | 可开放 |
| 7719 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北二线 | 13A18变压器 | 630 | 4.79% | 473.82 | 473.82 | 未列入 | | | 2.89% | 可开放 |
| 7720 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢北一线 | 13A16变压器 | 630 | 0.41% | 501.4 | 501.4 | 未列入 | | | 280.06% | 可开放 |
| 7721 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 丰林线 | 水道干20左4左4#柱上变压器 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7722 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H13配电变压器 | 500 | 7.15% | 364.23 | 364.23 | 未列入 | | | 1498.44% | 可开放 |
| 7723 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H14配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -80.96% | 可开放 |
| 7724 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H15配电变压器 | 630 | 0.31% | 502.06 | 502.06 | 未列入 | | | 426.44% | 可开放 |
| 7725 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H16配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | 47.20% | 可开放 |
| 7726 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H17配电变压器 | 630 | 3.19% | 483.89 | 483.89 | 未列入 | | | 3070.96% | 可开放 |
| 7727 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H18配电变压器 | 500 | 0.93% | 395.36 | 395.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7728 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H19配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | 144.95% | 可开放 |
| 7729 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 绿洲线 | 13H20配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.96 | 319.96 | 未列入 | | | -87.17% | 可开放 |
| 7730 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 13359变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7731 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 13360变压器 | 630 | 1.08% | 497.19 | 497.19 | 未列入 | | | 886.34% | 可开放 |
| 7732 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 13361变压器 | 630 | 0.63% | 500.06 | 500.06 | 未列入 | | | 601.78% | 可开放 |
| 7733 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 13362变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 7734 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 13358变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7735 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 13369变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -76.78% | 可开放 |
| 7736 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢胜线 | 钢胜线双胜分9右1#柱上变压器 | 100 | 0.80% | 79.2 | 79.2 | 未列入 | | | 29.10% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7737 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太北线 | 太双干38# | 200 | 0.54% | 158.93 | 158.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7738 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 灵山干105左1左1#柱上变压器 | 100 | 0.18% | 79.82 | 79.82 | 未列入 | | | 17.67% | 可开放 |
| 7739 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 深南分14# | 200 | 21.78% | 116.44 | 116.44 | 未列入 | | | -39.19% | 可开放 |
| 7740 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H01箱式变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | 18.71% | 可开放 |
| 7741 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H02箱式变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 7742 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H03箱式变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 7743 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H04箱式变压器 | 630 | 0.04% | 503.76 | 503.76 | 未列入 | | | 35.87% | 可开放 |
| 7744 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H09箱式变压器 | 630 | 1.43% | 495 | 495 | 未列入 | | | 766.03% | 可开放 |
| 7745 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H10箱式变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7746 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H05箱式变压器 | 630 | 4.28% | 477.03 | 477.03 | 未列入 | | | 1399.17% | 可开放 |
| 7747 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H06箱式变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | 37.44% | 可开放 |
| 7748 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H11箱式变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 73.21% | 可开放 |
| 7749 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H07箱式变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7750 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H08箱式变压器 | 630 | 2.26% | 489.74 | 489.74 | 未列入 | | | 815.87% | 可开放 |
| 7751 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 恒大线 | 13H12箱式变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | 52.75% | 可开放 |
| 7752 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太兴线 | 专变公用-11区支008 | 160 | 33.19% | 74.89 | 74.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7753 | 立山区供电分公司 | 羊草庄66kV变电站 | 羊红线 | 专变公用-灵山干105左19 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 7754 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 达道湾七号小区1#配电室13342配电变压器 | 500 | 4.10% | 379.49 | 379.49 | 未列入 | | | 1265.48% | 可开放 |
| 7755 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 达道湾七号小区1#配电室13343配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 7756 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区2#配电室13344配电变压器 | 630 | 2.20% | 490.17 | 490.17 | 未列入 | | | 1214.82% | 可开放 |
| 7757 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区2#配电室13345配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | -5.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7758 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区2#配电室13346配电变压器 | 500 | 1.23% | 393.85 | 393.85 | 未列入 | | | 615.89% | 可开放 |
| 7759 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 达道湾七号小区3#配电室13353配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7760 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 达道湾七号小区3#配电室13354配电变压器 | 630 | 0.65% | 499.88 | 499.88 | 未列入 | | | 807.74% | 可开放 |
| 7761 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 达道湾七号小区4#配电室13355配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7762 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 达道湾七号小区4#配电室13356配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 7763 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太魏线 | 达道湾七号小区4#配电室13357配电变压器 | 630 | 0.11% | 503.3 | 503.3 | 未列入 | | | 736.66% | 可开放 |
| 7764 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区5#配电室13347配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7765 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区5#配电室13348配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7766 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区5#配电室13349配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7767 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区5#配电室13350配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 7768 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区5#配电室13351配电变压器 | 630 | 1.68% | 493.44 | 493.44 | 未列入 | | | 1524.81% | 可开放 |
| 7769 | 立山区供电分公司 | 太平66kV变电站 | 太红线 | 达道湾七号小区5#配电室13352配电变压器 | 630 | 0.53% | 500.64 | 500.64 | 未列入 | | | 958.30% | 可开放 |
| 7770 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢兴线 | 13955配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 7771 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙府线 | 13H99配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7772 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 13H94配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7773 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 13H95配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7774 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙华线 | 13H96配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7775 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢华线 | 13A36配电变压器 | 630 | 1.94% | 491.75 | 491.75 | 未列入 | | | 1222.88% | 可开放 |
| 7776 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13A37配电变压器 | 630 | 1.57% | 494.13 | 494.13 | 未列入 | | | 1182.58% | 可开放 |
| 7777 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢环线 | 13A38配电变压器 | 630 | 0.20% | 502.74 | 502.74 | 未列入 | | | 296.86% | 可开放 |
| 7778 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13A39配电变压器 | 630 | 1.08% | 497.19 | 497.19 | 未列入 | | | 1204.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7779 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢站线 | 13A40配电变压器 | 630 | 0.13% | 503.21 | 503.21 | 未列入 | | | 297.49% | 可开放 |
| 7780 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 东山怡景配电室13556变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -4.26% | 可开放 |
| 7781 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 东山怡景配电室13557变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 7782 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 东山怡景配电室13558变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7783 | 立山区供电分公司 | 双山66kV变电站 | 双深线 | 东山怡景配电室13559变压器 | 315 | 0.06% | 251.82 | 251.82 | 未列入 | | | -11.53% | 可开放 |
| 7784 | 立山区供电分公司 | 灵山66kV变电站 | 红旗一线 | 红旗一线红三分8#变压器 | 20 | 58.90% | 4.22 | 4.22 | 未列入 | | | 10.03% | 可开放 |
| 7785 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13381配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 7786 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13382配电变压器 | 500 | 3.60% | 381.98 | 381.98 | 未列入 | | | 1077.35% | 可开放 |
| 7787 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13383配电变压器 | 500 | 1.59% | 392.04 | 392.04 | 未列入 | | | 966.37% | 可开放 |
| 7788 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13384配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | -90.42% | 可开放 |
| 7789 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13379配电变压器 | 500 | 9.93% | 350.37 | 350.37 | 未列入 | | | 1516.20% | 可开放 |
| 7790 | 立山区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13380配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 7791 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 万霖庭院配电室13476变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 7792 | 立山区供电分公司 | 钢铁66kV变电站 | 钢山线 | 万霖庭院配电室13477变压器间隔配电变压器 | 500 | 3.58% | 382.09 | 382.09 | 未列入 | | | 1176.00% | 可开放 |
| 7793 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线砖厂分14#东铁线 | 250 | 2.84% | 192.89 | 192.89 | 未列入 | | | 32.50% | 可开放 |
| 7794 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干52#东铁线 | 160 | 23.76% | 89.99 | 89.99 | 未列入 | | | -11.40% | 可开放 |
| 7795 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干53左13#东铁线 | 160 | 44.75% | 56.4 | 56.4 | 未列入 | | | 36.35% | 可开放 |
| 7796 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 黄岭二线牧场支19左2# | 200 | 52.81% | 54.38 | 54.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7797 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 牧场支16#黄岭二线 | 160 | 16.85% | 101.04 | 101.04 | 未列入 | | | 57.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 牧场支11右2#黄岭二线 | 200 | 25.23% | 109.55 | 109.55 | 未列入 | | | -5.61% | 可开放 |
| 7799 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 牧场支4#黄岭二线 | 50 | 5.92% | 37.04 | 37.04 | 未列入 | | | -77.82% | 可开放 |
| 7800 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 牧场支3左9#黄岭二线 | 160 | 41.41% | 61.74 | 61.74 | 未列入 | | | 19.17% | 可开放 |
| 7801 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 17G17箱变亭配电变压器 | 400 | 0.58% | 317.7 | 317.7 | 未列入 | | | 473.21% | 可开放 |
| 7802 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17854箱式变变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -92.04% | 可开放 |
| 7803 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17858箱式变变压器 | 500 | 4.09% | 379.57 | 379.57 | 未列入 | | | 3.50% | 可开放 |
| 7804 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17983站内变压器 | 500 | 1.98% | 390.11 | 390.11 | 未列入 | | | 1306.41% | 可开放 |
| 7805 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17A19配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | -14.72% | 可开放 |
| 7806 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17A20配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.96 | 319.96 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7807 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分52右7左3#汤岗子线 | 50 | 1.52% | 39.24 | 39.24 | 未列入 | | | 81.78% | 可开放 |
| 7808 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 17C33 - JM1变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7809 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 17C34 - JM2变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7810 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 17C35 - JM3变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7811 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 17C38 - WD1变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7812 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 17C39 - WD2变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7813 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17C36 - JM4变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7814 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17C37 - JM5变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7815 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17C40 - WD3变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7816 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17878站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -90.84% | 可开放 |
| 7817 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17879站内变压器 | 500 | 3.91% | 380.44 | 380.44 | 未列入 | | | 972.65% | 可开放 |
| 7818 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17896配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | -92.75% | 可开放 |
| 7819 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17899配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -91.92% | 可开放 |
| 7820 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17922站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -91.31% | 可开放 |
| 7821 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17920站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | -92.96% | 可开放 |
| 7822 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B92 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7823 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 沙河66kV变电站 | 中华线 | 13769站内变压器 | 315 | 0.19% | 251.4 | 251.4 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 7824 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17977站内变压器 | 500 | 7.19% | 364.04 | 364.04 | 未列入 | | | 11.88% | 可开放 |
| 7825 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17974站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -90.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7826 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17510站内变压器 | 315 | 11.22% | 216.67 | 216.67 | 未列入 | | | 4.41% | 可开放 |
| 7827 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线东风分7左3#摩云线 | 100 | 0.24% | 79.76 | 79.76 | 未列入 | | | -88.56% | 可开放 |
| 7828 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 工台一线调军台5支1# | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 109.17% | 可开放 |
| 7829 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 港中旅1#开关柜11T52配电变压器 | 500 | 3.22% | 383.92 | 383.92 | 未列入 | | | 1236.66% | 可开放 |
| 7830 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 港中旅1#环网柜111T53配电变压器 | 500 | 1.27% | 393.63 | 393.63 | 未列入 | | | 1028.72% | 可开放 |
| 7831 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 港中旅2#开关柜11T54配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 7832 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 港中旅2#开关柜11T55配电变压器 | 500 | 1.31% | 393.44 | 393.44 | 未列入 | | | 367.62% | 可开放 |
| 7833 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 港中旅2#开关柜11T56配电变压器 | 500 | 2.58% | 387.12 | 387.12 | 未列入 | | | 1256.47% | 可开放 |
| 7834 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 10kV农业线农业干72左3右2右3#柱上变压器 | 100 | 2.07% | 77.93 | 77.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7835 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分53右25#柱上变压器 | 100 | 1.57% | 78.43 | 78.43 | 未列入 | | | -59.02% | 可开放 |
| 7836 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山线韩家峪分100左6#柱上变压器 | 160 | 12.45% | 108.08 | 108.08 | 未列入 | | | -48.53% | 可开放 |
| 7837 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干25右3#唐解线 | 400 | 10.67% | 277.32 | 277.32 | 未列入 | | | -34.76% | 可开放 |
| 7838 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干232右5#摩云线 | 200 | 9.90% | 140.21 | 140.21 | 未列入 | | | -36.45% | 可开放 |
| 7839 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分24右9左2#太和宫线 | 200 | 3.49% | 153.03 | 153.03 | 未列入 | | | -63.41% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7840 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南孤分22加1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7841 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 南官线东铁干35右11#变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7842 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线水泡分14# | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7843 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分30北3# | 400 | 4.87% | 300.54 | 300.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7844 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干126左4# | 400 | 3.19% | 307.26 | 307.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7845 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干126左1# | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7846 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分30北18# | 200 | 0.47% | 159.07 | 159.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7847 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干16#柱上变压器 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7848 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干90右36右8#柱上变压器 | 100 | 1.84% | 78.16 | 78.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7849 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干35右1#柱上变压器 | 100 | 0.81% | 79.19 | 79.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7850 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐胡线梨花峪支21# | 100 | 0.24% | 79.76 | 79.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7851 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分13# | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7852 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干28左1#柱上变压器 | 200 | 0.48% | 159.05 | 159.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7853 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐胡线梨花峪支8# | 100 | 1.02% | 78.98 | 78.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7854 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干116支1#柱上变压器 | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7855 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干99#柱上变压器 | 200 | 0.05% | 159.91 | 159.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7856 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线1#环网柜1#柱上变压器 | 200 | 5.65% | 148.71 | 148.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7857 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐镇线齐酒干82右5#柱上变压器 | 200 | 0.03% | 159.95 | 159.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7858 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B89 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7859 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17B39变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 21.58% | 可开放 |
| 7860 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17B40变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -5.72% | 可开放 |
| 7861 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17B42变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 7862 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17B43变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.04% | 503.73 | 503.73 | 未列入 | | | -3.51% | 可开放 |
| 7863 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17B36变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 10.02% | 可开放 |
| 7864 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17B37变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 7865 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17B38变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 7866 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17B41变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7867 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17B64变压器间隔配电变压器 | 500 | 4.03% | 379.85 | 379.85 | 未列入 | | | 1253.45% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7868 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17B63配电变压器 | 500 | 4.10% | 379.49 | 379.49 | 未列入 | | | 1032.20% | 可开放 |
| 7869 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17B66配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 7870 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17B65配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7871 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17B67配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 27.10% | 可开放 |
| 7872 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分23右6#七岭北线 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7873 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 10kV大屯线大屯干28右3左3左2#柱上变压器 | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7874 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干107右4右1#摩云线 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | -88.66% | 可开放 |
| 7875 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分39左1#工业线 | 100 | 36.03% | 43.97 | 43.97 | 未列入 | | | -17.02% | 可开放 |
| 7876 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 鞍山城支17右2#工业线 | 315 | 0.15% | 251.52 | 251.52 | 未列入 | | | -9.03% | 可开放 |
| 7877 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线农业干33左3#工业线 | 100 | 79.38% | 0.62 | 0.62 | 未列入 | | | -2.40% | 可开放 |
| 7878 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 东汤变1074农高线农高干12右8#农高线 | 315 | 0.09% | 251.73 | 251.73 | 未列入 | | | -80.35% | 可开放 |
| 7879 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 东汤66kV变电站 | 粟邦线 | 东汤变1072粟邦线农高干48左1左1#粟邦线 | 50 | 0.60% | 39.7 | 39.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7880 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17514站内变压器 | 400 | 1.57% | 313.74 | 313.74 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 7881 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干32右15# | 200 | 18.50% | 123.01 | 123.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7882 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云山干167右2# | 100 | 0.69% | 79.31 | 79.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7883 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐选分12左15#变压器 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7884 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 七旅二线金家岭支95左7右8# | 100 | 7.00% | 73 | 73 | 未列入 | | | 7.04% | 可开放 |
| 7885 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17994站内变压器 | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | -90.35% | 可开放 |
| 7886 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17995站内变压器 | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | -88.80% | 可开放 |
| 7887 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17996站内变压器 | 315 | 16.19% | 201.01 | 201.01 | 未列入 | | | 6.09% | 可开放 |
| 7888 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17997站内变压器 | 315 | 5.34% | 235.17 | 235.17 | 未列入 | | | 19.07% | 可开放 |
| 7889 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 判甲分54左9# | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | 38.68% | 可开放 |
| 7890 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17900干式变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -92.55% | 可开放 |
| 7891 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17906干式变压器 | 500 | 6.98% | 365.1 | 365.1 | 未列入 | | | 7.29% | 可开放 |
| 7892 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 砖厂分18# | 315 | 4.39% | 238.16 | 238.16 | 未列入 | | | 3.86% | 可开放 |
| 7893 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17B80配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -4.26% | 可开放 |
| 7894 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17B81配电变压器 | 500 | 4.25% | 378.76 | 378.76 | 未列入 | | | 1230.41% | 可开放 |
| 7895 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17B82配电变压器 | 500 | 3.97% | 380.14 | 380.14 | 未列入 | | | 1050.65% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17B83配电变压器 | 500 | 3.49% | 382.56 | 382.56 | 未列入 | | | 24.12% | 可开放 |
| 7897 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17B84配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 7898 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17B85配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7899 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17B86配电变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 4.73% | 可开放 |
| 7900 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T83配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7901 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T82配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 7902 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T81配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | -18.35% | 可开放 |
| 7903 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T80配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 7904 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T90配电变压器 | 400 | 3.72% | 305.12 | 305.12 | 未列入 | | | 762.55% | 可开放 |
| 7905 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T89配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 7906 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T88配电变压器 | 500 | 3.71% | 381.47 | 381.47 | 未列入 | | | 1093.89% | 可开放 |
| 7907 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T87配电变压器 | 500 | 4.40% | 377.98 | 377.98 | 未列入 | | | 1154.14% | 可开放 |
| 7908 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T86配电变压器 | 500 | 3.53% | 382.33 | 382.33 | 未列入 | | | 1065.86% | 可开放 |
| 7909 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T85配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7910 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T84配电变压器 | 500 | 2.88% | 385.62 | 385.62 | 未列入 | | | 1099.17% | 可开放 |
| 7911 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T78配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 7912 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T77配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | 29.10% | 可开放 |
| 7913 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T72配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.98 | 319.98 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 7914 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T71配电变压器 | 400 | 0.78% | 316.9 | 316.9 | 未列入 | | | 916.53% | 可开放 |
| 7915 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东二线11T79配电变压器 | 500 | 1.84% | 390.8 | 390.8 | 未列入 | | | 1138.28% | 可开放 |
| 7916 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T76配电变压器 | 500 | 2.26% | 388.7 | 388.7 | 未列入 | | | 2276.97% | 可开放 |
| 7917 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T75配电变压器 | 500 | 2.03% | 389.86 | 389.86 | 未列入 | | | 1103.57% | 可开放 |
| 7918 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T74配电变压器 | 500 | 3.75% | 381.27 | 381.27 | 未列入 | | | 1100.32% | 可开放 |
| 7919 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解东二线 | 解东一线11T73配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 7920 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干70左3 | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | -2.67% | 可开放 |
| 7921 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 网户屯分23右9右3右1柱上变压器 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7922 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云山干86右1# | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | -76.48% | 可开放 |
| 7923 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17501配电变压器 | 200 | 34.21% | 91.59 | 91.59 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7924 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干11右1# | 50 | 0.16% | 39.92 | 39.92 | 未列入 | | | -78.37% | 可开放 |
| 7925 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17502配电变压器 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | -86.85% | 可开放 |
| 7926 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干50左1#柱上变压器 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7927 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17503配电变压器 | 200 | 26.82% | 106.36 | 106.36 | 未列入 | | | -6.19% | 可开放 |
| 7928 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17508亭站内变压器 | 200 | 5.15% | 149.71 | 149.71 | 未列入 | | | -50.60% | 可开放 |
| 7929 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17509配电变压器 | 200 | 9.26% | 141.48 | 141.48 | 未列入 | | | -7.98% | 可开放 |
| 7930 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 东风分6左1# | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | -28.78% | 可开放 |
| 7931 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 顾家房分53右6# | 50 | 0.98% | 39.51 | 39.51 | 未列入 | | | -69.62% | 可开放 |
| 7932 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 自腾二线自腾干11右1左1 | 160 | 1.25% | 126 | 126 | 未列入 | | | -86.93% | 可开放 |
| 7933 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 牧场支27支1# | 100 | 66.89% | 13.11 | 13.11 | 未列入 | | | -1.18% | 可开放 |
| 7934 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分24左1#工业线 | 100 | 52.15% | 27.85 | 27.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7935 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 农高干41左1#柱上变压器 | 200 | 11.07% | 137.87 | 137.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7936 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线4#环网柜分支1# | 100 | 0.65% | 79.35 | 79.35 | 未列入 | | | 16.37% | 可开放 |
| 7937 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线6#环网柜北分支2# | 100 | 0.10% | 79.9 | 79.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7938 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线7#环网柜1右1# | 400 | 3.99% | 304.04 | 304.04 | 未列入 | | | 1008.01% | 可开放 |
| 7939 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G25配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 7940 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线7#环网柜南分支4# | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 7941 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线7#环网柜南分支7# | 400 | 3.39% | 306.46 | 306.46 | 未列入 | | | 159.54% | 可开放 |
| 7942 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线2#环网柜分支1# | 400 | 2.17% | 311.31 | 311.31 | 未列入 | | | 1373.94% | 可开放 |
| 7943 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线7#环网柜北分支4# | 100 | 0.51% | 79.49 | 79.49 | 未列入 | | | -65.15% | 可开放 |
| 7944 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线8#环网柜分支1# | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 7945 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G26配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 7946 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G27配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 7947 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G29配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 7948 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G30配电变压器 | 500 | 3.70% | 381.49 | 381.49 | 未列入 | | | 1260.51% | 可开放 |
| 7949 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G31配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -2.82% | 可开放 |
| 7950 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G32配电变压器 | 500 | 3.92% | 380.4 | 380.4 | 未列入 | | | 1234.85% | 可开放 |
| 7951 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G33配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | -79.96% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7952 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28右23左20 | 100 | 16.25% | 63.75 | 63.75 | 未列入 | | | 3.50% | 可开放 |
| 7953 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28右23左41 | 100 | 10.31% | 69.69 | 69.69 | 未列入 | | | 2.67% | 可开放 |
| 7954 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分47+1右1 | 200 | 3.79% | 152.42 | 152.42 | 未列入 | | | 548.93% | 可开放 |
| 7955 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分51右6 | 400 | 0.10% | 319.59 | 319.59 | 未列入 | | | -16.64% | 可开放 |
| 7956 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干52右4左1 | 100 | 19.16% | 60.84 | 60.84 | 未列入 | | | -55.81% | 可开放 |
| 7957 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干90 | 200 | 0.94% | 158.13 | 158.13 | 未列入 | | | -47.13% | 可开放 |
| 7958 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干144右11右1变压器 | 315 | 0.37% | 250.85 | 250.85 | 未列入 | | | -37.24% | 可开放 |
| 7959 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17901干式变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -92.56% | 可开放 |
| 7960 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17902干式变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.19% | 可开放 |
| 7961 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17916站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | -93.14% | 可开放 |
| 7962 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17918a站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | -92.36% | 可开放 |
| 7963 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17923站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -91.42% | 可开放 |
| 7964 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17919站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | -92.76% | 可开放 |
| 7965 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17831站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -90.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7966 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分91右4 | 250 | 19.63% | 150.92 | 150.92 | 未列入 | | | 6.09% | 可开放 |
| 7967 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右7# | 50 | 4.54% | 37.73 | 37.73 | 未列入 | | | -84.07% | 可开放 |
| 7968 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干#183左19 | 100 | 6.34% | 73.66 | 73.66 | 未列入 | | | -33.90% | 可开放 |
| 7969 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支95左25#柱上变压器 | 100 | 1.50% | 78.5 | 78.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 7970 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分88#热能线 | 100 | 0.92% | 79.08 | 79.08 | 未列入 | | | -76.85% | 可开放 |
| 7971 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干121右21# | 160 | 1.86% | 125.02 | 125.02 | 未列入 | | | -22.33% | 可开放 |
| 7972 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线金家峪分22#摩云线 | 100 | 38.65% | 41.35 | 41.35 | 未列入 | | | -30.77% | 可开放 |
| 7973 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线金家峪分44#摩云线 | 50 | 75.24% | 2.38 | 2.38 | 未列入 | | | -20.10% | 可开放 |
| 7974 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线金家峪分23右8#摩云线 | 100 | 37.42% | 42.58 | 42.58 | 未列入 | | | -6.29% | 可开放 |
| 7975 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干19北5#摩云线 | 160 | 15.74% | 102.81 | 102.81 | 未列入 | | | -12.72% | 可开放 |
| 7976 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干19北4支1右1#摩云线 | 50 | 11.84% | 34.08 | 34.08 | 未列入 | | | -80.56% | 可开放 |
| 7977 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干228#摩云线 | 100 | 65.87% | 14.13 | 14.13 | 未列入 | | | -16.53% | 可开放 |
| 7978 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干90左6#摩云线 | 160 | 19.89% | 96.17 | 96.17 | 未列入 | | | 20.37% | 可开放 |
| 7979 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干90左4#摩云线 | 100 | 31.50% | 48.5 | 48.5 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干90左4右6#摩云线 | 100 | 78.49% | 1.51 | 1.51 | 未列入 | | | 40.77% | 可开放 |
| 7981 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干90左12左2左1#摩云线 | 250 | 26.04% | 134.89 | 134.89 | 未列入 | | | 92.89% | 可开放 |
| 7982 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干84#摩云线 | 100 | 50.45% | 29.55 | 29.55 | 未列入 | | | 38.03% | 可开放 |
| 7983 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干83右1#摩云线 | 50 | 99.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.56% | 可开放 |
| 7984 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干80右6#摩云线 | 100 | 51.43% | 28.57 | 28.57 | 未列入 | | | 18.65% | 可开放 |
| 7985 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干80右12#摩云线 | 100 | 41.96% | 38.04 | 38.04 | 未列入 | | | -0.05% | 可开放 |
| 7986 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干80#摩云线 | 200 | 5.06% | 149.89 | 149.89 | 未列入 | | | 5.40% | 可开放 |
| 7987 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干77#摩云线 | 100 | 37.88% | 42.12 | 42.12 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 7988 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干73#摩云线 | 100 | 38.87% | 41.13 | 41.13 | 未列入 | | | -6.29% | 可开放 |
| 7989 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干68 | 160 | 13.58% | 106.28 | 106.28 | 未列入 | | | 13.10% | 可开放 |
| 7990 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干67左2# | 315 | 6.42% | 231.77 | 231.77 | 未列入 | | | 2496.79% | 可开放 |
| 7991 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干67# | 200 | 41.29% | 77.43 | 77.43 | 未列入 | | | 105.20% | 可开放 |
| 7992 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干24左6#摩云线 | 160 | 32.31% | 76.31 | 76.31 | 未列入 | | | -12.30% | 可开放 |
| 7993 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐家线 | 齐大山变1049齐家线齐胡干13左1# | 100 | 30.47% | 49.53 | 49.53 | 未列入 | | | -30.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7994 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐胡线齐胡干24右11左8# | 50 | 55.68% | 12.16 | 12.16 | 未列入 | | | 24.09% | 可开放 |
| 7995 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐胡线齐胡干24右11# | 100 | 75.42% | 4.58 | 4.58 | 未列入 | | | -5.10% | 可开放 |
| 7996 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17888站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.35% | 可开放 |
| 7997 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17891站内变压器 | 315 | 0.07% | 251.77 | 251.77 | 未列入 | | | 2.25% | 可开放 |
| 7998 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T02亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -92.14% | 可开放 |
| 7999 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T07亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -94.50% | 可开放 |
| 8000 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 汤泉一线汤泉干34# | 100 | 40.61% | 39.39 | 39.39 | 未列入 | | | 2.31% | 可开放 |
| 8001 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干19左4#七岭南线 | 160 | 1.69% | 125.3 | 125.3 | 未列入 | | | -82.73% | 可开放 |
| 8002 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 砂场分36# | 100 | 0.20% | 79.8 | 79.8 | 未列入 | | | -73.08% | 可开放 |
| 8003 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分11右13#千山线 | 100 | 1.76% | 78.24 | 78.24 | 未列入 | | | -73.93% | 可开放 |
| 8004 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干152右20#千山线 | 160 | 43.49% | 58.41 | 58.41 | 未列入 | | | 4.78% | 可开放 |
| 8005 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分3左2#千山线 | 315 | 15.73% | 202.46 | 202.46 | 未列入 | | | 13.00% | 可开放 |
| 8006 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分5左5#千山线 | 315 | 12.33% | 213.17 | 213.17 | 未列入 | | | -30.63% | 可开放 |
| 8007 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分8#千山线 | 100 | 22.88% | 57.12 | 57.12 | 未列入 | | | 2.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8008 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干40左7右6#唐解线 | 100 | 17.39% | 62.61 | 62.61 | 未列入 | | | 19.15% | 可开放 |
| 8009 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分56#解唐线 | 315 | 14.74% | 205.57 | 205.57 | 未列入 | | | -29.70% | 可开放 |
| 8010 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干68左1#解唐线 | 160 | 6.73% | 117.23 | 117.23 | 未列入 | | | -28.56% | 可开放 |
| 8011 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干54#解唐线 | 100 | 61.12% | 18.88 | 18.88 | 未列入 | | | 3.11% | 可开放 |
| 8012 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干53右5# | 100 | 14.19% | 65.81 | 65.81 | 未列入 | | | -62.20% | 可开放 |
| 8013 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干49右2#解唐线 | 80 | 55.98% | 19.22 | 19.22 | 未列入 | | | -30.21% | 可开放 |
| 8014 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐家线 | 齐大山变1049齐家线齐胡干26# | 100 | 90.02% | 0 | 0 | 未列入 | | | 23.69% | 可开放 |
| 8015 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅一线 | 胡家庙分5#千钢线 | 100 | 59.78% | 20.22 | 20.22 | 未列入 | | | -2.00% | 可开放 |
| 8016 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅一线 | 胡家庙分8#千钢线 | 160 | 81.41% | 0 | 0 | 未列入 | | | 16.82% | 可开放 |
| 8017 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅一线 | 胡家庙分9右4#千钢线 | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | -91.21% | 可开放 |
| 8018 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅一线 | 胡家庙分9右9#千钢线 | 200 | 70.90% | 18.2 | 18.2 | 未列入 | | | 10.43% | 可开放 |
| 8019 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南官线 | 东铁线东铁干45左17#东铁线 | 160 | 5.69% | 118.9 | 118.9 | 未列入 | | | -23.18% | 可开放 |
| 8020 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干73#东铁线 | 100 | 2.95% | 77.05 | 77.05 | 未列入 | | | 2.10% | 可开放 |
| 8021 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干80#东铁线 | 160 | 38.51% | 66.39 | 66.39 | 未列入 | | | 7.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干83右3#东铁线 | 200 | 0.08% | 159.84 | 159.84 | 未列入 | | | -90.65% | 可开放 |
| 8023 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17890站内变压器 | 315 | 0.02% | 251.94 | 251.94 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8024 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17870站内变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -91.12% | 可开放 |
| 8025 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 自腾二线自农分2#柱上变压器 | 100 | 0.15% | 79.85 | 79.85 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 8026 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T06亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -94.45% | 可开放 |
| 8027 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T09亭站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -94.16% | 可开放 |
| 8028 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T11亭站内变压器 | 400 | 3.66% | 305.37 | 305.37 | 未列入 | | | -4.62% | 可开放 |
| 8029 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘汤线 | 甘北变5334甘汤线甘汤干60# | 200 | 22.83% | 114.35 | 114.35 | 未列入 | | | 27.85% | 可开放 |
| 8030 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T12亭站内变压器 | 400 | 0.73% | 317.1 | 317.1 | 未列入 | | | 13.03% | 可开放 |
| 8031 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T14亭站内变压器 | 400 | 6.12% | 295.52 | 295.52 | 未列入 | | | -1.38% | 可开放 |
| 8032 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17850站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | -91.20% | 可开放 |
| 8033 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17889站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | -91.38% | 可开放 |
| 8034 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 大学分34左2#汪学一线 | 100 | 1.99% | 78.01 | 78.01 | 未列入 | | | 14.05% | 可开放 |
| 8035 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 大学分37#汪学一线 | 400 | 5.33% | 298.67 | 298.67 | 未列入 | | | -48.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8036 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 大学分55#汪学一线 | 315 | 0.10% | 251.69 | 251.69 | 未列入 | | | -57.79% | 可开放 |
| 8037 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 大学分52左6#汪学一线 | 100 | 25.36% | 54.64 | 54.64 | 未列入 | | | -9.54% | 可开放 |
| 8038 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 汪千干9#汪千线 | 100 | 1.59% | 78.41 | 78.41 | 未列入 | | | -82.14% | 可开放 |
| 8039 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干5左1七岭南线 | 315 | 1.26% | 248.04 | 248.04 | 未列入 | | | -58.05% | 可开放 |
| 8040 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干14左6#七岭南线 | 200 | 23.95% | 112.11 | 112.11 | 未列入 | | | -21.62% | 可开放 |
| 8041 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干14左8#七岭南线 | 200 | 12.37% | 135.26 | 135.26 | 未列入 | | | -18.56% | 可开放 |
| 8042 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干14左11#七岭南线 | 200 | 0.42% | 159.16 | 159.16 | 未列入 | | | 17.35% | 可开放 |
| 8043 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干14左16右2#七岭南线 | 200 | 3.21% | 153.58 | 153.58 | 未列入 | | | -23.11% | 可开放 |
| 8044 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17769站内变压器 | 500 | 4.32% | 378.38 | 378.38 | 未列入 | | | 2.95% | 可开放 |
| 8045 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17770站内变压器 | 500 | 6.82% | 365.9 | 365.9 | 未列入 | | | 20.15% | 可开放 |
| 8046 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 17771站内变压器 | 400 | 6.52% | 293.91 | 293.91 | 未列入 | | | -5.07% | 可开放 |
| 8047 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17772站内变压器 | 400 | 4.94% | 300.24 | 300.24 | 未列入 | | | -10.59% | 可开放 |
| 8048 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17773站内变压器 | 400 | 5.24% | 299.03 | 299.03 | 未列入 | | | -9.60% | 可开放 |
| 8049 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 17774站内变压器 | 400 | 8.15% | 287.42 | 287.42 | 未列入 | | | 1.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8050 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17775站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -91.01% | 可开放 |
| 8051 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17780站内变压器 | 400 | 10.63% | 277.48 | 277.48 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |
| 8052 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17781站内变压器 | 400 | 6.08% | 295.7 | 295.7 | 未列入 | | | -7.58% | 可开放 |
| 8053 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17782站内变压器 | 400 | 2.45% | 310.19 | 310.19 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 8054 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科水二线 | 17737箱式变压器 | 250 | 33.18% | 117.04 | 117.04 | 未列入 | | | 37.64% | 可开放 |
| 8055 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17716箱式变电站 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -91.30% | 可开放 |
| 8056 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17717箱式变电站 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -91.51% | 可开放 |
| 8057 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17801箱式变电站 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -91.88% | 可开放 |
| 8058 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17802箱式变电站 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -91.68% | 可开放 |
| 8059 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐家线 | 17800亭站内变压器 | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | -90.51% | 可开放 |
| 8060 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 17754站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -90.82% | 可开放 |
| 8061 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 17755站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | -90.90% | 可开放 |
| 8062 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17783 | 400 | 7.71% | 289.18 | 289.18 | 未列入 | | | 9.25% | 可开放 |
| 8063 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17784 | 400 | 7.06% | 291.75 | 291.75 | 未列入 | | | 8.83% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8064 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17794箱式变电站变压器 | 400 | 10.46% | 278.16 | 278.16 | 未列入 | | | -3.27% | 可开放 |
| 8065 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 判甲分63右1# | 100 | 16.91% | 63.09 | 63.09 | 未列入 | | | -0.50% | 可开放 |
| 8066 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28北10#太和宫线 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -80.13% | 可开放 |
| 8067 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分54#热能线 | 400 | 3.58% | 305.69 | 305.69 | 未列入 | | | 911.01% | 可开放 |
| 8068 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干71#东铁线 | 400 | 0.61% | 317.56 | 317.56 | 未列入 | | | 88.05% | 可开放 |
| 8069 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线水利分2左1# | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 8070 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干71# | 100 | 64.45% | 15.55 | 15.55 | 未列入 | | | 34.34% | 可开放 |
| 8071 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山线温泉分4#柱上变压器 | 160 | 0.13% | 127.8 | 127.8 | 未列入 | | | -2.41% | 可开放 |
| 8072 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山线韩家峪分50右8#柱上变压器 | 100 | 0.01% | 79.99 | 79.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8073 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山线温泉分5左6#柱上变压器 | 160 | 26.83% | 85.08 | 85.08 | 未列入 | | | 16.29% | 可开放 |
| 8074 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线朱家峪支15右2#柱上变压器 | 200 | 55.02% | 49.97 | 49.97 | 未列入 | | | 6.51% | 可开放 |
| 8075 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山线韩家峪分88右3#柱上变压器 | 160 | 1.46% | 125.67 | 125.67 | 未列入 | | | -77.16% | 可开放 |
| 8076 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐胡线齐胡干24右5#柱上变压器 | 100 | 1.59% | 78.41 | 78.41 | 未列入 | | | -3.57% | 可开放 |
| 8077 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | JM1 - 17C51变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8078 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | JM3 - 17C53变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8079 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | JM4 - 17C54变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8080 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | JM2 - 17C52配电变压器1 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8081 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山线韩家峪分65右15#柱上变压器 | 100 | 17.59% | 62.41 | 62.41 | 未列入 | | | 36.14% | 可开放 |
| 8082 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17B94配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8083 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17B95配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8084 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17B98配电变压器 | 500 | 1.13% | 394.36 | 394.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8085 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17B96配电变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8086 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17B97配电变压器 | 630 | 0.69% | 499.67 | 499.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8087 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干93右4左1# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8088 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 11A05亭站内变压器 | 500 | 4.27% | 378.64 | 378.64 | 未列入 | | | 12.76% | 可开放 |
| 8089 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 联络支2# | 160 | 23.46% | 90.46 | 90.46 | 未列入 | | | 24.94% | 可开放 |
| 8090 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐家线 | 齐大山变1049齐家线齐胡干51#齐家线 | 50 | 19.84% | 30.08 | 30.08 | 未列入 | | | -48.66% | 可开放 |
| 8091 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分53#七岭北线 | 160 | 2.78% | 123.56 | 123.56 | 未列入 | | | -43.60% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8092 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分46#七岭北线 | 160 | 8.78% | 113.95 | 113.95 | 未列入 | | | -26.15% | 可开放 |
| 8093 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐胡线齐胡干29右20# | 30 | 80.63% | 0 | 0 | 未列入 | | | -27.26% | 可开放 |
| 8094 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐家线 | 齐大山变1049齐家线齐胡干6加1# | 100 | 46.14% | 33.86 | 33.86 | 未列入 | | | 2.16% | 可开放 |
| 8095 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分19左2#七岭子北线 | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | -89.83% | 可开放 |
| 8096 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支7#七岭北线 | 200 | 62.98% | 34.04 | 34.04 | 未列入 | | | -7.57% | 可开放 |
| 8097 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干8左11左10#千山线 | 315 | 5.16% | 235.75 | 235.75 | 未列入 | | | -34.96% | 可开放 |
| 8098 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干30左7#千山线 | 100 | 1.96% | 78.04 | 78.04 | 未列入 | | | -80.91% | 可开放 |
| 8099 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤南线 | 汤岗子变4954汤南线河东分19左3#汤南线 | 100 | 92.17% | 0 | 0 | 未列入 | | | 26.94% | 可开放 |
| 8100 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干80右1# | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | -4.45% | 可开放 |
| 8101 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17881站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -91.60% | 可开放 |
| 8102 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17882站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -90.88% | 可开放 |
| 8103 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 17880站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.35% | 可开放 |
| 8104 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17895站内变压器 | 630 | 3.80% | 480.04 | 480.04 | 未列入 | | | 1123.72% | 可开放 |
| 8105 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17915站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | -92.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8106 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17917站内变压器 | 630 | 3.86% | 479.71 | 479.71 | 未列入 | | | 1322.73% | 可开放 |
| 8107 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 大屯干51左1# | 160 | 29.04% | 81.54 | 81.54 | 未列入 | | | -9.70% | 可开放 |
| 8108 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 新屯干24左5# | 30 | 13.97% | 19.81 | 19.81 | 未列入 | | | 8.18% | 可开放 |
| 8109 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17830站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -90.93% | 可开放 |
| 8110 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17898配电变压器 | 500 | 4.45% | 377.76 | 377.76 | 未列入 | | | 1078.98% | 可开放 |
| 8111 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17924站内变压器 | 315 | 21.77% | 183.43 | 183.43 | 未列入 | | | 4.83% | 可开放 |
| 8112 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17736站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | -90.35% | 可开放 |
| 8113 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17779站内变压器 | 400 | 5.46% | 298.18 | 298.18 | 未列入 | | | -11.47% | 可开放 |
| 8114 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17785站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -90.16% | 可开放 |
| 8115 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 玉峦二线8#环网柜部队变压器 | 315 | 0.37% | 250.83 | 250.83 | 未列入 | | | -18.23% | 可开放 |
| 8116 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 玉峦二线11#环网柜1# | 200 | 5.88% | 148.24 | 148.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8117 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17976站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -91.84% | 可开放 |
| 8118 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17836站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 8119 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分#23右2 | 50 | 57.08% | 11.46 | 11.46 | 未列入 | | | -44.41% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分41右9#解唐线 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | -94.52% | 可开放 |
| 8121 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干113右2#太和宫线 | 200 | 15.89% | 128.23 | 128.23 | 未列入 | | | -43.94% | 可开放 |
| 8122 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17B30箱式变电站配电变压器 | 500 | 0.46% | 397.68 | 397.68 | 未列入 | | | 17.51% | 可开放 |
| 8123 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干101右15#柱上变压器 | 100 | 40.60% | 39.4 | 39.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8124 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分65右6左1#千山线 | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | -94.19% | 可开放 |
| 8125 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 北沟分5右1#千山线 | 100 | 17.80% | 62.2 | 62.2 | 未列入 | | | 8.79% | 可开放 |
| 8126 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干40左7右1#唐解线 | 100 | 56.09% | 23.91 | 23.91 | 未列入 | | | -12.24% | 可开放 |
| 8127 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干13右7左1#摩云线 | 100 | 14.18% | 65.82 | 65.82 | 未列入 | | | 4.60% | 可开放 |
| 8128 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 判甲分54左15# | 160 | 24.14% | 89.38 | 89.38 | 未列入 | | | 4.17% | 可开放 |
| 8129 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分29左1# | 250 | 0.11% | 199.73 | 199.73 | 未列入 | | | -24.21% | 可开放 |
| 8130 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭干119右8#柱上变压器 | 160 | 19.27% | 97.17 | 97.17 | 未列入 | | | -8.59% | 可开放 |
| 8131 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分73#太和宫线 | 100 | 52.55% | 27.45 | 27.45 | 未列入 | | | -32.09% | 可开放 |
| 8132 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干128# | 200 | 14.55% | 130.9 | 130.9 | 未列入 | | | -28.61% | 可开放 |
| 8133 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分17左14变压器 | 400 | 8.52% | 285.94 | 285.94 | 未列入 | | | -49.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8134 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干145#太和宫线 | 200 | 2.80% | 154.41 | 154.41 | 未列入 | | | -45.57% | 可开放 |
| 8135 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 对桩石分46右7#太和宫线 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -92.92% | 可开放 |
| 8136 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分61右5#太和宫线 | 100 | 50.82% | 29.18 | 29.18 | 未列入 | | | -22.93% | 可开放 |
| 8137 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干89左17#太和宫线 | 100 | 55.83% | 24.17 | 24.17 | 未列入 | | | 0.50% | 可开放 |
| 8138 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干154#太和宫线 | 400 | 3.70% | 305.19 | 305.19 | 未列入 | | | -50.13% | 可开放 |
| 8139 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分70#热能线 | 100 | 72.43% | 7.57 | 7.57 | 未列入 | | | -30.44% | 可开放 |
| 8140 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分95#热能线 | 160 | 22.53% | 91.95 | 91.95 | 未列入 | | | -13.93% | 可开放 |
| 8141 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分103#热能线 | 200 | 16.11% | 127.78 | 127.78 | 未列入 | | | -18.65% | 可开放 |
| 8142 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干144右2左6#摩云线 | 200 | 8.40% | 143.2 | 143.2 | 未列入 | | | -42.21% | 可开放 |
| 8143 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干140#摩云线 | 100 | 55.94% | 24.06 | 24.06 | 未列入 | | | 701.87% | 可开放 |
| 8144 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干19左1#摩云线 | 400 | 11.09% | 275.64 | 275.64 | 未列入 | | | -26.95% | 可开放 |
| 8145 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干126#摩云线 | 200 | 1.17% | 157.66 | 157.66 | 未列入 | | | -85.24% | 可开放 |
| 8146 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干187#摩云线 | 100 | 48.02% | 31.98 | 31.98 | 未列入 | | | -45.02% | 可开放 |
| 8147 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干211右10#摩云线 | 100 | 17.88% | 62.12 | 62.12 | 未列入 | | | -39.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8148 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 金家峪分34#摩云线 | 100 | 27.21% | 52.79 | 52.79 | 未列入 | | | -27.20% | 可开放 |
| 8149 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐岭干34左4# | 50 | 99.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.97% | 可开放 |
| 8150 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 唐解干47#解唐线 | 100 | 63.32% | 16.68 | 16.68 | 未列入 | | | -20.04% | 可开放 |
| 8151 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐岭干34左12# | 200 | 12.61% | 134.78 | 134.78 | 未列入 | | | -41.90% | 可开放 |
| 8152 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 顾家房分42#（新） | 100 | 2.70% | 77.3 | 77.3 | 未列入 | | | -77.54% | 可开放 |
| 8153 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分34右2# | 160 | 28.50% | 82.4 | 82.4 | 未列入 | | | 20.15% | 可开放 |
| 8154 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分23右25#解唐线 | 200 | 10.92% | 138.17 | 138.17 | 未列入 | | | -35.01% | 可开放 |
| 8155 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分52左4右4#解唐线 | 100 | 13.68% | 66.32 | 66.32 | 未列入 | | | -70.99% | 可开放 |
| 8156 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线网户屯分23右44右11# | 200 | 6.83% | 146.35 | 146.35 | 未列入 | | | -42.91% | 可开放 |
| 8157 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线房身分17左1# | 200 | 0.03% | 159.94 | 159.94 | 未列入 | | | -51.96% | 可开放 |
| 8158 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线房身分19左4# | 200 | 2.54% | 154.93 | 154.93 | 未列入 | | | 369.50% | 可开放 |
| 8159 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新南线 | 大屯变1026屯南线新屯干51# | 200 | 6.29% | 147.42 | 147.42 | 未列入 | | | -50.71% | 可开放 |
| 8160 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 10kV大屯线大屯干20右10# | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8161 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干42左2#大屯线 | 200 | 9.82% | 140.37 | 140.37 | 未列入 | | | -16.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8162 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干45#大屯线 | 400 | 3.73% | 305.07 | 305.07 | 未列入 | | | -48.15% | 可开放 |
| 8163 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分36东2#大屯线 | 400 | 11.49% | 274.03 | 274.03 | 未列入 | | | -27.89% | 可开放 |
| 8164 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分46# | 200 | 13.46% | 133.09 | 133.09 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8165 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干127右3左2# | 200 | 53.37% | 53.27 | 53.27 | 未列入 | | | -4.53% | 可开放 |
| 8166 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17852箱式变变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -92.31% | 可开放 |
| 8167 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干101右1# | 200 | 5.76% | 148.48 | 148.48 | 未列入 | | | -64.99% | 可开放 |
| 8168 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线房身分26右14# | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 8169 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 11T63配电变压器间隔 | 500 | 2.56% | 387.18 | 387.18 | 未列入 | | | 1501.25% | 可开放 |
| 8170 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 11T62配电变压器间隔 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 8171 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 11T61配电变压器间隔 | 500 | 3.07% | 384.67 | 384.67 | 未列入 | | | 1138.14% | 可开放 |
| 8172 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 11T60配电变压器间隔 | 500 | 2.28% | 388.58 | 388.58 | 未列入 | | | 918.91% | 可开放 |
| 8173 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 11T70配电变压器间隔 | 500 | 3.12% | 384.42 | 384.42 | 未列入 | | | 1215.72% | 可开放 |
| 8174 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 11T69配电变压器间隔 | 500 | 3.38% | 383.09 | 383.09 | 未列入 | | | 1087.08% | 可开放 |
| 8175 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 11T68配电变压器间隔 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8176 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 11T67配电变压器间隔 | 500 | 3.86% | 380.71 | 380.71 | 未列入 | | | 1118.13% | 可开放 |
| 8177 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 11T66配电变压器间隔 | 500 | 4.14% | 379.31 | 379.31 | 未列入 | | | 1161.56% | 可开放 |
| 8178 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 11T65配电变压器间隔 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8179 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 11T64配电变压器间隔 | 500 | 4.07% | 379.63 | 379.63 | 未列入 | | | 1065.33% | 可开放 |
| 8180 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线鞍山城支50#工业线 | 200 | 3.16% | 153.69 | 153.69 | 未列入 | | | -68.33% | 可开放 |
| 8181 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 东风分35 | 200 | 15.47% | 129.07 | 129.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8182 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分113#热能线 | 400 | 2.29% | 310.84 | 310.84 | 未列入 | | | -3.86% | 可开放 |
| 8183 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17519站内变压器 | 400 | 9.42% | 282.33 | 282.33 | 未列入 | | | -1.80% | 可开放 |
| 8184 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分27右2#太和宫线 | 80 | 18.03% | 49.58 | 49.58 | 未列入 | | | -55.60% | 可开放 |
| 8185 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干93右19# | 100 | 80.01% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8186 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干191加1右10# | 100 | 7.45% | 72.55 | 72.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8187 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A47变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 8188 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A48变压器 | 500 | 3.91% | 380.45 | 380.45 | 未列入 | | | 1005.38% | 可开放 |
| 8189 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17943亭站内变压器 | 400 | 2.12% | 311.52 | 311.52 | 未列入 | | | 651.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17938亭站内变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 8191 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17936亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | 19.02% | 可开放 |
| 8192 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17932亭站内变压器 | 400 | 9.80% | 280.8 | 280.8 | 未列入 | | | 5.35% | 可开放 |
| 8193 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17925亭站内变压器 | 400 | 10.18% | 279.27 | 279.27 | 未列入 | | | 10.26% | 可开放 |
| 8194 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干19北3左1# | 100 | 28.06% | 51.94 | 51.94 | 未列入 | | | 12.86% | 可开放 |
| 8195 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干#90左12左10摩云线 | 100 | 0.82% | 79.18 | 79.18 | 未列入 | | | -78.25% | 可开放 |
| 8196 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干91支1左4#摩云线 | 100 | 60.78% | 19.22 | 19.22 | 未列入 | | | -7.40% | 可开放 |
| 8197 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干90左13#摩云线 | 50 | 69.28% | 5.36 | 5.36 | 未列入 | | | -24.18% | 可开放 |
| 8198 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干4#摩云线 | 50 | 36.40% | 21.8 | 21.8 | 未列入 | | | -18.88% | 可开放 |
| 8199 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干60左1# | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8200 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干244#摩云线 | 100 | 99.50% | 0 | 0 | 未列入 | | | -13.87% | 可开放 |
| 8201 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分11#摩云线 | 100 | 89.18% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.20% | 可开放 |
| 8202 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分16#摩云线 | 80 | 86.01% | 0 | 0 | 未列入 | | | -9.28% | 可开放 |
| 8203 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分46#摩云线 | 100 | 54.16% | 25.84 | 25.84 | 未列入 | | | 12.78% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8204 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分57#摩云线 | 30 | 24.43% | 16.67 | 16.67 | 未列入 | | | 20.12% | 可开放 |
| 8205 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分68#摩云线 | 50 | 34.68% | 22.66 | 22.66 | 未列入 | | | 32.41% | 可开放 |
| 8206 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干10左19# | 50 | 60.58% | 9.71 | 9.71 | 未列入 | | | -21.85% | 可开放 |
| 8207 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线小岭子分85右5#柱上变压器 | 250 | 0.71% | 198.22 | 198.22 | 未列入 | | | -75.58% | 可开放 |
| 8208 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 酒厂线 | 11676站内变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8209 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支95左14# | 100 | 0.48% | 79.52 | 79.52 | 未列入 | | | -91.91% | 可开放 |
| 8210 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 汪水干13右7#柱上变压器 | 315 | 0.06% | 251.81 | 251.81 | 未列入 | | | -36.42% | 可开放 |
| 8211 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17987站内变压器 | 315 | 7.97% | 226.89 | 226.89 | 未列入 | | | 2.95% | 可开放 |
| 8212 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17986站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 8213 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤岗子变4968汤北线汤疗干38左11# | 100 | 0.66% | 79.34 | 79.34 | 未列入 | | | -81.75% | 可开放 |
| 8214 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17505站内变压器 | 200 | 0.83% | 158.35 | 158.35 | 未列入 | | | -86.38% | 可开放 |
| 8215 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17506站内变压器 | 315 | 21.50% | 184.28 | 184.28 | 未列入 | | | 25.42% | 可开放 |
| 8216 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17948亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | -92.69% | 可开放 |
| 8217 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17951亭站内变压器 | 315 | 0.04% | 251.86 | 251.86 | 未列入 | | | -89.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8218 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17952亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | -93.65% | 可开放 |
| 8219 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 17C12配电变压器 | 400 | 5.24% | 299.04 | 299.04 | 未列入 | | | 1769.05% | 可开放 |
| 8220 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 17C15配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 67.33% | 可开放 |
| 8221 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17C16配电变压器 | 500 | 1.17% | 394.17 | 394.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8222 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17C17配电变压器 | 500 | 0.62% | 396.91 | 396.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8223 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17C13配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 67.33% | 可开放 |
| 8224 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科魏线 | 17C14配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 48.32% | 可开放 |
| 8225 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 判甲分58北左1# | 100 | 0.27% | 79.73 | 79.73 | 未列入 | | | -91.15% | 可开放 |
| 8226 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 判甲分58左10# | 315 | 9.11% | 223.31 | 223.31 | 未列入 | | | 238.76% | 可开放 |
| 8227 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线网户屯分40左2 | 160 | 56.26% | 37.99 | 37.99 | 未列入 | | | 7.35% | 可开放 |
| 8228 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线网户屯分23右44右3右5 | 160 | 2.73% | 123.63 | 123.63 | 未列入 | | | -68.16% | 可开放 |
| 8229 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云山线摩云山干97右2# | 250 | 3.20% | 191.99 | 191.99 | 未列入 | | | 717.01% | 可开放 |
| 8230 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云山线摩云山干60右1# | 160 | 34.01% | 73.59 | 73.59 | 未列入 | | | -4.61% | 可开放 |
| 8231 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分80左2左3# | 200 | 0.02% | 159.96 | 159.96 | 未列入 | | | -36.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8232 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分40左5支2# | 100 | 21.48% | 58.52 | 58.52 | 未列入 | | | -33.85% | 可开放 |
| 8233 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分40左3右2# | 400 | 29.43% | 202.27 | 202.27 | 未列入 | | | -9.08% | 可开放 |
| 8234 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干96# | 160 | 0.13% | 127.8 | 127.8 | 未列入 | | | -81.82% | 可开放 |
| 8235 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17A21配电变压器 | 400 | 1.23% | 315.09 | 315.09 | 未列入 | | | 737.51% | 可开放 |
| 8236 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 太和宫干17左21左9# | 100 | 27.46% | 52.54 | 52.54 | 未列入 | | | -4.49% | 可开放 |
| 8237 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28右44 | 100 | 7.66% | 72.34 | 72.34 | 未列入 | | | -16.09% | 可开放 |
| 8238 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 网户屯分23右9右13# | 315 | 0.02% | 251.94 | 251.94 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8239 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分42#热能线 | 250 | 0.30% | 199.26 | 199.26 | 未列入 | | | -84.72% | 可开放 |
| 8240 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分57#热能线 | 160 | 20.29% | 95.53 | 95.53 | 未列入 | | | 443.31% | 可开放 |
| 8241 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分62右1#热能线 | 160 | 14.40% | 104.96 | 104.96 | 未列入 | | | -33.43% | 可开放 |
| 8242 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 大孤山分63左4#热能线 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -4.45% | 可开放 |
| 8243 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分80左9#热能线 | 160 | 21.01% | 94.38 | 94.38 | 未列入 | | | 0.15% | 可开放 |
| 8244 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 东风分36支1#变压器 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | -27.54% | 可开放 |
| 8245 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17993站内变压器 | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | -89.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干128左14#千山线 | 100 | 1.17% | 78.83 | 78.83 | 未列入 | | | -90.99% | 可开放 |
| 8247 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干146右1左1#千山线 | 100 | 41.53% | 38.47 | 38.47 | 未列入 | | | -43.36% | 可开放 |
| 8248 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分49#千山线 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -93.50% | 可开放 |
| 8249 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分79右5# | 400 | 6.29% | 294.85 | 294.85 | 未列入 | | | -41.29% | 可开放 |
| 8250 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干14左17#七岭南线 | 100 | 1.03% | 78.97 | 78.97 | 未列入 | | | -86.61% | 可开放 |
| 8251 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分33左1#柱上变压器 | 400 | 4.63% | 301.5 | 301.5 | 未列入 | | | -6.12% | 可开放 |
| 8252 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 自腾干11右2#柱上变压器 | 315 | 3.43% | 241.18 | 241.18 | 未列入 | | | 4.33% | 可开放 |
| 8253 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17998配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 8254 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业线农业干123右2# | 100 | 14.81% | 65.19 | 65.19 | 未列入 | | | 25.72% | 可开放 |
| 8255 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17978站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | -90.33% | 可开放 |
| 8256 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17981配电室 | 500 | 2.52% | 387.42 | 387.42 | 未列入 | | | -8.85% | 可开放 |
| 8257 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅一线 | 七旅二线胡家庙分36左2# | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8258 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17999配电变压器 | 315 | 0.08% | 251.74 | 251.74 | 未列入 | | | 11.27% | 可开放 |
| 8259 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A00配电变压器 | 315 | 2.80% | 243.19 | 243.19 | 未列入 | | | 693.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17811站内变压器 | 500 | 6.60% | 367 | 367 | 未列入 | | | 27.03% | 可开放 |
| 8261 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17808站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 8262 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17805站内变压器 | 500 | 0.06% | 399.7 | 399.7 | 未列入 | | | -91.57% | 可开放 |
| 8263 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A01配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 8264 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A02配电变压器 | 315 | 0.10% | 251.67 | 251.67 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 8265 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A03配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 8266 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A04配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 3.92% | 可开放 |
| 8267 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A05配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |
| 8268 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A06配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 8269 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A07配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 8270 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A08配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 8271 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A09配电变压器 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | 6.26% | 可开放 |
| 8272 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17966亭站内变压器 | 400 | 3.48% | 306.09 | 306.09 | 未列入 | | | 0.65% | 可开放 |
| 8273 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17954亭站内变压器 | 630 | 0.00% | 503.99 | 503.99 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8274 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17953亭站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -90.71% | 可开放 |
| 8275 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17947亭站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | -93.19% | 可开放 |
| 8276 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17835站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -91.12% | 可开放 |
| 8277 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17914亭站内变压器 | 400 | 5.17% | 299.32 | 299.32 | 未列入 | | | 3.46% | 可开放 |
| 8278 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17973亭站内变压器 | 400 | 7.23% | 291.07 | 291.07 | 未列入 | | | -1.02% | 可开放 |
| 8279 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17910亭站内变压器 | 400 | 8.35% | 286.6 | 286.6 | 未列入 | | | 0.47% | 可开放 |
| 8280 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17941亭站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | 8.87% | 可开放 |
| 8281 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17935亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -92.15% | 可开放 |
| 8282 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17934亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -92.47% | 可开放 |
| 8283 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17931亭站内变压器 | 400 | 7.34% | 290.63 | 290.63 | 未列入 | | | 12.42% | 可开放 |
| 8284 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17930亭站内变压器 | 400 | 9.76% | 280.97 | 280.97 | 未列入 | | | -4.82% | 可开放 |
| 8285 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17927亭站内变压器 | 400 | 10.90% | 276.4 | 276.4 | 未列入 | | | 13.96% | 可开放 |
| 8286 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干52右6# | 100 | 10.78% | 69.22 | 69.22 | 未列入 | | | -26.60% | 可开放 |
| 8287 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干11左10# | 100 | 11.43% | 68.57 | 68.57 | 未列入 | | | -9.29% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8288 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 七旅二线胡家庙分1右1变压器 | 400 | 4.74% | 301.06 | 301.06 | 未列入 | | | 849.69% | 可开放 |
| 8289 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线科红干83#柱上变压器 | 100 | 3.14% | 76.86 | 76.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8290 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 镁砂干66# | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | -24.22% | 可开放 |
| 8291 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 镁砂干13# | 160 | 9.27% | 113.17 | 113.17 | 未列入 | | | 12.92% | 可开放 |
| 8292 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 10kV大屯线大屯干20右2右2-1# | 200 | 0.40% | 159.21 | 159.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8293 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17A63配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8294 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17A64配电变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8295 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17A65配电变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8296 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17A66配电变压器 | 500 | 2.39% | 388.05 | 388.05 | 未列入 | | | 1206.58% | 可开放 |
| 8297 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17A67配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8298 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17A68配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8299 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17A69配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8300 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17A70配电变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8301 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干96左3左3#太和宫线 | 100 | 25.48% | 54.52 | 54.52 | 未列入 | | | 1.20% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8302 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干107右5左5#太和宫线 | 100 | 39.92% | 40.08 | 40.08 | 未列入 | | | -33.08% | 可开放 |
| 8303 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干123右16#太和宫线 | 250 | 9.31% | 176.72 | 176.72 | 未列入 | | | -34.77% | 可开放 |
| 8304 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分24右6右2右3#太和宫线 | 160 | 19.75% | 96.4 | 96.4 | 未列入 | | | -10.12% | 可开放 |
| 8305 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 大孤山分78# | 100 | 25.01% | 54.99 | 54.99 | 未列入 | | | 6.72% | 可开放 |
| 8306 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分56左1#千山线 | 100 | 1.34% | 78.66 | 78.66 | 未列入 | | | -83.74% | 可开放 |
| 8307 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分#19 | 400 | 3.29% | 306.86 | 306.86 | 未列入 | | | -30.69% | 可开放 |
| 8308 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干159#千山线 | 100 | 0.33% | 79.67 | 79.67 | 未列入 | | | -92.35% | 可开放 |
| 8309 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 镁砂线 | 新汤变1031镁砂线镁砂干18#镁砂线 | 400 | 6.63% | 293.47 | 293.47 | 未列入 | | | -11.80% | 可开放 |
| 8310 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17C02配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 8311 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17C03配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 112.13% | 可开放 |
| 8312 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17C04配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 34.16% | 可开放 |
| 8313 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17C05配电变压器 | 630 | 2.12% | 490.67 | 490.67 | 未列入 | | | 2007.92% | 可开放 |
| 8314 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 10kV风发支18# | 100 | 0.35% | 79.65 | 79.65 | 未列入 | | | -22.32% | 可开放 |
| 8315 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 10kV风电支42#变压器 | 100 | 0.35% | 79.65 | 79.65 | 未列入 | | | -17.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8316 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干125左20# | 160 | 0.41% | 127.34 | 127.34 | 未列入 | | | -33.89% | 可开放 |
| 8317 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17908亭站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -92.02% | 可开放 |
| 8318 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解岭干65左1# | 50 | 4.06% | 37.97 | 37.97 | 未列入 | | | -48.85% | 可开放 |
| 8319 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干90左9左1# | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 8320 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 金家峪分2加1右3# | 100 | 16.89% | 63.11 | 63.11 | 未列入 | | | 426.20% | 可开放 |
| 8321 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17942亭站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 37.44% | 可开放 |
| 8322 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17933亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -92.88% | 可开放 |
| 8323 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干48# | 160 | 13.17% | 106.93 | 106.93 | 未列入 | | | 55.35% | 可开放 |
| 8324 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云线#209 | 200 | 23.56% | 112.88 | 112.88 | 未列入 | | | 28.51% | 可开放 |
| 8325 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17940亭站内变压器 | 400 | 0.00% | 319.99 | 319.99 | 未列入 | | | -42.26% | 可开放 |
| 8326 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17939亭站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | 154.95% | 可开放 |
| 8327 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17937亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -89.40% | 可开放 |
| 8328 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17929亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -92.60% | 可开放 |
| 8329 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干1支1# | 315 | 0.06% | 251.82 | 251.82 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8330 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 10kV农高线农高干24#柱上变压器 | 100 | 0.21% | 79.79 | 79.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8331 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线小岭子分41右9左6 | 200 | 1.56% | 156.89 | 156.89 | 未列入 | | | 0.65% | 可开放 |
| 8332 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17876箱式变电站站内变压器 | 500 | 2.90% | 385.5 | 385.5 | 未列入 | | | -0.51% | 可开放 |
| 8333 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17857箱式变变压器 | 500 | 4.05% | 379.74 | 379.74 | 未列入 | | | 10.81% | 可开放 |
| 8334 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线唐岭干5左1# | 100 | 15.52% | 64.48 | 64.48 | 未列入 | | | 97.72% | 可开放 |
| 8335 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 自腾二线自腾干1右4 | 315 | 5.74% | 233.93 | 233.93 | 未列入 | | | 2.26% | 可开放 |
| 8336 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B87配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 8337 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B88配电变压器 | 500 | 3.53% | 382.36 | 382.36 | 未列入 | | | 1384.92% | 可开放 |
| 8338 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B89配电变压器 | 500 | 5.65% | 371.73 | 371.73 | 未列入 | | | 2277.81% | 可开放 |
| 8339 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B90配电变压器 | 500 | 4.36% | 378.19 | 378.19 | 未列入 | | | 1551.14% | 可开放 |
| 8340 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B91配电变压器 | 630 | 2.87% | 485.95 | 485.95 | 未列入 | | | 1505.79% | 可开放 |
| 8341 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B92配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 8342 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B93配电变压器 | 630 | 1.53% | 494.35 | 494.35 | 未列入 | | | 3006.44% | 可开放 |
| 8343 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17869站内变压器 | 250 | 9.34% | 176.64 | 176.64 | 未列入 | | | 2.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8344 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17992站内变压器 | 315 | 0.08% | 251.74 | 251.74 | 未列入 | | | -89.01% | 可开放 |
| 8345 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干14左11左5#七岭南线 | 250 | 17.76% | 155.6 | 155.6 | 未列入 | | | -10.89% | 可开放 |
| 8346 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线金峪分1#柱上变压器 | 100 | 50.21% | 29.79 | 29.79 | 未列入 | | | -32.29% | 可开放 |
| 8347 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分61#七岭北线 | 315 | 2.17% | 245.15 | 245.15 | 未列入 | | | -18.37% | 可开放 |
| 8348 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分40左5右1# | 200 | 22.50% | 115.01 | 115.01 | 未列入 | | | 104.67% | 可开放 |
| 8349 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云线144右9支1左05# | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | 91.49% | 可开放 |
| 8350 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线#149 | 200 | 30.48% | 99.04 | 99.04 | 未列入 | | | 16.18% | 可开放 |
| 8351 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17864站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -91.77% | 可开放 |
| 8352 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17862站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -94.29% | 可开放 |
| 8353 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分37左22#千山线 | 30 | 47.20% | 9.84 | 9.84 | 未列入 | | | -25.34% | 可开放 |
| 8354 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分37左11#千山线 | 100 | 45.84% | 34.16 | 34.16 | 未列入 | | | 3.62% | 可开放 |
| 8355 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分37#千山线 | 200 | 34.33% | 91.35 | 91.35 | 未列入 | | | 37.03% | 可开放 |
| 8356 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分30#千山线 | 100 | 72.27% | 7.73 | 7.73 | 未列入 | | | 14.34% | 可开放 |
| 8357 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分28右5#千山线 | 100 | 27.41% | 52.59 | 52.59 | 未列入 | | | -13.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8358 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分26左8#千山线 | 100 | 39.66% | 40.34 | 40.34 | 未列入 | | | -1.99% | 可开放 |
| 8359 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分12右2# | 315 | 0.14% | 251.56 | 251.56 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |
| 8360 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分2左2左4#千山线 | 100 | 83.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.41% | 可开放 |
| 8361 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分50右2右7#千山线 | 50 | 79.48% | 0.26 | 0.26 | 未列入 | | | 89.56% | 可开放 |
| 8362 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪50右15#千山线 | 100 | 56.15% | 23.85 | 23.85 | 未列入 | | | 29.87% | 可开放 |
| 8363 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪50右4#千山线 | 100 | 0.28% | 79.72 | 79.72 | 未列入 | | | -80.13% | 可开放 |
| 8364 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支75#七岭北线 | 160 | 15.31% | 103.5 | 103.5 | 未列入 | | | -15.67% | 可开放 |
| 8365 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支91#七岭北线 | 100 | 19.11% | 60.89 | 60.89 | 未列入 | | | 14.76% | 可开放 |
| 8366 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支95左9#七岭北线 | 50 | 53.52% | 13.24 | 13.24 | 未列入 | | | -54.48% | 可开放 |
| 8367 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支115右1#七岭北线 | 100 | 56.59% | 23.41 | 23.41 | 未列入 | | | -0.40% | 可开放 |
| 8368 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支146右3#七岭北线 | 100 | 0.35% | 79.65 | 79.65 | 未列入 | | | -88.46% | 可开放 |
| 8369 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支86#七岭北线 | 100 | 54.79% | 25.21 | 25.21 | 未列入 | | | 8.54% | 可开放 |
| 8370 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐大山变1028齐胡线梨花峪支30#齐胡线 | 100 | 0.52% | 79.48 | 79.48 | 未列入 | | | -71.18% | 可开放 |
| 8371 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支9#七岭北线 | 100 | 0.02% | 79.98 | 79.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8372 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支111#七岭北线 | 100 | 28.10% | 51.9 | 51.9 | 未列入 | | | -23.64% | 可开放 |
| 8373 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支155#七岭北线 | 50 | 3.90% | 38.05 | 38.05 | 未列入 | | | -81.18% | 可开放 |
| 8374 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分3左1#七岭子北线 | 200 | 4.61% | 150.79 | 150.79 | 未列入 | | | -57.57% | 可开放 |
| 8375 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 11A04亭箱式变 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8376 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线侯角分52右7左3-1# | 315 | 2.38% | 244.5 | 244.5 | 未列入 | | | -1.50% | 可开放 |
| 8377 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线房身分39左13# | 100 | 36.00% | 44 | 44 | 未列入 | | | 1.52% | 可开放 |
| 8378 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线太和宫干2左10#变压器 | 100 | 42.61% | 37.39 | 37.39 | 未列入 | | | 26.83% | 可开放 |
| 8379 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线太和宫干2左24#变压器 | 100 | 21.68% | 58.32 | 58.32 | 未列入 | | | 23.09% | 可开放 |
| 8380 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线太和宫干2左32#变压器 | 100 | 9.42% | 70.58 | 70.58 | 未列入 | | | -14.25% | 可开放 |
| 8381 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A41变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 8382 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A42变压器 | 500 | 1.72% | 391.4 | 391.4 | 未列入 | | | 323.28% | 可开放 |
| 8383 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A43变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | 49.51% | 可开放 |
| 8384 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17B27变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |
| 8385 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17B28变压器 | 500 | 7.24% | 363.82 | 363.82 | 未列入 | | | 1358.85% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8386 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17B29变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 8387 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 国联线 | 国联线镁砂干33右9#柱上变压器 | 200 | 8.84% | 142.33 | 142.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8388 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17875箱式变电站站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -91.53% | 可开放 |
| 8389 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干94#东铁线 | 50 | 50.98% | 14.51 | 14.51 | 未列入 | | | -24.02% | 可开放 |
| 8390 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山线#83左1 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | -10.15% | 可开放 |
| 8391 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅一线 | 胡家庙分9右15#七岭北线 | 250 | 0.01% | 199.98 | 199.98 | 未列入 | | | -98.50% | 可开放 |
| 8392 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线#156 | 50 | 5.06% | 37.47 | 37.47 | 未列入 | | | -82.90% | 可开放 |
| 8393 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐大山变1028齐胡线梨花峪支16#齐胡线 | 100 | 1.07% | 78.93 | 78.93 | 未列入 | | | -29.12% | 可开放 |
| 8394 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐大山变1028齐胡线梨花峪支23#齐胡线 | 200 | 0.04% | 159.93 | 159.93 | 未列入 | | | -42.26% | 可开放 |
| 8395 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 北沟分#2 | 200 | 44.20% | 71.6 | 71.6 | 未列入 | | | -13.65% | 可开放 |
| 8396 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线唐解干118右7# | 200 | 35.34% | 89.33 | 89.33 | 未列入 | | | -17.16% | 可开放 |
| 8397 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 11679站内变压器 | 500 | 3.47% | 382.63 | 382.63 | 未列入 | | | 5.22% | 可开放 |
| 8398 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B93 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8399 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17A22站内变压器 | 315 | 0.03% | 251.9 | 251.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17A23站内变压器 | 315 | 3.95% | 239.57 | 239.57 | 未列入 | | | 755.09% | 可开放 |
| 8401 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17A24亭站内变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 8402 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17A25亭站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8403 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17A26亭站内变压器 | 630 | 4.17% | 477.76 | 477.76 | 未列入 | | | 205.58% | 可开放 |
| 8404 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17A27站内变压器 | 315 | 0.05% | 251.83 | 251.83 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 8405 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17A28站内变压器 | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 8406 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 网户屯分23右34加1# | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8407 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干83右7#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8408 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干94左6右11#柱上变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8409 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 鞍山城支25北3#柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8410 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干100右10右8#柱上变 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8411 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干100右10东1#柱上变 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8412 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干134右9#柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8413 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干125左15左1#柱上变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 甘北变5334甘汤线汤泉干5左1# | 315 | 0.23% | 251.28 | 251.28 | 未列入 | | | 45.52% | 可开放 |
| 8415 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 侯角分71#变压器 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | -80.49% | 可开放 |
| 8416 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线农场分26#柱上变压器 | 100 | 5.78% | 74.22 | 74.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8417 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 砂场分4#科魏线 | 100 | 25.08% | 54.92 | 54.92 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 8418 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 砂场分30#科魏线 | 315 | 2.45% | 244.28 | 244.28 | 未列入 | | | 778.64% | 可开放 |
| 8419 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线水利分4#柱上变压器 | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8420 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线水利分5右3#柱上变压器 | 100 | 49.38% | 30.62 | 30.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8421 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线水利分9左4#柱上变压器 | 160 | 17.96% | 99.27 | 99.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8422 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线水利分15#柱上变压器 | 100 | 38.33% | 41.67 | 41.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8423 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线水利分21#柱上变压器 | 50 | 79.42% | 0.29 | 0.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8424 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 工魏线科红干89右7右4#柱上变压器 | 100 | 46.18% | 33.82 | 33.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8425 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 工魏线科红干89右13#柱上变压器 | 200 | 72.79% | 14.43 | 14.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8426 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干30右10#千山线 | 100 | 45.23% | 34.77 | 34.77 | 未列入 | | | -7.31% | 可开放 |
| 8427 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 甘北变5334甘汤线汤泉干11右8# | 100 | 2.87% | 77.13 | 77.13 | 未列入 | | | -22.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8428 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 汤泉干7# | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8429 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 甘北变5334甘汤线汤泉干22右4# | 100 | 66.14% | 13.86 | 13.86 | 未列入 | | | 2.49% | 可开放 |
| 8430 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干7#铁西线 | 100 | 25.88% | 54.12 | 54.12 | 未列入 | | | -26.63% | 可开放 |
| 8431 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 铁西干11#铁西线 | 100 | 39.19% | 40.81 | 40.81 | 未列入 | | | -37.33% | 可开放 |
| 8432 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干25#铁西线 | 100 | 19.47% | 60.53 | 60.53 | 未列入 | | | 5.48% | 可开放 |
| 8433 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干27左4#铁西线 | 100 | 34.80% | 45.2 | 45.2 | 未列入 | | | 2.26% | 可开放 |
| 8434 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干27左11#铁西线 | 100 | 19.13% | 60.87 | 60.87 | 未列入 | | | -18.57% | 可开放 |
| 8435 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干27右5#铁西线 | 100 | 35.90% | 44.1 | 44.1 | 未列入 | | | 19.29% | 可开放 |
| 8436 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干27右14#铁西线 | 100 | 3.15% | 76.85 | 76.85 | 未列入 | | | -82.10% | 可开放 |
| 8437 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 铁西干32#铁西线 | 100 | 21.76% | 58.24 | 58.24 | 未列入 | | | 8.07% | 可开放 |
| 8438 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干54# | 200 | 12.99% | 134.03 | 134.03 | 未列入 | | | -15.11% | 可开放 |
| 8439 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干61# | 160 | 6.86% | 117.02 | 117.02 | 未列入 | | | -6.35% | 可开放 |
| 8440 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干61左5# | 160 | 0.43% | 127.31 | 127.31 | 未列入 | | | -85.33% | 可开放 |
| 8441 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干69# | 100 | 30.95% | 49.05 | 49.05 | 未列入 | | | 14.91% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8442 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干65右1# | 50 | 32.96% | 23.52 | 23.52 | 未列入 | | | -4.66% | 可开放 |
| 8443 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干4右7#千山线 | 100 | 52.02% | 27.98 | 27.98 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |
| 8444 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干4右11#千山线 | 100 | 50.08% | 29.92 | 29.92 | 未列入 | | | -12.05% | 可开放 |
| 8445 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干4右13#千山线 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -86.01% | 可开放 |
| 8446 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干8左5#千山线 | 50 | 7.26% | 36.37 | 36.37 | 未列入 | | | -73.41% | 可开放 |
| 8447 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干8左7#千山线 | 160 | 45.23% | 55.63 | 55.63 | 未列入 | | | 1.12% | 可开放 |
| 8448 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干8左11左3#千山线 | 30 | 6.00% | 22.2 | 22.2 | 未列入 | | | -84.11% | 可开放 |
| 8449 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 东风分10#摩云线 | 315 | 7.59% | 228.08 | 228.08 | 未列入 | | | -46.75% | 可开放 |
| 8450 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线东风分21#摩云线 | 100 | 22.88% | 57.12 | 57.12 | 未列入 | | | 2.10% | 可开放 |
| 8451 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分83左1#千山线 | 50 | 5.52% | 37.24 | 37.24 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 8452 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分83左15左2#千山线 | 100 | 41.33% | 38.67 | 38.67 | 未列入 | | | -7.69% | 可开放 |
| 8453 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分83左20#千山线 | 100 | 63.18% | 16.82 | 16.82 | 未列入 | | | 2.36% | 可开放 |
| 8454 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分83左34#千山线 | 100 | 46.26% | 33.74 | 33.74 | 未列入 | | | -12.62% | 可开放 |
| 8455 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分#88右9右10 | 30 | 20.43% | 17.87 | 17.87 | 未列入 | | | -72.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8456 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分88右11#千山线 | 100 | 2.39% | 77.61 | 77.61 | 未列入 | | | -81.41% | 可开放 |
| 8457 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分88右26#千山线 | 100 | 10.49% | 69.51 | 69.51 | 未列入 | | | -8.90% | 可开放 |
| 8458 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分88右29#千山线 | 100 | 23.20% | 56.8 | 56.8 | 未列入 | | | -12.48% | 可开放 |
| 8459 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分97#千山线 | 315 | 21.88% | 183.08 | 183.08 | 未列入 | | | 594.23% | 可开放 |
| 8460 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分112#千山线 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | -85.61% | 可开放 |
| 8461 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分121#千山线 | 100 | 62.20% | 17.8 | 17.8 | 未列入 | | | -0.79% | 可开放 |
| 8462 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分131#千山线 | 50 | 75.96% | 2.02 | 2.02 | 未列入 | | | -16.18% | 可开放 |
| 8463 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分111左9#千山线 | 80 | 38.81% | 32.95 | 32.95 | 未列入 | | | 3.40% | 可开放 |
| 8464 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干121#千山线 | 160 | 0.99% | 126.42 | 126.42 | 未列入 | | | -79.91% | 可开放 |
| 8465 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干141#千山线 | 100 | 38.18% | 41.82 | 41.82 | 未列入 | | | -47.21% | 可开放 |
| 8466 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 酒厂线 | 汤岗子变4946酒厂线酒厂干12#酒厂线 | 315 | 9.30% | 222.71 | 222.71 | 未列入 | | | 9.29% | 可开放 |
| 8467 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 酒厂线 | 汤岗子变4946酒厂线酒厂干15#酒厂线 | 315 | 9.35% | 222.56 | 222.56 | 未列入 | | | 9.22% | 可开放 |
| 8468 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干30右11右5#千山线 | 100 | 57.76% | 22.24 | 22.24 | 未列入 | | | 1.20% | 可开放 |
| 8469 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干30右13#千山线 | 315 | 2.89% | 242.9 | 242.9 | 未列入 | | | -12.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8470 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干34右2#千山线 | 100 | 68.31% | 11.69 | 11.69 | 未列入 | | | -7.23% | 可开放 |
| 8471 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干42左4左13#千山线 | 30 | 4.70% | 22.59 | 22.59 | 未列入 | | | -85.56% | 可开放 |
| 8472 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干47右3右1#柱上变压器 | 100 | 52.40% | 27.6 | 27.6 | 未列入 | | | -2.82% | 可开放 |
| 8473 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干47右5#千山线 | 100 | 21.00% | 59 | 59 | 未列入 | | | -25.31% | 可开放 |
| 8474 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干47右8#千山线 | 315 | 10.05% | 220.34 | 220.34 | 未列入 | | | -58.69% | 可开放 |
| 8475 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干51#千山线 | 315 | 3.88% | 239.77 | 239.77 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 8476 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干63右11#千山线 | 100 | 76.78% | 3.22 | 3.22 | 未列入 | | | -8.20% | 可开放 |
| 8477 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干63右16#千山线 | 50 | 94.32% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.59% | 可开放 |
| 8478 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干63右23#千山线 | 100 | 71.79% | 8.21 | 8.21 | 未列入 | | | -0.55% | 可开放 |
| 8479 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干63右37#千山线 | 100 | 36.26% | 43.74 | 43.74 | 未列入 | | | -18.30% | 可开放 |
| 8480 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干91左13#千山线 | 100 | 74.97% | 5.03 | 5.03 | 未列入 | | | 69.87% | 可开放 |
| 8481 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干94右6#千山线 | 30 | 1.90% | 23.43 | 23.43 | 未列入 | | | -90.02% | 可开放 |
| 8482 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干94右12#千山线 | 160 | 17.04% | 100.74 | 100.74 | 未列入 | | | 7.75% | 可开放 |
| 8483 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干101右5#千山线 | 100 | 25.80% | 54.2 | 54.2 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8484 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干114支5#柱上变压器 | 160 | 13.65% | 106.16 | 106.16 | 未列入 | | | -18.10% | 可开放 |
| 8485 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干128左1左1#千山线 | 50 | 0.30% | 39.85 | 39.85 | 未列入 | | | -95.85% | 可开放 |
| 8486 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干135右7#千山线 | 50 | 2.06% | 38.97 | 38.97 | 未列入 | | | -68.13% | 可开放 |
| 8487 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干145左9#千山线 | 50 | 45.00% | 17.5 | 17.5 | 未列入 | | | -17.68% | 可开放 |
| 8488 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干146右20右2#千山线 | 224 | 4.59% | 168.92 | 168.92 | 未列入 | | | -63.80% | 可开放 |
| 8489 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干152右6右1#千山线 | 200 | 1.65% | 156.71 | 156.71 | 未列入 | | | -72.15% | 可开放 |
| 8490 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干152右14#千山线 | 100 | 33.01% | 46.99 | 46.99 | 未列入 | | | 13.09% | 可开放 |
| 8491 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干152右3左1#千山线 | 50 | 94.12% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.78% | 可开放 |
| 8492 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干205#千山线 | 100 | 86.56% | 0 | 0 | 未列入 | | | 46.50% | 可开放 |
| 8493 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分65右4#千山线 | 30 | 10.27% | 20.92 | 20.92 | 未列入 | | | -77.77% | 可开放 |
| 8494 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分65右23#千山线 | 315 | 1.72% | 246.59 | 246.59 | 未列入 | | | -13.79% | 可开放 |
| 8495 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分78右1#千山线 | 100 | 74.93% | 5.07 | 5.07 | 未列入 | | | 65.70% | 可开放 |
| 8496 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分81左4#千山线 | 100 | 53.84% | 26.16 | 26.16 | 未列入 | | | -13.39% | 可开放 |
| 8497 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干155#千山线 | 200 | 4.16% | 151.68 | 151.68 | 未列入 | | | -2.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8498 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干169#千山线 | 100 | 9.41% | 70.59 | 70.59 | 未列入 | | | 9.28% | 可开放 |
| 8499 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干178#千山线 | 100 | 80.50% | 0 | 0 | 未列入 | | | 17.20% | 可开放 |
| 8500 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干188#千山线 | 50 | 2.70% | 38.65 | 38.65 | 未列入 | | | -85.65% | 可开放 |
| 8501 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干194#千山线 | 100 | 70.63% | 9.37 | 9.37 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 8502 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干8左15#千山线 | 30 | 6.40% | 22.08 | 22.08 | 未列入 | | | -81.99% | 可开放 |
| 8503 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干8左32#千山线 | 315 | 0.01% | 251.96 | 251.96 | 未列入 | | | -94.96% | 可开放 |
| 8504 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干11左2#千山线 | 315 | 0.05% | 251.83 | 251.83 | 未列入 | | | -90.83% | 可开放 |
| 8505 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干14右6# | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | -90.42% | 可开放 |
| 8506 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干30右2#千山线 | 200 | 16.92% | 126.16 | 126.16 | 未列入 | | | 2.75% | 可开放 |
| 8507 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干3右2# | 315 | 9.57% | 221.84 | 221.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8508 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 新汤变1033新镁线镁砂干8#新镁线 | 160 | 30.85% | 78.64 | 78.64 | 未列入 | | | 13.75% | 可开放 |
| 8509 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 新汤变1033新镁线镁砂干36#新镁线 | 250 | 10.18% | 174.54 | 174.54 | 未列入 | | | -9.10% | 可开放 |
| 8510 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 新汤变1033新镁线镁砂干51右7# | 100 | 91.50% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.64% | 可开放 |
| 8511 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 新汤变1033新镁线镁砂干51右3# | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | -82.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8512 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 新汤变1033新镁线镁砂干55# | 30 | 34.80% | 13.56 | 13.56 | 未列入 | | | 1.32% | 可开放 |
| 8513 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新镁线 | 镁砂干62# | 315 | 4.59% | 237.55 | 237.55 | 未列入 | | | 466.67% | 可开放 |
| 8514 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 汤岗子变4964汤疗线东方分24#汤疗线 | 100 | 45.79% | 34.21 | 34.21 | 未列入 | | | 7.96% | 可开放 |
| 8515 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 汤岗子变4964汤疗线东方分2右1#汤疗线 | 315 | 10.82% | 217.93 | 217.93 | 未列入 | | | -16.78% | 可开放 |
| 8516 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 东方分11#汤北线 | 160 | 3.69% | 122.09 | 122.09 | 未列入 | | | -8.25% | 可开放 |
| 8517 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤岗子变4968汤北线汤疗干47左1# | 100 | 41.30% | 38.7 | 38.7 | 未列入 | | | 14.83% | 可开放 |
| 8518 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 东方分08右1# | 100 | 91.62% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.86% | 可开放 |
| 8519 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤岗子变4968汤北线东方分1#汤北线 | 100 | 14.56% | 65.44 | 65.44 | 未列入 | | | -12.11% | 可开放 |
| 8520 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤疗干46#汤北线2 | 80 | 23.80% | 44.96 | 44.96 | 未列入 | | | -18.48% | 可开放 |
| 8521 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤岗子变4968汤北线汤疗干34右3#汤北线 | 100 | 14.21% | 65.79 | 65.79 | 未列入 | | | -0.38% | 可开放 |
| 8522 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤岗子变4968汤北线汤疗干24#汤北线 | 160 | 0.04% | 127.94 | 127.94 | 未列入 | | | -80.51% | 可开放 |
| 8523 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 国联线 | 新汤变1029国联线镁砂干33右22#国联线 | 250 | 0.14% | 199.65 | 199.65 | 未列入 | | | -84.22% | 可开放 |
| 8524 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 国联线 | 新汤变1029国联线镁砂干33右1右8#国联线 | 100 | 17.45% | 62.55 | 62.55 | 未列入 | | | -25.43% | 可开放 |
| 8525 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干89右2#农业线 | 80 | 0.46% | 63.63 | 63.63 | 未列入 | | | -72.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8526 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干83右13左7#农业线 | 315 | 0.21% | 251.35 | 251.35 | 未列入 | | | -14.54% | 可开放 |
| 8527 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干93#农业线 | 100 | 37.59% | 42.41 | 42.41 | 未列入 | | | -26.06% | 可开放 |
| 8528 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干94支2# | 100 | 94.00% | 0 | 0 | 未列入 | | | -3.42% | 可开放 |
| 8529 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干94左6右2#农业线 | 100 | 33.05% | 46.95 | 46.95 | 未列入 | | | 0.21% | 可开放 |
| 8530 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干94左9#农业线 | 50 | 61.90% | 9.05 | 9.05 | 未列入 | | | -26.67% | 可开放 |
| 8531 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干100右19#农业线 | 200 | 2.56% | 154.88 | 154.88 | 未列入 | | | -36.56% | 可开放 |
| 8532 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干100右10右4# | 100 | 5.74% | 74.26 | 74.26 | 未列入 | | | -18.06% | 可开放 |
| 8533 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干116#农业线 | 315 | 0.60% | 250.11 | 250.11 | 未列入 | | | 693.73% | 可开放 |
| 8534 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干118#农业线 | 315 | 0.62% | 250.06 | 250.06 | 未列入 | | | -86.50% | 可开放 |
| 8535 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干120#农业线 | 100 | 36.08% | 43.92 | 43.92 | 未列入 | | | 27.03% | 可开放 |
| 8536 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干124# | 250 | 7.92% | 180.19 | 180.19 | 未列入 | | | 15.89% | 可开放 |
| 8537 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干125#农业线 | 315 | 1.84% | 246.2 | 246.2 | 未列入 | | | -64.54% | 可开放 |
| 8538 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干125左5#农业线 | 100 | 46.15% | 33.85 | 33.85 | 未列入 | | | -36.15% | 可开放 |
| 8539 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干132#农业线 | 50 | 64.50% | 7.75 | 7.75 | 未列入 | | | -9.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8540 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干134右1右8左2#农业线 | 160 | 1.37% | 125.81 | 125.81 | 未列入 | | | -40.08% | 可开放 |
| 8541 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干134右1右8左7#农业线 | 160 | 1.10% | 126.24 | 126.24 | 未列入 | | | -1.93% | 可开放 |
| 8542 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干121右18#农业线 | 100 | 3.18% | 76.82 | 76.82 | 未列入 | | | -5.35% | 可开放 |
| 8543 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干121右13#农业线 | 160 | 31.65% | 77.36 | 77.36 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |
| 8544 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干134右3#农业线 | 20 | 13.95% | 13.21 | 13.21 | 未列入 | | | 15.26% | 可开放 |
| 8545 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干134右10右1#农业线 | 160 | 7.50% | 116 | 116 | 未列入 | | | -10.41% | 可开放 |
| 8546 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干134右13#农业线 | 200 | 9.98% | 140.04 | 140.04 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 8547 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干134右17#农业线 | 100 | 40.54% | 39.46 | 39.46 | 未列入 | | | 49.04% | 可开放 |
| 8548 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干140#农业线 | 50 | 97.44% | 0 | 0 | 未列入 | | | -32.00% | 可开放 |
| 8549 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 金属线 | 解家堡变3164金属线苗圃分9左2#金属线 | 315 | 0.13% | 251.58 | 251.58 | 未列入 | | | -7.42% | 可开放 |
| 8550 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 金属线 | 解家堡变3164金属线苗圃分34# | 100 | 40.28% | 39.72 | 39.72 | 未列入 | | | 22.19% | 可开放 |
| 8551 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子干18#汤岗子线 | 315 | 0.22% | 251.32 | 251.32 | 未列入 | | | -86.66% | 可开放 |
| 8552 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线汤岗子干37#汤岗子线 | 315 | 18.95% | 192.31 | 192.31 | 未列入 | | | 10.97% | 可开放 |
| 8553 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线采石支14右7#汤岗子线 | 100 | 76.28% | 3.72 | 3.72 | 未列入 | | | -3.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8554 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 采石支6#汤岗子线 | 100 | 52.59% | 27.41 | 27.41 | 未列入 | | | 2.76% | 可开放 |
| 8555 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线采石支10左1#汤岗子线 | 315 | 0.09% | 251.73 | 251.73 | 未列入 | | | -88.54% | 可开放 |
| 8556 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线采石支10左10#汤岗子线 | 100 | 6.40% | 73.6 | 73.6 | 未列入 | | | -48.37% | 可开放 |
| 8557 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分3#汤岗子线 | 250 | 0.07% | 199.83 | 199.83 | 未列入 | | | -90.87% | 可开放 |
| 8558 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 侯角分23右3#汤岗子线 | 50 | 12.84% | 33.58 | 33.58 | 未列入 | | | -71.03% | 可开放 |
| 8559 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分27#汤岗子线 | 100 | 92.87% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.84% | 可开放 |
| 8560 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分32右6右1#汤岗子线 | 20 | 16.75% | 12.65 | 12.65 | 未列入 | | | 10.17% | 可开放 |
| 8561 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 侯角分32右12#汤岗子线 | 160 | 3.73% | 122.04 | 122.04 | 未列入 | | | 0.59% | 可开放 |
| 8562 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分34# | 100 | 66.24% | 13.76 | 13.76 | 未列入 | | | -18.62% | 可开放 |
| 8563 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分49-1# | 315 | 0.01% | 251.98 | 251.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8564 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分52右18#汤岗子线 | 315 | 0.15% | 251.52 | 251.52 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 8565 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 侯角分64#汤岗子线 | 315 | 1.45% | 247.42 | 247.42 | 未列入 | | | -7.13% | 可开放 |
| 8566 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 10kV大屯线大屯干20右4# | 400 | 0.46% | 318.17 | 318.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8567 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干22左1# | 100 | 27.48% | 52.52 | 52.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8568 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干22左10# | 50 | 86.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8569 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干28右3左3-1# | 200 | 0.43% | 159.14 | 159.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8570 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干28右10# | 200 | 0.47% | 159.07 | 159.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8571 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干36#大屯线 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | -96.21% | 可开放 |
| 8572 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干36左7#大屯线 | 30 | 86.13% | 0 | 0 | 未列入 | | | 29.07% | 可开放 |
| 8573 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 大屯干36左12#大屯线 | 315 | 0.32% | 250.98 | 250.98 | 未列入 | | | -3.70% | 可开放 |
| 8574 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干42左5#大屯线 | 100 | 58.74% | 21.26 | 21.26 | 未列入 | | | -1.12% | 可开放 |
| 8575 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 大屯线大屯干42左24# | 100 | 49.77% | 30.23 | 30.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8576 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 大屯干46左4#大屯线 | 315 | 0.18% | 251.44 | 251.44 | 未列入 | | | -91.37% | 可开放 |
| 8577 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 大屯干51左2#大屯线 | 315 | 2.08% | 245.45 | 245.45 | 未列入 | | | -59.26% | 可开放 |
| 8578 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干51右6#大屯线 | 80 | 47.34% | 26.13 | 26.13 | 未列入 | | | 9.82% | 可开放 |
| 8579 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分4#大屯线 | 400 | 22.07% | 231.72 | 231.72 | 未列入 | | | -2.17% | 可开放 |
| 8580 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分6左5#大屯线 | 200 | 1.46% | 157.08 | 157.08 | 未列入 | | | 3.80% | 可开放 |
| 8581 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分15#大屯线 | 100 | 0.93% | 79.07 | 79.07 | 未列入 | | | -32.48% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8582 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分32#大屯线 | 30 | 22.13% | 17.36 | 17.36 | 未列入 | | | 0.23% | 可开放 |
| 8583 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分35# | 160 | 8.19% | 114.9 | 114.9 | 未列入 | | | -55.86% | 可开放 |
| 8584 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分36左6#大屯线 | 100 | 55.99% | 24.01 | 24.01 | 未列入 | | | -0.97% | 可开放 |
| 8585 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分36左15#大屯线 | 200 | 14.51% | 130.99 | 130.99 | 未列入 | | | 66.78% | 可开放 |
| 8586 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分41#大屯线 | 100 | 44.90% | 35.1 | 35.1 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 8587 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分36左12左7#大屯线 | 100 | 59.79% | 20.21 | 20.21 | 未列入 | | | -5.56% | 可开放 |
| 8588 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南官线 | 南官线东铁干35右5左1# | 315 | 0.57% | 250.21 | 250.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8589 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分16#工业线 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | 9.05% | 可开放 |
| 8590 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分26右2#工业线 | 100 | 60.97% | 19.03 | 19.03 | 未列入 | | | -10.62% | 可开放 |
| 8591 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分31#工业线 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | -95.65% | 可开放 |
| 8592 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分33#工业线 | 100 | 55.44% | 24.56 | 24.56 | 未列入 | | | 1.76% | 可开放 |
| 8593 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分35#工业线 | 30 | 1.53% | 23.54 | 23.54 | 未列入 | | | -42.47% | 可开放 |
| 8594 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分45#工业线 | 315 | 0.51% | 250.39 | 250.39 | 未列入 | | | -34.30% | 可开放 |
| 8595 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 判甲分56左2# | 200 | 5.32% | 149.37 | 149.37 | 未列入 | | | -56.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8596 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 判甲分56左4# | 160 | 19.14% | 97.37 | 97.37 | 未列入 | | | -3.08% | 可开放 |
| 8597 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分9右15#工业线 | 100 | 22.31% | 57.69 | 57.69 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 8598 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分9右9#工业线 | 315 | 3.90% | 239.72 | 239.72 | 未列入 | | | -49.98% | 可开放 |
| 8599 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分9右8左13#工业线 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | -87.76% | 可开放 |
| 8600 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分20#工业线 | 315 | 0.94% | 249.03 | 249.03 | 未列入 | | | -67.12% | 可开放 |
| 8601 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分24左9#工业线 | 100 | 46.08% | 33.92 | 33.92 | 未列入 | | | -38.46% | 可开放 |
| 8602 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分24左14#工业线 | 160 | 43.81% | 57.91 | 57.91 | 未列入 | | | -2.89% | 可开放 |
| 8603 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分58#工业线 | 200 | 0.35% | 159.3 | 159.3 | 未列入 | | | 10.82% | 可开放 |
| 8604 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 鞍山城支26左3#工业线 | 200 | 1.74% | 156.53 | 156.53 | 未列入 | | | -30.82% | 可开放 |
| 8605 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线鞍山城支28左15#工业线 | 160 | 36.19% | 70.1 | 70.1 | 未列入 | | | 6.34% | 可开放 |
| 8606 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线鞍山城支34#工业线 | 200 | 24.17% | 111.67 | 111.67 | 未列入 | | | -17.57% | 可开放 |
| 8607 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 鞍山城支43左1#工业线 | 315 | 33.01% | 148.02 | 148.02 | 未列入 | | | 54.27% | 可开放 |
| 8608 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线鞍山城支51右8#工业线 | 80 | 41.93% | 30.46 | 30.46 | 未列入 | | | -30.12% | 可开放 |
| 8609 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线鞍山城支51右12#工业线 | 30 | 11.73% | 20.48 | 20.48 | 未列入 | | | -78.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8610 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干14右7#农业线 | 50 | 2.86% | 38.57 | 38.57 | 未列入 | | | -89.83% | 可开放 |
| 8611 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干22右5#农业线 | 50 | 19.94% | 30.03 | 30.03 | 未列入 | | | -10.51% | 可开放 |
| 8612 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干45#农业线 | 100 | 37.27% | 42.73 | 42.73 | 未列入 | | | 2.29% | 可开放 |
| 8613 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干47#农业线 | 100 | 20.13% | 59.87 | 59.87 | 未列入 | | | -25.43% | 可开放 |
| 8614 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干55右4#农业线 | 200 | 52.76% | 54.49 | 54.49 | 未列入 | | | 7.06% | 可开放 |
| 8615 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干62#农业线 | 315 | 3.82% | 239.98 | 239.98 | 未列入 | | | -53.44% | 可开放 |
| 8616 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干66右5#农业线 | 315 | 17.10% | 198.13 | 198.13 | 未列入 | | | -17.53% | 可开放 |
| 8617 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干66右9#农业线 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -93.31% | 可开放 |
| 8618 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干71#农业线 | 100 | 0.76% | 79.24 | 79.24 | 未列入 | | | -84.71% | 可开放 |
| 8619 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干72左6右6#农业线 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | 3.35% | 可开放 |
| 8620 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干72左8#农业线 | 160 | 0.93% | 126.51 | 126.51 | 未列入 | | | -4.97% | 可开放 |
| 8621 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干83#农业线 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -7.42% | 可开放 |
| 8622 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干83右4#农业线 | 30 | 7.97% | 21.61 | 21.61 | 未列入 | | | -79.97% | 可开放 |
| 8623 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干83右13#农业线 | 100 | 30.10% | 49.9 | 49.9 | 未列入 | | | -8.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8624 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干83右13左4#农业线 | 100 | 72.55% | 7.45 | 7.45 | 未列入 | | | -15.03% | 可开放 |
| 8625 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干83右15#农业线 | 100 | 12.88% | 67.12 | 67.12 | 未列入 | | | -5.46% | 可开放 |
| 8626 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干5左1# | 315 | 0.82% | 249.42 | 249.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8627 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线砂场分17#柱上变压器 | 200 | 1.99% | 156.02 | 156.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8628 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 科红干91左7左4#科魏线 | 30 | 46.00% | 10.2 | 10.2 | 未列入 | | | -2.11% | 可开放 |
| 8629 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 砂场分7左4#科魏线3 | 315 | 0.05% | 251.84 | 251.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8630 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线沙场分7左7#柱上变压器 | 250 | 0.34% | 199.15 | 199.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8631 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线水利分27#柱上变压器 | 315 | 0.18% | 251.42 | 251.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8632 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干7左1#大屯线 | 100 | 35.77% | 44.23 | 44.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8633 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 10kV大屯线大屯干16左1# | 315 | 0.11% | 251.64 | 251.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8634 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分26右11#工业线 | 100 | 73.46% | 6.54 | 6.54 | 未列入 | | | 322.77% | 可开放 |
| 8635 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分26右12#工业线 | 100 | 59.08% | 20.92 | 20.92 | 未列入 | | | 80.62% | 可开放 |
| 8636 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分35#工业线1 | 100 | 16.43% | 63.57 | 63.57 | 未列入 | | | 3.83% | 可开放 |
| 8637 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分51左1#解唐线 | 50 | 1.44% | 39.28 | 39.28 | 未列入 | | | -83.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8638 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 水库分30# | 160 | 6.66% | 117.34 | 117.34 | 未列入 | | | -5.47% | 可开放 |
| 8639 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17865站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | -92.00% | 可开放 |
| 8640 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 富兴小区1#配电变压器 | 315 | 23.46% | 178.1 | 178.1 | 未列入 | | | 11.22% | 可开放 |
| 8641 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17A36环网柜站内变压器 | 630 | 3.49% | 481.99 | 481.99 | 未列入 | | | 32.48% | 可开放 |
| 8642 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17A37环网柜站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | -89.10% | 可开放 |
| 8643 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17A38亭站内变压器 | 630 | 3.96% | 479.07 | 479.07 | 未列入 | | | 1478.92% | 可开放 |
| 8644 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17A39亭站内变压器 | 630 | 2.95% | 485.42 | 485.42 | 未列入 | | | 43.21% | 可开放 |
| 8645 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17A40亭站内变压器 | 315 | 3.02% | 242.5 | 242.5 | 未列入 | | | 723.75% | 可开放 |
| 8646 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 采石支23东5#柱上变压器 | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | -15.59% | 可开放 |
| 8647 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干35右4右1# | 100 | 63.65% | 16.35 | 16.35 | 未列入 | | | -32.61% | 可开放 |
| 8648 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A15亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | 6.46% | 可开放 |
| 8649 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17A16站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -2.41% | 可开放 |
| 8650 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A17变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 8651 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A18变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8652 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17511站内变压器 | 400 | 4.74% | 301.04 | 301.04 | 未列入 | | | 7.65% | 可开放 |
| 8653 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17513站内变压器 | 400 | 0.98% | 316.08 | 316.08 | 未列入 | | | -8.09% | 可开放 |
| 8654 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干108#摩云线 | 100 | 16.28% | 63.72 | 63.72 | 未列入 | | | -65.32% | 可开放 |
| 8655 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干90#摩云线 | 315 | 3.71% | 240.31 | 240.31 | 未列入 | | | -45.34% | 可开放 |
| 8656 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17860站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.30% | 可开放 |
| 8657 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 17512站内变压器 | 160 | 11.54% | 109.53 | 109.53 | 未列入 | | | -21.52% | 可开放 |
| 8658 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干63左5右4#柱上变压器 | 200 | 3.26% | 153.48 | 153.48 | 未列入 | | | 707.47% | 可开放 |
| 8659 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干63左1右3#柱上变压器 | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | 7.24% | 可开放 |
| 8660 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干64右2#柱上变压器 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | 20.42% | 可开放 |
| 8661 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干63左12#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | 20.42% | 可开放 |
| 8662 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17989站内变压器 | 500 | 7.50% | 362.48 | 362.48 | 未列入 | | | -1.80% | 可开放 |
| 8663 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17990站内变压器 | 500 | 4.14% | 379.32 | 379.32 | 未列入 | | | 2.07% | 可开放 |
| 8664 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17991站内变压器 | 630 | 7.62% | 456 | 456 | 未列入 | | | -1.96% | 可开放 |
| 8665 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干63左16#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8666 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分7右2#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 8667 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干65右1#柱上变压器 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8668 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分29右6#解唐线 | 100 | 16.51% | 63.49 | 63.49 | 未列入 | | | -58.82% | 可开放 |
| 8669 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17873箱式变电站站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -91.31% | 可开放 |
| 8670 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线沙场分48#柱上变压器 | 200 | 0.03% | 159.94 | 159.94 | 未列入 | | | 73.21% | 可开放 |
| 8671 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘汤线 | 甘汤线甘汤干39左7# | 160 | 12.12% | 108.61 | 108.61 | 未列入 | | | -0.51% | 可开放 |
| 8672 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分11右11左13#柱上变压器 | 160 | 7.33% | 116.27 | 116.27 | 未列入 | | | 110.79% | 可开放 |
| 8673 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干135#太和宫线 | 100 | 23.65% | 56.35 | 56.35 | 未列入 | | | -28.36% | 可开放 |
| 8674 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭干19左3#柱上变压器 | 400 | 0.94% | 316.23 | 316.23 | 未列入 | | | 1841.65% | 可开放 |
| 8675 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干215#摩云线 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -93.48% | 可开放 |
| 8676 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分24左7右6#太和宫线 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -71.31% | 可开放 |
| 8677 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分7右9#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 8678 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分7右11#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 8679 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分12右3#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -1.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8680 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B88 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8681 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉一线 | 11G01 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8682 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉一线 | 11G02 | 500 | 0.36% | 398.18 | 398.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8683 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 11G04 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8684 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 11G05 | 500 | 4.07% | 379.67 | 379.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8685 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 11G09 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8686 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉一线 | 11G06 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8687 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉一线 | 11G07 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8688 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉一线 | 11G08 | 500 | 3.28% | 383.61 | 383.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8689 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉一线 | 11G10 | 400 | 1.47% | 314.13 | 314.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8690 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 11G11 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8691 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 11G12 | 400 | 4.14% | 303.46 | 303.46 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8692 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 11G13 | 400 | 3.51% | 305.97 | 305.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8693 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤泉二线 | 11G14 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8694 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干61右2# | 50 | 39.52% | 20.24 | 20.24 | 未列入 | | | 18.47% | 可开放 |
| 8695 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17829站内变压器 | 315 | 0.01% | 251.96 | 251.96 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8696 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17840站内变压器 | 400 | 9.32% | 282.72 | 282.72 | 未列入 | | | 28.78% | 可开放 |
| 8697 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17848箱式变电站变压器 | 500 | 3.86% | 380.68 | 380.68 | 未列入 | | | 17.43% | 可开放 |
| 8698 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17841站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | -90.29% | 可开放 |
| 8699 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17842站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | -91.49% | 可开放 |
| 8700 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17845箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -92.05% | 可开放 |
| 8701 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17843箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -88.85% | 可开放 |
| 8702 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分18左2# | 400 | 20.41% | 238.37 | 238.37 | 未列入 | | | -13.73% | 可开放 |
| 8703 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17859站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -93.45% | 可开放 |
| 8704 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17861站内变压器 | 500 | 2.68% | 386.6 | 386.6 | 未列入 | | | 42.06% | 可开放 |
| 8705 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右27# | 20 | 5.00% | 15 | 15 | 未列入 | | | -84.65% | 可开放 |
| 8706 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干41右2# | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | 20.28% | 可开放 |
| 8707 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17894变压器 | 500 | 3.95% | 380.23 | 380.23 | 未列入 | | | -3.45% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8708 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 牧场支19左13# | 160 | 6.11% | 118.23 | 118.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8709 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17892变压器 | 500 | 2.53% | 387.37 | 387.37 | 未列入 | | | 8.14% | 可开放 |
| 8710 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 11677站内变压器 | 400 | 5.17% | 299.34 | 299.34 | 未列入 | | | 1114.79% | 可开放 |
| 8711 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 17884站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 8712 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 解家堡变3174工业线房身分26右4#工业线 | 200 | 0.49% | 159.03 | 159.03 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |
| 8713 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干124左7左4#农业线 | 50 | 1.64% | 39.18 | 39.18 | 未列入 | | | -86.62% | 可开放 |
| 8714 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分19右5左3#解唐线 | 160 | 19.50% | 96.8 | 96.8 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 8715 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分19右5右3#解唐线 | 50 | 5.62% | 37.19 | 37.19 | 未列入 | | | -85.22% | 可开放 |
| 8716 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分19右10#解唐线 | 50 | 77.70% | 1.15 | 1.15 | 未列入 | | | 7.45% | 可开放 |
| 8717 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分18#解唐线 | 100 | 2.59% | 77.41 | 77.41 | 未列入 | | | -84.17% | 可开放 |
| 8718 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分13# | 100 | 0.99% | 79.01 | 79.01 | 未列入 | | | -90.15% | 可开放 |
| 8719 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分19右18#解唐线 | 100 | 43.82% | 36.18 | 36.18 | 未列入 | | | -0.18% | 可开放 |
| 8720 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 网户屯分23右16左5#解唐线 | 315 | 0.22% | 251.32 | 251.32 | 未列入 | | | -90.71% | 可开放 |
| 8721 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 网户分32左1# | 50 | 8.24% | 35.88 | 35.88 | 未列入 | | | -73.49% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8722 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户分35# | 160 | 1.05% | 126.32 | 126.32 | 未列入 | | | -84.21% | 可开放 |
| 8723 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分23#摩云线 | 315 | 0.12% | 251.61 | 251.61 | 未列入 | | | -89.97% | 可开放 |
| 8724 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17803站内变压器 | 400 | 4.23% | 303.09 | 303.09 | 未列入 | | | -0.90% | 可开放 |
| 8725 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17718站内变压器 | 400 | 14.91% | 260.37 | 260.37 | 未列入 | | | 9.36% | 可开放 |
| 8726 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A29、17A33配电室站内17A33变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 8727 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A29、17A33配电室站内17A29变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | -91.01% | 可开放 |
| 8728 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A30配电室站内变压器 | 500 | 0.06% | 399.7 | 399.7 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |
| 8729 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A31、17A34配电室站内17A34变压器 | 500 | 3.58% | 382.09 | 382.09 | 未列入 | | | 958.01% | 可开放 |
| 8730 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A31、17A34配电室站内17A31变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 8731 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17A32、17A35配电室站内17A35变压器 | 500 | 0.06% | 399.71 | 399.71 | 未列入 | | | 23.54% | 可开放 |
| 8732 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17A32、17A35配电室站内17A32变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | 10.78% | 可开放 |
| 8733 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分7右6#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -91.46% | 可开放 |
| 8734 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分12右6#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 2.25% | 可开放 |
| 8735 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17A89亭配电变压器 | 630 | 1.54% | 494.27 | 494.27 | 未列入 | | | 840.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8736 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分15左1#柱上变压器 | 400 | 3.40% | 306.42 | 306.42 | 未列入 | | | 1065.33% | 可开放 |
| 8737 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线樱山分7右8#柱上变压器 | 400 | 5.80% | 296.79 | 296.79 | 未列入 | | | 977.27% | 可开放 |
| 8738 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 东汤变1074农高线农高干12左11支2 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8739 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17B07配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | -2.82% | 可开放 |
| 8740 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17B08配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -2.99% | 可开放 |
| 8741 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17B09配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 8742 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线#161 | 200 | 2.73% | 154.55 | 154.55 | 未列入 | | | 502.77% | 可开放 |
| 8743 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线#152 | 100 | 79.03% | 0.97 | 0.97 | 未列入 | | | 3.12% | 可开放 |
| 8744 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 齐大山变1028齐胡线梨花峪支18#齐胡线 | 50 | 95.40% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.43% | 可开放 |
| 8745 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线黄岭干143右5# | 200 | 1.44% | 157.13 | 157.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8746 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分40左9右1# | 250 | 0.18% | 199.56 | 199.56 | 未列入 | | | -1.12% | 可开放 |
| 8747 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯南线 | 大汤干22右3# | 200 | 0.07% | 159.86 | 159.86 | 未列入 | | | -77.14% | 可开放 |
| 8748 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新南线 | 新屯干48#变压器 | 160 | 24.23% | 89.24 | 89.24 | 未列入 | | | -10.30% | 可开放 |
| 8749 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 新汤变1028新屯线新屯干42右4# | 100 | 82.11% | 0 | 0 | 未列入 | | | -20.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8750 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17837箱式变电站变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -91.09% | 可开放 |
| 8751 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17838箱式变电站变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8752 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17839箱式变电站变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -91.14% | 可开放 |
| 8753 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17844箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -91.46% | 可开放 |
| 8754 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17847站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -92.18% | 可开放 |
| 8755 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干92左3右1#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 8756 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干92左6#柱上变压器 | 400 | 4.18% | 303.29 | 303.29 | 未列入 | | | 992.51% | 可开放 |
| 8757 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 10kV南腾二线养殖支2# | 100 | 0.31% | 79.69 | 79.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8758 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A50配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -5.41% | 可开放 |
| 8759 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A51配电变压器 | 500 | 4.00% | 380 | 380 | 未列入 | | | 1248.40% | 可开放 |
| 8760 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A52配电变压器 | 500 | 4.39% | 378.03 | 378.03 | 未列入 | | | 1253.08% | 可开放 |
| 8761 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A53配电变压器 | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 8762 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A54配电变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | 17.95% | 可开放 |
| 8763 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A45配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -9.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8764 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A46配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 24.03% | 可开放 |
| 8765 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A49配电变压器 | 500 | 3.87% | 380.63 | 380.63 | 未列入 | | | 1000.28% | 可开放 |
| 8766 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A55配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 8767 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17A56配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | -87.63% | 可开放 |
| 8768 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17B10配电变压器 | 400 | 4.02% | 303.94 | 303.94 | 未列入 | | | 971.05% | 可开放 |
| 8769 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17B11配电变压器 | 400 | 3.63% | 305.49 | 305.49 | 未列入 | | | 999.62% | 可开放 |
| 8770 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 黄岭干101#黄岭二线 | 50 | 5.06% | 37.47 | 37.47 | 未列入 | | | -70.76% | 可开放 |
| 8771 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 牧场支3左16#黄岭二线 | 100 | 50.12% | 29.88 | 29.88 | 未列入 | | | 3.40% | 可开放 |
| 8772 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线砖场分15左7# | 30 | 5.67% | 22.3 | 22.3 | 未列入 | | | -82.43% | 可开放 |
| 8773 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南官线 | 东铁线东铁干45左6#东铁线 | 50 | 32.88% | 23.56 | 23.56 | 未列入 | | | -36.67% | 可开放 |
| 8774 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干53左4# | 200 | 19.92% | 120.16 | 120.16 | 未列入 | | | -6.67% | 可开放 |
| 8775 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干61#东铁线 | 400 | 6.06% | 295.78 | 295.78 | 未列入 | | | -50.17% | 可开放 |
| 8776 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干94#东铁线 | 50 | 2.88% | 38.56 | 38.56 | 未列入 | | | -84.05% | 可开放 |
| 8777 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干63右51# | 160 | 24.38% | 89 | 89 | 未列入 | | | 106.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8778 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干60左1#变压器 | 100 | 27.74% | 52.26 | 52.26 | 未列入 | | | 66.55% | 可开放 |
| 8779 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干55#大屯线 | 200 | 24.91% | 110.18 | 110.18 | 未列入 | | | 1.09% | 可开放 |
| 8780 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干146右37#千山线 | 160 | 0.95% | 126.48 | 126.48 | 未列入 | | | 4.95% | 可开放 |
| 8781 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分88右18#千山线 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | -75.75% | 可开放 |
| 8782 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 七号湖畔一号居民箱变17C20配电变压器 | 400 | 3.36% | 306.57 | 306.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8783 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 七号湖畔一号网点箱变17C21配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8784 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 七号湖畔二号居民箱变17C22配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | 87.08% | 可开放 |
| 8785 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 17527配电变压器 | 630 | 1.97% | 491.57 | 491.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8786 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干30左1# | 160 | 6.62% | 117.41 | 117.41 | 未列入 | | | -21.12% | 可开放 |
| 8787 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线砖厂分16# | 100 | 54.74% | 25.26 | 25.26 | 未列入 | | | 49.93% | 可开放 |
| 8788 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 东汤变1074农高线农高干12右11#农高线 | 315 | 0.15% | 251.52 | 251.52 | 未列入 | | | -16.59% | 可开放 |
| 8789 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干100右10右3#农业线 | 160 | 65.70% | 22.88 | 22.88 | 未列入 | | | 53.16% | 可开放 |
| 8790 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 10kV大屯线大屯干20右2右2# | 315 | 0.23% | 251.26 | 251.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8791 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17961亭站内变压器 | 400 | 2.28% | 310.89 | 310.89 | 未列入 | | | -4.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8792 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17945亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | -92.19% | 可开放 |
| 8793 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17949亭站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | -90.84% | 可开放 |
| 8794 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 大孤山分96右7支1变压器 | 160 | 2.88% | 123.39 | 123.39 | 未列入 | | | 103.79% | 可开放 |
| 8795 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干156右13变压器 | 100 | 52.07% | 27.93 | 27.93 | 未列入 | | | -11.65% | 可开放 |
| 8796 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17853箱式变变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -92.12% | 可开放 |
| 8797 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17855箱式变变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.70% | 可开放 |
| 8798 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17856箱式变变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -91.98% | 可开放 |
| 8799 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17913亭站内变压器 | 400 | 11.70% | 273.2 | 273.2 | 未列入 | | | 0.93% | 可开放 |
| 8800 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17926亭站内变压器 | 400 | 8.36% | 286.56 | 286.56 | 未列入 | | | 2.43% | 可开放 |
| 8801 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17928亭站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | -92.39% | 可开放 |
| 8802 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分1# | 315 | 18.58% | 193.48 | 193.48 | 未列入 | | | 23.53% | 可开放 |
| 8803 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支61# | 315 | 7.91% | 227.08 | 227.08 | 未列入 | | | 3.13% | 可开放 |
| 8804 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支42#黄岭一线 | 200 | 0.08% | 159.84 | 159.84 | 未列入 | | | -89.67% | 可开放 |
| 8805 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支27#黄岭一线 | 200 | 92.61% | 0 | 0 | 未列入 | | | 110.25% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支23#黄岭一线 | 160 | 4.01% | 121.59 | 121.59 | 未列入 | | | -12.17% | 可开放 |
| 8807 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支19#黄岭一线 | 315 | 0.01% | 251.97 | 251.97 | 未列入 | | | -70.72% | 可开放 |
| 8808 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支17#黄岭一线 | 200 | 5.69% | 148.63 | 148.63 | 未列入 | | | -44.64% | 可开放 |
| 8809 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支8左6#黄岭一线 | 315 | 0.07% | 251.77 | 251.77 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 8810 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支7#黄岭一线 | 160 | 23.61% | 90.22 | 90.22 | 未列入 | | | -16.57% | 可开放 |
| 8811 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支60#黄岭一线 | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | -83.02% | 可开放 |
| 8812 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支53右2#黄岭一线 | 50 | 55.92% | 12.04 | 12.04 | 未列入 | | | -23.33% | 可开放 |
| 8813 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支8左7#黄岭一线 | 100 | 11.35% | 68.65 | 68.65 | 未列入 | | | -4.10% | 可开放 |
| 8814 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支6#黄岭一线 | 100 | 34.62% | 45.38 | 45.38 | 未列入 | | | -2.73% | 可开放 |
| 8815 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 网户屯分23右48变压器 | 160 | 5.03% | 119.96 | 119.96 | 未列入 | | | 24.11% | 可开放 |
| 8816 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17321（新） | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |
| 8817 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分63右21（新） | 30 | 48.00% | 9.6 | 9.6 | 未列入 | | | 117.29% | 可开放 |
| 8818 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山干8左22 | 160 | 0.08% | 127.87 | 127.87 | 未列入 | | | -93.34% | 可开放 |
| 8819 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 鞍山城支28左2#（新） | 315 | 7.85% | 227.26 | 227.26 | 未列入 | | | -9.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干144右9右4#柱上变压器 | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | 20.12% | 可开放 |
| 8821 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解干40左10右13左2# | 50 | 6.90% | 36.55 | 36.55 | 未列入 | | | -43.14% | 可开放 |
| 8822 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分92# | 200 | 0.79% | 158.43 | 158.43 | 未列入 | | | 60.43% | 可开放 |
| 8823 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 后英佳苑1#箱变变压器（北） | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 8824 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 后英佳苑1#箱变变压器（南） | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |
| 8825 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 后英佳苑2#箱变变压器（南） | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -20.72% | 可开放 |
| 8826 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 后英佳苑3#箱变变压器（东） | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 8827 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 汤东线 | 后英佳苑3#箱变变压器（西） | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -21.98% | 可开放 |
| 8828 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17504配电变压器 | 315 | 0.20% | 251.37 | 251.37 | 未列入 | | | -35.41% | 可开放 |
| 8829 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17515配电变压器 | 200 | 6.49% | 147.03 | 147.03 | 未列入 | | | 9.74% | 可开放 |
| 8830 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B71配电变压器 | 400 | 4.08% | 303.7 | 303.7 | 未列入 | | | 1065.48% | 可开放 |
| 8831 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B72配电变压器 | 400 | 4.00% | 304.02 | 304.02 | 未列入 | | | 1105.29% | 可开放 |
| 8832 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B73配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 8833 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B74配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | 67.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8834 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B75配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 8835 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B76配电变压器 | 500 | 3.05% | 384.76 | 384.76 | 未列入 | | | 1851.92% | 可开放 |
| 8836 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线金家峪分20# | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8837 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 17516配电变压器 | 250 | 18.08% | 154.79 | 154.79 | 未列入 | | | 5.24% | 可开放 |
| 8838 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17517配电变压器 | 315 | 0.19% | 251.4 | 251.4 | 未列入 | | | -2.41% | 可开放 |
| 8839 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17518配电变压器 | 100 | 29.49% | 50.51 | 50.51 | 未列入 | | | 20.65% | 可开放 |
| 8840 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17520配电变压器 | 100 | 2.38% | 77.62 | 77.62 | 未列入 | | | -75.42% | 可开放 |
| 8841 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17719站内变压器 | 160 | 0.29% | 127.53 | 127.53 | 未列入 | | | -86.12% | 可开放 |
| 8842 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17786箱式变电站变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -90.28% | 可开放 |
| 8843 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17804箱式变电站变压器 | 400 | 0.16% | 319.36 | 319.36 | 未列入 | | | -90.68% | 可开放 |
| 8844 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17806 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -91.42% | 可开放 |
| 8845 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17807 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | -91.31% | 可开放 |
| 8846 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17809 | 500 | 14.37% | 328.17 | 328.17 | 未列入 | | | 2.14% | 可开放 |
| 8847 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17810站内变压器 | 500 | 3.29% | 383.57 | 383.57 | 未列入 | | | -18.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8848 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17813站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -91.29% | 可开放 |
| 8849 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17814站内变压器 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | -81.06% | 可开放 |
| 8850 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17815站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |
| 8851 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17817站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -91.30% | 可开放 |
| 8852 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17821站内变压器 | 315 | 13.24% | 210.28 | 210.28 | 未列入 | | | 15.23% | 可开放 |
| 8853 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17822站内变压器 | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -88.26% | 可开放 |
| 8854 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17823站内变压器 | 315 | 24.28% | 175.51 | 175.51 | 未列入 | | | 19.59% | 可开放 |
| 8855 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17816站内变压器 | 630 | 0.04% | 503.74 | 503.74 | 未列入 | | | -91.58% | 可开放 |
| 8856 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17818站内变压器 | 500 | 6.85% | 365.76 | 365.76 | 未列入 | | | 4.69% | 可开放 |
| 8857 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17819站内变压器 | 400 | 5.15% | 299.42 | 299.42 | 未列入 | | | -8.72% | 可开放 |
| 8858 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17820站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -4.26% | 可开放 |
| 8859 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17824-2站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -91.47% | 可开放 |
| 8860 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17824-3站内变压器 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -90.11% | 可开放 |
| 8861 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17825-1站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -91.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8862 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17825-3站内变压器 | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | 3.64% | 可开放 |
| 8863 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17826-2站内变压器 | 315 | 0.11% | 251.64 | 251.64 | 未列入 | | | -89.54% | 可开放 |
| 8864 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17827-1站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 8865 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17828-1站内变压器 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | -88.33% | 可开放 |
| 8866 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17731站内变压器 | 630 | 4.28% | 477.05 | 477.05 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |
| 8867 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17339站内变压器 | 400 | 7.37% | 290.52 | 290.52 | 未列入 | | | 6.54% | 可开放 |
| 8868 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17726站内变压器 | 315 | 16.23% | 200.89 | 200.89 | 未列入 | | | 1.77% | 可开放 |
| 8869 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17727站内变压器 | 500 | 6.26% | 368.71 | 368.71 | 未列入 | | | 0.45% | 可开放 |
| 8870 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17730站内变压器 | 500 | 10.31% | 348.44 | 348.44 | 未列入 | | | 5.63% | 可开放 |
| 8871 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17729站内变压器 | 400 | 10.77% | 276.92 | 276.92 | 未列入 | | | 16.30% | 可开放 |
| 8872 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17728站内变压器 | 500 | 5.87% | 370.64 | 370.64 | 未列入 | | | 6.37% | 可开放 |
| 8873 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17753站内变压器 | 500 | 7.53% | 362.33 | 362.33 | 未列入 | | | -9.74% | 可开放 |
| 8874 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17745站内变压器 | 400 | 3.94% | 304.23 | 304.23 | 未列入 | | | 1046.37% | 可开放 |
| 8875 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17328站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -90.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8876 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17327站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -92.61% | 可开放 |
| 8877 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17326站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -91.89% | 可开放 |
| 8878 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17788站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -90.28% | 可开放 |
| 8879 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17749站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -90.29% | 可开放 |
| 8880 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17724站内变压器 | 500 | 7.64% | 361.82 | 361.82 | 未列入 | | | -3.96% | 可开放 |
| 8881 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17725站内变压器 | 500 | 0.09% | 399.54 | 399.54 | 未列入 | | | -91.58% | 可开放 |
| 8882 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17759站内变压器 | 400 | 5.03% | 299.88 | 299.88 | 未列入 | | | 12.24% | 可开放 |
| 8883 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪绿一线 | 17760站内变压器 | 400 | 4.23% | 303.09 | 303.09 | 未列入 | | | -2.15% | 可开放 |
| 8884 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17761站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | -94.28% | 可开放 |
| 8885 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17762站内变压器 | 500 | 3.12% | 384.42 | 384.42 | 未列入 | | | 50.81% | 可开放 |
| 8886 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17764站内变压器 | 315 | 8.06% | 226.6 | 226.6 | 未列入 | | | 1.24% | 可开放 |
| 8887 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17765站内变压器 | 500 | 4.57% | 377.17 | 377.17 | 未列入 | | | 10.64% | 可开放 |
| 8888 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17767站内变压器 | 500 | 4.96% | 375.22 | 375.22 | 未列入 | | | 2.71% | 可开放 |
| 8889 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17768站内变压器 | 500 | 4.40% | 378.02 | 378.02 | 未列入 | | | 5.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17746站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -92.00% | 可开放 |
| 8891 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17733站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -86.72% | 可开放 |
| 8892 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17734站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | -89.24% | 可开放 |
| 8893 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17747站内变压器 | 400 | 1.43% | 314.29 | 314.29 | 未列入 | | | -41.03% | 可开放 |
| 8894 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17323站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -79.98% | 可开放 |
| 8895 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17324站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -91.25% | 可开放 |
| 8896 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17325站内变压器 | 315 | 0.06% | 251.81 | 251.81 | 未列入 | | | -90.82% | 可开放 |
| 8897 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17720站内变压器 | 400 | 6.13% | 295.47 | 295.47 | 未列入 | | | 2.28% | 可开放 |
| 8898 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17721站内变压器 | 400 | 3.86% | 304.58 | 304.58 | 未列入 | | | -16.66% | 可开放 |
| 8899 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17732站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -90.96% | 可开放 |
| 8900 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17787站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -90.95% | 可开放 |
| 8901 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17752站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -92.09% | 可开放 |
| 8902 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17735站内变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | -90.26% | 可开放 |
| 8903 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17751站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -90.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8904 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17763站内变压器 | 500 | 2.16% | 389.21 | 389.21 | 未列入 | | | -12.55% | 可开放 |
| 8905 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17766站内变压器 | 500 | 3.00% | 385 | 385 | 未列入 | | | -5.93% | 可开放 |
| 8906 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17795箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -84.12% | 可开放 |
| 8907 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17796箱式变电站变压器 | 315 | 0.14% | 251.56 | 251.56 | 未列入 | | | -79.88% | 可开放 |
| 8908 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17331站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -90.71% | 可开放 |
| 8909 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17332站内变压器 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | -87.63% | 可开放 |
| 8910 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17333站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -91.18% | 可开放 |
| 8911 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17334站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -90.63% | 可开放 |
| 8912 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17757 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -91.48% | 可开放 |
| 8913 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17758箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -91.06% | 可开放 |
| 8914 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17777箱式变电站变压器 | 400 | 4.92% | 300.34 | 300.34 | 未列入 | | | -0.18% | 可开放 |
| 8915 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17778箱式变电站变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -89.42% | 可开放 |
| 8916 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17722 | 315 | 0.13% | 251.58 | 251.58 | 未列入 | | | -87.76% | 可开放 |
| 8917 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17723 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | -89.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8918 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17742 | 400 | 6.73% | 293.08 | 293.08 | 未列入 | | | 1.13% | 可开放 |
| 8919 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17744箱式变电站 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -91.97% | 可开放 |
| 8920 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17798站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -87.64% | 可开放 |
| 8921 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17799站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -81.84% | 可开放 |
| 8922 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17797站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | -91.22% | 可开放 |
| 8923 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17792站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -90.96% | 可开放 |
| 8924 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17793站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -92.05% | 可开放 |
| 8925 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17790站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | -89.85% | 可开放 |
| 8926 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17791站内变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -89.68% | 可开放 |
| 8927 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17776站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | -90.34% | 可开放 |
| 8928 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17750站内变压器 | 400 | 4.41% | 302.37 | 302.37 | 未列入 | | | -8.48% | 可开放 |
| 8929 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17743站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -90.65% | 可开放 |
| 8930 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17739站内变压器 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | -86.93% | 可开放 |
| 8931 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17740站内变压器 | 630 | 3.30% | 483.23 | 483.23 | 未列入 | | | -4.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8932 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17741站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | -92.78% | 可开放 |
| 8933 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17322站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -92.28% | 可开放 |
| 8934 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17330站内变压器 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | -90.44% | 可开放 |
| 8935 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17335站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | -94.34% | 可开放 |
| 8936 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17336站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -90.13% | 可开放 |
| 8937 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17337站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -91.45% | 可开放 |
| 8938 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17338箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.48% | 可开放 |
| 8939 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T13亭站内变压器 | 400 | 7.95% | 288.21 | 288.21 | 未列入 | | | -1.02% | 可开放 |
| 8940 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17833站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -91.91% | 可开放 |
| 8941 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17834站内变压器 | 500 | 3.91% | 380.45 | 380.45 | 未列入 | | | 1081.71% | 可开放 |
| 8942 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17988站内变压器 | 315 | 10.07% | 220.27 | 220.27 | 未列入 | | | -0.16% | 可开放 |
| 8943 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分18左5左1#千山线 | 315 | 8.84% | 224.15 | 224.15 | 未列入 | | | 5.34% | 可开放 |
| 8944 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17868变压器 | 250 | 2.92% | 192.71 | 192.71 | 未列入 | | | 8.17% | 可开放 |
| 8945 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学二线 | 17883站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -91.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8946 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17897站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -4.26% | 可开放 |
| 8947 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17921站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -91.72% | 可开放 |
| 8948 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 玉峦二线10-1#环网柜1# | 100 | 64.69% | 15.31 | 15.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 8949 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右10# | 100 | 1.10% | 78.9 | 78.9 | 未列入 | | | -84.21% | 可开放 |
| 8950 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 高中线 | 高中干17#高中线 | 30 | 66.77% | 3.97 | 3.97 | 未列入 | | | 0.78% | 可开放 |
| 8951 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17748站内变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | -92.14% | 可开放 |
| 8952 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17959亭站内变压器 | 400 | 3.79% | 304.83 | 304.83 | 未列入 | | | -5.12% | 可开放 |
| 8953 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17960亭站内变压器 | 400 | 4.23% | 303.08 | 303.08 | 未列入 | | | 8.66% | 可开放 |
| 8954 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17946亭站内变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | -92.14% | 可开放 |
| 8955 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 自腾二线自腾干3# | 400 | 8.21% | 287.17 | 287.17 | 未列入 | | | -0.41% | 可开放 |
| 8956 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干132右2#太和宫线 | 50 | 67.42% | 6.29 | 6.29 | 未列入 | | | -38.50% | 可开放 |
| 8957 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17969亭站内变压器 | 400 | 0.90% | 316.39 | 316.39 | 未列入 | | | -22.94% | 可开放 |
| 8958 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17964亭站内变压器 | 400 | 4.36% | 302.58 | 302.58 | 未列入 | | | -3.43% | 可开放 |
| 8959 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17944亭站内变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | -93.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8960 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T01亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -94.08% | 可开放 |
| 8961 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 11678亭站内变压器 | 500 | 7.93% | 360.34 | 360.34 | 未列入 | | | 18.44% | 可开放 |
| 8962 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分2左27#柱上变压器 | 500 | 0.14% | 399.28 | 399.28 | 未列入 | | | -7.96% | 可开放 |
| 8963 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17912亭站内变压器 | 400 | 10.20% | 279.22 | 279.22 | 未列入 | | | 2.45% | 可开放 |
| 8964 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17972亭站内变压器 | 400 | 6.23% | 295.1 | 295.1 | 未列入 | | | -1.13% | 可开放 |
| 8965 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 17907亭站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -91.03% | 可开放 |
| 8966 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17909亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -90.82% | 可开放 |
| 8967 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 17911亭站内变压器 | 400 | 3.50% | 306 | 306 | 未列入 | | | -20.35% | 可开放 |
| 8968 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干89右3#解唐线 | 160 | 5.35% | 119.44 | 119.44 | 未列入 | | | -49.85% | 可开放 |
| 8969 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干96#解唐线 | 160 | 0.36% | 127.43 | 127.43 | 未列入 | | | -91.78% | 可开放 |
| 8970 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干66#解唐线 | 315 | 3.24% | 241.78 | 241.78 | 未列入 | | | -28.28% | 可开放 |
| 8971 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 唐解干63左5#解唐线 | 250 | 1.41% | 196.48 | 196.48 | 未列入 | | | -2.06% | 可开放 |
| 8972 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干61#解唐线 | 50 | 50.86% | 14.57 | 14.57 | 未列入 | | | -55.84% | 可开放 |
| 8973 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干58右20#解唐线 | 200 | 0.76% | 158.48 | 158.48 | 未列入 | | | -85.03% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8974 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干35# | 50 | 5.32% | 37.34 | 37.34 | 未列入 | | | -83.66% | 可开放 |
| 8975 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干57# | 315 | 20.20% | 188.36 | 188.36 | 未列入 | | | 449.19% | 可开放 |
| 8976 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干79左4# | 200 | 15.84% | 128.33 | 128.33 | 未列入 | | | 1.42% | 可开放 |
| 8977 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分61右2#解唐线 | 160 | 0.37% | 127.41 | 127.41 | 未列入 | | | -87.74% | 可开放 |
| 8978 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分60左4#解唐线 | 100 | 56.40% | 23.6 | 23.6 | 未列入 | | | 2.10% | 可开放 |
| 8979 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分52左2右2#解唐线 | 100 | 65.88% | 14.12 | 14.12 | 未列入 | | | -29.68% | 可开放 |
| 8980 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分52左3左10#解唐线 | 100 | 59.67% | 20.33 | 20.33 | 未列入 | | | -19.32% | 可开放 |
| 8981 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分52左6#解唐线 | 160 | 31.83% | 77.07 | 77.07 | 未列入 | | | 53.59% | 可开放 |
| 8982 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分52左11#解唐线 | 100 | 59.15% | 20.85 | 20.85 | 未列入 | | | 0.35% | 可开放 |
| 8983 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分41右19#解唐线 | 100 | 57.44% | 22.56 | 22.56 | 未列入 | | | -14.61% | 可开放 |
| 8984 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分32支1# | 160 | 29.09% | 81.46 | 81.46 | 未列入 | | | -12.70% | 可开放 |
| 8985 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分30#解唐线 | 100 | 53.18% | 26.82 | 26.82 | 未列入 | | | 0.90% | 可开放 |
| 8986 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分22右1支1 | 200 | 13.90% | 132.2 | 132.2 | 未列入 | | | -0.99% | 可开放 |
| 8987 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分18左5#解唐线 | 100 | 42.21% | 37.79 | 37.79 | 未列入 | | | 1.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8988 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干102右2# | 160 | 9.09% | 113.45 | 113.45 | 未列入 | | | 80.62% | 可开放 |
| 8989 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分75#解唐线 | 100 | 34.64% | 45.36 | 45.36 | 未列入 | | | 2.94% | 可开放 |
| 8990 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分78左9#解唐线 | 100 | 73.49% | 6.51 | 6.51 | 未列入 | | | -11.49% | 可开放 |
| 8991 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分86# | 100 | 24.22% | 55.78 | 55.78 | 未列入 | | | -1.34% | 可开放 |
| 8992 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干145左5# | 30 | 97.63% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.10% | 可开放 |
| 8993 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17521站内变压器 | 400 | 0.35% | 318.61 | 318.61 | 未列入 | | | -47.17% | 可开放 |
| 8994 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17965亭站内变压器 | 400 | 5.00% | 299.99 | 299.99 | 未列入 | | | -4.95% | 可开放 |
| 8995 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17971亭站内变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -17.75% | 可开放 |
| 8996 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17507站内变压器 | 315 | 15.72% | 202.48 | 202.48 | 未列入 | | | 9.03% | 可开放 |
| 8997 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17874箱式变电站站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -91.54% | 可开放 |
| 8998 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17877箱式变电站站内变压器 | 500 | 3.72% | 381.38 | 381.38 | 未列入 | | | 16.07% | 可开放 |
| 8999 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分24左5#太和宫线 | 160 | 32.87% | 75.41 | 75.41 | 未列入 | | | -13.98% | 可开放 |
| 9000 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分9右2#太和宫线 | 200 | 31.27% | 97.46 | 97.46 | 未列入 | | | -10.50% | 可开放 |
| 9001 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分40左1#太和宫线 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -89.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 东风分45#柱上变压器 | 100 | 80.81% | 0 | 0 | 未列入 | | | 1.09% | 可开放 |
| 9003 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干121# | 160 | 0.89% | 126.58 | 126.58 | 未列入 | | | -85.53% | 可开放 |
| 9004 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干115右2#摩云线 | 250 | 0.07% | 199.82 | 199.82 | 未列入 | | | -92.63% | 可开放 |
| 9005 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干132#摩云线 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | -90.03% | 可开放 |
| 9006 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干134左7#摩云线 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -75.06% | 可开放 |
| 9007 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干144右7#摩云线 | 200 | 69.88% | 20.25 | 20.25 | 未列入 | | | -3.28% | 可开放 |
| 9008 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干153#摩云线 | 400 | 0.87% | 316.52 | 316.52 | 未列入 | | | -8.09% | 可开放 |
| 9009 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干162右5#摩云线 | 200 | 8.96% | 142.08 | 142.08 | 未列入 | | | -33.46% | 可开放 |
| 9010 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干144右12左6#摩云线 | 100 | 54.22% | 25.78 | 25.78 | 未列入 | | | -39.20% | 可开放 |
| 9011 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干178#摩云线 | 200 | 11.60% | 136.81 | 136.81 | 未列入 | | | -23.11% | 可开放 |
| 9012 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云干192#摩云线 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -37.56% | 可开放 |
| 9013 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干200#摩云线 | 160 | 17.56% | 99.9 | 99.9 | 未列入 | | | 5.60% | 可开放 |
| 9014 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干201左6#摩云线 | 100 | 42.97% | 37.03 | 37.03 | 未列入 | | | -56.36% | 可开放 |
| 9015 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干201左10#摩云线 | 100 | 62.12% | 17.88 | 17.88 | 未列入 | | | 4.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9016 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干144右21左3#摩云线 | 100 | 57.72% | 22.28 | 22.28 | 未列入 | | | -5.32% | 可开放 |
| 9017 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干203右2#摩云线 | 160 | 15.28% | 103.56 | 103.56 | 未列入 | | | -17.91% | 可开放 |
| 9018 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干203右7#摩云线 | 200 | 1.90% | 156.2 | 156.2 | 未列入 | | | -77.52% | 可开放 |
| 9019 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干210左11#摩云线 | 200 | 15.27% | 129.46 | 129.46 | 未列入 | | | 31.43% | 可开放 |
| 9020 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 金家峪分12#摩云线 | 315 | 0.06% | 251.8 | 251.8 | 未列入 | | | -30.99% | 可开放 |
| 9021 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 17968亭站内变压器 | 400 | 3.54% | 305.85 | 305.85 | 未列入 | | | 5.64% | 可开放 |
| 9022 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17970亭站内变压器 | 315 | 7.20% | 229.33 | 229.33 | 未列入 | | | 15.11% | 可开放 |
| 9023 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17957亭站内变压器 | 630 | 0.00% | 503.99 | 503.99 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 9024 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分41右09左20#变压器 | 100 | 0.47% | 79.53 | 79.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9025 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分41右09左22# | 315 | 0.03% | 251.9 | 251.9 | 未列入 | | | -72.16% | 可开放 |
| 9026 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 朱家峪支34左15# | 315 | 0.17% | 251.47 | 251.47 | 未列入 | | | -87.05% | 可开放 |
| 9027 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 胡家庙分63右20右4左2#七岭子北线 | 315 | 0.20% | 251.38 | 251.38 | 未列入 | | | 293.70% | 可开放 |
| 9028 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云线107右17右03#柱上变压器 | 50 | 2.88% | 38.56 | 38.56 | 未列入 | | | -75.13% | 可开放 |
| 9029 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线东风分5左1 | 50 | 71.60% | 4.2 | 4.2 | 未列入 | | | 41.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线#145柱上变压器 | 50 | 1.54% | 39.23 | 39.23 | 未列入 | | | 2.70% | 可开放 |
| 9031 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支146右17#七岭北线 | 100 | 28.21% | 51.79 | 51.79 | 未列入 | | | -3.35% | 可开放 |
| 9032 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17849站内变压器 | 500 | 3.04% | 384.8 | 384.8 | 未列入 | | | 1025.46% | 可开放 |
| 9033 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17851站内变压器 | 500 | 3.33% | 383.36 | 383.36 | 未列入 | | | 953.25% | 可开放 |
| 9034 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17885站内变压器 | 500 | 4.01% | 379.93 | 379.93 | 未列入 | | | -0.64% | 可开放 |
| 9035 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17886站内变压器 | 500 | 3.64% | 381.82 | 381.82 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 9036 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17887站内变压器 | 500 | 4.53% | 377.34 | 377.34 | 未列入 | | | 1129.09% | 可开放 |
| 9037 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17866变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -91.84% | 可开放 |
| 9038 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分58左10# | 315 | 0.24% | 251.23 | 251.23 | 未列入 | | | -3.10% | 可开放 |
| 9039 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线黄岭干134# | 160 | 0.80% | 126.72 | 126.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9040 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭干123#黄岭一线 | 250 | 12.63% | 168.43 | 168.43 | 未列入 | | | 492.26% | 可开放 |
| 9041 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭干100#黄岭一线 | 100 | 18.99% | 61.01 | 61.01 | 未列入 | | | 19.76% | 可开放 |
| 9042 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 黄岭二线黄岭干95# | 200 | 0.63% | 158.75 | 158.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9043 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 黄岭干142左7#柱上变压器 | 100 | 83.56% | 0 | 0 | 未列入 | | | 9.10% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右22# | 160 | 0.34% | 127.45 | 127.45 | 未列入 | | | -91.21% | 可开放 |
| 9045 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右17# | 50 | 4.42% | 37.79 | 37.79 | 未列入 | | | -84.67% | 可开放 |
| 9046 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右14左2# | 315 | 0.18% | 251.42 | 251.42 | 未列入 | | | -83.26% | 可开放 |
| 9047 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右13右1# | 100 | 1.61% | 78.39 | 78.39 | 未列入 | | | -83.26% | 可开放 |
| 9048 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右2# | 30 | 14.67% | 19.6 | 19.6 | 未列入 | | | -81.75% | 可开放 |
| 9049 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云山干64右5 | 315 | 0.47% | 250.52 | 250.52 | 未列入 | | | -66.73% | 可开放 |
| 9050 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭干157右5#黄岭一线 | 30 | 15.23% | 19.43 | 19.43 | 未列入 | | | -74.88% | 可开放 |
| 9051 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支7左5#黄岭一线 | 50 | 2.62% | 38.69 | 38.69 | 未列入 | | | -84.12% | 可开放 |
| 9052 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支8左3右2# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 9053 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支8左3右3#黄岭一线 | 200 | 0.01% | 159.98 | 159.98 | 未列入 | | | -94.00% | 可开放 |
| 9054 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 17738站内变压器 | 400 | 7.05% | 291.79 | 291.79 | 未列入 | | | -2.47% | 可开放 |
| 9055 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分71# | 100 | 62.76% | 17.24 | 17.24 | 未列入 | | | 5.40% | 可开放 |
| 9056 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分52左07左1# | 200 | 50.15% | 59.71 | 59.71 | 未列入 | | | -4.16% | 可开放 |
| 9057 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17967亭站内变压器 | 400 | 4.25% | 303.01 | 303.01 | 未列入 | | | -7.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17963亭站内变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | -90.93% | 可开放 |
| 9059 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17962亭站内变压器 | 400 | 4.15% | 303.4 | 303.4 | 未列入 | | | 1.95% | 可开放 |
| 9060 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17956亭站内变压器 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9061 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干169右33 | 50 | 72.96% | 3.52 | 3.52 | 未列入 | | | -5.08% | 可开放 |
| 9062 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干#177右3 | 100 | 39.73% | 40.27 | 40.27 | 未列入 | | | 14.70% | 可开放 |
| 9063 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干175#太和宫线 | 100 | 37.23% | 42.77 | 42.77 | 未列入 | | | -37.81% | 可开放 |
| 9064 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17975站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -91.98% | 可开放 |
| 9065 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17979站内变压器 | 315 | 0.10% | 251.69 | 251.69 | 未列入 | | | -89.89% | 可开放 |
| 9066 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17980站内变压器 | 315 | 0.10% | 251.69 | 251.69 | 未列入 | | | -90.17% | 可开放 |
| 9067 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 大孤山分96右7支2# | 315 | 0.73% | 249.71 | 249.71 | 未列入 | | | -15.01% | 可开放 |
| 9068 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干34#东铁线 | 100 | 4.40% | 75.6 | 75.6 | 未列入 | | | -77.67% | 可开放 |
| 9069 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南官线 | 东铁线东铁干45左11右2#东铁线 | 100 | 2.74% | 77.26 | 77.26 | 未列入 | | | -34.77% | 可开放 |
| 9070 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干53左20#东铁线 | 100 | 68.84% | 11.16 | 11.16 | 未列入 | | | 11.28% | 可开放 |
| 9071 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干55#东铁线 | 50 | 48.90% | 15.55 | 15.55 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9072 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干60#东铁线 | 100 | 0.80% | 79.2 | 79.2 | 未列入 | | | -46.55% | 可开放 |
| 9073 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干64右4#东铁线 | 315 | 0.32% | 250.98 | 250.98 | 未列入 | | | -88.22% | 可开放 |
| 9074 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干125支1右1# | 50 | 65.10% | 7.45 | 7.45 | 未列入 | | | -15.97% | 可开放 |
| 9075 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 梨花峪支43#齐胡线 | 200 | 17.24% | 125.53 | 125.53 | 未列入 | | | 4.39% | 可开放 |
| 9076 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 金家岭支137# | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 9077 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 千秋支38#黄岭一线 | 160 | 1.27% | 125.97 | 125.97 | 未列入 | | | -1.91% | 可开放 |
| 9078 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干169右6#太和宫线 | 30 | 1.67% | 23.5 | 23.5 | 未列入 | | | 10.43% | 可开放 |
| 9079 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干74#太和宫线 | 100 | 26.61% | 53.39 | 53.39 | 未列入 | | | -2.58% | 可开放 |
| 9080 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干82# | 100 | 65.06% | 14.94 | 14.94 | 未列入 | | | 3.18% | 可开放 |
| 9081 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干93#太和宫线 | 80 | 86.43% | 0 | 0 | 未列入 | | | -10.83% | 可开放 |
| 9082 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分18左1#千山线 | 315 | 15.88% | 201.99 | 201.99 | 未列入 | | | -1.72% | 可开放 |
| 9083 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分21#千山线 | 100 | 47.01% | 32.99 | 32.99 | 未列入 | | | 13.16% | 可开放 |
| 9084 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分35#千山线 | 160 | 49.64% | 48.58 | 48.58 | 未列入 | | | 3.23% | 可开放 |
| 9085 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右19右4# | 50 | 5.26% | 37.37 | 37.37 | 未列入 | | | -84.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9086 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干20右1# | 200 | 18.53% | 122.94 | 122.94 | 未列入 | | | -9.33% | 可开放 |
| 9087 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分78# | 160 | 16.16% | 102.15 | 102.15 | 未列入 | | | -9.51% | 可开放 |
| 9088 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分#23右11解唐线 | 200 | 36.26% | 87.49 | 87.49 | 未列入 | | | 0.19% | 可开放 |
| 9089 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17871站内变压器 | 500 | 5.67% | 371.63 | 371.63 | 未列入 | | | 4.22% | 可开放 |
| 9090 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17872站内变压器 | 500 | 0.73% | 396.33 | 396.33 | 未列入 | | | 505.81% | 可开放 |
| 9091 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐谢干67左1# | 160 | 30.60% | 79.04 | 79.04 | 未列入 | | | -0.02% | 可开放 |
| 9092 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科水二线 | 科水干10#科水二线 | 160 | 37.62% | 67.81 | 67.81 | 未列入 | | | 11.29% | 可开放 |
| 9093 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17846箱式变电站变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -91.94% | 可开放 |
| 9094 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干123#太和宫线 | 100 | 84.92% | 0 | 0 | 未列入 | | | 56.91% | 可开放 |
| 9095 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干123右2#太和宫线 | 200 | 50.98% | 58.04 | 58.04 | 未列入 | | | 8.79% | 可开放 |
| 9096 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干123右7左1#太和宫线 | 100 | 67.49% | 12.51 | 12.51 | 未列入 | | | -7.18% | 可开放 |
| 9097 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干123右9右1#太和宫线 | 100 | 25.92% | 54.08 | 54.08 | 未列入 | | | -1.49% | 可开放 |
| 9098 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干127右6#太和宫线 | 100 | 7.30% | 72.7 | 72.7 | 未列入 | | | 0.34% | 可开放 |
| 9099 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干134右5#太和宫线 | 200 | 51.61% | 56.78 | 56.78 | 未列入 | | | 26.41% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9100 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干134右8#太和宫线 | 100 | 1.09% | 78.91 | 78.91 | 未列入 | | | -82.31% | 可开放 |
| 9101 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干140右9#太和宫线 | 100 | 60.93% | 19.07 | 19.07 | 未列入 | | | -23.32% | 可开放 |
| 9102 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干140右10#太和宫线 | 160 | 13.48% | 106.44 | 106.44 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 9103 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干147右6#太和宫线 | 100 | 12.80% | 67.2 | 67.2 | 未列入 | | | -43.52% | 可开放 |
| 9104 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干156右3#太和宫线 | 50 | 19.12% | 30.44 | 30.44 | 未列入 | | | 1.50% | 可开放 |
| 9105 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干156右4#太和宫线 | 50 | 60.02% | 9.99 | 9.99 | 未列入 | | | 10.11% | 可开放 |
| 9106 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干156右9#太和宫线 | 160 | 10.89% | 110.58 | 110.58 | 未列入 | | | 1.44% | 可开放 |
| 9107 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干163#太和宫线 | 250 | 5.40% | 186.51 | 186.51 | 未列入 | | | -29.47% | 可开放 |
| 9108 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干164#太和宫线 | 315 | 2.12% | 245.33 | 245.33 | 未列入 | | | -35.91% | 可开放 |
| 9109 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干169右24#太和宫线 | 50 | 41.54% | 19.23 | 19.23 | 未列入 | | | -14.00% | 可开放 |
| 9110 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干134右3左1# | 160 | 19.54% | 96.73 | 96.73 | 未列入 | | | 0.48% | 可开放 |
| 9111 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17832亭站内变压器 | 500 | 10.77% | 346.15 | 346.15 | 未列入 | | | 10.43% | 可开放 |
| 9112 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科城线 | 17812站内变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -91.46% | 可开放 |
| 9113 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T03亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -91.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9114 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T05亭站内变压器 | 500 | 3.73% | 381.34 | 381.34 | 未列入 | | | 747.17% | 可开放 |
| 9115 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T10亭站内变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -91.64% | 可开放 |
| 9116 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17863变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -92.00% | 可开放 |
| 9117 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17867变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -92.32% | 可开放 |
| 9118 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17982站内变压器 | 500 | 2.20% | 388.98 | 388.98 | 未列入 | | | 1006.55% | 可开放 |
| 9119 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪北线 | 17984站内变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 9120 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪双线 | 17985站内变压器 | 500 | 1.19% | 394.04 | 394.04 | 未列入 | | | 991.79% | 可开放 |
| 9121 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17903干式变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -91.03% | 可开放 |
| 9122 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分66右17右01# | 100 | 69.60% | 10.4 | 10.4 | 未列入 | | | 32.19% | 可开放 |
| 9123 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分66右20左3#解唐线 | 200 | 15.10% | 129.81 | 129.81 | 未列入 | | | 13.59% | 可开放 |
| 9124 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分66右20左7#解唐线 | 315 | 5.66% | 234.16 | 234.16 | 未列入 | | | -34.43% | 可开放 |
| 9125 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分66右29#解唐线 | 315 | 0.05% | 251.83 | 251.83 | 未列入 | | | -94.72% | 可开放 |
| 9126 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分66右8左14#解唐线 | 100 | 25.04% | 54.96 | 54.96 | 未列入 | | | -22.58% | 可开放 |
| 9127 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线小岭子分66右8左5#解唐线 | 100 | 22.08% | 57.92 | 57.92 | 未列入 | | | 7.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9128 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干100#解唐线 | 315 | 4.40% | 238.14 | 238.14 | 未列入 | | | -2.70% | 可开放 |
| 9129 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分41#解唐线 | 250 | 0.64% | 198.4 | 198.4 | 未列入 | | | -88.39% | 可开放 |
| 9130 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分38右8#解唐线 | 100 | 0.80% | 79.2 | 79.2 | 未列入 | | | -87.63% | 可开放 |
| 9131 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线网户屯分9右2#解唐线 | 315 | 0.16% | 251.49 | 251.49 | 未列入 | | | -88.87% | 可开放 |
| 9132 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分96右9# | 160 | 0.59% | 127.06 | 127.06 | 未列入 | | | -85.37% | 可开放 |
| 9133 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17904干式变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -91.15% | 可开放 |
| 9134 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17905干式变压器 | 500 | 9.70% | 351.48 | 351.48 | 未列入 | | | 5.71% | 可开放 |
| 9135 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 对桩石分24右8#太和宫线 | 200 | 16.40% | 127.2 | 127.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9136 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干15右11右1#太和宫线 | 100 | 38.60% | 41.4 | 41.4 | 未列入 | | | -11.55% | 可开放 |
| 9137 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干#17左8左4左1 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | -86.46% | 可开放 |
| 9138 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干#17左8左5左9 | 200 | 55.11% | 49.79 | 49.79 | 未列入 | | | 16.13% | 可开放 |
| 9139 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干#17左8左8左9 | 100 | 28.36% | 51.64 | 51.64 | 未列入 | | | -19.35% | 可开放 |
| 9140 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干#17左8左9#太和宫线 | 100 | 53.54% | 26.46 | 26.46 | 未列入 | | | 8.46% | 可开放 |
| 9141 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干#17左14左1左3 | 20 | 51.80% | 5.64 | 5.64 | 未列入 | | | 5.94% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9142 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干#17左14左2 | 100 | 20.09% | 59.91 | 59.91 | 未列入 | | | 22.31% | 可开放 |
| 9143 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干#17左18左4 | 100 | 23.68% | 56.32 | 56.32 | 未列入 | | | -45.91% | 可开放 |
| 9144 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干#17左20左2#太和宫线 | 50 | 2.16% | 38.92 | 38.92 | 未列入 | | | -83.96% | 可开放 |
| 9145 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干49#太和宫线 | 100 | 56.47% | 23.53 | 23.53 | 未列入 | | | 17.52% | 可开放 |
| 9146 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干52#太和宫线 | 160 | 19.91% | 96.14 | 96.14 | 未列入 | | | 29.94% | 可开放 |
| 9147 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干56左2#太和宫线 | 100 | 69.10% | 10.9 | 10.9 | 未列入 | | | 6.30% | 可开放 |
| 9148 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分3左3#太和宫线 | 200 | 11.26% | 137.48 | 137.48 | 未列入 | | | -53.67% | 可开放 |
| 9149 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分4右3左1#太和宫线 | 100 | 62.40% | 17.6 | 17.6 | 未列入 | | | -22.90% | 可开放 |
| 9150 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分4右3右3# | 100 | 94.35% | 0 | 0 | 未列入 | | | -12.86% | 可开放 |
| 9151 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 对桩石分12右4#太和宫线 | 315 | 2.00% | 245.7 | 245.7 | 未列入 | | | -9.13% | 可开放 |
| 9152 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分19右1#太和宫线 | 100 | 69.83% | 10.17 | 10.17 | 未列入 | | | 2.19% | 可开放 |
| 9153 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分19右8#太和宫线 | 160 | 0.43% | 127.31 | 127.31 | 未列入 | | | -76.49% | 可开放 |
| 9154 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分29右6#太和宫线 | 160 | 51.99% | 44.82 | 44.82 | 未列入 | | | -0.15% | 可开放 |
| 9155 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分34右3#太和宫线 | 160 | 25.58% | 87.07 | 87.07 | 未列入 | | | -26.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9156 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分39右11#太和宫线 | 100 | 32.68% | 47.32 | 47.32 | 未列入 | | | -49.96% | 可开放 |
| 9157 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分42#太和宫线 | 200 | 16.86% | 126.28 | 126.28 | 未列入 | | | -29.98% | 可开放 |
| 9158 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分46右15#太和宫线 | 100 | 64.04% | 15.96 | 15.96 | 未列入 | | | -18.57% | 可开放 |
| 9159 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分56右3#太和宫线 | 30 | 0.00% | 24 | 24 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 9160 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 对桩石分79#太和宫线 | 50 | 90.92% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.45% | 可开放 |
| 9161 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分9右7#太和宫线 | 100 | 56.44% | 23.56 | 23.56 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 9162 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分9右12#太和宫线 | 100 | 54.75% | 25.25 | 25.25 | 未列入 | | | -23.26% | 可开放 |
| 9163 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分9右18#太和宫线 | 160 | 2.84% | 123.45 | 123.45 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9164 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分14#太和宫线 | 315 | 16.91% | 198.74 | 198.74 | 未列入 | | | -25.27% | 可开放 |
| 9165 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分17左9#太和宫线 | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | -8.01% | 可开放 |
| 9166 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分24左7右8#太和宫线 | 250 | 2.51% | 193.73 | 193.73 | 未列入 | | | -31.47% | 可开放 |
| 9167 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分20右1#太和宫线 | 100 | 26.98% | 53.02 | 53.02 | 未列入 | | | -52.70% | 可开放 |
| 9168 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分21#太和宫线 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 7.76% | 可开放 |
| 9169 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分22#太和宫线 | 100 | 29.37% | 50.63 | 50.63 | 未列入 | | | -47.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9170 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分24左12#太和宫线 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | -91.96% | 可开放 |
| 9171 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28北1#太和宫线 | 100 | 46.56% | 33.44 | 33.44 | 未列入 | | | 1.06% | 可开放 |
| 9172 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分40左18#太和宫线 | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -89.59% | 可开放 |
| 9173 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分38#太和宫线 | 315 | 0.08% | 251.75 | 251.75 | 未列入 | | | 4.26% | 可开放 |
| 9174 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28北1右17#太和宫线 | 160 | 4.28% | 121.16 | 121.16 | 未列入 | | | 6.50% | 可开放 |
| 9175 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28右15右1#太和宫线 | 100 | 64.43% | 15.57 | 15.57 | 未列入 | | | -0.79% | 可开放 |
| 9176 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28右15右5#太和宫线 | 100 | 82.37% | 0 | 0 | 未列入 | | | -9.36% | 可开放 |
| 9177 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28右20#太和宫线 | 100 | 66.85% | 13.15 | 13.15 | 未列入 | | | 37.25% | 可开放 |
| 9178 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线大孤山分28右32#太和宫线 | 100 | 34.62% | 45.38 | 45.38 | 未列入 | | | 1.63% | 可开放 |
| 9179 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干62左3#太和宫线 | 160 | 43.56% | 58.3 | 58.3 | 未列入 | | | 140.70% | 可开放 |
| 9180 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干67支1左1#太和宫线 | 100 | 83.77% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.89% | 可开放 |
| 9181 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干70右1#太和宫线 | 100 | 75.87% | 4.13 | 4.13 | 未列入 | | | 12.15% | 可开放 |
| 9182 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干73左5#太和宫线 | 160 | 8.04% | 115.14 | 115.14 | 未列入 | | | -19.75% | 可开放 |
| 9183 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干81右2#太和宫线 | 100 | 84.34% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9184 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干89左7#太和宫线 | 200 | 13.08% | 133.84 | 133.84 | 未列入 | | | -5.23% | 可开放 |
| 9185 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干89左12#太和宫线 | 100 | 73.50% | 6.5 | 6.5 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |
| 9186 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干89左22#太和宫线 | 160 | 19.03% | 97.55 | 97.55 | 未列入 | | | -12.71% | 可开放 |
| 9187 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干90#太和宫线 | 100 | 95.80% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.49% | 可开放 |
| 9188 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干93右5#太和宫线 | 315 | 1.14% | 248.42 | 248.42 | 未列入 | | | -4.19% | 可开放 |
| 9189 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干93右7左7#太和宫线 | 50 | 86.98% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.99% | 可开放 |
| 9190 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干93右11#太和宫线 | 315 | 0.50% | 250.41 | 250.41 | 未列入 | | | -19.28% | 可开放 |
| 9191 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干96左4#太和宫线 | 315 | 0.04% | 251.86 | 251.86 | 未列入 | | | -60.78% | 可开放 |
| 9192 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干98#太和宫线 | 100 | 70.64% | 9.36 | 9.36 | 未列入 | | | 77.07% | 可开放 |
| 9193 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干105左5#太和宫线 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | -37.29% | 可开放 |
| 9194 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干105右1#太和宫线 | 100 | 38.29% | 41.71 | 41.71 | 未列入 | | | -44.78% | 可开放 |
| 9195 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干107右3#太和宫线 | 100 | 79.90% | 0.1 | 0.1 | 未列入 | | | 5.19% | 可开放 |
| 9196 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干107右8#太和宫线 | 200 | 0.32% | 159.36 | 159.36 | 未列入 | | | -86.03% | 可开放 |
| 9197 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干107右13#太和宫线 | 160 | 6.78% | 117.15 | 117.15 | 未列入 | | | -12.77% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9198 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干107右25#太和宫线 | 30 | 6.50% | 22.05 | 22.05 | 未列入 | | | -76.27% | 可开放 |
| 9199 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干113左13#太和宫线 | 100 | 51.96% | 28.04 | 28.04 | 未列入 | | | -30.07% | 可开放 |
| 9200 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干115左8#太和宫线 | 100 | 39.83% | 40.17 | 40.17 | 未列入 | | | -24.42% | 可开放 |
| 9201 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分13左1#千山线 | 100 | 77.04% | 2.96 | 2.96 | 未列入 | | | -9.66% | 可开放 |
| 9202 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干6右3# | 50 | 5.38% | 37.31 | 37.31 | 未列入 | | | -79.65% | 可开放 |
| 9203 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T04亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -25.46% | 可开放 |
| 9204 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T08亭站内变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | -91.61% | 可开放 |
| 9205 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科水二线 | 科水干21#柱上变压器 | 160 | 4.20% | 121.28 | 121.28 | 未列入 | | | 0.07% | 可开放 |
| 9206 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 国联线 | 新汤变1029国联线镁砂干33右27# | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | -16.91% | 可开放 |
| 9207 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解干25右6#唐解线 | 100 | 73.04% | 6.96 | 6.96 | 未列入 | | | -1.54% | 可开放 |
| 9208 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解干27#唐解线 | 100 | 26.10% | 53.9 | 53.9 | 未列入 | | | -42.56% | 可开放 |
| 9209 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干30加1# | 30 | 60.00% | 6 | 6 | 未列入 | | | -35.26% | 可开放 |
| 9210 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐谢干32右3左1#唐解线 | 315 | 0.86% | 249.29 | 249.29 | 未列入 | | | -44.91% | 可开放 |
| 9211 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干32右11#唐解线 | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | -81.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9212 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干33#唐解线 | 160 | 0.51% | 127.18 | 127.18 | 未列入 | | | -86.28% | 可开放 |
| 9213 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解干37#唐解线 | 250 | 2.10% | 194.74 | 194.74 | 未列入 | | | -9.48% | 可开放 |
| 9214 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干40左2#唐解线 | 160 | 40.94% | 62.49 | 62.49 | 未列入 | | | 41.89% | 可开放 |
| 9215 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐解干40左5右5#唐解线 | 100 | 2.16% | 77.84 | 77.84 | 未列入 | | | -80.06% | 可开放 |
| 9216 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解干40左18#唐解线 | 160 | 1.08% | 126.28 | 126.28 | 未列入 | | | 827.36% | 可开放 |
| 9217 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分6#唐解线 | 100 | 57.94% | 22.06 | 22.06 | 未列入 | | | -23.90% | 可开放 |
| 9218 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分17右3#唐解线 | 200 | 22.60% | 114.8 | 114.8 | 未列入 | | | -7.27% | 可开放 |
| 9219 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分23左9#唐解线 | 100 | 38.81% | 41.19 | 41.19 | 未列入 | | | -29.85% | 可开放 |
| 9220 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分24#唐解线 | 100 | 61.29% | 18.71 | 18.71 | 未列入 | | | 0.93% | 可开放 |
| 9221 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分27左1#唐解线 | 100 | 39.44% | 40.56 | 40.56 | 未列入 | | | -42.87% | 可开放 |
| 9222 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分30#唐解线 | 100 | 44.92% | 35.08 | 35.08 | 未列入 | | | -4.86% | 可开放 |
| 9223 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线顾家房分34右6#唐解线 | 100 | 38.38% | 41.62 | 41.62 | 未列入 | | | -6.57% | 可开放 |
| 9224 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐岭干25# | 315 | 8.20% | 226.16 | 226.16 | 未列入 | | | -22.62% | 可开放 |
| 9225 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 汤岗子变4962铁西线铁西干48右10# | 100 | 53.99% | 26.01 | 26.01 | 未列入 | | | 4.44% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9226 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 侯角分58左9# | 315 | 17.33% | 197.42 | 197.42 | 未列入 | | | 505.23% | 可开放 |
| 9227 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭干43左1# | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -88.80% | 可开放 |
| 9228 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17893变压器 | 315 | 8.29% | 225.88 | 225.88 | 未列入 | | | 1.27% | 可开放 |
| 9229 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 温泉分18左4左1# | 315 | 8.30% | 225.87 | 225.87 | 未列入 | | | -6.80% | 可开放 |
| 9230 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科水二线 | 科水干40右01# | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | 3.57% | 可开放 |
| 9231 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯南线 | 大屯变1026屯南线大汤干18右1# | 250 | 0.01% | 199.98 | 199.98 | 未列入 | | | -55.28% | 可开放 |
| 9232 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解海线 | 17M15变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9233 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线汤岗子干48左12左1# | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 9234 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干155右1# | 200 | 0.39% | 159.23 | 159.23 | 未列入 | | | -8.01% | 可开放 |
| 9235 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 17526配电变压器 | 400 | 1.96% | 312.17 | 312.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9236 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线汤岗子干48左17# | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 9237 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解城线 | 17M16变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9238 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 湖畔干4右1#柱上变压器 | 100 | 0.14% | 79.86 | 79.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9239 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线汤岗子干48左3右3# | 400 | 3.66% | 305.38 | 305.38 | 未列入 | | | 827.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9240 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线汤岗子干48左10# | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 9241 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤北线汤疗干48# | 100 | 7.53% | 72.47 | 72.47 | 未列入 | | | 3.42% | 可开放 |
| 9242 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线汤岗子干48左6# | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 9243 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线联网分2#柱上变压器 | 100 | 0.76% | 79.24 | 79.24 | 未列入 | | | 13.50% | 可开放 |
| 9244 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线联网分13右1#柱上变压器 | 400 | 2.56% | 309.76 | 309.76 | 未列入 | | | 787.52% | 可开放 |
| 9245 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线联网分13左2右1#柱上变压器 | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | -88.60% | 可开放 |
| 9246 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线联网分13左2右3#柱上变压器 | 200 | 0.46% | 159.08 | 159.08 | 未列入 | | | 6.57% | 可开放 |
| 9247 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线联网分13左9#柱上变压器 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |
| 9248 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐酒干135#柱上变压器 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 9249 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线水北分5#柱上变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9250 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘汤线 | 甘汤干19# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9251 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐选分9右1#柱上变压器 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 3.64% | 可开放 |
| 9252 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17B15亭变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9253 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17B16配电变压器 | 500 | 2.81% | 385.94 | 385.94 | 未列入 | | | 1030.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9254 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17B17配电变压器 | 500 | 3.27% | 383.63 | 383.63 | 未列入 | | | 1119.91% | 可开放 |
| 9255 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17B18箱式变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 9256 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17B19箱式变压器 | 500 | 2.67% | 386.66 | 386.66 | 未列入 | | | 1054.99% | 可开放 |
| 9257 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17B20亭变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 9258 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17B21亭变压器 | 500 | 3.17% | 384.14 | 384.14 | 未列入 | | | 1227.49% | 可开放 |
| 9259 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17B26亭变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | 29.10% | 可开放 |
| 9260 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17B22亭变压器 | 500 | 3.51% | 382.46 | 382.46 | 未列入 | | | 1224.39% | 可开放 |
| 9261 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17B23亭变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 36.28% | 可开放 |
| 9262 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦一线 | 17B24亭变压器 | 500 | 3.08% | 384.59 | 384.59 | 未列入 | | | 1287.89% | 可开放 |
| 9263 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 玉峦二线 | 17B25亭变压器 | 500 | 2.98% | 385.08 | 385.08 | 未列入 | | | 29.04% | 可开放 |
| 9264 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干31# | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9265 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17B12配电变压器 | 500 | 3.96% | 380.22 | 380.22 | 未列入 | | | 1133.51% | 可开放 |
| 9266 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17B13配电变压器 | 500 | 4.07% | 379.64 | 379.64 | 未列入 | | | 1065.05% | 可开放 |
| 9267 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17B14配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -81.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9268 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐胡线 | 梨花峪支25左1#柱上变压器 | 100 | 2.28% | 77.72 | 77.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9269 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 黄岭干142左16 | 160 | 0.13% | 127.8 | 127.8 | 未列入 | | | -91.33% | 可开放 |
| 9270 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干32#变压器 | 100 | 1.75% | 78.25 | 78.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9271 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干42左14#大屯线 | 100 | 0.44% | 79.56 | 79.56 | 未列入 | | | -2.20% | 可开放 |
| 9272 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干125左10#农业线 | 100 | 43.37% | 36.63 | 36.63 | 未列入 | | | -18.94% | 可开放 |
| 9273 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 解家堡变3172农业线农业干72左6右2右1# | 100 | 1.41% | 78.59 | 78.59 | 未列入 | | | -4.62% | 可开放 |
| 9274 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线采石支5左4#汤岗子线 | 100 | 15.26% | 64.74 | 64.74 | 未列入 | | | -57.27% | 可开放 |
| 9275 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 大屯线 | 汤岗子变4952大屯线大屯干28右1# | 400 | 18.21% | 247.17 | 247.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9276 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分32右3#大屯线 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | -69.24% | 可开放 |
| 9277 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐选分12左12右5#柱上变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | 18.82% | 可开放 |
| 9278 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐选分12左11#柱上变压器 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | 26.77% | 可开放 |
| 9279 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐选分12左25#柱上变压器 | 200 | 0.24% | 159.52 | 159.52 | 未列入 | | | 51.19% | 可开放 |
| 9280 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐酒线 | 齐酒线齐选分12左27右1#柱上变压器 | 200 | 0.30% | 159.4 | 159.4 | 未列入 | | | 36.93% | 可开放 |
| 9281 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干50右1# | 315 | 0.02% | 251.94 | 251.94 | 未列入 | | | -22.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9282 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分21右1#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9283 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分21右4#柱上变压器 | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9284 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分32#柱上变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9285 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分33#柱上变压器 | 400 | 4.96% | 300.18 | 300.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9286 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分35#柱上变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9287 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分38#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9288 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干76左1# | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | 12.95% | 可开放 |
| 9289 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干76左11# | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 9290 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干76左7# | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | -25.00% | 可开放 |
| 9291 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干85# | 400 | 4.46% | 302.16 | 302.16 | 未列入 | | | 1028.84% | 可开放 |
| 9292 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线水泡分4#柱上变压器 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9293 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线水泡分11# | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | -12.10% | 可开放 |
| 9294 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干114右1# | 100 | 0.63% | 79.37 | 79.37 | 未列入 | | | 15.78% | 可开放 |
| 9295 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干119右2# | 100 | 1.20% | 78.8 | 78.8 | 未列入 | | | -19.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9296 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线联网分19右1#柱上变压器 | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9297 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线联网分22右1#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9298 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干132右1# | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 9299 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐选分12西1# | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | 37.44% | 可开放 |
| 9300 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐选分16左1# | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | 28.54% | 可开放 |
| 9301 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐选分19右5# | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 9302 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐选分22右2# | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | 36.52% | 可开放 |
| 9303 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐选分24# | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 9304 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干102左1# | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | 10.47% | 可开放 |
| 9305 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干112左2# | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 17.51% | 可开放 |
| 9306 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干112左4# | 100 | 1.62% | 78.38 | 78.38 | 未列入 | | | 54.35% | 可开放 |
| 9307 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17C06变压器 | 500 | 4.59% | 377.05 | 377.05 | 未列入 | | | 1593.74% | 可开放 |
| 9308 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17C07变压器 | 500 | 4.63% | 376.84 | 376.84 | 未列入 | | | 1718.95% | 可开放 |
| 9309 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17C08变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 63.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9310 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17C09变压器 | 500 | 2.56% | 387.21 | 387.21 | 未列入 | | | 2428.83% | 可开放 |
| 9311 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南官线 | 17122#箱式变电站变压器 | 500 | 2.67% | 386.66 | 386.66 | 未列入 | | | 1117.47% | 可开放 |
| 9312 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南官线 | 17123#箱式变电站变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9313 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 17124#箱式变电站变压器 | 315 | 0.04% | 251.88 | 251.88 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9314 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 17125#箱式变电站变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9315 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 房身分58-1# | 100 | 0.66% | 79.34 | 79.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9316 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南泽干11左4#柱上变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 9317 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南泽干14左5#柱上变压器 | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | 13.76% | 可开放 |
| 9318 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南泽干19左2#柱上变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9319 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南泽干19左5左1#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -8.35% | 可开放 |
| 9320 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南泽干19左7#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 9321 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南泽干分23右2#柱上变压器 | 400 | 4.59% | 301.65 | 301.65 | 未列入 | | | 970.92% | 可开放 |
| 9322 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南泽线南泽干23右4#柱上变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9323 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干5右2#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 2.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9324 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干5右4#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 9325 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干10右2左2#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | -16.79% | 可开放 |
| 9326 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干10右4右1#柱上变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9327 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干10右10左1#柱上变压器 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -11.15% | 可开放 |
| 9328 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干10右12#柱上变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | -8.01% | 可开放 |
| 9329 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干16右1#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9330 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A57变压器 | 630 | 4.47% | 475.85 | 475.85 | 未列入 | | | 1269.91% | 可开放 |
| 9331 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A58变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -4.26% | 可开放 |
| 9332 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17A59变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 9333 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17A60变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 9334 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T30配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 9335 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T29配电变压器 | 500 | 2.38% | 388.1 | 388.1 | 未列入 | | | 1203.84% | 可开放 |
| 9336 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T31配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | -7.42% | 可开放 |
| 9337 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T32配电变压器 | 500 | 1.52% | 392.39 | 392.39 | 未列入 | | | 772.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9338 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T33配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 9339 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T34配电变压器 | 500 | 0.99% | 395.05 | 395.05 | 未列入 | | | 1012.43% | 可开放 |
| 9340 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T21配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 29.10% | 可开放 |
| 9341 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T22配电变压器 | 500 | 3.69% | 381.56 | 381.56 | 未列入 | | | 1418.22% | 可开放 |
| 9342 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T23配电变压器 | 315 | 4.92% | 236.5 | 236.5 | 未列入 | | | 70.05% | 可开放 |
| 9343 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T24配电变压器 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | 9.25% | 可开放 |
| 9344 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T25配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 34.16% | 可开放 |
| 9345 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 11T26配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | -80.39% | 可开放 |
| 9346 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T27配电变压器 | 315 | 0.03% | 251.89 | 251.89 | 未列入 | | | -11.36% | 可开放 |
| 9347 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T28配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 9348 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干21右1#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 9349 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干22右3右1#柱上变压器 | 200 | 0.24% | 159.53 | 159.53 | 未列入 | | | 5.79% | 可开放 |
| 9350 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干22右11#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -6.75% | 可开放 |
| 9351 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干22右12#柱上变压器 | 400 | 3.93% | 304.27 | 304.27 | 未列入 | | | 891.53% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9352 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线樱山分25左2#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9353 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干22右6右2#柱上变压器 | 400 | 4.29% | 302.83 | 302.83 | 未列入 | | | 935.92% | 可开放 |
| 9354 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干22右9#柱上变压器 | 400 | 4.56% | 301.75 | 301.75 | 未列入 | | | 968.00% | 可开放 |
| 9355 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17A90变压器 | 500 | 5.47% | 372.66 | 372.66 | 未列入 | | | 1099.56% | 可开放 |
| 9356 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 17A93变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 9357 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17A91变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 9358 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 东河线 | 17A92变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9359 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17B34箱变 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 9360 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干41右6# | 100 | 25.40% | 54.6 | 54.6 | 未列入 | | | -8.61% | 可开放 |
| 9361 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17C25变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9362 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17C26变压器 | 500 | 2.08% | 389.6 | 389.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9363 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17C27变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9364 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯汤线 | 10kV屯汤线大甘干7#柱上变压器 | 100 | 0.24% | 79.76 | 79.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9365 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 10kV工业线鞍山城支54#柱上变压器 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9366 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C43箱变 - JM2（御龙豪园铂铸B2组团） | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9367 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C42箱变 - JM1（御龙豪园铂铸B2组团） | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9368 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C44箱变 - WD1（御龙豪园铂铸B2组团） | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9369 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 佳兆业君汇上品17B44配电变压器 | 500 | 4.51% | 377.46 | 377.46 | 未列入 | | | 961.60% | 可开放 |
| 9370 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 佳兆业君汇上品17B45配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 4.26% | 可开放 |
| 9371 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 佳兆业君汇上品17B46配电变压器 | 500 | 2.98% | 385.09 | 385.09 | 未列入 | | | 1064.24% | 可开放 |
| 9372 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 佳兆业君汇上品17B47配电变压器 | 500 | 0.09% | 399.57 | 399.57 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |
| 9373 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B77配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 44.91% | 可开放 |
| 9374 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B78配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 9375 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B79配电变压器 | 400 | 2.77% | 308.91 | 308.91 | 未列入 | | | 1158.68% | 可开放 |
| 9376 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分24右6右8#太和宫线 | 200 | 7.52% | 144.97 | 144.97 | 未列入 | | | -63.76% | 可开放 |
| 9377 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干105右7#太和宫线 | 200 | 31.37% | 97.26 | 97.26 | 未列入 | | | -3.42% | 可开放 |
| 9378 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分24右20#太和宫线 | 100 | 42.37% | 37.63 | 37.63 | 未列入 | | | -30.56% | 可开放 |
| 9379 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干183左6#摩云线 | 100 | 29.71% | 50.29 | 50.29 | 未列入 | | | -43.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9380 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干16左3#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 9381 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干16左5左4#柱上变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 9382 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干16左6#柱上变压器 | 400 | 4.69% | 301.26 | 301.26 | 未列入 | | | 867.99% | 可开放 |
| 9383 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 科红线科红干11右5#柱上变压器 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9384 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B31配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 14.56% | 可开放 |
| 9385 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B32配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 9386 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B33配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9387 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干14左3#柱上变压器 | 100 | 0.65% | 79.35 | 79.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9388 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山线温泉分5左4#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 9389 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云山干227左9 | 100 | 42.16% | 37.84 | 37.84 | 未列入 | | | 31.10% | 可开放 |
| 9390 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17B48配电变压器 | 500 | 4.26% | 378.69 | 378.69 | 未列入 | | | 1232.60% | 可开放 |
| 9391 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17B49配电变压器 | 400 | 4.81% | 300.76 | 300.76 | 未列入 | | | 1557.88% | 可开放 |
| 9392 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17B50配电变压器 | 500 | 4.78% | 376.08 | 376.08 | 未列入 | | | 480.43% | 可开放 |
| 9393 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17B51配电变压器 | 500 | 3.89% | 380.56 | 380.56 | 未列入 | | | 1700.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9394 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17B52配电变压器 | 500 | 3.74% | 381.28 | 381.28 | 未列入 | | | 1268.21% | 可开放 |
| 9395 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17B53配电变压器 | 500 | 2.77% | 386.15 | 386.15 | 未列入 | | | 974.32% | 可开放 |
| 9396 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山线千山干42左4左5#柱上变压器 | 100 | 0.33% | 79.67 | 79.67 | 未列入 | | | 103.10% | 可开放 |
| 9397 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17B01变压器 | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | -13.96% | 可开放 |
| 9398 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 农业干100右27左1#柱上变压器 | 100 | 0.66% | 79.34 | 79.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9399 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 国联线 | 镁砂干33右23左14# | 400 | 0.15% | 319.41 | 319.41 | 未列入 | | | -9.48% | 可开放 |
| 9400 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17523配电变压器 | 200 | 0.86% | 158.29 | 158.29 | 未列入 | | | 156.46% | 可开放 |
| 9401 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学一线 | 17329变压器(新) | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -90.00% | 可开放 |
| 9402 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南腾二线 | 南腾二线17支2#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9403 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪水线 | 17A44配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -7.80% | 可开放 |
| 9404 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B02柜配电变压器 | 500 | 3.80% | 380.99 | 380.99 | 未列入 | | | 1065.27% | 可开放 |
| 9405 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B03柜配电变压器 | 500 | 4.02% | 379.92 | 379.92 | 未列入 | | | 1097.62% | 可开放 |
| 9406 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B04柜配电变压器 | 630 | 2.73% | 486.83 | 486.83 | 未列入 | | | 1149.36% | 可开放 |
| 9407 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B05柜配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9408 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B06柜配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 9409 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 对桩石分50#太和宫线 | 315 | 3.17% | 242.01 | 242.01 | 未列入 | | | 41.21% | 可开放 |
| 9410 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干44#东铁线 | 315 | 6.57% | 231.31 | 231.31 | 未列入 | | | 49.40% | 可开放 |
| 9411 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 网户屯分3#唐解线 | 315 | 16.27% | 200.74 | 200.74 | 未列入 | | | 16.25% | 可开放 |
| 9412 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 顾家房分63#柱上变压器 | 315 | 2.25% | 244.92 | 244.92 | 未列入 | | | -5.39% | 可开放 |
| 9413 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 大孤山分35左1#太和宫线 | 315 | 0.18% | 251.43 | 251.43 | 未列入 | | | -88.75% | 可开放 |
| 9414 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解家堡变3148解唐线唐解干70#解唐线 | 200 | 15.27% | 129.46 | 129.46 | 未列入 | | | 31.84% | 可开放 |
| 9415 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干236#摩云线 | 100 | 45.96% | 34.04 | 34.04 | 未列入 | | | 4.21% | 可开放 |
| 9416 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分5#摩云线 | 200 | 16.81% | 126.39 | 126.39 | 未列入 | | | 48.99% | 可开放 |
| 9417 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线水库分#27 | 200 | 31.57% | 96.86 | 96.86 | 未列入 | | | -11.85% | 可开放 |
| 9418 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17C67 - JM1（皇冠壹品六期） | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9419 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C68 - JM2（皇冠壹品六期） | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9420 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C69 - JM3（皇冠壹品六期） | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9421 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C70 - JM4（皇冠壹品六期） | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9422 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17C71 - JM5（皇冠壹品六期） | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9423 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C77 - WD2（皇冠壹品六期） | 500 | 0.49% | 397.56 | 397.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9424 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17C72 - JM6（皇冠壹品六期） | 500 | 1.69% | 391.56 | 391.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9425 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17C76 - WD1（皇冠壹品六期） | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9426 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 17525配电变压器 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | -75.58% | 可开放 |
| 9427 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17C10 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 49.07% | 可开放 |
| 9428 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线房身分44左10# | 200 | 2.46% | 155.08 | 155.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9429 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17C11 | 400 | 3.43% | 306.3 | 306.3 | 未列入 | | | 1411.07% | 可开放 |
| 9430 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美一线 | 17C18配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9431 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17C19配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 9432 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 10kV解唐线小岭子分37右1柱上变压器 | 100 | 3.64% | 76.36 | 76.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9433 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七旅二线 | 七旅二线金家岭支161右1# | 100 | 3.92% | 76.08 | 76.08 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 9434 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干3左1# | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9435 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线6右2# | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -3.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9436 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干10右2# | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9437 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分5# | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 9438 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分19# | 400 | 2.50% | 309.99 | 309.99 | 未列入 | | | -23.80% | 可开放 |
| 9439 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线千秋支26# | 50 | 1.12% | 39.44 | 39.44 | 未列入 | | | -56.36% | 可开放 |
| 9440 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干83左20#柱上变压器 | 100 | 43.15% | 36.85 | 36.85 | 未列入 | | | -17.91% | 可开放 |
| 9441 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干83左3#柱上变压器 | 400 | 4.31% | 302.77 | 302.77 | 未列入 | | | 175.51% | 可开放 |
| 9442 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干83左36#柱上变压器 | 100 | 24.22% | 55.78 | 55.78 | 未列入 | | | 11.62% | 可开放 |
| 9443 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干90右13#柱上变压器 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | -6.19% | 可开放 |
| 9444 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干90右37#柱上变压器 | 100 | 0.75% | 79.25 | 79.25 | 未列入 | | | -76.48% | 可开放 |
| 9445 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干90右53#柱上变压器 | 100 | 33.05% | 46.95 | 46.95 | 未列入 | | | 1.61% | 可开放 |
| 9446 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干99左19#柱上变压器 | 100 | 8.66% | 71.34 | 71.34 | 未列入 | | | -30.98% | 可开放 |
| 9447 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干125#柱上变压器 | 100 | 19.28% | 60.72 | 60.72 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |
| 9448 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干85右6#柱上变压器 | 100 | 1.98% | 78.02 | 78.02 | 未列入 | | | -9.55% | 可开放 |
| 9449 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干63左1#柱上变压器 | 400 | 2.56% | 309.75 | 309.75 | 未列入 | | | 755.65% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9450 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干21右1# | 100 | 0.63% | 79.37 | 79.37 | 未列入 | | | -45.87% | 可开放 |
| 9451 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分66#千山线 | 400 | 8.27% | 286.91 | 286.91 | 未列入 | | | -17.29% | 可开放 |
| 9452 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分25# | 400 | 3.31% | 306.78 | 306.78 | 未列入 | | | 871.74% | 可开放 |
| 9453 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科东线 | 东河干4支1# | 400 | 13.41% | 266.38 | 266.38 | 未列入 | | | 2.29% | 可开放 |
| 9454 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分32# | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -90.69% | 可开放 |
| 9455 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分34# | 400 | 1.97% | 312.13 | 312.13 | 未列入 | | | 960.32% | 可开放 |
| 9456 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 10kV工业线鞍山城支25北11#柱上变压器 | 200 | 0.41% | 159.18 | 159.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9457 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分46# | 100 | 0.59% | 79.41 | 79.41 | 未列入 | | | -7.53% | 可开放 |
| 9458 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分52# | 100 | 0.41% | 79.59 | 79.59 | 未列入 | | | -12.86% | 可开放 |
| 9459 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线洪台分9右8# | 100 | 0.43% | 79.57 | 79.57 | 未列入 | | | 6.38% | 可开放 |
| 9460 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干74左1# | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 9461 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐镇线齐酒干74左9# | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 9462 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 3156农业线 | 10kV农业线农业干100右10右7#柱上变压器 | 100 | 0.30% | 79.7 | 79.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9463 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干113左19#太和宫线 | 200 | 25.03% | 109.94 | 109.94 | 未列入 | | | -29.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9464 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线眼矿干96左1#柱上变压器 | 100 | 35.30% | 44.7 | 44.7 | 未列入 | | | 21.79% | 可开放 |
| 9465 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线采石支10左15# | 100 | 54.15% | 25.85 | 25.85 | 未列入 | | | 10.77% | 可开放 |
| 9466 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐家线 | 齐胡干1左3#齐家线 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9467 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分61南1#太和宫线 | 100 | 40.82% | 39.18 | 39.18 | 未列入 | | | -7.65% | 可开放 |
| 9468 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线对桩石分57#太和宫线 | 315 | 0.11% | 251.64 | 251.64 | 未列入 | | | -75.15% | 可开放 |
| 9469 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 唐解线 | 唐解线唐谢干32右6右1#唐解线 | 400 | 15.51% | 257.97 | 257.97 | 未列入 | | | 31.01% | 可开放 |
| 9470 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭干128#黄岭一线 | 100 | 0.51% | 79.49 | 79.49 | 未列入 | | | -84.20% | 可开放 |
| 9471 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干3右2# | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9472 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干3右6右1# | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9473 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线15右10右1# | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | 14.35% | 可开放 |
| 9474 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干15右9# | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9475 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干15右16#柱上变压器 | 400 | 0.02% | 319.93 | 319.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9476 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线3右10# | 400 | 3.07% | 307.71 | 307.71 | 未列入 | | | 1068.57% | 可开放 |
| 9477 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干116左1#太和宫线 | 200 | 1.22% | 157.57 | 157.57 | 未列入 | | | -82.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9478 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G28箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | -2.30% | 可开放 |
| 9479 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 千山线韩家峪分11#柱上变压器 | 160 | 5.07% | 119.89 | 119.89 | 未列入 | | | -26.49% | 可开放 |
| 9480 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解岭干49#柱上变压器 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9481 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17A81变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 9482 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A73变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 9483 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A74变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 9484 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17A76变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 2.74% | 可开放 |
| 9485 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17A75变压器 | 400 | 1.49% | 314.04 | 314.04 | 未列入 | | | 1120.66% | 可开放 |
| 9486 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17A77变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9487 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17A78变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -90.16% | 可开放 |
| 9488 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17A79变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9489 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17A80变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 9490 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A84变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 9491 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A85变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9492 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A86变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9493 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A82变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | 144.95% | 可开放 |
| 9494 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A83变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 50.00% | 可开放 |
| 9495 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A87变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 9496 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17A88变压器 | 400 | 3.46% | 306.17 | 306.17 | 未列入 | | | -6.05% | 可开放 |
| 9497 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17C57 - JM1（万科城-北区） | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9498 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17C58 - JM2（万科城-北区） | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9499 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17C59 - JM3（万科城-北区） | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9500 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17C60 - JM4（万科城-北区） | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9501 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17C61 - JM5（万科城-北区） | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9502 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17C62 - JM6（万科城-北区） | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9503 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17C63 - WD1（万科城-北区） | 500 | 1.05% | 394.74 | 394.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9504 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17C64 - WD2（万科城-北区） | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9505 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 汤岗子线采石支28左1# | 100 | 30.75% | 49.25 | 49.25 | 未列入 | | | -21.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9506 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干71# | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9507 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 海诺首府三期一号居民17C28变压器 | 400 | 7.82% | 288.74 | 288.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9508 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 海诺首府三期二号居民17C29变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9509 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 海诺首府三期三号居民17C30变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9510 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 海诺首府三期四号居民17C31变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9511 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线小岭子分48右1# | 50 | 32.80% | 23.6 | 23.6 | 未列入 | | | 12.53% | 可开放 |
| 9512 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南孤分8左3#柱上变压器 | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | -89.95% | 可开放 |
| 9513 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南孤分20右5#柱上变压器 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 3.64% | 可开放 |
| 9514 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 南孤分26#柱上变压器 | 200 | 0.24% | 159.53 | 159.53 | 未列入 | | | -31.78% | 可开放 |
| 9515 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17522变压器 | 160 | 0.48% | 127.24 | 127.24 | 未列入 | | | 18.63% | 可开放 |
| 9516 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 17524变压器 | 400 | 0.00% | 319.99 | 319.99 | 未列入 | | | -62.20% | 可开放 |
| 9517 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 摩云线 | 摩云线摩云干80右19左1 | 50 | 25.62% | 27.19 | 27.19 | 未列入 | | | 10.45% | 可开放 |
| 9518 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫线太和宫干17左1左12#变压器 | 100 | 0.18% | 79.82 | 79.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9519 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17A72配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -8.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9520 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分18左14#柱上变压器 | 100 | 0.52% | 79.48 | 79.48 | 未列入 | | | -4.49% | 可开放 |
| 9521 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 唐解干58右10#柱上变压器 | 100 | 0.29% | 79.71 | 79.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9522 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山线千山干146右14# | 100 | 2.92% | 77.08 | 77.08 | 未列入 | | | 47.62% | 可开放 |
| 9523 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 万新一线万新干38右1#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 9524 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 黄岭一线朱家峪支8左5#柱上变压器 | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | 25.83% | 可开放 |
| 9525 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17A99变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9526 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17A98变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 9527 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17A95变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 9528 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17A94变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 9529 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17B00变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 9530 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A97变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 9531 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 嘉泰一线 | 17A96变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | -77.74% | 可开放 |
| 9532 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17B99变压器 | 500 | 5.32% | 373.41 | 373.41 | 未列入 | | | 1278.15% | 可开放 |
| 9533 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17C00变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 20.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9534 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 唯美二线 | 17C01变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 27.48% | 可开放 |
| 9535 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 10kV大屯线河东分36左12左11# | 100 | 16.88% | 63.12 | 63.12 | 未列入 | | | -1.53% | 可开放 |
| 9536 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B90 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9537 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 科红线科红干23#柱上变压器 | 100 | 66.72% | 13.28 | 13.28 | 未列入 | | | 33.60% | 可开放 |
| 9538 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干14右5左26# | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9539 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁干98# | 200 | 7.19% | 145.62 | 145.62 | 未列入 | | | -8.03% | 可开放 |
| 9540 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工魏线 | 工魏线科红干42右3#柱上变压器 | 160 | 19.37% | 97.01 | 97.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9541 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科红线 | 科红干36# | 30 | 88.33% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.76% | 可开放 |
| 9542 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤北线 | 汤疗干38左17住上变压器 | 100 | 5.93% | 74.07 | 74.07 | 未列入 | | | 22.99% | 可开放 |
| 9543 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T15配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 9544 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T16配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 9545 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T17配电变压器 | 500 | 1.48% | 392.62 | 392.62 | 未列入 | | | 558.88% | 可开放 |
| 9546 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17C65 - JM1（恒大名都六期） | 630 | 1.56% | 494.2 | 494.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9547 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工红线 | 17C66 - JM2（恒大名都六期） | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9548 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 香台线 | 卓阅春风里小区1#居民17C23变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9549 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 湖畔线 | 卓阅春风里小区2#居民17C24变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9550 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17B68配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 9551 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17B69配电变压器 | 500 | 2.52% | 387.4 | 387.4 | 未列入 | | | 43.84% | 可开放 |
| 9552 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17B70配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9553 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 千山线 | 千山干34左4#（新） | 50 | 57.08% | 11.46 | 11.46 | 未列入 | | | -6.16% | 可开放 |
| 9554 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪学一线 | 17756(新） | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -91.61% | 可开放 |
| 9555 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新二线 | 17B91 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9556 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 七岭南线 | 七岭子干19左6#七岭南线 | 250 | 0.33% | 199.18 | 199.18 | 未列入 | | | 77.59% | 可开放 |
| 9557 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干143左1#柱上变压器 | 100 | 16.87% | 63.13 | 63.13 | 未列入 | | | -35.53% | 可开放 |
| 9558 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干147支1左1柱上变压器 | 100 | 6.03% | 73.97 | 73.97 | 未列入 | | | 8.74% | 可开放 |
| 9559 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T50配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | -25.00% | 可开放 |
| 9560 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 汤疗线 | 11T51配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -26.48% | 可开放 |
| 9561 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科学二线 | 17B35变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -8.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9562 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 10kV南泽线南孤分3# | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9563 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 10kV南泽线南孤分20右3# | 100 | 1.96% | 78.04 | 78.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9564 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 万新一线 | 17B87 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9565 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 工新一线颐和城2.4期17C81变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9566 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新一线 | 工新一线颐和城2.4期17C83变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9567 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 工新二线颐和城2.4期17C84变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9568 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工新二线 | 工新二线颐和城2.4期17C82变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9569 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 汪家峪66kV变电站 | 汪千线 | 汪千线1#柱上变压器 | 50 | 4.30% | 37.85 | 37.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9570 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线5#环网柜分支1# | 100 | 0.20% | 79.8 | 79.8 | 未列入 | | | 24.03% | 可开放 |
| 9571 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿二线 | 眼矿二线7#环网柜北分支1# | 100 | 0.77% | 79.23 | 79.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9572 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17C45（高新万科城南区） | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9573 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17C46（高新万科城南区） | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9574 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台一线 | 17C48 - JM4（高新万科城南区） | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9575 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17C47 - JM3（高新万科城南区） | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9576 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17C49（高新万科城南区） | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9577 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 工业66kV变电站 | 工台二线 | 17C50（高新万科城南区） | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9578 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 解唐线解岭干58#柱上变压器 | 200 | 0.72% | 158.57 | 158.57 | 未列入 | | | 6.53% | 可开放 |
| 9579 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 对庄石分24右26#柱上变压器 | 100 | 0.89% | 79.11 | 79.11 | 未列入 | | | 40.63% | 可开放 |
| 9580 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G01配电变压器 | 500 | 2.12% | 389.4 | 389.4 | 未列入 | | | 1229.16% | 可开放 |
| 9581 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G02配电变压器 | 500 | 2.48% | 387.58 | 387.58 | 未列入 | | | 1338.75% | 可开放 |
| 9582 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 17G03配电变压器 | 500 | 2.04% | 389.81 | 389.81 | 未列入 | | | 1327.59% | 可开放 |
| 9583 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 17G04配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.96 | 319.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 9584 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G05配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 9585 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G06配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | 35.40% | 可开放 |
| 9586 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 17G07配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 54.92% | 可开放 |
| 9587 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 17G08配电变压器 | 500 | 1.85% | 390.75 | 390.75 | 未列入 | | | 1420.69% | 可开放 |
| 9588 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G09配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 9589 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G13配电变压器 | 400 | 0.35% | 318.61 | 318.61 | 未列入 | | | 733.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9590 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 17G10配电变压器 | 500 | 3.34% | 383.29 | 383.29 | 未列入 | | | 1728.11% | 可开放 |
| 9591 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G14配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 38.17% | 可开放 |
| 9592 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G15配电变压器 | 400 | 3.43% | 306.28 | 306.28 | 未列入 | | | 1071.32% | 可开放 |
| 9593 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 17G16配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | -42.26% | 可开放 |
| 9594 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G11配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 61.25% | 可开放 |
| 9595 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南泽线 | 17G12配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 52.75% | 可开放 |
| 9596 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A10变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 9597 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 齐大山66kV变电站 | 齐镇线 | 齐酒干76左5#柱上变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9598 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A11变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9599 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A12变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 9600 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭一线 | 17A13变压器 | 400 | 2.89% | 308.43 | 308.43 | 未列入 | | | 750.37% | 可开放 |
| 9601 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 黄岭二线 | 17A14变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9602 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南府线 | 南府线南泽干16左5左2左3柱上变压器 | 100 | 0.26% | 79.74 | 79.74 | 未列入 | | | -69.74% | 可开放 |
| 9603 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 科水二线 | 10kV科水二线科水干30左6 | 100 | 6.30% | 73.7 | 73.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9604 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 科技66kV变电站 | 越岭二线 | 10kV越岭一线越岭干20左4 | 100 | 5.32% | 74.68 | 74.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9605 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 汤岗子线 | 解家堡变3178汤岗子线侯角分35左4#汤岗子线 | 100 | 33.43% | 46.57 | 46.57 | 未列入 | | | -41.15% | 可开放 |
| 9606 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 新汤66kV变电站 | 新屯线 | 汤岗子变4952大屯线河东分10左7#大屯线 | 100 | 1.29% | 78.71 | 78.71 | 未列入 | | | -65.49% | 可开放 |
| 9607 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 热能线 | 热能线大孤山分46右1#热能线 | 400 | 0.01% | 319.96 | 319.96 | 未列入 | | | -96.09% | 可开放 |
| 9608 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 城南66kV变电站 | 南铁线 | 东铁线东铁干53左8右2#东铁线 | 200 | 1.11% | 157.78 | 157.78 | 未列入 | | | -81.10% | 可开放 |
| 9609 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 温泉线 | 韩家峪分2左7#千山线 | 100 | 38.18% | 41.82 | 41.82 | 未列入 | | | -36.99% | 可开放 |
| 9610 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 七岭子66kV变电站 | 眼矿一线 | 眼矿一线眼矿干99左6#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -65.36% | 可开放 |
| 9611 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 唐镇66kV变电站 | 太和宫线 | 太和宫干156右3支1变压器 | 200 | 13.01% | 133.99 | 133.99 | 未列入 | | | -48.72% | 可开放 |
| 9612 | 国网鞍山市高新技术开发区供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 解唐线 | 小岭子分98# | 100 | 29.31% | 50.69 | 50.69 | 未列入 | | | -12.21% | 可开放 |
| 9613 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分3左1 | 200 | 10.25% | 139.5 | 139.5 | 未列入 | | | -49.44% | 可开放 |
| 9614 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山五期1#箱站2#变压器 | 400 | 15.04% | 259.85 | 259.85 | 未列入 | | | 10.47% | 可开放 |
| 9615 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 新华二组团箱子2#变压器 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9616 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 旭东二期1#箱站2#变压器 | 315 | 0.24% | 251.23 | 251.23 | 未列入 | | | -17.08% | 可开放 |
| 9617 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支31左52#柱上变压器 | 315 | 20.36% | 187.86 | 187.86 | 未列入 | | | -11.82% | 可开放 |
| 9618 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15071阳光丽景小区1#变压器（居民） | 400 | 4.76% | 300.95 | 300.95 | 未列入 | | | 1.04% | 可开放 |
| 9619 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 天泽园小区2#箱变（网点） | 400 | 15.76% | 256.97 | 256.97 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |
| 9620 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线陈西沟分026# | 200 | 57.31% | 45.38 | 45.38 | 未列入 | | | 3.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 西牌线003+1左1#变压器 | 400 | 0.20% | 319.21 | 319.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9622 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线甘沟干照明分004#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9623 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石头三组干004右004# | 100 | 32.36% | 47.64 | 47.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9624 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15081水岸华庭1#箱变变压器 | 500 | 5.52% | 372.38 | 372.38 | 未列入 | | | -6.70% | 可开放 |
| 9625 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15122正和温泉花园二期3#箱变（居民）变压器 | 500 | 2.77% | 386.15 | 386.15 | 未列入 | | | 0.55% | 可开放 |
| 9626 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 岳家一台区干4# | 400 | 0.14% | 319.43 | 319.43 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 9627 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 寿安分1左14 | 315 | 20.58% | 187.18 | 187.18 | 未列入 | | | 4.23% | 可开放 |
| 9628 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线小王四台区 | 400 | 1.53% | 313.89 | 313.89 | 未列入 | | | -12.44% | 可开放 |
| 9629 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线小王一台区 | 400 | 1.91% | 312.37 | 312.37 | 未列入 | | | 6.01% | 可开放 |
| 9630 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 小腰分干012# | 400 | 0.31% | 318.76 | 318.76 | 未列入 | | | -12.51% | 可开放 |
| 9631 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大王四台区 | 400 | 5.24% | 299.06 | 299.06 | 未列入 | | | 2.04% | 可开放 |
| 9632 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 东四二台区 | 400 | 1.91% | 312.38 | 312.38 | 未列入 | | | -1.48% | 可开放 |
| 9633 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石嘴村二队区 | 400 | 4.27% | 302.91 | 302.91 | 未列入 | | | -23.68% | 可开放 |
| 9634 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15009嘉景花园新城小区2号变压器 | 500 | 7.77% | 361.16 | 361.16 | 未列入 | | | 38.90% | 可开放 |
| 9635 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 嘉景花园新城小区3号箱变 | 400 | 5.36% | 298.56 | 298.56 | 未列入 | | | -0.12% | 可开放 |
| 9636 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周利线 | 15014平盛小区1#变压器 | 400 | 7.54% | 289.83 | 289.83 | 未列入 | | | 0.75% | 可开放 |
| 9637 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周利线 | 15015平盛小区2#变压器 | 400 | 13.31% | 266.75 | 266.75 | 未列入 | | | 6.36% | 可开放 |
| 9638 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15055万福园中园小区3#变压器（居民） | 500 | 12.57% | 337.13 | 337.13 | 未列入 | | | 67.38% | 可开放 |
| 9639 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15058万福园中园小区6#变压器（网点） | 500 | 5.47% | 372.64 | 372.64 | 未列入 | | | 1168.63% | 可开放 |
| 9640 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15090万福园中园小区二期1#变压器（居民） | 500 | 12.83% | 335.85 | 335.85 | 未列入 | | | 71.94% | 可开放 |
| 9641 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 祥和人家小区1#箱变（居民） | 500 | 10.78% | 346.11 | 346.11 | 未列入 | | | 25.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9642 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15072阳光丽景小区2#变压器（网点） | 500 | 2.11% | 389.43 | 389.43 | 未列入 | | | -5.40% | 可开放 |
| 9643 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15073阳光丽景3#变压器（居民） | 400 | 2.96% | 308.16 | 308.16 | 未列入 | | | 4.70% | 可开放 |
| 9644 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15074阳光丽景4#箱变（居民） | 400 | 5.97% | 296.13 | 296.13 | 未列入 | | | 19.99% | 可开放 |
| 9645 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15039颐水嘉德二期2#变压器（居民） | 400 | 7.15% | 291.39 | 291.39 | 未列入 | | | -13.20% | 可开放 |
| 9646 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15040颐水嘉德二期3#变压器（居民） | 400 | 7.24% | 291.03 | 291.03 | 未列入 | | | 5.35% | 可开放 |
| 9647 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15041颐水嘉德二期4#变压器（居民） | 500 | 6.78% | 366.1 | 366.1 | 未列入 | | | 4.89% | 可开放 |
| 9648 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15042颐水嘉德二期5#变压器（居民） | 500 | 5.54% | 372.3 | 372.3 | 未列入 | | | 0.11% | 可开放 |
| 9649 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 正和温泉家园3号变压器（网点） | 315 | 7.18% | 229.39 | 229.39 | 未列入 | | | -5.76% | 可开放 |
| 9650 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分93左2# | 100 | 0.07% | 79.93 | 79.93 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9651 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 烟台新村 | 100 | 0.67% | 79.33 | 79.33 | 未列入 | | | 5.67% | 可开放 |
| 9652 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印一队 | 80 | 34.93% | 36.06 | 36.06 | 未列入 | | | 23.46% | 可开放 |
| 9653 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石岭干038#柱上变压器 | 400 | 1.95% | 312.22 | 312.22 | 未列入 | | | 31.78% | 可开放 |
| 9654 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱一台区 | 100 | 0.97% | 79.03 | 79.03 | 未列入 | | | -78.40% | 可开放 |
| 9655 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军五台区006#柱上变压器 | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | 24.12% | 可开放 |
| 9656 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 小王村分012左5#柱上变压器 | 100 | 1.69% | 78.31 | 78.31 | 未列入 | | | 78.57% | 可开放 |
| 9657 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 苇子沟一四队 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 9658 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱十三队支47#柱上变压器 | 200 | 0.28% | 159.44 | 159.44 | 未列入 | | | -16.85% | 可开放 |
| 9659 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 金家一台区分008# | 200 | 25.51% | 108.98 | 108.98 | 未列入 | | | 9.50% | 可开放 |
| 9660 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 宋家线 | 宋堡一台区 | 80 | 3.38% | 61.3 | 61.3 | 未列入 | | | -81.65% | 可开放 |
| 9661 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 东双一组 | 100 | 94.16% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.70% | 可开放 |
| 9662 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 周家一台区 | 100 | 79.54% | 0.46 | 0.46 | 未列入 | | | 1.44% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9663 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 双庙四队区 | 80 | 92.55% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.47% | 可开放 |
| 9664 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大王四台区支03#柱上变压器 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 9665 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 新村区 | 400 | 0.19% | 319.24 | 319.24 | 未列入 | | | 32.95% | 可开放 |
| 9666 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 小腰分干012左3#柱上变压器 | 200 | 0.27% | 159.47 | 159.47 | 未列入 | | | 13.70% | 可开放 |
| 9667 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 圣泉小区1#变 | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | 3.64% | 可开放 |
| 9668 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 小城明珠箱式变变压器 | 400 | 0.16% | 319.38 | 319.38 | 未列入 | | | 46.22% | 可开放 |
| 9669 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 政府小区E箱式变压器 | 400 | 10.80% | 276.82 | 276.82 | 未列入 | | | 11.38% | 可开放 |
| 9670 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 葵花小区箱式变压器 | 315 | 7.70% | 227.75 | 227.75 | 未列入 | | | 0.17% | 可开放 |
| 9671 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 福民小区2#变压器 | 315 | 14.59% | 206.05 | 206.05 | 未列入 | | | 13.64% | 可开放 |
| 9672 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双望二线 | 狐狸场变压器 | 50 | 15.88% | 32.06 | 32.06 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |
| 9673 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上中下干100+1#变压器 | 400 | 0.20% | 319.22 | 319.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9674 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 大榆一台区 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | 7.15% | 可开放 |
| 9675 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西中二线 | 宏基一台区 | 400 | 0.13% | 319.5 | 319.5 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 9676 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 达子沟03#柱上变压器 | 100 | 0.73% | 79.27 | 79.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9677 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 达子沟27#柱上变压器 | 50 | 4.08% | 37.96 | 37.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9678 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西中二线 | 宏基二台区 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | -25.34% | 可开放 |
| 9679 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线顾房四台区 | 200 | 6.78% | 146.44 | 146.44 | 未列入 | | | 30.52% | 可开放 |
| 9680 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 前郭五台区分005# | 200 | 0.55% | 158.9 | 158.9 | 未列入 | | | -79.13% | 可开放 |
| 9681 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 前郭村六台区005# | 100 | 3.17% | 76.83 | 76.83 | 未列入 | | | 5.28% | 可开放 |
| 9682 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分小河支15柱上变压器 | 400 | 25.38% | 218.48 | 218.48 | 未列入 | | | 682.03% | 可开放 |
| 9683 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 运输箱站变压器 | 200 | 10.41% | 139.18 | 139.18 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9684 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 站北小区箱站变压器 | 250 | 16.91% | 157.72 | 157.72 | 未列入 | | | 13.48% | 可开放 |
| 9685 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 王沟一队区 | 125 | 35.64% | 55.45 | 55.45 | 未列入 | | | -39.61% | 可开放 |
| 9686 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 东四线 | 东头二台区 | 400 | 0.54% | 317.84 | 317.84 | 未列入 | | | -14.58% | 可开放 |
| 9687 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 东八里五台区 | 400 | 0.93% | 316.28 | 316.28 | 未列入 | | | -7.84% | 可开放 |
| 9688 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格6#站变压器 | 400 | 13.83% | 264.69 | 264.69 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |
| 9689 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格8#站变压器 | 400 | 11.09% | 275.66 | 275.66 | 未列入 | | | -16.79% | 可开放 |
| 9690 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 世纪名郡3#站1#变压器 | 315 | 11.55% | 215.63 | 215.63 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 9691 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 铁西人民银行箱站变压器 | 250 | 10.70% | 173.25 | 173.25 | 未列入 | | | 21.13% | 可开放 |
| 9692 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新大棚005# | 80 | 1.19% | 63.05 | 63.05 | 未列入 | | | 10.36% | 可开放 |
| 9693 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇干112# | 200 | 13.78% | 132.44 | 132.44 | 未列入 | | | 23.16% | 可开放 |
| 9694 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 天成佳苑开闭站1#间隔配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 34.16% | 可开放 |
| 9695 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 天成佳苑开闭站2#间隔配电变压器 | 400 | 1.57% | 313.71 | 313.71 | 未列入 | | | 1153.99% | 可开放 |
| 9696 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 天成佳苑开闭站3#间隔配电变压器 | 400 | 3.31% | 306.78 | 306.78 | 未列入 | | | 1185.50% | 可开放 |
| 9697 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 天成佳苑开闭站4#间隔配电变压器 | 400 | 2.91% | 308.38 | 308.38 | 未列入 | | | 1188.41% | 可开放 |
| 9698 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 二台子动迁小区6#箱站变压器 | 315 | 0.08% | 251.74 | 251.74 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 9699 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 天泽园小区1#箱变（居民） | 160 | 21.06% | 94.3 | 94.3 | 未列入 | | | 9.59% | 可开放 |
| 9700 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15118正和温泉花园二期2#箱变变压器 | 315 | 18.04% | 195.17 | 195.17 | 未列入 | | | 26.38% | 可开放 |
| 9701 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前公一队分1#变压器 | 160 | 62.40% | 28.16 | 28.16 | 未列入 | | | -7.11% | 可开放 |
| 9702 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前公六队分1#变压器 | 80 | 82.55% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.01% | 可开放 |
| 9703 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 套里五队分004#变压器 | 50 | 12.84% | 33.58 | 33.58 | 未列入 | | | 0.71% | 可开放 |
| 9704 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 韩姜一台区 | 200 | 11.64% | 136.72 | 136.72 | 未列入 | | | -40.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9705 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 水寨一台区 | 100 | 20.93% | 59.07 | 59.07 | 未列入 | | | 20.39% | 可开放 |
| 9706 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 大榆二台区 | 400 | 13.72% | 265.14 | 265.14 | 未列入 | | | -17.02% | 可开放 |
| 9707 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 大榆四台区 | 315 | 10.81% | 217.95 | 217.95 | 未列入 | | | 29.26% | 可开放 |
| 9708 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 东三三台区 | 63 | 3.90% | 47.94 | 47.94 | 未列入 | | | -36.39% | 可开放 |
| 9709 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 明珠小区干006# | 160 | 50.53% | 47.15 | 47.15 | 未列入 | | | -3.91% | 可开放 |
| 9710 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西粮一台区支003# | 200 | 23.71% | 112.59 | 112.59 | 未列入 | | | -22.30% | 可开放 |
| 9711 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西粮四台区支003# | 100 | 82.93% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.80% | 可开放 |
| 9712 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新一队台区004# | 315 | 4.74% | 237.06 | 237.06 | 未列入 | | | -45.35% | 可开放 |
| 9713 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新大队001# | 250 | 10.58% | 173.56 | 173.56 | 未列入 | | | 19.78% | 可开放 |
| 9714 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新一队台区006# | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | -22.12% | 可开放 |
| 9715 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 中心校台区005# | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -6.60% | 可开放 |
| 9716 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 单家三队002# | 100 | 55.20% | 24.8 | 24.8 | 未列入 | | | -4.69% | 可开放 |
| 9717 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新干015# | 315 | 0.11% | 251.66 | 251.66 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9718 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新大队005# | 160 | 61.42% | 29.73 | 29.73 | 未列入 | | | -16.37% | 可开放 |
| 9719 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 西庙三台区支004# | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | -3.47% | 可开放 |
| 9720 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 金元A箱式变1#变压器 | 250 | 24.75% | 138.12 | 138.12 | 未列入 | | | 1.84% | 可开放 |
| 9721 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾3#箱站1#变压器 | 400 | 21.53% | 233.89 | 233.89 | 未列入 | | | 17.06% | 可开放 |
| 9722 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台祥旺小区2#变压器 | 315 | 0.22% | 251.32 | 251.32 | 未列入 | | | -2.14% | 可开放 |
| 9723 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平分008# | 200 | 0.75% | 158.5 | 158.5 | 未列入 | | | -83.69% | 可开放 |
| 9724 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 百亿春城小区2#箱变压器 | 630 | 6.35% | 464.01 | 464.01 | 未列入 | | | -19.08% | 可开放 |
| 9725 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线63东芝小区变压器 | 200 | 19.51% | 120.98 | 120.98 | 未列入 | | | 2.71% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9726 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 新纪元小区箱式变压器 | 315 | 6.74% | 230.78 | 230.78 | 未列入 | | | 16.15% | 可开放 |
| 9727 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 颐海香城1#站变压器 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | -90.45% | 可开放 |
| 9728 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 颐海香城4#站厢式变压器 | 400 | 13.12% | 267.51 | 267.51 | 未列入 | | | -7.35% | 可开放 |
| 9729 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线44美馨一期3#变压器 | 500 | 11.99% | 340.07 | 340.07 | 未列入 | | | 14.87% | 可开放 |
| 9730 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 金地海小区 2 #变压器 | 400 | 31.33% | 194.68 | 194.68 | 未列入 | | | 26.37% | 可开放 |
| 9731 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线49美馨一期1#变压器 | 630 | 6.54% | 462.78 | 462.78 | 未列入 | | | 9.90% | 可开放 |
| 9732 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 鑫源小区住宅楼201开关柜变压器 | 315 | 27.20% | 166.32 | 166.32 | 未列入 | | | 35.96% | 可开放 |
| 9733 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 东小支19右1 | 200 | 1.14% | 157.72 | 157.72 | 未列入 | | | -68.38% | 可开放 |
| 9734 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干135左6右2 | 200 | 10.72% | 138.56 | 138.56 | 未列入 | | | 162.14% | 可开放 |
| 9735 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 海墅逸景配电室1#居民变压器 | 400 | 4.76% | 300.96 | 300.96 | 未列入 | | | 1851.41% | 可开放 |
| 9736 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 海墅逸景配电室2#居民变压器 | 400 | 4.58% | 301.7 | 301.7 | 未列入 | | | 1516.88% | 可开放 |
| 9737 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 海墅逸景配电室3#网点变压器 | 400 | 2.83% | 308.68 | 308.68 | 未列入 | | | 1582.26% | 可开放 |
| 9738 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 海墅逸景配电室4#网点变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | -88.13% | 可开放 |
| 9739 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 韩姜五台区 | 315 | 0.14% | 251.57 | 251.57 | 未列入 | | | -59.33% | 可开放 |
| 9740 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 水寨四台区 | 100 | 62.21% | 17.79 | 17.79 | 未列入 | | | 5.64% | 可开放 |
| 9741 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 水寨二台区 | 200 | 34.92% | 90.16 | 90.16 | 未列入 | | | -1.46% | 可开放 |
| 9742 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘二台区 | 200 | 4.63% | 150.74 | 150.74 | 未列入 | | | 14.12% | 可开放 |
| 9743 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 东四四台区 | 400 | 3.31% | 306.78 | 306.78 | 未列入 | | | -52.60% | 可开放 |
| 9744 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期#1站变压器 | 315 | 0.26% | 251.18 | 251.18 | 未列入 | | | 8.23% | 可开放 |
| 9745 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期2#变压器 | 315 | 23.97% | 176.5 | 176.5 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |
| 9746 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 官草三台区变压器 | 100 | 9.31% | 70.69 | 70.69 | 未列入 | | | -72.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9747 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 东越小区箱式变压器 | 250 | 17.04% | 157.4 | 157.4 | 未列入 | | | 2.99% | 可开放 |
| 9748 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干62右14 | 50 | 14.84% | 32.58 | 32.58 | 未列入 | | | -0.80% | 可开放 |
| 9749 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 腾东干64左1 | 100 | 14.97% | 65.03 | 65.03 | 未列入 | | | 12.83% | 可开放 |
| 9750 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾草线 | 南草线105右1# | 50 | 0.12% | 39.94 | 39.94 | 未列入 | | | -88.69% | 可开放 |
| 9751 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 雅圣二期B站1#变压器 | 400 | 12.20% | 271.2 | 271.2 | 未列入 | | | 18.23% | 可开放 |
| 9752 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 雅圣二期A变压器1# | 400 | 22.53% | 229.88 | 229.88 | 未列入 | | | 1.52% | 可开放 |
| 9753 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 华峪村二台区 | 30 | 97.87% | 0 | 0 | 未列入 | | | -23.36% | 可开放 |
| 9754 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方村分06# | 200 | 47.29% | 65.42 | 65.42 | 未列入 | | | -3.32% | 可开放 |
| 9755 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方二队分09# | 80 | 67.61% | 9.91 | 9.91 | 未列入 | | | -13.30% | 可开放 |
| 9756 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 镇政府分18# | 200 | 4.52% | 150.96 | 150.96 | 未列入 | | | 7.11% | 可开放 |
| 9757 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 意合三台区变压器 | 200 | 7.93% | 144.14 | 144.14 | 未列入 | | | 32.09% | 可开放 |
| 9758 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 企业线东四分013# | 400 | 0.17% | 319.33 | 319.33 | 未列入 | | | -4.20% | 可开放 |
| 9759 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 东四二台区支4# | 50 | 15.84% | 32.08 | 32.08 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |
| 9760 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 西望台分31# | 200 | 20.47% | 119.07 | 119.07 | 未列入 | | | 6.84% | 可开放 |
| 9761 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 赵坯一台区08# | 100 | 76.63% | 3.37 | 3.37 | 未列入 | | | 10.67% | 可开放 |
| 9762 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 邦石分019#邦石一台区柱上变压器 | 80 | 70.85% | 7.32 | 7.32 | 未列入 | | | 16.92% | 可开放 |
| 9763 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线8# | 400 | 0.13% | 319.49 | 319.49 | 未列入 | | | -3.70% | 可开放 |
| 9764 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区11#箱站变压器 | 500 | 5.98% | 370.09 | 370.09 | 未列入 | | | 1226.43% | 可开放 |
| 9765 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区5#箱站变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 9766 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区7#箱站变压器 | 500 | 2.93% | 385.37 | 385.37 | 未列入 | | | 1174.97% | 可开放 |
| 9767 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15110保寿小区1#箱变（网点） | 315 | 11.26% | 216.52 | 216.52 | 未列入 | | | 13.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9768 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15115保寿小区6#箱变（网点） | 315 | 6.74% | 230.78 | 230.78 | 未列入 | | | -11.38% | 可开放 |
| 9769 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15116保寿小区7#箱变（网点） | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 10.94% | 可开放 |
| 9770 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家六台2分002#变压器 | 400 | 8.78% | 284.87 | 284.87 | 未列入 | | | 3.70% | 可开放 |
| 9771 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 高台三台区03# | 100 | 61.63% | 18.37 | 18.37 | 未列入 | | | -17.41% | 可开放 |
| 9772 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 前小干035#（前小二台区） | 400 | 19.52% | 241.92 | 241.92 | 未列入 | | | 2.20% | 可开放 |
| 9773 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 前四二台区干08# | 80 | 4.60% | 60.32 | 60.32 | 未列入 | | | -49.02% | 可开放 |
| 9774 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 海派西尼5#站变压器 | 315 | 0.11% | 251.64 | 251.64 | 未列入 | | | -91.59% | 可开放 |
| 9775 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 富华箱站1#变压器 | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | -90.54% | 可开放 |
| 9776 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15061福聚华城3#变压器（居民） | 400 | 11.55% | 273.8 | 273.8 | 未列入 | | | 39.09% | 可开放 |
| 9777 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15062福聚华城4#变压器（居民） | 400 | 6.74% | 293.03 | 293.03 | 未列入 | | | 0.64% | 可开放 |
| 9778 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15127水岸华庭二期2#箱变变压器 | 500 | 3.53% | 382.34 | 382.34 | 未列入 | | | -22.88% | 可开放 |
| 9779 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15129水岸华庭二期4#箱变变压器 | 500 | 2.73% | 386.33 | 386.33 | 未列入 | | | 4.83% | 可开放 |
| 9780 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15130水岸华庭二期5#箱变变压器 | 500 | 2.14% | 389.28 | 389.28 | 未列入 | | | 4.54% | 可开放 |
| 9781 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干66左1# | 200 | 6.35% | 147.3 | 147.3 | 未列入 | | | -11.62% | 可开放 |
| 9782 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 烟台大队区 | 400 | 15.00% | 260 | 260 | 未列入 | | | 24.66% | 可开放 |
| 9783 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 丁家一台区 | 200 | 5.30% | 149.4 | 149.4 | 未列入 | | | -15.14% | 可开放 |
| 9784 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 丁家六台区 | 50 | 3.24% | 38.38 | 38.38 | 未列入 | | | -77.77% | 可开放 |
| 9785 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 李梧三台区变压器 | 100 | 17.50% | 62.5 | 62.5 | 未列入 | | | -29.99% | 可开放 |
| 9786 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 东沟二台区 | 100 | 73.69% | 6.31 | 6.31 | 未列入 | | | 19.02% | 可开放 |
| 9787 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 三角二台区 | 100 | 2.27% | 77.73 | 77.73 | 未列入 | | | -84.80% | 可开放 |
| 9788 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 三角四台区 | 100 | 12.48% | 67.52 | 67.52 | 未列入 | | | 14.38% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9789 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 李梧一组支38#变压器 | 200 | 26.93% | 106.14 | 106.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9790 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁亿线 | 东牌二台区 | 400 | 0.36% | 318.55 | 318.55 | 未列入 | | | -78.86% | 可开放 |
| 9791 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 达道三台区 | 400 | 2.48% | 310.1 | 310.1 | 未列入 | | | -41.59% | 可开放 |
| 9792 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 黄金二台区 | 80 | 53.99% | 20.81 | 20.81 | 未列入 | | | -7.78% | 可开放 |
| 9793 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小五台区变压器 | 50 | 5.22% | 37.39 | 37.39 | 未列入 | | | -4.13% | 可开放 |
| 9794 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 马圈三台区 | 50 | 7.80% | 36.1 | 36.1 | 未列入 | | | 13.64% | 可开放 |
| 9795 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 奔腾配电室变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | -3.77% | 可开放 |
| 9796 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地小区1#箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | -15.48% | 可开放 |
| 9797 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府A区1#变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | -93.17% | 可开放 |
| 9798 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 悦湖美郡小区3#箱变2#变压器 | 315 | 0.14% | 251.56 | 251.56 | 未列入 | | | -88.57% | 可开放 |
| 9799 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15126水岸华庭二期1#箱变变压器 | 500 | 3.13% | 384.36 | 384.36 | 未列入 | | | -11.06% | 可开放 |
| 9800 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15131水岸华庭二期6#箱变变压器 | 500 | 3.22% | 383.88 | 383.88 | 未列入 | | | -5.44% | 可开放 |
| 9801 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 小甲小区1#箱站1#变压器 | 500 | 0.49% | 397.53 | 397.53 | 未列入 | | | 52.65% | 可开放 |
| 9802 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 西古线后古分9右3#变压器 | 400 | 14.92% | 260.34 | 260.34 | 未列入 | | | -4.62% | 可开放 |
| 9803 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 西古线后古分23右3#变压器 | 400 | 16.82% | 252.73 | 252.73 | 未列入 | | | -21.66% | 可开放 |
| 9804 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 安铭19#箱站变压器 | 200 | 28.22% | 103.56 | 103.56 | 未列入 | | | 3.19% | 可开放 |
| 9805 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 交通局箱站变压器 | 315 | 13.98% | 207.97 | 207.97 | 未列入 | | | -84.80% | 可开放 |
| 9806 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干92左11右1 | 100 | 70.05% | 9.95 | 9.95 | 未列入 | | | -15.96% | 可开放 |
| 9807 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分15左2 | 100 | 2.56% | 77.44 | 77.44 | 未列入 | | | -30.10% | 可开放 |
| 9808 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干31# | 100 | 35.00% | 45 | 45 | 未列入 | | | -17.94% | 可开放 |
| 9809 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼七台区 | 200 | 0.91% | 158.19 | 158.19 | 未列入 | | | -86.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9810 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身二台区 | 315 | 18.21% | 194.65 | 194.65 | 未列入 | | | 22.38% | 可开放 |
| 9811 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 后柳三台区 | 160 | 0.71% | 126.86 | 126.86 | 未列入 | | | 3.70% | 可开放 |
| 9812 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 楼房三台区 | 80 | 91.38% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.13% | 可开放 |
| 9813 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 红星三台区 | 63 | 99.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | 3.02% | 可开放 |
| 9814 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 析木三台区 | 315 | 0.27% | 251.15 | 251.15 | 未列入 | | | 13.48% | 可开放 |
| 9815 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 泥沟四台区分003# | 30 | 22.03% | 17.39 | 17.39 | 未列入 | | | 4.27% | 可开放 |
| 9816 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 桑树一台干06# | 200 | 2.72% | 154.56 | 154.56 | 未列入 | | | -17.07% | 可开放 |
| 9817 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 桑树6台分007# | 200 | 61.91% | 36.19 | 36.19 | 未列入 | | | 12.93% | 可开放 |
| 9818 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 三道五台干03# | 50 | 6.66% | 36.67 | 36.67 | 未列入 | | | -77.06% | 可开放 |
| 9819 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线左干35# | 100 | 85.39% | 0 | 0 | 未列入 | | | -7.69% | 可开放 |
| 9820 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 合力B站2#变压器 | 250 | 0.13% | 199.67 | 199.67 | 未列入 | | | -90.52% | 可开放 |
| 9821 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地小区3#箱站2#变压器 | 400 | 7.16% | 291.35 | 291.35 | 未列入 | | | -5.02% | 可开放 |
| 9822 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地小区2#箱站 2 #变压器 | 500 | 7.11% | 364.43 | 364.43 | 未列入 | | | -23.99% | 可开放 |
| 9823 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 西新养殖小区1 | 315 | 20.77% | 186.57 | 186.57 | 未列入 | | | 3.43% | 可开放 |
| 9824 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 巴黎春天小区2#箱站变压器 | 500 | 4.64% | 376.81 | 376.81 | 未列入 | | | 0.79% | 可开放 |
| 9825 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 巴黎春天小区1#箱站变压器 | 500 | 10.43% | 347.87 | 347.87 | 未列入 | | | 45.48% | 可开放 |
| 9826 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园二期3#箱站1#变压器 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | 12.09% | 可开放 |
| 9827 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 芭东线 | 芭东海城一期4#箱站1#变压器 | 500 | 8.93% | 355.35 | 355.35 | 未列入 | | | -0.71% | 可开放 |
| 9828 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 芭东线 | 芭东海城一期4#箱站2#变压器 | 500 | 5.83% | 370.84 | 370.84 | 未列入 | | | 9.48% | 可开放 |
| 9829 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 财富广场二期箱站2#变压器 | 400 | 10.97% | 276.11 | 276.11 | 未列入 | | | 11.51% | 可开放 |
| 9830 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地小区3#箱站1#变压器 | 400 | 5.63% | 297.47 | 297.47 | 未列入 | | | -14.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9831 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新养殖小区1变压器 | 200 | 0.46% | 159.09 | 159.09 | 未列入 | | | -87.15% | 可开放 |
| 9832 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 靓海金科小区1#箱站2#变压器 | 500 | 11.07% | 344.67 | 344.67 | 未列入 | | | -4.80% | 可开放 |
| 9833 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 靓海金科小区2#箱站1#变压器 | 500 | 15.88% | 320.6 | 320.6 | 未列入 | | | 8.13% | 可开放 |
| 9834 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 靓海金科小区3#箱站2#变压器 | 500 | 8.27% | 358.63 | 358.63 | 未列入 | | | 12.67% | 可开放 |
| 9835 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 东新养殖小区4变压器 | 50 | 12.86% | 33.57 | 33.57 | 未列入 | | | -46.27% | 可开放 |
| 9836 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 双龙新村三期B区2#箱式变变压器 | 400 | 10.61% | 277.55 | 277.55 | 未列入 | | | 15.05% | 可开放 |
| 9837 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 财富广场4#站变压器 | 250 | 25.25% | 136.88 | 136.88 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 9838 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 里家分37左4#柱上变压器 | 400 | 3.75% | 305.01 | 305.01 | 未列入 | | | -13.81% | 可开放 |
| 9839 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 镇北一线98左5左1#柱上变压器 | 200 | 1.18% | 157.64 | 157.64 | 未列入 | | | -78.67% | 可开放 |
| 9840 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 里家分提水支013#柱上变压器 | 160 | 0.50% | 127.2 | 127.2 | 未列入 | | | -82.48% | 可开放 |
| 9841 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 大吉欣城1#箱站变压器01 | 400 | 3.98% | 304.07 | 304.07 | 未列入 | | | 1052.17% | 可开放 |
| 9842 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 大吉欣城1#箱站变压器02 | 400 | 3.50% | 306.02 | 306.02 | 未列入 | | | 1082.37% | 可开放 |
| 9843 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 大吉欣城2#箱站配电变压器01 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | 19.02% | 可开放 |
| 9844 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 大路分4+1#变压器 | 125 | 0.29% | 99.64 | 99.64 | 未列入 | | | 27.92% | 可开放 |
| 9845 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 大路分5#变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 9846 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 大路分23左1#变压器 | 80 | 0.53% | 63.58 | 63.58 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 9847 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 荒地线瑞凯支008#柱上变压器 | 100 | 0.01% | 79.99 | 79.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9848 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 西腰八队 | 400 | 0.43% | 318.29 | 318.29 | 未列入 | | | -80.56% | 可开放 |
| 9849 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 富强B箱式变变压器 | 400 | 9.25% | 282.99 | 282.99 | 未列入 | | | 11.37% | 可开放 |
| 9850 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线大河四台区 | 400 | 13.22% | 267.13 | 267.13 | 未列入 | | | -14.52% | 可开放 |
| 9851 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 东四线 | 红旗五台区 | 200 | 3.70% | 152.61 | 152.61 | 未列入 | | | -50.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9852 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 南白石一台区 | 100 | 1.74% | 78.26 | 78.26 | 未列入 | | | 15.69% | 可开放 |
| 9853 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 南白石二台区 | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | -85.64% | 可开放 |
| 9854 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 西腰五队 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -75.47% | 可开放 |
| 9855 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线107# | 200 | 30.21% | 99.58 | 99.58 | 未列入 | | | 22.72% | 可开放 |
| 9856 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 南白石三台区 | 200 | 7.24% | 145.53 | 145.53 | 未列入 | | | 3.00% | 可开放 |
| 9857 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 松树大队区 | 100 | 0.84% | 79.16 | 79.16 | 未列入 | | | -67.01% | 可开放 |
| 9858 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 牌坊四队区 | 100 | 0.33% | 79.67 | 79.67 | 未列入 | | | -76.23% | 可开放 |
| 9859 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印四队 | 400 | 0.26% | 318.95 | 318.95 | 未列入 | | | -89.38% | 可开放 |
| 9860 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英二线 | 英不落二台区 | 200 | 12.87% | 134.26 | 134.26 | 未列入 | | | -4.43% | 可开放 |
| 9861 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 水泉四队区 | 400 | 0.71% | 317.18 | 317.18 | 未列入 | | | -80.54% | 可开放 |
| 9862 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 水泉九队区 | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | -83.57% | 可开放 |
| 9863 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 赵卜华玉台区 | 400 | 2.89% | 308.46 | 308.46 | 未列入 | | | 33.97% | 可开放 |
| 9864 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台一台分022#柱上变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9865 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 王沟四队台区 | 100 | 0.44% | 79.56 | 79.56 | 未列入 | | | -53.67% | 可开放 |
| 9866 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘线主干112# | 400 | 0.88% | 316.5 | 316.5 | 未列入 | | | -79.66% | 可开放 |
| 9867 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 东房身八台区 | 200 | 9.02% | 141.96 | 141.96 | 未列入 | | | -6.10% | 可开放 |
| 9868 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 水泉一队区 | 100 | 0.60% | 79.4 | 79.4 | 未列入 | | | -55.13% | 可开放 |
| 9869 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 东甘干010# | 400 | 0.75% | 317.01 | 317.01 | 未列入 | | | -73.14% | 可开放 |
| 9870 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 前英五队区 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | -90.31% | 可开放 |
| 9871 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 后英一台区 | 400 | 5.53% | 297.89 | 297.89 | 未列入 | | | 105.61% | 可开放 |
| 9872 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印村台区 | 400 | 2.36% | 310.55 | 310.55 | 未列入 | | | -61.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9873 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连线99右干2# | 100 | 1.27% | 78.73 | 78.73 | 未列入 | | | -22.78% | 可开放 |
| 9874 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连线金坨6队干21#杆 | 100 | 0.42% | 79.58 | 79.58 | 未列入 | | | -7.42% | 可开放 |
| 9875 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 西甲一台区 | 200 | 23.99% | 112.02 | 112.02 | 未列入 | | | 4.34% | 可开放 |
| 9876 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连线83+1# | 100 | 20.37% | 59.63 | 59.63 | 未列入 | | | 17.60% | 可开放 |
| 9877 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连线65+1左干7# | 100 | 0.69% | 79.31 | 79.31 | 未列入 | | | -9.90% | 可开放 |
| 9878 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连线达连10队干14左分6# | 50 | 3.44% | 38.28 | 38.28 | 未列入 | | | 19.23% | 可开放 |
| 9879 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连线达连五队干13左分19# | 50 | 2.40% | 38.8 | 38.8 | 未列入 | | | 7.94% | 可开放 |
| 9880 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 大吉欣城3#箱站配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 7.24% | 可开放 |
| 9881 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 工业线90左1#变压器 | 200 | 2.28% | 155.45 | 155.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9882 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 三道十台区 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 9883 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品小区2期1#网点变压器配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | 29.10% | 可开放 |
| 9884 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品小区2期1#住宅变压器配电变压器 | 630 | 5.41% | 469.94 | 469.94 | 未列入 | | | 63.64% | 可开放 |
| 9885 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品小区2期2#网点变压器配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 9886 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品小区2期2#住宅变压器配电变压器 | 630 | 5.35% | 470.28 | 470.28 | 未列入 | | | 1308.38% | 可开放 |
| 9887 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品小区2期3#变压器配电变压器 | 500 | 5.99% | 370.06 | 370.06 | 未列入 | | | 1312.80% | 可开放 |
| 9888 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品小区2期3#网点变压器配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 9889 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室住宅1#变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 182.84% | 可开放 |
| 9890 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室住宅2#变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 134.52% | 可开放 |
| 9891 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室住宅3#变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 9892 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室住宅4#变压器 | 500 | 3.53% | 382.37 | 382.37 | 未列入 | | | 2869.01% | 可开放 |
| 9893 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室住宅5#变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9894 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室网点6#变压器 | 400 | 0.14% | 319.46 | 319.46 | 未列入 | | | 419.62% | 可开放 |
| 9895 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室网点7#变压器 | 630 | 0.10% | 503.39 | 503.39 | 未列入 | | | 452.27% | 可开放 |
| 9896 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期1#配电室网点8#变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 116.02% | 可开放 |
| 9897 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品小区2期4#住宅变压器配电变压器 | 500 | 3.28% | 383.59 | 383.59 | 未列入 | | | 1250.31% | 可开放 |
| 9898 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期2#配电室住宅9#变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 91.49% | 可开放 |
| 9899 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期2#配电室住宅10#变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 116.02% | 可开放 |
| 9900 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期2#配电室住宅11#变压器 | 500 | 4.29% | 378.54 | 378.54 | 未列入 | | | 1791.21% | 可开放 |
| 9901 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期2#配电室住宅12#变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 144.95% | 可开放 |
| 9902 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期2#配电室住宅13#变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 108.17% | 可开放 |
| 9903 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期2#配电室网点14#变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | 293.70% | 可开放 |
| 9904 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 海第线 | 万达海第名都二期2#配电室网点15#变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | 306.20% | 可开放 |
| 9905 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区10#箱站配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 9906 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 西尚面粉厂支006#柱上变压器 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9907 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 洪丰分2#柱上变压器 | 100 | 1.59% | 78.41 | 78.41 | 未列入 | | | -8.76% | 可开放 |
| 9908 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 林场干10#变压器 | 100 | 31.62% | 48.38 | 48.38 | 未列入 | | | 13.08% | 可开放 |
| 9909 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 上台线大台干5右4#变压器 | 400 | 0.13% | 319.47 | 319.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9910 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连线133左干13# | 160 | 8.94% | 113.69 | 113.69 | 未列入 | | | -12.55% | 可开放 |
| 9911 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 东上干005#变压器 | 100 | 3.57% | 76.43 | 76.43 | 未列入 | | | 12.71% | 可开放 |
| 9912 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西河线029#变压器 | 400 | 0.20% | 319.21 | 319.21 | 未列入 | | | 14.75% | 可开放 |
| 9913 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西粮三台区支011#变压器 | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | 16.16% | 可开放 |
| 9914 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连10队干14左分2右支11# | 100 | 0.72% | 79.28 | 79.28 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9915 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 小甲小区2#箱站1#变压器 | 630 | 2.04% | 491.13 | 491.13 | 未列入 | | | 1504.37% | 可开放 |
| 9916 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 小甲小区3#箱站1#变压器 | 630 | 1.52% | 494.41 | 494.41 | 未列入 | | | 6.16% | 可开放 |
| 9917 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15029嘉景花园新城小区5号变压器 | 500 | 6.23% | 368.86 | 368.86 | 未列入 | | | 8.00% | 可开放 |
| 9918 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15100腾龙名苑小区1#变压器（居民） | 400 | 5.38% | 298.5 | 298.5 | 未列入 | | | -13.90% | 可开放 |
| 9919 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15103腾龙名苑小区4#变压器（网点） | 500 | 3.72% | 381.39 | 381.39 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 9920 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15091万福园中园小区二期2#变压器（居民） | 500 | 11.29% | 343.56 | 343.56 | 未列入 | | | 67.61% | 可开放 |
| 9921 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15075阳光丽景5#变压器（居民） | 400 | 10.13% | 279.49 | 279.49 | 未列入 | | | 30.27% | 可开放 |
| 9922 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线桃源二期A箱式变2#变压器 | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | 5.51% | 可开放 |
| 9923 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线32# | 50 | 9.82% | 35.09 | 35.09 | 未列入 | | | 2.87% | 可开放 |
| 9924 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格1#站变压器 | 400 | 11.52% | 273.93 | 273.93 | 未列入 | | | 7.59% | 可开放 |
| 9925 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格5#站变压器 | 400 | 10.64% | 277.44 | 277.44 | 未列入 | | | -19.23% | 可开放 |
| 9926 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 世纪名郡2#站1#变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | -1.32% | 可开放 |
| 9927 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 世纪名郡3#站2#变压器 | 315 | 8.52% | 225.16 | 225.16 | 未列入 | | | -5.80% | 可开放 |
| 9928 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 龙海尚城1#箱站变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -87.95% | 可开放 |
| 9929 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 龙海尚城2#箱站变压器 | 400 | 0.13% | 319.47 | 319.47 | 未列入 | | | -87.86% | 可开放 |
| 9930 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 龙海尚城3#箱站变压器 | 400 | 15.02% | 259.91 | 259.91 | 未列入 | | | 7.36% | 可开放 |
| 9931 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 张嘴干8# | 50 | 9.30% | 35.35 | 35.35 | 未列入 | | | -12.19% | 可开放 |
| 9932 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 下坎村九台区支04# | 50 | 0.16% | 39.92 | 39.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9933 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 意合一台008# | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 20.76% | 可开放 |
| 9934 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 意合四台3# | 80 | 0.85% | 63.32 | 63.32 | 未列入 | | | -0.73% | 可开放 |
| 9935 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜广场A区1#住宅箱站变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | 5.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9936 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 兰旗分4#左分31# | 100 | 1.93% | 78.07 | 78.07 | 未列入 | | | -2.73% | 可开放 |
| 9937 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 邬卜一队区 | 100 | 15.47% | 64.53 | 64.53 | 未列入 | | | -43.05% | 可开放 |
| 9938 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 青山怀村台区 | 400 | 2.28% | 310.9 | 310.9 | 未列入 | | | -51.17% | 可开放 |
| 9939 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上沟八台区分003# | 200 | 17.87% | 124.27 | 124.27 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |
| 9940 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印二队 | 100 | 4.82% | 75.18 | 75.18 | 未列入 | | | -43.69% | 可开放 |
| 9941 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤五台区 | 50 | 47.16% | 16.42 | 16.42 | 未列入 | | | -57.93% | 可开放 |
| 9942 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 什司县九台区 | 200 | 31.37% | 97.26 | 97.26 | 未列入 | | | -26.91% | 可开放 |
| 9943 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土三台区 | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | -52.17% | 可开放 |
| 9944 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响线东响1号井支1# | 50 | 2.34% | 38.83 | 38.83 | 未列入 | | | -8.25% | 可开放 |
| 9945 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区1#住宅配电变压器 | 400 | 4.25% | 303 | 303 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9946 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区2#住宅配电变压器 | 500 | 4.71% | 376.43 | 376.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9947 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区3#住宅配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9948 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区4#住宅配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9949 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区5#住宅配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9950 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区6#住宅配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9951 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区7#网点配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9952 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 海昕线 | 翡翠城小区8#网点配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9953 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 大台干021# | 400 | 2.64% | 309.43 | 309.43 | 未列入 | | | -9.66% | 可开放 |
| 9954 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 华树沟分22# | 100 | 26.10% | 53.9 | 53.9 | 未列入 | | | -32.92% | 可开放 |
| 9955 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响线东响3号井支1# | 50 | 1.46% | 39.27 | 39.27 | 未列入 | | | 0.69% | 可开放 |
| 9956 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响线西四深井支8# | 100 | 0.83% | 79.17 | 79.17 | 未列入 | | | 0.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9957 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线顾家井支8# | 100 | 0.93% | 79.07 | 79.07 | 未列入 | | | -4.51% | 可开放 |
| 9958 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 南站线部队南井支1# | 50 | 6.66% | 36.67 | 36.67 | 未列入 | | | 1.22% | 可开放 |
| 9959 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 下坎七台区支34# | 100 | 3.94% | 76.06 | 76.06 | 未列入 | | | 3.61% | 可开放 |
| 9960 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线耿龙十二万抽水支26# | 100 | 1.02% | 78.98 | 78.98 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9961 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 下坎八台区分8# | 200 | 0.37% | 159.26 | 159.26 | 未列入 | | | 5.09% | 可开放 |
| 9962 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线前郭村井支4# | 100 | 1.33% | 78.67 | 78.67 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 9963 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干93 | 400 | 2.80% | 308.8 | 308.8 | 未列入 | | | -49.33% | 可开放 |
| 9964 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家一台区变压器 | 160 | 54.59% | 40.66 | 40.66 | 未列入 | | | -8.82% | 可开放 |
| 9965 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15128水岸华庭二期3#箱变变压器 | 500 | 0.34% | 398.31 | 398.31 | 未列入 | | | 9.48% | 可开放 |
| 9966 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15030寿安回迁1#变压器 | 500 | 5.03% | 374.85 | 374.85 | 未列入 | | | 7.19% | 可开放 |
| 9967 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15032寿安回迁3#变压器 | 500 | 5.05% | 374.74 | 374.74 | 未列入 | | | -10.19% | 可开放 |
| 9968 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1#开闭所3#变压器 | 630 | 5.13% | 471.68 | 471.68 | 未列入 | | | 25.72% | 可开放 |
| 9969 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 3#住宅变压器 | 630 | 0.04% | 503.75 | 503.75 | 未列入 | | | 44.34% | 可开放 |
| 9970 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区13#箱站变压器 | 630 | 4.05% | 478.5 | 478.5 | 未列入 | | | 1249.60% | 可开放 |
| 9971 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区9#箱站变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 9972 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农田支30左1#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9973 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 代南一线响堂分74右1#变压器 | 200 | 0.33% | 159.35 | 159.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 9974 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 嘉和B箱式变1#变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -90.42% | 可开放 |
| 9975 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15161周正新村10#箱变变压器 | 400 | 1.41% | 314.38 | 314.38 | 未列入 | | | 738.15% | 可开放 |
| 9976 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 金山B箱式变1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | -91.34% | 可开放 |
| 9977 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 丁家4队干05#变压器 | 100 | 74.51% | 5.49 | 5.49 | 未列入 | | | 7.71% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9978 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家村干05#变压器 | 100 | 47.46% | 32.54 | 32.54 | 未列入 | | | -34.28% | 可开放 |
| 9979 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 荒岭建材1#变压器 | 500 | 6.46% | 367.69 | 367.69 | 未列入 | | | 8.55% | 可开放 |
| 9980 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 水南线钟台分14#变压器 | 400 | 34.10% | 183.59 | 183.59 | 未列入 | | | 22.25% | 可开放 |
| 9981 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线013#柱上变压器 | 250 | 10.45% | 173.87 | 173.87 | 未列入 | | | -0.66% | 可开放 |
| 9982 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线025柱上变压器 | 200 | 1.54% | 156.93 | 156.93 | 未列入 | | | -7.65% | 可开放 |
| 9983 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 后英第一城2#站变压器 | 500 | 5.67% | 371.66 | 371.66 | 未列入 | | | 3.63% | 可开放 |
| 9984 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 后英第一城4#站变压器 | 500 | 5.73% | 371.34 | 371.34 | 未列入 | | | -0.02% | 可开放 |
| 9985 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 财富广场2#站变压器 | 250 | 27.18% | 132.06 | 132.06 | 未列入 | | | 10.89% | 可开放 |
| 9986 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东房身一台区 | 100 | 45.12% | 34.88 | 34.88 | 未列入 | | | 16.32% | 可开放 |
| 9987 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格3#站变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -90.74% | 可开放 |
| 9988 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格7#站变压器 | 400 | 12.66% | 269.35 | 269.35 | 未列入 | | | -18.36% | 可开放 |
| 9989 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 金汇1#箱站变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | -8.30% | 可开放 |
| 9990 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 金色花园2#变压器 | 400 | 17.73% | 249.08 | 249.08 | 未列入 | | | -15.34% | 可开放 |
| 9991 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 果树一场一台区 | 200 | 10.60% | 138.8 | 138.8 | 未列入 | | | -8.48% | 可开放 |
| 9992 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 大新六台区 | 400 | 8.54% | 285.84 | 285.84 | 未列入 | | | -31.91% | 可开放 |
| 9993 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 大新四台区 | 200 | 1.16% | 157.69 | 157.69 | 未列入 | | | -81.62% | 可开放 |
| 9994 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 大新三台区 | 250 | 4.73% | 188.18 | 188.18 | 未列入 | | | 13.60% | 可开放 |
| 9995 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 水泉二队区 | 200 | 3.40% | 153.2 | 153.2 | 未列入 | | | -2.55% | 可开放 |
| 9996 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王石街道一台区 | 400 | 18.43% | 246.27 | 246.27 | 未列入 | | | 11.67% | 可开放 |
| 9997 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 析木五台区 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -22.54% | 可开放 |
| 9998 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线坯厂分10右2#变压器 | 100 | 17.52% | 62.48 | 62.48 | 未列入 | | | 13.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线坯厂分4#变压器 | 200 | 10.20% | 139.61 | 139.61 | 未列入 | | | 5.24% | 可开放 |
| 10000 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分19右9右4#变压器 | 315 | 19.16% | 191.64 | 191.64 | 未列入 | | | 13.99% | 可开放 |
| 10001 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分50#变压器 | 200 | 6.53% | 146.95 | 146.95 | 未列入 | | | 11.11% | 可开放 |
| 10002 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分5右5#变压器 | 400 | 19.73% | 241.09 | 241.09 | 未列入 | | | -2.32% | 可开放 |
| 10003 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品2#开闭所4#变压器 | 630 | 4.20% | 477.51 | 477.51 | 未列入 | | | 9.71% | 可开放 |
| 10004 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品2#开闭所5#变压器 | 500 | 8.44% | 357.79 | 357.79 | 未列入 | | | 11.68% | 可开放 |
| 10005 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线57#柱上变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10006 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家三台区变压器 | 100 | 62.42% | 17.58 | 17.58 | 未列入 | | | 1.55% | 可开放 |
| 10007 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家二台区变压器 | 50 | 12.50% | 33.75 | 33.75 | 未列入 | | | -70.50% | 可开放 |
| 10008 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 周家三台区 | 50 | 9.36% | 35.32 | 35.32 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 10009 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 新昌线茨沟五台区 | 100 | 64.92% | 15.08 | 15.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10010 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 新昌线茨沟四台区 | 63 | 6.13% | 46.54 | 46.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10011 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 草场一组 | 200 | 2.82% | 154.37 | 154.37 | 未列入 | | | -36.83% | 可开放 |
| 10012 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 草场四组 | 100 | 17.06% | 62.94 | 62.94 | 未列入 | | | -21.15% | 可开放 |
| 10013 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 前英新楼 | 200 | 43.79% | 72.43 | 72.43 | 未列入 | | | 6.13% | 可开放 |
| 10014 | 国网海城市供电公司 | 祁北66kV变电站 | 祁南线 | 葫芦线7856单元小河三台支05# | 63 | 13.14% | 42.12 | 42.12 | 未列入 | | | -6.44% | 可开放 |
| 10015 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线荒地干19右19右1变压器 | 400 | 0.76% | 316.97 | 316.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10016 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 三家7台区干05#变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -73.24% | 可开放 |
| 10017 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左6左1左1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | -54.85% | 可开放 |
| 10018 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线坯厂分11右1#变压器 | 400 | 3.43% | 306.29 | 306.29 | 未列入 | | | -54.37% | 可开放 |
| 10019 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前湖三队干007#变压器 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10020 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线二甲干2右1#变压器 | 200 | 3.68% | 152.65 | 152.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10021 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨二队干12#郁坨二台区 | 200 | 3.13% | 153.74 | 153.74 | 未列入 | | | -70.34% | 可开放 |
| 10022 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 前三二台区03# | 400 | 0.67% | 317.34 | 317.34 | 未列入 | | | -81.27% | 可开放 |
| 10023 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 前三干高台分34# | 400 | 0.82% | 316.72 | 316.72 | 未列入 | | | -81.67% | 可开放 |
| 10024 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 前三一台区支04+1# | 400 | 0.68% | 317.27 | 317.27 | 未列入 | | | -80.15% | 可开放 |
| 10025 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 齐沙一台区分005# | 400 | 3.69% | 305.23 | 305.23 | 未列入 | | | -53.87% | 可开放 |
| 10026 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 鲍沙二台区 | 400 | 1.76% | 312.97 | 312.97 | 未列入 | | | -62.61% | 可开放 |
| 10027 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜分032# | 400 | 1.45% | 314.19 | 314.19 | 未列入 | | | -59.96% | 可开放 |
| 10028 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 岳家二台区 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -77.06% | 可开放 |
| 10029 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 贵兴干38左3左1 | 160 | 28.86% | 81.82 | 81.82 | 未列入 | | | -7.98% | 可开放 |
| 10030 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15226华源名居金水湖畔1#住宅变压器 | 500 | 2.18% | 389.12 | 389.12 | 未列入 | | | 1146.71% | 可开放 |
| 10031 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15227华源名居金水湖畔2#住宅变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 10032 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15227华源名居金水湖畔3#住宅变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10033 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线045右4#变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10034 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15227华源名居金水湖畔4#住宅变压器 | 500 | 2.64% | 386.79 | 386.79 | 未列入 | | | 1111.52% | 可开放 |
| 10035 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15227华源名居金水湖畔5#网点变压器 | 400 | 0.02% | 319.94 | 319.94 | 未列入 | | | -77.45% | 可开放 |
| 10036 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线045右9# | 200 | 3.43% | 153.14 | 153.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10037 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干119 | 30 | 13.57% | 19.93 | 19.93 | 未列入 | | | -3.16% | 可开放 |
| 10038 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15143红城御景小区3#箱变变压器 | 500 | 8.91% | 355.45 | 355.45 | 未列入 | | | 29.22% | 可开放 |
| 10039 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 鸿城御景小区4#箱变（网点1）变压器 | 500 | 3.41% | 382.95 | 382.95 | 未列入 | | | -15.77% | 可开放 |
| 10040 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 鸿城御景5#箱变（网点）15145变压器 | 400 | 10.62% | 277.54 | 277.54 | 未列入 | | | 28.29% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 酒厂变压器 | 50 | 6.08% | 36.96 | 36.96 | 未列入 | | | -4.88% | 可开放 |
| 10042 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线联络分31+1#变压器 | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10043 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线联络分26引1#柱上变压器 | 400 | 4.34% | 302.65 | 302.65 | 未列入 | | | 881.78% | 可开放 |
| 10044 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分28左2#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -5.95% | 可开放 |
| 10045 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 天昊变压器 | 50 | 60.54% | 9.73 | 9.73 | 未列入 | | | -3.93% | 可开放 |
| 10046 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 马沟二队区 | 80 | 1.50% | 62.8 | 62.8 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 10047 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 新楼照明一台区 | 200 | 2.00% | 156 | 156 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 10048 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风八台区 | 200 | 26.68% | 106.65 | 106.65 | 未列入 | | | 555.93% | 可开放 |
| 10049 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风六台区 | 160 | 0.87% | 126.61 | 126.61 | 未列入 | | | 11.40% | 可开放 |
| 10050 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 海昕明珠5#箱站变压器 | 500 | 6.34% | 368.32 | 368.32 | 未列入 | | | -13.79% | 可开放 |
| 10051 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 希望宜城12.46箱站1#变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -91.33% | 可开放 |
| 10052 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 联营线 | 中央公馆箱站2#变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 10053 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格2#站变压器 | 400 | 9.89% | 280.46 | 280.46 | 未列入 | | | -4.97% | 可开放 |
| 10054 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格4#站变压器 | 400 | 7.92% | 288.33 | 288.33 | 未列入 | | | -0.17% | 可开放 |
| 10055 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 世纪名郡1#站2#变压器 | 315 | 0.23% | 251.29 | 251.29 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10056 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 鑫园小区箱式变变压器 | 200 | 17.83% | 124.34 | 124.34 | 未列入 | | | 19.12% | 可开放 |
| 10057 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 鹏兴小区柱上变压器 | 250 | 0.08% | 199.8 | 199.8 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 10058 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 金宇家园1#变压器 | 250 | 0.64% | 198.4 | 198.4 | 未列入 | | | -88.16% | 可开放 |
| 10059 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 信用社箱站变压器 | 200 | 28.68% | 102.64 | 102.64 | 未列入 | | | 4.50% | 可开放 |
| 10060 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家二队干15#变压器 | 160 | 34.81% | 72.31 | 72.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10061 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 站北小区箱站2#变压器 | 250 | 0.17% | 199.58 | 199.58 | 未列入 | | | -89.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10062 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 站前小区箱站2#变压器 | 315 | 18.93% | 192.38 | 192.38 | 未列入 | | | 12.13% | 可开放 |
| 10063 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 银海逸城1#站1#变压器 | 500 | 3.75% | 381.26 | 381.26 | 未列入 | | | 14.76% | 可开放 |
| 10064 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 银海逸城2#站变压器 | 315 | 4.51% | 237.79 | 237.79 | 未列入 | | | 1.70% | 可开放 |
| 10065 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15080金鼎居2#箱变（网点） | 400 | 14.49% | 262.05 | 262.05 | 未列入 | | | 5.93% | 可开放 |
| 10066 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 银海逸城3#箱站1#变压器 | 500 | 5.84% | 370.81 | 370.81 | 未列入 | | | 10.56% | 可开放 |
| 10067 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 三义阳光苑配电室1#变压器 | 1250 | 3.38% | 957.72 | 957.72 | 未列入 | | | 3.67% | 可开放 |
| 10068 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 龙海尚城4#站变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -91.00% | 可开放 |
| 10069 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 前柳七台区 | 100 | 79.75% | 0.25 | 0.25 | 未列入 | | | 11.52% | 可开放 |
| 10070 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 张胡五台区 | 50 | 59.38% | 10.31 | 10.31 | 未列入 | | | 8.74% | 可开放 |
| 10071 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前军二线 | 张胡四台区 | 200 | 14.68% | 130.65 | 130.65 | 未列入 | | | -39.14% | 可开放 |
| 10072 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前军二线 | 张胡二台区 | 160 | 42.77% | 59.57 | 59.57 | 未列入 | | | -12.28% | 可开放 |
| 10073 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 前龙二组 | 125 | 47.53% | 40.59 | 40.59 | 未列入 | | | 17.20% | 可开放 |
| 10074 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 西腰十队 | 100 | 65.62% | 14.38 | 14.38 | 未列入 | | | 18.70% | 可开放 |
| 10075 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15082水岸华庭2#箱变变压器 | 500 | 5.06% | 374.71 | 374.71 | 未列入 | | | -12.38% | 可开放 |
| 10076 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15083水岸华庭3#箱变压器 | 500 | 5.67% | 371.63 | 371.63 | 未列入 | | | 4.06% | 可开放 |
| 10077 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15084水岸华庭4#箱变变压器 | 500 | 3.33% | 383.37 | 383.37 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 10078 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15117正和温泉花园二期1相变变压器 | 400 | 6.70% | 293.22 | 293.22 | 未列入 | | | 24.13% | 可开放 |
| 10079 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15119正和温泉花园二期3号箱变压器 | 315 | 14.03% | 207.82 | 207.82 | 未列入 | | | 5.92% | 可开放 |
| 10080 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15120正和温泉花园二期1#箱变（居民）变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | 20.19% | 可开放 |
| 10081 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15121正和温泉花园二期2#箱变（居民）变压器 | 400 | 2.01% | 311.97 | 311.97 | 未列入 | | | 718.03% | 可开放 |
| 10082 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15133新城花园变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | 34.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15134新城花园变压器 | 400 | 12.96% | 268.15 | 268.15 | 未列入 | | | 14.75% | 可开放 |
| 10084 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15135新城花园变压器 | 500 | 3.19% | 384.07 | 384.07 | 未列入 | | | 5.32% | 可开放 |
| 10085 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线033# | 315 | 12.22% | 213.5 | 213.5 | 未列入 | | | 11.50% | 可开放 |
| 10086 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨干057# | 200 | 55.22% | 49.56 | 49.56 | 未列入 | | | -3.90% | 可开放 |
| 10087 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线6266单元松坨干98# | 50 | 3.44% | 38.28 | 38.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10088 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线045# | 100 | 4.18% | 75.82 | 75.82 | 未列入 | | | -14.14% | 可开放 |
| 10089 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 叶家村干003# | 315 | 13.98% | 207.96 | 207.96 | 未列入 | | | 15.02% | 可开放 |
| 10090 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 三道沟干037# | 100 | 59.74% | 20.26 | 20.26 | 未列入 | | | -1.92% | 可开放 |
| 10091 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子六队干1# | 80 | 34.86% | 36.11 | 36.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10092 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子八队干2# | 200 | 24.59% | 110.83 | 110.83 | 未列入 | | | -0.77% | 可开放 |
| 10093 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子九队干009# | 100 | 81.22% | 0 | 0 | 未列入 | | | 21.68% | 可开放 |
| 10094 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子十二队干042# | 100 | 61.57% | 18.43 | 18.43 | 未列入 | | | -19.41% | 可开放 |
| 10095 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子十二队干062# | 80 | 21.80% | 46.56 | 46.56 | 未列入 | | | -1.32% | 可开放 |
| 10096 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子十二队干022# | 100 | 55.42% | 24.58 | 24.58 | 未列入 | | | 0.17% | 可开放 |
| 10097 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线127# | 50 | 14.30% | 32.85 | 32.85 | 未列入 | | | 4.32% | 可开放 |
| 10098 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线151# | 100 | 61.61% | 18.39 | 18.39 | 未列入 | | | -21.85% | 可开放 |
| 10099 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 古家二台区分004# | 100 | 72.62% | 7.38 | 7.38 | 未列入 | | | -16.57% | 可开放 |
| 10100 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 张先一台区分002# | 63 | 99.98% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.03% | 可开放 |
| 10101 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城三台区分001# | 400 | 16.18% | 255.3 | 255.3 | 未列入 | | | -12.12% | 可开放 |
| 10102 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 崔庄二台区支003# | 160 | 6.59% | 117.45 | 117.45 | 未列入 | | | -48.24% | 可开放 |
| 10103 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城五台区支003# | 100 | 98.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.37% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 英城三台区干005# | 400 | 12.63% | 269.49 | 269.49 | 未列入 | | | -21.92% | 可开放 |
| 10105 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分26左1 | 100 | 6.14% | 73.86 | 73.86 | 未列入 | | | -15.80% | 可开放 |
| 10106 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干13右1 | 100 | 0.98% | 79.02 | 79.02 | 未列入 | | | -7.28% | 可开放 |
| 10107 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 曹堡线南毛一台分家和园支 | 160 | 46.83% | 53.07 | 53.07 | 未列入 | | | 4.64% | 可开放 |
| 10108 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 海派西尼4#站变压器 | 315 | 0.22% | 251.32 | 251.32 | 未列入 | | | -88.93% | 可开放 |
| 10109 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 前四线100#大四三台区 | 200 | 11.31% | 137.39 | 137.39 | 未列入 | | | -37.94% | 可开放 |
| 10110 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 合力A箱站1#变压器 | 250 | 0.36% | 199.1 | 199.1 | 未列入 | | | -88.79% | 可开放 |
| 10111 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15033寿安回迁4#变压器（居民） | 500 | 1.79% | 391.05 | 391.05 | 未列入 | | | -9.39% | 可开放 |
| 10112 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15034寿安回迁5#箱变（居民）变压器 | 500 | 2.88% | 385.59 | 385.59 | 未列入 | | | -6.94% | 可开放 |
| 10113 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15035寿安回迁6#变压器（居民） | 500 | 4.21% | 378.93 | 378.93 | 未列入 | | | 12.53% | 可开放 |
| 10114 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线闻石一台区 | 250 | 5.54% | 186.15 | 186.15 | 未列入 | | | 6.24% | 可开放 |
| 10115 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 周石一台区 | 315 | 9.05% | 223.5 | 223.5 | 未列入 | | | 5.82% | 可开放 |
| 10116 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15184华源富贵祥城二期2#箱变变压器 | 400 | 12.64% | 269.44 | 269.44 | 未列入 | | | 35.89% | 可开放 |
| 10117 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15175永安二期回迁小区1#箱变变压器（居民） | 500 | 7.96% | 360.21 | 360.21 | 未列入 | | | 34.70% | 可开放 |
| 10118 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15177永安二期回迁小区3#箱变变压器（居民） | 400 | 6.75% | 293.02 | 293.02 | 未列入 | | | 18.57% | 可开放 |
| 10119 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前湖一队分004#变压器 | 100 | 93.53% | 0 | 0 | 未列入 | | | -7.55% | 可开放 |
| 10120 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后坎二队干022#变压器 | 200 | 0.44% | 159.12 | 159.12 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |
| 10121 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和三期1#箱站间隔配电变压器 | 400 | 7.57% | 289.73 | 289.73 | 未列入 | | | -19.47% | 可开放 |
| 10122 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和三期2#箱站间隔配电变压器 | 400 | 6.39% | 294.45 | 294.45 | 未列入 | | | -28.75% | 可开放 |
| 10123 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 河畔香天2#箱站变压器间隔配电变压器 | 250 | 23.42% | 141.45 | 141.45 | 未列入 | | | 22.97% | 可开放 |
| 10124 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和三期3#箱站间隔配电变压器 | 400 | 5.64% | 297.43 | 297.43 | 未列入 | | | -19.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10125 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东粮五台区农业种植园 | 100 | 78.85% | 1.15 | 1.15 | 未列入 | | | 571.25% | 可开放 |
| 10126 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 芳草龙珠土建站1#变压器配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 10127 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 芳草龙珠土建站2#变压器配电变压器 | 630 | 3.59% | 481.36 | 481.36 | 未列入 | | | 1021.51% | 可开放 |
| 10128 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 芳草龙珠土建站3#变压器配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10129 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 颐景嘉园二期3#箱站变压器 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10130 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 颐景嘉园二期4#箱站变压器 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10131 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒五台区008# | 400 | 0.14% | 319.44 | 319.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10132 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城3#配电室7#居民变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 10133 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城3#配电室6#居民变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 10134 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城3#配电室8#网点变压器 | 400 | 3.39% | 306.46 | 306.46 | 未列入 | | | 1063.62% | 可开放 |
| 10135 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 陶三小区箱站2#变压器配电变压器 | 315 | 17.28% | 197.56 | 197.56 | 未列入 | | | 7.83% | 可开放 |
| 10136 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 芭东海城一期2#箱站变压器间隔配电变压器 | 400 | 6.37% | 294.51 | 294.51 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 10137 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 新昌线074# | 200 | 1.17% | 157.67 | 157.67 | 未列入 | | | 37.08% | 可开放 |
| 10138 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 金汇花园二期箱站1#变压器间隔配电变压器 | 400 | 17.02% | 251.91 | 251.91 | 未列入 | | | -11.65% | 可开放 |
| 10139 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 海城6中箱站1#变压器 | 250 | 9.09% | 177.28 | 177.28 | 未列入 | | | -24.96% | 可开放 |
| 10140 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 海城6中箱站2#变压器 | 250 | 25.31% | 136.72 | 136.72 | 未列入 | | | 5.50% | 可开放 |
| 10141 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙五期小区1#箱站内变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -3.28% | 可开放 |
| 10142 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台二线 | 西艾四台区006# | 400 | 16.15% | 255.42 | 255.42 | 未列入 | | | -2.27% | 可开放 |
| 10143 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙五期小区2#箱站内变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -9.95% | 可开放 |
| 10144 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英一线王石二台区 | 400 | 6.89% | 292.44 | 292.44 | 未列入 | | | -49.20% | 可开放 |
| 10145 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线金家二台区 | 80 | 61.23% | 15.02 | 15.02 | 未列入 | | | -16.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10146 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线东艾一台区 | 315 | 23.71% | 177.32 | 177.32 | 未列入 | | | -5.90% | 可开放 |
| 10147 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线代千五台区 | 400 | 19.68% | 241.3 | 241.3 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 10148 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线代千六台区 | 315 | 8.17% | 226.27 | 226.27 | 未列入 | | | 21.53% | 可开放 |
| 10149 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线代千七台区 | 100 | 3.52% | 76.48 | 76.48 | 未列入 | | | -77.63% | 可开放 |
| 10150 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线西艾一台区 | 200 | 38.20% | 83.61 | 83.61 | 未列入 | | | 6.29% | 可开放 |
| 10151 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线英北三台区 | 200 | 24.50% | 111.01 | 111.01 | 未列入 | | | -25.95% | 可开放 |
| 10152 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线大坎一台区 | 200 | 2.21% | 155.59 | 155.59 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 10153 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线大坎二台区 | 315 | 16.81% | 199.06 | 199.06 | 未列入 | | | 8.30% | 可开放 |
| 10154 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 大四四台区 | 100 | 0.83% | 79.17 | 79.17 | 未列入 | | | -66.26% | 可开放 |
| 10155 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 什司线什司县天鹰农业设施小区2 | 100 | 1.81% | 78.19 | 78.19 | 未列入 | | | 8.06% | 可开放 |
| 10156 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 什司线什司县天鹰农业设施小区1 | 100 | 1.65% | 78.35 | 78.35 | 未列入 | | | -3.99% | 可开放 |
| 10157 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线天鹰果业3农业设施 | 100 | 26.98% | 53.02 | 53.02 | 未列入 | | | -1.09% | 可开放 |
| 10158 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 三大卜二台区 | 200 | 3.20% | 153.6 | 153.6 | 未列入 | | | -65.82% | 可开放 |
| 10159 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 金达干6右2 | 315 | 8.45% | 225.39 | 225.39 | 未列入 | | | -0.98% | 可开放 |
| 10160 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干113右23左1 | 200 | 17.36% | 125.28 | 125.28 | 未列入 | | | -12.08% | 可开放 |
| 10161 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干44左1 | 100 | 0.67% | 79.33 | 79.33 | 未列入 | | | -30.07% | 可开放 |
| 10162 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 三合饲料厂分02# | 50 | 4.42% | 37.79 | 37.79 | 未列入 | | | -35.67% | 可开放 |
| 10163 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 后英十台区 | 400 | 0.31% | 318.76 | 318.76 | 未列入 | | | 5.69% | 可开放 |
| 10164 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线41#变压器 | 315 | 11.17% | 216.8 | 216.8 | 未列入 | | | -24.98% | 可开放 |
| 10165 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线环城1号站配电变压器 | 250 | 8.66% | 178.35 | 178.35 | 未列入 | | | -9.65% | 可开放 |
| 10166 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分9# | 100 | 40.49% | 39.51 | 39.51 | 未列入 | | | 38.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10167 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线013# | 200 | 11.56% | 136.89 | 136.89 | 未列入 | | | 38.49% | 可开放 |
| 10168 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口八台区支005#变压器 | 100 | 18.18% | 61.82 | 61.82 | 未列入 | | | 24.49% | 可开放 |
| 10169 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口九台区支021#变压器 | 100 | 0.60% | 79.4 | 79.4 | 未列入 | | | -17.89% | 可开放 |
| 10170 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 曹堡线南毛一台分9#明德馨园支4# | 400 | 4.66% | 301.38 | 301.38 | 未列入 | | | 1.99% | 可开放 |
| 10171 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 木材旧楼箱式变变压器 | 250 | 21.23% | 146.93 | 146.93 | 未列入 | | | 13.67% | 可开放 |
| 10172 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 木材乙箱式变2#变压器 | 315 | 6.92% | 230.21 | 230.21 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 10173 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 北郡华府箱站1#变压器 | 500 | 11.40% | 342.99 | 342.99 | 未列入 | | | 13.91% | 可开放 |
| 10174 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 西高分03#变压器西高1台区（局属） | 50 | 17.28% | 31.36 | 31.36 | 未列入 | | | -54.94% | 可开放 |
| 10175 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 天成箱式变1#变压器 | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | -3.99% | 可开放 |
| 10176 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星五组团A箱式变1#变压器 | 315 | 13.38% | 209.86 | 209.86 | 未列入 | | | -4.83% | 可开放 |
| 10177 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁牌线 | 东林1#2号变压器 | 500 | 0.06% | 399.68 | 399.68 | 未列入 | | | 5.05% | 可开放 |
| 10178 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁牌线 | 东林3#1号变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 10179 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#2箱式变变压器 | 315 | 8.95% | 223.8 | 223.8 | 未列入 | | | 10.66% | 可开放 |
| 10180 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 西响回迁1#箱式变配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 28.17% | 可开放 |
| 10181 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 西响回迁2#箱式变电站配电变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10182 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 后英二台区 | 400 | 6.82% | 292.73 | 292.73 | 未列入 | | | -35.01% | 可开放 |
| 10183 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线082#变压器 | 80 | 79.43% | 0.46 | 0.46 | 未列入 | | | -21.70% | 可开放 |
| 10184 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 颐水嘉德1#箱变 | 500 | 4.92% | 375.4 | 375.4 | 未列入 | | | 872.70% | 可开放 |
| 10185 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 双庙村大队区 | 400 | 15.26% | 258.98 | 258.98 | 未列入 | | | -10.71% | 可开放 |
| 10186 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 山城分蘑菇基地支007#变压器 | 200 | 0.36% | 159.29 | 159.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10187 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 赵卜联办矿 | 200 | 30.55% | 98.9 | 98.9 | 未列入 | | | 17.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10188 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线黄金走廊分3#变压器 | 200 | 1.50% | 157.01 | 157.01 | 未列入 | | | 2.79% | 可开放 |
| 10189 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 骏都国际小区2#箱站2#变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 10190 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 兴华线 | 兴华线兴华干31#变压器 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10191 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府4期配电室1#B住宅变压器 | 630 | 3.12% | 484.33 | 484.33 | 未列入 | | | 1302.50% | 可开放 |
| 10192 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府4期配电室2#B网点变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 10193 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 北海村支026# | 100 | 7.02% | 72.98 | 72.98 | 未列入 | | | -69.16% | 可开放 |
| 10194 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 南海二台区支005# | 100 | 2.10% | 77.9 | 77.9 | 未列入 | | | -80.90% | 可开放 |
| 10195 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 南刘分066# | 400 | 0.36% | 318.58 | 318.58 | 未列入 | | | -20.73% | 可开放 |
| 10196 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 佛爷七队 | 100 | 3.34% | 76.66 | 76.66 | 未列入 | | | -69.86% | 可开放 |
| 10197 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 佛爷四队 | 80 | 73.36% | 5.31 | 5.31 | 未列入 | | | 0.06% | 可开放 |
| 10198 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 长岭子分005#长岭子四台区柱上变压器 | 100 | 1.36% | 78.64 | 78.64 | 未列入 | | | -82.05% | 可开放 |
| 10199 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 新望台中心校 | 80 | 52.20% | 22.24 | 22.24 | 未列入 | | | -4.15% | 可开放 |
| 10200 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱十二队区 | 200 | 0.48% | 159.05 | 159.05 | 未列入 | | | -88.03% | 可开放 |
| 10201 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 新立二台区分002# | 100 | 3.45% | 76.55 | 76.55 | 未列入 | | | -79.90% | 可开放 |
| 10202 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾2-4#站2#变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10203 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 园丁小区箱变变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | -28.81% | 可开放 |
| 10204 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 政府小区A箱式站变压器 | 400 | 8.72% | 285.11 | 285.11 | 未列入 | | | -25.94% | 可开放 |
| 10205 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 政府小区B箱式站 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | -26.52% | 可开放 |
| 10206 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 客运小区箱式变 | 400 | 6.41% | 294.35 | 294.35 | 未列入 | | | -30.19% | 可开放 |
| 10207 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15036寿安回迁7#变压器（居民） | 500 | 6.17% | 369.14 | 369.14 | 未列入 | | | -5.46% | 可开放 |
| 10208 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分炮厂支08右1#变压器 | 100 | 1.08% | 78.92 | 78.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10209 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永双线29左20+1右005#变压器 | 400 | 2.42% | 310.33 | 310.33 | 未列入 | | | 762.47% | 可开放 |
| 10210 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 牛庄政府小区箱站 | 160 | 0.17% | 127.73 | 127.73 | 未列入 | | | -89.73% | 可开放 |
| 10211 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15136富贵祥城小区1#箱变变压器 | 500 | 5.51% | 372.45 | 372.45 | 未列入 | | | 4.41% | 可开放 |
| 10212 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15137华源富贵祥城小区居民2#箱变变压器 | 500 | 7.32% | 363.38 | 363.38 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 10213 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 后英九台区 | 80 | 86.49% | 0 | 0 | 未列入 | | | -12.87% | 可开放 |
| 10214 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 缸窑一台区 | 160 | 26.40% | 85.76 | 85.76 | 未列入 | | | -22.35% | 可开放 |
| 10215 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林五台区 | 100 | 47.24% | 32.76 | 32.76 | 未列入 | | | 3.92% | 可开放 |
| 10216 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林八台区 | 160 | 10.43% | 111.31 | 111.31 | 未列入 | | | -6.81% | 可开放 |
| 10217 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林四台区 | 160 | 15.76% | 102.79 | 102.79 | 未列入 | | | -12.94% | 可开放 |
| 10218 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林三台区 | 100 | 0.61% | 79.39 | 79.39 | 未列入 | | | -83.35% | 可开放 |
| 10219 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林六台区 | 160 | 10.11% | 111.83 | 111.83 | 未列入 | | | -4.85% | 可开放 |
| 10220 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 羊角一台区 | 315 | 1.52% | 247.21 | 247.21 | 未列入 | | | -73.97% | 可开放 |
| 10221 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 前房分005# | 160 | 0.72% | 126.85 | 126.85 | 未列入 | | | 0.44% | 可开放 |
| 10222 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 西房一台区分001# | 50 | 18.76% | 30.62 | 30.62 | 未列入 | | | 1.03% | 可开放 |
| 10223 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 火石二台区支007# | 200 | 0.64% | 158.73 | 158.73 | 未列入 | | | 11.58% | 可开放 |
| 10224 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 南沟三台区 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | -84.92% | 可开放 |
| 10225 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 天成线 | 四水线收费分2#变压器 | 400 | 1.15% | 315.4 | 315.4 | 未列入 | | | 43.95% | 可开放 |
| 10226 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 红光线石井分20左13#变压器 | 400 | 6.20% | 295.21 | 295.21 | 未列入 | | | 10.62% | 可开放 |
| 10227 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分53# | 200 | 53.12% | 53.77 | 53.77 | 未列入 | | | 20.86% | 可开放 |
| 10228 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分一台区支02# | 200 | 4.89% | 150.23 | 150.23 | 未列入 | | | 27.29% | 可开放 |
| 10229 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分膳马支022# | 100 | 64.61% | 15.39 | 15.39 | 未列入 | | | -4.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10230 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 前马三台区 | 100 | 70.44% | 9.56 | 9.56 | 未列入 | | | 10.46% | 可开放 |
| 10231 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 北关小学1箱站变压器 | 250 | 0.18% | 199.55 | 199.55 | 未列入 | | | -87.69% | 可开放 |
| 10232 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 北关小学2箱式站变压器 | 200 | 25.19% | 109.62 | 109.62 | 未列入 | | | 18.74% | 可开放 |
| 10233 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15141鸿城御景小区1#箱变变压器 | 400 | 8.59% | 285.66 | 285.66 | 未列入 | | | 8.15% | 可开放 |
| 10234 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山二期A箱式变变压器 | 315 | 10.56% | 218.73 | 218.73 | 未列入 | | | 12.17% | 可开放 |
| 10235 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山二期D箱式变变压器 | 315 | 0.10% | 251.67 | 251.67 | 未列入 | | | -89.96% | 可开放 |
| 10236 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山三期#1箱式变变压器 | 400 | 11.85% | 272.6 | 272.6 | 未列入 | | | 10.74% | 可开放 |
| 10237 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 荒岭一期2#站2#变压器 | 400 | 0.14% | 319.46 | 319.46 | 未列入 | | | 12.06% | 可开放 |
| 10238 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 润泽园箱式变变压器 | 250 | 0.24% | 199.41 | 199.41 | 未列入 | | | -89.82% | 可开放 |
| 10239 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 铁西农贸市场箱式变1#变压器 | 200 | 30.33% | 99.34 | 99.34 | 未列入 | | | 8.51% | 可开放 |
| 10240 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 祥圣A箱式变1#变压器 | 400 | 10.14% | 279.44 | 279.44 | 未列入 | | | -14.48% | 可开放 |
| 10241 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 兴海#19、20楼箱式变变压器 | 400 | 13.13% | 267.47 | 267.47 | 未列入 | | | 14.00% | 可开放 |
| 10242 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙新村C箱式变1#变压器 | 400 | 5.49% | 298.04 | 298.04 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 10243 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 御花园箱站变压器 | 400 | 16.11% | 255.58 | 255.58 | 未列入 | | | 18.92% | 可开放 |
| 10244 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 水南线钟台分20 | 100 | 0.72% | 79.28 | 79.28 | 未列入 | | | -20.18% | 可开放 |
| 10245 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 红旗A箱式变变压器 | 250 | 17.35% | 156.63 | 156.63 | 未列入 | | | 10.87% | 可开放 |
| 10246 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 联建小区箱式变变压器 | 315 | 35.63% | 139.75 | 139.75 | 未列入 | | | 108.79% | 可开放 |
| 10247 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分21右2#箱式站变压器 | 250 | 12.42% | 168.94 | 168.94 | 未列入 | | | 5.51% | 可开放 |
| 10248 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 魁星园A箱式变1#变压器 | 315 | 13.10% | 210.74 | 210.74 | 未列入 | | | 0.55% | 可开放 |
| 10249 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 万鑫园B箱式变2#变压器 | 315 | 13.52% | 209.41 | 209.41 | 未列入 | | | -7.34% | 可开放 |
| 10250 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 中街七台区 | 315 | 22.83% | 180.1 | 180.1 | 未列入 | | | 0.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10251 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 阳光小区箱式变变压器 | 500 | 0.06% | 399.68 | 399.68 | 未列入 | | | -4.38% | 可开放 |
| 10252 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分4# | 100 | 43.82% | 36.18 | 36.18 | 未列入 | | | 110.39% | 可开放 |
| 10253 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 后柳村台区 | 160 | 49.08% | 49.48 | 49.48 | 未列入 | | | 12.18% | 可开放 |
| 10254 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线左干12# | 100 | 56.54% | 23.46 | 23.46 | 未列入 | | | 2.36% | 可开放 |
| 10255 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 桑树四台支001# | 100 | 66.89% | 13.11 | 13.11 | 未列入 | | | 1.86% | 可开放 |
| 10256 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 桑树五台支03# | 100 | 62.34% | 17.66 | 17.66 | 未列入 | | | -15.93% | 可开放 |
| 10257 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 桑树九台分09# | 200 | 15.96% | 128.08 | 128.08 | 未列入 | | | 3.84% | 可开放 |
| 10258 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 里口6台干02# | 100 | 79.12% | 0.88 | 0.88 | 未列入 | | | 14.46% | 可开放 |
| 10259 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎3台区支03# | 100 | 52.25% | 27.75 | 27.75 | 未列入 | | | -10.54% | 可开放 |
| 10260 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 张房一台干006# | 100 | 54.73% | 25.27 | 25.27 | 未列入 | | | 11.11% | 可开放 |
| 10261 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨线043# | 200 | 40.26% | 79.48 | 79.48 | 未列入 | | | 7.38% | 可开放 |
| 10262 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 雅圣A站1#变压器 | 250 | 34.68% | 113.3 | 113.3 | 未列入 | | | 3.29% | 可开放 |
| 10263 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 芭东海城3#箱站1#变压器 | 400 | 11.28% | 274.89 | 274.89 | 未列入 | | | 42.20% | 可开放 |
| 10264 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园二期2#箱站1#变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -14.72% | 可开放 |
| 10265 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园二期2#箱站2#变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | 7.31% | 可开放 |
| 10266 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 工业线新楼一台区 | 160 | 34.03% | 73.56 | 73.56 | 未列入 | | | 13.06% | 可开放 |
| 10267 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 王石开发配电室2#变压器 | 400 | 8.14% | 287.43 | 287.43 | 未列入 | | | -1.50% | 可开放 |
| 10268 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 弘际公寓变电所2#变压器 | 500 | 5.95% | 370.26 | 370.26 | 未列入 | | | 1185.39% | 可开放 |
| 10269 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 三义阳光苑配电室2#变压器 | 1250 | 0.00% | 1000 | 1000 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10270 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 普金园配电室1#变压器 | 500 | 2.89% | 385.56 | 385.56 | 未列入 | | | 0.24% | 可开放 |
| 10271 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 普金园配电室2#变压器 | 500 | 4.96% | 375.19 | 375.19 | 未列入 | | | 7.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10272 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 接文企业线 | 接文一台区 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | -23.97% | 可开放 |
| 10273 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 二道二台区 | 100 | 67.67% | 12.33 | 12.33 | 未列入 | | | -0.26% | 可开放 |
| 10274 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 代千二队分004#代千村二台区柱上变压器 | 160 | 60.08% | 31.87 | 31.87 | 未列入 | | | 17.67% | 可开放 |
| 10275 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线代千四台区 | 400 | 18.62% | 245.53 | 245.53 | 未列入 | | | -7.53% | 可开放 |
| 10276 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线开河站干41左4#柱上变压器 | 80 | 34.54% | 36.37 | 36.37 | 未列入 | | | -2.12% | 可开放 |
| 10277 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线开河站干63左2#变压器 | 80 | 36.31% | 34.95 | 34.95 | 未列入 | | | 3.78% | 可开放 |
| 10278 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 单家四队支010# | 80 | 3.06% | 61.55 | 61.55 | 未列入 | | | -76.32% | 可开放 |
| 10279 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 于刘二队分011# | 50 | 10.00% | 35 | 35 | 未列入 | | | -84.73% | 可开放 |
| 10280 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 于刘干021# | 80 | 2.20% | 62.24 | 62.24 | 未列入 | | | 9.42% | 可开放 |
| 10281 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 老墙分007# | 63 | 6.44% | 46.34 | 46.34 | 未列入 | | | 36.47% | 可开放 |
| 10282 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 老墙分024# | 50 | 5.16% | 37.42 | 37.42 | 未列入 | | | -86.53% | 可开放 |
| 10283 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 寿安分23东左1 | 50 | 6.32% | 36.84 | 36.84 | 未列入 | | | -23.15% | 可开放 |
| 10284 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 前望台二台区04# | 100 | 81.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | 11.94% | 可开放 |
| 10285 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒六台区分001# | 40 | 12.85% | 26.86 | 26.86 | 未列入 | | | 34.06% | 可开放 |
| 10286 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-1#箱站1#变压器 | 500 | 0.09% | 399.55 | 399.55 | 未列入 | | | 10.28% | 可开放 |
| 10287 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 俪景家园2#站2#变压器 | 400 | 0.15% | 319.4 | 319.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10288 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 格林春天2#箱站变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | -92.05% | 可开放 |
| 10289 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 王石开发配电室1#变压器 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 10290 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 弘际公寓变电所1#变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 10291 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 小城明珠箱变二期变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | 23.29% | 可开放 |
| 10292 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 国美线 | 骏都国际4#站1#变压器 | 500 | 0.10% | 399.52 | 399.52 | 未列入 | | | 10.94% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10293 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 国美线 | 骏都国际4#站2#变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 12.82% | 可开放 |
| 10294 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 春风苑B箱式变2#变压器 | 250 | 25.71% | 135.73 | 135.73 | 未列入 | | | -15.90% | 可开放 |
| 10295 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 圣泉小区2#变 | 315 | 0.10% | 251.67 | 251.67 | 未列入 | | | 8.56% | 可开放 |
| 10296 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线42公怀分12右3#变压器 | 400 | 19.50% | 242 | 242 | 未列入 | | | 20.33% | 可开放 |
| 10297 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线16左1#变压器 | 200 | 18.92% | 122.16 | 122.16 | 未列入 | | | -36.12% | 可开放 |
| 10298 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 海昕明珠1#箱站变压器间隔配电变压器 | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | -20.72% | 可开放 |
| 10299 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 海昕明珠2#箱站1号变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -93.23% | 可开放 |
| 10300 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 海昕明珠2#箱站2号变压器间隔配电变压器 | 500 | 5.53% | 372.34 | 372.34 | 未列入 | | | -8.74% | 可开放 |
| 10301 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 海昕明珠3#箱站变压器间隔配电变压器 | 500 | 4.54% | 377.3 | 377.3 | 未列入 | | | -27.56% | 可开放 |
| 10302 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 海昕明珠4#箱站变压器间隔配电变压器 | 400 | 17.05% | 251.81 | 251.81 | 未列入 | | | -13.10% | 可开放 |
| 10303 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 西双村分13# | 400 | 1.45% | 314.21 | 314.21 | 未列入 | | | -73.58% | 可开放 |
| 10304 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西线1#T-左2副1 | 315 | 33.14% | 147.61 | 147.61 | 未列入 | | | 7.73% | 可开放 |
| 10305 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 后古线35左2#变压器 | 400 | 0.13% | 319.48 | 319.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10306 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王石东盛嘉园1#箱站变压器 | 500 | 4.09% | 379.56 | 379.56 | 未列入 | | | 1407.02% | 可开放 |
| 10307 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台一台分011#配电柱上变压器 | 400 | 2.51% | 309.95 | 309.95 | 未列入 | | | -66.05% | 可开放 |
| 10308 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 刘八线087#赵八一台区柱上变压器 | 200 | 4.48% | 151.05 | 151.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10309 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 兴沟干044# | 200 | 0.74% | 158.53 | 158.53 | 未列入 | | | -85.17% | 可开放 |
| 10310 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 拉木线100# | 200 | 3.66% | 152.69 | 152.69 | 未列入 | | | -68.10% | 可开放 |
| 10311 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 里峪线电信分003# | 200 | 3.86% | 152.29 | 152.29 | 未列入 | | | -54.87% | 可开放 |
| 10312 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 南毛一台区支6#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10313 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 八寨编织厂干10+1右1#变压器 | 100 | 1.08% | 78.92 | 78.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10314 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线罗过沟分005# | 200 | 1.74% | 156.52 | 156.52 | 未列入 | | | -21.86% | 可开放 |
| 10315 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 新东方国宾府配电室1#居民配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10316 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 新东方国宾府配电室2#居民配电变压器 | 500 | 1.80% | 391 | 391 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10317 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 新东方国宾府配电室3#居民配电变压器 | 500 | 1.95% | 390.26 | 390.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10318 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 新东方国宾府配电室4#网点配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10319 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 新东方国宾府配电室5#网点配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10320 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 东盛嘉园2#箱站变压器 | 500 | 5.17% | 374.13 | 374.13 | 未列入 | | | 1368.28% | 可开放 |
| 10321 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 金坨5队干13#变压器 | 80 | 85.70% | 0 | 0 | 未列入 | | | -20.73% | 可开放 |
| 10322 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 祥和人家小区2#箱变（居民） | 500 | 10.64% | 346.79 | 346.79 | 未列入 | | | 19.82% | 可开放 |
| 10323 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15048颐水嘉德二期11#变压器（网点） | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 10324 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周铁线 | 周铁杆36左2 | 160 | 6.14% | 118.17 | 118.17 | 未列入 | | | 37.36% | 可开放 |
| 10325 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土八台区 | 160 | 23.97% | 89.65 | 89.65 | 未列入 | | | -2.57% | 可开放 |
| 10326 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15180水岸华庭三期2#箱变变压器 | 315 | 2.12% | 245.31 | 245.31 | 未列入 | | | 1.30% | 可开放 |
| 10327 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 周正分8右10 | 250 | 13.03% | 167.42 | 167.42 | 未列入 | | | -10.77% | 可开放 |
| 10328 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 贵兴干56左3# | 100 | 3.60% | 76.4 | 76.4 | 未列入 | | | -0.14% | 可开放 |
| 10329 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 贵兴线 | 贵兴干52左1 | 200 | 8.10% | 143.81 | 143.81 | 未列入 | | | 2.97% | 可开放 |
| 10330 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期1#箱站变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 10331 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期2#箱站变压器 | 500 | 5.40% | 372.99 | 372.99 | 未列入 | | | 1124.97% | 可开放 |
| 10332 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15179水岸华庭三期1#箱变变压器 | 400 | 4.57% | 301.71 | 301.71 | 未列入 | | | -8.57% | 可开放 |
| 10333 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 周正分8右13 | 100 | 28.50% | 51.5 | 51.5 | 未列入 | | | -8.70% | 可开放 |
| 10334 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石岭分48右5#变压器 | 100 | 0.48% | 79.52 | 79.52 | 未列入 | | | 20.60% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10335 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱十三队支54#变压器 | 100 | 0.73% | 79.27 | 79.27 | 未列入 | | | 30.29% | 可开放 |
| 10336 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 三江源爱琴湾B地块1#住宅变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 10337 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 三江源爱琴湾B地块2#住宅变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 47.20% | 可开放 |
| 10338 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 三江源爱琴湾B地块3#住宅变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 10339 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 三江源爱琴湾B地块4#网点变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 10340 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 三江源爱琴湾B地块5#网点变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 10341 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 桐房申干016#变压器 | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | -84.00% | 可开放 |
| 10342 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大金四线24左1#变压器 | 400 | 0.13% | 319.48 | 319.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10343 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 桐房申干027#变压器 | 200 | 20.85% | 118.3 | 118.3 | 未列入 | | | -3.70% | 可开放 |
| 10344 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 东山金矿分3右3#变压器 | 100 | 0.70% | 79.3 | 79.3 | 未列入 | | | -1.40% | 可开放 |
| 10345 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方四井分11# | 50 | 6.58% | 36.71 | 36.71 | 未列入 | | | 15.41% | 可开放 |
| 10346 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线065# | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | -36.24% | 可开放 |
| 10347 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方四井分17# | 50 | 4.74% | 37.63 | 37.63 | 未列入 | | | -31.76% | 可开放 |
| 10348 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15101腾龙名苑小区2#变压器（居民） | 400 | 6.69% | 293.23 | 293.23 | 未列入 | | | -10.42% | 可开放 |
| 10349 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15102腾龙名苑小区3#变压器（居民） | 400 | 6.55% | 293.81 | 293.81 | 未列入 | | | 8.06% | 可开放 |
| 10350 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15104腾龙名苑小区5#变压器（网点） | 500 | 4.27% | 378.65 | 378.65 | 未列入 | | | 5.95% | 可开放 |
| 10351 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂柳树峪干028# | 100 | 0.56% | 79.44 | 79.44 | 未列入 | | | 2.79% | 可开放 |
| 10352 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方五井25# | 50 | 4.10% | 37.95 | 37.95 | 未列入 | | | -29.72% | 可开放 |
| 10353 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方八井7# | 50 | 6.26% | 36.87 | 36.87 | 未列入 | | | 0.16% | 可开放 |
| 10354 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方九井11# | 50 | 6.70% | 36.65 | 36.65 | 未列入 | | | 3.62% | 可开放 |
| 10355 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 高力一井1# | 50 | 5.50% | 37.25 | 37.25 | 未列入 | | | -1.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10356 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 高力二井15# | 50 | 7.98% | 36.01 | 36.01 | 未列入 | | | 8.49% | 可开放 |
| 10357 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家二井8# | 50 | 3.78% | 38.11 | 38.11 | 未列入 | | | 4.52% | 可开放 |
| 10358 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家三井2# | 50 | 13.70% | 33.15 | 33.15 | 未列入 | | | -0.36% | 可开放 |
| 10359 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 望台二井6# | 50 | 3.14% | 38.43 | 38.43 | 未列入 | | | -45.26% | 可开放 |
| 10360 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 望台十二井5# | 50 | 6.62% | 36.69 | 36.69 | 未列入 | | | -4.25% | 可开放 |
| 10361 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 大台干069# | 100 | 50.41% | 29.59 | 29.59 | 未列入 | | | -31.84% | 可开放 |
| 10362 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 芭东二期6#住宅变压器 | 500 | 3.88% | 380.6 | 380.6 | 未列入 | | | 1121.60% | 可开放 |
| 10363 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 后古线27右4#变压器 | 400 | 0.12% | 319.54 | 319.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10364 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 缸窑二台区 | 100 | 53.73% | 26.27 | 26.27 | 未列入 | | | -17.59% | 可开放 |
| 10365 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 大同二台区 | 160 | 16.10% | 102.24 | 102.24 | 未列入 | | | -14.04% | 可开放 |
| 10366 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 下林三台区 | 160 | 47.99% | 51.21 | 51.21 | 未列入 | | | 16.51% | 可开放 |
| 10367 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 下林二台区 | 160 | 40.64% | 62.98 | 62.98 | 未列入 | | | 20.26% | 可开放 |
| 10368 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林一台区 | 50 | 79.92% | 0.04 | 0.04 | 未列入 | | | -4.70% | 可开放 |
| 10369 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林二台区 | 100 | 0.62% | 79.38 | 79.38 | 未列入 | | | -8.47% | 可开放 |
| 10370 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土二台区 | 160 | 0.41% | 127.34 | 127.34 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 10371 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 后房一台区干016# | 63 | 10.59% | 43.73 | 43.73 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |
| 10372 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 后房二台区干009# | 50 | 11.66% | 34.17 | 34.17 | 未列入 | | | 8.31% | 可开放 |
| 10373 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 西房二台区分001# | 50 | 13.70% | 33.15 | 33.15 | 未列入 | | | -5.37% | 可开放 |
| 10374 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 火石分008# | 80 | 3.45% | 61.24 | 61.24 | 未列入 | | | 0.73% | 可开放 |
| 10375 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线34#变压器 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | 0.78% | 可开放 |
| 10376 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 一堵三台区分004# | 63 | 10.05% | 44.07 | 44.07 | 未列入 | | | 0.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10377 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分78# | 315 | 1.42% | 247.54 | 247.54 | 未列入 | | | 204.82% | 可开放 |
| 10378 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵线房身二台区 | 80 | 57.11% | 18.31 | 18.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10379 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵线房身三台区 | 100 | 51.52% | 28.48 | 28.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10380 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线42公怀分18右6#变压器 | 80 | 48.08% | 25.54 | 25.54 | 未列入 | | | -4.19% | 可开放 |
| 10381 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线42公怀分33右9#变压器 | 400 | 0.21% | 319.17 | 319.17 | 未列入 | | | -87.46% | 可开放 |
| 10382 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干117右3左1 | 200 | 0.97% | 158.07 | 158.07 | 未列入 | | | 14.97% | 可开放 |
| 10383 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 西沟干005#变压器 | 100 | 67.49% | 12.51 | 12.51 | 未列入 | | | -25.11% | 可开放 |
| 10384 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分41左1 | 315 | 0.21% | 251.34 | 251.34 | 未列入 | | | -71.65% | 可开放 |
| 10385 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 老达线张仙峪干047#变压器 | 100 | 0.46% | 79.54 | 79.54 | 未列入 | | | 2.25% | 可开放 |
| 10386 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分41右3右1 | 100 | 3.77% | 76.23 | 76.23 | 未列入 | | | -24.93% | 可开放 |
| 10387 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15181水岸华庭三期3#箱变变压器 | 400 | 3.49% | 306.06 | 306.06 | 未列入 | | | -0.07% | 可开放 |
| 10388 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15182水岸华庭三期4#箱变变压器 | 400 | 3.74% | 305.06 | 305.06 | 未列入 | | | -15.37% | 可开放 |
| 10389 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台四台区变压器 | 400 | 1.15% | 315.42 | 315.42 | 未列入 | | | 5.56% | 可开放 |
| 10390 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身四台区 | 100 | 39.23% | 40.77 | 40.77 | 未列入 | | | -2.57% | 可开放 |
| 10391 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身五台区 | 400 | 0.69% | 317.25 | 317.25 | 未列入 | | | -81.37% | 可开放 |
| 10392 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 粮窝四台区 | 80 | 32.21% | 38.23 | 38.23 | 未列入 | | | -5.81% | 可开放 |
| 10393 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 孟湖一井21# | 50 | 7.56% | 36.22 | 36.22 | 未列入 | | | -10.89% | 可开放 |
| 10394 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 孟湖二井8# | 50 | 7.86% | 36.07 | 36.07 | 未列入 | | | 3.34% | 可开放 |
| 10395 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 孟湖四井6# | 50 | 6.94% | 36.53 | 36.53 | 未列入 | | | 0.44% | 可开放 |
| 10396 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 孟湖四井13# | 50 | 7.02% | 36.49 | 36.49 | 未列入 | | | 1.31% | 可开放 |
| 10397 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 西双四井3# | 50 | 5.20% | 37.4 | 37.4 | 未列入 | | | 8.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10398 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 西双六井34# | 50 | 6.00% | 37 | 37 | 未列入 | | | -67.62% | 可开放 |
| 10399 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小一井1# | 50 | 4.94% | 37.53 | 37.53 | 未列入 | | | -4.35% | 可开放 |
| 10400 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小六井支14# | 50 | 7.90% | 36.05 | 36.05 | 未列入 | | | -0.13% | 可开放 |
| 10401 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 西双一井支8# | 50 | 7.58% | 36.21 | 36.21 | 未列入 | | | -1.17% | 可开放 |
| 10402 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 西双二井支1# | 50 | 29.82% | 25.09 | 25.09 | 未列入 | | | 91.40% | 可开放 |
| 10403 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 西双五井支14# | 50 | 5.38% | 37.31 | 37.31 | 未列入 | | | -0.55% | 可开放 |
| 10404 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小七井支5# | 50 | 9.56% | 35.22 | 35.22 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 10405 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分二码照明支2左1 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10406 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品1#开闭站1#变压器 | 630 | 5.91% | 466.77 | 466.77 | 未列入 | | | -0.59% | 可开放 |
| 10407 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线王石镇闻石农业小区 | 100 | 11.44% | 68.56 | 68.56 | 未列入 | | | 7.33% | 可开放 |
| 10408 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分050 | 100 | 47.86% | 32.14 | 32.14 | 未列入 | | | -35.70% | 可开放 |
| 10409 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒十二台区011# | 200 | 0.66% | 158.69 | 158.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10410 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方七井1# | 50 | 9.38% | 35.31 | 35.31 | 未列入 | | | -2.86% | 可开放 |
| 10411 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 西双井分3# | 50 | 3.06% | 38.47 | 38.47 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10412 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 后英第一城3#站变压器 | 500 | 6.05% | 369.76 | 369.76 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |
| 10413 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 牛庄回迁楼箱式变1#变压器 | 630 | 1.73% | 493.11 | 493.11 | 未列入 | | | 219.02% | 可开放 |
| 10414 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线023右1#柱上变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10415 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线023右2#柱上变压器 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10416 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线023右3#柱上变压器 | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10417 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老一台区 | 50 | 88.98% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 10418 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 后五道台区 | 160 | 37.15% | 68.56 | 68.56 | 未列入 | | | -10.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10419 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二台子二台区变压器 | 200 | 0.54% | 158.93 | 158.93 | 未列入 | | | 11.54% | 可开放 |
| 10420 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 金坨一台区金坨村干26#变压器 | 315 | 8.60% | 224.9 | 224.9 | 未列入 | | | 1.51% | 可开放 |
| 10421 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 农业线二道三台区变压器 | 200 | 17.91% | 124.19 | 124.19 | 未列入 | | | 0.72% | 可开放 |
| 10422 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨七队干15#郁坨三台区 | 100 | 41.97% | 38.03 | 38.03 | 未列入 | | | -33.06% | 可开放 |
| 10423 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨七队干25#郁坨四台区 | 100 | 47.35% | 32.65 | 32.65 | 未列入 | | | -0.12% | 可开放 |
| 10424 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭九台区 | 63 | 29.60% | 31.75 | 31.75 | 未列入 | | | -47.40% | 可开放 |
| 10425 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土四台区 | 50 | 70.54% | 4.73 | 4.73 | 未列入 | | | -15.06% | 可开放 |
| 10426 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 析木村四台区 | 400 | 8.37% | 286.53 | 286.53 | 未列入 | | | -31.18% | 可开放 |
| 10427 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 柳官村二台区 | 200 | 3.49% | 153.02 | 153.02 | 未列入 | | | -10.63% | 可开放 |
| 10428 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 三家一台区 | 160 | 32.87% | 75.41 | 75.41 | 未列入 | | | -26.59% | 可开放 |
| 10429 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 王官一台区 | 100 | 92.14% | 0 | 0 | 未列入 | | | 9.47% | 可开放 |
| 10430 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风二台区 | 200 | 5.61% | 148.79 | 148.79 | 未列入 | | | 15.80% | 可开放 |
| 10431 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 王官二台区 | 100 | 86.51% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.74% | 可开放 |
| 10432 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 王官三台区 | 100 | 32.70% | 47.3 | 47.3 | 未列入 | | | 24.87% | 可开放 |
| 10433 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 大码二台区 | 200 | 0.85% | 158.31 | 158.31 | 未列入 | | | -35.64% | 可开放 |
| 10434 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15031寿安回迁2#变压器 | 500 | 4.19% | 379.04 | 379.04 | 未列入 | | | 10.33% | 可开放 |
| 10435 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响北支33左2（武装部）变压器 | 400 | 1.33% | 314.69 | 314.69 | 未列入 | | | 114.88% | 可开放 |
| 10436 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 东甘干015+1# | 200 | 0.36% | 159.29 | 159.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10437 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响北支34＃变压器 | 160 | 9.38% | 112.99 | 112.99 | 未列入 | | | -0.98% | 可开放 |
| 10438 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 丝绸线17左3#变压器 | 160 | 0.78% | 126.76 | 126.76 | 未列入 | | | 4.29% | 可开放 |
| 10439 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线胡家屯分033# | 200 | 18.59% | 122.82 | 122.82 | 未列入 | | | -32.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10440 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 二甲干023#变压器 | 200 | 37.75% | 84.5 | 84.5 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 10441 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 前坎子二台区支006#柱上变压器 | 80 | 35.53% | 35.58 | 35.58 | 未列入 | | | -14.30% | 可开放 |
| 10442 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 水寨三台区 | 200 | 32.91% | 94.19 | 94.19 | 未列入 | | | -9.68% | 可开放 |
| 10443 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘三台区 | 100 | 42.31% | 37.69 | 37.69 | 未列入 | | | 15.02% | 可开放 |
| 10444 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 哈达一台区 | 160 | 37.22% | 68.45 | 68.45 | 未列入 | | | 1.00% | 可开放 |
| 10445 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 哈达二台区 | 315 | 4.90% | 236.56 | 236.56 | 未列入 | | | 13.91% | 可开放 |
| 10446 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 东四三台区 | 200 | 4.39% | 151.23 | 151.23 | 未列入 | | | 12.99% | 可开放 |
| 10447 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 东三一台区 | 100 | 1.40% | 78.6 | 78.6 | 未列入 | | | -17.56% | 可开放 |
| 10448 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花园小区5 | 630 | 2.12% | 490.63 | 490.63 | 未列入 | | | 13.11% | 可开放 |
| 10449 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15153周正新村2#箱变变压器箱变 | 500 | 12.21% | 338.97 | 338.97 | 未列入 | | | 14.76% | 可开放 |
| 10450 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15155周正新村4#箱变变压器 | 400 | 18.22% | 247.11 | 247.11 | 未列入 | | | 25.63% | 可开放 |
| 10451 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 嘉和D箱式变2#变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -91.17% | 可开放 |
| 10452 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台九台区变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -56.07% | 可开放 |
| 10453 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台八台区变压器 | 200 | 54.96% | 50.08 | 50.08 | 未列入 | | | 6.01% | 可开放 |
| 10454 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 经济适用房1#变压器 | 400 | 7.34% | 290.65 | 290.65 | 未列入 | | | 22.78% | 可开放 |
| 10455 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 经济适用房2#变压器 | 400 | 11.18% | 275.27 | 275.27 | 未列入 | | | 26.23% | 可开放 |
| 10456 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 张房2号大棚园区分003# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10457 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 前马六台区 | 100 | 73.86% | 6.14 | 6.14 | 未列入 | | | -3.98% | 可开放 |
| 10458 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 前马一台区 | 200 | 41.12% | 77.76 | 77.76 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 10459 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 后双一队分20#变压器 | 80 | 3.01% | 61.59 | 61.59 | 未列入 | | | -2.97% | 可开放 |
| 10460 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 后双三队分09#变压器 | 80 | 66.79% | 10.57 | 10.57 | 未列入 | | | -1.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10461 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 高峪一台区 | 200 | 16.15% | 127.7 | 127.7 | 未列入 | | | -36.06% | 可开放 |
| 10462 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区2#变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10463 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼十台区 | 315 | 0.18% | 251.43 | 251.43 | 未列入 | | | -90.66% | 可开放 |
| 10464 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼十三台区 | 200 | 21.12% | 117.76 | 117.76 | 未列入 | | | -14.05% | 可开放 |
| 10465 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 碧园A箱式变2#变压器 | 250 | 23.88% | 140.31 | 140.31 | 未列入 | | | 16.21% | 可开放 |
| 10466 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品1#开闭站5#变压器 | 500 | 6.59% | 367.05 | 367.05 | 未列入 | | | 6.74% | 可开放 |
| 10467 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15167福安小区1#居民箱变变压器 | 630 | 4.48% | 475.8 | 475.8 | 未列入 | | | -23.10% | 可开放 |
| 10468 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15198颐水嘉德郡景小区3#网点箱变变压器 | 630 | 2.26% | 489.74 | 489.74 | 未列入 | | | 0.92% | 可开放 |
| 10469 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15190颐水嘉德郡景小区1#居民箱变变压器 | 500 | 5.53% | 372.35 | 372.35 | 未列入 | | | 3.97% | 可开放 |
| 10470 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15192颐水嘉德郡景小区3#居民箱变变压器 | 500 | 4.99% | 375.07 | 375.07 | 未列入 | | | 12.10% | 可开放 |
| 10471 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15194颐水嘉德郡景小区5#居民箱变变压器 | 500 | 6.10% | 369.5 | 369.5 | 未列入 | | | -7.44% | 可开放 |
| 10472 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分098左7 | 100 | 10.18% | 69.82 | 69.82 | 未列入 | | | -69.71% | 可开放 |
| 10473 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 黄士分30左2左1 | 160 | 10.36% | 111.43 | 111.43 | 未列入 | | | 82.59% | 可开放 |
| 10474 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 圣达线 | 周正分13右22柱上变压器 | 100 | 0.32% | 79.68 | 79.68 | 未列入 | | | -35.53% | 可开放 |
| 10475 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨农业设施水稻育苗园区 | 50 | 21.36% | 29.32 | 29.32 | 未列入 | | | 4.61% | 可开放 |
| 10476 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 东小支21右5柱上变压器 | 100 | 43.04% | 36.96 | 36.96 | 未列入 | | | 100.56% | 可开放 |
| 10477 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干135左6右14柱上变压器 | 50 | 33.04% | 23.48 | 23.48 | 未列入 | | | -41.41% | 可开放 |
| 10478 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干82柱上变压器 | 100 | 4.69% | 75.31 | 75.31 | 未列入 | | | 0.21% | 可开放 |
| 10479 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾兴线 | 贵兴干58右1柱上变压器 | 100 | 2.55% | 77.45 | 77.45 | 未列入 | | | -75.37% | 可开放 |
| 10480 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 河南分021# | 80 | 77.69% | 1.85 | 1.85 | 未列入 | | | 12.37% | 可开放 |
| 10481 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 夹信六台 | 100 | 3.53% | 76.47 | 76.47 | 未列入 | | | 31.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10482 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线桃源小区A箱式变变压器 | 315 | 15.59% | 202.89 | 202.89 | 未列入 | | | 0.96% | 可开放 |
| 10483 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源1#配电室1#变压器 | 630 | 1.57% | 494.14 | 494.14 | 未列入 | | | 1712.92% | 可开放 |
| 10484 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源1#配电室2#变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 10485 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源1#配电室3#变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | -79.15% | 可开放 |
| 10486 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源1#配电室4#变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10487 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源2#配电室1#变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 10488 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源2#配电室2#变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10489 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源3#配电室1#变压器 | 630 | 3.01% | 485.04 | 485.04 | 未列入 | | | 1212.87% | 可开放 |
| 10490 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 后英三江源3#配电室2#变压器 | 630 | 0.03% | 503.79 | 503.79 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 10491 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 紫云华庭配电室1#住宅变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 16.32% | 可开放 |
| 10492 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 紫云华庭配电室2#网点变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 10493 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 紫云华庭配电室3#网点变压器 | 500 | 4.06% | 379.68 | 379.68 | 未列入 | | | 1201.28% | 可开放 |
| 10494 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城1#配电室1#居民变压器 | 630 | 2.26% | 489.76 | 489.76 | 未列入 | | | 1587.60% | 可开放 |
| 10495 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城1#配电室2#居民变压器 | 630 | 2.37% | 489.07 | 489.07 | 未列入 | | | 1628.00% | 可开放 |
| 10496 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 汇鑫才智城1#住宅配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10497 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山6期配电室1#住宅变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 10498 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山6期配电室2#住宅变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | 9.25% | 可开放 |
| 10499 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山6期配电室3#住宅变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 10500 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山6期配电室4#网点变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 14.71% | 可开放 |
| 10501 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山6期配电室5#网点变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | 11.27% | 可开放 |
| 10502 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 汇鑫才智城2#网点配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10503 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 东森公园里配电室G4住宅1#变压器 | 630 | 3.95% | 479.14 | 479.14 | 未列入 | | | 66.38% | 可开放 |
| 10504 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 东森公园里配电室G5住宅2#变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 10505 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 东森公园里配电室G6住宅3#变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | 68.33% | 可开放 |
| 10506 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 东森公园里配电室G7门市4#变压器 | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | -22.54% | 可开放 |
| 10507 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 东森公园里配电室G8门市5#变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10508 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 东森公园里配电室G9门市6#变压器 | 630 | 1.89% | 492.12 | 492.12 | 未列入 | | | 1307.12% | 可开放 |
| 10509 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线56左1#变压器 | 200 | 15.04% | 129.92 | 129.92 | 未列入 | | | -8.76% | 可开放 |
| 10510 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 将军线 | 腾东干2左1柱上变压器 | 100 | 0.98% | 79.02 | 79.02 | 未列入 | | | -7.28% | 可开放 |
| 10511 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西线1#T右1 | 250 | 1.62% | 195.94 | 195.94 | 未列入 | | | 403.74% | 可开放 |
| 10512 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四村五台区 | 200 | 1.84% | 156.32 | 156.32 | 未列入 | | | -74.17% | 可开放 |
| 10513 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左11左1副1#变压器 | 200 | 23.08% | 113.85 | 113.85 | 未列入 | | | 1.31% | 可开放 |
| 10514 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左2柱上变压器 | 315 | 17.54% | 196.75 | 196.75 | 未列入 | | | 32.71% | 可开放 |
| 10515 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 站前冷库变压器 | 100 | 1.36% | 78.64 | 78.64 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 10516 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线1#T右1变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -5.72% | 可开放 |
| 10517 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方四台区 | 50 | 3.56% | 38.22 | 38.22 | 未列入 | | | -76.10% | 可开放 |
| 10518 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线碾子沟分033#变压器 | 100 | 0.56% | 79.44 | 79.44 | 未列入 | | | -17.36% | 可开放 |
| 10519 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线148#变压器 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | 12.49% | 可开放 |
| 10520 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线松树沟分025#变压器 | 100 | 30.26% | 49.74 | 49.74 | 未列入 | | | 13.60% | 可开放 |
| 10521 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线冒烟沟分01#变压器 | 100 | 0.84% | 79.16 | 79.16 | 未列入 | | | 14.56% | 可开放 |
| 10522 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 柳树三队分15#变压器 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | 26.93% | 可开放 |
| 10523 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线159#变压器 | 100 | 1.31% | 78.69 | 78.69 | 未列入 | | | -13.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10524 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜线得胜分072#变压器 | 200 | 29.89% | 100.23 | 100.23 | 未列入 | | | 7.82% | 可开放 |
| 10525 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线寨沟岭分47#变压器 | 100 | 0.42% | 79.58 | 79.58 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 10526 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线寨岭沟分15#分02#变压器 | 50 | 2.72% | 38.64 | 38.64 | 未列入 | | | -6.93% | 可开放 |
| 10527 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线松树沟分黄家1队支015#变压器 | 100 | 0.60% | 79.4 | 79.4 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 10528 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支20# | 400 | 12.53% | 269.9 | 269.9 | 未列入 | | | -31.95% | 可开放 |
| 10529 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 芭东二期7#住宅变压器 | 500 | 3.91% | 380.45 | 380.45 | 未列入 | | | 1081.71% | 可开放 |
| 10530 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 东小支32 | 200 | 4.91% | 150.18 | 150.18 | 未列入 | | | -38.48% | 可开放 |
| 10531 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 芭东二期8#住宅变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 38.68% | 可开放 |
| 10532 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台移动分08#配电柱上变压器 | 100 | 48.39% | 31.61 | 31.61 | 未列入 | | | -34.17% | 可开放 |
| 10533 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 葫芦线三台区分01#配电柱上变压器 | 200 | 25.04% | 109.92 | 109.92 | 未列入 | | | -25.72% | 可开放 |
| 10534 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分9#变压器 | 400 | 14.48% | 262.08 | 262.08 | 未列入 | | | 9.73% | 可开放 |
| 10535 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家线081# | 200 | 45.14% | 69.72 | 69.72 | 未列入 | | | 7.02% | 可开放 |
| 10536 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家线167# | 63 | 85.62% | 0 | 0 | 未列入 | | | -11.72% | 可开放 |
| 10537 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家线184# | 100 | 8.07% | 71.93 | 71.93 | 未列入 | | | -8.69% | 可开放 |
| 10538 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家线197# | 100 | 58.19% | 21.81 | 21.81 | 未列入 | | | 12.89% | 可开放 |
| 10539 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 对子峪一台分008# | 200 | 6.31% | 147.38 | 147.38 | 未列入 | | | -12.54% | 可开放 |
| 10540 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 对子村分005# | 100 | 70.61% | 9.39 | 9.39 | 未列入 | | | -3.88% | 可开放 |
| 10541 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 对子东沟分009# | 80 | 73.93% | 4.86 | 4.86 | 未列入 | | | 13.71% | 可开放 |
| 10542 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城2#配电室3#居民变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | 25.36% | 可开放 |
| 10543 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城2#配电室4#居民变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 10544 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 同胜线 | 田水幸福城2#配电室5#居民变压器 | 630 | 1.93% | 491.85 | 491.85 | 未列入 | | | 1642.84% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10545 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 张家回迁小区3#箱站变压器 | 400 | 3.31% | 306.75 | 306.75 | 未列入 | | | 997.52% | 可开放 |
| 10546 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 张家回迁小区网点2#箱站变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10547 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线桃源小区B箱式变1#变压器 | 400 | 13.42% | 266.34 | 266.34 | 未列入 | | | -2.52% | 可开放 |
| 10548 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线桃源小区B箱式变2#变压器 | 400 | 0.15% | 319.4 | 319.4 | 未列入 | | | 32.84% | 可开放 |
| 10549 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大甘干030右1#柱上变压器 | 100 | 0.25% | 79.75 | 79.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10550 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 福安分7南1 | 200 | 5.92% | 148.17 | 148.17 | 未列入 | | | -1.49% | 可开放 |
| 10551 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 金达干34右5右1 | 200 | 4.02% | 151.97 | 151.97 | 未列入 | | | 109.48% | 可开放 |
| 10552 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家线道沿村分23#变压器 | 100 | 19.95% | 60.05 | 60.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10553 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间干012右1#变压器 | 100 | 0.45% | 79.55 | 79.55 | 未列入 | | | -81.04% | 可开放 |
| 10554 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 下甸一台支003右7#变压器 | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | 4.73% | 可开放 |
| 10555 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左6左1# | 315 | 23.28% | 178.67 | 178.67 | 未列入 | | | -3.97% | 可开放 |
| 10556 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 森源小区变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 13.76% | 可开放 |
| 10557 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山二期B箱式变变压器 | 315 | 10.41% | 219.2 | 219.2 | 未列入 | | | 2.52% | 可开放 |
| 10558 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山三期#2箱式变变压器 | 400 | 9.18% | 283.28 | 283.28 | 未列入 | | | 0.49% | 可开放 |
| 10559 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山三期#3箱式变变压器 | 400 | 9.44% | 282.24 | 282.24 | 未列入 | | | 11.23% | 可开放 |
| 10560 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区B箱式变1#变压器 | 315 | 21.25% | 185.06 | 185.06 | 未列入 | | | -6.64% | 可开放 |
| 10561 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 新立广场D箱式变变压器 | 315 | 11.76% | 214.96 | 214.96 | 未列入 | | | -12.51% | 可开放 |
| 10562 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 双龙三期H站变压器 | 315 | 0.15% | 251.52 | 251.52 | 未列入 | | | -89.05% | 可开放 |
| 10563 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 铁西农贸市场箱式变2#变压器 | 200 | 29.36% | 101.28 | 101.28 | 未列入 | | | 3.25% | 可开放 |
| 10564 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 物资箱式变变压器 | 100 | 96.25% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.58% | 可开放 |
| 10565 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 祥圣C箱式变1#变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | 10.10% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10566 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙新村A箱式变变压器 | 315 | 16.92% | 198.7 | 198.7 | 未列入 | | | 17.11% | 可开放 |
| 10567 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙新村B箱式变变压器 | 315 | 9.29% | 222.75 | 222.75 | 未列入 | | | 11.73% | 可开放 |
| 10568 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙新村E箱式变变压器 | 200 | 24.45% | 111.1 | 111.1 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 10569 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 家私线 | 消防刑警队箱式变变压器 | 315 | 6.10% | 232.77 | 232.77 | 未列入 | | | -7.70% | 可开放 |
| 10570 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 钢铁回迁一期箱站变压器 | 400 | 5.68% | 297.27 | 297.27 | 未列入 | | | -15.71% | 可开放 |
| 10571 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 俪景家园1#站1#变压器 | 630 | 9.57% | 443.68 | 443.68 | 未列入 | | | -31.26% | 可开放 |
| 10572 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干22左2# | 100 | 2.18% | 77.82 | 77.82 | 未列入 | | | 10.98% | 可开放 |
| 10573 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干56左6右1右5# | 200 | 31.05% | 97.91 | 97.91 | 未列入 | | | -16.95% | 可开放 |
| 10574 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线代千三台区 | 160 | 18.92% | 97.73 | 97.73 | 未列入 | | | 19.55% | 可开放 |
| 10575 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上沟三台区006# | 100 | 31.81% | 48.19 | 48.19 | 未列入 | | | -31.24% | 可开放 |
| 10576 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 西岭台区 | 50 | 88.10% | 0 | 0 | 未列入 | | | 22.53% | 可开放 |
| 10577 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 西牌楼二台区 | 200 | 1.92% | 156.16 | 156.16 | 未列入 | | | -68.73% | 可开放 |
| 10578 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 草庙二队区 | 80 | 5.03% | 59.98 | 59.98 | 未列入 | | | -18.75% | 可开放 |
| 10579 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 草庙村一队区 | 160 | 33.86% | 73.82 | 73.82 | 未列入 | | | -18.37% | 可开放 |
| 10580 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 土城二台区 | 160 | 25.91% | 86.55 | 86.55 | 未列入 | | | 5.08% | 可开放 |
| 10581 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 孟湖分20# | 400 | 19.60% | 241.62 | 241.62 | 未列入 | | | -5.32% | 可开放 |
| 10582 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 孟湖分26# | 200 | 25.31% | 109.38 | 109.38 | 未列入 | | | 1.46% | 可开放 |
| 10583 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 圣源山庄1#住宅配电变压器 | 630 | 5.49% | 469.4 | 469.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10584 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 前郭七台区支7#变压器 | 200 | 1.32% | 157.36 | 157.36 | 未列入 | | | 23.18% | 可开放 |
| 10585 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 嘉和四期箱站1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | -89.25% | 可开放 |
| 10586 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地3期2#配电室10#别墅变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 44.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10587 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地3期2#配电室11#别墅变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | 62.37% | 可开放 |
| 10588 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地3期2#配电室12#网点变压器 | 630 | 0.44% | 501.25 | 501.25 | 未列入 | | | 1072.60% | 可开放 |
| 10589 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15210南湖绿洲小区6#箱变变压器 | 500 | 1.43% | 392.83 | 392.83 | 未列入 | | | -5.80% | 可开放 |
| 10590 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15142鸿城御景小区2号箱变变压器 | 500 | 7.11% | 364.44 | 364.44 | 未列入 | | | 9.31% | 可开放 |
| 10591 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新养殖小区5分022#变压器 | 200 | 35.99% | 88.02 | 88.02 | 未列入 | | | -13.06% | 可开放 |
| 10592 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区3#变压器 | 500 | 4.73% | 376.36 | 376.36 | 未列入 | | | 1015.44% | 可开放 |
| 10593 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区8#变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | 18.71% | 可开放 |
| 10594 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 鸡厂分11右8# 柱上变压器 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10595 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 高铁车站小区1#变压器 | 315 | 5.89% | 233.45 | 233.45 | 未列入 | | | 2.00% | 可开放 |
| 10596 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 东盛园二1#变压器 | 315 | 17.57% | 196.64 | 196.64 | 未列入 | | | -18.90% | 可开放 |
| 10597 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 花园新村箱式变变压器 | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | 20.28% | 可开放 |
| 10598 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 羊角五台区 | 200 | 2.76% | 154.49 | 154.49 | 未列入 | | | -15.95% | 可开放 |
| 10599 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾凯线 | 将军干44右3 | 400 | 2.38% | 310.48 | 310.48 | 未列入 | | | -60.13% | 可开放 |
| 10600 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分77右4 | 400 | 0.10% | 319.59 | 319.59 | 未列入 | | | -32.88% | 可开放 |
| 10601 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线027右2# | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10602 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 格林春天二期网点箱站变压器 | 400 | 0.17% | 319.34 | 319.34 | 未列入 | | | 16.06% | 可开放 |
| 10603 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15164祥和人家2#箱变变压器 | 500 | 0.09% | 399.55 | 399.55 | 未列入 | | | -89.49% | 可开放 |
| 10604 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线039# | 315 | 4.34% | 238.34 | 238.34 | 未列入 | | | 11.39% | 可开放 |
| 10605 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线077# | 100 | 65.77% | 14.23 | 14.23 | 未列入 | | | 13.91% | 可开放 |
| 10606 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身八台区 | 50 | 12.66% | 33.67 | 33.67 | 未列入 | | | 18.08% | 可开放 |
| 10607 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 后柳一台区 | 100 | 85.25% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10608 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 杨寨三台区 | 63 | 36.63% | 27.32 | 27.32 | 未列入 | | | -4.88% | 可开放 |
| 10609 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 粮窝六组 | 80 | 66.34% | 10.93 | 10.93 | 未列入 | | | -22.37% | 可开放 |
| 10610 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 烟台七台区 | 200 | 38.40% | 83.21 | 83.21 | 未列入 | | | -8.55% | 可开放 |
| 10611 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期5#箱站1#变压器 | 500 | 2.98% | 385.08 | 385.08 | 未列入 | | | 3.64% | 可开放 |
| 10612 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期5#箱站2#变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | 5.22% | 可开放 |
| 10613 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期8#箱站1#变压器 | 400 | 26.94% | 212.25 | 212.25 | 未列入 | | | 36.86% | 可开放 |
| 10614 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期9#箱站1#变压器 | 500 | 0.11% | 399.43 | 399.43 | 未列入 | | | 68.82% | 可开放 |
| 10615 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15132新城花园变压器 | 400 | 8.94% | 284.24 | 284.24 | 未列入 | | | 17.05% | 可开放 |
| 10616 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 金山A站1#变压器 | 315 | 0.10% | 251.7 | 251.7 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 10617 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 街里干10# | 315 | 9.42% | 222.33 | 222.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10618 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线024# | 100 | 0.97% | 79.03 | 79.03 | 未列入 | | | -79.28% | 可开放 |
| 10619 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园三期1#箱站变压器 | 630 | 0.04% | 503.75 | 503.75 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10620 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园三期2#箱站变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 10621 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期3#箱站变压器 | 500 | 5.85% | 370.75 | 370.75 | 未列入 | | | 1211.71% | 可开放 |
| 10622 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 格林春天二期住宅箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | -92.38% | 可开放 |
| 10623 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 松树一台区 | 160 | 0.54% | 127.13 | 127.13 | 未列入 | | | 13.11% | 可开放 |
| 10624 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 松树二台区 | 160 | 13.00% | 107.2 | 107.2 | 未列入 | | | -0.92% | 可开放 |
| 10625 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾草线 | 南草干45左5北右1 | 50 | 24.82% | 27.59 | 27.59 | 未列入 | | | 0.82% | 可开放 |
| 10626 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干103左3 | 100 | 56.48% | 23.52 | 23.52 | 未列入 | | | -9.69% | 可开放 |
| 10627 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线 | 南山干54右2 | 30 | 46.63% | 10.01 | 10.01 | 未列入 | | | -4.38% | 可开放 |
| 10628 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期3-1#变压器2 | 315 | 0.22% | 251.32 | 251.32 | 未列入 | | | -88.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10629 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 河畔香天变压器 | 400 | 5.03% | 299.89 | 299.89 | 未列入 | | | 5.85% | 可开放 |
| 10630 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前军二线 | 张胡六台区 | 80 | 78.36% | 1.31 | 1.31 | 未列入 | | | -20.08% | 可开放 |
| 10631 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 福来一台 | 200 | 24.06% | 111.88 | 111.88 | 未列入 | | | -16.53% | 可开放 |
| 10632 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒一台区分005# | 50 | 2.16% | 38.92 | 38.92 | 未列入 | | | -8.14% | 可开放 |
| 10633 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 西腰四队 | 80 | 5.54% | 59.57 | 59.57 | 未列入 | | | -73.17% | 可开放 |
| 10634 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 西腰九队 | 30 | 14.60% | 19.62 | 19.62 | 未列入 | | | -71.49% | 可开放 |
| 10635 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 烟台一台区 | 80 | 9.13% | 56.7 | 56.7 | 未列入 | | | 1.33% | 可开放 |
| 10636 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 烟台二组 | 315 | 0.08% | 251.75 | 251.75 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 10637 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒三台区分007# | 50 | 89.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | 33.66% | 可开放 |
| 10638 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线019# | 100 | 33.88% | 46.12 | 46.12 | 未列入 | | | -3.79% | 可开放 |
| 10639 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 毛祁线 | 毛祈线24#变压器 | 50 | 26.76% | 26.62 | 26.62 | 未列入 | | | 45.39% | 可开放 |
| 10640 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品2#开闭所2#变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | -91.54% | 可开放 |
| 10641 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品2#开闭所3#变压器 | 630 | 5.99% | 466.27 | 466.27 | 未列入 | | | 14.54% | 可开放 |
| 10642 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 楼房五台区 | 50 | 78.78% | 0.61 | 0.61 | 未列入 | | | -9.48% | 可开放 |
| 10643 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 楼房六台区 | 100 | 57.37% | 22.63 | 22.63 | 未列入 | | | 15.72% | 可开放 |
| 10644 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 镇北一线093#柱上变压器 | 160 | 33.72% | 74.05 | 74.05 | 未列入 | | | 7.32% | 可开放 |
| 10645 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 镇北一线098右1#柱上变压器 | 100 | 19.41% | 60.59 | 60.59 | 未列入 | | | 10.73% | 可开放 |
| 10646 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 楼房七台区 | 400 | 0.17% | 319.34 | 319.34 | 未列入 | | | -6.19% | 可开放 |
| 10647 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线大河一台区 | 200 | 21.86% | 116.29 | 116.29 | 未列入 | | | 1.59% | 可开放 |
| 10648 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线大河二台区 | 100 | 66.17% | 13.83 | 13.83 | 未列入 | | | -15.15% | 可开放 |
| 10649 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 水利办分2#变压器 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10650 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 水利办分4#变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10651 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 后古分9右1+1#变压器 | 400 | 0.23% | 319.09 | 319.09 | 未列入 | | | -81.03% | 可开放 |
| 10652 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇腾线 | 牛庄镇古城1#住宅配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 112.13% | 可开放 |
| 10653 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇腾线 | 牛庄镇古城2#住宅配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 82.57% | 可开放 |
| 10654 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇腾线 | 牛庄镇古城3#住宅配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 10655 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线黄金走廊分1#变压器 | 400 | 15.90% | 256.42 | 256.42 | 未列入 | | | -12.68% | 可开放 |
| 10656 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线黄金走廊分1+1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10657 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇腾线 | 牛庄镇古城4#住宅配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 73.21% | 可开放 |
| 10658 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 东荒新村箱站变压器1 | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 10659 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 秀水络城小区箱站变压器 | 630 | 2.59% | 487.66 | 487.66 | 未列入 | | | 1247.43% | 可开放 |
| 10660 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 小罗堡1#箱站1#变压器 | 500 | 4.62% | 376.9 | 376.9 | 未列入 | | | 1032.84% | 可开放 |
| 10661 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 小罗堡2#箱站1#变压器 | 500 | 5.02% | 374.9 | 374.9 | 未列入 | | | 1080.87% | 可开放 |
| 10662 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 小罗堡3#箱站1#变压器 | 500 | 6.75% | 366.23 | 366.23 | 未列入 | | | 1352.80% | 可开放 |
| 10663 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 小罗堡4#箱站1#变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 10664 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 小罗堡5#箱站1#变压器 | 630 | 2.13% | 490.55 | 490.55 | 未列入 | | | 1397.22% | 可开放 |
| 10665 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 小罗堡6#箱站1#变压器 | 500 | 2.78% | 386.09 | 386.09 | 未列入 | | | 1309.66% | 可开放 |
| 10666 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线47福临家园配电室住宅变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 10667 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线小河一台区 | 200 | 42.04% | 75.93 | 75.93 | 未列入 | | | 14.50% | 可开放 |
| 10668 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线47福临家园配电室网点变压器 | 500 | 3.10% | 384.52 | 384.52 | 未列入 | | | 1506.24% | 可开放 |
| 10669 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线冉家一台区 | 250 | 21.86% | 145.35 | 145.35 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 10670 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 西上三台区支007#变压器 | 400 | 2.96% | 308.15 | 308.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10671 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达颐海香城1#居民配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10672 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达颐海香城2#网点配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10673 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达颐海香城3#网点配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10674 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达颐海香城4#居民配电变压器 | 500 | 2.02% | 389.89 | 389.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10675 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达颐海香城5#居民配电变压器 | 500 | 2.58% | 387.09 | 387.09 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10676 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 张甸干027右5#变压器 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -1.74% | 可开放 |
| 10677 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 中沟一台区分019# | 400 | 0.76% | 316.98 | 316.98 | 未列入 | | | -72.68% | 可开放 |
| 10678 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15151福瑞嘉园5#箱变变压器 | 630 | 1.82% | 492.53 | 492.53 | 未列入 | | | -3.90% | 可开放 |
| 10679 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 湖畔小镇2期1#住宅箱式变压器 | 400 | 4.07% | 303.72 | 303.72 | 未列入 | | | 908.71% | 可开放 |
| 10680 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 中沟二台区分003#中沟二台区柱上变压器 | 200 | 19.50% | 121 | 121 | 未列入 | | | -34.26% | 可开放 |
| 10681 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 西双二台区支6#变压器 | 80 | 1.43% | 62.86 | 62.86 | 未列入 | | | 3.70% | 可开放 |
| 10682 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 湖畔小镇2期3#住宅箱式变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 10683 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 湖畔小镇2期2#住宅箱式变压器 | 400 | 5.46% | 298.16 | 298.16 | 未列入 | | | 874.46% | 可开放 |
| 10684 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 湖畔小镇2期4#住宅箱式变压器 | 500 | 3.64% | 381.8 | 381.8 | 未列入 | | | 753.23% | 可开放 |
| 10685 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 湖畔小镇2期7#网点箱式变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 10686 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 前甘三台区 | 100 | 1.17% | 78.83 | 78.83 | 未列入 | | | 7.63% | 可开放 |
| 10687 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 湖畔小镇2期6#网点箱式变压器 | 400 | 1.04% | 315.86 | 315.86 | 未列入 | | | 1074.73% | 可开放 |
| 10688 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 湖畔小镇2期5#网点箱式变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 10689 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 英南二台区分015# | 100 | 9.38% | 70.62 | 70.62 | 未列入 | | | -12.49% | 可开放 |
| 10690 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 曹石二台区支005# | 400 | 2.73% | 309.1 | 309.1 | 未列入 | | | -57.08% | 可开放 |
| 10691 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 前石分9左5#-2 | 250 | 10.20% | 174.5 | 174.5 | 未列入 | | | 1583.25% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10692 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线028#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 10693 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 青台村八台区支007# | 250 | 0.32% | 199.19 | 199.19 | 未列入 | | | -38.04% | 可开放 |
| 10694 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区10#变压器 | 400 | 2.51% | 309.98 | 309.98 | 未列入 | | | 1096.42% | 可开放 |
| 10695 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 东腰六台区 | 100 | 8.08% | 71.92 | 71.92 | 未列入 | | | -55.18% | 可开放 |
| 10696 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇一组分04#柱上变压器庙宇二台区 | 200 | 1.97% | 156.07 | 156.07 | 未列入 | | | -79.14% | 可开放 |
| 10697 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 三大干034# | 100 | 5.25% | 74.75 | 74.75 | 未列入 | | | -74.42% | 可开放 |
| 10698 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 材木一台区 | 200 | 2.79% | 154.42 | 154.42 | 未列入 | | | -65.70% | 可开放 |
| 10699 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 管饭四台区分005# | 400 | 5.32% | 298.72 | 298.72 | 未列入 | | | -34.15% | 可开放 |
| 10700 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 纺织二线6853单元 | 祥水二台 | 100 | 17.58% | 62.42 | 62.42 | 未列入 | | | -53.47% | 可开放 |
| 10701 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东粮三台区干015# | 400 | 1.16% | 315.38 | 315.38 | 未列入 | | | -78.37% | 可开放 |
| 10702 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐南线 | 唐南线部队干002# | 400 | 1.06% | 315.77 | 315.77 | 未列入 | | | -79.05% | 可开放 |
| 10703 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 中粮三台区支010# | 200 | 10.94% | 138.12 | 138.12 | 未列入 | | | -39.98% | 可开放 |
| 10704 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支24# | 200 | 14.87% | 130.27 | 130.27 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |
| 10705 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 兰旗分48右11# | 50 | 3.34% | 38.33 | 38.33 | 未列入 | | | -1.75% | 可开放 |
| 10706 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分12# | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | -44.47% | 可开放 |
| 10707 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 冷轧线16右分006# | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | -45.18% | 可开放 |
| 10708 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分43# | 100 | 35.31% | 44.69 | 44.69 | 未列入 | | | 210.18% | 可开放 |
| 10709 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线045# | 400 | 2.05% | 311.81 | 311.81 | 未列入 | | | -58.10% | 可开放 |
| 10710 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西二干西二村二台区分004柱上变压器 | 100 | 15.95% | 64.05 | 64.05 | 未列入 | | | -49.76% | 可开放 |
| 10711 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 东甘干020# | 400 | 1.41% | 314.37 | 314.37 | 未列入 | | | -72.16% | 可开放 |
| 10712 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘线主干119# | 400 | 0.74% | 317.03 | 317.03 | 未列入 | | | -81.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10713 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 半岛国际1#配电室1#网点变压器 | 630 | 2.53% | 488.03 | 488.03 | 未列入 | | | 1104.91% | 可开放 |
| 10714 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 半岛国际1#配电室2#住宅变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 10715 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 北铁六台区 | 200 | 0.72% | 158.57 | 158.57 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 10716 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺五台区 | 100 | 6.13% | 73.87 | 73.87 | 未列入 | | | -59.62% | 可开放 |
| 10717 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺二台区 | 400 | 0.02% | 319.93 | 319.93 | 未列入 | | | -96.70% | 可开放 |
| 10718 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身六台区 | 100 | 1.83% | 78.17 | 78.17 | 未列入 | | | -82.11% | 可开放 |
| 10719 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 万宝莱小区箱式变变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 10720 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 丁家三台区 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -94.52% | 可开放 |
| 10721 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 西牌楼七台区 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | -96.05% | 可开放 |
| 10722 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲六台区 | 400 | 14.87% | 260.51 | 260.51 | 未列入 | | | 16.42% | 可开放 |
| 10723 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 二大堡三台区 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -72.72% | 可开放 |
| 10724 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 二大堡二台区 | 400 | 2.01% | 311.98 | 311.98 | 未列入 | | | 79.47% | 可开放 |
| 10725 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 大新二台区 | 200 | 4.11% | 151.79 | 151.79 | 未列入 | | | -59.03% | 可开放 |
| 10726 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 三大卜四台区 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -79.38% | 可开放 |
| 10727 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 薛家二台区分006# | 400 | 1.74% | 313.05 | 313.05 | 未列入 | | | -74.40% | 可开放 |
| 10728 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 三大卜三台区 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | -91.45% | 可开放 |
| 10729 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 华峪村一台区 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | -88.70% | 可开放 |
| 10730 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 三大堡一台区 | 400 | 0.89% | 316.46 | 316.46 | 未列入 | | | -76.81% | 可开放 |
| 10731 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 亿泰家园小区二号箱变1#变压器 | 500 | 4.18% | 379.11 | 379.11 | 未列入 | | | 977.29% | 可开放 |
| 10732 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 亿泰家园小区二号箱变2#变压器 | 500 | 4.16% | 379.18 | 379.18 | 未列入 | | | 1165.52% | 可开放 |
| 10733 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 小堡屯干08# | 400 | 0.95% | 316.19 | 316.19 | 未列入 | | | -69.60% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10734 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城六台区支004# | 200 | 2.20% | 155.6 | 155.6 | 未列入 | | | 0.23% | 可开放 |
| 10735 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大甘一台区分003# | 400 | 0.68% | 317.29 | 317.29 | 未列入 | | | 19.12% | 可开放 |
| 10736 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大甘二台区分002# | 400 | 0.74% | 317.05 | 317.05 | 未列入 | | | -4.28% | 可开放 |
| 10737 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 后城一线1#箱站变压器 | 500 | 5.20% | 374 | 374 | 未列入 | | | -0.27% | 可开放 |
| 10738 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜分028# | 200 | 13.00% | 134 | 134 | 未列入 | | | -10.63% | 可开放 |
| 10739 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 西大干005# | 200 | 25.65% | 108.7 | 108.7 | 未列入 | | | -6.62% | 可开放 |
| 10740 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 河沙干09# | 200 | 21.11% | 117.79 | 117.79 | 未列入 | | | 6.75% | 可开放 |
| 10741 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 海派西尼1#站1#变压器 | 315 | 0.19% | 251.4 | 251.4 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 10742 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 前四一台区03# | 200 | 36.02% | 87.96 | 87.96 | 未列入 | | | 0.26% | 可开放 |
| 10743 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 海派西尼6#站变压器 | 315 | 0.16% | 251.49 | 251.49 | 未列入 | | | -89.35% | 可开放 |
| 10744 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西线3#T-东左3 | 200 | 31.00% | 98.01 | 98.01 | 未列入 | | | 5.49% | 可开放 |
| 10745 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 感王凤凰城I期配电室1#B住宅变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10746 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 感王凤凰城I期配电室2#B网点变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10747 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰一队干003# | 200 | 0.86% | 158.28 | 158.28 | 未列入 | | | -9.50% | 可开放 |
| 10748 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 下家二台区分003# | 200 | 2.77% | 154.47 | 154.47 | 未列入 | | | -10.08% | 可开放 |
| 10749 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线153# | 400 | 4.69% | 301.26 | 301.26 | 未列入 | | | 29.53% | 可开放 |
| 10750 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线粮站分002# | 400 | 1.54% | 313.83 | 313.83 | 未列入 | | | 32.02% | 可开放 |
| 10751 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 北铁一台区 | 200 | 4.16% | 151.69 | 151.69 | 未列入 | | | 5.47% | 可开放 |
| 10752 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 北铁二台区 | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | 18.75% | 可开放 |
| 10753 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 北铁三台区 | 200 | 3.49% | 153.03 | 153.03 | 未列入 | | | 8.32% | 可开放 |
| 10754 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 北铁四台区 | 400 | 7.28% | 290.9 | 290.9 | 未列入 | | | -3.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10755 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 宋家线 | 滑石矿分001左1#柱上变压器 | 200 | 39.81% | 80.38 | 80.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10756 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 宋家线 | 宋家线115右1#柱上变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10757 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干38右2 | 250 | 0.64% | 198.39 | 198.39 | 未列入 | | | 0.94% | 可开放 |
| 10758 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 岳家三台区干005+1# | 200 | 27.26% | 105.49 | 105.49 | 未列入 | | | -22.44% | 可开放 |
| 10759 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 罗赵一队区 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | -71.50% | 可开放 |
| 10760 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱八队区 | 200 | 1.16% | 157.68 | 157.68 | 未列入 | | | -83.12% | 可开放 |
| 10761 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱九台区 | 200 | 0.95% | 158.11 | 158.11 | 未列入 | | | -85.05% | 可开放 |
| 10762 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 南开线石桥分058右7左1变压器 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | 34.84% | 可开放 |
| 10763 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱十队区 | 400 | 2.95% | 308.2 | 308.2 | 未列入 | | | -19.90% | 可开放 |
| 10764 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 罗赵二队区 | 200 | 1.41% | 157.19 | 157.19 | 未列入 | | | -82.76% | 可开放 |
| 10765 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 中腰三台区 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -77.64% | 可开放 |
| 10766 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 曹堡四台区 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 10767 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老二台区 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -73.96% | 可开放 |
| 10768 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 合力B站1#变压器 | 250 | 0.14% | 199.66 | 199.66 | 未列入 | | | 12.22% | 可开放 |
| 10769 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 松树三台区 | 400 | 0.47% | 318.12 | 318.12 | 未列入 | | | -85.70% | 可开放 |
| 10770 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 2#住宅变压器 | 630 | 0.04% | 503.73 | 503.73 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 10771 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区2#箱站变压器 | 630 | 4.27% | 477.07 | 477.07 | 未列入 | | | 1339.28% | 可开放 |
| 10772 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区8#箱站变压器 | 500 | 1.87% | 390.67 | 390.67 | 未列入 | | | 979.93% | 可开放 |
| 10773 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15174万福园中园三期箱变 | 500 | 8.95% | 355.27 | 355.27 | 未列入 | | | 19.89% | 可开放 |
| 10774 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 贵兴干53右1左1 | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | 61.72% | 可开放 |
| 10775 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台一台分001#变压器 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | 18.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10776 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台一台分009#变压器 | 400 | 6.01% | 295.98 | 295.98 | 未列入 | | | 16.86% | 可开放 |
| 10777 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 北毛二台分002#变压器 | 80 | 1.00% | 63.2 | 63.2 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 10778 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 肉联箱站1#变压器 | 315 | 0.60% | 250.11 | 250.11 | 未列入 | | | 5.75% | 可开放 |
| 10779 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 双龙新村三期B区1#箱式变配电变压器 | 400 | 1.11% | 315.55 | 315.55 | 未列入 | | | 12.44% | 可开放 |
| 10780 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家线064#变压器 | 160 | 0.28% | 127.55 | 127.55 | 未列入 | | | 93.65% | 可开放 |
| 10781 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 马圈子二台区025#变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -91.93% | 可开放 |
| 10782 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 亿泰家园小区一号箱变1#变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 10783 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 亿泰家园小区一号箱变2#变压器 | 500 | 3.48% | 382.6 | 382.6 | 未列入 | | | 1104.16% | 可开放 |
| 10784 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线河口干2+1# | 160 | 0.70% | 126.88 | 126.88 | 未列入 | | | 9.16% | 可开放 |
| 10785 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15173福安小区2#网点箱变变压器 | 630 | 1.46% | 494.83 | 494.83 | 未列入 | | | 2.72% | 可开放 |
| 10786 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15169福安小区3#居民箱变变压器 | 630 | 4.90% | 473.14 | 473.14 | 未列入 | | | -22.23% | 可开放 |
| 10787 | 国网海城市供电公司 | 祁北66kV变电站 | 祁山线 | 祁山线033右3#变压器 | 100 | 0.33% | 79.67 | 79.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10788 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 胜利四组A箱式变1#变压器 | 250 | 19.76% | 150.6 | 150.6 | 未列入 | | | -29.61% | 可开放 |
| 10789 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 朝阳小区A箱式变1#变压器 | 315 | 20.85% | 186.32 | 186.32 | 未列入 | | | 5.52% | 可开放 |
| 10790 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 前进小学箱式变变压器 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | 7.53% | 可开放 |
| 10791 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期F箱式变变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 10792 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15045颐水嘉德二期8#变压器（网点） | 400 | 9.26% | 282.96 | 282.96 | 未列入 | | | 0.41% | 可开放 |
| 10793 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15049颐水嘉德二期12#变压器（网点） | 400 | 2.54% | 309.86 | 309.86 | 未列入 | | | -10.26% | 可开放 |
| 10794 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15050颐水嘉德二期13#变压器（网点） | 500 | 2.26% | 388.71 | 388.71 | 未列入 | | | 1.45% | 可开放 |
| 10795 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15051正和温泉家园1#变压器（居民） | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | -89.57% | 可开放 |
| 10796 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 正和温泉家园2号变压器（网点） | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10797 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线026#变压器 | 315 | 20.63% | 187.02 | 187.02 | 未列入 | | | 0.02% | 可开放 |
| 10798 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 太阳岭干019#变压器 | 200 | 17.36% | 125.29 | 125.29 | 未列入 | | | -18.98% | 可开放 |
| 10799 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线122#变压器 | 200 | 20.07% | 119.86 | 119.86 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 10800 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 套里四台区 | 80 | 98.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.98% | 可开放 |
| 10801 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干074#变压器 | 250 | 12.97% | 167.58 | 167.58 | 未列入 | | | 14.47% | 可开放 |
| 10802 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干百草沟分009# | 30 | 13.40% | 19.98 | 19.98 | 未列入 | | | 0.75% | 可开放 |
| 10803 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线170# | 100 | 14.43% | 65.57 | 65.57 | 未列入 | | | 2.52% | 可开放 |
| 10804 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干37# | 200 | 81.34% | 0 | 0 | 未列入 | | | 22.17% | 可开放 |
| 10805 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石头三组干004# | 400 | 0.37% | 318.54 | 318.54 | 未列入 | | | -82.05% | 可开放 |
| 10806 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 大房申干009# | 400 | 1.55% | 313.82 | 313.82 | 未列入 | | | -65.43% | 可开放 |
| 10807 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 天赫家园2号变压器 | 400 | 0.20% | 319.22 | 319.22 | 未列入 | | | -88.01% | 可开放 |
| 10808 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线063#变压器 | 400 | 6.01% | 295.96 | 295.96 | 未列入 | | | -39.80% | 可开放 |
| 10809 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新养殖小区3变压器 | 315 | 0.14% | 251.57 | 251.57 | 未列入 | | | -90.76% | 可开放 |
| 10810 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 草庙线草庙三队分13#变压器 | 100 | 1.55% | 78.45 | 78.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10811 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 草庙线草庙五队分003#变压器 | 100 | 0.85% | 79.15 | 79.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10812 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 陈干16# | 200 | 1.28% | 157.44 | 157.44 | 未列入 | | | -78.91% | 可开放 |
| 10813 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双望一线 | 双龙一台区 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | -90.58% | 可开放 |
| 10814 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 葫芦二台006#配电柱上变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -48.01% | 可开放 |
| 10815 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东三道一台区 | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | 34.96% | 可开放 |
| 10816 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 码头十五台区 | 200 | 29.80% | 100.4 | 100.4 | 未列入 | | | 704.88% | 可开放 |
| 10817 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 镁矿二台区支007# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10818 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 三码照明分20左1#变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10819 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周铁线 | 周铁干33 | 160 | 2.96% | 123.26 | 123.26 | 未列入 | | | -4.80% | 可开放 |
| 10820 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 东古七台区 | 200 | 0.75% | 158.51 | 158.51 | 未列入 | | | 13.83% | 可开放 |
| 10821 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 东四一台区 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | -94.55% | 可开放 |
| 10822 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15063福聚华城5#变压器（网点） | 315 | 14.15% | 207.44 | 207.44 | 未列入 | | | 2.37% | 可开放 |
| 10823 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15065福聚华城7#箱变（网点） | 400 | 6.47% | 294.13 | 294.13 | 未列入 | | | 2.88% | 可开放 |
| 10824 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白大队支22#变压器 | 100 | 0.44% | 79.56 | 79.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10825 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15060福聚华城2#变压器（居民） | 400 | 6.68% | 293.28 | 293.28 | 未列入 | | | 5.16% | 可开放 |
| 10826 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白大队支5左2#变压器 | 200 | 0.36% | 159.29 | 159.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10827 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 牛庄线 | 牛庄线014#变压器 | 400 | 5.39% | 298.44 | 298.44 | 未列入 | | | 69.21% | 可开放 |
| 10828 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 北铁二台区分010#变压器 | 100 | 19.94% | 60.06 | 60.06 | 未列入 | | | 27.32% | 可开放 |
| 10829 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 后三二台区 | 400 | 1.68% | 313.28 | 313.28 | 未列入 | | | -72.29% | 可开放 |
| 10830 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 后三一台区 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -93.03% | 可开放 |
| 10831 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘六台区 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -32.84% | 可开放 |
| 10832 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双望一线 | 双龙二台区分005# | 400 | 2.15% | 311.42 | 311.42 | 未列入 | | | 102.13% | 可开放 |
| 10833 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 东头深井分013左9#变压器 | 200 | 10.90% | 138.2 | 138.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10834 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居配电室1#B住宅变压器 | 630 | 5.53% | 469.15 | 469.15 | 未列入 | | | 1867.80% | 可开放 |
| 10835 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居配电室2#住宅变压器 | 630 | 5.96% | 466.48 | 466.48 | 未列入 | | | 1941.79% | 可开放 |
| 10836 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 民生雅居配电室3#网点变压器 | 500 | 3.43% | 382.84 | 382.84 | 未列入 | | | 1591.15% | 可开放 |
| 10837 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 民生雅居配电室4#网点变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 87.08% | 可开放 |
| 10838 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 三大卜分076+1右6#变压器 | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10839 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 大榆线82左12左5+1#变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10840 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 东头深井分005左7#变压器 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10841 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 邢家村分38# | 100 | 70.51% | 9.49 | 9.49 | 未列入 | | | 11.76% | 可开放 |
| 10842 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连3队分03#变压器达连3台区（局属） | 200 | 1.83% | 156.34 | 156.34 | 未列入 | | | 9.01% | 可开放 |
| 10843 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连9队分10#达连9台区(局属) | 100 | 34.16% | 45.84 | 45.84 | 未列入 | | | 21.79% | 可开放 |
| 10844 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#7箱式变变压器 | 250 | 7.20% | 182 | 182 | 未列入 | | | 5.97% | 可开放 |
| 10845 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 胜利四组A箱式变2#变压器 | 250 | 24.74% | 138.14 | 138.14 | 未列入 | | | 22.83% | 可开放 |
| 10846 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 胜利四组B箱式变1#变压器 | 250 | 32.01% | 119.98 | 119.98 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 10847 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期C箱式变变压器 | 400 | 5.03% | 299.88 | 299.88 | 未列入 | | | -2.51% | 可开放 |
| 10848 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期H箱式变电站变压器 | 400 | 5.12% | 299.51 | 299.51 | 未列入 | | | 10.18% | 可开放 |
| 10849 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 新世纪B箱式变2#变压器 | 250 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10850 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 前柳四台 | 400 | 15.87% | 256.52 | 256.52 | 未列入 | | | -11.00% | 可开放 |
| 10851 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高1队支03右2#变压器 | 200 | 0.27% | 159.46 | 159.46 | 未列入 | | | -70.07% | 可开放 |
| 10852 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府二期1#居民变压器 | 500 | 2.89% | 385.56 | 385.56 | 未列入 | | | 1599.41% | 可开放 |
| 10853 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高站干013#变压器 | 100 | 1.68% | 78.32 | 78.32 | 未列入 | | | 9.94% | 可开放 |
| 10854 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高分12左11#变压器 | 100 | 13.73% | 66.27 | 66.27 | 未列入 | | | 18.85% | 可开放 |
| 10855 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府二期2#居民变压器 | 500 | 3.52% | 382.4 | 382.4 | 未列入 | | | 1997.62% | 可开放 |
| 10856 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前铁分16#变压器 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 10857 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和二期A箱式变变压器 | 315 | 0.06% | 251.81 | 251.81 | 未列入 | | | -91.13% | 可开放 |
| 10858 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 小凌泡分22#变压器 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 10859 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石三队分1支1#变压器 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | 5.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10860 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前公二队干9#变压器 | 100 | 20.89% | 59.11 | 59.11 | 未列入 | | | 318.98% | 可开放 |
| 10861 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前铁分19左3#变压器 | 160 | 0.31% | 127.5 | 127.5 | 未列入 | | | 13.23% | 可开放 |
| 10862 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 后双二队分05右14#变压器 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 10863 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 前双二队分6左1右2#变压器 | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | 18.55% | 可开放 |
| 10864 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府二期3#居民变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 109.76% | 可开放 |
| 10865 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府二期4#网点变压器 | 630 | 0.04% | 503.73 | 503.73 | 未列入 | | | 34.16% | 可开放 |
| 10866 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 红光线石井分20左5#柱上变压器 | 200 | 18.00% | 124.01 | 124.01 | 未列入 | | | -32.22% | 可开放 |
| 10867 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾1-6#箱站1#变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 10868 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾1-6#箱站2#变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 16.50% | 可开放 |
| 10869 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 什司线146# | 160 | 28.69% | 82.09 | 82.09 | 未列入 | | | 10.71% | 可开放 |
| 10870 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 碾盘西沟支06#柱上变压器碾盘三台区 | 315 | 17.91% | 195.57 | 195.57 | 未列入 | | | 8.64% | 可开放 |
| 10871 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 碾盘分23# | 100 | 13.99% | 66.01 | 66.01 | 未列入 | | | -47.31% | 可开放 |
| 10872 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇四组支05#柱上变压器庙宇五台区 | 200 | 3.66% | 152.68 | 152.68 | 未列入 | | | -0.07% | 可开放 |
| 10873 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 金坑六台区 | 400 | 22.54% | 229.85 | 229.85 | 未列入 | | | -7.25% | 可开放 |
| 10874 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 金坑分49#柱上变压器金坑一台区 | 100 | 68.80% | 11.2 | 11.2 | 未列入 | | | -16.31% | 可开放 |
| 10875 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左6左4右6#变压器 | 315 | 22.15% | 182.22 | 182.22 | 未列入 | | | 5.46% | 可开放 |
| 10876 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 雅圣二期B站2#变压器 | 400 | 10.85% | 276.61 | 276.61 | 未列入 | | | 13.59% | 可开放 |
| 10877 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星新苑配电室变压器 | 1250 | 2.24% | 971.96 | 971.96 | 未列入 | | | 0.98% | 可开放 |
| 10878 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山五期2#箱站1#变压器 | 500 | 16.00% | 319.99 | 319.99 | 未列入 | | | 0.45% | 可开放 |
| 10879 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山五期2#箱站2#变压器 | 500 | 0.09% | 399.55 | 399.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10880 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 合力综合楼箱式变配电变压器 | 315 | 8.48% | 225.3 | 225.3 | 未列入 | | | -47.48% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10881 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 旭东二期2#箱站2#变压器 | 400 | 9.37% | 282.54 | 282.54 | 未列入 | | | -9.58% | 可开放 |
| 10882 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 顺城线014右1#柱上变压器 | 200 | 0.95% | 158.11 | 158.11 | 未列入 | | | 63.16% | 可开放 |
| 10883 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里花园箱式变变压器 | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 10884 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 巴黎春天小区3#箱站变压器 | 500 | 5.48% | 372.6 | 372.6 | 未列入 | | | -5.79% | 可开放 |
| 10885 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 滨河线 | 滨河箱式站1#变压器 | 315 | 0.34% | 250.93 | 250.93 | 未列入 | | | 16.38% | 可开放 |
| 10886 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线187#变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -8.23% | 可开放 |
| 10887 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 银海逸城4#箱站1#变压器 | 500 | 4.08% | 379.62 | 379.62 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 10888 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 西牌九台区 | 100 | 2.75% | 77.25 | 77.25 | 未列入 | | | -78.77% | 可开放 |
| 10889 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 东铁二台区 | 100 | 63.95% | 16.05 | 16.05 | 未列入 | | | 25.94% | 可开放 |
| 10890 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 宋家线 | 宋堡二台区 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | -84.93% | 可开放 |
| 10891 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 范马三台区 | 100 | 37.53% | 42.47 | 42.47 | 未列入 | | | 3.42% | 可开放 |
| 10892 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新养殖小区8变压器 | 200 | 1.30% | 157.4 | 157.4 | 未列入 | | | -15.02% | 可开放 |
| 10893 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 靓海金科小区4#箱站2#变压器 | 500 | 6.25% | 368.74 | 368.74 | 未列入 | | | 4.77% | 可开放 |
| 10894 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府A区3#变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | -92.78% | 可开放 |
| 10895 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府A区4#变压器 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | -93.94% | 可开放 |
| 10896 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 水岸明珠小区1#箱站1#变压器 | 400 | 9.58% | 281.68 | 281.68 | 未列入 | | | -16.65% | 可开放 |
| 10897 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 悦湖美郡小区3#箱变1#箱变 | 315 | 0.09% | 251.73 | 251.73 | 未列入 | | | 10.78% | 可开放 |
| 10898 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 周家四台区 | 63 | 3.57% | 48.15 | 48.15 | 未列入 | | | -4.75% | 可开放 |
| 10899 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西四三台区分003# | 30 | 43.77% | 10.87 | 10.87 | 未列入 | | | 72.55% | 可开放 |
| 10900 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 西腰村台区 | 200 | 15.27% | 129.47 | 129.47 | 未列入 | | | -37.42% | 可开放 |
| 10901 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 西腰一二队 | 50 | 11.24% | 34.38 | 34.38 | 未列入 | | | 25.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10902 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱二队区 | 50 | 8.28% | 35.86 | 35.86 | 未列入 | | | -76.42% | 可开放 |
| 10903 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东甲线54右8支1# | 30 | 79.70% | 0.09 | 0.09 | 未列入 | | | 64.83% | 可开放 |
| 10904 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 前马五台区 | 100 | 57.77% | 22.23 | 22.23 | 未列入 | | | -14.15% | 可开放 |
| 10905 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15043颐水嘉德二期6#变压器（居民） | 500 | 5.75% | 371.26 | 371.26 | 未列入 | | | 7.18% | 可开放 |
| 10906 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15044颐水嘉德二期7#变压器（居民） | 400 | 4.99% | 300.06 | 300.06 | 未列入 | | | 3.85% | 可开放 |
| 10907 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15047颐水嘉德二期10#变压器（网点） | 400 | 8.16% | 287.35 | 287.35 | 未列入 | | | 16.32% | 可开放 |
| 10908 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期10#箱站1#变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -2.41% | 可开放 |
| 10909 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 玉福家园1#住宅箱变变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10910 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 玉福家园2#网点箱变变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10911 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村二线 | 二台子回迁楼配电室1#住宅变压器 | 400 | 4.64% | 301.46 | 301.46 | 未列入 | | | 1261.62% | 可开放 |
| 10912 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村二线 | 二台子回迁楼配电室2#住宅变压器 | 400 | 6.31% | 294.77 | 294.77 | 未列入 | | | 1242.44% | 可开放 |
| 10913 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村二线 | 二台子回迁楼配电室3#网点变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 17.85% | 可开放 |
| 10914 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 大榆三台区 | 200 | 12.77% | 134.46 | 134.46 | 未列入 | | | -30.95% | 可开放 |
| 10915 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期1#住宅变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 6.60% | 可开放 |
| 10916 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期2#住宅变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 10917 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期3#网点变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 10918 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期4#网点变压器 | 630 | 1.70% | 493.28 | 493.28 | 未列入 | | | 935.37% | 可开放 |
| 10919 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期5#住宅变压器 | 630 | 0.04% | 503.76 | 503.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 10920 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期6#网点变压器 | 630 | 1.67% | 493.48 | 493.48 | 未列入 | | | 1125.91% | 可开放 |
| 10921 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期7#住宅变压器 | 630 | 0.03% | 503.79 | 503.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 10922 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线49九逸星典二期8#住宅变压器 | 630 | 0.04% | 503.75 | 503.75 | 未列入 | | | -89.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10923 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生艺境配电室3#配电变压器 | 500 | 4.28% | 378.6 | 378.6 | 未列入 | | | 1056.50% | 可开放 |
| 10924 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生艺境配电室4#配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 10925 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生艺境配电室5#配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 10926 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生艺境配电室1#配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 10927 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生艺境配电室2#配电变压器 | 500 | 0.07% | 399.66 | 399.66 | 未列入 | | | 10.19% | 可开放 |
| 10928 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 嘉和阳光苑1#住宅配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10929 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 嘉和阳光苑2#网点配电变压器 | 500 | 2.80% | 385.98 | 385.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10930 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 嘉和阳光苑3#住宅配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10931 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 圣源山庄2#住宅配电变压器 | 630 | 4.97% | 472.72 | 472.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10932 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 圣源山庄3#住宅配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10933 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 圣源山庄4#住宅配电变压器 | 630 | 4.29% | 476.97 | 476.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10934 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 圣源山庄5#网点配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10935 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 机电小区1#网点变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 10936 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 邦石分011# | 200 | 38.24% | 83.53 | 83.53 | 未列入 | | | 22.29% | 可开放 |
| 10937 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 里峪二台区 | 400 | 0.72% | 317.11 | 317.11 | 未列入 | | | -36.69% | 可开放 |
| 10938 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 圣源山庄6#网点配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10939 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 嘉和阳光苑4#住宅配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10940 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 机电小区2#网点变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 10941 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾兴线 | 腾兴干8左1 | 200 | 0.81% | 158.38 | 158.38 | 未列入 | | | -16.97% | 可开放 |
| 10942 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 机电小区3#居民变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 10943 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分庙罗支029右5左1#柱上变压器 | 400 | 0.14% | 319.43 | 319.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10944 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 机电小区4#居民变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 10945 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 苏马干021# | 200 | 25.13% | 109.75 | 109.75 | 未列入 | | | 0.27% | 可开放 |
| 10946 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘泉三台区支008# | 160 | 44.95% | 56.08 | 56.08 | 未列入 | | | 15.31% | 可开放 |
| 10947 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 双台一台区支008# | 100 | 53.96% | 26.04 | 26.04 | 未列入 | | | -4.85% | 可开放 |
| 10948 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 双庙移动支001# | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | -89.41% | 可开放 |
| 10949 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 石桥二台区分034# | 100 | 57.74% | 22.26 | 22.26 | 未列入 | | | 9.20% | 可开放 |
| 10950 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 邬家一台区分018# | 63 | 10.71% | 43.65 | 43.65 | 未列入 | | | 11.29% | 可开放 |
| 10951 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 黄家二台区分004# | 100 | 0.93% | 79.07 | 79.07 | 未列入 | | | -4.04% | 可开放 |
| 10952 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线176# | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | -16.11% | 可开放 |
| 10953 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 楼峪线范家干027左7#柱上变压器 | 100 | 0.24% | 79.76 | 79.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10954 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 夹信干25#柱上变压器 | 200 | 37.28% | 85.45 | 85.45 | 未列入 | | | 5.03% | 可开放 |
| 10955 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 昌盛小区箱站2#配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10956 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 孔马一台区 | 160 | 33.53% | 74.36 | 74.36 | 未列入 | | | 19.31% | 可开放 |
| 10957 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15146尚苑小区1#变压器 | 630 | 4.06% | 478.45 | 478.45 | 未列入 | | | 6.00% | 可开放 |
| 10958 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15138华源富贵祥城3#居民箱变变压器 | 500 | 10.54% | 347.28 | 347.28 | 未列入 | | | 25.86% | 可开放 |
| 10959 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15139华源富贵祥城4#网点箱变变压器 | 500 | 4.25% | 378.75 | 378.75 | 未列入 | | | 3.94% | 可开放 |
| 10960 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1#开闭所1#变压器 | 630 | 3.41% | 482.49 | 482.49 | 未列入 | | | -2.03% | 可开放 |
| 10961 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1#开闭所2#变压器 | 630 | 3.96% | 479.06 | 479.06 | 未列入 | | | 16.11% | 可开放 |
| 10962 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 1#网点变压器 | 630 | 2.01% | 491.31 | 491.31 | 未列入 | | | 1087.43% | 可开放 |
| 10963 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家二队干04#变压器 | 315 | 21.95% | 182.86 | 182.86 | 未列入 | | | 1.49% | 可开放 |
| 10964 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 项悟一台区支007# | 400 | 15.17% | 259.33 | 259.33 | 未列入 | | | 7.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10965 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线白庙三台区08# | 315 | 16.96% | 198.57 | 198.57 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 10966 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线大河三台区 | 160 | 43.20% | 58.88 | 58.88 | 未列入 | | | 36.70% | 可开放 |
| 10967 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线大河五台区 | 315 | 16.99% | 198.48 | 198.48 | 未列入 | | | 14.49% | 可开放 |
| 10968 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线小王五台区 | 100 | 2.99% | 77.01 | 77.01 | 未列入 | | | -19.46% | 可开放 |
| 10969 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花园小区1 | 630 | 4.31% | 476.82 | 476.82 | 未列入 | | | -33.13% | 可开放 |
| 10970 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 半岛国际2#配电室4#住宅变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 10971 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 半岛国际2#配电室5#住宅变压器 | 630 | 5.42% | 469.84 | 469.84 | 未列入 | | | 1317.54% | 可开放 |
| 10972 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 半岛国际2#配电室6#住宅变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | -90.03% | 可开放 |
| 10973 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 半岛国际2#配电室7#网点变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | -14.37% | 可开放 |
| 10974 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 红光二队箱式变变压器 | 200 | 12.84% | 134.32 | 134.32 | 未列入 | | | -4.18% | 可开放 |
| 10975 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 新立B箱式变变压器 | 315 | 31.01% | 154.31 | 154.31 | 未列入 | | | 0.49% | 可开放 |
| 10976 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 俪景家园1#站2#变压器 | 400 | 0.14% | 319.46 | 319.46 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10977 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 俪景家园2#站1#变压器 | 400 | 0.12% | 319.54 | 319.54 | 未列入 | | | -93.16% | 可开放 |
| 10978 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 格林春天3#箱站变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -92.57% | 可开放 |
| 10979 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山配电室1#变压器 | 1250 | 2.75% | 965.59 | 965.59 | 未列入 | | | -0.93% | 可开放 |
| 10980 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山配电室2#变压器 | 1250 | 2.67% | 966.67 | 966.67 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 10981 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 蔡家沟干017# | 100 | 9.68% | 70.32 | 70.32 | 未列入 | | | -72.04% | 可开放 |
| 10982 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东房身五台区 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | -42.70% | 可开放 |
| 10983 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 壹倍空间1#住宅配电变压器 | 500 | 4.54% | 377.31 | 377.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 10984 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干016#柱上变压器 | 400 | 3.88% | 304.49 | 304.49 | 未列入 | | | -45.14% | 可开放 |
| 10985 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 壹倍空间2#住宅配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10986 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线86右6#变压器 | 400 | 15.06% | 259.78 | 259.78 | 未列入 | | | -19.90% | 可开放 |
| 10987 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 王家坎五台区 | 30 | 7.93% | 21.62 | 21.62 | 未列入 | | | -39.72% | 可开放 |
| 10988 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 里峪一台区 | 200 | 0.79% | 158.43 | 158.43 | 未列入 | | | 4.06% | 可开放 |
| 10989 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 王家坎三台区 | 50 | 15.78% | 32.11 | 32.11 | 未列入 | | | 2.57% | 可开放 |
| 10990 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 王家坎二台区 | 30 | 20.27% | 17.92 | 17.92 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |
| 10991 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 王家坎一台区 | 30 | 25.30% | 16.41 | 16.41 | 未列入 | | | 10.29% | 可开放 |
| 10992 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15113保寿小区4#箱变（居民） | 500 | 5.95% | 370.27 | 370.27 | 未列入 | | | 6.02% | 可开放 |
| 10993 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 公贸2线9366单元 | 公贸二线29怡景湾小区1#配电室1#变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 14.35% | 可开放 |
| 10994 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 公贸2线9366单元 | 公贸二线29怡景湾小区1#配电室2#变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 10995 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 公贸2线9366单元 | 公贸二线29怡景湾小区1#配电室3#变压器 | 400 | 7.26% | 290.95 | 290.95 | 未列入 | | | 1291.64% | 可开放 |
| 10996 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 公贸2线9366单元 | 公贸二线29怡景湾小区2#配电室1#变压器 | 500 | 5.36% | 373.19 | 373.19 | 未列入 | | | 1236.91% | 可开放 |
| 10997 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 公贸2线9366单元 | 公贸二线29怡景湾小区2#配电室2#变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 10998 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花F地块小区1#住宅箱站变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 10999 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花F地块小区2#网点箱站变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 11000 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花F地块小区3#住宅箱站变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 11001 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花F地块小区4#住宅箱站变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 11002 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花F地块小区5#网点箱站变压器 | 315 | 0.05% | 251.84 | 251.84 | 未列入 | | | 33.33% | 可开放 |
| 11003 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花F地块小区6#住宅箱站变压器 | 630 | 0.04% | 503.76 | 503.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 11004 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 骏都国际小区2#箱站1#变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | -3.39% | 可开放 |
| 11005 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区回迁楼G地块网点2箱变变压器 | 315 | 4.05% | 239.25 | 239.25 | 未列入 | | | 976.61% | 可开放 |
| 11006 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区回迁楼G地块网点3箱变变压器 | 500 | 1.94% | 390.32 | 390.32 | 未列入 | | | 219.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11007 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区回迁楼G地块住宅1箱变变压器 | 400 | 5.94% | 296.25 | 296.25 | 未列入 | | | 1202.47% | 可开放 |
| 11008 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区回迁楼G地块住宅4箱变变压器 | 500 | 5.05% | 374.74 | 374.74 | 未列入 | | | 1350.86% | 可开放 |
| 11009 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区回迁楼G地块住宅5箱变变压器 | 400 | 6.82% | 292.73 | 292.73 | 未列入 | | | 1348.34% | 可开放 |
| 11010 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 岳家五台区干004# | 400 | 0.48% | 318.08 | 318.08 | 未列入 | | | 16.28% | 可开放 |
| 11011 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 五道四队区 | 30 | 13.93% | 19.82 | 19.82 | 未列入 | | | 28.03% | 可开放 |
| 11012 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高站干007#变压器后公7台区（局属） | 315 | 17.57% | 196.66 | 196.66 | 未列入 | | | -24.92% | 可开放 |
| 11013 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 二甲新台区 | 200 | 0.24% | 159.53 | 159.53 | 未列入 | | | 39.94% | 可开放 |
| 11014 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前公新五台区 | 100 | 1.34% | 78.66 | 78.66 | 未列入 | | | 12.43% | 可开放 |
| 11015 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家新三台区 | 100 | 0.69% | 79.31 | 79.31 | 未列入 | | | 56.98% | 可开放 |
| 11016 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后坎新台区 | 200 | 0.60% | 158.81 | 158.81 | 未列入 | | | 17.63% | 可开放 |
| 11017 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 水源线水源线响堂分响北支31左15左7右4变压器 | 100 | 51.55% | 28.45 | 28.45 | 未列入 | | | -5.54% | 可开放 |
| 11018 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 丁八一台分05#柱上变压器 | 160 | 1.14% | 126.18 | 126.18 | 未列入 | | | -20.23% | 可开放 |
| 11019 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双望二线 | 苗木变压器 | 100 | 0.10% | 79.9 | 79.9 | 未列入 | | | -15.48% | 可开放 |
| 11020 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 刘鹏变压器 | 50 | 0.48% | 39.76 | 39.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11021 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 半岛国际3#配电室3#住宅变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |
| 11022 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室1#居民变压器 | 500 | 3.79% | 381.07 | 381.07 | 未列入 | | | 1275.86% | 可开放 |
| 11023 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室2#居民变压器 | 500 | 3.93% | 380.34 | 380.34 | 未列入 | | | 1236.89% | 可开放 |
| 11024 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室3#居民变压器 | 500 | 4.37% | 378.16 | 378.16 | 未列入 | | | 31.24% | 可开放 |
| 11025 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室4#居民变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 11026 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室5#网点变压器 | 500 | 0.46% | 397.71 | 397.71 | 未列入 | | | 576.76% | 可开放 |
| 11027 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室6#网点变压器 | 500 | 1.72% | 391.41 | 391.41 | 未列入 | | | 876.96% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11028 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室7#网点变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | 73.21% | 可开放 |
| 11029 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室8#网点变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 34.16% | 可开放 |
| 11030 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村一线 | 海第名都配电室9#网点变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | -84.19% | 可开放 |
| 11031 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15168福安小区2#居民箱变变压器 | 630 | 4.39% | 476.33 | 476.33 | 未列入 | | | -19.49% | 可开放 |
| 11032 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15172福安小区1#网点箱变变压器 | 400 | 5.96% | 296.16 | 296.16 | 未列入 | | | 10.65% | 可开放 |
| 11033 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15170福安小区4#居民箱变变压器 | 630 | 4.71% | 474.32 | 474.32 | 未列入 | | | 9.93% | 可开放 |
| 11034 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15171福安小区5#居民箱变变压器 | 630 | 3.94% | 479.19 | 479.19 | 未列入 | | | -9.82% | 可开放 |
| 11035 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 鸭泡二台区干011# | 30 | 24.83% | 16.55 | 16.55 | 未列入 | | | 17.24% | 可开放 |
| 11036 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干62右1# | 200 | 20.44% | 119.13 | 119.13 | 未列入 | | | -4.44% | 可开放 |
| 11037 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线前柳分前柳九台区7#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11038 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 冰河广场箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 10.02% | 可开放 |
| 11039 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 厝石山回迁住宅1#箱站1#变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 6.60% | 可开放 |
| 11040 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 厝石山回迁住宅2#箱站1#变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 11041 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 厝石山回迁住宅3#箱站1#变压器 | 630 | 3.39% | 482.67 | 482.67 | 未列入 | | | 1360.48% | 可开放 |
| 11042 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线42美馨二期1#箱式变电站1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | 14.56% | 可开放 |
| 11043 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线42美馨二期1#箱式变电站2#变压器 | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | 14.43% | 可开放 |
| 11044 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 轩和小区箱式变变压器1 | 315 | 16.41% | 200.3 | 200.3 | 未列入 | | | 9.43% | 可开放 |
| 11045 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 厝石山回迁住宅4#箱站1#变压器 | 630 | 4.49% | 475.74 | 475.74 | 未列入 | | | 1434.60% | 可开放 |
| 11046 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线42美馨二期2#箱式变电站1#变压器 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | 9.32% | 可开放 |
| 11047 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线42美馨二期2#箱式变电站2#变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | 1.65% | 可开放 |
| 11048 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 海城市张家回迁小区1#箱站变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11049 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线42美馨二期3#变压器 | 400 | 0.17% | 319.33 | 319.33 | 未列入 | | | 14.62% | 可开放 |
| 11050 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线东门口6左6#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11051 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线火车站分13美馨二期4#箱式变电站1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |
| 11052 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线火车站分13美馨二期4#箱式变电站2#变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | 25.36% | 可开放 |
| 11053 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线35#柱上变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11054 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线35左1#变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11055 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线火车站分13美馨二期5#变压器 | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | 35.40% | 可开放 |
| 11056 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二道二台区变压器 | 100 | 83.63% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.42% | 可开放 |
| 11057 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干150#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11058 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 海城市张家回迁小区2#箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 10.02% | 可开放 |
| 11059 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 厝石山回迁网点1#箱站1#变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 11060 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 郭苏团A地块回迁楼1#住宅箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 2.91% | 485.66 | 485.66 | 未列入 | | | 1327.51% | 可开放 |
| 11061 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 厝石山回迁网点2#箱站1#变压器 | 630 | 2.07% | 490.98 | 490.98 | 未列入 | | | 1175.74% | 可开放 |
| 11062 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 郭苏团A地块回迁楼2#住宅箱变配电变压器 | 630 | 3.80% | 480.07 | 480.07 | 未列入 | | | 1207.40% | 可开放 |
| 11063 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 郭苏团A地块回迁楼3#住宅配电变压器 | 500 | 3.98% | 380.12 | 380.12 | 未列入 | | | 1091.64% | 可开放 |
| 11064 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 钢铁线29左2# | 100 | 1.14% | 78.86 | 78.86 | 未列入 | | | 66.75% | 可开放 |
| 11065 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 郭苏团A地块回迁楼4#网点配电变压器 | 500 | 3.40% | 383.01 | 383.01 | 未列入 | | | 899.71% | 可开放 |
| 11066 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤线蒲草分027左6#柱上变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11067 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 福临小区变压器 | 500 | 3.77% | 381.17 | 381.17 | 未列入 | | | 14.67% | 可开放 |
| 11068 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 牛庄回迁楼箱式变2#变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 11069 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 兰旗分4左22# | 100 | 23.53% | 56.47 | 56.47 | 未列入 | | | -6.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11070 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 机电小区5#居民变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 11071 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 腾东干27左1 | 315 | 0.08% | 251.75 | 251.75 | 未列入 | | | 17.85% | 可开放 |
| 11072 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 机电小区6#居民变压器 | 500 | 4.63% | 376.87 | 376.87 | 未列入 | | | 1503.12% | 可开放 |
| 11073 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15028嘉景花园新城小区4号变压器 | 500 | 5.16% | 374.2 | 374.2 | 未列入 | | | 3.02% | 可开放 |
| 11074 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二道十台区变压器 | 80 | 77.06% | 2.35 | 2.35 | 未列入 | | | 17.76% | 可开放 |
| 11075 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二道四台区变压器 | 80 | 41.51% | 30.79 | 30.79 | 未列入 | | | 2.66% | 可开放 |
| 11076 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 祥圣五期1#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | -28.65% | 可开放 |
| 11077 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 向阳小区箱式变压器 | 250 | 28.37% | 129.07 | 129.07 | 未列入 | | | 4.46% | 可开放 |
| 11078 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 佰亿春城小区1#商业箱变 | 630 | 3.38% | 482.69 | 482.69 | 未列入 | | | -7.23% | 可开放 |
| 11079 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 政府小区D箱式变压器 | 400 | 7.65% | 289.42 | 289.42 | 未列入 | | | -2.18% | 可开放 |
| 11080 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 佰亿春城小区2#商业箱变 | 630 | 4.15% | 477.86 | 477.86 | 未列入 | | | 1318.02% | 可开放 |
| 11081 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 富达小区箱式变02#变压器 | 250 | 0.24% | 199.39 | 199.39 | 未列入 | | | -3.86% | 可开放 |
| 11082 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线盖家分盖家照明支6#变压器 | 400 | 1.33% | 314.68 | 314.68 | 未列入 | | | -72.70% | 可开放 |
| 11083 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 福聚华城小区8#箱变（网点） | 500 | 4.00% | 380.01 | 380.01 | 未列入 | | | -4.33% | 可开放 |
| 11084 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 二道五台区 | 100 | 68.08% | 11.92 | 11.92 | 未列入 | | | 1.11% | 可开放 |
| 11085 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 张仙沟一台区 | 200 | 0.49% | 159.03 | 159.03 | 未列入 | | | -4.79% | 可开放 |
| 11086 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 打白二台区 | 100 | 31.95% | 48.05 | 48.05 | 未列入 | | | -6.07% | 可开放 |
| 11087 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 打白三台区 | 80 | 62.41% | 14.07 | 14.07 | 未列入 | | | 31.99% | 可开放 |
| 11088 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 卜草二台区 | 160 | 22.09% | 92.65 | 92.65 | 未列入 | | | -18.73% | 可开放 |
| 11089 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 卜草三台区 | 160 | 26.93% | 84.92 | 84.92 | 未列入 | | | -1.89% | 可开放 |
| 11090 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 卜草一台区 | 80 | 4.45% | 60.44 | 60.44 | 未列入 | | | 11.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 秀甲二台区 | 400 | 11.88% | 272.47 | 272.47 | 未列入 | | | -24.40% | 可开放 |
| 11092 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 南腰四台区 | 400 | 8.76% | 284.96 | 284.96 | 未列入 | | | 469.60% | 可开放 |
| 11093 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线27左2#变压器 | 400 | 13.88% | 264.49 | 264.49 | 未列入 | | | -25.51% | 可开放 |
| 11094 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 清水线 | 清水线9左1左6#变压器 | 315 | 18.51% | 193.7 | 193.7 | 未列入 | | | 5.66% | 可开放 |
| 11095 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 冯沟一台区 | 80 | 76.33% | 2.94 | 2.94 | 未列入 | | | -25.15% | 可开放 |
| 11096 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 冯沟村台区 | 400 | 13.60% | 265.61 | 265.61 | 未列入 | | | 6.30% | 可开放 |
| 11097 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨线58#变压器淮泡4台区 | 50 | 8.50% | 35.75 | 35.75 | 未列入 | | | -75.54% | 可开放 |
| 11098 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 新立干016#变压器 | 50 | 8.58% | 35.71 | 35.71 | 未列入 | | | -7.74% | 可开放 |
| 11099 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二台子一台区变压器 | 80 | 95.21% | 0 | 0 | 未列入 | | | 20.81% | 可开放 |
| 11100 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨线7454单元金坨二队干20#变压器 | 100 | 80.85% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.50% | 可开放 |
| 11101 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 土河二台区变压器 | 125 | 37.47% | 53.16 | 53.16 | 未列入 | | | -4.77% | 可开放 |
| 11102 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 华泰金都小区4#箱变（网点） | 315 | 6.15% | 232.64 | 232.64 | 未列入 | | | 1.75% | 可开放 |
| 11103 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区4#变压器 | 500 | 5.36% | 373.2 | 373.2 | 未列入 | | | 829.79% | 可开放 |
| 11104 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区9#变压器 | 630 | 4.99% | 472.55 | 472.55 | 未列入 | | | 999.83% | 可开放 |
| 11105 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 贵兴干64右22 | 50 | 2.68% | 38.66 | 38.66 | 未列入 | | | -75.71% | 可开放 |
| 11106 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干143右1 | 50 | 25.88% | 27.06 | 27.06 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 11107 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15016安居华府1#变压器 | 400 | 11.63% | 273.49 | 273.49 | 未列入 | | | 14.75% | 可开放 |
| 11108 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15017安居华府2#变压器 | 315 | 8.74% | 224.48 | 224.48 | 未列入 | | | 19.60% | 可开放 |
| 11109 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15020安居华府5#变压器 | 400 | 2.97% | 308.14 | 308.14 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 11110 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15022安居华府7#变压器 | 315 | 13.37% | 209.89 | 209.89 | 未列入 | | | 22.96% | 可开放 |
| 11111 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤三台区 | 100 | 95.40% | 0 | 0 | 未列入 | | | 10.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11112 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤一台区 | 200 | 23.84% | 112.32 | 112.32 | 未列入 | | | 10.53% | 可开放 |
| 11113 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤四台区 | 200 | 7.88% | 144.24 | 144.24 | 未列入 | | | -50.37% | 可开放 |
| 11114 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期1#箱站1#变压器 | 500 | 8.53% | 357.36 | 357.36 | 未列入 | | | 42.77% | 可开放 |
| 11115 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期3#箱站1#变压器 | 500 | 3.36% | 383.22 | 383.22 | 未列入 | | | 994.79% | 可开放 |
| 11116 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期3#箱站2#变压器 | 500 | 10.28% | 348.62 | 348.62 | 未列入 | | | 56.31% | 可开放 |
| 11117 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 马圈一台区 | 50 | 8.04% | 35.98 | 35.98 | 未列入 | | | -26.34% | 可开放 |
| 11118 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 朱红一台区 | 160 | 35.52% | 71.17 | 71.17 | 未列入 | | | 7.51% | 可开放 |
| 11119 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前湖五队干005#变压器 | 100 | 20.38% | 59.62 | 59.62 | 未列入 | | | 6.52% | 可开放 |
| 11120 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 希望宜城1#箱站1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | -90.15% | 可开放 |
| 11121 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾1-5#箱站1#变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 11122 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾1-5#箱站2#变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | 10.34% | 可开放 |
| 11123 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四十一台区支001#变压器 | 50 | 36.54% | 21.73 | 21.73 | 未列入 | | | 33.64% | 可开放 |
| 11124 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 御景东方小区3#箱站变压器 | 500 | 5.04% | 374.78 | 374.78 | 未列入 | | | 15.15% | 可开放 |
| 11125 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 东四线 | 东园照明 | 160 | 11.53% | 109.56 | 109.56 | 未列入 | | | -21.49% | 可开放 |
| 11126 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 绿景鑫园三期1#变压器 | 400 | 0.13% | 319.49 | 319.49 | 未列入 | | | -17.54% | 可开放 |
| 11127 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干21左1# | 100 | 18.27% | 61.73 | 61.73 | 未列入 | | | 302.10% | 可开放 |
| 11128 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后坎大队干008#变压器 | 200 | 9.55% | 140.9 | 140.9 | 未列入 | | | 11.26% | 可开放 |
| 11129 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后湖村干007#变压器(局属) | 100 | 68.95% | 11.05 | 11.05 | 未列入 | | | 12.69% | 可开放 |
| 11130 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后湖村干003#变压器 | 200 | 52.41% | 55.19 | 55.19 | 未列入 | | | 8.67% | 可开放 |
| 11131 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 邢家四台区08# | 100 | 82.72% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.67% | 可开放 |
| 11132 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 茨沟一台区 | 100 | 92.24% | 0 | 0 | 未列入 | | | -14.14% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11133 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 上马一线茨沟五台区 | 100 | 59.04% | 20.96 | 20.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11134 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 上马一线茨沟四台区 | 50 | 63.90% | 8.05 | 8.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11135 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 华果业分003#柱上变压器 | 100 | 1.58% | 78.42 | 78.42 | 未列入 | | | -25.80% | 可开放 |
| 11136 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分14左6# | 200 | 21.35% | 117.3 | 117.3 | 未列入 | | | 7.21% | 可开放 |
| 11137 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线67逸城庭院小区1#网点变压器 | 500 | 2.40% | 388 | 388 | 未列入 | | | 1209.31% | 可开放 |
| 11138 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线67逸城庭院小区2#网点变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 48.32% | 可开放 |
| 11139 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地1#配电室1#住宅变压器 | 630 | 0.03% | 503.79 | 503.79 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |
| 11140 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地1#配电室2#住宅变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | 24.03% | 可开放 |
| 11141 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地1#配电室3#住宅变压器 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 11142 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地1#配电室4#别墅变压器 | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 11143 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地1#配电室5#住宅变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11144 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地1#配电室6#住宅变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11145 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地2#配电室7#别墅变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 11146 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地2#配电室8#别墅变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 11147 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地2#配电室9#网点变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 11148 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 东艾分011右1#变压器 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11149 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线67逸城庭院小区2#住宅变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 14.71% | 可开放 |
| 11150 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线76#变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11151 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线62左1#变压器 | 400 | 0.16% | 319.38 | 319.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11152 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 祥圣五期2#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | -87.65% | 可开放 |
| 11153 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 祥圣五期3#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | -19.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11154 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线67逸城庭院小区1#住宅变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11155 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 感王凤凰城Ⅱ期配电室3#B网点配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11156 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 感王凤凰城Ⅱ期配电室4#B住宅配电变压器 | 400 | 0.01% | 319.97 | 319.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11157 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 官草二台区 | 400 | 0.72% | 317.13 | 317.13 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 11158 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地二期1#住宅配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.79 | 503.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11159 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地二期2#住宅配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.7 | 399.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11160 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地二期3#住宅配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11161 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地二期4#住宅配电变压器 | 630 | 4.65% | 474.71 | 474.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11162 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 花溪地二期5#住宅配电变压器 | 315 | 0.11% | 251.66 | 251.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11163 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 花溪地二期6#网点配电变压器 | 630 | 2.31% | 489.44 | 489.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11164 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家1#局维住宅箱站变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 11165 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干19左13#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11166 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线黄金走廊分2+1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11167 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线黄金走廊分2#变压器 | 400 | 19.52% | 241.91 | 241.91 | 未列入 | | | -10.15% | 可开放 |
| 11168 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 二台子动迁小区5#箱站变压器 | 315 | 0.10% | 251.7 | 251.7 | 未列入 | | | -22.54% | 可开放 |
| 11169 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 东荒新村2#箱变变压器配电变压器 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11170 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 耿龙家北井支004# | 50 | 1.38% | 39.31 | 39.31 | 未列入 | | | -8.27% | 可开放 |
| 11171 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干49左1 | 100 | 2.78% | 77.22 | 77.22 | 未列入 | | | 3.21% | 可开放 |
| 11172 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干34左1左1 | 100 | 55.59% | 24.41 | 24.41 | 未列入 | | | -13.00% | 可开放 |
| 11173 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | *周正线3#T-右10左1 | 200 | 26.91% | 106.19 | 106.19 | 未列入 | | | 22.82% | 可开放 |
| 11174 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 曹堡线设施农业17# | 50 | 1.42% | 39.29 | 39.29 | 未列入 | | | 24.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11175 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 雅圣A站2#变压器 | 250 | 0.00% | 250 | 250 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11176 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱五队区 | 50 | 9.24% | 35.38 | 35.38 | 未列入 | | | -71.91% | 可开放 |
| 11177 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 韩姜二台区 | 315 | 6.77% | 230.66 | 230.66 | 未列入 | | | -44.47% | 可开放 |
| 11178 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 韩姜四台区 | 200 | 38.66% | 82.69 | 82.69 | 未列入 | | | -3.63% | 可开放 |
| 11179 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东庄线 | 大二一台区 | 315 | 10.18% | 219.92 | 219.92 | 未列入 | | | -10.85% | 可开放 |
| 11180 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线061#变压器 | 100 | 3.94% | 76.06 | 76.06 | 未列入 | | | -17.79% | 可开放 |
| 11181 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 天成线 | 四水线027#变压器 | 315 | 0.25% | 251.22 | 251.22 | 未列入 | | | -0.63% | 可开放 |
| 11182 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 刘家分037# | 200 | 58.08% | 43.85 | 43.85 | 未列入 | | | 10.51% | 可开放 |
| 11183 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 灰菜六台区分003# | 100 | 70.86% | 9.14 | 9.14 | 未列入 | | | -4.39% | 可开放 |
| 11184 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线42公怀分11左1#变压器 | 400 | 22.70% | 229.2 | 229.2 | 未列入 | | | 12.60% | 可开放 |
| 11185 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 冷轧线27左2# | 200 | 13.13% | 133.74 | 133.74 | 未列入 | | | -26.93% | 可开放 |
| 11186 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分25# | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | -9.55% | 可开放 |
| 11187 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分36# | 200 | 11.29% | 137.42 | 137.42 | 未列入 | | | 7.39% | 可开放 |
| 11188 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西感王四台区分016# | 200 | 5.49% | 149.03 | 149.03 | 未列入 | | | 54.60% | 可开放 |
| 11189 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支9左4# | 400 | 3.77% | 304.92 | 304.92 | 未列入 | | | 3.53% | 可开放 |
| 11190 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支9左9# | 400 | 5.46% | 298.18 | 298.18 | 未列入 | | | 24.49% | 可开放 |
| 11191 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支11右5左6# | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 6.60% | 可开放 |
| 11192 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 钢铁线 | 钢铁线017#变压器 | 200 | 13.23% | 133.55 | 133.55 | 未列入 | | | -12.31% | 可开放 |
| 11193 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东感王分005# | 400 | 1.02% | 315.91 | 315.91 | 未列入 | | | 16.18% | 可开放 |
| 11194 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 和平分7# | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | -23.13% | 可开放 |
| 11195 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分9# | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11196 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家3#局维住宅箱站变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 11197 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家2#局维网点箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 11198 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西粮三台区支007# | 400 | 5.67% | 297.32 | 297.32 | 未列入 | | | 13.55% | 可开放 |
| 11199 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平村三台区支003# | 200 | 0.64% | 158.73 | 158.73 | 未列入 | | | -51.46% | 可开放 |
| 11200 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家4#局维住宅箱站变压器 | 630 | 2.97% | 485.27 | 485.27 | 未列入 | | | 1342.61% | 可开放 |
| 11201 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家5#局维住宅箱站变压器 | 500 | 4.18% | 379.09 | 379.09 | 未列入 | | | 1278.73% | 可开放 |
| 11202 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家6#局维网点箱站变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 30.93% | 可开放 |
| 11203 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家7#局维住宅箱站变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | 36.28% | 可开放 |
| 11204 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家8#局维住宅箱站变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 11205 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家9#局维住宅箱站变压器 | 500 | 2.85% | 385.74 | 385.74 | 未列入 | | | 1588.79% | 可开放 |
| 11206 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家10#局维住宅箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 11207 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家11#局维住宅箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 11208 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠一线 | 金海之家12#局维住宅箱站变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 100.00% | 可开放 |
| 11209 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分22左6# | 400 | 1.39% | 314.45 | 314.45 | 未列入 | | | 10.69% | 可开放 |
| 11210 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线056# | 400 | 3.29% | 306.83 | 306.83 | 未列入 | | | 13.52% | 可开放 |
| 11211 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线043# | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 11212 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线032#变压器 | 400 | 2.19% | 311.25 | 311.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11213 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 杨水支8左1# | 400 | 0.79% | 316.84 | 316.84 | 未列入 | | | 1.79% | 可开放 |
| 11214 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 杨水支11# | 100 | 30.20% | 49.8 | 49.8 | 未列入 | | | 485.82% | 可开放 |
| 11215 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分25# | 400 | 8.53% | 285.89 | 285.89 | 未列入 | | | 15.34% | 可开放 |
| 11216 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分24右1# | 400 | 9.77% | 280.94 | 280.94 | 未列入 | | | 11.62% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11217 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分12右5# | 200 | 0.62% | 158.77 | 158.77 | 未列入 | | | 71.13% | 可开放 |
| 11218 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家三台区支006# | 100 | 5.13% | 74.87 | 74.87 | 未列入 | | | 528.18% | 可开放 |
| 11219 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分14左7# | 200 | 12.63% | 134.74 | 134.74 | 未列入 | | | -3.45% | 可开放 |
| 11220 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 民族支8# | 200 | 16.04% | 127.92 | 127.92 | 未列入 | | | 12.83% | 可开放 |
| 11221 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 他山干020#一台区柱上变压器 | 400 | 3.14% | 307.46 | 307.46 | 未列入 | | | 5.16% | 可开放 |
| 11222 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线益兴干004#变压器 | 50 | 18.24% | 30.88 | 30.88 | 未列入 | | | 2.09% | 可开放 |
| 11223 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | _冷轧线009# | 400 | 3.73% | 305.09 | 305.09 | 未列入 | | | 34.43% | 可开放 |
| 11224 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线75左4#变压器 | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | -78.69% | 可开放 |
| 11225 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西二干西二村一台区分001#变压器 | 200 | 6.06% | 147.89 | 147.89 | 未列入 | | | 4.17% | 可开放 |
| 11226 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 西三线西关干西头照明分007#变压器 | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | 32.05% | 可开放 |
| 11227 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分21右4#（二台） | 100 | 38.08% | 41.92 | 41.92 | 未列入 | | | 17.40% | 可开放 |
| 11228 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线50右2左1#变压器 | 200 | 11.60% | 136.81 | 136.81 | 未列入 | | | 12.54% | 可开放 |
| 11229 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 北海村支006# | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | -79.99% | 可开放 |
| 11230 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四村一台区 | 315 | 0.54% | 250.3 | 250.3 | 未列入 | | | -85.80% | 可开放 |
| 11231 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线50右4#变压器 | 400 | 4.49% | 302.04 | 302.04 | 未列入 | | | 12.34% | 可开放 |
| 11232 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 大四二台区干08# | 400 | 4.33% | 302.7 | 302.7 | 未列入 | | | 6.75% | 可开放 |
| 11233 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 关沙干二台区分08# | 400 | 0.73% | 317.07 | 317.07 | 未列入 | | | 5.75% | 可开放 |
| 11234 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 河沙干16# | 400 | 2.40% | 310.39 | 310.39 | 未列入 | | | 23.80% | 可开放 |
| 11235 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线48#变压器 | 400 | 14.03% | 263.89 | 263.89 | 未列入 | | | 7.93% | 可开放 |
| 11236 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 春风苑C箱式变变压器 | 250 | 19.83% | 150.42 | 150.42 | 未列入 | | | -3.25% | 可开放 |
| 11237 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 岳家八台区干1+1# | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11238 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线71二台干005# | 400 | 0.97% | 316.11 | 316.11 | 未列入 | | | -3.07% | 可开放 |
| 11239 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 中小七台区001+1# | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 11240 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 前三二台区变压器 | 100 | 17.87% | 62.13 | 62.13 | 未列入 | | | -8.34% | 可开放 |
| 11241 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线50右2左2#变压器 | 200 | 14.80% | 130.41 | 130.41 | 未列入 | | | 14.99% | 可开放 |
| 11242 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 小甲二台区 | 400 | 3.92% | 304.34 | 304.34 | 未列入 | | | 7.50% | 可开放 |
| 11243 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 二道三区支05# | 200 | 3.03% | 153.94 | 153.94 | 未列入 | | | -11.63% | 可开放 |
| 11244 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 王沟大队区 | 400 | 4.09% | 303.65 | 303.65 | 未列入 | | | -40.80% | 可开放 |
| 11245 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线养殖分13支1#柱上变压器 | 200 | 0.03% | 159.94 | 159.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11246 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 南海村三台区支006#变压器 | 100 | 0.19% | 79.81 | 79.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11247 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 东四圣址华郡小区1#住宅变压器 | 500 | 7.08% | 364.62 | 364.62 | 未列入 | | | 1489.70% | 可开放 |
| 11248 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 东四圣址华郡小区2#网点变压器 | 630 | 1.81% | 492.61 | 492.61 | 未列入 | | | 967.24% | 可开放 |
| 11249 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 小女二组支03#小女二台区柱上变压器 | 30 | 27.47% | 15.76 | 15.76 | 未列入 | | | 8.57% | 可开放 |
| 11250 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 什司县七台区 | 50 | 14.88% | 32.56 | 32.56 | 未列入 | | | 1.37% | 可开放 |
| 11251 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 秀水沟支21# | 200 | 60.19% | 39.62 | 39.62 | 未列入 | | | 15.44% | 可开放 |
| 11252 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 坟莹沟支04#大台六台区柱上变压器 | 200 | 53.98% | 52.04 | 52.04 | 未列入 | | | 53.45% | 可开放 |
| 11253 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 碾盘分06#柱上变压器碾盘一台区 | 200 | 18.21% | 123.58 | 123.58 | 未列入 | | | -2.74% | 可开放 |
| 11254 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 腾达二箱式变变压器 | 160 | 0.69% | 126.9 | 126.9 | 未列入 | | | -82.16% | 可开放 |
| 11255 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 中兴小区箱式变1#变压器 | 315 | 8.82% | 224.23 | 224.23 | 未列入 | | | -7.63% | 可开放 |
| 11256 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 灰菜四台区分008# | 100 | 52.11% | 27.89 | 27.89 | 未列入 | | | 3.60% | 可开放 |
| 11257 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 代北线28#左分歧001#柱上变压器 | 315 | 0.25% | 251.21 | 251.21 | 未列入 | | | 11.98% | 可开放 |
| 11258 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁亿线 | 东牌楼四台区 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11259 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线柳树二组分003# | 100 | 94.97% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.84% | 可开放 |
| 11260 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线017# | 200 | 40.54% | 78.93 | 78.93 | 未列入 | | | 5.22% | 可开放 |
| 11261 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线64左5#变压器 | 80 | 1.36% | 62.91 | 62.91 | 未列入 | | | -83.46% | 可开放 |
| 11262 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线王家大队分05# | 80 | 8.16% | 57.47 | 57.47 | 未列入 | | | 5.20% | 可开放 |
| 11263 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线71左10#变压器 | 100 | 1.41% | 78.59 | 78.59 | 未列入 | | | -87.46% | 可开放 |
| 11264 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 八里迁村建区商业网点楼及中学楼变压器 | 200 | 38.51% | 82.99 | 82.99 | 未列入 | | | 0.83% | 可开放 |
| 11265 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分官屯支5# | 200 | 6.56% | 146.88 | 146.88 | 未列入 | | | -59.23% | 可开放 |
| 11266 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 曹堡线105#柱上变压器 | 80 | 20.38% | 47.7 | 47.7 | 未列入 | | | 40.05% | 可开放 |
| 11267 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台一台分004#配电柱上变压器 | 100 | 31.81% | 48.19 | 48.19 | 未列入 | | | 17.07% | 可开放 |
| 11268 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 南腰三台区 | 400 | 0.19% | 319.24 | 319.24 | 未列入 | | | -5.99% | 可开放 |
| 11269 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 北毛二台分001#配电柱上变压器 | 80 | 21.14% | 47.09 | 47.09 | 未列入 | | | 139.42% | 可开放 |
| 11270 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 秀甲线043右1# | 200 | 23.35% | 113.31 | 113.31 | 未列入 | | | 7.60% | 可开放 |
| 11271 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东房身六台区 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 11272 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 秀甲一台区 | 200 | 25.75% | 108.5 | 108.5 | 未列入 | | | 18.54% | 可开放 |
| 11273 | 国网海城市供电公司 | 祁北66kV变电站 | 祁南线 | 葫芦线7856单元小河五台支01# | 200 | 30.45% | 99.1 | 99.1 | 未列入 | | | 2.28% | 可开放 |
| 11274 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 腰屯六台区 | 100 | 4.27% | 75.73 | 75.73 | 未列入 | | | -3.76% | 可开放 |
| 11275 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 南三道支26# | 200 | 2.06% | 155.89 | 155.89 | 未列入 | | | 3.59% | 可开放 |
| 11276 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 南三道二台区支2# | 100 | 2.82% | 77.18 | 77.18 | 未列入 | | | 12.20% | 可开放 |
| 11277 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 马圈子支028# | 400 | 3.24% | 307.05 | 307.05 | 未列入 | | | 16.94% | 可开放 |
| 11278 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 东八里4台区 | 400 | 10.47% | 278.11 | 278.11 | 未列入 | | | 3.89% | 可开放 |
| 11279 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 华润小区 | 315 | 26.28% | 169.22 | 169.22 | 未列入 | | | 5.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11280 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 西八线009#变压器 | 400 | 3.97% | 304.13 | 304.13 | 未列入 | | | 3.10% | 可开放 |
| 11281 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 东感王二台区006# | 400 | 0.23% | 319.1 | 319.1 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 11282 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 腰屯九台区 | 80 | 0.68% | 63.46 | 63.46 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 11283 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 花园一台区支004# | 400 | 2.02% | 311.92 | 311.92 | 未列入 | | | 4.85% | 可开放 |
| 11284 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 屯东线南沟四台区 | 50 | 1.72% | 39.14 | 39.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11285 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 东八里二台区 | 200 | 1.39% | 157.23 | 157.23 | 未列入 | | | 13.77% | 可开放 |
| 11286 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 八寨二台区 | 200 | 19.88% | 120.25 | 120.25 | 未列入 | | | -28.78% | 可开放 |
| 11287 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 八寨三台区 | 400 | 9.93% | 280.28 | 280.28 | 未列入 | | | -2.29% | 可开放 |
| 11288 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 范峪干021# | 400 | 5.11% | 299.56 | 299.56 | 未列入 | | | -0.80% | 可开放 |
| 11289 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 验西分二道支34# | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -9.65% | 可开放 |
| 11290 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 苓家一台区分04# | 100 | 15.08% | 64.92 | 64.92 | 未列入 | | | -5.65% | 可开放 |
| 11291 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 验西分087# | 200 | 11.33% | 137.34 | 137.34 | 未列入 | | | -4.41% | 可开放 |
| 11292 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 验西村分04# | 200 | 14.80% | 130.4 | 130.4 | 未列入 | | | -1.05% | 可开放 |
| 11293 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 董家五台区 | 100 | 35.30% | 44.7 | 44.7 | 未列入 | | | -12.11% | 可开放 |
| 11294 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线验军一台区 | 400 | 12.54% | 269.84 | 269.84 | 未列入 | | | 6.59% | 可开放 |
| 11295 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15059福聚华城小区1#变压器（居民） | 400 | 8.62% | 285.53 | 285.53 | 未列入 | | | 2.91% | 可开放 |
| 11296 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 华泰金都小区1#箱变（居民） | 400 | 9.69% | 281.26 | 281.26 | 未列入 | | | 13.86% | 可开放 |
| 11297 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军二台区 | 400 | 10.24% | 279.04 | 279.04 | 未列入 | | | 22.04% | 可开放 |
| 11298 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军四台区 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | -87.23% | 可开放 |
| 11299 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线60右3#变压器 | 400 | 0.15% | 319.41 | 319.41 | 未列入 | | | 8.63% | 可开放 |
| 11300 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线验军六台区 | 400 | 0.19% | 319.24 | 319.24 | 未列入 | | | -34.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线验军七台区 | 400 | 6.95% | 292.2 | 292.2 | 未列入 | | | -35.64% | 可开放 |
| 11302 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 工业干02# | 400 | 2.21% | 311.18 | 311.18 | 未列入 | | | -46.50% | 可开放 |
| 11303 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒九台区分001# | 400 | 0.15% | 319.39 | 319.39 | 未列入 | | | 7.28% | 可开放 |
| 11304 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲五台区 | 200 | 33.95% | 92.1 | 92.1 | 未列入 | | | 8.45% | 可开放 |
| 11305 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲七台区 | 200 | 16.67% | 126.67 | 126.67 | 未列入 | | | 6.91% | 可开放 |
| 11306 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 小甲六台区 | 200 | 26.55% | 106.9 | 106.9 | 未列入 | | | 12.29% | 可开放 |
| 11307 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 陈马一台区 | 200 | 6.57% | 146.86 | 146.86 | 未列入 | | | -22.08% | 可开放 |
| 11308 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安一台区 | 200 | 2.50% | 155 | 155 | 未列入 | | | -22.20% | 可开放 |
| 11309 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 东腰四台区 | 200 | 4.49% | 151.03 | 151.03 | 未列入 | | | 10.77% | 可开放 |
| 11310 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 什司线上英二台区 | 400 | 1.50% | 314.01 | 314.01 | 未列入 | | | 1.19% | 可开放 |
| 11311 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 后英六台区 | 200 | 19.15% | 121.71 | 121.71 | 未列入 | | | -24.89% | 可开放 |
| 11312 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 上英三台区 | 200 | 2.82% | 154.36 | 154.36 | 未列入 | | | 5.79% | 可开放 |
| 11313 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 拉古线20# | 200 | 21.34% | 117.32 | 117.32 | 未列入 | | | -2.03% | 可开放 |
| 11314 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇干094# | 200 | 3.33% | 153.34 | 153.34 | 未列入 | | | -42.88% | 可开放 |
| 11315 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 东八里三台区 | 400 | 0.20% | 319.22 | 319.22 | 未列入 | | | -81.40% | 可开放 |
| 11316 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇分金坑支朱戈四组07# | 125 | 56.02% | 29.98 | 29.98 | 未列入 | | | 57.91% | 可开放 |
| 11317 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇干164# | 100 | 14.68% | 65.32 | 65.32 | 未列入 | | | -5.88% | 可开放 |
| 11318 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 后力干054# | 400 | 5.90% | 296.4 | 296.4 | 未列入 | | | 13.10% | 可开放 |
| 11319 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 大路一台区 | 200 | 4.08% | 151.85 | 151.85 | 未列入 | | | 14.38% | 可开放 |
| 11320 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 大路分10# | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 11321 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 古树二台区07# | 200 | 22.42% | 115.17 | 115.17 | 未列入 | | | 541.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11322 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 三台村三台区干010# | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | -15.67% | 可开放 |
| 11323 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口二台分03# | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 11324 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线1右13右1#变压器 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11325 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口三台分03# | 100 | 11.37% | 68.63 | 68.63 | 未列入 | | | 9.75% | 可开放 |
| 11326 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 西湖三台分17# | 200 | 6.25% | 147.5 | 147.5 | 未列入 | | | 10.27% | 可开放 |
| 11327 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口干060# | 200 | 3.05% | 153.9 | 153.9 | 未列入 | | | 2.03% | 可开放 |
| 11328 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 西湖一台14# | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | -16.06% | 可开放 |
| 11329 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 西湖二台分05# | 100 | 15.48% | 64.52 | 64.52 | 未列入 | | | -18.28% | 可开放 |
| 11330 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 后英十一台区 | 400 | 4.32% | 302.73 | 302.73 | 未列入 | | | 227.52% | 可开放 |
| 11331 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 山水四台区干009# | 400 | 0.68% | 317.3 | 317.3 | 未列入 | | | 3.10% | 可开放 |
| 11332 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印二队 | 400 | 0.48% | 318.09 | 318.09 | 未列入 | | | -85.64% | 可开放 |
| 11333 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 兴龙二台 | 400 | 1.50% | 314 | 314 | 未列入 | | | 8.68% | 可开放 |
| 11334 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居三1#B住宅配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11335 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居三2#B住宅配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11336 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居三3#B住宅配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11337 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居三4#B网点配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11338 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居三5#B网点配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11339 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 佛爷三队 | 400 | 0.24% | 319.05 | 319.05 | 未列入 | | | -88.90% | 可开放 |
| 11340 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 兴龙一组 | 400 | 1.61% | 313.57 | 313.57 | 未列入 | | | 21.86% | 可开放 |
| 11341 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 丁家一队支07#变压器 | 400 | 3.29% | 306.84 | 306.84 | 未列入 | | | 8.06% | 可开放 |
| 11342 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 丁家五队支12#变压器 | 200 | 6.15% | 147.71 | 147.71 | 未列入 | | | 9.55% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11343 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 铁路小区箱式变 | 315 | 15.24% | 204 | 204 | 未列入 | | | 17.49% | 可开放 |
| 11344 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 绿景鑫园三期1#变压器 | 400 | 0.13% | 319.49 | 319.49 | 未列入 | | | -17.54% | 可开放 |
| 11345 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 绿景鑫园一期1#变压器 | 315 | 0.21% | 251.35 | 251.35 | 未列入 | | | 4.96% | 可开放 |
| 11346 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 绿景鑫园二期1#变压器 | 315 | 0.13% | 251.6 | 251.6 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 11347 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 绿景鑫园二期2#变压器 | 315 | 24.68% | 174.27 | 174.27 | 未列入 | | | 3.14% | 可开放 |
| 11348 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永河北线 | 名甲分68左1# | 50 | 15.00% | 32.5 | 32.5 | 未列入 | | | 1.85% | 可开放 |
| 11349 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 富达小区箱式变01#变压器 | 250 | 24.68% | 138.31 | 138.31 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |
| 11350 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 葵花小区箱式变压器1 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11351 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 商贸小区箱式变压器 | 315 | 28.33% | 162.75 | 162.75 | 未列入 | | | -6.78% | 可开放 |
| 11352 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 福民小区箱式变1#变压器 | 315 | 12.92% | 211.29 | 211.29 | 未列入 | | | -4.50% | 可开放 |
| 11353 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线60右1#变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | -5.27% | 可开放 |
| 11354 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线26右2#变压器 | 200 | 30.63% | 98.74 | 98.74 | 未列入 | | | 6.99% | 可开放 |
| 11355 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线69左7#变压器. | 400 | 23.18% | 227.29 | 227.29 | 未列入 | | | -1.17% | 可开放 |
| 11356 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 大洼五台区 | 160 | 22.63% | 91.8 | 91.8 | 未列入 | | | -31.54% | 可开放 |
| 11357 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分大道照明支21左6#变压器 | 100 | 54.21% | 25.79 | 25.79 | 未列入 | | | -12.72% | 可开放 |
| 11358 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分19右3右9#变压器 | 160 | 33.95% | 73.68 | 73.68 | 未列入 | | | -3.63% | 可开放 |
| 11359 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾1#箱站1#变压器 | 400 | 14.46% | 262.16 | 262.16 | 未列入 | | | 8.95% | 可开放 |
| 11360 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2#箱站1#变压器 | 400 | 14.22% | 263.13 | 263.13 | 未列入 | | | 11.76% | 可开放 |
| 11361 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平分027# | 200 | 1.07% | 157.86 | 157.86 | 未列入 | | | -78.27% | 可开放 |
| 11362 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 百亿春城小区1#箱变压器 | 630 | 7.36% | 457.63 | 457.63 | 未列入 | | | -10.11% | 可开放 |
| 11363 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线32圆梦园小区变压器 | 500 | 20.40% | 298 | 298 | 未列入 | | | 6.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11364 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线13左2# | 200 | 0.64% | 158.72 | 158.72 | 未列入 | | | 11.48% | 可开放 |
| 11365 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线018# | 100 | 2.64% | 77.36 | 77.36 | 未列入 | | | -77.63% | 可开放 |
| 11366 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线19左5# | 315 | 12.24% | 213.44 | 213.44 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 11367 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线箭队分5# | 160 | 0.51% | 127.19 | 127.19 | 未列入 | | | 6.81% | 可开放 |
| 11368 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 水源线响堂分响北支25#柱上变压器 | 400 | 0.47% | 318.14 | 318.14 | 未列入 | | | 67.87% | 可开放 |
| 11369 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支24右1#柱上变压器 | 200 | 2.33% | 155.35 | 155.35 | 未列入 | | | -2.18% | 可开放 |
| 11370 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支17-A#柱上变压器 | 250 | 19.90% | 150.26 | 150.26 | 未列入 | | | -24.89% | 可开放 |
| 11371 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分西响支3#柱上变压器 | 400 | 17.03% | 251.87 | 251.87 | 未列入 | | | -6.16% | 可开放 |
| 11372 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分西响支10右1#柱上变压器 | 400 | 17.02% | 251.91 | 251.91 | 未列入 | | | -7.03% | 可开放 |
| 11373 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分西响支10左1#柱上变压器 | 400 | 7.08% | 291.7 | 291.7 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 11374 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分西响支10右12#柱上变压器 | 250 | 0.12% | 199.71 | 199.71 | 未列入 | | | -93.03% | 可开放 |
| 11375 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分西响支21#柱上变压器 | 200 | 3.71% | 152.59 | 152.59 | 未列入 | | | -46.01% | 可开放 |
| 11376 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分西响支14左9#柱上变压器 | 100 | 1.60% | 78.4 | 78.4 | 未列入 | | | 1.27% | 可开放 |
| 11377 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 代南一线响堂分8右2#柱上变压器 | 315 | 0.66% | 249.92 | 249.92 | 未列入 | | | 5.75% | 可开放 |
| 11378 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 代南一线响堂分13左1#柱上变压器 | 315 | 0.41% | 250.71 | 250.71 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 11379 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 山后支25右5# | 100 | 0.48% | 79.52 | 79.52 | 未列入 | | | -8.23% | 可开放 |
| 11380 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 山后支19左12# | 400 | 1.08% | 315.68 | 315.68 | 未列入 | | | 28.65% | 可开放 |
| 11381 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 石井分10# | 100 | 0.07% | 79.93 | 79.93 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11382 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 石井分18左5# | 30 | 0.00% | 24 | 24 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 11383 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 树林分4# | 160 | 45.40% | 55.36 | 55.36 | 未列入 | | | 16.06% | 可开放 |
| 11384 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 树林分11# | 250 | 17.86% | 155.36 | 155.36 | 未列入 | | | 14.84% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11385 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 树林分16# | 160 | 1.24% | 126.02 | 126.02 | 未列入 | | | 7.92% | 可开放 |
| 11386 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线026# | 250 | 0.27% | 199.32 | 199.32 | 未列入 | | | -88.70% | 可开放 |
| 11387 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线018# | 80 | 83.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | -8.99% | 可开放 |
| 11388 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线047# | 315 | 23.02% | 179.49 | 179.49 | 未列入 | | | 7.41% | 可开放 |
| 11389 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线013# | 100 | 28.21% | 51.79 | 51.79 | 未列入 | | | -42.86% | 可开放 |
| 11390 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线023# | 400 | 11.29% | 274.84 | 274.84 | 未列入 | | | 4.94% | 可开放 |
| 11391 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线010右3# | 200 | 36.81% | 86.39 | 86.39 | 未列入 | | | 12.29% | 可开放 |
| 11392 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线043左6# | 100 | 1.75% | 78.25 | 78.25 | 未列入 | | | 11.41% | 可开放 |
| 11393 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线053# | 250 | 0.79% | 198.03 | 198.03 | 未列入 | | | -82.90% | 可开放 |
| 11394 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线056# | 200 | 42.21% | 75.58 | 75.58 | 未列入 | | | 3.11% | 可开放 |
| 11395 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线064右6# | 100 | 0.94% | 79.06 | 79.06 | 未列入 | | | 5.79% | 可开放 |
| 11396 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线铸造支9左3# | 160 | 20.36% | 95.42 | 95.42 | 未列入 | | | -28.30% | 可开放 |
| 11397 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线水鸭分9左5# | 315 | 14.16% | 207.4 | 207.4 | 未列入 | | | -13.68% | 可开放 |
| 11398 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线水鸭分20# | 100 | 2.96% | 77.04 | 77.04 | 未列入 | | | -79.40% | 可开放 |
| 11399 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线矽砂线水鸭分25右5# | 400 | 0.27% | 318.93 | 318.93 | 未列入 | | | 38.23% | 可开放 |
| 11400 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线水鸭分27# | 160 | 21.63% | 93.4 | 93.4 | 未列入 | | | 1.80% | 可开放 |
| 11401 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支1右5#柱上变压器 | 160 | 0.86% | 126.62 | 126.62 | 未列入 | | | -2.44% | 可开放 |
| 11402 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支1右7#柱上变压器 | 200 | 30.10% | 99.8 | 99.8 | 未列入 | | | 4.93% | 可开放 |
| 11403 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线水鸭分29# | 100 | 80.10% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.62% | 可开放 |
| 11404 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支2#柱上变压器 | 315 | 6.24% | 232.34 | 232.34 | 未列入 | | | 13.02% | 可开放 |
| 11405 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线树脂分13# | 160 | 6.21% | 118.07 | 118.07 | 未列入 | | | -21.37% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11406 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线树脂分17# | 100 | 77.23% | 2.77 | 2.77 | 未列入 | | | 21.77% | 可开放 |
| 11407 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支5右11#柱上变压器 | 30 | 60.57% | 5.83 | 5.83 | 未列入 | | | -47.93% | 可开放 |
| 11408 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支6#柱上变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11409 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支6右4#柱上变压器 | 400 | 22.18% | 231.3 | 231.3 | 未列入 | | | 18.52% | 可开放 |
| 11410 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支8左5#柱上变压器 | 400 | 13.99% | 264.04 | 264.04 | 未列入 | | | -10.22% | 可开放 |
| 11411 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支11右8#柱上变压器 | 400 | 0.17% | 319.32 | 319.32 | 未列入 | | | 27.24% | 可开放 |
| 11412 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支28#柱上变压器 | 160 | 1.01% | 126.38 | 126.38 | 未列入 | | | 5.70% | 可开放 |
| 11413 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支29右8#柱上变压器 | 400 | 1.15% | 315.41 | 315.41 | 未列入 | | | -1.18% | 可开放 |
| 11414 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支31#柱上变压器 | 400 | 0.62% | 317.53 | 317.53 | 未列入 | | | 10.04% | 可开放 |
| 11415 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支45#柱上变压器 | 30 | 99.33% | 0 | 0 | 未列入 | | | -15.44% | 可开放 |
| 11416 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 王石线王石线001右1#柱上变压器 | 100 | 26.23% | 53.77 | 53.77 | 未列入 | | | 9.97% | 可开放 |
| 11417 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线020#柱上变压器 | 315 | 18.72% | 193.03 | 193.03 | 未列入 | | | -17.30% | 可开放 |
| 11418 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分7右6-1引1#柱上变压器 | 400 | 14.09% | 263.64 | 263.64 | 未列入 | | | -22.71% | 可开放 |
| 11419 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线田水分2左1柱上变压器 | 400 | 5.73% | 297.09 | 297.09 | 未列入 | | | -42.47% | 可开放 |
| 11420 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 王石线田水分19#柱上变压器 | 200 | 0.04% | 159.93 | 159.93 | 未列入 | | | -43.59% | 可开放 |
| 11421 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 王石线双栗分4右8#柱上变压器 | 50 | 87.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | 16.69% | 可开放 |
| 11422 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线原油分1#柱上变压器 | 400 | 19.73% | 241.07 | 241.07 | 未列入 | | | -18.30% | 可开放 |
| 11423 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线原油分4左5#柱上变压器 | 50 | 82.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | 9.43% | 可开放 |
| 11424 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线原油分15#柱上变压器 | 250 | 31.26% | 121.85 | 121.85 | 未列入 | | | -34.01% | 可开放 |
| 11425 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分10 | 100 | 42.42% | 37.58 | 37.58 | 未列入 | | | 0.90% | 可开放 |
| 11426 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分67 | 200 | 2.10% | 155.81 | 155.81 | 未列入 | | | -81.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11427 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分11左3左1 | 200 | 51.66% | 56.68 | 56.68 | 未列入 | | | 13.64% | 可开放 |
| 11428 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 保安干40左1 | 315 | 3.28% | 241.66 | 241.66 | 未列入 | | | -11.43% | 可开放 |
| 11429 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分41左1 | 50 | 16.48% | 31.76 | 31.76 | 未列入 | | | 57.78% | 可开放 |
| 11430 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 冶金干28# | 100 | 44.62% | 35.38 | 35.38 | 未列入 | | | -22.42% | 可开放 |
| 11431 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干99 | 200 | 64.61% | 30.78 | 30.78 | 未列入 | | | 10.99% | 可开放 |
| 11432 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 东小支28右2 | 100 | 73.20% | 6.8 | 6.8 | 未列入 | | | 1.73% | 可开放 |
| 11433 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干134 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | -63.52% | 可开放 |
| 11434 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干143左2 | 100 | 41.87% | 38.13 | 38.13 | 未列入 | | | 3.47% | 可开放 |
| 11435 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干135左14 | 200 | 13.10% | 133.81 | 133.81 | 未列入 | | | 47.12% | 可开放 |
| 11436 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西小支29左9左1 | 160 | 22.47% | 92.05 | 92.05 | 未列入 | | | 41.28% | 可开放 |
| 11437 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干118左7左4 | 80 | 61.06% | 15.15 | 15.15 | 未列入 | | | 6.50% | 可开放 |
| 11438 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西小支4右2 | 200 | 9.29% | 141.42 | 141.42 | 未列入 | | | -7.70% | 可开放 |
| 11439 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分82右3 | 200 | 2.24% | 155.53 | 155.53 | 未列入 | | | -78.45% | 可开放 |
| 11440 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干113右21 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | -8.37% | 可开放 |
| 11441 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干113右12左2 | 80 | 93.63% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.43% | 可开放 |
| 11442 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干113右12左8 | 400 | 0.22% | 319.11 | 319.11 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 11443 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村北支5#柱上变压器 | 400 | 5.38% | 298.48 | 298.48 | 未列入 | | | -36.34% | 可开放 |
| 11444 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村北支12左1#柱上变压器 | 100 | 0.40% | 79.6 | 79.6 | 未列入 | | | -87.07% | 可开放 |
| 11445 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村北支22#柱上变压器 | 400 | 11.67% | 273.33 | 273.33 | 未列入 | | | -33.56% | 可开放 |
| 11446 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台二线 | 砖厂支6#柱上变压器 | 250 | 27.38% | 131.54 | 131.54 | 未列入 | | | -24.85% | 可开放 |
| 11447 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 杨水支25# | 100 | 18.78% | 61.22 | 61.22 | 未列入 | | | 2.43% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11448 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分向阳支12# | 100 | 43.77% | 36.23 | 36.23 | 未列入 | | | -20.44% | 可开放 |
| 11449 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分向阳支17# | 200 | 0.58% | 158.85 | 158.85 | 未列入 | | | 39.61% | 可开放 |
| 11450 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 西联线二百分4左3#柱上变压器 | 160 | 20.85% | 94.64 | 94.64 | 未列入 | | | 8.12% | 可开放 |
| 11451 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 南海线007# | 200 | 21.63% | 116.74 | 116.74 | 未列入 | | | -10.55% | 可开放 |
| 11452 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 南海线018# | 50 | 50.60% | 14.7 | 14.7 | 未列入 | | | -26.59% | 可开放 |
| 11453 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 南海线030# | 50 | 1.24% | 39.38 | 39.38 | 未列入 | | | 51.54% | 可开放 |
| 11454 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 水南线009左4# | 50 | 25.44% | 27.28 | 27.28 | 未列入 | | | -5.49% | 可开放 |
| 11455 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 水南线009左2# | 50 | 75.84% | 2.08 | 2.08 | 未列入 | | | -24.74% | 可开放 |
| 11456 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 水南线钟台分28# | 400 | 8.38% | 286.47 | 286.47 | 未列入 | | | -19.49% | 可开放 |
| 11457 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 水南线钟台分34右1# | 160 | 13.26% | 106.79 | 106.79 | 未列入 | | | -7.82% | 可开放 |
| 11458 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 水南线钟台分35左2# | 315 | 2.68% | 243.57 | 243.57 | 未列入 | | | -25.97% | 可开放 |
| 11459 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分43#变压器 | 200 | 0.60% | 158.8 | 158.8 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 11460 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 南海线060# | 50 | 51.02% | 14.49 | 14.49 | 未列入 | | | 30.11% | 可开放 |
| 11461 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海二线 | 水南线钟台分新华支3# | 200 | 14.42% | 131.16 | 131.16 | 未列入 | | | 1.58% | 可开放 |
| 11462 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分47#变压器 | 400 | 9.43% | 282.29 | 282.29 | 未列入 | | | 3.21% | 可开放 |
| 11463 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分69左1#变压器 | 100 | 23.33% | 56.67 | 56.67 | 未列入 | | | -26.53% | 可开放 |
| 11464 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 南海线085# | 200 | 57.49% | 45.03 | 45.03 | 未列入 | | | 1.57% | 可开放 |
| 11465 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分79#变压器 | 400 | 19.08% | 243.68 | 243.68 | 未列入 | | | 5.27% | 可开放 |
| 11466 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 南海线089# | 160 | 0.54% | 127.14 | 127.14 | 未列入 | | | 1.79% | 可开放 |
| 11467 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 南海线091# | 315 | 7.02% | 229.9 | 229.9 | 未列入 | | | -9.43% | 可开放 |
| 11468 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分小河支3左1# | 100 | 40.77% | 39.23 | 39.23 | 未列入 | | | -2.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11469 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分小河支7# | 100 | 57.12% | 22.88 | 22.88 | 未列入 | | | -0.63% | 可开放 |
| 11470 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分小河支15# | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | -82.58% | 可开放 |
| 11471 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分杨家支3# | 250 | 30.23% | 124.42 | 124.42 | 未列入 | | | 5.82% | 可开放 |
| 11472 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分杨家支7# | 160 | 0.47% | 127.25 | 127.25 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 11473 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分杨家支16# | 100 | 61.96% | 18.04 | 18.04 | 未列入 | | | 4.93% | 可开放 |
| 11474 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分杨家支21# | 200 | 23.09% | 113.82 | 113.82 | 未列入 | | | -5.89% | 可开放 |
| 11475 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干61左1 | 400 | 24.45% | 222.2 | 222.2 | 未列入 | | | 19.56% | 可开放 |
| 11476 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干19左3左5 | 80 | 34.34% | 36.53 | 36.53 | 未列入 | | | -41.60% | 可开放 |
| 11477 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 王铁干23右3 | 100 | 8.59% | 71.41 | 71.41 | 未列入 | | | -15.81% | 可开放 |
| 11478 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 王铁干29右4 | 100 | 2.00% | 78 | 78 | 未列入 | | | 27.00% | 可开放 |
| 11479 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干47左9左5 | 100 | 59.82% | 20.18 | 20.18 | 未列入 | | | 4.70% | 可开放 |
| 11480 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干47左16 | 100 | 31.16% | 48.84 | 48.84 | 未列入 | | | -6.80% | 可开放 |
| 11481 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线3#T-右1 | 315 | 21.85% | 183.16 | 183.16 | 未列入 | | | 0.40% | 可开放 |
| 11482 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左14 | 80 | 3.81% | 60.95 | 60.95 | 未列入 | | | 0.50% | 可开放 |
| 11483 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分4 | 100 | 77.82% | 2.18 | 2.18 | 未列入 | | | 2.99% | 可开放 |
| 11484 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分11左12 | 100 | 99.28% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 11485 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分59右1 | 50 | 65.40% | 7.3 | 7.3 | 未列入 | | | 36.54% | 可开放 |
| 11486 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾草线 | 南草干59 | 100 | 46.60% | 33.4 | 33.4 | 未列入 | | | -22.09% | 可开放 |
| 11487 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干60支1 | 30 | 8.07% | 21.58 | 21.58 | 未列入 | | | -52.77% | 可开放 |
| 11488 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 保安干45支1左1 | 315 | 3.84% | 239.89 | 239.89 | 未列入 | | | -3.26% | 可开放 |
| 11489 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 保安干45左2 | 50 | 21.92% | 29.04 | 29.04 | 未列入 | | | 8.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11490 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西线5#T-左1 | 100 | 62.46% | 17.54 | 17.54 | 未列入 | | | 5.76% | 可开放 |
| 11491 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 贵兴干46右7 | 100 | 82.49% | 0 | 0 | 未列入 | | | 122.52% | 可开放 |
| 11492 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 贵兴干46右5左1 | 160 | 24.59% | 88.65 | 88.65 | 未列入 | | | -26.37% | 可开放 |
| 11493 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 贵兴干64右4 | 250 | 10.40% | 174.01 | 174.01 | 未列入 | | | -35.49% | 可开放 |
| 11494 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干62右3 | 50 | 4.22% | 37.89 | 37.89 | 未列入 | | | -72.44% | 可开放 |
| 11495 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 贵兴干64右8右3 | 200 | 20.67% | 118.67 | 118.67 | 未列入 | | | -0.07% | 可开放 |
| 11496 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干62左4 | 315 | 5.10% | 235.95 | 235.95 | 未列入 | | | -57.99% | 可开放 |
| 11497 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 贵兴干64右15左2 | 100 | 65.75% | 14.25 | 14.25 | 未列入 | | | 18.25% | 可开放 |
| 11498 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分92 | 50 | 26.84% | 26.58 | 26.58 | 未列入 | | | -17.46% | 可开放 |
| 11499 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 黄士分14右4 | 160 | 16.67% | 101.33 | 101.33 | 未列入 | | | 15.88% | 可开放 |
| 11500 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干112 | 200 | 29.86% | 100.29 | 100.29 | 未列入 | | | 10.77% | 可开放 |
| 11501 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 黄士分26左7 | 100 | 60.40% | 19.6 | 19.6 | 未列入 | | | 13.27% | 可开放 |
| 11502 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干138 | 100 | 37.64% | 42.36 | 42.36 | 未列入 | | | -16.43% | 可开放 |
| 11503 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干160 | 250 | 20.47% | 148.82 | 148.82 | 未列入 | | | 2.43% | 可开放 |
| 11504 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干109左6 | 160 | 13.89% | 105.77 | 105.77 | 未列入 | | | 0.18% | 可开放 |
| 11505 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干109左1右5 | 100 | 1.79% | 78.21 | 78.21 | 未列入 | | | -73.32% | 可开放 |
| 11506 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 腾东干48 | 100 | 23.47% | 56.53 | 56.53 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 11507 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干131左14左6 | 315 | 9.37% | 222.5 | 222.5 | 未列入 | | | -15.96% | 可开放 |
| 11508 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干131左26 | 100 | 51.63% | 28.37 | 28.37 | 未列入 | | | -22.82% | 可开放 |
| 11509 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干131左28 | 315 | 3.18% | 241.97 | 241.97 | 未列入 | | | -6.20% | 可开放 |
| 11510 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西干010#柱上变压器 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -89.62% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11511 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干136右19 | 250 | 15.06% | 162.36 | 162.36 | 未列入 | | | -33.23% | 可开放 |
| 11512 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干136右4右3 | 200 | 47.04% | 65.92 | 65.92 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 11513 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干136右4右9 | 200 | 34.58% | 90.85 | 90.85 | 未列入 | | | 17.64% | 可开放 |
| 11514 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 西环二线站前分20#柱上变压器 | 400 | 14.88% | 260.48 | 260.48 | 未列入 | | | 1.16% | 可开放 |
| 11515 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 西环二线站前分25右2#柱上变压器 | 315 | 12.70% | 212 | 212 | 未列入 | | | 53.17% | 可开放 |
| 11516 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 西环二线站前分25右5#柱上变压器 | 250 | 14.72% | 163.19 | 163.19 | 未列入 | | | -3.54% | 可开放 |
| 11517 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 兴华线 | 兴华干27右2 | 200 | 15.19% | 129.63 | 129.63 | 未列入 | | | -23.61% | 可开放 |
| 11518 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线007#柱上变压器 | 100 | 51.87% | 28.13 | 28.13 | 未列入 | | | -2.21% | 可开放 |
| 11519 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线10左7#柱上变压器 | 200 | 33.18% | 93.64 | 93.64 | 未列入 | | | -10.01% | 可开放 |
| 11520 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线019#柱上变压器 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -52.09% | 可开放 |
| 11521 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线49#柱上变压器 | 200 | 13.00% | 134 | 134 | 未列入 | | | 14.59% | 可开放 |
| 11522 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线51引3#柱上变压器 | 400 | 13.25% | 267.02 | 267.02 | 未列入 | | | -24.84% | 可开放 |
| 11523 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线51引4右1#柱上变压器 | 200 | 45.05% | 69.9 | 69.9 | 未列入 | | | 3.86% | 可开放 |
| 11524 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线70#柱上变压器 | 200 | 9.23% | 141.55 | 141.55 | 未列入 | | | -4.00% | 可开放 |
| 11525 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线76#柱上变压器 | 400 | 12.40% | 270.41 | 270.41 | 未列入 | | | 2.62% | 可开放 |
| 11526 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线085#柱上变压器 | 400 | 12.88% | 268.47 | 268.47 | 未列入 | | | -33.01% | 可开放 |
| 11527 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分12#柱上变压器 | 400 | 4.12% | 303.53 | 303.53 | 未列入 | | | -12.48% | 可开放 |
| 11528 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分26 | 100 | 36.86% | 43.14 | 43.14 | 未列入 | | | 2.08% | 可开放 |
| 11529 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分47 | 100 | 42.74% | 37.26 | 37.26 | 未列入 | | | 6.12% | 可开放 |
| 11530 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分51 | 100 | 91.21% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.97% | 可开放 |
| 11531 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分85 | 400 | 2.65% | 309.42 | 309.42 | 未列入 | | | -20.38% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11532 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分69左8支1 | 250 | 4.15% | 189.63 | 189.63 | 未列入 | | | 170.24% | 可开放 |
| 11533 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线尚坡分7右9#柱上变压器 | 80 | 12.03% | 54.38 | 54.38 | 未列入 | | | -50.90% | 可开放 |
| 11534 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分26左5 | 200 | 16.91% | 126.19 | 126.19 | 未列入 | | | 6.14% | 可开放 |
| 11535 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分58左6 | 400 | 4.93% | 300.27 | 300.27 | 未列入 | | | -36.92% | 可开放 |
| 11536 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分73右7 | 400 | 4.06% | 303.77 | 303.77 | 未列入 | | | -1.09% | 可开放 |
| 11537 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分77右2 | 400 | 1.02% | 315.93 | 315.93 | 未列入 | | | -23.36% | 可开放 |
| 11538 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 保安干43右2 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | 15.76% | 可开放 |
| 11539 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干92左26 | 200 | 10.00% | 140.01 | 140.01 | 未列入 | | | 11.08% | 可开放 |
| 11540 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干92左33 | 200 | 31.76% | 96.49 | 96.49 | 未列入 | | | -26.02% | 可开放 |
| 11541 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干92左9左2 | 100 | 53.15% | 26.85 | 26.85 | 未列入 | | | -26.81% | 可开放 |
| 11542 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线3#T-右3右3 | 160 | 28.67% | 82.13 | 82.13 | 未列入 | | | 1.77% | 可开放 |
| 11543 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线3#T-右3右1 | 315 | 17.05% | 198.3 | 198.3 | 未列入 | | | 15.71% | 可开放 |
| 11544 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线3#T-右9 | 315 | 9.99% | 220.53 | 220.53 | 未列入 | | | -12.57% | 可开放 |
| 11545 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线3#T-右11 | 315 | 13.31% | 210.07 | 210.07 | 未列入 | | | 5.80% | 可开放 |
| 11546 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干71右4 | 200 | 36.01% | 87.98 | 87.98 | 未列入 | | | 10.27% | 可开放 |
| 11547 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干71右7左1 | 50 | 68.92% | 5.54 | 5.54 | 未列入 | | | 38.40% | 可开放 |
| 11548 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线35左4#柱上变压器 | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | -11.31% | 可开放 |
| 11549 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 钢铁分4#柱上变压器 | 400 | 8.84% | 284.64 | 284.64 | 未列入 | | | -19.36% | 可开放 |
| 11550 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线新2#T-右1 | 315 | 11.47% | 215.87 | 215.87 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 11551 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 钢铁分10#柱上变压器 | 200 | 24.35% | 111.3 | 111.3 | 未列入 | | | 40.47% | 可开放 |
| 11552 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 钢铁分8左1#柱上变压器 | 200 | 0.71% | 158.58 | 158.58 | 未列入 | | | -15.53% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11553 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 前教分4#柱上变压器 | 400 | 0.24% | 319.06 | 319.06 | 未列入 | | | 3.95% | 可开放 |
| 11554 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 前教分10引1#柱上变压器 | 400 | 19.02% | 243.93 | 243.93 | 未列入 | | | -11.06% | 可开放 |
| 11555 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 前教分11左3#柱上变压器 | 200 | 14.53% | 130.95 | 130.95 | 未列入 | | | -16.12% | 可开放 |
| 11556 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 金达干34右4左2 | 50 | 96.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | 135.95% | 可开放 |
| 11557 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 贵兴线 | 贵兴干31右1# | 30 | 15.50% | 19.35 | 19.35 | 未列入 | | | 10.77% | 可开放 |
| 11558 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 贵兴线 | 贵兴干42右1 | 100 | 2.46% | 77.54 | 77.54 | 未列入 | | | -2.92% | 可开放 |
| 11559 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾凯线 | 将军干38 | 100 | 26.59% | 53.41 | 53.41 | 未列入 | | | -5.90% | 可开放 |
| 11560 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾凯线 | 将军干34右3 | 160 | 2.31% | 124.3 | 124.3 | 未列入 | | | 0.27% | 可开放 |
| 11561 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾凯线 | 将军干38左7 | 200 | 16.00% | 128.01 | 128.01 | 未列入 | | | 8.59% | 可开放 |
| 11562 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东宝线 | 东福干40左5左1 | 100 | 3.94% | 76.06 | 76.06 | 未列入 | | | 16.36% | 可开放 |
| 11563 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东宝线 | 东福干53左5 | 100 | 0.05% | 79.95 | 79.95 | 未列入 | | | -97.47% | 可开放 |
| 11564 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东宝线 | 东福干53左6 | 50 | 0.16% | 39.92 | 39.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11565 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 化肥线 | 化肥线化肥线12# 柱上变压器 | 315 | 0.19% | 251.39 | 251.39 | 未列入 | | | -88.44% | 可开放 |
| 11566 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永忠线 | 永东干15 | 315 | 2.25% | 244.9 | 244.9 | 未列入 | | | 371.04% | 可开放 |
| 11567 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永东线 | 永东干18 | 200 | 0.27% | 159.46 | 159.46 | 未列入 | | | -20.29% | 可开放 |
| 11568 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永东线 | 永东干27左3 | 160 | 15.92% | 102.53 | 102.53 | 未列入 | | | -11.50% | 可开放 |
| 11569 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永东线 | 永东干33 | 200 | 13.91% | 132.18 | 132.18 | 未列入 | | | -23.90% | 可开放 |
| 11570 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分095右6 | 200 | 14.77% | 130.46 | 130.46 | 未列入 | | | -6.36% | 可开放 |
| 11571 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分102左3 | 200 | 41.26% | 77.48 | 77.48 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 11572 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 开发干14左3 | 80 | 22.65% | 45.88 | 45.88 | 未列入 | | | -13.75% | 可开放 |
| 11573 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 开发干14左11 | 50 | 3.82% | 38.09 | 38.09 | 未列入 | | | 28.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11574 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 国明线 | 国明干1右3 | 400 | 15.56% | 257.76 | 257.76 | 未列入 | | | 11.88% | 可开放 |
| 11575 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干44左09# | 200 | 0.38% | 159.24 | 159.24 | 未列入 | | | -3.73% | 可开放 |
| 11576 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干22# | 200 | 0.28% | 159.44 | 159.44 | 未列入 | | | -37.20% | 可开放 |
| 11577 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线036#柱上变压器 | 100 | 75.46% | 4.54 | 4.54 | 未列入 | | | 17.93% | 可开放 |
| 11578 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干66 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 11579 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西线1#T-左1 | 400 | 17.33% | 250.68 | 250.68 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 11580 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干63右03# | 50 | 10.92% | 34.54 | 34.54 | 未列入 | | | 109.00% | 可开放 |
| 11581 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线一变分排水支3#柱上变压器 | 250 | 17.23% | 156.92 | 156.92 | 未列入 | | | 0.80% | 可开放 |
| 11582 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线一变分排水支4#柱上变压器 | 160 | 8.44% | 114.5 | 114.5 | 未列入 | | | -34.73% | 可开放 |
| 11583 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线49右3#柱上变压器 | 250 | 13.38% | 166.54 | 166.54 | 未列入 | | | -2.06% | 可开放 |
| 11584 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线49右5#柱上变压器 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | -88.46% | 可开放 |
| 11585 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线46左2#柱上变压器 | 315 | 15.56% | 202.98 | 202.98 | 未列入 | | | -2.38% | 可开放 |
| 11586 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 果树分12#柱上变压器 | 400 | 6.19% | 295.26 | 295.26 | 未列入 | | | 1557.98% | 可开放 |
| 11587 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分27左003#变压器 | 200 | 28.99% | 102.03 | 102.03 | 未列入 | | | 7.90% | 可开放 |
| 11588 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干29左12右3 | 200 | 0.68% | 158.64 | 158.64 | 未列入 | | | -5.72% | 可开放 |
| 11589 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干29左6右3左4# | 100 | 60.83% | 19.17 | 19.17 | 未列入 | | | -18.00% | 可开放 |
| 11590 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干22左1 | 100 | 2.86% | 77.14 | 77.14 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11591 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分47左13 | 100 | 72.30% | 7.7 | 7.7 | 未列入 | | | -6.95% | 可开放 |
| 11592 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分47左11左2 | 100 | 16.51% | 63.49 | 63.49 | 未列入 | | | 5.62% | 可开放 |
| 11593 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分3 | 315 | 16.63% | 199.62 | 199.62 | 未列入 | | | -3.86% | 可开放 |
| 11594 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分3副1 | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11595 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分13 | 200 | 19.59% | 120.82 | 120.82 | 未列入 | | | -1.73% | 可开放 |
| 11596 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分14右1 | 100 | 68.57% | 11.43 | 11.43 | 未列入 | | | 1.56% | 可开放 |
| 11597 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分19 | 100 | 81.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | 1.28% | 可开放 |
| 11598 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 接官线贵兴干32右3左1 | 100 | 37.15% | 42.85 | 42.85 | 未列入 | | | 3.81% | 可开放 |
| 11599 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左1 | 315 | 11.06% | 217.17 | 217.17 | 未列入 | | | -38.36% | 可开放 |
| 11600 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左12右2 | 100 | 2.23% | 77.77 | 77.77 | 未列入 | | | 4.55% | 可开放 |
| 11601 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分33右7 | 50 | 0.30% | 39.85 | 39.85 | 未列入 | | | -86.79% | 可开放 |
| 11602 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左4左1 | 100 | 23.90% | 56.1 | 56.1 | 未列入 | | | 31.03% | 可开放 |
| 11603 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分3左2 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | -2.74% | 可开放 |
| 11604 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分3左3 | 315 | 11.28% | 216.46 | 216.46 | 未列入 | | | 12.50% | 可开放 |
| 11605 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 周正分5 | 160 | 0.51% | 127.19 | 127.19 | 未列入 | | | 350.00% | 可开放 |
| 11606 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线商业分10引2#柱上变压器 | 315 | 0.28% | 251.12 | 251.12 | 未列入 | | | 21.11% | 可开放 |
| 11607 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分4#柱上变压器 | 100 | 2.26% | 77.74 | 77.74 | 未列入 | | | -80.93% | 可开放 |
| 11608 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分9#柱上变压器 | 400 | 16.05% | 255.82 | 255.82 | 未列入 | | | -4.49% | 可开放 |
| 11609 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分15#柱上变压器 | 400 | 24.33% | 222.67 | 222.67 | 未列入 | | | 3.41% | 可开放 |
| 11610 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分19#柱上变压器 | 400 | 17.81% | 248.76 | 248.76 | 未列入 | | | -3.28% | 可开放 |
| 11611 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分31左3#柱上变压器 | 315 | 0.21% | 251.34 | 251.34 | 未列入 | | | -5.56% | 可开放 |
| 11612 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 代北线28左7#柱上变压器 | 100 | 32.40% | 47.6 | 47.6 | 未列入 | | | -4.02% | 可开放 |
| 11613 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分36左1#柱上变压器 | 200 | 16.62% | 126.77 | 126.77 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 11614 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分39右2#柱上变压器 | 200 | 32.22% | 95.56 | 95.56 | 未列入 | | | 25.09% | 可开放 |
| 11615 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分44#柱上变压器 | 200 | 14.11% | 131.79 | 131.79 | 未列入 | | | -3.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11616 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分43右7#柱上变压器 | 100 | 13.38% | 66.62 | 66.62 | 未列入 | | | 2.20% | 可开放 |
| 11617 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分9# | 100 | 49.19% | 30.81 | 30.81 | 未列入 | | | -5.05% | 可开放 |
| 11618 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分3左2#柱上变压器 | 400 | 10.18% | 279.27 | 279.27 | 未列入 | | | -11.04% | 可开放 |
| 11619 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 酿酒支11#柱上变压器 | 250 | 1.85% | 195.37 | 195.37 | 未列入 | | | 47.44% | 可开放 |
| 11620 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农田支5#柱上变压器 | 315 | 14.79% | 205.42 | 205.42 | 未列入 | | | 4.49% | 可开放 |
| 11621 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农田支12#柱上变压器 | 200 | 24.39% | 111.23 | 111.23 | 未列入 | | | -16.71% | 可开放 |
| 11622 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农田支39#柱上变压器 | 400 | 7.03% | 291.87 | 291.87 | 未列入 | | | -19.55% | 可开放 |
| 11623 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农校支3#柱上变压器 | 400 | 16.94% | 252.26 | 252.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11624 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农校支4右1#柱上变压器 | 400 | 12.04% | 271.85 | 271.85 | 未列入 | | | -16.73% | 可开放 |
| 11625 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农校支8右1#柱上变压器 | 250 | 13.18% | 167.05 | 167.05 | 未列入 | | | -1.02% | 可开放 |
| 11626 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农校支10#柱上变压器 | 400 | 9.37% | 282.52 | 282.52 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |
| 11627 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 验军分20左3#柱上变压器 | 200 | 17.84% | 124.33 | 124.33 | 未列入 | | | -7.80% | 可开放 |
| 11628 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分41# | 250 | 3.78% | 190.56 | 190.56 | 未列入 | | | -0.42% | 可开放 |
| 11629 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分43# | 200 | 23.30% | 113.41 | 113.41 | 未列入 | | | 1.30% | 可开放 |
| 11630 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线022左1#柱上变压器 | 400 | 0.32% | 318.71 | 318.71 | 未列入 | | | -4.01% | 可开放 |
| 11631 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线剧场分4右5#柱上变压器 | 400 | 8.22% | 287.13 | 287.13 | 未列入 | | | 2.25% | 可开放 |
| 11632 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分070右8 | 100 | 35.61% | 44.39 | 44.39 | 未列入 | | | -1.76% | 可开放 |
| 11633 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线017左6# | 250 | 5.86% | 185.34 | 185.34 | 未列入 | | | 9.17% | 可开放 |
| 11634 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 后道分15# | 80 | 5.45% | 59.64 | 59.64 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 11635 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 后道分27# | 100 | 65.80% | 14.2 | 14.2 | 未列入 | | | 53.11% | 可开放 |
| 11636 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 后道分32右4# | 100 | 1.55% | 78.45 | 78.45 | 未列入 | | | 12.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11637 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 后道分32右13# | 100 | 85.02% | 0 | 0 | 未列入 | | | 20.38% | 可开放 |
| 11638 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 后道分34# | 200 | 37.80% | 84.4 | 84.4 | 未列入 | | | 75.95% | 可开放 |
| 11639 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 韩家分3左5# | 250 | 0.14% | 199.64 | 199.64 | 未列入 | | | -9.55% | 可开放 |
| 11640 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 韩家分5# | 160 | 44.51% | 56.78 | 56.78 | 未列入 | | | 17.51% | 可开放 |
| 11641 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 前道分1# | 250 | 7.41% | 181.48 | 181.48 | 未列入 | | | -13.09% | 可开放 |
| 11642 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 前道分6左4# | 160 | 0.61% | 127.03 | 127.03 | 未列入 | | | 18.57% | 可开放 |
| 11643 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 前道分10# | 160 | 27.33% | 84.28 | 84.28 | 未列入 | | | 11.62% | 可开放 |
| 11644 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分5# | 200 | 0.54% | 158.93 | 158.93 | 未列入 | | | -86.71% | 可开放 |
| 11645 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 西联线二百分14#柱上变压器 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | -90.63% | 可开放 |
| 11646 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分14左3# | 250 | 15.59% | 161.02 | 161.02 | 未列入 | | | -4.95% | 可开放 |
| 11647 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分22左1右1# | 100 | 40.21% | 39.79 | 39.79 | 未列入 | | | 5.15% | 可开放 |
| 11648 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分22左10# | 160 | 37.01% | 68.79 | 68.79 | 未列入 | | | 14.61% | 可开放 |
| 11649 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线热能分29左2# | 315 | 8.35% | 225.71 | 225.71 | 未列入 | | | -16.21% | 可开放 |
| 11650 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分21右4# | 200 | 16.09% | 127.83 | 127.83 | 未列入 | | | -38.11% | 可开放 |
| 11651 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 民族支1# | 125 | 35.02% | 56.23 | 56.23 | 未列入 | | | -2.63% | 可开放 |
| 11652 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 水北线电表分6#柱上变压器 | 160 | 3.66% | 122.15 | 122.15 | 未列入 | | | -9.04% | 可开放 |
| 11653 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 水北线电表分10#柱上变压器 | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | 0.43% | 可开放 |
| 11654 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 水北线电表分14#柱上变压器 | 315 | 0.30% | 251.04 | 251.04 | 未列入 | | | 3.86% | 可开放 |
| 11655 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分53#柱上变压器 | 400 | 26.74% | 213.04 | 213.04 | 未列入 | | | 11.92% | 可开放 |
| 11656 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分59#柱上变压器 | 200 | 0.63% | 158.74 | 158.74 | 未列入 | | | -83.37% | 可开放 |
| 11657 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 三里分73#柱上变压器 | 100 | 83.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11658 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线005右1# | 250 | 14.86% | 162.86 | 162.86 | 未列入 | | | 483.72% | 可开放 |
| 11659 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线新东分12#柱上变压器 | 100 | 77.52% | 2.48 | 2.48 | 未列入 | | | -5.71% | 可开放 |
| 11660 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线新东分10左2#柱上变压器 | 100 | 31.47% | 48.53 | 48.53 | 未列入 | | | -10.23% | 可开放 |
| 11661 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线西园支12# | 30 | 77.70% | 0.69 | 0.69 | 未列入 | | | -9.39% | 可开放 |
| 11662 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分41右3#柱上变压器 | 200 | 19.29% | 121.43 | 121.43 | 未列入 | | | -8.47% | 可开放 |
| 11663 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分41右4#柱上变压器 | 315 | 0.17% | 251.45 | 251.45 | 未列入 | | | -90.98% | 可开放 |
| 11664 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线东大分3#柱上变压器 | 100 | 31.15% | 48.85 | 48.85 | 未列入 | | | 4.56% | 可开放 |
| 11665 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线东大分010# | 400 | 9.93% | 280.29 | 280.29 | 未列入 | | | 27.65% | 可开放 |
| 11666 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线东大分24#柱上变压器 | 400 | 10.43% | 278.29 | 278.29 | 未列入 | | | -5.54% | 可开放 |
| 11667 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线044右5#柱上变压器 | 160 | 24.01% | 89.59 | 89.59 | 未列入 | | | -1.08% | 可开放 |
| 11668 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线栗子分3#柱上变压器 | 400 | 23.13% | 227.48 | 227.48 | 未列入 | | | 10.93% | 可开放 |
| 11669 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线栗子分10#柱上变压器 | 400 | 24.47% | 222.13 | 222.13 | 未列入 | | | 10.36% | 可开放 |
| 11670 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线栗子分17#柱上变压器 | 250 | 10.56% | 173.59 | 173.59 | 未列入 | | | -14.55% | 可开放 |
| 11671 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线059左2#柱上变压器 | 100 | 36.23% | 43.77 | 43.77 | 未列入 | | | -6.02% | 可开放 |
| 11672 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支1#柱上变压器 | 200 | 26.33% | 107.35 | 107.35 | 未列入 | | | 10.14% | 可开放 |
| 11673 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分3# | 250 | 0.18% | 199.56 | 199.56 | 未列入 | | | -90.22% | 可开放 |
| 11674 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支6右1#柱上变压器 | 400 | 19.17% | 243.33 | 243.33 | 未列入 | | | -0.16% | 可开放 |
| 11675 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分12# | 250 | 16.26% | 159.35 | 159.35 | 未列入 | | | -10.75% | 可开放 |
| 11676 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支6右4#柱上变压器 | 400 | 3.63% | 305.49 | 305.49 | 未列入 | | | 1.88% | 可开放 |
| 11677 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支9#柱上变压器 | 400 | 15.48% | 258.09 | 258.09 | 未列入 | | | 24.24% | 可开放 |
| 11678 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支14左4#柱上变压器 | 400 | 0.16% | 319.37 | 319.37 | 未列入 | | | -51.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11679 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分3左4#柱上变压器 | 315 | 19.72% | 189.89 | 189.89 | 未列入 | | | 9.74% | 可开放 |
| 11680 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分7右2左3#柱上变压器 | 315 | 18.95% | 192.32 | 192.32 | 未列入 | | | -4.32% | 可开放 |
| 11681 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分14右5#柱上变压器 | 315 | 18.65% | 193.26 | 193.26 | 未列入 | | | 26.98% | 可开放 |
| 11682 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾草线 | 南草干94右1 | 200 | 22.76% | 114.49 | 114.49 | 未列入 | | | -4.19% | 可开放 |
| 11683 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分3右1# | 160 | 39.39% | 64.97 | 64.97 | 未列入 | | | 60.10% | 可开放 |
| 11684 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分3左2左4# | 200 | 8.50% | 143 | 143 | 未列入 | | | -17.24% | 可开放 |
| 11685 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分3左2右2# | 200 | 8.05% | 143.9 | 143.9 | 未列入 | | | -11.14% | 可开放 |
| 11686 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分3左5# | 100 | 21.95% | 58.05 | 58.05 | 未列入 | | | -28.25% | 可开放 |
| 11687 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分小张支9# | 400 | 7.18% | 291.3 | 291.3 | 未列入 | | | -9.09% | 可开放 |
| 11688 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分小张支11右2# | 400 | 10.37% | 278.52 | 278.52 | 未列入 | | | 1.83% | 可开放 |
| 11689 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分11右2# | 250 | 0.24% | 199.41 | 199.41 | 未列入 | | | 23.00% | 可开放 |
| 11690 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分12左2# | 160 | 25.76% | 86.78 | 86.78 | 未列入 | | | 18.49% | 可开放 |
| 11691 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分12左7# | 400 | 6.38% | 294.48 | 294.48 | 未列入 | | | -9.33% | 可开放 |
| 11692 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分25右2# | 200 | 8.18% | 143.65 | 143.65 | 未列入 | | | -10.65% | 可开放 |
| 11693 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分31右3左2# | 200 | 0.67% | 158.67 | 158.67 | 未列入 | | | -85.04% | 可开放 |
| 11694 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分40#变压器 | 100 | 1.17% | 78.83 | 78.83 | 未列入 | | | -81.81% | 可开放 |
| 11695 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支13#柱上变压器 | 250 | 8.90% | 177.76 | 177.76 | 未列入 | | | 198.26% | 可开放 |
| 11696 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支3#柱上变压器 | 400 | 17.52% | 249.91 | 249.91 | 未列入 | | | -4.21% | 可开放 |
| 11697 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支31左42#柱上变压器 | 100 | 27.98% | 52.02 | 52.02 | 未列入 | | | 86.55% | 可开放 |
| 11698 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线张家分9# | 100 | 1.09% | 78.91 | 78.91 | 未列入 | | | 13.91% | 可开放 |
| 11699 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线张家分11# | 400 | 14.25% | 263 | 263 | 未列入 | | | -22.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11700 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线同泽分2#柱上变压器 | 200 | 21.22% | 117.57 | 117.57 | 未列入 | | | 2.04% | 可开放 |
| 11701 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线同泽分6#柱上变压器 | 160 | 0.23% | 127.63 | 127.63 | 未列入 | | | 12.95% | 可开放 |
| 11702 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线电视分1右2#柱上变压器 | 200 | 0.54% | 158.93 | 158.93 | 未列入 | | | 9.65% | 可开放 |
| 11703 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线供水分12#柱上变压器 | 30 | 20.03% | 17.99 | 17.99 | 未列入 | | | 1.27% | 可开放 |
| 11704 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 铁西线34右1#柱上变压器 | 100 | 45.08% | 34.92 | 34.92 | 未列入 | | | -14.58% | 可开放 |
| 11705 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线师范分6右4#柱上变压器 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | -6.65% | 可开放 |
| 11706 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线5右1箱1#柱上变压器 | 400 | 4.84% | 300.66 | 300.66 | 未列入 | | | -5.00% | 可开放 |
| 11707 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线师范分9#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11708 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线025#柱上变压器 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11709 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线051#柱上变压器 | 100 | 51.52% | 28.48 | 28.48 | 未列入 | | | -8.17% | 可开放 |
| 11710 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线063#柱上变压器 | 250 | 6.36% | 184.11 | 184.11 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |
| 11711 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分1#柱上变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | -92.53% | 可开放 |
| 11712 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 钢铁线 | 钢铁线027右1# | 100 | 20.38% | 59.62 | 59.62 | 未列入 | | | -31.29% | 可开放 |
| 11713 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分44左7 | 100 | 39.07% | 40.93 | 40.93 | 未列入 | | | 6.28% | 可开放 |
| 11714 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分44左4 | 100 | 44.12% | 35.88 | 35.88 | 未列入 | | | -24.82% | 可开放 |
| 11715 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支3# | 315 | 5.92% | 233.34 | 233.34 | 未列入 | | | 12.40% | 可开放 |
| 11716 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支9左12# | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | -5.45% | 可开放 |
| 11717 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支11# | 200 | 31.65% | 96.71 | 96.71 | 未列入 | | | -5.93% | 可开放 |
| 11718 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红东支1# | 200 | 31.94% | 96.12 | 96.12 | 未列入 | | | 4.33% | 可开放 |
| 11719 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红东支14# | 250 | 7.76% | 180.59 | 180.59 | 未列入 | | | -41.31% | 可开放 |
| 11720 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分37右5# | 100 | 3.24% | 76.76 | 76.76 | 未列入 | | | -18.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11721 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分37右9# | 400 | 5.41% | 298.35 | 298.35 | 未列入 | | | -42.17% | 可开放 |
| 11722 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分86#柱上变压器 | 200 | 34.06% | 91.88 | 91.88 | 未列入 | | | 6.23% | 可开放 |
| 11723 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分96#柱上变压器 | 200 | 0.99% | 158.02 | 158.02 | 未列入 | | | -61.03% | 可开放 |
| 11724 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 立交分7# | 200 | 15.41% | 129.19 | 129.19 | 未列入 | | | 7.06% | 可开放 |
| 11725 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 海洋分1# | 100 | 39.03% | 40.97 | 40.97 | 未列入 | | | -9.32% | 可开放 |
| 11726 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 海洋分3# | 100 | 13.12% | 66.88 | 66.88 | 未列入 | | | -20.23% | 可开放 |
| 11727 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 海洋分4# | 100 | 12.10% | 67.9 | 67.9 | 未列入 | | | 14.00% | 可开放 |
| 11728 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 嵩山二线 | 中新线防腐分10#柱上变压器 | 250 | 0.22% | 199.45 | 199.45 | 未列入 | | | 14.43% | 可开放 |
| 11729 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 嵩山二线 | 中新线防腐分9左2#柱上变压器 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -94.47% | 可开放 |
| 11730 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支16#柱上变压器 | 100 | 4.56% | 75.44 | 75.44 | 未列入 | | | -3.73% | 可开放 |
| 11731 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支27#柱上变压器 | 50 | 24.72% | 27.64 | 27.64 | 未列入 | | | -33.57% | 可开放 |
| 11732 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支11右3#柱上变压器 | 400 | 11.32% | 274.73 | 274.73 | 未列入 | | | -23.02% | 可开放 |
| 11733 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 荒岭支6左2 | 160 | 6.84% | 117.05 | 117.05 | 未列入 | | | 12.38% | 可开放 |
| 11734 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支11左5右1#柱上变压器 | 400 | 19.22% | 243.14 | 243.14 | 未列入 | | | 10.70% | 可开放 |
| 11735 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支11左8#柱上变压器 | 400 | 12.90% | 268.39 | 268.39 | 未列入 | | | -4.53% | 可开放 |
| 11736 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支11左14#柱上变压器 | 100 | 85.15% | 0 | 0 | 未列入 | | | -3.02% | 可开放 |
| 11737 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支17左7右1#柱上变压器 | 315 | 0.00% | 251.99 | 251.99 | 未列入 | | | -50.00% | 可开放 |
| 11738 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 大集支23#变压器 | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 11739 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 大集支25左5#变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 11740 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 保安干2 | 50 | 29.66% | 25.17 | 25.17 | 未列入 | | | -0.37% | 可开放 |
| 11741 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 铁路支3右1# | 400 | 11.15% | 275.42 | 275.42 | 未列入 | | | -37.85% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11742 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 铁路支8# | 315 | 14.67% | 205.78 | 205.78 | 未列入 | | | 13.28% | 可开放 |
| 11743 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 铁路支12# | 250 | 0.17% | 199.57 | 199.57 | 未列入 | | | 15.92% | 可开放 |
| 11744 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 民族支6左3# | 400 | 8.47% | 286.14 | 286.14 | 未列入 | | | 393.56% | 可开放 |
| 11745 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 民族支8左6# | 200 | 1.50% | 157.01 | 157.01 | 未列入 | | | -28.51% | 可开放 |
| 11746 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 民族支11左5# | 100 | 80.34% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.60% | 可开放 |
| 11747 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 民族支23# | 200 | 39.09% | 81.83 | 81.83 | 未列入 | | | 6.11% | 可开放 |
| 11748 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 毛祁线 | 毛祈线71右4左1# | 400 | 2.56% | 309.78 | 309.78 | 未列入 | | | -33.60% | 可开放 |
| 11749 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干56左2 | 160 | 28.96% | 81.66 | 81.66 | 未列入 | | | -12.85% | 可开放 |
| 11750 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干47左7 | 160 | 15.53% | 103.16 | 103.16 | 未列入 | | | -4.68% | 可开放 |
| 11751 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 新昌线 | 新昌线033# | 250 | 0.33% | 199.18 | 199.18 | 未列入 | | | 16.90% | 可开放 |
| 11752 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 新昌线035# | 250 | 8.32% | 179.2 | 179.2 | 未列入 | | | -19.30% | 可开放 |
| 11753 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 新昌线040# | 400 | 19.67% | 241.32 | 241.32 | 未列入 | | | 9.04% | 可开放 |
| 11754 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 新昌线080# | 100 | 60.99% | 19.01 | 19.01 | 未列入 | | | 47.27% | 可开放 |
| 11755 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 新昌线082# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 11756 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分52#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 11757 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左9左1 | 100 | 53.32% | 26.68 | 26.68 | 未列入 | | | 0.20% | 可开放 |
| 11758 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线029右1# | 315 | 26.39% | 168.88 | 168.88 | 未列入 | | | 14.70% | 可开放 |
| 11759 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线035右3# | 160 | 34.68% | 72.52 | 72.52 | 未列入 | | | -20.37% | 可开放 |
| 11760 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线047# | 400 | 11.28% | 274.89 | 274.89 | 未列入 | | | 20.01% | 可开放 |
| 11761 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线048左2# | 200 | 14.84% | 130.32 | 130.32 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 11762 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线037# | 100 | 89.78% | 0 | 0 | 未列入 | | | 3.79% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11763 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 天成线 | 四水线收费分13# | 315 | 26.51% | 168.49 | 168.49 | 未列入 | | | 23.36% | 可开放 |
| 11764 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线梧屯分2# | 100 | 47.33% | 32.67 | 32.67 | 未列入 | | | 8.32% | 可开放 |
| 11765 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线梧屯分35# | 200 | 28.03% | 103.95 | 103.95 | 未列入 | | | -14.86% | 可开放 |
| 11766 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分7左6# | 20 | 26.50% | 10.7 | 10.7 | 未列入 | | | 4.21% | 可开放 |
| 11767 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分11# | 100 | 53.89% | 26.11 | 26.11 | 未列入 | | | 5.54% | 可开放 |
| 11768 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分19+1右1# | 100 | 66.28% | 13.72 | 13.72 | 未列入 | | | 5.87% | 可开放 |
| 11769 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分37# | 200 | 55.84% | 48.33 | 48.33 | 未列入 | | | -2.80% | 可开放 |
| 11770 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分38左2# | 100 | 5.44% | 74.56 | 74.56 | 未列入 | | | -9.76% | 可开放 |
| 11771 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分41# | 400 | 14.95% | 260.19 | 260.19 | 未列入 | | | -0.05% | 可开放 |
| 11772 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分瓦厂支9# | 200 | 18.99% | 122.02 | 122.02 | 未列入 | | | -11.46% | 可开放 |
| 11773 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 周正线3#T-右4 | 250 | 16.34% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | -2.18% | 可开放 |
| 11774 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分67#柱上变压器 | 200 | 2.15% | 155.71 | 155.71 | 未列入 | | | 25.13% | 可开放 |
| 11775 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 水果分1# | 400 | 0.52% | 317.92 | 317.92 | 未列入 | | | -16.03% | 可开放 |
| 11776 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 滨河线 | 滨河线2# | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | 22.86% | 可开放 |
| 11777 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织二线 | 铅厂分04# | 100 | 7.22% | 72.78 | 72.78 | 未列入 | | | -17.70% | 可开放 |
| 11778 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织二线 | 亮甲干42左2# | 200 | 23.39% | 113.23 | 113.23 | 未列入 | | | 21.35% | 可开放 |
| 11779 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西线45019-右1 | 160 | 0.68% | 126.91 | 126.91 | 未列入 | | | 10.67% | 可开放 |
| 11780 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东线017#柱上变压器 | 200 | 37.87% | 84.27 | 84.27 | 未列入 | | | 2.99% | 可开放 |
| 11781 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织二线 | 西柳线2左2# | 200 | 13.40% | 133.2 | 133.2 | 未列入 | | | -13.27% | 可开放 |
| 11782 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东线二中分2#柱上变压器 | 160 | 0.33% | 127.48 | 127.48 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 11783 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 西柳线16右2# | 400 | 0.27% | 318.94 | 318.94 | 未列入 | | | 4.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11784 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线38#柱上变压器 | 250 | 2.82% | 192.95 | 192.95 | 未列入 | | | -47.04% | 可开放 |
| 11785 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线029#柱上变压器 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | -86.62% | 可开放 |
| 11786 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线012#柱上变压器 | 200 | 42.98% | 74.05 | 74.05 | 未列入 | | | -4.25% | 可开放 |
| 11787 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 前石分06# | 400 | 17.73% | 249.07 | 249.07 | 未列入 | | | 21.85% | 可开放 |
| 11788 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 寿安分48 | 100 | 37.70% | 42.3 | 42.3 | 未列入 | | | -7.73% | 可开放 |
| 11789 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 寿安分41 | 100 | 54.06% | 25.94 | 25.94 | 未列入 | | | -13.70% | 可开放 |
| 11790 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 纺织一线49# | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11791 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 后石分2# | 400 | 4.95% | 300.19 | 300.19 | 未列入 | | | -32.10% | 可开放 |
| 11792 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 后石分16# | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11793 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 后石分21# | 100 | 2.45% | 77.55 | 77.55 | 未列入 | | | 21.12% | 可开放 |
| 11794 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 前石分13引1# | 400 | 24.10% | 223.6 | 223.6 | 未列入 | | | 4.93% | 可开放 |
| 11795 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 东学干20 | 100 | 72.54% | 7.46 | 7.46 | 未列入 | | | -0.59% | 可开放 |
| 11796 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 前石分19# | 400 | 0.64% | 317.44 | 317.44 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 11797 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 纺织一线35右4# | 400 | 0.64% | 317.44 | 317.44 | 未列入 | | | -76.44% | 可开放 |
| 11798 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 纺织一线35右2右6# | 100 | 58.63% | 21.37 | 21.37 | 未列入 | | | 10.87% | 可开放 |
| 11799 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 民主分4# | 50 | 0.96% | 39.52 | 39.52 | 未列入 | | | -9.80% | 可开放 |
| 11800 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 民主分7# | 100 | 37.42% | 42.58 | 42.58 | 未列入 | | | -3.82% | 可开放 |
| 11801 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分渡桥支6#柱上变压器 | 400 | 5.90% | 296.42 | 296.42 | 未列入 | | | -6.58% | 可开放 |
| 11802 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分渡桥支11#柱上变压器 | 400 | 13.94% | 264.26 | 264.26 | 未列入 | | | -17.72% | 可开放 |
| 11803 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分渡桥支12#柱上变压器 | 400 | 0.23% | 319.1 | 319.1 | 未列入 | | | -4.17% | 可开放 |
| 11804 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线和平分14# | 200 | 67.24% | 25.52 | 25.52 | 未列入 | | | 7.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11805 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分53右6#柱上变压器 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | -1.36% | 可开放 |
| 11806 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分53右3#柱上变压器 | 400 | 23.73% | 225.09 | 225.09 | 未列入 | | | 17.49% | 可开放 |
| 11807 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分弹药支5#柱上变压器 | 400 | 0.60% | 317.59 | 317.59 | 未列入 | | | 24.69% | 可开放 |
| 11808 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分弹药支11#柱上变压器 | 200 | 29.59% | 100.82 | 100.82 | 未列入 | | | 8.61% | 可开放 |
| 11809 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 水源线响堂分45左3#柱上变压器 | 400 | 24.69% | 221.25 | 221.25 | 未列入 | | | 15.12% | 可开放 |
| 11810 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分36右8#柱上变压器 | 400 | 12.31% | 270.75 | 270.75 | 未列入 | | | 694.61% | 可开放 |
| 11811 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 代南一线响堂分16右2#柱上变压器 | 400 | 1.06% | 315.77 | 315.77 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11812 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分33左2#柱上变压器 | 160 | 44.23% | 57.24 | 57.24 | 未列入 | | | 26.99% | 可开放 |
| 11813 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分25右5#柱上变压器 | 400 | 27.94% | 208.24 | 208.24 | 未列入 | | | 9.69% | 可开放 |
| 11814 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 腾东干27 | 315 | 11.50% | 215.79 | 215.79 | 未列入 | | | 16.89% | 可开放 |
| 11815 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 福安分7 | 100 | 46.87% | 33.13 | 33.13 | 未列入 | | | -3.90% | 可开放 |
| 11816 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 福安分11右3右1 | 100 | 84.38% | 0 | 0 | 未列入 | | | 21.03% | 可开放 |
| 11817 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南生线 | 南生线022# | 80 | 99.88% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.00% | 可开放 |
| 11818 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南生线 | 南生线棉厂分5 | 315 | 9.74% | 221.32 | 221.32 | 未列入 | | | -18.82% | 可开放 |
| 11819 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分43#柱上变压器 | 315 | 8.22% | 226.11 | 226.11 | 未列入 | | | 20.67% | 可开放 |
| 11820 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分44#柱上变压器 | 400 | 6.61% | 293.58 | 293.58 | 未列入 | | | -9.11% | 可开放 |
| 11821 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分48#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 54.92% | 可开放 |
| 11822 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 东环线015右2#柱上变压器 | 200 | 17.77% | 124.47 | 124.47 | 未列入 | | | -7.83% | 可开放 |
| 11823 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 东环线正骨分3右3#柱上变压器 | 400 | 11.74% | 273.05 | 273.05 | 未列入 | | | 14.79% | 可开放 |
| 11824 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 东环线正骨分4左1#柱上变压器 | 250 | 0.28% | 199.31 | 199.31 | 未列入 | | | -90.51% | 可开放 |
| 11825 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 东环线正骨分7右4#柱上变压器 | 160 | 30.45% | 79.28 | 79.28 | 未列入 | | | 9.76% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11826 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西干26右6之1 | 315 | 13.05% | 210.9 | 210.9 | 未列入 | | | 12.80% | 可开放 |
| 11827 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西干26右6之2 | 315 | 20.44% | 187.6 | 187.6 | 未列入 | | | 7.30% | 可开放 |
| 11828 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西干26右1 | 50 | 0.08% | 39.96 | 39.96 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11829 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 苏家支6# | 400 | 0.18% | 319.3 | 319.3 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 11830 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 郭家支1# | 400 | 0.63% | 317.48 | 317.48 | 未列入 | | | -9.10% | 可开放 |
| 11831 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 前石分9左3右10# | 100 | 52.66% | 27.34 | 27.34 | 未列入 | | | 3.00% | 可开放 |
| 11832 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 水果分25# | 100 | 42.07% | 37.93 | 37.93 | 未列入 | | | 1.36% | 可开放 |
| 11833 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 佳鑫线 | 佳鑫线003左6# | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11834 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 农场支6右9# | 200 | 15.10% | 129.81 | 129.81 | 未列入 | | | 19.14% | 可开放 |
| 11835 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 农场支6右8# | 200 | 8.14% | 143.72 | 143.72 | 未列入 | | | 978.36% | 可开放 |
| 11836 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 周工干38# | 10 | 2.40% | 7.76 | 7.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11837 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 农场支6右3# | 400 | 1.98% | 312.08 | 312.08 | 未列入 | | | 500.00% | 可开放 |
| 11838 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 农场支16# | 400 | 0.15% | 319.41 | 319.41 | 未列入 | | | 12.04% | 可开放 |
| 11839 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分22 | 100 | 54.69% | 25.31 | 25.31 | 未列入 | | | -7.59% | 可开放 |
| 11840 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线一变分排水支13#柱上变压器 | 100 | 0.21% | 79.79 | 79.79 | 未列入 | | | -81.80% | 可开放 |
| 11841 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线一变分排水支9右2#柱上变压器 | 100 | 10.27% | 69.73 | 69.73 | 未列入 | | | -0.58% | 可开放 |
| 11842 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 酒厂支5#柱上变压器 | 315 | 22.90% | 179.85 | 179.85 | 未列入 | | | 8.12% | 可开放 |
| 11843 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线022左3#柱上变压器 | 200 | 19.40% | 121.21 | 121.21 | 未列入 | | | -22.36% | 可开放 |
| 11844 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线29右2#柱上变压器 | 200 | 7.38% | 145.25 | 145.25 | 未列入 | | | -25.58% | 可开放 |
| 11845 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线31右1#柱上变压器 | 315 | 13.30% | 210.09 | 210.09 | 未列入 | | | 4.92% | 可开放 |
| 11846 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线042右1#柱上变压器 | 250 | 6.66% | 183.35 | 183.35 | 未列入 | | | -12.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11847 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分069 | 100 | 44.34% | 35.66 | 35.66 | 未列入 | | | 7.53% | 可开放 |
| 11848 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 东学干30右1 | 160 | 7.71% | 115.67 | 115.67 | 未列入 | | | -27.73% | 可开放 |
| 11849 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 东学干30右3 | 50 | 4.08% | 37.96 | 37.96 | 未列入 | | | 23.39% | 可开放 |
| 11850 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分078右8 | 100 | 66.92% | 13.08 | 13.08 | 未列入 | | | 1.99% | 可开放 |
| 11851 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分079 | 100 | 63.18% | 16.82 | 16.82 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 11852 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分31右7左1# | 100 | 47.76% | 32.24 | 32.24 | 未列入 | | | -4.19% | 可开放 |
| 11853 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分51# | 100 | 5.48% | 74.52 | 74.52 | 未列入 | | | -4.83% | 可开放 |
| 11854 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分38右5# | 160 | 51.78% | 45.16 | 45.16 | 未列入 | | | 11.77% | 可开放 |
| 11855 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 宝机线 | 宝机分13右1 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -7.00% | 可开放 |
| 11856 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 宝机支4左12右10 | 80 | 1.06% | 63.15 | 63.15 | 未列入 | | | 0.59% | 可开放 |
| 11857 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线孵化分11# | 250 | 4.84% | 187.91 | 187.91 | 未列入 | | | 8.08% | 可开放 |
| 11858 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分农行支5#柱上变压器 | 160 | 7.29% | 116.34 | 116.34 | 未列入 | | | -37.83% | 可开放 |
| 11859 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分23右1#柱上变压器 | 160 | 7.30% | 116.32 | 116.32 | 未列入 | | | -26.74% | 可开放 |
| 11860 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 西柳线水果分24右5# | 250 | 0.03% | 199.93 | 199.93 | 未列入 | | | -11.81% | 可开放 |
| 11861 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 三里分70右3左3#柱上变压器 | 100 | 39.09% | 40.91 | 40.91 | 未列入 | | | 11.33% | 可开放 |
| 11862 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 三里分70右4#柱上变压器 | 100 | 42.98% | 37.02 | 37.02 | 未列入 | | | 3.34% | 可开放 |
| 11863 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 金贵小区箱式变2#变压器 | 250 | 15.45% | 161.38 | 161.38 | 未列入 | | | 3.78% | 可开放 |
| 11864 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 金龙小区箱式变1#变压器 | 400 | 0.17% | 319.34 | 319.34 | 未列入 | | | -9.17% | 可开放 |
| 11865 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 电表厂1#站1#变压器 | 315 | 9.45% | 222.24 | 222.24 | 未列入 | | | 2.51% | 可开放 |
| 11866 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿一台区变压器 | 80 | 9.03% | 56.78 | 56.78 | 未列入 | | | 2.22% | 可开放 |
| 11867 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿三台区变压器 | 315 | 17.16% | 197.96 | 197.96 | 未列入 | | | 8.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11868 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿五台区变压器 | 100 | 83.18% | 0 | 0 | 未列入 | | | -11.84% | 可开放 |
| 11869 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿六台区变压器 | 200 | 33.10% | 93.8 | 93.8 | 未列入 | | | -1.95% | 可开放 |
| 11870 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 二甲四队干010#变压器 | 100 | 3.99% | 76.01 | 76.01 | 未列入 | | | -7.17% | 可开放 |
| 11871 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 高力二台区变压器 | 100 | 79.95% | 0.05 | 0.05 | 未列入 | | | -6.72% | 可开放 |
| 11872 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 靓海金科小区3#箱站1#变压器 | 500 | 8.55% | 357.23 | 357.23 | 未列入 | | | 3.66% | 可开放 |
| 11873 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 靓海金科小区4#箱站1#变压器 | 500 | 6.90% | 365.52 | 365.52 | 未列入 | | | -5.33% | 可开放 |
| 11874 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府A区2#变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | -92.72% | 可开放 |
| 11875 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府B区5#变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | -92.07% | 可开放 |
| 11876 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 本海线 | 新东方首府B区6#变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | 34.84% | 可开放 |
| 11877 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风三台区 | 400 | 18.31% | 246.78 | 246.78 | 未列入 | | | 8.75% | 可开放 |
| 11878 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 姑嫂二台区 | 400 | 0.27% | 318.91 | 318.91 | 未列入 | | | -9.81% | 可开放 |
| 11879 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 姑嫂三台区 | 200 | 26.39% | 107.23 | 107.23 | 未列入 | | | -10.06% | 可开放 |
| 11880 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风四台区 | 100 | 56.70% | 23.3 | 23.3 | 未列入 | | | -6.65% | 可开放 |
| 11881 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线32右1#变压器 | 315 | 13.91% | 208.18 | 208.18 | 未列入 | | | 3.66% | 可开放 |
| 11882 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 杨甸三台区 | 200 | 0.74% | 158.52 | 158.52 | 未列入 | | | -88.84% | 可开放 |
| 11883 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线火车站分17#变压器 | 315 | 11.55% | 215.61 | 215.61 | 未列入 | | | 6.54% | 可开放 |
| 11884 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西响分020# | 160 | 1.06% | 126.31 | 126.31 | 未列入 | | | -86.93% | 可开放 |
| 11885 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线火车站分14左3#变压器 | 400 | 17.14% | 251.46 | 251.46 | 未列入 | | | 2.70% | 可开放 |
| 11886 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 清水线 | 清水线63#变压器 | 63 | 52.11% | 17.57 | 17.57 | 未列入 | | | -6.60% | 可开放 |
| 11887 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线80左1#变压器 | 160 | 8.93% | 113.72 | 113.72 | 未列入 | | | 18.85% | 可开放 |
| 11888 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15038颐水嘉德二期1#变压器（居民） | 400 | 9.05% | 283.82 | 283.82 | 未列入 | | | -5.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11889 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15154周正新村3#箱变变压器 | 400 | 20.56% | 237.76 | 237.76 | 未列入 | | | 8.54% | 可开放 |
| 11890 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15162周正新村11#箱变变压器 | 400 | 2.54% | 309.84 | 309.84 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 11891 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 建行箱式变2#变压器 | 400 | 12.82% | 268.74 | 268.74 | 未列入 | | | 12.49% | 可开放 |
| 11892 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 中兴小区箱式变2#变压器 | 315 | 14.33% | 206.85 | 206.85 | 未列入 | | | -12.96% | 可开放 |
| 11893 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 富贵三组团箱式变1#变压器 | 400 | 0.24% | 319.03 | 319.03 | 未列入 | | | 9.43% | 可开放 |
| 11894 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 富贵三组团箱式变2#变压器 | 315 | 16.09% | 201.31 | 201.31 | 未列入 | | | 3.70% | 可开放 |
| 11895 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 金龙二期箱式变1#变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -28.54% | 可开放 |
| 11896 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 茂泽园B箱式变1#变压器 | 400 | 35.05% | 179.79 | 179.79 | 未列入 | | | 38.02% | 可开放 |
| 11897 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分20右1 | 50 | 25.64% | 27.18 | 27.18 | 未列入 | | | -16.46% | 可开放 |
| 11898 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 西高分17#变压器西高2台区（局属） | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | -0.50% | 可开放 |
| 11899 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星六组团箱式变2#变压器 | 400 | 11.93% | 272.28 | 272.28 | 未列入 | | | 14.89% | 可开放 |
| 11900 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 桃源二期B箱式变1#变压器 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11901 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 桃源二期B箱式变2#变压器 | 315 | 0.10% | 251.7 | 251.7 | 未列入 | | | 1.71% | 可开放 |
| 11902 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分24左2#箱式变变压器 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 11903 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 市场变1#变压器 | 200 | 0.35% | 159.31 | 159.31 | 未列入 | | | 73.21% | 可开放 |
| 11904 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁牌线 | 东林2#2号变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 11905 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 道沿十三台区变压器 | 100 | 56.58% | 23.42 | 23.42 | 未列入 | | | 6.31% | 可开放 |
| 11906 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁牌线 | 东林3#2号变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | -70.49% | 可开放 |
| 11907 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连4队分02#变压器达连4台区（局属） | 100 | 61.28% | 18.72 | 18.72 | 未列入 | | | 9.90% | 可开放 |
| 11908 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 安铭20#箱站变压器 | 315 | 24.41% | 175.12 | 175.12 | 未列入 | | | 20.38% | 可开放 |
| 11909 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 国土资产局箱站变压器 | 315 | 9.65% | 221.61 | 221.61 | 未列入 | | | 19.45% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11910 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线甘沟干江家分010#变压器 | 315 | 13.10% | 210.73 | 210.73 | 未列入 | | | 2.10% | 可开放 |
| 11911 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线023# | 80 | 2.29% | 62.17 | 62.17 | 未列入 | | | 11.96% | 可开放 |
| 11912 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线顾房三台区分04# | 100 | 54.59% | 25.41 | 25.41 | 未列入 | | | -6.21% | 可开放 |
| 11913 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分82# | 50 | 5.92% | 37.04 | 37.04 | 未列入 | | | -1.49% | 可开放 |
| 11914 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15200正和温泉花园三期1#箱变变压器 | 500 | 3.46% | 382.72 | 382.72 | 未列入 | | | 1010.98% | 可开放 |
| 11915 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 青台分050# | 50 | 33.20% | 23.4 | 23.4 | 未列入 | | | -59.60% | 可开放 |
| 11916 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线32右6#变压器 | 400 | 12.54% | 269.84 | 269.84 | 未列入 | | | 8.22% | 可开放 |
| 11917 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线38左3#变压器 | 315 | 34.81% | 142.36 | 142.36 | 未列入 | | | 4.63% | 可开放 |
| 11918 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左2#变压器 | 160 | 25.16% | 87.74 | 87.74 | 未列入 | | | -9.93% | 可开放 |
| 11919 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左12#变压器 | 400 | 20.08% | 239.67 | 239.67 | 未列入 | | | -4.35% | 可开放 |
| 11920 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 杨甸二台区 | 100 | 64.58% | 15.42 | 15.42 | 未列入 | | | -11.05% | 可开放 |
| 11921 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左7右1#变压器 | 200 | 32.91% | 94.18 | 94.18 | 未列入 | | | 24.98% | 可开放 |
| 11922 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左6左4#变压器 | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | -90.15% | 可开放 |
| 11923 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左6左7#变压器 | 315 | 18.68% | 193.16 | 193.16 | 未列入 | | | 7.50% | 可开放 |
| 11924 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 兴工线 | 西古线39左6左8#变压器 | 125 | 1.02% | 98.72 | 98.72 | 未列入 | | | 10.41% | 可开放 |
| 11925 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左6左4右3右2#变压器-2 | 315 | 18.42% | 193.97 | 193.97 | 未列入 | | | 15.42% | 可开放 |
| 11926 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左6左4右5#变压器 | 400 | 21.97% | 232.11 | 232.11 | 未列入 | | | 16.16% | 可开放 |
| 11927 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线火车站分8#变压器 | 315 | 10.93% | 217.58 | 217.58 | 未列入 | | | 0.79% | 可开放 |
| 11928 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 李卜大队区 | 100 | 86.54% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.31% | 可开放 |
| 11929 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 堵墙线064# | 50 | 12.66% | 33.67 | 33.67 | 未列入 | | | 5.85% | 可开放 |
| 11930 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线80右2右2#变压器 | 200 | 5.60% | 148.81 | 148.81 | 未列入 | | | 52.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11931 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线80右5#变压器 | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | -62.70% | 可开放 |
| 11932 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 堵墙线071# | 80 | 79.40% | 0.48 | 0.48 | 未列入 | | | 7.59% | 可开放 |
| 11933 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线94左8#变压器 | 315 | 7.13% | 229.55 | 229.55 | 未列入 | | | 4.17% | 可开放 |
| 11934 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨八队分003#郁坨六台区 | 400 | 0.46% | 318.15 | 318.15 | 未列入 | | | 3.41% | 可开放 |
| 11935 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后公四队干004#变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | -15.02% | 可开放 |
| 11936 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 新立二队支003#变压器 | 400 | 0.58% | 317.69 | 317.69 | 未列入 | | | 3.18% | 可开放 |
| 11937 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分机井支15右9#变压器 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11938 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分机井支15右3#变压器 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11939 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分机井支19#变压器 | 50 | 34.84% | 22.58 | 22.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11940 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军机井分 | 50 | 26.48% | 26.76 | 26.76 | 未列入 | | | 27.85% | 可开放 |
| 11941 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英二线 | 英不落五台区 | 100 | 1.03% | 78.97 | 78.97 | 未列入 | | | -29.63% | 可开放 |
| 11942 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白石四台区 | 200 | 0.38% | 159.24 | 159.24 | 未列入 | | | 8.13% | 可开放 |
| 11943 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 陈家二台区 | 400 | 4.71% | 301.15 | 301.15 | 未列入 | | | 9.47% | 可开放 |
| 11944 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线123#变压器 | 200 | 47.94% | 64.13 | 64.13 | 未列入 | | | 8.62% | 可开放 |
| 11945 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区3#箱站变压器间隔配电变压器 | 630 | 5.62% | 468.61 | 468.61 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 11946 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区1#箱站间隔配电变压器 | 500 | 4.88% | 375.6 | 375.6 | 未列入 | | | -4.80% | 可开放 |
| 11947 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区2#箱站间隔配电变压器 | 500 | 5.89% | 370.54 | 370.54 | 未列入 | | | -1.35% | 可开放 |
| 11948 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期1#变电所1#配电变压器 | 630 | 3.52% | 481.81 | 481.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11949 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期1#变电所2#配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11950 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期1#变电所3#配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11951 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期1#变电所4#配电变压器 | 630 | 3.20% | 483.87 | 483.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11952 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期1#变电所6#配电变压器 | 630 | 2.97% | 485.3 | 485.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11953 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东二道二台区 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |
| 11954 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东二道四台区 | 100 | 0.63% | 79.37 | 79.37 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11955 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线027左4#变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11956 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 盖家照明支10左2#变压器 | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11957 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 头道一台区 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11958 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 秦家四台区分005# | 125 | 38.34% | 52.08 | 52.08 | 未列入 | | | 9.30% | 可开放 |
| 11959 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军五台区 | 400 | 1.64% | 313.43 | 313.43 | 未列入 | | | -11.14% | 可开放 |
| 11960 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线27左4+1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11961 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线080右1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11962 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 蓝湾国际配电室H4住宅1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 11963 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 蓝湾国际配电室H5住宅2#变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 23.83% | 可开放 |
| 11964 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 蓝湾国际配电室H8网点4#变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 11965 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 蓝湾国际配电室H9网点5#变压器 | 400 | 2.38% | 310.48 | 310.48 | 未列入 | | | 928.48% | 可开放 |
| 11966 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 蓝湾国际配电室H6住宅3#变压器 | 500 | 5.60% | 372.01 | 372.01 | 未列入 | | | 1222.64% | 可开放 |
| 11967 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线右干13# | 200 | 3.20% | 153.6 | 153.6 | 未列入 | | | 5.87% | 可开放 |
| 11968 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 毛寺分29右1#变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11969 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 毛寺分28右5#变压器 | 100 | 2.70% | 77.3 | 77.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11970 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 管饭一台区分10# | 400 | 0.73% | 317.07 | 317.07 | 未列入 | | | 0.69% | 可开放 |
| 11971 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 下甸一台区干004# | 400 | 0.96% | 316.16 | 316.16 | 未列入 | | | 1.19% | 可开放 |
| 11972 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 二道沟干028# | 50 | 45.56% | 17.22 | 17.22 | 未列入 | | | -7.82% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11973 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 二道沟干045# | 100 | 7.68% | 72.32 | 72.32 | 未列入 | | | -3.75% | 可开放 |
| 11974 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 嘉和湾景汇配电室1#住宅变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 2.74% | 可开放 |
| 11975 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 嘉和湾景汇配电室2#住宅变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 11976 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 嘉和湾景汇配电室3#住宅变压器 | 500 | 5.95% | 370.27 | 370.27 | 未列入 | | | 1222.43% | 可开放 |
| 11977 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 嘉和湾景汇配电室4#住宅变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 11978 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 嘉和湾景汇配电室5#网点变压器 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 11979 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 老牛一组干003# | 200 | 1.90% | 156.2 | 156.2 | 未列入 | | | -2.90% | 可开放 |
| 11980 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 大梨干031#变压器 | 200 | 6.92% | 146.16 | 146.16 | 未列入 | | | 4.56% | 可开放 |
| 11981 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子十四对分046# | 100 | 15.34% | 64.66 | 64.66 | 未列入 | | | 8.75% | 可开放 |
| 11982 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 十六队干03# | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | 9.19% | 可开放 |
| 11983 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 后楼干007# | 400 | 13.31% | 266.77 | 266.77 | 未列入 | | | -20.08% | 可开放 |
| 11984 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨干63# | 200 | 1.83% | 156.34 | 156.34 | 未列入 | | | 8.14% | 可开放 |
| 11985 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 苏马干126#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11986 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 苏马移动分3#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11987 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 中小十一台区 | 50 | 2.72% | 38.64 | 38.64 | 未列入 | | | 21.58% | 可开放 |
| 11988 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 中小九台区 | 100 | 0.97% | 79.03 | 79.03 | 未列入 | | | 8.76% | 可开放 |
| 11989 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 中小十台区 | 100 | 1.61% | 78.39 | 78.39 | 未列入 | | | 51.66% | 可开放 |
| 11990 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 火车站分11左4#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11991 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线32左2#变压器 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11992 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 西甲二台区 | 400 | 0.52% | 317.91 | 317.91 | 未列入 | | | 1.47% | 可开放 |
| 11993 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 芳草明珠二期配电室住宅1#变压器 | 400 | 4.77% | 300.92 | 300.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11994 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 芳草明珠二期配电室住宅3#变压器 | 500 | 2.52% | 387.4 | 387.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11995 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 芳草明珠二期配电室住宅4#变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11996 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 二台子动迁小区7#（商业）箱站变压器 | 500 | 2.90% | 385.51 | 385.51 | 未列入 | | | 955.75% | 可开放 |
| 11997 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15183华源富贵祥城二期1#箱变变压器 | 400 | 6.82% | 292.74 | 292.74 | 未列入 | | | 8.80% | 可开放 |
| 11998 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 民生雅居配电室5#B住宅变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 11999 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 民生雅居配电室6#B住宅变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12000 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 民生雅居配电室7#B住宅变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12001 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分26左9 | 400 | 8.62% | 285.53 | 285.53 | 未列入 | | | -42.92% | 可开放 |
| 12002 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居配电室8#B网点变压器 | 630 | 1.73% | 493.08 | 493.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12003 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 民生雅居配电室9#B网点变压器 | 630 | 1.49% | 494.62 | 494.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12004 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 石门一台区 | 200 | 4.08% | 151.84 | 151.84 | 未列入 | | | 5.22% | 可开放 |
| 12005 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 石门三台区 | 100 | 8.39% | 71.61 | 71.61 | 未列入 | | | 51.82% | 可开放 |
| 12006 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 水岸明珠小区2#箱站1#变压器 | 400 | 10.83% | 276.69 | 276.69 | 未列入 | | | -11.10% | 可开放 |
| 12007 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 悦湖美郡小区2#箱变1#变压器 | 315 | 0.15% | 251.54 | 251.54 | 未列入 | | | -9.37% | 可开放 |
| 12008 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 石门五台区 | 200 | 1.95% | 156.11 | 156.11 | 未列入 | | | 12.93% | 可开放 |
| 12009 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 石门二台区 | 315 | 0.73% | 249.7 | 249.7 | 未列入 | | | 27.72% | 可开放 |
| 12010 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘三台区干012# | 50 | 2.78% | 38.61 | 38.61 | 未列入 | | | -67.34% | 可开放 |
| 12011 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘四台区 | 63 | 9.48% | 44.43 | 44.43 | 未列入 | | | -11.54% | 可开放 |
| 12012 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 东双三台分01# | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | -59.84% | 可开放 |
| 12013 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 三道七台分10# | 200 | 5.05% | 149.91 | 149.91 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 12014 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线右干31# | 100 | 13.43% | 66.57 | 66.57 | 未列入 | | | 8.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨10台分003# | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12016 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 高坨七台分09# | 200 | 6.86% | 146.29 | 146.29 | 未列入 | | | -10.04% | 可开放 |
| 12017 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 富豪小区箱站1#变压器 | 400 | 23.58% | 225.7 | 225.7 | 未列入 | | | 15.27% | 可开放 |
| 12018 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 建行宿舍楼箱站变压器 | 250 | 0.12% | 199.71 | 199.71 | 未列入 | | | -17.88% | 可开放 |
| 12019 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 劳动就业局箱站变压器 | 400 | 17.38% | 250.47 | 250.47 | 未列入 | | | 11.55% | 可开放 |
| 12020 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 电表厂3#站1#变压器 | 315 | 13.22% | 210.36 | 210.36 | 未列入 | | | 10.93% | 可开放 |
| 12021 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 金东C站2#变压器 | 400 | 19.48% | 242.07 | 242.07 | 未列入 | | | -3.88% | 可开放 |
| 12022 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 旭东小区站1#变压器 | 250 | 0.15% | 199.63 | 199.63 | 未列入 | | | -88.20% | 可开放 |
| 12023 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 王家坎四台区 | 400 | 4.34% | 302.63 | 302.63 | 未列入 | | | -53.89% | 可开放 |
| 12024 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 高峪村二台区 | 200 | 2.99% | 154.02 | 154.02 | 未列入 | | | 14.27% | 可开放 |
| 12025 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东三道二台区 | 200 | 13.90% | 132.21 | 132.21 | 未列入 | | | 2.62% | 可开放 |
| 12026 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 白蒿三组井柱上变压器 | 100 | 1.59% | 78.41 | 78.41 | 未列入 | | | 9.34% | 可开放 |
| 12027 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东三道三台区 | 400 | 3.74% | 305.03 | 305.03 | 未列入 | | | -55.70% | 可开放 |
| 12028 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 沈官一台区 | 400 | 1.61% | 313.57 | 313.57 | 未列入 | | | 17.34% | 可开放 |
| 12029 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 大堡井干003#柱上变压器 | 50 | 0.08% | 39.96 | 39.96 | 未列入 | | | -60.78% | 可开放 |
| 12030 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 罗卜社员二台区 | 400 | 5.52% | 297.92 | 297.92 | 未列入 | | | 22.64% | 可开放 |
| 12031 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 罗堡一台区干005# | 200 | 13.15% | 133.71 | 133.71 | 未列入 | | | -24.14% | 可开放 |
| 12032 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 南腰一台区 | 100 | 6.77% | 73.23 | 73.23 | 未列入 | | | -75.18% | 可开放 |
| 12033 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线大甘河南分9左1# | 100 | 1.43% | 78.57 | 78.57 | 未列入 | | | -6.62% | 可开放 |
| 12034 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线大甘河南分20右4#柱上变压器 | 100 | 1.39% | 78.61 | 78.61 | 未列入 | | | -0.71% | 可开放 |
| 12035 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线大甘河南分23#柱上变压器 | 100 | 1.32% | 78.68 | 78.68 | 未列入 | | | -2.20% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12036 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东二道一台区 | 100 | 1.75% | 78.25 | 78.25 | 未列入 | | | -32.84% | 可开放 |
| 12037 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 代南二线8#杆左2#柱上变压器 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12038 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 机井支11#左1#柱上变压器 | 50 | 12.60% | 33.7 | 33.7 | 未列入 | | | 0.56% | 可开放 |
| 12039 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 八南线059# | 400 | 5.54% | 297.84 | 297.84 | 未列入 | | | -2.03% | 可开放 |
| 12040 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 机井支29#柱上变压器 | 100 | 89.16% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6576.83% | 可开放 |
| 12041 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干44左16 | 315 | 2.34% | 244.62 | 244.62 | 未列入 | | | -0.34% | 可开放 |
| 12042 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线后甘分15#柱上变压器 | 50 | 6.88% | 36.56 | 36.56 | 未列入 | | | 1.49% | 可开放 |
| 12043 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线后甘分25#柱上变压器 | 50 | 6.14% | 36.93 | 36.93 | 未列入 | | | -16.47% | 可开放 |
| 12044 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 营城一台分013# | 100 | 2.74% | 77.26 | 77.26 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 12045 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 刘家二队分12#柱上变压器 | 50 | 0.74% | 39.63 | 39.63 | 未列入 | | | -73.94% | 可开放 |
| 12046 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 刘家分56#柱上变压器 | 100 | 0.91% | 79.09 | 79.09 | 未列入 | | | 9.42% | 可开放 |
| 12047 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 刘家分46#柱上变压器 | 100 | 1.36% | 78.64 | 78.64 | 未列入 | | | -79.45% | 可开放 |
| 12048 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 刘家分44#左8#柱上变压器 | 50 | 7.92% | 36.04 | 36.04 | 未列入 | | | -11.53% | 可开放 |
| 12049 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 振兴分前三一台区 | 400 | 3.77% | 304.94 | 304.94 | 未列入 | | | 7.88% | 可开放 |
| 12050 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 灰菜井分5#柱上变压器 | 50 | 7.74% | 36.13 | 36.13 | 未列入 | | | -1.64% | 可开放 |
| 12051 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 英城二台区干002# | 160 | 59.17% | 33.33 | 33.33 | 未列入 | | | 9.61% | 可开放 |
| 12052 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 杨相三台区干3# | 200 | 4.91% | 150.18 | 150.18 | 未列入 | | | 8.51% | 可开放 |
| 12053 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线107# | 100 | 31.54% | 48.46 | 48.46 | 未列入 | | | 442.92% | 可开放 |
| 12054 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 玉白五台区干003# | 200 | 2.28% | 155.44 | 155.44 | 未列入 | | | -4.21% | 可开放 |
| 12055 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线151# | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | -75.37% | 可开放 |
| 12056 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期2#箱站2#变压器 | 500 | 3.93% | 380.34 | 380.34 | 未列入 | | | 216.71% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12057 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 龙湾三台区干004# | 200 | 5.82% | 148.36 | 148.36 | 未列入 | | | 63.96% | 可开放 |
| 12058 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 靛池二台区 | 200 | 3.09% | 153.82 | 153.82 | 未列入 | | | -6.51% | 可开放 |
| 12059 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 驸马四台区 | 160 | 14.90% | 104.16 | 104.16 | 未列入 | | | 23.58% | 可开放 |
| 12060 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾8#箱站2#变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 12061 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#4箱式变变压器 | 400 | 5.21% | 299.15 | 299.15 | 未列入 | | | 4.18% | 可开放 |
| 12062 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#6箱式变变压器 | 400 | 5.26% | 298.98 | 298.98 | 未列入 | | | 9.25% | 可开放 |
| 12063 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 胜利四组C箱式变变压器 | 250 | 19.01% | 152.47 | 152.47 | 未列入 | | | 13.40% | 可开放 |
| 12064 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大南二线 | 中新线069左002#柱上变压器 | 250 | 8.52% | 178.7 | 178.7 | 未列入 | | | 0.05% | 可开放 |
| 12065 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 朝阳小区B箱式变2#变压器 | 315 | 0.00% | 251.99 | 251.99 | 未列入 | | | -62.20% | 可开放 |
| 12066 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期G箱式变电站变压器 | 400 | 8.03% | 287.87 | 287.87 | 未列入 | | | 23.84% | 可开放 |
| 12067 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 西关小学箱式变1#变压器 | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -89.95% | 可开放 |
| 12068 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 腰屯二台区 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | -1.60% | 可开放 |
| 12069 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 罗家四台区 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -52.42% | 可开放 |
| 12070 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红四组干018# | 100 | 0.42% | 79.58 | 79.58 | 未列入 | | | -10.13% | 可开放 |
| 12071 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 小黑峪干039# | 100 | 3.87% | 76.13 | 76.13 | 未列入 | | | 5.61% | 可开放 |
| 12072 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 大桃四组干004# | 50 | 92.78% | 0 | 0 | 未列入 | | | 15.72% | 可开放 |
| 12073 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 九间房干006# | 100 | 9.49% | 70.51 | 70.51 | 未列入 | | | 0.26% | 可开放 |
| 12074 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 大北沟分053# | 50 | 34.70% | 22.65 | 22.65 | 未列入 | | | 18.38% | 可开放 |
| 12075 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线韩家分上力六组支005# | 50 | 90.94% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.80% | 可开放 |
| 12076 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 金坨6队干03右3#变压器 | 100 | 0.87% | 79.13 | 79.13 | 未列入 | | | 0.58% | 可开放 |
| 12077 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 前坨子干1左1#变压器 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | 2.82% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12078 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 金坨4队分6#变压器 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 12079 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 淮泡二队分15#变压器 | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | -9.15% | 可开放 |
| 12080 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 套里干005左1#变压器 | 100 | 1.51% | 78.49 | 78.49 | 未列入 | | | 21.08% | 可开放 |
| 12081 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后牛分5右1#变压器 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 12082 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 赵卜三台区＼赵卜六台区 | 400 | 10.80% | 276.8 | 276.8 | 未列入 | | | -8.43% | 可开放 |
| 12083 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期2#变电所1#配电变压器 | 630 | 2.97% | 485.31 | 485.31 | 未列入 | | | 1099.04% | 可开放 |
| 12084 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期2#变电所2#配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | 10.19% | 可开放 |
| 12085 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期2#变电所3#变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | 36.28% | 可开放 |
| 12086 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期2#变电所4#变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | -9.25% | 可开放 |
| 12087 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期2#变电所5#变压器间隔配电变压器 | 630 | 3.73% | 480.52 | 480.52 | 未列入 | | | 1243.93% | 可开放 |
| 12088 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期3#变电所1#配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 12089 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期3#变电所2#配电变压器 | 630 | 3.36% | 482.86 | 482.86 | 未列入 | | | 1286.30% | 可开放 |
| 12090 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期3#变电所4#配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 12091 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 丁家四台区 | 160 | 0.46% | 127.26 | 127.26 | 未列入 | | | -29.53% | 可开放 |
| 12092 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 三角一台区 | 50 | 6.78% | 36.61 | 36.61 | 未列入 | | | -76.59% | 可开放 |
| 12093 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 东沟一台区 | 80 | 2.30% | 62.16 | 62.16 | 未列入 | | | -78.77% | 可开放 |
| 12094 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 小卜二台区 | 50 | 6.78% | 36.61 | 36.61 | 未列入 | | | -69.24% | 可开放 |
| 12095 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 小卜四台区 | 100 | 9.25% | 70.75 | 70.75 | 未列入 | | | -38.49% | 可开放 |
| 12096 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 小卜一台区 | 100 | 99.85% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.21% | 可开放 |
| 12097 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 三角五台区 | 100 | 92.09% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.87% | 可开放 |
| 12098 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺七台区 | 100 | 19.79% | 60.21 | 60.21 | 未列入 | | | -28.76% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12099 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺八台区 | 10 | 67.40% | 1.26 | 1.26 | 未列入 | | | -22.91% | 可开放 |
| 12100 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺四台区 | 50 | 69.64% | 5.18 | 5.18 | 未列入 | | | -24.76% | 可开放 |
| 12101 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺一台区 | 100 | 95.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | -25.91% | 可开放 |
| 12102 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 黄卜七台区 | 100 | 9.98% | 70.02 | 70.02 | 未列入 | | | -62.61% | 可开放 |
| 12103 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 黄卜六台区 | 100 | 43.53% | 36.47 | 36.47 | 未列入 | | | 6.14% | 可开放 |
| 12104 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 黄卜五台区 | 50 | 3.96% | 38.02 | 38.02 | 未列入 | | | -9.17% | 可开放 |
| 12105 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 黄卜三台区 | 100 | 3.48% | 76.52 | 76.52 | 未列入 | | | -73.96% | 可开放 |
| 12106 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 黄卜四台区 | 100 | 63.32% | 16.68 | 16.68 | 未列入 | | | 44.23% | 可开放 |
| 12107 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 黄卜二台区 | 100 | 60.09% | 19.91 | 19.91 | 未列入 | | | -28.53% | 可开放 |
| 12108 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 黄卜一台区 | 50 | 43.78% | 18.11 | 18.11 | 未列入 | | | 0.16% | 可开放 |
| 12109 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨线86#郁坨5台区 | 100 | 3.97% | 76.03 | 76.03 | 未列入 | | | -27.53% | 可开放 |
| 12110 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区4#箱站间隔配电变压器 | 500 | 6.84% | 365.81 | 365.81 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 12111 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区5#箱站间隔配电变压器 | 500 | 2.67% | 386.67 | 386.67 | 未列入 | | | -1.79% | 可开放 |
| 12112 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区6#箱站变压器间隔配电变压器 | 500 | 5.59% | 372.03 | 372.03 | 未列入 | | | 14.01% | 可开放 |
| 12113 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区7#箱站变压器间隔配电变压器 | 630 | 2.44% | 488.61 | 488.61 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 12114 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区8#箱站间隔配电变压器 | 500 | 5.00% | 375.02 | 375.02 | 未列入 | | | -4.15% | 可开放 |
| 12115 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东动迁小区9#箱站变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.07% | 399.67 | 399.67 | 未列入 | | | 6.67% | 可开放 |
| 12116 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家3队干2左1#变压器 | 100 | 68.36% | 11.64 | 11.64 | 未列入 | | | 58.97% | 可开放 |
| 12117 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园2#配电室1#居民变压器间隔配电变压器 | 500 | 5.90% | 370.48 | 370.48 | 未列入 | | | 1217.75% | 可开放 |
| 12118 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园2#配电室2#居民变压器间隔配电变压器 | 630 | 1.70% | 493.31 | 493.31 | 未列入 | | | 1135.78% | 可开放 |
| 12119 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园2#配电室3#网点变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园1#配电室3#居民变压器间隔配电变压器 | 500 | 9.88% | 350.62 | 350.62 | 未列入 | | | 1778.07% | 可开放 |
| 12121 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园1#配电室4#居民变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | -11.36% | 可开放 |
| 12122 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园1#配电室5#居民变压器间隔配电变压器 | 500 | 6.73% | 366.37 | 366.37 | 未列入 | | | 1136.38% | 可开放 |
| 12123 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园1#配电室1#网点变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.93 | 503.93 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 12124 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 新城花园1#配电室2#网点变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.81 | 503.81 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 12125 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线006#左1#变压器 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12126 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家十三台 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 12127 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 祥圣A箱式变2#变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 65.83% | 可开放 |
| 12128 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红六台区 | 50 | 9.44% | 35.28 | 35.28 | 未列入 | | | 22.22% | 可开放 |
| 12129 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 祥圣B箱式变2#变压器 | 400 | 4.77% | 300.91 | 300.91 | 未列入 | | | 992.30% | 可开放 |
| 12130 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 中元钰景小区1#居民箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | 16.98% | 可开放 |
| 12131 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 中元钰景小区2#网点箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 12132 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 中元钰景小区3#居民箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.08% | 399.6 | 399.6 | 未列入 | | | 24.03% | 可开放 |
| 12133 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 中元钰景小区4#网点箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.39% | 393.04 | 393.04 | 未列入 | | | 34.80% | 可开放 |
| 12134 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 朱红二台区 | 100 | 50.27% | 29.73 | 29.73 | 未列入 | | | 4.14% | 可开放 |
| 12135 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分13左1左03# | 100 | 31.96% | 48.04 | 48.04 | 未列入 | | | -13.77% | 可开放 |
| 12136 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分13左1左04# | 100 | 28.38% | 51.62 | 51.62 | 未列入 | | | 7.47% | 可开放 |
| 12137 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期7#箱站1#变压器 | 400 | 23.72% | 225.12 | 225.12 | 未列入 | | | 46.18% | 可开放 |
| 12138 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期6#箱站1#变压器 | 500 | 0.07% | 399.64 | 399.64 | 未列入 | | | 30.93% | 可开放 |
| 12139 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期10#箱站2#变压器 | 500 | 5.04% | 374.79 | 374.79 | 未列入 | | | 1241.91% | 可开放 |
| 12140 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 八里馨园小区变压器 | 200 | 25.38% | 109.25 | 109.25 | 未列入 | | | 24.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12141 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 花红沟干005# | 100 | 7.87% | 72.13 | 72.13 | 未列入 | | | 2.30% | 可开放 |
| 12142 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾1号局维间隔配电变压器 | 630 | 4.01% | 478.74 | 478.74 | 未列入 | | | 1053.03% | 可开放 |
| 12143 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 蟒沟二队干002# | 400 | 0.53% | 317.9 | 317.9 | 未列入 | | | -8.89% | 可开放 |
| 12144 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾2号局维间隔配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | -10.20% | 可开放 |
| 12145 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 蟒沟一队干004# | 400 | 0.57% | 317.72 | 317.72 | 未列入 | | | 8.69% | 可开放 |
| 12146 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾3号局维间隔配电变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 4.26% | 可开放 |
| 12147 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰二队干002# | 100 | 4.01% | 75.99 | 75.99 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |
| 12148 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾4号局维间隔配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -90.51% | 可开放 |
| 12149 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线83#变压器 | 400 | 1.32% | 314.71 | 314.71 | 未列入 | | | 7.94% | 可开放 |
| 12150 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 东林小区1#箱式变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.10% | 399.5 | 399.5 | 未列入 | | | 36.08% | 可开放 |
| 12151 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线96#变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | 49.07% | 可开放 |
| 12152 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾5号局维间隔配电变压器 | 500 | 3.36% | 383.18 | 383.18 | 未列入 | | | 1136.56% | 可开放 |
| 12153 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线92#变压器 | 400 | 2.03% | 311.87 | 311.87 | 未列入 | | | 27.26% | 可开放 |
| 12154 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 三道一台区 | 200 | 3.06% | 153.89 | 153.89 | 未列入 | | | 16.78% | 可开放 |
| 12155 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 东林小区2#箱式变变压器间隔配电变压器 | 500 | 11.80% | 340.98 | 340.98 | 未列入 | | | 4.04% | 可开放 |
| 12156 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分45#变压器 | 400 | 2.26% | 310.98 | 310.98 | 未列入 | | | 8.94% | 可开放 |
| 12157 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 小花红沟干010# | 200 | 0.71% | 158.59 | 158.59 | 未列入 | | | 1.08% | 可开放 |
| 12158 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分大道照明支9#变压器 | 400 | 5.70% | 297.2 | 297.2 | 未列入 | | | 1.69% | 可开放 |
| 12159 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾6号局维间隔配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 12160 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分37右1#变压器. | 200 | 13.86% | 132.28 | 132.28 | 未列入 | | | -0.63% | 可开放 |
| 12161 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 西腰二组干003# | 100 | 12.13% | 67.87 | 67.87 | 未列入 | | | 22.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12162 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾7号局维间隔配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 12163 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线大道分70#变压器 | 400 | 8.01% | 287.95 | 287.95 | 未列入 | | | 16.29% | 可开放 |
| 12164 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 西腰四组干002# | 100 | 23.64% | 56.36 | 56.36 | 未列入 | | | 20.69% | 可开放 |
| 12165 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分二码照明支5左6#变压器 | 400 | 7.05% | 291.81 | 291.81 | 未列入 | | | 20.82% | 可开放 |
| 12166 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 西腰四组干016# | 100 | 0.72% | 79.28 | 79.28 | 未列入 | | | 10.47% | 可开放 |
| 12167 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美蓝湾8号局维间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 12168 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 三道五台区 | 200 | 2.22% | 155.56 | 155.56 | 未列入 | | | 11.06% | 可开放 |
| 12169 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 二台六台区 | 400 | 10.81% | 276.78 | 276.78 | 未列入 | | | -14.47% | 可开放 |
| 12170 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线67右8#变压器 | 400 | 9.18% | 283.29 | 283.29 | 未列入 | | | 28.48% | 可开放 |
| 12171 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨一队分016# | 100 | 7.17% | 72.83 | 72.83 | 未列入 | | | 4.87% | 可开放 |
| 12172 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 二道三台区 | 200 | 5.08% | 149.84 | 149.84 | 未列入 | | | -2.05% | 可开放 |
| 12173 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨干127# | 100 | 8.07% | 71.93 | 71.93 | 未列入 | | | -2.39% | 可开放 |
| 12174 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 二道四台区 | 200 | 1.15% | 157.7 | 157.7 | 未列入 | | | 0.88% | 可开放 |
| 12175 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线6266单元松坨干84# | 200 | 1.86% | 156.29 | 156.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12176 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 三道四台区 | 100 | 6.34% | 73.66 | 73.66 | 未列入 | | | -5.10% | 可开放 |
| 12177 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 四道四台区 | 100 | 8.23% | 71.77 | 71.77 | 未列入 | | | 9.53% | 可开放 |
| 12178 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 叶家八队分001# | 100 | 11.79% | 68.21 | 68.21 | 未列入 | | | 19.26% | 可开放 |
| 12179 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 四道二台区 | 200 | 1.09% | 157.83 | 157.83 | 未列入 | | | 3.14% | 可开放 |
| 12180 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 古树一台区03# | 200 | 3.74% | 152.52 | 152.52 | 未列入 | | | -5.63% | 可开放 |
| 12181 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 四道三台区 | 200 | 2.92% | 154.17 | 154.17 | 未列入 | | | 2.58% | 可开放 |
| 12182 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线70右8#变压器 | 400 | 3.36% | 306.56 | 306.56 | 未列入 | | | 23.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12183 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 刘家二台区支005# | 400 | 1.11% | 315.55 | 315.55 | 未列入 | | | 37.90% | 可开放 |
| 12184 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵八台区干012#变压器 | 100 | 0.57% | 79.43 | 79.43 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 12185 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 孟官二台区 | 400 | 0.79% | 316.84 | 316.84 | 未列入 | | | 23.85% | 可开放 |
| 12186 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台一台区支003# | 200 | 6.74% | 146.52 | 146.52 | 未列入 | | | 19.62% | 可开放 |
| 12187 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 孟官五台区 | 50 | 39.86% | 20.07 | 20.07 | 未列入 | | | 10.37% | 可开放 |
| 12188 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 马家一台区支004# | 400 | 0.96% | 316.15 | 316.15 | 未列入 | | | 12.91% | 可开放 |
| 12189 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 岭夹一台区 | 100 | 10.72% | 69.28 | 69.28 | 未列入 | | | 22.10% | 可开放 |
| 12190 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 岭夹二台区 | 100 | 3.01% | 76.99 | 76.99 | 未列入 | | | 10.17% | 可开放 |
| 12191 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 灰菜干 | 200 | 3.46% | 153.08 | 153.08 | 未列入 | | | 10.77% | 可开放 |
| 12192 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 刘家一台区支006# | 200 | 3.47% | 153.07 | 153.07 | 未列入 | | | 6.33% | 可开放 |
| 12193 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 刘八线78# | 100 | 20.53% | 59.47 | 59.47 | 未列入 | | | -15.75% | 可开放 |
| 12194 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 北毛六台区分6# | 100 | 21.84% | 58.16 | 58.16 | 未列入 | | | 16.43% | 可开放 |
| 12195 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台三台区分005# | 200 | 3.99% | 152.02 | 152.02 | 未列入 | | | -5.42% | 可开放 |
| 12196 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 李堡分17# | 100 | 10.48% | 69.52 | 69.52 | 未列入 | | | 13.40% | 可开放 |
| 12197 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线98# | 400 | 4.96% | 300.15 | 300.15 | 未列入 | | | 11.98% | 可开放 |
| 12198 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 岭夹三台区 | 200 | 0.76% | 158.48 | 158.48 | 未列入 | | | 8.13% | 可开放 |
| 12199 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线117# | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | 2.82% | 可开放 |
| 12200 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 薛家站干019# | 200 | 2.20% | 155.6 | 155.6 | 未列入 | | | -12.98% | 可开放 |
| 12201 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 中粮一台区8# | 400 | 1.57% | 313.74 | 313.74 | 未列入 | | | 22.67% | 可开放 |
| 12202 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 庙沟分004# | 100 | 7.71% | 72.29 | 72.29 | 未列入 | | | 8.00% | 可开放 |
| 12203 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵七台区 | 50 | 7.74% | 36.13 | 36.13 | 未列入 | | | 42.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12204 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风村一台区 | 400 | 4.59% | 301.66 | 301.66 | 未列入 | | | 11.39% | 可开放 |
| 12205 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 马家四台区支005# | 100 | 7.54% | 72.46 | 72.46 | 未列入 | | | -2.86% | 可开放 |
| 12206 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风五台区 | 100 | 23.81% | 56.19 | 56.19 | 未列入 | | | -7.77% | 可开放 |
| 12207 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台八台区分003# | 50 | 6.74% | 36.63 | 36.63 | 未列入 | | | -5.20% | 可开放 |
| 12208 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 前马七台区 | 50 | 26.50% | 26.75 | 26.75 | 未列入 | | | 7.86% | 可开放 |
| 12209 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 陈马三台区 | 100 | 16.48% | 63.52 | 63.52 | 未列入 | | | -6.05% | 可开放 |
| 12210 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 孔马二台区 | 400 | 0.84% | 316.64 | 316.64 | 未列入 | | | 35.87% | 可开放 |
| 12211 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台干085# | 400 | 1.14% | 315.46 | 315.46 | 未列入 | | | -6.38% | 可开放 |
| 12212 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 孔马三台区 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 7.76% | 可开放 |
| 12213 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 杨马一台区 | 400 | 0.50% | 318.02 | 318.02 | 未列入 | | | 7.92% | 可开放 |
| 12214 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 杨马二台区 | 400 | 0.29% | 318.85 | 318.85 | 未列入 | | | 3.19% | 可开放 |
| 12215 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 杨马三台区 | 400 | 0.89% | 316.45 | 316.45 | 未列入 | | | 11.22% | 可开放 |
| 12216 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家二队分02#变压器 | 200 | 14.86% | 130.29 | 130.29 | 未列入 | | | -23.29% | 可开放 |
| 12217 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 前马二台区 | 200 | 2.30% | 155.4 | 155.4 | 未列入 | | | -10.09% | 可开放 |
| 12218 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 陈马二台区 | 400 | 1.17% | 315.31 | 315.31 | 未列入 | | | 9.38% | 可开放 |
| 12219 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台七台区分007# | 400 | 1.44% | 314.23 | 314.23 | 未列入 | | | 2.71% | 可开放 |
| 12220 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 前马四台区 | 200 | 1.02% | 157.96 | 157.96 | 未列入 | | | 7.66% | 可开放 |
| 12221 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 三道分032# | 400 | 0.30% | 318.81 | 318.81 | 未列入 | | | 6.97% | 可开放 |
| 12222 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 新华小区1#居民配电变压器 | 400 | 6.33% | 294.7 | 294.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12223 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 石门六台区 | 100 | 21.45% | 58.55 | 58.55 | 未列入 | | | 1.16% | 可开放 |
| 12224 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 张先二台区分005# | 400 | 0.84% | 316.65 | 316.65 | 未列入 | | | 17.41% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12225 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 中兴小区1#居民配电变压器 | 400 | 4.03% | 303.88 | 303.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12226 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 大限一台区 | 100 | 18.72% | 61.28 | 61.28 | 未列入 | | | 4.63% | 可开放 |
| 12227 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 张先三台区支004# | 400 | 1.55% | 313.79 | 313.79 | 未列入 | | | 1.73% | 可开放 |
| 12228 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 大限二台区 | 400 | 4.22% | 303.11 | 303.11 | 未列入 | | | 11.73% | 可开放 |
| 12229 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭二台区 | 200 | 4.17% | 151.66 | 151.66 | 未列入 | | | 28.77% | 可开放 |
| 12230 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 马圈五台区 | 160 | 27.42% | 84.13 | 84.13 | 未列入 | | | 6.51% | 可开放 |
| 12231 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线108# | 400 | 1.22% | 315.12 | 315.12 | 未列入 | | | 37.80% | 可开放 |
| 12232 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 马圈四台区 | 80 | 14.69% | 52.25 | 52.25 | 未列入 | | | -10.72% | 可开放 |
| 12233 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 材木四台区 | 100 | 14.53% | 65.47 | 65.47 | 未列入 | | | 7.94% | 可开放 |
| 12234 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 丁家分043# | 400 | 0.63% | 317.48 | 317.48 | 未列入 | | | -15.51% | 可开放 |
| 12235 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 北耿三台区分004# | 400 | 0.73% | 317.09 | 317.09 | 未列入 | | | 5.59% | 可开放 |
| 12236 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 荒地站干21#变压器 | 200 | 1.46% | 157.08 | 157.08 | 未列入 | | | -1.01% | 可开放 |
| 12237 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 前坨子干31#变压器 | 200 | 23.19% | 113.62 | 113.62 | 未列入 | | | -22.00% | 可开放 |
| 12238 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 曲八一台区05#柱上变压器 | 200 | 6.65% | 146.7 | 146.7 | 未列入 | | | -8.68% | 可开放 |
| 12239 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 祝家三台区 | 50 | 28.32% | 25.84 | 25.84 | 未列入 | | | 38.71% | 可开放 |
| 12240 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 东耿五台区干003# | 200 | 4.68% | 150.64 | 150.64 | 未列入 | | | -39.98% | 可开放 |
| 12241 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 祝家六台区 | 200 | 3.43% | 153.14 | 153.14 | 未列入 | | | 2.26% | 可开放 |
| 12242 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 朱红四台区 | 50 | 84.96% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.29% | 可开放 |
| 12243 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安六台区 | 200 | 1.74% | 156.52 | 156.52 | 未列入 | | | -22.87% | 可开放 |
| 12244 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 新华小区2#居民配电变压器 | 400 | 14.33% | 262.7 | 262.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12245 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 中学干003# | 200 | 5.79% | 148.42 | 148.42 | 未列入 | | | 17.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12246 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安七台区 | 100 | 11.12% | 68.88 | 68.88 | 未列入 | | | 41.04% | 可开放 |
| 12247 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安八台区 | 100 | 10.33% | 69.67 | 69.67 | 未列入 | | | -15.57% | 可开放 |
| 12248 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安二台区 | 400 | 0.62% | 317.52 | 317.52 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 12249 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 谦益堂居民配电变压器 | 400 | 10.61% | 277.56 | 277.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12250 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安三台区 | 200 | 4.63% | 150.75 | 150.75 | 未列入 | | | 26.50% | 可开放 |
| 12251 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭五台区 | 200 | 18.15% | 123.7 | 123.7 | 未列入 | | | 12.62% | 可开放 |
| 12252 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭八台区 | 100 | 19.70% | 60.3 | 60.3 | 未列入 | | | 17.09% | 可开放 |
| 12253 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 红星二台区 | 200 | 4.14% | 151.72 | 151.72 | 未列入 | | | 6.36% | 可开放 |
| 12254 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 滨河小区居民配电变压器 | 630 | 11.23% | 433.28 | 433.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12255 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 楼房二台区 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | 21.01% | 可开放 |
| 12256 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 楼房四台区 | 200 | 5.18% | 149.65 | 149.65 | 未列入 | | | 9.20% | 可开放 |
| 12257 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 兴华线 | 兴华线兴华干31#变压器 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12258 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭六台区 | 100 | 45.54% | 34.46 | 34.46 | 未列入 | | | 16.52% | 可开放 |
| 12259 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭一台区 | 200 | 1.58% | 156.85 | 156.85 | 未列入 | | | -23.12% | 可开放 |
| 12260 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 刘洋井分40#柱上变压器 | 100 | 1.98% | 78.02 | 78.02 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 12261 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵八台区干027#变压器 | 200 | 7.20% | 145.61 | 145.61 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 12262 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 于官四台区支002# | 400 | 1.47% | 314.11 | 314.11 | 未列入 | | | 22.27% | 可开放 |
| 12263 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区1#变压器 | 630 | 3.27% | 483.43 | 483.43 | 未列入 | | | 969.01% | 可开放 |
| 12264 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区5#变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 12265 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区6#变压器 | 500 | 0.06% | 399.68 | 399.68 | 未列入 | | | 17.95% | 可开放 |
| 12266 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌亿线 | 回迁小区7#变压器 | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | -5.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12267 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 他山干前卜信用社001#六台区柱上变压器 | 400 | 2.88% | 308.49 | 308.49 | 未列入 | | | 18.48% | 可开放 |
| 12268 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 英城三台区 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12269 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 后卜一台区支006# | 400 | 1.69% | 313.25 | 313.25 | 未列入 | | | -3.38% | 可开放 |
| 12270 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 后卜二台区支004# | 315 | 0.50% | 250.42 | 250.42 | 未列入 | | | 8.99% | 可开放 |
| 12271 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 英城四台区 | 100 | 63.01% | 16.99 | 16.99 | 未列入 | | | -16.30% | 可开放 |
| 12272 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西粮二台区支003# | 400 | 1.81% | 312.76 | 312.76 | 未列入 | | | 4.90% | 可开放 |
| 12273 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 钟台村一台区 | 400 | 7.31% | 290.77 | 290.77 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 12274 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 南沟四台区 | 400 | 3.85% | 304.59 | 304.59 | 未列入 | | | 460.79% | 可开放 |
| 12275 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西河线019# | 400 | 18.28% | 246.88 | 246.88 | 未列入 | | | 18.11% | 可开放 |
| 12276 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东粮二台区支003# | 200 | 2.49% | 155.02 | 155.02 | 未列入 | | | 8.12% | 可开放 |
| 12277 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东粮四台区干014# | 400 | 3.79% | 304.83 | 304.83 | 未列入 | | | -34.01% | 可开放 |
| 12278 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 叶申二台区支006# | 400 | 4.89% | 300.45 | 300.45 | 未列入 | | | 11.24% | 可开放 |
| 12279 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东粮五台区支005# | 400 | 1.00% | 316 | 316 | 未列入 | | | 7.21% | 可开放 |
| 12280 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 前粮站支002# | 200 | 23.41% | 113.19 | 113.19 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |
| 12281 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西感王五台区支002# | 200 | 28.90% | 102.2 | 102.2 | 未列入 | | | -0.58% | 可开放 |
| 12282 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 华子峪五台区 | 100 | 7.39% | 72.61 | 72.61 | 未列入 | | | 5.98% | 可开放 |
| 12283 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西感王三台区005# | 400 | 1.87% | 312.53 | 312.53 | 未列入 | | | 14.58% | 可开放 |
| 12284 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西河一台区支007# | 200 | 25.36% | 109.28 | 109.28 | 未列入 | | | -6.83% | 可开放 |
| 12285 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分075# | 200 | 1.22% | 157.57 | 157.57 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 12286 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分089# | 200 | 0.81% | 158.39 | 158.39 | 未列入 | | | -10.28% | 可开放 |
| 12287 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线041# | 100 | 1.08% | 78.92 | 78.92 | 未列入 | | | 16.92% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12288 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线105# | 200 | 3.85% | 152.31 | 152.31 | 未列入 | | | -26.49% | 可开放 |
| 12289 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线116# | 200 | 5.50% | 149.01 | 149.01 | 未列入 | | | -8.09% | 可开放 |
| 12290 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线西南沟分017# | 200 | 7.23% | 145.54 | 145.54 | 未列入 | | | 20.73% | 可开放 |
| 12291 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线163# | 200 | 2.86% | 154.28 | 154.28 | 未列入 | | | -18.82% | 可开放 |
| 12292 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线129# | 100 | 7.27% | 72.73 | 72.73 | 未列入 | | | -4.01% | 可开放 |
| 12293 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线柳树一组分010# | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -15.02% | 可开放 |
| 12294 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线柳树六祖分020# | 200 | 0.78% | 158.44 | 158.44 | 未列入 | | | -15.79% | 可开放 |
| 12295 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线红旗二组分13# | 200 | 0.91% | 158.18 | 158.18 | 未列入 | | | -10.46% | 可开放 |
| 12296 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线070# | 200 | 1.06% | 157.89 | 157.89 | 未列入 | | | -7.01% | 可开放 |
| 12297 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线韩家分韩家二队支015# | 200 | 0.24% | 159.53 | 159.53 | 未列入 | | | -15.61% | 可开放 |
| 12298 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线024# | 400 | 1.17% | 315.31 | 315.31 | 未列入 | | | 1.19% | 可开放 |
| 12299 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线刘家分45# | 200 | 1.30% | 157.4 | 157.4 | 未列入 | | | 2.39% | 可开放 |
| 12300 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线柳树七组分003# | 200 | 1.20% | 157.6 | 157.6 | 未列入 | | | -2.99% | 可开放 |
| 12301 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线055# | 400 | 0.60% | 317.62 | 317.62 | 未列入 | | | 0.64% | 可开放 |
| 12302 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线018# | 80 | 2.10% | 62.32 | 62.32 | 未列入 | | | 3.44% | 可开放 |
| 12303 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线刘家分37# | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 12304 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线三发石场分12# | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12305 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 刘家五队支34# | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12306 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线刘家分刘家五队支14#刘家四台区支1# | 200 | 0.97% | 158.07 | 158.07 | 未列入 | | | -5.25% | 可开放 |
| 12307 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家1井1号柱上变压器 | 50 | 9.98% | 35.01 | 35.01 | 未列入 | | | -0.99% | 可开放 |
| 12308 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 葫芦线医院支011左4#变压器 | 100 | 2.47% | 77.53 | 77.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12309 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 果园支06左1#变压器 | 100 | 0.23% | 79.77 | 79.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12310 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 北耿七台区支007# | 400 | 14.16% | 263.35 | 263.35 | 未列入 | | | 12.68% | 可开放 |
| 12311 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期5#箱站变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12312 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 普金园小区箱站1#变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -3.92% | 可开放 |
| 12313 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 普金园小区箱站2#变压器间隔配电变压器 | 400 | 3.84% | 304.64 | 304.64 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |
| 12314 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-8箱站配电变压器 | 400 | 11.28% | 274.9 | 274.9 | 未列入 | | | 23.42% | 可开放 |
| 12315 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-8箱站配电变压器2 | 400 | 7.48% | 290.1 | 290.1 | 未列入 | | | 22.18% | 可开放 |
| 12316 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达幸福B箱式变压器1 | 250 | 0.30% | 199.24 | 199.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12317 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达幸福B箱式变压器 | 250 | 0.27% | 199.33 | 199.33 | 未列入 | | | -91.26% | 可开放 |
| 12318 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 御水华城1#厢式变压器 | 400 | 14.00% | 264.01 | 264.01 | 未列入 | | | 7.54% | 可开放 |
| 12319 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 颐海香城3#站厢式变压器 | 400 | 12.39% | 270.44 | 270.44 | 未列入 | | | -5.49% | 可开放 |
| 12320 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 颐海香城5#站厢式变压器 | 400 | 13.20% | 267.21 | 267.21 | 未列入 | | | 1.53% | 可开放 |
| 12321 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 海城市开发区二台子农贸市场 | 400 | 22.27% | 230.94 | 230.94 | 未列入 | | | 4.23% | 可开放 |
| 12322 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 开发区铁西二台子住宅楼一期 | 400 | 20.46% | 238.15 | 238.15 | 未列入 | | | 7.63% | 可开放 |
| 12323 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线火车站分12#变压器1 | 500 | 24.38% | 278.1 | 278.1 | 未列入 | | | 0.81% | 可开放 |
| 12324 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-2#箱站2#变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 12325 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东甲一台区 | 200 | 26.82% | 106.37 | 106.37 | 未列入 | | | -20.75% | 可开放 |
| 12326 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 牛庄兴隆箱式变变压器 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | -88.17% | 可开放 |
| 12327 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 商行箱式变压器 | 160 | 0.84% | 126.65 | 126.65 | 未列入 | | | -4.17% | 可开放 |
| 12328 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 希望宜城开闭站14#楼箱站2#变压器 | 500 | 4.83% | 375.84 | 375.84 | 未列入 | | | -22.55% | 可开放 |
| 12329 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 下沟四台区 | 80 | 58.91% | 16.87 | 16.87 | 未列入 | | | -18.04% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12330 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 南毛五台分02#柱上变压器 | 200 | 8.43% | 143.15 | 143.15 | 未列入 | | | 14.07% | 可开放 |
| 12331 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 金家口分南毛三台14#柱上变压器 | 125 | 36.97% | 53.79 | 53.79 | 未列入 | | | -31.63% | 可开放 |
| 12332 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 张堡二台分02#柱上变压器 | 200 | 34.67% | 90.67 | 90.67 | 未列入 | | | 9.93% | 可开放 |
| 12333 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 张堡一台分06#柱上变压器 | 100 | 81.47% | 0 | 0 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 12334 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 付沟一台分07#柱上变压器 | 200 | 19.00% | 122.01 | 122.01 | 未列入 | | | -11.96% | 可开放 |
| 12335 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山五期3#箱站1#变压器 | 500 | 14.94% | 325.32 | 325.32 | 未列入 | | | 7.63% | 可开放 |
| 12336 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 圣阁名苑箱式变压器 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | -1.26% | 可开放 |
| 12337 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15166比华利小区二期一号箱变变压器 | 400 | 5.83% | 296.67 | 296.67 | 未列入 | | | 36.40% | 可开放 |
| 12338 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 医院支联通支003#配电柱上变压器 | 200 | 25.52% | 108.97 | 108.97 | 未列入 | | | -1.39% | 可开放 |
| 12339 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 蔬菜箱站变压器 | 315 | 17.17% | 197.9 | 197.9 | 未列入 | | | 2.17% | 可开放 |
| 12340 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 骏都国际小区1#箱站1#变压器 | 500 | 4.81% | 375.95 | 375.95 | 未列入 | | | -6.58% | 可开放 |
| 12341 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线55右1#变压器 | 315 | 21.74% | 183.51 | 183.51 | 未列入 | | | 5.75% | 可开放 |
| 12342 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 马家二台区支004# | 200 | 52.24% | 55.52 | 55.52 | 未列入 | | | 0.92% | 可开放 |
| 12343 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 袁家三台区分003# | 200 | 17.67% | 124.66 | 124.66 | 未列入 | | | -43.31% | 可开放 |
| 12344 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 袁家一台区分022# | 160 | 1.38% | 125.79 | 125.79 | 未列入 | | | -15.15% | 可开放 |
| 12345 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 后甘一台区支005# | 80 | 88.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.43% | 可开放 |
| 12346 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 杨相四台区干007# | 100 | 57.45% | 22.55 | 22.55 | 未列入 | | | 2.49% | 可开放 |
| 12347 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 新立果园分002# | 200 | 6.66% | 146.69 | 146.69 | 未列入 | | | -58.13% | 可开放 |
| 12348 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 双庙分083# | 100 | 55.34% | 24.66 | 24.66 | 未列入 | | | 12.11% | 可开放 |
| 12349 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫五台区支003# | 50 | 11.00% | 34.5 | 34.5 | 未列入 | | | -73.73% | 可开放 |
| 12350 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 苏马一台区分013# | 200 | 3.93% | 152.14 | 152.14 | 未列入 | | | 4.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线016# | 100 | 79.94% | 0.06 | 0.06 | 未列入 | | | 5.88% | 可开放 |
| 12352 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 向阳分006# | 400 | 9.86% | 280.55 | 280.55 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 12353 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 玉白六台区支002# | 100 | 27.97% | 52.03 | 52.03 | 未列入 | | | -10.91% | 可开放 |
| 12354 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 马脖一台区分005# | 100 | 38.58% | 41.42 | 41.42 | 未列入 | | | -13.07% | 可开放 |
| 12355 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 化肥线 | 化肥线10# | 250 | 0.60% | 198.49 | 198.49 | 未列入 | | | -85.47% | 可开放 |
| 12356 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15211南湖绿洲小区7#箱变变压器 | 500 | 1.59% | 392.04 | 392.04 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 12357 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 西三线28+1#柱上变压器 | 200 | 1.27% | 157.47 | 157.47 | 未列入 | | | 31.64% | 可开放 |
| 12358 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 代南一线响堂分45左5#柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12359 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 安村小区箱站变压器 | 200 | 14.87% | 130.27 | 130.27 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 12360 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 水田分2# | 50 | 27.86% | 26.07 | 26.07 | 未列入 | | | -32.98% | 可开放 |
| 12361 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 南二级提分1# | 50 | 7.86% | 36.07 | 36.07 | 未列入 | | | 7.51% | 可开放 |
| 12362 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 金汇佳园开闭站1#住宅箱站配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | 45.77% | 可开放 |
| 12363 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 设施农业干（西新）13# | 160 | 0.21% | 127.67 | 127.67 | 未列入 | | | -39.11% | 可开放 |
| 12364 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线67左1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12365 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 金汇佳园开闭站2#住宅箱站配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -13.93% | 可开放 |
| 12366 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新干29# | 400 | 16.29% | 254.84 | 254.84 | 未列入 | | | 1857.79% | 可开放 |
| 12367 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 靓海金科三期1#箱站配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 12368 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 金汇佳园开闭站3#网点箱站配电变压器 | 630 | 2.79% | 486.45 | 486.45 | 未列入 | | | 1061.90% | 可开放 |
| 12369 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 东新干移动分5# | 50 | 4.38% | 37.81 | 37.81 | 未列入 | | | 19.25% | 可开放 |
| 12370 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 靓海金科三期2#箱站配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 12371 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西小支29左4右1 | 200 | 41.47% | 77.07 | 77.07 | 未列入 | | | -2.92% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 洪成分1# | 200 | 1.78% | 156.44 | 156.44 | 未列入 | | | -29.73% | 可开放 |
| 12373 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 靓海金科三期3#箱站配电变压器 | 400 | 2.18% | 311.29 | 311.29 | 未列入 | | | 883.76% | 可开放 |
| 12374 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 靓海金科三期4#箱站配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | 30.38% | 可开放 |
| 12375 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 芳草明珠箱变配电变压器 | 630 | 3.13% | 484.28 | 484.28 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 12376 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 南台二中1#箱变配电变压器 | 315 | 12.04% | 214.06 | 214.06 | 未列入 | | | -11.98% | 可开放 |
| 12377 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 南台二中2#箱变配电变压器 | 315 | 0.15% | 251.53 | 251.53 | 未列入 | | | 31.94% | 可开放 |
| 12378 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线27左8金帝家园1#变压器 | 500 | 0.13% | 399.36 | 399.36 | 未列入 | | | 5.96% | 可开放 |
| 12379 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线27左8金帝家园2#变压器 | 500 | 0.11% | 399.44 | 399.44 | 未列入 | | | -87.63% | 可开放 |
| 12380 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线27左8金帝家园3#变压器 | 315 | 0.17% | 251.46 | 251.46 | 未列入 | | | 17.67% | 可开放 |
| 12381 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山六期B地块配电室1#住宅变压器 | 500 | 3.31% | 383.44 | 383.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12382 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山六期B地块配电室2#住宅变压器 | 500 | 2.66% | 386.7 | 386.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12383 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山六期B地块配电室3#住宅变压器 | 500 | 3.47% | 382.63 | 382.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12384 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山六期B地块配电室4#住宅变压器 | 500 | 3.91% | 380.44 | 380.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12385 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山六期B地块配电室5#住宅变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12386 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山六期B地块配电室6#网点变压器 | 500 | 2.70% | 386.5 | 386.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12387 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 他山干前卜三台区支013#柱上变压器 | 100 | 7.17% | 72.83 | 72.83 | 未列入 | | | 121.61% | 可开放 |
| 12388 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 薛家四台区干002# | 200 | 2.31% | 155.39 | 155.39 | 未列入 | | | 8.17% | 可开放 |
| 12389 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 预制件分9右8# | 200 | 0.78% | 158.44 | 158.44 | 未列入 | | | -86.02% | 可开放 |
| 12390 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 热能分56左5右7#杨寨村二台区 | 100 | 55.19% | 24.81 | 24.81 | 未列入 | | | 11.68% | 可开放 |
| 12391 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线038# | 400 | 6.75% | 292.99 | 292.99 | 未列入 | | | -30.79% | 可开放 |
| 12392 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 刘洋井分55#柱上变压器 | 100 | 2.68% | 77.32 | 77.32 | 未列入 | | | 6.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12393 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 袁家井分1#柱上变压器 | 100 | 1.22% | 78.78 | 78.78 | 未列入 | | | -3.50% | 可开放 |
| 12394 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 关沙分8右3#变压器 | 400 | 4.61% | 301.56 | 301.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12395 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 水田支21#柱上变压器 | 50 | 7.50% | 36.25 | 36.25 | 未列入 | | | -10.39% | 可开放 |
| 12396 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 水田支29#柱上变压器 | 50 | 7.70% | 36.15 | 36.15 | 未列入 | | | 1.73% | 可开放 |
| 12397 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 纺织一线58右1# | 200 | 0.38% | 159.25 | 159.25 | 未列入 | | | -8.20% | 可开放 |
| 12398 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 前石分27# | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | 12.95% | 可开放 |
| 12399 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石十二台区柱上变压器 | 100 | 0.80% | 79.2 | 79.2 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |
| 12400 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支31左14左9#柱上变压器 | 400 | 5.86% | 296.55 | 296.55 | 未列入 | | | -17.18% | 可开放 |
| 12401 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白石二台区 | 200 | 8.88% | 142.25 | 142.25 | 未列入 | | | 1.09% | 可开放 |
| 12402 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石十一台区柱上变压器 | 100 | 0.26% | 79.74 | 79.74 | 未列入 | | | -61.89% | 可开放 |
| 12403 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 代南一线响堂分2左1#柱上变压器 | 400 | 0.18% | 319.29 | 319.29 | 未列入 | | | -3.35% | 可开放 |
| 12404 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线066# | 200 | 14.91% | 130.19 | 130.19 | 未列入 | | | 22.58% | 可开放 |
| 12405 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 刘洋井分5#-袁家井分32#柱上变压器 | 50 | 4.90% | 37.55 | 37.55 | 未列入 | | | -1.40% | 可开放 |
| 12406 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台北井支12#柱上变压器 | 50 | 9.00% | 35.5 | 35.5 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 12407 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 刘洋井分5#-袁家井分14#柱上变压器 | 50 | 8.30% | 35.85 | 35.85 | 未列入 | | | 8.12% | 可开放 |
| 12408 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 屯东线南沟三台区 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12409 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 排水线7162单元 | 刘洋井分5#-袁家井分10#柱上变压器 | 100 | 1.63% | 78.37 | 78.37 | 未列入 | | | 0.62% | 可开放 |
| 12410 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台北井支30#柱上变压器 | 100 | 1.85% | 78.15 | 78.15 | 未列入 | | | 3.11% | 可开放 |
| 12411 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子十四队机井干1# | 100 | 67.98% | 12.02 | 12.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12412 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子七队机井干2# | 50 | 0.04% | 39.98 | 39.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12413 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 雅圣B站1#变压器 | 400 | 0.24% | 319.05 | 319.05 | 未列入 | | | -85.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12414 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台井支50#柱上变压器 | 50 | 7.32% | 36.34 | 36.34 | 未列入 | | | -8.27% | 可开放 |
| 12415 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台井支41#柱上变压器 | 50 | 8.80% | 35.6 | 35.6 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 12416 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支17#柱上变压器 | 400 | 12.28% | 270.89 | 270.89 | 未列入 | | | 5.36% | 可开放 |
| 12417 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台北井支43#柱上变压器 | 50 | 5.20% | 37.4 | 37.4 | 未列入 | | | -46.10% | 可开放 |
| 12418 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台井支34#柱上变压器 | 100 | 0.84% | 79.16 | 79.16 | 未列入 | | | -3.39% | 可开放 |
| 12419 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分38#柱上变压器 | 400 | 8.06% | 287.75 | 287.75 | 未列入 | | | -17.82% | 可开放 |
| 12420 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 春风苑B箱式变1#变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | -90.24% | 可开放 |
| 12421 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台线古城井支3#柱上变压器 | 50 | 0.04% | 39.98 | 39.98 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12422 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 秦家一台区分001# | 400 | 0.78% | 316.9 | 316.9 | 未列入 | | | -83.59% | 可开放 |
| 12423 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分11左3#柱上变压器-2 | 400 | 0.88% | 316.48 | 316.48 | 未列入 | | | -54.02% | 可开放 |
| 12424 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 屯东线134左2#变压器 | 400 | 0.36% | 318.58 | 318.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12425 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分30#柱上变压器-2 | 400 | 0.16% | 319.38 | 319.38 | 未列入 | | | -84.37% | 可开放 |
| 12426 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台线古城井支16#柱上变压器 | 50 | 0.02% | 39.99 | 39.99 | 未列入 | | | -95.17% | 可开放 |
| 12427 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白石三台区 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | -36.35% | 可开放 |
| 12428 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 袁家二台区支005# | 400 | 0.24% | 319.06 | 319.06 | 未列入 | | | -90.68% | 可开放 |
| 12429 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 西古线后古分10左3#变压器 | 400 | 11.84% | 272.63 | 272.63 | 未列入 | | | -1.17% | 可开放 |
| 12430 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东房身二台区 | 400 | 1.85% | 312.59 | 312.59 | 未列入 | | | 14.72% | 可开放 |
| 12431 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台线古城井支10#柱上变压器 | 50 | 2.20% | 38.9 | 38.9 | 未列入 | | | -56.19% | 可开放 |
| 12432 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东房身三台区 | 200 | 8.47% | 143.07 | 143.07 | 未列入 | | | -49.35% | 可开放 |
| 12433 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 袁家四台区分005 | 400 | 0.80% | 316.79 | 316.79 | 未列入 | | | -80.67% | 可开放 |
| 12434 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 前郭四台区 | 200 | 1.01% | 157.99 | 157.99 | 未列入 | | | -80.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12435 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线西园支23# | 200 | 22.13% | 115.74 | 115.74 | 未列入 | | | 17.75% | 可开放 |
| 12436 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线和平分23左4# | 200 | 12.66% | 134.69 | 134.69 | 未列入 | | | 7.33% | 可开放 |
| 12437 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 齐沙二台区 | 200 | 5.84% | 148.33 | 148.33 | 未列入 | | | 10.20% | 可开放 |
| 12438 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘泉六台区支011# | 200 | 20.79% | 118.43 | 118.43 | 未列入 | | | -10.16% | 可开放 |
| 12439 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 管饭五台区分005# | 400 | 2.97% | 308.11 | 308.11 | 未列入 | | | -26.78% | 可开放 |
| 12440 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 苏马一台区分004# | 200 | 2.99% | 154.03 | 154.03 | 未列入 | | | -10.96% | 可开放 |
| 12441 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒八台区分001# | 400 | 4.36% | 302.57 | 302.57 | 未列入 | | | 9.38% | 可开放 |
| 12442 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 双庙分035# | 200 | 1.06% | 157.89 | 157.89 | 未列入 | | | -33.63% | 可开放 |
| 12443 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 周小八台区支003# | 100 | 13.59% | 66.41 | 66.41 | 未列入 | | | -13.18% | 可开放 |
| 12444 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 三台村三台区干001# | 200 | 2.30% | 155.4 | 155.4 | 未列入 | | | -26.13% | 可开放 |
| 12445 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 茶炉厂干025# | 50 | 1.28% | 39.36 | 39.36 | 未列入 | | | -73.64% | 可开放 |
| 12446 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 头道二台区 | 100 | 36.86% | 43.14 | 43.14 | 未列入 | | | -0.47% | 可开放 |
| 12447 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城二台区分006# | 200 | 1.97% | 156.06 | 156.06 | 未列入 | | | -60.63% | 可开放 |
| 12448 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭七台区 | 100 | 7.53% | 72.47 | 72.47 | 未列入 | | | -44.72% | 可开放 |
| 12449 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城干085# | 400 | 0.73% | 317.07 | 317.07 | 未列入 | | | -82.44% | 可开放 |
| 12450 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线34左4#变压器 | 200 | 0.45% | 159.1 | 159.1 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 12451 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 山水六台区干010# | 400 | 1.68% | 313.28 | 313.28 | 未列入 | | | -75.51% | 可开放 |
| 12452 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 钟台分15右2#柱上变压器 | 100 | 62.78% | 17.22 | 17.22 | 未列入 | | | 7.40% | 可开放 |
| 12453 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 李卜三队区 | 100 | 59.94% | 20.06 | 20.06 | 未列入 | | | 36.76% | 可开放 |
| 12454 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 古家一台区分003# | 200 | 5.06% | 149.88 | 149.88 | 未列入 | | | -71.52% | 可开放 |
| 12455 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线093# | 400 | 3.44% | 306.26 | 306.26 | 未列入 | | | 22.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12456 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 古家三台区分010# | 200 | 1.51% | 156.99 | 156.99 | 未列入 | | | -70.07% | 可开放 |
| 12457 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘泉分012# | 400 | 8.60% | 285.61 | 285.61 | 未列入 | | | 3.80% | 可开放 |
| 12458 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 三道一台区支003# | 400 | 13.79% | 264.85 | 264.85 | 未列入 | | | -28.64% | 可开放 |
| 12459 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 东汤四台区 | 100 | 5.32% | 74.68 | 74.68 | 未列入 | | | 19.11% | 可开放 |
| 12460 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 大堡干004# | 400 | 2.22% | 311.12 | 311.12 | 未列入 | | | -47.40% | 可开放 |
| 12461 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 鸿昌房地产二期箱站变压器 | 500 | 2.80% | 386 | 386 | 未列入 | | | 2060.25% | 可开放 |
| 12462 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 鸿昌房地产箱站变压器 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 12463 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线054# | 400 | 0.36% | 318.56 | 318.56 | 未列入 | | | -22.05% | 可开放 |
| 12464 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线西南沟分002# | 200 | 1.20% | 157.61 | 157.61 | 未列入 | | | -23.93% | 可开放 |
| 12465 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线罗过沟分027# | 200 | 23.90% | 112.21 | 112.21 | 未列入 | | | -10.52% | 可开放 |
| 12466 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区1箱变（住宅）1#变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.7 | 399.7 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |
| 12467 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区1箱变（住宅）2#变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 12468 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区1箱变（网点）3#变压器间隔 配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 14.56% | 可开放 |
| 12469 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区1箱变（住宅）4#变压器间隔配电变压器 | 500 | 1.76% | 391.19 | 391.19 | 未列入 | | | 1111.75% | 可开放 |
| 12470 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 锦绣晓苑小区箱变变压器间隔 | 400 | 4.41% | 302.36 | 302.36 | 未列入 | | | 1064.87% | 可开放 |
| 12471 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦10#地埋变变压器 | 630 | 4.62% | 474.91 | 474.91 | 未列入 | | | 1605.58% | 可开放 |
| 12472 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前坎一队分005#变压器 | 200 | 47.89% | 64.23 | 64.23 | 未列入 | | | 10.76% | 可开放 |
| 12473 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前坎一队分018#变压器 | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | 1.84% | 可开放 |
| 12474 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 福安分16 | 50 | 37.58% | 21.21 | 21.21 | 未列入 | | | 13.06% | 可开放 |
| 12475 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭三台区 | 100 | 90.96% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.70% | 可开放 |
| 12476 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 黄金一台区 | 160 | 27.46% | 84.07 | 84.07 | 未列入 | | | 7.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12477 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 柳官村一台区 | 160 | 1.10% | 126.24 | 126.24 | 未列入 | | | 12.12% | 可开放 |
| 12478 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 接文企业线 | 企业线022#变压器 | 200 | 1.26% | 157.49 | 157.49 | 未列入 | | | 9.07% | 可开放 |
| 12479 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 接文企业线 | 接文干004#变压器 | 200 | 38.47% | 83.07 | 83.07 | 未列入 | | | -17.00% | 可开放 |
| 12480 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 接文企业线 | 胡家干008#变压器 | 80 | 47.51% | 25.99 | 25.99 | 未列入 | | | -1.84% | 可开放 |
| 12481 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东甲二台区 | 400 | 5.85% | 296.6 | 296.6 | 未列入 | | | -20.72% | 可开放 |
| 12482 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 英城二台区 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -87.30% | 可开放 |
| 12483 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 山咀大队干001# | 200 | 10.76% | 138.48 | 138.48 | 未列入 | | | -42.03% | 可开放 |
| 12484 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红六组秦干002# | 200 | 22.63% | 114.74 | 114.74 | 未列入 | | | -27.56% | 可开放 |
| 12485 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘泉七台区支003# | 200 | 7.42% | 145.16 | 145.16 | 未列入 | | | 14.60% | 可开放 |
| 12486 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 前甘二台区支002# | 50 | 8.72% | 35.64 | 35.64 | 未列入 | | | -59.79% | 可开放 |
| 12487 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 邓台二台区支003# | 100 | 37.31% | 42.69 | 42.69 | 未列入 | | | -2.05% | 可开放 |
| 12488 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干40右6#变压器 | 200 | 2.92% | 154.16 | 154.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12489 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高分39#变压器东高2台区（局属） | 200 | 4.13% | 151.74 | 151.74 | 未列入 | | | -1.65% | 可开放 |
| 12490 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 农大分019右6#变压器 | 400 | 6.85% | 292.62 | 292.62 | 未列入 | | | 20.58% | 可开放 |
| 12491 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期1#B住宅变压器 | 630 | 3.36% | 482.86 | 482.86 | 未列入 | | | 1015.14% | 可开放 |
| 12492 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期2#B住宅变压器 | 500 | 5.36% | 373.22 | 373.22 | 未列入 | | | 956.33% | 可开放 |
| 12493 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期3#B网点变压器 | 630 | 0.00% | 503.99 | 503.99 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12494 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期4#B网点变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 12495 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期5#B网点变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | 64.32% | 可开放 |
| 12496 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高分17#变压器东高4台区（局属）左 | 400 | 0.19% | 319.25 | 319.25 | 未列入 | | | 12.75% | 可开放 |
| 12497 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线145#变压器 | 100 | 3.22% | 76.78 | 76.78 | 未列入 | | | -71.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12498 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后公八队干006#变压器 | 50 | 15.96% | 32.02 | 32.02 | 未列入 | | | 7.00% | 可开放 |
| 12499 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 后公2队分03#变压器后公2台区（局属） | 100 | 18.66% | 61.34 | 61.34 | 未列入 | | | -11.12% | 可开放 |
| 12500 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期6#B住宅变压器 | 630 | 0.04% | 503.75 | 503.75 | 未列入 | | | 21.27% | 可开放 |
| 12501 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期7#B住宅变压器 | 630 | 0.03% | 503.81 | 503.81 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 12502 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期8#B住宅变压器 | 630 | 4.07% | 478.37 | 478.37 | 未列入 | | | 1253.04% | 可开放 |
| 12503 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期9#B网点变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 12504 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南二线 | 剑桥郡二期10#B网点变压器 | 630 | 1.43% | 494.96 | 494.96 | 未列入 | | | 1244.62% | 可开放 |
| 12505 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 东学干34左3#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12506 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红六组秦干002左1#变压器 | 200 | 3.71% | 152.59 | 152.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12507 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 新立干73#变压器 | 200 | 2.81% | 154.38 | 154.38 | 未列入 | | | 1.64% | 可开放 |
| 12508 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 金坨4队分10#变压器 | 200 | 2.36% | 155.29 | 155.29 | 未列入 | | | -6.08% | 可开放 |
| 12509 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 腰岭四台区 | 200 | 34.02% | 91.97 | 91.97 | 未列入 | | | -0.44% | 可开放 |
| 12510 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 淮泡二队分006#淮泡二台区 | 200 | 6.65% | 146.71 | 146.71 | 未列入 | | | -3.22% | 可开放 |
| 12511 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 红星一台区 | 200 | 9.82% | 140.36 | 140.36 | 未列入 | | | -11.05% | 可开放 |
| 12512 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安九台区 | 400 | 11.79% | 272.86 | 272.86 | 未列入 | | | -12.44% | 可开放 |
| 12513 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵线房身四台区 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12514 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 金坨6队干55#变压器金坨6台区（局属） | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | -7.42% | 可开放 |
| 12515 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 望台农贸市场照明 | 400 | 6.07% | 295.74 | 295.74 | 未列入 | | | 1.86% | 可开放 |
| 12516 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 岭夹四台区 | 200 | 3.83% | 152.34 | 152.34 | 未列入 | | | -12.30% | 可开放 |
| 12517 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 石门四台区 | 400 | 2.04% | 311.85 | 311.85 | 未列入 | | | 21.84% | 可开放 |
| 12518 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 淮泡一对干20#淮泡一台区 | 400 | 0.35% | 318.6 | 318.6 | 未列入 | | | -2.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12519 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿四台区变压器 | 400 | 0.68% | 317.29 | 317.29 | 未列入 | | | 15.83% | 可开放 |
| 12520 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 丁家三队支07#变压器 | 400 | 0.60% | 317.61 | 317.61 | 未列入 | | | 1.50% | 可开放 |
| 12521 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印大队 | 200 | 2.20% | 155.6 | 155.6 | 未列入 | | | -77.74% | 可开放 |
| 12522 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 官草一台区变压器 | 400 | 0.72% | 317.14 | 317.14 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12523 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英二线 | 英不落四台区 | 200 | 7.46% | 145.09 | 145.09 | 未列入 | | | -61.71% | 可开放 |
| 12524 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石干052#变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 12525 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印三队 | 400 | 0.40% | 318.39 | 318.39 | 未列入 | | | -82.94% | 可开放 |
| 12526 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印五队 | 200 | 1.73% | 156.54 | 156.54 | 未列入 | | | -77.68% | 可开放 |
| 12527 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王石街道二台区 | 160 | 0.38% | 127.4 | 127.4 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 12528 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿七台区变压器 | 400 | 0.65% | 317.4 | 317.4 | 未列入 | | | 11.54% | 可开放 |
| 12529 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石六队支002#变压器 | 200 | 4.98% | 150.05 | 150.05 | 未列入 | | | 2.07% | 可开放 |
| 12530 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 双龙小区箱式变变压器 | 250 | 17.36% | 156.6 | 156.6 | 未列入 | | | 7.51% | 可开放 |
| 12531 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 王石油坊箱式变1#变压器 | 250 | 38.11% | 104.73 | 104.73 | 未列入 | | | 17.82% | 可开放 |
| 12532 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 新东部队A箱式变1#变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 12533 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 新东部队B箱式变变压器 | 315 | 11.22% | 216.67 | 216.67 | 未列入 | | | 6.28% | 可开放 |
| 12534 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印六队 | 200 | 1.47% | 157.06 | 157.06 | 未列入 | | | -79.80% | 可开放 |
| 12535 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 曹堡线南毛一台分001#变压器 | 400 | 4.64% | 301.46 | 301.46 | 未列入 | | | -53.04% | 可开放 |
| 12536 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石七队支005#变压器 | 200 | 5.76% | 148.49 | 148.49 | 未列入 | | | 14.89% | 可开放 |
| 12537 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台五台区变压器 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 12538 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 小凌泡分017#变压器 | 200 | 4.85% | 150.3 | 150.3 | 未列入 | | | 13.80% | 可开放 |
| 12539 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前湖二队干008#变压器 | 400 | 0.75% | 317.01 | 317.01 | 未列入 | | | 15.79% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台一台区变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | -65.01% | 可开放 |
| 12541 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线张嘴干41右23#变压器 | 400 | 1.75% | 313.02 | 313.02 | 未列入 | | | -61.24% | 可开放 |
| 12542 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印七队 | 200 | 7.36% | 145.29 | 145.29 | 未列入 | | | -53.09% | 可开放 |
| 12543 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 后双二队分12#变压器 | 200 | 2.44% | 155.13 | 155.13 | 未列入 | | | 31.88% | 可开放 |
| 12544 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印八队 | 200 | 2.26% | 155.49 | 155.49 | 未列入 | | | -73.64% | 可开放 |
| 12545 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印十队 | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | -95.79% | 可开放 |
| 12546 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印十一队 | 100 | 1.11% | 78.89 | 78.89 | 未列入 | | | -59.18% | 可开放 |
| 12547 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印十二队 | 200 | 1.11% | 157.78 | 157.78 | 未列入 | | | -80.81% | 可开放 |
| 12548 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线163#变压器 | 50 | 8.16% | 35.92 | 35.92 | 未列入 | | | 1.25% | 可开放 |
| 12549 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响四台区 | 50 | 0.36% | 39.82 | 39.82 | 未列入 | | | -79.70% | 可开放 |
| 12550 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 前双二队分11#变压器 | 200 | 0.30% | 159.4 | 159.4 | 未列入 | | | -8.07% | 可开放 |
| 12551 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 后公一队干002#变压器后公1台区（局属） | 400 | 0.62% | 317.52 | 317.52 | 未列入 | | | 10.53% | 可开放 |
| 12552 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高分20#变压器东高3台区（局属） | 100 | 13.97% | 66.03 | 66.03 | 未列入 | | | 20.82% | 可开放 |
| 12553 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东甲加工厂干19#变压器 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12554 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 新昌线043# | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | 6.79% | 可开放 |
| 12555 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前坎三队分7#变压器 | 400 | 1.07% | 315.73 | 315.73 | 未列入 | | | 4.64% | 可开放 |
| 12556 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 水泉五台区 | 50 | 88.80% | 0 | 0 | 未列入 | | | -26.88% | 可开放 |
| 12557 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线王官分24# | 400 | 8.19% | 287.26 | 287.26 | 未列入 | | | 12.72% | 可开放 |
| 12558 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线081#变压器 | 200 | 2.20% | 155.61 | 155.61 | 未列入 | | | 48.90% | 可开放 |
| 12559 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线055# | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | 40.28% | 可开放 |
| 12560 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 东腰二台区 | 200 | 4.99% | 150.03 | 150.03 | 未列入 | | | -67.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12561 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线铁石干前铁分21# | 200 | 3.75% | 152.5 | 152.5 | 未列入 | | | 9.63% | 可开放 |
| 12562 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 东腰一台区 | 200 | 9.90% | 140.2 | 140.2 | 未列入 | | | -50.60% | 可开放 |
| 12563 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线059右7# | 100 | 57.22% | 22.78 | 22.78 | 未列入 | | | -15.80% | 可开放 |
| 12564 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 白蒿八队分06#变压器 | 100 | 1.54% | 78.46 | 78.46 | 未列入 | | | 11.00% | 可开放 |
| 12565 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 大沟分18# | 200 | 6.11% | 147.78 | 147.78 | 未列入 | | | -50.88% | 可开放 |
| 12566 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 单家于刘干于刘二队分001#柱上变压器 | 400 | 0.78% | 316.9 | 316.9 | 未列入 | | | -2.93% | 可开放 |
| 12567 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南海线 | 韩家分1右1# | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | -13.63% | 可开放 |
| 12568 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前军二线 | 张胡一台区 | 200 | 1.22% | 157.57 | 157.57 | 未列入 | | | -6.67% | 可开放 |
| 12569 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线134#变压器 | 200 | 24.22% | 111.57 | 111.57 | 未列入 | | | 10.46% | 可开放 |
| 12570 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 前道分31# | 100 | 20.77% | 59.23 | 59.23 | 未列入 | | | -5.16% | 可开放 |
| 12571 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石三队分005#变压器 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | -7.80% | 可开放 |
| 12572 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南生线 | 南生线025# | 160 | 32.64% | 75.77 | 75.77 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 12573 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 金坑分43#柱上变压器金坑二台区 | 200 | 28.17% | 103.66 | 103.66 | 未列入 | | | -36.46% | 可开放 |
| 12574 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家3队干10变压器 | 100 | 15.33% | 64.67 | 64.67 | 未列入 | | | 9.05% | 可开放 |
| 12575 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 铁路支6右2# | 400 | 1.89% | 312.45 | 312.45 | 未列入 | | | 2.19% | 可开放 |
| 12576 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 三大干032# | 100 | 7.65% | 72.35 | 72.35 | 未列入 | | | -50.69% | 可开放 |
| 12577 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 前坨子干07#变压器 | 200 | 16.47% | 127.07 | 127.07 | 未列入 | | | 7.47% | 可开放 |
| 12578 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇六台区 | 100 | 20.13% | 59.87 | 59.87 | 未列入 | | | -26.91% | 可开放 |
| 12579 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 农业线二道九台区003# | 80 | 12.40% | 54.08 | 54.08 | 未列入 | | | 7.28% | 可开放 |
| 12580 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前公二队干002#变压器 | 100 | 20.50% | 59.5 | 59.5 | 未列入 | | | 7.41% | 可开放 |
| 12581 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 山城子五台区变压器 | 100 | 62.84% | 17.16 | 17.16 | 未列入 | | | 23.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12582 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 英南二台区分027# | 200 | 2.73% | 154.54 | 154.54 | 未列入 | | | -42.68% | 可开放 |
| 12583 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 向阳村台 | 200 | 26.22% | 107.57 | 107.57 | 未列入 | | | 47.37% | 可开放 |
| 12584 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 宝山二台区支005# | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 12585 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 杨相二台区干010# | 400 | 0.85% | 316.62 | 316.62 | 未列入 | | | -0.88% | 可开放 |
| 12586 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 陈家四台区 | 200 | 1.31% | 157.39 | 157.39 | 未列入 | | | -23.84% | 可开放 |
| 12587 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 腰屯五台区 | 200 | 7.04% | 145.92 | 145.92 | 未列入 | | | -0.88% | 可开放 |
| 12588 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 下甸一台区 | 400 | 1.14% | 315.45 | 315.45 | 未列入 | | | 5.47% | 可开放 |
| 12589 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 张仙峪二台区 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 12590 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 张仙峪三台区 | 100 | 14.44% | 65.56 | 65.56 | 未列入 | | | -5.91% | 可开放 |
| 12591 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 达道二台区 | 315 | 1.56% | 247.08 | 247.08 | 未列入 | | | 71.64% | 可开放 |
| 12592 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺六台区 | 200 | 1.91% | 156.18 | 156.18 | 未列入 | | | -3.24% | 可开放 |
| 12593 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连二队干008#变压器达连2台区（局属） | 200 | 3.65% | 152.71 | 152.71 | 未列入 | | | 5.74% | 可开放 |
| 12594 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 铁岭一台区变压器 | 200 | 52.50% | 55 | 55 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 12595 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 铁岭分32# | 100 | 86.52% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.32% | 可开放 |
| 12596 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 新河二台分07# | 100 | 24.89% | 55.11 | 55.11 | 未列入 | | | -3.32% | 可开放 |
| 12597 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连一队干1#变压器达连1台区（局属） | 200 | 5.94% | 148.13 | 148.13 | 未列入 | | | 2.67% | 可开放 |
| 12598 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 小卜三台区 | 80 | 1.34% | 62.93 | 62.93 | 未列入 | | | -73.67% | 可开放 |
| 12599 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线110右11#柱上变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12600 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-7箱站配电变压器01 | 500 | 5.39% | 373.03 | 373.03 | 未列入 | | | 23.33% | 可开放 |
| 12601 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-7箱站配电变压器02 | 500 | 2.57% | 387.16 | 387.16 | 未列入 | | | 11.33% | 可开放 |
| 12602 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线119右4#柱上变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12603 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线55右18#柱上变压器 | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12604 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-6箱站配电变压器01 | 500 | 6.65% | 366.76 | 366.76 | 未列入 | | | 6.33% | 可开放 |
| 12605 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-6箱站配电变压器02 | 500 | 6.03% | 369.83 | 369.83 | 未列入 | | | 19.72% | 可开放 |
| 12606 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-5箱站配电变压器01 | 400 | 6.81% | 292.75 | 292.75 | 未列入 | | | -0.96% | 可开放 |
| 12607 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-5箱站配电变压器02 | 400 | 8.81% | 284.75 | 284.75 | 未列入 | | | 18.74% | 可开放 |
| 12608 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 金域嘉园小区2#箱站配电变压器 | 500 | 11.81% | 340.93 | 340.93 | 未列入 | | | 36.96% | 可开放 |
| 12609 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 金域嘉园小区1#箱变配电变压器 | 500 | 3.48% | 382.6 | 382.6 | 未列入 | | | 7.20% | 可开放 |
| 12610 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15176永安二期回迁小区2#箱变变压器（居民） | 500 | 7.42% | 362.88 | 362.88 | 未列入 | | | 21.32% | 可开放 |
| 12611 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 孟官三台区 | 100 | 98.19% | 0 | 0 | 未列入 | | | 13.75% | 可开放 |
| 12612 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 王官线梨树三台区 | 100 | 62.40% | 17.6 | 17.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12613 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 八家二台区支14#柱上变压器 | 200 | 2.39% | 155.23 | 155.23 | 未列入 | | | 43.70% | 可开放 |
| 12614 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 葫芦线兴隆支006#配电柱上变压器 | 400 | 4.44% | 302.26 | 302.26 | 未列入 | | | 6.91% | 可开放 |
| 12615 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 前柳二台区 | 400 | 2.62% | 309.52 | 309.52 | 未列入 | | | 21.32% | 可开放 |
| 12616 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后牛分014#变压器左 | 200 | 7.65% | 144.71 | 144.71 | 未列入 | | | 8.87% | 可开放 |
| 12617 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方线058# | 400 | 0.42% | 318.31 | 318.31 | 未列入 | | | -1.16% | 可开放 |
| 12618 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线009#变压器 | 200 | 4.84% | 150.33 | 150.33 | 未列入 | | | 2.36% | 可开放 |
| 12619 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家一队分006#变压器 | 200 | 20.05% | 119.91 | 119.91 | 未列入 | | | 8.83% | 可开放 |
| 12620 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前公村干003#变压器 | 100 | 8.87% | 71.13 | 71.13 | 未列入 | | | 3.63% | 可开放 |
| 12621 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后坎一队分002#变压器 | 200 | 2.66% | 154.69 | 154.69 | 未列入 | | | 15.36% | 可开放 |
| 12622 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 三大干043# | 100 | 7.90% | 72.1 | 72.1 | 未列入 | | | -25.96% | 可开放 |
| 12623 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 东新水田种植小区012#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12624 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 二甲干033#变压器 | 200 | 0.28% | 159.44 | 159.44 | 未列入 | | | 5.83% | 可开放 |
| 12625 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线左干09# | 200 | 4.87% | 150.26 | 150.26 | 未列入 | | | 5.45% | 可开放 |
| 12626 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 新胜箱站变压器 | 315 | 11.69% | 215.17 | 215.17 | 未列入 | | | 0.52% | 可开放 |
| 12627 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马七台分02# | 200 | 3.45% | 153.1 | 153.1 | 未列入 | | | 2.72% | 可开放 |
| 12628 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西三干西三照明分001#变压器 | 200 | 5.75% | 148.5 | 148.5 | 未列入 | | | 12.23% | 可开放 |
| 12629 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西三干西三照明分008#变压器 | 200 | 12.28% | 135.44 | 135.44 | 未列入 | | | 25.47% | 可开放 |
| 12630 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西三干022#变压器 | 250 | 26.01% | 134.97 | 134.97 | 未列入 | | | 16.57% | 可开放 |
| 12631 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 三道6台支10# | 200 | 2.67% | 154.67 | 154.67 | 未列入 | | | 27.67% | 可开放 |
| 12632 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分37右13#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12633 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 单家一队005# | 100 | 28.41% | 51.59 | 51.59 | 未列入 | | | -9.19% | 可开放 |
| 12634 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线右干08# | 200 | 2.19% | 155.63 | 155.63 | 未列入 | | | 3.37% | 可开放 |
| 12635 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 荒地干019右5右10#柱上变压器 | 200 | 0.55% | 158.9 | 158.9 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 12636 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎大棚017# | 100 | 15.44% | 64.56 | 64.56 | 未列入 | | | -21.46% | 可开放 |
| 12637 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 瑞亚合作社变压器 | 80 | 0.70% | 63.44 | 63.44 | 未列入 | | | -70.33% | 可开放 |
| 12638 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后湖四队分006#变压器 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 12639 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 宏泰小区箱式变变压器 | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 12640 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线开河干15#变压器 | 100 | 16.40% | 63.6 | 63.6 | 未列入 | | | -45.83% | 可开放 |
| 12641 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 套里一队干004#变压器 | 50 | 8.20% | 35.9 | 35.9 | 未列入 | | | 12.15% | 可开放 |
| 12642 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 黄士分26左3左2 | 200 | 14.97% | 130.07 | 130.07 | 未列入 | | | 161.11% | 可开放 |
| 12643 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 东新养殖小区2变压器 | 200 | 1.29% | 157.43 | 157.43 | 未列入 | | | 56.45% | 可开放 |
| 12644 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 西新养殖小区6 | 80 | 79.85% | 0.12 | 0.12 | 未列入 | | | -13.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12645 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 杨相六台区柱上变压器 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | -4.38% | 可开放 |
| 12646 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干88右1 | 200 | 19.09% | 121.83 | 121.83 | 未列入 | | | -20.59% | 可开放 |
| 12647 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 陈家五台区柱上变压器 | 200 | 0.08% | 159.84 | 159.84 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12648 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 祝家四台区 | 200 | 52.29% | 55.42 | 55.42 | 未列入 | | | 6.94% | 可开放 |
| 12649 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干71右10右1 | 80 | 67.09% | 10.33 | 10.33 | 未列入 | | | 20.78% | 可开放 |
| 12650 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海在市箭楼回迁区1#箱站变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 3.77% | 可开放 |
| 12651 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区4#箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 5.13% | 可开放 |
| 12652 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线左干45# | 200 | 41.65% | 76.71 | 76.71 | 未列入 | | | -19.34% | 可开放 |
| 12653 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马六台分03# | 100 | 55.56% | 24.44 | 24.44 | 未列入 | | | -16.16% | 可开放 |
| 12654 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线红旗三台区 | 80 | 4.93% | 60.06 | 60.06 | 未列入 | | | -76.77% | 可开放 |
| 12655 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线红旗一台区 | 100 | 56.05% | 23.95 | 23.95 | 未列入 | | | -3.52% | 可开放 |
| 12656 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线126# | 100 | 54.01% | 25.99 | 25.99 | 未列入 | | | 6.08% | 可开放 |
| 12657 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线韩家分037# | 20 | 12.20% | 13.56 | 13.56 | 未列入 | | | -30.28% | 可开放 |
| 12658 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 意合一台区004# | 200 | 10.87% | 138.26 | 138.26 | 未列入 | | | 14.89% | 可开放 |
| 12659 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 唐家二台区03# | 100 | 84.39% | 0 | 0 | 未列入 | | | 3.00% | 可开放 |
| 12660 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 新河一台分04# | 100 | 76.95% | 3.05 | 3.05 | 未列入 | | | 6.97% | 可开放 |
| 12661 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 仙里干93# | 50 | 14.92% | 32.54 | 32.54 | 未列入 | | | 14.30% | 可开放 |
| 12662 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15053万福园中园小区1#变压器（居民） | 400 | 14.52% | 261.94 | 261.94 | 未列入 | | | 35.63% | 可开放 |
| 12663 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15054万福园中园小区2#变压器（居民） | 500 | 12.84% | 335.78 | 335.78 | 未列入 | | | 45.44% | 可开放 |
| 12664 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15057万福园中园小区5#变压器（网点） | 400 | 5.52% | 297.93 | 297.93 | 未列入 | | | 15.44% | 可开放 |
| 12665 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 祥和人家小区3#箱变（网点） | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | 9.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12666 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 祥和人家小区4#箱变（居民） | 500 | 10.48% | 347.61 | 347.61 | 未列入 | | | 24.78% | 可开放 |
| 12667 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 祥和人家小区5#箱变（网点） | 400 | 2.38% | 310.5 | 310.5 | 未列入 | | | 0.75% | 可开放 |
| 12668 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 华泰金都小区2#箱变（居民） | 400 | 6.04% | 295.85 | 295.85 | 未列入 | | | 10.66% | 可开放 |
| 12669 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15085华源名居小区1#变压器（居民） | 500 | 8.12% | 359.41 | 359.41 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 12670 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15088华源名居小区4#变压器（网点） | 500 | 0.94% | 395.28 | 395.28 | 未列入 | | | 1.74% | 可开放 |
| 12671 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15008嘉景花园新城小区1号变压器 | 500 | 9.96% | 350.18 | 350.18 | 未列入 | | | 28.00% | 可开放 |
| 12672 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 二道一台区 | 100 | 62.02% | 17.98 | 17.98 | 未列入 | | | -11.08% | 可开放 |
| 12673 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 二道六台区 | 100 | 67.02% | 12.98 | 12.98 | 未列入 | | | -19.70% | 可开放 |
| 12674 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 水南线 | 钟台分15右1#柱上变压器 | 100 | 39.05% | 40.95 | 40.95 | 未列入 | | | -14.10% | 可开放 |
| 12675 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15111保寿小区2#箱变（居民） | 315 | 8.52% | 225.16 | 225.16 | 未列入 | | | 3.82% | 可开放 |
| 12676 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15114保寿小区5#箱变（居民） | 500 | 4.19% | 379.03 | 379.03 | 未列入 | | | -1.24% | 可开放 |
| 12677 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 白蒿七队干08#变压器 | 100 | 62.94% | 17.06 | 17.06 | 未列入 | | | 7.09% | 可开放 |
| 12678 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树七台区 | 200 | 50.27% | 59.47 | 59.47 | 未列入 | | | -9.97% | 可开放 |
| 12679 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分037# | 100 | 57.31% | 22.69 | 22.69 | 未列入 | | | -26.25% | 可开放 |
| 12680 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分下力四队支002# | 200 | 1.41% | 157.19 | 157.19 | 未列入 | | | 2.97% | 可开放 |
| 12681 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分005# | 80 | 93.73% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.51% | 可开放 |
| 12682 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 西小线南关干027#变压器 | 80 | 34.81% | 36.15 | 36.15 | 未列入 | | | -8.29% | 可开放 |
| 12683 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分杨西沟支012# | 80 | 59.98% | 16.02 | 16.02 | 未列入 | | | 3.02% | 可开放 |
| 12684 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分杨西沟支035# | 30 | 20.53% | 17.84 | 17.84 | 未列入 | | | -3.83% | 可开放 |
| 12685 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线下力9、10队分013# | 100 | 56.20% | 23.8 | 23.8 | 未列入 | | | -25.27% | 可开放 |
| 12686 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 刘八线089#赵八三台区柱上变压器 | 160 | 52.98% | 43.23 | 43.23 | 未列入 | | | -12.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12687 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 三码照明分5右5#变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12688 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤六台区 | 200 | 0.47% | 159.07 | 159.07 | 未列入 | | | -7.63% | 可开放 |
| 12689 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 张家回迁小区网点1#箱站变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 12690 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎线16左1#柱上变压器 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 17.51% | 可开放 |
| 12691 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 西古线25金丽泰晤士小区6#住宅变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | 21.40% | 可开放 |
| 12692 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 灰菜一台区支004# | 200 | 1.36% | 157.28 | 157.28 | 未列入 | | | 2.28% | 可开放 |
| 12693 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东庄线 | 红旗二台区 | 400 | 1.00% | 316.01 | 316.01 | 未列入 | | | -10.40% | 可开放 |
| 12694 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 崔庄三台区支006# | 400 | 0.83% | 316.7 | 316.7 | 未列入 | | | 15.82% | 可开放 |
| 12695 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 麻峪干023# | 100 | 4.03% | 75.97 | 75.97 | 未列入 | | | 12.57% | 可开放 |
| 12696 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 前甘分011# | 400 | 1.22% | 315.11 | 315.11 | 未列入 | | | 7.27% | 可开放 |
| 12697 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 王官四台区 | 50 | 23.68% | 28.16 | 28.16 | 未列入 | | | -16.67% | 可开放 |
| 12698 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 官草四台区变压器 | 200 | 1.95% | 156.1 | 156.1 | 未列入 | | | -16.47% | 可开放 |
| 12699 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 东沟三台区 | 100 | 7.20% | 72.8 | 72.8 | 未列入 | | | 27.20% | 可开放 |
| 12700 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 东腰三台区 | 100 | 6.94% | 73.06 | 73.06 | 未列入 | | | 14.11% | 可开放 |
| 12701 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小二台区02# | 400 | 0.82% | 316.73 | 316.73 | 未列入 | | | 11.08% | 可开放 |
| 12702 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 上英一台区 | 100 | 9.69% | 70.31 | 70.31 | 未列入 | | | 51.89% | 可开放 |
| 12703 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇干149# | 400 | 0.32% | 318.73 | 318.73 | 未列入 | | | 9.98% | 可开放 |
| 12704 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 邢家二台区02# | 400 | 4.69% | 301.23 | 301.23 | 未列入 | | | 1018.63% | 可开放 |
| 12705 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇分金坑支朱戈四组24# | 100 | 2.56% | 77.44 | 77.44 | 未列入 | | | -9.56% | 可开放 |
| 12706 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 西双二台区04# | 100 | 12.63% | 67.37 | 67.37 | 未列入 | | | -2.66% | 可开放 |
| 12707 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线031# | 400 | 0.03% | 319.88 | 319.88 | 未列入 | | | -76.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12708 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线松树沟分017# | 200 | 1.52% | 156.96 | 156.96 | 未列入 | | | -3.73% | 可开放 |
| 12709 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台十台区变压器 | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | 9.01% | 可开放 |
| 12710 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线松树沟分黄家1队支036# | 100 | 5.36% | 74.64 | 74.64 | 未列入 | | | -3.87% | 可开放 |
| 12711 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线龙川分048# | 200 | 1.13% | 157.74 | 157.74 | 未列入 | | | -2.35% | 可开放 |
| 12712 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线松树沟分黄家1队支011# | 50 | 1.76% | 39.12 | 39.12 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 12713 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线149# | 100 | 8.03% | 71.97 | 71.97 | 未列入 | | | -3.43% | 可开放 |
| 12714 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线柳树三队分009# | 200 | 0.09% | 159.82 | 159.82 | 未列入 | | | -13.40% | 可开放 |
| 12715 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线寨岭沟分30# | 200 | 3.24% | 153.53 | 153.53 | 未列入 | | | -1.36% | 可开放 |
| 12716 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线候家大队分02# | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | -4.26% | 可开放 |
| 12717 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线碾子沟分24# | 100 | 16.66% | 63.34 | 63.34 | 未列入 | | | -13.87% | 可开放 |
| 12718 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线候家一队分01# | 80 | 0.41% | 63.67 | 63.67 | 未列入 | | | 8.56% | 可开放 |
| 12719 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾1#配电室1#B住宅变压器 | 500 | 0.08% | 399.59 | 399.59 | 未列入 | | | 126.38% | 可开放 |
| 12720 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾1#配电室2#B住宅变压器 | 500 | 0.07% | 399.67 | 399.67 | 未列入 | | | 73.21% | 可开放 |
| 12721 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾1#配电室3#B网点变压器 | 400 | 3.99% | 304.06 | 304.06 | 未列入 | | | 1311.56% | 可开放 |
| 12722 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾1#配电室4#B网点变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 12723 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾1#配电室5#B网点变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 12724 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾1#配电室6#B网点变压器 | 400 | 0.03% | 319.9 | 319.9 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 12725 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线候粗八队分09# | 100 | 6.61% | 73.39 | 73.39 | 未列入 | | | -6.56% | 可开放 |
| 12726 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线候家五队分33# | 100 | 3.04% | 76.96 | 76.96 | 未列入 | | | 7.31% | 可开放 |
| 12727 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分膳马支009# | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | -8.35% | 可开放 |
| 12728 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 下家一台区分005# | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | 4.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12729 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线团苗寺分03# | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 12730 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 王家五队支003# | 400 | 2.97% | 308.14 | 308.14 | 未列入 | | | -2.20% | 可开放 |
| 12731 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线188# | 200 | 1.75% | 156.51 | 156.51 | 未列入 | | | 1.17% | 可开放 |
| 12732 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城一台区支004# | 400 | 4.80% | 300.81 | 300.81 | 未列入 | | | 1031.08% | 可开放 |
| 12733 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 灰菜三台区分012# | 200 | 3.21% | 153.59 | 153.59 | 未列入 | | | 5.58% | 可开放 |
| 12734 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代回迁配电室H3网点1#变压器 | 400 | 0.02% | 319.94 | 319.94 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 12735 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代回迁配电室H4网点2#变压器 | 400 | 3.04% | 307.83 | 307.83 | 未列入 | | | 907.06% | 可开放 |
| 12736 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代回迁配电室H5网点3#变压器 | 400 | 1.98% | 312.1 | 312.1 | 未列入 | | | -27.57% | 可开放 |
| 12737 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代回迁配电室H6住宅4#变压器 | 500 | 3.03% | 384.84 | 384.84 | 未列入 | | | 1276.59% | 可开放 |
| 12738 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代回迁配电室H7住宅5#变压器 | 500 | 2.59% | 387.04 | 387.04 | 未列入 | | | 1369.69% | 可开放 |
| 12739 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代回迁配电室H8住宅6#变压器 | 400 | 4.07% | 303.73 | 303.73 | 未列入 | | | 1175.54% | 可开放 |
| 12740 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代回迁配电室H9住宅7#变压器 | 400 | 2.56% | 309.75 | 309.75 | 未列入 | | | 967.19% | 可开放 |
| 12741 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 耿庄线015右1#变压器 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | 21.85% | 可开放 |
| 12742 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 单家五队支006# | 100 | 1.30% | 78.7 | 78.7 | 未列入 | | | 6.79% | 可开放 |
| 12743 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线张嘴干41右12#变压器 | 400 | 0.41% | 318.36 | 318.36 | 未列入 | | | 8.23% | 可开放 |
| 12744 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新四队01# | 250 | 6.82% | 182.95 | 182.95 | 未列入 | | | 21.45% | 可开放 |
| 12745 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区2箱变（住宅）5#变压器配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 12746 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区2箱变（网点）6#变压器配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | -2.82% | 可开放 |
| 12747 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区2箱变（网点）7#变压器配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 12748 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜时代广场小区2箱变（住宅）8#变压器配电变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 208.22% | 可开放 |
| 12749 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦1#地埋变变压器 | 630 | 4.31% | 476.84 | 476.84 | 未列入 | | | 1471.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12750 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦2#地埋变变压器 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 12751 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦3#地埋变变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 12752 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦4#地埋变变压器 | 630 | 4.81% | 473.72 | 473.72 | 未列入 | | | 1370.67% | 可开放 |
| 12753 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦5#地埋变变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 12754 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦6#地埋变变压器 | 630 | 5.59% | 468.78 | 468.78 | 未列入 | | | 1486.10% | 可开放 |
| 12755 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分32+1#变压器 | 100 | 6.41% | 73.59 | 73.59 | 未列入 | | | 1.19% | 可开放 |
| 12756 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦7#地埋变变压器 | 630 | 4.24% | 477.28 | 477.28 | 未列入 | | | 1458.55% | 可开放 |
| 12757 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦8#地埋变变压器 | 630 | 5.47% | 469.55 | 469.55 | 未列入 | | | 1527.88% | 可开放 |
| 12758 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 金东四季花城东侧政府回迁小区1#箱站变压器间隔配电变压 | 500 | 3.10% | 384.52 | 384.52 | 未列入 | | | 827.36% | 可开放 |
| 12759 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭三线 | 左岸城邦9#地埋变变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 12760 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 金东四季花城东侧政府回迁小区2#变压器间隔配电变压器 | 500 | 3.78% | 381.1 | 381.1 | 未列入 | | | 897.36% | 可开放 |
| 12761 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线060右1#变压器 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | 25.36% | 可开放 |
| 12762 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线063右3#变压器 | 400 | 6.68% | 293.29 | 293.29 | 未列入 | | | 27.54% | 可开放 |
| 12763 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾2#配电室7#B住宅变压器 | 500 | 4.17% | 379.14 | 379.14 | 未列入 | | | 1422.42% | 可开放 |
| 12764 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾2#配电室8#B住宅变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | 70.29% | 可开放 |
| 12765 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 爱琴湾2#配电室9#B住宅变压器 | 400 | 4.75% | 300.99 | 300.99 | 未列入 | | | 1214.60% | 可开放 |
| 12766 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线063右4右2#变压器 | 400 | 0.45% | 318.22 | 318.22 | 未列入 | | | -64.09% | 可开放 |
| 12767 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线063右4右3#变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | -10.56% | 可开放 |
| 12768 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 石牌路三台区 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 12769 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线063右5#变压器 | 100 | 13.95% | 66.05 | 66.05 | 未列入 | | | 13.34% | 可开放 |
| 12770 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 石牌路五台区 | 30 | 26.47% | 16.06 | 16.06 | 未列入 | | | -2.37% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12771 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 石牌路六台区 | 20 | 19.05% | 12.19 | 12.19 | 未列入 | | | -7.57% | 可开放 |
| 12772 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 代北线28#左分歧009左1左1#变压器 | 200 | 0.07% | 159.86 | 159.86 | 未列入 | | | -20.23% | 可开放 |
| 12773 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线041#柱上变压器 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12774 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 西古线25金丽泰晤士小区7#网点变压器 | 500 | 1.82% | 390.89 | 390.89 | 未列入 | | | 1249.81% | 可开放 |
| 12775 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分100 | 200 | 25.09% | 109.82 | 109.82 | 未列入 | | | -0.85% | 可开放 |
| 12776 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨一号井变 | 50 | 5.20% | 37.4 | 37.4 | 未列入 | | | -4.82% | 可开放 |
| 12777 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨二号井变 | 50 | 4.78% | 37.61 | 37.61 | 未列入 | | | -5.92% | 可开放 |
| 12778 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾7#站2#变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 12779 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高6队支03#变压器东高5台区（局属） | 100 | 77.55% | 2.45 | 2.45 | 未列入 | | | 11.97% | 可开放 |
| 12780 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15007万福家园2#变压器（居民） | 630 | 6.57% | 462.63 | 462.63 | 未列入 | | | 1.94% | 可开放 |
| 12781 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 祝家一台区 | 100 | 61.33% | 18.67 | 18.67 | 未列入 | | | 9.56% | 可开放 |
| 12782 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 祝家七台区 | 100 | 85.58% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.43% | 可开放 |
| 12783 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 政府干001#变压器达连10台区（局属） | 200 | 24.76% | 110.48 | 110.48 | 未列入 | | | 26.55% | 可开放 |
| 12784 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分1右3#变压器 | 400 | 19.04% | 243.83 | 243.83 | 未列入 | | | -9.64% | 可开放 |
| 12785 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家线108# | 100 | 90.19% | 0 | 0 | 未列入 | | | 3.15% | 可开放 |
| 12786 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家线150# | 30 | 19.97% | 18.01 | 18.01 | 未列入 | | | 11.13% | 可开放 |
| 12787 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 大房申干068# | 315 | 9.67% | 221.54 | 221.54 | 未列入 | | | 3.93% | 可开放 |
| 12788 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 夺獐一台分002# | 125 | 27.97% | 65.04 | 65.04 | 未列入 | | | -20.02% | 可开放 |
| 12789 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 夺獐二台区 | 100 | 80.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.24% | 可开放 |
| 12790 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红六组干012# | 30 | 14.97% | 19.51 | 19.51 | 未列入 | | | -10.06% | 可开放 |
| 12791 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 老墙分051# | 50 | 3.58% | 38.21 | 38.21 | 未列入 | | | 12.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12792 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业线7354单元单家二队支010# | 50 | 4.60% | 37.7 | 37.7 | 未列入 | | | -76.63% | 可开放 |
| 12793 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西河线017# | 200 | 23.65% | 112.71 | 112.71 | 未列入 | | | -30.97% | 可开放 |
| 12794 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西感王四台区分005# | 315 | 28.18% | 163.22 | 163.22 | 未列入 | | | 27.32% | 可开放 |
| 12795 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东粮三台区干002# | 250 | 24.37% | 139.07 | 139.07 | 未列入 | | | -21.87% | 可开放 |
| 12796 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新干008# | 80 | 1.13% | 63.1 | 63.1 | 未列入 | | | -2.67% | 可开放 |
| 12797 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 花园二台区支006# | 100 | 35.17% | 44.83 | 44.83 | 未列入 | | | 0.17% | 可开放 |
| 12798 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 东感王四台区003# | 100 | 1.86% | 78.14 | 78.14 | 未列入 | | | 10.26% | 可开放 |
| 12799 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 东感王三台区002# | 400 | 24.36% | 222.58 | 222.58 | 未列入 | | | 5.78% | 可开放 |
| 12800 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 石桥子二台区# | 200 | 25.46% | 109.09 | 109.09 | 未列入 | | | 6.64% | 可开放 |
| 12801 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 石桥子一台区 | 200 | 0.50% | 159 | 159 | 未列入 | | | 22.17% | 可开放 |
| 12802 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 鸭子厂支005# | 400 | 21.17% | 235.32 | 235.32 | 未列入 | | | 10.37% | 可开放 |
| 12803 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 范家干013# | 400 | 17.77% | 248.91 | 248.91 | 未列入 | | | 8.20% | 可开放 |
| 12804 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 西庙二台区支007# | 315 | 19.94% | 189.18 | 189.18 | 未列入 | | | -18.32% | 可开放 |
| 12805 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 范家干023# | 200 | 41.35% | 77.31 | 77.31 | 未列入 | | | -7.81% | 可开放 |
| 12806 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 水洗厂干003# | 200 | 10.47% | 139.07 | 139.07 | 未列入 | | | 12.05% | 可开放 |
| 12807 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 前楼四台区015# | 100 | 29.37% | 50.63 | 50.63 | 未列入 | | | 20.55% | 可开放 |
| 12808 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 楼峪线151# | 400 | 13.23% | 267.08 | 267.08 | 未列入 | | | -22.06% | 可开放 |
| 12809 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 前楼一台区支008# | 315 | 14.90% | 205.06 | 205.06 | 未列入 | | | -28.81% | 可开放 |
| 12810 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 东庙一台区003# | 315 | 12.39% | 212.98 | 212.98 | 未列入 | | | -2.54% | 可开放 |
| 12811 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 向阳一台区 | 200 | 28.51% | 102.99 | 102.99 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |
| 12812 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 新立四队分20# | 100 | 44.26% | 35.74 | 35.74 | 未列入 | | | -19.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12813 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 土河一台区变压器 | 100 | 94.53% | 0 | 0 | 未列入 | | | 15.80% | 可开放 |
| 12814 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二台子五台区变压器 | 160 | 6.89% | 116.98 | 116.98 | 未列入 | | | -66.41% | 可开放 |
| 12815 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 李梧八台区变压器 | 100 | 57.21% | 22.79 | 22.79 | 未列入 | | | -25.19% | 可开放 |
| 12816 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老八台区 | 50 | 6.70% | 36.65 | 36.65 | 未列入 | | | 2.00% | 可开放 |
| 12817 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线前湖七队分003#变压器 | 100 | 51.01% | 28.99 | 28.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12818 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 东三二台区 | 50 | 95.84% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.32% | 可开放 |
| 12819 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石干006#变压器 | 200 | 18.60% | 122.81 | 122.81 | 未列入 | | | 14.66% | 可开放 |
| 12820 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石干045#变压器 | 80 | 10.86% | 55.31 | 55.31 | 未列入 | | | -8.46% | 可开放 |
| 12821 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 塔子干028#变压器 | 50 | 7.42% | 36.29 | 36.29 | 未列入 | | | -5.34% | 可开放 |
| 12822 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线038#变压器 | 315 | 13.67% | 208.94 | 208.94 | 未列入 | | | -5.10% | 可开放 |
| 12823 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 安家岭干005#变压器 | 315 | 17.78% | 196 | 196 | 未列入 | | | 0.04% | 可开放 |
| 12824 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线078#变压器 | 200 | 28.02% | 103.96 | 103.96 | 未列入 | | | -7.13% | 可开放 |
| 12825 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线088#变压器 | 160 | 43.81% | 57.9 | 57.9 | 未列入 | | | 5.81% | 可开放 |
| 12826 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 桐房申干044#变压器 | 200 | 8.71% | 142.59 | 142.59 | 未列入 | | | -23.67% | 可开放 |
| 12827 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜五组干003#变压器 | 200 | 30.98% | 98.05 | 98.05 | 未列入 | | | 2.94% | 可开放 |
| 12828 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 海昕明珠6#箱站变压器 | 400 | 8.21% | 287.15 | 287.15 | 未列入 | | | -13.04% | 可开放 |
| 12829 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 单家于刘干于刘三队分001#柱上变压器 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12830 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾兴线 | 黄士分2左3右1# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12831 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周铁线 | 周铁干51# | 100 | 1.67% | 78.33 | 78.33 | 未列入 | | | -23.18% | 可开放 |
| 12832 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 北耿四台区分004# | 200 | 8.29% | 143.43 | 143.43 | 未列入 | | | -19.10% | 可开放 |
| 12833 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 财富广场3#站变压器 | 400 | 13.01% | 267.96 | 267.96 | 未列入 | | | 16.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12834 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 财富广场6#站变压器 | 250 | 19.79% | 150.52 | 150.52 | 未列入 | | | -5.12% | 可开放 |
| 12835 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 下堡干006# | 200 | 19.78% | 120.44 | 120.44 | 未列入 | | | -33.58% | 可开放 |
| 12836 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 海派西尼2#站变压器 | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | -89.08% | 可开放 |
| 12837 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 海派西尼3#站1#变压器 | 315 | 0.23% | 251.29 | 251.29 | 未列入 | | | 9.70% | 可开放 |
| 12838 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 罗赵三队区 | 80 | 74.98% | 4.02 | 4.02 | 未列入 | | | -29.15% | 可开放 |
| 12839 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线盖家分盖家照明支7左3左1#变压器 | 200 | 25.83% | 108.34 | 108.34 | 未列入 | | | 6.77% | 可开放 |
| 12840 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15140华源富贵祥城5#网点箱变变压器 | 500 | 1.56% | 392.19 | 392.19 | 未列入 | | | 9.95% | 可开放 |
| 12841 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 析木九台区 | 200 | 17.90% | 124.21 | 124.21 | 未列入 | | | -8.18% | 可开放 |
| 12842 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 耿龙村一台区分007# | 400 | 0.38% | 318.47 | 318.47 | 未列入 | | | -81.44% | 可开放 |
| 12843 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 滑石矿一台区 | 315 | 15.46% | 203.3 | 203.3 | 未列入 | | | 20.09% | 可开放 |
| 12844 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 滑石矿二台区 | 160 | 62.84% | 27.46 | 27.46 | 未列入 | | | 12.49% | 可开放 |
| 12845 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 材木三台区 | 100 | 1.18% | 78.82 | 78.82 | 未列入 | | | -88.14% | 可开放 |
| 12846 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 材木二台区 | 100 | 60.40% | 19.6 | 19.6 | 未列入 | | | -7.76% | 可开放 |
| 12847 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 鸭泡一台区干012# | 100 | 3.77% | 76.23 | 76.23 | 未列入 | | | -37.59% | 可开放 |
| 12848 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 材木六台区 | 100 | 85.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.04% | 可开放 |
| 12849 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 范马一台区 | 200 | 27.15% | 105.71 | 105.71 | 未列入 | | | -20.24% | 可开放 |
| 12850 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 东盛园1#变压器 | 400 | 23.62% | 225.54 | 225.54 | 未列入 | | | 17.65% | 可开放 |
| 12851 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 东盛园2#变压器 | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | 10.84% | 可开放 |
| 12852 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线173# | 100 | 2.73% | 77.27 | 77.27 | 未列入 | | | -2.47% | 可开放 |
| 12853 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线88左2#变压器 | 200 | 0.71% | 158.58 | 158.58 | 未列入 | | | -76.61% | 可开放 |
| 12854 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线冒烟沟分07# | 100 | 64.24% | 15.76 | 15.76 | 未列入 | | | 0.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12855 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分28左1 | 80 | 4.01% | 60.79 | 60.79 | 未列入 | | | -85.87% | 可开放 |
| 12856 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15147福瑞嘉园1#箱变变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 12857 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15149福瑞嘉园3#箱变变压器 | 400 | 14.42% | 262.31 | 262.31 | 未列入 | | | 28.42% | 可开放 |
| 12858 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘泉分007# | 100 | 2.87% | 77.13 | 77.13 | 未列入 | | | 4.86% | 可开放 |
| 12859 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 新立二台区分003# | 200 | 32.62% | 94.77 | 94.77 | 未列入 | | | 5.98% | 可开放 |
| 12860 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大甘三台区分011# | 100 | 67.22% | 12.78 | 12.78 | 未列入 | | | 1.12% | 可开放 |
| 12861 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫一台区分005# | 400 | 9.46% | 282.15 | 282.15 | 未列入 | | | -5.33% | 可开放 |
| 12862 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 苏马干122# | 100 | 50.30% | 29.7 | 29.7 | 未列入 | | | -31.83% | 可开放 |
| 12863 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫七台区支006# | 100 | 83.13% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.70% | 可开放 |
| 12864 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫干026# | 160 | 72.56% | 11.91 | 11.91 | 未列入 | | | 13.98% | 可开放 |
| 12865 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 于家村一台区支010# | 400 | 11.91% | 272.38 | 272.38 | 未列入 | | | -4.68% | 可开放 |
| 12866 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 蔡家一台区干006# | 100 | 22.65% | 57.35 | 57.35 | 未列入 | | | -2.65% | 可开放 |
| 12867 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 向阳一台区支005# | 200 | 17.71% | 124.59 | 124.59 | 未列入 | | | 19.78% | 可开放 |
| 12868 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 玉白四台区干006# | 100 | 39.75% | 40.25 | 40.25 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 12869 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 兴隆二台区分004# | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | -44.23% | 可开放 |
| 12870 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 兴隆干022# | 200 | 10.71% | 138.58 | 138.58 | 未列入 | | | -13.76% | 可开放 |
| 12871 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线129# | 100 | 71.73% | 8.27 | 8.27 | 未列入 | | | -8.00% | 可开放 |
| 12872 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 付沟三台分02#柱上变压器 | 200 | 13.95% | 132.1 | 132.1 | 未列入 | | | -43.68% | 可开放 |
| 12873 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 曹堡线016#南毛四台区柱上变压器 | 80 | 99.19% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.35% | 可开放 |
| 12874 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 何沙新区04# | 100 | 72.80% | 7.2 | 7.2 | 未列入 | | | 38.23% | 可开放 |
| 12875 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15208南湖绿洲小区4#箱变变压器 | 500 | 3.24% | 383.8 | 383.8 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12876 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 托修B站2#变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |
| 12877 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15107比利华小区3变压器 | 400 | 4.86% | 300.56 | 300.56 | 未列入 | | | 21.26% | 可开放 |
| 12878 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 新华小区箱站1#变压器 | 315 | 12.15% | 213.74 | 213.74 | 未列入 | | | -0.74% | 可开放 |
| 12879 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 红旗B变压器 | 250 | 28.64% | 128.41 | 128.41 | 未列入 | | | 5.48% | 可开放 |
| 12880 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 旭东二期3#箱站2#变压器 | 400 | 0.11% | 319.56 | 319.56 | 未列入 | | | 9.05% | 可开放 |
| 12881 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 山后支19左13--1#柱上变压器 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | -32.39% | 可开放 |
| 12882 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 西牌楼五台区 | 160 | 0.59% | 127.06 | 127.06 | 未列入 | | | -86.36% | 可开放 |
| 12883 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区2#箱式站1#变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 12884 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区6#箱式站变压器 | 400 | 10.17% | 279.34 | 279.34 | 未列入 | | | -19.80% | 可开放 |
| 12885 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老三台区 | 50 | 8.42% | 35.79 | 35.79 | 未列入 | | | -2.95% | 可开放 |
| 12886 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老四台区 | 80 | 85.61% | 0 | 0 | 未列入 | | | 11.86% | 可开放 |
| 12887 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老五台区 | 125 | 69.98% | 12.52 | 12.52 | 未列入 | | | 3.06% | 可开放 |
| 12888 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二台子三台区变压器 | 125 | 52.08% | 34.9 | 34.9 | 未列入 | | | 19.43% | 可开放 |
| 12889 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 金坨村干9# | 200 | 5.99% | 148.03 | 148.03 | 未列入 | | | -7.43% | 可开放 |
| 12890 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 淮泡五队干31#淮泡五台区 | 100 | 53.82% | 26.18 | 26.18 | 未列入 | | | -1.25% | 可开放 |
| 12891 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 淮泡三队干1#淮泡三台区 | 200 | 16.29% | 127.42 | 127.42 | 未列入 | | | -33.41% | 可开放 |
| 12892 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 大沟分30#大沟三台区柱上变压器 | 200 | 5.78% | 148.44 | 148.44 | 未列入 | | | 10.37% | 可开放 |
| 12893 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 大台干081# | 100 | 66.42% | 13.58 | 13.58 | 未列入 | | | -6.98% | 可开放 |
| 12894 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 碾盘东沟支04#柱上变压器碾盘四台区 | 100 | 78.90% | 1.1 | 1.1 | 未列入 | | | -5.30% | 可开放 |
| 12895 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇干128# | 100 | 33.02% | 46.98 | 46.98 | 未列入 | | | -6.03% | 可开放 |
| 12896 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家二队分003#变压器 | 100 | 80.91% | 0 | 0 | 未列入 | | | -13.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12897 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 老干部箱站变压器 | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 12898 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 腾达一箱站变压器 | 250 | 16.31% | 159.22 | 159.22 | 未列入 | | | -0.23% | 可开放 |
| 12899 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 托修B站1#变压器 | 400 | 14.75% | 261 | 261 | 未列入 | | | -1.36% | 可开放 |
| 12900 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 新华三组团2#变压器 | 315 | 0.06% | 251.81 | 251.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12901 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15108比利华小区4变压器 | 500 | 3.24% | 383.81 | 383.81 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 12902 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15109比利华小区5变压器 | 500 | 3.53% | 382.34 | 382.34 | 未列入 | | | 19.44% | 可开放 |
| 12903 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 新华小区箱站2#变压器 | 315 | 0.14% | 251.56 | 251.56 | 未列入 | | | -91.23% | 可开放 |
| 12904 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 卫士B箱站变压器 | 400 | 6.88% | 292.47 | 292.47 | 未列入 | | | -5.66% | 可开放 |
| 12905 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线右干55# | 100 | 66.57% | 13.43 | 13.43 | 未列入 | | | -5.62% | 可开放 |
| 12906 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马大绷分10# | 100 | 80.21% | 0 | 0 | 未列入 | | | 25.95% | 可开放 |
| 12907 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 三道大棚分10# | 50 | 11.60% | 34.2 | 34.2 | 未列入 | | | 6.43% | 可开放 |
| 12908 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 李卧1台干02# | 160 | 0.50% | 127.2 | 127.2 | 未列入 | | | -26.23% | 可开放 |
| 12909 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 八面1台干13# | 100 | 51.77% | 28.23 | 28.23 | 未列入 | | | -10.59% | 可开放 |
| 12910 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 夹信4台干004# | 100 | 1.38% | 78.62 | 78.62 | 未列入 | | | -11.45% | 可开放 |
| 12911 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 雅圣C箱站变压器 | 315 | 0.13% | 251.58 | 251.58 | 未列入 | | | -90.29% | 可开放 |
| 12912 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山A箱式变2#变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | 25.83% | 可开放 |
| 12913 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山二期C箱式变变压器 | 315 | 17.38% | 197.24 | 197.24 | 未列入 | | | 14.59% | 可开放 |
| 12914 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区A箱式变1#变压器 | 315 | 14.30% | 206.96 | 206.96 | 未列入 | | | -26.71% | 可开放 |
| 12915 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区A箱式变2#变压器 | 315 | 0.15% | 251.53 | 251.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12916 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 双龙三期G站2#变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | -89.48% | 可开放 |
| 12917 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 祥圣D箱式变2#变压器 | 315 | 0.16% | 251.5 | 251.5 | 未列入 | | | 10.43% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12918 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 老年公寓箱式变变压器 | 500 | 0.22% | 398.89 | 398.89 | 未列入 | | | -1.32% | 可开放 |
| 12919 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙新村C箱式变2#变压器 | 400 | 4.61% | 301.56 | 301.56 | 未列入 | | | -9.99% | 可开放 |
| 12920 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 家私线 | 华夏箱站变压器 | 200 | 31.81% | 96.39 | 96.39 | 未列入 | | | 3.73% | 可开放 |
| 12921 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 钢铁小区箱式变变压器 | 400 | 9.80% | 280.79 | 280.79 | 未列入 | | | -18.66% | 可开放 |
| 12922 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 三道三台区 | 80 | 97.49% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.48% | 可开放 |
| 12923 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 西牌楼一台区 | 100 | 5.55% | 74.45 | 74.45 | 未列入 | | | -72.78% | 可开放 |
| 12924 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 金东B站1#变压器 | 400 | 14.18% | 263.29 | 263.29 | 未列入 | | | -10.80% | 可开放 |
| 12925 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 上林七台区 | 160 | 20.67% | 94.93 | 94.93 | 未列入 | | | -3.02% | 可开放 |
| 12926 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 老达四台区 | 80 | 1.20% | 63.04 | 63.04 | 未列入 | | | -14.72% | 可开放 |
| 12927 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 绿景鑫园一期2#变压器 | 315 | 12.40% | 212.95 | 212.95 | 未列入 | | | 4.47% | 可开放 |
| 12928 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 富贵小区箱式变压器 | 200 | 0.42% | 159.16 | 159.16 | 未列入 | | | -87.14% | 可开放 |
| 12929 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 邓台一台区支006# | 315 | 0.11% | 251.64 | 251.64 | 未列入 | | | -6.30% | 可开放 |
| 12930 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 政府小区C箱式变压器 | 250 | 34.04% | 114.89 | 114.89 | 未列入 | | | 1.30% | 可开放 |
| 12931 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 葵花小区二期箱式变1#变压器 | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | -4.96% | 可开放 |
| 12932 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 葵花小区二期箱式变2#变压器 | 315 | 8.69% | 224.62 | 224.62 | 未列入 | | | -16.09% | 可开放 |
| 12933 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 滨河线 | 春风苑D箱式站变压器 | 250 | 10.71% | 173.22 | 173.22 | 未列入 | | | 1.90% | 可开放 |
| 12934 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分030左1 | 100 | 52.09% | 27.91 | 27.91 | 未列入 | | | 12.33% | 可开放 |
| 12935 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎7组大棚013#柱上变压器 | 100 | 67.49% | 12.51 | 12.51 | 未列入 | | | -7.64% | 可开放 |
| 12936 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 电表厂2#站1#变压器 | 315 | 11.78% | 214.88 | 214.88 | 未列入 | | | 5.90% | 可开放 |
| 12937 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 金东A站1#变压器 | 315 | 11.61% | 215.42 | 215.42 | 未列入 | | | -6.62% | 可开放 |
| 12938 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 新立5队支4# | 30 | 20.43% | 17.87 | 17.87 | 未列入 | | | 6.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12939 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 毛才一台区 | 80 | 2.25% | 62.2 | 62.2 | 未列入 | | | -82.27% | 可开放 |
| 12940 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连五队干14#达连7台区（局属） | 160 | 1.88% | 124.99 | 124.99 | 未列入 | | | 15.15% | 可开放 |
| 12941 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 于台二台区分005# | 160 | 22.61% | 91.83 | 91.83 | 未列入 | | | -1.13% | 可开放 |
| 12942 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 前龙三组 | 200 | 9.39% | 141.22 | 141.22 | 未列入 | | | -31.37% | 可开放 |
| 12943 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 前龙四台 | 80 | 68.81% | 8.95 | 8.95 | 未列入 | | | 0.27% | 可开放 |
| 12944 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 后龙七组 | 63 | 3.51% | 48.19 | 48.19 | 未列入 | | | -34.68% | 可开放 |
| 12945 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分15# | 160 | 18.76% | 97.98 | 97.98 | 未列入 | | | -9.62% | 可开放 |
| 12946 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 安居华府3#变压器 | 500 | 4.42% | 377.88 | 377.88 | 未列入 | | | -1.76% | 可开放 |
| 12947 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 安居华府4#变压器 | 500 | 9.92% | 350.42 | 350.42 | 未列入 | | | 21.97% | 可开放 |
| 12948 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 安居华府6#变压器 | 400 | 2.68% | 309.27 | 309.27 | 未列入 | | | -11.01% | 可开放 |
| 12949 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎4组大棚001#柱上变压器 | 100 | 22.09% | 57.91 | 57.91 | 未列入 | | | -28.80% | 可开放 |
| 12950 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期1#箱站2#变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | 11.36% | 可开放 |
| 12951 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期2#箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | 23.67% | 可开放 |
| 12952 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期4#箱站1#变压器 | 500 | 3.77% | 381.15 | 381.15 | 未列入 | | | 1153.33% | 可开放 |
| 12953 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 荒岭子二三期4#箱站2#变压器 | 500 | 4.43% | 377.87 | 377.87 | 未列入 | | | 1204.73% | 可开放 |
| 12954 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 万泰家园 | 315 | 0.12% | 251.61 | 251.61 | 未列入 | | | -1.26% | 可开放 |
| 12955 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线韩家分026# | 100 | 55.67% | 24.33 | 24.33 | 未列入 | | | -12.84% | 可开放 |
| 12956 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 西牌线梨树二台区 | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12957 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线上力三队分002# | 50 | 11.74% | 34.13 | 34.13 | 未列入 | | | -29.65% | 可开放 |
| 12958 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 西牌线梨树三台区 | 100 | 86.55% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12959 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 丁家分22#变压器 | 100 | 17.23% | 62.77 | 62.77 | 未列入 | | | -5.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12960 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 三家五队支02#变压器 | 80 | 71.24% | 7.01 | 7.01 | 未列入 | | | -25.11% | 可开放 |
| 12961 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 什司县二台区 | 315 | 0.18% | 251.44 | 251.44 | 未列入 | | | -4.19% | 可开放 |
| 12962 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 什司县六台区 | 200 | 7.47% | 145.07 | 145.07 | 未列入 | | | -2.42% | 可开放 |
| 12963 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 大沟分01#三大一台区柱上变压器 | 50 | 86.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.41% | 可开放 |
| 12964 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 长泰养殖小区变压器 | 50 | 18.32% | 30.84 | 30.84 | 未列入 | | | 67.63% | 可开放 |
| 12965 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 红旗线8754单元猪场分003#柱上变压器 | 100 | 91.65% | 0 | 0 | 未列入 | | | 208.82% | 可开放 |
| 12966 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线202#变压器 | 100 | 9.66% | 70.34 | 70.34 | 未列入 | | | -43.78% | 可开放 |
| 12967 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线后公八队干015#变压器 | 80 | 83.79% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12968 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15187华源富贵祥城二期5#箱变变压器 | 400 | 1.33% | 314.69 | 314.69 | 未列入 | | | 15.22% | 可开放 |
| 12969 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15188华源富贵祥城二期6#箱变变压器 | 400 | 0.00% | 319.99 | 319.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12970 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 纺织一线后石分10# | 100 | 23.21% | 56.79 | 56.79 | 未列入 | | | -3.49% | 可开放 |
| 12971 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 苇子沟三六队 | 80 | 75.83% | 3.34 | 3.34 | 未列入 | | | -8.07% | 可开放 |
| 12972 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 企业线23# | 30 | 10.30% | 20.91 | 20.91 | 未列入 | | | -2.34% | 可开放 |
| 12973 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿二台区变压器 | 50 | 13.96% | 33.02 | 33.02 | 未列入 | | | 8.22% | 可开放 |
| 12974 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿九台区变压器 | 200 | 2.85% | 154.31 | 154.31 | 未列入 | | | -10.73% | 可开放 |
| 12975 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 炒铁线 | 南铁一台区 | 200 | 0.38% | 159.25 | 159.25 | 未列入 | | | -85.46% | 可开放 |
| 12976 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 炒铁线 | 南铁二台区 | 200 | 3.55% | 152.91 | 152.91 | 未列入 | | | -64.09% | 可开放 |
| 12977 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 炒铁线 | 南铁三台区 | 100 | 55.89% | 24.11 | 24.11 | 未列入 | | | -1.33% | 可开放 |
| 12978 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 炒铁线 | 南铁四台区 | 100 | 52.12% | 27.88 | 27.88 | 未列入 | | | 7.81% | 可开放 |
| 12979 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 花溪地小区4#箱站变压器 | 315 | 8.03% | 226.7 | 226.7 | 未列入 | | | -24.61% | 可开放 |
| 12980 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分22左5#箱式站变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -91.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12981 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 东盛小区1#变压器 | 200 | 25.23% | 109.55 | 109.55 | 未列入 | | | -26.93% | 可开放 |
| 12982 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 东盛小区2#变压器 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | 5.48% | 可开放 |
| 12983 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干113右1北1# | 400 | 3.15% | 307.41 | 307.41 | 未列入 | | | -33.78% | 可开放 |
| 12984 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 东盛园二2#变压器 | 315 | 0.12% | 251.61 | 251.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12985 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花园小区4 | 630 | 2.50% | 488.28 | 488.28 | 未列入 | | | -7.69% | 可开放 |
| 12986 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 粮窝一台区 | 160 | 29.96% | 80.06 | 80.06 | 未列入 | | | 12.68% | 可开放 |
| 12987 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 后柳四台区 | 100 | 69.73% | 10.27 | 10.27 | 未列入 | | | -4.15% | 可开放 |
| 12988 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 泥沟三台区支002# | 50 | 12.80% | 33.6 | 33.6 | 未列入 | | | -1.97% | 可开放 |
| 12989 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾4#箱站1#变压器 | 500 | 14.96% | 325.18 | 325.18 | 未列入 | | | 7.28% | 可开放 |
| 12990 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾4#箱站2#变压器 | 500 | 0.00% | 500 | 500 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 12991 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾7#站1#变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | 6.32% | 可开放 |
| 12992 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印六队 | 80 | 78.10% | 1.52 | 1.52 | 未列入 | | | -29.88% | 可开放 |
| 12993 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印五队 | 200 | 19.01% | 121.98 | 121.98 | 未列入 | | | -20.18% | 可开放 |
| 12994 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印一队 | 200 | 17.04% | 125.93 | 125.93 | 未列入 | | | -31.67% | 可开放 |
| 12995 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印十四队 | 200 | 19.79% | 120.43 | 120.43 | 未列入 | | | -32.74% | 可开放 |
| 12996 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15185华源富贵祥城二期3#箱变变压器 | 400 | 5.61% | 297.58 | 297.58 | 未列入 | | | -5.30% | 可开放 |
| 12997 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15178永安二期回迁小区4#箱变变压器（网点） | 500 | 2.43% | 387.87 | 387.87 | 未列入 | | | -4.68% | 可开放 |
| 12998 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农校支13#柱上变压器-2 | 200 | 24.81% | 110.39 | 110.39 | 未列入 | | | -32.14% | 可开放 |
| 12999 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 大新五台区 | 400 | 10.82% | 276.72 | 276.72 | 未列入 | | | 9.18% | 可开放 |
| 13000 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 希望宜城2#箱站1#变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | -89.19% | 可开放 |
| 13001 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 希望宜城12.46箱站2#变压器 | 500 | 7.68% | 361.61 | 361.61 | 未列入 | | | 9.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13002 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15112保寿小区3#箱变（居民） | 400 | 8.39% | 286.43 | 286.43 | 未列入 | | | 9.63% | 可开放 |
| 13003 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 英南四台区支004#英南四台区柱上变压器 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -93.10% | 可开放 |
| 13004 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 白杨二组团B箱式变变压器 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | -89.92% | 可开放 |
| 13005 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 白杨二组团C箱式变1#变压器 | 315 | 12.96% | 211.17 | 211.17 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 13006 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 芳草小区箱式变2#变压器 | 315 | 15.09% | 204.48 | 204.48 | 未列入 | | | -9.56% | 可开放 |
| 13007 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连11队干02#变压器达连6台区（局属） | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | 27.92% | 可开放 |
| 13008 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 兴盛名家小区箱式变变压器 | 400 | 15.53% | 257.88 | 257.88 | 未列入 | | | 13.60% | 可开放 |
| 13009 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 齐沙蔬菜大棚干10# | 80 | 53.01% | 21.59 | 21.59 | 未列入 | | | -0.19% | 可开放 |
| 13010 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 海州箱式变变压器 | 400 | 9.60% | 281.59 | 281.59 | 未列入 | | | 3.55% | 可开放 |
| 13011 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#10箱式变变压器 | 400 | 4.47% | 302.14 | 302.14 | 未列入 | | | -8.64% | 可开放 |
| 13012 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连10队干14# | 200 | 15.16% | 129.69 | 129.69 | 未列入 | | | 477.13% | 可开放 |
| 13013 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 安保二期1号变压器 | 400 | 0.16% | 319.38 | 319.38 | 未列入 | | | -92.08% | 可开放 |
| 13014 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 安保三期2号变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -1.23% | 可开放 |
| 13015 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 万里干24#达连8台区(局属) | 200 | 5.44% | 149.12 | 149.12 | 未列入 | | | 13.67% | 可开放 |
| 13016 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾8#箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 13017 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 后英居民楼台区 | 315 | 16.72% | 199.33 | 199.33 | 未列入 | | | -3.38% | 可开放 |
| 13018 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分59右3# | 50 | 12.64% | 33.68 | 33.68 | 未列入 | | | -2.51% | 可开放 |
| 13019 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 银海逸城4#箱站2#变压器 | 500 | 4.47% | 377.65 | 377.65 | 未列入 | | | -0.77% | 可开放 |
| 13020 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 鑫兴花园 | 200 | 18.88% | 122.24 | 122.24 | 未列入 | | | 14.31% | 可开放 |
| 13021 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15186华源富贵祥城二期4#箱变变压器 | 400 | 6.84% | 292.63 | 292.63 | 未列入 | | | 16.52% | 可开放 |
| 13022 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分小张支4# | 400 | 24.76% | 220.95 | 220.95 | 未列入 | | | 24.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13023 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 陶瓷线果树分5#柱上变压器 | 100 | 40.31% | 39.69 | 39.69 | 未列入 | | | -5.11% | 可开放 |
| 13024 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线一变分2#柱上变压器-2 | 100 | 56.67% | 23.33 | 23.33 | 未列入 | | | 1.63% | 可开放 |
| 13025 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 北耿干003# | 200 | 33.64% | 92.72 | 92.72 | 未列入 | | | -22.20% | 可开放 |
| 13026 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线86左7#变压器 | 400 | 18.71% | 245.18 | 245.18 | 未列入 | | | 1.25% | 可开放 |
| 13027 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 北耿二台区支005# | 200 | 51.59% | 56.82 | 56.82 | 未列入 | | | -1.30% | 可开放 |
| 13028 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 李梧干29右5#变压器 | 400 | 17.51% | 249.95 | 249.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13029 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨一队干6#郁坨一台区 | 100 | 76.53% | 3.47 | 3.47 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 13030 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 山城子一台区变压器 | 50 | 89.98% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.79% | 可开放 |
| 13031 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 山城子四台区变压器 | 50 | 32.60% | 23.7 | 23.7 | 未列入 | | | -4.60% | 可开放 |
| 13032 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 山城子二台区变压器 | 100 | 86.14% | 0 | 0 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 13033 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 老爷庙一台区变压器 | 80 | 1.93% | 62.46 | 62.46 | 未列入 | | | -1.27% | 可开放 |
| 13034 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 老爷庙五台区变压器 | 100 | 58.15% | 21.85 | 21.85 | 未列入 | | | -10.14% | 可开放 |
| 13035 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 老爷庙三台区变压器 | 80 | 70.16% | 7.87 | 7.87 | 未列入 | | | -4.91% | 可开放 |
| 13036 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 老爷庙四台区变压器 | 80 | 93.83% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.32% | 可开放 |
| 13037 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 茨沟三台区变压器 | 100 | 2.17% | 77.83 | 77.83 | 未列入 | | | -84.26% | 可开放 |
| 13038 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 贵兴线 | 贵兴线55右1# | 50 | 23.00% | 28.5 | 28.5 | 未列入 | | | 45.66% | 可开放 |
| 13039 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花园小区2 | 630 | 3.46% | 482.2 | 482.2 | 未列入 | | | -26.35% | 可开放 |
| 13040 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 莲花园小区3 | 500 | 8.60% | 356.98 | 356.98 | 未列入 | | | -35.91% | 可开放 |
| 13041 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15148福瑞嘉园2#箱变变压器 | 400 | 11.78% | 272.89 | 272.89 | 未列入 | | | 14.13% | 可开放 |
| 13042 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石干018#变压器 | 200 | 20.37% | 119.27 | 119.27 | 未列入 | | | -0.86% | 可开放 |
| 13043 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 铁石五队支1#变压器 | 50 | 15.48% | 32.26 | 32.26 | 未列入 | | | -5.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13044 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线105#变压器 | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | 5.93% | 可开放 |
| 13045 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线133#变压器 | 200 | 10.00% | 140 | 140 | 未列入 | | | -8.31% | 可开放 |
| 13046 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干061#变压器 | 400 | 7.77% | 288.94 | 288.94 | 未列入 | | | -0.08% | 可开放 |
| 13047 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石头三组干015# | 63 | 81.97% | 0 | 0 | 未列入 | | | 3.54% | 可开放 |
| 13048 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干柳树沟分003# | 100 | 25.53% | 54.47 | 54.47 | 未列入 | | | 2.54% | 可开放 |
| 13049 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干柳树沟分021# | 200 | 3.12% | 153.77 | 153.77 | 未列入 | | | 26.07% | 可开放 |
| 13050 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15150福瑞嘉园4#箱变变压器 | 630 | 1.89% | 492.08 | 492.08 | 未列入 | | | -7.46% | 可开放 |
| 13051 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 碧园B箱式变变压器 | 250 | 24.63% | 138.43 | 138.43 | 未列入 | | | 10.48% | 可开放 |
| 13052 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 格林春天1#箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | -92.68% | 可开放 |
| 13053 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期A箱式变变压器 | 400 | 7.22% | 291.12 | 291.12 | 未列入 | | | 1.56% | 可开放 |
| 13054 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 前剪分后剪支013# | 200 | 0.47% | 159.06 | 159.06 | 未列入 | | | -84.61% | 可开放 |
| 13055 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 百亿春城小区4#箱变压器 | 630 | 7.05% | 459.57 | 459.57 | 未列入 | | | -11.76% | 可开放 |
| 13056 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达幸福A箱式变压器1 | 250 | 26.87% | 132.82 | 132.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13057 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 皮革皮具城#厢式变压器 | 400 | 3.64% | 305.43 | 305.43 | 未列入 | | | 42.35% | 可开放 |
| 13058 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 新海家园小区 | 250 | 0.31% | 199.22 | 199.22 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 13059 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 颐海香城2#站厢式变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -90.52% | 可开放 |
| 13060 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 颐海香城6#站厢式变压器 | 400 | 15.30% | 258.79 | 258.79 | 未列入 | | | -4.62% | 可开放 |
| 13061 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线55西柳二台区变压器 | 400 | 5.82% | 296.71 | 296.71 | 未列入 | | | 1293.14% | 可开放 |
| 13062 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 金地海小区1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13063 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线51九逸星典一期变压器 | 500 | 0.06% | 399.7 | 399.7 | 未列入 | | | -91.75% | 可开放 |
| 13064 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线13合美华庭小区箱式变电站1#变压器 | 400 | 10.11% | 279.55 | 279.55 | 未列入 | | | 4.14% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13065 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线13合美华庭小区箱式变电站2#变压器 | 400 | 9.88% | 280.49 | 280.49 | 未列入 | | | -8.48% | 可开放 |
| 13066 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线43美馨一期2#变压器 | 500 | 0.08% | 399.61 | 399.61 | 未列入 | | | 20.19% | 可开放 |
| 13067 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家村干09#变压器 | 100 | 65.50% | 14.5 | 14.5 | 未列入 | | | 0.62% | 可开放 |
| 13068 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二道五台区变压器 | 80 | 1.98% | 62.42 | 62.42 | 未列入 | | | -82.49% | 可开放 |
| 13069 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 西耿三台区分004# | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | -83.71% | 可开放 |
| 13070 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 紫霞苑A箱式变1#变压器 | 400 | 14.64% | 261.43 | 261.43 | 未列入 | | | 4.77% | 可开放 |
| 13071 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 八里镇"迁村建区"工程25#、26#变压器 | 200 | 30.79% | 98.42 | 98.42 | 未列入 | | | 47.67% | 可开放 |
| 13072 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 孟官一台区 | 160 | 29.85% | 80.24 | 80.24 | 未列入 | | | -30.26% | 可开放 |
| 13073 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 工商箱式变1#变压器 | 315 | 13.91% | 208.19 | 208.19 | 未列入 | | | 5.08% | 可开放 |
| 13074 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 赵卜一队区 | 400 | 12.92% | 268.31 | 268.31 | 未列入 | | | -21.65% | 可开放 |
| 13075 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园三期3#箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 13076 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15163祥和人家二期1#箱变变压器 | 500 | 15.20% | 323.99 | 323.99 | 未列入 | | | 18.55% | 可开放 |
| 13077 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15165祥和人家3#箱变变压器 | 500 | 1.74% | 391.29 | 391.29 | 未列入 | | | -4.70% | 可开放 |
| 13078 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山二期E箱式变变压器 | 315 | 14.02% | 207.85 | 207.85 | 未列入 | | | 5.06% | 可开放 |
| 13079 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山二期F箱式变变压器 | 315 | 11.61% | 215.42 | 215.42 | 未列入 | | | -4.77% | 可开放 |
| 13080 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 黎明小区箱式变变压器 | 400 | 9.56% | 281.77 | 281.77 | 未列入 | | | 8.68% | 可开放 |
| 13081 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 荒岭一期1#站2#变压器 | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13082 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 双龙三期G站1#变压器 | 315 | 16.92% | 198.71 | 198.71 | 未列入 | | | -0.98% | 可开放 |
| 13083 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连2队大棚分09#(局属) | 100 | 18.30% | 61.7 | 61.7 | 未列入 | | | 443.29% | 可开放 |
| 13084 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 祥圣D箱式变1#变压器 | 315 | 15.39% | 203.52 | 203.52 | 未列入 | | | -0.45% | 可开放 |
| 13085 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣小区箱式变1#变压器 | 315 | 33.37% | 146.9 | 146.9 | 未列入 | | | 35.80% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13086 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和二期C箱式变变压器 | 315 | 10.28% | 219.63 | 219.63 | 未列入 | | | 1.74% | 可开放 |
| 13087 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和二期D箱式变变压器 | 315 | 8.98% | 223.71 | 223.71 | 未列入 | | | -5.19% | 可开放 |
| 13088 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和二期E箱式变变压器 | 315 | 10.30% | 219.54 | 219.54 | 未列入 | | | -7.50% | 可开放 |
| 13089 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和二期F箱式变变压器 | 315 | 2.75% | 243.35 | 243.35 | 未列入 | | | 23.84% | 可开放 |
| 13090 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和二期G箱式变变压器 | 315 | 4.98% | 236.32 | 236.32 | 未列入 | | | -2.13% | 可开放 |
| 13091 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙新村F箱式变1#变压器 | 315 | 18.25% | 194.52 | 194.52 | 未列入 | | | -17.57% | 可开放 |
| 13092 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15064福聚华城6#变压器（网点） | 315 | 16.12% | 201.23 | 201.23 | 未列入 | | | 1.64% | 可开放 |
| 13093 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 西耿一台区分001# | 160 | 2.09% | 124.65 | 124.65 | 未列入 | | | 17.66% | 可开放 |
| 13094 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 东耿三台区分001# | 200 | 5.94% | 148.13 | 148.13 | 未列入 | | | 48.40% | 可开放 |
| 13095 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 东耿二台区分001# | 400 | 10.57% | 277.72 | 277.72 | 未列入 | | | -29.68% | 可开放 |
| 13096 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 东耿一台区干004# | 200 | 55.50% | 49.01 | 49.01 | 未列入 | | | 14.98% | 可开放 |
| 13097 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 山水三台区分004# | 100 | 52.17% | 27.83 | 27.83 | 未列入 | | | -15.11% | 可开放 |
| 13098 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 山水四台区干021# | 315 | 9.57% | 221.84 | 221.84 | 未列入 | | | -3.28% | 可开放 |
| 13099 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王石一台区分006#王石一台区柱上变压器 | 400 | 3.27% | 306.94 | 306.94 | 未列入 | | | -5.10% | 可开放 |
| 13100 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 陈石分006#陈石四台区柱上变压器 | 200 | 4.65% | 150.71 | 150.71 | 未列入 | | | -13.41% | 可开放 |
| 13101 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 魁星园A箱式变2#变压器 | 315 | 17.33% | 197.4 | 197.4 | 未列入 | | | 9.27% | 可开放 |
| 13102 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 魁星园B箱式变2#变压器 | 315 | 0.13% | 251.6 | 251.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13103 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 万鑫园A箱式变1#变压器 | 315 | 1.31% | 247.86 | 247.86 | 未列入 | | | 7.39% | 可开放 |
| 13104 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 万鑫园A箱式变2#变压器 | 315 | 24.90% | 173.57 | 173.57 | 未列入 | | | 8.12% | 可开放 |
| 13105 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 盛世家园小区配电站变压器 | 400 | 6.72% | 293.12 | 293.12 | 未列入 | | | 10.86% | 可开放 |
| 13106 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 御景东方小区1#箱站变压器 | 630 | 5.89% | 466.92 | 466.92 | 未列入 | | | -1.44% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13107 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 御景东方小区2#箱站变压器 | 500 | 6.39% | 368.06 | 368.06 | 未列入 | | | 11.72% | 可开放 |
| 13108 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15037寿安回迁8#变压器（居民） | 500 | 4.30% | 378.48 | 378.48 | 未列入 | | | -0.58% | 可开放 |
| 13109 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 银海逸城3#箱站2#变压器 | 500 | 5.77% | 371.17 | 371.17 | 未列入 | | | 6.39% | 可开放 |
| 13110 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 达连楼区箱式站变压器 | 315 | 0.28% | 251.11 | 251.11 | 未列入 | | | 33.42% | 可开放 |
| 13111 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树四台区 | 100 | 70.15% | 9.85 | 9.85 | 未列入 | | | -9.35% | 可开放 |
| 13112 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 牛庄线 | 西小线004# | 125 | 34.07% | 57.41 | 57.41 | 未列入 | | | 0.14% | 可开放 |
| 13113 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树八台区 | 80 | 3.21% | 61.43 | 61.43 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13114 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树九台区 | 80 | 59.23% | 16.62 | 16.62 | 未列入 | | | 11.88% | 可开放 |
| 13115 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树十台区 | 100 | 74.26% | 5.74 | 5.74 | 未列入 | | | 2.71% | 可开放 |
| 13116 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树十三台区 | 400 | 17.04% | 251.85 | 251.85 | 未列入 | | | -30.26% | 可开放 |
| 13117 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树十一台区 | 200 | 35.93% | 88.14 | 88.14 | 未列入 | | | -4.46% | 可开放 |
| 13118 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 梨树十二台区 | 200 | 56.60% | 46.81 | 46.81 | 未列入 | | | 41.52% | 可开放 |
| 13119 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 建行箱式变1#变压器 | 315 | 10.29% | 219.58 | 219.58 | 未列入 | | | 0.19% | 可开放 |
| 13120 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 富雅名苑配电室2#变压器 | 500 | 0.08% | 399.6 | 399.6 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 13121 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 富雅名苑配电室3#变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -9.55% | 可开放 |
| 13122 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 富雅名苑配电室4#变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 13123 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 水利二期箱站变压器 | 315 | 8.62% | 224.86 | 224.86 | 未列入 | | | -10.26% | 可开放 |
| 13124 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 工商箱式变2#变压器 | 315 | 6.19% | 232.51 | 232.51 | 未列入 | | | 6.85% | 可开放 |
| 13125 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西三干西三水田分009#变压器 | 100 | 58.15% | 21.85 | 21.85 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 13126 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 再生箱站变压器 | 630 | 0.07% | 503.54 | 503.54 | 未列入 | | | -90.19% | 可开放 |
| 13127 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 白样三组团B站1#变压器 | 315 | 19.20% | 191.51 | 191.51 | 未列入 | | | -5.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13128 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 银海逸城1#箱站2#变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -91.42% | 可开放 |
| 13129 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15199行知学校1#箱变变压器 | 200 | 5.67% | 148.67 | 148.67 | 未列入 | | | 0.40% | 可开放 |
| 13130 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品2#开闭所6#变压器 | 400 | 9.36% | 282.56 | 282.56 | 未列入 | | | 3.06% | 可开放 |
| 13131 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期4#箱站2#变压器 | 315 | 0.00% | 315 | 315 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13132 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期7#箱站1#变压器 | 315 | 0.08% | 251.75 | 251.75 | 未列入 | | | 14.71% | 可开放 |
| 13133 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 金屯苏卜 | 100 | 92.24% | 0 | 0 | 未列入 | | | 10.41% | 可开放 |
| 13134 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱线松树二台区 | 100 | 86.20% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13135 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵一台区 | 200 | 0.84% | 158.33 | 158.33 | 未列入 | | | 6.95% | 可开放 |
| 13136 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 小甲三台区 | 125 | 1.76% | 97.8 | 97.8 | 未列入 | | | -13.05% | 可开放 |
| 13137 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 邢家四队分23# | 80 | 5.45% | 59.64 | 59.64 | 未列入 | | | -79.67% | 可开放 |
| 13138 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 单家农业线118# | 80 | 2.20% | 62.24 | 62.24 | 未列入 | | | -32.82% | 可开放 |
| 13139 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 东感王分002# | 160 | 48.74% | 50.01 | 50.01 | 未列入 | | | 16.59% | 可开放 |
| 13140 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 祥水一台区干008# | 400 | 20.55% | 237.8 | 237.8 | 未列入 | | | -4.54% | 可开放 |
| 13141 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家一台区支004# | 315 | 19.41% | 190.85 | 190.85 | 未列入 | | | 15.84% | 可开放 |
| 13142 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家二台区支004# | 200 | 28.91% | 102.19 | 102.19 | 未列入 | | | -19.64% | 可开放 |
| 13143 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 前邓支006# | 315 | 17.07% | 198.23 | 198.23 | 未列入 | | | 10.76% | 可开放 |
| 13144 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 前邓支009# | 125 | 45.53% | 43.09 | 43.09 | 未列入 | | | -16.27% | 可开放 |
| 13145 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家线164# | 100 | 84.01% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.09% | 可开放 |
| 13146 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 前邓干009# | 315 | 12.55% | 212.46 | 212.46 | 未列入 | | | 20.75% | 可开放 |
| 13147 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 后邓二台区支004# | 400 | 21.38% | 234.47 | 234.47 | 未列入 | | | 1.86% | 可开放 |
| 13148 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 后邓一台区支002# | 400 | 14.19% | 263.25 | 263.25 | 未列入 | | | -22.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13149 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家线108# | 200 | 2.15% | 155.71 | 155.71 | 未列入 | | | 13.33% | 可开放 |
| 13150 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 西上二台区支003# | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | 36.40% | 可开放 |
| 13151 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 西上织布厂干005# | 100 | 63.38% | 16.62 | 16.62 | 未列入 | | | 0.29% | 可开放 |
| 13152 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 东上加工厂支004# | 160 | 0.92% | 126.53 | 126.53 | 未列入 | | | -81.80% | 可开放 |
| 13153 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 古城子一台区支007# | 80 | 56.86% | 18.51 | 18.51 | 未列入 | | | -9.28% | 可开放 |
| 13154 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 古城子干029# | 80 | 84.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 13155 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 西上一台区支007# | 315 | 14.21% | 207.23 | 207.23 | 未列入 | | | 13.73% | 可开放 |
| 13156 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 下夹河六台区支007# | 400 | 21.20% | 235.19 | 235.19 | 未列入 | | | 7.47% | 可开放 |
| 13157 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 下夹河三台区支006# | 160 | 0.95% | 126.48 | 126.48 | 未列入 | | | -84.05% | 可开放 |
| 13158 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 下夹河干022# | 200 | 38.43% | 83.14 | 83.14 | 未列入 | | | -18.59% | 可开放 |
| 13159 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 于官二台区支006# | 200 | 40.59% | 78.82 | 78.82 | 未列入 | | | 8.63% | 可开放 |
| 13160 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 于官一台区支004# | 200 | 31.28% | 97.44 | 97.44 | 未列入 | | | 2.65% | 可开放 |
| 13161 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 于官三台区支010# | 160 | 56.08% | 38.27 | 38.27 | 未列入 | | | 2.62% | 可开放 |
| 13162 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 碧园A箱式变1#变压器 | 250 | 43.44% | 91.39 | 91.39 | 未列入 | | | 18.42% | 可开放 |
| 13163 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 金元B箱式变1#变压器 | 250 | 19.40% | 151.49 | 151.49 | 未列入 | | | 2.79% | 可开放 |
| 13164 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台祥旺小区1#配电变压器 | 315 | 11.59% | 215.48 | 215.48 | 未列入 | | | -2.54% | 可开放 |
| 13165 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 祥旺小区1变压器1# | 200 | 15.71% | 128.58 | 128.58 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 13166 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平分019# | 200 | 0.66% | 158.68 | 158.68 | 未列入 | | | -84.19% | 可开放 |
| 13167 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 百亿春城小区3#箱变压器 | 630 | 7.93% | 454.05 | 454.05 | 未列入 | | | -19.30% | 可开放 |
| 13168 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达幸福A箱式变压器 | 250 | 0.34% | 199.16 | 199.16 | 未列入 | | | -90.30% | 可开放 |
| 13169 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 御水华城2#厢式变压器 | 500 | 8.20% | 359.02 | 359.02 | 未列入 | | | -20.20% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 皮革皮具城2#厢式变压器 | 400 | 3.97% | 304.12 | 304.12 | 未列入 | | | 928.92% | 可开放 |
| 13171 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 芭东海城一期1#箱站2#变压器 | 500 | 4.72% | 376.42 | 376.42 | 未列入 | | | 1153.79% | 可开放 |
| 13172 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 二台子动迁小区4#箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | -30.78% | 可开放 |
| 13173 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 二台子动迁小区3#箱站1#变压器 | 500 | 3.31% | 383.47 | 383.47 | 未列入 | | | 886.08% | 可开放 |
| 13174 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 靓海金科小区1#箱站1#变压器 | 500 | 8.30% | 358.52 | 358.52 | 未列入 | | | 7.03% | 可开放 |
| 13175 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新养殖小区9变压器 | 160 | 24.84% | 88.26 | 88.26 | 未列入 | | | 0.38% | 可开放 |
| 13176 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 水岸明珠小区3#箱站1#变压器 | 630 | 1.94% | 491.76 | 491.76 | 未列入 | | | 35.06% | 可开放 |
| 13177 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 套里干023#变压器 | 80 | 80.03% | 0 | 0 | 未列入 | | | -9.53% | 可开放 |
| 13178 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#8箱式变变压器 | 400 | 4.13% | 303.49 | 303.49 | 未列入 | | | 2.45% | 可开放 |
| 13179 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 望台十三台变压器 | 200 | 0.42% | 159.16 | 159.16 | 未列入 | | | -91.02% | 可开放 |
| 13180 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#9箱式变变压器 | 400 | 5.28% | 298.89 | 298.89 | 未列入 | | | 8.81% | 可开放 |
| 13181 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 朝阳小区B箱式变1#变压器 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | 4.32% | 可开放 |
| 13182 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期B箱式变变压器 | 400 | 5.74% | 297.06 | 297.06 | 未列入 | | | 4.42% | 可开放 |
| 13183 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期D箱式变变压器 | 400 | 9.65% | 281.4 | 281.4 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 13184 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 河滨二期E箱式变变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 13185 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 新世纪A箱式变2#变压器 | 250 | 0.04% | 199.89 | 199.89 | 未列入 | | | 134.52% | 可开放 |
| 13186 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 工程机械厂2#变压器 | 400 | 0.27% | 318.94 | 318.94 | 未列入 | | | -84.45% | 可开放 |
| 13187 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 富强大厦箱站变压器 | 200 | 0.53% | 158.95 | 158.95 | 未列入 | | | 38.17% | 可开放 |
| 13188 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 前望台一台区05# | 400 | 5.93% | 296.28 | 296.28 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |
| 13189 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 土河四台区变压器 | 160 | 39.62% | 64.61 | 64.61 | 未列入 | | | 20.44% | 可开放 |
| 13190 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 企业线010# | 100 | 92.51% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13191 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 铜线厂住宅楼小区 | 315 | 25.37% | 172.09 | 172.09 | 未列入 | | | 11.44% | 可开放 |
| 13192 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 三泉一台区支001# | 100 | 52.48% | 27.52 | 27.52 | 未列入 | | | 2.74% | 可开放 |
| 13193 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区1#箱式站2#变压器 | 400 | 0.16% | 319.38 | 319.38 | 未列入 | | | 0.82% | 可开放 |
| 13194 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区2#箱式站2#变压器 | 400 | 0.10% | 319.59 | 319.59 | 未列入 | | | 46.90% | 可开放 |
| 13195 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区4#箱式站变压器 | 400 | 3.52% | 305.91 | 305.91 | 未列入 | | | 11.08% | 可开放 |
| 13196 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 移动种植小区分5#住上变压器 | 80 | 38.69% | 33.05 | 33.05 | 未列入 | | | -45.42% | 可开放 |
| 13197 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 春秋种植合作社02#柱上变压器 | 50 | 7.10% | 36.45 | 36.45 | 未列入 | | | 83.00% | 可开放 |
| 13198 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 孤山四台区分4# | 315 | 16.34% | 200.53 | 200.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13199 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 保安干32右1 | 200 | 3.99% | 152.02 | 152.02 | 未列入 | | | -32.65% | 可开放 |
| 13200 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 颐水嘉德2#箱变变压器 | 315 | 26.44% | 168.7 | 168.7 | 未列入 | | | 11.20% | 可开放 |
| 13201 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15206南湖绿洲小区2#箱变变压器 | 500 | 7.02% | 364.9 | 364.9 | 未列入 | | | 12.04% | 可开放 |
| 13202 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 珠现二台区 | 160 | 29.86% | 80.22 | 80.22 | 未列入 | | | 11.63% | 可开放 |
| 13203 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 珠现一台区 | 160 | 32.45% | 76.08 | 76.08 | 未列入 | | | -17.67% | 可开放 |
| 13204 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 姑嫂一台区 | 200 | 29.10% | 101.8 | 101.8 | 未列入 | | | 8.63% | 可开放 |
| 13205 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风七台区 | 200 | 37.57% | 84.86 | 84.86 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 13206 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 华泰金都小区3#箱变（网点） | 315 | 6.93% | 230.18 | 230.18 | 未列入 | | | -8.79% | 可开放 |
| 13207 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15086华源名居小区2#变压器（居民） | 500 | 7.84% | 360.79 | 360.79 | 未列入 | | | 19.08% | 可开放 |
| 13208 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15087华源名居3#变压器（居民） | 500 | 2.01% | 389.97 | 389.97 | 未列入 | | | -5.87% | 可开放 |
| 13209 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15089华源名居小区5#变压器（网点） | 500 | 2.52% | 387.42 | 387.42 | 未列入 | | | -5.54% | 可开放 |
| 13210 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区1#箱式站1#变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |
| 13211 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区3#箱式站变压器 | 500 | 16.03% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | 5.94% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13212 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 仙里二台1# | 100 | 76.19% | 3.81 | 3.81 | 未列入 | | | 13.22% | 可开放 |
| 13213 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 赵坯三台区04# | 80 | 98.05% | 0 | 0 | 未列入 | | | 11.35% | 可开放 |
| 13214 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 前柳六台区 | 400 | 18.42% | 246.33 | 246.33 | 未列入 | | | -8.11% | 可开放 |
| 13215 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 塔子干018#变压器 | 200 | 15.18% | 129.65 | 129.65 | 未列入 | | | -14.09% | 可开放 |
| 13216 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线049#变压器 | 400 | 19.20% | 243.22 | 243.22 | 未列入 | | | 1.54% | 可开放 |
| 13217 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 安家岭干021#变压器 | 315 | 7.93% | 227.03 | 227.03 | 未列入 | | | 22.24% | 可开放 |
| 13218 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜九组干016#变压器 | 100 | 23.44% | 56.56 | 56.56 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 13219 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干001# | 200 | 8.61% | 142.78 | 142.78 | 未列入 | | | 24.44% | 可开放 |
| 13220 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 下沟二台区分012# | 200 | 48.87% | 62.26 | 62.26 | 未列入 | | | -0.04% | 可开放 |
| 13221 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿十二台区变压器 | 100 | 0.82% | 79.18 | 79.18 | 未列入 | | | -79.34% | 可开放 |
| 13222 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 马沟一队区 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | 5.98% | 可开放 |
| 13223 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 里峪三台区 | 200 | 66.67% | 26.67 | 26.67 | 未列入 | | | 25.78% | 可开放 |
| 13224 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 里峪四台区 | 160 | 0.24% | 127.62 | 127.62 | 未列入 | | | -58.53% | 可开放 |
| 13225 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土七台区 | 200 | 63.19% | 33.63 | 33.63 | 未列入 | | | 16.81% | 可开放 |
| 13226 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老六台区 | 20 | 33.60% | 9.28 | 9.28 | 未列入 | | | 3.53% | 可开放 |
| 13227 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 希望宜城开闭站14#楼箱站1#变压器 | 500 | 5.26% | 373.72 | 373.72 | 未列入 | | | 8.32% | 可开放 |
| 13228 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 侯家二台区分007# | 200 | 45.40% | 69.21 | 69.21 | 未列入 | | | -8.55% | 可开放 |
| 13229 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 希望宜城开闭站58#楼变电所1#变压器 | 500 | 6.33% | 368.37 | 368.37 | 未列入 | | | 7.80% | 可开放 |
| 13230 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 希望宜城开闭站58#楼变电所2#变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | 10.34% | 可开放 |
| 13231 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台三台区变压器 | 80 | 90.13% | 0 | 0 | 未列入 | | | -6.21% | 可开放 |
| 13232 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西响二台区001# | 100 | 2.34% | 77.66 | 77.66 | 未列入 | | | -76.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13233 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 什司县三台区 | 100 | 72.45% | 7.55 | 7.55 | 未列入 | | | 7.04% | 可开放 |
| 13234 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 付家分19# | 100 | 29.02% | 50.98 | 50.98 | 未列入 | | | 1.73% | 可开放 |
| 13235 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱六队区 | 50 | 7.54% | 36.23 | 36.23 | 未列入 | | | -75.35% | 可开放 |
| 13236 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 新华二组团箱站1#变压器 | 315 | 21.12% | 185.47 | 185.47 | 未列入 | | | 8.89% | 可开放 |
| 13237 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 新华三组团1#变压器 | 315 | 21.70% | 183.63 | 183.63 | 未列入 | | | 9.17% | 可开放 |
| 13238 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 御景东方小区4#箱站变压器 | 500 | 6.37% | 368.15 | 368.15 | 未列入 | | | 18.79% | 可开放 |
| 13239 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 草庙三队区 | 400 | 0.39% | 318.43 | 318.43 | 未列入 | | | 9.47% | 可开放 |
| 13240 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 二建配电室2#变压器 | 400 | 10.98% | 276.09 | 276.09 | 未列入 | | | -12.40% | 可开放 |
| 13241 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 二建配电室1#变压器 | 500 | 4.66% | 376.69 | 376.69 | 未列入 | | | -30.07% | 可开放 |
| 13242 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台二台区变压器 | 200 | 0.46% | 159.09 | 159.09 | 未列入 | | | -73.68% | 可开放 |
| 13243 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台十一台区变压器 | 80 | 2.61% | 61.91 | 61.91 | 未列入 | | | 9.60% | 可开放 |
| 13244 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台六台区变压器 | 200 | 35.78% | 88.44 | 88.44 | 未列入 | | | 14.61% | 可开放 |
| 13245 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 托修A站变压器 | 400 | 20.49% | 238.06 | 238.06 | 未列入 | | | -2.72% | 可开放 |
| 13246 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 万宝箱站1#变压器 | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | -90.12% | 可开放 |
| 13247 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 物贸箱站变压器 | 315 | 0.13% | 251.6 | 251.6 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 13248 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15105比利华小区变压器 | 400 | 5.34% | 298.65 | 298.65 | 未列入 | | | 1.51% | 可开放 |
| 13249 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15106比利华小区2变压器 | 500 | 4.56% | 377.22 | 377.22 | 未列入 | | | 13.38% | 可开放 |
| 13250 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 商品楼六台区 | 100 | 86.52% | 0 | 0 | 未列入 | | | 1.35% | 可开放 |
| 13251 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 西牌三台区 | 100 | 1.90% | 78.1 | 78.1 | 未列入 | | | 16.08% | 可开放 |
| 13252 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼四台区 | 200 | 0.35% | 159.31 | 159.31 | 未列入 | | | -81.72% | 可开放 |
| 13253 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 开发线 | 15207南湖绿洲小区3#箱变变压器 | 500 | 5.21% | 373.96 | 373.96 | 未列入 | | | 15.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13254 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15209南湖绿洲小区5#箱变变压器 | 500 | 4.56% | 377.2 | 377.2 | 未列入 | | | -9.04% | 可开放 |
| 13255 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 前坨子干031#变压器 | 30 | 22.90% | 17.13 | 17.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13256 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 西新养殖小区4 | 100 | 57.40% | 22.6 | 22.6 | 未列入 | | | -12.60% | 可开放 |
| 13257 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 三道六台区 | 30 | 18.13% | 18.56 | 18.56 | 未列入 | | | -61.61% | 可开放 |
| 13258 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 析木打白一台区 | 80 | 81.61% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.73% | 可开放 |
| 13259 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 打白四台区 | 50 | 85.84% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.13% | 可开放 |
| 13260 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干29左6右3左1# | 200 | 13.61% | 132.79 | 132.79 | 未列入 | | | 15.52% | 可开放 |
| 13261 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 金屯二扁沟 | 100 | 64.23% | 15.77 | 15.77 | 未列入 | | | -15.68% | 可开放 |
| 13262 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 前印九队 | 200 | 0.41% | 159.19 | 159.19 | 未列入 | | | -2.95% | 可开放 |
| 13263 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 金屯大队区 | 100 | 89.16% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.81% | 可开放 |
| 13264 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印四队 | 50 | 4.78% | 37.61 | 37.61 | 未列入 | | | -5.39% | 可开放 |
| 13265 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后印西洋台区 | 200 | 24.49% | 111.02 | 111.02 | 未列入 | | | -20.70% | 可开放 |
| 13266 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 小黑峪干017# | 50 | 3.08% | 38.46 | 38.46 | 未列入 | | | -78.21% | 可开放 |
| 13267 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 戏台干034# | 80 | 56.86% | 18.51 | 18.51 | 未列入 | | | 2.13% | 可开放 |
| 13268 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线基建一台区分1#变压器 | 400 | 13.29% | 266.86 | 266.86 | 未列入 | | | -29.30% | 可开放 |
| 13269 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 百汇香山A箱式变1#变压器 | 400 | 17.30% | 250.8 | 250.8 | 未列入 | | | -15.66% | 可开放 |
| 13270 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 莲花小区B箱式变2#变压器 | 315 | 14.12% | 207.51 | 207.51 | 未列入 | | | 3.49% | 可开放 |
| 13271 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 祥圣B箱式变变压器 | 400 | 13.56% | 265.77 | 265.77 | 未列入 | | | -8.09% | 可开放 |
| 13272 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 嘉和二期B箱式变变压器 | 315 | 10.18% | 219.93 | 219.93 | 未列入 | | | -2.49% | 可开放 |
| 13273 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 双龙新村D箱式变变压器 | 250 | 27.44% | 131.41 | 131.41 | 未列入 | | | -2.73% | 可开放 |
| 13274 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 东四分三队支2# | 50 | 11.84% | 34.08 | 34.08 | 未列入 | | | 4.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13275 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 北海村支030# | 50 | 11.98% | 34.01 | 34.01 | 未列入 | | | -74.57% | 可开放 |
| 13276 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 赵坯四台区06# | 100 | 6.27% | 73.73 | 73.73 | 未列入 | | | 1.63% | 可开放 |
| 13277 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱三队区 | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | -79.82% | 可开放 |
| 13278 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 东四四台区支1# | 100 | 1.79% | 78.21 | 78.21 | 未列入 | | | 6.10% | 可开放 |
| 13279 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 五六队 | 80 | 63.05% | 13.56 | 13.56 | 未列入 | | | 15.42% | 可开放 |
| 13280 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁亿线 | 西牌八台区 | 125 | 8.25% | 89.69 | 89.69 | 未列入 | | | -15.06% | 可开放 |
| 13281 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 后郭分007# | 100 | 4.79% | 75.21 | 75.21 | 未列入 | | | -74.09% | 可开放 |
| 13282 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期4#箱站1#变压器 | 315 | 33.93% | 145.11 | 145.11 | 未列入 | | | 9.28% | 可开放 |
| 13283 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干29左2 | 100 | 9.56% | 70.44 | 70.44 | 未列入 | | | -3.42% | 可开放 |
| 13284 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 南沟二台区 | 100 | 0.50% | 79.5 | 79.5 | 未列入 | | | -85.65% | 可开放 |
| 13285 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 杨甸一台区 | 315 | 0.07% | 251.77 | 251.77 | 未列入 | | | -89.54% | 可开放 |
| 13286 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 芳草小区箱式变1#变压器 | 315 | 0.15% | 251.54 | 251.54 | 未列入 | | | -14.55% | 可开放 |
| 13287 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 牛庄回迁小区箱式变变压器2 | 250 | 12.58% | 168.56 | 168.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13288 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 农机箱式变2#变压器 | 315 | 17.34% | 197.38 | 197.38 | 未列入 | | | 0.28% | 可开放 |
| 13289 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 天兴小区箱式变1#变压器 | 400 | 10.00% | 280 | 280 | 未列入 | | | 3.96% | 可开放 |
| 13290 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 关沙蔬菜干11# | 400 | 10.49% | 278.04 | 278.04 | 未列入 | | | -28.60% | 可开放 |
| 13291 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁牌线 | 东林1#1号变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | -7.20% | 可开放 |
| 13292 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 西尚一台区 | 315 | 16.50% | 200.04 | 200.04 | 未列入 | | | 3.84% | 可开放 |
| 13293 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁牌线 | 东林2#1号变压器 | 500 | 4.32% | 378.4 | 378.4 | 未列入 | | | 939.23% | 可开放 |
| 13294 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线6266单元三道沟干028# | 50 | 90.58% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13295 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 北耿六台区支002# | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 29.10% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13296 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 丁家四台区支004# | 100 | 89.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.02% | 可开放 |
| 13297 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 丁家二台区支008# | 200 | 5.16% | 149.69 | 149.69 | 未列入 | | | -25.45% | 可开放 |
| 13298 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 东耿八台区分002# | 100 | 73.28% | 6.72 | 6.72 | 未列入 | | | -3.71% | 可开放 |
| 13299 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 张先四台区分014# | 80 | 93.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 19.86% | 可开放 |
| 13300 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 秦家二台区分004# | 100 | 84.73% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.55% | 可开放 |
| 13301 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 崔庄四台区支003# | 100 | 38.53% | 41.47 | 41.47 | 未列入 | | | -20.31% | 可开放 |
| 13302 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城七台区支001# | 50 | 80.54% | 0 | 0 | 未列入 | | | -17.42% | 可开放 |
| 13303 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 马家三台区支004# | 100 | 19.35% | 60.65 | 60.65 | 未列入 | | | -39.28% | 可开放 |
| 13304 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 山水五台区干004# | 100 | 89.19% | 0 | 0 | 未列入 | | | 33.67% | 可开放 |
| 13305 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台线刘家四台区支003# | 100 | 60.71% | 19.29 | 19.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13306 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 下甸二台区干003# | 100 | 61.61% | 18.39 | 18.39 | 未列入 | | | 5.43% | 可开放 |
| 13307 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 杨相五台区干003# | 100 | 58.90% | 21.1 | 21.1 | 未列入 | | | 9.48% | 可开放 |
| 13308 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘泉一台区支001# | 200 | 1.49% | 157.03 | 157.03 | 未列入 | | | -70.66% | 可开放 |
| 13309 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15205南湖绿洲小区1#箱变变压器 | 630 | 4.47% | 475.81 | 475.81 | 未列入 | | | -9.37% | 可开放 |
| 13310 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 北海村支016# | 100 | 6.85% | 73.15 | 73.15 | 未列入 | | | -63.64% | 可开放 |
| 13311 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 佛爷一二队 | 100 | 54.23% | 25.77 | 25.77 | 未列入 | | | -12.55% | 可开放 |
| 13312 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 造纸线刘家四台区支003# | 100 | 1.49% | 78.51 | 78.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13313 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 南沟一台区 | 200 | 0.41% | 159.18 | 159.18 | 未列入 | | | -78.67% | 可开放 |
| 13314 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 李家分016# | 100 | 5.66% | 74.34 | 74.34 | 未列入 | | | -70.16% | 可开放 |
| 13315 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 新立三台区支001# | 100 | 13.83% | 66.17 | 66.17 | 未列入 | | | -61.01% | 可开放 |
| 13316 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 后郭分002# | 100 | 2.84% | 77.16 | 77.16 | 未列入 | | | -79.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13317 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高站干037#变压器前公2台区（局属） | 100 | 43.27% | 36.73 | 36.73 | 未列入 | | | -40.18% | 可开放 |
| 13318 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 曹石三台区支007#曹石三台区柱上变压器 | 100 | 1.71% | 78.29 | 78.29 | 未列入 | | | -65.76% | 可开放 |
| 13319 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 八里迁村住宅小区1变压器 | 500 | 11.17% | 344.17 | 344.17 | 未列入 | | | 48.82% | 可开放 |
| 13320 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 八里迁村住宅小区2变压器 | 630 | 12.72% | 423.86 | 423.86 | 未列入 | | | 33.70% | 可开放 |
| 13321 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 河畔庄园小区5#箱式站变压器 | 500 | 2.54% | 387.31 | 387.31 | 未列入 | | | 4.01% | 可开放 |
| 13322 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新养殖小区5 | 50 | 6.92% | 36.54 | 36.54 | 未列入 | | | 34.24% | 可开放 |
| 13323 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 悦湖美郡小区1#箱变2#变压器 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | 17.60% | 可开放 |
| 13324 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15056万福园中园小区4#变压器（居民） | 500 | 5.73% | 371.34 | 371.34 | 未列入 | | | 3.78% | 可开放 |
| 13325 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干65右1# | 100 | 90.77% | 0 | 0 | 未列入 | | | -3.36% | 可开放 |
| 13326 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15046颐水嘉德二期9#变压器（网点） | 500 | 9.78% | 351.1 | 351.1 | 未列入 | | | 4.73% | 可开放 |
| 13327 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 联营线 | 中央公馆箱站1#变压器 | 500 | 0.07% | 399.63 | 399.63 | 未列入 | | | 1.38% | 可开放 |
| 13328 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 唯美品格9#站变压器 | 400 | 6.89% | 292.45 | 292.45 | 未列入 | | | -8.60% | 可开放 |
| 13329 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 世纪名郡2#站2#变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 13330 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 金汇2#箱站变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | 14.47% | 可开放 |
| 13331 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 紫霞苑B箱式变变压器 | 400 | 11.42% | 274.33 | 274.33 | 未列入 | | | 10.28% | 可开放 |
| 13332 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 铁西线水利箱式变配电变压器 | 315 | 12.25% | 213.41 | 213.41 | 未列入 | | | 5.92% | 可开放 |
| 13333 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 游泳馆干001# | 315 | 0.12% | 251.61 | 251.61 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |
| 13334 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15093万福园中园小区二期4#箱变变压器 | 400 | 11.47% | 274.11 | 274.11 | 未列入 | | | 7.26% | 可开放 |
| 13335 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 草庙线 | 赵卜山城 | 100 | 5.78% | 74.22 | 74.22 | 未列入 | | | -3.13% | 可开放 |
| 13336 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 三家1队大棚分05#变压器 | 100 | 52.67% | 27.33 | 27.33 | 未列入 | | | -0.25% | 可开放 |
| 13337 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1#开闭所4#变压器 | 630 | 5.00% | 472.5 | 472.5 | 未列入 | | | 12.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13338 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 1#住宅变压器 | 630 | 0.04% | 503.75 | 503.75 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 13339 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区12#箱站变压器 | 500 | 5.93% | 370.36 | 370.36 | 未列入 | | | 1220.43% | 可开放 |
| 13340 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区3#箱站变压器 | 630 | 3.85% | 479.74 | 479.74 | 未列入 | | | 1321.85% | 可开放 |
| 13341 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 海城市箭楼回迁区6#箱站变压器 | 500 | 4.83% | 375.87 | 375.87 | 未列入 | | | 1636.74% | 可开放 |
| 13342 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 二台子动迁小区2#箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | -26.00% | 可开放 |
| 13343 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15191颐水嘉德郡景小区2#居民箱变变压器 | 500 | 7.70% | 361.5 | 361.5 | 未列入 | | | -5.98% | 可开放 |
| 13344 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15193颐水嘉德郡景小区4#居民箱变变压器 | 500 | 7.50% | 362.52 | 362.52 | 未列入 | | | 11.75% | 可开放 |
| 13345 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15195颐水嘉德郡景小区6#居民箱变变压器 | 400 | 11.00% | 275.99 | 275.99 | 未列入 | | | 3.10% | 可开放 |
| 13346 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线 | 南山干13右2 | 160 | 49.53% | 48.75 | 48.75 | 未列入 | | | 6.87% | 可开放 |
| 13347 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 西小线南关干养殖分003#变压器 | 160 | 0.49% | 127.21 | 127.21 | 未列入 | | | -77.34% | 可开放 |
| 13348 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线004#柱上变压器 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 13349 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 佳泰乐箱式变电站变压器 | 630 | 4.87% | 473.35 | 473.35 | 未列入 | | | 1329.45% | 可开放 |
| 13350 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 纺织厂箱站2#变压器 | 250 | 10.96% | 172.6 | 172.6 | 未列入 | | | -28.79% | 可开放 |
| 13351 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 锦绣前程1#变压器 | 400 | 0.13% | 319.49 | 319.49 | 未列入 | | | 8.91% | 可开放 |
| 13352 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 锦绣前程2#变压器 | 400 | 8.89% | 284.43 | 284.43 | 未列入 | | | -19.54% | 可开放 |
| 13353 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星B站变压器 | 315 | 18.53% | 193.62 | 193.62 | 未列入 | | | 3.53% | 可开放 |
| 13354 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 前甘线 | 15189王铁路灯箱变变压器 | 100 | 0.68% | 79.32 | 79.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13355 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品2#开闭所1#变压器 | 630 | 2.78% | 486.49 | 486.49 | 未列入 | | | 9.40% | 可开放 |
| 13356 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15006万福家园1#箱变 | 630 | 4.20% | 477.57 | 477.57 | 未列入 | | | 2.27% | 可开放 |
| 13357 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾2-4#站1#变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 14.35% | 可开放 |
| 13358 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾2-3#站1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | 16.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13359 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 西腰二台区 | 400 | 13.20% | 267.2 | 267.2 | 未列入 | | | 12.27% | 可开放 |
| 13360 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身一台区 | 200 | 50.70% | 58.61 | 58.61 | 未列入 | | | 2.09% | 可开放 |
| 13361 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上沟六台区 | 30 | 58.70% | 6.39 | 6.39 | 未列入 | | | -10.14% | 可开放 |
| 13362 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 何大洼三台区 | 315 | 20.21% | 188.34 | 188.34 | 未列入 | | | 4.49% | 可开放 |
| 13363 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线86左2左1#变压器 | 315 | 34.15% | 144.42 | 144.42 | 未列入 | | | 8.21% | 可开放 |
| 13364 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 范家支035# | 100 | 0.87% | 79.13 | 79.13 | 未列入 | | | -71.12% | 可开放 |
| 13365 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 青台分079# | 100 | 0.97% | 79.03 | 79.03 | 未列入 | | | -68.38% | 可开放 |
| 13366 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵线房身一台区 | 50 | 86.84% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13367 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 富豪小区箱站2#变压器 | 400 | 14.95% | 260.2 | 260.2 | 未列入 | | | -9.55% | 可开放 |
| 13368 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 鲍沙干011#鲍沙一台区 | 63 | 2.33% | 48.93 | 48.93 | 未列入 | | | -92.33% | 可开放 |
| 13369 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 齐沙三台区干003# | 200 | 6.18% | 147.65 | 147.65 | 未列入 | | | -49.38% | 可开放 |
| 13370 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 材木五台区 | 100 | 62.28% | 17.72 | 17.72 | 未列入 | | | 14.65% | 可开放 |
| 13371 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#3箱式变变压器 | 400 | 7.44% | 290.23 | 290.23 | 未列入 | | | 6.35% | 可开放 |
| 13372 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#5箱式变变压器 | 400 | 6.06% | 295.75 | 295.75 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 13373 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 胜利B箱式变变压器 | 400 | 0.20% | 319.2 | 319.2 | 未列入 | | | -90.14% | 可开放 |
| 13374 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 陶瓷三厂箱式变1#变压器 | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | 4.53% | 可开放 |
| 13375 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 西关小学箱式变2#变压器 | 315 | 0.13% | 251.58 | 251.58 | 未列入 | | | 6.54% | 可开放 |
| 13376 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 新世纪A箱式变1#变压器 | 250 | 27.80% | 130.51 | 130.51 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 13377 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 新世纪B箱式变1#变压器 | 250 | 28.25% | 129.37 | 129.37 | 未列入 | | | 5.79% | 可开放 |
| 13378 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 园丁园箱式变1#变压器 | 315 | 0.27% | 251.15 | 251.15 | 未列入 | | | 30.38% | 可开放 |
| 13379 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 园丁园箱式变2#变压器 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 王沟五队区 | 100 | 59.30% | 20.7 | 20.7 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 13381 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15156周正新村5#箱变变压器 | 400 | 16.28% | 254.9 | 254.9 | 未列入 | | | 5.49% | 可开放 |
| 13382 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15158周正新村7#箱变变压器 | 400 | 18.83% | 244.68 | 244.68 | 未列入 | | | 11.03% | 可开放 |
| 13383 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 西大二台区 | 200 | 44.75% | 70.5 | 70.5 | 未列入 | | | -0.75% | 可开放 |
| 13384 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 财富广场5#站变压器 | 250 | 21.78% | 145.54 | 145.54 | 未列入 | | | 6.77% | 可开放 |
| 13385 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15092万福园中园小区二期3#箱变（居民） | 400 | 10.54% | 277.84 | 277.84 | 未列入 | | | 12.59% | 可开放 |
| 13386 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线137#变压器 | 315 | 15.45% | 203.32 | 203.32 | 未列入 | | | 4.33% | 可开放 |
| 13387 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15197颐水嘉德郡景小区2#网点箱变变压器 | 630 | 1.60% | 493.94 | 493.94 | 未列入 | | | 1.94% | 可开放 |
| 13388 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 中街线 | 春风苑A箱式变变压器 | 250 | 30.82% | 122.96 | 122.96 | 未列入 | | | -1.48% | 可开放 |
| 13389 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品1#开闭站2#变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | -91.33% | 可开放 |
| 13390 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品1#开闭站3#变压器 | 500 | 2.27% | 388.66 | 388.66 | 未列入 | | | -5.24% | 可开放 |
| 13391 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品1#开闭站4#变压器 | 500 | 7.93% | 360.34 | 360.34 | 未列入 | | | 11.28% | 可开放 |
| 13392 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二道六台区变压器 | 160 | 10.18% | 111.72 | 111.72 | 未列入 | | | -3.69% | 可开放 |
| 13393 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线盖家分20左2#变压器 | 160 | 45.69% | 54.89 | 54.89 | 未列入 | | | 12.33% | 可开放 |
| 13394 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 析木七台区 | 315 | 9.72% | 221.38 | 221.38 | 未列入 | | | 11.18% | 可开放 |
| 13395 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 刘八线设施农业南毛果园山庄分08# | 50 | 0.68% | 39.66 | 39.66 | 未列入 | | | -2.82% | 可开放 |
| 13396 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 中小六台区干003# | 63 | 2.68% | 48.71 | 48.71 | 未列入 | | | 12.72% | 可开放 |
| 13397 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 岳家水田干002# | 400 | 13.19% | 267.26 | 267.26 | 未列入 | | | -21.77% | 可开放 |
| 13398 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 自然屯干011# | 100 | 0.70% | 79.3 | 79.3 | 未列入 | | | -71.88% | 可开放 |
| 13399 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 广场线 | 财富广场1#站变压器 | 250 | 21.30% | 146.74 | 146.74 | 未列入 | | | -0.08% | 可开放 |
| 13400 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 钟台二台区 | 200 | 42.98% | 74.04 | 74.04 | 未列入 | | | -6.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 丁家分031# | 100 | 71.55% | 8.45 | 8.45 | 未列入 | | | -14.28% | 可开放 |
| 13402 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 毛才三台区 | 80 | 5.40% | 59.68 | 59.68 | 未列入 | | | -75.21% | 可开放 |
| 13403 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 老爷庙二台区变压器 | 50 | 86.38% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.31% | 可开放 |
| 13404 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 茨沟一台区变压器 | 100 | 94.35% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.11% | 可开放 |
| 13405 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 茨沟二台区变压器 | 100 | 65.66% | 14.34 | 14.34 | 未列入 | | | -9.12% | 可开放 |
| 13406 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 南货场小区1#箱站1#变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 10.19% | 可开放 |
| 13407 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 南货场小区2#箱站1#变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 13408 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 骏都国际小区1#箱站2#变压器 | 500 | 0.09% | 399.57 | 399.57 | 未列入 | | | 5.00% | 可开放 |
| 13409 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 富雅线 | 富雅名苑配电室1#变压器 | 500 | 5.89% | 370.54 | 370.54 | 未列入 | | | -2.72% | 可开放 |
| 13410 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 金贵小区箱式变1#变压器 | 250 | 13.96% | 165.1 | 165.1 | 未列入 | | | 3.45% | 可开放 |
| 13411 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 金龙二期箱式变2#变压器 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | -3.73% | 可开放 |
| 13412 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 茂泽园C箱式变变压器 | 500 | 18.58% | 307.12 | 307.12 | 未列入 | | | 17.08% | 可开放 |
| 13413 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 李堡一台分01# | 80 | 94.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.70% | 可开放 |
| 13414 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 李堡三台分07# | 100 | 74.85% | 5.15 | 5.15 | 未列入 | | | 20.58% | 可开放 |
| 13415 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 赵家沟分07# | 400 | 13.60% | 265.59 | 265.59 | 未列入 | | | -26.29% | 可开放 |
| 13416 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 丽水蓝湾2-3#站2#变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -2.11% | 可开放 |
| 13417 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线015#变压器 | 200 | 23.70% | 112.6 | 112.6 | 未列入 | | | -22.94% | 可开放 |
| 13418 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 道沿八台区变压器 | 100 | 37.09% | 42.91 | 42.91 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 13419 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家五台区变压器 | 100 | 41.41% | 38.59 | 38.59 | 未列入 | | | 4.28% | 可开放 |
| 13420 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 二甲三队干4#变压器 | 100 | 5.36% | 74.64 | 74.64 | 未列入 | | | -24.20% | 可开放 |
| 13421 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 高力一台区变压器 | 50 | 7.10% | 36.45 | 36.45 | 未列入 | | | 11.41% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13422 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家四台区变压器 | 100 | 86.78% | 0 | 0 | 未列入 | | | 19.35% | 可开放 |
| 13423 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 刘坨站干004#变压器 | 160 | 40.31% | 63.51 | 63.51 | 未列入 | | | 1.14% | 可开放 |
| 13424 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二道七台区变压器 | 160 | 50.30% | 47.52 | 47.52 | 未列入 | | | 38.43% | 可开放 |
| 13425 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 魁星园B箱式变1#变压器 | 315 | 29.30% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 13426 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 万鑫园B箱式变1#变压器 | 315 | 13.59% | 209.18 | 209.18 | 未列入 | | | -4.06% | 可开放 |
| 13427 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 葫芦一台003#配电柱上变压器 | 160 | 63.11% | 27.02 | 27.02 | 未列入 | | | 29.36% | 可开放 |
| 13428 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 亢氏变压器 | 50 | 42.04% | 18.98 | 18.98 | 未列入 | | | 26.05% | 可开放 |
| 13429 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 小河四台支04#配电柱上变压器 | 80 | 88.15% | 0 | 0 | 未列入 | | | -16.07% | 可开放 |
| 13430 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 国美线 | 骏都国际3#箱站1#变压器 | 500 | 5.39% | 373.03 | 373.03 | 未列入 | | | -17.43% | 可开放 |
| 13431 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 国美线 | 骏都国际3#箱站2#变压器 | 500 | 4.39% | 378.07 | 378.07 | 未列入 | | | -19.64% | 可开放 |
| 13432 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 唯美线 | 二台子动迁小区1#箱站1#变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -22.54% | 可开放 |
| 13433 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 龙海线 | 芭东海城一期1#箱站1#变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | -91.40% | 可开放 |
| 13434 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 牌坊一队区 | 100 | 64.77% | 15.23 | 15.23 | 未列入 | | | 7.05% | 可开放 |
| 13435 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 牌坊村大队区 | 315 | 11.61% | 215.42 | 215.42 | 未列入 | | | -31.89% | 可开放 |
| 13436 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 曹石分023#曹石一台区柱上变压器 | 100 | 26.44% | 53.56 | 53.56 | 未列入 | | | 1.02% | 可开放 |
| 13437 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 幸福小区箱式变变压器 | 315 | 15.41% | 203.47 | 203.47 | 未列入 | | | 27.19% | 可开放 |
| 13438 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军新区 | 200 | 1.07% | 157.86 | 157.86 | 未列入 | | | -77.75% | 可开放 |
| 13439 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 北郡华府箱站2#变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13440 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 牛庄回迁小区箱式变变压器1 | 250 | 23.04% | 142.4 | 142.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13441 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星五组团B箱式变1#变压器 | 200 | 40.16% | 79.69 | 79.69 | 未列入 | | | -0.98% | 可开放 |
| 13442 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 农机箱式变1#变压器 | 315 | 0.15% | 251.53 | 251.53 | 未列入 | | | -21.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13443 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 绿景台区变压器 | 315 | 0.08% | 251.75 | 251.75 | 未列入 | | | 9.11% | 可开放 |
| 13444 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 中小八台区变压器 | 400 | 0.20% | 319.19 | 319.19 | 未列入 | | | 7.57% | 可开放 |
| 13445 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#11箱式变变压器 | 160 | 40.61% | 63.03 | 63.03 | 未列入 | | | -0.04% | 可开放 |
| 13446 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 关沙蔬菜2台区干20# | 100 | 20.48% | 59.52 | 59.52 | 未列入 | | | -23.22% | 可开放 |
| 13447 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 河滨#1箱式变变压器 | 400 | 3.13% | 307.48 | 307.48 | 未列入 | | | -5.57% | 可开放 |
| 13448 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 烟台五台区 | 50 | 56.02% | 11.99 | 11.99 | 未列入 | | | -38.12% | 可开放 |
| 13449 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱四台区 | 80 | 1.76% | 62.59 | 62.59 | 未列入 | | | -83.01% | 可开放 |
| 13450 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 安保三期1号变压器 | 400 | 0.15% | 319.4 | 319.4 | 未列入 | | | 0.84% | 可开放 |
| 13451 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15152周正新村1#箱变变压器 | 500 | 0.10% | 399.48 | 399.48 | 未列入 | | | 11.27% | 可开放 |
| 13452 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 嘉和A站1#变压器 | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | -90.87% | 可开放 |
| 13453 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 嘉和C箱式变1#变压器 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | -90.95% | 可开放 |
| 13454 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15157周正新村6#箱变变压器 | 500 | 13.30% | 333.48 | 333.48 | 未列入 | | | 9.07% | 可开放 |
| 13455 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15159周正新村8#箱变变压器 | 400 | 12.51% | 269.97 | 269.97 | 未列入 | | | 5.39% | 可开放 |
| 13456 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 15160周正新村9#箱变变压器 | 500 | 11.24% | 343.82 | 343.82 | 未列入 | | | 7.03% | 可开放 |
| 13457 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 老达一台区 | 200 | 34.33% | 91.35 | 91.35 | 未列入 | | | 7.57% | 可开放 |
| 13458 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 老达二台区 | 160 | 29.98% | 80.03 | 80.03 | 未列入 | | | 9.67% | 可开放 |
| 13459 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 花园小区箱式变压器 | 400 | 7.84% | 288.66 | 288.66 | 未列入 | | | 5.36% | 可开放 |
| 13460 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期6#变压器 | 315 | 0.13% | 251.6 | 251.6 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 13461 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分63左1 | 100 | 2.82% | 77.18 | 77.18 | 未列入 | | | 15.88% | 可开放 |
| 13462 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣二期1#变压器 | 315 | 15.62% | 202.81 | 202.81 | 未列入 | | | 9.49% | 可开放 |
| 13463 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海二线 | 果树分1#箱式变压器 | 250 | 0.32% | 199.2 | 199.2 | 未列入 | | | -88.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13464 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 金元B箱式变2#变压器 | 250 | 30.24% | 124.4 | 124.4 | 未列入 | | | 7.08% | 可开放 |
| 13465 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 百汇香山五期1#箱站1#变压器 | 400 | 15.88% | 256.48 | 256.48 | 未列入 | | | 10.91% | 可开放 |
| 13466 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 达连线 | 东高1队支13#变压器东高1台区（局属） | 200 | 14.08% | 131.84 | 131.84 | 未列入 | | | -3.91% | 可开放 |
| 13467 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 丽水线 | 丽水蓝湾2-2#箱站1#变压器 | 500 | 5.48% | 372.59 | 372.59 | 未列入 | | | 1169.78% | 可开放 |
| 13468 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 15013颐水嘉德3#箱变 | 500 | 4.94% | 375.32 | 375.32 | 未列入 | | | -11.46% | 可开放 |
| 13469 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 金达干24右10 | 100 | 34.11% | 45.89 | 45.89 | 未列入 | | | 12.40% | 可开放 |
| 13470 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周铁线 | 周铁杆48# | 100 | 0.05% | 79.95 | 79.95 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13471 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15196颐水嘉德郡景小区1#网点箱变变压器 | 630 | 1.63% | 493.75 | 493.75 | 未列入 | | | 967.19% | 可开放 |
| 13472 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东福线 | 东福干38左1 | 100 | 12.25% | 67.75 | 67.75 | 未列入 | | | -14.20% | 可开放 |
| 13473 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分59右4 | 50 | 2.62% | 38.69 | 38.69 | 未列入 | | | -50.10% | 可开放 |
| 13474 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15079金鼎居1#箱变（居民）变压器 | 400 | 9.77% | 280.91 | 280.91 | 未列入 | | | 33.00% | 可开放 |
| 13475 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 前英居委会 | 50 | 7.12% | 36.44 | 36.44 | 未列入 | | | 8.04% | 可开放 |
| 13476 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 15094万福园中园二期5#箱变变压器 | 500 | 3.84% | 380.78 | 380.78 | 未列入 | | | 8.52% | 可开放 |
| 13477 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 经济适用房3#箱变 | 400 | 7.04% | 291.86 | 291.86 | 未列入 | | | 19.06% | 可开放 |
| 13478 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 经济适用房4#箱变 | 400 | 10.20% | 279.2 | 279.2 | 未列入 | | | 33.80% | 可开放 |
| 13479 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼十四台区 | 315 | 0.27% | 251.16 | 251.16 | 未列入 | | | -86.67% | 可开放 |
| 13480 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼三台区 | 315 | 17.43% | 197.11 | 197.11 | 未列入 | | | -0.84% | 可开放 |
| 13481 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼十一台区 | 315 | 0.15% | 251.53 | 251.53 | 未列入 | | | -88.76% | 可开放 |
| 13482 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼五台区 | 315 | 0.26% | 251.19 | 251.19 | 未列入 | | | 9.14% | 可开放 |
| 13483 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 粮窝三台区 | 100 | 85.61% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.77% | 可开放 |
| 13484 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干64左1# | 100 | 4.06% | 75.94 | 75.94 | 未列入 | | | -1.45% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13485 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线英守分17# | 80 | 91.14% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 13486 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 北毛一台分001#配电柱上变压器 | 100 | 82.41% | 0 | 0 | 未列入 | | | 16.34% | 可开放 |
| 13487 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇干073# | 200 | 42.12% | 75.77 | 75.77 | 未列入 | | | 7.81% | 可开放 |
| 13488 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 播转台分001# | 200 | 13.07% | 133.87 | 133.87 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 13489 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 腾寿线 | 金达干18右7# | 250 | 4.72% | 188.19 | 188.19 | 未列入 | | | -36.10% | 可开放 |
| 13490 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 驸马六台区 | 100 | 23.90% | 56.1 | 56.1 | 未列入 | | | -32.00% | 可开放 |
| 13491 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线黄金走廊分4#变压器 | 250 | 0.22% | 199.46 | 199.46 | 未列入 | | | 0.94% | 可开放 |
| 13492 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 朱家线 | 朱家线干河干朱家三台区4+1# | 100 | 53.37% | 26.63 | 26.63 | 未列入 | | | -22.50% | 可开放 |
| 13493 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 直岔子干034# | 80 | 56.20% | 19.04 | 19.04 | 未列入 | | | -17.24% | 可开放 |
| 13494 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 西开四分队004# | 50 | 3.72% | 38.14 | 38.14 | 未列入 | | | 12.49% | 可开放 |
| 13495 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 清水线 | 清水线51右7#变压器 | 100 | 43.13% | 36.87 | 36.87 | 未列入 | | | -24.91% | 可开放 |
| 13496 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 后剪村一台区 | 200 | 0.54% | 158.93 | 158.93 | 未列入 | | | -70.16% | 可开放 |
| 13497 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨一台支001# | 100 | 27.82% | 52.18 | 52.18 | 未列入 | | | 497.22% | 可开放 |
| 13498 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 长岭子一台区分001# | 100 | 17.07% | 62.93 | 62.93 | 未列入 | | | 23.13% | 可开放 |
| 13499 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干049#变压器 | 250 | 29.02% | 127.44 | 127.44 | 未列入 | | | 28.77% | 可开放 |
| 13500 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 西白石三台区 | 63 | 88.79% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.51% | 可开放 |
| 13501 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 兴沟干027# | 200 | 41.68% | 76.64 | 76.64 | 未列入 | | | 73.48% | 可开放 |
| 13502 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 薛家三台区干 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |
| 13503 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线007右5# | 315 | 0.02% | 251.94 | 251.94 | 未列入 | | | -63.49% | 可开放 |
| 13504 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分12左4#变压器. | 200 | 39.63% | 80.75 | 80.75 | 未列入 | | | 8.34% | 可开放 |
| 13505 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家堡桥干001# | 100 | 36.13% | 43.87 | 43.87 | 未列入 | | | 53.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13506 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分057支2 | 250 | 20.62% | 148.44 | 148.44 | 未列入 | | | -11.63% | 可开放 |
| 13507 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 交界一台区 | 160 | 41.28% | 61.96 | 61.96 | 未列入 | | | -15.49% | 可开放 |
| 13508 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 老墙分034# | 50 | 3.96% | 38.02 | 38.02 | 未列入 | | | 34.78% | 可开放 |
| 13509 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 驸马一台区 | 80 | 57.11% | 18.31 | 18.31 | 未列入 | | | 4.95% | 可开放 |
| 13510 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 泥沟分061# | 160 | 0.63% | 127 | 127 | 未列入 | | | -30.66% | 可开放 |
| 13511 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 照明支七台区 | 100 | 0.89% | 79.11 | 79.11 | 未列入 | | | 8.22% | 可开放 |
| 13512 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线62右6#变压器 | 315 | 0.26% | 251.18 | 251.18 | 未列入 | | | -6.10% | 可开放 |
| 13513 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干榆树分032# | 100 | 53.83% | 26.17 | 26.17 | 未列入 | | | -14.41% | 可开放 |
| 13514 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 冷轧线16右分003# | 160 | 0.64% | 126.98 | 126.98 | 未列入 | | | 10.86% | 可开放 |
| 13515 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线073# | 250 | 10.66% | 173.35 | 173.35 | 未列入 | | | 14.63% | 可开放 |
| 13516 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 前三干高台分05# | 100 | 76.28% | 3.72 | 3.72 | 未列入 | | | 6.32% | 可开放 |
| 13517 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线64左6# | 100 | 60.48% | 19.52 | 19.52 | 未列入 | | | -0.39% | 可开放 |
| 13518 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 西汤四台区 | 100 | 51.07% | 28.93 | 28.93 | 未列入 | | | -4.24% | 可开放 |
| 13519 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 石粉厂分018#草场五台 | 100 | 50.48% | 29.52 | 29.52 | 未列入 | | | -15.12% | 可开放 |
| 13520 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分18#变压器 | 400 | 0.21% | 319.16 | 319.16 | 未列入 | | | -88.35% | 可开放 |
| 13521 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 西尚二台区 | 200 | 0.60% | 158.8 | 158.8 | 未列入 | | | -33.33% | 可开放 |
| 13522 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 清水线 | 清水线43右5#变压器 | 400 | 15.30% | 258.8 | 258.8 | 未列入 | | | 19.33% | 可开放 |
| 13523 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 三大干025# | 160 | 4.94% | 120.09 | 120.09 | 未列入 | | | -41.48% | 可开放 |
| 13524 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 他山干前卜信用社002#柱上变压器 | 200 | 29.56% | 100.89 | 100.89 | 未列入 | | | 30.50% | 可开放 |
| 13525 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 腰屯三台区 | 160 | 1.03% | 126.35 | 126.35 | 未列入 | | | 33.20% | 可开放 |
| 13526 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 杨家一台区 | 200 | 19.81% | 120.38 | 120.38 | 未列入 | | | 15.99% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13527 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎1台分08# | 80 | 51.41% | 22.87 | 22.87 | 未列入 | | | -23.35% | 可开放 |
| 13528 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上沟七台区分006# | 80 | 33.75% | 37 | 37 | 未列入 | | | -26.11% | 可开放 |
| 13529 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 秀甲线030右1# | 200 | 18.27% | 123.47 | 123.47 | 未列入 | | | 520.10% | 可开放 |
| 13530 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西四分010# | 200 | 17.65% | 124.71 | 124.71 | 未列入 | | | 2.26% | 可开放 |
| 13531 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 里家分30右4#柱上变压器 | 50 | 96.22% | 0 | 0 | 未列入 | | | -8.90% | 可开放 |
| 13532 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐感线 | 唐感线045# | 400 | 23.93% | 224.27 | 224.27 | 未列入 | | | 11.73% | 可开放 |
| 13533 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 秀甲线86右1# | 400 | 1.50% | 314 | 314 | 未列入 | | | -6.61% | 可开放 |
| 13534 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 东四三队 | 50 | 15.50% | 32.25 | 32.25 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 13535 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 东艾四队分002# | 400 | 27.87% | 208.52 | 208.52 | 未列入 | | | -1.81% | 可开放 |
| 13536 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 安村干38# | 80 | 0.18% | 63.86 | 63.86 | 未列入 | | | -88.47% | 可开放 |
| 13537 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 西腰一组干003# | 50 | 86.82% | 0 | 0 | 未列入 | | | -27.78% | 可开放 |
| 13538 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 东房身十二台区 | 100 | 12.58% | 67.42 | 67.42 | 未列入 | | | -4.87% | 可开放 |
| 13539 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分016右3 | 100 | 79.78% | 0.22 | 0.22 | 未列入 | | | 13.20% | 可开放 |
| 13540 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 八家三台区 | 200 | 1.73% | 156.54 | 156.54 | 未列入 | | | -61.35% | 可开放 |
| 13541 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线荣宽照明分18#变压器. | 315 | 7.10% | 229.65 | 229.65 | 未列入 | | | -0.16% | 可开放 |
| 13542 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜线得胜分17左9#变压器 | 160 | 1.13% | 126.2 | 126.2 | 未列入 | | | -51.43% | 可开放 |
| 13543 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 蟒沟四台区分003# | 100 | 58.70% | 21.3 | 21.3 | 未列入 | | | -2.85% | 可开放 |
| 13544 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 和平分4# | 100 | 0.46% | 79.54 | 79.54 | 未列入 | | | -4.08% | 可开放 |
| 13545 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家线195# | 50 | 86.16% | 0 | 0 | 未列入 | | | -28.94% | 可开放 |
| 13546 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台四台分130#配电柱上变压器 | 80 | 85.11% | 0 | 0 | 未列入 | | | -10.98% | 可开放 |
| 13547 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 吴家岗干027# | 50 | 91.44% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13548 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 羊角三台区 | 100 | 84.17% | 0 | 0 | 未列入 | | | 2.28% | 可开放 |
| 13549 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 李卧2台区11# | 100 | 67.78% | 12.22 | 12.22 | 未列入 | | | 10.12% | 可开放 |
| 13550 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 大沟分59# | 80 | 76.96% | 2.43 | 2.43 | 未列入 | | | 4.51% | 可开放 |
| 13551 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 灰菜五台区分 | 100 | 33.01% | 46.99 | 46.99 | 未列入 | | | 10.65% | 可开放 |
| 13552 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 什司县四台区 | 200 | 45.94% | 68.12 | 68.12 | 未列入 | | | -10.06% | 可开放 |
| 13553 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁亿线 | 东牌一台区支001# | 50 | 0.70% | 39.65 | 39.65 | 未列入 | | | -59.75% | 可开放 |
| 13554 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 里家分047#柱上变压器 | 100 | 27.10% | 52.9 | 52.9 | 未列入 | | | 12.43% | 可开放 |
| 13555 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 前柳一台# | 250 | 30.73% | 123.18 | 123.18 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 13556 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 医院支3# | 200 | 10.72% | 138.57 | 138.57 | 未列入 | | | -0.21% | 可开放 |
| 13557 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 水田支024右8左1#柱上变压器 | 50 | 44.42% | 17.79 | 17.79 | 未列入 | | | -0.51% | 可开放 |
| 13558 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 驸马五台区 | 100 | 1.75% | 78.25 | 78.25 | 未列入 | | | 6.60% | 可开放 |
| 13559 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 东上干013# | 160 | 51.63% | 45.39 | 45.39 | 未列入 | | | 19.81% | 可开放 |
| 13560 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 西联线010# | 315 | 6.03% | 233.01 | 233.01 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 13561 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 东四线 | 东头一台区 | 200 | 7.89% | 144.23 | 144.23 | 未列入 | | | -52.58% | 可开放 |
| 13562 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家三台2分002#变压器 | 250 | 12.77% | 168.08 | 168.08 | 未列入 | | | 4.82% | 可开放 |
| 13563 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 安村干03# | 125 | 19.98% | 75.03 | 75.03 | 未列入 | | | 11.90% | 可开放 |
| 13564 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 石牌路二台区 | 160 | 26.98% | 84.84 | 84.84 | 未列入 | | | 8.43% | 可开放 |
| 13565 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 北毛五台区配电柱上变压器 | 200 | 53.00% | 54.01 | 54.01 | 未列入 | | | 35.63% | 可开放 |
| 13566 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 中小一台区干001+1# | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | -2.02% | 可开放 |
| 13567 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 南毛六台分07#柱上变压器 | 160 | 46.26% | 53.99 | 53.99 | 未列入 | | | 4.33% | 可开放 |
| 13568 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘农一线147# | 160 | 0.83% | 126.68 | 126.68 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13569 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小一台区04# | 200 | 42.86% | 74.29 | 74.29 | 未列入 | | | -1.59% | 可开放 |
| 13570 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 小南分3# | 250 | 0.14% | 199.65 | 199.65 | 未列入 | | | -92.80% | 可开放 |
| 13571 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 南二道三台区干009# | 80 | 93.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.24% | 可开放 |
| 13572 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 驸马二台区 | 100 | 32.91% | 47.09 | 47.09 | 未列入 | | | 5.09% | 可开放 |
| 13573 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线荣宽照明分3#变压器 | 200 | 14.76% | 130.49 | 130.49 | 未列入 | | | 1.01% | 可开放 |
| 13574 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线012左4# | 315 | 15.72% | 202.49 | 202.49 | 未列入 | | | 4.29% | 可开放 |
| 13575 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 设施农业南毛养殖厂分04#柱上变压器 | 200 | 27.46% | 105.09 | 105.09 | 未列入 | | | 66.99% | 可开放 |
| 13576 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家线068# | 100 | 95.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.96% | 可开放 |
| 13577 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇西线 | 镇西线001#左9右支001# | 160 | 69.05% | 17.52 | 17.52 | 未列入 | | | 22.69% | 可开放 |
| 13578 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 镁矿二台区支003# | 50 | 13.34% | 33.33 | 33.33 | 未列入 | | | -89.36% | 可开放 |
| 13579 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 哈岭干030# | 200 | 55.17% | 49.67 | 49.67 | 未列入 | | | 8.15% | 可开放 |
| 13580 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 和平分2右1左3# | 100 | 13.38% | 66.62 | 66.62 | 未列入 | | | 84.75% | 可开放 |
| 13581 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 腾东干48左12 | 100 | 0.16% | 79.84 | 79.84 | 未列入 | | | -39.00% | 可开放 |
| 13582 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分22左7右2# | 250 | 36.86% | 107.85 | 107.85 | 未列入 | | | 0.70% | 可开放 |
| 13583 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 后龙三台区 | 200 | 0.35% | 159.31 | 159.31 | 未列入 | | | -33.49% | 可开放 |
| 13584 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分83 | 100 | 81.15% | 0 | 0 | 未列入 | | | 42.33% | 可开放 |
| 13585 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西园线 | 园区线20#变压器 | 400 | 14.41% | 262.38 | 262.38 | 未列入 | | | -14.28% | 可开放 |
| 13586 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 英城村一台干001# | 200 | 2.68% | 154.65 | 154.65 | 未列入 | | | 2.52% | 可开放 |
| 13587 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 八家二台区 | 160 | 0.84% | 126.65 | 126.65 | 未列入 | | | -85.07% | 可开放 |
| 13588 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口七台支04# | 63 | 78.56% | 0.91 | 0.91 | 未列入 | | | -34.08% | 可开放 |
| 13589 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲八台区 | 100 | 45.56% | 34.44 | 34.44 | 未列入 | | | -2.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13590 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 中小线铸造分中小大棚六台区支五台支005# | 200 | 53.49% | 53.03 | 53.03 | 未列入 | | | 55.67% | 可开放 |
| 13591 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 东汤一台区 | 160 | 20.44% | 95.29 | 95.29 | 未列入 | | | -3.37% | 可开放 |
| 13592 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四十三台区支 | 100 | 0.08% | 79.92 | 79.92 | 未列入 | | | -76.01% | 可开放 |
| 13593 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 蟒沟九队干027# | 100 | 52.67% | 27.33 | 27.33 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 13594 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 小南分25# | 200 | 42.68% | 74.65 | 74.65 | 未列入 | | | 11.85% | 可开放 |
| 13595 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线59干002+1# | 200 | 32.38% | 95.25 | 95.25 | 未列入 | | | -2.15% | 可开放 |
| 13596 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 前剪村三台区 | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | -89.49% | 可开放 |
| 13597 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 英北一台区分002# | 160 | 22.27% | 92.37 | 92.37 | 未列入 | | | -2.87% | 可开放 |
| 13598 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 西站支15左1#变压器 | 100 | 33.61% | 46.39 | 46.39 | 未列入 | | | 15.95% | 可开放 |
| 13599 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 八面3台区04# | 100 | 43.56% | 36.44 | 36.44 | 未列入 | | | 512.79% | 可开放 |
| 13600 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口干105# | 100 | 53.70% | 26.3 | 26.3 | 未列入 | | | -10.11% | 可开放 |
| 13601 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 八面4台干04# | 100 | 64.36% | 15.64 | 15.64 | 未列入 | | | 12.41% | 可开放 |
| 13602 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英二线 | 英不落一台区 | 20 | 48.95% | 6.21 | 6.21 | 未列入 | | | -7.33% | 可开放 |
| 13603 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东三道小崴村 | 50 | 82.08% | 0 | 0 | 未列入 | | | -28.92% | 可开放 |
| 13604 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西头水田干12左分016#变压器 | 100 | 28.44% | 51.56 | 51.56 | 未列入 | | | 18.60% | 可开放 |
| 13605 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 安村干四台区分03# | 160 | 28.34% | 82.65 | 82.65 | 未列入 | | | 10.67% | 可开放 |
| 13606 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线168# | 400 | 3.69% | 305.24 | 305.24 | 未列入 | | | 10.86% | 可开放 |
| 13607 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 中小线岳家绿圆支017+1# | 80 | 37.19% | 34.25 | 34.25 | 未列入 | | | -26.03% | 可开放 |
| 13608 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 东上干008# | 160 | 0.76% | 126.79 | 126.79 | 未列入 | | | -85.86% | 可开放 |
| 13609 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 后甘二台区支007# | 50 | 8.42% | 35.79 | 35.79 | 未列入 | | | 1.83% | 可开放 |
| 13610 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干鳌头分058# | 80 | 57.88% | 17.7 | 17.7 | 未列入 | | | -20.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13611 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 八面五台柱上变压器 | 125 | 31.99% | 60.01 | 60.01 | 未列入 | | | -5.01% | 可开放 |
| 13612 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾东线 | 腾东干21右2 | 100 | 38.29% | 41.71 | 41.71 | 未列入 | | | 132.23% | 可开放 |
| 13613 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线53左6# | 250 | 14.95% | 162.62 | 162.62 | 未列入 | | | 0.62% | 可开放 |
| 13614 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 沈官线189# | 50 | 11.00% | 34.5 | 34.5 | 未列入 | | | -10.85% | 可开放 |
| 13615 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分二码照明支12#变压器 | 315 | 7.40% | 228.68 | 228.68 | 未列入 | | | -27.02% | 可开放 |
| 13616 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红三台干002# | 200 | 27.26% | 105.48 | 105.48 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |
| 13617 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 杨家二台区 | 400 | 2.82% | 308.74 | 308.74 | 未列入 | | | -4.55% | 可开放 |
| 13618 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 随家卜干033# | 200 | 2.21% | 155.59 | 155.59 | 未列入 | | | -1.55% | 可开放 |
| 13619 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 东艾三队分004# | 400 | 19.17% | 243.32 | 243.32 | 未列入 | | | -1.49% | 可开放 |
| 13620 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 板桥二台区分006# | 30 | 39.20% | 12.24 | 12.24 | 未列入 | | | 12.57% | 可开放 |
| 13621 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线73#变压器 | 400 | 20.55% | 237.81 | 237.81 | 未列入 | | | 0.12% | 可开放 |
| 13622 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线71左干005# | 400 | 3.99% | 304.06 | 304.06 | 未列入 | | | 2.88% | 可开放 |
| 13623 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 双台四台区支007# | 160 | 57.01% | 36.78 | 36.78 | 未列入 | | | 7.77% | 可开放 |
| 13624 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大王二队支06# | 80 | 86.03% | 0 | 0 | 未列入 | | | -6.62% | 可开放 |
| 13625 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 草场部队分003#草场二台 | 125 | 14.09% | 82.39 | 82.39 | 未列入 | | | -30.95% | 可开放 |
| 13626 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 西白石一台区 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -62.75% | 可开放 |
| 13627 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平五台区 | 100 | 1.38% | 78.62 | 78.62 | 未列入 | | | -84.43% | 可开放 |
| 13628 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 邬家一台区分009# | 100 | 3.31% | 76.69 | 76.69 | 未列入 | | | 1.39% | 可开放 |
| 13629 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 验西村分02# | 100 | 32.74% | 47.26 | 47.26 | 未列入 | | | -17.07% | 可开放 |
| 13630 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 桑树8组深井09# | 50 | 4.36% | 37.82 | 37.82 | 未列入 | | | 7.12% | 可开放 |
| 13631 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 感王干005# | 250 | 29.80% | 125.51 | 125.51 | 未列入 | | | 3.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13632 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 杨桥分26左3 | 50 | 0.14% | 39.93 | 39.93 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 13633 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干40右3 | 160 | 4.29% | 121.14 | 121.14 | 未列入 | | | -21.35% | 可开放 |
| 13634 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 岳家八台区干19+1# | 80 | 5.10% | 59.92 | 59.92 | 未列入 | | | 7.66% | 可开放 |
| 13635 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 北海村五台区 | 80 | 0.68% | 63.46 | 63.46 | 未列入 | | | -75.96% | 可开放 |
| 13636 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线79左干013+1# | 200 | 28.22% | 103.57 | 103.57 | 未列入 | | | -5.90% | 可开放 |
| 13637 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 岳家水田干岳家绿圆分001+1# | 80 | 23.99% | 44.81 | 44.81 | 未列入 | | | -25.09% | 可开放 |
| 13638 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 对面沟干021# | 80 | 64.35% | 12.52 | 12.52 | 未列入 | | | -24.27% | 可开放 |
| 13639 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲十一台区 | 50 | 96.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.61% | 可开放 |
| 13640 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨11台区分009# | 50 | 5.64% | 37.18 | 37.18 | 未列入 | | | -5.83% | 可开放 |
| 13641 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 水田支017右5#柱上变压器 | 100 | 8.95% | 71.05 | 71.05 | 未列入 | | | -3.34% | 可开放 |
| 13642 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 邓台三台区支032# | 100 | 2.14% | 77.86 | 77.86 | 未列入 | | | 7.55% | 可开放 |
| 13643 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干068#变压器 | 200 | 15.90% | 128.21 | 128.21 | 未列入 | | | -10.07% | 可开放 |
| 13644 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家村分005# | 200 | 13.58% | 132.85 | 132.85 | 未列入 | | | 0.71% | 可开放 |
| 13645 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 鳌头二组支003# | 80 | 71.86% | 6.51 | 6.51 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 13646 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 耿龙三台区 | 200 | 1.03% | 157.95 | 157.95 | 未列入 | | | -84.09% | 可开放 |
| 13647 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 开河干082# | 50 | 6.42% | 36.79 | 36.79 | 未列入 | | | 9.85% | 可开放 |
| 13648 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨西街干020# | 200 | 0.47% | 159.07 | 159.07 | 未列入 | | | 8.50% | 可开放 |
| 13649 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 得胜分丰茂农业园支008#变压器 | 80 | 5.58% | 59.54 | 59.54 | 未列入 | | | 2011.87% | 可开放 |
| 13650 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线荣宽照明分16#变压器. | 315 | 19.72% | 189.87 | 189.87 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 13651 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英二线 | 英不落三台区 | 200 | 3.54% | 152.92 | 152.92 | 未列入 | | | -12.61% | 可开放 |
| 13652 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 农业线二道一台区005# | 200 | 60.40% | 39.21 | 39.21 | 未列入 | | | 8.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13653 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白石一台区 | 200 | 15.90% | 128.21 | 128.21 | 未列入 | | | 1.98% | 可开放 |
| 13654 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马大绷分27# | 80 | 3.20% | 61.44 | 61.44 | 未列入 | | | 20.60% | 可开放 |
| 13655 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响一台区 | 100 | 0.88% | 79.12 | 79.12 | 未列入 | | | 1.75% | 可开放 |
| 13656 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家线235# | 100 | 58.52% | 21.48 | 21.48 | 未列入 | | | -11.64% | 可开放 |
| 13657 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 朱红五台区 | 50 | 6.30% | 36.85 | 36.85 | 未列入 | | | -8.47% | 可开放 |
| 13658 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 下夹河楼区007# | 200 | 14.27% | 131.46 | 131.46 | 未列入 | | | 11.76% | 可开放 |
| 13659 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘农一线168# | 200 | 16.59% | 126.83 | 126.83 | 未列入 | | | -15.26% | 可开放 |
| 13660 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分向阳支12#（二台） | 100 | 75.48% | 4.52 | 4.52 | 未列入 | | | -2.99% | 可开放 |
| 13661 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 文家岭干027# | 100 | 66.04% | 13.96 | 13.96 | 未列入 | | | 13.57% | 可开放 |
| 13662 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 李梧一组支16右8#变压器 | 80 | 51.68% | 22.66 | 22.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13663 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干71右27 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 13664 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 中小大棚4台区07+1# | 80 | 24.95% | 44.04 | 44.04 | 未列入 | | | -28.14% | 可开放 |
| 13665 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线067# | 200 | 29.56% | 100.89 | 100.89 | 未列入 | | | -3.25% | 可开放 |
| 13666 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 刘家村二台区 | 100 | 3.01% | 76.99 | 76.99 | 未列入 | | | -74.34% | 可开放 |
| 13667 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 验西分二道支31# | 100 | 65.49% | 14.51 | 14.51 | 未列入 | | | -8.18% | 可开放 |
| 13668 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西河三队干007# | 100 | 64.12% | 15.88 | 15.88 | 未列入 | | | -3.74% | 可开放 |
| 13669 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 街里干009# | 100 | 65.74% | 14.26 | 14.26 | 未列入 | | | -32.25% | 可开放 |
| 13670 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 东汤二台区 | 100 | 45.33% | 34.67 | 34.67 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |
| 13671 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 镇北一线104左1#柱上变压器 | 200 | 1.23% | 157.55 | 157.55 | 未列入 | | | 1.04% | 可开放 |
| 13672 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家十三队分1# | 100 | 51.78% | 28.22 | 28.22 | 未列入 | | | -4.52% | 可开放 |
| 13673 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线062#变压器 | 200 | 0.44% | 159.13 | 159.13 | 未列入 | | | -86.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13674 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 罗堡三台区分003# | 400 | 1.12% | 315.51 | 315.51 | 未列入 | | | -10.22% | 可开放 |
| 13675 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线053# | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -26.55% | 可开放 |
| 13676 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口一台分20# | 50 | 9.26% | 35.37 | 35.37 | 未列入 | | | -19.47% | 可开放 |
| 13677 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 拉古二台区干005# | 160 | 4.09% | 121.46 | 121.46 | 未列入 | | | 2.38% | 可开放 |
| 13678 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 向阳二台区 | 200 | 37.76% | 84.48 | 84.48 | 未列入 | | | 11.41% | 可开放 |
| 13679 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 金坑三台区 | 100 | 55.17% | 24.83 | 24.83 | 未列入 | | | -4.54% | 可开放 |
| 13680 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 范峪干012# | 100 | 37.94% | 42.06 | 42.06 | 未列入 | | | -3.91% | 可开放 |
| 13681 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 安村干21# | 80 | 50.04% | 23.97 | 23.97 | 未列入 | | | -9.48% | 可开放 |
| 13682 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 哈达四台区 | 315 | 5.45% | 234.82 | 234.82 | 未列入 | | | -15.99% | 可开放 |
| 13683 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 王家五队支019# | 100 | 64.18% | 15.82 | 15.82 | 未列入 | | | -2.98% | 可开放 |
| 13684 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 西河洼干012# | 100 | 54.10% | 25.9 | 25.9 | 未列入 | | | -2.58% | 可开放 |
| 13685 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 丁八二台分03#柱上变压器 | 100 | 59.58% | 20.42 | 20.42 | 未列入 | | | -18.93% | 可开放 |
| 13686 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 古城干041# | 160 | 36.63% | 69.39 | 69.39 | 未列入 | | | -32.65% | 可开放 |
| 13687 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 东庙二台区 | 315 | 9.84% | 221 | 221 | 未列入 | | | 5.05% | 可开放 |
| 13688 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐感线 | 唐感线粮库干他山五台区分007# | 100 | 28.57% | 51.43 | 51.43 | 未列入 | | | -26.89% | 可开放 |
| 13689 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线甘沟干036#变压器 | 200 | 12.01% | 135.99 | 135.99 | 未列入 | | | 2.53% | 可开放 |
| 13690 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线热能分11左1# | 50 | 21.08% | 29.46 | 29.46 | 未列入 | | | 2.66% | 可开放 |
| 13691 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 二道设施农业分19+1#柱上变压器 | 100 | 4.51% | 75.49 | 75.49 | 未列入 | | | -69.33% | 可开放 |
| 13692 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西小支29左1左2右1# | 160 | 63.48% | 26.44 | 26.44 | 未列入 | | | 5.24% | 可开放 |
| 13693 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 西腰生态园支04# | 50 | 0.30% | 39.85 | 39.85 | 未列入 | | | 93.65% | 可开放 |
| 13694 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 稍达沟干014# | 80 | 65.80% | 11.36 | 11.36 | 未列入 | | | -22.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13695 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 屯东线南沟一台区 | 100 | 59.68% | 20.32 | 20.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13696 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 于台分031# | 100 | 58.59% | 21.41 | 21.41 | 未列入 | | | -7.54% | 可开放 |
| 13697 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家线257# | 50 | 93.32% | 0 | 0 | 未列入 | | | -12.97% | 可开放 |
| 13698 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 北河二台区 | 80 | 83.61% | 0 | 0 | 未列入 | | | 13.13% | 可开放 |
| 13699 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线076# | 200 | 21.43% | 117.15 | 117.15 | 未列入 | | | -0.54% | 可开放 |
| 13700 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 什司八台区支5# | 200 | 19.16% | 121.69 | 121.69 | 未列入 | | | -0.49% | 可开放 |
| 13701 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响二台区 | 100 | 1.05% | 78.95 | 78.95 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |
| 13702 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 西汤二台区 | 200 | 17.31% | 125.39 | 125.39 | 未列入 | | | 2.78% | 可开放 |
| 13703 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 保安干26右1 | 315 | 0.20% | 251.37 | 251.37 | 未列入 | | | -7.73% | 可开放 |
| 13704 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 八家四台区支16# | 50 | 15.90% | 32.05 | 32.05 | 未列入 | | | 19.26% | 可开放 |
| 13705 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 前剪村一台区 | 100 | 3.36% | 76.64 | 76.64 | 未列入 | | | -77.31% | 可开放 |
| 13706 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线057# | 315 | 11.59% | 215.48 | 215.48 | 未列入 | | | 7.81% | 可开放 |
| 13707 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线热能分67左3# | 100 | 93.91% | 0 | 0 | 未列入 | | | 136.85% | 可开放 |
| 13708 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线吴家分11#变压器 | 80 | 1.43% | 62.86 | 62.86 | 未列入 | | | 6.24% | 可开放 |
| 13709 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 板桥一台区分006# | 50 | 13.84% | 33.08 | 33.08 | 未列入 | | | 6.08% | 可开放 |
| 13710 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 叶申一台分006# | 160 | 36.54% | 69.54 | 69.54 | 未列入 | | | -21.40% | 可开放 |
| 13711 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰蘑菇园支01# | 50 | 0.04% | 39.98 | 39.98 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 13712 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 水田支024右4#柱上变压器 | 50 | 0.12% | 39.94 | 39.94 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13713 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 腰屯一台区 | 200 | 9.30% | 141.41 | 141.41 | 未列入 | | | -43.15% | 可开放 |
| 13714 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 腾东干52右1 | 200 | 16.63% | 126.74 | 126.74 | 未列入 | | | -42.38% | 可开放 |
| 13715 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 高峪线 | 高峪线018# | 200 | 11.71% | 136.58 | 136.58 | 未列入 | | | 10.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13716 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线头道沟分30# | 100 | 67.35% | 12.65 | 12.65 | 未列入 | | | 6.52% | 可开放 |
| 13717 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红随家一台分002# | 80 | 45.64% | 27.49 | 27.49 | 未列入 | | | 12.42% | 可开放 |
| 13718 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 石树沟支8# | 100 | 36.65% | 43.35 | 43.35 | 未列入 | | | -25.39% | 可开放 |
| 13719 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大王一队支25# | 160 | 1.04% | 126.33 | 126.33 | 未列入 | | | 4.48% | 可开放 |
| 13720 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 冷轧线23左001# | 160 | 49.14% | 49.37 | 49.37 | 未列入 | | | 9.86% | 可开放 |
| 13721 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 东汤三台区 | 100 | 60.42% | 19.58 | 19.58 | 未列入 | | | 0.10% | 可开放 |
| 13722 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 拉木5队分002# | 100 | 48.39% | 31.61 | 31.61 | 未列入 | | | 0.95% | 可开放 |
| 13723 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分9右5#变压器 | 400 | 19.90% | 240.42 | 240.42 | 未列入 | | | 4.83% | 可开放 |
| 13724 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分39右16 | 160 | 0.84% | 126.65 | 126.65 | 未列入 | | | 10.78% | 可开放 |
| 13725 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 黄士分24左5 | 100 | 0.05% | 79.95 | 79.95 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13726 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 葫芦线小河二台005#配电柱上变压器 | 200 | 44.30% | 71.4 | 71.4 | 未列入 | | | 22.02% | 可开放 |
| 13727 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线上力二队分011# | 50 | 4.30% | 37.85 | 37.85 | 未列入 | | | -2.46% | 可开放 |
| 13728 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 东上干003# | 100 | 58.30% | 21.7 | 21.7 | 未列入 | | | -12.24% | 可开放 |
| 13729 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平六台区 | 200 | 72.51% | 14.98 | 14.98 | 未列入 | | | 44.22% | 可开放 |
| 13730 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家线209# | 50 | 79.78% | 0.11 | 0.11 | 未列入 | | | -1.57% | 可开放 |
| 13731 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 南山支18# | 100 | 64.45% | 15.55 | 15.55 | 未列入 | | | 42.79% | 可开放 |
| 13732 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 吴家岗干006# | 100 | 19.61% | 60.39 | 60.39 | 未列入 | | | -1.59% | 可开放 |
| 13733 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 东房身七台区 | 200 | 27.62% | 104.77 | 104.77 | 未列入 | | | 7.75% | 可开放 |
| 13734 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐感线 | 唐感线粮库干他山四台区分003# | 200 | 2.18% | 155.64 | 155.64 | 未列入 | | | -17.91% | 可开放 |
| 13735 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 腾东干51 | 400 | 6.29% | 294.86 | 294.86 | 未列入 | | | 8.18% | 可开放 |
| 13736 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线吴家分14#变压器 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | 1.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13737 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 杨家四台区 | 200 | 0.53% | 158.95 | 158.95 | 未列入 | | | -20.71% | 可开放 |
| 13738 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 北毛七台区配电柱上变压器 | 80 | 96.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.21% | 可开放 |
| 13739 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 东开二队014# | 80 | 81.28% | 0 | 0 | 未列入 | | | -8.40% | 可开放 |
| 13740 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西头五队干005#变压器 | 315 | 10.42% | 219.17 | 219.17 | 未列入 | | | -19.58% | 可开放 |
| 13741 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 下坎村三台区 | 200 | 0.44% | 159.12 | 159.12 | 未列入 | | | -71.16% | 可开放 |
| 13742 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 南国梨基地分01# | 100 | 34.23% | 45.77 | 45.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13743 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 南开线金达干10 | 315 | 0.10% | 251.68 | 251.68 | 未列入 | | | -88.49% | 可开放 |
| 13744 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 柳官食用菌小区 | 100 | 64.39% | 15.61 | 15.61 | 未列入 | | | -3.61% | 可开放 |
| 13745 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西头水田干12左15右支006#变压器 | 100 | 53.14% | 26.86 | 26.86 | 未列入 | | | -12.27% | 可开放 |
| 13746 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三干林场分1右支001#变压器 | 200 | 1.81% | 156.38 | 156.38 | 未列入 | | | -84.36% | 可开放 |
| 13747 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 南城干饲料厂分02# | 100 | 2.32% | 77.68 | 77.68 | 未列入 | | | -25.68% | 可开放 |
| 13748 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线39左6左1左2#变压器 | 100 | 50.59% | 29.41 | 29.41 | 未列入 | | | 13.81% | 可开放 |
| 13749 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 中粮二台区 | 200 | 37.53% | 84.95 | 84.95 | 未列入 | | | 28.35% | 可开放 |
| 13750 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 靛池一台区 | 100 | 61.81% | 18.19 | 18.19 | 未列入 | | | -31.15% | 可开放 |
| 13751 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 拉古线050# | 400 | 0.59% | 317.63 | 317.63 | 未列入 | | | 10.81% | 可开放 |
| 13752 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 孟家沟分018# | 160 | 23.93% | 89.71 | 89.71 | 未列入 | | | -19.64% | 可开放 |
| 13753 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西四一台区支002# | 100 | 1.94% | 78.06 | 78.06 | 未列入 | | | -1.26% | 可开放 |
| 13754 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线27左9#变压器 | 400 | 16.04% | 255.84 | 255.84 | 未列入 | | | -14.48% | 可开放 |
| 13755 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 侯家干058# | 315 | 12.82% | 211.63 | 211.63 | 未列入 | | | 7.21% | 可开放 |
| 13756 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 松树沟干002# | 100 | 3.36% | 76.64 | 76.64 | 未列入 | | | 8.58% | 可开放 |
| 13757 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 商台五台分005#配电柱上变压器 | 400 | 0.18% | 319.27 | 319.27 | 未列入 | | | -90.38% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13758 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 水田支17右1#柱上变压器 | 100 | 0.07% | 79.93 | 79.93 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13759 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干013# | 200 | 2.54% | 154.92 | 154.92 | 未列入 | | | -71.96% | 可开放 |
| 13760 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 养殖场分05# | 50 | 63.50% | 8.25 | 8.25 | 未列入 | | | -2.81% | 可开放 |
| 13761 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西头水田干12左分001#变压器 | 100 | 11.40% | 68.6 | 68.6 | 未列入 | | | -4.04% | 可开放 |
| 13762 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲东街分25# | 200 | 8.84% | 142.33 | 142.33 | 未列入 | | | -35.84% | 可开放 |
| 13763 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 刘家村一台区 | 100 | 2.28% | 77.72 | 77.72 | 未列入 | | | -67.25% | 可开放 |
| 13764 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 南陈干酒厂分04# | 100 | 1.18% | 78.82 | 78.82 | 未列入 | | | -1.65% | 可开放 |
| 13765 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平四台区 | 100 | 3.40% | 76.6 | 76.6 | 未列入 | | | -79.65% | 可开放 |
| 13766 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 陈家三台区 | 200 | 11.53% | 136.94 | 136.94 | 未列入 | | | -1.59% | 可开放 |
| 13767 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红一组干020# | 100 | 17.34% | 62.66 | 62.66 | 未列入 | | | -30.18% | 可开放 |
| 13768 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 鹤临岗一台区 | 50 | 9.50% | 35.25 | 35.25 | 未列入 | | | -0.73% | 可开放 |
| 13769 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 大桃五组干008# | 100 | 62.43% | 17.57 | 17.57 | 未列入 | | | -14.97% | 可开放 |
| 13770 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 夹信六台分07# | 200 | 0.95% | 158.1 | 158.1 | 未列入 | | | 9.66% | 可开放 |
| 13771 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 英北四台区003# | 80 | 40.54% | 31.57 | 31.57 | 未列入 | | | 9.09% | 可开放 |
| 13772 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 西三线29左分001#变压器 | 100 | 0.10% | 79.9 | 79.9 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13773 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 水田支009左1#柱上变压器 | 160 | 10.08% | 111.88 | 111.88 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 13774 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军三台区 | 200 | 56.30% | 47.41 | 47.41 | 未列入 | | | 20.40% | 可开放 |
| 13775 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 前郭二台区 | 200 | 0.94% | 158.12 | 158.12 | 未列入 | | | -84.44% | 可开放 |
| 13776 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 安村干六台区分09# | 125 | 31.43% | 60.71 | 60.71 | 未列入 | | | 4.69% | 可开放 |
| 13777 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 徐家沟干017# | 80 | 4.61% | 60.31 | 60.31 | 未列入 | | | -39.47% | 可开放 |
| 13778 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 拉木线155 | 200 | 55.89% | 48.23 | 48.23 | 未列入 | | | 21.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13779 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 西三线西头二队干001#变压器 | 100 | 64.50% | 15.5 | 15.5 | 未列入 | | | -10.67% | 可开放 |
| 13780 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨西街干031# | 400 | 13.47% | 266.14 | 266.14 | 未列入 | | | 4.56% | 可开放 |
| 13781 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西三干西三水田分028#变压器 | 80 | 29.94% | 40.05 | 40.05 | 未列入 | | | -0.97% | 可开放 |
| 13782 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 接文企业线 | 企业线009# | 315 | 4.89% | 236.61 | 236.61 | 未列入 | | | 9.87% | 可开放 |
| 13783 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 拉木线131# | 80 | 51.48% | 22.82 | 22.82 | 未列入 | | | -5.12% | 可开放 |
| 13784 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 曹堡三台分01#柱上变压器 | 100 | 62.56% | 17.44 | 17.44 | 未列入 | | | 8.56% | 可开放 |
| 13785 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干鳌头分鳌头八队支002# | 200 | 34.36% | 91.29 | 91.29 | 未列入 | | | 6.44% | 可开放 |
| 13786 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 罗家一台区 | 200 | 33.10% | 93.81 | 93.81 | 未列入 | | | -14.00% | 可开放 |
| 13787 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线082+1# | 100 | 71.60% | 8.4 | 8.4 | 未列入 | | | 0.41% | 可开放 |
| 13788 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 苗峪干009# | 50 | 67.48% | 6.26 | 6.26 | 未列入 | | | -38.54% | 可开放 |
| 13789 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰村分007# | 200 | 30.44% | 99.12 | 99.12 | 未列入 | | | 7.63% | 可开放 |
| 13790 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 曹堡线二道分08#柱上变压器 | 80 | 81.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | -13.97% | 可开放 |
| 13791 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 鹤临岗三台区 | 50 | 9.62% | 35.19 | 35.19 | 未列入 | | | -10.69% | 可开放 |
| 13792 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 英南分37# | 160 | 4.33% | 121.07 | 121.07 | 未列入 | | | 6.50% | 可开放 |
| 13793 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大甘干023# | 100 | 65.23% | 14.77 | 14.77 | 未列入 | | | -6.39% | 可开放 |
| 13794 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰七队干03# | 100 | 64.81% | 15.19 | 15.19 | 未列入 | | | -13.20% | 可开放 |
| 13795 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双望二线 | 林明分01# | 400 | 0.11% | 319.57 | 319.57 | 未列入 | | | -74.22% | 可开放 |
| 13796 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 祥家一台区 | 100 | 11.92% | 68.08 | 68.08 | 未列入 | | | 5.20% | 可开放 |
| 13797 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 前龙一台 | 100 | 65.52% | 14.48 | 14.48 | 未列入 | | | 1.80% | 可开放 |
| 13798 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 曹堡线146#曹堡一台柱上变压器 | 50 | 8.00% | 36 | 36 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 13799 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干60左1 | 50 | 4.00% | 38 | 38 | 未列入 | | | 12.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13800 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰大棚园区分02# | 50 | 0.92% | 39.54 | 39.54 | 未列入 | | | 1.11% | 可开放 |
| 13801 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 北耿五台区支005# | 400 | 10.49% | 278.03 | 278.03 | 未列入 | | | -0.51% | 可开放 |
| 13802 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 石头山一台区 | 400 | 14.77% | 260.91 | 260.91 | 未列入 | | | -22.41% | 可开放 |
| 13803 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 范家二台区 | 400 | 27.55% | 209.81 | 209.81 | 未列入 | | | 18.16% | 可开放 |
| 13804 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 保安线 | 保安干40左2右1 | 100 | 29.99% | 50.01 | 50.01 | 未列入 | | | 27.70% | 可开放 |
| 13805 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线88右干003+1# | 160 | 13.39% | 106.58 | 106.58 | 未列入 | | | -15.50% | 可开放 |
| 13806 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 后力二台区分003# | 200 | 22.52% | 114.96 | 114.96 | 未列入 | | | 10.23% | 可开放 |
| 13807 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 他山干前卜三台区分007#柱上变压器 | 315 | 15.71% | 202.52 | 202.52 | 未列入 | | | 17.11% | 可开放 |
| 13808 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 西湖海鹰养殖合作社分03# | 50 | 5.78% | 37.11 | 37.11 | 未列入 | | | -72.48% | 可开放 |
| 13809 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线56左2#变压器 | 100 | 6.08% | 73.92 | 73.92 | 未列入 | | | 8.13% | 可开放 |
| 13810 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 南海村一台区 | 160 | 3.42% | 122.53 | 122.53 | 未列入 | | | -74.72% | 可开放 |
| 13811 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家线117# | 100 | 41.48% | 38.52 | 38.52 | 未列入 | | | 5.84% | 可开放 |
| 13812 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 松树沟干010# | 63 | 69.46% | 6.64 | 6.64 | 未列入 | | | -11.32% | 可开放 |
| 13813 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 拉木线003# | 315 | 25.60% | 171.35 | 171.35 | 未列入 | | | -1.04% | 可开放 |
| 13814 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 尤项悟分081# | 50 | 14.38% | 32.81 | 32.81 | 未列入 | | | 8.39% | 可开放 |
| 13815 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西园线 | 园区线22#变压器 | 400 | 18.03% | 247.88 | 247.88 | 未列入 | | | -16.59% | 可开放 |
| 13816 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 拉古一台区分007# | 200 | 12.34% | 135.33 | 135.33 | 未列入 | | | 1182.45% | 可开放 |
| 13817 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线087# | 100 | 64.26% | 15.74 | 15.74 | 未列入 | | | 25.67% | 可开放 |
| 13818 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 东房身九台区 | 100 | 24.37% | 55.63 | 55.63 | 未列入 | | | 362.35% | 可开放 |
| 13819 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线072# | 250 | 18.79% | 153.03 | 153.03 | 未列入 | | | 17.62% | 可开放 |
| 13820 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 企业线038# | 160 | 46.10% | 54.24 | 54.24 | 未列入 | | | 17.76% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13821 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干鳌头分鳌头八队支22# | 100 | 45.71% | 34.29 | 34.29 | 未列入 | | | -31.05% | 可开放 |
| 13822 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 向阳分010#柱上变压器 | 30 | 17.37% | 18.79 | 18.79 | 未列入 | | | -68.09% | 可开放 |
| 13823 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分市场支10# | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | -19.02% | 可开放 |
| 13824 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线高速水田分8右6#变压器 | 315 | 15.61% | 202.83 | 202.83 | 未列入 | | | -1.95% | 可开放 |
| 13825 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 朱家线 | 朱家线朱家二台区分4+1# | 100 | 71.20% | 8.8 | 8.8 | 未列入 | | | 31.35% | 可开放 |
| 13826 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三蔬菜3 | 80 | 29.50% | 40.4 | 40.4 | 未列入 | | | -12.09% | 可开放 |
| 13827 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 刘八线130#刘八二台区柱上变压器 | 200 | 31.26% | 97.48 | 97.48 | 未列入 | | | 1.70% | 可开放 |
| 13828 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 东四医院分001# | 100 | 79.17% | 0.83 | 0.83 | 未列入 | | | -4.18% | 可开放 |
| 13829 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 文家岭干009# | 200 | 28.00% | 104.01 | 104.01 | 未列入 | | | 5.55% | 可开放 |
| 13830 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 二场一台区 | 30 | 9.67% | 21.1 | 21.1 | 未列入 | | | -2.97% | 可开放 |
| 13831 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 南三道石粉厂支002# | 100 | 13.94% | 66.06 | 66.06 | 未列入 | | | -3.01% | 可开放 |
| 13832 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵二台区 | 100 | 66.27% | 13.73 | 13.73 | 未列入 | | | 1.50% | 可开放 |
| 13833 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜线得胜分089左5#变压器 | 400 | 18.00% | 248.01 | 248.01 | 未列入 | | | -0.90% | 可开放 |
| 13834 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 牛庄线 | 牛庄线001左5# | 200 | 0.99% | 158.03 | 158.03 | 未列入 | | | 13.84% | 可开放 |
| 13835 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 西三线西头二队干003#变压器 | 315 | 8.06% | 226.62 | 226.62 | 未列入 | | | -7.34% | 可开放 |
| 13836 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 大北沟分019# | 100 | 42.00% | 38 | 38 | 未列入 | | | -6.20% | 可开放 |
| 13837 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线109#变压器 | 50 | 5.44% | 37.28 | 37.28 | 未列入 | | | 4.10% | 可开放 |
| 13838 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 耿龙四台区 | 100 | 8.47% | 71.53 | 71.53 | 未列入 | | | -58.98% | 可开放 |
| 13839 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线097#变压器左 | 125 | 18.37% | 77.04 | 77.04 | 未列入 | | | 15.74% | 可开放 |
| 13840 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子七队干1+1# | 80 | 88.49% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13841 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干鳌头分一队支003# | 100 | 3.37% | 76.63 | 76.63 | 未列入 | | | -77.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13842 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 小河大棚分22#配电柱上变压器 | 100 | 29.72% | 50.28 | 50.28 | 未列入 | | | 41.95% | 可开放 |
| 13843 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 双庙分一台区支003# | 160 | 6.94% | 116.9 | 116.9 | 未列入 | | | -62.64% | 可开放 |
| 13844 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 东房身十三台区 | 20 | 26.20% | 10.76 | 10.76 | 未列入 | | | -25.46% | 可开放 |
| 13845 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒四台区分004# | 20 | 15.65% | 12.87 | 12.87 | 未列入 | | | -5.30% | 可开放 |
| 13846 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜分高台支12右5+1#变压器 | 80 | 12.49% | 54.01 | 54.01 | 未列入 | | | 519.86% | 可开放 |
| 13847 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身三台区 | 315 | 11.17% | 216.83 | 216.83 | 未列入 | | | -6.95% | 可开放 |
| 13848 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西头水田干7左分002#变压器 | 315 | 13.30% | 210.1 | 210.1 | 未列入 | | | -16.86% | 可开放 |
| 13849 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 北毛四台分07#配电柱上变压器 | 125 | 6.92% | 91.35 | 91.35 | 未列入 | | | 1.36% | 可开放 |
| 13850 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 转弯二台区干005# | 100 | 81.43% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.72% | 可开放 |
| 13851 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 三道1台干014# | 50 | 13.54% | 33.23 | 33.23 | 未列入 | | | 14.77% | 可开放 |
| 13852 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 他山干前卜一台区支006#柱上变压器 | 400 | 0.46% | 318.16 | 318.16 | 未列入 | | | 13.83% | 可开放 |
| 13853 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 靛池三台区 | 160 | 0.40% | 127.36 | 127.36 | 未列入 | | | -85.99% | 可开放 |
| 13854 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线荣宽照明分10#变压器 | 200 | 11.63% | 136.74 | 136.74 | 未列入 | | | 11.00% | 可开放 |
| 13855 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 岳家八台区干2+1# | 400 | 13.77% | 264.94 | 264.94 | 未列入 | | | -16.23% | 可开放 |
| 13856 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线荣宽照明分13#变压器 | 200 | 17.28% | 125.45 | 125.45 | 未列入 | | | 0.15% | 可开放 |
| 13857 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎提水站002# | 80 | 76.74% | 2.61 | 2.61 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 13858 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 蟒沟九队干002# | 50 | 19.38% | 30.31 | 30.31 | 未列入 | | | 3.94% | 可开放 |
| 13859 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线刘家分53# | 100 | 12.51% | 67.49 | 67.49 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 13860 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 南白石四台区 | 200 | 12.61% | 134.78 | 134.78 | 未列入 | | | -32.92% | 可开放 |
| 13861 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 街里干001# | 400 | 18.48% | 246.09 | 246.09 | 未列入 | | | -1.84% | 可开放 |
| 13862 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线035# | 160 | 1.13% | 126.2 | 126.2 | 未列入 | | | -89.21% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13863 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 接文七组干006# | 200 | 13.11% | 133.78 | 133.78 | 未列入 | | | 32.61% | 可开放 |
| 13864 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 林场干019# | 100 | 5.19% | 74.81 | 74.81 | 未列入 | | | 73.71% | 可开放 |
| 13865 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 西汤一台区 | 400 | 0.93% | 316.3 | 316.3 | 未列入 | | | -77.88% | 可开放 |
| 13866 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 新立村一台区 | 315 | 11.86% | 214.63 | 214.63 | 未列入 | | | -33.75% | 可开放 |
| 13867 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马二台分19# | 100 | 56.33% | 23.67 | 23.67 | 未列入 | | | -2.81% | 可开放 |
| 13868 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西三干西三水田分017#变压器 | 100 | 26.80% | 53.2 | 53.2 | 未列入 | | | -0.46% | 可开放 |
| 13869 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分39右7左3右1 | 100 | 2.63% | 77.37 | 77.37 | 未列入 | | | -16.70% | 可开放 |
| 13870 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘线主干147# | 315 | 16.40% | 200.33 | 200.33 | 未列入 | | | 13.61% | 可开放 |
| 13871 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线筑康分19左1#变压器 | 315 | 20.57% | 187.22 | 187.22 | 未列入 | | | -21.55% | 可开放 |
| 13872 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 水库分010# | 50 | 72.80% | 3.6 | 3.6 | 未列入 | | | -37.97% | 可开放 |
| 13873 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四村三台区 | 100 | 3.92% | 76.08 | 76.08 | 未列入 | | | -80.26% | 可开放 |
| 13874 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三水田分22左支002#变压器 | 100 | 18.25% | 61.75 | 61.75 | 未列入 | | | -0.27% | 可开放 |
| 13875 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 杨水支14右2# | 50 | 69.38% | 5.31 | 5.31 | 未列入 | | | 1.67% | 可开放 |
| 13876 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 双庙分044# | 100 | 3.14% | 76.86 | 76.86 | 未列入 | | | 15.35% | 可开放 |
| 13877 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东房身四台区 | 63 | 3.46% | 48.22 | 48.22 | 未列入 | | | -7.90% | 可开放 |
| 13878 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线西园支4右5# | 200 | 9.47% | 141.06 | 141.06 | 未列入 | | | 3.91% | 可开放 |
| 13879 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 前剪村二台区 | 100 | 2.64% | 77.36 | 77.36 | 未列入 | | | -61.76% | 可开放 |
| 13880 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 长岭子分019# | 100 | 12.19% | 67.81 | 67.81 | 未列入 | | | -8.69% | 可开放 |
| 13881 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 河东支002#右002# | 100 | 78.23% | 1.77 | 1.77 | 未列入 | | | 5.84% | 可开放 |
| 13882 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 赵风叶干002# | 100 | 0.01% | 79.99 | 79.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13883 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线053右5# | 50 | 0.98% | 39.51 | 39.51 | 未列入 | | | -32.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13884 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 下坎村五台区 | 50 | 0.16% | 39.92 | 39.92 | 未列入 | | | -50.76% | 可开放 |
| 13885 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 刘八线 | 刘八一台分01#柱上变压器 | 200 | 37.02% | 85.96 | 85.96 | 未列入 | | | 14.73% | 可开放 |
| 13886 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线41右1#变压器 | 315 | 17.35% | 197.34 | 197.34 | 未列入 | | | 5.08% | 可开放 |
| 13887 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 西洋村一台区 | 100 | 0.58% | 79.42 | 79.42 | 未列入 | | | 55.46% | 可开放 |
| 13888 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 南毛二台支10#柱上变压器 | 200 | 23.95% | 112.11 | 112.11 | 未列入 | | | 10.54% | 可开放 |
| 13889 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响三台区 | 80 | 1.85% | 62.52 | 62.52 | 未列入 | | | -83.33% | 可开放 |
| 13890 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口五台分17# | 50 | 12.18% | 33.91 | 33.91 | 未列入 | | | 4.66% | 可开放 |
| 13891 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线79左干004+1# | 400 | 0.21% | 319.16 | 319.16 | 未列入 | | | 7.27% | 可开放 |
| 13892 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 水利线右干05# | 100 | 4.83% | 75.17 | 75.17 | 未列入 | | | -13.13% | 可开放 |
| 13893 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 新区干005# | 160 | 30.31% | 79.5 | 79.5 | 未列入 | | | -6.87% | 可开放 |
| 13894 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 山庄四台区 | 100 | 93.08% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.42% | 可开放 |
| 13895 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线开河站干67左2#变压器 | 80 | 1.70% | 62.64 | 62.64 | 未列入 | | | -11.59% | 可开放 |
| 13896 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 陈石分024# | 200 | 13.35% | 133.31 | 133.31 | 未列入 | | | -41.66% | 可开放 |
| 13897 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分30#变压器 | 200 | 22.16% | 115.68 | 115.68 | 未列入 | | | 17.52% | 可开放 |
| 13898 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 石牌路一台区 | 160 | 8.00% | 115.2 | 115.2 | 未列入 | | | -2.63% | 可开放 |
| 13899 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 企业线032# | 200 | 42.34% | 75.33 | 75.33 | 未列入 | | | 0.09% | 可开放 |
| 13900 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 南城干饲料厂分04# | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | 99.00% | 可开放 |
| 13901 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 陈家一台区 | 200 | 17.46% | 125.09 | 125.09 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 13902 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线42公怀分18右3右3#变压器 | 315 | 18.32% | 194.3 | 194.3 | 未列入 | | | 26.15% | 可开放 |
| 13903 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 石牌路四台区 | 100 | 53.88% | 26.12 | 26.12 | 未列入 | | | -5.57% | 可开放 |
| 13904 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 中小线015#中小三台区 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13905 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线039右3# | 100 | 86.26% | 0 | 0 | 未列入 | | | 11.12% | 可开放 |
| 13906 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 大沟分45# | 50 | 19.36% | 30.32 | 30.32 | 未列入 | | | -36.41% | 可开放 |
| 13907 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分58# | 400 | 14.20% | 263.21 | 263.21 | 未列入 | | | 2.72% | 可开放 |
| 13908 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 北河一台区支003# | 80 | 95.24% | 0 | 0 | 未列入 | | | 10.62% | 可开放 |
| 13909 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线56左7# | 100 | 34.35% | 45.65 | 45.65 | 未列入 | | | 20.42% | 可开放 |
| 13910 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨十二队分001# | 100 | 72.97% | 7.03 | 7.03 | 未列入 | | | 6.55% | 可开放 |
| 13911 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 长岭子分033# | 100 | 5.29% | 74.71 | 74.71 | 未列入 | | | -8.80% | 可开放 |
| 13912 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 西白石二台区 | 160 | 0.62% | 127.01 | 127.01 | 未列入 | | | -84.75% | 可开放 |
| 13913 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 中小线铸造分中小大棚六台区支五台支008+1# | 50 | 57.06% | 11.47 | 11.47 | 未列入 | | | -5.12% | 可开放 |
| 13914 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 甘农二线096# | 200 | 19.68% | 120.64 | 120.64 | 未列入 | | | -3.16% | 可开放 |
| 13915 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨西街干017# | 200 | 26.92% | 106.16 | 106.16 | 未列入 | | | -0.31% | 可开放 |
| 13916 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 双龙线032# | 400 | 2.70% | 309.2 | 309.2 | 未列入 | | | 5.90% | 可开放 |
| 13917 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线007右2# | 315 | 0.03% | 251.9 | 251.9 | 未列入 | | | -96.70% | 可开放 |
| 13918 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线093# | 30 | 9.50% | 21.15 | 21.15 | 未列入 | | | -10.53% | 可开放 |
| 13919 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨八台分006# | 400 | 0.38% | 318.47 | 318.47 | 未列入 | | | 18.48% | 可开放 |
| 13920 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线114#变压器 | 125 | 13.98% | 82.52 | 82.52 | 未列入 | | | 17.00% | 可开放 |
| 13921 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 热能分56左2#杨寨村一台区 | 100 | 76.96% | 3.04 | 3.04 | 未列入 | | | 22.33% | 可开放 |
| 13922 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 岔沟红旗四台区 | 50 | 8.48% | 35.76 | 35.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13923 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 南台线053右6# | 50 | 11.00% | 34.5 | 34.5 | 未列入 | | | -31.58% | 可开放 |
| 13924 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤食用菌小区 | 100 | 56.23% | 23.77 | 23.77 | 未列入 | | | -23.89% | 可开放 |
| 13925 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分27左2#变压器 | 200 | 0.33% | 159.35 | 159.35 | 未列入 | | | -14.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13926 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 和平分2右7# | 200 | 8.56% | 142.89 | 142.89 | 未列入 | | | -11.02% | 可开放 |
| 13927 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 烈士墓分014右1#变压器 | 100 | 15.85% | 64.15 | 64.15 | 未列入 | | | -29.39% | 可开放 |
| 13928 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 石桥子四台区 | 80 | 64.80% | 12.16 | 12.16 | 未列入 | | | 37.22% | 可开放 |
| 13929 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 中小线铸造分中小大棚六台区支五台支018_1# | 80 | 21.20% | 47.04 | 47.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13930 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 侯家四台区分027# | 100 | 63.26% | 16.74 | 16.74 | 未列入 | | | -30.48% | 可开放 |
| 13931 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 夹信六台分16# | 100 | 3.69% | 76.31 | 76.31 | 未列入 | | | -26.23% | 可开放 |
| 13932 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 岳家八台区干四台区分004+1# | 100 | 5.58% | 74.42 | 74.42 | 未列入 | | | 17.82% | 可开放 |
| 13933 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四大队楼 | 200 | 1.10% | 157.81 | 157.81 | 未列入 | | | -70.55% | 可开放 |
| 13934 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 长岭子分042# | 100 | 7.79% | 72.21 | 72.21 | 未列入 | | | -6.86% | 可开放 |
| 13935 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 三家厂房干002# | 100 | 42.65% | 37.35 | 37.35 | 未列入 | | | -25.24% | 可开放 |
| 13936 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 民主分15# | 315 | 5.33% | 235.21 | 235.21 | 未列入 | | | 20.94% | 可开放 |
| 13937 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马1台支18# | 100 | 83.57% | 0 | 0 | 未列入 | | | -7.58% | 可开放 |
| 13938 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 哈岭干015# | 50 | 68.94% | 5.53 | 5.53 | 未列入 | | | -40.41% | 可开放 |
| 13939 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 钢铁线 | 铁路分7# | 315 | 12.43% | 212.83 | 212.83 | 未列入 | | | -4.00% | 可开放 |
| 13940 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 大北沟分040# | 100 | 72.65% | 7.35 | 7.35 | 未列入 | | | 10.07% | 可开放 |
| 13941 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨九台分002# | 80 | 1.66% | 62.67 | 62.67 | 未列入 | | | 18.95% | 可开放 |
| 13942 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 大寺沟干024# | 80 | 78.08% | 1.54 | 1.54 | 未列入 | | | 15.07% | 可开放 |
| 13943 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 范峪干001# | 50 | 4.56% | 37.72 | 37.72 | 未列入 | | | 17.20% | 可开放 |
| 13944 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 小南分3右7# | 160 | 36.11% | 70.23 | 70.23 | 未列入 | | | 16.89% | 可开放 |
| 13945 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 周工线43左2# | 50 | 0.30% | 39.85 | 39.85 | 未列入 | | | -53.03% | 可开放 |
| 13946 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 前坎分058# | 100 | 95.74% | 0 | 0 | 未列入 | | | -12.43% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13947 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 下坎村二台区 | 200 | 0.22% | 159.57 | 159.57 | 未列入 | | | -66.54% | 可开放 |
| 13948 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞电线陈西沟分005# | 80 | 1.60% | 62.72 | 62.72 | 未列入 | | | -40.62% | 可开放 |
| 13949 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 冷轧线16右分012# | 100 | 3.08% | 76.92 | 76.92 | 未列入 | | | -2.95% | 可开放 |
| 13950 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 腰屯七台区 | 160 | 30.03% | 79.96 | 79.96 | 未列入 | | | -6.59% | 可开放 |
| 13951 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰立体养殖园干02# | 50 | 0.02% | 39.99 | 39.99 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 13952 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 葫芦线小河一台006#配电柱上变压器 | 200 | 40.96% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | -6.45% | 可开放 |
| 13953 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 泥沟分105# | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -23.62% | 可开放 |
| 13954 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线右干63# | 50 | 11.48% | 34.26 | 34.26 | 未列入 | | | 7.47% | 可开放 |
| 13955 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 石头山二台区 | 100 | 27.80% | 52.2 | 52.2 | 未列入 | | | -28.37% | 可开放 |
| 13956 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线56左6#变压器 | 250 | 0.56% | 198.6 | 198.6 | 未列入 | | | -80.19% | 可开放 |
| 13957 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 王坨2台区05# | 50 | 77.76% | 1.12 | 1.12 | 未列入 | | | -3.96% | 可开放 |
| 13958 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 祥家二台区 | 160 | 27.86% | 83.42 | 83.42 | 未列入 | | | -9.45% | 可开放 |
| 13959 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 西牌四台区 | 80 | 3.85% | 60.92 | 60.92 | 未列入 | | | -80.03% | 可开放 |
| 13960 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 蟒沟九队干047# | 100 | 56.90% | 23.1 | 23.1 | 未列入 | | | -13.38% | 可开放 |
| 13961 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 青台一台区 | 100 | 1.67% | 78.33 | 78.33 | 未列入 | | | -83.27% | 可开放 |
| 13962 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 后力干015# | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | -82.63% | 可开放 |
| 13963 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 八面2台区分04# | 50 | 7.10% | 36.45 | 36.45 | 未列入 | | | 2.03% | 可开放 |
| 13964 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 东腰十二队分1# | 100 | 45.88% | 34.12 | 34.12 | 未列入 | | | -1.92% | 可开放 |
| 13965 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 桑树十台支04# | 50 | 10.04% | 34.98 | 34.98 | 未列入 | | | -2.77% | 可开放 |
| 13966 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 耿龙二台区 | 100 | 5.93% | 74.07 | 74.07 | 未列入 | | | -71.86% | 可开放 |
| 13967 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 岳家线 | 中小二台区干002+1# | 315 | 0.14% | 251.56 | 251.56 | 未列入 | | | 7.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13968 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线66右6#变压器 | 315 | 15.91% | 201.87 | 201.87 | 未列入 | | | -5.11% | 可开放 |
| 13969 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 罗家二台区 | 125 | 41.60% | 48 | 48 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 13970 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 后湖六队干008#变压器左 | 80 | 4.90% | 60.08 | 60.08 | 未列入 | | | -76.85% | 可开放 |
| 13971 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 安贤二组分01# | 100 | 33.25% | 46.75 | 46.75 | 未列入 | | | -24.13% | 可开放 |
| 13972 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 大四二台区干01# | 200 | 45.28% | 69.44 | 69.44 | 未列入 | | | 1.96% | 可开放 |
| 13973 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家七队分1# | 100 | 36.61% | 43.39 | 43.39 | 未列入 | | | 3.81% | 可开放 |
| 13974 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 西感王二台区支003# | 400 | 12.95% | 268.21 | 268.21 | 未列入 | | | -24.66% | 可开放 |
| 13975 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 拉木线084# | 100 | 96.29% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.11% | 可开放 |
| 13976 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎1台分11# | 200 | 17.65% | 124.7 | 124.7 | 未列入 | | | -3.12% | 可开放 |
| 13977 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 南二道六台区干002# | 30 | 12.53% | 20.24 | 20.24 | 未列入 | | | -2.80% | 可开放 |
| 13978 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 葫芦线108#配电柱上变压器 | 100 | 50.05% | 29.95 | 29.95 | 未列入 | | | 14.06% | 可开放 |
| 13979 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 麻峪干015# | 50 | 94.54% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.99% | 可开放 |
| 13980 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 拉古线铅场干011# | 50 | 32.04% | 23.98 | 23.98 | 未列入 | | | -10.72% | 可开放 |
| 13981 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 李梧干029左5#变压器 | 63 | 94.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 13982 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 王坨三台区柱上变压器 | 50 | 11.40% | 34.3 | 34.3 | 未列入 | | | -9.95% | 可开放 |
| 13983 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英二线 | 腰屯八台区 | 100 | 6.36% | 73.64 | 73.64 | 未列入 | | | 16.45% | 可开放 |
| 13984 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 汤池沟分023# | 100 | 53.50% | 26.5 | 26.5 | 未列入 | | | -13.78% | 可开放 |
| 13985 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 农业线大棚干009# | 100 | 82.04% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.14% | 可开放 |
| 13986 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中集线 | 中小线铸造分中小大棚六台区支008+1# | 100 | 50.96% | 29.04 | 29.04 | 未列入 | | | 4.66% | 可开放 |
| 13987 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 吴家岗干042# | 100 | 58.74% | 21.26 | 21.26 | 未列入 | | | -1.80% | 可开放 |
| 13988 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 杨家三台区 | 100 | 17.99% | 62.01 | 62.01 | 未列入 | | | 37.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13989 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 王坨一台区柱上变压器 | 50 | 15.98% | 32.01 | 32.01 | 未列入 | | | 12.89% | 可开放 |
| 13990 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨三号井变 | 100 | 3.18% | 76.82 | 76.82 | 未列入 | | | 5.82% | 可开放 |
| 13991 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 兰旗分5#柱上变压器 | 400 | 0.26% | 318.95 | 318.95 | 未列入 | | | -40.34% | 可开放 |
| 13992 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四政府楼 | 100 | 4.83% | 75.17 | 75.17 | 未列入 | | | -76.41% | 可开放 |
| 13993 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四四台区 | 400 | 0.34% | 318.66 | 318.66 | 未列入 | | | -87.99% | 可开放 |
| 13994 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西响一台区 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -73.11% | 可开放 |
| 13995 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四七台区 | 50 | 4.46% | 37.77 | 37.77 | 未列入 | | | -71.38% | 可开放 |
| 13996 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 刘家村五台区 | 80 | 18.04% | 49.57 | 49.57 | 未列入 | | | 268.96% | 可开放 |
| 13997 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四村十二台区 | 100 | 2.65% | 77.35 | 77.35 | 未列入 | | | -81.76% | 可开放 |
| 13998 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 前英村八台区 | 400 | 0.50% | 317.99 | 317.99 | 未列入 | | | 8.10% | 可开放 |
| 13999 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 什司线272#变压器 | 100 | 0.43% | 79.57 | 79.57 | 未列入 | | | -7.26% | 可开放 |
| 14000 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线和平分21# | 400 | 12.08% | 271.7 | 271.7 | 未列入 | | | -0.09% | 可开放 |
| 14001 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 机井一分 | 50 | 0.12% | 39.94 | 39.94 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 14002 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 机井二分 | 50 | 10.14% | 34.93 | 34.93 | 未列入 | | | 154.95% | 可开放 |
| 14003 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 范马一台区干3右1#变压器 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | 14.89% | 可开放 |
| 14004 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 尚海湾小区1#箱站变压器 | 400 | 0.17% | 319.31 | 319.31 | 未列入 | | | 10.02% | 可开放 |
| 14005 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 下沟六台区 | 100 | 0.84% | 79.16 | 79.16 | 未列入 | | | -2.85% | 可开放 |
| 14006 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵线141#变压器 | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | 28.17% | 可开放 |
| 14007 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 尚海湾小区2#箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -30.72% | 可开放 |
| 14008 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 尚海湾小区3#箱站变压器 | 630 | 1.39% | 495.25 | 495.25 | 未列入 | | | 1222.88% | 可开放 |
| 14009 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 下沟三台区支002右4#变压器 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 新立分 | 400 | 0.27% | 318.91 | 318.91 | 未列入 | | | -88.52% | 可开放 |
| 14011 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 站前小区箱站1#变压器 | 400 | 10.77% | 276.93 | 276.93 | 未列入 | | | 8.73% | 可开放 |
| 14012 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 站前建行箱式变2#变压器 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | 1.04% | 可开放 |
| 14013 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品二期配电室5#住宅变压器 | 630 | 4.61% | 474.98 | 474.98 | 未列入 | | | 133.78% | 可开放 |
| 14014 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品二期配电室6#网点变压器 | 630 | 1.03% | 497.54 | 497.54 | 未列入 | | | 1697.22% | 可开放 |
| 14015 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品二期配电室7#住宅变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | 36.28% | 可开放 |
| 14016 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品二期配电室8#网点变压器 | 630 | 0.59% | 500.28 | 500.28 | 未列入 | | | 1013.55% | 可开放 |
| 14017 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品二期配电室9#住宅变压器 | 630 | 4.77% | 473.95 | 473.95 | 未列入 | | | 1727.26% | 可开放 |
| 14018 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭四线 | 御景尚品二期配电室10#网点变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 14019 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 唐忠祥井柱上变压器 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14020 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 唐家四井柱上变压器 | 50 | 11.58% | 34.21 | 34.21 | 未列入 | | | -0.17% | 可开放 |
| 14021 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 白杨A箱站变压器 | 400 | 8.17% | 287.33 | 287.33 | 未列入 | | | -0.32% | 可开放 |
| 14022 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 白杨B箱站变压器 | 400 | 12.74% | 269.05 | 269.05 | 未列入 | | | 3.59% | 可开放 |
| 14023 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 白杨三组团A站1#变压器 | 400 | 14.92% | 260.32 | 260.32 | 未列入 | | | 2.78% | 可开放 |
| 14024 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 白杨三组团C站变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -87.08% | 可开放 |
| 14025 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 大兴A站1#变压器 | 500 | 11.92% | 340.39 | 340.39 | 未列入 | | | 3.36% | 可开放 |
| 14026 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 大兴B站2#变压器 | 400 | 0.20% | 319.2 | 319.2 | 未列入 | | | 13.59% | 可开放 |
| 14027 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 繁荣箱站1#变压器 | 400 | 10.40% | 278.39 | 278.39 | 未列入 | | | 6.67% | 可开放 |
| 14028 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 繁荣箱站2#变压器 | 400 | 3.53% | 305.89 | 305.89 | 未列入 | | | -88.25% | 可开放 |
| 14029 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 富贵箱站1#配电变压器 | 400 | 3.52% | 305.91 | 305.91 | 未列入 | | | 30.45% | 可开放 |
| 14030 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 华隆箱式变变压器 | 400 | 5.98% | 296.08 | 296.08 | 未列入 | | | -13.39% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14031 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 金贵二组团箱站01配电变压器 | 400 | 10.92% | 276.34 | 276.34 | 未列入 | | | 5.71% | 可开放 |
| 14032 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线27左6 1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14033 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 金贵二组团箱站02间隔配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14034 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 卫星配电室1#变压器 | 400 | 4.51% | 301.96 | 301.96 | 未列入 | | | 6.96% | 可开放 |
| 14035 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 卫星配电室2#变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14036 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星二组团A箱式站1#变压器 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | 1.08% | 可开放 |
| 14037 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 安铭配电室1#变压器 | 400 | 9.39% | 282.46 | 282.46 | 未列入 | | | -0.29% | 可开放 |
| 14038 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 安铭配电室2#变压器 | 400 | 14.85% | 260.62 | 260.62 | 未列入 | | | 3.30% | 可开放 |
| 14039 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 白杨二组团A箱式站变压器 | 400 | 7.98% | 288.1 | 288.1 | 未列入 | | | 10.96% | 可开放 |
| 14040 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 白杨二组团C箱式变2#变压器 | 400 | 11.95% | 272.19 | 272.19 | 未列入 | | | -3.87% | 可开放 |
| 14041 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 玻璃纤维厂配电室变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | -90.24% | 可开放 |
| 14042 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 灯塔A箱式站变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | 12.95% | 可开放 |
| 14043 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 灯塔B箱式站1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | 1.13% | 可开放 |
| 14044 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 灯塔B箱式站2#变压器 | 400 | 0.03% | 319.89 | 319.89 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 14045 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 荒地干019右5右5右3#变压器 | 200 | 7.98% | 144.05 | 144.05 | 未列入 | | | -33.48% | 可开放 |
| 14046 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 站前建行箱式变1#变压器 | 400 | 5.81% | 296.76 | 296.76 | 未列入 | | | 6.84% | 可开放 |
| 14047 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分074左4 | 400 | 13.44% | 266.26 | 266.26 | 未列入 | | | 3.26% | 可开放 |
| 14048 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 金坑五台区 | 100 | 6.99% | 73.01 | 73.01 | 未列入 | | | 11.33% | 可开放 |
| 14049 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 什司线大台一台区 | 100 | 7.70% | 72.3 | 72.3 | 未列入 | | | -3.86% | 可开放 |
| 14050 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线063#柱上变压器 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | 2.30% | 可开放 |
| 14051 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 东四线 | 东四线东头干26右11#柱上变压器 | 200 | 0.27% | 159.47 | 159.47 | 未列入 | | | 5.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14052 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 大榆线大榆分13左4#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 14053 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 大榆线82左12左6#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 16.50% | 可开放 |
| 14054 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上中下干120# | 100 | 11.01% | 68.99 | 68.99 | 未列入 | | | -8.04% | 可开放 |
| 14055 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线闻石二台区 | 200 | 0.87% | 158.26 | 158.26 | 未列入 | | | 20.92% | 可开放 |
| 14056 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 前坎子四台区支006#柱上变压器 | 200 | 2.21% | 155.58 | 155.58 | 未列入 | | | 19.02% | 可开放 |
| 14057 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 下沟一台区分018# | 200 | 1.01% | 157.99 | 157.99 | 未列入 | | | 3.13% | 可开放 |
| 14058 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线上沟一台区 | 100 | 34.09% | 45.91 | 45.91 | 未列入 | | | -1.00% | 可开放 |
| 14059 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 下沟五台区分011#下沟五台区柱上变压器 | 50 | 40.28% | 19.86 | 19.86 | 未列入 | | | -11.63% | 可开放 |
| 14060 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 项悟二台区支003# | 200 | 2.35% | 155.31 | 155.31 | 未列入 | | | 28.73% | 可开放 |
| 14061 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 尤项悟分072# | 200 | 2.13% | 155.75 | 155.75 | 未列入 | | | 14.18% | 可开放 |
| 14062 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 下沟三台区支007# | 200 | 2.07% | 155.87 | 155.87 | 未列入 | | | -5.14% | 可开放 |
| 14063 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马一线 | 小女三组支02# | 200 | 4.37% | 151.27 | 151.27 | 未列入 | | | 22.26% | 可开放 |
| 14064 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上马二线 | 东腰五台区 | 100 | 14.86% | 65.14 | 65.14 | 未列入 | | | 5.23% | 可开放 |
| 14065 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 安贤一台区 | 100 | 13.34% | 66.66 | 66.66 | 未列入 | | | 14.25% | 可开放 |
| 14066 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 黄河线 | 黄河线1右1#变压器 | 100 | 4.17% | 75.83 | 75.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14067 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 范马二台区 | 400 | 1.33% | 314.7 | 314.7 | 未列入 | | | -2.10% | 可开放 |
| 14068 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵四台区 | 400 | 1.50% | 314.01 | 314.01 | 未列入 | | | 11.59% | 可开放 |
| 14069 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安十台区 | 50 | 30.02% | 24.99 | 24.99 | 未列入 | | | -21.00% | 可开放 |
| 14070 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇一组分22# | 200 | 1.48% | 157.04 | 157.04 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 14071 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期1#住宅箱站变压器 | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | 5.83% | 可开放 |
| 14072 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期2#网点箱站变压器 | 630 | 1.20% | 496.47 | 496.47 | 未列入 | | | 1020.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14073 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期3#住宅箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 14074 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期4#网点箱站变压器 | 400 | 2.02% | 311.93 | 311.93 | 未列入 | | | 756.53% | 可开放 |
| 14075 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期5#住宅箱站变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | 3.51% | 可开放 |
| 14076 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期6#住宅箱站变压器 | 630 | 0.03% | 503.81 | 503.81 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 14077 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期7#网点箱站变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 14078 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村三期8#住宅箱站变压器 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | 15.97% | 可开放 |
| 14079 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 石桥子五台区 | 200 | 0.27% | 159.47 | 159.47 | 未列入 | | | -3.57% | 可开放 |
| 14080 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 中粮四台区 | 200 | 0.54% | 158.92 | 158.92 | 未列入 | | | 24.21% | 可开放 |
| 14081 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 桐房申干33+1# | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | 0.89% | 可开放 |
| 14082 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 桐房申干4# | 200 | 0.48% | 159.05 | 159.05 | 未列入 | | | 18.20% | 可开放 |
| 14083 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 甘沟干31左分004#变压器 | 50 | 31.52% | 24.24 | 24.24 | 未列入 | | | -23.09% | 可开放 |
| 14084 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 李卧二井1# | 50 | 9.20% | 35.4 | 35.4 | 未列入 | | | 17.01% | 可开放 |
| 14085 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 范马线108右9#变压器 | 200 | 0.04% | 159.93 | 159.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14086 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵线石门干26右1#变压器 | 100 | 0.49% | 79.51 | 79.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14087 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 李卧三井干2# | 50 | 8.52% | 35.74 | 35.74 | 未列入 | | | -0.81% | 可开放 |
| 14088 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 李卧五井干11# | 100 | 1.18% | 78.82 | 78.82 | 未列入 | | | -26.60% | 可开放 |
| 14089 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 李卧一号井1# | 50 | 5.14% | 37.43 | 37.43 | 未列入 | | | 22.95% | 可开放 |
| 14090 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线221右1#柱上变压器 | 100 | 0.29% | 79.71 | 79.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14091 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线030# | 50 | 2.56% | 38.72 | 38.72 | 未列入 | | | -18.56% | 可开放 |
| 14092 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 八面井分5# | 100 | 0.70% | 79.3 | 79.3 | 未列入 | | | -7.61% | 可开放 |
| 14093 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 八面1台干06# | 100 | 1.91% | 78.09 | 78.09 | 未列入 | | | -1.03% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14094 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 东井分9# | 50 | 6.30% | 36.85 | 36.85 | 未列入 | | | -0.94% | 可开放 |
| 14095 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马线008# | 100 | 3.91% | 76.09 | 76.09 | 未列入 | | | -19.54% | 可开放 |
| 14096 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分092 | 400 | 1.96% | 312.18 | 312.18 | 未列入 | | | -54.71% | 可开放 |
| 14097 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口三组井1# | 50 | 7.00% | 36.5 | 36.5 | 未列入 | | | -0.43% | 可开放 |
| 14098 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口二组北井9# | 50 | 4.08% | 37.96 | 37.96 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 14099 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口二组南井2# | 50 | 4.64% | 37.68 | 37.68 | 未列入 | | | 7.17% | 可开放 |
| 14100 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 李卧六井分7# | 50 | 10.26% | 34.87 | 34.87 | 未列入 | | | -72.99% | 可开放 |
| 14101 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 二中配电室1#变压器 | 400 | 10.74% | 277.05 | 277.05 | 未列入 | | | 1592.14% | 可开放 |
| 14102 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 二中配电室2#变压器 | 400 | 4.98% | 300.07 | 300.07 | 未列入 | | | 8.92% | 可开放 |
| 14103 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 繁荣配电室1#变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 14104 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 繁荣配电室2#配电变压器配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14105 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 东胜小区箱站配电变压器配电变压器 | 400 | 6.10% | 295.61 | 295.61 | 未列入 | | | -9.38% | 可开放 |
| 14106 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 富强A箱式变变压器 | 400 | 6.88% | 292.5 | 292.5 | 未列入 | | | 17.29% | 可开放 |
| 14107 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 富强配电室1#变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14108 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 富强配电室2#变压器 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | 7.07% | 可开放 |
| 14109 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 拉古三台区 | 100 | 48.56% | 31.44 | 31.44 | 未列入 | | | -1.51% | 可开放 |
| 14110 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 棉麻箱式变变压器 | 400 | 4.05% | 303.82 | 303.82 | 未列入 | | | 9.84% | 可开放 |
| 14111 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星二组团B箱式站1#变压器 | 400 | 11.84% | 272.66 | 272.66 | 未列入 | | | 12.49% | 可开放 |
| 14112 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星三组团箱式变1#变压器 | 400 | 6.54% | 293.86 | 293.86 | 未列入 | | | 9.65% | 可开放 |
| 14113 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 辽镁箱式变变压器 | 400 | 2.86% | 308.55 | 308.55 | 未列入 | | | -11.17% | 可开放 |
| 14114 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 普临西箱式变变压器 | 400 | 13.78% | 264.88 | 264.88 | 未列入 | | | 1.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14115 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 肉联宿舍配电室1#变压器 | 315 | 14.47% | 206.43 | 206.43 | 未列入 | | | -9.95% | 可开放 |
| 14116 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 陶四箱式变变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | 2.74% | 可开放 |
| 14117 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城北线 | 体育场箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -94.80% | 可开放 |
| 14118 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 土杂箱式变变压器 | 400 | 2.59% | 309.65 | 309.65 | 未列入 | | | 13.25% | 可开放 |
| 14119 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 万宝配电室1#变压器 | 400 | 10.90% | 276.4 | 276.4 | 未列入 | | | -6.02% | 可开放 |
| 14120 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 万宝配电室2#变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14121 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 万宝箱站2#变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 14122 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 卫士A站1#变压器 | 400 | 5.43% | 298.28 | 298.28 | 未列入 | | | -5.98% | 可开放 |
| 14123 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线电业南配电室变压器 | 400 | 6.05% | 295.79 | 295.79 | 未列入 | | | 1215.02% | 可开放 |
| 14124 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 永安A站变压器 | 400 | 5.13% | 299.48 | 299.48 | 未列入 | | | 2.29% | 可开放 |
| 14125 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 永安B站变压器 | 400 | 4.84% | 300.64 | 300.64 | 未列入 | | | -6.87% | 可开放 |
| 14126 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 新楼照明4台区 | 315 | 0.50% | 250.43 | 250.43 | 未列入 | | | 34.34% | 可开放 |
| 14127 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 银北土建站1#变压器 | 400 | 9.05% | 283.8 | 283.8 | 未列入 | | | 10.51% | 可开放 |
| 14128 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 银北土建站2#变压器 | 400 | 6.12% | 295.53 | 295.53 | 未列入 | | | 10.86% | 可开放 |
| 14129 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 低压开关厂变压器 | 400 | 5.39% | 298.44 | 298.44 | 未列入 | | | 7.49% | 可开放 |
| 14130 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 西八里1台区 | 250 | 0.32% | 199.19 | 199.19 | 未列入 | | | 10.78% | 可开放 |
| 14131 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 西八里3台区 | 315 | 8.10% | 226.47 | 226.47 | 未列入 | | | -3.24% | 可开放 |
| 14132 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村北支9#柱上变压器-2 | 400 | 11.56% | 273.78 | 273.78 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 14133 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 叶申三台分003# | 100 | 26.54% | 53.46 | 53.46 | 未列入 | | | -38.51% | 可开放 |
| 14134 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 三里分43右5#柱上变压器 | 400 | 1.32% | 314.72 | 314.72 | 未列入 | | | 11.72% | 可开放 |
| 14135 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 三里分70右5引2#柱上变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | 6.32% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14136 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家线062# | 200 | 33.95% | 92.11 | 92.11 | 未列入 | | | -13.09% | 可开放 |
| 14137 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 下夹河二台区支006# | 400 | 0.24% | 319.03 | 319.03 | 未列入 | | | -84.35% | 可开放 |
| 14138 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线东大分19#柱上变压器 | 400 | 8.70% | 285.21 | 285.21 | 未列入 | | | 12.70% | 可开放 |
| 14139 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线热能分69# | 50 | 31.84% | 24.08 | 24.08 | 未列入 | | | 28.04% | 可开放 |
| 14140 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 北铁五台区 | 100 | 7.87% | 72.13 | 72.13 | 未列入 | | | -61.26% | 可开放 |
| 14141 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 丁家二台区 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | -91.96% | 可开放 |
| 14142 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 三角三台区 | 200 | 0.27% | 159.46 | 159.46 | 未列入 | | | -91.11% | 可开放 |
| 14143 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 房身七台区 | 100 | 5.23% | 74.77 | 74.77 | 未列入 | | | -68.00% | 可开放 |
| 14144 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 小卜五台区 | 100 | 3.03% | 76.97 | 76.97 | 未列入 | | | -82.90% | 可开放 |
| 14145 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼一台区 | 400 | 0.18% | 319.27 | 319.27 | 未列入 | | | -89.98% | 可开放 |
| 14146 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分3左1右1#柱上变压器 | 200 | 24.61% | 110.79 | 110.79 | 未列入 | | | 6.11% | 可开放 |
| 14147 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分6右4#柱上变压器-2 | 200 | 23.46% | 113.08 | 113.08 | 未列入 | | | 6.47% | 可开放 |
| 14148 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 马脖干036# | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | -57.99% | 可开放 |
| 14149 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分6右1右1#柱上变压器-2 | 200 | 12.49% | 135.03 | 135.03 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 14150 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 向阳二台区支004# | 200 | 12.37% | 135.27 | 135.27 | 未列入 | | | -28.78% | 可开放 |
| 14151 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 周小分018# | 100 | 3.06% | 76.94 | 76.94 | 未列入 | | | -95.78% | 可开放 |
| 14152 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 管饭二台区支002# | 200 | 23.81% | 112.38 | 112.38 | 未列入 | | | -22.76% | 可开放 |
| 14153 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分农行支13#柱上变压器 | 400 | 19.53% | 241.88 | 241.88 | 未列入 | | | 5.01% | 可开放 |
| 14154 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分农行支6#柱上变压器-2 | 200 | 22.47% | 115.06 | 115.06 | 未列入 | | | -10.30% | 可开放 |
| 14155 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 黄家干019# | 200 | 5.03% | 149.95 | 149.95 | 未列入 | | | -31.91% | 可开放 |
| 14156 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 企业线东四分3# | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | -63.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14157 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子二队分2# | 100 | 19.90% | 60.1 | 60.1 | 未列入 | | | -32.32% | 可开放 |
| 14158 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨干032# | 100 | 1.90% | 78.1 | 78.1 | 未列入 | | | -26.53% | 可开放 |
| 14159 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西园线 | 园区线34右1#变压器 | 200 | 38.04% | 83.92 | 83.92 | 未列入 | | | 7.77% | 可开放 |
| 14160 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨干041# | 100 | 19.06% | 60.94 | 60.94 | 未列入 | | | -44.74% | 可开放 |
| 14161 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周铁线 | 周铁干38# | 100 | 10.76% | 69.24 | 69.24 | 未列入 | | | -3.35% | 可开放 |
| 14162 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 白云山分001# | 200 | 30.02% | 99.96 | 99.96 | 未列入 | | | -4.90% | 可开放 |
| 14163 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家线160# | 100 | 31.79% | 48.21 | 48.21 | 未列入 | | | -29.84% | 可开放 |
| 14164 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分72 | 400 | 8.38% | 286.47 | 286.47 | 未列入 | | | -37.18% | 可开放 |
| 14165 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 蔡家沟干033# | 100 | 20.52% | 59.48 | 59.48 | 未列入 | | | -31.22% | 可开放 |
| 14166 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分11左8 | 200 | 40.78% | 78.45 | 78.45 | 未列入 | | | -2.18% | 可开放 |
| 14167 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 三道沟干017# | 50 | 45.88% | 17.06 | 17.06 | 未列入 | | | -43.64% | 可开放 |
| 14168 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分16右2 | 100 | 21.35% | 58.65 | 58.65 | 未列入 | | | -37.80% | 可开放 |
| 14169 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线085# | 100 | 18.64% | 61.36 | 61.36 | 未列入 | | | -53.51% | 可开放 |
| 14170 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分19左3 | 200 | 9.67% | 140.66 | 140.66 | 未列入 | | | -54.73% | 可开放 |
| 14171 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干78 | 100 | 39.36% | 40.64 | 40.64 | 未列入 | | | -36.09% | 可开放 |
| 14172 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分31左1 | 100 | 36.31% | 43.69 | 43.69 | 未列入 | | | -15.91% | 可开放 |
| 14173 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分65# | 100 | 1.11% | 78.89 | 78.89 | 未列入 | | | -63.56% | 可开放 |
| 14174 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分33右4 | 200 | 8.25% | 143.51 | 143.51 | 未列入 | | | -28.93% | 可开放 |
| 14175 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分23 | 100 | 38.94% | 41.06 | 41.06 | 未列入 | | | -30.36% | 可开放 |
| 14176 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 二台子一台区 | 80 | 69.16% | 8.67 | 8.67 | 未列入 | | | -23.86% | 可开放 |
| 14177 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干砍柴沟分006# | 200 | 0.06% | 159.89 | 159.89 | 未列入 | | | -82.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14178 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 老牛一组分012# | 200 | 40.08% | 79.85 | 79.85 | 未列入 | | | 9.97% | 可开放 |
| 14179 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 王贵环干002# | 200 | 2.85% | 154.3 | 154.3 | 未列入 | | | -13.74% | 可开放 |
| 14180 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 薛家五台区干 | 200 | 21.42% | 117.16 | 117.16 | 未列入 | | | -3.84% | 可开放 |
| 14181 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 小腰二台区 | 100 | 33.83% | 46.17 | 46.17 | 未列入 | | | -27.03% | 可开放 |
| 14182 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 灰菜七台区分004# | 100 | 64.87% | 15.13 | 15.13 | 未列入 | | | -7.21% | 可开放 |
| 14183 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台七台区变压器 | 400 | 2.17% | 311.34 | 311.34 | 未列入 | | | -63.47% | 可开放 |
| 14184 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲三台区 | 200 | 27.07% | 105.87 | 105.87 | 未列入 | | | 1.89% | 可开放 |
| 14185 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 西柳线10左3# | 400 | 2.38% | 310.5 | 310.5 | 未列入 | | | -67.89% | 可开放 |
| 14186 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 土河三台区 | 100 | 52.53% | 27.47 | 27.47 | 未列入 | | | -29.94% | 可开放 |
| 14187 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 西柳线21右4# | 400 | 0.28% | 318.87 | 318.87 | 未列入 | | | -28.82% | 可开放 |
| 14188 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 前南一线前柳五组分020# | 200 | 11.37% | 137.27 | 137.27 | 未列入 | | | -53.26% | 可开放 |
| 14189 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线66右2#变压器 | 400 | 15.15% | 259.39 | 259.39 | 未列入 | | | -20.73% | 可开放 |
| 14190 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 后古线 | 西古线后古分19左4#变压器 | 315 | 23.15% | 179.07 | 179.07 | 未列入 | | | -14.95% | 可开放 |
| 14191 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变工业线 | 新河三台区变压器 | 400 | 0.89% | 316.43 | 316.43 | 未列入 | | | -39.05% | 可开放 |
| 14192 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 赵坯二台区004# | 200 | 10.69% | 138.62 | 138.62 | 未列入 | | | 327.48% | 可开放 |
| 14193 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜线048左5#变压器 | 100 | 15.22% | 64.78 | 64.78 | 未列入 | | | -60.22% | 可开放 |
| 14194 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 前三干高台分47# | 200 | 19.31% | 121.39 | 121.39 | 未列入 | | | -32.04% | 可开放 |
| 14195 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 付沟二台分15#柱上变压器 | 100 | 1.35% | 78.65 | 78.65 | 未列入 | | | -82.86% | 可开放 |
| 14196 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 杨水支3# | 200 | 7.86% | 144.28 | 144.28 | 未列入 | | | -54.45% | 可开放 |
| 14197 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 南二道五台区 | 200 | 23.49% | 113.02 | 113.02 | 未列入 | | | -22.83% | 可开放 |
| 14198 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 三道二台区 | 200 | 21.03% | 117.95 | 117.95 | 未列入 | | | -22.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14199 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线12右分001#变压器 | 200 | 2.34% | 155.32 | 155.32 | 未列入 | | | -14.62% | 可开放 |
| 14200 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线甘沟干魏家分026#变压器 | 100 | 3.43% | 76.57 | 76.57 | 未列入 | | | -5.37% | 可开放 |
| 14201 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北二线 | 里家分11右5#柱上变压器 | 200 | 10.14% | 139.73 | 139.73 | 未列入 | | | -41.62% | 可开放 |
| 14202 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线060# | 400 | 6.14% | 295.45 | 295.45 | 未列入 | | | -13.41% | 可开放 |
| 14203 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 下坎村六台区 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 14204 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线97左2#变压器 | 100 | 52.51% | 27.49 | 27.49 | 未列入 | | | -22.70% | 可开放 |
| 14205 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 海高线 | 充电桩箱站变压器 | 630 | 0.06% | 503.65 | 503.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14206 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线桃源小区A箱式变2#变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | -23.21% | 可开放 |
| 14207 | 国网海城市供电公司 | 宁家66kV变电站 | 宁业线 | 毛才二台区 | 200 | 0.80% | 158.4 | 158.4 | 未列入 | | | -46.83% | 可开放 |
| 14208 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线41右3#变压器 | 400 | 15.46% | 258.18 | 258.18 | 未列入 | | | -2.39% | 可开放 |
| 14209 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线盖家分盖家照明支10#变压器 | 315 | 17.14% | 198 | 198 | 未列入 | | | 7.04% | 可开放 |
| 14210 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线盖家分盖家照明支17#变压器 | 160 | 34.50% | 72.8 | 72.8 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 14211 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线42公怀分18#变压器 | 400 | 13.43% | 266.3 | 266.3 | 未列入 | | | 8.31% | 可开放 |
| 14212 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线41右2#变压器 | 315 | 27.09% | 166.67 | 166.67 | 未列入 | | | 20.49% | 可开放 |
| 14213 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线74右4#变压器 | 315 | 17.42% | 197.13 | 197.13 | 未列入 | | | 7.23% | 可开放 |
| 14214 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变龙台线 | 龙台线52#变压器 | 100 | 49.10% | 30.9 | 30.9 | 未列入 | | | 3.93% | 可开放 |
| 14215 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线77#变压器 | 160 | 27.66% | 83.74 | 83.74 | 未列入 | | | -4.67% | 可开放 |
| 14216 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线王石线9#柱上变压器 | 200 | 21.39% | 117.22 | 117.22 | 未列入 | | | 15.75% | 可开放 |
| 14217 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支6右8#柱上变压器 | 400 | 9.48% | 282.1 | 282.1 | 未列入 | | | 0.48% | 可开放 |
| 14218 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线原油分7左2#柱上变压器 | 100 | 11.57% | 68.43 | 68.43 | 未列入 | | | 12.33% | 可开放 |
| 14219 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线54沐祥小区1#变压器 | 500 | 3.36% | 383.21 | 383.21 | 未列入 | | | -13.60% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14220 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 接文五组干02# | 315 | 6.90% | 230.28 | 230.28 | 未列入 | | | 24.73% | 可开放 |
| 14221 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西集线 | 西集线宏泰分华强支11#变压器 | 100 | 46.01% | 33.99 | 33.99 | 未列入 | | | -24.16% | 可开放 |
| 14222 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干24# | 400 | 9.93% | 280.28 | 280.28 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |
| 14223 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 三里分80#柱上变压器 | 200 | 42.13% | 75.74 | 75.74 | 未列入 | | | 18.39% | 可开放 |
| 14224 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 大集线 | 大集线26诚信小区变压器 | 500 | 5.65% | 371.76 | 371.76 | 未列入 | | | 3.84% | 可开放 |
| 14225 | 国网海城市供电公司 | 汤岗子66kV变电站 | 铁西线 | 村里支11右4#柱上变压器 | 400 | 5.98% | 296.1 | 296.1 | 未列入 | | | -3.38% | 可开放 |
| 14226 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支1右2#柱上变压器-2 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 14227 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜线8# | 160 | 2.48% | 124.03 | 124.03 | 未列入 | | | -0.87% | 可开放 |
| 14228 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 在水一方电缆分9左1 | 200 | 0.03% | 159.94 | 159.94 | 未列入 | | | -81.05% | 可开放 |
| 14229 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 南开线东学干113右25# | 100 | 2.59% | 77.41 | 77.41 | 未列入 | | | -2.24% | 可开放 |
| 14230 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 山后支24左3# | 200 | 8.55% | 142.91 | 142.91 | 未列入 | | | -9.77% | 可开放 |
| 14231 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 贵兴线 | 贵兴线41左6左1# | 80 | 3.18% | 61.46 | 61.46 | 未列入 | | | -19.30% | 可开放 |
| 14232 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线015左2#变压器 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | -14.03% | 可开放 |
| 14233 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线017左5# | 400 | 11.65% | 273.4 | 273.4 | 未列入 | | | -15.20% | 可开放 |
| 14234 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 贵兴线 | 贵兴线41左6左1支1# | 80 | 3.41% | 61.27 | 61.27 | 未列入 | | | -12.80% | 可开放 |
| 14235 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 大集支6# | 200 | 20.94% | 118.12 | 118.12 | 未列入 | | | -10.66% | 可开放 |
| 14236 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线树脂分6引4# | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 14237 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线021# | 400 | 7.27% | 290.91 | 290.91 | 未列入 | | | 5.98% | 可开放 |
| 14238 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 西柳线17左2# | 400 | 25.98% | 216.1 | 216.1 | 未列入 | | | -12.90% | 可开放 |
| 14239 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 苏家支10右2# | 200 | 10.39% | 139.23 | 139.23 | 未列入 | | | -6.23% | 可开放 |
| 14240 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 农场支6右7# | 200 | 15.04% | 129.92 | 129.92 | 未列入 | | | -9.76% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 水果分15左1#-2 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 14242 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 苏家支16# | 200 | 0.43% | 159.14 | 159.14 | 未列入 | | | -80.64% | 可开放 |
| 14243 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线箭队分10# | 200 | 0.71% | 158.58 | 158.58 | 未列入 | | | 10.17% | 可开放 |
| 14244 | 国网海城市供电公司 | 祁北66kV变电站 | 祁东线 | 铝材线水泥分73左2#柱上变压器 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -13.13% | 可开放 |
| 14245 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 纺织一线稻田分10#柱上变压器 | 200 | 5.98% | 148.05 | 148.05 | 未列入 | | | -26.33% | 可开放 |
| 14246 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干123右4# | 100 | 1.44% | 78.56 | 78.56 | 未列入 | | | -50.39% | 可开放 |
| 14247 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 新立A箱式变1#变压器 | 400 | 12.93% | 268.28 | 268.28 | 未列入 | | | 4.44% | 可开放 |
| 14248 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海二线 | 水南线钟台分新华支5# | 400 | 13.87% | 264.53 | 264.53 | 未列入 | | | -9.64% | 可开放 |
| 14249 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织二线 | 亮甲干13左5# | 400 | 3.91% | 304.38 | 304.38 | 未列入 | | | -46.71% | 可开放 |
| 14250 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 范家一台区 | 200 | 30.54% | 98.93 | 98.93 | 未列入 | | | -26.78% | 可开放 |
| 14251 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线刘家分刘家五队支5# | 80 | 12.38% | 54.1 | 54.1 | 未列入 | | | 0.61% | 可开放 |
| 14252 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 文家岭干003# | 200 | 0.55% | 158.9 | 158.9 | 未列入 | | | -27.28% | 可开放 |
| 14253 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺三台区 | 200 | 0.09% | 159.82 | 159.82 | 未列入 | | | -65.70% | 可开放 |
| 14254 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 前四线7052单元 | 大四三台区干8左8#柱上变压器 | 400 | 0.25% | 318.99 | 318.99 | 未列入 | | | -45.34% | 可开放 |
| 14255 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 邬卜二队区 | 400 | 7.72% | 289.13 | 289.13 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 14256 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 宋卜十三组干004#变压器 | 200 | 11.62% | 136.76 | 136.76 | 未列入 | | | -30.26% | 可开放 |
| 14257 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干26左2 | 200 | 0.52% | 158.97 | 158.97 | 未列入 | | | -38.46% | 可开放 |
| 14258 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白石五台区 | 100 | 13.04% | 66.96 | 66.96 | 未列入 | | | 34.30% | 可开放 |
| 14259 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 东双二组 | 100 | 2.84% | 77.16 | 77.16 | 未列入 | | | -82.96% | 可开放 |
| 14260 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 前望台三台区5# | 200 | 22.46% | 115.09 | 115.09 | 未列入 | | | -28.72% | 可开放 |
| 14261 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 安村支10#柱上变压器 | 100 | 21.53% | 58.47 | 58.47 | 未列入 | | | -37.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14262 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 酿酒支14#柱上变压器 | 200 | 0.06% | 159.89 | 159.89 | 未列入 | | | -74.93% | 可开放 |
| 14263 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线67#柱上变压器 | 200 | 12.54% | 134.93 | 134.93 | 未列入 | | | -10.92% | 可开放 |
| 14264 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 前教分10左2#柱上变压器 | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | -17.65% | 可开放 |
| 14265 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 家私线 | 家私线028左2#柱上变压器 | 200 | 1.30% | 157.4 | 157.4 | 未列入 | | | 9.21% | 可开放 |
| 14266 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 开发区政府箱站变压器 | 400 | 7.78% | 288.88 | 288.88 | 未列入 | | | 15.27% | 可开放 |
| 14267 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织二线 | 亮甲干5右3# | 200 | 7.66% | 144.68 | 144.68 | 未列入 | | | -33.79% | 可开放 |
| 14268 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线一变分塑编支2#柱上变压器 | 400 | 8.94% | 284.26 | 284.26 | 未列入 | | | 4.04% | 可开放 |
| 14269 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分70 | 400 | 14.55% | 261.82 | 261.82 | 未列入 | | | 2.00% | 可开放 |
| 14270 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线一变分塑编支5#柱上变压器 | 400 | 7.53% | 289.87 | 289.87 | 未列入 | | | -9.39% | 可开放 |
| 14271 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期A地块1#B住宅变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14272 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期A地块2#B住宅变压器 | 400 | 1.84% | 312.64 | 312.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14273 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期A地块3#B住宅变压器 | 400 | 0.02% | 319.93 | 319.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14274 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 安村三线 | 碧桂园四期A地块4#B网点变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14275 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分75左2#变压器 | 400 | 4.75% | 301.02 | 301.02 | 未列入 | | | -9.12% | 可开放 |
| 14276 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分33# | 200 | 0.01% | 159.98 | 159.98 | 未列入 | | | -86.20% | 可开放 |
| 14277 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线032#柱上变压器 | 400 | 4.13% | 303.48 | 303.48 | 未列入 | | | -13.81% | 可开放 |
| 14278 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分27# | 400 | 8.20% | 287.2 | 287.2 | 未列入 | | | 9.75% | 可开放 |
| 14279 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分64#变压器 | 400 | 6.75% | 293.02 | 293.02 | 未列入 | | | 4.68% | 可开放 |
| 14280 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分53#变压器 | 400 | 0.13% | 319.5 | 319.5 | 未列入 | | | 6.60% | 可开放 |
| 14281 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线张家分23# | 400 | 4.61% | 301.56 | 301.56 | 未列入 | | | -2.00% | 可开放 |
| 14282 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海二线 | 水南线钟台分63右1#变压器 | 400 | 10.91% | 276.38 | 276.38 | 未列入 | | | -29.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14283 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 安铭箱站1#变压器 | 400 | 6.29% | 294.83 | 294.83 | 未列入 | | | -2.83% | 可开放 |
| 14284 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 箭楼线南桥分22# | 200 | 21.22% | 117.57 | 117.57 | 未列入 | | | -2.16% | 可开放 |
| 14285 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分小河支4右3# | 200 | 33.69% | 92.63 | 92.63 | 未列入 | | | 13.86% | 可开放 |
| 14286 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 安铭箱站2#变压器 | 400 | 14.58% | 261.67 | 261.67 | 未列入 | | | 3.07% | 可开放 |
| 14287 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线电视分5#柱上变压器 | 200 | 6.37% | 147.27 | 147.27 | 未列入 | | | -10.07% | 可开放 |
| 14288 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线40右7#变压器 | 200 | 2.29% | 155.42 | 155.42 | 未列入 | | | 18.53% | 可开放 |
| 14289 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 纺织厂箱站1#变压器 | 400 | 1.08% | 315.69 | 315.69 | 未列入 | | | -32.00% | 可开放 |
| 14290 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分杨家支11# | 400 | 0.19% | 319.24 | 319.24 | 未列入 | | | -17.99% | 可开放 |
| 14291 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 屯东线南沟二台区 | 100 | 1.07% | 78.93 | 78.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14292 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 干燥机箱站1#变压器 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | -90.18% | 可开放 |
| 14293 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 唐毛线12#朱家四台区柱上变压器 | 200 | 0.61% | 158.78 | 158.78 | 未列入 | | | -84.69% | 可开放 |
| 14294 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 代南一线响堂分22#柱上变压器 | 200 | 1.75% | 156.51 | 156.51 | 未列入 | | | 9.51% | 可开放 |
| 14295 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 干燥机箱站2#变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -89.08% | 可开放 |
| 14296 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支41#柱上变压器-2 | 200 | 1.21% | 157.59 | 157.59 | 未列入 | | | -20.15% | 可开放 |
| 14297 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分36右4右1#柱上变压器-2 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | -12.03% | 可开放 |
| 14298 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分30右2柱上变压器-2 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | -32.30% | 可开放 |
| 14299 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 钢管线厂箱站变压器 | 400 | 6.70% | 293.2 | 293.2 | 未列入 | | | 6.20% | 可开放 |
| 14300 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 西柳线9右3# | 200 | 23.80% | 112.41 | 112.41 | 未列入 | | | -31.41% | 可开放 |
| 14301 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 蓝盾箱式变1#变压器 | 400 | 11.06% | 275.77 | 275.77 | 未列入 | | | -6.30% | 可开放 |
| 14302 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线29左2#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -43.43% | 可开放 |
| 14303 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分21#柱上变压器 | 200 | 13.58% | 132.84 | 132.84 | 未列入 | | | 9.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14304 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线水鸭分30# | 200 | 1.24% | 157.53 | 157.53 | 未列入 | | | -7.55% | 可开放 |
| 14305 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分13左1#柱上变压器-2 | 200 | 0.35% | 159.3 | 159.3 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 14306 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线69右5#柱上变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | -86.60% | 可开放 |
| 14307 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线065#-2 | 200 | 11.34% | 137.32 | 137.32 | 未列入 | | | -2.24% | 可开放 |
| 14308 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西小支29左7 | 100 | 26.25% | 53.75 | 53.75 | 未列入 | | | -10.66% | 可开放 |
| 14309 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 农田支6右4#柱上变压器 | 400 | 0.41% | 318.35 | 318.35 | 未列入 | | | -79.15% | 可开放 |
| 14310 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 黄士分26左2 | 100 | 59.39% | 20.61 | 20.61 | 未列入 | | | 3.11% | 可开放 |
| 14311 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分31左4 | 50 | 63.24% | 8.38 | 8.38 | 未列入 | | | -2.90% | 可开放 |
| 14312 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分7右5右2#柱上变压器 | 100 | 1.34% | 78.66 | 78.66 | 未列入 | | | -15.57% | 可开放 |
| 14313 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 庞店线 | 庞店线033# | 200 | 48.35% | 63.3 | 63.3 | 未列入 | | | -0.91% | 可开放 |
| 14314 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 福来二台 | 200 | 29.57% | 100.86 | 100.86 | 未列入 | | | 2.68% | 可开放 |
| 14315 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线40右2#变压器 | 400 | 0.08% | 319.67 | 319.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14316 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 西周一线西小水田分A22 | 100 | 1.79% | 78.21 | 78.21 | 未列入 | | | -90.58% | 可开放 |
| 14317 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 西周一线12#西小水田分A44 | 50 | 11.44% | 34.28 | 34.28 | 未列入 | | | 8.15% | 可开放 |
| 14318 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 西周一线12#西小水田分A60 | 50 | 6.68% | 36.66 | 36.66 | 未列入 | | | -2.73% | 可开放 |
| 14319 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 吴家线10#吴家水田分A7 | 50 | 5.64% | 37.18 | 37.18 | 未列入 | | | 0.90% | 可开放 |
| 14320 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业二线于刘干单家三队接官水田分A30分左11 | 50 | 4.26% | 37.87 | 37.87 | 未列入 | | | -47.47% | 可开放 |
| 14321 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业二线于刘干单家三队接官水田分A22 | 200 | 1.53% | 156.94 | 156.94 | 未列入 | | | 7.87% | 可开放 |
| 14322 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业二线于刘干单家三队接官水田分A28 | 50 | 10.14% | 34.93 | 34.93 | 未列入 | | | 17.22% | 可开放 |
| 14323 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业二线于刘干单家三队接官水田分A36左11 | 50 | 8.10% | 35.95 | 35.95 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 14324 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线21#吴家水田分A1 | 160 | 0.96% | 126.46 | 126.46 | 未列入 | | | -22.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14325 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 吴家线10#吴家水田分A21 | 100 | 1.57% | 78.43 | 78.43 | 未列入 | | | -0.32% | 可开放 |
| 14326 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 农业一线西新水田分A47 | 50 | 7.02% | 36.49 | 36.49 | 未列入 | | | -8.03% | 可开放 |
| 14327 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 农业一线西新水田A45 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 14328 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 农业一线西新水田分A40 | 50 | 5.82% | 37.09 | 37.09 | 未列入 | | | -88.00% | 可开放 |
| 14329 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 农业一线西新水田分A30 | 50 | 5.80% | 37.1 | 37.1 | 未列入 | | | 1.05% | 可开放 |
| 14330 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业一线西新水田分A22 | 50 | 6.00% | 37 | 37 | 未列入 | | | -2.87% | 可开放 |
| 14331 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干21#东开水田分A7 | 100 | 2.43% | 77.57 | 77.57 | 未列入 | | | -3.69% | 可开放 |
| 14332 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业一线西新水田分A15 | 50 | 5.88% | 37.06 | 37.06 | 未列入 | | | 0.34% | 可开放 |
| 14333 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A4 | 50 | 5.74% | 37.13 | 37.13 | 未列入 | | | 1.24% | 可开放 |
| 14334 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 农业一线西新水田分A4 | 50 | 6.80% | 36.6 | 36.6 | 未列入 | | | -8.03% | 可开放 |
| 14335 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A30左9 | 80 | 2.38% | 62.1 | 62.1 | 未列入 | | | 0.80% | 可开放 |
| 14336 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A30左18 | 100 | 2.86% | 77.14 | 77.14 | 未列入 | | | 6.32% | 可开放 |
| 14337 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A33右5 | 80 | 4.89% | 60.09 | 60.09 | 未列入 | | | 0.39% | 可开放 |
| 14338 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A37右5 | 50 | 8.68% | 35.66 | 35.66 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 14339 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A37左5 | 50 | 12.74% | 33.63 | 33.63 | 未列入 | | | -4.06% | 可开放 |
| 14340 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A11 | 50 | 6.50% | 36.75 | 36.75 | 未列入 | | | -3.36% | 可开放 |
| 14341 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业一线 | 农业一线东新水田分A17 | 50 | 8.12% | 35.94 | 35.94 | 未列入 | | | -81.40% | 可开放 |
| 14342 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干21#东开水田分A17 | 100 | 2.38% | 77.62 | 77.62 | 未列入 | | | -3.95% | 可开放 |
| 14343 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干21#东开水田分A20 | 50 | 6.62% | 36.69 | 36.69 | 未列入 | | | -15.36% | 可开放 |
| 14344 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干21#东开水田分A27 | 100 | 3.22% | 76.78 | 76.78 | 未列入 | | | -0.46% | 可开放 |
| 14345 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干29#东开二级堤分A3 | 100 | 17.10% | 62.9 | 62.9 | 未列入 | | | 15.85% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14346 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干48#史明顺水田 | 50 | 14.30% | 32.85 | 32.85 | 未列入 | | | 1.28% | 可开放 |
| 14347 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干58#东开中二级堤A4 | 100 | 1.34% | 78.66 | 78.66 | 未列入 | | | -6.41% | 可开放 |
| 14348 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干56#东开赵殿喜水田 | 50 | 7.02% | 36.49 | 36.49 | 未列入 | | | 2.36% | 可开放 |
| 14349 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干61#西开水田分A10分A5 | 100 | 3.28% | 76.72 | 76.72 | 未列入 | | | 2.20% | 可开放 |
| 14350 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干61#西开水田分A31 | 50 | 7.56% | 36.22 | 36.22 | 未列入 | | | -5.80% | 可开放 |
| 14351 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家线张嘴干61#西开水田分A16 | 100 | 1.77% | 78.23 | 78.23 | 未列入 | | | -6.16% | 可开放 |
| 14352 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 宏阳干04#柱上变压器 | 160 | 0.99% | 126.42 | 126.42 | 未列入 | | | -6.57% | 可开放 |
| 14353 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 双龙新村五期B组1#B住宅配电变压器 | 500 | 3.75% | 381.23 | 381.23 | 未列入 | | | 2401.33% | 可开放 |
| 14354 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 双龙新村五期B组2#B住宅配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 14355 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城二线 | 后英第一城3#站变压器间隔配电变压器 | 500 | 6.51% | 367.45 | 367.45 | 未列入 | | | 10.41% | 可开放 |
| 14356 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 后英第一城1#站变压器间隔配电变压器 | 500 | 7.38% | 363.08 | 363.08 | 未列入 | | | 6.83% | 可开放 |
| 14357 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 红光小区2#箱站配电变压器 | 400 | 12.62% | 269.52 | 269.52 | 未列入 | | | -1.49% | 可开放 |
| 14358 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 兴工线 | 钢铁回迁开闭站1#箱站变压器 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | -72.43% | 可开放 |
| 14359 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 兴工线 | 钢铁回迁开闭站2#箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.79 | 399.79 | 未列入 | | | 2.47% | 可开放 |
| 14360 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 兴工线 | 钢铁回迁开闭站3#箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 14361 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 兴工线 | 钢铁回迁开闭站4#箱站变压器 | 500 | 3.08% | 384.61 | 384.61 | 未列入 | | | 1207.67% | 可开放 |
| 14362 | 国网海城市供电公司 | 祁北66kV变电站 | 祁东线 | 铝材线水泥分47右2# | 400 | 10.28% | 278.89 | 278.89 | 未列入 | | | -9.12% | 可开放 |
| 14363 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区3#住宅箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |
| 14364 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区4#网点箱站变压器 | 500 | 0.06% | 399.71 | 399.71 | 未列入 | | | 14.81% | 可开放 |
| 14365 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区5#住宅箱站变压器 | 500 | 4.20% | 378.99 | 378.99 | 未列入 | | | 1125.04% | 可开放 |
| 14366 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 西古线25金丽泰晤士小区2#住宅变压器 | 315 | 0.17% | 251.48 | 251.48 | 未列入 | | | 12.62% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14367 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 海禾种业家属楼住宅箱变配电变压器 | 500 | 2.48% | 387.58 | 387.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14368 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 基站分010右001#柱上变压器 | 400 | 0.34% | 318.66 | 318.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14369 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西园线 | 园区线25#变压器 | 400 | 0.14% | 319.44 | 319.44 | 未列入 | | | -5.72% | 可开放 |
| 14370 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线69左4左3#变压器 | 400 | 15.95% | 256.21 | 256.21 | 未列入 | | | 603.20% | 可开放 |
| 14371 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线86左4右3#变压器 | 400 | 0.18% | 319.28 | 319.28 | 未列入 | | | -32.28% | 可开放 |
| 14372 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15221世纪嘉园1#箱变101间隔配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | 16.98% | 可开放 |
| 14373 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15222世纪嘉园2#箱变101间隔配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -88.03% | 可开放 |
| 14374 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15223世纪嘉园3#箱变101间隔配电变压器 | 500 | 2.62% | 386.92 | 386.92 | 未列入 | | | 944.03% | 可开放 |
| 14375 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 弯沟支028#变压器 | 100 | 11.76% | 68.24 | 68.24 | 未列入 | | | -20.05% | 可开放 |
| 14376 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分6右10左1#变压器 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14377 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东福线 | 东福干22右2#变压器 | 100 | 0.81% | 79.19 | 79.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14378 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 东白石四台区22右14#变压器 | 50 | 3.00% | 38.5 | 38.5 | 未列入 | | | 2.78% | 可开放 |
| 14379 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 南沟四台区支016#变压器 | 50 | 2.98% | 38.51 | 38.51 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 14380 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 御隆盛景小区1#住宅变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | 13.65% | 可开放 |
| 14381 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 御隆盛景小区2#住宅变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 14382 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 御隆盛景小区1#网点变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 14383 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 御隆盛景小区2#网点变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.9 | 503.9 | 未列入 | | | 82.57% | 可开放 |
| 14384 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 昌盛小区箱站1#变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.22% | 319.14 | 319.14 | 未列入 | | | -28.02% | 可开放 |
| 14385 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线树脂分6右6# | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 64.32% | 可开放 |
| 14386 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分8# | 400 | 5.72% | 297.11 | 297.11 | 未列入 | | | 2.33% | 可开放 |
| 14387 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分小张支16# | 400 | 1.66% | 313.37 | 313.37 | 未列入 | | | -12.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14388 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分80#柱上变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -2.41% | 可开放 |
| 14389 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线师范分5#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -26.86% | 可开放 |
| 14390 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线师范分1右2#柱上变压器 | 400 | 6.70% | 293.2 | 293.2 | 未列入 | | | -5.94% | 可开放 |
| 14391 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区6#网点箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 13.76% | 可开放 |
| 14392 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区7#住宅箱站变压器 | 500 | 3.50% | 382.51 | 382.51 | 未列入 | | | 1059.91% | 可开放 |
| 14393 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块8#住宅箱站变压器 | 500 | 4.14% | 379.29 | 379.29 | 未列入 | | | 1075.02% | 可开放 |
| 14394 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区9#住宅箱站变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 14395 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区10#住宅箱站变压器 | 500 | 5.06% | 374.71 | 374.71 | 未列入 | | | 1198.46% | 可开放 |
| 14396 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园一期B1箱站变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -90.38% | 可开放 |
| 14397 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园一期A2箱站变压器间隔2配电变压器 | 400 | 10.43% | 278.29 | 278.29 | 未列入 | | | -2.03% | 可开放 |
| 14398 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园一期A1箱站变压器间隔配电变压器 | 400 | 10.94% | 276.24 | 276.24 | 未列入 | | | 3.16% | 可开放 |
| 14399 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15220嘉景花园四期2#居民箱变变压器间隔配电变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | 18.63% | 可开放 |
| 14400 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 水北线 | 水北线东大分13#柱上变压器 | 400 | 5.15% | 299.42 | 299.42 | 未列入 | | | 13.45% | 可开放 |
| 14401 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 老海高回迁A地块小区11#网点箱站变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 14402 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 水北干丝绸线017左2右3#柱上变压器 | 400 | 3.27% | 306.92 | 306.92 | 未列入 | | | -16.63% | 可开放 |
| 14403 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 15212龙庭家园1#箱变变压器间隔配电变压器 | 400 | 3.51% | 305.95 | 305.95 | 未列入 | | | 621.37% | 可开放 |
| 14404 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线田水分9右4#柱上变压器 | 400 | 6.20% | 295.19 | 295.19 | 未列入 | | | -0.30% | 可开放 |
| 14405 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线电业分1#柱上变压器 | 400 | 2.73% | 309.1 | 309.1 | 未列入 | | | 5.20% | 可开放 |
| 14406 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 15213龙庭家园2#箱变变压器间隔配电变压器 | 400 | 1.62% | 313.52 | 313.52 | 未列入 | | | 748.53% | 可开放 |
| 14407 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 西环线影院分6#柱上变压器 | 400 | 13.92% | 264.32 | 264.32 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 14408 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 西环线影院分8#柱上变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -1.53% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14409 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15215寿安回迁三期1#（居民）箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | -12.55% | 可开放 |
| 14410 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 站前分12#变压器 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | 16.37% | 可开放 |
| 14411 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 西环二线站前分25右1#柱上变压器 | 400 | 9.34% | 282.66 | 282.66 | 未列入 | | | 8.34% | 可开放 |
| 14412 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15216寿安回迁三期2#（居民）箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 3.67% | 480.85 | 480.85 | 未列入 | | | 975.87% | 可开放 |
| 14413 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 西环线剧场分4左2#柱上变压器 | 200 | 19.06% | 121.88 | 121.88 | 未列入 | | | 28.52% | 可开放 |
| 14414 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15217寿安回迁三期3#（居民）箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 3.39% | 482.65 | 482.65 | 未列入 | | | 1181.53% | 可开放 |
| 14415 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分8左3#柱上变压器 | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | -89.68% | 可开放 |
| 14416 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分17左3#柱上变压器左 | 400 | 13.67% | 265.31 | 265.31 | 未列入 | | | -1.60% | 可开放 |
| 14417 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分14右3#柱上变压器 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 14418 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 王铁线 | 15218寿安回迁三期4#（网点）箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 1.68% | 493.39 | 493.39 | 未列入 | | | 1528.65% | 可开放 |
| 14419 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分17#柱上变压器 | 400 | 9.14% | 283.45 | 283.45 | 未列入 | | | -0.22% | 可开放 |
| 14420 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 西联线二百分8左5# | 400 | 12.86% | 268.58 | 268.58 | 未列入 | | | 1.97% | 可开放 |
| 14421 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 西联线二百分16#柱上变压器 | 400 | 3.07% | 307.73 | 307.73 | 未列入 | | | -6.32% | 可开放 |
| 14422 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线021# | 200 | 0.97% | 158.07 | 158.07 | 未列入 | | | -82.77% | 可开放 |
| 14423 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 楼区分08#柱上变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | 8.87% | 可开放 |
| 14424 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分077右3+1#变压器 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | 6.26% | 可开放 |
| 14425 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线37右1#柱上变压器 | 200 | 9.15% | 141.7 | 141.7 | 未列入 | | | 31.21% | 可开放 |
| 14426 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 工业线工业线44#柱上变压器 | 400 | 8.64% | 285.45 | 285.45 | 未列入 | | | 18.53% | 可开放 |
| 14427 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线37右5#柱上变压器 | 400 | 6.23% | 295.1 | 295.1 | 未列入 | | | 1.75% | 可开放 |
| 14428 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 前教分14#柱上变压器 | 400 | 2.59% | 309.65 | 309.65 | 未列入 | | | -47.26% | 可开放 |
| 14429 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线59左3#柱上变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -4.45% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14430 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分10#柱上变压器 | 400 | 9.04% | 283.86 | 283.86 | 未列入 | | | 6.99% | 可开放 |
| 14431 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 前教分11右3#柱上变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | -7.80% | 可开放 |
| 14432 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线69右3#柱上变压器 | 400 | 3.41% | 306.38 | 306.38 | 未列入 | | | 9.16% | 可开放 |
| 14433 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 龙川分055#变压器 | 200 | 0.24% | 159.53 | 159.53 | 未列入 | | | 19.34% | 可开放 |
| 14434 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 黄家1队支043#变压器 | 100 | 0.47% | 79.53 | 79.53 | 未列入 | | | -20.84% | 可开放 |
| 14435 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 麻峪干027#变压器 | 50 | 1.42% | 39.29 | 39.29 | 未列入 | | | -5.79% | 可开放 |
| 14436 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上宇线 | 庙宇分金坑支朱戈四组28# | 100 | 0.37% | 79.63 | 79.63 | 未列入 | | | -2.60% | 可开放 |
| 14437 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 王家五队支7左4#变压器 | 200 | 5.03% | 149.95 | 149.95 | 未列入 | | | 521.72% | 可开放 |
| 14438 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 板屯分膳马支5左1#变压器 | 100 | 28.79% | 51.21 | 51.21 | 未列入 | | | 459.41% | 可开放 |
| 14439 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 头道沟分5左1#变压器 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 14440 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 团苗寺分17#变压器 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 14441 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 玉皇山回迁B地块1#网点箱站变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 30.93% | 可开放 |
| 14442 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 玉皇山回迁B地块2#住宅箱站变压器 | 500 | 3.86% | 380.7 | 380.7 | 未列入 | | | 998.29% | 可开放 |
| 14443 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 玉皇山回迁B地块3#住宅箱站变压器 | 500 | 3.97% | 380.17 | 380.17 | 未列入 | | | 1090.14% | 可开放 |
| 14444 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 玉皇山回迁B地块4#住宅箱站变压器 | 500 | 4.51% | 377.45 | 377.45 | 未列入 | | | 1019.28% | 可开放 |
| 14445 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线梧屯分30右3# | 100 | 24.40% | 55.6 | 55.6 | 未列入 | | | -4.90% | 可开放 |
| 14446 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 少管线 | 少管线97左1# | 315 | 26.78% | 167.64 | 167.64 | 未列入 | | | 35.16% | 可开放 |
| 14447 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线21# | 160 | 61.09% | 30.26 | 30.26 | 未列入 | | | 64.36% | 可开放 |
| 14448 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线小王三台区 | 400 | 13.70% | 265.19 | 265.19 | 未列入 | | | -9.94% | 可开放 |
| 14449 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 南刘分003右1#变压器 | 100 | 3.35% | 76.65 | 76.65 | 未列入 | | | 47.49% | 可开放 |
| 14450 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 尚坡分5#柱上变压器 | 400 | 0.13% | 319.48 | 319.48 | 未列入 | | | -47.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14451 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方久禧二期1#居民变压器 | 630 | 0.00% | 503.98 | 503.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14452 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方久禧二期2#居民变压器 | 630 | 0.00% | 503.98 | 503.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14453 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线57右4#变压器 | 400 | 0.31% | 318.77 | 318.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14454 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 小南分19左4# | 200 | 8.23% | 143.55 | 143.55 | 未列入 | | | -43.51% | 可开放 |
| 14455 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东庄线 | 东庄线102左3右4#变压器 | 100 | 1.45% | 78.55 | 78.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14456 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 15076通海大道1#箱变变压器间隔配电变压器 | 100 | 3.94% | 76.06 | 76.06 | 未列入 | | | 430.50% | 可开放 |
| 14457 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15204成仕铭居4#网点箱变变压器 | 400 | 2.68% | 309.29 | 309.29 | 未列入 | | | 2.32% | 可开放 |
| 14458 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15203成仕铭居3#居民箱变变压器 | 630 | 4.00% | 478.78 | 478.78 | 未列入 | | | 36.38% | 可开放 |
| 14459 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15202成仕铭居2#居民箱变变压器 | 400 | 6.89% | 292.44 | 292.44 | 未列入 | | | 10.87% | 可开放 |
| 14460 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大王三台区 | 80 | 9.81% | 56.15 | 56.15 | 未列入 | | | -16.02% | 可开放 |
| 14461 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15201成仕铭居1#居民箱变变压器 | 400 | 4.52% | 301.93 | 301.93 | 未列入 | | | 21.65% | 可开放 |
| 14462 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15125嘉景花园三期3#居民箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 9.11% | 354.46 | 354.46 | 未列入 | | | 45.74% | 可开放 |
| 14463 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15124嘉景花园三期2#居民箱变变压器间隔配电变压器 | 400 | 9.67% | 281.31 | 281.31 | 未列入 | | | 30.99% | 可开放 |
| 14464 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15123嘉景花园三期1#居民箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 38.68% | 可开放 |
| 14465 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 韩姜一台区020+1#柱上变压器 | 100 | 3.21% | 76.79 | 76.79 | 未列入 | | | -26.92% | 可开放 |
| 14466 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 兰旗分23#变压器 | 200 | 0.14% | 159.73 | 159.73 | 未列入 | | | -71.27% | 可开放 |
| 14467 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 冷轧线27左分004#变压器 | 200 | 3.92% | 152.17 | 152.17 | 未列入 | | | 419.62% | 可开放 |
| 14468 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 颐景嘉园照明配电变压器 | 500 | 10.11% | 349.47 | 349.47 | 未列入 | | | 12.89% | 可开放 |
| 14469 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 农业分1# | 100 | 6.49% | 73.51 | 73.51 | 未列入 | | | 40.24% | 可开放 |
| 14470 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四所工业线 | 颐景嘉园商业配电变压器 | 400 | 4.91% | 300.36 | 300.36 | 未列入 | | | 1.22% | 可开放 |
| 14471 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 柳树峪干13# | 50 | 0.06% | 39.97 | 39.97 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14472 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干46# | 100 | 64.70% | 15.3 | 15.3 | 未列入 | | | -18.65% | 可开放 |
| 14473 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干47# | 100 | 8.19% | 71.81 | 71.81 | 未列入 | | | -26.79% | 可开放 |
| 14474 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分22左7右6变压器 | 200 | 0.47% | 159.06 | 159.06 | 未列入 | | | 11.95% | 可开放 |
| 14475 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干柳树沟分4# | 100 | 56.20% | 23.8 | 23.8 | 未列入 | | | -8.05% | 可开放 |
| 14476 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂干13# | 80 | 10.21% | 55.83 | 55.83 | 未列入 | | | -59.31% | 可开放 |
| 14477 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红一组干20# | 50 | 50.48% | 14.76 | 14.76 | 未列入 | | | 99.68% | 可开放 |
| 14478 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 葫芦线李堡分医院支13+1#柱上变压器 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | -4.55% | 可开放 |
| 14479 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 梨楼五台分15# | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | -12.71% | 可开放 |
| 14480 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 花红六组干10# | 100 | 14.50% | 65.5 | 65.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14481 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干24#（2） | 315 | 12.65% | 212.14 | 212.14 | 未列入 | | | 3.96% | 可开放 |
| 14482 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干091# | 100 | 43.91% | 36.09 | 36.09 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 14483 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 王家干37#（2） | 400 | 0.85% | 316.6 | 316.6 | 未列入 | | | -68.51% | 可开放 |
| 14484 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永河南线 | 名甲分58右2 | 200 | 1.03% | 157.94 | 157.94 | 未列入 | | | 0.99% | 可开放 |
| 14485 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 周正线 | 3#T右11-1 | 30 | 10.60% | 20.82 | 20.82 | 未列入 | | | -56.44% | 可开放 |
| 14486 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 刘家六台区变压器 | 200 | 46.05% | 67.91 | 67.91 | 未列入 | | | 9.59% | 可开放 |
| 14487 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 工业线6# | 400 | 0.07% | 319.72 | 319.72 | 未列入 | | | -80.09% | 可开放 |
| 14488 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 侯家三台区支002# | 400 | 30.01% | 199.96 | 199.96 | 未列入 | | | 15.57% | 可开放 |
| 14489 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 南关分14右2#变压器 | 400 | 0.27% | 318.94 | 318.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14490 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线18左1#柱上变压器 | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14491 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15224颐水嘉德首座小区1#变压器 | 500 | 4.26% | 378.7 | 378.7 | 未列入 | | | 1091.64% | 可开放 |
| 14492 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西小支29左1左3#柱上变压器 | 200 | 0.78% | 158.44 | 158.44 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14493 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 15225颐水嘉德首座小区2#变压器 | 630 | 3.73% | 480.53 | 480.53 | 未列入 | | | 932.87% | 可开放 |
| 14494 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 烈士墓分016#(副)变压器 | 50 | 26.48% | 26.76 | 26.76 | 未列入 | | | -4.15% | 可开放 |
| 14495 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 铸件分004左2#变压器 | 100 | 34.12% | 45.88 | 45.88 | 未列入 | | | -28.50% | 可开放 |
| 14496 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 东西汤分31左9右13# | 100 | 8.50% | 71.5 | 71.5 | 未列入 | | | 385.91% | 可开放 |
| 14497 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 棉花沟干004#变压器 | 50 | 41.52% | 19.24 | 19.24 | 未列入 | | | 180.42% | 可开放 |
| 14498 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 大英一线069左2柱上变压器 | 100 | 1.00% | 79 | 79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14499 | 国网海城市供电公司 | 代楼66kV变电站 | 正大四线 | 正大四干3 | 100 | 87.51% | 0 | 0 | 未列入 | | | 121.48% | 可开放 |
| 14500 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 大养线 | 金达干63右1右1 | 200 | 43.10% | 73.81 | 73.81 | 未列入 | | | 306.73% | 可开放 |
| 14501 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 东新大棚小区7 | 315 | 0.00% | 252 | 252 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 14502 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新二台 | 50 | 3.48% | 38.26 | 38.26 | 未列入 | | | 30.61% | 可开放 |
| 14503 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 单家农业线0111# | 100 | 1.13% | 78.87 | 78.87 | 未列入 | | | -83.85% | 可开放 |
| 14504 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 西开种植小区7#柱上变压器 | 63 | 5.38% | 47.01 | 47.01 | 未列入 | | | 33.22% | 可开放 |
| 14505 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线小王五台区2 | 30 | 14.27% | 19.72 | 19.72 | 未列入 | | | -6.83% | 可开放 |
| 14506 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 套里1组大棚 | 100 | 23.29% | 56.71 | 56.71 | 未列入 | | | 58.42% | 可开放 |
| 14507 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 锦绣乾城二期2#箱站内变压器 | 400 | 4.43% | 302.27 | 302.27 | 未列入 | | | 1025.36% | 可开放 |
| 14508 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 锦绣乾城二期3#箱站内变压器 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 14509 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 锦绣乾城二期4#箱站内变压器 | 630 | 0.95% | 498.01 | 498.01 | 未列入 | | | 1123.72% | 可开放 |
| 14510 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 古树二台区16#变压器 | 400 | 0.26% | 318.95 | 318.95 | 未列入 | | | 27.10% | 可开放 |
| 14511 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 葫芦线 | 葫芦线水泥分12右1#变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14512 | 国网海城市供电公司 | 华子峪66kV变电站 | 拉古线 | 南二道一台干002# | 400 | 0.41% | 318.37 | 318.37 | 未列入 | | | -0.91% | 可开放 |
| 14513 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 2#网点变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14514 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 3#网点变压器 | 500 | 2.95% | 385.23 | 385.23 | 未列入 | | | 1115.32% | 可开放 |
| 14515 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 种茧厂柳树峪干011# | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | -22.90% | 可开放 |
| 14516 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 东大岭设施农业3 | 200 | 8.94% | 142.12 | 142.12 | 未列入 | | | -8.76% | 可开放 |
| 14517 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 沙沟金矿一矿支020#柱上变压器 | 20 | 11.80% | 13.64 | 13.64 | 未列入 | | | 5.51% | 可开放 |
| 14518 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分89 | 400 | 9.59% | 281.64 | 281.64 | 未列入 | | | -31.14% | 可开放 |
| 14519 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土一台区 | 160 | 31.22% | 78.05 | 78.05 | 未列入 | | | 13.33% | 可开放 |
| 14520 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 工程处小区1#网点箱式变电站变压器 | 500 | 3.00% | 385.01 | 385.01 | 未列入 | | | 1268.85% | 可开放 |
| 14521 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 工程处小区2#住宅箱式变电站配电变压器 | 500 | 1.83% | 390.84 | 390.84 | 未列入 | | | 1135.58% | 可开放 |
| 14522 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 子方线仙里分5右1#柱上变压器 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | 28.45% | 可开放 |
| 14523 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 中小蔬菜1 | 80 | 38.63% | 33.1 | 33.1 | 未列入 | | | -15.57% | 可开放 |
| 14524 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 前小三台区 | 50 | 24.42% | 27.79 | 27.79 | 未列入 | | | 326.89% | 可开放 |
| 14525 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 岳家六台区 | 315 | 0.21% | 251.34 | 251.34 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 14526 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 得胜线42右3#变压器 | 400 | 5.71% | 297.18 | 297.18 | 未列入 | | | 0.62% | 可开放 |
| 14527 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 金润佳园1#配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14528 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高生线 | 高生线8左1柱上变压器 | 200 | 0.39% | 159.23 | 159.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14529 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 金润佳园2#配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14530 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 金润佳园3#配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.84 | 399.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14531 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 金润佳园4#配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14532 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 金润佳园5#变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14533 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 西八里六台区 | 100 | 4.39% | 75.61 | 75.61 | 未列入 | | | 141.94% | 可开放 |
| 14534 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线071右6左1#变压器 | 100 | 1.02% | 78.98 | 78.98 | 未列入 | | | 26.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14535 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 东耿六台区分006# | 400 | 0.13% | 319.47 | 319.47 | 未列入 | | | -89.93% | 可开放 |
| 14536 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 百盛园小区商业箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.67% | 499.76 | 499.76 | 未列入 | | | 1088.84% | 可开放 |
| 14537 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 阳光花园箱式变电站变压器间隔配电变压器 | 315 | 8.40% | 225.54 | 225.54 | 未列入 | | | -5.91% | 可开放 |
| 14538 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 乾海金城1#变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 14539 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 乾海金城2#变压器 | 400 | 0.08% | 319.7 | 319.7 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 14540 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 乾海金城3#变压器 | 630 | 3.55% | 481.65 | 481.65 | 未列入 | | | 1325.42% | 可开放 |
| 14541 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 瑞亚农业园柱上变压器 | 80 | 26.55% | 42.76 | 42.76 | 未列入 | | | -6.39% | 可开放 |
| 14542 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 商品楼二台区 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |
| 14543 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 祥圣三期配电室变压器间隔配电变压器 | 500 | 2.97% | 385.17 | 385.17 | 未列入 | | | 968.07% | 可开放 |
| 14544 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 百盛园小区照明箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | 3.08% | 可开放 |
| 14545 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 碧雅祥居1#配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 14546 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 罗家三台区 | 200 | 14.09% | 131.82 | 131.82 | 未列入 | | | -39.41% | 可开放 |
| 14547 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干162#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14548 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 盛达小区1#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | 33.33% | 可开放 |
| 14549 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 碧雅祥居2#配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | -7.80% | 可开放 |
| 14550 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 盛达小区2#箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.05% | 503.71 | 503.71 | 未列入 | | | 43.92% | 可开放 |
| 14551 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 碧雅祥居3#配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | -4.65% | 可开放 |
| 14552 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 盛达小区3#箱变变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | -89.74% | 可开放 |
| 14553 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 朱家线 | 朱家四台区 | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | -15.69% | 可开放 |
| 14554 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 盛达小区4#箱变变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.15% | 319.39 | 319.39 | 未列入 | | | -87.59% | 可开放 |
| 14555 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 朱家线 | 朱家一台区 | 200 | 0.57% | 158.86 | 158.86 | 未列入 | | | -19.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14556 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 盛达小区5#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -92.33% | 可开放 |
| 14557 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 金景龙珠配电室1#变压器间隔配电变压器 | 250 | 0.19% | 199.52 | 199.52 | 未列入 | | | -11.29% | 可开放 |
| 14558 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 东环线 | 金景龙珠配电室2#变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | 9.54% | 可开放 |
| 14559 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌镁线 | 工程处小区3#住宅箱式变电站配电变压器 | 500 | 2.79% | 386.05 | 386.05 | 未列入 | | | 1220.51% | 可开放 |
| 14560 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 天兴小区箱式变2#变压器 | 400 | 21.18% | 235.29 | 235.29 | 未列入 | | | 8.42% | 可开放 |
| 14561 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 胜利A箱式变1#变压器 | 400 | 6.95% | 292.21 | 292.21 | 未列入 | | | -4.93% | 可开放 |
| 14562 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 西联线 | 胜利A箱式变2#变压器 | 400 | 10.87% | 276.52 | 276.52 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 14563 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 商业小区箱式变1#变压器 | 400 | 14.18% | 263.27 | 263.27 | 未列入 | | | -3.74% | 可开放 |
| 14564 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 木材乙箱式变1#变压器 | 400 | 8.26% | 286.95 | 286.95 | 未列入 | | | 13.49% | 可开放 |
| 14565 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 木材甲箱式变1#变压器 | 400 | 11.62% | 273.53 | 273.53 | 未列入 | | | -0.65% | 可开放 |
| 14566 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 木材甲箱式变2#变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14567 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 西环线 | 红星六组团箱式变1#变压器 | 400 | 13.51% | 265.96 | 265.96 | 未列入 | | | 5.60% | 可开放 |
| 14568 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 工程机械厂1#变压器 | 250 | 5.23% | 186.92 | 186.92 | 未列入 | | | -55.64% | 可开放 |
| 14569 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西二线 | 北大营部队箱站变压器 | 400 | 11.87% | 272.52 | 272.52 | 未列入 | | | -21.84% | 可开放 |
| 14570 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 市总工会箱站1#变压器 | 400 | 9.95% | 280.22 | 280.22 | 未列入 | | | -13.96% | 可开放 |
| 14571 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 市总工会箱站2#变压器 | 400 | 15.00% | 260 | 260 | 未列入 | | | -12.62% | 可开放 |
| 14572 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 兴海配电室1#变压器 | 400 | 6.85% | 292.6 | 292.6 | 未列入 | | | -6.94% | 可开放 |
| 14573 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 陶瓷线 | 兴海配电室2#变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 14574 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 塔子干044#柱上变压器 | 100 | 0.69% | 79.31 | 79.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14575 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 荒地线8082单元泥沟二台区支006# | 30 | 34.17% | 13.75 | 13.75 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 14576 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线上中下干044#中沟二台区柱上变压器 | 160 | 23.28% | 90.75 | 90.75 | 未列入 | | | -17.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14577 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周二线 | 西新大棚002# | 200 | 67.70% | 24.6 | 24.6 | 未列入 | | | 13.65% | 可开放 |
| 14578 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 东大一台区 | 100 | 83.20% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.24% | 可开放 |
| 14579 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线6158单元松树沟干011# | 160 | 19.76% | 96.39 | 96.39 | 未列入 | | | -24.72% | 可开放 |
| 14580 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎线7964单元上坎排水分06# | 80 | 2.81% | 61.75 | 61.75 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 14581 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线6158单元影匠干023# | 50 | 11.58% | 34.21 | 34.21 | 未列入 | | | -9.38% | 可开放 |
| 14582 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 荒地线084# | 30 | 5.27% | 22.42 | 22.42 | 未列入 | | | -13.47% | 可开放 |
| 14583 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线6158单元种茧厂干032# | 100 | 57.16% | 22.84 | 22.84 | 未列入 | | | 1.32% | 可开放 |
| 14584 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫线7184单元姜地分037# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14585 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响线7556单元青中六组小区支001# | 100 | 0.57% | 79.43 | 79.43 | 未列入 | | | -81.22% | 可开放 |
| 14586 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 剪口线7554单元后剪二台区支001# | 100 | 5.27% | 74.73 | 74.73 | 未列入 | | | -78.38% | 可开放 |
| 14587 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线镇东二线和平分35# | 100 | 2.59% | 77.41 | 77.41 | 未列入 | | | 12.95% | 可开放 |
| 14588 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 上坎线 | 上坎线7964单元上坎2台区08# | 50 | 11.92% | 34.04 | 34.04 | 未列入 | | | 14.70% | 可开放 |
| 14589 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 里峪线 | 里峪左线兽医站分003# | 200 | 3.80% | 152.41 | 152.41 | 未列入 | | | -0.07% | 可开放 |
| 14590 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 后三线7054单元 | 后三线7054单元后三蔬菜干16# | 100 | 78.79% | 1.21 | 1.21 | 未列入 | | | 39.74% | 可开放 |
| 14591 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 民生澄洲湖1#住宅变压器 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14592 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 钢铁线 | 钢铁线钢铁线013左13# | 200 | 4.23% | 151.54 | 151.54 | 未列入 | | | 6.78% | 可开放 |
| 14593 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 民生澄洲湖2#住宅变压器 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14594 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 民生澄洲湖3#住宅变压器 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14595 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 民生澄洲湖4#网点变压器间隔 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14596 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 民生澄洲湖5#网点变压器 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14597 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 耿庄线 | 官草五台区柱上变压器 | 80 | 2.89% | 61.69 | 61.69 | 未列入 | | | -4.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14598 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 西湖六台区支5#变压器 | 100 | 15.55% | 64.45 | 64.45 | 未列入 | | | 856.40% | 可开放 |
| 14599 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 西湖五台区支2#变压器 | 100 | 2.15% | 77.85 | 77.85 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |
| 14600 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 里口干063#变压器 | 200 | 4.34% | 151.32 | 151.32 | 未列入 | | | 660.70% | 可开放 |
| 14601 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 苇场站分2#变压器 | 200 | 0.99% | 158.03 | 158.03 | 未列入 | | | -7.05% | 可开放 |
| 14602 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭二线 | 苇场站分13#变压器 | 100 | 5.12% | 74.88 | 74.88 | 未列入 | | | 35.22% | 可开放 |
| 14603 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 造纸线 | 造纸厂抽水 | 100 | 16.55% | 63.45 | 63.45 | 未列入 | | | 578.03% | 可开放 |
| 14604 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 五四自来水 | 50 | 7.70% | 36.15 | 36.15 | 未列入 | | | -2.50% | 可开放 |
| 14605 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平南站 | 100 | 2.35% | 77.65 | 77.65 | 未列入 | | | -16.74% | 可开放 |
| 14606 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 腰岭子20右18#柱上变压器 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14607 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒九台区分005+1# | 400 | 0.26% | 318.98 | 318.98 | 未列入 | | | 4.17% | 可开放 |
| 14608 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线72右4# | 200 | 0.41% | 159.18 | 159.18 | 未列入 | | | -22.06% | 可开放 |
| 14609 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 曹堡线 | 设施农业南毛养猪厂分04#柱上变压器 | 100 | 1.69% | 78.31 | 78.31 | 未列入 | | | 26.87% | 可开放 |
| 14610 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 安置楼土建站变压器 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -2.30% | 可开放 |
| 14611 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 大台七台区 | 80 | 98.78% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.97% | 可开放 |
| 14612 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 白蒿9棚干01#变压器 | 50 | 57.82% | 11.09 | 11.09 | 未列入 | | | 443.14% | 可开放 |
| 14613 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 北沟一台区 | 80 | 53.91% | 20.87 | 20.87 | 未列入 | | | -8.11% | 可开放 |
| 14614 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 什司线 | 北沟二台区 | 50 | 84.70% | 0 | 0 | 未列入 | | | 1.92% | 可开放 |
| 14615 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦沟线22# | 400 | 3.24% | 307.03 | 307.03 | 未列入 | | | -52.41% | 可开放 |
| 14616 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府3#居民配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.71 | 399.71 | 未列入 | | | 12.29% | 可开放 |
| 14617 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府1#网点配电变压器 | 400 | 3.01% | 307.98 | 307.98 | 未列入 | | | 861.57% | 可开放 |
| 14618 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府4#居民配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.7 | 399.7 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14619 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府2#网点配电变压器 | 500 | 0.10% | 399.49 | 399.49 | 未列入 | | | 19.02% | 可开放 |
| 14620 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府1#居民配电变压器 | 630 | 0.04% | 503.76 | 503.76 | 未列入 | | | 12.39% | 可开放 |
| 14621 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府2#居民配电变压器 | 500 | 0.11% | 399.44 | 399.44 | 未列入 | | | -86.60% | 可开放 |
| 14622 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江一线 | 金汇华府3#网点配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | 31.23% | 可开放 |
| 14623 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 泥沟四台区分002# | 100 | 4.86% | 75.14 | 75.14 | 未列入 | | | -19.12% | 可开放 |
| 14624 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城西线 | 城西线联络分17左4#柱上变压器 | 100 | 49.38% | 30.62 | 30.62 | 未列入 | | | 241.27% | 可开放 |
| 14625 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 王石线双栗分4#柱上变压器 | 400 | 5.51% | 297.98 | 297.98 | 未列入 | | | -1.18% | 可开放 |
| 14626 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线原油分14左5#柱上变压器 | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -15.67% | 可开放 |
| 14627 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 嵩山二线 | 家私线010右1#柱上变压器 | 400 | 4.25% | 303.02 | 303.02 | 未列入 | | | -41.03% | 可开放 |
| 14628 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 政府线 | 政府线015左3+1# | 100 | 43.44% | 36.56 | 36.56 | 未列入 | | | -22.62% | 可开放 |
| 14629 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线铁东线37#柱上变压器 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -92.11% | 可开放 |
| 14630 | 国网海城市供电公司 | 陶官66kV变电站 | 铁东线 | 前教分11右6#柱上变压器 | 400 | 5.66% | 297.36 | 297.36 | 未列入 | | | -44.21% | 可开放 |
| 14631 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 纺织一线29#变压器 | 400 | 0.79% | 316.84 | 316.84 | 未列入 | | | -19.86% | 可开放 |
| 14632 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线010右9# | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | -20.69% | 可开放 |
| 14633 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线010右11# | 400 | 9.43% | 282.27 | 282.27 | 未列入 | | | -30.52% | 可开放 |
| 14634 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 大集支18#变压器 | 200 | 1.14% | 157.72 | 157.72 | 未列入 | | | -42.35% | 可开放 |
| 14635 | 国网海城市供电公司 | 东新66kV变电站 | 东海一线 | 水南线钟台分小河支16# | 400 | 0.79% | 316.86 | 316.86 | 未列入 | | | 85.76% | 可开放 |
| 14636 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 南白石五台区 | 200 | 9.25% | 141.5 | 141.5 | 未列入 | | | -27.36% | 可开放 |
| 14637 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分60#柱上变压器 | 400 | 7.78% | 288.9 | 288.9 | 未列入 | | | -21.50% | 可开放 |
| 14638 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分23左2#柱上变压器 | 400 | 0.35% | 318.62 | 318.62 | 未列入 | | | -13.86% | 可开放 |
| 14639 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分响北支13-A#柱上变压器 | 400 | 0.74% | 317.05 | 317.05 | 未列入 | | | -70.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14640 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支5#柱上变压器 | 400 | 6.91% | 292.38 | 292.38 | 未列入 | | | -14.73% | 可开放 |
| 14641 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支17左8右2#柱上变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 14642 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 前小二台区支015# | 400 | 16.14% | 255.46 | 255.46 | 未列入 | | | -0.09% | 可开放 |
| 14643 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 西环二线 | 货运二队箱站变压器 | 400 | 14.33% | 262.67 | 262.67 | 未列入 | | | -0.52% | 可开放 |
| 14644 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 甘泉六台区支016#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14645 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 李家自来水 | 100 | 2.41% | 77.59 | 77.59 | 未列入 | | | 56.02% | 可开放 |
| 14646 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 耿龙三合一站 | 100 | 50.34% | 29.66 | 29.66 | 未列入 | | | 91.69% | 可开放 |
| 14647 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响村三号井 | 100 | 1.28% | 78.72 | 78.72 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 14648 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响村四号井 | 100 | 0.96% | 79.04 | 79.04 | 未列入 | | | -86.36% | 可开放 |
| 14649 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响村五号井 | 100 | 1.13% | 78.87 | 78.87 | 未列入 | | | -2.14% | 可开放 |
| 14650 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 代千五队分009#变压器 | 400 | 0.37% | 318.52 | 318.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14651 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 高纯线 | 西洋小区箱站变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 14652 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 西古线25金丽泰晤士小区1#网点变压器 | 500 | 4.55% | 377.27 | 377.27 | 未列入 | | | 1407.65% | 可开放 |
| 14653 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 西古线25金丽泰晤士小区1#住宅变压器 | 630 | 0.03% | 503.79 | 503.79 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 14654 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线辽镁分3#柱上变压器 | 315 | 16.74% | 199.26 | 199.26 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 14655 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 代南一线响堂分71# | 50 | 1.68% | 39.16 | 39.16 | 未列入 | | | -83.46% | 可开放 |
| 14656 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 西古线25金丽泰晤士小区2#网点变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 14657 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 西古线25金丽泰晤士小区3#住宅变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 14658 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 粮窝六组支15# | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14659 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 代千一队分002# | 400 | 4.51% | 301.98 | 301.98 | 未列入 | | | -21.32% | 可开放 |
| 14660 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高东线 | 光政房地产住宅配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14661 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期1#居民配电变压器 | 500 | 3.27% | 383.63 | 383.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14662 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期2#居民配电变压器 | 500 | 2.26% | 388.72 | 388.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14663 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期3#居民配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14664 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期4#网点配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14665 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期5#网点配电变压器 | 500 | 1.18% | 394.1 | 394.1 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14666 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期6#网点配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14667 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期7#居民配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.94 | 399.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14668 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期8#居民配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.97 | 399.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14669 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期9#居民配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14670 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期10#居民配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14671 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期11#居民配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14672 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期12#居民配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.98 | 399.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14673 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 荒岭一线 | 御景尚品小区5期13#居民配电变压器 | 500 | 0.00% | 399.99 | 399.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14674 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 魏家支38右19+1左2#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14675 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线板屯分23# | 400 | 14.75% | 261.01 | 261.01 | 未列入 | | | 6.49% | 可开放 |
| 14676 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分9右7#变压器 | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14677 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线086左2左2#柱上变压器 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14678 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 腰屯四台区 | 400 | 1.17% | 315.32 | 315.32 | 未列入 | | | -0.11% | 可开放 |
| 14679 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 甘沟干5左分004#变压器 | 200 | 0.46% | 159.08 | 159.08 | 未列入 | | | -47.12% | 可开放 |
| 14680 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线英守分15# | 200 | 15.87% | 128.26 | 128.26 | 未列入 | | | -25.23% | 可开放 |
| 14681 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 朱红三台区 | 200 | 0.39% | 159.22 | 159.22 | 未列入 | | | -90.69% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14682 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 镇东一线西园支3# | 400 | 9.35% | 282.62 | 282.62 | 未列入 | | | -29.23% | 可开放 |
| 14683 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 祝家五台区 | 100 | 41.07% | 38.93 | 38.93 | 未列入 | | | -28.50% | 可开放 |
| 14684 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线胡家屯分016# | 100 | 31.04% | 48.96 | 48.96 | 未列入 | | | -22.89% | 可开放 |
| 14685 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 杨水支16# | 200 | 23.48% | 113.04 | 113.04 | 未列入 | | | -20.62% | 可开放 |
| 14686 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 东大三台干001# | 200 | 9.50% | 141 | 141 | 未列入 | | | -60.54% | 可开放 |
| 14687 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 秀甲线102# | 400 | 0.48% | 318.07 | 318.07 | 未列入 | | | -63.29% | 可开放 |
| 14688 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 镇北一线 | 镇北一线007#柱上变压器 | 400 | 8.12% | 287.51 | 287.51 | 未列入 | | | -16.99% | 可开放 |
| 14689 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 塔子三台分003#变压器 | 100 | 86.87% | 0 | 0 | 未列入 | | | 9.01% | 可开放 |
| 14690 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 冷轧线23左010# | 200 | 19.50% | 121.01 | 121.01 | 未列入 | | | -18.15% | 可开放 |
| 14691 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东二道三台区 | 100 | 3.91% | 76.09 | 76.09 | 未列入 | | | -23.09% | 可开放 |
| 14692 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 旗口线 | 旗口线兰旗分红西支11右10# | 200 | 14.88% | 130.24 | 130.24 | 未列入 | | | -33.88% | 可开放 |
| 14693 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 宋卜线 | 大梨干011#变压器 | 200 | 6.55% | 146.91 | 146.91 | 未列入 | | | -25.48% | 可开放 |
| 14694 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 毛寺分047# | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -89.76% | 可开放 |
| 14695 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石头二组干015# | 200 | 13.20% | 133.61 | 133.61 | 未列入 | | | -39.75% | 可开放 |
| 14696 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 营城五台区分006# | 400 | 0.12% | 319.51 | 319.51 | 未列入 | | | -48.25% | 可开放 |
| 14697 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东砖分9 | 200 | 18.18% | 123.64 | 123.64 | 未列入 | | | -28.52% | 可开放 |
| 14698 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 西三线西关干西头照明分003#变压器 | 400 | 8.85% | 284.62 | 284.62 | 未列入 | | | -10.84% | 可开放 |
| 14699 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干75右2 | 200 | 18.36% | 123.29 | 123.29 | 未列入 | | | -30.52% | 可开放 |
| 14700 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 秀甲线 | 秀甲线087左18#变压器 | 200 | 0.53% | 158.94 | 158.94 | 未列入 | | | -36.27% | 可开放 |
| 14701 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分19# | 200 | 12.19% | 135.63 | 135.63 | 未列入 | | | -42.18% | 可开放 |
| 14702 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干71右20右1 | 200 | 10.76% | 138.48 | 138.48 | 未列入 | | | 229.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14703 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 西甘分44左1 | 400 | 3.43% | 306.3 | 306.3 | 未列入 | | | -36.38% | 可开放 |
| 14704 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 驸马七台区 | 100 | 14.98% | 65.02 | 65.02 | 未列入 | | | 9.34% | 可开放 |
| 14705 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台二线 | 西艾支015# | 400 | 21.73% | 233.07 | 233.07 | 未列入 | | | -15.10% | 可开放 |
| 14706 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分81 | 400 | 1.78% | 312.88 | 312.88 | 未列入 | | | 210.19% | 可开放 |
| 14707 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 大英一线 | 西白石四台区 | 400 | 0.17% | 319.33 | 319.33 | 未列入 | | | -64.17% | 可开放 |
| 14708 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分73右8 | 400 | 0.14% | 319.46 | 319.46 | 未列入 | | | -8.14% | 可开放 |
| 14709 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池一线 | 祥家三台区 | 200 | 1.13% | 157.74 | 157.74 | 未列入 | | | -9.35% | 可开放 |
| 14710 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 东房身十台区 | 200 | 8.83% | 142.35 | 142.35 | 未列入 | | | 47.61% | 可开放 |
| 14711 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 贵兴干53右4右1 | 400 | 4.23% | 303.08 | 303.08 | 未列入 | | | -53.93% | 可开放 |
| 14712 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 靛池五台区 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | -36.62% | 可开放 |
| 14713 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾顺线 | 黄士分33# | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | -60.41% | 可开放 |
| 14714 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上安线 | 什司县五台区 | 100 | 47.97% | 32.03 | 32.03 | 未列入 | | | -21.38% | 可开放 |
| 14715 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周铁线 | 周铁杆37左1# | 400 | 2.28% | 310.88 | 310.88 | 未列入 | | | -63.02% | 可开放 |
| 14716 | 国网海城市供电公司 | 东汤66kV变电站 | 靛池二线 | 西汤三台区 | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | -65.34% | 可开放 |
| 14717 | 国网海城市供电公司 | 上英66kV变电站 | 上台线 | 大台八台区 | 100 | 76.19% | 3.81 | 3.81 | 未列入 | | | -0.55% | 可开放 |
| 14718 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干143右2 | 200 | 4.69% | 150.63 | 150.63 | 未列入 | | | -52.68% | 可开放 |
| 14719 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线039#前坎一台区 | 100 | 39.05% | 40.95 | 40.95 | 未列入 | | | -27.32% | 可开放 |
| 14720 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 东房身十一台区 | 200 | 9.80% | 140.41 | 140.41 | 未列入 | | | 107.95% | 可开放 |
| 14721 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永河北线 | 名甲分84右1# | 400 | 0.39% | 318.44 | 318.44 | 未列入 | | | -39.13% | 可开放 |
| 14722 | 国网海城市供电公司 | 大屯66kV变电站 | 屯东线 | 驸马三台区 | 200 | 13.50% | 133.01 | 133.01 | 未列入 | | | -20.67% | 可开放 |
| 14723 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干8左1 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -82.05% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14724 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线171北线001# | 200 | 0.64% | 158.72 | 158.72 | 未列入 | | | -29.15% | 可开放 |
| 14725 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永双线 | 永河干29左6 | 200 | 13.45% | 133.11 | 133.11 | 未列入 | | | -30.44% | 可开放 |
| 14726 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线大坎三台区 | 400 | 11.36% | 274.58 | 274.58 | 未列入 | | | -19.63% | 可开放 |
| 14727 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永东线 | 永东干24 | 200 | 9.78% | 140.44 | 140.44 | 未列入 | | | -46.54% | 可开放 |
| 14728 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 王英一线西艾二台区 | 400 | 10.82% | 276.71 | 276.71 | 未列入 | | | -16.30% | 可开放 |
| 14729 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东榆红旗线 | 韩姜三台区 | 400 | 2.56% | 309.76 | 309.76 | 未列入 | | | -39.91% | 可开放 |
| 14730 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台一线 | 后力一台区分008# | 400 | 10.05% | 279.79 | 279.79 | 未列入 | | | -21.79% | 可开放 |
| 14731 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分017 | 100 | 3.11% | 76.89 | 76.89 | 未列入 | | | -27.64% | 可开放 |
| 14732 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 双龙线 | 东双二台区 | 400 | 0.19% | 319.24 | 319.24 | 未列入 | | | -43.61% | 可开放 |
| 14733 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分106 | 200 | 8.49% | 143.03 | 143.03 | 未列入 | | | -44.82% | 可开放 |
| 14734 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 东艾二队分010# | 400 | 17.20% | 251.2 | 251.2 | 未列入 | | | -20.22% | 可开放 |
| 14735 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大榆线 | 哈达三台区 | 400 | 0.78% | 316.87 | 316.87 | 未列入 | | | -79.77% | 可开放 |
| 14736 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干19左6 | 200 | 0.37% | 159.26 | 159.26 | 未列入 | | | -70.51% | 可开放 |
| 14737 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小三台区02# | 100 | 1.55% | 78.45 | 78.45 | 未列入 | | | -86.77% | 可开放 |
| 14738 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 邢家村分26# | 200 | 26.26% | 107.49 | 107.49 | 未列入 | | | -29.36% | 可开放 |
| 14739 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干39 | 200 | 9.23% | 141.54 | 141.54 | 未列入 | | | -49.69% | 可开放 |
| 14740 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 刘家线 | 望台五台区011#变压器 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | -29.75% | 可开放 |
| 14741 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 子方线 | 唐家一台支03# | 200 | 15.58% | 128.84 | 128.84 | 未列入 | | | -26.83% | 可开放 |
| 14742 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干131左3左2 | 200 | 22.08% | 115.85 | 115.85 | 未列入 | | | -22.41% | 可开放 |
| 14743 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 河东支024# | 100 | 2.17% | 77.83 | 77.83 | 未列入 | | | -40.36% | 可开放 |
| 14744 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干62左7右5 | 200 | 16.79% | 126.43 | 126.43 | 未列入 | | | -26.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14745 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 于台三台区分003# | 200 | 0.35% | 159.3 | 159.3 | 未列入 | | | -50.27% | 可开放 |
| 14746 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分26 | 200 | 11.24% | 137.53 | 137.53 | 未列入 | | | -43.92% | 可开放 |
| 14747 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线56左12#变压器 | 100 | 1.75% | 78.25 | 78.25 | 未列入 | | | -85.20% | 可开放 |
| 14748 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东甲线 | 名甲分39右14 | 200 | 0.83% | 158.35 | 158.35 | 未列入 | | | -9.62% | 可开放 |
| 14749 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 一堵五台区分002# | 100 | 0.89% | 79.11 | 79.11 | 未列入 | | | -69.76% | 可开放 |
| 14750 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 周工线 | 寿安分35 | 200 | 14.57% | 130.87 | 130.87 | 未列入 | | | -23.79% | 可开放 |
| 14751 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒七台区分010# | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | -31.30% | 可开放 |
| 14752 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 东四方台所企业线 | 企业线8# | 100 | 3.78% | 76.22 | 76.22 | 未列入 | | | -29.94% | 可开放 |
| 14753 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 青台村八台区 | 200 | 1.66% | 156.68 | 156.68 | 未列入 | | | -28.20% | 可开放 |
| 14754 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 于台分048# | 200 | 0.36% | 159.29 | 159.29 | 未列入 | | | -42.40% | 可开放 |
| 14755 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 前南一线前柳干005# | 400 | 3.79% | 304.86 | 304.86 | 未列入 | | | -55.26% | 可开放 |
| 14756 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 周小四台区支006# | 200 | 0.56% | 158.89 | 158.89 | 未列入 | | | -57.48% | 可开放 |
| 14757 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线48#变压器 | 400 | 14.99% | 260.06 | 260.06 | 未列入 | | | -18.68% | 可开放 |
| 14758 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 周小七台区支001# | 200 | 6.32% | 147.37 | 147.37 | 未列入 | | | -40.13% | 可开放 |
| 14759 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 前柳三台区 | 400 | 0.31% | 318.76 | 318.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14760 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 双旺分12#柱上变压器 | 100 | 4.97% | 75.03 | 75.03 | 未列入 | | | 27.65% | 可开放 |
| 14761 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤线012左支002#柱上变压器 | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14762 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 周小六台区支006# | 100 | 2.67% | 77.33 | 77.33 | 未列入 | | | -49.60% | 可开放 |
| 14763 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 农业线土河干038右3#土河五台区 | 200 | 18.15% | 123.7 | 123.7 | 未列入 | | | -34.85% | 可开放 |
| 14764 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西四三台区分017# | 200 | 0.59% | 158.82 | 158.82 | 未列入 | | | -50.93% | 可开放 |
| 14765 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 土河六台区变压器 | 200 | 23.83% | 112.34 | 112.34 | 未列入 | | | -26.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14766 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线57右6#变压器 | 400 | 8.64% | 285.45 | 285.45 | 未列入 | | | -33.35% | 可开放 |
| 14767 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 荒地线203# | 100 | 21.69% | 58.31 | 58.31 | 未列入 | | | -60.26% | 可开放 |
| 14768 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 烟台三台区 | 100 | 2.23% | 77.77 | 77.77 | 未列入 | | | -28.97% | 可开放 |
| 14769 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 清水线 | 清水线9左1左4#变压器 | 400 | 14.35% | 262.6 | 262.6 | 未列入 | | | -5.36% | 可开放 |
| 14770 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 周家二台 | 100 | 30.65% | 49.35 | 49.35 | 未列入 | | | -20.98% | 可开放 |
| 14771 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 周小五台区支003# | 200 | 0.78% | 158.44 | 158.44 | 未列入 | | | -58.62% | 可开放 |
| 14772 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 清水线 | 清水线9左1左10#变压器 | 400 | 17.91% | 248.37 | 248.37 | 未列入 | | | 1.20% | 可开放 |
| 14773 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 周小二台区支004# | 100 | 1.78% | 78.22 | 78.22 | 未列入 | | | -60.73% | 可开放 |
| 14774 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南一线 | 土城一台区 | 200 | 0.79% | 158.43 | 158.43 | 未列入 | | | -24.85% | 可开放 |
| 14775 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 西荒十一台区 | 400 | 0.11% | 319.58 | 319.58 | 未列入 | | | -51.56% | 可开放 |
| 14776 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 烟台四台 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -13.93% | 可开放 |
| 14777 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 码头十四台区 | 400 | 0.22% | 319.14 | 319.14 | 未列入 | | | -24.78% | 可开放 |
| 14778 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分24#变压器 | 400 | 0.18% | 319.29 | 319.29 | 未列入 | | | 2.94% | 可开放 |
| 14779 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 天溢缘1#网点配电变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | 35.72% | 可开放 |
| 14780 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线25#变压器 | 400 | 25.38% | 218.49 | 218.49 | 未列入 | | | 6.89% | 可开放 |
| 14781 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农一线 | 宝山一台区支004# | 400 | 0.78% | 316.89 | 316.89 | 未列入 | | | -74.18% | 可开放 |
| 14782 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 龙湾一台区干020# | 400 | 0.39% | 318.44 | 318.44 | 未列入 | | | -39.56% | 可开放 |
| 14783 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 天溢缘2#网点配电变压器 | 400 | 0.02% | 319.93 | 319.93 | 未列入 | | | -11.81% | 可开放 |
| 14784 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 青台分030# | 200 | 1.13% | 157.75 | 157.75 | 未列入 | | | -76.54% | 可开放 |
| 14785 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 新立五台区 | 200 | 1.31% | 157.39 | 157.39 | 未列入 | | | -60.55% | 可开放 |
| 14786 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 太平村七台区 | 200 | 6.20% | 147.6 | 147.6 | 未列入 | | | -51.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14787 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 耿龙分026# | 200 | 0.60% | 158.81 | 158.81 | 未列入 | | | -87.78% | 可开放 |
| 14788 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 龙台线 | 龙台线54沐祥小区2#变压器 | 500 | 0.94% | 395.31 | 395.31 | 未列入 | | | -22.36% | 可开放 |
| 14789 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 剪口线 | 后剪村二台区 | 200 | 0.97% | 158.07 | 158.07 | 未列入 | | | 21.38% | 可开放 |
| 14790 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所企业线 | 于官菜地分015# | 200 | 15.53% | 128.94 | 128.94 | 未列入 | | | -33.33% | 可开放 |
| 14791 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 小学干005# | 400 | 23.38% | 226.49 | 226.49 | 未列入 | | | 9.56% | 可开放 |
| 14792 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 蘑菇基地002#变压器 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | -93.84% | 可开放 |
| 14793 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 析木六台区 | 400 | 14.72% | 261.11 | 261.11 | 未列入 | | | -9.84% | 可开放 |
| 14794 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 析木八台区 | 400 | 4.11% | 303.57 | 303.57 | 未列入 | | | -50.97% | 可开放 |
| 14795 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 达道四台区 | 200 | 0.46% | 159.09 | 159.09 | 未列入 | | | -47.25% | 可开放 |
| 14796 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 达道一台区 | 400 | 10.65% | 277.41 | 277.41 | 未列入 | | | -44.57% | 可开放 |
| 14797 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 析木一台区 | 400 | 6.16% | 295.37 | 295.37 | 未列入 | | | -34.36% | 可开放 |
| 14798 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 缸窑三台区 | 200 | 9.55% | 140.9 | 140.9 | 未列入 | | | -59.62% | 可开放 |
| 14799 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 大同三台区 | 400 | 2.96% | 308.18 | 308.18 | 未列入 | | | -54.78% | 可开放 |
| 14800 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 后城一线 | 后城一线1#箱站变压器2#配电变压器 | 500 | 6.46% | 367.69 | 367.69 | 未列入 | | | 9.60% | 可开放 |
| 14801 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 西周一线 | 西周一线12#西小水田分A53 | 200 | 0.74% | 158.53 | 158.53 | 未列入 | | | -35.74% | 可开放 |
| 14802 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 前英河南 | 400 | 12.86% | 268.57 | 268.57 | 未列入 | | | -14.46% | 可开放 |
| 14803 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱七队区 | 200 | 1.14% | 157.72 | 157.72 | 未列入 | | | -87.85% | 可开放 |
| 14804 | 国网海城市供电公司 | 兴英66kV变电站 | 水泉线 | 水泉学校区 | 200 | 29.14% | 101.73 | 101.73 | 未列入 | | | -7.89% | 可开放 |
| 14805 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 自来水干004# | 400 | 0.22% | 319.13 | 319.13 | 未列入 | | | 1.77% | 可开放 |
| 14806 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 荒地线 | 河东支029# | 100 | 8.02% | 71.98 | 71.98 | 未列入 | | | -19.55% | 可开放 |
| 14807 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 腾西线45019-1# | 250 | 14.90% | 162.76 | 162.76 | 未列入 | | | -1.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14808 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 腾西线 | 永安分7左11左1柱上变压器 | 315 | 8.70% | 224.61 | 224.61 | 未列入 | | | -1.32% | 可开放 |
| 14809 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 山城子三台区变压器 | 200 | 32.34% | 95.33 | 95.33 | 未列入 | | | 5.01% | 可开放 |
| 14810 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 龙水金帝配电室1#变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.73% | 396.34 | 396.34 | 未列入 | | | 5.96% | 可开放 |
| 14811 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 龙水金帝配电室2#变压器间隔配电变压器 | 500 | 6.53% | 367.35 | 367.35 | 未列入 | | | 14.72% | 可开放 |
| 14812 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 龙水金帝配电室3#变压器间隔配电变压器 | 500 | 60.00% | 99.99 | 99.99 | 未列入 | | | 719.25% | 可开放 |
| 14813 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 环城线 | 龙水金帝配电室4#变压器间隔配电变压器 | 500 | 4.98% | 375.11 | 375.11 | 未列入 | | | 10.92% | 可开放 |
| 14814 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 三道万鑫 | 100 | 3.41% | 76.59 | 76.59 | 未列入 | | | 23.11% | 可开放 |
| 14815 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期3#变电所7#配电变压器网点配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.91 | 503.91 | 未列入 | | | -5.13% | 可开放 |
| 14816 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 刘坨站干028#变压器 | 50 | 19.10% | 30.45 | 30.45 | 未列入 | | | -40.10% | 可开放 |
| 14817 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 新立一队分17#变压器 | 400 | 0.72% | 317.12 | 317.12 | 未列入 | | | -81.53% | 可开放 |
| 14818 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台四台区分001# | 200 | 3.86% | 152.28 | 152.28 | 未列入 | | | 7.10% | 可开放 |
| 14819 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台五台区分004# | 400 | 2.09% | 311.63 | 311.63 | 未列入 | | | -61.14% | 可开放 |
| 14820 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 土台线 | 土台干071# | 400 | 0.36% | 318.56 | 318.56 | 未列入 | | | -84.91% | 可开放 |
| 14821 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 崔庄一台区支005# | 400 | 0.60% | 317.61 | 317.61 | 未列入 | | | -78.74% | 可开放 |
| 14822 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 黄堡线111右3#变压器 | 50 | 7.08% | 36.46 | 36.46 | 未列入 | | | 26.85% | 可开放 |
| 14823 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大莫四台区分003# | 400 | 0.57% | 317.73 | 317.73 | 未列入 | | | -86.51% | 可开放 |
| 14824 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 大棚支007# | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | -29.76% | 可开放 |
| 14825 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 于刘三队分009# | 400 | 1.56% | 313.77 | 313.77 | 未列入 | | | -78.33% | 可开放 |
| 14826 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家一线 | 单家大队003# | 100 | 0.88% | 79.12 | 79.12 | 未列入 | | | -75.36% | 可开放 |
| 14827 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 吴家二线 | 吴家二线开河干9#变压器 | 200 | 3.68% | 152.65 | 152.65 | 未列入 | | | 150.64% | 可开放 |
| 14828 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 东小分30# | 400 | 0.52% | 317.93 | 317.93 | 未列入 | | | -82.78% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14829 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 小马线 | 小马5台支03# | 400 | 5.01% | 299.96 | 299.96 | 未列入 | | | -57.08% | 可开放 |
| 14830 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 李卧大井干1# | 50 | 6.42% | 36.79 | 36.79 | 未列入 | | | 1.43% | 可开放 |
| 14831 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 柳岸花铭小区配电室1#配电变压器 | 315 | 0.07% | 251.77 | 251.77 | 未列入 | | | -16.52% | 可开放 |
| 14832 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 柳岸花铭小区配电室2#变压器 | 315 | 5.86% | 233.55 | 233.55 | 未列入 | | | 776.78% | 可开放 |
| 14833 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 祥圣线 | 柳岸花铭小区配电室3#变压器 | 250 | 3.84% | 190.39 | 190.39 | 未列入 | | | 996.02% | 可开放 |
| 14834 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 朱家线068# | 400 | 10.85% | 276.61 | 276.61 | 未列入 | | | -34.80% | 可开放 |
| 14835 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 于官干028# | 200 | 21.20% | 117.6 | 117.6 | 未列入 | | | -36.49% | 可开放 |
| 14836 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 政府支003# | 400 | 13.13% | 267.47 | 267.47 | 未列入 | | | -22.50% | 可开放 |
| 14837 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 龙台线盖家分32左4#变压器 | 200 | 31.24% | 97.53 | 97.53 | 未列入 | | | -6.70% | 可开放 |
| 14838 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 感王所朱家线 | 东上五台区支003# | 200 | 11.73% | 136.54 | 136.54 | 未列入 | | | -25.82% | 可开放 |
| 14839 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 西河线 | 前粮干021# | 400 | 13.19% | 267.23 | 267.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14840 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 前楼三台区010# | 200 | 31.19% | 97.63 | 97.63 | 未列入 | | | -17.04% | 可开放 |
| 14841 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 秦家线019# | 100 | 24.05% | 55.95 | 55.95 | 未列入 | | | -26.81% | 可开放 |
| 14842 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干006# | 200 | 1.18% | 157.64 | 157.64 | 未列入 | | | -12.04% | 可开放 |
| 14843 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 拉木线 | 林场干榆树分014# | 200 | 20.24% | 119.52 | 119.52 | 未列入 | | | -30.46% | 可开放 |
| 14844 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 白云山分017# | 100 | 54.51% | 25.49 | 25.49 | 未列入 | | | -15.82% | 可开放 |
| 14845 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 松坨干114# | 100 | 13.28% | 66.72 | 66.72 | 未列入 | | | -65.93% | 可开放 |
| 14846 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 瓦沟线 | 瓦子十二队干016# | 100 | 22.04% | 57.96 | 57.96 | 未列入 | | | -38.13% | 可开放 |
| 14847 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 夹信3台分005# | 200 | 12.21% | 135.59 | 135.59 | 未列入 | | | 8.28% | 可开放 |
| 14848 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 高坨线 | 高坨东街干014# | 400 | 2.60% | 309.62 | 309.62 | 未列入 | | | -21.97% | 可开放 |
| 14849 | 国网海城市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 化工线 | 商品楼九台区 | 200 | 0.57% | 158.87 | 158.87 | 未列入 | | | -86.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14850 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线白庙一台区 | 200 | 30.86% | 98.29 | 98.29 | 未列入 | | | 3.22% | 可开放 |
| 14851 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 河南分004# | 200 | 19.87% | 120.27 | 120.27 | 未列入 | | | -25.02% | 可开放 |
| 14852 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 大旺九台区 | 100 | 14.46% | 65.54 | 65.54 | 未列入 | | | -57.90% | 可开放 |
| 14853 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线白庙二台区 | 400 | 12.52% | 269.92 | 269.92 | 未列入 | | | -10.37% | 可开放 |
| 14854 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 西牌线 | 东铁一台区 | 100 | 4.50% | 75.5 | 75.5 | 未列入 | | | -78.27% | 可开放 |
| 14855 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 小腰一台区 | 100 | 1.30% | 78.7 | 78.7 | 未列入 | | | 16.37% | 可开放 |
| 14856 | 国网海城市供电公司 | 高速66kV变电站 | 高荣线 | 小甲四台区 | 400 | 18.13% | 247.48 | 247.48 | 未列入 | | | -4.31% | 可开放 |
| 14857 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 验军线小王二台区 | 200 | 70.93% | 18.14 | 18.14 | 未列入 | | | 52.44% | 可开放 |
| 14858 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前军二线 | 张胡三台 | 200 | 17.31% | 125.39 | 125.39 | 未列入 | | | -37.40% | 可开放 |
| 14859 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南山线3874单元 | 后道分1# | 400 | 10.65% | 277.41 | 277.41 | 未列入 | | | -36.52% | 可开放 |
| 14860 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 二台子四台区变压器 | 400 | 10.33% | 278.68 | 278.68 | 未列入 | | | -39.59% | 可开放 |
| 14861 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 新立线 | 新立线张家分4左3# | 400 | 12.29% | 270.83 | 270.83 | 未列入 | | | -28.72% | 可开放 |
| 14862 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 前石分25右6# | 400 | 15.07% | 259.71 | 259.71 | 未列入 | | | -18.69% | 可开放 |
| 14863 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 圣达线 | 周正分17右13 | 200 | 1.10% | 157.8 | 157.8 | 未列入 | | | -86.88% | 可开放 |
| 14864 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 矽砂线 | 矽砂线004# | 400 | 12.83% | 268.68 | 268.68 | 未列入 | | | -13.86% | 可开放 |
| 14865 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 天成线 | 四水线003左4# | 400 | 9.75% | 281.01 | 281.01 | 未列入 | | | -14.57% | 可开放 |
| 14866 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分苗罗支29右4#柱上变压器 | 400 | 11.03% | 275.87 | 275.87 | 未列入 | | | -24.45% | 可开放 |
| 14867 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 西柳线6右2# | 400 | 5.47% | 298.12 | 298.12 | 未列入 | | | -46.47% | 可开放 |
| 14868 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 酒厂支4#柱上变压器 | 200 | 32.61% | 94.78 | 94.78 | 未列入 | | | -3.61% | 可开放 |
| 14869 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 光明线 | 光明线棉麻分7右2左4#柱上变压器 | 400 | 8.58% | 285.67 | 285.67 | 未列入 | | | -28.66% | 可开放 |
| 14870 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 东联线 | 花园小区箱式变变压器 | 400 | 6.51% | 293.97 | 293.97 | 未列入 | | | -40.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14871 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 丝绸线 | 茂泽园A箱式变变压器 | 315 | 17.88% | 195.67 | 195.67 | 未列入 | | | -18.15% | 可开放 |
| 14872 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 站前线 | 力车厂箱式变变压器 | 630 | 7.93% | 454.04 | 454.04 | 未列入 | | | -19.53% | 可开放 |
| 14873 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲一台区 | 400 | 0.72% | 317.12 | 317.12 | 未列入 | | | -44.68% | 可开放 |
| 14874 | 国网海城市供电公司 | 东尚66kV变电站 | 验军二线 | 小王村分18#柱上变压器 | 400 | 0.10% | 319.6 | 319.6 | 未列入 | | | -37.07% | 可开放 |
| 14875 | 国网海城市供电公司 | 高坨66kV变电站 | 水利线 | 夹信七台区 | 100 | 78.04% | 1.96 | 1.96 | 未列入 | | | 211.55% | 可开放 |
| 14876 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 西八里5台区 | 400 | 4.62% | 301.53 | 301.53 | 未列入 | | | -43.75% | 可开放 |
| 14877 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 西八线 | 西八里四台区 | 400 | 0.23% | 319.09 | 319.09 | 未列入 | | | -61.18% | 可开放 |
| 14878 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东方天地四期4#居民配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 14879 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地四期5#居民配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 14880 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地五期1#居民配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.87 | 399.87 | 未列入 | | | 80.28% | 可开放 |
| 14881 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方天地五期2#居民配电变压器 | 500 | 3.12% | 384.42 | 384.42 | 未列入 | | | 2178.89% | 可开放 |
| 14882 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城二线 | 新东方天地五期3#居民配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 91.49% | 可开放 |
| 14883 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1期2#配电室至5#住宅变压器配电变压器 | 630 | 3.18% | 483.97 | 483.97 | 未列入 | | | -0.17% | 可开放 |
| 14884 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1期2#配电室6#网点箱站变压器配电变压器 | 630 | 3.52% | 481.8 | 481.8 | 未列入 | | | 1.08% | 可开放 |
| 14885 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1期2#配电室至7#住宅变压器配电变压器 | 630 | 4.87% | 473.33 | 473.33 | 未列入 | | | 16.67% | 可开放 |
| 14886 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 顺城线 | 上海城1期2#配电室至8#住宅变压器配电变压器 | 630 | 4.40% | 476.26 | 476.26 | 未列入 | | | 2.96% | 可开放 |
| 14887 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 海城芭东二期1#住宅变压器配电变压器 | 630 | 0.04% | 503.72 | 503.72 | 未列入 | | | 46.76% | 可开放 |
| 14888 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 海城芭东二期2#住宅变压器配电变压器 | 630 | 0.03% | 503.81 | 503.81 | 未列入 | | | 45.30% | 可开放 |
| 14889 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 海城芭东二期3#网点变压器配电变压器 | 630 | 5.23% | 471.05 | 471.05 | 未列入 | | | 1335.05% | 可开放 |
| 14890 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 海城芭东二期4#住宅变压器配电变压器 | 630 | 0.04% | 503.74 | 503.74 | 未列入 | | | 47.20% | 可开放 |
| 14891 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 长江二线 | 海城芭东二期5#别墅变压器配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14892 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 海昕明珠2#变电所2#住宅变压器 | 400 | 3.22% | 307.11 | 307.11 | 未列入 | | | 936.42% | 可开放 |
| 14893 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园五期1#变电所2#变压器配电变压器 | 400 | 0.13% | 319.49 | 319.49 | 未列入 | | | 32.61% | 可开放 |
| 14894 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园五期1#变电所3#变压器配电变压器 | 400 | 4.63% | 301.5 | 301.5 | 未列入 | | | 975.29% | 可开放 |
| 14895 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园五期1#变电所4#变压器配电变压器 | 500 | 2.39% | 388.05 | 388.05 | 未列入 | | | 1206.58% | 可开放 |
| 14896 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前石变纺织一线 | 农场支6右8-1柱上变压器 | 200 | 1.98% | 156.04 | 156.04 | 未列入 | | | -12.48% | 可开放 |
| 14897 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 砖厂分21左6左5 | 200 | 6.49% | 147.03 | 147.03 | 未列入 | | | 30.12% | 可开放 |
| 14898 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分榆树支17左3 | 400 | 0.05% | 319.79 | 319.79 | 未列入 | | | -57.08% | 可开放 |
| 14899 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台二线 | 三里分8右1 | 100 | 3.26% | 76.74 | 76.74 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 14900 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台二线 | 三里分8右5 | 100 | 2.33% | 77.67 | 77.67 | 未列入 | | | 7.67% | 可开放 |
| 14901 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园五期2#变电所1#变压器配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |
| 14902 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园五期2#变电所2#变压器配电变压器 | 500 | 1.66% | 391.68 | 391.68 | 未列入 | | | 769.69% | 可开放 |
| 14903 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园五期2#变电所3#变压器配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.88 | 399.88 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 14904 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 一变分18 | 200 | 22.32% | 115.37 | 115.37 | 未列入 | | | -12.85% | 可开放 |
| 14905 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 红光线 | 红光干19# | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 14906 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 马风九台区分002# | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 14907 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响线李家分8右9#柱上变压器 | 400 | 2.07% | 311.74 | 311.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14908 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 杨家线 | 杨家线荒地干19右13#变压器 | 200 | 4.14% | 151.72 | 151.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14909 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 中小线7058单元# | 加油站干3右1#变压器 | 200 | 0.39% | 159.22 | 159.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14910 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 析北线缸窑分41右支2#柱上变压器 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14911 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 验西分017#变压器 | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | 5.95% | 可开放 |
| 14912 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 二道三区支009#变压器 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | 7.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14913 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 老君线 | 老君线71左6#变压器 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 16.02% | 可开放 |
| 14914 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线三码照明分二码照明支12右4#变压器 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | 16.10% | 可开放 |
| 14915 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 前三干009+1#变压器 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | -4.70% | 可开放 |
| 14916 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分14左8右6#变压器 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -21.32% | 可开放 |
| 14917 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分14左12#变压器 | 100 | 0.65% | 79.35 | 79.35 | 未列入 | | | 47.20% | 可开放 |
| 14918 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线西二干4右6#变压器 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 14919 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 东响线81左3#变压器 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | 8.40% | 可开放 |
| 14920 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东四所东三线 | 东四五台区 | 200 | 0.52% | 158.96 | 158.96 | 未列入 | | | 19.36% | 可开放 |
| 14921 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜广场A区2#箱站变压器配电变压器 | 400 | 0.12% | 319.54 | 319.54 | 未列入 | | | 25.94% | 可开放 |
| 14922 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜广场A区3#箱站变压器配电变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | 21.50% | 可开放 |
| 14923 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜广场A区4#箱站变压器配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 14924 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜广场A区5#箱站变压器配电变压器 | 500 | 0.02% | 399.91 | 399.91 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 14925 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八里工业线 | 八里新东方金色家园小区变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 14926 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 二台干回迁楼1#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 5.56% | 372.2 | 372.2 | 未列入 | | | 0.22% | 可开放 |
| 14927 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代北线 | 同胜广场A区6#箱站变压器配电变压器 | 500 | 1.05% | 394.73 | 394.73 | 未列入 | | | 926.65% | 可开放 |
| 14928 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 二台干回迁楼2#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 8.81% | 355.96 | 355.96 | 未列入 | | | 9.14% | 可开放 |
| 14929 | 国网海城市供电公司 | 化纺66kV变电站 | 化粮线 | 高速支充电桩变压器 | 630 | 0.04% | 503.76 | 503.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14930 | 国网海城市供电公司 | 宋三66kV变电站 | 公路线 | 甘泉干充电桩变压器 | 630 | 0.04% | 503.74 | 503.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14931 | 国网海城市供电公司 | 周正66kV变电站 | 接官线 | 周正分13左3# | 100 | 1.46% | 78.54 | 78.54 | 未列入 | | | -47.11% | 可开放 |
| 14932 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 羊角六台区 | 100 | 0.66% | 79.34 | 79.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14933 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 企业线农大分38左6#变压器 | 400 | 0.09% | 319.66 | 319.66 | 未列入 | | | 4.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14934 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 黄金五台区 | 50 | 3.06% | 38.47 | 38.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14935 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 耿北线 | 耿北线81右12#变压器 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | 5.72% | 可开放 |
| 14936 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 后驼龙1#住宅箱站变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.10% | 319.62 | 319.62 | 未列入 | | | 45.30% | 可开放 |
| 14937 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 孤山九台区干1# | 50 | 3.52% | 38.24 | 38.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14938 | 国网海城市供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 胡沟分011+1左2#柱上变压器 | 100 | 0.23% | 79.77 | 79.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14939 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 中央线 | 中央线40左1#变压器 | 400 | 0.21% | 319.18 | 319.18 | 未列入 | | | -33.06% | 可开放 |
| 14940 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 天成线 | 天成线收费分17#柱上变压器 | 200 | 0.55% | 158.91 | 158.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14941 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代城一线 | 新东方首府二、三期2号箱变变压器配电变压器 | 630 | 2.03% | 491.18 | 491.18 | 未列入 | | | 1093.50% | 可开放 |
| 14942 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 天河骏景箱变变压器配电变压器 | 500 | 3.13% | 384.34 | 384.34 | 未列入 | | | 832.74% | 可开放 |
| 14943 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 碧桂园一期B2箱式变电站变压器配电变压器 | 400 | 9.21% | 283.15 | 283.15 | 未列入 | | | 9.72% | 可开放 |
| 14944 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 本海线7#箱变变压器配电变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 14945 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 工业线 | 东尚变工业线21#柱上变压器 | 400 | 0.25% | 318.99 | 318.99 | 未列入 | | | -2.39% | 可开放 |
| 14946 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大南二线 | 高荣线69#左1左1柱上变压器 | 100 | 39.01% | 40.99 | 40.99 | 未列入 | | | -11.72% | 可开放 |
| 14947 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 响堂分53右6右11#柱上变压器 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | -17.08% | 可开放 |
| 14948 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 水源线响堂分榆树支17右6#柱上变压器 | 100 | 2.94% | 77.06 | 77.06 | 未列入 | | | -21.66% | 可开放 |
| 14949 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 水源线响堂分响北支31#左15左8右1#柱上变压器 | 100 | 0.70% | 79.3 | 79.3 | 未列入 | | | -9.78% | 可开放 |
| 14950 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 同泽线 | 同泽线016右3#柱上变压器 | 20 | 0.00% | 16 | 16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14951 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代南一线 | 水源线响堂分响北支24左13左8右2 | 50 | 1.24% | 39.38 | 39.38 | 未列入 | | | -8.47% | 可开放 |
| 14952 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线62#双栗加油站 | 50 | 4.80% | 37.6 | 37.6 | 未列入 | | | 30.47% | 可开放 |
| 14953 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干162右6#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14954 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 海墅逸城小区开闭站局维4#住宅配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 30.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14955 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 海墅逸城小区开闭站局维5#网点配电变压器 | 630 | 2.41% | 488.84 | 488.84 | 未列入 | | | 1276.59% | 可开放 |
| 14956 | 国网海城市供电公司 | 毛祁66kV变电站 | 他山线 | 曹堡五台分04#柱上变压器 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14957 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 后驼龙2#住宅箱站变压器 | 400 | 0.04% | 319.86 | 319.86 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 14958 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 后驼龙3#住宅箱站变压器间隔配电变压器 | 400 | 3.41% | 306.37 | 306.37 | 未列入 | | | 1067.48% | 可开放 |
| 14959 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 瑞海分化工支24#柱上变压器 | 100 | 1.55% | 78.45 | 78.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14960 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 海墅逸城小区配电室1#局维住宅箱站配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.89 | 503.89 | 未列入 | | | 17.26% | 可开放 |
| 14961 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 后驼龙4#网点箱站配电变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 14962 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 后驼龙5#网点箱站配电变压器 | 500 | 1.57% | 392.16 | 392.16 | 未列入 | | | 1300.00% | 可开放 |
| 14963 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 大新一台区 | 400 | 2.24% | 311.04 | 311.04 | 未列入 | | | 2.61% | 可开放 |
| 14964 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干118左29 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | -71.48% | 可开放 |
| 14965 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 孟官四台区 | 200 | 5.90% | 148.2 | 148.2 | 未列入 | | | -71.12% | 可开放 |
| 14966 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 四道一台区 | 200 | 1.23% | 157.54 | 157.54 | 未列入 | | | -69.44% | 可开放 |
| 14967 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 东二道干023#变压器 | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14968 | 国网海城市供电公司 | 甘北66kV变电站 | 甘农二线 | 邬家四台区干002# | 200 | 1.19% | 157.63 | 157.63 | 未列入 | | | -84.75% | 可开放 |
| 14969 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 山庄一台区 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | -56.37% | 可开放 |
| 14970 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三干林场分5左支007#变压器 | 100 | 29.87% | 50.13 | 50.13 | 未列入 | | | -31.33% | 可开放 |
| 14971 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 山庄二台区 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -83.40% | 可开放 |
| 14972 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 祝家二台区 | 100 | 14.25% | 65.75 | 65.75 | 未列入 | | | -42.97% | 可开放 |
| 14973 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三线甘沟干魏家分018#变压器 | 200 | 13.49% | 133.03 | 133.03 | 未列入 | | | -42.28% | 可开放 |
| 14974 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东二线 | 镇东二线和平分3# | 400 | 0.08% | 319.68 | 319.68 | 未列入 | | | -42.86% | 可开放 |
| 14975 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 山庄三台区 | 100 | 0.45% | 79.55 | 79.55 | 未列入 | | | -73.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14976 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分8# | 100 | 6.50% | 73.5 | 73.5 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |
| 14977 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 胜利分18右4# | 200 | 4.89% | 150.23 | 150.23 | 未列入 | | | -57.49% | 可开放 |
| 14978 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇西线 | 镇西线001左10右1# | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 14979 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 马圈二台区 | 100 | 4.36% | 75.64 | 75.64 | 未列入 | | | -75.92% | 可开放 |
| 14980 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 楼房一台区 | 200 | 5.24% | 149.52 | 149.52 | 未列入 | | | -51.30% | 可开放 |
| 14981 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间一台区 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | -83.88% | 可开放 |
| 14982 | 国网海城市供电公司 | 中小66kV变电站 | 得胜线 | 高台一台区02# | 100 | 48.00% | 32 | 32 | 未列入 | | | -19.08% | 可开放 |
| 14983 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安四台区 | 200 | 1.66% | 156.68 | 156.68 | 未列入 | | | -79.90% | 可开放 |
| 14984 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间二台区 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -82.79% | 可开放 |
| 14985 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 王官线 | 石安五台区 | 200 | 2.05% | 155.9 | 155.9 | 未列入 | | | -71.70% | 可开放 |
| 14986 | 国网海城市供电公司 | 西新66kV变电站 | 农业二线 | 于刘干6右1#变压器 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14987 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间三台区 | 200 | 0.99% | 158.03 | 158.03 | 未列入 | | | -84.72% | 可开放 |
| 14988 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间四台区 | 50 | 2.32% | 38.84 | 38.84 | 未列入 | | | -49.17% | 可开放 |
| 14989 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间五台区 | 200 | 1.15% | 157.7 | 157.7 | 未列入 | | | -85.69% | 可开放 |
| 14990 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 黑峪五组干013右11#柱上变压器 | 100 | 0.49% | 79.51 | 79.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14991 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间六台区 | 100 | 0.74% | 79.26 | 79.26 | 未列入 | | | -74.98% | 可开放 |
| 14992 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间七台区 | 200 | 8.52% | 142.96 | 142.96 | 未列入 | | | 31.66% | 可开放 |
| 14993 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 十间八台区 | 100 | 0.51% | 79.49 | 79.49 | 未列入 | | | -73.89% | 可开放 |
| 14994 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨二队干18#柱上变压器 | 200 | 0.48% | 159.04 | 159.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14995 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 郁坨线 | 郁坨二队干14右1#柱上变压器 | 100 | 1.30% | 78.7 | 78.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14996 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐毛线 | 葫芦线177#柱上变压器 | 200 | 0.82% | 158.36 | 158.36 | 未列入 | | | 35.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14997 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线144右1#柱上变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14998 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 红旗线胡屯分28左7#柱上变压器 | 200 | 0.09% | 159.82 | 159.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 14999 | 国网海城市供电公司 | 唐王66kV变电站 | 唐感线 | 唐感线粮库干006右2#柱上变压器 | 100 | 0.89% | 79.11 | 79.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15000 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大东二线 | 二台干果树一厂箱变1#变压器间隔配电变压器 | 315 | 0.18% | 251.43 | 251.43 | 未列入 | | | -11.02% | 可开放 |
| 15001 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 海墅逸城小区配电室2#局维住宅箱站配电变压器 | 500 | 5.25% | 373.73 | 373.73 | 未列入 | | | 1520.80% | 可开放 |
| 15002 | 国网海城市供电公司 | 孤山66kV变电站 | 秦家线 | 西洋六台区干1# | 100 | 12.66% | 67.34 | 67.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15003 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前海一线 | 新昌线57右1# | 160 | 12.64% | 107.78 | 107.78 | 未列入 | | | 0.17% | 可开放 |
| 15004 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 海墅逸城小区配电室3#局维网点箱站配电变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 15005 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲四台区 | 200 | 42.88% | 74.24 | 74.24 | 未列入 | | | -2.42% | 可开放 |
| 15006 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大荣线 | 高荣干排污分18#左分歧18左1#柱上变压器 | 200 | 5.20% | 149.6 | 149.6 | 未列入 | | | -21.04% | 可开放 |
| 15007 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干156右5#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15008 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 红旗线 | 胡家四台区支007#柱上变压器 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15009 | 国网海城市供电公司 | 腾南66kV变电站 | 南开线 | 石桥分28右1柱上变压器 | 100 | 1.85% | 78.15 | 78.15 | 未列入 | | | 17.06% | 可开放 |
| 15010 | 国网海城市供电公司 | 解家堡66kV变电站 | 农业线 | 农业线草场干11右3#柱上变压器 | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | 23.67% | 可开放 |
| 15011 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 姑嫂四台区 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | -82.35% | 可开放 |
| 15012 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 龙凤线 | 龙凤二台区 | 200 | 1.55% | 156.91 | 156.91 | 未列入 | | | -80.59% | 可开放 |
| 15013 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 此老七台区 | 100 | 0.43% | 79.57 | 79.57 | 未列入 | | | -59.79% | 可开放 |
| 15014 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 黄金四台区 | 400 | 0.17% | 319.31 | 319.31 | 未列入 | | | -90.03% | 可开放 |
| 15015 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 五道村台区 | 400 | 0.40% | 318.41 | 318.41 | 未列入 | | | -87.54% | 可开放 |
| 15016 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 前英变企业线 | 前英村台区 | 400 | 2.32% | 310.74 | 310.74 | 未列入 | | | 381.14% | 可开放 |
| 15017 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 羊角四台区 | 400 | 0.34% | 318.63 | 318.63 | 未列入 | | | -74.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 析木二台区 | 400 | 3.13% | 307.5 | 307.5 | 未列入 | | | -53.09% | 可开放 |
| 15019 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土五台区 | 200 | 1.49% | 157.03 | 157.03 | 未列入 | | | -83.60% | 可开放 |
| 15020 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土九台区 | 200 | 1.44% | 157.13 | 157.13 | 未列入 | | | -75.55% | 可开放 |
| 15021 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 红土六台区 | 100 | 12.06% | 67.94 | 67.94 | 未列入 | | | -57.11% | 可开放 |
| 15022 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 大同一台区 | 200 | 1.42% | 157.17 | 157.17 | 未列入 | | | -81.95% | 可开放 |
| 15023 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 王英二线陈石三台区 | 100 | 3.74% | 76.26 | 76.26 | 未列入 | | | -38.97% | 可开放 |
| 15024 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 英南五台区024# | 100 | 3.61% | 76.39 | 76.39 | 未列入 | | | -64.22% | 可开放 |
| 15025 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 缸窑四台区 | 50 | 62.04% | 8.98 | 8.98 | 未列入 | | | -57.19% | 可开放 |
| 15026 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上沟八台区分022# | 100 | 8.41% | 71.59 | 71.59 | 未列入 | | | -31.47% | 可开放 |
| 15027 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英一线 | 上沟七台区分032# | 200 | 1.26% | 157.48 | 157.48 | 未列入 | | | -83.98% | 可开放 |
| 15028 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 下林一台区 | 400 | 1.64% | 313.46 | 313.46 | 未列入 | | | -72.90% | 可开放 |
| 15029 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 红土线 | 羊角二台区 | 200 | 1.02% | 157.96 | 157.96 | 未列入 | | | -86.26% | 可开放 |
| 15030 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 张仙峪一台区 | 200 | 2.45% | 155.11 | 155.11 | 未列入 | | | -75.02% | 可开放 |
| 15031 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 析北线 | 黄金三台区 | 200 | 5.26% | 149.49 | 149.49 | 未列入 | | | -65.50% | 可开放 |
| 15032 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 小新一台区 | 400 | 1.49% | 314.03 | 314.03 | 未列入 | | | 5.24% | 可开放 |
| 15033 | 国网海城市供电公司 | 析镇66kV变电站 | 老达线 | 老达三台区 | 400 | 3.94% | 304.24 | 304.24 | 未列入 | | | -62.69% | 可开放 |
| 15034 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 宏家线049右1#柱上变压器 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15035 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 黑峪五组干24#柱上变压器 | 100 | 1.00% | 79 | 79 | 未列入 | | | 18.68% | 可开放 |
| 15036 | 国网海城市供电公司 | 接文66kV变电站 | 三家线 | 黑峪五组干013# | 200 | 2.50% | 155.01 | 155.01 | 未列入 | | | -69.77% | 可开放 |
| 15037 | 国网海城市供电公司 | 后公66kV变电站 | 宏家线 | 前湖砖厂干4右1#柱上变压器 | 400 | 4.36% | 302.57 | 302.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15038 | 国网海城市供电公司 | 前石66kV变电站 | 前东线 | 前东线54左6#变压器 | 400 | 19.50% | 242.01 | 242.01 | 未列入 | | | 13.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15039 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干128 | 200 | 25.95% | 108.1 | 108.1 | 未列入 | | | -5.28% | 可开放 |
| 15040 | 国网海城市供电公司 | 望台66kV变电站 | 望台变排水线 | 邢家村分06# | 200 | 1.62% | 156.77 | 156.77 | 未列入 | | | 5.54% | 可开放 |
| 15041 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 八南线 | 八南线46# | 100 | 1.06% | 78.94 | 78.94 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 15042 | 国网海城市供电公司 | 感王66kV变电站 | 楼峪线 | 石桥子三台区干2# | 400 | 6.64% | 293.45 | 293.45 | 未列入 | | | 8.03% | 可开放 |
| 15043 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 钢铁线 | 钢铁干24左11# | 100 | 46.51% | 33.49 | 33.49 | 未列入 | | | 4.67% | 可开放 |
| 15044 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 钢铁线 | 钢铁干24左28# | 100 | 51.20% | 28.8 | 28.8 | 未列入 | | | -1.16% | 可开放 |
| 15045 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 西三线 | 西三四台区分2# | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | -6.23% | 可开放 |
| 15046 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 回迁楼3#箱式变电站配电变压器 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 15047 | 国网海城市供电公司 | 耿庄66kV变电站 | 大莫线 | 大甘五台区分2# | 100 | 5.87% | 74.13 | 74.13 | 未列入 | | | 11.17% | 可开放 |
| 15048 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 北耿一台区分8# | 400 | 1.02% | 315.93 | 315.93 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 15049 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 西四二台区分002# | 200 | 1.09% | 157.83 | 157.83 | 未列入 | | | -82.80% | 可开放 |
| 15050 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 三厂分4# | 400 | 0.80% | 316.8 | 316.8 | 未列入 | | | 0.47% | 可开放 |
| 15051 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 冷轧线 | 回迁楼4#箱式变电站配电变压器 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | -80.78% | 可开放 |
| 15052 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 企业线7186单元 | 企业线13# | 400 | 2.86% | 308.56 | 308.56 | 未列入 | | | 16.91% | 可开放 |
| 15053 | 国网海城市供电公司 | 西柳66kV变电站 | 西柳变河树线 | 河树线74右8#变压器 | 400 | 12.44% | 270.26 | 270.26 | 未列入 | | | 56.03% | 可开放 |
| 15054 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 西古线 | 西古线107左2#变压器 | 200 | 27.79% | 104.43 | 104.43 | 未列入 | | | 11.35% | 可开放 |
| 15055 | 国网海城市供电公司 | 腾鳌66kV变电站 | 张忠线 | 15219嘉景花园四期1#居民箱变变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | 25.83% | 可开放 |
| 15056 | 国网海城市供电公司 | 河南66kV变电站 | 四水线 | 四水线21右1#柱上变压器 | 400 | 17.40% | 250.42 | 250.42 | 未列入 | | | 8.31% | 可开放 |
| 15057 | 国网海城市供电公司 | 海中66kV变电站 | 箭楼线 | 箭楼线南桥分15# | 200 | 0.45% | 159.1 | 159.1 | 未列入 | | | 20.48% | 可开放 |
| 15058 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 小新干011#柱上变压器 | 400 | 5.29% | 298.85 | 298.85 | 未列入 | | | 1354.30% | 可开放 |
| 15059 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大西二线 | 小甲一台区 | 400 | 1.47% | 314.14 | 314.14 | 未列入 | | | -65.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15060 | 国网海城市供电公司 | 东四方台66kV变电站 | 堵墙线 | 一堵四台区分006# | 200 | 2.56% | 154.88 | 154.88 | 未列入 | | | -8.31% | 可开放 |
| 15061 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双龙二线 | 中铁干13左3左2# | 50 | 19.94% | 30.03 | 30.03 | 未列入 | | | -22.17% | 可开放 |
| 15062 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东庄线 | 红旗一台区水寨 | 400 | 1.17% | 315.31 | 315.31 | 未列入 | | | -67.59% | 可开放 |
| 15063 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东庄线 | 红旗三台区 | 200 | 3.16% | 153.69 | 153.69 | 未列入 | | | -21.42% | 可开放 |
| 15064 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 东庄线 | 红旗四台区 | 400 | 4.38% | 302.5 | 302.5 | 未列入 | | | -12.52% | 可开放 |
| 15065 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生意境小区二期住宅1#B变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | 38.44% | 可开放 |
| 15066 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生意境小区二期住宅2#B变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 15067 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生意境小区二期网点3#B变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 15068 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 兴海一线 | 民生意境小区二期网点4#B变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | 18.32% | 可开放 |
| 15069 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 天赫家园开闭所1#箱变住宅变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | -85.89% | 可开放 |
| 15070 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 天赫家园开闭所2#箱变住宅变压器 | 500 | 0.06% | 399.69 | 399.69 | 未列入 | | | 9.19% | 可开放 |
| 15071 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 天赫家园开闭所3#箱变住宅变压器 | 500 | 0.04% | 399.82 | 399.82 | 未列入 | | | -86.24% | 可开放 |
| 15072 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 牌工线 | 天赫家园开闭所4#箱变网点变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 15073 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 海昕明珠2#配电室1#住宅变压器 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 15074 | 国网海城市供电公司 | 前柳66kV变电站 | 前南二线 | 万达商贸小区箱站变压器间隔配电变压器 | 315 | 16.55% | 199.88 | 199.88 | 未列入 | | | 27.82% | 可开放 |
| 15075 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘分72#付1 | 200 | 0.48% | 159.05 | 159.05 | 未列入 | | | -35.59% | 可开放 |
| 15076 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 海昕明珠3#配电室7#网点变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 15077 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 海昕明珠4#配电室3#住宅变压器 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | 27.73% | 可开放 |
| 15078 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 海昕明珠4#配电室4#住宅变压器 | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | 21.40% | 可开放 |
| 15079 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 海昕明珠4#配电室6#网点变压器 | 315 | 0.04% | 251.88 | 251.88 | 未列入 | | | 30.93% | 可开放 |
| 15080 | 国网海城市供电公司 | 河北66kV变电站 | 明珠二线 | 海昕明珠5#配电室5#住宅变压器 | 250 | 0.10% | 199.74 | 199.74 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15081 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 南草干147#变压器 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15082 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 后英线 | 后英线079左1#变压器 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15083 | 国网海城市供电公司 | 公怀66kV变电站 | 大集线 | 大集线7右1#柱上变压器 | 100 | 0.68% | 79.32 | 79.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15084 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 王英二线 | 陈石分029# | 400 | 18.88% | 244.48 | 244.48 | 未列入 | | | -19.67% | 可开放 |
| 15085 | 国网海城市供电公司 | 八里66kV变电站 | 沈官线 | 沈官线87左3#变压器 | 400 | 5.68% | 297.27 | 297.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15086 | 国网海城市供电公司 | 铁东66kV变电站 | 王石线 | 王石线王石线41#柱上变压器 | 400 | 21.56% | 233.77 | 233.77 | 未列入 | | | 117.49% | 可开放 |
| 15087 | 国网海城市供电公司 | 代千66kV变电站 | 代台二线 | 铁西线砖厂支12#柱上变压器 | 200 | 1.06% | 157.89 | 157.89 | 未列入 | | | -87.23% | 可开放 |
| 15088 | 国网海城市供电公司 | 腾西66kV变电站 | 腾原线 | 前甘线前甘分65#变压器 | 400 | 0.34% | 318.66 | 318.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15089 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石岭干石咀分7右2#变压器 | 200 | 0.27% | 159.46 | 159.46 | 未列入 | | | -91.86% | 可开放 |
| 15090 | 国网海城市供电公司 | 前英66kV变电站 | 石柱线 | 石柱线石咀分11左4#变压器 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | -28.08% | 可开放 |
| 15091 | 国网海城市供电公司 | 牌楼66kV变电站 | 黄卜线 | 丁家五台区 | 100 | 14.38% | 65.62 | 65.62 | 未列入 | | | -51.18% | 可开放 |
| 15092 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 东学线 | 东学干118左16左12#变压器 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15093 | 国网海城市供电公司 | 东榆66kV变电站 | 大甘线 | 大甘线81左1#变压器 | 100 | 0.65% | 79.35 | 79.35 | 未列入 | | | 2.39% | 可开放 |
| 15094 | 国网海城市供电公司 | 牛镇66kV变电站 | 牛庄线 | 牛庄线002# | 200 | 22.25% | 115.51 | 115.51 | 未列入 | | | 2.81% | 可开放 |
| 15095 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 民族支14# | 200 | 19.66% | 120.68 | 120.68 | 未列入 | | | 8.93% | 可开放 |
| 15096 | 国网海城市供电公司 | 牛西66kV变电站 | 镇东一线 | 解放分21右5# | 400 | 5.43% | 298.3 | 298.3 | 未列入 | | | 1.32% | 可开放 |
| 15097 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 东陵线 | 东陵三台区 | 200 | 13.24% | 133.53 | 133.53 | 未列入 | | | 5.28% | 可开放 |
| 15098 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 梨树一台区 | 200 | 14.75% | 130.51 | 130.51 | 未列入 | | | 7.92% | 可开放 |
| 15099 | 国网海城市供电公司 | 前马66kV变电站 | 范马线 | 王官线梨树二台区 | 200 | 16.07% | 127.86 | 127.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15100 | 国网海城市供电公司 | 双龙66kV变电站 | 双望一线 | 一大卜一台区 | 200 | 15.44% | 129.12 | 129.12 | 未列入 | | | 19.65% | 可开放 |
| 15101 | 国网海城市供电公司 | 前郭66kV变电站 | 东响线 | 青台二台区 | 200 | 2.06% | 155.89 | 155.89 | 未列入 | | | -71.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15102 | 国网海城市供电公司 | 腾东66kV变电站 | 永名线 | 永河干19左5右3右1#变压器 | 100 | 2.11% | 77.89 | 77.89 | 未列入 | | | 92.40% | 可开放 |
| 15103 | 国网海城市供电公司 | 大甲66kV变电站 | 大金四线 | 大甲九台区 | 400 | 16.46% | 254.17 | 254.17 | 未列入 | | | 20.22% | 可开放 |
| 15104 | 国网海城市供电公司 | 南台66kV变电站 | 南台线 | 小南分17# | 400 | 6.90% | 292.4 | 292.4 | 未列入 | | | -16.90% | 可开放 |
| 15105 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 常卜台 | 50 | 77.64% | 1.18 | 1.18 | 未列入 | | | 8.53% | 可开放 |
| 15106 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 后葛屯1台区 | 20 | 42.60% | 7.48 | 7.48 | 未列入 | | | -6.90% | 可开放 |
| 15107 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 兀拉撒台区 | 100 | 74.11% | 5.89 | 5.89 | 未列入 | | | 3.01% | 可开放 |
| 15108 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 杨炉台 | 100 | 60.76% | 19.24 | 19.24 | 未列入 | | | 0.04% | 可开放 |
| 15109 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 桂花台 | 50 | 17.88% | 31.06 | 31.06 | 未列入 | | | 32.27% | 可开放 |
| 15110 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 杨卜达岭台 | 50 | 10.56% | 34.72 | 34.72 | 未列入 | | | 9.42% | 可开放 |
| 15111 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 洼子二台 | 50 | 15.84% | 32.08 | 32.08 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15112 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 东果台 | 50 | 8.36% | 35.82 | 35.82 | 未列入 | | | 6.15% | 可开放 |
| 15113 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 长岗台 | 50 | 8.66% | 35.67 | 35.67 | 未列入 | | | -26.48% | 可开放 |
| 15114 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 迟卜台 | 50 | 77.24% | 1.38 | 1.38 | 未列入 | | | 0.88% | 可开放 |
| 15115 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 肖卜台 | 50 | 7.14% | 36.43 | 36.43 | 未列入 | | | -3.33% | 可开放 |
| 15116 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 大院台 | 30 | 16.87% | 18.94 | 18.94 | 未列入 | | | 4.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15117 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线新市台 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15118 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈围子台 | 100 | 45.24% | 34.76 | 34.76 | 未列入 | | | 0.52% | 可开放 |
| 15119 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线台下台 | 100 | 5.76% | 74.24 | 74.24 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15120 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 偏岭沙沃台 | 100 | 22.64% | 57.36 | 57.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15121 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 九峪线西道台 | 100 | 0.59% | 79.41 | 79.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15122 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线庙沟台 | 100 | 0.68% | 79.32 | 79.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15123 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线坝墙分11# | 160 | 1.97% | 124.85 | 124.85 | 未列入 | | | 16.52% | 可开放 |
| 15124 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 洪卜村台 | 200 | 8.49% | 143.02 | 143.02 | 未列入 | | | 1.02% | 可开放 |
| 15125 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 付卜九队前台 | 50 | 16.26% | 31.87 | 31.87 | 未列入 | | | 4.12% | 可开放 |
| 15126 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 花园二队台 | 100 | 2.88% | 77.12 | 77.12 | 未列入 | | | 17.95% | 可开放 |
| 15127 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 甸子大卜台 | 100 | 76.54% | 3.46 | 3.46 | 未列入 | | | 8.08% | 可开放 |
| 15128 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北头道台 | 50 | 11.88% | 34.06 | 34.06 | 未列入 | | | 25.52% | 可开放 |
| 15129 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北三道台 | 30 | 34.07% | 13.78 | 13.78 | 未列入 | | | 12.05% | 可开放 |
| 15130 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线蓬勃食用菌台 | 100 | 2.69% | 77.31 | 77.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15131 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧厂岭线李卜台 | 100 | 5.64% | 74.36 | 74.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15132 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 沈飞颐华天府2#箱变变压器 | 500 | 6.52% | 367.38 | 367.38 | 未列入 | | | 15.74% | 可开放 |
| 15133 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 沈飞颐华天府3#箱变变压器 | 500 | 9.43% | 352.84 | 352.84 | 未列入 | | | -0.34% | 可开放 |
| 15134 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 徐家卜台 | 100 | 4.19% | 75.81 | 75.81 | 未列入 | | | -21.73% | 可开放 |
| 15135 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 关家炉台 | 30 | 21.50% | 17.55 | 17.55 | 未列入 | | | -0.15% | 可开放 |
| 15136 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 河北台龙门线 | 20 | 60.25% | 3.95 | 3.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15137 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 古庙2台 | 100 | 98.84% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.01% | 可开放 |
| 15138 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 苏家卜台 | 20 | 32.80% | 9.44 | 9.44 | 未列入 | | | 16.42% | 可开放 |
| 15139 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线下沈台分台 | 100 | 2.88% | 77.12 | 77.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15140 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线随家卜台 | 50 | 90.00% | 0 | 0 | 未列入 | | | 26.84% | 可开放 |
| 15141 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线乔卜台 | 50 | 6.92% | 36.54 | 36.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15142 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线大炉冯店台分台 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15143 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 范里分15#范里台 | 100 | 68.78% | 11.22 | 11.22 | 未列入 | | | -1.91% | 可开放 |
| 15144 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线西上台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -40.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15145 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线姜卜台 | 400 | 3.10% | 307.59 | 307.59 | 未列入 | | | 14.48% | 可开放 |
| 15146 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 蔡家卜台 | 50 | 67.48% | 6.26 | 6.26 | 未列入 | | | 10.01% | 可开放 |
| 15147 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 叶家线后卜台区 | 20 | 69.40% | 2.12 | 2.12 | 未列入 | | | 23.03% | 可开放 |
| 15148 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 大房身二台 | 100 | 2.25% | 77.75 | 77.75 | 未列入 | | | -52.82% | 可开放 |
| 15149 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线沈家卜台 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -53.05% | 可开放 |
| 15150 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线上汪台 | 100 | 10.47% | 69.53 | 69.53 | 未列入 | | | -7.70% | 可开放 |
| 15151 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线牧羊沟台区 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | -36.00% | 可开放 |
| 15152 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线山头台区 | 100 | 8.47% | 71.53 | 71.53 | 未列入 | | | -29.74% | 可开放 |
| 15153 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线东王卜台 | 100 | 9.12% | 70.88 | 70.88 | 未列入 | | | 25.29% | 可开放 |
| 15154 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线钟前后一台 | 200 | 5.31% | 149.39 | 149.39 | 未列入 | | | -40.08% | 可开放 |
| 15155 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线丛卜台区 | 50 | 81.86% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.38% | 可开放 |
| 15156 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线沟门一台区 | 50 | 68.96% | 5.52 | 5.52 | 未列入 | | | 6.73% | 可开放 |
| 15157 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线汤池台 | 200 | 0.07% | 159.87 | 159.87 | 未列入 | | | -61.56% | 可开放 |
| 15158 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼塘分116右16#台 | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | -75.44% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线金航畜牧台 | 200 | 0.53% | 158.94 | 158.94 | 未列入 | | | 22.19% | 可开放 |
| 15160 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线王卜台区 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | -87.94% | 可开放 |
| 15161 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线山西台 | 100 | 2.31% | 77.69 | 77.69 | 未列入 | | | -34.47% | 可开放 |
| 15162 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼塘分61右4#台 | 100 | 0.79% | 79.21 | 79.21 | 未列入 | | | -82.95% | 可开放 |
| 15163 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线山后台区 | 100 | 9.18% | 70.82 | 70.82 | 未列入 | | | -16.42% | 可开放 |
| 15164 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线鲁家沟台 | 50 | 49.32% | 15.34 | 15.34 | 未列入 | | | 24.34% | 可开放 |
| 15165 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 福润家园3#箱变变压器 | 630 | 0.02% | 503.86 | 503.86 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15166 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 同胜国际花园3#箱变变压器 | 400 | 0.13% | 319.49 | 319.49 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 15167 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线岭下台 | 100 | 15.62% | 64.38 | 64.38 | 未列入 | | | -12.52% | 可开放 |
| 15168 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼塘分136右2# | 50 | 3.38% | 38.31 | 38.31 | 未列入 | | | -77.94% | 可开放 |
| 15169 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶隈线大地台区 | 100 | 7.75% | 72.25 | 72.25 | 未列入 | | | -28.59% | 可开放 |
| 15170 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶隈线总表台区 | 100 | 1.70% | 78.3 | 78.3 | 未列入 | | | -30.21% | 可开放 |
| 15171 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线葛卜台 | 200 | 7.09% | 145.83 | 145.83 | 未列入 | | | 0.93% | 可开放 |
| 15172 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线陈家沟台 | 100 | 15.70% | 64.3 | 64.3 | 未列入 | | | -14.55% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15173 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线后堡台 | 400 | 0.85% | 316.62 | 316.62 | 未列入 | | | -56.57% | 可开放 |
| 15174 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线胡卜台 | 400 | 7.49% | 290.06 | 290.06 | 未列入 | | | 12.35% | 可开放 |
| 15175 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线东二队台 | 400 | 3.35% | 306.6 | 306.6 | 未列入 | | | -13.69% | 可开放 |
| 15176 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线太阳沟台 | 100 | 68.00% | 12 | 12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15177 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线周家分安东台 | 200 | 0.09% | 159.82 | 159.82 | 未列入 | | | -48.17% | 可开放 |
| 15178 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线五队台 | 200 | 1.36% | 157.28 | 157.28 | 未列入 | | | -55.75% | 可开放 |
| 15179 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线张卜台 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15180 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线东山台 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | -53.78% | 可开放 |
| 15181 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线岭后台区 | 50 | 3.22% | 38.39 | 38.39 | 未列入 | | | -70.48% | 可开放 |
| 15182 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线闫家沟台 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | -47.19% | 可开放 |
| 15183 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线下河台 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | -58.68% | 可开放 |
| 15184 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线瓦房队台 | 100 | 5.47% | 74.53 | 74.53 | 未列入 | | | -28.57% | 可开放 |
| 15185 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线关门台 | 50 | 46.74% | 16.63 | 16.63 | 未列入 | | | 14.74% | 可开放 |
| 15186 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线长征一队一台区 | 100 | 24.73% | 55.27 | 55.27 | 未列入 | | | 18.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15187 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线羊角沟一台区 | 100 | 12.32% | 67.68 | 67.68 | 未列入 | | | -34.21% | 可开放 |
| 15188 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线四队台区 | 100 | 5.58% | 74.42 | 74.42 | 未列入 | | | -1.23% | 可开放 |
| 15189 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线罗尚一台区 | 100 | 11.07% | 68.93 | 68.93 | 未列入 | | | 10.54% | 可开放 |
| 15190 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 大寺沟线 | 大寺沟线政府生活台 | 100 | 51.12% | 28.88 | 28.88 | 未列入 | | | -14.94% | 可开放 |
| 15191 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线干沟子台 | 100 | 33.59% | 46.41 | 46.41 | 未列入 | | | 15.96% | 可开放 |
| 15192 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线窝棚台 | 50 | 77.18% | 1.41 | 1.41 | 未列入 | | | 4.78% | 可开放 |
| 15193 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线砬子缝台区 | 50 | 32.70% | 23.65 | 23.65 | 未列入 | | | 14.92% | 可开放 |
| 15194 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线韩家沟台 | 200 | 2.42% | 155.17 | 155.17 | 未列入 | | | -48.83% | 可开放 |
| 15195 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线正沟台 | 100 | 11.63% | 68.37 | 68.37 | 未列入 | | | -0.72% | 可开放 |
| 15196 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线香山堂台 | 100 | 0.56% | 79.44 | 79.44 | 未列入 | | | -83.15% | 可开放 |
| 15197 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线江河台 | 200 | 17.67% | 124.66 | 124.66 | 未列入 | | | -6.81% | 可开放 |
| 15198 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线三道台 | 100 | 1.04% | 78.96 | 78.96 | 未列入 | | | -25.22% | 可开放 |
| 15199 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线尖山台 | 100 | 24.83% | 55.17 | 55.17 | 未列入 | | | 26.24% | 可开放 |
| 15200 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线一队一台 | 100 | 10.53% | 69.47 | 69.47 | 未列入 | | | -43.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线河南一台 | 100 | 11.02% | 68.98 | 68.98 | 未列入 | | | -33.34% | 可开放 |
| 15202 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线二道台区 | 100 | 15.88% | 64.12 | 64.12 | 未列入 | | | 0.86% | 可开放 |
| 15203 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线下砬台 | 200 | 1.83% | 156.35 | 156.35 | 未列入 | | | 70.20% | 可开放 |
| 15204 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线高卜台 | 200 | 5.09% | 149.83 | 149.83 | 未列入 | | | 752.31% | 可开放 |
| 15205 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线西房身二台 | 100 | 11.98% | 68.02 | 68.02 | 未列入 | | | -36.71% | 可开放 |
| 15206 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线七队之一台 | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | -93.14% | 可开放 |
| 15207 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线小队台 | 400 | 8.64% | 285.44 | 285.44 | 未列入 | | | -30.18% | 可开放 |
| 15208 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线胜利一二队台 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 15209 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线一队二台 | 100 | 0.74% | 79.26 | 79.26 | 未列入 | | | -86.20% | 可开放 |
| 15210 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线河南二台 | 50 | 2.94% | 38.53 | 38.53 | 未列入 | | | -64.36% | 可开放 |
| 15211 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线虎沟台区 | 100 | 6.36% | 73.64 | 73.64 | 未列入 | | | -12.52% | 可开放 |
| 15212 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线大市场台 | 200 | 0.57% | 158.86 | 158.86 | 未列入 | | | 0.44% | 可开放 |
| 15213 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线镇总表台区 | 400 | 6.10% | 295.6 | 295.6 | 未列入 | | | -20.16% | 可开放 |
| 15214 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 西岔台(玉石北线) | 100 | 57.00% | 23 | 23 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15215 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 无公害基地分8#无公害基地台 | 80 | 38.10% | 33.52 | 33.52 | 未列入 | | | -5.48% | 可开放 |
| 15216 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 邵家街蘑菇小区 | 50 | 0.08% | 39.96 | 39.96 | 未列入 | | | -81.10% | 可开放 |
| 15217 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线下河北台 | 30 | 17.77% | 18.67 | 18.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15218 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线六队台 | 100 | 68.51% | 11.49 | 11.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15219 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 河沿分永安支永安台 | 100 | 70.20% | 9.8 | 9.8 | 未列入 | | | 2.88% | 可开放 |
| 15220 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线东王卜二台 | 100 | 1.21% | 78.79 | 78.79 | 未列入 | | | -82.36% | 可开放 |
| 15221 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线东王卜三台 | 50 | 2.84% | 38.58 | 38.58 | 未列入 | | | -64.97% | 可开放 |
| 15222 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线四家子台区 | 100 | 49.03% | 30.97 | 30.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15223 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 孙店台 | 100 | 61.86% | 18.14 | 18.14 | 未列入 | | | 15.99% | 可开放 |
| 15224 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 前龙台 | 30 | 14.13% | 19.76 | 19.76 | 未列入 | | | 3.34% | 可开放 |
| 15225 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 坎下台夹道线 | 50 | 5.44% | 37.28 | 37.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15226 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 大柏台 | 50 | 15.40% | 32.3 | 32.3 | 未列入 | | | 0.85% | 可开放 |
| 15227 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线红岭后卜台 | 100 | 38.91% | 41.09 | 41.09 | 未列入 | | | -35.67% | 可开放 |
| 15228 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 才园台 | 100 | 22.92% | 57.08 | 57.08 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15229 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 大高屯台 | 100 | 68.21% | 11.79 | 11.79 | 未列入 | | | -2.61% | 可开放 |
| 15230 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 石堆地台 | 50 | 78.94% | 0.53 | 0.53 | 未列入 | | | 16.93% | 可开放 |
| 15231 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 九队台 | 50 | 26.26% | 26.87 | 26.87 | 未列入 | | | 144.30% | 可开放 |
| 15232 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 大寺沟线 | 青华台 | 200 | 29.58% | 100.84 | 100.84 | 未列入 | | | 3.61% | 可开放 |
| 15233 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 姚家台 | 50 | 13.04% | 33.48 | 33.48 | 未列入 | | | 12.85% | 可开放 |
| 15234 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 中街台(许家线） | 30 | 37.03% | 12.89 | 12.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15235 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 大市场台区 | 100 | 3.21% | 76.79 | 76.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15236 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 北沟台 | 50 | 77.36% | 1.32 | 1.32 | 未列入 | | | 19.62% | 可开放 |
| 15237 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 沟汤1台 | 50 | 10.90% | 34.55 | 34.55 | 未列入 | | | 10.30% | 可开放 |
| 15238 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 沟汤2# | 100 | 93.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | 3.07% | 可开放 |
| 15239 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 盘道31# | 100 | 82.28% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.87% | 可开放 |
| 15240 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 庙沟台桑皮峪线 | 100 | 95.31% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15241 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 天桥之一台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15242 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 三合街变台 | 100 | 38.12% | 41.88 | 41.88 | 未列入 | | | 4.18% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15243 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 石柱二葡萄园基地台 | 50 | 46.28% | 16.86 | 16.86 | 未列入 | | | -19.68% | 可开放 |
| 15244 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 新咏食用菌合作社台 | 100 | 0.95% | 79.05 | 79.05 | 未列入 | | | -17.62% | 可开放 |
| 15245 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线黄文兵设施农业台 | 80 | 0.00% | 64 | 64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15246 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 万润玉园D区1#箱变压器 | 400 | 15.55% | 257.81 | 257.81 | 未列入 | | | 7.40% | 可开放 |
| 15247 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 佛东台 | 30 | 20.93% | 17.72 | 17.72 | 未列入 | | | -1.48% | 可开放 |
| 15248 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 森富食用菌专业合作社 | 80 | 0.01% | 63.99 | 63.99 | 未列入 | | | -97.14% | 可开放 |
| 15249 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 万宁综合住宅楼台 | 200 | 21.19% | 117.63 | 117.63 | 未列入 | | | -20.41% | 可开放 |
| 15250 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 红下大棚台 | 100 | 30.83% | 49.17 | 49.17 | 未列入 | | | 6.11% | 可开放 |
| 15251 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 西地台(玉石北线) | 100 | 86.72% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15252 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 付沟之二台 | 80 | 83.49% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.58% | 可开放 |
| 15253 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 付沟台 | 200 | 4.76% | 150.49 | 150.49 | 未列入 | | | -44.25% | 可开放 |
| 15254 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 郝卜台 | 100 | 60.52% | 19.48 | 19.48 | 未列入 | | | 0.80% | 可开放 |
| 15255 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 北沟台山咀线 | 100 | 89.49% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15256 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 后街台山咀线 | 50 | 19.64% | 30.18 | 30.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15257 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 塘岭村胜利 | 50 | 68.32% | 5.84 | 5.84 | 未列入 | | | 3.06% | 可开放 |
| 15258 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 岗顶台 | 100 | 47.68% | 32.32 | 32.32 | 未列入 | | | 26.60% | 可开放 |
| 15259 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 徐卜之二台 | 100 | 2.71% | 77.29 | 77.29 | 未列入 | | | 2.29% | 可开放 |
| 15260 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 三队二台 | 30 | 22.60% | 17.22 | 17.22 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 15261 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线三道沟台 | 100 | 79.20% | 0.8 | 0.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15262 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线西于台 | 200 | 2.89% | 154.23 | 154.23 | 未列入 | | | 541.98% | 可开放 |
| 15263 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线小付台 | 100 | 15.15% | 64.85 | 64.85 | 未列入 | | | 32.04% | 可开放 |
| 15264 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线东沟台 | 200 | 7.44% | 145.13 | 145.13 | 未列入 | | | 20.62% | 可开放 |
| 15265 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线二道台 | 200 | 14.30% | 131.41 | 131.41 | 未列入 | | | 15.40% | 可开放 |
| 15266 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线天龙寺二台 | 100 | 18.28% | 61.72 | 61.72 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 15267 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线满东台 | 200 | 12.36% | 135.28 | 135.28 | 未列入 | | | 41.25% | 可开放 |
| 15268 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线满西台 | 200 | 8.34% | 143.33 | 143.33 | 未列入 | | | 15.81% | 可开放 |
| 15269 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线关东台 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | -17.49% | 可开放 |
| 15270 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线谷家台 | 200 | 8.79% | 142.42 | 142.42 | 未列入 | | | 9.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15271 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线上河套台 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15272 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线清东台 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | 24.16% | 可开放 |
| 15273 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线关家卜台 | 400 | 3.55% | 305.8 | 305.8 | 未列入 | | | 17.36% | 可开放 |
| 15274 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线曲卜台 | 200 | 12.03% | 135.95 | 135.95 | 未列入 | | | -23.50% | 可开放 |
| 15275 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线一二三大棚台 | 400 | 1.63% | 313.49 | 313.49 | 未列入 | | | 802.08% | 可开放 |
| 15276 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线磨西台 | 100 | 21.21% | 58.79 | 58.79 | 未列入 | | | -5.28% | 可开放 |
| 15277 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 玉石南线东上队台 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | 2.67% | 可开放 |
| 15278 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 玉石南线三道台 | 200 | 43.71% | 72.58 | 72.58 | 未列入 | | | 72.67% | 可开放 |
| 15279 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线地沟台 | 400 | 8.25% | 287.02 | 287.02 | 未列入 | | | 18.41% | 可开放 |
| 15280 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线清河村台 | 100 | 26.13% | 53.87 | 53.87 | 未列入 | | | -36.77% | 可开放 |
| 15281 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线关家台区 | 100 | 1.57% | 78.43 | 78.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15282 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线赵家台 | 400 | 0.04% | 319.84 | 319.84 | 未列入 | | | 20.60% | 可开放 |
| 15283 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线东三队台 | 200 | 0.24% | 159.53 | 159.53 | 未列入 | | | 8.40% | 可开放 |
| 15284 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线市场小区台 | 200 | 21.82% | 116.37 | 116.37 | 未列入 | | | -2.43% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15285 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线五十台 | 400 | 5.28% | 298.89 | 298.89 | 未列入 | | | 19.35% | 可开放 |
| 15286 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 燕窝线东店台 | 100 | 26.29% | 53.71 | 53.71 | 未列入 | | | 23.70% | 可开放 |
| 15287 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 树地线北沟二分8#台 | 100 | 1.44% | 78.56 | 78.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15288 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线小岭台区 | 100 | 20.65% | 59.35 | 59.35 | 未列入 | | | -11.02% | 可开放 |
| 15289 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线三四队台 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | -88.80% | 可开放 |
| 15290 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线泉眼台区 | 100 | 42.20% | 37.8 | 37.8 | 未列入 | | | 25.93% | 可开放 |
| 15291 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线同心三队2#台变压器 | 200 | 0.44% | 159.12 | 159.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15292 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线双龙二台区 | 100 | 1.23% | 78.77 | 78.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15293 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 10kV牧三二线索家台区 | 100 | 23.40% | 56.6 | 56.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15294 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线相荣小卜铁路台区 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15295 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线平乡台区 | 100 | 2.10% | 77.9 | 77.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15296 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 10kV牧北线郭家台区 | 200 | 3.75% | 152.51 | 152.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15297 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 10kV牧三二线谷东台区 | 200 | 0.38% | 159.25 | 159.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15298 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线牛背台区 | 100 | 0.85% | 79.15 | 79.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15299 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线扒头沟二台 | 100 | 2.05% | 77.95 | 77.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15300 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 北茨线南头台 | 200 | 0.44% | 159.13 | 159.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15301 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线车外台区 | 100 | 38.45% | 41.55 | 41.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15302 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 卢家沟分支10# | 100 | 70.50% | 9.5 | 9.5 | 未列入 | | | -5.15% | 可开放 |
| 15303 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 窝棚台 | 100 | 2.11% | 77.89 | 77.89 | 未列入 | | | -17.76% | 可开放 |
| 15304 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 刘卜台桑皮峪线 | 50 | 9.22% | 35.39 | 35.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15305 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 李卜台桑皮峪线 | 50 | 11.94% | 34.03 | 34.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15306 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 沈河台 | 50 | 13.28% | 33.36 | 33.36 | 未列入 | | | 13.77% | 可开放 |
| 15307 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 东沟台桑皮峪线 | 200 | 51.66% | 56.69 | 56.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15308 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线沟里分11#台区 | 400 | 1.59% | 313.64 | 313.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15309 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线龙庙分6#台区 | 200 | 0.58% | 158.84 | 158.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15310 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线江卜二台区 | 100 | 22.70% | 57.3 | 57.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15311 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭家卜线麻地台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15312 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线东卜台区 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15313 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线长征五队台区 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | 2.15% | 可开放 |
| 15314 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线长征三队台区 | 200 | 14.35% | 131.3 | 131.3 | 未列入 | | | 31.97% | 可开放 |
| 15315 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线南沟台区 | 100 | 21.13% | 58.87 | 58.87 | 未列入 | | | 20.97% | 可开放 |
| 15316 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线荒地台区 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | 2.35% | 可开放 |
| 15317 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线腰岭台 | 100 | 28.05% | 51.95 | 51.95 | 未列入 | | | 27.85% | 可开放 |
| 15318 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线五队二台区 | 50 | 1.84% | 39.08 | 39.08 | 未列入 | | | 7.91% | 可开放 |
| 15319 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线腰岭2台 | 50 | 41.62% | 19.19 | 19.19 | 未列入 | | | -25.29% | 可开放 |
| 15320 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线荒地二台区 | 100 | 23.49% | 56.51 | 56.51 | 未列入 | | | 18.92% | 可开放 |
| 15321 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线长征三队二台区 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 15322 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线腰岭3台 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15323 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线茧外二台区 | 100 | 34.80% | 45.2 | 45.2 | 未列入 | | | 35.19% | 可开放 |
| 15324 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线马东台 | 100 | 0.52% | 79.48 | 79.48 | 未列入 | | | -16.17% | 可开放 |
| 15325 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线粉房1台 | 100 | 0.77% | 79.23 | 79.23 | 未列入 | | | -34.96% | 可开放 |
| 15326 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线马东2台 | 100 | 17.50% | 62.5 | 62.5 | 未列入 | | | -1.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15327 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线粉房2台 | 50 | 11.04% | 34.48 | 34.48 | 未列入 | | | 24.87% | 可开放 |
| 15328 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线虎上台 | 50 | 58.76% | 10.62 | 10.62 | 未列入 | | | 15.72% | 可开放 |
| 15329 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线庙下台 | 100 | 17.78% | 62.22 | 62.22 | 未列入 | | | 12.29% | 可开放 |
| 15330 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线庙上台 | 100 | 17.98% | 62.02 | 62.02 | 未列入 | | | 9.74% | 可开放 |
| 15331 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线于家沟1台 | 50 | 41.10% | 19.45 | 19.45 | 未列入 | | | -1.12% | 可开放 |
| 15332 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线杨木台 | 100 | 26.56% | 53.44 | 53.44 | 未列入 | | | 8.74% | 可开放 |
| 15333 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线杨木2台 | 50 | 49.34% | 15.33 | 15.33 | 未列入 | | | 9.12% | 可开放 |
| 15334 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线甸东台 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | -4.48% | 可开放 |
| 15335 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线甸西台 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -1.74% | 可开放 |
| 15336 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线干河台 | 100 | 26.05% | 53.95 | 53.95 | 未列入 | | | -1.65% | 可开放 |
| 15337 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线大地台 | 100 | 24.96% | 55.04 | 55.04 | 未列入 | | | 16.41% | 可开放 |
| 15338 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线老虎沟台 | 100 | 1.88% | 78.12 | 78.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15339 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线河东台 | 100 | 20.25% | 59.75 | 59.75 | 未列入 | | | 14.63% | 可开放 |
| 15340 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线六道台 | 50 | 55.88% | 12.06 | 12.06 | 未列入 | | | -1.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15341 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线地木台 | 100 | 16.87% | 63.13 | 63.13 | 未列入 | | | 5.14% | 可开放 |
| 15342 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线庙东台 | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | -5.51% | 可开放 |
| 15343 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线村北二台 | 400 | 13.47% | 266.11 | 266.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15344 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线大院台 | 100 | 17.37% | 62.63 | 62.63 | 未列入 | | | 24.98% | 可开放 |
| 15345 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线南沟台 | 400 | 0.03% | 319.87 | 319.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 15346 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线九道台 | 50 | 62.88% | 8.56 | 8.56 | 未列入 | | | 1.36% | 可开放 |
| 15347 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线虎下台 | 100 | 29.43% | 50.57 | 50.57 | 未列入 | | | -20.94% | 可开放 |
| 15348 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线河北台 | 100 | 27.54% | 52.46 | 52.46 | 未列入 | | | -7.11% | 可开放 |
| 15349 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 铁路线大甸子1台 | 200 | 14.48% | 131.04 | 131.04 | 未列入 | | | 12.70% | 可开放 |
| 15350 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线孙东台 | 100 | 25.73% | 54.27 | 54.27 | 未列入 | | | 20.36% | 可开放 |
| 15351 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线于家沟2台 | 100 | 17.90% | 62.1 | 62.1 | 未列入 | | | 2.55% | 可开放 |
| 15352 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线清前台 | 200 | 12.68% | 134.64 | 134.64 | 未列入 | | | -0.64% | 可开放 |
| 15353 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线罗卜3台 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | 41.42% | 可开放 |
| 15354 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线东街台 | 200 | 0.32% | 159.37 | 159.37 | 未列入 | | | 12.25% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15355 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线砬子沟1台 | 100 | 23.77% | 56.23 | 56.23 | 未列入 | | | 1.18% | 可开放 |
| 15356 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线龙王庙一台 | 100 | 0.82% | 79.18 | 79.18 | 未列入 | | | 6.72% | 可开放 |
| 15357 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线清后台 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | 10.10% | 可开放 |
| 15358 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 铁路线大甸子2台 | 100 | 1.90% | 78.1 | 78.1 | 未列入 | | | 14.87% | 可开放 |
| 15359 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线清中台 | 200 | 8.40% | 143.2 | 143.2 | 未列入 | | | 24.03% | 可开放 |
| 15360 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线唐隈1台 | 200 | 25.06% | 109.89 | 109.89 | 未列入 | | | 5.22% | 可开放 |
| 15361 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线黄卜1台 | 50 | 76.92% | 1.54 | 1.54 | 未列入 | | | 17.70% | 可开放 |
| 15362 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线龙王庙台 | 200 | 8.45% | 143.11 | 143.11 | 未列入 | | | -15.13% | 可开放 |
| 15363 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线北岔台 | 200 | 9.82% | 140.37 | 140.37 | 未列入 | | | 22.65% | 可开放 |
| 15364 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线前卜中台 | 400 | 0.05% | 319.8 | 319.8 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 15365 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大隈子台 | 400 | 0.74% | 317.04 | 317.04 | 未列入 | | | -54.97% | 可开放 |
| 15366 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线立新1台 | 100 | 18.61% | 61.39 | 61.39 | 未列入 | | | 10.47% | 可开放 |
| 15367 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线马里台 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | -32.14% | 可开放 |
| 15368 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大隈子二台 | 200 | 0.27% | 159.47 | 159.47 | 未列入 | | | 2.96% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15369 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线李上台 | 100 | 30.23% | 49.77 | 49.77 | 未列入 | | | 22.45% | 可开放 |
| 15370 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线椅子山1台 | 200 | 17.84% | 124.33 | 124.33 | 未列入 | | | 8.86% | 可开放 |
| 15371 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线李上2台 | 100 | 2.15% | 77.85 | 77.85 | 未列入 | | | -31.56% | 可开放 |
| 15372 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺西支4#合顺西台 | 100 | 34.69% | 45.31 | 45.31 | 未列入 | | | 4.76% | 可开放 |
| 15373 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 闫卜分8#合顺闫卜台 | 100 | 51.96% | 28.04 | 28.04 | 未列入 | | | 6.72% | 可开放 |
| 15374 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 王家屯分7#王家屯台 | 100 | 54.10% | 25.9 | 25.9 | 未列入 | | | 7.64% | 可开放 |
| 15375 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 小孤山支2#小孤山台 | 50 | 87.96% | 0 | 0 | 未列入 | | | -19.53% | 可开放 |
| 15376 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线粮库台区 | 100 | 1.82% | 78.18 | 78.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15377 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 暖泉凤城沟台区 | 20 | 46.55% | 6.69 | 6.69 | 未列入 | | | 14.67% | 可开放 |
| 15378 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 暖泉大院台区 | 30 | 45.27% | 10.42 | 10.42 | 未列入 | | | 14.16% | 可开放 |
| 15379 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村农贸市场台 | 160 | 53.10% | 43.04 | 43.04 | 未列入 | | | 11.02% | 可开放 |
| 15380 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 暖泉分144# | 20 | 39.90% | 8.02 | 8.02 | 未列入 | | | -21.04% | 可开放 |
| 15381 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 葛藤马路台区 | 50 | 9.98% | 35.01 | 35.01 | 未列入 | | | 0.30% | 可开放 |
| 15382 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村后卜北台 | 100 | 33.40% | 46.6 | 46.6 | 未列入 | | | 0.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15383 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村后卜南台 | 100 | 3.00% | 77 | 77 | 未列入 | | | -77.15% | 可开放 |
| 15384 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线前卜北台区 | 250 | 7.72% | 180.7 | 180.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15385 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大隈子村高台子台 | 30 | 13.53% | 19.94 | 19.94 | 未列入 | | | -10.95% | 可开放 |
| 15386 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大隈子村上房身台 | 30 | 92.97% | 0 | 0 | 未列入 | | | -9.00% | 可开放 |
| 15387 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大隈子村下房身台 | 30 | 11.73% | 20.48 | 20.48 | 未列入 | | | -8.34% | 可开放 |
| 15388 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大隈子村滴塔台 | 30 | 17.87% | 18.64 | 18.64 | 未列入 | | | 9.87% | 可开放 |
| 15389 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 砬子沟分支线13# | 50 | 44.68% | 17.66 | 17.66 | 未列入 | | | 1.91% | 可开放 |
| 15390 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大隈子村后沟台 | 30 | 17.20% | 18.84 | 18.84 | 未列入 | | | 19.56% | 可开放 |
| 15391 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石人西分支线2# | 50 | 47.72% | 16.14 | 16.14 | 未列入 | | | 15.13% | 可开放 |
| 15392 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线仗杆沟1台 | 50 | 74.18% | 2.91 | 2.91 | 未列入 | | | 10.91% | 可开放 |
| 15393 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线佛爷台 | 100 | 11.69% | 68.31 | 68.31 | 未列入 | | | 9.16% | 可开放 |
| 15394 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线李卜1台 | 100 | 38.77% | 41.23 | 41.23 | 未列入 | | | 49.79% | 可开放 |
| 15395 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线王家卜台 | 200 | 0.08% | 159.85 | 159.85 | 未列入 | | | -41.61% | 可开放 |
| 15396 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线王家卜2台 | 100 | 12.10% | 67.9 | 67.9 | 未列入 | | | -9.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15397 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线西沟台 | 100 | 15.59% | 64.41 | 64.41 | 未列入 | | | 9.51% | 可开放 |
| 15398 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线西上1台 | 100 | 43.78% | 36.22 | 36.22 | 未列入 | | | 42.63% | 可开放 |
| 15399 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线大荒台 | 100 | 16.95% | 63.05 | 63.05 | 未列入 | | | 18.85% | 可开放 |
| 15400 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线张卜台 | 200 | 5.76% | 148.49 | 148.49 | 未列入 | | | -2.99% | 可开放 |
| 15401 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线郭卜台 | 200 | 9.45% | 141.11 | 141.11 | 未列入 | | | 17.42% | 可开放 |
| 15402 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线大荒2台 | 50 | 45.96% | 17.02 | 17.02 | 未列入 | | | 15.49% | 可开放 |
| 15403 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线福星台 | 100 | 33.50% | 46.5 | 46.5 | 未列入 | | | 7.28% | 可开放 |
| 15404 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线福星2台 | 100 | 15.21% | 64.79 | 64.79 | 未列入 | | | 21.99% | 可开放 |
| 15405 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线前卜1台 | 200 | 1.11% | 157.79 | 157.79 | 未列入 | | | -19.96% | 可开放 |
| 15406 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线东街2台区 | 200 | 20.32% | 119.37 | 119.37 | 未列入 | | | 10.86% | 可开放 |
| 15407 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线马上台区 | 50 | 66.96% | 6.52 | 6.52 | 未列入 | | | 21.58% | 可开放 |
| 15408 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线小隈子台 | 400 | 2.98% | 308.1 | 308.1 | 未列入 | | | 821.95% | 可开放 |
| 15409 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线西街2台 | 400 | 5.61% | 297.56 | 297.56 | 未列入 | | | -6.48% | 可开放 |
| 15410 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线古碾一台 | 100 | 50.57% | 29.43 | 29.43 | 未列入 | | | 17.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15411 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线前街2台 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | 24.72% | 可开放 |
| 15412 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线马上2台 | 50 | 74.24% | 2.88 | 2.88 | 未列入 | | | -0.55% | 可开放 |
| 15413 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线东街3台区 | 200 | 0.51% | 158.98 | 158.98 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 15414 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线古碾二台 | 50 | 44.26% | 17.87 | 17.87 | 未列入 | | | 13.66% | 可开放 |
| 15415 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线南限台 | 50 | 35.18% | 22.41 | 22.41 | 未列入 | | | 12.21% | 可开放 |
| 15416 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线林东台 | 100 | 19.34% | 60.66 | 60.66 | 未列入 | | | -3.90% | 可开放 |
| 15417 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线林东2台 | 50 | 91.88% | 0 | 0 | 未列入 | | | 62.02% | 可开放 |
| 15418 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线林西沟门台 | 50 | 79.64% | 0.18 | 0.18 | 未列入 | | | 16.46% | 可开放 |
| 15419 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线南山台 | 50 | 70.00% | 5 | 5 | 未列入 | | | 11.11% | 可开放 |
| 15420 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线南上台 | 100 | 27.56% | 52.44 | 52.44 | 未列入 | | | 50.55% | 可开放 |
| 15421 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线蘑菇小区台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15422 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线南下台 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | -3.08% | 可开放 |
| 15423 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线桥西台 | 400 | 5.55% | 297.81 | 297.81 | 未列入 | | | 1259.84% | 可开放 |
| 15424 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线汤池台 | 100 | 20.91% | 59.09 | 59.09 | 未列入 | | | 16.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15425 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园3#箱变压器 | 500 | 4.34% | 378.28 | 378.28 | 未列入 | | | 2.48% | 可开放 |
| 15426 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 库仓沟之一 | 50 | 78.98% | 0.51 | 0.51 | 未列入 | | | 32.95% | 可开放 |
| 15427 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜线西卜洼岭台区 | 100 | 1.88% | 78.12 | 78.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15428 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线袁家沟台区 | 100 | 2.19% | 77.81 | 77.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15429 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线邵卜台区 | 100 | 1.48% | 78.52 | 78.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15430 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线西房身一台 | 200 | 1.14% | 157.72 | 157.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15431 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线中卜台区 | 100 | 24.34% | 55.66 | 55.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15432 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 诚信箱变变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | -92.17% | 可开放 |
| 15433 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 双眼井箱变变压器 | 315 | 10.86% | 217.78 | 217.78 | 未列入 | | | -22.82% | 可开放 |
| 15434 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 雅居北箱变变压器 | 500 | 12.53% | 337.37 | 337.37 | 未列入 | | | -29.67% | 可开放 |
| 15435 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线北沟外台 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15436 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线三河机井1#变台 | 50 | 55.94% | 12.03 | 12.03 | 未列入 | | | -24.59% | 可开放 |
| 15437 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 西隈台 | 160 | 47.36% | 52.22 | 52.22 | 未列入 | | | 3.01% | 可开放 |
| 15438 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 10312三间房线东山台 | 80 | 4.30% | 60.56 | 60.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15439 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 瓦房店台 | 100 | 82.31% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.92% | 可开放 |
| 15440 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 书房台 | 30 | 25.43% | 16.37 | 16.37 | 未列入 | | | 11.93% | 可开放 |
| 15441 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线梨树沟台区 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15442 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 岫镇一线技校分14左8# | 400 | 6.03% | 295.88 | 295.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15443 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 扬声器厂家属台 | 50 | 33.28% | 23.36 | 23.36 | 未列入 | | | 488.78% | 可开放 |
| 15444 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 八队台 | 160 | 20.45% | 95.28 | 95.28 | 未列入 | | | -13.23% | 可开放 |
| 15445 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 大林子变台 | 50 | 10.84% | 34.58 | 34.58 | 未列入 | | | 9.14% | 可开放 |
| 15446 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭黄家卜变台 | 100 | 1.68% | 78.32 | 78.32 | 未列入 | | | 1.21% | 可开放 |
| 15447 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 石柱中变台 | 50 | 3.14% | 38.43 | 38.43 | 未列入 | | | 10.75% | 可开放 |
| 15448 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线贾卜上台 | 100 | 14.01% | 65.99 | 65.99 | 未列入 | | | 10.57% | 可开放 |
| 15449 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线贾卜台 | 100 | 25.08% | 54.92 | 54.92 | 未列入 | | | -13.51% | 可开放 |
| 15450 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线西北沟台 | 100 | 17.48% | 62.52 | 62.52 | 未列入 | | | 2.19% | 可开放 |
| 15451 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线西上2台 | 50 | 46.38% | 16.81 | 16.81 | 未列入 | | | 7.73% | 可开放 |
| 15452 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线王后台 | 400 | 0.19% | 319.26 | 319.26 | 未列入 | | | -83.55% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15453 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线唐隈2台 | 100 | 1.89% | 78.11 | 78.11 | 未列入 | | | -20.36% | 可开放 |
| 15454 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线西北沟上台 | 100 | 15.35% | 64.65 | 64.65 | 未列入 | | | -6.13% | 可开放 |
| 15455 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线王后2台 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | 10.19% | 可开放 |
| 15456 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线李卜2台 | 100 | 17.98% | 62.02 | 62.02 | 未列入 | | | 1.59% | 可开放 |
| 15457 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线黑山村台 | 100 | 26.10% | 53.9 | 53.9 | 未列入 | | | 11.30% | 可开放 |
| 15458 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线仗杆沟2台 | 200 | 0.08% | 159.84 | 159.84 | 未列入 | | | 10.94% | 可开放 |
| 15459 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线茧场台 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15460 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线松树沟台 | 100 | 40.25% | 39.75 | 39.75 | 未列入 | | | 22.28% | 可开放 |
| 15461 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线椅子山2台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | 8.47% | 可开放 |
| 15462 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线茧场2台 | 100 | 16.26% | 63.74 | 63.74 | 未列入 | | | 11.20% | 可开放 |
| 15463 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线立新2台 | 100 | 17.42% | 62.58 | 62.58 | 未列入 | | | 7.77% | 可开放 |
| 15464 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线北卜二台 | 100 | 18.49% | 61.51 | 61.51 | 未列入 | | | -0.03% | 可开放 |
| 15465 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线茧场3台 | 50 | 35.90% | 22.05 | 22.05 | 未列入 | | | 8.10% | 可开放 |
| 15466 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭卜线黄卜2台 | 50 | 85.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | 21.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15467 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线曹子沟台 | 100 | 15.06% | 64.94 | 64.94 | 未列入 | | | -12.46% | 可开放 |
| 15468 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线碛子沟2台 | 100 | 27.54% | 52.46 | 52.46 | 未列入 | | | 29.47% | 可开放 |
| 15469 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线烧东台区 | 200 | 16.73% | 126.55 | 126.55 | 未列入 | | | 9.89% | 可开放 |
| 15470 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线烧前台区 | 100 | 1.06% | 78.94 | 78.94 | 未列入 | | | 23.06% | 可开放 |
| 15471 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线赵西台区 | 100 | 22.99% | 57.01 | 57.01 | 未列入 | | | 5.54% | 可开放 |
| 15472 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线大甸子台区 | 200 | 11.17% | 137.66 | 137.66 | 未列入 | | | 22.86% | 可开放 |
| 15473 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线河南台区 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -3.64% | 可开放 |
| 15474 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线山头台 | 100 | 32.48% | 47.52 | 47.52 | 未列入 | | | 15.95% | 可开放 |
| 15475 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线岭下台区 | 100 | 21.48% | 58.52 | 58.52 | 未列入 | | | -14.96% | 可开放 |
| 15476 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线鲁卜台 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | 10.55% | 可开放 |
| 15477 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 通天2台 | 100 | 60.83% | 19.17 | 19.17 | 未列入 | | | -5.61% | 可开放 |
| 15478 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 蓝家沟台 | 200 | 61.28% | 37.45 | 37.45 | 未列入 | | | 0.64% | 可开放 |
| 15479 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 张岚台 | 200 | 52.51% | 54.99 | 54.99 | 未列入 | | | 21.92% | 可开放 |
| 15480 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 半截沟台 | 100 | 23.15% | 56.85 | 56.85 | 未列入 | | | -0.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15481 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 叶家台 | 50 | 11.08% | 34.46 | 34.46 | 未列入 | | | 11.83% | 可开放 |
| 15482 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 黄家卜台 | 100 | 71.47% | 8.53 | 8.53 | 未列入 | | | -4.52% | 可开放 |
| 15483 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线山咀台 | 50 | 85.52% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15484 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线生铁台 | 100 | 2.69% | 77.31 | 77.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15485 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 东街龙门线 | 50 | 13.34% | 33.33 | 33.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15486 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线后沟台 | 50 | 11.74% | 34.13 | 34.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15487 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线山头二台 | 50 | 71.54% | 4.23 | 4.23 | 未列入 | | | 1.37% | 可开放 |
| 15488 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线干河二台区 | 100 | 31.75% | 48.25 | 48.25 | 未列入 | | | 9.89% | 可开放 |
| 15489 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线赵西分台区 | 100 | 0.75% | 79.25 | 79.25 | 未列入 | | | 15.73% | 可开放 |
| 15490 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线河南分台区 | 100 | 32.85% | 47.15 | 47.15 | 未列入 | | | 17.91% | 可开放 |
| 15491 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线岭下一台区 | 100 | 0.55% | 79.45 | 79.45 | 未列入 | | | 23.60% | 可开放 |
| 15492 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线江窑台 | 100 | 33.01% | 46.99 | 46.99 | 未列入 | | | 15.63% | 可开放 |
| 15493 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线岭下二台区 | 100 | 0.71% | 79.29 | 79.29 | 未列入 | | | 22.91% | 可开放 |
| 15494 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线干河二分台区 | 100 | 1.81% | 78.19 | 78.19 | 未列入 | | | 50.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15495 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线新屯台 | 200 | 0.41% | 159.18 | 159.18 | 未列入 | | | 60.08% | 可开放 |
| 15496 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线干河一台区 | 100 | 21.87% | 58.13 | 58.13 | 未列入 | | | 23.62% | 可开放 |
| 15497 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线北山台区 | 200 | 0.44% | 159.13 | 159.13 | 未列入 | | | 23.54% | 可开放 |
| 15498 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 燕窝线瓦房店三台 | 200 | 29.42% | 101.17 | 101.17 | 未列入 | | | 38.54% | 可开放 |
| 15499 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线王屯台区 | 100 | 20.40% | 59.6 | 59.6 | 未列入 | | | 15.58% | 可开放 |
| 15500 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线山头台 | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15501 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线道边台区 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | 31.43% | 可开放 |
| 15502 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线陈西台 | 100 | 0.59% | 79.41 | 79.41 | 未列入 | | | 56.79% | 可开放 |
| 15503 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线于卜三台区 | 50 | 80.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | 18.20% | 可开放 |
| 15504 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线新屯二台 | 200 | 0.27% | 159.46 | 159.46 | 未列入 | | | 27.92% | 可开放 |
| 15505 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线夹下台 | 100 | 20.45% | 59.55 | 59.55 | 未列入 | | | 1.45% | 可开放 |
| 15506 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线王粉房台区 | 100 | 15.70% | 64.3 | 64.3 | 未列入 | | | 9.47% | 可开放 |
| 15507 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线西房身台区 | 50 | 38.44% | 20.78 | 20.78 | 未列入 | | | 4.92% | 可开放 |
| 15508 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 火石高家卜台 | 30 | 26.53% | 16.04 | 16.04 | 未列入 | | | -18.04% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15509 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线马东台区 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | -55.90% | 可开放 |
| 15510 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线宋卜台区 | 200 | 7.04% | 145.92 | 145.92 | 未列入 | | | 12.42% | 可开放 |
| 15511 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线东房身台区 | 200 | 12.08% | 135.84 | 135.84 | 未列入 | | | 50.26% | 可开放 |
| 15512 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线芹菜沟台区 | 50 | 68.92% | 5.54 | 5.54 | 未列入 | | | 19.75% | 可开放 |
| 15513 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线河顺东台区 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 15514 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线大梨树台区 | 100 | 14.23% | 65.77 | 65.77 | 未列入 | | | 17.83% | 可开放 |
| 15515 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线达子营台区 | 200 | 12.47% | 135.07 | 135.07 | 未列入 | | | 22.14% | 可开放 |
| 15516 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线大西沟台区 | 100 | 23.49% | 56.51 | 56.51 | 未列入 | | | 2.13% | 可开放 |
| 15517 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线刘隈二台区 | 50 | 60.30% | 9.85 | 9.85 | 未列入 | | | 21.96% | 可开放 |
| 15518 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线干河一分台区 | 100 | 0.86% | 79.14 | 79.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15519 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线中心二台 | 100 | 34.03% | 45.97 | 45.97 | 未列入 | | | 31.97% | 可开放 |
| 15520 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线西房身分台区 | 50 | 21.88% | 29.06 | 29.06 | 未列入 | | | 10.99% | 可开放 |
| 15521 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜线北卜台 | 200 | 16.21% | 127.59 | 127.59 | 未列入 | | | 7.82% | 可开放 |
| 15522 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线高前后二台 | 100 | 21.17% | 58.83 | 58.83 | 未列入 | | | 0.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15523 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 西街之一 | 100 | 1.23% | 78.77 | 78.77 | 未列入 | | | -31.35% | 可开放 |
| 15524 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线后沟台 | 200 | 1.78% | 156.44 | 156.44 | 未列入 | | | -45.51% | 可开放 |
| 15525 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线花园一队台 | 200 | 0.39% | 159.23 | 159.23 | 未列入 | | | 30.81% | 可开放 |
| 15526 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线马东分台区 | 100 | 18.30% | 61.7 | 61.7 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 15527 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线宋卜分台区 | 50 | 2.42% | 38.79 | 38.79 | 未列入 | | | 24.55% | 可开放 |
| 15528 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线花园一队1台 | 200 | 0.24% | 159.53 | 159.53 | 未列入 | | | -2.06% | 可开放 |
| 15529 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线大梨树分台区 | 100 | 28.59% | 51.41 | 51.41 | 未列入 | | | 64.39% | 可开放 |
| 15530 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线同心二队台 | 400 | 4.12% | 303.52 | 303.52 | 未列入 | | | 1025.92% | 可开放 |
| 15531 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线大西沟分台区 | 100 | 0.61% | 79.39 | 79.39 | 未列入 | | | 12.73% | 可开放 |
| 15532 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 火石山嘴 | 50 | 54.16% | 12.92 | 12.92 | 未列入 | | | -3.27% | 可开放 |
| 15533 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜五队后台 | 100 | 2.88% | 77.12 | 77.12 | 未列入 | | | 25.45% | 可开放 |
| 15534 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜五队后1台 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | 26.49% | 可开放 |
| 15535 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线蓝旗台区 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | 6.54% | 可开放 |
| 15536 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 汗上台 | 30 | 27.00% | 15.9 | 15.9 | 未列入 | | | 89.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15537 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 兰家二道台 | 50 | 57.92% | 11.04 | 11.04 | 未列入 | | | 12.36% | 可开放 |
| 15538 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线种猪场台 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -17.28% | 可开放 |
| 15539 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线哨子河五队台区 | 100 | 21.77% | 58.23 | 58.23 | 未列入 | | | 24.79% | 可开放 |
| 15540 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线东西卜台 | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | 4.53% | 可开放 |
| 15541 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 福泽家园1#箱变变压器 | 630 | 3.50% | 481.94 | 481.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15542 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线45#左1西道2台柱上变压器 | 100 | 34.92% | 45.08 | 45.08 | 未列入 | | | -20.59% | 可开放 |
| 15543 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线圈里分西道1台 | 100 | 41.11% | 38.89 | 38.89 | 未列入 | | | 21.15% | 可开放 |
| 15544 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 福泽家园2#箱变变压器 | 630 | 3.52% | 481.82 | 481.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15545 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 福泽家园3#箱变变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15546 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线下河二台区 | 50 | 55.88% | 12.06 | 12.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15547 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线大董卜台 | 100 | 20.35% | 59.65 | 59.65 | 未列入 | | | 19.33% | 可开放 |
| 15548 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线21#砲石沟1台 | 400 | 0.05% | 319.82 | 319.82 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15549 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线23#右11#砲石沟2台 | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | -20.81% | 可开放 |
| 15550 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线唐卜台 | 100 | 31.27% | 48.73 | 48.73 | 未列入 | | | 23.33% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15551 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线李卜分10#李卜台 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | 28.06% | 可开放 |
| 15552 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 二道岭之一 | 50 | 42.22% | 18.89 | 18.89 | 未列入 | | | 4.31% | 可开放 |
| 15553 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线65#大院台 | 200 | 0.22% | 159.57 | 159.57 | 未列入 | | | 7.80% | 可开放 |
| 15554 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线张家沟台 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | 1.98% | 可开放 |
| 15555 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 台沟之一 | 50 | 8.10% | 35.95 | 35.95 | 未列入 | | | -9.82% | 可开放 |
| 15556 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线88#卧力沟1台 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | -9.37% | 可开放 |
| 15557 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线88#卧力沟2台 | 100 | 62.28% | 17.72 | 17.72 | 未列入 | | | 55.88% | 可开放 |
| 15558 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线于卜分6#于卜台 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 26.13% | 可开放 |
| 15559 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线唐卜东西队1#东西队台 | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15560 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线鲍岭二台 | 200 | 0.44% | 159.12 | 159.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15561 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线183#右1#东西队2#台 | 100 | 0.53% | 79.47 | 79.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15562 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线关卜分魏南沟支13#魏南沟台 | 100 | 18.60% | 61.4 | 61.4 | 未列入 | | | 7.82% | 可开放 |
| 15563 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线山咀分6#山咀台 | 400 | 5.73% | 297.1 | 297.1 | 未列入 | | | 13.23% | 可开放 |
| 15564 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线255#本山分18#山咀2台 | 100 | 19.42% | 60.58 | 60.58 | 未列入 | | | 18.63% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15565 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山一线肖东台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15566 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 雅仕名府1#箱变变压器 | 630 | 3.24% | 483.59 | 483.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15567 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 雅仕名府2#箱变变压器 | 400 | 1.64% | 313.45 | 313.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15568 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线陈艳富小区台 | 50 | 17.38% | 31.31 | 31.31 | 未列入 | | | -0.51% | 可开放 |
| 15569 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 庙沟之一 | 50 | 78.86% | 0.57 | 0.57 | 未列入 | | | 7.34% | 可开放 |
| 15570 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 孙家沟里 | 50 | 73.52% | 3.24 | 3.24 | 未列入 | | | 9.05% | 可开放 |
| 15571 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 小青峰 | 50 | 9.68% | 35.16 | 35.16 | 未列入 | | | 22.22% | 可开放 |
| 15572 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭台 | 50 | 9.26% | 35.37 | 35.37 | 未列入 | | | 1.32% | 可开放 |
| 15573 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线砬咀台区 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15574 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线前腰岭2台区支9#台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15575 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线南卜电井分支1#台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 15576 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 杨马3#机井分1#台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15577 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线干河南台 | 200 | 10.24% | 139.53 | 139.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15578 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 唐家堡村风雨食用菌种植专业合作社变台 | 50 | 36.42% | 21.79 | 21.79 | 未列入 | | | 69.74% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15579 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 唐家堡村蔬菜基地变台 | 80 | 42.75% | 29.8 | 29.8 | 未列入 | | | 17.29% | 可开放 |
| 15580 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟孟家卜变台 | 100 | 27.32% | 52.68 | 52.68 | 未列入 | | | 34.91% | 可开放 |
| 15581 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火家私箱变变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15582 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟邵卜变台 | 50 | 53.86% | 13.07 | 13.07 | 未列入 | | | -19.76% | 可开放 |
| 15583 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 华阳食用菌种植专业合作社变台 | 315 | 0.21% | 251.34 | 251.34 | 未列入 | | | 16.06% | 可开放 |
| 15584 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 南马村香菇种植基地变台 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | 128.81% | 可开放 |
| 15585 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 天隆源家庭农场变台 | 160 | 0.70% | 126.88 | 126.88 | 未列入 | | | -15.81% | 可开放 |
| 15586 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 润生食用菌合作社变台 | 80 | 3.94% | 60.85 | 60.85 | 未列入 | | | -12.45% | 可开放 |
| 15587 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 大牧古峪食用菌种植变台 | 80 | 1.81% | 62.55 | 62.55 | 未列入 | | | -7.10% | 可开放 |
| 15588 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线 冯店台区 | 100 | 91.03% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15589 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 益农西瓜蔬菜专业合作社变台 | 80 | 2.90% | 61.68 | 61.68 | 未列入 | | | 7.17% | 可开放 |
| 15590 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 大营村夏卜组台 | 50 | 14.12% | 32.94 | 32.94 | 未列入 | | | 5.44% | 可开放 |
| 15591 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 大营村孙卜台 | 30 | 42.83% | 11.15 | 11.15 | 未列入 | | | 1.11% | 可开放 |
| 15592 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 赵卜村后隈组台 | 50 | 13.52% | 33.24 | 33.24 | 未列入 | | | -26.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15593 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝村三组台 | 100 | 85.34% | 0 | 0 | 未列入 | | | 25.71% | 可开放 |
| 15594 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 颐华园1#箱变配电变压器 | 500 | 0.06% | 399.71 | 399.71 | 未列入 | | | -10.25% | 可开放 |
| 15595 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 赫卜变台 | 50 | 5.22% | 37.39 | 37.39 | 未列入 | | | -4.47% | 可开放 |
| 15596 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 沟门变台 | 50 | 14.40% | 32.8 | 32.8 | 未列入 | | | 5.57% | 可开放 |
| 15597 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 温家卜台 | 50 | 24.10% | 27.95 | 27.95 | 未列入 | | | 3.27% | 可开放 |
| 15598 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 汪沟台 | 100 | 46.16% | 33.84 | 33.84 | 未列入 | | | 5.96% | 可开放 |
| 15599 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 于林台 | 200 | 58.10% | 43.8 | 43.8 | 未列入 | | | 19.06% | 可开放 |
| 15600 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 罗东台 | 30 | 13.47% | 19.96 | 19.96 | 未列入 | | | 1.65% | 可开放 |
| 15601 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 罗北台 | 30 | 15.00% | 19.5 | 19.5 | 未列入 | | | 13.55% | 可开放 |
| 15602 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 北茨王家卜台区 | 20 | 71.45% | 1.71 | 1.71 | 未列入 | | | 21.13% | 可开放 |
| 15603 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 贺家台区 | 20 | 72.85% | 1.43 | 1.43 | 未列入 | | | 39.66% | 可开放 |
| 15604 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 河南岭前台区 | 50 | 10.86% | 34.57 | 34.57 | 未列入 | | | 11.34% | 可开放 |
| 15605 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线孙西鱼塘小区台 | 100 | 0.25% | 79.75 | 79.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15606 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 砬子沟养殖小区台 | 100 | 4.64% | 75.36 | 75.36 | 未列入 | | | 475.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15607 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 车家沟台 | 50 | 5.92% | 37.04 | 37.04 | 未列入 | | | -4.86% | 可开放 |
| 15608 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 五队大棚台 | 50 | 52.18% | 13.91 | 13.91 | 未列入 | | | -4.85% | 可开放 |
| 15609 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 河沿分村民一支 | 315 | 8.10% | 226.49 | 226.49 | 未列入 | | | 26.51% | 可开放 |
| 15610 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜卜西台 | 100 | 82.30% | 0 | 0 | 未列入 | | | -7.33% | 可开放 |
| 15611 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 古上台 | 20 | 25.90% | 10.82 | 10.82 | 未列入 | | | 14.37% | 可开放 |
| 15612 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 汗下台 | 30 | 15.53% | 19.34 | 19.34 | 未列入 | | | 3.98% | 可开放 |
| 15613 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 丁字峪东山台 | 30 | 27.70% | 15.69 | 15.69 | 未列入 | | | 6.04% | 可开放 |
| 15614 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 黄家上卜台 | 30 | 11.93% | 20.42 | 20.42 | 未列入 | | | 5.44% | 可开放 |
| 15615 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 黄家北沟台 | 100 | 49.23% | 30.77 | 30.77 | 未列入 | | | 7.15% | 可开放 |
| 15616 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 杨家堡镇贵平肉鸡养殖专业合作社变台 | 160 | 0.65% | 126.96 | 126.96 | 未列入 | | | -22.24% | 可开放 |
| 15617 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线新立之一台区 | 400 | 0.14% | 319.44 | 319.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15618 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 哈达共赢食用菌合作社变台 | 160 | 0.79% | 126.73 | 126.73 | 未列入 | | | -5.76% | 可开放 |
| 15619 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 清凉山镇马阳村变台 | 80 | 11.29% | 54.97 | 54.97 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 15620 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 三家子镇源兴食用菌种植专业合作社变台 | 80 | 0.38% | 63.7 | 63.7 | 未列入 | | | -25.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15621 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 清凉山镇马阳村刘兴洪变台 | 50 | 41.06% | 19.47 | 19.47 | 未列入 | | | 39.10% | 可开放 |
| 15622 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 清凉山镇东兴村庆丰元食用菌种植专业合作社变台 | 80 | 0.83% | 63.34 | 63.34 | 未列入 | | | -85.41% | 可开放 |
| 15623 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉山镇马阳村李娟变台 | 80 | 6.49% | 58.81 | 58.81 | 未列入 | | | 30.45% | 可开放 |
| 15624 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 清凉山镇东锋食用菌种植专业合作社变台 | 80 | 94.80% | 0 | 0 | 未列入 | | | 317.55% | 可开放 |
| 15625 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉山镇绿水果树种植专业合作社变台 | 80 | 30.79% | 39.37 | 39.37 | 未列入 | | | 8.51% | 可开放 |
| 15626 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 黄花甸镇陈家堡村变台 | 80 | 10.86% | 55.31 | 55.31 | 未列入 | | | -32.28% | 可开放 |
| 15627 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 红旗营子乡矿山村学文种植专业合作社变台 | 100 | 58.40% | 21.6 | 21.6 | 未列入 | | | 20.85% | 可开放 |
| 15628 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 药山镇俊宏养殖场变台 | 80 | 41.20% | 31.04 | 31.04 | 未列入 | | | 54.54% | 可开放 |
| 15629 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳镇大岭村合作社变台 | 80 | 77.08% | 2.34 | 2.34 | 未列入 | | | 9.52% | 可开放 |
| 15630 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳镇葛藤村合作社变台 | 80 | 2.08% | 62.34 | 62.34 | 未列入 | | | -0.60% | 可开放 |
| 15631 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家村香菇基地变台 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 15632 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 药山镇广龙食用菌种植专业合作社变台 | 80 | 0.20% | 63.84 | 63.84 | 未列入 | | | -70.51% | 可开放 |
| 15633 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 三家子镇岳山村变台 | 80 | 0.80% | 63.36 | 63.36 | 未列入 | | | 121.88% | 可开放 |
| 15634 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 三家子镇房身村委业合作社变台 | 50 | 63.32% | 8.34 | 8.34 | 未列入 | | | 68.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15635 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 药山镇佟家村唐文辉肉鸡养殖场变台 | 50 | 73.12% | 3.44 | 3.44 | 未列入 | | | 15.89% | 可开放 |
| 15636 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线益林上之二台区 | 100 | 2.10% | 77.9 | 77.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15637 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线韩家岭台区 | 100 | 17.85% | 62.15 | 62.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15638 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 玉石南线瓦沟东队之二台 | 400 | 2.60% | 309.61 | 309.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15639 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线徐卜台 | 100 | 21.13% | 58.87 | 58.87 | 未列入 | | | 19.25% | 可开放 |
| 15640 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线徐卜西台 | 100 | 18.22% | 61.78 | 61.78 | 未列入 | | | 10.07% | 可开放 |
| 15641 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线前卜台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 15642 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线曲沟一台 | 100 | 15.29% | 64.71 | 64.71 | 未列入 | | | -6.79% | 可开放 |
| 15643 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线曲沟台 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 15644 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线山拐弯台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -28.39% | 可开放 |
| 15645 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线付南台 | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | 47.44% | 可开放 |
| 15646 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线东四队台 | 100 | 22.36% | 57.64 | 57.64 | 未列入 | | | 16.77% | 可开放 |
| 15647 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线前队台区 | 400 | 0.14% | 319.44 | 319.44 | 未列入 | | | 14.12% | 可开放 |
| 15648 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线张家沟一台 | 100 | 1.37% | 78.63 | 78.63 | 未列入 | | | -3.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15649 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线康家台 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | -11.36% | 可开放 |
| 15650 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线南楼台 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | 49.24% | 可开放 |
| 15651 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线尚日台 | 50 | 25.24% | 27.38 | 27.38 | 未列入 | | | 5.68% | 可开放 |
| 15652 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线张家沟二台 | 100 | 41.65% | 38.35 | 38.35 | 未列入 | | | 96.56% | 可开放 |
| 15653 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线岭沟村大岭沟台区 | 50 | 65.74% | 7.13 | 7.13 | 未列入 | | | 6.94% | 可开放 |
| 15654 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线兴旺台 | 100 | 26.62% | 53.38 | 53.38 | 未列入 | | | 12.14% | 可开放 |
| 15655 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线岭后台区 | 200 | 2.68% | 154.64 | 154.64 | 未列入 | | | 445.69% | 可开放 |
| 15656 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线姜店台 | 200 | 9.27% | 141.47 | 141.47 | 未列入 | | | -0.30% | 可开放 |
| 15657 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线古庙台 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 15658 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线石门台 | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | 24.60% | 可开放 |
| 15659 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线东沟二台 | 100 | 37.26% | 42.74 | 42.74 | 未列入 | | | 63.08% | 可开放 |
| 15660 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线马道沟台 | 100 | 28.17% | 51.83 | 51.83 | 未列入 | | | 43.92% | 可开放 |
| 15661 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线李下台 | 200 | 9.92% | 140.16 | 140.16 | 未列入 | | | 18.79% | 可开放 |
| 15662 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线东沟台 | 200 | 7.09% | 145.82 | 145.82 | 未列入 | | | 6.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15663 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线三河四队台区 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | -4.17% | 可开放 |
| 15664 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线北山二台 | 400 | 0.15% | 319.42 | 319.42 | 未列入 | | | 52.32% | 可开放 |
| 15665 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线汪沟台 | 100 | 22.23% | 57.77 | 57.77 | 未列入 | | | 39.15% | 可开放 |
| 15666 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线高前后一台 | 400 | 3.13% | 307.48 | 307.48 | 未列入 | | | 26.29% | 可开放 |
| 15667 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线黑石沟台 | 100 | 21.85% | 58.15 | 58.15 | 未列入 | | | -0.61% | 可开放 |
| 15668 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线虎岭红旗台 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 15669 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线高前后三台 | 100 | 25.80% | 54.2 | 54.2 | 未列入 | | | 11.19% | 可开放 |
| 15670 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线龙西台 | 200 | 8.22% | 143.56 | 143.56 | 未列入 | | | 9.99% | 可开放 |
| 15671 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线西甸台 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | 1.98% | 可开放 |
| 15672 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线佟卜二变台 | 200 | 7.33% | 145.35 | 145.35 | 未列入 | | | 7.57% | 可开放 |
| 15673 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线范门台 | 200 | 12.67% | 134.66 | 134.66 | 未列入 | | | 12.79% | 可开放 |
| 15674 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线西屯台 | 100 | 40.44% | 39.56 | 39.56 | 未列入 | | | 31.83% | 可开放 |
| 15675 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线陈家台 | 400 | 3.76% | 304.96 | 304.96 | 未列入 | | | 1019.52% | 可开放 |
| 15676 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线新立北台 | 200 | 0.90% | 158.21 | 158.21 | 未列入 | | | 33.79% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15677 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线羊圈台 | 200 | 19.73% | 120.55 | 120.55 | 未列入 | | | 5.71% | 可开放 |
| 15678 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线合太平分台 | 100 | 1.92% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | -5.06% | 可开放 |
| 15679 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线新立北之二台 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | 24.72% | 可开放 |
| 15680 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线佟由卜台 | 200 | 21.50% | 117 | 117 | 未列入 | | | 14.69% | 可开放 |
| 15681 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线车里台 | 100 | 8.95% | 71.05 | 71.05 | 未列入 | | | -22.26% | 可开放 |
| 15682 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线蔡卜台 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -1.74% | 可开放 |
| 15683 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线唐家卜台 | 100 | 12.64% | 67.36 | 67.36 | 未列入 | | | 0.88% | 可开放 |
| 15684 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线万兴小岭台 | 100 | 30.23% | 49.77 | 49.77 | 未列入 | | | 9.40% | 可开放 |
| 15685 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线高明涛台区 | 200 | 0.94% | 158.12 | 158.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15686 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线牧牛台 | 400 | 8.95% | 284.2 | 284.2 | 未列入 | | | 18.37% | 可开放 |
| 15687 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线东沟二分台 | 100 | 23.76% | 56.24 | 56.24 | 未列入 | | | 38.04% | 可开放 |
| 15688 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线龙潭村工业台 | 200 | 0.38% | 159.24 | 159.24 | 未列入 | | | 29.96% | 可开放 |
| 15689 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线乡政府2台 | 400 | 5.97% | 296.14 | 296.14 | 未列入 | | | 20.11% | 可开放 |
| 15690 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线牧牛之一台 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | 11.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15691 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线万兴小东风台 | 100 | 32.81% | 47.19 | 47.19 | 未列入 | | | 18.56% | 可开放 |
| 15692 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 树地线立新二台 | 100 | 63.62% | 16.38 | 16.38 | 未列入 | | | 61.74% | 可开放 |
| 15693 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线东西卜分台 | 200 | 0.14% | 159.73 | 159.73 | 未列入 | | | 1.90% | 可开放 |
| 15694 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线哨子河五队分台 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 15695 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线姜卜台 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | 2.53% | 可开放 |
| 15696 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线沙金纪卜台 | 100 | 17.71% | 62.29 | 62.29 | 未列入 | | | 13.78% | 可开放 |
| 15697 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线立新沈卜台 | 100 | 25.67% | 54.33 | 54.33 | 未列入 | | | 22.88% | 可开放 |
| 15698 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线立新李卜台 | 100 | 21.57% | 58.43 | 58.43 | 未列入 | | | 8.45% | 可开放 |
| 15699 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线大董卜分台 | 100 | 35.30% | 44.7 | 44.7 | 未列入 | | | 75.13% | 可开放 |
| 15700 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线丛家街台 | 100 | 32.00% | 48 | 48 | 未列入 | | | 5.80% | 可开放 |
| 15701 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线西屯二台 | 100 | 18.37% | 61.63 | 61.63 | 未列入 | | | 31.27% | 可开放 |
| 15702 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线庙西二台 | 100 | 20.42% | 59.58 | 59.58 | 未列入 | | | 16.72% | 可开放 |
| 15703 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线塘坊二台 | 100 | 25.16% | 54.84 | 54.84 | 未列入 | | | 1.42% | 可开放 |
| 15704 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线孤山二台 | 100 | 24.16% | 55.84 | 55.84 | 未列入 | | | 7.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15705 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线岭下二台 | 100 | 13.76% | 66.24 | 66.24 | 未列入 | | | 4.30% | 可开放 |
| 15706 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线太平二台 | 100 | 32.55% | 47.45 | 47.45 | 未列入 | | | -38.05% | 可开放 |
| 15707 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线茧上二台 | 100 | 18.33% | 61.67 | 61.67 | 未列入 | | | 1.59% | 可开放 |
| 15708 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线黄岭二台 | 100 | 15.62% | 64.38 | 64.38 | 未列入 | | | 7.05% | 可开放 |
| 15709 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线刘卜二台 | 100 | 30.34% | 49.66 | 49.66 | 未列入 | | | 8.00% | 可开放 |
| 15710 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线相荣王卜二台 | 200 | 72.77% | 14.46 | 14.46 | 未列入 | | | 266.93% | 可开放 |
| 15711 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线张西三台 | 100 | 24.97% | 55.03 | 55.03 | 未列入 | | | 19.25% | 可开放 |
| 15712 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线石头岭岭岗台 | 100 | 24.65% | 55.35 | 55.35 | 未列入 | | | 6.68% | 可开放 |
| 15713 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线石头岭二龙台 | 100 | 25.96% | 54.04 | 54.04 | 未列入 | | | 3.40% | 可开放 |
| 15714 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线石头岭大岭台 | 100 | 20.11% | 59.89 | 59.89 | 未列入 | | | 20.24% | 可开放 |
| 15715 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线星星石一队台 | 100 | 22.74% | 57.26 | 57.26 | 未列入 | | | 41.24% | 可开放 |
| 15716 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线朝阳变台 | 100 | 23.65% | 56.35 | 56.35 | 未列入 | | | 0.62% | 可开放 |
| 15717 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线高卜台 | 100 | 22.82% | 57.18 | 57.18 | 未列入 | | | 14.03% | 可开放 |
| 15718 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线南沟一台 | 200 | 13.72% | 132.56 | 132.56 | 未列入 | | | 21.43% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15719 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线二队二变台 | 100 | 21.29% | 58.71 | 58.71 | 未列入 | | | -7.38% | 可开放 |
| 15720 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线林卜变台 | 50 | 3.94% | 38.03 | 38.03 | 未列入 | | | -69.94% | 可开放 |
| 15721 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线刘家沟台 | 100 | 35.40% | 44.6 | 44.6 | 未列入 | | | 12.34% | 可开放 |
| 15722 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线山城村龙潭台区 | 100 | 49.12% | 30.88 | 30.88 | 未列入 | | | 24.36% | 可开放 |
| 15723 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线塘坊台 | 100 | 30.40% | 49.6 | 49.6 | 未列入 | | | 4.23% | 可开放 |
| 15724 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线孤家村羊角台区 | 100 | 18.53% | 61.47 | 61.47 | 未列入 | | | 15.58% | 可开放 |
| 15725 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线后屋台 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | 11.36% | 可开放 |
| 15726 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线三河村二队台区 | 100 | 28.99% | 51.01 | 51.01 | 未列入 | | | 20.37% | 可开放 |
| 15727 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线吴卜台 | 100 | 52.85% | 27.15 | 27.15 | 未列入 | | | 7.98% | 可开放 |
| 15728 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线矫卜二台 | 100 | 30.69% | 49.31 | 49.31 | 未列入 | | | 30.90% | 可开放 |
| 15729 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线孤山台 | 100 | 37.87% | 42.13 | 42.13 | 未列入 | | | 9.59% | 可开放 |
| 15730 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线三河村五队台区 | 100 | 55.53% | 24.47 | 24.47 | 未列入 | | | 12.73% | 可开放 |
| 15731 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线白卜台 | 200 | 14.16% | 131.68 | 131.68 | 未列入 | | | 22.64% | 可开放 |
| 15732 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线孤家村羊角之一变台 | 50 | 34.62% | 22.69 | 22.69 | 未列入 | | | -0.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15733 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线薛卜二台 | 100 | 19.07% | 60.93 | 60.93 | 未列入 | | | 16.42% | 可开放 |
| 15734 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线沟口二台 | 50 | 61.74% | 9.13 | 9.13 | 未列入 | | | -0.45% | 可开放 |
| 15735 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线岭上台 | 50 | 73.54% | 3.23 | 3.23 | 未列入 | | | 3.52% | 可开放 |
| 15736 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线山城村张家沟变台 | 50 | 41.34% | 19.33 | 19.33 | 未列入 | | | 36.96% | 可开放 |
| 15737 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线刘家沟二台 | 100 | 43.91% | 36.09 | 36.09 | 未列入 | | | 42.78% | 可开放 |
| 15738 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线山嘴二台 | 50 | 82.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | 17.84% | 可开放 |
| 15739 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线吴卜二台 | 100 | 19.53% | 60.47 | 60.47 | 未列入 | | | 2.28% | 可开放 |
| 15740 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线太平台 | 50 | 54.28% | 12.86 | 12.86 | 未列入 | | | 5.25% | 可开放 |
| 15741 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线大岭三台 | 50 | 5.10% | 37.45 | 37.45 | 未列入 | | | -6.87% | 可开放 |
| 15742 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线茧上台 | 100 | 19.06% | 60.94 | 60.94 | 未列入 | | | 18.30% | 可开放 |
| 15743 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线东沟二台 | 50 | 73.48% | 3.26 | 3.26 | 未列入 | | | -7.80% | 可开放 |
| 15744 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 前营线北山二台 | 50 | 5.06% | 37.47 | 37.47 | 未列入 | | | -4.08% | 可开放 |
| 15745 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线西道队变台 | 100 | 20.51% | 59.49 | 59.49 | 未列入 | | | 6.48% | 可开放 |
| 15746 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线东沟一台 | 100 | 20.45% | 59.55 | 59.55 | 未列入 | | | 29.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15747 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 前营线北山三台 | 50 | 91.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 15748 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线滕店台 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | -8.11% | 可开放 |
| 15749 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线西道村变台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | 2.60% | 可开放 |
| 15750 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 前营线胡卜村二台 | 50 | 3.46% | 38.27 | 38.27 | 未列入 | | | -47.47% | 可开放 |
| 15751 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线万家沟台 | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | -11.42% | 可开放 |
| 15752 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线前地变台 | 100 | 43.54% | 36.46 | 36.46 | 未列入 | | | -9.13% | 可开放 |
| 15753 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线黄岭台 | 100 | 20.00% | 60 | 60 | 未列入 | | | 17.53% | 可开放 |
| 15754 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线营下变台 | 100 | 16.36% | 63.64 | 63.64 | 未列入 | | | 8.92% | 可开放 |
| 15755 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 前营线刘卜二台 | 50 | 80.56% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.46% | 可开放 |
| 15756 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线西道村邹卜台区 | 100 | 37.46% | 42.54 | 42.54 | 未列入 | | | 52.06% | 可开放 |
| 15757 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线西道村蔬菜大棚二台区 | 200 | 0.07% | 159.87 | 159.87 | 未列入 | | | -19.38% | 可开放 |
| 15758 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线李卜二台 | 200 | 0.58% | 158.84 | 158.84 | 未列入 | | | -72.24% | 可开放 |
| 15759 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线刘卜台 | 50 | 89.72% | 0 | 0 | 未列入 | | | 31.73% | 可开放 |
| 15760 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线四队二台 | 50 | 63.82% | 8.09 | 8.09 | 未列入 | | | -4.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15761 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线毕卜变台 | 100 | 12.64% | 67.36 | 67.36 | 未列入 | | | 4.39% | 可开放 |
| 15762 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线前街二台 | 50 | 40.40% | 19.8 | 19.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15763 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线白卜变台 | 100 | 22.11% | 57.89 | 57.89 | 未列入 | | | -1.63% | 可开放 |
| 15764 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线赵卜二台 | 50 | 79.32% | 0.34 | 0.34 | 未列入 | | | 22.52% | 可开放 |
| 15765 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线西沟二台 | 100 | 59.24% | 20.76 | 20.76 | 未列入 | | | 55.21% | 可开放 |
| 15766 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线西道村毕家沟变台 | 50 | 56.18% | 11.91 | 11.91 | 未列入 | | | 9.68% | 可开放 |
| 15767 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线孤山二台 | 200 | 0.24% | 159.52 | 159.52 | 未列入 | | | -87.31% | 可开放 |
| 15768 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线塘岭村罗家沟变台 | 50 | 55.58% | 12.21 | 12.21 | 未列入 | | | 8.65% | 可开放 |
| 15769 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线杜隈台 | 400 | 0.12% | 319.54 | 319.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15770 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线西道村高家沟下变台 | 50 | 77.62% | 1.19 | 1.19 | 未列入 | | | 68.37% | 可开放 |
| 15771 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线相荣王卜台 | 100 | 22.06% | 57.94 | 57.94 | 未列入 | | | 13.51% | 可开放 |
| 15772 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜二队台 | 100 | 50.64% | 29.36 | 29.36 | 未列入 | | | 15.87% | 可开放 |
| 15773 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线山城村前地之一变台 | 50 | 33.10% | 23.45 | 23.45 | 未列入 | | | 13.31% | 可开放 |
| 15774 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线西沟台 | 50 | 2.96% | 38.52 | 38.52 | 未列入 | | | -39.70% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15775 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线东岭一台 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 15776 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线山城村蔡家沟变台 | 50 | 46.52% | 16.74 | 16.74 | 未列入 | | | -7.63% | 可开放 |
| 15777 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜三队一台 | 100 | 16.64% | 63.36 | 63.36 | 未列入 | | | 10.98% | 可开放 |
| 15778 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线相荣村小卜一台 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | 3.13% | 可开放 |
| 15779 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线国卜台 | 200 | 0.27% | 159.47 | 159.47 | 未列入 | | | 28.70% | 可开放 |
| 15780 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线四北台 | 100 | 27.67% | 52.33 | 52.33 | 未列入 | | | 24.23% | 可开放 |
| 15781 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜四队台 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 15782 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线周卜台 | 100 | 1.32% | 78.68 | 78.68 | 未列入 | | | -15.53% | 可开放 |
| 15783 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜四队1台 | 200 | 0.18% | 159.64 | 159.64 | 未列入 | | | 1.42% | 可开放 |
| 15784 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线小卜台 | 100 | 2.19% | 77.81 | 77.81 | 未列入 | | | -0.68% | 可开放 |
| 15785 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线河东西台 | 100 | 27.71% | 52.29 | 52.29 | 未列入 | | | 7.25% | 可开放 |
| 15786 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜五队台 | 200 | 15.85% | 128.3 | 128.3 | 未列入 | | | 10.40% | 可开放 |
| 15787 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜五队1台 | 200 | 0.37% | 159.26 | 159.26 | 未列入 | | | 28.24% | 可开放 |
| 15788 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线红上台 | 100 | 17.41% | 62.59 | 62.59 | 未列入 | | | 15.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15789 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线西山台 | 100 | 20.15% | 59.85 | 59.85 | 未列入 | | | 22.95% | 可开放 |
| 15790 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线张东二台 | 50 | 72.52% | 3.74 | 3.74 | 未列入 | | | 1.87% | 可开放 |
| 15791 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线张东一台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -26.48% | 可开放 |
| 15792 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线张西台 | 100 | 33.86% | 46.14 | 46.14 | 未列入 | | | 11.08% | 可开放 |
| 15793 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线王卜岭后 | 200 | 10.96% | 138.09 | 138.09 | 未列入 | | | 15.69% | 可开放 |
| 15794 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线胡家沟下台 | 100 | 0.35% | 79.65 | 79.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15795 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 二道台之一台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15796 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线胡家卜台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15797 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线徐卜分台 | 100 | 0.05% | 79.95 | 79.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15798 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 河东西变台 | 50 | 19.90% | 30.05 | 30.05 | 未列入 | | | 11.38% | 可开放 |
| 15799 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 黄上变台 | 30 | 31.40% | 14.58 | 14.58 | 未列入 | | | 8.18% | 可开放 |
| 15800 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线文家东沟台 | 30 | 20.03% | 17.99 | 17.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15801 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 文博小区变台 | 100 | 93.79% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.11% | 可开放 |
| 15802 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 汤卜台 | 50 | 9.84% | 35.08 | 35.08 | 未列入 | | | 3.99% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15803 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 古山台 | 100 | 1.64% | 78.36 | 78.36 | 未列入 | | | -47.14% | 可开放 |
| 15804 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 坎子付卜二台 | 30 | 26.93% | 15.92 | 15.92 | 未列入 | | | 3.18% | 可开放 |
| 15805 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 洼塘冯卜台 | 30 | 37.80% | 12.66 | 12.66 | 未列入 | | | -0.39% | 可开放 |
| 15806 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 新华上沈台 | 100 | 87.97% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.59% | 可开放 |
| 15807 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 大炉炉东台 | 100 | 2.78% | 77.22 | 77.22 | 未列入 | | | 24.28% | 可开放 |
| 15808 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 小虎岭线7332 | 玉产业园区1#箱变变压器 | 630 | 0.04% | 503.74 | 503.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15809 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 康卜变台 | 20 | 58.00% | 4.4 | 4.4 | 未列入 | | | -1.14% | 可开放 |
| 15810 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线小隈子大棚台区 | 200 | 0.24% | 159.52 | 159.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15811 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线北沟1台区 | 100 | 15.06% | 64.94 | 64.94 | 未列入 | | | 0.23% | 可开放 |
| 15812 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线付沟台区 | 100 | 20.86% | 59.14 | 59.14 | 未列入 | | | 6.56% | 可开放 |
| 15813 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 林卜台 | 30 | 10.73% | 20.78 | 20.78 | 未列入 | | | 4.65% | 可开放 |
| 15814 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 坡东台 | 30 | 20.47% | 17.86 | 17.86 | 未列入 | | | -6.94% | 可开放 |
| 15815 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线周家台 | 50 | 46.30% | 16.85 | 16.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15816 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线堡东西台 | 100 | 47.74% | 32.26 | 32.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15817 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线王家堡台 | 100 | 2.15% | 77.85 | 77.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15818 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 五六队台 | 100 | 26.11% | 53.89 | 53.89 | 未列入 | | | -9.12% | 可开放 |
| 15819 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线房身河东台 | 160 | 34.77% | 72.37 | 72.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15820 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 三四队台 | 50 | 66.66% | 6.67 | 6.67 | 未列入 | | | 13.42% | 可开放 |
| 15821 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线大地台 | 400 | 5.33% | 298.69 | 298.69 | 未列入 | | | 1180.32% | 可开放 |
| 15822 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 朝阳线沟里台 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | -85.23% | 可开放 |
| 15823 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线吴卜台 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 15824 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线麻地台 | 200 | 0.32% | 159.36 | 159.36 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 15825 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 朝阳线北头台 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | 14.21% | 可开放 |
| 15826 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线石人东台 | 100 | 24.92% | 55.08 | 55.08 | 未列入 | | | 34.87% | 可开放 |
| 15827 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线三道台 | 100 | 22.16% | 57.84 | 57.84 | 未列入 | | | 23.33% | 可开放 |
| 15828 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 朝阳线西沟台 | 100 | 18.49% | 61.51 | 61.51 | 未列入 | | | 6.77% | 可开放 |
| 15829 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线王家卜台 | 100 | 15.94% | 64.06 | 64.06 | 未列入 | | | 5.95% | 可开放 |
| 15830 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线刘家台 | 100 | 22.77% | 57.23 | 57.23 | 未列入 | | | 35.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15831 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 朝阳线马滴台 | 100 | 25.09% | 54.91 | 54.91 | 未列入 | | | 45.26% | 可开放 |
| 15832 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 朝阳线结梨台 | 100 | 17.98% | 62.02 | 62.02 | 未列入 | | | -10.45% | 可开放 |
| 15833 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线西街台 | 200 | 7.96% | 144.09 | 144.09 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |
| 15834 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线梁家之一台 | 50 | 82.62% | 0 | 0 | 未列入 | | | 9.81% | 可开放 |
| 15835 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线汪沟台 | 200 | 12.54% | 134.93 | 134.93 | 未列入 | | | 11.24% | 可开放 |
| 15836 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山二线 | 尖山线魏家沟台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15837 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线李下台 | 200 | 9.19% | 141.62 | 141.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15838 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 沙岗村赵家台区 | 50 | 83.38% | 0 | 0 | 未列入 | | | 17.69% | 可开放 |
| 15839 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线磨盘村东前台区 | 100 | 2.47% | 77.53 | 77.53 | 未列入 | | | 22.72% | 可开放 |
| 15840 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线东沟上之一台 | 100 | 28.43% | 51.57 | 51.57 | 未列入 | | | 13.96% | 可开放 |
| 15841 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 桦树下台区 | 50 | 12.04% | 33.98 | 33.98 | 未列入 | | | 283.18% | 可开放 |
| 15842 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线北马台 | 100 | 34.25% | 45.75 | 45.75 | 未列入 | | | 18.21% | 可开放 |
| 15843 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线大旺台 | 100 | 19.88% | 60.12 | 60.12 | 未列入 | | | 4.98% | 可开放 |
| 15844 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线韩家岭之一台 | 50 | 68.10% | 5.95 | 5.95 | 未列入 | | | 6.55% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15845 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线刘下之一台 | 100 | 16.45% | 63.55 | 63.55 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 15846 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线德合台 | 200 | 21.04% | 117.92 | 117.92 | 未列入 | | | 2.05% | 可开放 |
| 15847 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 黑石岭台区 | 50 | 41.14% | 19.43 | 19.43 | 未列入 | | | 6.37% | 可开放 |
| 15848 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线双龙之一台 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | 25.36% | 可开放 |
| 15849 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 新家沟台区 | 50 | 62.54% | 8.73 | 8.73 | 未列入 | | | 32.43% | 可开放 |
| 15850 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线四里台 | 50 | 64.96% | 7.52 | 7.52 | 未列入 | | | 24.07% | 可开放 |
| 15851 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 李家堡台区 | 100 | 1.83% | 78.17 | 78.17 | 未列入 | | | 5.63% | 可开放 |
| 15852 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线四里之一台 | 50 | 49.86% | 15.07 | 15.07 | 未列入 | | | 0.26% | 可开放 |
| 15853 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 西街台区 | 50 | 16.38% | 31.81 | 31.81 | 未列入 | | | 9.42% | 可开放 |
| 15854 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线磨玉上台 | 100 | 28.44% | 51.56 | 51.56 | 未列入 | | | 16.76% | 可开放 |
| 15855 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 姜卜河南台 | 50 | 1.62% | 39.19 | 39.19 | 未列入 | | | 9.14% | 可开放 |
| 15856 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线磨玉下台 | 100 | 11.24% | 68.76 | 68.76 | 未列入 | | | 10.00% | 可开放 |
| 15857 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线谷西变台 | 100 | 25.91% | 54.09 | 54.09 | 未列入 | | | -4.25% | 可开放 |
| 15858 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线谷西之一台 | 100 | 69.52% | 10.48 | 10.48 | 未列入 | | | -4.71% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15859 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 小黄旗台 | 315 | 0.08% | 251.74 | 251.74 | 未列入 | | | 4.08% | 可开放 |
| 15860 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线山东台 | 200 | 20.51% | 118.99 | 118.99 | 未列入 | | | 14.34% | 可开放 |
| 15861 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线周里台 | 50 | 18.64% | 30.68 | 30.68 | 未列入 | | | -20.16% | 可开放 |
| 15862 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 山嘴村卜东台 | 100 | 4.80% | 75.2 | 75.2 | 未列入 | | | 4.92% | 可开放 |
| 15863 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 水獭东街台 | 50 | 17.90% | 31.05 | 31.05 | 未列入 | | | -58.45% | 可开放 |
| 15864 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 窝棚线对面沟台 | 100 | 15.26% | 64.74 | 64.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15865 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线柳树沟台区 | 50 | 74.12% | 2.94 | 2.94 | 未列入 | | | 15.31% | 可开放 |
| 15866 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 铁路线河南卜台区 | 200 | 13.97% | 132.06 | 132.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15867 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线孙卜分台 | 100 | 0.79% | 79.21 | 79.21 | 未列入 | | | 29.65% | 可开放 |
| 15868 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线东山二台区 | 100 | 1.45% | 78.55 | 78.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15869 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线刘家堡台 | 200 | 1.07% | 157.86 | 157.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15870 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线同心四队台区 | 100 | 56.74% | 23.26 | 23.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15871 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线孟西台区 | 200 | 0.79% | 158.42 | 158.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15872 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线北卜台区 | 100 | 3.02% | 76.98 | 76.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15873 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线兰旗口二分4#变台 | 400 | 5.79% | 296.84 | 296.84 | 未列入 | | | 15.67% | 可开放 |
| 15874 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线白旗卜分24#变台 | 400 | 5.08% | 299.67 | 299.67 | 未列入 | | | 9.61% | 可开放 |
| 15875 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线粮库家属支2变台 | 200 | 0.26% | 159.48 | 159.48 | 未列入 | | | 11.27% | 可开放 |
| 15876 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线烟房台区 | 200 | 6.14% | 147.73 | 147.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15877 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线后腰岭台区 | 200 | 16.16% | 127.69 | 127.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15878 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 沙上分23左支4台 | 100 | 54.71% | 25.29 | 25.29 | 未列入 | | | 24.79% | 可开放 |
| 15879 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 岫玉一线29右1#台区 | 100 | 66.11% | 13.89 | 13.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15880 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 永安箱变变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |
| 15881 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 紫润园箱变变压器 | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 15882 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 西隈变台 | 50 | 10.90% | 34.55 | 34.55 | 未列入 | | | -18.82% | 可开放 |
| 15883 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 侯卜变台 | 50 | 12.08% | 33.96 | 33.96 | 未列入 | | | 4.70% | 可开放 |
| 15884 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 古井变台 | 30 | 27.60% | 15.72 | 15.72 | 未列入 | | | 29.60% | 可开放 |
| 15885 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 南岭变台 | 20 | 46.15% | 6.77 | 6.77 | 未列入 | | | 9.06% | 可开放 |
| 15886 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 康卜农业产业园台区 | 50 | 17.04% | 31.48 | 31.48 | 未列入 | | | -16.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15887 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 张力宏小区变台 | 100 | 2.87% | 77.13 | 77.13 | 未列入 | | | -19.33% | 可开放 |
| 15888 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 凤凰羽小区台区 | 100 | 29.53% | 50.47 | 50.47 | 未列入 | | | 162.98% | 可开放 |
| 15889 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 赵卜台 | 100 | 49.03% | 30.97 | 30.97 | 未列入 | | | 17.69% | 可开放 |
| 15890 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 刚家沟台 | 200 | 57.00% | 46.01 | 46.01 | 未列入 | | | 8.66% | 可开放 |
| 15891 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 河东台11 | 50 | 4.38% | 37.81 | 37.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15892 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 窑北台 | 100 | 77.21% | 2.79 | 2.79 | 未列入 | | | 14.46% | 可开放 |
| 15893 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 井沿台 | 100 | 56.70% | 23.3 | 23.3 | 未列入 | | | 6.18% | 可开放 |
| 15894 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 河东台（中合线） | 50 | 17.10% | 31.45 | 31.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15895 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 岳山村三队台 | 30 | 28.57% | 15.43 | 15.43 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 15896 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 河西台 | 50 | 78.34% | 0.83 | 0.83 | 未列入 | | | 0.23% | 可开放 |
| 15897 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 小炉台 | 100 | 86.02% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.43% | 可开放 |
| 15898 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 王隈台 | 50 | 6.14% | 36.93 | 36.93 | 未列入 | | | -20.52% | 可开放 |
| 15899 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 13306树地线红旗台 | 100 | 1.55% | 78.45 | 78.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15900 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 13306树地线石卜台 | 100 | 73.94% | 6.06 | 6.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 北窑台 | 100 | 71.47% | 8.53 | 8.53 | 未列入 | | | 25.50% | 可开放 |
| 15902 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 后山根8# | 200 | 56.77% | 46.46 | 46.46 | 未列入 | | | 20.36% | 可开放 |
| 15903 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 杨东分2# | 100 | 66.95% | 13.05 | 13.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15904 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 杨西台 | 100 | 5.38% | 74.62 | 74.62 | 未列入 | | | 14.41% | 可开放 |
| 15905 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 北沟一分 | 30 | 29.73% | 15.08 | 15.08 | 未列入 | | | -11.66% | 可开放 |
| 15906 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 鸽子山支7# | 50 | 89.42% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.46% | 可开放 |
| 15907 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 立新一分15# | 100 | 1.42% | 78.58 | 78.58 | 未列入 | | | -26.38% | 可开放 |
| 15908 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 河南二支1# | 100 | 53.31% | 26.69 | 26.69 | 未列入 | | | 4.99% | 可开放 |
| 15909 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 西沟支6# | 100 | 58.18% | 21.82 | 21.82 | 未列入 | | | 22.67% | 可开放 |
| 15910 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 13306树地线南沟台 | 100 | 2.02% | 77.98 | 77.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15911 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 敬老院小区箱变变压器 | 500 | 2.77% | 386.13 | 386.13 | 未列入 | | | 244.31% | 可开放 |
| 15912 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线前卜三台 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | 16.10% | 可开放 |
| 15913 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线狼下之一台 | 100 | 11.17% | 68.83 | 68.83 | 未列入 | | | 1.84% | 可开放 |
| 15914 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线老东台 | 100 | 29.31% | 50.69 | 50.69 | 未列入 | | | -7.44% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15915 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线东西队台 | 200 | 4.65% | 150.71 | 150.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15916 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线房身之二台 | 100 | 15.70% | 64.3 | 64.3 | 未列入 | | | 7.05% | 可开放 |
| 15917 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线加油站小区台 | 200 | 0.43% | 159.15 | 159.15 | 未列入 | | | 16.16% | 可开放 |
| 15918 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线粉房二台 | 200 | 11.42% | 137.17 | 137.17 | 未列入 | | | -8.54% | 可开放 |
| 15919 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线粉房一台 | 100 | 1.79% | 78.21 | 78.21 | 未列入 | | | 5.77% | 可开放 |
| 15920 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线镇家属2台 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | 21.79% | 可开放 |
| 15921 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线镇家属4台 | 200 | 0.62% | 158.77 | 158.77 | 未列入 | | | 11.46% | 可开放 |
| 15922 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线老卜东台 | 200 | 11.83% | 136.34 | 136.34 | 未列入 | | | 19.03% | 可开放 |
| 15923 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线小三家之一台 | 100 | 13.88% | 66.12 | 66.12 | 未列入 | | | -10.97% | 可开放 |
| 15924 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线老卜西台 | 100 | 40.50% | 39.5 | 39.5 | 未列入 | | | 26.62% | 可开放 |
| 15925 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 益林线北堡之一台 | 100 | 1.48% | 78.52 | 78.52 | 未列入 | | | 54.50% | 可开放 |
| 15926 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线上头子台 | 200 | 9.78% | 140.44 | 140.44 | 未列入 | | | 321.68% | 可开放 |
| 15927 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线油房台 | 200 | 7.74% | 144.52 | 144.52 | 未列入 | | | -44.92% | 可开放 |
| 15928 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线三家子变台 | 50 | 6.12% | 36.94 | 36.94 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15929 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线政府家属台 | 400 | 13.54% | 265.84 | 265.84 | 未列入 | | | 18.73% | 可开放 |
| 15930 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线张卜台 | 200 | 15.96% | 128.09 | 128.09 | 未列入 | | | 0.66% | 可开放 |
| 15931 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 样岭线后葛屯2台区 | 200 | 0.52% | 158.97 | 158.97 | 未列入 | | | 132.83% | 可开放 |
| 15932 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线王家卜台 | 100 | 22.02% | 57.98 | 57.98 | 未列入 | | | 10.03% | 可开放 |
| 15933 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线同心一队台 | 200 | 3.87% | 152.26 | 152.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15934 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线东街变台 | 100 | 26.03% | 53.97 | 53.97 | 未列入 | | | 10.03% | 可开放 |
| 15935 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线古石分37#新丰变台 | 100 | 19.44% | 60.56 | 60.56 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 15936 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线大甸沟分44#岭沟变台 | 50 | 2.22% | 38.89 | 38.89 | 未列入 | | | 8.67% | 可开放 |
| 15937 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线岭后变台 | 100 | 24.41% | 55.59 | 55.59 | 未列入 | | | 13.83% | 可开放 |
| 15938 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼汤分74#台区 | 200 | 0.70% | 158.6 | 158.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15939 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线孤家村马店台 | 100 | 22.34% | 57.66 | 57.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15940 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉园4#箱式变电站变压器 | 630 | 0.08% | 503.51 | 503.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15941 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉园5#箱式变电站变压器 | 630 | 0.05% | 503.67 | 503.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15942 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线松树嘴变台 | 100 | 24.11% | 55.89 | 55.89 | 未列入 | | | 22.22% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15943 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园4#箱式变电站变压器 | 315 | 18.61% | 193.39 | 193.39 | 未列入 | | | 30.28% | 可开放 |
| 15944 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线小关卜台 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15945 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园5#箱式变电站变压器 | 630 | 0.07% | 503.59 | 503.59 | 未列入 | | | 36.52% | 可开放 |
| 15946 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线大甸沟分54#岭沟2台区 | 50 | 1.68% | 39.16 | 39.16 | 未列入 | | | 11.14% | 可开放 |
| 15947 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园6#箱式变电站变压器 | 630 | 0.06% | 503.6 | 503.6 | 未列入 | | | 38.01% | 可开放 |
| 15948 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府6#箱式变电站变压器 | 500 | 0.07% | 399.64 | 399.64 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 15949 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳久富食用菌台 | 100 | 27.39% | 52.61 | 52.61 | 未列入 | | | 117.69% | 可开放 |
| 15950 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线大石卜台 | 200 | 9.54% | 140.93 | 140.93 | 未列入 | | | -4.18% | 可开放 |
| 15951 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线北街之一台 | 100 | 63.06% | 16.94 | 16.94 | 未列入 | | | 31.80% | 可开放 |
| 15952 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线大石卜2台 | 100 | 32.32% | 47.68 | 47.68 | 未列入 | | | 24.89% | 可开放 |
| 15953 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线赵后台柱上变压器 | 200 | 11.95% | 136.11 | 136.11 | 未列入 | | | 24.51% | 可开放 |
| 15954 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线老石南沟台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15955 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 小虎岭线7332 | 玉产业园区2#箱变变压器 | 315 | 0.11% | 251.65 | 251.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15956 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 小虎岭线7332 | 玉产业园区3#箱变变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15957 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园五六期1#箱变变压器 | 630 | 1.69% | 493.38 | 493.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15958 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 四道河村张家沟台区 | 50 | 15.84% | 32.08 | 32.08 | 未列入 | | | 15.86% | 可开放 |
| 15959 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 新甸台 | 50 | 2.38% | 38.81 | 38.81 | 未列入 | | | -21.07% | 可开放 |
| 15960 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园五六期2#箱变变压器 | 630 | 3.86% | 479.68 | 479.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15961 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线石房沟台区 | 200 | 8.60% | 142.81 | 142.81 | 未列入 | | | -5.33% | 可开放 |
| 15962 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线李卜李前台 | 200 | 0.70% | 158.61 | 158.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15963 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线马西2台 | 100 | 20.85% | 59.15 | 59.15 | 未列入 | | | 9.34% | 可开放 |
| 15964 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线松树嘴台 | 200 | 0.46% | 159.09 | 159.09 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15965 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线马家沟台 | 200 | 0.47% | 159.07 | 159.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15966 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 苏子沟全眼台 | 50 | 55.40% | 12.3 | 12.3 | 未列入 | | | 22.10% | 可开放 |
| 15967 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线大东沟台 | 100 | 37.94% | 42.06 | 42.06 | 未列入 | | | -8.27% | 可开放 |
| 15968 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线卜东西台 | 100 | 2.15% | 77.85 | 77.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15969 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线中心市场台 | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | 4.55% | 可开放 |
| 15970 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线马家堡台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15971 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线大甸台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15972 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 河沿二台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15973 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 孟油坊台 | 50 | 15.74% | 32.13 | 32.13 | 未列入 | | | 0.19% | 可开放 |
| 15974 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 小何卜台 | 100 | 51.41% | 28.59 | 28.59 | 未列入 | | | 21.16% | 可开放 |
| 15975 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陈东台 | 50 | 16.46% | 31.77 | 31.77 | 未列入 | | | 10.91% | 可开放 |
| 15976 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 青后台 | 50 | 8.96% | 35.52 | 35.52 | 未列入 | | | 9.16% | 可开放 |
| 15977 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 青东台 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | -47.67% | 可开放 |
| 15978 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 大南沟台 | 30 | 26.27% | 16.12 | 16.12 | 未列入 | | | 11.84% | 可开放 |
| 15979 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 包卜台 | 100 | 0.51% | 79.49 | 79.49 | 未列入 | | | -41.88% | 可开放 |
| 15980 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 包上台 | 50 | 93.38% | 0 | 0 | 未列入 | | | 37.91% | 可开放 |
| 15981 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 下洼（一）台 | 100 | 1.71% | 78.29 | 78.29 | 未列入 | | | -7.30% | 可开放 |
| 15982 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 10kV石棉线后卜台 | 30 | 33.40% | 13.98 | 13.98 | 未列入 | | | 38.68% | 可开放 |
| 15983 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 中街台 | 50 | 8.94% | 35.53 | 35.53 | 未列入 | | | -23.26% | 可开放 |
| 15984 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 后街台 | 30 | 30.90% | 14.73 | 14.73 | 未列入 | | | 12.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15985 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东南分20右1#台 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | -9.86% | 可开放 |
| 15986 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线31#台 | 400 | 14.48% | 262.08 | 262.08 | 未列入 | | | 17.38% | 可开放 |
| 15987 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线35#台 | 400 | 12.13% | 271.5 | 271.5 | 未列入 | | | 8.33% | 可开放 |
| 15988 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线杨街台区 | 100 | 28.01% | 51.99 | 51.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 15989 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线40#台 | 400 | 0.06% | 319.77 | 319.77 | 未列入 | | | -88.18% | 可开放 |
| 15990 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线麻地台区 | 100 | 34.46% | 45.54 | 45.54 | 未列入 | | | 12.89% | 可开放 |
| 15991 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线洪海物业台区 | 400 | 6.79% | 292.83 | 292.83 | 未列入 | | | 5.24% | 可开放 |
| 15992 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线河西队台区 | 100 | 26.13% | 53.87 | 53.87 | 未列入 | | | 1.19% | 可开放 |
| 15993 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线育才台区 | 200 | 32.33% | 95.34 | 95.34 | 未列入 | | | 21.50% | 可开放 |
| 15994 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线孙前后台区 | 200 | 18.53% | 122.95 | 122.95 | 未列入 | | | 3.80% | 可开放 |
| 15995 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线南二台区 | 400 | 14.45% | 262.21 | 262.21 | 未列入 | | | 28.17% | 可开放 |
| 15996 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线河南台区 | 100 | 37.13% | 42.87 | 42.87 | 未列入 | | | -25.60% | 可开放 |
| 15997 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线周家卜台 | 200 | 25.85% | 108.31 | 108.31 | 未列入 | | | 32.37% | 可开放 |
| 15998 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线沟里台区 | 200 | 4.89% | 150.23 | 150.23 | 未列入 | | | 243.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15999 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线王家卜台区 | 100 | 15.33% | 64.67 | 64.67 | 未列入 | | | -7.07% | 可开放 |
| 16000 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线刘家村台区 | 200 | 1.44% | 157.12 | 157.12 | 未列入 | | | -3.46% | 可开放 |
| 16001 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线房前台区 | 200 | 10.75% | 138.51 | 138.51 | 未列入 | | | 287.66% | 可开放 |
| 16002 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线芝麻地台区 | 100 | 39.21% | 40.79 | 40.79 | 未列入 | | | -17.21% | 可开放 |
| 16003 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线纪玉顺台区 | 200 | 2.29% | 155.43 | 155.43 | 未列入 | | | 48.23% | 可开放 |
| 16004 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线核桃沟台区 | 100 | 23.98% | 56.02 | 56.02 | 未列入 | | | -9.22% | 可开放 |
| 16005 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线双龙台区 | 200 | 0.92% | 158.16 | 158.16 | 未列入 | | | 5.92% | 可开放 |
| 16006 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线林上二台 | 200 | 0.44% | 159.13 | 159.13 | 未列入 | | | -17.23% | 可开放 |
| 16007 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线周外台区 | 200 | 16.65% | 126.71 | 126.71 | 未列入 | | | -1.22% | 可开放 |
| 16008 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线赵后卜台区 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | -59.86% | 可开放 |
| 16009 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线东街台区 | 400 | 20.87% | 236.54 | 236.54 | 未列入 | | | 16.21% | 可开放 |
| 16010 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线老卜台区 | 100 | 35.80% | 44.2 | 44.2 | 未列入 | | | 12.63% | 可开放 |
| 16011 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线北沟台区 | 200 | 0.24% | 159.52 | 159.52 | 未列入 | | | -85.01% | 可开放 |
| 16012 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线食用菌台区 | 200 | 0.24% | 159.52 | 159.52 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16013 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线包东台区 | 100 | 38.49% | 41.51 | 41.51 | 未列入 | | | 15.07% | 可开放 |
| 16014 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线前卜台区 | 100 | 28.06% | 51.94 | 51.94 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 16015 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线东沟台区 | 200 | 0.63% | 158.74 | 158.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16016 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线卜家堡台区 | 200 | 1.01% | 157.98 | 157.98 | 未列入 | | | -24.46% | 可开放 |
| 16017 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线敬老院台区 | 100 | 44.82% | 35.18 | 35.18 | 未列入 | | | 4.63% | 可开放 |
| 16018 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线一队台区 | 200 | 0.84% | 158.33 | 158.33 | 未列入 | | | -23.59% | 可开放 |
| 16019 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线杏树台区 | 200 | 0.14% | 159.72 | 159.72 | 未列入 | | | -6.46% | 可开放 |
| 16020 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线小文街台区 | 100 | 1.08% | 78.92 | 78.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16021 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线后东台区 | 200 | 1.76% | 156.49 | 156.49 | 未列入 | | | 1.46% | 可开放 |
| 16022 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线衣振东住宅楼台区 | 200 | 16.30% | 127.41 | 127.41 | 未列入 | | | 2.24% | 可开放 |
| 16023 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线三合台区 | 200 | 1.45% | 157.11 | 157.11 | 未列入 | | | -50.24% | 可开放 |
| 16024 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线周卜台区 | 200 | 0.90% | 158.2 | 158.2 | 未列入 | | | 21.97% | 可开放 |
| 16025 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线闹沟门台 | 200 | 0.21% | 159.59 | 159.59 | 未列入 | | | -53.18% | 可开放 |
| 16026 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线三道台区 | 200 | 10.38% | 139.25 | 139.25 | 未列入 | | | 18.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16027 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线张家台区 | 200 | 8.61% | 142.78 | 142.78 | 未列入 | | | 5.61% | 可开放 |
| 16028 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线东隈台区 | 100 | 33.83% | 46.17 | 46.17 | 未列入 | | | 25.24% | 可开放 |
| 16029 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线道南台区 | 200 | 0.54% | 158.93 | 158.93 | 未列入 | | | 7.84% | 可开放 |
| 16030 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线商贸街之三台区 | 400 | 12.89% | 268.43 | 268.43 | 未列入 | | | -6.11% | 可开放 |
| 16031 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 团山线东卜台区 | 100 | 1.97% | 78.03 | 78.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16032 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线蔡隈台区 | 100 | 18.14% | 61.86 | 61.86 | 未列入 | | | -0.92% | 可开放 |
| 16033 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线西隈村民组台区 | 100 | 5.89% | 74.11 | 74.11 | 未列入 | | | -1.82% | 可开放 |
| 16034 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线丰沟台区 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | 40.35% | 可开放 |
| 16035 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线洋河街台 | 200 | 10.58% | 138.85 | 138.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16036 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 三间房线大车店台区 | 100 | 3.41% | 76.59 | 76.59 | 未列入 | | | 4.05% | 可开放 |
| 16037 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线盛家卜台区 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | -76.20% | 可开放 |
| 16038 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线黄岭村台区 | 200 | 4.07% | 151.87 | 151.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16039 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线太阳绒山羊养殖场 | 100 | 5.70% | 74.3 | 74.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16040 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线大为食用菌合作社变台 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | -52.15% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16041 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 碾盘村宫卜 | 100 | 5.45% | 74.55 | 74.55 | 未列入 | | | 17.02% | 可开放 |
| 16042 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 徐家沟变台 | 50 | 13.42% | 33.29 | 33.29 | 未列入 | | | 11.89% | 可开放 |
| 16043 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 吕卜变台 | 50 | 9.62% | 35.19 | 35.19 | 未列入 | | | 24.16% | 可开放 |
| 16044 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 邵卜变台 | 50 | 8.18% | 35.91 | 35.91 | 未列入 | | | -2.47% | 可开放 |
| 16045 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 孙卜变台 | 50 | 10.82% | 34.59 | 34.59 | 未列入 | | | -10.27% | 可开放 |
| 16046 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭前变台 | 50 | 63.68% | 8.16 | 8.16 | 未列入 | | | 0.60% | 可开放 |
| 16047 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线乔隈二台 | 50 | 1.70% | 39.15 | 39.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16048 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线五队台区 | 400 | 2.55% | 309.81 | 309.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16049 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线前卜2台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16050 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线狸狐台 | 50 | 83.82% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.08% | 可开放 |
| 16051 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 石里台 | 10 | 2.40% | 7.76 | 7.76 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 16052 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 二道台 | 100 | 44.66% | 35.34 | 35.34 | 未列入 | | | -3.89% | 可开放 |
| 16053 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 头道台 | 50 | 46.42% | 16.79 | 16.79 | 未列入 | | | -19.64% | 可开放 |
| 16054 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 锥下台 | 200 | 51.11% | 57.78 | 57.78 | 未列入 | | | 10.46% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16055 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 正沟台 | 30 | 16.33% | 19.1 | 19.1 | 未列入 | | | -4.92% | 可开放 |
| 16056 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 南沟台 | 30 | 87.53% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.90% | 可开放 |
| 16057 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 黄家村台 | 200 | 58.57% | 42.87 | 42.87 | 未列入 | | | 59.21% | 可开放 |
| 16058 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 朝上下台 | 30 | 17.37% | 18.79 | 18.79 | 未列入 | | | 22.01% | 可开放 |
| 16059 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 沟口台 | 100 | 43.28% | 36.72 | 36.72 | 未列入 | | | 16.85% | 可开放 |
| 16060 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 杨家崴台 | 50 | 8.24% | 35.88 | 35.88 | 未列入 | | | 2.00% | 可开放 |
| 16061 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 李家台 | 100 | 98.27% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.22% | 可开放 |
| 16062 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 太阳沟台 | 200 | 57.18% | 45.65 | 45.65 | 未列入 | | | 25.74% | 可开放 |
| 16063 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 荒沟村沟口队变台 | 100 | 80.44% | 0 | 0 | 未列入 | | | -13.84% | 可开放 |
| 16064 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 头道河台 | 200 | 60.34% | 39.32 | 39.32 | 未列入 | | | 20.62% | 可开放 |
| 16065 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 二道河台 | 100 | 50.87% | 29.13 | 29.13 | 未列入 | | | 14.49% | 可开放 |
| 16066 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 河东台 | 100 | 76.85% | 3.15 | 3.15 | 未列入 | | | 365.93% | 可开放 |
| 16067 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭家卜线双泉台 | 200 | 40.34% | 79.33 | 79.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16068 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 沟里变台 | 100 | 65.62% | 14.38 | 14.38 | 未列入 | | | 7.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16069 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线上河套之二台 | 100 | 66.77% | 13.23 | 13.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16070 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线大砬子台 | 50 | 93.54% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16071 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线时卜台 | 100 | 78.84% | 1.16 | 1.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16072 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 上卜台(黄旗线) | 50 | 10.78% | 34.61 | 34.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16073 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 何店2台 | 80 | 65.95% | 11.24 | 11.24 | 未列入 | | | 27.18% | 可开放 |
| 16074 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 卜东台 | 20 | 73.10% | 1.38 | 1.38 | 未列入 | | | 11.36% | 可开放 |
| 16075 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 市场之一台 | 315 | 0.13% | 251.58 | 251.58 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 16076 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 后佟卜台 | 100 | 24.71% | 55.29 | 55.29 | 未列入 | | | 12.51% | 可开放 |
| 16077 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 前营线一队二台区 | 100 | 1.63% | 78.37 | 78.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16078 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 洪卜马场台 | 50 | 37.22% | 21.39 | 21.39 | 未列入 | | | -0.53% | 可开放 |
| 16079 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 同心六队台 | 50 | 63.64% | 8.18 | 8.18 | 未列入 | | | -0.38% | 可开放 |
| 16080 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 同心五队台 | 100 | 70.21% | 9.79 | 9.79 | 未列入 | | | 17.89% | 可开放 |
| 16081 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 石老沟台 | 100 | 68.16% | 11.84 | 11.84 | 未列入 | | | 5.34% | 可开放 |
| 16082 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 东广村台 | 80 | 53.76% | 20.99 | 20.99 | 未列入 | | | 37.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16083 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 佟西台 | 100 | 41.67% | 38.33 | 38.33 | 未列入 | | | -7.70% | 可开放 |
| 16084 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 花园六队台 | 30 | 38.37% | 12.49 | 12.49 | 未列入 | | | 14.63% | 可开放 |
| 16085 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 甸子村甸子小队台 | 50 | 9.52% | 35.24 | 35.24 | 未列入 | | | 11.48% | 可开放 |
| 16086 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线孙卜台 | 100 | 52.46% | 27.54 | 27.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16087 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 于岭东沟台 | 160 | 61.46% | 29.67 | 29.67 | 未列入 | | | -1.82% | 可开放 |
| 16088 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 观音沟七队台 | 50 | 8.76% | 35.62 | 35.62 | 未列入 | | | 17.36% | 可开放 |
| 16089 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 福润家园2#箱变变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | 2.90% | 可开放 |
| 16090 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 同胜国际花园5#箱变变压器 | 630 | 3.32% | 483.09 | 483.09 | 未列入 | | | 1220.04% | 可开放 |
| 16091 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线石门台区 | 200 | 29.11% | 101.78 | 101.78 | 未列入 | | | 742.61% | 可开放 |
| 16092 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线七队台区 | 200 | 9.22% | 141.56 | 141.56 | 未列入 | | | 3.78% | 可开放 |
| 16093 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线太平岭台区 | 100 | 22.16% | 57.84 | 57.84 | 未列入 | | | 3.37% | 可开放 |
| 16094 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线河西卜台区 | 400 | 4.06% | 303.77 | 303.77 | 未列入 | | | 5.91% | 可开放 |
| 16095 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线水獭台区 | 400 | 10.04% | 279.83 | 279.83 | 未列入 | | | 32.47% | 可开放 |
| 16096 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线小二道河台区 | 100 | 16.72% | 63.28 | 63.28 | 未列入 | | | -22.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16097 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线五六队台区 | 200 | 9.97% | 140.06 | 140.06 | 未列入 | | | 3.54% | 可开放 |
| 16098 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线南沟台区 | 100 | 24.05% | 55.95 | 55.95 | 未列入 | | | -1.88% | 可开放 |
| 16099 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线唐隈二队台区 | 400 | 8.77% | 284.91 | 284.91 | 未列入 | | | 0.26% | 可开放 |
| 16100 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线大映沟台区 | 100 | 49.84% | 30.16 | 30.16 | 未列入 | | | 55.70% | 可开放 |
| 16101 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线龙东台区 | 400 | 7.84% | 288.64 | 288.64 | 未列入 | | | 0.94% | 可开放 |
| 16102 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线南沟二台区 | 100 | 21.43% | 58.57 | 58.57 | 未列入 | | | 3.59% | 可开放 |
| 16103 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线道岔台区 | 100 | 31.13% | 48.87 | 48.87 | 未列入 | | | 7.52% | 可开放 |
| 16104 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线刘卜台区 | 200 | 0.97% | 158.06 | 158.06 | 未列入 | | | -10.65% | 可开放 |
| 16105 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线仓木台区 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | 35.40% | 可开放 |
| 16106 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线上甸台区 | 100 | 14.64% | 65.36 | 65.36 | 未列入 | | | -8.82% | 可开放 |
| 16107 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线费卜一台区 | 200 | 0.94% | 158.13 | 158.13 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |
| 16108 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线二队台区 | 200 | 2.81% | 154.39 | 154.39 | 未列入 | | | -34.96% | 可开放 |
| 16109 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线二队台区 | 200 | 14.04% | 131.93 | 131.93 | 未列入 | | | 8.90% | 可开放 |
| 16110 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线西甸子台区 | 100 | 2.83% | 77.17 | 77.17 | 未列入 | | | 8.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16111 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 树地线巴沟台区 | 400 | 0.34% | 318.64 | 318.64 | 未列入 | | | 19.65% | 可开放 |
| 16112 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线范家卜台区 | 200 | 10.29% | 139.43 | 139.43 | 未列入 | | | 324.78% | 可开放 |
| 16113 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线立志台区 | 100 | 1.89% | 78.11 | 78.11 | 未列入 | | | 14.56% | 可开放 |
| 16114 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线沟上队台区 | 200 | 14.74% | 130.53 | 130.53 | 未列入 | | | 9.32% | 可开放 |
| 16115 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线头道台区 | 200 | 10.71% | 138.58 | 138.58 | 未列入 | | | 358.26% | 可开放 |
| 16116 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线马门台区 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | -63.22% | 可开放 |
| 16117 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线沟里分上粉房台区 | 200 | 10.05% | 139.91 | 139.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16118 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线河南台区 | 200 | 3.04% | 153.93 | 153.93 | 未列入 | | | -37.10% | 可开放 |
| 16119 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线农场猪场二台区 | 200 | 0.57% | 158.86 | 158.86 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 16120 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线薛家卜台区 | 400 | 3.32% | 306.71 | 306.71 | 未列入 | | | -9.29% | 可开放 |
| 16121 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线南沟里台区 | 200 | 5.89% | 148.22 | 148.22 | 未列入 | | | 21.50% | 可开放 |
| 16122 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线小荒台区 | 100 | 19.79% | 60.21 | 60.21 | 未列入 | | | 18.47% | 可开放 |
| 16123 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 本山线浩农食用菌台区 | 200 | 0.98% | 158.05 | 158.05 | 未列入 | | | -0.76% | 可开放 |
| 16124 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线老爷庙台区 | 200 | 5.63% | 148.75 | 148.75 | 未列入 | | | -49.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16125 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线南沟门台区 | 200 | 3.28% | 153.44 | 153.44 | 未列入 | | | -21.37% | 可开放 |
| 16126 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线小卜台区 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | 8.56% | 可开放 |
| 16127 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线张家台区 | 100 | 37.38% | 42.62 | 42.62 | 未列入 | | | 29.50% | 可开放 |
| 16128 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线兴下台区 | 100 | 29.40% | 50.6 | 50.6 | 未列入 | | | -0.62% | 可开放 |
| 16129 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜线佛西台区 | 200 | 9.92% | 140.16 | 140.16 | 未列入 | | | 324.69% | 可开放 |
| 16130 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府7#箱式变电站变压器 | 500 | 4.81% | 375.94 | 375.94 | 未列入 | | | 1089.66% | 可开放 |
| 16131 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉峦湾1#箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.86 | 399.86 | 未列入 | | | -3.39% | 可开放 |
| 16132 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉峦湾2#箱式变电站变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -92.37% | 可开放 |
| 16133 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉峦湾3#箱式变电站变压器 | 500 | 5.16% | 374.19 | 374.19 | 未列入 | | | -0.48% | 可开放 |
| 16134 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉峦湾4#箱式变电站变压器 | 500 | 5.53% | 372.34 | 372.34 | 未列入 | | | 9.62% | 可开放 |
| 16135 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉峦湾5#箱式变电站变压器 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | -89.50% | 可开放 |
| 16136 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线姜卜分25#台 | 100 | 51.32% | 28.68 | 28.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16137 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉峦湾一期9#箱变变压器 | 315 | 7.55% | 228.21 | 228.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16138 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线李卜二台 | 200 | 15.67% | 128.66 | 128.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16139 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线双山台 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16140 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线大院台 | 200 | 3.51% | 152.98 | 152.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16141 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉峦湾一期10#箱变变压器 | 315 | 6.81% | 230.55 | 230.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16142 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线中队台区 | 200 | 23.80% | 112.41 | 112.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16143 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线政府一队台区 | 400 | 4.22% | 303.12 | 303.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16144 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线屈卜台 | 200 | 8.45% | 143.11 | 143.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16145 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线姜卜分姜卜台 | 50 | 6.48% | 36.76 | 36.76 | 未列入 | | | -64.81% | 可开放 |
| 16146 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线高文伟台 | 400 | 0.72% | 317.12 | 317.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16147 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线大岭沟台 | 50 | 13.14% | 33.43 | 33.43 | 未列入 | | | 15.91% | 可开放 |
| 16148 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线茧场台 | 50 | 51.50% | 14.25 | 14.25 | 未列入 | | | -4.34% | 可开放 |
| 16149 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线胡家沟台 | 100 | 16.27% | 63.73 | 63.73 | 未列入 | | | 8.35% | 可开放 |
| 16150 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平曲卜台 | 50 | 2.62% | 38.69 | 38.69 | 未列入 | | | -60.25% | 可开放 |
| 16151 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池赵卜台 | 50 | 18.84% | 30.58 | 30.58 | 未列入 | | | -3.99% | 可开放 |
| 16152 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线北街台 | 400 | 0.10% | 319.61 | 319.61 | 未列入 | | | -85.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16153 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线五道岔台 | 100 | 41.37% | 38.63 | 38.63 | 未列入 | | | 4.51% | 可开放 |
| 16154 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线大岭沟上台 | 100 | 0.27% | 79.73 | 79.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16155 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园五六期3#箱变变压器 | 630 | 0.03% | 503.81 | 503.81 | 未列入 | | | 37.84% | 可开放 |
| 16156 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园五六期4#变压器 | 630 | 0.03% | 503.78 | 503.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16157 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园五六期5#变压器 | 630 | 2.87% | 485.89 | 485.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16158 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线壕东台区 | 100 | 4.44% | 75.56 | 75.56 | 未列入 | | | 13.61% | 可开放 |
| 16159 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线梁店台区 | 200 | 1.28% | 157.44 | 157.44 | 未列入 | | | 30.21% | 可开放 |
| 16160 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线西岔台区 | 100 | 19.92% | 60.08 | 60.08 | 未列入 | | | -8.59% | 可开放 |
| 16161 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线大沟台 | 200 | 24.14% | 111.73 | 111.73 | 未列入 | | | 17.94% | 可开放 |
| 16162 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线大川台区 | 100 | 43.18% | 36.82 | 36.82 | 未列入 | | | 37.71% | 可开放 |
| 16163 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线二道台区 | 100 | 28.36% | 51.64 | 51.64 | 未列入 | | | 15.74% | 可开放 |
| 16164 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线前街支台 | 200 | 1.24% | 157.52 | 157.52 | 未列入 | | | 7.90% | 可开放 |
| 16165 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线北沟里台 | 200 | 0.93% | 158.15 | 158.15 | 未列入 | | | -51.97% | 可开放 |
| 16166 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线甸子队台 | 100 | 5.48% | 74.52 | 74.52 | 未列入 | | | 31.48% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16167 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线鲍岭台 | 400 | 3.58% | 305.68 | 305.68 | 未列入 | | | 301.12% | 可开放 |
| 16168 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线二队台 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | 37.98% | 可开放 |
| 16169 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线东果川之二台 | 100 | 36.68% | 43.32 | 43.32 | 未列入 | | | 25.74% | 可开放 |
| 16170 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线塔沟台 | 100 | 46.15% | 33.85 | 33.85 | 未列入 | | | 0.15% | 可开放 |
| 16171 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线南沟台区 | 100 | 2.24% | 77.76 | 77.76 | 未列入 | | | -67.97% | 可开放 |
| 16172 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线河南一组台 | 100 | 50.66% | 29.34 | 29.34 | 未列入 | | | 3.68% | 可开放 |
| 16173 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线胡卜一台 | 100 | 96.42% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.73% | 可开放 |
| 16174 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线刘卜台 | 100 | 4.73% | 75.27 | 75.27 | 未列入 | | | 5.62% | 可开放 |
| 16175 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线龙后台区 | 400 | 1.21% | 315.17 | 315.17 | 未列入 | | | -53.11% | 可开放 |
| 16176 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线前山台区 | 400 | 0.44% | 318.23 | 318.23 | 未列入 | | | -71.38% | 可开放 |
| 16177 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线西山台 | 200 | 1.09% | 157.82 | 157.82 | 未列入 | | | 6.01% | 可开放 |
| 16178 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线七队二台 | 200 | 1.43% | 157.15 | 157.15 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 16179 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线大赵沟台 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | -8.32% | 可开放 |
| 16180 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线五队台 | 100 | 1.60% | 78.4 | 78.4 | 未列入 | | | -30.47% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16181 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线洼岭台区 | 100 | 2.50% | 77.5 | 77.5 | 未列入 | | | -3.95% | 可开放 |
| 16182 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线李百秋台 | 200 | 0.65% | 158.7 | 158.7 | 未列入 | | | -5.96% | 可开放 |
| 16183 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线马东台区 | 100 | 81.42% | 0 | 0 | 未列入 | | | 54.14% | 可开放 |
| 16184 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线岔路台 | 200 | 13.53% | 132.95 | 132.95 | 未列入 | | | -3.02% | 可开放 |
| 16185 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线红岭沟里台区 | 100 | 32.17% | 47.83 | 47.83 | 未列入 | | | 14.05% | 可开放 |
| 16186 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线四下台区 | 100 | 26.42% | 53.58 | 53.58 | 未列入 | | | 6.05% | 可开放 |
| 16187 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线茧场台 | 200 | 1.00% | 158 | 158 | 未列入 | | | 14.71% | 可开放 |
| 16188 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 大寺沟线 | 大寺沟线山咀台区 | 400 | 7.28% | 290.89 | 290.89 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |
| 16189 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 大寺沟线 | 大寺沟线王家卜台区 | 100 | 33.57% | 46.43 | 46.43 | 未列入 | | | 28.47% | 可开放 |
| 16190 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线张卜台 | 100 | 43.02% | 36.98 | 36.98 | 未列入 | | | 8.17% | 可开放 |
| 16191 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线山城台 | 100 | 1.49% | 78.51 | 78.51 | 未列入 | | | -71.81% | 可开放 |
| 16192 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线孟卜台区 | 200 | 0.28% | 159.44 | 159.44 | 未列入 | | | -37.64% | 可开放 |
| 16193 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线庙下台 | 200 | 13.05% | 133.91 | 133.91 | 未列入 | | | 8.51% | 可开放 |
| 16194 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线前卜台区 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | -61.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16195 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 前营线胡卜村九队台 | 100 | 1.31% | 78.69 | 78.69 | 未列入 | | | -50.70% | 可开放 |
| 16196 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线小西沟队台区 | 200 | 0.51% | 158.99 | 158.99 | 未列入 | | | -6.28% | 可开放 |
| 16197 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线东洋沟台区 | 200 | 0.75% | 158.5 | 158.5 | 未列入 | | | 49.63% | 可开放 |
| 16198 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线河北台区 | 100 | 30.57% | 49.43 | 49.43 | 未列入 | | | 13.67% | 可开放 |
| 16199 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线一组台区 | 200 | 1.11% | 157.78 | 157.78 | 未列入 | | | 25.93% | 可开放 |
| 16200 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线陈卜台 | 50 | 8.50% | 35.75 | 35.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16201 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线星星石三队台 | 50 | 3.96% | 38.02 | 38.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16202 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线西街台 | 80 | 99.48% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16203 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 河北台111 | 50 | 10.14% | 34.93 | 34.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16204 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 关卜台 | 100 | 59.53% | 20.47 | 20.47 | 未列入 | | | 18.77% | 可开放 |
| 16205 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 张家隈台 | 20 | 41.40% | 7.72 | 7.72 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 16206 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 6308茧场岭线大坎台 | 50 | 68.66% | 5.67 | 5.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16207 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 三道河台 | 50 | 13.96% | 33.02 | 33.02 | 未列入 | | | -1.26% | 可开放 |
| 16208 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 小坎台 | 100 | 49.70% | 30.3 | 30.3 | 未列入 | | | -13.96% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16209 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 大洋台 | 30 | 28.07% | 15.58 | 15.58 | 未列入 | | | -0.06% | 可开放 |
| 16210 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 谷卜台 | 50 | 5.04% | 37.48 | 37.48 | 未列入 | | | -6.13% | 可开放 |
| 16211 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 邵卜台 | 50 | 13.78% | 33.11 | 33.11 | 未列入 | | | 17.27% | 可开放 |
| 16212 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 徐大院台 | 50 | 10.32% | 34.84 | 34.84 | 未列入 | | | 8.79% | 可开放 |
| 16213 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 张卜二台 | 30 | 27.50% | 15.75 | 15.75 | 未列入 | | | 3.24% | 可开放 |
| 16214 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平张卜台 | 50 | 16.68% | 31.66 | 31.66 | 未列入 | | | 3.47% | 可开放 |
| 16215 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 国宝2#变压器 | 630 | 0.05% | 503.69 | 503.69 | 未列入 | | | -91.62% | 可开放 |
| 16216 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线小柏卜台 | 100 | 32.90% | 47.1 | 47.1 | 未列入 | | | 13.81% | 可开放 |
| 16217 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线小岭台 | 400 | 0.38% | 318.48 | 318.48 | 未列入 | | | -63.69% | 可开放 |
| 16218 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线小高卜台 | 100 | 27.00% | 53 | 53 | 未列入 | | | 6.35% | 可开放 |
| 16219 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线姜卜台 | 200 | 0.92% | 158.16 | 158.16 | 未列入 | | | 22.81% | 可开放 |
| 16220 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线碾子沟台 | 100 | 38.78% | 41.22 | 41.22 | 未列入 | | | 6.94% | 可开放 |
| 16221 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线孙卜二台 | 100 | 32.45% | 47.55 | 47.55 | 未列入 | | | 8.08% | 可开放 |
| 16222 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线九队台 | 100 | 33.79% | 46.21 | 46.21 | 未列入 | | | 14.89% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16223 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线三间房台 | 200 | 0.78% | 158.45 | 158.45 | 未列入 | | | -5.07% | 可开放 |
| 16224 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线王屯台 | 100 | 25.52% | 54.48 | 54.48 | 未列入 | | | 14.05% | 可开放 |
| 16225 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线谢卜台 | 200 | 0.27% | 159.47 | 159.47 | 未列入 | | | -93.60% | 可开放 |
| 16226 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 团山线三家子台 | 100 | 23.91% | 56.09 | 56.09 | 未列入 | | | 6.35% | 可开放 |
| 16227 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 团山线上卜台 | 100 | 38.55% | 41.45 | 41.45 | 未列入 | | | 36.43% | 可开放 |
| 16228 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线虎洞二台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16229 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线天龙寺台 | 400 | 0.06% | 319.76 | 319.76 | 未列入 | | | -49.47% | 可开放 |
| 16230 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线旧岭台 | 100 | 62.93% | 17.07 | 17.07 | 未列入 | | | 42.92% | 可开放 |
| 16231 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 氧气厂线 | 乡置台 | 200 | 1.47% | 157.07 | 157.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16232 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 团山线隈子台 | 100 | 39.61% | 40.39 | 40.39 | 未列入 | | | 19.17% | 可开放 |
| 16233 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线王卜台 | 200 | 16.90% | 126.2 | 126.2 | 未列入 | | | 0.13% | 可开放 |
| 16234 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线刘卜二台 | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | -88.62% | 可开放 |
| 16235 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线河西沿台区 | 100 | 35.00% | 45 | 45 | 未列入 | | | 17.22% | 可开放 |
| 16236 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线青后台区 | 100 | 28.25% | 51.75 | 51.75 | 未列入 | | | 2.40% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16237 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村村北台区 | 400 | 13.19% | 267.23 | 267.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16238 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 西沟台桑皮峪线 | 100 | 50.71% | 29.29 | 29.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16239 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线付家台 | 200 | 1.12% | 157.77 | 157.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16240 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线石场台 | 200 | 4.59% | 150.83 | 150.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16241 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 兰家东山台 | 50 | 58.56% | 10.72 | 10.72 | 未列入 | | | 23.17% | 可开放 |
| 16242 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 马卜线马屯台（蔡卜） | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16243 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 葛卜分于卜台区 | 50 | 7.88% | 36.06 | 36.06 | 未列入 | | | -17.44% | 可开放 |
| 16244 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜村张卜台区 | 50 | 14.26% | 32.87 | 32.87 | 未列入 | | | 13.55% | 可开放 |
| 16245 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 东于台区 | 80 | 4.13% | 60.7 | 60.7 | 未列入 | | | -13.30% | 可开放 |
| 16246 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 上川台区 | 30 | 36.03% | 13.19 | 13.19 | 未列入 | | | 12.77% | 可开放 |
| 16247 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线凤兴卜一台 | 100 | 51.75% | 28.25 | 28.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16248 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线隈子台区 | 20 | 38.30% | 8.34 | 8.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16249 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 恒河台区 | 30 | 28.63% | 15.41 | 15.41 | 未列入 | | | -6.19% | 可开放 |
| 16250 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线金马台 | 50 | 8.62% | 35.69 | 35.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16251 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 团山达岭台 | 50 | 9.76% | 35.12 | 35.12 | 未列入 | | | 23.68% | 可开放 |
| 16252 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 王卜台（团山线） | 30 | 25.63% | 16.31 | 16.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16253 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 东卜台 | 50 | 11.18% | 34.41 | 34.41 | 未列入 | | | -63.10% | 可开放 |
| 16254 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 付卜村台区 | 50 | 8.26% | 35.87 | 35.87 | 未列入 | | | -13.97% | 可开放 |
| 16255 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 北沟台 | 50 | 77.36% | 1.32 | 1.32 | 未列入 | | | 19.62% | 可开放 |
| 16256 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 西付台区 | 20 | 64.15% | 3.17 | 3.17 | 未列入 | | | 46.97% | 可开放 |
| 16257 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 高卜台 | 30 | 21.87% | 17.44 | 17.44 | 未列入 | | | 4.91% | 可开放 |
| 16258 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 小王屯台 | 30 | 20.47% | 17.86 | 17.86 | 未列入 | | | -5.19% | 可开放 |
| 16259 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 夹上台 | 50 | 62.72% | 8.64 | 8.64 | 未列入 | | | 1.52% | 可开放 |
| 16260 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线永乐养殖场台 | 100 | 2.03% | 77.97 | 77.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16261 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线尖山台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16262 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线洪益养殖场台 | 100 | 1.05% | 78.95 | 78.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16263 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线东山种植小区台 | 100 | 0.27% | 79.73 | 79.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16264 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线龙东台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16265 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线石咀沟二台 | 100 | 27.80% | 52.2 | 52.2 | 未列入 | | | 9.02% | 可开放 |
| 16266 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线石咀沟台 | 100 | 29.77% | 50.23 | 50.23 | 未列入 | | | -2.07% | 可开放 |
| 16267 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线大房身一队台 | 400 | 11.75% | 273 | 273 | 未列入 | | | 3.80% | 可开放 |
| 16268 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 五道台 | 50 | 10.90% | 34.55 | 34.55 | 未列入 | | | 6.22% | 可开放 |
| 16269 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 石湖沟台 | 50 | 7.10% | 36.45 | 36.45 | 未列入 | | | 0.71% | 可开放 |
| 16270 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 李卜隈子台 | 50 | 8.92% | 35.54 | 35.54 | 未列入 | | | 19.18% | 可开放 |
| 16271 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 李卜张卜台 | 50 | 7.98% | 36.01 | 36.01 | 未列入 | | | 16.50% | 可开放 |
| 16272 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平岭台 | 50 | 5.82% | 37.09 | 37.09 | 未列入 | | | -35.11% | 可开放 |
| 16273 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 坎子时卜台 | 50 | 13.90% | 33.05 | 33.05 | 未列入 | | | 4.45% | 可开放 |
| 16274 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 坎子南岭台 | 20 | 41.45% | 7.71 | 7.71 | 未列入 | | | 4.44% | 可开放 |
| 16275 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 新华下沈台 | 50 | 7.86% | 36.07 | 36.07 | 未列入 | | | -14.93% | 可开放 |
| 16276 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 洼塘周卜台 | 50 | 4.60% | 37.7 | 37.7 | 未列入 | | | 0.22% | 可开放 |
| 16277 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 坎子付卜台 | 50 | 9.06% | 35.47 | 35.47 | 未列入 | | | -68.09% | 可开放 |
| 16278 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 洼塘双庙台 | 50 | 9.58% | 35.21 | 35.21 | 未列入 | | | 8.09% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16279 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 坎子坎东台 | 50 | 11.68% | 34.16 | 34.16 | 未列入 | | | 3.14% | 可开放 |
| 16280 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 河东苗圃台 | 100 | 2.28% | 77.72 | 77.72 | 未列入 | | | -10.71% | 可开放 |
| 16281 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 同心村一队2#台 | 100 | 78.46% | 1.54 | 1.54 | 未列入 | | | 17.27% | 可开放 |
| 16282 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 何卜 | 50 | 7.26% | 36.37 | 36.37 | 未列入 | | | 8.56% | 可开放 |
| 16283 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线锥上台 | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16284 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤北 | 100 | 3.56% | 76.44 | 76.44 | 未列入 | | | 12.76% | 可开放 |
| 16285 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 贾卜台 | 50 | 6.36% | 36.82 | 36.82 | 未列入 | | | -10.39% | 可开放 |
| 16286 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 大西山台 | 100 | 3.83% | 76.17 | 76.17 | 未列入 | | | -11.86% | 可开放 |
| 16287 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 小西山台 | 30 | 20.73% | 17.78 | 17.78 | 未列入 | | | 23.17% | 可开放 |
| 16288 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 丰富河西台 | 100 | 39.38% | 40.62 | 40.62 | 未列入 | | | 1.41% | 可开放 |
| 16289 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 弯沟台 | 50 | 13.88% | 33.06 | 33.06 | 未列入 | | | -87.87% | 可开放 |
| 16290 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 张卜台 | 50 | 12.34% | 33.83 | 33.83 | 未列入 | | | -18.24% | 可开放 |
| 16291 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 嶺秀2#变压器 | 400 | 10.93% | 276.3 | 276.3 | 未列入 | | | -7.94% | 可开放 |
| 16292 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 大荒支18#大荒台 | 100 | 60.30% | 19.7 | 19.7 | 未列入 | | | 3.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16293 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 小荒分支02#小荒台 | 100 | 77.46% | 2.54 | 2.54 | 未列入 | | | 1.06% | 可开放 |
| 16294 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华庭2#变压器 | 800 | 3.24% | 614.12 | 614.12 | 未列入 | | | -3.25% | 可开放 |
| 16295 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 翡翠明珠3#变压器 | 500 | 5.82% | 370.9 | 370.9 | 未列入 | | | 18.28% | 可开放 |
| 16296 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 熙和苑箱变 | 200 | 0.40% | 159.21 | 159.21 | 未列入 | | | -85.80% | 可开放 |
| 16297 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 小荒沟台 | 50 | 6.66% | 36.67 | 36.67 | 未列入 | | | -75.36% | 可开放 |
| 16298 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 皮巴沟台 | 100 | 16.75% | 63.25 | 63.25 | 未列入 | | | -0.36% | 可开放 |
| 16299 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 曲塘坊台 | 30 | 17.33% | 18.8 | 18.8 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 16300 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 河东变台 | 50 | 10.12% | 34.94 | 34.94 | 未列入 | | | 32.09% | 可开放 |
| 16301 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 围子台 | 50 | 14.28% | 32.86 | 32.86 | 未列入 | | | 6.54% | 可开放 |
| 16302 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 刘卜台夹道线 | 200 | 51.95% | 56.1 | 56.1 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16303 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 李卜台夹道线 | 30 | 33.23% | 14.03 | 14.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16304 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 碰咀台 | 100 | 72.46% | 7.54 | 7.54 | 未列入 | | | 201.15% | 可开放 |
| 16305 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 王家卜台（土门线） | 100 | 35.69% | 44.31 | 44.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16306 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 窝棚线半拉岭二台 | 200 | 0.56% | 158.89 | 158.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16307 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线安岭台区 | 200 | 0.56% | 158.89 | 158.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16308 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线付卜八队台区 | 400 | 4.63% | 301.5 | 301.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16309 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪卜三队台区 | 400 | 0.25% | 318.99 | 318.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16310 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线荒地卜台 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16311 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线付卜十队台区 | 200 | 11.40% | 137.2 | 137.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16312 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭线巴卜六队台 | 200 | 1.56% | 156.88 | 156.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16313 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭线卜子台区 | 200 | 12.88% | 134.25 | 134.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16314 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭线长哨2台区 | 200 | 5.55% | 148.9 | 148.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16315 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线双泉六队台区 | 100 | 17.54% | 62.46 | 62.46 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16316 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线大房子台 | 100 | 1.69% | 78.31 | 78.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16317 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线生铁二台 | 100 | 0.83% | 79.17 | 79.17 | 未列入 | | | 18.61% | 可开放 |
| 16318 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线鸿瑞台 | 100 | 36.21% | 43.79 | 43.79 | 未列入 | | | 0.70% | 可开放 |
| 16319 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线榛子园二台 | 200 | 0.39% | 159.22 | 159.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16320 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线政府台 | 400 | 0.21% | 319.17 | 319.17 | 未列入 | | | 17.62% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 甸子村砬子沟台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16322 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线利盈台 | 100 | 1.63% | 78.37 | 78.37 | 未列入 | | | 15.59% | 可开放 |
| 16323 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 包上支8号右2台 | 100 | 0.84% | 79.16 | 79.16 | 未列入 | | | -20.23% | 可开放 |
| 16324 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 中学分1号左1台 | 50 | 13.00% | 33.5 | 33.5 | 未列入 | | | -0.31% | 可开放 |
| 16325 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 道北台 | 100 | 80.28% | 0 | 0 | 未列入 | | | 53.35% | 可开放 |
| 16326 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 坎下台龙门线 | 200 | 2.97% | 154.06 | 154.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16327 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭北沟台台区 | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16328 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线庞卜台 | 100 | 54.61% | 25.39 | 25.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16329 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线上何卜台 | 100 | 53.81% | 26.19 | 26.19 | 未列入 | | | 71.57% | 可开放 |
| 16330 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线绿益台 | 200 | 0.42% | 159.16 | 159.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16331 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线升福台 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16332 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线兴旺台 | 100 | 21.17% | 58.83 | 58.83 | 未列入 | | | 9.92% | 可开放 |
| 16333 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线东柳台 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 16334 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线葛卜农设台 | 100 | 0.88% | 79.12 | 79.12 | 未列入 | | | 19.14% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16335 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线龙利台 | 200 | 0.67% | 158.66 | 158.66 | 未列入 | | | 52.00% | 可开放 |
| 16336 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 荒沟台 | 200 | 56.93% | 46.14 | 46.14 | 未列入 | | | 11.86% | 可开放 |
| 16337 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 王店台 | 100 | 1.49% | 78.51 | 78.51 | 未列入 | | | -91.96% | 可开放 |
| 16338 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 叶枫蘑菇小区台区 | 80 | 2.84% | 61.73 | 61.73 | 未列入 | | | -15.51% | 可开放 |
| 16339 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 四队之二台 | 50 | 6.70% | 36.65 | 36.65 | 未列入 | | | 6.93% | 可开放 |
| 16340 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 三队台 | 50 | 12.06% | 33.97 | 33.97 | 未列入 | | | -8.23% | 可开放 |
| 16341 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 三队之二台 | 30 | 31.50% | 14.55 | 14.55 | 未列入 | | | 9.30% | 可开放 |
| 16342 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 一队台 | 50 | 1.48% | 39.26 | 39.26 | 未列入 | | | -56.61% | 可开放 |
| 16343 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线马下二台区 | 50 | 60.56% | 9.72 | 9.72 | 未列入 | | | 1.66% | 可开放 |
| 16344 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线下粉房台 | 100 | 75.94% | 4.06 | 4.06 | 未列入 | | | 3.44% | 可开放 |
| 16345 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 兴隆分社员一台 | 200 | 0.39% | 159.23 | 159.23 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 16346 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 小下台 | 200 | 54.16% | 51.69 | 51.69 | 未列入 | | | -0.98% | 可开放 |
| 16347 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线四队台 | 100 | 96.58% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16348 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线于卜台 | 100 | 38.28% | 41.72 | 41.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16349 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 曹卜台 | 100 | 81.96% | 0 | 0 | 未列入 | | | 22.21% | 可开放 |
| 16350 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 江卜台（三道河） | 100 | 42.05% | 37.95 | 37.95 | 未列入 | | | 15.72% | 可开放 |
| 16351 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线二道沟台 | 50 | 47.74% | 16.13 | 16.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16352 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线四道沟台 | 50 | 93.44% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16353 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 石桥台 | 160 | 1.31% | 125.9 | 125.9 | 未列入 | | | -31.23% | 可开放 |
| 16354 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线北甸台 | 50 | 7.64% | 36.18 | 36.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16355 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线砬子沟台 | 50 | 81.74% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16356 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线贾卜大院台 | 100 | 25.67% | 54.33 | 54.33 | 未列入 | | | 21.36% | 可开放 |
| 16357 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 燕窝线柳发志台 | 200 | 0.06% | 159.88 | 159.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16358 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 下河东台 | 30 | 39.67% | 12.1 | 12.1 | 未列入 | | | 15.05% | 可开放 |
| 16359 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 小闹变台 | 50 | 10.24% | 34.88 | 34.88 | 未列入 | | | 12.72% | 可开放 |
| 16360 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 赫卜变台(马阳线) | 100 | 54.99% | 25.01 | 25.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16361 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 横道变台 | 100 | 45.10% | 34.9 | 34.9 | 未列入 | | | 41.61% | 可开放 |
| 16362 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 石灰窑变台 | 100 | 50.86% | 29.14 | 29.14 | 未列入 | | | 41.25% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16363 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 北台变台 | 30 | 20.40% | 17.88 | 17.88 | 未列入 | | | -3.12% | 可开放 |
| 16364 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 大寺沟线 | 大寺沟线后岭台区 | 100 | 85.10% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16365 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉三队之一 | 100 | 51.87% | 28.13 | 28.13 | 未列入 | | | 1.81% | 可开放 |
| 16366 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 沈飞颐华天府4#箱变变压器 | 500 | 10.74% | 346.3 | 346.3 | 未列入 | | | -4.29% | 可开放 |
| 16367 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 新立北之一台 | 100 | 2.74% | 77.26 | 77.26 | 未列入 | | | 16.47% | 可开放 |
| 16368 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 中心线阜昌北分7#（西） | 200 | 41.28% | 77.44 | 77.44 | 未列入 | | | 10.68% | 可开放 |
| 16369 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 何家沟上台 | 100 | 56.83% | 23.17 | 23.17 | 未列入 | | | 7.70% | 可开放 |
| 16370 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 前佟卜台 | 100 | 22.32% | 57.68 | 57.68 | 未列入 | | | 15.13% | 可开放 |
| 16371 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线孙家卜台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16372 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线冷卜台区 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 9.86% | 可开放 |
| 16373 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线李卜台区 | 100 | 18.49% | 61.51 | 61.51 | 未列入 | | | 27.92% | 可开放 |
| 16374 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线秦家台 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16375 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线荒沟里台 | 200 | 0.08% | 159.85 | 159.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16376 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线孙西台 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16377 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 大河南线河南西沟台 | 100 | 0.92% | 79.08 | 79.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16378 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线龙后二台 | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16379 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 庙下台 | 80 | 91.13% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.07% | 可开放 |
| 16380 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 房木沟台 | 50 | 6.28% | 36.86 | 36.86 | 未列入 | | | -0.47% | 可开放 |
| 16381 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线沙包地台 | 80 | 4.68% | 60.26 | 60.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16382 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线李家台 | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16383 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线旗杆底台 | 200 | 3.92% | 152.17 | 152.17 | 未列入 | | | 525.70% | 可开放 |
| 16384 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 刘家沟分15#刘下台 | 50 | 5.04% | 37.48 | 37.48 | 未列入 | | | -26.38% | 可开放 |
| 16385 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 房身分3#房身台 | 100 | 20.54% | 59.46 | 59.46 | 未列入 | | | -2.28% | 可开放 |
| 16386 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 5310渭哨线虎洞台 | 50 | 63.18% | 8.41 | 8.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16387 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 5310渭哨线黄岭台 | 30 | 17.03% | 18.89 | 18.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16388 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 小赵沟台 | 10 | 76.70% | 0.33 | 0.33 | 未列入 | | | 4.68% | 可开放 |
| 16389 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 王家街2台 | 50 | 3.24% | 38.38 | 38.38 | 未列入 | | | -38.76% | 可开放 |
| 16390 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 松树一二队台 | 100 | 55.86% | 24.14 | 24.14 | 未列入 | | | 1.01% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16391 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭分四队台 | 30 | 24.33% | 16.7 | 16.7 | 未列入 | | | 1.26% | 可开放 |
| 16392 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭分三队支台 | 100 | 15.55% | 64.45 | 64.45 | 未列入 | | | 5.88% | 可开放 |
| 16393 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 桥下台 | 100 | 39.35% | 40.65 | 40.65 | 未列入 | | | 10.38% | 可开放 |
| 16394 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 石板台 | 100 | 52.87% | 27.13 | 27.13 | 未列入 | | | -17.32% | 可开放 |
| 16395 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 河南台(许家线） | 100 | 58.86% | 21.14 | 21.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16396 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 洪刚小区台 | 50 | 0.12% | 39.94 | 39.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16397 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 洪卜种植小区台 | 100 | 74.50% | 5.5 | 5.5 | 未列入 | | | 24.52% | 可开放 |
| 16398 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 泉眼台 | 50 | 11.98% | 34.01 | 34.01 | 未列入 | | | 5.22% | 可开放 |
| 16399 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 技校分22#台 | 200 | 0.47% | 159.07 | 159.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16400 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 南山二台 | 30 | 27.50% | 15.75 | 15.75 | 未列入 | | | -6.37% | 可开放 |
| 16401 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 白沙河台 | 50 | 4.00% | 38 | 38 | 未列入 | | | -75.79% | 可开放 |
| 16402 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 包家卜台 | 50 | 12.68% | 33.66 | 33.66 | 未列入 | | | 16.02% | 可开放 |
| 16403 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 10312三间房线西队台 | 50 | 6.70% | 36.65 | 36.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16404 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 亿羽孵化厂台 | 80 | 34.98% | 36.02 | 36.02 | 未列入 | | | -34.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16405 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 曹恩来设施农业台 | 80 | 4.16% | 60.67 | 60.67 | 未列入 | | | -74.79% | 可开放 |
| 16406 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 马西台 | 50 | 9.14% | 35.43 | 35.43 | 未列入 | | | -3.03% | 可开放 |
| 16407 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 16304四道线七队台 | 50 | 62.06% | 8.97 | 8.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16408 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 于岭团结台 | 50 | 12.12% | 33.94 | 33.94 | 未列入 | | | -19.45% | 可开放 |
| 16409 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 于岭庙沟台 | 100 | 2.12% | 77.88 | 77.88 | 未列入 | | | 5.91% | 可开放 |
| 16410 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 于岭村东卜前队台 | 50 | 15.24% | 32.38 | 32.38 | 未列入 | | | 11.04% | 可开放 |
| 16411 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线前山二台 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16412 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 贤仕名府一期3#箱变变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 16413 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线双泉三队台区 | 400 | 0.26% | 318.97 | 318.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16414 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪卜四队台区 | 200 | 0.53% | 158.95 | 158.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16415 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线双泉一队(1)台区 | 400 | 0.18% | 319.29 | 319.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16416 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪卜五队台区 | 200 | 30.60% | 98.81 | 98.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16417 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线双泉四队台区 | 400 | 0.16% | 319.38 | 319.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16418 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪卜一队一台区 | 200 | 0.41% | 159.19 | 159.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16419 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 岫岩满族自治县韭菜乡荣锐养殖场 | 100 | 3.18% | 76.82 | 76.82 | 未列入 | | | 0.16% | 可开放 |
| 16420 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 源隆设施农业之二 | 50 | 3.66% | 38.17 | 38.17 | 未列入 | | | 60.54% | 可开放 |
| 16421 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 岫玉一线45#柱上变压器 | 100 | 1.99% | 78.01 | 78.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16422 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 贤仕名府一期1#箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | 65.83% | 可开放 |
| 16423 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 贤仕名府一期2#箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | -78.08% | 可开放 |
| 16424 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 贤仕名府一期5#箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 16425 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 融德君澜小区1#箱变变压器 | 630 | 0.01% | 503.95 | 503.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16426 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 融德君澜小区2#箱变变压器 | 630 | 0.01% | 503.96 | 503.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16427 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线黄土坎台 | 100 | 20.90% | 59.1 | 59.1 | 未列入 | | | 8.69% | 可开放 |
| 16428 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线碛沟台 | 200 | 0.30% | 159.4 | 159.4 | 未列入 | | | 30.93% | 可开放 |
| 16429 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 窝棚线半拉岭一台 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | -87.80% | 可开放 |
| 16430 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 蓝旗5#箱变变压器 | 315 | 0.07% | 251.78 | 251.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16431 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 老爷庙村光伏发电 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16432 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳村光伏发电 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16433 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 蓝旗6#箱变变压器 | 400 | 4.25% | 303.01 | 303.01 | 未列入 | | | 1142.80% | 可开放 |
| 16434 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉山村光伏发电 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16435 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 茧厂南台 | 50 | 15.82% | 32.09 | 32.09 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16436 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 横道南台 | 50 | 6.92% | 36.54 | 36.54 | 未列入 | | | 12.99% | 可开放 |
| 16437 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 亿羽养殖场 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16438 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 西沟里二台 | 30 | 12.43% | 20.27 | 20.27 | 未列入 | | | -10.15% | 可开放 |
| 16439 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 王家店一 | 50 | 28.96% | 25.52 | 25.52 | 未列入 | | | 34.45% | 可开放 |
| 16440 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 蓝旗7#箱变变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16441 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 后房子一 | 50 | 8.82% | 35.59 | 35.59 | 未列入 | | | 2.96% | 可开放 |
| 16442 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 钟家四 | 50 | 45.40% | 17.3 | 17.3 | 未列入 | | | -41.13% | 可开放 |
| 16443 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 岫玉一线万润D区2#台区箱变压器 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16444 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 石灰窑新华村设施农业 | 50 | 17.54% | 31.23 | 31.23 | 未列入 | | | 67.12% | 可开放 |
| 16445 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 蓝旗8#箱变变压器 | 400 | 0.53% | 317.88 | 317.88 | 未列入 | | | 929.56% | 可开放 |
| 16446 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线西于一台 | 100 | 21.97% | 58.03 | 58.03 | 未列入 | | | 19.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16447 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线下川一台 | 200 | 0.11% | 159.79 | 159.79 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 16448 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线乡直二台 | 200 | 0.85% | 158.31 | 158.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16449 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线上何卜一台 | 50 | 56.64% | 11.68 | 11.68 | 未列入 | | | 10.08% | 可开放 |
| 16450 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 沈飞颐华天府二期1#箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16451 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 沈飞颐华天府二期2#箱变变压器 | 500 | 0.03% | 399.83 | 399.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16452 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 冬雪园3#变压器 | 500 | 0.04% | 399.78 | 399.78 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 16453 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 悬门 | 50 | 7.14% | 36.43 | 36.43 | 未列入 | | | 2.92% | 可开放 |
| 16454 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 西东 | 100 | 3.80% | 76.2 | 76.2 | 未列入 | | | -74.15% | 可开放 |
| 16455 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 丁卜 | 100 | 2.21% | 77.79 | 77.79 | 未列入 | | | 5.65% | 可开放 |
| 16456 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 佟西 | 50 | 15.24% | 32.38 | 32.38 | 未列入 | | | -10.49% | 可开放 |
| 16457 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 佟卜 | 50 | 16.38% | 31.81 | 31.81 | 未列入 | | | 1.82% | 可开放 |
| 16458 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 金家岭 | 50 | 7.90% | 36.05 | 36.05 | 未列入 | | | 17.52% | 可开放 |
| 16459 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 谢文宪台 | 50 | 8.04% | 35.98 | 35.98 | 未列入 | | | -0.37% | 可开放 |
| 16460 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 安秀丽台 | 160 | 34.85% | 72.24 | 72.24 | 未列入 | | | -18.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16461 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 刘海友台 | 200 | 23.71% | 112.58 | 112.58 | 未列入 | | | 4.12% | 可开放 |
| 16462 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 万宁小区台 | 80 | 92.96% | 0 | 0 | 未列入 | | | 18.29% | 可开放 |
| 16463 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝村五组台区 | 100 | 2.63% | 77.37 | 77.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16464 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 河南台 | 80 | 92.95% | 0 | 0 | 未列入 | | | 25.08% | 可开放 |
| 16465 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 高家卜台 | 50 | 8.40% | 35.8 | 35.8 | 未列入 | | | 6.98% | 可开放 |
| 16466 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 马家卜台 | 50 | 6.24% | 36.88 | 36.88 | 未列入 | | | -2.17% | 可开放 |
| 16467 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 木古分171#陆家台 | 100 | 56.50% | 23.5 | 23.5 | 未列入 | | | -4.92% | 可开放 |
| 16468 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 罗家沟支线12#罗外台 | 100 | 52.27% | 27.73 | 27.73 | 未列入 | | | -14.59% | 可开放 |
| 16469 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华庭1#变压器 | 800 | 3.00% | 616.03 | 616.03 | 未列入 | | | 1053.98% | 可开放 |
| 16470 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 玉园变压器 | 630 | 0.10% | 503.4 | 503.4 | 未列入 | | | 25.66% | 可开放 |
| 16471 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 翡翠明珠1#变压器 | 315 | 0.16% | 251.5 | 251.5 | 未列入 | | | -90.99% | 可开放 |
| 16472 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 水岸豪庭3#变压器 | 500 | 12.41% | 337.97 | 337.97 | 未列入 | | | 36.08% | 可开放 |
| 16473 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 水岸豪庭4#变压器 | 500 | 10.36% | 348.21 | 348.21 | 未列入 | | | 13.31% | 可开放 |
| 16474 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山二线 | 尖山二线大院下台 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16475 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线胡家沟上台 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16476 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 河沿村五间房一队台 | 50 | 65.00% | 7.5 | 7.5 | 未列入 | | | 0.56% | 可开放 |
| 16477 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 河沿村矫卜队台 | 30 | 38.53% | 12.44 | 12.44 | 未列入 | | | 36.11% | 可开放 |
| 16478 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 河沿村木匠沟队台 | 100 | 61.00% | 19 | 19 | 未列入 | | | 3.55% | 可开放 |
| 16479 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 河沿村沟口队台 | 30 | 30.70% | 14.79 | 14.79 | 未列入 | | | -9.84% | 可开放 |
| 16480 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村二道组台 | 50 | 11.64% | 34.18 | 34.18 | 未列入 | | | 16.07% | 可开放 |
| 16481 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 鹿圈村李北台 | 50 | 6.62% | 36.69 | 36.69 | 未列入 | | | 13.27% | 可开放 |
| 16482 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝村十组台 | 30 | 33.23% | 14.03 | 14.03 | 未列入 | | | 56.13% | 可开放 |
| 16483 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 赵卜村结梨树组台 | 20 | 52.10% | 5.58 | 5.58 | 未列入 | | | 0.34% | 可开放 |
| 16484 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 赵卜村赵卜组台 | 30 | 13.33% | 20 | 20 | 未列入 | | | -9.83% | 可开放 |
| 16485 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 童店村三块石组台 | 50 | 15.02% | 32.49 | 32.49 | 未列入 | | | 10.96% | 可开放 |
| 16486 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟村于卜台 | 30 | 27.53% | 15.74 | 15.74 | 未列入 | | | 14.69% | 可开放 |
| 16487 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 老庙村赵店组台 | 50 | 7.66% | 36.17 | 36.17 | 未列入 | | | 15.52% | 可开放 |
| 16488 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村大岭二组台 | 20 | 63.15% | 3.37 | 3.37 | 未列入 | | | 11.28% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16489 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村大岭组台 | 50 | 46.96% | 16.52 | 16.52 | 未列入 | | | 19.11% | 可开放 |
| 16490 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村组台 | 100 | 32.27% | 47.73 | 47.73 | 未列入 | | | 85.98% | 可开放 |
| 16491 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村天桥二组台 | 50 | 11.14% | 34.43 | 34.43 | 未列入 | | | -6.20% | 可开放 |
| 16492 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 小东沟台 | 50 | 2.12% | 38.94 | 38.94 | 未列入 | | | -80.31% | 可开放 |
| 16493 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 小西沟台（本山线） | 200 | 0.06% | 159.88 | 159.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16494 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 大西沟台（本山线） | 160 | 9.81% | 112.3 | 112.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16495 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 七队上台 | 100 | 1.59% | 78.41 | 78.41 | 未列入 | | | 4.00% | 可开放 |
| 16496 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线贾卜大院一台 | 100 | 49.47% | 30.53 | 30.53 | 未列入 | | | 7.40% | 可开放 |
| 16497 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线韭菜前堡台 | 400 | 5.76% | 296.98 | 296.98 | 未列入 | | | 10.25% | 可开放 |
| 16498 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线前碾盘台 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | -2.47% | 可开放 |
| 16499 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线红岭前卜台 | 200 | 16.59% | 126.82 | 126.82 | 未列入 | | | 52.48% | 可开放 |
| 16500 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线唐付村马沟台 | 100 | 27.36% | 52.64 | 52.64 | 未列入 | | | 40.40% | 可开放 |
| 16501 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线上街台 | 100 | 2.02% | 77.98 | 77.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16502 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 河下二台 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16503 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线关卜村台 | 200 | 14.59% | 130.83 | 130.83 | 未列入 | | | 24.53% | 可开放 |
| 16504 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线南山支6#台 | 100 | 28.51% | 51.49 | 51.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16505 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线北甸台 | 100 | 31.16% | 48.84 | 48.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16506 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 贤仕名府一期4#箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.9 | 399.9 | 未列入 | | | 58.11% | 可开放 |
| 16507 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 河西分台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16508 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 宏伟食用菌种植合作社 | 80 | 0.11% | 63.91 | 63.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16509 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线下河分61#下河一台 | 200 | 2.65% | 154.71 | 154.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16510 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 田卜台区 | 100 | 71.53% | 8.47 | 8.47 | 未列入 | | | 7.38% | 可开放 |
| 16511 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 双庙台区 | 100 | 80.87% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.48% | 可开放 |
| 16512 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 下川台区 | 50 | 8.42% | 35.79 | 35.79 | 未列入 | | | 25.34% | 可开放 |
| 16513 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 榛子沟台 | 50 | 16.70% | 31.65 | 31.65 | 未列入 | | | 27.83% | 可开放 |
| 16514 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 康卜台 | 50 | 8.48% | 35.76 | 35.76 | 未列入 | | | 6.19% | 可开放 |
| 16515 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 洼子台 | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 16516 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 河南台 | 100 | 74.36% | 5.64 | 5.64 | 未列入 | | | 25.08% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16517 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜村砬沟台区 | 50 | 12.54% | 33.73 | 33.73 | 未列入 | | | 6.38% | 可开放 |
| 16518 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 隐士沟台 | 20 | 60.50% | 3.9 | 3.9 | 未列入 | | | 19.52% | 可开放 |
| 16519 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 唐卜小队台区 | 100 | 36.76% | 43.24 | 43.24 | 未列入 | | | 20.30% | 可开放 |
| 16520 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线羊角台区 | 50 | 6.20% | 36.9 | 36.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16521 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 那堡台 | 30 | 28.83% | 15.35 | 15.35 | 未列入 | | | 16.99% | 可开放 |
| 16522 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 任堡台 | 50 | 13.30% | 33.35 | 33.35 | 未列入 | | | 19.72% | 可开放 |
| 16523 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 山头变台 | 50 | 8.46% | 35.77 | 35.77 | 未列入 | | | -4.42% | 可开放 |
| 16524 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 对门变台 | 50 | 11.32% | 34.34 | 34.34 | 未列入 | | | 0.53% | 可开放 |
| 16525 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 陈家卜台 | 50 | 48.40% | 15.8 | 15.8 | 未列入 | | | 17.66% | 可开放 |
| 16526 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 荒里变台 | 50 | 74.46% | 2.77 | 2.77 | 未列入 | | | 10.05% | 可开放 |
| 16527 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 潘里变台 | 50 | 47.30% | 16.35 | 16.35 | 未列入 | | | 26.63% | 可开放 |
| 16528 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 潘门变台 | 50 | 56.24% | 11.88 | 11.88 | 未列入 | | | -0.20% | 可开放 |
| 16529 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 相荣村石西台 | 100 | 38.95% | 41.05 | 41.05 | 未列入 | | | 4.29% | 可开放 |
| 16530 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 相荣村徐大沟二台 | 50 | 90.52% | 0 | 0 | 未列入 | | | 22.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16531 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 相荣村徐大沟一台 | 50 | 9.22% | 35.39 | 35.39 | 未列入 | | | -0.75% | 可开放 |
| 16532 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 鹿圈村房身台 | 100 | 23.26% | 56.74 | 56.74 | 未列入 | | | -20.65% | 可开放 |
| 16533 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝村二组台 | 50 | 21.58% | 29.21 | 29.21 | 未列入 | | | -81.50% | 可开放 |
| 16534 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 狄卜村付卜组台 | 200 | 0.24% | 159.52 | 159.52 | 未列入 | | | -63.49% | 可开放 |
| 16535 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 狄卜村北卜组台 | 30 | 37.73% | 12.68 | 12.68 | 未列入 | | | 14.33% | 可开放 |
| 16536 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 赵卜村旗杆二组台 | 30 | 23.47% | 16.96 | 16.96 | 未列入 | | | -0.63% | 可开放 |
| 16537 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 童店村奋英沟组台 | 50 | 8.12% | 35.94 | 35.94 | 未列入 | | | -74.80% | 可开放 |
| 16538 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 童店村黄岭组台 | 50 | 78.48% | 0.76 | 0.76 | 未列入 | | | 6.23% | 可开放 |
| 16539 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 新屯村中心组台 | 100 | 0.96% | 79.04 | 79.04 | 未列入 | | | 10.94% | 可开放 |
| 16540 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 大营村东房身组台 | 160 | 1.32% | 125.89 | 125.89 | 未列入 | | | 64.47% | 可开放 |
| 16541 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村东沟组台 | 30 | 29.70% | 15.09 | 15.09 | 未列入 | | | 2.26% | 可开放 |
| 16542 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村高卜组台 | 30 | 31.50% | 14.55 | 14.55 | 未列入 | | | 7.95% | 可开放 |
| 16543 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 马家店之一变台 | 50 | 5.94% | 37.03 | 37.03 | 未列入 | | | 56.67% | 可开放 |
| 16544 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 邵卜之一变台 | 50 | 5.24% | 37.38 | 37.38 | 未列入 | | | 2.17% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16545 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 修卜之一支变台 | 50 | 1.32% | 39.34 | 39.34 | 未列入 | | | -32.76% | 可开放 |
| 16546 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线河北二台 | 50 | 5.18% | 37.41 | 37.41 | 未列入 | | | -1.69% | 可开放 |
| 16547 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线周卜南台 | 100 | 26.36% | 53.64 | 53.64 | 未列入 | | | 23.55% | 可开放 |
| 16548 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 黄沟变台 | 50 | 59.58% | 10.21 | 10.21 | 未列入 | | | -0.45% | 可开放 |
| 16549 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线关家卜台 | 50 | 16.90% | 31.55 | 31.55 | 未列入 | | | 3.36% | 可开放 |
| 16550 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房明子峪二台 | 50 | 2.32% | 38.84 | 38.84 | 未列入 | | | 12.90% | 可开放 |
| 16551 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 长砬子台 | 50 | 59.94% | 10.03 | 10.03 | 未列入 | | | -7.78% | 可开放 |
| 16552 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线四南二台 | 100 | 29.35% | 50.65 | 50.65 | 未列入 | | | 18.99% | 可开放 |
| 16553 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 闹沟里变台 | 50 | 7.18% | 36.41 | 36.41 | 未列入 | | | 9.03% | 可开放 |
| 16554 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线小下二台 | 50 | 3.34% | 38.33 | 38.33 | 未列入 | | | 10.01% | 可开放 |
| 16555 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 赵前卜变台 | 100 | 52.14% | 27.86 | 27.86 | 未列入 | | | -11.28% | 可开放 |
| 16556 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 陈卜变台 | 50 | 11.24% | 34.38 | 34.38 | 未列入 | | | -2.57% | 可开放 |
| 16557 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线大卜北台 | 50 | 63.36% | 8.32 | 8.32 | 未列入 | | | 17.75% | 可开放 |
| 16558 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线西山台 | 100 | 56.78% | 23.22 | 23.22 | 未列入 | | | 24.67% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16559 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线程卜台 | 50 | 43.90% | 18.05 | 18.05 | 未列入 | | | 1.68% | 可开放 |
| 16560 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 马卜线肖卜一台 | 50 | 56.08% | 11.96 | 11.96 | 未列入 | | | 4.43% | 可开放 |
| 16561 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 佟家河北台 | 100 | 51.82% | 28.18 | 28.18 | 未列入 | | | 12.38% | 可开放 |
| 16562 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 龙头变台 | 100 | 91.94% | 0 | 0 | 未列入 | | | 19.87% | 可开放 |
| 16563 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 石桥台区 | 50 | 80.16% | 0 | 0 | 未列入 | | | -30.98% | 可开放 |
| 16564 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 马卜线迟卜一台 | 50 | 5.16% | 37.42 | 37.42 | 未列入 | | | 8.54% | 可开放 |
| 16565 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 马卜线常卜一台 | 50 | 84.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.95% | 可开放 |
| 16566 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 山头台区 | 50 | 74.64% | 2.68 | 2.68 | 未列入 | | | -3.24% | 可开放 |
| 16567 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 汪卜变台 | 50 | 13.14% | 33.43 | 33.43 | 未列入 | | | 27.21% | 可开放 |
| 16568 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线向阳台 | 50 | 3.72% | 38.14 | 38.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16569 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 周卜变台 | 50 | 87.08% | 0 | 0 | 未列入 | | | 17.55% | 可开放 |
| 16570 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐村后龙台区 | 50 | 7.38% | 36.31 | 36.31 | 未列入 | | | -17.64% | 可开放 |
| 16571 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 付家店变台 | 50 | 75.80% | 2.1 | 2.1 | 未列入 | | | 18.99% | 可开放 |
| 16572 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 华山八九队台区 | 200 | 14.96% | 130.09 | 130.09 | 未列入 | | | 1.56% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16573 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 华山河北台区 | 80 | 2.10% | 62.32 | 62.32 | 未列入 | | | -73.33% | 可开放 |
| 16574 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 张家沟变台 | 50 | 9.28% | 35.36 | 35.36 | 未列入 | | | 4.24% | 可开放 |
| 16575 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 青峰变台 | 100 | 63.28% | 16.72 | 16.72 | 未列入 | | | 2.11% | 可开放 |
| 16576 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 佟家王家卜台 | 50 | 81.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.40% | 可开放 |
| 16577 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 山咀沙子岗 | 50 | 65.14% | 7.43 | 7.43 | 未列入 | | | -8.67% | 可开放 |
| 16578 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 东队变台 | 50 | 12.78% | 33.61 | 33.61 | 未列入 | | | 6.07% | 可开放 |
| 16579 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 山咀西下 | 50 | 2.96% | 38.52 | 38.52 | 未列入 | | | -71.30% | 可开放 |
| 16580 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线于北台 | 50 | 4.36% | 37.82 | 37.82 | 未列入 | | | 1.17% | 可开放 |
| 16581 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 华山一队台区 | 50 | 54.16% | 12.92 | 12.92 | 未列入 | | | 4.98% | 可开放 |
| 16582 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 华山七队台区 | 50 | 6.76% | 36.62 | 36.62 | 未列入 | | | 7.41% | 可开放 |
| 16583 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线小王屯一台 | 50 | 40.16% | 19.92 | 19.92 | 未列入 | | | 1.09% | 可开放 |
| 16584 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线凤兴二台 | 50 | 69.58% | 5.21 | 5.21 | 未列入 | | | 0.71% | 可开放 |
| 16585 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线付卜一台 | 50 | 57.42% | 11.29 | 11.29 | 未列入 | | | 8.52% | 可开放 |
| 16586 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线羊角一台 | 200 | 67.28% | 25.44 | 25.44 | 未列入 | | | 127.19% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16587 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭华玉山水1#变压器 | 500 | 0.08% | 399.61 | 399.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16588 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 马卜线高卜一台 | 100 | 75.93% | 4.07 | 4.07 | 未列入 | | | 76.22% | 可开放 |
| 16589 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭华玉山水2#变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16590 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 玉石南线老车站分台 | 100 | 0.41% | 79.59 | 79.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16591 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭华玉山水3#箱变变压器 | 200 | 0.42% | 159.16 | 159.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16592 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝村十组二台 | 50 | 14.90% | 32.55 | 32.55 | 未列入 | | | 75.10% | 可开放 |
| 16593 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 大旺二台 | 100 | 60.64% | 19.36 | 19.36 | 未列入 | | | 49.26% | 可开放 |
| 16594 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪卜五之一台 | 160 | 1.70% | 125.28 | 125.28 | 未列入 | | | -1.44% | 可开放 |
| 16595 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线万家沟台 | 50 | 9.94% | 35.03 | 35.03 | 未列入 | | | -15.07% | 可开放 |
| 16596 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线于卜二台 | 100 | 53.27% | 26.73 | 26.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16597 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线小房身台 | 100 | 59.54% | 20.46 | 20.46 | 未列入 | | | 34.59% | 可开放 |
| 16598 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线洼下台 | 50 | 67.92% | 6.04 | 6.04 | 未列入 | | | -3.84% | 可开放 |
| 16599 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线后卜北台 | 100 | 16.89% | 63.11 | 63.11 | 未列入 | | | 10.83% | 可开放 |
| 16600 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线于卜二台 | 50 | 52.50% | 13.75 | 13.75 | 未列入 | | | -9.75% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16601 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 森保箱变变压器 | 630 | 0.03% | 503.82 | 503.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16602 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 桂名园开发楼台 | 160 | 0.53% | 127.15 | 127.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16603 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 西卜台 | 50 | 10.26% | 34.87 | 34.87 | 未列入 | | | -3.16% | 可开放 |
| 16604 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 丁北沟台 | 20 | 63.45% | 3.31 | 3.31 | 未列入 | | | 24.40% | 可开放 |
| 16605 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 苏卜6队1台 | 50 | 4.14% | 37.93 | 37.93 | 未列入 | | | 12.35% | 可开放 |
| 16606 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 苏卜1队台 | 50 | 4.86% | 37.57 | 37.57 | 未列入 | | | 9.68% | 可开放 |
| 16607 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线高家设施农业小区台 | 50 | 6.02% | 36.99 | 36.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16608 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 邓西1分支邓西1台 | 50 | 8.64% | 35.68 | 35.68 | 未列入 | | | 19.60% | 可开放 |
| 16609 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 中心线农行箱变变压器 | 630 | 0.02% | 503.88 | 503.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16610 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 中心线站前箱变变压器 | 630 | 6.03% | 466 | 466 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16611 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 中心线商业箱变变压器 | 400 | 8.05% | 287.8 | 287.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16612 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭线王卜分庙沟2台 | 100 | 4.57% | 75.43 | 75.43 | 未列入 | | | 108.62% | 可开放 |
| 16613 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线刘卜之一台区 | 400 | 0.04% | 319.83 | 319.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16614 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 城北三线中医院台 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16615 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线下河套台 | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16616 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线五道组台区 | 200 | 0.90% | 158.2 | 158.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16617 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼塘分49号台 | 200 | 0.44% | 159.12 | 159.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16618 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东线4#台 | 200 | 5.86% | 148.28 | 148.28 | 未列入 | | | -15.59% | 可开放 |
| 16619 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆二期1#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16620 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线尖山分台区 | 100 | 1.89% | 78.11 | 78.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16621 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆二期2#箱变变压器间隔配电变压器 | 500 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16622 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆二期3#箱变变压器间隔配电变压器 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16623 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线万家组台 | 100 | 0.74% | 79.26 | 79.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16624 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 东果川变台 | 50 | 84.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.50% | 可开放 |
| 16625 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 大沟台区 | 100 | 64.23% | 15.77 | 15.77 | 未列入 | | | 51.78% | 可开放 |
| 16626 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 梨树变台 | 50 | 54.16% | 12.92 | 12.92 | 未列入 | | | -3.62% | 可开放 |
| 16627 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 松树五队台区 | 50 | 12.32% | 33.84 | 33.84 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 16628 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 夹皮台区 | 50 | 56.26% | 11.87 | 11.87 | 未列入 | | | -10.60% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16629 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 东沟台， | 50 | 5.78% | 37.11 | 37.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16630 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 松镇西沟台区 | 50 | 5.56% | 37.22 | 37.22 | 未列入 | | | 1.66% | 可开放 |
| 16631 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 上砬子变台 | 50 | 14.86% | 32.57 | 32.57 | 未列入 | | | 22.64% | 可开放 |
| 16632 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 九队变台 | 50 | 4.04% | 37.98 | 37.98 | 未列入 | | | 27.12% | 可开放 |
| 16633 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 西洼台区 | 50 | 10.02% | 34.99 | 34.99 | 未列入 | | | 0.81% | 可开放 |
| 16634 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 兴记变台 | 50 | 16.88% | 31.56 | 31.56 | 未列入 | | | 27.89% | 可开放 |
| 16635 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 白卜台区 | 50 | 74.10% | 2.95 | 2.95 | 未列入 | | | 19.05% | 可开放 |
| 16636 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 前地台区 | 50 | 7.38% | 36.31 | 36.31 | 未列入 | | | 13.19% | 可开放 |
| 16637 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 碾子沟变台 | 50 | 67.80% | 6.1 | 6.1 | 未列入 | | | 9.18% | 可开放 |
| 16638 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 山嘴台区 | 50 | 5.20% | 37.4 | 37.4 | 未列入 | | | -17.50% | 可开放 |
| 16639 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 张卜台， | 50 | 57.58% | 11.21 | 11.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16640 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 腰岭台区 | 100 | 58.76% | 21.24 | 21.24 | 未列入 | | | 41.52% | 可开放 |
| 16641 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 川子沟变台 | 100 | 71.15% | 8.85 | 8.85 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 16642 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 罗悬变台 | 50 | 15.90% | 32.05 | 32.05 | 未列入 | | | -0.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16643 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 东隈台区 | 50 | 11.48% | 34.26 | 34.26 | 未列入 | | | -1.28% | 可开放 |
| 16644 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 八家台区 | 100 | 62.89% | 17.11 | 17.11 | 未列入 | | | -0.53% | 可开放 |
| 16645 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线塘岭村洪卜台 | 100 | 1.71% | 78.29 | 78.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16646 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线七队台 | 50 | 12.58% | 33.71 | 33.71 | 未列入 | | | -10.77% | 可开放 |
| 16647 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线北沟台 | 50 | 6.56% | 36.72 | 36.72 | 未列入 | | | -68.85% | 可开放 |
| 16648 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线杨卜台 | 200 | 21.78% | 116.45 | 116.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16649 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 羊角台区 | 50 | 7.84% | 36.08 | 36.08 | 未列入 | | | 11.20% | 可开放 |
| 16650 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线王前台 | 200 | 30.04% | 99.93 | 99.93 | 未列入 | | | 579.76% | 可开放 |
| 16651 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线河下台 | 100 | 1.86% | 78.14 | 78.14 | 未列入 | | | 6.82% | 可开放 |
| 16652 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 隈子台区 | 200 | 4.35% | 151.31 | 151.31 | 未列入 | | | 15.18% | 可开放 |
| 16653 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 北沟变压器 | 50 | 7.06% | 36.47 | 36.47 | 未列入 | | | -61.09% | 可开放 |
| 16654 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 北沟变 | 50 | 13.68% | 33.16 | 33.16 | 未列入 | | | 16.73% | 可开放 |
| 16655 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 岔路台区 | 50 | 8.32% | 35.84 | 35.84 | 未列入 | | | -62.25% | 可开放 |
| 16656 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 闹沟台区 | 50 | 3.26% | 38.37 | 38.37 | 未列入 | | | -82.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16657 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 北沟台区 | 50 | 11.06% | 34.47 | 34.47 | 未列入 | | | -5.94% | 可开放 |
| 16658 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 河北变台 | 50 | 5.30% | 37.35 | 37.35 | 未列入 | | | -4.90% | 可开放 |
| 16659 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 虎坎台区 | 50 | 82.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | 11.71% | 可开放 |
| 16660 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 孙卜台 | 50 | 3.48% | 38.26 | 38.26 | 未列入 | | | -86.49% | 可开放 |
| 16661 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 同江峪线于大院台 | 100 | 4.64% | 75.36 | 75.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16662 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 孟北台区 | 50 | 98.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | 25.67% | 可开放 |
| 16663 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 郭店台区 | 50 | 10.02% | 34.99 | 34.99 | 未列入 | | | -8.92% | 可开放 |
| 16664 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 双山变台 | 50 | 5.20% | 37.4 | 37.4 | 未列入 | | | -18.45% | 可开放 |
| 16665 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 刘家台区(益林线) | 50 | 74.86% | 2.57 | 2.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16666 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 前房台区 | 100 | 50.71% | 29.29 | 29.29 | 未列入 | | | 24.42% | 可开放 |
| 16667 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 小岭台(牧北线) | 100 | 53.16% | 26.84 | 26.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16668 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 西沟变台 | 50 | 26.32% | 26.84 | 26.84 | 未列入 | | | -3.18% | 可开放 |
| 16669 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 榆树房变台 | 50 | 10.38% | 34.81 | 34.81 | 未列入 | | | 7.04% | 可开放 |
| 16670 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 窝棚变台 | 50 | 13.30% | 33.35 | 33.35 | 未列入 | | | 12.44% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16671 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 窝棚沟台区 | 50 | 82.74% | 0 | 0 | 未列入 | | | -6.65% | 可开放 |
| 16672 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 北隈台 | 50 | 11.24% | 34.38 | 34.38 | 未列入 | | | -64.64% | 可开放 |
| 16673 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 山咀台区 | 50 | 5.12% | 37.44 | 37.44 | 未列入 | | | -72.40% | 可开放 |
| 16674 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 干沟台区 | 100 | 51.72% | 28.28 | 28.28 | 未列入 | | | 7.45% | 可开放 |
| 16675 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 姜卜台区 | 50 | 74.06% | 2.97 | 2.97 | 未列入 | | | 6.32% | 可开放 |
| 16676 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线新立支4#新立台 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | -26.37% | 可开放 |
| 16677 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 岫镇线15#变压器 | 400 | 14.21% | 263.17 | 263.17 | 未列入 | | | -12.72% | 可开放 |
| 16678 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 毛卜台区 | 100 | 1.47% | 78.53 | 78.53 | 未列入 | | | -50.91% | 可开放 |
| 16679 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线36#变压器 | 400 | 17.20% | 251.19 | 251.19 | 未列入 | | | 6.93% | 可开放 |
| 16680 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线贾卜二台 | 100 | 1.37% | 78.63 | 78.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16681 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线山后分2#山后台 | 100 | 6.04% | 73.96 | 73.96 | 未列入 | | | -10.38% | 可开放 |
| 16682 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线45#变压器 | 400 | 6.59% | 293.66 | 293.66 | 未列入 | | | -8.87% | 可开放 |
| 16683 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 张卜台区 | 50 | 53.42% | 13.29 | 13.29 | 未列入 | | | 5.32% | 可开放 |
| 16684 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 团圈台区 | 50 | 12.68% | 33.66 | 33.66 | 未列入 | | | 17.66% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16685 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 红岭变台 | 50 | 88.70% | 0 | 0 | 未列入 | | | 29.83% | 可开放 |
| 16686 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 小孤山台区 | 50 | 73.70% | 3.15 | 3.15 | 未列入 | | | 1.01% | 可开放 |
| 16687 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线7右1#变压器 | 315 | 16.46% | 200.16 | 200.16 | 未列入 | | | 5.16% | 可开放 |
| 16688 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 巴家台区 | 50 | 16.52% | 31.74 | 31.74 | 未列入 | | | 3.10% | 可开放 |
| 16689 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 西沟台区 | 50 | 1.90% | 39.05 | 39.05 | 未列入 | | | -52.38% | 可开放 |
| 16690 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 大寺沟线 | 大寺沟线腰卜台 | 100 | 21.37% | 58.63 | 58.63 | 未列入 | | | -47.12% | 可开放 |
| 16691 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线大关沟台 | 100 | 2.79% | 77.21 | 77.21 | 未列入 | | | 0.54% | 可开放 |
| 16692 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线河东台 | 100 | 4.60% | 75.4 | 75.4 | 未列入 | | | 4.78% | 可开放 |
| 16693 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 小关家沟台区 | 50 | 9.12% | 35.44 | 35.44 | 未列入 | | | 5.46% | 可开放 |
| 16694 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 肖西台区 | 100 | 6.18% | 73.82 | 73.82 | 未列入 | | | -2.27% | 可开放 |
| 16695 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 大南沟下台区 | 50 | 84.98% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.78% | 可开放 |
| 16696 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 大南沟上台区 | 50 | 94.40% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.20% | 可开放 |
| 16697 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 大何卜台区 | 50 | 24.76% | 27.62 | 27.62 | 未列入 | | | 48.42% | 可开放 |
| 16698 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线西街1台 | 315 | 15.73% | 202.46 | 202.46 | 未列入 | | | 633.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16699 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 岔沟台区 | 50 | 86.70% | 0 | 0 | 未列入 | | | 18.43% | 可开放 |
| 16700 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 石家沟台区 | 50 | 41.20% | 19.4 | 19.4 | 未列入 | | | 9.50% | 可开放 |
| 16701 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 郭卜线乔限台 | 160 | 30.54% | 79.13 | 79.13 | 未列入 | | | 48.91% | 可开放 |
| 16702 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 李六沟台区 | 50 | 67.48% | 6.26 | 6.26 | 未列入 | | | 1.08% | 可开放 |
| 16703 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 山城北分11右1台 | 315 | 0.22% | 251.32 | 251.32 | 未列入 | | | -1.44% | 可开放 |
| 16704 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 大山台区 | 100 | 72.93% | 7.07 | 7.07 | 未列入 | | | 61.27% | 可开放 |
| 16705 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 孤山线营下之一台 | 100 | 0.07% | 79.93 | 79.93 | 未列入 | | | -29.29% | 可开放 |
| 16706 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 中心台区 | 50 | 86.12% | 0 | 0 | 未列入 | | | 27.81% | 可开放 |
| 16707 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线瓦房村台 | 100 | 20.38% | 59.62 | 59.62 | 未列入 | | | -3.04% | 可开放 |
| 16708 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 孤山线高家沟变台 | 100 | 39.59% | 40.41 | 40.41 | 未列入 | | | 41.80% | 可开放 |
| 16709 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 陈卜台区 | 50 | 5.64% | 37.18 | 37.18 | 未列入 | | | -2.06% | 可开放 |
| 16710 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线河南台 | 100 | 51.26% | 28.74 | 28.74 | 未列入 | | | 20.93% | 可开放 |
| 16711 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 沙坨台区 | 50 | 11.28% | 34.36 | 34.36 | 未列入 | | | 12.96% | 可开放 |
| 16712 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线白西台 | 200 | 6.00% | 148 | 148 | 未列入 | | | 4.07% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16713 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 小黄岭台区 | 50 | 10.12% | 34.94 | 34.94 | 未列入 | | | 21.81% | 可开放 |
| 16714 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线白东台 | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | -86.34% | 可开放 |
| 16715 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 兴上台区 | 200 | 4.30% | 151.4 | 151.4 | 未列入 | | | -52.00% | 可开放 |
| 16716 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线相荣村小卜二台 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | 19.21% | 可开放 |
| 16717 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线相荣村居民住宅台 | 200 | 19.19% | 121.63 | 121.63 | 未列入 | | | 535.53% | 可开放 |
| 16718 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 燕窝线前营村前营组台 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | 6.22% | 可开放 |
| 16719 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线西沟台 | 100 | 72.14% | 7.86 | 7.86 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 16720 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线兴汇台区 | 200 | 1.09% | 157.83 | 157.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16721 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线西地变台 | 100 | 33.96% | 46.04 | 46.04 | 未列入 | | | -23.24% | 可开放 |
| 16722 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 中心线山城北分16左1#台区 | 400 | 0.18% | 319.29 | 319.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16723 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线大营村茧场台 | 200 | 4.59% | 150.82 | 150.82 | 未列入 | | | 270.16% | 可开放 |
| 16724 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线59右1台 | 200 | 0.60% | 158.81 | 158.81 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 16725 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线河沿台 | 100 | 49.34% | 30.66 | 30.66 | 未列入 | | | -17.40% | 可开放 |
| 16726 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线小卜三台 | 100 | 1.50% | 78.5 | 78.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16727 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线窝棚二台 | 100 | 1.24% | 78.76 | 78.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16728 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 冷家卜台区 | 50 | 8.28% | 35.86 | 35.86 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 16729 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 大地台区 | 100 | 54.62% | 25.38 | 25.38 | 未列入 | | | -4.46% | 可开放 |
| 16730 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 罗卜4 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16731 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 横山里台区 | 50 | 7.16% | 36.42 | 36.42 | 未列入 | | | 14.51% | 可开放 |
| 16732 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 路沟台区 | 50 | 10.74% | 34.63 | 34.63 | 未列入 | | | 4.58% | 可开放 |
| 16733 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 曲家卜台区 | 50 | 89.00% | 0 | 0 | 未列入 | | | 10.92% | 可开放 |
| 16734 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 百垅台区 | 50 | 5.80% | 37.1 | 37.1 | 未列入 | | | 1.23% | 可开放 |
| 16735 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 隈子台大岭线 | 50 | 13.88% | 33.06 | 33.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16736 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 硿子沟台区 | 50 | 12.96% | 33.52 | 33.52 | 未列入 | | | 13.05% | 可开放 |
| 16737 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 岭后台区 | 50 | 12.50% | 33.75 | 33.75 | 未列入 | | | -1.41% | 可开放 |
| 16738 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 二岭台区 | 50 | 8.10% | 35.95 | 35.95 | 未列入 | | | 9.14% | 可开放 |
| 16739 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 开家沟台区 | 50 | 79.02% | 0.49 | 0.49 | 未列入 | | | 10.60% | 可开放 |
| 16740 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石棚台区 | 50 | 21.22% | 29.39 | 29.39 | 未列入 | | | 13.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 关家沟台区 | 50 | 6.24% | 36.88 | 36.88 | 未列入 | | | -0.16% | 可开放 |
| 16742 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石湖台区大岭线 | 50 | 21.98% | 29.01 | 29.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16743 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 孙家卜台区 | 100 | 57.06% | 22.94 | 22.94 | 未列入 | | | 18.30% | 可开放 |
| 16744 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 荒地山头台区 | 50 | 23.74% | 28.13 | 28.13 | 未列入 | | | 8.95% | 可开放 |
| 16745 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 石洞台区 | 50 | 10.98% | 34.51 | 34.51 | 未列入 | | | 12.86% | 可开放 |
| 16746 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭王家卜台区 | 50 | 10.66% | 34.67 | 34.67 | 未列入 | | | -2.44% | 可开放 |
| 16747 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 李家卜台区 | 50 | 8.64% | 35.68 | 35.68 | 未列入 | | | 7.62% | 可开放 |
| 16748 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 坎上台区 | 50 | 8.44% | 35.78 | 35.78 | 未列入 | | | -84.00% | 可开放 |
| 16749 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 二道沟台区 | 50 | 53.44% | 13.28 | 13.28 | 未列入 | | | 2.42% | 可开放 |
| 16750 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 错草1分线34＃变台 | 50 | 6.00% | 37 | 37 | 未列入 | | | -26.81% | 可开放 |
| 16751 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线山前台 | 200 | 0.08% | 159.85 | 159.85 | 未列入 | | | -6.07% | 可开放 |
| 16752 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 头道沟台区 | 50 | 7.38% | 36.31 | 36.31 | 未列入 | | | 4.02% | 可开放 |
| 16753 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 小甸子台区 | 50 | 6.28% | 36.86 | 36.86 | 未列入 | | | 7.25% | 可开放 |
| 16754 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 石柱二台区 | 50 | 6.20% | 36.9 | 36.9 | 未列入 | | | -3.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16755 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 大院台区 | 50 | 69.04% | 5.48 | 5.48 | 未列入 | | | 10.41% | 可开放 |
| 16756 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 后窑沟台区 | 50 | 11.34% | 34.33 | 34.33 | 未列入 | | | 2.56% | 可开放 |
| 16757 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 河夹信台区 | 50 | 66.38% | 6.81 | 6.81 | 未列入 | | | -1.92% | 可开放 |
| 16758 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 付西台区 | 50 | 9.44% | 35.28 | 35.28 | 未列入 | | | 6.14% | 可开放 |
| 16759 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 七队台区 | 50 | 47.12% | 16.44 | 16.44 | 未列入 | | | 8.24% | 可开放 |
| 16760 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 泥岔台区 | 50 | 20.46% | 29.77 | 29.77 | 未列入 | | | 10.95% | 可开放 |
| 16761 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 双岔台区 | 50 | 61.58% | 9.21 | 9.21 | 未列入 | | | -0.36% | 可开放 |
| 16762 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 茧场台区 | 50 | 11.82% | 34.09 | 34.09 | 未列入 | | | 2.00% | 可开放 |
| 16763 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 西沟台(黄花甸线) | 50 | 78.44% | 0.78 | 0.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16764 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线刘家沟台 | 100 | 2.36% | 77.64 | 77.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16765 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 齐东台区 | 50 | 16.42% | 31.79 | 31.79 | 未列入 | | | 21.74% | 可开放 |
| 16766 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 张家卜台区 | 50 | 7.18% | 36.41 | 36.41 | 未列入 | | | -11.47% | 可开放 |
| 16767 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 朝阳线 | 蕨菜岭台区 | 50 | 93.82% | 0 | 0 | 未列入 | | | 18.53% | 可开放 |
| 16768 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 土门岭台区 | 50 | 13.62% | 33.19 | 33.19 | 未列入 | | | 9.30% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16769 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 马家卜台区 | 50 | 79.56% | 0.22 | 0.22 | 未列入 | | | -6.52% | 可开放 |
| 16770 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 决菜台区 | 50 | 9.74% | 35.13 | 35.13 | 未列入 | | | -10.21% | 可开放 |
| 16771 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大张卜台区 | 50 | 17.24% | 31.38 | 31.38 | 未列入 | | | 9.95% | 可开放 |
| 16772 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线西卜台区 | 50 | 22.78% | 28.61 | 28.61 | 未列入 | | | 23.32% | 可开放 |
| 16773 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 翡翠明珠6#箱变压器 | 500 | 0.04% | 399.8 | 399.8 | 未列入 | | | -91.83% | 可开放 |
| 16774 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通毓园1#箱变压器 | 500 | 0.03% | 399.85 | 399.85 | 未列入 | | | -24.04% | 可开放 |
| 16775 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 西沟里台龙门线 | 50 | 9.86% | 35.07 | 35.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16776 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 代卜台 | 50 | 48.40% | 15.8 | 15.8 | 未列入 | | | 9.13% | 可开放 |
| 16777 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 佛爷沟 | 50 | 80.16% | 0 | 0 | 未列入 | | | 15.41% | 可开放 |
| 16778 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 小叉沟台 | 50 | 41.14% | 19.43 | 19.43 | 未列入 | | | -10.06% | 可开放 |
| 16779 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 李园台 | 100 | 95.59% | 0 | 0 | 未列入 | | | 65.03% | 可开放 |
| 16780 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 5310渭哨线北卜台 | 160 | 20.98% | 94.44 | 94.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16781 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 岔路沟台 | 30 | 16.50% | 19.05 | 19.05 | 未列入 | | | -20.74% | 可开放 |
| 16782 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 万山台 | 50 | 65.44% | 7.28 | 7.28 | 未列入 | | | 11.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16783 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | as巴卜三队台 | 100 | 80.99% | 0 | 0 | 未列入 | | | -0.77% | 可开放 |
| 16784 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 样岭线洋河街之一台区 | 160 | 1.11% | 126.22 | 126.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16785 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 沟门台 | 50 | 8.26% | 35.87 | 35.87 | 未列入 | | | 12.90% | 可开放 |
| 16786 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 北沟台(许家线） | 50 | 6.14% | 36.93 | 36.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16787 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 曲堡台 | 50 | 6.96% | 36.52 | 36.52 | 未列入 | | | 9.73% | 可开放 |
| 16788 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 东沟台(许家线） | 100 | 68.12% | 11.88 | 11.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16789 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 东旭农业小区变台 | 100 | 29.79% | 50.21 | 50.21 | 未列入 | | | 59.77% | 可开放 |
| 16790 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 荒地福东绒山羊养殖合作社变台 | 50 | 6.58% | 36.71 | 36.71 | 未列入 | | | -65.39% | 可开放 |
| 16791 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 荒地秦远祥小区变台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16792 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳迟广龙养殖小区变台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16793 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 葛藤后卜养殖小区变台 | 50 | 0.14% | 39.93 | 39.93 | 未列入 | | | -75.95% | 可开放 |
| 16794 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 李文安小区变台 | 200 | 0.40% | 159.2 | 159.2 | 未列入 | | | -54.24% | 可开放 |
| 16795 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线荒地台 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | 12.22% | 可开放 |
| 16796 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线双山食用菌台区 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16797 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼塘分24右1# | 400 | 0.06% | 319.75 | 319.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16798 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇线39# | 400 | 0.18% | 319.29 | 319.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16799 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 头道线张卜一台区 | 100 | 1.42% | 78.58 | 78.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16800 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫绸线 | 岫绸线奶牛分8右2# | 200 | 17.34% | 125.33 | 125.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16801 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线郭卜分2# | 200 | 29.17% | 101.67 | 101.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16802 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线东卜后台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16803 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗2#箱变变压器 | 400 | 0.07% | 319.73 | 319.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16804 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东线城东北分10# | 400 | 0.12% | 319.53 | 319.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16805 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线荒沟台 | 20 | 70.75% | 1.85 | 1.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16806 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东线城东北分17# | 200 | 0.55% | 158.9 | 158.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16807 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线南曲卜台区 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16808 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东线城东北分19# | 200 | 0.62% | 158.77 | 158.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16809 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇二线中街箱变变压器 | 630 | 6.78% | 461.3 | 461.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16810 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线老东之一台 | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16811 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭卜子二台 | 100 | 0.53% | 79.47 | 79.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16812 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 南马分49#牛角二台 | 50 | 71.46% | 4.27 | 4.27 | 未列入 | | | 17.32% | 可开放 |
| 16813 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 1045益林线益林线97# | 100 | 4.44% | 75.56 | 75.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16814 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 头道支1#头道台 | 50 | 98.02% | 0 | 0 | 未列入 | | | -18.07% | 可开放 |
| 16815 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 玉石南线小瓦沟台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16816 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 17306样子沟线243#于卜之一变台 | 50 | 91.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16817 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 181#童店村马卜之一变台 | 50 | 37.76% | 21.12 | 21.12 | 未列入 | | | 11.01% | 可开放 |
| 16818 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线白东沟二台 | 50 | 12.76% | 33.62 | 33.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16819 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 东南沟台 | 50 | 4.76% | 37.62 | 37.62 | 未列入 | | | -15.59% | 可开放 |
| 16820 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 卜西台 | 20 | 57.85% | 4.43 | 4.43 | 未列入 | | | -3.25% | 可开放 |
| 16821 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 越临湾二期箱变变压器 | 630 | 0.08% | 503.51 | 503.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16822 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 龙大沟台11# | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16823 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆1#箱变变压器 | 400 | 0.01% | 319.95 | 319.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16824 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆2#箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.89 | 399.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16825 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆3#箱变变压器 | 500 | 0.02% | 399.92 | 399.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16826 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆4#箱变变压器 | 500 | 2.80% | 386.02 | 386.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16827 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆5#箱变变压器 | 500 | 3.66% | 381.68 | 381.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16828 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆6#箱变变压器 | 500 | 2.49% | 387.57 | 387.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16829 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 聚福公馆7#箱变变压器 | 400 | 0.02% | 319.94 | 319.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16830 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线邓西二台 | 100 | 33.25% | 46.75 | 46.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16831 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线唐家分支4# | 200 | 1.38% | 157.25 | 157.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16832 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线社员三台 | 200 | 43.26% | 73.49 | 73.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16833 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 粮库北箱变压器 | 500 | 0.07% | 399.63 | 399.63 | 未列入 | | | -92.33% | 可开放 |
| 16834 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线华山二队台 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | 2.30% | 可开放 |
| 16835 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜线苏鹏变台 | 100 | 1.67% | 78.33 | 78.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16836 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 合资二线 | 合资二线铁下分队 | 100 | 2.55% | 77.45 | 77.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16837 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 于岭团结之一台 | 160 | 26.00% | 86.4 | 86.4 | 未列入 | | | 4.29% | 可开放 |
| 16838 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线24左4右1# | 315 | 15.70% | 202.54 | 202.54 | 未列入 | | | 0.79% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16839 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线17# | 100 | 66.66% | 13.34 | 13.34 | 未列入 | | | 20.84% | 可开放 |
| 16840 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线19# | 100 | 44.15% | 35.85 | 35.85 | 未列入 | | | -2.99% | 可开放 |
| 16841 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分5# | 160 | 0.56% | 127.11 | 127.11 | 未列入 | | | -84.24% | 可开放 |
| 16842 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线84#右2台 | 200 | 0.30% | 159.4 | 159.4 | 未列入 | | | 27.34% | 可开放 |
| 16843 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线30右1# | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -90.74% | 可开放 |
| 16844 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线30右3# | 315 | 14.53% | 206.23 | 206.23 | 未列入 | | | 313.26% | 可开放 |
| 16845 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线24左9# | 200 | 21.70% | 116.61 | 116.61 | 未列入 | | | 6.86% | 可开放 |
| 16846 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线24左10# | 100 | 78.26% | 1.74 | 1.74 | 未列入 | | | 3.22% | 可开放 |
| 16847 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 耐火线54左11# | 100 | 1.96% | 78.04 | 78.04 | 未列入 | | | 2.93% | 可开放 |
| 16848 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分4# | 400 | 5.20% | 299.19 | 299.19 | 未列入 | | | 4.46% | 可开放 |
| 16849 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分16# | 315 | 19.77% | 189.73 | 189.73 | 未列入 | | | 22.51% | 可开放 |
| 16850 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分19# | 160 | 29.36% | 81.02 | 81.02 | 未列入 | | | -4.30% | 可开放 |
| 16851 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分23# | 315 | 20.12% | 188.63 | 188.63 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 16852 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分28# | 160 | 2.54% | 123.93 | 123.93 | 未列入 | | | -79.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16853 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分29右6# | 30 | 6.27% | 22.12 | 22.12 | 未列入 | | | -79.44% | 可开放 |
| 16854 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分39# | 200 | 0.77% | 158.46 | 158.46 | 未列入 | | | -80.09% | 可开放 |
| 16855 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分50右7# | 100 | 5.24% | 74.76 | 74.76 | 未列入 | | | -71.97% | 可开放 |
| 16856 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分67# | 80 | 2.29% | 62.17 | 62.17 | 未列入 | | | -82.66% | 可开放 |
| 16857 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分69# | 50 | 3.70% | 38.15 | 38.15 | 未列入 | | | -77.99% | 可开放 |
| 16858 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分83# | 100 | 1.96% | 78.04 | 78.04 | 未列入 | | | -78.79% | 可开放 |
| 16859 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分88# | 200 | 0.30% | 159.41 | 159.41 | 未列入 | | | -90.98% | 可开放 |
| 16860 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分88左7# | 50 | 4.46% | 37.77 | 37.77 | 未列入 | | | -77.23% | 可开放 |
| 16861 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分93右6#（西） | 50 | 7.46% | 36.27 | 36.27 | 未列入 | | | -3.07% | 可开放 |
| 16862 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分107# | 50 | 6.88% | 36.56 | 36.56 | 未列入 | | | 28.29% | 可开放 |
| 16863 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线河北台 | 50 | 20.32% | 29.84 | 29.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16864 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分118右17# | 50 | 5.94% | 37.03 | 37.03 | 未列入 | | | -68.96% | 可开放 |
| 16865 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分119# | 100 | 1.92% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | -81.43% | 可开放 |
| 16866 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫绸线 | 岫绸线26# | 160 | 51.33% | 45.88 | 45.88 | 未列入 | | | 17.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16867 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫绸线 | 岫绸线31# | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | -83.56% | 可开放 |
| 16868 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线水源分5右1# | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | 26.93% | 可开放 |
| 16869 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线24# | 200 | 22.21% | 115.59 | 115.59 | 未列入 | | | 0.90% | 可开放 |
| 16870 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分15右1# | 400 | 4.04% | 303.86 | 303.86 | 未列入 | | | 6.16% | 可开放 |
| 16871 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东线9# | 100 | 22.01% | 57.99 | 57.99 | 未列入 | | | -3.43% | 可开放 |
| 16872 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分2# | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | 2.82% | 可开放 |
| 16873 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分6#(北） | 250 | 0.16% | 199.6 | 199.6 | 未列入 | | | -87.69% | 可开放 |
| 16874 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分9#（北） | 100 | 65.24% | 14.76 | 14.76 | 未列入 | | | 18.37% | 可开放 |
| 16875 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 河东线15左7右2# | 315 | 15.28% | 203.86 | 203.86 | 未列入 | | | -2.24% | 可开放 |
| 16876 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 兰旗分1左6# | 200 | 16.66% | 126.68 | 126.68 | 未列入 | | | -14.15% | 可开放 |
| 16877 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分1左14# | 100 | 28.91% | 51.09 | 51.09 | 未列入 | | | 5.17% | 可开放 |
| 16878 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分1左6右3# | 160 | 25.23% | 87.63 | 87.63 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 16879 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分10右3# | 100 | 82.94% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.07% | 可开放 |
| 16880 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分10右8# | 200 | 32.90% | 94.21 | 94.21 | 未列入 | | | 8.27% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16881 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分36# | 100 | 1.51% | 78.49 | 78.49 | 未列入 | | | -81.06% | 可开放 |
| 16882 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分32# | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | -85.27% | 可开放 |
| 16883 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分22# | 100 | 24.49% | 55.51 | 55.51 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 16884 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 兰旗分17# | 250 | 13.71% | 165.73 | 165.73 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 16885 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 技校分2# | 200 | 20.86% | 118.28 | 118.28 | 未列入 | | | 1.07% | 可开放 |
| 16886 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 技校分6# | 160 | 31.79% | 77.13 | 77.13 | 未列入 | | | -8.40% | 可开放 |
| 16887 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 技校分10# | 160 | 29.65% | 80.56 | 80.56 | 未列入 | | | -11.70% | 可开放 |
| 16888 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 技校分15# | 160 | 3.65% | 122.16 | 122.16 | 未列入 | | | -0.34% | 可开放 |
| 16889 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 技校分17# | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | 19.37% | 可开放 |
| 16890 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 细玉沟村台区 | 100 | 22.74% | 57.26 | 57.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16891 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 岫镇线23#(北) | 315 | 0.25% | 251.21 | 251.21 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 16892 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 岫镇线26# | 315 | 13.69% | 208.88 | 208.88 | 未列入 | | | -2.23% | 可开放 |
| 16893 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇线35# | 400 | 0.09% | 319.64 | 319.64 | 未列入 | | | -90.58% | 可开放 |
| 16894 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇线37右1# | 250 | 7.13% | 182.18 | 182.18 | 未列入 | | | 9.51% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16895 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇线40# | 500 | 16.20% | 318.98 | 318.98 | 未列入 | | | 8.74% | 可开放 |
| 16896 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 山城北分4右1# | 315 | 14.59% | 206.05 | 206.05 | 未列入 | | | -2.06% | 可开放 |
| 16897 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 洼塘分56右2#台 | 50 | 10.82% | 34.59 | 34.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16898 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线17# | 160 | 28.55% | 82.32 | 82.32 | 未列入 | | | 530.25% | 可开放 |
| 16899 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线24# | 200 | 35.15% | 89.71 | 89.71 | 未列入 | | | 769.37% | 可开放 |
| 16900 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 阜昌南分1#T右2#(东) | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | 19.78% | 可开放 |
| 16901 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌南分1#T左1# | 315 | 0.13% | 251.59 | 251.59 | 未列入 | | | -89.03% | 可开放 |
| 16902 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 河东线15左7右4# | 160 | 27.67% | 83.73 | 83.73 | 未列入 | | | -0.95% | 可开放 |
| 16903 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线50# | 315 | 19.46% | 190.69 | 190.69 | 未列入 | | | -23.18% | 可开放 |
| 16904 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线49右6# | 250 | 38.74% | 103.14 | 103.14 | 未列入 | | | 0.41% | 可开放 |
| 16905 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线58# | 315 | 9.46% | 222.19 | 222.19 | 未列入 | | | -0.40% | 可开放 |
| 16906 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线35右3# | 200 | 38.09% | 83.82 | 83.82 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 16907 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 农高分5#变压器 | 160 | 0.74% | 126.81 | 126.81 | 未列入 | | | 20.47% | 可开放 |
| 16908 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分8# | 315 | 0.32% | 250.98 | 250.98 | 未列入 | | | -0.97% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16909 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分13# | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16910 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分11左4# | 160 | 8.78% | 113.95 | 113.95 | 未列入 | | | 1.34% | 可开放 |
| 16911 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分8# | 315 | 0.20% | 251.36 | 251.36 | 未列入 | | | 1.60% | 可开放 |
| 16912 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分7#(东) | 250 | 0.20% | 199.5 | 199.5 | 未列入 | | | -8.71% | 可开放 |
| 16913 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分1#（南） | 250 | 8.84% | 177.89 | 177.89 | 未列入 | | | 6.21% | 可开放 |
| 16914 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分1#（北） | 315 | 0.09% | 251.72 | 251.72 | 未列入 | | | 10.34% | 可开放 |
| 16915 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 山城北分8右1# | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | 10.02% | 可开放 |
| 16916 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线2# | 200 | 0.35% | 159.31 | 159.31 | 未列入 | | | 18.67% | 可开放 |
| 16917 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 卵化厂台 | 100 | 0.19% | 79.81 | 79.81 | 未列入 | | | -76.33% | 可开放 |
| 16918 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东南分5# | 400 | 0.06% | 319.78 | 319.78 | 未列入 | | | -11.36% | 可开放 |
| 16919 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东南分8# | 400 | 11.64% | 273.43 | 273.43 | 未列入 | | | -24.95% | 可开放 |
| 16920 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东南分6# | 100 | 2.68% | 77.32 | 77.32 | 未列入 | | | 3.13% | 可开放 |
| 16921 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线苇塘二台 | 200 | 54.39% | 51.22 | 51.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16922 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 姜卜分30# | 100 | 30.97% | 49.03 | 49.03 | 未列入 | | | 16.34% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16923 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 姜卜分41# | 100 | 68.35% | 11.65 | 11.65 | 未列入 | | | 7.28% | 可开放 |
| 16924 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 姜卜分54# | 100 | 47.81% | 32.19 | 32.19 | 未列入 | | | 14.91% | 可开放 |
| 16925 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴村光伏发电 | 160 | 0.00% | 128 | 128 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 16926 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线7左3右1# | 250 | 8.86% | 177.84 | 177.84 | 未列入 | | | -0.60% | 可开放 |
| 16927 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线7左4# | 250 | 0.26% | 199.35 | 199.35 | 未列入 | | | -8.12% | 可开放 |
| 16928 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线7左6#（东） | 400 | 0.07% | 319.71 | 319.71 | 未列入 | | | -25.32% | 可开放 |
| 16929 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线11#变压器 | 160 | 0.71% | 126.86 | 126.86 | 未列入 | | | 8.97% | 可开放 |
| 16930 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线7左6（西） | 200 | 22.84% | 114.33 | 114.33 | 未列入 | | | 6.26% | 可开放 |
| 16931 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线11右2# | 100 | 61.92% | 18.08 | 18.08 | 未列入 | | | -0.64% | 可开放 |
| 16932 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分11# | 160 | 1.01% | 126.39 | 126.39 | 未列入 | | | 37.63% | 可开放 |
| 16933 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分14# | 100 | 2.78% | 77.22 | 77.22 | 未列入 | | | 11.90% | 可开放 |
| 16934 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分19右4# | 100 | 74.53% | 5.47 | 5.47 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 16935 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分19右16# | 100 | 78.63% | 1.37 | 1.37 | 未列入 | | | -2.91% | 可开放 |
| 16936 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分62# | 100 | 40.25% | 39.75 | 39.75 | 未列入 | | | -49.77% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16937 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分46# | 160 | 62.85% | 27.44 | 27.44 | 未列入 | | | 78.28% | 可开放 |
| 16938 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分26# | 100 | 74.89% | 5.11 | 5.11 | 未列入 | | | 20.92% | 可开放 |
| 16939 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线东队台 | 80 | 3.63% | 61.1 | 61.1 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16940 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线22右1# | 200 | 12.12% | 135.77 | 135.77 | 未列入 | | | -4.59% | 可开放 |
| 16941 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线22右15# | 80 | 9.16% | 56.67 | 56.67 | 未列入 | | | 25.69% | 可开放 |
| 16942 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线16# | 100 | 87.64% | 0 | 0 | 未列入 | | | 61.38% | 可开放 |
| 16943 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分6#(南） | 200 | 0.32% | 159.36 | 159.36 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 16944 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分13左1# | 250 | 22.95% | 142.62 | 142.62 | 未列入 | | | -3.91% | 可开放 |
| 16945 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分22# | 200 | 0.38% | 159.24 | 159.24 | 未列入 | | | -86.65% | 可开放 |
| 16946 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线 中学家属台 | 250 | 38.27% | 104.32 | 104.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16947 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 岫镇一线23#（南） | 200 | 31.85% | 96.31 | 96.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16948 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分29# | 200 | 0.64% | 158.72 | 158.72 | 未列入 | | | 2.85% | 可开放 |
| 16949 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分38#（东） | 200 | 0.66% | 158.69 | 158.69 | 未列入 | | | -3.27% | 可开放 |
| 16950 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分40# | 250 | 10.77% | 173.08 | 173.08 | 未列入 | | | 15.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16951 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 东环箱变变压器 | 500 | 9.54% | 352.3 | 352.3 | 未列入 | | | 5.31% | 可开放 |
| 16952 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 河畔箱变变压器 | 500 | 5.48% | 372.62 | 372.62 | 未列入 | | | 4.19% | 可开放 |
| 16953 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 农贸箱变变压器 | 315 | 8.05% | 226.63 | 226.63 | 未列入 | | | 3.75% | 可开放 |
| 16954 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 富源箱变变压器 | 400 | 0.17% | 319.33 | 319.33 | 未列入 | | | -8.48% | 可开放 |
| 16955 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 实验南箱变压器 | 630 | 3.87% | 479.6 | 479.6 | 未列入 | | | 1134.91% | 可开放 |
| 16956 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 实验北箱变压器 | 315 | 14.44% | 206.51 | 206.51 | 未列入 | | | 11.90% | 可开放 |
| 16957 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 名流南箱变变压器 | 315 | 0.20% | 251.38 | 251.38 | 未列入 | | | -85.93% | 可开放 |
| 16958 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 名流北箱变压器 | 315 | 0.18% | 251.43 | 251.43 | 未列入 | | | -86.88% | 可开放 |
| 16959 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 建材箱变变压器 | 500 | 0.10% | 399.49 | 399.49 | 未列入 | | | 17.40% | 可开放 |
| 16960 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 万润箱变变压器 | 630 | 0.06% | 503.65 | 503.65 | 未列入 | | | 11.80% | 可开放 |
| 16961 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 玉都箱变变压器 | 500 | 0.08% | 399.62 | 399.62 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 16962 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 万润东箱变变压器 | 250 | 0.28% | 199.29 | 199.29 | 未列入 | | | -88.85% | 可开放 |
| 16963 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 青年箱变压器 | 400 | 0.27% | 318.92 | 318.92 | 未列入 | | | 12.06% | 可开放 |
| 16964 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 岫光箱变压器 | 315 | 0.21% | 251.34 | 251.34 | 未列入 | | | -88.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16965 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 岫光南箱变压器 | 315 | 0.26% | 251.17 | 251.17 | 未列入 | | | -83.17% | 可开放 |
| 16966 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 岫光北箱变压器 | 400 | 13.01% | 267.97 | 267.97 | 未列入 | | | -0.90% | 可开放 |
| 16967 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 宾馆箱变压器 | 200 | 27.19% | 105.62 | 105.62 | 未列入 | | | 18.83% | 可开放 |
| 16968 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 宾馆东箱变压器 | 200 | 27.85% | 104.31 | 104.31 | 未列入 | | | 48.98% | 可开放 |
| 16969 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 宾馆西箱变压器 | 315 | 0.25% | 251.21 | 251.21 | 未列入 | | | -88.37% | 可开放 |
| 16970 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 粮油箱变压器 | 630 | 0.03% | 503.78 | 503.78 | 未列入 | | | 13.76% | 可开放 |
| 16971 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 水利箱变压器 | 400 | 17.65% | 249.42 | 249.42 | 未列入 | | | 11.36% | 可开放 |
| 16972 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 梅园南箱变压器 | 315 | 0.16% | 251.5 | 251.5 | 未列入 | | | 3.14% | 可开放 |
| 16973 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 职高箱变压器 | 250 | 0.32% | 199.19 | 199.19 | 未列入 | | | -85.69% | 可开放 |
| 16974 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 丝绸箱变变压器 | 630 | 0.05% | 503.69 | 503.69 | 未列入 | | | -4.51% | 可开放 |
| 16975 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 宝财南箱变压器 | 315 | 21.61% | 183.94 | 183.94 | 未列入 | | | -0.27% | 可开放 |
| 16976 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 华麟箱变压器 | 400 | 0.09% | 319.63 | 319.63 | 未列入 | | | -90.28% | 可开放 |
| 16977 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 馨和箱变变压器 | 315 | 0.09% | 251.73 | 251.73 | 未列入 | | | -90.37% | 可开放 |
| 16978 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 博雅园箱变变压器 | 315 | 0.08% | 251.76 | 251.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16979 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 翡翠东箱变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | -92.64% | 可开放 |
| 16980 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 翡翠西箱变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | -93.25% | 可开放 |
| 16981 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 建筑箱变压器 | 200 | 0.52% | 158.96 | 158.96 | 未列入 | | | -86.27% | 可开放 |
| 16982 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 丽景箱西变压器 | 315 | 0.17% | 251.46 | 251.46 | 未列入 | | | -89.89% | 可开放 |
| 16983 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 丽景箱东变压器 | 315 | 0.10% | 251.67 | 251.67 | 未列入 | | | -89.33% | 可开放 |
| 16984 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 粮食箱变压器 | 400 | 0.14% | 319.45 | 319.45 | 未列入 | | | -91.45% | 可开放 |
| 16985 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 粮库箱变压器 | 250 | 9.72% | 175.69 | 175.69 | 未列入 | | | 12.26% | 可开放 |
| 16986 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 现代箱变压器 | 800 | 3.31% | 613.53 | 613.53 | 未列入 | | | -0.15% | 可开放 |
| 16987 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 公安箱变压器 | 500 | 13.84% | 330.82 | 330.82 | 未列入 | | | 15.77% | 可开放 |
| 16988 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 铁阜箱变压器 | 315 | 11.22% | 216.65 | 216.65 | 未列入 | | | -15.42% | 可开放 |
| 16989 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 吉庆南箱变变压器 | 500 | 9.80% | 351.02 | 351.02 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 16990 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 吉庆北箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | 6.60% | 可开放 |
| 16991 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 种植小区台 | 200 | 72.96% | 14.08 | 14.08 | 未列入 | | | 52.81% | 可开放 |
| 16992 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线关门山村亿雨养殖合作社台 | 100 | 5.95% | 74.05 | 74.05 | 未列入 | | | 21.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16993 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 1045益林线胡家沟7#益林种植基地一 | 80 | 8.89% | 56.89 | 56.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16994 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 1045益林线南马分1#南马种植基地一台 | 100 | 80.62% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16995 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 1045益林线于卜支2#南马种植基地二台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16996 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 1045益林线于卜支线47#南马种植基地三台 | 50 | 60.38% | 9.81 | 9.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16997 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 1045益林线益林线汪沟分线联通支线吴世杰台 | 80 | 0.59% | 63.53 | 63.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 16998 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧北线木古分线钟家一台 | 100 | 33.39% | 46.61 | 46.61 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 16999 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧北线木古分线钟家二台 | 80 | 3.76% | 60.99 | 60.99 | 未列入 | | | 1.88% | 可开放 |
| 17000 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧北线木古分线钟家三台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 17001 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线三队一台 | 400 | 36.13% | 175.5 | 175.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17002 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线庙沟队台 | 30 | 20.40% | 17.88 | 17.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17003 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线砬子沟台 | 30 | 22.67% | 17.2 | 17.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17004 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线王卜村住宅楼台 | 100 | 83.57% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17005 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线西地台 | 50 | 10.82% | 34.59 | 34.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17006 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 山北头台 | 100 | 78.57% | 1.43 | 1.43 | 未列入 | | | -0.52% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17007 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 隆福威养猪厂台 | 50 | 6.76% | 36.62 | 36.62 | 未列入 | | | -39.58% | 可开放 |
| 17008 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线大文街蘑菇小区台 | 80 | 0.50% | 63.6 | 63.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17009 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 日兴灵芝合作社台 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 17010 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线40右1# | 200 | 20.92% | 118.16 | 118.16 | 未列入 | | | -11.43% | 可开放 |
| 17011 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 塘岭村八家台区 | 100 | 22.60% | 57.4 | 57.4 | 未列入 | | | 22.62% | 可开放 |
| 17012 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇线31# | 315 | 0.12% | 251.61 | 251.61 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 17013 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线49#(北) | 315 | 0.21% | 251.34 | 251.34 | 未列入 | | | 18.50% | 可开放 |
| 17014 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村邓元组 | 100 | 56.91% | 23.09 | 23.09 | 未列入 | | | 32.06% | 可开放 |
| 17015 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 河沿村五间房二组 | 50 | 68.36% | 5.82 | 5.82 | 未列入 | | | -1.82% | 可开放 |
| 17016 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 华宇箱变变压器 | 630 | 5.53% | 469.19 | 469.19 | 未列入 | | | 1.62% | 可开放 |
| 17017 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 宝财箱变变压器 | 315 | 15.84% | 202.1 | 202.1 | 未列入 | | | 1.06% | 可开放 |
| 17018 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 红旗三家台 | 50 | 13.16% | 33.42 | 33.42 | 未列入 | | | 6.97% | 可开放 |
| 17019 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 站前变压器 | 630 | 6.97% | 460.07 | 460.07 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17020 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 长征七队台区 | 50 | 9.02% | 35.49 | 35.49 | 未列入 | | | -25.10% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17021 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 6308茧场岭线于卜西沟台区 | 50 | 93.34% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17022 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 稗地台区 | 50 | 99.36% | 0 | 0 | 未列入 | | | 25.11% | 可开放 |
| 17023 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 南台台区 | 315 | 0.20% | 251.36 | 251.36 | 未列入 | | | 14.29% | 可开放 |
| 17024 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 时卜下 | 50 | 8.40% | 35.8 | 35.8 | 未列入 | | | 8.77% | 可开放 |
| 17025 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线关门山村台 | 100 | 79.73% | 0.27 | 0.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17026 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线镁矿家属1台 | 50 | 15.04% | 32.48 | 32.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17027 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 县镁矿线 | 中学家属2台 | 50 | 19.78% | 30.11 | 30.11 | 未列入 | | | 16.32% | 可开放 |
| 17028 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线杨友变台 | 100 | 1.34% | 78.66 | 78.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17029 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线陈家西沟台 | 200 | 4.53% | 150.94 | 150.94 | 未列入 | | | -25.70% | 可开放 |
| 17030 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线刘卜一台 | 100 | 23.79% | 56.21 | 56.21 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 17031 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线马沟一台 | 100 | 19.99% | 60.01 | 60.01 | 未列入 | | | 3.39% | 可开放 |
| 17032 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线刘卜二台 | 100 | 53.06% | 26.94 | 26.94 | 未列入 | | | 37.34% | 可开放 |
| 17033 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线旗杆底一台 | 100 | 18.63% | 61.37 | 61.37 | 未列入 | | | -1.85% | 可开放 |
| 17034 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线刘卜三台 | 100 | 13.89% | 66.11 | 66.11 | 未列入 | | | 26.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17035 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线黄土坎一台 | 200 | 0.56% | 158.88 | 158.88 | 未列入 | | | 33.33% | 可开放 |
| 17036 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线小王屯二台 | 50 | 37.42% | 21.29 | 21.29 | 未列入 | | | 10.62% | 可开放 |
| 17037 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线龙后之二台 | 200 | 0.81% | 158.39 | 158.39 | 未列入 | | | 56.19% | 可开放 |
| 17038 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线小王屯台 | 100 | 24.81% | 55.19 | 55.19 | 未列入 | | | 2.01% | 可开放 |
| 17039 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线粉房台区 | 50 | 77.42% | 1.29 | 1.29 | 未列入 | | | 50.99% | 可开放 |
| 17040 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线粉房台区一台 | 50 | 56.32% | 11.84 | 11.84 | 未列入 | | | 14.21% | 可开放 |
| 17041 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线马沟二台 | 100 | 19.58% | 60.42 | 60.42 | 未列入 | | | 15.06% | 可开放 |
| 17042 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线刘卜台 | 100 | 21.25% | 58.75 | 58.75 | 未列入 | | | -10.13% | 可开放 |
| 17043 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线曹沟台 | 100 | 15.41% | 64.59 | 64.59 | 未列入 | | | 2.04% | 可开放 |
| 17044 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 相荣村居民住宅2台 | 200 | 0.66% | 158.69 | 158.69 | 未列入 | | | 128.91% | 可开放 |
| 17045 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线曹沟一台 | 50 | 49.84% | 15.08 | 15.08 | 未列入 | | | -21.58% | 可开放 |
| 17046 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线蔡卜小队台 | 100 | 17.80% | 62.2 | 62.2 | 未列入 | | | 8.00% | 可开放 |
| 17047 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线瓦沟台 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | -12.55% | 可开放 |
| 17048 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线于卜台 | 100 | 28.10% | 51.9 | 51.9 | 未列入 | | | 26.61% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17049 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线西南沟台区 | 100 | 5.92% | 74.08 | 74.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17050 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 玉石南线沟新台区 | 200 | 0.57% | 158.86 | 158.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17051 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线沟外台区 | 100 | 3.94% | 76.06 | 76.06 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17052 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线邵卫刚台区 | 400 | 3.03% | 307.88 | 307.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17053 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线姜卜台区 | 100 | 3.64% | 76.36 | 76.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17054 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线前街台区 | 200 | 1.23% | 157.54 | 157.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17055 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线七队台区 | 100 | 19.65% | 60.35 | 60.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17056 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线狸狐分台 | 200 | 0.07% | 159.87 | 159.87 | 未列入 | | | 36.28% | 可开放 |
| 17057 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线东阳养殖场台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17058 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线兴开岭台 | 200 | 0.89% | 158.23 | 158.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17059 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线赵家卜台区 | 100 | 1.83% | 78.17 | 78.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17060 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线九组台区 | 100 | 2.43% | 77.57 | 77.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17061 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线32#老爷庙台 | 100 | 72.14% | 7.86 | 7.86 | 未列入 | | | 8.23% | 可开放 |
| 17062 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 二道分12#二道台 | 50 | 7.94% | 36.03 | 36.03 | 未列入 | | | -71.65% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17063 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 头道分14#头道台 | 100 | 70.23% | 9.77 | 9.77 | 未列入 | | | 19.72% | 可开放 |
| 17064 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 候家分3#候家台 | 100 | 52.76% | 27.24 | 27.24 | 未列入 | | | 23.95% | 可开放 |
| 17065 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 牧北线123#小卜台 | 50 | 74.52% | 2.74 | 2.74 | 未列入 | | | -1.87% | 可开放 |
| 17066 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 西沟分支线5#老西台 | 50 | 83.80% | 0 | 0 | 未列入 | | | 3.43% | 可开放 |
| 17067 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 九队台区 | 50 | 64.70% | 7.65 | 7.65 | 未列入 | | | 16.64% | 可开放 |
| 17068 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 中河台区 | 50 | 83.02% | 0 | 0 | 未列入 | | | 16.51% | 可开放 |
| 17069 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 南台 | 200 | 77.37% | 5.26 | 5.26 | 未列入 | | | 27.30% | 可开放 |
| 17070 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 后沟台区， | 50 | 11.78% | 34.11 | 34.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17071 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线后东台区 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | 14.85% | 可开放 |
| 17072 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线刘家前东台 | 400 | 4.71% | 301.17 | 301.17 | 未列入 | | | 1103.52% | 可开放 |
| 17073 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线许卜台 | 200 | 0.19% | 159.62 | 159.62 | 未列入 | | | 12.55% | 可开放 |
| 17074 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线中街台 | 400 | 8.58% | 285.69 | 285.69 | 未列入 | | | 25.45% | 可开放 |
| 17075 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 玉园6#箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17076 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 兴隆供电所变台 | 80 | 2.73% | 61.82 | 61.82 | 未列入 | | | 0.23% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17077 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线小沟地台 | 200 | 0.17% | 159.67 | 159.67 | 未列入 | | | -1.48% | 可开放 |
| 17078 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线大沟地台 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | 13.55% | 可开放 |
| 17079 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线梨上台 | 100 | 28.07% | 51.93 | 51.93 | 未列入 | | | 10.98% | 可开放 |
| 17080 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪晓楼台 | 100 | 2.99% | 77.01 | 77.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17081 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线清军食用菌台 | 100 | 1.26% | 78.74 | 78.74 | 未列入 | | | -1.17% | 可开放 |
| 17082 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线团山子台 | 400 | 4.63% | 301.48 | 301.48 | 未列入 | | | 14.44% | 可开放 |
| 17083 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线桥东台 | 400 | 8.07% | 287.74 | 287.74 | 未列入 | | | 18.10% | 可开放 |
| 17084 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线东广关门台 | 100 | 58.65% | 21.35 | 21.35 | 未列入 | | | 74.91% | 可开放 |
| 17085 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 房身食用菌基地台 | 160 | 0.38% | 127.4 | 127.4 | 未列入 | | | -29.58% | 可开放 |
| 17086 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线一队台 | 100 | 16.14% | 63.86 | 63.86 | 未列入 | | | 13.54% | 可开放 |
| 17087 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线金坑台 | 200 | 0.42% | 159.17 | 159.17 | 未列入 | | | 19.63% | 可开放 |
| 17088 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线一队南台 | 100 | 29.10% | 50.9 | 50.9 | 未列入 | | | 17.74% | 可开放 |
| 17089 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线岳山八队台 | 50 | 8.26% | 35.87 | 35.87 | 未列入 | | | 0.73% | 可开放 |
| 17090 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线山咀桥上台 | 400 | 5.01% | 299.97 | 299.97 | 未列入 | | | 14.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17091 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线茧西沟台区 | 100 | 19.02% | 60.98 | 60.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17092 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线二队北台 | 100 | 61.01% | 18.99 | 18.99 | 未列入 | | | 43.06% | 可开放 |
| 17093 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线高家犁东分台 | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | 25.94% | 可开放 |
| 17094 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线五队台 | 200 | 10.96% | 138.08 | 138.08 | 未列入 | | | -23.49% | 可开放 |
| 17095 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线八队台 | 100 | 13.75% | 66.25 | 66.25 | 未列入 | | | -5.14% | 可开放 |
| 17096 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线六队台 | 100 | 11.01% | 68.99 | 68.99 | 未列入 | | | 5.99% | 可开放 |
| 17097 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线东广东山台 | 200 | 0.29% | 159.43 | 159.43 | 未列入 | | | -19.52% | 可开放 |
| 17098 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线三门台 | 100 | 17.17% | 62.83 | 62.83 | 未列入 | | | 5.49% | 可开放 |
| 17099 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线二道台 | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | -16.67% | 可开放 |
| 17100 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 团山线昌明牧业台 | 200 | 0.89% | 158.22 | 158.22 | 未列入 | | | 17.47% | 可开放 |
| 17101 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线河北台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17102 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线包家组台 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17103 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线后卜台 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17104 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线东卜台 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17105 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线马下三台 | 200 | 0.03% | 159.94 | 159.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17106 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线黄卜台区 | 200 | 0.15% | 159.7 | 159.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17107 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线房身卜台区 | 100 | 7.43% | 72.57 | 72.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17108 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线河前台区 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17109 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线庙东台区 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17110 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线孙家沟台区 | 100 | 0.66% | 79.34 | 79.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17111 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线荒沟里台区 | 100 | 2.95% | 77.05 | 77.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17112 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线杨树台 | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17113 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线北头台区 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17114 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线高家台区 | 200 | 1.06% | 157.89 | 157.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17115 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线王卜台区1 | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17116 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线关卜组台区 | 200 | 7.53% | 144.95 | 144.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17117 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线下卜台区 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17118 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线孟家卜台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17119 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线错草台区 | 100 | 24.21% | 55.79 | 55.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17120 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线梨树台 | 200 | 0.27% | 159.46 | 159.46 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17121 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线万兴总表台区 | 200 | 12.87% | 134.26 | 134.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17122 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线中沟台区 | 100 | 12.16% | 67.84 | 67.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17123 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 蓝天苑小区变压器 | 160 | 0.46% | 127.27 | 127.27 | 未列入 | | | -14.13% | 可开放 |
| 17124 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府8#箱变变压器 | 630 | 0.01% | 503.92 | 503.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17125 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线3#台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17126 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线吴卜台 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 17127 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府9#箱变变压器 | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17128 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线干沟台 | 100 | 19.55% | 60.45 | 60.45 | 未列入 | | | 27.85% | 可开放 |
| 17129 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线大背台 | 50 | 52.54% | 13.73 | 13.73 | 未列入 | | | 31.21% | 可开放 |
| 17130 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线下卜台 | 200 | 0.24% | 159.52 | 159.52 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 17131 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线十队台 | 50 | 73.38% | 3.31 | 3.31 | 未列入 | | | 19.95% | 可开放 |
| 17132 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线庙上台 | 100 | 33.74% | 46.26 | 46.26 | 未列入 | | | 18.54% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17133 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线五队东台 | 50 | 50.90% | 14.55 | 14.55 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 17134 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线安西台 | 200 | 7.89% | 144.23 | 144.23 | 未列入 | | | 7.13% | 可开放 |
| 17135 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线许炉台 | 200 | 4.00% | 152 | 152 | 未列入 | | | 477.35% | 可开放 |
| 17136 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 阜昌南分1#T右2#(西) | 315 | 0.17% | 251.46 | 251.46 | 未列入 | | | -89.94% | 可开放 |
| 17137 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟村腰沟台区 | 50 | 63.06% | 8.47 | 8.47 | 未列入 | | | 7.14% | 可开放 |
| 17138 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线32# | 315 | 14.05% | 207.73 | 207.73 | 未列入 | | | 12.63% | 可开放 |
| 17139 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 碾盘村大房身台区 | 50 | 9.44% | 35.28 | 35.28 | 未列入 | | | 18.52% | 可开放 |
| 17140 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 孤家村孟卜二台区 | 50 | 8.48% | 35.76 | 35.76 | 未列入 | | | 16.95% | 可开放 |
| 17141 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 狄卜村曲卜组 | 50 | 54.40% | 12.8 | 12.8 | 未列入 | | | 2.64% | 可开放 |
| 17142 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 宝财北箱变变压器 | 400 | 22.05% | 231.81 | 231.81 | 未列入 | | | -3.12% | 可开放 |
| 17143 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 林业局箱变变压器 | 630 | 0.04% | 503.72 | 503.72 | 未列入 | | | 8.01% | 可开放 |
| 17144 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 石卜台区 | 50 | 12.02% | 33.99 | 33.99 | 未列入 | | | 37.26% | 可开放 |
| 17145 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 佛爷台区 | 50 | 80.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | 31.88% | 可开放 |
| 17146 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 东广窝棚台区 | 50 | 5.92% | 37.04 | 37.04 | 未列入 | | | -30.68% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17147 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 老窝村东沟队台 | 50 | 83.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.61% | 可开放 |
| 17148 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线八二台 | 50 | 24.32% | 27.84 | 27.84 | 未列入 | | | -7.46% | 可开放 |
| 17149 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线大西台 | 200 | 8.67% | 142.67 | 142.67 | 未列入 | | | 6.67% | 可开放 |
| 17150 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线六队东台 | 50 | 20.00% | 30 | 30 | 未列入 | | | 3.58% | 可开放 |
| 17151 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线三门西台 | 50 | 79.62% | 0.19 | 0.19 | 未列入 | | | 47.05% | 可开放 |
| 17152 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线二道南台 | 100 | 51.79% | 28.21 | 28.21 | 未列入 | | | 24.36% | 可开放 |
| 17153 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线吴卜南台 | 50 | 47.44% | 16.28 | 16.28 | 未列入 | | | 5.63% | 可开放 |
| 17154 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线干沟西台 | 100 | 19.61% | 60.39 | 60.39 | 未列入 | | | 14.19% | 可开放 |
| 17155 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线大背南台 | 50 | 21.22% | 29.39 | 29.39 | 未列入 | | | -22.69% | 可开放 |
| 17156 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线房上台 | 400 | 0.12% | 319.54 | 319.54 | 未列入 | | | 19.90% | 可开放 |
| 17157 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线新华三道台 | 100 | 46.54% | 33.46 | 33.46 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17158 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线茧西沟西台 | 100 | 29.44% | 50.56 | 50.56 | 未列入 | | | 61.91% | 可开放 |
| 17159 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线中心台 | 100 | 29.98% | 50.02 | 50.02 | 未列入 | | | 28.98% | 可开放 |
| 17160 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线中心北台 | 50 | 38.14% | 20.93 | 20.93 | 未列入 | | | 11.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17161 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 太平台 | 50 | 50.24% | 14.88 | 14.88 | 未列入 | | | 323.59% | 可开放 |
| 17162 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 龙头1台 | 100 | 92.23% | 0 | 0 | 未列入 | | | -11.84% | 可开放 |
| 17163 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 崔家卜台 | 100 | 57.54% | 22.46 | 22.46 | 未列入 | | | -8.81% | 可开放 |
| 17164 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 哨子河小岭沟台 | 50 | 48.54% | 15.73 | 15.73 | 未列入 | | | 18.07% | 可开放 |
| 17165 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 北山一台 | 100 | 45.02% | 34.98 | 34.98 | 未列入 | | | -8.86% | 可开放 |
| 17166 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 东岗台 | 50 | 7.22% | 36.39 | 36.39 | 未列入 | | | 8.79% | 可开放 |
| 17167 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 沟里台 | 100 | 75.91% | 4.09 | 4.09 | 未列入 | | | -3.05% | 可开放 |
| 17168 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线西中台 | 50 | 9.64% | 35.18 | 35.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17169 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线西东二台 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17170 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线北卜东台 | 100 | 0.63% | 79.37 | 79.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17171 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村天三组台区 | 200 | 1.52% | 156.96 | 156.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17172 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线汪上台 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17173 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线汪下台 | 200 | 0.13% | 159.75 | 159.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17174 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线河南台 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线岭上台 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17176 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 朝阳线前卜台 | 400 | 0.12% | 319.54 | 319.54 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17177 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线梯子山台 | 400 | 0.04% | 319.85 | 319.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17178 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线瓦房台 | 200 | 0.17% | 159.66 | 159.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17179 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 葛藤前卜台区 | 50 | 8.52% | 35.74 | 35.74 | 未列入 | | | -5.79% | 可开放 |
| 17180 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府10#箱变变压器 | 630 | 4.70% | 474.4 | 474.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17181 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 翻车岭台 | 80 | 12.14% | 54.29 | 54.29 | 未列入 | | | -49.05% | 可开放 |
| 17182 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 小坎二台 | 50 | 16.92% | 31.54 | 31.54 | 未列入 | | | -17.57% | 可开放 |
| 17183 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 小洋台 | 50 | 7.90% | 36.05 | 36.05 | 未列入 | | | -7.13% | 可开放 |
| 17184 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线邵卜东沟台 | 50 | 16.02% | 31.99 | 31.99 | 未列入 | | | -8.66% | 可开放 |
| 17185 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 东阳台 | 50 | 12.38% | 33.81 | 33.81 | 未列入 | | | 41.08% | 可开放 |
| 17186 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 龙泉背台 | 30 | 17.93% | 18.62 | 18.62 | 未列入 | | | -5.62% | 可开放 |
| 17187 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线西沟支37#光伏发电 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17188 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 大炉西地台 | 100 | 27.29% | 52.71 | 52.71 | 未列入 | | | -17.96% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17189 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 新华南沟台 | 50 | 14.80% | 32.6 | 32.6 | 未列入 | | | 12.57% | 可开放 |
| 17190 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 大炉河东台 | 50 | 64.68% | 7.66 | 7.66 | 未列入 | | | -41.99% | 可开放 |
| 17191 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 新华二道台 | 100 | 2.42% | 77.58 | 77.58 | 未列入 | | | -45.17% | 可开放 |
| 17192 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳红上下台 | 100 | 29.76% | 50.24 | 50.24 | 未列入 | | | 3.43% | 可开放 |
| 17193 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线后碾盘养殖小区台 | 50 | 5.26% | 37.37 | 37.37 | 未列入 | | | -15.92% | 可开放 |
| 17194 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线合心组二台 | 200 | 0.33% | 159.35 | 159.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17195 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线合心组一台 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17196 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线旗杆一台 | 100 | 2.21% | 77.79 | 77.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17197 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线前街一台 | 100 | 2.04% | 77.96 | 77.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17198 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 洪卜村二队2#变台 | 200 | 28.00% | 104.01 | 104.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17199 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线王卜台 | 200 | 1.28% | 157.44 | 157.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17200 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 四道台区 | 100 | 1.59% | 78.41 | 78.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17201 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线后卜台 | 400 | 5.13% | 299.5 | 299.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17202 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 三间房线镇家属1台 | 400 | 18.30% | 246.82 | 246.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17203 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线岳山食用菌小区台 | 200 | 18.41% | 123.18 | 123.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17204 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线烧中台区 | 100 | 1.20% | 78.8 | 78.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17205 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线索家之一台 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17206 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线192#东沟上台区 | 200 | 21.39% | 117.22 | 117.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17207 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线平房台 | 100 | 0.96% | 79.04 | 79.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17208 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线南高力沟台 | 100 | 4.41% | 75.59 | 75.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17209 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线瑞风养殖厂台 | 100 | 0.39% | 79.61 | 79.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17210 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 城北三线世通毓园2#台区 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17211 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 越都馨苑1#箱变配电变压器 | 630 | 4.63% | 474.82 | 474.82 | 未列入 | | | 1210.14% | 可开放 |
| 17212 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 越都馨苑2#箱变配电变压器 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 17213 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线闹沟里下台 | 200 | 0.05% | 159.9 | 159.9 | 未列入 | | | 5.41% | 可开放 |
| 17214 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线松树四队台 | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17215 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东线城东北分13左4#台 | 400 | 0.15% | 319.42 | 319.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17216 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线青峰河北台 | 100 | 4.64% | 75.36 | 75.36 | 未列入 | | | 35.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17217 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线罗全沟台 | 100 | 1.88% | 78.12 | 78.12 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17218 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线明子峪一台 | 100 | 1.06% | 78.94 | 78.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17219 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线房身台 | 100 | 2.40% | 77.6 | 77.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17220 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线包西台 | 100 | 61.04% | 18.96 | 18.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17221 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线西下台 | 100 | 2.51% | 77.49 | 77.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17222 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线河西台 | 100 | 2.68% | 77.32 | 77.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17223 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜线西卜沟门台 | 100 | 1.60% | 78.4 | 78.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17224 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 庙沟台(黑山线) | 100 | 42.58% | 37.42 | 37.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17225 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 兰家北沟台 | 30 | 20.00% | 18 | 18 | 未列入 | | | 14.96% | 可开放 |
| 17226 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 青西台 | 100 | 70.74% | 9.26 | 9.26 | 未列入 | | | 9.16% | 可开放 |
| 17227 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线山咀台 | 30 | 19.10% | 18.27 | 18.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17228 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 石佛北沟台 | 50 | 8.08% | 35.96 | 35.96 | 未列入 | | | -8.45% | 可开放 |
| 17229 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线汤沟光伏发电站 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17230 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线黄家沟光伏发电站 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17231 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线松树三四队台 | 200 | 2.26% | 155.49 | 155.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17232 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线赵卜台 | 200 | 2.62% | 154.76 | 154.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17233 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 太阳变台 | 50 | 6.34% | 36.83 | 36.83 | 未列入 | | | -1.24% | 可开放 |
| 17234 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线古下台 | 100 | 1.22% | 78.78 | 78.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17235 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 园区线7330 | 园区线巴卜一队台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17236 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线大背台 | 100 | 1.69% | 78.31 | 78.31 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17237 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线头道台区 | 100 | 4.42% | 75.58 | 75.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17238 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线南隈台区 | 100 | 0.86% | 79.14 | 79.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17239 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线太阳养殖场 | 80 | 0.45% | 63.64 | 63.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17240 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线苏卜二队二台 | 100 | 8.68% | 71.32 | 71.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17241 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线谢家沟台区 | 200 | 0.08% | 159.84 | 159.84 | 未列入 | | | 20.60% | 可开放 |
| 17242 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线烧锅李卜台区 | 200 | 1.13% | 157.74 | 157.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17243 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 邓卜台 | 100 | 3.35% | 76.65 | 76.65 | 未列入 | | | -6.35% | 可开放 |
| 17244 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线东卜之一台 | 100 | 0.84% | 79.16 | 79.16 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17245 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线台下变台 | 100 | 0.73% | 79.27 | 79.27 | 未列入 | | | 9.39% | 可开放 |
| 17246 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线川沟台 | 100 | 0.32% | 79.68 | 79.68 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 17247 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线于家之一台 | 100 | 0.58% | 79.42 | 79.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17248 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 宝利食用菌基地台 | 50 | 0.16% | 39.92 | 39.92 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 17249 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 新卜变台 | 50 | 8.50% | 35.75 | 35.75 | 未列入 | | | 18.83% | 可开放 |
| 17250 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 白蒿变台 | 50 | 8.26% | 35.87 | 35.87 | 未列入 | | | 3.04% | 可开放 |
| 17251 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 大院变台 | 50 | 11.68% | 34.16 | 34.16 | 未列入 | | | 22.53% | 可开放 |
| 17252 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭村石人西台区(新) | 50 | 0.00% | 50 | 50 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17253 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 马西变台 | 100 | 48.16% | 31.84 | 31.84 | 未列入 | | | 19.00% | 可开放 |
| 17254 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 丝房台 | 30 | 28.17% | 15.55 | 15.55 | 未列入 | | | 33.52% | 可开放 |
| 17255 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 梨树沟台 | 100 | 90.40% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.06% | 可开放 |
| 17256 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东果林台 | 100 | 89.07% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.10% | 可开放 |
| 17257 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 大陆台 | 30 | 22.73% | 17.18 | 17.18 | 未列入 | | | -4.51% | 可开放 |
| 17258 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线西岭台 | 100 | 45.08% | 34.92 | 34.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17259 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 郭卜分18左2#柱上变压器 | 250 | 0.40% | 199 | 199 | 未列入 | | | -88.67% | 可开放 |
| 17260 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线三家子光伏发电站 | 400 | 0.00% | 320 | 320 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17261 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线西沟台 | 100 | 0.52% | 79.48 | 79.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17262 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 国宝3#变压器 | 315 | 0.21% | 251.34 | 251.34 | 未列入 | | | -89.23% | 可开放 |
| 17263 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线打草沟台区 | 200 | 14.20% | 131.6 | 131.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17264 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 岫玉一线12#T支3右3#柱上变压器 | 200 | 0.49% | 159.02 | 159.02 | 未列入 | | | -25.38% | 可开放 |
| 17265 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 后房子支1#后房子台 | 100 | 3.10% | 76.9 | 76.9 | 未列入 | | | -4.37% | 可开放 |
| 17266 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 西山根一 | 50 | 13.22% | 33.39 | 33.39 | 未列入 | | | 8.55% | 可开放 |
| 17267 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 北山 | 50 | 13.74% | 33.13 | 33.13 | 未列入 | | | 25.10% | 可开放 |
| 17268 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线政府分8#白旗东台 | 400 | 5.04% | 299.85 | 299.85 | 未列入 | | | 7.95% | 可开放 |
| 17269 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 山后台 | 50 | 4.38% | 37.81 | 37.81 | 未列入 | | | -31.08% | 可开放 |
| 17270 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 大耳沟台 | 50 | 4.96% | 37.52 | 37.52 | 未列入 | | | 21.14% | 可开放 |
| 17271 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 孙家山台 | 100 | 69.56% | 10.44 | 10.44 | 未列入 | | | 9.00% | 可开放 |
| 17272 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 炮沿台 | 50 | 4.08% | 37.96 | 37.96 | 未列入 | | | 3.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17273 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 付卜台11 | 50 | 86.86% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17274 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 尖山台11 | 100 | 96.15% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17275 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 南川台 | 50 | 7.38% | 36.31 | 36.31 | 未列入 | | | 12.03% | 可开放 |
| 17276 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 西北沟台11 | 100 | 48.25% | 31.75 | 31.75 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17277 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 15308乐全线庞卜台 | 50 | 6.86% | 36.57 | 36.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17278 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全村鲁卜台 | 100 | 48.98% | 31.02 | 31.02 | 未列入 | | | 10.14% | 可开放 |
| 17279 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 鲁卜台 | 100 | 69.51% | 10.49 | 10.49 | 未列入 | | | 13.70% | 可开放 |
| 17280 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 腰卜台 | 30 | 39.53% | 12.14 | 12.14 | 未列入 | | | 17.57% | 可开放 |
| 17281 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 库仓沟台 | 50 | 42.80% | 18.6 | 18.6 | 未列入 | | | 1.95% | 可开放 |
| 17282 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 宋家隈台 | 100 | 1.67% | 78.33 | 78.33 | 未列入 | | | 10.01% | 可开放 |
| 17283 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 罗家沟变台 | 50 | 69.40% | 5.3 | 5.3 | 未列入 | | | 4.84% | 可开放 |
| 17284 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 君富美殖小区台 | 200 | 64.43% | 31.15 | 31.15 | 未列入 | | | 56.05% | 可开放 |
| 17285 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 赵家变台 | 50 | 7.00% | 36.5 | 36.5 | 未列入 | | | 6.43% | 可开放 |
| 17286 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线红塔腰卜变台 | 50 | 7.90% | 36.05 | 36.05 | 未列入 | | | 1.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17287 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 郎卜台 | 100 | 61.14% | 18.86 | 18.86 | 未列入 | | | 14.02% | 可开放 |
| 17288 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈村错草队 | 100 | 35.42% | 44.58 | 44.58 | 未列入 | | | -5.88% | 可开放 |
| 17289 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 供暖综合楼箱变压器 | 630 | 4.08% | 478.28 | 478.28 | 未列入 | | | 2.36% | 可开放 |
| 17290 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 川子沟台 | 50 | 24.42% | 27.79 | 27.79 | 未列入 | | | 56.58% | 可开放 |
| 17291 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 大地台 | 80 | 2.44% | 62.05 | 62.05 | 未列入 | | | 9.04% | 可开放 |
| 17292 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线宗卜台 | 100 | 72.33% | 7.67 | 7.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17293 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 新房台(玉石南线) | 100 | 75.37% | 4.63 | 4.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17294 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 大石沟台 | 50 | 5.50% | 37.25 | 37.25 | 未列入 | | | -78.18% | 可开放 |
| 17295 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 上场台 | 50 | 11.78% | 34.11 | 34.11 | 未列入 | | | -71.50% | 可开放 |
| 17296 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 马店台 | 200 | 1.34% | 157.33 | 157.33 | 未列入 | | | -80.78% | 可开放 |
| 17297 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 北沟台（头道线） | 20 | 42.00% | 7.6 | 7.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17298 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 大院台（头道线） | 200 | 0.36% | 159.28 | 159.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17299 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 卜子台 | 50 | 13.18% | 33.41 | 33.41 | 未列入 | | | 27.72% | 可开放 |
| 17300 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 七和尚台 | 20 | 39.30% | 8.14 | 8.14 | 未列入 | | | 6.73% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17301 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 同江峪线古东台 | 200 | 1.85% | 156.3 | 156.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17302 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 纪前后之一 | 50 | 3.46% | 38.27 | 38.27 | 未列入 | | | -53.53% | 可开放 |
| 17303 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 兴隆台台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17304 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 红旗政府之三 | 50 | 8.16% | 35.92 | 35.92 | 未列入 | | | -27.26% | 可开放 |
| 17305 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线志联食用菌台 | 200 | 0.19% | 159.63 | 159.63 | 未列入 | | | 21.66% | 可开放 |
| 17306 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪线前卜台 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 17307 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线同心三队台 | 200 | 16.25% | 127.51 | 127.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17308 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线古石养羊基地台 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17309 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 河沿村南卜队台 | 30 | 26.67% | 16 | 16 | 未列入 | | | 8.63% | 可开放 |
| 17310 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村山嘴组台 | 50 | 88.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.28% | 可开放 |
| 17311 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 李老屯支2#李老屯台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17312 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 鹿圈村马卜台 | 100 | 56.42% | 23.58 | 23.58 | 未列入 | | | 16.05% | 可开放 |
| 17313 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 鹿圈村前豹台 | 30 | 28.13% | 15.56 | 15.56 | 未列入 | | | 4.49% | 可开放 |
| 17314 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 大营村东组台 | 30 | 51.70% | 8.49 | 8.49 | 未列入 | | | -2.03% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17315 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 狄卜村东沟组台 | 100 | 66.58% | 13.42 | 13.42 | 未列入 | | | 14.45% | 可开放 |
| 17316 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 狄卜村茧场组台 | 30 | 30.00% | 15 | 15 | 未列入 | | | 8.39% | 可开放 |
| 17317 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝村六组台 | 100 | 2.92% | 77.08 | 77.08 | 未列入 | | | -2.79% | 可开放 |
| 17318 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 17308燕窝线燕窝村八组台 | 30 | 19.87% | 18.04 | 18.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17319 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝村四组台 | 50 | 9.44% | 35.28 | 35.28 | 未列入 | | | -65.55% | 可开放 |
| 17320 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 童店村孤山组台 | 50 | 74.30% | 2.85 | 2.85 | 未列入 | | | 14.05% | 可开放 |
| 17321 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 前营村瓦房店二组台 | 200 | 24.95% | 110.11 | 110.11 | 未列入 | | | 39.63% | 可开放 |
| 17322 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 前营村瓦房店一组台 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | -23.34% | 可开放 |
| 17323 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 北沟台， | 100 | 2.85% | 77.15 | 77.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17324 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 前街之一台 | 160 | 0.83% | 126.68 | 126.68 | 未列入 | | | -75.37% | 可开放 |
| 17325 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 小南沟变台 | 50 | 6.88% | 36.56 | 36.56 | 未列入 | | | -1.28% | 可开放 |
| 17326 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 后卜台， | 100 | 44.85% | 35.15 | 35.15 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17327 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 台沟台 | 50 | 9.80% | 35.1 | 35.1 | 未列入 | | | -8.16% | 可开放 |
| 17328 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 粉房变台 | 50 | 17.90% | 31.05 | 31.05 | 未列入 | | | 6.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17329 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 庙西台 | 100 | 66.19% | 13.81 | 13.81 | 未列入 | | | -11.56% | 可开放 |
| 17330 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴腰卜变台 | 50 | 8.86% | 35.57 | 35.57 | 未列入 | | | -8.05% | 可开放 |
| 17331 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 大南沟门台 | 50 | 9.70% | 35.15 | 35.15 | 未列入 | | | -1.61% | 可开放 |
| 17332 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东上变台 | 50 | 8.38% | 35.81 | 35.81 | 未列入 | | | 11.18% | 可开放 |
| 17333 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 瓦房变台 | 20 | 30.65% | 9.87 | 9.87 | 未列入 | | | -21.23% | 可开放 |
| 17334 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 李家卜台(东兴线) | 20 | 43.60% | 7.28 | 7.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17335 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 胡卜台 | 200 | 66.52% | 26.97 | 26.97 | 未列入 | | | 8.84% | 可开放 |
| 17336 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 沈卜台 | 50 | 10.66% | 34.67 | 34.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17337 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 四里分14#四门台 | 200 | 52.50% | 55.01 | 55.01 | 未列入 | | | 33.84% | 可开放 |
| 17338 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 西沟分支线20#西沟台 | 50 | 79.68% | 0.16 | 0.16 | 未列入 | | | 30.76% | 可开放 |
| 17339 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线东房身台 | 100 | 79.16% | 0.84 | 0.84 | 未列入 | | | 2.07% | 可开放 |
| 17340 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府2#箱式变电站变压器 | 250 | 0.10% | 199.74 | 199.74 | 未列入 | | | 1.98% | 可开放 |
| 17341 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府4#箱式变电站配电变压器 | 250 | 0.46% | 198.86 | 198.86 | 未列入 | | | -68.15% | 可开放 |
| 17342 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府3#箱式变电站变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | 7.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17343 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 后队二台 | 100 | 53.42% | 26.58 | 26.58 | 未列入 | | | -27.73% | 可开放 |
| 17344 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 松咀台 | 200 | 52.13% | 55.75 | 55.75 | 未列入 | | | -1.18% | 可开放 |
| 17345 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 三河一队之一 | 50 | 76.68% | 1.66 | 1.66 | 未列入 | | | 18.86% | 可开放 |
| 17346 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 大院蘑菇小区台区 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |
| 17347 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线高卜安置房台 | 100 | 0.71% | 79.29 | 79.29 | 未列入 | | | 12.60% | 可开放 |
| 17348 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 小吴卜台区 | 100 | 80.55% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.75% | 可开放 |
| 17349 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 李家沟18#李家沟台 | 50 | 14.14% | 32.93 | 32.93 | 未列入 | | | 13.07% | 可开放 |
| 17350 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 佛爷台 | 100 | 40.02% | 39.98 | 39.98 | 未列入 | | | 7.72% | 可开放 |
| 17351 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线沟甸台 | 100 | 91.24% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17352 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线荒门台 | 50 | 8.70% | 35.65 | 35.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17353 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线高家卜台 | 50 | 15.50% | 32.25 | 32.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17354 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 14304太阳线砍树台 | 100 | 50.50% | 29.5 | 29.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17355 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线管上台 | 50 | 7.48% | 36.26 | 36.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17356 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线东山台 | 50 | 75.58% | 2.21 | 2.21 | 未列入 | | | -2.39% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17357 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线油房台 | 50 | 6.46% | 36.77 | 36.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17358 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线杨家炉台 | 80 | 8.69% | 57.05 | 57.05 | 未列入 | | | 54.54% | 可开放 |
| 17359 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 福润家园4#箱变变压器 | 630 | 0.03% | 503.78 | 503.78 | 未列入 | | | -8.01% | 可开放 |
| 17360 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 同胜国际花园2#箱变变压器 | 630 | 1.87% | 492.21 | 492.21 | 未列入 | | | 985.82% | 可开放 |
| 17361 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 沈飞颐华天府1#箱变变压器 | 500 | 17.41% | 312.97 | 312.97 | 未列入 | | | 29.25% | 可开放 |
| 17362 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 金家弯食用菌西区台 | 80 | 1.63% | 62.7 | 62.7 | 未列入 | | | -29.56% | 可开放 |
| 17363 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 闹沟台（头道线） | 20 | 70.80% | 1.84 | 1.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17364 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 北甸台 | 50 | 12.62% | 33.69 | 33.69 | 未列入 | | | 4.04% | 可开放 |
| 17365 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 王家卜台 | 50 | 80.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | -21.99% | 可开放 |
| 17366 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 朱家岭变台 | 50 | 91.74% | 0 | 0 | 未列入 | | | 22.98% | 可开放 |
| 17367 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 东西队变台 | 100 | 1.34% | 78.66 | 78.66 | 未列入 | | | -3.20% | 可开放 |
| 17368 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 赵家沟变台 | 50 | 70.62% | 4.69 | 4.69 | 未列入 | | | 9.74% | 可开放 |
| 17369 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 一队变台 | 50 | 5.72% | 37.14 | 37.14 | 未列入 | | | 3.11% | 可开放 |
| 17370 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 姚卜变台 | 20 | 27.00% | 10.6 | 10.6 | 未列入 | | | -0.91% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17371 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 北甸变台 | 50 | 3.30% | 38.35 | 38.35 | 未列入 | | | 13.10% | 可开放 |
| 17372 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 兀队变台 | 50 | 74.96% | 2.52 | 2.52 | 未列入 | | | 5.55% | 可开放 |
| 17373 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 山城沟上变台 | 20 | 31.80% | 9.64 | 9.64 | 未列入 | | | -25.63% | 可开放 |
| 17374 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 山城沟下变台 | 50 | 92.10% | 0 | 0 | 未列入 | | | 13.80% | 可开放 |
| 17375 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 王卜变台 | 50 | 9.98% | 35.01 | 35.01 | 未列入 | | | 11.55% | 可开放 |
| 17376 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 天桥变台 | 50 | 8.78% | 35.61 | 35.61 | 未列入 | | | 4.11% | 可开放 |
| 17377 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 修卜变台 | 50 | 75.96% | 2.02 | 2.02 | 未列入 | | | 13.12% | 可开放 |
| 17378 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 赵卜变台 | 30 | 23.23% | 17.03 | 17.03 | 未列入 | | | -2.55% | 可开放 |
| 17379 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 塘上变台 | 50 | 14.24% | 32.88 | 32.88 | 未列入 | | | 9.30% | 可开放 |
| 17380 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线184#东沟下台 | 100 | 63.15% | 16.85 | 16.85 | 未列入 | | | -9.43% | 可开放 |
| 17381 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 北马分24#北卜台 | 50 | 19.36% | 30.32 | 30.32 | 未列入 | | | 29.30% | 可开放 |
| 17382 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线245#王家店台 | 100 | 29.49% | 50.51 | 50.51 | 未列入 | | | -20.64% | 可开放 |
| 17383 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线河西小区台 | 50 | 4.34% | 37.83 | 37.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17384 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线双山食用菌小区台 | 50 | 2.80% | 38.6 | 38.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17385 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 东街台（冰岭线） | 30 | 31.33% | 14.6 | 14.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17386 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 苏卜5队台 | 50 | 10.74% | 34.63 | 34.63 | 未列入 | | | 9.12% | 可开放 |
| 17387 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线东西卜台 | 200 | 34.29% | 91.43 | 91.43 | 未列入 | | | 837.60% | 可开放 |
| 17388 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 岫镇线15右6# | 200 | 16.49% | 127.03 | 127.03 | 未列入 | | | -16.49% | 可开放 |
| 17389 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 河南变台 | 50 | 9.06% | 35.47 | 35.47 | 未列入 | | | 6.55% | 可开放 |
| 17390 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 蔡家卜变台 | 50 | 9.66% | 35.17 | 35.17 | 未列入 | | | -5.25% | 可开放 |
| 17391 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 关家卜变台 | 50 | 9.26% | 35.37 | 35.37 | 未列入 | | | 7.45% | 可开放 |
| 17392 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 岭沟变台 | 50 | 6.36% | 36.82 | 36.82 | 未列入 | | | -3.43% | 可开放 |
| 17393 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 开家沟变台 | 50 | 7.60% | 36.2 | 36.2 | 未列入 | | | -3.96% | 可开放 |
| 17394 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 山后北沟台 | 200 | 53.01% | 53.98 | 53.98 | 未列入 | | | 18.71% | 可开放 |
| 17395 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 马下台 | 50 | 10.96% | 34.52 | 34.52 | 未列入 | | | 7.98% | 可开放 |
| 17396 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 22310青凉线大地变台 | 30 | 31.27% | 14.62 | 14.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17397 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 立新变台 | 50 | 11.98% | 34.01 | 34.01 | 未列入 | | | 18.44% | 可开放 |
| 17398 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 种茧场台 | 50 | 28.52% | 25.74 | 25.74 | 未列入 | | | -12.98% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17399 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 朝阳线 | 南沟分台（黄花甸） | 50 | 8.66% | 35.67 | 35.67 | 未列入 | | | 14.72% | 可开放 |
| 17400 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 腰沟之一台 | 50 | 8.18% | 35.91 | 35.91 | 未列入 | | | -22.95% | 可开放 |
| 17401 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 陈下台 | 100 | 51.42% | 28.58 | 28.58 | 未列入 | | | -14.77% | 可开放 |
| 17402 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 荒沟村下河套台 | 50 | 7.60% | 36.2 | 36.2 | 未列入 | | | -35.94% | 可开放 |
| 17403 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 南沟台 | 30 | 87.53% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.90% | 可开放 |
| 17404 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线商贸街之二台区 | 160 | 47.30% | 52.32 | 52.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17405 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线夹槽台 | 20 | 34.45% | 9.11 | 9.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17406 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线下房身台 | 100 | 61.23% | 18.77 | 18.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17407 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线北岭沟台 | 100 | 76.86% | 3.14 | 3.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17408 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线南岔台 | 100 | 69.83% | 10.17 | 10.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17409 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 10304东胜线小隈子台 | 100 | 56.22% | 23.78 | 23.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17410 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线兰上台 | 50 | 9.44% | 35.28 | 35.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17411 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线北岔台 | 30 | 34.77% | 13.57 | 13.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17412 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村汤池岭组台 | 50 | 15.78% | 32.11 | 32.11 | 未列入 | | | 12.72% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17413 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 东卜支3#东卜台 | 50 | 43.04% | 18.48 | 18.48 | 未列入 | | | -47.15% | 可开放 |
| 17414 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 青沟分62#青前台 | 50 | 7.02% | 36.49 | 36.49 | 未列入 | | | -6.09% | 可开放 |
| 17415 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 南马分61#牛角台 | 50 | 52.68% | 13.66 | 13.66 | 未列入 | | | -5.07% | 可开放 |
| 17416 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 洼塘何卜台 | 50 | 11.50% | 34.25 | 34.25 | 未列入 | | | 15.24% | 可开放 |
| 17417 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 坎子赵沟台 | 100 | 50.23% | 29.77 | 29.77 | 未列入 | | | 11.42% | 可开放 |
| 17418 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 大炉南沟台 | 50 | 9.60% | 35.2 | 35.2 | 未列入 | | | -0.10% | 可开放 |
| 17419 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平刘卜台 | 100 | 84.08% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.62% | 可开放 |
| 17420 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平杨西沟台 | 50 | 89.84% | 0 | 0 | 未列入 | | | -4.20% | 可开放 |
| 17421 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 坎子杨卜台 | 50 | 98.50% | 0 | 0 | 未列入 | | | -3.04% | 可开放 |
| 17422 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 西山台 | 50 | 5.42% | 37.29 | 37.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17423 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 二道台（冰岭线） | 30 | 20.10% | 17.97 | 17.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17424 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 上街之一台 | 50 | 9.04% | 35.48 | 35.48 | 未列入 | | | 27.97% | 可开放 |
| 17425 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 庙上支联通台 | 100 | 2.50% | 77.5 | 77.5 | 未列入 | | | -3.42% | 可开放 |
| 17426 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 兴中台 | 100 | 3.54% | 76.46 | 76.46 | 未列入 | | | 4.53% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17427 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 沙下台 | 50 | 84.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.11% | 可开放 |
| 17428 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 吴家台 | 50 | 9.26% | 35.37 | 35.37 | 未列入 | | | 3.89% | 可开放 |
| 17429 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 沙中台 | 100 | 71.70% | 8.3 | 8.3 | 未列入 | | | 49.50% | 可开放 |
| 17430 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 田家沟台 | 100 | 68.33% | 11.67 | 11.67 | 未列入 | | | 14.05% | 可开放 |
| 17431 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜庙前台 | 50 | 10.52% | 34.74 | 34.74 | 未列入 | | | 24.20% | 可开放 |
| 17432 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 沟上台 | 50 | 75.72% | 2.14 | 2.14 | 未列入 | | | 8.94% | 可开放 |
| 17433 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 兰家卜子台 | 50 | 9.72% | 35.14 | 35.14 | 未列入 | | | 21.17% | 可开放 |
| 17434 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线李卜台 | 30 | 36.60% | 13.02 | 13.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17435 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线兰下台 | 30 | 32.77% | 14.17 | 14.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17436 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 选矿线 | 上营子台 | 160 | 13.86% | 105.83 | 105.83 | 未列入 | | | 15.46% | 可开放 |
| 17437 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 坎上二台 | 100 | 78.00% | 2 | 2 | 未列入 | | | 17.46% | 可开放 |
| 17438 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 选矿线 | 小苏沟台 | 160 | 7.25% | 116.4 | 116.4 | 未列入 | | | 2.27% | 可开放 |
| 17439 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 市场之二台 | 200 | 0.31% | 159.39 | 159.39 | 未列入 | | | 16.43% | 可开放 |
| 17440 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 何家沟下台 | 200 | 0.22% | 159.56 | 159.56 | 未列入 | | | 12.12% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17441 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 小文台 | 200 | 0.47% | 159.07 | 159.07 | 未列入 | | | 27.73% | 可开放 |
| 17442 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫矿66kV变电站 | 本山线 | 七队下台 | 100 | 1.87% | 78.13 | 78.13 | 未列入 | | | 4.57% | 可开放 |
| 17443 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线村中台 | 315 | 15.29% | 203.84 | 203.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17444 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 五间房台 | 100 | 74.07% | 5.93 | 5.93 | 未列入 | | | 3.26% | 可开放 |
| 17445 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 北沟台 | 50 | 77.36% | 1.32 | 1.32 | 未列入 | | | 19.62% | 可开放 |
| 17446 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 分水岭台 | 30 | 18.50% | 18.45 | 18.45 | 未列入 | | | 14.55% | 可开放 |
| 17447 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 吴下台 | 100 | 84.53% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.87% | 可开放 |
| 17448 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 上坎子台 | 30 | 17.10% | 18.87 | 18.87 | 未列入 | | | -11.16% | 可开放 |
| 17449 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 后队一台 | 160 | 41.80% | 61.12 | 61.12 | 未列入 | | | 13.10% | 可开放 |
| 17450 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 秋树柏台 | 100 | 74.36% | 5.64 | 5.64 | 未列入 | | | 13.39% | 可开放 |
| 17451 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 卜家卜台 | 80 | 4.11% | 60.71 | 60.71 | 未列入 | | | 22.29% | 可开放 |
| 17452 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 隈子台(玉石北线) | 100 | 65.60% | 14.4 | 14.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17453 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 双块石台 | 50 | 14.44% | 32.78 | 32.78 | 未列入 | | | -64.36% | 可开放 |
| 17454 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 河北台(玉石北线) | 50 | 11.56% | 34.22 | 34.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17455 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 榛上台 | 200 | 63.23% | 33.55 | 33.55 | 未列入 | | | 37.94% | 可开放 |
| 17456 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 村民台 | 80 | 4.71% | 60.23 | 60.23 | 未列入 | | | 5.77% | 可开放 |
| 17457 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 北地台 | 100 | 92.53% | 0 | 0 | 未列入 | | | 19.81% | 可开放 |
| 17458 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 西房身台 | 50 | 17.54% | 31.23 | 31.23 | 未列入 | | | 42.98% | 可开放 |
| 17459 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 罗卜二台 | 50 | 16.36% | 31.82 | 31.82 | 未列入 | | | 15.42% | 可开放 |
| 17460 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 细玉沟二台 | 100 | 33.17% | 46.83 | 46.83 | 未列入 | | | 18.23% | 可开放 |
| 17461 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 南山一台 | 50 | 7.36% | 36.32 | 36.32 | 未列入 | | | -10.85% | 可开放 |
| 17462 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房村东队变台 | 100 | 90.33% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.75% | 可开放 |
| 17463 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北四线 | 津乐箱变压器 | 630 | 0.03% | 503.84 | 503.84 | 未列入 | | | -95.25% | 可开放 |
| 17464 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 翡翠北箱变变压器 | 500 | 0.07% | 399.65 | 399.65 | 未列入 | | | -91.22% | 可开放 |
| 17465 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 黄岭1台 | 100 | 33.34% | 46.66 | 46.66 | 未列入 | | | -15.77% | 可开放 |
| 17466 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线关门山村养牛基地台 | 100 | 14.24% | 65.76 | 65.76 | 未列入 | | | -2.08% | 可开放 |
| 17467 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线民政台 | 50 | 17.06% | 31.47 | 31.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17468 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 冬雪园1#变压器 | 250 | 8.34% | 179.15 | 179.15 | 未列入 | | | 11.11% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17469 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线付家沟台区 | 100 | 23.03% | 56.97 | 56.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17470 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 烧前台 | 100 | 46.56% | 33.44 | 33.44 | 未列入 | | | -19.17% | 可开放 |
| 17471 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线刘卜变台 | 50 | 99.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17472 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 陈二卜台 | 20 | 98.30% | 0 | 0 | 未列入 | | | 56.86% | 可开放 |
| 17473 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 四队大棚台 | 100 | 50.22% | 29.78 | 29.78 | 未列入 | | | 10.54% | 可开放 |
| 17474 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 前卜台(三道线) | 50 | 78.38% | 0.81 | 0.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17475 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 于卜二台 | 30 | 16.53% | 19.04 | 19.04 | 未列入 | | | 12.34% | 可开放 |
| 17476 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线前队分2# | 100 | 43.60% | 36.4 | 36.4 | 未列入 | | | 9.41% | 可开放 |
| 17477 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 杜卜台 | 100 | 90.70% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.30% | 可开放 |
| 17478 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线后队分线4# | 100 | 83.48% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.05% | 可开放 |
| 17479 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 西地台(郭家岭线) | 30 | 22.63% | 17.21 | 17.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17480 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 北门台 | 30 | 14.10% | 19.77 | 19.77 | 未列入 | | | -4.21% | 可开放 |
| 17481 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 赵西台 | 100 | 86.91% | 0 | 0 | 未列入 | | | 0.16% | 可开放 |
| 17482 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 大营子王卜北头台 | 100 | 30.17% | 49.83 | 49.83 | 未列入 | | | 0.35% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17483 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线岭后分线7# | 50 | 7.48% | 36.26 | 36.26 | 未列入 | | | 4.27% | 可开放 |
| 17484 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 赵北台 | 100 | 78.94% | 1.06 | 1.06 | 未列入 | | | 17.29% | 可开放 |
| 17485 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 15306中合线付卜台 | 100 | 96.73% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17486 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 河东台(三道线) | 100 | 1.16% | 78.84 | 78.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17487 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 刘沟台 | 100 | 68.18% | 11.82 | 11.82 | 未列入 | | | 55.68% | 可开放 |
| 17488 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 河北台11 | 50 | 22.24% | 28.88 | 28.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17489 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 大房身台 | 100 | 94.86% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.16% | 可开放 |
| 17490 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 大石槽台 | 50 | 8.86% | 35.57 | 35.57 | 未列入 | | | -0.89% | 可开放 |
| 17491 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 朱卜台 | 100 | 76.50% | 3.5 | 3.5 | 未列入 | | | 12.79% | 可开放 |
| 17492 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 西北天台11 | 100 | 83.99% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17493 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 冻青背台 | 50 | 86.74% | 0 | 0 | 未列入 | | | 7.99% | 可开放 |
| 17494 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 于卜变台 | 100 | 57.83% | 22.17 | 22.17 | 未列入 | | | 14.50% | 可开放 |
| 17495 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线满西台 | 100 | 69.08% | 10.92 | 10.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17496 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线郭家岭村白卜台 | 100 | 4.78% | 75.22 | 75.22 | 未列入 | | | -79.95% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17497 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 太阳沟台11 | 100 | 50.16% | 29.84 | 29.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17498 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 茧场台 | 100 | 37.54% | 42.46 | 42.46 | 未列入 | | | -28.38% | 可开放 |
| 17499 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 信丰台 | 50 | 74.66% | 2.67 | 2.67 | 未列入 | | | -3.95% | 可开放 |
| 17500 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 窝棚地台 | 50 | 13.92% | 33.04 | 33.04 | 未列入 | | | 2.61% | 可开放 |
| 17501 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 上坡台 | 100 | 76.35% | 3.65 | 3.65 | 未列入 | | | 7.60% | 可开放 |
| 17502 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 候隈台 | 100 | 74.20% | 5.8 | 5.8 | 未列入 | | | 35.69% | 可开放 |
| 17503 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 大王沟台 | 50 | 95.92% | 0 | 0 | 未列入 | | | -2.53% | 可开放 |
| 17504 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 样岭台 | 50 | 11.78% | 34.11 | 34.11 | 未列入 | | | -1.00% | 可开放 |
| 17505 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 蔡家台 | 50 | 7.00% | 36.5 | 36.5 | 未列入 | | | 12.61% | 可开放 |
| 17506 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 岭东台 | 100 | 47.93% | 32.07 | 32.07 | 未列入 | | | 3.69% | 可开放 |
| 17507 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 闹沟台(郭家岭线) | 100 | 56.13% | 23.87 | 23.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17508 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线丰林生态台 | 100 | 1.12% | 78.88 | 78.88 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17509 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线黄花甸村土门沟南台 | 50 | 58.54% | 10.73 | 10.73 | 未列入 | | | 0.62% | 可开放 |
| 17510 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 土门沟北台 | 200 | 65.38% | 29.24 | 29.24 | 未列入 | | | 18.16% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17511 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 柳家台 | 100 | 54.88% | 25.12 | 25.12 | 未列入 | | | 2.06% | 可开放 |
| 17512 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 腰卜台(三道线） | 50 | 88.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17513 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 张家台(三道线） | 50 | 4.86% | 37.57 | 37.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17514 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 石棚台 | 50 | 69.28% | 5.36 | 5.36 | 未列入 | | | 77.94% | 可开放 |
| 17515 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 卢家台 | 100 | 61.67% | 18.33 | 18.33 | 未列入 | | | -1.38% | 可开放 |
| 17516 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 颐华园2#箱变配电变压器 | 500 | 12.85% | 335.76 | 335.76 | 未列入 | | | 2.24% | 可开放 |
| 17517 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 颐华园3#箱变配电变压器 | 500 | 0.09% | 399.54 | 399.54 | 未列入 | | | 13.04% | 可开放 |
| 17518 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 颐华园4#箱变配电变压器 | 500 | 7.36% | 363.19 | 363.19 | 未列入 | | | -15.15% | 可开放 |
| 17519 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 黄岭 | 50 | 11.28% | 34.36 | 34.36 | 未列入 | | | 6.53% | 可开放 |
| 17520 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤南 | 100 | 4.12% | 75.88 | 75.88 | 未列入 | | | -70.56% | 可开放 |
| 17521 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤南二 | 50 | 10.80% | 34.6 | 34.6 | 未列入 | | | 6.51% | 可开放 |
| 17522 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 小上台 | 100 | 84.99% | 0 | 0 | 未列入 | | | 34.24% | 可开放 |
| 17523 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 古洞岭台 | 50 | 7.20% | 36.4 | 36.4 | 未列入 | | | 6.23% | 可开放 |
| 17524 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 河东台 | 100 | 76.85% | 3.15 | 3.15 | 未列入 | | | 365.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17525 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 木古分59#山西台 | 100 | 54.95% | 25.05 | 25.05 | 未列入 | | | 4.99% | 可开放 |
| 17526 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 国宝1#变压器 | 630 | 7.11% | 459.2 | 459.2 | 未列入 | | | -4.32% | 可开放 |
| 17527 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 磨玉支15#磨玉台 | 100 | 48.57% | 31.43 | 31.43 | 未列入 | | | 41.26% | 可开放 |
| 17528 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华庭4#变压器 | 800 | 0.05% | 639.63 | 639.63 | 未列入 | | | 9.25% | 可开放 |
| 17529 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华庭3#变压器 | 800 | 3.76% | 609.94 | 609.94 | 未列入 | | | 16.55% | 可开放 |
| 17530 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 万润回迁1#变压器 | 315 | 12.68% | 212.06 | 212.06 | 未列入 | | | -8.77% | 可开放 |
| 17531 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 万润回迁2#变压器 | 315 | 21.24% | 185.08 | 185.08 | 未列入 | | | -18.29% | 可开放 |
| 17532 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 万润回迁3#变压器 | 500 | 0.07% | 399.63 | 399.63 | 未列入 | | | 7.53% | 可开放 |
| 17533 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 翡翠明珠2#变压器 | 315 | 0.16% | 251.51 | 251.51 | 未列入 | | | 4.35% | 可开放 |
| 17534 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 翡翠明珠4#变压器 | 500 | 8.47% | 357.63 | 357.63 | 未列入 | | | 6.37% | 可开放 |
| 17535 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 水岸豪庭2#变压器 | 500 | 17.27% | 313.63 | 313.63 | 未列入 | | | 28.43% | 可开放 |
| 17536 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 福瑞城变压器 | 500 | 0.06% | 399.72 | 399.72 | 未列入 | | | -90.88% | 可开放 |
| 17537 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 林业箱变变压器 | 630 | 5.80% | 467.45 | 467.45 | 未列入 | | | 2.71% | 可开放 |
| 17538 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 八家子 | 50 | 74.90% | 2.55 | 2.55 | 未列入 | | | -7.59% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17539 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村蘑菇基地台 | 100 | 10.96% | 69.04 | 69.04 | 未列入 | | | -25.14% | 可开放 |
| 17540 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村福强蘑菇基地台 | 100 | 77.39% | 2.61 | 2.61 | 未列入 | | | 2.91% | 可开放 |
| 17541 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线杰晨农业开发公司1# | 100 | 0.06% | 79.94 | 79.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17542 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线黄花甸村干河北台 | 100 | 2.33% | 77.67 | 77.67 | 未列入 | | | -81.48% | 可开放 |
| 17543 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线黄花甸村玉军养鸡场台 | 100 | 1.87% | 78.13 | 78.13 | 未列入 | | | 12.79% | 可开放 |
| 17544 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 志勇养牛场支线 | 100 | 1.28% | 78.72 | 78.72 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |
| 17545 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线镇家属3台 | 200 | 0.95% | 158.11 | 158.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17546 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 10312三间房线砬子沟2台 | 30 | 18.00% | 18.6 | 18.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17547 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 福润家园5#箱变变压器 | 400 | 0.12% | 319.52 | 319.52 | 未列入 | | | 38.56% | 可开放 |
| 17548 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 同胜国际花园4#箱变变压器 | 630 | 0.04% | 503.75 | 503.75 | 未列入 | | | 21.27% | 可开放 |
| 17549 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 双庙一台 | 50 | 86.08% | 0 | 0 | 未列入 | | | 9.86% | 可开放 |
| 17550 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 柳树台 | 100 | 93.86% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.42% | 可开放 |
| 17551 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 瓦房台 | 100 | 67.25% | 12.75 | 12.75 | 未列入 | | | 3.18% | 可开放 |
| 17552 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 横山台 | 50 | 87.90% | 0 | 0 | 未列入 | | | 6.90% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17553 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 河北 | 50 | 9.16% | 35.42 | 35.42 | 未列入 | | | 1.68% | 可开放 |
| 17554 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 三道分4#三道台 | 200 | 71.80% | 16.4 | 16.4 | 未列入 | | | 25.26% | 可开放 |
| 17555 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧北线 | 1044牧北线德北分52#狼上台 | 50 | 38.64% | 20.68 | 20.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17556 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 富祥合作台 | 80 | 9.16% | 56.67 | 56.67 | 未列入 | | | -58.40% | 可开放 |
| 17557 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 磨盘大棚变台 | 100 | 53.89% | 26.11 | 26.11 | 未列入 | | | 7.93% | 可开放 |
| 17558 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 前街大棚变台 | 30 | 6.20% | 22.14 | 22.14 | 未列入 | | | -76.18% | 可开放 |
| 17559 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 岭后2台 | 200 | 2.84% | 154.33 | 154.33 | 未列入 | | | -40.80% | 可开放 |
| 17560 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线唐隈四台区 | 160 | 1.08% | 126.28 | 126.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17561 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 石灰窑组 | 50 | 19.94% | 30.03 | 30.03 | 未列入 | | | 42.35% | 可开放 |
| 17562 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 河东 | 50 | 20.16% | 29.92 | 29.92 | 未列入 | | | 17.11% | 可开放 |
| 17563 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 蘑菇小区变台(马阳线) | 80 | 21.31% | 46.95 | 46.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17564 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 回龙 | 50 | 8.72% | 35.64 | 35.64 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 17565 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 孟东 | 100 | 6.68% | 73.32 | 73.32 | 未列入 | | | 3.63% | 可开放 |
| 17566 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 大岭 | 100 | 3.71% | 76.29 | 76.29 | 未列入 | | | -73.13% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17567 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 西沟里台 | 50 | 10.68% | 34.66 | 34.66 | 未列入 | | | -18.60% | 可开放 |
| 17568 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 山咀台 | 50 | 6.70% | 36.65 | 36.65 | 未列入 | | | 15.53% | 可开放 |
| 17569 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 破车沟台 | 50 | 8.06% | 35.97 | 35.97 | 未列入 | | | -27.56% | 可开放 |
| 17570 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 嶺秀1#变压器 | 400 | 10.91% | 276.36 | 276.36 | 未列入 | | | -11.83% | 可开放 |
| 17571 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 小三家支02#小三家台 | 100 | 84.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | 37.15% | 可开放 |
| 17572 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 姚家支1#姚家台 | 50 | 72.64% | 3.68 | 3.68 | 未列入 | | | -2.47% | 可开放 |
| 17573 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 木古三道背支线56#三道台 | 50 | 56.30% | 11.85 | 11.85 | 未列入 | | | -3.79% | 可开放 |
| 17574 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 水岸豪庭1#变压器 | 500 | 0.08% | 399.59 | 399.59 | 未列入 | | | -91.92% | 可开放 |
| 17575 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 水岸豪庭5#箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.76 | 399.76 | 未列入 | | | 18.82% | 可开放 |
| 17576 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 翡翠明珠5#箱变压器 | 500 | 0.05% | 399.75 | 399.75 | 未列入 | | | -91.54% | 可开放 |
| 17577 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线河东台 | 100 | 61.26% | 18.74 | 18.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17578 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线河西台 | 50 | 6.42% | 36.79 | 36.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17579 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 林西变台 | 50 | 11.38% | 34.31 | 34.31 | 未列入 | | | 3.13% | 可开放 |
| 17580 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 茧场变台（东兴线） | 100 | 68.86% | 11.14 | 11.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17581 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 陈家变台 | 50 | 64.00% | 8 | 8 | 未列入 | | | -6.34% | 可开放 |
| 17582 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 小虎岭北沟二变台 | 100 | 73.37% | 6.63 | 6.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17583 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 西上下变台 | 50 | 81.78% | 0 | 0 | 未列入 | | | 12.36% | 可开放 |
| 17584 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 杨家堡台 | 30 | 26.37% | 16.09 | 16.09 | 未列入 | | | -0.25% | 可开放 |
| 17585 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 徐卜台， | 100 | 4.19% | 75.81 | 75.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17586 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 阳沟台 | 50 | 9.48% | 35.26 | 35.26 | 未列入 | | | 15.23% | 可开放 |
| 17587 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 闹沟台 | 100 | 1.53% | 78.47 | 78.47 | 未列入 | | | -59.78% | 可开放 |
| 17588 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 庙上一台 | 200 | 53.02% | 53.97 | 53.97 | 未列入 | | | 6.53% | 可开放 |
| 17589 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 合资二线 | 东沟台 | 100 | 3.08% | 76.92 | 76.92 | 未列入 | | | -82.00% | 可开放 |
| 17590 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线托盘台 | 100 | 58.13% | 21.87 | 21.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17591 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 沟中台 | 100 | 52.19% | 27.81 | 27.81 | 未列入 | | | 35.68% | 可开放 |
| 17592 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 石佛石门台 | 30 | 9.07% | 21.28 | 21.28 | 未列入 | | | -3.81% | 可开放 |
| 17593 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜西荒台 | 50 | 8.18% | 35.91 | 35.91 | 未列入 | | | 13.77% | 可开放 |
| 17594 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 洼塘分430# | 160 | 43.19% | 58.9 | 58.9 | 未列入 | | | 31.96% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17595 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线坝墙分08#变压器 | 315 | 0.12% | 251.63 | 251.63 | 未列入 | | | -13.10% | 可开放 |
| 17596 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟村洋河洼台区 | 50 | 7.80% | 36.1 | 36.1 | 未列入 | | | -9.67% | 可开放 |
| 17597 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线49#(南) | 315 | 10.31% | 219.52 | 219.52 | 未列入 | | | 2.98% | 可开放 |
| 17598 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫绸线 | 奶牛分4右1# | 315 | 16.08% | 201.36 | 201.36 | 未列入 | | | -1.14% | 可开放 |
| 17599 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线43# | 315 | 12.84% | 211.56 | 211.56 | 未列入 | | | -9.17% | 可开放 |
| 17600 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 雅居箱变变压器 | 315 | 0.21% | 251.33 | 251.33 | 未列入 | | | -92.52% | 可开放 |
| 17601 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 大营村张北组 | 100 | 19.64% | 60.36 | 60.36 | 未列入 | | | 15.39% | 可开放 |
| 17602 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 长兴箱变变压器 | 630 | 0.02% | 503.85 | 503.85 | 未列入 | | | -93.64% | 可开放 |
| 17603 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 城东北分9#(南） | 315 | 0.19% | 251.39 | 251.39 | 未列入 | | | 15.16% | 可开放 |
| 17604 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 岭上沟台 | 50 | 5.54% | 37.23 | 37.23 | 未列入 | | | -1.59% | 可开放 |
| 17605 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 北屯台 | 50 | 11.82% | 34.09 | 34.09 | 未列入 | | | 28.13% | 可开放 |
| 17606 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 韩家庙台 | 50 | 5.54% | 37.23 | 37.23 | 未列入 | | | -73.63% | 可开放 |
| 17607 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 前屯台区 | 50 | 7.44% | 36.28 | 36.28 | 未列入 | | | 8.67% | 可开放 |
| 17608 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 后沟台区 | 50 | 52.50% | 13.75 | 13.75 | 未列入 | | | 152.42% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17609 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 蜜蜂王卜台 | 50 | 5.50% | 37.25 | 37.25 | 未列入 | | | 0.00% | 可开放 |
| 17610 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 蜜蜂茧下台 | 50 | 8.32% | 35.84 | 35.84 | 未列入 | | | -60.71% | 可开放 |
| 17611 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 山咀河北台区 | 50 | 42.10% | 18.95 | 18.95 | 未列入 | | | 6.78% | 可开放 |
| 17612 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线许道沟台 | 50 | 6.00% | 37 | 37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17613 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 韭菜八队台 | 50 | 61.48% | 9.26 | 9.26 | 未列入 | | | -24.97% | 可开放 |
| 17614 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 16302叶家线水獭松树沟台 | 50 | 14.56% | 32.72 | 32.72 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17615 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 河沿台区 | 50 | 65.80% | 7.1 | 7.1 | 未列入 | | | -3.85% | 可开放 |
| 17616 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 西下台 | 50 | 12.02% | 33.99 | 33.99 | 未列入 | | | 19.20% | 可开放 |
| 17617 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 河南村总台区 | 50 | 17.68% | 31.16 | 31.16 | 未列入 | | | -62.22% | 可开放 |
| 17618 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 沙上台 | 80 | 92.09% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.69% | 可开放 |
| 17619 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线郭卜分32左1台 | 100 | 65.62% | 14.38 | 14.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17620 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳青前台 | 100 | 65.42% | 14.58 | 14.58 | 未列入 | | | 629.29% | 可开放 |
| 17621 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 庙上二台 | 100 | 99.68% | 0 | 0 | 未列入 | | | 10.91% | 可开放 |
| 17622 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 合资二线 | 铁中台 | 50 | 10.82% | 34.59 | 34.59 | 未列入 | | | 19.32% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17623 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 小闹沟门台 | 50 | 10.64% | 34.68 | 34.68 | 未列入 | | | 5.83% | 可开放 |
| 17624 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 兰家三道台 | 50 | 62.86% | 8.57 | 8.57 | 未列入 | | | 9.32% | 可开放 |
| 17625 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线伊家沟台 | 50 | 18.20% | 30.9 | 30.9 | 未列入 | | | 29.57% | 可开放 |
| 17626 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 前卜台(玉石南线) | 100 | 3.49% | 76.51 | 76.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17627 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 六道台 | 80 | 80.11% | 0 | 0 | 未列入 | | | 33.35% | 可开放 |
| 17628 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 西沟台(玉石南线) | 80 | 37.24% | 34.21 | 34.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17629 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 玉石南线油房台 | 100 | 99.96% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17630 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 付卜台(玉石南线) | 50 | 9.36% | 35.32 | 35.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17631 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 后卜二台 | 50 | 98.96% | 0 | 0 | 未列入 | | | -16.14% | 可开放 |
| 17632 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 后卜一台 | 100 | 3.17% | 76.83 | 76.83 | 未列入 | | | -13.74% | 可开放 |
| 17633 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 大房台 | 80 | 2.38% | 62.1 | 62.1 | 未列入 | | | 3.61% | 可开放 |
| 17634 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 后西台 | 80 | 4.71% | 60.23 | 60.23 | 未列入 | | | 7.87% | 可开放 |
| 17635 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 车卜台 | 80 | 3.66% | 61.07 | 61.07 | 未列入 | | | 14.88% | 可开放 |
| 17636 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 二道河台山咀线 | 100 | 91.93% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17637 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 榛下台 | 100 | 27.99% | 52.01 | 52.01 | 未列入 | | | -40.40% | 可开放 |
| 17638 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 东屯台 | 50 | 14.60% | 32.7 | 32.7 | 未列入 | | | 6.47% | 可开放 |
| 17639 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 梨树底台 | 30 | 26.07% | 16.18 | 16.18 | 未列入 | | | 7.63% | 可开放 |
| 17640 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 黄卜台 | 50 | 9.20% | 35.4 | 35.4 | 未列入 | | | -9.04% | 可开放 |
| 17641 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 粉房台 | 30 | 14.70% | 19.59 | 19.59 | 未列入 | | | -4.35% | 可开放 |
| 17642 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 车厂台 | 30 | 41.77% | 11.47 | 11.47 | 未列入 | | | 38.73% | 可开放 |
| 17643 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 五道台（头道线） | 20 | 36.95% | 8.61 | 8.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17644 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 金坎台 | 30 | 26.67% | 16 | 16 | 未列入 | | | -0.92% | 可开放 |
| 17645 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 汪沟分32#汪沟台 | 100 | 76.41% | 3.59 | 3.59 | 未列入 | | | -8.27% | 可开放 |
| 17646 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 南马分39#侯家台 | 100 | 14.35% | 65.65 | 65.65 | 未列入 | | | -54.75% | 可开放 |
| 17647 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 于家支2#于家台 | 100 | 76.47% | 3.53 | 3.53 | 未列入 | | | 3.88% | 可开放 |
| 17648 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 二道分4#二道台 | 100 | 53.71% | 26.29 | 26.29 | 未列入 | | | -7.68% | 可开放 |
| 17649 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 程家沟台 | 50 | 8.36% | 35.82 | 35.82 | 未列入 | | | 16.31% | 可开放 |
| 17650 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 苏卜3队台 | 50 | 8.36% | 35.82 | 35.82 | 未列入 | | | 6.58% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17651 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 苏卜4队台 | 100 | 44.20% | 35.8 | 35.8 | 未列入 | | | 22.26% | 可开放 |
| 17652 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 苏卜6队台 | 30 | 33.27% | 14.02 | 14.02 | 未列入 | | | 13.85% | 可开放 |
| 17653 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 养羊基地支台 | 30 | 16.77% | 18.97 | 18.97 | 未列入 | | | 15.05% | 可开放 |
| 17654 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线白旗卜分14#兰旗口台 | 400 | 2.78% | 308.9 | 308.9 | 未列入 | | | -31.48% | 可开放 |
| 17655 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线白旗卜分19#大山村台 | 400 | 12.72% | 269.12 | 269.12 | 未列入 | | | 3.15% | 可开放 |
| 17656 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线庙前分16#庙前台 | 50 | 5.72% | 37.14 | 37.14 | 未列入 | | | 2.17% | 可开放 |
| 17657 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 靠山屯分5#靠山屯台 | 100 | 4.46% | 75.54 | 75.54 | 未列入 | | | 6.94% | 可开放 |
| 17658 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 西卜台区 | 30 | 56.07% | 7.18 | 7.18 | 未列入 | | | 18.94% | 可开放 |
| 17659 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 太记分28#太记台 | 50 | 18.70% | 30.65 | 30.65 | 未列入 | | | 10.27% | 可开放 |
| 17660 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线66#前腰岭台 | 100 | 4.28% | 75.72 | 75.72 | 未列入 | | | -73.08% | 可开放 |
| 17661 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 王卜分26#王卜台 | 100 | 85.35% | 0 | 0 | 未列入 | | | 8.08% | 可开放 |
| 17662 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 北茨一面台区 | 30 | 20.23% | 17.93 | 17.93 | 未列入 | | | -6.75% | 可开放 |
| 17663 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 北茨瓦沟台区 | 30 | 74.77% | 1.57 | 1.57 | 未列入 | | | 55.13% | 可开放 |
| 17664 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 直岔分支11# | 50 | 91.56% | 0 | 0 | 未列入 | | | 48.93% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17665 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 闫卜支8#闫卜台 | 100 | 78.41% | 1.59 | 1.59 | 未列入 | | | -6.45% | 可开放 |
| 17666 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合东支2#河东台 | 50 | 97.82% | 0 | 0 | 未列入 | | | 9.77% | 可开放 |
| 17667 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 张卜分34#张卜台 | 100 | 59.66% | 20.34 | 20.34 | 未列入 | | | 7.04% | 可开放 |
| 17668 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线209# | 100 | 11.70% | 68.3 | 68.3 | 未列入 | | | -6.00% | 可开放 |
| 17669 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 孙店2台 | 100 | 39.64% | 40.36 | 40.36 | 未列入 | | | -2.45% | 可开放 |
| 17670 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 后碾盘台 | 100 | 72.26% | 7.74 | 7.74 | 未列入 | | | 4.03% | 可开放 |
| 17671 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 南大增台 | 100 | 67.50% | 12.5 | 12.5 | 未列入 | | | 4.72% | 可开放 |
| 17672 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 梁家沟台 | 100 | 55.57% | 24.43 | 24.43 | 未列入 | | | 5.32% | 可开放 |
| 17673 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 房东台 | 50 | 9.92% | 35.04 | 35.04 | 未列入 | | | 8.67% | 可开放 |
| 17674 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 二队台 | 30 | 22.43% | 17.27 | 17.27 | 未列入 | | | -0.37% | 可开放 |
| 17675 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线13#杆刘卜台 | 100 | 95.82% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.07% | 可开放 |
| 17676 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 隈子大棚台 | 50 | 9.26% | 35.37 | 35.37 | 未列入 | | | -12.95% | 可开放 |
| 17677 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 李家卜台龙门线 | 30 | 41.83% | 11.45 | 11.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17678 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌南分2#T左1# | 200 | 22.63% | 114.75 | 114.75 | 未列入 | | | -4.57% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17679 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线35右6# | 200 | 0.63% | 158.74 | 158.74 | 未列入 | | | -84.98% | 可开放 |
| 17680 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 富裕沟台 | 200 | 1.13% | 157.74 | 157.74 | 未列入 | | | -4.54% | 可开放 |
| 17681 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 石柱一变台 | 50 | 9.26% | 35.37 | 35.37 | 未列入 | | | 15.68% | 可开放 |
| 17682 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 5312星星石线黄旗沟台 | 20 | 55.75% | 4.85 | 4.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17683 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线泽成设施农业台 | 200 | 31.18% | 97.65 | 97.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17684 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 高元和养猪厂台 | 80 | 54.13% | 20.7 | 20.7 | 未列入 | | | 59.22% | 可开放 |
| 17685 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线坝墙分1# | 200 | 0.45% | 159.11 | 159.11 | 未列入 | | | -86.86% | 可开放 |
| 17686 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线5# | 100 | 94.01% | 0 | 0 | 未列入 | | | -1.70% | 可开放 |
| 17687 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线20# | 200 | 40.55% | 78.9 | 78.9 | 未列入 | | | 18.47% | 可开放 |
| 17688 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线23# | 200 | 37.82% | 84.37 | 84.37 | 未列入 | | | 17.61% | 可开放 |
| 17689 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线东风支5# | 100 | 60.78% | 19.22 | 19.22 | 未列入 | | | 7.79% | 可开放 |
| 17690 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线东风支9# | 315 | 27.98% | 163.85 | 163.85 | 未列入 | | | -8.39% | 可开放 |
| 17691 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线水源分2# | 315 | 19.48% | 190.63 | 190.63 | 未列入 | | | 5.35% | 可开放 |
| 17692 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线水源分5# | 315 | 15.90% | 201.93 | 201.93 | 未列入 | | | 3.87% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17693 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 冬雪园2#变压器 | 250 | 0.14% | 199.64 | 199.64 | 未列入 | | | -92.17% | 可开放 |
| 17694 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 林卜之一台 | 50 | 6.32% | 36.84 | 36.84 | 未列入 | | | -66.29% | 可开放 |
| 17695 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 越都华府1#箱式变电站变压器 | 500 | 0.05% | 399.74 | 399.74 | 未列入 | | | -33.05% | 可开放 |
| 17696 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 跳石沟台 | 50 | 85.66% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.52% | 可开放 |
| 17697 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 西炉台 | 100 | 76.99% | 3.01 | 3.01 | 未列入 | | | 16.53% | 可开放 |
| 17698 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 小西沟台11 | 100 | 67.22% | 12.78 | 12.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17699 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 刘隈台 | 100 | 69.27% | 10.73 | 10.73 | 未列入 | | | 20.85% | 可开放 |
| 17700 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 大石地台 | 100 | 52.90% | 27.1 | 27.1 | 未列入 | | | 11.58% | 可开放 |
| 17701 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪三队台 | 50 | 9.80% | 35.1 | 35.1 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 17702 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪四队台 | 50 | 86.56% | 0 | 0 | 未列入 | | | 11.39% | 可开放 |
| 17703 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 16302叶家线叶家村河北 | 100 | 88.77% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17704 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 久峪八一台 | 50 | 52.82% | 13.59 | 13.59 | 未列入 | | | -9.28% | 可开放 |
| 17705 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 叶家线后卜台 | 30 | 19.53% | 18.14 | 18.14 | 未列入 | | | 1.30% | 可开放 |
| 17706 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线村北三台区 | 250 | 1.86% | 195.35 | 195.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17707 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线101#光伏发电 | 200 | 0.00% | 160 | 160 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17708 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 刘家沟分39#刘上台 | 50 | 68.82% | 5.59 | 5.59 | 未列入 | | | 6.46% | 可开放 |
| 17709 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 洪卜六队台 | 200 | 22.50% | 115.01 | 115.01 | 未列入 | | | 7.45% | 可开放 |
| 17710 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 庙沟台(许家线） | 100 | 48.62% | 31.38 | 31.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17711 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线蚂蚱庙台 | 100 | 1.37% | 78.63 | 78.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17712 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线新立台 | 30 | 24.07% | 16.78 | 16.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17713 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线腰岭台 | 50 | 53.30% | 13.35 | 13.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17714 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 3312许家线上堡台 | 50 | 12.76% | 33.62 | 33.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17715 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 青龙背台 | 50 | 14.54% | 32.73 | 32.73 | 未列入 | | | -53.45% | 可开放 |
| 17716 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 花园五队台 | 50 | 13.96% | 33.02 | 33.02 | 未列入 | | | 14.44% | 可开放 |
| 17717 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 花园七队台 | 100 | 77.78% | 2.22 | 2.22 | 未列入 | | | 12.36% | 可开放 |
| 17718 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北二道台 | 30 | 17.87% | 18.64 | 18.64 | 未列入 | | | 7.36% | 可开放 |
| 17719 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 巴卜村八队台 | 80 | 5.35% | 59.72 | 59.72 | 未列入 | | | -7.20% | 可开放 |
| 17720 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 于岭村台 | 50 | 7.76% | 36.12 | 36.12 | 未列入 | | | -87.81% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17721 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 16304四道线庙上台 | 100 | 43.68% | 36.32 | 36.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17722 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 10312三间房线西隈子居民组二台 | 200 | 64.70% | 30.61 | 30.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17723 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 苏卜2队台 | 50 | 11.28% | 34.36 | 34.36 | 未列入 | | | 37.57% | 可开放 |
| 17724 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 江卜一台 | 100 | 3.67% | 76.33 | 76.33 | 未列入 | | | 10.06% | 可开放 |
| 17725 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 树地线 | 河南一台 | 100 | 58.29% | 21.71 | 21.71 | 未列入 | | | 5.51% | 可开放 |
| 17726 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 前队台 | 80 | 8.13% | 57.5 | 57.5 | 未列入 | | | 33.08% | 可开放 |
| 17727 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 肖卜台山咀线 | 160 | 1.91% | 124.94 | 124.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17728 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 曲塘坊之一台 | 50 | 57.10% | 11.45 | 11.45 | 未列入 | | | 4.15% | 可开放 |
| 17729 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 碾盘村张家沟之一变台 | 50 | 4.28% | 37.86 | 37.86 | 未列入 | | | -70.75% | 可开放 |
| 17730 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 兀拉草之一 | 50 | 1.62% | 39.19 | 39.19 | 未列入 | | | 4.62% | 可开放 |
| 17731 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 木古二道台 | 50 | 86.82% | 0 | 0 | 未列入 | | | 13.26% | 可开放 |
| 17732 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 于卜台 | 100 | 0.99% | 79.01 | 79.01 | 未列入 | | | -32.46% | 可开放 |
| 17733 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 唐隈三分2# | 100 | 4.32% | 75.68 | 75.68 | 未列入 | | | -11.93% | 可开放 |
| 17734 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 唐隈一分3# | 100 | 2.64% | 77.36 | 77.36 | 未列入 | | | -10.29% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17735 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 东山一支2# | 50 | 18.24% | 30.88 | 30.88 | 未列入 | | | 19.84% | 可开放 |
| 17736 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 榆树台 | 50 | 12.06% | 33.97 | 33.97 | 未列入 | | | 2.50% | 可开放 |
| 17737 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 大王屯台 | 50 | 17.10% | 31.45 | 31.45 | 未列入 | | | 4.70% | 可开放 |
| 17738 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 大榆树4# | 200 | 52.81% | 54.38 | 54.38 | 未列入 | | | 26.80% | 可开放 |
| 17739 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 河南台 | 100 | 74.36% | 5.64 | 5.64 | 未列入 | | | 25.08% | 可开放 |
| 17740 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 同江峪线 | 同江峪线杨卜台 | 100 | 2.30% | 77.7 | 77.7 | 未列入 | | | -38.80% | 可开放 |
| 17741 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 老卜分11# | 200 | 4.24% | 151.52 | 151.52 | 未列入 | | | -9.44% | 可开放 |
| 17742 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 后滕支3# | 50 | 54.16% | 12.92 | 12.92 | 未列入 | | | 6.20% | 可开放 |
| 17743 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭村台 | 100 | 16.23% | 63.77 | 63.77 | 未列入 | | | -26.97% | 可开放 |
| 17744 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 坎上台 | 50 | 9.54% | 35.23 | 35.23 | 未列入 | | | 11.31% | 可开放 |
| 17745 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 徐卜支16# | 50 | 7.18% | 36.41 | 36.41 | 未列入 | | | 1.71% | 可开放 |
| 17746 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 王床分支11# | 30 | 24.00% | 16.8 | 16.8 | 未列入 | | | 9.91% | 可开放 |
| 17747 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 小黄岭台 | 100 | 52.57% | 27.43 | 27.43 | 未列入 | | | 16.64% | 可开放 |
| 17748 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 猪场台 | 200 | 17.27% | 125.46 | 125.46 | 未列入 | | | 526.50% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17749 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 前山果园 | 200 | 1.02% | 157.97 | 157.97 | 未列入 | | | 1.25% | 可开放 |
| 17750 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线大西沟台 | 50 | 17.90% | 31.05 | 31.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17751 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 大房北山支9# | 50 | 91.22% | 0 | 0 | 未列入 | | | 16.49% | 可开放 |
| 17752 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线狄卜安置房台 | 200 | 0.64% | 158.73 | 158.73 | 未列入 | | | -4.76% | 可开放 |
| 17753 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 小卜支37# | 50 | 8.32% | 35.84 | 35.84 | 未列入 | | | -6.91% | 可开放 |
| 17754 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 小卜支45# | 50 | 8.00% | 36 | 36 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 17755 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张西二支7# | 50 | 6.96% | 36.52 | 36.52 | 未列入 | | | -33.16% | 可开放 |
| 17756 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 岫玉一线12#T支12#柱上变压器 | 50 | 83.86% | 0 | 0 | 未列入 | | | -9.42% | 可开放 |
| 17757 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 塘岭村东沟台区 | 50 | 97.76% | 0 | 0 | 未列入 | | | 24.02% | 可开放 |
| 17758 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 塘岭村营上台区 | 50 | 11.98% | 34.01 | 34.01 | 未列入 | | | 12.41% | 可开放 |
| 17759 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗分9# | 315 | 24.32% | 175.4 | 175.4 | 未列入 | | | 5.70% | 可开放 |
| 17760 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 技校分14左5# | 315 | 0.25% | 251.2 | 251.2 | 未列入 | | | -4.11% | 可开放 |
| 17761 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线33# | 315 | 10.57% | 218.72 | 218.72 | 未列入 | | | -4.39% | 可开放 |
| 17762 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇线44#变压器 | 400 | 14.32% | 262.73 | 262.73 | 未列入 | | | 7.25% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17763 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 苗卜线60# | 315 | 7.84% | 227.31 | 227.31 | 未列入 | | | -1.68% | 可开放 |
| 17764 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村天桥一组 | 50 | 7.02% | 36.49 | 36.49 | 未列入 | | | -6.33% | 可开放 |
| 17765 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼村刘卜组 | 50 | 11.34% | 34.33 | 34.33 | 未列入 | | | 6.28% | 可开放 |
| 17766 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分3# | 315 | 0.19% | 251.41 | 251.41 | 未列入 | | | -88.30% | 可开放 |
| 17767 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 苇子台 | 50 | 88.60% | 0 | 0 | 未列入 | | | 42.26% | 可开放 |
| 17768 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三道沟台 | 100 | 55.64% | 24.36 | 24.36 | 未列入 | | | 28.34% | 可开放 |
| 17769 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东南分22# | 160 | 0.91% | 126.54 | 126.54 | 未列入 | | | -80.07% | 可开放 |
| 17770 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 北沟台 | 50 | 77.36% | 1.32 | 1.32 | 未列入 | | | 19.62% | 可开放 |
| 17771 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线于卜一台区 | 100 | 35.37% | 44.63 | 44.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17772 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 汪沟台区 | 50 | 72.06% | 3.97 | 3.97 | 未列入 | | | 21.94% | 可开放 |
| 17773 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 石湖台区 | 50 | 15.62% | 32.19 | 32.19 | 未列入 | | | -20.32% | 可开放 |
| 17774 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 东岭二台 | 50 | 10.10% | 34.95 | 34.95 | 未列入 | | | -19.54% | 可开放 |
| 17775 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 东广西山台区 | 100 | 29.55% | 50.45 | 50.45 | 未列入 | | | 0.37% | 可开放 |
| 17776 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 3306安乐线小荒台 | 50 | 12.42% | 33.79 | 33.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17777 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 宋队台 | 200 | 57.03% | 45.95 | 45.95 | 未列入 | | | 61.44% | 可开放 |
| 17778 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 邵家街变台 | 50 | 9.70% | 35.15 | 35.15 | 未列入 | | | 10.95% | 可开放 |
| 17779 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 郭家岭线 | 郭家岭线惠丰食用菌种植合作社支线1# | 100 | 1.63% | 78.37 | 78.37 | 未列入 | | | -42.38% | 可开放 |
| 17780 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线黄花甸村土门沟中台 | 100 | 82.99% | 0 | 0 | 未列入 | | | 15.42% | 可开放 |
| 17781 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 曲卜台区 | 100 | 78.14% | 1.86 | 1.86 | 未列入 | | | 5.84% | 可开放 |
| 17782 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 新房台 | 100 | 69.68% | 10.32 | 10.32 | 未列入 | | | 7.32% | 可开放 |
| 17783 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 才卜二台 | 50 | 7.84% | 36.08 | 36.08 | 未列入 | | | 4.35% | 可开放 |
| 17784 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 团山小队台 | 50 | 13.92% | 33.04 | 33.04 | 未列入 | | | -4.80% | 可开放 |
| 17785 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 长垅台 | 100 | 38.34% | 41.66 | 41.66 | 未列入 | | | 4.75% | 可开放 |
| 17786 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 向阳台 | 80 | 2.76% | 61.79 | 61.79 | 未列入 | | | -49.94% | 可开放 |
| 17787 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 马卜台 | 100 | 30.73% | 49.27 | 49.27 | 未列入 | | | -20.82% | 可开放 |
| 17788 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 西沟台 | 20 | 33.60% | 9.28 | 9.28 | 未列入 | | | -62.86% | 可开放 |
| 17789 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 团山线 | 东升台 | 50 | 58.76% | 10.62 | 10.62 | 未列入 | | | -0.24% | 可开放 |
| 17790 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线万寿宫台 | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | -100.00% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17791 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 小唐卜台区 | 100 | 60.64% | 19.36 | 19.36 | 未列入 | | | -1.55% | 可开放 |
| 17792 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 车站东街台 | 50 | 21.40% | 29.3 | 29.3 | 未列入 | | | -69.15% | 可开放 |
| 17793 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线赵东台 | 80 | 33.94% | 36.85 | 36.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17794 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 邓卜二台 | 30 | 64.43% | 4.67 | 4.67 | 未列入 | | | 32.50% | 可开放 |
| 17795 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 付卜台（冰岭线） | 50 | 11.92% | 34.04 | 34.04 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17796 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 荒沟台区 | 50 | 6.38% | 36.81 | 36.81 | 未列入 | | | -10.81% | 可开放 |
| 17797 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 王家沟台 | 50 | 7.50% | 36.25 | 36.25 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 17798 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭村李卜台区 | 100 | 4.21% | 75.79 | 75.79 | 未列入 | | | -1.74% | 可开放 |
| 17799 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 1312朝阳线大岭村二道台区 | 20 | 53.10% | 5.38 | 5.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17800 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭村头道台区 | 20 | 49.30% | 6.14 | 6.14 | 未列入 | | | -6.38% | 可开放 |
| 17801 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 北茨村小茨台区 | 50 | 8.98% | 35.51 | 35.51 | 未列入 | | | -55.79% | 可开放 |
| 17802 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村站前小区台 | 80 | 96.08% | 0 | 0 | 未列入 | | | 4.18% | 可开放 |
| 17803 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线清河村腰岭台 | 100 | 65.21% | 14.79 | 14.79 | 未列入 | | | 5.37% | 可开放 |
| 17804 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线清河村良山台 | 50 | 8.74% | 35.63 | 35.63 | 未列入 | | | -1.24% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17805 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线老窝村唐上台 | 200 | 52.04% | 55.93 | 55.93 | 未列入 | | | 4.97% | 可开放 |
| 17806 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线老窝村高上台 | 100 | 67.78% | 12.22 | 12.22 | 未列入 | | | -8.37% | 可开放 |
| 17807 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线老窝村高下台 | 200 | 58.74% | 42.52 | 42.52 | 未列入 | | | 13.63% | 可开放 |
| 17808 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线老窝村李家台 | 50 | 60.06% | 9.97 | 9.97 | 未列入 | | | 1.60% | 可开放 |
| 17809 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线老窝村上河南台 | 100 | 58.83% | 21.17 | 21.17 | 未列入 | | | 3.50% | 可开放 |
| 17810 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线老窝村下河南台 | 100 | 39.02% | 40.98 | 40.98 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 17811 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线黄花甸村周立明台 | 100 | 79.38% | 0.62 | 0.62 | 未列入 | | | 9.79% | 可开放 |
| 17812 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 弯沟分支线12# | 50 | 62.00% | 9 | 9 | 未列入 | | | 22.76% | 可开放 |
| 17813 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧里台 | 50 | 9.68% | 35.16 | 35.16 | 未列入 | | | -15.88% | 可开放 |
| 17814 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 梅园北箱变压器 | 315 | 13.03% | 210.96 | 210.96 | 未列入 | | | 8.30% | 可开放 |
| 17815 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 河南66kV变电站 | 耐火线 | 耐火线51# | 315 | 23.76% | 177.17 | 177.17 | 未列入 | | | 2.01% | 可开放 |
| 17816 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北二线 | 新岫箱变变压器 | 500 | 0.07% | 399.67 | 399.67 | 未列入 | | | 19.78% | 可开放 |
| 17817 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 机电箱变变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 17818 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 兴隆屯台 | 50 | 80.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | 14.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17819 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 后豹台 | 50 | 62.40% | 8.8 | 8.8 | 未列入 | | | -9.67% | 可开放 |
| 17820 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 烧锅一队台区 | 100 | 1.70% | 78.3 | 78.3 | 未列入 | | | -7.80% | 可开放 |
| 17821 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 后卜台 | 50 | 8.86% | 35.57 | 35.57 | 未列入 | | | -77.73% | 可开放 |
| 17822 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道四上台 | 50 | 59.38% | 10.31 | 10.31 | 未列入 | | | 15.57% | 可开放 |
| 17823 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 农电家属台 | 50 | 80.50% | 0 | 0 | 未列入 | | | 20.65% | 可开放 |
| 17824 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 后边蘑菇基地 | 100 | 14.10% | 65.9 | 65.9 | 未列入 | | | -1.56% | 可开放 |
| 17825 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 佟家台 | 50 | 5.40% | 37.3 | 37.3 | 未列入 | | | 115.76% | 可开放 |
| 17826 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 双岭台 | 100 | 90.19% | 0 | 0 | 未列入 | | | 30.84% | 可开放 |
| 17827 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 西沟线磨盘村庙沟台 | 100 | 52.61% | 27.39 | 27.39 | 未列入 | | | 107.83% | 可开放 |
| 17828 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 红上台 | 30 | 23.23% | 17.03 | 17.03 | 未列入 | | | 27.17% | 可开放 |
| 17829 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 红下台 | 50 | 11.82% | 34.09 | 34.09 | 未列入 | | | -13.67% | 可开放 |
| 17830 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 李家台(西沟线) | 50 | 9.18% | 35.41 | 35.41 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17831 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 西沟线 | 梓树台 | 50 | 6.02% | 36.99 | 36.99 | 未列入 | | | 140.59% | 可开放 |
| 17832 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 扒头台 | 50 | 4.20% | 37.9 | 37.9 | 未列入 | | | -34.06% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17833 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线东山台 | 50 | 15.98% | 32.01 | 32.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17834 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 陈卜二台 | 100 | 55.77% | 24.23 | 24.23 | 未列入 | | | 3.42% | 可开放 |
| 17835 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 平阶村台 | 100 | 41.61% | 38.39 | 38.39 | 未列入 | | | 35.18% | 可开放 |
| 17836 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 小岭东台 | 50 | 8.00% | 36 | 36 | 未列入 | | | 2.46% | 可开放 |
| 17837 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线鹿圈村大卜台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17838 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 朱卜一台 | 200 | 3.32% | 153.36 | 153.36 | 未列入 | | | -56.00% | 可开放 |
| 17839 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 朱卜二台 | 80 | 4.56% | 60.35 | 60.35 | 未列入 | | | -13.96% | 可开放 |
| 17840 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 费卜二台 | 100 | 67.79% | 12.21 | 12.21 | 未列入 | | | 15.03% | 可开放 |
| 17841 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 白东沟一台 | 200 | 0.41% | 159.19 | 159.19 | 未列入 | | | -20.76% | 可开放 |
| 17842 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线西北天台 | 30 | 17.63% | 18.71 | 18.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17843 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 耿卜台 | 100 | 62.87% | 17.13 | 17.13 | 未列入 | | | 7.46% | 可开放 |
| 17844 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线庙沟台 | 80 | 66.73% | 10.62 | 10.62 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17845 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 13304二道河线一队台 | 100 | 67.21% | 12.79 | 12.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17846 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 粮库养牛场台 | 200 | 1.13% | 157.75 | 157.75 | 未列入 | | | 49.26% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17847 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 李晓光小区变台 | 100 | 22.79% | 57.21 | 57.21 | 未列入 | | | 17.70% | 可开放 |
| 17848 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 前沟台 | 100 | 91.44% | 0 | 0 | 未列入 | | | 21.04% | 可开放 |
| 17849 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 八家台 | 50 | 91.98% | 0 | 0 | 未列入 | | | -9.25% | 可开放 |
| 17850 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石南线 | 沙金台 | 100 | 81.06% | 0 | 0 | 未列入 | | | 5.24% | 可开放 |
| 17851 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线九龙台 | 160 | 2.85% | 123.44 | 123.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17852 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 八队二台 | 160 | 42.74% | 59.62 | 59.62 | 未列入 | | | 15.44% | 可开放 |
| 17853 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黄旗线 | 黄旗线东卜台 | 100 | 38.34% | 41.66 | 41.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17854 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 六队台 | 30 | 35.90% | 13.23 | 13.23 | 未列入 | | | 33.98% | 可开放 |
| 17855 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 四队台 | 100 | 37.78% | 42.22 | 42.22 | 未列入 | | | 8.62% | 可开放 |
| 17856 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 山头台 | 100 | 58.00% | 22 | 22 | 未列入 | | | 19.86% | 可开放 |
| 17857 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 五凤台 | 100 | 72.05% | 7.95 | 7.95 | 未列入 | | | 26.09% | 可开放 |
| 17858 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 顺道台 | 30 | 18.97% | 18.31 | 18.31 | 未列入 | | | 0.44% | 可开放 |
| 17859 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 三道台（头道线） | 50 | 8.18% | 35.91 | 35.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17860 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 西北天台（头道线） | 100 | 94.97% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17861 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线大石地台 | 400 | 0.24% | 319.04 | 319.04 | 未列入 | | | 1.06% | 可开放 |
| 17862 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村台 | 80 | 64.36% | 12.51 | 12.51 | 未列入 | | | 24.35% | 可开放 |
| 17863 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村八队台 | 30 | 29.87% | 15.04 | 15.04 | 未列入 | | | 3.28% | 可开放 |
| 17864 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村二队台 | 50 | 13.44% | 33.28 | 33.28 | 未列入 | | | 12.50% | 可开放 |
| 17865 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 和顺猪场变台 | 50 | 70.80% | 4.6 | 4.6 | 未列入 | | | -11.33% | 可开放 |
| 17866 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线东卜台区 | 100 | 1.96% | 78.04 | 78.04 | 未列入 | | | 2.11% | 可开放 |
| 17867 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线北街分台 | 200 | 0.26% | 159.49 | 159.49 | 未列入 | | | 26.24% | 可开放 |
| 17868 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 田老五设施农业台 | 100 | 30.76% | 49.24 | 49.24 | 未列入 | | | -1.56% | 可开放 |
| 17869 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 兴盛大樱桃台 | 50 | 47.62% | 16.19 | 16.19 | 未列入 | | | -20.43% | 可开放 |
| 17870 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 老庙村李卜组台 | 30 | 18.87% | 18.34 | 18.34 | 未列入 | | | -5.06% | 可开放 |
| 17871 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 老庙村李卜大棚台 | 50 | 8.08% | 35.96 | 35.96 | 未列入 | | | -12.03% | 可开放 |
| 17872 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线徐卜之二台 | 200 | 0.28% | 159.44 | 159.44 | 未列入 | | | 15.47% | 可开放 |
| 17873 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 老庙村北山台 | 50 | 17.68% | 31.16 | 31.16 | 未列入 | | | 5.12% | 可开放 |
| 17874 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线庙西台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | -54.12% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17875 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 三欣养殖小区台 | 50 | 5.72% | 37.14 | 37.14 | 未列入 | | | -29.84% | 可开放 |
| 17876 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 华山小区台 | 50 | 50.36% | 14.82 | 14.82 | 未列入 | | | 338.42% | 可开放 |
| 17877 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线罗明复养鱼塘分2# | 50 | 0.00% | 40 | 40 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17878 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 社厂小区1 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | 24.83% | 可开放 |
| 17879 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村三组台 | 100 | 0.78% | 79.22 | 79.22 | 未列入 | | | -68.11% | 可开放 |
| 17880 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜一队台 | 50 | 11.48% | 34.26 | 34.26 | 未列入 | | | -13.09% | 可开放 |
| 17881 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 前碾盘养殖小区台 | 100 | 69.06% | 10.94 | 10.94 | 未列入 | | | -62.99% | 可开放 |
| 17882 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村六队台 | 50 | 18.60% | 30.7 | 30.7 | 未列入 | | | 29.10% | 可开放 |
| 17883 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀台山咀线 | 160 | 36.71% | 69.27 | 69.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17884 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 刘刚农业设施台 | 30 | 46.57% | 10.03 | 10.03 | 未列入 | | | 315.29% | 可开放 |
| 17885 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 桥下分桥下台 | 50 | 67.66% | 6.17 | 6.17 | 未列入 | | | 9.33% | 可开放 |
| 17886 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 老庙村刘卜台 | 100 | 25.39% | 54.61 | 54.61 | 未列入 | | | 1.93% | 可开放 |
| 17887 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 富民小区变台 | 100 | 56.42% | 23.58 | 23.58 | 未列入 | | | 35.63% | 可开放 |
| 17888 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 老庙村宋沟台 | 200 | 51.09% | 57.83 | 57.83 | 未列入 | | | 29.86% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17889 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村五组 | 50 | 63.12% | 8.44 | 8.44 | 未列入 | | | 5.90% | 可开放 |
| 17890 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 哈达小队之二台 | 80 | 11.54% | 54.77 | 54.77 | 未列入 | | | 6.09% | 可开放 |
| 17891 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 三龙食用菌台 | 200 | 54.96% | 50.09 | 50.09 | 未列入 | | | 25.10% | 可开放 |
| 17892 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 小偏岭西队台区 | 50 | 5.36% | 37.32 | 37.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17893 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四上农业设施台 | 50 | 1.70% | 39.15 | 39.15 | 未列入 | | | -64.36% | 可开放 |
| 17894 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 社厂小区2 | 200 | 0.34% | 159.33 | 159.33 | 未列入 | | | 8.42% | 可开放 |
| 17895 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村四组 | 50 | 12.76% | 33.62 | 33.62 | 未列入 | | | 9.82% | 可开放 |
| 17896 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 头道支之一2#头道之一台 | 100 | 8.31% | 71.69 | 71.69 | 未列入 | | | 0.48% | 可开放 |
| 17897 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村十队台 | 50 | 10.28% | 34.86 | 34.86 | 未列入 | | | 9.46% | 可开放 |
| 17898 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 胡卜村二队大棚组台 | 30 | 58.30% | 6.51 | 6.51 | 未列入 | | | 28.70% | 可开放 |
| 17899 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 五间房泉眼2台 | 20 | 45.35% | 6.93 | 6.93 | 未列入 | | | 2.82% | 可开放 |
| 17900 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线西队台 | 100 | 2.35% | 77.65 | 77.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17901 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线何卜马沟大棚台 | 200 | 0.75% | 158.51 | 158.51 | 未列入 | | | 98.02% | 可开放 |
| 17902 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 大河南线 | 朝阳线西街台 | 400 | 0.14% | 319.43 | 319.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17903 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线顾家卜台 | 100 | 1.58% | 78.42 | 78.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17904 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 东地变台 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17905 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线付卜七队台 | 200 | 1.08% | 157.85 | 157.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17906 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线双泉五队台区 | 100 | 35.51% | 44.49 | 44.49 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17907 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线巴卜七队台区 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17908 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线坎下台区 | 100 | 23.56% | 56.44 | 56.44 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17909 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 老庙村老庙台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17910 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线张家沟台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17911 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 岫岩满族自治县药山镇凯翔养殖场 | 50 | 8.44% | 35.78 | 35.78 | 未列入 | | | -54.29% | 可开放 |
| 17912 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 玉都壹號一期1#箱变变压器 | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17913 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 玉都壹號一期2#箱变变压器 | 500 | 0.01% | 399.95 | 399.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17914 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 玉都壹號一期3#箱变变压器 | 500 | 0.01% | 399.96 | 399.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17915 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线前街台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17916 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 城东学仕名府1#箱变配电变压器 | 630 | 3.43% | 482.38 | 482.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17917 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 城东学仕名府2#箱变配电变压器 | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17918 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 隆御豪庭1#箱变变压器 | 500 | 3.90% | 380.52 | 380.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17919 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 隆御豪庭2#箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.73 | 399.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17920 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线佟西二台 | 100 | 0.79% | 79.21 | 79.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17921 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线石板二台 | 200 | 0.53% | 158.94 | 158.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17922 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线东风支线15# | 400 | 11.91% | 272.37 | 272.37 | 未列入 | | | 7.76% | 可开放 |
| 17923 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线姜卜分线9# | 200 | 19.80% | 120.4 | 120.4 | 未列入 | | | 19.98% | 可开放 |
| 17924 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇一线 | 岫镇线22右1#变压器 | 200 | 18.48% | 123.05 | 123.05 | 未列入 | | | -3.43% | 可开放 |
| 17925 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇二线 | 岫镇线39右2#变压器 | 400 | 10.00% | 280.02 | 280.02 | 未列入 | | | 10.37% | 可开放 |
| 17926 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉二线 | 中心线阜昌北分线19# | 400 | 1.35% | 314.59 | 314.59 | 未列入 | | | 464.12% | 可开放 |
| 17927 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 中心线山城北分线8左1# | 400 | 9.43% | 282.3 | 282.3 | 未列入 | | | 12.27% | 可开放 |
| 17928 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼塘分线27左4# | 50 | 47.10% | 16.45 | 16.45 | 未列入 | | | 6.15% | 可开放 |
| 17929 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线房东分西街台 | 400 | 0.18% | 319.28 | 319.28 | 未列入 | | | 23.77% | 可开放 |
| 17930 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线荒沟门台区 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17931 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线长八台 | 50 | 3.62% | 38.19 | 38.19 | 未列入 | | | 35.90% | 可开放 |
| 17932 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 客运变压器 | 400 | 8.32% | 286.71 | 286.71 | 未列入 | | | 5.80% | 可开放 |
| 17933 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 岫玉一线 | 岫玉一线8# | 400 | 0.11% | 319.55 | 319.55 | 未列入 | | | -76.79% | 可开放 |
| 17934 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 中心线 | 阜昌北分11#变 | 400 | 0.07% | 319.74 | 319.74 | 未列入 | | | -11.24% | 可开放 |
| 17935 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线禾谷农业二台 | 200 | 0.31% | 159.38 | 159.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17936 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线禾谷农业一台 | 200 | 0.09% | 159.83 | 159.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17937 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭家卜线大映台区 | 100 | 22.62% | 57.38 | 57.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17938 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 前营线李卜二台 | 100 | 30.74% | 49.26 | 49.26 | 未列入 | | | 6.62% | 可开放 |
| 17939 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭家卜线东山台区 | 200 | 2.69% | 154.63 | 154.63 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17940 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线东店二台 | 100 | 29.90% | 50.1 | 50.1 | 未列入 | | | 3.56% | 可开放 |
| 17941 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭家卜线苏岭台区 | 200 | 0.87% | 158.27 | 158.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17942 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线江窑二台 | 100 | 14.93% | 65.07 | 65.07 | 未列入 | | | 40.25% | 可开放 |
| 17943 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线乔卜台区 | 200 | 1.41% | 157.19 | 157.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17944 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线大岭台区 | 200 | 2.10% | 155.8 | 155.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17945 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线关艳花生种植合作社台 | 200 | 0.02% | 159.96 | 159.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17946 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 郭家卜线苇塘台 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17947 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线兄弟山台 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17948 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线细玉沟分细玉沟队台 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17949 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪卜六队台 | 100 | 50.28% | 29.72 | 29.72 | 未列入 | | | 24.23% | 可开放 |
| 17950 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线洪卜村畜牧台 | 50 | 12.66% | 33.67 | 33.67 | 未列入 | | | 45.75% | 可开放 |
| 17951 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线同心村五队台 | 50 | 19.56% | 30.22 | 30.22 | 未列入 | | | -32.65% | 可开放 |
| 17952 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线烧锅一队变台 | 100 | 68.63% | 11.37 | 11.37 | 未列入 | | | 0.31% | 可开放 |
| 17953 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 隆御豪庭3#箱变变压器 | 630 | 0.04% | 503.77 | 503.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17954 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 隆御豪庭4#箱变变压器 | 500 | 5.76% | 371.18 | 371.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17955 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线腰街西之一台 | 100 | 11.33% | 68.67 | 68.67 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17956 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线九柱台 | 100 | 0.00% | 80 | 80 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17957 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线刘军台 | 100 | 0.61% | 79.39 | 79.39 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17958 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线李远久台 | 100 | 2.32% | 77.68 | 77.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17959 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 隆御豪庭1#商业箱变变压器 | 500 | 0.01% | 399.93 | 399.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17960 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 隆御豪庭2#商业箱变变压器 | 630 | 1.85% | 492.36 | 492.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17961 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线中心三台 | 100 | 23.72% | 56.28 | 56.28 | 未列入 | | | 33.70% | 可开放 |
| 17962 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线江窑三台 | 100 | 17.21% | 62.79 | 62.79 | 未列入 | | | 9.74% | 可开放 |
| 17963 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 世通豫园7#变压器 | 500 | 0.17% | 399.13 | 399.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17964 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线大旺三台 | 50 | 2.70% | 38.65 | 38.65 | 未列入 | | | -2.15% | 可开放 |
| 17965 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉三队种植小区 | 80 | 16.48% | 50.82 | 50.82 | 未列入 | | | 10.99% | 可开放 |
| 17966 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线八家子台变压器 | 100 | 0.79% | 79.21 | 79.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17967 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线东街二台 | 200 | 0.38% | 159.25 | 159.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17968 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线林卜一台 | 200 | 2.21% | 155.59 | 155.59 | 未列入 | | | 600.00% | 可开放 |
| 17969 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线赵卜一台 | 50 | 51.14% | 14.43 | 14.43 | 未列入 | | | 18.79% | 可开放 |
| 17970 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线北曹卜一台 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | 4.88% | 可开放 |
| 17971 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线高山台 | 100 | 43.35% | 36.65 | 36.65 | 未列入 | | | 103.48% | 可开放 |
| 17972 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线小岭沟台 | 200 | 0.05% | 159.9 | 159.9 | 未列入 | | | -49.36% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17973 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线小冰沟台 | 100 | 2.81% | 77.19 | 77.19 | 未列入 | | | 23.24% | 可开放 |
| 17974 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线南卜台 | 200 | 9.49% | 141.02 | 141.02 | 未列入 | | | 17.28% | 可开放 |
| 17975 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线北曹卜台 | 100 | 64.44% | 15.56 | 15.56 | 未列入 | | | -5.31% | 可开放 |
| 17976 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 窝棚线洋河街有发台 | 100 | 1.14% | 78.86 | 78.86 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17977 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 窝棚线瓦房店一台 | 200 | 0.20% | 159.61 | 159.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17978 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线卧龙台 | 100 | 1.08% | 78.92 | 78.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17979 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线佟家北山台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17980 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线朱窑台 | 200 | 0.10% | 159.81 | 159.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17981 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线南马村围子台区 | 400 | 0.05% | 319.81 | 319.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17982 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 窝棚线东房身台 | 200 | 10.62% | 138.76 | 138.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17983 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 三道线二院台区 | 400 | 0.08% | 319.69 | 319.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17984 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线荒沟台变压器 | 100 | 3.32% | 76.68 | 76.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17985 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线孢子沿台 | 200 | 0.16% | 159.68 | 159.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17986 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线王卜村台变压器 | 200 | 0.40% | 159.21 | 159.21 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17987 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线哈达河南之三台 | 100 | 1.57% | 78.43 | 78.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17988 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线泡沿台变压器 | 100 | 2.02% | 77.98 | 77.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17989 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线格昀福台变压器 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17990 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线东街台变压器 | 200 | 19.05% | 121.9 | 121.9 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17991 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 九峪线大岭台变压器 | 200 | 3.22% | 153.56 | 153.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17992 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线高家居民点台区 | 200 | 12.54% | 134.92 | 134.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17993 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线石棚台变压器 | 100 | 2.05% | 77.95 | 77.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17994 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线兴开岭村1台 | 100 | 24.20% | 55.8 | 55.8 | 未列入 | | | 38.70% | 可开放 |
| 17995 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线辛卜台 | 100 | 17.20% | 62.8 | 62.8 | 未列入 | | | 16.98% | 可开放 |
| 17996 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线山咀一台 | 50 | 59.10% | 10.45 | 10.45 | 未列入 | | | 2.46% | 可开放 |
| 17997 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线隈子台变压器 | 200 | 0.25% | 159.5 | 159.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 17998 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线三道一台 | 50 | 21.50% | 29.25 | 29.25 | 未列入 | | | -8.14% | 可开放 |
| 17999 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线通天三台 | 100 | 57.41% | 22.59 | 22.59 | 未列入 | | | 17.18% | 可开放 |
| 18000 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线头道台变压器 | 100 | 2.78% | 77.22 | 77.22 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线金角台变压器 | 200 | 1.08% | 157.85 | 157.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18002 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇1#箱变变压器（南） | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | 8.71% | 可开放 |
| 18003 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇1#箱变变压器（北） | 630 | 1.15% | 496.77 | 496.77 | 未列入 | | | 1452.42% | 可开放 |
| 18004 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇2#箱变变压器（南） | 630 | 0.02% | 503.87 | 503.87 | 未列入 | | | -19.38% | 可开放 |
| 18005 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇2#箱变变压器（北） | 630 | 0.00% | 503.97 | 503.97 | 未列入 | | | 22.47% | 可开放 |
| 18006 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇3#箱变变压器（南） | 630 | 0.01% | 503.94 | 503.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18007 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇3#箱变变压器（北） | 630 | 0.00% | 504 | 504 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18008 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇4#箱变变压器（南） | 400 | 0.02% | 319.91 | 319.91 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18009 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 岫镇三线 | 百家汇4#箱变变压器（北） | 400 | 0.02% | 319.94 | 319.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18010 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线岔沟分台 | 200 | 0.33% | 159.34 | 159.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18011 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线山咀台 | 100 | 17.24% | 62.76 | 62.76 | 未列入 | | | -6.00% | 可开放 |
| 18012 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 冰岭线 | 冰岭线何店台 | 100 | 2.65% | 77.35 | 77.35 | 未列入 | | | 8.29% | 可开放 |
| 18013 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线三道台 | 50 | 61.92% | 9.04 | 9.04 | 未列入 | | | 18.57% | 可开放 |
| 18014 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 夹道线 | 夹道线通天一台 | 200 | 0.13% | 159.74 | 159.74 | 未列入 | | | 6.32% | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线车站西街台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18016 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线桦柏山台区 | 100 | 13.55% | 66.45 | 66.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18017 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线河沿二台 | 100 | 0.26% | 79.74 | 79.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18018 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线西下二台 | 100 | 1.48% | 78.52 | 78.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18019 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线小河卜新分台 | 100 | 0.03% | 79.97 | 79.97 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18020 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 东兴线 | 东兴线园丁小区台 | 200 | 0.18% | 159.65 | 159.65 | 未列入 | | | 39.44% | 可开放 |
| 18021 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线大文街台 | 100 | 31.48% | 48.52 | 48.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18022 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线山城支4#台变压器 | 400 | 0.09% | 319.65 | 319.65 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18023 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线南沟台 | 100 | 1.00% | 79 | 79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18024 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线马西台变压器 | 200 | 1.11% | 157.78 | 157.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18025 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线胡家沟台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18026 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线王卜台变压器 | 100 | 1.11% | 78.89 | 78.89 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18027 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线钓鱼台变压器 | 200 | 15.72% | 128.57 | 128.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18028 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线刘卜台变压器 | 100 | 2.77% | 77.23 | 77.23 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18029 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 门楼线 | 门楼线大院二台 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18030 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线沟里台 | 100 | 7.50% | 72.5 | 72.5 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18031 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 东胜线 | 东胜线吴下台 | 100 | 15.04% | 64.96 | 64.96 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18032 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线二道沟台 | 100 | 1.47% | 78.53 | 78.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18033 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线钟前后二台区 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18034 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线老爷庙二台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18035 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 窝棚线1094 | 美食街箱式变电站变压器 | 500 | 3.21% | 383.94 | 383.94 | 未列入 | | | 2.22% | 可开放 |
| 18036 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 橡树园小区1#箱式变电站变压器 | 630 | 0.03% | 503.8 | 503.8 | 未列入 | | | -88.21% | 可开放 |
| 18037 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 橡树园小区2#箱式变电站变压器 | 630 | 0.03% | 503.83 | 503.83 | 未列入 | | | -88.99% | 可开放 |
| 18038 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 橡树园小区3#箱式变电站变压器 | 630 | 1.40% | 495.18 | 495.18 | 未列入 | | | -34.90% | 可开放 |
| 18039 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线亚大恒利台区 | 100 | 14.87% | 65.13 | 65.13 | 未列入 | | | -8.37% | 可开放 |
| 18040 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线永安台 | 200 | 1.96% | 156.08 | 156.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18041 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗3#箱变变压器 | 315 | 4.86% | 236.7 | 236.7 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18042 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线大卜之一台 | 100 | 8.95% | 71.05 | 71.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18043 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线贾卜大棚台 | 100 | 0.83% | 79.17 | 79.17 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18044 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线大于台 | 200 | 0.16% | 159.69 | 159.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18045 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线藤沟台 | 100 | 0.40% | 79.6 | 79.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18046 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线东沟台 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18047 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 北台线 | 北台线管下台 | 100 | 0.68% | 79.32 | 79.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18048 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线东屯台 | 200 | 0.15% | 159.71 | 159.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18049 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 张卜线 | 张卜线王床台 | 200 | 5.00% | 150 | 150 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18050 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线河北台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18051 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线石东台 | 200 | 0.12% | 159.77 | 159.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18052 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线山咀台 | 200 | 0.21% | 159.58 | 159.58 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18053 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线椅子圈台 | 100 | 0.48% | 79.52 | 79.52 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18054 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线谭家二台 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18055 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线谭家台 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18056 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线大院台 | 100 | 3.05% | 76.95 | 76.95 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18057 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线湾沟毛卜大棚台 | 200 | 0.25% | 159.51 | 159.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18058 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线张卜台区 | 200 | 0.67% | 158.66 | 158.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18059 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗4#箱变变压器 | 315 | 0.09% | 251.71 | 251.71 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18060 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 小闹沟门台分台 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18061 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线西街西台区 | 200 | 0.48% | 159.05 | 159.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18062 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线东山台 | 100 | 7.01% | 72.99 | 72.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18063 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线栾家炉台 | 200 | 0.12% | 159.76 | 159.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18064 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线王卜二台 | 200 | 3.68% | 152.64 | 152.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18065 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线王卜台 | 200 | 0.11% | 159.78 | 159.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18066 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线西地台 | 200 | 0.07% | 159.87 | 159.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18067 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线包卜之一台 | 100 | 1.22% | 78.78 | 78.78 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18068 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV前营线 | 前营线胡卜村二台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18069 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线七队台 | 200 | 0.22% | 159.57 | 159.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18070 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线河沿台区 | 200 | 0.63% | 158.74 | 158.74 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18071 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线小荒沟台 | 100 | 9.64% | 70.36 | 70.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18072 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线大东台 | 400 | 0.02% | 319.92 | 319.92 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18073 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线刘堡台 | 100 | 1.75% | 78.25 | 78.25 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18074 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线四南台 | 100 | 5.53% | 74.47 | 74.47 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18075 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线东广村变台 | 200 | 7.54% | 144.93 | 144.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18076 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线瓦西台 | 200 | 0.14% | 159.73 | 159.73 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18077 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 头道线 | 李德庆变压器 | 100 | 38.89% | 41.11 | 41.11 | 未列入 | | | 24.01% | 可开放 |
| 18078 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线三家子西沟台 | 200 | 5.43% | 149.14 | 149.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18079 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 张家河东台08# | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18080 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线腰岭后组台 | 100 | 0.86% | 79.14 | 79.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18081 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 蔡卜线1024 | 蔡卜线台沟台区 | 200 | 0.28% | 159.45 | 159.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18082 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线西甸一台 | 100 | 2.44% | 77.56 | 77.56 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18083 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线龙眼台 | 100 | 0.99% | 79.01 | 79.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18084 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线周卜台区 | 100 | 0.97% | 79.03 | 79.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18085 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线香药沟台区 | 200 | 0.10% | 159.8 | 159.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18086 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线王家街台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18087 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 瓦房店分线53#变压器 | 80 | 2.90% | 61.68 | 61.68 | 未列入 | | | -68.15% | 可开放 |
| 18088 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 朝阳线川子沟台区 | 100 | 1.22% | 78.78 | 78.78 | 未列入 | | | 38.07% | 可开放 |
| 18089 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 偏岭线 | 偏岭富源小区箱式变电站变压器 | 500 | 4.54% | 377.29 | 377.29 | 未列入 | | | -23.05% | 可开放 |
| 18090 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 越临湾一期1#箱式变电站变压器 | 500 | 0.08% | 399.58 | 399.58 | 未列入 | | | 48.68% | 可开放 |
| 18091 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线纪前后支1#纪前后台 | 200 | 0.50% | 159 | 159 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18092 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 西卜线西卜车站台区 | 200 | 0.60% | 158.81 | 158.81 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18093 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线南崴台区 | 100 | 8.58% | 71.42 | 71.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18094 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线南马村梁家队台区 | 100 | 14.57% | 65.43 | 65.43 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18095 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线大院台区 | 100 | 1.86% | 78.14 | 78.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18096 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 乐全线1056 | 乐全线邱卜台区 | 400 | 2.72% | 309.14 | 309.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18097 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线小石卜台区 | 200 | 0.37% | 159.27 | 159.27 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18098 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 安乐线 | 安乐线岳山村三队台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18099 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线八队台 | 100 | 0.49% | 79.51 | 79.51 | 未列入 | | | -44.83% | 可开放 |
| 18100 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线02#后碾盘养殖小区台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18101 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线龙潭村河北台区 | 200 | 0.23% | 159.54 | 159.54 | 未列入 | | | 7.24% | 可开放 |
| 18102 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线新甸小队台区 | 100 | 2.43% | 77.57 | 77.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18103 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线徐家卜台区 | 200 | 16.61% | 126.79 | 126.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18104 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 合资二线 | 西卜线铁下台区 | 100 | 1.01% | 78.99 | 78.99 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18105 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 尖山一线 | 尖山线恒源台区 | 100 | 0.91% | 79.09 | 79.09 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18106 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 翡翠明珠10#箱式变电站变压器 | 315 | 0.12% | 251.62 | 251.62 | 未列入 | | | -91.48% | 可开放 |
| 18107 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线大营西组台变压器 | 100 | 4.47% | 75.53 | 75.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18108 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 苗圃线 | 检查院箱变配电变电压器 | 400 | 14.66% | 261.37 | 261.37 | 未列入 | | | -0.49% | 可开放 |
| 18109 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线益林菌业台 | 200 | 0.69% | 158.63 | 158.63 | 未列入 | | | 6.41% | 可开放 |
| 18110 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线小木汪沟台区 | 100 | 0.34% | 79.66 | 79.66 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18111 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线益林村梨树沟台区 | 100 | 0.62% | 79.38 | 79.38 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18112 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 牧三二线 | 牧三二线木古村老东之一台区 | 200 | 1.93% | 156.14 | 156.14 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18113 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线河沿村村民支4# | 200 | 1.58% | 156.84 | 156.84 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18114 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 临港66kV变电站 | 关卜线 | 关卜线辛卜台 | 200 | 0.50% | 159 | 159 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18115 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 太平线 | 太平线东岔台 | 100 | 0.54% | 79.46 | 79.46 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18116 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线益林下台 | 400 | 2.15% | 311.4 | 311.4 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18117 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 马阳线 | 马阳线屈卜二台 | 200 | 5.01% | 149.98 | 149.98 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18118 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 样子沟线河北二台 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18119 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线岭下台 | 100 | 0.52% | 79.48 | 79.48 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18120 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线拴马沟之一台 | 100 | 4.17% | 75.83 | 75.83 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18121 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 桑皮峪线 | 桑皮峪线曲卜之二台 | 100 | 0.41% | 79.59 | 79.59 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18122 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 苏子沟66kV变电站 | 黑山线 | 黑山线闹沟里台 | 200 | 0.46% | 159.08 | 159.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18123 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 三道线 | 育才二台区 | 200 | 0.08% | 159.85 | 159.85 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18124 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 样子沟线 | 燕窝线后营台 | 100 | 50.67% | 29.33 | 29.33 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18125 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 星星石线 | 星星石线双山二台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18126 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线立新台 | 200 | 0.20% | 159.6 | 159.6 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18127 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线花园三队台区 | 200 | 0.41% | 159.18 | 159.18 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18128 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 颐华天府7#箱变变压器 | 500 | 3.79% | 381.05 | 381.05 | 未列入 | | | 1276.59% | 可开放 |
| 18129 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 颐华天府8#箱变变压器 | 500 | 3.93% | 380.34 | 380.34 | 未列入 | | | 1710.16% | 可开放 |
| 18130 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 颐华天府12#箱变变压器 | 500 | 2.81% | 385.94 | 385.94 | 未列入 | | | 1430.80% | 可开放 |
| 18131 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 颐华天府11#箱变变压器 | 500 | 4.36% | 378.2 | 378.2 | 未列入 | | | 1664.73% | 可开放 |
| 18132 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 颐华天府9#箱变变压器 | 500 | 0.05% | 399.77 | 399.77 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18133 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北三线 | 颐华天府10#箱变变压器 | 500 | 0.04% | 399.81 | 399.81 | 未列入 | | | 31.43% | 可开放 |
| 18134 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 中合线1028 | 中合线道边分台区 | 200 | 0.88% | 158.24 | 158.24 | 未列入 | | | -28.78% | 可开放 |
| 18135 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线东沟一队台 | 200 | 5.16% | 149.69 | 149.69 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18136 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线对门台 | 100 | 3.20% | 76.8 | 76.8 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18137 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 大房身66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线荒沟门台 | 100 | 1.74% | 78.26 | 78.26 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18138 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 朝阳66kV变电站 | 北茨线 | 朝阳线张家台 | 100 | 4.18% | 75.82 | 75.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18139 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线老爷庙二队台 | 100 | 1.18% | 78.82 | 78.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18140 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线大西沟台区 | 100 | 1.43% | 78.57 | 78.57 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线河东台分台 | 100 | 0.64% | 79.36 | 79.36 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18142 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 九峪线九峪二台 | 200 | 0.75% | 158.51 | 158.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18143 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线土门台 | 200 | 5.24% | 149.53 | 149.53 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18144 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 茧厂岭线 | 茧场岭线茧外台 | 200 | 10.86% | 138.28 | 138.28 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18145 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 陶家隈线 | 陶家隈线孙家卜台区 | 100 | 0.68% | 79.32 | 79.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18146 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 郭家卜线 | 东胜线下河套台 | 100 | 30.24% | 49.76 | 49.76 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18147 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 偏岭66kV变电站 | 三间房线 | 三间房线岭前台 | 100 | 28.87% | 51.13 | 51.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18148 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 前营66kV变电站 | 10kV燕窝线 | 燕窝线七组台 | 50 | 17.36% | 31.32 | 31.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18149 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 红旗66kV变电站 | 九峪线 | 黄岭九峪线西岭台区 | 100 | 0.89% | 79.11 | 79.11 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18150 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 双山66kV变电站 | 双山线 | 双山线中学家属台区 | 200 | 6.94% | 146.13 | 146.13 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18151 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线河东变台 | 200 | 2.98% | 154.05 | 154.05 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18152 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 三牧66kV变电站 | 许家线 | 许家线高家村台 | 200 | 13.49% | 133.03 | 133.03 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18153 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线映沟门台 | 100 | 1.92% | 78.08 | 78.08 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18154 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 水泥66kV变电站 | 石棉线 | 石棉线西山一分台 | 200 | 0.50% | 159.01 | 159.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18155 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线松树沟农业台 | 100 | 1.18% | 78.82 | 78.82 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18156 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 四道线 | 四道线西卜台 | 100 | 2.70% | 77.3 | 77.3 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18157 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岔沟66kV变电站 | 叶家线 | 叶家线龙飞榛子台 | 100 | 1.99% | 78.01 | 78.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18158 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 双泉线 | 双泉线虎岭五队台 | 200 | 0.23% | 159.55 | 159.55 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18159 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线陈卜一台区 | 200 | 20.33% | 119.34 | 119.34 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18160 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线佟卜一台区 | 200 | 0.36% | 159.29 | 159.29 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18161 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 龙潭66kV变电站 | 孤山线 | 孤山线孙卜台 | 100 | 1.32% | 78.68 | 78.68 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18162 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 雅河66kV变电站 | 河北线 | 河北线甸子姜卜台区 | 100 | 0.00% | 100 | 100 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18163 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线黄家沟台 | 100 | 18.21% | 61.79 | 61.79 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18164 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线车外之一台变压器 | 100 | 0.98% | 79.02 | 79.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18165 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 杨家堡66kV变电站 | 岭沟线 | 岭沟线三队台区 | 100 | 2.06% | 77.94 | 77.94 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18166 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 白旗堡66kV变电站 | 河顺线1046 | 合顺线靠山屯1支3#台 | 100 | 0.63% | 79.37 | 79.37 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18167 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 铁东66kV变电站 | 城东线 | 城东线城东南分2#台 | 400 | 0.16% | 319.35 | 319.35 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18168 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 渭哨线 | 渭哨线马道沟一台区 | 100 | 2.99% | 77.01 | 77.01 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18169 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 药山66kV变电站 | 土门线 | 土门线龙西台区 | 200 | 3.68% | 152.64 | 152.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18170 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 岫镇66kV变电站 | 兰旗一线 | 兰旗线兰旗分27左3#台 | 200 | 0.70% | 158.61 | 158.61 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18171 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石灰窑66kV变电站 | 汤池线 | 汤池线南窑台 | 100 | 4.13% | 75.87 | 75.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18172 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线益林上台 | 200 | 0.99% | 158.02 | 158.02 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18173 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线河北台 | 100 | 2.49% | 77.51 | 77.51 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18174 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 黄岭线 | 黄岭线苇塘支4#台 | 200 | 0.54% | 158.93 | 158.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18175 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 牧牛66kV变电站 | 益林线 | 益林线北卜北台 | 100 | 1.36% | 78.64 | 78.64 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18176 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线马阳村李娟变台 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18177 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 渭水河66kV变电站 | 庙岭线 | 庙岭线后街变台区 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18178 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 玉石北线 | 玉石北线岔沟台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18179 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 佟家66kV变电站 | 城北一线 | 城北一线水源分3#台区 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18180 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 黄花甸66kV变电站 | 黄花甸线 | 黄花甸线苗卜家属台 | 200 | 0.29% | 159.42 | 159.42 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18181 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 哈达碑66kV变电站 | 山咀线 | 山咀线后街分台 | 100 | 1.13% | 78.87 | 78.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18182 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 接文66kV变电站 | 大岭线 | 大岭线梯子山分台 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18183 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 兴隆66kV变电站 | 二道河线 | 二道河线八队二台 | 100 | 1.80% | 78.2 | 78.2 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18184 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 东汤66kV变电站 | 农高线 | 耐火线洼塘分66台 | 200 | 1.41% | 157.19 | 157.19 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18185 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 城东66kV变电站 | 河东线 | 河东线郭卜分8左3#台区 | 200 | 0.00% | 200 | 200 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18186 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 西卜线 | 西卜线下洼台 | 200 | 0.34% | 159.32 | 159.32 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18187 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 汤沟66kV变电站 | 青凉线 | 清凉线古前后台 | 50 | 14.26% | 32.87 | 32.87 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18188 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线黄卜台 | 100 | 87.46% | 0 | 0 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18189 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 达道湾66kV变电站 | 太阳线 | 太阳线老玉岭台区 | 200 | 8.54% | 142.93 | 142.93 | 未列入 | | | - | 可开放 |
| 18190 | 国网岫岩满族自治县供电公司 | 石庙子66kV变电站 | 青阳线 | 青阳线河东台区 | 200 | 1.78% | 156.45 | 156.45 | 未列入 | | | - | 可开放 |