

2025年四季度10千伏线路可开放容量信息对外公示																
序号	供电单位	变电站名称	10千伏线路名称	电压等级	线路限额	最大电流	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	线路近3年负荷增长率
					(A)	(A)										
1	国网营口市大石桥供电分公司	汤池变	祝家线	10千伏	553	264.90	47.90%			46.74%	3074.26	3074.26	未进入负面清单	否	无	4.48%
2	国网营口市大石桥供电分公司	汤池变	徐家线	10千伏	352	290.21	82.45%			84.62%	-149.21	-149.21	2025.9	否	无	-6.11%
3	国网营口市大石桥供电分公司	西环变	北水线	10千伏	553	273.04	49.37%			51.76%	2933.40	2933.40	未进入负面清单	否	无	-5.62%
4	国网营口市大石桥供电分公司	大石桥变	石牛线	10千伏	553	252.94	45.74%			58.96%	3281.42	3281.42	未进入负面清单	否	无	7.21%
5	国网营口市大石桥供电分公司	峪子沟变	峪粮线	10千伏	553	637.22	115.23%			131.28%	-3374.28	-3374.28	2023.1	否	无	-5.48%
6	国网营口市大石桥供电分公司	望马变	博洛线	10千伏	553	271.00	49.01%			48.28%	2968.65	2968.65	未进入负面清单	否	无	-24.72%
7	国网营口市大石桥供电分公司	金桥变	青镁甲线	10千伏	560	279.16	49.85%			56.61%	2924.33	2924.33	未进入负面清单	否	无	-10.54%
8	国网营口市大石桥供电分公司	后坎变	后民线	10千伏	553	236.00	42.68%			42.69%	3574.85	3574.85	未进入负面清单	否	无	60.64%
9	国网营口市大石桥供电分公司	太平变	太平线	10千伏	352	0.00	0.00%			42.20%	4877.31	4877.31	未进入负面清单	否	无	0.20%
10	国网营口市大石桥供电分公司	沟沿变	鲍家线	10千伏	305	191.49	62.78%			107.87%	909.55	909.55	未进入负面清单	否	无	-94.13%

11	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	铁联线	10千伏	553	139.73	25.27%			19.96%	5242.20	5242.20	未进入负 面清单	否	无	-0.16%
12	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	旺矿线	10千伏	553	265.88	48.08%			32.08%	3057.33	3057.33	未进入负 面清单	否	无	23.24%
13	国网营口市 大石桥供电 分公司	汤池变	东盛线	10千伏	380	0.00	0.00%			0.00%	5265.28	5265.28	未进入负 面清单	否	无	0.00%
14	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西牛线	10千伏	553	82.60	14.94%			14.78%	6231.72	6231.72	未进入负 面清单	否	无	-4.27%
15	国网营口市 大石桥供电 分公司	水源变	砖厂线	10千伏	255	153.32	60.12%			53.73%	877.82	877.82	未进入负 面清单	否	无	1.39%
16	国网营口市 大石桥供电 分公司	岫水变	岫房线	10千伏	553	66.00	11.93%			2.35%	6519.25	6519.25	未进入负 面清单	否	无	1.18%
17	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	鑫宇线	10千伏	553	503.30	91.01%			74.09%	-1054.72	-1054.72	2025.9	否	无	-1.36%
18	国网营口市 大石桥供电 分公司	岫水变	岫民线	10千伏	553	135.20	24.45%			4.34%	5320.63	5320.63	未进入负 面清单	否	无	2.17%
19	国网营口市 大石桥供电 分公司	高坎变	西灌线	10千伏	553	254.77	46.07%			41.05%	3249.67	3249.67	未进入负 面清单	否	无	-88.31%
20	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	南金线	10千伏	553	24.58	4.45%			0.00%	7236.60	7236.60	未进入负 面清单	否	无	0.00%
21	国网营口市 大石桥供电 分公司	金牛山 变	金南线	10千伏	553	29.11	5.26%			50.33%	7158.17	7158.17	未进入负 面清单	否	无	25.17%
22	国网营口市 大石桥供电 分公司	石佛变	丝瓜线	10千伏	553	138.00	24.95%			30.24%	5272.21	5272.21	未进入负 面清单	否	无	0.00%
23	国网营口市 大石桥供电 分公司	金牛山 变	铁岭线	10千伏	553	183.29	33.14%			34.36%	4487.76	4487.76	未进入负 面清单	否	无	6.38%
24	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三羊线	10千伏	380	188.00	49.47%			49.08%	2009.12	2009.12	未进入负 面清单	否	无	-8.19%

25	国网营口市 大石桥供电 分公司	沟沿变	沟高线	10千伏	553	353.86	63.99%			64.38%	1533.52	1533.52	未进入负 面清单	否	无	32.19%
26	国网营口市 大石桥供电 分公司	大石桥 变	石东线	10千伏	553	393.97	71.24%			72.53%	838.84	838.84	未进入负 面清单	否	无	0.25%
27	国网营口市 大石桥供电 分公司	石佛变	前坊线	10千伏	553	130.00	23.51%			25.43%	5410.77	5410.77	未进入负 面清单	否	无	-6.31%
28	国网营口市 大石桥供电 分公司	分水变	机械线	10千伏	560	263.29	47.02%			38.04%	3199.14	3199.14	未进入负 面清单	否	无	5.40%
29	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	公社线	10千伏	210	76.66	36.50%			40.61%	1582.02	1582.02	未进入负 面清单	否	无	-14.10%
30	国网营口市 大石桥供电 分公司	建一变	建路线	10千伏	380	271.00	71.32%			46.99%	571.56	571.56	未进入负 面清单	否	无	16.00%
31	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	旺源线	10千伏	553	512.35	92.65%			87.68%	-1211.58	-1211.58	2025.9	否	无	3.79%
32	国网营口市 大石桥供电 分公司	金牛山 变	夏家线	10千伏	553	141.03	25.50%			31.08%	5219.79	5219.79	未进入负 面清单	否	无	-16.68%
33	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西园线	10千伏	553	204.19	36.92%			39.41%	4125.87	4125.87	未进入负 面清单	否	无	-20.85%
34	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后开线	10千伏	560	268.47	47.94%			62.69%	3109.50	3109.50	未进入负 面清单	否	无	31.35%
35	国网营口市 大石桥供电 分公司	金牛山 变	平安线	10千伏	380	144.26	37.96%			37.11%	2766.68	2766.68	未进入负 面清单	否	无	3.88%
36	国网营口市 大石桥供电 分公司	建一变	建板线	10千伏	553	254.00	45.93%			18.79%	3263.09	3263.09	未进入负 面清单	否	无	-31.54%
37	国网营口市 大石桥供电 分公司	大石桥 变	石水线	10千伏	553	221.43	40.04%			52.08%	3827.18	3827.18	未进入负 面清单	否	无	-1.06%
38	国网营口市 大石桥供电 分公司	周家变	周汤线	10千伏	553	296.82	53.67%			55.02%	2521.49	2521.49	未进入负 面清单	否	无	-25.71%

39	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	红山线	10千伏	553	135.85	24.57%			21.20%	5309.43	5309.43	未进入负 面清单	否	无	-4.88%
40	国网营口市 大石桥供电 分公司	建一变	建厢线	10千伏	380	119.75	31.51%			21.79%	3191.21	3191.21	未进入负 面清单	否	无	7.53%
41	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	永开线	10千伏	553	280.44	50.71%			44.94%	2805.23	2805.23	未进入负 面清单	否	无	3.89%
42	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	桥南线	10千伏	553	401.73	72.65%			63.63%	704.38	704.38	未进入负 面清单	否	无	1.00%
43	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	碧海线	10千伏	553	399.14	72.18%			52.51%	749.20	749.20	未进入负 面清单	否	无	-9.88%
44	国网营口市 大石桥供电 分公司	南楼变	徐屯线	10千伏	553	325.63	58.88%			58.82%	2022.52	2022.52	未进入负 面清单	否	无	-14.58%
45	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高丰线	10千伏	553	498.21	90.09%			81.96%	-966.55	-966.55	2025.6	否	无	-29.18%
46	国网营口市 大石桥供电 分公司	周家变	青寨线	10千伏	553	101.18	18.30%			22.99%	5909.89	5909.89	未进入负 面清单	否	无	-41.85%
47	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东分线	10千伏	553	190.68	34.48%			34.20%	4359.79	4359.79	未进入负 面清单	否	无	1.66%
48	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东丁线	10千伏	553	0.12	0.02%			0.02%	7660.29	7660.29	未进入负 面清单	否	无	-68.17%
49	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东威线	10千伏	553	106.92	19.33%			25.63%	5810.52	5810.52	未进入负 面清单	否	无	12.96%
50	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	上高线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	7662.37	7662.37	未进入负 面清单	否	无	0.00%
51	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东旺线	10千伏	553	5.00	0.90%			1.27%	7575.77	7575.77	未进入负 面清单	否	无	28.46%
52	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东滑线	10千伏	553	602.52	108.95%			121.70%	-2773.28	-2773.28	2024.08	否	无	-4.53%

53	国网营口市大石桥供电公司	望马变	永安线	10千伏	553	308.00	55.70%			60.76%	2327.81	2327.81	未进入负面清单	否	无	4.55%
54	国网营口市大石桥供电公司	三元变	南三线	10千伏	553	32.00	5.79%			3.91%	7108.13	7108.13	未进入负面清单	否	无	39.73%
55	国网营口市大石桥供电公司	东环变	东瑞线	10千伏	553	183.24	33.14%			37.25%	4488.65	4488.65	未进入负面清单	否	无	-5.02%
56	国网营口市大石桥供电公司	分水变	丁家线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	7662.37	7662.37	未进入负面清单	否	无	0.00%
57	国网营口市大石桥供电公司	三元变	汤三线	10千伏	380	0.00	0.00%			0.00%	5265.28	5265.28	未进入负面清单	否	无	0.00%
58	国网营口市大石桥供电公司	虎庄变	高山线	10千伏	380	273.00	71.84%			45.54%	536.92	536.92	未进入负面清单	否	无	-1.27%
59	国网营口市大石桥供电公司	三元变	三英线	10千伏	553	184.20	33.31%			44.85%	4472.02	4472.02	未进入负面清单	否	无	4.14%
60	国网营口市大石桥供电公司	南楼变	张官线	10千伏	615	120.62	19.61%			65.58%	6432.38	6432.38	未进入负面清单	否	无	26.40%
61	国网营口市大石桥供电公司	刘家变	刘园线	10千伏	553	69.22	12.52%			13.54%	6463.49	6463.49	未进入负面清单	否	无	19.34%
62	国网营口市大石桥供电公司	旗口变	新立线	10千伏	553	376.00	67.99%			58.07%	1150.05	1150.05	未进入负面清单	否	无	-1.51%
63	国网营口市大石桥供电公司	旺隆变	五勘线	10千伏	553	458.01	82.82%			94.83%	-270.41	-270.41	2025.9	否	无	2.19%
64	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	工农线	10千伏	553	306.51	55.43%			53.97%	2353.56	2353.56	未进入负面清单	否	无	-4.73%
65	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	耐火线	10千伏	615	0.00	0.00%			0.00%	8521.44	8521.44	未进入负面清单	否	无	0.00%
66	国网营口市大石桥供电公司	西环变	西津线	10千伏	553	184.56	33.37%			28.08%	4465.85	4465.85	未进入负面清单	否	无	1.41%

67	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	富丽线	10千伏	553	117.09	21.17%			18.57%	5634.36	5634.36	未进入负 面清单	否	无	24.18%
68	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高腾线	10千伏	553	255.77	46.25%			48.93%	3232.47	3232.47	未进入负 面清单	否	无	-11.61%
69	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	博望线	10千伏	615	0.00	0.00%			0.00%	8521.44	8521.44	未进入负 面清单	否	无	0.00%
70	国网营口市 大石桥供电 分公司	前沟变	前园线	10千伏	553	40.32	7.29%			7.62%	6963.96	6963.96	未进入负 面清单	否	无	7.22%
71	国网营口市 大石桥供电 分公司	周家变	周家线	10千伏	553	379.40	68.61%			39.82%	1091.15	1091.15	未进入负 面清单	否	无	-28.47%
72	国网营口市 大石桥供电 分公司	高坎变	毕家线	10千伏	553	384.00	69.44%			60.04%	1011.49	1011.49	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
73	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东杨线	10千伏	553	261.00	47.20%			45.03%	3141.85	3141.85	未进入负 面清单	否	无	3.10%
74	国网营口市 大石桥供电 分公司	黄土岭 变	后仙线	10千伏	380	149.00	39.21%			36.58%	2684.60	2684.60	未进入负 面清单	否	无	0.00%
75	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	永泉线	10千伏	553	241.33	43.64%			44.48%	3482.47	3482.47	未进入负 面清单	否	无	-6.70%
76	国网营口市 大石桥供电 分公司	分水变	荣兴线	10千伏	553	407.99	73.78%			130.20%	595.92	595.92	未进入负 面清单	否	无	0.00%
77	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西昌线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	7662.37	7662.37	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
78	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高富线	10千伏	553	597.82	108.10%			108.48%	-2691.83	-2691.83	2024.08	否	无	-1.63%
79	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西三线	10千伏	553	177.25	32.05%			32.74%	4592.34	4592.34	未进入负 面清单	否	无	-6.25%
80	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西岳线	10千伏	553	292.65	52.92%			47.52%	2593.58	2593.58	未进入负 面清单	否	无	7.01%

81	国网营口市 大石桥供电 分公司	高坎变	高革线	10千伏	553	486.00	87.88%			87.88%	-755.15	-755.15	2025.9	否	无	-17.53%
82	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高科线	10千伏	553	549.87	99.43%			64.13%	-1861.44	-1861.44	2025.6	否	无	-9.05%
83	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西夏线	10千伏	553	32.99	5.97%			4.70%	7090.94	7090.94	未进入负 面清单	否	无	5.80%
84	国网营口市 大石桥供电 分公司	金牛山 变	新民线	10千伏	553	0.00	0.00%			50.14%	7662.37	7662.37	未进入负 面清单	否	无	-4.17%
85	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	官常线	10千伏	553	461.71	83.49%			96.56%	-334.52	-334.52	2025.9	否	无	1.56%
86	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西亚线	10千伏	553	99.59	18.01%			27.07%	5937.41	5937.41	未进入负 面清单	否	无	0.40%
87	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	官虎线	10千伏	560	19.55	3.49%			46.37%	7420.74	7420.74	未进入负 面清单	否	无	93.78%
88	国网营口市 大石桥供电 分公司	水源变	前水甲 线	10千伏	615	0.00	0.00%			0.00%	8521.44	8521.44	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
89	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高金线	10千伏	553	12.83	2.32%			1.80%	7440.15	7440.15	未进入负 面清单	否	无	-73.23%
90	国网营口市 大石桥供电 分公司	大石桥 变	石北线	10千伏	553	362.27	65.51%			56.06%	1387.86	1387.86	未进入负 面清单	否	无	-5.86%
91	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	金牛线	10千伏	553	262.72	47.51%			46.11%	3112.10	3112.10	未进入负 面清单	否	无	-16.44%
92	国网营口市 大石桥供电 分公司	大石桥 变	石钢线	10千伏	553	683.68	123.63%			103.53%	-4178.90	-4178.90	2024.08	否	无	21.12%
93	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	二高线	10千伏	553	557.82	100.87%			71.46%	-1999.01	-1999.01	2025.6	否	无	-7.40%
94	国网营口市 大石桥供电 分公司	大石桥 变	石南线	10千伏	553	530.47	95.93%			78.63%	-1525.31	-1525.31	2025.9	否	无	-1.24%

95	国网营口市大石桥供电公司	东环变	东高线	10千伏	553	251.00	45.39%			48.41%	3315.05	3315.05	未进入负面清单	否	无	-1.49%
96	国网营口市大石桥供电公司	东环变	东矿线	10千伏	553	253.59	45.86%			37.19%	3270.21	3270.21	未进入负面清单	否	无	12.23%
97	国网营口市大石桥供电公司	太平变	秦屯线	10千伏	553	356.20	64.41%			61.32%	1493.06	1493.06	未进入负面清单	否	无	-4.57%
98	国网营口市大石桥供电公司	三元变	三镁线	10千伏	553	551.00	99.64%			106.17%	-1880.95	-1880.95	2024.08	否	无	2.42%
99	国网营口市大石桥供电公司	官屯变	毗芦线	10千伏	553	187.57	33.92%			79.14%	4413.69	4413.69	未进入负面清单	否	无	-0.42%
100	国网营口市大石桥供电公司	官屯变	工业线	10千伏	553	532.00	96.20%			97.74%	-1551.87	-1551.87	2025.6	否	无	12.90%
101	国网营口市大石桥供电公司	南楼变	英风线	10千伏	553	346.73	62.70%			65.62%	1657.09	1657.09	未进入负面清单	否	无	0.19%
102	国网营口市大石桥供电公司	官屯变	平二线	10千伏	553	293.45	53.07%			57.45%	2579.81	2579.81	未进入负面清单	否	无	-9.44%
103	国网营口市大石桥供电公司	金桥变	金李线	10千伏	553	20.08	3.63%			36.15%	7314.53	7314.53	未进入负面清单	否	无	10.20%
104	国网营口市大石桥供电公司	大石桥变	南水线	10千伏	465	452.19	97.25%			73.99%	-1388.89	-1388.89	2025.9	否	无	4.47%
105	国网营口市大石桥供电公司	刘家变	刘夏线	10千伏	553	81.51	14.74%			12.63%	6250.60	6250.60	未进入负面清单	否	无	3.86%
106	国网营口市大石桥供电公司	汤池变	佳诚线	10千伏	255	167.87	65.83%			68.18%	625.75	625.75	未进入负面清单	否	无	-6.42%
107	国网营口市大石桥供电公司	前沟变	大沟线	10千伏	553	129.00	23.33%			22.67%	5428.09	5428.09	未进入负面清单	否	无	-12.61%
108	国网营口市大石桥供电公司	水源变	水源线	10千伏	553	220.75	39.92%			43.40%	3838.94	3838.94	未进入负面清单	否	无	1.84%

109	国网营口市 大石桥供电公司	大石桥变	石分线	10千伏	553	119.03	21.52%			21.52%	5600.74	5600.74	未进入负面清单	否	无	-4.06%
110	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	旺雅线	10千伏	553	312.21	56.46%			42.34%	2254.96	2254.96	未进入负面清单	否	无	4.39%
111	国网营口市 大石桥供电公司	金牛山变	金望线	10千伏	553	397.20	71.83%			36.35%	782.82	782.82	未进入负面清单	否	无	18.18%
112	国网营口市 大石桥供电公司	高坎变	高滨线	10千伏	553	294.34	53.23%			38.34%	2564.33	2564.33	未进入负面清单	否	无	-7.40%
113	国网营口市 大石桥供电公司	南楼变	西江线	10千伏	553	517.27	93.54%			97.04%	-1296.83	-1296.83	2025.6	否	无	-0.66%
114	国网营口市 大石桥供电公司	黄土岭变	和平线	10千伏	553	254.00	45.93%			51.36%	3263.09	3263.09	未进入负面清单	否	无	0.00%
115	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	二道线	10千伏	553	474.00	85.71%			79.75%	-547.31	-547.31	2025.9	否	无	6.47%
116	国网营口市 大石桥供电公司	石佛变	建立线	10千伏	553	245.18	44.34%			42.48%	3415.87	3415.87	未进入负面清单	否	无	-0.98%
117	国网营口市 大石桥供电公司	旺隆变	王家线	10千伏	553	120.97	21.88%			19.23%	5567.13	5567.13	未进入负面清单	否	无	4.19%
118	国网营口市 大石桥供电公司	虎庄变	街内线	10千伏	553	241.94	43.75%			36.93%	3471.89	3471.89	未进入负面清单	否	无	-0.94%
119	国网营口市 大石桥供电公司	旗口变	滚子线	10千伏	553	266.53	48.20%			45.90%	3046.12	3046.12	未进入负面清单	否	无	2.89%
120	国网营口市 大石桥供电公司	峪子沟变	八一线	10千伏	615	429.70	69.87%			81.04%	1079.01	1079.01	未进入负面清单	否	无	5.31%
121	国网营口市 大石桥供电公司	峪子沟变	团结线	10千伏	553	9.78	1.77%			1.28%	7493.06	7493.06	未进入负面清单	否	无	-9.12%
122	国网营口市 大石桥供电公司	后坎变	韩家线	10千伏	553	363.00	65.64%			67.23%	1375.21	1375.21	未进入负面清单	否	无	0.91%

123	国网营口市大石桥供电公司	后坎变	盘海线	10千伏	553	341.88	61.82%			58.70%	1741.01	1741.01	未进入负面清单	否	无	64.06%
124	国网营口市大石桥供电公司	虎山变	砖厂线	10千伏	553	153.32	27.72%			70.02%	5006.91	5006.91	未进入负面清单	否	无	-4.35%
125	国网营口市大石桥供电公司	虎山变	示范线	10千伏	615	707.50	115.04%			114.15%	-3732.46	-3732.46	2024.08	否	无	-8.52%
126	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	镁矿线	10千伏	553	585.53	105.88%			107.06%	-2478.97	-2478.97	2024.08	否	无	3.25%
127	国网营口市大石桥供电公司	峪子沟变	峪青线	10千伏	615	2.15	0.35%			0.49%	8484.13	8484.13	未进入负面清单	否	无	9.12%
128	国网营口市大石桥供电公司	西环变	西桥线	10千伏	553	121.57	21.98%			54.51%	5556.83	5556.83	未进入负面清单	否	无	-14.44%
129	国网营口市大石桥供电公司	金桥变	西镁线	10千伏	560	13.84	2.47%			38.04%	7519.67	7519.67	未进入负面清单	否	无	103.19%
130	国网营口市大石桥供电公司	高坎变	镇内线	10千伏	553	280.11	50.65%			75.41%	2810.83	2810.83	未进入负面清单	否	无	-100.00%
131	国网营口市大石桥供电公司	汤池变	汤三线	10千伏	380	0.00	0.00%			0.00%	5265.28	5265.28	未进入负面清单	否	无	0.00%
132	国网营口市大石桥供电公司	刘家变	刘北线	10千伏	553	69.65	12.60%			7.38%	6456.02	6456.02	未进入负面清单	否	无	17.39%
133	国网营口市大石桥供电公司	汤池变	苇峪线	10千伏	380	128.00	33.68%			24.52%	3048.32	3048.32	未进入负面清单	否	无	-11.36%
134	国网营口市大石桥供电公司	三元变	三岭线	10千伏	305	58.22	19.09%			43.77%	3217.68	3217.68	未进入负面清单	否	无	18.61%
135	国网营口市大石桥供电公司	陈家变	工程线	10千伏	553	648.57	117.28%			104.52%	-3570.81	-3570.81	2024.08	否	无	-3.85%
136	国网营口市大石桥供电公司	高坎变	前中线	10千伏	553	381.00	68.90%			66.73%	1063.45	1063.45	未进入负面清单	否	无	-100.00%

137	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	同兴线	10千伏	553	86.69	15.68%			14.59%	6160.97	6160.97	未进入负 面清单	否	无	-0.18%
138	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	春城线	10千伏	553	319.57	57.79%			45.77%	2127.35	2127.35	未进入负 面清单	否	无	-2.98%
139	国网营口市 大石桥供电 分公司	虎庄变	长山线	10千伏	380	211.54	55.67%			49.55%	1601.41	1601.41	未进入负 面清单	否	无	-1.86%
140	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	南轩线	10千伏	553	139.09	25.15%			21.04%	5253.40	5253.40	未进入负 面清单	否	无	14.33%
141	国网营口市 大石桥供电 分公司	南楼变	嘉利线	10千伏	380	207.12	54.51%			57.93%	1677.98	1677.98	未进入负 面清单	否	无	-1.90%
142	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	新镁线	10千伏	553	303.01	54.79%			53.97%	2414.23	2414.23	未进入负 面清单	否	无	-0.66%
143	国网营口市 大石桥供电 分公司	天隆变	砬山线	10千伏	553	127.00	22.97%			24.23%	5462.73	5462.73	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
144	国网营口市 大石桥供电 分公司	刘家变	刘南线	10千伏	553	3.88	0.70%			0.22%	7595.14	7595.14	未进入负 面清单	否	无	28.13%
145	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西泰线	10千伏	553	14.66	2.65%			2.43%	7408.40	7408.40	未进入负 面清单	否	无	-70.69%
146	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	薛家线	10千伏	553	236.45	42.76%			85.63%	3567.13	3567.13	未进入负 面清单	否	无	-32.33%
147	国网营口市 大石桥供电 分公司	前沟变	抗旱线	10千伏	380	213.00	56.05%			43.11%	1576.12	1576.12	未进入负 面清单	否	无	30.93%
148	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后林线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	7662.37	7662.37	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
149	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后源线	10千伏	553	241.00	43.58%			56.60%	3488.25	3488.25	未进入负 面清单	否	无	465.21%
150	国网营口市 大石桥供电 分公司	大石桥 变	石博线	10千伏	553	137.79	24.92%			40.03%	5275.81	5275.81	未进入负 面清单	否	无	-11.80%

151	国网营口市大石桥供电公司	南环变	教育线	10千伏	553	137.79	24.92%			21.33%	5275.81	5275.81	未进入负面清单	否	无	11.20%
152	国网营口市大石桥供电公司	太平变	孟屯线	10千伏	553	414.85	75.02%			70.50%	477.18	477.18	未进入负面清单	否	无	7.07%
153	国网营口市大石桥供电公司	南环变	学府线	10千伏	552	39.46	7.15%			4.14%	6965.04	6965.04	未进入负面清单	否	无	-1.49%
154	国网营口市大石桥供电公司	分水变	硅铁线	10千伏	350	246.22	70.35%			58.97%	585.05	585.05	未进入负面清单	否	无	-5.29%
155	国网营口市大石桥供电公司	虎庄变	王庄线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	7662.37	7662.37	未进入负面清单	否	无	-100.00%
156	国网营口市大石桥供电公司	旗口变	胜利线	10千伏	335	136.86	40.85%			48.66%	2271.39	2271.39	未进入负面清单	否	无	15.78%
157	国网营口市大石桥供电公司	前沟变	前水甲线	10千伏	615	0.00	0.00%			25.21%	8521.44	8521.44	未进入负面清单	否	无	-100.00%
158	国网营口市大石桥供电公司	前坎变	华富线	10千伏	560	0.00	0.00%			0.00%	7759.36	7759.36	未进入负面清单	否	无	0.00%
159	国网营口市大石桥供电公司	太平变	博铁线	10千伏	249	0.65	0.26%			0.13%	3438.94	3438.94	未进入负面清单	否	无	-100.00%
160	国网营口市大石桥供电公司	太平变	博开线	10千伏	352	153.84	43.70%			45.20%	2212.80	2212.80	未进入负面清单	否	无	-9.42%
161	国网营口市大石桥供电公司	望马变	铝材线	10千伏	553	86.00	15.55%			27.63%	6172.85	6172.85	未进入负面清单	否	无	-28.41%
162	国网营口市大石桥供电公司	周家变	周金线	10千伏	553	0.06	0.01%			0.01%	7661.32	7661.32	未进入负面清单	否	无	-100.00%
163	国网营口市大石桥供电公司	石佛变	大弓线	10千伏	249	0.00	0.00%			0.00%	3450.14	3450.14	未进入负面清单	否	无	0.00%
164	国网营口市大石桥供电公司	旗口变	腰灌线	10千伏	553	140.38	25.39%			28.21%	5231.00	5231.00	未进入负面清单	否	无	1.01%

165	国网营口市 大石桥供电 分公司	沟沿变	外林线	10千伏	553	449.06	81.20%			75.59%	-115.41	-115.41	2025.9	否	无	-95.05%
166	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	东山线	10千伏	615	626.24	101.83%			101.30%	-2325.08	-2325.08	2024.08	否	无	1.38%
167	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东佟线	10千伏	553	95.10	17.20%			27.10%	6015.31	6015.31	未进入负 面清单	否	无	-13.44%
168	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高隆线	10千伏	553	599.87	108.48%			108.48%	-2727.35	-2727.35	2024.08	否	无	0.00%
169	国网营口市 大石桥供电 分公司	西环变	西分线	10千伏	553	135.63	24.53%			33.45%	5313.26	5313.26	未进入负 面清单	否	无	5.77%
170	国网营口市 大石桥供电 分公司	前坎变	三华线	10千伏	560	0.00	0.00%			0.00%	7759.36	7759.36	未进入负 面清单	否	无	0.00%
171	国网营口市 大石桥供电 分公司	虎庄变	立交线	10千伏	615	661.00	107.48%			132.00%	-2927.08	-2927.08	2023.1	否	无	-9.96%
172	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	前辉线	10千伏	553	7.33	1.33%			2.29%	7535.38	7535.38	未进入负 面清单	否	无	-70.69%
173	国网营口市 大石桥供电 分公司	沟沿变	三八线	10千伏	350	196.66	56.19%			62.86%	1443.44	1443.44	未进入负 面清单	否	无	-94.23%
174	国网营口市 大石桥供电 分公司	周家变	周张线	10千伏	553	589.34	106.57%			109.40%	-2544.91	-2544.91	2025.6	否	无	54.70%
175	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高宝线	10千伏	553	352.57	63.76%			108.32%	1555.93	1555.93	未进入负 面清单	否	无	-79.17%
176	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后虎线	10千伏	553	67.93	12.28%			11.00%	6485.90	6485.90	未进入负 面清单	否	无	6.80%
177	国网营口市 大石桥供电 分公司	沟沿变	北万线	10千伏	255	90.00	35.29%			34.90%	1974.48	1974.48	未进入负 面清单	否	无	0.00%
178	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	金科线	10千伏	615	609.00	99.02%			91.06%	-2026.44	-2026.44	2024.08	否	无	48.15%

179	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	山西线	10千伏	553	484.92	87.69%			94.30%	-736.49	-736.49	2025.9	否	无	-9.18%
180	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	进步线	10千伏	553	115.47	20.88%			20.61%	5662.37	5662.37	未进入负 面清单	否	无	-9.51%
181	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	旺宇线	10千伏	553	139.30	25.19%			15.90%	5249.67	5249.67	未进入负 面清单	否	无	14.86%
182	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	旺都线	10千伏	553	135.64	24.53%			12.08%	5313.16	5313.16	未进入负 面清单	否	无	6.00%
183	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	旺首线	10千伏	553	80.86	14.62%			12.56%	6261.81	6261.81	未进入负 面清单	否	无	14.28%
184	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	环科线	10千伏	553	434.05	78.49%			70.19%	144.62	144.62	未进入负 面清单	否	无	-9.14%
185	国网营口市 大石桥供电 分公司	吕王变	四道线	10千伏	380	214.00	56.32%			51.34%	1558.80	1558.80	未进入负 面清单	否	无	0.13%
186	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	北沟线	10千伏	553	635.49	114.92%			123.69%	-3344.37	-3344.37	2023.1	否	无	1.40%
187	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	开发线	10千伏	553	99.00	17.90%			17.43%	5947.69	5947.69	未进入负 面清单	否	无	8.72%
188	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	石滑线	10千伏	615	187.00	30.41%			44.23%	5282.60	5282.60	未进入负 面清单	否	无	22.12%
189	国网营口市 大石桥供电 分公司	吕王变	石门线	10千伏	380	34.23	9.01%			16.58%	4672.35	4672.35	未进入负 面清单	否	无	-11.24%
190	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	田屯线	10千伏	380	272.00	71.58%			80.84%	554.24	554.24	未进入负 面清单	否	无	-1.35%
191	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后兴线	10千伏	553	208.34	37.67%			37.07%	4053.90	4053.90	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
192	国网营口市 大石桥供电 分公司	旗口变	旗钢线	10千伏	553	37.00	6.69%			82.64%	7021.53	7021.53	未进入负 面清单	否	无	25.99%

193	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高强线	10千伏	553	560.32	101.32%			108.48%	-2042.32	-2042.32	2024.08	否	无	0.84%
194	国网营口市 大石桥供电 分公司	三元变	三张线	10千伏	553	527.00	95.30%			104.38%	-1465.27	-1465.27	2025.6	否	无	-0.68%
195	国网营口市 大石桥供电 分公司	旗口变	社直线	10千伏	553	166.00	30.02%			24.91%	4787.25	4787.25	未进入负 面清单	否	无	-44.23%
196	国网营口市 大石桥供电 分公司	分水变	二水泥 线	10千伏	553	147.85	26.74%			25.34%	5101.52	5101.52	未进入负 面清单	否	无	-9.72%
197	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	新民线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	7662.37	7662.37	未进入负 面清单	否	无	-100.00%
198	国网营口市 大石桥供电 分公司	望马变	水泥线	10千伏	305	0.00	0.00%			26.20%	4226.08	4226.08	未进入负 面清单	否	无	76.24%
199	国网营口市 大石桥供电 分公司	分水变	砖厂线	10千伏	553	153.32	27.72%			23.01%	5006.91	5006.91	未进入负 面清单	否	无	1.81%
200	国网营口市 大石桥供电 分公司	周家变	张家线	10千伏	553	315.93	57.13%			143.94%	2190.53	2190.53	未进入负 面清单	否	无	9.17%
201	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	三械线	10千伏	553	633.00	114.47%			120.07%	-3301.19	-3301.19	2024.08	否	无	-1.39%
202	国网营口市 大石桥供电 分公司	三产变	三强线	10千伏	615	148.00	24.07%			21.63%	5958.08	5958.08	未进入负 面清单	否	无	-13.55%
203	国网营口市 大石桥供电 分公司	高庄变	高河线	10千伏	553	488.68	88.37%			88.95%	-801.64	-801.64	2025.9	否	无	-9.29%
204	国网营口市 大石桥供电 分公司	分水变	滑石线	10千伏	500	186.59	37.32%			46.44%	3696.23	3696.23	未进入负 面清单	否	无	-8.76%
205	国网营口市 大石桥供电 分公司	南楼变	南陈线	10千伏	553	655.00	118.44%			106.89%	-3682.23	-3682.23	2025.6	否	无	21.40%
206	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	青镁乙 线	10千伏	560	127.97	22.85%			71.40%	5542.97	5542.97	未进入负 面清单	否	无	41.21%

207	国网营口市 大石桥供电 分公司	周家变	赵良线	10千伏	553	51.32	9.28%			8.43%	6773.48	6773.48	未进入负 面清单	否	无	-57.35%
208	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	旺分线	10千伏	553	202.05	36.54%			38.70%	4162.81	4162.81	未进入负 面清单	否	无	-0.86%
209	国网营口市 大石桥供电 分公司	太平变	刘伯线	10千伏	380	280.11	73.71%			58.15%	413.74	413.74	未进入负 面清单	否	无	32.51%
210	国网营口市 大石桥供电 分公司	南楼变	示镁线	10千伏	615	315.43	51.29%			51.63%	3058.22	3058.22	未进入负 面清单	否	无	4.51%
211	国网营口市 大石桥供电 分公司	后坎变	后房线	10千伏	553	185.66	33.57%			23.33%	4446.68	4446.68	未进入负 面清单	否	无	27.17%
212	国网营口市 大石桥供电 分公司	官屯变	石礮线	10千伏	553	534.15	96.59%			95.54%	-1589.17	-1589.17	2023.1	否	无	-7.47%
213	国网营口市 大石桥供电 分公司	东环变	东械线	10千伏	553	561.60	101.56%			98.84%	-2064.54	-2064.54	2025.6	否	无	-4.73%
214	国网营口市 大石桥供电 分公司	沟沿变	青城线	10千伏	553	200.54	36.26%			87.70%	4188.98	4188.98	未进入负 面清单	否	无	-95.38%
215	国网营口市 大石桥供电 分公司	金桥变	工业线	10千伏	560	0.00	0.00%			71.37%	7759.36	7759.36	未进入负 面清单	否	无	200.02%
216	国网营口市 大石桥供电 分公司	水源变	赏军线	10千伏	553	243.00	43.94%			43.40%	3453.61	3453.61	未进入负 面清单	否	无	0.00%
217	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	热源线	10千伏	553	319.08	57.70%			56.11%	2135.95	2135.95	未进入负 面清单	否	无	-2.01%
218	国网营口市 大石桥供电 分公司	南环变	环城线	10千伏	553	421.14	76.16%			66.68%	368.25	368.25	未进入负 面清单	否	无	14.49%
219	国网营口市 大石桥供电 分公司	旺隆变	旺兴线	10千伏	553	245.83	44.45%			35.26%	3404.66	3404.66	未进入负 面清单	否	无	9.14%
220	国网营口市 大石桥供电 分公司	水源变	八一线	10千伏	553	429.70	77.70%			9.34%	219.94	219.94	未进入负 面清单	否	无	-13.08%

221	国网营口市大石桥供电公司	旗口变	粮库线	10千伏	380	45.93	12.09%			8.16%	4469.76	4469.76	未进入负面清单	否	无	6.59%
222	国网营口市大石桥供电公司	西环变	西华线	10千伏	553	223.62	40.44%			29.19%	3789.35	3789.35	未进入负面清单	否	无	-0.12%
223	国网营口市大石桥供电公司	虎庄变	红旗线	10千伏	380	245.83	64.69%			63.16%	1007.58	1007.58	未进入负面清单	否	无	0.00%
224	国网营口市大石桥供电公司	金桥变	东镁线	10千伏	553	342.75	61.98%			66.64%	1725.86	1725.86	未进入负面清单	否	无	10.81%
225	国网营口市大石桥供电公司	分水变	汇鑫线	10千伏	553	155.19	28.06%			27.79%	4974.54	4974.54	未进入负面清单	否	无	-100.00%
226	国网营口市盖州市供电公司	高屯变	大庙沟线	10千伏	553	239.99	43.40%			67.78%	4463.54	4463.54	未进入负面清单	否	无	6.58%
227	国网营口市盖州市供电公司	高屯变	榜式堡线	10千伏	553	143.23	25.90%			55.50%	6139.42	6139.42	未进入负面清单	否	无	9.21%
228	国网营口市盖州市供电公司	高屯变	高屯线	10千伏	553	203.59	36.82%			45.60%	5093.99	5093.99	未进入负面清单	否	无	8.66%
229	国网营口市盖州市供电公司	高屯变	工业线	10千伏	553	106.96	19.34%			23.51%	6767.62	6767.62	未进入负面清单	否	无	0.27%
230	国网营口市盖州市供电公司	团甸变	团西线	10千伏	553	80.51	14.56%			34.60%	7225.73	7225.73	未进入负面清单	否	无	-10.69%
231	国网营口市盖州市供电公司	团甸变	团甸线	10千伏	553	193.01	34.90%			41.97%	5277.23	5277.23	未进入负面清单	否	无	-15.35%
232	国网营口市盖州市供电公司	团甸变	暖泉线	10千伏	553	204.78	37.03%			40.65%	5073.37	5073.37	未进入负面清单	否	无	3.86%
233	国网营口市盖州市供电公司	东城变	城太甲线	10千伏	553	160.92	29.10%			40.75%	5833.03	5833.03	未进入负面清单	否	无	3.81%
234	国网营口市盖州市供电公司	东城变	东青线	10千伏	553	47.20	8.54%			10.08%	7802.66	7802.66	未进入负面清单	否	无	8.79%

235	国网营口市盖州市供电公司	东城变	新华甲线	10千伏	553	154.99	28.03%			31.89%	5935.74	5935.74	未进入负面清单	否	无	3.15%
236	国网营口市盖州市供电公司	东城变	虎斗线	10千伏	553	47.11	8.52%			15.65%	7804.22	7804.22	未进入负面清单	否	无	8.92%
237	国网营口市盖州市供电公司	东城变	新华乙线	10千伏	553	360.09	65.12%			80.85%	2383.41	2383.41	未进入负面清单	否	无	0.00%
238	国网营口市盖州市供电公司	东城变	工业线	10千伏	553	134.09	24.25%			25.20%	6297.73	6297.73	未进入负面清单	否	无	-2.52%
239	国网营口市盖州市供电公司	东城变	腰岭线	10千伏	553	176.23	31.87%			36.30%	5567.86	5567.86	未进入负面清单	否	无	14.78%
240	国网营口市盖州市供电公司	东城变	城太乙线	10千伏	553	133.21	24.09%			32.78%	6312.97	6312.97	未进入负面清单	否	无	-2.74%
241	国网营口市盖州市供电公司	青石岭变	青西线	10千伏	553	50.86	9.20%			27.51%	7739.27	7739.27	未进入负面清单	否	无	-18.41%
242	国网营口市盖州市供电公司	青石岭变	水专线	10千伏	553	116.43	21.05%			43.10%	6603.60	6603.60	未进入负面清单	否	无	-2.13%
243	国网营口市盖州市供电公司	岭南变	岭青甲线	10千伏	553	596.33	107.84%			97.02%	-1708.27	-1708.27	2024.08	否	无	26.30%
244	国网营口市盖州市供电公司	岭南变	岭卧线	10千伏	553	356.14	64.40%			67.60%	2451.82	2451.82	未进入负面清单	否	无	27.96%
245	国网营口市盖州市供电公司	岭南变	岭青乙线	10千伏	553	594.99	107.59%			95.90%	-1685.06	-1685.06	2024.08	否	无	29.45%
246	国网营口市盖州市供电公司	西海变	园区乙线	10千伏	553	191.28	34.59%			61.09%	5307.19	5307.19	未进入负面清单	否	无	-14.06%
247	国网营口市盖州市供电公司	西海变	西北乙线	10千伏	553	402.60	72.80%	3	6.8	88.26%	1647.13	1647.13	2023.04	是	无	-0.63%
248	国网营口市盖州市供电公司	西海变	电机甲线	10千伏	553	298.56	53.99%			15.27%	3449.10	3449.10	未进入负面清单	否	无	975.49%

249	国网营口市盖州市供电公司	西海变	西南线	10千伏	553	243.36	44.01%			36.83%	4405.17	4405.17	未进入负面清单	否	无	0.50%
250	国网营口市盖州市供电公司	西海变	西北甲线	10千伏	553	177.48	32.09%			43.57%	5546.21	5546.21	未进入负面清单	否	无	-12.62%
251	国网营口市盖州市供电公司	西海变	园区甲线	10千伏	553	62.52	11.31%			13.25%	7537.32	7537.32	未进入负面清单	否	无	-9.38%
252	国网营口市盖州市供电公司	西海变	化一线	10千伏	553	240.96	43.57%			52.55%	4446.74	4446.74	未进入负面清单	否	无	7.87%
253	国网营口市盖州市供电公司	团山变	团海乙线	10千伏	553	29.18	5.28%			11.45%	8114.77	8114.77	未进入负面清单	否	无	-21.71%
254	国网营口市盖州市供电公司	团山变	团海甲线	10千伏	553	0.35	0.06%			0.00%	8614.10	8614.10	未进入负面清单	否	无	-88.84%
255	国网营口市盖州市供电公司	团山变	团桥线	10千伏	553	61.17	11.06%			23.47%	7560.70	7560.70	未进入负面清单	否	无	-1.67%
256	国网营口市盖州市供电公司	团山变	团北线	10千伏	553	105.47	19.07%			42.47%	6793.42	6793.42	未进入负面清单	否	无	-6.16%
257	国网营口市盖州市供电公司	团山变	团门线	10千伏	553	184.57	33.38%			41.55%	5423.41	5423.41	未进入负面清单	否	无	5.59%
258	国网营口市盖州市供电公司	团山变	团石线	10千伏	553	123.75	22.38%			37.25%	6476.81	6476.81	未进入负面清单	否	无	13.94%
259	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太城乙线	10千伏	553	153.48	27.75%			46.49%	5961.89	5961.89	未进入负面清单	否	无	-8.43%
260	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太城甲线	10千伏	553	561.72	101.58%			80.85%	-1108.83	-1108.83	2024.08	否	无	19.49%
261	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太徐乙线	10千伏	553	93.60	16.93%			21.34%	6999.01	6999.01	未进入负面清单	否	无	-2.90%
262	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太南甲线	10千伏	553	270.36	48.89%			58.39%	3937.53	3937.53	未进入负面清单	否	无	4.29%

263	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太北线	10千伏	553	131.40	23.76%			31.89%	6344.32	6344.32	未进入负面清单	否	无	2.13%
264	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	师专线	10千伏	553	217.92	39.41%			50.53%	4845.79	4845.79	未进入负面清单	否	无	-0.42%
265	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太徐甲线	10千伏	553	143.04	25.87%			31.67%	6142.71	6142.71	未进入负面清单	否	无	-7.21%
266	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太徐丙线	10千伏	553	226.44	40.95%			47.84%	4698.22	4698.22	未进入负面清单	否	无	2.18%
267	国网营口市盖州市供电公司	太阳升变	太南乙线	10千伏	553	266.04	48.11%			59.96%	4012.35	4012.35	未进入负面清单	否	无	0.23%
268	国网营口市盖州市供电公司	沙岗变	沙矿甲线	10千伏	553	130.78	23.65%			33.89%	6355.05	6355.05	未进入负面清单	否	无	1.67%
269	国网营口市盖州市供电公司	沙岗变	沙矿乙线	10千伏	553	48.16	8.71%			8.69%	7786.03	7786.03	未进入负面清单	否	无	-35.44%
270	国网营口市盖州市供电公司	沙岗变	沙田甲线	10千伏	553	166.99	30.20%			36.20%	5727.90	5727.90	未进入负面清单	否	无	-8.40%
271	国网营口市盖州市供电公司	沙岗变	沙田乙线	10千伏	553	55.90	10.11%			14.19%	7651.98	7651.98	未进入负面清单	否	无	5.09%
272	国网营口市盖州市供电公司	沙岗变	沙东线	10千伏	553	260.16	47.05%			73.16%	4114.19	4114.19	未进入负面清单	否	无	-9.33%
273	国网营口市盖州市供电公司	沙岗变	沙工线	10千伏	553	91.41	16.53%			21.55%	7036.94	7036.94	未进入负面清单	否	无	3.87%
274	国网营口市盖州市供电公司	沙岗变	沙团线	10千伏	553	84.73	15.32%			27.94%	7152.64	7152.64	未进入负面清单	否	无	2.47%
275	国网营口市盖州市供电公司	双台变	安平甲线	10千伏	553	23.91	4.32%			10.06%	8206.04	8206.04	未进入负面清单	否	无	4.55%
276	国网营口市盖州市供电公司	双台变	双发乙线	10千伏	553	388.75	70.30%			93.65%	1887.01	1887.01	未进入负面清单	否	无	2.60%

277	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台变	双东线	10千伏	553	123.78	22.38%			24.70%	6476.29	6476.29	未进入负 面清单	否	无	7.36%
278	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台变	双工线	10千伏	553	219.00	51.70%			117.91%	4827.08	4827.08	未进入负 面清单	否	无	14.51%
279	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台变	双虹线	10千伏	553	243.69	44.07%			1.80%	4399.45	4399.45	未进入负 面清单	否	无	325.65%
280	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台变	双发甲 线	10千伏	553	289.05	52.27%			61.31%	3613.82	3613.82	未进入负 面清单	否	无	16.49%
281	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台变	双四线	10千伏	553	313.67	56.72%			74.11%	3187.40	3187.40	未进入负 面清单	否	无	4.57%
282	国网营口市 盖州市供电 分公司	双台变	安平乙 线	10千伏	553	415.30	75.10%			106.45%	1427.17	1427.17	未进入负 面清单	否	无	-3.42%
283	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈九线	10千伏	553	158.44	28.65%			43.39%	5875.98	5875.98	未进入负 面清单	否	无	0.68%
284	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈黄线	10千伏	553	90.12	16.30%			26.37%	7059.29	7059.29	未进入负 面清单	否	无	1.07%
285	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈杨乙 线	10千伏	553	169.45	30.64%			71.01%	5685.29	5685.29	未进入负 面清单	否	无	-6.73%
286	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈和线	10千伏	553	156.09	28.23%			36.58%	5916.69	5916.69	未进入负 面清单	否	无	-6.22%
287	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯变	陈朴线	10千伏	553	221.37	40.03%			32.61%	4786.04	4786.04	未进入负 面清单	否	无	6.43%
288	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运变	陈屯线	10千伏	553	33.96	6.14%			5.84%	8031.98	8031.98	未进入负 面清单	否	无	-50.47%
289	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运变	工业线	10千伏	553	540.48	97.74%			20.21%	-740.95	-740.95	2024.08	否	无	12.90%
290	国网营口市 盖州市供电 分公司	杨运变	杨南线	10千伏	553	123.05	22.25%			45.38%	6488.94	6488.94	未进入负 面清单	否	无	0.79%

291	国网营口市盖州市供电公司	杨运变	杨北线	10千伏	553	135.35	24.48%			39.58%	6275.90	6275.90	未进入负面清单	否	无	3.67%
292	国网营口市盖州市供电公司	九寨变	福利甲线	10千伏	553	339.00	61.30%			61.30%	2748.68	2748.68	2024.08	否	无	4.36%
293	国网营口市盖州市供电公司	九寨变	福利乙线	10千伏	553	37.23	6.73%			70.30%	7975.34	7975.34	未进入负面清单	否	无	2.40%
294	国网营口市盖州市供电公司	九寨变	综合甲线	10千伏	553	50.64	9.16%			27.23%	7743.08	7743.08	未进入负面清单	否	无	0.46%
295	国网营口市盖州市供电公司	九寨变	唐岭线	10千伏	553	218.73	39.55%			51.53%	4831.76	4831.76				1.22%
296	国网营口市盖州市供电公司	九寨变	综合乙线	10千伏	553	118.01	21.34%			38.46%	6576.23	6576.23	未进入负面清单	否	无	5.02%
297	国网营口市盖州市供电公司	九寨变	新兴线	10千伏	553	592.69	107.18%			72.03%	-1645.23	-1645.23	2024.08	否	无	30.72%
298	国网营口市盖州市供电公司	徐屯变	徐屯甲线	10千伏	553	137.82	24.92%			39.53%	6233.12	6233.12	未进入负面清单	否	无	-15.80%
299	国网营口市盖州市供电公司	徐屯变	徐韩线	10千伏	553	0.00	0.00%			30.77%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
300	国网营口市盖州市供电公司	徐屯变	狼洞沟线	10千伏	553	257.70	46.60%			58.39%	4156.80	4156.80	未进入负面清单	否	无	-17.24%
301	国网营口市盖州市供电公司	徐屯变	山咀线	10千伏	553	180.01	32.55%			40.43%	5502.39	5502.39	未进入负面清单	否	无	-18.55%
302	国网营口市盖州市供电公司	徐屯变	徐水线	10千伏	553	262.45	47.46%			50.76%	4074.53	4074.53	未进入负面清单	否	无	-10.93%
303	国网营口市盖州市供电公司	徐屯变	徐屯乙线	10千伏	553	179.48	32.46%			43.12%	5511.57	5511.57	未进入负面清单	否	无	-19.40%
304	国网营口市盖州市供电公司	徐屯变	茨峪线	10千伏	553	90.00	16.27%			20.44%	7061.36	7061.36	未进入负面清单	否	无	0.13%

305	国网营口市盖州市供电公司	梁屯变	联络线	10千伏	553	5.39	0.97%			1.42%	8526.81	8526.81	未进入负面清单	否	无	-25.66%
306	国网营口市盖州市供电公司	梁屯变	梁李线	10千伏	553	119.91	21.68%			69.03%	6543.32	6543.32	未进入负面清单	否	无	17.06%
307	国网营口市盖州市供电公司	梁屯变	梁小线	10千伏	553	3.87	0.70%			0.00%	8553.14	8553.14	未进入负面清单	否	无	-100.00%
308	国网营口市盖州市供电公司	梁屯变	梁杨线	10千伏	553	209.28	37.84%			61.54%	4995.43	4995.43	未进入负面清单	否	无	2.83%
309	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁变	旺兴仁线	10千伏	553	136.55	24.69%			20.19%	6255.12	6255.12	未进入负面清单	否	无	21.41%
310	国网营口市盖州市供电公司	万福变	万福乙线	10千伏	553	120.00	21.70%			57.00%	6541.76	6541.76	未进入负面清单	否	无	0.00%
311	国网营口市盖州市供电公司	万福变	万福甲线	10千伏	553	25.85	4.67%			11.40%	8172.44	8172.44	未进入负面清单	否	无	11.64%
312	国网营口市盖州市供电公司	万福变	万杨乙线	10千伏	553	90.00	16.27%			57.00%	7061.36	7061.36	未进入负面清单	否	无	0.00%
313	国网营口市盖州市供电公司	万福变	万杨甲线	10千伏	553	55.87	10.10%			31.03%	7652.50	7652.50	未进入负面清单	否	无	9.75%
314	国网营口市盖州市供电公司	万福变	罗屯甲线	10千伏	553	167.15	30.23%			12.83%	5725.13	5725.13	未进入负面清单	否	无	39.09%
315	国网营口市盖州市供电公司	万福变	罗屯乙线	10千伏	553	177.00	32.01%			41.56%	5554.52	5554.52	未进入负面清单	否	无	1.11%
316	国网营口市盖州市供电公司	万福变	万东乙线	10千伏	553	49.23	8.90%			10.69%	7767.50	7767.50	未进入负面清单	否	无	5.77%
317	国网营口市盖州市供电公司	万福变	万东甲线	10千伏	553	72.91	13.18%			17.34%	7357.36	7357.36	未进入负面清单	否	无	3.38%
318	国网营口市盖州市供电公司	什字街变	什字街线	10千伏	553	140.10	25.33%			28.50%	6193.63	6193.63	未进入负面清单	否	无	33.94%

319	国网营口市盖州市供电公司	什字街变	杨屯线	10千伏	553	136.00	24.59%			27.55%	6264.64	6264.64	未进入负面清单	否	无	35.31%
320	国网营口市盖州市供电公司	什字街变	什南线	10千伏	553	132.00	23.87%			20.43%	6333.92	6333.92	未进入负面清单	否	无	61.22%
321	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	太平线	10千伏	553	255.36	46.18%			37.37%	4197.33	4197.33	未进入负面清单	否	无	70.91%
322	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	矿北线	10千伏	553	366.58	66.29%			41.80%	2271.00	2271.00	未进入负面清单	否	无	91.13%
323	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	工业线	10千伏	553	317.71	57.45%			24.70%	3117.43	3117.43	未进入负面清单	否	无	89.62%
324	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟变	矿西线	10千伏	553	97.31	17.60%			41.80%	6934.75	6934.75	未进入负面清单	否	无	4.04%
325	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉变	卧西线	10千伏	553	45.60	8.25%			26.94%	7830.37	7830.37	未进入负面清单	否	无	-21.65%
326	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉变	综合线	10千伏	553	28.75	5.20%			18.10%	8122.21	8122.21	未进入负面清单	否	无	-12.15%
327	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉变	卧东线	10千伏	553	127.20	23.00%			34.02%	6417.06	6417.06	未进入负面清单	否	无	8.64%
328	国网营口市盖州市供电公司	城后变	城兴线	10千伏	553	286.67	51.84%			62.21%	3655.04	3655.04	未进入负面清单	否	无	-5.87%
329	国网营口市盖州市供电公司	城后变	南分线	10千伏	553	357.97	64.73%			80.63%	2420.12	2420.12	未进入负面清单	否	无	-0.19%
330	国网营口市盖州市供电公司	城后变	造纸线	10千伏	553	322.26	58.27%			69.85%	3038.62	3038.62	未进入负面清单	否	无	0.31%
331	国网营口市盖州市供电公司	城后变	工农线	10千伏	553	49.40	8.93%			11.00%	7764.56	7764.56	未进入负面清单	否	无	-0.58%
332	国网营口市盖州市供电公司	城后变	城东线	10千伏	553	283.41	51.25%			57.72%	3711.50	3711.50	未进入负面清单	否	无	6.89%

333	国网营口市盖州市供电公司	城后变	城北甲线	10千伏	553	121.23	21.92%			29.42%	6520.46	6520.46	未进入负面清单	否	无	-3.82%
334	国网营口市盖州市供电公司	城后变	城北乙线	10千伏	553	215.38	38.95%			50.98%	4889.78	4889.78	未进入负面清单	否	无	0.22%
335	国网营口市盖州市供电公司	城后变	城内线	10千伏	553	51.78	9.36%			61.54%	7723.33	7723.33	未进入负面清单	否	无	-3.48%
336	国网营口市盖州市供电公司	城后变	联水线	10千伏	553	339.25	61.35%			80.63%	2744.35	2744.35	未进入负面清单	否	无	12.28%
337	国网营口市盖州市供电公司	城后变	轻化线	10千伏	553	233.57	42.24%			53.68%	4574.73	4574.73	未进入负面清单	否	无	2.85%
338	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	水源甲线	10千伏	553	240.26	43.45%			57.94%	4458.86	4458.86	未进入负面清单	否	无	4.60%
339	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	水源乙线	10千伏	553	232.35	42.02%			85.34%	4595.86	4595.86	未进入负面清单	否	无	-19.72%
340	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	硫酸线	10千伏	553	195.96	35.44%			47.62%	5226.14	5226.14	未进入负面清单	否	无	-4.14%
341	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	西海线	10千伏	553	20.51	3.71%			6.33%	8264.93	8264.93	未进入负面清单	否	无	14.62%
342	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	铁西甲线	10千伏	553	252.13	45.59%			54.57%	4253.27	4253.27	未进入负面清单	否	无	2.61%
343	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	铁西乙线	10千伏	553	355.47	64.28%			79.05%	2463.42	2463.42	未进入负面清单	否	无	12.29%
344	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	联合乙线	10千伏	553	9.38	1.70%			95.90%	8457.70	8457.70	未进入负面清单	否	无	-74.61%
345	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	联合甲线	10千伏	553	293.00	52.98%			68.72%	3545.40	3545.40	未进入负面清单	否	无	-1.38%
346	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	军风线	10千伏	553	113.83	20.58%			24.26%	6648.63	6648.63	未进入负面清单	否	无	-6.81%

347	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	新城甲线	10千伏	553	23.73	4.29%			4.72%	8209.16	8209.16	未进入负面清单	否	无	-6.15%
348	国网营口市盖州市供电公司	盖州变	新城乙线	10千伏	553	31.94	5.78%			6.74%	8066.96	8066.96	未进入负面清单	否	无	-1.91%
349	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清东甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			59.74%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
350	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清东乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			97.47%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
351	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清水甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			56.82%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
352	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清水乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			33.24%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
353	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清太甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			32.34%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
354	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清西甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			19.76%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
355	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清西乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			58.17%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
356	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清南甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			41.32%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
357	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清南乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			10.33%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
358	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清北甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			18.42%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
359	国网营口市盖州市供电公司	清河变	清北乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			60.19%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
360	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤沙甲线	10千伏	553	226.40	40.94%			56.37%	4698.92	4698.92	未进入负面清单	否	无	-1.66%

361	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤团甲线	10千伏	553	98.92	17.89%			13.70%	6906.87	6906.87	未进入负面清单	否	无	-28.44%
362	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤金甲线	10千伏	553	79.29	14.34%			9.43%	7246.86	7246.86	未进入负面清单	否	无	21.25%
363	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤北甲线	10千伏	553	63.99	11.57%			42.67%	7511.86	7511.86	未进入负面清单	否	无	-31.78%
364	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤北乙线	10千伏	553	303.54	54.89%			69.40%	3362.85	3362.85	未进入负面清单	否	无	-2.65%
365	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤金乙线	10千伏	553	242.53	43.86%			53.00%	4419.54	4419.54	未进入负面清单	否	无	-2.66%
366	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤团乙线	10千伏	553	25.77	4.66%			4.72%	8173.83	8173.83	未进入负面清单	否	无	11.42%
367	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳变	鹤沙乙线	10千伏	553	131.16	23.72%			23.58%	6348.47	6348.47	未进入负面清单	否	无	8.58%
368	国网营口市盖州市供电公司	小石棚变	石梁甲线	10千伏	553	69.12	12.50%			17.30%	7423.01	7423.01	未进入负面清单	否	无	5.95%
369	国网营口市盖州市供电公司	小石棚变	石松甲线	10千伏	553	85.07	15.38%			23.25%	7146.75	7146.75	未进入负面清单	否	无	10.46%
370	国网营口市盖州市供电公司	双台变	双丰甲线	10千伏	####	300.00	54.25%			0.00%	3424.16	3424.16	未进入负面清单	否	无	8.70%
371	国网营口市盖州市供电公司	双台变	双丰乙线	10千伏	####	86.00	15.55%			0.00%	7130.64	7130.64	未进入负面清单	否	无	8.70%
372	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁变	旺东线	10千伏	####	60.23	10.89%			0.00%	7576.98	7576.98	未进入负面清单	否	无	3.80%
373	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	伊都锦线	10千伏	600	380.00	63.33%			60.16%	3460.53	3460.53	未进入负面清单	否	无	-7.09%
374	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿变	泰山线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	8.75%

375	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	龙港线	10千伏	600	192.00	32.00%			30.40%	6359.90	6359.90	未进入负面清单	否	无	8.04%
376	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	青龙南线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	16.78%
377	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	闽江西线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	-15.00%
378	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	青龙北线	10千伏	600	80.00	13.33%			12.67%	7967.20	7967.20	未进入负面清单	否	无	-2.25%
379	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	闽江东线	10千伏	600	78.00	13.00%			12.35%	8001.84	8001.84	未进入负面清单	否	无	2.60%
380	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	华丰甲线	10千伏	600	345.00	57.50%			54.63%	3974.94	3974.94	未进入负面清单	否	无	-7.33%
381	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	华山甲线	10千伏	600	51.00	8.50%			8.08%	8469.48	8469.48	未进入负面清单	否	无	-2.13%
382	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	华丰乙线	10千伏	600	306.00	51.00%			48.45%	4052.88	4052.88	未进入负面清单	否	无	1.59%
383	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	阳光线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	9.22%
384	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	兴河乙线	10千伏	600	124.00	20.67%			19.63%	7205.12	7205.12	未进入负面清单	否	无	7.57%
385	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	华山乙线	10千伏	600	392.00	65.33%			62.06%	3554.06	3554.06	未进入负面清单	否	无	2.13%
386	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	甜叶菊线	10千伏	600	61.00	10.17%			9.66%	8296.28	8296.28	未进入负面清单	否	无	5.91%
387	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	新区甲线	10千伏	600	269.00	44.83%			42.59%	5424.62	5424.62	未进入负面清单	否	无	9.69%
388	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	新区乙线	10千伏	600	279.00	46.50%			44.18%	5003.74	5003.74	未进入负面清单	否	无	4.02%

389	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿变	世纪线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	0.00%
390	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	红园甲线	10千伏	400	75.00	18.75%			17.81%	4936.20	4936.20	未进入负面清单	否	无	-1.65%
391	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	红新甲线	10千伏	600	149.00	24.83%			23.59%	6772.12	6772.12	未进入负面清单	否	无	-0.24%
392	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	红旗南线	10千伏	442	63.00	14.25%			13.54%	5798.74	5798.74	未进入负面清单	否	无	-1.89%
393	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	铝材甲线	10千伏	460	64.00	13.91%			13.22%	6062.00	6062.00	未进入负面清单	否	无	18.91%
394	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	铝材乙线	10千伏	449	49.00	10.91%			10.37%	6150.33	6150.33	未进入负面清单	否	无	-6.86%
395	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	红旗北线	10千伏	405	247.00	60.99%			57.94%	2035.10	2035.10	未进入负面清单	否	无	-0.24%
396	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	红新乙线	10千伏	600	81.00	13.50%			12.83%	7949.88	7949.88	未进入负面清单	否	无	-3.07%
397	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	红园乙线	10千伏	400	5.00	1.25%			1.19%	6148.60	6148.60	未进入负面清单	否	无	-4.96%
398	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗变	红医专线	10千伏	453	8.00	1.77%			1.68%	6922.80	6922.80	未进入负面清单	否	无	4.96%
399	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	米高线	10千伏	200	5.00	2.50%			2.38%	3031.00	3031.00	未进入负面清单	否	无	-8.51%
400	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	海月线	10千伏	450	31.00	6.89%			6.54%	6477.68	6477.68	未进入负面清单	否	无	2.84%
401	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	红双甲线	10千伏	549	102.00	18.58%			17.65%	6791.17	6791.17	未进入负面清单	否	无	4.02%
402	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	光明线	10千伏	445	267.00	60.00%			57.00%	2312.22	2312.22	未进入负面清单	否	无	3.78%

403	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	铁东线	10千伏	500	329.00	65.80%			62.51%	2095.72	2095.72	未进入负面清单	否	无	4.96%
404	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	红宇线	10千伏	600	675.00	112.50%			106.88%	-2338.20	-2338.20	未纳入负面清单	否	无	4.73%
405	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	红双乙线	10千伏	600	412.00	68.67%			65.23%	2216.96	2216.96	未进入负面清单	否	无	2.60%
406	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	冶金线	10千伏	300	106.00	35.33%			33.57%	2840.48	2840.48	未进入负面清单	否	无	-2.36%
407	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海变	永安甲线	10千伏	500	152.00	30.40%			28.88%	5161.36	5161.36	未进入负面清单	否	无	7.80%
408	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯变	沙芦乙线	10千伏	600	180.00	30.00%			28.50%	6235.20	6235.20	未进入负面清单	否	无	12.53%
409	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯变	铁东线	10千伏	600	0.00	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	6.15%
410	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯变	沙芦甲线	10千伏	600	176.00	29.33%			27.87%	6304.48	6304.48	未进入负面清单	否	无	-7.80%
411	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯变	铁西线	10千伏	600	53.00	8.83%			8.39%	8434.84	8434.84	未进入负面清单	否	无	2.84%
412	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯变	闽江东线	10千伏	600	200.00	33.33%			31.67%	5888.80	5888.80	未进入负面清单	否	无	0.00%
413	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯变	芦南线	10千伏	600	89.00	14.83%			14.09%	7811.32	7811.32	未进入负面清单	否	无	6.38%
414	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海宁甲线	10千伏	600	167.00	27.83%			26.44%	6460.36	6460.36	未进入负面清单	否	无	8.04%
415	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海宁乙线	10千伏	600	503.00	83.83%			79.64%	1964.08	1964.08	未进入负面清单	否	无	0.53%
416	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海丰甲线	10千伏	600	151.00	25.17%			23.91%	6737.48	6737.48	未进入负面清单	否	无	8.98%

417	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海群线	10千伏	600	110.00	18.33%			17.42%	7447.60	7447.60	未进入负面清单	否	无	0.00%
418	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	平安甲线	10千伏	600	89.00	14.83%			14.09%	7811.32	7811.32	未进入负面清单	否	无	1.00%
419	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	平安乙线	10千伏	600	79.00	13.17%			12.51%	7984.52	7984.52	未进入负面清单	否	无	-8.75%
420	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	浴平线	10千伏	600	75.00	12.50%			11.88%	8053.80	8053.80	未进入负面清单	否	无	-2.25%
421	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	浴安线	10千伏	600	58.00	9.67%			9.18%	8348.24	8348.24	未进入负面清单	否	无	-1.25%
422	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	浴熊甲线	10千伏	600	42.00	7.00%			6.65%	8625.36	8625.36	未进入负面清单	否	无	-1.42%
423	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	浴翔甲线	10千伏	600	74.00	12.33%			11.72%	8071.12	8071.12	未进入负面清单	否	无	-1.18%
424	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海景甲线	10千伏	600	426.00	71.00%			67.45%	2712.31	2712.31	未进入负面清单	否	无	2.36%
425	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海景乙线	10千伏	600	148.00	24.67%			23.43%	6789.44	6789.44	未进入负面清单	否	无	11.82%
426	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海丰乙线	10千伏	600	159.00	26.50%			25.18%	6598.92	6598.92	未进入负面清单	否	无	-9.75%
427	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	浴熊乙线	10千伏	600	111.00	18.50%			17.58%	7430.28	7430.28	未进入负面清单	否	无	1.65%
428	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	浴翔乙线	10千伏	600	75.00	12.50%			11.88%	8053.80	8053.80	未进入负面清单	否	无	-0.75%
429	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海元线	10千伏	600	174.00	29.00%			27.55%	6339.12	6339.12	未进入负面清单	否	无	10.40%
430	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海新线	10千伏	600	88.00	14.67%			13.93%	7828.64	7828.64	未进入负面清单	否	无	9.69%

431	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海天线	10千伏	600	390.00	65.00%			61.75%	3273.48	3273.48	未进入负面清单	否	无	-3.18%
432	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场变	海泉线	10千伏	600	26.00	4.33%			4.12%	8902.48	8902.48	未进入负面清单	否	无	14.66%
433	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	创业甲线	10千伏	500	340.00	68.00%			64.60%	1905.20	1905.20	未进入负面清单	否	无	-4.83%
434	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	留开甲线	10千伏	500	0.00	0.00%			0.00%	7794.00	7794.00	未进入负面清单	否	无	29.71%
435	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	滨硅甲线	10千伏	800	135.00	16.88%			16.03%	10132.20	10132.20	未进入负面清单	否	无	0.24%
436	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	滨北甲线	10千伏	500	137.00	27.40%			26.03%	5421.16	5421.16	未进入负面清单	否	无	-4.02%
437	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	滨南甲线	10千伏	500	0.00	0.00%			0.00%	7794.00	7794.00	未进入负面清单	否	无	-9.00%
438	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	滨南乙线	10千伏	500	95.00	19.00%			18.05%	6148.60	6148.60	未进入负面清单	否	无	-10.75%
439	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	滨北乙线	10千伏	500	168.00	33.60%			31.92%	4884.24	4884.24	未进入负面清单	否	无	-0.71%
440	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	滨硅乙线	10千伏	800	0.00	0.00%			0.00%	12470.40	12470.40	未进入负面清单	否	无	5.67%
441	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	留开乙线	10千伏	500	63.00	12.60%			11.97%	6702.84	6702.84	未进入负面清单	否	无	1.89%
442	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	创业乙线	10千伏	500	204.00	40.80%			38.76%	4260.72	4260.72	未进入负面清单	否	无	6.18%
443	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯变	留锦线	10千伏	800	123.00	15.38%			14.61%	10340.04	10340.04	未进入负面清单	否	无	2.36%
444	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海一次变	滨海线	10千伏	600	528.00	88.00%			83.60%	2057.61	2057.61	未进入负面清单	否	无	-18.61%

445	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海一次变	斯创线	10千伏	600	22.00	3.67%			3.48%	8971.76	8971.76	未进入负面清单	否	无	0.24%
446	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海一次变	工业线	10千伏	600	154.00	25.67%			24.38%	6685.52	6685.52	未进入负面清单	否	无	0.00%
447	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海一次变	东砂线	10千伏	600	25.00	4.17%			3.96%	8919.80	8919.80	未进入负面清单	否	无	-8.25%
448	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海一次变	华益线	10千伏	600	27.00	4.50%			4.28%	8885.16	8885.16	未进入负面清单	否	无	21.28%
449	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	华安甲线	10千伏	500	331.00	66.20%			62.89%	3161.24	3161.24	未进入负面清单	否	无	-16.78%
450	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	运河甲线	10千伏	600	202.00	33.67%			31.98%	5854.16	5854.16	未进入负面清单	否	无	-1.65%
451	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	黄河线	10千伏	600	51.00	8.50%			8.08%	8469.48	8469.48	未进入负面清单	否	无	-0.24%
452	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	电厂甲线	10千伏	600	194.00	32.33%			30.72%	5992.72	5992.72	未进入负面清单	否	无	-7.09%
453	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	红海线	10千伏	600	156.00	26.00%			24.70%	6650.88	6650.88	未进入负面清单	否	无	8.75%
454	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	华山乙线	10千伏	600	234.00	39.00%			37.05%	5299.92	5299.92	未进入负面清单	否	无	8.04%
455	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	南开乙线	10千伏	600	39.00	6.50%			6.18%	8677.32	8677.32	未进入负面清单	否	无	16.78%
456	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	华山甲线	10千伏	600	58.00	9.67%			9.18%	8348.24	8348.24	未进入负面清单	否	无	-15.00%
457	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	望海线	10千伏	600	225.00	37.50%			35.63%	5455.80	5455.80	未进入负面清单	否	无	-2.25%
458	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	电厂乙线	10千伏	600	329.00	54.83%			52.09%	4395.81	4395.81	未进入负面清单	否	无	2.60%

459	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	运河乙线	10千伏	600	94.00	15.67%			14.88%	7724.72	7724.72	未进入负面清单	否	无	-7.33%
460	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井变	华安乙线	10千伏	500	50.00	10.00%			9.50%	6928.00	6928.00	未进入负面清单	否	无	-2.13%
461	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	沙南乙线	10千伏	447	34.00	7.61%			7.23%	6378.96	6378.96	未进入负面清单	否	无	1.59%
462	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	沙南甲线	10千伏	447	37.00	8.28%			7.86%	6327.00	6327.00	未进入负面清单	否	无	9.22%
463	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	开发线	10千伏	400	291.00	72.75%			69.11%	1195.08	1195.08	未纳入负面清单	否	无	7.57%
464	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	利丰线	10千伏	500	227.00	45.40%			43.13%	3862.36	3862.36	未进入负面清单	否	无	2.13%
465	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	沙芦甲线	10千伏	514	314.00	61.09%			58.04%	2573.75	2573.75	未进入负面清单	否	无	5.91%
466	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	沙芦乙线	10千伏	600	396.00	66.00%			62.70%	2494.08	2494.08	未进入负面清单	否	无	9.69%
467	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河变	沙东线	10千伏	600	200.00	33.33%			31.67%	5888.80	5888.80	未进入负面清单	否	无	4.02%
468	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	矿业甲线	10千伏	514	675.00	131.32%	5	12.3	124.76%	-3678.77	-3678.77	2023.2	否	无	0.00%
469	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	矿业乙线	10千伏	514	673.00	130.93%	6	8.9	124.39%	-3644.13	-3644.13	2023.2	否	无	-1.65%
470	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	钼业线	10千伏	257	0.00	0.00%			0.00%	4006.12	4006.12	未进入负面清单	否	无	-0.24%
471	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	明珠甲线	10千伏	514	0.00	0.00%			0.00%	8012.23	8012.23	未进入负面清单	否	无	-1.89%
472	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	明珠乙线	10千伏	514	4.00	0.78%			0.74%	7942.95	7942.95	未进入负面清单	否	无	18.91%

473	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天湖线	10千伏	600	12.00	2.00%			1.90%	9144.96	9144.96	未进入负面清单	否	无	-6.86%
474	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	镁砂线	10千伏	600	11	1.83%			1.74%	9162.28	9162.28	未进入负面清单	否	无	-0.24%
475	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	新科乙线	10千伏	600	0	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	-3.07%
476	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	新科甲线	10千伏	600	625	104.17%			98.96%	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-4.96%
477	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天成线	10千伏	800	433	54.13%			51.42%	4970.84	4970.84	未进入负面清单	否	无	4.96%
478	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天南乙线	10千伏	520	5	0.96%			0.91%	8019.16	8019.16	未进入负面清单	否	无	-8.51%
479	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天南甲线	10千伏	520	0	0.00%			0.00%	8105.76	8105.76	未进入负面清单	否	无	2.84%
480	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天创乙线	10千伏	520	23	4.42%			4.20%	7707.40	7707.40	未进入负面清单	否	无	4.02%
481	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖变	天创甲线	10千伏	520	0	0.00%			0.00%	8105.76	8105.76	未进入负面清单	否	无	3.78%
482	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	金园甲线	10千伏	500	114	22.80%			21.66%	5819.52	5819.52	未进入负面清单	否	无	4.96%
483	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	金隆甲线	10千伏	400	49	12.25%			11.64%	5386.52	5386.52	未进入负面清单	否	无	4.73%
484	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	龙江甲线	10千伏	500	237	47.40%			45.03%	3689.16	3689.16	未进入负面清单	否	无	2.60%
485	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	金湖甲线	10千伏	440	53	12.05%			11.44%	5940.76	5940.76	未进入负面清单	否	无	-2.36%
486	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	新钢甲线	10千伏	500	86	17.20%			16.34%	6304.48	6304.48	未进入负面清单	否	无	7.80%

487	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	北环甲线	10千伏	500	187	37.40%			35.53%	4555.16	4555.16	未进入负面清单	否	无	12.53%
488	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	北环乙线	10千伏	500	70	14.00%			13.30%	6581.60	6581.60	未进入负面清单	否	无	6.15%
489	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	金水线	10千伏	430	3	0.70%			0.66%	6650.88	6650.88	未进入负面清单	否	无	-7.80%
490	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	金隆乙线	10千伏	400	21	5.25%			4.99%	5871.48	5871.48	未进入负面清单	否	无	2.84%
491	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	金湖乙线	10千伏	440	154	35.00%			33.25%	4191.44	4191.44	未进入负面清单	否	无	0.00%
492	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	新钢乙线	10千伏	440	110	25.00%			23.75%	4953.52	4953.52	未进入负面清单	否	无	6.38%
493	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	龙江乙线	10千伏	500	150	30.00%			28.50%	5196.00	5196.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
494	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金变	金园乙线	10千伏	500	160	32.00%			30.40%	5022.80	5022.80	未进入负面清单	否	无	0.53%
495	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新港线	10千伏	600	0	0.00%			0.00%	9352.80	9352.80	未进入负面清单	否	无	8.98%
496	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新华甲线	10千伏	494	12	2.43%			2.31%	7492.63	7492.63	未进入负面清单	否	无	0.00%
497	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	万达甲线	10千伏	600	57	9.50%			9.03%	8365.56	8365.56	未进入负面清单	否	无	1.00%
498	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新丰甲线	10千伏	600	226	37.67%			35.78%	5438.48	5438.48	未进入负面清单	否	无	-8.75%
499	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新海甲线	10千伏	600	84	14.00%			13.30%	7897.92	7897.92	未进入负面清单	否	无	-2.25%
500	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新闾甲线	10千伏	600	9	1.50%			1.43%	9196.92	9196.92	未进入负面清单	否	无	-1.25%

501	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新光甲线	10千伏	600	136	22.67%			21.53%	6997.28	6997.28	未进入负面清单	否	无	-1.42%
502	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新工甲线	10千伏	600	246	41.00%			38.95%	5092.08	5092.08	未进入负面清单	否	无	-1.18%
503	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新业甲线	10千伏	600	192	32.00%			30.40%	6027.36	6027.36	未进入负面清单	否	无	2.36%
504	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新医专线	10千伏	453	54	11.92%			11.32%	6126.08	6126.08	未进入负面清单	否	无	11.82%
505	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新华乙线	10千伏	494	14.436	2.92%			2.78%	7450.44	7450.44	未进入负面清单	否	无	-9.75%
506	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	万达乙线	10千伏	600	75	12.50%			11.88%	8053.80	8053.80	未进入负面清单	否	无	1.65%
507	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新业乙线	10千伏	600	91	15.17%			14.41%	7776.68	7776.68	未进入负面清单	否	无	-0.75%
508	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新工乙线	10千伏	600	28	4.67%			4.43%	8867.84	8867.84	未进入负面清单	否	无	10.40%
509	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新光乙线	10千伏	600	48	8.00%			7.60%	8521.44	8521.44	未进入负面清单	否	无	9.69%
510	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新闽乙线	10千伏	600	54	9.00%			8.55%	8417.52	8417.52	未进入负面清单	否	无	-3.18%
511	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新海乙线	10千伏	600	236	39.33%			37.37%	5265.28	5265.28	未进入负面清单	否	无	14.66%
512	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城变	新丰乙线	10千伏	600	165	27.50%			26.13%	6495.00	6495.00	未进入负面清单	否	无	-4.83%
513	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平变	安杨甲线	10千伏	440	51	11.59%			11.01%	5975.40	5975.40	未进入负面清单	否	无	29.71%
514	国网营口市老边区供电公司	路南变	边和线	10千伏	553	159.00	28.75%			27.25%	5866.28	5866.28	未进入负面清单	否	无	1.50%

515	国网营口市老边区供电公司	路南变	六三线	10千伏	553	257.00	46.47%			44.12%	4168.92	4168.92	未进入负面清单	否	无	2.35%
516	国网营口市老边区供电公司	路南变	中小线	10千伏	553	296.52	53.62%			81.61%	3484.44	3484.44	未进入负面清单	否	无	-27.99%
517	国网营口市老边区供电公司	路南变	柳树线	10千伏	553	255.00	46.11%			40.27%	4203.56	4203.56	未进入负面清单	否	无	5.84%
518	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁北一线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
519	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁北二线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
520	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁南线	10千伏	553	228.00	41.23%			33.85%	4671.20	4671.20	未进入负面清单	否	无	7.38%
521	国网营口市老边区供电公司	路南变	铁北三线	10千伏	553	307.00	55.52%			55.83%	3302.92	3302.92	未进入负面清单	否	无	-0.31%
522	国网营口市老边区供电公司	路南变	三家线	10千伏	553	226.00	40.87%			40.45%	4705.84	4705.84	未进入负面清单	否	无	0.42%
523	国网营口市老边区供电公司	路南变	路南线	10千伏	553	192.00	34.72%			10.61%	5294.72	5294.72	未进入负面清单	否	无	24.11%
524	国网营口市老边区供电公司	路南变	农机线	10千伏	553	337.00	60.94%			66.29%	2783.32	2783.32	未进入负面清单	否	无	-5.35%
525	国网营口市老边区供电公司	老边变	钢一线	10千伏	553	201.00	36.35%			29.41%	5138.84	5138.84	未进入负面清单	否	无	6.94%
526	国网营口市老边区供电公司	老边变	城内东线	10千伏	553	167.00	30.20%			24.55%	5727.72	5727.72	未进入负面清单	否	无	5.65%
527	国网营口市老边区供电公司	老边变	边南甲线	10千伏	553	33.00	5.97%			5.44%	8048.60	8048.60	未进入负面清单	否	无	0.53%
528	国网营口市老边区供电公司	老边变	龙山甲线	10千伏	553	141.00	25.50%			21.37%	6178.04	6178.04	未进入负面清单	否	无	4.13%

529	国网营口市老边区供电公司	老边变	钢二线	10千伏	553	55.74	10.08%			63.78%	7654.81	7654.81	未进入负面清单	否	无	-53.70%
530	国网营口市老边区供电公司	老边变	城内西线	10千伏	553	286.00	51.72%			56.37%	3666.64	3666.64	未进入负面清单	否	无	-4.65%
531	国网营口市老边区供电公司	老边变	边南乙线	10千伏	553	78.00	14.10%			14.85%	7269.20	7269.20	未进入负面清单	否	无	-0.75%
532	国网营口市老边区供电公司	老边变	龙山乙线	10千伏	553	181.00	32.73%			28.93%	5485.24	5485.24	未进入负面清单	否	无	3.80%
533	国网营口市老边区供电公司	柳树变	柳联线	10千伏	553	470.68	85.11%			97.79%	467.92	467.92	未进入负面清单	否	无	-12.68%
534	国网营口市老边区供电公司	柳树变	东大线	10千伏	553	373.00	67.45%			62.06%	2159.80	2159.80	未进入负面清单	否	无	5.39%
535	国网营口市老边区供电公司	柳树变	前山线	10千伏	553	122.00	22.06%			25.84%	6507.12	6507.12	未进入负面清单	否	无	-3.78%
536	国网营口市老边区供电公司	柳树变	西大线	10千伏	553	136.00	24.59%			27.14%	6264.64	6264.64	未进入负面清单	否	无	-2.55%
537	国网营口市老边区供电公司	柳树变	砂铁线	10千伏	553	35.00	6.33%			4.01%	8013.96	8013.96	未进入负面清单	否	无	2.32%
538	国网营口市老边区供电公司	柳树变	太平线	10千伏	553	185.00	33.45%			28.31%	5415.96	5415.96	未进入负面清单	否	无	5.14%
539	国网营口市老边区供电公司	边东变	边东一线	10千伏	553	202.00	36.53%			38.14%	5121.52	5121.52	未进入负面清单	否	无	-1.61%
540	国网营口市老边区供电公司	边东变	边东二线	10千伏	553	100.00	18.08%			17.97%	6888.16	6888.16	未进入负面清单	否	无	0.11%
541	国网营口市老边区供电公司	边东变	冶金一线	10千伏	553	259.00	46.84%			64.38%	4134.28	4134.28	未进入负面清单	否	无	-17.54%
542	国网营口市老边区供电公司	边东变	冶金三线	10千伏	553	47.81	8.65%			9.16%	7792.05	7792.05	未进入负面清单	否	无	-0.51%

543	国网营口市老边区供电公司	边东变	边南线	10千伏	553	428.00	77.40%			66.71%	1207.20	1207.20	未进入负面清单	否	无	10.69%
544	国网营口市老边区供电公司	边东变	边北线	10千伏	553	76.00	13.74%			13.39%	7303.84	7303.84	未进入负面清单	否	无	0.35%
545	国网营口市老边区供电公司	北甸变	石灰线	10千伏	553	190.00	34.36%			43.01%	5329.36	5329.36	未进入负面清单	否	无	-8.65%
546	国网营口市老边区供电公司	北甸变	北甸线	10千伏	553	0.00	0.00%			15.31%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-15.31%
547	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西金甲线	10千伏	553	151.00	27.31%			44.32%	6004.84	6004.84	未进入负面清单	否	无	-17.01%
548	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西智甲线	10千伏	553	208.70	37.74%			31.92%	5005.42	5005.42	未进入负面清单	否	无	5.82%
549	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西牛甲线	10千伏	553	372.00	67.27%			87.91%	2177.12	2177.12	未进入负面清单	否	无	-20.64%
550	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西龙甲线	10千伏	553	69.45	12.56%			19.90%	7417.28	7417.28	未进入负面清单	否	无	-7.34%
551	国网营口市老边区供电公司	西屯变	汽保甲线	10千伏	553	396.13	71.63%			94.24%	1759.16	1759.16	未进入负面清单	否	无	-22.61%
552	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西萨线	10千伏	553	364.00	65.82%			55.93%	2315.68	2315.68	未进入负面清单	否	无	9.89%
553	国网营口市老边区供电公司	西屯变	汽保丙线	10千伏	553	197.00	35.62%			24.26%	5208.12	5208.12	未进入负面清单	否	无	11.36%
554	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西青线	10千伏	553	95.12	17.20%			17.71%	6972.67	6972.67	未进入负面清单	否	无	-0.51%
555	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西金乙线	10千伏	553	432.00	78.12%			77.04%	1137.92	1137.92	未进入负面清单	否	无	1.08%
556	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西智乙线	10千伏	553	140.00	25.32%			24.67%	6195.36	6195.36	未进入负面清单	否	无	0.65%

557	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西牛乙线	10千伏	553	293.10	53.00%			55.29%	3543.69	3543.69	未进入负面清单	否	无	-2.29%
558	国网营口市老边区供电公司	西屯变	西龙乙线	10千伏	553	156.31	28.27%			58.73%	5912.91	5912.91	未进入负面清单	否	无	-30.46%
559	国网营口市老边区供电公司	花英台变	花边线	10千伏	553	411.00	74.32%			69.16%	1501.64	1501.64	未进入负面清单	否	无	5.16%
560	国网营口市老边区供电公司	花英台变	花石线	10千伏	553	269.00	48.64%			38.88%	3961.08	3961.08	未进入负面清单	否	无	9.76%
561	国网营口市老边区供电公司	花英台变	花纸线	10千伏	553	230.00	41.59%			41.38%	4636.56	4636.56	未进入负面清单	否	无	0.21%
562	国网营口市老边区供电公司	大兴变	三征线	10千伏	553	336.00	60.76%			68.54%	2800.64	2800.64	未进入负面清单	否	无	-7.78%
563	国网营口市老边区供电公司	大兴变	三征甲线	10千伏	553	16.00	2.89%			2.71%	8343.04	8343.04	未进入负面清单	否	无	0.18%
564	国网营口市老边区供电公司	大兴变	董家线	10千伏	553	225.00	40.69%			21.70%	4723.16	4723.16	未进入负面清单	否	无	18.99%
565	国网营口市老边区供电公司	大兴变	三征乙线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
566	国网营口市老边区供电公司	城东变	新东一线	10千伏	553	226.00	40.87%			35.12%	4705.84	4705.84	未进入负面清单	否	无	5.75%
567	国网营口市老边区供电公司	城东变	新城一线	10千伏	553	84.67	15.31%			44.33%	7153.74	7153.74	未进入负面清单	否	无	-29.02%
568	国网营口市老边区供电公司	城东变	城西甲线	10千伏	553	111.00	20.07%			19.00%	6697.64	6697.64	未进入负面清单	否	无	1.07%
569	国网营口市老边区供电公司	城东变	新城二线	10千伏	553	115.00	20.80%			18.91%	6628.36	6628.36	未进入负面清单	否	无	1.89%
570	国网营口市老边区供电公司	城东变	新东二线	10千伏	553	96.00	17.36%			13.95%	6957.44	6957.44	未进入负面清单	否	无	3.41%

571	国网营口市老边区供电公司	城东变	城西乙线	10千伏	553	222.21	40.18%			44.99%	4771.42	4771.42	未进入负面清单	否	无	-4.81%
572	国网营口市老边区供电公司	城东变	城惠甲线	10千伏	553	25.00	4.52%			13.95%	8187.16	8187.16	未进入负面清单	否	无	-9.43%
573	国网营口市老边区供电公司	城东变	城惠乙线	10千伏	553	0.18	0.03%			44.99%	8617.12	8617.12	未进入负面清单	否	无	-44.96%
574	国网营口市老边区供电公司	土城变	士林线	10千伏	553	0.00	0.00%			7.92%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-7.92%
575	国网营口市老边区供电公司	土城变	二道线	10千伏	553	46.00	8.32%			7.92%	7823.44	7823.44	未进入负面清单	否	无	0.40%
576	国网营口市老边区供电公司	土城变	蓝旗线	10千伏	553	307.00	55.52%			52.92%	3302.92	3302.92	未进入负面清单	否	无	2.60%
577	国网营口市老边区供电公司	土城变	砖厂线	10千伏	553	199.00	35.99%			53.01%	5173.48	5173.48	未进入负面清单	否	无	-17.02%
578	国网营口市老边区供电公司	京诚变	京冶线	10千伏	553	165.00	29.84%			35.89%	5762.36	5762.36	未进入负面清单	否	无	-6.05%
579	国网营口市老边区供电公司	京诚变	京嘉线	10千伏	553	606.33	109.64%			104.62%	-1881.54	-1881.54	2025.08	否	无	5.02%
580	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑钢一线	10千伏	553	197.88	35.78%			35.31%	5192.84	5192.84	未进入负面清单	否	无	0.47%
581	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑滨一线	10千伏	553	304.00	54.97%			50.37%	3354.88	3354.88	未进入负面清单	否	无	4.60%
582	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑家一线	10千伏	553	452.00	81.74%			3.97%	791.52	791.52	未进入负面清单	否	无	77.77%
583	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑东一线	10千伏	553	185.52	33.55%			26.86%	5406.95	5406.95	未进入负面清单	否	无	6.69%
584	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑平一线	10千伏	553	95.00	17.18%			19.75%	6974.76	6974.76	未进入负面清单	否	无	-2.57%

585	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑北线	10千伏	553	135.60	24.52%			20.74%	6271.57	6271.57	未进入负面清单	否	无	3.78%
586	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑钢二线	10千伏	553	347.28	62.80%			63.02%	2605.27	2605.27	未进入负面清单	否	无	-0.22%
587	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑滨二线	10千伏	553	109.00	19.71%			18.75%	6732.28	6732.28	未进入负面清单	否	无	0.96%
588	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑家二线	10千伏	553	477.00	86.26%			87.84%	358.52	358.52	未进入负面清单	否	无	-1.58%
589	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑东二线	10千伏	553	77.88	14.08%			0.00%	7271.27	7271.27	未进入负面清单	否	无	14.08%
590	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑平二线	10千伏	553	671.63	121.45%			132.69%	-3012.54	-3012.54	2025.08	否	无	-11.24%
591	国网营口市老边区供电公司	郑家变	郑原线	10千伏	553	210.00	37.97%			25.50%	4982.96	4982.96	未进入负面清单	否	无	12.47%
592	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东冶一线	10千伏	553	329.06	59.50%			55.75%	2920.80	2920.80	未进入负面清单	否	无	3.75%
593	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东青甲线	10千伏	553	2.00	0.36%			4.23%	8585.52	8585.52	未进入负面清单	否	无	-3.87%
594	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东冶二线	10千伏	553	88.00	15.91%			1.18%	7096.00	7096.00	未进入负面清单	否	无	14.73%
595	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东青乙线	10千伏	553	170.68	30.87%			4.74%	5663.92	5663.92	未进入负面清单	否	无	26.13%
596	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东保甲线	10千伏	553	1.00	0.18%			1.18%	8602.84	8602.84	未进入负面清单	否	无	-1.00%
597	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东保乙线	10千伏	553	161.00	29.11%			4.74%	5831.64	5831.64	未进入负面清单	否	无	24.37%
598	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东化一线	10千伏	553	234.00	42.31%			1.18%	4567.28	4567.28	未进入负面清单	否	无	41.13%

599	国网营口市老边区供电公司	东屯变	东化二线	10千伏	553	97.00	17.54%			4.74%	6940.12	6940.12	未进入负面清单	否	无	12.80%
600	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	东城线	10千伏	553	279.00	50.45%			30.40%	3787.88	3787.88	未进入负面清单	否	无	4.21%
601	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	时代线	10千伏	553	36.00	6.51%			4.56%	7996.64	7996.64	未进入负面清单	否	无	-22.18%
602	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	李屯乙线	10千伏	553	40.00	7.23%			4.37%	7927.36	7927.36	未进入负面清单	否	无	-5.90%
603	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	凯龙线	10千伏	553	82.50	14.92%			11.78%	7191.26	7191.26	未进入负面清单	否	无	1.67%
604	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	山海乙线	10千伏	553	4.00	0.72%			0.57%	8550.88	8550.88	未进入负面清单	否	无	8.37%
605	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	胜利线	10千伏	553	266.00	48.10%			43.70%	4013.04	4013.04	未进入负面清单	否	无	3.35%
606	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	黎明线	10千伏	553	286.00	51.72%			48.59%	3666.64	3666.64	未进入负面清单	否	无	-2.77%
607	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	海港线	10千伏	553	313.00	56.60%			36.62%	3199.00	3199.00	未进入负面清单	否	无	7.89%
608	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	丰源线	10千伏	553	139.00	25.14%			14.63%	6212.68	6212.68	未进入负面清单	否	无	14.31%
609	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	奥林线	10千伏	553	122.00	22.06%			14.44%	6507.12	6507.12	未进入负面清单	否	无	-7.23%
610	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	新城线	10千伏	553	108.00	19.53%			12.73%	6749.60	6749.60	未进入负面清单	否	无	-1.66%
611	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	山海甲线	10千伏	553	27.00	4.88%			3.42%	8152.52	8152.52	未进入负面清单	否	无	1.72%
612	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	熊铁线	10千伏	553	27.00	4.88%			2.47%	8152.52	8152.52	未进入负面清单	否	无	1.72%

613	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	李屯甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.16%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	-100.00%
614	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	大铁线	10千伏	553	98.00	17.72%			19.19%	6922.80	6922.80	未进入负面清单	否	无	-8.35%
615	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	滨城线	10千伏	553	298.00	53.89%			33.25%	3458.80	3458.80	未进入负面清单	否	无	3.71%
616	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港青线	10千伏	553	101.80	18.41%			13.81%	6856.99	6856.99	未进入负面清单	否	无	-18.73%
617	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港天乙线	10千伏	553	71.74	12.97%			6.21%	7377.63	7377.63	未进入负面清单	否	无	2.22%
618	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港锦乙线	10千伏	553	156.84	28.36%			0.17%	5903.70	5903.70	未进入负面清单	否	无	18.24%
619	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港油乙线	10千伏	553	272.18	49.22%			25.89%	3906.01	3906.01	未进入负面清单	否	无	-10.38%
620	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港河乙线	10千伏	553	96.35	17.42%			0.14%	6951.38	6951.38	未进入负面清单	否	无	-82.12%
621	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港海化线	10千伏	553	247.38	44.73%			33.41%	4335.54	4335.54	未进入负面清单	否	无	-10.51%
622	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港南乙线	10千伏	553	247.38	44.73%			45.53%	4335.54	4335.54	未进入负面清单	否	无	-4.95%
623	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港电线	10千伏	553	389.27	70.39%			74.33%	1878.01	1878.01	未进入负面清单	否	无	-1.56%
624	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港盖甲线	10千伏	553	4.40	0.80%			2.57%	8543.96	8543.96	未进入负面清单	否	无	-64.70%
625	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港展线	10千伏	553	4.40	0.80%			2.03%	8543.96	8543.96	未进入负面清单	否	无	-6.95%
626	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港南甲线	10千伏	553	369.93	66.90%			70.85%	2212.98	2212.98	未进入负面清单	否	无	-10.77%

627	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港万甲线	10千伏	553	268.83	48.61%			9.05%	3964.03	3964.03	未进入负面清单	否	无	15.09%
628	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港河甲线	10千伏	553	160.88	29.09%			7.41%	5833.72	5833.72	未进入负面清单	否	无	-11.75%
629	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港锦甲线	10千伏	553	114.87	20.77%			28.84%	6630.62	6630.62	未进入负面清单	否	无	-8.65%
630	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港油甲线	10千伏	553	476.37	86.14%			23.52%	369.44	369.44	未进入负面清单	否	无	1.09%
631	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港滨线	10千伏	553	249.49	45.12%			28.40%	4299.00	4299.00	未进入负面清单	否	无	13.60%
632	国网营口市熊岳供电分公司	临港一号变	港天甲线	10千伏	553	121.67	22.00%			0.22%	6512.84	6512.84	未进入负面清单	否	无	7.89%
633	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	天沐线	10千伏	553	224.62	40.62%			21.99%	4729.75	4729.75	未进入负面清单	否	无	-0.48%
634	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	沿河乙线	10千伏	553	98.83	17.87%			15.83%	6908.43	6908.43	未进入负面清单	否	无	5.55%
635	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	长征乙线	10千伏	553	310.52	56.15%			30.19%	3241.96	3241.96	未进入负面清单	否	无	4.32%
636	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	望儿山乙线	10千伏	553	294.20	53.20%			24.28%	3524.62	3524.62	未进入负面清单	否	无	-4.66%
637	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	苏屯乙线	10千伏	553	132.15	23.90%			35.60%	6331.33	6331.33	未进入负面清单	否	无	-12.68%
638	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	温铁乙线	10千伏	553	68.16	12.33%			33.97%	7439.63	7439.63	未进入负面清单	否	无	-2.42%
639	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	温铁甲线	10千伏	553	71.63	12.95%			34.23%	7379.53	7379.53	未进入负面清单	否	无	5.08%
640	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	苏屯甲线	10千伏	553	127.74	23.10%			19.30%	6407.71	6407.71	未进入负面清单	否	无	-12.90%

641	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	望儿山甲线	10千伏	553	74.14	13.41%			6.15%	7336.06	7336.06	未进入负面清单	否	无	-1.83%
642	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	长征甲线	10千伏	553	377.35	68.24%			39.35%	2084.46	2084.46	未进入负面清单	否	无	2.78%
643	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	沿河甲线	10千伏	553	271.15	49.03%			25.39%	3923.85	3923.85	未进入负面清单	否	无	6.53%
644	国网营口市熊岳供电分公司	温泉变	温九线	10千伏	553	59.94	10.84%			7.69%	7582.00	7582.00	未进入负面清单	否	无	-23.52%
645	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	微波线	10千伏	553	23.02	4.16%			4.95%	8221.46	8221.46	未进入负面清单	否	无	-70.17%
646	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	农业线	10千伏	553	64.17	11.60%			20.27%	7508.74	7508.74	未进入负面清单	否	无	-72.16%
647	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	熊九线	10千伏	553	19.65	3.55%			4.02%	8279.83	8279.83	未进入负面清单	否	无	-71.27%
648	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	镇内线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
649	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	轻工线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
650	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	温泉线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
651	国网营口市熊岳供电分公司	熊岳变	陈屯线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
652	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	工业线	10千伏	553	192.49	34.81%			54.34%	5286.24	5286.24	未进入负面清单	否	无	0.42%
653	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	熊联线	10千伏	553	26.02	4.71%			2.09%	8169.50	8169.50	未进入负面清单	否	无	-44.46%
654	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	仙人岛线	10千伏	553	43.73	7.91%			12.07%	7862.76	7862.76	未进入负面清单	否	无	-4.00%

655	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	九东线	10千伏	553	259.92	47.00%			19.12%	4118.35	4118.35	未进入负面清单	否	无	4.01%
656	国网营口市熊岳供电分公司	九垄地变	九城线	10千伏	553	109.33	19.77%			14.64%	6726.57	6726.57	未进入负面清单	否	无	4.13%
657	国网营口市熊岳供电分公司	归州变	兰旗线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
658	国网营口市熊岳供电分公司	归州变	白沙线	10千伏	553	295.23	53.39%			54.97%	3506.78	3506.78	未进入负面清单	否	无	6.03%
659	国网营口市熊岳供电分公司	归州变	归东线	10千伏	553	369.41	66.80%			77.00%	2221.98	2221.98	未进入负面清单	否	无	2.41%
660	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙港乙线	10千伏	553	49.08	8.88%			43.01%	7770.10	7770.10	未进入负面清单	否	无	8.16%
661	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙滨线	10千伏	553	1.08	0.20%			21.44%	8601.46	8601.46	未进入负面清单	否	无	42.51%
662	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙天乙线	10千伏	553	262.92	47.54%			23.69%	4066.39	4066.39	未进入负面清单	否	无	-8.00%
663	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙北乙线	10千伏	553	285.24	51.58%			9.97%	3679.81	3679.81	未进入负面清单	否	无	-40.22%
664	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙北甲线	10千伏	553	301.20	54.47%			34.80%	3403.38	3403.38	未进入负面清单	否	无	-10.82%
665	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙天甲线	10千伏	553	209.40	37.87%			43.98%	4993.36	4993.36	未进入负面清单	否	无	-7.57%
666	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙青线	10千伏	553	95.52	17.27%			21.32%	6965.76	6965.76	未进入负面清单	否	无	-24.12%
667	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙归甲线	10千伏	553	333.36	60.28%			13.82%	2846.37	2846.37	未进入负面清单	否	无	5.87%
668	国网营口市熊岳供电分公司	白沙变	沙港甲线	10千伏	553	110.40	19.96%			9.98%	6708.04	6708.04	未进入负面清单	否	无	7.94%

669	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁熊乙线	10千伏	553	306.11	55.35%			12.72%	3318.34	3318.34	未进入负面清单	否	无	33.01%
670	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁山乙线	10千伏	553	144.70	26.17%			4.84%	6113.96	6113.96	未进入负面清单	否	无	-20.94%
671	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁港乙线	10千伏	553	94.77	17.14%			42.62%	6978.75	6978.75	未进入负面清单	否	无	2.31%
672	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁海乙线	10千伏	553	82.64	14.94%			5.21%	7188.84	7188.84	未进入负面清单	否	无	17.15%
673	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁城乙线	10千伏	553	157.89	28.55%			29.90%	5885.51	5885.51	未进入负面清单	否	无	0.87%
674	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁保乙线	10千伏	553	167.74	30.33%			17.66%	5714.91	5714.91	未进入负面清单	否	无	8.99%
675	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁政乙线	10千伏	553	216.09	39.08%			4.01%	4877.49	4877.49	未进入负面清单	否	无	2.89%
676	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁展线	10千伏	553	56.73	10.26%			9.11%	7637.60	7637.60	未进入负面清单	否	无	14.23%
677	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁金乙线	10千伏	553	32.12	5.81%			0.18%	8063.85	8063.85	未进入负面清单	否	无	203.84%
678	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁熊甲线	10千伏	553	257.88	46.63%			15.52%	4153.68	4153.68	未进入负面清单	否	无	17.67%
679	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁山甲线	10千伏	553	7.97	1.44%			5.72%	8482.12	8482.12	未进入负面清单	否	无	-27.33%
680	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁港甲线	10千伏	553	82.29	14.88%			10.44%	7194.90	7194.90	未进入负面清单	否	无	-22.02%
681	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁海甲线	10千伏	553	84.57	15.29%			1.36%	7155.41	7155.41	未进入负面清单	否	无	-1.45%
682	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁城甲线	10千伏	553	72.62	13.13%			10.52%	7362.39	7362.39	未进入负面清单	否	无	-22.07%

683	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁保甲线	10千伏	553	122.55	22.16%			15.66%	6497.60	6497.60	未进入负面清单	否	无	-0.26%
684	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁政甲线	10千伏	553	150.33	27.18%			7.93%	6016.45	6016.45	未进入负面清单	否	无	1.67%
685	国网营口市熊岳供电分公司	大铁变	铁金甲线	10千伏	553	53.27	9.63%			5.68%	7697.53	7697.53	未进入负面清单	否	无	249.54%
686	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	10千伏	553	345.79	62.53%			59.80%	2631.08	2631.08	未进入负面清单	否	无	3.90%
687	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	10千伏	553	142.56	25.78%			20.40%	6151.02	6151.02	未进入负面清单	否	无	-2.94%
688	国网营口市站前区供电分公司	太和变	三友线	10千伏	553	8.37	1.51%			1.25%	8475.20	8475.20	未进入负面清单	否	无	-74.59%
689	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	10千伏	553	240.88	43.56%			50.60%	4448.12	4448.12	未进入负面清单	否	无	-6.32%
690	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	10千伏	553	195.75	35.40%			41.60%	5229.77	5229.77	未进入负面清单	否	无	-5.30%
691	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	10千伏	553	104.47	18.89%			15.60%	6810.74	6810.74	未进入负面清单	否	无	15.39%
692	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太平线	10千伏	553	351.65	63.59%			55.60%	2529.59	2529.59	未进入负面清单	否	无	0.58%
693	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	10千伏	553	322.20	58.26%			50.30%	3039.66	3039.66	未进入负面清单	否	无	0.34%
694	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	芳叶线	10千伏	553	23.12	4.18%			3.25%	8219.73	8219.73	未进入负面清单	否	无	-0.65%
695	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	兴隆线	10千伏	553	195.41	35.34%			35.60%	5235.66	5235.66	未进入负面清单	否	无	-2.04%
696	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	10千伏	553	288.52	52.17%			42.30%	3623.00	3623.00	未进入负面清单	否	无	0.65%

697	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	10千伏	553	191.35	34.60%			31.20%	5305.98	5305.98	未进入负面清单	否	无	-2.14%
698	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	烟厂线	10千伏	553	105.76	19.12%			5.03%	6788.40	6788.40	未进入负面清单	否	无	47.93%
699	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	10千伏	553	178.42	32.26%			41.29%	5529.93	5529.93	未进入负面清单	否	无	-0.14%
700	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	红塔甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
701	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	10千伏	553	343.07	62.04%			58.72%	2678.19	2678.19	未进入负面清单	否	无	2.64%
702	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	润达线	10千伏	553	269.82	48.79%			31.94%	3946.88	3946.88	未进入负面清单	否	无	-8.61%
703	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	红塔乙线	10千伏	553	243.01	43.94%			45.17%	4411.23	4411.23	未进入负面清单	否	无	-4.76%
704	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	10千伏	553	201.71	36.48%			28.85%	5126.55	5126.55	未进入负面清单	否	无	0.99%
705	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	10千伏	553	206.64	37.37%			36.60%	5041.16	5041.16	未进入负面清单	否	无	-0.79%
706	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	10千伏	553	248.26	44.89%			41.87%	4320.30	4320.30	未进入负面清单	否	无	-2.00%
707	国网营口市站前区供电公司	东风变	东钢线	10千伏	553	8.50	1.54%			0.53%	8472.94	8472.94	未进入负面清单	否	无	21.92%
708	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	10千伏	553	76.21	13.78%			16.65%	7300.21	7300.21	未进入负面清单	否	无	-8.46%
709	国网营口市站前区供电公司	东风变	海化线	10千伏	553	24.03	4.35%			4.54%	8203.96	8203.96	未进入负面清单	否	无	4.43%
710	国网营口市站前区供电公司	东风变	东勒线	10千伏	553	306.59	55.44%			69.25%	3310.03	3310.03	未进入负面清单	否	无	-5.59%

711	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	10千伏	553	103.47	18.71%			33.70%	6828.06	6828.06	未进入负面清单	否	无	-2.26%
712	国网营口市站前区供电公司	东风变	东联线	10千伏	553	56.32	10.18%			0.00%	7644.70	7644.70	未进入负面清单	否	无	0.00%
713	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	10千伏	553	214.11	38.72%			43.78%	4911.78	4911.78	未进入负面清单	否	无	-5.68%
714	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	10千伏	553	112.55	20.35%			18.50%	6670.80	6670.80	未进入负面清单	否	无	-3.63%
715	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	10千伏	553	302.58	54.72%			53.13%	3379.48	3379.48	未进入负面清单	否	无	0.17%
716	国网营口市站前区供电公司	光华变	光水乙线	10千伏	553	106.66	19.29%			3.39%	6772.81	6772.81	未进入负面清单	否	无	80.42%
717	国网营口市站前区供电公司	光华变	华乐线	10千伏	553	156.49	28.30%			5.00%	5909.76	5909.76	未进入负面清单	否	无	38.06%
718	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	10千伏	553	390.24	70.57%			58.40%	1861.21	1861.21	未进入负面清单	否	无	4.17%
719	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	10千伏	553	242.91	43.93%			30.89%	4412.96	4412.96	未进入负面清单	否	无	-1.95%
720	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	10千伏	553	277.44	50.17%			40.93%	3814.90	3814.90	未进入负面清单	否	无	1.62%
721	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	10千伏	553	0.00	0.00%			40.37%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.71%
722	国网营口市站前区供电公司	光华变	光水甲线	10千伏	553	109.30	19.76%			17.86%	6727.09	6727.09	未进入负面清单	否	无	-7.32%
723	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青乙线	10千伏	553	317.46	57.41%			56.16%	3121.76	3121.76	未进入负面清单	否	无	-0.24%
724	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	10千伏	553	296.58	53.63%			40.83%	3483.40	3483.40	未进入负面清单	否	无	0.06%

725	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	10千伏	553	305.69	55.28%			50.40%	3325.61	3325.61	未进入负面清单	否	无	9.83%
726	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	10千伏	553	241.33	43.64%			33.52%	4440.33	4440.33	未进入负面清单	否	无	2.23%
727	国网营口市站前区供电公司	光华变	电业线	10千伏	553	177.96	32.18%			32.70%	5537.90	5537.90	未进入负面清单	否	无	-9.22%
728	国网营口市站前区供电公司	光华变	光运线	10千伏	553	125.56	22.71%			17.34%	6445.46	6445.46	未进入负面清单	否	无	0.68%
729	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	10千伏	553	246.86	44.64%			59.58%	4344.55	4344.55	未进入负面清单	否	无	-9.47%
730	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南河乙线	10千伏	553	105.12	19.01%			1.74%	6799.49	6799.49	未进入负面清单	否	无	142.41%
731	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达5线	10千伏	553	365.98	66.18%			19.82%	2281.39	2281.39	未进入负面清单	否	无	50.56%
732	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南河甲线	10千伏	553	99.14	17.93%			9.95%	6903.06	6903.06	未进入负面清单	否	无	22.08%
733	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	10千伏	553	255.23	46.15%			22.90%	4199.58	4199.58	未进入负面清单	否	无	30.99%
734	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	10千伏	553	304.06	54.98%			88.98%	3353.84	3353.84	未进入负面清单	否	无	15.02%
735	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	10千伏	553	436.29	78.90%			32.37%	1063.62	1063.62	未进入负面清单	否	无	8.93%
736	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌乙线	10千伏	553	227.11	41.07%			21.24%	4686.62	4686.62	未进入负面清单	否	无	41.09%
737	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	10千伏	553	361.00	65.28%			88.68%	2367.64	2367.64	未进入负面清单	否	无	2.88%
738	国网营口市站前区供电公司	永红变	建设线	10千伏	553	204.81	37.04%			37.55%	5072.85	5072.85	未进入负面清单	否	无	3.46%

739	国网营口市站前区供电公司	永红变	新兴线	10千伏	553	179.84	32.52%			34.39%	5505.34	5505.34	未进入负面清单	否	无	-14.92%
740	国网营口市站前区供电公司	永红变	永府线	10千伏	553	72.43	13.10%			11.61%	7365.68	7365.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
741	国网营口市站前区供电公司	永红变	工业线	10千伏	553	231.00	41.77%			37.03%	4619.24	4619.24	未进入负面清单	否	无	4.85%
742	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	10千伏	553	204.63	37.00%			31.63%	5075.97	5075.97	未进入负面清单	否	无	1.57%
743	国网营口市站前区供电公司	永红变	专用线	10千伏	553	117.08	21.17%			19.46%	6592.34	6592.34	未进入负面清单	否	无	-23.91%
744	国网营口市站前区供电公司	永红变	隆华线	10千伏	553	69.44	12.56%			12.91%	7417.46	7417.46	未进入负面清单	否	无	-27.25%
745	国网营口市站前区供电公司	永红变	永湾线	10千伏	553	23.38	4.23%			3.03%	8215.22	8215.22	未进入负面清单	否	无	-6.17%
746	国网营口市站前区供电公司	永红变	永海线	10千伏	553	0.53	0.10%			0.12%	8610.98	8610.98	未进入负面清单	否	无	0.00%
747	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	10千伏	553	97.39	17.61%			18.83%	6933.37	6933.37	未进入负面清单	否	无	-26.30%
748	国网营口市站前区供电公司	永红变	化工线	10千伏	553	120.25	21.75%			18.68%	6537.43	6537.43	未进入负面清单	否	无	4.12%
749	国网营口市站前区供电公司	永红变	永金线	10千伏	553	76.65	13.86%			11.96%	7292.59	7292.59	未进入负面清单	否	无	7.19%
750	国网营口市站前区供电公司	永红变	机一线	10千伏	553	180.19	32.58%			34.78%	5499.27	5499.27	未进入负面清单	否	无	-3.03%
751	国网营口市站前区供电公司	永红变	东市线	10千伏	553	126.05	22.79%			3.04%	6436.98	6436.98	未进入负面清单	否	无	20.97%
752	国网营口市站前区供电公司	庄林变	庄才线	10千伏	553	37.00	6.69%			0.00%	7979.32	7979.32	未进入负面清单	否	无	0.00%

753	国网营口市站前区供电公司	庄林变	庄玺线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
754	国网营口市西市区供电公司	四海变	海风线	10千伏	553	276.00	49.91%			61.63%	3839.84	3839.84	未进入负面清单	否	无	26.35%
755	国网营口市西市区供电公司	四海变	星河乙线	10千伏	553	285.00	51.54%			22.01%	3683.96	3683.96	未进入负面清单	否	无	-64.88%
756	国网营口市西市区供电公司	四海变	石化甲线	10千伏	553	389.00	70.34%			86.71%	1882.68	1882.68	未进入负面清单	否	无	-1.64%
757	国网营口市西市区供电公司	四海变	临海甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.00%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
758	国网营口市西市区供电公司	四海变	临海乙线	10千伏	553	32.00	5.79%			2.20%	8065.92	8065.92	未进入负面清单	否	无	-10.81%
759	国网营口市西市区供电公司	四海变	海创甲线	10千伏	553	42.00	7.59%			4.94%	7892.72	7892.72	未进入负面清单	否	无	-23.68%
760	国网营口市西市区供电公司	四海变	海滨线	10千伏	553	154.00	27.85%			39.88%	5952.88	5952.88	未进入负面清单	否	无	7.41%
761	国网营口市西市区供电公司	四海变	星河甲线	10千伏	553	183.00	33.09%			65.78%	5450.60	5450.60	未进入负面清单	否	无	-1.22%
762	国网营口市西市区供电公司	四海变	海创乙线	10千伏	553	33.00	5.97%			7.24%	8048.60	8048.60	未进入负面清单	否	无	3.61%
763	国网营口市西市区供电公司	四海变	石化乙线	10千伏	553	27.00	4.88%			8.16%	8152.52	8152.52	未进入负面清单	否	无	2.46%
764	国网营口市西市区供电公司	四海变	海旭线	10千伏	553	3.00	0.54%			0.53%	8568.20	8568.20	未进入负面清单	否	无	40.74%
765	国网营口市西市区供电公司	科园变	科威线	10千伏	553	289.00	52.26%			57.44%	3614.68	3614.68	未进入负面清单	否	无	6.75%
766	国网营口市西市区供电公司	科园变	科南甲线	10千伏	553	525.00	94.94%			111.46%	-472.84	-472.84	2024.08	否	无	-0.39%

767	国网营口市西市区供电公司	科园变	聚能丙线	10千伏	553	281.00	50.81%			14.21%	3753.24	3753.24	未进入负面清单	否	无	-36.62%
768	国网营口市西市区供电公司	科园变	新力乙线	10千伏	553	133.00	24.05%			27.24%	6316.60	6316.60	未进入负面清单	否	无	-5.42%
769	国网营口市西市区供电公司	科园变	可乐丙线	10千伏	553	74.00	13.38%			14.94%	7338.48	7338.48	未进入负面清单	否	无	2.02%
770	国网营口市西市区供电公司	科园变	科烁线	10千伏	553	230.00	41.59%			5.66%	4636.56	4636.56	未进入负面清单	否	无	24.57%
771	国网营口市西市区供电公司	科园变	迎宾乙线	10千伏	553	6.00	1.08%			0.59%	8516.24	8516.24	未进入负面清单	否	无	-48.74%
772	国网营口市西市区供电公司	科园变	可乐甲线	10千伏	553	225.00	40.69%			43.95%	4723.16	4723.16	未进入负面清单	否	无	2.16%
773	国网营口市西市区供电公司	科园变	民兴甲线	10千伏	553	51.00	9.22%			11.45%	7736.84	7736.84	未进入负面清单	否	无	27.23%
774	国网营口市西市区供电公司	科园变	民兴乙线	10千伏	553	117.00	21.16%			15.20%	6593.72	6593.72	未进入负面清单	否	无	6.33%
775	国网营口市西市区供电公司	科园变	东旭线	10千伏	553	11.00	1.99%			0.07%	8429.64	8429.64	未进入负面清单	否	无	-63.29%
776	国网营口市西市区供电公司	科园变	聚能乙线	10千伏	553	374.00	67.63%			84.94%	2142.48	2142.48	未进入负面清单	否	无	-11.72%
777	国网营口市西市区供电公司	科园变	新力甲线	10千伏	553	125.00	22.60%			26.38%	6455.16	6455.16	未进入负面清单	否	无	-0.75%
778	国网营口市西市区供电公司	科园变	科威线	10千伏	553	274.00	49.55%			57.44%	3874.48	3874.48	未进入负面清单	否	无	-100.00%
779	国网营口市西市区供电公司	科园变	聚能甲线	10千伏	553	308.00	55.70%			39.28%	3285.60	3285.60	未进入负面清单	否	无	-1.44%
780	国网营口市西市区供电公司	科园变	科南乙线	10千伏	553	422.00	76.31%			81.13%	1311.12	1311.12	未进入负面清单	否	无	-10.78%

781	国网营口市西市区供电公司	科园变	迎宾甲线	10千伏	553	0.00	0.00%			0.07%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
782	国网营口市西市区供电公司	科园变	可乐乙线	10千伏	553	164.00	29.66%			33.29%	5779.68	5779.68	未进入负面清单	否	无	-4.27%
783	国网营口市西市区供电公司	教育变	汇达线	10千伏	553	190.00	34.36%			32.04%	5329.36	5329.36	未进入负面清单	否	无	-1.53%
784	国网营口市西市区供电公司	教育变	新东线	10千伏	553	75.00	13.56%			11.12%	7321.16	7321.16	未进入负面清单	否	无	1.02%
785	国网营口市西市区供电公司	教育变	博南甲线	10千伏	553	251.00	45.39%			48.16%	4272.84	4272.84	未进入负面清单	否	无	1.87%
786	国网营口市西市区供电公司	教育变	博文线	10千伏	553	145.00	26.22%			22.31%	6108.76	6108.76	未进入负面清单	否	无	-19.51%
787	国网营口市西市区供电公司	教育变	育和乙线	10千伏	553	28.00	5.06%			5.72%	8135.20	8135.20	未进入负面清单	否	无	166.45%
788	国网营口市西市区供电公司	教育变	理工线	10千伏	553	97.00	17.54%			14.87%	6940.12	6940.12	未进入负面清单	否	无	-34.68%
789	国网营口市西市区供电公司	教育变	育和甲线	10千伏	553	1.00	0.18%			0.33%	8602.84	8602.84	未进入负面清单	否	无	602.87%
790	国网营口市西市区供电公司	教育变	学园线	10千伏	553	0.00	0.00%			9.21%	8620.16	8620.16	未进入负面清单	否	无	431.94%
791	国网营口市西市区供电公司	教育变	世博甲线	10千伏	553	5.00	0.90%			1.32%	8533.56	8533.56	未进入负面清单	否	无	-14.11%
792	国网营口市西市区供电公司	教育变	天秀甲线	10千伏	553	3.00	0.54%			42.77%	8568.20	8568.20	未进入负面清单	否	无	243.51%
793	国网营口市西市区供电公司	教育变	博南丙线	10千伏	553	191.00	34.54%			41.65%	5312.04	5312.04	未进入负面清单	否	无	22.63%
794	国网营口市西市区供电公司	教育变	明珠线	10千伏	553	307.00	55.52%			62.05%	3302.92	3302.92	未进入负面清单	否	无	-0.60%

795	国网营口市西市区供电公司	教育变	天秀乙线	10千伏	553	11.00	1.99%			23.75%	8429.64	8429.64	未进入负面清单	否	无	133.82%
796	国网营口市西市区供电公司	教育变	富士线	10千伏	553	386.00	69.80%			37.37%	1934.64	1934.64	未进入负面清单	否	无	-11.08%
797	国网营口市西市区供电公司	教育变	奥体线	10千伏	553	85.00	15.37%			12.57%	7147.96	7147.96	未进入负面清单	否	无	-24.24%
798	国网营口市西市区供电公司	教育变	世博乙线	10千伏	553	21.00	3.80%			2.37%	8256.44	8256.44	未进入负面清单	否	无	3.48%
799	国网营口市西市区供电公司	海防变	船厂线	10千伏	553	278.00	50.27%			55.38%	3805.20	3805.20	未进入负面清单	否	无	-10.74%
800	国网营口市西市区供电公司	海防变	海高线	10千伏	553	46.00	8.32%			10.03%	7823.44	7823.44	未进入负面清单	否	无	-21.13%
801	国网营口市西市区供电公司	海防变	新联线	10千伏	553	110.00	19.89%			18.48%	6714.96	6714.96	未进入负面清单	否	无	-15.42%
802	国网营口市西市区供电公司	海防变	炮台线	10千伏	553	234.00	42.31%			48.19%	4567.28	4567.28	未进入负面清单	否	无	-2.49%
803	国网营口市西市区供电公司	海防变	东星线	10千伏	553	191.00	34.54%			48.98%	5312.04	5312.04	未进入负面清单	否	无	6.71%
804	国网营口市西市区供电公司	海防变	海勒线	10千伏	553	106.00	19.17%			23.46%	6784.24	6784.24	未进入负面清单	否	无	1.89%
805	国网营口市西市区供电公司	海防变	高新线	10千伏	553	131.00	23.69%			14.22%	6351.24	6351.24	未进入负面清单	否	无	-17.94%
806	国网营口市西市区供电公司	海防变	养殖线	10千伏	553	282.00	50.99%			56.88%	3735.92	3735.92	未进入负面清单	否	无	-4.38%
807	国网营口市西市区供电公司	海防变	大桥线	10千伏	553	113.00	20.43%			34.36%	6663.00	6663.00	未进入负面清单	否	无	11.79%
808	国网营口市西市区供电公司	体育变	冯大甲线	10千伏	553	162.00	29.29%			21.32%	5814.32	5814.32	未进入负面清单	否	无	9.39%

809	国网营口市西市区供电公司	体育变	海防线	10千伏	553	295.00	53.35%			23.46%	3510.76	3510.76	未进入负面清单	否	无	-0.05%
810	国网营口市西市区供电公司	体育变	青花甲线	10千伏	553	259.00	46.84%			42.92%	4134.28	4134.28	未进入负面清单	否	无	4.71%
811	国网营口市西市区供电公司	体育变	青花丙线	10千伏	553	182.00	32.91%			7.62%	5467.92	5467.92	未进入负面清单	否	无	-21.17%
812	国网营口市西市区供电公司	体育变	启文线	10千伏	553	24.00	4.34%			5.25%	8204.48	8204.48	未进入负面清单	否	无	-80.36%
813	国网营口市西市区供电公司	体育变	青花乙线	10千伏	553	125.00	22.60%			50.74%	6455.16	6455.16	未进入负面清单	否	无	-9.96%
814	国网营口市西市区供电公司	体育变	万都线	10千伏	553	94.00	17.00%			17.41%	6992.08	6992.08	未进入负面清单	否	无	-2.81%
815	国网营口市西市区供电公司	体育变	冯大乙线	10千伏	553	181.00	32.73%			35.03%	5485.24	5485.24	未进入负面清单	否	无	17.31%
816	国网营口市西市区供电公司	体育变	中医乙线	10千伏	553	91.00	16.46%			14.33%	7044.04	7044.04	未进入负面清单	否	无	-0.83%
817	国网营口市西市区供电公司	体育变	创新线	10千伏	553	293.00	52.98%			34.79%	3545.40	3545.40	未进入负面清单	否	无	-0.12%
818	国网营口市西市区供电公司	体育变	三纺线	10千伏	553	54.00	9.76%			8.73%	7684.88	7684.88	未进入负面清单	否	无	3.35%
819	国网营口市西市区供电公司	体育变	体育线	10千伏	553	268.00	48.46%			39.76%	3978.40	3978.40	未进入负面清单	否	无	0.80%
820	国网营口市西市区供电公司	体育变	昌盛线	10千伏	553	109.00	19.71%			12.16%	6732.28	6732.28	未进入负面清单	否	无	50.94%
821	国网营口市西市区供电公司	西部变	通惠线	10千伏	553	302.00	54.61%			44.54%	3389.52	3389.52	未进入负面清单	否	无	-100.00%
822	国网营口市西市区供电公司	西部变	新华线	10千伏	553	102.00	18.44%			14.18%	6853.52	6853.52	未进入负面清单	否	无	17.15%

823	国网营口市西市区供电公司	西部变	润毛线	10千伏	553	299.00	54.07%			45.47%	3441.48	3441.48	未进入负面清单	否	无	-21.41%
824	国网营口市西市区供电公司	西部变	润油线	10千伏	553	258.00	46.65%			42.91%	4151.60	4151.60	未进入负面清单	否	无	12.47%
825	国网营口市西市区供电公司	西部变	配水线	10千伏	553	127.00	22.97%			26.05%	6420.52	6420.52	未进入负面清单	否	无	20.28%
826	国网营口市西市区供电公司	西部变	和平线	10千伏	553	262.00	47.38%			25.41%	4082.32	4082.32	未进入负面清单	否	无	9.71%
827	国网营口市西市区供电公司	西部变	前进线	10千伏	553	138.00	24.95%			24.67%	6230.00	6230.00	未进入负面清单	否	无	-35.01%
828	国网营口市西市区供电公司	西部变	西环线	10千伏	553	264.00	47.74%			47.74%	4047.68	4047.68	未进入负面清单	否	无	10.57%
829	国网营口市西市区供电公司	西部变	自新线	10千伏	553	208.00	37.61%			39.63%	5017.60	5017.60	未进入负面清单	否	无	-35.98%
830	国网营口市西市区供电公司	西部变	莱茵线	10千伏	553	267.00	48.28%			45.76%	3995.72	3995.72	未进入负面清单	否	无	-23.98%
831	国网营口市西市区供电公司	西部变	相和乙线	10千伏	553	58.00	10.49%			8.04%	7615.60	7615.60	未进入负面清单	否	无	1.86%
832	国网营口市西市区供电公司	西部变	团结线	10千伏	553	275.00	49.73%			47.16%	3857.16	3857.16	未进入负面清单	否	无	3.01%
833	国网营口市西市区供电公司	西部变	相和甲线	10千伏	553	323.00	58.41%			42.49%	3025.80	3025.80	未进入负面清单	否	无	-21.50%
834	国网营口市西市区供电公司	西部变	炮三线	10千伏	553	275.00	49.73%			28.10%	3857.16	3857.16	未进入负面清单	否	无	1.46%
835	国网营口市西市区供电公司	西部变	有色线	10千伏	553	130.00	23.51%			26.99%	6368.56	6368.56	未进入负面清单	否	无	-45.13%
836	国网营口市西市区供电公司	西部变	四道沟线	10千伏	553	191.00	34.54%			32.52%	5312.04	5312.04	未进入负面清单	否	无	-35.86%

837	国网营口市西市区供电公司	高新变	高北乙线	10千伏	553	441.00	79.75%			100.61%	982.04	982.04	未进入负面清单	否	无	1.30%
838	国网营口市西市区供电公司	高新变	高北甲线	10千伏	553	482.00	87.16%			102.20%	271.92	271.92	未进入负面清单	否	无	-3.56%
839	国网营口市西市区供电公司	新兴变	智胜线	10千伏	553	165.00	29.84%			31.98%	5762.36	5762.36	未进入负面清单	否	无	1.08%
840	国网营口市西市区供电公司	新兴变	风光线	10千伏	553	192.00	34.72%			41.99%	5294.72	5294.72	未进入负面清单	否	无	-20.67%
841	国网营口市西市区供电公司	新兴变	东海甲线	10千伏	553	250.00	45.21%			57.16%	4290.16	4290.16	未进入负面清单	否	无	2.23%
842	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新濮线	10千伏	553	321.00	58.05%			68.40%	3060.44	3060.44	未进入负面清单	否	无	-1.37%
843	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新海线	10千伏	553	149.00	26.94%			26.49%	6039.48	6039.48	未进入负面清单	否	无	-5.65%
844	国网营口市西市区供电公司	新兴变	庆东线	10千伏	553	202.00	36.53%			42.19%	5121.52	5121.52	未进入负面清单	否	无	-9.19%
845	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新水线	10千伏	553	201.00	36.35%			44.72%	5138.84	5138.84	未进入负面清单	否	无	-6.77%
846	国网营口市西市区供电公司	新兴变	东海乙线	10千伏	553	181.00	32.73%			42.98%	5485.24	5485.24	未进入负面清单	否	无	0.00%
847	国网营口市西市区供电公司	新兴变	科园线	10千伏	553	382.00	69.08%			60.09%	2003.92	2003.92	未进入负面清单	否	无	-10.56%
848	国网营口市西市区供电公司	新兴变	新业线	10千伏	553	162.00	29.29%			36.00%	5814.32	5814.32	未进入负面清单	否	无	-6.63%
849	国网营口市西市区供电公司	教育变	育星甲线	10千伏	553	121.00	21.88%			0.00%			未进入负面清单			
850	国网营口市西市区供电公司	教育变	育星乙线	10千伏	553	1.00	0.18%			0.00%			未进入负面清单			

2025年四季度10千伏配变可开放容量信息对外公示												
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量	最大负载率（%）	计算可开放容量	审核可开放容量	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
					(kVA)		(kVA)	(kVA)				
1	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源七队新台	400	67.41	130	130	未进入负面清单	否	无	
2	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	向阳水果台	200	20.702	159	159	未进入负面清单	否	无	
3	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	汤尔二队	50	79.05	10	10	未进入负面清单	否	无	
4	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	和平五组	200	7.2016	186	186	未进入负面清单	否	无	
5	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	椴木沟一队	100	26.1072	74	74	未进入负面清单	否	无	
6	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	西苇三队	400	32.4564	270	270	未进入负面清单	否	无	
7	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	农场一队	100	15.2888	85	85	未进入负面清单	否	无	
8	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	西苇一队	200	25.8048	148	148	未进入负面清单	否	无	
9	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	魏塘西台	400	44.2288	223	223	未进入负面清单	否	无	

10	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	大弓三五队	315	55.81	139	139	未进入负面清单	否	无	
11	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	大弓五号照明	315	16.9767	262	262	未进入负面清单	否	无	
12	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	大弓一队	200	59.16	82	82	未进入负面清单	否	无	
13	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	李家一队	315	48.5847	162	162	未进入负面清单	否	无	
14	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变鲍家线	10kV鲍家线5八二支3间隔五支4#八家一组柱上变	100	51.54	48	48	未进入负面清单	否	无	
15	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	李家二组	400	42.6018	230	230	未进入负面清单	否	无	
16	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	丝瓜大队	400	50.21	199	199	未进入负面清单	否	无	
17	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	外房北台	315	60.43	125	125	未进入负面清单	否	无	
18	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	外房五小工业台	400	27.898	288	288	未进入负面清单	否	无	
19	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	北万五队	400	79.38	82	82	未进入负面清单	否	无	
20	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	青石岭四队	200	79.03	42	42	未进入负面清单	否	无	
21	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	汤家二队	315	24.396	238	238	未进入负面清单	否	无	
22	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	官屯四组变压器	200	26.5664	147	147	未进入负面清单	否	无	

23	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10千伏 五堪线 实验小学 箱变101# 变压器 实验小学 箱变1# 变压器	500	43.164	284	284	未进入负 面清单	否	无	
24	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10千伏 五堪线 群益二期 1#箱变 1#变压器	630	62.92	234	234	未进入负 面清单	否	无	
25	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10千伏 桥南线 丽华春 城1#配 变站2# 变压器	500	17.549	412	412	未进入负 面清单	否	无	
26	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10千伏 桥南线 丽华春 城6#配 变站1# 变压器	630	46.332	338	338	未进入负 面清单	否	无	
27	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10千伏 桥南线 丽华春 城5#配 变站1# 变压器	630	16.638	525	525	未进入负 面清单	否	无	
28	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	三山家 园1#变 压器101 出线配 电变压器	630	14.973	536	536	未进入负 面清单	否	无	

29	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	三山家 园2#变 压器101 出线配 电变压 器	630	7.5824	582	582	未进入负 面清单	否	无	
30	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	三山家 园3#变 压器101 出线配 电变压 器	630	9.4605	570	570	未进入负 面清单	否	无	
31	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	三山家 园4#变 压器101 出线配 电变压 器	630	14.412	539	539	未进入负 面清单	否	无	
32	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线54# 柱上变 压器	400	34.152	263	263	未进入负 面清单	否	无	
33	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	西江中 台	200	67.66	65	65	未进入负 面清单	否	无	
34	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	班卜二 组	200	14.161	172	172	未进入负 面清单	否	无	
35	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后虎线	后坎前 街	400	54.57	182	182	未进入负 面清单	否	无	
36	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后虎线	后坎西 台	200	71.86	56	56	未进入负 面清单	否	无	
37	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后民线	西林村 台	200	96.08	8	8	2024.8	否	无	
38	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后民线	后林前 街	400	24.8588	301	301	未进入负 面清单	否	无	

39	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	卢家六 队新台 柱上变 压器	200	15.6294	169	169	未进入负 面清单	否	无	
40	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	松树三 组	200	60.9	78	78	未进入负 面清单	否	无	
41	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	松树一 组	400	18.2546	327	327	未进入负 面清单	否	无	
42	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	革家十 队	400	31.2704	275	275	未进入负 面清单	否	无	
43	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	板长三 六组	200	64.97	70	70	未进入负 面清单	否	无	
44	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	官屯二 组	200	24.1385	152	152	未进入负 面清单	否	无	
45	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	四季花 城配电 室101配 电变压 器	630	51.152	308	308	未进入负 面清单	否	无	
46	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	四季花 城配电 室102配 电变压 器	630	67.28	206	206	未进入负 面清单	否	无	
47	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	松树四 组	200	13.9442	172	172	未进入负 面清单	否	无	
48	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	官屯一 组	200	17.38	165	165	未进入负 面清单	否	无	
49	国网营口市 大石桥市供电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 红旗线	东拉西 街	200	79.8	40	40	未进入负 面清单	否	无	
50	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	前松二 三组	200	47.773	104	104	未进入负 面清单	否	无	

51	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 前中线	姚家四 队新台	400	45.471	218	218	未进入负 面清单	否	无	
52	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	松树二 组	400	25.7488	297	297	未进入负 面清单	否	无	
53	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	松树五 组	200	32.1282	136	136	未进入负 面清单	否	无	
54	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	铁路小 区居民 楼17号 楼箱变 配电变 压器	500	15.6294	422	422	未进入负 面清单	否	无	
55	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	厢房村 六组变 压器	100	45.276	55	55	未进入负 面清单	否	无	
56	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	厢房七 组变压 器	100	19.4936	81	81	未进入负 面清单	否	无	
57	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	周屯六 队	100	84.23	16	16	未进入负 面清单	否	无	
58	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线东 值分33# 东植大 队台柱 上变	200	17.116	166	166	未进入负 面清单	否	无	
59	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线东 值分植 棉支5# 东植一 队台柱 上变	200	19.5385	161	161	未进入负 面清单	否	无	

60	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线永 安分21 左2#永 安街内 南台柱 上变	200	14.1565	172	172	未进入负 面清单	否	无	
61	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	东两大 队	400	19.6352	321	321	未进入负 面清单	否	无	
62	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	西田西 山台	200	51.6103	97	97	未进入负 面清单	否	无	
63	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	大房石 砬山台	200	21.8428	156	156	未进入负 面清单	否	无	
64	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	太平庄 大队台	400	43.307	227	227	未进入负 面清单	否	无	
65	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	田庄台 大桥水 源地台	200	11.5805	177	177	未进入负 面清单	否	无	
66	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	滚子六 队新台 区	100	55.3774	45	45	未进入负 面清单	否	无	
67	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	新桥城 1#箱式 变电站 101变压 器间隔 配电变 压器	400	13.225	347	347	未进入负 面清单	否	无	
68	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	新桥城 1#箱式 变电站 102变压 器间隔 配电变 压器	400	11.5	354	354	未进入负 面清单	否	无	

69	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	新桥城 2#箱式 变电站 101变压 器间隔 配电变 压器	500	17.8776	411	411	未进入负 面清单	否	无	
70	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	新桥城 2#箱式 变电站 102变压 器间隔 配电变 压器	500	15.1225	424	424	未进入负 面清单	否	无	
71	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期1# 箱式变 电站101 变压器 间隔配 电变压 器	400	62.74	149	149	未进入负 面清单	否	无	
72	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期1# 箱式变 电站102 变压器 间隔配 电变压 器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
73	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	新桥城 3#箱式 变电站 101变压 器间隔 配电变 压器	400	15.2776	339	339	未进入负 面清单	否	无	

74	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	新桥城 3#箱式 变电站 102变压 器间隔 配电变 压器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
75	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期2# 箱式变 电站101 变压器 间隔配 电变压 器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
76	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期2# 箱式变 电站102 变压器 间隔配 电变压 器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
77	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期3# 箱式变 电站101 变压器 间隔配 电变压 器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
78	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期3# 箱式变 电站102 变压器 间隔配 电变压 器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	

79	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期4# 箱式变 电站101 变压器 间隔配 电变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
80	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居4期4# 箱式变 电站102 变压器 间隔配 电变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
81	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	后百三 队	200	16.2288	168	168	未进入负 面清单	否	无	
82	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 前中线	吉安大 队	400	23.2788	307	307	未进入负 面清单	否	无	
83	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	上土台 六队	400	42.8982	228	228	未进入负 面清单	否	无	
84	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	太平堡 北台	400	47.904	208	208	未进入负 面清单	否	无	
85	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	刘家二 队柱上 变	400	33.5274	266	266	未进入负 面清单	否	无	
86	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	刘家四 队	400	31.801	273	273	未进入负 面清单	否	无	
87	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	白家南 台区	400	42.4096	230	230	未进入负 面清单	否	无	
88	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	革家二 队柱上 变	400	29.6514	281	281	未进入负 面清单	否	无	
89	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	李家大 队柱上 变	400	39.9728	240	240	未进入负 面清单	否	无	

90	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	东高坎五队	400	90.55	38	38	2024.8	否	无	
91	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	后铺东台	400	38.475	246	246	未进入负面清单	否	无	
92	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	连三六七队	400	40.1376	239	239	未进入负面清单	否	无	
93	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	连三八九队	400	24.508	302	302	未进入负面清单	否	无	
94	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	董家西部二台	400	89.98	40	40	未进入负面清单	否	无	
95	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	后中八队	400	45.1704	219	219	未进入负面清单	否	无	
96	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	姚家二队	400	100.00	0	0	2024.8	否	无	
97	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	东风社区五台	400	28.557	286	286	未进入负面清单	否	无	
98	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	东风社区七台	400	31.884	272	272	未进入负面清单	否	无	
99	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变毕家线	上土台大队	400	29.7424	281	281	未进入负面清单	否	无	
100	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变毕家线	上土台四队	400	53.96	184	184	未进入负面清单	否	无	
101	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变薛家线	高家大队	400	32.9015	268	268	未进入负面清单	否	无	
102	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变薛家线	高家四队新台	400	36.6212	254	254	未进入负面清单	否	无	
103	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变镇内线	前高坎大队台	400	36.2117	255	255	未进入负面清单	否	无	

104	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变电站内线	东风社区三台	400	27.108	292	292	未进入负面清单	否	无	
105	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变电站薛家线	党家二七队	400	71.55	114	114	未进入负面清单	否	无	
106	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变电站薛家线	党家四队新台	400	38.4675	246	246	未进入负面清单	否	无	
107	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变电站韩家线	卢家六队	400	47.724	209	209	未进入负面清单	否	无	
108	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变电站韩家线	卢家七队	400	17.138	331	331	未进入负面清单	否	无	
109	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变电站韩家线	新农二队	400	100.00	0	0	2024.8	否	无	
110	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	后仙四队	400	18.5832	326	326	未进入负面清单	否	无	
111	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	上仙七队	200	43.329	113	113	未进入负面清单	否	无	
112	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	前仙大队	200	56.3844	87	87	未进入负面清单	否	无	
113	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	前百一队	315	29.4174	222	222	未进入负面清单	否	无	
114	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	前仙四队	50	15.8765	42	42	未进入负面清单	否	无	
115	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	前仙六队	50	16.7552	42	42	未进入负面清单	否	无	
116	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	前仙九队	50	67.03	16	16	未进入负面清单	否	无	
117	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	前仙十一队	50	76.41	12	12	未进入负面清单	否	无	

118	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	后仙一队	50	71	15	15	未进入负面清单	否	无	
119	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变示镁线	曹官新台	400	14.6946	341	341	未进入负面清单	否	无	
120	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	后仙二队	50	66.65	17	17	未进入负面清单	否	无	
121	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	上仙六队	50	12.98	44	44	未进入负面清单	否	无	
122	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变西江线	徐家西台	100	39.0108	61	61	未进入负面清单	否	无	
123	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变西江线	徐屯楼区	315	37.114	198	198	未进入负面清单	否	无	
124	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变西江线	徐家照明	400	37.7559	249	249	未进入负面清单	否	无	
125	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	后会五队	200	21.7073	157	157	未进入负面清单	否	无	
126	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三张线	pms_枣岭三队	100	65.15	35	35	未进入负面清单	否	无	
127	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三张线	三元变916三张线枣岭二队	315	14.421	270	270	未进入负面清单	否	无	
128	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变田屯线	西田大队	315	44.3334	175	175	未进入负面清单	否	无	
129	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	腰会十队	200	46.7248	107	107	未进入负面清单	否	无	
130	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变示镁线	后百照明台	315	52.87	148	148	未进入负面清单	否	无	
131	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前头六队台区	400	16.5168	334	334	未进入负面清单	否	无	

132	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子二、十二队台	400	41.1372	235	235	未进入负面清单	否	无	
133	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子大队	200	39.7824	120	120	未进入负面清单	否	无	
134	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子六、九队	315	46.4091	169	169	未进入负面清单	否	无	
135	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前头四队台区	200	17.1195	166	166	未进入负面清单	否	无	
136	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前头村三队台区	400	16.859	333	333	未进入负面清单	否	无	
137	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子八队	315	63.84	114	114	未进入负面清单	否	无	
138	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	腰屯西台	200	100.00	0	0	2024.8	否	无	
139	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	石佛北台	400	15.2847	339	339	未进入负面清单	否	无	
140	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	后头四队	100	100.00	0	0	2024.8	否	无	
141	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	巨宝二台	200	55.1922	90	90	未进入负面清单	否	无	
142	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变示镁线	高庄楼台	315	17.1241	261	261	未进入负面清单	否	无	
143	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	腰屯东街二	315	58.86	130	130	未进入负面清单	否	无	
144	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前进四队	400	17.7489	329	329	未进入负面清单	否	无	
145	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	建立五台	200	96.55	7	7	2024.8	否	无	

146	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前会大队台区	315	50.33	156	156	未进入负面清单	否	无	
147	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	二道六队台区	400	26.912	292	292	未进入负面清单	否	无	
148	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	吴连村照明台区	315	65.64	108	108	未进入负面清单	否	无	
149	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	长屯后街一	400	49.2115	203	203	未进入负面清单	否	无	
150	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	西卜大队一	400	96.17	15	15	2024.8	否	无	
151	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	王围二队	200	64.12	72	72	未进入负面清单	否	无	
152	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	王围一队	100	62.85	37	37	未进入负面清单	否	无	
153	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	曹家二队台区	200	17.347	165	165	未进入负面清单	否	无	
154	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	王相三·六队台区	100	64.57	35	35	未进入负面清单	否	无	
155	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	王围四队	200	52.98	94	94	未进入负面清单	否	无	
156	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	建立一号台	315	43.8872	177	177	未进入负面清单	否	无	
157	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	王相二队台区	200	43.0122	114	114	未进入负面清单	否	无	
158	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	王相五队台区	200	75.44	49	49	未进入负面清单	否	无	
159	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	曾屯四队台区	200	93.66	13	13	2024.8	否	无	

160	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	建立二号台	315	42.3909	181	181	未进入负面清单	否	无	
161	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	孔家中街台区	400	24.8472	301	301	未进入负面清单	否	无	
162	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	孔家大队台区	400	100.00	0	0	2024.8	否	无	
163	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	东升大队台区	400	51.7076	193	193	未进入负面清单	否	无	
164	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	新东五六队	315	61.36	122	122	未进入负面清单	否	无	
165	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子六队	200	70	60	60	未进入负面清单	否	无	
166	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	杨屯村台区	315	51.8305	152	152	未进入负面清单	否	无	
167	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	二道一队台区	200	48.8718	102	102	未进入负面清单	否	无	
168	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	营口市住宅建设有限公司家属楼台	200	19.9172	160	160	未进入负面清单	否	无	
169	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	李屯西台区	315	61.19	122	122	未进入负面清单	否	无	
170	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变示镁线	地税小区台	400	18.0574	328	328	未进入负面清单	否	无	
171	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子五队	400	40.651	237	237	未进入负面清单	否	无	
172	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子一队	100	41.262	59	59	未进入负面清单	否	无	

173	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	滚子七队	315	41.5233	184	184	未进入负面清单	否	无	
174	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	莲花大队	400	42.1792	231	231	未进入负面清单	否	无	
175	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	张岗二号台	315	16.6901	262	262	未进入负面清单	否	无	
176	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	张岗二号	200	61.21	78	78	未进入负面清单	否	无	
177	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	黑鱼村照明	200	27.4704	145	145	未进入负面清单	否	无	
178	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变青镁甲线	黄大二十四队水利	100	14.2272	86	86	未进入负面清单	否	无	
179	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	北营南台	400	57.576	170	170	未进入负面清单	否	无	
180	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变青镁甲线	黄大中台	100	49.657	50	50	未进入负面清单	否	无	
181	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变青镁甲线	黄大东台	400	2.9344	388	388	未进入负面清单	否	无	
182	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	北坊五小工业西	200	58.53	83	83	未进入负面清单	否	无	
183	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变青镁甲线	金桥变648青镁甲线金屯一队	125	62.09	47	47	未进入负面清单	否	无	
184	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变秦屯线	牛屯新台	200	26.6511	147	147	未进入负面清单	否	无	
185	国网营口市大石桥市供电公司	刘家66kV变电站	刘家变刘园线	万腾小区照明	200	24.9084	150	150	未进入负面清单	否	无	
186	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变刘伯线	博洛铺街内台区	400	87.32	0	0	2025.9	否	无	

187	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10千伏 石南线 四季花 城三期 3#箱变 2#变压 器	630	56.71	273	273	未进入负 面清单	否	无	
188	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10千伏 石南线 四季花 城三期 4#箱变 2#变压 器	630	65.42	218	218	未进入负 面清单	否	无	
189	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10千伏 石南线 四季花 城三期 5#箱变 1#变压 器	630	33.276	420	420	未进入负 面清单	否	无	
190	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10千伏 石南线 四季花 城三期 5#箱变 2#变压 器	630	24.4384	476	476	未进入负 面清单	否	无	
191	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10千伏 石南线 四季花 城6#箱 变2#变 压器	630	76.36	149	149	未进入负 面清单	否	无	
192	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 镇内线	利英佳 园小区 箱式变 电站1# 变压器 间隔配 电变压 器	500	16.72	416	416	未进入负 面清单	否	无	

193	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变鲍家线	鲍家新立街	200	54.634	91	91	未进入负面清单	否	无	
194	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	建一村一组变压器	400	26.738	293	293	未进入负面清单	否	无	
195	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	后刘东台	400	54.1835	183	183	未进入负面清单	否	无	
196	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变鲍家线	10kV鲍家线5八二支4#八家二队柱上变	100	12.2935	88	88	未进入负面清单	否	无	
197	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变鲍家线	闫家一队	315	76.03	76	76	未进入负面清单	否	无	
198	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	建一村一组二号台	400	39.9312	240	240	未进入负面清单	否	无	
199	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变鲍家线	闫家三组	400	39.1716	243	243	未进入负面清单	否	无	
200	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	八家三队	400	44.5312	222	222	未进入负面清单	否	无	
201	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	立志村八队	400	29.036	284	284	未进入负面清单	否	无	
202	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	碾房二三队,二队加工厂	200	17.871	164	164	未进入负面清单	否	无	
203	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	碾房五队	200	15.561	169	169	未进入负面清单	否	无	
204	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	青城大队	400	55.48	178	178	未进入负面清单	否	无	
205	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	青城三队	400	51.78	193	193	未进入负面清单	否	无	

206	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	西古五队	400	55.407	178	178	未进入负面清单	否	无	
207	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	赵家一队	200	46.4696	107	107	未进入负面清单	否	无	
208	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	沟沿二七队	400	44.814	221	221	未进入负面清单	否	无	
209	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	后刘大队	400	45.6099	218	218	未进入负面清单	否	无	
210	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	松坨村台	400	27.4414	290	290	未进入负面清单	否	无	
211	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	立志六队	400	33.796	265	265	未进入负面清单	否	无	
212	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	立志七队	400	26.1738	295	295	未进入负面清单	否	无	
213	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	未家二队灯	400	57.5	170	170	未进入负面清单	否	无	
214	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	新风一.二队	400	35.3424	259	259	未进入负面清单	否	无	
215	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	新风四.五队	400	42.3521	231	231	未进入负面清单	否	无	
216	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	厢房四五组变压器	200	33.3011	133	133	未进入负面清单	否	无	
217	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	阎家六队	400	31.4048	274	274	未进入负面清单	否	无	
218	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	建一村三组	200	67.64	65	65	未进入负面清单	否	无	
219	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	官屯五组变压器	200	63.41	73	73	未进入负面清单	否	无	

220	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 外林线	沟沿新 村箱式 变电站 2#变压 器	500	12.4431	438	438	未进入负 面清单	否	无	
221	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	秘子村 二组变 压器	200	14.2681	171	171	未进入负 面清单	否	无	
222	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	盖家村 商贸路 台	200	15.87	168	168	未进入负 面清单	否	无	
223	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大 沟线大 沟五六 队	160	16.5908	133	133	未进入负 面清单	否	无	
224	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大 沟线前 沟大队	400	15.3236	339	339	未进入负 面清单	否	无	
225	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	秘子三 组变压 器	200	19.2465	162	162	未进入负 面清单	否	无	
226	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大 沟线前 沟五六 队	400	13.0967	348	348	未进入负 面清单	否	无	
227	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	盖家四 七队	400	37.8594	249	249	未进入负 面清单	否	无	
228	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	水源七 队	400	58.72	165	165	未进入负 面清单	否	无	
229	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	同志三 队	400	11.374	355	355	未进入负 面清单	否	无	
230	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	邢家三 队	400	42.4354	230	230	未进入负 面清单	否	无	
231	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	工农二 队	400	59.136	163	163	未进入负 面清单	否	无	

232	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	玉龙村四五组变压器	200	43.2089	114	114	未进入负面清单	否	无	
233	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	工农一队	400	46.3148	215	215	未进入负面清单	否	无	
234	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	群力三队	400	30.063	280	280	未进入负面清单	否	无	
235	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	玉龙村二三组变压器	200	59.13	82	82	未进入负面清单	否	无	
236	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变八一线	鲤鱼七队	400	17.7957	329	329	未进入负面清单	否	无	
237	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	李大西台	200	27.1791	146	146	未进入负面清单	否	无	
238	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	玉龙村七八组变压器	200	19.4544	161	161	未进入负面清单	否	无	
239	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	建一村七八组	400	22.9326	308	308	未进入负面清单	否	无	
240	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	路公二组	200	27.709	145	145	未进入负面清单	否	无	
241	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	松坨一组	200	19.0809	162	162	未进入负面清单	否	无	
242	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	闫卜村	200	20.826	158	158	未进入负面清单	否	无	
243	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	卢家二队新台	200	53.36	93	93	未进入负面清单	否	无	
244	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺雅线	怡丰城1#箱变101出线间隔配电变压器	500	31.3762	343	343	未进入负面清单	否	无	

245	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	怡丰城 2#箱变 101出线 间隔配 电变压器	500	26.314	368	368	未进入负 面清单	否	无	
246	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	怡丰城 3#箱变 101出线 间隔配 电变压器	500	29.616	352	352	未进入负 面清单	否	无	
247	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	刘家一 队	200	12.8455	174	174	未进入负 面清单	否	无	
248	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	北营二 八队	400	50.7897	197	197	未进入负 面清单	否	无	
249	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	石佛二 号	400	20.7562	317	317	未进入负 面清单	否	无	
250	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	石佛农 民新村	400	9.999	360	360	未进入负 面清单	否	无	
251	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	石佛四 号	400	22.686	309	309	未进入负 面清单	否	无	
252	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	大弓六 七队	400	57.27	171	171	未进入负 面清单	否	无	
253	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	魏家塘 照明台	400	30.349	279	279	未进入负 面清单	否	无	
254	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	魏塘北 台	400	46.2553	215	215	未进入负 面清单	否	无	
255	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	郝家大 队	400	20.508	318	318	未进入负 面清单	否	无	
256	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	郝家二 号	400	27.6398	289	289	未进入负 面清单	否	无	

257	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	红峰村五队	200	100.00	0	0	2024.8	否	无	
258	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	下仙六队	200	56.37	87	87	未进入负面清单	否	无	
259	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	红峰村一队	200	58.92	82	82	未进入负面清单	否	无	
260	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	红峰村三队	200	40.2976	119	119	未进入负面清单	否	无	
261	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	后仙大队	200	52.48	95	95	未进入负面清单	否	无	
262	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	土城大队	200	68.03	64	64	未进入负面清单	否	无	
263	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	土城四队	200	16.9456	166	166	未进入负面清单	否	无	
264	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	下仙七队	400	50.5557	198	198	未进入负面清单	否	无	
265	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	下仙五队	200	18.9616	162	162	未进入负面清单	否	无	
266	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	下仙一二队	200	16.0425	168	168	未进入负面清单	否	无	
267	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变张官线	pms-曹官西台	400	59.64	161	161	未进入负面清单	否	无	
268	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	二中台	200	35.486	129	129	未进入负面清单	否	无	
269	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三镁线	三元变916三张线腰屯三队	200	41.7424	117	117	未进入负面清单	否	无	
270	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	东江四队	400	21.6412	313	313	未进入负面清单	否	无	

271	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	和平大队	200	13.365	173	173	未进入负面清单	否	无	
272	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	东江一队	400	19.7185	321	321	未进入负面清单	否	无	
273	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	前百二队	400	15.6468	337	337	未进入负面清单	否	无	
274	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	和平三四组	200	15.0696	170	170	未进入负面清单	否	无	
275	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变张官线	南楼变936示镁线后百五队	200	18.924	162	162	未进入负面清单	否	无	
276	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变西江线	徐家东台	400	35.1994	259	259	未进入负面清单	否	无	
277	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	和平一二队	200	62.01	76	76	未进入负面清单	否	无	
278	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	虎皮四队	200	8.7792	182	182	未进入负面清单	否	无	
279	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	虎皮五组	200	15.917	168	168	未进入负面清单	否	无	
280	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	汤尔沟一队	200	51.82	96	96	未进入负面清单	否	无	
281	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	汤尔七八队	200	65.45	69	69	未进入负面清单	否	无	
282	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	汤尔五六队	200	15.3888	169	169	未进入负面清单	否	无	
283	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	北汤二队	400	18.612	326	326	未进入负面清单	否	无	
284	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	三家子村	400	16.4302	334	334	未进入负面清单	否	无	

285	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	先锋一队	200	48.668	103	103	未进入负面清单	否	无	
286	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	东苇村	400	38.5866	246	246	未进入负面清单	否	无	
287	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变徐家线	前三元一二队台	400	26.6562	293	293	未进入负面清单	否	无	
288	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	向阳大队	400	54.3348	183	183	未进入负面清单	否	无	
289	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变徐家线	前三元七八队台	400	25.104	300	300	未进入负面清单	否	无	
290	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	向阳六七队	200	72.38	55	55	未进入负面清单	否	无	
291	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变佳诚线	北汤池四队台	400	31.1922	275	275	未进入负面清单	否	无	
292	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	向阳二队	50	44.6866	28	28	未进入负面清单	否	无	
293	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	下汤池五队	400	40.3297	239	239	未进入负面清单	否	无	
294	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	向阳一队	200	56.9365	86	86	未进入负面清单	否	无	
295	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三羊线	北三元四队	400	24.1927	303	303	未进入负面清单	否	无	
296	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	四道一三队	200	29.5344	141	141	未进入负面清单	否	无	
297	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	吕王二队	200	63.83	72	72	未进入负面清单	否	无	
298	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	永进六队	200	16.404	167	167	未进入负面清单	否	无	

299	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	白家五七队	200	9.1131	182	182	未进入负面清单	否	无	
300	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	王相新台	200	55.26	89	89	未进入负面清单	否	无	
301	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	曹家五队	200	50.864	98	98	未进入负面清单	否	无	
302	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变镇内线	前高坎大队新台1号	200	24.9334	150	150	未进入负面清单	否	无	
303	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	五道五八队	200	53.3022	93	93	未进入负面清单	否	无	
304	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	分水散户	400	13.452	346	346	未进入负面清单	否	无	
305	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	分水一队	400	16.704	333	333	未进入负面清单	否	无	
306	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	虎庄三村	315	68.74	98	98	未进入负面清单	否	无	
307	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	三村东街	400	45.1386	219	219	未进入负面清单	否	无	
308	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	三村三四队	400	32.4854	270	270	未进入负面清单	否	无	
309	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	三道岭村	400	11.1265	355	355	未进入负面清单	否	无	
310	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	三道岭前街	400	56.91	172	172	未进入负面清单	否	无	
311	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	虎庄四村前街	400	54.78	181	181	未进入负面清单	否	无	
312	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变后民线	后坎后街	400	34.9255	260	260	未进入负面清单	否	无	

313	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变开发线	王庄台	400	52.4671	190	190	未进入负面清单	否	无	
314	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	柳家西台	315	22.9038	243	243	未进入负面清单	否	无	
315	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	石桥村台	400	43.2803	227	227	未进入负面清单	否	无	
316	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	文甲后街	400	15.387	338	338	未进入负面清单	否	无	
317	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	文甲前街台	315	52.5337	150	150	未进入负面清单	否	无	
318	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	交干东街台	400	57.29	171	171	未进入负面清单	否	无	
319	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	前寨一队	400	31.2243	275	275	未进入负面清单	否	无	
320	国网营口市大石桥市供电公司	西环66kV变电站	西华线	金裕华庭东1#箱101变压器间隔配电变压器	400	41.14	235	235	未进入负面清单	否	无	
321	国网营口市大石桥市供电公司	西环66kV变电站	西华线	金裕华庭东1#箱102变压器间隔配电变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
322	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前头一队台区	400	37.2476	251	251	未进入负面清单	否	无	
323	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	旗口变532二道线前头二队，旗口中心小学g	200	41.9328	116	116	未进入负面清单	否	无	

324	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	前二六 队	400	100.00	0	0	2024.8	否	无	
325	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华 庭东2# 箱101变 压器间 隔配电 变压器	500	40.4144	298	298	未进入负 面清单	否	无	
326	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华 庭东2# 箱102变 压器间 隔配电 变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
327	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	孔家前 街台区	400	50.95	196	196	未进入负 面清单	否	无	
328	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 张家线	张家一 队	200	13.824	172	172	未进入负 面清单	否	无	
329	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	腰会一 队	400	57.71	169	169	未进入负 面清单	否	无	
330	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开二 队	400	16.44	334	334	未进入负 面清单	否	无	
331	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	甸子寨 三队	200	33.0754	134	134	未进入负 面清单	否	无	
332	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	莲花三 队	400	36.8041	253	253	未进入负 面清单	否	无	
333	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	甸子寨 四队	200	19.7792	160	160	未进入负 面清单	否	无	
334	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	甸子寨 五队	200	55.98	88	88	未进入负 面清单	否	无	
335	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	青寨南 方塘二 队	400	9.5472	362	362	未进入负 面清单	否	无	

336	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	青寨七队	200	15.9275	168	168	未进入负面清单	否	无	
337	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	三道岭大队	200	26.5846	147	147	未进入负面清单	否	无	
338	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	三道岭一队	200	39.27	121	121	未进入负面清单	否	无	
339	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	三道岭五队	200	16.192	168	168	未进入负面清单	否	无	
340	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	代家大队	400	24.3712	303	303	未进入负面清单	否	无	
341	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	东金六队	200	13.4583	173	173	未进入负面清单	否	无	
342	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	獐獐大队	400	38.8381	245	245	未进入负面清单	否	无	
343	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	吕王五队，乡政府敬老院	200	53.245	94	94	未进入负面清单	否	无	
344	国网营口市大石桥市供电公司	西环66kV变电站	西华线	金裕华庭西区7#箱变101变压器配电变压器	400	17.8425	329	329	未进入负面清单	否	无	
345	国网营口市大石桥市供电公司	西环66kV变电站	西华线	金裕华庭西区7#箱变102变压器配电变压器	400	16.302	335	335	未进入负面清单	否	无	
346	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变工业线	官屯村大队	250	14.927	213	213	未进入负面清单	否	无	
347	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺源线	旺源线03#柱上变压器	100	13.2924	87	87	未进入负面清单	否	无	

348	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线25# 朝阳小 区箱变 出线间 隔101配 电变压 器	630	52.25	301	301	未进入负 面清单	否	无	
349	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线25# 朝阳小 区箱变 出线间 隔103配 电变压 器	500	14.007	430	430	未进入负 面清单	否	无	
350	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线28 左11左 6#七星 广场箱 变出线 间隔102 配电变 压器	400	38.4426	246	246	未进入负 面清单	否	无	
351	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线28 左15右 5#水利 花园小 区箱变 出线间 隔102配 电变压 器	400	62.81	149	149	未进入负 面清单	否	无	

352	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线28 左17#千 禧园小 区箱变 出线间 隔101配 电变压器	500	34.1736	329	329	未进入负 面清单	否	无	
353	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线31 右8#希 望小区 箱变出 线间隔 101配电 变压器	500	28.6229	357	357	未进入负 面清单	否	无	
354	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三张线	枣岭三 队新台	200	23.1537	154	154	未进入负 面清单	否	无	
355	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线13 左3#红 卫小区 1#箱变 出线间 隔101配 电变压器	315	12.2844	276	276	未进入负 面清单	否	无	
356	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线18# 兴雅居 小区箱 变出线 间隔102 配电变 压器	630	36.772	398	398	未进入负 面清单	否	无	

357	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线24# 百货小 区箱变 出线间 隔101配 电变压 器	630	18.228	515	515	未进入负 面清单	否	无	
358	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV石 北线24# 中辰二 号箱变 出线间 隔102配 电变压 器	630	38.852	385	385	未进入负 面清单	否	无	
359	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线37# 文翠小 区1#箱 变出线 间隔101 配电变 压器	500	25.9506	370	370	未进入负 面清单	否	无	
360	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线37# 文翠小 区1#箱 变出线 间隔102 配电变 压器	400	13.9992	344	344	未进入负 面清单	否	无	
361	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线42# 文体小 区1#箱 变出线 间隔101 配电变 压器	400	41.1768	235	235	未进入负 面清单	否	无	

362	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线42# 文体小 区1#箱 变出线 间隔102 配电变 压器	400	13.464	346	346	未进入负 面清单	否	无	
363	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	成龙小 区箱变 出线间 隔101配 电变 压器	400	11.2665	355	355	未进入负 面清单	否	无	
364	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线八 一支5右 1#税务 小区1# 箱变出 线间隔 101配电 变压器	500	18.491	408	408	未进入负 面清单	否	无	
365	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线八 一支5右 1#税务 小区1# 箱变出 线间隔 102配电 变压器	500	31.9314	340	340	未进入负 面清单	否	无	
366	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	联建小 区箱式 变电站 2#配电 变压器	500	37.962	310	310	未进入负 面清单	否	无	
367	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	幸福家 园小区 1#箱式 变电站 1#配电 变压器	400	12.43	350	350	未进入负 面清单	否	无	

368	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	幸福家 园小区 1#箱式 变电站 2#配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
369	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	幸福家 园小区 2#箱式 变电站 1#配电 变压器	400	42.7952	229	229	未进入负 面清单	否	无	
370	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	怡丰家 园小区 箱式变 电站1# 配电变 压器	400	29.3132	283	283	未进入负 面清单	否	无	
371	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	怡丰家 园小区 箱式变 电站2# 配电变 压器	400	27.4365	290	290	未进入负 面清单	否	无	
372	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	卢家大 队	315	37.8624	196	196	未进入负 面清单	否	无	
373	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后民线	腰林大 队后街	400	21.4896	314	314	未进入负 面清单	否	无	
374	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变铁岭 线	金龙御 景A区3 号箱变1 号变压 器	630	18.264	515	515	未进入负 面清单	否	无	
375	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 博洛线	二道二 队台	315	19.551	253	253	未进入负 面清单	否	无	

376	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	大石桥 66千伏 变电站 521石牛 线金圃 小区配 变电站 内变压器	250	29.183	177	177	未进入负 面清单	否	无	
377	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	福之源 小区2# 箱变2# 变压器	500	15.62	422	422	未进入负 面清单	否	无	
378	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地B区2# 箱式变 电站2# 变压器	500	52.31	238	238	未进入负 面清单	否	无	
379	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	先锋二 队	100	60.41	40	40	未进入负 面清单	否	无	
380	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线3# 胜利小 区1#箱 变出线 间隔101 配电变 压器	400	35.0322	260	260	未进入负 面清单	否	无	
381	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线3# 胜利小 区2#箱 变出线 间隔102 配电变 压器	500	100.00	0	0	2024.8	否	无	

382	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线10 右5#欧 洲城配 电站出 线间隔 101配电 变压器	500	42.3298	288	288	未进入负 面清单	否	无	
383	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线10 右5#欧 洲城配 电站出 线间隔 102配电 变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
384	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线10 右5#自 来水小 区1#出 线间隔 102配电 变压器	1000	70.6	294	294	未进入负 面清单	否	无	
385	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线59# 安兴家 园小区 箱变出 线间隔 101配电 变压器	630	34.1138	415	415	未进入负 面清单	否	无	
386	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线42 左1#龙 兴小区 箱变出 线间隔 101配电 变压器	500	14.7297	426	426	未进入负 面清单	否	无	

387	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV石 博线21# 金辉丽 园小区 箱变出 线间隔 101配电 变压器	630	56.124	276	276	未进入负 面清单	否	无	
388	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV石 博线21# 金辉丽 园小区 箱变出 线间隔 102配电 变压器	630	36.8199	398	398	未进入负 面清单	否	无	
389	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV石 博线30 右1#金 辉小区 箱变出 线间隔 102配电 变压器	500	45.3726	273	273	未进入负 面清单	否	无	
390	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV石 博线35# 镁都小 区箱变 出线间 隔101配 电变压 器	400	40.1149	240	240	未进入负 面清单	否	无	
391	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV石 博线35# 镁都小 区箱变 出线间 隔102配 电变压 器	400	45.5247	218	218	未进入负 面清单	否	无	

392	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线40# 财政小 区箱变 出线间 隔102配 电变压 器	800	55.46	356	356	未进入负 面清单	否	无	
393	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV石 博线30 右1#金 辉小区 箱变出 线间隔 103配电 变压器	500	37.8856	311	311	未进入负 面清单	否	无	
394	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV石 博线29# 文荟小 区箱变 出线间 隔103配 电变压 器	630	17.641	519	519	未进入负 面清单	否	无	
395	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10千伏 石北线 山水居 1#箱变 2#变压 器	630	44.045	353	353	未进入负 面清单	否	无	
396	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	10千伏 石牛线 圣益园 1#箱变 2#变压 器	630	68.2	200	200	未进入负 面清单	否	无	
397	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	10千伏 石牛线 30左25 左2圣益 园2#箱 变1#变 压器	630	49.68	317	317	未进入负 面清单	否	无	

398	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	建一西街变压器	400	75.9	96	96	未进入负面清单	否	无	
399	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变环城线	豪泰华府2期1#变压器	630	13.6165	544	544	未进入负面清单	否	无	
400	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变环城线	豪泰华府2期2#变压器	500	13.5072	432	432	未进入负面清单	否	无	
401	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变环城线	豪泰华府2期3#变压器	630	15.2685	534	534	未进入负面清单	否	无	
402	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变环城线	豪泰华府2期4#变压器	500	17.434	413	413	未进入负面清单	否	无	
403	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	同志三队新台	400	48.996	204	204	未进入负面清单	否	无	
404	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变夏家线	金龙御景B区1号箱变1号变压器	630	17.6668	519	519	未进入负面清单	否	无	
405	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变夏家线	金龙御景B区2号箱变1号变压器	500	17.8176	411	411	未进入负面清单	否	无	
406	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变夏家线	金龙御景B区3号箱变1号变压器	400	17.76	329	329	未进入负面清单	否	无	
407	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	青天西台新台	400	29.7262	281	281	未进入负面清单	否	无	
408	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	青天东台新台	200	67.22	66	66	未进入负面清单	否	无	
409	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林三四队新台	200	71.11	58	58	未进入负面清单	否	无	

410	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	八家二组新台	200	30.888	138	138	未进入负面清单	否	无	
411	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	八家四队新台	315	24.1584	239	239	未进入负面清单	否	无	
412	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	后刘西台新台	200	31.3794	137	137	未进入负面清单	否	无	
413	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林一队新台	200	64.97	70	70	未进入负面清单	否	无	
414	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	东古五队新台	200	51.78	96	96	未进入负面清单	否	无	
415	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变夏家线	金龙御景A区1号箱变2号变压器	630	17.4246	520	520	未进入负面清单	否	无	
416	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变夏家线	金龙御景A区2号箱变2号变压器	630	55.932	278	278	未进入负面清单	否	无	
417	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变夏家线	金龙御景A区4号箱变2号变压器	400	56.4	174	174	未进入负面清单	否	无	
418	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变同兴线	丰华颐和村1号箱变2号变压器	630	54.014	290	290	未进入负面清单	否	无	
419	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变同兴线	丰华颐和村2号箱变2号变压器	630	17.5446	519	519	未进入负面清单	否	无	
420	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变同兴线	丰华颐和村3号箱变2号变压器	630	35.9142	404	404	未进入负面清单	否	无	

421	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后民线	腰林前 街	200	22.924	154	154	未进入负 面清单	否	无	
422	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变 南三线	百三队	100	56.55	43	43	未进入负 面清单	否	无	
423	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高滨线	新兴社 区，	315	16.7922	262	262	未进入负 面清单	否	无	
424	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	汤尔专 业队	80	11.937	70	70	未进入负 面清单	否	无	
425	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	先锋大 队	100	48.2664	52	52	未进入负 面清单	否	无	
426	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	先锋四 五队	80	100.00	0	0	2024.8	否	无	
427	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 同兴线	丰华颐 和村4号 箱变2号 变压器	630	18.1713	516	516	未进入负 面清单	否	无	
428	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 同兴线	丰华颐 和村4号 箱变1号 变压器	630	26.34	464	464	未进入负 面清单	否	无	
429	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺都线	富云花 都1号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	630	11.9106	555	555	未进入负 面清单	否	无	
430	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺都线	富云花 都2号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	400	17.7215	329	329	未进入负 面清单	否	无	

431	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺都线	富云花 都3号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	630	13.9194	542	542	未进入负 面清单	否	无	
432	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 外林线	外林一 队贾家 街台	400	18.0166	328	328	未进入负 面清单	否	无	
433	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺都线	富云花 都4号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	500	14.4144	428	428	未进入负 面清单	否	无	
434	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺都线	富云花 都5号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	500	17.1248	414	414	未进入负 面清单	否	无	
435	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿幸 福里1号 箱变2号 变压器 间隔配 电变压 器	400	18.1935	327	327	未进入负 面清单	否	无	
436	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿幸 福里2号 箱变2号 变压器 间隔配 电变压 器	400	17.6845	329	329	未进入负 面清单	否	无	
437	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿幸 福里3号 箱变2号 变压器 间隔配 电变压 器	500	12.397	438	438	未进入负 面清单	否	无	

438	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	柳家南街	400	13.63	265	265	未进入负面清单	否	无	
439	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家十队	200	23.3286	153	153	未进入负面清单	否	无	
440	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	腰屯一队	400	30.3408	279	279	未进入负面清单	否	无	
441	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家二队	200	32.4972	135	135	未进入负面清单	否	无	
442	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家三队	200	21.0745	158	158	未进入负面清单	否	无	
443	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家四队	200	35.5376	129	129	未进入负面清单	否	无	
444	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	青石岭三队	200	51.39	97	97	未进入负面清单	否	无	
445	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	青石岭一队	200	35.1526	130	130	未进入负面清单	否	无	
446	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	汤家三队	200	25.718	149	149	未进入负面清单	否	无	
447	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	汤家一队	200	14.872	170	170	未进入负面清单	否	无	
448	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	汤家四队	200	25.1566	150	150	未进入负面清单	否	无	
449	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变东镁线	太公卜四队	400	33.5238	266	266	未进入负面清单	否	无	
450	国网营口市大石桥市供电公司	刘家66kV变电站	刘家变刘夏线	金牛山变432夏家线后砬山三队	100	32.66	67	67	未进入负面清单	否	无	

451	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线前 砬山一 队	100	16.1838	84	84	未进入负 面清单	否	无	
452	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变 西园线	10kV西 园线29 左9西岳 州园线 分18右 7#柱上 变示范 南台区	100	16.7127	83	83	未进入负 面清单	否	无	
453	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变 西园线	10kV西 园线29 左9西岳 州园线 分18#示 范北台 区	100	20.7536	79	79	未进入负 面清单	否	无	
454	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 张家线	于家二 队	200	20.8372	158	158	未进入负 面清单	否	无	
455	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变 东镁线	道士大 队	400	39.6256	241	241	未进入负 面清单	否	无	
456	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线夏 屯大队	200	12.213	176	176	未进入负 面清单	否	无	
457	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 张家线	张家三 队	200	15.7528	168	168	未进入负 面清单	否	无	
458	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	东密南 三队台	400	19.1856	323	323	未进入负 面清单	否	无	
459	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线前 砬山四 队	200	42.8868	114	114	未进入负 面清单	否	无	

460	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线夏 屯四队	100	17.76	82	82	未进入负 面清单	否	无	
461	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 张家线	张家五 队	200	29.7714	140	140	未进入负 面清单	否	无	
462	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线夏 屯五队	200	37.5475	125	125	未进入负 面清单	否	无	
463	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘园线	孙菜园 二队	400	24.1224	304	304	未进入负 面清单	否	无	
464	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘园线	夏屯二 队	400	32.376	270	270	未进入负 面清单	否	无	
465	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	福兴小 区	400	25.7715	297	297	未进入负 面清单	否	无	
466	国网营口市 大石桥市供 电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变 开发线	李屯大 队	400	38.304	247	247	未进入负 面清单	否	无	
467	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	宿西四 、七队	400	20.9304	316	316	未进入负 面清单	否	无	
468	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	宿西一 队	100	100.00	0	0	2024.8	否	无	
469	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	刘家二 队	400	65.91	136	136	未进入负 面清单	否	无	
470	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	宿东二 队	400	61.94	152	152	未进入负 面清单	否	无	
471	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	新西一 队	400	54.8016	181	181	未进入负 面清单	否	无	
472	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	西卜前 街	400	50.039	200	200	未进入负 面清单	否	无	

473	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	长屯后 街二	400	49.6947	201	201	未进入负 面清单	否	无	
474	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	泰和国 际1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	630	25.2655	471	471	未进入负 面清单	否	无	
475	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房大 队	400	17.538	330	330	未进入负 面清单	否	无	
476	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	茶叶一 队	400	11.7192	353	353	未进入负 面清单	否	无	
477	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	茶叶六 队	400	9.1417	363	363	未进入负 面清单	否	无	
478	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	虎皮二 队	50	55.14	22	22	未进入负 面清单	否	无	
479	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	虎皮三 组	200	11.4075	177	177	未进入负 面清单	否	无	
480	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	泰和国 际1#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	630	30.1872	440	440	未进入负 面清单	否	无	
481	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	丛泊四 队	200	58.43	83	83	未进入负 面清单	否	无	
482	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	马家七 队	200	44.9008	110	110	未进入负 面清单	否	无	
483	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	丛泊一 二队	200	6.2776	187	187	未进入负 面清单	否	无	
484	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	铜匠村	200	54.26	91	91	未进入负 面清单	否	无	

485	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变 开发线	李屯三 队	200	28.2789	143	143	未进入负 面清单	否	无	
486	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变 开发线	李屯西 台	315	6.7032	294	294	未进入负 面清单	否	无	
487	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变铁岭 线	鑫和嘉 园二期 1#箱式 变电站 101配电 变压器	630	14.4347	539	539	未进入负 面清单	否	无	
488	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变铁岭 线	鑫和嘉 园二期 1#箱式 变电站 102配电 变压器	630	7.82	581	581	未进入负 面清单	否	无	
489	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	水畔名 苑1号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	630	18.1602	516	516	未进入负 面清单	否	无	
490	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	水畔名 苑2号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	630	17.9104	517	517	未进入负 面清单	否	无	
491	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	水畔名 苑3号箱 变1号变 压器间 隔配电 变压器	630	16.973	523	523	未进入负 面清单	否	无	
492	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	水畔名 苑4号箱 变1号变 压器间 隔配电 变压器	315	17.5824	260	260	未进入负 面清单	否	无	

493	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临1号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	500	11.3664	443	443	未进入负 面清单	否	无	
494	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临2号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	500	13.2514	434	434	未进入负 面清单	否	无	
495	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临3号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	400	11.8795	352	352	未进入负 面清单	否	无	
496	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线77 左1#柱 上变	400	19.4565	322	322	未进入负 面清单	否	无	
497	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线77 左3#柱 上变	315	23.0181	242	242	未进入负 面清单	否	无	
498	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	吕王变 731石 门线八 一二队	50	98.22	1	1	2024.8	否	无	
499	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开六 队	315	13.9749	271	271	未进入负 面清单	否	无	
500	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线八 一支5 右2#军 民分2 号箱变 出线 间隔1 01配 电变 压器	500	79.52	102	102	未进入负 面清单	否	无	

501	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线19 右3#三 益小区 变出线 间隔 101配电 变压器	630	25.2018	471	471	未进入负 面清单	否	无	
502	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线9右 2#华官 小区箱 变出线 间隔101 配电变 压器	630	22.2604	490	490	未进入负 面清单	否	无	
503	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线9右 2#华官 小区箱 变出线 间隔102 配电变 压器	630	59.136	257	257	未进入负 面清单	否	无	
504	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线36 左7#远 龙小区 箱变出 线间隔 101配电 变压器	500	25.536	372	372	未进入负 面清单	否	无	
505	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线36 左7#远 龙小区 箱变出 线间隔 102配电 变压器	500	14.2956	429	429	未进入负 面清单	否	无	

506	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	10kV石 水线110 右1#大 石桥北 中心木 材市场 箱变出 线间隔 101配电 变压器	250	69.51	76	76	未进入负 面清单	否	无	
507	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺分线	10kV旺 首线12# 龙首商 业街1# 箱变出 线间隔 102配电 变压器	630	18.144	516	516	未进入负 面清单	否	无	
508	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺分线	10kV旺 首线12# 龙首商 业街2# 箱变出 线间隔 101配电 变压器	630	12.3654	552	552	未进入负 面清单	否	无	
509	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺分线	10kV旺 首线12# 龙首商 业街3# 箱变出 线间隔 101配电 变压器	630	15.5288	532	532	未进入负 面清单	否	无	
510	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线37 左3#中 兴城中 城家园 箱变出 线间隔 101配电 变压器	630	51.095	308	308	未进入负 面清单	否	无	

511	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线37 左3#中 兴城中 城家园 箱变出 线间隔 102配电 变压器	630	68.45	199	199	未进入负 面清单	否	无	
512	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线37 左3#中 兴城中 城家园 箱变出 线间隔 103配电 变压器	630	49.2507	320	320	未进入负 面清单	否	无	
513	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线37 左9#哈 西里小 区箱变- 出线间 隔101配 电变压 器	630	58.7286	260	260	未进入负 面清单	否	无	
514	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线37 左9#哈 西里小 区箱变- 出线间 隔102配 电变压 器	400	51.348	195	195	未进入负 面清单	否	无	

515	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线44 右1#盛 世家园 1#箱变 出线间 隔101配 电变压器	630	51.7845	304	304	未进入负 面清单	否	无	
516	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV旺 源线56# 中晨小 区箱变 出线间 隔102配 电变压器	630	67.53	205	205	未进入负 面清单	否	无	
517	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线31 右1右2# 管耐箱 变出线 间隔101 配电变 压器	630	33.7952	417	417	未进入负 面清单	否	无	
518	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线79 左17左 1#102队 小区箱 变出线 间隔101 配电变 压器	500	16.4034	418	418	未进入负 面清单	否	无	
519	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	部队礼 堂箱式 变电站 102配电 变压器	315	14.0244	271	271	未进入负 面清单	否	无	

520	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	辰鹤小 区箱式 变电站 1#配电 变压器	630	56.75	272	272	未进入负 面清单	否	无	
521	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	大市场 1#箱式 变电站 102配电 变压器	500	58.77	206	206	未进入负 面清单	否	无	
522	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	大市场 1#箱式 变电站 103配电 变压器	500	0.8395	496	496	未进入负 面清单	否	无	
523	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	旺龙小 区1#箱 式变电 站2#配 电变压 器	500	16.8498	416	416	未进入负 面清单	否	无	
524	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	旺龙小 区2#箱 式变电 站2#配 电变压 器	500	17.2099	414	414	未进入负 面清单	否	无	
525	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	公路段 小区箱 式变电 站2#配 电变压 器	400	52.808	189	189	未进入负 面清单	否	无	
526	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺宇线	富宇鑫 尊1号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	630	17.289	521	521	未进入负 面清单	否	无	
527	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线49# 柱上变 压器	80	100.00	0	0	2024.8	否	无	

528	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺宇线	富宇鑫 尊2号箱 变1号变 压器间 隔配电 变压器	630	17.3736	521	521	未进入负 面清单	否	无	
529	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺宇线	富宇鑫 尊3号箱 变1号变 压器间 隔配电 变压器	630	18.1594	516	516	未进入负 面清单	否	无	
530	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	分苗圃 台	200	43.2234	114	114	未进入负 面清单	否	无	
531	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	青天西 台	200	66.99	66	66	未进入负 面清单	否	无	
532	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 粮库线	旗口一 队新台	400	44.592	222	222	未进入负 面清单	否	无	
533	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	二道东 台	250	16.0412	210	210	未进入负 面清单	否	无	
534	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	沟沿镇 联建住 宅楼二 号箱变 101变压 器间隔 配电变 压器	315	11.99	277	277	未进入负 面清单	否	无	
535	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 鲍家线	新立大 队	200	31.9293	136	136	未进入负 面清单	否	无	
536	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 鲍家线	鲍家王 家街	200	50.204	100	100	未进入负 面清单	否	无	
537	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 鲍家线	闫家四 组	315	57.239	135	135	未进入负 面清单	否	无	

538	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭大 队	200	22.74	155	155	未进入负 面清单	否	无	
539	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭楼 区	100	69.67	30	30	未进入负 面清单	否	无	
540	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二八 队	100	10.219	90	90	未进入负 面清单	否	无	
541	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	青山大 队	200	58.032	84	84	未进入负 面清单	否	无	
542	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭五 队	100	34.0194	66	66	未进入负 面清单	否	无	
543	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭六 队	100	9.2984	91	91	未进入负 面清单	否	无	
544	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	石佛变 335前坊 线准子 二五队	315	13.6762	272	272	未进入负 面清单	否	无	
545	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	准子六 队	200	61.89	76	76	未进入负 面清单	否	无	
546	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	kV学府 线	学府名 城1号箱 变1号变 压器间 隔配电 变压器	630	58.0244	264	264	未进入负 面清单	否	无	
547	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	kV学府 线	学府名 城1号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
548	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	迦南福 地1号箱 变2号变 压器间 隔配电 变压器	500	16.94	415	415	未进入负 面清单	否	无	

549	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭东 街	400	19.6896	321	321	未进入负 面清单	否	无	
550	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	后寨北 台	400	56.34	175	175	未进入负 面清单	否	无	
551	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	李大东 台区	100	17.3145	83	83	未进入负 面清单	否	无	
552	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	豪泰华 府1#变 压器101 出线配 电变压 器	630	22.116	491	491	未进入负 面清单	否	无	
553	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	豪泰华 府2#变 压器101 出线配 电变压 器	500	24.4302	378	378	未进入负 面清单	否	无	
554	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	豪泰华 府3#变 压器101 出线配 电变压 器	630	26.0804	466	466	未进入负 面清单	否	无	
555	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	豪泰华 府4#变 压器101 出线配 电变压 器	500	15.378	423	423	未进入负 面清单	否	无	
556	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老十 一队台	100	24.9417	75	75	未进入负 面清单	否	无	
557	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老五 队台	100	40.9851	59	59	未进入负 面清单	否	无	
558	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	二道岭 七队台	100	30.9281	69	69	未进入负 面清单	否	无	

559	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	二道岭 八九队 台	100	55.5847	44	44	未进入负 面清单	否	无	
560	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	福景家 园1#箱 变1#变 压器	500	58.8	206	206	未进入负 面清单	否	无	
561	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	盛泰鑫 宇1#箱 变2#变 压器	500	72.8	136	136	未进入负 面清单	否	无	
562	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	侯家大 队南台 区	315	37.9491	195	195	未进入负 面清单	否	无	
563	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	水果小 区2#变 压器	400	52.5218	190	190	未进入负 面清单	否	无	
564	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 薛家线	高家一 队	200	48.4265	103	103	未进入负 面清单	否	无	
565	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 薛家线	上土台 一队	315	31.2156	217	217	未进入负 面清单	否	无	
566	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	小博洛 铺新台	100	78.47	22	22	未进入负 面清单	否	无	
567	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	青天东 台	200	54.81	90	90	未进入负 面清单	否	无	
568	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变夏家 线	孙菜园 村小区	200	100.00	0	0	2024.8	否	无	
569	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 砖厂线	黑英五 队	200	53.24	94	94	未进入负 面清单	否	无	
570	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	孙屯六 队	200	83.33	33	33	未进入负 面清单	否	无	
571	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	孙屯一 队	200	16.005	168	168	未进入负 面清单	否	无	

572	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 赵良线	代家三 队	200	23.5986	153	153	未进入负 面清单	否	无	
573	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	金家二 队	100	67.31	33	33	未进入负 面清单	否	无	
574	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	卞家村 台	200	19.6359	161	161	未进入负 面清单	否	无	
575	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	刘家六 队	100	15.5135	84	84	未进入负 面清单	否	无	
576	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	中医院 配电室 1#配电 变压器	630	56.3568	275	275	未进入负 面清单	否	无	
577	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	中医院 配电室 2#配电 变压器	630	62.67	235	235	未进入负 面清单	否	无	
578	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	石头地 东街新 台	200	64.84	70	70	未进入负 面清单	否	无	
579	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	石头地 西街新 台	400	56.49	174	174	未进入负 面清单	否	无	
580	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 前中线	前中新 台二号	200	32.9935	134	134	未进入负 面清单	否	无	
581	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	福居源 小区箱 变出线 间隔101 配电变 压器	630	48.9404	322	322	未进入负 面清单	否	无	
582	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	福居源 小区箱 变出线 间隔103 配电变 压器	630	17.5104	520	520	未进入负 面清单	否	无	

583	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	佳美馨 居小区1 号箱变2 号变压器 间隔配 电变压器	630	39.2776	383	383	未进入负 面清单	否	无	
584	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城小区 7#箱式 变电站 2#配电 变压器	630	18.0297	516	516	未进入负 面清单	否	无	
585	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	东窑水 利南台	200	51.9913	96	96	未进入负 面清单	否	无	
586	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	国际花 园小区2 期2#箱 变出线 101间隔 配电变 压器	500	20.0796	400	400	未进入负 面清单	否	无	
587	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	白家北 台区	315	61.32	122	122	未进入负 面清单	否	无	
588	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	李家北 台	400	21.2238	315	315	未进入负 面清单	否	无	
589	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	国际花 园二期 1#箱变 101出线 配电变 压器	630	19.3869	508	508	未进入负 面清单	否	无	
590	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城二期 10#箱式 变电站 2#配电 变压器	630	17.5218	520	520	未进入负 面清单	否	无	

591	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城二期 8#箱式 变电站 2#配电 变压器	400	50.28	199	199	未进入负 面清单	否	无	
592	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城二期 9#箱式 变电站 2#配电 变压器	630	18.312	515	515	未进入负 面清单	否	无	
593	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	大市场 2#箱式 变电站 102配电 变压器	500	18.1366	409	409	未进入负 面清单	否	无	
594	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	大市场 2#箱式 变电站 103配电 变压器	630	38.2145	389	389	未进入负 面清单	否	无	
595	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	交通银 行小区 箱式变 电站2# 配电变 压器	400	50.505	198	198	未进入负 面清单	否	无	
596	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	兴隆小 区箱式 变电站 2#配电 变压器	1000	55.92	441	441	未进入负 面清单	否	无	
597	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	天成小 区箱式 变电站 1#配电 变压器	400	31.3614	275	275	未进入负 面清单	否	无	
598	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	天成小 区箱式 变电站 2#配电 变压器	630	18.9312	511	511	未进入负 面清单	否	无	

599	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	富源小 区箱式 变电站 2#配电 变压器	500	41.7536	291	291	未进入负 面清单	否	无	
600	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	星辰小 区箱式 变电站 2#配电 变压器	630	47.4084	331	331	未进入负 面清单	否	无	
601	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	兴和苑 箱式变 电站2# 配电变 压器	500	53	235	235	未进入负 面清单	否	无	
602	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	迦南小 区1#箱 式变电 站2#配 电变压 器	630	55.832	278	278	未进入负 面清单	否	无	
603	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	军民小 区税务 3#箱式 变电站 1#配电 变压器	315	50.1975	157	157	未进入负 面清单	否	无	
604	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	军民小 区税务 3#箱式 变电站 2#配电 变压器	315	40.185	188	188	未进入负 面清单	否	无	
605	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	美地誉 兴园小 区箱式 变电站 配电变 压器	200	28.776	142	142	未进入负 面清单	否	无	

606	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地B区4# 箱变出 线间隔 101配电 变压器	500	44.1003	279	279	未进入负 面清单	否	无	
607	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	前寨三 队	100	42.1344	58	58	未进入负 面清单	否	无	
608	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	盎岭大 队	400	18.6592	325	325	未进入负 面清单	否	无	
609	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	10千伏 石牛线 万城花 园1#配 变站2# 变压器	400	16.874	333	333	未进入负 面清单	否	无	
610	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	10千伏 石牛线 万城花 园2#配 变站1# 变压器	630	42.5897	362	362	未进入负 面清单	否	无	
611	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	10千伏 石牛线 万城花 园3#配 变站2# 变压器	400	14.012	344	344	未进入负 面清单	否	无	
612	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 博洛线	10kV博 洛铺线4 右1#柱 上变压 器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
613	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 平二线	石礮五 队	400	14.0193	344	344	未进入负 面清单	否	无	
614	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 平二线	石礮三 队	400	21.8205	313	313	未进入负 面清单	否	无	

615	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变电站	东械线	大岭西 沟	160	6.233	150	150	未进入负 面清单	否	无	
616	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变电站	官屯变 平二线	官屯七 队	400	54.2068	183	183	未进入负 面清单	否	无	
617	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变电站	东械线	青山四 队	100	26.0465	74	74	未进入负 面清单	否	无	
618	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变电站	官屯变 工业线	石礮一 队台区	200	30.2512	139	139	未进入负 面清单	否	无	
619	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变电站	建一变 建厢线	建一村 二组变 压器	100	51.59	48	48	未进入负 面清单	否	无	
620	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变电站	金桥变 开发线	李屯南 台	200	19.547	161	161	未进入负 面清单	否	无	
621	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变电站	官屯变 毗芦线	官屯交 干村台 区	100	49.8684	50	50	未进入负 面清单	否	无	
622	国网营口市 大石桥市供电公司	前沟 66kV变电站	前沟变 前园线	盼盼城 小区1# 箱变1号 配电变 压器	500	17.898	411	411	未进入负 面清单	否	无	
623	国网营口市 大石桥市供电公司	前沟 66kV变电站	前沟变 前园线	盼盼城 小区3# 箱变1号 配电变 压器	500	4.9506	475	475	未进入负 面清单	否	无	
624	国网营口市 大石桥市供电公司	前沟 66kV变电站	前沟变 前园线	盼盼城 小区3# 箱变2号 配电变 压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
625	国网营口市 大石桥市供电公司	前沟 66kV变电站	前沟变 前园线	盼盼城 小区4# 箱变1号 配电变 压器	500	12.023	440	440	未进入负 面清单	否	无	

626	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	赏军七队	400	57.13	171	171	未进入负面清单	否	无	
627	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	水源变136赏军线赏军六队	315	15.763	265	265	未进入负面清单	否	无	
628	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	赏军五队	400	36.3912	254	254	未进入负面清单	否	无	
629	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	前沟变532大沟线新光三队	200	26.726	147	147	未进入负面清单	否	无	
630	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	前沟变532大沟线新光二队	315	43.12	179	179	未进入负面清单	否	无	
631	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	獐子三四五队	315	48.277	163	163	未进入负面清单	否	无	
632	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	獐子一队	100	59.1311	41	41	未进入负面清单	否	无	
633	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	东青四队	400	60.04	160	160	未进入负面清单	否	无	
634	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	东青二队	200	61.46	77	77	未进入负面清单	否	无	
635	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	黑英六队	200	68.74	63	63	未进入负面清单	否	无	
636	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	前沟变532大沟线大沟一二队	315	50.1	157	157	未进入负面清单	否	无	
637	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	前沟变532大沟线新建一队	100	77.7	22	22	未进入负面清单	否	无	

638	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	商贸路	400	30.2974	279	279	未进入负 面清单	否	无	
639	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大沟 线大沟 十队	200	15.264	169	169	未进入负 面清单	否	无	
640	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	盖家八 队	400	38.6332	245	245	未进入负 面清单	否	无	
641	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	10kV二 水泥线 17右31 右2#柱 上变	400	36.568	254	254	未进入负 面清单	否	无	
642	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	邢家五 队	100	21.4948	79	79	未进入负 面清单	否	无	
643	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	盖家三 队	100	48.0032	52	52	未进入负 面清单	否	无	
644	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大沟 线腰沟 二队	200	82.98	0	0	2025.9	否	无	
645	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	盖家一 队	100	81.64	18	18	未进入负 面清单	否	无	
646	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	白草一 队	400	38.136	247	247	未进入负 面清单	否	无	
647	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大沟 线腰沟 大队	315	38.0132	195	195	未进入负 面清单	否	无	
648	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 高山线	土台前 街台	315	40.304	188	188	未进入负 面清单	否	无	
649	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 高山线	高山村	315	49.7313	158	158	未进入负 面清单	否	无	

650	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	高山北台	200	28.56	143	143	未进入负面清单	否	无	
651	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源五队	100	56.34	44	44	未进入负面清单	否	无	
652	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源八九队	200	80.48	39	39	未进入负面清单	否	无	
653	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	三村五小队	315	52.261	150	150	未进入负面清单	否	无	
654	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	同志一队	200	55.45	89	89	未进入负面清单	否	无	
655	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	四春北台	100	72.36	28	28	未进入负面清单	否	无	
656	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	黄土岭四队	50	37.49	31	31	未进入负面清单	否	无	
657	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	双井四队	100	9.3612	91	91	未进入负面清单	否	无	
658	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	黄土岭一队	250	51.3981	122	122	未进入负面清单	否	无	
659	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	黄土岭二队	100	36.2115	64	64	未进入负面清单	否	无	
660	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	黄土岭三队	100	60.67	39	39	未进入负面清单	否	无	
661	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	下汤池七队	100	55.4712	45	45	未进入负面清单	否	无	
662	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	商品街	400	27.1652	291	291	未进入负面清单	否	无	
663	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	前汤池桥西	400	34.9095	260	260	未进入负面清单	否	无	

664	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 高山线	甜水代 家沟台	100	26.412	74	74	未进入负 面清单	否	无	
665	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	二道河 六队	315	42.9666	180	180	未进入负 面清单	否	无	
666	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 高山线	甜水村	315	38.3724	194	194	未进入负 面清单	否	无	
667	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	烧锅南 台	200	60.52	79	79	未进入负 面清单	否	无	
668	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	汤池变 033祝家 线北汤 池道西 台	200	57.58	85	85	未进入负 面清单	否	无	
669	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	二道河 一队	315	43.904	177	177	未进入负 面清单	否	无	
670	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	二道河 四队	50	56.1	22	22	未进入负 面清单	否	无	
671	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	前汤池 二队	200	39.6704	121	121	未进入负 面清单	否	无	
672	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	二道河 三七队	200	72.66	55	55	未进入负 面清单	否	无	
673	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	西湖西 台	400	45.7353	217	217	未进入负 面清单	否	无	
674	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	张官二 队	200	39.324	121	121	未进入负 面清单	否	无	
675	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三张线	张官楼 区	200	33.0225	134	134	未进入负 面清单	否	无	
676	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	何屯东 街	200	12.9024	174	174	未进入负 面清单	否	无	

677	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线49 右5#柱 上变	400	20.2383	319	319	未进入负 面清单	否	无	
678	国网营口市 大石桥市供电公司	天隆 66kV变 电站	天隆变 砬山线	10kV砬 山线1右 1#柱上 变	50	17.667	41	41	未进入负 面清单	否	无	
679	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西环变 西园线	10kV西 园线29 左9岳州 分18右 3#柱上 变压器	200	16.8276	166	166	未进入负 面清单	否	无	
680	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	厢房三 组变压器	50	39.1608	30	30	未进入负 面清单	否	无	
681	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV旺 分线64 右4#柱 上变	315	31.596	215	215	未进入负 面清单	否	无	
682	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 赵良线	车家大 队东台	200	57.86	84	84	未进入负 面清单	否	无	
683	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10千伏 石南线 四季花 城三期 1#箱变 2#变压器	630	49.6197	317	317	未进入负 面清单	否	无	
684	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10千伏 石南线 四季花 城三期 2#箱变 2#变压器	630	55.68	279	279	未进入负 面清单	否	无	
685	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线夏 屯89队	200	52.448	95	95	未进入负 面清单	否	无	

686	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 周家线	周家一 队新台	200	13.1019	174	174	未进入负 面清单	否	无	
687	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 二期1# 箱式变 电站进 线间隔 配电变 压器	630	11.9441	555	555	未进入负 面清单	否	无	
688	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 二期2# 箱式变 电站进 线间隔 配电变 压器	630	15.345	533	533	未进入负 面清单	否	无	
689	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 二期3# 箱式变 电站进 线间隔 配电变 压器	400	16.1082	336	336	未进入负 面清单	否	无	
690	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 刘伯线	福满家 园3#箱 变出线 间隔配 电变压 器	630	38.0432	390	390	未进入负 面清单	否	无	
691	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 刘伯线	福满家 园小区 1#箱变 出线间 隔配电 变压器	630	18.312	515	515	未进入负 面清单	否	无	

692	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 刘伯线	福满家 园小区 2#箱变 出线间 隔配电 变压器	630	20.1357	503	503	未进入负 面清单	否	无	
693	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	马家四 组东台 柱上变 压器	200	19.4805	161	161	未进入负 面清单	否	无	
694	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左5左4# 柱上变 压器	100	19.272	81	81	未进入负 面清单	否	无	
695	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左5左5 右2#柱 上变压 器	200	15.9384	168	168	未进入负 面清单	否	无	
696	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	福琳佳 园小区 1#箱式 变电站 2#配电 变压器	630	16.0968	529	529	未进入负 面清单	否	无	
697	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	福琳佳 园小区 2#箱式 变电站 2#配电 变压器	500	13.6528	432	432	未进入负 面清单	否	无	
698	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 张官线	祥和家 园三期 东区1# 箱式变 电站1# 配电变 压器	630	12.7566	550	550	未进入负 面清单	否	无	

699	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 张官线	祥和家 园三期 东区2# 箱式变 电站2# 配电变 压器	630	16.9386	523	523	未进入负 面清单	否	无	
700	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 张官线	祥和家 园三期 东区3# 箱式变 电站2# 配电变 压器	630	17.3455	521	521	未进入负 面清单	否	无	
701	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 张官线	祥和家 园三期 西区1# 箱式变 电站1# 配电变 压器	630	12.7125	550	550	未进入负 面清单	否	无	
702	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 张官线	祥和家 园三期 西区2# 箱式变 电站2# 配电变 压器	630	15.96	529	529	未进入负 面清单	否	无	
703	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 西江线	南开新 村1#箱 式变电 站2#配 电变压 器	630	11.209	559	559	未进入负 面清单	否	无	
704	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 西江线	南开新 村3#箱 式变电 站1#配 电变压 器	400	17.268	331	331	未进入负 面清单	否	无	

705	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	10kV和 平线虎 皮峪村 住宅楼 1#箱式 变电站 1#配电 变压器	400	16.56	334	334	未进入负 面清单	否	无	
706	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	10kV和 平线虎 皮峪村 住宅楼 2#箱式 变电站 1#配电 变压器	500	17.7364	411	411	未进入负 面清单	否	无	
707	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	10kV三 羊线望 厂口村 住宅楼 分岐2# 箱式变 电站2# 配电变 压器	400	17.2193	331	331	未进入负 面清单	否	无	
708	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	10kV青 寨线青 寨子住 宅楼1# 箱式变 电站1# 配电变 压器	500	18.113	409	409	未进入负 面清单	否	无	
709	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	10kV青 寨线青 寨子住 宅楼2# 箱式变 电站2# 配电变 压器	630	16.3624	527	527	未进入负 面清单	否	无	

710	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 周家线	10kV周 家线大 金寺村 住宅楼 1#箱式 变电站 1#配电 变压器	630	13.5744	544	544	未进入负 面清单	否	无	
711	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 周家线	10kV周 家线大 金寺村 住宅楼 2#箱式 变电站 1#配电 变压器	630	12.7338	550	550	未进入负 面清单	否	无	
712	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	10kv三 羊线望 厂口村 住宅楼 分岐1# 箱式变 电站1# 配电变 压器	400	14.191	343	343	未进入负 面清单	否	无	
713	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 刘伯线	博洛铺 农民新 村小区 1#箱式 变电站 2#配电 变压器	630	15.8151	530	530	未进入负 面清单	否	无	
714	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 刘伯线	博洛铺 农民新 村小区 2#箱式 变电站 2#配电 变压器	630	13.585	544	544	未进入负 面清单	否	无	

715	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	金地佳 园1#箱 变101配 电变压 器	630	15.34	533	533	未进入负 面清单	否	无	
716	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	金地佳 园1#箱 变102配 电变压 器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
717	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	金地佳 园2#箱 变101配 电变压 器	500	13.32	433	433	未进入负 面清单	否	无	
718	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	金地佳 园2#箱 变102配 电变压 器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
719	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线40# 铁路小 区103配 电变压 器	630	9.3573	571	571	未进入负 面清单	否	无	
720	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线34 左1#铁 路小区 103出线 间隔配 电变压 器	630	18.2505	515	515	未进入负 面清单	否	无	
721	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 砖厂线	黑英一 队	200	97.5	5	5	2024.8	否	无	
722	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 砖厂线	黑英二 九队	400	41.0193	236	236	未进入负 面清单	否	无	
723	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 砖厂线	黑英十 队	100	77.64	22	22	未进入负 面清单	否	无	

724	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	铁路楼 箱变103 配电变 压器间 隔配电 变压器	630	12.4722	551	551	未进入负 面清单	否	无	
725	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	八三泵 站小区 101变压 器间隔 配电变 压器	200	18.8853	162	162	未进入负 面清单	否	无	
726	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	石钢线 58左1箱 变出线 间隔配 电变压器	400	22.1908	311	311	未进入负 面清单	否	无	
727	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	铁路楼 箱变203 配电变 压器间 隔配电 变压器	500	21.1468	394	394	未进入负 面清单	否	无	
728	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	西分线 58#箱变 出线间 隔变压器	400	7.616	370	370	未进入负 面清单	否	无	
729	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	金地佳 园3#箱 变101配 电变压器	500	14.4	428	428	未进入负 面清单	否	无	
730	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	金地佳 园3#箱 变102配 电变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	

731	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	邮电小 区1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	400	19.6588	321	321	未进入负 面清单	否	无	
732	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	邮电小 区1#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	400	14.2386	343	343	未进入负 面清单	否	无	
733	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	邮电小 区2号箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	200	33.9014	132	132	未进入负 面清单	否	无	
734	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	旺分线 62左2# 柱上变 压器	30	15.686	25	25	未进入负 面清单	否	无	
735	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	10kV西 华线27 左4#柱 上变 压器	200	62.52	75	75	未进入负 面清单	否	无	
736	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆1# 配电室 1#变 压器	800	17.1873	663	663	未进入负 面清单	否	无	
737	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆1# 配电室 2#变 压器	800	14.8828	681	681	未进入负 面清单	否	无	
738	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆2# 配电室 2#变 压器	800	19.0476	648	648	未进入负 面清单	否	无	

739	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆2# 配电室 1#变压 器	800	26.7512	586	586	未进入负 面清单	否	无	
740	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆2# 配电室 3#变压 器	800	15.072	679	679	未进入负 面清单	否	无	
741	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆3# 配电室 1#变压 器	800	16.643	667	667	未进入负 面清单	否	无	
742	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆3# 配电室 2#变压 器	800	12.5319	700	700	未进入负 面清单	否	无	
743	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆3# 配电室 3#变压 器	800	15.3932	677	677	未进入负 面清单	否	无	
744	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	佰亿大 公馆3# 配电室 4#变压 器	800	22.538	620	620	未进入负 面清单	否	无	
745	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	曹官新 村箱式 变电站 1#配电 变压器	500	19.6	402	402	未进入负 面清单	否	无	
746	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	曹官新 村箱式 变电站 2#配电 变压器	500	23.73	381	381	未进入负 面清单	否	无	

747	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 佳诚线	北汤池 农民新 村1#箱 式变电 站101配 电变压 器	630	17.6928	519	519	未进入负 面清单	否	无	
748	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	甸寨一 队北台	250	55.7904	111	111	未进入负 面清单	否	无	
749	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 西江线	徐屯北 台	400	53.31	187	187	未进入负 面清单	否	无	
750	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	夏屯八 、九队 西台	200	38.808	122	122	未进入负 面清单	否	无	
751	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	联建住 宅楼	315	35.4201	203	203	未进入负 面清单	否	无	
752	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	10kV热 源线 21+1左 1#柱上 变压器	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
753	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 新镁线	前辉东 台	100	57.77	42	42	未进入负 面清单	否	无	
754	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	莲花新 台	400	41.9406	232	232	未进入负 面清单	否	无	
755	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	英守村 台	200	8.7516	182	182	未进入负 面清单	否	无	
756	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	二道岭 一二队 台	200	32.0796	136	136	未进入负 面清单	否	无	
757	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	侯家大 队北台 区	315	56.9534	136	136	未进入负 面清单	否	无	
758	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	盛泰鑫 宇2#箱 变2#变 压器	630	52.2976	301	301	未进入负 面清单	否	无	

759	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	盛泰鑫 宇3#箱 变2#变 压器	500	41.3808	293	293	未进入负 面清单	否	无	
760	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 薛家线	10kV薛 家线96# 高家4队 0404350 116	400	37.3626	251	251	未进入负 面清单	否	无	
761	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	恒达悦 府1#箱 式变电 站进线 间隔配 电变压 器	630	23.3532	483	483	未进入负 面清单	否	无	
762	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	水源大 队自来 水二号	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
763	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 石硼线	常家后 街台区	250	21.1536	197	197	未进入负 面清单	否	无	
764	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 山西线	官屯西 北街区	100	60.41	40	40	未进入负 面清单	否	无	
765	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	母屯西 台	200	31.2852	137	137	未进入负 面清单	否	无	
766	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	八一五 队	20	51.1875	10	10	未进入负 面清单	否	无	
767	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	石门二 队	200	1.0472	198	198	未进入负 面清单	否	无	
768	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 张官线	曹官东 台	200	51.37	97	97	未进入负 面清单	否	无	
769	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	伏家大 队	80	41.304	47	47	未进入负 面清单	否	无	

770	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	吕王变 731石门 线小错 四队	50	17.655	41	41	未进入负 面清单	否	无	
771	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	小错五 队	50	58.75	21	21	未进入负 面清单	否	无	
772	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	南房台	100	37.582	62	62	未进入负 面清单	否	无	
773	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	小错二 队	50	13.338	43	43	未进入负 面清单	否	无	
774	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	虎头砬 子台	50	21.0567	39	39	未进入负 面清单	否	无	
775	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	刺沟六 七队	50	26.1288	37	37	未进入负 面清单	否	无	
776	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三镁线	三元变 916三张 线张官 八队	315	26.8047	231	231	未进入负 面清单	否	无	
777	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三镁线	三元变 916三张 线张官 六队	200	14.224	172	172	未进入负 面清单	否	无	
778	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三镁线	三元变 916三张 线张官 四队	315	19.1947	255	255	未进入负 面清单	否	无	
779	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开五 队	400	64.28	143	143	未进入负 面清单	否	无	
780	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	芹菜六 队	50	76.16	12	12	未进入负 面清单	否	无	
781	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 石门线	八一六 队	200	1.2312	198	198	未进入负 面清单	否	无	
782	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	官新民 区1#	315	15.2292	267	267	未进入负 面清单	否	无	

783	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	上仙大队	200	40.071	120	120	未进入负面清单	否	无	
784	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	后白路西照明	315	16.416	263	263	未进入负面清单	否	无	
785	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	三道河	200	51.69	97	97	未进入负面清单	否	无	
786	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜十一队	50	13.4328	43	43	未进入负面清单	否	无	
787	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	吕王变731石门线马家三队	200	57.62	85	85	未进入负面清单	否	无	
788	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜五队	100	50.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
789	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜四队	100	21.5628	78	78	未进入负面清单	否	无	
790	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	石门一队	50	31.0411	34	34	未进入负面清单	否	无	
791	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	前百四队	100	68.9	31	31	未进入负面清单	否	无	
792	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	前百七队	100	44.004	56	56	未进入负面清单	否	无	
793	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜二队	50	70.04	15	15	未进入负面清单	否	无	
794	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	上仙一队	50	42.8412	29	29	未进入负面清单	否	无	
795	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三张线	枣岭照明台	400	25.32	219	219	未进入负面清单	否	无	
796	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	上仙五队	50	65.23	17	17	未进入负面清单	否	无	

797	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变电站	黄土岭 变后仙线	前仙三 队	50	28.129	36	36	未进入负 面清单	否	无	
798	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变电站	黄土岭 变后仙线	前仙八 队	50	67.2	16	16	未进入负 面清单	否	无	
799	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变电站	黄土岭 变后仙线	前仙十 队	30	75.86	7	7	未进入负 面清单	否	无	
800	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变电站	黄土岭 变后仙线	红峰村 四队	200	24.7806	150	150	未进入负 面清单	否	无	
801	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变电站	黄土岭 变后仙线	红峰村 二队	160	11.1741	142	142	未进入负 面清单	否	无	
802	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变电站	旗口变 二道线	后会一 队	400	17.9285	328	328	未进入负 面清单	否	无	
803	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变电站	南楼变 示镁线	南楼变 936示镁 线高庄一 队	100	13.2804	87	87	未进入负 面清单	否	无	
804	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变电站	旗口变 二道线	后会大 队	400	84.17	63	63	未进入负 面清单	否	无	
805	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变电站	旗口变 二道线	后会六 队	100	80.97	19	19	未进入负 面清单	否	无	
806	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变电站	三元变 三张线	三元变 916三张 线枣岭一 队	100	19.0624	81	81	未进入负 面清单	否	无	
807	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变电站	望马变 田屯线	东田三 队	200	43.401	113	113	未进入负 面清单	否	无	
808	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变电站	旗口变 二道线	腰会五 队	400	73.96	104	104	未进入负 面清单	否	无	
809	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变电站	旗口变 滚子线	滚子十 一队	200	40.692	119	119	未进入负 面清单	否	无	

810	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	腰会联 合	400	77.85	89	89	未进入负 面清单	否	无	
811	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	腰会四 队	400	54.1688	183	183	未进入负 面清单	否	无	
812	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	西田七 队	200	13.6116	173	173	未进入负 面清单	否	无	
813	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	腰九九 队	100	45.9318	54	54	未进入负 面清单	否	无	
814	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	腰会七 队	100	52.9772	47	47	未进入负 面清单	否	无	
815	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线 110+1# 西两西 台柱上 变	200	13.8762	172	172	未进入负 面清单	否	无	
816	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	腰会八 队	100	45.912	54	54	未进入负 面清单	否	无	
817	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	望马变 835田屯 线西田 三队台	200	14.6016	171	171	未进入负 面清单	否	无	
818	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	望马变 835田屯 线东田 一队西	400	15.753	337	337	未进入负 面清单	否	无	
819	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	前头七 队台区	100	30.0366	70	70	未进入负 面清单	否	无	
820	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	前头八 队台区	200	52.26	95	95	未进入负 面清单	否	无	
821	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	石佛一 号	400	25.2637	299	299	未进入负 面清单	否	无	

822	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	石佛三号台	315	57.17	135	135	未进入负面清单	否	无	
823	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	曹家大队台区	315	61.55	121	121	未进入负面清单	否	无	
824	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	二道五队	400	23.436	306	306	未进入负面清单	否	无	
825	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	腰屯东街一	315	40.1235	189	189	未进入负面清单	否	无	
826	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	张塘大队台	400	77.16	91	91	未进入负面清单	否	无	
827	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	后头大队台区	400	72.64	109	109	未进入负面清单	否	无	
828	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	巨宝大队台	200	94.46	11	11	2024.8	否	无	
829	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	巨宝四队	200	51.17	98	98	未进入负面清单	否	无	
830	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	曾屯大队	315	56.18	138	138	未进入负面清单	否	无	
831	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前会五队台区	400	65.93	136	136	未进入负面清单	否	无	
832	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	长屯前街	400	31.3914	274	274	未进入负面清单	否	无	
833	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前进一队	400	15.3	339	339	未进入负面清单	否	无	
834	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变滚子线	西卜大队二	200	63	74	74	未进入负面清单	否	无	
835	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前会三队台区	400	17.1114	332	332	未进入负面清单	否	无	

836	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	张塘四 队	200	51.84	96	96	未进入负 面清单	否	无	
837	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	曹家五 小队台 区	200	56.42	87	87	未进入负 面清单	否	无	
838	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 粮库线	旗口变 537滚子 线旗口 镇政府 家属楼	315	55.04	142	142	未进入负 面清单	否	无	
839	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	向阳八 队	200	16.984	166	166	未进入负 面清单	否	无	
840	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地B区1# 变电站 2#变压 器	400	66.87	133	133	未进入负 面清单	否	无	
841	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	英守沟 新村1# 箱变102 配电变 压器	315	16.4795	263	263	未进入负 面清单	否	无	
842	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	英守沟 新村2# 箱变101 配电变 压器	315	15.0855	267	267	未进入负 面清单	否	无	
843	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV二 水泥线 双台分 14左3# 柱上变	400	30.576	278	278	未进入负 面清单	否	无	
844	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	东田道 口新台	200	58.87	82	82	未进入负 面清单	否	无	
845	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	金域蓝 湾1#箱 变101出 线配电 变压器	500	25.4079	373	373	未进入负 面清单	否	无	

846	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	金城蓝 湾2#箱 变101出 线配电 变压器	500	27.5769	362	362	未进入负 面清单	否	无	
847	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 长山线	杨家村 北台	400	28.543	286	286	未进入负 面清单	否	无	
848	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 长山线	杨家村 南台	400	41.1138	236	236	未进入负 面清单	否	无	
849	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线73 左8#柱 上变	200	29.8233	140	140	未进入负 面清单	否	无	
850	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	南环变 326鑫宇 线三华 小区	400	38.2605	247	247	未进入负 面清单	否	无	
851	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线35 右8#柱 上变	400	55.22	179	179	未进入负 面清单	否	无	
852	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线39 左2#柱 上变	250	19.89	200	200	未进入负 面清单	否	无	
853	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东佟线	佟家大 队	250	25.6347	186	186	未进入负 面清单	否	无	
854	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	10kV春 城线2右 1#柱上 变	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
855	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 西江线	南开佳 园1#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	14.9856	536	536	未进入负 面清单	否	无	
856	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三岭线	北三元 村台	100	22.3853	78	78	未进入负 面清单	否	无	

857	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	前三元 大队	315	62.02	120	120	未进入负 面清单	否	无	
858	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	羊草沟 五队	200	64.15	72	72	未进入负 面清单	否	无	
859	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	10千伏 环城线 中玺龙 福苑1# 箱变1# 变压器	630	44.6589	349	349	未进入负 面清单	否	无	
860	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	中玺龙 福苑2# 箱变1# 变压器	630	43.7451	354	354	未进入负 面清单	否	无	
861	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	碧海明 都1#箱 变2#变 压器	630	17.7596	518	518	未进入负 面清单	否	无	
862	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	碧海明 都2#箱 变2#变 压器	630	17.192	522	522	未进入负 面清单	否	无	
863	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	铁岭村	315	86.89	41	41	未进入负 面清单	否	无	
864	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 山西线	官屯一 队	400	24.4977	302	302	未进入负 面清单	否	无	
865	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 山西线	官屯二 队	50	51.6071	24	24	未进入负 面清单	否	无	
866	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	毗芦六 队台	200	21.8008	156	156	未进入负 面清单	否	无	
867	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东械线	大岭二 队	100	46.1358	54	54	未进入负 面清单	否	无	
868	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	徐家三 队	100	45.771	54	54	未进入负 面清单	否	无	

869	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二十 一队	100	20.2055	80	80	未进入负 面清单	否	无	
870	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道二 队	100	19.9136	80	80	未进入负 面清单	否	无	
871	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老六 队台	100	41.7339	58	58	未进入负 面清单	否	无	
872	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	二道岭 右五台	100	20.316	80	80	未进入负 面清单	否	无	
873	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线 91+1#周 屯三队 台柱上 变	400	15.948	336	336	未进入负 面清单	否	无	
874	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	泉眼一 队	200	47.1292	106	106	未进入负 面清单	否	无	
875	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	鑫盛家 园箱变 变压器 间隔101 配电变 压器	500	16.104	419	419	未进入负 面清单	否	无	
876	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	兴旺B区 1#箱变 变压器 间隔101 配电变 压器	400	34.4085	262	262	未进入负 面清单	否	无	
877	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	供电大 厦箱式 变电站 出线间 隔1012 配电变 压器	800	12.408	701	701	未进入负 面清单	否	无	

878	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	星辰二期小区 1#箱变 出线101 配电变 压器	500	12.4431	438	438	未进入负 面清单	否	无	
879	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	丽华春 城小区 2#箱变 出线间 隔101配 电变 压器	630	17.4534	520	520	未进入负 面清单	否	无	
880	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	水晶尚 品4#箱 变2#变 压器	630	16.874	524	524	未进入负 面清单	否	无	
881	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 平二线	石礪村	200	57.4704	85	85	未进入负 面清单	否	无	
882	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	交干西 街台	200	53.6796	93	93	未进入负 面清单	否	无	
883	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二五 队	160	49.8624	80	80	未进入负 面清单	否	无	
884	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二一 队	100	30.8412	69	69	未进入负 面清单	否	无	
885	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道四 队	100	48.5688	51	51	未进入负 面清单	否	无	
886	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道一 队	200	20.2745	159	159	未进入负 面清单	否	无	
887	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	侯家六 队台区	400	57.2064	171	171	未进入负 面清单	否	无	
888	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线69# 柱上变 压器	400	13.92	344	344	未进入负 面清单	否	无	

889	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线70# 柱上变 压器	250	64.77	88	88	未进入负 面清单	否	无	
890	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 嘉利线	曹官照 明台区	315	14.172	270	270	未进入负 面清单	否	无	
891	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	西前坊 二号	315	55.6092	140	140	未进入负 面清单	否	无	
892	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	东前坊 二号	315	60.55	124	124	未进入负 面清单	否	无	
893	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	秦屯西 台	200	28.1268	144	144	未进入负 面清单	否	无	
894	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	小博洛 铺北台	200	10.483	179	179	未进入负 面清单	否	无	
895	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	御河壹 号1#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	24.1203	478	478	未进入负 面清单	否	无	
896	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	御河壹 号2#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	21.7465	493	493	未进入负 面清单	否	无	
897	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	御河壹 号3#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	18.5796	513	513	未进入负 面清单	否	无	
898	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	御河壹 号5#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	21.9898	491	491	未进入负 面清单	否	无	

899	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变电站内线	镇内社区一号新台	200	52.13	96	96	未进入负面清单	否	无	
900	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	西古四队新台	200	27.0066	146	146	未进入负面清单	否	无	
901	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	百草二三四队新台	400	16.3096	335	335	未进入负面清单	否	无	
902	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	黑鱼沟南台	400	52.5585	190	190	未进入负面清单	否	无	
903	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	张岗北台	200	55.86	88	88	未进入负面清单	否	无	
904	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变前坊线	准子新台	200	74.51	51	51	未进入负面清单	否	无	
905	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变丝瓜线	丝瓜三号台	400	60.46	158	158	未进入负面清单	否	无	
906	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	后会二队	400	16.1424	335	335	未进入负面清单	否	无	
907	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家九队(小货沟)	200	25.5078	149	149	未进入负面清单	否	无	
908	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线65右8#柱上变压器	200	28.527	143	143	未进入负面清单	否	无	
909	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	高坎粮库小区一号	400	23.4715	306	306	未进入负面清单	否	无	
910	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	高坎粮库小区二号	400	20.5569	318	318	未进入负面清单	否	无	
911	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	东高坎大队新台	200	51.7769	96	96	未进入负面清单	否	无	

912	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV南 水线25 左1#柱 上变	200	59.652	81	81	未进入负 面清单	否	无	
913	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	金屯西 台	200	37.5245	125	125	未进入负 面清单	否	无	
914	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	西华线	金屯小 区南1号	200	52.4628	95	95	未进入负 面清单	否	无	
915	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	赏军八 队	200	52.65	95	95	未进入负 面清单	否	无	
916	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 前辉线	10kV前 辉线15 右1#柱 上变	200	0	200	200	未进入负 面清单	否	无	
917	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	山西二 队	100	54.98	45	45	未进入负 面清单	否	无	
918	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房楼 区	200	10.0855	180	180	未进入负 面清单	否	无	
919	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房猪 厂	200	60.2	80	80	未进入负 面清单	否	无	
920	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东杨线	杨房瓦 厂	200	37.4034	125	125	未进入负 面清单	否	无	
921	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	青花红 泥沟	100	10.545	89	89	未进入负 面清单	否	无	
922	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	10kV旺 雅线25 左2#柱 上变	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
923	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线32# 柱上变	200	44.9106	110	110	未进入负 面清单	否	无	
924	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线31 右4左1# 柱上变	400	30.444	278	278	未进入负 面清单	否	无	

925	国网营口市 大石桥市供 电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟 变镁矿 线	10kV镁 矿线68# 柱上变	30	0	30	30	未进入负 面清单	否	无	
926	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	东窑水 利	200	41.2292	118	118	未进入负 面清单	否	无	
927	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线58 右9右1 左4#柱 上变压 器	315	30.7125	218	218	未进入负 面清单	否	无	
928	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	毕家三 队新台	200	58.15	84	84	未进入负 面清单	否	无	
929	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	前百二 队 西台	200	54.28	91	91	未进入负 面清单	否	无	
930	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	一面街 住宅楼 新台	400	51.0986	196	196	未进入负 面清单	否	无	
931	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	椴木沟 三队	100	24.2928	76	76	未进入负 面清单	否	无	
932	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	椴木沟 四五队	100	64.17	36	36	未进入负 面清单	否	无	
933	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	椴木沟 六七队	100	46.8702	53	53	未进入负 面清单	否	无	
934	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	西苇二 队	100	33.7065	66	66	未进入负 面清单	否	无	
935	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	东苇七 十队	200	55.044	90	90	未进入负 面清单	否	无	
936	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	农场二 队	100	15.0064	85	85	未进入负 面清单	否	无	
937	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	东苇九 队	100	7.7744	92	92	未进入负 面清单	否	无	

938	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	东苇八 队	100	59.87	40	40	未进入负 面清单	否	无	
939	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	大弓二 队	400	77.28	91	91	未进入负 面清单	否	无	
940	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	新风三. 六队	200	45.1854	110	110	未进入负 面清单	否	无	
941	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	东苇五 队	100	66.72	33	33	未进入负 面清单	否	无	
942	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	东苇六 队	100	17.2099	83	83	未进入负 面清单	否	无	
943	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	丝瓜二 号台	200	61.3	77	77	未进入负 面清单	否	无	
944	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	鲍家二 队	200	79.82	40	40	未进入负 面清单	否	无	
945	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	李家西 台	400	56.672	173	173	未进入负 面清单	否	无	
946	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	鲍家东 台	200	70.99	58	58	未进入负 面清单	否	无	
947	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	北万三 队	315	29.58	222	222	未进入负 面清单	否	无	
948	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	外房一 队	200	50.67	99	99	未进入负 面清单	否	无	
949	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	外房南 台	315	47.4208	166	166	未进入负 面清单	否	无	
950	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10千伏 石南线 华府天 地1#箱 变1#变 压器	630	67.44	205	205	未进入负 面清单	否	无	

951	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10千伏 石南线 华府天 地2#箱 变2#变 压器	630	66.72	210	210	未进入负 面清单	否	无	
952	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10千伏 石南线 华府天 地3#箱 变2#变 压器	630	43.176	358	358	未进入负 面清单	否	无	
953	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 前中线	凤凰甸 三队新 台	400	31.0689	276	276	未进入负 面清单	否	无	
954	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	豪隆世 家1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	630	37.464	394	394	未进入负 面清单	否	无	
955	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	宿东七 八队	100	71.77	28	28	未进入负 面清单	否	无	
956	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	豪隆世 家1#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
957	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	羊草沟 一队	100	58.73	41	41	未进入负 面清单	否	无	
958	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	北三元 五队	400	60.29	159	159	未进入负 面清单	否	无	
959	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	望厂口 六队	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
960	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	望厂口 大队	200	49.3617	101	101	未进入负 面清单	否	无	

961	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三羊线	羊草沟四队	100	65.21	35	35	未进入负面清单	否	无	
962	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三羊线	羊草沟二队	100	42.438	58	58	未进入负面清单	否	无	
963	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三羊线	羊草沟九十队	100	61.13	39	39	未进入负面清单	否	无	
964	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变秦屯线	尹屯东井	200	48.3918	103	103	未进入负面清单	否	无	
965	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变前坊线	东前坊一号	315	61.13	122	122	未进入负面清单	否	无	
966	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变前坊线	西前坊一号	400	44.9232	220	220	未进入负面清单	否	无	
967	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	宿西五队	100	41.3946	59	59	未进入负面清单	否	无	
968	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	新西五队	400	49.572	202	202	未进入负面清单	否	无	
969	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	宿东一队	100	17.1598	83	83	未进入负面清单	否	无	
970	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	新东一队	400	76.61	94	94	未进入负面清单	否	无	
971	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变东镁线	太公卜一二三队	400	35.4382	258	258	未进入负面清单	否	无	
972	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变青镁甲线	杏树大队	200	27.495	145	145	未进入负面清单	否	无	
973	国网营口市大石桥市供电公司	大石桥66kV变电站	大石桥变南水线	10千伏南水线鹏源三期3#箱变2#变压器	500	61.53	192	192	未进入负面清单	否	无	

974	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10千伏 南水线 鹏源三 期1#箱 变2#变 压器	400	52.463	190	190	未进入负 面清单	否	无	
975	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10千伏 南水线 鹏源三 期2#箱 变2#变 压器	500	27.5632	362	362	未进入负 面清单	否	无	
976	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 石硼线	常家前 街台区	200	42.823	114	114	未进入负 面清单	否	无	
977	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 石硼线	常家东 街台区	400	71.98	112	112	未进入负 面清单	否	无	
978	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 山西线	官屯楼 区	200	43.2745	113	113	未进入负 面清单	否	无	
979	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 山西线	官屯一 队前街	200	24.6198	151	151	未进入负 面清单	否	无	
980	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	博洛铺 变635秦 屯线小 博洛台	100	29.352	71	71	未进入负 面清单	否	无	
981	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 刘伯线	博洛铺 北台台 区	400	53.12	188	188	未进入负 面清单	否	无	
982	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	进步西 台	200	62.95	74	74	未进入负 面清单	否	无	
983	国网营口市 大石桥市供电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	腰沟大 队新台	400	56.3346	175	175	未进入负 面清单	否	无	
984	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	前百五 队	200	37.92	124	124	未进入负 面清单	否	无	
985	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	吴连南 街	200	50.24	100	100	未进入负 面清单	否	无	

986	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	青花新 村小区 箱变出 线间隔 101配电 变压器	250	5.3648	237	237	未进入负 面清单	否	无	
987	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	东青大 队新台	200	50.568	99	99	未进入负 面清单	否	无	
988	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	西江西 台	200	1.6065	197	197	未进入负 面清单	否	无	
989	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	盛福小 区2#箱 变出线 间隔102 配电变 压器	630	35.336	407	407	未进入负 面清单	否	无	
990	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	鑫兴家 园小区 出线间 隔101配 电变压 器	500	12.9688	435	435	未进入负 面清单	否	无	
991	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺首线	隆泽苑 2#箱变 101出线 间隔配 电变压 器	630	13.923	542	542	未进入负 面清单	否	无	
992	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺首线	隆泽苑 3#箱变 101出线 间隔配 电变压 器	630	11.9357	555	555	未进入负 面清单	否	无	
993	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺首线	隆泽苑 3#箱变 102出线 间隔配 电变压 器	630	6.7392	588	588	未进入负 面清单	否	无	

994	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺首线	隆泽苑 4#箱变 101出线 间隔配 电变压 器	630	11.2218	559	559	未进入负 面清单	否	无	
995	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺首线	隆泽苑 4#箱变 102出线 间隔配 电变压 器	630	5.3001	597	597	未进入负 面清单	否	无	
996	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	金城澜 湾小区 1#箱式 变电站 1#变压 器	630	18.2403	515	515	未进入负 面清单	否	无	
997	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	金城澜 湾2#箱 式变电 站出线 间隔配 电变压 器	630	19.8012	505	505	未进入负 面清单	否	无	
998	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	御墅蓝 岸1号变 压器101 出线配 电变压 器	630	18.096	516	516	未进入负 面清单	否	无	
999	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	御墅蓝 岸2号变 压器101 出线配 电变压 器	630	1.3572	621	621	未进入负 面清单	否	无	
1000	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	博洛铺 镇芳草 园小区2 号	400	15.9376	336	336	未进入负 面清单	否	无	

1001	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	国际花 园1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	400	81.87	73	73	未进入负 面清单	否	无	
1002	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	国际花 园1#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
1003	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	杨屯新 台区	400	52.7934	189	189	未进入负 面清单	否	无	
1004	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	旗口变 1017社 直线旗 口四队	100	18.816	81	81	未进入负 面清单	否	无	
1005	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	大高坎 北台	400	40.1824	239	239	未进入负 面清单	否	无	
1006	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	太平堡 大队台	315	50.4504	156	156	未进入负 面清单	否	无	
1007	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线景 屯西台	100	67.47	33	33	未进入负 面清单	否	无	
1008	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	劳动设 施农业 台	200	20.6037	159	159	未进入负 面清单	否	无	
1009	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线劳 动西台	315	12.685	275	275	未进入负 面清单	否	无	
1010	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线李 大台	250	15.6546	211	211	未进入负 面清单	否	无	
1011	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	农行家 属楼	200	8.856	182	182	未进入负 面清单	否	无	

1012	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	石钢线 58左3左 3+1# (南 站)铁 路小区 102出线 间隔配 电变压器	400	15.768	337	337	未进入负 面清单	否	无	
1013	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	厢房二 组变压器	50	34.133	33	33	未进入负 面清单	否	无	
1014	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	厢房一 组变压器	50	81.9	9	9	未进入负 面清单	否	无	
1015	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线115 左2#西 两东台 柱上变	200	13.816	172	172	未进入负 面清单	否	无	
1016	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线西 两分5# 西两北 台柱上 变	100	19.0476	81	81	未进入负 面清单	否	无	
1017	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线永 安分5# 三家子 四队台 柱上变	315	14.1474	270	270	未进入负 面清单	否	无	
1018	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	御河壹 号4#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	20.001	504	504	未进入负 面清单	否	无	

1019	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	御河壹 号6#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	20.7805	499	499	未进入负 面清单	否	无	
1020	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华 庭4#箱 变2#出 线间隔 配电变 压器	400	11.4921	354	354	未进入负 面清单	否	无	
1021	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华 庭3#箱 变02变 压器	630	15.848	530	530	未进入负 面清单	否	无	
1022	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	沟沿四 队新台	100	13.452	87	87	未进入负 面清单	否	无	
1023	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	新风12 队新台	100	13.3168	87	87	未进入负 面清单	否	无	
1024	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 外林线	东古八 队北台	100	18.4324	82	82	未进入负 面清单	否	无	
1025	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 外林线	东古八 队南台	100	14.706	85	85	未进入负 面清单	否	无	
1026	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	10kV西 华线27 左6右1# 柱上变 压器	160	57.95	67	67	未进入负 面清单	否	无	
1027	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 前园线	前沟 八队	100	29.1088	71	71	未进入负 面清单	否	无	
1028	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	黄土岭 东沟台	200	56.0976	88	88	未进入负 面清单	否	无	
1029	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 新镁线	前辉北 台	200	52.003	96	96	未进入负 面清单	否	无	

1030	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	石博线 67右1# 柱上变 压器	100	14.3523	86	86	未进入负 面清单	否	无	
1031	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	卧牛石 南台	200	52.4314	95	95	未进入负 面清单	否	无	
1032	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	卧牛石 北台	400	25.7635	297	297	未进入负 面清单	否	无	
1033	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟一 七队2号 台区	400	17.271	331	331	未进入负 面清单	否	无	
1034	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟一 七队3号 台区	400	2.8956	388	388	未进入负 面清单	否	无	
1035	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线62 左1#三 家子东 台柱上 变	315	68.5	99	99	未进入负 面清单	否	无	
1036	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	西植东 台	200	62.29	75	75	未进入负 面清单	否	无	
1037	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线31 右2#柱 上变	315	52.725	149	149	未进入负 面清单	否	无	
1038	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线34 左1#柱 上变	315	49.4207	159	159	未进入负 面清单	否	无	
1039	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线34 左2#柱 上变	400	26.8821	292	292	未进入负 面清单	否	无	
1040	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	10kV石 分线70 左2#柱 上变	400	66.82	133	133	未进入负 面清单	否	无	

1041	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线35# 柱上变	315	2.436	307	307	未进入负 面清单	否	无	
1042	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线36# 柱上变	400	7.0452	372	372	未进入负 面清单	否	无	
1043	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线53# 柱上变	400	58.23	167	167	未进入负 面清单	否	无	
1044	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线47# 柱上变	315	21.112	248	248	未进入负 面清单	否	无	
1045	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线44 右10#柱 上变	400	12.6429	349	349	未进入负 面清单	否	无	
1046	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线军 民支8# 柱上变	315	20.0244	252	252	未进入负 面清单	否	无	
1047	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线39# 柱上变	200	15.4672	169	169	未进入负 面清单	否	无	
1048	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线5# 柱上变	250	30.5439	174	174	未进入负 面清单	否	无	
1049	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线15# 柱上变	250	35.518	161	161	未进入负 面清单	否	无	
1050	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线12 左2#柱 上变	400	51.62	194	194	未进入负 面清单	否	无	
1051	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线16 左3#柱 上变	315	35.1702	204	204	未进入负 面清单	否	无	
1052	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线16 左1#柱 上变	315	49.884	158	158	未进入负 面清单	否	无	

1053	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线27# 柱上变	250	38.2684	154	154	未进入负 面清单	否	无	
1054	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线28 左2#柱 上变	400	14.52	342	342	未进入负 面清单	否	无	
1055	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线30# 柱上变	400	79.89	80	80	未进入负 面清单	否	无	
1056	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线32# 柱上变	400	47.2787	211	211	未进入负 面清单	否	无	
1057	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线43 左5#柱 上变	315	16.238	264	264	未进入负 面清单	否	无	
1058	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线43 左9#柱 上变	400	16.192	335	335	未进入负 面清单	否	无	
1059	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线36 右1右1# 柱上变	315	38.6515	193	193	未进入负 面清单	否	无	
1060	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线46# 柱上变	315	56.8106	136	136	未进入负 面清单	否	无	
1061	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线51 右3#柱 上变	315	52.65	149	149	未进入负 面清单	否	无	
1062	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线54# 变压器	315	17.4	260	260	未进入负 面清单	否	无	
1063	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺分线	10kV旺 分线17 右7#柱 上变	100	29.325	71	71	未进入负 面清单	否	无	
1064	国网营口市 大石桥市供 电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟 变镁矿 线	10kV镁 矿线45# 柱上变	100	78.63	21	21	未进入负 面清单	否	无	

1065	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变电站	峪子沟 变镁矿线	10kV镁 矿线46 左9#柱 上变	200	13.4895	173	173	未进入负 面清单	否	无	
1066	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变电站	峪子沟 变镁矿线	10kV镁 矿线50# 柱上变	200	15.34	169	169	未进入负 面清单	否	无	
1067	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变电站	峪子沟 变工农线	10kV工 农线52# 柱上变	200	19.9444	160	160	未进入负 面清单	否	无	
1068	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥 变石分线	10kV石 分线18 左1#柱 上变	400	32.153	271	271	未进入负 面清单	否	无	
1069	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线42 左2副1# 柱上变	400	16.0506	336	336	未进入负 面清单	否	无	
1070	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变电站	南环变 铁联线	10kV铁 联线52 左1#柱 上变	315	23.705	240	240	未进入负 面清单	否	无	
1071	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变电站	峪子沟 变镁矿线	10kV镁 矿线46 左7#柱 上变	200	15.6978	169	169	未进入负 面清单	否	无	
1072	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥 变南水线	10kV南 水线10 右1#柱 上变压器	400	33.8778	264	264	未进入负 面清单	否	无	
1073	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线28 左3#柱 上变	100	54.418	46	46	未进入负 面清单	否	无	
1074	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线28 左7#柱 上变	315	43.2208	179	179	未进入负 面清单	否	无	
1075	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变电站	旺隆变 五勘线	10kV五 勘线28 左16#柱 上变	315	39.611	190	190	未进入负 面清单	否	无	

1076	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线4# 柱上变	315	42.207	182	182	未进入负 面清单	否	无	
1077	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线13 左4#柱 上变	250	16.2284	209	209	未进入负 面清单	否	无	
1078	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV旺 源线50 左7右3# 柱上变	200	37.4847	125	125	未进入负 面清单	否	无	
1079	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线20# 柱上变	400	16.7555	333	333	未进入负 面清单	否	无	
1080	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线38# 柱上变	400	14.674	341	341	未进入负 面清单	否	无	
1081	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线41# 柱上变	200	2.001	196	196	未进入负 面清单	否	无	
1082	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线42# 柱上变	200	3.5919	193	193	未进入负 面清单	否	无	
1083	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线44# 柱上变	400	39.8316	241	241	未进入负 面清单	否	无	
1084	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线48# 柱上变	400	54.05	184	184	未进入负 面清单	否	无	
1085	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线50# 柱上变	315	55.689	140	140	未进入负 面清单	否	无	
1086	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线55# 柱上变	200	45.313	109	109	未进入负 面清单	否	无	
1087	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线57# 柱上变	250	14.238	214	214	未进入负 面清单	否	无	
1088	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线59# 柱上变	315	38.4384	194	194	未进入负 面清单	否	无	

1089	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线63 右2#柱 上变	200	0	200	200	未进入负 面清单	否	无	
1090	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	石北线 68#柱上 变压器	200	25.2966	149	149	未进入负 面清单	否	无	
1091	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左1#柱 上变	200	0	200	200	未进入负 面清单	否	无	
1092	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左2#柱 上变	315	58.31	131	131	未进入负 面清单	否	无	
1093	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左3右1# 柱上变	400	12.3396	351	351	未进入负 面清单	否	无	
1094	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左3左1# 柱上变	400	24.0016	304	304	未进入负 面清单	否	无	
1095	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左3左3# 柱上变	200	13.101	174	174	未进入负 面清单	否	无	
1096	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左3左5# 柱上变	200	0	200	200	未进入负 面清单	否	无	
1097	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左5左7# 柱上变	315	41.2735	185	185	未进入负 面清单	否	无	
1098	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左5左5 右3#柱 上变	400	12.5874	350	350	未进入负 面清单	否	无	

1099	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左9#柱 上变	315	5.9856	296	296	未进入负 面清单	否	无	
1100	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左14#柱 上变	315	38.6745	193	193	未进入负 面清单	否	无	
1101	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左28#柱 上变	200	0	200	200	未进入负 面清单	否	无	
1102	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线58 左34右1 左1#柱 上变	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
1103	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	大石桥 66千伏 变电站 522石北 线石北 线70#柱 上变压器	400	69.68	121	121	未进入负 面清单	否	无	
1104	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 薛家线	党家五 队	315	100.00	0	0	2024.8	否	无	
1105	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线32 左1#柱 上变	400	31.86	273	273	未进入负 面清单	否	无	
1106	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线41# 柱上变	315	27.209	229	229	未进入负 面清单	否	无	
1107	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线43# 柱上变	250	43.5183	141	141	未进入负 面清单	否	无	
1108	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线49 左2#柱 上变	250	6.7044	233	233	未进入负 面清单	否	无	

1109	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变五勘线	10kV五勘线11#柱上变	400	15.576	338	338	未进入负面清单	否	无	
1110	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变五勘线	10kV五勘线15#柱上变	250	30.0237	175	175	未进入负面清单	否	无	
1111	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	桥南线54#柱上变压器	400	55.7424	177	177	未进入负面清单	否	无	
1112	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变五勘线	旺隆变673五勘线10KV五勘线31右08#柱上变压器	400	46.848	213	213	未进入负面清单	否	无	
1113	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变毕家线	丁家大队	250	99.44	1	1	2024.8	否	无	
1114	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变五勘线	10kV五勘线28左11左5#柱上变	315	57.05	135	135	未进入负面清单	否	无	
1115	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺兴线	10kV旺兴线10左16#柱上变压器	250	17.516	206	206	未进入负面清单	否	无	
1116	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变五勘线	10kV五勘线14右3#柱上变	200	18.447	163	163	未进入负面清单	否	无	
1117	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东高线	10kV二水泥线双台分5右1#柱上变	200	54.03	92	92	未进入负面清单	否	无	

1118	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变电教育线	南环变329 教育线教育线20左1#柱上变压器	250	12.452	219	219	未进入负面清单	否	无	
1119	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线7#柱上变	50	18.9892	41	41	未进入负面清单	否	无	
1120	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线65右2#柱上变	200	43.116	114	114	未进入负面清单	否	无	
1121	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变电教育线	南环变329 教育线教育线39左7右4#柱上变压器	250	64.44	89	89	未进入负面清单	否	无	
1122	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线62#柱上变	250	46.322	134	134	未进入负面清单	否	无	
1123	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线54左1#柱上变	400	57.5406	170	170	未进入负面清单	否	无	
1124	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线65左5#柱上变	315	33.4271	210	210	未进入负面清单	否	无	
1125	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线65右7#柱上变	400	90.29	39	39	2024.8	否	无	
1126	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线71右4#柱上变	160	11.8472	141	141	未进入负面清单	否	无	
1127	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变二高线	10kV二高线90#柱上变	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	

1128	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线83 右1#柱 上变	315	9.3594	286	286	未进入负 面清单	否	无	
1129	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线73# 柱上变	200	41.712	117	117	未进入负 面清单	否	无	
1130	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 薛家线	党家八 队	315	82.65	55	55	未进入负 面清单	否	无	
1131	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	10kV环 城线48# 柱上变	400	16.753	333	333	未进入负 面清单	否	无	
1132	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	环城线 37#柱 上变压器	250	51.72	121	121	未进入负 面清单	否	无	
1133	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	10kV富 丽线9左 1#柱上 变	100	22.2173	78	78	未进入负 面清单	否	无	
1134	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	10kV旺 雅线34# 柱上变 压器	400	18.5659	326	326	未进入负 面清单	否	无	
1135	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	10kV旺 雅线41 右7左1 右1#柱 上变 压器	400	74.33	103	103	未进入负 面清单	否	无	
1136	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	10kV旺 雅线41 右11右 1#柱上 变 压器	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
1137	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV南 水线7左 1#柱上 变	200	13.754	172	172	未进入负 面清单	否	无	

1138	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 王家线	10kV王 家线43 右11#柱 上变	315	60.97	123	123	未进入负 面清单	否	无	
1139	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 王家线	10kV王 家线43 右16右 1#柱上 变	500	61.13	194	194	未进入负 面清单	否	无	
1140	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	10kV石 分线18 左6#柱 上变	200	58.76	82	82	未进入负 面清单	否	无	
1141	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV南 水线 16+1#柱 上变 压 器	315	26.016	233	233	未进入负 面清单	否	无	
1142	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	10kV铁 联线29# 柱上变	250	44.9384	138	138	未进入负 面清单	否	无	
1143	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	10kV铁 联线32# 柱上变	200	27.132	146	146	未进入负 面清单	否	无	
1144	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	10kV铁 联线41# 柱上变	400	17.043	332	332	未进入负 面清单	否	无	
1145	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	10kV富 丽线32# 柱上变	400	63.67	145	145	未进入负 面清单	否	无	
1146	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺分线	10kV旺 分线17 右15#柱 上变	200	15.7176	169	169	未进入负 面清单	否	无	
1147	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺分线	10kV旺 分线3左 14#柱上 变 压 器	200	15.9714	168	168	未进入负 面清单	否	无	
1148	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10KV旺 分线59 右03#变 压 器	200	9.3252	181	181	未进入负 面清单	否	无	

1149	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV旺 分线62 左1#柱 上变	80	51.08	39	39	未进入负 面清单	否	无	
1150	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV旺 分线68 左3#柱 上变	200	51.23	98	98	未进入负 面清单	否	无	
1151	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东高线	10kV旺 分线68 右2#柱 上变	200	56.94	86	86	未进入负 面清单	否	无	
1152	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东旺线	10kV丁 家线61 柱上变 压器	50	51.97	24	24	未进入负 面清单	否	无	
1153	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	10kV石 分线52 右1#柱 上变压 器	400	20.2181	319	319	未进入负 面清单	否	无	
1154	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	10kV石 分线63 右1#变 压器	100	21.0406	79	79	未进入负 面清单	否	无	
1155	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 王家线	旺隆变 670王家 线镁矿 线王家 分19右 3#变压 器	400	14.789	341	341	未进入负 面清单	否	无	
1156	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺矿线	10kV旺 矿线5右 7#柱上 变	160	44.1	89	89	未进入负 面清单	否	无	
1157	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线37 右6#柱 上变	400	33.78	265	265	未进入负 面清单	否	无	
1158	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟 变工农 线	10kV工 农线5# 柱上变	100	40.12	60	60	未进入负 面清单	否	无	

1159	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	10kV旺 源线37 左7#柱 上变	100	11	89	89	未进入负 面清单	否	无	
1160	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	10kV石 钢线10 右2#柱 上变	400	83.69	65	65	未进入负 面清单	否	无	
1161	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	10kV石 牛线15 左4#柱 上变 压 器	250	32.99	168	168	未进入负 面清单	否	无	
1162	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	10kV富 丽线20# 柱上变	400	61.53	154	154	未进入负 面清单	否	无	
1163	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高滨线	后中五 队	100	51.87	48	48	未进入负 面清单	否	无	
1164	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 镇内线	离心机 械厂2号 住宅	200	43.88	112	112	未进入负 面清单	否	无	
1165	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线56# 柱上变 压 器	400	73.02	108	108	未进入负 面清单	否	无	
1166	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线65 左2#柱 上变 压 器	250	27.39	182	182	未进入负 面清单	否	无	
1167	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线66 左2右2# 柱上变 压 器	200	23.29	153	153	未进入负 面清单	否	无	
1168	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	刘家大 队	315	12.92	274	274	未进入负 面清单	否	无	
1169	国网营口市 大石桥市供电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 高山线	双井台 区	315	42.34	182	182	未进入负 面清单	否	无	

1170	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线75 左8#柱 上变	100	10.12	90	90	未进入负 面清单	否	无	
1171	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线76# 柱上变	315	2.53	307	307	未进入负 面清单	否	无	
1172	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线77# 柱上变	315	30.36	219	219	未进入负 面清单	否	无	
1173	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线83 右1左1# 柱上变	200	12.58	175	175	未进入负 面清单	否	无	
1174	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线85 右1#柱 上变	400	53.49	186	186	未进入负 面清单	否	无	
1175	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线58 右9北3 左1#柱 上变 压 器	160	0	160	160	未进入负 面清单	否	无	
1176	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线58 右9左1 东2#柱 上变 压 器	315	30.36	219	219	未进入负 面清单	否	无	
1177	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线58 右6右1# 柱上变 压 器	315	37.09	198	198	未进入负 面清单	否	无	
1178	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线58 右5右1# 柱上变 压 器	315	55.27	141	141	未进入负 面清单	否	无	

1179	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	10kV二 高线58 右2#柱 上变压 器	400	23.56	306	306	未进入负 面清单	否	无	
1180	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线60 右1右1# 柱上变	200	39.45	121	121	未进入负 面清单	否	无	
1181	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线60 右3右2# 柱上变	100	14.23	86	86	未进入负 面清单	否	无	
1182	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东分线	10kV砖 厂线49 左16副 1#柱上 变	400	63.86	145	145	未进入负 面清单	否	无	
1183	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东分线	10kV砖 厂线49 左20副 1#柱上 变	400	39.89	240	240	未进入负 面清单	否	无	
1184	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东分线	10kV砖 厂线49 左5右5 副1#柱 上变	200	39.64	121	121	未进入负 面清单	否	无	
1185	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线25# 柱上变	200	2.58	195	195	未进入负 面清单	否	无	
1186	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线28# 柱上变	200	16.89	166	166	未进入负 面清单	否	无	
1187	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源二 期2#配 变站2号 变压器	500	27.52	362	362	未进入负 面清单	否	无	
1188	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源二 期3#配 变站1号 变压器	630	37.85	392	392	未进入负 面清单	否	无	

1189	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源二期4#配 变电站1号 变压器	630	32.74	424	424	未进入负 面清单	否	无	
1190	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变夏家 线	怡馨园 1#配变 站1号变 压器	500	25.71	371	371	未进入负 面清单	否	无	
1191	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变夏家 线	怡馨园 2#配变 站1号变 压器	630	26.35	464	464	未进入负 面清单	否	无	
1192	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变夏家 线	怡馨园 3#配变 站1号配 电变压器	400	26.63	293	293	未进入负 面清单	否	无	
1193	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	地王1# 配变电站1 号变压器	630	21	498	498	未进入负 面清单	否	无	
1194	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	地王1# 配变电站2 号变压器	500	15.07	425	425	未进入负 面清单	否	无	
1195	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	地王2# 配变电站1 号变压器	630	38.16	390	390	未进入负 面清单	否	无	
1196	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	地王花园3# 配变电站1 号变压器	400	26.54	294	294	未进入负 面清单	否	无	
1197	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	地王4# 配变电站1 号变压器	500	43.53	282	282	未进入负 面清单	否	无	
1198	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	赛斯德1 #配变 站1号变 压器	630	44.69	348	348	未进入负 面清单	否	无	

1199	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	赛斯德1 #配变 站2号变 压器	630	53.96	290	290	未进入负 面清单	否	无	
1200	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	赛斯德2 #配变 站1号变 压器	630	77.98	139	139	未进入负 面清单	否	无	
1201	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	新农里 小区1号 变压器	400	30.91	276	276	未进入负 面清单	否	无	
1202	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	新农里 小区2号 变压器	400	28.05	288	288	未进入负 面清单	否	无	
1203	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆佳 园1#箱 式变2号 变压器	500	44.52	277	277	未进入负 面清单	否	无	
1204	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆佳 园2#配 变站2号 变压器	500	44.31	278	278	未进入负 面清单	否	无	
1205	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	荣盛变 电站1# 变压器	400	58.68	165	165	未进入负 面清单	否	无	
1206	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	长征变 电站1# 变压器	400	47.31	211	211	未进入负 面清单	否	无	
1207	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	晨光变 电站1# 变压器	500	39.73	301	301	未进入负 面清单	否	无	
1208	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	和平市 场变电 站1#变 压器	630	29.59	444	444	未进入负 面清单	否	无	
1209	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	商业银 行变电 站1#变 压器	500	22.6	387	387	未进入负 面清单	否	无	
1210	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	美的家 园1#变 电站1# 变压器	630	29.38	445	445	未进入负 面清单	否	无	

1211	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	美的家 园2#变 电站1# 变压器	630	37.26	395	395	未进入负 面清单	否	无	
1212	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	美的家 园3#变 电站1# 变压器	630	22.48	488	488	未进入负 面清单	否	无	
1213	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	美的家 园3#变 电站2# 变压器	630	15.52	532	532	未进入负 面清单	否	无	
1214	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	美的家 园4#变 电站2# 变压器	630	15.38	533	533	未进入负 面清单	否	无	
1215	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 五勘线	群益小 区1#变 压器	630	16.35	527	527	未进入负 面清单	否	无	
1216	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	天天渔 港变电 站1#变 压器	400	23.4	306	306	未进入负 面清单	否	无	
1217	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	新城变 电站1# 变压器	630	33.05	422	422	未进入负 面清单	否	无	
1218	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	河畔花 园1#变 电站1# 变压器	630	75.83	152	152	未进入负 面清单	否	无	
1219	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	河畔花 园2#变 电站2# 变压器	630	15.28	534	534	未进入负 面清单	否	无	
1220	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	河畔花 园3#变 电站1# 变压器	630	33.57	419	419	未进入负 面清单	否	无	
1221	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变平安 线	河畔花 园4#变 电站1# 变压器	630	26.48	463	463	未进入负 面清单	否	无	

1222	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	华运配 变电站1# 变压器	400	38.6	246	246	未进入负 面清单	否	无	
1223	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	胜利新 村1#变 压器	500	43.86	281	281	未进入负 面清单	否	无	
1224	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	五堪线 47左1# 盛世佳 园2#箱 式配电 站1#变 压器	630	48.97	321	321	未进入负 面清单	否	无	
1225	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	石钢线 10右5# 太阳城 1#箱式 配电站 1#变压 器	630	59.3	256	256	未进入负 面清单	否	无	
1226	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	2号变压 器石钢 线10右 5#太阳 城2#配 电站2# 变压器	630	76.48	148	148	未进入负 面清单	否	无	
1227	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	石钢线 54左2 左1#通 讯团箱 式配电 站1#变 压器	500	0.75	496	496	未进入负 面清单	否	无	
1228	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	石钢线 37#银 河箱式 配电站 1#变压 器	630	37.56	393	393	未进入负 面清单	否	无	
1229	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	迦南2# 箱式配 电站1号 变压器	500	32.73	336	336	未进入负 面清单	否	无	

1230	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	绿岛箱 式变 电站1号变 压器	500	43.64	282	282	未进入负 面清单	否	无	
1231	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	南轩箱 式变 电站1号变 压器	400	19.5	322	322	未进入负 面清单	否	无	
1232	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居1#箱 式变 电站1号变 压器	630	36.04	403	403	未进入负 面清单	否	无	
1233	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居2#箱 式变 电站1号变 压器	630	29.24	446	446	未进入负 面清单	否	无	
1234	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源明 居2#箱 式变 电站2号变 压器	630	12.32	552	552	未进入负 面清单	否	无	
1235	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	北市北 箱式变 电站1号 变压器	630	58.27	263	263	未进入负 面清单	否	无	
1236	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	北市南 箱式变 电站号 变压器	500	17.95	410	410	未进入负 面清单	否	无	
1237	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	富强配 变站1号 变压器	400	70.52	118	118	未进入负 面清单	否	无	
1238	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	建委箱 式变 电站1号变 压器	630	31.99	428	428	未进入负 面清单	否	无	
1239	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	山水居 2#箱式 变电站1 号变 压器	500	32.3	339	339	未进入负 面清单	否	无	

1240	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	山水居 3#箱式 变电站2 号变压器	630	40.93	372	372	未进入负 面清单	否	无	
1241	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	山水居 4#箱式 变电站2 号变压器	630	43.59	355	355	未进入负 面清单	否	无	
1242	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	铁路箱 式变电 站1号变 压器	400	16.02	336	336	未进入负 面清单	否	无	
1243	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	西市配 电站1号 变压器	315	16.87	262	262	未进入负 面清单	否	无	
1244	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	西市配 电站2号 变压器	160	0.03	160	160	未进入负 面清单	否	无	
1245	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	兴旺1# 箱变1号 变压器	630	44.91	347	347	未进入负 面清单	否	无	
1246	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	兴旺2# 箱式变 电站1号 变压器	630	46.27	338	338	未进入负 面清单	否	无	
1247	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	蟠龙山 水居5# 箱变2# 变压器	500	14.41	428	428	未进入负 面清单	否	无	
1248	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	山水居 6#配变 站2号变 压器	630	73.21	169	169	未进入负 面清单	否	无	
1249	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	蟠龙山 水居7# 配变站1 号变压器	400	56.84	173	173	未进入负 面清单	否	无	

1250	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	鹏源二期1#配 变电站1号 变压器	630	30.44	438	438	未进入负 面清单	否	无	
1251	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城5#箱 变1#变 压器	500	15.45	423	423	未进入负 面清单	否	无	
1252	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	丰华伊 嘉园4# 箱变2# 变压器	500	15.43	423	423	未进入负 面清单	否	无	
1253	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	西湖东 井	100	41.39	59	59	未进入负 面清单	否	无	
1254	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	博洛铺 居民楼	400	19.01	324	324	未进入负 面清单	否	无	
1255	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	准子三 队	200	55.71	89	89	未进入负 面清单	否	无	
1256	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	博洛铺 市场	315	33.13	211	211	未进入负 面清单	否	无	
1257	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	准子四 队	200	32.41	135	135	未进入负 面清单	否	无	
1258	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 开发线	前坎村 西街	315	40.21	125	125	未进入负 面清单	否	无	
1259	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	丰华伊 嘉园2# 箱变2# 变压器	400	48	208	208	未进入负 面清单	否	无	
1260	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	丰华伊 嘉园3# 箱变1# 变压器	400	15.63	337	337	未进入负 面清单	否	无	
1261	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	馨聚源 小区箱 变1#变 压器	630	47.71	329	329	未进入负 面清单	否	无	

1262	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变电站	金牛线	10kV金牛线40 左8左5# 柱上变	400	36.5	254	254	未进入负 面清单	否	无	
1263	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变电站	太平变 刘伯线	博洛铺 东井台区	200	62.07	76	76	未进入负 面清单	否	无	
1264	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变电站	太平变 秦屯线	博洛铺 变635秦 屯线博 洛铺天 成台	200	87.99	24	24	未进入负 面清单	否	无	
1265	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变电站	太平变 秦屯线	刘伯东 台	315	49.9	158	158	未进入负 面清单	否	无	
1266	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变 刘园线	孙菜园 一十队	400	42.01	232	232	未进入负 面清单	否	无	
1267	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变电站	刘家变 刘园线	孙菜园 新区台	400	12.46	350	350	未进入负 面清单	否	无	
1268	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变电站	大石桥 变石钢 线	铁路小 区居民 楼16号 楼箱变 出线间 隔配电 变压器	400	18.22	327	327	未进入负 面清单	否	无	
1269	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线	前沟一 七队4号 台区	400	17.61	330	330	未进入负 面清单	否	无	
1270	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线	前沟一 七队5号 台区	400	19.94	320	320	未进入负 面清单	否	无	
1271	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线	前沟一 七队8号 台区	400	12.65	349	349	未进入负 面清单	否	无	
1272	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线	前沟一 七队7号 台区	400	34.24	263	263	未进入负 面清单	否	无	
1273	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变电站	抗旱线	前沟一 七队6号 台区	400	2.73	389	389	未进入负 面清单	否	无	

1274	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟大 队2号台 区	400	17.57	330	330	未进入负 面清单	否	无	
1275	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟大 队3号台 区	400	18.36	327	327	未进入负 面清单	否	无	
1276	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟大 队4号台 区	400	47.74	209	209	未进入负 面清单	否	无	
1277	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	佰亿百 年汇小 区1#箱 式变电 站101配 电变压 器	630	15.6	532	532	未进入负 面清单	否	无	
1278	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	佰亿百 年汇小 区2#箱 式变电 站101配 电变压 器	630	13.28	546	546	未进入负 面清单	否	无	
1279	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	佰亿百 年汇小 区3#箱 式变电 站101配 电变压 器	630	26.5	463	463	未进入负 面清单	否	无	
1280	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	曹官新 民区二	200	70.51	59	59	未进入负 面清单	否	无	
1281	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	东江二 队	200	21.92	156	156	未进入负 面清单	否	无	
1282	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	东田一 队东	315	45.63	171	171	未进入负 面清单	否	无	
1283	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	东田大 队	200	60.28	79	79	未进入负 面清单	否	无	

1284	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永安线	望马常屯台	200	62.29	75	75	未进入负面清单	否	无	
1285	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变进步线	西赖西台	200	16.93	166	166	未进入负面清单	否	无	
1286	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺宇线	铂金学府1号箱式变电站101配电变压器	630	4.79	600	600	未进入负面清单	否	无	
1287	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺宇线	铂金学府2号箱式变电站101出线配电变压器	800	3.65	771	771	未进入负面清单	否	无	
1288	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺宇线	铂金学府3号箱式变电站101出线配电变压器	800	4.01	768	768	未进入负面清单	否	无	
1289	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺宇线	铂金学府4号箱式变电站101出线配电变压器	630	5.37	596	596	未进入负面清单	否	无	
1290	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	新风36队新台	315	14.87	268	268	未进入负面清单	否	无	
1291	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永泉线	泉眼二队	200	27.36	145	145	未进入负面清单	否	无	
1292	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	班卜村合作社	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
1293	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	曾屯二队	200	90.12	20	20	2024.8	否	无	

1294	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	北汤池道北台	250	53.78	116	116	未进入负面清单	否	无	
1295	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟村台	100	75.69	24	24	未进入负面清单	否	无	
1296	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变薛家线	薛家大队	200	31.2	138	138	未进入负面清单	否	无	
1297	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	土台西街	315	23.97	239	239	未进入负面清单	否	无	
1298	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	毗芦一队	200	22.89	154	154	未进入负面清单	否	无	
1299	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变平二线	山咀三队	100	43.63	56	56	未进入负面清单	否	无	
1300	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变平二线	石礮猪场台	400	58.1	168	168	未进入负面清单	否	无	
1301	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	旗口变532二道线水利家属楼	200	18.26	163	163	未进入负面清单	否	无	
1302	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	旗口变023腰灌线旗口机站住宅楼g	50	21.96	39	39	未进入负面清单	否	无	
1303	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三羊线	北三元三队	400	18.06	328	328	未进入负面清单	否	无	
1304	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三羊线	羊草沟三队	100	61.17	39	39	未进入负面清单	否	无	
1305	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三羊线	羊草沟大队	200	41.16	118	118	未进入负面清单	否	无	
1306	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	巨宝大队新台	400	64.86	141	141	未进入负面清单	否	无	

1307	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	华兴三队	400	47.77	209	209	未进入负面清单	否	无	
1308	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变八一线	鲤鱼二队	200	70.09	60	60	未进入负面清单	否	无	
1309	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变秦屯线	博洛铺镇芳草园小区	315	35.74	202	202	未进入负面清单	否	无	
1310	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变刘伯线	博洛铺道西台	100	58.62	41	41	未进入负面清单	否	无	
1311	国网营口市大石桥市供电公司	大石桥66kV变电站	大石桥变石钢线	石钢线31左3左3#变压器	200	32.32	135	135	未进入负面清单	否	无	
1312	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	自力五队	400	82.33	71	71	未进入负面清单	否	无	
1313	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	丁家五队(高坎)	315	93.07	22	22	2024.8	否	无	
1314	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	四村后街	100	60.96	39	39	未进入负面清单	否	无	
1315	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变示镁线	工农二楼区	200	13.33	173	173	未进入负面清单	否	无	
1316	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	八家大队	400	5.58	378	378	未进入负面清单	否	无	
1317	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变田屯线	东田道口	400	67.03	132	132	未进入负面清单	否	无	
1318	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变田屯线	东田二队台	315	46.97	167	167	未进入负面清单	否	无	
1319	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变田屯线	东田七队台	200	14.86	170	170	未进入负面清单	否	无	

1320	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	水晶尚 品3#箱 变2#变 压器	630	15.38	533	533	未进入负 面清单	否	无	
1321	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	碧海明 都4#箱 变1#变 压器	630	15.3	534	534	未进入负 面清单	否	无	
1322	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二十 队	100	6.55	93	93	未进入负 面清单	否	无	
1323	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	毗芦三 队	200	13.87	172	172	未进入负 面清单	否	无	
1324	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	毗芦八 队台	100	14.15	86	86	未进入负 面清单	否	无	
1325	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 平二线	石礮二 队	200	7.14	186	186	未进入负 面清单	否	无	
1326	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	后寨大 队	315	36.82	199	199	未进入负 面清单	否	无	
1327	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	毗芦九 十队台	100	33.9	66	66	未进入负 面清单	否	无	
1328	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道西 街	200	16.42	167	167	未进入负 面清单	否	无	
1329	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	侯家五 队队台 区	200	57.84	84	84	未进入负 面清单	否	无	
1330	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	侯家七 队台区	100	43.28	57	57	未进入负 面清单	否	无	
1331	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老十 四队台	200	22.82	154	154	未进入负 面清单	否	无	
1332	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老一 队台	100	32.02	68	68	未进入负 面清单	否	无	

1333	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变徐家线	此老十队台	100	29.32	71	71	未进入负面清单	否	无	
1334	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变田屯线	西田二队西台	200	16.1	168	168	未进入负面清单	否	无	
1335	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	王围三队	315	88.89	35	35	未进入负面清单	否	无	
1336	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前头九队台区	200	45.87	108	108	未进入负面清单	否	无	
1337	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	建立四台	315	24.58	238	238	未进入负面清单	否	无	
1338	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变粮库线	旗口变537滚子线旗口一队	315	11.77	278	278	未进入负面清单	否	无	
1339	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	建立三号台	315	50.8	155	155	未进入负面清单	否	无	
1340	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	杨屯四队	200	100.00	0	0	2024.8	否	无	
1341	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	孔家四队台区	200	16.06	168	168	未进入负面清单	否	无	
1342	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	杨屯大队	315	61.38	122	122	未进入负面清单	否	无	
1343	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	二道三队台区	400	42.86	229	229	未进入负面清单	否	无	
1344	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	莲花五队	200	53.53	93	93	未进入负面清单	否	无	
1345	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	前头十队台区	100	57.93	42	42	未进入负面清单	否	无	
1346	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	北坊东台区	200	52.55	95	95	未进入负面清单	否	无	

1347	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	李屯东台区	315	71.67	89	89	未进入负面清单	否	无	
1348	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	二道大队	315	41.43	184	184	未进入负面清单	否	无	
1349	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	李屯四五	200	56.34	87	87	未进入负面清单	否	无	
1350	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	长沟一队	100	8.95	91	91	未进入负面清单	否	无	
1351	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	二道四队台区	400	70.96	116	116	未进入负面清单	否	无	
1352	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	长沟三队	400	14.67	341	341	未进入负面清单	否	无	
1353	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	二道二队台区	200	60.57	79	79	未进入负面清单	否	无	
1354	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	长沟二队	400	19.29	323	323	未进入负面清单	否	无	
1355	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	长沟五队	400	12.05	352	352	未进入负面清单	否	无	
1356	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	北营村照明	315	70.69	92	92	未进入负面清单	否	无	
1357	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	丁家前街台区	315	52.45	150	150	未进入负面清单	否	无	
1358	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	丁家三队	315	99.78	0	0	2025.9	否	无	
1359	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变东镁线	黄大西台	100	14.05	86	86	未进入负面清单	否	无	
1360	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	丁家五队	315	60.1	126	126	未进入负面清单	否	无	

1361	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	长沟四队	400	51.52	194	194	未进入负面清单	否	无	
1362	国网营口市大石桥市供电公司	石佛66kV变电站	石佛变建立线	北营北台	200	70.19	60	60	未进入负面清单	否	无	
1363	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	刘家三队	400	75.35	99	99	未进入负面清单	否	无	
1364	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变东镁线	太公卜五队	100	30.64	69	69	未进入负面清单	否	无	
1365	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变东镁线	陈家大队	400	16.38	334	334	未进入负面清单	否	无	
1366	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金桥变东镁线	陈家三队	100	27.38	73	73	未进入负面清单	否	无	
1367	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	宿西六队	200	78.34	43	43	未进入负面清单	否	无	
1368	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	宿东五六队	400	71.67	113	113	未进入负面清单	否	无	
1369	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	新西大队	315	21.86	246	246	未进入负面清单	否	无	
1370	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	新东大队	315	38.49	194	194	未进入负面清单	否	无	
1371	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	新东三队	200	55.79	88	88	未进入负面清单	否	无	
1372	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变秦屯线	刘百西台	200	31.38	137	137	未进入负面清单	否	无	
1373	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	汤尔大队	200	31.64	137	137	未进入负面清单	否	无	
1374	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变刘伯线	博洛浦粮库居民楼	400	1.44	394	394	未进入负面清单	否	无	

1375	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 红旗线	镇兴一 队	315	47.01	167	167	未进入负 面清单	否	无	
1376	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变铁岭 线	鑫和嘉 园1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	630	20.45	501	501	未进入负 面清单	否	无	
1377	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变铁岭 线	鑫和嘉 园1#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	630	27.6	456	456	未进入负 面清单	否	无	
1378	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变铁岭 线	鑫和嘉 园2#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	630	19.11	510	510	未进入负 面清单	否	无	
1379	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变铁岭 线	鑫和嘉 园2#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	630	21.37	495	495	未进入负 面清单	否	无	
1380	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	新农二 队新台	200	31.49	137	137	未进入负 面清单	否	无	
1381	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	恒达悦 府2#箱 式变电 站高压 间隔配 电变压 器	630	11.35	558	558	未进入负 面清单	否	无	
1382	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线81# 柱上变 压器	400	36.24	255	255	未进入负 面清单	否	无	

1383	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	黄丫口安居台	200	8.77	182	182	未进入负面清单	否	无	
1384	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	青寨一队	100	12.23	88	88	未进入负面清单	否	无	
1385	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	松树六组	100	17.84	82	82	未进入负面清单	否	无	
1386	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	獐獐七队	50	72.06	14	14	未进入负面清单	否	无	
1387	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变张家线	于家三队	200	15.8	168	168	未进入负面清单	否	无	
1388	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	青寨五六队	100	75.82	24	24	未进入负面清单	否	无	
1389	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	松树村七组	200	22.4	155	155	未进入负面清单	否	无	
1390	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	后中六队	200	28.78	142	142	未进入负面清单	否	无	
1391	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	冯家四队	100	20.55	79	79	未进入负面清单	否	无	
1392	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	后松三组	50	57.19	21	21	未进入负面清单	否	无	
1393	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	后中一队	250	43.19	142	142	未进入负面清单	否	无	
1394	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	冯家大队	200	24.47	151	151	未进入负面清单	否	无	
1395	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	后松四组	100	42.9	57	57	未进入负面清单	否	无	
1396	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	大沟二队	200	69.23	62	62	未进入负面清单	否	无	

1397	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	前松四组	50	40.83	30	30	未进入负面清单	否	无	
1398	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	大沟三队	100	47.07	53	53	未进入负面清单	否	无	
1399	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	前松五组	100	15.14	85	85	未进入负面清单	否	无	
1400	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	大沟四队	100	41.04	59	59	未进入负面清单	否	无	
1401	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	前松一组	50	58.49	21	21	未进入负面清单	否	无	
1402	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	板长一组	50	40.29	30	30	未进入负面清单	否	无	
1403	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	板长二组	100	72.08	28	28	未进入负面清单	否	无	
1404	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家九队	100	34.61	65	65	未进入负面清单	否	无	
1405	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	前松六组	100	6	94	94	未进入负面清单	否	无	
1406	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	东昌大队	400	26.51	294	294	未进入负面清单	否	无	
1407	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	前中新台	315	12.4	276	276	未进入负面清单	否	无	
1408	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	大沟五队	100	24.85	75	75	未进入负面清单	否	无	
1409	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	大金二队	200	11.28	177	177	未进入负面清单	否	无	
1410	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	东金二队	100	70.47	30	30	未进入负面清单	否	无	

1411	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	东金九队	50	64.46	18	18	未进入负面清单	否	无	
1412	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	吉安六队	400	66.05	136	136	未进入负面清单	否	无	
1413	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	供销社住宅楼	200	11.46	177	177	未进入负面清单	否	无	
1414	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	东高坎八队	200	43.66	113	113	未进入负面清单	否	无	
1415	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	东高坎大队	315	47.59	165	165	未进入负面清单	否	无	
1416	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	后铺西台	315	62.09	119	119	未进入负面清单	否	无	
1417	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	连三大队	315	44.74	174	174	未进入负面清单	否	无	
1418	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	东风社区六台	400	48.46	206	206	未进入负面清单	否	无	
1419	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	沟沿三八队	315	44.27	176	176	未进入负面清单	否	无	
1420	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	凤凰甸四队	200	29.27	141	141	未进入负面清单	否	无	
1421	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	连三二三四队	315	25.1	236	236	未进入负面清单	否	无	
1422	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	西江大队	315	42.78	180	180	未进入负面清单	否	无	
1423	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	未家大队台	200	53.87	92	92	未进入负面清单	否	无	
1424	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	东高坎十一队	315	81.37	0	0	2025.9	否	无	

1425	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	凤凰甸二队	200	78.89	42	42	未进入负面清单	否	无	
1426	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	东高坎二队	100	31	69	69	未进入负面清单	否	无	
1427	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	凤凰甸六队	200	28.82	142	142	未进入负面清单	否	无	
1428	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	凤凰甸一队	100	54.98	45	45	未进入负面清单	否	无	
1429	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	东昌东台	100	44.87	55	55	未进入负面清单	否	无	
1430	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	丁家三队	315	62.15	119	119	未进入负面清单	否	无	
1431	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	黄家一队	200	55.21	90	90	未进入负面清单	否	无	
1432	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林二组	400	96.28	15	15	2024.8	否	无	
1433	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	碾坊九队	315	30.83	218	218	未进入负面清单	否	无	
1434	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	沟沿四六队	315	35.68	203	203	未进入负面清单	否	无	
1435	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	姚家三队	200	16.18	168	168	未进入负面清单	否	无	
1436	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永安线	怡水沅二期1#箱变出线间隔101配电变压器	500	12.14	439	439	未进入负面清单	否	无	

1437	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永安线	怡水沅 二期2# 箱变出 线间隔 101配电 变压器	500	12.42	438	438	未进入负 面清单	否	无	
1438	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	东方世 纪嘉园 1#箱变 出线间 隔配电 变压器	630	17.52	520	520	未进入负 面清单	否	无	
1439	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	东方世 纪嘉园 2#箱变 出线间 隔配电 变压器	630	23.83	480	480	未进入负 面清单	否	无	
1440	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	东方世 纪嘉园 3#箱变 出线间 隔配电 变压器	630	13.13	547	547	未进入负 面清单	否	无	
1441	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	东方世 纪嘉园 4#箱变 出线间 隔配电 变压器	630	16.89	524	524	未进入负 面清单	否	无	
1442	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	吕王一 队	315	33.44	210	210	未进入负 面清单	否	无	
1443	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	吕王四 队	100	52.94	47	47	未进入负 面清单	否	无	
1444	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	和院小 区3#箱 变101出 线配电 变压器	630	5.35	596	596	未进入负 面清单	否	无	

1445	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	和院小 区4#箱 变101出 线配电 变压器	630	10.42	564	564	未进入负 面清单	否	无	
1446	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	和院小 区5#箱 变101出 线配电 变压器	630	9.19	572	572	未进入负 面清单	否	无	
1447	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	星河国 宝一期 一号配 电站102 变压器 间隔配 电变压 器	630	15.38	533	533	未进入负 面清单	否	无	
1448	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	星河国 宝一期 二号配 电站102 变压器 间隔配 电变压 器	630	11.41	558	558	未进入负 面清单	否	无	
1449	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	星河国 宝一期 三号配 电站102 配电变 压器间 隔配电 变压器	630	12.32	552	552	未进入负 面清单	否	无	
1450	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	星河国 宝一期 四号配 电站102 配电变 压器间 隔配电 变压器	630	15.15	535	535	未进入负 面清单	否	无	

1451	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	牛屯西 台	200	64.69	71	71	未进入负 面清单	否	无	
1452	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	玉龙村 一组变 压器	100	43.06	57	57	未进入负 面清单	否	无	
1453	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	桥南线 46左1# 柱上变 压器	400	40.41	238	238	未进入负 面清单	否	无	
1454	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	石北线 82#柱上 变压器	400	13.09	348	348	未进入负 面清单	否	无	
1455	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	鑫宇线 79左16 左1#柱 上变 压器	400	35.11	260	260	未进入负 面清单	否	无	
1456	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	兴旺3号 箱变102 变压器 间隔配 电变 压器	400	46.73	213	213	未进入负 面清单	否	无	
1457	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线36 右2#柱 上变 压器	400	11.79	353	353	未进入负 面清单	否	无	
1458	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	铁岭村 200台	400	72.44	110	110	未进入负 面清单	否	无	
1459	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	徐家二 队台	200	22.49	155	155	未进入负 面清单	否	无	
1460	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	宿西八 队	50	76.38	12	12	未进入负 面清单	否	无	
1461	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	前进大 队	400	94.37	23	23	2024.8	否	无	

1462	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 鲍家线	鲍家保 家沟	200	51.15	98	98	未进入负 面清单	否	无	
1463	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	进步大 队	200	43.3	113	113	未进入负 面清单	否	无	
1464	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	东赖房 身台	200	16.4	167	167	未进入负 面清单	否	无	
1465	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	大房大 队	400	20.8	317	317	未进入负 面清单	否	无	
1466	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	石博线 文馨苑 2#配变 站1#变 压器	400	29.11	284	284	未进入负 面清单	否	无	
1467	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	汤池高 士沟村 二台	200	24.45	151	151	未进入负 面清单	否	无	
1468	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	建立小 区北台	315	24.91	237	237	未进入负 面清单	否	无	
1469	国网营口市 大石桥市供 电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	建立小 区南台	315	33.5	209	209	未进入负 面清单	否	无	
1470	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	兴旺小 区四号 箱变2# 变压器 间隔配 电变压 器	500	10.28	449	449	未进入负 面清单	否	无	
1471	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	四道新 农村台 区	200	31.99	136	136	未进入负 面清单	否	无	

1472	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	富丽线 花园三期 1#箱变 2#变压器 富丽花园 三期1#箱 变2#变 压器	630	11.29	559	559	未进入负 面清单	否	无	
1473	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 博洛线	二道大 队	315	41.43	184	184	未进入负 面清单	否	无	
1474	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	西植西 台	315	35.81	202	202	未进入负 面清单	否	无	
1475	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 博洛线	二道四 队	100	52.7	47	47	未进入负 面清单	否	无	
1476	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 赵良线	赵良一 队	100	26.6	53	53	未进入负 面清单	否	无	
1477	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 砖厂线	黑英三 队	400	25.75	297	297	未进入负 面清单	否	无	
1478	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线后 砬山一 队	200	13.13	174	174	未进入负 面清单	否	无	
1479	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线后 砬山四 队	100	16.43	84	84	未进入负 面清单	否	无	
1480	国网营口市 大石桥市供电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线前 砬山三 队	200	39.09	122	122	未进入负 面清单	否	无	

1481	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线前 砬山三 四队	200	21.57	157	157	未进入负 面清单	否	无	
1482	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	宿东三 、四队	400	69.09	124	124	未进入负 面清单	否	无	
1483	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变 西园线	10kV西 园线29 左29右 13右1# 岳州道 北台区	315	36.38	200	200	未进入负 面清单	否	无	
1484	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	马家八 队	400	18.21	327	327	未进入负 面清单	否	无	
1485	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	赵家六 队	100	71.8	28	28	未进入负 面清单	否	无	
1486	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	赵家四 队	100	54.97	45	45	未进入负 面清单	否	无	
1487	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	赵家二 队	200	49.71	101	101	未进入负 面清单	否	无	
1488	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	赵家一 队	200	40.06	120	120	未进入负 面清单	否	无	
1489	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	西青大 队二号	200	46.28	107	107	未进入负 面清单	否	无	
1490	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	钢都四 队台	200	30.86	138	138	未进入负 面清单	否	无	
1491	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	岳州大 队台	400	46.33	215	215	未进入负 面清单	否	无	
1492	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	马家一 队	200	81.34	37	37	未进入负 面清单	否	无	

1493	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	马家四队	200	33.97	132	132	未进入负面清单	否	无	
1494	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	东青七队	400	41.9	232	232	未进入负面清单	否	无	
1495	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	西青大队一号	400	65.82	137	137	未进入负面清单	否	无	
1496	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	西青三队	400	25.96	296	296	未进入负面清单	否	无	
1497	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变赏军线	华兴一队	315	56.2	138	138	未进入负面清单	否	无	
1498	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永泉线	永安二队	200	30.58	139	139	未进入负面清单	否	无	
1499	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永泉线	10kV永泉线永安分13#永安街内台区柱上变	315	12.04	277	277	未进入负面清单	否	无	
1500	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永泉线	10kV永泉线郑家分28#郑家沟台柱上变	100	14.43	86	86	未进入负面清单	否	无	
1501	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永泉线	10kV永泉线周屯分3右1#周屯大队台柱上变	400	13	348	348	未进入负面清单	否	无	
1502	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永泉线	泉眼大队	200	58.54	83	83	未进入负面清单	否	无	
1503	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林十队	200	47.45	105	105	未进入负面清单	否	无	

1504	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线79 左14#柱 上变	250	3.15	242	242	未进入负 面清单	否	无	
1505	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 王家线	裕民小 区2#箱 变变压 器	630	26.15	465	465	未进入负 面清单	否	无	
1506	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	工农三 队	400	14.39	342	342	未进入负 面清单	否	无	
1507	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	赏军四 队	200	63.93	72	72	未进入负 面清单	否	无	
1508	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大沟 线黑英 七队	400	13.23	347	347	未进入负 面清单	否	无	
1509	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	獐子二 队	200	18.88	162	162	未进入负 面清单	否	无	
1510	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	东青三 队	100	61.06	39	39	未进入负 面清单	否	无	
1511	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	东青大 队	400	73.73	105	105	未进入负 面清单	否	无	
1512	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	东青六 队	200	48.8	102	102	未进入负 面清单	否	无	
1513	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	同志七 队	200	55.1	90	90	未进入负 面清单	否	无	
1514	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大沟 线新建 大队	400	14.14	343	343	未进入负 面清单	否	无	
1515	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	前沟变 532大沟 线大沟 九队	400	14.26	343	343	未进入负 面清单	否	无	

1516	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东杨线	山西一队	200	32.25	136	136	未进入负面清单	否	无	
1517	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	盖家二队	200	49.01	102	102	未进入负面清单	否	无	
1518	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源变135水源线盖家村自来水	200	72.02	56	56	未进入负面清单	否	无	
1519	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	前沟变532大沟线白草二.三.四队	200	71.12	58	58	未进入负面清单	否	无	
1520	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	前沟变532大沟线白草四队	200	15.33	169	169	未进入负面清单	否	无	
1521	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源二队	400	20.68	317	317	未进入负面清单	否	无	
1522	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	土台后街	315	46.15	170	170	未进入负面清单	否	无	
1523	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	前沟变532大沟线前沟一七队	200	14.46	171	171	未进入负面清单	否	无	
1524	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源三队	400	20.76	317	317	未进入负面清单	否	无	
1525	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源大队	200	55.15	90	90	未进入负面清单	否	无	
1526	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	水源六队	100	62.36	38	38	未进入负面清单	否	无	
1527	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变前园线	前沟变532大沟线白草五队	100	86.73	13	13	未进入负面清单	否	无	

1528	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 高山线	文甜北 台	200	13.51	173	173	未进入负 面清单	否	无	
1529	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 高山线	一大队 一村后 街台区	100	61.32	39	39	未进入负 面清单	否	无	
1530	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	同志二 队	200	14.32	171	171	未进入负 面清单	否	无	
1531	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	邢家四 队	400	74.78	101	101	未进入负 面清单	否	无	
1532	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	金家村	200	51.72	97	97	未进入负 面清单	否	无	
1533	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老七 队台	100	17.15	83	83	未进入负 面清单	否	无	
1534	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老二 队台	100	15.85	84	84	未进入负 面清单	否	无	
1535	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	此老十 三队台	100	58.41	42	42	未进入负 面清单	否	无	
1536	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	二道岭 左三台	100	34.7	65	65	未进入负 面清单	否	无	
1537	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	二道岭 六队台	250	78.51	54	54	未进入负 面清单	否	无	
1538	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	石北线 兴旺家 园二期 1#箱变 1#变压 器	500	16.39	418	418	未进入负 面清单	否	无	
1539	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	后坎变 831薛家 线薛家 线丁家 八队柱 上变压 器	200	16.28	167	167	未进入负 面清单	否	无	

1540	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	青石岭二队	100	70.13	30	30	未进入负面清单	否	无	
1541	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变进步线	韩屯台	400	76.91	92	92	未进入负面清单	否	无	
1542	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永泉线	10kV永泉线政府分6+1#永安南台柱上变	200	11.4	177	177	未进入负面清单	否	无	
1543	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变新镁线	矜石大队西	315	16.48	263	263	未进入负面清单	否	无	
1544	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10千伏桥南线丽华春城6#配变站2#变压器	630	15.3	534	534	未进入负面清单	否	无	
1545	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10千伏桥南线丽华春城5#配变站2#变压器	630	21.71	493	493	未进入负面清单	否	无	
1546	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	獐狍三队	250	35.56	161	161	未进入负面清单	否	无	
1547	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	腰屯大队	400	29.69	281	281	未进入负面清单	否	无	
1548	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	后中九队	250	47.04	132	132	未进入负面清单	否	无	
1549	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	腰屯四队	50	37.42	31	31	未进入负面清单	否	无	
1550	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	冯家五队	200	15.38	169	169	未进入负面清单	否	无	

1551	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变张家线	于家大队	200	68.3	63	63	未进入负面清单	否	无	
1552	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	板长四组	50	39.69	30	30	未进入负面清单	否	无	
1553	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	冯家三队	50	78.63	11	11	未进入负面清单	否	无	
1554	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	青寨八队	50	35.38	32	32	未进入负面清单	否	无	
1555	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	板长五组	100	11.16	89	89	未进入负面清单	否	无	
1556	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变张家线	于家五队	200	31.35	137	137	未进入负面清单	否	无	
1557	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变张家线	张家二队	50	75.52	12	12	未进入负面清单	否	无	
1558	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	前中大队	315	20.95	249	249	未进入负面清单	否	无	
1559	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	大沟四队沟里	50	39.44	30	30	未进入负面清单	否	无	
1560	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	大金一队	100	32.58	67	67	未进入负面清单	否	无	
1561	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	东金一队	200	18.12	164	164	未进入负面清单	否	无	
1562	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	东金三队	100	63.03	37	37	未进入负面清单	否	无	
1563	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	东金四队	100	63.63	36	36	未进入负面清单	否	无	
1564	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	吉安一队	400	26.01	296	296	未进入负面清单	否	无	

1565	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	东金八队	50	78.57	11	11	未进入负面清单	否	无	
1566	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	吉安七队	200	28.39	143	143	未进入负面清单	否	无	
1567	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	顾山村五队灯台	100	43.61	56	56	未进入负面清单	否	无	
1568	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	立志五队	100	52.11	48	48	未进入负面清单	否	无	
1569	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	吉安八队	100	87.35	13	13	未进入负面清单	否	无	
1570	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	沟沿一六队	400	37.04	252	252	未进入负面清单	否	无	
1571	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	一面街住宅楼	315	62.38	119	119	未进入负面清单	否	无	
1572	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	镇政府家属楼	400	19.53	322	322	未进入负面清单	否	无	
1573	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	后中三队	200	75.93	48	48	未进入负面清单	否	无	
1574	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	西江照明	315	58.37	131	131	未进入负面清单	否	无	
1575	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	后中四队	200	32.66	135	135	未进入负面清单	否	无	
1576	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	八家四组	315	60.7	124	124	未进入负面清单	否	无	
1577	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	碾房四队，碾房自来水	200	12.66	175	175	未进入负面清单	否	无	
1578	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	姚家一队	200	100.00	0	0	2024.8	否	无	

1579	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	北岗大队	400	73.44	106	106	未进入负面清单	否	无	
1580	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	凤凰甸三队	400	31.3	275	275	未进入负面清单	否	无	
1581	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	立志九组	400	47.26	211	211	未进入负面清单	否	无	
1582	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	农商业区	200	16.55	167	167	未进入负面清单	否	无	
1583	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	立志三组	200	69.35	61	61	未进入负面清单	否	无	
1584	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	凤凰甸五队	200	34.98	130	130	未进入负面清单	否	无	
1585	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	立志二四队	200	59.4	81	81	未进入负面清单	否	无	
1586	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	凤凰甸七队	100	48.82	51	51	未进入负面清单	否	无	
1587	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	卢家一队台	315	65.78	108	108	未进入负面清单	否	无	
1588	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	碾房六队	100	18.95	81	81	未进入负面清单	否	无	
1589	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变社直线	新兴大队	400	49.7	201	201	未进入负面清单	否	无	
1590	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	碾房八队	200	13.74	173	173	未进入负面清单	否	无	
1591	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	立志一组	100	92.11	8	8	2024.8	否	无	
1592	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	北岗七队台(大北包装动力)	200	49.55	101	101	未进入负面清单	否	无	

1593	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林一队	315	40.43	188	188	未进入负面清单	否	无	
1594	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变毕家线	丁家六队	200	94.42	11	11	2024.8	否	无	
1595	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	虎皮一队	100	33.12	67	67	未进入负面清单	否	无	
1596	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	瓦盆窑台	200	32.94	134	134	未进入负面清单	否	无	
1597	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	和平十组台	50	67.5	16	16	未进入负面清单	否	无	
1598	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变和平线	茶叶三队	100	16.74	83	83	未进入负面清单	否	无	
1599	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变赵良线	赵良大队	200	27.56	145	145	未进入负面清单	否	无	
1600	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	沟沿五队	400	33.55	266	266	未进入负面清单	否	无	
1601	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	刘家三队柱上变	400	11.84	353	353	未进入负面清单	否	无	
1602	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林八队	400	35.45	258	258	未进入负面清单	否	无	
1603	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林七队	315	31.33	216	216	未进入负面清单	否	无	
1604	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林十三队	400	47.13	211	211	未进入负面清单	否	无	
1605	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	毕家二队	400	45.25	219	219	未进入负面清单	否	无	
1606	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	毕家五队	200	57.42	85	85	未进入负面清单	否	无	

1607	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	毕家六队	200	90.08	0	0	2025.9	否	无	
1608	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	下土台三队	315	71.15	91	91	未进入负面清单	否	无	
1609	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	新农五队台	200	70.7	59	59	未进入负面清单	否	无	
1610	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	新农大台	400	57.83	169	169	未进入负面清单	否	无	
1611	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	新农一队	315	60.56	124	124	未进入负面清单	否	无	
1612	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	碾房一队	200	13.1	174	174	未进入负面清单	否	无	
1613	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	下土台一队	315	65.5	109	109	未进入负面清单	否	无	
1614	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	西古三队	200	31.13	138	138	未进入负面清单	否	无	
1615	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	下土台二队	315	56.02	139	139	未进入负面清单	否	无	
1616	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变社直线	新兴一队	400	49.23	203	203	未进入负面清单	否	无	
1617	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	西古四队	200	27.02	146	146	未进入负面清单	否	无	
1618	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变社直线	新兴三队	400	23.64	305	305	未进入负面清单	否	无	
1619	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	董家西台	400	61.63	153	153	未进入负面清单	否	无	
1620	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	北岗六队	315	46.1	170	170	未进入负面清单	否	无	

1621	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	革家三队柱上变	400	12.97	348	348	未进入负面清单	否	无	
1622	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	镇兴二队	200	41.59	117	117	未进入负面清单	否	无	
1623	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	革家一队柱上变	200	61.25	78	78	未进入负面清单	否	无	
1624	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	革家九队柱上变	400	12.47	350	350	未进入负面清单	否	无	
1625	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	虎庄二村	315	43.95	177	177	未进入负面清单	否	无	
1626	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	革家七队柱上变	400	11.44	354	354	未进入负面清单	否	无	
1627	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	东古五队	315	34.03	208	208	未进入负面清单	否	无	
1628	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10千伏桥南线学府1#箱变2#变压器	630	49.74	317	317	未进入负面清单	否	无	
1629	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10千伏桥南线福乐家居1#箱变2#变压器	630	38.97	384	384	未进入负面清单	否	无	
1630	国网营口市大石桥市供电公司	大石桥66kV变电站	大石桥变石钢线	10千伏石钢线军民支泰和新居101#变压器	400	33.2	267	267	未进入负面清单	否	无	
1631	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	顾山村六队灯台	50	32.28	34	34	未进入负面清单	否	无	

1632	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	水晶尚 品1#箱 变2#变 压器	630	15.41	533	533	未进入负 面清单	否	无	
1633	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 碧海线	水晶尚 品2#箱 变2#变 压器	630	15.34	533	533	未进入负 面清单	否	无	
1634	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	顾山村 一二队 灯台区	100	50.83	49	49	未进入负 面清单	否	无	
1635	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	徐家二 队	50	35.55	32	32	未进入负 面清单	否	无	
1636	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	石头地 东台	315	73	85	85	未进入负 面清单	否	无	
1637	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	北汤池 村	400	63.94	144	144	未进入负 面清单	否	无	
1638	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	北汤池 六队	315	71.08	91	91	未进入负 面清单	否	无	
1639	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永安线	望马大 队	400	36.02	256	256	未进入负 面清单	否	无	
1640	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	前汤池 桥东	400	33.57	266	266	未进入负 面清单	否	无	
1641	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	二道河 二队	100	53.87	46	46	未进入负 面清单	否	无	
1642	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	烧锅村	100	75.69	24	24	未进入负 面清单	否	无	
1643	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	下汤池 六队	100	27.87	72	72	未进入负 面清单	否	无	
1644	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	下汤池 村	200	25.77	148	148	未进入负 面清单	否	无	

1645	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	同志大队自来水	400	84.83	61	61	未进入负面清单	否	无	
1646	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永安线	望马大队西台	400	45.69	217	217	未进入负面清单	否	无	
1647	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟九、十二队	400	13.19	347	347	未进入负面清单	否	无	
1648	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变长山线	韩家杜家桥	200	50.26	99	99	未进入负面清单	否	无	
1649	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	同志九队	100	66.08	34	34	未进入负面清单	否	无	
1650	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变长山线	韩家村	400	49.06	124	124	未进入负面清单	否	无	
1651	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	卞家村	315	81.8	57	57	未进入负面清单	否	无	
1652	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	西茨沟三四队	100	61.34	39	39	未进入负面清单	否	无	
1653	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村九队	100	52.13	48	48	未进入负面清单	否	无	
1654	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟三队	50	14.02	43	43	未进入负面清单	否	无	
1655	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村四队	200	18.57	163	163	未进入负面清单	否	无	
1656	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村六队	250	14.18	215	215	未进入负面清单	否	无	
1657	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村八队	100	62.3	38	38	未进入负面清单	否	无	
1658	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	苗家二队	200	16.11	168	168	未进入负面清单	否	无	

1659	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	塔峪沟一队	400	48.86	205	205	未进入负面清单	否	无	
1660	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变新镁线	后辉大队	315	29.09	223	223	未进入负面清单	否	无	
1661	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	塔峪沟四队	200	21.16	158	158	未进入负面清单	否	无	
1662	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	塔峪沟五队	100	39.34	61	61	未进入负面清单	否	无	
1663	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	塔峪沟八九队	100	48.35	52	52	未进入负面清单	否	无	
1664	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	卞杆村后屯	315	95.15	15	15	2024.8	否	无	
1665	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	英风一队	315	30.66	218	218	未进入负面清单	否	无	
1666	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	马门街村	100	33.98	66	66	未进入负面清单	否	无	
1667	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	英风七队	200	15.51	169	169	未进入负面清单	否	无	
1668	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	椴木沟二队	100	64.68	35	35	未进入负面清单	否	无	
1669	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变张家线	于家六队	100	15.54	84	84	未进入负面清单	否	无	
1670	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	10kV鑫宇线58#柱上变	400	11.78	353	353	未进入负面清单	否	无	
1671	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	10kV鑫宇线35右4右4#柱上变	400	11.68	353	353	未进入负面清单	否	无	

1672	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线79 左5#柱 上变	200	20.09	160	160	未进入负 面清单	否	无	
1673	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线57# 三家街 内台柱 上变	315	11.52	279	279	未进入负 面清单	否	无	
1674	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线79 左2右4# 柱上变	250	30.5	174	174	未进入负 面清单	否	无	
1675	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	石博线 文馨苑 1#配变 站1#变 压器	500	42.81	286	286	未进入负 面清单	否	无	
1676	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	富华小 区1#变 压器	500	43.05	285	285	未进入负 面清单	否	无	
1677	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	富华小 区2#变 压器	400	31.43	274	274	未进入负 面清单	否	无	
1678	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10千伏 桥南线 丽华春 城4#配 变站1# 变压器	630	15.28	534	534	未进入负 面清单	否	无	
1679	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城3#箱 变1#变 压器	400	15.56	338	338	未进入负 面清单	否	无	
1680	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城4#箱 变1#变 压器	500	13.44	433	433	未进入负 面清单	否	无	
1681	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	丰华伊 嘉园2# 箱变1# 变压器	400	30.69	277	277	未进入负 面清单	否	无	

1682	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地6#箱 变1#变 压器	400	56.63	173	173	未进入负 面清单	否	无	
1683	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地7#箱 变1#变 压器	400	54.33	183	183	未进入负 面清单	否	无	
1684	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地5#箱 变1#变 压器	400	15.54	338	338	未进入负 面清单	否	无	
1685	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地4#箱 变1#变 压器	630	50.46	312	312	未进入负 面清单	否	无	
1686	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地3#箱 变1#变 压器	630	15.49	532	532	未进入负 面清单	否	无	
1687	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	尹屯东 台	200	36.51	127	127	未进入负 面清单	否	无	
1688	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	尹屯西 台	400	20.37	319	319	未进入负 面清单	否	无	
1689	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	伏家三 四队	80	69.6	24	24	未进入负 面清单	否	无	
1690	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	母屯东 台	200	32.38	135	135	未进入负 面清单	否	无	
1691	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 薛家线	薛家四 队	250	51.63	121	121	未进入负 面清单	否	无	
1692	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	北汤池 四组西 台	315	47.66	165	165	未进入负 面清单	否	无	
1693	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金屯六 队	200	36.41	127	127	未进入负 面清单	否	无	

1694	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金屯东 台	200	22.17	156	156	未进入负 面清单	否	无	
1695	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城1#箱 变1#变 压器	400	12.5	350	350	未进入负 面清单	否	无	
1696	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城2号箱 变1#变 压器	500	15.47	423	423	未进入负 面清单	否	无	
1697	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 开发线	后坎变 836开发 线后坎 变836开 发线前 坎东街 变压器	200	16.23	168	168	未进入负 面清单	否	无	
1698	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开八 队	200	99.91	0	0	2024.8	否	无	
1699	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	东古七 队，西 古道班	100	93.37	7	7	2024.8	否	无	
1700	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 街内线	一村镇 门前	200	9.65	181	181	未进入负 面清单	否	无	
1701	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	西古一 队	315	38.76	193	193	未进入负 面清单	否	无	
1702	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	赵家二 队	200	49.71	101	101	未进入负 面清单	否	无	
1703	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	赵家四 队	100	54.97	45	45	未进入负 面清单	否	无	
1704	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	赵家五 队	200	15.66	169	169	未进入负 面清单	否	无	
1705	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	后刘南 台	315	43.87	177	177	未进入负 面清单	否	无	

1706	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变长山线	杨家村	400	62.76	69	69	未进入负面清单	否	无	
1707	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	东江六队	200	71.07	58	58	未进入负面清单	否	无	
1708	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	八一四队	50	30.37	35	35	未进入负面清单	否	无	
1709	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	石门三队	50	15.6	42	42	未进入负面清单	否	无	
1710	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变张官线	pms-曹官新民台	200	34.42	131	131	未进入负面清单	否	无	
1711	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	门五队	50	38.96	31	31	未进入负面清单	否	无	
1712	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	土城一二队	100	46.48	54	54	未进入负面清单	否	无	
1713	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	石门东二道沟	20	29.05	14	14	未进入负面清单	否	无	
1714	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变示镁线	三元变916三张线张官一队	100	40.6	59	59	未进入负面清单	否	无	
1715	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	土城北井台	200	36.34	127	127	未进入负面清单	否	无	
1716	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	石门么沟	50	20.71	40	40	未进入负面清单	否	无	
1717	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	农楼区	315	10.94	281	281	未进入负面清单	否	无	
1718	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	吕王变731石门线小错六队	50	27.61	36	36	未进入负面清单	否	无	

1719	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	黄土岭大队	315	57.65	133	133	未进入负面清单	否	无	
1720	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	小错三队	50	17.09	41	41	未进入负面清单	否	无	
1721	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	虎头大队	400	40.15	239	239	未进入负面清单	否	无	
1722	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变佳诚线	三道岭照明台	200	61.28	77	77	未进入负面清单	否	无	
1723	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变英风线	东江三队	200	29.12	142	142	未进入负面清单	否	无	
1724	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	小错一队	100	57.34	43	43	未进入负面清单	否	无	
1725	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变示镁线	三元变916三张线张官三队	315	18.38	257	257	未进入负面清单	否	无	
1726	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	八一一队	100	21.23	79	79	未进入负面清单	否	无	
1727	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	吕王变731石门线马家六队	200	92.84	14	14	2024.8	否	无	
1728	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜七队	50	64.27	18	18	未进入负面清单	否	无	
1729	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	八一九队	50	20.67	40	40	未进入负面清单	否	无	
1730	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	八一八队	50	73.52	13	13	未进入负面清单	否	无	
1731	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	吕王变731石门线八一三队	50	15.9	42	42	未进入负面清单	否	无	

1732	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	马家四队	200	33.97	132	132	未进入负面清单	否	无	
1733	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三镁线	pms-三元变916三镁线腰屯二队	200	15.45	169	169	未进入负面清单	否	无	
1734	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	吕王变731石门线马家八队	20	64.63	7	7	未进入负面清单	否	无	
1735	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三镁线	张官九队	400	39.22	243	243	未进入负面清单	否	无	
1736	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜十二队	50	11.29	44	44	未进入负面清单	否	无	
1737	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	吕王变731石门线马家一队	100	21.97	78	78	未进入负面清单	否	无	
1738	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	马家二队	50	70.01	15	15	未进入负面清单	否	无	
1739	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜十队	50	23.4	38	38	未进入负面清单	否	无	
1740	国网营口市大石桥市供电公司	黄土岭66kV变电站	黄土岭变后仙线	芹菜九队	50	6.46	47	47	未进入负面清单	否	无	
1741	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	马家五队	200	98	4	4	2024.8	否	无	
1742	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	吕王变731石门线八一七队	20	79.41	4	4	未进入负面清单	否	无	
1743	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变社直线	新开四队	200	42.92	114	114	未进入负面清单	否	无	

1744	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	芹菜三 队	20	17.85	16	16	未进入负 面清单	否	无	
1745	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	百一队	100	15.59	84	84	未进入负 面清单	否	无	
1746	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	后百二 队	200	47.62	105	105	未进入负 面清单	否	无	
1747	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	前百照 明	315	22.44	244	244	未进入负 面清单	否	无	
1748	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	前百六 队	200	32.93	134	134	未进入负 面清单	否	无	
1749	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	芹菜一 队	200	22.35	155	155	未进入负 面清单	否	无	
1750	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	下仙三 队	100	19.31	81	81	未进入负 面清单	否	无	
1751	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变后仙 线	下仙八 队	50	14.75	43	43	未进入负 面清单	否	无	
1752	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 王家线	裕民小 区3#箱 变变压 器	630	22.19	490	490	未进入负 面清单	否	无	
1753	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	福之源 小区1# 箱变2# 变压器	400	15.31	339	339	未进入负 面清单	否	无	
1754	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	程鑫丽 园2#箱 变变压 器	630	25.39	470	470	未进入负 面清单	否	无	
1755	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 山西线	官屯河 南	200	55.72	89	89	未进入负 面清单	否	无	
1756	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	顾山村 大队灯 台区	250	30.12	175	175	未进入负 面清单	否	无	

1757	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	毗芦七队台	100	19.4	81	81	未进入负面清单	否	无	
1758	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东械线	大岭一队	100	50.3	50	50	未进入负面清单	否	无	
1759	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	顾山村三队灯台区	200	33.93	132	132	未进入负面清单	否	无	
1760	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	沈铁家属	250	39.54	151	151	未进入负面清单	否	无	
1761	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变徐家线	徐家四队台	200	10.84	178	178	未进入负面清单	否	无	
1762	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变毕家线	上土台小学台区	200	28.98	142	142	未进入负面清单	否	无	
1763	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变徐家线	此老四队台	100	48.25	52	52	未进入负面清单	否	无	
1764	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变徐家线	此老八队台	100	55.41	45	45	未进入负面清单	否	无	
1765	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变徐家线	此老九队台	100	72.97	27	27	未进入负面清单	否	无	
1766	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	顾山楼区灯台区	200	8.12	184	184	未进入负面清单	否	无	
1767	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	顾山村七队灯台	50	29.25	35	35	未进入负面清单	否	无	
1768	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	毗芦四队台	315	28.99	224	224	未进入负面清单	否	无	
1769	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	盘岭五队	400	12.88	348	348	未进入负面清单	否	无	
1770	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	毗芦五队台	200	54.44	91	91	未进入负面清单	否	无	

1771	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	路屯台	200	57.92	84	84	未进入负 面清单	否	无	
1772	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高滨线	大高坎 南台	400	35.44	258	258	未进入负 面清单	否	无	
1773	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	北万— 一队	200	23.35	153	153	未进入负 面清单	否	无	
1774	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	太平庄 一队台	200	39.9	120	120	未进入负 面清单	否	无	
1775	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10千伏 桥南线 丽华春 城3#配 变站2# 变压器	630	15.25	534	534	未进入负 面清单	否	无	
1776	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	群力四 队	400	22.09	312	312	未进入负 面清单	否	无	
1777	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西环变 西园线	10kV西 园线29 左24右9 加1#柱 上变岳 州七队	315	56.98	136	136	未进入负 面清单	否	无	
1778	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	东官南 四队	400	69.68	121	121	未进入负 面清单	否	无	
1779	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	鲤鱼大 队	200	25.26	149	149	未进入负 面清单	否	无	
1780	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	赵家五 八队	200	86.32	27	27	未进入负 面清单	否	无	
1781	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	赵家三 队	100	50.22	50	50	未进入负 面清单	否	无	
1782	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	鲤鱼三 队	200	25.11	150	150	未进入负 面清单	否	无	

1783	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	岳州五 队台	315	37.95	195	195	未进入负 面清单	否	无	
1784	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	水源变 136赏军 线群力 二队	200	36.78	126	126	未进入负 面清单	否	无	
1785	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	马家三 队台	315	21.93	246	246	未进入负 面清单	否	无	
1786	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	苗家一 队	200	35.47	129	129	未进入负 面清单	否	无	
1787	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变 东镁线	道士四 队	400	82.97	68	68	未进入负 面清单	否	无	
1788	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	腰屯一 队	400	27.09	292	292	未进入负 面清单	否	无	
1789	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	华兴五 队	400	64.61	142	142	未进入负 面清单	否	无	
1790	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	腰屯大 队	400	29.69	281	281	未进入负 面清单	否	无	
1791	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建板线	官屯村 三组	200	21.51	157	157	未进入负 面清单	否	无	
1792	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 鲍家线	10kV鲍 家线5八 二支3 五支7# 闫家五 组柱上 变	200	49.63	101	101	未进入负 面清单	否	无	
1793	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	大房东 台	200	60.72	79	79	未进入负 面清单	否	无	
1794	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	孙屯大 队	100	100.00	0	0	2024.8	否	无	

1795	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	刘家一队柱上变	160	11.4	142	142	未进入负面清单	否	无	
1796	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林三四队	400	16.17	335	335	未进入负面清单	否	无	
1797	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林十四队	315	98.77	4	4	2024.8	否	无	
1798	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	姚家四队	400	67.91	128	128	未进入负面清单	否	无	
1799	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	西古二队	200	31.76	136	136	未进入负面清单	否	无	
1800	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	外林五队	315	32.94	211	211	未进入负面清单	否	无	
1801	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	卢家二队	200	39.86	120	120	未进入负面清单	否	无	
1802	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	毕家三队	160	38.85	98	98	未进入负面清单	否	无	
1803	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东杨线	10kV二水泥线17右26右8#柱上变	315	48.43	162	162	未进入负面清单	否	无	
1804	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	毕家四队	200	55.28	89	89	未进入负面清单	否	无	
1805	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	毕家一队	200	56.4	87	87	未进入负面清单	否	无	
1806	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东滑线	10kV二水泥线佟家支34左24#柱上变	315	33	211	211	未进入负面清单	否	无	
1807	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	毕家大队	250	82.98	0	0	2025.9	否	无	

1808	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	东古八队	400	36.54	254	254	未进入负面清单	否	无	
1809	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	下土台四队	315	66.21	106	106	未进入负面清单	否	无	
1810	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	东拉村台	315	91.39	27	27	2024.8	否	无	
1811	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	董家大队	400	36.6	254	254	未进入负面清单	否	无	
1812	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	分水二队	200	27.21	146	146	未进入负面清单	否	无	
1813	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	腰屯东台	315	15.32	267	267	未进入负面清单	否	无	
1814	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	腰屯西台	200	100.00	0	0	2024.8	否	无	
1815	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	厂沟村	315	64.18	113	113	未进入负面清单	否	无	
1816	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	革家十一队柱上变	400	96.25	15	15	2024.8	否	无	
1817	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	一村小大道	100	12.33	88	88	未进入负面清单	否	无	
1818	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	镇兴东台	400	50.82	197	197	未进入负面清单	否	无	
1819	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	镇兴三队	400	73.63	105	105	未进入负面清单	否	无	
1820	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变社直线	新开一队	400	16.49	334	334	未进入负面清单	否	无	
1821	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	革家五队柱上变	400	39.86	241	241	未进入负面清单	否	无	

1822	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	东古大队	400	42.78	229	229	未进入负面清单	否	无	
1823	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变街内线	一村东街	400	30.12	280	280	未进入负面清单	否	无	
1824	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变红旗线	柳家东台	200	37.69	125	125	未进入负面清单	否	无	
1825	国网营口市大石桥市供电公司	刘家66kV变电站	刘家变刘夏线	金牛山变432夏家线前砬山一二队	100	30.12	70	70	未进入负面清单	否	无	
1826	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变张家线	车家南沟台	315	33.27	210	210	未进入负面清单	否	无	
1827	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变碧海线	福景家园2#箱变1#变压器	400	31.43	274	274	未进入负面清单	否	无	
1828	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变薛家线	薛家一队	200	12.56	175	175	未进入负面清单	否	无	
1829	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变薛家线	薛家三六队	200	66.33	67	67	未进入负面清单	否	无	
1830	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变薛家线	党家三队	400	85	60	60	未进入负面清单	否	无	
1831	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	程鑫小区1#变压器	630	44.36	351	351	未进入负面清单	否	无	
1832	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	盛福小区1#变压器	630	14.8	537	537	未进入负面清单	否	无	
1833	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	自立大队	200	56.24	88	88	未进入负面清单	否	无	
1834	国网营口市大石桥市供电公司	南楼66kV变电站	南楼变西江线	工农大队台	315	10.65	281	281	未进入负面清单	否	无	

1835	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金屯二 队	400	13.06	348	348	未进入负 面清单	否	无	
1836	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金桥政 府小区	250	47.68	131	131	未进入负 面清单	否	无	
1837	国网营口市 大石桥市供 电公司	刘家 66kV变 电站	刘家变 刘夏线	金牛山 变432夏 家线后 砬山大 队	200	19.67	161	161	未进入负 面清单	否	无	
1838	国网营口市 大石桥市供 电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 工业线	官屯八 队	400	40.94	236	236	未进入负 面清单	否	无	
1839	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	路公猪 厂	100	85.17	15	15	未进入负 面清单	否	无	
1840	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后房线	前林大 队	200	41.14	118	118	未进入负 面清单	否	无	
1841	国网营口市 大石桥市供 电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三岭线	北三元 六队	100	37.87	62	62	未进入负 面清单	否	无	
1842	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 王家线	裕民小 区1#箱 变变压 器	630	17.43	520	520	未进入负 面清单	否	无	
1843	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	福之源 小区1# 箱变变 压器	400	20.59	318	318	未进入负 面清单	否	无	
1844	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	程鑫丽 园1#箱 变变压 器	630	14.17	541	541	未进入负 面清单	否	无	
1845	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 的B区3# 箱变2# 变压器	500	46.3	269	269	未进入负 面清单	否	无	
1846	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 镇内线	文兴园 小区台	315	33.27	210	210	未进入负 面清单	否	无	

1847	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	吕王三 队	200	48.78	102	102	未进入负 面清单	否	无	
1848	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线西 山岗大 队台	315	64.55	112	112	未进入负 面清单	否	无	
1849	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 太平线	太平东 台	315	51.77	152	152	未进入负 面清单	否	无	
1850	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 太平线	太平十 队台	250	60.75	98	98	未进入负 面清单	否	无	
1851	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线卧 龙台	200	45.36	109	109	未进入负 面清单	否	无	
1852	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变新民 线	桥台大 队	400	38.16	247	247	未进入负 面清单	否	无	
1853	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线江 南西台	200	14.29	171	171	未进入负 面清单	否	无	
1854	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变新民 线	桥台七 队1	400	33.49	266	266	未进入负 面清单	否	无	
1855	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变新民 线	桥台北 台	400	42.21	231	231	未进入负 面清单	否	无	
1856	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	五道一 队	200	27.78	144	144	未进入负 面清单	否	无	
1857	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变新民 线	桥台道 口西台1	200	29.52	141	141	未进入负 面清单	否	无	
1858	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线劳 动大队 台	200	50.3	99	99	未进入负 面清单	否	无	

1859	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变新民线	桥台东台	200	54.66	91	91	未进入负面清单	否	无	
1860	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	路公一组	100	50.05	50	50	未进入负面清单	否	无	
1861	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线占屯西台	100	13.36	87	87	未进入负面清单	否	无	
1862	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	四道四七队	200	50.5	99	99	未进入负面清单	否	无	
1863	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	路公村台	200	75.89	48	48	未进入负面清单	否	无	
1864	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线占屯三队台	200	14.45	171	171	未进入负面清单	否	无	
1865	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	路公五组	100	45.48	55	55	未进入负面清单	否	无	
1866	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	路公六组	50	100.00	0	0	2024.8	否	无	
1867	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线占屯七队台	200	17.96	164	164	未进入负面清单	否	无	
1868	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线占屯四五六队台	200	23.94	152	152	未进入负面清单	否	无	
1869	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	铜匠一组	100	76.33	24	24	未进入负面清单	否	无	
1870	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	王屯台	200	61.59	77	77	未进入负面清单	否	无	

1871	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	百草洼	100	73.09	27	27	未进入负面清单	否	无	
1872	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	闫卜北台	200	15.46	169	169	未进入负面清单	否	无	
1873	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	夹山村台	50	35.08	32	32	未进入负面清单	否	无	
1874	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	六块地四组	100	10.62	89	89	未进入负面清单	否	无	
1875	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	白家四组	200	11.81	176	176	未进入负面清单	否	无	
1876	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	白家三组	100	45.51	54	54	未进入负面清单	否	无	
1877	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线孟屯九队台	200	17.3	165	165	未进入负面清单	否	无	
1878	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线孟屯八队台	100	11.17	89	89	未进入负面清单	否	无	
1879	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	夹山五组	100	19.17	81	81	未进入负面清单	否	无	
1880	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	爱民水利二台	100	79.92	20	20	未进入负面清单	否	无	
1881	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	永进五队	200	58.75	83	83	未进入负面清单	否	无	
1882	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	夹山四组	50	28.43	36	36	未进入负面清单	否	无	
1883	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建路线	夹山三组	100	11.05	89	89	未进入负面清单	否	无	

1884	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变新民线	新民四队台	400	48.55	206	206	未进入负面清单	否	无	
1885	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	七一三队	30	32.09	20	20	未进入负面清单	否	无	
1886	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	永进三队	50	15.95	42	42	未进入负面清单	否	无	
1887	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变新民线	新民二队	400	32.15	271	271	未进入负面清单	否	无	
1888	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变新民线	新民一队2	200	13.72	173	173	未进入负面清单	否	无	
1889	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	建一镇林场村（建一所）	50	25.33	37	37	未进入负面清单	否	无	
1890	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变镇内线	前高坎五队台	315	20.25	251	251	未进入负面清单	否	无	
1891	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	甸子寨二队	100	29.25	71	71	未进入负面清单	否	无	
1892	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变镇内线	前高坎一队	315	58.89	129	129	未进入负面清单	否	无	
1893	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家六队	100	18.8	81	81	未进入负面清单	否	无	
1894	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家化工厂二队	100	26.82	73	73	未进入负面清单	否	无	
1895	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	三城沟台区	100	9.57	90	90	未进入负面清单	否	无	
1896	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家五队	200	50.52	99	99	未进入负面清单	否	无	
1897	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家七队	100	29.43	71	71	未进入负面清单	否	无	

1898	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	三道岭三队	100	42.01	58	58	未进入负面清单	否	无	
1899	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家八队	200	16.37	167	167	未进入负面清单	否	无	
1900	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	三道岭三队北沟	200	24.98	150	150	未进入负面清单	否	无	
1901	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	牛录台区	200	11.99	176	176	未进入负面清单	否	无	
1902	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	腰屯五队	50	72.7	14	14	未进入负面清单	否	无	
1903	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变社直线	旗口七队	200	69.89	60	60	未进入负面清单	否	无	
1904	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变西灌线	大高坎东表	400	35.6	258	258	未进入负面清单	否	无	
1905	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	旗口变1017社直线旗口五队	200	72.47	55	55	未进入负面清单	否	无	
1906	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线劳动后屯台	100	36.53	63	63	未进入负面清单	否	无	
1907	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	神树大队台	200	52.5	95	95	未进入负面清单	否	无	
1908	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	博洛铺变633孟屯线刘大台	200	61.83	76	76	未进入负面清单	否	无	
1909	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变太平线	太平大队台	400	60.37	159	159	未进入负面清单	否	无	

1910	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	博洛铺 变635秦 屯线牛 屯东台	200	61.2	78	78	未进入负 面清单	否	无	
1911	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 太平线	太平九 队台	400	68.19	127	127	未进入负 面清单	否	无	
1912	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	七一五 六队	400	35.12	260	260	未进入负 面清单	否	无	
1913	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线贾 屯台	200	46.03	108	108	未进入负 面清单	否	无	
1914	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	爱民大 队台	200	59.01	82	82	未进入负 面清单	否	无	
1915	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线爱 民水利 东台	100	62.98	37	37	未进入负 面清单	否	无	
1916	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	江南设 施农业 台	125	32.27	85	85	未进入负 面清单	否	无	
1917	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	七一七 八队	200	45.19	110	110	未进入负 面清单	否	无	
1918	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	江南东 台	100	32.82	67	67	未进入负 面清单	否	无	
1919	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	五道二 四队	200	33.79	132	132	未进入负 面清单	否	无	
1920	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	松坨东 台	200	72.73	55	55	未进入负 面清单	否	无	
1921	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	松坨四 组	100	38.99	61	61	未进入负 面清单	否	无	
1922	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变新民 线	新民村 二号	200	15.08	170	170	未进入负 面清单	否	无	

1923	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线占 屯二队 台	100	13.8	86	86	未进入负 面清单	否	无	
1924	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线占 屯八队 台	315	40.7	187	187	未进入负 面清单	否	无	
1925	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	铜匠二 组	100	19.88	80	80	未进入负 面清单	否	无	
1926	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	冯家沟 台	315	24.62	237	237	未进入负 面清单	否	无	
1927	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	孟屯一 队	200	51.12	98	98	未进入负 面清单	否	无	
1928	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	夹山一 组	200	57.96	84	84	未进入负 面清单	否	无	
1929	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	孟屯三 队	200	48.1	104	104	未进入负 面清单	否	无	
1930	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	六块地 三组	100	63.5	37	37	未进入负 面清单	否	无	
1931	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	孟屯四 五队	200	77.33	45	45	未进入负 面清单	否	无	
1932	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	永进四 队	50	20.09	40	40	未进入负 面清单	否	无	
1933	国网营口市 大石桥市供 电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建路线	六块地 一二组	100	53.33	47	47	未进入负 面清单	否	无	
1934	国网营口市 大石桥市供 电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	七一一 队	200	37.75	125	125	未进入负 面清单	否	无	
1935	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	爱民水 利四台	250	17.86	205	205	未进入负 面清单	否	无	

1936	国网营口市大石桥市供电公司	太平66kV变电站	太平变孟屯线	爱民水利一台	200	13.62	173	173	未进入负面清单	否	无	
1937	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	永进七队	200	15.12	170	170	未进入负面清单	否	无	
1938	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	七一四队	100	19.86	80	80	未进入负面清单	否	无	
1939	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	七一二队	200	58.17	84	84	未进入负面清单	否	无	
1940	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	永进二队	20	37.31	13	13	未进入负面清单	否	无	
1941	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变四道线	永进一队	50	12.3	44	44	未进入负面清单	否	无	
1942	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	东风社区一台	315	41.06	186	186	未进入负面清单	否	无	
1943	国网营口市大石桥市供电公司	金牛山66kV变电站	金牛山变新民线	新民三队	200	55.61	89	89	未进入负面清单	否	无	
1944	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	殷家大队	400	23.16	307	307	未进入负面清单	否	无	
1945	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	班卜三组	400	11.59	354	354	未进入负面清单	否	无	
1946	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	后松一组	50	17.7	41	41	未进入负面清单	否	无	
1947	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变青寨线	甸寨一队	200	11.17	178	178	未进入负面清单	否	无	
1948	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家四队照明	100	8.76	91	91	未进入负面清单	否	无	
1949	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	后松二组	100	13.55	86	86	未进入负面清单	否	无	

1950	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建板线	班卜一组	100	41.45	59	59	未进入负面清单	否	无	
1951	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周汤线	三道岭四队	100	32.06	68	68	未进入负面清单	否	无	
1952	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	周家一队	100	23.32	77	77	未进入负面清单	否	无	
1953	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变社直线	新兴二队	400	29.87	281	281	未进入负面清单	否	无	
1954	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高滨线	后中七队	200	28.14	144	144	未进入负面清单	否	无	
1955	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	腰屯六队	100	13.05	87	87	未进入负面清单	否	无	
1956	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	腰屯二队	100	33.69	66	66	未进入负面清单	否	无	
1957	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变张家线	于家一队	100	51.1	49	49	未进入负面清单	否	无	
1958	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变碧海线	水晶尚品5#箱变1#变压器	630	34.16	415	415	未进入负面清单	否	无	
1959	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变碧海线	碧海明珠3#箱变2#变压器	630	15.32	533	533	未进入负面清单	否	无	
1960	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东械线	平二六队	200	25.8	148	148	未进入负面清单	否	无	
1961	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	毗芦二队	200	48.86	102	102	未进入负面清单	否	无	
1962	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变毗芦线	毗芦十一二队	50	46.22	27	27	未进入负面清单	否	无	

1963	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二二 队	400	27.77	289	289	未进入负 面清单	否	无	
1964	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	稍道三 队	100	34.37	66	66	未进入负 面清单	否	无	
1965	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	徐家大 队台	400	13.46	346	346	未进入负 面清单	否	无	
1966	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	上土台 五队	200	60.94	78	78	未进入负 面清单	否	无	
1967	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	茶叶七 队	50	82.5	9	9	未进入负 面清单	否	无	
1968	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	秘子村 五组变 压器	100	15.25	85	85	未进入负 面清单	否	无	
1969	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	茶叶八 队	200	15.13	170	170	未进入负 面清单	否	无	
1970	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	茶叶大 队	100	43.18	57	57	未进入负 面清单	否	无	
1971	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	海龙一 二队台	50	70.79	15	15	未进入负 面清单	否	无	
1972	国网营口市 大石桥市供电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	海龙大 队	50	28.6	36	36	未进入负 面清单	否	无	
1973	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	二道河 八队	250	30.81	173	173	未进入负 面清单	否	无	
1974	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	东茨一 队	100	44.48	56	56	未进入负 面清单	否	无	
1975	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	同志十 队	100	80.47	20	20	未进入负 面清单	否	无	
1976	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	下汤池 一二队	100	62.73	37	37	未进入负 面清单	否	无	

1977	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟十一队	400	48.62	206	206	未进入负面清单	否	无	
1978	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	前汤池五队	100	18.3	82	82	未进入负面清单	否	无	
1979	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	同志八队	100	51.22	49	49	未进入负面清单	否	无	
1980	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	东茨沟四五队	100	118.49	0	0	2025.9	否	无	
1981	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	西茨沟一二队	100	49.19	51	51	未进入负面清单	否	无	
1982	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟七队	100	14.76	85	85	未进入负面清单	否	无	
1983	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟六队	100	24.35	76	76	未进入负面清单	否	无	
1984	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟五队	100	16.09	84	84	未进入负面清单	否	无	
1985	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟四队	100	33.83	66	66	未进入负面清单	否	无	
1986	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟二队	100	52.31	48	48	未进入负面清单	否	无	
1987	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	刘家沟一队	100	75.24	25	25	未进入负面清单	否	无	
1988	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	东茨沟二三队	100	50.58	49	49	未进入负面清单	否	无	
1989	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村二队	100	59.95	40	40	未进入负面清单	否	无	
1990	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村一队	100	75.73	24	24	未进入负面清单	否	无	

1991	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村三队	100	17.89	82	82	未进入负面清单	否	无	
1992	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村	100	5.98	94	94	未进入负面清单	否	无	
1993	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村五队	100	71.69	28	28	未进入负面清单	否	无	
1994	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变祝家线	祝家村七队	100	32.56	67	67	未进入负面清单	否	无	
1995	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	水源变水源线	马家六队	200	14.91	170	170	未进入负面清单	否	无	
1996	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变永安线	砬石西台	200	61.03	78	78	未进入负面清单	否	无	
1997	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	北汤池一队	200	61.63	77	77	未进入负面清单	否	无	
1998	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	塔峪沟二队	100	49.14	51	51	未进入负面清单	否	无	
1999	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变新镁线	砬石三队	400	22.57	310	310	未进入负面清单	否	无	
2000	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变新镁线	砬石东台	200	11.95	176	176	未进入负面清单	否	无	
2001	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变新镁线	前辉大队	315	35.9	202	202	未进入负面清单	否	无	
2002	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	塔峪沟六队	100	61.7	38	38	未进入负面清单	否	无	
2003	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	塔峪沟七队	100	69.86	30	30	未进入负面清单	否	无	
2004	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	卞杆村腰屯	315	51.27	153	153	未进入负面清单	否	无	

2005	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	卞杆村前屯	100	31.85	68	68	未进入负面清单	否	无	
2006	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	英风三四队	315	25.17	236	236	未进入负面清单	否	无	
2007	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	英风六队	315	33.18	210	210	未进入负面清单	否	无	
2008	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	三家子六八队	50	75.53	12	12	未进入负面清单	否	无	
2009	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	三家五队	200	21.77	156	156	未进入负面清单	否	无	
2010	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三英线	英风八队	100	69.05	31	31	未进入负面清单	否	无	
2011	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	三家一二队	100	57.1	43	43	未进入负面清单	否	无	
2012	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	高士沟村	200	27.43	145	145	未进入负面清单	否	无	
2013	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	高士沟三队	100	43.66	56	56	未进入负面清单	否	无	
2014	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变春城线	四季春城6#箱变1#变压器	500	15.46	423	423	未进入负面清单	否	无	
2015	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	丰华伊嘉园1#箱变1#变压器	500	14.37	428	428	未进入负面清单	否	无	
2016	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	丰华伊嘉园5#箱变2#变压器	630	42.94	359	359	未进入负面清单	否	无	
2017	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变热源线	东珠美地1#箱变2#变压器	630	49.39	319	319	未进入负面清单	否	无	

2018	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	东珠美 地2#箱 变1#变 压器	630	36.12	402	402	未进入负 面清单	否	无	
2019	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	赵家三 队	100	50.22	50	50	未进入负 面清单	否	无	
2020	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开联 合队	315	25.08	236	236	未进入负 面清单	否	无	
2021	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	青城四 队	315	32.56	212	212	未进入负 面清单	否	无	
2022	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 后民线	后林后 街	200	22.54	155	155	未进入负 面清单	否	无	
2023	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10千伏 石南线 荣中箱 变1#变 压器	630	20.04	504	504	未进入负 面清单	否	无	
2024	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	徐家一 队	50	60.99	20	20	未进入负 面清单	否	无	
2025	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	东赖大 队	315	54.65	143	143	未进入负 面清单	否	无	
2026	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	石佛变 335前坊 线准子 九队	200	14.75	171	171	未进入负 面清单	否	无	
2027	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	西赖东 台	200	47.49	105	105	未进入负 面清单	否	无	
2028	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	西赖大 队	400	29.5	282	282	未进入负 面清单	否	无	
2029	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 前坊线	准子大 队	400	89.56	42	42	未进入负 面清单	否	无	
2030	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 嘉利线	曹官北 台	315	7.56	291	291	未进入负 面清单	否	无	

2031	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变鲍家线	鲍家四队	315	42.3	182	182	未进入负面清单	否	无	
2032	国网营口市大石桥市供电公司	建一66kV变电站	建一变建厢线	秘子村四组变压器	50	63.55	18	18	未进入负面清单	否	无	
2033	国网营口市大石桥市供电公司	水源66kV变电站	抗旱线	前沟五六队6号台区	400	32.38	270	270	未进入负面清单	否	无	
2034	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10kV桥南线34左2#柱上变	200	27.72	145	145	未进入负面清单	否	无	
2035	国网营口市大石桥市供电公司	大石桥66kV变电站	大石桥变石博线	10kV石博线62左5#柱上变	200	41.07	118	118	未进入负面清单	否	无	
2036	国网营口市大石桥市供电公司	大石桥66kV变电站	大石桥变石水线	东密三队	400	23.44	306	306	未进入负面清单	否	无	
2037	国网营口市大石桥市供电公司	三元66kV变电站	三元变三镁线	张官五队	200	20.5	159	159	未进入负面清单	否	无	
2038	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变平二线	山咀大队	400	85.87	57	57	未进入负面清单	否	无	
2039	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变环城线	富洋小区2, 5, 6号	315	25.89	233	233	未进入负面清单	否	无	
2040	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	黄家二队	315	13.25	273	273	未进入负面清单	否	无	
2041	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变粮库线	旗口镇粮库家属楼	100	40.78	59	59	未进入负面清单	否	无	
2042	国网营口市大石桥市供电公司	大石桥66kV变电站	大石桥变石东线	10kV石东线12左4#柱上变	315	38.56	194	194	未进入负面清单	否	无	

2043	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东杨线	10kV二水泥线杨房分8#柱上变	400	20.01	320	320	未进入负面清单	否	无	
2044	国网营口市大石桥市供电公司	金桥66kV变电站	金牛线	金屯南台	200	7.62	185	185	未进入负面清单	否	无	
2045	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	10kV鑫宇线79西3#柱上变	400	71.01	116	116	未进入负面清单	否	无	
2046	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变环城线	富洋小区1, 3, 4号	315	34.13	207	207	未进入负面清单	否	无	
2047	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变环城线	阳光小区	315	45.79	171	171	未进入负面清单	否	无	
2048	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	卢家三四队	315	70.07	94	94	未进入负面清单	否	无	
2049	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	双井前台	315	47.25	166	166	未进入负面清单	否	无	
2050	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东械线	青山五六队	100	52.76	47	47	未进入负面清单	否	无	
2051	国网营口市大石桥市供电公司	吕王66kV变电站	吕王变石门线	石门四队	200	5.73	189	189	未进入负面清单	否	无	
2052	国网营口市大石桥市供电公司	东环66kV变电站	东杨线	10kV二水泥线17右53右1#柱上变	400	69.37	123	123	未进入负面清单	否	无	
2053	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	旗口二队台区	400	79.41	82	82	未进入负面清单	否	无	
2054	国网营口市大石桥市供电公司	望马66kV变电站	望马变进步线	孙屯三队	315	15.2	267	267	未进入负面清单	否	无	

2055	国网营口市 大石桥市供电公司	高庄 66kV变 电站	高庄变 高强线	10kV高 强线41 左3#柱 上变	200	34.37	131	131	未进入负 面清单	否	无	
2056	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟五 六队3号 台区	400	2.17	391	391	未进入负 面清单	否	无	
2057	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 外林线	后刘西 台	200	82.07	36	36	未进入负 面清单	否	无	
2058	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线85 右3#柱 上变	200	0	200	200	未进入负 面清单	否	无	
2059	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线85 右2#柱 上变	400	57.22	171	171	未进入负 面清单	否	无	
2060	国网营口市 大石桥市供电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 街内线	二村东 街	200	46.55	107	107	未进入负 面清单	否	无	
2061	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV南 水线25 副1#柱 上变压器	315	18.79	256	256	未进入负 面清单	否	无	
2062	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东佟线	10kV二 水泥线 佟矿分 23#柱上 变	250	38.13	155	155	未进入负 面清单	否	无	
2063	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 工业线	官屯中 街	200	35.89	128	128	未进入负 面清单	否	无	
2064	国网营口市 大石桥市供电公司	峪子沟 66kV变 电站	峪子沟 变峪青 线	10kV峪 青线4# 柱上变	200	19.61	161	161	未进入负 面清单	否	无	
2065	国网营口市 大石桥市供电公司	吕王 66kV变 电站	吕王变 四道线	四道二 组台区	400	32.24	271	271	未进入负 面清单	否	无	

2066	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV南 水线8# 柱上变 压器	250	34.88	163	163	未进入负 面清单	否	无	
2067	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	10kV鑫 宇线83# 柱上变	400	19.13	323	323	未进入负 面清单	否	无	
2068	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	秦屯东 台	315	30.3	220	220	未进入负 面清单	否	无	
2069	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高滨线	东风社 区四台	400	8.34	367	367	未进入负 面清单	否	无	
2070	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟五 六队2号 台区	400	4.05	384	384	未进入负 面清单	否	无	
2071	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东滑线	10kV二 水泥线 佟矿分 37#柱上 变	50	24.5	38	38	未进入负 面清单	否	无	
2072	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	大高坎 西表	250	58.25	104	104	未进入负 面清单	否	无	
2073	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟五 六队5号 台区	400	65.18	139	139	未进入负 面清单	否	无	
2074	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线永 安分24# 永安居 民楼台 柱上变2	200	10.41	179	179	未进入负 面清单	否	无	
2075	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线51# 柱上变	200	35.31	129	129	未进入负 面清单	否	无	
2076	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 镇内线	东风二 号	200	7.49	185	185	未进入负 面清单	否	无	
2077	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	抗旱线	前沟五 六队4号 台区	400	16.47	334	334	未进入负 面清单	否	无	

2078	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	大高坎 中表	315	41.07	186	186	未进入负 面清单	否	无	
2079	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 红旗线	厂沟东 街	50	100.00	0	0	2024.8	否	无	
2080	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV南 水线25# 柱上变 压器	315	33.59	209	209	未进入负 面清单	否	无	
2081	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变夏家 线	10kV南 水线52 右1#柱 上变	100	0	100	100	未进入负 面清单	否	无	
2082	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石分 线	10kV石 分线12# 柱上变	100	22.39	78	78	未进入负 面清单	否	无	
2083	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线62 左2#柱 上变	250	11.57	221	221	未进入负 面清单	否	无	
2084	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	博洛铺 北井台	200	43.63	113	113	未进入负 面清单	否	无	
2085	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 田屯线	10kV田 屯线田 饼支 1+1#柱 上变	200	15.69	169	169	未进入负 面清单	否	无	
2086	国网营口市 大石桥市供 电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变新民 线	新民水 井台	315	41.77	183	183	未进入负 面清单	否	无	
2087	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变南水 线	10kV南 水线13# 柱上变 压器	200	63.16	74	74	未进入负 面清单	否	无	
2088	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线12# 柱上变	250	38.93	153	153	未进入负 面清单	否	无	
2089	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 进步线	秦屯水 利台	315	14.37	270	270	未进入负 面清单	否	无	

2090	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	自力大队分台	200	16.04	168	168	未进入负面清单	否	无	
2091	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变前中线	下土台四队分台	200	13	174	174	未进入负面清单	否	无	
2092	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变韩家线	卢家1队分台	200	13.95	172	172	未进入负面清单	否	无	
2093	国网营口市大石桥市供电公司	后坎66kV变电站	后坎变薛家线	党家四队	400	34.29	263	263	未进入负面清单	否	无	
2094	国网营口市大石桥市供电公司	汤池66kV变电站	汤池变苇峪线	三家子三队	200	15.3	169	169	未进入负面清单	否	无	
2095	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	李家一队新台	400	11.72	353	353	未进入负面清单	否	无	
2096	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变镇内线	侯家大队南台柱上变压器	200	47.51	105	105	未进入负面清单	否	无	
2097	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	虎庄中学家属台	200	26.07	148	148	未进入负面清单	否	无	
2098	国网营口市大石桥市供电公司	西环66kV变电站	西华线	金裕华庭西区1#箱变101变压器配电变压器	630	27.47	457	457	未进入负面清单	否	无	
2099	国网营口市大石桥市供电公司	西环66kV变电站	西华线	金裕华庭西区1#箱变102变压器配电变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2100	国网营口市大石桥市供电公司	刘家66kV变电站	刘家变刘夏线	后砬山二队	200	24.63	151	151	未进入负面清单	否	无	
2101	国网营口市大石桥市供电公司	高坎66kV变电站	高坎变高革线	刘家七队柱上变	200	14.01	172	172	未进入负面清单	否	无	

2102	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变电站	西华线	金裕华庭西 区2#箱变 101变压器 配电变 压器	500	33.07	335	335	未进入负 面清单	否	无	
2103	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变电站	西华线	金裕华庭西 区2#箱变 102变压器 配电变 压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
2104	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变电站	西华线	金裕华庭西 区3#箱变 101变压器 配电变 压器	500	10.84	446	446	未进入负 面清单	否	无	
2105	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变电站	西华线	金裕华庭西 区3#箱变 102变压器 配电变 压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
2106	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变电站	西华线	金裕华庭西 区4#箱变 101变压器 配电变 压器	400	12.88	348	348	未进入负 面清单	否	无	
2107	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变电站	西华线	金裕华庭西 区4#箱变 102变压器 配电变 压器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
2108	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变电站	西华线	金裕华庭西 区5#箱变 101变压器 配电变 压器	500	36.54	317	317	未进入负 面清单	否	无	

2109	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华 庭西区 5#箱变 102变压 器配电 变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
2110	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华 庭西区 6#箱变 101变压 器配电 变压器	630	5.97	592	592	未进入负 面清单	否	无	
2111	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西华线	金裕华 庭西区 6#箱变 102变压 器配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2112	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	赏军四 队新台	200	64.16	72	72	未进入负 面清单	否	无	
2113	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	滚子马 家堡台	200	42.24	116	116	未进入负 面清单	否	无	
2114	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	青花职 工楼	200	16.34	167	167	未进入负 面清单	否	无	
2115	国网营口市 大石桥市供 电公司	东环 66kV变 电站	东高线	青花小 区	160	0	160	160	未进入负 面清单	否	无	
2116	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	小北河 箱变1# 变压器	630	25.83	467	467	未进入负 面清单	否	无	
2117	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	石钢线 58左25 左1#	200	8.18	184	184	未进入负 面清单	否	无	
2118	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 博洛线	10kV博 洛铺线 2+1#柱 上变	400	48.75	205	205	未进入负 面清单	否	无	
2119	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 前中线	前中大 队新台	400	15.15	339	339	未进入负 面清单	否	无	

2120	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线永 安分12 右1#永 安医院 (原永 安供销 社)	100	38.97	61	61	未进入负 面清单	否	无	
2121	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	御墅蓝 岸3号变 压器101 出线配 电变压 器	630	16.72	525	525	未进入负 面清单	否	无	
2122	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	御墅蓝 岸4号变 压器101 出线配 电变压 器	500	13.42	433	433	未进入负 面清单	否	无	
2123	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	御墅蓝 岸5号变 压器101 出线配 电变压 器	500	15.81	421	421	未进入负 面清单	否	无	
2124	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	御墅蓝 岸6号变 压器101 出线配 电变压 器	500	19.5	403	403	未进入负 面清单	否	无	
2125	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	上土台 北台	200	49.38	101	101	未进入负 面清单	否	无	
2126	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高滨线	前高坎 五队新 台	400	46.76	213	213	未进入负 面清单	否	无	
2127	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	滚子泡 村三队 台	200	49.41	101	101	未进入负 面清单	否	无	

2128	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开河 七队	200	27.68	145	145	未进入负 面清单	否	无	
2129	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	-石头地 西街	315	49.32	160	160	未进入负 面清单	否	无	
2130	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	北岗六 队新台	400	47.84	209	209	未进入负 面清单	否	无	
2131	国网营口市 大石桥市供 电公司	虎庄 66kV变 电站	虎庄变 长山线	韩家西 台	200	54.32	91	91	未进入负 面清单	否	无	
2132	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	10kV石 博线42 左9#柱 上变压 器	315	23.7	240	240	未进入负 面清单	否	无	
2133	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 环城线	10kV铁 岭线20 右17#柱 上变	400	73.94	104	104	未进入负 面清单	否	无	
2134	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	10kV永 泉线永 安分13# 永安街 内分台	400	16.14	335	335	未进入负 面清单	否	无	
2135	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永泉线	永安供 销社分 台	200	25.43	149	149	未进入负 面清单	否	无	
2136	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石钢 线	金地佳 园4号箱 变1号配 电变压 器	400	14.64	341	341	未进入负 面清单	否	无	
2137	国网营口市 大石桥市供 电公司	前沟 66kV变 电站	前沟变 大沟线	新光二 队新台	400	24.76	301	301	未进入负 面清单	否	无	
2138	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 永开线	三家子 西台	400	11.89	352	352	未进入负 面清单	否	无	
2139	国网营口市 大石桥市供 电公司	周家 66kV变 电站	周家变 赵良线	车家大 队	400	27.63	289	289	未进入负 面清单	否	无	

2140	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 砖厂线	新光一 队	200	60.1	80	80	未进入负 面清单	否	无	
2141	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	泰和国 际2#箱 变101配 电变压 器	630	5.88	593	593	未进入负 面清单	否	无	
2142	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	泰和国 际2#箱 式变电 站102出 线间隔 配电变 压器	630	11.01	561	561	未进入负 面清单	否	无	
2143	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	泰和国 际3#箱 式变电 站101出 线间隔 配电变 压器	630	6.94	586	586	未进入负 面清单	否	无	
2144	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	泰和国 际3#箱 式变电 站102出 线间隔 配电变 压器	630	8.05	579	579	未进入负 面清单	否	无	
2145	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 南轩线	国际花 园小区 3#箱变 101出线 配电变 压器	630	8.7	575	575	未进入负 面清单	否	无	
2146	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 西灌线	太平庄 大队分 台	200	69.12	62	62	未进入负 面清单	否	无	
2147	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	东高坎 五队分 台	400	4.21	383	383	未进入负 面清单	否	无	

2148	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	丁家八 队分台	200	100.00	0	0	2024.8	否	无	
2149	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西夏线	青花山 庄1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	500	14.34	428	428	未进入负 面清单	否	无	
2150	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西夏线	青花山 庄2#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	500	21.41	393	393	未进入负 面清单	否	无	
2151	国网营口市 大石桥市供 电公司	西环 66kV变 电站	西夏线	青花山 庄3#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	500	32.15	339	339	未进入负 面清单	否	无	
2152	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	圣水富 雅1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	500	13.29	434	434	未进入负 面清单	否	无	
2153	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	圣水富 雅1#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	500	17.07	415	415	未进入负 面清单	否	无	
2154	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	圣水富 雅2#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	400	8.56	366	366	未进入负 面清单	否	无	

2155	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	圣水富 雅2#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	400	7.73	369	369	未进入负 面清单	否	无	
2156	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	赏军大 队	315	45.78	171	171	未进入负 面清单	否	无	
2157	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 鑫宇线	鑫宇线 73左2右 2#柱上 变压器	400	39.67	241	241	未进入负 面清单	否	无	
2158	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	李家北 台新台	200	33.75	133	133	未进入负 面清单	否	无	
2159	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 热源线	徐家照 明新台	400	23.25	307	307	未进入负 面清单	否	无	
2160	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石东 线	10kV石 东线20# 柱上变	315	23.92	240	240	未进入负 面清单	否	无	
2161	国网营口市 大石桥市供 电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 示镁线	高庄楼 台新台	200	61.55	77	77	未进入负 面清单	否	无	
2162	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 青城线	沟沿七 队	200	11.29	177	177	未进入负 面清单	否	无	
2163	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线景 屯东台	100	10.89	89	89	未进入负 面清单	否	无	
2164	国网营口市 大石桥市供 电公司	太平 66kV变 电站	太平变 孟屯线	博洛铺 变633孟 屯线孟 屯十队 台	100	67.7	32	32	未进入负 面清单	否	无	
2165	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	丁家二 队	400	63.89	144	144	未进入负 面清单	否	无	
2166	国网营口市 大石桥市供 电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 三八线	北万三 队新台	250	22.17	195	195	未进入负 面清单	否	无	

2167	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	西古二队新台	200	19.88	160	160	未进入负面清单	否	无	
2168	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变青城线	青城二队	400	14.11	344	344	未进入负面清单	否	无	
2169	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变三八线	李家二队新台	400	15.87	337	337	未进入负面清单	否	无	
2170	国网营口市大石桥市供电公司	沟沿66kV变电站	沟沿变外林线	立志三队新台	200	54.74	91	91	未进入负面清单	否	无	
2171	国网营口市大石桥市供电公司	西环66kV变电站	西环变西园线	岳州南台	400	18.39	326	326	未进入负面清单	否	无	
2172	国网营口市大石桥市供电公司	前沟66kV变电站	前沟变大沟线	大沟十队新台	200	43.05	114	114	未进入负面清单	否	无	
2173	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变二道线	腰会新九队	200	32.4	135	135	未进入负面清单	否	无	
2174	国网营口市大石桥市供电公司	旗口66kV变电站	旗口变新立线	新西三队	200	65.21	70	70	未进入负面清单	否	无	
2175	国网营口市大石桥市供电公司	周家66kV变电站	周家变周家线	腰屯大队分台	200	6.42	187	187	未进入负面清单	否	无	
2176	国网营口市大石桥市供电公司	虎庄66kV变电站	虎庄变高山线	土台前街分台	200	26.72	147	147	未进入负面清单	否	无	
2177	国网营口市大石桥市供电公司	官屯66kV变电站	官屯变石礮线	官屯保障房101变压器间隔配电变压器	630	23.27	483	483	未进入负面清单	否	无	
2178	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变鑫宇线	10kV鑫宇线79左17右1#柱上变压器	400	14.65	341	341	未进入负面清单	否	无	

2179	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 薛家线	上土台 一队新 台	200	36.14	128	128	未进入负 面清单	否	无	
2180	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线47# 柱上变	400	52.13	191	191	未进入负 面清单	否	无	
2181	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	连三二 三四队 新台	200	56.23	88	88	未进入负 面清单	否	无	
2182	国网营口市 大石桥市供 电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	卢家三 四队新 台	200	65.66	69	69	未进入负 面清单	否	无	
2183	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	丁家六 队新台	200	50.89	98	98	未进入负 面清单	否	无	
2184	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	龙派庄 园小区 1#箱式 变电站 101配电 变压器	630	12.47	551	551	未进入负 面清单	否	无	
2185	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	龙派庄 园小区 2#箱式 变电站 101配电 变压器	630	13.96	542	542	未进入负 面清单	否	无	
2186	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 滚子线	龙派庄 园小区 3#箱式 变电站 101配电 变压器	630	13.64	544	544	未进入负 面清单	否	无	
2187	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	东高坎 八队新 台	400	34.92	260	260	未进入负 面清单	否	无	
2188	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 八一线	鲤鱼三 队新台	200	33.89	132	132	未进入负 面清单	否	无	

2189	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华庭1#箱 式变 电站2#变 压器	500	13.74	431	431	未进入负 面清单	否	无	
2190	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华庭2#箱 变2号变 压器	500	12.17	439	439	未进入负 面清单	否	无	
2191	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华庭4#箱 变01变 压器	400	11.18	355	355	未进入负 面清单	否	无	
2192	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华庭3#箱 变001# 变压器	630	11.13	560	560	未进入负 面清单	否	无	
2193	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华庭2#箱 变1#变 压器	500	13.19	434	434	未进入负 面清单	否	无	
2194	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺源线	金城华庭1#箱 变1#变 压器	500	14.15	429	429	未进入负 面清单	否	无	
2195	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线50 左2#柱 上变压 器	400	15.94	336	336	未进入负 面清单	否	无	
2196	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	10kV石 北线60 右6#柱 上变压 器	20	11	18	18	未进入负 面清单	否	无	
2197	国网营口市 大石桥市供 电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石牛 线	大通公 司	200	24.55	151	151	未进入负 面清单	否	无	
2198	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 铁联线	10kV铁 联线54 左1#柱 上变压 器	250	18.92	203	203	未进入负 面清单	否	无	

2199	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变五勘线	10kV五勘线31右3#柱上变压器	160	45.13	88	88	未进入负面清单	否	无	
2200	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变五勘线	10kV五勘线31右6右4#柱上变压器	200	0.04	200	200	未进入负面清单	否	无	
2201	国网营口市大石桥市供电公司	旺隆66kV变电站	旺隆变旺源线	10kV旺源线37右3#柱上变压器	400	66.46	134	134	未进入负面清单	否	无	
2202	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变南轩线	10kV南轩线39右1#柱上变压器	160	35.89	103	103	未进入负面清单	否	无	
2203	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10kV桥南线45右1#柱上变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
2204	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10kV桥南线49左3#柱上变压器	200	21.61	157	157	未进入负面清单	否	无	
2205	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10kV桥南线49左5#柱上变压器	400	14.67	341	341	未进入负面清单	否	无	
2206	国网营口市大石桥市供电公司	南环66kV变电站	南环变桥南线	10kV桥南线51#柱上变压器	100	41.12	59	59	未进入负面清单	否	无	

2207	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石南 线	10kV石 南线28 左4#柱 上变压 器	400	20.37	319	319	未进入负 面清单	否	无	
2208	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石博 线	齐会小 区配电 室配电 变压器	630	21.43	495	495	未进入负 面清单	否	无	
2209	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	石北线 63右2箱 变变压器 间隔配 电变 压器	500	15.26	424	424	未进入负 面清单	否	无	
2210	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 建立线	张塘大 队南台	200	51.21	98	98	未进入负 面清单	否	无	
2211	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城三期 11#箱变 101出线 配电变 压器	630	30.55	438	438	未进入负 面清单	否	无	
2212	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城三期 11#箱变 102出线 配电变 压器	630	41.74	367	367	未进入负 面清单	否	无	
2213	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城三期 12#箱变 101出线 配电变 压器	500	24.01	380	380	未进入负 面清单	否	无	
2214	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城三期 12#箱变 102出线 配电变 压器	500	18.25	409	409	未进入负 面清单	否	无	

2215	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城三期 13#箱变 101出线 配电变 压器	500	22.9	386	386	未进入负 面清单	否	无	
2216	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 春城线	四季春 城三期 13#箱变 102出线 配电变 压器	500	31.85	341	341	未进入负 面清单	否	无	
2217	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	大沟一 队	200	68.1	64	64	未进入负 面清单	否	无	
2218	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	顾山楼 区新台	200	29.48	141	141	未进入负 面清单	否	无	
2219	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	毗芦七 队南沟	50	15.01	42	42	未进入负 面清单	否	无	
2220	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	丽景花 园1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	630	26.58	463	463	未进入负 面清单	否	无	
2221	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	丽景花 园1#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2222	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	丽景花 园2#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	630	23.45	482	482	未进入负 面清单	否	无	

2223	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石水 线	丽景花 园2#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2224	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 毗芦线	徐家一 队新台	200	9.56	181	181	未进入负 面清单	否	无	
2225	国网营口市 大石桥市供电公司	三元 66kV变 电站	三元变 三羊线	羊草沟 七队	200	78.34	43	43	未进入负 面清单	否	无	
2226	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 前中线	下土台 三队新 台	200	16.22	168	168	未进入负 面清单	否	无	
2227	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	前会东 台	200	60.62	79	79	未进入负 面清单	否	无	
2228	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	前进新 台	400	6.16	375	375	未进入负 面清单	否	无	
2229	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变 东镁线	道士屯 台柱上 变压器	200	10.57	179	179	未进入负 面清单	否	无	
2230	国网营口市 大石桥市供电公司	金桥 66kV变 电站	金桥变 东镁线	前坎子 南台柱 上变压 器	50	13.63	43	43	未进入负 面清单	否	无	
2231	国网营口市 大石桥市供电公司	东环 66kV变 电站	东械线	平二三 队	200	19	162	162	未进入负 面清单	否	无	
2232	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永安线	怡水沅 1#箱变 101出线 间隔配 电变压器	630	29.68	443	443	未进入负 面清单	否	无	
2233	国网营口市 大石桥市供电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永安线	怡水沅 1#箱变 102出线 间隔配 电变压器	630	21.05	497	497	未进入负 面清单	否	无	

2234	国网营口市 大石桥市供电公司	大石桥 66kV变 电站	大石桥 变石北 线	铁路小 区土废 箱变出 线间隔 配电变 压器	500	20.28	399	399	未进入负 面清单	否	无	
2235	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 新立线	王围二 队新台	400	18.88	324	324	未进入负 面清单	否	无	
2236	国网营口市 大石桥市供电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 徐家线	北汤池 四组西 二台	400	16.45	334	334	未进入负 面清单	否	无	
2237	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	10kV桥 南线52# 环保家 属楼	400	11.4	354	354	未进入负 面清单	否	无	
2238	国网营口市 大石桥市供电公司	南环 66kV变 电站	南环变 新镁线	后辉南 台	400	19.9	320	320	未进入负 面清单	否	无	
2239	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天 地1#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	400	18.54	326	326	未进入负 面清单	否	无	
2240	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天 地1#箱 变102配 电变压 器	400	15.79	337	337	未进入负 面清单	否	无	
2241	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天 地2#箱 变101出 线间隔 配电变 压器	630	17.8	518	518	未进入负 面清单	否	无	
2242	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天 地2#箱 变102配 电变压 器	630	20.85	499	499	未进入负 面清单	否	无	

2243	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天 地3#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	500	17.13	414	414	未进入负 面清单	否	无	
2244	国网营口市 大石桥市供电公司	西环 66kV变 电站	西华线	华锦天 地3#箱 变102变 压器间 隔配电 变压器	500	16.84	416	416	未进入负 面清单	否	无	
2245	国网营口市 大石桥市供电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 毕家线	侯家六 队新台	400	10.31	359	359	未进入负 面清单	否	无	
2246	国网营口市 大石桥市供电公司	后坎 66kV变 电站	后坎变 韩家线	卢家七 队新台	400	59.84	161	161	未进入负 面清单	否	无	
2247	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺宇线	富宇鑫 尊南区 1#箱变 101变压 器间隔 配电变 压器	630	13.28	546	546	未进入负 面清单	否	无	
2248	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺宇线	富宇鑫 尊南区 1#箱变 102变压 器间隔 配电变 压器	630	22.51	488	488	未进入负 面清单	否	无	
2249	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临二期 1#箱变 101配电 变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
2250	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临二期 1#箱变 102配电 变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	

2251	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临二期 2#箱变 101配电 变压器	400	27.37	291	291	未进入负 面清单	否	无	
2252	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临二期 2#箱变 102配电 变压器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
2253	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临二期 3#箱变 101配电 变压器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
2254	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺雅线	富雅豪 临二期 3#箱变 102配电 变压器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
2255	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 1#箱变 101配电 变压器	630	12	554	554	未进入负 面清单	否	无	
2256	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 1#箱变 102配电 变压器	630	24.66	475	475	未进入负 面清单	否	无	
2257	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 2#箱变 101配电 变压器	630	13	548	548	未进入负 面清单	否	无	
2258	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 2#箱变 102配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	

2259	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺宇线	富宇鑫 尊南区 2#箱变 102变压 器间隔 配电变 压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2260	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺宇线	富宇鑫 尊南区 2#箱变 101变压 器间隔 配电变 压器	630	34.25	414	414	未进入负 面清单	否	无	
2261	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 祝家线	北汤池 道南台	200	58.47	83	83	未进入负 面清单	否	无	
2262	国网营口市 大石桥市供 电公司	汤池 66kV变 电站	汤池变 苇峪线	东苇四 队台	100	57.34	43	43	未进入负 面清单	否	无	
2263	国网营口市 大石桥市供 电公司	高坎 66kV变 电站	高坎变 高革线	黄家北 台	315	47.57	165	165	未进入负 面清单	否	无	
2264	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 3#箱变 101配电 变压器	500	10	450	450	未进入负 面清单	否	无	
2265	国网营口市 大石桥市供 电公司	南环 66kV变 电站	南环变 桥南线	文圣书 香苑1# 箱变出 线间隔 102配电 变压器	400	10.22	359	359	未进入负 面清单	否	无	
2266	国网营口市 大石桥市供 电公司	黄土岭 66kV变 电站	黄土岭 变和平 线	10kV和 平线1左 1#柱上 变压器	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
2267	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 腰灌线	10kV腰 灌线3# 柱上变 压器	400	6.14	375	375	未进入负 面清单	否	无	

2268	国网营口市 大石桥市供电公司	石佛 66kV变 电站	石佛变 丝瓜线	10kV丝 瓜线1右 1#柱上 变压器	400	4.68	381	381	未进入负 面清单	否	无	
2269	国网营口市 大石桥市供电公司	沟沿 66kV变 电站	沟沿变 外林线	10kV外 林线2#柱 上变压器	400	2.24	391	391	未进入负 面清单	否	无	
2270	国网营口市 大石桥市供电公司	建一 66kV变 电站	建一变 建厢线	10kV建 厢线26# 柱上变 压器	400	2.19	391	391	未进入负 面清单	否	无	
2271	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 青寨线	10kV青 寨线 1+1#柱 上变压器	400	0.65	397	397	未进入负 面清单	否	无	
2272	国网营口市 大石桥市供电公司	金牛山 66kV变 电站	金牛山 变夏家 线	10kV夏 家线9左 7左4+1 左1#柱 上变压器	400	15.18	339	339	未进入负 面清单	否	无	
2273	国网营口市 大石桥市供电公司	南楼 66kV变 电站	南楼变 英风线	10kV英 风线1#柱 上变压器	400	15.13	339	339	未进入负 面清单	否	无	
2274	国网营口市 大石桥市供电公司	官屯 66kV变 电站	官屯变 山西线	10kV山 西线5左 1#柱上 变压器	400	2.77	389	389	未进入负 面清单	否	无	
2275	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 3#箱变 102配电 变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
2276	国网营口市 大石桥市供电公司	太平 66kV变 电站	太平变 秦屯线	御苑山 庄1#箱 变101变 压器间 隔配电 变压器	315	36.83	199	199	未进入负 面清单	否	无	

2277	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 4#箱变 101配电 变压器	500	10	450	450	未进入负 面清单	否	无	
2278	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 4#箱变 102配电 变压器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
2279	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 5#箱变 101配电 变压器	630	11	561	561	未进入负 面清单	否	无	
2280	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 旺兴线	兴隆锦 绣家园 5#箱变 102配电 变压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2281	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	银隆首 府1#箱 变高压 间隔配 电变压 器	630	7.16	585	585	未进入负 面清单	否	无	
2282	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	银隆首 府2#箱 变高压 间隔配 电变压 器	630	8.56	576	576	未进入负 面清单	否	无	
2283	国网营口市 大石桥市供 电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 富丽线	银隆首 府3#箱 变高压 间隔配 电变压 器	630	6.04	592	592	未进入负 面清单	否	无	
2284	国网营口市 大石桥市供 电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	马家六 队新台	200	37	126	126	未进入负 面清单	否	无	

2285	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	北苑家 园1#箱 变配电 变压器	630	17.78	518	518	未进入负 面清单	否	无	
2286	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	北苑家 园2#箱 变出线 间隔配 电变压 器	630	15.16	534	534	未进入负 面清单	否	无	
2287	国网营口市 大石桥市供电公司	旺隆 66kV变 电站	旺隆变 二高线	北苑家 园3#箱 式变电 站出线 间隔配 电变压 器	630	29.01	447	447	未进入负 面清单	否	无	
2288	国网营口市 大石桥市供电公司	周家 66kV变 电站	周家变 周家线	大金三 队	200	5.22	190	190	未进入负 面清单	否	无	
2289	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	马家一 队新台	200	68.14	64	64	未进入负 面清单	否	无	
2290	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 赏军线	马家四 队新台	200	50.81	98	98	未进入负 面清单	否	无	
2291	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	马家八 队新台	100	30.89	69	69	未进入负 面清单	否	无	
2292	国网营口市 大石桥市供电公司	水源 66kV变 电站	水源变 水源线	马家三 队新台	200	26.29	147	147	未进入负 面清单	否	无	
2293	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开九 队	200	15.21	170	170	未进入负 面清单	否	无	
2294	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	新开十 队	400	12.23	351	351	未进入负 面清单	否	无	
2295	国网营口市 大石桥市供电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 社直线	旗口七 队新台	200	84.75	31	31	未进入负 面清单	否	无	

2296	国网营口市 大石桥市供 电公司	旗口 66kV变 电站	旗口变 二道线	曾屯一 队	200	12.61	175	175	未进入负 面清单	否	无	
2297	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永安线	怡水沅 小区5# 箱变101 配电变 压器	630	15.11	535	535	未进入负 面清单	否	无	
2298	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永安线	怡水沅 小区4# 箱变101 配电变 压器	630	15.12	535	535	未进入负 面清单	否	无	
2299	国网营口市 大石桥市供 电公司	望马 66kV变 电站	望马变 永安线	怡水沅 小区6# 箱变101 配电变 压器	630	15.14	535	535	未进入负 面清单	否	无	
2300	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈九线 1021	陈屯三 组变压 器	250	10.368	224	224	未进入负 面清单	否	无	
2301	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平方 塘	400	24.12	304	304	未进入负 面清单	否	无	
2302	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈和线	和平七 组	200	35	130	130	未进入负 面清单	否	无	
2303	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	马屯新 分台区	400	14.67	341	341	未进入负 面清单	否	无	
2304	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	马屯变 压器	200	28.59	143	143	未进入负 面清单	否	无	
2305	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	陈屯三 组新分 台	400	15.81	337	337	未进入负 面清单	否	无	
2306	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	义勇山 西二台 新分	200	78.36	43	43	未进入负 面清单	否	无	
2307	国网营口市 盖州市供电 分公司	陈屯 66kV变 电站	陈黄线	马屯西 台	200	34.71	131	131	未进入负 面清单	否	无	

2308	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪村二台	200	27.81	144	144	未进入负面清单	否	无	
2309	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟北沟台区	200	32.84	134	134	未进入负面清单	否	无	
2310	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟村台	400	31.77	273	273	未进入负面清单	否	无	
2311	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟四组新台	200	27.54	145	145	未进入负面清单	否	无	
2312	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨西地新分台	200	31.47	137	137	未进入负面清单	否	无	
2313	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店1#泵房柱上变压器	100	27.4	73	73	未进入负面清单	否	无	
2314	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨水库柱上变压器	200	46.98	106	106	未进入负面清单	否	无	
2315	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨十道	200	55.65	89	89	未进入负面清单	否	无	
2316	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨学校台	400	22.5	310	310	未进入负面清单	否	无	
2317	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨东台柱上变压器	200	55.83	88	88	未进入负面清单	否	无	
2318	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨十道新分一台	200	40.44	119	119	未进入负面清单	否	无	
2319	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨一组	400	38.73	245	245	未进入负面清单	否	无	
2320	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨西地	400	21.12	316	316	未进入负面清单	否	无	
2321	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组	100	36.12	64	64	未进入负面清单	否	无	

2322	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	青龙峪台	100	58.23	42	42	未进入负面清单	否	无	
2323	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店4#泵房柱上变压器	100	45.6	54	54	未进入负面清单	否	无	
2324	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店6#泵房柱上变压器	100	77.84	22	22	未进入负面清单	否	无	
2325	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪村台	400	38.01	248	248	未进入负面清单	否	无	
2326	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组新分三台	100	63.6	36	36	未进入负面清单	否	无	
2327	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河新分二台	100	36.34	64	64	未进入负面清单	否	无	
2328	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店一组	160	89.87	16	16	2025.8	否	无	
2329	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	老虎峪台	200	16.5	167	167	未进入负面清单	否	无	
2330	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店村台	200	61.76	76	76	未进入负面清单	否	无	
2331	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店村新分一台	100	47.64	52	52	未进入负面清单	否	无	
2332	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河加工厂新分2	50	86.11	7	7	2024.3	是	2025.12	
2333	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河加工厂	400	19.68	321	321	未进入负面清单	否	无	
2334	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河加工厂新分台	50	91.19	4	4	2025.8	否	无	

2335	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店北岭台柱上变压器	50	54.72	23	23	未进入负面清单	否	无	
2336	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨六组	400	22.26	311	311	未进入负面清单	否	无	
2337	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河村台	400	30.07	280	280	未进入负面清单	否	无	
2338	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河五组	250	32.77	168	168	未进入负面清单	否	无	
2339	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组新分一台	100	27.48	73	73	未进入负面清单	否	无	
2340	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店东台	160	35.4	103	103	未进入负面清单	否	无	
2341	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河新分一台柱上柱上变压器	200	36.99	126	126	未进入负面清单	否	无	
2342	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	庙岭村台	200	19.68	161	161	未进入负面清单	否	无	
2343	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河加工厂	400	34.8	261	261	未进入负面清单	否	无	
2344	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	水峪三组新分二台	100	42.18	58	58	未进入负面清单	否	无	
2345	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	杨店西道台	400	27.42	290	290	未进入负面清单	否	无	
2346	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	二道河村台	200	41.2	118	118	未进入负面清单	否	无	
2347	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	畜牧场台	200	34.38	131	131	未进入负面清单	否	无	

2348	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟五组新台	400	16.32	335	335	未进入负面清单	否	无	
2349	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪东道	400	18.45	326	326	未进入负面清单	否	无	
2350	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟九道沟台	200	45.54	109	109	未进入负面清单	否	无	
2351	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯村新分东台	50	123.3	-12	-12	2025.8	否	无	
2352	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	义勇村新分一台	200	51.09	98	98	未进入负面清单	否	无	
2353	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯村台	200	28.59	143	143	未进入负面清单	否	无	
2354	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯一组台	400	36.69	253	253	未进入负面清单	否	无	
2355	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟水利变压器	100	122.79	-23	-23	2025.8	否	无	
2356	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	敬老院台变压器	250	36.08	160	160	未进入负面清单	否	无	
2357	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫村新分台	200	75.72	49	49	未进入负面清单	否	无	
2358	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯中学变压器	315	63.54	115	115	未进入负面清单	否	无	
2359	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟四组变压器	200	42.12	116	116	未进入负面清单	否	无	
2360	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟村台变压器	400	44.4	222	222	未进入负面清单	否	无	
2361	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯村新分南台	200	23.91	152	152	未进入负面清单	否	无	

2362	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟水利新分北台	100	60.81	39	39	未进入负面清单	否	无	
2363	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	闫家沟四组新分台	200	52.44	95	95	未进入负面清单	否	无	
2364	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	陈屯加工厂新分台	200	44.88	110	110	未进入负面清单	否	无	
2365	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线1021	敬老院新分	50	57.80	21	21	未进入负面清单	否	无	
2366	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟北一号柱上变压器	200	53.73	93	93	未进入负面清单	否	无	
2367	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	和平东道新分	50	76.23	12	12	未进入负面清单	否	无	
2368	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟北岭台柱上变压器	50	63.48	18	18	未进入负面清单	否	无	
2369	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪村三台变压器	200	62.28	75	75	未进入负面清单	否	无	
2370	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟南长垄台柱上变压器	100	21.24	79	79	未进入负面清单	否	无	
2371	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟村台新分	200	31.35	137	137	未进入负面清单	否	无	
2372	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪西台	160	50.89	79	79	未进入负面清单	否	无	
2373	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟一组新增柱上变压器	200	48.45	103	103	未进入负面清单	否	无	
2374	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	小城镇台	200	68.79	62	62	未进入负面清单	否	无	

2375	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪村一台变压器	200	29.79	140	140	未进入负面清单	否	无	
2376	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪一组	160	67.88	51	51	未进入负面清单	否	无	
2377	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	农场九队	100	40.41	60	60	未进入负面清单	否	无	
2378	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟一组	400	37.1	252	252	未进入负面清单	否	无	
2379	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟西山台	400	22.32	311	311	未进入负面清单	否	无	
2380	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟北沟1号台	50	69.33	15	15	未进入负面清单	否	无	
2381	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟二台柱上变压器	100	78.08	22	22	未进入负面清单	否	无	
2382	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪一组新分一台	100	40.41	60	60	未进入负面清单	否	无	
2383	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟赵屯台	100	27.06	73	73	未进入负面清单	否	无	
2384	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	杨店西2台变压器	200	14.32	171	171	未进入负面清单	否	无	
2385	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪西二台	200	34.08	132	132	未进入负面清单	否	无	
2386	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪村台	400	22.97	308	308	未进入负面清单	否	无	
2387	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪西道	400	45.95	216	216	未进入负面清单	否	无	
2388	国网营口市盖州市供电分公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟四组	200	36.45	127	127	未进入负面清单	否	无	

2389	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	农场九队新增变压器	200	29.38	141	141	未进入负面清单	否	无	
2390	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下村新分台	400	48.6	206	206	未进入负面清单	否	无	
2391	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟一组	200	20.55	159	159	未进入负面清单	否	无	
2392	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪村台	400	44.06	224	224	未进入负面清单	否	无	
2393	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟村台	400	22.11	312	312	未进入负面清单	否	无	
2394	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	和平东道	200	34.65	131	131	未进入负面清单	否	无	
2395	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	上枣峪后山	100	52.26	48	48	未进入负面清单	否	无	
2396	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	太平沟五组	200	42.15	116	116	未进入负面清单	否	无	
2397	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平方塘新增	125	33.55	83	83	未进入负面清单	否	无	
2398	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平西地新分台	100	46.62	53	53	未进入负面清单	否	无	
2399	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平村新分三台	200	41.25	118	118	未进入负面清单	否	无	
2400	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平大树林	200	86.06	28	28	2025.8	否	无	
2401	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平村台	100	46.2	54	54	未进入负面清单	否	无	
2402	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平村新分一台	400	38.9	244	244	未进入负面清单	否	无	

2403	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	赵营新台	200	26.93	146	146	未进入负面清单	否	无	
2404	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平防腐井	100	38.07	62	62	未进入负面清单	否	无	
2405	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平村新分二台	200	14.79	170	170	未进入负面清单	否	无	
2406	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平赵营新分一台	400	12.26	351	351	未进入负面清单	否	无	
2407	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平村新分四台	200	55.92	88	88	未进入负面清单	否	无	
2408	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平赵营	80	16.74	67	67	未进入负面清单	否	无	
2409	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	陈屯中学分台	200	52.29	95	95	未进入负面清单	否	无	
2410	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	义勇村台变压器	200	70.32	59	59	未进入负面清单	否	无	
2411	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	义勇三组变压器	400	50.51	198	198	未进入负面清单	否	无	
2412	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	小城镇新分	200	86.07	28	28	2025.8	否	无	
2413	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	背阴寨村新分南台	200	29.43	141	141	未进入负面清单	否	无	
2414	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	和平七组东台	200	28.29	143	143	未进入负面清单	否	无	
2415	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	背阴寨一组台	200	152.01	-104	-104	2025.8	否	无	
2416	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	背阴寨村新分北台	200	45.45	109	109	未进入负面清单	否	无	

2417	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	背阴寨村台	400	23.93	304	304	未进入负面清单	否	无	
2418	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	背阴寨西地台	400	15.18	339	339	未进入负面清单	否	无	
2419	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	义勇山西台	200	51.54	97	97	未进入负面清单	否	无	
2420	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	马屯西地新分台区	100	44.1	56	56	未进入负面清单	否	无	
2421	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	背阴寨2#水利柱上变压器	200	26.01	148	148	未进入负面清单	否	无	
2422	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈黄线	义勇5号泵房	200	37.86	124	124	未进入负面清单	否	无	
2423	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈和线	和平大树林新分台	200	19.17	162	162	未进入负面清单	否	无	
2424	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	头道河加工厂新分一台	200	54.45	91	91	未进入负面清单	否	无	
2425	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨一组新分台	200	78.78	42	42	未进入负面清单	否	无	
2426	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	下枣峪西三台	400	22.71	309	309	未进入负面清单	否	无	
2427	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线民和分7右1号	315	63.11	116	116	未进入负面清单	否	无	
2428	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线聚华分7号	400	58.77	165	165	未进入负面清单	否	无	
2429	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线繁荣分10变压器	315	94.32	18	18	2023.9	否	无	

2430	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线东关分4号	200	25.5	149	149	未进入负面清单	否	无	
2431	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线30右5左1变压器	400	71.12	116	116	未进入负面清单	否	无	
2432	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	10kV清东甲线市府分010右1#变压器	400	55.98	176	176	未进入负面清单	否	无	
2433	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线11号南侧变压器	400	9.38	362	362	未进入负面清单	否	无	
2434	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线11号北侧变压器	315	55.43	140	140	未进入负面清单	否	无	
2435	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	清东甲线市府分10右1变压器	400	14.62	342	342	未进入负面清单	否	无	
2436	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线繁荣分17号变压器	315	87.93	38	38	2023.8	是	2025.12	
2437	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线民和分11号	160	56.74	69	69	未进入负面清单	否	无	
2438	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线20号变压器	400	22.73	309	309	未进入负面清单	否	无	
2439	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	清东甲线市府分2号变压器	400	14.46	342	342	未进入负面清单	否	无	
2440	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线12左2变压器	160	74.825	40	40	未进入负面清单	否	无	

2441	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线2号环网柜右1变压器(西)	80	45.53	44	44	未进入负面清单	否	无	
2442	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线5左1变压器	400	66.69	133	133	未进入负面清单	否	无	
2443	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	清东甲线市府分18左4变压器	400	30.3	279	279	未进入负面清单	否	无	
2444	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线34右7号变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
2445	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线东关分9号	315	52.03	151	151	未进入负面清单	否	无	
2446	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线14号变压器	200	58.38	83	83	未进入负面清单	否	无	
2447	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线东关分8号(西)	200	18.54	163	163	未进入负面清单	否	无	
2448	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线34右4右3号变压器	400	40.71	237	237	未进入负面清单	否	无	
2449	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	南分线6号变压器	400	25.38	298	298	未进入负面清单	否	无	
2450	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分7号变压器	400	40.08	240	240	未进入负面清单	否	无	
2451	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线044#变压器	315	93.84	19	19	2024.11	否	无	

2452	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线62右1号变压器	315	41.33	185	185	未进入负面清单	否	无	
2453	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	地税配小区变电站变压器	160	0	160	160	未进入负面清单	否	无	
2454	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线35号变压器	315	49.37	159	159	未进入负面清单	否	无	
2455	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	南分线30右2左2变压器	400	70.08	120	120	未进入负面清单	否	无	
2456	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	工农线26左1变压器	250	30.5	174	174	未进入负面清单	否	无	
2457	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线城后分1左3变压器	200	61.05	78	78	未进入负面清单	否	无	
2458	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线路西分12号变压器	100	109.36	-9	-9	2024.11	是	2025.12	
2459	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	联水线5右2变压器	315	63.62	115	115	未进入负面清单	否	无	
2460	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	工业支13右1变压器	400	55.14	179	179	未进入负面清单	否	无	
2461	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分37号	315	91.24	28	28	2024.11	是	2025.12	
2462	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线36号西	400	82.87	69	69	2024.11	否	无	
2463	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左2左1变压器	200	25.47	149	149	未进入负面清单	否	无	

2464	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线2号环网柜右1变压器(东)	400	22.7	309	309	未进入负面清单	否	无	
2465	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	城兴线2右1变压器	315	54.98	142	142	未进入负面清单	否	无	
2466	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	城兴线7左1变压器	200	35.91	128	128	未进入负面清单	否	无	
2467	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城内线5号变压器	400	48.93	204	204	未进入负面清单	否	无	
2468	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线2号环网柜右1变压器(中)	250	37.87	155	155	未进入负面清单	否	无	
2469	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	城后变935城内线城内线8号变压器	200	92.01	16	16	2024.11	否	无	
2470	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线37左2变压器	200	34.77	130	130	未进入负面清单	否	无	
2471	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线37右1变压器	400	41.7	233	233	未进入负面清单	否	无	
2472	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分12号变压器	400	59.64	161	161	未进入负面清单	否	无	
2473	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线8左2变压器	315	51.33	153	153	未进入负面清单	否	无	

2474	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分22号变压器	400	35.52	258	258	未进入负面清单	否	无	
2475	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分19+1右1变压器	400	61.41	154	154	未进入负面清单	否	无	
2476	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24左7西侧变压器	200	32.88	134	134	未进入负面清单	否	无	
2477	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分9左8变压器	200	58.98	82	82	未进入负面清单	否	无	
2478	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分8号变压器	400	47.31	211	211	未进入负面清单	否	无	
2479	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	南分线21右1左1变压器	400	14.28	343	343	未进入负面清单	否	无	
2480	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24左7东侧变压器	400	21.2	315	315	未进入负面清单	否	无	
2481	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线16左7变压器	400	46.83	213	213	未进入负面清单			
2482	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24右4变压器	200	32.04	136	136	未进入负面清单	否	无	
2483	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线1右1变压器	250	60.672	98	98	未进入负面清单	否	无	
2484	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线24左2右3变压器	200	52.1	96	96	未进入负面清单	否	无	
2485	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线民胜分19+1左1号	200	49.86	100	100	未进入负面清单	否	无	

2486	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线36号变压器	400	82.62	70	70	2024.11	否	无	
2487	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线10号变压器	315	78.86	67	67	未进入负面清单	否	无	
2488	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分19右5变压器	200	20.31	159	159	未进入负面清单	否	无	
2489	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分4右2变压器	400	52.45	190	190	未进入负面清单	否	无	
2490	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线25号	160	67.5	52	52	未进入负面清单	否	无	
2491	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分22左4北	315	83.82	51	51	2023.9	否	无	
2492	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线北关分13号变压器	400	39.72	241	241	未进入负面清单	否	无	
2493	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分工业支2号变压器	200	6.15	188	188	未进入负面清单	否	无	
2494	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分9号	200	85	30	30	2024.3	是	2025.12	
2495	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线北关分4号	250	84.32	39	39	2024.11	否	无	
2496	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分22左4南侧变压器	400	21.35	315	315	未进入负面清单	否	无	

2497	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线路西分5号变压器	315	25.49	235	235	未进入负面清单	否	无	
2498	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线红旗园分工业支8左2变压器	400	15.72	337	337	未进入负面清单	否	无	
2499	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线路西分1号变压器	250	85.12	37	37	2023.11	是	2025.12	
2500	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左5变压器	400	45.3	219	219	未进入负面清单	否	无	
2501	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线5号变压器	315	40.46	188	188	未进入负面清单	否	无	
2502	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红星分2号	400	58.95	164	164	未进入负面清单	否	无	
2503	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红星分8号	400	38.79	245	245	未进入负面清单	否	无	
2504	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分27号变压器	250	54.2	115	115	未进入负面清单	否	无	
2505	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分18右1号变压器	200	63	74	74	未进入负面清单	否	无	
2506	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右5右12号	400	59.08	164	164	未进入负面清单			

2507	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分5左1号变压器	200	35.83	128	128	未进入负面清单	否	无	
2508	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线50左1号变压器	200	24.69	151	151	未进入负面清单	否	无	
2509	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红星分10号	400	49.8	201	201	未进入负面清单	否	无	
2510	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线24右1号变压器	160	71.25	46	46	未进入负面清单	否	无	
2511	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线41号变压器	200	22.38	155	155	未进入负面清单	否	无	
2512	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线28左4变压器	315	20.5	250	250	未进入负面清单	否	无	
2513	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5号变压器	250	53.18	117	117	未进入负面清单	否	无	
2514	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线62右1变压器	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
2515	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线城后分12号变压器	200	9.87	180	180	未进入负面清单	否	无	
2516	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5右2左1变压器	400	24.27863	303	303	未进入负面清单	否	无	
2517	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线36左1号变压器	400	13.83	345	345	未进入负面清单	否	无	
2518	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5右5号	315	32.7	212	212	未进入负面清单	否	无	

2519	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线5右6	315	25.07	236	236	未进入负面清单	否	无	
2520	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	水源线60右2	100	49.92	50	50	未进入负面清单	否	无	
2521	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线022+1#变压器	200	54.81	90	90	未进入负面清单	否	无	
2522	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线035+1#变压器	400	3.9	384	384	未进入负面清单	否	无	
2523	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线016#变压器	200	52.47	95	95	未进入负面清单	否	无	
2524	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线38右3号	200	35.82	128	128	未进入负面清单	否	无	
2525	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线45号变压器	400	64.53	142	142	未进入负面清单	否	无	
2526	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线28左4东变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
2527	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线33号变压器	200	2.55	195	195	未进入负面清单	否	无	
2528	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	联合甲线48号变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
2529	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线44右1号变压器	400	59.91	160	160	未进入负面清单	否	无	
2530	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线012+1#变压器	200	47.94	104	104	未进入负面清单	否	无	

2531	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北甲线	城北甲线44右3号变压器	400	49.11	204	204	未进入负面清单	否	无	
2532	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右5右5号	125	40.68	74	74	未进入负面清单	否	无	
2533	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线48右5号变压器	400	35.05	260	260	未进入负面清单	否	无	
2534	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右14号变压器	200	87.44	25	25	2024.3	是	2025.12	
2535	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线18号	200	45.99	108	108	未进入负面清单	否	无	
2536	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线48左2号变压器	400	27.78	289	289	未进入负面清单	否	无	
2537	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分10右4号变压器	315	53.52	146	146	未进入负面清单	否	无	
2538	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线66右4号变压器	160	22.91	123	123	未进入负面清单	否	无	
2539	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线017右分003+1#变压器	250	52.68	118	118	未进入负面清单	否	无	

2540	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分11号变压器	315	65.75	108	108	未进入负面清单	否	无	
2541	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线41号变压器	400	21	316	316	未进入负面清单	否	无	
2542	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分7号(南)变压器	400	9.18	363	363	未进入负面清单	否	无	
2543	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线64左1号变压器	250	81.74	46	46	2024.3	否	无	
2544	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城北乙线	城北乙线红花峪分17右5右7号	160	88.61	18	18	2024.11	是	2025.12	
2545	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分004#变压器	400	12.63	349	349	未进入负面清单	否	无	
2546	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线51左10#变压器	400	68.1	128	128	未进入负面清单	否	无	
2547	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分020右3#变压器	160	107.97	-13	-13	2023.12	否	无	
2548	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	工农线37右12号	80	113.10	-10	-10	2023.11	否	无	
2549	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	工农线37右6号	315	83.23	53	53	2024.11	是	2025.12	
2550	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	工农线37右6号变压器	315	40.25	188	188	未进入负面清单	否	无	

2551	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线5左2变压器	250	25.39	187	187	未进入负面清单	否	无	
2552	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线051左6右3#变压器	400	17.49	330	330	未进入负面清单	否	无	
2553	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分010#变压器	160	101.69	-3	-3	2023.9	是	2025.12	
2554	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线051#变压器	200	86.59	27	27	2023.8	是	2025.12	
2555	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分21号变压器	160	37.11	101	101	未进入负面清单	否	无	
2556	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线023#变压器	200	48.24	104	104	未进入负面清单	否	无	
2557	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线064#变压器	315	54.89	142	142	未进入负面清单	否	无	
2558	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线027#变压器	250	21.408	196	196	未进入负面清单	否	无	
2559	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线65右2	250	68.54	79	79	未进入负面清单	否	无	
2560	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分14左1	400	38.88	244	244	未进入负面清单	否	无	
2561	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线057左2右1#变压器	400	91.79	33	33	2023.11	是	2025.12	
2562	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线35号变压器	315	106.14	-19	-19	2024.11	否	无	

2563	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分014#变压器	400	32.94	268	268	未进入负面清单	否	无	
2564	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分020#变压器	200	77.4	45	45	未进入负面清单	否	无	
2565	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线021#变压器	200	83.02	34	34	2024.11	否	无	
2566	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线043右1#变压器	200	45.42	109	109	未进入负面清单	否	无	
2567	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线农民分008#变压器	400	63.21	147	147	未进入负面清单	否	无	
2568	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线037左8#变压器	315	70.51	93	93	未进入负面清单	否	无	
2569	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线清河分003#变压器	315	53.64	146	146	未进入负面清单	否	无	
2570	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线51号变压器(东)	400	26.14	295	295	未进入负面清单	否	无	
2571	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	城东线051左11左4#变压器	100	100.10	0	0	2023.4	否	无	
2572	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	联水线2号环网柜右1号环网柜右1变压器	400	35.91	256	256	未进入负面清单	否	无	
2573	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	中海一期配变电站1号变压器	630	90.44	60	60	2025.8	否	无	

2574	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑2#箱变1号变压器	630	43.2	358	358	未进入负面清单	否	无	
2575	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑2#箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2576	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	医药公司东1号变压器	200	48.3	103	103	未进入负面清单	否	无	
2577	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居1号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
2578	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线16左4右1翰德小区1#箱变变压器	630	18.29	515	515	未进入负面清单	否	无	
2579	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑1#箱变1号变压器	630	21.43	495	495	未进入负面清单	否	无	
2580	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑西区箱变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
2581	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑东区箱变2号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2582	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居3号变压器2号变压器	500	56.24	219	219	未进入负面清单	否	无	
2583	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居2号箱变1号变压器	630	67.71	203	203	未进入负面清单	否	无	

2584	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	清河家苑1#箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2585	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居2号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
2586	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	天红铭居二期2号变压器	800	40.4	477	477	未进入负面清单	否	无	
2587	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	轻化线16左5右1翰德小区2#箱变变压器	315	18.1	258	258	未进入负面清单	否	无	
2588	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	龙和嘉园2#箱变1#变压器	630	25.59	469	469	未进入负面清单	否	无	
2589	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居1号箱变1号变压器	630	68.86	196	196	未进入负面清单	否	无	
2590	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	百合家园2号变压器	400	39	244	244	未进入负面清单	否	无	
2591	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	胜河新居3号箱变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
2592	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	龙和家园1#箱变1#变压器	630	17.62	519	519	未进入负面清单	否	无	
2593	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	轻化线	天红铭居二期3号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	

2594	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	轻化线	百合家园箱变1号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2595	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	双峰花苑小区箱变变压器	250	70.3	74	74	未进入负面清单	否	无	
2596	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左3之1龙丰园1#变压器	400	39.3	243	243	未进入负面清单	否	无	
2597	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府2#箱变103开关间隔配电变压器	500	60.77	196	196	未进入负面清单	否	无	
2598	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	城市信用社变压器	100	43.32	57	57	未进入负面清单	否	无	
2599	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府1#箱变1#变压器	400	56.58	174	174	未进入负面清单	否	无	
2600	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	造纸线22左3之1龙丰园2#变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2601	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	农行家属配变电站变压器	250	26.05	185	185	未进入负面清单	否	无	
2602	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府1#箱变2#变压器	400	65.28	139	139	未进入负面清单	否	无	
2603	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	造纸线	东庭华府2#箱变1#变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	

2604	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	电业综合楼2号变压器	500	40.48	298	298	未进入负面清单	否	无	
2605	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	电业综合楼配变站1号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2606	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城内线	人保配电站变压器间隔配电变压器	200	41.3	117	117	未进入负面清单	否	无	
2607	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	金城公寓配变站变压器	500	96.66	17	17	2023.4	否	无	
2608	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	广源物业配变站1号变压器	200	48.96	102	102	未进入负面清单	否	无	
2609	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城兴线	广源物业配变站2号变压器	400	8.25	367	367	未进入负面清单	否	无	
2610	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	中海一期配变站2号变压器	630	76.11	151	151	未进入负面清单	否	无	
2611	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	联水线	兴辰超市箱变1号变压器	800	46.2	430	430	未进入负面清单	否	无	
2612	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	高中箱变变压器	500	51.48	243	243	未进入负面清单	否	无	
2613	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北甲线	小楼综合楼配变站变压器	250	35.76	161	161	未进入负面清单	否	无	
2614	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	顺辰东配变站变压器	400	43.32	227	227	未进入负面清单	否	无	

2615	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭1号箱变1号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2616	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭2号箱变2号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2617	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑西区箱变2号变压器	630	41.14	371	371	未进入负面清单	否	无	
2618	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	学府楼1#变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
2619	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭1号箱变2号变压器	400	49.95	200	200	未进入负面清单	否	无	
2620	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	学府楼2#变压器	200	41.6	117	117	未进入负面清单	否	无	
2621	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	龙盛花苑东区箱变1号变压器	400	48.12	208	208	未进入负面清单	否	无	
2622	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	华鼎隆庭2号箱变1号变压器	400	28.92	284	284	未进入负面清单	否	无	
2623	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	顺辰西配变电站变压器	250	47.2	132	132	未进入负面清单	否	无	
2624	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城北乙线	交通征稽配变电站变压器	160	41.25	94	94	未进入负面清单	否	无	
2625	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	工农线	盛世小区配变电站变压器	400	31.05	276	276	未进入负面清单	否	无	

2626	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	怡祥庭院箱变压器	400	31.32	275	275	未进入负面清单	否	无	
2627	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	工农线	工农线20左1左1宴宾酒店变压器	250	55.49	111	111	未进入负面清单	否	无	
2628	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期2号配电室1号变压器	800	31.71	546	546	未进入负面清单	否	无	
2629	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期1号配电室2号变压器	630	30.22	440	440	未进入负面清单	否	无	
2630	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期1号配电室1号变压器	630	16.1	529	529	未进入负面清单	否	无	
2631	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	东顺商贸变压器	400	57.33	171	171	未进入负面清单	否	无	
2632	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	医药公司配变电站变压器	200	69.88	60	60	未进入负面清单	否	无	
2633	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期3号配电室2号变压器	800	27.33	581	581	未进入负面清单	否	无	
2634	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府一期3号配电室1号变压器	800	12.63	699	699	未进入负面清单	否	无	

2635	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	新华乙线	东都新城小区一号箱变2号变压器间隔配电变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2636	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	新华乙线	东都新城小区一号箱变1号变压器间隔配电变压器	500	14.18	429	429	未进入负面清单	否	无	
2637	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	小雨花园配电室2号变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2638	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居1#箱变1#变压器	630	56.95	271	271	未进入负面清单	否	无	
2639	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居2#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2640	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	万好家园箱变变压器	315	34.78	205	205	未进入负面清单	否	无	
2641	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	富安小区配变电站1号变压器	250	61.28	97	97	未进入负面清单	否	无	
2642	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	富安小区配变电站2号变压器	250	0	250	250	未进入负面清单	否	无	
2643	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居2#箱变1#变压器	630	47.3	332	332	未进入负面清单	否	无	

2644	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	富盟小区配变电站变压器	400	33.87	265	265	未进入负面清单	否	无	
2645	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	天虹铭居配电室配电变压器	500	24.13	379	379	未进入负面清单	否	无	
2646	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	枫景名城1号箱变2号变压器	630	37.21	396	396	未进入负面清单	否	无	
2647	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	枫景名城1号箱变变压器	630	78.32381	137	137	未进入负面清单	否	无	
2648	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	怡静花园小区2#变压器	315	31.81	215	215	未进入负面清单	否	无	
2649	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	武装部配变电站变压器	200	15.63	169	169	未进入负面清单	否	无	
2650	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	聚华小区配变电站2号变压器	400	99.51	2	2	2025.8	否	无	
2651	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	小雨花园配电室1号变压器	500	84.45	78	78	2024.11	否	无	
2652	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	怡静花园小区1#变压器	315	36.22	201	201	未进入负面清单	否	无	
2653	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑2号箱变1号变压器	500	37.54	312	312	未进入负面清单	否	无	
2654	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	天红铭居1#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	

2655	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	房产综合楼配变站变压器	125	21.74	98	98	未进入负面清单	否	无	
2656	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	鹿野苑配变站2号变压器	315	82.95	54	54	2025.8	否	无	
2657	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	鹿野苑1#变压器	315	33.71	209	209	未进入负面清单	否	无	
2658	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	危房办配变站变压器	200	38.13	124	124	未进入负面清单	否	无	
2659	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	聚华小区配变站1号变压器	500	58.3632	208	208	未进入负面清单	否	无	
2660	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑1号箱变1号变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2661	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑1号箱变2号变压器	500	47.49	263	263	未进入负面清单	否	无	
2662	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	东升新苑2号箱变2号变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2663	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	联水线	兴辰超市箱变2号变压器	800	75.75	194	194	未进入负面清单	否	无	
2664	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	联水线	瑞祥小区2#变压器	500	2.66	487	487	未进入负面清单	否	无	
2665	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	联水线	瑞祥小区1#变压器	500	50.72	246	246	未进入负面清单	否	无	
2666	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	联水线	金都小区箱变变压器	500	72.3366	138	138	未进入负面清单	否	无	

2667	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	联水线	建行箱变变压器	500	56.26	219	219	未进入负面清单	否	无	
2668	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	城东线	城东线58左2右1变压器	160	54.86	72	72	未进入负面清单	否	无	
2669	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东城工业线	大巴岭四组	100	65.37	35	35	未进入负面清单	否	无	
2670	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	中屯二组	400	25.68	297	297	未进入负面清单	否	无	
2671	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	虎斗村	315	53.98	145	145	未进入负面清单	否	无	
2672	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	中屯一组	400	23.9	304	304	未进入负面清单	否	无	
2673	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线47左2号变压器	400	52.44	190	190	未进入负面清单	否	无	
2674	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线新华分9左4变压器	200	66.11	68	68	未进入负面清单	否	无	
2675	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民大队房后	100	117.56	-18	-18	2025.8	否	无	
2676	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太甲线	新华双棒里	200	27.51	145	145	未进入负面清单	否	无	
2677	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民倒水站变压器	400	54.86	181	181	未进入负面清单	否	无	
2678	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟一组	100	96.15	4	4	2025.8	否	无	
2679	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟四组	200	60.47	79	79	未进入负面清单	否	无	

2680	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟一号井柱上变压器	200	62.76	74	74	未进入负面清单	否	无	
2681	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	东青线	线沟二组	400	23.07	308	308	未进入负面清单	否	无	
2682	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭北台	100	34.48	66	66	未进入负面清单	否	无	
2683	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	胡屯西柱上变压器	200	99	2	2	2025.8	否	无	
2684	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯三四组	400	40.1	240	240	未进入负面清单	否	无	
2685	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	东巴岭一组	400	30.26	279	279	未进入负面清单	否	无	
2686	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦4567组	400	35.61	258	258	未进入负面清单	否	无	
2687	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	沈八家分台柱上变压器	200	40.77	118	118	未进入负面清单	否	无	
2688	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦二组	100	81.48	19	19	2025.8	否	无	
2689	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	胡屯南台柱上变压器	200	19.83	160	160	未进入负面清单	否	无	
2690	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦分台柱上变压器	400	72.21	111	111	未进入负面清单	否	无	
2691	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭西台	100	84.32	16	16	2025.8	否	无	
2692	国网营口市盖州市供电分公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦瓦房	100	26.37	74	74	未进入负面清单	否	无	

2693	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	沈八家村	200	28.94	142	142	未进入负面清单	否	无	
2694	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张寨五组	160	49.01	82	82	未进入负面清单	否	无	
2695	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭村	400	24.57	302	302	未进入负面清单	否	无	
2696	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	古台村	400	54.47	182	182	未进入负面清单	否	无	
2697	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张郎寨二组	400	38.96	244	244	未进入负面清单	否	无	
2698	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	门屯二三组	400	72.35	111	111	未进入负面清单	否	无	
2699	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	后门屯分台	400	22.11	312	312	未进入负面清单	否	无	
2700	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯五组	200	24.14	152	152	未进入负面清单	否	无	
2701	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	东巴岭二组	400	19.7	321	321	未进入负面清单	否	无	
2702	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯村	400	20.34	319	319	未进入负面清单	否	无	
2703	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭村三组	200	41.36	117	117	未进入负面清单	否	无	
2704	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦三组	200	36.72	127	127	未进入负面清单	否	无	
2705	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	胡屯村	250	96.87	8	8	2024.4	是	2025.12	
2706	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张寨3、4组	400	34.68	261	261	未进入负面清单	否	无	

2707	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张郎寨一组	400	36.51	254	254	未进入负面清单	否	无	
2708	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	腰岭河东台	100	33.99	66	66	未进入负面清单	否	无	
2709	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	刘屯分台	200	51.09	98	98	未进入负面清单	否	无	
2710	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	古台子南台柱上变压器	200	99.96	0	0	2025.8	否	无	
2711	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟七组	400	24.78	301	301	未进入负面清单	否	无	
2712	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟五组	200	22.52	155	155	未进入负面清单	否	无	
2713	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟六组	200	50.61	99	99	未进入负面清单	否	无	
2714	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	红旗园井柱上变压器	100	33.4	67	67	未进入负面清单	否	无	
2715	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟三组	100	82.02	18	18	2025.8	否	无	
2716	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟二号井柱上变压器	200	11.35	177	177	未进入负面清单	否	无	
2717	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	东青线	线沟大队	400	56.15	175	175	未进入负面清单	否	无	
2718	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	山咀村东台	400	12.6	350	350	未进入负面清单	否	无	
2719	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	东白果村	200	87.77	24	24	2023.4	是	2025.12	

2720	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	门屯一组	400	28.65	285	285	未进入负面清单	否	无	
2721	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	西白果村	315	81.5	58	58	2025.8	否	无	
2722	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	白果苗卜	400	29.97	280	280	未进入负面清单	否	无	
2723	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	北山嘴分台	200	57.48	85	85	未进入负面清单	否	无	
2724	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	白果村	315	108.29	-26	-26	2024.3	否	无	
2725	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	山咀西台	400	46.44	214	214	未进入负面清单	否	无	
2726	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民五队	400	51.45	194	194	未进入负面清单	否	无	
2727	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民六队	315	78.29	68	68	未进入负面清单	否	无	
2728	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华甲线	东城所用变变压器	200	90.48	19	19	2025.8	否	无	
2729	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民大队门前分台	400	71.38	114	114	未进入负面清单	否	无	
2730	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线74号变压器	400	64.47	142	142	未进入负面清单	否	无	
2731	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线新华分14号变压器	200	81.33	37	37	2025.8	否	无	
2732	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华乙线	工农线56号变压器	400	54.31746	183	183	未进入负面清单	否	无	
2733	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	虎斗水库	200	42	116	116	未进入负面清单	否	无	

2734	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	巴岭1-3组	400	31.83	273	273	未进入负面清单	否	无	
2735	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	大巴岭分台	400	21.48	314	314	未进入负面清单	否	无	
2736	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	虎斗线	巴岭加工厂	160	60.94	62	62	未进入负面清单	否	无	
2737	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	张郎寨二组分台	400	0.03	400	400	未进入负面清单	否	无	
2738	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦一组	200	33.66	133	133	未进入负面清单	否	无	
2739	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	新华甲线	新华甲线液化气分9左1变压器	200	147.45	-95	-95	2025.8	否	无	
2740	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	水源甲线049右1号变压器	400	56.28	175	175	未进入负面清单	否	无	
2741	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	新城甲线	新城甲线37号变压器	200	85.30	29	29	2023.9	是	2025.12	
2742	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	新城甲线	新城甲线1左1号变压器	200	80.67	39	39	2025.8	否	无	
2743	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	水源乙线53左1左1右1变压器	200	44.76	110	110	未进入负面清单	否	无	
2744	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	水源乙线053左2右2变压器	315	35.99	202	202	未进入负面清单	否	无	
2745	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	10kV水源乙线040左001号变压器	315	51.37	153	153	未进入负面清单	否	无	

2746	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线部队分2号变压器	200	54.96	90	90	未进入负面清单	否	无	
2747	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	西海线	西海线24号变压器	400	76.95	92	92	未进入负面清单	否	无	
2748	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	硫酸线	10kV硫酸线硫酸分010左001#变压器	160	53.625	74	74	未进入负面清单	否	无	
2749	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	硫酸线	硫酸线23号	400	73.43	106	106	未进入负面清单	否	无	
2750	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	西海线	铁路站北变压器	50	40.56	30	30	未进入负面清单	否	无	
2751	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线部队分49号	160	69.56	49	49	未进入负面清单	否	无	
2752	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线部队分4右4右1号变压器	200	22.2	156	156	未进入负面清单	否	无	
2753	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线部队分4右10号变压器	315	83.33	53	53	2024.11	是	2025.12	
2754	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线25号变压器	50	47.76	26	26	未进入负面清单	否	无	
2755	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线部队分35左4变压器	400	54.48	182	182	未进入负面清单	否	无	
2756	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁路铁西变压器	100	17.4	83	83	未进入负面清单	否	无	

2757	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	七一分024左005#变压器	200	76.11	48	48	未进入负面清单	否	无	
2758	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	七一分026#变压器	200	91.19	18	18	2024.2	是	2025.12	
2759	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁西甲线028左008+1#变压器	200	30.88	138	138	未进入负面清单	否	无	
2760	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	七一分036#变压器	200	66.86	66	66	未进入负面清单	否	无	
2761	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁西甲线七一分19左2变压器	200	92.42	15	15	2024.4	是	2025.12	
2762	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁西甲线七一分004#变压器	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
2763	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁西甲线020#变压器	50	15.36	42	42	未进入负面清单	否	无	
2764	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	七一分032#变压器	400	65.01	140	140	未进入负面清单	否	无	
2765	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	联合甲线金陵分17#变压器	250	66.864	83	83	未进入负面清单	否	无	
2766	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	联合甲线15号变压器	200	87.58	25	25	2024.3	否	无	
2767	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	联合甲线金陵分2号变压器	400	44.52	222	222	未进入负面清单	否	无	
2768	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	联合甲线2号变压器	100	20.08	80	80	未进入负面清单	否	无	

2769	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线金陵 分12右1 号变压 器（用 户天利 冷库）	125	43.06	71	71	未进入负 面清单	否	无	
2770	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线金陵 分6号变 压器	400	48.38	206	206	未进入负 面清单	否	无	
2771	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线金陵 分12右1 号变压 器	400	51.09	196	196	未进入负 面清单	否	无	
2772	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线15右2 号变压 器	100	104.81	-5	-5	2024.3	是	2025.12	
2773	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线车站 分6号变 压器	200	46.98	106	106	未进入负 面清单	否	无	
2774	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线31左2 左1柱上 变压器	200	52.2	96	96	未进入负 面清单	否	无	
2775	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线金陵 分19#变 压器	315	36.03	202	202	未进入负 面清单	否	无	
2776	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线17左1 号变压 器	400	53.1	188	188	未进入负 面清单	否	无	
2777	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	联合甲 线31左1 右1号变 压器	250	42.66	143	143	未进入负 面清单	否	无	

2778	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	10kV水源甲线048左001号变压器	200	38.22	124	124	未进入负面清单	否	无	
2779	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	10kV水源甲线45号变压器	200	91.31	17	17	2024.3	否	无	
2780	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线26右4变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
2781	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线26右5号变压器	100	23.04	77	77	未进入负面清单	否	无	
2782	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线18右6左2变压器	200	13.35	173	173	未进入负面清单	否	无	
2783	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线13左1变压器	100	42	58	58	未进入负面清单	否	无	
2784	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	电信小区配变电站变压器	400	34.23	263	263	未进入负面清单	否	无	
2785	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	万好都市家园二期箱变1#变压器	315	64.7	111	111	未进入负面清单	否	无	
2786	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	华阳花园1#箱变1#主变	500	42.18	289	289	未进入负面清单	否	无	
2787	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	永安回迁楼箱变1#变压器	400	47.85	209	209	未进入负面清单	否	无	
2788	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	永安嘉园2#箱变1#主变	500	35.11	324	324	未进入负面清单	否	无	

2789	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	华阳花园2#箱变1#主变	500	49.54	252	252	未进入负面清单	否	无	
2790	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	金苑公寓箱变1#主变	400	57.04	172	172	未进入负面清单	否	无	
2791	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	万好都市家园二期箱变2#变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
2792	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	清东乙线	万豪大景城2号箱变2号变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
2793	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	永安嘉园1#箱变2#主变	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2794	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	永安回迁楼箱变2#变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2795	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	河畔嘉园箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2796	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣3#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2797	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣6#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2798	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	阳光新城1号箱变1号变压器	630	20.67	500	500	未进入负面清单	否	无	

2799	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	阳光新 城二期 二号箱 变1号配 电变压 器	630	12.79	549	549	未进入负 面清单	否	无	
2800	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	华阳锦 绣1#箱 变1#变 压器	630	42.95	359	359	未进入负 面清单	否	无	
2801	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	芙蓉花 园箱变 2#变压 器	500	0	500	500	未进入负 面清单	否	无	
2802	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	金鼎银 杏2#箱 变1#变 压器	630	34.44	413	413	未进入负 面清单	否	无	
2803	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	工会小 区配变 站变压 器	400	31.94	272	272	未进入负 面清单	否	无	
2804	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	凯隆家 园箱变1 号主变	400	0	400	400	未进入负 面清单	否	无	
2805	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	金陵小 区配变 站变压 器	315	50.25	157	157	未进入负 面清单	否	无	
2806	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	华阳锦 绣4#箱 变2#变 压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2807	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	芙蓉花 园箱变 1#变压 器	500	24.26	379	379	未进入负 面清单	否	无	
2808	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	华阳锦 绣4#箱 变1#变 压器	630	45.78	342	342	未进入负 面清单	否	无	

2809	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	永安之 家1#箱 变2#主 变	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2810	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	森园小 区配变 站变压 器	400	56.5	174	174	未进入负 面清单	否	无	
2811	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	阳光新 城2号箱 变1号变 压器	630	43.46	356	356	未进入负 面清单	否	无	
2812	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	永安之 家1#箱 变1#主 变	630	40.23	377	377	未进入负 面清单	否	无	
2813	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	永安之 家4#箱 变2#变 压器	315	47.94	164	164	未进入负 面清单	否	无	
2814	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	凯隆家 园箱变2 号变压 器	400	47.35	211	211	未进入负 面清单	否	无	
2815	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	华阳锦 绣1#箱 变2#变 压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	
2816	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	阳光新 城二期 二号箱 变2号配 电变压 器	630	14.03	542	542	未进入负 面清单	否	无	
2817	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	阳光新 城二期1 号箱变 1号变压 器	500	38.7576	306	306	未进入负 面清单	否	无	
2818	国网营口市 盖州市供电 分公司	盖州 66kV变 电站	联合甲 线	金鼎银 杏1#箱 变2#变 压器	630	0	630	630	未进入负 面清单	否	无	

2819	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	永安之家2#箱变1#主变	500	37.12	314	314	未进入负面清单	否	无	
2820	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣3#箱变1#变压器	630	41.24	370	370	未进入负面清单	否	无	
2821	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	百胜家园箱变2号变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2822	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣5#箱变1#变压器	630	43.02	359	359	未进入负面清单	否	无	
2823	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	阳光新城二期1号箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2824	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	永安之家3#箱变2#变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2825	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	逸站嘉园箱变备用变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2826	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	金鼎银杏1#箱变1#变压器	630	47.78	329	329	未进入负面清单	否	无	
2827	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	逸站嘉园箱变变压器	630	35.65	405	405	未进入负面清单	否	无	
2828	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	百胜家园箱变1号变压器	500	49.12	254	254	未进入负面清单	否	无	

2829	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣2#箱变1#变压器	630	38.51	387	387	未进入负面清单	否	无	
2830	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣6#箱变1#变压器	630	44	353	353	未进入负面清单	否	无	
2831	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	联合甲线	永安之家3#箱变1#主变	500	42.98	285	285	未进入负面清单	否	无	
2832	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	河畔经典1号配电室1号变压器	800	21.57	627	627	未进入负面清单	否	无	
2833	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	河畔经典4号配电室	800	17.07	663	663	未进入负面清单	否	无	
2834	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	河畔经典2号配电室3号配电变压器	800	20.88	633	633	未进入负面清单	否	无	
2835	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	河畔经典2号配电室6号配电变压器	800	23.34	613	613	未进入负面清单	否	无	
2836	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	河畔经典2号配电室7号配电变压器	800	12.06	704	704	未进入负面清单	否	无	
2837	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	河畔经典1号配电室5号变压器	800	15.03	680	680	未进入负面清单	否	无	
2838	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	河畔经典2号配电室	800	16.68	667	667	未进入负面清单	否	无	

2839	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁路北配变站1号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2840	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁路南配变站2号变压器	400	70.41	118	118	未进入负面清单	否	无	
2841	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	辰州秀景1#箱变2#主变	630	76.32	149	149	未进入负面清单	否	无	
2842	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	辰州秀景2#箱变2#变压器	630	68.22	200	200	未进入负面清单	否	无	
2843	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	辰州秀景1#箱变1#主变	630	74.16	163	163	未进入负面清单	否	无	
2844	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	中心花园箱变2#主变	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2845	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	辰州秀景2#箱变1号主变	630	48.95	322	322	未进入负面清单	否	无	
2846	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	硫酸线	辰州丽景2#箱变1#主变	500	22.3	389	389	未进入负面清单	否	无	
2847	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	怡祥花苑1号箱变1号变压器	630	50.25	313	313	未进入负面清单	否	无	
2848	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城5#箱变2#主变	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2849	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	硫酸线	辰州丽景1#箱变2#主变	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	

2850	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	硫酸线	辰州丽景1#箱变1#主变	630	50.7	311	311	未进入负面清单	否	无	
2851	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城4#箱变2#变压器	630	38.38	388	388	未进入负面清单	否	无	
2852	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣2#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2853	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	联合甲线	永安之家4#箱变1#主变	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
2854	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	联合甲线	华阳锦绣5#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2855	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	联合甲线	金鼎银杏2#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2856	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	联合甲线	永安之家2#箱变2#主变	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2857	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	水源乙线	华阳花园2#箱变2#主变	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2858	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	水源乙线	华阳花园1#箱变2#主变	500	59.65	202	202	未进入负面清单	否	无	
2859	国网营口市盖州市供电分公司	盖州66kV变电站	水源乙线	河畔嘉园箱变1号变压器	630	78.76	134	134	未进入负面清单	否	无	

2860	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	永安嘉园2#箱变2#主变	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
2861	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	永安嘉园1#箱变1#主变	400	90.48	38	38	2025.8	否	无	
2862	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源乙线	金苑公寓箱变2#主变	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2863	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	中心花园箱变1#主变	400	69.45	122	122	未进入负面清单	否	无	
2864	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁路南配变站1号变压器	400	61.92	152	152	未进入负面清单	否	无	
2865	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	铁西甲线	铁路北配变站2号变压器	400	43.76	225	225	未进入负面清单	否	无	
2866	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城7#箱变1#变压器	630	50.54	312	312	未进入负面清单	否	无	
2867	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城4#箱变1#变压器	630	59.56	255	255	未进入负面清单	否	无	
2868	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	怡祥花苑2号箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2869	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	御景华府小区3号箱变1号变压器	630	26.76	461	461	未进入负面清单	否	无	

2870	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	御景华府小区四号箱变1号变压器间隔配电变压器	630	21.14	497	497	未进入负面清单	否	无	
2871	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	御景华府小区二号箱变1号变压器间隔配电变压器	630	28.29	452	452	未进入负面清单	否	无	
2872	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	怡祥花苑2号箱变1号变压器	630	69.43	193	193	未进入负面清单	否	无	
2873	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	万好都市家园箱变2#主变	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
2874	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城7#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2875	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	御景华府小区1号箱变1号变压器	400	45.69	217	217	未进入负面清单	否	无	
2876	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	怡祥花苑1号箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
2877	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城6#箱变1#变压器	630	29.97	441	441	未进入负面清单	否	无	
2878	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	万好都市家园箱变1#主变	400	54.54	182	182	未进入负面清单	否	无	

2879	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城6#箱变2#变压器	630	48.06	327	327	未进入负面清单	否	无	
2880	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	水源甲线	大景城5#箱变1#主变	630	63.49	230	230	未进入负面清单	否	无	
2881	国网营口市盖州市供电公司	盖州66kV变电站	军风线	军风线部队分25右1变压器	100	57.45	43	43	未进入负面清单	否	无	
2882	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线北岔沟一组右支2号北岔沟一组	100	49.26	51	51	未进入负面清单	否	无	
2883	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西七组柱上变压器	200	23.46	153	153	未进入负面清单	否	无	
2884	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西四组	100	32.1	68	68	未进入负面清单	否	无	
2885	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线东北沟三组左分支1号东北沟三组	200	28.65	143	143	未进入负面清单	否	无	
2886	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大王寨村左支7号大王寨村	400	33.75	265	265	未进入负面清单	否	无	
2887	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西二组	200	89.01	22	22	2025.8	否	无	

2888	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝中一组左支4号天宝中一组	200	27.35	145	145	未进入负面清单	否	无	
2889	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝中1-4组左支6号天宝中一四组	400	11.72	353	353	未进入负面清单	否	无	
2890	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线132号天宝西四组	400	11.55	354	354	未进入负面清单	否	无	
2891	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	马连峪桥头新区	200	63.9	72	72	未进入负面清单	否	无	
2892	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线380号七盘岭村	400	19.89	320	320	未进入负面清单	否	无	
2893	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟左分24号泉眼沟三组	400	21.34	315	315	未进入负面清单	否	无	
2894	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天保西三组左支3号天保西三组	200	36.53	127	127	未进入负面清单	否	无	
2895	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线196号石门水库管理处	50	90.87	5	5	2024.11	是	2025.12	

2896	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	老木场四组	160	73.91	42	42	未进入负面清单	否	无	
2897	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老木场右分106号老木场三组	30	83.58	5	5	2024.11	是	2025.12	
2898	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝西一组左支2号天宝西一组	200	18.05	164	164	未进入负面清单	否	无	
2899	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线道马寺八组右分2号道马寺八组	200	42.08	116	116	未进入负面清单	否	无	
2900	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟五组左分13号东岔沟五组	80	37.73	50	50	未进入负面清单	否	无	
2901	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线64号马连峪四组	400	78.83	85	85	未进入负面清单	否	无	
2902	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线163号天宝西五六组	200	19.8	160	160	未进入负面清单	否	无	
2903	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老牧场右分19号大庙沟村	400	19.62	322	322	未进入负面清单	否	无	

2904	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天中五组右支34号天宝中五六组	250	6.62	233	233	未进入负面清单	否	无	
2905	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝东三组左支2号天宝东三四组	400	14.25	343	343	未进入负面清单	否	无	
2906	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线362号七盘岭一组	50	106.63	-3	-3	2024.3	是	2025.12	
2907	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	东岔沟一组变压器	100	13.92	86	86	未进入负面清单	否	无	
2908	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天东左分125号天宝东五六组	400	66.52	134	134	未进入负面清单	否	无	
2909	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线羊场支线4号道马寺六组	200	49.11	102	102	未进入负面清单	否	无	
2910	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线大庙沟一组右支4号大庙沟一组	400	26.18	295	295	未进入负面清单	否	无	
2911	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟一组右分支18号泉眼沟一二组	400	19.42	322	322	未进入负面清单	否	无	

2912	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老木场五组左分6号老木场五组	50	22.34	39	39	未进入负面清单	否	无	
2913	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝西房身变压器	200	80.13	40	40	2025.8	否	无	
2914	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线300号乡政府	200	34.01	132	132	未进入负面清单	否	无	
2915	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟四组1号泉眼沟四六组	200	47.36	105	105	未进入负面清单	否	无	
2916	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线333号东岔沟村	200	30.05	140	140	未进入负面清单	否	无	
2917	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝东三组	400	9.27	363	363	未进入负面清单	否	无	
2918	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天宝右线52号马连峪三组	400	38.01	248	248	未进入负面清单	否	无	
2919	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟九组左分22号东岔沟九组	200	15.12	170	170	未进入负面清单	否	无	
2920	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟九组左分6号东岔沟八组	200	95.7	9	9	2025.8	否	无	

2921	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	马连峪一组柱上变压器	100	55.44	45	45	未进入负面清单	否	无	
2922	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	榜式堡七盘岭四组	100	57.78	42	42	未进入负面清单	否	无	
2923	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老牧场右分90号老木场村台	200	17.66	165	165	未进入负面清单	否	无	
2924	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线天东左分64号天宝东一八组	400	16.35	335	335	未进入负面清单	否	无	
2925	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老木场右分65号老木场一组	200	19.28	161	161	未进入负面清单	否	无	
2926	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线老牧场右分46号大庙沟六组	200	56.84	86	86	未进入负面清单	否	无	
2927	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟三组左分2号东岔沟三组	200	32.06	136	136	未进入负面清单	否	无	
2928	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线板长峪右分10号板长峪	400	12.17	351	351	未进入负面清单	否	无	

2929	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线马连峪一组右支03号马连峪一组	100	61.54	38	38	未进入负面清单	否	无	
2930	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线泉眼沟五组左支21号泉眼沟五组	200	35.61	129	129	未进入负面清单	否	无	
2931	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线397号七盘岭十一组	200	25.05	150	150	未进入负面清单	否	无	
2932	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线马连峪二组左支2号马连峪村台	400	63.03	148	148	未进入负面清单	否	无	
2933	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线288号道马寺村台	400	36.65	253	253	未进入负面清单	否	无	
2934	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	马连峪五组柱上变压器	100	64.68	35	35	未进入负面清单	否	无	
2935	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟线东岔沟十一组右分10号东岔沟十一组	20	63.85	7	7	未进入负面清单	否	无	
2936	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西村右分5号石门西村台	400	25.46	298	298	未进入负面清单	否	无	

2937	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大王寨左分35号大王寨四六组	400	35.88	256	256	未进入负面清单	否	无	
2938	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡小区北台柱上变压器	200	25.89	148	148	未进入负面清单	否	无	
2939	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	学房身西台柱上变压器	400	10.32	359	359	未进入负面清单	否	无	
2940	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	东北沟三组山后台	100	22.47	78	78	未进入负面清单	否	无	
2941	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西十一组机井柱上变压器	50	2.68	49	49	未进入负面清单	否	无	
2942	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡一组左支3号榜式堡一二组	400	40.82	237	237	未进入负面清单	否	无	
2943	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线北岔沟右支63号北岔沟二组	200	14.13	172	172	未进入负面清单	否	无	
2944	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线130号学房身村	400	20.16	319	319	未进入负面清单	否	无	

2945	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡三组左支4号榜式堡三四组	400	72.275	111	111	未进入负面清单	否	无	
2946	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西五八组右分14号石门西五八组	200	30.36	139	139	未进入负面清单	否	无	
2947	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西十一组左分6号石门西十一组	200	39.18	122	122	未进入负面清单	否	无	
2948	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡小区右支3号榜式堡小区	160	49.73	80	80	未进入负面清单	否	无	
2949	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡二组南台柱上变压器	400	21.62	314	314	未进入负面清单	否	无	
2950	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	北岔沟左支63号北岔沟三组	200	34.38	131	131	未进入负面清单	否	无	
2951	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线廉崴子左分4号石门西小木峪	30	59.6	12	12	未进入负面清单	否	无	

2952	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大木峪左支20号石门西十组	30	103.07	-1	-1	2024.11	是	2025.12	
2953	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线东北沟右支95号东北沟一组	200	12.15	176	176	未进入负面清单	否	无	
2954	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大王寨五组左支6号大王寨五组	400	18.63	325	325	未进入负面清单	否	无	
2955	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线64号榜式堡供电所	400	35.06	260	260	未进入负面清单	否	无	
2956	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线175号石门九组	200	33.18	134	134	未进入负面清单	否	无	
2957	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大木峪左支20号大木峪2	50	35.4	32	32	未进入负面清单	否	无	
2958	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西一组柱上变压器	100	46.24	54	54	未进入负面清单	否	无	
2959	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线榜式堡五组左分1号榜式堡五六组	400	83.01	68	68	2025.8	否	无	

2960	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线东北沟右支80号东北沟二组	200	52.28	95	95	未进入负面清单	否	无	
2961	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西二四组机井柱上变压器	100	40.76	59	59	未进入负面清单	否	无	
2962	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线三组柱上变压器	160	53.33	75	75	未进入负面清单	否	无	
2963	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线石门西五八组右分5号石门西二组	400	25.85	297	297	未进入负面清单	否	无	
2964	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡线大木峪左支20号大木峪1	50	31.14	34	34	未进入负面清单	否	无	
2965	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	石门西九组机井柱上变压器	100	127.6	-28	-28	2025.8	否	无	
2966	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯二组变压器	200	15.03	170	170	未进入负面清单	否	无	
2967	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨南台	100	58.408	42	42	未进入负面清单	无	否	
2968	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村	400	20.31	319	319	未进入负面清单	否	无	
2969	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	石灰窑一组	200	18.74	163	163	未进入负面清单	否	无	

2970	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪村	200	23.36	153	153	未进入负面清单	否	无	
2971	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	现玉北台	200	22.35	155	155	未进入负面清单	否	无	
2972	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪三组	400	7.41	370	370	未进入负面清单	否	无	
2973	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯西台	200	39.48	121	121	未进入负面清单	否	无	
2974	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	现峪村台	200	29.64	141	141	未进入负面清单	否	无	
2975	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪一组变压器	100	28.8	71	71	未进入负面清单	否	无	
2976	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	石灰窑村五组	400	12.93	348	348	未进入负面清单	否	无	
2977	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	下狮峪村分变压器	160	40.31	96	96	未进入负面清单	否	无	
2978	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯中学综合台	400	52.47	190	190	未进入负面清单	否	无	
2979	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村3号台变压器	100	64.71	35	35	未进入负面清单	否	无	
2980	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯政府综合台	400	38.61	246	246	未进入负面清单	否	无	
2981	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨五组	200	82.65	35	35	2025.8	否	无	
2982	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	古寺沟村台	400	12.05	352	352	未进入负面清单	否	无	
2983	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	上狮峪二组	50	66.27	17	17	未进入负面清单	否	无	

2984	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	现峪四组	400	15.99	336	336	未进入负面清单	否	无	
2985	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	10kV工业线古寺沟分056#柱上变压器	50	19.57	40	40	未进入负面清单	否	无	
2986	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村4号变台变压器	50	91.29	4	4	2025.8	否	无	
2987	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯后屯柱上变压器	100	51.84	48	48	未进入负面清单	否	无	
2988	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	古寺沟三组	400	9.93	360	360	未进入负面清单	否	无	
2989	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	下狮峪村台	400	20.76	317	317	未进入负面清单	否	无	
2990	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	下狮峪一组	400	31.14	275	275	未进入负面清单	否	无	
2991	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	石灰窑村台	125	37.3	78	78	未进入负面清单	否	无	
2992	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨北台变压器	30	196	-29	-29	2025.8	否	无	
2993	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	高屯小区	400	73.95	104	104	未进入负面清单	否	无	
2994	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	旺户屯村	400	21.8	313	313	未进入负面清单	否	无	
2995	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	金家湾	50	52.41	24	24	未进入负面清单	否	无	

2996	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯工业线	落水寨村2号变台变压器	50	112.14	-6	-6	2025.8	否	无	
2997	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美村台	200	40.83	118	118	未进入负面清单	否	无	
2998	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯南台3号	400	52.10	192	192	未进入负面清单	否	无	
2999	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯北分台变压器	400	56.85	173	173	未进入负面清单	否	无	
3000	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪九组	50	47.16	26	26	未进入负面清单	否	无	
3001	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线大胡峪分084#柱上变压器	50	88.35	6	6	2025.8	否	无	
3002	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪六组	200	26.43	147	147	未进入负面清单	否	无	
3003	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪一组	100	23.6	76	76	未进入负面清单	否	无	
3004	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯北台3号	160	47.76	84	84	未进入负面清单	否	无	
3005	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线大胡峪分099#柱上变压器	50	7.68	46	46	未进入负面清单	否	无	
3006	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	英守堡一组	400	22.01	312	312	未进入负面清单	否	无	
3007	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟四组	100	31.64	68	68	未进入负面清单	否	无	

3008	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线红花沟右支016#柱上变压器	50	105.69	-3	-3	2025.8	否	无	
3009	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯红花沟三组	100	35.16	65	65	未进入负面清单	否	无	
3010	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	芒峪村分变压器	200	30.45	139	139	未进入负面清单	否	无	
3011	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	蟒峪三组	50	66.6	17	17	未进入负面清单	否	无	
3012	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟九组	50	54.03	23	23	未进入负面清单	否	无	
3013	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯一组	200	13.13	174	174	未进入负面清单	否	无	
3014	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河二组	400	35.51	258	258	未进入负面清单	否	无	
3015	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟六组	50	43.8	28	28	未进入负面清单	否	无	
3016	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	10kV高屯线红花沟右支037#柱上变压器	50	16.44	42	42	未进入负面清单	否	无	
3017	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪七组	50	81.03	9	9	2025.8	否	无	
3018	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美敬老院	50	97.32	1	1	2025.8	否	无	
3019	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟十组	50	60.4	20	20	未进入负面清单	否	无	

3020	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	高屯九组	200	48.81	102	102	未进入负面清单	否	无	
3021	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯村分变压器	200	15.72	169	169	未进入负面清单	否	无	
3022	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟八组	50	49.95	25	25	未进入负面清单	否	无	
3023	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河四组	400	28.05	288	288	未进入负面清单	否	无	
3024	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪四组	100	43.77	56	56	未进入负面清单	否	无	
3025	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	10KV高屯线大胡峪分117#柱上变压器	50	3.54	48	48	未进入负面清单	否	无	
3026	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪十组	50	90.84	5	5	2025.8	否	无	
3027	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	牵马岭南台	250	84.12	40	40	2024.11	否	无	
3028	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河一组	100	82.35	18	18	2025.8	否	无	
3029	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟一组	100	24.64	75	75	未进入负面清单	否	无	
3030	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪二组	400	21.68	313	313	未进入负面清单	否	无	
3031	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪五组	400	10.59	358	358	未进入负面清单	否	无	
3032	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	胡峪村分变压器	200	32.01	136	136	未进入负面清单	否	无	

3033	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美三组北区变压器	100	43.89	56	56	未进入负面清单	否	无	
3034	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪八组	100	42.48	58	58	未进入负面清单	否	无	
3035	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	赶马河村台	400	38.54	246	246	未进入负面清单	否	无	
3036	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	胡峪村台	160	43.11	91	91	未进入负面清单	否	无	
3037	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	英守堡二组	400	17.07	332	332	未进入负面清单	否	无	
3038	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	大胡峪三组	400	14.76	341	341	未进入负面清单	否	无	
3039	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯村台	160	39.9	96	96	未进入负面清单	否	无	
3040	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	蟒峪四组	50	94.86	3	3	2025.8	否	无	
3041	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	胡峪一组	100	64.16	36	36	未进入负面清单	否	无	
3042	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美四组	100	97.56	2	2	2025.8	否	无	
3043	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	于屯五组	400	25.05	300	300	未进入负面清单	否	无	
3044	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美三组南区变压器	100	25.62	74	74	未进入负面清单	否	无	
3045	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美一组	200	22.5	155	155	未进入负面清单	否	无	
3046	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	花红沟村台	50	73.05	13	13	未进入负面清单	否	无	

3047	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	牵马岭村台	200	70.77	58	58	未进入负面清单	否	无	
3048	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美二组	50	80.91	10	10	2025.8	否	无	
3049	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	蟒峪村台	400	12.63	349	349	未进入负面清单	否	无	
3050	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美三组西区变压器	100	31.14	69	69	未进入负面清单	否	无	
3051	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变015团海甲线任屯北台变压器	250	61.44	96	96	未进入负面清单	否	无	
3052	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	胡屯三组台变压器	400	47.22	211	211	未进入负面清单	否	无	
3053	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	杏树沟三组变压器	250	55.61	111	111	未进入负面清单	否	无	
3054	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	西崴子东台变压器	100	9.39	91	91	未进入负面清单	否	无	
3055	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	张屯南分	250	32.33	169	169	未进入负面清单	否	无	
3056	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	任屯北井台变压器	100	34.32	66	66	未进入负面清单	否	无	
3057	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	张屯北分	200	38.61	123	123	未进入负面清单	否	无	
3058	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变014团海乙线任屯南台变压器	200	97.14	6	6	2025.8	否	无	

3059	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变014团海乙线杏树沟村台变压器	315	101.41	-4	-4	2025.8	否	无	
3060	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变015团海甲线张屯北台变压器	400	29.49	282	282	未进入负面清单	否	无	
3061	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变015团海甲线张屯南台变压器	400	36.06	256	256	未进入负面清单	否	无	
3062	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变015团海甲线胡屯西台变压器	160	68.46	50	50	未进入负面清单	否	无	
3063	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	任屯四组机井变压器	100	0.03	100	100	未进入负面清单	否	无	
3064	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	团山变015团海甲线胡屯村台变压器	250	68.48	79	79	未进入负面清单	否	无	
3065	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	任屯牛场井台变压器	50	17.88	41	41	未进入负面清单	否	无	
3066	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	西崴子北台变压器	100	20.16	80	80	未进入负面清单	否	无	
3067	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	陈屯南台分台	315	15.68	266	266	未进入负面清单	否	无	
3068	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	陈屯村台变压器	200	28.56	143	143	未进入负面清单	否	无	

3069	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	西崴子西台变压器	200	15.99	168	168	未进入负面清单	否	无	
3070	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	腾房身台变压器	315	62.83	117	117	未进入负面清单	否	无	
3071	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海村台变压器	100	9.9	90	90	未进入负面清单	否	无	
3072	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	光辉村台变压器	400	65.21	139	139	未进入负面清单	否	无	
3073	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	大坞台变压器	160	42.04	93	93	未进入负面清单	否	无	
3074	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	光辉南台变压器	200	33.19	134	134	未进入负面清单	否	无	
3075	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	杏树沟三组分变压器	400	24.51	302	302	未进入负面清单	否	无	
3076	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	陈屯南台变压器	315	52.06	151	151	未进入负面清单	否	无	
3077	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤北乙线	鲜族村变压器	30	27.2	22	22	未进入负面清单	否	无	
3078	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区6号箱变2	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
3079	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区6号箱变1	500	19.87	401	401	未进入负面清单	否	无	
3080	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	爱家晴海七里小区1号箱变变压器	630	16.57	526	526	未进入负面清单	否	无	

3081	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区1号箱变压器1	630	34.19	415	415	未进入负面清单	否	无	
3082	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区2号箱变2	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
3083	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区2号箱变压器1	500	5.89	471	471	未进入负面清单	否	无	
3084	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区1号箱变2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3085	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区5号箱变1	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
3086	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区4号箱变1	500	40.35	298	298	未进入负面清单	否	无	
3087	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区4号箱变2	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
3088	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区5号箱变2	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
3089	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区3号箱变压器1	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3090	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙乙线	北海回迁楼C区3号箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

3091	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区4号箱变2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3092	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	爱家晴海七里小区3号箱变变压器	630	9.14	572	572	未进入负面清单	否	无	
3093	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海名城小区2号箱变1	630	45.21	345	345	未进入负面清单	否	无	
3094	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海名城小区1号箱变2	630	27.68	456	456	未进入负面清单	否	无	
3095	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区3号箱变1	630	47.71	329	329	未进入负面清单	否	无	
3096	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海名城小区2号箱变2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3097	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区6号箱变2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3098	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	亚特兰蒂商业区1号变压器	500	4.83	476	476	未进入负面清单	否	无	
3099	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区5号箱变2	500	20.42	398	398	未进入负面清单	否	无	
3100	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区4号箱变1	630	43.81	354	354	未进入负面清单	否	无	
3101	国网营口市盖州市供电分公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区2号箱变2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

3102	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海名城小区1号箱变1	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3103	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	亚特兰蒂商业区2号变压器	500	9.86	451	451	未进入负面清单	否	无	
3104	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区1号箱变1	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
3105	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区6号箱变1	630	26.73	462	462	未进入负面清单	否	无	
3106	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区1号箱变2	400	63.27	147	147	未进入负面清单	否	无	
3107	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区3号箱变2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3108	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区2号箱变1	630	33.21	421	421	未进入负面清单	否	无	
3109	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	北海回迁楼A区5号箱变1	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
3110	国网营口市盖州市供电公司	鹤阳66kV变电站	鹤沙甲线	爱家晴海七里小区2号箱变变压器	630	9.11	573	573	未进入负面清单	否	无	
3111	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨街变压器	200	102.54	-5	-5	2024.11	否	无	
3112	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合甲线	九寨二组分变压器	200	29.96	140	140	未进入负面清单	否	无	

3113	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合甲线	九寨二组变压器	400	30.6	278	278	未进入负面清单	否	无	
3114	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	九寨供电所	400	19.56	322	322	未进入负面清单	否	无	
3115	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合甲线	九寨街分	400	50.34	199	199	未进入负面清单	否	无	
3116	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨河南	400	37.12	252	252	未进入负面清单	否	无	
3117	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房西大地机井柱上变压器	50	75	13	13	未进入负面清单	否	无	
3118	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼三组分	200	29.7	141	141	未进入负面清单	否	无	
3119	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石礮山5组变压器	200	27.75	145	145	未进入负面清单	否	无	
3120	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	铁西变压器	200	44.73	111	111	未进入负面清单	否	无	
3121	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	西南沟分	200	67.14	66	66	未进入负面清单	否	无	
3122	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨四组分变压器	160	65.91	55	55	未进入负面清单	否	无	
3123	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭四组南台	100	26.16	74	74	未进入负面清单	否	无	
3124	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯一组分变压器	160	68.74	50	50	未进入负面清单	否	无	
3125	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨三四组	100	52.68	47	47	未进入负面清单	否	无	

3126	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭二四组北台柱上变压器	200	27.96	144	144	未进入负面清单	否	无	
3127	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭一组	200	77.19	46	46	未进入负面清单	否	无	
3128	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组中台	200	16.41	167	167	未进入负面清单	否	无	
3129	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯三八组机井台柱上变压器	100	45.52	54	54	未进入负面清单	否	无	
3130	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组西台柱上变压器	200	31.62	137	137	未进入负面清单	否	无	
3131	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯五组	200	26.34	147	147	未进入负面清单	否	无	
3132	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯七八组	400	24.26	303	303	未进入负面清单	否	无	
3133	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯四组北下坎柱上变压器	50	23.28	38	38	未进入负面清单	否	无	
3134	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三河六组	200	38.19	124	124	未进入负面清单	否	无	
3135	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组南台柱上变压器	100	68.73	31	31	未进入负面清单	否	无	
3136	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨水利西台	100	123.72	-24	-24	2025.8	否	无	
3137	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河村台	315	60.25	125	125	未进入负面清单	否	无	

3138	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨六组	200	43.35	113	113	未进入负面清单	否	无	
3139	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身四组	160	73.5	42	42	未进入负面清单	否	无	
3140	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨1组变压器	200	73.4	53	53	未进入负面清单	否	无	
3141	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店村分	100	82.94	17	17	2024.11	否	无	
3142	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	大石礮铁东变压器	400	24.3	303	303	未进入负面清单	否	无	
3143	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯村台变压器	200	84.18	32	32	2024.3	否	无	
3144	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身一组	200	45.8	108	108	未进入负面清单	否	无	
3145	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨村一组	400	23.73	305	305	未进入负面清单	否	无	
3146	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆三四组分	400	33.81	265	265	未进入负面清单	否	无	
3147	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	西园大棚地	200	24.6	151	151	未进入负面清单	否	无	
3148	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨村五组	400	82.32	71	71	2025.8	否	无	
3149	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	关屯六组分	100	77.82	22	22	未进入负面清单	否	无	
3150	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨三组南台	200	22.33	155	155	未进入负面清单	否	无	
3151	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭二组	315	75.08	78	78	未进入负面清单	否	无	

3152	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨二组分	200	25.71	149	149	未进入负面清单	否	无	
3153	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨五组分柱上变压器	200	39.96	120	120	未进入负面清单	否	无	
3154	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭村台	200	115.85	-32	-32	2024.11	否	无	
3155	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨五六组分	200	82.38	35	35	2025.8	否	无	
3156	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨东台柱上变压器	200	66.9	66	66	未进入负面清单	否	无	
3157	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	驼四左分14号	200	31.79	136	136	未进入负面清单	否	无	
3158	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭村台	315	36.78	199	199	未进入负面清单	否	无	
3159	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨二组	200	77.7	45	45	未进入负面清单	否	无	
3160	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨一组	200	67.62	65	65	未进入负面清单	否	无	
3161	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭村分台	200	39.69	121	121	未进入负面清单	否	无	
3162	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组西台	200	19.13	162	162	未进入负面清单	否	无	
3163	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组东台	200	76.95	46	46	未进入负面清单	否	无	
3164	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	腰沟	100	120.03	-20	-20	2025.8	否	无	
3165	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯一组	400	53.73	185	185	未进入负面清单	否	无	

3166	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨三组分	200	30.6	139	139	未进入负面清单	否	无	
3167	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨四组	200	44.82	110	110	未进入负面清单	否	无	
3168	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭四组北台	100	71.76	28	28	未进入负面清单	否	无	
3169	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭一组分台（福利线纪唐左支骆一右支6号）	160	53.23	75	75	未进入负面清单	否	无	
3170	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭二组分	80	104.51	-4	-4	2025.8	否	无	
3171	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身东台	400	22.37	311	311	未进入负面清单	否	无	
3172	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨村二组	200	25.5	149	149	未进入负面清单	否	无	
3173	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭二四组柱上变压器	200	38.46	123	123	未进入负面清单	否	无	
3174	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨四组分新台	200	23.24	154	154	未进入负面清单	否	无	
3175	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	关屯六组分新台柱上变压器	200	48.36	103	103	未进入负面清单	否	无	
3176	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴一分北台	200	37.11	126	126	未进入负面清单	否	无	
3177	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨三四组分新台	100	45.05	55	55	未进入负面清单	否	无	

3178	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯二组	200	38.85	122	122	未进入负面清单	否	无	
3179	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨一组南台	200	71.01	58	58	未进入负面清单	否	无	
3180	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯三组分	400	41.87	233	233	未进入负面清单	否	无	
3181	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	纪屯三组	400	62.35	151	151	未进入负面清单	否	无	
3182	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身一组分	200	38.18	124	124	未进入负面清单	否	无	
3183	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨西台柱上变压器	200	37.8	124	124	未进入负面清单	否	无	
3184	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身五组	400	17.28	331	331	未进入负面清单	否	无	
3185	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	九寨二组新分	400	7.88	368	368	未进入负面清单	否	无	
3186	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身二组	400	22.65	309	309	未进入负面清单	否	无	
3187	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	骆岭三组	400	18.56	326	326	未进入负面清单	否	无	
3188	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨一组分	200	60.96	78	78	未进入负面清单	否	无	
3189	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	兴隆寨五六组	400	66.96	132	132	未进入负面清单	否	无	
3190	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	新寨三组	400	27.27	291	291	未进入负面清单	否	无	
3191	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭一三组	200	46.49	107	107	未进入负面清单	否	无	

3192	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	东房身四组分	400	42.09	232	232	未进入负面清单	否	无	
3193	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	新兴线	唐岭一三组分	400	30.3	279	279	未进入负面清单	否	无	
3194	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店辛家岭	200	37.62	125	125	未进入负面清单	否	无	
3195	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店4组变压器	200	40.53	119	119	未进入负面清单	否	无	
3196	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店新变压器	200	46.05	108	108	未进入负面清单	否	无	
3197	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼七组分柱上变压器	400	25.61	298	298	未进入负面清单	否	无	
3198	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马铁东变压器	400	17.8	329	329	未进入负面清单	否	无	
3199	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台3组变压器	400	34.26	263	263	未进入负面清单	否	无	
3200	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼四组变压器	200	85.98	28	28	2025.8	否	无	
3201	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨西台	100	39.81	60	60	未进入负面清单	否	无	
3202	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	北泉村变压器	100	91.38	9	9	2025.8	否	无	
3203	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石礮山2组变压器	160	108.3	-13	-13	2025.8	否	无	
3204	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马6组变压器	200	26.88	146	146	未进入负面清单	否	无	
3205	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	西南沟变压器	100	84.68	15	15	2025.8	否	无	

3206	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌房店大队变压器	400	31.55	274	274	未进入负面清单	否	无	
3207	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山五组西台	200	28.09	144	144	未进入负面清单	否	无	
3208	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山五组分	200	24.9	150	150	未进入负面清单	否	无	
3209	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山4组变压器	400	9.72	361	361	未进入负面清单	否	无	
3210	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台三组分台柱上变压器	200	30.58	139	139	未进入负面清单	否	无	
3211	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店北沟	200	34.8	130	130	未进入负面清单	否	无	
3212	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	北泉果品	200	24.38	151	151	未进入负面清单	否	无	
3213	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨村分柱上变压器	200	21.69	157	157	未进入负面清单	否	无	
3214	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼二组	400	25.85	297	297	未进入负面清单	否	无	
3215	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯三八组	160	81.27	30	30	2024.11	是	2025.12	
3216	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼一组分	200	27.87	144	144	未进入负面清单	否	无	
3217	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	中心村变压器	400	53.54	186	186	未进入负面清单	否	无	
3218	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯五组	400	25.74	297	297	未进入负面清单	否	无	

3219	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山东岗台	200	32.62	135	135	未进入负面清单	否	无	
3220	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山东台	200	44.76	110	110	未进入负面清单	否	无	
3221	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	石砬山二组南台	200	40.88	118	118	未进入负面清单	否	无	
3222	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼3组变压器	200	27.33	145	145	未进入负面清单	否	无	
3223	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨六组分	200	18.92	162	162	未进入负面清单	否	无	
3224	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯二组西台柱上变压器	100	81	19	19	2025.8	否	无	
3225	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯七组南台	100	31.95	68	68	未进入负面清单	否	无	
3226	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼六组	160	82.76	28	28	2025.8	否	无	
3227	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台大队分台柱上变压器	200	32.88	134	134	未进入负面清单	否	无	
3228	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	牌坊店新台分柱上变压器	200	25.92	148	148	未进入负面清单	否	无	
3229	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台机井柱上柱上变压器	100	38.76	61	61	未进入负面清单	否	无	
3230	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯1组变压器	400	18.54	326	326	未进入负面清单	否	无	

3231	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯七组北台区变压器	100	61.00	39	39	未进入负面清单	否	无	
3232	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯二组分柱上变压器	200	25.41	149	149	未进入负面清单	否	无	
3233	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	场部分	200	60.06	80	80	未进入负面清单	否	无	
3234	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	苗圃变压器	400	33	268	268	未进入负面清单	否	无	
3235	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯七组	400	16.23	335	335	未进入负面清单	否	无	
3236	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	九市场变压器	100	50.16	50	50	未进入负面清单	否	无	
3237	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	大石砬铁东分	200	32.88	134	134	未进入负面清单	否	无	
3238	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	大石砬铁西变压器	200	43.7	113	113	未进入负面清单	否	无	
3239	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二大队变压器	400	30.99	276	276	未进入负面清单	否	无	
3240	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	马石寨大队变压器	400	23.07	308	308	未进入负面清单	否	无	
3241	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯六组	400	21.58	314	314	未进入负面清单	否	无	
3242	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	关屯2组变压器	400	39.99	240	240	未进入负面清单	否	无	
3243	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼一组	200	34.49	131	131	未进入负面清单	否	无	

3244	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼七组	400	14.31	343	343	未进入负面清单	否	无	
3245	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	孟洼5组变压器	315	56.88	136	136	未进入负面清单	否	无	
3246	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	中心三组变压器	200	65.31	69	69	未进入负面清单	否	无	
3247	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	刘屯水利	100	35.44	65	65	未进入负面清单	否	无	
3248	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	厂部变压器	200	57.42	85	85	未进入负面清单	否	无	
3249	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房五组分台	200	43.58	113	113	未进入负面清单	否	无	
3250	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	佳仁沟机井	50	71.25	14	14	未进入负面清单	否	无	
3251	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	河北坎村台	200	51.65	97	97	未进入负面清单	否	无	
3252	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	河北坎西坎柱上变压器	100	60.56	39	39	未进入负面清单	否	无	
3253	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	河北坎一组	200	57.95	84	84	未进入负面清单	否	无	
3254	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨四组	400	36.84	253	253	未进入负面清单	否	无	
3255	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房分台	100	93.18	7	7	2025.8	否	无	
3256	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房南山机井柱上变压器	100	48.72	51	51	未进入负面清单	否	无	

3257	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	靠山寨分台	400	39.59	242	242	未进入负面清单	否	无	
3258	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房三四组分	200	14.08	172	172	未进入负面清单	否	无	
3259	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨村分变台	200	45.3	109	109	未进入负面清单	否	无	
3260	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房壕里机井柱上变压器	50	67.65	16	16	未进入负面清单	否	无	
3261	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房西洼机井柱上变压器	50	40.68	30	30	未进入负面清单	否	无	
3262	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	靠山寨南台	200	36.39	127	127	未进入负面清单	否	无	
3263	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房五组	200	26.88	146	146	未进入负面清单	否	无	
3264	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨村台变压器	400	43.32	227	227	未进入负面清单	否	无	
3265	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房一组	200	26.25	148	148	未进入负面清单	否	无	
3266	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	九寨一组	200	91.49	17	17	2024.11	否	无	
3267	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房东北沟机井2柱上变压器	50	94.56	3	3	2025.8	否	无	
3268	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房二组	200	41.39	117	117	未进入负面清单	否	无	

3269	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房东北沟机井柱上变压器	50	0.06	50	50	未进入负面清单	否	无	
3270	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房四组	400	24.12	304	304	未进入负面清单	否	无	
3271	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	靠山寨村台	160	47.96	83	83	未进入负面清单	否	无	
3272	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨七组	400	15.36	339	339	未进入负面清单	否	无	
3273	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯一二组	400	28.17	287	287	未进入负面清单	否	无	
3274	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组北沟柱上变压器	50	76.47	12	12	未进入负面清单	否	无	
3275	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯南台	200	76.17	48	48	未进入负面清单	否	无	
3276	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯一组分	100	56.31	44	44	未进入负面清单	否	无	
3277	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨水利西分（北雕狐沟口）柱上变压器	100	55.88	44	44	未进入负面清单	否	无	
3278	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	新寨三组西台	200	19.82	160	160	未进入负面清单	否	无	
3279	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨四组分柱上变压器	200	32.94	134	134	未进入负面清单	否	无	

3280	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯一组机井台柱上变压器	200	50.85	98	98	未进入负面清单	否	无	
3281	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利九组	400	33.99	264	264	未进入负面清单	否	无	
3282	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯四组南沟柱上变压器	50	58.23	21	21	未进入负面清单	否	无	
3283	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯一组	200	54.03	92	92	未进入负面清单	否	无	
3284	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯七组	200	119.37	-39	-39	2025.8	否	无	
3285	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组老台	200	18.27	163	163	未进入负面清单	否	无	
3286	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河三组分	100	77.46	23	23	未进入负面清单	否	无	
3287	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三河八组	400	35.07	260	260	未进入负面清单	否	无	
3288	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯二组北台	200	60.42	79	79	未进入负面清单	否	无	
3289	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河小楼东岗柱上变压器	50	74.26	13	13	未进入负面清单	否	无	
3290	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯二组	160	44.89	88	88	未进入负面清单	否	无	
3291	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十组分台	400	24.86	301	301	未进入负面清单	否	无	
3292	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河西大地台柱上变压器	100	39.4	61	61	未进入负面清单	否	无	

3293	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河七队腰沟柱上变压器	100	84.12	16	16	2025.8	否	无	
3294	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利五组	400	23.76	305	305	未进入负面清单	否	无	
3295	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯三八组	160	41.29	94	94	未进入负面清单	否	无	
3296	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯七组	400	10.45	358	358	未进入负面清单	否	无	
3297	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨二组	400	16.95	332	332	未进入负面清单	否	无	
3298	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯三组	400	21.19	315	315	未进入负面清单	否	无	
3299	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯一二分	200	43.65	113	113	未进入负面清单	否	无	
3300	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利七组	200	87.18	26	26	2025.8	否	无	
3301	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组分	400	10.41	358	358	未进入负面清单	否	无	
3302	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨七组分	200	68.64	63	63	未进入负面清单	否	无	
3303	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河七组分台（福利线移动右分二七右支3号）	400	20.14	319	319	未进入负面清单	否	无	
3304	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利二组	200	81.98	36	36	2024.11	是	2025.12	

3305	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河八组分	200	37.92	124	124	未进入负面清单	否	无	
3306	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河一组分柱上变压器	100	29.4	71	71	未进入负面清单	否	无	
3307	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	九寨1组分变压器	100	66.99	33	33	未进入负面清单	否	无	
3308	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨四组	400	28.05	288	288	未进入负面清单	否	无	
3309	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利六组	200	46.01	108	108	未进入负面清单	否	无	
3310	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组新东台柱上变压器	200	21.39	157	157	未进入负面清单	否	无	
3311	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利三四组分变压器	250	18.16	205	205	未进入负面清单	否	无	
3312	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河一组	200	53.12	94	94	未进入负面清单	否	无	
3313	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河一组	400	30.27	279	279	未进入负面清单	否	无	
3314	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十二组	200	26.46	147	147	未进入负面清单	否	无	
3315	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河七组南台柱上变压器	200	28.41	143	143	未进入负面清单	否	无	
3316	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十二组北沟柱上变压器	100	60.75	39	39	未进入负面清单	否	无	

3317	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利五组分	400	28.16	287	287	未进入负面清单	否	无	
3318	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组东洼柱上变压器	100	125.34	-25	-25	2025.8	否	无	
3319	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利九组分柱上柱上变压器	200	15.21	170	170	未进入负面清单	否	无	
3320	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利三四组北沟	200	24.51	151	151	未进入负面清单	否	无	
3321	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十二组南沟柱上变压器	100	45.48	55	55	未进入负面清单	否	无	
3322	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河十组	400	23.93	304	304	未进入负面清单	否	无	
3323	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三河四组	400	36.6	254	254	未进入负面清单	否	无	
3324	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯三四组	200	45.3	109	109	未进入负面清单	否	无	
3325	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯七八组分变压器	400	14.43	342	342	未进入负面清单	否	无	
3326	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利六组分台	315	64.55	112	112	未进入负面清单	否	无	
3327	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯四六组	315	41.9	183	183	未进入负面清单	否	无	
3328	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河九组	400	26.03	296	296	未进入负面清单	否	无	
3329	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯一组	200	40.91	118	118	未进入负面清单	否	无	

3330	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利三四组	200	56.2	88	88	未进入负面清单	否	无	
3331	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河一组分	400	16.77	333	333	未进入负面清单	否	无	
3332	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯二组机井台柱上变压器	100	92.6	7	7	2025.8	否	无	
3333	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河五组	100	85.65	14	14	2025.8	否	无	
3334	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河西北台柱上变压器	100	82.80	17	17	2024.11	否	无	
3335	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利五组1柱上变压器	80	51.41	39	39	未进入负面清单	否	无	
3336	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯七组机井台柱上变压器	200	30.27	139	139	未进入负面清单	否	无	
3337	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨六组	200	31.23	138	138	未进入负面清单	否	无	
3338	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河七组队部柱上变压器	50	83.37	8	8	2025.8	否	无	
3339	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯五组机井台柱上变压器	200	31.74	137	137	未进入负面清单	否	无	
3340	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河十组分变压器	100	75.15	25	25	未进入负面清单	否	无	
3341	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河水利	160	71.1	46	46	未进入负面清单	否	无	

3342	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯西地	200	73.89	52	52	未进入负面清单	否	无	
3343	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河七组	200	61.35	77	77	未进入负面清单	否	无	
3344	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	马屯四六组	100	119.1	-19	-19	2025.8	否	无	
3345	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	新寨五组南台柱上变压器	200	39.39	121	121	未进入负面清单	否	无	
3346	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河十组西台	400	10.77	357	357	未进入负面清单	否	无	
3347	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯三四组太阳沟	100	54.72	45	45	未进入负面清单	否	无	
3348	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组花红沟	100	37.29	63	63	未进入负面清单	否	无	
3349	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯五六组新台	200	30.21	140	140	未进入负面清单	否	无	
3350	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨东台	200	21.66	157	157	未进入负面清单	否	无	
3351	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利十组	400	34.02	264	264	未进入负面清单	否	无	
3352	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河三组	400	23.28	307	307	未进入负面清单	否	无	
3353	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二河四六组	400	68.88	124	124	未进入负面清单	否	无	
3354	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	郑屯四六组分	200	81.42	37	37	2024.3	否	无	
3355	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	二道河村分	200	39.87	120	120	未进入负面清单	否	无	

3356	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	靠河寨五组	400	16.16	335	335	未进入负面清单	否	无	
3357	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯一二组南台	200	22.41	155	155	未进入负面清单	否	无	
3358	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利一组	200	38.16	124	124	未进入负面清单	否	无	
3359	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利甲线杨家沟机井台变压器	50	26.01	37	37	未进入负面清单	否	无	
3360	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	综合乙线	五美房北山后机井柱上变压器	50	68.84	16	16	未进入负面清单	否	无	
3361	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	三道河四组水利柱上变压器	200	39.09	122	122	未进入负面清单	否	无	
3362	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台三组东台	50	37.26	31	31	未进入负面清单	否	无	
3363	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯三四组西台	200	26.73	147	147	未进入负面清单	否	无	
3364	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	北泉九号电井	50	39.46	30	30	未进入负面清单	否	无	
3365	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	苗圃十一号电井	50	41.45	29	29	未进入负面清单	否	无	
3366	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜六组	100	60.27	40	40	未进入负面清单	否	无	
3367	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜七组	200	25.2	150	150	未进入负面清单	否	无	

3368	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜二组	50	76.1	12	12	未进入负面清单	否	无	
3369	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋卜八组	50	20.4	40	40	未进入负面清单	否	无	
3370	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东九池村台分台	100	18.48	82	82	未进入负面清单	否	无	
3371	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六组分台	100	77.20	23	23	未进入负面清单	否	无	
3372	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯一组	400	26.01	296	296	未进入负面清单	否	无	
3373	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯五组分台	100	45.72	54	54	未进入负面清单	否	无	
3374	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主左分37号柱上变压器民三组	100	70.41	30	30	未进入负面清单	否	无	
3375	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主左分17号柱上变压器民五组	400	21.15	315	315	未进入负面清单	否	无	
3376	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯四组台区2	400	27.99	288	288	未进入负面清单	否	无	
3377	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿六左线19号柱变压器矿六组	50	60.81	20	20	未进入负面清单	否	无	
3378	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东二左分10号柱变压器东二组	50	33.66	33	33	未进入负面清单	否	无	

3379	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东一右线27号柱变压器东一组	50	58.85	21	21	未进入负面清单	否	无	
3380	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线47号柱变压器矿四组	200	65.76	68	68	未进入负面清单	否	无	
3381	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线65号柱变压器西九池村台	400	33.69	265	265	未进入负面清单	否	无	
3382	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线11号柱上变压器关地台	100	60.59	39	39	未进入负面清单	否	无	
3383	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿七右线14号柱变压器矿七组	200	26.78	146	146	未进入负面清单	否	无	
3384	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线100号柱变压器东九池村台	100	35.85	64	64	未进入负面清单	否	无	
3385	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿一右线01号柱变压器矿一组	315	67.75	102	102	未进入负面清单	否	无	
3386	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	东一右线15号柱变压器东三组	50	97.08	1	1	2025.8	否	无	

3387	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线102号柱变压器东九池六组	50	61.5	19	19	未进入负面清单	否	无	
3388	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋四左线03号柱变压器宋四组	100	37.23	63	63	未进入负面清单	否	无	
3389	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿五左分08号柱变压器矿五组	50	35.58	32	32	未进入负面清单	否	无	
3390	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	宋二右线06号柱变压器宋三组	100	26.1	74	74	未进入负面清单	否	无	
3391	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线167号柱变压器宋五组	50	60.6	20	20	未进入负面清单	否	无	
3392	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	矿洞沟三组	400	31.92	272	272	未进入负面清单	否	无	
3393	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线109号柱变压器东八组	400	15.36	339	339	未进入负面清单	否	无	
3394	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民二右支23号柱上变压器民二组	100	15.39	85	85	未进入负面清单	否	无	
3395	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六组分台2	100	68.61	31	31	未进入负面清单	否	无	
3396	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主二组分台	100	68.27	32	32	未进入负面清单	否	无	

3397	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线28号柱上变压器蒋屯五组	100	57.83	42	42	未进入负面清单	否	无	
3398	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏卜三组井	100	4.56	95	95	未进入负面清单	否	无	
3399	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔一左分47号柱上变压器塔一组	50	59.49	20	20	未进入负面清单	否	无	
3400	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔六右分05号柱上变压器塔六组	100	60.33	40	40	未进入负面清单	否	无	
3401	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	矿北线116号柱上变压器苏四组	200	16.5	167	167	未进入负面清单	否	无	
3402	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔三右分14号柱上变压器塔三五组	200	80.7	39	39	2025.8	否	无	
3403	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏卜二组（矿北线94号）柱上变压器	200	10.26	179	179	未进入负面清单	否	无	
3404	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋一右线02号柱上变压器蒋屯一组	200	42.72	115	115	未进入负面清单	否	无	

3405	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线10号柱上变压器蒋屯四组	50	130.08	-15	-15	2025.8	否	无	
3406	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	云山沟右线102号柱上变压器云六组	50	46.62	27	27	未进入负面清单	否	无	
3407	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	云山沟右线53号柱上变压器云二组	50	70.22	15	15	未进入负面清单	否	无	
3408	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	玉二右线77号柱上变压器玉二组	200	21.18	158	158	未进入负面清单	否	无	
3409	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔一左分29号柱上变压器塔二组	50	53.37	23	23	未进入负面清单	否	无	
3410	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	玉七右分03号柱上变压器玉七组	200	16.85	166	166	未进入负面清单	否	无	
3411	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔八右线05号柱上变压器塔八组	50	36.78	32	32	未进入负面清单	否	无	
3412	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线03号柱上变压器蒋屯三组	200	39.375	121	121	未进入负面清单	否	无	

3413	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	矿北线87号柱上变压器苏一组	200	49.56	101	101	未进入负面清单	否	无	
3414	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	塔一左分12号柱上变压器塔二组分	50	29.49	35	35	未进入负面清单	否	无	
3415	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	云山沟右线86号柱上变压器云村台	50	94.24	3	3	2025.8	否	无	
3416	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏三左线07号柱上变压器苏三组	200	17.34	165	165	未进入负面清单	否	无	
3417	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	玉二右线12号柱上变压器塔七组	100	34.16	66	66	未进入负面清单	否	无	
3418	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	蒋六左线37号蒋屯六组	50	55.98	22	22	未进入负面清单	否	无	
3419	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	苏堡一组分台	200	14.13	172	172	未进入负面清单	否	无	
3420	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯村台区2	200	8.23	184	184	未进入负面清单	否	无	
3421	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三六组一号井	100	60.62	39	39	未进入负面清单	否	无	
3422	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分19号柱上变压器四家一组	200	16.95	166	166	未进入负面清单	否	无	

3423	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家村右支03号柱上变压器八家村台	200	61.62	77	77	未进入负面清单	否	无	
3424	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯左线19号柱上变压器薛五组	200	40.92	118	118	未进入负面清单	否	无	
3425	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏四左线09号柱上变压器偏四组	400	29.57	282	282	未进入负面清单	否	无	
3426	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家村机井	200	35.14	130	130	未进入负面清单	否	无	
3427	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏岭六组	100	38.97	61	61	未进入负面清单	否	无	
3428	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家五组台区2	100	65.55	34	34	未进入负面清单	否	无	
3429	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	矿西线102号柱上变压器偏岭三组	50	74.53	13	13	未进入负面清单	否	无	
3430	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	矿西线75号柱上变压器偏二组	200	49.95	100	100	未进入负面清单	否	无	
3431	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三六组二号井	100	5.08	95	95	未进入负面清单	否	无	
3432	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主一组分台	100	33.99	66	66	未进入负面清单	否	无	

3433	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主三组分台	100	18.9	81	81	未进入负面清单	否	无	
3434	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三右分支23号柱上变压器四家三组	100	30.54	69	69	未进入负面清单	否	无	
3435	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三组分台1	100	22.65	77	77	未进入负面清单	否	无	
3436	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家三组分台2	100	21.57	78	78	未进入负面清单	否	无	
3437	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分95号柱上变压器上屯村台	400	16.3	335	335	未进入负面清单	否	无	
3438	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯四组分台3柱上变压器	400	35.37	259	259	未进入负面清单	否	无	
3439	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六右支16号柱上变压器八家六组	50	58.66	21	21	未进入负面清单	否	无	
3440	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家村右支04号柱上变压器四家村台	400	13.95	344	344	未进入负面清单	否	无	
3441	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民主左分26号柱上变压器民四组	50	57.63	21	21	未进入负面清单	否	无	

3442	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏八左线09号柱上变压器偏八组	100	56.61	43	43	未进入负面清单	否	无	
3443	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	民一左分16号柱上变压器民一组	100	33.33	67	67	未进入负面清单	否	无	
3444	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分75号柱上变压器上屯一组	400	22.14	311	311	未进入负面清单	否	无	
3445	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	大西沟左线42号柱上变压器薛屯九组	50	77.58	11	11	未进入负面清单	否	无	
3446	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	上屯左分80号柱上变压器上屯二组	200	38.43	123	123	未进入负面清单	否	无	
3447	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯左线51号柱上变压器薛四组	315	73.94	82	82	未进入负面清单	否	无	
3448	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	矿西线37号柱上变压器偏一组	50	135.06	-18	-18	2025.8	否	无	
3449	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯七组	100	38.34	62	62	未进入负面清单	否	无	
3450	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯六组	200	17.37	165	165	未进入负面清单	否	无	

3451	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛十左分12号柱上变压器薛十组	80	23.06	62	62	未进入负面清单	否	无	
3452	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	四家村台分台	200	19.26	161	161	未进入负面清单	否	无	
3453	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家六右支08号柱上变压器八家五组	50	51.68	24	24	未进入负面清单	否	无	
3454	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家四左支18号柱上变压器八家四组	50	53.58	23	23	未进入负面清单	否	无	
3455	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕八右分25号柱上变压器吕八组	50	22.5	39	39	未进入负面清单	否	无	
3456	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张三左分1号柱上变压器张三组	100	13.08	87	87	未进入负面清单	否	无	
3457	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭一组分台柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
3458	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线27号柱上变压器太七组	100	26.46	74	74	未进入负面清单	否	无	

3459	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张五左分18号柱上变压器张五组	100	11.22	89	89	未进入负面清单	否	无	
3460	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭一组井	100	0.04	100	100	未进入负面清单	否	无	
3461	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李卜一组分台	100	31.93	68	68	未进入负面清单	否	无	
3462	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张八右分04号柱上变压器张八组	100	28.77	71	71	未进入负面清单	否	无	
3463	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钓鱼台八组井	50	0.08	50	50	未进入负面清单	否	无	
3464	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线143号柱上变压器吕二组	50	33.4	33	33	未进入负面清单	否	无	
3465	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平庄八组井	100	8.07	92	92	未进入负面清单	否	无	
3466	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛五右线93号柱上变压器毛五组	200	33.48	133	133	未进入负面清单	否	无	
3467	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太五左线04号柱上变压器太五组	200	15.38	169	169	未进入负面清单	否	无	
3468	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张六右分1号柱上变压器张六组	200	39.96	120	120	未进入负面清单	否	无	

3469	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钓二左线04号柱上变压器钓二组	50	62.4	19	19	未进入负面清单	否	无	
3470	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线164号柱上变压器钓五组	50	48.51	26	26	未进入负面清单	否	无	
3471	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛五右线44号柱上变压器毛三组	100	26.63	73	73	未进入负面清单	否	无	
3472	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李五左线01号柱上变压器李四组	50	81.78	9	9	2025.8	否	无	
3473	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛五右线07号柱上变压器毛二组	100	13.68	86	86	未进入负面清单	否	无	
3474	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线142号柱上变压器钓七组	400	14.94	340	340	未进入负面清单	否	无	
3475	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线272号柱上变压器毛一组	100	41.46	59	59	未进入负面清单	否	无	
3476	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线318号柱上变压器毛七组	50	28.08	36	36	未进入负面清单	否	无	

3477	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线190号柱上变压器吕五组	50	26.16	37	37	未进入负面清单	否	无	
3478	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线195号柱上变压器钧四组	200	28.84	142	142	未进入负面清单	否	无	
3479	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线158号柱上变压器钧六组	50	53.85	23	23	未进入负面清单	否	无	
3480	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钧八左线02号柱上变压器钧八组	50	48.7	26	26	未进入负面清单	否	无	
3481	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线109号柱上变压器张一组	100	21.84	78	78	未进入负面清单	否	无	
3482	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕八右分09号柱上变压器吕六组	100	14.895	85	85	未进入负面清单	否	无	
3483	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太三右线03号柱上变压器太三组	200	49.21875	102	102	未进入负面清单	否	无	
3484	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕九左分03号柱上变压器吕四组	200	8.88	182	182	未进入负面清单	否	无	

3485	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕七右支06号柱上变压器吕七组	50	20.19	40	40	未进入负面清单	否	无	
3486	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线161号柱上变压器吕三组	100	19.62	80	80	未进入负面清单	否	无	
3487	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李二右线03号柱上变压器李二组	50	57.06	21	21	未进入负面清单	否	无	
3488	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线85号柱上变压器张四组	100	12.59	87	87	未进入负面清单	否	无	
3489	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线185号柱上变压器钓三组	200	16.95	166	166	未进入负面清单	否	无	
3490	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭二组分台1	100	35.85	64	64	未进入负面清单	否	无	
3491	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平庄六组二号井	100	0.08	100	100	未进入负面清单	否	无	
3492	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张卜九组井	250	15.76	211	211	未进入负面清单	否	无	
3493	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线430号柱上变压器李六组	50	36.08	32	32	未进入负面清单	否	无	

3494	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张二右分1号柱上变压器张二组	100	19.31	81	81	未进入负面清单	否	无	
3495	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛八右线02号柱上变压器毛八组	100	34.02	66	66	未进入负面清单	否	无	
3496	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线364号柱上变压器李三组	50	31.41	34	34	未进入负面清单	否	无	
3497	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线19号柱上变压器太六组	50	47.32	26	26	未进入负面清单	否	无	
3498	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线35号柱上变压器太八组	200	7.53	185	185	未进入负面清单	否	无	
3499	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太北左线128号柱上变压器吕一组	200	11.49	177	177	未进入负面清单	否	无	
3500	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭二组分台2	100	8.76	91	91	未进入负面清单	否	无	
3501	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	李五左线33号柱上变压器李五组	50	39.54	30	30	未进入负面清单	否	无	
3502	国网营口市盖州市供电分公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平庄六组一号井	100	26.8	73	73	未进入负面清单	否	无	

3503	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张卜十一组井	50	0.09	50	50	未进入负面清单	否	无	
3504	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线340号柱上变压器李一组	100	19.9	80	80	未进入负面清单	否	无	
3505	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	毛岭六组井	50	4.16	48	48	未进入负面清单	否	无	
3506	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	太平线298号柱上变压器毛六组	100	13.89	86	86	未进入负面清单	否	无	
3507	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钓二左线12号柱上变压器钓二分台	50	87.27	6	6	2025.8	否	无	
3508	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	吕九左分18号柱上变压器吕九组	50	14.54	43	43	未进入负面清单	否	无	
3509	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	张九右分10号柱上变压器张九组	50	39.06	30	30	未进入负面清单	否	无	
3510	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿洞沟太平线	钓一左线02号柱上变压器钓一组	100	49.05	51	51	未进入负面清单	否	无	
3511	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿工业线	工业线86号柱上变压器西九池一组	50	41.42	29	29	未进入负面清单	否	无	

3512	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	冷沟左支21号柱上变压器(冷沟)	200	19.74	161	161	未进入负面清单	否	无	
3513	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁小线	梁屯变835梁小线小区左分01号柱上变压器(小区一)	80	67.575	26	26	未进入负面清单	否	无	
3514	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	联络线	杨木一组变压器	100	67.74	32	32	未进入负面清单	否	无	
3515	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	联络线	东风6号柱上变压器	80	24	61	61	未进入负面清单	否	无	
3516	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	联络线	杨木二组变压器	100	85.62	14	14	2025.8	否	无	
3517	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	四盘岭左分32柱上变压器(四盘岭分台)	400	66.45	134	134	未进入负面清单	否	无	
3518	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左分35号柱上变压器(续卜)	200	11.55	177	177	未进入负面清单	否	无	
3519	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	四盘岭左分08号柱上变压器(孙屯)	200	24.05	152	152	未进入负面清单	否	无	
3520	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	七队分台变压器	80	18.6	65	65	未进入负面清单	否	无	

3521	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线127号柱上变压器(沙包店)	100	18.42	82	82	未进入负面清单	否	无	
3522	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	老古岭分支40号柱上变压器(西卜)	200	18.3	163	163	未进入负面清单	否	无	
3523	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支67号柱上变压器(东升)	400	5.13	379	379	未进入负面清单	否	无	
3524	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁西沟左支07号柱上变压器(梁西沟)	200	29.58	141	141	未进入负面清单	否	无	
3525	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	郭北右分03号柱上变压器(郭北)	200	13.38	173	173	未进入负面清单	否	无	
3526	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	孟村右分1号柱上变压器(孟村)	100	99.95	0	0	2024.11	否	无	
3527	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	西沟左分32号柱上变压器(七队)	400	4.83	381	381	未进入负面清单	否	无	
3528	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	瓜地沟右分21号柱上变压器(瓜地沟)	200	26.73	147	147	未进入负面清单	否	无	

3529	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	四盘岭左分40号柱上变压器(四盘岭)	30	84.19	5	5	2024.11	是	2025.12	
3530	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	田西(九盘岭左分9)	400	22.14	311	311	未进入负面清单	否	无	
3531	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线167号柱上变压器(槐树沟)	200	16.53	167	167	未进入负面清单	否	无	
3532	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支114号柱上变压器(孙卜)	50	38.28	31	31	未进入负面清单	否	无	
3533	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线77号柱上变压器(温屯)	200	54.6	91	91	未进入负面清单	否	无	
3534	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	老古岭分支60号柱上变压器(老古岭)	400	6.24	375	375	未进入负面清单	否	无	
3535	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线103号柱上变压器(郭店)	200	21.02	158	158	未进入负面清单	否	无	
3536	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线204号柱上变压器(李东)	400	13.53	346	346	未进入负面清单	否	无	

3537	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	大东沟右分15号柱上变压器(大东沟)	200	50.3	99	99	未进入负面清单	否	无	
3538	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	陈屯右支06号柱上变压器(陈屯)	200	28.44	143	143	未进入负面清单	否	无	
3539	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	老古岭分支92号柱上变压器(孔卜)	100	17.66	82	82	未进入负面清单	否	无	
3540	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	罗屯分台柱上变压器	50	44.79	28	28	未进入负面清单	否	无	
3541	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线195号柱上变压器(罗屯)	50	4.31	48	48	未进入负面清单	否	无	
3542	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	田屯水利分台	80	9.9	72	72	未进入负面清单	否	无	
3543	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	老古岭分支73号柱上变压器(老李卜)	30	37.91	19	19	未进入负面清单	否	无	
3544	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线225号柱上变压器(梁东沟)	100	28.86	71	71	未进入负面清单	否	无	
3545	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	老古岭分支108号柱上变压器(山头)	100	27.33	73	73	未进入负面清单	否	无	

3546	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	孔卜分台	250	72.86	68	68	未进入负面清单	否	无	
3547	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支01号柱上变压器(东窑)	250	9.98	225	225	未进入负面清单	否	无	
3548	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	贺北沟右分支22号柱上变压器(贺北沟)	200	19.31	161	161	未进入负面清单	否	无	
3549	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线135号柱上变压器(石门沟)	100	44.67	55	55	未进入负面清单	否	无	
3550	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	七、八队分台	100	33.78	66	66	未进入负面清单	否	无	
3551	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁李线59号柱上变压器(王店)	100	116.73	-17	-17	2025.8	否	无	
3552	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	牛沟左分16号柱上变压器(牛沟)	200	14.055	172	172	未进入负面清单	否	无	
3553	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	金卜右分02号柱上变压器(金卜)	50	104.79	-2	-2	2024.3	是	2025.12	
3554	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁李线	卡屯左分6号柱上变压器(卡屯)	200	18.09	164	164	未进入负面清单	否	无	

3555	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支124号柱上变压器(苏沟)	100	40.02	60	60	未进入负面清单	否	无	
3556	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	梁屯变834梁李线九盘岭左支92号柱上变压器(邱卜)	30	74	8	8	未进入负面清单	否	无	
3557	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分64号柱上变压器(杨卜)	200	22.86	154	154	未进入负面清单	否	无	
3558	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分12号柱上跌落式开关	100	56.97	43	43	未进入负面清单	否	无	
3559	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	山后左支水利	50	8.24	46	46	未进入负面清单	否	无	
3560	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	后屯右分09号柱上变压器(后屯)	100	33.04	67	67	未进入负面清单	否	无	
3561	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	中学右支1号柱上变压器(土门里)	400	50.01	200	200	未进入负面清单	否	无	
3562	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东杀右61号柱上变压器(跃一)	200	42.15	116	116	未进入负面清单	否	无	

3563	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁屯变836梁杨线东杀右28号柱上变压器(东风)	400	23.43	306	306	未进入负面清单	否	无	
3564	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁后分台柱上变压器	100	21.6	78	78	未进入负面清单	否	无	
3565	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风4号	100	43.12	57	57	未进入负面清单	否	无	
3566	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分47号柱上变压器(朱一)	100	48.06	52	52	未进入负面清单	否	无	
3567	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分41#分台	50	0.8	50	50	未进入负面清单	否	无	
3568	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风分台	200	21.42	157	157	未进入负面清单	否	无	
3569	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风1号	50	48.84	26	26	未进入负面清单	否	无	
3570	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分11号柱上变压器(朱卜)	400	18.45	326	326	未进入负面清单	否	无	
3571	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线221号变压器(北岭)	100	22.52	77	77	未进入负面清单	否	无	
3572	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线124号柱上变压器(杨村)	50	62.47	19	19	未进入负面清单	否	无	

3573	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小槽峪左分43号柱上变压器(小李卜)	400	19.98	320	320	未进入负面清单	否	无	
3574	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线34号变压器	100	76.14	24	24	未进入负面清单	否	无	
3575	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	宋屯左分6号柱上变压器(宋东)	400	3.63	385	385	未进入负面清单	否	无	
3576	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	房身右分03号柱上变压器(杨西沟)	200	62.04	76	76	未进入负面清单	否	无	
3577	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东杀右分74号柱上变压器(郭卜)	400	16.8	333	333	未进入负面清单	否	无	
3578	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线139号柱上变压器(杨屯)	100	24.56	75	75	未进入负面清单	否	无	
3579	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	张沟左分支19号柱上变压器(张沟)	250	19.14	202	202	未进入负面清单	否	无	
3580	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线196号变压器(二道沟)	200	11.52	177	177	未进入负面清单	否	无	

3581	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	液压件左06号柱上变压器梁后	400	65.3	139	139	未进入负面清单	否	无	
3582	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	头道沟右分09号柱上变压器(头道沟)	100	31.76	68	68	未进入负面清单	否	无	
3583	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分29号柱上变压器(朱二)	200	18.96	162	162	未进入负面清单	否	无	
3584	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风5号	50	70.8	15	15	未进入负面清单	否	无	
3585	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线182号变压器(倒闸沟)	100	21.29	79	79	未进入负面清单	否	无	
3586	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	液压件左07号柱上变压器(政府公用)	200	42.72	115	115	未进入负面清单	否	无	
3587	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	宋屯10号柱上变压器(宋西)	100	21.76	78	78	未进入负面清单	否	无	
3588	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	董堡右分支1号柱上变压器(董卜)	200	28.17	144	144	未进入负面清单	否	无	

3589	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线杨东沟右分26号变压器(杨东沟)	200	11.37	177	177	未进入负面清单	否	无	
3590	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东杀右分93号柱上变压器(跃李卜)	100	38.64	61	61	未进入负面清单	否	无	
3591	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线116号柱上变压器(何屯)	100	19.48	81	81	未进入负面清单	否	无	
3592	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风3号	50	43.78	28	28	未进入负面清单	否	无	
3593	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线77号柱上变压器(富后)	200	83.58	33	33	2025.8	否	无	
3594	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	张沟左分支05号柱上变压器(小槽峪)	100	69.3	31	31	未进入负面清单	否	无	
3595	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线72号柱上变压器(富裕前)	400	28.05	288	288	未进入负面清单	否	无	
3596	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	牛屯左支07号柱上变压器(牛屯)	400	23.63	305	305	未进入负面清单	否	无	

3597	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线147号柱上变压器(前屯)	200	29.94	140	140	未进入负面清单	否	无	
3598	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风二号柱上变压器	50	62.4	19	19	未进入负面清单	否	无	
3599	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	朱村右分7号柱上变压器(四家)	100	49.47	51	51	未进入负面清单	否	无	
3600	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线110号柱上变压器(高屯)	100	19.76	80	80	未进入负面清单	否	无	
3601	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁屯变836梁杨线山后左分04号柱上变压器(山后)	80	51.75	39	39	未进入负面清单	否	无	
3602	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	杀虎岭右支03号柱上变压器(杀虎岭)	200	25.2875	149	149	未进入负面清单	否	无	
3603	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	河东左分11号柱上变压器(河东)	200	117.72	-35	-35	2025.8	否	无	
3604	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	东风分台2	400	0.02	400	400	未进入负面清单	否	无	

3605	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	梁杨线18号柱上变压器(前队)	400	51.15	195	195	未进入负面清单	否	无	
3606	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小区右分16号柱上变压器(小区3)	80	30.6	56	56	未进入负面清单	否	无	
3607	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	小区右分06号柱上变压器(小区2)	80	47.6	42	42	未进入负面清单	否	无	
3608	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	台沟右分16号柱上变压器(台沟)	50	47.05	26	26	未进入负面清单	否	无	
3609	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	梁李线	九盘岭左支97号柱上变压器(刘卜)	200	16.8	166	166	未进入负面清单	否	无	
3610	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	青西线	线沟	50	42.06	29	29	未进入负面清单	否	无	
3611	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高丽城村	400	44.97	220	220	未进入负面清单	否	无	
3612	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	腰岭道边	50	82.86	9	9	2024.11	是	2025.12	
3613	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高六组	100	81.71	18	18	2024.11	是	2025.12	
3614	国网营口市盖州市供电分公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭道西	400	42.24	231	231	未进入负面清单	否	无	

3615	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	刘沟一号	100	70.74	29	29	未进入负面清单	否	无	
3616	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮一组	400	83.88	64	64	2025.8	否	无	
3617	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光排灌站变压器	400	9.11	364	364	未进入负面清单	否	无	
3618	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台村	400	37.2	251	251	未进入负面清单	否	无	
3619	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台村一组	200	79.92	40	40	未进入负面清单	否	无	
3620	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台五组	400	23.94	304	304	未进入负面清单	否	无	
3621	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光村	400	35.84	257	257	未进入负面清单	否	无	
3622	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光分台	400	32.32	271	271	未进入负面清单	否	无	
3623	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	赵家二号	400	33.89	264	264	未进入负面清单	否	无	
3624	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮三组	400	55.23	179	179	未进入负面清单	否	无	
3625	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮二组	200	90.78	18	18	2025.8	否	无	
3626	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	商四组	400	15.39	338	338	未进入负面清单	否	无	
3627	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	商台村二组	400	23.28	307	307	未进入负面清单	否	无	
3628	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	宋光二号	400	27.47	290	290	未进入负面清单	否	无	

3629	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	商三组	250	47.76	131	131	未进入负面清单	否	无	
3630	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨分台	400	22.67	309	309	未进入负面清单	否	无	
3631	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	前咀分台变压器	400	45.38	218	218	未进入负面清单	否	无	
3632	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	前咀村	200	76.74	47	47	未进入负面清单	否	无	
3633	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	青石岭一组道西	200	33.78	132	132	未进入负面清单	否	无	
3634	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨三号台区	400	32.13	271	271	未进入负面清单	否	无	
3635	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	高丽城一组	100	35.01	65	65	未进入负面清单	否	无	
3636	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨四号台	50	18.36	41	41	未进入负面清单	否	无	
3637	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	三块石二号台区	315	56.27	138	138	未进入负面清单	否	无	
3638	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞二号分台1柱上变压器	200	22.02	156	156	未进入负面清单	否	无	
3639	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	三块石分台	400	24.55	302	302	未进入负面清单	否	无	
3640	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨村台	400	29.85	281	281	未进入负面清单	否	无	
3641	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	青石岭一组道东	200	43.71	113	113	未进入负面清单	否	无	
3642	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞云寨二号台区	400	20.25	319	319	未进入负面清单	否	无	

3643	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	青石关三号	100	83.16	17	17	2025.8	否	无	
3644	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	三块石村台区	400	16.14	335	335	未进入负面清单	否	无	
3645	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	青一组道东分台	100	110.22	-10	-10	2025.8	否	无	
3646	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	飞二号分台2柱上变压器	100	25.86	74	74	未进入负面清单	否	无	
3647	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	青西线	高丽城一组2号	100	25.35	75	75	未进入负面清单	否	无	
3648	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭所用变压器	200	25.68	149	149	未进入负面清单	否	无	
3649	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜一组	100	75.58	24	24	未进入负面清单	否	无	
3650	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜一组分台1	160	55.47	71	71	未进入负面清单	否	无	
3651	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	卧龙村	160	64.61	57	57	未进入负面清单	否	无	
3652	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	必屯六组	400	40.94	236	236	未进入负面清单	否	无	
3653	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭道东	200	53.85	92	92	未进入负面清单	否	无	
3654	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	腰岭村台	400	34.59	262	262	未进入负面清单	否	无	
3655	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	刘沟二号	100	28.92	71	71	未进入负面清单	否	无	
3656	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	腰岭二号	200	34.62	131	131	未进入负面清单	否	无	

3657	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭道东分台	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
3658	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高四组	400	23.63	305	305	未进入负面清单	否	无	
3659	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	高力城九组	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
3660	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	后咀二号	100	67.95	32	32	未进入负面清单	否	无	
3661	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄三组二号	200	22.86	154	154	未进入负面清单	否	无	
3662	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	赵家分台	200	61.89	76	76	未进入负面清单	否	无	
3663	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	后咀村台	400	25.83	297	297	未进入负面清单	否	无	
3664	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	赵家村台	250	58.2	105	105	未进入负面清单	否	无	
3665	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	后咀村分台柱上变压器	400	36.72	253	253	未进入负面清单	否	无	
3666	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱三号	400	14.55	342	342	未进入负面清单	否	无	
3667	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱六组	100	83.94	16	16	2025.8	否	无	
3668	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜六组	100	25.47	75	75	未进入负面清单	否	无	
3669	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱四号	400	33.72	265	265	未进入负面清单	否	无	
3670	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	后朱村	250	53.45	116	116	未进入负面清单	否	无	

3671	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱村	400	51.63	193	193	未进入负面清单	否	无	
3672	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	青石岭达卜一组2号	160	16.09	134	134	未进入负面清单	否	无	
3673	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱分台变压器	400	27.84	289	289	未进入负面清单	否	无	
3674	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	前朱二组	400	20.79	317	317	未进入负面清单	否	无	
3675	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	后朱四五组	160	73.59	42	42	未进入负面清单	否	无	
3676	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	必屯一组	400	33.35	267	267	未进入负面清单	否	无	
3677	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	必屯四五组	400	58.26	167	167	未进入负面清单	否	无	
3678	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	必屯三组	100	93.17	7	7	2024.3	是	2025.12	
3679	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	卧龙村分台	200	30	140	140	未进入负面清单	否	无	
3680	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	卧龙二号台	200	40.20	120	120	未进入负面清单	否	无	
3681	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子堡五组分台2	100	40.32	60	60	未进入负面清单	否	无	
3682	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜二组	400	16.52	334	334	未进入负面清单	否	无	
3683	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子卜四组	200	49.76	100	100	未进入负面清单	否	无	
3684	国网营口市盖州市供电分公司	青石岭66kV变电站	10kV岭卧线	达子堡五组分台1	100	60.20	40	40	未进入负面清单	否	无	

3685	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄一组分台变压器	400	0.45	398	398	未进入负面清单	否	无	
3686	国网营口市盖州市供电公司	青石岭66kV变电站	水专线	黄粮三组分台	200	37.08	126	126	未进入负面清单	否	无	
3687	国网营口市盖州市供电公司	岭南66kV变电站	岭青甲线	青石岭分台	200	32.01	136	136	未进入负面清单	否	无	
3688	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线65左1变压器	400	96.33	15	15	2024.3	否	无	
3689	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线59左2变压器	400	69.25	123	123	未进入负面清单	否	无	
3690	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线074右1	400	22.89	308	308	未进入负面清单	否	无	
3691	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北甲线	团山分甲3右2	400	57.69	169	169	未进入负面清单	否	无	
3692	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线16右1变压器	400	46.35	215	215	未进入负面清单	否	无	
3693	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清南乙线	清南乙线28号变压器	160	96.98	5	5	2024.3	否	无	
3694	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线65左2变压器	400	23.4	306	306	未进入负面清单	否	无	
3695	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线052#变压器	315	31.65	215	215	未进入负面清单	否	无	
3696	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线015#变压器	400	57.29	171	171	未进入负面清单	否	无	

3697	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线59左2变压器(南)	200	37.59	125	125	未进入负面清单	否	无	
3698	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线040#变压器	400	89.10	44	44	2024.3	否	无	
3699	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线070#变压器(南)	200	75.20625	50	50	未进入负面清单	否	无	
3700	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线32号变压器	160	113.30	-21	-21	2024.3	否	无	
3701	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线46号变压器(西)	400	44.34	223	223	未进入负面清单	否	无	
3702	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	10kV清东乙线46号变压器(东)	315	75.14	78	78	未进入负面清单	否	无	
3703	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	10kV清水甲线041右2#变压器	250	64.7	88	88	未进入负面清单	否	无	
3704	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清太甲线	清太甲线20号变压器	200	46.8	106	106	未进入负面清单	否	无	
3705	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清太甲线	清太甲线21号变压器	200	27.42	145	145	未进入负面清单	否	无	
3706	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线23右1变压器	200	33.9	132	132	未进入负面清单	否	无	

3707	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河变清水甲线41左9变压器	200	18.36	163	163	未进入负面清单	否	无	
3708	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清南乙线	清南乙线1左1	250	19.7	201	201	未进入负面清单	否	无	
3709	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	清水乙线11左1变压器	400	92.57	30	30	2024.11	否	无	
3710	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线联络分乙9号变压器	630	65.24	219	219	未进入负面清单	否	无	
3711	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线联络分乙5左1变压器（西）	400	26.31	295	295	未进入负面清单	否	无	
3712	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线联络分乙5左1变压器（东）	200	28.98	142	142	未进入负面清单	否	无	
3713	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线045右1#变压器（东）	100	22.66	77	77	未进入负面清单	否	无	
3714	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线046右1#变压器	315	61.07	123	123	未进入负面清单	否	无	
3715	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线038#变压器	400	49.29	203	203	未进入负面清单	否	无	
3716	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线045左01右04#变压器	315	36.76	199	199	未进入负面清单	否	无	

3717	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右1#变压器	315	19.05	255	255	未进入负面清单	否	无	
3718	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右7#北变压器	200	87.3	25	25	2025.8	否	无	
3719	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线055#变压器	315	86.50	43	43	2024.3	否	无	
3720	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	清东甲线35右6变压器	200	61.56	77	77	未进入负面清单	否	无	
3721	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线058#变压器	315	30.13	220	220	未进入负面清单	否	无	
3722	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右2#变压器	400	63.18	147	147	未进入负面清单	否	无	
3723	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线062右7#南变压器	200	35.04	130	130	未进入负面清单	否	无	
3724	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	10kV清东甲线045右1#变压器(北)	160	45.67	87	87	未进入负面清单	否	无	
3725	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	光荣分乙5右1	400	67.17	131	131	未进入负面清单	否	无	
3726	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	清水乙线43左1变压器	160	72.19	44	44	未进入负面清单	否	无	

3727	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线041右1#变压器	200	49.35	101	101	未进入负面清单	否	无	
3728	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线41左1变压器	200	107.32	-15	-15	2024.3	否	无	
3729	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	10kV清水甲线028#变压器	400	60	160	160	未进入负面清单	否	无	
3730	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	10kV清水甲线25右2#变压器	400	37.44	250	250	未进入负面清单	否	无	
3731	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线41左7变压器	200	63.18	74	74	未进入负面清单	否	无	
3732	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	清水乙线34右2变压器	200	60.6	79	79	未进入负面清单	否	无	
3733	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清水甲线25右4变压器	400	30.33	279	279	未进入负面清单	否	无	
3734	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	城市花园北区2号变压器	500	25.86	371	371	未进入负面清单	否	无	
3735	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	幸福小区配电站2号变压器	315	68.73	99	99	未进入负面清单	否	无	
3736	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城3号箱变2号变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
3737	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城3号箱变1号变压器	630	71.62	179	179	未进入负面清单	否	无	

3738	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾2#箱变1#变压器	630	51.21	307	307	未进入负面清单	否	无	
3739	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城1号箱变2号变压器	250	0	250	250	未进入负面清单	否	无	
3740	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	馨香华园2号箱变1号变压器	400	76.59	94	94	未进入负面清单	否	无	
3741	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城2号箱变1号变压器	630	43.65	355	355	未进入负面清单	否	无	
3742	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	宝祥宾馆配变电站变压器	400	51.33	195	195	未进入负面清单	否	无	
3743	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	幸福小区配变电站1号变压器	315	30.48	219	219	未进入负面清单	否	无	
3744	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾3#箱变1#变压器	630	51.37	306	306	未进入负面清单	否	无	
3745	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	城市花园北区1#变压器	800	51.05	392	392	未进入负面清单	否	无	
3746	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	建委综合楼配变电站变压器	250	47.23	132	132	未进入负面清单	否	无	
3747	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	万豪大景城1号箱变1号变压器	500	42.34	288	288	未进入负面清单	否	无	

3748	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾1#箱变1#变压器	630	50.35	313	313	未进入负面清单	否	无	
3749	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	林业局配变站变压器	200	38.58	123	123	未进入负面清单	否	无	
3750	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	金丰公寓箱变2号间隔配电变压器	630	65.94	215	215	未进入负面清单	否	无	
3751	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	城市花园南区配变站变压器	800	21.75	626	626	未进入负面清单	否	无	
3752	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园2号箱变1号变压器	630	59.87	253	253	未进入负面清单	否	无	
3753	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园二期二号箱变1号变压器间隔配电变压器	630	20.63	500	500	未进入负面清单	否	无	
3754	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城配电室2号变压器	800	26.31	590	590	未进入负面清单	否	无	
3755	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城配电室1号变压器	800	20.19	638	638	未进入负面清单	否	无	
3756	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园二期一号箱变1号变压器间隔配电变压器	630	29.49	444	444	未进入负面清单	否	无	

3757	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园三期一号箱变2号变压器500	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
3758	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城配电室3号变压器	630	23.08	485	485	未进入负面清单	否	无	
3759	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园四期2号箱变2号配电变压器	500	20.74	396	396	未进入负面清单	否	无	
3760	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期1号箱变2号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
3761	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区2号箱变2号变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
3762	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园三期一号箱变1号变压器500	500	40.8	296	296	未进入负面清单	否	无	
3763	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	怡祥城南花苑箱变1#变压器	400	54.09	184	184	未进入负面清单	否	无	
3764	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	怡祥城南花苑箱变2#变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
3765	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园箱变2号变压器	400	90.44	38	38	2025.8	否	无	

3766	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园三期1号箱变2号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
3767	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园3号箱变2号变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
3768	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园四期1号箱变配电变压器	630	29.03	447	447	未进入负面清单	否	无	
3769	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园箱变1号变压器	400	64.8	141	141	未进入负面清单	否	无	
3770	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期2号箱变1号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
3771	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园1号箱变2号变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
3772	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园4号箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3773	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园四期2号箱变1号配电变压器	500	21.92	390	390	未进入负面清单	否	无	
3774	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期2号箱变2号变压器	400	44.73	221	221	未进入负面清单	否	无	

3775	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园2号箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3776	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园二期1号箱变1号变压器	400	87.88	48	48	2024.3	否	无	
3777	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园4号箱变1号变压器	630	59.08	258	258	未进入负面清单	否	无	
3778	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园1号箱变1号变压器	500	61.98	190	190	未进入负面清单	否	无	
3779	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河书香园三期1号箱变1号变压器	400	74.1	104	104	未进入负面清单	否	无	
3780	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园3号箱变1号变压器	500	57.34	213	213	未进入负面清单	否	无	
3781	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园三期2号箱变配电变压器	630	38.44	388	388	未进入负面清单	否	无	
3782	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	奥泰小区箱变2号变压器	315	19.2	255	255	未进入负面清单	否	无	
3783	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	润丰小区配变电站变压器	630	42.39	363	363	未进入负面清单	否	无	

3784	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清南乙线	万好君悦府箱式变电站1号变压器	630	26.79	461	461	未进入负面清单	否	无	
3785	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清南乙线	万好君悦府箱式变电站2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3786	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	邮政小区配变电站1号变压器	315	34.38	207	207	未进入负面清单	否	无	
3787	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	昌泰园配电站1#变压器	400	63.53	146	146	未进入负面清单	否	无	
3788	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城三期1号箱变变压器	630	27.11	459	459	未进入负面清单	否	无	
3789	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园小区一期箱变变压器	400	40.14	239	239	未进入负面清单	否	无	
3790	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	学御苑箱变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3791	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	学御苑箱变1号变压器	630	68.41	199	199	未进入负面清单	否	无	
3792	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	万好太阳城三期2号箱变变压器	500	18.66	407	407	未进入负面清单	否	无	
3793	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水乙线	水碧园二期1#箱变变压器	630	20.7	500	500	未进入负面清单	否	无	

3794	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园配电室2#变压器	630	66.44	211	211	未进入负面清单	否	无	
3795	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城4#箱变1#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3796	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾3#箱变2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3797	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景4号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	
3798	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城5#箱变2#变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
3799	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	清西乙线45左1#河畔三期2#箱变1#变压器	630	84.25	99	99	2025.8	否	无	
3800	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾2#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3801	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	清西乙线45左1#河畔三期2#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3802	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	党校配变站2#变压器	160	86.77	21	21	2024.3	否	无	

3803	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园配电室1#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3804	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	金丰公寓箱变1号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3805	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔三期箱变1号变压器	630	71.27	181	181	未进入负面清单	否	无	
3806	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景3号变压器	800	66.55	268	268	未进入负面清单	否	无	
3807	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景1号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	
3808	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	盛豪御景2号变压器	800	70.88	233	233	未进入负面清单	否	无	
3809	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	党校配变站1#变压器	500	10.19	449	449	未进入负面清单	否	无	
3810	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔二期箱变2号变压器	630	90.16	62	62	2025.8	否	无	
3811	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	馨香华园2号箱变2号变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
3812	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔三期箱主2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3813	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城4#箱变2#变压器	630	49.62	317	317	未进入负面清单	否	无	

3814	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西乙线	河畔二期箱变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3815	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城5#箱变1#变压器	315	51.27	153	153	未进入负面清单	否	无	
3816	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东乙线	清河湾1#箱变2#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3817	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期1#配电室1#变压器	630	52.6	299	299	未进入负面清单	否	无	
3818	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清水甲线	清河家园三期1号箱变配电变压器	630	31.9	429	429	未进入负面清单	否	无	
3819	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西乙线	怡景湾小区箱变101开关柜1#主变	630	52.98	296	296	未进入负面清单	否	无	
3820	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城6#箱变2#变压器	630	52.83	297	297	未进入负面清单	否	无	
3821	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西乙线	怡景湾小区箱变102开关柜2#主变	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3822	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期2#配电室2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

3823	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期2#配电室1#变压器	630	48.98	321	321	未进入负面清单	否	无	
3824	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	国际新城6#箱变1#变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3825	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西乙线	聚富中央花园二期1#配电室2#变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
3826	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区2号箱变1号变压器	315	103.08	-10	-10	2025.8	否	无	
3827	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区7#箱变1号变压器	500	20.29	399	399	未进入负面清单	否	无	
3828	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室6号配电变压器	500	23.33	383	383	未进入负面清单	否	无	
3829	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1#箱变2#变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
3830	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区二期5#箱变变压器	500	41.47	293	293	未进入负面清单	否	无	

3831	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区3号配电室4号配电变压器	800	21.81	626	626	未进入负面清单	否	无	
3832	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1号配电室3号变压器间隔配电变压器	800	12.09	703	703	未进入负面清单	否	无	
3833	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区1号箱变2号变压器	400	82.84	69	69	2025.8	否	无	
3834	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家2#箱变1#变压器间隔配电变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3835	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室9号配电变压器	630	21.97	492	492	未进入负面清单	否	无	
3836	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家2#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	80.38	124	124	2025.8	否	无	
3837	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1号配电室2号变压器间隔配电变压器	800	21.39	629	629	未进入负面清单	否	无	

3838	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区10#箱变1号变压器	630	23.65	481	481	未进入负面清单	否	无	
3839	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区6#箱变1号变压器	500	23.2	384	384	未进入负面清单	否	无	
3840	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区9#箱变1号变压器	400	36.63	253	253	未进入负面清单	否	无	
3841	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家1#箱变2#变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
3842	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区8#箱变1号变压器	400	29.82	281	281	未进入负面清单	否	无	
3843	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	隆仁世家1#箱变1#变压器	500	51.87	241	241	未进入负面清单	否	无	
3844	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区二期4#箱变变压器	500	32.58	337	337	未进入负面清单	否	无	
3845	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1#箱变1#变压器	400	71.4	114	114	未进入负面清单	否	无	
3846	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室8号配电变压器	500	18.24	409	409	未进入负面清单	否	无	

3847	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区3号配电室5号配电变压器	630	18.03	516	516	未进入负面清单	否	无	
3848	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2号配电室7号配电变压器	800	13.35	693	693	未进入负面清单	否	无	
3849	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园1号箱变变压器	500	76.6	117	117	未进入负面清单	否	无	
3850	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城1#箱变1#主变	630	74.7	159	159	未进入负面清单	否	无	
3851	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园2号箱变变压器	500	62.38	188	188	未进入负面清单	否	无	
3852	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城2#箱变2#主变	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
3853	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城3#箱变1#主变	500	107.68	-38	-38	2025.8	否	无	
3854	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城2#箱变1#主变	630	66.57	211	211	未进入负面清单	否	无	
3855	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	馨香华府1号箱变2号变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	

3856	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	枫景名城2号箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3857	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	枫景名城3号箱变变压器	630	36	403	403	未进入负面清单	否	无	
3858	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西甲线	河畔二期2号箱变2号变压器	630	43.05	359	359	未进入负面清单	否	无	
3859	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西甲线	河畔二期2号箱变1号变压器	630	53.52	293	293	未进入负面清单	否	无	
3860	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城1#箱变2#主变	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
3861	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	枫景名城2号箱变1号变压器	630	65.02	220	220	未进入负面清单	否	无	
3862	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清西甲线	国际新城3#箱变2#主变	250	0	250	250	未进入负面清单	否	无	
3863	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区3#箱变1#变压器	500	69.12	154	154	未进入负面清单	否	无	
3864	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2#箱变1#变压器	400	73.29	107	107	未进入负面清单	否	无	
3865	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区2#箱变2#变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	

3866	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城B区1号箱变1号变压器	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
3867	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城C区1号配电室1号变压器间隔配电变压器	800	25.62	595	595	未进入负面清单	否	无	
3868	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城观邸C区4号配电室3号变压器	800	18.84	649	649	未进入负面清单	否	无	
3869	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城观邸C区4号配电室1号变压器	800	16.32	669	669	未进入负面清单	否	无	
3870	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清北乙线	国际新城观邸C区4号配电室2号变压器	800	13.77	690	690	未进入负面清单	否	无	
3871	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清南乙线	龙泰家世界箱变1号变压器	250	19.62	201	201	未进入负面清单	否	无	
3872	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	农电大厦3号变压器	100	38.01	62	62	未进入负面清单	否	无	
3873	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	兴辰小区2#变压器	630	36.48	400	400	未进入负面清单	否	无	
3874	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	兴辰小区1#变压器	630	51.05	308	308	未进入负面清单	否	无	

3875	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	中海四期箱变1号变压器	630	105.84	-37	-37	2024.11	否	无	
3876	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	奥泰小区箱变1号变压器	315	49.3	160	160	未进入负面清单	否	无	
3877	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	清东乙线40右8左2中辰小区配变站变压器	200	90.52	19	19	2024.3	否	无	
3878	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东乙线	中海四期箱变2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
3879	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	世纪新村2号变压器	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	
3880	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	世纪新村	500	85.82	71	71	2025.8	否	无	
3881	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	公汽配变站变压器	200	10.82	178	178	未进入负面清单	否	无	
3882	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	邮政小区配变站2号变压器	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
3883	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	馨香花园1号箱变1号变压器	630	71.94	177	177	未进入负面清单	否	无	
3884	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园4号箱变变压器	500	48.32	258	258	未进入负面清单	否	无	
3885	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清东甲线	和谐家园3号箱变变压器	500	66.56	167	167	未进入负面清单	否	无	

3886	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	欣兴园箱变变压器	500	39.17	304	304	未进入负面清单	否	无	
3887	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	太平洋保险公司箱变1#配电变压器	315	45.45	172	172	未进入负面清单	否	无	
3888	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	外贸小区配变电站变压器	250	16.74	208	208	未进入负面清单	否	无	
3889	国网营口市盖州市供电公司	清河66kV变电站	清东甲线	华阳公寓箱变变压器	630	25.68	468	468	未进入负面清单	否	无	
3890	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙工线	沙岗一组分台变压器	400	30.02	280	280	未进入负面清单	否	无	
3891	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身村台区	400	51.63	193	193	未进入负面清单	否	无	
3892	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗村台区	400	54.09	184	184	未进入负面清单	否	无	
3893	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	光明村台区	160	97.28	4	4	2025.8	否	无	
3894	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	田崴新台	200	21.84	156	156	未进入负面清单	否	无	
3895	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯村台区	400	50.52	198	198	未进入负面清单	否	无	
3896	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯西沟台区	200	24.18	152	152	未进入负面清单	否	无	
3897	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯西沟台（分台）	200	32.25	136	136	未进入负面清单	否	无	
3898	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	惠屯村分台区	400	21.66	313	313	未进入负面清单	否	无	

3899	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	田崴村台区	200	46.5	107	107	未进入负面清单	否	无	
3900	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田甲线	光明新台区	100	39.69	60	60	未进入负面清单	否	无	
3901	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯西台区	160	46.84	85	85	未进入负面清单	否	无	
3902	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗二组台区	400	38.58	246	246	未进入负面清单	否	无	
3903	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯砖厂台区	80	82.76	14	14	2025.8	否	无	
3904	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗一组台区	200	90.3	19	19	2025.8	否	无	
3905	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯西坎台区	250	57.34	107	107	未进入负面清单	否	无	
3906	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	徐山台区	200	51.9	96	96	未进入负面清单	否	无	
3907	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下洼村台区	315	85.26	46	46	2024.11	否	无	
3908	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下洼南台区	200	79.86	40	40	未进入负面清单	否	无	
3909	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗村分台区	315	42.67	181	181	未进入负面清单	否	无	
3910	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗子铁路变压器	200	29.04	142	142	未进入负面清单	否	无	
3911	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家西台区	400	15.54	338	338	未进入负面清单	否	无	
3912	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家村台区	200	72.3555	55	55	未进入负面清单	否	无	

3913	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗三组台区	30	68.8	9	9	未进入负面清单	否	无	
3914	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯猪场台区	315	35.14	204	204	未进入负面清单	否	无	
3915	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯村台区	250	67.68	81	81	未进入负面清单	否	无	
3916	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家机井	100	58.12	42	42	未进入负面清单	否	无	
3917	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯三组台区	315	71.6	89	89	未进入负面清单	否	无	
3918	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家村分台区	400	26.87	293	293	未进入负面清单	否	无	
3919	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭东台（分北）	200	35.28	129	129	未进入负面清单	否	无	
3920	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭东台（分南）	200	29.82	140	140	未进入负面清单	否	无	
3921	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯村分台	200	50.46	99	99	未进入负面清单	否	无	
3922	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯西坎（分台）	200	34.98	130	130	未进入负面清单	否	无	
3923	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	农场台区	160	99.53	1	1	2025.8	否	无	
3924	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	10kV沙东线81号柱上变压器	200	46.71	107	107	未进入负面清单	否	无	
3925	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	沙岗水果台变压器	100	69.28	31	31	未进入负面清单	否	无	

3926	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯村台（分台）	200	40.35	119	119	未进入负面清单	否	无	
3927	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭东台区	200	25.5	149	149	未进入负面清单	否	无	
3928	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯一组台区	400	38.94	244	244	未进入负面清单	否	无	
3929	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	小黄屯台区	200	25.59	149	149	未进入负面清单	否	无	
3930	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯南台	200	75.63	49	49	未进入负面清单	否	无	
3931	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭村台区	200	64.62	71	71	未进入负面清单	否	无	
3932	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	下屯村台区	200	66.03	68	68	未进入负面清单	否	无	
3933	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭村分台区	200	40.38	119	119	未进入负面清单	否	无	
3934	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	鸣珂岭路西台	100	38.52	61	61	未进入负面清单	否	无	
3935	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙矿乙线	新兴机井柱上变压器	200	25.32	149	149	未进入负面清单	否	无	
3936	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙矿乙线	新兴村台（分台）	400	13.32	347	347	未进入负面清单	否	无	
3937	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙矿乙线	黄屯机井	100	49.6	50	50	未进入负面清单	否	无	
3938	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴东台区	400	20.06	320	320	未进入负面清单	否	无	
3939	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	黄屯南台区	200	52.41	95	95	未进入负面清单	否	无	

3940	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	沙岗变1011沙矿乙线新兴村	400	12.63	349	349	未进入负面清单	否	无	
3941	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴二组台区	250	16.32	209	209	未进入负面清单	否	无	
3942	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	黄屯村分台区	160	17.51	132	132	未进入负面清单	否	无	
3943	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴东台（分台）	400	33	268	268	未进入负面清单	否	无	
3944	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	黄屯村台区	400	25.17	299	299	未进入负面清单	否	无	
3945	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙矿甲线	田崴南台区	160	71.98	45	45	未进入负面清单	否	无	
3946	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	光明新台	400	9.03	364	364	未进入负面清单	否	无	
3947	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙田乙线	新兴村二组1	200	22.5	155	155	未进入负面清单	否	无	
3948	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山村台区	315	63.81	114	114	未进入负面清单	否	无	
3949	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山南台区	400	24.96	300	300	未进入负面清单	否	无	
3950	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山机井	200	7.2	186	186	未进入负面清单	否	无	
3951	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	转山村分台	200	74.46	51	51	未进入负面清单	否	无	
3952	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身南台区	400	21.72	313	313	未进入负面清单	否	无	
3953	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身南分台区	200	35.58	129	129	未进入负面清单	否	无	

3954	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身村台（分台）	400	29.58	282	282	未进入负面清单	否	无	
3955	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	前进南台	400	15.48	338	338	未进入负面清单	否	无	
3956	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	小房身机井	50	100.8	0	0	2025.8	否	无	
3957	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	前进村台区	315	18.7	256	256	未进入负面清单	否	无	
3958	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙工线	前进村东台区	200	78.25	44	44	未进入负面清单	否	无	
3959	国网营口市盖州市供电分公司	沙岗66kV变电站	沙团线	下洼村分台	400	0.13	399	399	未进入负面清单	否	无	
3960	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯南台分台变压器	400	70.17	119	119	未进入负面清单	否	无	
3961	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	什字街所柱上变压器	200	34.68	131	131	未进入负面清单	否	无	
3962	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯新农村	400	64.2	143	143	未进入负面清单	否	无	
3963	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯村变压器	100	67.56	32	32	未进入负面清单	否	无	
3964	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊三组变压器	100	25.14	75	75	未进入负面清单	否	无	
3965	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组变压器	200	48.66	103	103	未进入负面清单	否	无	
3966	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰八组变压器	100	36.54	63	63	未进入负面清单	否	无	
3967	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松九组变压器	200	14.07	172	172	未进入负面清单	否	无	

3968	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	敬老院变压器	30	42.15	17	17	未进入负面清单	否	无	
3969	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯八组新台	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
3970	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安一组变压器	100	38.57	61	61	未进入负面清单	否	无	
3971	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯八组变压器	80	25.43	60	60	未进入负面清单	否	无	
3972	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯村变压器	200	32.31	135	135	未进入负面清单	否	无	
3973	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯二组分台	100	36.20	64	64	未进入负面清单	否	无	
3974	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯四组变压器	100	32.7	67	67	未进入负面清单	否	无	
3975	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪四组变压器	400	20.34	319	319	未进入负面清单	否	无	
3976	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组分台2	100	65.7	34	34	未进入负面清单	否	无	
3977	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰村台分台	400	57.39	170	170	未进入负面清单	否	无	
3978	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯一组变压器	200	14.45	171	171	未进入负面清单	否	无	
3979	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯八组变压器	100	18.12	82	82	未进入负面清单	否	无	
3980	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安五分台变压器	80	38.225	49	49	未进入负面清单	否	无	
3981	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯一组变压器	200	12.03	176	176	未进入负面清单	否	无	

3982	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北房身四组新台	100	27.92	72	72	未进入负面清单	否	无	
3983	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟村变压器	400	11.325	355	355	未进入负面清单	否	无	
3984	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯五组变压器	100	20.16	80	80	未进入负面清单	否	无	
3985	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪四组分台2	400	11.5825	354	354	未进入负面清单	否	无	
3986	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安山峪七组新台2	100	19.08	81	81	未进入负面清单	否	无	
3987	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟一组变压器	30	86.05	4	4	2024.11	是	2025.12	
3988	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯一组分变压器	50	55.32	22	22	未进入负面清单	否	无	
3989	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰村2台柱上变压器	400	68.38	126	126	未进入负面清单	否	无	
3990	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯三组变压器	50	29.1	35	35	未进入负面清单	否	无	
3991	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯八组变压器	400	22.92	308	308	未进入负面清单	否	无	
3992	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯一组变压器	100	27.87	72	72	未进入负面清单	否	无	
3993	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯一组分台（杨屯线马王右分王一左支3号）	100	15.66	84	84	未进入负面清单	否	无	

3994	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字街五组变压器	50	40.32	30	30	未进入负面清单	否	无	
3995	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	十字街二组分机井变压器	50	2.4	49	49	未进入负面清单	否	无	
3996	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯四组变压器	100	22.11	78	78	未进入负面清单	否	无	
3997	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯一组变压器	50	28.01	36	36	未进入负面清单	否	无	
3998	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯三组变压器	100	30.06	70	70	未进入负面清单	否	无	
3999	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯四组分台1	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
4000	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰村变压器	400	11.01	356	356	未进入负面清单	否	无	
4001	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安七组变压器	100	30.66	69	69	未进入负面清单	否	无	
4002	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯六组变压器	200	17.04	166	166	未进入负面清单	否	无	
4003	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北台村变压器	200	36.51	127	127	未进入负面清单	否	无	
4004	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯八组变压器	200	11.57	177	177	未进入负面清单	否	无	
4005	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安一组分变压器	100	36.6	63	63	未进入负面清单	否	无	
4006	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯四组分台2	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	

4007	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北台二组变压器	50	35.24	32	32	未进入负面清单	否	无	
4008	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯村机井	50	2.82	49	49	未进入负面清单	否	无	
4009	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安五组变压器	30	53.07	14	14	未进入负面清单	否	无	
4010	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	北台五组变压器	30	93.93	2	2	2024.3	是	2025.12	
4011	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯四组变压器	400	4.8525	381	381	未进入负面清单	否	无	
4012	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组分台变压器	100	59.01	41	41	未进入负面清单	否	无	
4013	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪九组机井	50	0.45	50	50	未进入负面清单	否	无	
4014	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	粮库变压器	30	29.33333	21	21	未进入负面清单	否	无	
4015	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯一组分变台	100	7.89	92	92	未进入负面清单	否	无	
4016	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯四组变压器	100	33.72	66	66	未进入负面清单	否	无	
4017	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪四组分台1	200	26.015	148	148	未进入负面清单	否	无	
4018	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟七组分台	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
4019	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安山峪山三组分	100	34.14	66	66	未进入负面清单	否	无	
4020	国网营口市盖州市供电分公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字节学变压器	100	66.45	34	34	未进入负面清单	否	无	

4021	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟六组变压器	100	10.5	90	90	未进入负面清单	否	无	
4022	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯六组分台变压器	200	31.88	136	136	未进入负面清单	否	无	
4023	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟二组变压器	100	27.45	73	73	未进入负面清单	否	无	
4024	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯六组变压器	100	47.75	52	52	未进入负面清单			
4025	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯五组1	100	12.69	87	87	未进入负面清单	否	无	
4026	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	杨屯二组变压器	200	13.14	174	174	未进入负面清单	否	无	
4027	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯九组机井	50	1.92	49	49	未进入负面清单	否	无	
4028	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯六组变压器	100	48.63	51	51	未进入负面清单	否	无	
4029	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	柳屯六组变压器	100	46.47	54	54	未进入负面清单	否	无	
4030	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组变压器	400	8.82	365	365	未进入负面清单	否	无	
4031	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	苏村变压器	50	34.83	33	33	未进入负面清单	否	无	
4032	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪一组变压器	200	12.72	175	175	未进入负面清单	否	无	
4033	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	王屯七组变压器	100	34.95	65	65	未进入负面清单	否	无	
4034	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟七组变压器	100	55.26	45	45	未进入负面清单	否	无	

4035	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安山峪八组	100	83.97	16	16	2024.11	否	无	
4036	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯二组变压器	400	32.73	269	269	未进入负面清单	否	无	
4037	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安四组变压器	100	30.33	70	70	未进入负面清单	否	无	
4038	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	日丰五组分台1	100	9.28	91	91	未进入负面清单	否	无	
4039	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字街陈屯三组变压器	100	25.92	74	74	未进入负面清单	否	无	
4040	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	苏三组变压器	20	102.5	-1	-1	2024.11	是	2025.12	
4041	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯二组变压器	100	21.54	78	78	未进入负面清单	否	无	
4042	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯三组分台	100	17.04	83	83	未进入负面清单	否	无	
4043	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯村变压器	100	32.82	67	67	未进入负面清单	否	无	
4044	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯一组变压器	100	11.96	88	88	未进入负面清单	否	无	
4045	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	岳王庙一组	200	17.88	164	164	未进入负面清单	否	无	
4046	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯四组	400	19.53	322	322	未进入负面清单	否	无	
4047	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组2#机井变压器	100	65.6	34	34	未进入负面清单	否	无	

4048	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组分台	100	24.09	76	76	未进入负面清单	否	无	
4049	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯一组分台	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
4050	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯一组变压器	50	58.65	21	21	未进入负面清单	否	无	
4051	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组变压器	400	22.65	309	309	未进入负面清单	否	无	
4052	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	连云五组变压器	200	39.21	122	122	未进入负面清单	否	无	
4053	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	连云三组机井变台	50	29.63	35	35	未进入负面清单	否	无	
4054	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北一组变压器	100	46.05	54	54	未进入负面清单	否	无	
4055	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯五组（什南线日北右分57号）	50	71.55	14	14	未进入负面清单	否	无	
4056	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北四组变压器	100	23.91	76	76	未进入负面清单	否	无	
4057	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台六组变压器	50	65.1	17	17	未进入负面清单	否	无	
4058	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	连云四组变压器	200	74.01	52	52	未进入负面清单	否	无	
4059	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北五组变压器	20	85.28	3	3	2025.8	否	无	
4060	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯五组变压器	100	81.29	19	19	2024.11	否	无	

4061	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯五组变压器	400	73.23	107	107	未进入负面清单	否	无	
4062	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街村变压器	50	84.58	8	8	2024.2	是	2025.12	
4063	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北五组分台变压器	100	39.12	61	61	未进入负面清单	否	无	
4064	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台三组变压器	200	19.98	160	160	未进入负面清单	否	无	
4065	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯四组变压器	50	67.49	16	16	未进入负面清单	否	无	
4066	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组分台	400	22.92	308	308	未进入负面清单	否	无	
4067	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯四组变压器	50	88.41	6	6	2025.8	否	无	
4068	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯三组变压器	100	47.52	52	52	未进入负面清单	否	无	
4069	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组分台1	400	5.73	377	377	未进入负面清单	否	无	
4070	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台四组变压器	50	69.36	15	15	未进入负面清单	否	无	
4071	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	日丰一组机井	50	3.21	48	48	未进入负面清单	否	无	
4072	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯二组变压器	50	63.59	18	18	未进入负面清单	否	无	
4073	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北四组分台变压器	100	19.91	80	80	未进入负面清单	否	无	
4074	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街二组变压器	400	8.975	364	364	未进入负面清单	否	无	

4075	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北三组变压器	50	54.60	23	23	未进入负面清单	否	无	
4076	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯六组变压器	200	45.5175	109	109	未进入负面清单	否	无	
4077	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北一组分台	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
4078	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	连云六组变压器	400	17.34	331	331	未进入负面清单	否	无	
4079	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯一组变压器	50	79.02	10	10	未进入负面清单	否	无	
4080	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街七组变压器	200	16.42	167	167	未进入负面清单	否	无	
4081	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	隋屯三组变压器	50	124.14	-12	-12	2025.8	否	无	
4082	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯村台变压器	200	56.07	88	88	未进入负面清单	否	无	
4083	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	连云六组分台	400	36.39	254	254	未进入负面清单	否	无	
4084	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台二组变压器	400	10.14	359	359	未进入负面清单	否	无	
4085	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	邹屯二组变压器	200	59.43	81	81	未进入负面清单	否	无	
4086	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台七组变压器	50	74.46	13	13	未进入负面清单	否	无	
4087	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	十字街二组一号机井	100	12.52	87	87	未进入负面清单	否	无	
4088	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街什组变压器	50	84.26	8	8	2024.2	是	2025.12	

4089	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街四组变压器	200	46.26	107	107	未进入负面清单	否	无	
4090	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	河北二组变压器	100	27.47	73	73	未进入负面清单	否	无	
4091	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	连云三组变压器	100	26.64	73	73	未进入负面清单	否	无	
4092	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯七组	50	61.32	19	19	未进入负面清单	否	无	
4093	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台一组变压器	100	68.34	32	32	未进入负面清单	否	无	
4094	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什二组分台变压器	400	9	364	364	未进入负面清单	否	无	
4095	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯一组变压器	100	38.07	62	62	未进入负面清单	否	无	
4096	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	高台五组变压器	200	20.07	160	160	未进入负面清单	否	无	
4097	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯一分组分台变压器	100	28.28	72	72	未进入负面清单	否	无	
4098	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	十字街十组机井变压器	50	96.77	2	2	2025.8	否	无	
4099	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街一组变压器	50	134.01	-17	-17	2025.8	否	无	
4100	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	田屯七组分柱上变压器	100	14.75	85	85	未进入负面清单	否	无	
4101	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什南线	什字街九组变压器	50	31.71	34	34	未进入负面清单	否	无	

4102	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟六组新台	100	13.28	87	87	未进入负面清单	否	无	
4103	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松九组分机井变压器	200	51.33	97	97	未进入负面清单	否	无	
4104	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯十组变压器	100	25.53	74	74	未进入负面清单	否	无	
4105	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邢沟五组变压器	100	18.42	82	82	未进入负面清单	否	无	
4106	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松九组分变压器	200	35.07	130	130	未进入负面清单	否	无	
4107	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组分台	400	16.0625	336	336	未进入负面清单	否	无	
4108	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组二号机井	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
4109	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯九组变压器	200	21.68	157	157	未进入负面清单	否	无	
4110	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	马屯六组变压器	400	16.53	334	334	未进入负面清单	否	无	
4111	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	安三组变压器	200	14.7	171	171	未进入负面清单	否	无	
4112	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯四组分台	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
4113	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯五组变压器	100	24.39	76	76	未进入负面清单	否	无	
4114	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	什字街王屯一组变压器	200	0.27	199	199	未进入负面清单	否	无	
4115	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	陈屯四组变压器	100	16.19	84	84	未进入负面清单	否	无	

4116	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	松山峪六组一号机井	50	0.06	50	50	未进入负面清单	否	无	
4117	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	邵屯八组一号井柱上变压器	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
4118	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟四组变压器	50	49.32	25	25	未进入负面清单	否	无	
4119	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊二组变压器	400	29.31	283	283	未进入负面清单	否	无	
4120	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟六组分台	200	9.78	180	180	未进入负面清单	否	无	
4121	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯新小区	100	68.94	31	31	未进入负面清单	否	无	
4122	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯一组变压器	50	81.96	9	9	2025.8	否	无	
4123	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯8组变压器	100	15.95	84	84	未进入负面清单	否	无	
4124	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯村新增一号机井变压器	50	12.30	44	44	未进入负面清单	否	无	
4125	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯八组分台变压器	100	21.6	78	78	未进入负面清单	否	无	
4126	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊四组新增机井变压器	50	116.94	-8	-8	2025.8	否	无	
4127	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯村台变压器	200	90.18	20	20	2025.8	否	无	
4128	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯西台变压器	400	28.38	286	286	未进入负面清单	否	无	

4129	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟六组变压器	50	43.23	28	28	未进入负面清单	否	无	
4130	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯二组机井变压器	50	23.34	38	38	未进入负面清单	否	无	
4131	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟六组分台2	400	26.67	293	293	未进入负面清单	否	无	
4132	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	开发区变压器	200	40.38	119	119	未进入负面清单	否	无	
4133	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯大棚变压器	50	59.85	20	20	未进入负面清单	否	无	
4134	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊七组变压器	50	51.72	24	24	未进入负面清单	否	无	
4135	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯一组分台1	100	36.09	64	64	未进入负面清单	否	无	
4136	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊村大棚变压器	200	58.47	83	83	未进入负面清单	否	无	
4137	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟三组变压器	50	70.74	15	15	未进入负面清单	否	无	
4138	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯五组分台2	100	16.96	83	83	未进入负面清单	否	无	
4139	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯二组变压器	400	15.72	337	337	未进入负面清单	否	无	
4140	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯六组分台变压器	100	26.28	74	74	未进入负面清单	否	无	
4141	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊四组变压器	200	15.03	170	170	未进入负面清单	否	无	
4142	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯村台变压器	100	27.45	73	73	未进入负面清单	否	无	

4143	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯六组变压器	100	57.84	42	42	未进入负面清单	否	无	
4144	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	岳王庙三组变压器	400	14.19	343	343	未进入负面清单	否	无	
4145	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯四组	200	12.06	176	176	未进入负面清单	否	无	
4146	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟二组分变压器	100	16.4	84	84	未进入负面清单	否	无	
4147	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊五组变压器	200	13.38	173	173	未进入负面清单	否	无	
4148	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	示范区	400	53.43	186	186	未进入负面清单	否	无	
4149	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟八组变压器	50	99.27	0	0	2025.8	否	无	
4150	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟九组变压器	50	45.3	27	27	未进入负面清单	否	无	
4151	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯一组分台2	200	42.24	116	116	未进入负面清单	否	无	
4152	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯二组变压器	100	32.76	67	67	未进入负面清单	否	无	
4153	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯南台变压器	400	22.11	312	312	未进入负面清单	否	无	
4154	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	李屯三组	50	85.68	7	7	2025.8	否	无	
4155	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯八组分台1	100	36.4	64	64	未进入负面清单	否	无	
4156	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	供销社变压器	200	91.18	18	18	2024.2	否	无	

4157	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	岳王庙村台变压器	400	92.22	31	31	2025.8	否	无	
4158	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟七组变压器	50	41.76	29	29	未进入负面清单	否	无	
4159	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组一号机井	100	18.38	82	82	未进入负面清单	否	无	
4160	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊六组变压器	50	73.28	13	13	未进入负面清单	否	无	
4161	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯五组分台1	400	9.81	361	361	未进入负面清单	否	无	
4162	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯五组变压器	100	55.11	45	45	未进入负面清单	否	无	
4163	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊一组变压器	200	15.69	169	169	未进入负面清单	否	无	
4164	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	牌坊三组	100	5.16	95	95	未进入负面清单	否	无	
4165	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯中心村	200	77.06	46	46	未进入负面清单	否	无	
4166	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯一组变压器	200	40.59	119	119	未进入负面清单	否	无	
4167	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	侯沟一组变压器	50	95.94	2	2	2025.8	否	无	
4168	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	于屯东台变压器	200	44.7	111	111	未进入负面清单	否	无	
4169	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	辛屯八组分台2	100	12.28	88	88	未进入负面清单	否	无	
4170	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	杨屯线	苏一组变压器	100	23.76	76	76	未进入负面清单	否	无	

4171	国网营口市盖州市供电公司	双台66kV变电站	双发乙线	辽南院子1-1	500	56.9	216	216	未进入负面清单	否	无	
4172	国网营口市盖州市供电公司	双台66kV变电站	双发乙线	辽南院子1-2	500	68.67	157	157	未进入负面清单	否	无	
4173	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	信用社变压器	400	87.68	49	49	2024.11	否	无	
4174	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	思拉堡五组	400	104.91	-20	-20	2025.8	否	无	
4175	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北二组	400	54.3	183	183	未进入负面清单	否	无	
4176	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北三组	200	57.11	86	86	未进入负面清单	否	无	
4177	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北一组	200	28.74	143	143	未进入负面清单	否	无	
4178	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	双台中学居民	200	53.94	92	92	未进入负面清单	否	无	
4179	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区3-1	630	35.78	405	405	未进入负面清单	否	无	
4180	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯五组	100	74.25	26	26	未进入负面清单	否	无	
4181	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	西双三组	400	47.86	209	209	未进入负面清单	否	无	
4182	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区3-2	630	71.97	177	177	未进入负面清单	否	无	
4183	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯村台	400	92.68	29	29	2025.8	否	无	
4184	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	东双四组	400	67.61	130	130	未进入负面清单	否	无	

4185	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	南沟村新变压器	200	53.55	93	93	未进入负面清单	否	无	
4186	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	西双一组	100	28.74	71	71	未进入负面清单	否	无	
4187	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯二组	400	96.42	14	14	2025.8	否	无	
4188	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	西双四组	100	58.98	41	41	未进入负面清单	否	无	
4189	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	南沟村台	200	34.71	131	131	未进入负面清单	否	无	
4190	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	南沟四道沟	100	59.22	41	41	未进入负面清单	否	无	
4191	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯新台	400	56.20	175	175	未进入负面清单	否	无	
4192	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	西双新台	400	68.75	125	125	未进入负面清单	否	无	
4193	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯六组	200	15.34	169	169	未进入负面清单	否	无	
4194	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	西双村变压器	400	45.33	219	219	未进入负面清单	否	无	
4195	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区4	400	83.01	68	68	2024.11	否	无	
4196	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡大北山	630	87.61	78	78	2024.11	否	无	
4197	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡分台	400	95.48	18	18	2025.8	否	无	
4198	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡新台	400	14.88	340	340	未进入负面清单	否	无	

4199	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟一组分台	200	60.12	80	80	未进入负面清单	否	无	
4200	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟四组	100	67.92	32	32	未进入负面清单	否	无	
4201	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	杨晓东	400	62.8	149	149	未进入负面清单	否	无	
4202	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡地热	315	82.80	54	54	2024.11	否	无	
4203	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨三组1	200	46.34	107	107	未进入负面清单	否	无	
4204	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	西十八	200	34.64	131	131	未进入负面清单	否	无	
4205	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡三组变压器	400	49.16	203	203	未进入负面清单	否	无	
4206	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯三组	400	58.98	164	164	未进入负面清单	否	无	
4207	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡二组	315	48.38	163	163	未进入负面清单	否	无	
4208	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	南果园3号	200	12.93	174	174	未进入负面清单	否	无	
4209	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨猪场	100	75.78	24	24	未进入负面清单	否	无	
4210	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨南长垄	200	33.12	134	134	未进入负面清单	否	无	
4211	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨二组3	400	17.2	331	331	未进入负面清单	否	无	
4212	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨二组1	315	45.33	172	172	未进入负面清单	否	无	

4213	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨三组3	315	45.14	173	173	未进入负面清单	否	无	
4214	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	南果园2号	100	53.88	46	46	未进入负面清单	否	无	
4215	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯二组新	400	86.54	54	54	2024.11	否	无	
4216	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯一组	400	32.73	269	269	未进入负面清单	否	无	
4217	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡四组柱上变压器	400	74.28	103	103	未进入负面清单	否	无	
4218	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨三组2	160	27.62	116	116	未进入负面清单	否	无	
4219	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡一组	315	89.2	34	34	2025.8	否	无	
4220	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯机粳地	200	73.38	53	53	未进入负面清单	否	无	
4221	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	南果园	200	51.77	96	96	未进入负面清单	否	无	
4222	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	双台党校	100	75.19	25	25	未进入负面清单	否	无	
4223	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	西十八2	400	54.21	183	183	未进入负面清单	否	无	
4224	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯南山	200	44.48	111	111	未进入负面清单	否	无	
4225	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡分台	400	41.41	234	234	未进入负面清单	否	无	
4226	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡新台	400	9.68	361	361	未进入负面清单	否	无	

4227	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴大五沟	100	45.48	55	55	未进入负面清单	否	无	
4228	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	破台一组	400	21.95	312	312	未进入负面清单	否	无	
4229	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台三组	100	30.54	69	69	未进入负面清单	否	无	
4230	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	破台三四组	400	46.69	213	213	未进入负面清单	否	无	
4231	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟三组变压器	100	33.69	66	66	未进入负面清单	否	无	
4232	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	东双新台	200	33.9	132	132	未进入负面清单	否	无	
4233	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	东双二组	315	70.6	93	93	未进入负面清单	否	无	
4234	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪二组	200	36.69	127	127	未进入负面清单	否	无	
4235	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴一组	100	61.17	39	39	未进入负面清单	否	无	
4236	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟4组	400	93.59	26	26	2025.8	否	无	
4237	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟三组	200	58.29	83	83	未进入负面清单	否	无	
4238	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪村新变压器	200	51.41	97	97	未进入负面清单	否	无	
4239	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪村变压器	200	67.17	66	66	未进入负面清单	否	无	
4240	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟二组	200	53.01	94	94	未进入负面清单	否	无	

4241	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台一组变压器	400	17.64	329	329	未进入负面清单	否	无	
4242	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟五组	200	13.44	173	173	未进入负面清单	否	无	
4243	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟一组变压器	400	14.35	343	343	未进入负面清单	否	无	
4244	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟一组新台	100	38.4	62	62	未进入负面清单	否	无	
4245	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台二组	400	24.39	302	302	未进入负面清单	否	无	
4246	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台五组	100	33.99	66	66	未进入负面清单	否	无	
4247	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟四组柱上变压器	100	72.96	27	27	未进入负面清单	否	无	
4248	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴张家沟	200	22.11	156	156	未进入负面清单	否	无	
4249	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	四方台四组变压器	200	19.97	160	160	未进入负面清单	否	无	
4250	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	花红沟一组双台	200	37.2	126	126	未进入负面清单	否	无	
4251	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟二组	400	34.38	262	262	未进入负面清单	否	无	
4252	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	松树沟三组新	200	67.32	65	65	未进入负面清单	否	无	
4253	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴四组新台	200	38.43	123	123	未进入负面清单	否	无	
4254	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	破台三组新	100	70.26	30	30	未进入负面清单	否	无	

4255	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	瓦房峪一组	100	57.84	42	42	未进入负面清单	否	无	
4256	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	东双三组	400	16.41	334	334	未进入负面清单	否	无	
4257	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	破台二五组	400	32	272	272	未进入负面清单	否	无	
4258	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴石场沟	50	87.06	6	6	2025.8	否	无	
4259	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴五组	100	21.78	78	78	未进入负面清单	否	无	
4260	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴四组	80	32.25	54	54	未进入负面清单	否	无	
4261	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴二组	100	103.32	-3	-3	2025.8	否	无	
4262	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴三组	400	27.24	291	291	未进入负面清单	否	无	
4263	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双虹线	思拉堡六组	400	0.24	399	399	未进入负面清单	否	无	
4264	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡3组	400	86.68	53	53	2025.8	否	无	
4265	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟二组	200	33.93	132	132	未进入负面清单	否	无	
4266	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟新台	200	104.48	-9	-9	2025.8	否	无	
4267	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡四组	315	67.27	103	103	未进入负面清单	否	无	
4268	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北沟一组	160	25.84	119	119	未进入负面清单	否	无	

4269	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡村台	400	66.83	133	133	未进入负面清单	否	无	
4270	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房2-2	500	36.13	319	319	未进入负面清单	否	无	
4271	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	营口瑞和2	315	62.1	119	119	未进入负面清单	否	无	
4272	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下1-1变压器	315	43.87	177	177	未进入负面清单	否	无	
4273	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	名泉小区1	315	67.73016	102	102	未进入负面清单	否	无	
4274	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	名泉小区3	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
4275	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	名泉小区2	200	49.45	101	101	未进入负面清单	否	无	
4276	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区2-2	500	92.37	38	38	2024.11	否	无	
4277	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区2-1	630	84.37	98	98	2024.2	否	无	
4278	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区2-农副	400	83.95	64	64	2024.2	是	2025.12	
4279	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城F区-1-102配电变压器	630	84.31	99	99	2024.11	否	无	
4280	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城小区1	500	86.51	67	67	2024.2	否	无	
4281	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	泉城F区-2-102配电变压器	630	53.84	291	291	未进入负面清单	否	无	

4282	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	营口瑞和	400	44.61	222	222	未进入负面清单	否	无	
4283	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期4-1	630	20.75	499	499	未进入负面清单	否	无	
4284	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期1-2	630	15.11	535	535	未进入负面清单	否	无	
4285	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期4-2	630	20.17	503	503	未进入负面清单	否	无	
4286	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期6-1	400	16.62	334	334	未进入负面清单	否	无	
4287	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期5	630	12.17	553	553	未进入负面清单	否	无	
4288	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期6-2	400	41.55	234	234	未进入负面清单	否	无	
4289	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期1-1	630	18.11	516	516	未进入负面清单	否	无	
4290	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期3-1	400	38.73	245	245	未进入负面清单	否	无	
4291	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区一号箱变1-2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
4292	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区二号箱变2-2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
4293	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	远大回迁楼西1箱变1#变压器	500	29.09	355	355	未进入负面清单	否	无	

4294	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	信一别墅变压器	200	49.11	102	102	未进入负面清单	否	无	
4295	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	金禾小区配电变压器	315	85.27	46	46	2024.2	否	无	
4296	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	远大回迁楼东2#箱变1#变压器	500	27.84	361	361	未进入负面清单	否	无	
4297	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期2	500	14.14	429	429	未进入负面清单	否	无	
4298	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	北方温泉城二期3-2	400	37.65	249	249	未进入负面清单	否	无	
4299	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区二号箱变2-1	630	15.43	533	533	未进入负面清单	否	无	
4300	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区一号箱变1-1	630	15.49	532	532	未进入负面清单	否	无	
4301	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区三号箱变3-2	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
4302	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	10kV双工线富吉豪都小区三号箱变3-1	630	28.86	448	448	未进入负面清单	否	无	

4303	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下2-1变压器	315	36.6	200	200	未进入负面清单	否	无	
4304	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园1号箱变103出线间隔配电变压器	400	24.69	301	301	未进入负面清单	否	无	
4305	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼1-1	400	42.93	228	228	未进入负面清单	否	无	
4306	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房1-1	500	71.7822	141	141	未进入负面清单	否	无	
4307	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园2号箱变102出线间隔配电变压器	400	43.26	227	227	未进入负面清单	否	无	
4308	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下3-102间隔配电变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
4309	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	圣亨隆佳苑01	250	85.34	37	37	2025.8	否	无	
4310	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园2号箱变103出线间隔配电变压器	400	65.85	137	137	未进入负面清单	否	无	
4311	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼1-2	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	

4312	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园二1号主变间隔配电变压器	630	33.52	419	419	未进入负面清单	否	无	
4313	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	思拉堡温泉小镇四五六号楼配电变压器	315	31.24	217	217	未进入负面清单	否	无	
4314	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园3号箱变102出线间隔配电变压器	400	78.48	86	86	未进入负面清单	否	无	
4315	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下2-2变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
4316	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园一1号主变间隔配电变压器	315	53.65	146	146	未进入负面清单	否	无	
4317	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园三1号主变间隔配电变压器	630	13.28	546	546	未进入负面清单	否	无	
4318	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	思拉堡温泉小镇四五六号楼2#变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
4319	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼2-2	500	0	500	500	未进入负面清单	否	无	

4320	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯1-1	200	91.32	17	17	2024.11	是	2025.12	
4321	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下1-2变压器	315	0	315	315	未进入负面清单	否	无	
4322	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯1-2	200	84.36	31	31	2024.11	是	2025.12	
4323	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	虹溪谷花园四1号主变间隔配电变压器	500	38.3	309	309	未进入负面清单	否	无	
4324	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰泉天下3-103间隔配电变压器	400	51.36	195	195	未进入负面清单	否	无	
4325	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	奕丰回迁楼2-1	500	26.91	365	365	未进入负面清单	否	无	
4326	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯2-2	200	70.77	58	58	未进入负面清单	否	无	
4327	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园3号箱变103出线间隔低压母线配电变压器	400	46.56	214	214	未进入负面清单	否	无	
4328	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房1-2	500	39.55	302	302	未进入负面清单	否	无	
4329	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	远大情景洋房2-1	500	46.53	267	267	未进入负面清单	否	无	
4330	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	普罗旺斯2-1	200	42.03	116	116	未进入负面清单	否	无	

4331	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	波尔多庄园1号箱变102出线间隔配电变压器	400	49.92	200	200	未进入负面清单	否	无	
4332	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	安平甲线	河北四组	400	42.69	229	229	未进入负面清单	否	无	
4333	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪三组分台变压器	400	51.91	192	192	未进入负面清单			
4334	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨四组井台变压器	200	34.28	131	131	未进入负面清单	否	无	
4335	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨分台机井（西台）柱上变压器	100	49.52	50	50	未进入负面清单	否	无	
4336	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨二组变压器	400	45.11	220	220	未进入负面清单	否	无	
4337	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨一组变压器	315	44.95238	173	173	未进入负面清单	否	无	
4338	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨一组变压器	200	48.2895	103	103	未进入负面清单	否	无	
4339	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨分台机井（东台）柱上变压器	100	0.28	100	100	未进入负面清单	否	无	
4340	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨四组变压器	400	40.2885	239	239	未进入负面清单	否	无	
4341	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪新一组变压器	315	40.8381	186	186	未进入负面清单	否	无	

4342	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪二组变压器	400	55.54	178	178	未进入负面清单	否	无	
4343	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村北分台变压器	400	17.225	331	331	未进入负面清单	否	无	
4344	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨村一组井台柱上变压器	50	45.33	27	27	未进入负面清单	否	无	
4345	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨六组井台柱上变压器	100	27.45	73	73	未进入负面清单	否	无	
4346	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨四组电井变压器	100	57.36	43	43	未进入负面清单	否	无	
4347	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨三组电井变压器	100	32.1	68	68	未进入负面清单	否	无	
4348	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪一组变压器	200	60.39	79	79	未进入负面清单	否	无	
4349	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨村五组井台柱上变压器	100	76.17	24	24	未进入负面清单	否	无	
4350	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨六组变压器	400	37.77	249	249	未进入负面清单	否	无	
4351	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨三组变压器	400	82.08	72	72	2025.8	否	无	
4352	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	邵屯三组变压器	160	74.42	41	41	未进入负面清单	否	无	

4353	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	邵屯四组变压器太阳升	400	0.65	397	397	未进入负面清单	否	无	
4354	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨村一组园田井台变压器	50	57.84	21	21	未进入负面清单	否	无	
4355	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	清河市市场新台	30	54.8	14	14	未进入负面清单	否	无	
4356	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨村三组北井台	100	38.52	61	61	未进入负面清单	否	无	
4357	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨五组变压器	400	47.3	211	211	未进入负面清单	否	无	
4358	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	张大寨七组变压器	400	48.56	206	206	未进入负面清单	否	无	
4359	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	沙沟八组井台柱上变压器	100	117.9	-18	-18	2025.8	否	无	
4360	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	邵屯村台变压器	400	47.28	211	211	未进入负面清单	否	无	
4361	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	卫生学校变压器	100	59.79	40	40	未进入负面清单	否	无	
4362	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	土地税家属楼变压器	400	34.53	262	262	未进入负面清单	否	无	
4363	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	邵屯一组东变压器	400	43.76	225	225	未进入负面清单	否	无	
4364	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟五组分变压器	200	0.74	199	199	未进入负面清单	否	无	

4365	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟六组变压器	100	76.26	24	24	未进入负面清单	否	无	
4366	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七组变压器	250	79.2	52	52	未进入负面清单	否	无	
4367	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟二三四组变压器	400	29.1	284	284	未进入负面清单	否	无	
4368	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	河南小区变压器	200	76.8	46	46	未进入负面清单	否	无	
4369	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	李富军变压器	20	87.3	3	3	2025.8	否	无	
4370	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	农机楼变压器	100	57.15	43	43	未进入负面清单	否	无	
4371	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	县社楼变压器	400	18.77	325	325	未进入负面清单	否	无	
4372	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟五组变压器	160	70.43	47	47	未进入负面清单	否	无	
4373	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七组北变压器	400	19.32	323	323	未进入负面清单	否	无	
4374	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七八组井台机井柱上变压器	100	67.92	32	32	未进入负面清单	否	无	
4375	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	姜忠林变压器	50	45.66	27	27	未进入负面清单	否	无	
4376	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	公安楼变压器	160	59.14	65	65	未进入负面清单	否	无	
4377	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	花园一组变压器	160	59.33	65	65	未进入负面清单	否	无	

4378	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南二组变压器	400	44.85	221	221	未进入负面清单	否	无	
4379	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南三组变压器	200	75.53	49	49	未进入负面清单	否	无	
4380	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	聚祥家属楼变压器	100	47.7	52	52	未进入负面清单	否	无	
4381	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南村四组井台变压器	100	58	42	42	未进入负面清单	否	无	
4382	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南新二组变压器	200	93.18	14	14	2025.8	否	无	
4383	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	花园坨西照明变压器	100	62.55	37	37	未进入负面清单	否	无	
4384	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	花园坨村台变压器	200	79.05	42	42	未进入负面清单	否	无	
4385	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	沙沟二组井台柱上变压器	100	54.92	45	45	未进入负面清单	否	无	
4386	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨村分台柱上变压器	200	68.01	64	64	未进入负面清单	否	无	
4387	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨自来水变压器	400	51.63	193	193	未进入负面清单	否	无	
4388	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨村台变压器	200	73.65	53	53	未进入负面清单	否	无	
4389	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨新八组变压器	400	29.52	282	282	未进入负面清单	否	无	
4390	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	农电局仓库变压器	50	87.16	6	6	2023.12	是	2025.12	

4391	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨二组变压器	400	29.4	282	282	未进入负面清单	否	无	
4392	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨东台变压器	200	82.82	34	34	2023.12	否	无	
4393	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟村台变压器	400	50.33	199	199	未进入负面清单	否	无	
4394	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨村台变压器	400	47.39	210	210	未进入负面清单	否	无	
4395	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民村台变压器	400	42.25725	231	231	未进入负面清单	否	无	
4396	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟村电井柱上变压器byq	100	55.32	45	45	未进入负面清单	否	无	
4397	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	黄坨北台变压器	200	64.17	72	72	未进入负面清单	否	无	
4398	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	合作一组变压器	315	50.7	155	155	未进入负面清单	否	无	
4399	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民加工厂变压器	400	29.01	284	284	未进入负面清单	否	无	
4400	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	合作村台变压器	160	73.99	42	42	未进入负面清单	否	无	
4401	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	闫峪一组分台变压器	400	69.3	123	123	未进入负面清单	否	无	
4402	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟村电井（北台）柱上变压器	200	71.52	57	57	未进入负面清单	否	无	
4403	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	叶沟一组变压器	400	45.12	220	220	未进入负面清单	否	无	

4404	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	陈德庆电井变压器	160	43.16	91	91	未进入负面清单	否	无	
4405	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨新八组分台变压器	200	45.63	109	109	未进入负面清单	否	无	
4406	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨八组变压器	400	19.76	321	321	未进入负面清单	否	无	
4407	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	尚和寨一组变压器	100	108.99	-9	-9	2025.8	否	无	
4408	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民一组变压器	400	46.13	215	215	未进入负面清单	否	无	
4409	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	合作村分台变压器	400	27.57	290	290	未进入负面清单	否	无	
4410	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙五组变压器	400	16.53	334	334	未进入负面清单	否	无	
4411	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南四组变压器	250	47.61	131	131	未进入负面清单	否	无	
4412	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	史屯村变压器	400	28.5	286	286	未进入负面清单	否	无	
4413	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	史屯新台变压器	100	48.75	51	51	未进入负面清单	否	无	
4414	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	何屯四组变压器	400	32.09	272	272	未进入负面清单	否	无	
4415	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙二组变压器	400	46.49	214	214	未进入负面清单	否	无	
4416	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	尚和寨村二组园田井台变压器	100	53.56	46	46	未进入负面清单	否	无	

4417	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙新二组变压器	250	52.7	118	118	未进入负面清单	否	无	
4418	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙四组变压器	400	21.66	313	313	未进入负面清单	否	无	
4419	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	张屯西分台变压器	200	0.29	199	199	未进入负面清单	否	无	
4420	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	吴屯村台变压器	200	63.81	72	72	未进入负面清单	否	无	
4421	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨一组变压器	200	60.72	79	79	未进入负面清单	否	无	
4422	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	张屯西台变压器	400	44.49	222	222	未进入负面清单	否	无	
4423	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨二组变压器	400	26.03	296	296	未进入负面清单	否	无	
4424	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	河南村台变压器	100	66.3	34	34	未进入负面清单	否	无	
4425	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	张屯村台变压器	400	31.37	275	275	未进入负面清单	否	无	
4426	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	河南一组变压器	160	70.21	48	48	未进入负面清单	否	无	
4427	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨村台变压器	400	67.42	130	130	未进入负面清单	否	无	
4428	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	沙沟一组变压器	100	70.12	30	30	未进入负面清单	否	无	
4429	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南甲线	新民一分台变压器	200	7.36	185	185	未进入负面清单	否	无	
4430	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村台变压器	400	41.19	235	235	未进入负面清单	否	无	

4431	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪新二组变压器	400	48.36	207	207	未进入负面清单	否	无	
4432	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨六组田园井台变压器	50	36.12	32	32	未进入负面清单	否	无	
4433	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	新民村分台变压器	400	54.36	183	183	未进入负面清单	否	无	
4434	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村王尔岗分变压器	100	52.5	48	48	未进入负面清单	否	无	
4435	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪小区变压器	250	65.328	87	87	未进入负面清单	否	无	
4436	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	张大寨七组电井变压器	100	35.22	65	65	未进入负面清单	否	无	
4437	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪四组变压器	200	71.26	57	57	未进入负面清单	否	无	
4438	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	新民六组变压器	400	75.17	99	99	未进入负面清单	否	无	
4439	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨三组变压器	400	71.45775	114	114	未进入负面清单	否	无	
4440	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨二组井台	200	64.35	71	71	未进入负面清单	否	无	
4441	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪三组变压器	315	85.58	45	45	2024.11	否	无	
4442	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	何屯村台变压器	400	46.76	213	213	未进入负面清单	否	无	
4443	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	丁屯井台柱上变压器	400	29.63	281	281	未进入负面清单	否	无	

4444	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	丁屯村变压器	400	73.14	107	107	未进入负面清单	否	无	
4445	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	果园村变压器	200	77.78	44	44	未进入负面清单	否	无	
4446	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	丁屯村分台变压器	200	69.18	62	62	未进入负面清单	否	无	
4447	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	何屯三组变压器	400	34.04	264	264	未进入负面清单	否	无	
4448	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	果园村分台变压器	400	46.91	212	212	未进入负面清单	否	无	
4449	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村分台	160	53.68781	74	74	未进入负面清单	否	无	
4450	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	河南四组分台变压器	400	0.18	399	399	未进入负面清单	否	无	
4451	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品三号箱变1#变压器	630	56.1	277	277	未进入负面清单	否	无	
4452	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园二期箱变1号变压器	400	21.12	316	316	未进入负面清单	否	无	
4453	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期2号箱变2（备）	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	
4454	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	盖州市太阳升别墅区箱变102开关间隔配电变压器	630	17.24	521	521	未进入负面清单	否	无	

4455	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	中润花园小区1号箱变压器(南)	500	33.47	333	333	未进入负面清单	否	无	
4456	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城甲线	中润花园小区2号箱变压器(北)	500	42.5	288	288	未进入负面清单	否	无	
4457	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品小区二期1号变压器	630	76.79	146	146	未进入负面清单	否	无	
4458	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	清河市场1#配电变压器	500	84.99	75	75	2025.8	否	无	
4459	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品三期2号箱变1号变压器	500	32.67	337	337	未进入负面清单	否	无	
4460	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品三期1号箱变变压器	630	31.27	433	433	未进入负面清单	否	无	
4461	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	清河市场2#配电变压器	400	71.31	115	115	未进入负面清单	否	无	
4462	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品小区二期2号变压器	630	0	630	630	未进入负面清单	否	无	
4463	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期1号箱变变压器2(备)	400	0	400	400	未进入负面清单	否	无	

4464	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品二号箱变1#变压器	500	46.53	267	267	未进入负面清单	否	无	
4465	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	翔润一品一号箱变1#变压器	500	44.74	276	276	未进入负面清单	否	无	
4466	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期1号箱变变压器1(主)	400	37.32	251	251	未进入负面清单	否	无	
4467	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	师专线	阳光家园一期2号箱变1(主)	400	39.63	241	241	未进入负面清单	否	无	
4468	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐乙线	新农村变压器	200	104.33	-9	-9	2025.8	否	无	
4469	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐乙线	红砖厂变压器	200	67.47	65	65	未进入负面清单	否	无	
4470	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	暖泉所柱上变压器	400	87.75	49	49	2025.8	否	无	
4471	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟一组	200	43.25	114	114	未进入负面清单	否	无	
4472	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉102+1号1台柱上变压器	100	41.04	59	59	未进入负面清单	否	无	
4473	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯三组	100	46.38	54	54	未进入负面清单	否	无	
4474	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯一组	200	27.3	145	145	未进入负面清单	否	无	
4475	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉102+1号2台柱上变压器	100	19.04	81	81	未进入负面清单	否	无	

4476	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟六组	100	30.93	69	69	未进入负面清单	否	无	
4477	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯四组分台柱上变压器	200	12.57	175	175	未进入负面清单	否	无	
4478	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿1井（西）柱上变压器	100	19.6	80	80	未进入负面清单	否	无	
4479	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟五组	200	28.98	142	142	未进入负面清单	否	无	
4480	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟62#柱上变压器	50	32.13	34	34	未进入负面清单	否	无	
4481	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿2井（东）柱上变压器	100	28.88	71	71	未进入负面清单	否	无	
4482	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	中学	200	49.06	102	102	未进入负面清单	否	无	
4483	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟74#柱上变压器	50	48.59	26	26	未进入负面清单	否	无	
4484	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	暖泉七盘岭四组	50	32.97	34	34	未进入负面清单	否	无	
4485	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店四组	50	28.8	36	36	未进入负面清单	否	无	
4486	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙七组	100	11.81	88	88	未进入负面清单	否	无	
4487	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	洪像地1柱上变压器	100	23	77	77	未进入负面清单	否	无	
4488	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红村	315	36.98	199	199	未进入负面清单	否	无	

4489	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭三组分台	200	8.64	183	183	未进入负面清单	否	无	
4490	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟八组井柱上变压器	50	107.73	-4	-4	2025.8	否	无	
4491	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店三组	100	48.54	51	51	未进入负面清单	否	无	
4492	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉4组柱上变压器	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
4493	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟七组井柱上变压器	50	44.13	28	28	未进入负面清单	否	无	
4494	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙二组	200	34.67	131	131	未进入负面清单	否	无	
4495	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭五组	50	45.12	27	27	未进入负面清单	否	无	
4496	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟二组	200	41.3	117	117	未进入负面清单	否	无	
4497	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟四组机井	50	43.26	28	28	未进入负面清单	否	无	
4498	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉93+1号2台柱上变压器	100	21.44	79	79	未进入负面清单	否	无	
4499	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭一组	100	47.07	53	53	未进入负面清单	否	无	
4500	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟四组	100	99.75	0	0	2025.8	否	无	
4501	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪2井柱上变压器	100	27.56	72	72	未进入负面清单	否	无	

4502	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	腰道子柱上变压器	200	43.92	112	112	未进入负面清单	否	无	
4503	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	小榆树1井柱上变压器	50	18.06	41	41	未进入负面清单	否	无	
4504	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭三组	200	53.72	93	93	未进入负面清单			
4505	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	小榆树2柱上变压器	100	24.92	75	75	未进入负面清单	否	无	
4506	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪姜地井柱上变压器	100	46.2	54	54	未进入负面清单	否	无	
4507	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟32#柱上变压器	50	72.48	14	14	未进入负面清单	否	无	
4508	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉园子外3柱上变压器	100	43.2	57	57	未进入负面清单	否	无	
4509	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红东洼子柱上变压器	50	24.63	38	38	未进入负面清单	否	无	
4510	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	油坊	100	12.50	88	88	未进入负面清单	否	无	
4511	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯5组2#井柱上变压器	50	84.81	8	8	2025.8	否	无	
4512	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红西下坎柱上变压器	100	27.2	73	73	未进入负面清单	否	无	
4513	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙六组	100	22.59	77	77	未进入负面清单	否	无	

4514	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟6组分台柱上变压器	100	21.06	79	79	未进入负面清单	否	无	
4515	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉大台子井柱上变压器	50	70.44	15	15	未进入负面清单	否	无	
4516	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯二组分井柱上变压器	50	28.98	36	36	未进入负面清单	否	无	
4517	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙八组分台	200	38.73	123	123	未进入负面清单	否	无	
4518	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯五组分台	200	36.57	127	127	未进入负面清单	否	无	
4519	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭一组	100	36.05	64	64	未进入负面清单	否	无	
4520	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟一组	100	21.98	78	78	未进入负面清单	否	无	
4521	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店一组	200	22.22	156	156	未进入负面清单	否	无	
4522	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟二组分台	200	26.1	148	148	未进入负面清单	否	无	
4523	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉园子外1台柱上变压器	100	95.8	4	4	2025.8	否	无	
4524	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	花墙地柱上变压器	50	41.55	29	29	未进入负面清单	否	无	
4525	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯五组1井柱上变压器	50	29.92	35	35	未进入负面清单	否	无	

4526	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟三组	200	31.94	136	136	未进入负面清单	否	无	
4527	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟四组	100	42.72	57	57	未进入负面清单	否	无	
4528	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉大队西柱上变压器	50	48.24	26	26	未进入负面清单	否	无	
4529	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟二组井柱上变压器	50	57.96	21	21	未进入负面清单	否	无	
4530	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	大块地柱上变压器	50	67.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
4531	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟三组井柱上变压器	50	62.88	19	19	未进入负面清单	否	无	
4532	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭三组	100	26.36	74	74	未进入负面清单	否	无	
4533	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿2井（西）柱上变压器	100	25.4	75	75	未进入负面清单	否	无	
4534	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙八组	50	45.62	27	27	未进入负面清单	否	无	
4535	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟八组	50	38.34	31	31	未进入负面清单	否	无	
4536	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟三组	200	23.79	152	152	未进入负面清单	否	无	
4537	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	壕里柱上变压器	50	35.88	32	32	未进入负面清单	否	无	

4538	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟七组	50	68.13	16	16	未进入负面清单	否	无	
4539	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红村台	400	39.15	243	243	未进入负面清单	否	无	
4540	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红前2井柱上变压器	100	20.16	80	80	未进入负面清单	否	无	
4541	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉五组	400	48.9	204	204	未进入负面清单	否	无	
4542	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉1	400	75.75	97	97	未进入负面清单	否	无	
4543	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟二组	200	35.51	129	129	未进入负面清单	否	无	
4544	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	大方塘变压器	50	19.05	40	40	未进入负面清单	否	无	
4545	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟北山柱上变压器	50	38.82	31	31	未进入负面清单	否	无	
4546	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店1井柱上变压器	50	12.45	44	44	未进入负面清单	否	无	
4547	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店一组分台	100	21.66	78	78	未进入负面清单	否	无	
4548	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙五组	50	60.18	20	20	未进入负面清单	否	无	
4549	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪村	200	27.32	145	145	未进入负面清单	否	无	
4550	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯二组	400	23.73	305	305	未进入负面清单	否	无	
4551	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯四组	100	54.81	45	45	未进入负面清单	否	无	

4552	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉六组	400	24.24	303	303	未进入负面清单	否	无	
4553	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙一组	100	37.8	62	62	未进入负面清单	否	无	
4554	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉2	400	21.47	314	314	未进入负面清单	否	无	
4555	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	农机站	100	122	-22	-22	2025.8	否	无	
4556	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭二组	200	38.61	123	123	未进入负面清单	否	无	
4557	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红前2井柱上变压器	50	49.26	25	25	未进入负面清单	否	无	
4558	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红前1井柱上变压器	100	26.56	73	73	未进入负面清单	否	无	
4559	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前红分台柱上变压器	400	19.08	324	324	未进入负面清单	否	无	
4560	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	董店二组	200	14.69	171	171	未进入负面清单	否	无	
4561	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟五组	100	60.9	39	39	未进入负面清单	否	无	
4562	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪西山井柱上变压器	50	29.44	35	35	未进入负面清单	否	无	
4563	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙四组	50	45.57	27	27	未进入负面清单	否	无	
4564	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟一组	100	62.67	37	37	未进入负面清单	否	无	
4565	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭六组	200	19.2	162	162	未进入负面清单	否	无	

4566	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红2#分机井柱上变压器	200	8.59	183	183	未进入负面清单	否	无	
4567	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	洪像地3柱上变压器	100	27.42	73	73	未进入负面清单	否	无	
4568	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙三组	100	29.85	70	70	未进入负面清单	否	无	
4569	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟四组	200	65.88	68	68	未进入负面清单	否	无	
4570	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉一组井柱上变压器	200	78.36	43	43	未进入负面清单	否	无	
4571	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	三道沟一组机井	50	24.06	38	38	未进入负面清单	否	无	
4572	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉二组	400	38.07	248	248	未进入负面清单	否	无	
4573	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	洪像地2柱上变压器	100	44.58	55	55	未进入负面清单	否	无	
4574	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	屯道沟48#台柱上变压器	50	24.39	38	38	未进入负面清单	否	无	
4575	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉一组	100	53.15	47	47	未进入负面清单	否	无	
4576	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	义尔岭四组	50	153.24	-27	-27	2025.8	否	无	
4577	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后红前1井柱上变压器	50	19.83	40	40	未进入负面清单	否	无	

4578	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	西河沿1井（东）柱上变压器	100	22.16	78	78	未进入负面清单	否	无	
4579	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟三组	160	52.8	76	76	未进入负面清单	否	无	
4580	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉后东地柱上变压器	100	23.56	76	76	未进入负面清单	否	无	
4581	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	蔡峪分台柱上变压器	100	33.21	67	67	未进入负面清单	否	无	
4582	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	方屯五组	100	34.14	66	66	未进入负面清单	否	无	
4583	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉93+1号1台柱上变压器	100	12.81	87	87	未进入负面清单	否	无	
4584	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	龙王庙五组分台	200	11.64	177	177	未进入负面清单	否	无	
4585	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	二道沟二组	200	40.38	119	119	未进入负面清单	否	无	
4586	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	后暖泉园子外2柱上变压器	100	15.76	84	84	未进入负面清单	否	无	
4587	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭二组	100	43.74	56	56	未进入负面清单	否	无	
4588	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	暖泉线	前暖泉河北柱上变压器	100	30.18	70	70	未进入负面清单	否	无	
4589	国网营口市盖州市供电分公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯六组	400	86.25	55	55	2024.11	是	2025.12	

4590	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道坊一组	200	19.71	161	161	未进入负面清单	否	无	
4591	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯三组1	200	27.93	144	144	未进入负面清单	否	无	
4592	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房五组	200	12.57	175	175	未进入负面清单	否	无	
4593	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场一组2	100	32.52	67	67	未进入负面清单	否	无	
4594	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯一组1	400	26.09	296	296	未进入负面清单	否	无	
4595	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房六组	200	37.68	125	125	未进入负面清单	否	无	
4596	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯五组	200	23.82	152	152	未进入负面清单	否	无	
4597	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯七组	400	14.79	341	341	未进入负面清单	否	无	
4598	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯四组	400	39.9	240	240	未进入负面清单	否	无	
4599	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	曹屯村	160	91.77	13	13	2024.11	是	2025.12	
4600	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场一组	100	35.61	64	64	未进入负面清单	否	无	
4601	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房一组1	100	47.28	53	53	未进入负面清单	否	无	
4602	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯南台	100	80.4	20	20	2025.8	否	无	
4603	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯二组西台	100	66.78	33	33	未进入负面清单	否	无	

4604	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯三组	200	19.29	161	161	未进入负面清单	否	无	
4605	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房三组	200	47.24	106	106	未进入负面清单	否	无	
4606	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	团甸变021团甸线中学	100	66.87	33	33	未进入负面清单	否	无	
4607	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯七组1	100	30.45	70	70	未进入负面清单	否	无	
4608	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛北地柱上变压器	100	22.16	78	78	未进入负面清单	否	无	
4609	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛1	400	26.46	294	294	未进入负面清单	否	无	
4610	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场二组	200	18.17	164	164	未进入负面清单	否	无	
4611	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯一组	400	27.39	290	290	未进入负面清单	否	无	
4612	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛一组	100	111.21	-11	-11	2025.8	否	无	
4613	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛三队柱上变压器	200	8.475	183	183	未进入负面清单	否	无	
4614	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯七组	200	46.17	108	108	未进入负面清单	否	无	
4615	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛村	400	41.62	234	234	未进入负面清单	否	无	
4616	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道坊四组	100	86.17	14	14	2024.11	是	2025.12	
4617	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯三组2	100	22.05	78	78	未进入负面清单	否	无	

4618	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场一组1	100	19.56	80	80	未进入负面清单	否	无	
4619	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯五组2	200	18.09	164	164	未进入负面清单	否	无	
4620	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道坊二组	200	21.56	157	157	未进入负面清单	否	无	
4621	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯一组3	200	36.54	127	127	未进入负面清单	否	无	
4622	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯一组2	100	33.18	67	67	未进入负面清单	否	无	
4623	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯二组	400	24.99	300	300	未进入负面清单	否	无	
4624	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	千马一组	400	20.67	317	317	未进入负面清单	否	无	
4625	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	牧场三组	200	33.99	132	132	未进入负面清单	否	无	
4626	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房七组1	100	56.43	44	44	未进入负面清单	否	无	
4627	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯三组	200	21.86	156	156	未进入负面清单	否	无	
4628	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯五、六组	400	19.47	322	322	未进入负面清单	否	无	
4629	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯二组	315	19.75	253	253	未进入负面清单	否	无	
4630	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛五队柱上变压器	100	42.52	57	57	未进入负面清单	否	无	
4631	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	敬老院	200	51.38	97	97	未进入负面清单	否	无	

4632	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯村	160	104.68	-7	-7	2023.12	否	无	
4633	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房七组	200	26.49	147	147	未进入负面清单	否	无	
4634	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯东台	100	35.49	65	65	未进入负面清单	否	无	
4635	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	沈屯二组南台变压器	200	38.46	123	123	未进入负面清单	否	无	
4636	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	西高屯七组2	100	9.9	90	90	未进入负面清单	否	无	
4637	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	二道房二组东台	100	58.32	42	42	未进入负面清单	否	无	
4638	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯三组1	100	66.45	34	34	未进入负面清单	否	无	
4639	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	千马村	400	34.19	263	263	未进入负面清单	否	无	
4640	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家一组	200	23.49	153	153	未进入负面清单	否	无	
4641	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家六组	200	51.52	97	97	未进入负面清单	否	无	
4642	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家二三组	400	25.58	298	298	未进入负面清单	否	无	
4643	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家四组	200	44.04	112	112	未进入负面清单	否	无	
4644	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家五七组	200	50.94	98	98	未进入负面清单	否	无	
4645	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	贾屯一组	200	17.61	165	165	未进入负面清单	否	无	

4646	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	贾屯北山变压器	200	46.53	107	107	未进入负面清单	否	无	
4647	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	千马岭西台	100	77.22	23	23	未进入负面清单	否	无	
4648	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	牵马岭西台分台	200	34.39	131	131	未进入负面清单	否	无	
4649	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团甸线	石佛四队柱上变压器	100	38.16	62	62	未进入负面清单	否	无	
4650	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	10kV团西线古家五七组分台	100	0.72	99	99	未进入负面清单	否	无	
4651	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	张漠洛一组	200	75.24	50	50	未进入负面清单	否	无	
4652	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团桥线	凡荣台变压器	200	7.19	186	186	未进入负面清单	否	无	
4653	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	门沫洛二组分台	400	84.93	60	60	2025.8	否	无	
4654	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	张沫洛四组机井变台变压器	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
4655	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团桥线	政府分台变压器	100	55.2	45	45	未进入负面清单	否	无	
4656	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	门五组变压器	400	36.18	255	255	未进入负面清单	否	无	
4657	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团桥线	李漠洛村台变压器	315	31.29	216	216	未进入负面清单	否	无	
4658	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	门沫洛机井变台变压器	200	48.48	103	103	未进入负面清单	否	无	

4659	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团石线	前石西台变压器	160	76.18	38	38	未进入负面清单	否	无	
4660	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	张漠洛二组变压器	400	41.07	236	236	未进入负面清单	否	无	
4661	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	张沫洛二组变台变压器	100	25.02	75	75	未进入负面清单	否	无	
4662	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	门一组变压器	250	76.34	59	59	未进入负面清单	否	无	
4663	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	变压器郑屯五组	400	9.63	361	361	未进入负面清单	否	无	
4664	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团石线	张瓦房北	160	26.59	117	117	未进入负面清单	否	无	
4665	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	郑屯一组变压器	200	107.7	-15	-15	2025.8	否	无	
4666	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团石线	王岗南台	100	104.85	-5	-5	2023.12	是	2025.12	
4667	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	郑屯四组变压器	100	53.43	47	47	未进入负面清单	否	无	
4668	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	门漠洛二组变压器	315	52.25	150	150	未进入负面清单	否	无	
4669	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团石线	后石桥台变压器	315	81.13	59	59	2024.11	是	2025.12	
4670	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	王岗三组变压器	400	37.98	248	248	未进入负面清单	否	无	
4671	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	团山变017团北线石屯西台	200	54.63	91	91	未进入负面清单	否	无	

4672	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	王岗村台变压器	200	28.54	143	143	未进入负面清单	否	无	
4673	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	门漠洛三、四组变压器	200	64.04	72	72	未进入负面清单	否	无	
4674	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团桥线	李漠洛三组台变压器	200	81.24	38	38	2025.8	否	无	
4675	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团石线	张瓦房东变压器	200	96.62	7	7	2025.8	否	无	
4676	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团石线	张瓦房村台变压器	200	70.2	60	60	未进入负面清单	否	无	
4677	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团石线	前石东台变压器	200	83.49	33	33	2025.8	否	无	
4678	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团门线	张漠洛四组变压器	200	89.48	21	21	2023.12	否	无	
4679	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	郑屯三组变压器	160	78.64	34	34	未进入负面清单	否	无	
4680	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	石屯村东台变压器	400	49.56	202	202	未进入负面清单	否	无	
4681	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	团山村变压器	315	69.85	95	95	未进入负面清单	否	无	
4682	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯七组变压器	200	10.02	180	180	未进入负面清单	否	无	
4683	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯四组变压器	50	79.62	10	10	未进入负面清单	否	无	
4684	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木林七组分	200	40.86	118	118	未进入负面清单	否	无	

4685	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东扒山一组分台变压器	80	75.06	20	20	未进入负面清单	否	无	
4686	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福乙线	农电所变压器	400	9.93	360	360	未进入负面清单	否	无	
4687	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	万福甲线	供电西分变压器	200	66.67	67	67	未进入负面清单	否	无	
4688	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟四组分台变压器	80	38.025	50	50	未进入负面清单	否	无	
4689	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	朝阳二组变压器	100	74.34	26	26	未进入负面清单	否	无	
4690	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘二组变压器	400	13.83	345	345	未进入负面清单	否	无	
4691	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘五组变压器	50	41.46	29	29	未进入负面清单	否	无	
4692	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳一组变压器	160	65.66	55	55	未进入负面清单	否	无	
4693	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟四组新增机井	100	2.4	98	98	未进入负面清单	否	无	
4694	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟村台变压器	50	84.46	8	8	2024.1	是	2025.12	
4695	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟二组变压器	100	80.07	20	20	2025.8	否	无	
4696	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳五组变压器	400	26.07	296	296	未进入负面清单	否	无	
4697	国网营口市盖州市供电分公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳六组下变压器	50	60.3	20	20	未进入负面清单	否	无	

4698	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳八组机井	50	2.31	49	49	未进入负面清单	否	无	
4699	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟三组变压器	200	28.16	144	144	未进入负面清单	否	无	
4700	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟四组变压器	50	96.6	2	2	2025.8	否	无	
4701	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘一组变压器	100	56.13	44	44	未进入负面清单	否	无	
4702	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘四组变压器	50	44.92	28	28	未进入负面清单	否	无	
4703	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳八组变压器	200	52.44	95	95	未进入负面清单	否	无	
4704	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘一组新增机井	50	25.71	37	37	未进入负面清单	否	无	
4705	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东朝阳六组变压器	100	52.77	47	47	未进入负面清单	否	无	
4706	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘二组分台1	100	37.95	62	62	未进入负面清单	否	无	
4707	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	东扒山一组变压器	250	20.41	199	199	未进入负面清单	否	无	
4708	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟五组变压器	50	39.24	30	30	未进入负面清单	否	无	
4709	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	苇塘二组分台2	100	60.12	40	40	未进入负面清单	否	无	
4710	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯甲线	贵子沟一组变压器	100	39.18	61	61	未进入负面清单	否	无	
4711	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸村分变压器	80	37.89375	50	50	未进入负面清单	否	无	

4712	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	万福六组分台变压器	200	60.72	79	79	未进入负面清单	否	无	
4713	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山村台变压器	100	70.39	30	30	未进入负面清单	否	无	
4714	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯四组分	50	46.26	27	27	未进入负面清单	否	无	
4715	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯一组变压器	400	12.87	349	349	未进入负面清单	否	无	
4716	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府开发区	400	46.26	215	215	未进入负面清单	否	无	
4717	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府建楼分台	200	31.08	138	138	未进入负面清单	否	无	
4718	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	万福镇政府	160	88.01	19	19	2025.8	否	无	
4719	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	东扒山四组变压器	100	45.48	55	55	未进入负面清单	否	无	
4720	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯五组变压器	50	50.45	25	25	未进入负面清单	否	无	
4721	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸五组变压器	50	70.38	15	15	未进入负面清单	否	无	
4722	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	新农村2变压器	50	82.38	9	9	2025.8	否	无	
4723	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯三组变压器	400	6.57	374	374	未进入负面清单	否	无	
4724	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山一组变压器	200	73.88	52	52	未进入负面清单	否	无	
4725	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯七组变压器	400	15.42	338	338	未进入负面清单	否	无	

4726	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山二组变压器	200	29.52	141	141	未进入负面清单	否	无	
4727	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	东扒山三组变压器	200	24.68	151	151	未进入负面清单	否	无	
4728	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯四组变压器	200	12.57	175	175	未进入负面清单	否	无	
4729	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯六组	100	27.81	72	72	未进入负面清单	否	无	
4730	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯三组变压器	250	16.33	209	209	未进入负面清单	否	无	
4731	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯村台变压器	200	23.49	153	153	未进入负面清单	否	无	
4732	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯一组变压器	100	31.83	68	68	未进入负面清单	否	无	
4733	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯六组变压器	50	55.44	22	22	未进入负面清单	否	无	
4734	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯三组变压器	50	52.54	24	24	未进入负面清单	否	无	
4735	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯七组西台变压器	200	14.82	170	170	未进入负面清单	否	无	
4736	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸九组变压器	50	28.88	36	36	未进入负面清单	否	无	
4737	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河四组变压器	50	90.24	5	5	2025.8	否	无	
4738	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸二组变压器	50	61.92	19	19	未进入负面清单	否	无	
4739	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	东扒山四组分	50	70.8	15	15	未进入负面清单	否	无	

4740	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	供电东台	315	59.25	128	128	未进入负面清单	否	无	
4741	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府开发区分	315	39.12	192	192	未进入负面清单	否	无	
4742	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	乡政府变压器	200	29.88	140	140	未进入负面清单	否	无	
4743	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸三组变压器	20	89.01	2	2	2023.12	是	2025.12	
4744	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府建楼变压器	400	30.36	279	279	未进入负面清单	否	无	
4745	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯六组变压器	200	29.64	141	141	未进入负面清单	否	无	
4746	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯八组变压器	100	38.78	61	61	未进入负面清单	否	无	
4747	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸学校变压器	50	82.89	9	9	2025.8	否	无	
4748	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯六组变压器	50	63.06	18	18	未进入负面清单	否	无	
4749	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山中学后校变压器	125	81.02	24	24	2025.8	否	无	
4750	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯专业队变压器	50	40.44	30	30	未进入负面清单	否	无	
4751	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	罗屯一组分台	50	67.8	16	16	未进入负面清单	否	无	
4752	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯四组变压器	100	64.38	36	36	未进入负面清单	否	无	
4753	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	洪屯二组变压器	50	56.76	22	22	未进入负面清单	否	无	

4754	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸四组变压器	50	73.26	13	13	未进入负面清单	否	无	
4755	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸二组分台变压器	50	49.86	25	25	未进入负面清单	否	无	
4756	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	西扒山五组变压器	50	58	21	21	未进入负面清单	否	无	
4757	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	东扒山四组分台2变压器	160	40.3375	95	95	未进入负面清单	否	无	
4758	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	兴屯村台变压器	100	47.49	53	53	未进入负面清单	否	无	
4759	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	万福六组变压器	315	69.10476	97	97	未进入负面清单	否	无	
4760	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河二组变压器	200	39.78	120	120	未进入负面清单	否	无	
4761	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福甲线	万福二组变压器	400	25.32	299	299	未进入负面清单	否	无	
4762	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福甲线	农专变压器	100	82.91	17	17	2023.12	否	无	
4763	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张五组变压器	50	60.04	20	20	未进入负面清单	否	无	
4764	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张一组变压器	100	67.41	33	33	未进入负面清单	否	无	
4765	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯七组	100	20.19	80	80	未进入负面清单	否	无	
4766	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭四组分台	200	24.57	151	151	未进入负面清单	否	无	
4767	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳三组变压器	200	31.29	137	137	未进入负面清单	否	无	

4768	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯三组变压器	50	61.71	19	19	未进入负面清单	否	无	
4769	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	西寺三组新增机井	100	4.92	95	95	未进入负面清单	否	无	
4770	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张三组变压器	50	65.73	17	17	未进入负面清单	否	无	
4771	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜二组机井	50	8.16	46	46	未进入负面清单	否	无	
4772	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜七组变压器	50	46.02	27	27	未进入负面清单	否	无	
4773	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜一组变压器	200	57.63	85	85	未进入负面清单	否	无	
4774	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭三组变压器	80	60.22	32	32	未进入负面清单	否	无	
4775	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜学校变压器	200	39.84	120	120	未进入负面清单	否	无	
4776	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭二组变压器	200	45.12	110	110	未进入负面清单	否	无	
4777	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜八组变压器	80	103.91	-3	-3	2025.8	否	无	
4778	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜沟四组机井	50	8.88	46	46	未进入负面清单	否	无	
4779	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭四组变压器	315	33.87	208	208	未进入负面清单	否	无	
4780	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜十组变压器	200	76.58	47	47	未进入负面清单	否	无	
4781	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	张岭四组分台	200	38.60	123	123	未进入负面清单	否	无	

4782	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜三组变压器	50	56.22	22	22	未进入负面清单	否	无	
4783	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜六组变压器	50	58.26	21	21	未进入负面清单	否	无	
4784	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜二组变压器	200	39.56	121	121	未进入负面清单	否	无	
4785	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东乙线	芹菜四组变压器	50	81	10	10	2025.8	否	无	
4786	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯一组变压器	100	48.3	52	52	未进入负面清单	否	无	
4787	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭四组变压器	100	79.65	20	20	未进入负面清单	否	无	
4788	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰二组变压器	100	36.03	64	64	未进入负面清单	否	无	
4789	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳东屯分台变压器	100	95.1	5	5	2025.8	否	无	
4790	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭六组变压器	100	78.69	21	21	未进入负面清单	否	无	
4791	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张二组变压器	50	57.54	21	21	未进入负面清单	否	无	
4792	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰九组机井	50	6.99	47	47	未进入负面清单	否	无	
4793	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰九组分台	200	35.64	129	129	未进入负面清单	否	无	
4794	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭一组变压器	100	57.21	43	43	未进入负面清单	否	无	
4795	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰一组台区2	100	1.13	99	99	未进入负面清单	否	无	

4796	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰一组变压器	100	35.4	65	65	未进入负面清单	否	无	
4797	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰九组变压器	100	62.52	37	37	未进入负面清单	否	无	
4798	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张六组变压器	50	128.58	-14	-14	2025.8	否	无	
4799	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯四组变压器	50	41.52	29	29	未进入负面清单	否	无	
4800	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张七组217#机井	50	51.69	24	24	未进入负面清单	否	无	
4801	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯九组	100	20.07	80	80	未进入负面清单	否	无	
4802	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张四组变压器	50	85.44	7	7	2025.8	否	无	
4803	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰六组变压器	50	74.52	13	13	未进入负面清单	否	无	
4804	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯七组变压器	100	29.97	70	70	未进入负面清单	否	无	
4805	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰八组变压器	200	64.16	72	72	未进入负面清单	否	无	
4806	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯五组变压器	50	45.6	27	27	未进入负面清单	否	无	
4807	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯二组变压器	200	6.75	187	187	未进入负面清单	否	无	
4808	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰四组变压器	200	29.1	142	142	未进入负面清单	否	无	
4809	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯九组变压器	50	65.82	17	17	未进入负面清单	否	无	

4810	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰三组变压器	50	53.94	23	23	未进入负面清单	否	无	
4811	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯一组	100	25.05	75	75	未进入负面清单	否	无	
4812	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰五组变压器	100	49.83	50	50	未进入负面清单	否	无	
4813	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳东屯变压器	200	37.49	125	125	未进入负面清单	否	无	
4814	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	西朝阳西屯变压器	400	24.9	300	300	未进入负面清单	否	无	
4815	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	四张七组变压器	50	12.67	44	44	未进入负面清单	否	无	
4816	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石岭一组分柱上变压器	100	44.28	56	56	未进入负面清单	否	无	
4817	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	吴屯六组变压器	50	66.48	17	17	未进入负面清单	否	无	
4818	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万东甲线	石灰七组变压器	100	54.81	45	45	未进入负面清单	否	无	
4819	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福三分组变压器	160	73.01	43	43	未进入负面清单	否	无	
4820	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福七组变压器	200	76.34	47	47	未进入负面清单	否	无	
4821	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福三组变压器	200	60.89	78	78	未进入负面清单	否	无	
4822	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福村台变压器	400	66	136	136	未进入负面清单	否	无	
4823	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福林场变压器	100	51.03	49	49	未进入负面清单	否	无	

4824	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福乙线	农电所分台	200	52.79	94	94	未进入负面清单	否	无	
4825	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万福乙线	万福一组变压器	200	51.18	98	98	未进入负面清单	否	无	
4826	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫六组变压器	100	15.96	84	84	未进入负面清单	否	无	
4827	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村二号新增机井	100	13.84	86	86	未进入负面清单	否	无	
4828	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫学校变压器	100	62.67	37	37	未进入负面清单	否	无	
4829	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	圣水寺变压器	50	40.72	30	30	未进入负面清单	否	无	
4830	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯五组分台2	100	28.88	71	71	未进入负面清单	否	无	
4831	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	什闫七组变压器	100	27.94	72	72	未进入负面清单	否	无	
4832	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫二组新增机井	50	11.19	44	44	未进入负面清单	否	无	
4833	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯四组变压器	50	77.73	11	11	未进入负面清单	否	无	
4834	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫四组变压器	100	56.22	44	44	未进入负面清单	否	无	
4835	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村变压器	100	55.17	45	45	未进入负面清单	否	无	
4836	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫三组变压器	100	109.35	-9	-9	2025.8	否	无	
4837	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫二组变压器	100	19.95	80	80	未进入负面清单	否	无	

4838	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村分台变压器	200	22.4	155	155	未进入负面清单	否	无	
4839	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村新增机井	50	56.56	22	22	未进入负面清单	否	无	
4840	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙朋村分台	100	28.2	72	72	未进入负面清单	否	无	
4841	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯六组变压器	50	76.05	12	12	未进入负面清单	否	无	
4842	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫一组变压器	100	28.35	72	72	未进入负面清单	否	无	
4843	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村一号新增机井	100	11.36	89	89	未进入负面清单	否	无	
4844	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚林场变压器	125	50.64	62	62	未进入负面清单	否	无	
4845	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯五组变压器	50	44.12	28	28	未进入负面清单	否	无	
4846	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫学校分台变压器	50	64.56	18	18	未进入负面清单	否	无	
4847	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫三分组变压器	100	33.42	67	67	未进入负面清单	否	无	
4848	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚村台变压器	200	13.2	174	174	未进入负面清单	否	无	
4849	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚一组变压器	100	23.55	76	76	未进入负面清单	否	无	
4850	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯五组分台变压器	400	0.72	397	397	未进入负面清单	否	无	
4851	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫村三号新增机井	100	76.76	23	23	未进入负面清单	否	无	

4852	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯三组变压器	50	71.85	14	14	未进入负面清单	否	无	
4853	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	孙棚四组变压器	100	53.67	46	46	未进入负面清单	否	无	
4854	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯三组	50	57.36	21	21	未进入负面清单	否	无	
4855	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	前闫三组新增机井	50	23.61	38	38	未进入负面清单	否	无	
4856	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯二组变压器	50	59.32	20	20	未进入负面清单	否	无	
4857	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	王屯一组变压器	100	44.16	56	56	未进入负面清单	否	无	
4858	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间一组变压器	100	73.22	27	27	未进入负面清单	否	无	
4859	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间六组变压器	100	64.74	35	35	未进入负面清单	否	无	
4860	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间四五组变压器	200	91.40	17	17	2024.11	否	无	
4861	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木六组变压器	100	76.44	24	24	未进入负面清单	否	无	
4862	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间一组分台2	200	42.6	115	115	未进入负面清单	否	无	
4863	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木五组变压器	160	41.48	94	94	未进入负面清单	否	无	
4864	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	万福大市场变压器	200	70.23	60	60	未进入负面清单	否	无	
4865	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间房一组分台变压器	400	37.31	251	251	未进入负面清单	否	无	

4866	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间三组变压器	160	82.35	28	28	2025.8	否	无	
4867	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	什间房四组分台变压器	100	83.31	17	17	2025.8	否	无	
4868	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	政府建楼新分台	200	12.65	175	175	未进入负面清单	否	无	
4869	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木七组变压器	160	27.58	116	116	未进入负面清单	否	无	
4870	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨乙线	杨木三组变压器	160	35.93	103	103	未进入负面清单	否	无	
4871	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	后闫四组分台	200	0.28	199	199	未进入负面清单	否	无	
4872	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	柞甸一组变压器	50	119.28	-10	-10	2025.8	否	无	
4873	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河五组变压器	400	23.35	307	307	未进入负面清单	否	无	
4874	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河一组变压器	100	14.61	85	85	未进入负面清单	否	无	
4875	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河三组变压器	50	102.94	-1	-1	2025.8	否	无	
4876	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河七组变压器	200	19.08	162	162	未进入负面清单	否	无	
4877	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	万杨甲线	五七农场变压器	200	23.34	153	153	未进入负面清单	否	无	
4878	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	清河村台变压器	100	60.93	39	39	未进入负面清单	否	无	
4879	国网营口市盖州市供电公司	万福66kV变电站	罗屯乙线	政府开发区二号分台	200	30.96	138	138	未进入负面清单	否	无	

4880	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	西房身左支03号柱上变压器(西房身)	200	13.29	173	173	未进入负面清单	否	无	
4881	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	松树沟支线11号柱上变压器(泡沿)	100	78.08	22	22	未进入负面清单	否	无	
4882	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线69号变压器(前房身)	400	14.48	342	342	未进入负面清单	否	无	
4883	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	刘卜分台2	100	20.91	79	79	未进入负面清单	否	无	
4884	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟右分45号柱上变压器(转弯下)	160	90.39	15	15	2024.11	否	无	
4885	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线228号柱上变压器(天桥)	50	87.62	6	6	2024.11	是	2025.12	
4886	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分38号柱上变压器(迟卜)	400	5.61	378	378	未进入负面清单	否	无	
4887	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟分支32号变压器(郭卜)	200	26.91	146	146	未进入负面清单	否	无	

4888	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟分支41号变压器(郭卜西)	200	54.35	91	91	未进入负面清单			
4889	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺河北柱上变压器	200	9.54	181	181	未进入负面清单	否	无	
4890	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	刘卜分支02号杆柱上变压器(旺刘卜)	100	16.83	83	83	未进入负面清单	否	无	
4891	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	老庙里分支29号柱上变压器(倪卜)	200	32.04	136	136	未进入负面清单	否	无	
4892	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	小杨支线05号变压器(小杨)	50	21.3	39	39	未进入负面清单	否	无	
4893	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	前房身分台	100	13.68	86	86	未进入负面清单	否	无	
4894	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	山咀分支2号柱上变压器(山咀)	200	17.4	165	165	未进入负面清单	否	无	
4895	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟分台	100	23.25	77	77	未进入负面清单	否	无	
4896	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	中卜分支线06号柱上变压器(中卜)	200	24.81	150	150	未进入负面清单	否	无	
4897	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	矿山右分10号变压器(矿山)	50	13.98	43	43	未进入负面清单	否	无	

4898	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺河东分支05号柱上变压器(旺河东)	30	0	30	30	未进入负面清单	否	无	
4899	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线184号柱上变压器(柏卜)	200	24.75	151	151	未进入负面清单	否	无	
4900	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	四道沟分台(旺)	50	27.03	36	36	未进入负面清单	否	无	
4901	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟支线13号柱上变压器(河南)	400	48.51	206	206	未进入负面清单	否	无	
4902	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	杨木沟分支18号柱上变压器(杨木沟)	100	50.312	50	50	未进入负面清单	否	无	
4903	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	转湾子支线02号柱上变压器(转弯)	200	20.67	159	159	未进入负面清单	否	无	
4904	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	老庙里分支48号柱上变压器(老庙里)	100	16.02	84	84	未进入负面清单	否	无	
4905	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟分支22号柱上变压器(盘龙沟)	30	64.8	11	11	未进入负面清单	否	无	

4906	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汪家街右分2号柱上变压器(汪家街)	200	30.33	139	139	未进入负面清单	否	无	
4907	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线31号变压器(黄岭)	50	118.36	-9	-9	2023.12	是	2025.12	
4908	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	单卜支线22号柱上变压器(单卜)	100	19.23	81	81	未进入负面清单	否	无	
4909	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分23号柱上变压器(徐卜)	400	30.39	278	278	未进入负面清单	否	无	
4910	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线241号柱上变压器(四道沟)	50	33.15	33	33	未进入负面清单	否	无	
4911	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	龙头支线1号柱上变压器	200	28.65	143	143	未进入负面清单	否	无	
4912	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	松树沟支线85号柱上变压器(松树沟)	100	17.4	83	83	未进入负面清单	否	无	
4913	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟76号柱上变压器(龙王庙)	100	36.67	63	63	未进入负面清单	否	无	

4914	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	中学分支6号柱上变压器(中学)	50	47.31	26	26	未进入负面清单	否	无	
4915	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	赵沟左支1号柱上变压器(赵沟)	100	29.07	71	71	未进入负面清单	否	无	
4916	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	盘龙沟左支8号柱上变压器(前书房)	100	17.58	82	82	未进入负面清单	否	无	
4917	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	西沟左分25号柱上变压器(王屯西沟)	100	89.72	10	10	2024.11	是	2025.12	
4918	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟右分70号柱上变压器(上下)	400	15.96	336	336	未进入负面清单	否	无	
4919	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	汤南沟支线107号变压器(汤南沟)	400	8.22	367	367	未进入负面清单	否	无	
4920	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	朱卜分台2	100	21.12	79	79	未进入负面清单	否	无	
4921	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线15柱上变压器用户(乡政府)	400	38.13	247	247	未进入负面清单	否	无	
4922	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线44号变压器(冷卜)	200	40.26	119	119	未进入负面清单	否	无	

4923	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分54号柱上变压器(罗泉沟)	100	28.08	72	72	未进入负面清单	否	无	
4924	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线06号柱上变压器(大卜)	100	42.41	58	58	未进入负面清单	否	无	
4925	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	刘卜分台1柱上变压器	100	26.73	73	73	未进入负面清单	否	无	
4926	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线209号柱上变压器	200	27.705	145	145	未进入负面清单	否	无	
4927	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	旺兴仁线138号杆柱上变压器(腰卜)	400	6.78	373	373	未进入负面清单	否	无	
4928	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	小卜前队右分支4号柱上变压器(小卜前队)	400	78.72	85	85	未进入负面清单	否	无	
4929	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	东北沟95号变压器(东北沟)	200	17.31	165	165	未进入负面清单	否	无	
4930	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	西沟左分01号柱上变压器(王屯)	200	30.75	139	139	未进入负面清单	否	无	
4931	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	河东分支7号变压器(旺河东)	200	12.21	176	176	未进入负面清单	否	无	

4932	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	朱卜分台1	100	21.39	79	79	未进入负面清单	否	无	
4933	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	罗泉沟右分12号柱上变压器(小卜)	100	75	25	25	未进入负面清单	否	无	
4934	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	松树沟左分75号柱上变压器(高卜)	100	13.02	87	87	未进入负面清单	否	无	
4935	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	兴隆街居民组分台	400	31.11	276	276	未进入负面清单	否	无	
4936	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分95号变压器西三道二台	50	35.64	32	32	未进入负面清单	否	无	
4937	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分39右2#独甸村一号井	50	10.47	45	45	未进入负面清单	否	无	
4938	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	兴隆街居民组分台1	100	21.52	78	78	未进入负面清单	否	无	
4939	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分110#西山道三台一号井	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
4940	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	陈岭沟右分19号变压器独甸四台	100	20.01	80	80	未进入负面清单	否	无	

4941	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线99号变压器金厂沟三台	200	26.91	146	146	未进入负面清单	否	无	
4942	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧七十一台分台	100	19.68	80	80	未进入负面清单	否	无	
4943	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分72#独甸一号井	50	5.46	47	47	未进入负面清单	否	无	
4944	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线61右2#卧龙泉七组二号井	50	0.04	50	50	未进入负面清单	否	无	
4945	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	西北沟右分支16号变压器独甸十台	50	53.88	23	23	未进入负面清单	否	无	
4946	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金广北沟右分10号变压器金厂沟五台	100	22.68	77	77	未进入负面清单	否	无	
4947	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独甸二台分台	100	60.57	39	39	未进入负面清单	否	无	
4948	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线189#变压器独甸一台	50	68.58	16	16	未进入负面清单	否	无	
4949	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西分190左2#独甸一组二号井	50	6.14	47	47	未进入负面清单	否	无	

4950	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟四台分01#变压器金厂沟四台	200	54.57	91	91	未进入负面清单	否	无	
4951	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分22#独甸五组井	50	6.76	47	47	未进入负面清单	否	无	
4952	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	西大派右分31号变压器卧龙泉九台	250	8.96	228	228	未进入负面清单	否	无	
4953	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	兴隆街左分1#变压器兴隆街居民组	315	78.67	67	67	未进入负面清单	否	无	
4954	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	赵石左支29号变压器独甸十一台	100	24.72	75	75	未进入负面清单	否	无	
4955	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分86号变压器西三道一台	50	58.95	21	21	未进入负面清单	否	无	
4956	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线独西分赵石右支12#独甸九组井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
4957	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	西大派右分16号变压器卧龙泉四台	400	6.72	373	373	未进入负面清单	否	无	

4958	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线42右1#卧龙泉五组井	50	20.85	40	40	未进入负面清单	否	无	
4959	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分11+1#独甸村五组井	200	45.21	110	110	未进入负面清单	否	无	
4960	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分116#西山道三台二号井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
4961	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线36#右6#卧龙泉五六组井	100	3.76	96	96	未进入负面清单	否	无	
4962	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV西大派分24#右001#卧龙泉九组一号井	100	15.24	85	85	未进入负面清单	否	无	
4963	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线50#卧龙泉七组一号井	200	36.93	126	126	未进入负面清单	否	无	
4964	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分138号变压器西三道六台	20	54.68	9	9	未进入负面清单	否	无	
4965	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分67右1独甸八组一号井	50	2.28	49	49	未进入负面清单	否	无	

4966	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV西大派分19#卧龙泉四组二号井	100	0.18	100	100	未进入负面清单	否	无	
4967	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线182#右1#独甸一组一号井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
4968	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分128号变压器西三道四五台	50	67.12	16	16	未进入负面清单	否	无	
4969	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分63号变压器独甸八台	50	59.31	20	20	未进入负面清单	否	无	
4970	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧龙泉八九台分台	100	20.64	79	79	未进入负面清单	否	无	
4971	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线208左3独甸二组二号井	50	3.03	48	48	未进入负面清单	否	无	
4972	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分112号变压器西三道三台	100	24.78	75	75	未进入负面清单	否	无	
4973	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线208左1#右001独甸村二组一号井	50	6.48	47	47	未进入负面清单	否	无	

4974	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线陈岭沟分2右1独甸村三组井	50	8.28	46	46	未进入负面清单	否	无	
4975	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线166号变压器金厂沟七台	400	17.96	328	328	未进入负面清单	否	无	
4976	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV西大派分39#卧龙泉九组二号井	200	9.78	180	180	未进入负面清单	否	无	
4977	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分35左2#独甸村二号井	50	0.06	50	50	未进入负面清单	否	无	
4978	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独甸二组右分5号变压器、独甸二台	200	12.99375	174	174	未进入负面清单	否	无	
4979	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	独西右分31号变压器独甸村台	100	13.35	87	87	未进入负面清单	否	无	
4980	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV卧西线95左1#金厂沟三组井	50	4.05	48	48	未进入负面清单	否	无	
4981	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分95#右1#独甸西山道二组井	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	

4982	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟六台分01#变压器金厂沟六台	200	21.24	158	158	未进入负面清单	否	无	
4983	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟四台分台	100	43.29	57	57	未进入负面清单	否	无	
4984	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	后独甸左支6号变压器独甸五台	200	14.07	172	172	未进入负面清单	否	无	
4985	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	后独甸左支23号变压器独甸六台	80	34.69	52	52	未进入负面清单	否	无	
4986	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	赵石左支5号变压器独甸九台	100	76.37	24	24	未进入负面清单	否	无	
4987	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	10kV独西分51右1独甸八组二号井	100	11.82	88	88	未进入负面清单	否	无	
4988	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金厂沟一台分台	200	19.89	160	160	未进入负面清单	否	无	
4989	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线31号变压器卧龙泉五六台	100	64.56	35	35	未进入负面清单	否	无	
4990	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	卧西线57号变压器卧龙泉七台	100	25.56	74	74	未进入负面清单	否	无	

4991	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	金广沟左分14号变压器金厂沟一台	200	19.59	161	161	未进入负面清单	否	无	
4992	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧西线	陈岭沟右分4号变压器独甸三台	100	35.58	64	64	未进入负面清单	否	无	
4993	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线250右3#北阳一组井	50	0.09	50	50	未进入负面清单	否	无	
4994	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线145左2#钱河五组一号井	200	65.27	69	69	未进入负面清单	否	无	
4995	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜三组变压器	200	23.92	152	152	未进入负面清单	否	无	
4996	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线156左2#钱河五组二号井	50	0.3	50	50	未进入负面清单	否	无	
4997	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟四组变压器	200	16.91	166	166	未进入负面清单	否	无	
4998	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线208#北阳十组一号井	50	16.98	42	42	未进入负面清单	否	无	
4999	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜四台一号井	50	0.06	50	50	未进入负面清单	否	无	
5000	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟三组变压器	100	38.34	62	62	未进入负面清单	否	无	

5001	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉中学变压器	200	108.42	-17	-17	2025.8	否	无	
5002	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十组变压器	200	31.71	137	137	未进入负面清单	否	无	
5003	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜一组变压器	30	94.97	2	2	2023.12	是	2025.12	
5004	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳三组新增台区机井	100	2.02	98	98	未进入负面清单	否	无	
5005	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV义和分9左1#义和七组一号井	200	3.71	193	193	未进入负面清单	否	无	
5006	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和三组变压器	30	99.96	0	0	2024.11	是	2025.12	
5007	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳六组变压器	100	61.74	38	38	未进入负面清单	否	无	
5008	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线娘娘庙28右2#娘娘庙三组井	50	6.08	47	47	未进入负面清单	否	无	
5009	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和七组变压器	100	25.23	75	75	未进入负面清单	否	无	
5010	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙新二台柱上变压器	50	84.48	8	8	2025.8	否	无	
5011	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳四组变压器	50	50.52	25	25	未进入负面清单	否	无	
5012	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙七组变压器	100	21.78	78	78	未进入负面清单	否	无	

5013	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	二道沟26#北阳十二组机井	50	14.25	43	43	未进入负面清单	否	无	
5014	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十三组变压器	100	50.62	49	49	未进入负面清单	否	无	
5015	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	新路卜三台支10#新路卜三台	200	5.025	190	190	未进入负面清单	否	无	
5016	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟六组变压器	100	22.62	77	77	未进入负面清单	否	无	
5017	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分27#东八沟七组二号井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
5018	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟006#东八沟八组二号井	50	9.54	45	45	未进入负面清单	否	无	
5019	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV义和右分15左1#义和七组二号井	100	53.64	46	46	未进入负面清单	否	无	
5020	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟一组变压器	200	11.37	177	177	未进入负面清单	否	无	
5021	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线198右5#东山道一五组井	50	0.06	50	50	未进入负面清单	否	无	

5022	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳村台变压器	200	95.86	8	8	2024.11	否	无	
5023	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳七组变压器	100	24.42	76	76	未进入负面清单	否	无	
5024	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨三组变压器	100	62.91	37	37	未进入负面清单	否	无	
5025	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟二组变压器	100	44.31	56	56	未进入负面清单	否	无	
5026	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉一组变压器	400	14.85	341	341	未进入负面清单	否	无	
5027	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙五组变压器	50	53	24	24	未进入负面清单	否	无	
5028	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳五组变压器	50	37.74	31	31	未进入负面清单	否	无	
5029	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十一组变压器	200	20.73	159	159	未进入负面清单	否	无	
5030	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	钱河中学台分台	200	42.75	115	115	未进入负面清单	否	无	
5031	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜五组变压器	200	43.56	113	113	未进入负面清单	否	无	
5032	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨四组分台	100	0.36	100	100	未进入负面清单	否	无	
5033	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙一组变压器	100	27.42	73	73	未进入负面清单	否	无	
5034	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟三组变压器	50	57.28	21	21	未进入负面清单	否	无	

5035	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线163#东山道四组井	100	23.085	77	77	未进入负面清单	否	无	
5036	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟四组变压器	100	25.65	74	74	未进入负面清单	否	无	
5037	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟八台分台	100	37.89	62	62	未进入负面清单	否	无	
5038	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟五六组变压器	100	48.48	52	52	未进入负面清单	否	无	
5039	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜二组变压器	100	84.89	15	15	2024.11	否	无	
5040	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线义和右分18左3#义和村井	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
5041	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西八沟一组变压器	50	57.09	21	21	未进入负面清单	否	无	
5042	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东三道沟二组变压器	100	47.94	52	52	未进入负面清单	否	无	
5043	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分39#东八沟七组一号井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
5044	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身四、五组变压器	100	32.27	68	68	未进入负面清单	否	无	
5045	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜九组变压器	100	37.68	62	62	未进入负面清单	否	无	

5046	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分53#东八沟五组井	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
5047	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身二台2	200	17.28	165	165	未进入负面清单	否	无	
5048	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉三组变压器	200	30.93	138	138	未进入负面清单	否	无	
5049	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线小狼沟分5左2#东山道一组井	100	25.62	74	74	未进入负面清单	否	无	
5050	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙三组变压器	200	29.23	142	142	未进入负面清单	否	无	
5051	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线东八沟分16右1东八沟八组一号井	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
5052	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳三组变压器	200	14.04	172	172	未进入负面清单	否	无	
5053	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身一组变压器	100	22.88	77	77	未进入负面清单	否	无	
5054	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和六组变压器	100	43.28	57	57	未进入负面清单	否	无	
5055	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟一组变压器	50	61.44	19	19	未进入负面清单	否	无	
5056	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙四组变压器	50	69.06	15	15	未进入负面清单	否	无	

5057	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙二组变压器	250	15.43	211	211	未进入负面清单	否	无	
5058	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和村变压器	200	11.4	177	177	未进入负面清单	否	无	
5059	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜六组变压器	100	35.61	64	64	未进入负面清单	否	无	
5060	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身二组变压器	100	27.66	72	72	未进入负面清单	否	无	
5061	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线87西八沟三组井	50	81.36	9	9	2025.8	否	无	
5062	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳九组变压器	100	58.5	42	42	未进入负面清单	否	无	
5063	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧龙泉十台	400	17.49	330	330	未进入负面清单	否	无	
5064	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	西房身六组变压器	200	27.9	144	144	未进入负面清单	否	无	
5065	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和四组变压器	100	26.02	74	74	未进入负面清单	否	无	
5066	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨六组变压器	100	10.5	90	90	未进入负面清单	否	无	
5067	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨四组变压器	100	47.88	52	52	未进入负面清单	否	无	
5068	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和一组变压器	100	20.73	79	79	未进入负面清单	否	无	
5069	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	大寨一组变压器	200	23.97	152	152	未进入负面清单	否	无	
5070	国网营口市盖州市供电分公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟七组变压器	100	30.54	69	69	未进入负面清单	否	无	

5071	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十组二号井	50	6.24	47	47	未进入负面清单	否	无	
5072	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟五组变压器	200	58.55	83	83	未进入负面清单	否	无	
5073	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	娘娘庙六组变压器	100	15	85	85	未进入负面清单	否	无	
5074	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线193右1#东山道四组井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
5075	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	腰卜四组变压器	100	57.77	42	42	未进入负面清单	否	无	
5076	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	卧东线228左1#北阳村台井	50	0.03	50	50	未进入负面清单	否	无	
5077	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳十四组变压器	50	45.42	27	27	未进入负面清单	否	无	
5078	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	10kV卧东线娘娘庙分19左7#娘娘庙一组井	20	0.2	20	20	未进入负面清单	否	无	
5079	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳一组变压器	200	35.16	130	130	未进入负面清单	否	无	
5080	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	北阳八组变压器	100	61.06	39	39	未进入负面清单	否	无	
5081	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	东八沟八组变压器	100	39.6	60	60	未进入负面清单	否	无	
5082	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	义和八组变压器	200	9.75	181	181	未进入负面清单	否	无	

5083	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗三组变压器	315	46.2	169	169	未进入负面清单	否	无	
5084	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	下店二组变压器	200	86.41	27	27	2024.11	否	无	
5085	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗大队分台变压器	250	57.72	106	106	未进入负面清单	否	无	
5086	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	二大队一组变压器	50	119.12	-10	-10	2024.2	是	2025.12	
5087	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗四组柱上变压器	400	31.32	275	275	未进入负面清单	否	无	
5088	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗二组变压器	400	58.20	167	167	未进入负面清单	否	无	
5089	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗大队变压器	315	82.34	56	56	2025.8	否	无	
5090	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	下店一组分台变压器	50	31.70	34	34	未进入负面清单	否	无	
5091	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队二组分台柱上变压器	200	84.18	32	32	2025.8	否	无	
5092	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	二大队二组变压器	160	102.13	-3	-3	2025.8	否	无	
5093	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗一组变压器	400	45.32	219	219	未进入负面清单	否	无	
5094	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	农业三组变压器	400	27.9	288	288	未进入负面清单	否	无	
5095	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	农业二组变压器	200	71.85	56	56	未进入负面清单	否	无	
5096	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	园区甲线	华阳综合台变压器	400	68.94	124	124	未进入负面清单	否	无	

5097	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	园区甲线	盐厂北台变压器	200	98.51	3	3	2025.8	否	无	
5098	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	园区甲线	盐厂南台变压器	30	32.6	20	20	未进入负面清单	否	无	
5099	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	工程队新台变压器	400	65.4	138	138	未进入负面清单	否	无	
5100	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	西海三队分台	200	29.93	140	140	未进入负面清单	否	无	
5101	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队三组变压器	400	37.46	250	250	未进入负面清单	否	无	
5102	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	渔业北台变压器	400	20.82	317	317	未进入负面清单	否	无	
5103	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	西海小学变压器	50	100.42	0	0	2024.2	是	2025.12	
5104	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	渔业北分台	200	98.13	4	4	2025.8	否	无	
5105	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	理石家属变压器	200	64.05	72	72	未进入负面清单	否	无	
5106	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队二组变压器	400	9.74	361	361	未进入负面清单	否	无	
5107	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	农业一组变压器	400	50.58	198	198	未进入负面清单	否	无	
5108	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	工程队变压器	400	88.33	47	47	2024.2	否	无	
5109	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	理石二组柱上变压器	100	13.34	87	87	未进入负面清单	否	无	
5110	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	西海二大队变压器	400	18.69	325	325	未进入负面清单	否	无	

5111	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	六大队变压器	100	106.8	-7	-7	2025.8	否	无	
5112	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	一大队变压器	160	57.23	68	68	未进入负面清单	否	无	
5113	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	二大队家属变压器	200	88.50	23	23	2024.11	是	2025.12	
5114	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	下店一组变压器	200	64.23	72	72	未进入负面清单	否	无	
5115	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	渔业南台变压器	400	63.92	144	144	未进入负面清单	否	无	
5116	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	化一线	农业四组	200	29.16	142	142	未进入负面清单	否	无	
5117	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	一队新村变压器	100	76.60	23	23	未进入负面清单	否	无	
5118	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	下店三组变压器	200	19.35	161	161	未进入负面清单	否	无	
5119	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	西海大队变压器	400	61.5	154	154	未进入负面清单	否	无	
5120	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	四队一组变压器	200	54.87	90	90	未进入负面清单	否	无	
5121	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西北甲线	五队一组变压器	400	34.94	260	260	未进入负面清单	否	无	
5122	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	一队脱谷变压器	400	33.23	267	267	未进入负面清单	否	无	
5123	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	九仓综合楼变压器	80	88.43	9	9	2025.8	否	无	
5124	国网营口市盖州市供电分公司	西海66kV变电站	西南线	西海三队变压器	200	79.28	41	41	未进入负面清单	否	无	

5125	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北乙线	四大队三组	200	26.55	147	147	未进入负面清单	否	无	
5126	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	西海二队井分台柱上变压器	100	76.05	24	24	未进入负面清单	否	无	
5127	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	西海二队井柱上变压器	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
5128	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	理石家属分台	200	1.28	197	197	未进入负面清单	否	无	
5129	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	园区乙线	西海庄林路充电站1号箱变配电变压器	630	15.93	530	530	未进入负面清单	否	无	
5130	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	充电桩2号箱变配电变压器	630	81.3	118	118	2025.8	否	无	
5131	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	化一线	充电桩1号箱变配电变压器	630	82.41	111	111	2025.8	否	无	
5132	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	四组新增	100	18.42	82	82	未进入负面清单	否	无	
5133	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	泰昌水利	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
5134	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	五组分台延伸	100	44.04	56	56	未进入负面清单	否	无	
5135	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	天桥水利2	100	20.64	79	79	未进入负面清单	否	无	

5136	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线363号柱上变压器(曲卜)	100	37.92	62	62	未进入负面清单	否	无	
5137	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	南沟左分08号柱上变压器(五组)	100	47.04	53	53	未进入负面清单	否	无	
5138	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	砍子沟机井柱上变压器	50	24.52	38	38	未进入负面清单	否	无	
5139	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	双岭左支09号柱上变压器(九组)	100	60.75	39	39	未进入负面清单	否	无	
5140	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线300号柱上变压器(于屯坎子沟)	200	22.86	154	154	未进入负面清单	否	无	
5141	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线246号柱上变压器(西队)	100	39.06	61	61	未进入负面清单	否	无	
5142	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	张苗卜水利	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
5143	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	二组新增	50	8.12	46	46	未进入负面清单	否	无	
5144	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	岔路沟右分34号柱上变压器(二组)	200	21.54	157	157	未进入负面清单	否	无	
5145	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线七组分台	100	5.79	94	94	未进入负面清单	否	无	

5146	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	大岭右分21号柱上变压器(大岭)	50	53.46	23	23	未进入负面清单	否	无	
5147	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	于屯砍子沟分台柱上变压器	50	58.38	21	21	未进入负面清单	否	无	
5148	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	三组分台延伸	100	11.76	88	88	未进入负面清单	否	无	
5149	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	北沟右分13号柱上变压器(八组北沟)	50	49.05	25	25	未进入负面清单	否	无	
5150	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	工业右分03号柱上变压器(八组)	400	48.3	207	207	未进入负面清单	否	无	
5151	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	北沟水利	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
5152	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线215号柱上变压器(四组)	100	43.95	56	56	未进入负面清单	否	无	
5153	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	六组新增2	50	51.99	24	24	未进入负面清单	否	无	
5154	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	六组新增1	400	5.43	378	378	未进入负面清单	否	无	
5155	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线241号柱上变压器(东组)	100	64.72	35	35	未进入负面清单	否	无	

5156	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	天桥左分04号柱上变压器(天桥)	100	29.13	71	71	未进入负面清单	否	无	
5157	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线265号柱上变压器(山咀小)	200	20.57	159	159	未进入负面清单	否	无	
5158	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	天桥水利	100	6.08	94	94	未进入负面清单	否	无	
5159	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	三组左支1号柱上变压器(三组)	400	24.1875	303	303	未进入负面清单	否	无	
5160	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线177号柱上变压器(六组)	100	61.62	38	38	未进入负面清单			
5161	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	西组水利柱上变压器	100	27.32	73	73	未进入负面清单	否	无	
5162	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	山咀新增	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
5163	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	张苗卜新增	50	13.2	43	43	未进入负面清单	否	无	
5164	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	张苗卜右分02号柱上变压器(张苗卜)	100	58.86	41	41	未进入负面清单	否	无	
5165	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	九组分台延伸	100	18.78	81	81	未进入负面清单	否	无	

5166	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线374号柱上变压器(王卜)	100	51.78	48	48	未进入负面清单	否	无	
5167	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	岔路沟右分63号柱上变压器(一组)	100	25.8	74	74	未进入负面清单	否	无	
5168	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	邹卜变压器	50	43.76	28	28	未进入负面清单	否	无	
5169	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	崔屯	200	55.4	89	89	未进入负面清单	否	无	
5170	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	四道沟分台	100	25.5	75	75	未进入负面清单	否	无	
5171	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大石鹏右分03号柱上变压器(大石鹏)	200	46.97	106	106	未进入负面清单	否	无	
5172	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线姚北左支04号柱上变压器(姚北)	100	56.19	44	44	未进入负面清单	否	无	
5173	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线药草沟右支26号柱上变压器(药草沟)	100	30.45	70	70	未进入负面清单	否	无	

5174	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线大周槽左分205号柱上变压器三道沟)	100	21.06	79	79	未进入负面清单	否	无	
5175	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分111号柱上变压器(大周屯)	400	14.55	342	342	未进入负面清单	否	无	
5176	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	老营分台柱上变压器	160	20.03	128	128	未进入负面清单	否	无	
5177	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分161号柱上变压器(朱屯)	100	47.79	52	52	未进入负面清单	否	无	
5178	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	水利右分05号柱上变压器(河东组)	100	27.98	72	72	未进入负面清单	否	无	
5179	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分116号柱上变压器(锅上)	200	18.84	162	162	未进入负面清单	否	无	
5180	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分49号柱上变压器(房身沟)	100	22.77	77	77	未进入负面清单	否	无	
5181	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	姚北分台	100	63.78	36	36	未进入负面清单	否	无	

5182	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分83号柱上变压器(于屯)	200	37.56	125	125	未进入负面清单	否	无	
5183	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分257号柱上变压器(黄安口)	50	35.16	32	32	未进入负面清单	否	无	
5184	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	黄安口分台	50	23.04	38	38	未进入负面清单	否	无	
5185	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分58号柱上变压器(罗屯小)	100	0	100	100	未进入负面清单	否	无	
5186	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	岔沟分台	100	43.95	56	56	未进入负面清单	否	无	
5187	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分125号柱上变压器(小周屯)	50	51.12	24	24	未进入负面清单	否	无	
5188	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	二下分台	100	46.74	53	53	未进入负面清单	否	无	
5189	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分187号柱上变压器(大卜小)	100	32.55	67	67	未进入负面清单	否	无	
5190	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分24号柱上变压器(老营)	100	18.06	82	82	未进入负面清单	否	无	

5191	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	崔屯水利	100	4.92	95	95	未进入负面清单	否	无	
5192	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁小线126号柱上变压器(小锅峪)	400	21.5	314	314	未进入负面清单	否	无	
5193	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	罗屯柱上变压器	100	61.39	39	39	未进入负面清单	否	无	
5194	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	头道沟右支08号柱上变压器(头道沟)	100	17.38	83	83	未进入负面清单	否	无	
5195	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	八组新增水利	50	9.6	45	45	未进入负面清单	否	无	
5196	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分68号柱上变压器(沈屯)	100	24.39	76	76	未进入负面清单	否	无	
5197	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	三道沟分台	100	15.45	85	85	未进入负面清单	否	无	
5198	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	药草沟新增	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
5199	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	北葳右分06号柱上变压器(北葳子)	30	87.13	4	4	2024.11	是	2025.12	
5200	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	小南沟左分12号柱上变压器(南沟)	200	17.91	164	164	未进入负面清单	否	无	

5201	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	河北新增	50	9.68	45	45	未进入负面清单	否	无	
5202	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分28号柱上变压器(史屯)	200	18.68	163	163	未进入负面清单	否	无	
5203	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	二上延伸	100	20.03	80	80	未进入负面清单	否	无	
5204	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分167号柱上变压器(东山)	100	38.31	62	62	未进入负面清单	否	无	
5205	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	二道沟右支34号柱上变压器(二上)	100	35.61	64	64	未进入负面清单	否	无	
5206	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	岔沟右支25号柱上变压器(岔沟)	50	41.16	29	29	未进入负面清单	否	无	
5207	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	旺沟左支02号柱上变压器(汪沟)	50	23.43	38	38	未进入负面清单	否	无	
5208	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分06号柱上变压器(曲屯)	200	24.69	151	151	未进入负面清单	否	无	
5209	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分227号柱上变压器(四道沟)	200	12.87	174	174	未进入负面清单	否	无	

5210	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	梁屯变835梁小线大周槽左分130号柱上变压器(西房身)	100	23.88	76	76	未进入负面清单	否	无	
5211	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大周槽左分86号柱上变压器(洼岭)	100	26.88	73	73	未进入负面清单	否	无	
5212	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	姚南右分支06号柱上变压器(姚南)	200	13.11	174	174	未进入负面清单	否	无	
5213	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	邹堡新增	50	46.47	27	27	未进入负面清单	否	无	
5214	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	大锅峪左分48号柱上变压器(河北村台)	100	35.4	65	65	未进入负面清单	否	无	
5215	国网营口市盖州市供电分公司	小石棚66kV变电站	石松甲线	梁小线168号柱上变压器(七组)168	50	68.44	16	16	未进入负面清单	否	无	
5216	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	徐屯煤改电柱上变压器	200	31.56	137	137	未进入负面清单	否	无	
5217	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村三组	400	12.93	348	348	未进入负面清单	否	无	
5218	国网营口市盖州市供电分公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	卢屯三组变压器	100	77.13	23	23	未进入负面清单	否	无	

5219	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	塔子沟1组变压器	100	69.99	30	30	未进入负面清单	否	无	
5220	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪五组	100	29.81	70	70	未进入负面清单	否	无	
5221	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	狼洞沟线1005	韩家沟三组照明	400	15.27	339	339	未进入负面清单	否	无	
5222	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	后屯村二组	400	3.4	386	386	未进入负面清单	否	无	
5223	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀四组分台	200	26.85	146	146	未进入负面清单	否	无	
5224	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	松树底村	200	59.4	81	81	未进入负面清单	否	无	
5225	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀三组变压器	200	63.45	73	73	未进入负面清单	否	无	
5226	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	罗店村分台柱上变压器	200	34.29	131	131	未进入负面清单	否	无	
5227	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	老爷庙村	100	41.34	59	59	未进入负面清单	否	无	
5228	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀村台	100	71.04	29	29	未进入负面清单	否	无	
5229	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀一组村台变压器	400	44.61	222	222	未进入负面清单	否	无	
5230	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪四组	50	70.44	15	15	未进入负面清单	否	无	
5231	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	曾店一组	200	54.54	91	91	未进入负面清单	否	无	
5232	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村五组	400	40.31	239	239	未进入负面清单	否	无	

5233	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村一组	400	30.83	277	277	未进入负面清单	否	无	
5234	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪村一组	200	28.2	144	144	未进入负面清单	否	无	
5235	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	茨峪二组	200	26.04	148	148	未进入负面清单	否	无	
5236	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜村三组	200	17.16	166	166	未进入负面清单	否	无	
5237	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	四盘岭村	100	33.51	66	66	未进入负面清单	否	无	
5238	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村二组	400	28.03	288	288	未进入负面清单	否	无	
5239	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	曾店二组	400	24.52	302	302	未进入负面清单	否	无	
5240	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	初卜村	200	19.95	160	160	未进入负面清单	否	无	
5241	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀五组变压器	400	22.81	309	309	未进入负面清单	否	无	
5242	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	后屯村一、二组	400	30.48	278	278	未进入负面清单	否	无	
5243	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀一组分台柱上变压器	200	50.43	99	99	未进入负面清单	否	无	
5244	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀四组变压器	200	36.93	126	126	未进入负面清单	否	无	
5245	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村新二组	200	108.33	-17	-17	2025.8	否	无	
5246	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜村一组	200	25.05	150	150	未进入负面清单	否	无	

5247	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	曾店二组分台	100	44.25	56	56	未进入负面清单	否	无	
5248	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	山咀二组变压器	400	22.44	310	310	未进入负面清单	否	无	
5249	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	王卜村	400	11.83	353	353	未进入负面清单	否	无	
5250	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜村分台柱上变压器	200	22.095	156	156	未进入负面清单	否	无	
5251	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村分台柱上变压器	200	105.78	-12	-12	2025.8	否	无	
5252	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	塔子沟三组变压器	400	54.45	182	182	未进入负面清单	否	无	
5253	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	许卜三组分台变压器	200	47.13	106	106	未进入负面清单	否	无	
5254	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	松树底村分台	200	15.66	169	169	未进入负面清单	否	无	
5255	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	龙湾村	400	20.78	317	317	未进入负面清单	否	无	
5256	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	罗店村	400	22.5	310	310	未进入负面清单	否	无	
5257	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	初卜村分台柱上变压器	200	16.68	167	167	未进入负面清单	否	无	
5258	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	后屯三、四组	400	36.85	253	253	未进入负面清单	否	无	
5259	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	山咀线1021	塔子沟二组	200	84.82	30	30	2024.11	否	无	

5260	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	茨玉线	前屯村一组	400	21.55	314	314	未进入负面清单	否	无	
5261	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯六组变压器	200	36.45	127	127	未进入负面清单	否	无	
5262	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯五、六组	100	50.10	50	50	未进入负面清单	否	无	
5263	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯村变压器	400	43.02	228	228	未进入负面清单	否	无	
5264	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐屯乙线	徐屯村分台柱上变压器	400	38.22	247	247	未进入负面清单	否	无	
5265	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢屯一组左	200	59.94	80	80	未进入负面清单	否	无	
5266	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟八组	400	18.5	326	326	未进入负面清单	否	无	
5267	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟九组	100	97.64	2	2	2024.2	否	无	
5268	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟五七组	400	34.17	263	263	未进入负面清单	否	无	
5269	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟8组分台	200	37.71	125	125	未进入负面清单	否	无	
5270	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟5、7组分台	100	66.66	33	33	未进入负面清单	否	无	
5271	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐韩线	韩家沟一组	400	33.39	266	266	未进入负面清单	否	无	
5272	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟二组分台柱上变压器	200	44.43	111	111	未进入负面清单	否	无	

5273	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟一组分台2	100	58.08	42	42	未进入负面清单	否	无	
5274	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟三组变压器	100	64.23	36	36	未进入负面清单	否	无	
5275	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	塔子沟村台变压器	100	143.49	-43	-43	2025.8	否	无	
5276	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	徐屯村四组	200	61.11	78	78	未进入负面清单	否	无	
5277	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟四组分台	100	22.32	78	78	未进入负面清单	否	无	
5278	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	徐屯狼洞沟村变压器	100	90.78	9	9	2025.8	否	无	
5279	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟四组变压器	400	9.02	364	364	未进入负面清单	否	无	
5280	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟二组变压器	200	108.76	-18	-18	2024.11	否	无	
5281	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢屯一组分台柱上变压器	200	59.01	82	82	未进入负面清单	否	无	
5282	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	狼洞沟线1005	韩家沟二组变压器	400	90.35	39	39	2024.11	否	无	
5283	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟一组	400	15.11	340	340	未进入负面清单	否	无	
5284	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	狼洞沟线1005	韩家沟三组	200	81.13	38	38	2024.11	否	无	
5285	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟一组分台1	100	25.32	75	75	未进入负面清单	否	无	
5286	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢洞沟村	400	18.2	327	327	未进入负面清单	否	无	

5287	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟一组	200	91.70	17	17	2024.11	是	2025.12	
5288	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	卢屯二组	200	41.29	117	117	未进入负面清单	否	无	
5289	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河道北台变压器	400	53.64	185	185	未进入负面清单	否	无	
5290	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	杨运煤改电变压器	200	21.48	157	157	未进入负面清单	否	无	
5291	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河三台变压器	160	68.7	50	50	未进入负面清单	否	无	
5292	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河一台变压器	200	16.83	166	166	未进入负面清单	否	无	
5293	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	钟屯一台变压器	400	19.71	321	321	未进入负面清单	否	无	
5294	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	仲屯7台分台柱上变压器	100	41.01	59	59	未进入负面清单	否	无	
5295	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河七八台变压器	400	12.45	350	350	未进入负面清单	否	无	
5296	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	六道河一台变压器	160	34.28	105	105	未进入负面清单	否	无	
5297	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河二台变压器	400	24.6	302	302	未进入负面清单	否	无	
5298	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	钟屯二四台	400	31.38	274	274	未进入负面清单	否	无	
5299	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	五道河五六台变压器	400	17.7	329	329	未进入负面清单	否	无	
5300	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	陈屯线	钟屯七台变压器	200	25.29	149	149	未进入负面清单	否	无	

5301	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场三台变压器	50	86.51	7	7	2024.11	是	2025.12	
5302	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场六台分台变压器	100	30.12	70	70	未进入负面清单	否	无	
5303	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	北岔一台变压器	400	18.48	326	326	未进入负面清单	否	无	
5304	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟六台变压器	50	71.98	14	14	未进入负面清单	否	无	
5305	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟一台分台	200	23.61	153	153	未进入负面清单	否	无	
5306	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟四台1分台	200	40.65	119	119	未进入负面清单	否	无	
5307	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场四五台变压器	400	12.57	350	350	未进入负面清单	否	无	
5308	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀四五台分台	200	0.26	199	199	未进入负面清单	否	无	
5309	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河三九台分台	100	25.17	75	75	未进入负面清单	否	无	
5310	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯一台变压器	400	11.76	353	353	未进入负面清单	否	无	
5311	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河六八台变压器	100	48.48	52	52	未进入负面清单	否	无	
5312	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河三九变压器	200	18.75	163	163	未进入负面清单	否	无	
5313	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运八台变压器	100	56.28	44	44	未进入负面清单	否	无	
5314	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯三台变压器	200	18.18	164	164	未进入负面清单	否	无	

5315	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北一台变压器	50	62.72	19	19	未进入负面清单	否	无	
5316	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场二台分台变压器	100	22.05	78	78	未进入负面清单	否	无	
5317	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀一台变压器	400	23.34	307	307	未进入负面清单	否	无	
5318	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟四五台变压器	400	23.61	306	306	未进入负面清单	否	无	
5319	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀四台变压器	100	69.95	30	30	未进入负面清单	否	无	
5320	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯一台分台	100	34.08	66	66	未进入负面清单	否	无	
5321	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场七台分台	100	11.19	89	89	未进入负面清单	否	无	
5322	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河四五台变压器	200	20.43	159	159	未进入负面清单	否	无	
5323	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运七台变压器	200	36.72	127	127	未进入负面清单	否	无	
5324	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯四组变压器	100	21.72	78	78	未进入负面清单	否	无	
5325	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运十一台变压器	200	18.62	163	163	未进入负面清单	否	无	
5326	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场四台一分台	100	9.42	91	91	未进入负面清单	否	无	
5327	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运八台一分台变压器	100	17.19	83	83	未进入负面清单	否	无	
5328	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运二台分台变压器	200	26.7	147	147	未进入负面清单	否	无	

5329	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀二台变压器	200	36.08	128	128	未进入负面清单	否	无	
5330	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯四台变压器	100	46.62	53	53	未进入负面清单	否	无	
5331	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运四台分台变压器	315	39.78	190	190	未进入负面清单	否	无	
5332	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北二台变压器	100	67.11	33	33	未进入负面清单	否	无	
5333	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	韩屯三组变压器	200	22.5	155	155	未进入负面清单	否	无	
5334	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运八台二分台变压器	100	21.81	78	78	未进入负面清单	否	无	
5335	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北五台变压器	100	45.63	54	54	未进入负面清单	否	无	
5336	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	六道河五六台变压器	400	63.62	146	146	未进入负面清单	否	无	
5337	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟三台变压器	200	13.76	172	172	未进入负面清单	否	无	
5338	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯二台变压器	100	60.68	39	39	未进入负面清单	否	无	
5339	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场二台变压器	100	37.32	63	63	未进入负面清单	否	无	
5340	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北六台变压器	200	37.14	126	126	未进入负面清单	否	无	
5341	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河河东变压器	200	24.78	150	150	未进入负面清单	否	无	
5342	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场六台变压器	200	23.64	153	153	未进入负面清单	否	无	

5343	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	北岔二台变压器	100	49.89	50	50	未进入负面清单	否	无	
5344	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北四台分台变压器	200	9.45	181	181	未进入负面清单	否	无	
5345	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯一台变压器	400	14	344	344	未进入负面清单	否	无	
5346	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场七台变压器	100	69.09	31	31	未进入负面清单	否	无	
5347	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场八台分台变压器	100	37.71	62	62	未进入负面清单	否	无	
5348	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河六八台分台变压器	100	42.93	57	57	未进入负面清单	否	无	
5349	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场四台二分台	100	44.79	55	55	未进入负面清单	否	无	
5350	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运二台变压器	100	44.36	56	56	未进入负面清单	否	无	
5351	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河一台变压器	160	43.73	90	90	未进入负面清单	否	无	
5352	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运四台变压器	200	39.48	121	121	未进入负面清单	否	无	
5353	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟一台变压器	400	11.1	356	356	未进入负面清单	否	无	
5354	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北三台变压器	200	11.7	177	177	未进入负面清单	否	无	
5355	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	林场一台变压器	200	21.81	156	156	未进入负面清单	否	无	
5356	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北九台变压器	100	57.3	43	43	未进入负面清单	否	无	

5357	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北四台变压器	100	21.19	79	79	未进入负面清单	否	无	
5358	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	山咀三台分台	200	29.52	141	141	未进入负面清单	否	无	
5359	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	河北十台变压器	200	40.89	118	118	未进入负面清单	否	无	
5360	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	杨运一台变压器	160	19.99	128	128	未进入负面清单	否	无	
5361	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯一台分台变压器	100	60.78	39	39	未进入负面清单	否	无	
5362	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场一台2分台	100	15.81	84	84	未进入负面清单	否	无	
5363	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场桥南台变压器	100	28.5	72	72	未进入负面清单	否	无	
5364	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英三台变压器	100	30.53	69	69	未进入负面清单	否	无	
5365	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河2台分台变压器	200	62.22	76	76	未进入负面清单	否	无	
5366	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟三台分台	100	33	67	67	未进入负面清单	否	无	
5367	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟三台分台变压器	200	78.36	43	43	未进入负面清单	否	无	
5368	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯7-8台分台	100	18.96	81	81	未进入负面清单	否	无	
5369	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟二台变压器	200	16.83	166	166	未进入负面清单	否	无	
5370	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河三台变压器	100	81.18	19	19	2025.8	否	无	

5371	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟一台变压器	200	39.5	121	121	未进入负面清单	否	无	
5372	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯五九台分台变压器	100	35.1	65	65	未进入负面清单	否	无	
5373	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河二台变压器	200	33.81	132	132	未进入负面清单	否	无	
5374	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟五台分台变压器	200	14.73	171	171	未进入负面清单	否	无	
5375	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	六道河道北台分台	200	35.91	128	128	未进入负面清单	否	无	
5376	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	周屯一台变压器	400	13.38	346	346	未进入负面清单	否	无	
5377	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟一台变压器	200	24.51	151	151	未进入负面清单	否	无	
5378	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟五九台变压器	200	15.27	169	169	未进入负面清单	否	无	
5379	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯五九组变压器	100	20.82	79	79	未进入负面清单	否	无	
5380	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯一台变压器	400	21.12	316	316	未进入负面清单	否	无	
5381	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟五九台分台变压器	200	12.72	175	175	未进入负面清单	否	无	
5382	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟六台分台	100	27.63	72	72	未进入负面清单	否	无	
5383	国网营口市盖州市供电分公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟二台变压器	400	24.37	303	303	未进入负面清单	否	无	

5384	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场三台变压器	200	34.59	131	131	未进入负面清单	否	无	
5385	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英二台变压器	100	71.31	29	29	未进入负面清单	否	无	
5386	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯七八组变压器	400	10.74	357	357	未进入负面清单	否	无	
5387	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯四台变压器	100	100.74	-1	-1	2025.8	否	无	
5388	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英四组	50	110.19	-5	-5	2025.8	否	无	
5389	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟四五台二分台变压器	200	29.88	140	140	未进入负面清单	否	无	
5390	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟六七台变压器	200	14.04	172	172	未进入负面清单	否	无	
5391	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟八台分台变压器	100	49.47	51	51	未进入负面清单	否	无	
5392	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟四五台变压器	100	39.51	60	60	未进入负面清单	否	无	
5393	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场一台变压器	400	15.96	336	336	未进入负面清单	否	无	
5394	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英二台分台变压器	200	22.68	155	155	未进入负面清单	否	无	
5395	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯四台变压器	100	25.59	74	74	未进入负面清单	否	无	
5396	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟三七台变压器	200	53.12	94	94	未进入负面清单	否	无	

5397	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯二台变压器	200	38.73	123	123	未进入负面清单	否	无	
5398	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟五台变压器	200	9.72	181	181	未进入负面清单	否	无	
5399	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯三台分台变压器	200	28.47	143	143	未进入负面清单	否	无	
5400	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯六组变压器	200	15.66	169	169	未进入负面清单	否	无	
5401	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯五九台二分台变压器	100	43.23	57	57	未进入负面清单	否	无	
5402	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟5台分台柱上变压器	200	49.86	100	100	未进入负面清单	否	无	
5403	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	周屯三台变压器	100	83.34	17	17	2025.8	否	无	
5404	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯一台变压器	400	28.89	284	284	未进入负面清单	否	无	
5405	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟三台变压器	200	16.77	166	166	未进入负面清单	否	无	
5406	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	良种场一台分台	200	25.95	148	148	未进入负面清单	否	无	
5407	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	二道沟二台变压器	200	26.88	146	146	未进入负面清单	否	无	
5408	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	头道沟八台变压器	200	27.18	146	146	未进入负面清单	否	无	
5409	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯一台分台	100	30.21	70	70	未进入负面清单	否	无	

5410	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	奋英一台变压器	200	56.88	86	86	未进入负面清单	否	无	
5411	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	鲍屯三组变压器	400	21.87	313	313	未进入负面清单	否	无	
5412	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟三台变压器	400	19.49	322	322	未进入负面清单	否	无	
5413	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	房身沟七台变压器	100	25.56	74	74	未进入负面清单	否	无	
5414	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	小屯三台变压器	200	10.07	180	180	未进入负面清单	否	无	
5415	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	周屯五台变压器	200	14.13	172	172	未进入负面清单	否	无	
5416	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪一组东台	400	19.96	320	320	未进入负面清单	否	无	
5417	国网营口市盖州市供电公司	卧龙泉66kV变电站	卧东线	钱家河三台分台	200	9.03	182	182	未进入负面清单	否	无	
5418	国网营口市盖州市供电公司	梁屯66kV变电站	梁杨线	土门里分台	400	19.19	323	323	未进入负面清单	否	无	
5419	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	道马寺迟家堡台	200	9.59	181	181	未进入负面清单	否	无	
5420	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	姚北分台2	400	54.7	181	181	未进入负面清单	否	无	
5421	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗二组分台变压器	400	4.69	381	381	未进入负面清单	否	无	
5422	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	旺兴仁线	松树沟分台	200	8.01	184	184	未进入负面清单	否	无	
5423	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨二组分台变压器	200	34.76	130	130	未进入负面清单	否	无	

5424	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	黄旗堡五组	400	36.58	254	254	未进入负面清单	否	无	
5425	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	辽南院子二期	630	68.79	197	197	未进入负面清单	否	无	
5426	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝中五六组分台	200	7.8	184	184	未进入负面清单	否	无	
5427	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	天宝中四组	200	7.26	185	185	未进入负面清单	否	无	
5428	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	北岔二台分台	200	24.56	151	151	未进入负面清单	否	无	
5429	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯猪场分台区	400	16.34	335	335	未进入负面清单	否	无	
5430	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	老虎峪分台变压器	200	48.51	103	103	未进入负面清单	否	无	
5431	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪小区分变压器	400	48.67	205	205	未进入负面清单	否	无	
5432	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙新二组分变压器	400	47.97	208	208	未进入负面清单	否	无	
5433	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	尚和寨二组分	400	34.14	263	263	未进入负面清单	否	无	
5434	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	复兴六组	200	31.41	137	137	未进入负面清单	否	无	
5435	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈九线	闫家村新分南台	400	25.05	300	300	未进入负面清单	否	无	
5436	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	暖泉线	七盘岭烟房沟变压器	200	48.79	102	102	未进入负面清单	否	无	
5437	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美村分台变压器	200	43.54	113	113	未进入负面清单	否	无	

5438	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	八道河河东台分台	200	36.04	128	128	未进入负面清单	否	无	
5439	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	古台北台	200	43.62	113	113	未进入负面清单	否	无	
5440	国网营口市盖州市供电公司	小石棚66kV变电站	石梁甲线	小周屯分台	200	38.94	122	122	未进入负面清单	否	无	
5441	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	董屯四组	400	39.41	242	242	未进入负面清单	否	无	
5442	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	东双五组	400	35.65	257	257	未进入负面清单	否	无	
5443	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	八家村台分台	400	34.2	263	263	未进入负面清单	否	无	
5444	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏岭一组分台	200	41.6	117	117	未进入负面清单	否	无	
5445	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	薛屯七八组分台	200	32.34	135	135	未进入负面清单	否	无	
5446	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙矿甲线	田崴渔业台区	200	40.97	118	118	未进入负面清单	否	无	
5447	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变站3号变压器	800	34.59	523	523	未进入负面清单	否	无	
5448	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变站4号变压器	800	42.27	462	462	未进入负面清单	否	无	
5449	国网营口市盖州市供电公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变站2号变压器	800	48.62	411	411	未进入负面清单	否	无	

5450	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	南分线	古韵新城小区配变站1号变压器	800	45.64	435	435	未进入负面清单	否	无	
5451	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室4号变压器	800	36.73	506	506	未进入负面清单	否	无	
5452	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室1号变压器	800	38.93	489	489	未进入负面清单	否	无	
5453	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室3号变压器	800	49.76	402	402	未进入负面清单	否	无	
5454	国网营口市盖州市供电分公司	城后66kV变电站	城东线	水润华府二期1号配电室2号变压器	800	46.94	424	424	未进入负面清单	否	无	
5455	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟七八组分变压器	400	30.78	277	277	未进入负面清单	否	无	
5456	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪四组分变压器	400	38.05	248	248	未进入负面清单	否	无	
5457	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪二组分变压器	400	46.84	213	213	未进入负面清单	否	无	
5458	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	闫峪一组二号分台变压器	400	30.68	277	277	未进入负面清单	否	无	
5459	国网营口市盖州市供电分公司	清河66kV变电站	清水乙线	水月湾小镇1号箱变变压器	630	54.20	289	289	未进入负面清单	否	无	

5460	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	海韵温泉山庄1-1	630	26.70	462	462	未进入负面清单	否	无	
5461	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发乙线	辽南院子精品三期	630	33.60	418	418	未进入负面清单	否	无	
5462	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	富吉豪都二期2	630	16.80	524	524	未进入负面清单	否	无	
5463	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	富吉豪都二期1	630	17.30	521	521	未进入负面清单	否	无	
5464	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	海韵温泉山庄4	630	32.80	423	423	未进入负面清单	否	无	
5465	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	海韵温泉山庄2	630	29.40	445	445	未进入负面清单	否	无	
5466	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	海韵温泉山庄3	630	35.70	405	405	未进入负面清单	否	无	
5467	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	海韵温泉山庄5	630	26.40	464	464	未进入负面清单	否	无	
5468	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双东线	海韵温泉山庄1-2	630	29.30	445	445	未进入负面清单	否	无	
5469	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿北线	云山沟六组分台	200	26.70	147	147	未进入负面清单	否	无	
5470	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西北甲线	红旗大队新台	400	24.10	304	304	未进入负面清单	否	无	
5471	国网营口市盖州市供电公司	矿洞沟66kV变电站	矿西线	偏岭六七组分台	200	32.70	135	135	未进入负面清单	否	无	
5472	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨四组分台变压器	400	32.40	270	270	未进入负面清单	否	无	

5473	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨三组分台变压器	400	27.50	290	290	未进入负面清单	否	无	
5474	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团门线	张漠洛一组分台	400	33.60	266	266	未进入负面清单	否	无	
5475	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太徐丙线	老庙五组分台变压器	200	19.80	160	160	未进入负面清单	否	无	
5476	国网营口市盖州市供电分公司	梁屯66kV变电站	联络线	跃一分台	200	38.40	123	123	未进入负面清单	否	无	
5477	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟二三四组分台变压器	400	41.50	234	234	未进入负面清单	否	无	
5478	国网营口市盖州市供电分公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺兴仁线	王屯西沟分台#	200	16.70	167	167	未进入负面清单	否	无	
5479	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	丁屯花红沟变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
5480	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	九寨新兴线	新寨后地变压器	400	15.30	339	339	未进入负面清单	否	无	
5481	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	九惠乙线	三道河十组南台变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
5482	国网营口市盖州市供电分公司	九寨66kV变电站	福利甲线	福利一组分	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
5483	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双发乙线	思拉堡一组	400	45.30	219	219	未进入负面清单	否	无	
5484	国网营口市盖州市供电分公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯七组	400	46.70	213	213	未进入负面清单	否	无	
5485	国网营口市盖州市供电分公司	团山66kV变电站	团石线	张瓦房东分台	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	

5486	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双虹线	思拉堡七组	400	43.30	227	227	未进入负面清单	否	无	
5487	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	董屯八组	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
5488	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双工线	东双七组	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
5489	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太北线	沙沟五组分北台变压器	200	23.20	154	154	未进入负面清单	否	无	
5490	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺东线	老庙里3号柱上变压器（徐卜分台）	200	16.90	166	166	未进入负面清单	否	无	
5491	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	思拉堡二组	400	43.70	225	225	未进入负面清单	否	无	
5492	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	古家机井分台变压器	100	38.40	62	62	未进入负面清单	否	无	
5493	国网营口市盖州市供电公司	旺兴仁66kV变电站	10kV旺东线	罗泉沟2号柱上变压器（小卜分台）	200	18.70	163	163	未进入负面清单	否	无	
5494	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双丰甲线	山海绿洲3-1	630	24.30	477	477	未进入负面清单	否	无	
5495	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双丰甲线	山海绿洲3-2	630	18.70	512	512	未进入负面清单	否	无	
5496	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双丰甲线	山海绿洲1-1	630	28.90	448	448	未进入负面清单	否	无	
5497	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双丰甲线	山海绿洲1-2	630	32.30	427	427	未进入负面清单	否	无	

5498	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双丰甲线	山海绿洲2-2	630	24.60	475	475	未进入负面清单	否	无	
5499	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双丰甲线	山海绿洲2-1	630	22.70	487	487	未进入负面清单	否	无	
5500	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双发甲线	波尔多庄园4	630	28.82	448	448	未进入负面清单	否	无	
5501	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双虹线	波尔多庄园5号	630	32.2	427	427	未进入负面清单	否	无	
5502	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太徐甲线	何屯四组分台	400	33.37	267	267	未进入负面清单	否	无	
5503	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	腰岭线	麻麦西台柱上变压器	400	27.31	291	291	未进入负面清单	否	无	
5504	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	铁西分台变压器	400	39.08	244	244	未进入负面清单	否	无	
5505	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈杨乙线	黄哨十道新分北台	200	36.01	128	128	未进入负面清单	否	无	
5506	国网营口市盖州市供电公司	团甸66kV变电站	团西线	孤家五七组二号变压器	400	35.46	258	258	未进入负面清单	否	无	
5507	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	福利乙线	靠河寨七组东台柱上变压器	200	31.66	137	137	未进入负面清单	否	无	
5508	国网营口市盖州市供电公司	陈屯66kV变电站	陈朴线	朴家沟水库变压器	100	26.89	73	73	未进入负面清单	否	无	
5509	国网营口市盖州市供电公司	双台子66kV变电站	双四线	柳河寨四组	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
5510	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	榜式堡线	榜式堡东岗柱上变压器	200	30.52	139	139	未进入负面清单	否	无	

5511	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太城乙线	科寨村分台变压器	200	39.3	121	121	未进入负面清单	否	无	
5512	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太乙线	新华双棒里分台	400	33.03	268	268	未进入负面清单	否	无	
5513	国网营口市盖州市供电公司	东城66kV变电站	城太甲线	农民倒水站分台变压器	400	39.55	242	242	未进入负面清单	否	无	
5514	国网营口市盖州市供电公司	沙岗66kV变电站	沙东线	上屯水库变压器	400	28.21	287	287	未进入负面清单	否	无	
5515	国网营口市盖州市供电公司	团山66kV变电站	团北线	团山村分台变压器	200	34.87	130	130	未进入负面清单	否	无	
5516	国网营口市盖州市供电公司	高屯66kV变电站	大庙沟线	大庙沟五组柱上变压器	400	29.97	280	280	未进入负面清单	否	无	
5517	国网营口市盖州市供电公司	徐屯66kV变电站	徐水线	狼洞沟一组分台	100	37.06	63	63	未进入负面清单	否	无	
5518	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨北线	四道沟三台分台变压器	400	27.14	291	291	未进入负面清单	否	无	
5519	国网营口市盖州市供电公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	新民六组分台变压器	200	38.53	123	123	未进入负面清单	否	无	
5520	国网营口市盖州市供电公司	杨运66kV变电站	杨南线	郭屯二台分台变压器	160	33.03	107	107	未进入负面清单	否	无	
5521	国网营口市盖州市供电公司	什字街66kV变电站	什字街线	示范区分台	200	35.61	129	129	未进入负面清单	否	无	
5522	国网营口市盖州市供电公司	九寨66kV变电站	唐岭线	东二台大队新分变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
5523	国网营口市盖州市供电公司	西海66kV变电站	西南线	一队新村分台变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	

5524	国网营口市盖州市供电分公司	高屯66kV变电站	高屯线	和美五组	200	39.21	122	122	未进入负面清单	否	无	
5525	国网营口市盖州市供电分公司	太阳升66kV变电站	太南乙线	黄大寨村台二号分台变压器	400	37.2	251	251	未进入负面清单	否	无	
5526	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	太南乙线	闫峪一组东台	400	19.96	240.16	240.16	未进入负面清单	否	无	
5527	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	卧东线	钱家河三台分台	200	9.03	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无	
5528	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	梁杨线	土门里分台	200	76.74	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无	
5529	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	大庙沟线	道马寺迟家堡台	100	21.4	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	
5530	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	石梁甲线	姚北分台2	400	54.7	101.20	101.20	未进入负面清单	否	无	
5531	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	西北甲线	红旗二组分台变压器	400	4.69	301.24	301.24	未进入负面清单	否	无	
5532	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	旺兴仁线	松树沟分台	200	14.23	131.54	131.54	未进入负面清单	否	无	
5533	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	太城乙线	科寨二组分台变压器	200	34.76	90.48	90.48	未进入负面清单	否	无	
5534	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	双四线	黄旗堡五组	400	36.58	173.68	173.68	未进入负面清单	否	无	
5535	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	双发甲线	辽南院子二期	630	5.84	467.21	467.21	未进入负面清单	否	无	
5536	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	大庙沟线	天宝中五六组分台	200	36.28	87.44	87.44	未进入负面清单	否	无	
5537	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	大庙沟线	天宝中四组	200	12.37	135.26	135.26	未进入负面清单	否	无	

5538	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	杨南线	北岔二台分台	200	24.56	110.88	110.88	未进入负面清单	否	无	
5539	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	沙东线	上屯猪场分台区	160	26.35	85.84	85.84	未进入负面清单	否	无	
5540	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	海港花园A区2号箱变1号变压器	400	27.72	289.12	289.12	未进入负面清单	否	无	
5541	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	海港花园B区1号箱变2号变压器	400	36.82	252.72	252.72	未进入负面清单	否	无	
5542	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	海港花园B区2号箱变1号变压器	630	15.47	532.54	532.54	未进入负面清单	否	无	
5543	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线21左21右1号育才小区1号主变	400	15.7	337.20	337.20	未进入负面清单	否	无	
5544	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线44右10+1号彩霞综合楼变压器	315	11.22	279.66	279.66	未进入负面清单	否	无	
5545	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园四期1号箱变1号变压器	630	13.23	546.65	546.65	未进入负面清单	否	无	
5546	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园四期2号箱变1号变压器	630	19.39	507.84	507.84	未进入负面清单	否	无	

5547	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	天鸿小区二期箱变1号变压器	200	20.4	159.20	159.20	未进入负面清单	否	无	
5548	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	5506住宅1号箱变1号变压器	500	49.6	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	
5549	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	甜叶菊线48号绿色时代南A区2号变压器	630	25.59	468.78	468.78	未进入负面清单	否	无	
5550	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线24号四台二南变压器	315	65.59	108.39	108.39	未进入负面清单	否	无	
5551	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园4号变压器	630	18.24	515.09	515.09	未进入负面清单	否	无	
5552	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	远兴家园小区3号箱变1号变压器	630	19.47	507.34	507.34	未进入负面清单	否	无	
5553	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	远兴家园小区5号箱变1号变压器	630	9.41	570.72	570.72	未进入负面清单	否	无	
5554	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区10号变压器	400	11.59	353.64	353.64	未进入负面清单	否	无	
5555	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区2号变压器	630	4.12	604.04	604.04	未进入负面清单	否	无	

5556	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区9号变压器	400	11.56	353.76	353.76	未进入负面清单	否	无	
5557	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	新钢乙线66号小望海6队变压器	160	28.92	113.73	113.73	未进入负面清单	否	无	
5558	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分49号小望海4队变压器	100	24.46	75.54	75.54	未进入负面清单	否	无	
5559	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分36左分3号小望海5队变压器	315	11.97	277.29	277.29	未进入负面清单	否	无	
5560	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线102右2号沙岗台4号变压器	200	19.2	161.60	161.60	未进入负面清单	否	无	
5561	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1024新闽乙线	金嘉福苑小区1号配变电站变压器	630	10.57	563.41	563.41	未进入负面清单	否	无	
5562	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1024新闽乙线	金嘉福苑小区2号配电变压器	630	10.57	563.41	563.41	未进入负面清单	否	无	
5563	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1024新闽乙线	金嘉福苑小区3号配变电站变压器	630	9.55	569.84	569.84	未进入负面清单	否	无	
5564	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1024新闽乙线	金嘉福苑小区4号配电变压器	630	9.74	568.64	568.64	未进入负面清单	否	无	

5565	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾1号配变站1号变	500	19.49	402.55	402.55	未进入负面清单	否	无	
5566	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾2号配变站101开关配电变压器	630	20.73	499.40	499.40	未进入负面清单	否	无	
5567	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾3号配变站101开关配电变压器	500	20.84	395.80	395.80	未进入负面清单	否	无	
5568	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾4号配变站1号变压器	630	18.62	512.69	512.69	未进入负面清单	否	无	
5569	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾5号配变站1号变压器	630	22.17	490.33	490.33	未进入负面清单	否	无	
5570	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾6号配变站1号变压器	500	15.15	424.25	424.25	未进入负面清单	否	无	
5571	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾7号配变站1号变压器	500	16.99	415.05	415.05	未进入负面清单	否	无	
5572	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾8号配变站1号变压器	630	15.82	530.33	530.33	未进入负面清单	否	无	
5573	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾9号配变站1号变压器	500	22.51	387.45	387.45	未进入负面清单	否	无	

5574	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金御蓝湾10号配变站101配电变压器	630	17.39	520.44	520.44	未进入负面清单	否	无	
5575	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4434运河甲线	亿居罗马庄园小区1号箱变1号主变	500	10.87	445.65	445.65	未进入负面清单	否	无	
5576	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4434运河甲线	亿居罗马庄园小区2号箱变1号主变	500	8.52	457.40	457.40	未进入负面清单	否	无	
5577	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4434运河甲线	亿居罗马庄园小区3号箱变1号主变	500	11.24	443.80	443.80	未进入负面清单	否	无	
5578	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分28左9右5号	400	18	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	
5579	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	塞纳河畔小区二期1号变压器	630	7.78	580.99	580.99	未进入负面清单	否	无	
5580	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	塞纳河畔小区二期2号变压器	400	5.28	378.88	378.88	未进入负面清单	否	无	
5581	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	塞纳河畔小区二期3号配电变压器	630	9.07	572.86	572.86	未进入负面清单	否	无	
5582	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	塞纳河畔小区二期4号变压器	630	9.26	571.66	571.66	未进入负面清单	否	无	

5583	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	塞纳河畔小区二期5号变压器	630	8.42	576.95	576.95	未进入负面清单	否	无	
5584	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸小区2号箱变1号变压器	400	25.93	296.28	296.28	未进入负面清单	否	无	
5585	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1005沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分12号芦屯堡新区2号变压器	400	89.16	43.36	43.36	2025.2	是	2025.12	
5586	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1005沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分12号芦屯堡新区3号变压器	400	47.81	208.76	208.76	未进入负面清单	否	无	
5587	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	三丰东城怡景商住楼3号箱变1号变压器	400	18.94	324.24	324.24	未进入负面清单	否	无	
5588	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	书香门第小区2号箱变1号变压器	630	21.92	491.90	491.90	未进入负面清单	否	无	
5589	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	三丰东城怡景商住楼6号箱变2号变压器	630	26.17	465.13	465.13	未进入负面清单	否	无	

5590	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	三丰东城怡景商住楼8号箱变1号变压器	630	25.28	470.74	470.74	未进入负面清单	否	无	
5591	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	三丰东城怡景商住楼10号箱变1号变压器	630	24.36	476.53	476.53	未进入负面清单	否	无	
5592	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	心悦商住楼1号箱变变压器	630	10.13	566.18	566.18	未进入负面清单	否	无	
5593	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	心悦商住楼2号箱变变压器	400	16.94	332.24	332.24	未进入负面清单	否	无	
5594	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期11号箱变1号变压器	630	18	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	
5595	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	奕丰金水康桥4号箱变1号变压器	630	20	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
5596	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区二期2号箱变1号变压器	630	14.61	537.96	537.96	未进入负面清单	否	无	
5597	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分54右4号红旗堡东南变压器	200	22.86	154.28	154.28	未进入负面清单	否	无	

5598	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线51号惠民小区(B区)5号配变站2号主变	500	28.19	359.05	359.05	未进入负面清单	否	无	
5599	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区二期2号箱变1号主变	630	8	579.60	579.60	未进入负面清单	否	无	
5600	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区二期4号箱变1号主变	630	6	592.20	592.20	未进入负面清单	否	无	
5601	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区二期5号箱变1号主变	400	8.4	366.40	366.40	未进入负面清单	否	无	
5602	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区二期6号箱变1号主变	400	6	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	
5603	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区二期7号箱变1号主变	400	3.6	385.60	385.60	未进入负面清单	否	无	
5604	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区二期8号箱变1号主变	400	4.8	380.80	380.80	未进入负面清单	否	无	
5605	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区二期9号箱变1号主变	500	6.4	468.00	468.00	未进入负面清单	否	无	

5606	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	奕丰金水康桥2号箱变2号变压器	630	17.16	521.89	521.89	未进入负面清单	否	无	
5607	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金字花园1号变压器	250	39.2	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	
5608	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园二期2号箱变2号变压器	630	15.67	531.28	531.28	未进入负面清单	否	无	
5609	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线赵屯分4号赵屯西变变压器	400	106.84	-27.36	-27.36	2025.03.28	否	2025.12	
5610	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	开发线赵屯分9号赵屯东变变压器	400	41.71	233.16	233.16	未进入负面清单	否	无	
5611	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线102号沙岗台1号变压器	250	9.9	225.25	225.25	未进入负面清单	否	无	
5612	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	泰山线35号福地山水文园1号箱变2号变压器	500	23.03	384.85	384.85	未进入负面清单	否	无	
5613	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	华海城小区6号楼1单元箱变1号变压器	630	7.5	582.75	582.75	未进入负面清单	否	无	
5614	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	华海城小区4号楼2单元箱变1号变压器	630	9.58	569.65	569.65	未进入负面清单	否	无	

5615	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝 材甲线	10千伏 铝材甲 线5459 铝材甲 线东林 分22号 左分3号 乡小区 东台变 压器	400	21.31	314.76	314.76	未进入负 面清单	否	无	
5616	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红 双甲线	周屯三 号变压 器	400	8.4	366.40	366.40	未进入负 面清单	否	无	
5617	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电 厂甲线	电厂甲 线金龙 分支箱 海关住 宅箱变 压器	500	17.81	410.95	410.95	未进入负 面清单	否	无	
5618	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿 变4242 龙港线	福旺桃 园小区 二期2号 箱变1号 变压器	630	18.1	515.97	515.97	未进入负 面清单	否	无	
5619	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电 厂乙线	电厂乙 线天鸿 观澜天 下箱变 压器	630	31.97	428.59	428.59	未进入负 面清单	否	无	
5620	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永 安甲线	永安甲 线文屯 分隆化 支25右 11号隆 华机井 3#	200	13.6	172.80	172.80	未进入负 面清单	否	无	
5621	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海 天线	鸿基海 岸小区3 号箱变2 号变压 器	400	34.44	262.24	262.24	未进入负 面清单	否	无	

5622	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离1号变电站2号主变	630	19.94	504.38	504.38	未进入负面清单	否	无	
5623	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离1号变电站1号主变	630	15.79	530.52	530.52	未进入负面清单	否	无	
5624	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离2号变电站1号主变	630	23.26	483.46	483.46	未进入负面清单	否	无	
5625	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离2号变电站2号主变	630	17.36	520.63	520.63	未进入负面清单	否	无	
5626	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	龙港线福旺桃园3号箱变变压器	630	19.54	506.90	506.90	未进入负面清单	否	无	
5627	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分8#富吉三期1号箱变变压器	630	10.95	561.02	561.02	未进入负面清单	否	无	
5628	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	龙港线天赐家园二期1号箱变变压器	400	23.95	304.20	304.20	未进入负面清单	否	无	
5629	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	电厂乙线42号凯宾国际1号箱变变压器	400	36.58	253.68	253.68	未进入负面清单	否	无	

5630	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	海宁乙线73左9左1御景湾4号箱变2号变压器	630	18	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	
5631	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园3号箱变2号变压器	630	24.94	472.88	472.88	未进入负面清单	否	无	
5632	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园7号箱变1号变压器	500	18.08	409.60	409.60	未进入负面清单	否	无	
5633	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城一期1号箱变变压器	630	19.3	508.41	508.41	未进入负面清单	否	无	
5634	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	阳光世纪城1号箱变变压器	630	11.88	555.16	555.16	未进入负面清单	否	无	
5635	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑3号箱变变压器	630	16.85	523.85	523.85	未进入负面清单	否	无	
5636	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园三期1号箱变变压器	400	21.63	313.48	313.48	未进入负面清单	否	无	
5637	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	金伟公寓2号箱变1号变压器	630	13.23	546.65	546.65	未进入负面清单	否	无	
5638	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	阳光世纪城2号箱变变压器	630	9.1	572.67	572.67	未进入负面清单	否	无	

5639	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	金伟御都4号箱变1号变压器	630	22.19	490.20	490.20	未进入负面清单	否	无	
5640	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4349铁东线	铁东线葡萄园分13右6号四台子3号变压器	400	42	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	
5641	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1034新海甲线	人富2号变台	400	16.61	333.56	333.56	未进入负面清单	否	无	
5642	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	远兴家园小区6号箱变1号变压器	630	11.52	557.42	557.42	未进入负面清单	否	无	
5643	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	新区乙线渤海钰珠2号箱变变压器	630	17.39	520.44	520.44	未进入负面清单	否	无	
5644	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	新区乙线渤海钰珠4号箱变变压器	630	17.94	516.98	516.98	未进入负面清单	否	无	
5645	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4349铁东线	铁东线35左4号四台子二南西台	400	76	96.00	96.00	12.26	是	2025.12	
5646	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线308右分11号杨屯7组	160	16.27	133.97	133.97	未进入负面清单	否	无	
5647	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	财富海景小区地下1号屋式变2号变压器	630	12.83	549.17	549.17	未进入负面清单	否	无	

5648	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	财富海景小区地下2号屋式变1号变压器	800	15.72	674.24	674.24	未进入负面清单	否	无	
5649	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	财富海景小区地下2号屋式变2号变压器	800	8.45	732.40	732.40	未进入负面清单	否	无	
5650	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	财富海景小区地下3号屋式变变压器	400	15.16	339.36	339.36	未进入负面清单	否	无	
5651	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线政府分17右3号轧钢新区3号	400	60	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	
5652	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离7号变电站1号主变	630	16.28	527.44	527.44	未进入负面清单	否	无	
5653	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离7号变电站2号主变	630	22.47	488.44	488.44	未进入负面清单	否	无	
5654	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离9号变电站101配电变压器	630	23.6	481.32	481.32	未进入负面清单	否	无	
5655	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线21左23号学府小区变压器	400	63.15	147.40	147.40	未进入负面清单	否	无	

5656	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6428北环乙线	北环乙线光辉分14左2号范屯照明变压器	100	15.25	84.75	84.75	未进入负面清单	否	无	
5657	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4452华安乙线	明虹碧霞新苑2号箱变1号变压器	630	22.83	486.17	486.17	未进入负面清单	否	无	
5658	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	人富1号箱变1号变压器	630	48	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	
5659	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	人富1号箱变2号变压器	500	41.92	290.40	290.40	未进入负面清单	否	无	
5660	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金地福苑1号箱变1号变压器	630	34.39	413.34	413.34	未进入负面清单	否	无	
5661	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金地福苑3号箱变2号变压器	500	33.2	334.00	334.00	未进入负面清单	否	无	
5662	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	奕丰金水康桥1号箱变1号变压器	630	28	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	
5663	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	甜叶菊线48号绿色时代南A区1号变压器	500	27.92	360.40	360.40	未进入负面清单	否	无	
5664	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	海韵明珠2号箱变2号变压器	400	20.85	316.60	316.60	未进入负面清单	否	无	

5665	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区1号配变站变压器配电变压器	500	22.64	386.80	386.80	未进入负面清单	否	无	
5666	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区2号配变站变压器配电变压器	630	17.55	519.44	519.44	未进入负面清单	否	无	
5667	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区3号配变站变压器配电变压器	500	23.72	381.40	381.40	未进入负面清单	否	无	
5668	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区4号配变站变压器配电变压器	400	36.52	253.92	253.92	未进入负面清单	否	无	
5669	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区5号配变站变压器配电变压器	500	17.82	410.90	410.90	未进入负面清单	否	无	
5670	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区6号配变站变压器配电变压器	500	49.83	250.85	250.85	未进入负面清单	否	无	

5671	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区7号配变电站变压器配电变压器	400	26.91	292.36	292.36	未进入负面清单	否	无	
5672	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	御海明珠一期小区8号配变电站变压器配电变压器	500	23.29	383.55	383.55	未进入负面清单	否	无	
5673	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸小区4号箱变2号变压器	630	35.13	408.68	408.68	未进入负面清单	否	无	
5674	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	金环花园箱变1号变压器	250	25.44	186.40	186.40	未进入负面清单	否	无	
5675	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分32左6号馒头山西北变压器	200	27.67	144.66	144.66	未进入负面清单	否	无	
5676	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分32左10左1号馒头山东北台变压器	400	4.02	383.92	383.92	未进入负面清单	否	无	
5677	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分32左15号馒头山东南台变压器	200	22.07	155.86	155.86	未进入负面清单	否	无	

5678	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分34号慢首山西南变压器	400	10.85	356.60	356.60	未进入负面清单	否	无	
5679	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分40右5左2号红旗堡西台变压器	160	23.65	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无	
5680	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分40右9号红旗堡南台变压器	200	14.87	170.26	170.26	未进入负面清单	否	无	
5681	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分50号红旗堡西北变压器	400	20.02	319.92	319.92	未进入负面清单	否	无	
5682	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分56号红旗堡东北变压器	160	38.43	98.51	98.51	未进入负面清单	否	无	
5683	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分78右5号何家沟西台变压器	160	25.41	119.34	119.34	未进入负面清单	否	无	
5684	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分94右4号何家沟东台变压器	160	17.66	131.74	131.74	未进入负面清单	否	无	

5685	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4346海 月线	海月线 何家沟 分119号 何家沟 炮厂变 压器	200	14.97	170.06	170.06	未进入负 面清单	否	无	
5686	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永 安甲线	永安甲 线文屯 分隆华 支18左 分3号隆 华前 台变 压器	400	32.22	271.12	271.12	未进入负 面清单	否	无	
5687	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永 安甲线	永安甲 线文屯 分隆华 支28号 隆华南 台变 压器	315	18.2	257.67	257.67	未进入负 面清单	否	无	
5688	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4354永 安甲线	永安甲 线文屯 分隆华 支33号 隆华北 台变 压器	400	20.42	318.32	318.32	未进入负 面清单	否	无	
5689	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红 新甲线	红新甲 线6左1 号宋屯 12号配 电站1号 主变	630	21.42	495.05	495.05	未进入负 面清单	否	无	
5690	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5457红 新甲线	红新甲 线6左1 号宋屯 14号配 电站1号 主变	630	27.22	458.51	458.51	未进入负 面清单	否	无	

5691	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线6左1号宋屯15号配电站2号主变	630	20.53	500.66	500.66	未进入负面清单	否	无	
5692	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线6左1号宋屯13号配电站2号主变	630	22.52	488.12	488.12	未进入负面清单	否	无	
5693	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线6左1号宋屯18号配电站2号主变	630	23.19	483.90	483.90	未进入负面清单	否	无	
5694	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线6左1号宋屯17号配电站1号主变	630	25.4	469.98	469.98	未进入负面清单	否	无	
5695	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线4左1号宋屯1号配电站1号主变	630	20.83	498.77	498.77	未进入负面清单	否	无	
5696	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线4左1号宋屯2号配电站1号主变	630	20.46	501.10	501.10	未进入负面清单	否	无	
5697	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线4左1号宋屯3号配电站2号主变	630	22.37	489.07	489.07	未进入负面清单	否	无	

5698	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线4左1号宋屯4号配电站1号主变	630	20.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	
5699	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5457红新甲线	红新甲线4左1号宋屯5号配电站1号主变	630	23.58	481.45	481.45	未进入负面清单	否	无	
5700	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5468红新乙线	红新乙线5左1号宋屯新区7号配电站2号主变	630	19.49	507.21	507.21	未进入负面清单	否	无	
5701	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5468红新乙线	红新乙线5左1号宋屯新区6号配电站1号主变	630	23.24	483.59	483.59	未进入负面清单	否	无	
5702	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5468红新乙线	红新乙线5左1号宋屯新区8号配电站2号主变	630	25.51	469.29	469.29	未进入负面清单	否	无	
5703	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5468红新乙线	红新乙线5左1号宋屯新区9号配电站1号主变	630	22.98	485.23	485.23	未进入负面清单	否	无	
5704	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5468红新乙线	红新乙线5左1号宋屯新区10号配电站2号主变	630	19.99	504.06	504.06	未进入负面清单	否	无	

5705	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红 新乙线	红新乙 线5左1 号宋屯 新区11 号配电 站1号主 变	630	24.1	478.17	478.17	未进入负 面清单	否	无	
5706	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红 新乙线	红新乙 线7左1 号宋屯 新区16 号配电 站2号主 变	630	22.02	491.27	491.27	未进入负 面清单	否	无	
5707	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红 新乙线	红新乙 线7左1 号宋屯 新区19 号配电 站2号主 变	630	21.12	496.94	496.94	未进入负 面清单	否	无	
5708	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红 新乙线	红新乙 线7左1 号宋屯 新区22 号配电 站2号主 变	630	21.08	497.20	497.20	未进入负 面清单	否	无	
5709	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红 新乙线	红新乙 线7左1 号宋屯 新区21 号配电 站2号主 变	630	23.75	480.38	480.38	未进入负 面清单	否	无	
5710	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5468红 新乙线	红新乙 线7左1 号宋屯 新区20 号配电 站1号主 变	630	22.25	489.83	489.83	未进入负 面清单	否	无	

5711	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗 66kV变电站	红旗变 5468红新乙线	红新乙线7左1号宋屯新区23号配电站1号主变	630	23.48	482.08	482.08	未进入负面清单	否	无	
5712	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯 66kV变电站	芦屯变 8686闽江东线	闽江东线64号五金商贸城1号配变电站1号主变	630	17.08	522.40	522.40	未进入负面清单	否	无	
5713	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯 66kV变电站	芦屯变 8686闽江东线	闽江东线64号五金商贸城2号配变电站1号主变	630	19.18	509.17	509.17	未进入负面清单	否	无	
5714	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯 66kV变电站	芦屯变 8686闽江东线	闽江东线64号五金商贸城3号配变电站1号主变	630	10.97	560.89	560.89	未进入负面清单	否	无	
5715	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯 66kV变电站	芦屯变 8686闽江东线	闽江东线64号五金商贸城4号配变电站1号主变	630	15.26	533.86	533.86	未进入负面清单	否	无	
5716	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗 66kV变电站	红旗变 5456红园甲线	红园甲线30右分右4号西兰四队	315	47.03	166.86	166.86	未进入负面清单	否	无	
5717	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海 66kV变电站	红海变 4347红双甲线	红双甲线贺店分15号贺店村变压器	200	53.25	93.50	93.50	未进入负面清单	否	无	

5718	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线周屯分5左3号周屯村变压器	160	14.7	136.48	136.48	未进入负面清单	否	无	
5719	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线239左1号小河子大队变压器	200	30.67	138.66	138.66	未进入负面清单	否	无	
5720	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线274右2左6号张屯大队变压器	200	31.89	136.22	136.22	未进入负面清单	否	无	
5721	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线北岭分4右2号杨屯2组变压器	160	90.83	14.67	14.67	2025.3	否	2025.12	
5722	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区2号箱变1号变压器	630	25.76	467.71	467.71	未进入负面清单	否	无	
5723	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下1号屋式变101开关配电变压器	630	11.39	558.24	558.24	未进入负面清单	否	无	
5724	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下1号屋式变102开关配电变压器	630	18.44	513.83	513.83	未进入负面清单	否	无	

5725	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下2号屋式变101开关配电变压器	630	10	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	
5726	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下2号屋式变102开关配电变压器	630	9.77	568.45	568.45	未进入负面清单	否	无	
5727	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区1号箱变101开关配电变压器	400	16.54	333.84	333.84	未进入负面清单	否	无	
5728	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区2号箱变101开关配电变压器	400	20.77	316.92	316.92	未进入负面清单	否	无	
5729	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区3号箱变101开关配电变压器	400	18.52	325.92	325.92	未进入负面清单	否	无	
5730	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区4号箱变101开关配电变压器	400	19.91	320.36	320.36	未进入负面清单	否	无	

5731	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站1号主变	800	0	800.00	800.00	未进入负面清单	否	无	
5732	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站2号主变	800	2.4	780.80	780.80	未进入负面清单	否	无	
5733	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站3号主变	800	2.4	780.80	780.80	未进入负面清单	否	无	
5734	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站4号主变	800	2.4	780.80	780.80	未进入负面清单	否	无	
5735	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	望海线电厂分19左3号西关屯弃管楼	400	66	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	
5736	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5467红旗北线	红旗北线26右5号金屯村台	400	15.6	337.60	337.60	未进入负面清单	否	无	
5737	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线金帆分2号人大财政培训中心变压器	400	27.59	289.64	289.64	未进入负面清单	否	无	
5738	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	闽江人家配电变压器	630	10.7	562.59	562.59	未进入负面清单	否	无	

5739	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期4号箱变1号变压器	630	23.28	483.34	483.34	未进入负面清单	否	无	
5740	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期5号箱变1号变压器	630	25.73	467.90	467.90	未进入负面清单	否	无	
5741	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期6号箱变1#变压器	630	35.88	403.96	403.96	未进入负面清单	否	无	
5742	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期7号箱变1号变压器	630	23.59	481.38	481.38	未进入负面清单	否	无	
5743	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期8号箱变1#变压器	630	35.09	408.93	408.93	未进入负面清单	否	无	
5744	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	艺海花园1号东变压器	630	76	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	
5745	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区11号箱变1号变压器	630	21.54	494.30	494.30	未进入负面清单	否	无	
5746	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	向阳花园小区箱变2号变压器	500	27.1	364.50	364.50	未进入负面清单	否	无	
5747	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6428北环乙线	北环乙线光辉分6号范屯1.2队变压器	160	28.96	113.66	113.66	未进入负面清单	否	无	

5748	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	向阳花园一期1号1号变压器	315	14	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	
5749	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	向阳花园一期2号1号变压器	630	19.94	504.38	504.38	未进入负面清单	否	无	
5750	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	三丰东城怡景商住楼2号箱变2号变压器	400	23.81	304.76	304.76	未进入负面清单	否	无	
5751	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城小区二期2号箱变1号变压器	630	16.05	528.89	528.89	未进入负面清单	否	无	
5752	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	书香门第小区3号箱变1号变压器	630	22.8	486.36	486.36	未进入负面清单	否	无	
5753	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	书香门第小区4号箱变1号变压器	630	26.27	464.50	464.50	未进入负面清单	否	无	
5754	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线28号北李屯1号变压器	400	30.93	276.28	276.28	未进入负面清单	否	无	
5755	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品小区1号箱变1号变压器	630	30.74	436.34	436.34	未进入负面清单	否	无	
5756	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品2号箱变1号变压器	630	25.01	472.44	472.44	未进入负面清单	否	无	

5757	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1006沙芦甲线	沙芦甲线32右5号芦屯站村2号变压器	400	81.06	75.76	75.76	未进入负面清单	否	无	
5758	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新钢甲线海星分51左3号西关屯北台	100	7.8	92.20	92.20	未进入负面清单	否	无	
5759	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分16号官屯1号变压器	315	71	91.35	91.35	12.26	是	2025.12	
5760	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	红海回迁楼二期12号箱变1号变压器	630	24.73	474.20	474.20	未进入负面清单	否	无	
5761	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	红海回迁楼二期11号箱变1#变压器	630	39.91	378.57	378.57	未进入负面清单	否	无	
5762	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分8号辽海中盐新城小区5号箱变1号变压器	630	15.29	533.67	533.67	未进入负面清单	否	无	
5763	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期7号箱变1号变压器	630	13.37	545.77	545.77	未进入负面清单	否	无	
5764	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期8号箱变1号变压器	630	17.96	516.85	516.85	未进入负面清单	否	无	

5765	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期9号箱变1号变压器	630	11.42	558.05	558.05	未进入负面清单	否	无	
5766	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期10号箱变1号变压器	630	13.03	547.91	547.91	未进入负面清单	否	无	
5767	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期12号箱变1号变压器	630	11.77	555.85	555.85	未进入负面清单	否	无	
5768	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离6号变电站1号主变	630	12.89	548.79	548.79	未进入负面清单	否	无	
5769	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离6号变电站2号主变	630	16.44	526.43	526.43	未进入负面清单	否	无	
5770	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	龙港花园小区四期H区2号箱变变压器	500	28.94	355.30	355.30	未进入负面清单	否	无	
5771	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	龙港花园小区四期J区2号箱变变压器	500	26.36	368.20	368.20	未进入负面清单	否	无	
5772	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线52左8左7号胜台东地	200	9.2	181.60	181.60	未进入负面清单	否	无	

5773	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线31加1号小兰旗东台变压器	200	32.23	135.54	135.54	未进入负面清单	否	无	
5774	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线50左分13号东兰闫屯北台变压器	315	28.74	224.47	224.47	未进入负面清单	否	无	
5775	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	宝源之家小区1号箱变压器配电变压器	400	11.99	352.04	352.04	未进入负面清单	否	无	
5776	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分小望海支4号小望海1、2组变压器	50	30.45	34.78	34.78	未进入负面清单	否	无	
5777	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	亲亲家园箱变1号变压器	400	79.3	82.80	82.80	未进入负面清单	否	无	
5778	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	龙港线福旺桃园1号箱变1号变压器	630	20.07	503.56	503.56	未进入负面清单	否	无	
5779	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分8#富吉三期3号箱变压器	630	13.54	544.70	544.70	未进入负面清单	否	无	

5780	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	电厂乙线42号凯宾国际3号箱变压器	400	13.84	344.64	344.64	未进入负面清单	否	无	
5781	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	海宁乙线73左9左1御景湾5号箱变1号变压器	630	26	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	
5782	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园5号箱变1号变压器	630	29.24	445.79	445.79	未进入负面清单	否	无	
5783	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分8#富吉三期7号箱变压器	315	19.54	253.45	253.45	未进入负面清单	否	无	
5784	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园三期3号箱变变压器	400	19.82	320.72	320.72	未进入负面清单	否	无	
5785	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	金伟公寓1号箱变1号变压器	630	14.9	536.13	536.13	未进入负面清单	否	无	
5786	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4264华山甲线	渤海铭城回迁楼1号配电站101开关配电变压器	630	16.83	523.97	523.97	未进入负面清单	否	无	
5787	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	渤海钰珠二期1号配电站1号主变配电变压器	630	30.24	439.49	439.49	未进入负面清单	否	无	

5788	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	渤海钰珠二期2号配变电站主变配电变压器	630	28.48	450.58	450.58	未进入负面清单	否	无	
5789	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	官屯6号变压器	200	16.8	166.40	166.40	未进入负面清单	否	无	
5790	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红园乙线	红园乙线53号红旗政府变压器	400	43.2	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无	
5791	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分隆华支10右8号馒头山北台变压器	160	37.32	100.29	100.29	未进入负面清单	否	无	
5792	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	怡海富都1号箱变2号变压器	630	20	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
5793	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	翔宏名都2号箱变2号变压器	500	26.68	366.60	366.60	未进入负面清单	否	无	
5794	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰珑悦府小区1号箱变1号变压器	630	26.5	463.05	463.05	未进入负面清单	否	无	
5795	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	华海城小区4号楼1单元箱变1号变压器	630	4.46	601.90	601.90	未进入负面清单	否	无	

5796	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	华海城小区1号楼1单元箱变1号变压器	630	18.16	515.59	515.59	未进入负面清单	否	无	
5797	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区3号变压器	400	12.01	351.96	351.96	未进入负面清单	否	无	
5798	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区8号变电站1号主变	630	18.54	513.20	513.20	未进入负面清单	否	无	
5799	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区8号变电站2号主变	630	16.73	524.60	524.60	未进入负面清单	否	无	
5800	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离5号变电站1号主变	630	17.29	521.07	521.07	未进入负面清单	否	无	
5801	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离5号变电站2号主变	630	25.69	468.15	468.15	未进入负面清单	否	无	
5802	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离4号变电站1号主变	630	18.25	515.03	515.03	未进入负面清单	否	无	
5803	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离4号变电站2号主变	630	20.48	500.98	500.98	未进入负面清单	否	无	
5804	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离3号变电站1号主变	630	24.1	478.17	478.17	未进入负面清单	否	无	

5805	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	新港小区供电分离3号变电站2号主变望海线	630	18.01	516.54	516.54	未进入负面清单	否	无	
5806	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	电厂分疏港路环网柜铁路柱上变压器	200	17.6	164.80	164.80	未进入负面清单	否	无	
5807	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线24右20号四台子新台	400	55.2	179.20	179.20	12.26	是	2025.12	
5808	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线李伍沟分24号李伍沟2号变台	200	11.6	176.80	176.80	未进入负面清单	否	无	
5809	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线22号北李屯南台	400	34.8	260.80	260.80	未进入负面清单	否	无	
5810	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分偏坡子支47加1号偏坡子浇灌变压器	400	7.2	371.20	371.20	未进入负面清单	否	无	
5811	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线兰窝分30左1号兰窝1#电井变压器	50	56	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	

5812	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红 双甲线	红双甲 线前安 平分8号 前安平 1#电井 变压器	50	90	5.00	5.00	2025.9.1 9	是	2025.12	
5813	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4347红 双甲线	红双甲 线前安 平分13 右1号前 安平2# 电井变 压器	50	7.65	46.18	46.18	未进入负 面清单	否	无	
5814	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6435新 钢乙线	小望海 机井9号 变压器	50	12.15	43.93	43.93	未进入负 面清单	否	无	
5815	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4445电 厂乙线	远东联 建处2号 箱变变 压器	315	56.44	137.21	137.21	未进入负 面清单	否	无	
5816	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴 熊乙线	塞纳河 畔小区 一期1号 配变站 101开关 配电变 压器	400	6.32	374.72	374.72	未进入负 面清单	否	无	
5817	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴 熊乙线	塞纳河 畔小区 一期2号 配变站 101开关 配电变 压器	400	13.45	346.20	346.20	未进入负 面清单	否	无	
5818	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4397浴 熊乙线	塞纳河 畔小区 一期3号 配变站 101开关 配电变 压器	400	19.64	321.44	321.44	未进入负 面清单	否	无	

5819	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1023新光乙线	嘉园公寓小区1号配变电站101开关配电变压器	630	15.32	533.48	533.48	未进入负面清单	否	无	
5820	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1023新光乙线	嘉园公寓小区2号配变电站101开关配电变压器	630	17.68	518.62	518.62	未进入负面清单	否	无	
5821	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线兰窝分22左5右2号兰窝西台变压器	200	36.62	126.76	126.76	未进入负面清单	否	无	
5822	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线兰窝分22左10号兰窝东台变压器	200	36.22	127.56	127.56	未进入负面清单	否	无	
5823	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线贺店分5左2号乡台区变压器	100	44.4	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	
5824	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新钢甲线海星分7左11号光辉屯学校2号	400	4.8	380.80	380.80	未进入负面清单	否	无	
5825	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线291左分9号杨屯大队变压器	160	23.36	122.62	122.62	未进入负面清单	否	无	

5826	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线299号杨屯石材变压器	200	54.4	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	
5827	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	朵拉海岸1号箱变变压器	630	18.23	515.15	515.15	未进入负面清单	否	无	
5828	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾小区2号地下变电所1号变压器	800	21.6	627.20	627.20	未进入负面清单	否	无	
5829	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾小区2号地下变电所2号变压器	800	16.51	667.92	667.92	未进入负面清单	否	无	
5830	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5432创业乙线	滨北乙线金屯分13号塑工3号变压器	250	37.11	157.23	157.23	未进入负面清单	否	无	
5831	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	向阳花园二期1号变压器	500	24.98	375.10	375.10	未进入负面清单	否	无	
5832	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5432创业乙线	滨北乙线金屯分11右分右1塑工5号箱变1号主变	630	27.59	456.18	456.18	未进入负面清单	否	无	
5833	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5432创业乙线	滨北甲线塑工分8左8号塑工6号箱变1号主变	630	11	560.70	560.70	未进入负面清单	否	无	

5834	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5432创业乙线	滨北乙线金屯分17号塑工7号箱变1号主变	400	96.99	12.04	12.04	2025.2	是	2025.12	
5835	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线61号惠民小区1号配变站2号主变	630	29.24	445.79	445.79	未进入负面清单	否	无	
5836	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线61号惠民小区2号配变站2号主变	630	27.01	459.84	459.84	未进入负面清单	否	无	
5837	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线61号惠民小区3号配变站1号主变	500	29.6	352.00	352.00	未进入负面清单	否	无	
5838	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线61号惠民小区4号配变站2号主变	500	24.85	375.75	375.75	未进入负面清单	否	无	
5839	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线61号惠民小区5号配变站2号主变	630	26.82	461.03	461.03	未进入负面清单	否	无	
5840	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线61号惠民小区6号配变站1号主变	500	87.66	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	

5841	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线51号惠民小区(B区)1号配变站1号主变	630	24.25	477.23	477.23	未进入负面清单	否	无	
5842	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线51号惠民小区(B区)2号配变站2号主变	400	25.07	299.72	299.72	未进入负面清单	否	无	
5843	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	滨北甲线51号惠民小区(B区)3号配变站2号主变	500	24.4	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	
5844	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5426滨北甲线	滨北甲线51号惠民小区(B区)4号配变站2号变压器	315	41.34	184.78	184.78	未进入负面清单	否	无	
5845	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线56号东环小镇1号配变站1号主变	630	25.45	469.67	469.67	未进入负面清单	否	无	

5846	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨 北乙线	滨北乙 线56号 东环小 镇2号配 变站1号 主变	630	26.14	465.32	465.32	未进入负 面清单	否	无	
5847	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨 北乙线	滨北乙 线56号 东环小 镇3号配 变站1号 主变	630	23.01	485.04	485.04	未进入负 面清单	否	无	
5848	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5429滨 北乙线	滨北乙 线56号 东环小 镇4号配 变站2号 主变	630	26.7	461.79	461.79	未进入负 面清单	否	无	
5849	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红旗 66kV变 电站	红旗变 5459铝 材甲线	铝材甲 线东林 分46号 兰旗水 果市场 配变站2 号主变	400	33.51	265.96	265.96	未进入负 面清单	否	无	
5850	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1008开 发线	开发线 124号沙 岗台村3 号变压 器	315	37	198.45	198.45	未进入负 面清单	否	无	
5851	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电 厂甲线	海韵明 珠1号 (1#) 变压器	500	26.04	369.80	369.80	未进入负 面清单	否	无	
5852	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	留屯 66kV变 电站	留屯变 5428滨 南乙线	滨南乙 线东兰 旗分2号 东兰二 队变压 器	160	41	94.40	94.40	未进入负 面清单	否	无	

5853	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线28号西留屯1号变压器	400	61.2	155.20	155.20	未进入负面清单	否	无	
5854	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5428滨南乙线	滨南乙线东兰旗分10号东兰大队变压器	200	35.53	128.94	128.94	未进入负面清单	否	无	
5855	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线47号汝儿姑照明6号变压器	400	71.5	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	
5856	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5428滨南乙线	滨南乙线东兰旗分18号西兰二队变压器	400	4.16	383.36	383.36	未进入负面清单	否	无	
5857	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾小区1号地下变电所2号变压器	630	20.77	499.15	499.15	未进入负面清单	否	无	
5858	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾小区1号地下变电所3号变压器	800	9.7	722.40	722.40	未进入负面清单	否	无	
5859	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分4号芦屯站新台	400	28.8	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	

5860	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4348光明线	光明线45加1号四台子村内照明西台海月线	400	62	152.00	152.00	12.26	是	2025.04	
5861	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	何家沟分94右10号何家沟南台	200	6.8	186.40	186.40	未进入负面清单	否	无	
5862	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾三期小区地下屋式变电站1号变压器	630	5.2	597.24	597.24	未进入负面清单	否	无	
5863	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾三期小区地下屋式变电站2号变压器	630	15.95	529.52	529.52	未进入负面清单	否	无	
5864	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾三期小区地下屋式变电站3号变压器	630	23.23	483.65	483.65	未进入负面清单	否	无	
5865	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	恒基河畔花园小区2号箱变1号变压器	500	22.4	388.00	388.00	未进入负面清单	否	无	
5866	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线胜利分27右22号胜台一队变压器	160	22.85	123.44	123.44	2024.11.22	是	2025.12	

5867	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5428滨南乙线	滨南乙线东兰旗分14号东兰旗新增变台变压器	315	20	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	
5868	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	新区乙线渤海钰珠1号箱变变压器	400	22.23	311.08	311.08	未进入负面清单	否	无	
5869	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	甜叶菊线东信桃花源1号箱变变压器	630	26.83	460.97	460.97	未进入负面清单	否	无	
5870	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	龙港线福旺桃园2号箱变变压器	315	22.52	244.06	244.06	未进入负面清单	否	无	
5871	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	电厂乙线42号凯宾国际2号箱变变压器	400	19.45	322.20	322.20	未进入负面清单	否	无	
5872	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园1号箱变2号变压器	500	22.8	386.00	386.00	未进入负面清单	否	无	
5873	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分偏坡子支39右11右4号偏坡子照明变压器	160	56.7	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	

5874	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	银河上园1号地下变电所1号变压器	800	17.97	656.24	656.24	未进入负面清单	否	无	
5875	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	银河上园1号地下变电所3号变压器	800	19.28	645.76	645.76	未进入负面清单	否	无	
5876	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	银河上园1号地下变电所4号变压器	800	10.25	718.00	718.00	未进入负面清单	否	无	
5877	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	银河上园2号地下变电所2号变压器	800	14.74	682.08	682.08	未进入负面清单	否	无	
5878	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5458红旗南线	红旗南线9左4号金屯5号变压器	400	28.8	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	
5879	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区5号配变电站1号主变	630	14.8	536.76	536.76	未进入负面清单	否	无	
5880	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区6号配变电站1号主变配电变压器	630	11.57	557.11	557.11	未进入负面清单	否	无	
5881	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区7号配变电站1号主变配电变压器	500	12.13	439.35	439.35	未进入负面清单	否	无	

5882	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区8号配变电站1号主变	630	7.23	584.45	584.45	未进入负面清单	否	无	
5883	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分偏坡子支39右39号偏坡子机井4#	100	21.9	78.10	78.10	未进入负面清单	否	无	
5884	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	新钢乙线59号小望海机井10#	50	4.2	47.90	47.90	未进入负面清单	否	无	
5885	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线52左10号胜台五队变压器	200	32.91	134.18	134.18	未进入负面清单	否	无	
5886	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	万隆小区地下变电所A区1#变压器	800	5.22	758.24	758.24	未进入负面清单	否	无	
5887	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	万隆小区地下变电所A区2#变压器	800	4.73	762.16	762.16	未进入负面清单	否	无	
5888	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	朵拉海岸2号箱变变压器	630	22.83	486.17	486.17	未进入负面清单	否	无	
5889	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线华明分5右3号沙岗台村机井1号变压器	50	14.7	42.65	42.65	未进入负面清单	否	无	

5890	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线68号胜台大队变压器	315	39.04	192.02	192.02	未进入负面清单	否	无	
5891	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	马圈子7号	250	27.63	180.93	180.93	未进入负面清单	否	无	
5892	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	10kV留开乙线胜利分27右23号胜台西地	160	76.5	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	
5893	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰珑悦府小区2号箱变1号变压器	630	16.97	523.09	523.09	未进入负面清单	否	无	
5894	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	华海城小区7号楼箱变1号变压器	630	10.5	563.85	563.85	未进入负面清单	否	无	
5895	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	华海城小区8号楼1单元箱变1号变压器	630	10.24	565.49	565.49	未进入负面清单	否	无	
5896	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	华海城小区6号楼2单元箱变1号变压器	630	7.92	580.10	580.10	未进入负面清单	否	无	
5897	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	华海城小区5号楼1单元箱变1号变压器	630	9.95	567.32	567.32	未进入负面清单	否	无	

5898	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	华海城小区2号楼2单元箱变1号变压器	630	13.84	542.81	542.81	未进入负面清单	否	无	
5899	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	朵拉海岸3号箱变变压器	630	26.44	463.43	463.43	未进入负面清单	否	无	
5900	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线98驼台卜三队	400	28.8	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	
5901	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线30号西留屯3号变压器	400	43.6	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无	
5902	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4248青龙北线	钢材市场新台	200	80	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
5903	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园二期3号箱变1号变压器	500	12.65	436.75	436.75	未进入负面清单	否	无	
5904	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	山水人家小区壹号院1号箱变1号主变	630	4.38	602.41	602.41	未进入负面清单	否	无	
5905	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	山水人家小区壹号院2号箱变1号主变	500	5.33	473.35	473.35	未进入负面清单	否	无	
5906	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线水泥厂分1号芦鸿3号变压器	400	40.64	237.44	237.44	未进入负面清单	否	无	

5907	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	铁路小区1号箱变1号配电变压器	630	17.85	517.55	517.55	未进入负面清单	否	无	
5908	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	铁路小区1号箱变2号配电变压器	630	21.02	497.57	497.57	未进入负面清单	否	无	
5909	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线78号沙岗台村机井3#变压器	50	2.4	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	
5910	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线机井分24号沙岗台村机井4#变压器	100	75	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	
5911	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线52左1号胜台新台变压器	200	22.73	154.54	154.54	2024.11.22	是	2025.12	
5912	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分10左3号官屯5号变压器	200	28.05	143.90	143.90	未进入负面清单	否	无	
5913	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	御景城小区6号箱变变压器	630	18.48	513.58	513.58	未进入负面清单	否	无	
5914	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	御景城小区7号箱变变压器	630	23.54	481.70	481.70	未进入负面清单	否	无	

5915	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期10号箱变1#变压器	630	23.74	480.44	480.44	未进入负面清单	否	无	
5916	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	东城怡景4号箱变2号变压器	315	25.75	233.89	233.89	未进入负面清单	否	无	
5917	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	东城怡景1号箱变2号变压器	630	21.83	492.47	492.47	未进入负面清单	否	无	
5918	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	甜叶菊线35号绿色时代南B区3号箱变2号变压器	630	14.86	536.38	536.38	未进入负面清单	否	无	
5919	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	甜叶菊线35号绿色时代南B区4号箱变2号变压器	630	13.63	544.13	544.13	未进入负面清单	否	无	
5920	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分83号丁山东台变压器	400	19.96	320.16	320.16	未进入负面清单	否	无	
5921	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线77左12左3号丁山青年点变压器	400	1.71	393.16	393.16	未进入负面清单	否	无	

5922	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线77左10号丁山大队变压器	315	15.17	267.21	267.21	未进入负面清单	否	无	
5923	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线77左4号丁山北台变压器	400	13.2	347.20	347.20	未进入负面清单	否	无	
5924	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线77左22号丁山丁店变压器	400	16.93	332.28	332.28	2024.11.22	是	2025.12	
5925	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线92号丁山堡西台变压器	160	39.38	96.99	96.99	未进入负面清单	否	无	
5926	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分26号慢首山西台变压器	200	17.2	165.60	165.60	未进入负面清单	否	无	
5927	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线74号北李屯村变压器	80	11.19	71.05	71.05	未进入负面清单	否	无	
5928	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5459铝材甲线	铝材甲线东林分22号左分2号乡小区西台变压器	200	32.37	135.26	135.26	未进入负面清单	否	无	

5929	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5459铝材甲线	铝材甲线东林分22号左分4号西兰后二队变压器	400	11.28	354.88	354.88	未进入负面清单	否	无	
5930	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	银河上园2号地下变电所3号变压器	800	17.77	657.84	657.84	未进入负面清单	否	无	
5931	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	翔峰国际花园3号箱变1号变压器	630	20.88	498.46	498.46	未进入负面清单	否	无	
5932	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰二期地下变电所1号变压器	800	21.4	628.80	628.80	未进入负面清单	否	无	
5933	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰二期地下变电所4号变压器	800	17.16	662.72	662.72	未进入负面清单	否	无	
5934	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4349铁东线	铁东线16左5号四台子4号变压器	315	106.6	-20.79	-20.79	2025.6.4	是	2025.12	
5935	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线27号文屯新台变压器	400	28.8	284.80	284.80	2024.11.22	是	2025.12	
5936	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4238泰山线	中泰家园小区1号箱变1号主变	630	14.09	541.23	541.23	未进入负面清单	否	无	

5937	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4238泰山线	中泰家园小区2号箱变1号主变	630	14.66	537.64	537.64	未进入负面清单	否	无	
5938	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸三期1号配变电站101开关配电变压器	630	22.76	486.61	486.61	未进入负面清单	否	无	
5939	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸三期2号配变电站101开关配电变压器	400	30.98	276.08	276.08	未进入负面清单	否	无	
5940	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸三期3号配变电站101开关配电变压器	400	29.23	283.08	283.08	未进入负面清单	否	无	
5941	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸三期4号配变电站101开关配电变压器	630	21.02	497.57	497.57	未进入负面清单	否	无	
5942	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	兴河乙线菜地支2号柳树底工业变压器	200	31.47	137.06	137.06	未进入负面清单	否	无	
5943	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分39号文屯村台变压器	400	8.4	366.40	366.40	未进入负面清单	否	无	

5944	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线66号大王庄新台	400	49.2	203.20	203.20	未进入负面清单	否	无	
5945	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园二期2号箱变1号变压器	630	12.69	550.05	550.05	未进入负面清单	否	无	
5946	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园二期3号箱变2号变压器	500	22.32	388.40	388.40	未进入负面清单	否	无	
5947	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	恒基学府公寓箱变变压器	400	24.87	300.52	300.52	未进入负面清单	否	无	
5948	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6437金园乙线	金园乙线30号光辉屯新台	50	16.61	41.70	41.70	未进入负面清单	否	无	
5949	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品小区二期1号箱变1号变压器	630	13.25	546.53	546.53	未进入负面清单	否	无	
5950	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区1号箱变变压器	400	14.95	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	
5951	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	昌宇星河湾小区1号地下变电所1号变压器	630	19.85	504.95	504.95	未进入负面清单	否	无	
5952	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园7号变压器	400	14.73	341.08	341.08	未进入负面清单	否	无	

5953	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	康宏园小区二期1号变压器	630	20.64	499.97	499.97	未进入负面清单	否	无	
5954	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	银河上园1号地下变电所2号变压器	800	17.25	662.00	662.00	未进入负面清单	否	无	
5955	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	银河上园2号地下变电所1号变压器	800	14.87	681.04	681.04	未进入负面清单	否	无	
5956	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	阳光世纪城西区地下变电所1号变压器	630	12.54	551.00	551.00	未进入负面清单	否	无	
5957	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	阳光世纪城西区地下变电所2号变压器	630	12.16	553.39	553.39	未进入负面清单	否	无	
5958	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线机井分36号沙岗台村机井5#变压器	50	31.2	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	
5959	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸二期1号地下变电室1号变压器	630	28.75	448.88	448.88	未进入负面清单	否	无	
5960	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰二期地下变电所3号变压器	800	21.06	631.52	631.52	未进入负面清单	否	无	

5961	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸二期1号地下变电室2号变压器	630	40.74	373.34	373.34	未进入负面清单	否	无	
5962	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊明湖分73左11簾箕寨机井变压器	50	74	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	
5963	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊明湖分78左12左4簾箕寨机井2#变压器	50	13.95	43.03	43.03	未进入负面清单	否	无	
5964	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊明湖分78左18左12簾箕寨机井3#变压器	50	73	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	
5965	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊明湖分78左25簾箕寨机井4#变压器	50	28.15	35.93	35.93	未进入负面清单	否	无	
5966	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊明湖分88左5簾箕寨机井5#变压器	50	8.85	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	

5967	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线2号金屯东台变压器	200	27.2	145.60	145.60	未进入负面清单	否	无	
5968	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线贺店分10号贺店新台变压器	200	7.6	184.80	184.80	未进入负面清单	否	无	
5969	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5459铝材甲线	铝材甲线东林分23号西兰后三队变压器	400	32.56	269.76	269.76	未进入负面清单	否	无	
5970	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5459铝材甲线	铝材甲线东林分31号西兰前三队变压器	100	24.63	75.37	75.37	未进入负面清单	否	无	
5971	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线50左分6号东兰闫屯南台变压器	200	112.16	-24.32	-24.32	2025.6.4	是	2025.12	
5972	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6428北环乙线	北环乙线光辉分19号范屯村内变压器	160	21.27	125.97	125.97	未进入负面清单	否	无	
5973	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6436龙江乙线	龙江乙线19号光辉学校综合台区变压器	160	36.99	100.82	100.82	未进入负面清单	否	无	

5974	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北 环乙线	北环乙 线光辉 分26号 范屯8队 变压器	50	5.4	47.30	47.30	未进入负 面清单	否	无	
5975	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6428北 环乙线	北环乙 线光辉 分30右4 号光辉 屯大队 变压器	200	28.79	142.42	142.42	未进入负 面清单	否	无	
5976	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙 芦甲线	沙芦甲 线安平 分27右3 号大王 庄1号4 号变压器	400	72	112.00	112.00	未进入负 面清单	否	无	
5977	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙 芦甲线	沙芦甲 线安平 分30左2 号大王 庄2、3 号变压器	400	20.28	318.88	318.88	未进入负 面清单	否	无	
5978	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙 芦甲线	沙芦甲 线安平 分偏坡 子支39 右26号 农场四 队变压器	80	34.97	52.02	52.02	未进入负 面清单	否	无	
5979	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	芦屯 66kV变 电站	芦屯变 8684沙 芦甲线	沙芦甲 线安平 分偏坡 子支39 右11左4 号偏坡 子大队 变压器	200	50.8	98.40	98.40	未进入负 面清单	否	无	

5980	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分43号陀台卜大队变压器	315	27.44	228.56	228.56	未进入负面清单	否	无	
5981	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线前安平分22号前安大队变压器	400	75	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	
5982	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线前安平分16右18号前安平村照明变压器	100	38.81	61.19	61.19	未进入负面清单	否	无	
5983	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线前安平分19号前安西台变压器	400	93.18	27.28	27.28	2025.2	是	2025.12	
5984	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	龙港花园三期B区1号箱变1号变压器	630	26.71	461.73	461.73	未进入负面清单	否	无	
5985	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	龙港花园三期B区2号箱变1号变压器	630	26.06	465.82	465.82	未进入负面清单	否	无	
5986	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	月湖海岸箱变1号变压器	315	8.5	288.23	288.23	未进入负面清单	否	无	

5987	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	闽江西线72号滨海花园小区箱变1号变压器	400	10.78	356.88	356.88	未进入负面清单	否	无	
5988	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	红海新区A区2号箱变1号变压器	630	27.05	459.59	459.59	未进入负面清单	否	无	
5989	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	新丰乙线38左6草房动迁喽区医院住宅变压器	400	19.26	322.96	322.96	未进入负面清单	否	无	
5990	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	草房供电局家属楼变压器	200	21.3	157.40	157.40	未进入负面清单	否	无	
5991	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	浴场南门变压器	315	73	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	
5992	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	新工甲线38号市政公司(28)变压器	160	34.77	104.37	104.37	未进入负面清单	否	无	
5993	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	侨联变压器	200	23.2	153.60	153.60	未进入负面清单	否	无	
5994	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	区房产商住楼变压器	315	23.04	242.42	242.42	未进入负面清单	否	无	
5995	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	财政局住宅变压器(道桥公司住宅)	315	48	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	

5996	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新 工甲线	日新房 地产、 供热公 司住宅 楼变压 器	315	81.59	57.99	57.99	2025.2	是	2025.12	
5997	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新 工甲线	安全局 广厦房 地产2号 变压器	200	45.2	109.60	109.60	未进入负 面清单	否	无	
5998	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1031新 工甲线	红海办 事处住 宅实验 小学	250	53.85	115.38	115.38	未进入负 面清单	否	无	
5999	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新 丰甲线	商检局 、市政 住宅变 压器	315	104.98	-15.69	-15.69	2025.03. 28	否	2025.12	
6000	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1035新 丰甲线	丽景小 区变压 器	160	52.5	76.00	76.00	未进入负 面清单	否	无	
6001	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新 业甲线	土地局 住宅楼 变压器	100	90	144.00	144.00	2024.12. 21	是	2025.12	
6002	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1030新 业甲线	草房居 民楼变 压器	250	113	360.00	288.00	2024.12. 21	是	2025.12	
6003	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新 光乙线	小陆屯 动迁楼 变压器	315	66	107.10	107.10	未进入负 面清单	否	无	
6004	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1023新 光乙线	小陆屯 动迁楼2 号变压 器	200	19.2	161.60	161.60	未进入负 面清单	否	无	
6005	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿 变4272 兴河乙 线	商业局 住宅变 压器	100	37.68	62.32	62.32	未进入负 面清单	否	无	
6006	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红 海线	红海线9 左2三丰 3号变压 器(东)	250	33.11	167.23	167.23	未进入负 面清单	否	无	

6007	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	红海线9左分3号市政边防住宅变台	200	35.14	129.72	129.72	未进入负面清单	否	无	
6008	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线34号范屯5队变压器	100	27.12	72.88	72.88	未进入负面清单	否	无	
6009	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	电厂乙线2右1号粮食局住宅楼变压器	400	31.91	272.36	272.36	未进入负面清单	否	无	
6010	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	盐场动迁楼变台	315	22.14	245.26	245.26	未进入负面清单	否	无	
6011	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	交通队住宅、办公楼、烟草	315	36.2	200.97	200.97	未进入负面清单	否	无	
6012	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	华山乙线10右分1号玉利经销公司住宅变压器	400	70.8	116.80	116.80	2025.2	是	2025.12	
6013	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线丁屯分2号人富变4号	400	65	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	
6014	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线金帆分2号金帆小区变台	400	30	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	
6015	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	西关屯动迁楼	160	40.1	95.84	95.84	未进入负面清单	否	无	

6016	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9868东砂线	芹菜洼2号台区	200	26.44	147.12	147.12	未进入负面清单	否	无	
6017	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	浴熊乙线56号房大队（金泰三期）	250	8.03	229.93	229.93	未进入负面清单	否	无	
6018	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8685铁西线	铁西线16右2左1号芦屯堡西变压器	250	33.34	166.65	166.65	未进入负面清单	否	无	
6019	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1005沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分19右1号芦屯堡新区6号变压器	400	18.74	325.04	325.04	未进入负面清单	否	无	
6020	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1005沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分7号芦屯堡新区5号变压器	315	50.59	155.64	155.64	未进入负面清单	否	无	
6021	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1005沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分12号芦屯堡新区1号变压器	400	57.05	171.80	171.80	未进入负面清单	否	无	
6022	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1005沙芦乙线	沙芦乙线37号芦鸿2号变压器	315	51.73	152.05	152.05	未进入负面清单	否	无	
6023	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线45右4号汝儿姑村3号变压器	315	33.98	207.96	207.96	未进入负面清单	否	无	

6024	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线水泥厂分1右7号汝儿姑村4号变压器	315	35.96	201.73	201.73	未进入负面清单	否	无	
6025	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线水泥厂分1左5号芦鸿1号变压器	630	50.29	313.17	313.17	未进入负面清单	否	无	
6026	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线7右1号海星住宅变压器	200	34	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	
6027	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	船坞	80	7.82	73.74	73.74	未进入负面清单	否	无	
6028	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	政府食堂、华丰住宅	100	59.1	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	
6029	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线水泥厂分13右4号芦屯村居民照明变压器	400	45.15	219.40	219.40	未进入负面清单	否	无	
6030	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	望海渔2台区	160	3.91	153.74	153.74	未进入负面清单	否	无	
6031	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	物质局变压器	200	40.83	118.34	118.34	未进入负面清单	否	无	
6032	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	双富房地产变压器	200	44.99	110.02	110.02	未进入负面清单	否	无	
6033	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4248青龙北线	森达物业中心工地	160	28.5	114.40	114.40	未进入负面清单	否	无	

6034	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4248青龙北线	金元开发公司	315	79	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无	
6035	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4248青龙北线	大连远东居民生活区	200	40.4	119.20	119.20	未进入负面清单	否	无	
6036	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4248青龙北线	崔屯村东变	400	50.4	198.40	198.40	未进入负面清单	否	无	
6037	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4236伊都锦线	伊都锦线老洪沟分7号西山综合台变压器	200	49.26	101.48	101.48	未进入负面清单	否	无	
6038	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	鱼粉厂变压器	200	51.17	97.66	97.66	未进入负面清单	否	无	
6039	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	丁屯开关住宅变压器	100	35.4	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	
6040	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4248青龙北线	二十七中学变压器	315	44	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	
6041	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	华山乙线10右分4号三家子村东兴达房地产住宅楼	500	51.73	241.35	241.35	未进入负面清单	否	无	
6042	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	华山乙线10右分4号三家子村蓬勃换热器厂住宅变压器	200	30	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	

6043	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望 海线	望海线 85右1号 水产公 司矿山 机械住 宅	200	37.49	125.02	125.02	未进入负 面清单	否	无	
6044	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新 海乙线	南开乙 线51右2 号中行 住宅楼	200	20.45	159.10	159.10	未进入负 面清单	否	无	
6045	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望 海线	望海线 40右分 21号范 屯新台 变压器	250	34.78	163.05	163.05	未进入负 面清单	否	无	
6046	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望 海线	望海线 49右1号 神井村5 号	125	92.57	9.29	9.29	2025.03	否	2025.12	
6047	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望 海线	神井村4 号变压 器	160	16.94	132.90	132.90	未进入负 面清单	否	无	
6048	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4443望 海线	望海线 49右20 左6号神 井村2号 变压器	250	37.46	156.35	156.35	未进入负 面清单	否	无	
6049	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华 山乙线	鑫兴工 矿小区 变压器 (春城 综合 楼)	80	31.35	54.92	54.92	未进入负 面清单	否	无	
6050	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4439华 山乙线	华瑞电 气、工 业物资 供应处 变压器	200	69.6	60.80	60.80	未进入负 面清单	否	无	

6051	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	明珠1号、三所物业、洁圣浴池变压器	400	20.4	318.40	318.40	未进入负面清单	否	无	
6052	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	24中生活服务处2号	400	40.8	236.80	236.80	未进入负面清单	否	无	
6053	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	海东17号楼变压器	200	32.6	134.80	134.80	未进入负面清单	是	无	
6054	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	盛福生活区锅炉变压器	315	61	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	
6055	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4442华山甲线	华山甲线神井新村分支箱证券楼	160	40.5	95.20	95.20	未进入负面清单	否	无	
6056	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4442华山甲线	华山甲线22号三丰1号	400	27.6	289.60	289.60	未进入负面清单	否	无	
6057	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分3左1号金座3号	200	54.8	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	
6058	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4442华山甲线	华山甲线54号崔屯小学住宅	200	71.05	57.90	57.90	未进入负面清单	否	无	
6059	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4264华山甲线	华山甲线59号森达商业住宅	200	13.2	173.60	173.60	未进入负面清单	否	无	
6060	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4254华丰甲线	华丰甲线崔屯分2号森达变压器	200	48	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	

6061	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4254华丰甲线	华丰甲线崔屯分6号崔屯西变	315	11.6	278.46	278.46	未进入负面清单	否	无	
6062	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4264华山甲线	华山甲线62左6右分1号森达3号	500	56	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	
6063	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4264华山甲线	华山甲线72号小河沿村1号	400	80	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
6064	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4264华山甲线	华山甲线72号小河沿村2号	200	70.4	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	
6065	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4264华山甲线	华山甲线74左2小河沿东变	315	18	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	
6066	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	海星村变压器	160	4.13	153.39	153.39	未进入负面清单	否	无	
6067	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	24中生活服务处住宅楼1号变台	315	62	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	
6068	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	望海线49右15号神井村变压器	200	12.52	174.96	174.96	未进入负面清单	否	无	
6069	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	望海线49右17右2号神井村4号变压器	200	19.73	160.54	160.54	未进入负面清单	否	无	
6070	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	西关屯2号	315	8.05	289.64	289.64	未进入负面清单	否	无	

6071	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8687芦南线	芦南线5号汝儿姑新区3号变压器	315	62	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	
6072	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6434金湖乙线	小董屯北台	50	10.21	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	
6073	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线51左1号3号变压器	630	36.52	399.92	399.92	未进入负面清单	否	无	
6074	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线53右1号汝儿姑村2号变压器	400	77.93	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	
6075	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线53右分2号汝儿姑村新区2号变压器	315	93.17	21.51	21.51	2025.2	是	2025.12	
6076	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8687芦南线	芦南线20号汝儿姑新区1号变压器	400	8.5	366.00	366.00	未进入负面清单	否	无	
6077	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1006沙芦甲线	沙芦甲线32右5号芦屯站村1号变压器	400	28.78	284.88	284.88	未进入负面清单	否	无	
6078	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1006沙芦甲线	沙芦甲线28右2号芦屯堡1号变压器	315	81.8	57.33	57.33	2025.2	是	2025.12	
6079	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	望海线74左2号疏港路	100	35.1	64.90	64.90	未进入负面清单	否	无	

6080	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	刑警大队变压器	100	57.9	42.10	42.10	未进入负面清单	否	无	
6081	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	育才小学	160	20.7	126.88	126.88	未进入负面清单	否	无	
6082	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	工商局住宅	315	57.5	133.88	133.88	未进入负面清单	否	无	
6083	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	组织部、劳人委	315	23	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	
6084	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8687芦南线	芦南线汝柳分6号汝儿姑村1号变压器	400	39.81	240.76	240.76	未进入负面清单	否	无	
6085	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分16右2号森达房地产公司	315	31	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	
6086	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线机械分7左1号二十中学、生产服务公司6#变压器	200	70.4	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	
6087	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线机械分7左4蔬菜公司	400	18.49	326.04	326.04	未进入负面清单	否	无	
6088	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线44右11金刚石住宅	315	12.9	274.37	274.37	未进入负面清单	否	无	

6089	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	同济医院住宅	315	35.65	202.70	202.70	未进入负面清单	否	无	
6090	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9864斯创线	斯创线35左12号望海渔1号台区变压器	200	18.86	162.28	162.28	未进入负面清单	否	无	
6091	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9864斯创线	望海农业村变压器	200	8.41	183.18	183.18	未进入负面清单	否	无	
6092	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9864斯创线	望海农业村2号变压器	100	42	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	
6093	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海网具变压器	200	12.22	175.56	175.56	未进入负面清单	否	无	
6094	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海医院门前村变变压器	200	2.13	195.74	195.74	未进入负面清单	否	无	
6095	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	新区乙线27号金冷新台变压器	50	7.05	46.48	46.48	未进入负面清单	否	无	
6096	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	新区乙线27左分4号东冷南台变压器	100	49.16	50.84	50.84	未进入负面清单	否	无	
6097	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	马圈子村变压器	400	51.85	192.60	192.60	未进入负面清单	否	无	
6098	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	马圈子东变	200	56.06	87.88	87.88	未进入负面清单	否	无	

6099	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	柳树底村变压器	100	11.24	88.76	88.76	未进入负面清单	否	无	
6100	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	柳树底菜地变压器	100	70.2	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	
6101	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4252闽江东线	明珠花园箱变2号变压器	500	44.1	279.50	279.50	未进入负面清单	否	无	
6102	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4435黄河线	春城房地产变压器	630	10.21	565.68	565.68	未进入负面清单	否	无	
6103	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	天鸿庭院人家1号变压器	630	11.96	554.65	554.65	未进入负面清单	否	无	
6104	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	天鸿庭院人家2号变压器	630	15.82	530.33	530.33	未进入负面清单	否	无	
6105	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊B区1号箱变2号变压器	400	31.7	273.20	273.20	未进入负面清单	否	无	
6106	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊B区2号箱变2号变压器	630	28.83	448.37	448.37	未进入负面清单	否	无	
6107	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊B区3号箱变1号变压器	500	17.1	414.50	414.50	未进入负面清单	否	无	
6108	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊B区3号箱变2号变压器	500	13.38	433.10	433.10	未进入负面清单	否	无	

6109	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊A区1号箱变2号变压器	500	32.01	339.95	339.95	未进入负面清单	否	无	
6110	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊A区2号箱变1号变压器	630	25.37	470.17	470.17	未进入负面清单	否	无	
6111	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊A区3号箱变1号变压器	500	33.9	330.50	330.50	未进入负面清单	否	无	
6112	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4236伊都锦线	怡安小区箱变北侧变压器	500	38.4	308.00	308.00	未进入负面清单	否	无	
6113	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	新闻大厦住宅变压器	630	12.82	549.23	549.23	未进入负面清单	否	无	
6114	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	世纪家园变压器	315	76	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	
6115	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	艺海花园2号箱变变压器	630	64	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	
6116	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	商业城C区变压器	500	66	170.00	170.00	未进入负面清单	否	无	
6117	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	三丰高层变压器	630	28.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无	
6118	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	地税局住宅楼变压器	400	46.8	212.80	212.80	未进入负面清单	否	无	
6119	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	海星花园1号变压器	500	33.38	333.10	333.10	未进入负面清单	否	无	

6120	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	草房回迁楼小区变压器	400	43.97	224.12	224.12	未进入负面清单	否	无	
6121	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	海星花园2号变压器	500	40	300.00	300.00	未进入负面清单	否	无	
6122	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	滨海小区1号(2号)变压器	400	41.87	232.52	232.52	未进入负面清单	否	无	
6123	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	滨海小区2号(1号)变压器	400	33.13	267.48	267.48	未进入负面清单	否	无	
6124	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	碧海阳光1号(东)变压器	500	59.1	204.50	204.50	未进入负面清单	否	无	
6125	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	碧海阳光2号变压器	500	56	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	
6126	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	天鸿小区广场西苑1号(西)变压器	400	25.15	299.40	299.40	未进入负面清单	否	无	
6127	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	天鸿小区广场西苑2号(西)变压器	400	39.87	240.52	240.52	未进入负面清单	否	无	
6128	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	南开乙线6号站东小区变压器	500	46.41	267.95	267.95	未进入负面清单	否	无	
6129	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华山甲线39右21右1金座A区1号变压器	500	75	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	

6130	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华山甲线39右21右1金座A区2号变压器	400	30.2	279.20	279.20	未进入负面清单	否	无	
6131	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分20号红运金盾1号箱变变压器	500	51.05	244.75	244.75	未进入负面清单	否	无	
6132	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线机械分9右1号电厂住宅1号变压器	630	35.1	408.87	408.87	未进入负面清单	否	无	
6133	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分20号红运金盾2号箱变变压器	400	30	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	
6134	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线机械分9右1号电厂住宅2号变压器	630	18	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	
6135	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分16右3号小雨新村箱变变压器	630	15.63	531.53	531.53	未进入负面清单	否	无	

6136	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线电厂住宅17号变压器	630	30.13	440.18	440.18	未进入负面清单	否	无	
6137	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	南开乙线机械分17号新海小区	400	53.06	187.76	187.76	未进入负面清单	否	无	
6138	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	电厂甲线证券分10号远东房地产联建处变压器	500	42.87	285.65	285.65	未进入负面清单	否	无	
6139	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线双富分支箱集贸变压器	400	19.2	323.20	323.20	未进入负面清单	否	无	
6140	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线怡安分支箱渤海变压器	400	11.12	355.52	355.52	未进入负面清单	否	无	
6141	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线金龙分支箱丽仁小区1号变压器	315	71	91.35	91.35	未进入负面清单	否	无	
6142	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线钱塘江路环网柜文化变变压器	400	21.6	313.60	313.60	未进入负面清单	否	无	
6143	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	华海高层1号变压器	630	24.03	478.61	478.61	未进入负面清单	否	无	

6144	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	华海高层2号变压器	630	18.67	512.38	512.38	未进入负面清单	否	无	
6145	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	天鸿小区变压器	630	54.08	289.30	289.30	未进入负面清单	否	无	
6146	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	海滨旅游服务区1号箱变变压器（鸿程花园一期）	630	36.73	398.60	398.60	未进入负面清单	否	无	
6147	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	海滨旅游服务区2号箱变变压器	630	44.35	350.60	350.60	未进入负面清单	否	无	
6148	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	鸿程小区二期变压器	400	20.77	316.92	316.92	未进入负面清单	否	无	
6149	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	华宁小区配电室变压器	500	44.8	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	
6150	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	红海线淮河路1号分支箱三丰变变压器	315	22.14	245.26	245.26	未进入负面清单	否	无	
6151	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4438红海线	红海线淮河路2号分支箱站前变压器	315	43.58	177.72	177.72	未进入负面清单	否	无	

6152	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红 海线	红海线 二十四 中分1号 区房地 产商品 楼变压 器	500	41.6	292.00	292.00	未进入负 面清单	否	无	
6153	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红 海线	红海线 武装部 分2号嘉 和B区变 压器	500	24.97	375.15	375.15	未进入负 面清单	否	无	
6154	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红 海线	红海线 武装部 分4号铁 路商业 网点变 压器	315	41.63	183.87	183.87	未进入负 面清单	否	无	
6155	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4438红 海线	红海线 武装部 分4号武 装部住 宅变压 器	500	25.07	374.65	374.65	未进入负 面清单	否	无	
6156	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	新城 66kV变 电站	新城变 1025新 海乙线	红海线 32左3左 2号电影 公司变 压器	200	17.33	165.34	165.34	未进入负 面清单	否	无	
6157	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华 山甲线	华山甲 线20号 神井新 村1号变 压器	500	24.74	376.30	376.30	未进入负 面清单	否	无	
6158	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4442华 山甲线	华山甲 线20号 神井新 村2号变 压器	500	22.36	388.20	388.20	未进入负 面清单	否	无	

6159	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4442华山甲线	华山甲线20号神井新村3号变压器	500	24.32	378.40	378.40	未进入负面清单	否	无	
6160	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4442华山甲线	华山甲线20号神井新村4号变压器	500	19.63	401.85	401.85	未进入负面清单	否	无	
6161	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分5右1农委三家子住宅变压器	200	34.8	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	
6162	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分8左3鑫雨房产箱变压器	400	16.8	332.80	332.80	未进入负面清单	否	无	
6163	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分8左7号方圆小区1号变压器(西)	630	38.32	388.58	388.58	未进入负面清单	否	无	
6164	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分8左9号金环花园1号变压器	630	38.06	390.22	390.22	未进入负面清单	否	无	
6165	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分8左12号金泰小区2号箱变变压器	500	16.74	416.30	416.30	未进入负面清单	否	无	

6166	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	华安甲 线金盾 分8左12 号金泰 小区1号 箱变1# 变压器	500	40.82	295.90	295.90	未进入负 面清单	否	无	
6167	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	华安甲 线金盾 分8左12 号金泰 小区1号 箱变2# 变压器	500	32.64	336.80	336.80	未进入负 面清单	否	无	
6168	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	华安甲 线金盾 分8左14 号嘉和 俪园1号 箱变1# 变压器	630	11.17	559.63	559.63	未进入负 面清单	否	无	
6169	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	华安甲 线金盾 分8左14 号嘉和 俪园1号 箱变2# 变压器	630	12.73	549.80	549.80	未进入负 面清单	否	无	
6170	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	华安甲 线金盾 分8左14 号嘉和 俪园2号 箱变1# 变压器	630	8.43	576.89	576.89	未进入负 面清单	否	无	
6171	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	华安甲 线金盾 分8左14 号嘉和 俪园2号 箱变2# 变压器	630	7.24	584.39	584.39	未进入负 面清单	否	无	

6172	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井 66kV 变电站	神井变 4430 华安甲线	华山甲线 39 右 9 左 12 号嘉和佰园 4 号箱变 1# 变压器	315	18.5	256.73	256.73	未进入负面清单	否	无	
6173	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金 66kV 变电站	冶金变 6418 金园甲线	望海线电厂分 10 左 9 右 5 号红运写字楼变压器	400	16.27	334.92	334.92	未进入负面清单	否	无	
6174	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城 66kV 变电站	新城变 1031 新工甲线	区委变电所旅游局住宅楼变压器	630	36.21	401.88	401.88	未进入负面清单	否	无	
6175	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿 66kV 变电站	小河沿变 4284 新区乙线	馥润家园 2 号变压器	500	31.15	344.25	344.25	未进入负面清单	否	无	
6176	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城 66kV 变电站	新城变 1030 新业甲线	金座 C 区变压器	500	71	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	
6177	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城 66kV 变电站	新城变 1030 新业甲线	金座 D 区变压器	630	100	907.20	907.20	2024.12.26	是	2025.12	
6178	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城 66kV 变电站	新城变 1031 新工甲线	海景花园小区变压器	800	25.74	594.08	594.08	未进入负面清单	否	无	
6179	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城 66kV 变电站	新城变 1031 新工甲线	三丰怡景花园 3 号变压器	500	28.53	357.35	357.35	未进入负面清单	否	无	
6180	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城 66kV 变电站	新城变 1031 新工甲线	三丰怡景花园 1 号西侧变压器	400	33.6	265.60	265.60	未进入负面清单	否	无	
6181	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城 66kV 变电站	新城变 1031 新工甲线	三丰怡景花园 2 号西侧变压器	500	52.75	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	

6182	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	三丰怡景花园2号东侧变压器	500	27.76	361.20	361.20	未进入负面清单	否	无	
6183	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	悦宏书香院1号箱变1号变压器	630	23.71	480.63	480.63	未进入负面清单	否	无	
6184	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	悦宏书香院2号(2号)变压器	630	21.18	496.57	496.57	未进入负面清单	否	无	
6185	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	华海变压器	500	24.09	379.55	379.55	未进入负面清单	否	无	
6186	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1023新光乙线	悦宏小区变压器	500	19.69	401.55	401.55	未进入负面清单	否	无	
6187	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	绿色时代东区2号南侧变压器	630	21.19	496.50	496.50	未进入负面清单	否	无	
6188	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	绿色时代东区4号变压器	200	34.68	130.64	130.64	未进入负面清单	否	无	
6189	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	绿色时代东区3号(2号)变压器	630	28.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无	
6190	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	绿色时代昌宇花园1号变压器	400	35.08	259.68	259.68	未进入负面清单	否	无	
6191	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	绿色时代昌宇花园2号箱变1号变压器	630	19.03	510.11	510.11	未进入负面清单	否	无	

6192	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	鹏发融馨苑1号（西侧）变压器	500	23.64	381.80	381.80	未进入负面清单	否	无	
6193	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	鹏发融馨苑1号（东侧）变压器	500	10.91	445.45	445.45	未进入负面清单	否	无	
6194	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	鹏发融馨苑2号（南侧）变压器	500	12.76	436.20	436.20	未进入负面清单	否	无	
6195	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	鹏发融馨苑2号（北侧）变压器	500	31.23	343.85	343.85	未进入负面清单	否	无	
6196	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	艺海花园5号（1号）变压器	400	14.46	342.16	342.16	未进入负面清单	否	无	
6197	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	艺海花园5号（2号）变压器	400	17.04	331.84	331.84	未进入负面清单	否	无	
6198	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	艺海花园4号（东侧）变压器	500	37.36	313.20	313.20	未进入负面清单	否	无	
6199	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	艺海花园4号（西侧）变压器	500	49.13	254.35	254.35	未进入负面清单	否	无	
6200	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	艺海花园3号（西侧）变压器	500	69.93	150.35	150.35	未进入负面清单	否	无	

6201	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	清华园变压器	1000	21.43	785.70	785.70	未进入负面清单	否	无	
6202	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	康鸿园变压器	400	10.19	359.24	359.24	未进入负面清单	否	无	
6203	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	宏兴佳苑变压器	630	12.29	552.57	552.57	未进入负面清单	否	无	
6204	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区1号箱变北侧变压器	400	32.69	269.24	269.24	未进入负面清单	否	无	
6205	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区2号箱变东侧变压器	500	25.14	374.30	374.30	未进入负面清单	否	无	
6206	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区4号箱变西侧变压器	630	37.8	391.86	391.86	未进入负面清单	否	无	
6207	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区3号箱变西侧变压器	500	13.91	430.45	430.45	未进入负面清单	否	无	
6208	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区3号箱变东侧变压器	500	18.94	405.30	405.30	未进入负面清单	否	无	
6209	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区5号箱变西侧变压器	630	43.01	359.04	359.04	未进入负面清单	否	无	
6210	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区7号箱变北侧变压器	630	15.22	534.11	534.11	未进入负面清单	否	无	
6211	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区7号箱变南侧变压器	630	26.74	461.54	461.54	未进入负面清单	否	无	

6212	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区6号箱变北侧变压器	630	16.27	527.50	527.50	未进入负面清单	否	无	
6213	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区6号箱变南侧变压器	630	23.99	478.86	478.86	未进入负面清单	否	无	
6214	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区8号箱变1号变压器	630	23.64	481.07	481.07	未进入负面清单	否	无	
6215	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区9号箱变1号变压器	630	29.25	445.73	445.73	未进入负面清单	否	无	
6216	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园1号箱变1号变压器	500	12.53	437.35	437.35	未进入负面清单	否	无	
6217	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园1号箱变2号变压器	250	30.13	174.68	174.68	未进入负面清单	否	无	
6218	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园2号箱变1号变压器	400	19.31	322.76	322.76	未进入负面清单	否	无	
6219	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园2号箱变2号变压器	630	13.06	547.72	547.72	未进入负面清单	否	无	
6220	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园3号箱变1号变压器	500	14.84	425.80	425.80	未进入负面清单	否	无	
6221	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园3号箱变2号变压器	250	27.83	180.43	180.43	未进入负面清单	否	无	

6222	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	海东办事处回迁楼变压器	400	29.48	282.08	282.08	未进入负面清单	否	无	
6223	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	绿色时代北区1号箱变压器	630	27.04	459.65	459.65	未进入负面清单	否	无	
6224	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	洪程小区变压器	315	32.72	211.93	211.93	未进入负面清单	否	无	
6225	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	绿色时代南C区1号箱变南侧变压器	630	38.97	384.49	384.49	未进入负面清单	否	无	
6226	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	绿色时代南C区2号箱变南侧变压器	630	24.1	478.17	478.17	未进入负面清单	否	无	
6227	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	绿色时代南C区4号箱变北侧变压器	630	29.24	445.79	445.79	未进入负面清单	否	无	
6228	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	绿色时代南C区5号箱变南侧变压器	630	32.78	423.49	423.49	未进入负面清单	否	无	
6229	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	绿色时代南C区6号箱变北侧变压器	630	20.06	503.62	503.62	未进入负面清单	否	无	
6230	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	绿色时代南C区7号箱变南侧变压器	630	38.16	389.59	389.59	未进入负面清单	否	无	

6231	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	绿色时代南B区1号箱变压器	500	19.79	401.05	401.05	未进入负面清单	否	无	
6232	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	绿色时代南B区2号箱变压器	630	24.7	474.39	474.39	未进入负面清单	否	无	
6233	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	绿色时代南B区3号箱变压器	630	11.73	556.10	556.10	未进入负面清单	否	无	
6234	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4278甜叶菊线	绿色时代南B区4号箱变压器	630	15.04	535.25	535.25	未进入负面清单	否	无	
6235	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	绿色时代白云小区1号箱变南侧变压器	630	75	157.50	157.50	未进入负面清单	否	无	
6236	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	绿色时代白云小区2号箱变北侧变压器	630	27.47	456.94	456.94	未进入负面清单	否	无	
6237	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	绿色时代白云小区3号箱变南侧变压器	630	29.81	442.20	442.20	未进入负面清单	否	无	
6238	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	绿色时代白云小区4号箱变北侧变压器	630	31.34	432.56	432.56	未进入负面清单	否	无	

6239	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	绿色时代西区1号箱变压器	630	25.18	471.37	471.37	未进入负面清单	否	无	
6240	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	绿色时代西区2号箱变压器	630	33.3	420.21	420.21	未进入负面清单	否	无	
6241	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	绿色时代西区3号箱变压器	500	30	350.00	350.00	未进入负面清单	否	无	
6242	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	绿色时代西区4号箱变压器	500	34.11	329.45	329.45	未进入负面清单	否	无	
6243	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1035新丰甲线	绿色时代西区5号箱变压器	315	47	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	
6244	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	嘉和庄园1号箱变压器	630	26.31	464.25	464.25	未进入负面清单	否	无	
6245	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	嘉和庄园2号箱变压器	630	28.87	448.12	448.12	未进入负面清单	否	无	
6246	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	嘉和庄园3号箱变压器	630	27.21	458.58	458.58	未进入负面清单	否	无	
6247	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	嘉和庄园4号箱变压器	630	29.66	443.14	443.14	未进入负面清单	否	无	
6248	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	桃园小区箱变压器	500	47.43	262.85	262.85	未进入负面清单	否	无	
6249	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	商业城A区箱变压器	500	17.23	413.85	413.85	未进入负面清单	否	无	

6250	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	法院小区箱变变压器	800	44.1	447.20	447.20	未进入负面清单	否	无	
6251	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	奕丰龙盛园变2号变压器	500	29.04	354.80	354.80	未进入负面清单	否	无	
6252	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	红柳小区箱变2号变压器	630	48	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	
6253	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	红柳小区箱变1号变压器	630	74	163.80	163.80	未进入负面清单	否	无	
6254	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	阳光佳苑小区变压器	315	28.21	226.14	226.14	未进入负面清单	否	无	
6255	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4383平安甲线	平安甲线22号红海新区A区1号变压器	500	32.49	337.55	337.55	未进入负面清单	否	无	
6256	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4383平安甲线	平安甲线22号红海新区A区3号变压器	630	25.41	469.92	469.92	未进入负面清单	否	无	
6257	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4383平安甲线	平安甲线22号红海新区A区5号变压器	500	27.87	360.65	360.65	未进入负面清单	否	无	
6258	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分3号红海新区B区4号变压器	630	24.95	472.82	472.82	未进入负面清单	否	无	

6259	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分3号红海新区B区5号变压器	500	24.13	379.35	379.35	未进入负面清单	否	无	
6260	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分3号红海新区B区3号变压器	630	19.93	504.44	504.44	未进入负面清单	否	无	
6261	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右1号红海新区D区1号变压器	500	29.95	350.25	350.25	未进入负面清单	否	无	
6262	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右1号红海新区D区2号变压器	500	31.57	342.15	342.15	未进入负面清单	否	无	
6263	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右1号红海新区D区3号变压器	500	35.2	324.00	324.00	未进入负面清单	否	无	
6264	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右1号红海新区D区4号箱变1号变压器	500	40.06	299.70	299.70	未进入负面清单	否	无	
6265	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右5号红海新区A区4号变压器	630	26.19	465.00	465.00	未进入负面清单	否	无	
6266	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右5号红海新区A区6号变压器	500	31.85	340.75	340.75	未进入负面清单	否	无	

6267	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右6号红海新区C区1号变压器	630	27.13	459.08	459.08	未进入负面清单	否	无	
6268	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右6号红海新区C区2号变压器	500	30.22	348.90	348.90	未进入负面清单	否	无	
6269	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线8右6号红海新区C区3号变压器	630	21.91	491.97	491.97	未进入负面清单	否	无	
6270	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线12号红海新区B区1号变压器	500	24.64	376.80	376.80	未进入负面清单	否	无	
6271	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	海元线12号红海新区B区2号变压器	630	28.47	450.64	450.64	未进入负面清单	否	无	
6272	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	立交桥变压器	250	15.78	210.55	210.55	未进入负面清单	否	无	
6273	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线黄河路环网柜人富变1号变压器	630	20.47	501.04	501.04	未进入负面清单	否	无	
6274	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	抚顺石化箱变变压器	160	31.21	110.06	110.06	未进入负面清单	否	无	
6275	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	电厂甲线地税局分支箱小学变变压器)	500	20.6	397.00	397.00	未进入负面清单	否	无	

6276	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	陶然小区1号箱变1号变压器	630	37.38	394.51	394.51	未进入负面清单	否	无	
6277	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	陶然小区1号箱变2号变压器	630	14.12	541.04	541.04	未进入负面清单	否	无	
6278	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	向东小区1号箱变变压器	630	23.18	483.97	483.97	未进入负面清单	否	无	
6279	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	陶然小区2号箱变2号变压器	630	20.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	
6280	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	陶然小区3号箱变1号变压器	500	29.5	352.50	352.50	未进入负面清单	否	无	
6281	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	向东小区2号箱变变压器	630	24.31	476.85	476.85	未进入负面清单	否	无	
6282	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	陶然小区4号箱变2号变压器	630	11.72	556.16	556.16	未进入负面清单	否	无	
6283	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	红运小区配电站2号变压器	250	66.89	82.78	82.78	未进入负面清单	否	无	
6284	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	红海商业街区站内变压器	630	105	907.20	907.20	2024.12.21	是	2025.12	
6285	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	龙逸花园站内变压器	400	44.46	222.16	222.16	未进入负面清单	否	无	
6286	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	区红海办事处家属楼	500	88	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	

6287	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期1号箱变2号变压器	315	59.07	128.93	128.93	未进入负面清单	否	无	
6288	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	西红海综合楼变压器	160	84	230.00	230.00	2024.12.21	是	2025.12	
6289	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	红海回迁楼二期2号箱变1#变压器	630	28.35	451.40	451.40	未进入负面清单	否	无	
6290	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站		红海回迁楼二期3号箱变2号变压器	630	34.76	411.01	411.01	未进入负面清单	否	无	
6291	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园3号箱变2号变压器	630	21.6	493.92	493.92	未进入负面清单	否	无	
6292	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区12号箱变1号变压器	315	50.79	155.01	155.01	未进入负面清单	否	无	
6293	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	绿色时代北区2号箱变1号变压器	630	26.13	465.38	465.38	未进入负面清单	否	无	
6294	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园2号箱变2号变压器	630	24.56	475.27	475.27	未进入负面清单	否	无	
6295	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情1号箱变1号变压器	630	20.42	501.35	501.35	未进入负面清单	否	无	
6296	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情2号箱变1号变压器	630	11.61	556.86	556.86	未进入负面清单	否	无	

6297	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情2号箱变2号变压器	630	11.09	560.13	560.13	未进入负面清单	否	无	
6298	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情3号箱变1号变压器	630	7.25	584.33	584.33	未进入负面清单	否	无	
6299	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情3号箱变2号变压器	630	17.3	521.01	521.01	未进入负面清单	否	无	
6300	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情4号箱变1号变压器	630	18.39	514.14	514.14	未进入负面清单	否	无	
6301	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情5号箱变2号变压器	400	5.11	379.56	379.56	未进入负面清单	否	无	
6302	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊鸣湖分62号七寨大队变压器	160	40.12	95.81	95.81	未进入负面清单	否	无	
6303	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊鸣湖分68号七寨村变压器	160	40.25	95.60	95.60	未进入负面清单	否	无	
6304	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	新龙逸花园1号箱变2号变压器	630	29.55	443.84	443.84	未进入负面清单	否	无	
6305	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线北岭分23号杨屯北岭2号变压器	160	7.59	147.86	147.86	未进入负面清单	否	无	

6306	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区1号箱变1号变压器	500	8.66	456.70	456.70	未进入负面清单	否	无	
6307	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区1号箱变2号变压器	500	18.82	405.90	405.90	未进入负面清单	否	无	
6308	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区2号箱变1号变压器	400	13.88	344.48	344.48	未进入负面清单	否	无	
6309	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区2号箱变2号变压器	400	15.01	339.96	339.96	未进入负面清单	否	无	
6310	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区4号箱变1号变压器	500	19.2	404.00	404.00	未进入负面清单	否	无	
6311	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区4号箱变2号变压器	500	16.02	419.90	419.90	未进入负面清单	否	无	
6312	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区3号箱变1号变压器	400	15.21	339.16	339.16	未进入负面清单	否	无	
6313	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区3号箱变2号变压器	400	19.88	320.48	320.48	未进入负面清单	否	无	
6314	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区5号箱变1号变压器	400	14.82	340.72	340.72	未进入负面清单	否	无	
6315	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区5号箱变2号变压器	400	16.26	334.96	334.96	未进入负面清单	否	无	

6316	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区6号箱变1号变压器	400	18.18	327.28	327.28	未进入负面清单	否	无	
6317	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1022沙南甲线	芦柳小区6号箱变2号变压器	400	20.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	无	
6318	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	华君旺苑小区地下1号屋式配变站3号变压器	800	7.2	742.40	742.40	未进入负面清单	否	无	
6319	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1023新光乙线	尔雅名都小区1号箱变1号1号变压器	315	8	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	
6320	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分小望海支26左12右5号小望海机井3#变压器	50	28.65	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无	
6321	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分小望海支26左8#小望海机井2#变压器	100	0	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	
6322	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分偏岐子支41偏岐子机井3#变压器	50	14.7	42.65	42.65	未进入负面清单	否	无	

6323	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分偏岐子支39右11左17偏岐子机井1#变压器	50	21.15	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	
6324	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分偏岐子支39右18右4左9偏岐子机井2#变压器	50	14.4	42.80	42.80	未进入负面清单	否	无	
6325	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线胜利分7左6号小兰旗北地变压器	400	35.51	257.96	257.96	未进入负面清单	否	无	
6326	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线周屯分5左2号周屯新台	200	19.6	160.80	160.80	未进入负面清单	否	无	
6327	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线李伍沟分9右8号小河子灌溉变压器	160	15.6	135.04	135.04	未进入负面清单	否	无	
6328	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分85号何家沟北台变压器	200	11.82	176.36	176.36	未进入负面清单	否	无	

6329	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5459铝材甲线	红旗北线20左分6号金屯二队变压器	400	22.81	308.76	308.76	未进入负面清单	否	无	
6330	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5467红旗北线	红旗北线宋屯分3号宋屯路东台变压器	100	57	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	
6331	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5467红旗北线	红旗北线宋屯分9号宋屯东台变压器	100	8.7	91.30	91.30	未进入负面清单	否	无	
6332	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5467红旗北线	红旗北线26右分5号金屯大队变压器	250	58.05	104.88	104.88	未进入负面清单	否	无	
6333	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5467红旗北线	红旗北线30号金屯北台变压器	250	35.29	161.78	161.78	未进入负面清单	否	无	
6334	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园4号箱变1号变压器	500	25.8	371.00	371.00	未进入负面清单	否	无	
6335	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线110号周崴子电井变压器	400	73	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	
6336	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线261号张屯1#机井变压器	100	3.6	96.40	96.40	未进入负面清单	否	无	

6337	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线274右2左11号张屯2#电井变压器	50	30.81	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	
6338	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线北岭分34号北岭1#电井变压器	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6339	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线贺店分22右11号贺店1#电井变压器	50	113.76	-6.88	-6.88	2025.9.19	否	2025.12	
6340	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线贺店分22右6右4号贺店2#电井变压器	50	14.06	42.97	42.97	未进入负面清单	否	无	
6341	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线贺店分34号贺店3#机井变压器	50	80.28	9.86	9.86	2025.03.28	否	2025.12	
6342	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线周屯分42周屯1#电井变压器	50	9.45	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	
6343	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	南开乙线51右6区政府	400	43.99	224.04	224.04	未进入负面清单	否	无	

6344	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑5号箱变变压器	630	14.94	535.88	535.88	未进入负面清单	否	无	
6345	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑1号箱变变压器	630	17.15	521.96	521.96	未进入负面清单	否	无	
6346	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园三期2号箱变变压器	315	26.96	230.08	230.08	未进入负面清单	否	无	
6347	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	龙港花园二期H区箱变1号变压器	500	19.96	400.20	400.20	未进入负面清单	否	无	
6348	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	龙港花园二期J区箱变1号变压器	500	20.64	396.80	396.80	未进入负面清单	否	无	
6349	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	龙港花园三期A区1号箱变1号变压器	630	27.42	457.25	457.25	未进入负面清单	否	无	
6350	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	御景城小区5号箱变变压器	315	12.02	277.14	277.14	未进入负面清单	否	无	
6351	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	甜叶菊线48号绿色时代南A区3号变压器	500	29.12	354.40	354.40	未进入负面清单	否	无	

6352	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	甜叶菊线48号绿色时代南A区4号变压器	500	29.73	351.35	351.35	未进入负面清单	否	无	
6353	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	福旺桃园小区二期3号箱变1号变压器	630	21.8	492.66	492.66	未进入负面清单	否	无	
6354	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城小区二期3号箱变变压器	630	7.75	581.18	581.18	未进入负面清单	否	无	
6355	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线兰窝分35右5号前安平北台变压器	315	15	267.75	267.75	未进入负面清单	否	无	
6356	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	山水人家小区二期配电变压器	400	14.11	343.56	343.56	未进入负面清单	否	无	
6357	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸小区5号箱变2号变压器	630	32.66	424.24	424.24	未进入负面清单	否	无	
6358	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸小区1号箱变2号变压器	500	38.85	305.75	305.75	未进入负面清单	否	无	
6359	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1024新闽乙线	新闽乙线2号滨海所所用变压器	160	74	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	

6360	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	老客运站	160	23.4	122.56	122.56	未进入负面清单	否	无	
6361	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区4号配变电站103配电变压器	630	21.38	495.31	495.31	未进入负面清单	否	无	
6362	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区1号配变电站103配电变压器	630	19.12	509.54	509.54	未进入负面清单	否	无	
6363	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区2号配变电站103配电变压器	630	9.83	568.07	568.07	未进入负面清单	否	无	
6364	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	华海书苑小区3号配变电站103配电变压器	630	12.3	552.51	552.51	未进入负面清单	否	无	
6365	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	华君旺苑小区地下1号屋式配变电站2号变压器	800	4.8	761.60	761.60	未进入负面清单	否	无	
6366	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线308右2右1号杨屯6组变压器	200	25.42	149.16	149.16	未进入负面清单	否	无	

6367	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6427北 环甲线	北环甲 线鹊鸣 湖分75 左1号簪 箕寨北 台柱上 变压器	200	15.6	168.80	168.80	未进入负 面清单	否	无	
6368	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	昆仑3号 小区1号 变压器	630	29.34	445.16	445.16	未进入负 面清单	否	无	
6369	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	昆仑3号 小区2号 变压器	630	18.04	516.35	516.35	未进入负 面清单	否	无	
6370	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4393海 景甲线	华海城 小区2号 楼1单元 箱变1号 变压器	315	13.77	271.62	271.62	未进入负 面清单	否	无	
6371	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利 丰线	利丰线 政府分 17左5号 芦屯堡2 号变压器	500	70	150.00	150.00	未进入负 面清单	否	无	
6372	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	沙河 66kV变 电站	沙河变 1007利 丰线	利丰线 政府分 24号芦 屯堡轧 钢新区 变压器	160	32.57	107.89	107.89	未进入负 面清单	否	无	
6373	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀 城A区1 号配变 站变压器	400	21.49	314.04	314.04	未进入负 面清单	否	无	
6374	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4446运 河乙线	锦山秀 城A区2 号配变 站变压器	400	25.6	297.60	297.60	未进入负 面清单	否	无	

6375	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城A区3号配变电站变压器	400	22.52	309.92	309.92	未进入负面清单	否	无	
6376	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城A区4号配变电站变压器	400	21.59	313.64	313.64	未进入负面清单	否	无	
6377	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城A区5号配变电站变压器	400	25.37	298.52	298.52	未进入负面清单	否	无	
6378	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城A区6号配变电站变压器	400	25.62	297.52	297.52	未进入负面清单	否	无	
6379	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城A区7号配变电站变压器	400	18.31	326.76	326.76	未进入负面清单	否	无	
6380	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城A区8号配变电站变压器	400	16.73	333.08	333.08	未进入负面清单	否	无	
6381	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城A区9号配变电站变压器	400	29.17	283.32	283.32	未进入负面清单	否	无	
6382	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城B区1号配变电站101出线间隔配电变压器	400	27.88	288.48	288.48	未进入负面清单	否	无	

6383	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城B区2号配变电站变压器	630	14.84	536.51	536.51	未进入负面清单	否	无	
6384	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	蓝湾半岛小区1号配变电站变压器	630	10.6	563.22	563.22	未进入负面清单	否	无	
6385	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	蓝湾半岛小区2号配变电站变压器	630	14.09	541.23	541.23	未进入负面清单	否	无	
6386	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	蓝湾半岛小区3号配变电站变压器	500	13.55	432.25	432.25	未进入负面清单	否	无	
6387	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	蓝湾半岛小区4号配变电站变压器	630	10.9	561.33	561.33	未进入负面清单	否	无	
6388	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	蓝湾半岛小区5号配变电站变压器	500	12.86	435.70	435.70	未进入负面清单	否	无	
6389	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分78左8左1号馒头山新台变压器	50	14.1	42.95	42.95	未进入负面清单	否	无	
6390	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区5号箱变101配电变压器	630	14.2	540.54	540.54	未进入负面清单	否	无	

6391	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区6号箱变101配电变压器	630	12.85	549.05	549.05	未进入负面清单	否	无	
6392	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区7号箱变101配电变压器	630	13.91	542.37	542.37	未进入负面清单	否	无	
6393	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区8号箱变101配电变压器	400	18.05	327.80	327.80	未进入负面清单	否	无	
6394	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4387浴熊甲线	九龙官邸小区一期地下1号屋式配变电站1号主变	800	19.06	647.52	647.52	未进入负面清单	否	无	
6395	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4387浴熊甲线	九龙官邸小区一期地下1号屋式配变电站2号主变	400	16.4	334.40	334.40	未进入负面清单	否	无	
6396	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4387浴熊甲线	九龙官邸小区一期地下2号屋式配变电站1号主变	800	18.29	653.68	653.68	未进入负面清单	否	无	

6397	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4387浴熊甲线	九龙官邸小区一期地下2号屋式配变电站2号主变	800	23.32	613.44	613.44	未进入负面清单	否	无	
6398	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4387浴熊甲线	九龙官邸小区一期地下2号屋式配变电站3号主变	800	28.38	572.96	572.96	未进入负面清单	否	无	
6399	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1022新工乙线	瑞康家园2号箱变2号变压器	630	11.12	559.94	559.94	未进入负面清单	否	无	
6400	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4441南开乙线	南开乙线44右3学府花园	200	40	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	
6401	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分小东山支17号官屯8号变压器	200	8	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	
6402	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4445电厂乙线	芳华园箱变电站内变压器(东)	630	18.11	515.91	515.91	未进入负面清单	否	无	
6403	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	望海线6号明虹小区	315	19.27	254.30	254.30	未进入负面清单	否	无	
6404	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分8#富吉三期4号箱变压器	630	16.32	527.18	527.18	未进入负面清单	否	无	

6405	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	望海220kV变电站	望一变9874华益线	海韵风情6号箱变1号变压器	500	12.13	439.35	439.35	未进入负面清单	否	无	
6406	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	海宁乙线73左9左1御景湾3号箱变2号变压器	630	20	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
6407	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园2号箱变2号变压器	500	19.73	401.35	401.35	未进入负面清单	否	无	
6408	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	浴平线12号翔宏名都3号箱变1号变压器	630	24.17	477.73	477.73	未进入负面清单	否	无	
6409	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰一期3号箱变1变压器	630	26	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	
6410	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	唯美星海1号箱变1号变压器	630	30	441.00	441.00	未进入负面清单	否	无	
6411	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	鹏发101开关间隔配电变压器	630	29.57	443.71	443.71	未进入负面清单	否	无	
6412	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4435黄河线	万丰公寓箱变1号变压器	630	28	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	
6413	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	恒基河畔花园小区1号箱变1号变压器	630	18	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	

6414	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	渤海铭城2号箱变1号变压器	630	21.57	494.11	494.11	未进入负面清单	否	无	
6415	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线51号惠民小区（B区）6号配变站2号主变	630	22.03	491.21	491.21	未进入负面清单	否	无	
6416	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园二期1号箱变2号变压器	630	13.89	542.49	542.49	未进入负面清单	否	无	
6417	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	华海城小区3号楼箱变1号变压器	630	12.4	551.88	551.88	未进入负面清单	否	无	
6418	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	华海城小区9号楼1单元箱变1号变压器	630	15.24	533.99	533.99	未进入负面清单	否	无	
6419	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4384平安乙线	华海城小区8号楼2单元箱变1号变压器	630	12.41	551.82	551.82	未进入负面清单	否	无	
6420	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰二期地下变电所2号变压器	800	22.68	618.56	618.56	未进入负面清单	否	无	
6421	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5458红旗南线	红旗南线5号金屯大地变压器	400	40.25	239.00	239.00	2024.11.22	是	2025.12	

6422	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5432创业乙线	滨北乙线金屯分16号塑工4号变压器	200	30.79	138.42	138.42	未进入负面清单	否	无	
6423	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5432创业乙线	滨北乙线金屯分11右分右1塑工2号变压器（南侧）	315	37.26	197.63	197.63	未进入负面清单	否	无	
6424	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区3号箱变1号变压器	630	32.6	424.62	424.62	未进入负面清单	否	无	
6425	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区4号箱变1号变压器	630	17.44	520.13	520.13	未进入负面清单	否	无	
6426	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区1号箱变1号变压器	630	24.07	478.36	478.36	未进入负面清单	否	无	
6427	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分71加1号丁山大棚2号变压器	160	26.4	117.76	117.76	2024.11.22	是	2025.12	
6428	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4236伊都锦线	伊都锦线38左9崔屯菜地2号	200	82.68	34.64	34.64	2025.2	是	2025.12	
6429	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线贺店分21号贺店东台	400	13.2	347.20	347.20	未进入负面清单	否	无	

6430	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线338号杨屯5组	200	48.58	102.84	102.84	未进入负面清单	否	无	
6431	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4254华丰甲线	华丰甲线崔屯分2号芦屯工程公司小区柱上变	200	43.2	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	
6432	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	华安甲线金盾分10右2号大厦G区小区柱上变	315	60	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	
6433	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	望海线77左1号海关缉私库林厂家属楼柱上变	160	6.3	149.92	149.92	未进入负面清单	否	无	
6434	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1034新海甲线	红海线41号新新家私小区柱上变	400	36	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	
6435	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线36号西柳屯4号变压器	400	43.2	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无	
6436	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分8号辽海中盐新城小区2号箱变1号变压器	630	19.74	505.64	505.64	未进入负面清单	否	无	

6437	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	红运华府小区3号箱变1号变压器	630	18.34	514.46	514.46	未进入负面清单	否	无	
6438	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线159号左2号后安西台	315	23.8	240.03	240.03	未进入负面清单	否	无	
6439	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线161号左7号后安大队	200	28.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无	
6440	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分55号八家子北台变压器	400	34.26	262.96	262.96	未进入负面清单	否	无	
6441	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分61号八家子村变压器	200	35.68	128.64	128.64	未进入负面清单	否	无	
6442	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线柳屯分11右4号东柳屯2号变压器	400	46.8	212.80	212.80	未进入负面清单	否	无	
6443	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线柳屯分16号东柳屯3号变压器	400	51.73	193.08	193.08	2024.11.22	是	2025.12	
6444	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线柳屯分24右2号东溜屯1号变压器	400	60	160.00	160.00	2024.11.22	是	2025.12	

6445	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分14左分2号文屯北台变压器	200	42.3	115.40	115.40	未进入负面清单	否	无	
6446	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分28左10号文屯大队变压器	250	30.48	173.80	173.80	未进入负面清单	否	无	
6447	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园1号箱变1号变压器	630	29.05	446.99	446.99	未进入负面清单	否	无	
6448	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园2号箱变1号变压器	630	22.83	486.17	486.17	未进入负面清单	否	无	
6449	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分5号官屯3号变压器	80	29.55	56.36	56.36	12.26	是	2025.12	
6450	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1022新工乙线	瑞康家园1号箱变1号变压器	630	36	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	
6451	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线21左11号后屯西台变压器	20	62.9	7.42	7.42	未进入负面清单	否	无	
6452	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线21左16左1号芦屯堡后屯变压器	200	34.54	130.92	130.92	未进入负面清单	否	无	

6453	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线24号北李屯2号变压器	500	106.92	-34.60	-34.60	12.26	是	2025.12	
6454	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线10号文屯6号变压器	100	62	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	
6455	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分8号辽海中盐新城小区3号箱变1号变压器	630	16.24	527.69	527.69	未进入负面清单	否	无	
6456	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分8号辽海中盐新城小区4号箱变1号变压器	630	16.28	527.44	527.44	未进入负面清单	否	无	
6457	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	红运华府小区2号箱变1号变压器	630	14.37	539.47	539.47	未进入负面清单	否	无	
6458	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	红运华府小区1号箱变1号变压器	630	13	548.10	548.10	未进入负面清单	否	无	
6459	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	馥润家园2号箱变1号变压器	630	21.16	496.69	496.69	未进入负面清单	否	无	

6460	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线胜利分7号小兰旗东地变压器	250	21.48	196.30	196.30	未进入负面清单	否	无	
6461	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线胜利分27号胜台三队北地变压器	400	30.23	279.08	279.08	未进入负面清单	否	无	
6462	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分42左8号号陀台卜二队变压器	200	39.48	121.04	121.04	未进入负面清单	否	无	
6463	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	平安家园6号变压器	400	14.46	342.16	342.16	未进入负面清单	否	无	
6464	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	康宏园小区二期2号变压器	630	18.02	516.47	516.47	未进入负面清单	否	无	
6465	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5459铝材甲线	铝材甲线东林分42左分3号西兰旗大市场	400	28.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	无	
6466	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线227左1小河子西台	200	61.53	76.94	76.94	未进入负面清单	否	无	
6467	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	渤海铭城1号箱变2号变压器	630	20.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	

6468	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区6号变压器	400	13.12	347.52	347.52	未进入负面清单	否	无	
6469	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线兰窝分46右1号前安平东台	160	23.95	121.68	121.68	未进入负面清单	否	无	
6470	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	闽江东线54右1号柳树底道南变压器	160	22.2	124.48	124.48	未进入负面清单	否	无	
6471	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	闽江东线58号柳树底道北	400	16.56	333.76	333.76	未进入负面清单	否	无	
6472	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8687芦南线	芦南线30左2左1号汝儿姑1号照明	400	6.36	374.56	374.56	未进入负面清单	否	无	
6473	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸二期4#箱变变压器	400	24.62	301.52	301.52	未进入负面清单	否	无	
6474	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	彤阳佳苑一期箱变变压器	315	24.15	238.93	238.93	未进入负面清单	否	无	
6475	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	彤阳佳苑B区箱变1号变压器	630	5.71	594.03	594.03	未进入负面清单	否	无	
6476	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1021新业乙线	清华园二期1号箱变1号变压器	630	14.76	537.01	537.01	未进入负面清单	否	无	

6477	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5423创业甲线	创业甲线51右1号汝儿姑菜园变压器	315	29.53	221.98	221.98	未进入负面清单	否	无	
6478	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5432创业乙线	滨北甲线塑工分27号塑工1号变压器	200	65.14	69.72	69.72	未进入负面清单	否	无	
6479	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分31号文屯西台变压器	200	22.57	154.86	154.86	未进入负面清单	否	无	
6480	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分36号文屯南台变压器	200	34.02	131.96	131.96	未进入负面清单	否	无	
6481	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	馥润家园小区3号箱变1号变压器	630	16.88	523.66	523.66	未进入负面清单	否	无	
6482	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰一期1号箱变1号变压器	630	18	516.60	516.60	未进入负面清单	否	无	
6483	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区4号变压器	630	12.25	552.83	552.83	未进入负面清单	否	无	
6484	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区7号变压器	630	10.27	565.30	565.30	未进入负面清单	否	无	
6485	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区8号变压器	400	17.35	330.60	330.60	未进入负面清单	否	无	

6486	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区二期4号箱变1号变压器	630	14.15	540.86	540.86	未进入负面清单	否	无	
6487	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区二期1号箱变1号变压器	630	23.37	482.77	482.77	未进入负面清单	否	无	
6488	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	远兴家园小区4号箱变1号变压器	630	20.26	502.36	502.36	未进入负面清单	否	无	
6489	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品小区二期2号箱变1号变压器	630	16	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	
6490	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	海新线政府分8号辽海中盐新城小区1号箱变1号变压器	630	16.03	529.01	529.01	未进入负面清单	否	无	
6491	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品小区二期3号箱变1号变压器	630	16	529.20	529.20	未进入负面清单	否	无	
6492	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品小区二期4号箱变1号变压器	630	16.2	527.94	527.94	未进入负面清单	否	无	
6493	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	四台村变压器	315	81.27	59.00	59.00	2025.2	是	2025.12	

6494	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	红海 66kV变 电站	红海变 4348光 明线	光明线 40东右 分2号四 台子村 内照明 变压器	315	86.9	41.27	41.27	未进入负 面清单	否	无	
6495	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿 变4242 龙港线	天赐家 园箱变1 号变压 器	630	25.79	467.52	467.52	未进入负 面清单	否	无	
6496	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	浴场 66kV变 电站	浴场变 4401海 天线	鸿基海 岸二期 3#箱变 变压器	630	25.55	469.04	469.04	未进入负 面清单	否	无	
6497	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	三丰东 城怡景 商住楼1 号箱变1 号变压 器	400	21.53	313.88	313.88	未进入负 面清单	否	无	
6498	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4430华 安甲线	三丰东 城怡景 商住楼4 号箱变1 号变压 器	500	21.43	392.85	392.85	未进入负 面清单	否	无	
6499	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	小河沿 66kV变 电站	小河沿 变4266 华丰乙 线	崔屯菜 地变压 器	315	64	113.40	113.40	未进入负 面清单	否	无	
6500	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	冶金 66kV变 电站	冶金变 6424金 湖甲线	望海渔 南二台 区变压 器	315	36.15	201.13	201.13	未进入负 面清单	否	无	
6501	国网营口市 鲅鱼圈区供 电分公司	神井 66kV变 电站	神井变 4437电 厂甲线	电厂甲 线32黄 河路建 材市场 变压器	630	9.76	568.51	568.51	未进入负 面清单	否	无	

6502	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	福旺桃园小区二期1号箱变1号变压器	630	21.47	494.74	494.74	未进入负面清单	否	无	
6503	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	青龙南线77左3悦宏书香院3号箱变变压器	400	26.28	294.88	294.88	未进入负面清单	否	无	
6504	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	恒基河畔花园小区3号箱变2号变压器	400	19.2	323.20	323.20	未进入负面清单	否	无	
6505	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	怡海富都2号箱变1号变压器	500	28.8	356.00	356.00	未进入负面清单	否	无	
6506	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5459铝材甲线	铝材甲线东林分16左分8右1号西兰旗一队变压器	100	53.49	46.51	46.51	未进入负面清单	否	无	
6507	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线胜利分27右8号胜台三组变压器	315	73	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	
6508	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5431留开乙线	留开乙线胜利分27右15号胜台二队变台	250	28.62	178.45	178.45	未进入负面清单	否	无	

6509	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期13号箱变1号变压器	630	19.65	506.21	506.21	未进入负面清单	否	无	
6510	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	华海城小区5号楼2单元箱变1号变压器	630	13.07	547.66	547.66	未进入负面清单	否	无	
6511	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	鸿基海岸二期2#箱变变压器	630	24.83	473.57	473.57	未进入负面清单	否	无	
6512	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	唯美星海2号箱变1号变压器	400	22.8	308.80	308.80	未进入负面清单	否	无	
6513	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	新龙逸花园2号箱变2号变压器	630	33.4	419.58	419.58	未进入负面清单	否	无	
6514	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线政府分14右3芦屯堡3号变压器	200	55.32	89.36	89.36	未进入负面清单	否	无	
6515	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4400海新线	峰汇小区1号箱变1号变压器	630	14	541.80	541.80	未进入负面清单	否	无	
6516	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	奕丰金水康桥2号箱变1号变压器	630	14	541.80	541.80	未进入负面清单	否	无	
6517	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新钢甲线海星分60右6号大董村3号柱上变压器	50	22.65	38.68	38.68	未进入负面清单	否	无	

6518	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	新区乙线渤海钰珠3号箱变压器	630	15.87	530.02	530.02	未进入负面清单	否	无	
6519	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分8#富吉三期6号箱变压器	630	18.74	511.94	511.94	未进入负面清单	否	无	
6520	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分8#富吉三期5号箱变压器	630	14.72	537.26	537.26	未进入负面清单	否	无	
6521	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分8#富吉三期2号箱变压器	630	15.22	534.11	534.11	未进入负面清单	否	无	
6522	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	龙港线天赐家园二期2号箱变压器	315	22.05	245.54	245.54	未进入负面清单	否	无	
6523	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园8号箱变2号变压器	400	26.19	295.24	295.24	未进入负面清单	否	无	
6524	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	香港俪园2号箱变1号变压器	315	23	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	
6525	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	香港俪园1号箱变2号变压器	400	22.8	308.80	308.80	未进入负面清单	否	无	

6526	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1030新业甲线	甜叶菊线61号翰林书香苑箱变2号变压器	630	23.68	480.82	480.82	未进入负面清单	否	无	
6527	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑6号箱变变压器	630	13.77	543.25	543.25	未进入负面清单	否	无	
6528	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	御景城小区1号箱变变压器	630	15.65	531.41	531.41	未进入负面清单	否	无	
6529	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1023新光乙线	陶然24号25号楼箱变变压器	630	21.26	496.06	496.06	未进入负面清单	否	无	
6530	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	御景城小区2号箱变变压器	400	23.84	304.64	304.64	未进入负面清单	否	无	
6531	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	御景城小区4号箱变变压器	630	17.3	521.01	521.01	未进入负面清单	否	无	
6532	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线柳屯分12+1号东柳屯5号变压器	400	26.4	294.40	294.40	未进入负面清单	否	无	
6533	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4399海元线	翔宏名都1号箱变1号变压器	315	26.43	231.75	231.75	未进入负面清单	否	无	
6534	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	东城怡景2号箱变1号变压器	500	27.7	361.50	361.50	未进入负面清单	否	无	

6535	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城一期2号箱变压器	630	11.83	555.47	555.47	未进入负面清单	否	无	
6536	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	香港俪园1号箱变1号变压器	400	0	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	
6537	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园4号箱变2号变压器	630	23.07	484.66	484.66	未进入负面清单	否	无	
6538	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红旗家园6号箱变2号变压器	630	23.37	482.77	482.77	未进入负面清单	否	无	
6539	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑7号箱变变压器	630	13.52	544.82	544.82	未进入负面清单	否	无	
6540	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑4号箱变变压器	630	14.27	540.10	540.10	未进入负面清单	否	无	
6541	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑2号箱变变压器	630	14.09	541.23	541.23	未进入负面清单	否	无	
6542	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	金伟御都3号箱变1号变压器	630	26.23	464.75	464.75	未进入负面清单	否	无	

6543	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	金伟御都5号箱变2号变压器	630	17.24	521.39	521.39	未进入负面清单	否	无	
6544	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	金伟御都6号箱变1号变压器	400	31.55	273.80	273.80	未进入负面清单	否	无	
6545	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8686闽江东线	御景城小区3号箱变变压器	630	16.06	528.82	528.82	未进入负面清单	否	无	
6546	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	留屯66kV变电站	留屯变5429滨北乙线	滨北乙线21左1号西留屯2号变压器	400	28.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无	
6547	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	泰山线35号福地山水文园2号箱变1号变压器	500	23.79	381.05	381.05	未进入负面清单	否	无	
6548	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	御景湾1号箱变1号变压器	500	28.53	357.35	357.35	未进入负面清单	否	无	
6549	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	御景湾2号箱变变压器	315	27.55	228.22	228.22	未进入负面清单	否	无	
6550	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	鸿基1号箱变2号变压器	500	25.43	372.85	372.85	未进入负面清单	否	无	
6551	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	鸿基2号箱变2号变压器	500	23.57	382.15	382.15	未进入负面清单	否	无	
6552	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园1号箱变1号变压器	315	54.67	142.79	142.79	未进入负面清单	否	无	
6553	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	鸿基3号箱变2号变压器	630	35.56	405.97	405.97	未进入负面清单	否	无	

6554	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	鸿基4号箱变1号变压器	315	26	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	
6555	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区10号箱变2号变压器	315	49.68	158.51	158.51	未进入负面清单	否	无	
6556	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	鸿基5号箱变1号变压器	500	27.18	364.10	364.10	未进入负面清单	否	无	
6557	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	大厦小区13号箱变2号变压器	315	43.36	178.42	178.42	未进入负面清单	否	无	
6558	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	绿色时代南C区3号箱变变压器	630	29.16	446.29	446.29	未进入负面清单	否	无	
6559	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区1号变压器	630	6.87	586.72	586.72	未进入负面清单	否	无	
6560	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	亚龙湾壹号小区5号变压器	400	12.41	350.36	350.36	未进入负面清单	否	无	
6561	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线290号杨屯大队2号变压器	200	13.18	173.64	173.64	未进入负面清单	否	无	
6562	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	新城66kV变电站	新城变1032新光甲线	东城怡景3号箱变2号变压器	630	24.58	475.15	475.15	未进入负面清单	否	无	
6563	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5467红旗北线	10KV红旗北线宋屯分19号变台	160	43.8	89.92	89.92	未进入负面清单	否	无	

6564	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园5号箱变1号变压器	630	21.57	494.11	494.11	未进入负面清单	否	无	
6565	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰一期2号箱变1号变压器	630	24	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	
6566	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5467红旗北线	红旗北线小兰旗分13左1号小兰旗村变压器	200	74.3	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	
6567	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线43左17号四台子村变压器	400	70.76	116.96	116.96	未进入负面清单	否	无	
6568	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分10号右3号官屯2号变压器	400	24.95	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	
6569	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分24右3号官屯4号变压器	400	20.88	316.48	316.48	未进入负面清单	否	无	
6570	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4349铁东线	铁东线65号良种厂果园变压器	50	31.33	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无	
6571	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线柳屯分36号东溜屯4号变压器	160	41.73	93.23	93.23	2024.11.22	是	2025.12	

6572	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	书香门第小区3期6号箱变1号变压器	630	14.05	541.49	541.49	未进入负面清单	否	无	
6573	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4272兴河乙线	兴河乙线3号圣丰明珠柱上变压器	400	41.35	234.60	234.60	未进入负面清单	否	无	
6574	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	奕丰金水康桥3号箱变1号变压器	630	20	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
6575	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分36右5号小望海3队变压器	160	20.31	127.50	127.50	未进入负面清单	否	无	
6576	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际新城小区二期3号箱变1号变压器	630	16.27	527.50	527.50	未进入负面清单	否	无	
6577	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	远兴家园小区1号箱变1号变压器	630	13.06	547.72	547.72	未进入负面清单	否	无	
6578	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	远兴家园小区2号箱变1号变压器	630	16.65	525.11	525.11	未进入负面清单	否	无	
6579	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4435黄河线	明虹商住B区箱变1号变压器	630	13.76	543.31	543.31	未进入负面清单	否	无	

6580	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城小区二期1号箱变1号变压器	630	14.67	537.58	537.58	未进入负面清单	否	无	
6581	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品3号箱变1号变压器	630	33.77	417.25	417.25	未进入负面清单	否	无	
6582	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	书香门第小区1号箱变1号变压器	630	21.11	497.01	497.01	未进入负面清单	否	无	
6583	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	三丰东城怡景商住楼7号箱变2号变压器	400	26.67	293.32	293.32	未进入负面清单	否	无	
6584	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	三丰东城怡景商住楼9号箱变1号变压器	630	25.84	467.21	467.21	未进入负面清单	否	无	
6585	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	山水人家2号箱变1号变压器	630	27.2	458.64	458.64	未进入负面清单	否	无	
6586	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	山水人家1号箱变1号变压器	630	21.79	492.72	492.72	未进入负面清单	否	无	
6587	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4452华安乙线	海星锦绣园2号箱变2号变压器	400	31.46	274.16	274.16	未进入负面清单	否	无	
6588	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4452华安乙线	明虹碧霞新苑1号箱变1号变压器	630	24	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	

6589	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	陶然小区6号箱变2号变压器	400	30.45	278.20	278.20	未进入负面清单	否	无	
6590	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4452华安乙线	明虹碧霞新苑3号箱变1号变压器	630	25.89	466.89	466.89	未进入负面清单	否	无	
6591	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	陶然小区5号箱变2号变压器	500	24.11	379.45	379.45	未进入负面清单	否	无	
6592	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金地福苑2号箱变2号变压器	630	32.25	426.83	426.83	未进入负面清单	否	无	
6593	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4284新区乙线	金字花园2号变压器	250	11.71	220.73	220.73	未进入负面清单	否	无	
6594	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分70号慢首山东台变压器	160	16.5	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	
6595	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河变1007利丰线	利丰线政府分17右3芦屯堡轧钢新区2号变压器	400	34.2	263.20	263.20	未进入负面清单	否	无	
6596	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	翔峰国际花园1号箱变1号变压器	630	32.36	426.13	426.13	未进入负面清单	否	无	

6597	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	翔峰国际花园2号箱变1号变压器	630	33.1	421.47	421.47	未进入负面清单	否	无	
6598	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线44+1号官屯新台变压器	200	117.7	-35.40	-35.40	2025.2	是	2025.12	
6599	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线北岭分1号杨屯二组2号变压器	100	147.06	-47.06	-47.06	2025.03.28	否	2025.12	
6600	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分40西右2右3号馒头山水利变压器	100	53.1	46.90	46.90	未进入负面清单	否	无	
6601	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊明湖分65号簸箕寨2号变压器	200	2	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	
6602	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分偏坡子支36号偏坡子一队变压器	100	10.8	89.20	89.20	未进入负面清单	否	无	
6603	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区1号箱变101配电变压器	630	14.51	538.59	538.59	未进入负面清单	否	无	

6604	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区2号箱变101配电变压器	630	12.94	548.48	548.48	未进入负面清单	否	无	
6605	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区3号箱变101配电变压器	630	15.64	531.47	531.47	未进入负面清单	否	无	
6606	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1024新闽乙线	金禾一品博健之家1号配变站101开关配电变压器	630	13.48	545.08	545.08	未进入负面清单	否	无	
6607	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1024新闽乙线	金禾一品博健之家2号配变站101开关配电变压器	630	8.74	574.94	574.94	未进入负面清单	否	无	
6608	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分65左17号八家子机井2号变压器	50	17.85	41.08	41.08	未进入负面清单	否	无	
6609	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分65左22号八家子机井3号变压器	100	17.4	82.60	82.60	未进入负面清单	否	无	

6610	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分隆华支10右9+1号馒头山北台2号变压器	50	11.1	44.45	44.45	未进入负面清单	否	无	
6611	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分94右14号何家沟机井5#	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6612	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分95右1号何家沟机井4#	50	20.81	39.60	39.60	未进入负面清单	否	无	
6613	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城小区四期1号配变电站变压器	630	14.76	537.01	537.01	未进入负面清单	否	无	
6614	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城小区四期2号配变电站变压器	400	14.19	343.24	343.24	未进入负面清单	否	无	
6615	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城小区四期3号配变电站变压器	630	14.12	541.04	541.04	未进入负面清单	否	无	
6616	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4446运河乙线	锦山秀城小区四期4号配变电站变压器	630	13.71	543.63	543.63	未进入负面清单	否	无	

6617	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5466铝材乙线	龙水河小区1号配变站1号变压器	400	29.99	280.04	280.04	未进入负面清单	否	无	
6618	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5466铝材乙线	龙水河小区2号箱变1号变压器	400	29.99	280.04	280.04	未进入负面清单	否	无	
6619	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5466铝材乙线	龙水河小区3号箱变1号变压器	630	41.17	370.63	370.63	未进入负面清单	否	无	
6620	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5466铝材乙线	龙水河小区4号箱变1号变压器	400	30.3	278.80	278.80	未进入负面清单	否	无	
6621	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5466铝材乙线	龙水河小区5号箱变1号变压器	400	31.42	274.32	274.32	未进入负面清单	否	无	
6622	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变5466铝材乙线	龙水河小区6号箱变1号变压器	315	26	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	
6623	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4276华山乙线	小河沿新台柱上变压器	315	62	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	
6624	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6428北环乙线	范屯五队新台	100	14.1	85.90	85.90	未进入负面清单	否	无	
6625	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	朵拉海岸小区四期2号箱变1号主变	630	10	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	
6626	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	朵拉海岸小区四期2号箱变2号主变	630	10	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	

6627	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	朵拉海岸小区四期1号箱变1号主变	630	10	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	
6628	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	朵拉海岸小区四期1号箱变2号主变	630	8	579.60	579.60	未进入负面清单	否	无	
6629	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	俄罗斯风情园101开关配电变压器	630	5.73	593.90	593.90	未进入负面清单	否	无	
6630	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	俄罗斯风情园102开关配电变压器	630	6.37	589.87	589.87	未进入负面清单	否	无	
6631	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1026新丰乙线	俄罗斯风情园103开关配电变压器	630	10.09	566.43	566.43	未进入负面清单	否	无	
6632	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区10号箱变1号变压器	630	6.32	590.18	590.18	未进入负面清单	否	无	
6633	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房C区5号箱变1号变压器	500	7.54	462.30	462.30	未进入负面清单	否	无	
6634	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区11号箱变1号变压器	400	10.26	358.96	358.96	未进入负面清单	否	无	

6635	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区12号箱变1号变压器	630	6.93	586.34	586.34	未进入负面清单	否	无	
6636	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区13号箱变2号配电变压器	630	5.99	592.26	592.26	未进入负面清单	否	无	
6637	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房C区6号箱变2号变压器	500	11.49	442.55	442.55	未进入负面清单	否	无	
6638	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区14号箱变1号变压器	630	12.65	550.31	550.31	未进入负面清单	否	无	
6639	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区2号箱变1号变压器	630	10.06	566.62	566.62	未进入负面清单	否	无	
6640	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房C区7号箱变1号变压器	400	11.46	354.16	354.16	未进入负面清单	否	无	

6641	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区3号箱变102开关柜配电变压器	400	11.38	354.48	354.48	未进入负面清单	否	无	
6642	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区4号箱变2号变压器	400	11.02	355.92	355.92	未进入负面清单	否	无	
6643	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区8号箱变1号变压器	400	13.2	347.20	347.20	未进入负面清单	否	无	
6644	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区C区9号箱变1号变压器	630	4.29	602.97	602.97	未进入负面清单	否	无	
6645	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区10号箱变1号变压器	630	12.89	548.79	548.79	未进入负面清单	否	无	
6646	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区1号箱变1号变压器	500	9.56	452.20	452.20	未进入负面清单	否	无	

6647	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区2号箱变1号变压器	630	7.49	582.81	582.81	未进入负面清单	否	无	
6648	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区3号箱变1号变压器	630	6.07	591.76	591.76	未进入负面清单	否	无	
6649	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区4号箱变1号变压器	630	9.64	569.27	569.27	未进入负面清单	否	无	
6650	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区5号箱变1号变压器	630	7.84	580.61	580.61	未进入负面清单	否	无	
6651	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区10号箱变1号变压器	400	10.83	356.68	356.68	未进入负面清单	否	无	
6652	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区D区1号箱变1号变压器	400	12.06	351.76	351.76	未进入负面清单	否	无	
6653	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6424金湖甲线	望海保障性住房小区D区2号箱变1号变压器	630	7.07	585.46	585.46	未进入负面清单	否	无	

6654	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区6号箱变1号变压器	400	13.86	344.56	344.56	未进入负面清单	否	无	
6655	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海保障性住房A区9号箱变1号变压器	630	10.11	566.31	566.31	未进入负面清单	否	无	
6656	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区11号箱变1号变压器	400	4.71	381.16	381.16	未进入负面清单	否	无	
6657	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区3号箱变1号变压器	630	6.3	590.31	590.31	未进入负面清单	否	无	
6658	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区4号箱变1号变压器	630	7.53	582.56	582.56	未进入负面清单	否	无	
6659	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区5号箱变1号变压器	630	9.2	572.04	572.04	未进入负面清单	否	无	
6660	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区2号箱变1号变压器	630	6.67	587.98	587.98	未进入负面清单	否	无	
6661	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区1号箱变1号变压器	400	14.18	343.28	343.28	未进入负面清单	否	无	

6662	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区9号箱变1号变压器	400	11.66	353.36	353.36	未进入负面清单	否	无	
6663	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区6号箱变1号变压器	630	7.46	583.00	583.00	未进入负面清单	否	无	
6664	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区7号箱变1号变压器	630	62	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	
6665	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	望海小区B区8号箱变1号变压器	630	9.05	572.99	572.99	未进入负面清单	否	无	
6666	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	天山粮贸箱变变压器	315	27.96	226.93	226.93	未进入负面清单	否	无	
6667	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1022新工乙线	海星五号小区1号配电站101配电变压器	630	11.63	556.73	556.73	未进入负面清单	否	无	
6668	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1022新工乙线	海星五号小区2号配电站101配电变压器	500	9.72	451.40	451.40	未进入负面清单	否	无	
6669	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1022新工乙线	海星五号小区3号配电站配电变压器	630	9.15	572.36	572.36	未进入负面清单	否	无	

6670	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园3号箱变101间隔配电变压器	400	21.04	315.84	315.84	未进入负面清单	否	无	
6671	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园4号箱变101间隔配电变压器	630	26.19	465.00	465.00	未进入负面清单	否	无	
6672	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园5号箱变101间隔配电变压器	630	29.79	442.32	442.32	未进入负面清单	否	无	
6673	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园6号箱变101间隔配电变压器	400	20.1	319.60	319.60	未进入负面清单	否	无	
6674	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园7号箱变101间隔配电变压器	400	23.96	304.16	304.16	未进入负面清单	否	无	
6675	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4395海丰乙线	恒祥湾富贵园8号箱变101间隔配电变压器	630	23.02	484.97	484.97	未进入负面清单	否	无	
6676	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品四期1号箱变101间隔配电变压器	400	26.09	295.64	295.64	未进入负面清单	否	无	

6677	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品四期2号箱变101间隔配电变压器	400	24.55	301.80	301.80	未进入负面清单	否	无	
6678	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4380海宁乙线	水岸尚品四期3号箱变101间隔配电变压器	315	23.86	239.84	239.84	未进入负面清单	否	无	
6679	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	怡馨家园1号箱变变压器	630	17.52	519.62	519.62	未进入负面清单	否	无	
6680	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	怡馨家园3号101开关柜配电变压器	630	14.51	538.59	538.59	未进入负面清单	否	无	
6681	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	御海明珠小区二期1号配变站101配电变压器	630	8.58	575.95	575.95	未进入负面清单	否	无	
6682	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	御海明珠小区二期2号配变站101配电变压器	630	18.45	513.77	513.77	未进入负面清单	否	无	
6683	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	御海明珠小区二期3号配变站101配电变压器	630	28	453.60	453.60	未进入负面清单	否	无	

6684	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	御海明珠小区二期4号配变站101配电变压器	630	12.13	553.58	553.58	未进入负面清单	否	无	
6685	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4388浴翔甲线	御海明珠小区二期5号配变站101配电变压器	630	17.26	521.26	521.26	未进入负面清单	否	无	
6686	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4252闽江东线	锦绣新城1号箱变变压器	630	19.32	508.28	508.28	未进入负面清单	否	无	
6687	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4252闽江东线	锦绣新城2号箱变变压器	400	22.13	311.48	311.48	未进入负面清单	否	无	
6688	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4252闽江东线	锦绣新城3号箱变变压器	630	19.55	506.84	506.84	未进入负面清单	否	无	
6689	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4236伊都锦线	伊都锦线22号兰翎一变变压器	200	20	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	
6690	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新钢甲线海星分11号光辉屯西台	200	1.6	196.80	196.80	未进入负面清单	否	无	
6691	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	安平66kV变电站	安杨甲线	红双甲线308右35号杨屯石家沟变压器	50	10.2	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	

6692	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	小望海机井4#柱上变压器	50	66.15	16.93	16.93	未进入负面清单	否	无	
6693	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6435新钢乙线	小望海机井5#柱上变压器	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6694	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分5号邮政变压器	200	29.2	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	
6695	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5456红园甲线	红园甲线17右1号东冷西地变压器	200	26.4	147.20	147.20	未进入负面清单	否	无	
6696	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4439华山乙线	华山乙线84左6+1号小河沿新台2号	400	25.2	299.20	299.20	未进入负面清单	否	无	
6697	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线53右4号官屯7号变压器	200	29.2	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	
6698	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	世贸皇冠花园小区4号箱变101配电变压器	630	11.68	556.42	556.42	未进入负面清单	否	无	
6699	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1025新海乙线	生产服务公司箱变变压器	200	14.4	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无	
6700	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	供电局办公楼箱变变压器	630	24.5	475.65	475.65	未进入负面清单	否	无	

6701	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	供电局办公楼供热1号箱变压器	400	0	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	
6702	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	供电局办公楼供热2号箱变压器	500	0.01	499.95	499.95	未进入负面清单	否	无	
6703	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8687芦南线	芦南线汝柳分4+2号汝儿姑新区4号变压器	400	61.2	155.20	155.20	未进入负面清单	否	无	
6704	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6428北环乙线	北环乙线92号北李屯西台变压器	400	10.8	356.80	356.80	未进入负面清单	否	无	
6705	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线102右26号沙岗台浇灌1号	100	0	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	
6706	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4401海天线	群星国际三期10号箱变1号变压器	400	16.97	332.12	332.12	未进入负面清单	否	无	
6707	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期1号箱变1号变压器	630	20.94	498.08	498.08	未进入负面清单	否	无	
6708	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期2号箱变1号变压器	400	17.53	329.88	329.88	未进入负面清单	否	无	

6709	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期3号箱变1号变压器	400	17.34	330.64	330.64	未进入负面清单	否	无	
6710	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期4号箱变1号变压器	400	36.85	252.60	252.60	未进入负面清单	否	无	
6711	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期5号箱变1号变压器	630	17.73	518.30	518.30	未进入负面清单	否	无	
6712	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期6号箱变1号变压器	400	17.66	329.36	329.36	未进入负面清单	否	无	
6713	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期7号箱变1号变压器	400	16.97	332.12	332.12	未进入负面清单	否	无	
6714	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期8号箱变1号变压器	630	20.95	498.02	498.02	未进入负面清单	否	无	
6715	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1023新光乙线	尔雅华都小区地下变电所1号变压器	630	19.24	508.79	508.79	未进入负面清单	否	无	
6716	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1023新光乙线	尔雅华都小区地下变电所2号变压器	500	17.28	413.60	413.60	未进入负面清单	否	无	

6717	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海 66kV 变电站	红海变 4347 红双甲线	10 千伏红双甲线红双甲线 175 号左 1 号后安平一队	200	31.42	137.16	137.16	未进入负面清单	否	无	
6718	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿 66kV 变电站	小河沿变 4282 新区甲线	丽水御尊四期 1 号箱变 101 间隔配电变压器	400	14.22	343.12	343.12	未进入负面清单	否	无	
6719	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿 66kV 变电站	小河沿变 4282 新区甲线	丽水御尊四期 2 号箱变 101 间隔配电变压器	400	11.21	355.16	355.16	未进入负面清单	否	无	
6720	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井 66kV 变电站	神井变 4439 华山乙线	10 千伏华山乙线（神井变）14 左 7 号变台	400	20.62	317.52	317.52	未进入负面清单	否	无	
6721	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金 66kV 变电站	冶金变 6436 龙江乙线	龙江乙线赵沙分簸箕寨支 4 号北李屯北台	50	27.68	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	
6722	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯 66kV 变电站	芦屯变 8682 沙芦乙线	沙芦乙线水泥厂分 38 号大王庄 5 号	50	0.6	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	
6723	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿 66kV 变电站	小河沿变 4282 新区甲线	丽水御尊四期 3 号箱变 101 间隔配电变压器	630	12.73	549.80	549.80	未进入负面清单	否	无	

6724	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	丽水御尊四期4号箱变101间隔配电变压器	630	12.99	548.16	548.16	未进入负面清单	否	无	
6725	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	昆仑3号小区4号变压器	630	7.37	583.57	583.57	未进入负面清单	否	无	
6726	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4430华安甲线	昆仑3号小区3号变压器	630	1.87	618.22	618.22	未进入负面清单	否	无	
6727	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	新城66kV变电站	新城变1031新工甲线	二十五中学1号变压器	630	41.88	366.16	366.16	未进入负面清单	否	无	
6728	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下1号屋式变3号变压器配电变压器	400	35.49	258.04	258.04	未进入负面清单	否	无	
6729	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下1号屋式变4号变压器配电变压器	400	32.55	269.80	269.80	未进入负面清单	否	无	
6730	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下2号屋式变4号变压器配电变压器	500	15.53	422.35	422.35	未进入负面清单	否	无	

6731	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4393海景甲线	金泰城三期小区地下2号屋式变3号变压器配电变压器	500	29.79	351.05	351.05	未进入负面清单	否	无	
6732	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分18号芦屯堡新台	400	71.55	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无	
6733	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	荷玺文苑小区地下1号屋式配电变站1号主变	800	7.2	742.40	742.40	未进入负面清单	否	无	
6734	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	朵拉海岸地下变电室4号变压器	630	25.35	470.30	470.30	未进入负面清单	否	无	
6735	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	朵拉海岸地下变电室5号变压器	630	13.32	546.08	546.08	未进入负面清单	否	无	
6736	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线39左14号八家子西台变压器	400	19.2	323.20	323.20	未进入负面清单	否	无	
6737	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4379海宁甲线	海事法庭1号箱变变压器	400	84	576.00	576.00	2024.11.22	是	2025.12	
6738	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4282新区甲线	金冷东台变压器	200	24.84	150.32	150.32	未进入负面清单	否	无	

6739	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	神井66kV变电站	神井变4443望海线	望海线电厂分11左4号海星电管站	400	11.22	355.12	355.12	未进入负面清单	否	无	
6740	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	朵拉海岸二期地下变电室1号变压器	630	26.99	459.96	459.96	未进入负面清单	否	无	
6741	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4397浴熊乙线	朵拉海岸二期地下变电室2号变压器	630	26.9	460.53	460.53	未进入负面清单	否	无	
6742	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线29号四台村内照明2号变压器	400	54	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	
6743	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新钢甲线海星分30右1号大董屯1#变压器	100	45.71	54.29	54.29	未进入负面清单	是	2025.12	
6744	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新钢甲线海星分47号变压器	50	16.65	41.68	41.68	未进入负面清单	否	无	
6745	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	海星村2号	400	7.82	368.72	368.72	未进入负面清单	否	无	
6746	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4386浴安线	荷玺文苑小区地下1号屋式配变站2号主变	800	4.8	761.60	761.60	未进入负面清单	否	无	

6747	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线45右5+1号汝儿姑村5号变压器	400	27.6	289.60	289.60	未进入负面清单	否	无	
6748	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8685铁西线	铁西线12右1号芦屯堡新区4号变压器	250	28.2	179.50	179.50	未进入负面清单	否	无	
6749	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线鹊明湖分31右3号七寨南屯变压器	200	20.8	158.40	158.40	2024.11.22	是	2025.12	
6750	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	汇丰名苑二期2号箱变压器	630	14.9	536.13	536.13	未进入负面清单	否	无	
6751	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	汇丰名苑二期3号箱变压器	630	10.19	565.80	565.80	未进入负面清单	否	无	
6752	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	汇丰名苑二期4号箱变压器	630	13.68	543.82	543.82	未进入负面清单	否	无	
6753	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	天湖66kV变电站	天湖变9936明珠乙线	明珠甲线1右1号天湖变外电源变压器	100	87.36	12.64	12.64	2024.11.22	是	2025.12	
6754	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	乙通盛华苑地下箱变1号配电变压器	630	15.63	531.53	531.53	未进入负面清单	否	无	

6755	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	乙通盛华苑地下箱变2号配电变压器	630	17.53	519.56	519.56	未进入负面清单	否	无	
6756	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	乙通盛华苑地下箱变3号变压器	630	9.8	568.26	568.26	未进入负面清单	否	无	
6757	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	汇丰名苑二期1号箱变变压器	630	16.82	524.03	524.03	未进入负面清单	否	无	
6758	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4382海群线	群星国际三期9号箱变1号变压器	630	17.18	521.77	521.77	未进入负面清单	否	无	
6759	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分隆华支26右2号隆华东台变压器	400	18	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	
6760	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新港小区甲乙型楼1号变电站2号主变102配电变压器	500	16.17	419.15	419.15	未进入负面清单	否	无	
6761	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6426新钢甲线	新港小区甲乙型楼1号变电站1号主变101配电变压器	500	11.49	442.55	442.55	未进入负面清单	否	无	

6762	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	明鑫家园小区2号箱变1号变压器	400	27.22	291.12	291.12	未进入负面清单	否	无	
6763	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	明鑫家园小区1号箱变1号变压器	400	26.6	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	
6764	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4242龙港线	保华幸福里小区1号箱变1号变压器	400	25.85	296.60	296.60	未进入负面清单	否	无	
6765	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4385浴平线	华君旺苑小区地下1号屋式配变站1号变压器	630	8	579.60	579.60	未进入负面清单	否	无	
6766	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4347红双甲线	红双甲线周屯分21左17周屯2号电井	400	0	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	
6767	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区1号箱变变压器配电变压器	500	26.04	369.80	369.80	未进入负面清单	否	无	
6768	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区2号箱变变压器配电变压器	500	27.73	361.35	361.35	未进入负面清单	否	无	

6769	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区3号箱变压器配电变压器	400	22.44	310.24	310.24	未进入负面清单	否	无	
6770	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区4号箱变压器配电变压器	500	27.39	363.05	363.05	未进入负面清单	否	无	
6771	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区5号箱变压器	400	15.98	336.08	336.08	未进入负面清单	否	无	
6772	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区6号箱变压器配电变压器	400	15.97	336.12	336.12	未进入负面清单	否	无	
6773	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分36右1右1小望海机井8号	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6774	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8684沙芦甲线	沙芦甲线安平分31左3号大王庄1号机井	400	54	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	
6775	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区1号箱变101间隔配电变压器	630	20.84	498.71	498.71	未进入负面清单	否	无	

6776	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区2号箱变101间隔配电变压器	630	18.19	515.40	515.40	未进入负面清单	否	无	
6777	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区1号配电室101间隔配电变压器	500	52.05	239.75	239.75	未进入负面清单	否	无	
6778	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区1号配电室102间隔配电变压器	500	31.77	341.15	341.15	未进入负面清单	否	无	
6779	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区3号配电室101间隔配电变压器	500	29.57	352.15	352.15	未进入负面清单	否	无	
6780	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区2号配电室101间隔配电变压器	630	23.67	480.88	480.88	未进入负面清单	否	无	
6781	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区3号配电室102间隔配电变压器	500	28.19	359.05	359.05	未进入负面清单	否	无	
6782	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分小东山支15右2号官屯机井1号	50	50.25	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	

6783	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4356红双乙线	红双乙线官屯分小东支26号官屯机井2号	50	14.25	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	
6784	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分隆华支14右1隆华机井2号	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6785	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分隆华支26+1右6号隆华机井4号	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6786	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分隆华支40右1号隆华机井5号	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6787	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分65左10号八家子机井1号	100	63	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	
6788	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分14左16号文屯机井1号	100	61	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	
6789	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	芦屯66kV变电站	芦屯变8682沙芦乙线	沙芦乙线汽贸分8+1号芦屯堡新区7号	400	66	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	

6790	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区三期1号箱变1号主变	630	4	604.80	604.80	未进入负面清单	否	无	
6791	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4394海景乙线	湖海假日小区三期2号箱变1号主变	630	12	554.40	554.40	未进入负面清单	否	无	
6792	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分28左11文屯东台柱上变压器	250	17.25	206.88	206.88	未进入负面清单	否	无	
6793	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4354永安甲线	永安甲线文屯分隆华支8号丁山大棚1号柱上变压器	160	21.6	125.44	125.44	2024.11.22	是	2025.12	
6794	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	冶金66kV变电站	冶金变6428北环乙线	北环乙线101号北李屯新台变压器	200	22.4	155.20	155.20	未进入负面清单	否	无	
6795	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园C区一期3号箱变101配电变压器	630	16.11	528.51	528.51	未进入负面清单	否	无	
6796	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园C区一期4号箱变101配电变压器	630	14.43	539.09	539.09	未进入负面清单	否	无	

6797	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园小区C区一期1号箱变配电变压器	630	15.6	531.72	531.72	未进入负面清单	否	无	
6798	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	浴场66kV变电站	浴场变4381海丰甲线	帝景豪园C区一期2号箱变101配电变压器	500	19.32	403.40	403.40	未进入负面清单	否	无	
6799	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	神井66kV变电站	神井变4437电厂甲线	滨海街1号配变电站101开关配电变压器	315	107.81	-24.60	-24.60	2025.3	是	2025.12	
6800	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	沙河66kV变电站	沙河变1008开发线	开发线22左6号路安工业园	200	13.2	173.60	173.60	未进入负面清单	否	无	
6801	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	红旗66kV变电站	红旗变5466铝材乙线	东冷大地柱上变压器	400	28.8	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	
6802	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分小望海支13左11左5号机井	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6803	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	冶金66kV变电站	冶金变6427北环甲线	北环甲线临港分小望海支26左30号小望海机井7号	50	17.7	41.15	41.15	未进入负面清单	否	无	
6804	国网营口市鲅鱼圈区供电公司	望海220kV变电站	望一变9866工业线	芹菜洼浇灌变压器	200	7.6	184.80	184.80	未进入负面清单	否	无	

6805	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分134右1号何家沟机井6#	100	11.1	88.90	88.90	未进入负面清单	否	无	
6806	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分54右18号红旗堡机井1号	100	32.1	67.90	67.90	未进入负面清单	否	无	
6807	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分78右2右3号机井	50	0	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	
6808	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	海月线何家沟分78左11号何家沟机井2号	100	36.6	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	
6809	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园小区五期1号配变站1号变压器	500	4.24	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	
6810	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园小区五期2号配变站1号变压器	500	6.03	469.85	469.85	未进入负面清单	否	无	
6811	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园小区五期3号配变站1号变压器	400	5.9	376.40	376.40	未进入负面清单	否	无	

6812	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	小河沿66kV变电站	小河沿变4266华丰乙线	富吉家园小区五期4号配变站1号变压器	400	7.07	371.72	371.72	未进入负面清单	否	无	
6813	国网营口市鲅鱼圈区供电分公司	红海66kV变电站	红海变4346海月线	永安甲线何家沟分78左2右1号机井	50	23.4	38.30	38.30	未进入负面清单	否	无	
6814	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	黄旗村照明	400.00	7.23	371	371	未进入负面清单	否	无	
6815	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	辰威丽湾二期5号箱变2号变压器	630.00	7.69	582	582	未进入负面清单	否	无	
6816	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	东大线	新农村养殖园区	200.00	8.27	183	183	未进入负面清单	否	无	
6817	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆3#箱变变压器	630.00	8.31	578	578	未进入负面清单	否	无	
6818	国网营口市老边区供电分公司	边东66kV变电站	边南线5317	后山村设施农业综合台一	200.00	8.4	183	183	未进入负面清单	否	无	
6819	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院4#箱变1#变压器	630.00	8.72	575	575	未进入负面清单	否	无	
6820	国网营口市老边区供电分公司	大兴66kV变电站	董家线	造纸厂照明台	400.00	8.8	365	365	未进入负面清单	否	无	
6821	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	辰威丽湾二期4号箱变2号变压器	630.00	8.84	574	574	未进入负面清单	否	无	

6822	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆4#箱变1#变压器	630.00	9.15	572	572	未进入负面清单	否	无	
6823	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边大队五养照明	250.00	9.4	227	227	未进入负面清单	否	无	
6824	国网营口市老边区供电分公司	边东66kV变电站	边南线5317	新立2号台	200.00	9.44	181	181	未进入负面清单	否	无	
6825	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院1#箱变2#变压器	630.00	9.52	570	570	未进入负面清单	否	无	
6826	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府二期1号变压器	630.00	9.56	570	570	未进入负面清单	否	无	
6827	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	辰威丽湾二期3号箱变变压器	630.00	9.64	569	569	未进入负面清单	否	无	
6828	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	辰威丽湾二期2号箱变变压器	630.00	9.72	569	569	未进入负面清单	否	无	
6829	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆6#箱变变压器	630.00	9.92	568	568	未进入负面清单	否	无	
6830	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	金城尚景1#配电室2#变压器	800.00	9.93	721	721	未进入负面清单	否	无	
6831	国网营口市老边区供电分公司	边东66kV变电站	边南线5317	示范场二村西台	160.00	10.16	144	144	未进入负面清单	否	无	
6832	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆5#箱变2#变压器	630.00	10.52	564	564	未进入负面清单	否	无	

6833	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院3#箱变2#变压器配电变压器	630.00	10.6	563	563	未进入负面清单	否	无	
6834	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆7#箱变2#变压器	630.00	10.65	563	563	未进入负面清单	否	无	
6835	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆8#箱变1#变压器	630.00	10.73	562	562	未进入负面清单	否	无	
6836	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	二道沟北三号台	200.00	10.76	178	178	未进入负面清单	否	无	
6837	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山甲线	王家新区1号	400.00	10.9	356	356	未进入负面清单	否	无	
6838	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	农机线1321	后塘北变压器	250.00	11.15	222	222	未进入负面清单	否	无	
6839	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	柳树线	赵平村西变	400.00	11.16	355	355	未进入负面清单	否	无	
6840	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆4#箱变2#变压器	630.00	11.16	560	560	未进入负面清单	否	无	
6841	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆5#箱变1#变压器	630.00	11.27	559	559	未进入负面清单	否	无	
6842	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡6号箱变1号变压器	500.00	11.3	444	444	未进入负面清单	否	无	
6843	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院5#箱变2#变压器	630.00	11.41	558	558	未进入负面清单	否	无	

6844	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	西大圈3号	400.00	11.46	354	354	未进入负面清单	否	无	
6845	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡5号箱变2号变	630.00	11.55	557	557	未进入负面清单	否	无	
6846	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	中小线1304	盐东台	160.00	11.56	142	142	未进入负面清单	否	无	
6847	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院2#箱变2#变压器	500.00	11.62	442	442	未进入负面清单	否	无	
6848	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院1#箱变1#变压器	630.00	11.67	556	556	未进入负面清单	否	无	
6849	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡7号箱变2号变压器	630.00	11.96	555	555	未进入负面清单	否	无	
6850	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	前山线	柳树新区2号	400.00	12.04	352	352	未进入负面清单	否	无	
6851	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	土城变砖厂线	西大坝家属台	200.00	12.18	176	176	未进入负面清单	否	无	
6852	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆1#箱变变压器	500.00	12.2	439	439	未进入负面清单	否	无	
6853	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院3#箱变1#变压器配电变压器	630.00	12.27	553	553	未进入负面清单	否	无	
6854	国网营口市老边区供电分公司	郑家66kV变电站	郑家二线	赵家一组	250.00	12.28	219	219	未进入负面清单	否	无	

6855	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家二线	赵家二队2号	100.00	12.37	88	88	未进入负面清单	否	无	
6856	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆7#箱变1#变压器	630.00	12.5	551	551	未进入负面清单	否	无	
6857	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡5号箱变1号变	630.00	12.52	551	551	未进入负面清单	否	无	
6858	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院2#箱变1#变压器	630.00	12.57	551	551	未进入负面清单	否	无	
6859	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城西乙线	天赋领墅小区1号配电室03#配电变压器	800.00	12.58	699	699	未进入负面清单	否	无	
6860	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	六分厂1号	400.00	12.62	350	350	未进入负面清单	否	无	
6861	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院5#箱变1#变压器	630.00	12.84	549	549	未进入负面清单	否	无	
6862	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	六三线1303	江家一队西台变压器	400.00	13	348	348	未进入负面清单	否	无	
6863	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	小桥村园田	200.00	13.1	174	174	未进入负面清单	否	无	
6864	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边四队照明	400.00	13.19	347	347	未进入负面清单	否	无	
6865	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	小平山二队2号	315.00	13.23	273	273	未进入负面清单	否	无	

6866	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁二队3号	400.00	13.26	347	347	未进入负面清单	否	无	
6867	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	老爷庙设施农业综合台	400.00	13.49	346	346	未进入负面清单	否	无	
6868	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡4号变压器配电变压器	630.00	13.61	544	544	未进入负面清单	否	无	
6869	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	海化二台	315.00	13.65	272	272	未进入负面清单	否	无	
6870	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	董家线	董家村综合台	200.00	13.71	173	173	未进入负面清单	否	无	
6871	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城西乙线	天赋领墅小区1#配电室04#配电变压器	800.00	13.81	690	690	未进入负面清单	否	无	
6872	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁东一号	100.00	13.89	86	86	未进入负面清单	否	无	
6873	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	六三线1303	江家二队2号	200.00	13.9	172	172	未进入负面清单	否	无	
6874	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨二线	前进2队	315.00	14	271	271	未进入负面清单	否	无	
6875	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	洪兴华府2#箱变变压器	630.00	14.23	540	540	未进入负面清单	否	无	
6876	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁南线1313	桥梁考核表	200.00	14.62	171	171	未进入负面清单	否	无	
6877	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	盐西台	100.00	14.82	85	85	未进入负面清单	否	无	

6878	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园二期6号箱变压器	400.00	14.82	341	341	未进入负面清单	否	无	
6879	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆8#箱变2#变压器	630.00	14.87	536	536	未进入负面清单	否	无	
6880	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	天赋B区1号箱变配电变压器	630.00	14.89	536	536	未进入负面清单	否	无	
6881	国网营口市老边区供电分公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进一队4号	200.00	14.89	170	170	未进入负面清单	否	无	
6882	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	城西乙线	立交桥南综合台区	200.00	14.91	170	170	未进入负面清单	否	无	
6883	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	西大圈4号	100.00	15.85	84	84	未进入负面清单	否	无	
6884	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	路南线1319	崔家四队	200.00	15.92	168	168	未进入负面清单	否	无	
6885	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	辰威丽湾3号变压器	630.00	16.11	529	529	未进入负面清单	否	无	
6886	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	西大线	西岗西台	160.00	16.13	134	134	未进入负面清单	否	无	
6887	国网营口市老边区供电分公司	边东66kV变电站	边北线5316	示范二村村台	200.00	16.13	168	168	未进入负面清单	否	无	
6888	国网营口市老边区供电分公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B区10号箱变配变压器	630.00	16.17	528	528	未进入负面清单	否	无	
6889	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城二线	恒大城一期1号配电站2#配变压器	800.00	16.18	671	671	未进入负面清单	否	无	

6890	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园二期3号箱变压器	400.00	16.21	335	335	未进入负面清单	否	无	
6891	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	东大线	段家二队照明变压器	400.00	16.3	335	335	未进入负面清单	否	无	
6892	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	金域尚景6#配电室变压器	800.00	16.33	669	669	未进入负面清单	否	无	
6893	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	御景公馆2#箱变变压器	630.00	16.5	526	526	未进入负面清单	否	无	
6894	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	金域尚景3#配电室变压器	630.00	16.51	526	526	未进入负面清单	否	无	
6895	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	二道村	200.00	16.58	167	167	未进入负面清单	否	无	
6896	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	城内西线	洪兴华府4#箱变变压器	630.00	16.59	525	525	未进入负面清单	否	无	
6897	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	金域尚景2#配电室变压器	800.00	16.6	667	667	未进入负面清单	否	无	
6898	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	太平线	前岗新台	200.00	16.63	167	167	未进入负面清单	否	无	
6899	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下10#箱变变压器	630.00	16.82	524	524	未进入负面清单	否	无	
6900	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	辰威丽湾1号变压器	630.00	16.84	524	524	未进入负面清单	否	无	

6901	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园二期5号箱变压器	630.00	16.86	524	524	未进入负面清单	否	无	
6902	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	商店宿舍	100.00	16.9	83	83	未进入负面清单	否	无	
6903	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区6#箱配电变压器	630.00	16.92	523	523	未进入负面清单	否	无	
6904	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	洪兴华府3#箱变变压器	630.00	16.93	523	523	未进入负面清单	否	无	
6905	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区3#箱配电变压器	630.00	16.94	523	523	未进入负面清单	否	无	
6906	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	辰威丽湾2号变压器	630.00	16.95	523	523	未进入负面清单	否	无	
6907	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下11#箱变变压器	630.00	16.98	523	523	未进入负面清单	否	无	
6908	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东二线	金城尚景1#配电室1#变压器	800.00	17.03	664	664	未进入负面清单	否	无	
6909	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	盐西2台	200.00	17.04	166	166	未进入负面清单	否	无	
6910	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区7#箱配电变压器	630.00	17.26	521	521	未进入负面清单	否	无	

6911	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府二期4号变压器	630.00	17.33	521	521	未进入负面清单	否	无	
6912	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花边线201	于家村4号	200.00	17.39	165	165	未进入负面清单	否	无	
6913	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	蓝旗河东家属台	100.00	17.72	82	82	未进入负面清单	否	无	
6914	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	金域尚景7#配电室变压器	800.00	17.83	657	657	未进入负面清单	否	无	
6915	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	二道镇政府机关	315.00	17.86	259	259	未进入负面清单	否	无	
6916	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花边线201	三家子一台	400.00	17.89	328	328	未进入负面清单	否	无	
6917	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	太平线	东岗村台	400.00	18.26	327	327	未进入负面清单	否	无	
6918	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园二期1号箱变压器	630.00	18.27	515	515	未进入负面清单	否	无	
6919	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园6号箱变压器	400.00	18.33	327	327	未进入负面清单	否	无	
6920	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	三家线1318	福德新苑4#箱变配变压器	630.00	18.36	514	514	未进入负面清单	否	无	
6921	国网营口市老边区供电分公司	大兴66kV变电站	董家线	董家三队	200.00	18.48	163	163	未进入负面清单	否	无	
6922	国网营口市老边区供电分公司	郑家66kV变电站	郑滨二线	前进二队4号	315.00	18.58	256	256	未进入负面清单	否	无	

6923	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	辰威丽湾4号变压器	630.00	18.77	512	512	未进入负面清单	否	无	
6924	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府2#箱变配电变压器	630.00	18.79	512	512	未进入负面清单	否	无	
6925	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁北台	400.00	18.84	325	325	未进入负面清单	否	无	
6926	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东二线	金域尚景4#配电室变压器	400.00	18.88	324	324	未进入负面清单	否	无	
6927	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	石灰线	石灰村中台	400.00	18.88	324	324	未进入负面清单	否	无	
6928	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙甲线	龙湾A7#箱变1#变压器	630.00	18.92	511	511	未进入负面清单	否	无	
6929	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府二期3号箱变102配电变压器	630.00	19.24	509	509	未进入负面清单	否	无	
6930	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园7号箱变变压器	500.00	19.53	402	402	未进入负面清单	否	无	
6931	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	鲜族大队2#	100.00	19.63	80	80	未进入负面清单	否	无	
6932	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	前塘村照明	200.00	19.65	161	161	未进入负面清单	否	无	
6933	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园二期4号箱变101配电变压器	630.00	19.66	506	506	未进入负面清单	否	无	
6934	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	水泵厂宿舍变压器	200.00	19.69	161	161	未进入负面清单	否	无	

6935	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	西大圈5号	160.00	19.73	128	128	未进入负面清单	否	无	
6936	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	区机关一、二	160.00	19.81	128	128	未进入负面清单	否	无	
6937	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	前塘园田	400.00	20	320	320	未进入负面清单	否	无	
6938	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	熙湖逸品小区3#箱变配变	630.00	20.18	502.87	502.87	未进入负面清单	是	无	
6939	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	西大一队2号台变压器	200.00	20.34	159	159	未进入负面清单	否	无	
6940	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	兴无大队2号	200.00	20.42	159	159	未进入负面清单	否	无	
6941	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	东柳5队	400.00	20.56	318	318	未进入负面清单	否	无	
6942	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区4#箱变配电变压器	630.00	20.58	500	500	未进入负面清单	否	无	
6943	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府二期2号变压器	500.00	20.62	397	397	未进入负面清单	否	无	
6944	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	二道线	红旗南台	200.00	20.7	159	159	未进入负面清单	否	无	
6945	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	李家村	200.00	20.72	159	159	未进入负面清单	否	无	
6946	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	老爷庙五六队2号	200.00	20.72	159	159	未进入负面清单	否	无	
6947	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	红福源2号	400.00	20.82	317	317	未进入负面清单	否	无	

6948	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府二期5号变压器	630.00	20.82	499	499	未进入负面清单	否	无	
6949	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花石线205	东台四号	200.00	20.86	158	158	未进入负面清单	否	无	
6950	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	农机线1321	后塘北台变压器	315.00	20.91	249	249	未进入负面清单	否	无	
6951	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	东大线	崔家村2号台变压器	315.00	20.98	249	249	未进入负面清单	否	无	
6952	国网营口市老边区供电分公司	西屯66kV变电站	西龙甲线	龙湾A4#箱变1#变压器	630.00	20.99	498	498	未进入负面清单	否	无	
6953	国网营口市老边区供电分公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B7号箱变1#变	630.00	21.01	498	498	未进入负面清单	否	无	
6954	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城二线	恒大城一期1号配电站配变变压器	800.00	21.08	631	631	未进入负面清单	否	无	
6955	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	蓝旗线	蓝旗西厢2号	400.00	21.16	315	315	未进入负面清单	否	无	
6956	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园二期2号箱变变压器	630.00	21.22	496	496	未进入负面清单	否	无	
6957	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城二线	恒大城一期1号配电站3#配变变压器	800.00	21.27	630	630	未进入负面清单	否	无	
6958	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	辰威丽湾二期1号箱变变压器	630.00	21.32	496	496	未进入负面清单	否	无	
6959	国网营口市老边区供电分公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B8号箱变1#变	630.00	21.77	493	493	未进入负面清单	否	无	

6960	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	老爷庙南2号	400.00	21.88	312	312	未进入负面清单	否	无	
6961	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	东柳东台	400.00	21.91	312	312	未进入负面清单	否	无	
6962	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	二道沟北2号	200.00	21.93	156	156	未进入负面清单	否	无	
6963	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	三家子二台	400.00	21.94	312	312	未进入负面清单	否	无	
6964	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	三征甲线3124	新兴村3号	200.00	22.01	156	156	未进入负面清单	否	无	
6965	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	熙湖逸品小区1#箱变配变	630.00	22.07	491	491	未进入负面清单	否	无	
6966	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	三家一二队2号	400.00	22.17	311	311	未进入负面清单	否	无	
6967	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	二道线	红旗北台	400.00	22.31	311	311	未进入负面清单	否	无	
6968	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	示范场二村西台2#台	315.00	22.33	245	245	未进入负面清单	否	无	
6969	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	洪兴华府1#箱变变压器	630.00	22.33	489	489	未进入负面清单	否	无	
6970	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南线1319	崔家四队2#	200.00	22.39	155	155	未进入负面清单	否	无	
6971	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B5号箱变1#变	630.00	22.45	489	489	未进入负面清单	否	无	
6972	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡2号变压器	500.00	22.48	388	388	未进入负面清单	否	无	

6973	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	西台村2#	400.00	22.5	310	310	未进入负面清单	否	无	
6974	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	三家线1318	福德新苑3#箱变配变变压器	630.00	22.5	488	488	未进入负面清单	否	无	
6975	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	老边三队联建楼	315.00	22.63	244	244	未进入负面清单	否	无	
6976	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	柳树新邨二期1#箱变配电变压器间隔配电变压器	630.00	22.65	487	487	未进入负面清单	否	无	
6977	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡1号变压器	630.00	22.68	487	487	未进入负面清单	否	无	
6978	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区1#箱变配电变压器	630.00	22.85	486	486	未进入负面清单	否	无	
6979	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙甲线	龙湾A1#箱变1#变压器	630.00	23.07	485	485	未进入负面清单	否	无	
6980	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	后山四队2号	100.00	23.19	77	77	未进入负面清单	否	无	
6981	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	边南乙线	辰威小区2#箱变1#变	630.00	23.29	483	483	未进入负面清单	否	无	
6982	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西金乙线	青年创业园小区1号箱式变1号变压器	630.00	23.34	483	483	未进入负面清单	否	无	
6983	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	熙湖逸品小区2#箱变配变	630.00	23.35	483	483	未进入负面清单	否	无	

6984	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	前塘三队	200.00	23.37	153	153	未进入负面清单	否	无	
6985	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	前塘园田三队	200.00	23.49	153	153	未进入负面清单	否	无	
6986	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	蓝旗路东照明	160.00	23.61	122	122	未进入负面清单	否	无	
6987	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙甲线	龙湾A6#箱变1#变压器	630.00	23.62	481	481	未进入负面清单	否	无	
6988	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	崔家三队	400.00	23.63	305	305	未进入负面清单	否	无	
6989	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	崔家五金厂	200.00	23.66	153	153	未进入负面清单	否	无	
6990	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	西柳二队变压器	400.00	23.67	305	305	未进入负面清单	否	无	
6991	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙甲线	龙湾A3#箱变1#变压器	630.00	23.85	480	480	未进入负面清单	否	无	
6992	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	万泰综合台2号	315.00	23.88	240	240	未进入负面清单	否	无	
6993	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	小平山一二队变压器	400.00	23.98	304	304	未进入负面清单	否	无	
6994	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡3号变压器	400.00	23.99	304	304	未进入负面清单	否	无	
6995	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	边南乙线	辰威小区2#箱变2#变	630.00	24.01	479	479	未进入负面清单	否	无	
6996	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	恒大城1号箱变变压器	630.00	24.01	479	479	未进入负面清单	否	无	

6997	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	恒大城一期2号配电站2#变压器	800.00	24.14	607	607	未进入负面清单	否	无	
6998	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府1#箱变配电变压器	630.00	24.14	478	478	未进入负面清单	否	无	
6999	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	西岸丽景1#箱变配电变压器	630.00	24.33	477	477	未进入负面清单	否	无	
7000	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新城二线	恒大城一期2号配电站配变变压器	800.00	24.49	604	604	未进入负面清单	否	无	
7001	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	崔家照明	400.00	24.49	302	302	未进入负面清单	否	无	
7002	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区5#箱变配电变压器	630.00	24.74	474	474	未进入负面清单	否	无	
7003	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	后石村3号	200.00	24.76	150	150	未进入负面清单	否	无	
7004	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下1#箱变变压器	400.00	24.8	301	301	未进入负面清单	否	无	
7005	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	光明东台2号	400.00	24.81	301	301	未进入负面清单	否	无	
7006	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B3号箱变1#变	630.00	24.82	474	474	未进入负面清单	否	无	
7007	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	三家线1318	福德新苑2#箱变配变变压器	630.00	24.83	474	474	未进入负面清单	否	无	

7008	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	兴无西台	400.00	24.87	301	301	未进入负面清单	否	无	
7009	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B9号箱变1#变	630.00	25.01	472	472	未进入负面清单	否	无	
7010	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	赵平村东变	400.00	25.02	300	300	未进入负面清单	否	无	
7011	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	站台2号	100.00	25.24	75	75	未进入负面清单	否	无	
7012	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园3号箱变变压器	500.00	25.41	373	373	未进入负面清单	否	无	
7013	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	老爷庙五六队	400.00	25.55	298	298	未进入负面清单	否	无	
7014	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	前石三台	160.00	25.92	119	119	未进入负面清单	否	无	
7015	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B2号箱变1#变	630.00	25.95	467	467	未进入负面清单	否	无	
7016	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	三家线1318	福德新苑1#箱变配变压器	630.00	25.96	466	466	未进入负面清单	否	无	
7017	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	盐北台	160.00	26.07	118	118	未进入负面清单	否	无	
7018	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	太平一队	400.00	26.17	295	295	未进入负面清单	否	无	
7019	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	房产公司宿舍	315.00	26.34	232	232	未进入负面清单	否	无	
7020	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	老边新区照明	400.00	26.34	295	295	未进入负面清单	否	无	

7021	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	西岸丽景3#箱变配电变压器	630.00	26.39	464	464	未进入负面清单	否	无	
7022	国网营口市老边区供电分公司	西屯66kV变电站	西龙甲线	龙湾A2#箱变1#变压器	630.00	26.42	464	464	未进入负面清单	否	无	
7023	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山乙线	老边3队	200.00	26.46	147	147	未进入负面清单	否	无	
7024	国网营口市老边区供电分公司	土城66kV变电站	土城变砖厂线	太和高效种植园	200.00	26.58	147	147	未进入负面清单	否	无	
7025	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	前山线	柳树新邨二期2#箱变配电变压器间隔配电变压器	630.00	26.6	462	462	未进入负面清单	否	无	
7026	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	海化三台	100.00	26.64	73	73	未进入负面清单	否	无	
7027	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	西大线	牛家村	315.00	26.65	231	231	未进入负面清单	否	无	
7028	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁南线1313	二道乡田栋房水站	100.00	26.68	73	73	未进入负面清单	否	无	
7029	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	薄家二队3号	400.00	26.87	293	293	未进入负面清单	否	无	
7030	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山乙线	拐角楼	160.00	26.93	117	117	未进入负面清单	否	无	
7031	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	农机线1321	崔家五队变压器	400.00	26.98	292	292	未进入负面清单	否	无	
7032	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	太平线	西岗村	400.00	27.05	292	292	未进入负面清单	否	无	

7033	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	边南乙线	废品金属考核	160.00	27.15	117	117	未进入负面清单	否	无	
7034	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	城子北台2#台变压器	200.00	27.49	145	145	未进入负面清单	否	无	
7035	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	东岗四队	400.00	27.56	290	290	未进入负面清单	否	无	
7036	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	三征甲线3124	新兴村2号	200.00	27.57	145	145	未进入负面清单	否	无	
7037	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	于家3号	200.00	27.61	145	145	未进入负面清单	否	无	
7038	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	天赋B区4号箱变101配电变压器	400.00	27.75	289	289	未进入负面清单	否	无	
7039	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	廉租房住宅小区1#箱变站内变压器	630.00	27.83	455	455	未进入负面清单	否	无	
7040	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下2#箱变变压器	400.00	27.84	289	289	未进入负面清单	否	无	
7041	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	廉租房住宅小区2#箱变站内变压器	630.00	27.98	454	454	未进入负面清单	否	无	
7042	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	新立照明一队	315.00	28.04	227	227	未进入负面清单	否	无	
7043	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	昆仑华府3#箱变配电变压器	315.00	28.16	226	226	未进入负面清单	否	无	
7044	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进二队2#	400.00	28.22	287	287	未进入负面清单	否	无	

7045	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	小平山四队2#	400.00	28.27	286.92	286.92	未进入负面清单	是	无	
7046	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	蓝旗村照明西箱	200.00	28.45	143	143	未进入负面清单	否	无	
7047	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁三队变压器	400.00	28.57	286	286	未进入负面清单	否	无	
7048	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	金屯村四号台	400.00	28.72	285	285	未进入负面清单	否	无	
7049	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	城子五六队变压器	400.00	28.92	284	284	未进入负面清单	否	无	
7050	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园5号箱变变压器	400.00	29.02	283.92	283.92	未进入负面清单	是	无	
7051	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B1号箱变1#变	630.00	29.03	447	447	未进入负面清单	否	无	
7052	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	小桥村2号	400.00	29.04	284	284	未进入负面清单	否	无	
7053	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	小平山三四队变压器	400.00	29.2	283	283	未进入负面清单	否	无	
7054	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下5#箱变变压器	400.00	29.22	283	283	未进入负面清单	否	无	
7055	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	山水文苑3#箱变1#变压器	630.00	29.23	446	446	未进入负面清单	否	无	
7056	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	辰威小区4#箱变1#变	630.00	29.27	446	446	未进入负面清单	否	无	
7057	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	滨州佳园4号箱变变压器	400.00	29.44	282	282	未进入负面清单	否	无	

7058	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	后石二台	200.00	29.45	141	141	未进入负面清单	否	无	
7059	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村4#箱变1#变压器	630.00	29.49	444	444	未进入负面清单	否	无	
7060	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	万太房地产	200.00	29.57	141	141	未进入负面清单	否	无	
7061	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B4号箱变1#变	630.00	29.57	444	444	未进入负面清单	否	无	
7062	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下8号箱变变压器	400.00	29.69	281	281	未进入负面清单	否	无	
7063	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁一七队二号柱上变压器	400.00	29.78	281	281	未进入负面清单	否	无	
7064	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下9号箱变变压器配电变压器	400.00	29.82	281	281	未进入负面清单	否	无	
7065	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区2#箱变配电变压器	630.00	29.86	442	442	未进入负面清单	否	无	
7066	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	西大线	东大二队	400.00	29.97	280	280	未进入负面清单	否	无	
7067	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进一队3号	400.00	30.04	280	280	未进入负面清单	否	无	
7068	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	三征甲线3124	新兴大队照明	400.00	30.18	279	279	未进入负面清单	否	无	
7069	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	锦绣新苑箱变2号主变	630.00	30.21	440	440	未进入负面清单	否	无	

7070	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	联建楼分台	400.00	30.31	279	279	未进入负面清单	否	无	
7071	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城西乙线	天赋领墅小区1#配电室02#配电变压器	630.00	30.54	438	438	未进入负面清单	否	无	
7072	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁二队	400.00	30.57	278	278	未进入负面清单	否	无	
7073	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	钢二线	轧钢厂宿舍	160.00	30.93	111	111	未进入负面清单	否	无	
7074	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	前岗村照明	200.00	31.4	137	137	未进入负面清单	否	无	
7075	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	天赋B区3号箱变101配电变压器	400.00	31.51	274	274	未进入负面清单	否	无	
7076	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	天赋B区2号箱变配电变压器	400.00	31.78	273	273	未进入负面清单	否	无	
7077	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	西岸丽景2#箱变配电变压器	630.00	31.82	430	430	未进入负面清单	否	无	
7078	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	前石一台	400.00	32.38	270	270	未进入负面清单	否	无	
7079	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	赵平东2号	200.00	32.46	135	135	未进入负面清单	否	无	
7080	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁六队南台2#	400.00	32.53	270	270	未进入负面清单	否	无	
7081	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	金屯二队	400.00	32.67	269	269	未进入负面清单	否	无	

7082	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	钢二线	铆焊厂照明	160.00	32.88	107	107	未进入负面清单	否	无	
7083	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下7号箱变压器	630.00	33.4	420	420	未进入负面清单	否	无	
7084	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边北线5316	后山三队	200.00	33.51	133	133	未进入负面清单	否	无	
7085	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁北2号	400.00	33.58	266	266	未进入负面清单	否	无	
7086	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村6#箱变1#变压器	400.00	33.98	264	264	未进入负面清单	否	无	
7087	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	教委楼	315.00	34.08	208	208	未进入负面清单	否	无	
7088	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	柳树新邨1#箱变1#变压器	630.00	34.15	415	415	未进入负面清单	否	无	
7089	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	边南甲线	求达宿舍. 大连工务段老边街口	315.00	34.16	207	207	未进入负面清单	否	无	
7090	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	玉隆新苑箱变1#站内变压器	630.00	34.28	414	414	未进入负面清单	否	无	
7091	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	二道村沟北照明	200.00	34.29	131	131	未进入负面清单	否	无	
7092	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	小桥村村台	160.00	34.34	105	105	未进入负面清单	否	无	
7093	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁南线1313	白灰小区	200.00	34.41	131	131	未进入负面清单	否	无	

7094	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	六三线1303	江家二队变压器	200.00	34.45	131	131	未进入负面清单	否	无	
7095	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	赖家村2号	200.00	34.47	131	131	未进入负面清单	否	无	
7096	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁六队南台	315.00	34.53	206	206	未进入负面清单	否	无	
7097	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	李家新台	100.00	34.58	65	65	未进入负面清单	否	无	
7098	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村2#箱变1#变压器	400.00	34.83	260.68	260.68	未进入负面清单	是	无	
7099	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	柳树新邨2#箱变1#变压器	630.00	34.84	411	411	未进入负面清单	否	无	
7100	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下3#箱变变压器	630.00	34.96	410	410	未进入负面清单	否	无	
7101	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	旱河桥	200.00	35.01	130	130	未进入负面清单	否	无	
7102	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	开发公司龙山2号	200.00	35.01	130	130	未进入负面清单	否	无	
7103	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	蓝旗河西家属台	400.00	35.06	260	260	未进入负面清单	否	无	
7104	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	土城村	400.00	35.06	260	260	未进入负面清单	否	无	
7105	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	二道线	二道村3#	200.00	35.16	130	130	未进入负面清单	否	无	
7106	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	山水文苑1#箱变1#变压器	630.00	35.16	408	408	未进入负面清单	否	无	

7107	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	二道线	蓝旗路东3号	200.00	35.39	129	129	未进入负面清单	否	无	
7108	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	薄家一队	400.00	35.39	258	258	未进入负面清单	否	无	
7109	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变砖厂线	砖厂线44右1变压器	200.00	35.43	129	129	未进入负面清单	否	无	
7110	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村7#箱变1#变压器	400.00	35.43	258	258	未进入负面清单	否	无	
7111	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	蓝旗北台	400.00	35.45	258	258	未进入负面清单	否	无	
7112	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	金屯三台	400.00	35.45	258	258	未进入负面清单	否	无	
7113	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	西大圈6号台	200.00	35.49	129	129	未进入负面清单	否	无	
7114	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	赖家三队	400.00	35.49	258	258	未进入负面清单	否	无	
7115	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	二道村二号	200.00	35.5	129	129	未进入负面清单	否	无	
7116	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村5#箱变1#变压器	315.00	35.5	203	203	未进入负面清单	否	无	
7117	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	六三线1303	江家三队2号	200.00	35.87	128	128	未进入负面清单	否	无	
7118	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	示范厂照明	200.00	35.87	128	128	未进入负面清单	否	无	
7119	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾A区8号变压器	200.00	35.88	128	128	未进入负面清单	否	无	

7120	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	六三线1303	江家四队变压器	400.00	35.88	256	256	未进入负面清单	否	无	
7121	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东二线	国网老边3号充电站（东湖）	200.00	35.93	128	128	未进入负面清单	否	无	
7122	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边北线5316	示范二村东台	50.00	35.93	32	32	未进入负面清单	否	无	
7123	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	双井八队	400.00	35.96	256	256	未进入负面清单	否	无	
7124	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁二队2号	400.00	35.96	256	256	未进入负面清单	否	无	
7125	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	国网老边2号充电站（边城）	200.00	36.34	127	127	未进入负面清单	否	无	
7126	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	火车站照明房产开发	100.00	36.34	64	64	未进入负面清单	否	无	
7127	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁南线1313	农机宿舍照明	400.00	36.46	254	254	未进入负面清单	否	无	
7128	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	龙湾B6号箱变1#变	630.00	36.46	400	400	未进入负面清单	否	无	
7129	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	新立北台	200.00	36.52	127	127	未进入负面清单	否	无	
7130	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	老干部局综合台	100.00	36.52	63	63	未进入负面清单	否	无	
7131	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	赵平村西2号	400.00	36.58	254	254	未进入负面清单	否	无	
7132	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨二线	前进二队3号	400.00	36.58	254	254	未进入负面清单	否	无	

7133	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	新东一线高中分12号变压器	200.00	36.68	127	127	未进入负面清单	否	无	
7134	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	太平线	赖家村	400.00	36.68	253	253	未进入负面清单	否	无	
7135	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	太平线	赖家三队2号	400.00	36.91	252	252	未进入负面清单	否	无	
7136	国网营口市老边区供电分公司	边东66kV变电站	边北线5316	后山村一队	200.00	36.91	126	126	未进入负面清单	否	无	
7137	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	东大线	西大二队3号变压器	400.00	36.95	252	252	未进入负面清单	否	无	
7138	国网营口市老边区供电分公司	大兴66kV变电站	董家线	大兴一六队	400.00	36.95	252	252	未进入负面清单	否	无	
7139	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	西大线	金土地一号台	200.00	37.1	126	126	未进入负面清单	否	无	
7140	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村3#箱变1#变压器	400.00	37.1	252	252	未进入负面清单	否	无	
7141	国网营口市老边区供电分公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进三队3#	400.00	37.19	251	251	未进入负面清单	否	无	
7142	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	城内东线	老边区环保住宅	315.00	37.19	198	198	未进入负面清单	否	无	
7143	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花石线205	西台村3#	200.00	37.25	126	126	未进入负面清单	否	无	
7144	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下4#箱变变压器	400.00	37.25	251	251	未进入负面清单	否	无	
7145	国网营口市老边区供电分公司	边东66kV变电站	边南线5317	陈甸二队东台	400.00	37.4	250	250	未进入负面清单	否	无	

7146	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	于杨新区	160.00	37.4	100	100	未进入负面清单	否	无	
7147	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	边和线	城子南3#	400.00	37.57	250	250	未进入负面清单	否	无	
7148	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	宝路街3#箱变电站内变压器	630.00	37.57	393	393	未进入负面清单	否	无	
7149	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西牛甲线	前塘园田二号	200.00	37.94	124	124	未进入负面清单	否	无	
7150	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城西乙线	天赋领墅小区1#配电室01#配电变压器	630.00	37.94	391	391	未进入负面清单	否	无	
7151	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	老爷庙南3号	400.00	38.01	248	248	未进入负面清单	否	无	
7152	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	前岗村2号	200.00	38.01	124	124	未进入负面清单	否	无	
7153	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	曹家二号	400.00	38.1	248	248	未进入负面清单	否	无	
7154	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁一七队	200.00	38.1	124	124	未进入负面清单	否	无	
7155	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	后山村设施农业综合台二	200.00	38.15	124	124	未进入负面清单	否	无	
7156	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村1#箱变1#变压器	500.00	38.15	309	309	未进入负面清单	否	无	
7157	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	前石五台	160.00	38.16	99	99	未进入负面清单	否	无	

7158	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	边南乙线	辰威小区1#箱变1#变	630.00	38.16	390	390	未进入负面清单	否	无	
7159	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	小边村变压器	160.00	38.37	99	99	未进入负面清单	否	无	
7160	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	西岗村南台	160.00	38.37	99	99	未进入负面清单	否	无	
7161	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边新村5#箱变2#变压器	400.00	38.75	245	245	未进入负面清单	否	无	
7162	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	老边区医院综合台	315.00	38.75	193	193	未进入负面清单	否	无	
7163	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	薄家二队4号	400.00	38.85	245	245	未进入负面清单	否	无	
7164	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	站台1号	100.00	38.85	61	61	未进入负面清单	否	无	
7165	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	城子五六队2#	200.00	39.08	122	122	未进入负面清单	否	无	
7166	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	六三线1303	江家三队变压器	200.00	39.08	122	122	未进入负面清单	否	无	
7167	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	崔家村变压器	400.00	39.08	244	244	未进入负面清单	否	无	
7168	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	东台村	400.00	39.08	244	244	未进入负面清单	否	无	
7169	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	城子南变压器	400.00	39.25	243	243	未进入负面清单	否	无	
7170	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	农机线1321	城子南台2#台变压器	200.00	39.25	122	122	未进入负面清单	否	无	

7171	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院4#箱变2#变压器	500.00	39.29	304	304	未进入负面清单	否	无	
7172	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	东大线	小平山四队变压器	315.00	39.29	191	191	未进入负面清单	否	无	
7173	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新城一线	天赋锦麟合院6#箱变变压器	630.00	39.39	382	382	未进入负面清单	否	无	
7174	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山甲线	辰威小区3#箱变	630.00	39.39	382	382	未进入负面清单	否	无	
7175	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	农机线1321	崔家综合	200.00	39.52	121	121	未进入负面清单	否	无	
7176	国网营口市老边区供电分公司	北甸66kV变电站	石灰线	北甸村台	400.00	39.52	242	242	未进入负面清单	否	无	
7177	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山甲线	粮食局宿舍	200.00	39.67	121	121	未进入负面清单	否	无	
7178	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	山水文苑B1#箱变1#变	630.00	39.67	380	380	未进入负面清单	否	无	
7179	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	朝鲜大队	200.00	39.7	121	121	未进入负面清单	否	无	
7180	国网营口市老边区供电分公司	大兴66kV变电站	董家线	董家三队2#	100.00	39.7	60	60	未进入负面清单	否	无	
7181	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山乙线	高中房产小区	200.00	39.86	120	120	未进入负面清单	否	无	
7182	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山乙线	山水文苑2#箱变1#变压器	630.00	39.86	379	379	未进入负面清单	否	无	
7183	国网营口市老边区供电分公司	边东66kV变电站	边南线5317	示范二村西3#	400.00	40.49	238	238	未进入负面清单	否	无	

7184	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	于家村2号	400.00	40.49	238	238	未进入负面清单	否	无	
7185	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	兴无西台2#	200.00	40.59	119	119	未进入负面清单	否	无	
7186	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	双井二队	315.00	40.59	187	187	未进入负面清单	否	无	
7187	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙乙线	西龙乙线53左03#变压器	200.00	40.71	119	119	未进入负面清单	否	无	
7188	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	石灰线	北甸子村2号台	200.00	40.71	119	119	未进入负面清单	否	无	
7189	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	金屯一队2号	200.00	40.73	119	119	未进入负面清单	否	无	
7190	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	金屯二队2号	400.00	40.73	237.08	237.08	未进入负面清单	是	无	
7191	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家二线	赵家一队2号	200.00	40.89	118	118	未进入负面清单	否	无	
7192	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	石灰线	石灰南台	200.00	40.89	118	118	未进入负面清单	否	无	
7193	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	良种场二号台	400	40.89	236	236	未进入负面清单	否	无	
7194	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进二队5#	200.00	41.13	118	118	未进入负面清单	否	无	
7195	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	路南线1319	国网老边1号充电站变压器配电变压器	630.00	41.13	371	371	未进入负面清单	否	无	
7196	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X2号变压器	400	41.13	235	235	未进入负面清单	否	无	

7197	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	西大线	东大村设施农业综合台	160.00	41.17	94	94	未进入负面清单	否	无	
7198	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花边线201	后石村一号	315.00	41.17	185	185	未进入负面清单	否	无	
7199	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X7号变压器	400	41.17	235	235	未进入负面清单	否	无	
7200	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	城内西线	石条道2号	200.00	41.31	117	117	未进入负面清单	否	无	
7201	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	良种场三号台	400	41.31	235	235	未进入负面清单	否	无	
7202	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	太平线	曹家村设施农业综合台	200.00	41.54	117	117	未进入负面清单	否	无	
7203	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边裕鑫花园小区1#	400.00	41.54	234	234	未进入负面清单	否	无	
7204	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X11号变压器	400	41.54	234	234	未进入负面清单	否	无	
7205	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	铁南线1313	四栋房东台	50.00	41.67	29	29	未进入负面清单	否	无	
7206	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	农机线1321	城子北变压器	400.00	41.67	233.32	233.32	未进入负面清单	是	无	
7207	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X3号变压器	400	41.67	233	233	未进入负面清单	否	无	
7208	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	城内西线	工商局宿舍	400.00	41.84	233	233	未进入负面清单	否	无	
7209	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X8号变压器	400	41.84	233	233	未进入负面清单	否	无	

7210	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	段家一队2号台变压器	100.00	41.9	58	58	未进入负面清单	否	无	
7211	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	东台三号	200.00	41.9	116	116	未进入负面清单	否	无	
7212	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村大队二号台	400	41.9	232	232	未进入负面清单	否	无	
7213	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	开发公司龙山1号台	400.00	42.21	231	231	未进入负面清单	否	无	
7214	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	边和线	城子东台	200	42.21	116	116	未进入负面清单	否	无	
7215	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东二线	辰威丽湾二期5号箱变1号变压器	630.00	42.24	364	364	未进入负面清单	否	无	
7216	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	老爷庙南变	400.00	42.24	231	231	未进入负面清单	否	无	
7217	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X12号变压器	400	42.24	231	231	未进入负面清单	否	无	
7218	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进三队2#	200.00	42.78	114	114	未进入负面清单	否	无	
7219	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	红福源1号	315.00	42.78	180	180	未进入负面清单	否	无	
7220	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X13号变压器	400	42.78	229	229	未进入负面清单	否	无	
7221	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑家二线	赵家二组	400.00	42.82	229	229	未进入负面清单	否	无	
7222	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	东柳市场台	160.00	42.82	91	91	未进入负面清单	否	无	

7223	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X5号变压器	400	42.82	229	229	未进入负面清单	否	无	
7224	国网营口市老边区供电公司	西屯66kV变电站	西龙甲线	龙湾A5#箱变1#变压器	630.00	42.84	360	360	未进入负面清单	否	无	
7225	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	铁南新区变压器	200.00	42.84	114	114	未进入负面清单	否	无	
7226	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X6号变压器	400	42.84	229	229	未进入负面清单	否	无	
7227	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下13号箱变配电变压器	630.00	42.99	359	359	未进入负面清单	否	无	
7228	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	西大线	东大三队	200.00	42.99	114	114	未进入负面清单	否	无	
7229	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	六三线1303	江家一队南	400	42.99	228	228	未进入负面清单	否	无	
7230	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	三家线1318	双河新邨102出线间隔配电变压器	630.00	43	359	359	未进入负面清单	否	无	
7231	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	花园路路1号	160.00	43	91	91	未进入负面清单	否	无	
7232	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	双井三队二号台	200	43	114	114	未进入负面清单	否	无	
7233	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	西柳五队变压器	400.00	43.13	227	227	未进入负面清单	否	无	
7234	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	示范场一村	160.00	43.13	91	91	未进入负面清单	否	无	
7235	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X10号变压器	400	43.13	227	227	未进入负面清单	否	无	

7236	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下12号箱变配变变压器	630.00	43.52	356	356	未进入负面清单	否	无	
7237	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山乙线	锻造厂	160.00	43.52	90	90	未进入负面清单	否	无	
7238	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X1号变压器	400	43.52	226	226	未进入负面清单	否	无	
7239	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东一线	林昌第五郡7号箱变1号变压器	630.00	43.61	355	355	未进入负面清单	否	无	
7240	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	东大线	聂家村变压器	400.00	43.61	226	226	未进入负面清单	否	无	
7241	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X4号变压器	400	43.61	226	226	未进入负面清单	否	无	
7242	国网营口市老边区供电分公司	城东66kV变电站	新东二线	金域尚景5#配电室变压器	630.00	43.95	353	353	未进入负面清单	否	无	
7243	国网营口市老边区供电分公司	老边66kV变电站	龙山乙线	山水文苑4#箱变1#变压器	630.00	43.95	353	353	未进入负面清单	否	无	
7244	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村X9号变压器	400	43.95	224	224	未进入负面清单	否	无	
7245	国网营口市老边区供电分公司	路南66kV变电站	中小线1304	韩家南台	80.00	44.11	45	45	未进入负面清单	否	无	
7246	国网营口市老边区供电分公司	柳树66kV变电站	东大线	西大二队南台变压器	160.00	44.11	89	89	未进入负面清单	否	无	
7247	国网营口市老边区供电分公司	花英台66kV变电站	花石线205	西台村4#	400	44.11	224	224	未进入负面清单	否	无	

7248	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	董家线	大兴四五队2号	200.00	44.19	112	112	未进入负面清单	否	无	
7249	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	营口县良种场	200	44.19	112	112	未进入负面清单	否	无	
7250	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁二队西	315.00	44.22	176	176	未进入负面清单	否	无	
7251	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村东台	400	44.22	223	223	未进入负面清单	否	无	
7252	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	启晨北台	315.00	44.28	176	176	未进入负面清单	否	无	
7253	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村东台2号	400	44.28	223	223	未进入负面清单	否	无	
7254	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	商业街武装部.市政路灯	315.00	44.39	175	175	未进入负面清单	否	无	
7255	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村大队3号	400	44.39	222	222	未进入负面清单	否	无	
7256	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	锦绣新苑3号变压器	400.00	44.91	220	220	未进入负面清单	否	无	
7257	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	大村大队	400	44.91	220	220	未进入负面清单	否	无	
7258	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	房产开发青年台	400.00	44.96	220	220	未进入负面清单	否	无	
7259	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	宏景华府小区8号变压器	630	44.96	347	347	未进入负面清单	否	无	
7260	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	老边二队	160.00	45.07	88	88	未进入负面清单	否	无	

7261	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	土城变砖厂线	西大坝二号	200.00	45.55	109	109	未进入负面清单	否	无	
7262	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	小平山二队变压器	315.00	45.59	171	171	未进入负面清单	否	无	
7263	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	小桥村新台	100.00	45.69	54	54	未进入负面清单	否	无	
7264	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	龙山1号台2#	315.00	45.88	170	170	未进入负面清单	否	无	
7265	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	老边裕鑫花园小区2#	400.00	46.23	215	215	未进入负面清单	否	无	
7266	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	陈甸二队2号	200.00	46.48	107	107	未进入负面清单	否	无	
7267	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	柳树线	老爷庙北台	315.00	46.59	168	168	未进入负面清单	否	无	
7268	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	联建楼分台2#	200.00	46.69	107	107	未进入负面清单	否	无	
7269	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	蓝旗线	蓝旗村照明东箱	160.00	46.71	85	85	未进入负面清单	否	无	
7270	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	新东一线	东城天下6#箱变配电变压器	400.00	46.94	212	212	未进入负面清单	否	无	
7271	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	于家综合台	315.00	47.09	167	167	未进入负面清单	否	无	
7272	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	花园路6号	400.00	47.24	211	211	未进入负面清单	否	无	
7273	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	宝潞花园1#箱变1#变压器	630.00	47.33	332	332	未进入负面清单	否	无	

7274	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	东大四队变压器	200.00	47.64	105	105	未进入负面清单	否	无	
7275	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	花园路五号台2#	315.00	47.64	164.93	164.93	未进入负面清单	是	无	
7276	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	杨屯村	200.00	47.67	105	105	未进入负面清单	否	无	
7277	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	东岗一二队2号台	400.00	47.84	209	209	未进入负面清单	否	无	
7278	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	薄家二队	200.00	47.87	104	104	未进入负面清单	否	无	
7279	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁南线1313	老边鱼政管理	400.00	47.99	208	208	未进入负面清单	否	无	
7280	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	二道线	蓝旗路东2号	400.00	48.09	208	208	未进入负面清单	否	无	
7281	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	薄家二队2号	200.00	48.11	104	104	未进入负面清单	否	无	
7282	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进一队2#	400.00	48.23	207	207	未进入负面清单	否	无	
7283	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	工商银行宿舍	100.00	48.34	52	52	未进入负面清单	否	无	
7284	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进1队	200.00	48.41	103	103	未进入负面清单	否	无	
7285	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	边电供暖1号变压器	400.00	48.54	206	206	未进入负面清单	否	无	
7286	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	中兴家园	315.00	48.61	162	162	未进入负面清单	否	无	
7287	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	锦绣新苑箱变1#站内变压器	630.00	48.62	324	324	未进入负面清单	否	无	

7288	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	兴无大队	200.00	48.72	102.56	102.56	未进入负面清单	是	无	
7289	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	钢一线	磷肥厂宿舍楼	100.00	48.81	51	51	未进入负面清单	否	无	
7290	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	扬屯村2号	400.00	48.82	205	205	未进入负面清单	否	无	
7291	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	龙山3号	315.00	50.53	156	156	未进入负面清单	否	无	
7292	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	兴无南台	200.00	50.66	99	99	未进入负面清单	否	无	
7293	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	房产公司宿舍楼2号台	200.00	50.9	98	98	未进入负面清单	否	无	
7294	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	东信锦绣新苑	400.00	50.93	196	196	未进入负面清单	否	无	
7295	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	柳树新区1号	200.00	51.15	98	98	未进入负面清单	否	无	
7296	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	前石四台	400.00	51.18	195	195	未进入负面清单	否	无	
7297	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	后山四队	400.00	52.17	191	191	未进入负面清单	否	无	
7298	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	前石六台2号	100.00	52.18	48	48	未进入负面清单	否	无	
7299	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	迎宾小区箱变电站内变压器	630.00	52.3	300.51	300.51	未进入负面清单	是	无	
7300	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	小边村2号	200.00	52.37	95	95	未进入负面清单	否	无	
7301	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	前石六台	200.00	52.42	95	95	未进入负面清单	否	无	

7302	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	双井综合三队	160.00	52.42	76	76	未进入负面清单	否	无	
7303	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	太平三队	400.00	52.53	190	190	未进入负面清单	否	无	
7304	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁南线1313	四栋房	100.00	52.94	47	47	未进入负面清单	否	无	
7305	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	龙山2号2#	315.00	53.01	148	148	未进入负面清单	否	无	
7306	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	段家一队变压器	100.00	53.44	47	47	未进入负面清单	否	无	
7307	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	太平二队	200.00	53.51	93	93	未进入负面清单	否	无	
7308	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	董家线	大兴四五队	400.00	53.61	186	186	未进入负面清单	否	无	
7309	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	山水文苑B2#箱变1#变	630.00	53.83	291	291	未进入负面清单	否	无	
7310	国网营口市老边区供电公司	郑家66kV变电站	郑滨一线	前进3队	315.00	53.93	145	145	未进入负面清单	否	无	
7311	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁五队	250.00	53.97	115	115	未进入负面清单	否	无	
7312	国网营口市老边区供电公司	北甸66kV变电站	石灰线	石灰北台	200.00	54.11	92	92	未进入负面清单	否	无	
7313	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	西大线	东大一队	160.00	54.13	73	73	未进入负面清单	否	无	
7314	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	兴无一队	200.00	54.3	91	91	未进入负面清单	否	无	
7315	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	北楼宿舍	160.00	54.3	73	73	未进入负面清单	否	无	

7316	国网营口市老边区供电公司	城东66kV变电站	城西乙线	立交桥北	200.00	55.32	89	89	未进入负面清单	否	无	
7317	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	宝璐花园2#箱1#变压器	630.00	55.85	278	278	未进入负面清单	否	无	
7318	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	西大线	达家村	200.00	56.3	87	87	未进入负面清单	否	无	
7319	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	董家线	大兴一、六队2号台	200.00	56.31	87.38	87.38	未进入负面清单	否	无	
7320	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	曹家一号	400.00	56.93	172	172	未进入负面清单	否	无	
7321	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	花园4号	315.00	56.94	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	
7322	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边南线5317	陈甸二队	400.00	57.47	170	170	未进入负面清单	否	无	
7323	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	金屯一台	200.00	57.83	84	84	未进入负面清单	否	无	
7324	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	石条道	400.00	58	168	168	未进入负面清单	否	无	
7325	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	中小线1304	前塘照明2号	100.00	58.33	42	42	未进入负面清单	否	无	
7326	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	南楼宿舍	100.00	58.72	41	41	未进入负面清单	否	无	
7327	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	石油机械	100.00	58.75	41	41	未进入负面清单	否	无	
7328	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	锦绣新苑2号变压器	400.00	58.84	165	165	未进入负面清单	否	无	
7329	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	后石村二号	160.00	58.86	66	66	未进入负面清单	否	无	

7330	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	太平线	西岗北台	200.00	58.95	82	82	未进入负面清单	否	无	
7331	国网营口市老边区供电公司	边东66kV变电站	边北线5316	后山东台	200.00	58.96	82	82	未进入负面清单	否	无	
7332	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁东二号	315.00	59.35	128	128	未进入负面清单	否	无	
7333	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	东台二	200.00	59.36	81	81	未进入负面清单	否	无	
7334	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	情景洋房	315.00	60.32	125	125	未进入负面清单	否	无	
7335	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	三家三四队2号	100.00	60.37	40	40	未进入负面清单	否	无	
7336	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	董家线	董家五队	200.00	60.6	79	79	未进入负面清单	否	无	
7337	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁六队东台	400.00	61.81	153	153	未进入负面清单	否	无	
7338	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	开发公司安居台	200.00	62.47	75	75	未进入负面清单	否	无	
7339	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	三家线1318	薄家一队2号	100.00	62.72	37	37	未进入负面清单	否	无	
7340	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山乙线	老边文苑小区	100.00	62.98	37	37	未进入负面清单	否	无	
7341	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	边南甲线	商场南住宅.大连工务段老边道口	100.00	63.36	37	37	未进入负面清单	否	无	
7342	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	花园路3号	200.00	64.52	71	71	未进入负面清单	否	无	

7343	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	西大一队变压器	160.00	64.74	56	56	未进入负面清单	否	无	
7344	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	双井1号	400.00	64.97	140	140	未进入负面清单	否	无	
7345	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁四队北	200.00	65.05	70	70	未进入负面清单	否	无	
7346	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	粮贸小区	100.00	65.91	144.00	144.00	未进入负面清单	是	无	
7347	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁四队北2号	200.00	66.64	360.00	288.00	未进入负面清单	是	无	
7348	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	开发5号	315.00	67.17	103	103	未进入负面清单	否	无	
7349	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	前山线	东柳1队	200.00	68.98	62	62	未进入负面清单	否	无	
7350	国网营口市老边区供电公司	土城66kV变电站	二道线	蓝旗东箱2号变压器	200.00	70.28	59	59	未进入负面清单	否	无	
7351	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁北三线1316	红福尚品	400.00	72.73	109	109	未进入负面清单	否	无	
7352	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	钢铁五队2#	200.00	73.72	53	53	未进入负面清单	否	无	
7353	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	蔬菜公司	315.00	77.16	72	72	未进入负面清单	否	无	
7354	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	小边村新台变压器	100.00	78.93	21	21	未进入负面清单	否	无	
7355	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	老边区招待所综合台	200.00	79.08	42	42	未进入负面清单	否	无	
7356	国网营口市老边区供电公司	柳树66kV变电站	东大线	段家一队3#	100.00	80.33	20	20	未进入负面清单	否	无	

7357	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	西台村照明	315.00	81.28	59	59	未进入负面清单	否	无	
7358	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁三队2#	200.00	83.28	33	33	未进入负面清单	否	无	
7359	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	十三厂	30.00	83.45	5	5	未进入负面清单	否	无	
7360	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花石线205	钢铁四队南	315.00	87.6	39	39	未进入负面清单	否	无	
7361	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内西线	边电供暖2号变压器	400.00	90.61	38	38	未进入负面清单	否	无	
7362	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花边线201	前石二台	200.00	91.9	16	16	未进入负面清单	否	无	
7363	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	城内东线	边城镇政府，机关干部楼	200.00	96	8	8	未进入负面清单	否	无	
7364	国网营口市老边区供电公司	花英台66kV变电站	花纸线207	光明东台	200.00	97.28	5	5	未进入负面清单	否	无	
7365	国网营口市老边区供电公司	大兴66kV变电站	董家线	董家二队	160.00	56.6	69	69	未进入负面清单	否	无	
7366	国网营口市老边区供电公司	路南66kV变电站	铁南线1313	四栋房一	100.00	55.6	44	44	未进入负面清单	否	无	
7367	国网营口市老边区供电公司	老边66kV变电站	龙山甲线	王家新区2	200.00	76.3	47	47	未进入负面清单	否	无	
7368	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区1	500	50.97	245	245	未进入负面清单	否	无	
7369	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区2	500	45.75	271	271	未进入负面清单	否	无	

7370	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区3	500	38.03	310	310	未进入负面清单	否	无	
7371	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	金禾丽华园小区4	500	27.09	365	365	未进入负面清单	否	无	
7372	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-电力公寓箱变2号	400	10.34	359	359	未进入负面清单	否	无	
7373	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	PMS-鸿程书香苑小区3号变压器2号	630	48.57	324	324	未进入负面清单	否	无	
7374	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	PMS-鸿程书香苑2号箱变2号变压器	500	35.21	324	324	未进入负面清单	否	无	
7375	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	PMS-金城明珠二期箱变2号变压器	500	33.92	330	330	未进入负面清单	否	无	
7376	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	PMS-电力公寓箱变1号	400	29.02	284	284	未进入负面清单	否	无	
7377	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	PMS-金城明珠小区1号2号变压器	315	56.08	138	138	未进入负面清单	否	无	
7378	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	滨城11台区（金城明珠2）	315	67.47	102	102	未进入负面清单	否	无	

7379	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	滨城12台区（金城明珠3）	630	60.84	247	247	未进入负面清单	否	无	
7380	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-金城明珠4号箱变1号变压器	1250	17.67	1029	1029	未进入负面清单	否	无	
7381	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-福景家园小区	630	23.57	481	481	未进入负面清单	否	无	
7382	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-生产资料小区	630	28.95	448	448	未进入负面清单	否	无	
7383	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-雅田园二期箱变变压器	315	31.43	216	216	未进入负面清单	否	无	
7384	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	电网-pms-滨城线67左分2号	400	23.62	306	306	未进入负面清单	否	无	
7385	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-滨城线78左支1号	400	25.62	298	298	未进入负面清单	否	无	
7386	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-龙源花园小区2号箱变1号变压器	630	26.14	465	465	未进入负面清单	否	无	
7387	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-雅田园三期1号箱变1号变压器	400	20.97	316	316	未进入负面清单	否	无	

7388	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	pms-雅田园三期2号箱变变压器	500	20.35	398	398	未进入负面清单	否	无	
7389	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	滨城27台区（金灿二期高层）	400	82.87	69	69	未进入负面清单	否	无	
7390	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	滨城31台区（龙源小区1）	400	54.90	180	180	未进入负面清单	否	无	
7391	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	电网-金城名居1号箱变101间隔配电变压器	630	16.06	529	529	未进入负面清单	否	无	
7392	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	电网-金城名居1号箱变102间隔配电变压器	630	15.65	531	531	未进入负面清单	否	无	
7393	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	电网-金城名居2号箱变变压器	500	17.78	411	411	未进入负面清单	否	无	
7394	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	电网-金城名居2号箱变102间隔配电变压器	500	27.17	364	364	未进入负面清单	否	无	
7395	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	电网-金城名居3号箱变101间隔配电变压器	630	19.17	509	509	未进入负面清单	否	无	

7396	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏滨城线5546	电网-金城名居3号箱变102间隔配电变压器	630	12.66	550	550	未进入负面清单	否	无	
7397	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-邮电局家属楼	250	54.82	113	113	未进入负面清单	否	无	
7398	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线79右分9号	160	0.41	159	159	未进入负面清单	否	无	
7399	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-pms-东城线79右17右分6号	200	55.07	90	90	未进入负面清单	否	无	
7400	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线郭屯分18号	400	19.80	321	321	未进入负面清单	否	无	
7401	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线郭屯分10右分1号	400	21.43	314	314	未进入负面清单	否	无	
7402	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-pms-东城线郭屯分25号	200	35.81	128	128	未进入负面清单	否	无	
7403	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线79右分21号	200	19.47	161	161	未进入负面清单	否	无	
7404	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	滨城8台区（丽华回迁楼）	500	22.26	389	389	未进入负面清单	否	无	

7405	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线于郭扬分51右分5号	400	44.44	222	222	未进入负面清单	否	无	
7406	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线于郭扬分3号	400	8.39	366	366	未进入负面清单	否	无	
7407	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分35左分3号	400	14.73	341	341	未进入负面清单	否	无	
7408	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线于郭扬分48左分1号	400	0.29	399	399	未进入负面清单	否	无	
7409	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线于郭扬分48左7左分5号	100	36.76	63	63	未进入负面清单	否	无	
7410	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分48左分11号	400	0.46	398	398	未进入负面清单	否	无	
7411	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分48左分18号	400	92.98	28	28	未进入负面清单	否	无	
7412	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分60右1号	100	53.42	47	47	未进入负面清单	否	无	
7413	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分61左分9号	400	83.20	67	67	未进入负面清单	否	无	

7414	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分66左分4号	100	74.59	25	25	未进入负面清单	否	无	
7415	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分71左分2号	100	19.39	81	81	未进入负面清单	否	无	
7416	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线大铁分14号	100	57.23	43	43	未进入负面清单	否	无	
7417	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线交通分4号	400	35.26	259	259	未进入负面清单	否	无	
7418	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城24台区（丽华新村）	500	35.20	324	324	未进入负面清单	否	无	
7419	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-金灿花园二期1号箱变1号变压器	1250	16.90	1039	1039	未进入负面清单	否	无	
7420	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城26台区（建筑公司）	315	36.00	202	202	未进入负面清单	否	无	
7421	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线82右分5号	315	37.98	195	195	未进入负面清单	否	无	
7422	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线于郭扬分79号	100	32.51	67	67	未进入负面清单	否	无	

7423	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-pms-东城线于郭扬分95左分3号	400	58.55	166	166	未进入负面清单	否	无	
7424	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线于郭扬分98左1号	400	67.22	131	131	未进入负面清单	否	无	
7425	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城48台区(金灿二期2#)	630	34.64	412	412	未进入负面清单	否	无	
7426	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城线49+1左3右4号	200	35.76	128	128	未进入负面清单	否	无	
7427	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城线49+1左3右7号	100	72.50	27	27	未进入负面清单	否	无	
7428	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-10千伏东城线83号	315	65.33	109	109	未进入负面清单	否	无	
7429	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-10千伏东城线91号	315	56.54	137	137	未进入负面清单	否	无	
7430	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-雅田园变压器	400	26.26	295	295	未进入负面清单	否	无	
7431	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城线49+1左11右10号	200	51.69	97	97	未进入负面清单	否	无	
7432	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城线49+1左12号	160	48.79	82	82	未进入负面清单	否	无	

7433	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-东城61台区(金城明珠三期1#)	500	52.20	239	239	未进入负面清单	否	无	
7434	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-东城62台区(金城明珠三期2#)	500	46.10	269	269	未进入负面清单	否	无	
7435	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线厢黄旗分2右分2号	200	60.10	80	80	未进入负面清单	否	无	
7436	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-东城线厢黄旗分8号	400	41.39	234	234	未进入负面清单	否	无	
7437	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-丽华回迁楼箱变1号变压器	630	39.63	380	380	未进入负面清单	否	无	
7438	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-东城线于郭杨分10右1号	200	0.53	199	199	未进入负面清单	否	无	
7439	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	丰源线火山分后火山支13号	200	0.28	199	199	未进入负面清单	否	无	
7440	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	pms-丰源线火山分旺运红支3右1左分11号	50	64.46	18	18	未进入负面清单	否	无	
7441	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	电网-丰源线火山分31左分2号	400	37.16	251	251	未进入负面清单	否	无	

7442	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	pms-丰源线火山分31左分7号	315	30.66	218	218	未进入负面清单	否	无	
7443	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-丰源线火山分22号	50	110.00	-5	-5	2024.8	否	无	
7444	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	丰源线火山分50号	50	85.78	7	7	未进入负面清单	否	无	
7445	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	pms-辽海商网箱变变压器	250	31.20	172	172	未进入负面清单	否	无	
7446	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	pms-辽海商业街二期2号箱变变压器	400	11.22	355	355	未进入负面清单	否	无	
7447	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	pms-辽海商网商业街二期1号箱变变压器	400	6.02	376	376	未进入负面清单	否	无	
7448	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	丰源10台区（山海新村1）	500	14.91	425	425	未进入负面清单	否	无	
7449	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	PMS-山海新村小区2号箱变1号变压器	630	17.68	519	519	未进入负面清单	否	无	
7450	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	丰源12台区（山海新村3）	630	17.19	522	522	未进入负面清单	否	无	

7451	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	丰源13台区（山海新村4）	500	21.27	394	394	未进入负面清单	否	无	
7452	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	滨海新城二期1（海港27）	630	32.84	423	423	未进入负面清单	否	无	
7453	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	滨海新城二期2（海港28）	630	25.76	468	468	未进入负面清单	否	无	
7454	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	滨海新城二期3（海港29）	630	25.31	471	471	未进入负面清单	否	无	
7455	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	电网-社会主义新农村三期1号101间隔配电变压器	500	0.12	499	499	未进入负面清单	否	无	
7456	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	电网-丰源线火山分31左12左1号	200	45.23	110	110	未进入负面清单	否	无	
7457	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	滨海二期B区1号箱变102间隔配电变压器	630	8.58	576	576	未进入负面清单	否	无	
7458	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	滨海二期B区2号箱变102间隔配电变压器	630	32.32	426	426	未进入负面清单	否	无	

7459	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	pms-海港线2左5号	400	2.66	389	389	未进入负面清单	否	无	
7460	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-嘉和1号变压器2号	400	34.06	264	264	未进入负面清单	否	无	
7461	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-嘉和2号变压器2号	630	28.73	449	449	未进入负面清单	否	无	
7462	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-嘉和3号变压器2号	630	8.90	574	574	未进入负面清单	否	无	
7463	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-嘉和A1区2号变压器	400	30.01	280	280	未进入负面清单	否	无	
7464	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	pms-嘉和二期B区1号箱变1号变压器	500	26.69	367	367	未进入负面清单	否	无	
7465	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-嘉和二期B区1号箱变2号变压器	500	24.00	380	380	未进入负面清单	否	无	
7466	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-嘉和B区2号箱变2号变压器	630	35.17	408	408	未进入负面清单	否	无	
7467	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	嘉和山海B区二期3（海港33）	500	10.30	449	449	未进入负面清单	否	无	
7468	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	pms-嘉和C区2号箱变变压器	1250	20.06	999	999	未进入负面清单	否	无	

7469	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	pms-嘉和山海大厦箱变变压器	500	10.63	447	447	未进入负面清单	否	无	
7470	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	海港线24号	250	60.02	100	100	未进入负面清单	否	无	
7471	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海港线28+2右分09号	100	49.36	51	51	未进入负面清单	否	无	
7472	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	丰源14台区（滨海新城1）	400	26.54	294	294	未进入负面清单	否	无	
7473	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	丰源15台区（滨海新城2）	630	20.78	499	499	未进入负面清单	否	无	
7474	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	丰源16台区（滨海新城3）	630	24.12	478	478	未进入负面清单	否	无	
7475	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	丰源17台区（滨海新城4）	400	24.57	302	302	未进入负面清单	否	无	
7476	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	海港18台区（方圆名都1#）	500	17.23	414	414	未进入负面清单	否	无	
7477	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	海港19台区（方圆名都2#）	630	20.72	499	499	未进入负面清单	否	无	

7478	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	海港20台区 (嘉禾山海C区1#)	630	41.45	369	369	未进入负面清单	否	无	
7479	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	海港24台区 (嘉和山海CD区1)	500	32.53	337	337	未进入负面清单	否	无	
7480	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	海港25台区 (嘉和山海CD区2)	500	34.64	327	327	未进入负面清单	否	无	
7481	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	海港26台区 (嘉和山海CD区3)	630	29.94	441	441	未进入负面清单	否	无	
7482	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-社会主义新农村4号箱变2号变压器	315	16.63	263	263	未进入负面清单	否	无	
7483	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	丰源18台区 (滨海新城5)	630	32.27	427	427	未进入负面清单	否	无	
7484	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	丰源19台区 (滨海新城6)	630	26.22	465	465	未进入负面清单	否	无	
7485	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	嘉和3号1	630	8.48	577	577	未进入负面清单	否	无	
7486	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海港线28+2右分06号	100	0.72	99	99	未进入负面清单	否	无	

7487	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-方圆名都二期1号箱变101间隔配电变压器	630	3.44	608	608	未进入负面清单	否	无	
7488	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-方圆名都二期2号箱变101间隔配电变压器	630	3.31	609	609	未进入负面清单	否	无	
7489	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方1号箱变101间隔配电变压器	630	5.01	598	598	未进入负面清单	否	无	
7490	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方2号箱变101间隔配电变压器	630	7.08	585	585	未进入负面清单	否	无	
7491	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方3号箱变101间隔配电变压器	630	4.04	605	605	未进入负面清单	否	无	
7492	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方4号箱变101间隔配电变压器	630	4.03	605	605	未进入负面清单	否	无	

7493	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方5号箱变101间隔配电变压器	630	8.95	574	574	未进入负面清单	否	无	
7494	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方6号箱变101间隔配电变压器	630	1.75	619	619	未进入负面清单	否	无	
7495	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方7号箱变101间隔配电变压器	630	4.65	601	601	未进入负面清单	否	无	
7496	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方8号箱变101间隔配电变压器	630	12.46	551	551	未进入负面清单	否	无	
7497	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方9号箱变101间隔配电变压器	630	10.45	564	564	未进入负面清单	否	无	
7498	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方10号箱变101间隔配电变压器	630	2.27	616	616	未进入负面清单	否	无	
7499	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方11号箱变101间隔配电变压器	630	9.55	570	570	未进入负面清单	否	无	

7500	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方12号箱变101间隔配电变压器	630	6.25	591	591	未进入负面清单	否	无	
7501	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-海韵东方13号箱变101间隔配电变压器	630	3.71	607	607	未进入负面清单	否	无	
7502	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	PMS-社会主义新农村4号箱变1号变压器	630	12.57	551	551	未进入负面清单	否	无	
7503	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-金源小区变压器1号	500	29.26	354	354	未进入负面清单	否	无	
7504	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-金源小区变压器2号	500	23.44	383	383	未进入负面清单	否	无	
7505	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏胜利线5561	pms-生产资料锅炉房	315	0.25	314	314	未进入负面清单	否	无	
7506	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏胜利线5561	pms-食品厂家属楼	315	43.27	179	179	未进入负面清单	否	无	
7507	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-鸿程书香苑1号变压器2号	630	35.87	404	404	未进入负面清单	否	无	
7508	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-旺运红变压器	500	42.61	287	287	未进入负面清单	否	无	

7509	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-育才家园变压器2号	500	33.99	330	330	未进入负面清单	否	无	
7510	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-仁和家园变压器2号	400	40.54	238	238	未进入负面清单	否	无	
7511	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-学府花园变压器2号	630	41.14	371	371	未进入负面清单	否	无	
7512	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏胜利线5561	pms-胜利线28右分9号	250	18.72	203	203	未进入负面清单	否	无	
7513	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏胜利线5561	pms-胜利线28右4左4号	100	41.95	58	58	未进入负面清单	否	无	
7514	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	金灿小区1号变压器1号	630	14.62	538	538	未进入负面清单	否	无	
7515	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-金灿小区2号变压器2号	630	38.48	388	388	未进入负面清单	否	无	
7516	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-金灿小区3号变压器2号	630	27.20	459	459	未进入负面清单	否	无	
7517	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-中南海鑫苑小区2号箱变1号变压器	1250	17.04	1037	1037	未进入负面清单	否	无	
7518	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏胜利线5561	熊岳鲲鹏加油站	100	36.26	64	64	未进入负面清单	否	无	

7519	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-广电小区变压器	630	13.78	543	543	未进入负面清单	否	无	
7520	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏胜利线5561	pms-金守宽锅炉房	80	48.21	41	41	未进入负面清单	否	无	
7521	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-清华园变压器1号	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
7522	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-清华园变压器2号	630	34.03	416	416	未进入负面清单	否	无	
7523	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	胜利23台区（恒基学府高层1）	630	21.92	492	492	未进入负面清单	否	无	
7524	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	恒基高层2号箱变	250	16.23	209	209	未进入负面清单	否	无	
7525	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	胜利25台区（清华怡园1）	400	48.07	208	208	未进入负面清单	否	无	
7526	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	胜利26台区（清华怡园2）	400	30.00	280	280	未进入负面清单	否	无	
7527	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	万隆祥和湾小区1（胜利27）	630	16.04	529	529	未进入负面清单	否	无	
7528	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-旺运红小区2号箱变变压器	250	65.45	86	86	未进入负面清单	否	无	
7529	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	金灿小区1号变压器2号	630	23.58	481	481	未进入负面清单	否	无	

7530	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	PMS-中南海鑫苑小区箱变1号2号箱变	500	0.58	497	497	未进入负面清单	否	无	
7531	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏胜利线5561	电网-胜利线北环分2号	400	27.25	291	291	未进入负面清单	否	无	
7532	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-百盛公寓1号变压器1号	500	50.22	249	249	未进入负面清单	否	无	
7533	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-百盛公寓2号变压器1号	630	50.71	311	311	未进入负面清单	否	无	
7534	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-金地佳苑1号变压器1号	630	43.98	353	353	未进入负面清单	否	无	
7535	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-金地佳苑2号变压器2号	630	33.30	420	420	未进入负面清单	否	无	
7536	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-金地佳苑3号箱变1号变压器	630	34.45	413	413	未进入负面清单	否	无	
7537	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	pms-黎明线北环分1号台区	315	39.85	189	189	未进入负面清单	否	无	
7538	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	pms-黎明线14号	400	28.48	286	286	未进入负面清单	否	无	
7539	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	pms-黎明线48号	250	78.19	55	55	未进入负面清单	否	无	

7540	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	pms-黎明线59号	250	8.20	230	230	未进入负面清单	否	无	
7541	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-友联新区变压器2号	400	44.03	224	224	未进入负面清单	否	无	
7542	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	黎明11台区（金地佳苑4#南）	630	29.93	441	441	未进入负面清单	否	无	
7543	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	黎明12台区（福韵人家1）	630	29.66	443	443	未进入负面清单	否	无	
7544	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	pms-正大购物箱变	630	19.56	507	507	未进入负面清单	否	无	
7545	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-鑫华丽园变压器2号	630	69.42	193	193	未进入负面清单	否	无	
7546	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-锦绣华庭箱变1号变压器	500	26.76	366	366	未进入负面清单	否	无	
7547	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	辽海花园1号箱变101开关柜间隔配电变压器	500	10.68	447	447	未进入负面清单	否	无	
7548	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	电网-辽海花园2号箱变101开关柜间隔配电变压器	400	14.64	341	341	未进入负面清单	否	无	

7549	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	辽海花园3号箱式变101开关配电变压器	500	18.39	408	408	未进入负面清单	否	无	
7550	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	辽海花园4号箱式变101开关间隔配电变压器	400	26.02	296	296	未进入负面清单	否	无	
7551	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	辽海花园5号箱式变电站101配电变压器	500	10.27	449	449	未进入负面清单	否	无	
7552	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	PMS-福韵人家小区2号箱变2号变压器	630	27.83	455	455	未进入负面清单	否	无	
7553	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	山海·福韵新苑一期1（黎明）	500	39.69	302	302	未进入负面清单	否	无	
7554	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏黎明线5560	电网-熊岳电视台转播台	200	25.18	150	150	未进入负面清单	否	无	
7555	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏李屯乙线5564	pms-丰源线火山分旺运红支13号	100	64.82	35	35	未进入负面清单	否	无	
7556	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏李屯乙线5564	电网-李屯乙线49+1右6号	200	16.93	166	166	未进入负面清单	否	无	

7557	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏山海甲线5554	pms-山海甲线光明分7号	200	30.03	140	140	未进入负面清单	否	无	
7558	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏山海甲线5554	电网-pms-山海甲线光明分17左3号	200	33.33	133	133	未进入负面清单	否	无	
7559	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏山海甲线5554	电网-山海甲线光明分26号	400	11.08	356	356	未进入负面清单	否	无	
7560	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏山海甲线5554	电网-pms-山海甲线光明分29号	400	50.58	198	198	未进入负面清单	否	无	
7561	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏山海甲线5554	电网-山海甲线67号	200	43.53	113	113	未进入负面清单	否	无	
7562	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏山海乙线5562	pms-山海乙线中李屯右分5右分1号	200	20.16	160	160	未进入负面清单	否	无	
7563	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	PMS-厢黄旗回迁楼1号箱变1号变压器	630	35.07	409	409	未进入负面清单	否	无	
7564	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	PMS-厢黄旗回迁楼2号箱变1号变压器	630	73.54	167	167	未进入负面清单	否	无	
7565	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	PMS-厢黄旗回迁楼3号箱变1号变压器	630	31.24	433	433	未进入负面清单	否	无	

7566	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	嘉和锦绣园1(新城4)	500	28.53	357	357	未进入负面清单	否	无	
7567	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	嘉和锦绣园2(新城5)	500	37.57	312	312	未进入负面清单	否	无	
7568	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	嘉和锦绣园3(新城6)	500	21.81	391	391	未进入负面清单	否	无	
7569	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	嘉和锦绣园4(新城7)	500	36.63	317	317	未进入负面清单	否	无	
7570	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	嘉和锦绣园5(新城8)	400	37.50	250	250	未进入负面清单	否	无	
7571	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	嘉和锦绣园6(新城9)	500	23.60	382	382	未进入负面清单	否	无	
7572	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	奥林1台区(金禾旺族1)	630	25.18	471	471	未进入负面清单	否	无	
7573	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	PMS-奥林2台区(金禾旺族2)	400	52.78	189	189	未进入负面清单	否	无	
7574	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	奥林3台区(公园丽景1)	500	30.92	345	345	未进入负面清单	否	无	
7575	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	pms-公园丽景小区2号箱变1号变压器	630	11.92	555	555	未进入负面清单	否	无	

7576	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	电网-奥林线27左分2号柱上变	200	9.05	182	182	未进入负面清单	否	无	
7577	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	pms-奥林线34+1号	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7578	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	电网-金禾旺族二期1号箱变101间隔配电变压器	630	13.27	546	546	未进入负面清单	否	无	
7579	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	电网-金禾旺族二期2号箱变101间隔配电变压器	630	11.13	560	560	未进入负面清单	否	无	
7580	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	电网-金禾旺族二期3号箱变101间隔配电变压器	630	9.03	573	573	未进入负面清单	否	无	
7581	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	电网-金禾旺族二期4号箱变101间隔配电变压器	630	8.31	578	578	未进入负面清单	否	无	
7582	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏奥林线5556	电网-金禾旺族二期5号箱变101间隔配电变压器	630	7.02	586	586	未进入负面清单	否	无	

7583	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	电网-时代线54左4左4右3号	400	6.45	374	374	未进入负面清单	否	无	
7584	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	电网-时代线54左5号	100	66.19	34	34	未进入负面清单	否	无	
7585	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	电网-时代线54右19左分2号	400	26.18	295	295	未进入负面清单	否	无	
7586	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	pms-时代线54右19左4右分4号	100	66.55	33	33	未进入负面清单	否	无	
7587	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	pms-时代线54右19左分9号	50	30.60	35	35	未进入负面清单	否	无	
7588	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	pms-时代线82+1右5右分3号	400	16.20	335	335	未进入负面清单	否	无	
7589	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	pms-时代线82+1右分17号	100	58.52	41	41	未进入负面清单	否	无	
7590	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	金地温泉酒店（时代17）	500	7.99	460	460	未进入负面清单	否	无	
7591	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏时代线5569	电网-时代线82+1右分10左10号	200	66.34	67	67	未进入负面清单	否	无	
7592	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变电站	电网-沿河乙线	电网-沿河乙线133右1号	100	30.88	69	69	未进入负面清单	否	无	

7593	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁熊甲线	电网-铁熊乙线21+1号	200	0.39	199	199	未进入负面清单	否	无	
7594	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏海港线5559	电网-国网(辽宁)电动汽车服务箱变变压器	630	0.32	628	628	未进入负面清单	否	无	
7595	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏丰源线5557	电网-国网(辽宁)电动汽车服务有限公司变压器	630	0.50	627	627	未进入负面清单	否	无	
7596	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	电网-pms-城内分10号	200	59.99	80	80	未进入负面清单	否	无	
7597	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-天沐线51左4号	400	51.50	194	194	未进入负面清单	否	无	
7598	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-pms-天沐线71右14号	200	34.71	131	131	未进入负面清单	否	无	
7599	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	紫金湾B区一期2(沿河甲35)	315	38.30	194	194	未进入负面清单	否	无	
7600	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-唐屯分42号	100	63.89	36	36	未进入负面清单	否	无	
7601	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-10KV乾丰祥水湾小区1号箱变102间隔配电变压器	630	4.99	599	599	未进入负面清单	否	无	

7602	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-金城逸景四期箱变2号变压器	630	0.43	627	627	未进入负面清单	否	无	
7603	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-金城逸景小区2号箱变1号变压器	630	20.52	501	501	未进入负面清单	否	无	
7604	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	紫金湾B区一期4（沿河甲37）	500	26.09	370	370	未进入负面清单	否	无	
7605	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	温泉城2号南	400	33.10	268	268	未进入负面清单	否	无	
7606	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山乙线1032	电网-望儿山乙线1032望儿山乙线19右分09号	400	25.03	300	300	未进入负面清单	否	无	
7607	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	沿河甲11台区（园艺鑫城2）	630	23.68	481	481	未进入负面清单	否	无	
7608	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	紫金湾2号2	630	17.40	520	520	未进入负面清单	否	无	
7609	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山乙线1032	望儿山甲31台区（莫屯六组）	200	72.09	56	56	未进入负面清单	否	无	
7610	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	pms-长征乙线城内分9右分8号	315	43.35	178	178	未进入负面清单	否	无	

7611	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	电网-亚田公寓2号箱变101间隔配电变压器	630	18.73	512	512	未进入负面清单	否	无	
7612	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-金和家园3号箱变1号变压器	630	56.00	277	277	未进入负面清单	否	无	
7613	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	东城58台区（金和家园4#）	400	18.76	325	325	未进入负面清单	否	无	
7614	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	电网-沿河乙线24右2左3号变压器	100	0.37	100	100	未进入负面清单	否	无	
7615	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	温泉城1号南	400	28.79	285	285	未进入负面清单	否	无	
7616	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	电网-农业线农场左支23左1号	400	9.47	362	362	未进入负面清单	否	无	
7617	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山乙线1032	电网-望儿山乙线1032望儿山乙线19右分06号	400	35.95	256	256	未进入负面清单	否	无	
7618	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐26台区（温泉回迁楼2号2）	250	0.25	249	249	未进入负面清单	否	无	

7619	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-翰林华府小区2号箱变101间隔配电变压器	630	1.67	619	619	未进入负面清单	否	无	
7620	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-金和家园2号箱变2号变压器	500	30.70	346	346	未进入负面清单	否	无	
7621	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-金和家园1号箱变1号变压器	400	29.87	281	281	未进入负面清单	否	无	
7622	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	河海龙湾1（天沐25）	500	18.57	407	407	未进入负面清单	否	无	
7623	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯甲线1016	电网-苏屯甲线74左3号	200	22.48	155	155	未进入负面清单	否	无	
7624	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	沿河甲31台区（紫金湾1）	400	51.89	192	192	未进入负面清单	否	无	
7625	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-金城逸景小区1号箱变1号变压器	630	25.20	471	471	未进入负面清单	否	无	
7626	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-苏屯乙线68右分16号	315	51.11	154	154	未进入负面清单	否	无	
7627	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	温泉城2号北	400	0.52	398	398	未进入负面清单	否	无	
7628	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温九线1010	电网-天沐线42右1号	200	21.73	157	157	未进入负面清单	否	无	

7629	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	河海龙湾小区1号箱变102配电变压器	500	19.80	401	401	未进入负面清单	否	无	
7630	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-天沐线81号	100	70.85	29	29	未进入负面清单	否	无	
7631	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	沿河乙30台区（华御温泉名阁3）	630	1.89	618	618	未进入负面清单	否	无	
7632	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-金星小区1号箱变2号变压器	315	32.59	212	212	未进入负面清单	否	无	
7633	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-机电小区	500	24.55	377	377	未进入负面清单	否	无	
7634	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-pms-天沐线63左4号	200	45.49	109	109	未进入负面清单	否	无	
7635	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	电网-pms-农业线陈屯分3号	250	55.68	111	111	未进入负面清单	否	无	
7636	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐线51左15号	100	56.05	44	44	未进入负面清单	否	无	
7637	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-苏屯乙线40右分04号	100	32.42	68	68	未进入负面清单	否	无	
7638	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-唐屯分13号	200	13.24	174	174	未进入负面清单	否	无	

7639	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	电网-10kV长征乙线城内分9右9号	400	23.19	307	307	未进入负面清单	否	无	
7640	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐23台区（温泉回迁楼1）	500	69.36	153	153	未进入负面清单	否	无	
7641	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-天沐线87号	100	67.23	33	33	未进入负面清单	否	无	
7642	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温九线1010	pms-华御水岸二期箱变1号变压器	800	11.11	711	711	未进入负面清单	否	无	
7643	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-银行分02号	315	27.74	228	228	未进入负面清单	否	无	
7644	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温九线1010	pms-长征甲线15左分08号	80	31.71	55	55	未进入负面清单	否	无	
7645	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-城内分15号	315	19.37	254	254	未进入负面清单	否	无	
7646	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-10KV乾丰祥水湾小区1号箱变103间隔配电变压器	630	2.34	615	615	未进入负面清单	否	无	
7647	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支2左分5号	160	47.65	84	84	未进入负面清单	否	无	
7648	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯甲线1016	电网-苏屯乙线83右7左1号	200	29.18	142	142	未进入负面清单	否	无	

7649	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	长征乙线城内分10+1左05号	200	30.65	139	139	未进入负面清单	否	无	
7650	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-劳改局箱变变压器	315	15.43	266	266	未进入负面清单	否	无	
7651	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	温泉城1号北	400	0.48	398	398	未进入负面清单	否	无	
7652	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-城内分19号	315	50.84	155	155	未进入负面清单	否	无	
7653	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	电网-pms-银行分12号	200	47.32	105	105	未进入负面清单	否	无	
7654	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-pms-天沐线41左18号	200	61.85	76	76	未进入负面清单	否	无	
7655	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	电网-pms-城内分23号	200	92.75	14	14	未进入负面清单	否	无	
7656	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	农业线陈屯分13号	200	56.73	87	87	未进入负面清单	否	无	
7657	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	紫金湾B区一期5（沿河甲38）	315	25.27	235	235	未进入负面清单	否	无	
7658	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	营口亚田房地产开发有限公司(亚田公寓)2	315	34.19	207	207	未进入负面清单	否	无	
7659	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温铁甲线1017	pms-苏屯甲线49号左2号	400	15.44	338	338	未进入负面清单	否	无	

7660	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山乙线1032	电网-望儿山乙线19左1号	400	26.09	296	296	未进入负面清单	否	无	
7661	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	紫金湾B区一期1（沿河甲34）	630	15.16	535	535	未进入负面清单	否	无	
7662	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	电网-英伦郡二期1号箱变101间隔配电变压器	630	9.03	573	573	未进入负面清单	否	无	
7663	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山甲线1015	电网-望儿山甲线54左分16号	400	12.69	349	349	未进入负面清单	否	无	
7664	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	科研分7左分05号	200	38.89	122	122	未进入负面清单	否	无	
7665	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	PMS-幸福家园3号箱变2号	630	48.13	327	327	未进入负面清单	否	无	
7666	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-乾丰祥水湾2号箱变102间隔配电变压器	630	3.89	605	605	未进入负面清单	否	无	
7667	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支15号	400	23.05	308	308	未进入负面清单	否	无	
7668	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-唐屯分7号	200	0.47	199	199	未进入负面清单	否	无	
7669	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-天沐线63左6号	200	62.79	74	74	未进入负面清单	否	无	

7670	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	电网-长征乙线29右分02号	400	14.10	344	344	未进入负面清单	否	无	
7671	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	忆江南温泉小镇2号箱变2号变压器	630	0.18	629	629	未进入负面清单	否	无	
7672	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温九线1010	pms-华御水岸箱变1号变压器	315	26.33	232	232	未进入负面清单	否	无	
7673	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-古城支18右分1号	400	30.18	279	279	未进入负面清单	否	无	
7674	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-幸福小区箱变变压器	400	13.46	346	346	未进入负面清单	否	无	
7675	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-古城支23右1号	400	41.01	236	236	未进入负面清单	否	无	
7676	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-温泉城3号箱变102间隔配电变压器	400	8.76	365	365	未进入负面清单	否	无	
7677	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-温泉城4号箱变101间隔配电变压器	400	4.41	382	382	未进入负面清单	否	无	
7678	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-紫金湾商住小区B3期3号箱变101间隔配电变压器	500	29.93	350	350	未进入负面清单	否	无	

7679	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-乾丰祥水湾小区3号箱变101间隔配电变压器	315	0.43	314	314	未进入负面清单	否	无	
7680	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-天沐线41左15号	400	48.22	207	207	未进入负面清单	否	无	
7681	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐24台区(温泉回迁楼2)	500	16.42	418	418	未进入负面清单	否	无	
7682	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-天沐线38号	250	16.75	208	208	未进入负面清单	否	无	
7683	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	和平小区1号箱变101开关柜间隔配电变压器	400	15.16	339	339	未进入负面清单	否	无	
7684	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	PMS-幸福家园2号箱变2号	630	32.53	425	425	未进入负面清单	否	无	
7685	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-唐屯分17右分3号	100	21.73	78	78	未进入负面清单	否	无	
7686	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-天沐线52右7号	400	36.96	252	252	未进入负面清单	否	无	
7687	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐温泉度假村1号箱变101开关配电变压器	630	14.64	538	538	未进入负面清单	否	无	
7688	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-长征甲线42号	250	56.10	110	110	未进入负面清单	否	无	

7689	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-银行分08号	315	60.24	125	125	未进入负面清单	否	无	
7690	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-天沐线56右2号	315	35.09	204	204	未进入负面清单	否	无	
7691	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山甲线1015	电网-望儿山甲线望莫分3右3左8号	200	0.42	199	199	未进入负面清单	否	无	
7692	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-城内分24左分07号	250	34.93	163	163	未进入负面清单	否	无	
7693	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-紫金湾商住小区B3期2号箱变101间隔配电变压器	400	25.78	297	297	未进入负面清单	否	无	
7694	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	沿河甲32台区(紫金湾2)	630	14.37	539	539	未进入负面清单	否	无	
7695	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	电网-pms-大连宝龙箱变1号变压器	630	52.31	300	300	未进入负面清单	否	无	
7696	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	pms-长征乙线造纸分7号	400	59.69	161	161	未进入负面清单	否	无	
7697	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-忆江南温泉小镇2号箱变1号变压器	630	0.48	627	627	未进入负面清单	否	无	

7698	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	翰林鑫苑1(东城65)	500	68.49	158	158	未进入负面清单	否	无	
7699	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	沿河甲18台区(清华园二期)	630	15.76	531	531	未进入负面清单	否	无	
7700	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	电网-银行分12左分2号	400	18.43	326	326	未进入负面清单	否	无	
7701	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	电网-pms-长征乙线78左1号	200	51.56	97	97	未进入负面清单	否	无	
7702	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-银行分3左分2号	315	28.08	227	227	未进入负面清单	否	无	
7703	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-长征甲线15右分09号	315	21.57	247	247	未进入负面清单	否	无	
7704	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支05号	315	30.05	220	220	未进入负面清单	否	无	
7705	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山甲线1015	电网-望儿山甲线38右4号	200	19.15	162	162	未进入负面清单	否	无	
7706	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-金和家园8号箱变压器	500	11.10	445	445	未进入负面清单	否	无	
7707	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-pms-古城支46号	400	32.79	269	269	未进入负面清单	否	无	
7708	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	沿河甲33台区(紫金湾3)	400	22.46	310	310	未进入负面清单	否	无	

7709	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-温泉城4号箱变102间隔配电变压器	400	0.20	399	399	未进入负面清单	否	无	
7710	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-金和家园5号箱变变压器	630	15.99	529	529	未进入负面清单	否	无	
7711	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-河海龙湾二期2号箱变1号变压器	630	0.72	625	625	未进入负面清单	否	无	
7712	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	华御水岸名居二期1号箱变1#配电变压器	315	23.08	242	242	未进入负面清单	否	无	
7713	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-清华园二期及儿童福利院箱变1号变压器	630	13.46	545	545	未进入负面清单	否	无	
7714	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-紫金湾商住小区B3期1号箱变101间隔配电变压器	400	41.72	233	233	未进入负面清单	否	无	
7715	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	营口亚田房地产开发有限公司(亚田公寓)1	315	27.01	230	230	未进入负面清单	否	无	

7716	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-辽阳房屋箱变变压器2号	500	26.74	366	366	未进入负面清单	否	无	
7717	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	古城支西关分11右6左分2号	400	38.93	244	244	未进入负面清单	否	无	
7718	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-pms-天沐线71右7号	200	21.91	156	156	未进入负面清单	否	无	
7719	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	pms-农业线17左分1号	80	87.16	10	10	未进入负面清单	否	无	
7720	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山甲线1015	电网-望儿山甲线65右11+1号	200	53.71	93	93	未进入负面清单	否	无	
7721	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	PMS-幸福家园4号箱变2号	630	38.78	386	386	未进入负面清单	否	无	
7722	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-忆江南温泉小镇1号箱变2号变压器	630	0.17	629	629	未进入负面清单	否	无	
7723	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯甲线1016	pms-苏屯甲线55号左3号右1号	315	69.14	97	97	未进入负面清单	否	无	
7724	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-忆江南温泉小镇1号箱变1号变压器	630	0.50	627	627	未进入负面清单	否	无	

7725	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	长征甲46台区(农校家属楼)	500	32.49	338	338	未进入负面清单	否	无	
7726	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-温泉城3号箱变101间隔配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
7727	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-金城逸景小区4号箱变1号变压器配电变压器	500	7.54	462	462	未进入负面清单	否	无	
7728	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-pms-苏屯乙线68右分02号	200	43.59	113	113	未进入负面清单	否	无	
7729	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯甲线1016	pms-苏屯甲线61号	100	18.59	81	81	未进入负面清单	否	无	
7730	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支12号	400	16.56	334	334	未进入负面清单	否	无	
7731	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-金城逸景3期2号箱变101间隔配电变压器	630	18.44	514	514	未进入负面清单	否	无	
7732	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-河海龙湾二期1号箱变1号变压器	630	0.20	629	629	未进入负面清单	否	无	

7733	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-格林鑫苑小区变压器	630	17.04	523	523	未进入负面清单	否	无	
7734	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-金星小区2号箱变2号变压器	250	20.48	199	199	未进入负面清单	否	无	
7735	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	PMS-金和家园7号箱变2号变压器	630	29.05	447	447	未进入负面清单	否	无	
7736	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯甲线1016	PMS-燃料住宅小区箱变1号变压器	500	28.49	358	358	未进入负面清单	否	无	
7737	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-pms-苏屯乙线68右分08号	400	58.72	165	165	未进入负面清单	否	无	
7738	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-城内分24左分03号	200	48.98	102	102	未进入负面清单	否	无	
7739	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-大连宝龙箱变2号变压器	630	42.80	360	360	未进入负面清单	否	无	
7740	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	长征乙6台区(二院家属楼)	400	44.17	223	223	未进入负面清单	否	无	
7741	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-金城逸景3期1号箱变101间隔配电变压器	630	38.69	386	386	未进入负面清单	否	无	

7742	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-房产公寓箱变变压器	250	23.39	192	192	未进入负面清单	否	无	
7743	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-翰林华府小区2号箱变102间隔配电变压器	630	7.11	585	585	未进入负面清单	否	无	
7744	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	河海龙湾小区2号箱变101配电变压器	500	4.86	476	476	未进入负面清单	否	无	
7745	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-河海龙湾二期1号箱变2号变压器	630	0.46	627	627	未进入负面清单	否	无	
7746	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-逸仁小区箱变变压器	630	0.14	629	629	未进入负面清单	否	无	
7747	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-乾丰祥水湾小区3号箱变102间隔配电变压器	315	5.38	298	298	未进入负面清单	否	无	
7748	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	电网-pms-科研分20号	315	42.85	180	180	未进入负面清单	否	无	
7749	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支35号	400	74.29	103	103	未进入负面清单	否	无	

7750	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-忆江南温泉小镇3号箱变1号变压器	630	0.50	627	627	未进入负面清单	否	无	
7751	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯甲线1016	pms-苏屯甲线55号左分6号	200	67.90	64	64	未进入负面清单	否	无	
7752	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-pms-天沐线65号	200	54.84	90	90	未进入负面清单	否	无	
7753	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-金和家园9号箱变变压器	630	0.72	625	625	未进入负面清单	否	无	
7754	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	长征乙52台区(金和家园10#)	500	20.52	397	397	未进入负面清单	否	无	
7755	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支西关分11右分13号	400	66.51	134	134	未进入负面清单	否	无	
7756	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	古城支胜利分3号	400	45.75	217	217	未进入负面清单	否	无	
7757	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-紫金湾商住小区B3期4号箱变101开关间隔配电变压器	400	24.74	301	301	未进入负面清单	否	无	
7758	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-pms-古城支43左分3号	200	42.63	115	115	未进入负面清单	否	无	

7759	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	电网-英伦郡小区1号箱变101开关柜配电变压器	400	14.66	341	341	未进入负面清单	否	无	
7760	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐温泉度假村2号箱变102开关柜配电变压器	630	11.78	556	556	未进入负面清单	否	无	
7761	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温九线1010	电网-10kV温九线33左9号变台	400	43.04	228	228	未进入负面清单	否	无	
7762	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	银行公寓分台	315	21.68	247	247	未进入负面清单	否	无	
7763	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	紫金湾B区一期3（沿河甲36）	315	41.22	185	185	未进入负面清单	否	无	
7764	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-pms-苏屯乙线59右分03号	200	34.93	130	130	未进入负面清单	否	无	
7765	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山甲线1015	电网-望儿山甲线65右8右分08号	400	70.49	118	118	未进入负面清单	否	无	
7766	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	电网-英伦郡二期2号箱变101间隔配电变压器	630	10.36	565	565	未进入负面清单	否	无	

7767	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-天沐线41左2号	100	66.23	34	34	未进入负面清单	否	无	
7768	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温九线1010	pms-御水碧园1号箱变1号变压器	1000	4.70	953	953	未进入负面清单	否	无	
7769	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山乙线1032	PMS-农业线望莫分22左分6号	100	29.79	70	70	未进入负面清单	否	无	
7770	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-微波线544	pms-微波线4右分6号	250	4.52	239	239	未进入负面清单	否	无	
7771	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-银行分13号	315	48.96	161	161	未进入负面清单	否	无	
7772	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	PMS-华御温泉名阁1号箱变1号变压器	630	19.12	510	510	未进入负面清单	否	无	
7773	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山乙线1032	电网-望儿山乙线87右分07号	200	54.11	92	92	未进入负面清单	否	无	
7774	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-银行分17号	315	38.57	194	194	未进入负面清单	否	无	
7775	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-pms-苏屯乙线53左3右1号	200	18.91	162	162	未进入负面清单	否	无	
7776	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	八三泵站101开关柜间隔配电变压器	500	0.46	498	498	未进入负面清单	否	无	

7777	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-金城逸景四期箱变1号变压器	630	0.14	629	629	未进入负面清单	否	无	
7778	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-河海龙湾二期3号箱变2号变压器	630	0.52	627	627	未进入负面清单	否	无	
7779	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	pms-二院房屋箱变2号变压器	400	22.04	312	312	未进入负面清单	否	无	
7780	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支西关分17号	400	53.04	188	188	未进入负面清单	否	无	
7781	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-pms-古城支9左分6号	200	27.41	145	145	未进入负面清单	否	无	
7782	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	PMS-幸福家园1号箱变2号	630	40.92	372	372	未进入负面清单	否	无	
7783	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-长征甲线32号	100	37.94	62	62	未进入负面清单	否	无	
7784	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-温九线1010	pms-御水碧园2号箱变1号变压器	1000	4.95	951	951	未进入负面清单	否	无	
7785	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	电网-农业线陈屯分农场左支20+1左1号	400	0.30	399	399	未进入负面清单	否	无	

7786	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-pms-天沐线51左7号	400	48.60	206	206	未进入负面清单	否	无	
7787	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-河海龙湾二期2号箱变2号变压器	630	0.62	626	626	未进入负面清单	否	无	
7788	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	沿河乙29台区（华御温泉名阁2）	630	21.79	493	493	未进入负面清单	否	无	
7789	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	电网-英伦郡小区1号箱变102开关柜配电变压器	400	0.43	398	398	未进入负面清单	否	无	
7790	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	电网-兰庭小区箱变1号变压器	630	0.52	627	627	未进入负面清单	否	无	
7791	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-乾丰祥水湾2号箱变101间隔配电变压器	630	6.07	592	592	未进入负面清单	否	无	
7792	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-忆江南温泉小镇3号箱变2号变压器	630	0.67	626	626	未进入负面清单	否	无	

7793	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-亚田观山泉居1号箱变101间隔配电变压器	630	4.26	603	603	未进入负面清单	否	无	
7794	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐线10左分9左2号	100	75.48	25	25	未进入负面清单	否	无	
7795	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	苏屯乙线唐屯分6号	200	0.46	199	199	未进入负面清单	否	无	
7796	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-望儿山甲线1015	望儿山甲线望莫分3右3左4左4号	200	30.73	139	139	未进入负面清单	否	无	
7797	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-铁路局箱变102间隔配电变压器	400	7.32	371	371	未进入负面清单	否	无	
7798	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-唐屯分33右分1号	100	90.56	9	9	未进入负面清单	否	无	
7799	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-熊九线536	pms-熊九线26左1号	250	16.53	209	209	未进入负面清单	否	无	
7800	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-翰林华府小区1号箱变101间隔配电变压器	630	2.40	615	615	未进入负面清单	否	无	
7801	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-亚田观山泉居1号箱变102间隔配电变压器	630	2.61	614	614	未进入负面清单	否	无	

7802	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	沿河甲10台区(园艺鑫城1)	630	30.84	436	436	未进入负面清单	否	无	
7803	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	pms-天沐线57右7号	315	36.48	200	200	未进入负面清单	否	无	
7804	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支西关分6号	400	62.39	150	150	未进入负面清单	否	无	
7805	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河乙线	电网-兰庭小区箱变2号变压器	630	2.78	612	612	未进入负面清单	否	无	
7806	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	天沐线10左分9左1号	30	19.95	24	24	未进入负面清单	否	无	
7807	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征甲线1014	pms-银行分5左分1号	100	67.95	32	32	未进入负面清单	否	无	
7808	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	pms-长征乙线城内分4右分1号	315	32.87	211	211	未进入负面清单	否	无	
7809	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-天沐线51右10号	400	42.71	229	229	未进入负面清单	否	无	
7810	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	pms-古城支43左分1号	100	45.46	55	55	未进入负面清单	否	无	
7811	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	电网-pms-长征乙线69右3号	400	72.57	110	110	未进入负面清单	否	无	
7812	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-河海龙湾二期3号箱变1号变压器	630	0.46	627	627	未进入负面清单	否	无	

7813	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	电网-金城逸景小区3号箱变1号变压器配电变压器	500	5.10	474	474	未进入负面清单	否	无	
7814	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-亚田观山泉居2号箱变102间隔配电变压器	630	2.23	616	616	未进入负面清单	否	无	
7815	国网营口市熊岳供电公司	220千伏熊岳变电站	电网-农业线542	农业线陈屯分农场左支5号	400	13.97	344	344	未进入负面清单	否	无	
7816	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-天沐线52右10右1号	400	36.74	253	253	未进入负面清单	否	无	
7817	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-苏屯乙线1033	pms-苏屯乙线53左分01号	400	67.12	132	132	未进入负面清单	否	无	
7818	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	电网-翰林华府小区1号箱变102间隔配电变压器	630	3.49	608	608	未进入负面清单	否	无	
7819	国网营口市熊岳供电公司	66千伏熊岳变电站	电网-10千伏东城线5570	PMS-金和家园6号箱变2号变压器	630	21.16	497	497	未进入负面清单	否	无	

7820	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-天沐线1028	电网-亚田观山泉居2号箱变101间隔配电变压器	630	3.39	609	609	未进入负面清单	否	无	
7821	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-长征乙线1031	pms-长征乙线造纸分2号	200	37.81	124	124	未进入负面清单	否	无	
7822	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区4号变电所102间隔配电变压器	400	0.02	400	400	未进入负面清单	否	无	
7823	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海风公寓1号箱变102开关柜间隔配电变压器	630	0.53	627	627	未进入负面清单	否	无	
7824	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港河甲线6328	中南世纪城1(港河甲)	800	16.50	668	668	未进入负面清单	否	无	
7825	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线4号1	400	16.29	335	335	未进入负面清单	否	无	
7826	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	政研公寓小区2#(丰源)	630	0.50	627	627	未进入负面清单	否	无	
7827	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港河甲线6328	中南世纪城1号变电所102开关柜配电变压器	800	0.33	797	797	未进入负面清单	否	无	

7828	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区1号箱变101间隔配电变压器	500	5.24	474	474	未进入负面清单	否	无	
7829	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区4号变电所101间隔配电变压器	400	0.07	400	400	未进入负面清单	否	无	
7830	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-金沙滩澜湾A区1号箱变102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
7831	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区2号箱变102间隔配电变压器	500	3.59	482	482	未进入负面清单	否	无	
7832	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-10kV铁政乙线18号	200	22.59	155	155	未进入负面清单	否	无	
7833	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-10KV铁山乙线22号柱上变压器	200	52.28	95	95	未进入负面清单	否	无	

7834	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区2号箱变101间隔配电变压器	630	4.51	602	602	未进入负面清单	否	无	
7835	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区3号箱变101开关柜配电变压器	630	11.23	559	559	未进入负面清单	否	无	
7836	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁港甲线1016电力电缆	电网-铁港甲线杨屯右分1右1号	100	38.24	62	62	未进入负面清单	否	无	
7837	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区4号箱变2号变压器	630	0.53	627	627	未进入负面清单	否	无	
7838	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区4号箱变102间隔配电变压器	500	5.90	471	471	未进入负面清单	否	无	
7839	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	丰源4台区（鞍钢公寓7#北）	630	21.96	492	492	未进入负面清单	否	无	
7840	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-金泰海岸线二期1号箱变2号变压器	630	0.79	625	625	未进入负面清单	否	无	

7841	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-金泰海岸线二期2号箱变2号变压器	630	0.75	625	625	未进入负面清单	否	无	
7842	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-金泰海岸线二期3号箱变2号变压器	630	0.31	628	628	未进入负面清单	否	无	
7843	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城区A区6	630	29.40	445	445	未进入负面清单	否	无	
7844	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区A区5号箱变102开关柜配电变压器	630	12.89	549	549	未进入负面清单	否	无	
7845	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海防林场小区3号箱变101配电变压器	500	14.10	429	429	未进入负面清单	否	无	
7846	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾E区1号箱变102配电变压器	630	21.33	496	496	未进入负面清单	否	无	
7847	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区3号箱变102间隔配电变压器	630	17.27	521	521	未进入负面清单	否	无	

7848	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区A区3号箱变102开关柜配电变压器	630	15.51	532	532	未进入负面清单	否	无	
7849	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区2号箱变102开关柜配电变压器	630	10.79	562	562	未进入负面清单	否	无	
7850	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	PMS-鞍钢4号箱变1号变压器	630	24.27	477	477	未进入负面清单	否	无	
7851	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁A区5(奥林)西	630	10.75	562	562	未进入负面清单	否	无	
7852	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区2号箱变101开关柜配电变压器	500	12.67	437	437	未进入负面清单	否	无	
7853	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	时代1台区(鞍钢四街坊4#)	630	29.37	445	445	未进入负面清单	否	无	
7854	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区7号箱变102间隔配电变压器	630	8.45	577	577	未进入负面清单	否	无	

7855	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	大铁4台区(红旺家园1#)	630	35.10	409	409	未进入负面清单	否	无	
7856	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海防林场回迁小区2号箱变101开关间隔配电变压器	500	12.97	435	435	未进入负面清单	否	无	
7857	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区1号变电所102间隔配电变压器	500	0.06	500	500	未进入负面清单	否	无	
7858	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区3号箱变102间隔配电变压器	630	2.97	611	611	未进入负面清单	否	无	
7859	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城C区4	500	20.64	397	397	未进入负面清单	否	无	
7860	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁C区2(奥林)南	500	17.02	415	415	未进入负面清单	否	无	
7861	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡1号箱变2号变压器	630	0.42	627	627	未进入负面清单	否	无	
7862	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山甲线1017电力电缆	铁山甲线浴场分6左2号	200	26.24	148	148	未进入负面清单	否	无	

7863	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区5号箱变压器	630	0.32	628	628	未进入负面清单	否	无	
7864	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	北方旅游集聚中心小区2	500	20.93	395	395	未进入负面清单	否	无	
7865	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡6号箱变2号变压器	630	0.18	629	629	未进入负面清单	否	无	
7866	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区2号箱变102间隔配电变压器	630	14.77	537	537	未进入负面清单	否	无	
7867	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区C区5	500	32.33	338	338	未进入负面清单	否	无	
7868	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线5号1	400	14.40	342	342	未进入负面清单	否	无	
7869	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	PMS-鞍钢2号箱变2号变压器	630	20.26	502	502	未进入负面清单	否	无	
7870	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-海岸线1#箱变2号变压器	400	33.46	266	266	未进入负面清单	否	无	
7871	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	PMS-鞍钢5号箱变1号变压器	630	24.22	477	477	未进入负面清单	否	无	

7872	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	万科海港城小区1(港万甲1)	500	41.34	293	293	未进入负面清单	否	无	
7873	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线6号1	400	18.65	325	325	未进入负面清单	否	无	
7874	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾A区3号箱变102间隔配电变压器	630	18.23	515	515	未进入负面清单	否	无	
7875	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期7号箱变102间隔配电变压器	500	44.83	276	276	未进入负面清单	否	无	
7876	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城小区2号箱变2#配电变压器	500	0.54	497	497	未进入负面清单	否	无	
7877	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城C区6	500	20.82	396	396	未进入负面清单	否	无	
7878	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区A区4号箱变102开关柜配电变压器	630	13.39	546	546	未进入负面清单	否	无	

7879	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期2号箱变101间隔配电变压器	500	30.15	349	349	未进入负面清单	否	无	
7880	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	大铁2台区（鞍钢四街坊2#）	630	50.88	309	309	未进入负面清单	否	无	
7881	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-海岸线2#箱变2号变压器	400	27.98	288	288	未进入负面清单	否	无	
7882	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区B区1	500	29.60	352	352	未进入负面清单	否	无	
7883	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区C区1	630	17.57	519	519	未进入负面清单	否	无	
7884	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区C区4号箱变102开关柜配电变压器	630	13.51	545	545	未进入负面清单	否	无	
7885	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海檀台小区1号箱变2号变压器	500	4.82	476	476	未进入负面清单	否	无	
7886	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁海乙线1025电力电缆	电网-天沐公寓变电所1#配电变压器	500	53.92	230	230	未进入负面清单	否	无	

7887	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	PMS-鞍钢9号箱变1号变压器	630	24.61	475	475	未进入负面清单	否	无	
7888	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期4号箱变101间隔配电变压器	500	26.79	366	366	未进入负面清单	否	无	
7889	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁A区1（奥林）北	400	20.37	319	319	未进入负面清单	否	无	
7890	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	万科海港城变电所1#配电变压器	630	26.83	461	461	未进入负面清单	否	无	
7891	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	万科海港城小区6备用	500	0.30	499	499	未进入负面清单	否	无	
7892	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	万科海港城小区5（港万甲5）	500	30.60	347	347	未进入负面清单	否	无	
7893	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海风公寓2号箱变102开关柜间隔配电变压器	630	23.55	482	482	未进入负面清单	否	无	
7894	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海风公寓2号箱变101开关柜间隔配电变压器	630	16.46	526	526	未进入负面清单	否	无	

7895	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区4号箱变102间隔配电变压器	500	12.13	439	439	未进入负面清单	否	无	
7896	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁熊乙线1028电力电缆	电网-红福家园小区2号箱变102间隔配电变压器	630	15.87	530	530	未进入负面清单	否	无	
7897	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区3号箱变101间隔配电变压器	630	6.23	591	591	未进入负面清单	否	无	
7898	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期8号箱变101间隔配电变压器	500	29.21	354	354	未进入负面清单	否	无	
7899	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾E区2号箱变102配电变压器	500	24.85	376	376	未进入负面清单	否	无	
7900	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期2号箱变102间隔配电变压器	500	18.26	409	409	未进入负面清单	否	无	

7901	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区5号箱变101开关柜配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
7902	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区7号箱变101间隔配电变压器	630	5.84	593	593	未进入负面清单	否	无	
7903	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	营口经济技术开发区联宇房地产开发有限公司(红旺家园三期)2	630	42.35	363	363	未进入负面清单	否	无	
7904	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线4号2	400	14.73	341	341	未进入负面清单	否	无	
7905	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-金泰海岸线二期2号箱变1号变压器	630	0.10	629	629	未进入负面清单	否	无	
7906	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区1号箱变101开关柜配电变压器	500	13.74	431	431	未进入负面清单	否	无	

7907	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城A区2	500	21.90	390	390	未进入负面清单	否	无	
7908	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区2号变电所101间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
7909	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区3号变电所101间隔配电变压器	630	0.04	630	630	未进入负面清单	否	无	
7910	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区1号变电所101间隔配电变压器	500	0.07	500	500	未进入负面清单	否	无	
7911	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区3号箱变102间隔配电变压器	500	8.61	457	457	未进入负面清单	否	无	
7912	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁港乙线1026电力电缆	电网-中南世纪城二期6号箱变1号变压器	630	7.76	581	581	未进入负面清单	否	无	
7913	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区2号变电所102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

7914	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	大铁7台区（红旺家园4#）	630	34.13	415	415	未进入负面清单	否	无	
7915	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	电网-铁城乙线12左1号	400	13.54	346	346	未进入负面清单	否	无	
7916	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线1号1	400	20.56	318	318	未进入负面清单	否	无	
7917	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁A区3（奥林）北	630	10.86	562	562	未进入负面清单	否	无	
7918	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区1号箱变压器	630	23.21	484	484	未进入负面清单	否	无	
7919	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-沿河甲线6328	电网-中南世纪城4#箱变1号变压器	800	11.07	711	711	未进入负面清单	否	无	
7920	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	时代4台区（鞍钢四街坊7#）	630	33.17	421	421	未进入负面清单	否	无	
7921	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	PMS-鞍钢三街坊2号箱变1号变压器	630	33.44	419	419	未进入负面清单	否	无	
7922	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海楹台小区3号箱变2号变压器	500	3.09	485	485	未进入负面清单	否	无	

7923	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁熊乙线1028电力电缆	电网-红福家园小区3号箱变101间隔配电变压器	630	19.39	508	508	未进入负面清单	否	无	
7924	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区1号箱变102间隔配电变压器	500	0.46	498	498	未进入负面清单	否	无	
7925	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾E区4号箱变101间隔配电变压器	630	13.15	547	547	未进入负面清单	否	无	
7926	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡4号箱变2号变压器	630	0.52	627	627	未进入负面清单	否	无	
7927	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁A区4（奥林）南	630	13.33	546	546	未进入负面清单	否	无	
7928	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期6号箱变102间隔配电变压器	500	26.00	370	370	未进入负面清单	否	无	
7929	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁C区3（奥林）北	630	11.91	555	555	未进入负面清单	否	无	

7930	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区C区3号箱变102开关柜配电变压器	630	8.73	575	575	未进入负面清单	否	无	
7931	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁C区1（奥林）南	630	18.68	512	512	未进入负面清单	否	无	
7932	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区3号箱变102开关柜配电变压器	630	17.45	520	520	未进入负面清单	否	无	
7933	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区4号箱变102开关柜配电变压器	630	9.66	569	569	未进入负面清单	否	无	
7934	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期1号箱变101间隔配电变压器	630	0.52	627	627	未进入负面清单	否	无	
7935	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区5号箱变101间隔配电变压器	630	10.07	567	567	未进入负面清单	否	无	

7936	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区5号箱变102间隔配电变压器	630	11.51	558	558	未进入负面清单	否	无	
7937	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期6号箱变101间隔配电变压器	500	33.52	332	332	未进入负面清单	否	无	
7938	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山甲线1017电力电缆	电网-10kV铁山甲线10号	200	8.49	183	183	未进入负面清单	否	无	
7939	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	政研公寓1号箱式变102开关柜配电变压器	630	0.30	628	628	未进入负面清单	否	无	
7940	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡1号箱变1号变压器	630	0.72	625	625	未进入负面清单	否	无	
7941	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区5号箱变102开关柜配电变压器	630	16.45	526	526	未进入负面清单	否	无	

7942	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁熊乙线1028电力电缆	电网-红福家园小区3号箱变102间隔配电变压器	630	0.58	626	626	未进入负面清单	否	无	
7943	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城B区2	500	41.10	295	295	未进入负面清单	否	无	
7944	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	政研公寓小区2#2	500	5.97	470	470	未进入负面清单	否	无	
7945	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁港乙线1026电力电缆	电网-中南世纪城二期6号箱变2号变压器	630	5.34	596	596	未进入负面清单	否	无	
7946	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海楹台小区4号箱变1号变压器	500	3.26	484	484	未进入负面清单	否	无	
7947	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区5号箱变102间隔配电变压器	500	0.10	500	500	未进入负面清单	否	无	
7948	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期4号箱变102间隔配电变压器	500	27.94	360	360	未进入负面清单	否	无	

7949	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	大铁5台区(红旺家园2#)	500	34.33	328	328	未进入负面清单	否	无	
7950	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁熊乙线1028电力电缆	电网-红福家园小区2号箱变101间隔配电变压器	630	13.32	546	546	未进入负面清单	否	无	
7951	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港河甲线6328	电网-中南世纪城4#箱变2号变压器	800	11.32	709	709	未进入负面清单	否	无	
7952	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港河甲线6328	电网-中南世纪城7号楼箱变102配电变压器	315	23.10	242	242	未进入负面清单	否	无	
7953	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期3号箱变101间隔配电变压器	500	32.86	336	336	未进入负面清单	否	无	
7954	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-金泰海岸线二期1号箱变1号变压器	630	0.30	628	628	未进入负面清单	否	无	
7955	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	政研公寓小区1#(丰源)	630	4.58	601	601	未进入负面清单	否	无	

7956	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁港乙线1026电力电缆	电网-中南世纪城二期1号箱变103间隔配电变压器	630	3.84	606	606	未进入负面清单	否	无	
7957	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	营口经济技术开发区联宇房地产开发有限公司(红旺家园三期)1	400	34.02	264	264	未进入负面清单	否	无	
7958	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区2号箱变101间隔配电变压器	500	11.56	442	442	未进入负面清单	否	无	
7959	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾E区3号箱变102配电变压器	500	22.76	386	386	未进入负面清单	否	无	
7960	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁海乙线1025电力电缆	电网-天沐公寓变电所2#配电变压器	500	44.85	276	276	未进入负面清单	否	无	
7961	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城C区3	500	28.38	358	358	未进入负面清单	否	无	

7962	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期9号箱变101间隔配电变压器	315	0.10	315	315	未进入负面清单	否	无	
7963	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网-铁城乙线	古镇回迁C区4（奥林）北	630	14.04	542	542	未进入负面清单	否	无	
7964	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区E区2号箱变102开关柜配电变压器	630	5.50	595	595	未进入负面清单	否	无	
7965	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线2号1	400	24.44	302	302	未进入负面清单	否	无	
7966	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网-铁保乙线1023电力电缆	金海滩澜湾二期（海港30）	500	24.42	378	378	未进入负面清单	否	无	
7967	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区E区1号箱变102开关柜配电变压器	630	6.66	588	588	未进入负面清单	否	无	
7968	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城B区4	630	19.56	507	507	未进入负面清单	否	无	

7969	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港河甲线6328	中南世纪城2号变电所102开关柜配电变压器	800	8.87	729	729	未进入负面清单	否	无	
7970	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海楹台小区2号箱变1号变压器	500	14.21	429	429	未进入负面清单	否	无	
7971	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	PMS-鞍钢三街坊4号箱变1号变压器	630	23.71	481	481	未进入负面清单	否	无	
7972	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海防林场回迁楼小区1号箱变101开关间隔配电变压器	500	17.68	412	412	未进入负面清单	否	无	
7973	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁熊乙线1028电力电缆	电网-红福家园小区1号箱变102间隔配电变压器	630	6.97	586	586	未进入负面清单	否	无	
7974	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁港乙线1026电力电缆	电网-中南世纪城二期5号箱变1号变压器	630	5.71	594	594	未进入负面清单	否	无	
7975	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	PMS-鞍钢1号箱变2号变压器	630	25.74	468	468	未进入负面清单	否	无	

7976	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港河甲线6328	中南世纪城2(港河甲)	800	14.67	683	683	未进入负面清单	否	无	
7977	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	海港15台区(鞍钢公寓3#北)	630	25.72	468	468	未进入负面清单	否	无	
7978	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾F区4号箱变101间隔配电变压器	500	12.77	436	436	未进入负面清单	否	无	
7979	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁港乙线1026电力电缆	电网-中南世纪城二期5号箱变2号变压器	630	4.60	601	601	未进入负面清单	否	无	
7980	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-海湾城B区3号变电所102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
7981	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇回迁B区2(奥林)北	630	9.86	568	568	未进入负面清单	否	无	
7982	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	电网-铁城乙线15号	315	35.68	203	203	未进入负面清单	否	无	
7983	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区E区2号箱变101开关柜配电变压器	630	7.61	582	582	未进入负面清单	否	无	

7984	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	大铁1台区（鞍钢四街坊1#）	630	27.49	457	457	未进入负面清单	否	无	
7985	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾A区3号箱变101间隔配电变压器	630	4.97	599	599	未进入负面清单	否	无	
7986	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区E区1号箱变101开关柜配电变压器	630	6.71	588	588	未进入负面清单	否	无	
7987	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	大铁3台区（鞍钢四街坊3#）	500	27.27	364	364	未进入负面清单	否	无	
7988	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海风公寓1号箱变101开关柜间隔配电变压器	630	8.94	574	574	未进入负面清单	否	无	
7989	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线3号2	400	12.97	348	348	未进入负面清单	否	无	
7990	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	北方旅游集聚中心小区1	500	19.05	405	405	未进入负面清单	否	无	
7991	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城区A区3#	630	41.32	370	370	未进入负面清单	否	无	

7992	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾A区2号箱变101间隔配电变压器	630	11.19	560	560	未进入负面清单	否	无	
7993	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海楹台小区1号箱变1号变压器	500	36.54	317	317	未进入负面清单	否	无	
7994	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	PMS-红旺家园3号箱变1号变压器	630	23.54	482	482	未进入负面清单	否	无	
7995	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城A区1#	630	38.78	386	386	未进入负面清单	否	无	
7996	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区B区1号箱变102开关柜配电变压器	630	4.51	602	602	未进入负面清单	否	无	
7997	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区C区1号箱变102开关柜配电变压器	630	0.52	627	627	未进入负面清单	否	无	
7998	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	政研公寓小区3#(丰源)	400	0.17	399	399	未进入负面清单	否	无	

7999	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线6号2	400	17.08	332	332	未进入负面清单	否	无	
8000	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期1号箱变102间隔配电变压器	630	44.77	348	348	未进入负面清单	否	无	
8001	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区4号箱变1号变压器	630	0.30	628	628	未进入负面清单	否	无	
8002	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城区A区5	630	36.88	398	398	未进入负面清单	否	无	
8003	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城区C区2	500	30.47	348	348	未进入负面清单	否	无	
8004	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇回迁A区2（奥林）东	500	26.02	370	370	未进入负面清单	否	无	
8005	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期5号箱变102间隔配电变压器	500	20.94	395	395	未进入负面清单	否	无	
8006	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海榭台小区2号箱变2号变压器	500	0.28	499	499	未进入负面清单	否	无	

8007	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区4号箱变101开关柜配电变压器	500	16.07	420	420	未进入负面清单	否	无	
8008	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区B区2号箱变102开关柜配电变压器	630	9.53	570	570	未进入负面清单	否	无	
8009	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾C区2号箱变102间隔配电变压器	630	0.10	629	629	未进入负面清单	否	无	
8010	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁港甲线1016电力电缆	10KV铁港甲线杨屯右分10号柱上变	100	44.88	55	55	未进入负面清单	否	无	
8011	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政甲线1011电力电缆	丰源5台区（鞍钢公寓8#南）	500	25.05	375	375	未进入负面清单	否	无	
8012	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁熊乙线1028电力电缆	电网-红福家园小区1号箱变101间隔配电变压器	630	1.35	621	621	未进入负面清单	否	无	
8013	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	海岸线3号1	400	15.08	340	340	未进入负面清单	否	无	

8014	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾E区4号箱变102间隔配电变压器	630	14.27	540	540	未进入负面清单	否	无	
8015	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区3号箱变101间隔配电变压器	500	9.35	453	453	未进入负面清单	否	无	
8016	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡3号箱变1号变压器	630	0.30	628	628	未进入负面清单	否	无	
8017	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期3号箱变102间隔配电变压器	500	24.10	379	379	未进入负面清单	否	无	
8018	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡3号箱变2号变压器	630	0.94	624	624	未进入负面清单	否	无	
8019	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	政研公寓3号箱式变102开关柜配电变压器	500	7.30	463	463	未进入负面清单	否	无	

8020	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期5号箱变101间隔配电变压器	500	28.67	357	357	未进入负面清单	否	无	
8021	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾F区8号箱变102间隔配电变压器	630	14.32	540	540	未进入负面清单	否	无	
8022	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾F区8号箱变101间隔配电变压器	630	8.11	579	579	未进入负面清单	否	无	
8023	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区4号箱变101间隔配电变压器	500	7.03	465	465	未进入负面清单	否	无	
8024	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保甲线1013电力电缆	保障性住房南部新城B区3	500	23.42	383	383	未进入负面清单	否	无	
8025	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-海岸线5#箱变2号变压器	400	15.08	340	340	未进入负面清单	否	无	

8026	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇保障性住房小区D区1号箱变102开关柜配电变压器	500	10.07	450	450	未进入负面清单	否	无	
8027	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	时代3台区(鞍钢四街坊6#)	630	28.49	451	451	未进入负面清单	否	无	
8028	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁海乙线1025电力电缆	电网-天沐公寓变电所3#配电变压器	500	53.49	233	233	未进入负面清单	否	无	
8029	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	电网-金沙滩澜湾G区5号箱变101间隔配电变压器	500	0.20	499	499	未进入负面清单	否	无	
8030	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区C区2号箱变102开关柜配电变压器	630	17.39	520	520	未进入负面清单	否	无	
8031	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡4号箱变1号变压器	630	0.17	629	629	未进入负面清单	否	无	
8032	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁保乙线1023电力电缆	保障性住房南部新城A区4	630	24.44	476	476	未进入负面清单	否	无	

8033	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	时代2台区(鞍钢四街坊5#)	630	33.14	421	421	未进入负面清单	否	无	
8034	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期9号箱变102间隔配电变压器	315	33.07	211	211	未进入负面清单	否	无	
8035	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾A区1号箱变101间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8036	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-万科海港城二期8号箱变102间隔配电变压器	500	21.12	394	394	未进入负面清单	否	无	
8037	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	时代15台区(鞍钢三街坊3#)	630	25.65	468	468	未进入负面清单	否	无	
8038	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-嘉和蓝海郡6号箱变1号变压器	630	0.30	628	628	未进入负面清单	否	无	
8039	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁政乙线1022电力电缆	电网-金沙滩澜湾A区2号箱变102间隔配电变压器	630	5.64	594	594	未进入负面清单	否	无	

8040	国网营口市熊岳供电公司	66千伏温泉变	电网-沿河甲线1011	时代13台区（鞍钢三街坊1#）	630	27.95	454	454	未进入负面清单	否	无	
8041	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海楹台小区4号箱变2号变压器	500	1.97	490	490	未进入负面清单	否	无	
8042	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港万甲线6329	电网-海楹台小区3号箱变1号变压器	500	4.64	477	477	未进入负面清单	否	无	
8043	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城甲线	古镇回迁B区1（奥林）西	630	5.18	597	597	未进入负面清单	否	无	
8044	国网营口市熊岳供电公司	66千伏临港变	电网-港河甲线6328	电网-中南世纪城7号楼箱变101配电变压器	315	0.17	314	314	未进入负面清单	否	无	
8045	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁城乙线	古镇保障性住房小区A区1号箱变102开关柜配电变压器	400	0.41	398	398	未进入负面清单	否	无	
8046	国网营口市熊岳供电公司	66千伏大铁变电站	电网-铁山乙线1027电力电缆	电网-金泰海岸线二期3号箱变1号变压器	630	0.30	628	628	未进入负面清单	否	无	
8047	国网营口市熊岳供电公司	66kV熊岳变电站	东城线	东城线于郭扬分33右3号	100	101.20	-1	-1	2024.2	是	2024.12.31	

8048	国网营口市熊岳供电公司	66kV熊岳变电站	东城线	东城线于郭杨分33右2号	100	111.10	-11	-11	2024.2	是	2024.12.31	
8049	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	沿河甲线	沿河甲线古城支27号	160	101.20	-2	-2	2024.2	是	2024.12.31	
8050	国网营口市熊岳供电公司	66kV大铁变电站	铁港甲线	电网-铁港甲线2号柱上变压器	400	111.10	-44	-44	2024.2	是	2024.12.31	
8051	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网-望儿山甲线34左5左2号	200	97.90	4	4	2024.2	是	2024.12.31	
8052	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网-望儿山甲线65右分4号	200	85.40	29	29	2024.2	是	2024.12.31	
8053	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	东城线	电网-东城线于郭扬分40右1号	400	93.09	28	28	2024.2	是	2024.12.31	
8054	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网-望儿山甲线65右12左分01号	80	68.12	26	26	2024.2	是	2024.12.31	
8055	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山乙线	望儿山乙线酒业分6右02号	100	107.80	-8	-8	2024.2	是	2024.12.31	
8056	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	长征乙线	电网-长征乙线10右1号	100	117.04	-17	-17	2024.2	是	2024.12.31	
8057	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	长征甲线	电网-长征甲线15右分03号	400	107.47	-30	-30	2024.2	是	2024.12.31	
8058	国网营口市熊岳供电公司	220kV熊岳变电站	微波线	电网-微波线3左分1号	100	113.41	-13	-13	2024.2	是	2024.12.31	

8059	国网营口市熊岳供电公司	66kV熊岳变电站	胜利线	电网-中南海鑫苑小区箱变1号1号变压器	250	88.67	28	28	2024.2	是	2024.12.31	
8060	国网营口市熊岳供电公司	66kV大铁变电站	铁城乙线	电网-铁城乙线12左5右分01号	400	97.60	10	10	2024.2	是	2024.12.31	
8061	国网营口市熊岳供电公司	220kV熊岳变电站	农业线	电网-农业线农场左支42+1号	200	110.00	-20	-20	2024.2	是	2024.12.31	
8062	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	苏屯乙线	电网-唐屯分23号	200	87.97	24	24	2024.2	是	2024.12.31	
8063	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	望儿山甲线	电网-望儿山甲线34右12号	400	82.92	68	68	2024.2	是	2024.12.31	
8064	国网营口市熊岳供电公司	66kV温泉变电站	苏屯乙线	电网-唐屯分13号	200	132.44	-65	-65	2024.2	是	2024.12.31	
8065	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网-仙人岛线229右3号	400	0.58	398	398	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8066	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网-港滨线厢红左支32左6号柱上变	200	86.31	27	27	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8067	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	仙人岛线农场左支13号	100	82.38	18	18	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8068	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-209左分5	315	65.52	109	109	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8069	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网-高家左支4	400	40.01	240	240	未进入负面清单	否	2024.10.31	

8070	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-仙人岛线245右分03号	315	71.38	90	90	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8071	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-仙人岛线234右分5号	250	82.73	43	43	未进入负面清单	否	2024.8.31	
8072	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-厢红10左分1	100	91.09	9	9	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8073	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网-pms-厢红左分16号	200	25.83	148	148	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8074	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-厢红右支4	100	76.96	23	23	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8075	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-厢红旗四队	315	92.14	25	25	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8076	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-厢红左支5号	100	40.88	59	59	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8077	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	PMS-高家海上右支6	630	47.66	330	330	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8078	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	仙人岛线209左分6号	315	47.75	165	165	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8079	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	pms-厢红南左支3号	100	59.02	41	41	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8080	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	电网-pms-仙人岛线243号	200	79.55	41	41	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8081	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正红分38号	315	81.59	58	58	未进入负面清单	否	无	

8082	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网-10KV港红分07号柱上变压器	200	36.83	126	126	未进入负面清单	否	无	
8083	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网-pms-港河甲线港红4右分01号	200	3.11	194	194	未进入负面清单	否	无	
8084	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正三分支04号	315	14.75	269	269	未进入负面清单	否	无	
8085	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	港河甲线正三分支6号	400	9.20	363	363	未进入负面清单	否	无	
8086	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线作利左分支04号	250	9.87	225	225	未进入负面清单	否	无	
8087	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网-pms-港河甲线作利分支06号	200	62.89	74	74	未进入负面清单	否	无	
8088	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-正红分13右1号	100	100.67	-1	-1	2024.8	否	无	
8089	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正二左分支02号	100	12.54	87	87	未进入负面清单	否	无	
8090	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正红分06号	160	32.43	108	108	未进入负面清单	否	无	
8091	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正红分09号	100	13.57	86	86	未进入负面清单	否	无	

8092	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正红分09号	100	13.57	86	86	未进入负面清单	否	无	
8093	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网-港河甲线正红分13右1号	200	38.67	123	123	未进入负面清单	否	无	
8094	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	港河甲线作利左支1号（关振彪）	80	26.79	59	59	未进入负面清单	否	无	
8095	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	电网-pms-港河甲线作利分支06号	200	62.89	74	74	未进入负面清单	否	无	
8096	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正红分17号	200	45.49	109	109	未进入负面清单	否	无	
8097	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港河甲线	pms-港河甲线正二左分支02号	160	12.54	140	140	未进入负面清单	否	无	
8098	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	pms-联合分三家子分25号	100	60.98	39	39	未进入负面清单	否	无	
8099	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网-港滨线联合分36左13右分02号	160	63.91	58	58	未进入负面清单	否	无	
8100	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	pms-港滨线联合分36左分02号	100	0.84	99	99	未进入负面清单	否	无	

8101	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	pms-港滨线联合分36左分12号	315	57.00	135	135	未进入负面清单	否	无	
8102	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网-pms-港滨线联合分36左分18号	200	90.22	20	20	未进入负面清单	否	无	
8103	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网-pms-联合分三家子左14右1号	200	79.28	41	41	未进入负面清单	否	无	
8104	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	港滨线联合分15号	100	91.11	9	9	未进入负面清单	否	无	
8105	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	电网-pms-港滨左线南营东台02号	125	61.73	48	48	未进入负面清单	否	无	
8106	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	pms-港房分支04+1号	400	67.01	132	132	未进入负面清单	否	无	
8107	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	pms-大房村东台分支02号	100	0.73	99	99	未进入负面清单	否	无	
8108	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	pms-港滨线南营分25#	80	84.43	12	12	未进入负面清单	否	无	
8109	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	电网-pms-港滨左线南营东台02号	125	61.73	48	48	未进入负面清单	否	无	
8110	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南乙线	港滨线12左12号	100	41.07	59	59	未进入负面清单	否	无	

8111	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线头一左支9右16号	200	55.39	89	89	未进入负面清单	否	无	
8112	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线20号	400	48.27	207	207	未进入负面清单	否	无	
8113	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-pms-工业线10	200	0.83	198	198	未进入负面清单	否	无	
8114	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线24号	200	46.95	106	106	未进入负面清单	否	无	
8115	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms-头四11	315	55.55	140	140	未进入负面清单	否	无	
8116	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms-九头左支19	200	41.51	117	117	未进入负面清单	否	无	
8117	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-pms-头一左支3	200	78.43	43	43	未进入负面清单	否	无	
8118	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms-九头左支24	100	55.66	44	44	未进入负面清单	否	无	
8119	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms-九头右分13	100	96.72	3	3	未进入负面清单	否	无	
8120	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-pms-九头右分38	315	64.12	113	113	未进入负面清单	否	无	
8121	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-pms-振兴左支9右2	200	63.66	73	73	未进入负面清单	否	无	
8122	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-pms-九头右分41	200	44.03	112	112	未进入负面清单	否	无	

8123	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-pms-振兴左支16	200	0.61	199	199	未进入负面清单	否	无	
8124	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms-头五水利10	100	62.78	37	37	未进入负面清单	否	无	
8125	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms-九头左支46	200	45.41	109	109	未进入负面清单	否	无	
8126	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	pms-工业线振兴左支8左分9号	100	75.68	24	24	未进入负面清单	否	无	
8127	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线九头右分45左4号	100	86.16	14	14	未进入负面清单	否	无	
8128	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-10kV工业线头一左支8右14+1左02号	50	73.52	13	13	未进入负面清单	否	无	
8129	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-九头左支33右4#变压器	100	56.55	43	43	未进入负面清单	否	无	
8130	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-10kV工业线振兴左支3右01号	50	46.16	27	27	未进入负面清单	否	无	
8131	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-九头左支35右2号	100	70.86	29	29	未进入负面清单	否	无	
8132	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司5	630	20.21	503	503	未进入负面清单	否	无	

8133	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司6	1000	12.08	879	879	未进入负面清单	否	无	
8134	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司7	630	16.83	524	524	未进入负面清单	否	无	
8135	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司8	500	10.76	446	446	未进入负面清单	否	无	
8136	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	电网-pms-九东线花园子右分12号	200	81.40	37	37	2024.2	是	2024.12.31	
8137	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	电网-pms-九东线花园子右分01号	200	0.62	199	199	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8138	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	pms-九东线花园子右分26号	160	0.59	159	159	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8139	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	pms-九东线花园子水利分支07号	50	0.73	50	50	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8140	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司1	400	26.98	292	292	未进入负面清单	否	2024.10.31	

8141	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司2	1000	9.69	903	903	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8142	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司3	1000	13.89	861	861	未进入负面清单	否	2024.8.31	
8143	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	PMS-盖州市九龙开发建设有限公司4	400	11.63	353	353	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8144	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	山海惠民新城小区2(九东38)	500	11.87	441	441	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8145	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	山海惠民新城小区4(九东40)	400	14.94	340	340	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8146	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九城线	山海惠民新城小区6(九东42)	500	5.41	473	473	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8147	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线黄旗右分74号	100	109.80	-10	-10	2024.8	否	无	
8148	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	九东线40左分6号变	100	83.06	17	17	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8149	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线古家子左分15左03号	50	14.93	43	43	未进入负面清单	否	2024.12.31	

8150	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线24号	100	70.63	29	29	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8151	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线17号	80	87.52	10	10	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8152	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线正黄旗四组分支04号	200	0.65	199	199	未进入负面清单	否	无	
8153	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-pms-九东线正黄旗一组分支03号	200	49.52	101	101	未进入负面清单	否	无	
8154	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线正黄旗四组分支11号	100	0.80	99	99	未进入负面清单	否	无	
8155	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-pms-九东线正黄旗王屯分支05号	200	39.73	121	121	未进入负面清单	否	无	
8156	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线西营右分04号	200	39.71	121	121	未进入负面清单	否	无	
8157	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-pms-九东线西营右分13号	200	38.58	123	123	未进入负面清单	否	无	
8158	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线43号	100	81.62	18	18	未进入负面清单	否	无	

8159	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线大叶右分02号	100	32.48	68	68	未进入负面清单	否	无	
8160	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-pms-九东线84号	200	59.99	80	80	未进入负面清单	否	无	
8161	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-pms-九东线61号	200	87.30	25	25	未进入负面清单	否	无	
8162	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线72号	200	31.74	137	137	未进入负面清单	否	无	
8163	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东农业线古家子分支34号	315	77.84	70	70	未进入负面清单	否	无	
8164	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东农业线古家子分支25号	315	60.52	124	124	未进入负面清单	否	无	
8165	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东农业线古家子分支25号	315	60.52	124	124	未进入负面清单	否	无	
8166	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线农场二队分支16号	400	52.00	192	192	未进入负面清单	否	无	
8167	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东农业线古家子分支08号	400	96.16	15	15	未进入负面清单	否	无	

8168	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-pms-九东线黄旗右分09号	200	21.43	157	157	未进入负面清单	否	无	
8169	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	九东线古家子左分9右5号变压器	100	90.59	9	9	未进入负面清单	否	无	
8170	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	九东线36号	200	57.45	85	85	未进入负面清单	否	无	
8171	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	pms-九东线黄旗右分16号	160	80.50	31	31	未进入负面清单	否	无	
8172	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线古家子左分26左1号	50	0.02	50	50	未进入负面清单	否	无	
8173	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线西营右分40号	200	0.62	199	199	未进入负面清单	否	无	
8174	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线农场二队分支8+1号	50	47.58	26	26	未进入负面清单	否	无	
8175	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线黄旗右分水利分04号	100	64.41	36	36	未进入负面清单	否	无	
8176	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-九东线54号	50	47.80	26	26	未进入负面清单	否	无	

8177	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线古家子左分9右11号	50	26.38	37	37	未进入负面清单	否	无	
8178	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线黄旗右分21+1左03号	100	7.78	92	92	未进入负面清单	否	无	
8179	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	pms-仙人岛线景富分13号	100	57.27	43	43	未进入负面清单	否	无	
8180	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	pms-仙人岛线3右1号	315	0.69	313	313	未进入负面清单	否	无	
8181	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网-pms-仙人岛线于营分11	200	73.18	54	54	未进入负面清单	否	无	
8182	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网-pms-仙人岛线34右分1	200	69.81	60	60	未进入负面清单	否	无	
8183	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网-pms-仙人岛线34右2	100	58.09	42	42	未进入负面清单	否	无	
8184	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	仙人岛线6右2号	100	79.78	20	20	未进入负面清单	否	无	
8185	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	电网-仙人岛线14右3+1	100	43.23	57	57	未进入负面清单	否	无	
8186	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	仙人岛线	pms-仙人岛线22右分1号	100	66.06	34	34	未进入负面清单	否	无	

8187	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	熊联线	电网-pms-熊联线86	200	0.77	198	198	未进入负面清单	否	无	
8188	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	熊联线	熊联线高铁分26	100	84.98	15	15	未进入负面清单	否	无	
8189	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	九东线	电网-10kV九东线78右5号变压器	400	35.13	259	259	未进入负面清单	否	无	
8190	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	10kV工业线头一左支8右4左10号	400	54.93	180	180	未进入负面清单	否	无	
8191	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	九垄地六组新	400	0.80	397	397	未进入负面清单	否	无	
8192	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	电网-头台子一组水利分	400	39.26	243	243	未进入负面清单	否	无	
8193	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	南密大市场10kV工业线1右1号	400	0.73	397	397	未进入负面清单	否	无	
8194	国网营口市熊岳供电公司	66KV大铁变电站	铁港甲线	仙人岛森林公园	200	0.72	199	199	未进入负面清单	否	无	
8195	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港滨线	仙人岛西台分台	400	0.76	397	397	未进入负面清单	否	无	
8196	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	南密一组分台	200	0.57	199	199	未进入负面清单	否	无	
8197	国网营口市熊岳供电公司	66kV临港变电站	港南甲线	电网-联合二队分	200	0.81	198	198	未进入负面清单	否	无	

8198	国网营口市熊岳供电公司	66kV九垄地变电站	工业线	工业线头一左支8右08号	100	0.55	99	99	未进入负面清单	否	无	
8199	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线仰山二组右分04号	200	107.80	-16	-16	2024.2	是	2024.12.31	
8200	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线工业左线53号	100	103.40	-3	-3	2024.2	是	2024.12.31	
8201	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线68号	315	69.93	95	95	2024.2	是	2024.12.31	
8202	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线东坡六组支线55号	100	106.953	-7	-7	2024.2	是	2024.12.31	
8203	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线杨屯北台中心台	315	106.975	-22	-22	2024.2	是	2024.10.31	
8204	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线三台子右分13号	400	91.37	35	35	2024.2	是	2024.12.31	
8205	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线归南左分03号	200	108.086	-16	-16	2024.2	是	2024.8.31	
8206	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线二台子东屯支线04号	160	84.579	25	25	2024.2	是	2024.12.31	
8207	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线示职工灯右线14右18号	50	102.663	-1	-1	2024.2	是	2024.12.31	
8208	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线东坡左线分支24号	200	86.35	27	27	2024.2	是	2024.12.31	

8209	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线工业左支16左04号电网	200	102.817	-6	-6	2024.2	是	2024.12.31	
8210	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线杨地支线1号	200	87.64	25	25	2024.2	是	2024.12.31	
8211	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-沙归甲线轧钢左分21+1左支1号	400	81.11	76	76	2024.2	是	2024.12.31	
8212	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10千伏白沙线工业左支130号	200	93.59	13	13	2024.2	是	2024.12.31	
8213	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子右分87号	200	92.081	16	16	2024.2	是	2024.12.31	
8214	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线西坡村左分线08号	315	74.25	81	81	未进入负面清单	否	2024.12.31	
8215	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子一组支线34号	400	53.757	185	185	未进入负面清单	否	无	
8216	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线三台子右分22号	200	52.536	95	95	未进入负面清单	否	无	
8217	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线槐树房新增分支13	100	80.454	20	20	未进入负面清单	否	无	

8218	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线槐河右分09号	200	67.804	64	64	未进入负面清单	否	无	
8219	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms-归东线槐河右分06号	100	80.74	19	19	未进入负面清单	否	无	
8220	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线东一组左分支23号	200	98.483	3	3	未进入负面清单	否	无	
8221	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线31号	50	75.482	12	12	未进入负面清单	否	无	
8222	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线东一组左分支38号	315	38.148	195	195	未进入负面清单	否	无	
8223	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线东沟四组支线1号	200	63.877	72	72	未进入负面清单	否	无	
8224	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms-归东线东沟庙后支线02号	50	104.225	-2	-2	2024.8	否	无	
8225	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线三台子右分66号	200	37.51	125	125	未进入负面清单	否	无	

8226	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线团朴五组支线07号	50	0.011	50	50	未进入负面清单	否	无	
8227	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV白沙线51+1左04号	200	21.318	157	157	未进入负面清单	否	无	
8228	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子一组支线11右分1	400	46.442	214	214	未进入负面清单	否	无	
8229	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线团朴五组支线02号	400	39.259	243	243	未进入负面清单	否	无	
8230	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	10千伏白沙线41号	200	46.981	106	106	未进入负面清单	否	无	
8231	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子一组支线16号	80	71.522	23	23	未进入负面清单	否	无	
8232	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线东坡右分6号	200	110.00	-20	-20	2024.8	否	无	
8233	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线三台子右分101左1号	200	52.184	96	96	未进入负面清单	否	无	
8234	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线83号	200	77.077	46	46	未进入负面清单	否	无	

8235	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线36右01号	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
8236	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线45号	50	63.492	18	18	未进入负面清单	否	无	
8237	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线二台子二组支线03号	315	70.532	93	93	未进入负面清单	否	无	
8238	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线二台子二组支16号	200	67.837	64	64	未进入负面清单	否	无	
8239	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线移动右线分支3+1号	50	29.777	35	35	未进入负面清单	否	无	
8240	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线东坡左线分支16号	315	40.183	188	188	未进入负面清单	否	无	
8241	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线66号	200	78.21	44	44	未进入负面清单	否	无	
8242	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线华基左支6号	200	0	200	200	未进入负面清单	否	无	
8243	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	归东线二台子新增06号	200	79.299	41	41	未进入负面清单	否	无	

8244	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线华基左支10左01号	50	29.667	35	35	未进入负面清单	否	无	
8245	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms-归东线西坡子村台支线03号	400	27.115	292	292	未进入负面清单	否	无	
8246	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线收费站分支27号	50	53.273	23	23	未进入负面清单	否	无	
8247	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线收费站分支14号	200	54.758	90	90	未进入负面清单	否	无	
8248	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms-归东线东坡左线分支47号	400	45.958	216	216	未进入负面清单	否	无	
8249	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms-归东线东坡六组支线03号	400	37.191	251	251	未进入负面清单	否	无	
8250	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线17号	200	61.094	78	78	未进入负面清单	否	无	
8251	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线收费站分支12右01号	50	74.415	13	13	未进入负面清单	否	无	

8252	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网 -pms-归东线团朴五新增支线02号	400	36.751	253	253	未进入负面清单	否	无	
8253	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms-归东线房身左线15号	315	49.83	158	158	未进入负面清单	否	无	
8254	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网 -10kV归东线东一组左分支19左07号	50	76.835	12	12	未进入负面清单	否	无	
8255	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网 -pms-归东线房身左支线24号	315	80.729	61	61	未进入负面清单	否	无	
8256	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线槐树房新增分支07右15	50	17.765	41	41	未进入负面清单	否	无	
8257	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网 -10kV归东线东一组左分支28右05右02号	50	24.024	38	38	未进入负面清单	否	无	
8258	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网 -10kV归东线东一组左分支28右16号	200	12.815	174	174	未进入负面清单	否	无	

8259	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线东一组左分支53号	200	87.593	25	25	未进入负面清单	否	无	
8260	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线东坡左线分支29+1左26号	100	44.792	55	55	未进入负面清单	否	无	
8261	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线东坡左线分支29+1左14号	50	83.71	8	8	未进入负面清单	否	无	
8262	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线西坡子左分线007左15号	160	46.519	86	86	未进入负面清单	否	无	
8263	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线金达采石场	250	80.443	49	49	未进入负面清单	否	无	
8264	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	10kV归东线古道支10右分11	50	44.968	28	28	未进入负面清单	否	无	
8265	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	pms-归东线古道支线19号	100	73.304	27	27	未进入负面清单	否	无	
8266	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线三台子右分125号	200	57.31	85	85	未进入负面清单	否	无	

8267	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线槐河右支9左11	100	95.755	4	4	未进入负面清单	否	无	
8268	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线坤隆左分线1	50	36.355	32	32	未进入负面清单	否	无	
8269	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子右线89古道右支2左1	50	0	50	50	未进入负面清单	否	无	
8270	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子右线84右2	50	11.352	44	44	未进入负面清单	否	无	
8271	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线收费站分支02左1号柱上变压器	50	82.951	9	9	未进入负面清单	否	无	
8272	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线东一组左分支27号	200	76.978	46	46	未进入负面清单	否	无	
8273	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子一组支线33+1左分10号	100	41.206	59	59	未进入负面清单	否	无	
8274	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-归东线三台子左分6右2	50	2.893	49	49	未进入负面清单	否	无	

8275	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线三台子一组支9右4号	200	53.284	93	93	未进入负面清单	否	无	
8276	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线槐树房新增分支06号	200	46.486	107	107	未进入负面清单	否	无	
8277	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线05号	200	22.154	156	156	未进入负面清单	否	无	
8278	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-10kV归东线108号	200	72.413	55	55	未进入负面清单	否	无	
8279	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	归东线	电网-pms-归东线东坡左线46+1右分12号	200	54.516	91	91	未进入负面清单	否	无	
8280	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10千伏白沙线主干07号	100	47.74	52	52	未进入负面清单	否	无	
8281	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线邯鄲分支15左02号	200	14.432	171	171	未进入负面清单	否	无	
8282	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线养殖场分支06号	50	25.509	37	37	未进入负面清单	否	无	

8283	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线工业左线146右8	50	26.653	37	37	未进入负面清单	否	无	
8284	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线工业左线121右3	100	29.293	71	71	未进入负面清单	否	无	
8285	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线工业左线187	200	3.245	194	194	未进入负面清单	否	无	
8286	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线仰山二组右分29	50	66.957	17	17	未进入负面清单	否	无	
8287	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线仰山水利左分线04	100	92.653	7	7	未进入负面清单	否	无	
8288	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线工业左线44右3	50	10.142	45	45	未进入负面清单	否	无	
8289	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线工业左支16左14号	200	13.31	173	173	未进入负面清单	否	无	
8290	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10千伏白沙线主干29号变	200	56.144	88	88	未进入负面清单	否	无	
8291	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10千伏白沙线主干38号	315	71.797	89	89	未进入负面清单	否	无	

8292	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线工业左支22左03号	50	49.588	25	25	未进入负面清单	否	无	
8293	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms-胶管厂分支1号	200	66.572	67	67	未进入负面清单	否	无	
8294	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms-北国分支5号	100	71.885	28	28	未进入负面清单	否	无	
8295	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线工业左线29左分03左05号	200	27.357	145	145	未进入负面清单	否	无	
8296	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms-新农村村支线8号	200	38.038	124	124	未进入负面清单	否	无	
8297	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	白沙线邯鄲分支5右2号	400	59.048	164	164	未进入负面清单	否	无	
8298	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10千伏白沙线46号	400	58.85	165	165	未进入负面清单	否	无	
8299	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-pms-归南左分12	400	37.84	249	249	未进入负面清单	否	无	
8300	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线归北新农支7+1右03号	200	7.568	185	185	未进入负面清单	否	无	
8301	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-pms-西边右分2号	200	74.228	52	52	未进入负面清单	否	无	

8302	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-西边子支线5号	315	59.312	128	128	未进入负面清单	否	无	
8303	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms-西边子南支8号	200	41.767	116	116	未进入负面清单	否	无	
8304	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms-白沙线西边村支线01号	400	45.331	219	219	未进入负面清单	否	无	
8305	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-西边子左支线9	200	23.87	152	152	未进入负面清单	否	无	
8306	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线22左1+1左08号	50	39.545	30	30	未进入负面清单	否	无	
8307	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-归南井左分线25号	200	39.732	121	121	未进入负面清单	否	无	
8308	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-归南井左分线20右08号	50	52.679	24	24	未进入负面清单	否	无	
8309	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线沈阳开发右线蛤蟆湾11号	50	33.011	33	33	未进入负面清单	否	无	
8310	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线养殖厂分支2右1号	400	34.65	261	261	未进入负面清单	否	无	
8311	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-pms-仰山二组右分11号	315	67.43	103	103	未进入负面清单	否	无	

8312	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms-工业左线70号	200	65.934	68	68	未进入负面清单	否	无	
8313	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线工业左线112号	100	26.785	73	73	未进入负面清单	否	无	
8314	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线工业左支9+1号	200	47.663	105	105	未进入负面清单	否	无	
8315	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	pms-龙脖子三组7	200	91.102	18	18	未进入负面清单	否	无	
8316	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-pms-工业左171号	160	48.796	82	82	未进入负面清单	否	无	
8317	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线工业左线86左10号	200	34.023	132	132	未进入负面清单	否	无	
8318	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线沈阳开发右线48右5号变压器	400	37.961	248	248	未进入负面清单	否	无	
8319	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-10kV白沙线21号	50	58.872	21	21	未进入负面清单	否	无	
8320	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	沙港甲线33号变压器	80	29.777	56	56	未进入负面清单	否	无	
8321	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	10kV白沙线20号	80	47.993	42	42	未进入负面清单	否	无	

8322	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-白沙线归南左线23左08号	160	34.54	105	105	未进入负面清单	否	无	
8323	国网营口市熊岳供电公司	66kV归州变电站	白沙线	电网-工业左线110右1#台区	100	7.865	92	92	未进入负面清单	否	无	
8324	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙滨线	电网-pms-归九联络线归九联络左支08号	200	9.526	181	181	未进入负面清单	否	无	
8325	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙滨线	pms-高家村台	315	13.442	273	273	未进入负面清单	否	无	
8326	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线22右4号	160	35.013	104	104	未进入负面清单	否	无	
8327	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网-沙港甲线27号变压器	400	58.905	164	164	未进入负面清单	否	无	
8328	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	pms-兰西左线13号变压器	160	81.037	30	30	未进入负面清单	否	无	
8329	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网-沙港甲线29号变压器	400	60.808	157	157	未进入负面清单	否	无	
8330	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	pms-兰西左线兰西新增右分03号变压器	200	46.376	107	107	未进入负面清单	否	无	

8331	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网-pms-示职工灯右线08号变压器	250	65.516	86	86	未进入负面清单	否	无	
8332	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网-pms-示职工灯右线28号变压器	200	64.471	71	71	未进入负面清单	否	无	
8333	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线兰西左线23号	200	25.179	150	150	未进入负面清单	否	无	
8334	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	沙港甲线示职工灯右线39号	200	86.295	27	27	未进入负面清单	否	无	
8335	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网-沙港甲线33号柱上变压器	400	34.936	260	260	未进入负面清单	否	无	
8336	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙港甲线	电网-10kV沙港甲线示职工灯右线14右11号	200	58.597	83	83	未进入负面清单	否	无	
8337	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-pms-杨屯左线08号变压器	400	25.344	299	299	未进入负面清单	否	无	
8338	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	pms-轧钢左线04号变压器	400	17.094	332	332	未进入负面清单	否	无	

8339	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-轧钢左线22号变压器	500	20.35	398	398	未进入负面清单	否	无	
8340	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线杨屯左线03左1号	400	22.726	309	309	未进入负面清单	否	无	
8341	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线轧钢左分15号柱上变	500	33.143	334	334	未进入负面清单	否	无	
8342	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线轧钢左分29号柱上变	315	44.033	176	176	未进入负面清单	否	无	
8343	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线黄金左支39号	400	55.055	180	180	未进入负面清单	否	无	
8344	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线黄金左支31号	500	33.385	333	333	未进入负面清单	否	无	
8345	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-团朴西洼右线17号变压器	200	67.375	65	65	未进入负面清单	否	无	
8346	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-pms-杨屯左线16号变压器	200	45.947	108	108	未进入负面清单	否	无	
8347	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	沙归甲线轧钢左分31左1号	400	36.168	255	255	未进入负面清单	否	无	
8348	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-杨屯新增中心台	315	40.139	189	189	未进入负面清单	否	无	

8349	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-10kV沙归甲线44左01号	50	26.29	37	37	未进入负面清单	否	无	
8350	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-10kV沙归甲线47左01号	50	25.993	37	37	未进入负面清单	否	无	
8351	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-龙源1号箱变101开关间隔配电变压器	630	41.701	367	367	未进入负面清单	否	无	
8352	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-龙源2号箱变101开关配电变压器	630	14.355	540	540	未进入负面清单	否	无	
8353	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙归甲线	电网-龙源3号箱变101开关间隔配电变压器	630	56.87	272	272	未进入负面清单	否	无	
8354	国网营口市熊岳供电公司	66kV白沙变电站	沙滨线	pms-示二队左线15号变压器	50	60.786	20	20	未进入负面清单	否	无	
8355	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	PMS-新兴家园1号箱式变2号变压器	630	9.85	568	568	未进入负面清单	否	无	
8356	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	PMS-新兴家园2号箱式变2号变压器	630	8.72	575	575	未进入负面清单	否	无	

8357	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-东玻线59号柱上变压器	315	15.30	267	267	未进入负面清单	否	无	
8358	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-东玻线66号柱上变压器	250	5.37	237	237	未进入负面清单	否	无	
8359	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-新兴家园小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8360	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-新兴家园小区7号箱式变1号变压器	630	4.74	600	600	未进入负面清单	否	无	
8361	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-纸厂甲线17左1号柱上变压器	315	13.59	272	272	未进入负面清单	否	无	
8362	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-纸厂甲线17左4号柱上变压器	250	25.04	187	187	未进入负面清单	否	无	
8363	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-纸厂甲线19左2号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
8364	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-纸厂甲线27号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	

8365	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	pms-纸厂甲线29号柱上变压器	250	13.81	215	215	未进入负面清单	否	无	
8366	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网-新兴家园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8367	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网-新兴家园小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8368	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网-新兴家园小区4号箱式变1号变压器	500	30.54	347	347	未进入负面清单	否	无	
8369	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	电网-新兴家园小区6号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8370	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东玻线56右32右7号柱上变压器	400	56.45	174	174	未进入负面清单	否	无	
8371	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东玻线56右32左18号柱上变压器	400	9.63	361	361	未进入负面清单	否	无	
8372	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东玻线	东玻线新兴家园3#	500	28.91	355	355	未进入负面清单	否	无	

8373	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	东玻线新兴家园5#	500	12.04	440	440	未进入负面清单	否	无	
8374	国网营口市站前区供电公司	东风变	东玻线	东三线56右7(新兴家园6#)	630	7.74	581	581	未进入负面清单	否	无	
8375	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	PMS-渤海新邨3号箱式变2号变压器	630	14.50	539	539	未进入负面清单	否	无	
8376	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	PMS-渤海新邨5号箱式变2号变压器	630	22.03	491	491	未进入负面清单	否	无	
8377	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	PMS-东塔2号箱式变1号变压器	400	15.11	340	340	未进入负面清单	否	无	
8378	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	pms-渤海新邨小区2号箱式变1号变压器	630	22.66	487	487	未进入负面清单	否	无	
8379	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	pms-渤海新邨小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8380	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	pms-东工线33号柱上变压器	315	21.23	248	248	未进入负面清单	否	无	
8381	国网营口市站前区供电公司	东风变	东工线	pms-陶瓷家园小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	

8382	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms-陶瓷家园小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8383	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	pms-中阳小区1号箱式变1号变压器	200	28.87	142	142	未进入负面清单	否	无	
8384	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	渤海新邨1号箱式变1号变压器	630	8.08	579	579	未进入负面清单	否	无	
8385	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网-pms-东工线22号柱上变压器	200	24.00	152	152	未进入负面清单	否	无	
8386	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网-渤海新邨小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8387	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网-渤海新邨小区4号箱式变101间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8388	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网-渤海新邨小区4号箱式变102开关柜间隔配电变压器	630	26.19	465	465	未进入负面清单	否	无	

8389	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网-渤海新邨小区5号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8390	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网-陶瓷家园小区1号箱式变1号变压器	500	28.19	359	359	未进入负面清单	否	无	
8391	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	电网-陶瓷家园小区2号箱式变1号变压器	500	34.84	326	326	未进入负面清单	否	无	
8392	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东工线	东工线1号箱式变1号变压器	500	11.63	442	442	未进入负面清单	否	无	
8393	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	PMS-大庆路1号箱式变2号变压器	630	10.17	566	566	未进入负面清单	否	无	
8394	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	PMS-红运家居箱式变2号变压器	630	13.70	544	544	未进入负面清单	否	无	
8395	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms-大庆路3号箱式变1号变压器	630	7.99	580	580	未进入负面清单	否	无	
8396	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	pms-东三线18号柱上变压器	315	4.42	301	301	未进入负面清单	否	无	

8397	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线39左3号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
8398	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线40右9号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8399	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线56右2左2号柱上变压器	315	6.58	294	294	未进入负面清单	否	无	
8400	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线6号柱上变压器	315	14.26	270	270	未进入负面清单	否	无	
8401	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线三家子分17号柱上变压器	250	0.00	250	250	未进入负面清单	否	无	
8402	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线三家子分3左11号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
8403	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线三家子分3左4号柱上变压器(北)	315	8.85	287	287	未进入负面清单	否	无	
8404	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-东三线三家子分3左4号柱上变压器(南)	315	12.26	276	276	未进入负面清单	否	无	

8405	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-三家子市场箱式变1号变压器	400	10.23	359	359	未进入负面清单	否	无	
8406	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-造纸厂宿舍东一号地廉租房1号箱式变1号变压器	630	10.26	565	565	未进入负面清单	否	无	
8407	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-纸厂乙线15号柱上变压器	315	42.03	183	183	未进入负面清单	否	无	
8408	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	pms-纸厂乙线7号柱上变压器	315	13.03	274	274	未进入负面清单	否	无	
8409	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网-pms-东三线40右22号柱上变压器	400	13.27	347	347	未进入负面清单	否	无	
8410	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网-pms-东三线三家子分12左5左3号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
8411	国网营口市站前区供电公司	东风变	东三线	电网-pms-东三线三家子分1号柱上变压器	400	23.91	304	304	未进入负面清单	否	无	

8412	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	电网-pms-东三线三家子分9号柱上变压器	200	13.97	172	172	未进入负面清单	否	无	
8413	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	电网-大庆路1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8414	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	电网-红运家居小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8415	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	电网-造纸厂宿舍东一号地经济适用房1号箱式变1号变压器	630	7.22	585	585	未进入负面清单	否	无	
8416	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	新兴家园小区8号箱式变101间隔配电变压器	400	8.54	366	366	未进入负面清单	否	无	
8417	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东三线	新兴家园小区9号箱式变101间隔配电变压器	400	8.04	368	368	未进入负面清单	否	无	

8418	国网营口市 站前区供电 分公司	东风变	东三线	造纸厂 宿舍东 一号地 经济适 用房1号 箱式变2 号变压器 间隔配 电变压器	630	0.00	630	630	未进入负 面清单	否	无	
8419	国网营口市 站前区供电 分公司	东风变	东三线	造纸厂 宿舍东 一号地 廉租房1 号箱式 变2#配 电变压器	630	0.00	630	630	未进入负 面清单	否	无	
8420	国网营口市 站前区供电 分公司	东风变	东新线	PMS-东 城小区1 号箱式 变2号变 压器	630	13.13	547	547	未进入负 面清单	否	无	
8421	国网营口市 站前区供电 分公司	东风变	东新线	PMS-东 城小区2 号箱式 变1号变 压器	630	12.57	551	551	未进入负 面清单	否	无	
8422	国网营口市 站前区供电 分公司	东风变	东新线	PMS-东 风小区1 号箱式 变2号变 压器	500	15.81	421	421	未进入负 面清单	否	无	
8423	国网营口市 站前区供电 分公司	东风变	东新线	PMS-东 风小区2 号箱式 变2号变 压器	500	15.88	421	421	未进入负 面清单	否	无	

8424	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	PMS-东工线阳光人家回迁楼北区1号箱式变1号变压器	400	18.93	324	324	未进入负面清单	否	无	
8425	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	PMS-鑫盛小区1号箱式变2号变压器	400	54.74	181	181	未进入负面清单	否	无	
8426	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	PMS-鑫盛小区2号箱式变2号变压器	400	17.66	329	329	未进入负面清单	否	无	
8427	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-大庆路4号箱式变1号变压器	630	12.90	549	549	未进入负面清单	否	无	
8428	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-东城花园小区3号箱式变1号变压器	630	14.00	542	542	未进入负面清单	否	无	
8429	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-东城花园小区5号箱式变1号变压器	630	15.09	535	535	未进入负面清单	否	无	
8430	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-东城花园小区5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

8431	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-东城花园小区二期1号箱式变1号变压器	630	23.38	483	483	未进入负面清单	否	无	
8432	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-东新线43号柱上变压器	315	29.67	222	222	未进入负面清单	否	无	
8433	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-华运家园小区1号箱式变1号变压器	630	14.45	539	539	未进入负面清单	否	无	
8434	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-阳光人家回迁楼小区北区2号箱式变1号变压器	630	14.69	537	537	未进入负面清单	否	无	
8435	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-阳光人家回迁楼小区北区3号箱式变1号变压器	630	14.32	540	540	未进入负面清单	否	无	
8436	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	pms-阳光人家回迁楼小区北区6号箱式变1号变压器	630	19.23	509	509	未进入负面清单	否	无	

8437	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	pms-阳光人家回迁楼小区北区7号箱式变1号变压器	630	14.65	538	538	未进入负面清单	否	无	
8438	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	pms-阳光人家小区回迁楼北区4号箱式变1号变压器	400	21.40	314	314	未进入负面清单	否	无	
8439	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	pms-阳光人家小区回迁楼北区5号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8440	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	pms-阳光人家小区回迁楼北区8号箱式变1号变压器	400	36.66	253	253	未进入负面清单	否	无	
8441	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	pms-阳光小区1号箱式变1号变压器	630	30.46	438	438	未进入负面清单	否	无	
8442	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	pms-阳光小区2号箱式变1号变压器	315	11.06	280	280	未进入负面清单	否	无	
8443	国网营口市站前区供电公司	东风变	东新线	pms-鑫盛小区2号箱式变1号变压器	400	12.83	349	349	未进入负面清单	否	无	

8444	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网-pms-东新线57号柱上变压器	200	14.91	170	170	未进入负面清单	否	无	
8445	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网-东城花园小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8446	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网-阳光小区4号箱式变1号变压器	630	4.75	600	600	未进入负面清单	否	无	
8447	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	电网-鑫盛小区1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8448	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	东新线东城花园小区4#	630	33.77	417	417	未进入负面清单	否	无	
8449	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	东新线东城花园小区6号箱式变2号变压器	630	31.21	433	433	未进入负面清单	否	无	
8450	国网营口市站前区供电分公司	东风变	东新线	东新线阳光小区3#	400	6.89	372	372	未进入负面清单	否	无	
8451	国网营口市站前区供电分公司	东风变	二纺线	PMS-东润苑2号箱式变2号变压器	400	22.13	311	311	未进入负面清单	否	无	

8452	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	pms-二纺线40左2左5号柱上变压器	315	47.94	164	164	未进入负面清单	否	无	
8453	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	pms-二纺线47右2号柱上变压器	315	15.96	265	265	未进入负面清单	否	无	
8454	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	pms-二纺线47右4号柱上变压器	315	13.46	273	273	未进入负面清单	否	无	
8455	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	pms-二纺线48右2号柱上变压器	315	14.74	269	269	未进入负面清单	否	无	
8456	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	pms-中华园6号箱式变1号变压器	500	31.57	342	342	未进入负面清单	否	无	
8457	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	pms-中华园新居小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8458	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	pms-中华园新居小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8459	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	大庆路2号箱式变1号变压器	630	9.01	573	573	未进入负面清单	否	无	

8460	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	电网-pms-东检分27号柱上变压器	400	44.48	222	222	未进入负面清单	否	无	
8461	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	电网-pms-二纺线34号柱上变压器	400	31.96	272	272	未进入负面清单	否	无	
8462	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	电网-pms-二纺线40左2左11号柱上变压器	400	12.23	351	351	未进入负面清单	否	无	
8463	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	电网-pms-二纺线45号柱上变压器	400	45.33	219	219	未进入负面清单	否	无	
8464	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	电网-东润苑小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8465	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	电网-二纺线40左4号(南)柱上变压器	315	36.38	200	200	未进入负面清单	否	无	
8466	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	电网-育新小区2号箱式变2号变压器	630	11.24	559	559	未进入负面清单	否	无	
8467	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	东检分21号柱上变压器	250	18.59	204	204	未进入负面清单	否	无	

8468	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	东桥新居小区1号箱式变1号变压器	500	9.90	451	451	未进入负面清单	否	无	
8469	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	东润苑1号箱式变1号变压器	630	10.82	562	562	未进入负面清单	否	无	
8470	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	二纺线28号柱上变压器	100	20.99	79	79	未进入负面清单	否	无	
8471	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	二纺线40左2左7号柱上变压器	315	16.98	262	262	未进入负面清单	否	无	
8472	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	二纺线40左4号柱上变	315	34.58	206	206	未进入负面清单	否	无	
8473	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	二纺线40左8号柱上变压器	315	26.16	233	233	未进入负面清单	否	无	
8474	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	二纺线48右2号柱上变压器（北）	315	14.54	269	269	未进入负面清单	否	无	
8475	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园4号箱式变1号变压器	630	7.61	582	582	未进入负面清单	否	无	
8476	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园7号箱式变1号变压器	630	11.62	557	557	未进入负面清单	否	无	
8477	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园三期小区1号箱式变1号变压器	630	9.27	572	572	未进入负面清单	否	无	

8478	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园三期小区2号箱式变1号变压器	400	15.74	337	337	未进入负面清单	否	无	
8479	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园三期小区3号箱式变1号变压器	500	19.64	402	402	未进入负面清单	否	无	
8480	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园三期小区4号箱式变1号变压器	630	20.09	503	503	未进入负面清单	否	无	
8481	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园三期小区5号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8482	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园三期小区5号箱式变2号变压器	500	12.84	436	436	未进入负面清单	否	无	
8483	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园新居小区1号箱式变2号变压器	630	21.70	493	493	未进入负面清单	否	无	
8484	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中华园新居小区2号箱式变1号变压器	630	13.17	547	547	未进入负面清单	否	无	
8485	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区1号箱式变101开关配电变压器	630	22.66	487	487	未进入负面清单	否	无	

8486	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区2号箱式变101开关配电变压器	630	21.96	492	492	未进入负面清单	否	无	
8487	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区3号箱式变101开关配电变压器	315	45.74	171	171	未进入负面清单	否	无	
8488	国网营口市站前区供电公司	东风变	二纺线	中天御景湾小区4号箱式变101开关配电变压器	630	19.64	506	506	未进入负面清单	否	无	
8489	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	pms-今日家园小区1号箱式变1号变压器	630	15.53	532	532	未进入负面清单	否	无	
8490	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	pms-联盟路1号箱式变1号变压器	500	13.45	433	433	未进入负面清单	否	无	
8491	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	pms-联盟路2号箱式变1号变压器	400	11.19	355	355	未进入负面清单	否	无	
8492	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	pms-制桶线33右3号柱上变压器	315	7.81	290	290	未进入负面清单	否	无	

8493	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-pms-光明分6左7号柱上变压器	200	11.90	176	176	未进入负面清单	否	无	
8494	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-pms-制桶线10号柱上变压器	400	18.51	326	326	未进入负面清单	否	无	
8495	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-制桶线14号柱上变	315	11.80	278	278	未进入负面清单	否	无	
8496	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-制桶线23右2号柱上变	400	19.75	321	321	未进入负面清单	否	无	
8497	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-制桶线23左6号柱上变	400	5.31	379	379	未进入负面清单	否	无	
8498	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-制桶线光明分15号柱上变	400	16.62	334	334	未进入负面清单	否	无	
8499	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-制桶线光明分16右3号柱上变	400	9.51	362	362	未进入负面清单	否	无	
8500	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-制桶线光明分16右5号柱上变	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8501	国网营口市站前区供电公司	东风变	制桶线	电网-制桶线光明分25号柱上变	400	9.85	361	361	未进入负面清单	否	无	

8502	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网-制桶线光明分6号柱上变	400	17.11	332	332	未进入负面清单	否	无	
8503	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	电网-制桶线光明分8右3号柱上变	400	11.20	355	355	未进入负面清单	否	无	
8504	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	制桶线11左2号柱上变压器	200	40.84	118	118	未进入负面清单	否	无	
8505	国网营口市站前区供电分公司	东风变	制桶线	制桶线12右12号柱上变压器	200	23.60	153	153	未进入负面清单	否	无	
8506	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	PMS-聚合城小区1号箱式变1号变压器	630	25.40	470	470	未进入负面清单	否	无	
8507	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	PMS-宜君佳和小区1号箱式变1号变压器	630	30.61	437	437	未进入负面清单	否	无	
8508	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-白庙线11号柱上变压器	400	21.51	314	314	未进入负面清单	否	无	
8509	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-白庙线25左8号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
8510	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-白庙线27号柱上变压器	315	13.20	273	273	未进入负面清单	否	无	

8511	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-白庙线3右1号柱上变压器	100	35.03	65	65	未进入负面清单	否	无	
8512	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-贺太分3右6号柱上变压器(西)	315	10.30	283	283	未进入负面清单	否	无	
8513	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-聚合城小区2号箱式变1号变压器	400	30.82	277	277	未进入负面清单	否	无	
8514	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-聚合城小区3号箱式变1号变压器	630	17.46	520	520	未进入负面清单	否	无	
8515	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-盛景宜君佳和小区6号箱式变1号变压器	630	25.62	469	469	未进入负面清单	否	无	
8516	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-盛景宜君佳和小区7号箱式变1号变压器	630	30.26	439	439	未进入负面清单	否	无	
8517	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-太和庄别墅小区1号箱式变1号变压器	315	19.90	252	252	未进入负面清单	否	无	
8518	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	pms-宜君佳和小区2号箱式变1号变压器	630	23.71	481	481	未进入负面清单	否	无	

8519	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	pms-宜君佳和小区3号箱式变1号变压器	630	24.93	473	473	未进入负面清单	否	无	
8520	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	pms-宜君佳和小区4号箱式变1号变压器	630	20.63	500	500	未进入负面清单	否	无	
8521	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	pms-宜君佳和小区5号箱式变1号变压器	400	25.00	300	300	未进入负面清单	否	无	
8522	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	白庙线50右11号柱上变压器	160	91.88	13	13	2025.03.26	是	2025.12	
8523	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-pms-白庙线14号柱上变压器	315	28.87	224	224	未进入负面清单	否	无	
8524	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-pms-贺太分3右6号柱上变压器(东)	200	24.88	150	150	未进入负面清单	否	无	
8525	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-白庙线11右4号柱上变压器	315	52.84	149	149	未进入负面清单	否	无	
8526	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-白庙线25左17号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	

8527	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-白庙线42号柱上变压器	400	49.10	204	204	未进入负面清单	否	无	
8528	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-白庙线50右10号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
8529	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-高屯分12左7号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
8530	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-高屯分17右6号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8531	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-高屯分5号柱上变压器	400	31.42	274	274	未进入负面清单	否	无	
8532	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-恒誉小区2号箱式变101间隔配电变压器	315	11.61	278	278	未进入负面清单	否	无	
8533	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-盛隆家园小区4号箱式变1号变压器	500	13.48	433	433	未进入负面清单	否	无	
8534	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-盛隆家园小区5号箱式变1号变压器	400	30.60	278	278	未进入负面清单	否	无	

8535	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-盛隆家园小区6号箱式变1号变压器	630	28.36	451	451	未进入负面清单	否	无	
8536	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-盛隆家园小区7号箱式变1号变压器	630	19.07	510	510	未进入负面清单	否	无	
8537	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-砖厂分32右10号柱上变压器	400	35.42	258	258	未进入负面清单	否	无	
8538	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	电网-砖厂分32右23号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8539	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	高屯分12左2号柱上变压器	400	47.78	209	209	未进入负面清单	否	无	
8540	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	高屯分17右5号柱上变压器	400	24.03	304	304	未进入负面清单	否	无	
8541	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	高屯分8号柱上变压器	315	18.80	256	256	未进入负面清单	否	无	
8542	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	贺太分3右14号上变压器	315	26.84	230	230	未进入负面清单	否	无	
8543	国网营口市站前区供电公司	光华变	白庙线	盛隆家园小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	26.59	462	462	未进入负面清单	否	无	

8544	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	盛隆家园小区2号箱式变101间隔配电变压器	500	37.12	314	314	未进入负面清单	否	无	
8545	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	盛隆家园小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	21.40	495	495	未进入负面清单	否	无	
8546	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	PMS-竹馨园小区1号箱式变1号变压器	630	29.55	444	444	未进入负面清单	否	无	
8547	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms-格林山水城小区1号箱式变1号变压器	630	30.36	439	439	未进入负面清单	否	无	
8548	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms-格林山水城小区1号箱式变2号变压器	315	34.07	208	208	未进入负面清单	否	无	
8549	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms-格林山水城小区2号箱式变1号变压器	630	23.93	479	479	未进入负面清单	否	无	
8550	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms-人民银行箱式变1号变压器	315	18.22	258	258	未进入负面清单	否	无	

8551	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms-三高中箱式变1号变压器	200	5.34	189	189	未进入负面清单	否	无	
8552	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	pms-竹馨园小区2号箱式变1号变压器	630	10.13	566	566	未进入负面清单	否	无	
8553	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	电网-格林山水城小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8554	国网营口市站前区供电分公司	光华变	电业线	机一线格林山水城3#	630	27.09	459	459	未进入负面清单	否	无	
8555	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms-保利-香槟花园小区3号配电室1号变压器	630	57.30	269	269	未进入负面清单	否	无	
8556	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms-保利-香槟花园小区3号配电室3号变压器	630	24.96	473	473	未进入负面清单	否	无	
8557	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms-富甲天下小区10号箱式变1号变压器	630	24.66	475	475	未进入负面清单	否	无	
8558	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	pms-富甲天下小区9号箱式变1号变压器	630	23.54	482	482	未进入负面清单	否	无	

8559	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	pms-恒大绿洲小区1号配电站1号变压器	800	25.82	593	593	未进入负面清单	否	无	
8560	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	pms-恒大绿洲小区1号配电站2号变压器	800	16.66	667	667	未进入负面清单	否	无	
8561	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	pms-恒大绿洲小区1号配电站3号变压器	800	21.27	630	630	未进入负面清单	否	无	
8562	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	pms-恒大绿洲小区2号配电站1号变压器	630	23.20	484	484	未进入负面清单	否	无	
8563	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	pms-恒大绿洲小区2号配电站2号变压器	630	19.43	508	508	未进入负面清单	否	无	
8564	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	pms-恒大绿洲小区2号配电站3号变压器	800	27.96	576	576	未进入负面清单	否	无	

8565	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	保利-香槟花园小区4号箱变101间隔开关柜配电变压器	630	29.84	442	442	未进入负面清单	否	无	
8566	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	保利-香槟花园小区4号箱变2号配电变压器	630	41.35	369	369	未进入负面清单	否	无	
8567	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网-保利-香槟花园小区4号箱变3号配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8568	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网-富甲凯旋门小区1号箱式变1号变压器	630	14.85	536	536	未进入负面清单	否	无	
8569	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网-富甲凯旋门小区2号箱式变1号变压器	630	18.95	511	511	未进入负面清单	否	无	
8570	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网-富甲凯旋门小区3号箱式变1号变压器	630	22.42	489	489	未进入负面清单	否	无	

8571	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网-富甲凯旋门小区4号箱式变1号变压器	630	18.01	517	517	未进入负面清单	否	无	
8572	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光青甲线	电网-光青甲线8号柱上变	200	76.16	48	48	未进入负面清单	否	无	
8573	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海甲线	电网-恒大绿洲小区3号配电室104间隔配电变压器	630	48.42	325	325	未进入负面清单	否	无	
8574	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光青甲线	电网-恒大绿洲小区4号箱式变101间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8575	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光青甲线	电网-恒大绿洲小区4号箱式变102间隔配电变压器	630	44.22	351	351	未进入负面清单	否	无	
8576	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光青甲线	电网-恒大绿洲小区6号箱式变101间隔配电变压器	630	17.60	519	519	未进入负面清单	否	无	

8577	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	电网-恒大绿洲小区6号箱式变102间隔配电变压器	630	16.67	525	525	未进入负面清单	否	无	
8578	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网-恒大绿洲小区7号配变电站1号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	
8579	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网-恒大绿洲小区7号配变电站2号变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	
8580	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网-恒大绿洲小区8号配变电站1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8581	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	电网-恒大绿洲小区8号配变电站2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8582	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	光青甲线13号柱上变压器	315	13.53	272	272	未进入负面清单	否	无	
8583	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	光青乙线富甲天下小区11号箱式变101开关柜配电变压器	500	19.86	401	401	未进入负面清单	否	无	

8584	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	光青乙线富甲天下小区12号箱式变101开关柜配电变压器	500	34.64	327	327	未进入负面清单	否	无	
8585	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	恒大绿洲小区3号配电室101间隔配电变压器	630	47.27	332	332	未进入负面清单	否	无	
8586	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	恒大绿洲小区3号配电室102间隔配电变压器	630	24.00	479	479	未进入负面清单	否	无	
8587	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海甲线	恒大绿洲小区3号配电室103间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8588	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	恒大绿洲小区5号箱式变101间隔配电变压器	630	21.74	493	493	未进入负面清单	否	无	
8589	国网营口市站前区供电公司	光华变	光青甲线	恒大绿洲小区5号箱式变102间隔配电变压器	630	20.51	501	501	未进入负面清单	否	无	
8590	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	PMS-桃花源小区1号箱式变1号变压器	630	18.00	517	517	未进入负面清单	否	无	

8591	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	PMS-桃花源小区2号箱式变1号变压器	630	16.51	526	526	未进入负面清单	否	无	
8592	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	PMS-桃花源小区3号箱式变1号变压器	630	11.23	559	559	未进入负面清单	否	无	
8593	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	PMS-桃花源小区4号箱式变1号变压器	630	51.24	307	307	未进入负面清单	否	无	
8594	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	PMS-桃花源小区5号箱式变1号变压器	630	23.68	481	481	未进入负面清单	否	无	
8595	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	PMS-桃花源小区6号箱式变1号变压器	630	23.30	483	483	未进入负面清单	否	无	
8596	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-保利香槟花园小区2号配电室1号变压器	630	26.49	463	463	未进入负面清单	否	无	
8597	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-保利香槟花园小区2号配电室3号变压器	630	27.42	457	457	未进入负面清单	否	无	
8598	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-富甲天下小区1号箱式变1号变压器	630	24.68	475	475	未进入负面清单	否	无	

8599	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-富甲天下小区2号箱式变1号变压器	630	13.78	543	543	未进入负面清单	否	无	
8600	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-富甲天下小区3号箱式变1号变压器	630	26.84	461	461	未进入负面清单	否	无	
8601	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-富甲天下小区4号箱式变1号变压器	630	19.62	506	506	未进入负面清单	否	无	
8602	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-富甲天下小区5号箱式变1号变压器	630	20.13	503	503	未进入负面清单	否	无	
8603	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-富甲天下小区6号箱式变1号变压器	630	18.59	513	513	未进入负面清单	否	无	
8604	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-富甲天下小区8号箱式变1号变压器	630	26.48	463	463	未进入负面清单	否	无	
8605	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-桃花源小区10号箱式变1号变压器	400	38.66	245	245	未进入负面清单	否	无	

8606	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-桃花源小区7号箱式变1号变压器	630	17.29	521	521	未进入负面清单	否	无	
8607	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-桃花源小区8号箱式变1号变压器	630	24.47	476	476	未进入负面清单	否	无	
8608	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	pms-桃花源小区9号箱式变1号变压器	400	23.54	306	306	未进入负面清单	否	无	
8609	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	保利香槟花园1号配电室101间隔配电变压器	800	17.58	659	659	未进入负面清单	否	无	
8610	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	保利香槟花园1号配电室102间隔配电变压器	630	25.10	472	472	未进入负面清单	否	无	
8611	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	保利香槟花园小区2号配电室2号变压器	630	24.38	476	476	未进入负面清单	否	无	
8612	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	电网-保利香槟花园小区5号箱式变1号变压器	630	23.07	485	485	未进入负面清单	否	无	

8613	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网-光青乙线富甲天下小区7号箱式变1号变压器	630	29.45	444	444	未进入负面清单	否	无	
8614	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网-红运名郡小区2号箱式变101间隔配电变压器	400	27.44	290	290	未进入负面清单	否	无	
8615	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网-桃花源小区13号箱式变1号配电变压器	630	27.52	457	457	未进入负面清单	否	无	
8616	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	电网-桃花源小区14号箱式变1号配电变压器	630	24.73	474	474	未进入负面清单	否	无	
8617	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	红运名郡小区1号箱式变101间隔配电变压器	400	20.03	320	320	未进入负面清单	否	无	
8618	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南海乙线	中天桃花源小区11号箱式变1号配电变压器	500	32.77	336	336	未进入负面清单	否	无	

8619	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南海乙线	中天桃花源小区12号箱式变1号配电变压器	500	28.67	357	357	未进入负面清单	否	无	
8620	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	PMS-水御兰庭2号箱式变2号变压器	630	28.27	452	452	未进入负面清单	否	无	
8621	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	PMS-水御兰庭3号箱式变2号变压器	630	27.09	459	459	未进入负面清单	否	无	
8622	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	pms-水御兰庭小区1号箱式变1号变压器	630	66.24	213	213	未进入负面清单	否	无	
8623	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	电网-水御兰庭小区4号箱式变1号变压器	630	34.70	411	411	未进入负面清单	否	无	
8624	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	电网-水御兰庭小区5号箱式变1号变压器	630	36.07	403	403	未进入负面清单	否	无	
8625	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水甲线	电网-水御兰庭小区6号箱式变1号变压器	630	29.11	447	447	未进入负面清单	否	无	

8626	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水乙线	电网-水御兰庭小区7号箱式变1号变压器	400	24.23	303	303	未进入负面清单	否	无	
8627	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光水乙线	电网-水御兰庭小区8号箱式变1号变压器	400	31.22	275	275	未进入负面清单	否	无	
8628	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms-光太线太渤分12左2号柱上变压器	200	8.15	184	184	未进入负面清单	否	无	
8629	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms-光太线太渤分15号柱上变压器	100	12.12	88	88	未进入负面清单	否	无	
8630	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms-泰和人家小区1号箱式变1号变压器	630	14.40	539	539	未进入负面清单	否	无	
8631	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms-太和小区1号配电室1号变压器	630	29.24	446	446	未进入负面清单	否	无	
8632	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	pms-太和小区1号配电室2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	

8633	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	pms-太和小区2号箱式变1号变压器	630	14.21	540	540	未进入负面清单	否	无	
8634	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-皇家英里小区1号箱式变1号变压器	630	12.83	549	549	未进入负面清单	否	无	
8635	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-皇家英里小区2号箱式变1号变压器	630	13.90	542	542	未进入负面清单	否	无	
8636	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-皇家英里小区3号箱式变1号变压器	630	11.38	558	558	未进入负面清单	否	无	
8637	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-皇家英里小区4号箱式变1号变压器	630	10.00	567	567	未进入负面清单	否	无	
8638	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-皇家英里小区5号箱式变1号变压器	630	11.79	556	556	未进入负面清单	否	无	
8639	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-皇家英里小区6号箱式变1号变压器	630	11.34	559	559	未进入负面清单	否	无	

8640	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-皇家英里小区7号箱式变1号变压器	630	12.26	553	553	未进入负面清单	否	无	
8641	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-聚合城小区11号箱式变1号变压器	630	24.91	473	473	未进入负面清单	否	无	
8642	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-聚合城小区12号箱式变1号变压器	630	23.86	480	480	未进入负面清单	否	无	
8643	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-聚合城小区13号箱式变1号变压器	400	27.45	290	290	未进入负面清单	否	无	
8644	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-聚合城小区14号箱式变1号变压器	400	17.62	330	330	未进入负面清单	否	无	
8645	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-聚合城小区15号箱式变1号变压器	630	6.51	589	589	未进入负面清单	否	无	
8646	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-聚合城小区15号箱式变2号变压器	630	7.63	582	582	未进入负面清单	否	无	

8647	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网-聚合城小区16号箱式变1号变压器	630	5.41	596	596	未进入负面清单	否	无	
8648	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网-太渤分12右17右1号柱上变压器(北)	400	14.69	341	341	未进入负面清单	否	无	
8649	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网-太渤分12右17右1号柱上变压器(南)	400	10.39	358	358	未进入负面清单	否	无	
8650	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网-太渤分4号柱上变压器	200	13.53	173	173	未进入负面清单	否	无	
8651	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网-太渤分5号柱上变压器	400	25.41	298	298	未进入负面清单	否	无	
8652	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区1号箱式变1号变压器	630	13.49	545	545	未进入负面清单	否	无	
8653	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区2号箱式变1号变压器	500	13.08	435	435	未进入负面清单	否	无	

8654	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区3号箱式变1号变压器	630	9.44	571	571	未进入负面清单	否	无	
8655	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区4号箱式变1号变压器	500	11.12	444	444	未进入负面清单	否	无	
8656	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区5号箱式变1号变压器	630	11.22	559	559	未进入负面清单	否	无	
8657	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区6号箱式变1号变压器	630	10.04	567	567	未进入负面清单	否	无	
8658	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区7号箱式变1号变压器	630	11.69	556	556	未进入负面清单	否	无	
8659	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区8号箱式变1号变压器	630	9.30	571	571	未进入负面清单	否	无	
8660	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	电网-星河国府小区9号箱式变1号变压器	630	9.93	567	567	未进入负面清单	否	无	

8661	国网营口市站前区供电公司	光华变	光太线	太渤分12右7号柱上变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
8662	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	PMS-长城公寓小区2号箱式变2号变压器	400	29.57	282	282	未进入负面清单	否	无	
8663	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	PMS-长城小区1号箱式变2号变压器	630	14.58	538	538	未进入负面清单	否	无	
8664	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	PMS-富安明居小区箱式变2号变压器	630	21.46	495	495	未进入负面清单	否	无	
8665	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	pms-奥隆达精湛箱式变1号变压器	630	10.90	561	561	未进入负面清单	否	无	
8666	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	pms-光厦线43号柱上变压器	315	21.80	246	246	未进入负面清单	否	无	
8667	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	pms-光厦线52号柱上变压器	315	52.51	150	150	未进入负面清单	否	无	
8668	国网营口市站前区供电公司	光华变	光厦线	pms-光厦线55左之2号柱上变压器	315	95.33	15	15	2025.03.26	是	2025.12	

8669	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网-长城公寓小区2号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8670	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网-长城小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8671	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网-富安居小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8672	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网-红运家园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8673	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	电网-红运家园小区3号箱式变2号变压器	630	83.77	102	102	2025.05.12	是	2025.12	
8674	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	光厦线51右4号柱上变压器	315	20.94	249	249	未进入负面清单	否	无	
8675	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	机一线红运家园1#	630	17.14	522	522	未进入负面清单	否	无	
8676	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	机一线红运家园2#	630	15.03	535	535	未进入负面清单	否	无	
8677	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	机一线红运家园3#	630	22.50	488	488	未进入负面清单	否	无	

8678	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	兴旺人家小区1号箱式变101开关配电变压器	630	13.03	548	548	未进入负面清单	否	无	
8679	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光厦线	兴旺人家小区2号箱式变101开关配电变压器	630	5.62	595	595	未进入负面清单	否	无	
8680	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	pms-东方新天地小区1号箱式变1号变压器	630	22.18	490	490	未进入负面清单	否	无	
8681	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区1号箱式变101开关柜配电变压器	630	12.79	549	549	未进入负面清单	否	无	
8682	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区2号箱式变101开关柜配电变压器	630	21.11	497	497	未进入负面清单	否	无	
8683	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区3号箱式变101开关柜配电变压器	630	11.93	555	555	未进入负面清单	否	无	

8684	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区4号箱式变101开关柜配电变压器	400	20.49	318	318	未进入负面清单	否	无	
8685	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区5号箱式变101开关柜配电变压器	630	8.80	575	575	未进入负面清单	否	无	
8686	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区6号箱式变101开关柜配电变压器	630	11.39	558	558	未进入负面清单	否	无	
8687	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区7号箱式变101开关柜配电变压器	630	11.62	557	557	未进入负面清单	否	无	
8688	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区8号箱式变101开关柜配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8689	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家A区小区9号箱式变101开关柜配电变压器	630	7.23	584	584	未进入负面清单	否	无	

8690	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区1号箱式变101开关配电变压器	630	10.48	564	564	未进入负面清单	否	无	
8691	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区2号箱式变101开关配电变压器	630	10.13	566	566	未进入负面清单	否	无	
8692	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区3号箱式变101开关配电变压器	630	10.30	565	565	未进入负面清单	否	无	
8693	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区4号箱式变101开关配电变压器	630	14.80	537	537	未进入负面清单	否	无	
8694	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区5号箱式变101开关配电变压器	630	21.97	492	492	未进入负面清单	否	无	
8695	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区6号箱式变101开关配电变压器	630	8.08	579	579	未进入负面清单	否	无	

8696	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区7号箱式变101开关配电变压器	630	13.36	546	546	未进入负面清单	否	无	
8697	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区8号箱式变101开关配电变压器	630	12.94	548	548	未进入负面清单	否	无	
8698	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	滨水人家B区小区9号箱式变101开关配电变压器	400	12.23	351	351	未进入负面清单	否	无	
8699	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-东方新天地小区6号箱式变1号变压器	400	11.85	353	353	未进入负面清单	否	无	
8700	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-东方新天地小区7号箱式变2号变压器	400	16.22	335	335	未进入负面清单	否	无	
8701	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-光园线36左11号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	

8702	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-向阳维多俚湾小区1号箱式变1号变压器	400	29.28	283	283	未进入负面清单	否	无	
8703	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-向阳维多俚湾小区2号箱式变1号变压器	400	13.73	345	345	未进入负面清单	否	无	
8704	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-向阳维多俚湾小区3号箱式变1号变压器	400	30.49	278	278	未进入负面清单	否	无	
8705	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-向阳香格里拉湾小区1#箱式变1#变压器	315	8.22	289	289	未进入负面清单	否	无	
8706	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-向阳香格里拉湾小区1#箱式变2#变压器	315	14.13	270	270	未进入负面清单	否	无	
8707	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-向阳香格里拉湾小区2#箱式变1#变压器	315	13.27	273	273	未进入负面清单	否	无	
8708	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	电网-拥军花园小区1号箱式变1号变压器	630	17.61	519	519	未进入负面清单	否	无	

8709	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地2#	630	17.24	521	521	未进入负面清单	否	无	
8710	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地3#	630	14.32	540	540	未进入负面清单	否	无	
8711	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地5#	630	14.09	541	541	未进入负面清单	否	无	
8712	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	东方新天地小区4号箱式变1号变压器	630	23.61	481	481	未进入负面清单	否	无	
8713	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	民富新苑2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8714	国网营口市站前区供电公司	光华变	光园线	民富新苑2号箱式变2号变压器	630	44.28	351	351	未进入负面清单	否	无	
8715	国网营口市站前区供电公司	光华变	光运线	pms-贺太分2号柱上变压器	315	40.94	186	186	未进入负面清单	否	无	
8716	国网营口市站前区供电公司	光华变	光运线	pms-美景回迁楼箱式变1号变压器	630	17.77	518	518	未进入负面清单	否	无	
8717	国网营口市站前区供电公司	光华变	光运线	pms-美景回迁楼箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8718	国网营口市站前区供电公司	光华变	光运线	pms-新丰园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

8719	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	pms-新丰园小区2箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8720	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	白庙子线新丰园小区1#	630	11.78	556	556	未进入负面清单	否	无	
8721	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	白庙子线新丰园小区2#	630	17.74	518	518	未进入负面清单	否	无	
8722	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	电网-光运线23左14号柱上变压器	315	40.38	188	188	未进入负面清单	否	无	
8723	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	电网-光运线25右4号柱上变	400	3.38	386	386	未进入负面清单	否	无	
8724	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	电网-光运线30右8号柱上变压器	200	14.62	171	171	未进入负面清单	否	无	
8725	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	东方绿地小区1#	630	18.57	513	513	未进入负面清单	否	无	
8726	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	光运线23号柱上变压器	200	46.94	106	106	未进入负面清单	否	无	
8727	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光运线	光运线30右13号柱上变压器	315	24.45	238	238	未进入负面清单	否	无	
8728	国网营口市站前区供电分公司	光华变	华乐线	pms-南开线24右1号柱上变压器	250	35.30	162	162	未进入负面清单	否	无	

8729	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS-客运站南回迁楼配电室2号变压器	630	15.98	529	529	未进入负面清单	否	无	
8730	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS-南湖公寓7号箱式变2号变压器	630	22.58	488	488	未进入负面清单	否	无	
8731	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS-南湖春江公寓1号箱式变2号变压器	500	18.89	406	406	未进入负面清单	否	无	
8732	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS-南湖春江公寓2号箱式变2号变压器	630	14.83	537	537	未进入负面清单	否	无	
8733	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS-南湖春江公寓3号箱式变2号变压器	630	13.91	542	542	未进入负面清单	否	无	
8734	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS-天辅圣堡1号箱式变2号变压器	500	25.81	371	371	未进入负面清单	否	无	
8735	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	PMS-天辅圣堡2号箱式变2号变压器	400	55.29	179	179	未进入负面清单	否	无	

8736	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-客运站南回迁楼小区2号箱式变2号变压器	630	10.10	566	566	未进入负面清单	否	无	
8737	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南湖春江公寓小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8738	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南湖春江公寓小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8739	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南湖公寓小区10号箱式变1号变压器	630	26.23	465	465	未进入负面清单	否	无	
8740	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南湖公寓小区7号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8741	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南湖公寓小区8号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8742	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南湖公寓小区8号箱式变2号变压器	630	30.55	438	438	未进入负面清单	否	无	

8743	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南湖公寓小区9号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8744	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开1号箱式变2号变压器	500	18.95	405	405	未进入负面清单	否	无	
8745	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开4号箱式变2号变压器	500	22.48	388	388	未进入负面清单	否	无	
8746	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开线16右4号柱上变压器	160	13.97	138	138	未进入负面清单	否	无	
8747	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开线32右1号柱上变压器	400	31.74	273	273	未进入负面清单	否	无	
8748	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开线35号柱上变压器	315	20.70	250	250	未进入负面清单	否	无	
8749	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开线9号柱上变压器	315	18.86	256	256	未进入负面清单	否	无	
8750	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8751	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	pms-南开小区2号箱式变1号变压器	500	9.57	452	452	未进入负面清单	否	无	

8752	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南开小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8753	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南开小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8754	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南开小区3号箱式变2号变压器	630	13.82	543	543	未进入负面清单	否	无	
8755	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南开小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8756	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南开小区5号箱式变2号变压器	630	17.80	518	518	未进入负面清单	否	无	
8757	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南密小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8758	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-南密小区1号箱式变2号变压器	500	31.75	341	341	未进入负面清单	否	无	
8759	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	pms-盼南分10左3号柱上变压器	160	0.00	160	160	未进入负面清单	否	无	

8760	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	电网-pms-南开线14号柱上变压器	400	11.05	356	356	未进入负面清单	否	无	
8761	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	电网-慧泉佳苑小区1号箱式变1号变压器	500	16.82	416	416	未进入负面清单	否	无	
8762	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	电网-慧泉佳苑小区2号箱式变1号变压器	630	12.41	552	552	未进入负面清单	否	无	
8763	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	电网-慧泉佳苑小区3号箱式变1号变压器	630	11.01	561	561	未进入负面清单	否	无	
8764	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	电网-客运站南回迁楼2号箱式变1号变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
8765	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	电网-南湖公寓小区6号配变站101开关柜配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8766	国网营口市站前区供电公司	光华变	南开线	电网-南湖公寓小区9号箱式变2号变压器	630	19.79	505	505	未进入负面清单	否	无	

8767	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网-天辅圣堡小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8768	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	电网-天辅圣堡小区2号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8769	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	红云人家小区箱式变101开关配电变压器	630	47.86	328	328	未进入负面清单	否	无	
8770	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	红云人家小区箱式变102开关配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8771	国网营口市站前区供电分公司	光华变	南开线	南湖公寓小区6号配变电站102开关柜配电变压器	630	21.65	494	494	未进入负面清单	否	无	
8772	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	PMS-怡盛园小区1号配变电站3号变压器	630	27.20	459	459	未进入负面清单	否	无	
8773	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-交通1号箱式变1号变压器	315	35.68	203	203	未进入负面清单	否	无	

8774	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-交通2号箱式变1号变压器	315	30.97	217	217	未进入负面清单	否	无	
8775	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-盼盼路2号箱式变1号变压器	500	40.20	299	299	未进入负面清单	否	无	
8776	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-盼盼线2左1号分支箱左6号柱上变压器(西)	315	34.96	205	205	未进入负面清单	否	无	
8777	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-盼盼线30左1号环网柜左4号柱上变压器	400	14.65	341	341	未进入负面清单	否	无	
8778	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-盼盼线30左1号环网柜左6号柱上变压器(东)	315	26.53	231	231	未进入负面清单	否	无	
8779	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-森达药房箱式变1号变压器	160	53.46	74	74	未进入负面清单	否	无	
8780	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-学府园小区1号配电室2号变压器	630	19.68	506	506	未进入负面清单	否	无	

8781	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-永江花园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8782	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-永江花园小区1号箱式变2号变压器	630	11.57	557	557	未进入负面清单	否	无	
8783	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-永江花园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8784	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-永江花园小区2号箱式变2号变压器	630	16.69	525	525	未进入负面清单	否	无	
8785	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-永江小区中心配电室1号变压器	1600	11.56	1415	1415	未进入负面清单	否	无	
8786	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-永江小区中心配电室2号变压器	1600	29.22	1132	1132	未进入负面清单	否	无	
8787	国网营口市站前区供电分公司	光华变	盼盼线	pms-育才小区3号箱式变1号变压器	630	18.46	514	514	未进入负面清单	否	无	

8788	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	pms-怡盛园小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8789	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	pms-鑫磊置业1号箱式变1号变压器	500	6.29	469	469	未进入负面清单	否	无	
8790	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	电网-pms-盼盼线2左1号分支箱左2号柱上变压器	200	24.70	151	151	未进入负面清单	否	无	
8791	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	电网-怡盛园小区2号配电室1号变压器	630	26.06	466	466	未进入负面清单	否	无	
8792	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	电网-怡盛园小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8793	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	电网-怡盛园小区2号配电室3号变压器	630	23.25	484	484	未进入负面清单	否	无	
8794	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	太平洋酒店箱式变1号变压器	250	59.85	100	100	未进入负面清单	否	无	
8795	国网营口市站前区供电公司	光华变	盼盼线	学府园小区1号配电室1号变压器	630	25.83	467	467	未进入负面清单	否	无	

8796	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	PMS-新家园小区1号箱式变2号变压器	400	26.33	295	295	未进入负面清单	否	无	
8797	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	pms-城南公馆小区1号箱式变1号变压器	630	29.36	445	445	未进入负面清单	否	无	
8798	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	pms-城南公馆小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8799	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	pms-城南公馆小区2号箱式变1号变压器	630	21.93	492	492	未进入负面清单	否	无	
8800	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	pms-城南公馆小区3号箱式变1号变压器	630	22.30	490	490	未进入负面清单	否	无	
8801	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	pms-城南公馆小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8802	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	pms-南湖分46号柱上变压器	315	29.42	222	222	未进入负面清单	否	无	
8803	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	pms-南湖分5号柱上变压器	315	49.42	159	159	未进入负面清单	否	无	

8804	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖分7号柱上变压器	315	40.48	187	187	未进入负面清单	否	无	
8805	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖公寓2号箱式变1号变压器	630	27.11	459	459	未进入负面清单	否	无	
8806	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖公寓3号箱式变1号变压器	630	11.37	558	558	未进入负面清单	否	无	
8807	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖公寓小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8808	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖公寓小区1号箱式变2号变压器	630	21.92	492	492	未进入负面清单	否	无	
8809	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖公寓小区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8810	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖公寓小区4号箱式变2号变压器	630	23.92	479	479	未进入负面清单	否	无	

8811	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖公寓小区5号箱式变2号变压器	630	27.50	457	457	未进入负面清单	否	无	
8812	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖市场1号箱式变1号变压器	630	45.36	344	344	未进入负面清单	否	无	
8813	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-南湖小区2号配电室1号变压器	630	43.97	353	353	未进入负面清单	否	无	
8814	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-天辅圣堡小区3号箱式变1号变压器	800	19.97	640	640	未进入负面清单	否	无	
8815	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-天辅圣堡小区3号箱式变2号变压器	800	10.59	715	715	未进入负面清单	否	无	
8816	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-天辅圣堡小区3号箱式变3号变压器	315	31.92	214	214	未进入负面清单	否	无	
8817	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	pms-怡通线42号柱上变压器	400	20.60	318	318	未进入负面清单	否	无	
8818	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-pms-怡通线30号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	

8819	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-pms-怡通线34号柱上变压器	200	26.93	146	146	未进入负面清单	否	无	
8820	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-pms-怡通线39号柱上变压器	200	19.22	162	162	未进入负面清单	否	无	
8821	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-城南公馆4号箱式变1号配电变压器	630	35.44	407	407	未进入负面清单	否	无	
8822	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-城南公馆4号箱式变2号配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8823	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-城南公馆小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8824	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-富甲一方小区1号配电室1号变压器	800	7.99	736	736	未进入负面清单	否	无	
8825	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-富甲一方小区2号配电室1号变压器	800	7.28	742	742	未进入负面清单	否	无	

8826	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	电网-南湖小区1号配电室2号变压器	630	31.83	429	429	未进入负面清单	否	无	
8827	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	电网-南湖小区3号箱式变1号变压器	630	11.05	560	560	未进入负面清单	否	无	
8828	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	电网-天字宏府3号箱式变2号变压器	630	60.60	248	248	未进入负面清单	否	无	
8829	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	电网-天字宏府（回迁楼）小区1号配电变站1号配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8830	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	电网-天字宏府（回迁楼）小区1号配电变站2号配电变压器	630	13.34	546	546	未进入负面清单	否	无	
8831	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡通线	电网-天字宏府（回迁楼）小区2号配电变站101开关柜配电变压器	630	16.91	523	523	未进入负面清单	否	无	

8832	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-天宇宏府小区4号箱式变1号变压器	630	26.25	465	465	未进入负面清单	否	无	
8833	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-天宇宏府小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8834	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-天宇宏府小区5号箱式变1号变压器	630	10.49	564	564	未进入负面清单	否	无	
8835	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-怡通线南湖分25左1号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
8836	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-怡通线南湖分39右2号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
8837	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-怡通线南湖分6右3号柱上变压器	400	45.79	217	217	未进入负面清单	否	无	
8838	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖AB楼小区1号箱式变101开关配电变压器	630	51.26	307	307	未进入负面清单	否	无	

8839	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖AB楼小区2号箱式变101开关配电变压器	630	22.06	491	491	未进入负面清单	否	无	
8840	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8841	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	怡通线蓝郡小区1#	630	23.50	482	482	未进入负面清单	否	无	
8842	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	怡通线蓝郡小区2#	630	19.99	504	504	未进入负面清单	否	无	
8843	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	怡通线蓝郡小区3#	630	23.00	485	485	未进入负面清单	否	无	
8844	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS-美景1号箱式变2号变压器	630	20.91	498	498	未进入负面清单	否	无	
8845	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS-美景2号箱式变2号变压器	630	7.63	582	582	未进入负面清单	否	无	
8846	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS-怡园1号箱式变2号变压器	630	22.46	489	489	未进入负面清单	否	无	
8847	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS-怡园3号箱式变2号变压器	630	10.46	564	564	未进入负面清单	否	无	
8848	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS-怡园线美景英伦郡3号箱式变1号变压器	630	19.11	510	510	未进入负面清单	否	无	

8849	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	PMS-怡园线美景英伦郡4号箱式变1号变压器	630	30.87	436	436	未进入负面清单	否	无	
8850	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-枫合万嘉小区1号配电室1号变压器	800	19.90	641	641	未进入负面清单	否	无	
8851	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-枫合万嘉小区1号配电室2号变压器	800	31.30	550	550	未进入负面清单	否	无	
8852	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-枫合万嘉小区1号配电室3号变压器	800	24.07	607	607	未进入负面清单	否	无	
8853	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-枫合万嘉小区2号配电室1号变压器	800	25.36	597	597	未进入负面清单	否	无	
8854	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园3号箱式变1号变压器	630	14.61	538	538	未进入负面清单	否	无	
8855	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园4号箱式变1号变压器	630	18.14	516	516	未进入负面清单	否	无	

8856	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园小区1号箱式变1号变压器	630	27.70	455	455	未进入负面清单	否	无	
8857	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8858	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园小区2号箱式变1号变压器	630	26.64	462	462	未进入负面清单	否	无	
8859	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8860	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园小区5号箱式变1号变压器	630	35.93	404	404	未进入负面清单	否	无	
8861	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-桂丰园小区5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8862	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-君临天下3号箱式变1号变压器	630	24.74	474	474	未进入负面清单	否	无	
8863	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-君临天下4号箱式变1号变压器	630	14.11	541	541	未进入负面清单	否	无	

8864	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-君临天下小区1号箱式变1号变压器	250	48.55	129	129	未进入负面清单	否	无	
8865	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-君临天下小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8866	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-君临天下小区2号箱式变1号变压器	250	37.73	156	156	未进入负面清单	否	无	
8867	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-君临天下小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8868	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-美景小区4号箱式变1号变压器	630	11.56	557	557	未进入负面清单	否	无	
8869	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-美景英伦郡2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8870	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-美景英伦郡小区1号箱式变1号变压器	630	34.26	414	414	未进入负面清单	否	无	

8871	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-美景英伦郡小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8872	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-美景英伦郡小区2号箱式变1号变压器	630	21.88	492	492	未进入负面清单	否	无	
8873	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-美景英伦郡小区5号箱式变1号变压器	630	18.11	516	516	未进入负面清单	否	无	
8874	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-美景英伦郡小区6号箱式变1号变压器	630	11.66	557	557	未进入负面清单	否	无	
8875	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-世纪花园小区1号箱式变1号变压器	500	40.38	298	298	未进入负面清单	否	无	
8876	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-世纪花园小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8877	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡园线	pms-怡园小区2号箱式变1号变压器	630	8.11	579	579	未进入负面清单	否	无	

8878	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-怡园小区2号箱式变2号变压器	630	11.08	560	560	未进入负面清单	否	无	
8879	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-怡园小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8880	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-怡园小区中心配电室2号变压器	1000	8.97	910	910	未进入负面清单	否	无	
8881	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	pms-怡园中心变配电室1号变压器	1000	0.00	1000	1000	未进入负面清单	否	无	
8882	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	电网-枫合万嘉小区3号箱式变1号变压器	400	3.57	386	386	未进入负面清单	否	无	
8883	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	电网-怡园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8884	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	君临天下小区4号箱式变2号变压器	500	10.54	447	447	未进入负面清单	否	无	
8885	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	怡园线15号柱上变压器	200	60.28	79	79	未进入负面清单	否	无	
8886	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	怡园线君临天下2#	500	13.86	431	431	未进入负面清单	否	无	

8887	国网营口市站前区供电公司	光华变	怡园线	怡园线美景新华府3#	630	15.18	534	534	未进入负面清单	否	无	
8888	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	LS-君汇上品小区1#	630	21.93	492	492	未进入负面清单	否	无	
8889	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	LS-君汇上品小区3#	630	11.48	558	558	未进入负面清单	否	无	
8890	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	LS-君汇上品小区4#	630	29.47	444	444	未进入负面清单	否	无	
8891	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	LS-君汇上品小区5#	630	28.69	449	449	未进入负面清单	否	无	
8892	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	LS-君汇上品小区8#	630	24.02	479	479	未进入负面清单	否	无	
8893	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	PMS-大水塘别墅2号变压器	400	12.49	350	350	未进入负面清单	否	无	
8894	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网-10kV南昌甲线14左5号柱上变压器	100	15.20	85	85	未进入负面清单	否	无	
8895	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网-保利五月花小区4号配电室1号变压器	630	15.84	530	530	未进入负面清单	否	无	
8896	国网营口市站前区供电公司	南湖变	南昌甲线	电网-保利五月花小区4号配电室2号变压器	630	15.20	534	534	未进入负面清单	否	无	

8897	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	电网-大水塘别墅小区1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8898	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	电网-君汇上品小区2号箱变102开关柜配电变压器	500	25.41	373	373	未进入负面清单	否	无	
8899	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	君汇上品9号箱变101开关柜配电变压器	630	21.60	494	494	未进入负面清单	否	无	
8900	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	君汇上品小区6号箱变101开关柜配电变压器	500	24.23	379	379	未进入负面清单	否	无	
8901	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	君汇上品小区7号箱变102开关柜配电变压器	500	14.77	426	426	未进入负面清单	否	无	
8902	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌甲线	南昌甲线14右4号柱上变压器	200	7.66	185	185	未进入负面清单	否	无	
8903	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms-滨水人家C区小区3号箱式变1号变压器	315	13.39	273	273	未进入负面清单	否	无	

8904	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms-滨水人家小区C区1号箱式变1号变压器	630	16.33	527	527	未进入负面清单	否	无	
8905	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms-滨水人家小区C区2号箱式变1号变压器	630	13.76	543	543	未进入负面清单	否	无	
8906	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms-滨水人家小区C区4号箱式变1号变压器	630	16.30	527	527	未进入负面清单	否	无	
8907	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms-滨水人家小区C区5号箱式变1号变压器	630	16.72	525	525	未进入负面清单	否	无	
8908	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	pms-滨水人家小区C区6号箱式变1号变压器	630	17.79	518	518	未进入负面清单	否	无	
8909	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-保利五月花小区1号变压器	630	30.77	436	436	未进入负面清单	否	无	
8910	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-保利五月花小区2号箱式变1号变压器	400	33.35	267	267	未进入负面清单	否	无	

8911	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-保利五月花小区3号配电室1号变压器	630	21.08	497	497	未进入负面清单	否	无	
8912	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-保利五月花小区3号配电室2号变压器	630	20.05	504	504	未进入负面清单	否	无	
8913	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-林昌天铂小区1#箱式变1号变压器	500	18.35	408	408	未进入负面清单	否	无	
8914	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-林昌天铂小区2号箱式变1号变压器	500	20.41	398	398	未进入负面清单	否	无	
8915	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-林昌天铂小区3号箱式变1号变压器	500	14.95	425	425	未进入负面清单	否	无	
8916	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	南昌乙线	电网-林昌天铂小区4号箱式变1号变压器	500	17.64	412	412	未进入负面清单	否	无	
8917	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS-诚泰园1号箱式变2号变压器	500	22.42	388	388	未进入负面清单	否	无	

8918	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS-诚泰园2号箱式变2号变压器	500	26.05	370	370	未进入负面清单	否	无	
8919	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS-莲花小区1号配变电站2号变压器	630	13.59	544	544	未进入负面清单	否	无	
8920	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	PMS-莲花小区4号箱式变2号变压器	400	30.28	279	279	未进入负面清单	否	无	
8921	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms-百花园箱式变1号变压器	400	15.31	339	339	未进入负面清单	否	无	
8922	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms-东塔小区1号箱式变1号变压器	315	13.96	271	271	未进入负面清单	否	无	
8923	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms-东塔小区1号箱式变2号变压器	500	8.81	456	456	未进入负面清单	否	无	
8924	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms-海湾小区1号箱式变1号变压器	250	15.18	212	212	未进入负面清单	否	无	
8925	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	东升线	pms-海湾小区2号箱式变1号变压器	250	5.77	236	236	未进入负面清单	否	无	

8926	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	pms-新兴小区2号箱式变1号变压器	315	38.73	193	193	未进入负面清单	否	无	
8927	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	pms-园林小区箱式变1号变压器	400	12.47	350	350	未进入负面清单	否	无	
8928	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	pms-装饰材料城箱式变1号变压器	630	10.38	565	565	未进入负面清单	否	无	
8929	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-pms-东升线15号柱上变压器	400	66.82	133	133	未进入负面清单	否	无	
8930	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-pms-东升线40号柱上变压器	200	69.88	60	60	未进入负面清单	否	无	
8931	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-诚泰园小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8932	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-诚泰园小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8933	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-东港小区1号箱式变1号变压器	315	37.00	198	198	未进入负面清单	否	无	

8934	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-东港小区1号箱式变2号配电室	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8935	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-东升线35号柱上变压器	315	35.23	204	204	未进入负面清单	否	无	
8936	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-莲花分14号柱上变压器	315	11.50	279	279	未进入负面清单	否	无	
8937	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-莲花小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8938	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	电网-莲花小区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8939	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	东升线莲花分16号柱上变压器	315	66.33	106	106	未进入负面清单	否	无	
8940	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	东升小区2号配电室101间隔配电变压器	630	13.68	544	544	未进入负面清单	否	无	
8941	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	莲花小区5号箱式变1号变压器	400	7.41	370	370	未进入负面清单	否	无	
8942	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	莲花小区6号箱式变1号变压器	400	6.20	375	375	未进入负面清单	否	无	

8943	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	一官小区1号箱式变1号变压器	400	3.51	386	386	未进入负面清单	否	无	
8944	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	东升线	站桥小区1号箱式变1号变压器	315	19.86	252	252	未进入负面清单	否	无	
8945	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms-勤俭小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8946	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms-勤俭小区3号箱式变2号变压器	630	11.68	556	556	未进入负面清单	否	无	
8947	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms-勤俭小区4号箱式变1号变压器	630	8.79	575	575	未进入负面清单	否	无	
8948	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	芳叶线	pms-勤俭小区5号箱式变1号变压器	630	13.66	544	544	未进入负面清单	否	无	
8949	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	PMS-莲花小区2号配变电站2号变压器	630	21.29	496	496	未进入负面清单	否	无	
8950	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	PMS-莲花小区3号箱式变2号变压器	500	14.08	430	430	未进入负面清单	否	无	
8951	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	pms-供电局箱式变1号变压器	500	34.90	326	326	未进入负面清单	否	无	

8952	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	pms-一中箱式变1号变压器	500	29.61	352	352	未进入负面清单	否	无	
8953	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	pms-永胜小区1号箱式变1号变压器	630	2.92	612	612	未进入负面清单	否	无	
8954	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	pms-永胜小区2号箱式变1号变压器	630	6.34	590	590	未进入负面清单	否	无	
8955	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网-pms-公园线24号柱上变压器	200	16.99	166	166	未进入负面清单	否	无	
8956	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网-pms-公园线29号柱上变压器	400	13.66	345	345	未进入负面清单	否	无	
8957	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网-pms-站前分14号柱上变压器	400	17.24	331	331	未进入负面清单	否	无	
8958	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网-东升线19号柱上变压器	400	25.80	297	297	未进入负面清单	否	无	
8959	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网-莲花小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8960	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	公园线	电网-莲花小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	

8961	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	电网-铁路小区1号箱式变1号变压器	500	15.49	423	423	未进入负面清单	否	无	
8962	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	电网-铁路小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8963	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	电网-站前分8号柱上变压器	315	17.82	259	259	未进入负面清单	否	无	
8964	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	东城花园小区7号箱式变1号变压器	630	10.31	565	565	未进入负面清单	否	无	
8965	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	东城花园小区7号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8966	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	东城花园小区8号箱式变1号变压器	630	24.75	474	474	未进入负面清单	否	无	
8967	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	东城花园小区8号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8968	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	公园线23号柱上变压器	400	42.17	231	231	未进入负面清单	否	无	
8969	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	汇丰箱式变1号变压器	400	8.12	368	368	未进入负面清单	否	无	

8970	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	铁龙小区1号箱式变1号变压器	400	8.96	364	364	未进入负面清单	否	无	
8971	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	铁龙小区2号箱式变1号变压器	400	25.57	298	298	未进入负面清单	否	无	
8972	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	铁龙小区3号箱式变1号变压器	400	8.59	366	366	未进入负面清单	否	无	
8973	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	一官小区2号箱式变1号变压器	500	8.08	460	460	未进入负面清单	否	无	
8974	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	银河小区1号箱式变1号变压器	315	8.13	289	289	未进入负面清单	否	无	
8975	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	银河小区2号配电室1号变压器	400	11.55	354	354	未进入负面清单	否	无	
8976	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	银河小区3号箱式变1号变压器	630	18.12	516	516	未进入负面清单	否	无	
8977	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	站前分12左1号柱上变压器	400	28.30	287	287	未进入负面清单	否	无	
8978	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	站前分7号柱上变压器	315	29.20	223	223	未进入负面清单	否	无	
8979	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	公园线	中阳小区2号箱式变1号变压器	315	18.18	258	258	未进入负面清单	否	无	

8980	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS-佰仕印象小区1号箱式变1号变压器	630	31.82	430	430	未进入负面清单	否	无	
8981	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS-格林新居2号箱式变2号变压器	500	16.47	418	418	未进入负面清单	否	无	
8982	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS-格林新居3号箱式变2号变压器	630	25.77	468	468	未进入负面清单	否	无	
8983	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	PMS-建丰新苑2号箱式变1号变压器	630	13.96	542	542	未进入负面清单	否	无	
8984	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms-东新小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8985	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms-东新小区1号配电室3号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
8986	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms-格林新居小区5号箱式变1号变压器	630	12.31	552	552	未进入负面清单	否	无	
8987	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤丰线	pms-水务回迁楼小区2号箱式变	630	22.28	490	490	未进入负面清单	否	无	

8988	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	pms-水务回迁楼小区3号箱式变	630	32.00	428	428	未进入负面清单	否	无	
8989	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	pms-逸兴园小区1号箱式变1号变压器	315	61.88	120	120	未进入负面清单	否	无	
8990	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	pms-逸兴园小区2号箱式变1号变压器	630	13.10	547	547	未进入负面清单	否	无	
8991	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	pms-逸兴园小区3号箱式变2号变压器	630	19.53	507	507	未进入负面清单	否	无	
8992	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-格林新居小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
8993	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-格林新居小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
8994	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-格林新居小区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

8995	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-锦联经典名郡小区3号配电站1号配电变压器	630	37.12	396	396	未进入负面清单	否	无	
8996	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-锦联经典名郡小区3号配电站2号配电变压器	630	37.94	391	391	未进入负面清单	否	无	
8997	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-勤丰线11号柱上变压器	400	26.96	292	292	未进入负面清单	否	无	
8998	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-勤丰线12右14右7号柱上变压器	400	32.30	271	271	未进入负面清单	否	无	
8999	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-勤丰线12右18号柱上变压器	400	33.48	266	266	未进入负面清单	否	无	
9000	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-水务回迁楼小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9001	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-水务回迁楼小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9002	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-水务回迁楼小区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9003	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-天扬馨苑小区1号箱式变1号变压器	500	15.41	423	423	未进入负面清单	否	无	
9004	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	电网-天扬馨苑小区1号箱式变2号变压器	500	10.81	446	446	未进入负面清单	否	无	
9005	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区1号配电室1号配电变压器	500	36.17	319	319	未进入负面清单	否	无	
9006	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区1号配电室2号配电变压器	500	24.64	377	377	未进入负面清单	否	无	
9007	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区2号箱式变101间隔配电变压器	400	28.17	287	287	未进入负面清单	否	无	

9008	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区3号箱式变101间隔配电变压器	500	22.68	387	387	未进入负面清单	否	无	
9009	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	建丰生活城小区4号箱式变101间隔配电变压器	400	30.29	279	279	未进入负面清单	否	无	
9010	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	勤丰线12右10号柱上变压器	400	33.03	268	268	未进入负面清单	否	无	
9011	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	勤丰线12右2号柱上变压器	315	24.04	239	239	未进入负面清单	否	无	
9012	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	勤丰线15号柱上变压器	400	25.23	299	299	未进入负面清单	否	无	
9013	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	水务回迁楼小区1号箱式变	630	17.11	522	522	未进入负面清单	否	无	
9014	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	荧光线东新小区1#	630	28.87	448	448	未进入负面清单	否	无	
9015	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	荧光线格林新居1#	500	16.05	420	420	未进入负面清单	否	无	
9016	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	荧光线格林新居4#	630	15.37	533	533	未进入负面清单	否	无	
9017	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	荧光线建丰新苑1#	630	11.90	555	555	未进入负面清单	否	无	

9018	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤丰线	荧光线建丰新苑3#	630	19.89	505	505	未进入负面清单	否	无	
9019	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	PMS-东福园4号箱式变1号变压器	500	17.66	412	412	未进入负面清单	否	无	
9020	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	pms-东福园3号箱式变1号变压器	500	9.72	451	451	未进入负面清单	否	无	
9021	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	pms-福山花园1号箱式变1号变压器	630	15.14	535	535	未进入负面清单	否	无	
9022	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	pms-福山花园1号箱式变2号变压器	630	14.25	540	540	未进入负面清单	否	无	
9023	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	pms-福山花园2号箱式变1号变压器	630	13.63	544	544	未进入负面清单	否	无	
9024	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	pms-福山花园2号箱式变2号变压器	315	11.68	278	278	未进入负面清单	否	无	
9025	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	pms-福山花园3号箱式变1号变压器	630	15.32	533	533	未进入负面清单	否	无	
9026	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	勤联线	pms-公汽1号箱式变1号变压器	200	36.08	128	128	未进入负面清单	否	无	

9027	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms-商业银行2号箱式变1号变压器	630	38.20	389	389	未进入负面清单	否	无	
9028	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	pms-商业银行3号箱式变1号变压器	630	20.01	504	504	未进入负面清单	否	无	
9029	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	电网-东福园小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9030	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	电网-勤联线20号柱上变压器	315	21.83	246	246	未进入负面清单	否	无	
9031	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	福山花园3号箱式变2号变压器	630	15.93	530	530	未进入负面清单	否	无	
9032	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	勤联线	锦联小区商业1号箱变1号电变压器	630	26.40	464	464	未进入负面清单	否	无	
9033	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-东昌小区1号箱式变1号变压器	400	82.92	68	68	2024.4	是	2025.12	
9034	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-东昌小区2号箱式变1变压器	400	85.84	57	57	2023.12	是	2025.12	

9035	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-锦联经典名郡小区1号配电站1号变压器	630	17.83	518	518	未进入负面清单	否	无	
9036	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-锦联经典名郡小区2号配电站1号变压器	630	16.55	526	526	未进入负面清单	否	无	
9037	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-锦联经典名郡小区2号配电站2号变压器	630	15.41	533	533	未进入负面清单	否	无	
9038	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-勤俭小区1号配电室2号变压器	630	24.87	473	473	未进入负面清单	否	无	
9039	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-勤俭小区1号配电室3号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9040	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-勤俭小区2号配电室1号变压器	630	27.16	459	459	未进入负面清单	否	无	
9041	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-勤俭小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9042	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-勤俭小区2号配电室3号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9043	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-润达线9右4右1号柱上变压器(东)	400	9.38	362	362	未进入负面清单	否	无	
9044	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-润达线9右4右1号柱上变压器(西)	315	11.58	279	279	未进入负面清单	否	无	
9045	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-商业银行1号箱式变1号变压器	315	33.67	209	209	未进入负面清单	否	无	
9046	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区1号配电室1号变压器	630	13.45	545	545	未进入负面清单	否	无	
9047	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9048	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区2号配电室1号变压器	630	19.42	508	508	未进入负面清单	否	无	
9049	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9050	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区3号箱式变1号变压器	630	19.65	506	506	未进入负面清单	否	无	

9051	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9052	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区4号配电室1号变压器	630	27.22	459	459	未进入负面清单	否	无	
9053	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	pms-万友小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9054	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线5右4号柱上变压器	400	44.87	221	221	未进入负面清单	否	无	
9055	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线9右2号柱上变压器	315	12.60	275	275	未进入负面清单	否	无	
9056	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线9右9号柱上变压器	315	34.90	205	205	未进入负面清单	否	无	
9057	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	润达线勤俭小区1#	500	25.83	371	371	未进入负面清单	否	无	
9058	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	新兴小区1号箱式变1号变压器	630	42.18	364	364	未进入负面清单	否	无	
9059	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	润达线	新兴小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9060	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-格林新苑1号箱式变2号变压器	630	24.36	477	477	未进入负面清单	否	无	

9061	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-格林新苑2号箱式变2号变压器	630	31.52	431	431	未进入负面清单	否	无	
9062	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-格林新苑3号箱式变2号变压器	400	25.74	297	297	未进入负面清单	否	无	
9063	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-格林新苑4号箱式变1号变压器	500	24.09	380	380	未进入负面清单	否	无	
9064	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-格林新苑5号箱式变2号变压器	630	20.52	501	501	未进入负面清单	否	无	
9065	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-格林新苑6号箱式变2号变压器	630	20.13	503	503	未进入负面清单	否	无	
9066	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-光华1号配变站2号变压器	630	17.01	523	523	未进入负面清单	否	无	
9067	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-光华3号箱式变2号变压器	500	7.58	462	462	未进入负面清单	否	无	
9068	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-鸿景佳苑1号箱式变2号变压器	630	23.75	480	480	未进入负面清单	否	无	
9069	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-集贤小区配变站2号变压器	630	18.97	510	510	未进入负面清单	否	无	

9070	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-建设2号配变站2号变压器	500	16.66	417	417	未进入负面清单	否	无	
9071	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-新开小区配变站2号变压器	400	19.79	321	321	未进入负面清单	否	无	
9072	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-星光1号箱式变2号变压器	630	13.51	545	545	未进入负面清单	否	无	
9073	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-星光2号箱式变1号变压器	630	14.39	539	539	未进入负面清单	否	无	
9074	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	PMS-育才2号配变站2号变压器	630	24.98	473	473	未进入负面清单	否	无	
9075	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms-城上城小区1号配电站1号变压器	800	23.60	611	611	未进入负面清单	否	无	
9076	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms-城上城小区1号配电站3号变压器	630	20.41	501	501	未进入负面清单	否	无	
9077	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms-城上城小区1号配电站4号变压器	630	23.79	480	480	未进入负面清单	否	无	
9078	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	pms-城上城小区1号箱式变1号变压器	630	20.88	498	498	未进入负面清单	否	无	

9079	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-城上城小区2号箱式变1号变压器	630	17.02	523	523	未进入负面清单	否	无	
9080	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-城上城小区3号箱式变1号变压器	630	15.62	532	532	未进入负面清单	否	无	
9081	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-东华园小区3号箱式变1号变压器	400	10.80	357	357	未进入负面清单	否	无	
9082	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-光华小区4号箱式变1号变压器	630	9.27	572	572	未进入负面清单	否	无	
9083	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-凯莱小区1号箱式变1号变压器	250	51.09	122	122	未进入负面清单	否	无	
9084	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-小雨园小区1号箱式变1号变压器	630	39.18	383	383	未进入负面清单	否	无	
9085	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-小雨园小区1号箱式变2号变压器	630	15.54	532	532	未进入负面清单	否	无	
9086	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-新二线18号柱上变压器	315	15.84	265	265	未进入负面清单	否	无	

9087	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-新二线28右7号柱上变压器	400	13.09	348	348	未进入负面清单	否	无	
9088	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-新二线34号柱上变压器	315	43.93	177	177	未进入负面清单	否	无	
9089	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-新二线水源分26号柱上变压器	315	43.13	179	179	未进入负面清单	否	无	
9090	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-育才小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9091	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	pms-育才小区1号配电室2号变压器	630	45.24	345	345	未进入负面清单	否	无	
9092	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	城上城小区1号配电站2号变压器	800	25.09	599	599	未进入负面清单	否	无	
9093	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-pms-新二线22左2号柱上变压器	315	41.60	184	184	未进入负面清单	否	无	
9094	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-pms-新二线23左2号柱上变压器	400	8.27	367	367	未进入负面清单	否	无	

9095	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-pms-新二线26号柱上变压器	315	43.57	178	178	未进入负面清单	否	无	
9096	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-格林新苑小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9097	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-格林新苑小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9098	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-格林新苑小区3号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9099	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-格林新苑小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9100	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-格林新苑小区5号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9101	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-格林新苑小区6号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9102	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-光华小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9103	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-光华小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9104	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-鸿景佳苑小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9105	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-建设小区2号配电室1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9106	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-新二线水源分25号柱上变压器	315	62.44	118	118	未进入负面清单	否	无	
9107	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	电网-育才小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9108	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	新二线	鸿景佳苑2号箱式变1号配电变压器	630	25.57	469	469	未进入负面清单	否	无	
9109	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-东华园小区2号箱式变1号变压器	630	29.84	442	442	未进入负面清单	否	无	

9110	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-东华园小区2号箱式变2号变压器	630	9.18	572	572	未进入负面清单	否	无	
9111	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-民丰小区1号配电室1号变压器	315	40.65	187	187	未进入负面清单	否	无	
9112	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-民丰小区1号配电室2号变压器	315	55.83	139	139	未进入负面清单	否	无	
9113	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-双兴园小区1号箱式变1号变压器	400	29.93	280	280	未进入负面清单	否	无	
9114	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-育才小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9115	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-育才小区4号箱式变2号变压器	500	35.56	322	322	未进入负面清单	否	无	
9116	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-正隆新苑小区1号箱式变1号变压器	630	9.95	567	567	未进入负面清单	否	无	
9117	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	pms-正隆新苑小区2号箱式变1号变压器	630	17.74	518	518	未进入负面清单	否	无	

9118	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	电网-pms-兴隆线1左4号柱上变压器	200	33.33	133	133	未进入负面清单	否	无	
9119	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	电网-pms-兴隆线光华分12号柱上变压器	200	60.43	79	79	未进入负面清单	否	无	
9120	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	电网-兴隆线1左1+1号柱上变压器	200	33.00	134	134	未进入负面清单	否	无	
9121	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	电网-正隆新苑小区1号箱式变2号变压器	630	12.75	550	550	未进入负面清单	否	无	
9122	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	兴隆线	兴隆线1左1号柱上变压器	315	36.65	200	200	未进入负面清单	否	无	
9123	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	烟厂线	pms-烟厂线16号柱上变压器	400	12.42	350	350	未进入负面清单	否	无	
9124	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	烟厂线	pms-烟厂线4号柱上变压器	400	17.62	330	330	未进入负面清单	否	无	
9125	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	烟厂线	pms-烟厂线8号柱上变压器	315	11.81	278	278	未进入负面清单	否	无	
9126	国网营口市站前区供电公司	勤俭变	烟厂线	东华园小区1号箱式变1号变压器	630	24.53	475	475	未进入负面清单	否	无	

9127	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS-双阳小区1号箱式变2号变压器	500	15.67	422	422	未进入负面清单	否	无	
9128	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS-双阳小区2号箱式变1号变压器	400	14.97	340	340	未进入负面清单	否	无	
9129	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS-双阳小区3号箱式变1号变压器	500	11.05	445	445	未进入负面清单	否	无	
9130	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS-新宇小区1号箱式变2号变压器	500	19.17	404	404	未进入负面清单	否	无	
9131	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS-庄林线太和新邨小区10号箱式变1号变压器	630	14.17	541	541	未进入负面清单	否	无	
9132	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS-庄林线太和新邨小区11号箱式变1号变压器	630	18.28	515	515	未进入负面清单	否	无	
9133	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	PMS-庄林线太和新邨小区12号箱式变1号变压器	630	14.97	536	536	未进入负面清单	否	无	

9134	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS-庄林线太和新邨小区13号箱式变1号变压器	630	17.10	522	522	未进入负面清单	否	无	
9135	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS-庄林线太和新邨小区2号箱式变1号变压器	630	13.59	544	544	未进入负面清单	否	无	
9136	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS-庄林线太和新邨小区3号箱式变1号变压器	630	15.19	534	534	未进入负面清单	否	无	
9137	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	PMS-庄林线太和新邨小区4号箱式变1号变压器	630	16.03	529	529	未进入负面清单	否	无	
9138	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	pms-渤海线1号箱式变1号变压器	500	26.80	366	366	未进入负面清单	否	无	
9139	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	pms-渤海线5号箱式变1号变压器	500	0.37	498	498	未进入负面清单	否	无	
9140	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	pms-恒誉小区1号箱式变1号变压器	630	24.98	473	473	未进入负面清单	否	无	

9141	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms-槐花园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9142	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms-槐花园小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9143	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms-槐花园小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9144	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms-水岸一品小区1号箱式变1号变压器	630	33.88	417	417	未进入负面清单	否	无	
9145	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms-太白路小区1号箱式变1号变压器	630	6.78	587	587	未进入负面清单	否	无	
9146	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms-太和新邨小区1号箱式变1号变压器	630	18.66	512	512	未进入负面清单	否	无	
9147	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	pms-太和新邨小区5号箱式变1号变压器	630	17.40	520	520	未进入负面清单	否	无	

9148	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	pms-太和新邨小区6号箱式变1号变压器	630	21.83	492	492	未进入负面清单	否	无	
9149	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	pms-太和新邨小区7号箱式变1号变压器	630	12.61	551	551	未进入负面清单	否	无	
9150	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	pms-太和新邨小区8号箱式变1号变压器	630	14.15	541	541	未进入负面清单	否	无	
9151	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	pms-太和新邨小区9号箱式变1号变压器	630	15.71	531	531	未进入负面清单	否	无	
9152	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	渤海线22号环网柜右1号柱上变压器	315	33.56	209	209	未进入负面清单	否	无	
9153	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	渤海线27号环网柜左4号柱上变压器	160	15.58	135	135	未进入负面清单	否	无	
9154	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	渤海线3#柜左1箱(十六中门口)	400	30.18	279	279	未进入负面清单	否	无	
9155	国网营口市站前区供电公司	太和变	渤海线	渤海线水岸壹品小区2#	630	28.22	452	452	未进入负面清单	否	无	

9156	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-渤海线26号环网柜左1号柱上变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9157	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-槐花园小区5号箱式变1号变压器	630	6.70	588	588	未进入负面清单	否	无	
9158	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-玖樾府小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9159	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-玖樾府小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9160	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-玖樾府小区3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9161	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-玖樾府小区3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9162	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-玖樾府小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9163	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-玖樾府小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	

9164	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-聚合城10号箱式变101间隔配电变压器	630	14.73	537	537	未进入负面清单	否	无	
9165	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-聚合城4号箱式变101间隔配电变压器	400	25.41	298	298	未进入负面清单	否	无	
9166	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-聚合城5号箱式变101间隔配电变压器	400	13.50	346	346	未进入负面清单	否	无	
9167	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-聚合城6号箱式变101间隔配电变压器	400	14.86	341	341	未进入负面清单	否	无	
9168	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-聚合城7号箱式变101间隔配电变压器	400	23.66	305	305	未进入负面清单	否	无	
9169	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-聚合城8号箱式变101间隔配电变压器	400	9.45	362	362	未进入负面清单	否	无	
9170	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-聚合城9号箱式变101间隔配电变压器	400	20.89	316	316	未进入负面清单	否	无	

9171	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	电网-新宇小区1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9172	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼1#	630	15.62	532	532	未进入负面清单	否	无	
9173	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼2#	630	10.38	565	565	未进入负面清单	否	无	
9174	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼3#	630	18.64	513	513	未进入负面清单	否	无	
9175	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	槐花园小区二期回迁楼4#	630	23.18	484	484	未进入负面清单	否	无	
9176	国网营口市站前区供电分公司	太和变	渤海线	水岸一品小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9177	国网营口市站前区供电分公司	太和变	三友线	pms-盐场小区2号箱式变1号变压器	500	8.17	459	459	未进入负面清单	否	无	
9178	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS-渤海明珠北区3号箱式变2号变压器	630	24.80	474	474	未进入负面清单	否	无	
9179	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS-渤海明珠南区1号箱式变1号变压器	630	14.20	541	541	未进入负面清单	否	无	

9180	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS-渤海明珠南区1号箱式变2号变压器	630	8.93	574	574	未进入负面清单	否	无	
9181	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS-弘逸园1号箱式变1号变压器	630	7.63	582	582	未进入负面清单	否	无	
9182	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	PMS-雅居乐2号箱式变2号变压器	630	30.94	435	435	未进入负面清单	否	无	
9183	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区北区1号箱式变1号变压器	630	42.23	364	364	未进入负面清单	否	无	
9184	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区北区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9185	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区北区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9186	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区北区2号箱式变2号变压器	630	44.75	348	348	未进入负面清单	否	无	

9187	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区北区3号箱式变1号变压器	630	20.00	504	504	未进入负面清单	否	无	
9188	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区3号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9189	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区3号箱式变2号变压器	630	13.07	548	548	未进入负面清单	否	无	
9190	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9191	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区4号箱式变2号变压器	630	20.10	503	503	未进入负面清单	否	无	
9192	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区5号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9193	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区5号箱式变2号变压器	400	25.67	297	297	未进入负面清单	否	无	

9194	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区6号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9195	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-渤海明珠小区南区6号箱式变2号变压器	630	18.86	511	511	未进入负面清单	否	无	
9196	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-公汽2号箱式变1号变压器	500	33.63	332	332	未进入负面清单	否	无	
9197	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-弘逸园小区1号箱式变2号变压器	630	13.57	545	545	未进入负面清单	否	无	
9198	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-弘逸园小区2号箱式变1号变压器	630	30.09	440	440	未进入负面清单	否	无	
9199	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-弘逸园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9200	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-康泰小区1号箱式变1号变压器	630	14.71	537	537	未进入负面清单	否	无	
9201	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	pms-康泰小区2号箱式变1号变压器	400	15.59	338	338	未进入负面清单	否	无	

9202	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-润达线跃进分5号柱上变压器	315	12.66	275	275	未进入负面清单	否	无	
9203	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-太和庄村二期箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9204	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-太平线19号柱上变压器	100	35.08	65	65	未进入负面清单	否	无	
9205	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-万友小区5号箱式变1号变压器	630	11.50	558	558	未进入负面清单	否	无	
9206	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-唯美品格小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9207	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-新生线71左4右5号柱上变压器	315	14.96	268	268	未进入负面清单	否	无	
9208	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-新生线71左4右8号柱上变压器(东)	250	20.30	199	199	未进入负面清单	否	无	
9209	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-新生线71左9号柱上变压器	315	33.42	210	210	未进入负面清单	否	无	

9210	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-兴盛小区箱式变1号变压器	630	21.74	493	493	未进入负面清单	否	无	
9211	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	pms-雅居乐1号箱式变1号变压器	500	10.37	448	448	未进入负面清单	否	无	
9212	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-pms-新生线58左1号柱上变压器	400	30.49	278	278	未进入负面清单	否	无	
9213	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-pms-新生线71左4右8号柱上变压器	200	23.42	153	153	未进入负面清单	否	无	
9214	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-渤海明珠小区南区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9215	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-东福园1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9216	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-东福园小区1号配电室2号变压器	630	25.75	468	468	未进入负面清单	否	无	
9217	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-东福园小区2号配电室1号变压器	630	37.07	396	396	未进入负面清单	否	无	

9218	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-弘逸园3号箱式变2号配电变压器	630	9.61	569	569	未进入负面清单	否	无	
9219	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-太平线18右6左3号柱上变压器	400	30.19	279	279	未进入负面清单	否	无	
9220	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-太平线20号柱上变压器	400	31.54	274	274	未进入负面清单	否	无	
9221	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-太平线24号柱上变压器	400	58.15	167	167	未进入负面清单	否	无	
9222	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-太平线太和庄村二期箱式变102开关柜配电变压器	630	15.65	531	531	未进入负面清单	否	无	
9223	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-雅居乐小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9224	国网营口市站前区供电公司	太和变	太和7438太平线	电网-荧光线隆翔唯美品格1箱式变1#变压器配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9225	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	弘逸园小区3号箱式变1号变压器	630	9.91	568	568	未进入负面清单	否	无	
9226	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	润达线跃进分10号柱上变压器	400	14.44	342	342	未进入负面清单	否	无	
9227	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	润达线跃进分9号右4柱上变压器	160	44.55	89	89	未进入负面清单	否	无	
9228	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	荧光线隆翔唯美品格1箱式变2号变压器	630	30.41	438	438	未进入负面清单	否	无	
9229	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太和7438太平线	荧光线隆翔唯美品格2箱式变1#变压器配电变压器	630	34.38	413	413	未进入负面清单	否	无	
9230	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光人家东区1号箱式变1号变压器	630	9.88	568	568	未进入负面清单	否	无	
9231	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城三期10号箱式变1号变压器	630	8.95	574	574	未进入负面清单	否	无	

9232	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城三期11号箱式变1号变压器	630	11.58	557	557	未进入负面清单	否	无	
9233	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城三期7号箱式变1号变压器	630	17.75	518	518	未进入负面清单	否	无	
9234	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城三期8号箱式变1号变压器	630	20.37	502	502	未进入负面清单	否	无	
9235	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城三期9号箱式变1号变压器	630	25.97	466	466	未进入负面清单	否	无	
9236	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城四期13号箱式变1号变压器	630	16.25	528	528	未进入负面清单	否	无	
9237	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城四期14号箱式变1号变压器	630	13.61	544	544	未进入负面清单	否	无	
9238	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城四期15号箱式变1号变压器	630	20.12	503	503	未进入负面清单	否	无	

9239	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城四期16号箱式变1号变压器	630	14.78	537	537	未进入负面清单	否	无	
9240	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城四期17号箱式变1号变压器	630	17.16	522	522	未进入负面清单	否	无	
9241	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城四期18号箱式变1号变压器	630	14.84	537	537	未进入负面清单	否	无	
9242	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	PMS-阳光新城四期19号箱式变1号变压器	630	22.39	489	489	未进入负面清单	否	无	
9243	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心甸别墅1号配电室1号变压器	400	13.64	345	345	未进入负面清单	否	无	
9244	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心甸别墅2号箱式变1号变压器	400	11.44	354	354	未进入负面清单	否	无	
9245	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心甸廉租房小区1号箱式变1号变压器	630	8.46	577	577	未进入负面清单	否	无	

9246	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心甸廉租房小区2号箱式变1变压器	630	12.90	549	549	未进入负面清单	否	无	
9247	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心小区1号箱式变1号变压器	630	31.77	430	430	未进入负面清单	否	无	
9248	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9249	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心小区2号箱式变1变压器	630	20.88	498	498	未进入负面清单	否	无	
9250	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心小区3号箱式变1变压器	630	13.03	548	548	未进入负面清单	否	无	
9251	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心小区4号箱式变1变压器	630	18.35	514	514	未进入负面清单	否	无	
9252	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心小区5号箱式变1变压器	630	23.27	483	483	未进入负面清单	否	无	
9253	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-欢心小区6号箱式变1变压器	630	22.34	489	489	未进入负面清单	否	无	

9254	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-太联线34号柱上变压器	400	66.67	133	133	未进入负面清单	否	无	
9255	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光人家小区东区2号箱式变1号变压器	630	11.01	561	561	未进入负面清单	否	无	
9256	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光人家小区东区3号箱式变1号变压器	630	12.98	548	548	未进入负面清单	否	无	
9257	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光人家小区东区4号箱式变1号变压器	400	21.77	313	313	未进入负面清单	否	无	
9258	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光人家小区东区5号箱式变1号变压器	630	12.32	552	552	未进入负面清单	否	无	
9259	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光新城小区2号箱式变1号变压器	500	64.71	176	176	未进入负面清单	否	无	
9260	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光新城小区二期3号箱式变1号变压器	630	8.41	577	577	未进入负面清单	否	无	

9261	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光新城小区二期4号箱式变1变压器	630	16.96	523	523	未进入负面清单	否	无	
9262	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光新城小区二期5号箱式变1变压器	630	25.41	470	470	未进入负面清单	否	无	
9263	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	pms-阳光新城小区二期6号箱式变1变压器	630	16.79	524	524	未进入负面清单	否	无	
9264	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网-pms-太联线54号柱上变压器	200	55.78	88	88	2023.11	是	2025.12	
9265	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区1#箱式变101间隔配电变压器	400	10.02	360	360	未进入负面清单	否	无	
9266	国网营口市站前区供电分公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区2#箱式变101间隔配电变压器	400	11.75	353	353	未进入负面清单	否	无	

9267	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区2#箱式变201间隔配电变压器	315	7.13	293	293	未进入负面清单	否	无	
9268	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区3#箱式变101间隔配电变压器	315	12.53	276	276	未进入负面清单	否	无	
9269	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区4#箱式变101间隔配电变压器	315	12.46	276	276	未进入负面清单	否	无	
9270	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区5#箱式变101间隔配电变压器	315	6.13	296	296	未进入负面清单	否	无	
9271	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区5#箱式变102间隔配电变压器	400	0.10	400	400	未进入负面清单	否	无	
9272	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区6#箱式变101间隔配电变压器	400	9.88	360	360	未进入负面清单	否	无	

9273	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区6#箱式变102间隔配电变压器	400	10.13	359	359	未进入负面清单	否	无	
9274	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区7#箱式变101配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9275	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区7#箱式变102配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9276	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区8#箱式变101配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9277	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区8#箱式变102配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9278	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区9#箱式变101配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	

9279	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-富甲甲天下小区9#箱式变102配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9280	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-太联线40号柱上变压器	160	62.73	60	60	未进入负面清单	否	无	
9281	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-阳光新城小区1号箱式变1号变压器	630	81.83	114	114	2025.08.23	是	2025.12	
9282	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	电网-阳光新城小区2号箱式变103配电变压器	500	19.47	403	403	未进入负面清单	否	无	
9283	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	欢心小区2号箱式变102开关柜配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9284	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	欢心小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9285	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	欢心小区4号箱式变102开关柜配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9286	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	欢心小区6号箱式变102配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9287	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	路南分34号柱上变压器	315	11.92	277	277	未进入负面清单	否	无	
9288	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	太联线20号柱上变压器	200	55.00	90	90	未进入负面清单			
9289	国网营口市站前区供电公司	太和变	太联线	育新线南湖·阳光新城三期12#	630	12.47	551	551	未进入负面清单	否	无	
9290	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区1号箱式变1号变压器	630	23.38	483	483	未进入负面清单	否	无	
9291	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区2号箱式变1号变压器	400	19.79	321	321	未进入负面清单	否	无	
9292	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区3号箱式变1号变压器	630	19.64	506	506	未进入负面清单	否	无	
9293	国网营口市站前区供电公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区4号箱式变1号变压器	630	27.99	454	454	未进入负面清单	否	无	

9294	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区5号箱式变1号变压器	630	17.91	517	517	未进入负面清单	否	无	
9295	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区6号箱式变1号变压器	630	10.51	564	564	未进入负面清单	否	无	
9296	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区7号箱式变1号变压器	630	8.92	574	574	未进入负面清单	否	无	
9297	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	pms-玄水云山小区8号箱式变1号变压器	400	32.23	271	271	未进入负面清单	否	无	
9298	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	东岸首府小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	21.25	496	496	未进入负面清单	否	无	
9299	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	东岸首府小区2号箱式变101间隔配电变压器	630	16.34	527	527	未进入负面清单	否	无	
9300	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	东岸首府小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	16.93	523	523	未进入负面清单	否	无	

9301	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	东岸首府小区4号箱式变101间隔配电变压器	500	28.59	357	357	未进入负面清单	否	无	
9302	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	东岸首府小区5号箱式变101间隔配电变压器	500	23.48	383	383	未进入负面清单	否	无	
9303	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	东岸首府小区6号箱式变101间隔配电变压器	500	34.10	330	330	未进入负面清单	否	无	
9304	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	君悦俪湾小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	19.70	506	506	未进入负面清单	否	无	
9305	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	君悦俪湾小区2号箱式变101间隔配电变压器	400	27.42	290	290	未进入负面清单	否	无	
9306	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	君悦俪湾小区3号箱式变101间隔配电变压器	315	22.95	243	243	未进入负面清单	否	无	
9307	国网营口市站前区供电分公司	太和变	新城线	新城线6左9号柱上变压器	400	5.22	379	379	未进入负面清单	否	无	

9308	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms-水岸一品小区4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9309	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms-太和小区3号箱式变1号变压器	630	12.04	554	554	未进入负面清单	否	无	
9310	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms-荧光线43右2号柱上变压器	400	10.02	360	360	未进入负面清单	否	无	
9311	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms-荧光线43右3号柱上变压器(南)	250	2.71	243	243	未进入负面清单	否	无	
9312	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms-荧光线43右4号柱上变压器	315	15.22	267	267	未进入负面清单	否	无	
9313	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	pms-荧光线47左1号柱上变压器	315	22.09	245	245	未进入负面清单	否	无	
9314	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-pms-荧光线43右3号柱上变压器(北)	400	12.42	350	350	未进入负面清单	否	无	

9315	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-荧 -pms-荧 光线48 号柱上 变压器	400	27.21	291	291	未进入负 面清单	否	无	
9316	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-东 新小区2 号配电 室2号变 压器	630	23.35	483	483	未进入负 面清单	否	无	
9317	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-水 岸一品 小区5号 箱式变2 号变压器	630	0.00	630	630	未进入负 面清单	否	无	
9318	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-水 岸一品 小区6# 箱式变1 号变压器	500	13.95	430	430	未进入负 面清单	否	无	
9319	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-水 岸一品 小区7# 箱式变1 号变压器	500	14.40	428	428	未进入负 面清单	否	无	
9320	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-水 岸一品 小区8# 箱式变1 号变压器	500	12.62	437	437	未进入负 面清单	否	无	
9321	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-水 岸一品 小区9# 箱式变1 号变压器	400	10.33	359	359	未进入负 面清单	否	无	

9322	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-太和回迁楼小区2号箱式变1号变压器	630	22.77	487	487	未进入负面清单	否	无	
9323	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-荧光线42号柱上变压器	250	55.37	112	112	未进入负面清单	否	无	
9324	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	电网-荧光线44号柱上变压器	400	10.15	359	359	未进入负面清单	否	无	
9325	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太和回迁楼小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9326	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线水岸一品小区3#	630	24.58	475	475	未进入负面清单	否	无	
9327	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线水岸一品小区4#	500	24.88	376	376	未进入负面清单	否	无	
9328	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线水岸一品小区5#	630	26.55	463	463	未进入负面清单	否	无	
9329	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	太平线太和庄回迁楼1#	630	22.27	490	490	未进入负面清单	否	无	
9330	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-欢心甸回迁楼小区1号箱式变1号变压器	630	17.48	520	520	未进入负面清单	否	无	

9331	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-欢心甸回迁楼小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9332	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-欢心甸回迁楼小区2号箱式变1号变压器	630	21.21	496	496	未进入负面清单	否	无	
9333	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-欢心甸回迁楼小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9334	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-欢心甸回迁楼小区3号箱式变1号变压器	630	25.47	470	470	未进入负面清单	否	无	
9335	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-欢心甸回迁楼小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9336	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-欢心甸回迁楼小区4号箱式变1号变压器	630	22.27	490	490	未进入负面清单	否	无	
9337	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	pms-育新小区1号箱式变1号变压器	630	8.21	578	578	未进入负面清单	否	无	

9338	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-育新小区4号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9339	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-育新小区4号箱式变2号变压器	500	26.27	369	369	未进入负面清单	否	无	
9340	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-育新小区5号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9341	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-育新小区5号箱式变2号变压器	630	19.02	510	510	未进入负面清单	否	无	
9342	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-育新小区6号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9343	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-育新小区6号箱式变2号变压器	400	20.76	317	317	未进入负面清单	否	无	
9344	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-育新小区7号箱式变1号变压器	500	21.12	394	394	未进入负面清单	否	无	
9345	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-中华园小区1号箱式变2号变压器	630	12.98	548	548	未进入负面清单	否	无	

9346	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-中华园小区2号箱式变2号变压器	630	5.07	598	598	未进入负面清单	否	无	
9347	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	pms-中华园小区3号箱式变2号变压器	630	5.07	598	598	未进入负面清单	否	无	
9348	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	道叉子2号箱式变1号变压器	630	3.92	605	605	未进入负面清单	否	无	
9349	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	电网-三星阳光家园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9350	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	电网-三星阳光家园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9351	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	电网-育新线43右2号柱上变压器	200	24.99	150	150	未进入负面清单	否	无	
9352	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	电网-育新小区3号箱式变1号变压器	630	12.35	552	552	未进入负面清单	否	无	
9353	国网营口市站前区供电公司	太和变	育新线	东检1号箱式变1号变压器	500	27.65	362	362	未进入负面清单	否	无	

9354	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	东检2号箱式变1号变压器	500	17.46	413	413	未进入负面清单	否	无	
9355	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园1#	630	34.31	414	414	未进入负面清单	否	无	
9356	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园2#	630	22.15	490	490	未进入负面清单	否	无	
9357	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园3#	630	19.71	506	506	未进入负面清单	否	无	
9358	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园4#	630	22.28	490	490	未进入负面清单	否	无	
9359	国网营口市站前区供电分公司	太和变	育新线	育新线三星阳光家园5#	630	21.45	495	495	未进入负面清单	否	无	
9360	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	PMS-君悦澜湾小区一期箱式变1号变压器	630	33.55	419	419	未进入负面清单	否	无	
9361	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms-君悦澜湾小区二期1号箱式变1号变压器	630	14.83	537	537	未进入负面清单	否	无	
9362	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms-君悦澜湾小区二期3号箱式变1号变压器	630	30.18	440	440	未进入负面清单	否	无	

9363	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms-君悦澜湾二期4号箱式变1号变压器	630	21.66	494	494	未进入负面清单	否	无	
9364	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	pms-盐场小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9365	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	君悦澜湾三期6号箱式变101柜间隔变压器	630	11.83	555	555	未进入负面清单	否	无	
9366	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	君悦澜湾二期2#	630	12.67	550	550	未进入负面清单	否	无	
9367	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	君悦澜湾小区一期箱式变2号配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9368	国网营口市站前区供电分公司	太和变	庄林线	盐场小区1号配电室2号变压器	630	28.53	450	450	未进入负面清单	否	无	
9369	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区10号变电所101间隔配电变压器	500	42.38	288	288	未进入负面清单	否	无	

9370	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达5线	万达广场小区11号配电室101间隔配电变压器	630	29.98	441	441	未进入负面清单	否	无	
9371	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达5线	万达广场小区11号配电室102间隔配电变压器	630	22.63	487	487	未进入负面清单	否	无	
9372	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达5线	万达广场小区12号变电所101间隔配电变压器	800	36.25	510	510	未进入负面清单	否	无	
9373	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达5线	万达广场小区6号箱式变1号配电变压器	250	53.32	117	117	未进入负面清单	否	无	
9374	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达5线	万达广场小区6号箱式变2号配电变压器	250	63.90	90	90	未进入负面清单	否	无	
9375	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达5线	万达广场小区7号箱式变1号配电变压器	500	27.17	364	364	未进入负面清单	否	无	

9376	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区7号箱式变2号配电变压器	500	29.07	355	355	未进入负面清单	否	无	
9377	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区8号箱式变1号配电变压器	500	28.76	356	356	未进入负面清单	否	无	
9378	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区8号箱式变2号配电变压器	500	24.80	376	376	未进入负面清单	否	无	
9379	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达5线	万达广场小区9号配电室101间隔配电变压器	500	76.31	118	118	2025.05.12	是	2025.12	
9380	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	PMS-立丰小区2号变压器	630	18.41	514	514	未进入负面清单	否	无	
9381	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网-御荷苑小区2号箱式变1号变压器	630	20.24	502	502	未进入负面清单	否	无	
9382	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网-御荷苑小区3号箱式变1号变压器	630	20.76	499	499	未进入负面清单	否	无	
9383	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	电网-御荷苑小区4号箱式变1号变压器	630	24.80	474	474	未进入负面清单	否	无	

9384	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	电网-御荷苑小区5号箱式变1号变压器	630	20.84	499	499	未进入负面清单	否	无	
9385	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	电网-御荷苑小区6号箱式变1号变压器	630	21.05	497	497	未进入负面清单	否	无	
9386	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	电网-御荷苑小区7号箱式变1号变压器	500	19.58	402	402	未进入负面清单	否	无	
9387	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	电网-中天御荷苑小区1号箱式变1号变压器	500	24.28	379	379	未进入负面清单	否	无	
9388	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	万达广场1号外铺配电室101配电变压器	630	53.70	292	292	未进入负面清单	否	无	
9389	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	万达广场1号外铺配电室102配电变压器	630	24.61	475	475	未进入负面清单	否	无	
9390	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	万达广场2号外铺配电室101配电变压器	630	54.69	285	285	未进入负面清单	否	无	

9391	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场2号外铺配电室102配电变压器	630	21.39	495	495	未进入负面清单	否	无	
9392	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场4号外铺配电室101配电变压器	500	24.08	380	380	未进入负面清单	否	无	
9393	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场4号外铺配电室102配电变压器	630	30.71	437	437	未进入负面清单	否	无	
9394	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场公寓5号配电室101配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9395	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场公寓5号配电室102配电变压器	630	14.28	540	540	未进入负面清单	否	无	
9396	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场小区3号配电室1号配电变压器	500	54.05	230	230	未进入负面清单	否	无	
9397	国网营口市站前区供电分公司	南湖变	万达6线	万达广场小区3号配电室2号配电变压器	500	16.91	415	415	未进入负面清单	否	无	

9398	国网营口市站前区供电公司	南湖变	万达6线	怡通线天宇宏府二期2#	630	32.80	423	423	未进入负面清单	否	无	
9399	国网营口市站前区供电公司	永红变	东市线	pms-计生委配电站1号变压器	400	47.86	209	209	未进入负面清单	否	无	
9400	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	PMS-丰华丽城2号箱式变2号变压器	630	13.33	546	546	未进入负面清单	否	无	
9401	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	PMS-文馨高翔苑小区配变站2号变压器	400	29.27	283	283	未进入负面清单	否	无	
9402	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	PMS-文馨小区3号箱式变2号变压器	400	31.01	276	276	未进入负面清单	否	无	
9403	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	pms-繁荣线26号柱上变压器	250	13.01	217	217	未进入负面清单	否	无	
9404	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	pms-繁荣线3右3号柱上变压器	400	7.06	372	372	未进入负面清单	否	无	
9405	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	pms-繁荣线8左9号柱上变压器	315	23.80	240	240	未进入负面清单	否	无	
9406	国网营口市站前区供电公司	永红变	繁荣线	pms-文馨小区1号箱式变1号变压器	630	23.57	482	482	未进入负面清单	否	无	

9407	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms-文馨小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9408	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms-文馨小区2号箱式变1号变压器	630	13.41	546	546	未进入负面清单	否	无	
9409	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms-文馨小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9410	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms-五大门小区3号配电室1号变压器	315	28.04	227	227	未进入负面清单	否	无	
9411	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	pms-向东小区箱式变1号变压器	500	10.90	446	446	未进入负面清单	否	无	
9412	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	电网-文馨高翔苑小区1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9413	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	电网-文馨小区3号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9414	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	电网-五大门小区1号箱式变101柜间隔1号配电变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	

9415	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	繁荣线17号柱上变压器	315	4.48	301	301	未进入负面清单	否	无	
9416	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	繁荣线9号柱上变压器	315	5.64	297	297	未进入负面清单	否	无	
9417	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	繁荣线五大门小区1号箱式变2号配电变压器	315	22.26	245	245	未进入负面清单	否	无	
9418	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	丰华丽城小区2号箱式变1号变压器	630	13.98	542	542	未进入负面清单	否	无	
9419	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	五大门小区2号配电室变压器间隔配电变压器	315	20.50	250	250	未进入负面清单	否	无	
9420	国网营口市站前区供电分公司	永红变	繁荣线	五大门小区4号配变站1号变压器	315	19.55	253	253	未进入负面清单	否	无	
9421	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	PMS-科联小区配变站2号变压器	630	17.10	522	522	未进入负面清单	否	无	
9422	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	pms-沁园小区1号箱式变1号变压器	250	24.33	189	189	未进入负面清单	否	无	

9423	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-10kV化工线33号柱上变压器	400	25.87	297	297	未进入负面清单	否	无	
9424	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-化工线28号(东)柱上变压器	200	37.96	124	124	未进入负面清单	否	无	
9425	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-化工线28号柱上变压器	400	83.33	67	67	2024.1	是	2025.12	
9426	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-化工线31右3号柱上变压器	400	38.50	246	246	未进入负面清单	否	无	
9427	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-化工线31左4号柱上变压器	400	35.90	256	256	未进入负面清单	否	无	
9428	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-化工线31左7号柱上变压器	200	43.09	114	114	未进入负面清单	否	无	
9429	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-化工线35号柱上变压器	315	29.99	221	221	未进入负面清单	否	无	
9430	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-化工线39右3号柱上变压器	400	35.44	258	258	未进入负面清单	否	无	

9431	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	电网-世纪花园小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9432	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	化工线世纪花园2#	500	19.18	404	404	未进入负面清单	否	无	
9433	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	台湾名品城小区1号箱式变101间隔配电变压器	400	24.32	303	303	未进入负面清单	否	无	
9434	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	pms-昌盛小区1号配电室1号变压器	630	14.74	537	537	未进入负面清单	否	无	
9435	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	pms-昌盛小区1号配电室2号变压器	630	17.94	517	517	未进入负面清单	否	无	
9436	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	pms-龙摄影箱式变1号变压器	630	26.25	465	465	未进入负面清单	否	无	
9437	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	电网-pms-机一线12号柱上变压器	400	29.95	280	280	未进入负面清单	否	无	
9438	国网营口市站前区供电分公司	永红变	机一线	电网-pms-机一线5号柱上变压器	400	24.59	302	302	未进入负面清单	否	无	

9439	国网营口市站前区供电公司	永红变	机一线	机一线23号箱左2号柱上变压器	315	2.82	306	306	未进入负面清单	否	无	
9440	国网营口市站前区供电公司	永红变	建设线	pms-盼盼路1号箱式变1号变压器	630	16.98	523	523	未进入负面清单	否	无	
9441	国网营口市站前区供电公司	永红变	隆华线	pms-新中心东苑小区1号箱式变1号变压器	500	26.66	367	367	未进入负面清单	否	无	
9442	国网营口市站前区供电公司	永红变	隆华线	pms-新中心东苑小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9443	国网营口市站前区供电公司	永红变	隆华线	pms-永红市场小区2号箱式变1号变压器	500	10.31	448	448	未进入负面清单	否	无	
9444	国网营口市站前区供电公司	永红变	隆华线	pms-永红市场小区2号箱式变2号变压器	500	30.82	346	346	未进入负面清单	否	无	
9445	国网营口市站前区供电公司	永红变	隆华线	青年小区1号配变站101间隔配电变压器	630	35.01	409	409	未进入负面清单	否	无	

9446	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区1号配变站102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9447	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区4号配变站101间隔配电变压器	400	23.81	305	305	未进入负面清单	否	无	
9448	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区4号配变站102间隔配电变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9449	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	青年小区5号配电室101间隔配电变压器	400	28.39	286	286	未进入负面清单	否	无	
9450	国网营口市站前区供电分公司	永红变	隆华线	永红市场1B箱式变101间隔配电变压器	400	12.57	350	350	未进入负面清单	否	无	
9451	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS-东方庭院小区2号箱式变1号变压器	630	18.95	511	511	未进入负面清单	否	无	
9452	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS-惠和小区配变站2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9453	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS-小雨嘉园小区3号箱式变1号变压器	500	20.44	398	398	未进入负面清单	否	无	
9454	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	PMS-小雨嘉园小区4号配变站2号变压器	500	21.38	393	393	未进入负面清单	否	无	
9455	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-爱国小区1号配电室1号变压器	630	26.19	465	465	未进入负面清单	否	无	
9456	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-爱国小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9457	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-爱国小区3号配电室2号变压器	315	66.49	106	106	未进入负面清单	否	无	
9458	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-辰光小区1号箱式变1号变压器	500	10.17	449	449	未进入负面清单	否	无	
9459	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-建设小区1号箱式变1号变压器	500	15.29	424	424	未进入负面清单	否	无	
9460	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-小雨嘉园小区1号箱式变1号变压器	500	26.86	366	366	未进入负面清单	否	无	

9461	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-小雨嘉园小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9462	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-小雨嘉园小区2号箱式变1号变压器	500	29.89	351	351	未进入负面清单	否	无	
9463	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-小雨嘉园小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9464	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-新生线32号柱上变压器	400	5.97	376	376	未进入负面清单	否	无	
9465	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-新生线44号柱上变压器	400	23.76	305	305	未进入负面清单	否	无	
9466	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-友爱小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9467	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-友爱小区1号配电室2号变压器	630	20.80	499	499	未进入负面清单	否	无	
9468	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	pms-正元小区1号箱式变1号变压器	400	25.89	296	296	未进入负面清单	否	无	

9469	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	辰光小区2号箱式变1号变压器	630	12.29	553	553	未进入负面清单	否	无	
9470	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	电网-pms-新生线23左3号柱上变压器(北)	400	13.59	346	346	未进入负面清单	否	无	
9471	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	电网-pms-新生线23左5号柱上变压器(北)	400	11.23	355	355	未进入负面清单	否	无	
9472	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	电网-pms-新生线23左5号柱上变压器(南)	400	11.03	356	356	未进入负面清单	否	无	
9473	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	电网-惠和小区1号配电室1号变压器	630	25.31	471	471	未进入负面清单	否	无	
9474	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	电网-新生线23左2号柱上变压器	200	19.52	161	161	未进入负面清单	否	无	
9475	国网营口市站前区供电分公司	永红变	新生线	电网-新生线23左3号柱上变压器(南)	400	6.99	372	372	未进入负面清单	否	无	

9476	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	新生线朝阳小区2#	400	13.98	344	344	未进入负面清单	否	无	
9477	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	新生线辰光小区3#	400	28.17	287	287	未进入负面清单	否	无	
9478	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	新生线东方庭院1#(南)	630	29.23	446	446	未进入负面清单	否	无	
9479	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	新生线金街领郡小区1#	630	33.00	422	422	未进入负面清单	否	无	
9480	国网营口市站前区供电公司	永红变	新生线	新生线金街领郡小区2#	630	41.27	370	370	未进入负面清单	否	无	
9481	国网营口市站前区供电公司	永红变	永府线	pms-京华苑小区1号箱式变1号变压器	500	8.59	457	457	未进入负面清单	否	无	
9482	国网营口市站前区供电公司	永红变	永府线	电网-丽思花园小区1号配电室101间隔配电变压器	800	35.19	518	518	未进入负面清单	否	无	
9483	国网营口市站前区供电公司	永红变	永府线	丽思花园小区1号配电室102间隔配电变压器	800	30.82	553	553	未进入负面清单	否	无	
9484	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-隆华苑小区2号配电室1号变压器	500	12.00	440	440	未进入负面清单	否	无	

9485	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-青年小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9486	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-青年小区2号配电室2号变压器	630	32.04	428	428	未进入负面清单	否	无	
9487	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-青年小区3号配电室1号变压器	400	36.66	253	253	未进入负面清单	否	无	
9488	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-青年小区3号配电室2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9489	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-新兴线15右3号柱上变压器	315	29.88	221	221	未进入负面清单	否	无	
9490	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-新兴线7左4号柱上变压器	315	25.07	236	236	未进入负面清单	否	无	
9491	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-新兴线青年分11右1号柱上变压器	315	10.88	281	281	未进入负面清单	否	无	
9492	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	pms-新兴线青年分12右2号柱上变压器	315	28.87	224	224	未进入负面清单	否	无	

9493	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms-新兴线青年分2右1号柱上变压器(北)	160	35.35	103	103	未进入负面清单	否	无	
9494	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	pms-御园小区箱式变1号变压器	630	15.96	529	529	未进入负面清单	否	无	
9495	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	电网-pms-新兴线10号柱上变压器	400	30.13	279	279	未进入负面清单	否	无	
9496	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	电网-pms-新兴线18号柱上变压器(西)	400	29.66	281	281	未进入负面清单	否	无	
9497	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	电网-pms-新兴线青年分2右1号柱上变压器(南)	200	1.22	198	198	未进入负面清单	否	无	
9498	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线18号柱上变压器(东)	315	2.38	308	308	未进入负面清单	否	无	
9499	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线6号柱上变压器	315	41.66	184	184	未进入负面清单	否	无	
9500	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线7左2号柱上变压器	400	14.73	341	341	未进入负面清单	否	无	

9501	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4925新兴线	新兴线隆华苑小区	500	17.25	414	414	未进入负面清单	否	无	
9502	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	PMS-成福小区1号箱式变2号变压器	400	26.24	295	295	未进入负面清单	否	无	
9503	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	PMS-成福小区2号配变电站3号变压器	630	16.32	527	527	未进入负面清单	否	无	
9504	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	PMS-祥和小区配变电站1号变压器	500	8.46	458	458	未进入负面清单	否	无	
9505	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	PMS-新立小区配变电站2号变压器	630	17.65	519	519	未进入负面清单	否	无	
9506	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-爱国小区2A号箱式变1号变压器	400	10.38	358	358	未进入负面清单	否	无	
9507	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-爱国小区2号箱式变2号变压器	400	14.00	344	344	未进入负面清单	否	无	
9508	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-朝阳小区1号配电室1号变压器	630	30.78	436	436	未进入负面清单	否	无	
9509	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-朝阳小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9510	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-东升小区1号箱式变1号变压器	500	41.68	292	292	未进入负面清单	否	无	
9511	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-工业线15左2号柱上变压器	400	46.47	214	214	未进入负面清单	否	无	
9512	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-工业线15左4号柱上变压器(东)	400	47.22	211	211	未进入负面清单	否	无	
9513	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-工业线15左4号柱上变压器(西)	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9514	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-工业线18右2号柱上变压器	315	18.56	257	257	未进入负面清单	否	无	
9515	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-工业线30号柱上变压器	400	13.70	345	345	未进入负面清单	否	无	
9516	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-海花小区1号箱式变1号变压器	400	19.59	322	322	未进入负面清单	否	无	
9517	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	pms-海花小区2号箱式变1号变压器	400	7.82	369	369	未进入负面清单	否	无	

9518	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms-河畔公寓小区1号箱式变1号变压器	500	8.32	458	458	未进入负面清单	否	无	
9519	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms-水文站箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9520	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms-祥和小区配电室2号变压器	500	15.93	420	420	未进入负面清单	否	无	
9521	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	pms-祥和小区配电室3号变压器	500	28.34	358	358	未进入负面清单	否	无	
9522	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网-pms-工业线15左7号柱上变压器	200	3.41	193	193	未进入负面清单	否	无	
9523	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网-pms-工业线34号柱上变压器	400	9.62	362	362	未进入负面清单	否	无	
9524	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网-成福小区2号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9525	国网营口市站前区供电分公司	永红变	永红4930工业线	电网-第三幼儿园箱式变1号变压器	315	17.95	258	258	未进入负面清单	否	无	

9526	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	电网-工业线18号柜右2号(北)柱上变压器	200	49.43	101	101	未进入负面清单	否	无	
9527	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	电网-新立小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9528	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	工业线19号环网柜右2号柱上变压器	400	37.81	249	249	未进入负面清单	否	无	
9529	国网营口市站前区供电公司	永红变	永红4930工业线	工业线19号环网柜右4右1号柱上变压器	315	14.74	269	269	未进入负面清单	否	无	
9530	国网营口市站前区供电公司	永红变	永金线	PMS-机一线红运广场小区1#	630	11.94	555	555	未进入负面清单	否	无	
9531	国网营口市站前区供电公司	永红变	永金线	红运广场小区1号配电室102开关柜2#主变压器	630	9.59	570	570	未进入负面清单	否	无	
9532	国网营口市站前区供电公司	永红变	永金线	新兴线小雨园小区2#	630	28.99	447	447	未进入负面清单	否	无	
9533	国网营口市站前区供电公司	永红变	专用线	PMS-市府园小区2号箱式变压器	630	6.40	590	590	未进入负面清单	否	无	

9534	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	pms-报社1号配电室1号变压器	500	17.11	414	414	未进入负面清单	否	无	
9535	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	pms-报社2号箱式变1号变压器	500	5.47	473	473	未进入负面清单	否	无	
9536	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网-市府园小区1号箱式变1号变压器	630	8.00	580	580	未进入负面清单	否	无	
9537	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网-五大门小区5号箱式变2号配电变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
9538	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网-政协箱变1号变压器	630	34.67	412	412	未进入负面清单	否	无	
9539	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	电网-专用线20左2左1号柱上变压器	400	14.16	343	343	未进入负面清单	否	无	
9540	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	五大门小区5号箱式变1号配电变压器	630	10.61	563	563	未进入负面清单	否	无	
9541	国网营口市站前区供电分公司	永红变	专用线	专用线丰华丽城1#	630	12.06	554	554	未进入负面清单	否	无	
9542	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	电网-东方新天地小区7号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	

9543	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	电网-富甲一方小区2号配电室2号变压器	800	7.77	738	738	未进入负面清单	否	无	
9544	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	电网-向阳香格俾湾小区2#箱式变2#变压器	315	4.94	299	299	未进入负面清单	否	无	
9545	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	电网-向阳香格俾湾小区3#箱式变2#变压器	315	9.97	284	284	未进入负面清单	否	无	
9546	国网营口市站前区供电分公司	光华变	白庙线	电网-砖厂分48右1号柱上变压器	400	1.72	393	393	未进入负面清单	否	无	
9547	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光青甲线	高屯分17号柱上变压器	400	23.16	307	307	未进入负面清单	否	无	
9548	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	中天壹号院3号配电室1号变压器	800	8.23	734	734	未进入负面清单	否	无	
9549	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	中天壹号院3号配电室2号变压器	800	4.33	765	765	未进入负面清单	否	无	
9550	国网营口市站前区供电分公司	永红变	化工线	中天壹号院3号配电室3号变压器	800	3.22	774	774	未进入负面清单	否	无	

9551	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	光园线36号柱上变压器	400	18.91	324	324	未进入负面清单	否	无	
9552	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	光园线太和分22右6号柱上变压器	400	22.34	311	311	未进入负面清单	否	无	
9553	国网营口市站前区供电分公司	勤俭变	新二线	水源分23号柱上变压器	400	41.23	235	235	未进入负面清单	否	无	
9554	国网营口市站前区供电分公司	光华变	光园线	光园线36左17号柱上变压器	400	32.61	270	270	未进入负面清单	否	无	
9555	国网营口市站前区供电分公司	太和变	荧光线	荧光线30号柱上变压器	400	23.54	306	306	未进入负面清单	否	无	
9556	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖分5左1号柱上变压器	400	34.5	262	262	未进入负面清单	否	无	
9557	国网营口市站前区供电分公司	光华变	怡通线	南湖市场2号箱式变	630	54.32	288	288	未进入负面清单	否	无	
9558	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线3号柱上变压器	50	0.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
9559	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线50右2号柱上变压器	315	88.18	37	37	2024.2	是	2025.12	
9560	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线50右4号柱上变压器	315	10.23	283	283	未进入负面清单	否	无	
9561	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线53号柱上变压器	315	29.50	222	222	未进入负面清单	否	无	

9562	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线53右2号柱上变压器	315	15.03	268	268	未进入负面清单	否	无	
9563	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线53右4号柱上变压器	315	13.65	272	272	未进入负面清单	否	无	
9564	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线55左1号柱上变压器	250	11.07	222	222	未进入负面清单	否	无	
9565	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线58左2号柱上变压器	315	18.12	258	258	未进入负面清单	否	无	
9566	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线58左3号柱上变压器	315	13.56	272	272	未进入负面清单	否	无	
9567	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线60号柱上变压器	315	34.61	206	206	未进入负面清单	否	无	
9568	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线51号柱上变压器	400	17.72	329	329	未进入负面清单	否	无	
9569	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	船厂线	船厂线56号柱上变压器	200	32.51	135	135	未进入负面清单	否	无	
9570	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	大桥线	高新线31号柱上变压器	80	100.00	0	0	2024.8	否	无	
9571	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	高新线	高新线7左24号柱上变压器	200	1.26	197	197	未进入负面清单	否	无	

9572	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	炮台线	炮台线5左7左8右3右1号柱上变压器	200	1.99	196	196	未进入负面清单	否	无	
9573	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	炮台线	炮台线6左2号箱式变101号间隔配电变压器	630	5.30	597	597	未进入负面清单	否	无	
9574	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	炮台线	炮台线6左3号箱式变101号间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9575	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	船厂线33号柱上变压器	250	5.18	237	237	未进入负面清单	否	无	
9576	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区1号箱式变1号变压器	630	9.24	572	572	未进入负面清单	否	无	
9577	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区2号箱式变1号变压器	630	2.79	612	612	未进入负面清单	否	无	
9578	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区3号箱式变1号变压器	630	3.56	608	608	未进入负面清单	否	无	
9579	国网营口市西市区供电分公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区4号箱式变1号变压器	630	8.16	579	579	未进入负面清单	否	无	

9580	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区5号箱式变1号变压器	630	8.20	578	578	未进入负面清单	否	无	
9581	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	新联线	丽海新苑小区6号箱式变1号变压器	630	11.11	560	560	未进入负面清单	否	无	
9582	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	新联线	船厂线60号（北）柱上变压器	200	13.49	173	173	未进入负面清单	否	无	
9583	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	新联线	新联线47左4右1号柱上变	400	8.85	365	365	未进入负面清单	否	无	
9584	国网营口市西市区供电公司	海防66kV变电站	养殖线	养殖线25号柱上变压器	200	17.03	166	166	未进入负面清单	否	无	
9585	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区1号箱式变103号间隔配电变压器	630	11.44	558	558	未进入负面清单	否	无	
9586	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区2号箱式变103号间隔配电变压器	630	8.57	576	576	未进入负面清单	否	无	

9587	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区3号箱式变103号间隔配电变压器	630	13.53	545	545	未进入负面清单	否	无	
9588	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区6号箱式变103号间隔配电变压器	630	23.56	482	482	未进入负面清单	否	无	
9589	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区7号箱式变103号间隔配电变压器	630	9.99	567	567	未进入负面清单	否	无	
9590	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区8号箱式变103号间隔配电变压器	630	8.41	577	577	未进入负面清单	否	无	

9591	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区二期4号箱式变103间隔配电变压器	630	8.43	577	577	未进入负面清单	否	无	
9592	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线书香门第小区1号箱式变103间隔配电变压器	500	13.35	433	433	未进入负面清单	否	无	
9593	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线书香门第小区2号箱式变103间隔配电变压器	630	12.65	550	550	未进入负面清单	否	无	
9594	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线书香门第小区3号箱式变103间隔配电变压器	630	11.64	557	557	未进入负面清单	否	无	
9595	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	博南甲线	拦海分永胜支17号柱上变压器	200	26.96	146	146	未进入负面清单	否	无	
9596	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	博南甲线	拦海分永胜支25号柱上变压器	400	17.60	330	330	未进入负面清单	否	无	

9597	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	博南甲线	拦海分永胜支45号柱上变压器	400	11.56	354	354	未进入负面清单	否	无	
9598	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	华源金水湾小区1号箱式变1号变压器	630	12.57	551	551	未进入负面清单	否	无	
9599	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	五矿铂海湾小区(三期)3号箱式变1号变压器	630	12.16	553	553	未进入负面清单	否	无	
9600	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿渤海湾四期三南区2号箱式变101号间隔配电变压器	630	14.14	541	541	未进入负面清单	否	无	
9601	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线47号环网柜左1号柱上变压器	200	8.28	183	183	未进入负面清单	否	无	
9602	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线澄湖建鑫城1号配电室101间隔配电变压器	630	17.60	519	519	未进入负面清单	否	无	

9603	国网营口市 西市区供电 分公司	教育 66kV变 电站	澄湖甲 线	澄湖甲 线华源 金水湾 小区2号 箱式变 101号配 电变压器	500	11.90	441	441	未进入负 面清单	否	无	
9604	国网营口市 西市区供电 分公司	教育 66kV变 电站	澄湖甲 线	澄湖甲 线华源 金水湾 小区3号 箱式变 101号间 隔配电 变压器	500	13.41	433	433	未进入负 面清单	否	无	
9605	国网营口市 西市区供电 分公司	教育 66kV变 电站	澄湖甲 线	澄湖甲 线华源 金水湾 小区三 期4号箱 式变101 间隔配 电变压器	630	7.70	581	581	未进入负 面清单	否	无	
9606	国网营口市 西市区供电 分公司	教育 66kV变 电站	澄湖甲 线	澄湖甲 线华源 金水湾 小区三 期5号箱 式变101 号间隔 配电变 压器	630	13.96	542	542	未进入负 面清单	否	无	
9607	国网营口市 西市区供电 分公司	教育 66kV变 电站	澄湖甲 线	澄湖甲 线五矿 铂海湾 四期三 区1号箱 式变101 间隔配 电变压器	500	14.13	429	429	未进入负 面清单	否	无	

9608	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿铂海湾四期三区2号箱式变101间隔配电变压器	500	17.61	412	412	未进入负面清单	否	无	
9609	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿渤海湾四期二区1号箱式变101号间隔配电变压器	630	14.94	536	536	未进入负面清单	否	无	
9610	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿渤海湾四期二区2号箱式变101号间隔配电变压器	500	14.44	428	428	未进入负面清单	否	无	
9611	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿渤海湾四期二区3号箱式变101号间隔配电变压器	500	13.96	430	430	未进入负面清单	否	无	

9612	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿渤海湾四期二区4号箱式变101号间隔配电变压器	630	20.97	498	498	未进入负面清单	否	无	
9613	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	澄湖甲线五矿渤海湾四期三南区1号箱式变101号间隔配电变压器	500	20.76	396	396	未进入负面清单	否	无	
9614	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	海航华府小区1号配电室101间隔配电变压器	400	17.41	330	330	未进入负面清单	否	无	
9615	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	海航华府小区1号配电室102间隔配电变压器	500	22.72	386	386	未进入负面清单	否	无	
9616	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	五矿铂海湾小区8号箱式变101开关柜间隔配电变压器	400	12.20	351	351	未进入负面清单	否	无	

9617	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	华源金水湾小区1号箱式变2号配电变压器	630	17.27	521	521	未进入负面清单	否	无	
9618	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖甲线	五矿渤海湾四期一区1号箱式变101间隔变压器	500	23.39	383	383	未进入负面清单	否	无	
9619	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期1号箱式变1号变压器	630	17.50	520	520	未进入负面清单	否	无	
9620	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期2号箱式变1号变压器	315	39.95	189	189	未进入负面清单	否	无	
9621	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期3号箱式变1号变压器	315	28.93	224	224	未进入负面清单	否	无	
9622	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	中华城一期4号箱式变1号变压器	630	19.92	505	505	未进入负面清单	否	无	
9623	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	爱丁堡小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	14.93	536	536	未进入负面清单	否	无	

9624	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	爱丁堡小区2号箱式变101间隔配电变压器	500	18.22	409	409	未进入负面清单	否	无	
9625	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	爱丁堡小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	17.94	517	517	未进入负面清单	否	无	
9626	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	澄湖乙线东方塞纳城（二期）1号箱式变1号变压器	500	3.39	483	483	未进入负面清单	否	无	
9627	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	澄湖乙线东方塞纳城（二期）2号箱式变1号变压器	630	5.03	598	598	未进入负面清单	否	无	
9628	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	澄湖乙线东方塞纳城（二期）3号箱式变1号变压器	630	8.62	576	576	未进入负面清单	否	无	
9629	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	澄湖乙线	东方塞纳城小区1号箱式变101间隔配电变压器	500	17.29	414	414	未进入负面清单	否	无	

9630	国网营口市 西市区供电公司	教育 66kV变 电站	澄湖乙 线	东方塞 纳城小 区2号箱 式变101 间隔配 电变压 器	500	15.28	424	424	未进入负 面清单	否	无	
9631	国网营口市 西市区供电公司	教育 66kV变 电站	澄湖乙 线	东方塞 纳城小 区3号箱 式变101 间隔配 电变压 器	400	13.71	345	345	未进入负 面清单	否	无	
9632	国网营口市 西市区供电公司	教育 66kV变 电站	澄湖乙 线	东方塞 纳城小 区4号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	12.40	552	552	未进入负 面清单	否	无	
9633	国网营口市 西市区供电公司	教育 66kV变 电站	澄湖乙 线	东方塞 纳城小 区5号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	15.46	533	533	未进入负 面清单	否	无	
9634	国网营口市 西市区供电公司	教育 66kV变 电站	澄湖乙 线	东方塞 纳城小 区6号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	14.11	541	541	未进入负 面清单	否	无	
9635	国网营口市 西市区供电公司	教育 66kV变 电站	澄湖乙 线	东方塞 纳城小 区7号箱 式变101 间隔配 电变压 器	400	21.10	316	316	未进入负 面清单	否	无	

9636	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	富士线	华源金水湾小区四期1号箱式变	630	1.54	620	620	未进入负面清单	否	无	
9637	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	富士线	华源金水湾小区四期2号箱式变	630	2.94	611	611	未进入负面清单	否	无	
9638	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区3号箱式变电站102间隔配电变压器	630	14.64	538	538	未进入负面清单	否	无	
9639	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区4号箱式变电站102间隔配电变压器	500	8.42	458	458	未进入负面清单	否	无	
9640	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区一期1号箱式变电站102间隔配电变压器	630	20.51	501	501	未进入负面清单	否	无	
9641	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	汇达线	上海新城小区一期2号箱式变102间隔配电变压器	630	16.59	525	525	未进入负面清单	否	无	

9642	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	8.09	579	579	未进入负面清单	否	无	
9643	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区6号箱式变101间隔配电变压器	400	5.17	379	379	未进入负面清单	否	无	
9644	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区8号箱式变101间隔配电变压器	400	0.09	400	400	未进入负面清单	否	无	
9645	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	8.19	578	578	未进入负面清单	否	无	
9646	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区2号箱式变101间隔配电变压器	630	8.88	574	574	未进入负面清单	否	无	
9647	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区4号箱式变101间隔配电变压器	630	3.46	608	608	未进入负面清单	否	无	
9648	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区5号箱式变101间隔配电变压器	400	6.41	374	374	未进入负面清单	否	无	

9649	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区7号箱式变101间隔配电变压器	400	0.05	400	400	未进入负面清单	否	无	
9650	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	明珠线	新海佳苑小区9号箱式变101间隔配电变压器	630	0.09	629	629	未进入负面清单	否	无	
9651	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区1号箱式变101开关柜配电变压器	630	1.28	622	622	未进入负面清单	否	无	
9652	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区2号箱式变101开关柜配电变压器	630	12.75	550	550	未进入负面清单	否	无	
9653	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区3号箱式变101开关柜配电变压器	630	13.78	543	543	未进入负面清单	否	无	
9654	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区4号箱式变101开关柜配电变压器	630	8.99	573	573	未进入负面清单	否	无	

9655	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	世博乙线	世博花园小区5号箱变101开关柜配电变压器	630	1.12	623	623	未进入负面清单	否	无	
9656	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区(三期)1号箱式变1号变压器	630	9.63	569	569	未进入负面清单	否	无	
9657	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区(三期)2号箱式变1号变压器	630	22.42	489	489	未进入负面清单	否	无	
9658	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区1号箱式变1号变压器	630	17.00	523	523	未进入负面清单	否	无	
9659	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区2号箱式变1号变压器	630	23.55	482	482	未进入负面清单	否	无	
9660	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区3号箱式变1号变压器	630	14.08	541	541	未进入负面清单	否	无	
9661	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区4号箱式变1号变压器	630	24.79	474	474	未进入负面清单	否	无	

9662	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	湖滨壹号小区三期3号箱式变电站102间隔配电变压器	630	13.05	548	548	未进入负面清单	否	无	
9663	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	金地盛世小区三期1号箱式变1号变压器	630	0.39	628	628	未进入负面清单	否	无	
9664	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	金地盛世小区三期2号箱式变1号变压器	630	0.61	626	626	未进入负面清单	否	无	
9665	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	金地盛世小区三期3号箱式变1号变压器	630	0.43	627	627	未进入负面清单	否	无	
9666	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区4号箱式变变101号间隔配电变压器	500	6.13	469	469	未进入负面清单	否	无	
9667	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区5号箱式变101号间隔配电变压器	630	7.46	583	583	未进入负面清单	否	无	

9668	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区6号箱式变103间隔配电变压器	500	13.76	431	431	未进入负面清单	否	无	
9669	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线湖滨壹号小区六期7号箱式变103间隔配电变压器	630	7.01	586	586	未进入负面清单	否	无	
9670	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区1号箱式变101间隔变压器	630	10.71	563	563	未进入负面清单	否	无	
9671	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区2号箱式变101间隔配电变压器	630	17.62	519	519	未进入负面清单	否	无	
9672	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	12.25	553	553	未进入负面清单	否	无	
9673	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区4号箱式变101间隔配电变压器	630	18.66	512	512	未进入负面清单	否	无	

9674	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区二期1号箱式变102间隔配电变压器	630	11.26	559	559	未进入负面清单	否	无	
9675	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区二期2号箱式变102间隔配电变压器	500	6.46	468	468	未进入负面清单	否	无	
9676	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	天水线金地盛世小区二期3号箱式变102间隔配电变压器	630	3.50	608	608	未进入负面清单	否	无	
9677	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期1号箱式变102间隔配电变压器	500	8.32	458	458	未进入负面清单	否	无	
9678	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期2号箱式变102间隔配电变压器	630	9.31	571	571	未进入负面清单	否	无	

9679	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期3号箱式变102间隔配电变压器	500	4.10	480	480	未进入负面清单	否	无	
9680	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿铂海湾小区七期4号箱式变102间隔配电变压器	630	3.48	608	608	未进入负面清单	否	无	
9681	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	湖滨壹号小区1号箱式变101间隔配电变压器	400	29.43	282	282	未进入负面清单	否	无	
9682	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	湖滨壹号小区2号箱变101间隔配电变压器	400	23.95	304	304	未进入负面清单	否	无	
9683	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿渤海湾四期一东区1号箱式变101间隔配电变压器	630	16.25	528	528	未进入负面清单	否	无	
9684	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天水线	五矿渤海湾四期一东区2号箱式变101间隔配电变压器	630	15.50	532	532	未进入负面清单	否	无	

9685	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾箱式变1号变压器	630	7.01	586	586	未进入负面清单	否	无	
9686	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾2号箱式变1号配电变压器	630	1.22	622	622	未进入负面清单	否	无	
9687	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾3号箱式变1号配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9688	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾4号箱式变1号配电变压器	630	5.42	596	596	未进入负面清单	否	无	
9689	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾5号箱式变1号配电变压器	630	5.23	597	597	未进入负面清单	否	无	
9690	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	天秀乙线	天秀泊心湾6号箱式变1号配电变压器	630	5.24	597	597	未进入负面清单	否	无	
9691	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区1号箱式变1号变压器	630	10.40	564	564	未进入负面清单	否	无	
9692	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9693	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区2号箱式变1号变压器	630	23.18	484	484	未进入负面清单	否	无	
9694	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9695	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	新东线	东明世纪花园小区3号箱式变电站101间隔配电变压器	500	16.32	418	418	未进入负面清单	否	无	
9696	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	学园线	学园线54号右6号柱上变压器	315	9.99	284	284	未进入负面清单	否	无	
9697	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	育和乙线	育和乙线上海新城小区5号箱式变103号间隔配电变压器	500	10.27	449	449	未进入负面清单	否	无	
9698	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	育和乙线	育和乙线上海新城小区6号箱式变103号间隔配电变压器	500	9.25	454	454	未进入负面清单	否	无	

9699	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	育和乙线	育和乙线上海新城小区7号箱式变103号间隔配电变压器	500	10.71	446	446	未进入负面清单	否	无	
9700	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区二期5号箱式变103间隔配电变压器	630	7.97	580	580	未进入负面清单	否	无	
9701	国网营口市西市区供电公司	教育66kV变电站	奥体线	奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区二期9号箱式变103间隔配电变压器	630	4.89	599	599	未进入负面清单	否	无	
9702	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	金湖水岸小区二期1号箱式变1号变压器	630	7.64	582	582	未进入负面清单	否	无	
9703	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	金湖水岸小区二期2号箱式变1号变压器	630	3.39	609	609	未进入负面清单	否	无	

9704	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	金湖水岸小区二期3号箱式变1号变压器	630	3.08	611	611	未进入负面清单	否	无	
9705	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区1号箱式变102号配电变压器	630	0.03	630	630	未进入负面清单	否	无	
9706	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区2号箱式变101号间隔配电变压器	630	1.11	623	623	未进入负面清单	否	无	
9707	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区3号箱式变101号间隔配电变压器	630	0.03	630	630	未进入负面清单	否	无	
9708	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区4号箱式变102号间隔配电变压器	630	0.04	630	630	未进入负面清单	否	无	

9709	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区5号箱式变101号间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9710	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区6号箱式变101号间隔配电变压器	630	3.65	607	607	未进入负面清单	否	无	
9711	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区7号箱式变102号间隔配电变压器	630	0.05	630	630	未进入负面清单	否	无	
9712	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区8号箱式变101号间隔配电变压器	630	3.96	605	605	未进入负面清单	否	无	
9713	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	科南甲线丽湖名居小区9号箱式变101号间隔配电变压器	630	10.90	561	561	未进入负面清单	否	无	

9714	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	赫郡小区1号箱式变101开关配电变压器	400	11.27	355	355	未进入负面清单	否	无	
9715	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	赫郡小区2号箱式变102开关配电变压器	400	15.06	340	340	未进入负面清单	否	无	
9716	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南甲线	赫郡小区3号箱式变102开关配电变压器	400	12.86	349	349	未进入负面清单	否	无	
9717	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南乙线	五矿铂海岸小区3号箱式变1号变压器	630	4.47	602	602	未进入负面清单	否	无	
9718	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南乙线	五矿铂海岸小区4号箱式变1号变压器	630	9.90	568	568	未进入负面清单	否	无	
9719	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科南乙线	五矿铂海岸小区1号箱式变1号变压器	630	5.43	596	596	未进入负面清单	否	无	
9720	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区10号箱式变103号间隔配电变压器	630	5.30	597	597	未进入负面清单	否	无	

9721	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 1号箱 式变102 号间隔 配电变 压器	630	2.06	617	617	未进入负 面清单	否	无	
9722	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 2号箱 式变102 号间隔 配电变 压器	500	9.96	450	450	未进入负 面清单	否	无	
9723	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 3号箱 式变102 号间隔 配电变 压器	630	9.41	571	571	未进入负 面清单	否	无	
9724	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 4号箱 式变102 号间隔 配电变 压器	630	12.45	552	552	未进入负 面清单	否	无	
9725	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 5号箱 式变102 号间隔 配电变 压器	630	10.46	564	564	未进入负 面清单	否	无	

9726	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 6号箱 式变102 号间隔 配电变 压器	630	9.28	572	572	未进入负 面清单	否	无	
9727	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 9号箱 式变103 号间隔 配电变 压器	630	4.80	600	600	未进入负 面清单	否	无	
9728	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 11号箱 式变 103号间 隔配电 变压器	630	0.01	630	630	未进入负 面清单	否	无	
9729	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	科炼线	科炼线 五矿铂 海苑小区 12号箱 式变 103号间 隔配电 变压器	630	0.03	630	630	未进入负 面清单	否	无	
9730	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	滨河郦 都小区1 号箱式 变1号变 压器	630	0.00	630	630	未进入负 面清单	否	无	
9731	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	滨河郦 都小区1 号箱式 变2号变 压器	630	23.99	479	479	未进入负 面清单	否	无	

9732	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	滨河郦都小区2号箱式变1号变压器	630	13.26	546	546	未进入负面清单	否	无	
9733	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	10kV新力甲线31左1加1号配电室1号变压器配电变压器	500	12.08	440	440	未进入负面清单	否	无	
9734	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区3号箱式变102号间隔配电变压器	630	13.16	547	547	未进入负面清单	否	无	
9735	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区4号箱式变102号间隔配电变压器	630	16.78	524	524	未进入负面清单	否	无	
9736	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区5号箱式变102号间隔配电变压器	400	15.00	340	340	未进入负面清单	否	无	

9737	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区6号箱式变102号间隔配电变压器	630	13.25	547	547	未进入负面清单	否	无	
9738	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力甲线滨河郦都小区7号箱式变102号间隔配电变压器	400	15.42	338	338	未进入负面清单	否	无	
9739	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力乙线御湖尊邸小区1号配电室101号间隔配电变压器	500	6.23	469	469	未进入负面清单	否	无	
9740	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力乙线御湖尊邸小区1号配电室102号间隔配电变压器	500	6.88	466	466	未进入负面清单	否	无	
9741	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力甲线	新力乙线御湖尊邸小区2号配电室101号间隔配电变压器	500	12.45	438	438	未进入负面清单	否	无	

9742	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	新力乙 线御湖 尊邸小 区2号配 电室102 号间隔 配电变 压器	500	17.71	411	411	未进入负 面清单	否	无	
9743	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	中大海 韵郦城 二期1号 箱变101 间隔配 电变压 器	630	12.59	551	551	未进入负 面清单	否	无	
9744	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	中大海 韵郦城 二期2号 箱变101 间隔配 电变压 器	630	11.83	555	555	未进入负 面清单	否	无	
9745	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	中大海 韵郦城 二期3号 箱变101 间隔配 电变压 器	500	12.81	436	436	未进入负 面清单	否	无	
9746	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	中大海 韵郦城 二期4号 配电室 101间隔 配电变 压器	800	16.45	668	668	未进入负 面清单	否	无	
9747	国网营口市 西市区供电 分公司	科园 66kV变 电站	新力甲 线	中大海 韵郦城 二期5号 配电室 101间隔 配电变 压器	800	17.51	660	660	未进入负 面清单	否	无	

9748	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区二期1号箱式变1号变压器	630	11.44	558	558	未进入负面清单	否	无	
9749	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区二期2号箱式变1号变压器	630	7.14	585	585	未进入负面清单	否	无	
9750	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期1号箱式变1号变压器	630	17.20	522	522	未进入负面清单	否	无	
9751	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期2号箱式变1号变压器	630	32.22	427	427	未进入负面清单	否	无	
9752	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期3号箱式变1号变压器	630	19.91	505	505	未进入负面清单	否	无	
9753	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	鼎尚华庭小区一期4号箱式变1号变压器	630	17.30	521	521	未进入负面清单	否	无	
9754	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区1号箱式变1号变压器	630	6.26	591	591	未进入负面清单	否	无	

9755	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区3号箱式变1号变压器	630	12.26	553	553	未进入负面清单	否	无	
9756	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区4号箱式变1号变压器	250	42.64	143	143	未进入负面清单	否	无	
9757	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都小区6号箱式变1号变压器	630	13.79	543	543	未进入负面清单	否	无	
9758	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	中大海韵郦城小区1号箱式变1号变压器	630	10.00	567	567	未进入负面清单	否	无	
9759	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	中大海韵郦城小区2号箱式变1号变压器	630	19.82	505	505	未进入负面清单	否	无	
9760	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线清华府邸小区1号箱式变102号间隔配电变压器	630	8.71	575	575	未进入负面清单	否	无	
9761	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线清华府邸小区2号箱式变102号间隔配电变压器	630	6.84	587	587	未进入负面清单	否	无	

9762	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期1号箱式变103号间隔配电变压器	630	8.65	576	576	未进入负面清单	否	无	
9763	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期2号箱式变103号间隔配电变压器	630	7.56	582	582	未进入负面清单	否	无	
9764	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期3号箱式变103号间隔配电变压器	630	6.22	591	591	未进入负面清单	否	无	
9765	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期4号箱式变104号间隔配电变压器	630	7.03	586	586	未进入负面清单	否	无	

9766	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	新力乙线书香门第小区二期5号箱式变103号间隔配电变压器	630	4.94	599	599	未进入负面清单	否	无	
9767	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	中大海韵郛城3号箱变101间隔配电变压器	630	13.20	547	547	未进入负面清单	否	无	
9768	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都2号箱式变101开关配电变压器	630	13.75	543	543	未进入负面清单	否	无	
9769	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都3号箱式变104配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9770	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都4号箱式变101配电变压器	250	0.00	250	250	未进入负面清单	否	无	
9771	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	新力乙线	水岸新都5号箱式变104配电变压器	630	6.13	591	591	未进入负面清单	否	无	

9772	国网营口市西市区供电公司	科园66kV变电站	科炼线	科炼线五矿铂海苑小区8号箱式变103号间隔配电变压器	630	2.79	612	612	未进入负面清单	否	无	
9773	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线37号柱上变压器	160	5.32	151	151	未进入负面清单	否	无	
9774	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	2.11	617	617	未进入负面清单	否	无	
9775	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区2号箱式变101间隔配电变压器	630	3.16	610	610	未进入负面清单	否	无	
9776	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	2.81	612	612	未进入负面清单	否	无	
9777	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区4号箱式变101间隔配电变压器	630	3.20	610	610	未进入负面清单	否	无	
9778	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区5号箱式变101间隔配电变压器	630	3.04	611	611	未进入负面清单	否	无	

9779	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区6号箱式变101间隔配电变压器	630	4.90	599	599	未进入负面清单	否	无	
9780	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区7号箱式变101间隔配电变压器	630	3.69	607	607	未进入负面清单	否	无	
9781	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	金河新苑小区8号箱式变101间隔配电变压器	630	5.20	597	597	未进入负面清单	否	无	
9782	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	圣旭商住新苑小区1号箱变101间隔配电变压器	800	1.13	791	791	未进入负面清单	否	无	
9783	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线13号柱上变压器	100	10.95	89	89	未进入负面清单	否	无	
9784	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线26号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
9785	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线32号柱上变压器	200	14.73	171	171	未进入负面清单	否	无	
9786	国网营口市西市区供电公司	盘锦海港66kV变电站	海农线	河北工业线46号柱上变压器	200	4.94	190	190	未进入负面清单	否	无	

9787	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	佰仕枫景小区三期1号箱式变1号变压器	630	18.76	512	512	未进入负面清单	否	无	
9788	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区1号箱式变1号变压器	630	45.88	341	341	未进入负面清单	否	无	
9789	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9790	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区2号箱式变1号变压器	630	11.82	556	556	未进入负面清单	否	无	
9791	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	中天壹品小区2号箱式变2号变压器	630	18.98	510	510	未进入负面清单	否	无	
9792	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	城投创新1号配电室101间隔配电变压器	630	35.28	408	408	未进入负面清单	否	无	
9793	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	城投创新2号配电室101开关柜间隔配电变压器	800	5.05	760	760	未进入负面清单	否	无	
9794	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	昌盛线	桂丰园小区箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	

9795	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	昌盛线	桂丰小区	630	11.36	558	558	未进入负面清单	否	无	
9796	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	靶场小区4号配电室1号变压器	630	21.00	498	498	未进入负面清单	否	无	
9797	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	靶场小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9798	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	靶场小区5号配电室1号变压器	630	25.64	468	468	未进入负面清单	否	无	
9799	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	创新线16号柱上变压器（北）	315	8.95	287	287	未进入负面清单	否	无	
9800	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	创新线16号柱上变压器（南）	250	50.03	125	125	未进入负面清单	否	无	
9801	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	创新线27号柱上变压器	315	42.70	180	180	未进入负面清单	否	无	
9802	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	创新线29号柱上变压器	315	21.57	247	247	未进入负面清单	否	无	
9803	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区1号箱式变1号变压器	630	28.10	453	453	未进入负面清单	否	无	
9804	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区2号箱式变1号变压器	630	29.02	447	447	未进入负面清单	否	无	

9805	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区3号箱式变1号变压器	630	10.85	562	562	未进入负面清单	否	无	
9806	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区5号箱式变1号变压器	630	25.72	468	468	未进入负面清单	否	无	
9807	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区6号箱式变1号变压器	630	26.62	462	462	未进入负面清单	否	无	
9808	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区6号箱式变2号变压器	630	18.61	513	513	未进入负面清单	否	无	
9809	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区7号箱式变1号变压器	630	15.27	534	534	未进入负面清单	否	无	
9810	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号小区7号箱式变2号变压器	630	17.86	517	517	未进入负面清单	否	无	
9811	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	启文小区2号箱式变1号变压器	630	27.29	458	458	未进入负面清单	否	无	
9812	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	启文小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9813	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	文苑小区1号配电室1号变压器	630	10.12	566	566	未进入负面清单	否	无	

9814	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	文苑小区1号配电室2号变压器	630	18.79	512	512	未进入负面清单	否	无	
9815	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭1号箱式变2号变压器	630	11.55	557	557	未进入负面清单	否	无	
9816	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭2号箱式变2号变压器	500	24.66	377	377	未进入负面清单	否	无	
9817	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭4号箱式变2号变压器	630	12.19	553	553	未进入负面清单	否	无	
9818	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区1号箱式变1号变压器	630	18.64	513	513	未进入负面清单	否	无	
9819	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9820	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区4号箱式变1号变压器	630	13.69	544	544	未进入负面清单	否	无	
9821	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	创新线	创新线13号柱上变压器	315	31.86	215	215	未进入负面清单	否	无	

9822	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号二期2号箱式变1号配电变压器	630	11.99	554	554	未进入负面清单	否	无	
9823	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	启文小区1号箱式变2号变压器	630	27.70	455	455	未进入负面清单	否	无	
9824	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景华庭小区3号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9825	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号1号箱式变103开关间隔2号配电变压器	630	25.04	472	472	未进入负面清单	否	无	
9826	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	国宝壹号二期1号箱式变1号配电变压器	630	18.79	512	512	未进入负面清单	否	无	
9827	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	教委变电亭	400	19.09	324	324	未进入负面清单	否	无	
9828	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	创新线	中天御景3#	400	24.74	301	301	未进入负面清单	否	无	
9829	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	佰仕风景二期箱式变1号变压器	630	12.05	554	554	未进入负面清单	否	无	
9830	国网营口市西市区供电分公司	体育66kV变电站	冯大乙线	德意绿洲小区	500	28.15	359	359	未进入负面清单	否	无	

9831	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9832	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区1号箱式变2号变压器	630	21.40	495	495	未进入负面清单	否	无	
9833	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区2号箱式变2号变压器	630	36.08	403	403	未进入负面清单	否	无	
9834	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区3号箱式变2号变压器	630	31.33	433	433	未进入负面清单	否	无	
9835	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	佰仕枫景小区1号箱式变2号变压器	500	38.19	309	309	未进入负面清单	否	无	
9836	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	边防支队家属楼箱式变1号变压器	400	10.48	358	358	未进入负面清单	否	无	
9837	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线15左1号柱上变压器	160	23.87	122	122	未进入负面清单	否	无	
9838	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线27号柱上变压器	315	20.11	252	252	未进入负面清单	否	无	
9839	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	南平小区1号配电室1号变压器	315	29.37	222	222	未进入负面清单	否	无	

9840	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	南平小区1号配电室2号变压器	315	16.75	262	262	未进入负面清单	否	无	
9841	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	瑞丰园小区1号箱式变2号变压器	315	28.08	227	227	未进入负面清单	否	无	
9842	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	瑞丰园小区箱式变1号变压器	315	35.33	204	204	未进入负面清单	否	无	
9843	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	瑞锋园小区2号箱式变1号变压器	400	15.19	339	339	未进入负面清单	否	无	
9844	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	水塘分13右3号柱上变压器	315	1.48	310	310	未进入负面清单	否	无	
9845	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	水塘分17号柱上变压器	315	27.31	229	229	未进入负面清单	否	无	
9846	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	水塘分8号柱上变压器	315	20.37	251	251	未进入负面清单	否	无	
9847	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	体育场小区1号配电室1号变压器	630	18.12	516	516	未进入负面清单	否	无	
9848	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	体育场小区2号配电室1号变压器	630	17.96	517	517	未进入负面清单	否	无	

9849	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	体育场小区2号配电室2号变压器	630	8.40	577	577	未进入负面清单	否	无	
9850	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线32左5号柱上变压器	200	33.44	133	133	未进入负面清单	否	无	
9851	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线水塘分29右7号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
9852	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线24号柱上变压器	250	29.01	177	177	未进入负面清单	否	无	
9853	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区1号箱式变102号间隔配电变压器	630	13.38	546	546	未进入负面清单	否	无	
9854	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区2号箱式变102号间隔配电变压器	630	6.94	586	586	未进入负面清单	否	无	
9855	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	6.56	589	589	未进入负面清单	否	无	

9856	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	冯大乙线博官小区4号箱式变101间隔配电变压器	630	13.13	547	547	未进入负面清单	否	无	
9857	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	贵都花园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9858	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	冯大乙线	熙园小区	500	23.24	384	384	未进入负面清单	否	无	
9859	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线和心花园1号箱式变1号变压器	500	21.82	391	391	未进入负面清单	否	无	
9860	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线和心花园3号箱式变1号变压器	630	19.74	506	506	未进入负面清单	否	无	
9861	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线隆翔鸣人4号箱式变1号变压器	630	26.58	463	463	未进入负面清单	否	无	
9862	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	致远小区2号变压器	630	25.53	469	469	未进入负面清单	否	无	
9863	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	电大小区1号箱式变1号变压器	315	26.22	232	232	未进入负面清单	否	无	
9864	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线42号柱上变压器	400	36.94	252	252	未进入负面清单	否	无	

9865	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线44右1号柱上变压器	315	18.22	258	258	未进入负面清单	否	无	
9866	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线44左3号柱上变压器	315	22.31	245	245	未进入负面清单	否	无	
9867	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线44左8号柱上变压器	315	15.81	265	265	未进入负面清单	否	无	
9868	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线47号柱上变压器	315	19.97	252	252	未进入负面清单	否	无	
9869	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9870	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园三期1号箱式变1号变压器	630	15.78	531	531	未进入负面清单	否	无	
9871	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园三期2号箱式变1号变压器	630	12.29	553	553	未进入负面清单	否	无	
9872	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	金典小区2号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
9873	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	隆翔鸣人3号箱式变2号变压器	630	28.76	449	449	未进入负面清单	否	无	
9874	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	万和阁箱式变1号变压器	315	15.00	268	268	未进入负面清单	否	无	

9875	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线33左4号柱上变压器	200	15.05	170	170	未进入负面清单	否	无	
9876	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线63左2号柱上变压器	400	7.40	370	370	未进入负面清单	否	无	
9877	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线68号柱上变压器	400	7.55	370	370	未进入负面清单	否	无	
9878	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	致远小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
9879	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线41号柱上变压器	400	1.58	394	394	未进入负面清单	否	无	
9880	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线52号柱上变压器	315	29.16	223	223	未进入负面清单	否	无	
9881	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线63左1号柱上变压器	200	24.99	150	150	未进入负面清单	否	无	
9882	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	海防线68号（北）柱上变压器	200	33.85	132	132	未进入负面清单	否	无	
9883	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园2#	500	25.70	372	372	未进入负面清单	否	无	
9884	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	和心花园小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9885	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	金典花园1#	400	21.02	316	316	未进入负面清单	否	无	
9886	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	海防线	金典花园2#	400	34.32	263	263	未进入负面清单	否	无	
9887	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区10号箱式变101号间隔配电变压器	630	9.24	572	572	未进入负面清单	否	无	
9888	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区11号箱式变101号间隔配电变压器	630	9.55	570	570	未进入负面清单	否	无	
9889	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区12号箱式变101号间隔配电变压器	630	13.50	545	545	未进入负面清单	否	无	
9890	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区1号箱式变101号间隔配电变压器	630	13.64	544	544	未进入负面清单	否	无	

9891	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区2号箱式变101号间隔配电变压器	630	12.26	553	553	未进入负面清单	否	无	
9892	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区3号箱式变101号间隔配电变压器	630	13.32	546	546	未进入负面清单	否	无	
9893	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区4号箱式变101号间隔配电变压器	630	10.82	562	562	未进入负面清单	否	无	
9894	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区5号箱式变101号间隔配电变压器	630	12.58	551	551	未进入负面清单	否	无	

9895	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区6号箱式变101号间隔配电变压器	630	8.76	575	575	未进入负面清单	否	无	
9896	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区7号箱式变101号间隔配电变压器	630	10.58	563	563	未进入负面清单	否	无	
9897	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区8号箱式变101号间隔配电变压器	630	9.63	569	569	未进入负面清单	否	无	
9898	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花丙线	青花丙线中天书香庭院小区9号箱式变101号间隔配电变压器	630	13.60	544	544	未进入负面清单	否	无	
9899	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线55右4号柱上变压器	160	11.57	141	141	未进入负面清单	否	无	

9900	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	靶场小区3号配电室2号变压器	630	7.10	585	585	未进入负面清单	否	无	
9901	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区1号箱式变1号变压器	630	6.57	589	589	未进入负面清单	否	无	
9902	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区2号箱式变1号变压器	630	6.36	590	590	未进入负面清单	否	无	
9903	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区3号箱式变1号变压器	630	12.82	549	549	未进入负面清单	否	无	
9904	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区4号箱式变1号变压器	630	8.98	573	573	未进入负面清单	否	无	
9905	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	湖西小区5号箱式变1号变压器	630	6.35	590	590	未进入负面清单	否	无	
9906	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	南平小区2号箱式变1号变压器	400	10.78	357	357	未进入负面清单	否	无	
9907	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	鹏源小区1号配电室1号变压器	500	15.15	424	424	未进入负面清单	否	无	
9908	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线3号柱上变压器	160	7.72	148	148	未进入负面清单	否	无	
9909	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线8号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	

9910	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	邮电小区1号配电室2号变压器	400	7.74	369	369	未进入负面清单	否	无	
9911	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	靶场3#	630	8.91	574	574	未进入负面清单	否	无	
9912	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）10号箱式变102号间隔配电变压器	630	8.75	575	575	未进入负面清单	否	无	
9913	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）11号箱式变102号间隔配电变压器	630	9.50	570	570	未进入负面清单	否	无	
9914	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）12号箱式变102号间隔配电变压器	630	7.34	584	584	未进入负面清单	否	无	

9915	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）5号箱式变102号间隔配电变压器	630	4.73	600	600	未进入负面清单	否	无	
9916	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）6号箱式变102号间隔配电变压器	630	3.12	610	610	未进入负面清单	否	无	
9917	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）7号箱式变102号间隔配电变压器	630	8.08	579	579	未进入负面清单	否	无	
9918	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）8号箱式变102号间隔配电变压器	630	10.82	562	562	未进入负面清单	否	无	

9919	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花丙线中天书香庭院小区（二期）9号箱式变102号间隔配电变压器	630	8.37	577	577	未进入负面清单	否	无	
9920	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书香庭院小区（二期）1号箱式变102号间隔配电变压器	630	6.63	588	588	未进入负面清单	否	无	
9921	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书香庭院小区（二期）2号箱式变102号间隔配电变压器	630	3.86	606	606	未进入负面清单	否	无	
9922	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书香庭院小区（二期）3号箱式变102号间隔配电变压器	630	9.84	568	568	未进入负面清单	否	无	

9923	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	青花甲线中天书庭院小区（二期）4号箱式变102号间隔配电变压器	630	9.47	570	570	未进入负面清单	否	无	
9924	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	鹏源小区1号配电室2号变压器	500	19.75	401	401	未进入负面清单	否	无	
9925	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	邮电小区	400	7.23	371	371	未进入负面清单	否	无	
9926	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花甲线	智胜家园二期廉住房1#1(630)	630	14.50	539	539	未进入负面清单	否	无	
9927	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线智胜三期1号配电站3号变压器	500	17.07	415	415	未进入负面清单	否	无	
9928	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线智胜三期1号配电站4号变压器	500	10.09	450	450	未进入负面清单	否	无	
9929	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区1号箱式变1号变压器	250	33.26	167	167	未进入负面清单	否	无	

9930	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区2号箱式变1号变压器	250	14.17	215	215	未进入负面清单	否	无	
9931	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区3号箱式变1号变压器	250	12.38	219	219	未进入负面清单	否	无	
9932	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区5号箱式变1号变压器	250	11.27	222	222	未进入负面清单	否	无	
9933	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区6号箱式变1号变压器	630	4.63	601	601	未进入负面清单	否	无	
9934	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区7号箱式变1号变压器	250	30.45	174	174	未进入负面清单	否	无	
9935	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区8号箱式变1号变压器	250	14.44	214	214	未进入负面清单	否	无	
9936	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜三期小区1号配电室1号变压器	500	15.24	424	424	未进入负面清单	否	无	
9937	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜三期小区1号配电室2号变压器	500	11.46	443	443	未进入负面清单	否	无	

9938	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜三期小区2号配电室2号变压器	500	17.92	410	410	未进入负面清单	否	无	
9939	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区2号箱式变1号变压器	500	28.93	355	355	未进入负面清单	否	无	
9940	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区二期3号箱式变1号变压器	630	21.69	493	493	未进入负面清单	否	无	
9941	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区二期4号箱式变1号变压器	315	19.09	255	255	未进入负面清单	否	无	
9942	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区二期5号箱式变1号变压器	630	24.42	476	476	未进入负面清单	否	无	
9943	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区三期2号配电室3号变压器	500	17.78	411	411	未进入负面清单	否	无	
9944	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区三期2号配电室4号变压器	500	27.68	362	362	未进入负面清单	否	无	
9945	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区1号箱式变101开关配电变压器	400	22.30	311	311	未进入负面清单	否	无	

9946	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区2号箱式变101开关柜配电变压器	400	9.70	361	361	未进入负面清单	否	无	
9947	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区3号箱式变101开关柜配电变压器	400	13.42	346	346	未进入负面清单	否	无	
9948	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区4号箱式变101开关柜配电变压器	630	12.31	552	552	未进入负面清单	否	无	
9949	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区5号箱式变101开关柜配电变压器	630	16.32	527	527	未进入负面清单	否	无	
9950	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	滨水人家D区小区6号箱式变101开关柜配电变压器	630	8.84	574	574	未进入负面清单	否	无	
9951	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配电站变102号间隔配电变压器	800	8.54	732	732	未进入负面清单	否	无	

9952	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配变站变103号间隔配电变压器	800	1.32	789	789	未进入负面清单	否	无	
9953	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配变站变104号间隔配电变压器	800	7.88	737	737	未进入负面清单	否	无	
9954	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	青花乙线御河新都小区1号配变站变105号间隔配电变压器	800	8.50	732	732	未进入负面清单	否	无	
9955	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园1号箱式变101间隔开关柜配电变压器	500	10.62	447	447	未进入负面清单	否	无	
9956	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园小区2号箱式变101间隔配电变压器	630	13.60	544	544	未进入负面清单	否	无	
9957	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园小区3号箱式变101间隔配电变压器	400	21.74	313	313	未进入负面清单	否	无	

9958	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	海天惠园小区4号箱式变101间隔配电变压器	400	18.23	327	327	未进入负面清单	否	无	
9959	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	金海新苑小区4#(630)	250	17.03	207	207	未进入负面清单	否	无	
9960	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区2号	630	19.67	506	506	未进入负面清单	否	无	
9961	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	青花乙线	智胜小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
9962	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区1号箱式变1号变压器	630	13.78	543	543	未进入负面清单	否	无	
9963	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区3号箱式变1号变压器	400	31.41	274	274	未进入负面清单	否	无	
9964	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区4号箱式变1号变压器	400	31.07	276	276	未进入负面清单	否	无	
9965	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	三纺线27号柱上变压器	400	20.73	317	317	未进入负面清单	否	无	
9966	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区7号箱式变101间隔配电变压器	630	7.04	586	586	未进入负面清单	否	无	

9967	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	紫竹苑小区1号箱式变1号变压器	400	29.95	280	280	未进入负面清单	否	无	
9968	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区2号箱式变1号变压器	400	27.75	289	289	未进入负面清单	否	无	
9969	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区5号箱式变101间隔配电变压器	400	18.48	326	326	未进入负面清单	否	无	
9970	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	三纺线	富甲福郡小区6号箱式变101间隔配电变压器	400	14.18	343	343	未进入负面清单	否	无	
9971	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	靶场小区1号配电室1号变压器	630	23.45	482	482	未进入负面清单	否	无	
9972	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富安园小区2号箱式变2号变压器	400	13.07	348	348	未进入负面清单	否	无	
9973	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富兴园小区1号箱式变2号变压器	630	36.73	399	399	未进入负面清单	否	无	
9974	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	实验中学箱式变1号变压器	500	14.32	428	428	未进入负面清单	否	无	

9975	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线15号柱上变压器	315	32.16	214	214	未进入负面清单	否	无	
9976	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线17号柱上变压器	315	39.31	191	191	未进入负面清单	否	无	
9977	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左13号柱上变压器	315	22.07	245	245	未进入负面清单	否	无	
9978	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左16号柱上变压器	315	10.01	283	283	未进入负面清单	否	无	
9979	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左6右2号柱上变压器	315	15.31	267	267	未进入负面清单	否	无	
9980	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左6左3号柱上变压器	315	80.59	61	61	未进入负面清单	否	无	
9981	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线22号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	18.68	407	407	未进入负面清单	否	无	
9982	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线22左1号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	8.36	458	458	未进入负面清单	否	无	
9983	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线5号柱上变压器	315	20.09	252	252	未进入负面清单	否	无	
9984	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线8号柱上变压器	315	10.99	280	280	未进入负面清单	否	无	

9985	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	天扬小区箱式变1号变压器	400	40.26	239	239	未进入负面清单	否	无	
9986	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	怡景国际小区4号箱式变1号变压器	630	20.73	499	499	未进入负面清单	否	无	
9987	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左11右3号柱上变压器	200	23.05	154	154	未进入负面清单	否	无	
9988	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线19左4左1号柱上变压器	400	1.01	396	396	未进入负面清单	否	无	
9989	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	福山紫玉金地小区箱式变1号变压器	630	41.08	371	371	未进入负面清单	否	无	
9990	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富安园小区1号箱式变1号变压器	400	38.12	248	248	未进入负面清单	否	无	
9991	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	富兴园小区箱式变1号变压器	630	36.73	399	399	未进入负面清单	否	无	
9992	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	九龙园小区1号箱式变2号变压器	630	23.20	484	484	未进入负面清单	否	无	
9993	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	康宁小区1号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

9994	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	康宁小区1号配电室2号变压器	630	29.10	447	447	未进入负面清单	否	无	
9995	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	体育线20号环网柜1号箱式变101间隔配电变压器	630	4.35	603	603	未进入负面清单	否	无	
9996	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	体育线	怡景国际3#	630	24.55	475	475	未进入负面清单	否	无	
9997	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区1号配电室1号变压器	630	19.56	507	507	未进入负面清单	否	无	
9998	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区1号配电室2号变压器	630	13.99	542	542	未进入负面清单	否	无	
9999	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区2号配电室1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10000	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区2号配电室2号变压器	400	24.75	301	301	未进入负面清单	否	无	
10001	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区4号配电室1号变压器	630	21.62	494	494	未进入负面清单	否	无	
10002	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安居小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10003	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安康小区1号配电室1号变压器	630	9.29	571	571	未进入负面清单	否	无	

10004	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	万都线20号柱上变压器	315	10.13	283	283	未进入负面清单	否	无	
10005	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安康变电亭46左8右2*3	630	26.04	466	466	未进入负面清单	否	无	
10006	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	安康小区1号配电室3号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10007	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	万都线	万都线安居3号变电亭12左4*2	630	21.57	494	494	未进入负面清单	否	无	
10008	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	宁馨园小区1号箱式变1号变压器	400	6.54	374	374	未进入负面清单	否	无	
10009	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	宁馨园小区1号箱式变2号变压器	400	9.29	363	363	未进入负面清单	否	无	
10010	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	中医甲线10右7号柱上变压器	400	18.50	326	326	未进入负面清单	否	无	
10011	国网营口市西市区供电公司	体育66kV变电站	中医甲线	中医甲线10右5号柱上变压器	200	36.98	126	126	未进入负面清单	否	无	
10012	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	和平线美筑情景洋房小区1#	400	34.65	261	261	未进入负面清单	否	无	

10013	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑三期4号箱式变1号变压器	500	18.97	405	405	未进入负面清单	否	无	
10014	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	创新线1号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10015	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10016	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10017	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区4号箱式变1号变压器	630	17.04	523	523	未进入负面清单	否	无	
10018	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10019	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	大中自然园小区5号箱式变2号变压器	630	14.89	536	536	未进入负面清单	否	无	
10020	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	炮三线9号柱上变压器	100	30.20	70	70	未进入负面清单	否	无	

10021	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	和平线	通惠苑 三期3号箱 式变2号 变压器	630	14.67	538	538	未进入负 面清单	否	无	
10022	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	和平线	志诚小 区1号配 电室2号 变压器	630	19.50	507	507	未进入负 面清单	否	无	
10023	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	和平线	创新线 46号环 网柜右2 号柱上 变压器	200	8.80	182	182	未进入负 面清单	否	无	
10024	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	和平线	创新线4 号分支 箱左4号 柱上变 压器	200	35.71	129	129	未进入负 面清单	否	无	
10025	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	和平线	创新线 华联天 琅小区1 号配变 站变102 号间隔 配电变 压器	500	14.68	427	427	未进入负 面清单	否	无	
10026	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	和平线	创新线 华联天 琅小区1 号配变 站变103 号间隔 配电变 压器	500	0.00	500	500	未进入负 面清单	否	无	
10027	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	和平线	通惠苑3 号箱式 变2号变 压器	630	18.65	513	513	未进入负 面清单	否	无	

10028	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑小区三期1号箱式变2号变压器	630	27.63	456	456	未进入负面清单	否	无	
10029	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	通惠苑小区三期4号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10030	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	和平线大中自然园1#-1(500)	630	19.82	505	505	未进入负面清单	否	无	
10031	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	和平线大中自然园2#-1(630)	630	26.86	461	461	未进入负面清单	否	无	
10032	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	和平线大中自然园3#-1(630)	630	21.14	497	497	未进入负面清单	否	无	
10033	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	建生小区1号箱式变1号变压器	500	22.66	387	387	未进入负面清单	否	无	
10034	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	通惠3期2#	630	26.46	463	463	未进入负面清单	否	无	
10035	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	和平线	鑫海小区	500	21.30	394	394	未进入负面清单	否	无	
10036	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

10037	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾南区2号箱式变1号变压器	630	15.74	531	531	未进入负面清单	否	无	
10038	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区3号箱式变1号变压器	630	16.55	526	526	未进入负面清单	否	无	
10039	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区4号箱式变1号变压器	630	30.39	439	439	未进入负面清单	否	无	
10040	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区6号箱式变1号变压器	630	24.73	474	474	未进入负面清单	否	无	
10041	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园2号箱式变1号变压器	400	15.54	338	338	未进入负面清单	否	无	
10042	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园4号箱式变2号变压器	630	17.31	521	521	未进入负面清单	否	无	
10043	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园小区4号箱式变1号变压器	630	17.74	518	518	未进入负面清单	否	无	
10044	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	春色满园小区1号箱式变1号变压器	630	21.82	493	493	未进入负面清单	否	无	

10045	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	春色满园小区2号箱式变1号变压器	400	13.10	348	348	未进入负面清单	否	无	
10046	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园1号箱式变1号变压器	630	27.03	460	460	未进入负面清单	否	无	
10047	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园2号箱式变1号变压器	630	27.24	458	458	未进入负面清单	否	无	
10048	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区1号箱式变1号变压器	630	15.08	535	535	未进入负面清单	否	无	
10049	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区5号箱式变1号变压器	630	15.74	531	531	未进入负面清单	否	无	
10050	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	格林滨海湾小区南区7号箱式变1号变压器	630	26.63	462	462	未进入负面清单	否	无	
10051	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔小区南区5号箱式变1号变压器	630	22.97	485	485	未进入负面清单	否	无	
10052	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	清华园小区2号箱式变2号变压器	400	23.67	305	305	未进入负面清单	否	无	

10053	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	润毛线23号柱上变压器	250	14.09	215	215	未进入负面清单	否	无	
10054	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右10号柱上变压器	315	23.91	240	240	未进入负面清单	否	无	
10055	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右15号柱上变压器	315	39.88	189	189	未进入负面清单	否	无	
10056	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右16左2号柱上变压器(东)	315	15.29	267	267	未进入负面清单	否	无	
10057	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右5号柱上变压器	315	13.82	271	271	未进入负面清单	否	无	
10058	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园6号箱式变2号变压器	500	17.42	413	413	未进入负面清单	否	无	
10059	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园7号箱式变2号变压器	500	20.59	397	397	未进入负面清单	否	无	
10060	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园小区6号箱式变1号变压器	500	16.09	420	420	未进入负面清单	否	无	
10061	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园小区7号箱式变1号变压器	500	14.71	426	426	未进入负面清单	否	无	
10062	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园3#	630	13.82	543	543	未进入负面清单	否	无	

10063	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	奥泰园1号箱式变1号变压器	500	16.53	417	417	未进入负面清单	否	无	
10064	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区1号箱式变101开关配电变压器	630	23.28	483	483	未进入负面清单	否	无	
10065	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区2号箱式变101开关配电变压器	630	22.42	489	489	未进入负面清单	否	无	
10066	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区4号箱式变101开关柜配电变压器	630	16.67	525	525	未进入负面清单	否	无	
10067	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	润毛线16号柱上变压器	200	2.80	194	194	未进入负面清单	否	无	
10068	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光花园8号箱式变2号变压器	500	28.60	357	357	未进入负面清单	否	无	
10069	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光园小区5号箱式变1号变压器	630	21.97	492	492	未进入负面清单	否	无	
10070	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	月光园小区5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

10071	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园小区3号箱式变1号变压器	630	19.25	509	509	未进入负面清单	否	无	
10072	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	富竹园小区3号箱式变2号变压器	630	11.86	555	555	未进入负面清单	否	无	
10073	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区3号箱式变101开关配电变压器	630	21.47	495	495	未进入负面清单	否	无	
10074	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	莱茵河畔南区6号箱式变101开关柜配电变压器	630	19.38	508	508	未进入负面清单	否	无	
10075	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	清华园	630	22.56	488	488	未进入负面清单	否	无	
10076	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	清华园2#	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10077	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	莱茵线	通惠线26右16左2号柱上变压器(西)	315	12.01	277	277	未进入负面清单	否	无	
10078	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	和平线隆翔鑫居小区5号箱式变2号变压器	400	26.08	296	296	未进入负面清单	否	无	

10079	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	风光机械廉租房箱式变1号变压器	630	7.21	585	585	未进入负面清单	否	无	
10080	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔四季花城小区1号箱式变1号变压器	315	43.53	178	178	未进入负面清单	否	无	
10081	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔四季花城小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10082	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔四季花城小区2号箱式变1号变压器	315	52.32	150	150	未进入负面清单	否	无	
10083	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线20号环网柜右1号箱式变1号变压器	200	23.86	152	152	未进入负面清单	否	无	
10084	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔鑫居小区5号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10085	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	炮三线	隆翔鑫居小区6号箱式变1号变压器	500	33.59	332	332	未进入负面清单	否	无	

10086	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线18号环网柜右1号箱式变1号变压器	200	21.29	157	157	未进入负面清单	否	无	
10087	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线19号环网柜左1号柱上变压器	400	21.29	315	315	未进入负面清单	否	无	
10088	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线26右1号柱上变压器	200	37.60	125	125	未进入负面清单	否	无	
10089	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	风光小区3#	400	17.13	331	331	未进入负面清单	否	无	
10090	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线14号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	5.46	473	473	未进入负面清单	否	无	
10091	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线15号分支箱左1号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10092	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	炮三线	炮三线16号环网柜左1号箱式变1号变压器	500	16.38	418	418	未进入负面清单	否	无	
10093	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	配水线	奥隆达箱式变1号变压器	315	9.26	286	286	未进入负面清单	否	无	

10094	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线16号柱上变压器	250	0.00	250	250	未进入负面清单	否	无	
10095	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线20号柱上变压器	80	57.11	34	34	未进入负面清单	否	无	
10096	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线37号柱上变压器	315	11.75	278	278	未进入负面清单	否	无	
10097	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线41号柱上变压器	315	24.00	239	239	未进入负面清单	否	无	
10098	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线42左4右1号柱上变压器(北)	315	8.86	287	287	未进入负面清单	否	无	
10099	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线42左4右1号柱上变压器(南)	315	9.49	285	285	未进入负面清单	否	无	
10100	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线30号柱上变压器	315	35.87	202	202	未进入负面清单	否	无	
10101	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	配水线59右5号柱上变压器	100	0.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
10102	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	配水线	向阳小区箱式变2号变压器	500	17.61	412	412	未进入负面清单	否	无	
10103	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	10kV西环线32右8右4号柱上变压器	400	0.20	399	399	未进入负面清单	否	无	

10104	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	红运广厦新居二期2号箱2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10105	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线43号柱上变压器	315	44.73	174	174	未进入负面清单	否	无	
10106	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线52左5号柱上变压器	400	32.66	269	269	未进入负面清单	否	无	
10107	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线60号柱上变压器	315	18.87	256	256	未进入负面清单	否	无	
10108	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	天元小区1号箱式变1号变压器	630	15.36	533	533	未进入负面清单	否	无	
10109	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	天元小区2号箱式变1号变压器	630	6.22	591	591	未进入负面清单	否	无	
10110	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	天元小区3号箱式变2号变压器	315	31.78	215	215	未进入负面清单	否	无	
10111	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	大庙分5左5	400	33.70	265	265	未进入负面清单	否	无	
10112	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线39号柱上变压器	200	29.35	141	141	未进入负面清单	否	无	
10113	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	前进线	前进线52左1号柱上变压器	200	27.78	144	144	未进入负面清单	否	无	

10114	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线57号柱上变压器	200	13.20	174	174	未进入负面清单	否	无	
10115	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线58右2号柱上变压器	200	35.11	130	130	未进入负面清单	否	无	
10116	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	大庙分21右7左2号柱上变压器	160	14.70	136	136	未进入负面清单	否	无	
10117	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	辽河老街3号箱式变101间隔配电变压器	400	18.43	326	326	未进入负面清单	否	无	
10118	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区1号箱式变102间隔配电变压器	630	6.36	590	590	未进入负面清单	否	无	
10119	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区2号箱式变102间隔配电变压器	630	8.26	578	578	未进入负面清单	否	无	
10120	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区3号箱式变102间隔配电变压器	630	2.93	612	612	未进入负面清单	否	无	

10121	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区4号配电室102间隔2号配电变压器	800	8.63	731	731	未进入负面清单	否	无	
10122	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线君悦澜湾小区4号配电室103间隔1号配电变压器	800	7.59	739	739	未进入负面清单	否	无	
10123	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	西环小区1号配电室1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10124	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	红运广厦二期	400	33.89	264	264	未进入负面清单	否	无	
10125	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	前进线	前进线西环小区1#	500	10.52	447	447	未进入负面清单	否	无	
10126	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑2号箱式变1号变压器	630	18.91	511	511	未进入负面清单	否	无	
10127	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑小区1号箱式变1号变压器	630	23.98	479	479	未进入负面清单	否	无	
10128	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	八一小区1号箱式变1号变压器	630	26.01	466	466	未进入负面清单	否	无	
10129	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	富琳小区1号箱式变1号变压器	500	8.44	458	458	未进入负面清单	否	无	

10130	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	富琳小区2号箱式变1号变压器	500	13.39	433	433	未进入负面清单	否	无	
10131	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	富琳小区3号箱式变1号变压器	500	20.22	399	399	未进入负面清单	否	无	
10132	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	钢棚小区1号箱式变1号变压器	500	7.78	461	461	未进入负面清单	否	无	
10133	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	金典赢嘉小区1号箱式变1号变压器	500	19.25	404	404	未进入负面清单	否	无	
10134	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区1号箱式变1号变压器	630	15.34	533	533	未进入负面清单	否	无	
10135	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区2号箱式变1号变压器	630	33.30	420	420	未进入负面清单	否	无	
10136	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区4号箱式变1号变压器	630	23.50	482	482	未进入负面清单	否	无	
10137	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	楞严寺小区箱式变1号变压器	400	34.84	261	261	未进入负面清单	否	无	
10138	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10139	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区1号箱式变1号变压器	630	20.94	498	498	未进入负面清单	否	无	

10140	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10141	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10142	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	瑞华园小区3号箱式变1号变压器	630	13.86	543	543	未进入负面清单	否	无	
10143	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线19左5号柱上变压器	400	4.66	381	381	未进入负面清单	否	无	
10144	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线37号柱上变压器	315	25.20	236	236	未进入负面清单	否	无	
10145	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左16号柱上变压器	200	17.02	166	166	未进入负面清单	否	无	
10146	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左3号柱上变压器	160	16.21	134	134	未进入负面清单	否	无	
10147	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右4号柱上变压器	400	3.16	387	387	未进入负面清单	否	无	
10148	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线44号柱上变压器	315	21.03	249	249	未进入负面清单	否	无	
10149	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线57左3号柱上变压器	315	15.73	265	265	未进入负面清单	否	无	

10150	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线57左9号柱上变压器	250	0.00	250	250	未进入负面清单	否	无	
10151	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线62号柱上变压器	160	63.30	59	59	未进入负面清单	否	无	
10152	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区6号箱式变1号变压器	400	15.29	339	339	未进入负面清单	否	无	
10153	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	亚大公寓箱式变1号变压器	630	12.25	553	553	未进入负面清单	否	无	
10154	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	中房小区箱式变1号变压器	400	7.45	370	370	未进入负面清单	否	无	
10155	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区1号配电室1号变压器	500	15.83	421	421	未进入负面清单	否	无	
10156	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区1号配电室2号变压器	500	27.86	361	361	未进入负面清单	否	无	
10157	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区2号配电室1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10158	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区2号配电室2号变压器	500	34.19	329	329	未进入负面清单	否	无	

10159	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线33号柱上变压器	200	20.78	158	158	未进入负面清单	否	无	
10160	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5左3左1号柱上变压器	400	3.59	386	386	未进入负面清单	否	无	
10161	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	金恒小区3号箱式变2号变压器	630	28.00	454	454	未进入负面清单	否	无	
10162	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线32号柱上变压器	200	49.34	101	101	未进入负面清单	否	无	
10163	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右2号柱上变压器	200	50.73	99	99	未进入负面清单	否	无	
10164	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右7号柱上变压器	400	10.06	360	360	未进入负面清单	否	无	
10165	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5左1左4号柱上变压器	315	22.39	244	244	未进入负面清单	否	无	
10166	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区1号箱式变1号变压器	630	36.73	399	399	未进入负面清单	否	无	
10167	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区4号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10168	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

10169	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区3号配电室1号变压器	500	41.67	292	292	未进入负面清单	否	无	
10170	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	芙蓉园小区3号配电室2号变压器	500	41.67	292	292	未进入负面清单	否	无	
10171	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	润毛线43左5右8号柱上变压器	200	15.90	168	168	未进入负面清单	否	无	
10172	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	升平小区变亭	630	12.35	552	552	未进入负面清单	否	无	
10173	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	水塔分新华5#	500	20.66	397	397	未进入负面清单	否	无	
10174	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华5号2	500	20.66	397	397	未进入负面清单	否	无	
10175	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	新华小区4号配电室1号变压器	630	15.84	530	530	未进入负面清单	否	无	
10176	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润毛线	紫文苑3#	630	24.50	476	476	未进入负面清单	否	无	
10177	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	奥林二区配电室1号变压器	500	25.80	371	371	未进入负面清单	否	无	
10178	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	奥林二区小区1号配电室2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10179	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园1号箱式变1号变压器	630	28.51	450	450	未进入负面清单	否	无	

10180	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园2号箱式变1号变压器	315	0.00	315	315	未进入负面清单	否	无	
10181	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园3号箱式变1号变压器	500	18.00	410	410	未进入负面清单	否	无	
10182	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	翰宇园小区2号箱式变2号变压器	630	23.25	484	484	未进入负面清单	否	无	
10183	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区1号箱式变1号变压器	630	80.40	123	123	未进入负面清单	否	无	
10184	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10185	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区2号箱式变1号变压器	630	56.74	273	273	未进入负面清单	否	无	
10186	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区3号箱式变1号变压器	630	60.14	251	251	未进入负面清单	否	无	
10187	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	华城花园小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10188	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	攀枝花小区1号箱式变1号变压器	400	24.77	301	301	未进入负面清单	否	无	

10189	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	润油线26左12号柱上变压器	250	54.06	115	115	未进入负面清单	否	无	
10190	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	润油线26左4号柱上变压器(西)	315	46.15	170	170	未进入负面清单	否	无	
10191	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	润油线26左6号柱上变压器	315	28.87	224	224	未进入负面清单	否	无	
10192	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区1号箱式变1号变压器	630	6.57	589	589	未进入负面清单	否	无	
10193	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区2号箱式变1号变压器	630	14.39	539	539	未进入负面清单	否	无	
10194	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区3号箱式变1号变压器	630	9.98	567	567	未进入负面清单	否	无	
10195	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	西部绿都小区4号箱式变1号变压器	630	11.89	555	555	未进入负面清单	否	无	
10196	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	裕龙鑫居2号箱式变1号变压器	400	37.20	251	251	未进入负面清单	否	无	
10197	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	裕龙鑫居小区1号箱式变1号变压器	250	46.91	133	133	未进入负面清单	否	无	

10198	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑B区小 区1号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	16.18	528	528	未进入负 面清单	否	无	
10199	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑B区小 区2号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	12.83	549	549	未进入负 面清单	否	无	
10200	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑B区小 区3号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	15.18	534	534	未进入负 面清单	否	无	
10201	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑B区小 区4号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	7.75	581	581	未进入负 面清单	否	无	
10202	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑B区小 区5号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	8.62	576	576	未进入负 面清单	否	无	
10203	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑小区1 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	14.83	537	537	未进入负 面清单	否	无	

10204	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑小区2 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	18.61	513	513	未进入负 面清单	否	无	
10205	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑小区3 号箱式 变101开 关配电 变压器	500	17.00	415	415	未进入负 面清单	否	无	
10206	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑小区4 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	12.78	549	549	未进入负 面清单	否	无	
10207	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑小区5 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	7.07	585	585	未进入负 面清单	否	无	
10208	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑小区6 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	10.74	562	562	未进入负 面清单	否	无	
10209	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	滨河新 苑小区7 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	4.81	600	600	未进入负 面清单	否	无	
10210	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	渤海之 星4号箱 式变101 间隔配 电变压 器	400	14.87	341	341	未进入负 面清单	否	无	

10211	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	渤海之 星4号箱 式变102 间隔配 电变压 器	400	0.00	400	400	未进入负 面清单	否	无	
10212	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	渤海之 星5号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	19.64	506	506	未进入负 面清单	否	无	
10213	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	渤海之 星6号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	9.83	568	568	未进入负 面清单	否	无	
10214	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	润油线 26左12 号 (西) 柱上变 压器	200	18.10	164	164	未进入负 面清单	否	无	
10215	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	润油线 65+1右3 号柱上 变压器	100	0.00	100	100	未进入负 面清单	否	无	
10216	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	润油线 国宝首 府小区1 号箱式 变101间 隔配电 变压器	630	12.61	551	551	未进入负 面清单	否	无	
10217	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	润油线	润油线 国宝首 府小区2 号箱式 变101间 隔配电 变压器	500	11.26	444	444	未进入负 面清单	否	无	

10218	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区3号箱式变101间隔配电变压器	630	14.13	541	541	未进入负面清单	否	无	
10219	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区4号箱式变101号间隔配电变压器	500	13.80	431	431	未进入负面清单	否	无	
10220	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区5号箱式变101号间隔配电变压器	630	8.74	575	575	未进入负面清单	否	无	
10221	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	润油线	润油线国宝首府小区6号箱式变101号间隔配电变压器	630	9.53	570	570	未进入负面清单	否	无	
10222	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线11右2号柱上变压器	315	35.32	204	204	未进入负面清单	否	无	
10223	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线28号柱上变压器	400	34.90	260	260	未进入负面清单	否	无	
10224	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线56号柱上变压器	315	19.25	254	254	未进入负面清单	否	无	

10225	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	四道沟线	四道沟线60左2右4号柱上变压器	100	100.00	0	0	2024.8	否	无	
10226	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区1号箱式变1号变压器	630	25.63	469	469	未进入负面清单	否	无	
10227	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	华藏小区1号箱式变1号变压器	630	12.49	551	551	未进入负面清单	否	无	
10228	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安小区1号箱式变1号变压器	630	10.63	563	563	未进入负面清单	否	无	
10229	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安小区2号箱式变1号变压器	630	11.29	559	559	未进入负面清单	否	无	
10230	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安小区3号箱式变1号变压器	400	9.42	362	362	未进入负面清单	否	无	
10231	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10232	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲小区1号箱式变1号变压器	630	30.63	437	437	未进入负面清单	否	无	
10233	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	莱茵河畔小区北区2号箱式变1号变压器	630	12.85	549	549	未进入负面清单	否	无	

10234	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	润毛线53右2号柱上变压器	315	11.70	278	278	未进入负面清单	否	无	
10235	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线2号柱上变压器	160	3.50	154	154	未进入负面清单	否	无	
10236	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右2号柱上变压器	315	19.97	252	252	未进入负面清单	否	无	
10237	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右5左11号柱上变压器	315	22.15	245	245	未进入负面清单	否	无	
10238	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右5左12右1号柱上变压器	400	3.73	385	385	未进入负面清单	否	无	
10239	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑小区5号箱式变2号变压器	500	49.18	254	254	未进入负面清单	否	无	
10240	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天丽景小区1号箱式变1号变压器	630	20.29	502	502	未进入负面清单	否	无	
10241	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区2号箱式变1号变压器	630	32.38	426	426	未进入负面清单	否	无	
10242	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区3号箱式变1号变压器	630	27.28	458	458	未进入负面清单	否	无	

10243	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	中天尚品小区3号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10244	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区2号箱式变1号变压器	630	15.68	531	531	未进入负面清单	否	无	
10245	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10246	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区5号箱式变1号变压器	500	29.59	352	352	未进入负面清单	否	无	
10247	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区5号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10248	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景花园小区1号箱式变1号变压器	630	12.28	553	553	未进入负面清单	否	无	
10249	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线19右3号柱上变压器	200	0.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
10250	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右10号柱上变压器	200	21.31	157	157	未进入负面清单	否	无	
10251	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右4号柱上变压器	200	73.59	53	53	未进入负面清单	否	无	

10252	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线31右3号柱上变压器	315	8.67	288	288	未进入负面清单	否	无	
10253	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线53右3左1号柱上变压器	400	46.41	214	214	未进入负面清单	否	无	
10254	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10255	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑小区2号箱式变1号变压器	630	23.86	480	480	未进入负面清单	否	无	
10256	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	中天丽景小区2号箱式变1号变压器	630	22.93	486	486	未进入负面清单	否	无	
10257	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10258	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	格林滨海湾北区1号箱式变1号配电变压器	630	12.99	548	548	未进入负面清单	否	无	
10259	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	格林滨海湾北区2号箱式变1号配电变压器	630	11.65	557	557	未进入负面清单	否	无	
10260	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	通惠线	惠安4#	630	6.43	589	589	未进入负面清单	否	无	

10261	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金典生活小区1号箱式变101间隔配电变压器	630	21.15	497	497	未进入负面清单	否	无	
10262	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲小区2号箱式变1号变压器	630	25.29	471	471	未进入负面清单	否	无	
10263	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	金港绿洲小区3号箱式变1号变压器	630	21.45	495	495	未进入负面清单	否	无	
10264	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	莱茵河畔北区1#	630	14.26	540	540	未进入负面清单	否	无	
10265	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	启文线50号柱上变压器	315	52.13	151	151	未进入负面清单	否	无	
10266	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	启文线51号柱上变压器	315	25.89	233	233	未进入负面清单	否	无	
10267	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	启文线53号柱上变压器	315	10.07	283	283	未进入负面清单	否	无	
10268	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	体育线23号环网柜左1号柱上变压器	315	3.24	305	305	未进入负面清单	否	无	
10269	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线31右2右1号柱上变压器(西)	315	38.48	194	194	未进入负面清单	否	无	

10270	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线31右2右1号柱上变压器(东)	200	11.57	177	177	未进入负面清单	否	无	
10271	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠线43右5左3号柱上变压器	400	7.34	371	371	未进入负面清单	否	无	
10272	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	通惠苑1期1#	630	15.05	535	535	未进入负面清单	否	无	
10273	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	通惠线	怡景国际1#	630	14.10	541	541	未进入负面清单	否	无	
10274	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	瑞华园5号箱式变2号变压器	630	40.93	372	372	未进入负面清单	否	无	
10275	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区1号箱式变1号变压器	500	18.05	410	410	未进入负面清单	否	无	
10276	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10277	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区2号箱式变1号变压器	630	13.45	545	545	未进入负面清单	否	无	
10278	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	板材厂小区3号箱式变1号变压器	630	17.29	521	521	未进入负面清单	否	无	
10279	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	河畔小区2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	

10280	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园4号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10281	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园5号箱式变2号变压器	400	15.13	339	339	未进入负面清单	否	无	
10282	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区1号箱式变1号变压器	630	12.89	549	549	未进入负面清单	否	无	
10283	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区2号箱式变2号变压器	630	6.78	587	587	未进入负面清单	否	无	
10284	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区3号箱式变1号变压器	630	14.94	536	536	未进入负面清单	否	无	
10285	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区5号箱式变1号变压器	630	6.70	588	588	未进入负面清单	否	无	
10286	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园小区5号箱式变2号变压器	630	6.40	590	590	未进入负面清单	否	无	
10287	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	廉租房小区北片1号箱式变1号变压器	630	10.24	565	565	未进入负面清单	否	无	

10288	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	廉租房小区南片箱式变1号变压器	630	10.46	564	564	未进入负面清单	否	无	
10289	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	瑞华园4号箱式变1号变压器	630	20.07	504	504	未进入负面清单	否	无	
10290	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	团结线12左2号柱上变压器	315	26.70	231	231	未进入负面清单	否	无	
10291	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	团结线62号柱上变压器	200	28.84	142	142	未进入负面清单	否	无	
10292	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	新华分8号柱上变压器	315	22.39	244	244	未进入负面清单	否	无	
10293	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	月光花园小区1号箱式变1号变压器	630	9.23	572	572	未进入负面清单	否	无	
10294	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	月光花园小区2号箱式变1号变压器	500	21.50	393	393	未进入负面清单	否	无	
10295	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	月光花园小区3号箱式变2号变压器	500	44.91	275	275	未进入负面清单	否	无	
10296	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	左岸金典小区1号箱式变1号变压器	500	16.57	417	417	未进入负面清单	否	无	

10297	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	左岸金典小区2号箱式变1号变压器	500	32.97	335	335	未进入负面清单	否	无	
10298	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	左岸金典小区2号箱式变2号变压器	250	0.00	250	250	未进入负面清单	否	无	
10299	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园小区3号箱式变1号变压器	500	32.48	338	338	未进入负面清单	否	无	
10300	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园小区3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10301	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	水塔分4号柱上变压器	200	43.95	112	112	未进入负面清单	否	无	
10302	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	团结线12号柱上变压器	200	51.82	96	96	未进入负面清单	否	无	
10303	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	团结线70左1号柱上变压器	200	81.39	37	37	未进入负面清单	否	无	
10304	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	新华分13右3号柱上变压器	200	26.18	148	148	未进入负面清单	否	无	
10305	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	团结线	辽河小区1号配电室1号变压器	630	17.43	520	520	未进入负面清单	否	无	

10306	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	辽河小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10307	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	马市小区1号箱式变2号变压器	630	15.04	535	535	未进入负面清单	否	无	
10308	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	马市小区2号箱式变1号变压器	315	24.18	239	239	未进入负面清单	否	无	
10309	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线水塔分5左1号柱上变压器	315	11.78	278	278	未进入负面清单	否	无	
10310	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	新华小区2号箱式变1号变压器	500	28.01	360	360	未进入负面清单	否	无	
10311	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园4#	400	39.80	241	241	未进入负面清单	否	无	
10312	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	红运平安家园5#	400	15.81	337	337	未进入负面清单	否	无	
10313	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园1号(2)	630	10.03	567	567	未进入负面清单	否	无	
10314	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园2号(1)	630	7.21	585	585	未进入负面清单	否	无	
10315	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	槐花园4号(1)	630	11.59	557	557	未进入负面清单	否	无	
10316	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线71河畔小区1#变电亭	500	29.46	353	353	未进入负面清单	否	无	

10317	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线74河畔小区2#变电亭	500	16.74	416	416	未进入负面清单	否	无	
10318	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	团结线	团结线新华3#	630	12.09	554	554	未进入负面清单	否	无	
10319	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	10kV西环线32右8左1号柱上变压器	315	2.28	308	308	未进入负面清单	否	无	
10320	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	德润峰汇小区1号配变电站1号变压器	500	16.50	418	418	未进入负面清单	否	无	
10321	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区1#台区	500	30.36	348	348	未进入负面清单	否	无	
10322	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区2#台区	630	19.05	510	510	未进入负面清单	否	无	
10323	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区4#台区	500	24.31	378	378	未进入负面清单	否	无	
10324	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	西环线红运河畔新城小区5#台区	630	24.65	475	475	未进入负面清单	否	无	
10325	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	西环线	德润峰汇小区1号配电室4号变压器	500	40.64	297	297	未进入负面清单	否	无	

10326	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	福利园小区1号箱式变1号变压器	630	11.87	555	555	未进入负面清单	否	无	
10327	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	红运广厦新居二期4号箱式变2号变压器	630	7.66	582	582	未进入负面清单	否	无	
10328	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	前进线22号柱上变压器	250	2.83	243	243	未进入负面清单	否	无	
10329	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	前进线8左1号柱上变压器	315	30.95	218	218	未进入负面清单	否	无	
10330	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	天成小区箱式变1号变压器	500	14.60	427	427	未进入负面清单	否	无	
10331	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	新兴大街回迁楼小区1号箱式变1号变压器	500	19.24	404	404	未进入负面清单	否	无	
10332	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	国润明珠花园1号箱式变101开关柜间隔配电变压器	630	17.92	517	517	未进入负面清单	否	无	
10333	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	西环线	国润明珠花园2号箱式变101开关柜间隔配电变压器	630	19.88	505	505	未进入负面清单	否	无	

10334	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	红运广 厦新居 小区一 期5号箱 式变1号 变压器	630	0.00	630	630	未进入负 面清单	否	无	
10335	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	红运广 厦新居 一期5号 箱式变2 号变压器	630	16.11	529	529	未进入负 面清单	否	无	
10336	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	红运广 厦新居 一期6号 箱式变2 号变压器	630	14.45	539	539	未进入负 面清单	否	无	
10337	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	红运河 畔新城 小区3号 箱式变 101开关 柜配电 变压器	630	15.49	532	532	未进入负 面清单	否	无	
10338	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区 10号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	6.86	587	587	未进入负 面清单	否	无	
10339	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区 11号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	10.31	565	565	未进入负 面清单	否	无	

10340	国网营口市 西市区供电公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区 12号箱 式变101 开关配 电变压 器	630	11.68	556	556	未进入负 面清单	否	无	
10341	国网营口市 西市区供电公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区1 号箱式 变101开 关配 电变 压 器	630	13.94	542	542	未进入负 面清单	否	无	
10342	国网营口市 西市区供电公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区2 号箱式 变101开 关配 电变 压 器	630	18.66	512	512	未进入负 面清单	否	无	
10343	国网营口市 西市区供电公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区3 号箱式 变101开 关配 电变 压 器	630	12.04	554	554	未进入负 面清单	否	无	
10344	国网营口市 西市区供电公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区4 号箱式 变101开 关配 电变 压 器	630	13.95	542	542	未进入负 面清单	否	无	
10345	国网营口市 西市区供电公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区5 号箱式 变101开 关配 电变 压 器	630	15.80	530	530	未进入负 面清单	否	无	
10346	国网营口市 西市区供电公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区6 号箱式 变101开 关配 电变 压 器	630	10.48	564	564	未进入负 面清单	否	无	

10347	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区7 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	18.30	515	515	未进入负 面清单	否	无	
10348	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区8 号箱式 变101开 关配电 变压器	630	7.92	580	580	未进入负 面清单	否	无	
10349	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	海澜新 苑小区9 号箱式 变101开 关配电 变压器	400	13.72	345	345	未进入负 面清单	否	无	
10350	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	红运广 厦二期 4#	630	6.41	590	590	未进入负 面清单	否	无	
10351	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	辽河新 都小区1 号箱式 变101间 隔配电 变压器	400	22.32	311	311	未进入负 面清单	否	无	
10352	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	辽河新 都小区2 号箱式 变101间 隔配电 变压器	400	29.65	281	281	未进入负 面清单	否	无	
10353	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	辽河新 都小区3 号箱式 变101间 隔配电 变压器	630	28.79	449	449	未进入负 面清单	否	无	

10354	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	辽河新 都小区4 号箱式 变101间 隔配电 变压器	630	32.07	428	428	未进入负 面清单	否	无	
10355	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	辽河新 都小区5 号箱式 变101间 隔配电 变压器	630	23.10	484	484	未进入负 面清单	否	无	
10356	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	辽河新 都小区6 号箱式 变101间 隔配电 变压器	630	25.59	469	469	未进入负 面清单	否	无	
10357	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	辽河新 都小区7 号箱式 变101间 隔配电 变压器	630	30.64	437	437	未进入负 面清单	否	无	
10358	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	西环线	西环线 32右1号 环网柜 右3号柱 上变	400	25.86	297	297	未进入负 面清单	否	无	
10359	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和乙 线	渤海之 星小区1 号箱式 变1号变 压器	400	24.20	303	303	未进入负 面清单	否	无	
10360	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	相和乙 线	相和尚 品小区1 号箱式 变1号变 压器	630	19.61	506	506	未进入负 面清单	否	无	

10361	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和乙线	渤海之星2号箱式变101开关配电变压器	630	33.09	422	422	未进入负面清单	否	无	
10362	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和乙线	渤海之星小区3号箱式变101开关配电变压器	630	7.08	585	585	未进入负面清单	否	无	
10363	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和乙线	相和尚品小区箱式变102间隔配电变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10364	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线14左2号柱上变压器	200	46.95	106	106	未进入负面清单	否	无	
10365	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	风光小区1号配电室1号变压器	400	28.26	287	287	未进入负面清单	否	无	
10366	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	风光小区2号配电室1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10367	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	风光小区2号配电室2号变压器	630	15.25	534	534	未进入负面清单	否	无	
10368	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	和平小区1号配电室1号变压器	630	29.96	441	441	未进入负面清单	否	无	
10369	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	和平小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

10370	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	金牛山小区1号配电室1号变压器	630	24.49	476	476	未进入负面清单	否	无	
10371	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	金牛山小区1号配电室2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10372	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	金牛山小区2号箱式变1号变压器	630	14.46	539	539	未进入负面清单	否	无	
10373	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鸣人2号箱式变2号变压器	630	17.30	521	521	未进入负面清单	否	无	
10374	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城1号箱式变1号变压器	500	31.67	342	342	未进入负面清单	否	无	
10375	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10376	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城4号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10377	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城二期1号箱式变1号变压器	630	23.38	483	483	未进入负面清单	否	无	
10378	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城二期1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	

10379	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城二期2号箱式变1号变压器	630	22.61	488	488	未进入负面清单	否	无	
10380	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆正元小区1号箱式变1号变压器	630	16.36	527	527	未进入负面清单	否	无	
10381	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆正元小区2号箱式变1号变压器	630	22.57	488	488	未进入负面清单	否	无	
10382	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	庆营嘉和苑小区1号箱式变1号变压器	630	22.94	485	485	未进入负面清单	否	无	
10383	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	庆营嘉和苑小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10384	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	中天花园1号箱式变1号变压器	500	13.38	433	433	未进入负面清单	否	无	
10385	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	中天花园小区2号箱式变1号变压器	500	11.38	443	443	未进入负面清单	否	无	
10386	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线15号柱上变压器	200	87.50	25	25	未进入负面清单	否	无	

10387	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线19号柱上变压器	200	58.03	84	84	未进入负面清单	否	无	
10388	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线24右2号柱上变压器	200	21.10	158	158	未进入负面清单	否	无	
10389	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线25号柱上变压器	315	29.54	222	222	未进入负面清单	否	无	
10390	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	10kV相和甲线26右3号柱上变压器	200	35.12	130	130	未进入负面清单	否	无	
10391	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鸣人小区2号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10392	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鸣人小区1号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10393	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居3号箱式变1号变压器	630	25.62	469	469	未进入负面清单	否	无	
10394	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居4号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10395	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居小区1号箱式变1号变压器	630	12.33	552	552	未进入负面清单	否	无	

10396	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔鑫居小区2号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10397	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左14左2号柱上变压器	200	50.34	99	99	未进入负面清单	否	无	
10398	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左6左1号柱上变压器	315	33.29	210	210	未进入负面清单	否	无	
10399	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左9号（北）柱上变压器	200	8.92	182	182	未进入负面清单	否	无	
10400	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	风光小区1#	400	23.29	307	307	未进入负面清单	否	无	
10401	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城2号	630	39.98	378	378	未进入负面清单	否	无	
10402	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城3号	500	36.47	318	318	未进入负面清单	否	无	
10403	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	隆翔西城4号	400	32.70	269	269	未进入负面清单	否	无	
10404	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	鸣人新苑1#	630	13.00	548	548	未进入负面清单	否	无	
10405	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左13号柱上变压器	315	39.75	190	190	未进入负面清单	否	无	

10406	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线14左9号柱上变压器	315	18.02	258	258	未进入负面清单	否	无	
10407	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线17号柱上变压器	200	33.62	133	133	未进入负面清单	否	无	
10408	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线24左1号柱上变压器	200	56.27	87	87	未进入负面清单	否	无	
10409	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	相和甲线27左1号柱上变压器	315	19.78	253	253	未进入负面清单	否	无	
10410	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	鑫居家园2#	630	8.04	579	579	未进入负面清单	否	无	
10411	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	相和甲线	鑫居家园4#	630	31.41	432	432	未进入负面清单	否	无	
10412	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	红运平安家园1号箱式变1号变压器	500	14.28	429	429	未进入负面清单	否	无	
10413	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	红运平安家园2号箱式变1号变压器	500	15.89	421	421	未进入负面清单	否	无	
10414	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑小区三期1号箱式变1号变压器	500	27.76	361	361	未进入负面清单	否	无	
10415	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆壹号小区1号箱式变1号变压器	630	21.09	497	497	未进入负面清单	否	无	

10416	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆壹号小区1号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10417	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆壹号小区3号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10418	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	中源国际小区1号箱式变1号变压器	400	24.49	302	302	未进入负面清单	否	无	
10419	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	中源国际小区1号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10420	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑小区三期2号箱式变1号变压器	630	33.83	417	417	未进入负面清单	否	无	
10421	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑小区三期2号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10422	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆2#	400	22.65	309	309	未进入负面清单	否	无	
10423	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	财富公馆3#	500	24.97	375	375	未进入负面清单	否	无	
10424	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	新华分7左3号柱上变压器	200	41.36	117	117	未进入负面清单	否	无	

10425	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	观澜郡小区1号箱式变电站101间隔配电变压器	630	11.91	555	555	未进入负面清单	否	无	
10426	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	红运平安家园1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10427	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	新华线河湾邨港小区102间隔变压器	800	1.69	786	786	未进入负面清单	否	无	
10428	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	新华线河湾邨港小区103间隔变压器	800	1.49	788	788	未进入负面清单	否	无	
10429	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	新华线红运上景小区1号箱式变103间隔配电变压器	630	6.18	591	591	未进入负面清单	否	无	
10430	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	新华线	紫文苑二期	630	30.64	437	437	未进入负面清单	否	无	
10431	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期1号箱式变1号变压器	630	15.80	530	530	未进入负面清单	否	无	
10432	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期2号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	

10433	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期3号箱式变2号变压器	500	14.18	429	429	未进入负面清单	否	无	
10434	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期4号箱式变2号变压器	630	12.45	552	552	未进入负面清单	否	无	
10435	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居二期3号箱式变2号变压器	500	19.21	404	404	未进入负面清单	否	无	
10436	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居二期5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10437	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居二期6号箱式变2号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10438	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居小区二期1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10439	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦新居小区二期3号箱式变1号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10440	国网营口市西市区供电分公司	西部66kV变电站	有色线	水木清华小区1号箱式变1号变压器	400	38.23	247	247	未进入负面清单	否	无	

10441	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	四道沟线14左3号柱上变压器	400	16.69	333	333	未进入负面清单	否	无	
10442	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	天元三期1号箱式变2号变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10443	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	天元三期小区1号箱式变1号变压器	500	13.12	434	434	未进入负面清单	否	无	
10444	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	天元三期小区2号箱式变1号变压器	500	13.85	431	431	未进入负面清单	否	无	
10445	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	有色线14右1号柱上变压器	400	18.72	325	325	未进入负面清单	否	无	
10446	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期2号箱式变1号变压器	500	11.04	445	445	未进入负面清单	否	无	
10447	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	广厦新居一期4号箱式变1号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10448	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	有色线31号柱上变压器	200	51.06	98	98	未进入负面清单	否	无	
10449	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦二期1#	500	23.01	385	385	未进入负面清单	否	无	
10450	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	红运广厦二期5#	630	15.83	530	530	未进入负面清单	否	无	

10451	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	有色线	红运广 厦二期 6#	400	21.91	312	312	未进入负 面清单	否	无	
10452	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	有色线	红运广 厦二期 7#	630	16.68	525	525	未进入负 面清单	否	无	
10453	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	有色线	永江裕 华园小 区1号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	19.62	506	506	未进入负 面清单	否	无	
10454	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	有色线	永江裕 华园小 区2号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	7.30	584	584	未进入负 面清单	否	无	
10455	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	有色线	永江裕 华园小 区3号箱 式变101 间隔配 电变压 器	630	18.18	515	515	未进入负 面清单	否	无	
10456	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	有色线	永江裕 华园小 区4号箱 式变101 间隔配 电变压 器	500	21.80	391	391	未进入负 面清单	否	无	
10457	国网营口市 西市区供电 分公司	西部 66kV变 电站	有色线	永江裕 华园小 区5号箱 式变101 间隔配 电变压 器	500	25.34	373	373	未进入负 面清单	否	无	

10458	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区6号箱式变101间隔配电变压器	500	0.00	500	500	未进入负面清单	否	无	
10459	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	永江裕华园小区7号箱式变101间隔配电变压器	400	54.73	181	181	未进入负面清单	否	无	
10460	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	有色线	有色线22左1号环网柜右1号箱式变1号变压器	200	80.79	38	38	未进入负面清单	否	无	
10461	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	辽河分12号柱上变压器	400	3.27	387	387	未进入负面清单	否	无	
10462	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	辽河分25号柱上变压器	200	8.66	183	183	未进入负面清单	否	无	
10463	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城3号箱式变2号变压器	630	13.85	543	543	未进入负面清单	否	无	
10464	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城5号箱式变2号变压器	630	0.00	630	630	未进入负面清单	否	无	
10465	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区2号箱式变1号变压器	630	24.34	477	477	未进入负面清单	否	无	

10466	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区3号箱式变1号变压器	630	13.65	544	544	未进入负面清单	否	无	
10467	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区4号箱式变1号变压器	630	26.27	464	464	未进入负面清单	否	无	
10468	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城小区5号箱式变1号变压器	630	21.76	493	493	未进入负面清单	否	无	
10469	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	红运河畔小区6号箱式变101间隔配电变压器	400	21.42	314	314	未进入负面清单	否	无	
10470	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	红运河畔小区7号箱式变101间隔配电变压器	400	25.37	299	299	未进入负面清单	否	无	
10471	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	红运河畔小区8号箱式变101间隔配电变压器	630	20.91	498	498	未进入负面清单	否	无	
10472	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	辽河老街1号箱式变101间隔配电变压器	400	46.12	216	216	未进入负面清单	否	无	

10473	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	辽河老街2号箱式变101间隔配电变压器	315	65.82	108	108	未进入负面清单	否	无	
10474	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	辽河老街2号箱式变102间隔配电变压器	315	72.89	85	85	未进入负面清单	否	无	
10475	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城1号箱式变1号变压器	400	0.00	400	400	未进入负面清单	否	无	
10476	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城1号箱式变2号变压器	400	17.82	329	329	未进入负面清单	否	无	
10477	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	中天新城6号箱式变2号变压器	630	38.36	388	388	未进入负面清单	否	无	
10478	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	自新线33号柱上变压器	400	21.95	312	312	未进入负面清单	否	无	
10479	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	自新线20右1号柱上变压器	200	12.84	174	174	未进入负面清单	否	无	
10480	国网营口市西市区供电公司	西部66kV变电站	自新线	自新线47左13号柱上变压器	400	21.34	315	315	未进入负面清单	否	无	
10481	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	东海甲线	东海甲线23左4左1右1号柱上变压器	400	49.23	203	203	未进入负面清单	否	无	

10482	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	东海甲线	东海甲线23左4左2号柱上变压器	400	37.76	249	249	未进入负面清单	否	无	
10483	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	东海甲线	东海甲线23左4左3号柱上变压器	400	44.94	220	220	未进入负面清单	否	无	
10484	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	风光线	风光线58号柱上变	400	5.80	377	377	未进入负面清单	否	无	
10485	国网营口市西市区供电公司	新兴66kV变电站	风光线	风光线40左5号柱上变	200	16.74	167	167	未进入负面清单	否	无	

2025年四季度营口主变可开放容量信息对外公示															
序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MW)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	营口	滨海变	220kV	#1	180	92.8	45.80%	53.60%	0	0	2025年1月	0	否	—	营口市區負荷，考慮主變N-1通過率
2	营口	滨海变	220kV	#2	180	112.4	50.86%	66.40%	0	0	2025年1月	0	否	—	营口市區負荷，考慮主變N-1通過率
3	营口	东昌变	220kV	#1	240	139	56.90%	66.30%	2	16h	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+历营潮流断面重载
4	营口	东昌变	220kV	#2	240	92	40.10%	70.60%	2	16h	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+历营潮流断面重载
5	营口	营口变	220kV	#1	120	94.6	84.70%	90.10%	120	350h	2025年1月	0	否	—	迎峰度夏、度冬期间，主变红色限制

6	营口	营口变	220kV	#2	120	60.5	69.15%	65.18%	0	0	2025年1月	0	否	—	站内倒闸操作、 事故处理受限
7	营口	营口变	220kV	#3	120	73.1	36.85%	30.41%	0	0	2025年1月	0	否	—	站内倒闸操作、 事故处理受限
8	营口	柳树变	220kV	#1	180	173.8	95.40%	98.40%	600	900h	2025年1月	0	是	2026年12月	24小时红色限制
9	营口	柳树变	220kV	#2	180	175.2	94.20%	91.20%	542	840h	2025年1月	0	是	2026年12月	24小时红色限制
10	营口	柳树变	220kV	#3	180	158	95.30%	87.50%	449	825h	2025年1月	0	是	2026年12月	24小时红色限制
11	营口	柳树变	220kV	#4	180	158	94.70%	97.80%	328	796h	2025年1月	0	是	2026年12月	24小时红色限制
12	营口	镁都变	220kV	#1	180	158	88.60%	88.20%	42	140h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
13	营口	镁都变	220kV	#2	180	154	83.60%	87.50%	45	150h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
14	营口	大石桥 变	220kV	#1	180	161	84.30%	94.50%	550	1400h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
15	营口	大石桥 变	220kV	#2	180	150	92.70%	90.80%	480	1180h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
16	营口	蟠龙变	220kV	#1	240	197	98.90%	97.90%	200	680h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
17	营口	蟠龙变	220kV	#2	240	196	98.40%	98.20%	220	700h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
18	营口	博洛铺 变	220kV	#1	180	156	80.42%	87.50%	55	320h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
19	营口	博洛铺 变	220kV	#2	180	145	90.30%	83.00%	70	400h	2025年1月	0	是	2025年12月	21:30-8:00红色 限制
20	营口	盖州变	220kV	#1	120	98	69.50%	87.80%	150	480h	2025年1月	0	是	2028年12月	迎峰度冬期间主 变红色限制
21	营口	盖州变	220kV	#2	120	97	83.90%	97.00%	170	540h	2025年1月	0	是	2028年12月	迎峰度冬期间主 变红色限制
22	营口	望海变	220kV	#1	180	148	83.90%	79.20%	95	240h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色 限制
23	营口	熊岳变	220kV	#1	180	130.4	71.40%	77.10%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	鲅鱼圈、盖州、 熊岳地区商业、 居民负荷，考虑 主变N-1通过率

24	营口	熊岳变	220kV	#2	180	131.2	64.80%	78.30%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	鲅鱼圈、盖州、熊岳地区商业、居民负荷，考虑主变N-1通过率
25	营口	光华变	66	#2	31.5	29.2	68.60%	95.80%	120	350h	2025年1月	0	否	—	迎峰度夏期间，24小时红色限制
26	营口	城后变	66	#1	31.5	19.8	66.40%	65.70%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
27	营口	城后变	66	#2	31.5	13.4	45.66%	48.70%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
28	营口	清河变	66	#1	40	17.8	48.97%	30.46%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
29	营口	清河变	66	#2	50	18.4	41.50%	43.40%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
30	营口	高屯变	66	#1	8	7.5	96.50%	96.50%	250	320h	2025年1月	0	是	2028年12月	6:00-14:00红色限制；上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
31	营口	高屯变	66	#2	20	14.2	78.38%	64.20%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
32	营口	团甸变	66	#1	31.5	28.9	97.11%	99.47%	310	480h	2025年1月	0	是	2028年12月	21:30-8:00红色限制 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制

33	营口	团甸变	66	#2	31.5	96.3	96.30%	96.01%	330	480h	2025年1月	0	是	2028年12月	21:30-8:00红色限制 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
34	营口	东城变	66	#1	20	24.91	21.82%	20.91%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
35	营口	东城变	66	#2	20	65.18	60.56%	59.01%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
36	营口	太阳升变	66	#1	20	15.8	78.00%	76.10%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
37	营口	太阳升变	66	#2	20	17.8	89.10%	85.20%	12	50h	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
38	营口	徐屯变	66	#2	20	9.8	53.28%	44.28%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
39	营口	徐屯变	66	#1	20	10.8	59.40%	55.30%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
40	营口	卧龙泉变	66	#2	31.5	8.1	32.40%	37.60%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
41	营口	旺兴仁变	66	#1	3.15	0.7	25.20%	26.20%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
42	营口	梁屯变	66	#2	10	4	43.40%	41.20%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制

43	营口	小石棚变	66	#1	10	4	44.20%	40.20%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
44	营口	小石棚变	66	#2	10	4	44.20%	43.50%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
45	营口	万福变	66	#1	8	3	40.20%	39.50%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
46	营口	万福变	66	#2	10	3	34.50%	33.20%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
47	营口	矿洞沟变	66	#1	6.3	3	53.20%	55.10%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制
48	营口	分水变	66	#1	31.5	28.2	88.27%	88.41%	96	210h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制 上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00
49	营口	分水变	66	#2	31.5	14.5	36.60%	33.14%	0	0	2025年1月	0	否	—	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00
50	营口	虎山变	66	#1	31.5	27.9	90.70%	89.50%	270	680h	2025年1月	0	否	—	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
51	营口	官屯变	66	#1	40	36.3	93.50%	90.20%	250	340h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制
52	营口	官屯变	66	#2	20	0	0.00%	0.00%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	备用，上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
53	营口	后坎变	66	#1	31.5	13.9	47.20%	44.50%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制

54	营口	后坎变	66	#2	31.5	16.8	59.70%	62.30%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
55	营口	东环变	66	#1	40	20	25.51%	25.51%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
56	营口	东环变	66	#2	40	25	68.58%	66.38%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
57	营口	前坎变	66	#1	6.3	2.8	42.11%	39.13%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
58	营口	前坎变	66	#2	3.15	1.2	44.31%	42.15%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
59	营口	西环变	66	#1	31.5	13.8	48.75%	49.24%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
60	营口	西环变	66	#2	31.5	12.9	38.14%	47.65%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
61	营口	岫水变	66	#1	40	2	5.40%	3.50%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
62	营口	岫水变	66	#2	40	0	0.00%	0.00%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	备用，上级电源镁都变主变红色限制 21:30-8:00红色限制
63	营口	大二变	66	#1	50	25	58.45%	59.33%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变、大石桥变主变 橙色警告， 21:30-8:00橙色警告

64	营口	大二变	66	#2	50	24	50.50%	60.30%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源镁都变、大石桥变主变橙色警告，21:30-8:00橙色警告
65	营口	金桥变	66	#1	16	14.5	93.54%	91.50%	145	330h	2025年1月	0	否	—	24小时红色限制，上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
66	营口	金桥变	66	#2	16	5	33.20%	33.50%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
67	营口	边东变	66	#1	20	9.4	42.21%	49.23%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
68	营口	边东变	66	#2	20	6.7	30.29%	38.13%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
69	营口	西屯	66	#1	40	27.1	72.31%	69.54%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
70	营口	西屯	66	#2	40	17.2	44.81%	48.66%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
71	营口	老边变	66	#1	40	18.9	52.30%	55.65%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
72	营口	老边变	66	#2	40	10.7	32.65%	28.92%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
73	营口	路南变	66	#1	40	20.33	59.12%	50.32%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制

74	营口	路南变	66	#2	40	17.1	48.92%	43.56%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
75	营口	柳二变	66	#1	20	11.7	59.23%	50.21%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
76	营口	柳二变	66	#2	20	4	25.32%	16.32%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
77	营口	天隆变	66	#1	20	8.4	41.71%	47.23%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
78	营口	北甸变	66	#1	20	4.7	32.65%	36.71%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
79	营口	北甸变	66	#2	20	17.6	84.32%	89.56%	450	470h	2025年1月	0	否	—	主变24小时红色限制，上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
80	营口	刘家变	66	#1	20	3	15.32%	14.44%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变橙色警告，21:30-8:00 橙色警告
81	营口	刘家变	66	#2	20	2	12.10%	11.62%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制
82	营口	南环变	66	#1	40	18.3	66.66%	68.43%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
83	营口	南环变	66	#2	40	14.5	38.36%	33.71%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00

84	营口	旺隆变	66	#1	40	26.3	66.33%	41.01%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
85	营口	旺隆变	66	#2	40	15.6	42.55%	39.67%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
86	营口	峪子沟变	66	#1	31.5	16.3	57.39%	56.06%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
87	营口	峪子沟变	66	#2	31.5	18.4	68.93%	61.95%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
88	营口	陈家变	66	#1	31.5	27.4	92.30%	94.60%	600	1670h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制
89	营口	东山变	66	#1	40	34.6	95.60%	93.10%	530	1590h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制
90	营口	三产变	66	#1	31.5	28.1	98.90%	91.62%	540	1460h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制
91	营口	三产变	66	#2	31.5	27.9	94.70%	90.70%	590	1620h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制
92	营口	金牛山变	66	#1	20	7.4	39.12%	40.13%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
93	营口	金牛山变	66	#2	20	6.2	35.41%	38.76%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
94	营口	汤池变	66	#1	20	8.1	45.12%	41.33%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
95	营口	汤池变	66	#2	20	6.5	35.11%	33.77%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00

96	营口	黄土岭变	66	#1	10	3.5	37.64%	36.21%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
97	营口	黄土岭变	66	#1	10	3.8	41.24%	39.23%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
98	营口	建一变	66	#1	20	3.7	20.32%	13.50%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
99	营口	建一变	66	#2	10	4.8	53.67%	55.32%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
100	营口	吕王	66	#1	10	7.2	74.99%	66.97%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00
101	营口	青石岭	66	#1	31.5	27.8	97.12%	98.90%	420	670h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00
102	营口	青石岭	66	#2	31.5	28.6	98.55%	98.55%	390	640h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色限制 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00
103	营口	瑞达变	66	#1	5	3	62.31%	58.62%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00
104	营口	望马变	66	#1	20	11.2	59.32%	55.41%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00

105	营口	望马变	66	#2	20	9.8	51.34%	58.94%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源博洛铺 变主变红色限制， 21:30-8:00
106	营口	太平变	66	#1	20	8.4	44.67%	38.37%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源博洛铺 变主变红色限制， 21:30-8:00
107	营口	太平变	66	#2	20	9.2	51.10%	48.31%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源博洛铺 变主变红色限制， 21:30-8:00
108	营口	岭南变	66	#1	40	27.4	60.31%	69.12%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源博洛铺 变主变红色限制， 21:30-8:00
109	营口	岭南变	66	#2	40	23.5	60.14%	66.43%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源博洛铺 变主变红色限制， 21:30-8:00
110	营口	三元变	66	#1	31.5	18.8	63.45%	60.78%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源蟠龙变 主变红色限制， 21:30-8:00
111	营口	三元变	66	#2	31.5	6.4	27.64%	20.33%	0	0	2025年1月	0	是	2025年12月	上级电源大石桥 变主变红色限制， 21:30-8:00
112	营口	高庄变	66	#1	40	26.6	78.39%	76.25%	0	0	2025年1月	0	否	—	上级电源蟠龙变 主变红色限制， 21:30-8:00
113	营口	高庄变	66	#2	40	36.1	94.32%	97.64%	210	470h	2025年1月	0	否	—	21:30-8:00红色 限制 上级电源蟠龙变 主变红色限制， 21:30-8:00

114	营口	周家变	66	#1	20	17.1	89.36%	90.32%	120	390h	2025年1月	0	是	2026年12月	迎峰度冬期间主变红色限制 上级电源蟠龙变主变红色限制， 21:30-8:00
115	营口	周家变	66	#2	10	2.4	29.81%	23.45%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	迎峰度冬期间主变红色限制 上级电源蟠龙变主变红色限制， 21:30-8:00
116	营口	南楼变	66	#1	20	16.3	86.64%	89.97%	610	2100h	2025年1月	0	是	2027年6月	21:30-8:00红色限制 上级电源蟠龙变主变红色限制， 21:30-8:00
117	营口	南楼变	66	#2	20	16.4	85.39%	82.79%	650	2230h	2025年1月	0	是	2027年6月	21:30-8:00红色限制 上级电源蟠龙变主变红色限制， 21:30-8:00红色限制
118	营口	高坎变	66	#1	20	9.9	59.86%	63.21%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	21:30-8:00红色限制 上级电源王石+历营潮流断面重载
119	营口	高坎变	66	#2	20	14.3	74.62%	69.13%	0	0	2025年1月	0	是	2026年12月	21:30-8:00红色限制 上级电源王石+历营潮流断面重载
120	营口	旗口变	66	#1	31.5	14.8	50.36%	49.65%	0	0	2025年1月	0	否	—	迎峰度夏、度冬期间，上级电源营口变主变红色限制
121	营口	旗口变	66	#2	20	12.5	66.39%	64.21%	0	0	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+历营潮流断面重载

122	营口	石佛变	66	#1	10	5	55.64%	36.12%	0	0	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+ 历营潮流断面重载
123	营口	石佛变	66	#2	10	6.3	68.54%	69.64%	0	0	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+ 历营潮流断面重载
124	营口	虎庄变	66	#1	31.5	21.4	78.92%	73.65%	0	0	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+ 历营潮流断面重载
125	营口	虎庄变	66	#2	31.5	18.1	63.78%	60.02%	0	0	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+ 历营潮流断面重载
126	营口	郑家变	66	#1	40	6.9	21.35%	16.70%	0	0	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+ 历营潮流断面重载
127	营口	郑家变	66	#2	40	18.6	39.13%	50.62%	0	0	2025年1月	0	是	2026年6月	上级电源王石+ 历营潮流断面重载
128	营口	东风变	66	#1	31.5	13.7	33.89%	35.74%	0	0	2025年1月	0	是	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
129	营口	东风变	66	#2	31.5	11.63	37.53%	23.09%	0	0	2025年1月	0	是	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
130	营口	体育变	66	#1	31.5	17.2	63.68%	45.44%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源220千 伏主变受限
131	营口	体育变	66	#2	31.5	14.9	57.04%	34.47%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源220千 伏主变受限
132	营口	西部变	66	#1	50	27.8	47.67%	45.31%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
133	营口	西部变	66	#2	50	16.8	34.96%	39.27%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
134	营口	勤俭变	66	#1	31.5	13.7	31.93%	38.51%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
135	营口	勤俭变	66	#2	31.5	19.4	43.24%	55.83%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
136	营口	光华变	66	#1	31.5	13.2	48.73%	77.60%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限

137	营口	新兴变	66	#1	31.5	24.1	69.69%	73.04%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
138	营口	新兴变	66	#2	31.5	15.8	36.49%	37.30%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
139	营口	太和变	66	#1	40	15.2	27.51%	31.83%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源220千 伏主变受限
140	营口	太和变	66	#2	40	17.4	30.33%	38.65%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源220千 伏主变受限
141	营口	永红变	66	#1	40	14.4	32.74%	39.70%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
142	营口	永红变	66	#2	40	17.1	21.24%	24.42%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
143	营口	海防变	66	#1	40	8.8	26.64%	27.51%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
144	营口	海防变	66	#2	40	15.3	26.83%	31.06%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源滨海变 220千伏主变受限
145	营口	城东	66	#1	40	12.3	13.23%	26.51%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源220千 伏主变受限
146	营口	城东	66	#2	40	15.2	24.24%	27.15%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源220千 伏主变受限
147	营口	水源变	66	#1	10	4.4	47.43%	67.05%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
148	营口	水源变	66	#2	10	2.8	54.28%	54.28%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
149	营口	沟沿变	66	#1	20	11.3	31.79%	33.46%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
150	营口	沟沿变	66	#2	20	15.5	49.49%	59.62%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
151	营口	前沟变	66	#1	20	7.1	42.36%	44.97%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限

152	营口	前沟变	66	#2	20	4.4	30.14%	29.41%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
153	营口	大兴	66	#1	20	8.8	38.43	51.18	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
154	营口	大兴	66	#2	20	7.6	47.72%	57.10%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
155	营口	花英台	66	#1	4	2.4	57.12%	59.64%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
156	营口	花英台	66	#2	20	11.6	52.28%	71.77%	0	0	2025年1月	0	否	—	上端电源营口变 220千伏主变受限
157	营口	天湖变	66	#1	31.5	28.97	81.70%	98.11%	430	1460h	2025年1月	0	否	—	21: 30-8: 00红色 限制 上级电源望海变 #1主变红色限制 21: 30-8: 00
158	营口	天湖变	66	#2	31.5	14.3	61.43%	62.82%	0	0	2025年1月	0	否	—	21: 30-8: 00红色 限制
159	营口	神井变	66	#1	31.5	23.3	71.65%	80.34%	42	150h	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红 色限制
160	营口	神井变	66	#2	31.5	21.1	35.51%	40.42%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红 色限制
161	营口	小河沿变	66	#1	31.5	15.3	43.13%	44.69	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红 色限制
162	营口	小河沿变	66	#2	31.5	22.1	72.92%	75.81%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红 色限制
163	营口	红旗变	66	#1	40	12.9	31.00%	43.65%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红 色限制
164	营口	红旗变	66	#2	40	11.4	36.49%	35.39%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红 色限制

165	营口	红海变	66	#1	31.5	13.5	71.02%	48.15%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
166	营口	红海变	66	#2	31.5	18.7	67.32%	69.97%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
167	营口	芦屯变	66	#1	20	14.3	69.35%	58.46%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
168	营口	沙河变	66	#1	20	0	0.00%	0.00%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
169	营口	沙河变	66	#2	40	21.6	57.75%	46.48%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
170	营口	留屯变	66	#1	40	13.9	37.65%	21.83%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
171	营口	留屯变	66	#2	40	13.6	33.65%	37.2	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
172	营口	双台变	66	#1	20	17.8	91.07%	93.26%	120	330h	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
173	营口	双台变	66	#2	40	14.5	46.52%	41.97%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
174	营口	温泉变	66	#1	40	14.8	36.11%	34.74%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
175	营口	温泉变	66	#2	40	12.4	37.15%	48.98%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
176	营口	九垄地变	66	#1	10	0	0.00%	0.00%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
177	营口	九垄地变	66	#2	20	10.1	57.19%	49.18%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制
178	营口	九寨变	66	#1	20	9.4	76.95%	66.30%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变220千伏主变红色限制

179	营口	九寨变	66	#2	20	3.9	62.30%	68.76%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红色限制
180	营口	熊岳变	66	#1	31.5	18.7	31.58%	38.11%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红色限制
181	营口	熊岳变	66	#2	31.5	20.2	57.27%	66.11%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红色限制
182	营口	陈屯变	66	#1	20	8.9	43.21%	44.90%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红色限制
183	营口	杨运变	66	#1	20	5.8	33.14%	36.54%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红色限制
184	营口	什字街变	66	#1	6.3	4.1	69.13%	61.98%	0	0	2025年1月	0	是	2028年12月	上端电源熊岳变 220千伏主变红色限制
185	营口	浴场变	66kV	#1	40	23.4	58.80%	62.07%	0	0	2025年1月	0	否	—	考虑主变N-1通过 率
186	营口	浴场变	66kV	#2	40	32.3	70.90%	79.81%	0	0	2025年1月	0	否	—	考虑主变N-1通过 率
187	营口	新城变	66kV	#1	40	24.3	50.84%	61.98%	0	0	2025年1月	0	否	—	考虑主变N-1通过 率
188	营口	新城变	66kV	#2	40	19.9	40.11%	53.21%	0	0	2025年1月	0	否	—	考虑主变N-1通过 率
189	营口	西海变	66kV	#1	20	16.8	72.22%	84.15%	75	170h	2025年1月	0	否	—	考虑主变N-1通过 率
190	营口	西海变	66kV	#2	20	9.9	53.10%	54.28%	0	0	2025年1月	0	否	—	考虑主变N-1通过 率
191	营口	五环变	220kV	#2	180	63.2	27.69%	35.83%	0	0	—	40	否	—	营口市区负荷， 考虑主变N-1通过 率
192	营口	五环变	220kV	#3	240	51.8	21.56%	35.33%	0	0	—	40	否	—	营口市区负荷， 考虑主变N-1通过 率

193	营口	于杨变	220kV	#1	240	0	0.00%	0.00%	0	0	—	30	是	2026年6月	于杨66千伏系统在建敬业中板负荷25万千瓦。受上端潮流断面受限问题，待虎官变220千伏联网工程竣工后可开放接入负荷
194	营口	于杨变	220kV	#2	240	0	0.00%	0.00%	0	0	—	30	是	2026年6月	于杨66千伏系统在建敬业中板负荷25万千瓦。受上端潮流断面受限问题，待虎官变220千伏联网工程竣工后可开放接入负荷
195	营口	京诚变	220kV	#2	130	26.7	0.00%	25.69%	0	0	—	100	否	—	低压侧35千伏接入
196	营口	京诚变	220kV	#3	63	41.2	66.63%	74.68%	0	0	—	8	否	—	低压侧10千伏接入
197	营口	京诚变	220kV	#4	63	28.0	48.79%	45.64%	0	0	—	20	否	—	低压侧10千伏接入
198	营口	京诚变	220kV	#5	120	25.7	16.93%	26.00%	0	0	—	65	否	—	—
199	营口	常家变	220kV	#2	240	0	0.00%	0.00%	0	0	—	40	否	—	2025年12月摘转大石桥地区负荷
200	营口	常家变	220kV	#3	240	0	0.00%	0.00%	0	0	—	40	否	—	2025年12月摘转大石桥地区负荷
201	营口	北海变	220kV	#2	180	44.6	34.33%	37.89%	0	0	—	70	否	—	—
202	营口	北海变	220kV	#3	180	35.5	20.72%	20.32%	0	0	—	75	否	—	—
203	营口	范家变	220kV	#2	240	103.5	42.78%	50.60%	0	0	—	80	否	—	—
204	营口	范家变	220kV	#3	240	0	0.00%	0.00%	0	0	—	180	否	—	备用
205	营口	范家变	220kV	#4	240	163.0	37.15%	46.07%	0	0	—	40	否	—	—
206	营口	蓝东变	220kV	#1	180	67.8	28.95%	35.26%	0	0	—	50	否	—	—
207	营口	蓝东变	220kV	#4	180	69.1	29.88%	40.97%	0	0	—	55	否	—	—
208	营口	仙人岛变	220kV	#1	180	65.8	31.08%	33.00%	0	0	—	60	否	—	—
209	营口	仙人岛变	220kV	#2	180	46.6	27.03%	26.76%	0	0	—	60	否	—	—

210	营口	科园变	66kV	#1	31.5	15.4	52.54%	50.33%	0	0	—	0.3	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
211	营口	科园变	66kV	#2	40	9.6	26.79%	23.11%	0	0	—	0.8	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
212	营口	四海变	66kV	#1	31.5	7.1	24.60%	20.08%	0	0	—	0.9	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
213	营口	四海变	66kV	#2	40	5.9	22.19%	18.78%	0	0	—	0.8	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
214	营口	高新变	66kV	#1	40	7.7	20.28%	26.64%	0	0	—	0.8	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
215	营口	高新变	66kV	#2	40	7.9	25.83%	24.33%	0	0	—	0.8	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
216	营口	南湖变	66kV	#1	40	17.8	29.97	45.48%	0	0	—	0.5	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
217	营口	南湖变	66kV	#2	40	16.3	32.51%	34.66%	0	0	—	0.5	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
218	营口	教育变	66kV	#1	40	8.9	21.96%	25.94%	0	0	—	1.0	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
219	营口	教育变	66kV	#2	40	15.7	35.06%	42.64%	0	0	—	0.5	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率

220	营口	庄林变	66kV	#1	50	0	0.00%	0.00%	0	0	—	2.5	否	—	备用，上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
221	营口	庄林变	66kV	#2	50	2.3	4.67	0.00%	0	0	—	1.0	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
222	营口	土城子变	66kV	#1	31.5	3.9	3.35%	6.66%	0	0	—	0.5	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
223	营口	土城子变	66kV	#2	31.5	8.8	25.23%	29.44%	0	0	—	0.5	否	—	上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率
224	营口	东屯变	66kV	#1	40	6.9	15.01%	18.64%	0	0	—	13	否	—	考虑主变N-1通过率
225	营口	东屯变	66kV	#2	40	2.1	9.50%	3.68%	0	0	—	13	否	—	考虑主变N-1通过率
226	营口	冶金变	66kV	#1	40	10.3	24.68%	27.33%	0	0	—	2.5	否	—	考虑主变N-1通过率
227	营口	冶金变	66kV	#2	31.5	10.8	35.21%	33.11%	0	0	—	2.5	否	—	考虑主变N-1通过率
228	营口	大铁变	66kV	#1	40	13.6	23.15%	35.70%	0	0	—	1.5	否	—	考虑主变N-1通过率
229	营口	大铁变	66kV	#2	40	18.4	23.33%	49.66%	0	0	—	1.5	否	—	考虑主变N-1通过率
230	营口	归州变	66kV	#1	20	5.4	27.98%	28.33%	0	0	—	4.5	否	—	考虑主变N-1通过率
231	营口	归州变	66kV	#2	20	4.8	23.68%	27.77%	0	0	—	4.5	否	—	考虑主变N-1通过率
232	营口	白沙变	66kV	#1	40	12.1	26.06%	24.96%	0	0	—	7	否	—	考虑主变N-1通过率
233	营口	白沙变	66kV	#2	40	10.1	23.33%	28.92%	0	0	—	7	否	—	考虑主变N-1通过率
234	营口	临港变	66kV	#1	40	16.4	35.47%	46.93%	0	0	—	2.5	否	—	考虑主变N-1通过率
235	营口	临港变	66kV	#2	40	15.6	41.06%	67.58%	0	0	—	2.5	否	—	考虑主变N-1通过率
236	营口	盖二变	66kV	#1	40	14.1	33.02%	36.97%	0	0	—	5	否	—	考虑主变N-1通过率

237	营口	盖二变	66kV	#2	40	11.2	17.78%	19.55%	0	0	—	5	否	—	考虑主变N-1通过率
238	营口	团山变	66kV	#1	20	3.1	10.56%	11.84%	0	0	—	1	否	—	考虑主变N-1通过率
239	营口	团山变	66kV	#2	10	5.7	64.57%	65.33%	0	0	—	1	否	—	考虑主变N-1通过率
240	营口	鹤阳变	66kV	#1	40	7.8	21.23%	20.33%	0	0	—	7.5	否	—	考虑主变N-1通过率
241	营口	鹤阳变	66kV	#2	40	10.0	23.42%	26.24%	0	0	—	7.5	否	—	考虑主变N-1通过率
242	营口	沙岗变	66kV	#1	40	5.0	13.42%	11.73%	0	0	—	12.5	否	—	考虑主变N-1通过率
243	营口	沙岗变	66kV	#2	40	6.3	15.73%	16.14%	0	0	—	12.5	否	—	考虑主变N-1通过率

2025年四季度营口变电间隔可开放容量对外公示

序号	单位	变电站名称	电压等级	现有可用闲置间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网营口供电公司	盖州220kV变电站	220kV	1		否		
2	国网营口供电公司	北海220kV变电站	220kV	0		否		
3	国网营口供电公司	博洛铺220kV变电站	220kV	13		否		
4	国网营口供电公司	常家220kV变电站	220kV	9		否		
5	国网营口供电公司	镁都220kV变电站	220kV	2		否		
6	国网营口供电公司	蟠龙220kV变电站	220kV	2		否		

7	国网营口供电公司	大石桥 220kV 变电站	220kV	0		否		
8	国网营口供电公司	望海 220kV 变电站	220kV	1		否		
9	国网营口供电公司	范家 220kV 变电站	220kV	9		否		
10	国网营口供电公司	熊岳 220kV 变电站	220kV	1		否		
11	国网营口供电公司	蓝东 220kV 变电站	220kV	15		否		
12	国网营口供电公司	仙人岛 220kV 变电站	220kV	7		否		
13	国网营口供电公司	滨海 220kV 变电站	220kV	0		否		
14	国网营口供电公司	五环 220kV 变电站	220kV	5		否		
15	国网营口供电公司	营口 220kV 变电站	220kV	0		否		
16	国网营口供电公司	柳树 220kV 变电站	220kV	0		否		
17	国网营口供电公司	京诚 220kV 变电站	220kV	0		否		
18	国网营口供电公司	东昌 220kV 变电站	220kV	6		否		