2025年四季度主变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MW）	计及可开放容量（MVA）	申报可开放容量（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
1	国网铁岭供电公司	拉山66kV变电站	66kV	#1	5	5.41	-1.41	-1.41	108%	94.80%	0	-	是	2024年11月20日	2025年12月30日	单变运行造成部分时段重载，25年9月整站改造，新上临时过渡主变完成治理
2	国网铁岭供电公司	调兵山220kV变电站	220kV	#2	120	97.18	-1.18	-1.18	81%	50.61%	0	-	是			特殊运行方式短时重载，不列入负面清单
3	国网铁岭供电公司	开州66kV变电站	66kV	#1	20	15.94	0.06	0.06	80%	75.00%						
4	国网铁岭供电公司	牛河220kV变电站	220kV	#2	180	135.63	8.37	8.37	75%	50.85%						
5	国网铁岭供电公司	城南66kV变电站	66kV	#2	20	14.57	1.43	1.43	73%	1.00%						
6	国网铁岭供电公司	庆云66kV变电站	66kV	#1	10	7.18	0.82	0.82	72%	81.20%						
7	国网铁岭供电公司	调兵山220kV变电站	220kV	#1	120	83.51	12.49	12.49	70%	33.48%						
8	国网铁岭供电公司	庆云66kV变电站	66kV	#2	10	6.94	1.06	1.06	69%	76.40%						
9	国网铁岭供电公司	山北66kV变电站	66kV	#2	20	13.32	2.68	2.68	67%	63.05%						
10	国网铁岭供电公司	红旗66kV变电站	66kV	#1	10	6.6	1.4	1.4	66%	1.00%						
11	国网铁岭供电公司	开原220kV变电站	220kV	#1	180	118.01	25.99	25.99	66%	54.46%						
12	国网铁岭供电公司	镇西66kV变电站	66kV	#2	10	6.52	1.48	1.48	65%	0.00%						
13	国网铁岭供电公司	昆北66kV变电站	66kV	#1	20	13.03	2.97	2.97	65%	66.15%						
14	国网铁岭供电公司	新台子66kV变电站	66kV	#2	20	12.87	3.13	3.13	64%	65.35%						
15	国网铁岭供电公司	大四66kV变电站	66kV	#2	5	3.16	0.84	0.84	63%	0.00%						
16	国网铁岭供电公司	大甸子66kV变电站	66kV	#1	10	6.3	1.7	1.7	63%	0.00%						
17	国网铁岭供电公司	十八家子66kV变电站	66kV	#1	10	6.3	1.7	1.7	63%	64.00%						
18	国网铁岭供电公司	邹家店66kV变电站	66kV	#1	5	3.15	0.85	0.85	63%	64.00%						
19	国网铁岭供电公司	高新66kV变电站	66kV	#1	31.5	19.82	5.38	5.38	63%	107.45%						
20	国网铁岭供电公司	腰堡66kV变电站	66kV	#2	10	6.2	1.8	1.8	62%	1.00%						
21	国网铁岭供电公司	靠山66kV变电站	66kV	#2	5	3.1	0.9	0.9	62%	1.00%						
22	国网铁岭供电公司	腰路66kV变电站	66kV	#2	31.5	19.3	5.9	5.9	61%	55.48%						
23	国网铁岭供电公司	山北66kV变电站	66kV	#1	20	12.25	3.75	3.75	61%	62.25%						
24	国网铁岭供电公司	红光66kV变电站	66kV	#2	20	12.08	3.92	3.92	60%	57.35%						
25	国网铁岭供电公司	高新66kV变电站	66kV	#2	20	12	4	4	60%	50.45%						
26	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#1	40	23.9	8.1	8.1	60%	36.20%						
27	国网铁岭供电公司	四面城66kV变电站	66kV	#1	5	2.97	1.03	1.03	59%	60.40%						
28	国网铁岭供电公司	银州66kV变电站	66kV	#2	20	11.72	4.28	4.28	59%	76.45%						
29	国网铁岭供电公司	施家地66kV变电站	66kV	#1	40	23.4	8.6	8.6	59%	43.15%						
30	国网铁岭供电公司	铁岭220kV变电站	220kV	#2	120	70.12	25.88	25.88	58%	42.80%						
31	国网铁岭供电公司	开原220kV变电站	220kV	#2	180	104.35	39.65	39.65	58%	54.46%						
32	国网铁岭供电公司	团结66kV变电站	66kV	#1	40	23	9	9	58%	22.78%						
33	国网铁岭供电公司	团结66kV变电站	66kV	#2	40	23	9	9	58%	45.43%						
34	国网铁岭供电公司	加意66kV变电站	66kV	#1	40	22.95	9.05	9.05	57%	41.75%						
35	国网铁岭供电公司	八棵树 66kV变电站	66kV	#1	10	5.7	2.3	2.3	57%	58.00%						
36	国网铁岭供电公司	腰路66kV变电站	66kV	#1	31.5	17.9	7.3	7.3	57%	54.71%						
37	国网铁岭供电公司	开原老城66kV变电站	66kV	#2	10	5.62	2.38	2.38	56%	68.90%						
38	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#2	20	11.2	4.8	4.8	56%	61.95%						
39	国网铁岭供电公司	付家66kV变电站	66kV	#2	20	11.1	4.9	4.9	56%	35.35%						
40	国网铁岭供电公司	铁岭220kV变电站	220kV	#1	120	66.02	29.98	29.98	55%	47.18%						
41	国网铁岭供电公司	平顶堡66kV变电站	66kV	#1	10	5.5	2.5	2.5	55%	34.60%						
42	国网铁岭供电公司	红光66kV变电站	66kV	#1	20	11	5	5	55%	35.20%						
43	国网铁岭供电公司	鸡冠山66kV变电站	66kV	#1	5	2.75	1.25	1.25	55%	56.00%						
44	国网铁岭供电公司	张相66kV变电站	66kV	#2	20	11	5	5	55%	1.00%						
45	国网铁岭供电公司	宝力66kV变电站（过渡）	66kV	#1	20	11	5	5	55%	101.00%						
46	国网铁岭供电公司	开原66kV变电站	66kV	#2	40	21.79	10.21	10.21	54%	55.48%						
47	国网铁岭供电公司	南城子66kV变电站	66kV	#2	5	2.7	1.3	1.3	54%	21.00%						
48	国网铁岭供电公司	大庄66kV变电站	66kV	#1	10	5.4	2.6	2.6	54%	72.00%						
49	国网铁岭供电公司	双山220kV变电站	220kV	#2	120	63.6	32.4	32.4	53%	43.30%						
50	国网铁岭供电公司	十八家子66kV变电站	66kV	#2	10	5.3	2.7	2.7	53%	64.00%						
51	国网铁岭供电公司	老四平66kV变电站	66kV	#1	20	10.45	5.55	5.55	52%	52.40%						
52	国网铁岭供电公司	牛河220kV变电站	220kV	#1	120	61.46	34.54	34.54	51%	36.62%						
53	国网铁岭供电公司	邹家店66kV变电站	66kV	#2	5	2.56	1.44	1.44	51%	68.60%						
54	国网铁岭供电公司	威远66kV变电站	66kV	#2	20	10.05	5.95	5.95	50%	51.25%						
55	国网铁岭供电公司	张相66kV变电站	66kV	#1	20	10	6	6	50%	79.00%						
56	国网铁岭供电公司	宫台66kV变电站	66kV	#2	40	19.87	12.13	12.13	50%	46.18%						
57	国网铁岭供电公司	昆石山 66kV变电站	66kV	#2	20	9.91	6.09	6.09	50%	1.00%						
58	国网铁岭供电公司	开州66kV变电站	66kV	#2	40	19.67	12.33	12.33	49%	50.18%						
59	国网铁岭供电公司	平顶堡66kV变电站	66kV	#2	10	4.91	3.09	3.09	49%	65.40%						
60	国网铁岭供电公司	昆石山 66kV变电站	66kV	#1	20	9.8	6.2	6.2	49%	62.00%						
61	国网铁岭供电公司	昌城66kV变电站	66kV	#1	20	9.62	6.38	6.38	48%	39.85%						
62	国网铁岭供电公司	宫台66kV变电站	66kV	#1	40	19	13	13	48%	47.80%						
63	国网铁岭供电公司	曲家66kV变电站	66kV	#1	10	4.73	3.27	3.27	47%	48.30%						
64	国网铁岭供电公司	双安66kV变电站	66kV	#2	20	9.4	6.6	6.6	47%	42.30%						
65	国网铁岭供电公司	金家66kV变电站	66kV	#2	10	4.6	3.4	3.4	46%	94.00%						
66	国网铁岭供电公司	阿古66kV变电站	66kV	#2	20	9.2	6.8	6.8	46%	47.00%						
67	国网铁岭供电公司	榆树66kV变电站	66kV	#2	40	18.39	13.61	13.61	46%	46.98%						
68	国网铁岭供电公司	石山子66kV变电站	66kV	#1	40	18.13	13.87	13.87	45%	21.28%						
69	国网铁岭供电公司	昌图220kV变电站	220kV	#2	180	81.21	62.79	62.79	45%	70.52%						
70	国网铁岭供电公司	祥云66kV变电站	66kV	#2	40	18	14	14	45%	46.00%						
71	国网铁岭供电公司	东湾66kV变电站	66kV	#1	10	4.5	3.5	3.5	45%	44.80%						
72	国网铁岭供电公司	东湾66kV变电站	66kV	#2	10	4.49	3.51	3.51	45%	52.00%						
73	国网铁岭供电公司	业北220kV变电站	220kV	#2	120	53.7	42.3	42.3	45%	58.51%						
74	国网铁岭供电公司	安民66kV变电站	66kV	#1	31.5	13.98	11.22	11.22	44%	45.38%						
75	国网铁岭供电公司	开原老城66kV变电站	66kV	#1	10	4.43	3.57	3.57	44%	45.30%						
76	国网铁岭供电公司	龙首66kV变电站	66kV	#1	40	17.69	14.31	14.31	44%	38.68%						
77	国网铁岭供电公司	上肥66kV变电站	66kV	#2	5	2.2	1.8	1.8	44%	41.00%						
78	国网铁岭供电公司	新地220kV变电站	220kV	#1	180	79.04	64.96	64.96	44%	34.34%						
79	国网铁岭供电公司	金沟子66kV变电站	66kV	#1	5	2.19	1.81	1.81	44%	44.80%						
80	国网铁岭供电公司	跃进66kV变电站	66kV	#2	40	17.13	14.87	14.87	43%	43.83%						
81	国网铁岭供电公司	四面城66kV变电站	66kV	#2	5	2.14	1.86	1.86	43%	43.80%						
82	国网铁岭供电公司	加意66kV变电站	66kV	#2	40	17	15	15	43%	40.65%						
83	国网铁岭供电公司	跃进66kV变电站	66kV	#1	20	8.42	7.58	7.58	42%	43.10%						
84	国网铁岭供电公司	三家子66kV变电站	66kV	#2	10	4.17	3.83	3.83	42%	42.70%						
85	国网铁岭供电公司	公台66kV变电站	66kV	#1	20	8.25	7.75	7.75	41%	42.25%						
86	国网铁岭供电公司	大四66kV变电站	66kV	#2	40	16.5	15.5	15.5	41%	64.25%						
87	国网铁岭供电公司	公台66kV变电站	66kV	#2	20	8.04	7.96	7.96	40%	41.20%						
88	国网铁岭供电公司	龙首66kV变电站	66kV	#2	40	16	16	16	40%	43.18%						
89	国网铁岭供电公司	南城子66kV变电站	66kV	#1	5	2	2	2	40%	1.00%						
90	国网铁岭供电公司	凉泉66kV变电站	66kV	#2	10	4	4	4	40%	38.00%						
91	国网铁岭供电公司	八面城66kV变电站	66kV	#1	10	3.95	4.05	4.05	40%	40.50%						
92	国网铁岭供电公司	双安66kV变电站	66kV	#1	20	7.8	8.2	8.2	39%	55.30%						
93	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#1	20	7.72	8.28	8.28	39%	39.60%						
94	国网铁岭供电公司	新台子66kV变电站	66kV	#1	20	7.6	8.4	8.4	38%	39.00%						
95	国网铁岭供电公司	东宁66kV变电站	66kV	#1	20	7.59	8.41	8.41	38%	41.00%						
96	国网铁岭供电公司	大湾66kV变电站	66kV	#1	40	15	17	17	38%	1.00%						
97	国网铁岭供电公司	西丰220kV变电站	220kV	#1	120	44.84	51.16	51.16	37%	52.02%						
98	国网铁岭供电公司	银南66kV变电站	66kV	#1	20	7.4	8.6	8.6	37%	30.25%						
99	国网铁岭供电公司	八面城66kV变电站	66kV	#2	10	3.65	4.35	4.35	37%	37.50%						
100	国网铁岭供电公司	四台66kV变电站	66kV	#2	10	3.63	4.37	4.37	36%	37.30%						
101	国网铁岭供电公司	虹干66kV变电站	66kV	#1	10	3.62	4.38	4.38	36%	37.20%						
102	国网铁岭供电公司	靠山66kV变电站	66kV	#1	5	1.79	2.21	2.21	36%	36.80%						
103	国网铁岭供电公司	开东66kV变电站	66kV	#1	40	14.23	17.77	17.77	36%	36.58%						
104	国网铁岭供电公司	蔡皮66kV变电站	66kV	#1	40	14.12	17.88	17.88	35%	22.80%						
105	国网铁岭供电公司	中固66kV变电站	66kV	#2	20	7	9	9	35%	45.35%						
106	国网铁岭供电公司	金沟子66kV变电站	66kV	#2	5	1.75	2.25	2.25	35%	36.00%						
107	国网铁岭供电公司	创业66kV变电站	66kV	#2	40	14	18	18	35%	1.00%						
108	国网铁岭供电公司	双益子66kV变电站	66kV	#2	10	3.41	4.59	4.59	34%	35.10%						
109	国网铁岭供电公司	阿古66kV变电站	66kV	#1	20	6.6	9.4	9.4	33%	34.00%						
110	国网铁岭供电公司	园区66kV变电站	66kV	#1	40	12.84	19.16	19.16	32%	33.10%						
111	国网铁岭供电公司	银河66kV变电站	66kV	#2	20	6.42	9.58	9.58	32%	33.10%						
112	国网铁岭供电公司	马仲66kV变电站	66kV	#1	10	3.21	4.79	4.79	32%	33.10%						
113	国网铁岭供电公司	李千户66kV变电站	66kV	#1	20	6.4	9.6	9.6	32%	33.00%						
114	国网铁岭供电公司	老四平66kV变电站	66kV	#2	20	6.35	9.65	9.65	32%	35.60%						
115	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#2	40	12.6	19.4	19.4	32%	35.43%						
116	国网铁岭供电公司	古榆66kV变电站	66kV	#1	20	6.3	9.7	9.7	32%	32.50%						
117	国网铁岭供电公司	城南66kV变电站	66kV	#1	20	6.15	9.85	9.85	31%	16.49%						
118	国网铁岭供电公司	和隆66kV变电站	66kV	#2	10	3.06	4.94	4.94	31%	31.60%						
119	国网铁岭供电公司	中固66kV变电站	66kV	#1	20	6	10	10	30%	1.00%						
120	国网铁岭供电公司	泉头66kV变电站	66kV	#1	10	3	5	5	30%	31.00%						
121	国网铁岭供电公司	李台66kV变电站	66kV	#2	20	5.97	10.03	10.03	30%	30.85%						
122	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#1	40	11.7	20.3	20.3	29%	30.25%						
123	国网铁岭供电公司	平安66kV变电站	66kV	#1	5	1.46	2.54	2.54	29%	30.20%						
124	国网铁岭供电公司	平安66kV变电站	66kV	#2	5	1.46	2.54	2.54	29%	30.20%						
125	国网铁岭供电公司	凡河66kV变电站	66kV	#1	20	5.8	10.2	10.2	29%	35.60%						
126	国网铁岭供电公司	铁善66kV变电站	66kV	#2	31.5	8.85	16.35	16.35	28%	29.10%						
127	国网铁岭供电公司	四台66kV变电站	66kV	#1	10	2.79	5.21	5.21	28%	28.90%						
128	国网铁岭供电公司	高丽66kV变电站	66kV	#1	10	2.78	5.22	5.22	28%	28.80%						
129	国网铁岭供电公司	大青66kV变电站	66kV	#1	10	2.7	5.3	5.3	27%	28.00%						
130	国网铁岭供电公司	创业66kV变电站	66kV	#1	40	10.6	21.4	21.4	27%	46.50%						
131	国网铁岭供电公司	新地220kV变电站	220kV	#2	180	47.42	96.58	96.58	26%	34.19%						
132	国网铁岭供电公司	横道66kV变电站	66kV	#2	20	5.2	10.8	10.8	26%	7.85%						
133	国网铁岭供电公司	银河66kV变电站	66kV	#1	20	5.15	10.85	10.85	26%	26.75%						
134	国网铁岭供电公司	蔡皮66kV变电站	66kV	#2	40	10.14	21.86	21.86	25%	21.38%						
135	国网铁岭供电公司	横道66kV变电站	66kV	#1	20	5	11	11	25%	0.00%						
136	国网铁岭供电公司	大庄66kV变电站	66kV	#1	10	2.42	5.58	5.58	24%	25.20%						
137	国网铁岭供电公司	双井子66kV变电站	66kV	#2	20	4.8	11.2	11.2	24%	25.00%						
138	国网铁岭供电公司	凉泉66kV变电站	66kV	#1	10	2.4	5.6	5.6	24%	1.00%						
139	国网铁岭供电公司	安民66kV变电站	66kV	#2	20	4.65	11.35	11.35	23%	24.25%						
140	国网铁岭供电公司	金家66kV变电站	66kV	#1	10	2.3	5.7	5.7	23%	71.00%						
141	国网铁岭供电公司	宗中66kV变电站	66kV	#1	10	2.3	5.7	5.7	23%	24.00%						
142	国网铁岭供电公司	石山子66kV变电站	66kV	#2	40	8.4	23.6	23.6	21%	22.00%						
143	国网铁岭供电公司	宗中66kV变电站	66kV	#2	10	2.1	5.9	5.9	21%	22.00%						
144	国网铁岭供电公司	昌图220kV变电站	220kV	#1	180	37.78	106.22	106.22	21%	65.27%						
145	国网铁岭供电公司	后堡66kV变电站	66kV	#1	5	1	3	3	20%	69.00%						
146	国网铁岭供电公司	八宝66kV变电站	66kV	#2	20	4	12	12	20%	21.00%						
147	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#2	20	3.56	12.44	12.44	18%	18.80%						
148	国网铁岭供电公司	双益子66kV变电站	66kV	#1	10	1.67	6.33	6.33	17%	34.40%						
149	国网铁岭供电公司	李台66kV变电站	66kV	#1	20	3.31	12.69	12.69	17%	17.55%						
150	国网铁岭供电公司	铁新66kV变电站	66kV	#1	31.5	4.86	20.34	20.34	15%	16.43%						
151	国网铁岭供电公司	凉水66kV变电站	66kV	#1	20	2.93	13.07	13.07	15%	15.65%						
152	国网铁岭供电公司	榆树66kV变电站	66kV	#1	40	5.47	26.53	26.53	14%	14.68%						
153	国网铁岭供电公司	业北220kV变电站	220kV	#1	120	16.26	79.74	79.74	14%	29.09%						
154	国网铁岭供电公司	双井子66kV变电站	66kV	#1	20	2.6	13.4	13.4	13%	14.00%						
155	国网铁岭供电公司	鱼台220kV变电站	220kV	#1	120	15.33	80.67	80.67	13%	40.41%						
156	国网铁岭供电公司	凉水66kV变电站	66kV	#2	20	2.4	13.6	13.6	12%	0.00%						
157	国网铁岭供电公司	园区66kV变电站	66kV	#2	40	4.67	27.33	27.33	12%	12.68%						
158	国网铁岭供电公司	和隆66kV变电站	66kV	#2	20	2.19	13.81	13.81	11%	11.95%						
159	国网铁岭供电公司	和隆66kV变电站	66kV	#1	20	1.98	14.02	14.02	10%	100.00%						
160	国网铁岭供电公司	八宝66kV变电站	66kV	#1	20	1.8	14.2	14.2	9%	10.00%						
161	国网铁岭供电公司	立新66kV变电站	66kV	#2	10	0.85	7.15	7.15	9%	11.00%						
162	国网铁岭供电公司	满井66kV变电站	66kV	#1	20	1.66	14.34	14.34	8%	9.30%						
163	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#2	20	1.39	14.61	14.61	7%	14.90%						
164	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#3	31.5	2.07	23.13	23.13	7%	70.08%						
165	国网铁岭供电公司	立新66kV变电站	66kV	#1	10	0.47	7.53	7.53	5%	11.00%						
166	国网铁岭供电公司	七里66kV变电站	66kV	#1	20	0	16	16	0%	62.75%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用

2025年四季度主变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MW）	计算可开放容量（MVA）	申报可开放容量（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
169	国网铁岭供电公司	凡河66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	37.15%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
170	国网铁岭供电公司	镇西66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0%	66.20%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
171	国网铁岭供电公司	李千户66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
172	国网铁岭供电公司	大甸子66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	63.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
173	国网铁岭供电公司	腰堡66kV变电站	66kV	#1	8	0	6.4	6.4	0%	51.63%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
174	国网铁岭供电公司	施定地66kV变电站	66kV	#2	40	0	32	32	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
175	国网铁岭供电公司	东宁66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
176	国网铁岭供电公司	三家子66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
177	国网铁岭供电公司	八棵树66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
178	国网铁岭供电公司	威远66kV变电站	66kV	#1	20	0	16	16	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
179	国网铁岭供电公司	满井66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
180	国网铁岭供电公司	泉头66kV变电站（装第）	66kV	#2	5	0	4	4	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
181	国网铁岭供电公司	红旗66kV变电站	66kV	#2	5	0	4	4	0%	55.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
182	国网铁岭供电公司	大庄66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
183	国网铁岭供电公司	古楼66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
184	国网铁岭供电公司	曲家66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
185	国网铁岭供电公司	后堡66kV变电站	66kV	#2	5	0	4	4	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
186	国网铁岭供电公司	昌城66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
187	国网铁岭供电公司	马仲66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
188	国网铁岭供电公司	大四66kV变电站	66kV	#1	5	0	4	4	0%	0.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
189	国网铁岭供电公司	靴牛66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
190	国网铁岭供电公司	和隆66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用
191	国网铁岭供电公司	高丽66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带由，该台主变热备用

2025年四季度变电站可用间隔信息表

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用预留间隔（有位置没设备）	备用间隔（有设备）	是否有扩建位置	是否列入负面清单	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网铁岭供电公司	昌图变	220kV	0	0	否	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
2	国网铁岭供电公司	开原变	220kV	2	0						
3	国网铁岭供电公司	调兵山变	220kV	1	0						
4	国网铁岭供电公司	郭家变	220kV	20	0						
5	国网铁岭供电公司	鱼台变	220kV	9	2						
6	国网铁岭供电公司	双山变	220kV	8	2						
7	国网铁岭供电公司	西丰变	220kV	3	0						
8	国网铁岭供电公司	铁岭变	220kV	2	0						
9	国网铁岭供电公司	牛岗变	220kV	2	0						
10	国网铁岭供电公司	新地变	220kV	6	1						
11	国网铁岭供电公司	业民变	220kV	10	2						
12	国网铁岭供电公司	张相变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
13	国网铁岭供电公司	八宝变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
14	国网铁岭供电公司	三家子变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
15	国网铁岭供电公司	山北变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
16	国网铁岭供电公司	马仲变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
17	国网铁岭供电公司	懿路变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
18	国网铁岭供电公司	东宁变	66kV	1	0						
19	国网铁岭供电公司	南城子变	66kV	0	2						
20	国网铁岭供电公司	八棵树变	66kV	0	1						
21	国网铁岭供电公司	靠山变	66kV	0	2						
22	国网铁岭供电公司	古榆变	66kV	0	2						
23	国网铁岭供电公司	平安变	66kV	0	1						
24	国网铁岭供电公司	四面城变	66kV	0	1						
25	国网铁岭供电公司	立新变	66kV	0	2						
26	国网铁岭供电公司	公合变	66kV	0	2						
27	国网铁岭供电公司	乱石山变	66kV	0	1						
28	国网铁岭供电公司	银南变	66kV	1	0						
29	国网铁岭供电公司	如意变	66kV	1	0						
30	国网铁岭供电公司	跃进变	66kV	2	0						
31	国网铁岭供电公司	大青变	66kV	0	1						
32	国网铁岭供电公司	双井子变	66kV	1	1						
33	国网铁岭供电公司	阿吉变	66kV	2	0						
34	国网铁岭供电公司	庆云变	66kV	2	2						
35	国网铁岭供电公司	清河变	66kV	2	5						
36	国网铁岭供电公司	开东变	66kV	0	8						
37	国网铁岭供电公司	老城变	66kV	2	4						
38	国网铁岭供电公司	园区变	66kV	2	3						
39	国网铁岭供电公司	李台变	66kV	3	0						
40	国网铁岭供电公司	榆树变	66kV	3	2						
41	国网铁岭供电公司	开南变	66kV	7	0						
42	国网铁岭供电公司	中固变	66kV	9	2						
43	国网铁岭供电公司	金沟子变	66kV	0	3						
44	国网铁岭供电公司	威远变	66kV	0	3						
45	国网铁岭供电公司	上肥变	66kV	0	3						
46	国网铁岭供电公司	松山变	66kV	0	5						
47	国网铁岭供电公司	滨水变	66kV	0	7						
48	国网铁岭供电公司	大湾变	66kV	8	7						
49	国网铁岭供电公司	满井变	66kV	2	3						
50	国网铁岭供电公司	亮中变	66kV	8	0						
51	国网铁岭供电公司	昌城变	66kV	14	2						
52	国网铁岭供电公司	双庙子变	66kV	0	4						
53	国网铁岭供电公司	十八家子变	66kV	0	3						
54	国网铁岭供电公司	泉头变	66kV	4	2						
55	国网铁岭供电公司	城南变	66kV	4	4						
56	国网铁岭供电公司	银河变	66kV	14	0						
57	国网铁岭供电公司	八面城变	66kV	1	4						
58	国网铁岭供电公司	宝力变	66kV	改造中							
59	国网铁岭供电公司	大四变	66kV		5						
60	国网铁岭供电公司	大洼变	66kV	2	3						
61	国网铁岭供电公司	东嘎变	66kV	9	2						
62	国网铁岭供电公司	付家变	66kV	6	3						
63	国网铁岭供电公司	红旗变	66kV	6	5						
64	国网铁岭供电公司	后窑变	66kV	0	5						
65	国网铁岭供电公司	金家变	66kV	6	2						
66	国网铁岭供电公司	老四平变	66kV	0	4						
67	国网铁岭供电公司	虻牛变	66kV	6	3						
68	国网铁岭供电公司	曲家变	66kV	14	3						
69	国网铁岭供电公司	四合变	66kV	4	1						
70	国网铁岭供电公司	安民变	66kV	0	5						
71	国网铁岭供电公司	高丽变	66kV	0	6						
72	国网铁岭供电公司	鄂家店变	66kV	3	3						
73	国网铁岭供电公司	和隆变	66kV	4	3						
74	国网铁岭供电公司	凉泉变	66kV	4	2						
75	国网铁岭供电公司	晨光变	66kV	1	4						
76	国网铁岭供电公司	柏榆变	66kV	10	6						
77	国网铁岭供电公司	龙首变	66kV	4	7						
78	国网铁岭供电公司	团结变	66kV	6	8						
79	国网铁岭供电公司	官台变	66kV	6	2						
80	国网铁岭供电公司	平顶堡变	66kV	5	3						
81	国网铁岭供电公司	振兴变	66kV	6	0						
82	国网铁岭供电公司	七里变	66kV	5	5						
83	国网铁岭供电公司	莲花变	66kV	2	8						
84	国网铁岭供电公司	双安变	66kV	4	0						
85	国网铁岭供电公司	李千户变	66kV	6	1						
86	国网铁岭供电公司	镇西变	66kV	4	2						
87	国网铁岭供电公司	鸡冠山变	66kV	10	4						
88	国网铁岭供电公司	横道变	66kV	1	3						
89	国网铁岭供电公司	大甸子变	66kV	6	2						
90	国网铁岭供电公司	红光变	66kV	6	0						
91	国网铁岭供电公司	高新变	66kV	8	5						
92	国网铁岭供电公司	新台子变	66kV	3	3						
93	国网铁岭供电公司	新兴变	66kV	1	10						
94	国网铁岭供电公司	祥云变	66kV	6	6						
95	国网铁岭供电公司	凡河变	66kV	11	4						
96	国网铁岭供电公司	石山子变	66kV	10	0						
97	国网铁岭供电公司	铁新变	66kV	8	0						
98	国网铁岭供电公司	腰堡变	66kV	3	1						
99	国网铁岭供电公司	施荒地变	66kV	4	0						
100	国网铁岭供电公司	蔡牛变	66kV	/	/						
101	国网铁岭供电公司	创业变	66kV	8	6						

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预申时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	阳光园一区箱变2#配电变压器	630	15.73%	467.92	467.92	否	否	无	-10%	
2	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	阳光园一区箱变1#配电变压器	630	24.20%	414.52	414.52	否	否	无	-9%	
3	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	容盛线电箱分公变	200	42.81%	94.37	94.37	否	否	无	69%	
4	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北街线	北市线繁荣分2#右1	315	56.87%	104.35	104.35	否	否	无	-5%	
5	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线洗矿分22#	100	41.43%	48.57	48.57	否	否	无	-6%	
6	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线汽修分2#	200	35.63%	108.74	108.74	否	否	无	-3%	
7	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	银盛线陆平分盛园支线右1	315	61.11%	91.00	91.00	否	否	无	1%	
8	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分12#左分2#	400	26.22%	55.12	55.12	否	否	无	-2%	
9	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线6#	400	57.38%	130.50	130.50	否	否	无	-11%	
10	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北街线	北市线24#右1	315	9.21%	254.48	254.48	否	否	无	3%	
11	国网锦州区供电分公司	七里66kV变电站	10kV水源线	水源线东家分1#	160	5.50%	135.21	135.21	否	否	无	900%	
12	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线洗矿分箱变路支1#	800	74.67%	63.70	63.70	否	否	无	-8%	
13	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	银枫线工业园分10#	100	9.02%	80.98	80.98	否	否	无	131%	
14	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	东城园北2#箱变19#变压器	500	57.29%	163.04	163.04	否	否	无	4%	
15	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	繁盛花园箱变站内变压器	630	15.81%	467.38	467.38	否	否	无	1%	
16	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分2#左1箱变1#变压器	630	62.70%	171.96	171.96	否	否	无	-1%	
17	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线71#	200	22.51%	134.92	134.92	否	否	无	-6%	
18	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线49号变压器	200	6.13%	167.75	167.75	否	否	无	3%	
19	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	八三菱园配电站内2#变压器	800	15.56%	595.51	595.51	否	否	无	6%	
20	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	南山工商住宅小区3#箱变01出线1#变压器	630	31.73%	367.08	367.08	否	否	无	4%	
21	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	宏远铝原配电站2#变压器	630	38.36%	325.32	325.32	否	否	无	1%	
22	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线提水分3#左分3#	100	65.20%	24.80	24.80	否	否	无	25%	
23	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	盛世横园2#箱变站内2#变压器	500	68.03%	109.86	109.86	否	否	无	-24%	
24	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	盛世横园1#箱变站内1#变压器	500	20.04%	346.82	346.82	否	否	无	0%	
25	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线3#杆1#箱变1#变压器	400	13.02%	307.92	307.92	否	否	无	-9%	
26	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	银枫线统矿分2#	250	22.23%	169.42	169.42	否	否	无	12%	
27	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	辽宁有色地质局一0六队箱变103配电变压器	315	38.99%	160.68	160.68	否	否	无	-2%	
28	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	振兴变矿部分段箱变2#右1	315	54.09%	113.12	113.12	否	否	无	-2%	
29	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线铁路分10#	315	37.83%	164.32	164.32	否	否	无	-3%	
30	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	邢炼家园箱变1#变压器	500	50.17%	199.14	199.14	否	否	无	4%	
31	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	邢炼家园箱变2#变压器	500	78.83%	55.84	55.84	否	否	无	9%	
32	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	盛世横园2#箱变站内1#变压器	500	29.73%	301.36	301.36	否	否	无	3%	
33	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	盛世横园1#箱变站内2#变压器	500	24.88%	325.60	325.60	否	否	无	-13%	
34	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线8号分2#右1杆上变压器	400	20.88%	276.49	276.49	否	否	无	34070%	
35	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊景1#配电站2#和1#变压器	1000	30.48%	595.23	595.23	否	否	无	-1%	
36	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊景1#配电站2#和3#变压器	1250	19.92%	876.00	876.00	否	否	无	2%	
37	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北街线	北市线29#	315	66.01%	106.99	106.99	否	否	无	-14%	
38	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	银枫线统矿分9#	400	29.00%	243.98	243.98	否	否	无	-18%	
39	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北街线	北一电线25#	100	77.48%	12.52	12.52	否	否	无	12%	
40	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期1#箱变2#变压器	500	27.74%	311.31	311.31	否	否	无	-13%	
41	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线19#左1	400	37.11%	211.57	211.57	否	否	无	-13%	
42	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	东城园北2#箱变2#变压器	500	62.99%	185.06	185.06	否	否	无	-9%	
43	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线35#开关箱1段28#箱变1#变压器	400	32.67%	229.31	229.31	否	否	无	-9%	
44	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线30#T接1#箱变1#变压器	400	19.87%	280.51	280.51	否	否	无	-13%	
45	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北街线	阳光开发1#箱变1#配电变压器	400	68.17%	87.34	87.34	否	否	无	4%	
46	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北街线	有线住宅1#箱变2#配电变压器	630	70.48%	122.98	122.98	否	否	无	4%	
47	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分27#	315	71.70%	57.63	57.63	否	否	无	234%	
48	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线建设分5#	200	52.58%	74.83	74.83	否	否	无	-28%	
49	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分二线支7#	200	19.09%	140.62	140.62	否	否	无	3%	
50	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分9#左2	400	21.28%	274.96	274.96	否	否	无	-4%	
51	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV前进线	前进线61#左1	630	26.64%	399.18	399.18	否	否	无	-21%	
52	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	南山卫海世宏小区3#箱变01出线1#变压器	630	24.44%	413.02	413.02	否	否	无	3%	
53	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	南山卫海世宏小区4#箱变01出线1#变压器	630	28.01%	290.32	290.32	否	否	无	-2%	
54	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV前进线	市委干二号楼箱变1#变压器	630	27.84%	391.58	391.58	否	否	无	-8%	
55	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	植物园4期A区箱变1#变压器	500	50.55%	197.23	197.23	否	否	无	0%	
56	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	植物园4期A区箱变2#变压器	500	66.45%	117.76	117.76	否	否	无	-2%	
57	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北街线	北市线繁荣分18#左1	315	64.20%	81.26	81.26	否	否	无	13%	
58	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线18#左1右1	200	8.68%	162.65	162.65	否	否	无	-41%	
59	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线18#左1左1	200	29.98%	120.04	120.04	否	否	无	6%	
60	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新建线	新建线厂前分7#右2	315	17.85%	227.28	227.28	否	否	无	2%	
61	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然1#箱变1#变压器	630	30.65%	373.88	373.88	否	否	无	-2%	
62	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	盛世横园3#箱变1#变压器	500	20.81%	295.97	295.97	否	否	无	-2%	
63	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	盛世横园4#箱变1#变压器	500	37.38%	263.12	263.12	否	否	无	4%	
64	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期1#箱变1#变压器	500	28.84%	305.78	305.78	否	否	无	-2%	
65	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线铁路分2#箱变1#变压器	400	78.54%	45.83	45.83	否	否	无	0%	
66	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	金鑫家园箱变1#变压器	500	27.81%	310.93	310.93	否	否	无	2%	
67	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	植物园二期2#箱变站内变压器	500	60.73%	146.34	146.34	否	否	无	-4%	
68	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	植物园二期1#箱变站内变压器	500	65.47%	122.66	122.66	否	否	无	-4%	
69	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分18#杆上变压器	315	27.44%	197.07	197.07	否	否	无	35%	
70	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊景配电站1#变压器	800	49.90%	220.81	220.81	否	否	无	-1%	
71	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分10#	315	63.32%	84.03	84.03	否	否	无	12%	
72	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊民城配电站3#变压器	800	5.03%	679.73	679.73	否	否	无	7%	
73	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV新华线	金山俊民城配电站4#变压器	800	5.78%	641.66	641.66	否	否	无	-2%	
74	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	凯旋城士康变1#变压器	800	26.32%	509.42	509.42	否	否	无	-2%	
75	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	凯旋城士康变2#变压器	800	22.31%	539.90	539.90	否	否	无	2%	
76	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分开关变6#	315	57.71%	101.71	101.71	否	否	无	-2%	
77	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分开关变3#	315	73.40%	52.28	52.28	否	否	无	-6%	
78	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线洗矿分2#	315	38.33%	162.79	162.79	否	否	无	-8%	
79	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分9#	400	60.18%	119.27	119.27	否	否	无	26%	
80	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线燃料分9#	315	2.89%	274.39	274.39	否	否	无	-83%	
81	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	供化线土壶分9#	315	71.22%	59.16	59.16	否	否	无	-7%	
82	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV供化线	焦化线27#	315	53.87%	176.81	176.81	否	否	无	2%	
83	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV供化线	焦化线10#-1	500	36.11%	269.46	269.46	否	否	无	-4%	
84	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线69号变压器	200	75.08%	29.91	29.91	否	否	无	36%	
85	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	银盛线陆平分别墅支2#	315	34.01%	176.37	176.37	否	否	无	10%	
86	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	银盛线陆平分盛园支1#右1	200	59.09%	61.83	61.83	否	否	无	27%	
87	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线6#右1号变压器	315	79.58%	32.82	32.82	否	否	无	-2%	
88	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东江海分3号变压器	200	34.97%	110.07	110.07	否	否	无	63%	
89	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东江海分3号变压器	200	76.31%	27.39	27.39	否	否	无	27%	
90	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线二中分3#左2号	315	65.55%	77.03	77.03	否	否	无	0%	
91	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东江海分11左5号变压器	500	61.44%	142.78	142.78	否	否	无	-3%	
92	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线二中分4#	200	42.12%	95.77	95.77	否	否	无	0%	
93	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线二中分5#	400	73.41%	66.35	66.35	否	否	无	3%	
94	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线二中分7#	315	65.33%	77.71	77.71	否	否	无	8%	
95	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线二中分8#左4	200	38.03%	103.94	103.94	否	否	无	-1%	
96	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线53右8号变压器	315	78.71%	45.16	45.16	否	否	无	14%	
97	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线53右1号变压器	400	43.39%	186.46	186.46	否	否	无	24%	
98	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开线线17#	开线线17#	400	71.62%	73.54	73.54	否	否	无	3%	
99	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线南油分6号变压器	400	60.10%	119.60	119.60	否	否	无	7%	
100	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线2#	315	64.21%	81.13	81.13	否	否	无	-12%	
101	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线3#	315	73.96%	50.52	50.52	否	否	无	-3%	
102	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线22#	400	64.09%	103.66	103.66	否	否	无	-11%	
103	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线23#	400	61.01%	115.98	115.98	否	否	无	-8%	
104	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线27#	400	64.17%	103.33	103.33	否	否	无	-10%	
105	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线40#	315	51.56%	121.09	121.09	否	否	无	-33%	
106	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线53#	315	79.00%	34.65	34.65	否	否	无	-19%	
107	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线52#	400	72.93%	68.27	68.27	否	否	无	-9%	
108	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线53#	315	39.33%	139.60	139.60	否	否	无	-3%	
109	国网锦州区供电分公司	红龙66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线上海水田支5号变压器	400	26.93%	292.28	292.28	否	否	无	-4%	
110	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线60#	315	20.40%	219.23	219.23	否	否	无	-7%	
111	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线煤田分6#	400	20.04%	279.83	279.83	否	否	无	-11%	
112	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线10#右1	315	73.13%	63.14	63.14	否	否	无	-6%	
113	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线商业分2#	315	54.03%	113.20	113.20	否	否	无	-4%	
114	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线18#右1	315	78.94%	34.83	34.83	否	否	无	-14%	
115	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线5#	400	57.95%	128.20	128.20	否	否	无	-9%	
116	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线66#	315	45.82%	139.16	139.16	否	否	无	-5%	
117	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线68#	100	62.65%	27.35	27.35	否	否	无	-6%	
118	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线71#	315	28.87%	192.57	192.57	否	否	无	-16%	
119	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线26#右分3#	315	42.83%	148.57	148.57	否	否	无	-6%	
120	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	银盛线温庄子分何家屯支7#	100	23.70%	132.60	132.60	否	否	无	0%	
121	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分何家屯支12#	100	61.65%	28.35	28.35	否	否	无	6%	
122	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分22#	160	40.64%	78.98	78.98	否	否	无	0%	
123	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分20#右06	200	47.21%	85.39	85.39	否	否	无	1%	
124	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	银枫线市医院分8#左分1#	315	26.18%	201.02	201.02	否	否	无	-3%	
125	国网锦州区供电分公司	银州66kV变电站	10kV银枫线	银枫线市医院分8#左分2#	250	19.63%	177.43	177.43	否	否	无	-18%	
126	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线32#左分2#	315	40.21%	156.85	156.85	否	否	无	-9%	
127	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线铝矿分2#	160	24.54%	104.73	104.73	否	否	无	-13%	
128	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线铝矿分2#	200	19.03%	140.81	140.81	否	否	无	-13%	
129	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线建化分1#	315	44.93%	141.98	141.98	否	否	无	-16%	
130	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线建化分2#	315	27.78%	196.00	196.00	否	否	无	-10%	
131	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开二工线	开二工线32#右分2#	315	25.42%	203.44	203.44	否	否	无	6%	
132	国网锦州区供电分公司	七里66kV变电站	10kV水源线	水源线车家分9#	315	31.22%	185.16	185.16	否	否	无	-2%	
133	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线16#	315	74.10%	50.09	50.09	否	否	无	-9%	
134	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV八二线	八二线23#	100	24.20%	65.74	65.74	否	否	无	-11%	
135	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线50#	315	34.53%	174.73	174.73	否	否	无	-12%	
136	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线53#	400	57.99%	128.42	128.42	否	否	无	-10%	
137	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线57#	400	31.52%	152.02	152.02	否	否	无	-14%	
138	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线2#	200	41.56%	96.88	96.88	否	否	无	-24%	
139	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北街线	北市线22#左分1#	200	15.14%	149.71	149.71	否	否	无	-4%	
140	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线17#左	315	49.89%	126.36	126.36	否	否	无	-11%	
141	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线17#右	315	58.09%	98.63	98.63	否	否	无	-11%	
142	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线58#右3	315	63.41%	83.75	83.75	否	否	无	-2%	
143	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北荣线	北荣线西村分6#	315	26.73%	199.31	199.31	否	否	无	-13%	
144	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线9#	315	20.03%	220.39	220.39	否	否	无	-4%	
145	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分四二六支14#左分6#	100	26.47%	63.53	63.53	否	否	无	6%	
146	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线轧钢分9#	315	33.43%	178.20	178.20	否	否	无	-28%	
147	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线汽修分1#	315	63.80%	82.37	82.37	否	否	无	-10%	
148	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新建线	新建线65#	200	74.20%	51.48	51.48	否	否	无	5%	
149	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线32#	315	40.56%	155.75	155.75	否	否	无	-4%	
150	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线11#	250	17.23%	181.58	181.58	否	否	无	4%	
151	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线48#	200	77.97%	24.06	24.06	否	否	无	3%	
152	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分22#	50	79.28%	5.36	5.36	否	否	无	9%	
153	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分6#右1	315	4.91%	268.02	268.02	否	否	无	-42%	
154	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分31#	30	18.71%	21.39	21.39	否	否	无	-45%	
155	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分新营盘支2#右1	315	69.14%	65.72	65.72	否	否	无	5%	
156	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分10?#	200	19.69%	140.62	140.62	否	否	无	3%	
157	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线74#	250	43.11%	142.22	142.22	否	否	无	27%	
158	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线38#右1	400	62.54%	149.83	149.83	否	否	无	1%	
159	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线30#右1#上变压器	200	62.50%	53.00	53.00	否	否	无	-1%	
160	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分2#支2#左3	400	78.78%	44.90	44.90	否	否	无	-7%	
161	国网锦州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分3#	400	75.78%	56.87	56.87	否	否	无	7%	
162	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分19#	315	74.74%	48.06	48.06	否	否	无	0%	
163	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分二线支3#	250	31.64%	145.90	145.90	否	否	无	0%	
164	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分25#	315	76.75%	41.72	41.72	否	否	无	2%	
165	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分26#	315	32.46%	181.25	181.25	否	否	无	-3%	
166	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分31#	315	20.39%	218.64	218.64	否	否	无	3%	
167	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分22#	400	20.01%	229.96	229.96	否	否	无	1%	
168	国网锦州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线船电分35#	400	46.30%	174.82	174.82	否	否	无	-

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申领可开放容量(kVA)	纳入负荷管理时间	是否纳入错峰计划	计划错峰完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
204	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线36#	315	31.32%	184.83	184.83	否	否	无	-14%	
205	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文苑花园1#箱变2#变压器	500	60.73%	146.35	146.35	否	否	无	2%	
206	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文苑花园2#箱变1#变压器	500	30.41%	297.95	297.95	否	否	无	4%	
207	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文苑花园2#箱变2#变压器	500	41.04%	244.80	244.80	否	否	无	-4%	
208	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	公利家园2#变压器	400	16.16%	295.38	295.38	否	否	无	-3%	
209	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	公利家园1#变压器	400	14.21%	202.77	202.77	否	否	无	-15%	
210	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	秦园住宅1#箱变1#变压器	400	22.70%	269.21	269.21	否	否	无	0%	
211	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	秦园住宅2#箱变2#变压器	400	39.17%	203.34	203.34	否	否	无	0%	
212	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	秦园住宅3#箱变1#变压器	630	27.02%	333.78	333.78	否	否	无	1%	
213	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线18#电缆分支箱T接电厂线18箱变1#变压器	630	30.43%	375.32	375.32	否	否	无	5%	
214	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV北市线	北市线22#箱T接北市38配电站变压器	400	19.09%	281.63	281.63	否	否	无	5%	
215	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV北市线	北市线18箱变站内变压器	630	24.53%	349.44	349.44	否	否	无	7%	
216	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市1#箱变1#变压器	630	5.44%	532.70	532.70	否	否	无	9%	
217	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市2#箱变1#变压器	630	9.44%	507.54	507.54	否	否	无	-14%	
218	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线钢中分1#箱变1#变压器	630	22.25%	426.82	426.82	否	否	无	-1%	
219	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分1#箱变1#变压器	630	50.18%	250.86	250.86	否	否	无	-4%	
220	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分2#箱变1#变压器	630	55.21%	219.20	219.20	否	否	无	-2%	
221	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分3#箱变1#变压器	630	29.81%	379.18	379.18	否	否	无	6%	
222	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	振东街8#箱变1#变压器	800	10.08%	396.58	396.58	否	否	无	-8%	
223	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源湖城2#变电所1#变压器	1250	28.67%	766.60	766.60	否	否	无	-2%	
224	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分22#东七区20配电站1#变压器	800	77.34%	101.27	101.27	否	否	无	7%	
225	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开阳线	金城时代1#配电站1#变压器	1000	4.85%	851.52	851.52	否	否	无	8%	
226	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV电厂线	电厂线配电分1#箱变1#变压器	500	40.63%	246.83	246.83	否	否	无	0%	
227	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	煤田分1#箱变1#变压器	1000	35.73%	542.67	542.67	否	否	无	-7%	
228	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	华田小区1#箱变1#变压器	500	22.94%	330.39	330.39	否	否	无	-4%	
229	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	南马路1#箱变1#变压器	500	33.80%	281.02	281.02	否	否	无	-13%	
230	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园1#箱变1#变压器	500	47.80%	210.98	210.98	否	否	无	4%	
231	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园2#箱变2#变压器	500	39.72%	251.38	251.38	否	否	无	3%	
232	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园3#箱变2#变压器	500	75.95%	70.27	70.27	否	否	无	3%	
233	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园1#箱变1#变压器	500	32.24%	288.78	288.78	否	否	无	16%	
234	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	银乐街1#箱变2#变压器	500	38.92%	255.41	255.41	否	否	无	4%	
235	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	银乐街2#箱变1#变压器	630	21.88%	429.18	429.18	否	否	无	0%	
236	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园1#箱变2#变压器	500	21.39%	343.04	343.04	否	否	无	0%	
237	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园2#箱变1#变压器	500	38.72%	256.40	256.40	否	否	无	10%	
238	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园2#箱变2#变压器	500	22.73%	336.34	336.34	否	否	无	4%	
239	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期1#箱变1#变压器	400	23.01%	267.96	267.96	否	否	无	-1%	
240	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期2#箱变2#变压器	400	20.14%	279.49	279.49	否	否	无	-1%	
241	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期2#箱变1#变压器	315	25.32%	203.73	203.73	否	否	无	0%	
242	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期2#箱变2#变压器	315	15.24%	235.08	235.08	否	否	无	-2%	
243	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	振乐街1#箱变1#变压器	500	20.92%	345.42	345.42	否	否	无	9%	
244	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	振乐街2#箱变2#变压器	630	76.34%	86.04	86.04	否	否	无	46%	
245	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新盛线	广裕支1#箱变1#变压器	630	45.91%	277.76	277.76	否	否	无	-2%	
246	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新盛线	广裕支1#箱变2#变压器	1000	75.38%	146.21	146.21	否	否	无	-3%	
247	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新盛线	广裕支2#箱变1#变压器	630	10.02%	503.86	503.86	否	否	无	41%	
248	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新盛线	广裕支2#箱变2#变压器	630	53.50%	229.98	229.98	否	否	无	-2%	
249	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新盛线	政府箱变1#变压器	500	72.47%	87.67	87.67	否	否	无	-1%	
250	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV汇北线	阀门住宅箱变1#变压器	500	18.41%	357.94	357.94	否	否	无	-8%	
251	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV电厂线	新产经园区2#箱变1#变压器	630	21.23%	433.26	433.26	否	否	无	-2%	
252	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源湖城1#箱变1#变压器	400	32.21%	231.16	231.16	否	否	无	-10%	
253	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源湖城2#箱变2#变压器	400	39.81%	201.98	201.98	否	否	无	1%	
254	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区1#箱变1#变压器	500	42.09%	236.56	236.56	否	否	无	42%	
255	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区2#箱变2#变压器	500	22.88%	338.6	338.6	否	否	无	-	
256	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区3#箱变1#变压器	500	21.21%	343.95	343.95	否	否	无	13%	
257	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新盛线	金城公寓箱变1#变压器	500	19.13%	354.35	354.35	否	否	无	0%	
258	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园3#箱变1#变压器	630	49.23%	256.86	256.86	否	否	无	-1%	
259	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4#箱变2#变压器	630	16.99%	459.94	459.94	否	否	无	-7%	
260	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园5#箱变1#变压器	630	39.16%	320.32	320.32	否	否	无	-7%	
261	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园5#箱变2#变压器	630	42.09%	298.08	298.08	否	否	无	-3%	
262	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园6#箱变1#变压器	630	41.67%	304.46	304.46	否	否	无	3%	
263	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园6#箱变2#变压器	630	54.82%	221.64	221.64	否	否	无	2%	
264	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园8#箱变1#变压器	500	42.85%	235.74	235.74	否	否	无	-1%	
265	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文苑花园1#箱变1#变压器	500	26.96%	265.18	265.18	否	否	无	2%	
266	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八九七线	南山立海住宅小区2#箱变01出线1#变压器	630	16.94%	460.26	460.26	否	否	无	8%	
267	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV开阳线	前进线6#在1箱变1#变压器	400	49.03%	163.90	163.90	否	否	无	-1%	
268	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	八一暨国配电站内1#变压器	800	11.99%	624.12	624.12	否	否	无	3%	
269	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分路灯支7#右1	200	72.51%	34.98	34.98	否	否	无	12%	
270	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	容晨线电视台分支2#	400	50.45%	198.20	198.20	否	否	无	0%	
271	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铁路分9#	315	43.03%	147.97	147.97	否	否	无	-14%	
272	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV红北线	红北线10号右1	400	64.61%	101.54	101.54	否	否	无	27422%	
273	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV开阳线	前北段东风分9#	400	62.92%	108.32	108.32	否	否	无	-3%	
274	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV新枫线	新化线49#	200	51.05%	77.90	77.90	否	否	无	11%	
275	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分28#右支七区18配电站18变压器	630	52.34%	237.28	237.28	否	否	无	-1%	
276	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线18#开关箱T接18箱变1#变压器	800	14.82%	300.70	300.70	否	否	无	16%	
277	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三中分1#	315	36.02%	168.46	168.46	否	否	无	1%	
278	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新盛线	金山海尺寸光伏箱变站T接1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	-1%	
279	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV团北线	团北线东风分10#	200	16.32%	147.37	147.37	否	否	无	-2%	
280	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV团铁线	团铁线2#箱变1#变压器	400	21.69%	273.59	273.59	否	否	无	-11%	
281	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铁路分7#	400	59.25%	122.99	122.99	否	否	无	-10%	
282	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分31#	250	54.08%	89.81	89.81	否	否	无	-2%	
283	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八九七线	10kV八九七线24号变压器(录子)	315	22.77%	211.78	211.78	否	否	无	60%	
284	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八九七线	南山立海住宅小区1#箱变2011出线1#变压器	630	7.23%	521.52	521.52	否	否	无	2%	
285	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电站28变压器	800	38.95%	408.38	408.38	否	否	无	-2%	
286	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分别支变支33#	30	3.25%	26.03	26.03	否	否	无	-29%	
287	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV文化线	文化线观光分7#	315	78.27%	36.95	36.95	否	否	无	-14%	
288	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分别支变支43#（自理）	50	65.83%	12.09	12.09	否	否	无	-12%	
289	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线3#箱变1#变压器	400	15.09%	297.66	297.66	否	否	无	-7%	
290	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线4#箱变1#变压器	400	13.65%	306.20	306.20	否	否	无	2%	
291	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然3#箱变1#变压器	630	32.71%	360.90	360.90	否	否	无	4%	
292	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期3#箱变1#变压器	500	20.80%	347.52	347.52	否	否	无	-11%	
293	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期1#箱变2#变压器	400	22.58%	269.70	269.70	否	否	无	-8%	
294	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期2#箱变1#变压器	400	21.02%	275.94	275.94	否	否	无	-11%	
295	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期2#箱变2#变压器	400	42.66%	189.35	189.35	否	否	无	-10%	
296	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电站3#变压器	800	35.53%	435.74	435.74	否	否	无	-16%	
297	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV北郊线	县城小区1箱变1#变压器	630	22.02%	424.48	424.48	否	否	无	-11%	
298	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	1#银枫线植物园分26#甲	315	76.82%	41.51	41.51	否	否	无	-1%	
299	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分20#右分1#	630	44.13%	289.00	289.00	否	否	无	-18%	
300	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分38#乙	315	30.35%	187.91	187.91	否	否	无	3%	
301	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线联点分10#右1	100	3.14%	86.86	86.86	否	否	无	-67%	
302	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV容晨线	容晨线电视台分6#3#	100	37.02%	52.98	52.98	否	否	无	127%	
303	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线1箱T上变压器	400	71.80%	74.02	74.02	否	否	无	-2%	
304	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线35#	400	51.98%	152.10	152.10	否	否	无	-9%	
305	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线44#	400	51.09%	155.63	155.63	否	否	无	-7%	
306	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV华星线	华星1#箱变1#变压器	500	36.46%	267.68	267.68	否	否	无	0%	
307	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光1#箱变站内2#变压器	400	69.03%	83.89	83.89	否	否	无	-4%	
308	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线天骄分2#	250	36.46%	133.84	133.84	否	否	无	-3%	
309	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁1#箱变1#变压器	400	35.42%	218.32	218.32	否	否	无	-9%	
310	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然3#箱变2#变压器	500	28.19%	309.07	309.07	否	否	无	-2%	
311	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世揽园3#箱变1#变压器	500	17.30%	363.52	363.52	否	否	无	1%	
312	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期2#箱变2#变压器	500	18.09%	357.07	357.07	否	否	无	-11%	
313	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期1#箱变1#变压器	400	24.85%	260.60	260.60	否	否	无	-10%	
314	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线38#开关箱T接18箱变1#变压器	400	10.65%	317.41	317.41	否	否	无	-12%	
315	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV团北线	居然馨苑1#配电站1#变压器	800	24.43%	524.59	524.59	否	否	无	-1%	
316	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV文荣线	公共小区1箱变1#变压器	400	25.79%	296.82	296.82	否	否	无	-8%	
317	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	东城阳光1#箱变站内1#变压器	400	44.69%	181.30	181.30	否	否	无	-2%	
318	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	北铁荣城区1#箱变1#变压器	630	14.28%	477.04	477.04	否	否	无	-9%	
319	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	北铁荣城区2#箱变1#变压器	400	11.15%	315.38	315.38	否	否	无	-5%	
320	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	北铁荣城区3#箱变1#变压器	200	12.46%	310.18	310.18	否	否	无	-2%	
321	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	八一暨园2#箱变1#配电变压器	200	13.12%	153.76	153.76	否	否	无	3%	
322	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分别支变支12#左1	100	76.27%	13.73	13.73	否	否	无	9%	
323	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分别支变支1#左1	100	14.13%	73.87	73.87	否	否	无	-11%	
324	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	春园公馆土建变2#变压器	800	37.14%	422.90	422.90	否	否	无	-2%	
325	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	春园公馆土建变1#变压器	630	26.90%	397.54	397.54	否	否	无	9%	
326	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世揽园6#箱变1#变压器	400	17.50%	288.22	288.22	否	否	无	-3%	
327	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世揽园7#箱变1#变压器	400	52.02%	151.92	151.92	否	否	无	-2%	
328	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	两际之星土建变1#变压器	800	13.68%	691.56	691.56	否	否	无	0%	
329	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	两际之星土建变2#变压器	800	17.76%	577.94	577.94	否	否	无	6%	
330	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	两际之星土建变3#变压器	800	23.00%	536.04	536.04	否	否	无	-3%	
331	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园1#箱变2#配电变压器	630	26.71%	398.70	398.70	否	否	无	2%	
332	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园2#箱变2#配电变压器	630	27.26%	395.24	395.24	否	否	无	8%	
333	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园3#箱变2#配电变压器	630	39.73%	316.68	316.68	否	否	无	1%	
334	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园4#箱变2#配电变压器	630	35.33%	344.44	344.44	否	否	无	2%	
335	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园5#箱变2#配电变压器	630	43.10%	295.50	295.50	否	否	无	3%	
336	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园6#箱变2#配电变压器	630	28.93%	384.76	384.76	否	否	无	-2%	
337	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八九七线	八九七线辽海住宅二期1#箱变01出线变压器	500	38.66%	256.70	256.70	否	否	无	2%	
338	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线都市分二线支6#左1	200	31.29%	117.42	117.42	否	否	无	4%	
339	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线马蜂分5#	100	54.72%	35.28	35.28	否	否	无	86%	
340	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园二期1#箱变2#变压器	500	44.84%	225.79	225.79	否	否	无	-3%	
341	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线北义支4#T接1#箱变站内变压器	630	20.26%	439.34	439.34	否	否	无	1%	
342	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线北义支4#T接2#箱变站内变压器	630	40.18%	312.86	312.86	否	否	无	-2%	
343	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳禾北郡二期1#箱变1#变压器	500	27.94%	310.32	310.32	否	否	无	5%	
344	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳禾北郡二期2#箱变1#变压器	500	24.96%	325.20	325.20	否	否	无	1%	
345	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳禾北郡二期3#箱变1#变压器	630	26.82%	322.42	322.42	否	否	无	-2%	
346	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳禾北郡二期4#箱变1#变压器	630	43.85%	290.72	290.72	否	否	无	0%	
347	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线5#	315	14.03%	239.30	239.30	否	否	无	-4%	
348	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV城内线	城内线28#T接箱变1#变压器	500	52.22%	188.91	188.91	否	否	无	-9%	
349	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分8#乙	160	60.47%	47.26	47.26	否	否	无	-10%	
350	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城2#箱变2#变压器	500	49.46%	202.72	202.72	否	否	无	-1%	
351	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV城内线	城北线38#-1	200	29.00%	121.99	121.99	否	否	无	-23%	
352	国网银州区供电分公司	龙市66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线北书分21#	400	19.70%	281.20	281.20	否	否	无	-33%	
353	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双永线	双永线龙翔山水2#箱变2#变压器	500	38.26%	308.21	308.21	否	否	无	-2%	
354	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双永线	双永线龙翔山水3#箱变2#变压器	500	43.65%	231.74	231.74	否	否	无	7%	
355	国网银州区供电分公司	振龙66kV变电站	10kV锦胶线	恒盛发展1#箱变1#变压器	630	14.20%	477.52	477.52	否	否	无	-9%	
356	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城1#箱变2#变压器	500	29.19%	304.05	304.05	否	否	无	-2%	
357	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线北市新苑1#箱变1#变压器	630	17.99%	453.68	453.68	否	否	无	6%	
358	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线北市新苑2#箱变1#变压器	400	16.96%	292.21	292.21	否	否	无	-3%	
359	国网银州区供电分公司	振龙66kV变电站	10kV锦胶线	金鼎盛世城二期B区1#箱变2#变压器	400	28.03%	207.9	207.9	否	否	无	2%	
360	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城香田二期配电站2#变压器	800	79.23%	86.15	86.15	否	否	无	13%	
361	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城香田二期配电站1#变压器	800	31.19%	470.52	470.52	否	否	无	-29%	
362	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城香田二期1#箱变内变压器	630	70.59%	120.00	120.00	否	否	无	-6%	
363	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城香田二期2#箱变内变压器	630	77.00%	81.88	81.88	否	否	无	-2%	
364	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线2#箱变2#变压器	400	21.25%	235.00	235.00	否	否	无	-2%	
365	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线3#箱变1#变压器	400	20.60%	253.60	253.60	否	否	无	-2%	
366	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线4#箱变1#变压器	400	23.26%	266.95	266.95	否	否	无	16%	
367	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入错峰计划	计划错峰完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
407	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV钢厂线	美项家园38#变1#变压器	400	22.15%	271.39	271.39	否	否	无	-11%	
408	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区1#箱变1#变压器	400	50.02%	159.92	159.92	否	否	无	18%	
409	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	城子线张城子分2#石2	160	33.87%	89.81	89.81	否	否	无	-19%	
410	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV胶胶线	恒盛家园2#箱变1#变压器	630	14.13%	477.96	477.96	否	否	无	-13%	
411	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双水线	双水线龙湖山水1#箱变2#变压器	400	35.81%	216.76	216.76	否	否	无	-2%	
412	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双水线	双水线龙湖山水1#箱变1#变压器	500	18.31%	357.47	357.47	否	否	无	10%	
413	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分3#东分2#甲	100	50.07%	39.93	39.93	否	否	无	-1%	
414	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV城内线	一公司小区新变内1#变压器	630	22.84%	423.10	423.10	否	否	无	-18%	
415	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV电业线	艺术馆1#箱变配电变压器	630	25.57%	405.90	405.90	否	否	无	-10%	
416	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油住宅箱式变1#间隔配1#电变压器	630	32.30%	363.52	363.52	否	否	无	-11%	
417	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分5#	200	79.89%	20.22	20.22	否	否	无	-10%	
418	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	城艺线有色分2#4	315	15.56%	234.48	234.48	否	否	无	-8%	
419	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV滨振线	滨振线20#乙	400	19.30%	222.71	222.71	否	否	无	-12%	
420	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	龙桥线小桥子分前建支1#建变1#变压器	630	62.90%	164.98	164.98	否	否	无	-1%	
421	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双南线	金湾南城2#箱变1#变压器	500	52.78%	186.11	186.11	否	否	无	-2%	
422	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山屯回托线（七中）2#箱变1#变压器	630	28.29%	388.80	388.80	否	否	无	-11%	
423	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山屯回托线（七中）3#箱变1#变压器	400	22.98%	264.10	264.10	否	否	无	-2%	
424	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线52#石2	315	53.46%	115.10	115.10	否	否	无	3%	
425	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线52#石4	315	35.77%	170.83	170.83	否	否	无	-6%	
426	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线52#石7	250	23.35%	166.62	166.62	否	否	无	-7%	
427	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线059#	400	67.23%	91.08	91.08	否	否	无	-13%	
428	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双岭线	双岭线2#箱变1#变压器	400	28.98%	244.09	244.09	否	否	无	-6%	
429	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双岭线	双岭线3#箱变2#变压器	400	13.10%	307.40	307.40	否	否	无	-6%	
430	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双岭线	双岭线5#箱变1#变压器	500	17.29%	363.55	363.55	否	否	无	-1%	
431	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV城内线	城内线电业分2#	315	70.23%	61.90	61.90	否	否	无	-6%	
432	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV滨振线	武警警园新变2#变压器	500	34.34%	278.30	278.30	否	否	无	-4%	
433	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV龙东线	文苑雅居住宅小区新变1#变压器	500	28.15%	309.26	309.26	否	否	无	-1%	
434	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV滨振线	阳光园2#箱变1#配电室变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	-100%	
435	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV滨振线	阳光园2#箱变2#配电室变压器	630	73.23%	105.66	105.66	否	否	无	2%	
436	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV龙南线	金湾南城3#箱变1#变压器	630	50.02%	251.86	251.86	否	否	无	0%	
437	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双滨线	双滨线龙滨分1#箱变内变压器	500	31.24%	292.32	292.32	否	否	无	2%	
438	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双艺线	双艺线11#-1石1	200	41.89%	96.23	96.23	否	否	无	47%	
439	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双艺线	双艺线国艺分2#2	100	40.47%	49.53	49.53	否	否	无	-39%	
440	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双艺线	金湾南城12#箱变1#变压器	500	34.98%	275.52	275.52	否	否	无	-1%	
441	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区18#箱变2#变压器	500	25.44%	322.82	322.82	否	否	无	-11%	
442	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线龙山花园分4#	315	55.97%	107.21	107.21	否	否	无	-9%	
443	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北都18#箱变1#变压器	400	27.48%	262.06	262.06	否	否	无	5%	
444	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北都48#箱变1#变压器	400	31.76%	232.97	232.97	否	否	无	8%	
445	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双岭线	双水线龙湖山水1#箱变1#变压器	400	25.75%	257.22	257.22	否	否	无	0%	
446	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV胶胶线	恒盛家园38#箱变1#变压器	630	17.32%	457.90	457.90	否	否	无	-14%	
447	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	供山金云联变站内2#变压器	400	14.79%	300.84	300.84	否	否	无	7%	
448	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	供山金云联变站内1#变压器	400	38.82%	204.72	204.72	否	否	无	-14%	
449	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV钢厂线	美项家园1#箱变1#变压器	630	21.29%	432.88	432.88	否	否	无	-10%	
450	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV钢厂线	美项家园3#箱变2#变压器	400	24.38%	262.48	262.48	否	否	无	-8%	
451	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV钢厂线	美项家园4#箱变1#变压器	400	23.00%	268.02	268.02	否	否	无	-10%	
452	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV钢厂线	糊户区31区2#箱变1#变压器	630	42.25%	300.80	300.80	否	否	无	-9%	
453	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	新村北易箱变1#配电变压器	630	74.89%	95.18	95.18	否	否	无	-19%	
454	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV城内线	城内线电机分5#	315	71.51%	88.23	88.23	否	否	无	-2%	
455	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分6#	315	77.89%	38.44	38.44	否	否	无	-6%	
456	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分12#	250	79.15%	27.13	27.13	否	否	无	-10%	
457	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分15#	200	33.38%	113.24	113.24	否	否	无	-3%	
458	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分2#	200	43.08%	93.84	93.84	否	否	无	-13%	
459	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分11#石2	315	17.01%	229.91	229.91	否	否	无	-18%	
460	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分11#石3	200	41.09%	96.62	96.62	否	否	无	-10%	
461	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#石4	250	2.72%	218.19	218.19	否	否	无	26%	
462	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#石5	315	12.50%	244.13	244.13	否	否	无	-8%	
463	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#石6	250	53.60%	91.00	91.00	否	否	无	-9%	
464	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分3#	400	21.03%	275.87	275.87	否	否	无	-31%	
465	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分17#	315	69.78%	63.68	63.68	否	否	无	-10%	
466	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分何家屯新厂变8#石2	315	7.54%	259.75	259.75	否	否	无	-10%	
467	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分五家支1#甲	315	49.86%	126.43	126.43	否	否	无	-12%	
468	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城内线电机分18#	200	23.09%	134.01	134.01	否	否	无	-6%	
469	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线1#-2	200	10.79%	158.43	158.43	否	否	无	-11%	
470	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分6#甲	400	54.00%	144.01	144.01	否	否	无	-4%	
471	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分6#乙	400	8.74%	325.06	325.06	否	否	无	0%	
472	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分11#	315	13.33%	241.50	241.50	否	否	无	-2%	
473	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分12#	400	42.22%	191.12	191.12	否	否	无	0%	
474	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分16#	315	19.70%	221.43	221.43	否	否	无	7%	
475	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分10#石1	315	79.10%	34.33	34.33	否	否	无	-11%	
476	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线老十部分5#	315	96.00%	107.10	107.10	否	否	无	-7%	
477	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线32#	200	16.99%	146.83	146.83	否	否	无	-6%	
478	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线老十部分7#	315	9.93%	252.21	252.21	否	否	无	-46%	
479	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线61#	200	3.84%	172.32	172.32	否	否	无	2%	
480	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线52#石5	400	14.37%	302.53	302.53	否	否	无	6%	
481	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线49#3	200	10.28%	159.23	159.23	否	否	无	28%	
482	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线锦河桥分8#杜上变压器	315	78.15%	37.32	37.32	否	否	无	7%	
483	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分6#	315	54.84%	110.75	110.75	否	否	无	14%	
484	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线委66#分前的支2#	630	71.74%	115.04	115.04	否	否	无	0%	
485	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分8#	200	44.55%	90.91	90.91	否	否	无	-9%	
486	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分10#-1	315	40.23%	156.78	156.78	否	否	无	-13%	
487	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分10#	200	16.84%	146.52	146.52	否	否	无	-7%	
488	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线58#	315	53.13%	179.15	179.15	否	否	无	14%	
489	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分12#	315	84.71%	111.17	111.17	否	否	无	-11%	
490	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线锦运所分15#	200	96.84%	66.31	66.31	否	否	无	9%	
491	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分8#石4	315	44.08%	144.65	144.65	否	否	无	4%	
492	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线锦运所分42#	200	29.50%	101.01	101.01	否	否	无	4%	
493	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线锦运所分18#石1	200	43.11%	93.77	93.77	否	否	无	20%	
494	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线锦运所分10#石4	200	31.97%	116.06	116.06	否	否	无	2%	
495	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线供油公路分26#石1	200	26.97%	126.07	126.07	否	否	无	68%	
496	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线132#	400	77.19%	51.23	51.23	否	否	无	7%	
497	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线张河西分0#-1东2	100	60.96%	29.04	29.04	否	否	无	-1%	
498	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分东中支3#石1	630	60.43%	186.30	186.30	否	否	无	-7%	
499	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分五家支1#乙	200	73.45%	66.22	66.22	否	否	无	-11%	
500	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分27#石3	200	14.81%	150.37	150.37	否	否	无	4%	
501	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分前1#支1#	200	45.88%	88.25	88.25	否	否	无	-12%	
502	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线锦河西分9#支2	100	98.61%	31.40	31.40	否	否	无	8%	
503	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线36#	200	37.91%	104.18	104.18	否	否	无	-7%	
504	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线38#	400	64.14%	103.44	103.44	否	否	无	-13%	
505	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线132#东2	80	69.43%	16.46	16.46	否	否	无	14%	
506	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分27#东1	200	52.91%	94.08	94.08	否	否	无	-2%	
507	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分27#东2	200	35.11%	113.78	113.78	否	否	无	-14%	
508	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分22#东1	200	72.22%	35.57	35.57	否	否	无	-9%	
509	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分5#	50	53.25%	18.37	18.37	否	否	无	7%	
510	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线二局分7#	200	32.97%	142.58	142.58	否	否	无	11%	
511	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线22#石4	315	15.49%	234.70	234.70	否	否	无	-8%	
512	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线22#石5	400	44.41%	182.38	182.38	否	否	无	-12%	
513	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线066#	200	22.87%	124.26	124.26	否	否	无	-6%	
514	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分2#	400	69.78%	80.89	80.89	否	否	无	-3%	
515	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分1#	315	33.13%	179.16	179.16	否	否	无	-8%	
516	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分6#	315	75.01%	59.96	59.96	否	否	无	5%	
517	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分7#	315	54.42%	112.08	112.08	否	否	无	5%	
518	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分11#	400	53.82%	144.73	144.73	否	否	无	-1%	
519	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#石1	315	47.09%	133.27	133.27	否	否	无	-7%	
520	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#石2	400	79.47%	32.18	32.18	否	否	无	28%	
521	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分前龙支1#石2	200	29.41%	121.19	121.19	否	否	无	10%	
522	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#东1	315	57.69%	102.05	102.05	否	否	无	-8%	
523	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支2#东1	315	54.14%	112.96	112.96	否	否	无	-11%	
524	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支2#石1	315	30.35%	187.27	187.27	否	否	无	6%	
525	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分3#东1	315	15.74%	233.92	233.92	否	否	无	-12%	
526	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分前龙支1#	315	71.39%	49.16	49.16	否	否	无	-1%	
527	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分前龙支6#石1	315	44.83%	142.29	142.29	否	否	无	1%	
528	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分前龙支7#乙	315	42.77%	148.79	148.79	否	否	无	8%	
529	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分前龙支2#甲	315	44.23%	144.10	144.10	否	否	无	-1%	
530	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线15#	315	22.30%	213.24	213.24	否	否	无	-11%	
531	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线18#	315	16.73%	230.81	230.81	否	否	无	-11%	
532	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线24#	400	64.25%	64.38	64.38	否	否	无	-11%	
533	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线军区分5#	250	28.66%	153.35	153.35	否	否	无	-18%	
534	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线军区分3#-1	400	78.47%	46.13	46.13	否	否	无	-2%	
535	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线军分区分2#石2	315	42.55%	149.47	149.47	否	否	无	-1%	
536	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#支3#石1	100	29.75%	60.25	60.25	否	否	无	-7%	
537	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线15#东分1#	250	29.87%	125.32	125.32	否	否	无	-10%	
538	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分4#	315	62.29%	87.28	87.28	否	否	无	-7%	
539	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分5#	315	57.80%	101.24	101.24	否	否	无	-10%	
540	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分3#石2	400	78.11%	47.40	47.40	否	否	无	9%	
541	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线5#4	400	29.17%	243.32	243.32	否	否	无	-2%	
542	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线少年宫分3#	400	74.16%	63.35	63.35	否	否	无	-6%	
543	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线少年宫分7#	250	13.58%	190.17	190.17	否	否	无	9%	
544	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线58#	400	74.29%	49.16	49.16	否	否	无	-13%	
545	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分1#	250	30.46%	148.83	148.83	否	否	无	11%	
546	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分3#	400	44.12%	183.54	183.54	否	否	无	-12%	
547	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分3#-1	250	19.33%	176.68	176.68	否	否	无	-8%	
548	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分10#甲	315	41.82%	151.78	151.78	否	否	无	-5%	
549	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线67#	200	79.92%	20.16	20.16	否	否	无	3%	
550	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线68#东3	200	24.31%	131.39	131.39	否	否	无	-2%	
551	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线71#甲	315	79.46%	33.19	33.19	否	否	无	-1%	
552	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线71#乙	400	72.43%	70.27	70.27	否	否	无	-9%	
553	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线78#甲	400	77.62%	49.54	49.54	否	否	无	-34%	
554	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线80#	315	61.34%	90.28	90.28	否	否	无	-10%	
555	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线光华分2#	315	35.36%	172.13	172.13	否	否	无	-8%	
556	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线82#甲	315	25.05%	204.58	204.58	否	否	无	-2%	
557	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线82#乙	315	43.95%	145.06	145.06	否	否	无	-1%	
558	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线85#	315	39.42%	159.33	159.33	否	否	无	-6%	
559	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线52#	400	44.21%	183.16	183.16	否	否	无	-20%	
560	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线光华分5#	315	18.75%	224.43	224.43	否	否	无	-9%	
561	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双翔线	双翔线14石1	200	19.14%	141.73	141.73	否	否	无	-39%	
562	国网锦州区供电分公司	双笙66kV变电站	10kV双翔线	双翔线东桥分5#	50	27.88%	31.06	31.06	否	否	无	-15%	
563	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	工业线21#石4	100	48.51%	41.49	41.49	否	否	无	-10%	
564	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	工业线20#石7	315	25.64%	202.73	202.73	否	否	无	1%	
565	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	工业线20#石3	200	22.55%	114.90	114.90	否	否	无	-13%	
566	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分2#乙	200	29.95%	120.1	120.1	否	否	无	-2%	
567	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分5#	400	48.97%	164.53	164.53	否	否	无	-11%	
568	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分1#	200	27.58%	124.04	124.04	否	否	无	18%	
569	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV化工线	化工线45#	400	66.70%	93.20	93.20	否	否	无	-20%	
570	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV双艺线	双北线南食分3#变台(新)	160	54.58%	56.67	56.67	否	否	无	1%	
571	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV滨振线	滨振线23#甲	200	36.23%	87.63	87.63	否	否	无	-30%	
572	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV滨振线	滨振线23#乙	200	33.78%	112.44	112.44	否	否	无	-1%	
573	国网锦州区供电分公司	滨在60kV变电站	10kV滨振线	滨振线27#	200	45.01%	112.47	112.47	否	否

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预测时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
610	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区8#箱变内2#变压器	500	13.96%	380.22	380.22	否	否	无	3%	
611	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区5#箱变内1#变压器	500	28.15%	309.25	309.25	否	否	无	0%	
612	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区6#箱变内2#变压器	500	28.80%	305.98	305.98	否	否	无	0%	
613	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸1#箱变1#变压器	630	30.36%	375.74	375.74	否	否	无	0%	
614	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸1#箱变2#变压器	630	19.33%	445.20	445.20	否	否	无	1%	
615	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸2#箱变1#变压器	630	31.10%	371.08	371.08	否	否	无	11%	
616	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸2#箱变2#变压器	630	17.99%	456.20	456.20	否	否	无	-2%	
617	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸6#箱变内1#变压器	630	36.28%	338.46	338.46	否	否	无	7%	
618	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸7#箱变内1#变压器	630	22.52%	425.12	425.12	否	否	无	3%	
619	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸7#箱变内2#变压器	630	21.93%	428.84	428.84	否	否	无	2%	
620	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸7#箱变内3#变压器	630	16.25%	464.64	464.64	否	否	无	7%	
621	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸8#箱变内1#变压器	630	27.03%	396.72	396.72	否	否	无	3%	
622	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸8#箱变内2#变压器	630	26.55%	399.76	399.76	否	否	无	3%	
623	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸9#箱变内2#变压器	630	18.36%	451.36	451.36	否	否	无	4%	
624	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸9#箱变内3#变压器	630	22.72%	423.86	423.86	否	否	无	3%	
625	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸10#箱变1#变压器	630	36.20%	338.92	338.92	否	否	无	2%	
626	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸10#箱变2#变压器	630	31.74%	367.04	367.04	否	否	无	-6%	
627	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸11#箱变1#变压器	630	51.25%	244.12	244.12	否	否	无	0%	
628	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸11#箱变2#变压器	630	47.96%	264.86	264.86	否	否	无	-2%	
629	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸3#箱变1#变压器	630	29.11%	383.58	383.58	否	否	无	-12%	
630	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸3#箱变2#变压器	630	9.02%	510.20	510.20	否	否	无	-1%	
631	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸4#箱变内1#变压器	630	18.57%	449.98	449.98	否	否	无	-1%	
632	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸4#箱变内2#变压器	630	21.78%	429.90	429.90	否	否	无	2%	
633	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸5#箱变内1#变压器	500	24.86%	325.71	325.71	否	否	无	-2%	
634	国网锦州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸5#箱变内2#变压器	500	28.68%	306.02	306.02	否	否	无	-4%	
635	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	一公司新室内变压器	630	24.15%	414.86	414.86	否	否	无	-10%	
636	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联干体育场2#箱变内变压器	630	18.92%	447.78	447.78	否	否	无	-8%	
637	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联体育场3#箱变内变压器	630	35.00%	346.50	346.50	否	否	无	-8%	
638	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	新天地1#箱式变电站内1#变压器	500	27.91%	310.45	310.45	否	否	无	1%	
639	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	新天地1#箱式变电站内2#变压器	500	24.70%	326.48	326.48	否	否	无	-2%	
640	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	新天地2#箱式变电站内1#变压器	500	31.96%	290.19	290.19	否	否	无	-2%	
641	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	新天地2#箱式变电站内2#变压器	500	20.60%	346.98	346.98	否	否	无	10%	
642	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	腊户七区分2#箱式变电站内2#变压器	400	15.98%	296.06	296.06	否	否	无	-6%	
643	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	腊户七区分3#箱式变电站内1#变压器	315	21.68%	215.32	215.32	否	否	无	-2%	
644	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	腊户七区分3#箱式变电站内2#变压器	315	23.10%	210.72	210.72	否	否	无	-1%	
645	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线东桥分1#箱式变电站内变压器	400	66.49%	94.03	94.03	否	否	无	23%	
646	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线2#箱变1#变压器	80	55.02%	129.79	129.79	否	否	无	1.3%	
647	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线3#箱变1#变压器	400	30.39%	238.45	238.45	否	否	无	-7%	
648	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦龙线	振乐街4#箱变1#变压器	630	36.27%	337.80	337.80	否	否	无	5%	
649	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦龙线	阳光园6区二期住宅箱变内1#变压器	400	33.42%	226.31	226.31	否	否	无	-9%	
650	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油箱变内1#变压器	400	22.80%	268.56	268.56	否	否	无	-13%	
651	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油箱变内2#变压器	400	16.64%	293.42	293.42	否	否	无	-2%	
652	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	唐宁园箱变内1#变压器	315	37.89%	164.15	164.15	否	否	无	41%	
653	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	唐宁园箱变内2#变压器	315	24.79%	205.4	205.4	否	否	无	2%	
654	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	诺曼明箱变内1#变压器	315	17.59%	228.10	228.10	否	否	无	203%	
655	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	双艺线7#8#箱变内变压器	400	24.43%	262.28	262.28	否	否	无	3%	
656	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	腊户六区18箱变内1#变压器	500	49.91%	200.43	200.43	否	否	无	0%	
657	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	腊户六区18箱变内2#变压器	500	17.53%	362.27	362.27	否	否	无	-18%	
658	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双北线	腊户六区1#箱变内1#变压器	500	53.06%	184.72	184.72	否	否	无	3%	
659	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦龙线	铁卫2#7#箱变内变压器	500	50.62%	196.90	196.90	否	否	无	0%	
660	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	城内线锦州商分2#85#箱变一公司住宅箱变内变压器	630	30.02%	377.90	377.90	否	否	无	-10%	
661	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	一公司住宅箱变内变压器	630	16.91%	460.44	460.44	否	否	无	-12%	
662	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	嘉工在园箱变内变压器	630	28.80%	385.16	385.16	否	否	无	-10%	
663	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双北线	腊户六区1#箱变内2#变压器	630	22.81%	335.97	335.97	否	否	无	0%	
664	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双北线	腊户六区2#箱变内2#变压器	800	43.50%	232.50	232.50	否	否	无	-7%	
665	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	工会3#箱变内变压器	630	19.80%	442.28	442.28	否	否	无	-11%	
666	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	腊户六区3#箱变内2#变压器	500	32.00%	290.02	290.02	否	否	无	3%	
667	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期2#箱变1#变压器	500	18.27%	338.67	338.67	否	否	无	0%	
668	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期2#箱变2#变压器	500	31.09%	294.82	294.82	否	否	无	0%	
669	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期1#箱变1#变压器	500	35.18%	274.11	274.11	否	否	无	2%	
670	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV金山线	金城投市场2气锅分1#箱变运内变压器	500	41.32%	243.41	243.41	否	否	无	1%	
671	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV锦南线	阳光园5区3#箱变1#变压器	630	25.38%	373.09	373.09	否	否	无	-10%	
672	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双锦线	降华鑫园1#箱变1#变压器	630	21.94%	428.76	428.76	否	否	无	-10%	
673	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双锦线	降华鑫园1#箱变2#变压器	630	24.91%	410.04	410.04	否	否	无	-9%	
674	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双锦线	降华鑫园2#箱变1#变压器	630	25.65%	257.41	257.41	否	否	无	-12%	
675	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双锦线	降华鑫园2#箱变2#变压器	400	23.27%	266.92	266.92	否	否	无	2%	
676	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双锦线	降华鑫园3#箱变1#变压器	630	20.34%	401.06	401.06	否	否	无	-8%	
677	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双锦线	降华鑫园3#箱变2#变压器	630	27.25%	395.32	395.32	否	否	无	37%	
678	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	紫益花园箱变内变压器	630	25.44%	406.74	406.74	否	否	无	-11%	
679	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦龙线	城北线4#	100	67.75%	22.25	22.25	否	否	无	-25%	
680	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑环卫建变2#变压器	630	17.68%	455.62	455.62	否	否	无	-4%	
681	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	城内线体育馆分10#乙	200	23.57%	132.87	132.87	否	否	无	-12%	
682	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙东线学府分7#	250	33.54%	141.15	141.15	否	否	无	-8%	
683	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里支何家农场厂分2#	315	59.42%	96.32	96.32	否	否	无	-11%	
684	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦龙线	锦龙线18#工7	315	61.93%	145.11	145.11	否	否	无	-17%	
685	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线24#石石分2#	315	40.80%	156.04	156.04	否	否	无	-8%	
686	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双岭线	双岭线8#箱变2#变压器	400	19.97%	280.12	280.12	否	否	无	-1%	
687	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙裕线小裕子分前建立五七建变1#变压器	630	45.29%	281.66	281.66	否	否	无	-2%	
688	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前1#箱变2#变压器	500	53.91%	280.43	280.43	否	否	无	-8%	
689	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	靠山屯闸迁线（侧小）1#箱变1#变压器	400	34.19%	223.22	223.22	否	否	无	1%	
690	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山屯闸迁线（七中）1#箱变1#变压器	630	24.75%	411.06	411.06	否	否	无	-10%	
691	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV滨振线	滨振线108石10	50	21.24%	34.38	34.38	否	否	无	-16%	
692	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双锦线	金盾盛世城二期B区2#箱变1#变压器	500	32.31%	288.45	288.45	否	否	无	-11%	
693	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前3#箱变1#变压器	630	38.98%	321.40	321.40	否	否	无	-7%	
694	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线48#石1	250	18.54%	178.66	178.66	否	否	无	-12%	
695	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线46#石2	315	73.76%	51.17	51.17	否	否	无	-11%	
696	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里支何家农场厂支36#	315	76.78%	41.64	41.64	否	否	无	-10%	
697	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV滨振线	武警蒙园箱变1#变压器	500	41.25%	243.76	243.76	否	否	无	-15%	
698	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双锦线	金鸡岗城3#箱变1#变压器	630	45.13%	282.70	282.70	否	否	无	1%	
699	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	金鸡岗城13#箱变1#变压器	630	29.68%	380.02	380.02	否	否	无	-2%	
700	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	金鸡岗城14#箱变1#变压器	500	54.85%	175.76	175.76	否	否	无	-1%	
701	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前2#箱变1#变压器	400	28.17%	247.33	247.33	否	否	无	-11%	
702	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前3#箱变2#变压器	400	43.90%	184.40	184.40	否	否	无	-12%	
703	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	城内线49#+1.5/1	400	65.41%	98.35	98.35	否	否	无	-8%	
704	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线12#8千2	200	61.67%	56.65	56.65	否	否	无	2%	
705	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	翻户七区18箱式变电站内1#变压器	400	16.65%	293.40	293.40	否	否	无	1%	
706	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	同舟小区箱变变压器	200	59.10%	61.79	61.79	否	否	无	-2%	
707	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	林山果园箱变1#变压器	500	19.83%	350.85	350.85	否	否	无	-7%	
708	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	林山果园箱变2#变压器	500	24.89%	325.54	325.54	否	否	无	-10%	
709	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	金鼎小区3#箱变1#变压器	500	31.71%	291.44	291.44	否	否	无	-10%	
710	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	金鼎小区4#箱变2#变压器	500	38.27%	258.66	258.66	否	否	无	-11%	
711	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双南线	金鼎小区6#箱变1#变压器	500	26.43%	317.86	317.86	否	否	无	-3%	
712	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	工会线东桥子分2#变压器	315	63.35%	82.31	82.31	否	否	无	-17%	
713	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前4#箱变1#变压器	400	44.80%	180.82	180.82	否	否	无	-6%	
714	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线24#石2	315	56.77%	104.69	104.69	否	否	无	2%	
715	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	城内线小裕分19#石3+1	315	62.82%	85.63	85.63	否	否	无	-7%	
716	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前7#箱变1#变压器	630	31.64%	367.64	367.64	否	否	无	-7%	
717	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北部2#箱变1#变压器	400	45.74%	173.05	173.05	否	否	无	7%	
718	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北部3#箱变1#变压器	400	23.63%	266.33	266.33	否	否	无	-3%	
719	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北部3#箱变2#变压器	500	34.06%	279.71	279.71	否	否	无	3%	
720	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北部4#箱变1#变压器	630	41.31%	306.72	306.72	否	否	无	0%	
721	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV滨振线	滨振线14#箱变1#变压器	80	9.14%	323.45	323.45	否	否	无	-10%	
722	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	美缇家园2#箱变1#变压器	630	27.98%	390.70	390.70	否	否	无	-8%	
723	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	美缇家园3#箱变2#变压器	630	14.24%	476.64	476.64	否	否	无	-4%	
724	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	美缇家园4#箱变2#变压器	400	29.97%	240.11	240.11	否	否	无	-1%	
725	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北部2#箱变1#变压器	630	27.88%	328.34	328.34	否	否	无	-1%	
726	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	锦程线1#箱变1#变压器	400	14.78%	300.90	300.90	否	否	无	-12%	
727	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	金鸡岗城4#箱变1#变压器	500	37.79%	261.07	261.07	否	否	无	1%	
728	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线张河移分7#左10	200	67.26%	45.47	45.47	否	否	无	2%	
729	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV滨振线	滨振线9#+1	630	34.93%	346.92	346.92	否	否	无	-12%	
730	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV工业线	王东线英城子分2#甲	160	59.87%	120.50	120.50	否	否	无	9%	
731	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV锦南线	城内线车分区分1#乙	315	23.32%	210.03	210.03	否	否	无	-1%	
732	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	金鸡岗城18箱变1#变压器	500	20.50%	272.27	272.27	否	否	无	5%	
733	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双岭线	双岭线14箱变2#变压器	500	16.78%	366.08	366.08	否	否	无	-4%	
734	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV工业线	工业线吴城子分2#	160	77.73%	19.56	19.56	否	否	无	11%	
735	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	橡胶线44#	400	16.22%	295.14	295.14	否	否	无	-10%	
736	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	橡胶线20#	315	3.44%	272.65	272.65	否	否	无	-13%	
737	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	橡胶线22#	315	62.71%	80.87	80.87	否	否	无	-13%	
738	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	橡胶线21#	315	70.03%	62.91	62.91	否	否	无	-7%	
739	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	橡胶线30#	315	30.74%	186.66	186.66	否	否	无	10%	
740	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	橡胶线23#	315	35.57%	171.47	171.47	否	否	无	-1%	
741	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双艺线	双艺线78石3	315	47.67%	164.85	164.85	否	否	无	-6%	
742	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV滨振线	滨振线12#	315	53.01%	177.64	177.64	否	否	无	-14%	
743	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前8#箱变1#变压器	400	29.98%	240.41	240.41	否	否	无	-11%	
744	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金施熊前1#箱变1#变压器	500	31.15%	294.24	294.24	否	否	无	-6%	
745	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金施熊前1#箱变2#变压器	500	27.19%	314.05	314.05	否	否	无	0%	
746	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金施熊前2#箱变1#变压器	630	23.66%	417.96	417.96	否	否	无	-8%	
747	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金施熊前2#箱变2#变压器	630	29.23%	382.88	382.88	否	否	无	-2%	
748	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙北线	双艺线国艺分2#	160	49.49%	64.81	64.81	否	否	无	5%	
749	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前6#箱变1#变压器	400	39.90%	200.39	200.39	否	否	无	-9%	
750	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双岭线	双岭线1#箱变1#变压器	500	27.87%	310.66	310.66	否	否	无	-2%	
751	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双岭线	双岭线5#箱变2#变压器	500	19.01%	354.96	354.96	否	否	无	-6%	
752	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双岭线	双岭线8#箱变1#变压器	630	25.45%	406.66	406.66	否	否	无	-3%	
753	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	靠山屯闸迁线（侧小）2#箱变1#变压器	400	20.47%	278.14	278.14	否	否	无	10%	
754	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV双南线	金鸡岗城14#箱变1#变压器	630	19.02%	447.18	447.18	否	否	无	9%	
755	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线烟闸东分5#	100	42.42%	47.58	47.58	否	否	无	25%	
756	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV滨振线	恒盛家园6#箱变1#变压器	500	35.60%	272.00	272.00	否	否	无	-5%	
757	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV滨振线	恒盛家园8#箱变1#变压器	630	28.27%	388.88	388.88	否	否	无	-11%	
758	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前10#箱变1#变压器	500	27.06%	314.72	314.72	否	否	无	-8%	
759	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前12#箱变1#变压器	500	29.43%	302.83	302.83	否	否	无	-2%	
760	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV铜厂线	锦世苑前2#箱变2#变压器	500	34.27%	278.66	278.66	否	否	无	-14%	
761	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道1#土建变2#变压器	400	39.83%	200.68	200.68	否	否	无	-6%	
762	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道2#土建变1#变压器	400	24.11%	263.54	263.54	否	否	无	-12%	
763	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道2#土建变2#变压器	630	25.19%	408.28	408.28	否	否	无	-5%	
764	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道3#土建变1#变压器	630	41.64%	304.64	304.64	否	否	无	-10%	
765	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	岭东里会馆小区箱变1#变压器	630	12.58%	487.76	487.76	否	否	无	-10%	
766	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线147#石12	50	53.06%	18.47	18.47	否	否	无	-61%	
767	国网锦州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线143#石15	100	47.17%	42.83	42.83	否	否	无	-42%	
768	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV锦龙线	绿洲新区1#土建变3#变压器	800	16.13%	590.98	590.98	否	否	无	-4%	
769	国网锦州区供电分公司	凌首66kV变电站	10kV双翔线	绿洲新区1#土建变2#变压器	800	28.05%	495.62	495.62	否	否	无	-

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入储放计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
813	国网满归山市供电公司	跃进6kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线4#杆5号配变	200	31.10%	117.79	117.79	否	否	无	-65%	
814	国网满归山市供电公司	施营施6kV变电站	10kV前党线	前党线后也支3.3#-1台区专压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
815	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线方定分线016号分支杆上配变压器	200	26.99%	126.03	126.03	否	否	无	66%	
816	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线方定三队分支005号方定三队变压器	200	26.30%	127.39	127.39	否	否	无	10%	
817	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV十八案乙线	10kV十八案乙线012号前道变压器	200	66.18%	47.64	47.64	否	否	无	-12%	
818	国网满归山市供电公司	腰堡6kV变电站	10kV营明线	10kV营明线01号分支杆上配变压器	30	15.45%	22.37	22.37	否	否	无	422333%	
819	国网满归山市供电公司	腰堡6kV变电站	10kV营明线	10kV营明线万家房至037-02#分支台区变压器	200	21.42%	137.17	137.17	否	否	无	186%	
820	国网满归山市供电公司	腰堡6kV变电站	10kV营明线	10kV营明线109号分支台区变压器	80	66.08%	19.14	19.14	否	否	无	38%	
821	国网满归山市供电公司	腰堡6kV变电站	10kV营明线	10kV营南线前向明分支010号前园六组变压器	30	77.71%	3.69	3.69	否	否	无	603%	
822	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV农场线	10kV农场线十案向1号线分线001号小队部变压器	100	99.09%	9.09	9.09	否	否	无	247%	
823	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV大明线大江北07号	400	48.27%	166.93	166.93	否	否	无	-79%	
824	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线东大双11号分杆上配变压器	315	44.99%	141.77	141.77	否	否	无	-65%	
825	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线大平支杆西分11号杆上变压器	200	39.14%	101.72	101.72	否	否	无	11%	
826	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线一段杆台楼变台	200	17.77%	144.47	144.47	否	否	无	777%	
827	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线西政支10号分区变压器	400	33.65%	225.42	225.42	否	否	无	-67%	
828	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV山北甲线移动支07号分区变压器	315	72.66%	54.61	54.61	否	否	无	-56%	
829	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV大明线大江北10号分变台区变压器	400	26.71%	253.06	253.06	否	否	无	-85%	
830	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线三小变台变压器	400	52.15%	151.42	151.42	否	否	无	-80%	
831	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV祥和线医政支16号分区变压器	315	65.19%	78.15	78.15	否	否	无	-87%	
832	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线008#石灯杆下接	200	33.62%	132.75	132.75	否	否	无	-66%	
833	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线大平支14石灯号公变台区变压器	200	34.44%	111.12	111.12	否	否	无	-17%	
834	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV山北甲线西调支出出分015石灯号台区变压器	315	38.34%	172.19	172.19	否	否	无	-28%	
835	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV山北甲线出石灯号台区变压器	200	21.86%	116.29	116.29	否	否	无	-100%	
836	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜南线	10kV郜铸线定大支06号杆上变压器	200	66.44%	47.12	47.12	否	否	无	51%	
837	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线大平村分台011号大平村三组变压器	200	79.25%	21.29	21.29	否	否	无	-17%	
838	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV瓦联线	10kV瓦联线邮政支09号分变台区变压器	160	61.37%	45.80	45.80	否	否	无	-65%	
839	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV瓦联线	10kV瓦联线第气支施苏分1号石灯1变台	400	69.17%	83.32	83.32	否	否	无	-77%	
840	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线地子支09#石保148.30	200	15.85%	148.30	148.30	否	否	无	68%	
841	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜南线	10kV联锋线两千平支02石01号台区变压器	315	73.65%	51.49	51.49	否	否	无	-79%	
842	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线北出分支02号台区变压器	200	29.87%	120.25	120.25	否	否	无	-70%	
843	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线北兴镇四组分支2002号拉兴镇四组变压器	200	21.29%	136.83	136.83	否	否	无	-21%	
844	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线109#东5台区变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	-	
845	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线117#石1号杆上变压器	200	13.25%	153.49	153.49	否	否	无	61%	
846	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线大平村分台011号大平村三组变压器	200	75.89%	7.05	7.05	否	否	无	-17%	
847	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线154+1台020#台区变压器	200	22.05%	135.89	135.89	否	否	无	565%	
848	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线泉眼支19号台区变压器	100	60.47%	29.53	29.53	否	否	无	127%	
849	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线右厂支08号右1#台区变压器	50	54.10%	43.10	43.10	否	否	无	-	
850	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线北厂支16号分台区变压器	200	13.45%	153.10	153.10	否	否	无	66%	
851	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线右厂支22号左1#上变台变压器	200	14.96%	150.07	150.07	否	否	无	170%	
852	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干11号某属变压器	200	35.02%	109.96	109.96	否	否	无	-60%	
853	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创新线	10kV山北甲线移动支后台分01号台区变压器	200	44.96%	90.09	90.09	否	否	无	-80%	
854	国网满归山市供电公司	腰堡施6kV变电站	10kV前党线	10kV前党线后屯支施苏分26石12号台区变压器	100	78.20%	11.70	11.70	否	否	无	-65%	
855	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线营河头、六组分支018号营河头、六组变压器	200	32.01%	115.98	115.98	否	否	无	-47%	
856	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金左线	10kV金龙线027号调加六组变压器	100	46.63%	34.69	34.69	否	否	无	11%	
857	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金左线	10kV金龙线调项组分011号调项一组变压器	400	41.32%	302.72	302.72	否	否	无	-24%	
858	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜南线	10kV郜铸线土地支02号台区变压器	315	71.36%	58.72	58.72	否	否	无	-62%	
859	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜南线	10kV联锋线定大小区杆上变压器	200	65.84%	48.33	48.33	否	否	无	-53%	
860	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜南线	10kV联锋线土地支05号台区变压器	400	57.04%	131.93	131.93	否	否	无	-73%	
861	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房2、4组分支014号小房1、2组变压器	160	42.83%	75.47	75.47	否	否	无	-29%	
862	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV锦龙线	锦龙线4#杆5号配变	50	54.25%	36.89	36.89	否	否	无	942%	
863	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线大平支20号杆上变压器	200	27.18%	125.64	125.64	否	否	无	-56%	
864	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线林子支合作分18号石04	200	21.76%	136.48	136.48	否	否	无	103%	
865	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线北平支20号分变台区变压器	200	59.14%	61.72	61.72	否	否	无	-70%	
866	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV郜祥线大平支31#台区变压器	200	36.14%	107.71	107.71	否	否	无	38%	
867	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线林子支合作分27#杆上变压器	100	0.00%	89.94	89.94	否	否	无	-	
868	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜林线	10kV郜林线033号台区变压器	315	40.01%	157.47	157.47	否	否	无	-71%	
869	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜林线	10kV鲁林线01号变压器	315	79.20%	34.03	34.03	否	否	无	-92%	
870	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线032号台区变压器	200	23.45%	133.10	133.10	否	否	无	71%	
871	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	428楼变台	200	30.20%	119.60	119.60	否	否	无	202%	
872	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线65号台区变压器	400	79.24%	33.90	33.90	否	否	无	-93%	
873	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金龙线	10kV金龙线7家前小组分004号7家前上变压器	100	64.77%	7.57	7.57	否	否	无	120%	
874	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金龙线	10kV金龙线上七02号前由中学变压器	400	60.50%	97.20	97.20	否	否	无	-58%	
875	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金龙线	10kV金龙线陶家大棚9台02号陶家大棚变压器	100	9.92%	80.08	80.08	否	否	无	2203%	
876	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金龙线	10kV金龙线前河分林018号陶家村二、四组变压器	100	50.87%	34.13	34.13	否	否	无	42%	
877	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金龙线	10kV金龙线跃进五组分002号跃进五组变压器	200	17.57%	144.85	144.85	否	否	无	75%	
878	国网满归山市供电公司	大西6kV变电站	10kV大西东线	10kV大西东线东风一组分组025号东风一组变压器	100	77.33%	12.67	12.67	否	否	无	-35%	
879	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金龙线	10kV金龙线陶家村八组分010号陶家村八组变压器	100	66.49%	16.76	16.76	否	否	无	72%	
880	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线营中八段八九组分016号营中八段八九组变压器	400	13.40%	306.40	306.40	否	否	无	27%	
881	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线八段一组分支004号八段一组变压器	100	52.07%	18.97	18.97	否	否	无	42%	
882	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线孟家五组分支002号孟家五组变压器	100	59.52%	40.48	40.48	否	否	无	-42%	
883	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线孟家二组分支005号孟家二组变压器	100	55.59%	34.41	34.41	否	否	无	-45%	
884	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线仁合一组分线006号仁合四组变压器	200	29.64%	30.18	30.18	否	否	无	564%	
885	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线仁合二组分支002号仁合二组变压器	200	17.10%	140.70	140.70	否	否	无	207%	
886	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜明乙线	二矿北场变台杆上变压器	200	18.00%	144.01	144.01	否	否	无	88%	
887	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜明乙线	郜林场变台杆上变压器	400	19.30%	297.94	297.94	否	否	无	0%	
888	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线六段六、七组分线049号八段六、七组变压器	200	40.29%	99.43	99.43	否	否	无	-19%	
889	国网满归山市供电公司	腰堡6kV变电站	10kV腰堡线	10kV腰堡线31#变台	200	78.73%	22.55	22.55	否	否	无	-74%	
890	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV十八案子甲线	10kV十八案甲线北02号双塔子组变压器	200	72.95%	54.09	54.09	否	否	无	38%	
891	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV十八案子甲线	10kV十八案甲线双塔子分支013号双塔子组变压器	400	27.80%	124.39	124.39	否	否	无	67%	
892	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV十八案子甲线	10kV十八案甲线八分2-4组分004号八分2-4组变压器	400	12.71%	309.18	309.18	否	否	无	-86%	
893	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV十八案子甲线	10kV十八案甲线北02号西北工组变压器	200	36.03%	107.95	107.95	否	否	无	83%	
894	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线仁合一组分线020号仁合一组变压器	200	34.09%	88.50	88.50	否	否	无	121%	
895	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV十八案子甲线	10kV十八案甲线八分支036号八分2组变压器	200	20.50%	139.00	139.00	否	否	无	-32%	
896	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线仁合六、七组分线006号仁合七组变压器	200	43.18%	93.61	93.61	否	否	无	0%	
897	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线营河六、九组分支022号营河八组变压器	50	68.82%	10.59	10.59	否	否	无	125%	
898	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜明乙线	二矿北场变台杆上变压器	400	14.47%	302.12	302.12	否	否	无	-22%	
899	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡南线	10kV后堡南线双山组分支013号双山三组变压器	400	19.30%	282.58	282.58	否	否	无	-66%	
900	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV满江口线	10kV满江口线古于一组005号古于一组变压器	100	61.47%	14.27	14.27	否	否	无	-84%	
901	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV农场线	10kV农场线120号前营变台变压器	400	40.21%	198.77	198.77	否	否	无	-19%	
902	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡线	10kV后堡线北五家子西组分001号北家子四组变压器	80	72.06%	14.35	14.35	否	否	无	-40%	
903	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡南线	10kV后堡南线北出三组分支003号北出三组变压器	200	38.23%	103.54	103.54	否	否	无	-97%	
904	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支002号四分场十字路变压器	160	63.65%	42.16	42.16	否	否	无	-17%	
905	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡南线	10kV后堡南线后堡一组分支006号后堡一组变压器	315	69.09%	65.88	65.88	否	否	无	-73%	
906	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡东线	10kV后堡东线六家子四组分013号六家子四组变压器	200	32.84%	114.33	114.33	否	否	无	-28%	
907	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干七型7，8组分支001号长发2.8组变压器	100	72.23%	17.77	17.77	否	否	无	-49%	
908	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡东线	10kV后堡东线赵家六组分013号赵家六组变压器	100	34.25%	55.75	55.75	否	否	无	-25%	
909	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡南线	10kV后堡南线后堡三组分支015号后堡三组变压器	250	50.37%	99.08	99.08	否	否	无	-52%	
910	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV满江口线	10kV十八案乙线好友1-4组分013号好友四组大棚变压器	100	16.02%	73.98	73.98	否	否	无	1214%	
911	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV满江口线	10kV满江南线主干02#中学家属分变压器	50	23.55%	33.23	33.23	否	否	无	1414%	
912	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV满江口线	10kV满江口线二十四组分支002号北二十四组变压器	400	29.85%	241.79	241.79	否	否	无	-40%	
913	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁团分支006号广宁团变压器	100	27.10%	62.84	62.84	否	否	无	-20%	
914	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡东线	10kV后堡东段船员二组分002号船员二组变压器	100	62.06%	27.95	27.95	否	否	无	-43%	
915	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线营中分013号营中二组变压器	100	54.14%	35.86	35.86	否	否	无	-1%	
916	国网满归山市供电公司	十八案子6kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干和发1、2组分支025号西发3、4组变压器	200	13.95%	297.80	297.80	否	否	无	-98%	
917	国网满归山市供电公司	施营施6kV变电站	10kV前党线	10kV前党线9#台区主变对面分058台区变压器	200	13.95%	192.09	192.09	否	否	无	121%	
918	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	供电公司专用杆上变压器	400	41.85%	192.61	192.61	否	否	无	-76%	
919	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV山北甲线卫生局变压器	200	56.07%	67.87	67.87	否	否	无	-64%	
920	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV山北甲线南山办公二期3#杆上变压器	400	41.05%	193.40	193.40	否	否	无	-79%	
921	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV山北甲线南山小区二期3#杆上变压器	400	34.11%	223.56	223.56	否	否	无	-52%	
922	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV山北甲线煤质化验杆上变压器	400	49.71%	161.16	161.16	否	否	无	-58%	
923	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV大明线30公2号分变台区变压器	400	17.87%	288.50	288.50	否	否	无	-51%	
924	国网满归山市供电公司	腰堡6kV变电站	10kV腰堡线	718楼杆上变压器	400	67.28%	90.49	90.49	否	否	无	-61%	
925	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	10kV大明线17公3号分变台区变压器	400	35.02%	217.51	217.51	否	否	无	-27%	
926	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡东线	10kV后堡东线万家分线004号万家一组变压器	160	79.36%	10.10	10.10	否	否	无	-62%	
927	国网满归山市供电公司	后堡6kV变电站	10kV后堡东线	10kV后堡东线九家子新六组分012号九家子新六组变压器	200	27.21%	125.58	125.58	否	否	无	-23%	
928	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创兴线	10kV创兴线180#石11号分变台区	200	68.39%	43.23	43.23	否	否	无	-61%	
929	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线营中八段四分线006号对照二、四组变压器	400	11.34%	312.80	312.80	否	否	无	-22%		
930	国网满归山市供电公司	金龙6kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线方定五队分支003号方定五队变压器	80	72.32%	14.14	14.14	否	否	无	-55%	
931	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线营河头一组分线007号对面一组变压器	30	79.80%	3.06	3.06	否	否	无	296%	
932	国网满归山市供电公司	营中6kV变电站	10kV营南线	10kV营南线前排子四组分支005号前排子四组变压器	200	18.88%	142.24	142.24	否	否	无	-28%	
933	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线对照分108变台	200	22.95%	134.09	134.09	否	否	无	-33%	
934	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线医仁二附设邮局杆上变压器	400	29.63%	241.46	241.46	否	否	无	-19%	
935	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV几联线石门89#台变台区变压器	315	23.23%	210.34	210.34	否	否	无	-21%	
936	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线169#五1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
937	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线前水支07.5-01台区变压器	200	82.13%	23.27	23.27	否	否	无	24%	
938	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线147#至098号台区变压器	200	26.07%	127.87	127.87	否	否	无	7%	
939	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线创业东支18至033号分变台区变压器	100	22.52%	67.49	67.49	否	否	无	14826%	
940	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线邮政支07号分变台区变压器	200	64.12%	51.76	51.76	否	否	无	-64%	
941	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线邮政支06号杆上变压器	400	39.19%	123.23	123.23	否	否	无	-39%	
942	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线北机支11号分变台区变压器	400	14.89%	300.46	300.46	否	否	无	-19%	
943	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线林支02北11台区变压器	100	47.90%	42.10	42.10	否	否	无	360%	
944	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线40号台区变压器	315	62.84%	85.56	85.56	否	否	无	-89%	
945	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线右稍支03号台区变压器	500	57.40%	163.01	163.01	否	否	无	-96%	
946	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线水建支08#台区变压器	100	0.01%	90.00	90.00	否	否	无	-	
947	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线19#至01号台区变压器	200	12.98%	154.04	154.04	否	否	无	126%	
948	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线水建支25号台区变压器	200	15.69%	74.31	74.31	否	否	无	3304%	
949	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜祥线	铁道东杆上变压器	400	21.84%	272.75	272.75	否	否	无	393%	
950	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线对股分098#台09号台区变压器	200	25.37%	129.26	129.26	否	否	无	67%	
951	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线174至015号台区变压器	400	17.80%	144.40	144.40	否	否	无	-9%	
952	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线木材支03石06号台区变压器	200	13.45%	153.11	153.11	否	否	无	2823%	
953	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线人民3支03号分变台区变压器	200	42.67%	94.67	94.67	否	否	无	-69%	
954	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线邮政支04号分变台区变压器	315	53.80%	113.84	113.84	否	否	无	-75%	
955	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线人民3#号分变台区变压器	160	33.36%	90.62	90.62	否	否	无	-2%	
956	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线人民2#号分变台区变压器	315	48.08%	130.17	130.17	否	否	无	-74%	
957	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线对股分138#石09号台区变压器	100	25.61%	64.39	64.39	否	否	无	-28%	
958	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV郜菱线	10kV郜菱线对股分050#石04号台区变压器	200	30.69%	118.63	118.63	否	否	无	73%	
959	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线131号杆上变压器	400	13.42%	306.34	306.34	否	否	无	240%	
960	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线120号分变台区变压器	315	38.43%	162.33	162.33	否	否	无	-63%	
961	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	铁道东变台杆上变压器	200	34.94%	110.13	110.13	否	否	无	4%	
962	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV几联线	10kV几联线邮政支05号分变台区变压器	315	57.86%	101.23	101.23	否	否	无	21%	
963	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线对股分024#杆上变压器	400	15.89%	296.46	296.46	否	否	无	-2%	
964	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线小江支01石01号分变台区变压器	400	65.20%	98.98	98.98	否	否	无	24%	
965	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线对股分098#杆上变压器	200	20.03%	119.94	119.94	否	否	无	-64%	
966	国网满归山市供电公司	郜业6kV变电站	10kV创前线	10kV创前线对股分098石04台区变压器	400	15.07%	299.

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预测时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1016	国网满归山市供电公司	兴中66kV变电站	10kV贵北线	10kV贵北线3655-2分支014号3655-2号变压器	200	57.07%	9.88	9.88	否	否	无	442%	
1017	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线自家大棚分202号自家大棚变压器	100	23.65%	66.35	66.35	否	否	无	1035%	
1018	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场分段012号三分场杨德宏子变压器	200	21.51%	172.98	172.98	否	否	无	98%	
1019	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线南大兴分支014号南大兴变压器	200	20.22%	139.56	139.56	否	否	无	83%	
1020	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家一、二组分支016号陈家一、二组变压器	160	72.50%	28.01	28.01	否	否	无	-81%	
1021	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴组五组分支001号后兴组五组变压器	200	20.91%	138.17	138.17	否	否	无	-52%	
1022	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线139#台区变压器	400	57.09%	103.66	103.66	否	否	无	-79%	
1023	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线121号街道东台变压器	400	35.30%	218.78	218.78	否	否	无	-100%	
1024	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家村一、二组分支017号边家村一组变压器	200	34.91%	110.18	110.18	否	否	无	-100%	
1025	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家村六、七组分支004号边家六、七组变压器	100	52.77%	57.23	57.23	否	否	无	130%	
1026	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线净连库分支006号孙家一组变压器	100	42.29%	47.61	47.61	否	否	无	96%	
1027	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子分段004号土城子二、四组变压器	400	18.11%	287.53	287.53	否	否	无	-43%	
1028	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线铁青支16号台区变压器	160	51.19%	62.09	62.09	否	否	无	109%	
1029	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平盆分035号太平四组变压器	400	42.16%	47.84	47.84	否	否	无	201%	
1030	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家村分段030号陈家四组变压器	400	49.51%	40.49	40.49	否	否	无	-50%	
1031	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子一组分段005号刘杖子一组变压器	400	67.47%	90.13	90.13	否	否	无	-70%	
1032	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线台分支004号小苗村台变压器	200	30.62%	118.76	118.76	否	否	无	-6%	
1033	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线013号东西大兴变压器	200	64.56%	25.44	25.44	否	否	无	-16%	
1034	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南新路变台好上变压器	200	17.11%	145.79	145.79	否	否	无	-	
1035	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴组七组分支001号后兴组六组变压器	200	30.88%	106.25	106.25	否	否	无	-39%	
1036	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线109#台区杆上变压器	200	34.64%	110.72	110.72	否	否	无	-69%	
1037	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线福施支18石7#杆上变压器	400	51.74%	153.02	153.02	否	否	无	-78%	
1038	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线南干一、二组分支014号南干一、二组变压器	400	17.29%	288.89	288.89	否	否	无	-71%	
1039	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kv振福线福施支8#杆上变压器	400	74.84%	60.62	60.62	否	否	无	-92%	
1040	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子二分支125北平村广告牌变压器	200	27.53%	124.94	124.94	否	否	无	-175%	
1041	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线七分厂分段031号七分场大院子变压器	100	46.21%	13.14	13.14	否	否	无	561%	
1042	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线刘长福开发楼分011号刘长福开发楼变压器	100	36.51%	53.49	53.49	否	否	无	27%	
1043	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家七组分支165号孙家七组变压器	200	24.84%	110.31	110.31	否	否	无	-14%	
1044	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线136王家村小二组变压器	100	41.19%	48.81	48.81	否	否	无	285%	
1045	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线台分场北台分支010号北分场32号变压器	100	72.82%	17.18	17.18	否	否	无	24%	
1046	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线王家沟分段008号王家沟2变2022号变压器	200	22.09%	57.41	57.41	否	否	无	28%	
1047	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变乙线	10kV十八变乙线村东二组分支020号村东二组大棚变压器	10	0.00%	9.00	9.00	否	否	无	-	
1048	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南湖支14号石02号杆上变压器	400	17.71%	289.18	289.18	否	否	无	-48%	
1049	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线两家台场分支003号九分场小沟西变压器	50	78.09%	5.60	5.60	否	否	无	320%	
1050	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子二组分段028号刘杖子二组变压器	400	40.43%	49.57	49.57	否	否	无	195%	
1051	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支011号四分场大队变压器	100	49.52%	40.48	40.48	否	否	无	101%	
1052	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南华路分段012号台区变压器	315	46.14%	169.41	169.41	否	否	无	-50%	
1053	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线东岗台分支009号九分场北角变压器	200	37.82%	104.37	104.37	否	否	无	-57%	
1054	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线农场中学路分支002号农场中学变压器	315	64.20%	79.51	79.51	否	否	无	-63%	
1055	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线小家村九队分支010号东家村九组变压器	400	36.43%	53.57	53.57	否	否	无	137%	
1056	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线132号长岭子口变压器	200	74.61%	30.78	30.78	否	否	无	-66%	
1057	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线北河台分支009号九分场中学变压器	200	21.86%	112.28	112.28	否	否	无	-21%	
1058	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴组三组分支004号后兴组三组变压器	200	38.55%	51.45	51.45	否	否	无	-4%	
1059	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场大队分支006号三分场大队变压器	200	82.09%	37.31	37.31	否	否	无	21%	
1060	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线九分场西养分支007号西养台变压器	100	65.31%	24.69	24.69	否	否	无	-31%	
1061	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南调支2＃号石02号台区变压器	400	19.93%	280.26	280.26	否	否	无	-100%	
1062	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线宾右支11号台区杆上变压器	200	25.41%	129.17	129.17	否	否	无	43%	
1063	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子分段010号大兴线南段1变压器	400	28.03%	286.43	286.43	否	否	无	-68%	
1064	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线西家油房分段008号西家油房变压器	200	28.61%	122.78	122.78	否	否	无	27%	
1065	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线东升线10#杆上变压器	400	61.61%	113.42	113.42	否	否	无	-63%	
1066	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线六分场大棚分031号六分场大棚变压器	100	74.31%	15.69	15.69	否	否	无	-27%	
1067	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线七组土变杆三组分支007号七组杆一组变压器	400	53.49%	226.04	226.04	否	否	无	-53%	
1068	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振发甲线	10kV振发甲线振发支15号变压器	400	45.18%	175.28	175.28	否	否	无	-63%	
1069	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结四组分支004号团结四组变压器	400	21.86%	272.57	272.57	否	否	无	-22%	
1070	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结五六组大棚分支002号大棚变压器	50	48.60%	20.70	20.70	否	否	无	511%	
1071	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线张家组分段076号黄家二四组变压器	100	63.84%	26.16	26.16	否	否	无	-100%	
1072	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线102#石04台区变压器	400	15.57%	297.72	297.72	否	否	无	-63%	
1073	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线118#五05号台区变压器	400	52.73%	149.08	149.08	否	否	无	-43%	
1074	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	24号线98#变台好上变压器	400	35.12%	219.52	219.52	否	否	无	-63%	
1075	国网满归山市供电公司	建厂66kV变电站	10kV建都线	10kV联系线台棚变08号石01杆上变压器	400	47.24%	171.06	171.06	否	否	无	8%	
1076	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线铁青支16石3号台区变压器	400	20.18%	279.29	279.29	否	否	无	-9%	
1077	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线陈家支10#变压器	200	19.86%	140.40	140.40	否	否	无	-100%	
1078	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	孙井变台杆上变压器	100	25.30%	64.70	64.70	否	否	无	263%	
1079	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	棚发煤矿直区杆上变压器	400	17.99%	288.03	288.03	否	否	无	-17%	
1080	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	草猪厂杆上变压器	400	75.02%	14.98	14.98	否	否	无	-36%	
1081	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支45号公变台区变压器	400	11.15%	315.38	315.38	否	否	无	501%	
1082	国网满归山市供电公司	腰带66kV变电站	10kV带明乙线	带明乙线32楼变台杆上变压器	400	34.09%	221.65	221.65	否	否	无	-79%	
1083	国网满归山市供电公司	腰带66kV变电站	10kV带明甲线	带明甲线48楼变台杆上变压器	400	19.16%	283.37	283.37	否	否	无	-79%	
1084	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线111#台05变压器	400	15.17%	299.32	299.32	否	否	无	23%	
1085	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南疆支02号台区变压器	315	67.98%	69.35	69.35	否	否	无	-70%	
1086	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南疆支10号东1台区变压器	400	60.13%	29.87	29.87	否	否	无	-50%	
1087	国网满归山市供电公司	腰带66kV变电站	10kV带明乙线	带明乙线11楼变台杆上变压器	400	15.30%	298.55	298.55	否	否	无	-34%	
1088	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线213石04号台区变压器	400	28.01%	247.72	247.72	否	否	无	-63%	
1089	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线213石08号杆上变压器	200	24.26%	131.48	131.48	否	否	无	-	
1090	国网满归山市供电公司	腰带66kV变电站	10kV带明乙线	带明乙线13楼变台杆上变压器	400	15.14%	299.43	299.43	否	否	无	135%	
1091	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南调支41号杆上变压器	200	36.03%	107.95	107.95	否	否	无	96%	
1092	国网满归山市供电公司	腰带66kV变电站	10kV带明乙线	一级营业场北变台杆上变压器	400	75.06%	29.89	29.89	否	否	无	-27%	
1093	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线西调支110号石01号杆上变压器	200	19.98%	140.04	140.04	否	否	无	253%	
1094	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南调支12号石01杆上变压器	200	37.09%	104.83	104.83	否	否	无	-63%	
1095	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	西山旗营变台杆上变压器	200	12.14%	155.71	155.71	否	否	无	-	
1096	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线矿泉支22号为09杆上变压器	200	25.22%	129.53	129.53	否	否	无	580%	
1097	国网满归山市供电公司	联盛60kV变电站	10kV九联线	10kV九联线煤气支施泵07号变台	400	64.34%	142.63	142.63	否	否	无	-56%	
1098	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家北种分段015号种子场四组变压器	80	77.63%	9.90	9.90	否	否	无	31%	
1099	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线青支13号台区变压器	200	64.03%	51.94	51.94	否	否	无	-38%	
1100	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kv大明线37楼杆上变压器	400	28.25%	247.01	247.01	否	否	无	-63%	
1101	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线种子场三组分支006号种子场三组变压器	400	30.13%	239.48	239.48	否	否	无	19%	
1102	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线矿泉支23号为09杆上变压器	200	66.63%	16.69	16.69	否	否	无	-38%	
1103	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线黄家一组分支015号黄家一组变压器	100	43.37%	23.32	23.32	否	否	无	7%	
1104	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八联线	10kV十八联线种子场分支011号种子场变压器	100	74.87%	15.14	15.14	否	否	无	-13%	
1105	国网满归山市供电公司	后营66kV变电站	10kV后营东线	10kV后营东线双龙一组分支027号双龙一组变压器	80	73.48%	13.22	13.22	否	否	无	-44%	
1106	国网满归山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家五组分支003号方家五组变压器	200	21.18%	137.65	137.65	否	否	无	35%	
1107	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV大兴线太平村七组分支011号太平村七、八组变压器	200	29.10%	101.80	101.80	否	否	无	62%	
1108	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线金屯三组分段006号金屯三组变压器	200	31.66%	58.34	58.34	否	否	无	4%	
1109	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线新河村一组分段024号新河村一组变压器	50	50.16%	19.92	19.92	否	否	无	18%	
1110	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线十六联一、二组变压器	160	41.22%	78.06	78.06	否	否	无	28%	
1111	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家二组分段009号孙家二组变压器	200	20.77%	138.46	138.46	否	否	无	26%	
1112	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线陶家村七组分段035号陶家村七组变压器	200	29.84%	60.32	60.32	否	否	无	-38%	
1113	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV大兴线边家分段013号边家四五组变压器	400	23.83%	264.67	264.67	否	否	无	-68%	
1114	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家四组分段018号孙家四组变压器	200	50.08%	78.63	78.63	否	否	无	-1%	
1115	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线小金分段035号金变村一组变压器	30	46.61%	13.02	13.02	否	否	无	23%	
1116	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家三组分段017号孙家三组变压器	200	25.52%	128.97	128.97	否	否	无	50%	
1117	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子二、三组分段033号双井子二、三组变压器	200	25.19%	129.62	129.62	否	否	无	947%	
1118	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线十亩村东分段035号十亩村东一组变压器	200	29.82%	60.18	60.18	否	否	无	218%	
1119	国网满归山市供电公司	后营66kV变电站	10kV后营东线	10kV后营东线船房分段005号船房五八组变压器	400	35.55%	108.90	108.90	否	否	无	96%	
1120	国网满归山市供电公司	后营66kV变电站	10kV后营东线	10kV后营东线六七八组003号六家子七八组变压器	400	53.22%	227.13	227.13	否	否	无	-56%	
1121	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线齐家村014号对线子台一组变压器	100	63.29%	26.71	26.71	否	否	无	-49%	
1122	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线主干071号金城段、五、六组变压器	400	12.34%	310.64	310.64	否	否	无	66%	
1123	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线下东分段013号金屯村五组变压器	200	31.19%	117.62	117.62	否	否	无	438%	
1124	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴组一组分支012号后兴组一组变压器	50	79.51%	10.49	10.49	否	否	无	512%	
1125	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子东、六组分005号刘杖子五六组变压器	200	24.93%	130.14	130.14	否	否	无	-40%	
1126	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线下东分段021号下东二组变压器	200	62.15%	27.85	27.85	否	否	无	-33%	
1127	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土老村一、二组分003号土老村一、二组变压器	200	42.48%	295.25	295.25	否	否	无	-68%	
1128	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家六、九组分段042号孙家六、九组变压器	160	39.78%	80.35	80.35	否	否	无	23%	
1129	国网满归山市供电公司	后营66kV变电站	10kV后营东线	10kV后营东线船房分段013号卫家乙二组变压器	400	2.24%	331.05	331.05	否	否	无	23%	
1130	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线049号付友百组大棚变压器	50	79.34%	5.33	5.33	否	否	无	6%	
1131	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线医院分段006号急诊医院变压器	400	59.90%	120.42	120.42	否	否	无	-77%	
1132	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线张奋分段122号艺子村变压器	250	63.28%	66.56	66.56	否	否	无	-59%	
1133	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线铁进三、四组分支041号铁进三、四组变压器	200	49.22%	81.56	81.56	否	否	无	34%	
1134	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线十亩村东分段032号十亩村四组变压器	200	24.80%	130.41	130.41	否	否	无	-100%	
1135	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线五一分段007号五一组变压器	400	13.70%	305.20	305.20	否	否	无	71%	
1136	国网满归山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线南调支41支01号台区变压器	200	46.37%	87.25	87.25	否	否	无	-80%	
1137	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线西调支37石03号台区变压器	200	3.80%	172.39	172.39	否	否	无	7632%	
1138	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线铁青支37石05号台区变压器	200	7.58%	16.46	16.46	否	否	无	-30%	
1139	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线铁青支34石01号台01号台区变压器	20	76.44%	2.71	2.71	否	否	无	120%	
1140	国网满归山市供电公司	振发熊60kV变电站	10kV振福线	10kV振福线铁青支11石09号台区变压器	200	17.29%	144.82	144.82	否	否	无	-99%	
1141	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线大兴分段032号太兴三组变压器	200	79.31%	10.69	10.69	否	否	无	-58%	
1142	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线里鱼3组分段010号里鱼2组变压器	100	76.80%	13.20	13.20	否	否	无	-76%	
1143	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线里鱼4组分段009号里鱼4组变压器	200	26.86%	126.28	126.28	否	否	无	-13%	
1144	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线十八变子1组分007号十八变子1组变压器	100	37.77%	52.23	52.23	否	否	无	133%	
1145	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线共主干长发5组分支006号长发5组变压器	160	32.24%	92.42	92.42	否	否	无	-100%	
1146	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线供销社分005号供销社变压器	200	20.69%	277.23	277.23	否	否	无	-99%	
1147	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分段014号通江口一组变压器	80	84.22%	17.89	17.89	否	否	无	-13%	
1148	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家一二组分支001号边家村变压器	100	29.27%	60.73	60.73	否	否	无	-46%	
1149	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线九分支011号九甘村变压器	100	98.99%	51.01	51.01	否	否	无	314%	
1150	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线共主干长发6组分支013号长发6组变压器	30	73.51%	4.95	4.95	否	否	无	700%	
1151	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线王老种二二组分支010号王老种二二组变压器	80	60.40%	23.64	23.64	否	否	无	27%	
1152	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线单分支018号上胡变1#组变压器	400	18.28%	286.80	286.80	否	否	无	98%	
1153	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家二四组分支017号边家二四组变压器	200	30.71%	118.57	118.57	否	否	无	193%	
1154	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线水泉分支027号水泉1组变压器	80	62.20%	22.12	22.12	否	否	无	34%	
1155	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线酒馆综合分支009号酒馆二组变压器	200	16.56%	146.89	146.89	否	否	无	180%	
1156	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线羊庄1组分002号羊庄1组变压器	30	48.02%	12.59	12.59	否	否	无	771%	
1157	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线西大分段047号西大2组变压器	30	69.41%	9.18	9.18	否	否	无	541%	
1158	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广子1组分支006号广子1组变压器	200	21.14%	137.72	137.72	否	否	无	-8%	
1159	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线下东分段008号金家五组变压器	100	73.89%	16.11	16.11	否	否	无	42%	
1160	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线双塔子分支019号双塔子2组变压器	30	38.83%	9.34	9.34	否	否	无	29%	
1161	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线羊庄4组分003号羊庄4组变压器	200	29.33%	121.35	121.35	否	否	无	32%	
1162	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线支路8#、7组分支028号支路8#、7组变压器	200	25.60%	258.17	258.17	否	否	无	95%	
1163	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家五四组分支015号边家五六八组变压器	200	70.80%	30.62	30.62	否	否	无	19%	
1164	国网满归山市供电公司	金变66kV变电站	10kV金变线	10kV金变线张发分段026号张发二组变压器	400	14.78%	300.86	300.86	否	否	无	83%	
1165	国网满归山市供电公司	十八变子66kV变电站	10kV十八变甲线	10kV十八变甲线羊庄2组分002号羊庄2组变压器	200	74.17%	15.23	15.23	否	否	无

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
1219	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线西大分段015号西太杆处负荷	100	18.31%	71.69	71.69	否	否	无	-100%	
1220	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线金架2组负901已金架2组变压器	200	44.63%	90.75	90.75	否	否	无	-14%	
1221	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV长岭子线北岭子2组线9012号岭子2组变压器	200	20.68%	118.63	118.63	否	否	无	-67%	
1222	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线十八家子2组9003号十八家子2组变压器	200	37.23%	105.54	105.54	否	否	无	30%	
1223	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线106号金泵4组变压器	200	27.72%	124.57	124.57	否	否	无	-37%	
1224	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线八岔2组9004号八岔2组变压器	50	73.43%	8.29	8.29	否	否	无	240%	
1225	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线康家2-2组分支022号康家2组变压器	200	37.35%	105.31	105.31	否	否	无	-68%	
1226	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线八岔1-2组分支021号黑角2组变压器	200	28.90%	122.09	122.09	否	否	无	301%	
1227	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线牛王3-6组分003号牛庄3-6组变压器	100	62.87%	27.13	27.13	否	否	无	188%	
1228	国网通信山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立1二组分支006号新立1二组变压器	200	23.72%	132.53	132.53	否	否	无	37%	
1229	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉六组分支005号水泉六组变压器	100	46.65%	43.35	43.35	否	否	无	474%	
1230	国网通信山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线后安2-2组分支004号后安2组变压器	100	92.25%	7.75	7.75	否	否	无	-54%	
1231	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线西大1组分07号西太1组变压器	400	14.62%	301.53	301.53	否	否	无	18%	
1232	国网通信山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线长河组分002号太安1组变压器	200	15.19%	149.62	149.62	否	否	无	211%	
1233	国网通信山市供电公司	后安68kV变电站	10kV后安东线	10kV后安东线期房六组分至2014号期房六组变压器	200	31.85%	116.30	116.30	否	否	无	217%	
1234	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁2组分至2005号广宁2组变压器	100	53.84%	36.16	36.16	否	否	无	-51%	
1235	国网通信山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四西都分至028号大四二三组变压器	200	72.58%	54.85	54.85	否	否	无	51%	
1236	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家乙线	10kV十八家乙线付九二组分010号付九二组变压器	400	16.43%	294.28	294.28	否	否	无	-28%	
1237	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西王十熬家6、6组分至025号熬家6、6组变压器	200	20.73%	138.55	138.55	否	否	无	88%	
1238	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结九六组分至008号团结五组变压器	400	31.66%	313.34	313.34	否	否	无	50%	
1239	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线外东4组分至0035号外东4组变压器	50	79.18%	8.41	8.41	否	否	无	83%	
1240	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家里部分段012号种子线杆变压器	80	69.34%	16.53	16.53	否	否	无	-6%	
1241	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线熬海八组变压器	200	27.09%	125.81	125.81	否	否	无	67%	
1242	国网通信山市供电公司	后安68kV变电站	10kV后安东线	10kV后安东线万家六七组变压器	200	26.78%	126.45	126.45	否	否	无	249%	
1243	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线新华6组分至0045号新华6组变压器	100	53.91%	36.09	36.09	否	否	无	98%	
1244	国网通信山市供电公司	后安68kV变电站	10kV后安东线	10kV后安东线期房分段024号期房三组变压器	100	65.43%	7.27	7.27	否	否	无	785%	
1245	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长兴6组分至005号长兴6组变压器	200	24.92%	130.17	130.17	否	否	无	690%	
1246	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线新华6组分至0045号新华6组变压器	200	22.01%	135.92	135.92	否	否	无	-100%	
1247	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线新华2组分至0035号新华2组变压器	100	56.88%	33.12	33.12	否	否	无	150%	
1248	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线丁家分段030号康家4组变压器	160	55.66%	54.94	54.94	否	否	无	22%	
1249	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线金沙2组分至0005号金沙二五组变压器	100	52.20%	11.32	11.32	否	否	无	228%	
1250	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新26组分至0006号新26组变压器	200	35.50%	109.00	109.00	否	否	无	222%	
1251	国网通信山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线张发分段009号张发四组变压器	100	78.40%	3.48	3.48	否	否	无	1327%	
1252	国网通信山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东洞子1、2组分至0109号东洞子一、二组变压器	100	85.69%	14.65	14.65	否	否	无	50%	
1253	国网通信山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东用子村023号东场子村变压器	100	69.75%	16.20	16.20	否	否	无	-93%	
1254	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设4组分至3014号建设4组变压器	200	22.91%	134.19	134.19	否	否	无	2%	
1255	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线双榜子分支010号双榜子1组变压器	200	26.58%	132.63	132.63	否	否	无	508%	
1256	国网通信山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东用子村3、4组分002号东用子村三、四组变压器	200	3.44%	173.13	173.13	否	否	无	24999%	
1257	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线立龙七组分至2019号立龙一二组变压器	160	44.59%	72.65	72.65	否	否	无	-91%	
1258	国网通信山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线教科三、四组分至007号教科四组变压器	100	75.06%	14.94	14.94	否	否	无	12%	
1259	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线时代新城分008号时时代新城变压器2号	250	46.85%	107.86	107.86	否	否	无	-100%	
1260	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线老四1支户组变压器	100	66.55%	7.03	7.03	否	否	无	118%	
1261	国网通信山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心七、八组分至006号红心七、八组变压器	400	10.59%	317.65	317.65	否	否	无	92%	
1262	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线西太3组分005号西太3组变压器	200	13.95%	192.09	192.09	否	否	无	921%	
1263	国网通信山市供电公司	后安68kV变电站	10kV后安东线	10kV后安东线万家子二组分004号万家子二组变压器	200	20.63%	127.14	127.14	否	否	无	-19%	
1264	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线英部7、8组分至12号开英8号、6组变压器	160	49.19%	65.30	65.30	否	否	无	-56%	
1265	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线055号家里4组变压器	100	76.66%	13.34	13.34	否	否	无	53%	
1266	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线熊和组分010号熊和组变压器	200	20.74%	118.61	118.61	否	否	无	228%	
1267	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太4组分004号西太4组变压器	100	51.20%	38.81	38.81	否	否	无	599%	
1268	国网通信山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线金泵2组分至0109号金泵二组变压器	200	27.52%	124.93	124.93	否	否	无	228%	
1269	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家甲线	10kV十八家甲线水泉4组010号水泉4组变压器	30	62.17%	8.35	8.35	否	否	无	199%	
1270	国网通信山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安六组分至006号平安六组变压器	200	37.62%	104.76	104.76	否	否	无	115%	
1271	国网通信山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新一组分至0098号新一组变压器	100	54.21%	35.79	35.79	否	否	无	58%	
1272	偏套68kV变电站	10kV偏套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支019北02号台区变压器	200	13.86%	152.27	152.27	否	否	无	526%	
1273	偏套68kV变电站	10kV偏山线	10kV偏山线	10kV偏山线前线支05北1号台区变压器	400	20.58%	277.69	277.69	否	否	无	358%	
1274	偏套68kV变电站	10kV偏山线	10kV偏山线	偏山子线上山上杆上变压器	400	17.88%	288.50	288.50	否	否	无	372%	
1275	偏套68kV变电站	10kV偏山线	10kV偏山线	10kV偏山线后线后线支11号台区变压器	400	16.63%	293.47	293.47	否	否	无	126%	
1276	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支断张少18北08号台区变压器	400	18.56%	285.76	285.76	否	否	无	53%	
1277	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	项套线后屯支198+1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无		
1278	偏套68kV变电站	10kV偏山线	10kV偏山线	10kV孤山线前线支09北05号台区变压器	200	31.19%	117.62	117.62	否	否	无	179%	
1279	偏套68kV变电站	10kV偏山线	10kV偏山线	10kV孤山线前线支08北08号台区变压器	200	13.71%	152.59	152.59	否	否	无	63%	
1280	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	修理房子外包给老台子前台杆上变压器	50	2.31%	165.27	165.27	否	否	无	78%	
1281	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线钢官支10号公变台区变压器	100	70.70%	19.30	19.30	否	否	无	376%	
1282	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支断张分02北号台区变压器	100	20.83%	69.17	69.17	否	否	无	208%	
1283	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线钢官支06号公变台区变压器	400	15.65%	297.38	297.38	否	否	无	-8%	
1284	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线钢官支09号公变台区变压器	400	12.60%	309.60	309.60	否	否	无	492%	
1285	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV孤山线石场支10北12号台区变压器	200	13.26%	153.48	153.48	否	否	无	1358%	
1286	联盛68kV变电站	10kV联明线	10kV联明线	10kV联明线27-1北01号台区变压器	315	36.97%	167.04	167.04	否	否	无	-47%	
1287	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	项套线后屯支078+1台区变压器	50	0.20%	44.90	44.90	否	否	无	47395%	
1288	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线腰家支老组09#号公变台区变压器	200	23.63%	132.94	132.94	否	否	无	79%	
1289	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线项家支4#5#07北1号台区变压器	200	2.64%	164.72	164.72	否	否	无	1572%	
1290	联盛68kV变电站	10kV联明线	10kV联明线	10kV联明线1#08#2058#台区变压器	400	36.04%	215.84	215.84	否	否	无	-33%	
1291	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支前张分09号台区变压器	50	10.33%	6.84	6.84	否	否	无	-58%	
1292	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支北20#08号台区变压器	400	16.82%	292.74	292.74	否	否	无	2%	
1293	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV孤山线后线09北11支台区变压器	200	22.96%	132.09	132.09	否	否	无	-20%	
1294	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线大磨支10号公变台区变压器	200	7.41%	165.19	165.19	否	否	无	1048%	
1295	偏套68kV变电站	10kV施跃线	10kV施跃线	10kV施跃线腰家支08号公变台区变压器	200	44.19%	91.61	91.61	否	否	无	-64%	
1296	联盛68kV变电站	10kV联明线	10kV联明线	10kV联明线一区南场变台	200	60.95%	116.22	116.22	否	否	无	-59%	
1297	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支邓家支09#8号台区变压器	200	27.06%	125.89	125.89	否	否	无	-53%	
1298	偏套68kV变电站	10kV施水线	10kV施水线	10kV施水线38北01号东08台区变压器	200	13.28%	153.44	153.44	否	否	无	-20%	
1299	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线腰营支营14号公变台区变压器	200	23.20%	133.60	133.60	否	否	无	320%	
1300	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支邓家支07号石1杆上变压器	200	79.80%	10.20	10.20	否	否	无	2610%	
1301	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支断张分22号台区变压器	400	21.71%	273.16	273.16	否	否	无	111%	
1302	偏套68kV变电站	10kV施水线	10kV施水线	10kV施水线施跃支11北03#台区变压器	200	22.10%	135.81	135.81	否	否	无	-86%	
1303	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线注变#2#台区变压器	315	16.65%	231.05	231.05	否	否	无	-97%	
1304	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支21#北12台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	99387%	
1305	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线后屯支21号台区01台区变压器	200	20.28%	119.45	119.45	否	否	无	-86%	
1306	偏套68kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线	10kV孤山线前线支13#台区变压器	200	39.59%	100.81	100.81	否	否	无	43%	
1307	偏套68kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线	孤山子健安处台变台区杆上变压器	100	53.81%	56.19	56.19	否	否	无	6%	
1308	偏套68kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线	10kV孤山线138北03号台区变压器	200	15.30%	149.39	149.39	否	否	无	61%	
1309	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线项套支20#北1台区变压器	400	17.48%	290.09	290.09	否	否	无	-21%	
1310	偏套68kV变电站	10kV项套线	10kV项套线	10kV项套线92号台区变压器	200	24.68%	130.64	130.64	否	否	无	696%	
1311	创业68kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线	校西变台	400	16.76%	316.96	316.96	否	否	无	63%	
1312	跃进68kV变电站	10kV跃北线	10kV跃北线	10kV镇龙线力文032北02号台区变压器	200	63.41%	53.18	53.18	否	否	无	-100%	
1313	兴中68kV变电站	10kV兴东线	10kV兴东线	10kV兴东线09#32号南东1号变压器	400	48.84%	164.65	164.65	否	否	无	-62%	
1314	兴中68kV变电站	10kV兴东线	10kV兴东线	10kV兴东线八棵11组分至005号八棵八组变压器	400	12.52%	309.92	309.92	否	否	无	4%	
1315	兴中68kV变电站	10kV兴北线	10kV兴北线	10kV兴北线009号北书5.7组变压器	200	67.85%	17.72	17.72	否	否	无	-91%	
1316	兴中68kV变电站	10kV兴南线	10kV兴南线	10kV兴南线仁合二组分至010号仁合二组变压器	200	28.47%	25.77	25.77	否	否	无	-38%	
1317	兴中68kV变电站	10kV兴南线	10kV兴南线	10kV兴南线大房分段25-1号大房村二、三组分台	400	8.02%	327.91	327.91	否	否	无	-45%	
1318	兴中68kV变电站	10kV兴南线	10kV兴南线	10kV兴北线西大陵2-2组分至2017号兴陵2-2组变压器	200	15.22%	137.56	137.56	否	否	无	-84%	
1319	兴中68kV变电站	10kV兴北线	10kV兴北线	10kV兴北线十四组分至002号十四组变压器	200	56.21%	67.59	67.59	否	否	无	-23%	
1320	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线	10kV大四西线红心分组025号红心五、六组变压器	400	14.09%	303.65	303.65	否	否	无	-83%	
1321	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线	10kV大四西线红心分支2017号红心二、四组变压器	100	29.13%	50.27	50.27	否	否	无	2602%	
1322	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线	10kV大四西线北疆一组分至003号北疆一组变压器	100	59.53%	30.47	30.47	否	否	无	-84%	
1323	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线	10kV大四西线新牛三、四组分至008号新牛三、四组变压器	200	50.84%	78.33	78.33	否	否	无	-43%	
1324	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家乙线	10kV十八家乙线付四1号付七组变压器	400	62.76%	27.24	27.24	否	否	无	-91%	
1325	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家乙线	10kV十八家乙线付友1-4组分023号付友四组变压器	400	42.95%	94.10	94.10	否	否	无	201%	
1326	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁分支050号广宁6、8组变压器	100	73.98%	16.02	16.02	否	否	无	-13%	
1327	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线	10kV大四西线北疆二组分支005号北疆二组变压器	400	8.64%	325.45	325.45	否	否	无	380%	
1328	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线	10kV大四西线新发分组065号新发三、六组变压器	200	54.29%	35.61	35.61	否	否	无	-31%	
1329	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟5组分至009号长沟五组变压器	50	44.90%	22.60	22.60	否	否	无	24%	
1330	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西王十熬4、4组分至0115号熬4、4组变压器	100	64.59%	14.71	14.71	否	否	无	17%	
1331	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设8组分至017号建设8组变压器	100	63.86%	26.14	26.14	否	否	无	695%	
1332	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线金泵分段013号金泵八、九组变压器	100	79.11%	10.83	10.83	否	否	无	69%	
1333	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西王十长发1组分至028号长发2、4组变压器	200	21.03%	137.94	137.94	否	否	无	84%	
1334	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方5、6组分至014号四方5组变压器	100	60.56%	29.44	29.44	否	否	无	66%	
1335	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟1、2组分至002号长沟5组变压器	200	53.12%	56.88	56.88	否	否	无	127%	
1336	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线兵玉1组分至007号长发1组变压器	200	20.34%	139.32	139.32	否	否	无	204%	
1337	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西王十熬家1、2组分至029号熬家1、2组变压器	200	32.85%	114.31	114.31	否	否	无	2%	
1338	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线金泵2组分至002号金泵二、三组变压器	100	90.73%	9.83	9.83	否	否	无	-100%	
1339	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线新平2、4组分至002号新平2、4组变压器	200	21.44%	137.11	137.11	否	否	无	-100%	
1340	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新23组分至003号新23组变压器	200	24.03%	131.93	131.93	否	否	无	195%	
1341	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方3组分至013号四方3组变压器	30	76.58%	5.13	5.13	否	否	无	340%	
1342	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新24组分至009号新24组变压器	200	16.63%	146.74	146.74	否	否	无	20%	
1343	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设2组分至009号建设2组变压器	200	80.29%	39.21	39.21	否	否	无	-41%	
1344	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房567组分至024号小房567组变压器	400	27.81%	248.77	248.77	否	否	无	-26%	
1345	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方1组036号四方1组变压器	200	21.97%	136.07	136.07	否	否	无	-26%	
1346	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设3组分至009号建设3组变压器	200	23.25%	153.43	153.43	否	否	无	211%	
1347	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟4组分至0035号长沟4组变压器	100	34.99%	55.01	55.01	否	否	无	558%	
1348	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟分段009号四方2组变压器	200	31.40%	117.19	117.19	否	否	无	-34%	
1349	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁2组分至0045号广宁2组变压器	200	76.64%	6.48	6.48	否	否	无	880%	
1350	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方6组分至010号四方6组变压器	100	52.17%	11.05	11.05	否	否	无	-100%	
1351	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干1组号建设6、9组变压器	200	50.04%	79.92	79.92	否	否	无	-83%	
1352	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线七分场马圣二组分014号七分场马圣二组变压器	100	85.43%	14.27	14.27	否	否	无	-72%	
1353	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线127号长岭子2组变压器	400	20.36%	278.55	278.55	否	否	无	-11%	
1354	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线新军家支18北40支3号台区变压器	200	13.73%	152.55	152.55	否	否	无	296%	
1355	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线五兵分段018号白家五组变压器	200	11.83%	13.83	13.83	否	否	无	-31%	
1356	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线五兵分段085号兵文二组变压器	200	47.76%	84.49	84.49	否	否	无	29%	
1357	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线五兵分段019号兵五组变压器	400	15.89%	298.08	298.08	否	否	无	-62%	
1358	腰堡68kV变电站	10kV官南线	10kV官南线	10kV官南线前屯支07#台区变压器	400	26.25%	255.00	255.00	否	否	无	-67%	
1359	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线68#北01号公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无		
1360	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线935北01号公变台区变压器	100	61.42%	38.58	38.58	否	否	无	519%	
1361	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线杨福庙东支03号公变台区变压器	200	6.79%	166.42	166.42	否	否	无	60%	
1362	腰堡68kV变电站	10kV官明线	10kV官明线	10kV官明线杨福庙东支02北06号公变台区变压器	100	77.70%	12.30	12.30	否	否	无	-63%	
1363	偏套68kV变电站	10kV施华线	10kV施华线	10kV施华线熬梭支22号台区变压器	100	73.53%	14.47	14.47	否	否	无	-63%	
1364	偏套68kV变电站	10kV施华线	10kV施华线	10kV施华线熬梭支调厂分08+1号台区变压器	200	28.48%	123.04	123.04	否	否	无	134%	
1365	偏套68kV变电站	10kV施华线	10kV施华线	10kV施华线熬梭支29号台区变压器	315	35.90%	170.43	170.43	否	否	无	6%	
1366	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线0053号五十三组变压器	160	76.63%	21.30	21.30	否	否	无	-37%	
1367	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线孤榆树组分支22北1五1杜上变压器	100	0.16%	89.84	89.84	否	否	无		
1368	国网通信山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线五十二组分至0105号五十二组变压器	200	36.74%	127.01	127.01

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
1422	国网满归山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线新河村四组分02号新河村四组变压器	400	58.97%	124.13	124.13	否	否	无	-27%	
1423	国网满归山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线新河村二组分025号新河村二组变压器	200	30.67%	118.66	118.66	否	否	无	-54%		
1424	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV十八案乙线	10kV乙铃子线01#开关柜侧	160	24.40%	88.96	88.96	否	否	无	-12%	
1423	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV十八案乙线	10kV十八案乙线21号小区变压器	315	69.10%	65.83	65.83	否	否	无	-69%	
1426	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV十八案乙线	10kV十八案乙线付支分支024号付友六组变压器	160	43.09%	74.10	74.10	否	否	无	26%	
1427	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV十八案乙线	10kV十八案乙线付友六组上侧分003号付友六组上侧变压器	50	46.51%	21.74	21.74	否	否	无	256%	
1428	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV十八案乙线	10kV十八案乙线付友五组分002号付友五组变压器	160	54.58%	56.67	56.67	否	否	无	86%	
1429	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线接晓西组变压器	200	29.86%	120.28	120.28	否	否	无	-35%	
1430	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线分支线11号付林村五组变压器	100	73.67%	8.17	8.17	否	否	无	172%	
1431	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线接楼一组分支01号接楼一组变压器	200	73.96%	16.04	16.04	否	否	无	6%	
1432	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线五台分线31号五台六组变压器	200	46.11%	87.77	87.77	否	否	无	-20%	
1433	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线北山分支1号北山六组变压器	80	69.43%	16.44	16.44	否	否	无	43%	
1434	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线王32号后茨李角所家属变压器	200	66.10%	47.81	47.81	否	否	无	3394%	
1435	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线北山线分支01号北山四组变压器	400	17.26%	290.98	290.98	否	否	无	135%	
1436	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线北山二组分支003号北山二组变压器	200	38.36%	103.27	103.27	否	否	无	-23%	
1437	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线接楼二组变台	400	16.02%	295.91	295.91	否	否	无	-83%	
1438	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线北山五组分支005号北山五组变压器	50	68.11%	10.91	10.91	否	否	无	367%	
1439	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线王卡口号后茨乡政府家属楼变台变压器	315	57.81%	101.39	101.39	否	否	无	-77%	
1440	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青南线	10kV青南线制丁支02#台区变压器	400	48.33%	166.68	166.68	否	否	无	-97%	
1441	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线九台分线03号九家子村二组变台变压器	100	84.27%	35.73	35.73	否	否	无	241%	
1442	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线后茨小三组分支002号后茨小三组变压器	200	46.80%	86.40	86.40	否	否	无	-62%	
1443	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线北山分支18号后茨08组变压器	200	55.03%	69.94	69.94	否	否	无	-80%	
1444	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线北山七组分支03号北山七组变压器	80	20.62%	20.80	20.80	否	否	无	-23%	
1445	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线后茨7组分003号后茨7组变压器	400	21.07%	275.70	275.70	否	否	无	164%	
1446	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线王十二2号后茨村组变压器	200	21.11%	137.78	137.78	否	否	无	-98%	
1447	国网满归山市供电公司	后茨68kV变电站	10kV后茨西线	10kV后茨西线后茨8组分支002号后茨8组变压器	100	44.00%	45.94	45.94	否	否	无	-99%	
1448	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家另支03#又01号公变台区变压器	100	3.24%	86.76	86.76	否	否	无	48829%	
1449	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家西支对南分121号公变台区变压器	100	12.79%	77.21	77.21	否	否	无	2050%	
1450	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线顾家支台13#2#变压器	200	24.08%	131.84	131.84	否	否	无	13%	
1451	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线46台06号公变台区变压器	400	10.05%	319.81	319.81	否	否	无	-93%	
1452	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线93#12公共台区变压器	100	61.27%	22.98	22.98	否	否	无	419%	
1453	国网满归山市供电公司	跃进68kV变电站	10kV瓦联线	10kV瓦联线101#杆上变压器	200	9.09%	161.81	161.81	否	否	无		
1454	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创明乙线	二矿新区变台杆上变压器	50	22.67%	33.67	33.67	否	否	无	-100%	
1455	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新行左7杆上变压器	200	42.20%	95.47	95.47	否	否	无	-30%	
1456	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分支01#12号通江口二三组变压器	200	19.35%	141.29	141.29	否	否	无	524%	
1457	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口四组分支01#27号通江口二五七组变压器	400	19.52%	281.94	281.94	否	否	无	144%	
1458	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口四组分支02#15号通江口四组变压器	50	81.43%	14.27	14.27	否	否	无	251%	
1459	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支03号支02	200	22.58%	134.83	134.83	否	否	无	-28%	
1460	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支12号	400	18.92%	284.33	284.33	否	否	无	190%	
1461	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分21号公变台区变压器	200	20.66%	138.68	138.68	否	否	无	217%	
1462	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡南分98#公变台区变压器	400	23.11%	267.55	267.55	否	否	无	-84%	
1463	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分25#公变台区变压器	200	32.90%	74.20	74.20	否	否	无	528%	
1464	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创瓦线	10kV创瓦线116#五1台区变压器	250	73.41%	41.46	41.46	否	否	无	2%	
1465	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创瓦线	10kV创瓦线123#台区变压器	315	72.29%	55.46	55.46	否	否	无	-82%	
1466	国网满归山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线跃进一、二段四分支001号变入口、五组变压器	100	72.73%	17.28	17.28	否	否	无	-32%	
1467	国网满归山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线重大墙四二分001号塞大墙一二四变压器	160	64.63%	40.59	40.59	否	否	无	-29%	
1468	国网满归山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线下午052号前西老油厂变压器	400	21.95%	232.21	232.21	否	否	无	41%	
1469	国网满归山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线跃进二段分003号跃进村一、二四变压器	200	22.63%	134.89	134.89	否	否	无	-29%	
1470	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大钢支41台02号公变台区变压器	400	9.43%	322.28	322.28	否	否	无	-71%	
1471	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大钢支41台01号公变台区变压器	400	10.20%	298.42	298.42	否	否	无	-69%	
1472	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	大强矿井筒居变台杆上变压器	200	21.04%	137.91	137.91	否	否	无	332%	
1473	国网满归山市供电公司	施宜施66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁青支北加分2号灯台区变压器	400	16.19%	295.26	295.26	否	否	无	651%	
1474	国网满归山市供电公司	十八案子66kV变电站	10kV十八案甲线	10kV十八案甲线铁青支4组分012号灯台区变压器	400	10.60%	317.99	317.99	否	否	无	212%	
1475	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创首线	10kV创首线木材支台4组号台区变压器	200	27.34%	125.32	125.32	否	否	无	70%	
1476	国网满归山市供电公司	跃进68kV变电站	10kV锦南线	10kV锦南线29号支101杆上变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
1477	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV大四支线	10kV大四支线万家一组分支4号方家一组变压器	100	75.75%	14.25	14.25	否	否	无	670%	
1478	国网满归山市供电公司	跃进68kV变电站	10kV锦南线	10kV锦南线29号支101杆上变压器	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	-	
1479	国网满归山市供电公司	跃进68kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线办支38号台1杆上变压器	200	19.06%	141.88	141.88	否	否	无		
1480	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创首线	10kV创首线小江支017号公变台区变压器	200	6.10%	167.80	167.80	否	否	无	10590%	
1481	国网满归山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线丁家村七组分支002号丁家村七组变压器	100	70.62%	9.69	9.69	否	否	无	648%	
1482	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创瓦线	10kV创瓦线134台区变压器	400	21.72%	273.11	273.11	否	否	无	-92%	
1483	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新老客支&18支24台01号台区变压器	400	13.86%	152.28	152.28	否	否	无	1108%	
1484	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线103台1号公变台区变压器	200	37.52%	104.97	104.97	否	否	无	224%	
1485	国网满归山市供电公司	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线121台4号台区变压器	200	11.59%	156.82	156.82	否	否	无	169%	
1486	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创瓦线	创瓦线83#台02号台区变压器	400	66.15%	95.39	95.39	否	否	无	-50%	
1487	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线太平支杆南分02#公变台区变压器	400	29.12%	243.50	243.50	否	否	无	-87%	
1488	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线飞鹤支35号台2#变台区变压器	400	21.15%	275.29	275.29	否	否	无	-100%	
1489	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支41台11号公变台区变压器	400	30.38%	59.63	59.63	否	否	无	-92%	
1490	国网满归山市供电公司	创业68kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支16号公变台区变压器	315	9.43%	253.81	253.81	否	否	无	271%	
1491	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰支支14号台区变压器	100	22.20%	67.74	67.74	否	否	无	-70%	
1492	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰支支16号公变台区变压器	100	25.37%	64.63	64.63	否	否	无	-83%	
1493	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰支支青明9#&10号公变台区变压器	200	16.79%	146.42	146.42	否	否	无	483%	
1494	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线代营施分001?号付村代营施变压器1号	250	40.80%	123.10	123.10	否	否	无	-88%	
1495	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东村二组分支001号东村二组变压器	200	29.53%	120.94	120.94	否	否	无	80%	
1496	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东村二组分支002号东村二组变压器	200	66.90%	23.04	23.04	否	否	无	-27%	
1497	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东村二组分支009号东村二组变压器	200	46.49%	87.02	87.02	否	否	无	-42%	
1498	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线于家分组009号金宝村四组变压器	50	59.41%	15.29	15.29	否	否	无	168%	
1499	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线王营分组013号白家七组变压器	200	71.97%	8.02	8.02	否	否	无	55%	
1500	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家八组分016号白家八组变压器	100	61.20%	28.80	28.80	否	否	无	47%	
1501	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线又兴分段048号白家九组变压器	400	24.36%	262.56	262.56	否	否	无	-73%	
1502	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线又兴分段098号兴又二组变压器	200	25.93%	128.14	128.14	否	否	无	-12%	
1503	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线又兴分段103号又兴八组变压器	200	28.47%	123.05	123.05	否	否	无	-18%	
1504	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家西支腰南分12号公变台区变压器	100	63.76%	26.24	26.24	否	否	无	1630%	
1505	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家支118号公变台区变压器	200	28.29%	123.43	123.43	否	否	无	208%	
1506	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东块石六组分支009号东块石五、六组变压器	400	14.48%	302.10	302.10	否	否	无	-9%	
1507	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东块石一、二组分004号东块石一、二组变压器	200	35.33%	109.34	109.34	否	否	无	-98%	
1508	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线跃进村四组分001号跃进村四组变压器	200	16.99%	146.02	146.02	否	否	无	1023%	
1509	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线金银村二组分004号金银村二组变压器	100	53.20%	56.81	56.81	否	否	无	854%	
1510	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线九号分2035号金银村四组变压器	200	67.20%	45.61	45.61	否	否	无	91%	
1511	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	青南线698#杆上变压器	200	19.58%	140.85	140.85	否	否	无	653%	
1512	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	10kV青南线49号台区变压器	200	24.06%	131.89	131.89	否	否	无	-2%	
1513	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	10kV青南线52#台区变压器	200	34.98%	110.05	110.05	否	否	无	71%	
1514	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后通三组分支009号后通三组变压器	200	21.95%	136.11	136.11	否	否	无	-79%	
1515	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰支支118#1石03台区变压器	200	39.80%	100.40	100.40	否	否	无	-40%	
1516	跃进68kV变电站	跃进68kV变电站	10kV瓦联线	10kV瓦联线72号台区变压器	315	13.18%	241.99	241.99	否	否	无	190%	
1517	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分06#台号公变台区变压器	400	18.89%	284.42	284.42	否	否	无	18%	
1518	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线住果支18号公变台区变压器	200	36.92%	53.09	53.09	否	否	无	641%	
1519	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	10kV青明线北中支住果台08#公变台区变压器	400	27.57%	124.87	124.87	否	否	无	1161%	
1520	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线住果支25号右1台变台区变压器	400	12.12%	311.53	311.53	否	否	无	115%	
1521	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线住果支42号公变台区变压器	200	29.19%	121.62	121.62	否	否	无	2778%	
1522	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分支01?号通江口八组变压器	200	25.34%	129.31	129.31	否	否	无	2722%	
1523	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分支024号后通五六组变压器	400	18.98%	284.06	284.06	否	否	无	212%	
1524	创业68kV变电站	创业68kV变电站	10kV创瓦线	10kV创瓦线96台05号台区变压器	400	23.41%	266.06	266.06	否	否	无	629%	
1525	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	144楼杆上变	400	40.61%	197.56	197.56	否	否	无	16%	
1526	创业68kV变电站	创业68kV变电站	10kV创瓦线	10kV创瓦线南种支08号杆上变压器	400	33.05%	227.82	227.82	否	否	无	350%	
1527	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家南八棚小组01号白家九棚变压器	80	33.44%	45.24	45.24	否	否	无	21272%	
1528	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家一二组分支003号白家三组变压器	200	79.81%	8.15	8.15	否	否	无	208%	
1529	十八案子66kV变电站	十八案子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家一二三组分支005号白家一二三组变压器	200	47.38%	83.24	83.24	否	否	无	30%	
1530	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰东南支02#公变台区变压器	200	46.91%	86.18	86.18	否	否	无	538%	
1531	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	10kV青明线149台01号公变台区变压器	200	20.28%	69.72	69.72	否	否	无	5916%	
1532	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	10kV青南线锅厕支09号公变台区变压器	400	31.94%	232.22	232.22	否	否	无	-29%	
1533	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青南线	10kV青南线东梁支11号台区变压器	200	26.22%	127.55	127.55	否	否	无	1643%	
1534	创业68kV变电站	创业68kV变电站	10kV创明甲线	10kV大明线113台22号公变台区变压器	100	15.74%	74.26	74.26	否	否	无	1881%	
1535	创业68kV变电站	创业68kV变电站	10kV创明乙线	10kV大明线62#杆上变压器	400	24.71%	261.14	261.14	否	否	无	-3%	
1536	金宝68kV变电站	金宝68kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝镇内中包28杆上变压器	400	20.01%	279.95	279.95	否	否	无	-	
1537	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线红心九组分支002号红心九组变压器	200	25.48%	129.04	129.04	否	否	无	68%	
1538	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线红心十组分支003号红心十组变压器	200	47.02%	85.95	85.95	否	否	无	2078%	
1539	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线红心一组分支009号红心一组变压器	100	47.76%	42.24	42.24	否	否	无	451%	
1540	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线分兴镇分支022号分兴镇七组变压器	100	62.83%	8.15	8.15	否	否	无	1213%	
1541	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线太平村分支004号太平村一二组变压器	160	41.73%	77.24	77.24	否	否	无	302%	
1542	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线羊草九组分支002号羊草村九组变压器	80	47.24%	34.21	34.21	否	否	无	1748%	
1543	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线丰荣村二组分支018号丰荣村二、三组变压器	200	27.23%	105.54	105.54	否	否	无	121%	
1544	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线羊业分组048号施家村三组变压器	100	51.28%	65.08	65.08	否	否	无	1%	
1545	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线双井子二组分支002号双井子村二组变压器	200	23.93%	132.14	132.14	否	否	无	311%	
1546	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线大兴镇分支005号大兴镇内变压器	200	27.29%	124.81	124.81	否	否	无	1%	
1547	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线前羊塘分支003号前羊塘变压器	100	43.89%	46.11	46.11	否	否	无	185%	
1548	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线边家二、三组分支007号边家二三组变压器	400	15.30%	298.80	298.80	否	否	无	61%	
1549	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线大兴镇内分支102号大兴镇内变压器	200	53.21%	147.14	147.14	否	否	无	-69%	
1550	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线唐家分支003号唐家变压器	100	51.58%	11.53	11.53	否	否	无	-88%	
1551	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线南家后分支002号南家后表变压器	200	57.53%	64.93	64.93	否	否	无	76%	
1552	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线上城子二组分支015号上城子二组变压器	200	24.65%	130.71	130.71	否	否	无	1%	
1553	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线上城子二组分支024号上城子二组变压器	100	46.74%	43.26	43.26	否	否	无	13%	
1554	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线胜利村部分支001号胜利二组变压器	400	15.91%	296.37	296.37	否	否	无	54%	
1555	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线胜利二组分支007号胜利二组变压器	200	52.05%	87.95	87.95	否	否	无	-72%	
1556	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线新立下二组分支003号新立下二组变压器	400	11.12%	315.53	315.53	否	否	无	29%	
1557	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线新立一组分支002号新立一组变压器	400	8.37%	326.50	326.50	否	否	无	-7%	
1558	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线新立四、八组分支038#1号新立九组变压器	200	22.77%	72.79	72.79	否	否	无	1%	
1559	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线刘村七组分支004号刘村子七组变压器	200	33.87%	112.27	112.27	否	否	无	982%	
1560	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线刘村子二组分支010号刘村子二四组变压器	100	41.08%	48.92	48.92	否	否	无	2078%	
1561	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线东土城分支002号土家村东土城变压器	200	17.07%	145.87	145.87	否	否	无	1003%	
1562	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线032号大四九、十组变压器	200	55.22%	69.55	69.55	否	否	无	-59%	
1563	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线大四一组分支003号变压器	200	36.84%	212.63	212.63	否	否	无	-58%	
1564	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线026号大四六组变压器	400	22.75%	269.00	269.00	否	否	无	-16%	
1565	大四68kV变电站	大四68kV变电站	10kV大四线	10kV大四线大四一组分支004号大四一、二组变压器	400	10.33%	318.68	318.68	否	否	无	411%	
1566	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线刘村二、八组分007号刘村二、八组变压器	200	63.44%	13.28	13.28	否	否	无	22%	
1567	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线向兴镇二组分支002号后兴镇二组变压器	200	18.07%	143.87	143.87	否	否	无	477%	
1568	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线032西大台六组变压器	200	44.99%	90.02	90.02	否	否	无	-23%	
1569	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线东北分支006号东北分变压器	200	41.80%	96.40	96.40	否	否	无	-27%	
1570	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线又合新力分支18号又合村变压器	400	17.18%	291.30	291.30	否	否	无	68%	
1571	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线	10kV大兴线大兴镇分支015号大兴镇内变压器	30	61.56%	8.41	8.41	否	否	无	12%	
1572	腰堡68kV变电站	腰堡68kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家西支杜北分02号公变台区变压器	200	65.84%	48.32	48.32	否	否	无

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1625	国网通化山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线首分段033号双井子八、九组变压器	200	22.71%	134.59	134.59	否	否	无	-79%	
1626	国网通化山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子6、7组分支014号双井子六、七组变压器	100	65.29%	24.71	24.71	否	否	无	117%	
1627	国网通化山市供电公司	金宝68kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线引出分支035号双井子分支035号三相变压器	200	46.97%	86.07	86.07	否	否	无	-41%	
1628	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南侧二组分支2006号南侧二组变压器	200	16.08%	147.84	147.84	否	否	无	605%	
1629	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南侧二组分支2012号南侧二组变压器	200	35.52%	108.95	108.95	否	否	无	87%	
1630	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV后苏西线北山分支035号北山一组变压器	100	60.29%	29.61	29.61	否	否	无	404%	
1631	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线0035号大四十一组变压器	100	74.52%	15.48	15.48	否	否	无	99%	
1632	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四七、八组分支0041号大四七、八组变压器	400	25.87%	296.54	296.54	否	否	无	121%	
1633	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线0045号大四九组变压器	100	77.41%	12.59	12.59	否	否	无	-53%	
1634	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏南线	10kV杏南线南湖分段095号南河十组变压器	50	20.29%	34.86	34.86	否	否	无	107%	
1635	国网通化山市供电公司	后苏68kV变电站	10kV后苏东线	10kV后苏东线船坞四组分001号船坞四组变压器	100	66.30%	23.70	23.70	否	否	无	-16%	
1636	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北棚五组分支002号北棚五组变压器	100	55.52%	44.41	44.41	否	否	无	398%	
1637	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北棚四组分支002号北棚四组变压器	200	25.93%	128.14	128.14	否	否	无	567%	
1638	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线粮种八组分支15号—16号粮种八组变压器	100	52.29%	37.71	37.71	否	否	无	209%	
1639	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立分支010号新立三组变压器	100	49.66%	40.34	40.34	否	否	无	148%	
1640	国网通化山市供电公司	大四68kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村红石五组分支003号红石村五组变压器	400	73.52%	65.93	65.93	否	否	无	72%	
1641	国网通化山市供电公司	后苏68kV变电站	10kV后苏东线	10kV后苏东线后七组分支012号后七组变压器	50	82.29%	18.85	18.85	否	否	无	424%	
1642	国网通化山市供电公司	后苏68kV变电站	10kV后苏东线	10kV后苏东线万家分线020号万家五组变压器	200	45.71%	88.59	88.59	否	否	无	-69%	
1643	国网通化山市供电公司	腰带68kV变电站	10kV腰带甲线	10kV腰带变台村上变压器	400	63.74%	105.06	105.06	否	否	无	-27%	
1644	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线0033号杨木门组变压器	100	55.44%	34.56	34.56	否	否	无	239%	
1645	国网通化山市供电公司	新安68kV变电站	10kV新安线	10kV新安线西调支动甲柱上变压器	200	63.43%	53.14	53.14	否	否	无	202%	
1646	国网通化山市供电公司	集宜供68kV变电站	10kV集智乙线	10kV集智乙线建东支汪发分148分发柱上变压器	200	25.23%	129.55	129.55	否	否	无	42341%	
1647	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线0055分支0025工0031-3工程4号变压器	50	77.48%	22.36	22.36	否	否	无	760%	
1648	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线双湖1组分支005号双湖1组变压器	100	44.05%	45.95	45.95	否	否	无	31%	
1649	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线双湖2组分支049-043号双湖2组变压器	100	79.21%	5.29	5.29	否	否	无	23%	
1650	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线十间1、2组分支2004号十间1、2组变压器	200	66.87%	46.25	46.25	否	否	无	-73%	
1651	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线十间分支2024号十间2、4组变压器	200	38.33%	103.33	103.33	否	否	无	-100%	
1652	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十分分线012号兴隆2组变压器	100	62.98%	27.02	27.02	否	否	无	-25%	
1653	国网通化山市供电公司	后苏68kV变电站	10kV后苏东线	10kV后苏东线船坞分线005号五家子六组变压器	200	78.84%	22.32	22.32	否	否	无	98%	
1654	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线013号林东2号变压器	315	50.75%	123.64	123.64	否	否	无	14%	
1655	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线019号永丰8组变压器	400	67.44%	99.25	99.25	否	否	无	-58%	
1656	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1657	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1658	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1659	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1660	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1661	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1662	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1663	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1664	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1665	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1666	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1667	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1668	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1669	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1670	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1671	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1672	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1673	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1674	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1675	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1676	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1677	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1678	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1679	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1680	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1681	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1682	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1683	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1684	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1685	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1686	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1687	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1688	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1689	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1690	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1691	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1692	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1693	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1694	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1695	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1696	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1697	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1698	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1699	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1700	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1701	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1702	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1703	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1704	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1705	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1706	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1707	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1708	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1709	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1710	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1711	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1712	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏中北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1713	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1714	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1715	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1716	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1717	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1718	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1719	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1720	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1721	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1722	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1723	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1724	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1725	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏中北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1726	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1727	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1728	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1729	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1730	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1731	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1732	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1733	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1734	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1735	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1736	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1737	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1738	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏中北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1739	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1740	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1741	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1742	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1743	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1744	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1745	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1746	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1747	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1748	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1749	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1750	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1751	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏中北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1752	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1753	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1754	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1755	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1756	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1757	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1758	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1759	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线012号永丰8组变压器	200	53.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1760	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线009号解商场为专线	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1761	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线026号苏中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1762	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	219%	
1763	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线兴隆十间分线013号杏中村分变压器	80	68.76%	16.99	16.99	否	否	无	-40%	
1764	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏中北线	10kV杏中北线035号侧东分线11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1765	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线曲水集团分支012号曲水集团变压器	400	60.54%	109.03	109.03	否	否	无	4%	
1766	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线永丰分线047号永丰3、4、9、变压器铁牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1767	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四十八、四分支2012号四十八、2组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	
1768	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线151号万家线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1769	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线109号万家南内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1770	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线四方、3组分支001号四方2、3组分用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	261%	
1771	国网通化山市供电公司	杏中68kV变电站	10kV杏北线	10kV杏北线里山6组分支013号里山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1772	国网通化山市供电公司	杏中

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1828	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隐南线	10kV跃将线28号台区变压器	400	24.21%	263.15	263.15	否	否	无	-78%	
1829	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隐南线	10kV跃锦线上施支07号台区变压器	315	70.33%	61.97	61.97	否	否	无	-74%	
1830	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隐南线	10kV跃锦线上施支10号台区变压器	400	57.04%	131.83	131.83	否	否	无	-53%	
1831	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隐南线	10kV跃锦线两千平支02号台区变压器	315	72.82%	54.11	54.11	否	否	无	-27%	
1832	国网通讯山市供电公司	兆中66kV变北线	10kV北北线	10kV兆北线四家子分支08号四家子1组变压器	50	73.16%	8.42	8.42	否	否	无	606%	
1833	国网通讯山市供电公司	兆中66kV变北线	10kV北北线	10kV兆东线九安4组分支03号万安4组公用变压器	20	79.23%	2.15	2.15	否	否	无	464%	
1834	国网通讯山市供电公司	兆中66kV变南线	10kV北南线	10kV兆东线南台三组分支02号南台二组变压器	30	65.33%	7.40	7.40	否	否	无	119%	
1835	国网通讯山市供电公司	兆中66kV变北线	10kV北东线	10kV兆东线楚井口组分支017号黑台三组变压器	50	65.48%	12.26	12.26	否	否	无	208%	
1836	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北东线	10kV农场线七分厂分02号七分场八队变压器	200	54.66%	28.27	28.27	否	否	无	9%	
1837	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁勇支组三分08号台区变压器	200	53.95%	112.10	112.10	否	否	无	21%	
1838	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV北场线集井线边冲北分租1号杆井线边冲北变压器	200	8.58%	162.84	162.84	否	否	无	278%	
1839	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV北场线四分场东台支02号四分场东河变压器	200	65.19%	12.41	12.41	否	否	无	-58%	
1840	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV北场线农场住宅楼分支03号家福园小区变压器	200	60.47%	59.06	59.06	否	否	无	27%	
1841	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV农场线四分场分支119号场大棚变压器	50	72.11%	8.44	8.44	否	否	无	417%	
1842	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV农场线二分场商家街分支001号二分场商家街变压器	200	30.89%	118.40	118.40	否	否	无	33%	
1843	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV北场线188号一分场大队变压器	200	46.20%	87.59	87.59	否	否	无	-81%	
1844	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV农场线一分场黑龙网分线022号一分场用发网变压器	100	53.11%	36.89	36.89	否	否	无	34917%	
1845	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV农场线八分厂分线030号八分场南台变压器	100	75.62%	7.19	7.19	否	否	无	-29%	
1846	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV农场线四分场分支21号四分场北路变压器	50	45.85%	22.08	22.08	否	否	无	1677%	
1847	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV北场线二分场屏山台变压器	400	72.26%	70.97	70.97	否	否	无	-9%	
1848	国网通讯山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV北场线	10kV北场线五分场北台分支002号五分场北台变压器	160	66.39%	37.78	37.78	否	否	无	-57%	
1849	国网通讯山市供电公司	兆中66kV变北线	10kV北北线	10kV兆北线兆中电信108号兆中电信变压器	50	68.86%	10.57	10.57	否	否	无	41%	
1850	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线福611号台区变压器	200	50.28%	79.40	79.40	否	否	无	-80%	
1851	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线09东01号台区变压器	400	67.41%	90.35	90.35	否	否	无	-86%	
1852	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV创祥线供电公司东01号杆上变压器	100	41.68%	48.32	48.32	否	否	无	-29%	
1853	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	10kV创新线铁岭支后台分09号杆上变压器	400	47.43%	170.29	170.29	否	否	无	-78%	
1854	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线供热支09号台区变压器	315	41.73%	132.04	132.04	否	否	无	-84%	
1855	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV创祥线供电公司02号台杆上变压器	200	44.53%	90.94	90.94	否	否	无	39%	
1856	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	市场变台	400	36.83%	237.90	237.90	否	否	无	173%	
1857	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医药支05号台区变压器	100	64.70%	25.31	25.31	否	否	无	5%	
1858	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	校台变台	400	59.20%	123.22	123.22	否	否	无	-85%	
1859	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线石棉支06东01号台区变压器	315	55.44%	108.86	108.86	否	否	无	-90%	
1860	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线石棉支05东04号台区变压器	250	71.90%	45.25	45.25	否	否	无	-88%	
1861	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线爱支04号台区变压器	315	53.80%	115.30	115.30	否	否	无	-87%	
1862	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线238台区变压器	400	69.55%	81.80	81.80	否	否	无	-82%	
1863	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	10kV跃树线54楼杆上变压器	400	40.95%	196.22	196.22	否	否	无	-79%	
1864	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	10kV跃新线供热支04号台区变压器	200	65.53%	48.85	48.85	否	否	无	-76%	
1865	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线127号台18公变台区变压器	400	36.04%	215.83	215.83	否	否	无	-62%	
1866	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV红星线（五）10号台区变压器	400	49.89%	126.36	126.36	否	否	无	22%	
1867	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	风井北柱上变压器	400	21.72%	273.13	273.13	否	否	无	150%	
1868	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北新线	200#楼变台杆上变压器	400	15.98%	296.06	296.06	否	否	无	-24%	
1869	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	10kV山北甲线供销支后台分05台区02号台区变压器	200	62.65%	114.71	114.71	否	否	无	-53%	
1870	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	三家子铁道南变台杆上变压器	200	6.88%	166.24	166.24	否	否	无	1141%	
1871	国网通讯山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	堡明乙线50楼变台杆上变压器	400	20.36%	278.54	278.54	否	否	无	-37%	
1872	国网通讯山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	物业公司变台杆上变压器	400	18.53%	285.88	285.88	否	否	无	30%	
1873	国网通讯山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	堡明乙线供从部变台杆上变压器	400	38.20%	207.22	207.22	否	否	无	-34%	
1874	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	铁建建材厂杆上变压器	400	23.36%	266.57	266.57	否	否	无		
1875	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	大营矿外住宅变台变台杆上变压器	200	4.93%	170.10	170.10	否	否	无	1293%	
1876	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV北山线	孤山子采石山下变台杆上变压器	200	17.78%	144.43	144.43	否	否	无	74%	
1877	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线Z111-1台06号台区变压器	400	11.65%	313.42	313.42	否	否	无	-41%	
1878	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支111-1台10号台区变压器	400	4.87%	340.54	340.54	否	否	无	470%	
1879	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	10kV创新线前圃支09号台区变压器	315	70.59%	61.14	61.14	否	否	无	-91%	
1880	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	老二院柱上变压器	400	65.60%	48.80	48.80	否	否	无	-222%	
1881	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	10kV创新线前圃支06号柱上变压器	400	76.91%	52.38	52.38	否	否	无	-78%	
1882	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线29号台3变台	400	28.02%	247.92	247.92	否	否	无	-58%	
1883	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线915号台2杆上变压器	200	15.35%	149.30	149.30	否	否	无		
1884	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79支10号台区变压器	200	60.38%	59.24	59.24	否	否	无	-33%	
1885	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	10kV创安线西湖支后四分05号台区变压器	400	31.36%	234.58	234.58	否	否	无	-55%	
1886	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	消兵团二场楼变台杆上变压器	200	25.49%	129.01	129.01	否	否	无	-24%	
1887	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	建筑公司院内变台杆上变压器	400	36.17%	215.30	215.30	否	否	无	-88%	
1888	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线108#石03变压器	400	22.91%	134.18	134.18	否	否	无	-18%	
1889	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线118#石04杆上变压器	400	26.60%	213.24	213.24	否	否	无	-41%	
1890	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线前圃支挂面分05号台区变压器	315	32.82%	180.11	180.11	否	否	无	-19%	
1891	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线供调支227号台11杆上变压器	400	17.57%	144.87	144.87	否	否	无	-57%	
1892	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支211号左1台区变压器	400	58.10%	15.95	15.95	否	否	无	-50%	
1893	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支45号台区变压器	100	4.28%	85.72	85.72	否	否	无	3479%	
1894	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线煤支217右12号变台区变压器	200	64.46%	51.10	51.10	否	否	无	11%	
1895	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线140#台区变压器	200	28.71%	122.59	122.59	否	否	无	43%	
1896	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线供电支供电局01号台区变压器	250	60.09%	74.77	74.77	否	否	无	-73%	
1897	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线103号右1变台	200	16.18%	147.64	147.64	否	否	无	98%	
1898	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线02号台区变压器	200	41.46%	97.09	97.09	否	否	无	-33%	
1899	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线老石支02号右01号杆上变压器	400	20.11%	279.55	279.55	否	否	无	-97%	
1900	国网通讯山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创新线	10kV创安线老石支05号台区变压器	400	48.20%	83.60	83.60	否	否	无	-39%	
1901	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	牧业小区变台变台杆上变压器	200	40.80%	98.40	98.40	否	否	无	137%	
1902	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79左1组分支01号台区变压器	200	66.16%	47.08	47.08	否	否	无		
1903	国网通讯山市供电公司	施营施66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线石场支23右02号台区变压器	200	45.02%	88.75	88.75	否	否	无	-3%	
1904	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安一、二组分支007号平安一、二组变压器	100	72.21%	17.79	17.79	否	否	无	-1%	
1905	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一组分支003号方家四组变压器	400	24.32%	262.72	262.72	否	否	无	-50%	
1906	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东线分支005号平安大队变压器	400	11.00%	316.00	316.00	否	否	无	50%	
1907	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV大兴线大家村分支001号大家村台变压器	200	33.79%	112.42	112.42	否	否	无	-90%	
1908	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线6#分支02号台区变压器	160	6.37%	133.49	133.49	否	否	无	1081%	
1909	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三眼四组分支004号二眼四组变压器	100	65.92%	24.08	24.08	否	否	无	0%	
1910	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线后勤支37号台区变压器	100	67.21%	11.40	11.40	否	否	无	146%	
1911	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线珠子支11号台01	200	20.86%	138.28	138.28	否	否	无	70%	
1912	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV大兴线孟家七队分支010号孟家六、七组变压器	100	47.51%	42.49	42.49	否	否	无	-37%	
1913	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线高力支49号台区变压器	200	19.08%	141.83	141.83	否	否	无	2021%	
1914	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安三组分支005号平安三组变压器	100	42.14%	47.87	47.87	否	否	无	-14%	
1915	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安七组分支009号平安十七组变压器	100	53.78%	36.23	36.23	否	否	无	36%	
1916	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV红星线	10kV红星线后五组分支002号红星二组变压器	160	62.96%	43.26	43.26	否	否	无	-61%	
1917	国网通讯山市供电公司	后宽66kV变电站	10kV后宽线	10kV后宽线线锋楼三组分支003号牌楼村三组变台变压器	200	68.02%	43.97	43.97	否	否	无	-71%	
1918	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV大兴线方家七组分支011号方家七组变压器	100	60.36%	29.64	29.64	否	否	无	37%	
1919	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线孟子支19号-01柱上变压器	200	40.17%	99.65	99.65	否	否	无	-20%	
1920	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线60号右10柱上变压器	200	77.48%	25.04	25.04	否	否	无		
1921	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线林子支42#左11柱上变压器	400	7.62%	82.38	82.38	否	否	无	-	
1922	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线二眼一组分支003号二眼一组变压器	50	61.67%	14.17	14.17	否	否	无	-12%	
1923	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家五组分支020号陈家五组变压器	200	20.96%	138.08	138.08	否	否	无	113%	
1924	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线后勤支28号左01	200	16.07%	147.85	147.85	否	否	无	-22%	
1925	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线白石01号台区变压器	315	23.80%	208.02	208.02	否	否	无	1193%	
1926	国网通讯山市供电公司	后宽66kV变电站	10kV后宽线	10kV后宽西线双山一、四组分支06号双山一、四组变压器	400	25.35%	258.59	258.59	否	否	无	-65%	
1927	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线林子支42#左01柱上变压器	200	50.25%	79.30	79.30	否	否	无	9%	
1928	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安七组分支003号平安七七组变压器	400	22.71%	269.15	269.15	否	否	无	-17%	
1929	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线58#石台区变压器	315	70.05%	62.86	62.86	否	否	无	-73%	
1930	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线石厂支02号台区变压器	200	22.67%	269.34	269.34	否	否	无	-81%	
1931	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	锦龙线林子支51右1台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无		
1932	国网通讯山市供电公司	后宽66kV变电站	10kV后宽线	10kV后宽西线双山6组分支02号双山6组变压器	200	50.18%	79.64	79.64	否	否	无	-43%	
1933	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV大兴线左家沟分支029号左家二四组变压器	200	35.75%	108.50	108.50	否	否	无	-28%	
1934	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三眼三组分支006号三眼三组变压器	200	40.99%	98.82	98.82	否	否	无	-25%	
1935	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线石厂支33号柱上变压器	200	15.45%	149.10	149.10	否	否	无	572%	
1936	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线林子支31号-1	200	22.41%	270.37	270.37	否	否	无	-73%	
1937	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	锦龙线高力支89#台区变压器	100	18.84%	71.16	71.16	否	否	无	1321%	
1938	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线（右）12右18台区变压器	200	20.31%	139.37	139.37	否	否	无	40%	
1939	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线乃支08#台区变压器	100	17.22%	72.78	72.78	否	否	无	1130%	
1940	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村红石二组分支006号红石村二组变压器	400	34.02%	223.91	223.91	否	否	无	-36%	
1941	国网通讯山市供电公司	后宽66kV变电站	10kV后宽线	10kV后宽线5#楼楼6组分支011号楼第二6组变压器	400	51.57%	152.74	152.74	否	否	无	-44%	
1942	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线87号石01变压器	200	35.83%	108.35	108.35	否	否	无	-42%	
1943	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东风二组分支010东风三、四组变压器	400	22.53%	269.90	269.90	否	否	无	221%	
1944	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线12右11#石台区变压器	200	82.34%	75.31	75.31	否	否	无	-47%	
1945	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV大兴线孟家四队分组015号孟家四组变压器	100	46.44%	49.56	49.56	否	否	无	300%	
1946	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线林子支58号台区变压器	200	27.12%	125.77	125.77	否	否	无	-31%	
1947	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线二眼分段018号二眼村六组分支变压器	100	48.00%	42.00	42.00	否	否	无	-42%	
1948	国网通讯山市供电公司	大四6kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一组分支025号方家一二组变压器	200	43.05%	93.89	93.89	否	否	无	-53%	
1949	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线下家村组分003号下家村组变压器	50	74.92%	7.54	7.54	否	否	无	35%	
1950	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线东村四组分支001号东村四组变压器	50	74.92%	7.64	7.64	否	否	无	968%	
1951	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线工家村二组分支004号工家村一组变压器	200	23.75%	132.50	132.50	否	否	无	127%	
1952	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线金厨村一组分支017号金厨村一组变压器	200	34.34%	77.31	77.31	否	否	无	-48%	
1953	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线陶家村一、二组分支019号陶家村一、二组变压器	400	12.81%	308.76	308.76	否	否	无	-70%	
1954	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线东周子石、7组分支012号东周子村九、六组变压器	80	51.65%	30.68	30.68	否	否	无	88%	
1955	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线实习基地一分支017号五一村七组变压器	200	24.84%	130.32	130.32	否	否	无	-34%	
1956	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线下家一组分支002号金屯村一组变压器	400	5.79%	328.84	328.84	否	否	无	125%	
1957	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	金发所金城四组杆上变压器	400	13.33%	306.67	306.67	否	否	无	-61%	
1958	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线上十02号台供电中心变压器	400	5.39%	338.46	338.46	否	否	无	-91%	
1959	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线各关五组分支014号东关村五组变压器	400	17.82%	288.72	288.72	否	否	无	-70%	
1960	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线各关五组分支011号金发供电所变压器	400	47.34%	170.23	170.23	否	否	无	-76%	
1961	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线各关村四二五组分支015号各关村四五组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	203%	
1962	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线金福村七组分005号金福村七组变压器	100	72.66%	5.20	5.20	否	否	无	200%	
1963	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线九块石二、四组分011号九块石二、四组变压器	100	61.79%	28.21	28.21	否	否	无	-38%	
1964	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线上十02号供电所中心变压器	400	48.33%	166.77	166.77	否	否	无	-88%	
1965	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线金发老福分分组003号老福母变压器	400	29.87%	240.53	240.53	否	否	无	-87%	
1966	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线金福村二组分002号金福村二组变压器	200	22.65%	122.70	122.70	否	否	无	-49%	
1967	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线铁道四组分002号铁道四组变压器	100	54.09%	18.00	18.00	否	否	无	-38%	
1968	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线街内第大福分段009号街内第大福变压器	100	64.64%	25.36	25.36	否	否	无	54%	
1969	国网通讯山市供电公司	金发66kV变电站	10kV金东线	10kV金发线东一村二、三组分支016号东一村二组变压器	200	47.05%	86.00	86.00	否	否	无	-67%	
1970	国网通讯山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV北联线	10kV孔联线前进支02号台变台区变压器	315	27.51%	196.85	196.85	否	否	无	-85%	
1971	十八家子66kV变电站	十八家子66kV变电站	10kV长种子线	10kV长种子线向上干组支5、6组分支028号新发7组变压器	100	21.07%	68.93	68.93	否	否	无	64%	
1972	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV孔联线	10kV孔联线219楼杆上变压器	400	27.70%	248.95	248.95	否	否	无	-84%	
1973	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV孔联线	10kV孔联线前沟支02号台变台区变压器	315	48.42%	130.96	130.96	否	否	无	-63%	
1974	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV孔联线	10kV孔联线门石08#台变台区变压器	400	37.99%	128.04	128.04	否	否	无	-80%	
1975	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV北联线	10kV孔联线03号台变台区变压器	400	15.68%	148.64	148.64	否	否	无	939%	
1976	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线后4#支40#台区变压器	200	20.35%	69.65	69.65	否	否	无	511%	
1977	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线42号台区变压器	200	11.10%	157.68	157.68	否	否	无	1186%	
1978	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线（右）01号台区变压器	30	37.60%	15.70	15.70	否	否	无	760%	
1979	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线61右01号台区变压器	200	64.80%

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申领可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变低网年平均负荷需增长率	备注
2031	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线子支38号之5号台区专用变	400	32.94%	228.24	228.24	否	否	无	-59%	
2032	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线后峪支16号杆上变压器	200	46.84%	86.33	86.33	否	否	无	26%	
2033	国网通化山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV石花线	10kV石花线九分场南段分支2023号九分场南段变压器	200	53.27%	73.26	73.26	否	否	无	-68%	
2034	国网通化山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线刘家二号变压器	100	73.29%	16.71	16.71	否	否	无	-84%	
2035	国网通化山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线刘家分支2023号九分场刘家变压器	80	49.89%	32.09	32.09	否	否	无	950%	
2036	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锦龙线	10kV锦龙线林子支01#5T.1#台区专线变压器	400	77.51%	49.96	49.96	否	否	无	-53%	
2037	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	10kV静林线18号台区变压器	315	98.27%	162.94	162.94	否	否	无	-22%	
2038	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团祥线	10kV祥和线医政支路中分12号台区变压器	315	25.82%	202.17	202.17	否	否	无	74%	
2039	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团祥线	10kV祥和线医政支路中分11.6号台区专线变	200	28.34%	123.31	123.31	否	否	无	-28%	
2040	国网通化山市供电公司	集晋换66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支21号台区变压器	100	35.10%	16.47	16.47	否	否	无	-67%	
2041	国网通化山市供电公司	英中66kV变电站	10kV花南线	10kV英南线大房子1组分支001号大房子1组变压器	400	18.69%	285.23	285.23	否	否	无	258%	
2042	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团结线	10kV团结东村支台石2#台区专线变压器	50	15.61%	37.19	37.19	否	否	无	107501%	
2043	国网通化山市供电公司	集晋换66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支线三分25台2号台区专线	100	28.22%	61.78	61.78	否	否	无	190%	
2044	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团结线	10kV团结线1组4台02号台区专线	200	38.31%	102.99	102.99	否	否	无	8%	
2045	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团祥线	风井南村上变压器	400	23.08%	265.28	265.28	否	否	无	-50%	
2046	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV创祥线	隐明矿公司变台	400	71.78%	72.86	72.86	否	否	无	-42%	
2047	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV创祥线	绿景豪庭1#箱变1#变压器	630	0.01%	567.00	567.00	否	否	无	-	
2048	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	益安小区4#箱变变压器	500	74.10%	79.49	79.49	否	否	无	-88%	
2049	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	益安小区6#箱变2#变压器	500	65.97%	120.14	120.14	否	否	无	-92%	
2050	国网通化山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	具报县十八家子镇龙腾家园住宅小区1#变压器配电变压器	200	24.65%	131.11	131.11	否	否	无	-3%	
2051	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城1#配电室203配电变压器	500	8.50%	407.52	407.52	否	否	无	-	
2052	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创龙线	绿景豪庭2#箱变2#变压器	630	67.77%	140.08	140.08	否	否	无	-94%	
2053	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	3#箱式变电站101配电变压器	630	82.96%	359.36	359.36	否	否	无	88%	
2054	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	4#箱式变电站103配电变压器	630	26.22%	401.82	401.82	否	否	无	-73%	
2055	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	盛安小区A座3#配变	400	3.66%	345.38	345.38	否	否	无	5801%	
2056	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	益安小区3#箱变1#变压器	630	72.10%	112.39	112.39	否	否	无	-95%	
2057	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	尤农花园4#箱变2#变压器	630	35.06%	346.10	346.10	否	否	无	-90%	
2058	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	3栋楼、3栋楼箱式变电站1#变压器	630	57.97%	201.80	201.80	否	否	无	-92%	
2059	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	益安小区3#箱变1#变压器	630	56.70%	209.78	209.78	否	否	无	-87%	
2060	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团泉线	电厂138楼箱变103间隔配电变压器	500	22.18%	339.12	339.12	否	否	无	-18%	
2061	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV团祥线	10kV祥和小区2#箱变1029间隔配电变压器	630	13.18%	483.98	483.98	否	否	无	-73%	
2062	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电小区箱变1#配电变压器	630	21.16%	433.72	433.72	否	否	无	-87%	
2063	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心展城2#箱式变电站1013配电变压器	630	18.47%	430.64	430.64	否	否	无	6%	
2064	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	向北变电站1036间隔配电变压器	1250	17.58%	155.21	155.21	否	否	无	-10%	
2065	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	吉盟小区箱式变电站1013配电变压器	630	73.80%	123.60	123.60	否	否	无	-90%	
2066	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV团泉线	山城嘉苑箱变1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	220%	
2067	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	尤农花园4#箱变1#变压器	630	33.84%	353.78	353.78	否	否	无	-81%	
2068	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景北1#箱变1049间隔配电变压器	630	27.52%	393.60	393.60	否	否	无	-53%	
2069	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区1#、2#、3#箱式变电站102配电变压器	630	72.27%	80.17	80.17	否	否	无	-92%	
2070	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景北1#箱变1039间隔配电变压器	630	53.15%	232.16	232.16	否	否	无	-89%	
2071	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	盛安小区18#箱变104配电变压器	630	78.69%	71.80	71.80	否	否	无	-93%	
2072	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	吉盟小区箱式变电站104配电变压器	630	29.60%	379.96	379.96	否	否	无	-89%	
2073	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	益安小区8#箱变1#变压器	630	69.26%	130.64	130.64	否	否	无	-91%	
2074	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	盛安小区1#箱变102配电变压器	630	64.09%	159.44	159.44	否	否	无	-89%	
2075	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	尤农花园3#箱变2#变压器	500	75.18%	74.09	74.09	否	否	无	-97%	
2076	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	益安小区7#箱变变压器	500	48.04%	209.78	209.78	否	否	无	-73%	
2077	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团泉线	一区变电所103间隔配电变压器	1000	30.92%	590.76	590.76	否	否	无	-	
2078	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV团泉线	山城嘉苑箱变2#变压器	630	40.34%	312.84	312.84	否	否	无	-99%	
2079	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	四区2#箱式变电所1030间隔配电变压器	1250	52.29%	470.16	470.16	否	否	无	-	
2080	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	新光小区箱变1034间隔配电变压器	630	32.23%	363.92	363.92	否	否	无	-89%	
2081	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	前安小区箱变1031间隔配电变压器	630	30.93%	372.12	372.12	否	否	无	-89%	
2082	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	前安小区箱变1045间隔配电变压器	630	29.12%	383.54	383.54	否	否	无	-85%	
2083	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	大明线1#箱式变电站104配电变压器	630	26.09%	269.54	269.54	否	否	无	-83%	
2084	国网通化山市供电公司	集晋换66kV变电站	10kV施福线	电厂1#箱式变电站18号线	1000	63.13%	268.73	268.73	否	否	无	-95%	
2085	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	盛安小区箱式变电站103配电变压器	500	29.93%	500.35	500.35	否	否	无	-53%	
2086	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV江联线	五区变电所103间隔配电变压器	800	27.98%	496.13	496.13	否	否	无	-	
2087	国网通化山市供电公司	集晋换66kV变电站	10kV施福线	南岭道东箱式变电站104配电变压器	630	66.30%	149.32	149.32	否	否	无	-73%	
2088	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	4#楼箱式变电站103配电变压器	630	34.01%	352.72	352.72	否	否	无	-96%	
2089	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	中心小区B区箱式变电站104配电变压器	630	27.59%	391.02	391.02	否	否	无	-89%	
2090	国网通化山市供电公司	集晋换66kV变电站	10kV施福线	电厂1#箱式变电站28变压器	1000	60.27%	297.29	297.29	否	否	无	-92%	
2091	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV五联线	五区变电所104间隔配电变压器	800	29.06%	487.49	487.49	否	否	无	-	
2092	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV五联线	靠近康泰小区10t配电变压器	630	26.71%	398.62	398.62	否	否	无	-83%	
2093	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	环山家园箱变1#变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	-	
2094	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV静南线	中心小区中电所103间隔配电变压器	800	61.58%	227.38	227.38	否	否	无	-	
2095	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	中心小区变电所104间隔配电变压器	800	34.69%	442.51	442.51	否	否	无	-	
2096	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	2#箱式变电站103配电变压器	630	38.26%	325.94	325.94	否	否	无	-80%	
2097	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	二区1#箱式变电站103配电变压器	630	12.81%	454.60	454.60	否	否	无	-96%	
2098	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	文化小区箱式变电站104配电变压器	500	75.49%	72.53	72.53	否	否	无	-89%	
2099	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV江联线	南岭道西箱式变电站104配电变压器	630	68.23%	137.18	137.18	否	否	无	-52%	
2100	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV五联线	四区1#箱式变电所103间隔配电变压器	1250	51.87%	476.64	476.64	否	否	无	-96%	
2101	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV五联线	南岭道西箱式变电站103配电变压器	630	51.79%	240.72	240.72	否	否	无	-88%	
2102	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV五联线	三区箱式变电所104间隔配电变压器	800	37.15%	422.81	422.81	否	否	无	-79%	
2103	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	文化小区箱式变电站103配电变压器	500	71.23%	93.74	93.74	否	否	无	-8%	
2104	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	公园小区箱变2#配电变压器	500	21.16%	344.18	344.18	否	否	无	-40%	
2105	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	盛安小区4#箱变101间隔配电变压器	500	53.69%	281.54	281.54	否	否	无	-69%	
2106	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	二区18#箱式变电站105配电变压器	630	40.59%	311.88	311.88	否	否	无	-87%	
2107	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静明线	益安小区8#箱变变压器	630	53.30%	231.20	231.20	否	否	无	-92%	
2108	国网通化山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	政府照明箱式变电站1#变压器配电变压器	100	21.20%	68.65	68.65	否	否	无	263%	
2109	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	金都广场（西）箱式变电站103配电变压器	630	69.06%	131.90	131.90	否	否	无	-89%	
2110	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV团泉线	尹家庄园2#箱变1#变压器	400	29.88%	240.48	240.48	否	否	无	-86%	
2111	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV团泉线	丽景北2#箱变104间隔配电变压器	630	29.11%	383.62	383.62	否	否	无	-86%	
2112	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	盛安小区28#箱变104配电变压器	500	39.01%	254.93	254.93	否	否	无	-89%	
2113	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团泉线	一区变电所103间隔配电变压器	1000	19.46%	705.45	705.45	否	否	无	-	
2114	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区38#变101间隔变压器	630	14.80%	473.74	473.74	否	否	无	-80%	
2115	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电小区箱变2#配电变压器	630	45.48%	280.46	280.46	否	否	无	-66%	
2116	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区A期1#箱式变电站104配电变压器	630	53.26%	231.46	231.46	否	否	无	-91%	
2117	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心展城1#箱式变电站105配电变压器	630	28.46%	387.70	387.70	否	否	无	-80%	
2118	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV静林线	嘉雨小区箱变站内变压器	630	19.61%	443.46	443.46	否	否	无	-52%	
2119	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV静林线	金都广场东箱式变电站103配电变压器	630	47.03%	270.74	270.74	否	否	无	-91%	
2120	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	尤农花园3#箱变1号变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	-	
2121	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心展城2#箱式变电站103配电变压器	630	43.78%	291.18	291.18	否	否	无	-90%	
2122	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区A期3#箱式变电站102配电变压器	630	62.12%	364.66	364.66	否	否	无	-85%	
2123	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区1#、2#、3#箱式变电站106配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	-	
2124	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心展城1#箱式变电站104配电变压器	630	55.43%	217.78	217.78	否	否	无	-93%	
2125	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景北2#箱变104间隔配电变压器	630	30.78%	372.39	372.39	否	否	无	-86%	
2126	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区18#箱变1029间隔配电变压器	630	27.40%	394.40	394.40	否	否	无	-88%	
2127	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	3栋楼、3栋楼箱式变电站28变压器	630	53.19%	231.90	231.90	否	否	无	-74%	
2128	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	益安小区4#箱变1#变压器	630	72.50%	107.42	107.42	否	否	无	-94%	
2129	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	嘉安小区2#箱变103配电变压器	500	40.08%	246.62	246.62	否	否	无	-82%	
2130	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城1#配电室201配电变压器	1000	49.20%	407.43	407.43	否	否	无	-	
2131	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创龙线	水韵天城各用主建筑201配电变压器	400	9.48%	322.09	322.09	否	否	无	-	
2132	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室203配电变压器	630	61.61%	178.88	178.88	否	否	无	-	
2133	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室202配电变压器	315	14.27%	236.98	236.98	否	否	无	-	
2134	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团祥线	祥和小区28#箱变2#变压器	630	24.19%	414.62	414.62	否	否	无	-56%	
2135	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团泉线	电厂2#箱式变电站变压器	1000	34.28%	557.25	557.25	否	否	无	-40%	
2136	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	尤农花园3#箱变2#变压器	500	63.22%	133.38	133.38	否	否	无	-85%	
2137	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	林业监变电所箱式变电站103配电变压器	500	25.64%	321.81	321.81	否	否	无	-74%	
2138	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	祥和小区18#箱变1#变压器间隔配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	-	
2139	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	祥和小区18#箱变2#变压器间隔配电变压器	500	36.20%	268.69	268.69	否	否	无	-19%	
2140	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV团泉线	学泰花园1#箱变2#变压器	500	31.18%	294.98	294.98	否	否	无	-48%	
2141	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	尤农花园4#箱变1#变压器	500	26.20%	401.58	401.58	否	否	无	3%	
2142	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静林线	公园小区箱变1#配电变压器	500	38.80%	156.02	156.02	否	否	无	-97%	
2143	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	中心展城备用箱变配电变压器	630	11.75%	493.00	493.00	否	否	无	144%	
2144	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	盛安小区5#箱变1号变压器	630	31.83%	366.44	366.44	否	否	无	-70%	
2145	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	大明线1#箱式变电站102配电变压器	630	25.93%	320.35	320.35	否	否	无	-44%	
2146	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	中心小区BDC箱式变电站101配电变压器	630	51.31%	243.72	243.72	否	否	无	277%	
2147	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	平安小区箱式变电站104配电变压器	630	50.48%	248.98	248.98	否	否	无	1229%	
2148	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	中心小区C区箱变101间隔配电变压器	630	72.58%	109.74	109.74	否	否	无	-2%	
2149	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV江联线	新楼、烟囱箱式变电站101配电变压器	630	31.26%	370.06	370.06	否	否	无	-91%	
2150	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	平安小区箱式变电站106配电变压器	630	79.09%	68.72	68.72	否	否	无	-16%	
2151	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV五联线	三区箱式变电所103间隔配电变压器	500	76.78%	66.12	66.12	否	否	无	-94%	
2152	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室202配电变压器	630	63.94%	164.20	164.20	否	否	无	-	
2153	国网通化山市供电公司	集晋换66kV变电站	10kV施福线	南岭道东箱式变电站103配电变压器	630	77.22%	80.19	80.19	否	否	无	-80%	
2154	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	环山家园箱变2#变压器	500	50.88%	195.60	195.60	否	否	无	-80%	
2155	国网通化山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV静南线	中心展B区体育馆变103间隔配电变压器	400	4.49%	342.04	342.04	否	否	无	2800%	
2156	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	供应部箱式变电站103配电变压器	630	33.72%	354.24	354.24	否	否	无	-98%	
2157	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创龙线	绿景豪庭1#箱变2#变压器	630	78.90%	69.93	69.93	否	否	无	-80%	
2158	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创龙线	东湖新村箱变2#变压器	630	76.50%	72.80	72.80	否	否	无	-81%	
2159	国网通化山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城1#配电室202配电变压器	1000	35.80%	542.04	542.04	否	否	无	-	
2160	国网通化县供电公司	浪底66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线洪兴分流具支07号洪昌化台变台区专线变压器	200	16.41%	147.18	147.18	否	否	无	81%	
2161	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线121线2号立古1#电杆专线	50	18.81%	35.60	35.60	否	否	无	-2%	
2162	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线老场分97石10号机电井公变专线	80	8.98%	40.51	40.51	否	否	无	-27%	
2163	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线圣苑分98号老房东张公变台区专线	100	52.45%	18.77	18.77	否	否	无	8%	
2164	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线立古大磨03号立古大磨公变台区专线	400	12.62%	309.50	309.50	否	否	无	-2%	
2165	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线圣苑支13北30号机电井公变专线	50	3.99%	43.00	43.00	否	否	无	-77%	
2166	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线立功分14号立功电公变台区专线	100	51.28%	38.72	38.72	否	否	无	46%	
2167	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线古祥分01号上甘岭公变台区专线	200	24.84%	80.33	80.33	否	否	无	14%	
2168	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线10号东03号十甘头台区专线	100	8.30%	81.70	81.70	否	否	无	-	
2169	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线111线02号机电井公变专线	50	32.00%	28.66	28.66	否	否	无	280%	
2170	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线圣苑分98号老房屯西公变台区专线	80	56.56%	26.75	26.75	否	否	无	1%	
2171	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线林业分22号林业公变台区专线	100	55.88%	34.12	34.12	否	否	无	16%	
2172	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线立功分邮湾支01计节机电井公变专线	50	29.29%	20.30	20.30	否	否	无	2%	
2173	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线林业分02号法原大棚公变台区专线	30	78.37%	3.49	3.49	否	否	无	-16%	
2174	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线林业分03北24号变压器	100	10.06%	79.94	79.94	否	否	无	9%	
2175	国网西丰县供电公司	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线老场分18北04号机电井公变专线	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	6%	
2176	国网西丰县供电公司	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线老场分80北23号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	6%	
2177	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线69号山河屯东公变台区专线	80	69.54%	16.37	16.37	否	否	无	1%	
2178	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线15号前立一变公变台区专线	50	78.03%	5.99	5.99	否	否	无	1%	
2179	国网西丰县供电公司	集北66kV变电站（用户）	10kV和柳线	10kV和柳线古祥分10石11号变压器	200	59.66%	60.67	60.67	否	否	无	-19%	
2180	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线老场分10北07号机电井公变台区	10	76.97%	1.20	1.20	否	否	无	2%	
2181	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线云丰分10北03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2182	国网西丰县供电公司	集北66kV变电站（用户）	10kV和柳线	10kV和柳线老场分新立交15号新立北公变台区专线	30	48.19%	12.54	12.54	否	否	无	-13%	
2183	国网西丰县供电公司	集北66kV变电站（用户）	10kV和柳线	10kV和柳线老场分75北02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2184	国网西丰县供电公司	集北66kV变电站（用户）	10kV和柳线	10kV和柳线古祥分85北13号变压器	100	36.81%	53.19	53.19	否	否	无	185%	
2185	集北66kV变电站（用户）	集北66kV变电站	10kV和柳线	10kV和柳线古祥分57号松云屯公变台区专线	100	58.10%	31.90	31.90	否	否	无	-1%	
2186	国网西丰县供电公司	浪底66kV变电站	10kV浪底线	10kV浪底线南段分建筑主支02号德发昌公变台区专线	200	13.00%	154.00	154.00	否	否	无	-6%	
2187	国网西丰县供电公司	浪底66kV变电站	10kV浪底线

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返回年平均负荷需增长率	备注
2234	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线南向分2号隔离开关0号单元变压器	200	10.99%	158.03	158.03	否	否	无	160%	
2235	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线3#杆至分走接文033号断开关变压器	80	74.00%	12.75	12.75	否	否	无	66%	
2236	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安装分断开关分4号箱变变压器	400	26.21%	254.78	254.78	否	否	无	9%	
2237	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线南向分33/2/06号箱跌机电井公变变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无		
2238	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线南向分杆界支撑断分至01号箱跌变压器	100	70.47%	19.53	19.53	否	否	无	5%	
2239	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线南向分02号石桥号长隧地沟1号电井变压器	50	6.39%	41.85	41.85	否	否	无	60%	
2240	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线北向分67号中兴村公变台区变压器	200	70.79%	38.43	38.43	否	否	无	13%	
2241	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线北向分21号天01号中兴电1-2号电井变压器	50	72.91%	8.55	8.55	否	否	无	-47%	
2242	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线双城东分01号双城东电业变台区变压器	200	14.10%	151.71	151.71	否	否	无	17%	
2243	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线双城东分01号双城东电业变台区变压器	400	19.32%	282.71	282.71	否	否	无	3%	
2244	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV历水线	10kV历水线去华分声远东支02号声远东电业变台区变压器	400	13.71%	305.16	305.16	否	否	无	57%	
2245	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线3#杆至04号箱跌变压器	200	36.23%	127.36	127.36	否	否	无	15%	
2246	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线3#至分41#至05箱电井公变变压器	50	28.49%	30.76	30.76	否	否	无	255%	
2247	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线南分35#至09箱电井公变变压器	200	2.81%	174.38	174.38	否	否	无		
2248	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线城子山分23#12号机电井公变变压器	50	67.42%	11.29	11.29	否	否	无	-15%	
2249	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线城子山分30#06号机电井公变变压器	50	18.72%	35.64	35.64	否	否	无	14%	
2250	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线城子山分24#05号机电井公变变压器	200	31.24%	117.52	117.52	否	否	无	2%	
2251	国网库车县供电公司	昆仑66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线33号变压器	400	54.35%	142.61	142.61	否	否	无	2%	
2252	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV开才线	10kV开才线向山分支杆至5号至10号主路电1号电井变压器	50	8.00%	41.00	41.00	否	否	无	1450%	
2253	国网库车县供电公司	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线004号变压器	20	48.81%	8.30	8.30	否	否	无	11%	
2254	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派嘉线	10kV派嘉线图北向分100号图北向电业变台区变压器	400	16.84%	292.65	292.65	否	否	无	2%	
2255	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公红线	10kV公红线（石）21号变压器	200	73.12%	33.75	33.75	否	否	无	4%	
2256	国网库车县供电公司	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线开始分98#开关至台前	200	73.63%	7.27	7.27	否	否	无	0%	
2257	国网库车县供电公司	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五公分005号五公变台区	200	37.72%	104.56	104.56	否	否	无	33%	
2258	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线1#杆至07#杆至电业变台区	200	17.86%	144.28	144.28	否	否	无	107%	
2259	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线公益分计卡支7号计卡电业变台区	400	21.63%	273.49	273.49	否	否	无	79%	
2260	国网库车县供电公司	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线跑燃分陶然主支7号移动支移动变台	80	75.83%	11.33	11.33	否	否	无	11%	
2261	昆仑66kV变电站	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线跑燃分跑然主支7号杆跑然变台	80	48.26%	82.48	82.48	否	否	无	60%	
2262	国网库车县供电公司	昌顺66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线晚出分昌燕支4号燕燕台区变压器	200	34.85%	110.31	110.31	否	否	无	1%	
2263	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明渡分上线河支下线河支2号上线河电业变压器	200	11.77%	156.46	156.46	否	否	无	128%	
2264	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线宜香分4号宜龙东电业变台区变压器	200	42.51%	94.99	94.99	否	否	无	43%	
2265	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线顺地分5+1石1号变压器	400	40.32%	99.36	99.36	否	否	无		
2266	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线羊肚菌分12号羊肚菌变台变台区变压器	30	34.71%	16.59	16.59	否	否	无	26%	
2267	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV博乐线	10kV博乐线5#分4号光伏电台区变压器	200	27.64%	124.73	124.73	否	否	无	43%	
2268	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线大湾分大湾支22至03号大湾台区变压器	400	17.54%	289.82	289.82	否	否	无	71%	
2269	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线路分23号台区变压器	50	72.76%	8.62	8.62	否	否	无	-19%	
2270	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线路分二五支13号变压器	200	8.28%	163.44	163.44	否	否	无	-7%	
2271	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线大湾分五塘支23至23号五塘台区变压器	100	54.15%	35.85	35.85	否	否	无	-7%	
2272	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线上塘分东向支21号东向台区变压器	100	20.91%	69.09	69.09	否	否	无	6%	
2273	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线大湾分大湾支15号至07号大湾电1号电井变压器	200	35.35%	27.33	27.33	否	否	无	30%	
2274	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线19号台区变压器	20	40.20%	9.96	9.96	否	否	无	-23%	
2275	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线大湾分大砂子河支2至大砂子河台区变压器	200	22.80%	134.39	134.39	否	否	无	52%	
2276	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线大湾分五塘支34台03号机电井公变变压器	50	17.00%	36.50	36.50	否	否	无	-10%	
2277	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线大湾分宏福支03号变压器	400	16.77%	292.91	292.91	否	否	无	33%	
2278	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线19号变压器	100	71.79%	18.21	18.21	否	否	无	2%	
2279	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线大湾分大湾支39号同丰台区变压器	50	74.16%	7.92	7.92	否	否	无	9%	
2280	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线3#至分21号杆至电业变台区变压器	200	43.75%	92.50	92.50	否	否	无	3%	
2281	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线顺地分5#66.6101号变压器	100	0.11%	89.89	89.89	否	否	无		
2282	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线107石3派克电干场东1-2号电井变压器	200	78.94%	22.12	22.12	否	否	无	272%	
2283	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线顺地分21-15号新北电石西向21号电井变压器	200	18.03%	142.94	142.94	否	否	无	52%	
2284	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线南分22#29号孙文全机电井公变变压器	50	58.98%	15.51	15.51	否	否	无	182%	
2285	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线保安分01号保安电公变台区变压器	400	15.56%	297.78	297.78	否	否	无	109%	
2286	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线27至21号红石峡乙座台区变压器	50	75.41%	7.29	7.29	否	否	无	-47%	
2287	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线大有北台区变压器	400	11.49%	314.04	314.04	否	否	无	170%	
2288	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线新北向分02号新北向电公变台区变压器	400	25.90%	256.41	256.41	否	否	无	50%	
2289	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线2#分35号2#杆向台区变压器	400	40.29%	198.84	198.84	否	否	无	3%	
2290	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线派嘉分4号派嘉电东果园1-2号电井变压器	50	67.90%	11.05	11.05	否	否	无	16%	
2291	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线2#杆分02号北岭台区变压器	315	28.56%	193.52	193.52	否	否	无	5%	
2292	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线小大分13石15号机电井公变变压器	400	4.02%	351.94	351.94	否	否	无	-2%	
2293	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线107石16派克电果园南向第1-2号电井变压器	50	9.13%	40.44	40.44	否	否	无		
2294	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线新龙六队分19号新龙村六队公变台区变压器	100	16.84%	73.16	73.16	否	否	无	-1%	
2295	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线2#杆至07#杆至电石西向21号电井变压器	50	38.81%	25.59	25.59	否	否	无	-2%	
2296	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线石前河分20号公变台区变压器	30	49.22%	12.23	12.23	否	否	无	6%	
2297	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线水库分1号派来西电公变台区变压器	315	31.92%	182.98	182.98	否	否	无	60%	
2298	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线太平分2号太平电公变台区变压器	200	37.37%	105.26	105.26	否	否	无	72%	
2299	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线新村北分2号新村北变电台区变压器	200	14.59%	150.83	150.83	否	否	无	128%	
2300	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线公益分支游北分2号北游电1变压器	400	29.67%	241.33	241.33	否	否	无	110%	
2301	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线07石1号勤廉村北1-2号电井变压器	50	16.70%	39.65	39.65	否	否	无	-22%	
2302	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线76石1号勇智村老发九电井变压器	50	37.02%	26.49	26.49	否	否	无	-70%	
2303	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线05石5勇智铁路道闸单电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-25%	
2304	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线131石04号蓝线东机电井公变变压器	50	14.39%	37.81	37.81	否	否	无	-24%	
2305	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派嘉线	10kV派嘉线136石1号蓝线图书室公变台区变压器	400	12.94%	308.24	308.24	否	否	无	34%	
2306	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线佳盛房分4号村镇房台区变压器	200	16.12%	147.76	147.76	否	否	无	163%	
2307	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线振兴东分4.5/1号振兴东台区变压器	200	31.45%	117.10	117.10	否	否	无	173%	
2308	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线向分01号分向台区变压器	200	14.38%	151.24	151.24	否	否	无	55%	
2309	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线137石01号变压器	100	14.92%	75.08	75.08	否	否	无		
2310	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线北向分20号天河村公变台区变压器	400	25.11%	259.58	259.58	否	否	无	-6%	
2311	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV解台线	10kV解台线东城分东城台2分号东城台电业变台区变压器	200	34.13%	111.75	111.75	否	否	无	2%	
2312	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线南向分德明支02号德明电公变台区变压器	400	14.91%	300.35	300.35	否	否	无	17%	
2313	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线疾井分04号疾井电业变台区变压器	200	31.92%	116.15	116.15	否	否	无	18%	
2314	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线21#至07#至电石西向21号电井变压器	400	22.06%	231.74	231.74	否	否	无	27%	
2315	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线线二分50石01号变压器	100	5.28%	84.72	84.72	否	否	无	339%	
2316	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线工业分13号王家变压器	400	10.00%	319.77	319.77	否	否	无	22%	
2317	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线工业分22号王家电公变台区变压器	400	47.03%	171.86	171.86	否	否	无	3%	
2318	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线108石3号鑫雅电井新变压器	100	9.19%	80.81	80.81	否	否	无		
2319	安庆66kV变电站	安庆66kV变电站	10kV官才线	10kV官才线振山分10号五1号五钢南台变压器	100	29.05%	50.95	50.95	否	否	无	--	
2320	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线北向分屋住支01号屋住公变台区变压器	400	25.94%	256.25	256.25	否	否	无	15%	
2321	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线向分德明支02号德明电公变台区变压器	50	6.91%	41.54	41.54	否	否	无	-71%	
2322	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明渡分上线河支下线河支2号上线河电业变压器	200	64.02%	12.98	12.98	否	否	无	58%	
2323	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分3#箱变08号3#箱台区变压器	400	7.92%	328.34	328.34	否	否	无	56%	
2324	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分里月楼支24号里月楼台区变压器	100	17.17%	72.83	72.83	否	否	无	-1%	
2325	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线南分平分4号分平台区变压器	400	11.54%	313.83	313.83	否	否	无	63%	
2326	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线枫树分1号枫树台区变压器	200	53.32%	73.36	73.36	否	否	无	7%	
2327	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线晚出分微山支2号晚出台区变压器	400	30.94%	236.24	236.24	否	否	无	56%	
2328	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线晚出支分16号晚出台区变压器	400	33.39%	226.48	226.48	否	否	无	93%	
2329	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线仁普分02号仁普电公变台区变压器	50	72.21%	8.89	8.89	否	否	无	0%	
2330	昆仑66kV变电站	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线居智分01号居智开台区变压器	200	19.96%	140.08	140.08	否	否	无	4%	
2331	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线振兴东分2+1号石1号振兴东台变压器	400	25.43%	258.20	258.20	否	否	无	148%	
2332	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分丰源支02石23号公变台区变压器	100	33.01%	56.39	56.39	否	否	无	681%	
2333	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线南分分02号新开台区变压器	50	64.48%	12.78	12.78	否	否	无	7%	
2334	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线102+1号黄金台区变压器	400	24.81%	260.75	260.75	否	否	无	102%	
2335	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线36石02号新平方塘电井变压器	50	22.48%	33.76	33.76	否	否	无	55%	
2336	昆仑66kV变电站	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万象分支变压器	50	60.01%	14.99	14.99	否	否	无	7%	
2337	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线成裕分18号成裕台区变压器	200	45.00%	82.00	82.00	否	否	无	11%	
2338	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派克线	10kV派克线北向分走北中支1号走北中公变台区变压器	200	73.17%	33.66	33.66	否	否	无	13%	
2339	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派嘉线	10kV派嘉线北向分走北中支1号走北中公变台区变压器	80	63.97%	20.82	20.82	否	否	无	23%	
2340	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派嘉线	10kV派嘉线碧草分05号碧草电公变台区变压器	400	20.17%	279.33	279.33	否	否	无	49%	
2341	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九村分东路支工家庄82石5工东电业变台区	200	42.16%	95.68	95.68	否	否	无	67%	
2342	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线路分11石2号变压器	250	72.50%	43.75	43.75	否	否	无	4%	
2343	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线解和分南北支7号南北公变台区变压器	400	24.33%	262.67	262.67	否	否	无	-5%	
2344	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和光线昆仑北向支20号贡台北向变压器	30	14.20%	22.74	22.74	否	否	无	-92%	
2345	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和祥线	10kV和光线北东分57#至北东台变压器	80	34.20%	45.44	45.44	否	否	无	27%	
2346	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派嘉线	10kV派嘉线永路分40号永德村公变台区变压器	315	19.53%	221.99	221.99	否	否	无	83%	
2347	泉水66kV变电站（用户）	泉水66kV变电站	10kV和德线	10kV和德线分解北26号解放北台区变压器	315	35.90%	170.13	170.13	否	否	无	43%	
2348	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派嘉线	10kV派嘉线城子山分20#21机电井公变变压器	200	26.11%	127.79	127.79	否	否	无	3%	
2349	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线东升分14#15号箱东北公变台区变压器	400	19.11%	283.57	283.57	否	否	无	7%	
2350	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV派嘉线	10kV派嘉线163石15号派来中学校旧校1-2号电井变压器	50	33.41%	28.28	28.28	否	否	无	24%	
2351	泉水66kV变电站（用户）	10kV和德线	10kV和德线	10kV和德线立功分4#04号机电井公变变压器	50	28.75%	30.62	30.62	否	否	无	20%	
2352	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线天华分长虹北向支10号天龙山南变压器	50	75.91%	7.05	7.05	否	否	无	8%	
2353	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线净峰天龙山北向02号公变台区变压器	100	47.09%	42.91	42.91	否	否	无	3%	
2354	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10千伏天德线天华分长虹支50号左1耕地变台	100	22.79%	67.21	67.21	否	否	无	76%	
2355	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV东华线长虹北向支05左1号长虹北向南台区变压器	100	10.68%	79.32	79.32	否	否	无	--	
2356	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线东升分05#至外永线往上变压器	100	24.73%	65.61	65.61	否	否	无	--	
2357	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线东升分煤炭支实庆号05号实庆公变台区变压器	80	65.06%	19.47	19.47	否	否	无	6%	
2358	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支全庆桥和03号北庆小支末电变压器	200	47.48%	21.28	21.28	否	否	无	12%	
2359	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九村分跨鸭支工家庄82石5工东电业变台区	80	78.90%	8.88	8.88	否	否	无	13%	
2360	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支北向和20号北向一变压器	30	70.64%	5.81	5.81	否	否	无	132%	
2361	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支全厂油和03石01号机电井公变变压器	50	0.03%	45.00	45.00	否	否	无	--	
2362	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支08石18号机电井公变变压器	50	14.76%	37.62	37.62	否	否	无	624%	
2363	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支87石01号机电井公变变压器	50	0.03%	45.00	45.00	否	否	无	--	
2364	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支102号跨鸭台公变台区变压器	200	22.52%	134.96	134.96	否	否	无	4%	
2365	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支08石18号机电井公变变压器	50	14.76%	37.62	37.62	否	否	无	624%	
2366	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线林场分跨鸭支87石01号机电井公变变压器	50	0.03%	45.00	45.00	否	否	无	--	
2367	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线天华分加劳支114号万方公变台区变压器	200	20.39%	276.22	276.22	否	否	无	10%	
2368	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线天华分元营支01号元营公变台区变压器	100	99.20%	30.74	30.74	否	否	无	9%	
2369	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线天华分加劳支31号加劳公变台区变压器	200	28.09%	122.61	122.61	否	否	无	10%	
2370	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线天华分建文支融兴和04号融兴公变台区变压器	80	56.18%	19.92	19.92	否	否	无	9%	
2371	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线东华分金谷支31号金谷南公变台区变压器	200	17.09%	145.81	145.81	否	否	无	1%	
2372	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线主华分建立支岳桐02号支岳公变台区变压器	200	31.72%	116.46	116.46	否	否	无	1%	
2373	派克66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线	10kV松树线东屏分21号主屏电公变台区变压器	200	33.13%	113.75	113.75	否	否	无	29%	
2374	安庆66kV变电站	10kV北岭线	10kV北岭线	10kV北岭线入工村2分1号入工村2号变压器	400	20.35%	278.61	278.61	否	否	无	4%	
2375	安庆66kV变电站	10kV北岭线	10kV北岭线	10kV北岭线跑燃一分1号跑燃一2号变压器	50	69.67%	10.17	10.17	否	否	无	2%	
2376	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线22号天德电商公变台区变压器	400	39.77%	200.93	200.93	否	否	无	-3%	
2377	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线河北五队分19号河北五队公变台区变压器	100	46.44%	8.71	8.71	否	否	无	7%	
2378	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线	10kV天德线太华分天德东支01号天德东公变台区变压器	200	38.58%	15.71	15.71	否	否	无	315%	
2379	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线精清分07石2号变压器	315	3.85%	271.36	271.36	否	否	无	-74%	
2380	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV公丰线	10kV公丰线线大湾分河七1石9号七台区变压器	200	23.20%	113.48	113.48	否	否	无	28%	
2381	安庆66kV变电站	10kV北岭线	10kV北岭线	10kV北岭线顺兴分2号顺兴变压器	200	41.91%	92.18	92.18	否	否	无	519%	
2382	派克66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线	10kV松树线开和分表于支2号表于电公变台区变压器	80	58.99%	24.81	24.81	否	否	无	17%	
2383	安庆66kV变电站	10kV北岭线	10kV北岭线	10kV北岭线向分1号向分1号变压器	50	47.11%	21.41	21.41	否	否	无	6%	
2384	安庆66kV变电站	10kV北岭线

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入阻断计划	计划阻断完成时间	配变返回年平均负荷需增长率	备注
2437	国网库车县供电公司	和强66kV变电站	10kV营广线	10kV营广线含皇分巨德变61号计量变压器	400	12.69%	309.22	309.22	否	否	无	3%	
2438	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线自行分到石油普业务台区变压器	200	78.08%	23.84	23.84	否	否	无	-	
2439	国网库车县供电公司	龙泉66kV变电站	10kV铃鸣线	10kV铃鸣线22石22号机电井分变变压器	50	9.39%	40.30	40.30	否	否	无	-	
2440	国网库车县供电公司	龙泉66kV变电站	10kV泥泉线	10kV泥泉线南兴分134号塘明九队公变台区变压器	100	28.00%	62.00	62.00	否	否	无	7%	
2441	国网库车县供电公司	龙泉66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线鞍车分二院支07号二院北公变台区变压器	100	74.74%	15.26	15.26	否	否	无	22%	
2442	国网库车县供电公司	阳宋220kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线云湖生分4号石湖北公变台区变压器	400	12.64%	309.43	309.43	否	否	无	196%	
2443	国网库车县供电公司	阳宋66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线东庆阳分3号东庆阳北公变台区变压器	200	46.30%	87.40	87.40	否	否	无	28%	
2444	国网库车县供电公司	龙泉66kV变电站	10kV泥泉线	10kV泥泉线油泉分27号油泉北公变台区变压器	400	43.29%	186.83	186.83	否	否	无	23%	
2445	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九林分支63石12号机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	否	否	无	-75%	
2446	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线阿兴分同兴西2号同兴西台区变压器	200	27.61%	124.77	124.77	否	否	无	5%	
2447	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线20万05号机电井公变变压器	50	17.54%	36.23	36.23	否	否	无	4%	
2448	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线31石11号机电井公变变压器	50	44.30%	22.82	22.82	否	否	无	-65%	
2449	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线164石04号机电井公变变压器	50	40.13%	24.93	24.93	否	否	无	-74%	
2450	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线阿兴分同兴东2号同兴东台区变压器	100	34.61%	55.39	55.39	否	否	无	14%	
2451	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线阿兴分98东11号梦涵养殖场台区	100	29.64%	60.36	60.36	否	否	无	-	
2452	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线芝林分32+1石2号下芝林电1号电井变压器	50	43.85%	23.08	23.08	否	否	无	79%	
2453	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线208石35号金星塘东区公变变压器	400	22.58%	229.68	229.68	否	否	无	26%	
2454	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分西沟支138西沟电杆上变压器	100	79.40%	10.60	10.60	否	否	无	3%	
2455	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线金家沟分04号金家电公变台区变压器	200	73.14%	5.06	5.06	否	否	无	-1%	
2456	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线77石1号变压器	100	82.53%	17.47	17.47	否	否	无	4%	
2457	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分9018塞干林场家属楞上变压器	100	24.75%	65.25	65.25	否	否	无	17%	
2458	国网库车县供电公司	和强66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和建乙街台区变压器	200	22.36%	135.29	135.29	否	否	无	309%	
2459	国网库车县供电公司	和强66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线5石台区变压器	100	1.40%	85.52	85.52	否	否	无	-2%	
2460	国网库车县供电公司	和强66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和建乙分和建乙变压器	400	34.49%	222.04	222.04	否	否	无	7%	
2461	国网库车县供电公司	和强66kV变电站	10kV营广线	10kV营广线营南分4石营南变压器	400	36.04%	255.24	255.24	否	否	无	61%	
2462	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘坪分开支变303号变压器	100	66.52%	14.74	14.74	否	否	无	2%	
2463	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支09?号之?号变压器	200	31.86%	116.29	116.29	否	否	无	36%	
2464	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线海洋分20+1号大号御酒1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-2%	
2465	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘宁分09号木厂变压器	400	9.63%	321.48	321.48	否	否	无	70%	
2466	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘宁分023号汪新变压器	400	26.05%	255.79	255.79	否	否	无	27%	
2467	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支291号泉台山公变台区变压器	200	15.41%	189.18	189.18	否	否	无	0%	
2468	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘宁分汪泉支012号汪泉变压器	200	10.85%	158.30	158.30	否	否	无	82%	
2469	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘宁分塘宁支003号塘宁变压器	400	16.06%	293.35	293.35	否	否	无	3%	
2470	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘坪9109号塘坪变压器	200	28.24%	123.53	123.53	否	否	无	6%	
2471	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘坪分石场支029石6塘坪北变压器	100	3.90%	86.04	86.04	否	否	无	-	
2472	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线煤心分0015号煤心变压器	100	26.18%	63.82	63.82	否	否	无	53%	
2473	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线49+1石11号变压器	50	10.98%	8.51	8.51	否	否	无	511%	
2474	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支文华东2075号井云公变台区变压器	100	47.38%	42.62	42.62	否	否	无	-8%	
2475	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线66石7甘2石21号机井公变变压器	50	22.96%	33.51	33.51	否	否	无	-66%	
2476	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支文华东2047号文华电变压器	200	21.50%	137.00	137.00	否	否	无	2%	
2477	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线塘坪分王榆树支130王榆树变压器	400	15.33%	298.67	298.67	否	否	无	95%	
2478	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支营公庙井分支203号营公庙1号电井变压器	80	67.23%	17.99	17.99	否	否	无	2%	
2479	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支王榆厂支002号王榆厂变压器	100	68.02%	10.99	10.99	否	否	无	-4%	
2480	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线012号变压器	315	54.70%	111.19	111.19	否	否	无	17%	
2481	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV营子线	10kV营子线阳光分40号阳光变压器	200	62.41%	55.19	55.19	否	否	无	2%	
2482	国网库车县供电公司	亚雅66kV变电站	10kV阿藏线	10kV阿藏线水光分金海支28号高家台变压器	80	68.82%	16.95	16.95	否	否	无	-2%	
2483	国网库车县供电公司	亚雅66kV变电站	10kV阿藏线	10kV阿藏线水光分金海支赵子沟分支19号赵子沟变压器	200	20.14%	139.72	139.72	否	否	无	6%	
2484	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公介线	10kV公介线线路方场分5号变压器	250	47.50%	105.13	105.13	否	否	无	-3%	
2485	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV昆龙线	10kV昆龙线二高分05号变压器	315	61.97%	88.31	88.31	否	否	无	19%	
2486	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV昆龙线	10kV昆龙线自行5号机电井公变变压器	80	49.17%	102.08	102.08	否	否	无	2%	
2487	国网库车县供电公司	亚雅66kV变电站	10kV阿富线	10kV富富线173号鹤岗变公变台区变压器	400	15.66%	297.35	297.35	否	否	无	188%	
2488	国网库车县供电公司	和强66kV变电站	10kV福江线	10kV福江线输树堡分福江乙支1号福江乙台区变压器	400	56.43%	134.29	134.29	否	否	无	94%	
2489	国网库车县供电公司	和强66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线02号变压器	400	23.10%	133.67	133.67	否	否	无	0%	
2490	国网库车县供电公司	亚雅66kV变电站	10kV和祥线	10kV和祥线鞍车分15石1号承津二台区变压器	80	15.34%	59.73	59.73	否	否	无	-	
2491	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV配重线	10kV配重线长东分26石1号长乐二台区变压器	200	44.98%	90.04	90.04	否	否	无	586%	
2492	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV营子线	10kV营子线阳光分新山东支49号田光电1-2号电井变压器	50	53.88%	18.06	18.06	否	否	无	0%	
2493	国网库车县供电公司	昆龙66kV变电站	10kV昆都线	10kV昆都线32号变压器	315	48.39%	131.06	131.06	否	否	无	2%	
2494	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分东半支3号输河公变台区变压器	200	29.91%	120.19	120.19	否	否	无	224%	
2495	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线自行01号机电井公变变压器	50	76.28%	6.80	6.80	否	否	无	0%	
2496	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线自由山下分5号自由山下公变台区变压器	80	70.30%	15.76	15.76	否	否	无	32%	
2497	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线陈树南分96号陈树南公变台区变压器	100	55.24%	34.76	34.76	否	否	无	2%	
2498	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线指挥北分65号指挥北公变台区变压器	400	24.29%	202.44	202.44	否	否	无	11%	
2499	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线富春分猪场支18号猪场公变台区变压器	50	79.93%	5.03	5.03	否	否	无	-7%	
2500	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线陈建南分32号建南北公变台区变压器	100	31.43%	58.56	58.56	否	否	无	2%	
2501	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线富春分80号兴隆电公变台区变压器	200	47.22%	85.56	85.56	否	否	无	50%	
2502	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线141石1号机电井公变变压器	50	3.98%	43.01	43.01	否	否	无	10%	
2503	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分会主支42+1石2支02号机电井变压器	50	25.27%	30.32	30.32	否	否	无	7%	
2504	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分47石09号机电井公变变压器	50	7.20%	41.40	41.40	否	否	无	360%	
2505	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分会主支大兴分支20号大兴变压器	100	39.91%	50.09	50.09	否	否	无	105%	
2506	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分12石06号机电井公变变压器	50	63.05%	13.47	13.47	否	否	无	13%	
2507	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分会主支贾良分支9号贾良变压器	200	23.36%	133.28	133.28	否	否	无	66%	
2508	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分会主支2号明德新区电公变台区变压器	100	55.85%	54.64	54.64	否	否	无	1%	
2509	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分福德支2号福德公变台区变压器	100	47.50%	52.05	52.05	否	否	无	-12%	
2510	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分士门支4号士门公变台区变压器	200	12.95%	154.11	154.11	否	否	无	8%	
2511	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分会主支广兴分支09号广兴变压器	200	21.90%	152.07	152.07	否	否	无	-128%	
2512	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线保康屯分5号保康屯公变台区变压器	200	22.90%	134.21	134.21	否	否	无	94%	
2513	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分会主支40号商文公变台区变压器	200	30.51%	118.98	118.98	否	否	无	32%	
2514	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线富春分17石01号机电井公变变压器	50	0.01%	45.00	45.00	否	否	无	-18%	
2515	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分富贵支3号贾贵公变台区变压器	400	18.24%	287.04	287.04	否	否	无	6%	
2516	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线陈德清分2石01号机电井公变变压器	315	9.38%	253.32	253.32	否	否	无	48%	
2517	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分94号中英公变台区变压器	200	18.86%	142.28	142.28	否	否	无	28%	
2518	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线209号石6号石碑屯赵家沟电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	18%	
2519	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线富春分富春屯支3号富春屯公变台区变压器	200	46.88%	86.24	86.24	否	否	无	45%	
2520	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分会主支广兴分支09号广兴变压器	50	35.56%	27.22	27.22	否	否	无	10%	
2521	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线富春分天桥支2号天桥电公变台区变压器	400	21.20%	275.21	275.21	否	否	无	72%	
2522	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线04石09号机电井公变变压器	50	22.24%	33.88	33.88	否	否	无	3%	
2523	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线热雅分16号热雅北公变台区变压器	200	14.70%	150.61	150.61	否	否	无	38%	
2524	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线永丰屯分3号永丰屯公变台区变压器	200	47.55%	84.91	84.91	否	否	无	-6%	
2525	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线休土分开土南台支11号休土南1台区变压器	50	66.03%	11.98	11.98	否	否	无	62%	
2526	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线保家店分2号保家店电公变台区变压器	400	13.53%	305.87	305.87	否	否	无	3%	
2527	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线明德分51石10号机电井公变变压器	50	74.65%	7.67	7.67	否	否	无	5046100%	
2528	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV阳环线	10kV庆阳线109号塘明鹤井分32号塘明1号电井变压器	50	41.62%	24.19	24.19	否	否	无	2%	
2529	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线红来联井分06石04号机电井公变变压器	50	12.61%	38.70	38.70	否	否	无	12%	
2530	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线自由山上分8号自由山上公变台区变压器	400	34.74%	221.04	221.04	否	否	无	299%	
2531	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分上援河支41号上援河公变台区变压器	100	54.58%	4.42	4.42	否	否	无	8%	
2532	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分福寿屯支9号福寿公变台区变压器	50	62.51%	18.75	18.75	否	否	无	31%	
2533	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会主支广兴支新河支2号柳河公变	200	30.33%	119.35	119.35	否	否	无	7%	
2534	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线太平南台分2号太平南南台公变台区变压器	50	34.43%	27.78	27.78	否	否	无	16%	
2535	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线学礼分8号学礼电公变台区变压器	30	61.61%	8.52	8.52	否	否	无	18%	
2536	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分90号主盛公变台区变压器	200	30.40%	139.40	139.40	否	否	无	28%	
2537	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会主支07号会丰电公变变压器	400	13.87%	304.54	304.54	否	否	无	100%	
2538	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德清分德清支1号德清公变台区变压器	100	58.38%	31.62	31.62	否	否	无	13%	
2539	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线庆丰分庆丰电公变台区变压器	200	15.94%	148.13	148.13	否	否	无	41%	
2540	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分224石06号机电井公变变压器	50	54.40%	17.80	17.80	否	否	无	12%	
2541	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线永丰西分9号永丰西公变台区变压器	80	79.79%	8.17	8.17	否	否	无	1%	
2542	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会主支明德北支1号明德北公变变压器	80	43.76%	23.12	23.12	否	否	无	2%	
2543	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分186石09号机电井公变变压器	50	19.99%	35.21	35.21	否	否	无	2%	
2544	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会主支133号新德屯公变台区变压器	200	73.08%	13.53	13.53	否	否	无	19%	
2545	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分21石支2号21亮屯公变台区变压器	200	52.20%	115.61	115.61	否	否	无	4%	
2546	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会主支47+1号2石1号高文屯电井变压器	50	6.64%	41.68	41.68	否	否	无	3%	
2547	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分195石04号机电井公变变压器	50	17.20%	36.40	36.40	否	否	无	-16%	
2548	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线阳仁分74石14号变压器	200	17.68%	144.64	144.64	否	否	无	1572%	
2549	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线自石分塘泉支3号塘泉台区变压器	200	19.87%	140.26	140.26	否	否	无	39%	
2550	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线红分联合村支12号联合台区变压器	400	25.60%	257.24	257.24	否	否	无	-27%	
2551	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线查山分205石9号水泉电1号电井变压器	400	11.90%	312.41	312.41	否	否	无	-4%	
2552	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线2?石5号南沟1号电井变压器	50	38.43%	25.79	25.79	否	否	无	19%	
2553	国网库车县供电公司	森源66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线阿兴分同兴东1号同兴东台区变压器	100	34.42%	111.17	111.17	否	否	无	14%	
2554	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线03号台区变压器	100	45.07%	22.47	22.47	否	否	无	-28%	
2555	国网库车县供电公司	皇龙66kV变电站（用户）	10kV和禧线	10kV和禧线录分录房机电井北石2派老胜台区专台	100	0.02%	89.98	89.98	否	否	无	-	
2556	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV大渡线	10kV大渡线003号变压器	315	42.60%	189.32	189.32	否	否	无	24%	
2557	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线立新分6石18立新东台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
2558	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线阿都分宝库电西分支3号宝库电西台区变压器	80	74.90%	12.16	12.16	否	否	无	23%	
2559	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线塘山小东分5号塘山小东公变台区变压器	10	81.04%	1.79	1.79	否	否	无	18%	
2560	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分开和北分支5号拜和北(新)电变压器	50	57.88%	16.06	16.06	否	否	无	11%	
2561	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线头东分支北1联电井公变变压器	50	44.52%	22.71	22.71	否	否	无	2%	
2562	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分开木支斗北向分支5号斗北向变压器	10	55.80%	3.45	3.45	否	否	无	-7%	
2563	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分南区新台支10号南区新电变压器	100	31.87%	58.13	58.13	否	否	无	11%	
2564	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线头东分支北1联电井公变变压器	200	21.94%	136.12	136.12	否	否	无	1%	
2565	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分会基向电支29号基基向电变压器	200	37.65%	104.69	104.69	否	否	无	3%	
2566	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分71石2号2号哥家电1号电井变压器	50	69.58%	10.21	10.21	否	否	无	379%	
2567	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分开木支33号开木电公变台区变压器	400	23.21%	267.16	267.16	否	否	无	11%	
2568	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分双管厂支宝库东分支2号宝库东变压器	200	66.67%	16.66	16.66	否	否	无	11%	
2569	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分171石1号库东四街东分支台区变压器	400	47.55%	189.79	189.79	否	否	无	30%	
2570	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分双管厂支宝库北分支19号宝库北变压器	100	71.29%	18.71	18.71	否	否	无	-2%	
2571	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分67石02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	4%	
2572	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线立新分2万公里塘场支26石15号机电井公变变压器	50	54.90%	17.52	17.52	否	否	无	-6%	
2573	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线立新南山新分26号南山乌公变台区变压器	100	61.68%	14.68	14.68	否	否	无	5%	
2574	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线113石1号北16号公变工棚场变压器	100	65.77%	24.23	24.23	否	否	无	-10%	
2575	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分96石03号机电井公变变压器	50	8.01%	41.00	41.00	否	否	无	-4%	
2576	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分开支1?号头东电公变台区变压器	100	38.89%	51.11	51.11	否	否	无	16%	
2577	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线阿都树分23号阿都树北公变台区变压器	200	32.48%	115.03	115.03	否	否	无	1%	
2578	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分南区新台支11号林场家属变压器	50	29.01%	25.49	25.49	否	否	无	3%	
2579	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分121石01号机电井公变变压器	50	67.01%	11.50	11.50	否	否	无	-20%	
2580	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线拜和分151石02号机电井公变变压器	50	1.46%	44.27	44.27	否	否	无	-4%	
2581	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线阿都树分5号宝库公变台区变压器	400	14.85%	300.62	300.62	否	否	无	6%	
2582	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线立新西分5号立新西宾公变台区变压器	100	77.24%	12.76	12.76	否	否	无	-6%	
2583	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10kV红树线立新南山新分32号南山新北公变台区变压器	100	37.61%	52.39	52.39	否	否	无	72%	
2584	国网库车县供电公司	那发镇66kV变电站	10kV红树线	10

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储放计划	计划储放完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
2640	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线吉龙分8号无家变压器	80	79.38%	8.51	8.51	否	否	无	-31%	
2641	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线吉龙分8号古龙变压器	400	20.25%	279.02	279.02	否	否	无	50%	
2642	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线国网分室第2号新型变压器	400	15.10%	299.59	299.59	否	否	无	50%	
2643	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线铂河分长兴支32号长兴变压器	400	15.54%	297.82	297.82	否	否	无	98%	
2644	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分泉河支31号泉河五变压器	200	10.76%	158.47	158.47	否	否	无	31%	
2645	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线铂河分铂号支96号铂河四0.1号电井变压器	50	27.16%	21.62	21.62	否	否	无	-58%	
2646	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线铂河分铂河支0号新河变压器	400	28.79%	244.86	244.86	否	否	无	21%	
2647	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线铂河分塑雨泉3号塑雨变压器	100	50.39%	31.69	31.69	否	否	无	26%	
2648	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线02号塑光一变压器	200	27.32%	105.36	105.36	否	否	无	2%	
2649	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线白家便变压器	50	61.70%	14.15	14.15	否	否	无	3%	
2650	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分泉河西3号泉河西变压器	200	24.38%	131.23	131.23	否	否	无	12%	
2651	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分新开支1号新共电变压器	200	20.27%	121.26	121.26	否	否	无	24%	
2652	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线白家分11右3号白家渠廊场台区变压器	100	50.64%	39.36	39.36	否	否	无	93%	
2653	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线吉龙分八家庄支03号八家庄公变台区变压器	200	17.47%	144.66	144.66	否	否	无	1%	
2654	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分林共支08号林共公变台区变压器	400	12.73%	309.08	309.08	否	否	无	-7%	
2655	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线65号支03号新安电加油站1号电井变压器	200	66.42%	47.16	47.16	否	否	无	2%	
2656	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分东共支04号东梁公变台区变压器	30	55.74%	10.28	10.28	否	否	无	13%	
2657	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分乐意支03号乐意公变台区变压器	400	19.21%	283.15	283.15	否	否	无	34%	
2658	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分共昌支27号4#线中电1号电井变压器	50	19.00%	35.50	35.50	否	否	无	14%	
2659	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分东昌支02号塑料81号变台变压器	200	34.88%	110.23	110.23	否	否	无	7%	
2660	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线和厚南分03号和厚南公变台区变压器	200	48.50%	83.00	83.00	否	否	无	26%	
2661	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线塑胶分11左02号机电井公变变压器	50	59.56%	15.22	15.22	否	否	无	-10%	
2662	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线1205号塘林东公变台区变压器	200	16.81%	146.38	146.38	否	否	无	1%	
2663	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线林共分08号林共公变台区变压器	200	14.94%	150.31	150.31	否	否	无	8%	
2664	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线塑胶分1塑胶分线2190号变压器	400	22.53%	265.80	265.80	否	否	无	18%	
2665	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线棚纺分塑支支13号塑支公变台区变压器	400	34.82%	220.74	220.74	否	否	无	294%	
2666	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分东昌支1613号西偏公变台区变压器	200	20.84%	138.31	138.31	否	否	无	10%	
2667	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线9213号塑安公变台区变压器	400	19.38%	282.49	282.49	否	否	无	33%	
2668	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线林共分14号东6号棚塑电泵北向1号电井变压器	50	60.00%	15.00	15.00	否	否	无	782%	
2669	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分东昌支东向02号东向公变台区变压器	400	18.78%	284.89	284.89	否	否	无	14%	
2670	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线林共分塑塘支03号棚塑公变台区变压器	400	11.55%	313.79	313.79	否	否	无	20%	
2671	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分东昌支93号南塘公变台区变压器	50	70.12%	9.94	9.94	否	否	无	8%	
2672	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线53号柱上变压器	100	61.65%	28.35	28.35	否	否	无	48%	
2673	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线林共分东共支190号变压器	100	22.76%	67.24	67.24	否	否	无	13%	
2674	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分乐意大棚支2号乐意大棚变压器	200	8.07%	163.85	163.85	否	否	无	28%	
2675	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线1121号塘林西公变台区变压器	200	32.40%	115.09	115.09	否	否	无	-6%	
2676	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分东昌支集中和03号角中变压器	400	14.79%	300.83	300.83	否	否	无	20%	
2677	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分林共支46号怀庆公变台区变压器	200	18.59%	142.82	142.82	否	否	无	2%	
2678	国网库车县供电公司	星光66kV变电站	10kV星十联线	10kV星十联线安全分2开口子变压器	50	10.67%	39.67	39.67	否	否	无		
2679	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线北部分2号北部开户区变压器	200	23.96%	132.08	132.08	否	否	无	107%	
2680	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线小大有分5公5号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2681	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV环东线	10kV环东线小城子分支1棚建立1号公变台区变压器	160	55.21%	55.41	55.41	否	否	无	1%	
2682	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线126石灰墙三一三队机电井公变变压器	50	25.12%	33.44	33.44	否	否	无	-33%	
2683	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV环东线	10kV环东线9号公变台区变压器	315	29.95%	189.17	189.17	否	否	无	26%	
2684	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线2#号分开关2号带开行区变压器	400	27.00%	251.99	251.99	否	否	无	20%	
2685	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线2#号分54.25号2#号塑机电井公变变压器	50	8.82%	42.09	42.09	否	否	无	1170%	
2686	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线塑厚分71左08号机电井公变变压器	50	12.11%	38.94	38.94	否	否	无	142%	
2687	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线5#号分1#电杆处变压器	200	38.80%	103.19	103.19	否	否	无	69%	
2688	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线成渠分10石号成渠东台区变压器	200	31.78%	116.45	116.45	否	否	无	44%	
2689	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV十星线	10kV十星线4#号分支1号变压器	50	44.12%	23.40	23.40	否	否	无	-54%	
2690	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线向仁分125/08号机电井公变变压器	50	12.51%	38.75	38.75	否	否	无	-64%	
2691	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线向仁分149号排仁北台区变压器	100	62.59%	27.41	27.41	否	否	无	14%	
2692	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV和兴线和静分质云支01台区2#配公用台区变压器	200	22.59%	134.83	134.83	否	否	无		
2693	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线柳皇支41台18#树东台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无		
2694	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线石发分平安支2号平安电台区变压器	200	12.27%	155.46	155.46	否	否	无	73%	
2695	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线分1号无电台区变压器	200	24.44%	131.11	131.11	否	否	无	81%	
2696	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线潘家分2号潘家电台区变压器	200	45.37%	89.27	89.27	否	否	无	14%	
2697	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线144东5号富民机机电井公变变压器	50	43.45%	23.28	23.28	否	否	无	23%	
2698	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分支塑支1号那发塑二台区变压器	100	44.70%	45.30	45.30	否	否	无	101%	
2699	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线柴家岭分27号柴家岭电台区变压器	200	15.59%	148.81	148.81	否	否	无	60%	
2700	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线富民北变分2号富民北台区变压器	50	62.43%	13.79	13.79	否	否	无	32%	
2701	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线19点9号产品销场分变压器	200	52.20%	105.60	105.60	否	否	无	3%	
2702	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线平原分2号平原电台区变压器	200	46.19%	87.61	87.61	否	否	无	4%	
2703	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线永德分9号支棚电台区变压器	200	15.05%	146.90	146.90	否	否	无	282%	
2704	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线照北山分七支四支01台号棚树电台区变压器	50	44.72%	45.28	45.28	否	否	无	3%	
2705	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线平原移动分平原新台2支2号平原新台变压器	100	52.12%	37.88	37.88	否	否	无	19%	
2706	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线解散分02号解散台2号台区变压器	160	40.21%	14.83	14.83	否	否	无	-2%	
2707	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线宜化分2号宜化台区变压器	400	14.96%	300.17	300.17	否	否	无	3%	
2708	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线柴家分2号柴家电台区变压器	400	17.42%	290.30	290.30	否	否	无	6%	
2709	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线风楼西分2号风楼西台区变压器	80	69.43%	16.46	16.46	否	否	无	2%	
2710	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线富民杉分09号富民杉号分变台区变压器	400	14.60%	301.62	301.62	否	否	无	53%	
2711	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线棚树西分40号棚发棚树西电变压器	50	30.06%	29.97	29.97	否	否	无	12%	
2712	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线铁电台2号台台区变压器	400	19.41%	282.36	282.36	否	否	无	2%	
2713	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线广丰分13石5石12号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2714	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线塑兴分9#4#4号机电井公变变压器	50	7.49%	41.26	41.26	否	否	无	11%	
2715	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线塑金分4号塑金台区变压器	200	9.19%	161.63	161.63	否	否	无	190%	
2716	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线平原移动分05石03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-17%	
2717	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分支塑分2号支塑电台区变压器	200	11.24%	157.52	157.52	否	否	无	108%	
2718	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线景景分2号景景村台区变压器	400	12.52%	309.90	309.90	否	否	无	23%	
2719	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线塑家分26号塑家电台区变压器	30	52.94%	11.12	11.12	否	否	无	4%	
2720	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线23号塑泉电井公变变压器	50	73.36%	7.32	7.32	否	否	无	-35%	
2721	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分石仁沟分支48号石仁沟新台变压器	50	68.18%	15.91	15.91	否	否	无	62%	
2722	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线风楼东分2号风楼东东台区变压器	200	27.43%	125.14	125.14	否	否	无	14%	
2723	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线上石仁分下石仁支2号下石仁东台区变压器	200	22.41%	135.19	135.19	否	否	无	34%	
2724	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线108石03号富民西机电井公变变压器	50	23.58%	33.21	33.21	否	否	无	4%	
2725	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线台前分6号台前变台区变压器	200	23.21%	133.58	133.58	否	否	无	121%	
2726	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线照北山分04石04号盐泉南电台变台区变压器	200	11.80%	152.28	152.28	否	否	无	203%	
2727	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线铜台分2号铜台电台区变压器	200	27.67%	124.67	124.67	否	否	无	46%	
2728	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线成分北分2石02号北台区变压器	200	51.51%	76.98	76.98	否	否	无	261%	
2729	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线大泉分12号东泉电台区变压器	200	51.63%	76.74	76.74	否	否	无	6%	
2730	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线潭腰树西分23号潭清棚树西电变压器	50	2.79%	43.60	43.60	否	否	无	311%	
2731	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴照北山分七支四支01台号北台区变压器	50	51.84%	19.08	19.08	否	否	无	21%	
2732	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴照北山分6石05号富民后机电井公变变压器	50	11.20%	39.40	39.40	否	否	无	-30%	
2733	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线潭清东分02号潭清东台区变压器	400	18.98%	284.06	284.06	否	否	无	43%	
2734	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线塑家岭分团结支33号团结电台区变压器	200	38.58%	158.83	158.83	否	否	无	46%	
2735	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线塑龙分04号塑龙电公变台区变压器	400	17.54%	289.85	289.85	否	否	无	46%	
2736	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线送仁分达仁新台支4号达仁新台台区变压器	50	62.21%	13.89	13.89	否	否	无	2%	
2737	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线106分11号塑龙公变机电井公变变压器	50	47.60%	21.20	21.20	否	否	无	6%	
2738	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线石家分41号石家电台区变压器	200	14.40%	151.21	151.21	否	否	无	9%	
2739	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV富蕴线	10kV富蕴线潭清东分02号潭清西电台区变压器	200	37.20%	104.48	104.48	否	否	无	269%	
2740	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线广丰分12石18号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2741	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分4号振兴南台区变压器	400	53.10%	227.62	227.62	否	否	无	412%	
2742	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV十安线	10kV十安线3大3安分支1号老村变压器	50	55.64%	17.18	17.18	否	否	无	-40%	
2743	安民66kV变电站	安民66kV变电站	10kV十安线	10kV十安线九大安分支西支013号十安西上变压器	100	74.98%	4.51	4.51	否	否	无	2%	
2744	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV昌十联线	10kV昌十联线安喜分支4平向支9号大平向台区变压器	100	62.82%	27.18	27.18	否	否	无	3%	
2745	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV昌顺线	10kV昌顺线4113号变压器	315	53.85%	113.86	113.86	否	否	无	-1%	
2746	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV昌顺线	10kV昌顺线07号变压器	200	36.24%	107.53	107.53	否	否	无	3%	
2747	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV昌顺线	10kV昌顺线02-1号变压器	315	24.70%	205.68	205.68	否	否	无	29%	
2748	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV昌顺线	10kV昌顺线大顺分22号变压器	200	46.49%	87.01	87.01	否	否	无	46%	
2749	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV防木线	10kV防木线送能分2东塘普安东台区变压器	200	3.45%	173.09	173.09	否	否	无	2%	
2750	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线西龙分12号变压器	200	30.67%	118.66	118.66	否	否	无	21%	
2751	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV昌十联线	10kV昌十联线曲库分4号变压器	160	44.28%	73.20	73.20	否	否	无	-6%	
2752	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV昌十联线	10kV昌十联线安喜分路东区2号路东区台区变压器	400	20.68%	277.28	277.28	否	否	无	12%	
2753	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线向仁18号机电井公变变压器	50	6.14%	41.72	41.72	否	否	无	-24%	
2754	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线双庙分14号东2号布山引号电井变压器	50	5.03%	42.49	42.49	否	否	无	43%	
2755	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线德兴东分1号台区变压器	200	31.50%	117.01	117.01	否	否	无	78%	
2756	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线双庙分5石支40号机电井公变变压器	50	4.73%	42.62	42.62	否	否	无	43%	
2757	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线布山分12号布山变压器	100	68.90%	21.11	21.11	否	否	无	3%	
2758	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线21石1号变压器	250	31.64%	145.90	145.90	否	否	无	23%	
2759	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线14#石2台区变压器	100	70.45%	19.55	19.55	否	否	无	22%	
2760	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线七下3号变压器	200	1.70%	176.61	176.61	否	否	无	-96%	
2761	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线双福分西村支20号变压器	200	35.98%	54.02	54.02	否	否	无	30%	
2762	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线塑业分54-1号金昌北变压器	200	36.73%	53.27	53.27	否	否	无	2%	
2763	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线福贵南支2号福贵南变压器	400	15.16%	299.36	299.36	否	否	无	19%	
2764	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线铺仁分塑片区02号塑片铺台区	100	27.77%	62.23	62.23	否	否	无		
2765	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线塑业分47号永昌电变压器	50	62.63%	13.68	13.68	否	否	无	8%	
2766	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV和兴线	10kV和兴线施德东分1号施德东变压器	400	7.18%	331.28	331.28	否	否	无	3%	
2767	安民66kV变电站	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线铂河分白卫号机电井公变变压器	50	30.24%	59.79	59.79	否	否	无	-46%	
2768	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线1058东分07东9#宝光西台区变压器	200	23.68%	132.65	132.65	否	否	无	24%	
2769	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线向兴分北力胜支17号北力胜台区变压器	200	22.35%	135.30	135.30	否	否	无	23%	
2770	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线卜下头新台2号下头新台区变压器	200	27.05%	125.91	125.91	否	否	无	190%	
2771	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分98号南力胜台区变压器	100	22.24%	67.76	67.76	否	否	无	155%	
2772	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV塘林线	10kV塘林线九岭分16石02号变压器	100	0.53%	89.48	89.48	否	否	无	-98%	
2773	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线塔南分21号变压器	315	35.13%	172.85	172.85	否	否	无	10%	
2774	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线柳树堡分塘场支1号塘场台区变压器	200	19.43%	141.14	141.14	否	否	无	-7%	
2775	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线大有南分24石02号机电井公变变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	0%	
2776	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线大有台区变压器	400	12.89%	308.05	308.05	否	否	无	18%	
2777	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线大小有分2号大小有台区变压器	200	18.00%	142.81	142.81	否	否	无	341%	
2778	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线122石17号银三机电井公变变压器	50	9.60%	40.17	40.17	否	否	无	4%	
2779	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线211号大头库电台区变压器	30	59.52%	8.14	8.14	否	否	无	4%	
2780	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线建业分宝山支7号宝山电台区变压器	200	11.13%	157.74	157.74	否	否	无	56%	
2781	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线供分修区支2号供电台区变压器	200	42.27%	94.46	94.46	否	否	无	24%	
2782	那发66kV变电站	那发66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分73号宜和电台区变压器	200	16.48%	159.05	159.05	否	否	无	-53%	
2783	和谐66kV变电站	和谐66kV变电站	10kV银三线	10kV银三线成福分10石02号方圆维修电台区变压器	100	34.04%	55.97	55.97	否	否	无	-33%	
2784	星光66kV变电站	星光66kV变电站	10kV环东线	10kV环东线小城子分小城子支2号公变台区变压器	400	33.72%	225.08	225.08	否	否	无	9%	
2785	公介66kV变电站	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线1103号变压器	315	48.56%	130.55	130.55	否	否	无	1%	
2786	安民66kV变电站	安民66kV变电站	10kV十安线	10kV十安线联邦分29#安民东变压器	315	18.11%	226.44	226.44	否	否	无	24%	
2787	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分解动支联塑线44号塑路分变台区变压器		50	59.30%	19.82	19.82	否	否	无	-2%	
2788	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV阿藏线	10kV阿藏线头岭分线支阿藏南台区变压器	200	15.53%	148.94	148.94	否	否	无	30%	
2789	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线1号过渡台区变压器	100	19.42%	70.58	70.58	否	否	无	-23%	
2790	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线向红1号都家街台区变压器	200	24.55%	201.80	201.80	否	否	无	9%	
2791	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线红石分9

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入阻断计划	计划阻断完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
2843	国网库车县供电公司	那发站66kV专电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分指出支1号鼎山变台区专线器	200	13.84%	152.32	152.32	否	否	无	-38%	
2844	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线沙友处用厂分支0203号箱电开公变专线器	50	38.27%	25.87	25.87	否	否	无	18%	
2845	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线仁义金2号箱电开仁义台区专线器	200	35.49%	109.03	109.03	否	否	无	18%	
2846	国网库车县供电公司	那发站66kV专电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分供山支箱岭分支19号箱岭电台区专线器	200	12.00%	155.99	155.99	否	否	无	2%	
2847	国网库车县供电公司	公介66kV专电站	10kV公前线	10kV公前线55石1#号变压器	250	20.63%	173.42	173.42	否	否	无	3%	
2848	国网库车县供电公司	那发站66kV专电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分134号北开台区专线器	100	17.18%	72.82	72.82	否	否	无	14%	
2849	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线百石分戚佰水库支12石4号变压器	100	18.90%	71.10	71.10	否	否	无	3%	
2850	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分戚佰点支5号戚佰西台区专线器	200	74.07%	7.97	7.97	否	否	无	5%	
2851	国网库车县供电公司	库车县110kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分线塔东店石英砂厂号箱电开公变专线器	50	5.61%	42.20	42.20	否	否	无	-15%	
2852	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线南山分8号变压器	100	55.08%	34.92	34.92	否	否	无	1%	
2853	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线南向分17号箱托电变压器	50	61.98%	14.01	14.01	否	否	无	4%	
2854	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线南向分53号箱托西南台区专线器	100	35.70%	13.30	13.30	否	否	无	15%	
2855	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老院分15号石7号支电2号电开变专线器	50	59.93%	15.03	15.03	否	否	无	22%	
2856	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线铺汇分66号铺汇变专线器	50	79.01%	5.48	5.48	否	否	无	-19%	
2857	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线古仁分2号古仁变压器	200	22.33%	135.34	135.34	否	否	无	64%	
2858	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线柏船分27号船电开变压器	50	3.46%	43.27	43.27	否	否	无	32%	
2859	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线141石26号大旺电源变台二分电开变压器	50	12.46%	38.72	38.72	否	否	无	0%	
2860	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线佰乡分10号佰乡南变压器	200	36.31%	107.38	107.38	否	否	无	14%	
2861	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线198号石4号燕山电1号电开变压器	50	20.93%	34.54	34.54	否	否	无	73%	
2862	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分120号供托西变压器	200	19.53%	140.95	140.95	否	否	无	0%	
2863	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分148号敬老电南变压器	100	46.67%	43.33	43.33	否	否	无	25%	
2864	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分133号敬老电北变压器	200	31.34%	117.31	117.31	否	否	无	1%	
2865	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏楊线敬老基分16号石11号供托电1号电开变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	2%	
2866	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分南山支3号燕山电台区专线器	200	46.56%	86.87	86.87	否	否	无	7%	
2867	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线佰乡分12号佰乡南变压器	100	0.16%	89.84	89.84	否	否	无	103%	
2868	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分67号上艺林台区专线器	400	15.92%	296.33	296.33	否	否	无	31%	
2869	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线280号田乐屯台区专线器	200	15.22%	14.96	14.96	否	否	无	55%	
2870	国网库车县供电公司	燕丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林5#台区专线器	50	6.13%	41.93	41.93	否	否	无	1405%	
2871	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分7石9号箱电东五组1号电开变压器	50	16.77%	36.61	36.61	否	否	无	-41%	
2872	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老一队支2口箱24电开变压器	50	22.33%	33.83	33.83	否	否	无	28%	
2873	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分线塔支11石2#电开变压器	50	15.86%	37.07	37.07	否	否	无	-67%	
2874	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线75+1号开台变压器	400	14.50%	301.99	301.99	否	否	无	80%	
2875	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分10支1号变压器	50	6.04%	41.98	41.98	否	否	无	-94%	
2876	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分34支4号变压器	50	22.63%	33.67	33.67	否	否	无	-2%	
2877	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬老分干托支37号干托变压器	100	53.53%	36.47	36.47	否	否	无	16%	
2878	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	水源线37#柱上变压器	50	73.04%	8.48	8.48	否	否	无	12%	
2879	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线合台2#08号变压器	200	31.52%	116.99	116.99	否	否	无	2%	
2880	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线005号变压器	400	77.95%	12.05	12.05	否	否	无	2%	
2881	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线04号变压器	100	72.71%	62.29	62.29	否	否	无	-24%	
2882	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV配雷线	10kV配雷线东沟分9号东沟变压器	100	17.86%	72.14	72.14	否	否	无	1%	
2883	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公前线	10kV公前线041#号变压器	315	46.98%	135.50	135.50	否	否	无	3%	
2884	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线普洛分17石2号普洛台区专线器	200	35.51%	108.92	108.92	否	否	无	0%	
2885	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线普洛分牛场支30号变压器	100	2.00%	87.94	87.94	否	否	无	-88%	
2886	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线园非头分015号箱台二队公变台区专线器	100	74.16%	15.84	15.84	否	否	无	0%	
2887	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线乌秀林分40号秀林公变台区专线器	200	18.25%	143.50	143.50	否	否	无	80%	
2888	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分拆东店支杆停刹晶厂分支3在16号箱电开公变专线器	50	35.64%	27.18	27.18	否	否	无	21%	
2889	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线卫星分13号公变台区专线器	50	50.32%	19.81	19.81	否	否	无	-1%	
2890	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线上祥分25号东恒电8号公变台区专线器	200	45.06%	89.87	89.87	否	否	无	8%	
2891	国网库车县供电公司	那发站66kV专电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分供山支五杆分支3号五丰电变压器	200	18.65%	142.70	142.70	否	否	无	2%	
2892	国网库车县供电公司	那发站66kV专电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分供山支铝杆分支2#22号电开变压器	200	16.10%	147.67	147.67	否	否	无	0%	
2893	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线石门分房分支2号台区专线器	200	24.30%	131.40	131.40	否	否	无	60%	
2894	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线石门分99号五1号鑫盛土黄牛场变压器	100	50.89%	39.11	39.11	否	否	无	26%	
2895	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分1分79号石71号变压器	200	17.10%	291.61	291.61	否	否	无	0%	
2896	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分康乐支26石03号机电井公变专线器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-100%	
2897	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分康乐支20号康乐台区专线器	100	39.99%	50.01	50.01	否	否	无	21%	
2898	国网库车县供电公司	安庆66kV专线	10kV煤矿线	10kV煤矿线北平煤矿分12+1石1号变压器	100	35.25%	54.75	54.75	否	否	无	12%	
2899	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分双联支2号双联河变电站器	100	69.61%	20.39	20.39	否	否	无	10%	
2900	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线雅库北支1号雅库北变压器	200	58.97%	62.05	62.05	否	否	无	11%	
2901	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分云杉支1号变压器	200	12.07%	155.86	155.86	否	否	无	0%	
2902	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线石门分贡台支双福支30石支05号变压器	50	48.33%	20.84	20.84	否	否	无	1%	
2903	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福支69号双福北台区专线器	200	40.45%	99.10	99.10	否	否	无	13%	
2904	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分110石支4号机电井变压器	50	0.41%	44.80	44.80	否	否	无	2%	
2905	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分127石2号变压器	100	5.70%	84.30	84.30	否	否	无	2%	
2906	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分118号石20号支2号机电井变压器	200	31.20%	117.40	117.40	否	否	无	-14%	
2907	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分双福支2号双福电台变压器	400	15.34%	298.63	298.63	否	否	无	12%	
2908	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分西岭支33号变压器	100	36.70%	53.30	53.30	否	否	无	31%	
2909	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分010号变压器	315	34.28%	175.19	175.19	否	否	无	6%	
2910	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分015号变压器	250	71.29%	46.78	46.78	否	否	无	11%	
2911	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分021号变压器	100	21.77%	68.23	68.23	否	否	无	-10%	
2912	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线百开分柳木支间潘分支013号河清电变压器	50	75.88%	7.06	7.06	否	否	无	9%	
2913	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线百开分柳木支81号柳木电公变台区专线器	100	37.74%	52.26	52.26	否	否	无	8%	
2914	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线百开分柳木支76号渡云电公变台区专线器	100	24.02%	55.98	55.98	否	否	无	3%	
2915	国网库车县供电公司	柳营66kV变电站	10kV营二线	10kV营厂线仓垦分变热卫支1号支静工电变压器	80	24.25%	52.20	52.20	否	否	无	3%	
2916	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分安东四支11号安东四台区专线器	200	30.11%	119.78	119.78	否	否	无	14%	
2917	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线04号（下）35[2]变压器	315	64.23%	111.58	111.58	否	否	无	1%	
2918	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线普洛89+1石05号机电井公变变压器	50	3.79%	43.11	43.11	否	否	无	20%	
2919	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线老场分104石01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	33%	
2920	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线老场分80石30号机电井公变变压器	50	31.67%	29.17	29.17	否	否	无	2%	
2921	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分7厢支28号厂厢台区专线器	315	23.51%	209.44	209.44	否	否	无	13%	
2922	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分北前西支2号北前西台区专线器	100	72.67%	17.33	17.33	否	否	无	9%	
2923	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线园非分区分8号白杨场电台区专线器	50	47.20%	21.40	21.40	否	否	无	2%	
2924	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆都线	10kV昆都线公厅分006号变压器	400	38.16%	207.36	207.36	否	否	无	5%	
2925	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线玉兴分19号玉兴电台区专线器	200	12.50%	155.01	155.01	否	否	无	-21%	
2926	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线玉兴分1号玉兴变压器	50	80.69%	24.66	24.66	否	否	无	1%	
2927	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线玉兴分2号玉兴电变压器	200	28.99%	122.02	122.02	否	否	无	21%	
2928	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线（左）2[2]号变压器	30	78.97%	3.21	3.21	否	否	无	16%	
2929	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线04号变压器	315	43.73%	140.74	140.74	否	否	无	2%	
2930	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线贡台分支2号贡台变压器	200	26.59%	107.01	107.01	否	否	无	11%	
2931	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线石门分贡台支2[3]号变压器	100	13.13%	76.87	76.87	否	否	无	-63%	
2932	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线秀丰分6[2]号秀丰电台区专线器	200	20.15%	139.70	139.70	否	否	无	9%	
2933	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线秀丰分斜板支40号斜板变压器	200	20.43%	139.14	139.14	否	否	无	8%	
2934	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分74甘潜支杆台区专线器	315	29.21%	192.95	192.95	否	否	无	28%	
2935	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬达东队分2号宏达东队变压器	200	50.06%	79.88	79.88	否	否	无	7%	
2936	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线敬立分19号新立电台区专线器	100	55.31%	3.47	3.47	否	否	无	2%	
2937	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线99分07号机电井公变	50	0.00%	44.97	44.97	否	否	无	2%	
2938	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线双功分雅鸣支08号雅鸣电公变专台区专线器	80	74.33%	12.54	12.54	否	否	无	6%	
2939	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线双功分雅鸣支81石39号机电井公变	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2940	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线01号左分11号支路	315	11.30%	247.71	247.71	否	否	无	-41%	
2941	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线柏楊分1号柏楊电西变压器	200	18.03%	143.93	143.93	否	否	无	2%	
2942	国网库车县供电公司	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线柏楊分2号柏楊电东变压器	50	18.21%	35.65	35.65	否	否	无	-93%	
2943	国网库车县供电公司	安庆66kV专线	10kV煤矿线	10kV煤矿线营云分4号登云变压器	400	26.30%	254.82	254.82	否	否	无	68%	
2944	国网库车县供电公司	安庆66kV专线	10kV煤矿线	10kV煤矿线新开分0105号新开变压器	80	67.53%	17.98	17.98	否	否	无	0%	
2945	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线02分01号机电井公变	50	31.26%	29.37	29.37	否	否	无	-93%	
2946	国网库车县供电公司	昆秀66kV变电站（用户）	10kV柏楊线	10kV柏楊线08号主街屯公变台区专线器	100	43.99%	46.01	46.01	否	否	无	3%	
2947	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营二线	10kV营厂线向阳分41号向阳变压器	200	74.49%	31.02	31.02	否	否	无	15190%	
2948	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线加分22[3]号机电台区专线器	400	8.83%	225.88	225.88	否	否	无	0%	
2949	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线九加分铁山支67号铁山一队台区专线器	200	15.60%	148.80	148.80	否	否	无	-7%	
2950	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线林场家属分源森廊场支54号源森廊场专线器	200	16.19%	73.81	73.81	否	否	无	58%	
2951	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线7#分2号机电井公变	400	13.22%	307.11	307.11	否	否	无	124%	
2952	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线林场家属分源森廊场支7石1号林场变压器	200	19.09%	140.62	140.62	否	否	无	-6%	
2953	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线九加分林丰支11号林丰台区变压器	200	23.31%	133.37	133.37	否	否	无	130%	
2954	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV万柳线	10kV万柳线林场家属分源森廊场支14号兴顺养殖场	100	31.21%	68.97	68.97	否	否	无	-77%	
2955	那发站66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV钢台线	10kV钢台线上家英雕分1号上家英雕专台区专线器	200	29.25%	18.23	18.23	否	否	无	119%	
2956	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营二线	10kV营厂线仓垦分[1]楚支二段2号二段变压器	200	24.39%	131.00	131.00	否	否	无	28%	
2957	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分30石10号水泉屯变压1号电开变压器	50	66.14%	11.93	11.93	否	否	无	3%	
2958	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线神树分神戍支72号神戍三队变压器	100	13.47%	76.53	76.53	否	否	无	4%	
2959	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线神树分神戍支40石1号神戍一队变压器	200	25.64%	122.72	122.72	否	否	无	2%	
2960	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分城营支24号城营变压器	200	48.27%	83.46	83.46	否	否	无	31%	
2961	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分城营支17石10号城营南台区专线器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	8%	
2962	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线向阳分石4号宝宁西台区专线器	200	3.43%	173.33	173.33	否	否	无	3566%	
2963	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线神树分神戍支神戍二队支2号神戍二队变压器	50	58.45%	15.77	15.77	否	否	无	8%	
2964	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线向阳分23石05号机电井公变变压器	50	4.37%	42.81	42.81	否	否	无	2%	
2965	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线红岭万雅分071号雅宁电1号电开变压器	50	36.43%	26.78	26.78	否	否	无	2%	
2966	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线神树分神戍支李家街支12石06号机电井公变变压器	50	64.20%	12.90	12.90	否	否	无	14%	
2967	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分[1]楚支二段2号[2]楚变电[1]号电开变压器	50	54.23%	7.86	7.86	否	否	无	2%	
2968	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分融宫支22石39号融宫大厩户1号电开变压器	50	19.48%	35.26	35.26	否	否	无	-17%	
2969	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线神树分神戍支李家街支35石15号机电井公变变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	14%	
2970	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分城营支9石1号城营变压器	400	9.63%	321.41	321.41	否	否	无	0%	
2971	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线189石61号机电井公变变压器	50	10.75%	39.63	39.63	否	否	无	-44%	
2972	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线神树分神树支1号神树变压器	200	50.52%	78.97	78.97	否	否	无	32%	
2973	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分2053号仓垦变压器支西口1号电开变压器	50	36.08%	26.71	26.71	否	否	无	2%	
2974	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线仓垦分景雅支2号景雅变压器	200	38.50%	103.00	103.00	否	否	无	17%	
2975	柳营66kV专电站	柳营66kV变电站	10kV营一线	10kV营厂线清宁分2号清宁变压器	400	12.08%	311.70	311.70	否	否	无	7%	
2976	公介66kV专电站	公介66kV变电站	10kV配雷线	10kV配雷线向分2号西向变压器	50	68.23%	10.88	10.88	否	否	无	7%	
2977	公介66kV专电站	公介66kV变电站	10kV配雷线	10kV配雷线生物分5号变压器	50	65.58%	17.21	17.21	否	否	无	7%	
2978	公介66kV专电站	玻璃66kV变电站	10kV玻木线	10kV玻木线达德分28号达德电台变台区专线器	100	77.35%	6.33	6.33	否	否	无	17%	
2979	公介66kV专电站	公介66kV变电站	10kV工业园线	10kV工业园线05[1]号变压器	200	69.51%	60.90	60.90	否	否	无	0%	
2980	昆秀66kV专电站	昆秀66kV变电站	10kV昆都线	10kV昆都线02号变压器	315	18.84%	224.15	224.15	否	否	无	-2%	
2981	柏楊66kV变电站	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线隆化分2[2]号隆化台变压器	200	19.70%	140.47	140.47	否	否	无	23%	
2982	玻璃66kV变电站	玻璃66kV变电站	10kV玻璃线	10kV玻璃线北向分斗台支26号斗台电台变台区专线器	100	24.47%	19.66	19.66	否	否	无	5%	
2983	柏楊66kV变电站	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福支68号双福变压器	400	14.84%	300.64	300.64	否	否	无	8%	
2984	柏楊66kV变电站	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福支铁门分9号变压器	200	2.31%	175.38	175.38	否	否	无	8%	
2985	柏楊66kV变电站	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线石门分双福支39号石石27号变压器	100	5.79%	84.21	84.21	否	否	无	2520%	
2986	柏楊66kV变电站	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双福分112号支公电变压器	100	57.55%	32.45	32.45	否	否	无	-6%	
2987	柏楊66kV变电站	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏楊线双福分129号分号楼南台[1]号电开变压器	50	27.95%	31.03	31.03	否	否	无	2%	
2988	公介66kV专电站	公介66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线西北分5号变压器	200	15.08%	149.84	149.84	否	否	无	5%	
2989	柏楊66kV变电站	柏楊66kV变电站	10kV柏托线	10kV柏托线双百支公前分支3号公前变压器	400	15.46%	298.16	298.16	否	否	无	9%	
2990	昆秀66kV变电站（用户）	昆秀66kV变电站	10kV柏楊线	10kV柏楊线老场分基雨新电井[1]石1号河东变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	2%	
2991	昆秀66kV

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
3046	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分范店变10号范店东台区变压器	100	69.28%	20.72	20.72	否	否	无	-13%	
3047	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV铂榆线	10kV铂榆线老场分到右10号机电井分变变压器	50	38.63%	25.68	25.68	否	否	无	3%	
3048	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV铜城线	10kV铜城线23号变压器	315	47.13%	135.04	135.04	否	否	无	22%	
3049	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德兴西分42号台区变压器	100	52.19%	37.81	37.81	否	否	无	6%	
3050	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV1柏兴线北达分2号宏达电台区变压器	400	14.86%	300.57	300.57	否	否	无	57%	
3051	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九加分12次号和硕东台区变压器	100	18.80%	71.21	71.21	否	否	无	107%	
3052	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九加分古仁龙3号古仁台区变压器	80	79.48%	8.41	8.41	否	否	无	-7%	
3053	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九加分66元1号变压器	400	0.00%	339.75	339.75	否	否	无	1%	
3054	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九加分北区支4号和东台区变压器	400	31.80%	232.46	232.46	否	否	无	-2%	
3055	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分钢鸣支北沟蛙天来西07号天来西变压器	20	51.47%	3.85	3.85	否	否	无	13%	
3056	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV阿兵线	10kV阿兵线三中分7号公变台区变压器	50	74.21%	7.84	7.84	否	否	无	11%	
3057	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV和硕线	10kV和硕线分10号变压器	50	64.69%	12.66	12.66	否	否	无	33%	
3058	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分马神庙变10号马神庙台区变压器	200	22.05%	135.89	135.89	否	否	无	20%	
3059	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV建设线	10kV建设线供头分24号台区号电井变压器	50	18.86%	35.72	35.72	否	否	无	-18%	
3060	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线柏榆东分1号柏榆屯东变压器	400	27.33%	250.68	250.68	否	否	无	98%	
3061	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线分32东分07号机电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3062	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线皇兴乙分管兴乙变压器	400	60.29%	118.45	118.45	否	否	无	39%	
3063	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线53号变压器	250	25.18%	162.05	162.05	否	否	无	2%	
3064	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线60号变压器	315	16.52%	231.45	231.45	否	否	无	-1%	
3065	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线雪芳甲分管芳甲变压器	400	20.65%	277.40	277.40	否	否	无	0%	
3066	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和硕甲分和硕甲变压器	400	49.58%	161.68	161.68	否	否	无	20%	
3067	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线雅致家属分配雅致家属变压器	400	7.21%	331.16	331.16	否	否	无	84%	
3068	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线万和分万和变压器	400	25.48%	138.10	138.10	否	否	无	42%	
3069	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分东平向支29号小东平向台区变压器	80	79.09%	8.33	8.33	否	否	无	49%	
3070	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公红线	10kV公红线（右）18号变压器	50	25.41%	22.30	22.30	否	否	无	2%	
3071	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公红线	10kV公红线（右）22号变压器	315	10.80%	248.49	248.49	否	否	无	16%	
3072	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线建化气分南昆热支2左1号变压器	315	27.40%	197.19	197.19	否	否	无	18%	
3073	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线分到5线路电供井变压器	50	0.00%	16.95	16.95	否	否	无	-10%	
3074	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双扇分6厅东7号机电井变压器	50	23.66%	33.17	33.17	否	否	无	6%	
3075	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双扇分5东五2号机电井变压器	50	9.32%	40.34	40.34	否	否	无	19%	
3076	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双扇分中山支2号中山电井变压器	100	57.70%	32.30	32.30	否	否	无	2%	
3077	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双扇分6厅东2井号机电井变压器	50	45.47%	22.26	22.26	否	否	无	27%	
3078	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双扇分5东五2号机电井变压器	50	14.45%	37.77	37.77	否	否	无	244%	
3079	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公红线	10kV公红线（右）18号变压器	315	66.90%	104.27	104.27	否	否	无	6%	
3080	国网库车县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV1柏兴线青丰分线云龙5号台区变压器	400	28.92%	244.33	244.33	否	否	无	5%	
3081	国网库车县供电公司	阿艾66kV变电站	10kV阿阳线	10kV阿阳线阳都分用家支2号用家公变台区变压器	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	5%	
3082	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铂榆线	10kV铂榆线柏分厅水支2左4D4号机电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3083	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV铂榆线	10kV铂榆线74右03号机电井公变变压器	50	44.90%	22.55	22.55	否	否	无	-19%	
3084	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线雪芳乙分管芳乙变压器	50	15.90%	37.02	37.02	否	否	无	29%	
3085	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九加分九加支3号九加台区变压器	200	28.60%	122.81	122.81	否	否	无	71%	
3086	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线后辛分小后辛支3号小后辛电井变压器	100	53.36%	56.64	56.64	否	否	无	29%	
3087	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线雪山分2号红山电井变压器	50	25.12%	22.44	22.44	否	否	无	-14%	
3088	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线玉杆分2号玉杆屯台区变压器	100	62.32%	27.68	27.68	否	否	无	21%	
3089	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线65+15万1号变压器	200	34.94%	110.12	110.12	否	否	无	1%	
3090	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线221东2号屋搬迁1号变压器	50	20.63%	34.08	34.08	否	否	无	6%	
3091	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铂榆线	10kV铂榆线柏都分营木支东客分支4号东客变电站	200	10.90%	158.21	158.21	否	否	无	67%	
3092	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线220东225号机电井公变变压器	50	7.13%	41.43	41.43	否	否	无	279%	
3093	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线昆仑佳苑小区东6D8号机电井公变变压器	50	8.88%	40.56	40.56	否	否	无	-54%	
3094	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV铜城线	10kV铜城线23号变压器	315	45.10%	141.43	141.43	否	否	无	0%	
3095	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线后辛分小后辛支6号小后辛变压器	200	40.88%	98.25	98.25	否	否	无	8%	
3096	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV铂榆线	10kV铂榆线103左19号机电井公变变压器	50	15.05%	37.47	37.47	否	否	无	8%	
3097	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV资厂线	10kV资厂线金皇分30右4左1号皇皇变压器	400	26.26%	254.98	254.98	否	否	无	4%	
3098	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线后辛分25牙营山电台区变压器	400	22.29%	271.83	271.83	否	否	无	0%	
3099	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线152左01号机电井公变变压器	50	53.75%	18.13	18.13	否	否	无	-32%	
3100	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV公红线	10kV公红线（右）52号变压器	315	26.79%	199.11	199.11	否	否	无	6%	
3101	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分产煤支20左10号机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	否	否	无	8%	
3102	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分广顺支广顺南台区变压器	200	10.90%	158.07	158.07	否	否	无	3%	
3103	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV安泰线广顺分需组村1右05号机电井公变变压器	50	73.15%	8.43	8.43	否	否	无	-1%	
3104	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线大明分96号变压器	400	26.11%	255.46	255.46	否	否	无	8%	
3105	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线大明分19号右8号大明电1号电井变压器	50	51.37%	19.32	19.32	否	否	无	70%	
3106	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线铁厨分永宁支003号对面变压器	200	37.14%	105.73	105.73	否	否	无	26%	
3107	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线11右01号变压器	100	0.00%	89.62	89.62	否	否	无	-	
3108	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线16+001号变压器	315	22.09%	212.04	212.04	否	否	无	-3%	
3109	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线001号变压器	200	21.71%	136.59	136.59	否	否	无	-29%	
3110	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白右分2-1号交1号变压器	200	20.76%	138.48	138.48	否	否	无	130%	
3111	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆丰联线	10kV昆丰联线安泰分元宝向支3号元宝向台区变压器	200	34.32%	111.36	111.36	否	否	无	10%	
3112	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线团区分红旗支01号变压器	315	26.27%	200.75	200.75	否	否	无	6%	
3113	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线16右003号湖杆变压器	400	55.54%	17.23	17.23	否	否	无	6%	
3114	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大部分020号高皮辅变压器	200	23.82%	132.35	132.35	否	否	无	4%	
3115	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线宾馆分大厅支02号变压器	315	53.57%	108.47	108.47	否	否	无	1%	
3116	国网库车县供电公司	和硕66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九加分74左03号机电井公变变压器	50	3.80%	43.07	43.07	否	否	无	-99%	
3117	国网库车县供电公司	安庆66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大部分王家向支020号王家向下变压器	100	72.20%	3.53	3.53	否	否	无	12%	
3118	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线公厅变压器	250	22.80%	142.86	142.86	否	否	无	22%	
3119	国网库车县供电公司	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线公厅变压器	100	60.82%	29.18	29.18	否	否	无	47%	
3120	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线东升分线2315右长租商会变台区变压器	200	20.08%	139.83	139.83	否	否	无	-	
3121	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线派克线罐子山分20号变台区变压器	200	18.90%	142.20	142.20	否	否	无	10%	
3122	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线东升分兴支2315号兴支台区变压器	100	52.06%	57.94	57.94	否	否	无	5%	
3123	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北改支02号长虹北台区变压器	30	74.23%	4.72	4.72	否	否	无	17%	
3124	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线北向分08号皇北东台变压器	100	44.31%	13.71	13.71	否	否	无	-24%	
3125	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分兵支北23号兵支台区变压器	315	9.18%	254.60	254.60	否	否	无	79%	
3126	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹西支后华402号营家互助变压器	200	29.63%	12.11	12.11	否	否	无	6%	
3127	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支15右13号东升西台变台区变压器	50	61.00%	14.50	14.50	否	否	无	-9%	
3128	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线665左23右21号惠知果园电井变压器	30	0.03%	44.97	44.97	否	否	无	2%	
3129	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV铁门线	10kV铁门线铁兴分兵支对面号分支1号对面台变压器	100	36.02%	10.20	10.20	否	否	无	5%	
3130	国网库车县供电公司	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线314号新文变台区变压器	400	11.02%	315.91	315.91	否	否	无	44%	
3131	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线南向分44右04号机电井公变变压器	50	12.06%	38.97	38.97	否	否	无	12%	
3132	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北改支03号长虹西台变台区变压器	100	77.20%	12.75	12.75	否	否	无	-14%	
3133	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线78右24号机电井公变变压器	50	38.46%	38.46	38.46	否	否	无	-12%	
3134	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线4865右17号惠知北前期11右28号井变压器	50	27.40%	31.26	31.26	否	否	无	16%	
3135	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分移动支旅德时17号旅德大棚变压器	10	20.34%	6.97	6.97	否	否	无	-18%	
3136	国网库车县供电公司	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV新祥线上安分棉家支02号棉家安台变台区变压器	200	10.32%	159.37	159.37	否	否	无	13%	
3137	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线派克子山分02右10号建厂机电井公变变压器	50	14.27%	37.82	37.82	否	否	无	18%	
3138	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分加意支05号加意公变台区变压器	400	13.21%	307.16	307.16	否	否	无	-17%	
3139	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北向蛙天来西09左12号机电井公变变压器	50	58.98%	24.90	24.90	否	否	无	34%	
3140	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北改支04号长虹北向变压器	100	76.06%	63.24	63.24	否	否	无	-15%	
3141	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线南向分特厚支31号特厚电台变台区变压器	400	12.81%	308.77	308.77	否	否	无	5%	
3142	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线南侧分96号高桩屯号公变台区变压器	400	56.08%	135.67	135.67	否	否	无	43%	
3143	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV1棉花场南小分27右4号东布马公变台区变压器	400	82.48%	230.06	230.06	否	否	无	43%	
3144	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线里华分80左09号机电井公变变压器	50	14.36%	37.82	37.82	否	否	无	226%	
3145	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支04左02号机电井公变变压器	100	64.27%	25.73	25.73	否	否	无	-	
3146	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北向蛙天来西12号北向四号变压器	200	76.26%	1.77	1.77	否	否	无	74%	
3147	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线137号泉北西公变台区变压器	315	21.28%	216.47	216.47	否	否	无	7%	
3148	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线子山分92右03号派克线南侧机电1电井变压器	50	23.26%	33.33	33.33	否	否	无	8317%	
3149	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线南向分宝贵支04号宝贵电台变台区变压器	200	19.33%	141.33	141.33	否	否	无	28%	
3150	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线文兴分2号文兴屯电台区变压器	400	10.77%	316.93	316.93	否	否	无	-2%	
3151	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线里老东分015号老东屯公变台区变压器	100	23.99%	56.01	56.01	否	否	无	14%	
3152	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支28左01号机电井公变变压器	50	49.88%	20.06	20.06	否	否	无	-57%	
3153	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线城子山分5右03号机电井公变变压器	30	17.57%	36.21	36.21	否	否	无	61%	
3154	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线温泉分95号普惠屯台变变压器	400	12.80%	308.81	308.81	否	否	无	0%	
3155	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV新祥线212左4号新祥北台变台区变压器	200	17.10%	145.80	145.80	否	否	无	9%	
3156	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线北向分40左12号天兴屯元来普向电井变压器	200	79.47%	5.27	5.27	否	否	无	-57%	
3157	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分孔雀家一队支119号家一队变台区变压器	100	47.59%	42.04	42.04	否	否	无	-2%	
3158	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分红雷支14号红雷东公变台区变压器	400	24.95%	260.20	260.20	否	否	无	28%	
3159	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线北向分20左15号天兴屯东北台变变压器	50	78.34%	5.73	5.73	否	否	无	0%	
3160	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV新祥线宝兴分03号新祥北1号电井28	50	11.81%	39.10	39.10	否	否	无	51%	
3161	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支南向蛙天来西09左13号机电井公变变压器	100	21.13%	68.87	68.87	否	否	无	-9%	
3162	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线仁普分29号仁普台区变压器	200	22.20%	135.60	135.60	否	否	无	-15%	
3163	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线东升分煤基支棵木甸02号棵木公变台区变压器	100	59.81%	30.19	30.19	否	否	无	6%	
3164	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV白泉线团兴分花果山支35号台区变压器	100	13.14%	76.86	76.86	否	否	无	2%	
3165	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV新祥线呈龙向分09号呈龙向025号台区变压器	100	19.30%	70.20	70.20	否	否	无	14%	
3166	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线内渠东分05号内渠东公变台区变压器	100	25.56%	64.44	64.44	否	否	无	-	
3167	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太升分煤基支花号煤炭公变台区变压器	400	17.25%	290.99	290.99	否	否	无	13%	
3168	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华林场支山南11号太山分区变压器	200	24.81%	122.33	122.33	否	否	无	10%	
3169	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线203号景华东公变台区变压器	50	66.45%	11.78	11.78	否	否	无	-21%	
3170	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线温泉分19号温泉公变台区变压器	100	32.25%	115.55	115.55	否	否	无	2%	
3171	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线新北六队分03号北23号新家向1号电井变压器	50	73.94%	8.03	8.03	否	否	无	11%	
3172	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线紫泉分14号右12号文武屯小四区1号北井变压器	50	35.45%	27.27	27.27	否	否	无	16%	
3173	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线温泉分19号温泉公变台区变压器	50	41.42%	48.58	48.58	否	否	无	48%	
3174	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV新祥线南永分8右15号东棚盘间1-2号电井变压器	50	14.53%	37.74	37.74	否	否	无	-36%	
3175	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支金杨南和04号金杨南变台区变压器	400	22.36%	270.55	270.55	否	否	无	6%	
3176	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支31号金旭北公变台区变压器	400	27.29%	290.43	290.43	否	否	无	0%	
3177	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV新祥线南永分8右15号东棚盘间1-2号电井变压器	50	43.84%	23.08	23.08	否	否	无	-46%	
3178	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线东升分102-1号养禾东公变台区变压器	100	39.48%	50.52	50.52	否	否	无	5%	
3179	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线温泉分孔雀支20号红龙变台区变压器	100	24.56%	65.44	65.44	否	否	无	8%	
3180	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV柏祥线断东分08右2号小区3公变台区变压器	400	8.70%	324.96	324.96	否	否	无	8%	
3181	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支110号鹤鸣南公变台区变压器	200	44.58%	90.84	90.84	否	否	无	41%	
3182	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分标准支115号标准东公变台区变压器	100	70.59%	29.05	29.05	否	否	无	11%	
3183	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线114右01号皇北机电井公变变压器	50	53.18%	18.41	18.41	否	否	无	0%	
3184	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分建之2右1号建之公变台区变压器	200	24.23%	131.54	131.54	否	否	无	108%	
3185	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线古庙子分26右2号古庙子二组公变台区变压器	200	9.62%	160.76	160.76	否	否	无	144%	
3186	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹支08左1号变压器	100	72.68%	17.32	17.32	否	否	无	5%	
3187	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV白泉线	10kV派克线子山分20右2号机电井公变变压器	50	5.12%	42.44	42.44	否	否	无	2%	
3188	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线东供热分001号变压器	200	60.13%	59.74	59.74	否	否	无	42%	
3189	石岭66kV变电站（用户）	石岭66kV变电站	10kV天德线	10kV天德线东升分05号张家营公变台区变压器	200	23.02%	133.96	133.96	否	否	无	5%	
3190	昆齐66kV变电站	昆齐66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线大明分14号变压器	100	76.88%	12.12	12.12	否	否	无	2%	
3191	阳霞66kV变电站	阳霞66kV变电站	10kV阳鱼线	10kV阳鱼线里华分95号成熟屯台区变压器	50	72.68%	8.66	8.66	否	否	无	6%	
3192	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV派克线南向分新疆南支02号公变台区变压器	400	12.14%	311.44	311.44	否	否	无	67%	
3193	派克66kV变电站	派克66kV变电站	10kV新祥线	10kV新祥线福兴二场分22号公变台区变压器	200	1.01%	82.79	82.79	否	否	无	5%	
3194	派克66kV变电站	派克66kV变电

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷需申时间	是否纳入错峰计划	计划错峰完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
3249	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久宏分接室内支01#号徐家河变压器	200	17.93%	144.15	144.15	否	否	无	-8%	
3250	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久宏分庄家支011号台家大院变压器	50	51.86%	19.07	19.07	否	否	无	5%	
3251	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线稳阳分257号北威电1号井平变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
3252	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线稳阳分北城支002号北城变压器	400	10.48%	318.08	318.08	否	否	无	0%	
3253	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线西延分018号西延综变压器	200	8.76%	162.49	162.49	否	否	无	8%	
3254	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线西延分018号北安河变压器	200	13.05%	153.90	153.90	否	否	无	6%	
3255	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线稳阳分永宁支008号永宁变压器	200	23.22%	133.56	133.56	否	否	无	6%	
3256	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线稳阳分57号北康电井下2号井间出口号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
3257	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久宏分接室分01号华久宏变压器	200	68.51%	42.98	42.98	否	否	无	8%	
3258	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久宏分接室分支005号制心变压器	200	14.20%	151.60	151.60	否	否	无	185%	
3259	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分线出二队支1号铁山二队台区变压器	200	10.23%	159.55	159.55	否	否	无	269%	
3260	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站（用户）	10kV铂翰线	10kV铂翰线九德分支010号开祥电1号井台区变压器	200	20.71%	118.84	118.84	否	否	无	12%	
3261	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线向阳分实宁支4号宝宁变压器	400	22.26%	270.96	270.96	否	否	无	206%	
3262	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂翰线	10kV铂翰线红五1号油田井式变压器台区	400	0.09%	359.63	359.63	否	否	无	40%	
3263	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线红五1号油田北伏变压器台区	400	0.10%	359.62	359.62	否	否	无	47%	
3264	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV机械线	10kV机械线祥和分产甲出支2号新钾业公变台区变压器	100	58.52%	31.48	31.48	否	否	无	22%	
3265	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线高祥分125号敬业村台区变压器	200	24.74%	130.52	130.52	否	否	无	113%	
3266	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线东井分16号东平电变压器	200	75.52%	7.24	7.24	否	否	无	153%	
3267	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分序架南支18号李家助台区变压器	100	55.51%	34.49	34.49	否	否	无	-2%	
3268	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线金祥分5号金星电台区变压器	200	47.21%	85.59	85.59	否	否	无	43%	
3269	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线高祥分1号森林电台区变压器	400	21.65%	273.39	273.39	否	否	无	8%	
3270	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线155号东安电台区变压器	400	29.16%	243.37	243.37	否	否	无	111%	
3271	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线金岛分支宁安5号东平变压器	200	64.20%	25.74	25.74	否	否	无	187%	
3272	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线小水安分1号小水安电台区变压器	200	13.23%	153.54	153.54	否	否	无	93%	
3273	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线大唐分支营2022台区台区变压器	200	97.85%	9.73	9.73	否	否	无	208%	
3274	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线福榆分28号福榆电公变台区变压器	50	77.35%	6.32	6.32	否	否	无	27%	
3275	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线60号左41号贵来电1号井平变压器	50	79.25%	5.38	5.38	否	否	无	-15%	
3276	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线建筑分101号晨联电台区变压器	100	47.68%	42.32	42.32	否	否	无	14%	
3277	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分前东支24左2号万首台区变压器	200	34.96%	110.09	110.09	否	否	无	-6%	
3278	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分北云支22号小北电台区变压器	200	14.29%	151.42	151.42	否	否	无	10%	
3279	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV铂翰线	10kV铂翰线12+14右10号变压器	200	13.44%	153.13	153.13	否	否	无	-20%	
3280	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线185右02号探索村机电井公变变压器	50	0.03%	44.97	44.97	否	否	无	-88%	
3281	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线古拉子分51号大形电元多背向果电井变压器	50	74.89%	7.55	7.55	否	否	无	18%	
3282	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线西分29号兴西东台区台区变压器	400	20.36%	278.56	278.56	否	否	无	-32%	
3283	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线武功分10左1号变压器	200	99.54%	60.91	60.91	否	否	无	0%	
3284	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线武功分47号武功电公变台区变压器	400	21.45%	274.21	274.21	否	否	无	-4%	
3285	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线力福七队分9号力福七队电公变台区变压器	200	21.69%	136.62	136.62	否	否	无	14%	
3286	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线北支分6右08号机电井变压器	50	46.42%	21.79	21.79	否	否	无	60%	
3287	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线安泰分南北支11右06号机电井变压器	50	69.90%	12.05	12.05	否	否	无	185238%	
3288	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线安泰分南北支31右03号柳树台区变压器	200	32.22%	75.56	75.56	否	否	无	17%	
3289	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线安泰分南北支61右01号柳泉台区变压器	400	13.80%	304.81	304.81	否	否	无	8%	
3290	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线大唐分支德隆支52号德隆台区变压器	100	46.28%	43.72	43.72	否	否	无	4%	
3291	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线大唐分支新街支9号王家街台区变压器	50	61.94%	14.03	14.03	否	否	无	2%	
3292	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线晚出分小七队支27号小七队台区变压器	100	19.34%	70.66	70.66	否	否	无	39%	
3293	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线舞蹈分022支2号变压器	160	1.80%	141.12	141.12	否	否	无	88%	
3294	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线安福分151右01号雪菊台区变压器	200	38.15%	103.70	103.70	否	否	无	-1%	
3295	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线安福分左平支2号东平台区变压器	100	62.19%	27.81	27.81	否	否	无	29%	
3296	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线南防分9号台区变压器	315	13.62%	240.92	240.92	否	否	无	26%	
3297	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线安福分205右06号机电井变压器	50	43.02%	23.49	23.49	否	否	无	15%	
3298	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线大唐分支塘支15号大塘台区台区变压器	100	22.20%	67.61	67.61	否	否	无	2%	
3299	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线大唐分五塘支81号四塘台区变压器	80	60.85%	23.32	23.32	否	否	无	8%	
3300	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线179左4号幽鹭3号机电井公变变压器	50	13.87%	38.06	38.06	否	否	无	-	
3301	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线102号开都台区变压器	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	11%	
3302	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线26号曹家屯公变台区变压器	50	73.40%	8.30	8.30	否	否	无	-4%	
3303	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线均五1号变压器	20	30.50%	11.90	11.90	否	否	无	0%	
3304	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线农商3号变压器	200	29.22%	121.36	121.36	否	否	无	1%	
3305	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线综合1右4号双螺电井变压器	50	28.79%	30.61	30.61	否	否	无	110%	
3306	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线城子山分81号城子山2号电井变压器	50	5.67%	42.17	42.17	否	否	无	-37%	
3307	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线红石01号兴学台区变压器	400	21.65%	273.48	273.48	否	否	无	30%	
3308	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV新兴线	10kV新兴线门坎营分32号门坎营台区变压器	100	66.78%	33.22	33.22	否	否	无	1%	
3309	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线大唐分五塘支18右09号机电井公变变压器	50	14.49%	37.75	37.75	否	否	无	46%	
3310	国网库车县供电公司	公介66kV变电站	10kV介丰联线	10kV介丰联线铁马变压器	315	23.81%	208.49	208.49	否	否	无	-10%	
3311	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线滚滚分9025号机电井公变变压器	400	32.67%	229.34	229.34	否	否	无	-16%	
3312	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线滚滚皇东分018号公变台区变压器	400	27.27%	130.54	130.54	否	否	无	12%	
3313	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线长宁分023号长宁电公变台区变压器	200	59.35%	61.30	61.30	否	否	无	21%	
3314	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线福宁分18右5号福宁新台区变压器	200	33.53%	112.94	112.94	否	否	无	483%	
3315	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线城子段分14号城子段台区变压器	100	12.60%	72.40	72.40	否	否	无	16%	
3316	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线中医院分003号变压器	500	25.92%	330.41	330.41	否	否	无	2%	
3317	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大街分北和支7号永和电台区变压器	200	56.18%	67.64	67.64	否	否	无	70%	
3318	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大街分北门山支1号北门山台区变压器	100	18.63%	70.37	70.37	否	否	无	128%	
3319	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大街分北门山北支8号关门山新台台区变压器	50	38.10%	25.95	25.95	否	否	无	146%	
3320	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线医河分22号医河电台区变压器	200	35.45%	109.10	109.10	否	否	无	-2%	
3321	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铂祥线	10kV铂祥线城北新分前树支机电井分支217右12号变压器	50	17.42%	72.58	72.58	否	否	无	-	
3322	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线08#号变压器	315	65.23%	78.01	78.01	否	否	无	5%	
3323	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线工业区#1支线变压器	315	74.80%	47.87	47.87	否	否	无	41%	
3324	国网库车县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线9号检树东变压器	200	47.03%	85.94	85.94	否	否	无	13%	
3325	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线苏畔分18号东安电公变台区变压器	80	46.22%	35.02	35.02	否	否	无	25%	
3326	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线苏畔分012右2号变压器	50	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	412%	
3327	国网库车县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线29右01号变压器	200	18.99%	71.01	71.01	否	否	无	-14%	
3328	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线玉泉分1号玉泉电台区变压器	200	22.07%	135.85	135.85	否	否	无	30%	
3329	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线003号变压器	315	36.66%	108.01	108.01	否	否	无	5%	
3330	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大街分北家堡支20号北家堡台区变压器	100	73.21%	16.79	16.79	否	否	无	92%	
3331	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线东安分14号北安分电公变台区变压器	100	51.93%	38.07	38.07	否	否	无	-2%	
3332	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线金泰分29号公共电台区变压器	400	10.88%	316.49	316.49	否	否	无	48%	
3333	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线电信分004号变压器	315	79.75%	32.28	32.28	否	否	无	-3%	
3334	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线北华分开发分王家分支03号三家电台区变压器	200	19.40%	141.20	141.20	否	否	无	76%	
3335	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线北华分开发分王家分支12号北家电台区变压器	50	35.04%	16.49	16.49	否	否	无	4%	
3336	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线万泉分阚厂支42-2左01号机电井公变变压器	50	17.83%	36.09	36.09	否	否	无	17%	
3337	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线万泉分阚厂支下卫院支2号下卫院变压器	100	30.86%	59.14	59.14	否	否	无	68%	
3338	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线万泉分阚厂支上卫院支7号上卫院变压器	100	28.47%	61.53	61.53	否	否	无	1%	
3339	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线万泉分阚厂支景云电井分支01-1号变压器	100	37.73%	52.27	52.27	否	否	无	218%	
3340	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线居仁分112左2#03号变压器	200	57.95%	64.09	64.09	否	否	无	-14%	
3341	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线居仁分016号变压器	250	55.44%	86.39	86.39	否	否	无	2%	
3342	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线晋云分011号晋云变压器	400	21.40%	274.42	274.42	否	否	无	74%	
3343	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线晋云分新外支路晋2001号新晋变压器	100	59.28%	30.72	30.72	否	否	无	5%	
3344	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线晋云分新外支035右1号变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	-	
3345	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线宁北分2号容广北变压器	400	27.77%	208.94	208.94	否	否	无	22%	
3346	国网库车县供电公司	高德66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线绵忠山分47号五11号柳树台区变压器	50	72.84%	17.60	17.60	否	否	无	-	
3347	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线003号变压器	200	37.29%	105.42	105.42	否	否	无	1%	
3348	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线011号变压器	100	13.72%	76.27	76.27	否	否	无	2%	
3349	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线机修分坐落支020号坐落变压器	200	22.42%	135.16	135.16	否	否	无	5%	
3350	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线北华分声远西支021号声远西北公变台区变压器	200	42.19%	95.62	95.62	否	否	无	51%	
3351	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线北华分19-19号附加公变变压器	200	46.41%	174.36	174.36	否	否	无	2%	
3352	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线仓基分营头支1号营头变压器	400	26.47%	254.13	254.13	否	否	无	66%	
3353	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线水场分014右02号机电井公变变压器	50	74.97%	7.51	7.51	否	否	无	5%	
3354	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线气厂分011号变压器	50	80.46%	19.77	19.77	否	否	无	7%	
3355	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线樱树分01左01号营南机电井公变变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-93%	
3356	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线樱树分22左15号惠场变压器	100	10.38%	79.62	79.62	否	否	无	-	
3357	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线万泉分阚厂支029号上阚厂变公变台区变压器	50	85.04%	14.55	14.55	否	否	无	2%	
3358	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线万泉分阚厂支东新变3001号五新电变压器	50	82.58%	27.22	27.22	否	否	无	2%	
3359	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线陶然分012号陶然北变压器	400	41.87%	192.52	192.52	否	否	无	121%	
3360	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV晨平线阚厂支线3002号阚厂变压器	100	59.72%	40.83	40.83	否	否	无	5%	
3361	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线仁善分017号仁善变压器	50	77.18%	6.41	6.41	否	否	无	7%	
3362	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线合岭分支121右5号新岭台区变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	0%	
3363	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线乾德分配德东支002号乾德东变压器	200	17.10%	145.79	145.79	否	否	无	3%	
3364	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线乾德分配德西支002号乾德西变压器	200	16.90%	147.20	147.20	否	否	无	6%	
3365	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线乾德分001号公共变压器	100	33.43%	56.57	56.57	否	否	无	3%	
3366	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线103号普安村东电公变台区变压器	160	45.04%	71.93	71.93	否	否	无	21%	
3367	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线向红15号普安电东河边上电井变压器	200	72.17%	33.07	33.07	否	否	无	106%	
3368	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线铜水分铜鸣支北铜分支12号右10号天水北向电压器	50	53.12%	28.44	28.44	否	否	无	34%	
3369	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线129右4号普安电小尾向电井变压器	50	18.59%	35.70	35.70	否	否	无	-15%	
3370	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线金泉分195右01号机电井公变变压器	50	1.30%	44.32	44.32	否	否	无	2%	
3371	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线仓基分228号仓基北变压器	10	28.15%	5.18	5.18	否	否	无	-	
3372	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线福祥分4右4号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3373	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV铜水线	10kV铜水线北华分01号机电井公变变压器	50	54.16%	17.78	17.78	否	否	无	-14%	
3374	国网库车县供电公司	皇朝66kV变电站	10kV阳阳线	10kV阳阳线236右01号机电井公变变压器	50	20.64%	34.68	34.68	否	否	无	98%	
3375	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV阳阳线	10kV阳阳线石磨北分5号石磨北1期1号公变台区变压器	50	68.09%	10.95	10.95	否	否	无	40%	
3376	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线水产分014号东平上变电站	315	65.31%	12.25	12.25	否	否	无	2%	
3377	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线东平下分033号东平下变压器	400	11.23%	315.10	315.10	否	否	无	48%	
3378	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨平线	10kV东平线西湖南支南分004号阿湖南支属变压器	100	29.99%	60.01	60.01	否	否	无	-12%	
3379	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线下城子分29#号下城子电公变台区变压器	100	20.12%	59.88	59.88	否	否	无	2%	
3380	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线下城子分7左2号下城子电电井变压器	50	81.58%	19.21	19.21	否	否	无	2%	
3381	国网库车县供电公司	和谐66kV变电站	10kV容广线	10kV容广线樱树分东新街支24号李东街变压器	100	37.22%	52.78	52.78	否	否	无	22%	
3382	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线下城子分09号下城子公电台区变压器	200	79.75%	20.12	20.12	否	否	无	10%	
3383	国网库车县供电公司	皇东66kV变电站	10kV富皇线	10kV富皇线76号左04号普皇电1号电井变压器	50	34.09%	27.96	27.96	否	否	无	52%	
3384	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线政府分04号变压器	315	33.30%	178.62	178.62	否	否	无	4%	
3385	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线西部分重庙支105左1号变压器	315	31.22%	185.16	185.16	否	否	无	5%	
3386	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线13号变压器	315	10.97%	248.94	248.94	否	否	无	-9%	
3387	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线建筑分012号变压器	250	32.10%	144.59	144.59	否	否	无	5%	
3388	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线14号变压器	100	47.29%	42.61	42.61	否	否	无	44%	
3389	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线24号变压器	315	6.25%	263.49	263.49	否	否	无	-22%	
3390	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分标准支29号标准西公变台区变压器	50	53.94%	26.06	26.06	否	否	无	13%	
3391	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分前鸣支银鹏分支01号左08号金场泉眼沟变压器	100	69.90%	20.10	20.10	否	否	无	2%	
3392	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹏鸣支北向分支12号右10号天水北向变压器	100	27.41%	62.59	62.59	否	否	无	-2%	
3393	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹏鸣支永康路29号永康公变台区变压器	400	10.15%	319.41	319.41	否	否	无	4%	
3394	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分10号铁西东公变台区变压器	315	68.15%	68.83	68.83	否	否	无	12%	
3395	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分移动支17右01号机电井公变变压器	50	10.85%	39.57	39.57	否	否	无	83%	
3396	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东开分支支21号西北支村1号变压器	200	35.71%	108.09	108.09	否	否	无	1%	
3397	国网库车县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东开分两支支西北侧09号两支西北线	30	61.87%	8.44	8.44	否	否	无	-4%	
3398	国网库车县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨联线	10kV晨联线建筑分101号晨联电台区变压器	315	32.61%	180.79	180.79	否	否	无	-4%	
3399	国网库车县供电公司

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
3452	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线139号方20号东树村1号电井变压器	50	6.19%	41.91	41.91	否	否	无	-	
3453	国网库车县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线172左13号普云动1号电井变压器	50	11.49%	39.26	39.26	否	否	无	-	
3454	国网库车县供电公司	昆仑66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线122右29号红日动1号电井变压器	50	4.49%	42.75	42.75	否	否	无	-	
3455	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分丰隆支10号公变专线路	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
3456	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线北又分北又南台区变压器	200	0.27%	179.47	179.47	否	否	无	-	
3457	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线188右01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3458	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分丰隆支31右02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3459	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线184左12号太永安电泵东南方35号井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3460	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线普山9166右02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3461	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线2311右10号变压器(森林北台区)	100	2.32%	87.68	87.68	否	否	无	-	
3462	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线输出分76左11#公变台区变压器	200	1.57%	176.86	176.86	否	否	无	-	
3463	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线组乡分12右41号公租东安南1号电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3464	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白左分25右9号婴幼北1号电井变压器	50	72.00%	9.00	9.00	否	否	无	-	
3465	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线212右03号机电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3466	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV银江线	10kV银江线肇光东分09号公变变压器	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	-	
3467	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分12左14号和盛村东南变台	100	0.02%	89.98	89.98	否	否	无	-	
3468	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线阿胡分11号台区变压器200kVA	200	0.08%	179.85	179.85	否	否	无	-	
3469	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线126右12号蚌崖东台区变压器	100	14.69%	75.31	75.31	否	否	无	-	
3470	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV银江线	10kV银江线大有西台区公变专线路	200	0.03%	179.93	179.93	否	否	无	-	
3471	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV官厂线	10kV官厂线阿胡分315号变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-	
3472	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV银江线	10kV银江线云岭分34号东8#变压器	400	0.05%	359.81	359.81	否	否	无	-	
3473	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线22左01号变压器	200	23.45%	133.10	133.10	否	否	无	-	
3474	国网库车县供电公司	和田66kV变电站	10kV九山线	10kV九山线牛角分18号变压器	200	16.87%	146.26	146.26	否	否	无	-20%	
3475	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分161右01号变压器(轮换)	100	50.72%	39.29	39.29	否	否	无	-12%	
3476	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分116右01号变压器(机电井)	100	26.51%	63.49	63.49	否	否	无	-34%	
3477	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分122右02号变压器(机电井)	50	15.93%	37.03	37.03	否	否	无	-13%	
3478	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分122右08号变压器(机电井)	50	29.09%	30.50	30.50	否	否	无	-61%	
3479	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分127右04号变压器(机电井)	100	15.90%	74.10	74.10	否	否	无	-26%	
3480	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分133右01号变压器(机电井)	50	33.02%	28.49	28.49	否	否	无	4%	
3481	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分133右05号变压器(轮换)	160	20.77%	110.78	110.78	否	否	无	-3%	
3482	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分133右11号变压器(机电井)	50	88.80%	13.57	13.57	否	否	无	-72%	
3483	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分140左03号变压器(小康电)	400	6.00%	335.99	335.99	否	否	无	-8%	
3484	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分144右01号变压器(机电井)	100	29.72%	30.14	30.14	否	否	无	-62%	
3485	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分147右01号变压器(机电井)	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	-2%	
3486	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分149右01号变压器(机电井)	100	16.74%	73.26	73.26	否	否	无	-37%	
3487	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分149右03号变压器(机电井)	50	18.00%	36.00	36.00	否	否	无	-29%	
3488	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分149右05号变压器(机电井)	50	20.00%	28.40	28.40	否	否	无	0.65%	
3489	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分155号变压器(机电井)	100	66.44%	23.56	23.56	否	否	无	11%	
3490	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分156右06号变压器(机电井)	100	32.44%	56.57	56.57	否	否	无	8%	
3491	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分158右01号变压器(机电井)	80	9.33%	64.53	64.53	否	否	无	-56%	
3492	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分162右04号变压器(机电井)	50	58.28%	15.86	15.86	否	否	无	3%	
3493	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分197右05号变压器(小康电)	100	26.08%	63.92	63.92	否	否	无	-56%	
3494	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分201左04号变压器(小康电)	400	11.66%	313.36	313.36	否	否	无	-17%	
3495	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分213左03左02号变压器(小康电)	200	13.02%	152.97	152.97	否	否	无	-12%	
3496	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分215左08号变压器(小康电)	100	20.07%	63.93	63.93	否	否	无	-29%	
3497	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分216右01号变压器(小康电)	100	16.85%	146.30	146.30	否	否	无	-40%	
3498	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分229号变压器	100	34.71%	55.29	55.29	否	否	无	-38%	
3499	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分230号变压器	200	15.17%	149.86	149.86	否	否	无	-27%	
3500	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#04号变压器(机电井)	50	30.08%	29.66	29.66	否	否	无	-30%	
3501	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#16右02号变压器(机电井)	200	26.27%	147.48	147.48	否	否	无	-26%	
3502	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#13右06号变压器	200	18.96%	142.07	142.07	否	否	无	-2%	
3503	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#18右11号变压器	200	14.16%	151.68	151.68	否	否	无	-19%	
3504	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#16右12号变压器	200	27.21%	124.51	124.51	否	否	无	-22%	
3505	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#22右04号变压器(机电井)	50	75.10%	7.45	7.45	否	否	无	-35%	
3506	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#22号变压器(余扩)	100	42.59%	47.41	47.41	否	否	无	-	
3507	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分安家湾3#24号变压器(小康电)	200	11.29%	157.22	157.22	否	否	无	-52%	
3508	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分安家湾3#24号变压器(小康电)-2	200	26.99%	126.02	126.02	否	否	无	-11%	
3509	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分安家湾3#20右01号变压器(小康电)	400	9.68%	321.27	321.27	否	否	无	-24%	
3510	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分安家湾3#20右02号变压器(小康电)	100	31.46%	58.54	58.54	否	否	无	-27%	
3511	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分安家湾3#32右01右04号变压器	100	42.35%	47.65	47.65	否	否	无	-31%	
3512	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分安家湾3#31右13号变压器(小康电)	100	35.06%	54.94	54.94	否	否	无	-3%	
3513	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#27右12号变压器(小康电)	400	18.52%	285.93	285.93	否	否	无	-11%	
3514	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#27右05号变压器(结余)	100	50.96%	39.44	39.44	否	否	无	-33%	
3515	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#31右05号变压器(小康电)	400	11.42%	314.34	314.34	否	否	无	8%	
3516	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#36右05-1号变压器(余扩)	400	74.47%	62.10	62.10	否	否	无	143%	
3517	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#36右04号变压器(小康电)	200	16.94%	146.13	146.13	否	否	无	-41%	
3518	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#36右11号变压器(余扩)	100	29.24%	40.66	40.66	否	否	无	-12%	
3519	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分老河湾3#09号变压器(结余)	100	40.44%	49.56	49.56	否	否	无	-74%	
3520	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯3#06号变压器(机电井)	100	65.20%	24.80	24.80	否	否	无	-14%	
3521	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯3#09右02号变压器(小康电)	100	59.73%	40.27	40.27	否	否	无	-6%	
3522	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯3#22号变压器(搬煤)	400	71.68%	18.32	18.32	否	否	无	-40%	
3523	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯3#27号变压器(搬煤)	400	82.02%	151.91	151.91	否	否	无	-7%	
3524	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯3#15号变压器(机电井)	50	84.69%	27.65	27.65	否	否	无	8%	
3525	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯3#24号变压器(机电井)	100	15.32%	74.68	74.68	否	否	无	49%	
3526	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯3#27号变压器(机电井)	50	50.23%	24.84	24.84	否	否	无	-21%	
3527	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支11右03号变压器(搬煤)	100	40.92%	49.08	49.08	否	否	无	-43%	
3528	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支12左01号变压器(机电井)	50	2.25%	43.88	43.88	否	否	无	23%	
3529	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支12左09号变压器(机电井)	50	41.24%	48.77	48.77	否	否	无	3%	
3530	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支12左18号变压器(机电井)	50	48.01%	20.69	20.69	否	否	无	62%	
3531	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支15右09号变压器(小康电)	200	19.06%	140.67	140.67	否	否	无	-49%	
3532	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支15右09号变压器(小康电)-2	100	24.35%	65.45	65.45	否	否	无	-52%	
3533	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支18右12号变压器(机电井)	100	9.18%	80.82	80.82	否	否	无	-90%	
3534	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支22左10号变压器(机电井)	100	57.11%	16.45	16.45	否	否	无	-25%	
3535	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支27右16号变压器(机电井)	100	40.50%	49.50	49.50	否	否	无	-23%	
3536	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支27左01号变压器(搬煤)	100	53.33%	36.67	36.67	否	否	无	-8%	
3537	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支34左04号变压器(机电井)	50	43.47%	23.26	23.26	否	否	无	20%	
3538	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支38左04号变压器(机电井)	50	40.42%	24.77	24.77	否	否	无	10%	
3539	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支39右12右03号变压器(机电井)	50	27.13%	31.44	31.44	否	否	无	-19%	
3540	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支39右19右01号变压器(机电井)	50	41.40%	24.20	24.20	否	否	无	6%	
3541	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支39右2左01号变压器(机电井)	100	41.70%	48.30	48.30	否	否	无	-20%	
3542	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支39右9左04号变压器(机电井)	200	16.01%	147.98	147.98	否	否	无	-22%	
3543	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支45号变压器(机电井)	200	67.21%	22.75	22.75	否	否	无	-8%	
3544	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支45右08号变压器(机电井)	50	42.57%	23.72	23.72	否	否	无	-34%	
3545	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支47右14右02号变压器(机电井)	50	39.78%	25.11	25.11	否	否	无	-16%	
3546	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支51号变压器(机电井)	50	71.91%	8.05	8.05	否	否	无	-16%	
3547	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线高谷分英守屯矿厂支60右02号变压器(机电井)	50	66.82%	11.59	11.59	否	否	无	-40%	
3548	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线66kV出口变电站(余扩)	100	9.41%	80.59	80.59	否	否	无	53%	
3549	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线18右01右01号变压器(余扩)	100	29.61%	60.39	60.39	否	否	无	706%	
3550	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山坦分75左8号变压器	200	8.03%	162.70	162.70	否	否	无	0%	
3551	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山坦分山坦小村支39号变压器(搬煤)	100	27.82%	62.18	62.18	否	否	无	22%	
3552	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线土口支5#变压器(余扩)	160	77.59%	19.85	19.85	否	否	无	264%	
3553	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡金线	东北城任羊18新变1#变	500	20.01%	349.95	349.95	否	否	无	8%	
3554	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡金线	东北城任羊20#新变1#变	630	17.37%	456.34	456.34	否	否	无	22%	
3555	国网库车县供电公司	凡间66kV变电站	10kV凡科乙线	凡科乙线55-1号变压器(余扩)	200	68.54%	42.92	42.92	否	否	无	264%	
3556	国网库车县供电公司	燕湖66kV变电站	10kV燕湖乙线	10kV燕湖乙线61右10号变压器(余扩)	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
3557	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分106右01号变压器		630	28.53%	25.74	25.74	否	否	无	28%	
3558	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分131号变压器(余扩)		100	69.75%	20.25	20.25	否	否	无	-11%	
3559	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分351号变压器(搬煤)		100	15.76%	74.24	74.24	否	否	无	28%	
3560	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分90左3号变压器		50	35.73%	27.14	27.14	否	否	无	50%	
3561	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支40左10号变压器(搬煤)		100	36.29%	10.74	10.74	否	否	无	-3%	
3562	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支49号变压器(搬煤)		100	11.46%	78.54	78.54	否	否	无	20%	
3563	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥八家子北7右15号变压器(搬煤)		100	26.06%	51.14	51.14	否	否	无	81%	
3564	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分齐树沟分21号变压器		200	9.55%	160.90	160.90	否	否	无	-18%	
3565	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV木业四队水泥分泥分101号变压器(余扩)		400	60.28%	98.90	98.90	否	否	无	548%	
3566	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右12号变压器		200	21.71%	136.58	136.58	否	否	无	17%	
3567	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右13号变压器		200	12.89%	154.22	154.22	否	否	无	-6%	
3568	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线北四支24号变压器		200	18.99%	142.03	142.03	否	否	无	-21%	
3569	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线南输分13右01号变压器(余扩)		200	46.09%	87.82	87.82	否	否	无	5%	
3570	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二中分2左1号变压器		200	13.66%	152.68	152.68	否	否	无	-21%	
3571	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二中分3左2号变压器		200	18.91%	142.18	142.18	否	否	无	12%	
3572	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分10号变压器		200	28.99%	126.02	126.02	否	否	无	-44%	
3573	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分22号变压器		200	13.90%	152.20	152.20	否	否	无	1%	
3574	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分6号变压器		200	23.48%	113.04	113.04	否	否	无	-42%	
3575	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线104左02号变压器		315	45.57%	139.94	139.94	否	否	无	-19%	
3576	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线132号变压器		50	30.31%	29.75	29.75	否	否	无	14%	
3577	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线129号变压器		80	43.59%	37.20	37.20	否	否	无	5%	
3578	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线皮肉支圣水分3号变压器		100	58.48%	31.52	31.52	否	否	无	32%	
3579	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线铁皮分105号变压器		100	35.33%	54.08	54.08	否	否	无	-13%	
3580	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线南支308号变压器		50	30.85%	29.58	29.58	否	否	无	-32%	
3581	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线南支330号变压器(搬煤)		400	24.36%	262.56	262.56	否	否	无	848%	
3582	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线南支106右01号变压器		160	54.48%	56.82	56.82	否	否	无	-9%	
3583	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线南支107左1号变压器		200	22.84%	124.33	124.33	否	否	无	-3%	
3584	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线南支107左2号变压器		200	27.05%	125.90	125.90	否	否	无	-6%	
3585	官台66kV变电站	10kV铜官线	10kV铜官线铜变支47号变压器		160	14.77%	120.37	120.37	否	否	无	-14%	
3586	官台66kV变电站	10kV铜官线	铜官线铜变支32左13		200	8.23%	163.54	163.54	否	否	无	-1%	
3587	官台66kV变电站	10kV铜官线	铜官线铜变支08左2右2-1		200	14.76%	150.49	150.49	否	否	无	-18%	
3588	官台66kV变电站	10kV铜官线	铜官线铜变支08左2右2-2		200	17.72%	144.46	144.46	否	否	无	-30%	
3589	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线21左3号变压器		315	59.10%	97.32	97.32	否	否	无	-31%	
3590	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线21左10号变压器(余扩)		100	27.46%	62.69	62.69	否	否	无	573%	
3591	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线东部分10右01号变压器(余扩)		400	69.29%	82.84	82.84	否	否	无	5%	
3592	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分10右01号变压器(结余)		200	60.44%	59.12	59.12	否	否	无	-11%	
3593	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分17右05号变压器(结余)		200	26.12%	126.97	126.97	否	否	无	12%	
3594	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分22右01号变压器		200	29.84%	120.31	120.31	否	否	无	16%	
3595	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分22右02号变压器		400	31.99%	232.45	232.45	否	否	无	9%	
3596	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分26号变压器(结余)		200	11.62%	156.76	156.76	否	否	无	24%	
3597	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分37右03号变压器(搬煤)		200	31.39%	117.22	117.22	否	否	无	-7%	
3598	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分斯卡支棚左9右9号变压器(余扩)		400	31.18%	235.27	235.27	否	否	无	10%	
3599	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线前分永旺支1号变压器(TP公转)		200	23.16%	147.27	147.27	否	否	无	24%	
3600	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线24号变压器		315	48.54%	130.61	130.61	否	否	无	-15%	
3601	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线21右01号变压器(余扩)		400	4.41%	382.37	382.37	否	否	无	-	
3602	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线21左10号变压器(余扩)		400	17.44%	290.24	290.24	否	否	无	-	
3603	官台66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线30号变压器(余扩)		200	20.52%	138.95	138.95	否	否	无	-	
3604	官台66kV变电站	10kV红盘乙线	10kV红盘乙线物流支29右02号变压器		200	69.44%	41.12	41.12	否	否	无	59%	
3605	官台66kV变电站	10kV红盘乙线	红盘乙线幸福里18箱变1#变		630	29.44%	381.54	381.54	否	否	无	-	
3606	官台66kV变电站	10kV红盘乙线	红盘乙线幸福里18箱变2#变		630	27.27%	395.22	395.22	否	否	无	-6%	
3607	官台66kV变电站	10kV红盘乙线	红盘乙线幸福里28箱变

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入阻断计划	计划阻断完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
3655	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城花红台需28箱变201出线间隔配电变压器	630	27.57%	393.31	393.31	否	否	无	-3%	
3656	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城花红台需28箱变201出线间隔配电变压器	630	24.75%	411.10	411.10	否	否	无	-4%	
3657	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城花红台需二期28箱变201出线配电变压器	630	21.38%	355.42	355.42	否	否	无	-3%	
3658	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城花红台需二期28箱变201出线配电变压器	630	28.74%	385.97	385.97	否	否	无	-3%	
3659	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城花红台需二期28箱变201出线配电变压器	630	39.56%	317.78	317.78	否	否	无	2%	
3660	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城花红台需二期28箱变201出线配电变压器	400	51.71%	153.17	153.17	否	否	无	3%	
3661	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号18箱变201出线18变压器	630	21.65%	430.58	430.58	否	否	无	3%	
3662	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号18箱变201出线18变压器	500	36.47%	267.66	267.66	否	否	无	8%	
3663	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号18箱变201出线18变压器	630	34.90%	247.14	247.14	否	否	无	4%	
3664	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号12箱变201出线18变压器	500	31.08%	291.62	291.62	否	否	无	5%	
3665	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号28箱变201出线18变压器	500	57.98%	160.12	160.12	否	否	无	1%	
3666	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号28箱变201出线18变压器	630	30.90%	372.20	372.20	否	否	无	2%	
3667	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号48箱变201出线18变压器	630	45.33%	281.44	281.44	否	否	无	18%	
3668	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号28箱变201出线18变压器	630	28.03%	390.44	390.44	否	否	无	-1%	
3669	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号68箱变201出线18变压器	630	25.14%	408.60	408.60	否	否	无	21%	
3670	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号78箱变201出线18变压器	630	28.87%	385.10	385.10	否	否	无	-2%	
3671	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号98箱变201出线18变压器	315	23.17%	210.53	210.53	否	否	无	-2%	
3672	国网开发区供电公司	滨花66kV变电站	10kV滨城线	滨城线滨花湖一号98箱变201出线18变压器	630	19.12%	446.54	446.54	否	否	无	-5%	
3673	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV车专一线	10kV车专一线49号变压器(专扩)	100	59.04%	30.46	30.46	否	否	无	1179%	
3674	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线21北02号变压器(散装)	100	28.17%	61.83	61.83	否	否	无	-8%	
3675	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线城南里分18北04号变压器(法全)	100	43.38%	46.62	46.62	否	否	无	-58%	
3676	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线城南里分15北09号变压器(法全)	200	45.98%	88.04	88.04	否	否	无	-20%	
3677	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线城南里分15北15号变压器	200	42.01%	115.99	115.99	否	否	无	-21%	
3678	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线城南里分15北01号变压器(小型电)	400	15.23%	299.09	299.09	否	否	无	-35%	
3679	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城南里分19号变压器(法全)	100	30.20%	59.74	59.74	否	否	无	-10%	
3680	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城分22北06北04号变压器(法全)	200	58.49%	31.52	31.52	否	否	无	-27%	
3681	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城分32北12号变压器(散装)	400	25.31%	258.76	258.76	否	否	无	121%	
3682	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分08北01号变压器(法全)	100	16.81%	73.16	73.16	否	否	无	-13%	
3683	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分15北4北4号变压器(轮换)	100	17.22%	12.78	12.78	否	否	无	7%	
3684	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分15北4北2号变压器(轮换)	100	24.20%	65.80	65.80	否	否	无	-23%	
3685	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分17北01号变压器(机收井)	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-	
3686	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分24北02北01号变压器(专扩)	100	11.41%	78.59	78.59	否	否	无	-	
3687	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分33北10号变压器	50	26.38%	31.81	31.81	否	否	无	-10%	
3688	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分23北11北13号变压器	100	25.34%	64.66	64.66	否	否	无	17%	
3689	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分44号变压器(轮换)	160	43.55%	74.33	74.33	否	否	无	-39%	
3690	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分48北5北9号变压器(轮换)	160	62.33%	44.27	44.27	否	否	无	-16%	
3691	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线古城子分17号变压器(专扩)	100	53.63%	36.37	36.37	否	否	无	257%	
3692	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分8北17号变压器(法全)	100	19.09%	70.91	70.91	否	否	无	7%	
3693	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分新生支16北04号变压器(散装)	200	22.88%	132.24	132.24	否	否	无	-57%	
3694	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分届牛支20号变压器(专扩)	200	38.03%	103.94	103.94	否	否	无	132%	
3695	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分届牛支水田分11北12北7(轮换)	100	51.59%	76.82	76.82	否	否	无	3%	
3696	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分届牛支水田分11北24北8(轮换)	200	36.54%	106.93	106.93	否	否	无	-8%	
3697	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分杨威楼支13号变压器(散装)	200	22.24%	135.52	135.52	否	否	无	-3%	
3698	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分杨威楼支22北01号	200	13.90%	132.19	132.19	否	否	无	-2%	
3699	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分杨威楼支25号	400	4.32%	242.71	242.71	否	否	无	-11%	
3700	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分杨威楼支27号变压器	100	36.96%	53.04	53.04	否	否	无	-30%	
3701	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分杨威楼支33北9变压器(法全)	100	27.60%	52.40	52.40	否	否	无	-39%	
3702	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线黄河分杨威楼支17北4号变压器	80	31.19%	29.41	29.41	否	否	无	-8%	
3703	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线小古城分11号变压器(散发)	200	14.18%	151.64	151.64	否	否	无	18%	
3704	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	10kV九河线小古城分16北08号变压器(机收井)	50	21.10%	34.42	34.42	否	否	无	-	
3705	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线07	50	39.95%	25.02	25.02	否	否	无	-20%	
3706	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城分29北1	50	69.02%	10.49	10.49	否	否	无	-24%	
3707	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分24北16	50	51.72%	19.14	19.14	否	否	无	-69%	
3708	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分24北6	100	68.89%	21.11	21.11	否	否	无	-8%	
3709	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分32北22	100	63.54%	26.46	26.46	否	否	无	-31%	
3710	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分32北16北13	50	73.28%	8.31	8.31	否	否	无	3%	
3711	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分33北21	80	60.73%	14.63	14.63	否	否	无	203%	
3712	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分33北29	50	63.85%	13.08	13.08	否	否	无	120%	
3713	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分33北7	100	34.10%	55.90	55.90	否	否	无	-7%	
3714	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分33北9北5	50	67.35%	16.32	16.32	否	否	无	-12%	
3715	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分38	100	46.43%	43.57	43.57	否	否	无	-22%	
3716	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分46	50	47.08%	26.46	26.46	否	否	无	-10%	
3717	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分47	50	32.32%	28.84	28.84	否	否	无	-59%	
3718	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分48北8北9	100	49.29%	40.71	40.71	否	否	无	-15%	
3719	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分54	100	41.29%	48.71	48.71	否	否	无	-31%	
3720	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线古城子分60	200	23.25%	133.50	133.50	否	否	无	-24%	
3721	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支北8-1北1	50	58.68%	15.66	15.66	否	否	无	230%	
3722	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支水田分11北12北3	200	35.49%	109.03	109.03	否	否	无	0%	
3723	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支水田分11北12北16	50	53.46%	28.27	28.27	否	否	无	-33%	
3724	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支水田分11北12北5	100	59.05%	30.45	30.45	否	否	无	-8%	
3725	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支水田分11北24北7	100	47.05%	42.95	42.95	否	否	无	-21%	
3726	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支水田分11北24北5	100	45.22%	44.78	44.78	否	否	无	-6%	
3727	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支水田分11北5	100	29.78%	10.02	10.02	否	否	无	-68%	
3728	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线黄河分届牛支水田分12北4	200	60.59%	58.83	58.83	否	否	无	47%	
3729	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线小古城分21	50	21.56%	24.22	24.22	否	否	无	-20%	
3730	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV九河线	九河线小古城分29	50	0.00%	44.97	44.97	否	否	无	-3%	
3731	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分12北06号变压器(法全)	100	31.89%	58.11	58.11	否	否	无	-3%	
3732	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分10北13北5号变压器(分电)	200	22.20%	115.61	115.61	否	否	无	-12%	
3733	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分11北北08号变压器(散装)	200	24.53%	130.93	130.93	否	否	无	338%	
3734	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分20北1北1号变压器(专扩)	200	22.02%	134.96	134.96	否	否	无	-5%	
3735	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分21北11号变压器	100	14.45%	73.55	73.55	否	否	无	24%	
3736	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分31北16号变压器(散装)	100	73.10%	16.90	16.90	否	否	无	-24%	
3737	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分91号变压器(专扩)	200	22.37%	135.26	135.26	否	否	无	73%	
3738	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分97北村北11号变压器(轮换)	100	72.18%	17.82	17.82	否	否	无	14%	
3739	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分98村北11北3号变压器(专扩)	400	57.91%	32.09	32.09	否	否	无	198%	
3740	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分98村北11北3号变压器	50	57.31%	16.34	16.34	否	否	无	7%	
3741	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分98村北20号变压器(散装)	200	27.79%	104.43	104.43	否	否	无	417%	
3742	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线09分油车支电井分29北2号变压器	100	75.81%	7.10	7.10	否	否	无	-25%	
3743	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线09分油车支电井分40北7号变压器(机收井)	100	37.20%	62.80	62.80	否	否	无	27%	
3744	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线09分油车支20北07北01号变压器(专扩)	200	26.20%	127.61	127.61	否	否	无	-32%	
3745	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分油车支20北7北8北1号变压器(专扩)	400	78.70%	22.60	22.60	否	否	无	-4%	
3746	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分油车支20北7北8北2号变压器(专扩)	400	78.08%	30.42	30.42	否	否	无	-12%	
3747	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线09分油车支30北10号变压器(分电)	400	9.14%	323.46	323.46	否	否	无	-28%	
3748	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分油车支40号变压器(动力电)	400	9.77%	320.90	320.90	否	否	无	-24%	
3749	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06北01北02号变压器(散装)	200	61.93%	56.14	56.14	否	否	无	624%	
3750	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分111北8号变压器(动力电)	200	19.47%	141.07	141.07	否	否	无	-45%	
3751	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06北111北8号变压器-2(动力电)	100	24.59%	68.41	68.41	否	否	无	-18%	
3752	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分162号变压器(散装)	100	63.61%	36.39	36.39	否	否	无	-15%	
3753	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分172号变压器(专扩)	100	58.58%	31.42	31.42	否	否	无	-5%	
3754	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分241北3号变压器(动力电)	50	52.77%	28.11	28.11	否	否	无	-21%	
3755	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分变电支06北06号变压器(散装)	200	66.91%	46.18	46.18	否	否	无	4%	
3756	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06#变压器(专扩)	200	18.43%	143.14	143.14	否	否	无	-9%	
3757	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分02北1号变压器	50	52.85%	18.58	18.58	否	否	无	-21%	
3758	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分02北7	50	41.80%	24.10	24.10	否	否	无	1899%	
3759	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分03北8	50	26.54%	31.73	31.73	否	否	无	-39%	
3760	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分04北1号变压器	50	41.63%	24.18	24.18	否	否	无	-15%	
3761	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分05北11	50	54.45%	17.78	17.78	否	否	无	-10%	
3762	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分07北8	100	51.29%	19.30	19.30	否	否	无	-24%	
3763	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分78分1号变压器	50	38.61%	25.68	25.68	否	否	无	-18%	
3764	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车北02	50	72.02%	8.99	8.99	否	否	无	-40%	
3765	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支10(新)	50	21.28%	34.36	34.36	否	否	无	-33%	
3766	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分12北1号变压器	50	23.71%	33.14	33.14	否	否	无	3303%	
3767	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分13号变压器(机收井)	50	47.71%	21.14	21.14	否	否	无	-46%	
3768	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分19北号变压器	50	38.16%	25.92	25.92	否	否	无	-21%	
3769	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分19北4号变压器	50	45.25%	22.38	22.38	否	否	无	-55%	
3770	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分02号变压器	50	66.19%	11.91	11.91	否	否	无	1771%	
3771	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分25北4号变压器	50	61.29%	14.36	14.36	否	否	无	-32%	
3772	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分29号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3773	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分29北8号变压器	50	27.90%	31.10	31.10	否	否	无	-34%	
3774	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分30北5号变压器	50	53.88%	17.06	17.06	否	否	无	-9%	
3775	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分30北1号变压器	100	43.32%	46.68	46.68	否	否	无	2%	
3776	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分30北6号变压器	50	46.38%	21.81	21.81	否	否	无	-7%	
3777	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分40北3号变压器	50	69.54%	14.73	14.73	否	否	无	-28%	
3778	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分42北5号变压器	50	21.08%	34.16	34.16	否	否	无	-10%	
3779	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分42北9号变压器	50	30.43%	29.28	29.28	否	否	无	-24%	
3780	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分52号变压器	50	56.96%	16.52	16.52	否	否	无	-10%	
3781	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分5北12号变压器	50	52.29%	28.86	28.86	否	否	无	-43%	
3782	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分5北4号变压器	50	74.26%	7.62	7.62	否	否	无	-42%	
3783	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线09分油车支电井分5北8号变压器	50	0.09%	44.96	44.96	否	否	无	-20%	
3784	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支电井分09号变压器	50	22.24%	33.88	33.88	否	否	无	405%	
3785	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支14北4-1	200	20.15%	139.49	139.49	否	否	无	-24%	
3786	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线09分油车支14北04号变压器	200	52.74%	37.26	37.26	否	否	无	12%	
3787	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线09分油车支20北04号变压器(专扩)	400	75.55%	14.45	14.45	否	否	无	-13%	
3788	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分油车支21北9号变压器(专扩)	400	83.01%	53.98	53.98	否	否	无	-29%	
3789	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支22北1	50	58.73%	29.73	29.73	否	否	无	-52%	
3790	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分油车支30北4	50	28.09%	31.00	31.00	否	否	无	-26%	
3791	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线06分04北4	100	15.99%	148.01	148.01	否	否	无	-55%	
3792	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线06分04北5	100	53.70%	56.30	56.30	否	否	无	-21%	
3793	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线06分互联2北1	200	16.24%	147.52	147.52	否	否	无	-10%	
3794	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线06分友谊支6-1	200	16.08%	147.85	147.85	否	否	无	18%	
3795	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线06分友谊支6-2	200	46.70%	86.59	86.59	否	否	无	6%	
3796	国网开发区供电公司	花台66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分21北16北01号变压器(专扩)	200	30.83%	118.332	118.332	否	否	无	-	
3797	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV石镇线	10kV石镇线03号变压器(法全)	100	25.89%	64.11	64.11	否	否	无	7%	
3798	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV石镇线	10kV石镇线柳库分12号变压器	100	37.57%	52.43	52.43	否	否	无	-10%	
3799	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线工业园区分21号变压器	100	40.78%	39.38	39.38	否	否	无	-25%	
3800	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线工业园区分31北1号变压器(专扩)	400	66.37%	74.45	74.45	否	否	无	25%	
3801	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线工业园区分39北05北01号变压器(专扩)	200	3.63%	172.74	172.74	否	否	无	-	
3802	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线工业园区分东西支31号变压器	100	50.72%	39.29	39.29	否	否	无	-21%	
3803	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线镇北分04号变压器(散装)	100	38.33%	51.67	51.67	否	否	无	-47%	
3804	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线镇北分04北01北01号变压器(专扩)	200	71.84%	56.32	56.32	否	否	无	-24%	
3805	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线镇北分08北08号变压器(散装)	100	54.58%	55.44	55.44	否	否	无	-23%	
3806	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线镇北分11号变压器	100	31.65%	58.35	58.35	否	否	无	-37%	
3807	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线镇北分20号变压器(散装)	200	53.79%	72.43	72.43	否	否	无	301%	
3808	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV镇山线	10kV镇山线工业园区分09号变压器(专扩)	400	46.91%	172.34	172.34	否	否	无	-	
3809	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV周安线	10kV周安线(东)86号变压器	315	12.79%	243.20	243.20	否	否	无	-6%	
3810	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV周安线	10kV周安线02#号变压器(专扩)	400	23.89%	264.43	264.43	否	否	无	-24%	
3811	国网开发区供电公司	花台66kV镇线	10kV周安线	10kV周安线97北01号

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入规划计划	计划需改完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
3858	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV永发线	10kV永发段长驿支南右路分灯号变压器（动力电）	200	13.88%	152.23	152.23	否	否	无	-73%	
3859	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV永泥线	10kV永泥段长胜支王达沟分15石01号变压器（业扩）	100	6.72%	83.28	83.28	否	否	无	-40%	
3860	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云段七一16号石14号变压器	250	27.22%	156.92	156.92	否	否	无	-3%	
3861	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线111号变压器（动力电）	200	15.73%	148.54	148.54	否	否	无	-3%	
3862	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线116天2号变压器（估余）	100	42.46%	47.54	47.54	否	否	无	-3%	
3863	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器（动力电）	200	22.08%	135.83	135.83	否	否	无	-11%	
3864	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器-2（动力电）	100	25.01%	64.99	64.99	否	否	无	4%	
3865	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线116石4号变压器	200	41.60%	96.80	96.80	否	否	无	-24%	
3866	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云段(38石7)变压器（业扩）	400	21.86%	272.56	272.56	否	否	无	-1%	
3867	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云段36石02号变压器（业扩）	200	35.33%	109.34	109.34	否	否	无	28%	
3868	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线49石1号变压器（动力电）	100	27.31%	62.69	62.69	否	否	无	-2%	
3869	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线(2)石12号变压器（动力电）	100	17.14%	72.66	72.66	否	否	无	-11%	
3870	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线黄金向支10石6号变压器（业扩）	100	23.20%	66.70	66.70	否	否	无	10%	
3871	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线天城所支18石1号变压器（业扩）	50	46.85%	21.58	21.58	否	否	无	4%	
3872	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支14石6号变压器（动力电）	200	30.46%	119.07	119.07	否	否	无	29%	
3873	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支17石09天08号变压器（业扩）	400	75.45%	58.21	58.21	否	否	无	41%	
3874	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支黄金向支32石18号变压器（业扩）	100	13.06%	76.94	76.94	否	否	无	-73%	
3875	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分14石02号变压器	250	12.70%	193.24	193.24	否	否	无	-23%	
3876	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分33石01号变压器	250	53.70%	140.73	140.73	否	否	无	-62%	
3877	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分36石03号变压器（业扩）	100	17.76%	72.24	72.24	否	否	无	-32%	
3878	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分07号变压器（估余）	200	27.25%	125.50	125.50	否	否	无	-10%	
3879	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分黄金向支23#(业扩）	200	16.56%	146.87	146.87	否	否	无	-16%	
3880	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中家向分黄金向支24号变压器	315	40.51%	187.22	187.22	否	否	无	-22%	
3881	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分黄金向支28号变压器	315	25.94%	201.78	201.78	否	否	无	-32%	
3882	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分黄金向支32石27号变压器（动力电）	100	35.98%	54.02	54.02	否	否	无	-28%	
3883	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分黄金向支38号变压器（动力电）	200	37.82%	104.36	104.36	否	否	无	-24%	
3884	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线七中支中家向分黄金向支22号变压器	315	14.58%	237.59	237.59	否	否	无	-12%	
3885	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支09石04天12号变压器（估余）	100	49.19%	40.82	40.82	否	否	无	-19%	
3886	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14石2号变压器（动力电）	200	14.94%	150.11	150.11	否	否	无	7%	
3887	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14石2号变压器-2（动力电）	200	16.46%	147.07	147.07	否	否	无	-14%	
3888	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支17石1号变压器	315	13.71%	240.31	240.31	否	否	无	-24%	
3889	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支21石1号变压器（动力电）	200	8.89%	162.22	162.22	否	否	无	-8%	
3890	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支29石03号变压器	100	40.54%	49.46	49.46	否	否	无	-14%	
3891	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支44石05号变压器（估余）	100	30.01%	59.99	59.99	否	否	无	2%	
3892	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支60号变压器（估余）	100	64.90%	25.44	25.44	否	否	无	-13%	
3893	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支03号变压器	160	35.75%	86.80	86.80	否	否	无	2%	
3894	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支07石2号变压器（动力电）	200	11.60%	157.00	157.00	否	否	无	-14%	
3895	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线水库支05号变压器（估余）	100	70.53%	19.47	19.47	否	否	无	8%	
3896	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线下东支20号变压器（动力电）	200	12.99%	154.02	154.02	否	否	无	-52%	
3897	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线碧莹向支14石2号变压器（动力电）	200	16.33%	147.34	147.34	否	否	无	3%	
3898	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线碧莹向支22石2号变压器（动力电）	200	43.07%	93.86	93.86	否	否	无	-7%	
3899	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七云线碧莹向支34号变压器（业扩）	100	6.08%	83.92	83.92	否	否	无	26%	
3900	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	七云线145	200	19.23%	141.54	141.54	否	否	无	-2%	
3901	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	七云线七中支中家向69	200	23.05%	133.91	133.91	否	否	无	-20%	
3902	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	七云线七中支中家向91	200	21.11%	137.78	137.78	否	否	无	13%	
3903	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	七云线七中支中家向分黄金向支53#	315	19.57%	221.85	221.85	否	否	无	-35%	
3904	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七台线27石04号变压器	315	26.47%	200.12	200.12	否	否	无	-6%	
3905	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七云线	10kV七台线41号变压器	200	43.51%	92.98	92.98	否	否	无	33%	
3906	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七台线	10kV七台线八队支16号变压器	80	65.06%	19.48	19.48	否	否	无	-24%	
3907	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七台线	10kV七台线林场支08号变压器	315	37.51%	160.35	160.35	否	否	无	-12%	
3908	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七台线	10kV七台线林场支09号变压器(业扩）	400	33.31%	226.75	226.75	否	否	无	208%	
3909	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七台线	七台线52	200	16.28%	147.43	147.43	否	否	无	-33%	
3910	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线105石23号变压器（动力电）	200	15.03%	149.94	149.94	否	否	无	-1%	
3911	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线110号变压器（动力电）	200	11.96%	156.09	156.09	否	否	无	-22%	
3912	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线128石5号变压器（估余）	100	22.57%	67.43	67.43	否	否	无	-79%	
3913	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线21石4号变压器（动力电）	200	25.90%	128.19	128.19	否	否	无	-24%	
3914	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线147石5号变压器（动力电）	100	28.90%	61.50	61.50	否	否	无	-52%	
3915	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线133石4号变压器（估余）	315	66.17%	23.83	23.83	否	否	无	-68%	
3916	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线161石1号变压器（动力电）	200	19.97%	140.07	140.07	否	否	无	-25%	
3917	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线196石04号变压器（估余）	200	40.04%	99.92	99.92	否	否	无	-9%	
3918	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线222号变压器（动力电）	200	10.72%	158.54	158.54	否	否	无	-33%	
3919	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线125号变压器（估余）	50	31.14%	28.86	28.86	否	否	无	-77%	
3920	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线49号变压器	100	73.72%	16.28	16.28	否	否	无	13%	
3921	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线62石9号变压器（估余）	160	61.79%	45.28	45.28	否	否	无	-18%	
3922	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线68号变压器（估余）	200	25.36%	129.28	129.28	否	否	无	-22%	
3923	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线207石08号变压器（业扩）	100	43.46%	46.54	46.54	否	否	无	510%	
3924	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线粉家沟支01石04号变压器	80	30.80%	47.36	47.36	否	否	无	-41%	
3925	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线粉家沟支24石6号变压器（动力电）	200	12.00%	155.99	155.99	否	否	无	-20%	
3926	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线初家沟支41号变压器（动力电）	200	12.70%	154.61	154.61	否	否	无	-27%	
3927	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线山支12石8号变压器（动力电）	200	12.19%	155.62	155.62	否	否	无	-2%	
3928	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线赴山支28石10号变压器（估余）	100	18.79%	71.21	71.21	否	否	无	-24%	
3929	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线赴山支33石2号变压器（动力电）	100	21.65%	68.35	68.35	否	否	无	-52%	
3930	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线赴山支51石2号变压器（动力电）	50	25.22%	33.39	33.39	否	否	无	-24%	
3931	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线赴山支60号变压器-1（动力电）	200	16.08%	147.85	147.85	否	否	无	-1%	
3932	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线赴山支60号变压器-2（动力电）	100	29.46%	60.54	60.54	否	否	无	-2%	
3933	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线赴山支76号变压器（动力电）	200	17.94%	144.11	144.11	否	否	无	-14%	
3934	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支105石05号变压器	200	30.36%	119.29	119.29	否	否	无	-31%	
3935	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支128号变压器（动力电）	100	24.84%	65.16	65.16	否	否	无	1%	
3936	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支21号变压器	30	36.87%	15.94	15.94	否	否	无	1%	
3937	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支37石15号变压器（小康电）	50	22.98%	33.51	33.51	否	否	无	26%	
3938	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支40号变压器	20	74.24%	4.70	4.70	否	否	无	-10%	
3939	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支39号变压器(估余）	200	28.83%	122.35	122.35	否	否	无	-31%	
3940	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支35石01号变压器（小康电）	50	21.87%	34.06	34.06	否	否	无	4%	
3941	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支家沟分19号变压器（小康电）	50	36.10%	26.95	26.95	否	否	无	-2%	
3942	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支徐家沟分王台支28号石06号变压器	100	51.79%	38.21	38.21	否	否	无	-24%	
3943	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支徐家沟分王台支28石01号变压器（估余）	200	36.97%	106.26	106.26	否	否	无	-41%	
3944	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支徐家沟分王台支61石5号变压器（小康电）	200	12.99%	154.02	154.02	否	否	无	-2%	
3945	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线黄石支徐家沟分王台支38号变压器（小康电）	200	8.99%	162.02	162.02	否	否	无	-1%	
3946	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支06石5号变压器	250	44.22%	114.31	114.31	否	否	无	-2%	
3947	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支10石11号变压器（动力电）	200	31.11%	117.78	117.78	否	否	无	-6%	
3948	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支10天11天01号变压器（业扩）	100	10.25%	79.75	79.75	否	否	无	-	
3949	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支21石8天2号变压器（动力电）	400	15.25%	298.99	298.99	否	否	无	-12%	
3950	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支14号变压器	100	49.67%	40.33	40.33	否	否	无	-12%	
3951	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支40号变压器（小康电）	100	34.91%	55.09	55.09	否	否	无	14%	
3952	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支41石04号变压器	50	70.47%	5.76	5.76	否	否	无	10%	
3953	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支47号变压器	200	11.04%	157.92	157.92	否	否	无	-11%	
3954	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线九思支47石03号变压器（小康电）	100	14.21%	75.79	75.79	否	否	无	-33%	
3955	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线李书支29号变压器	100	26.04%	53.96	53.96	否	否	无	-31%	
3956	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线三队支6号变压器（动力电）	200	21.84%	136.32	136.32	否	否	无	-11%	
3957	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线三队支6号变压器-2（动力电）	100	83.01%	16.99	16.99	否	否	无	-26%	
3958	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线上峪八组支30号变压器	30	31.15%	11.66	11.66	否	否	无	-3%	
3959	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线支家向支10号变压器（动力电）	200	19.80%	140.40	140.40	否	否	无	-28%	
3960	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线支家向支11号变压器	80	22.05%	45.95	45.95	否	否	无	-18%	
3961	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线支家向支28号变压器（估余）	200	27.71%	62.29	62.29	否	否	无	-26%	
3962	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线小区支01号变压器	250	63.87%	65.33	65.33	否	否	无	-7%	
3963	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线一队支03号变压器	315	17.80%	180.49	180.49	否	否	无	-50%	
3964	国网开发区供电公司	七里确1号电站	七施线01石3	七施线01石3	200	26.56%	126.88	126.88	否	否	无	-10%	
3965	国网开发区供电公司	七里确1号电站	七施线	七施线黄石支122	200	15.90%	148.19	148.19	否	否	无	-10%	
3966	国网开发区供电公司	七里确1号电站	七施线	七施线李书支2石4-1	200	20.58%	138.84	138.84	否	否	无	-23%	
3967	国网开发区供电公司	七里确1号电站	10kV七施线	10kV七施线02石04号变压器（业扩）	100	48.65%	82.70	82.70	否	否	无	-2%	
3968	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田18配电箱02#变压器	500	77.29%	63.50	63.50	否	否	无	5%	
3969	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田18配电箱单跨点变压器	630	72.04%	129.40	129.40	否	否	无	-2%	
3970	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田28配电箱01#变压器	630	22.74%	423.76	423.76	否	否	无	-4%	
3971	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田28配电箱02#变压器	630	25.80%	406.60	406.60	否	否	无	-1%	
3972	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田28配电箱壶两点变压器	630	53.42%	230.48	230.48	否	否	无	12%	
3973	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田18配电箱01#变压器	630	50.07%	251.58	251.58	否	否	无	-2%	
3974	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田18配电箱02#变压器	630	22.73%	423.78	423.78	否	否	无	1%	
3975	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田28配电箱01#变压器	500	35.79%	281.04	281.04	否	否	无	12%	
3976	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田28配电箱02#变压器	500	26.56%	317.20	317.20	否	否	无	1%	
3977	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤凰田28配电箱03#变压器	500	38.74%	256.30	256.30	否	否	无	-4%	
3978	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线凤翔居38箱变变压器	500	25.24%	323.78	323.78	否	否	无	-6%	
3979	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线龙湖居28箱变变压器	160	50.29%	63.54	63.54	否	否	无	-2%	
3980	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线龙盛居48箱变变压器	630	27.06%	286.54	286.54	否	否	无	0%	
3981	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线龙泉居28配电箱01#变压器	630	53.28%	231.34	231.34	否	否	无	8%	
3982	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线碧玉居28配电箱01#变压器	400	43.26%	186.58	186.58	否	否	无	-4%	
3983	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线碧龙湖18配电箱02#变压器	630	36.92%	212.33	212.33	否	否	无	1%	
3984	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线翠景居28箱变1#变压器	630	22.55%	424.92	424.92	否	否	无	-2%	
3985	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线翠景居28箱变2#变压器	630	21.48%	431.92	431.92	否	否	无	-2%	
3986	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线翠景居38箱变变压器	400	27.91%	248.35	248.35	否	否	无	-2%	
3987	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线雅龙居18配电箱01#变压器	630	33.99%	353.52	353.52	否	否	无	-6%	
3988	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线雅龙居18配电箱02#变压器	630	33.95%	353.12	353.12	否	否	无	-2%	
3989	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线雅龙居28配电箱01#变压器	500	17.98%	60.09	60.09	否	否	无	9%	
3990	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线雅龙居28配电箱02#变压器	500	55.76%	171.18	171.18	否	否	无	-7%	
3991	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线雅龙居28配电箱03#变压器	500	63.31%	133.46	133.46	否	否	无	-2%	
3992	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV水西一线	水西一线雅龙居28配电箱04#变压器	500	48.38%	208.11	208.11	否	否	无	1%	
3993	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV校园线	校园线鑫博苑1#箱变1#变压器	630	11.94%	491.80	491.80	否	否	无	1%	
3994	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV校园线	校园线鑫博苑2#箱变1#变压器	630	12.60%	491.40	491.40	否	否	无	1%	
3995	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV校园线	校园线鑫博苑3#箱变1#变压器	630	9.84%	504.98	504.98	否	否	无	-5%	
3996	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV校园线	校园线鑫博苑4#箱变1#变压器	630	14.17%	472.96	472.96	否	否	无	-2%	
3997	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV校园线	校园线鑫博苑5#箱变1#变压器	315	19.84%	220.99	220.99	否	否	无	1%	
3998	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区1#箱变201出线1#变压器	400	40.46%	198.18	198.18	否	否	无	-4%	
3999	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区1#箱变202出线2#变压器	400	10.03%	319.81	319.81	否	否	无	-4%	
4000	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区10#箱变201出线1#变压器	400	42.74%	189.04	189.04	否	否	无	-2%	
4001	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区10#箱变202出线2#变压器	400	7.32%	330.74	330.74	否	否	无	-4%	
4002	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区11#箱变201出线1#变压器	500	21.27%	343.67	343.67	否	否	无	-10%	
4003	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区11#箱变202出线2#变压器	500	13.62%	381.88	381.88	否	否	无	21%	
4004	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区12#箱变201出线1#变压器	630	46.40%	274.66	274.66	否	否	无	-4%	
4005	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区13#箱变201出线1#变压器	500	37.42%	97.92	97.92	否	否	无	-2%	
4006	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区28箱变201出线1#变压器	400	43.01%	225.55	225.55	否	否	无	-2%	
4007	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区28箱变202出线2#变压器	400	46.82%	172.72	172.72	否	否	无	-4%	
4008	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区38箱变201出线1#变压器	400	53.47%	146.12	146.12	否	否	无	-8%	
4009	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区48箱变202出线2#变压器	400	17.50%	290.00	290.00	否	否	无	1%	
4010	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区58箱变201出线1#变压器	400	44.36%	182.56	182.56	否	否	无	-2%	
4011	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区68箱变201出线1#变压器	400	19.72%	281.14	281.14	否	否	无	-2%	
4012	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区68箱变202出线2#变压器	400	55.66%	137.38	137.38	否	否	无	-4%	
4013	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区78箱变201出线1#变压器	400	49.88%	160.48	160.48	否	否	无	2%	
4014	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区78箱变201出线1#变压器	400	46.04%	175.84	175.84	否	否	无	-5%	
4015	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区88箱变201出线1#变压器	400	50.89%	136.43	136.43	否	否	无	-7%	
4016	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	凡河新区98箱变201出线1#变压器	400	68.11%	87.49	87.49	否	否	无	-2%	
4017	国网开发区供电公司	加意确8号电站	10kV加美甲线	钟山柳岸1#箱变201出线1#变压器	500	64.55%	127.25	127.25	否	否	无	-2%	
4018	国网开发区供电公司	加意确8号电站

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
4061	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园A区分18箱变2#变压器	630	16.04%	465.96	465.96	否	否	无	10%	
4062	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园A区分2#箱变18#变	500	42.21%	238.95	238.95	否	否	无	12%	
4063	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园A区分2#箱变28#变	500	53.60%	281.99	281.99	否	否	无	7%	
4064	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园A区分3#箱变18#变	500	32.25%	288.77	288.77	否	否	无	1%	
4065	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园A区分3#箱变28#变	500	29.76%	301.20	301.20	否	否	无	8%	
4066	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园A区分4#箱变18#变	630	31.67%	367.48	367.48	否	否	无	2%	
4067	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分18箱变18#变	400	25.49%	258.06	258.06	否	否	无	-1%	
4068	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分18箱变28#变	400	52.38%	130.07	130.07	否	否	无	29%	
4069	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分28箱变18#变	500	20.62%	346.89	346.89	否	否	无	3%	
4070	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分28箱变28#变	500	15.14%	374.28	374.28	否	否	无	1%	
4071	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分38箱变18#变	400	24.90%	260.40	260.40	否	否	无	7%	
4072	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分38箱变28#变	400	18.38%	286.46	286.46	否	否	无	-2%	
4073	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分48箱变18#变	500	17.93%	360.33	360.33	否	否	无	11%	
4074	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分48箱变28#变	500	12.73%	386.37	386.37	否	否	无	3%	
4075	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水木一线	水木一段水木华园D区分5#箱变1#变压器	500	18.80%	356.02	356.02	否	否	无	6%	
4076	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇18配电室2011出线间隔配电变压器	800	27.73%	498.19	498.19	否	否	无	42%	
4077	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇18配电室2012出线间隔配电变压器	800	14.24%	606.12	606.12	否	否	无	7%	
4078	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇18配电室2031出线间隔配电变压器	800	20.85%	553.22	553.22	否	否	无	-2%	
4079	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇28配电室2011出线间隔配电变压器	800	19.01%	562.93	562.93	否	否	无	3%	
4080	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇28配电室2012出线间隔配电变压器	800	17.61%	575.14	575.14	否	否	无	1%	
4081	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇28配电室2031出线间隔配电变压器	800	21.69%	546.48	546.48	否	否	无	-2%	
4082	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇38配电室2011出线间隔配电变压器	800	20.35%	557.23	557.23	否	否	无	5%	
4083	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇38配电室2012出线间隔配电变压器	800	24.19%	526.49	526.49	否	否	无	0%	
4084	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇48配电室2011出线间隔配电变压器	630	18.37%	451.26	451.26	否	否	无	6%	
4085	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇48配电室2012出线间隔配电变压器	630	12.41%	482.34	482.34	否	否	无	9%	
4086	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇58配电室2011出线间隔配电变压器	800	13.67%	610.66	610.66	否	否	无	6%	
4087	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇58配电室2012出线间隔配电变压器	800	15.71%	594.34	594.34	否	否	无	-1%	
4088	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV公园二线	公园二段天木丰汇58配电室2031出线间隔配电变压器	800	13.16%	614.69	614.69	否	否	无	7%	
4089	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV知恩乙线	10kV知恩乙线鼎悦士支电双桥箱变18#变压器	630	26.63%	399.26	399.26	否	否	无	-37%	
4090	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线风箱层二期配电站1#变	500	38.17%	259.15	259.15	否	否	无	-1%	
4091	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线风箱层二期配电站2#变	500	43.22%	233.92	233.92	否	否	无	-2%	
4092	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线风箱层二期配电站3#变	630	39.72%	316.76	316.76	否	否	无	-4%	
4093	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线钥匙层二期配电站1#变	630	47.58%	267.26	267.26	否	否	无	-2%	
4094	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线钥匙层二期配电站2#变	630	58.99%	195.38	195.38	否	否	无	-2%	
4095	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线祥星层二期配电站1#变	500	53.09%	182.06	182.06	否	否	无	-6%	
4096	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线祥星层二期配电站2#变	500	55.54%	172.32	172.32	否	否	无	-5%	
4097	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西三线	水西三线祥星层二期配电站3#变	800	55.31%	277.06	277.06	否	否	无	-6%	
4098	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线鹏龙层二期1#配电站1#变	630	45.73%	278.92	278.92	否	否	无	-6%	
4099	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线鹏龙层二期1#配电站2#变	630	26.63%	399.08	399.08	否	否	无	-1%	
4100	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线鹏龙层二期2#配电站1#变	630	25.64%	405.46	405.46	否	否	无	-2%	
4101	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线鹏龙层二期2#配电站2#变	630	40.61%	311.18	311.18	否	否	无	0%	
4102	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线凤箱层18箱变1#变压器	630	35.62%	342.38	342.38	否	否	无	-8%	
4103	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线凤箱层18箱变2#变压器	630	24.80%	410.78	410.78	否	否	无	-5%	
4104	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线凤箱层58配电站1#变压器	400	69.76%	80.96	80.96	否	否	无	-6%	
4105	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线凤箱层58配电站2#变压器	400	37.06%	211.74	211.74	否	否	无	6%	
4106	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线锦龙居配电站1#变压器	630	42.25%	300.80	300.80	否	否	无	-7%	
4107	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线锦龙居配电站2#变压器	630	43.56%	292.58	292.58	否	否	无	-4%	
4108	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线锦龙居配电站3#变压器	630	43.78%	221.20	221.20	否	否	无	-6%	
4109	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线锦龙居配电站4#变压器	500	31.27%	293.67	293.67	否	否	无	-11%	
4110	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线龙腾居18箱变1#变压器	400	62.05%	111.80	111.80	否	否	无	0%	
4111	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西一线	水西一线龙湖居58箱变变压器	630	51.48%	242.70	242.70	否	否	无	2%	
4112	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线龙泉居18配电站1#变压器	630	40.77%	310.16	310.16	否	否	无	8%	
4113	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线龙泉居18配电站2#变压器	630	60.00%	185.88	185.88	否	否	无	7%	
4114	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西一线	水西一线龙泉居28配电站1#变压器	630	27.58%	312.08	312.08	否	否	无	0%	
4115	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西一线	水西一线龙泉居28配电站2#变压器	500	61.65%	141.73	141.73	否	否	无	-2%	
4116	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线龙腾居18配电站1#变压器	630	61.10%	182.08	182.08	否	否	无	0%	
4117	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西一线	水西一线龙腾居18配电站2#变压器	630	56.41%	211.62	211.62	否	否	无	-5%	
4118	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线龙腾居28配电站2#变压器	630	49.87%	252.82	252.82	否	否	无	16%	
4119	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV水西二线	水西二线龙腾居28配电站3#变压器	630	35.60%	216.34	216.34	否	否	无	3%	
4120	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	10kV千山线01号变压器(备扩)	200	78.76%	22.49	22.49	否	否	无	228%	
4121	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	10kV千山线红专支20号变压器(无控柜)	100	57.17%	32.83	32.83	否	否	无	26%	
4122	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	落花楼会18箱变1#变压器	630	21.08%	434.22	434.22	否	否	无	7%	
4123	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	落花楼会28箱变1#变压器	630	18.90%	447.96	447.96	否	否	无	0%	
4124	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	落花楼会38箱变1#变压器	630	24.17%	414.76	414.76	否	否	无	0%	
4125	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	落花楼会48箱变1#变压器	630	24.77%	410.96	410.96	否	否	无	-3%	
4126	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线官台新苑18配电站2011出线配电变压器	630	9.33%	508.08	508.08	否	否	无	-9%	
4127	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线官台新苑18配电站2012出线配电变压器	800	17.60%	579.17	579.17	否	否	无	-11%	
4128	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线官台新苑28配电站2011出线配电变压器	630	23.26%	533.93	533.93	否	否	无	93%	
4129	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线官台新苑28配电站2012出线配电变压器	800	43.43%	572.55	572.55	否	否	无	0%	
4130	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线官台新苑38配电站2011出线配电变压器	800	31.05%	665.93	665.93	否	否	无	-10%	
4131	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线官台新苑38配电站2012出线配电变压器	800	25.88%	512.95	512.95	否	否	无	-3%	
4132	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期1#箱变2011出线18变压器	630	18.92%	447.78	447.78	否	否	无	-5%	
4133	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期2#箱变2011出线18变压器	630	17.63%	455.86	455.86	否	否	无	-4%	
4134	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期3#箱变2011出线18变压器	630	17.64%	455.84	455.84	否	否	无	-4%	
4135	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期4#箱变2011出线18变压器	630	13.90%	466.84	466.84	否	否	无	-2%	
4136	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期5#箱变2011出线18变压器	500	26.81%	315.98	315.98	否	否	无	2%	
4137	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期6#箱变2011出线18变压器	400	33.19%	227.24	227.24	否	否	无	-1%	
4138	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期二期1#箱变2011出线配电变压器	500	28.96%	305.22	305.22	否	否	无	-1%	
4139	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西18箱变18#变	500	35.60%	272.00	272.00	否	否	无	-18%	
4140	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西18箱变28#变	500	35.09%	274.56	274.56	否	否	无	7%	
4141	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西28箱变18#变	500	65.86%	120.69	120.69	否	否	无	2%	
4142	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西28箱变28#变	500	30.06%	296.69	296.69	否	否	无	-9%	
4143	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西38箱变18#变	500	25.91%	320.45	320.45	否	否	无	2%	
4144	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西38箱变28#变	500	60.55%	147.23	147.23	否	否	无	4%	
4145	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西48箱变18#变	630	15.55%	469.04	469.04	否	否	无	-1%	
4146	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西48箱变28#变	630	17.17%	458.84	458.84	否	否	无	-6%	
4147	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西58箱变18#变	630	22.21%	364.06	364.06	否	否	无	1%	
4148	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西58箱变28#变	200	21.94%	136.12	136.12	否	否	无	5%	
4149	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西78箱变18#变	400	16.07%	295.73	295.73	否	否	无	-1%	
4150	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV天水线	天水线金月亚西78箱变28#变	400	19.20%	283.20	283.20	否	否	无	3%	
4151	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV净水线	净水线金科府邸18配电站2011出线配电变压器	800	46.04%	351.66	351.66	否	否	无	-1%	
4152	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV净水线	净水线金科府邸28配电站2011出线配电变压器	800	27.57%	496.23	496.23	否	否	无	-2%	
4153	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV净水线	净水线金科府邸38配电站2011出线配电变压器	800	33.35%	453.18	453.18	否	否	无	14%	
4154	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV净水线	净水线金科府邸38配电站2021出线配电变压器	800	51.14%	310.86	310.86	否	否	无	127%	
4155	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV净水线	净水线金科府邸48配电站3#间隔配电变压器	800	21.42%	524.67	524.67	否	否	无	14%	
4156	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV金融线	金融线逸湾湾18箱变18#变	400	32.30%	230.78	230.78	否	否	无	54%	
4157	国网开发区供电公司	知恩68A1变电站	10kV红星甲线	10kV红星甲线物流支18号01号变压器(备扩)	100	36.61%	53.39	53.39	否	否	无	-	
4158	石台子66kV变电站	10kV石坡线	10kV石坡线	石坡线塔上每支导静座总分06点01号变压器(备扩)	200	27.23%	125.31	125.31	否	否	无	-28%	
4159	石台子66kV变电站	10kV石坡线	10kV石坡线	10kV石坡线塔下每支下每杆分18号变压器(备扩)	400	75.90%	14.50	14.50	否	否	无	-46%	
4160	石台子66kV变电站	10kV石坡线	10kV石坡线	10kV石坡线分18号01号变压器(备扩)	100	22.29%	67.21	67.21	否	否	无	-28%	
4161	石台子66kV变电站	10kV石坡线	10kV石坡线	10kV石坡线125号01号变压器(备扩)	200	43.13%	93.74	93.74	否	否	无	-3%	
4162	国网开发区供电公司	石台子66kV变电站	10kV石坡线	10kV石坡线265号08号变压器(备扩)	100	4.63%	85.37	85.37	否	否	无	542%	
4163	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支23号变压器	80	44.72%	36.23	36.23	否	否	无	130%	
4164	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支33点05号变压器	50	55.26%	12.37	12.37	否	否	无	27%	
4165	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支37号变压器	50	30.41%	29.79	29.79	否	否	无	-18%	
4166	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支23号变压器	50	29.40%	30.30	30.30	否	否	无	125%	
4167	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方18箱变1#变压器	630	31.83%	366.50	366.50	否	否	无	-3%	
4168	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方28箱变1#变压器	400	27.66%	249.37	249.37	否	否	无	-3%	
4169	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方38箱变1#变压器	400	29.86%	200.80	200.80	否	否	无	-2%	
4170	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方48箱变1#变压器	630	25.05%	409.20	409.20	否	否	无	-5%	
4171	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方58箱变1#变压器	630	11.74%	493.04	493.04	否	否	无	2%	
4172	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方68箱变1#变压器	630	15.18%	471.38	471.38	否	否	无	2%	
4173	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方78箱变2011出线18变压器	630	29.92%	378.50	378.50	否	否	无	-2%	
4174	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方38箱变2011出线18变压器	630	15.89%	466.96	466.96	否	否	无	-2%	
4175	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚嘉方58箱变2011出线18变压器	630	25.98%	403.32	403.32	否	否	无	1%	
4176	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	欣元府18箱变18变压器	630	21.32%	432.66	432.66	否	否	无	-4%	
4177	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	欣元府28箱变18变压器	500	29.19%	304.06	304.06	否	否	无	-2%	
4178	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	欣元府38箱变18变压器	500	34.94%	275.31	275.31	否	否	无	6%	
4179	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	欣元府48箱变18变压器	500	37.09%	264.54	264.54	否	否	无	0%	
4180	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥湾线	欣元府58箱变18变压器	500	30.09%	297.04	297.04	否	否	无	-6%	
4181	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线10石03号变压器(机电井)	200	72.49%	35.02	35.02	否	否	无	152%	
4182	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支13石1号变压器(机电井)	50	6.29%	41.86	41.86	否	否	无	87%	
4183	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支55石05号变压器(机电井)	100	29.46%	10.54	10.54	否	否	无	-73%	
4184	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支21号变压器(能效)	200	40.11%	99.78	99.78	否	否	无	222%	
4185	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支27号变压器(能效)	100	22.17%	66.83	66.83	否	否	无	48%	
4186	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支改家子9214号02号变压器(小康电)	100	41.44%	48.56	48.56	否	否	无	-49%	
4187	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支改家子分15号变压器(能效)	200	70.04%	39.92	39.92	否	否	无	213%	
4188	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支改家子分22号变压器	100	27.20%	82.59	82.59	否	否	无	-23%	
4189	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支高强分22号变压器(综合)	100	38.05%	51.95	51.95	否	否	无	-31%	
4190	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支高强分31号变压器(综合)	200	51.19%	77.63	77.63	否	否	无	-42%	
4191	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支改家分08点01号变压器(小康电)	400	13.03%	207.88	207.88	否	否	无	-22%	
4192	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支高强分42点01号变压器(小康电)	400	18.48%	286.08	286.08	否	否	无	-28%	
4193	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支高强分58点01号变压器(小康电)	400	17.19%	291.26	291.26	否	否	无	-19%	
4194	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支贺家分08点10号变压器(小康电)	200	22.75%	134.61	134.61	否	否	无	-20%	
4195	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支贺家分15号变压器	215	53.09%	179.27	179.27	否	否	无	-23%	
4196	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支贺家支2点1号变压器(备扩)	200	25.65%	128.71	128.71	否	否	无	8%	
4197	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支贺家分8点11号变压器	200	25.59%	108.10	108.10	否	否	无	-14%	
4198	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支贺家分9点14号变压器	200	11.86%	156.28	156.28	否	否	无	-37%	
4199	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支分9点12石13号变压器(综合)	100	60.84%	24.16	24.16	否	否	无	-19%	
4200	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支分山子分13点07号变压器(综合)	100	58.66%	31.34	31.34	否	否	无	-33%	
4201	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支分山子分30石11号变压器	100	39.81%	50.19	50.19	否	否	无	-57%	
4202	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支分山子分45点03号变压器(综合)	200	36.81%	106.37	106.37	否	否	无	-27%	
4203	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支分山子分27号变压器(综合)	200	41.25%	97.51	97.51	否	否	无	-31%	
4204	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西十支分山子分61号变压器(备扩)	100	27.81%	62.19	62.19	否	否	无	-	
4205	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分27号01号变压器(备扩)	200	78.60%	22.81	22.81	否	否	无	-29%	
4206	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分51号变压器(无控柜)	400	29.11%	243.55	243.55	否	否	无	-11%	
4207	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分53左11号变压器(备扩)	100	65.38%	24.62	24.62	否	否	无	-29%	
4208	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分62右01号变压器(组合)	100	44.07%	43.93	43.93	否	否	无	-25%	
4209	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分69号变压器(无控柜)	400	26.16%	255.37	255.37	否	否	无	208%	
4210	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	祥龙线新弘国际18箱变18#变压器	500	23.44%	332.79	332.79	否	否	无	-1%	
4211	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	祥龙线新弘国际18箱变28#变	500	18.10%	359.52	359.52	否	否	无	-3%	
4212	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	祥龙线新弘国际28箱变18#变	500	26.62%	253.52	253.52	否	否	无	-4%	
4213	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	祥龙线新弘国际28箱变28#变	400	35.98%	216.16	216.16	否	否	无	-2%	
4214	国网开发区供电公司	开云66kV变电站	10kV祥龙线	祥龙线新弘国际38箱变18#变	500	24.74%	326.30	326.30	否	否	无	-19%	

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入阻断计划	计划阻断完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
4264	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室2#箱变1#变	630	21.33%	425.62	432.62	否	否	无	2%	
4265	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室2#箱变2#变	630	25.73%	404.92	404.92	否	否	无	8%	
4266	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室3#箱变1#变	630	26.02%	403.06	403.06	否	否	无	2%	
4267	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室3#箱变2#变	630	40.64%	310.98	310.98	否	否	无	2%	
4268	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室4#箱变1#变	630	26.73%	398.62	398.62	否	否	无	-1%	
4269	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室4#箱变2#变	630	20.30%	437.86	437.86	否	否	无	4%	
4270	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室5#箱变1#变	630	13.90%	479.42	479.42	否	否	无	7%	
4271	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室5#箱变2#变	630	21.57%	431.14	431.14	否	否	无	9%	
4272	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室6#箱变1#变	630	28.15%	389.64	389.64	否	否	无	1%	
4273	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室6#箱变2#变	630	28.76%	385.82	385.82	否	否	无	11%	
4274	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室7#箱变1#变	630	23.98%	415.92	415.92	否	否	无	-3%	
4275	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室7#箱变2#变	630	27.68%	393.86	393.86	否	否	无	1%	
4276	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室8#箱变1#变	630	15.82%	467.32	467.32	否	否	无	0%	
4277	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室8#箱变2#变	630	22.15%	421.14	421.14	否	否	无	2%	
4278	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室9#箱变1#变	500	17.31%	363.44	363.44	否	否	无	13%	
4279	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线淮淮入室9#箱变2#变	500	15.08%	374.58	374.58	否	否	无	6%	
4280	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全午活动8箱变201出线间隔配电变压器	500	30.29%	298.05	298.05	否	否	无	10%	
4281	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全午活动8箱变201出线间隔配电变压器	500	21.10%	344.52	344.52	否	否	无	9%	
4282	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全午活动8箱变201出线间隔配电变压器	500	8.22%	408.88	408.88	否	否	无	18%	
4283	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全午活动8箱变201出线间隔配电变压器	500	32.21%	288.96	288.96	否	否	无	15%	
4284	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全午活动8箱变201出线间隔配电变压器	500	18.52%	357.40	357.40	否	否	无	10%	
4285	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全午活动8箱变201出线间隔配电变压器	500	13.05%	384.77	384.77	否	否	无	1%	
4286	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全午活动8箱变201出线间隔配电变压器	500	20.61%	346.67	346.67	否	否	无	-2%	
4287	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚二期18箱变201出线1#变压器	630	35.57%	342.88	342.88	否	否	无	-4%	
4288	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚二期18箱变201出线1#变压器	630	29.53%	380.96	380.96	否	否	无	0%	
4289	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚二期18箱变202出线1#变压器	630	25.92%	403.70	403.70	否	否	无	6%	
4290	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚二期18箱变201出线1#变压器	400	41.27%	194.94	194.94	否	否	无	6%	
4291	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭18配电站201出线1#变压器	800	18.62%	571.06	571.06	否	否	无	-2%	
4292	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭18配电站202出线2#变压器	800	18.87%	569.06	569.06	否	否	无	-4%	
4293	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭2#配电站201出线1#变压器	800	47.21%	342.34	342.34	否	否	无	4%	
4294	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭2#配电站201出线1#变压器	630	13.14%	484.24	484.24	否	否	无	2%	
4295	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭2#配电站202出线2#变压器	630	16.37%	463.86	463.86	否	否	无	5%	
4296	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖乙线	10kV新湖乙线35千双号变压器(业扩)	100	14.31%	75.69	75.69	否	否	无	-17%	
4297	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	10kV新苑甲线03千双号变压器(业扩)	100	13.39%	76.61	76.61	否	否	无	10%	
4298	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑1#箱变201出线配电变压器	400	19.49%	282.06	282.06	否	否	无	-3%	
4299	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑2#箱变201出线配电变压器	400	19.44%	282.25	282.25	否	否	无	-4%	
4300	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑3#箱变201出线配电变压器	630	21.20%	432.90	432.90	否	否	无	0%	
4301	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑4#箱变201出线配电变压器	630	22.78%	423.46	423.46	否	否	无	2%	
4302	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑5#箱变201出线配电变压器	630	16.90%	460.58	460.58	否	否	无	7%	
4303	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑6#箱变201出线配电变压器	400	22.03%	271.88	271.88	否	否	无	-1%	
4304	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线前华佗布小区1#配电站1#配电变压器	1000	24.87%	651.30	651.30	否	否	无	0%	
4305	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线前华佗布小区1#配电站2#配电变压器	800	17.73%	577.71	577.71	否	否	无	-2%	
4306	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线前华佗布小区1#配电站3#配电变压器	1000	21.09%	683.13	683.13	否	否	无	10%	
4307	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新州线前华佗布小区1#配电站4#配电变压器	800	20.25%	558.00	558.00	否	否	无	2%	
4308	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线(万)繁荣街支28号变压器	315	40.80%	154.97	154.97	否	否	无	-16%	
4309	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线(万)繁荣街支69号变压器	315	19.84%	221.00	221.00	否	否	无	11%	
4310	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线19号变压器	160	49.73%	64.43	64.43	否	否	无	81%	
4311	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线线21号变压器(业扩)	800	69.34%	41.32	41.32	否	否	无	41%	
4312	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线菊河街支11号变压器(箱改)	100	50.99%	39.41	39.41	否	否	无	1%	
4313	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线(10号)支30.6kV号变压器(业扩)	100	64.00%	50.81	50.81	否	否	无	0%	
4314	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线菊河街支后八里9#13号变压器	250	27.76%	155.59	155.59	否	否	无	0%	
4315	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线菊河街支后八里9#5号变压器	315	22.74%	211.87	211.87	否	否	无	9%	
4316	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线菊河街支后八里9#6号变压器	315	21.20%	215.78	215.78	否	否	无	13%	
4317	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线菊河街支棚东向9#12号变压器	160	76.55%	31.12	31.12	否	否	无	-13%	
4318	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线菊河街支棚东向9#2号变压器	315	79.38%	33.44	33.44	否	否	无	-2%	
4319	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新湖线	10kV新湖线菊河街支棚东向9#2号变压器	315	35.64%	171.22	171.22	否	否	无	0%	
4320	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	红叶放园箱变201出线1#变压器	500	32.30%	288.51	288.51	否	否	无	8%	
4321	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	红叶放园箱变202出线2#变压器	500	41.02%	244.88	244.88	否	否	无	-4%	
4322	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	华夏福景1#箱变201出线1#变压器	630	47.98%	264.72	264.72	否	否	无	0%	
4323	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	华夏福景1#箱变202出线2#变压器	630	26.79%	398.24	398.24	否	否	无	-5%	
4324	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	华夏福景2#箱变201出线1#变压器	630	40.37%	312.67	312.67	否	否	无	-4%	
4325	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线东方佳苑1#箱变201出线配电变压器	630	24.20%	328.05	328.05	否	否	无	2%	
4326	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线华夏新华城二期1#箱变1#变压器	630	31.94%	365.78	365.78	否	否	无	-2%	
4327	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线华夏新华城二期2#箱变1#变压器	630	25.95%	402.54	402.54	否	否	无	-2%	
4328	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线华夏新华城二期3#箱变1#变压器	630	35.21%	345.20	345.20	否	否	无	-3%	
4329	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线华夏新华城二期4#箱变1#箱变	630	24.81%	410.70	410.70	否	否	无	0%	
4330	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线华夏新华城箱变1#变	500	53.98%	180.26	180.26	否	否	无	11%	
4331	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线华夏新华城箱变2#变	500	24.46%	327.72	327.72	否	否	无	-2%	
4332	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线金顺花苑3#箱箱变1#变	800	14.20%	378.99	378.99	否	否	无	4%	
4333	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新州线	新苑线青华名郡1#箱变201出线1#变压器	630	21.95%	101.14	101.14	否	否	无	4%	
4334	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑线	新苑线青华名郡2#箱变201出线1#变压器	630	52.42%	236.74	236.74	否	否	无	-3%	
4335	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑线	新苑线青华名郡3#箱变201出线1#变压器	500	61.64%	142.82	142.82	否	否	无	2%	
4336	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑线	鑫鼎在线箱变201出线1#变压器	630	23.23%	357.76	357.76	否	否	无	2%	
4337	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线开南支线5号变压器	100	18.29%	71.71	71.71	否	否	无	-20%	
4338	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线开南支线9#箱变2号变压器	400	70.94%	28.11	172.61	否	否	无	-1%	
4339	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线开南支九五七分段校3(五)号变压器	160	5.01%	135.98	135.98	否	否	无	-7%	
4340	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线开南支九五七分干线支16(五)2变压器	160	53.78%	57.95	57.95	否	否	无	-6%	
4341	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线九七分干线支24号变压器	200	75.71%	14.29	14.29	否	否	无	0%	
4342	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线开南支辽海分五(1)变压器(箱改)	400	60.09%	119.63	119.63	否	否	无	-7%	
4343	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线开南支棚东分2号变压器	250	1.59%	353.62	353.62	否	否	无	-11%	
4344	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线开南支棚东分2号变压器	250	28.20%	154.50	154.50	否	否	无	2%	
4345	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑乙线	10kV新苑乙线宏业支02#号变压器(业扩)	100	9.03%	80.97	80.97	否	否	无	231%	
4346	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	10kV新苑甲线惠丰支落家河分1号变压器	200	50.29%	79.42	79.42	否	否	无	-8%	
4347	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	10kV新苑甲线曾八里支11号变压器	200	70.94%	38.11	38.11	否	否	无	3%	
4348	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	10kV新苑甲线曾八里支15/2#号变压器	200	72.27%	35.45	35.45	否	否	无	-18%	
4349	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	新苑甲线罗曼帝天1#箱变1#变	500	48.95%	205.20	205.20	否	否	无	-4%	
4350	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	新苑甲线罗曼帝天1#箱变2#变	500	33.90%	280.61	280.61	否	否	无	-9%	
4351	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	新苑甲线罗曼帝天2#箱变1#变	630	36.23%	338.76	338.76	否	否	无	-4%	
4352	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	新苑甲线罗曼帝天2#箱变1#变	630	39.73%	316.78	316.78	否	否	无	1%	
4353	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	新苑甲线罗曼帝天2#箱变2#变	630	22.66%	424.26	424.26	否	否	无	-10%	
4354	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑甲线	10kV新苑甲线惠丰支60号变压器(业扩)	400	5.23%	339.08	339.08	否	否	无	-	
4355	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新苑线	10kV新苑线15号变压器(技改)	400	33.21%	227.18	227.18	否	否	无	-2%	
4356	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线20分1号变压器(技改)	400	22.28%	270.90	270.90	否	否	无	-7%	
4357	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支2#1号变压器	315	22.83%	211.60	211.60	否	否	无	-2%	
4358	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支2#2号变压器	315	24.35%	206.81	206.81	否	否	无	2%	
4359	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3#4号变压器	315	20.87%	217.77	217.77	否	否	无	-1%	
4360	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支2#3号变压器	315	11.13%	248.44	248.44	否	否	无	-2%	
4361	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	鼎煌欣苑二期1#箱变1#变压器	630	17.57%	78.30	78.30	否	否	无	-3%	
4362	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	鼎煌欣苑二期2#箱变1#变压器	500	63.73%	131.24	131.24	否	否	无	0%	
4363	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	鼎煌欣苑二期2#箱变1#变压器	500	28.17%	309.16	309.16	否	否	无	-1%	
4364	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	蓝庭小区箱变1#变压器	630	15.27%	470.78	470.78	否	否	无	-2%	
4365	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	蓝庭小区箱变2#变压器	630	14.45%	475.98	475.98	否	否	无	-52%	
4366	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑2#箱变1#变	500	52.63%	186.86	186.86	否	否	无	-2%	
4367	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑3#箱变2#变	500	47.41%	212.96	212.96	否	否	无	-8%	
4368	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑2#箱变1#变	630	46.87%	271.74	271.74	否	否	无	-7%	
4369	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑2#箱变2#变	630	40.61%	311.13	311.13	否	否	无	-2%	
4370	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑二期1#箱变1#变	630	49.17%	257.20	257.20	否	否	无	-5%	
4371	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑二期2#箱变1#变	630	54.59%	223.62	223.62	否	否	无	-3%	
4372	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑二期3#箱变1#变	630	22.61%	361.36	361.36	否	否	无	-2%	
4373	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线鼎煌欣苑二期4#箱变1#变	630	24.52%	412.50	412.50	否	否	无	-3%	
4374	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线蓝苑北旗小区箱变1#变	630	22.23%	338.83	338.83	否	否	无	-18%	
4375	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线人大住宅箱变1#变	500	28.61%	306.94	306.94	否	否	无	-4%	
4376	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新振线锦龙苑箱变变压器	315	17.48%	39.45	39.45	否	否	无	-8%	
4377	国网开发区供电公司	新苑66kV变电站	10kV新振线	新龙园八区箱变1#变压器	400	49.26%	102.58	102.58	否	否	无	-4%	
4378	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV银座线	10kV银座线金银分6/5号变压器	315	35.47%	171.76	171.76	否	否	无	1%	
4379	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线公租房1#箱变201出线间隔配电变压器	630	11.12%	496.92	496.92	否	否	无	-11%	
4380	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线公租房2#箱变201出线间隔配电变压器	630	14.22%	477.28	477.28	否	否	无	-2%	
4381	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城18箱变1#变压器	630	41.07%	308.24	308.24	否	否	无	-2%	
4382	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城2#箱变1#变压器	630	30.52%	374.74	374.74	否	否	无	-2%	
4383	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城3#箱变1#变压器	630	31.17%	368.12	368.12	否	否	无	-3%	
4384	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期18箱变1#变压器	630	19.25%	445.72	445.72	否	否	无	-6%	
4385	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期2#箱变1#变压器	630	27.32%	394.90	394.90	否	否	无	-2%	
4386	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期3#箱变1#变压器	630	35.70%	341.72	341.72	否	否	无	3%	
4387	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期4#箱变1#变压器	630	32.27%	363.68	363.68	否	否	无	12%	
4388	银座66kV变电站	10kV开发南线	10kV开发南线	开发北线华夏紫荆城二期1#箱变201出线间隔变压器	500	36.35%	267.25	267.25	否	否	无	-4%	
4389	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	学府佳苑18箱变1#变压器	630	30.46%	238.18	238.18	否	否	无	3%	
4390	银座66kV变电站	10kV开发北线	10kV开发北线	学府佳苑2#箱变1#变压器	400	33.24%	227.06	227.06	否	否	无	-1%	
4391	银座66kV变电站	10kV开发南线	10kV开发南线	10kV开发南线12-01号杆上变压器(业扩)	200	60.89%	29.11	29.11	否	否	无	0%	
4392	银座66kV变电站	10kV银山线	10kV银山线	10kV银山线前银山分09号变压器(结余)	100	72.17%	17.83	17.83	否	否	无	-14%	
4393	银座66kV变电站	10kV银山线	10kV银山线	10kV银山线前银山分22号变压器	315	56.24%	106.35	106.35	否	否	无	27%	
4394	银座66kV变电站	10kV银山线	10kV银山线	10kV银山线前银山分26号变压器(业扩)	100	51.62%	35.38	35.38	否	否	无	-13%	
4395	银座66kV变电站	10kV银山线	10kV银山线	10kV银山线棚园分15/2#共01号变压器(业扩)	100	35.09%	54.91	54.91	否	否	无	-14%	
4396	银座66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线	10kV富州线（王）09共01号变压器	315	22.52%	212.55	212.55	否	否	无	74%	
4397	银座66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线	10kV富州线09号变压器	315	62.39%	87.26	87.26	否	否	无	-6%	
4398	银座66kV变电站	10kV富州线	富州线御桂园1#配电室201配电变压器		1000	39.60%	504.03	504.03	否	否	无	55%	
4399	银座66kV变电站	10kV富州线	富州线御桂园1#配电室202配电变压器		1000	30.92%	590.85	590.85	否	否	无	123%	
4400	银座66kV变电站	10kV富州线	富州线锦景天成1#箱变1#变压器		630	28.10%	389.84	389.84	否	否	无	-4%	
4401	银座66kV变电站	10kV富州线	富州线锦景天成2#箱变1#变压器		630	28.05%	390.28	390.28	否	否	无	-6%	
4402	银座66kV变电站	10kV富州线	凯旋城1#箱变1#变		630	32.86%	360.00	360.00	否	否	无	-2%	
4403	银座66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变1#变		630	37.77%	261.14	261.14	否	否	无	0%	
4404	银座66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变2#变		500	47.31%	213.46	213.46	否	否	无	2%	
4405	银座66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变1#变		500	29.53%	302.24	302.24	否	否	无	14%	
4406	银座66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变2#变		500	28.73%	306.37	306.37	否	否	无	-6%	
4407	银座66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变1#变		500	36.37%	268.14	268.14	否	否	无	1%	
4408	银座66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变2#变		500	53.84%	180.80	180.80	否	否	无	-2%	
4409	银座66kV变电站	10kV富州线	万晖之家箱变201出线1#变压器		500	21.99%	340.05	340.05	否	否	无	-4%	
4410	银座66kV变电站	10kV富州线	万晖之家箱变202出线2#变压器		500	29.08%	304.61	304.61	否	否	无	-3%	
4411	银座66kV变电站	10kV银座线	10kV银座线12-E03-1号变压器(业扩)		200	79.00%	21.88	21.88	否	否	无	79%	
4412	银座66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分18号变压器(20台改)		400	31.08%	235.67	235.67	否	否	无	-2%	
4413	银座66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分19#1号变压器(业扩)		100	5.38%	238.68	238.68	否	否	无	-2%	
4414	银座66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分21#1号变压器		50	34.10%	27.95	27.95	否	否	无	-28%	
4415	银座66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分77号变压器		100	39.83%	50.17	50.17	否	否	无	-12%	
4416	银座66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分11号变压器(箱改)		100	54.34%	28.53	28.53	否	否	无	-14%	
4417	银座66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山地欣园18箱变1#变		400	52.19%	151.22	151.22	否	否	无	0%	
4418	银座66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山地欣园2#箱变1#变		400	36.12%	215.52	215.52	否	否	无	-5%	
4419	银座66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山地欣园2#箱变2#变		400	42.70%	189.19	189.19	否	否	无	0%	
4420	银座66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山地欣园3#箱变1#变		400	31.33%	224.70	224.70	否	否	无	-4%	
4421	银座66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山地

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4467	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线盛丰嘉苑二期配电room1#变压器	800	47.37%	341.02	341.02	否	否	无	1%	
4468	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线盛丰嘉苑二期配电room2#变压器	800	21.07%	551.42	551.42	否	否	无	2%	
4469	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振海线	10kV振海线临河街支接东台分2+1号变压器1(业扩)	200	43.22%	93.57	93.57	否	否	无	-	
4470	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线东热源支00至01号变压器2(业扩)	400	50.33%	158.68	158.68	否	否	无	-	
4471	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新同乙线	10kV新同乙线九五公馆就村支02至05号变压器2(业扩)	200	71.15%	37.71	37.71	否	否	无	-	
4472	盈石山66kV变电站	盈石山66kV变电站	10kV东专四线	10kV东专四线05+1号变压器2(业扩)	200	64.57%	50.86	50.86	否	否	无	-	
4473	国网开发区供电公司	盈石山66kV变电站	10kV沙吃子线	10kV沙吃段05至112至05至09号变压器4(业扩)	200	23.09%	133.82	133.82	否	否	无	-	
4474	国网开发区供电公司	官庄66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线南龙11石01至09号变压器2(业扩)	100	15.47%	90.00	90.00	否	否	无	-	
4475	国网开发区供电公司	官庄66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线98至101号变压器2(业扩)	200	27.04%	105.92	105.92	否	否	无	-	
4476	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小学支18号变压器2(业扩)	100	18.66%	71.34	71.34	否	否	无	-	
4477	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分面共建支01号变压器1(业扩)	100	4.91%	85.09	85.09	否	否	无	-	
4478	盈华66kV变电站	盈华66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线46至08号变压器2(业扩)	200	10.03%	179.96	179.96	否	否	无	-	
4479	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线前库分技校支02至03+1号变压器1(业扩)	100	1.77%	88.23	88.23	否	否	无	-	
4480	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山庄分00号变压器2(业扩)	100	17.02%	72.98	72.98	否	否	无	-	
4481	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石山线	石山线北一路支09号变压器2(业扩)	100	7.89%	82.12	82.12	否	否	无	-	
4482	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	山东线21在12号变压器1(业扩)	200	4.45%	171.10	171.10	否	否	无	-	
4483	国网开发区供电公司	加老66kV变电站	10kV水滨二线	水滨二线空达新世界东业新园支12号变压器	500	5.99%	420.06	420.06	否	否	无	-	
4484	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线22号九楼树中心台公变台区变压器	400	52.78%	117.24	117.24	否	否	无	3%	
4485	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线50号九楼树东南公变台区变压器	400	46.11%	87.79	87.79	否	否	无	23%	
4486	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线八楼树村台公变台区变压器	200	67.28%	45.45	45.45	否	否	无	16%	
4487	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线八楼树南台分07号九楼树南公变台区变压器	400	53.70%	72.59	72.59	否	否	无	8%	
4488	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线八楼树西台分18号八楼树西台变压器	400	44.09%	183.64	183.64	否	否	无	-29%	
4489	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线创业支分10号创业北台区变压器	400	13.43%	206.25	206.25	否	否	无	38%	
4490	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座支分14号银座村台分变台区变压器	400	79.95%	16.09	16.09	否	否	无	9%	
4491	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座支分至银座北台分10号银座村北台区	100	49.98%	40.02	40.02	否	否	无	13%	
4492	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座北分下发棚八组支06号变压器	200	20.32%	139.35	139.35	否	否	无	5%	
4493	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座北分下发棚村台支05号分变台区变压器	315	78.76%	17.99	17.99	否	否	无	27%	
4494	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座北分下发棚七组支04号新村台区变压器	100	15.33%	74.47	74.47	否	否	无	12%	
4495	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座北分下发棚西台变05号分变台区变压器	200	18.70%	142.60	142.60	否	否	无	16%	
4496	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座北分下发棚新西台支02号变压器	100	73.89%	7.05	7.05	否	否	无	43%	
4497	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV八楼树线	10kV八楼树线银座北分东棚七组支03号新棚小区变压器	100	52.38%	37.42	37.42	否	否	无	123%	
4498	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营卜子台分02号营卜子公变台区变压器	200	18.24%	143.51	143.51	否	否	无	213%	
4499	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营北花匏分07号盖家西台公变台区变压器	400	50.38%	124.79	124.79	否	否	无	12%	
4500	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营北花匏分18号丘有台分变台区变压器	400	71.22%	18.77	18.77	否	否	无	6%	
4501	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营北花匏分盖家东台支04号盖家东变压器	400	47.30%	170.81	170.81	否	否	无	2%	
4502	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线红旗分营北支08号湾屯台分变台区变压器	200	22.67%	134.66	134.66	否	否	无	93%	
4503	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营北杜鹃分营北支02号营南村北台分变台区变压器	200	39.19%	129.62	129.62	否	否	无	143%	
4504	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营地头台分01号营地河东台分变台区变压器	200	17.42%	145.17	145.17	否	否	无	99%	
4505	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营地河南分24号营地河西台分变台区变压器	200	14.21%	151.58	151.58	否	否	无	167%	
4506	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营地河南分营地村支01号营地村变压器	400	22.76%	268.97	268.97	否	否	无	200%	
4507	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营地南沟里台分05号河南公变台区变压器	800	78.77%	44.92	44.92	否	否	无	109%	
4508	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营地南沟外分01号西沟外公变台区变压器	50	42.50%	23.72	23.72	否	否	无	132%	
4509	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营卜分16号罗村台公变台区变压器	400	13.86%	304.56	304.56	否	否	无	86%	
4510	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分08号腰卜公变台区变压器	400	16.78%	292.86	292.86	否	否	无	16%	
4511	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分营北变压器02号营北变压器	400	21.38%	274.48	274.48	否	否	无	21%	
4512	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分营屯南台支11号营屯南台变压器	400	19.05%	283.81	283.81	否	否	无	26%	
4513	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分罗卜五六组及03号罗卜五六组变压器	200	14.91%	150.18	150.18	否	否	无	1%	
4514	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分罗卜一二组及03号罗卜一二组变压器	200	20.34%	39.53	39.53	否	否	无	6%	
4515	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分偏盾向支21号偏盾向公变台区变压器	50	10.13%	39.93	39.93	否	否	无	-4%	
4516	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分罗卜五六号腰卜二组公变台区变压器	100	32.80%	57.50	57.50	否	否	无	1%	
4517	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线罗卜分腰卜北台支01号腰卜北台变压器	100	31.72%	17.48	17.48	否	否	无	-14%	
4518	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线马家沟分05号马家沟公变台区变压器	200	16.99%	146.02	146.02	否	否	无	412%	
4519	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线上屯腾沟分19号屯腾村北台变台区变压器	200	10.98%	137.60	137.60	否	否	无	120%	
4520	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线营地头台分01号营地河东台公变台区变压器	200	29.89%	120.23	120.23	否	否	无	108%	
4521	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线杉树分大西沟支11号大西沟公变台区变压器	400	17.26%	290.95	290.95	否	否	无	41%	
4522	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线杉树分大西沟支七村河畔20号七村西变压器	400	11.66%	313.34	313.34	否	否	无	203%	
4523	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线杉树分杉树六组支23号杉六七组变压器	400	10.48%	318.08	318.08	否	否	无	126%	
4524	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线杉树分杉树六组支杉树五组和14号变压器	30	77.82%	3.03	3.03	否	否	无	-3%	
4525	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线东平向东台分02号东台公变台区变压器	200	21.19%	137.62	137.62	否	否	无	6%	
4526	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线太平向西台分03号西台分变台区变压器	200	21.87%	136.26	136.26	否	否	无	11%	
4527	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线路向分13号西向公变台区变压器	50	37.05%	26.48	26.48	否	否	无	-2%	
4528	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分127号丁场公变台区变压器	200	19.24%	141.28	141.28	否	否	无	6%	
4529	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分126号东老虎东公变台区变压器	100	27.86%	62.14	62.14	否	否	无	1%	
4530	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分东老虎西支02号东老虎西变压器	200	30.62%	106.78	106.78	否	否	无	2%	
4531	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分东老虎西支03号东老虎西变压器	200	18.88%	142.25	142.25	否	否	无	68%	
4532	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分广东山支75号广东山公变台区变压器	400	11.27%	314.91	314.91	否	否	无	32%	
4533	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分55号灯火公变台区变压器	400	24.63%	261.50	261.50	否	否	无	2%	
4534	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分广东山支碱场向岭20号碱场向变压器	200	34.41%	111.19	111.19	否	否	无	-1%	
4535	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分广东山支太兴岭03号太兴变压器	100	23.66%	66.34	66.34	否	否	无	5%	
4536	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分营家卜子支04号营家卜子变压器	100	27.21%	72.69	72.69	否	否	无	-10%	
4537	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分南老村台支01号西老村公变台区变压器	200	44.74%	90.53	90.53	否	否	无	-4%	
4538	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分西老沟南二四组支09号变压器	200	15.80%	148.41	148.41	否	否	无	10%	
4539	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分下老村台支41号下老村台变台区变压器	200	18.60%	142.68	142.68	否	否	无	5%	
4540	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分下老营岭支下老营岭二组岭13号变压器	200	12.05%	155.91	155.91	否	否	无	4%	
4541	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分下老营岭支下老营岭一组岭11号变压器	100	52.25%	67.43	67.43	否	否	无	53%	
4542	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分下老营岭支赵家沟岭03号赵家沟变压器	20	28.24%	12.35	12.35	否	否	无	53%	
4543	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分小金龙支27号小金龙公变台区变压器	200	20.65%	138.69	138.69	否	否	无	104%	
4544	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线西老分小金龙支张沟岭18号张沟变压器	50	10.29%	29.60	29.60	否	否	无	-7%	
4545	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线小围子台03号小围子公变台区变压器	100	28.98%	61.02	61.02	否	否	无	145%	
4546	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线小围子分下营沟支02号下营沟公变台区变压器	400	22.53%	269.90	269.90	否	否	无	188%	
4547	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线渔场分店东支18号店东台公变台区变压器	200	12.52%	144.16	144.16	否	否	无	42%	
4548	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线渔场分店西支21号店西里台公变台区变压器	200	12.68%	154.64	154.64	否	否	无	372%	
4549	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线渔场分新区东西台支21号新区东西变压器	100	12.59%	77.41	77.41	否	否	无	-26%	
4550	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线渔场分海岬向北支05号海岬向北变压器	200	25.89%	128.23	128.23	否	否	无	13%	
4551	国网开发区供电公司	八楼66kV变电站	10kV营屯线	10kV营屯线渔场分海岬向支05号海岬向北公变台区变压器	160	36.00%	86.39	86.39	否	否	无	121%	
4552	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线集河村七队台公变台区变压器	100	79.29%	3.18	3.18	否	否	无	2%	
4553	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线集河东台公变台区变压器	100	53.14%	66.86	66.86	否	否	无	1%	
4554	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线集河后街公变台区变压器	100	79.16%	10.84	10.84	否	否	无	-1%	
4555	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线集河场台东北公变台区变压器	100	53.22%	36.68	36.68	否	否	无	9%	
4556	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线集河前台公变台区变压器	30	39.71%	15.09	15.09	否	否	无	-61%	
4557	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线集河前街公变台区变压器	160	55.46%	55.27	55.27	否	否	无	-9%	
4558	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线路北二队公变台区变压器	30	55.78%	10.27	10.27	否	否	无	-2%	
4559	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线路北一队公变台区变压器	160	15.81%	118.70	118.70	否	否	无	121%	
4560	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线大盘岭村台公变台区变压器	400	20.21%	279.15	279.15	否	否	无	51%	
4561	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线东炮村东台公变台区变压器	200	30.48%	79.04	79.04	否	否	无	23%	
4562	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线东炮村西台公变台区变压器	400	15.54%	297.84	297.84	否	否	无	108%	
4563	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线前北台公变台区变压器	100	34.90%	55.10	55.10	否	否	无	9%	
4564	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线酿家北台公变台区变压器	100	84.51%	16.63	16.63	否	否	无	20%	
4565	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线酿家大队台公变台区变压器	100	18.60%	71.40	71.40	否	否	无	56%	
4566	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线酿家十队台公变台区变压器	100	90.65%	9.32	9.32	否	否	无	-2%	
4567	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线酿家九队台公变台区变压器	200	16.17%	159.65	159.65	否	否	无	148%	
4568	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线酿家六七八队公变台区变压器	100	44.69%	45.31	45.31	否	否	无	-1%	
4569	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线酿家四五队公变台区变压器	100	38.43%	61.57	61.57	否	否	无	-2%	
4570	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线酿家一、二队公变台区变压器	200	25.12%	129.77	129.77	否	否	无	94%	
4571	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线板石社区公变台区变压器	250	7.65%	205.87	205.87	否	否	无	7%	
4572	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线新村台公变台区变压器	30	57.44%	16.28	16.28	否	否	无	29%	
4573	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线集山三号台公变台区变压器	400	30.22%	229.14	229.14	否	否	无	4%	
4574	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线林场西台公变台区变压器	30	36.85%	15.95	15.95	否	否	无	8%	
4575	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线南场一、四组公变台区变压器	100	34.09%	55.94	55.94	否	否	无	53%	
4576	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线南场一、二组公变台区变压器	50	90.15%	19.93	19.93	否	否	无	6%	
4577	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线干石门村台公变台区变压器	100	72.44%	5.27	5.27	否	否	无	3%	
4578	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线干石三队台公变台区变压器	100	22.62%	67.52	67.52	否	否	无	11%	
4579	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线干石门西台公变台区变压器	100	20.14%	59.87	59.87	否	否	无	12%	
4580	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线上前立台公变台区变压器	200	22.59%	134.83	134.83	否	否	无	10%	
4581	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线盛屯大队台公变台区变压器	160	0.00%	144.00	144.00	否	否	无	-	
4582	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线下黄屯台公变台区变压器	100	38.84%	51.16	51.16	否	否	无	-3%	
4583	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线小盘岭村台公变台区变压器	200	17.63%	144.74	144.74	否	否	无	127%	
4584	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线小盘岭西卜台公变台区变压器	20	73.87%	3.23	3.23	否	否	无	10%	
4585	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线小盘岭一组台公变台区变压器	30	49.16%	12.25	12.25	否	否	无	9%	
4586	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线尹家沟台公变台区变压器	100	39.80%	50.12	50.12	否	否	无	149%	
4587	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线尹家南台公变台区变压器	100	24.83%	65.17	65.17	否	否	无	-6%	
4588	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线尹家西组公变台区变压器	100	17.08%	72.92	72.92	否	否	无	5%	
4589	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线下屯台公变台区变压器	100	22.73%	91.63	91.63	否	否	无	-17%	
4590	国网开发区供电公司	靠山66kV变电站	10kV集河线	10kV集河线朱屯地台公变台区变压器	160	21.90%	108.96	108.96	否	否	无	-4%	
4591	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线10A1.02号公变台区变压器	200	28.21%	61.72	61.72	否	否	无	53%	
4592	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线兴盛公变台区变压器	200	66.18%	7.15	7.15	否	否	无	4%	
4593	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线成平派属四甲公变台区变压器	400	56.59%	66.81	66.81	否	否	无	-2%	
4594	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线成平七组公变台区变压器	200	74.14%	21.72	21.72	否	否	无	8%	
4595	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线樟树屯公变台区变压器	20	25.83%	2.83	2.83	否	否	无	-1%	
4596	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线金雀头公变台区变压器	50	73.94%	7.03	7.03	否	否	无	11%	
4597	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线金雀西公变台区变压器	400	13.13%	307.48	307.48	否	否	无	193%	
4598	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线口群公变台区变压器	30	79.19%	5.41	5.41	否	否	无	2%	
4599	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线七家村公变台区变压器	200	30.95%	118.10	118.10	否	否	无	40%	
4600	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线韩兴德公变台区变压器	100	78.93%	11.08	11.08	否	否	无	-18%	
4601	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线平静公变台区变压器	80	75.61%	11.51	11.51	否	否	无	-4%	
4602	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线路开东公变台区变压器	100	40.40%	49.54	49.54	否	否	无	13%	
4603	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线路开南台变台区变压器	200	42.81%	114.37	114.37	否	否	无	-23%	
4604	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线石城公变台区变压器	200	65.50%	49.00	49.00	否	否	无	5%	
4605	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线石油供应公变台区变压器	400	86.36%	11.72	11.72	否	否	无	3%	
4606	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线双泉北公变台区变压器	50	84.55%	12.73	12.73	否	否	无	1%	
4607	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线双泉南公变台区变压器	80	42.27%	38.18	38.18	否	否	无	8%	
4608	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线双泉镇公变台区变压器	100	43.72%	46.28	46.28	否	否	无	6%	
4609	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线新甸公变台区变压器	200	24.40%	131.20	131.20	否	否	无	11%	
4610	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线新合东公变台区变压器	100	47.72%	42.28	42.28	否	否	无	38%	
4611	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线新合西公变台区变压器	100	74.20%	12.64	12.64	否	否	无	213%	
4612	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线新立公变台区变压器	100	78.47%	5.76	5.76	否	否	无	-1%	
4613	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线中东台分变台区变压器	100	53.80%	18.10	18.10	否	否	无	1%	
4614	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线中北分08X01号公变台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
4615	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线中台南台公变台区变压器	200	43.49%	93.02	93.02	否	否	无	4%	
4616	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线中台西台公变台区变压器	50	41.83%	23.08	23.08	否	否	无	42%	
4617	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线周家六组公变台区变压器	100	44.66%	13.60	13.60	否	否	无	1%	
4618	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
4670	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线二组村公变台区变压器	200	54.30%	71.40	71.40	否	否	无	96%	
4671	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线二道一队公变台区变压器	200	14.99%	150.02	150.02	否	否	无	43%	
4672	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线孤才分6472号永利村台变压器	200	76.75%	22.50	22.50	否	否	无	-9%	
4673	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线孤才公变台区变压器	100	59.67%	15.16	15.16	否	否	无	0%	
4674	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远六八组公变台区变压器	315	49.80%	126.62	126.62	否	否	无	4%	
4675	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远七组分6472号公变台区变压器	160	39.68%	80.52	80.52	否	否	无	1%	
4676	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远十组公变台区变压器	80	45.85%	35.32	35.32	否	否	无	13%	
4677	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线新沟公变台区变压器	100	49.31%	20.35	20.35	否	否	无	3%	
4678	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线18公变台区变压器	200	41.42%	97.15	97.15	否	否	无	6%	
4679	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线18公变台区甲变压器	200	41.32%	97.36	97.36	否	否	无	-3%	
4680	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线25公变台区变压器	315	79.80%	32.14	32.14	否	否	无	-5%	
4681	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线29公变台区变压器	315	29.20%	191.53	191.53	否	否	无	-13%	
4682	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线31公变台区变压器	315	29.77%	188.23	188.23	否	否	无	-3%	
4683	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线32.5公变台区变压器	315	41.03%	184.24	184.24	否	否	无	623%	
4684	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线偏厂支02.5公变台区变压器	200	19.67%	140.67	140.67	否	否	无	143%	
4685	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线偏厂支12.5公变台区变压器	315	26.80%	199.07	199.07	否	否	无	5%	
4686	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线偏厂支25公变台区变压器	200	33.57%	112.85	112.85	否	否	无	71%	
4687	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建昌线	10kV建昌线偏厂支32公变台区变压器	100	72.84%	8.58	8.58	否	否	无	-3%	
4688	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线76石分01号公变台区变压器	250	15.33%	186.68	186.68	否	否	无	-50%	
4689	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线76石分04号公变台区变压器	315	17.98%	37.87	37.87	否	否	无	-11%	
4690	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线张园分03号公变台区变压器	100	39.55%	50.45	50.45	否	否	无	277%	
4691	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线达子街一组台区公变台区变压器	100	31.50%	46.80	46.80	否	否	无	40%	
4692	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线大寨石东沟村台区公变台区变压器	30	65.63%	10.38	10.38	否	否	无	12%	
4693	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线大寨石东沟村新台区公变台区变压器	100	7.99%	82.01	82.01	否	否	无	0%	
4694	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线大寨子北台区公变台区变压器	100	64.01%	25.99	25.99	否	否	无	5%	
4695	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线大寨子大队台区公变台区变压器	160	63.03%	43.15	43.15	否	否	无	24%	
4696	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线大寨子西台区公变台区变压器	160	35.00%	88.00	88.00	否	否	无	6%	
4697	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线大寨子西台新台区公变台区变压器	100	31.80%	28.20	28.20	否	否	无	20%	
4698	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线东龙大队台区公变台区变压器	160	38.90%	81.77	81.77	否	否	无	-6%	
4699	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线磨池沟里台区公变台区变压器	100	62.49%	5.50	5.50	否	否	无	14%	
4700	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线磨池沟外台区公变台区变压器	400	71.85%	288.58	288.58	否	否	无	20%	
4701	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线肥池沟新台变台区变压器	20	0.05%	26.98	26.98	否	否	无	1050%	
4702	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线磨池沟中台区公变台区变压器	50	63.01%	3.00	5.00	否	否	无	1%	
4703	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线干沟子大队台区公变台区变压器	200	56.70%	85.28	85.28	否	否	无	28%	
4704	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线干河子赵家沟台区公变台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	0%	
4705	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线河北大队台区公变台区变压器	400	32.40%	230.21	230.21	否	否	无	5%	
4706	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉分商店西侧大台区公变台区变压器	100	64.01%	90.00	90.00	否	否	无	0%	
4707	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线黄狼分增集中台区公变台区变压器	200	24.26%	131.49	131.49	否	否	无	3%	
4708	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉北台区公变台区变压器	400	40.32%	198.71	198.71	否	否	无	13%	
4709	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉廉东台区公变台区变压器	315	56.30%	106.15	106.15	否	否	无	13%	
4710	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉廉南台区公变台区变压器	200	19.49%	141.02	141.02	否	否	无	247%	
4711	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉廉一三队台区公变台区变压器	160	28.66%	98.11	98.11	否	否	无	121%	
4712	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉廉五组台区公变台区变压器	100	63.00%	8.10	8.10	否	否	无	14%	
4713	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉廉西台区公变台区变压器	160	61.79%	45.13	45.13	否	否	无	37%	
4714	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线费廉廉一二组公变台区变压器	100	34.41%	35.59	35.59	否	否	无	-1%	
4715	基础66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线	10kV基东线费廉支黄廉廉五组分06+1号黄廉廉六组变压器	50	23.51%	33.24	33.24	否	否	无	49%	
4716	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线	10kV富东线金场村台变台区变压器	400	32.51%	229.96	229.96	否	否	无	5%	
4717	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线金场南台区公变台区变压器	160	24.13%	89.39	89.39	否	否	无	6%	
4718	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线兰旗廉大队台变台区变压器	400	21.17%	275.33	275.33	否	否	无	19%	
4719	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线兰旗廉三队台区公变台区变压器	100	37.40%	26.30	26.30	否	否	无	2%	
4720	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线兰旗廉四组台区公变台区变压器	50	47.00%	21.50	21.50	否	否	无	115%	
4721	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线兰旗廉四组新台区公变台区变压器	100	31.70%	29.15	29.15	否	否	无	2%	
4722	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线兰旗廉五队台变台区变压器	100	24.22%	2.69	2.69	否	否	无	-11%	
4723	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线兰旗廉五组单台变台区变压器	30	18.86%	21.34	21.34	否	否	无	-3%	
4724	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线吕家大队台区公变台区变压器	160	52.66%	91.74	91.74	否	否	无	2%	
4725	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线吕家二组台区公变台区变压器	100	45.01%	13.50	13.50	否	否	无	-11%	
4726	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线吕家四组台区公变台区变压器	50	31.33%	29.34	29.34	否	否	无	13%	
4727	基础66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线	10kV富东线马虎北台区公变台区变压器	160	64.89%	40.18	40.18	否	否	无	26%	
4728	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线小队人队南台区公变台区变压器	200	11.92%	156.26	156.26	否	否	无	2%	
4729	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子八队台区公变台区变压器	100	37.25%	62.76	62.76	否	否	无	-1%	
4730	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子东台区公变台区变压器	100	76.43%	13.57	13.57	否	否	无	43%	
4731	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子二队台区公变台区变压器	100	24.22%	19.74	19.74	否	否	无	113%	
4732	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子九队台区公变台区变压器	160	30.02%	95.96	95.96	否	否	无	98%	
4733	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子六组台区公变台区变压器	100	17.94%	72.05	72.05	否	否	无	6%	
4734	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子七队台区公变台区变压器	100	32.56%	57.44	57.44	否	否	无	51%	
4735	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子西台变台区变压器	200	58.29%	63.42	63.42	否	否	无	24%	
4736	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线上屋子一队台区公变台区变压器	80	31.44%	46.85	46.85	否	否	无	6%	
4737	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线头道南里台区公变台区变压器	30	43.43%	13.97	13.97	否	否	无	12%	
4738	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线头道南外台区公变台区变压器	100	66.43%	7.07	7.07	否	否	无	53%	
4739	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线头道南中台区公变台区变压器	80	18.20%	57.26	57.26	否	否	无	502%	
4740	基础66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线	10kV富东线关家岭二队台变台区变压器	200	78.01%	5.99	5.99	否	否	无	1%	
4741	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线关家岭七八九队台变台区变压器	100	63.60%	26.40	26.40	否	否	无	6%	
4742	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线关家岭三队台区公变台区变压器	80	61.68%	22.66	22.66	否	否	无	8%	
4743	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线关家岭四队台区公变台区变压器	100	52.42%	11.28	11.28	否	否	无	15%	
4744	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线关家岭五队台区公变台区变压器	50	52.11%	18.43	18.43	否	否	无	-1%	
4745	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线关家岭一队台区公变台区变压器	100	51.47%	19.27	19.27	否	否	无	17%	
4746	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线西龙大队台区公变台区变压器	400	20.96%	276.16	276.16	否	否	无	6%	
4747	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线西龙东台区公变台区变压器	160	57.21%	84.47	84.47	否	否	无	28%	
4748	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线西龙东北台区公变台区变压器	100	73.29%	1.67	1.67	否	否	无	4%	
4749	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线小寨八洋沟村台变台区变压器	100	14.73%	7.52	7.52	否	否	无	-2%	
4750	基础66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线	10kV富东线小寨八拉地村台变台区变压器	400	25.88%	256.50	256.50	否	否	无	104%	
4751	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线小寨苏铁洼村台变台区变压器	20	66.00%	7.18	7.18	否	否	无	133%	
4752	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线小寨土猴沟村台变台区变压器	100	39.02%	25.24	25.24	否	否	无	62%	
4753	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线小寨子村台变台区变压器	160	66.83%	37.07	37.07	否	否	无	-3%	
4754	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线小寨子北建功冲台变台区变压器	0	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	0%	
4755	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线南家大队台区公变台区变压器	160	36.00%	86.30	86.30	否	否	无	28%	
4756	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线南家大队台区公变台区变压器	100	41.43%	48.57	48.57	否	否	无	4%	
4757	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线南家六、七队台区公变台区变压器	100	34.03%	55.97	55.97	否	否	无	12%	
4758	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线南家四队台区公变台区变压器	100	57.80%	32.18	32.18	否	否	无	16%	
4759	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线南家一队台区公变台区变压器	160	78.65%	8.12	8.12	否	否	无	35%	
4760	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线新立屯台区公变台区变压器	100	61.07%	28.93	28.93	否	否	无	53%	
4761	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线增在北沟台村台区公变台区变压器	50	52.51%	28.74	28.74	否	否	无	6%	
4762	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线增维八队台区公变台区变压器	200	23.56%	132.88	132.88	否	否	无	1%	
4763	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线增维东台区公变台区变压器	200	33.98%	112.04	112.04	否	否	无	0%	
4764	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线增维西台区公变台区变压器	400	55.27%	34.63	34.63	否	否	无	12%	
4765	基础66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线	10kV富东线线卜二队台区公变台区变压器	200	17.30%	145.40	145.40	否	否	无	39%	
4766	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线卜二队台区公变台区变压器	100	51.11%	3.89	3.89	否	否	无	-12%	
4767	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富东线线卜一队台区公变台区变压器	100	28.51%	61.46	61.46	否	否	无	12%	
4768	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富东线	10kV富西线板石沟台区公变台区变压器	30	33.08%	17.08	17.08	否	否	无	9%	
4769	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线二道沟台区公变台区变压器	400	11.42%	314.34	314.34	否	否	无	53%	
4770	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线二道沟台区公变台区变压器	100	71.39%	3.72	3.72	否	否	无	-8%	
4771	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线古照寺台区公变台区变压器	50	42.23%	23.88	23.88	否	否	无	3%	
4772	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线古照寺台区公变台区变压器	80	54.60%	28.32	28.32	否	否	无	-2%	
4773	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线张商四队台变台区变压器	400	28.74%	245.03	245.03	否	否	无	29%	
4774	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线河南2号台变台区变压器	100	51.01%	31.20	31.20	否	否	无	22%	
4775	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线新村台变台区变压器	160	28.91%	97.74	97.74	否	否	无	-2%	
4776	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线黑林子台变台区变压器	80	39.27%	40.59	40.59	否	否	无	7%	
4777	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线后营山台区公变台区变压器	100	27.29%	62.61	62.61	否	否	无	-3%	
4778	基础66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线	10kV富西线富山村1号台变台区甲变压器	80	74.19%	31.86	31.86	否	否	无	14%	
4779	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线富山村2号台变台区变压器	400	28.87%	192.56	192.56	否	否	无	30%	
4780	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线富山村4号台变台区变压器	200	47.50%	42.50	42.50	否	否	无	18%	
4781	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线富山村5号台变台区变压器	400	40.30%	196.38	196.38	否	否	无	6%	
4782	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线富山大队前街台区公变台区变压器	250	55.35%	86.63	86.63	否	否	无	7%	
4783	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线富山南台区公变台区变压器	315	74.73%	48.10	48.10	否	否	无	4%	
4784	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线老边台区公变台区变压器	100	12.07%	7.79	7.79	否	否	无	-2%	
4785	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线梨树沟村台区公变台区变压器	200	36.00%	54.00	54.00	否	否	无	-6%	
4786	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线吕花沟村台区公变台区变压器	30	45.23%	8.95	8.95	否	否	无	21%	
4787	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线吕屯村台区公变台区变压器	200	40.26%	99.47	99.47	否	否	无	0%	
4788	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线吕屯七组台区公变台区变压器	100	41.11%	9.77	9.77	否	否	无	0%	
4789	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线明石沟台区公变台区变压器	80	13.47%	74.53	74.53	否	否	无	21%	
4790	基础66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线	10kV富西线富屯村台变台区变压器	50	66.22%	11.89	11.89	否	否	无	13%	
4791	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线铜门弓台区公变台区变压器	160	45.89%	70.57	70.57	否	否	无	125%	
4792	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线铜门弓台区公变台区变压器	50	20.10%	25.45	25.45	否	否	无	139%	
4793	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线铜矿南台区公变台区变压器	100	15.14%	74.87	74.87	否	否	无	130%	
4794	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线前营山南台区公变台区变压器	100	42.51%	47.49	47.49	否	否	无	4%	
4795	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线前营山台区公变台区变压器	100	51.66%	38.34	38.34	否	否	无	1%	
4796	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线跟盛沟台区公变台区变压器	50	60.52%	14.74	14.74	否	否	无	9%	
4797	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线供卖台区公变台区变压器	100	59.28%	24.18	24.18	否	否	无	2%	
4798	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线大平沟村台区公变台区变压器	100	45.01%	40.49	40.49	否	否	无	24%	
4799	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线大蓝窑村台区公变台区变压器	100	79.14%	3.26	3.26	否	否	无	7%	
4800	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线西大队台区公变台区变压器	400	30.47%	238.10	238.10	否	否	无	0%	
4801	国网清河区供电公司	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线下灯座台区公变台区变压器	50	24.79%	32.61	32.61	否	否	无	150%	
4802	富山66kV变电站	10kV富西线	10kV富西线	10kV富西线营东台区公变台区变压器	200	19.01%	141.98	141.98	否	否	无	9%	
4803	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线1#1号主线横公变台区变压器	400	17.79%	288.89	288.89	否	否	无	159%	
4804	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线5#5号李台中街公变台区变压器	400	56.52%	133.90	133.90	否	否	无	1%	
4805	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线18号李台十队公变台区变压器	200	65.30%	49.29	49.29	否	否	无	4%	
4806	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线38#3号上清河东台变台区变压器	200	23.84%	152.33	152.33	否	否	无	49%	
4807	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线陡岭分33号碾场沟分变台区变压器	400	19.18%	283.27	283.27	否	否	无	104%	
4808	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线陡岭分62号小二组公变台区变压器	200	36.43%	107.11	107.11	否	否	无	42%	
4809	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台变19号柳河墨商台变压器	400	18.10%	287.58	287.58	否	否	无	280%	
4810	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台变21号柳河墨东台变压器	200	74.97%	30.06	30.06	否	否	无	2%	
4811	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线东台变台区变压器	200	28.71%	122.52	122.52	否	否	无	2%	
4812	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线南某一组分04号南某一组公变台区变压器	200	15.88%	148.24	148.24	否	否	无	206%	
4813	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线古城子北台分06号后城子北公变台区变压器	200	18.54%	142.93	142.93	否	否	无	8%	
4814	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线古城子村台分05号兴古城子公变台区变压器	200	35.89%	68.22	68.22	否	否	无	8%	
4815	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线后施分121号李台后施公变台区变压器	100	74.66%	15.34	15.34	否	否	无	22%	
4816	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线后施分漆家支07号漆家台区变压器	200	25.40%	129.20	129.20	否	否	无	30%	
4817	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线后施新版支12号新版台变台区变压器	200	29.76%	120.02	120.02	否	否	无	13%	
4818	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线后施中清河支17号中清河公变台区变压器	100	76.11%	13.89	13.89	否	否	无	29%	
4819	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线老区向北分26#3号老区向北公变台区变压器	400	12.23%	310.67	310.67	否	否	无	24%	
4820	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线英草河东台分17号英草东台变台区变压器	200	10.64%	158.72	158.72	否	否	无	209%	
4821	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线李台村台分11号李台村公变台区变压器	200	49.20%	81.48	81.48	否	否	无	44%	
4822	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线李台六七队台变台区变压器	200	54.83%	70.35	70.35	否	否	无	21%	
4823	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线李台四队分05号李台四队公变台区变压器	200	76.70%	26.60	26.60	否	否	无	8%	
4824	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线张焦沟分20号张焦沟公变台区变压器	100	26.88%	63.12	63.12	否	否	无	92%	
4825	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线	10kV李台线张焦沟分二台变台区变压器	50	43.84%	23.08	23.08	否	否	无	26%	
4826	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10k

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4873	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花东屯三台公变台区变压器	200	20.18%	139.64	139.64	否	否	无	84%	
4874	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东屯一二组公变台区变压器	400	66.33%	94.67	94.67	否	否	无	285%	
4875	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅东台公变台区变压器	200	24.33%	111.35	111.35	否	否	无	-1%	
4876	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅勤台公变台区变压器	200	38.20%	103.60	103.60	否	否	无	6%	
4877	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅六组公变台区变压器	200	13.05%	153.91	153.91	否	否	无	78%	
4878	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅南台公变台区变压器	200	20.27%	79.46	79.46	否	否	无	-7%	
4879	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅七组公变台区变压器	200	36.43%	107.13	107.13	否	否	无	74%	
4880	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅三组公变台区变压器	100	53.91%	36.09	36.09	否	否	无	4%	
4881	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅四组公变台区变压器	100	36.71%	53.29	53.29	否	否	无	17%	
4882	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅五组公变台区变压器	200	20.78%	138.44	138.44	否	否	无	112%	
4883	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅西段公变台区变压器	100	58.66%	31.34	31.34	否	否	无	202%	
4884	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅西台公变台区变压器	200	46.28%	87.44	87.44	否	否	无	-10%	
4885	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线梅中台公变台区变压器	400	28.26%	246.95	246.95	否	否	无	-10%	
4886	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线西北公变台区变压器	200	27.20%	125.60	125.60	否	否	无	10%	
4887	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线九天施公变台区变压器	50	79.05%	5.48	5.48	否	否	无	641%	
4888	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花莲花二三组公变台区变压器	400	15.94%	296.25	296.25	否	否	无	93%	
4889	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花六组公变台区变压器	100	78.19%	5.90	5.90	否	否	无	58%	
4890	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花五组公变台区变压器	100	31.51%	58.49	58.49	否	否	无	372%	
4891	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花莲花一四组公变台区变压器	200	19.42%	141.16	141.16	否	否	无	102%	
4892	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花一组公变变压器	50	38.62%	25.69	25.69	否	否	无	277%	
4893	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线柳河六组公变台区变压器	50	22.54%	33.73	33.73	否	否	无	117%	
4894	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线平坟北公变台区变压器	200	19.25%	141.49	141.49	否	否	无	-2%	
4895	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线平坟南公变台区变压器	100	18.96%	71.04	71.04	否	否	无	67%	
4896	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石八组公变台区变压器	100	36.75%	53.25	53.25	否	否	无	2%	
4897	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石二组公变台区变压器	100	22.81%	67.19	67.19	否	否	无	89%	
4898	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石十组东公变台区变压器	50	63.88%	13.06	13.06	否	否	无	19%	
4899	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石十组西公变台区变压器	50	50.20%	19.90	19.90	否	否	无	-11%	
4900	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石四组公变台区变压器	100	22.43%	67.57	67.57	否	否	无	-10%	
4901	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石五七组公变台区变压器	100	28.54%	61.46	61.46	否	否	无	-1%	
4902	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石一组公变台区变压器	200	19.02%	140.97	140.97	否	否	无	349%	
4903	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水盘公变台区变压器	100	26.51%	63.50	63.50	否	否	无	-5%	
4904	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙二组公变台区变压器	100	17.22%	72.78	72.78	否	否	无	23%	
4905	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙三组公变台区变压器	100	16.84%	73.16	73.16	否	否	无	41%	
4906	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙四组公变台区变压器	100	22.95%	67.05	67.05	否	否	无	197%	
4907	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙五组公变台区变压器	50	14.65%	17.68	17.68	否	否	无	562%	
4908	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙一组公变台区变压器	50	29.65%	20.18	20.18	否	否	无	297%	
4909	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水盘二组公变台区变压器	200	14.53%	150.86	150.86	否	否	无	68%	
4910	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水盘三组公变台区变压器	100	27.90%	62.10	62.10	否	否	无	177%	
4911	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水盘一组公变台区变压器	400	15.52%	297.93	297.93	否	否	无	193%	
4912	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊六组公变台区变压器	100	30.11%	59.89	59.89	否	否	无	149%	
4913	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊二组公变台区变压器	100	22.14%	67.86	67.86	否	否	无	8%	
4914	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊八组公变台区变压器	200	22.04%	135.93	135.93	否	否	无	508%	
4915	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊七组公变台区变压器	50	48.40%	20.80	20.80	否	否	无	13%	
4916	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊三组公变台区变压器	100	33.03%	56.97	56.97	否	否	无	46%	
4917	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊四九组公变台区变压器	200	30.50%	119.99	119.99	否	否	无	59%	
4918	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊一组公变台区变压器	200	18.43%	143.14	143.14	否	否	无	-18%	
4919	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线十家公变台区变压器	400	11.31%	314.77	314.77	否	否	无	-21%	
4920	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线南岸子四组公变台区变压器	100	28.49%	61.51	61.51	否	否	无	142%	
4921	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新房子五六组公变台区变压器	200	46.06%	87.89	87.89	否	否	无	134%	
4922	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新房子二组公变台区变压器	200	28.39%	122.21	122.21	否	否	无	0%	
4923	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立二组公变台区变压器	200	24.29%	131.42	131.42	否	否	无	0%	
4924	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立六组公变台区变压器	50	40.48%	24.76	24.76	否	否	无	2%	
4925	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立七组公变台区变压器	100	28.29%	61.61	61.61	否	否	无	203%	
4926	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立三组公变台区变压器	100	69.74%	10.13	10.13	否	否	无	15%	
4927	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立四九组公变台区变压器	200	23.30%	133.40	133.40	否	否	无	16%	
4928	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立一组公变台区变压器	100	29.52%	60.48	60.48	否	否	无	31%	
4929	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线幸福家园小区公变台区变压器	400	19.17%	283.34	283.34	否	否	无	10%	
4930	国网清河区供电公司	南城了66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线玉环公变台区变压器	100	25.94%	64.06	64.06	否	否	无	28%	
4931	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线191号糖家村组公变台区变压器	50	72.86%	13.57	13.57	否	否	无	0%	
4932	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线222号林丰东段公变台区变压器	100	43.28%	46.72	46.72	否	否	无	-2%	
4933	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线211号林丰东台公变台区变压器	400	21.56%	273.76	273.76	否	否	无	23%	
4934	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线八组七组分线9台八组七组公变台区变压器	200	66.67%	66.66	66.66	否	否	无	60%	
4935	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线铜阳分20号前阳村公变台区变压器	100	41.65%	48.35	48.35	否	否	无	36%	
4936	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线铜阳分80号铜阳村公变台区变压器	400	11.63%	313.39	313.39	否	否	无	28%	
4937	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线铜阳分生高家沟支高家沟台公变台区变压器	50	10.45%	39.77	39.77	否	否	无	-14%	
4938	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分06号八道村公变台区变压器	400	28.39%	246.44	246.44	否	否	无	72%	
4939	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分70号车路村公变台区变压器	200	15.87%	148.27	148.27	否	否	无	23%	
4940	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分八道一组支08号八道一组公变压器	400	15.88%	296.48	296.48	否	否	无	76%	
4941	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈复家分08号复家五队公变台区变压器	100	17.93%	72.07	72.07	否	否	无	214%	
4942	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈复家分施家东台支08号施家村台变压器	400	13.53%	305.90	305.90	否	否	无	98%	
4943	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈复家分施家东台支14号施家东台变压器	100	50.93%	31.26	31.26	否	否	无	335%	
4944	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈复家分复家村台支01号复家村台变压器	200	55.11%	69.77	69.77	否	否	无	240%	
4945	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈复家分复家东台支05号复家东台变压器	400	21.32%	274.71	274.71	否	否	无	190%	
4946	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线施家东分复家新台支08号复家村新台变压器	200	22.52%	134.96	134.96	否	否	无	223%	
4947	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线施家分15号法成电台变压器	200	25.16%	129.67	129.67	否	否	无	12%	
4948	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线成功分50号法成村公变台区变压器	100	73.46%	33.07	33.07	否	否	无	47%	
4949	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线法成分27号法成砖塘公变台区变压器	200	49.99%	80.02	80.02	否	否	无	15%	
4950	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线法成十团分06号法成七团公变台区变压器	50	41.51%	9.70	9.70	否	否	无	0%	
4951	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线风得村分20号风得村公变台区变压器	400	14.51%	301.96	301.96	否	否	无	36%	
4952	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线宫粮东分07号宫粮村公变台区变压器	400	67.51%	35.98	35.98	否	否	无	28%	
4953	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线宫粮东分17号宫粮东台公变台区变压器	200	62.06%	54.89	54.89	否	否	无	44%	
4954	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线宫粮西分07号宫粮西台公变台区变压器	100	75.71%	14.29	14.29	否	否	无	17%	
4955	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线北山村分03号公变台区变压器	400	17.18%	291.26	291.26	否	否	无	152%	
4956	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线北山村河北分05号北山村河北公变台区变压器	160	34.27%	89.17	89.17	否	否	无	121%	
4957	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线出一北分01号北出二组公变台区变压器	200	29.03%	121.94	121.94	否	否	无	55%	
4958	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线出一北分05号北出一组公变台区变压器	50	79.22%	5.39	5.39	否	否	无	83%	
4959	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线建材厂公变台区变压器	200	11.56%	186.88	186.88	否	否	无	113%	
4960	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线张世村分12号公变台区变压器	200	49.98%	80.04	80.04	否	否	无	124%	
4961	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线世村分45号张村公变台区变压器	400	12.20%	308.98	308.98	否	否	无	163%	
4962	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线张世村分老刑村支03号公变台区变压器	400	11.75%	313.00	313.00	否	否	无	161%	
4963	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线林丰村台分04号林丰村公变台区变压器	400	21.21%	275.17	275.17	否	否	无	39%	
4964	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线林丰西台分05号林丰村西台变压器	400	14.02%	303.92	303.92	否	否	无	10%	
4965	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线龙风村台分31号龙风村台公变台区变压器	400	72.86%	8.57	8.57	否	否	无	6%	
4966	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线盾场分04号盾场台公变台区变压器	50	43.44%	23.28	23.28	否	否	无	2%	
4967	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线斜板分20号斜板村台公变台区变压器	100	23.92%	66.78	66.78	否	否	无	0%	
4968	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线斜板分斜板一组支03号公变台区变压器	100	20.46%	69.54	69.54	否	否	无	143%	
4969	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线宁远分04号宁远公变台区变压器	200	54.93%	70.09	70.09	否	否	无	7%	
4970	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线白山分22号松山一组公变台区变压器	50	44.23%	45.77	45.77	否	否	无	-6%	
4971	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线松山分02号松山村台公变台区变压器	400	17.63%	289.47	289.47	否	否	无	14%	
4972	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线路子分01号路子沟公变台区变压器	200	12.29%	309.63	309.63	否	否	无	33%	
4973	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟四组分21号湾子沟四组分变压器	100	31.56%	58.44	58.44	否	否	无	33%	
4974	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟四组分西子沟五组支10号变压器	200	19.66%	140.68	140.68	否	否	无	47%	
4975	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟分01号湾子沟公变台区变压器	200	18.61%	142.78	142.78	否	否	无	2%	
4976	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线魏家村分04号魏家村公变台区变压器	400	16.54%	293.82	293.82	否	否	无	2%	
4977	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线魏家五组分06号魏家五组公变台区变压器	200	20.82%	138.35	138.35	否	否	无	88%	
4978	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟分01号湾子沟一组公变台区变压器	200	24.29%	85.71	85.71	否	否	无	142%	
4979	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新房村分02号新房村公变台区变压器	400	19.44%	282.24	282.24	否	否	无	142%	
4980	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新边东分01号公变台区变压器	400	21.31%	34.35	34.35	否	否	无	21%	
4981	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新边西分03号新边西台公变台区变压器	200	35.01%	113.99	113.99	否	否	无	22%	
4982	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新街基分49号新街基公变台区变压器	400	19.85%	280.60	280.60	否	否	无	100%	
4983	八楞树66kV变电站	八楞树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新街基分新村李卜支08号新村李卜变压器	400	11.84%	312.62	312.62	否	否	无	51%	
4984	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家二组公变台区变压器	50	16.03%	8.47	8.47	否	否	无	134%	
4985	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家三组公变台区变压器	100	16.28%	73.72	73.72	否	否	无	134%	
4986	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家四组公变台区变压器	200	16.87%	146.28	146.28	否	否	无	69%	
4987	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家五组公变台区变压器	400	26.77%	276.92	276.92	否	否	无	28%	
4988	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家一组公变台区变压器	50	36.05%	26.97	26.97	否	否	无	-8%	
4989	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线大狮子沟公变台区变压器	200	29.53%	120.95	120.95	否	否	无	-5%	
4990	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线四十二组公变台区变压器	200	36.67%	106.66	106.66	否	否	无	-5%	
4991	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线路牛分01号养水西台公变台区变压器	30	64.22%	7.73	7.73	否	否	无	0%	
4992	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线敖干二组公变台区变压器	100	31.88%	58.12	58.12	否	否	无	-2%	
4993	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线敖干四五组公变台区变压器	400	12.90%	308.41	308.41	否	否	无	102%	
4994	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线敖干一组公变台区变压器	200	17.24%	145.52	145.52	否	否	无	59%	
4995	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家二组公变台区变压器	200	45.31%	89.38	89.38	否	否	无	-2%	
4996	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家六组公变台区变压器	200	29.90%	120.20	120.20	否	否	无	24%	
4997	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家七组公变台区变压器	100	51.92%	11.42	11.42	否	否	无	-63%	
4998	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家三组公变台区变压器	200	42.80%	94.28	94.28	否	否	无	49%	
4999	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家四组公变台区变压器	400	22.99%	268.03	268.03	否	否	无	44%	
5000	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家一组公变台区变压器	100	18.29%	71.21	71.21	否	否	无	70%	
5001	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家一组公变台区变压器	200	19.45%	141.10	141.10	否	否	无	15%	
5002	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉八九组公变台区变压器	200	38.93%	102.30	102.30	否	否	无	7%	
5003	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉北头公变台区变压器	200	22.04%	135.92	135.92	否	否	无	2%	
5004	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉卖山公变台区变压器	100	72.38%	8.81	8.81	否	否	无	5%	
5005	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉东湾公变台区变压器	100	29.01%	60.99	60.99	否	否	无	47%	
5006	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家六七组公变台区变压器	200	21.16%	137.63	137.63	否	否	无	67%	
5007	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉中公变台区变压器	400	55.67%	137.33	137.33	否	否	无	174%	
5008	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家二三组公变台区变压器	200	28.69%	122.62	122.62	否	否	无	34%	
5009	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家九组公变台区变压器	50	29.99%	60.01	60.01	否	否	无	12%	
5010	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家六组公变台区变压器	200	15.62%	148.77	148.77	否	否	无	1%	
5011	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家七八组公变台区变压器	200	37.23%	105.30	105.30	否	否	无	27%	
5012	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家十组公变台区变压器	50	47.94%	21.03	21.03	否	否	无	12%	
5013	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家四五组公变台区变压器	200	23.24%	133.53	133.53	否	否	无	49%	
5014	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家一组公变台区变压器	50	42.53%	28.73	28.73	否	否	无	-6%	
5015	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子八九组公变台区变压器	200	59.20%	24.64	24.64	否	否	无	-4%	
5016	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子二组公变台区变压器	50	65.02%	12.19	12.19	否	否	无	14%	
5017	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子六组小区公变台区变压器	100	64.34%	7.64	7.64	否	否	无	20%	
5018	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子七组公变台区变压器	400	30.48%	59.52	59.52	否	否	无	13%	
5019	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子三组公变台区变压器	50	55.48%	17.26	17.26	否	否	无	0%	
5020	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子十组公变台区变压器	200	19.14%	141.80	141.80	否	否	无	13%	
5021	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子四组公变台区变压器	50	68.01%	11.00	11.00	否	否	无	7%	
5022	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子九组公变台区变压器	100	69.27%	22.19	22.19	否	否	无	2%	
5023	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线城子一组公变台区变压器	200	15.73%	148.55	148.55	否	否	无	-7%	
5024	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线小狮子沟北公变台区变压器	50	56.14%	16.93	16.93

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入规划计划	计划需批完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
5076	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支09号变压器	100	7.59%	31.20	41.20	否	否	无	41%	
5077	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支22号变压器	200	21.90%	136.21	136.21	否	否	无	3%	
5078	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支32号变压器	50	23.75%	33.12	33.12	否	否	无	10%	
5079	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支03号变压器	200	12.86%	154.28	154.28	否	否	无	-2%	
5080	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支办饮分18号变压器	200	67.11%	45.78	45.78	否	否	无	-31%	
5081	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁杨线	10kV宁杨线14台区分公变台区变压器	50	23.79%	32.11	32.11	否	否	无		
5082	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线（左）13号 公变台区变压器	315	11.42%	247.53	247.53	否	否	无	4%	
5083	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线11台2号 公变台区变压器	200	30.05%	119.90	119.90	否	否	无	4%	
5084	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线11台5号 公变台区变压器	315	4.54%	289.21	289.21	否	否	无	54%	
5085	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线3环节石家堡子公变台区变压器	100	64.21%	25.79	25.79	否	否	无	31%	
5086	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线14台1号公变台区变压器	100	47.18%	42.83	42.82	否	否	无	169%	
5087	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南分台区1号公变台区变压器	100	53.03%	36.97	36.97	否	否	无	-14%	
5088	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线03号后马六队公变台区变压器	160	27.12%	100.61	100.61	否	否	无	60%	
5089	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线04号后马二四队公变台区变压器	100	52.07%	37.93	37.93	否	否	无	43%	
5090	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后马六队南分11号后马六队南台变压器	100	23.17%	66.83	66.83	否	否	无	-27%	
5091	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后马七队北台分04号后马七队公变台区变压器	50	78.37%	5.81	5.81	否	否	无	5%	
5092	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后马一二九队分02号后马一九队变压器	100	70.44%	15.65	15.65	否	否	无	24%	
5093	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线新来西村138变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无		
5094	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线新来西村178变压器	50	0.01%	44.99	44.99	否	否	无	-9%	
5095	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线建材小区(697下望树)"国家栅所变压器	30	39.50%	15.15	15.15	否	否	无	-16%	
5096	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线金泉分18五02#分区变压器	100	23.03%	66.98	66.98	否	否	无	-42%	
5097	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分22号下房身北台公变台区变压器	200	41.77%	96.47	96.47	否	否	无	56%	
5098	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分20号下房身南台公变台区变压器	200	28.30%	103.40	103.40	否	否	无	10%	
5099	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支36石33号前马村68公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5100	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支44号前马南牛头台区变压器	200	76.71%	10.63	10.63	否	否	无	-9%	
5101	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马村台02石03石18号前马村38公变变压器	50	3.92%	43.04	43.04	否	否	无	23%	
5102	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马村台02石28号前马村业变压器	50	59.13%	15.43	15.43	否	否	无	4%	
5103	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马东石02石19号前马台公变变压器	50	50.02%	19.74	19.74	否	否	无	4%	
5104	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马南台02石号前马南台变压器	200	49.05%	41.00	41.00	否	否	无	-0%	
5105	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马南台02石号前马南台变压器	315	18.03%	226.70	226.70	否	否	无	21%	
5106	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支下房身东台02石号公变台区变压器	30	85.15%	13.46	13.46	否	否	无	-13%	
5107	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支尹家岭08五09号前马村28公变变压器	50	50.06%	19.97	19.97	否	否	无	301%	
5108	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支尹家岭18号尹家新台变压器	100	70.98%	9.51	9.51	否	否	无	0%	
5109	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支尹家岭08号尹家二组变压器	30	84.89%	7.53	7.53	否	否	无	5%	
5110	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支尹家岭尹家北队08石02号变压器	100	65.88%	7.24	7.24	否	否	无	8%	
5111	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支02号南台村变压器	80	62.78%	21.77	21.77	否	否	无	18%	
5112	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支22石03号十八道村68公变	50	72.84%	8.08	8.08	否	否	无	76%	
5113	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支37+1石01号十八道村38公变变压器	50	49.05%	20.48	20.48	否	否	无	1820%	
5114	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支11石21号十八道村38公变变压器	100	72.92%	8.04	8.04	否	否	无	787%	
5115	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支南台村北台02石05号变压器	100	70.85%	8.97	8.97	否	否	无	0%	
5116	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支十八道东台村06石05号变压器	400	74.90%	7.55	7.55	否	否	无	1%	
5117	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分支十八道支48号十八道西台变压器	400	72.91%	68.37	68.37	否	否	无	0%	
5118	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分支十八道支48号十八道西台分台变压器	400	12.70%	309.20	309.20	否	否	无	42%	
5119	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分支十八道支十八道北队06石05号变压器	100	41.09%	48.91	48.91	否	否	无	24%	
5120	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线台家营子东台分02号台家营子东台变压器	50	60.81%	14.59	14.59	否	否	无	24%	
5121	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线石家营子东台分石家堡子台区变压器	100	23.06%	66.94	66.94	否	否	无	-10%	
5122	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线下家沟分26号后马八队公变台区变压器	400	52.60%	30.08	30.08	否	否	无	5%	
5123	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后马二六分24号前马村子台公变台区变压器	200	23.62%	11.09	11.09	否	否	无	13%	
5124	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡分新来西九小队支15号新来西队变压器	200	77.96%	24.09	24.09	否	否	无	-66%	
5125	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来七小队支27石03石04石05号新来西村38公变变压器	50	71.23%	9.39	9.39	否	否	无	0%	
5126	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡分新来西一二队台区07号变压器	100	34.80%	16.56	16.56	否	否	无	47%	
5127	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分114号张家五队公变台区变压器	30	58.00%	9.60	9.60	否	否	无	14%	
5128	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分147号张家一队公变台区变压器	100	25.90%	64.04	64.04	否	否	无	90%	
5129	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分32号付家堡子公变台区变压器	100	53.73%	16.88	16.88	否	否	无	34%	
5130	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分84号北台村台公变台区变压器	100	45.19%	22.40	22.40	否	否	无	12%	
5131	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分南台支01号付南池台公变台区变压器	100	62.13%	5.37	5.37	否	否	无	2%	
5132	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来四三队台支04号变压器	20	51.48%	11.56	11.56	否	否	无	0%	
5133	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来六队支18+1五12号新来西村18公变变压器	50	14.58%	37.71	37.71	否	否	无	3%	
5134	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来九六队支27石03石04石05号新来西村38公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5135	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来五六队支27石03石04石05号新来西村21#公变变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-2%	
5136	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来五六队支27五01石06号新来西村139公变变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-20%	
5137	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来五六队支新来西村138变压器	50	16.58%	38.51	38.51	否	否	无	-20%	
5138	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来五六队支新来西村148变压器	50	17.33%	36.33	36.33	否	否	无	23%	
5139	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来五六队支新来西村158变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5140	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来五六队支新来西村168变压器	50	11.25%	39.37	39.37	否	否	无	-14%	
5141	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分新来五六队支新来西村48变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5142	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分付家支38号付家新台变压器	30	67.53%	6.74	6.74	否	否	无	-3%	
5143	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分付家支孙家堡子台02号变压器	30	61.93%	8.42	8.42	否	否	无	-1%	
5144	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分付家支小东沟台02号变压器	20	60.81%	5.84	5.84	否	否	无	19%	
5145	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分张家村台下张家村台变压器	50	72.58%	8.71	8.71	否	否	无	-22%	
5146	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分张家小东区01号张家小区变压器	100	13.72%	76.28	76.28	否	否	无	-10%	
5147	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分孔台沟一队台支01号变压器	30	61.99%	8.43	8.43	否	否	无	17%	
5148	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线一张堡南户分16号公变台区变压器	160	29.71%	98.47	98.47	否	否	无	27%	
5149	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线108号单马五队公变台区变压器	30	27.95%	2.41	2.41	否	否	无	14%	
5150	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线108号徐献村台变台区变压器	30	70.75%	5.79	5.79	否	否	无	5%	
5151	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线915变59号公变台区变压器	315	0.33%	89.65	89.65	否	否	无		
5152	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹家沟分06号曹家沟台公变台区变压器	100	20.00%	7.00	7.00	否	否	无	-54%	
5153	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分打车东台支03号打车东台变压器	400	9.90%	220.38	220.38	否	否	无	267%	
5154	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分打车南台支02号打车南台变压器	400	11.29%	314.43	314.43	否	否	无	77%	
5155	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分台子沟支07号单马七队台变压器	80	37.30%	42.16	42.16	否	否	无	7%	
5156	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分张家堡子支18号打车湾堡子变压器	20	53.05%	7.29	7.29	否	否	无	-3%	
5157	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线华夏地产分08号前杨北台公变台区变压器	200	37.20%	105.49	105.49	否	否	无	37%	
5158	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线华夏地产分17号华夏地产公变台区变压器	250	18.80%	178.00	178.00	否	否	无	12%	
5159	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨沟分04号单马东台公变台区变压器	100	72.30%	17.94	17.94	否	否	无	21%	
5160	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨沟分20号单马八队台公变台区变压器	20	69.84%	4.03	4.03	否	否	无	-10%	
5161	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹庞沟分09号富饶村台公变台区变压器	200	70.94%	9.53	9.53	否	否	无	24%	
5162	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹庞沟分02号曹庞沟台公变台区变压器	200	21.01%	137.08	137.08	否	否	无	-6%	
5163	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹庞沟分02号老虎沟东台公变台区变压器	30	68.25%	10.87	10.87	否	否	无	24%	
5164	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹庞沟分富饶南台支02号富饶村东台变压器	30	63.06%	8.08	8.08	否	否	无	24%	
5165	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹庞沟分富饶北台支03号富饶北台变压器	30	58.08%	9.98	9.98	否	否	无	13%	
5166	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹庞沟分曹庞沟西台支01号曹庞沟西台变压器	100	49.38%	20.31	20.31	否	否	无	20%	
5167	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨村台分18号前杨村台变压器	400	90.07%	159.72	159.72	否	否	无	0%	
5168	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨村台分前杨南台变压器	400	8.84%	324.65	324.65	否	否	无	29%	
5169	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨东台分08号前杨东台分变台区变压器	80	51.18%	31.06	31.06	否	否	无	17%	
5170	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后杨河分11号后杨东台分变台区变压器	200	57.39%	65.39	65.39	否	否	无	21%	
5171	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后杨河分166号后杨西村台变台区变压器	100	24.53%	65.47	65.47	否	否	无	67%	
5172	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后杨河分159号后杨南台变台区变压器	200	22.11%	135.77	135.77	否	否	无	92%	
5173	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后杨河分49号八社村台变台区变压器	160	86.09%	86.26	86.26	否	否	无	54%	
5174	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后杨河分50号八社村台分变台区变压器	315	16.93%	230.16	230.16	否	否	无	80%	
5175	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后杨河分49号后八社村台分变台区变压器	400	54.92%	35.09	35.09	否	否	无	62%	
5176	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分八社东台支08+02号八社东台变压器	315	19.32%	222.64	222.64	否	否	无	125%	
5177	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分东腰沟支25号东腰沟台变压器	100	46.62%	21.69	21.69	否	否	无	-2%	
5178	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分东腰沟支07号东腰沟台变压器	100	21.98%	68.02	68.02	否	否	无	127%	
5179	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分后杨中台支04号后杨中台变压器	200	69.04%	41.93	41.93	否	否	无	4%	
5180	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分九社北台支05号九社北台变压器	100	66.48%	18.81	18.81	否	否	无	4%	
5181	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分九社村台支02号九社村台变压器	100	66.64%	23.37	23.37	否	否	无	1%	
5182	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分九社南台支01号九社南台变压器	400	54.63%	35.37	35.37	否	否	无	-1%	
5183	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分九社养猪小区01号变压器	100	52.42%	18.79	18.79	否	否	无	9%	
5184	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分五队公变台区变压器	200	45.23%	22.39	22.39	否	否	无	-2%	
5185	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分梁船北台支04号梁船北台变压器	100	57.69%	32.31	32.31	否	否	无	-2%	
5186	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分梁船变压器母线柱台02#变压器	80	74.57%	12.34	12.34	否	否	无	6%	
5187	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分梁船变压器母线柱台01#变压器	160	41.08%	105.92	105.92	否	否	无	6%	
5188	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分梁船五队支02号梁船五队台变压器	100	72.26%	8.82	8.82	否	否	无	-2%	
5189	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分杨家坡东台支01号杨家坡东台变压器	160	37.05%	84.72	84.72	否	否	无	4%	
5190	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线梁船沟分杨家堰南台支01号杨家堰南台变压器	100	61.04%	28.97	28.97	否	否	无	23%	
5191	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线吴家沟分07号单马六队台分变台区变压器	30	51.96%	11.41	11.41	否	否	无	2%	
5192	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线西寺村台分06号西寺村台分变台区变压器	200	65.20%	69.59	69.59	否	否	无	0%	
5193	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线一段寺马西台分01号单马西台分变台区变压器	400	32.73%	114.54	114.54	否	否	无	7%	
5194	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV时马线	10kV时马线何家东台分变台区变压器	200	41.15%	97.71	97.71	否	否	无	0%	
5195	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV时马线	10kV时马线何家西台分变台区变压器	200	29.47%	100.66	100.66	否	否	无	11%	
5196	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV时马线	10kV时马线雅家公变台区变压器	200	52.96%	59.27	59.27	否	否	无	12%	
5197	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV时马线	10kV时马线前马东北台变台区变压器	200	55.58%	68.84	68.84	否	否	无	-18%	
5198	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV时马线	10kV时马线前马东南台变台区变压器	200	16.14%	147.75	147.75	否	否	无	220%	
5199	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线前马西北台变台区变压器	200	21.31%	137.28	137.28	否	否	无	69%	
5200	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线前马西南台变台区变压器	400	10.80%	316.82	316.82	否	否	无	89%	
5201	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线四家子北台变台区变压器	200	45.58%	88.85	88.85	否	否	无	9%	
5202	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线四家子村台变台区变压器	200	66.34%	47.33	47.33	否	否	无	34%	
5203	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线陈子台变台区变压器	200	33.21%	112.52	112.52	否	否	无	19%	
5204	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线喂山台变台区变压器	100	31.77%	58.23	58.23	否	否	无	19%	
5205	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线搭子沟东台变台区变压器	200	54.27%	71.46	71.46	否	否	无	16%	
5206	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线搭子沟西台变台区变压器	200	68.63%	42.74	42.74	否	否	无	20%	
5207	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线搭子沟中台变台区变压器	200	76.15%	27.70	27.70	否	否	无	3%	
5208	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV清农线	10kV清农线17号公变台区变压器	200	38.80%	102.29	102.29	否	否	无	33%	
5209	张和66kV变电站	张和66kV二台线	10kV三台线	10kV三台线(左)03变压器	400	43.38%	185.66	185.66	否	否	无	33%	
5210	张和66kV变电站	张和66kV二台线	10kV三台线	10kV三台线(左)22变压器	315	35.06%	173.05	173.05	否	否	无	6%	
5211	张和66kV变电站	张和66kV二台线	10kV三台线	10kV三台线(左)33变压器	50	61.25%	14.37	14.37	否	否	无	-14%	
5212	张和66kV变电站	张和66kV二台线	10kV三台线	10kV三台线油石02变压器	250	12.78%	193.06	193.06	否	否	无	12%	
5213	张和66kV变电站	张和66kV二台线	10kV三台线	10kV三台线41石02变压器	100	77.35%	12.65	12.65	否	否	无	-24%	
5214	张和66kV变电站	张和66kV二台线	10kV三台线	10kV三台线31石01变压器	100	14.49%	73.52	73.52	否	否	无	-2%	
5215	张和66kV变电站	张和66kV二台线	10kV三台线	10kV三台线03石02变压器	100	23.81%	66.19	66.19	否	否	无	-8%	
5216	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线杜庄支05号杜庄村台分变台区变压器	50	51.09%	19.45	19.45	否	否	无	64%	
5217	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线前庄支东四分变台区变压器	400	54.16%	35.84	35.84	否	否	无	21%	
5218	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线杜庄支杜西2#09号杜庄02#台区变压器	30	71.34%	5.60	5.60	否	否	无	62%	
5219	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线杜庄支河东段06号东井村河东台变压器	400	60.78%	8.77	8.77	否	否	无	-51%	
5220	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线杜庄支河南村段02号河南村台分变台区变压器	50	66.10%	11.95	11.95	否	否	无	4%	
5221	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线杜庄支河西段04号东井村河西台变压器	400	62.40%	30.08	30.08	否	否	无	-39%	
5222	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线杜庄支石门西车台分22号石门西车台变压器	30	75.28%	4.42	4.42	否	否	无	36%	
5223	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线杜庄支石门四街段分石门四街035号变压器	20	42.59%	9.42	9.42	否	否	无	13%	
5224	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线隐贝分38号无由一组公变台区变压器	100	63.27%	13.37	13.37	否	否	无	44%	
5225	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10kV上肥线隐贝分东南支09号上肥北台公变台区变压器	100	47.48%	42.52	42.52	否	否	无	167%	
5226	上肥66kV变电站	上肥66kV上肥线	10kV上肥线	10k

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返回年平均负荷增长率	备注
5279	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道二组公变台区变压器	200	69.32%	6.20	6.20	否	否	无	598%	
5280	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道三组公变台区变压器	100	25.37%	64.63	64.63	否	否	无	44%	
5281	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道四组公变台区变压器	50	22.81%	33.58	33.58	否	否	无	0%	
5282	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道五组公变台区变压器	100	23.14%	20.06	20.06	否	否	无	27%	
5283	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道一组公变台区变压器	100	32.00%	58.00	58.00	否	否	无	13%	
5284	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线复升山风景区台公变台区变压器	400	20.11%	239.53	239.53	否	否	无	50%	
5285	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子八组台公变台区变压器	80	35.48%	27.26	27.26	否	否	无	3%	
5286	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子东台变台区变压器	160	39.23%	81.24	81.24	否	否	无	11%	
5287	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子河南台区变压器	200	84.73%	12.62	12.62	否	否	无	67%	
5288	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子二、四组公变台区变压器	200	37.79%	104.82	104.82	否	否	无	22%	
5289	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子西公变台区变压器	100	74.37%	15.63	15.63	否	否	无	28%	
5290	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子六组台区变压器	50	92.60%	3.72	3.72	否	否	无	4%	
5291	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线132号太台东台变台区变压器	100	50.43%	39.57	39.57	否	否	无	3%	
5292	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线台西台分011号公变台区变压器	200	49.43%	81.13	81.13	否	否	无	28%	
5293	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线大革塘分031号公变台区变压器	200	20.35%	139.30	139.30	否	否	无	65%	
5294	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线黑钻寺台分01号公变台区变压器	100	22.71%	67.29	67.29	否	否	无	87%	
5295	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线金龙台变台区变压器	100	27.44%	15.77	15.77	否	否	无	0%	
5296	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线金寨村公变台区变压器	200	42.91%	75.34	75.34	否	否	无	0%	
5297	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线南腰堡分029号公变台区变压器	400	32.53%	229.90	229.90	否	否	无	-9%	
5298	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线小湖北台分02号公变台区变压器	100	71.49%	18.51	18.51	否	否	无	10%	
5299	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石湖南台分01号公变台区变压器	200	29.68%	120.64	120.64	否	否	无	227%	
5300	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰村公变台区变压器	50	46.97%	21.52	21.52	否	否	无	-6%	
5301	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰台031号施肥台区变压器	100	49.43%	22.54	22.54	否	否	无	60%	
5302	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分路北台变131号公变台区变压器	100	55.47%	34.53	34.53	否	否	无	60%	
5303	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分路北台变132号公变台区变压器	200	16.60%	148.01	148.01	否	否	无	124%	
5304	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分路北东台变037号公变台区变压器	100	58.03%	31.97	31.97	否	否	无	22%	
5305	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分路北马洋东018号公变台区变压器	100	29.37%	60.63	60.63	否	否	无	103%	
5306	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分路北南西支038号公变台区变压器	200	17.17%	145.67	145.67	否	否	无	0%	
5307	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分路北杨家南支035号公变台区变压器	100	42.78%	14.17	14.17	否	否	无	22%	
5308	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰东向台变台区变压器	100	19.37%	70.63	70.63	否	否	无	186%	
5309	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰南向支114号公变台区变压器	100	68.40%	6.48	6.48	否	否	无	20%	
5310	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰四组支008号公变台区变压器	100	34.11%	16.72	16.77	否	否	无	155%	
5311	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰五组支111号公变台区变压器	100	79.84%	3.05	3.05	否	否	无	141%	
5312	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分54号公变台区变压器	200	16.60%	146.68	146.68	否	否	无	188%	
5313	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分51号公变台区变压器	100	58.08%	31.32	31.32	否	否	无	21%	
5314	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分太炭沟支221号公变台区变压器	200	27.05%	125.90	125.90	否	否	无	6%	
5315	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分太炭沟支222号公变台区变压器	100	78.89%	28.89	28.89	否	否	无	0%	
5316	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分025号马寨东北台变台区变压器	400	29.14%	243.44	243.44	否	否	无	2%	
5317	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分红石门011号红石桥西台变台区变压器	100	34.11%	55.86	55.89	否	否	无	1125%	
5318	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分红石支100号二四队 公变台区变压器	200	23.20%	133.61	133.61	否	否	无	92%	
5319	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分红石支红石三家子村022号变压器	100	79.01%	8.79	8.79	否	否	无	0%	
5320	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分全龙四支全寨北台村021号变压器	250	86.68%	33.32	33.32	否	否	无		
5321	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分马寨东南台支006号公变台区变压器	315	39.37%	159.48	159.48	否	否	无	2%	
5322	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分马寨西北支011号公变台区变压器	200	61.74%	56.53	56.53	否	否	无	21%	
5323	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分马寨西南台支127号公变台区变压器	200	75.16%	29.68	29.68	否	否	无	0%	
5324	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山向分变台区变压器	200	14.24%	151.53	151.53	否	否	无	20%	
5325	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线小东沟分014号公变台区变压器	30	63.37%	7.99	7.99	否	否	无	57%	
5326	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线杏花分19号杏花东台变台区变压器	200	6.49%	107.02	107.02	否	否	无	160%	
5327	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线杏花分22号杏花村公变台区变压器	100	63.92%	13.04	13.04	否	否	无	56%	
5328	南城子66kV变电站	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子二组公变台区变压器	200	68.55%	42.90	42.90	否	否	无	188%	
5329	南城子66kV变电站	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子六组公变台区变压器	100	66.05%	23.95	23.95	否	否	无	27%	
5330	南城子66kV变电站	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子三组公变台区变压器	200	52.26%	115.48	115.48	否	否	无	94%	
5331	南城子66kV变电站	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子四组公变台区变压器	100	78.72%	11.28	11.28	否	否	无	23%	
5332	南城子66kV变电站	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子五组公变台区变压器	100	62.67%	27.33	27.33	否	否	无	-2%	
5333	南城子66kV变电站	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子一组公变台区变压器	400	68.89%	16.89	16.89	否	否	无	10%	
5334	南城子66kV变电站	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线分盘公变台区变压器	315	25.13%	204.35	204.35	否	否	无	67%	
5335	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线011号公变台区变压器	200	61.27%	14.36	14.36	否	否	无	-11%	
5336	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线北沟二组分02号公变台区变压器	200	53.04%	73.91	73.91	否	否	无	33%	
5337	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线北沟一组分09号公变台区变压器	50	80.79%	9.61	9.61	否	否	无	23%	
5338	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线榔摆东台分 04号公变台区变压器	200	55.66%	68.68	68.68	否	否	无	1%	
5339	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线榔摆西台分013号公变台区变压器	400	17.75%	288.99	288.99	否	否	无	88%	
5340	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线油总备换线501115集线九组公变台区变压器	50	56.58%	23.01	23.01	否	否	无	73%	
5341	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分路台四组14号公变台区变压器	200	9.51%	160.98	160.98	否	否	无	262%	
5342	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分路台五组合村058号公变台区变压器	200	41.31%	97.32	97.32	否	否	无	-27%	
5343	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分松山河南台18号公变台区变压器	100	78.10%	11.90	11.90	否	否	无	12%	
5344	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分松山一队01号公变台区变压器	315	52.82%	117.11	117.11	否	否	无	7%	
5345	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树村一组91号公变台区变压器	100	15.16%	74.84	74.84	否	否	无	0%	
5346	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树四组支26号公变台区变压器	100	51.82%	19.09	19.09	否	否	无	33%	
5347	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树四组支榆树二组802号变压器	200	27.85%	124.30	124.30	否	否	无	46%	
5348	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树六组803号变压器	50	63.60%	13.20	13.20	否	否	无	28%	
5349	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树六组804号变压器	30	66.66%	10.00	10.00	否	否	无	28%	
5350	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树七组805号变压器	200	22.20%	135.61	135.61	否	否	无	28%	
5351	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线松山营西台分031号公变台区变压器	200	31.72%	26.68	26.68	否	否	无	6%	
5352	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线松山乡政府台分04号公变台区变压器	315	68.70%	67.10	67.10	否	否	无	-2%	
5353	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分东向支八组802号公变台区变压器	200	20.13%	139.76	139.76	否	否	无	54%	
5354	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分 西向支20号土口子九组变压器	100	21.51%	13.70	13.70	否	否	无	17%	
5355	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分20号北沟北柳子公变台区变压器	100	66.20%	4.76	4.76	否	否	无	138%	
5356	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分38号北沟八组公变台区变压器	200	11.27%	157.46	157.46	否	否	无	28%	
5357	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分81号土口子村西台变台区变压器	100	61.64%	28.36	28.36	否	否	无	30%	
5358	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组变台区变压器	200	16.17%	147.67	147.67	否	否	无	68%	
5359	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟九组支208北沟七组变压器	200	10.03%	159.94	159.94	否	否	无	248%	
5360	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟三四组支033号公变台区变压器	200	72.45%	17.55	17.55	否	否	无	11%	
5361	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟五六组支02号公变台区变压器	200	17.85%	144.30	144.30	否	否	无	230%	
5362	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分东向支04号土口子东台变压器	50	75.63%	7.18	7.18	否	否	无	54%	
5363	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分东向支35号土口子东南变压器	100	51.94%	38.07	38.07	否	否	无	24%	
5364	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分羊拉山 七、九组035号公变台区变压器	200	33.20%	66.80	66.80	否	否	无	28%	
5365	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分羊拉山十组由子二组支212号公变台区变压器	20	76.00%	4.20	4.20	否	否	无	14%	
5366	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分羊拉山子六组支204号公变台区变压器	200	19.90%	141.01	141.01	否	否	无	128%	
5367	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分羊拉山子二组四组号公变台区变压器	200	18.43%	142.19	142.19	否	否	无	260%	
5368	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分羊拉山子五组支212号公变台区变压器	100	66.50%	4.70	4.70	否	否	无	382%	
5369	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分羊拉山子一组支03号公变台区变压器	20	55.20%	6.96	6.96	否	否	无	43%	
5370	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分四组支12号公变台区变压器	200	33.68%	112.65	112.65	否	否	无	28%	
5371	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山二组支10号公变台区变压器	100	66.11%	7.17	7.17	否	否	无	169%	
5372	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山六组114号公变台区变压器	200	22.27%	135.46	135.46	否	否	无	215%	
5373	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山三组206号公变台区变压器	200	69.29%	41.42	41.42	否	否	无	18%	
5374	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山五组106号公变台区变压器	200	60.06%	79.89	79.89	否	否	无	1%	
5375	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山一组009号公变台区变压器	100	43.15%	46.83	46.83	否	否	无	29%	
5376	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相村庄东分红东台变台区变压器	80	66.23%	106.08	106.08	否	否	无	0%	
5377	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保财东南台分支01号公变台区变压器	100	54.49%	35.51	35.51	否	否	无	28%	
5378	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保财南中台支07号公变台区变压器	400	38.13%	207.48	207.48	否	否	无	26%	
5379	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线红果分保财东中台支021至038号三台村社公变变压器	50	74.39%	7.80	7.80	否	否	无	-12%	
5380	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相北台支05号公变台区变压器	160	61.47%	45.65	45.65	否	否	无	13%	
5381	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南1台支015号公变台区变压器	200	47.95%	104.09	104.09	否	否	无	26%	
5382	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南2台19号公变台区变压器	100	77.60%	12.41	12.41	否	否	无	-2%	
5383	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南3台和01号公变台区变压器	200	42.53%	94.93	94.93	否	否	无	-9%	
5384	张相8kV变电站	张相8kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相西台支13号公变台区变压器	200	60.18%	59.64	59.64	否	否	无	28%	
5385	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV威勤线	10kV威勤线威远八组公变台区变压器	200	66.31%	47.39	47.39	否	否	无	9%	
5386	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV威勤线	10kV威勤线威远二组公变台区变压器	50	69.74%	15.13	15.13	否	否	无	37%	
5387	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV威勤线	10kV威勤线威远三四组公变台区变压器	200	61.56%	14.22	14.22	否	否	无	0%	
5388	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV威勤线	10kV威勤线威远三组公变台区变压器	200	44.79%	90.42	90.42	否	否	无	28%	
5389	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV威勤线	10kV威勤线威远四组公变台区变压器	200	60.37%	59.27	59.27	否	否	无	8%	
5390	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV威勤线	10kV威勤线威远五组公变台区变压器	200	47.83%	84.37	84.37	否	否	无	9%	
5391	威远66kV变电站	威远66kV变电站	10kV威勤线	10kV威勤线威远一九组公变台区变压器	200	69.22%	41.57	41.57	否	否	无	17%	
5392	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线111号 兰陵村台变台区变压器	100	60.38%	24.62	24.62	否	否	无	28%	
5393	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线251号东下肥庙台变台区变压器	250	46.92%	108.70	108.70	否	否	无	10%	
5394	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线宝山支07号宝山村台公变台区变压器	100	67.92%	22.08	22.08	否	否	无	9%	
5395	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支48号付田园公变台区变压器	20	71.88%	5.22	5.22	否	否	无	28%	
5396	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支北甸子分08号北甸子公变台区变压器	100	45.31%	8.94	8.94	否	否	无	0%	
5397	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支代庄村分01号代庄村公变台区变压器	200	49.07%	20.16	20.16	否	否	无	9%	
5398	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支代庄前屯分04号代庄前屯变压器	200	45.44%	22.28	22.28	否	否	无	28%	
5399	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支偏裤沟分08号偏裤沟北变台区变压器	100	51.31%	7.74	7.74	否	否	无	6%	
5400	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东上肥北台分西下肥北台支09号变压器	200	17.30%	145.40	145.40	否	否	无	63%	
5401	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东上肥北台分西下肥北台支10号变压器	100	85.91%	14.03	14.03	否	否	无	-38%	
5402	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥村台支08号东下肥村台公变台区变压器	160	68.30%	34.73	34.73	否	否	无	26%	
5403	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线台东上肥十组台公变台区变压器	50	39.51%	25.24	25.24	否	否	无	0%	
5404	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支100号付十村公变台区变压器	100	55.49%	10.35	10.35	否	否	无	5%	
5405	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支门楼分223号付十门楼公变台区变压器	100	13.80%	7.62	7.62	否	否	无	40%	
5406	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支前台村分02号前台村公变台区变压器	100	74.12%	7.96	7.96	否	否	无	22%	
5407	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支二社分28号付十三组公变台区变压器	20	78.46%	2.31	2.31	否	否	无	-2%	
5408	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支杨树村台分08号杨树村公变台区变压器	100	73.94%	16.05	16.05	否	否	无	21%	
5409	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支杨树四队分02号杨树四队变压器	100	74.71%	3.06	3.06	否	否	无	22%	
5410	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付庄东台9004号付庄东台公变台区变压器	200	76.71%	6.65	6.65	否	否	无	89%	
5411	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付庄西台9007号付庄西台公变台区变压器	200	36.47%	107.06	107.06	否	否	无	3%	
5412	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线工业园区9032号工业园区公变台区变压器	100	70.12%	9.94	9.94	否	否	无	-1%	
5413	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线供电所公变台区变压器	100	90.08%	39.92	39.92	否	否	无	-15%	
5414	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分河里支02号东下肥七组台变压器	100	58.50%	31.50	31.50	否	否	无	-15%	
5415	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分河里支12号东下肥八、十二组台变压器	100	46.14%	53.86	53.86	否	否	无	0%	
5416	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分南向支01号文化九组台变压器	100	75.80%	2.84	2.84	否	否	无	-1%	
5417	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分南向支106号文化七组台变压器	100	68.21%	4.33	4.33	否	否	无	-43%	
5418	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分上峰七组支15号上峰七组台变压器	100	27.32%	62.68	62.68	否	否	无	4%	
5419	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支20号文化村北台公变台区变压器	160	71.57%	29.48	29.48	否	否	无	2%	
5420	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支东马山分01号东上肥十一组台变压器	200	45.44%	22.28	22.28	否	否	无	28%	
5421	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支天马山分九组802号变压器	50	16.63%	36.68	36.68	否	否	无	1865%	
5422	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支上峰北台分02号上峰北台变压器	250	42.68%	118.29	118.29	否	否	无	11%	
5423	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支文电南台分文电南台802号变压器	100	53.26%	36.77	36.77	否	否	无	6%	
5424	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分09号兴隆一组台公变台区变压器	20	60.56%	8.89	8.89	否	否	无	3%	
5425	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分58号兴隆村台公变台区变压器	200	51.44%	38.56	38.56	否	否	无	6%	
5426	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分81号兴隆四组台公变台区变压器	20	68.21%	8.30	8.30	否	否	无	10%	
5427	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分土丰南台802号上峰南台变压器	200	25.18%	129.64	129.64	否	否	无	38%	
5428	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分支烧沟台公变台区变压器	20	78.85%	4.27	4.27	否	否	无	0%	
5429	上肥66kV变电站	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入规划计划	计划需改完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
5482	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线	10kV丽家西线丽变分召16#1台电号二台村8#公变台区变压器	100	5.30%	84.64	84.64	否	否	无	-64%	
5483	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召16#1五01号东华村3#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召16#1五01号东华村3#公变台区变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-11%	
5484	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1七01号东华村8#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1七01号东华村8#公变台区变压器	100	16.21%	73.79	73.79	否	否	无	-17%	
5483	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1五01#02号二台村8#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1五01#02号二台村8#公变台区变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-92%	
5486	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1七06号东华村3#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1七06号东华村3#公变台区变压器	50	37.66%	26.17	26.17	否	否	无	-7%	
5487	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1五08#02号二台村3#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1五08#02号二台村3#公变台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-2%	
5488	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1五10#01号二台村3#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1五10#01号二台村3#公变台区变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	0%	
5489	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1五16#05#01号东华村3#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1五16#05#01号东华村3#公变台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	45%	
5490	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1五14号东华村2#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1五14号东华村2#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
5491	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召22#1五17号东华村4#公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召22#1五17号东华村4#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1%	
5492	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召24#1七01号丽变村3#公变变压器	10kV丽家西线丽变分召24#1七01号丽变村3#公变变压器	50	54.72%	17.64	17.64	否	否	无	29%	
5493	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召24#1七04#05号丽变村4#公变变压器	10kV丽家西线丽变分召24#1七04#05号丽变村4#公变变压器	50	39.34%	25.33	25.33	否	否	无	56%	
5494	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召34#1七04#06号丽变村3#公变变压器	10kV丽家西线丽变分召34#1七04#06号丽变村3#公变变压器	50	53.59%	18.21	18.21	否	否	无	125%	
5495	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召34#1七08号丽变村3#公变变压器	10kV丽家西线丽变分召34#1七08号丽变村3#公变变压器	50	68.08%	10.96	10.96	否	否	无	83%	
5496	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召34#1七14号丽变村1号公变变压器	10kV丽家西线丽变分召34#1七14号丽变村1号公变变压器	50	15.49%	37.26	37.26	否	否	无	-4%	
5497	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召34五01号公变变压器	10kV丽家西线丽变分召34五01号公变变压器	100	36.13%	53.87	53.87	否	否	无	-25%	
5498	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召40号变压器	10kV丽家西线丽变分召40号变压器	200	28.01%	122.99	122.99	否	否	无	20%	
5499	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召41号丽变村台变压器	10kV丽家西线丽变分召41号丽变村台变压器	200	66.80%	46.40	46.40	否	否	无	-4%	
5500	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召49#1五16五19五21公变台区变压器	10kV丽家西线丽变分召49#1五16五19五21公变台区变压器	100	7.18%	82.82	82.82	否	否	无	-46%	
5501	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召二台子北台变2#号变压器	10kV丽家西线丽变分召二台子北台变2#号变压器	100	32.83%	18.58	18.58	否	否	无	-32%	
5502	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召二台子西台变1#号变压器	10kV丽家西线丽变分召二台子西台变1#号变压器	100	78.47%	11.54	11.54	否	否	无	3%	
5503	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线丽变分召12号台变变压器	10kV丽家西线丽变分召12号台变变压器	100	55.70%	34.30	34.30	否	否	无	2%	
5504	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV新前线南山组台变变压器	10kV新前线南山组台变变压器	200	25.60%	171.79	171.79	否	否	无	-60%	
5505	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线42号右场一组公变台区变压器	200	13.70%	152.61	152.61	否	否	无	18%	
5506	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线59号左场二组公变台区变压器	400	12.71%	305.05	305.05	否	否	无	135%	
5507	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线大三家西分08号大三家东公变台区变压器	400	77.77%	24.45	24.45	否	否	无	68%	
5508	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线大三家西分14号大三家西公变台区变压器	400	22.18%	271.28	271.28	否	否	无	129%	
5509	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线大三家子七队分14号三家子七队变压器	100	58.52%	6.30	6.30	否	否	无	-24%	
5510	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线提岭分31号提岭变台区变压器	200	15.20%	149.60	149.60	否	否	无	180%	
5511	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线提岭寺庙岭支15号前岭变台区变压器	200	46.24%	87.52	87.52	否	否	无	37%	
5512	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线提岭后东台变027型前进村变台区变压器	200	28.18%	123.64	123.64	否	否	无	24%	
5513	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线提岭前西台变056号提岭西南公变台区变压器	400	15.96%	296.16	296.16	否	否	无	118%	
5514	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线老虎坝分12号老虎坝公变台区变压器	200	8.91%	162.18	162.18	否	否	无	448%	
5515	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线提北分59号提北公变台区变压器	200	35.87%	216.54	216.54	否	否	无	47%	
5516	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线曙东西分02号曙东西公变台区变压器	400	14.25%	303.01	303.01	否	否	无	164%	
5517	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线五场二组分08号五场二组公变台区变压器	200	21.95%	136.10	136.10	否	否	无	93%	
5518	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV3前厂线五场四分13号五道岗公变台区变压器	200	43.24%	107.06	107.06	否	否	无	17%	
5519	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV张龙平千据变第2020无01号二台村3#公变台区变压器	50	6.20%	41.90	41.90	否	否	无	7480%	
5520	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV前厂线	10kV张平河线南变第2324无01号公变台区变压器	100	11.00%	79.00	79.00	否	否	无	20%	
5521	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张泰线	10kV张泰线A1石08号公变台区变压器	250	18.10%	179.60	179.60	否	否	无	33%	
5522	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线01号变压器	100	14.62%	75.38	75.38	否	否	无	-23%	
5523	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线03-01无11号公变台区变压器	315	25.67%	208.85	208.85	否	否	无	24%	
5524	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线07五02号公变台区变压器	315	52.17%	119.16	119.16	否	否	无	-7%	
5525	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线14-01无02号公变台区变压器	100	35.15%	54.86	54.86	否	否	无	-32%	
5526	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线14号公变台区变压器	200	6.23%	167.55	167.55	否	否	无	5%	
5527	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线21号公变变台区变压器	315	69.29%	65.24	65.24	否	否	无	1%	
5528	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线22无09号公变台区变压器	200	29.20%	121.61	121.61	否	否	无	22%	
5529	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线31无04号公变台区变压器	50	67.11%	11.43	11.43	否	否	无	-63%	
5530	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线505无02号公变台区变压器	100	28.14%	61.86	61.86	否	否	无	7%	
5531	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线09号公变台区变压器	315	45.00%	141.75	141.75	否	否	无	-2%	
5532	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线73号公变台区变压器	250	18.53%	178.68	178.68	否	否	无	9%	
5533	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蛙支13无06号公变台区变压器	315	1.98%	277.27	277.27	否	否	无	193%	
5534	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蛙支17无01号公变台区变压器	250	29.23%	120.93	120.93	否	否	无	-2%	
5535	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蛙支25号公变台区变压器	315	9.11%	254.81	254.81	否	否	无	38%	
5536	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子二组公变台区变压器	100	76.08%	4.00	4.00	否	否	无	2%	
5537	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子六组分公变台区变压器	200	29.48%	101.05	101.05	否	否	无	19%	
5538	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子二组公变台区变压器	100	78.80%	3.46	3.46	否	否	无	-2%	
5539	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子四组公变台区变压器	100	74.28%	4.72	4.72	否	否	无	170%	
5540	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子五组公变台区变压器	200	36.12%	107.70	107.70	否	否	无	21%	
5541	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子一组公变台区变压器	30	67.43%	6.77	6.77	否	否	无	0%	
5542	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线煤台二组公变台区变压器	100	23.03%	66.97	66.97	否	否	无	6%	
5543	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线煤台六组公变台区变压器	20	13.05%	15.26	15.26	否	否	无	4%	
5544	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线煤台七组公变台区变压器	100	21.72%	68.28	68.28	否	否	无	40%	
5545	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线煤台二组公变台区变压器	100	50.69%	3.93	3.93	否	否	无	-2%	
5546	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线煤台四组公变台区变压器	20	73.82%	3.24	3.24	否	否	无	7%	
5547	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线煤台五组公变台区变压器	50	44.98%	22.51	22.51	否	否	无	48%	
5548	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线煤台一组公变台区变压器	50	54.71%	22.65	22.65	否	否	无	-13%	
5549	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北八组公变台区变压器	30	60.80%	8.76	8.76	否	否	无	9%	
5550	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北村公变台区变压器	20	75.52%	2.90	2.90	否	否	无	4%	
5551	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北二组公变台区变压器	200	40.16%	99.67	99.67	否	否	无	104%	
5552	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北九组公变台区变压器	20	68.72%	4.26	4.26	否	否	无	13%	
5553	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北六组公变台区变压器	100	34.01%	55.99	55.99	否	否	无	42%	
5554	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北七组公变台区变压器	50	68.63%	15.72	15.72	否	否	无	-22%	
5555	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北三组公变台区变压器	30	74.10%	4.77	4.77	否	否	无	24%	
5556	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北十组公变台区变压器	20	75.95%	2.81	2.81	否	否	无	-1%	
5557	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北四组南公变台区变压器	100	20.45%	69.55	69.55	否	否	无	43%	
5558	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北四组中公变台区变压器	20	56.73%	6.65	6.65	否	否	无	-2%	
5559	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北五组公变台区变压器	100	53.71%	10.89	10.89	否	否	无	-3%	
5560	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北一组公变台区变压器	50	48.83%	20.58	20.58	否	否	无	91%	
5561	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线09无02号公变台区变压器	315	30.34%	187.94	187.94	否	否	无	-9%	
5562	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线13无02号公变台区变压器	315	68.27%	68.12	68.12	否	否	无	-2%	
5563	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线33号公变台区变压器	200	19.47%	141.06	141.06	否	否	无	53%	
5564	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线34无03号公变台区变压器	315	31.77%	183.43	183.43	否	否	无	-4%	
5565	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线34无05号公变台区变压器	315	47.39%	134.49	134.49	否	否	无	-1%	
5566	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线34无08号公变台区变压器	315	29.08%	191.90	191.90	否	否	无	0%	
5567	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线34无07号公变台区变压器	315	43.00%	148.04	148.04	否	否	无	1%	
5568	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线34无09号公变台区变压器	200	22.21%	135.28	135.28	否	否	无	23%	
5569	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线310号公变台区变压器	315	43.52%	146.41	146.41	否	否	无	-2%	
5570	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线309号公变台区变压器	315	68.21%	131.64	131.64	否	否	无	2%	
5571	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线45无02号公变台区变压器	315	67.84%	69.79	69.79	否	否	无	-4%	
5572	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线45无03号公变台区变压器	315	38.34%	162.74	162.74	否	否	无	6%	
5573	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线45无02号公变台区变压器	315	54.18%	175.84	175.84	否	否	无	0%	
5574	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线45无03号公变台区变压器	315	66.83%	72.97	72.97	否	否	无	2%	
5575	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线45无04号公变台区变压器	315	26.03%	201.51	201.51	否	否	无	2%	
5576	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线49号公变台区变压器	200	47.29%	85.21	85.21	否	否	无	41%	
5577	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线50无02号公变台区变压器	315	60.95%	91.51	91.51	否	否	无	-1%	
5578	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线01公变台区变压器	315	60.43%	93.14	93.14	否	否	无	-78%	
5579	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线09公变台区变压器	315	22.03%	214.03	214.03	否	否	无	363%	
5580	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线14公变台区平变压器	315	62.03%	86.20	86.20	否	否	无	-55%	
5581	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线15公变台区乙变压器	315	15.40%	234.98	234.98	否	否	无	-21%	
5582	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线18公变台区变压器	315	46.02%	138.53	138.53	否	否	无	-25%	
5583	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线24公变台区变压器	315	26.86%	198.90	198.90	否	否	无	1852%	
5584	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线33公变台区变压器	315	44.20%	143.94	143.94	否	否	无	-54%	
5585	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线43公变台区变压器	250	32.79%	114.43	114.43	否	否	无	51%	
5586	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线44公变台区变压器	250	38.15%	129.62	129.62	否	否	无	94%	
5587	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线07厂支26#1台区厂公变压器	100	64.42%	12.79	12.79	否	否	无	-37%	
5588	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线06厂支24#1厂公变台区变压器	315	5.20%	267.12	267.12	否	否	无	1541%	
5589	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线05厂支25#1厂公变台区变压器	315	0.00%	283.50	283.50	否	否	无	-	
5590	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线02厂支29#1东工厂公变台区变压器	200	0.00%	179.85	179.85	否	否	无	-	
5591	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线线厂支33双星胶管厂公变台区变压器	250	23.08%	167.30	167.30	否	否	无	-73%	
5592	国网洪河区供电公司	红动66kV变电站	10kV红边线	10kV红边线五街向村东台变台区变压器	100	25.66%	19.30	19.30	否	否	无	54%	
5593	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线18#1五一路变18#变压器供镇北电变压器	500	25.60%	296.70	296.70	否	否	无	-7%	
5594	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线18#1分箱变28	500	25.17%	324.14	324.14	否	否	无	-3%	
5595	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线18#1五一繁荣分198无分箱变18#变压器	500	21.22%	343.87	343.87	否	否	无	8%	
5596	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线18#1繁荣分198无分箱变28	500	15.34%	373.28	373.28	否	否	无	-10%	
5597	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线18#1繁荣分198无分箱变28#变压器	500	21.29%	343.54	343.54	否	否	无	2%	
5598	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线18#1繁荣分198箱变（一）	500	19.33%	352.13	352.13	否	否	无	4%	
5599	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线繁荣分20#箱变（二）	630	22.80%	423.38	423.38	否	否	无	-5%	
5600	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	八棵树供电所所内专	160	68.52%	34.36	34.36	否	否	无	-10%	
5601	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇平线	朝阳小区3号间隔配电室线路	500	27.64%	201.79	201.79	否	否	无	4%	
5602	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇平线	城平线河塘村机电井1#变压器	400	0.11%	359.56	359.56	否	否	无	1466693%	
5603	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇平线	城平线刘堤村机电井2#变压器	50	7.57%	41.21	41.21	否	否	无	283%	
5604	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇平线	城平线东塘村机电井3#变压器	50	4.94%	42.53	42.53	否	否	无	43%	
5605	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV镇仁线	电厂线繁荣分20#箱变1#变压器	630	28.10%	389.94	389.94	否	否	无	-2%	
5606	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	东宁小区箱变9#变压器	400	18.51%	285.98	285.98	否	否	无	20%	
5607	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	东宁小区箱变2#变压器	400	29.71%	241.16	241.16	否	否	无	0%	
5608	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	金品逸居小区箱变1#变压器	630	20.29%	439.20	439.20	否	否	无	-2%	
5609	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	金品逸居小区箱变2#变压器	630	15.20%	468.10	468.10	否	否	无	-2%	
5610	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	宁建线220/35/10kV变电站配电室线路	500	57.50%	162.50	162.50	否	否	无	0%	
5611	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	宁镇F11无01#1#（自用）155配电室线路	100	17.25%	72.75	72.75	否	否	无	116%	
5612	国网洪河区供电公司	10kV配电线	10kV配电线	10kV配电线	200	61.07%	23.15	23.15	否	否	无	1%	
5613	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁中电线	翼翔花园小区2#箱变2#变压器	500	17.90%	360.21	360.21	否	否	无	-3%	
5614	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁中电线	翼翔花园小区2#箱变1#变压器	500	20.98%	345.10	345.10	否	否	无	11%	
5615	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁中电线	翼翔花园小区2#箱变2#变压器	500	42.40%	228.00	228.00	否	否	无	0%	
5616	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁中电线	翼翔花园小区3#箱变1#变压器	500	42.47%	237.63	237.63	否	否	无	2%	
5617	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁中电线	翼翔花园小区3#箱变2#变压器	500	20.54%	347.28	347.28	否	否	无	0%	
5618	国网洪河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁中电线	翼翔花园小区4#箱变（一）1#变压器	500	27.43%	262.74	262.74	否	否	无	2%	
5619	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相变分批相南台变张相南台变1#箱变台区变压器	200	2.78%	174.45	174.45	否	否	无	-	
5620	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支43无10#公变台区变压器	100	2.73%	97.23	97.23	否	否	无	-	
5621	国网洪河区供电公司	红动66kV变电站	10kV红马线	10kV红马线团山南分06无01号公变台区变压器	100	3.82%	86.18	86.18	否	否	无	-	
5622	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV三台线	10kV三台线29无01无01号公变台区变压器	200	11.83%	156.34	156.34	否	否	无	-	
5623	国网洪河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线45无05号公变台区变压器	100	94.20%	55.31	55.31	否	否	无	-	
5624	国网洪河区供电公司	洪河66kV变电站	10kV清宏线	10kV清宏线44无01号公变台区变压器	200	11.67%	156.65	156.65	否	否	无	-	
5625	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV开张联线	10kV开张联线(无14无02号公变台区变压器	100	2.11%	87.89	87.89	否	否	无	-	
5626	国网洪河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV厚成线	10kV厚成线北龙凡组南分变台区变压器	100	11.17%	78.83	78.83	否	否	无	-	
5627	国网洪河区供电公司	张相镇A1变电站	10kV丽家西线	10kV丽家西线丽变分召49#1五29号丽变村3#公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入错峰计划	计划错峰完成时间	配变返回年平均负荷需增长率	备注
5685	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线孟家街分耀二组支1号耀二组变压器	200	32.04%	115.92	115.92	否	否	无	-8%	
5686	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分2近兴二手变压器	200	6.98%	166.04	166.04	否	否	无	-27%	
5687	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分2近兴沟阳洼支2段兴阳洼变压器	200	8.82%	162.36	162.36	否	否	无	0%	
5688	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分下双棚支1号调四组变压器	200	21.84%	136.33	136.33	否	否	无	15%	
5689	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分二林子支1号二林子变压器	200	56.06%	67.87	67.87	否	否	无	-1%	
5690	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分石前支9石前子变压器	50	80.97%	14.51	14.51	否	否	无	7%	
5691	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分下戴子支613号下戴子变压器	80	73.70%	8.15	8.15	否	否	无	-28%	
5692	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分东西支1号关西东变压器	200	24.12%	131.76	131.76	否	否	无	-13%	
5693	国网铁岭县供电公司	阿古68kV变电站	10kV农工东线	10kV农工西线马巴海分支8273号台来关支1号马巴海南台区变压器	200	90.30%	79.27	79.27	否	否	无	807%	
5694	国网铁岭县供电公司	阿古68kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线吉城子分5左1号古城1号部分台区变压器	400	22.79%	269.63	269.63	否	否	无	-2%	
5695	国网铁岭县供电公司	阿古68kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线吉城子五台分支108号变压器	400	14.30%	302.80	302.80	否	否	无	4%	
5696	国网铁岭县供电公司	双井子68kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子二支双井子中台2号变压器	200	29.32%	101.36	101.36	否	否	无	13%	
5697	国网铁岭县供电公司	双井子68kV变电站	10kV双北线	10kV双北线2752号双井子二组台区变压器	400	17.15%	291.40	291.40	否	否	无	-12%	
5698	国网铁岭县供电公司	鹿鹤66kV变电站	10kV马山线	10kV马山线马山照明分支19号马山照明变压器	100	79.72%	10.28	10.28	否	否	无	13%	
5699	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民北照明台分2#台变台区变压器	200	75.94%	28.12	28.12	否	否	无	23%	
5700	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营东线	10kV营东线东里西台区变压器	200	64.97%	50.07	50.07	否	否	无	9%	
5701	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营东线	10kV营东线新西里台区变压器	200	17.16%	165.68	165.68	否	否	无	19%	
5702	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营东线	10kV营东线永安分水安南台支2号永安南台区变压器	200	53.77%	72.45	72.45	否	否	无	9%	
5703	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营东线	10kV营东线增胜中台区变压器	400	22.06%	271.76	271.76	否	否	无	0%	
5704	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营东线	10kV营东线13号营东台变压器	400	18.93%	284.28	284.28	否	否	无	-10%	
5705	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营东线	10kV营东线永安分水安西支水安西台区变压器	200	70.32%	39.36	39.36	否	否	无	5%	
5706	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营东线	10kV营东线红屏分支41右1号红屏东阳关站台区变压器	100	76.30%	13.70	13.70	否	否	无	192%	
5707	新台子66kV变电站	新台子66kV变电站	10kV陆西线	10kV陆西线安心台分支1110中学支线10kV陆西线138台区变压器	315	62.11%	119.32	119.32	否	否	无	0%	
5708	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线鹅庄分产向龙2号产向专区器	20	76.95%	2.61	2.61	否	否	无	29%	
5709	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线孟家街分耀四组支1号耀四变压器	50	56.00%	17.00	17.00	否	否	无	11%	
5710	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西分闸2号台支线38照明台分变台区变压器	80	52.77%	29.78	29.78	否	否	无	13%	
5711	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV白微线	10kV白微线关间分台前卜卡变压器	50	53.21%	18.40	18.40	否	否	无	-5%	
5712	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小台分支2卜卡台台变压器	80	72.11%	14.31	14.31	否	否	无	-2%	
5713	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线分水岭支2号分水岭台区变压器	50	71.36%	9.22	9.22	否	否	无	4%	
5714	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小台分支1#北西台支2号上北西台台区变压器	50	66.94%	11.53	11.53	否	否	无	-14%	
5715	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线29#家龙北照明台分变台区分台区变压器	200	17.21%	145.38	145.38	否	否	无	0%	
5716	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小台分台子向支205号台子向台区变压器	20	75.72%	4.28	4.28	否	否	无	4%	
5717	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线张家东台支1号张家东台区变压器	100	79.78%	10.22	10.22	否	否	无	0%	
5718	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线李上台支2#号李家沟台区变压器	50	89.53%	10.24	10.24	否	否	无	11%	
5719	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线土门子支17号土门子台区变压器	50	77.80%	22.95	22.95	否	否	无	-1%	
5720	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线田水支5台区变压器	50	77.80%	6.10	6.10	否	否	无	4%	
5721	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小台分支6号小台东台区变压器	50	88.10%	6.42	6.42	否	否	无	0%	
5722	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营西线	10kV营西线二棵北分15号二棵北台区变压器	200	13.81%	152.38	152.38	否	否	无	-2%	
5723	国网铁岭县供电公司	大营68kV变电站	10kV营西线	10kV营西线营南分置区支6#变西二号井北镇台区变压器	50	31.67%	29.16	29.16	否	否	无	13%	
5724	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线白龙分闸北三组支9022号闸北三组变压器	100	14.26%	75.74	75.74	否	否	无	7%	
5725	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线岳一组分0105号岳东三组变压器	100	27.46%	62.54	62.54	否	否	无	1%	
5726	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线岳东家街分4#号李家街变压器	50	63.96%	13.02	13.02	否	否	无	0%	
5727	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线河东分白三组分9033号白三组变压器	200	23.29%	133.22	133.22	否	否	无	-3%	
5728	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线上峪分0147号下沿村变压器	400	16.33%	294.67	294.67	否	否	无	7%	
5729	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线101五7#西二开台区变压器	100	82.37%	27.63	27.63	否	否	无	-14%	
5730	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线河东分9033号台四五组变压器	200	37.87%	104.26	104.26	否	否	无	5%	
5731	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线上峪分下峪小部分支3007号下四组变压器	80	8.46%	65.23	65.23	否	否	无	28%	
5732	国网铁岭县供电公司	西延110kV变电站	10kV岳东线	10kV岳东线白龙分2#台村变压器	400	21.88%	272.48	272.48	否	否	无	14%	
5733	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV西耀线	10kV西耀线64号孤家子分6孤家子南台变压器	400	25.95%	256.19	256.19	否	否	无	2%	
5734	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV西耀线	10kV镇西线兴水公寓二支115#单马二台变压器	100	30.63%	59.37	59.37	否	否	无	-5%	
5735	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV西耀线	10kV镇西线西营分西营6台支19号西营6台变压器	400	6.53%	333.87	333.87	否	否	无	-3%	
5736	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线200号三台子5台变压器	400	12.72%	309.12	309.12	否	否	无	7%	
5737	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分2线树子分2#双树子南台区变压器	400	22.67%	309.32	309.32	否	否	无	-2%	
5738	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线双家分支12号石西双北台区变压器	200	16.33%	147.33	147.33	否	否	无	-2%	
5739	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线23号古洞北北2号台区变压器	200	20.87%	138.25	138.25	否	否	无	2%	
5740	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线62号黄洪山组台区变压器	400	21.20%	274.95	274.95	否	否	无	2%	
5741	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洪三组支2#黄洪三组变压器	400	10.62%	317.52	317.52	否	否	无	-11%	
5742	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线后家分支22号后家平台区变压器	400	28.21%	247.16	247.16	否	否	无	7%	
5743	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分台石门子新屯南2号台区变压器	200	36.88%	126.24	126.24	否	否	无	2%	
5744	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线80号大营家属房台区变压器	200	8.09%	163.82	163.82	否	否	无	-16%	
5745	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线新房吃五照南台支线12石1号变压器	80	53.57%	29.14	29.14	否	否	无	-11%	
5746	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线鲁八北支鲁八南台变压器	50	31.03%	19.46	19.46	否	否	无	-16%	
5747	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	黄洪三组南台村上变压器	10	24.37%	131.256	131.256	否	否	无	-	
5748	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分20石门子组西南台区变压器	200	21.87%	136.28	136.28	否	否	无	-9%	
5749	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线51号黄洪三组台区变压器	200	25.52%	128.97	128.97	否	否	无	-23%	
5750	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洪三组支4#黄洪四组变压器	100	72.54%	17.46	17.46	否	否	无	-3%	
5751	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线鲁八组北台区公变变压器	200	43.98%	92.04	92.04	否	否	无	-11%	
5752	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线72石5双树子五组变压器	200	13.16%	153.68	153.68	否	否	无	-13%	
5753	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分88石5前王五组北五组变压器	200	24.37%	131.26	131.26	否	否	无	2%	
5754	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线单马寨台分2号单马寨9号变压器	200	8.23%	22.94	22.94	否	否	无	18%	
5755	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公分40号河光公3台变压器	200	23.96%	132.07	132.07	否	否	无	6%	
5756	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公分河光公1台支5号河光公1台变压器	200	19.07%	282.73	283.73	否	否	无	15%	
5757	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线195号二台子4台变压器	200	13.24%	153.33	153.33	否	否	无	8%	
5758	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支12号西营9台变压器	400	4.33%	342.67	342.67	否	否	无	56%	
5759	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支11号西营9台变压器	400	8.83%	324.70	324.70	否	否	无	-23%	
5760	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线营北分置北二台子4台变压器	400	24.05%	263.80	263.80	否	否	无	8%	
5761	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线营北分营北新支13号营北新变压器	100	14.42%	392.328	392.328	否	否	无	-	
5762	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线营北分营北二支11号营北二变压器	100	11.49%	76.51	76.51	否	否	无	-2%	
5763	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线营北分三台子一台支13号三台子一台变压器	400	12.64%	309.45	309.45	否	否	无	-1%	
5764	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营5台支13号西营5台变压器	400	8.45%	326.20	326.20	否	否	无	-7%	
5765	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分31号西营6台变压器	400	7.20%	331.19	331.19	否	否	无	20%	
5766	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分7号西营2号变压器	20	42.80%	9.44	9.44	否	否	无	4%	
5767	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分24号东营15号台区变压器	400	15.06%	299.77	299.77	否	否	无	-10%	
5768	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分14号东营18#台区变压器	400	10.98%	316.06	316.06	否	否	无	-6%	
5769	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分下博子支2号下博子8#台区变压器	400	7.92%	328.32	328.32	否	否	无	3%	
5770	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线心田营分87号心田集14台区变压器	400	7.49%	330.05	330.05	否	否	无	4%	
5771	大坡子66kV变电站	大坡子66kV变电站	10kV镇午线	10kV镇午线线中集电器	100	62.80%	27.20	27.20	否	否	无	2%	
5772	大坡子66kV变电站	大坡子66kV变电站	10kV镇午线	10kV镇午线镇内分12号每七组变压器	100	72.74%	17.26	17.26	否	否	无	10%	
5773	大坡子66kV变电站	大坡子66kV变电站	10kV镇午线	10kV镇午线镇北分线变压器	50	66.34%	11.72	11.72	否	否	无	0%	
5774	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分下博子支6#台支5号下博子6#台区变压器	400	8.20%	327.18	327.18	否	否	无	-3%	
5775	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营西线	10kV营西线二棵大棚分2号三棵大棚台区变压器	200	12.37%	155.27	155.27	否	否	无	9%	
5776	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西六台分15号镇西七台变压器	400	7.47%	329.34	329.34	否	否	无	4%	
5777	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营西线	10kV营西线陈家大棚分02号陈家大棚台区变压器	200	43.89%	92.22	92.22	否	否	无	8%	
5778	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营西线	10kV营西线二棵北分三棵南支2号三棵南台区变压器	200	9.00%	162.00	162.00	否	否	无	-14%	
5779	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线下唐口村支2#台区变压器	200	11.01%	157.98	157.98	否	否	无	-18%	
5780	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线2134石西第4号台区变压器	100	62.96%	37.04	37.04	否	否	无	11%	
5781	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线马巴海分台东南支2#台区变压器	200	13.93%	132.11	132.11	否	否	无	-3%	
5782	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线分号石柳庄北台区变压器	200	63.30%	53.39	53.39	否	否	无	0%	
5783	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山河六台支1#山河村6#台区变压器	400	21.81%	272.78	272.78	否	否	无	6%	
5784	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山林分林分二台支1#林场二台区变压器	400	12.20%	307.19	307.19	否	否	无	0%	
5785	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线488山河村5#台区变压器	400	20.25%	279.01	279.01	否	否	无	11%	
5786	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分山河四台支8#山河四台区变压器	400	36.83%	212.69	212.69	否	否	无	3%	
5787	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分林分二台支1#林场二台区变压器	400	23.54%	265.83	265.83	否	否	无	0%	
5788	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线晓兴屯分13号晓兴屯5#台区变压器	400	12.02%	311.91	311.91	否	否	无	-19%	
5789	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线心田营分33号心田营4#台区变压器	200	20.35%	139.30	139.30	否	否	无	5%	
5790	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线329号东营分13号东营5#台区变压器	400	11.54%	313.84	313.84	否	否	无	2%	
5791	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分下唐子支2号下唐子8号台区变压器	400	2.11%	331.55	331.55	否	否	无	-2%	
5792	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线心田营分西营18号分3号西营18#台区变压器	200	11.22%	157.56	157.56	否	否	无	17%	
5793	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线营北分西营9分2#18号西营北新台区变压器	200	3.45%	169.08	169.08	否	否	无	0%	
5794	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线心田集分6#号心田集3号台区变压器	30	64.07%	7.78	7.78	否	否	无	16%	
5795	西延66kV变电站	西延66kV变电站	10kV社西线	10kV社西线39号北石砬子变压器	100	53.90%	36.20	36.20	否	否	无	8%	
5796	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV营北线	10kV营北线2217东鲁西台2号鲁东18#台区变压器	400	10.10%	319.59	319.59	否	否	无	4%	
5797	西延66kV变电站	西延66kV变电站	10kV白微线	10kV白微线白微二组支9号台向变压器	200	44.22%	91.57	91.57	否	否	无	4%	
5798	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV平阳线	10kV平阳线06台19号山头营2号台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5799	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV镇午线	10kV镇午线双家分发家南站支12-18#双村公变台区变压器	400	12.37%	310.52	310.52	否	否	无	2%	
5800	阿古68kV变电站	阿古68kV变电站	10kV镇午线	10kV镇午线镇树支07#榆树村公变公变台区变压器	400	23.27%	266.94	266.94	否	否	无	9%	
5801	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马巴支6号马巴台一段2号台区变压器	100	19.47%	70.53	70.53	否	否	无	0%	
5802	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线营北分置北西支2号置北西变压器	200	20.78%	138.44	138.44	否	否	无	-2%	
5803	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公分2号大2井马营四号(新)变压器	400	8.60%	325.35	325.35	否	否	无	-7%	
5804	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线下唐子台支4号下唐子2号变压器	200	8.13%	163.71	163.71	否	否	无	0%	
5805	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线三台子台分10号三台子台变压器	200	29.83%	120.35	120.35	否	否	无	-1%	
5806	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线三台子石台分21号三台子6台变压器	200	21.16%	137.68	137.68	否	否	无	-9%	
5807	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西一台变压器	400	19.67%	140.66	140.66	否	否	无	5%	
5808	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线大厂分水厂五台支1号水厂五台变压器	50	22.46%	33.77	33.77	否	否	无	11%	
5809	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线大厂分水厂二台支1号水厂二台变压器	200	19.63%	140.74	140.74	否	否	无	0%	
5810	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分12号李家屯1号变压器	400	9.47%	322.13	322.13	否	否	无	4%	
5811	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线大厂分水厂二台支1号大厂二台变压器	400	12.55%	309.78	309.78	否	否	无	-5%	
5812	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李屯分台分2号李马里5号变压器	200	28.20%	122.61	122.61	否	否	无	0%	
5813	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分台分李马里六台支1号李马里六台变压器	200	50.43%	79.13	79.13	否	否	无	5%	
5814	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公分河光公台支5号河光公5台变压器	400	8.89%	324.43	324.43	否	否	无	-26%	
5815	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西一台分2号镇西二台变压器	400	22.38%	269.68	269.68	否	否	无	11%	
5816	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西四台分8号镇西四号北台区变压器	200	17.66%	144.68	144.68	否	否	无	1%	
5817	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李马里一台分3号李马里一台变压器	100	40.09%	49.31	49.31	否	否	无	13%	
5818	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西七台分5号镇西七台变压器	200	32.06%	115.89	115.89	否	否	无	0%	
5819	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯二台支3号李家屯二台变压器	400	10.32%	318.73	318.73	否	否	无	2%	
5820	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公分河光公台支3号河光公2台变压器	400	9.24%	323.03	323.03	否	否	无	1%	
5821	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公台支20#河光公6号台区变压器	400	19.81%	280.02	280.02	否	否	无	2%	
5822	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李马里十台分2号李马里十台变压器	200	25.09%	128.62	128.62	否	否	无	9%	
5823	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西七台分2号镇西七台变压器	200	21.80%	136.22	136.22	否	否	无	2%	
5824	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李马里2台分2号李马里2台变压器	400	29.17%	243.33	243.33	否	否	无	31%	
5825	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线大厂分水厂四台支6号大厂四台变压器	200	11.81%	156.38	156.38	否	否	无	7%	
5826	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西八台分2号镇西二台变压器	400	13.35%	306.62	306.62	否	否	无	0%	
5827	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯二台支2号李家屯二台变压器	200	12.89%	154.22	154.22	否	否	无	-10%	
5828	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分李马里8台支4号李马里8#号变压器	400	16.61%	293.53	293.53	否	否	无	7%	
5829	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线下唐子台支3号下唐子台变压器	200	10.11%	159.78	159.78	否	否	无	0%	
5830	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西八台分11号镇西八台变压器	200	38.96%	102.09	102.09	否	否	无	-2%	
5831	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线107号镇西变七台分3号镇西供电所变压器	250	12.83%	154.35	154.35	否	否	无	-	
5832	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公台分2号河光公7台变压器	400	8.39%	326.49	326.49	否	否	无	3%	
5833	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河光公分河光公台支2号河光公4台变压器	400	31.36%	234.55	234.55	否	否	无	0%	
5834	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西四台分6号镇西四号北台区变压器	200	62.20%	53.45	53.45	否	否	无	5%	
5835	大营68kV变电站	大营68kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线1232号+1号1号镇西一号北台区变压器	200

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返回年平均负荷需增长率	备注
3888	国网铁岭县供电公司	西迁110kV变电站	10kV社直线	西迁110kV变电站#1主变10kV社直线	100	16.93%	73.07	73.07	否	否	无	1%	
3889	国网铁岭县供电公司	西迁110kV变电站	10kV社直线	西迁110kV变电站#2主变10kV社直线	200	11.26%	157.48	157.48	否	否	无	17%	
3890	国网铁岭县供电公司	西迁110kV变电站	10kV社西线	西迁110kV变电站#2主变10kV社西线	200	19.82%	140.36	140.36	否	否	无	1%	
3891	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线新十屯分西添山支线#西添山台区变压器	30	41.02%	14.70	14.70	否	否	无	-6%	
3892	国网铁岭县供电公司	西迁110kV变电站	10kV社直线	西迁110kV变电站#2主变10kV社直线#2主变10kV社东线	50	55.55%	27.22	27.22	否	否	无	23%	
3893	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线104号上右二组台区变压器	200	42.76%	94.48	94.48	否	否	无	-3%	
3894	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线三道沟分支线5#3号三道沟台区变压器	200	67.46%	45.07	45.07	否	否	无	-32%	
3895	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线侧背分13号西山侧背台区变压器	50	42.79%	23.60	23.60	否	否	无	0%	
3896	国网铁岭县供电公司	大营66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线大干东#工36031支干线大台一台变压器	200	40.11%	99.77	99.77	否	否	无	-8%	
3897	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分公司支线3大台一台变压器	80	68.79%	24.97	24.97	否	否	无	1%	
3898	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分开发支线王干开发变压器	200	26.06%	127.87	127.87	否	否	无	11%	
3899	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分支二台支线王干分支二台区变压器	200	19.83%	108.69	108.69	否	否	无	1%	
3900	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分支三桥南分变台支线三桥村东台区变压器	100	19.77%	70.23	70.23	否	否	无	-38%	
3901	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分支台支线王四台区变压器	400	11.24%	315.02	315.02	否	否	无	2%	
3902	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分支山村分变台支线8#山村分变台区变压器	400	28.05%	248.02	248.02	否	否	无	6%	
3903	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分支台村支线2#大公二台变压器	400	13.19%	307.25	307.25	否	否	无	10%	
3904	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分二桥南支村分变台区#2变台区三四村变压器	400	21.92%	272.53	272.53	否	否	无	1%	
3905	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分焦家村公变台支线#3焦家村公变台变压器	400	18.60%	285.60	285.60	否	否	无	16%	
3906	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分5石2号振干分电站所用变压器	30	70.06%	39.88	39.88	否	否	无		
3907	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线王干分开东公变台支线#王干东公变台变压器	400	22.33%	270.67	270.67	否	否	无	8%	
3908	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV三三零线	10kV三三零线国网158号分0158变压器	315	28.83%	192.68	192.68	否	否	无	-2%	
3909	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线头洋沟分支9号支沟台区变压器	200	18.74%	142.53	142.53	否	否	无	5%	
3910	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线2#号二沟台区变压器	100	60.52%	29.09	29.09	否	否	无	2%	
3911	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线63号武家村六七队台区变压器	100	63.06%	26.94	26.94	否	否	无	-3%	
3912	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线南山分7号南山一台台区变压器	200	48.31%	82.52	82.52	否	否	无	0%	
3913	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线二道沟分支6之1号河南东2号台区变压器	400	35.72%	229.10	229.10	否	否	无	-14%	
3914	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线二道沟分支34东13号二道沟台区变压器	200	12.61%	154.78	154.78	否	否	无	20%	
3915	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线南沟分63号东山西组2号台区变压器	100	50.09%	63.86	63.86	否	否	无	-18%	
3916	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线198号东山1台区变压器	200	36.23%	27.55	27.55	否	否	无	10%	
3917	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线南6分2号南6东卜台区变压器	400	24.90%	260.40	260.40	否	否	无	-3%	
3918	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线二道沟分3_县支1号腰堤九队台区变压器	50	29.40%	15.30	15.30	否	否	无	-3%	
3919	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线魏南沟分58号东山四组台区变压器	80	30.26%	29.87	29.87	否	否	无	-3%	
3920	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线南沟分22石1号东山新村台区变压器	200	7.87%	184.27	184.27	否	否	无	-10%	
3921	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线南山分7号南山一台台区变压器	400	70.58%	77.88	77.88	否	否	无	-18%	
3922	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线南长分北长支略老煤线#北长村变压器	200	22.15%	135.71	135.71	否	否	无	-67%	
3923	国网铁岭县供电公司	西迁66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线275号长二组变压器	200	10.55%	158.90	158.90	否	否	无	1%	
3924	国网铁岭县供电公司	西迁66kV变电站	10kV社西线	10kV卧东线上杨沟上杨沟7支041号上杨沟台区变压器	100	31.68%	38.31	38.31	否	否	无	-3%	
3925	国网铁岭县供电公司	大营66kV变电站	10kV百东线	10kV百东线红庙分增挑支台区变压器	5	78.49%	0.58	0.58	否	否	无	-22%	
3926	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV双永线	10kV双永线魏南一二组分支12江12号双江组台区变压器	200	22.02%	133.96	133.96	否	否	无	-2%	
3927	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线438国网9号台变压器	315	55.14%	109.82	109.82	否	否	无	28%	
3928	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线南长分北长支2寸号北长南分变台区	400	14.05%	303.80	303.80	否	否	无	-23%	
3929	国网铁岭县供电公司	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线南长分支2#8号北长分变台区变压器	200	12.44%	155.12	155.12	否	否	无	1%	
3930	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线下右分31号下右台区变压器	250	58.92%	77.69	77.69	否	否	无	-3%	
3931	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线魏南分单路农村支11右1号河北西2#台区变压器	200	67.16%	6.855	6.855	否	否	无	-	
3932	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线魏南内分腰堤村支12号河北西台区变压器	200	94.38%	71.25	71.25	否	否	无	1%	
3933	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线魏南分22石1号东山新村台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-10%	
3934	国网铁岭县供电公司	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线魏南内分腰堤村支13号河南西台区变压器	400	71.20%	75.20	75.20	否	否	无	6%	
3935	平岗堡66kV变电站	10kV下三线	10kV下三线	10kV下三线营西分15号新入医院15号台区变压器	100	29.01%	60.99	60.99	否	否	无	-14%	
3936	腰堤66kV变电站	10kV腰西线	10kV腰西线	10kV腰西线159号下八家沟台区变压器	200	40.41%	99.18	99.18	否	否	无	-3%	
3937	西迁66kV变电站	10kV社西线	10kV社西线	10kV社西线二分12号二组变压器	30	85.98%	4.21	4.21	否	否	无	-4%	
3938	西迁66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线	10kV社直线得胜分变三组支001号变三组变压器	400	47.18%	42.82	42.82	否	否	无	-3%	
3939	阿石66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线	10kV农工西线蔡家沟支20号山间8号变压器	800	4.17%	343.34	343.34	否	否	无	2256225%	
3940	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双北线	10kV双南线西分27号东北二组台区变压器	100	70.97%	19.03	19.03	否	否	无	-10%	
3941	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线	10kV双南线西分27石2南东王间井井通台区变压器	100	54.16%	35.84	35.84	否	否	无	3%	
3942	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五南台21号李家五组东井井通台区变压器	100	35.15%	54.85	54.85	否	否	无	194%	
3943	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线李家一组分李家五南台23号李家五组东井井通台区变压器	100	60.35%	29.66	29.66	否	否	无	-29%	
3944	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线永收分东陈支24石5号永收三组东井井通台区变压器	100	24.16%	65.84	65.84	否	否	无	1%	
3945	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线永收分开井通西台支8号永收一组井井通西台区变压器	100	30.29%	59.71	59.71	否	否	无	-19%	
3946	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线永收分支47永收1西台区1号变压器	200	34.12%	111.70	111.70	否	否	无	-18%	
3947	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线03号分支1号马圈子一组台区变压器	100	40.94%	59.06	59.06	否	否	无	-31%	
3948	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线马圈子支20石13号马圈子五组台区变压器	160	45.06%	71.90	71.90	否	否	无	-13%	
3949	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线02永六组台1号永六组台区变压器	200	46.38%	107.23	107.23	否	否	无	-8%	
3950	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线	10kV双南线双井子支9石2号马圈子二组变压器	400	16.09%	293.24	293.24	否	否	无	-22%	
3951	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线北支支2015石2北支南台变压器	400	17.72%	280.07	280.07	否	否	无	12%	
3952	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线102石3号双四组台区变压器	200	28.24%	123.52	123.52	否	否	无	-10%	
3953	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南支分南支四组井井台区变压器	200	24.40%	131.19	131.19	否	否	无	-16%	
3954	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线永收分支2寸号北支二组井台区变压器	200	22.26%	131.48	131.48	否	否	无	-14%	
3955	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线马二组东旧支8#马圈子二组东旧台区变压器	100	62.19%	27.81	27.81	否	否	无	-10%	
3956	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线永收分支47永收南南支12号永收南南台区变压器	100	56.13%	33.87	33.87	否	否	无	-1%	
3957	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线	10kV双南线南架中台支线1号台架中台变压器	400	20.19%	279.23	279.23	否	否	无	-8%	
3958	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南雅子六组支7石3南雅子南台区变压器	200	32.02%	115.96	115.96	否	否	无	13%	
3959	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线陈家支63分支1号陈家北组东台区变压器	400	11.72%	313.13	313.13	否	否	无	-12%	
3960	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南架矿支7号南架东机井台区变压器	200	17.28%	144.84	144.84	否	否	无	-11%	
3961	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线永收分北线支33石5号永收三组南井井通台区变压器	100	72.34%	17.66	17.66	否	否	无	-27%	
3962	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线永收分北线支8石2号永收二组东井井通台区变压器	400	15.59%	297.64	297.64	否	否	无	-16%	
3963	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南架分南架四组西机井台区变压器	200	18.94%	142.12	142.12	否	否	无	6%	
3964	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线02石5号李八组台区变压器	200	19.94%	140.13	140.13	否	否	无	-7%	
3965	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线陈家支27石7号陈家三组台区变压器	200	10.27%	118.54	118.54	否	否	无	-6%	
3966	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南架分南架四组东机井台区变压器	200	22.24%	135.53	135.53	否	否	无	-3%	
3967	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线陈家支42号陈家四组台区变压器	200	13.71%	152.57	152.57	否	否	无	-26%	
3968	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线桑塔子六组支线30号桑塔子六组台区变压器	200	12.63%	148.74	148.74	否	否	无	-26%	
3969	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线双井子支9石2号双井子一组1号台区变压器	400	24.47%	262.13	262.13	否	否	无	7%	
3970	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线陈家分南架五组机井台区变压器	200	18.47%	143.06	143.06	否	否	无	1%	
3971	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线陈家支7石3号陈家2组台区变压器	200	21.28%	274.88	274.88	否	否	无	15%	
3972	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南架分南架一组西机井台区变压器	200	25.97%	126.06	126.06	否	否	无	23%	
3973	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南架分07石1南架一组机井台区变压器	200	15.02%	149.95	149.95	否	否	无	-16%	
3974	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南架分南架六组机井台区变压器	200	21.71%	136.08	136.08	否	否	无	-16%	
3975	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线南支分南支三组机井台区变压器	100	36.14%	53.86	53.86	否	否	无	-6%	
3976	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线	10kV双南线南雅子东台支28号桑塔子东台区变压器	400	78.80%	46.17	46.17	否	否	无	7%	
3977	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线双井子中台分2#双井子二组2号台区变压器	400	29.44%	242.23	242.23	否	否	无	5%	
3978	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线双井子支17石1双井子二组台区变压器	400	19.82%	280.72	280.72	否	否	无	-12%	
3979	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线双南分南架西台117号南架矿台变压器	200	11.21%	156.86	156.86	否	否	无	-6%	
3980	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线200东1#南一井台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	22%	
3981	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分42石12#北三井台区变压器	100	51.06%	38.94	38.94	否	否	无	2%	
3982	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分46石9#南二井台区变压器	100	71.06%	12.94	12.94	否	否	无	8%	
3983	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分61石5#北二井台区变压器	100	40.68%	49.32	49.32	否	否	无	-15%	
3984	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线206石2#南二井台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3985	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线63石7台#西一井台区变压器	50	57.82%	16.09	16.09	否	否	无	-28%	
3986	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分58石4#南三井台区变压器	100	69.11%	30.89	30.89	否	否	无	-12%	
3987	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分53石7#南二井台区变压器	100	53.90%	46.10	46.10	否	否	无	-23%	
3988	西迁66kV变电站	10kV卧东线	10kV卧东线	10kV卧东线284号温西变压器	200	17.60%	144.80	144.80	否	否	无	10%	
3989	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分29石19#北二井台区变压器	100	61.65%	28.35	28.35	否	否	无	-20%	
3990	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分29石4#北二井台区变压器	100	42.45%	47.55	47.55	否	否	无	-9%	
3991	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分29石40#北四井台区变压器	100	72.08%	17.92	17.92	否	否	无	-9%	
3992	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分24石2#南一井台区变压器	100	72.04%	17.96	17.96	否	否	无	-13%	
3993	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分6石4#南一井台区变压器	50	58.31%	13.85	13.85	否	否	无	-15%	
3994	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分54#北一井台区变压器	50	38.93%	25.54	25.54	否	否	无	-8%	
3995	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分58石3#南二井台区变压器	100	75.75%	14.25	14.25	否	否	无	3%	
3996	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分49#梁湖南台公变台区变压器	200	15.73%	149.27	149.27	否	否	无	-4%	
3997	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分75石2#南一井台区变压器	100	69.11%	20.89	20.89	否	否	无	-4%	
3998	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分62石7#北一井台区变压器	100	61.20%	28.63	28.63	否	否	无	10%	
3999	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分61石4#南台公变台区变压器	100	60.79%	23.21	23.21	否	否	无	-16%	
4000	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线八里照明台公变台区变压器	100	73.65%	16.35	16.35	否	否	无	-19%	
4001	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分41石10#南井台区变压器	100	47.46%	52.54	52.54	否	否	无	12%	
4002	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分29石13#北二井台区变压器	100	79.44%	10.56	10.56	否	否	无	-34%	
4003	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线八里照明台公变台区变压器	400	13.92%	304.32	304.32	否	否	无	3%	
4004	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分68#北一井台区变压器	100	73.70%	16.30	16.30	否	否	无	-8%	
4005	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分69#北一井台区变压器	100	63.17%	26.83	26.83	否	否	无	-33%	
4006	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分37石8#井湖台区变压器	100	74.07%	15.93	15.93	否	否	无	-23%	
4007	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线两小河油照明台公变台区变压器	200	20.14%	127.73	127.73	否	否	无	-9%	
4008	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分29石32#北六井台区变压器	100	77.51%	12.49	12.49	否	否	无	-14%	
4009	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分19石20#北二井台区变压器	100	29.10%	50.84	50.84	否	否	无	-14%	
4010	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分58石14#北三井台区变压器	100	37.42%	62.58	62.58	否	否	无	-18%	
4011	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线西小河3号台支线8照明台公变台区变压器	100	53.28%	56.72	56.72	否	否	无	20%	
4012	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分47石7#南二井台区变压器	100	70.30%	19.54	19.54	否	否	无	-20%	
4013	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线国石7#北二井台区变压器	100	37.64%	62.36	62.36	否	否	无	-16%	
4014	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分62石18北二井台区变压器	100	73.10%	16.90	16.90	否	否	无	11%	
4015	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分25石29石7号湖村北七井台区变压器	100	63.61%	26.39	26.39	否	否	无	-22%	
4016	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线西小河3号台支线4照明台公变台区变压器	30	78.14%	3.56	3.56	否	否	无	-1%	
4017	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线83号开东分8#南一井台区变压器	50	56.88%	16.56	16.56	否	否	无	-26%	
4018	西迁66kV变电站	10kV卧东线	10kV卧东线	10kV卧东线上杨沟段上杨沟2支033号下上杨沟台区变压器	30	68.81%	6.36	6.36	否	否	无	-4%	
4019	新台子66kV变电站	10kV三三零线	10kV三三零线	10kV三三零线108#变压器	200	38.90%	102.08	102.08	否	否	无	27%	
4020	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线	10kV振干线夏家分13输照村公变台变压器	200	45.47%	89.06	89.06	否	否	无	-22%	
4021	新台子66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线	10kV镇西线父台分支14国网178台变压器	315	38.90%	161.29	161.29	否	否	无	-2%	
4022	新台子66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线	10kV镇西线安心台分国网19#18#国网198#变压器	315	67.57%	70.66	70.66	否	否	无	-5%	
4023	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线	10kV河西线沙石分售案支线28#售案台变压器	200	26.81%	126.38	126.38	否	否	无	-1%	
4024	阿石66kV变电站	10kV河西线	10kV河西线	10kV河西线沙石分右2九棚支2#右棚子九棚变压器	200	23.66%	173.60	173.60	否	否	无	-1%	
4025	阿石66kV变电站	10kV振干线	10kV振干线	10kV振干线王干分19#王干村西变压器	160	52.41%	92.15	92.15	否	否	无	8%	
4026	西迁66kV变电站	10kV卧东线	10kV卧东线	10kV卧东线下杨七段分001号下村七段变压器	20	54.81%	7.04	7.04	否	否	无	2%	
4027	西迁66kV变电站	10kV卧东线	10kV卧东线	10kV卧东线2035号前进一组变压器	100	51.45%	38.55	38.55	否	否	无	29%	
4028	西迁66kV变电站	10kV卧东线	10kV卧东线	10kV卧东线温泉三组支1#温泉三组施发施变压器	20	11.49%	15.70	15.70	否	否	无	12%	
4029	西迁66kV变电站	10kV卧东线	10kV卧东线	10kV卧东线南台一二组分001号重庆一二组变压器	200	18.99%	142.02	142.02	否	否	无	-2%	
4030	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线	10kV双北线新洞坨一组分支33号新洞坨台区变压器	400	13.65%	305.41	305.41	否	否	无	2%	
4031	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线	10kV双南线西分27石3双树1组台区变压器	200	15.94%	148.11	148.11	否	否	无	-11%	
4032	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线台分小柳屯子照明分支01#台区变压器	200	22.05%	104.90	104.90	否	否	无	-29%	
4033	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分68#井井通台区变压器	100	39.72%	50.28	50.28	否	否	无	-28%	
4034	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线101东7#南二井台区变压器	100	62.12%	37.88	37.88	否	否	无	-12%	
4035	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线870分7#北二井台区变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	27%	
4036	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线101东1#西一井台区变压器	50	41.30%	24.35	24.35	否	否	无	-17%	
4037	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线二家子分15石2#井井通台区变压器	50	53.91%	18.05	18.05	否	否	无	-8%	
4038	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线双心台分27#双心台变台区变压器	200	21.77%	136.46	136.46	否	否	无	5%	
4039	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线新洞坨南照明台分02#公变台区变压器	400	16.05%	295.81	295.81	否	否	无	-8%	
4040	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线	10kV新北线侧西子分侧西子北照明台区变台区变压器	400	16.26%	294.95	294.95	否	否	无

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变返回年平均负荷增长率	备注
0091	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线环家庄支改2号对家庄三组台区变压器	400	31.68%	233.28	233.28	否	否	无	10%	
0092	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线支向子中台分125分支1号支向子中台区变压器	400	12.83%	308.69	308.69	否	否	无	6%	
0093	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线支向子中台126台区支向双东台区变压器	400	11.16%	315.35	315.35	否	否	无	4%	
0094	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线80台4号箱渔行一组台区变压器	400	16.92%	316.34	316.34	否	否	无	-8%	
0095	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线101台3号第二组台区变压器	200	23.39%	133.22	133.22	否	否	无	2%	
0096	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线80石8号黑渔行二组台区变压器	400	8.43%	226.28	226.28	否	否	无	13%	
0097	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线73黑渔10号黑四台区变压器	400	6.09%	335.63	335.63	否	否	无	14%	
0098	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线3王家二组分支25号王家二组台区变压器	200	14.43%	151.14	151.14	否	否	无	3%	
0099	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线23石17号王家西组台区变压器	400	12.22%	211.10	211.10	否	否	无	-8%	
0100	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线西家营分9分支1号高家店台区变压器	200	13.71%	152.58	152.58	否	否	无	-18%	
0101	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线71号东10号王家西组台区变压器	400	15.79%	296.86	296.86	否	否	无	-10%	
0102	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线西二东4台2号对家东组台区变压器	200	65.12%	49.75	49.75	否	否	无	4%	
0103	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线商家店分10号高二组南井台变压器	50	0.16%	89.84	89.84	否	否	无	6%	
0104	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线国庆支线21号老王南七组变压器	400	10.50%	298.00	298.00	否	否	无	10%	
0105	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线117左11号黑七组台区变压器	400	16.09%	319.99	319.99	否	否	无	-7%	
0106	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘家店分支69号古达商家店三组台区变压器	400	27.73%	249.06	249.06	否	否	无	-1%	
0107	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分黄南庄支20号黄家庄子台区变压器	200	17.70%	144.61	144.61	否	否	无	25%	
0108	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线金家向分66分支8号蛟子南台区变压器	30	78.86%	3.34	3.34	否	否	无	3%	
0109	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV李横线	10kV李横线163号岭南南台区变压器	100	0.16%	89.84	89.84	否	否	无	271%	
0110	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线6门子分6门子变压器	50	72.29%	8.86	8.86	否	否	无	0%	
0111	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线双龙子分双龙子变压器	200	21.01%	68.99	68.99	否	否	无	4%	
0112	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线小宝分上小宝支上小宝变压器	20	79.44%	2.11	2.11	否	否	无	3%	
0113	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组北台向北台线变压器	20	67.10%	6.60	6.60	否	否	无	6%	
0114	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线小宝分下小宝东支下小宝东变压器	30	76.58%	4.03	4.03	否	否	无	-1%	
0115	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线魏子二组分支12支上二组二组变压器	200	12.88%	154.24	154.24	否	否	无	20%	
0116	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子中台分支线2分1号双井子中台变压器	400	10.65%	317.40	317.40	否	否	无	-3%	
0117	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马五组水田支3环3横子五组水田台区变压器	100	72.18%	17.82	17.82	否	否	无	-2%	
0118	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线魏子二组分支20台4号支上二组二组台区变压器	200	15.99%	148.01	148.01	否	否	无	1%	
0119	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线6220号东南分支9台4号变压器	100	12.04%	77.96	77.96	否	否	无	5%	
0120	国网铁岭县供电公司	阿古66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿吉南二台支线D21杨阿吉南2台区变压器	80	43.77%	36.99	36.99	否	否	无	7%	
0121	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线铁东分支新区支下新区2变压器	30	90.66%	11.80	11.80	否	否	无	3%	
0122	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支新村接大西沟变压器	50	43.79%	23.10	23.10	否	否	无	0%	
0123	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线线头安分大棚支线大棚变压器	200	16.94%	146.12	146.12	否	否	无	-15%	
0124	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支二组北变压器	50	78.46%	11.86	11.86	否	否	无	7.8%	
0125	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支二组东支二组东变压器	50	57.41%	32.59	32.59	否	否	无	7%	
0126	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线大宝分3号大宝变压器	400	25.80%	256.79	256.79	否	否	无	8%	
0127	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支新桥接新村变压器	50	55.98%	22.18	22.18	否	否	无	4%	
0128	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分私井变压器	50	75.29%	7.30	7.30	否	否	无	5%	
0129	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线线头分新段支马山段支变压器	400	12.92%	308.53	308.53	否	否	无	6%	
0130	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线石门子分线台台变压器	50	28.03%	30.98	30.98	否	否	无	1%	
0131	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支三组接二组南变压器	20	56.57%	6.69	6.69	否	否	无	1%	
0132	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线线头安分新段支下新段变压器	30	60.86%	7.24	7.24	否	否	无	0%	
0133	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线线头安分北台5号变压器	200	65.01%	49.99	49.99	否	否	无	-7%	
0134	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分英树北变压器	200	23.41%	133.18	133.18	否	否	无	13%	
0135	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线线头安分西北支线4号变压器	100	74.53%	15.47	15.47	否	否	无	1%	
0136	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线线头安分线东支线东分5号变压器	100	72.40%	17.60	17.60	否	否	无	-1%	
0137	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支二组西变压器	30	64.91%	7.53	7.53	否	否	无	19%	
0138	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线商家店分台架2组支4号2组台区变压器	400	21.24%	274.49	274.49	否	否	无	6%	
0139	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘家店支21右3号刘家店二组东台区变压器	200	26.40%	107.20	107.20	否	否	无	-13%	
0140	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV平顶线	10kV平顶线19号山头南10号变压器	200	11.73%	156.53	156.53	否	否	无	120%	
0141	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线二公台分户堡北台支镇西十队台区变压器	200	3.73%	164.43	164.43	否	否	无	-4%	
0142	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营前分腰堡2#台分2号腰堡2#台区变压器	400	12.84%	308.63	308.63	否	否	无	14%	
0143	大甸66kV变电站	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分2号西果1#台区变压器	400	13.98%	304.08	304.08	否	否	无	4%	
0144	大甸66kV变电站	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线陵河屯分2号陵河屯1#台区变压器	400	12.05%	311.79	311.79	否	否	无	-16%	
0145	大甸66kV变电站	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营前分腰堡1#台分2号腰堡1#台区变压器	200	23.82%	132.37	132.37	否	否	无	21%	
0146	大甸66kV变电站	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分2号1#支2号杜满2号台区变压器	400	6.42%	334.34	334.34	否	否	无	24%	
0147	大甸66kV变电站	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线营前腰堡2#台分2号腰堡2#2#台区变压器	400	16.09%	295.66	295.66	否	否	无	13%	
0148	大甸66kV变电站	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线营前腰堡1#台分2号腰堡2#1#台区变压器	400	16.97%	293.72	293.72	否	否	无	-3%	
0149	大甸66kV变电站	大甸66kV变电站	10kV营北线	10kV营北线东营分2号2千号台支4号上营子7号台区变压器	200	11.73%	156.54	156.54	否	否	无	3%	
0150	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线小会营台支2号小会营台区变压器	200	61.62%	14.19	14.19	否	否	无	18%	
0151	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线刘南分林场家属支1号前村刘南台区变压器	315	37.06%	166.77	166.77	否	否	无	4%	
0152	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西山分4号上台台区变压器	50	84.10%	17.95	17.95	否	否	无	4%	
0153	阿古66kV变电站	阿古66kV变电站	10kV阿古线	10kV阿古线108号陈平解头2号变压器	400	36.20%	215.22	215.22	否	否	无	48%	
0154	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线西迎山分西二组分2号西二组变压器	200	20.82%	126.38	126.38	否	否	无	25%	
0155	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV饭东线	10kV饭东线河北分河北二组支002号变压器	200	12.90%	154.09	154.09	否	否	无	-31%	
0156	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV白腰线	10kV白腰线西岭下分腰子沟支3分号腰子沟变压器	20	72.30%	3.54	3.54	否	否	无	31%	
0157	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线西迎山分西四台2分西四组变压器	200	15.20%	149.40	149.40	否	否	无	29%	
0158	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分国东支线东变压器	20	75.17%	2.97	2.97	否	否	无	17%	
0159	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线西井分5号变一变压器	20	60.66%	5.87	5.87	否	否	无	-6%	
0160	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线西迎山分西一组支2号西一组变压器	100	17.17%	72.83	72.83	否	否	无	4%	
0161	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线小宝分后湾岭子变压器	200	67.79%	44.42	44.42	否	否	无	4%	
0162	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线英家子二一组支8台英家子二二组变压器	400	30.50%	238.00	238.00	否	否	无	-5%	
0163	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线二一组南分11号双井北西七组变压器	200	22.73%	154.90	154.90	否	否	无	17%	
0164	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV饭东线	10kV饭东线秦家分0276号秦家变压器	200	19.13%	141.74	141.74	否	否	无	7%	
0165	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV饭东线	10kV饭东线饭东分9台2号饭东二组变压器	200	17.15%	145.71	145.71	否	否	无	14%	
0166	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线营前分一二组支3号营前一二组变压器	400	14.09%	151.82	151.82	否	否	无	0%	
0167	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV白腰线	10kV白腰线19号山一组变压器	160	35.37%	87.41	87.41	否	否	无	5%	
0168	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线营前分12号分二组变压器	200	30.12%	119.77	119.77	否	否	无	-6%	
0169	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线营前分黄金湖支33号分六组变压器	20	55.66%	6.87	6.87	否	否	无	1%	
0170	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV白腰线	10kV白腰线关间分大碾子支6号大碾子变压器	100	16.23%	73.77	73.77	否	否	无	-54%	
0171	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线营前分前四支2号东四变压器	200	20.15%	139.71	139.71	否	否	无	12%	
0172	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分四里支向变压器	200	24.25%	121.50	121.50	否	否	无	-2%	
0173	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV白腰线	10kV白腰线鞍东分10号西头地变压器	200	14.88%	130.23	130.23	否	否	无	11%	
0174	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV饭东线	10kV饭东线饭东分9台5号鱼沟二台变压器	200	12.11%	155.78	155.78	否	否	无	10%	
0175	西迎66kV变电站	西迎66kV变电站	10kV饭东线	10kV饭东线122左右饭九组变压器	400	13.75%	305.02	305.02	否	否	无	0%	
0176	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分上松树支上松树沟变压器	100	36.19%	53.81	53.81	否	否	无	4%	
0177	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线东北台东大南台支3号东南台区变压器	200	31.50%	117.00	117.00	否	否	无	5%	
0178	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV平顶线	10kV平顶线南家沟分1号南家沟台变压器	100	77.52%	3.744	3.744	否	否	无	6%	
0179	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV平顶线	10kV平顶线南家沟分3台联发泥厂台区变压器	100	80.49%	39.51	39.51	否	否	无	-4%	
0180	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线刘民屯支0号刘民台区变压器	400	16.10%	295.60	295.60	否	否	无	5%	
0181	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线镇民分刘民支42号北房子台区变压器	50	70.83%	9.39	9.39	否	否	无	8%	
0182	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线东南场台楼分2号北场楼台楼台区变压器	250	42.77%	118.07	118.07	否	否	无	5%	
0183	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV横东线二道沟分支57右7号四道沟台区变压器	200	13.52%	152.95	152.95	否	否	无	237%	
0184	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV横东线腰水分后营台支3号后营台区变压器	100	59.38%	30.62	30.62	否	否	无	9%	
0185	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV腰东线3103号二冲台区变压器	200	13.09%	153.83	153.83	否	否	无	-1%	
0186	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV腰东线铜营分12号西山铜营台区2号变压器	50	58.45%	15.78	15.78	否	否	无	-7%	
0187	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV腰东线西山分4台5号西山二台台区变压器	160	70.73%	30.83	30.83	否	否	无	5%	
0188	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV腰东线腰水分105号后营台台区变压器	50	83.96%	28.02	28.02	否	否	无	9%	
0189	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV横东线腰水分184号大磨水台区变压器	400	49.03%	163.87	163.87	否	否	无	9%	
0190	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV腰东线腰水分二组分支45号腰水一台区变压器	100	69.00%	24.94	24.94	否	否	无	8%	
0191	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV横东线腰水子分振出二台支5号振出二台台区变压器	80	63.05%	21.08	21.08	否	否	无	0%	
0192	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10横东线9台右2号果儿山台区变压器	100	76.62%	13.38	13.38	否	否	无	4%	
0193	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV腰东线腰水分台45号南山一台区变压器	200	41.87%	96.26	96.26	否	否	无	4%	
0194	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV横东线武家分台57号武家村台区变压器	200	55.23%	69.55	69.55	否	否	无	3%	
0195	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下水支油下水台区变压器	200	24.32%	131.36	131.36	否	否	无	-2%	
0196	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分7台支线128线台区变压器	80	26.10%	51.12	51.12	否	否	无	2%	
0197	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分7东48段4台号台区变压器	400	13.12%	307.54	307.54	否	否	无	2%	
0198	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分北子沟支23排段水排支线	80	31.99%	46.41	46.41	否	否	无	0%	
0199	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分107左7排6北6台号台区变压器	200	60.09%	59.83	59.83	否	否	无	14%	
0200	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分107左2排小北台2号台区变压器	200	73.48%	33.04	33.04	否	否	无	14%	
0201	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分2台7排平顶堡3号台区变压器	400	58.65%	125.29	125.29	否	否	无	9%	
0202	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分07左2排5台	100	98.02%	21.98	21.98	否	否	无	1%	
0203	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线铁矿分100左3排小北台1号台区变压器	200	38.14%	103.72	103.72	否	否	无	11%	
0204	腰德66kV变电站	10kV腰东线	10kV腰东线	10kV腰西线上台一组台区变压器	400	73.39%	64.03	64.03	否	否	无	0%	
0205	李千户66kV变电站	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线西部分西部中支4号西部中变压器	200	61.25%	57.50	57.50	否	否	无	8%	
0206	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV平顶线	10kV平顶线单竹向分79号高洞2号台区变压器	20	76.10%	2.78	2.78	否	否	无	3%	
0207	新台子66kV变电站	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民北台分3座诸民北二组台变压器	80	61.13%	23.10	23.10	否	否	无	2%	
0208	新台子66kV变电站	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民电商大棚支线D38分变台区变压器	30	41.07%	14.68	14.68	否	否	无	66%	
0209	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线平安分当铺西支D12号当铺西变压器	200	75.54%	14.46	14.46	否	否	无	5%	
0210	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线平安分杨庄子支15杨庄子变压器	50	63.31%	18.83	18.83	否	否	无	2%	
0211	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分前岭支D13号前岭变压器	20	74.03%	5.19	5.19	否	否	无	-1%	
0212	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支二嘎子支D03号二嘎子变压器	100	38.07%	10.39	10.39	否	否	无	12%	
0213	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线铁南分032号上军沟变压器	20	62.58%	5.40	5.40	否	否	无	0%	
0214	新台子66kV变电站	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线新台分建北台分建北台变电台区变压器	100	76.79%	13.21	13.21	否	否	无	-28%	
0215	新台子66kV变电站	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民北台分东台区变压器	50	68.43%	12.29	12.29	否	否	无	4%	
0216	大甸子66kV变电站	大甸子66kV变电站	10kV财湖线	10kV财湖线英树分二组支下英树沟变压器	200	22.33%	135.34	135.34	否	否	无	24%	
0217	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分2#北台分2号南东村台区变压器	200	77.58%	24.84	24.84	否	否	无	2%	
0218	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分8号台区变压器	200	76.12%	63.88	63.88	否	否	无	6%	
0219	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线商家店分支13号南七D5商家7组台区变压器	400	18.35%	286.59	286.59	否	否	无	-4%	
0220	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线南东四组分变变压器	400	22.07%	271.71	271.71	否	否	无	-16%	
0221	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线魏七组北12号黑八组东台区变压器	200	12.02%	155.95	155.95	否	否	无	-8%	
0222	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分段72右5双树子九组台区变压器	400	20.94%	276.26	276.26	否	否	无	12%	
0223	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线商家店分11右3号高四组台区变压器	200	17.05%	145.90	145.90	否	否	无	21%	
0224	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分东四组20右6双四北台变压器	100	35.09%	64.92	64.92	否	否	无	0%	
0225	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线翻洞段一组分支2号王家二组台区变压器	200	23.22%	153.56	153.56	否	否	无	-2%	
0226	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分段双树子中台支3号双树子中台区变压器	200	35.87%	108.25	108.25	否	否	无	-6%	
0227	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线商家店分201号北台二组台区变压器	400	18.49%	280.45	280.45	否	否	无	1%	
0228	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线110左1号黑六组台区变压器	200	9.81%	160.29	160.29	否	否	无	-15%	
0229	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线19右5号王家一组台区变压器	400	7.17%	328.80	328.80	否	否	无	-23%	
0230	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线第八组东9左6号黑八组西台区变压器	200	11.51%	156.98	156.98	否	否	无	-10%	
0231	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线第一支17右4号新洞兴二组变压器	400	18.83%	284.68	284.68	否	否	无	7%	
0232	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西家支12右2组东台区变压器	200	20.90%	138.21	138.21	否	否	无	2%	
0233	平顶堡66kV变电站	平顶堡66kV变电站	10kV平顶线	平顶堡变0132平顶线山头营分支9号山头变8号变压器	80	15.71%	59.43	59.43	否	否	无	3%	
0234	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线108号沈铁家属房台区变压器	100	4.88%	85.12	85.12	否	否	无	-13%	
0235	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线魏七组分支21右7号刘家店一组台区变压器	200	25.81%	60.97	60.97	否	否	无	4%	
0236	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线魏六北支19右16幅3组西台变压器	200	42.01%	95.98	95.98	否	否	无	-7%	
0237	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分东双四组支20右8#东双四组用台变压器	100	25.56%	64.44	64.44	否	否	无	-23%	
0238	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线国庆支线D26号新四组三组台区变压器	100	68.48%	21.52	21.52	否	否	无	4%	
0239	双井子66kV变电站	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线王西子中台分13右5号支向西台变压器	400	15.94%	296.24	296.24

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入储能计划	计划储能完成时间	配变返回年平均负荷需增长率	备注
6294	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线花形分支花形电南照明台公变台区变压器	400	26.54%	253.86	253.86	否	否	无	13%	
6295	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线23#索龙南照明台公变台区变压器	100	73.81%	16.19	16.19	否	否	无	7%	
6296	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线070分4#单相一开台区变压器	100	58.34%	31.66	31.66	否	否	无	3%	
6297	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线070分八单1#大棚台公变台区变压器	200	33.72%	112.55	112.55	否	否	无	17%	
6298	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58#在18北二开台区变压器	50	78.25%	7.38	7.38	否	否	无	16%	
6299	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线高古照明台公变台区变压器	400	22.68%	269.29	269.29	否	否	无	4%	
6300	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明4#台公变台区变压器	100	40.06%	49.94	49.94	否	否	无	-8%	
6301	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分42在168北二开台区变压器	100	48.43%	41.57	41.57	否	否	无	11%	
6302	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线52杆李千户所用变压器	80	65.68%	24.3195	24.3195	否	否	无	-9%	
6303	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线李千户2台公台5号李千户2台区变压器（新）	400	27.43%	290.39	290.39	否	否	无	550%	
6304	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线车北东分8号车北北台区变压器	200	26.23%	127.53	127.53	否	否	无	-15%	
6305	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线东北东分支3号车北北台区变压器	200	45.88%	108.25	108.25	否	否	无	-8%	
6306	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线柳山分支千户1号台支4号李千户1台区变压器	200	44.37%	91.25	91.25	否	否	无	8%	
6307	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线信用社支线李千户信用社台区变压器	400	30.77%	236.93	236.93	否	否	无	-2%	
6308	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线柳山分里山西台支8号柳山西台区变压器	100	64.92%	25.08	25.08	否	否	无	8%	
6309	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线柳山分33号崔山北台区变压器	100	72.96%	17.04	17.04	否	否	无	-72%	
6310	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线铺区分27号铺区台区变压器	50	75.97%	7.02	7.02	否	否	无	9%	
6311	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线柱台分10号李千户村台区变压器	400	35.24%	219.04	219.04	否	否	无	4%	
6312	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线李千户北台分1号李千户北台区变压器	50	15.05%	297.41	297.41	否	否	无	-6%	
6313	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花台西分铺线东台支5号铺区东台区变压器	200	24.06%	130.69	130.69	否	否	无	8%	
6314	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线29#平原锦9号台区变压器	200	15.41%	149.18	149.18	否	否	无	-12%	
6315	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分10#竹库台1号台区变压器	50	64.79%	12.60	12.60	否	否	无	13%	
6316	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线21#二六7五4号山头垫3号台区变压器	200	53.38%	73.25	73.25	否	否	无	8%	
6317	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线40#五3号山头垫6号台区变压器	100	41.24%	48.76	48.76	否	否	无	-19%	
6318	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分8#支7#石4号沟山2号台区变压器	80	46.19%	33.05	33.05	否	否	无	-29%	
6319	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线23#5号山头垫1号台区变压器	160	39.42%	80.94	80.94	否	否	无	-3%	
6320	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线23#15号山头垫2号台区变压器	160	45.71%	70.86	70.86	否	否	无	10%	
6321	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分9#石2号养竹2号台区变压器	50	28.82%	25.59	25.59	否	否	无	-2%	
6322	国网铁岭县供电公司	西延35kV变电站	10kV白撒线	10kV白撒线西岭下分箱子南支10号段营台变压器	20	54.06%	7.19	7.19	否	否	无	-2%	
6323	国网铁岭县供电公司	西延35kV变电站	10kV白撒线	10kV白撒线下斜支2号下斜变压器	50	58.42%	15.79	15.79	否	否	无	-23%	
6324	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花台分公5号南四台变压器	30	66.22%	7.13	7.13	否	否	无	12%	
6325	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分45台2号宋家台区变压器	80	61.21%	14.40	14.40	否	否	无	11%	
6326	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花台西分41号花红沟台区变压器	200	52.85%	74.31	74.31	否	否	无	-7%	
6327	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线139.1号段新照明台区变压器	250	39.75%	125.63	125.63	否	否	无	-2%	
6328	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分上平安营支001号上平安营变压器	50	66.21%	11.90	11.90	否	否	无	-1%	
6329	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分鼓架双支21号团山4号台区变压器	50	52.16%	18.92	18.92	否	否	无	-7%	
6330	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分团山支18号团山12号台区变压器	50	82.22%	67.68	67.68	否	否	无	-2%	
6331	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线106无1号山头垫5台区变压器	100	42.59%	47.50	47.50	否	否	无	-3%	
6332	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分66无1号段营1号台区变压器	80	72.21%	3.56	3.56	否	否	无	14%	
6333	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分30左1号610台区变压器	200	52.57%	74.86	74.86	否	否	无	13%	
6334	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线二家子分12台158杆东一开台区变压器	100	62.06%	27.95	27.95	否	否	无	-28%	
6335	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线通民中支2#进民中台区变压器	200	30.29%	118.43	118.43	否	否	无	6%	
6336	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支7左4号李家七组台区变压器	100	26.48%	63.53	63.53	否	否	无	-1%	
6337	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心分支4号河夹心8杆变压器	200	11.26%	157.48	157.48	否	否	无	-6%	
6338	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分4号界马性四号变压器	200	11.96%	152.09	152.09	否	否	无	6%	
6339	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线新石分80号新石二变压器	200	31.25%	117.49	117.49	否	否	无	5%	
6340	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线新石分91号新石五变压器	200	2.45%	175.10	175.10	否	否	无	6%	
6341	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分两营2台支3号西营台区变压器	200	13.04%	152.72	152.72	否	否	无	6%	
6342	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营2台支2号西营4台变压器	400	7.83%	328.66	328.66	否	否	无	-6%	
6343	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分20#北台支2#团山12号台区变压器	100	22.45%	67.55	67.55	否	否	无	-2%	
6344	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线观家沟分38#观家沟1号台区变压器	100	52.58%	74.84	74.84	否	否	无	2%	
6345	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线养竹沟分团山支1号团山5号台区变压器	100	29.24%	60.76	60.76	否	否	无	14%	
6346	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线32左7左1子北山头垫1号台区变压器	200	69.83%	40.34	40.34	否	否	无	8%	
6347	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	10kV平国线24右2号平原营7台区变压器	200	45.08%	89.84	89.84	否	否	无	-5%	
6348	国网铁岭县供电公司	雅盛66kV变电站	10kV雅西线	10kV雅西线雅盛11队分23号雅盛11队台区变压器	200	12.25%	155.50	155.50	否	否	无	24%	
6349	国网铁岭县供电公司	雅盛66kV变电站	10kV雅西线	10kV雅西线221号上八家台区变压器	200	28.15%	103.70	103.70	否	否	无	1%	
6350	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线姚南分姚南北支姚南北台支1号姚南北变压器	100	57.74%	32.26	32.26	否	否	无	0%	
6351	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇东线	10kV镇东线姚南分20号后四分511号河北变压器	200	28.34%	123.32	123.32	否	否	无	40%	
6352	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分支1号平支营支001号宋兴变压器	30	36.76%	9.97	9.97	否	否	无	5%	
6353	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线姚场分020分姚场向变压器	50	55.87%	17.06	17.06	否	否	无	-3%	
6354	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇东线	10kV镇东线陈庄子分2号大姚子用用变压器	160	12.00%	155.992	155.992	否	否	无	--	
6355	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇东线	10kV镇东线镇西分20号第一期变压器	400	40.89%	69.112	69.112	否	否	无	10%	
6356	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇东线	10kV镇东线镇西分35号第一期2台区变压器	200	49.92%	80.17	80.17	否	否	无	28%	
6357	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线采空分为2组子支001号北为2组子变压器	30	72.29%	4.87	4.87	否	否	无	-12%	
6358	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线腰家支001号腰家属变压器	50	58.74%	15.63	15.63	否	否	无	-1%	
6359	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇东线	10kV镇东线镇东变压器	400	15.17%	299.30	299.30	否	否	无	10%	
6360	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线采空分下二家子支001号下二家子变压器	200	11.26%	157.49	157.49	否	否	无	10%	
6361	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分北平支下二组支003号下二组变压器	100	37.97%	52.03	52.03	否	否	无	-3%	
6362	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线岳新分008号河南变压器	100	75.17%	14.84	14.84	否	否	无	2%	
6363	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线观家分038号观子变压器	20	87.84%	6.43	6.43	否	否	无	-2%	
6364	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线高方营分011号高新营子变压器	50	35.35%	27.33	27.33	否	否	无	-13%	
6365	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分北平支联平政支29号共平政变压器	30	60.29%	8.91	8.91	否	否	无	8%	
6366	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线独三组分011号独三组变压器	20	71.44%	23.13	23.13	否	否	无	6%	
6367	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线观双支分029号观双营变压器	30	74.66%	4.60	4.60	否	否	无	-7%	
6368	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线独三组分023号观禄村变压器	100	70.63%	18.92	18.92	否	否	无	2%	
6369	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇乍线	10kV镇乍线镇内分10号侧九组变压器	80	75.72%	11.42	11.42	否	否	无	10%	
6370	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇乍线	10kV镇乍线镇内分16号侧六组变压器	400	40.59%	198.01	198.01	否	否	无	10%	
6371	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇乍线	10kV镇乍线镇内分10号侧八组变压器	100	65.05%	24.95	24.95	否	否	无	11%	
6372	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇乍线	10kV镇乍线线大棚变压器	50	79.29%	5.36	5.36	否	否	无	100%	
6373	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线双龙分009号老边六组变压器	100	46.67%	43.33	43.33	否	否	无	6%	
6374	国网铁岭县供电公司	西延35kV变电站	10kV白撒线	10kV白撒线上梅西侧子变2#032号上梅西侧子变压器	50	40.25%	24.87	24.87	否	否	无	8%	
6375	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分当铺西支当林支009号林家属变压器	20	71.70%	3.66	3.66	否	否	无	-20%	
6376	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线镇西分24号独一组变压器	200	84.13%	71.74	71.74	否	否	无	25%	
6377	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线独西分020号东观变压器	80	84.07%	20.75	20.75	否	否	无	-19%	
6378	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇乍线	10kV镇乍线镇内分031号侧九组变压器	215	66.26%	74.80	74.80	否	否	无	12%	
6379	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线观双支分十四支001号十四子变压器	100	44.66%	45.34	45.34	否	否	无	0%	
6380	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇乍线	10kV镇乍线镇内分20号后四分14号后四台子变压器	100	80.19%	19.81	19.81	否	否	无	8%	
6381	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇乍线	10kV镇乍线镇西变压器	100	42.01%	47.99	47.99	否	否	无	9%	
6382	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线采空分上二家支004号上二家子变压器	400	11.86%	296.56	296.56	否	否	无	-1%	
6383	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分下平安营支002号下平安营变压器	50	57.94%	16.03	16.03	否	否	无	6%	
6384	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线金山分021号金山西变压器	20	55.66%	6.87	6.87	否	否	无	6%	
6385	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV镇东线	10kV镇东线镇西分020号侧五组东台变压器	400	48.04%	167.85	167.85	否	否	无	6%	
6386	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线姚场分000号当疏西变压器	80	6.78%	66.58	66.58	否	否	无	8%	
6387	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分北平支上二组支002号上三组变压器	200	24.45%	131.10	131.10	否	否	无	3%	
6388	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV财东线	10kV财东线平安分北平支119号北平南变压器	50	29.84%	5.08	5.08	否	否	无	2%	
6389	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇南分南四138台138南四138台变压器	315	30.01%	188.96	188.96	否	否	无	8%	
6390	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线028南四环台变压器	315	78.59%	45.40	45.40	否	否	无	6%	
6391	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇内线219变压器	630	62.70%	171.60	171.60	否	否	无	6%	
6392	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线038南四14台变压器	315	40.41%	156.20	156.20	否	否	无	-3%	
6393	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线138南四环台变压器	400	69.69%	81.20	81.20	否	否	无	4%	
6394	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线公台分支照明台6台支038南四008变压器	400	79.19%	43.22	43.22	否	否	无	7%	
6395	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇东分支128南四11台变压器	200	31.26%	117.48	117.48	否	否	无	3%	
6396	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线138南四环台变压器	200	19.27%	140.46	140.46	否	否	无	3%	
6397	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇东分支038南四16台变压器	315	71.95%	56.86	56.86	否	否	无	3%	
6398	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南八区128南四12台区变压器	400	62.70%	109.19	109.19	否	否	无	2%	
6399	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇内线238变压器	315	56.57%	105.30	105.30	否	否	无	2%	
6400	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇熊分支028南四48台变压器	200	67.14%	45.72	45.72	否	否	无	5%	
6401	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线熊分支07二号南四58台变压器	315	53.88%	113.77	113.77	否	否	无	-1%	
6402	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子西四分支3号马圈子西组台区变压器	400	10.10%	219.62	219.62	否	否	无	-6%	
6403	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子西四分支2号马圈子三组台区变压器	200	30.05%	119.91	119.91	否	否	无	14%	
6404	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马四组西台分8#马圈子四组东台变压器	100	42.98%	47.03	47.03	否	否	无	-12%	
6405	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线西李家一组分支21号李一组台区变压器	400	26.50%	292.01	292.01	否	否	无	4%	
6406	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支17右1号李家四组台区变压器	400	16.38%	294.48	294.48	否	否	无	-21%	
6407	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马四组西台分13#马圈子四组西台变压器	200	62.29%	74.62	74.62	否	否	无	8%	
6408	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分井井通东台分12号永收一组井井通东台区变压器	100	39.59%	50.50	50.50	否	否	无	-22%	
6409	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收西南支21右1号永收西北台区变压器	100	27.09%	63.00	63.00	否	否	无	2%	
6410	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收一组支16右7号永收西北台区变压器	200	11.82%	156.37	156.37	否	否	无	-13%	
6411	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马一组水田支3#马圈子一组水田台区变压器	200	32.76%	114.49	114.49	否	否	无	29%	
6412	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分农场支22+1右2号永收农场北井井通台区变压器	100	34.64%	55.36	55.36	否	否	无	22%	
6413	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分段支二组井井台区变压器	200	20.26%	143.49	143.49	否	否	无	28%	
6414	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家五组分支24号李家五组台区变压器	400	10.92%	316.30	316.30	否	否	无	-34%	
6415	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线西李家支33号西李家厂南机井台区变压器	200	26.21%	127.58	127.58	否	否	无	-9%	
6416	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线鱼小组18右2号鱼五组台区变压器	100	14.58%	75.10	75.10	否	否	无	23%	
6417	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线西李支21右16号南李一组台区变压器	100	67.31%	22.69	22.69	否	否	无	-2%	
6418	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支2左2号李五组井通台变压器	100	52.23%	47.68	47.68	否	否	无	-21%	
6419	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李一组支18右5#马李家一组东台区变压器	200	26.08%	147.83	147.83	否	否	无	1%	
6420	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支7右3号李家三组台区变压器	400	16.61%	293.56	293.56	否	否	无	11%	
6421	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子7号分支双井子北台区变压器	400	22.68%	269.29	269.29	否	否	无	4%	
6422	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收农场支线东场台支2号农场台区变压器	200	11.80%	156.41	156.41	否	否	无	-15%	
6423	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李一组支6左4号李二组台区变压器	200	19.29%	141.42	141.42	否	否	无	11%	
6424	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台2号支4#工棚台公变台区变压器	200	43.90%	92.20	92.20	否	否	无	2%	
6425	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台2号大棚支4南安心台2号大棚台区变压器	200	79.53%	20.93	20.93	否	否	无	3%	
6426	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台分北照明支1号公变台区变压器	100	55.64%	34.36	34.36	否	否	无	-1%	
6427	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线分八里照明4台1#八里照明4台公变台区变压器	400	24.32%	202.72	202.72	否	否	无	8%	
6428	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子南台支3号三家子南台区变压器	200	9.72%	160.56	160.56	否	否	无	5%	
6429	国网铁岭县供电公司	平原66kV变电站	10kV平国线	平国变电站132平国线山头垫分支16号山头垫9号变压器	100	21.50%	68.50	68.50	否	否	无	103%	
6430	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线3#西古锁线前10米分支台区变压器	100	80.84%	19.35	19.35	否	否	无	13%	
6431	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线036#阿古南18台区变压器	160	50.03%	63.96	63.96	否	否	无	4%	
6432	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线178#阿古北一分台区变压器	250	27.20%	180.74	180.74	否	否	无	-13%	
6433	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴湖64台31台区变压器	100	11.49%	78.51	78.51	否	否	无	33%	
6434	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿古北二线020#开北二#台区变压器	315	21.34%	216.28	216.28	否	否	无	-1%	
6435	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿古北二分支台区变压器	400	55.68%	137.27	137.27	否	否	无	-2%	
6436	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV东一线	10kV东一线双北线李家分前家村支24#前家变台区变压器	400	11.92%	312.32	312.32	否	否	无	-7%	
6437	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV东一线	10kV东一线新前大棚分16#东一分变用前基地变压器	200	8.59%	162.83	162.83	否	否	无	-27%	
6438	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV东一线	10kV东一线154右1东二南机井变压器	100	15.18%	74.82	74.82	否	否	无	4%	
6439	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV东一线	10kV东一线东二北二机井台区变压器	100	41.36%	48.64	48.64	否	否	无	-4%	
6440	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV东一线	10kV东一线双联道分018#东开开发变压器	200	49.50%	161.99	161.99	否	否	无	-23%	
6441	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV东一线	10kV东一线新前北分南千东南公变台区支路变压器	200	19.51%	280.27	280.27	否	否	无	5%	
6442	国网铁岭县供电公司	阿西66kV变电站	10kV东一线	10kV东一线千分中公变台支1#工千村中变压器

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储能计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
6497	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线分段#3柱#1变压器	50	61.43%	14.26	14.26	否	否	无	14%	
6498	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线大里照明台公变台区变压器	200	68.82%	10.588	10.588	否	否	无	8%	
6499	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线大公分架梁段支13号架梁杆公变台区变压器	100	27.78%	62.22	62.22	否	否	无	8%	
6500	国网铁岭县供电公司	阿古66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线44号北一支线8号树立北台区变压器	200	21.86%	136.28	136.28	否	否	无	100%	
6501	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线二道沟分支12号支前沟分台区变压器	200	3.46%	173.08	173.08	否	否	无	1353%	
6502	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线红色分支眼西支13号大面西变压器	50	72.29%	8.86	8.86	否	否	无	-21%	
6503	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线砖厂分22号建设南大棚台区变压器	200	3.44%	173.12	173.12	否	否	无	33433%	
6504	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线陆家分原双支上新双变压器	50	70.42%	9.79	9.79	否	否	无	-3%	
6505	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线1#柱#2#3#武汉点分支台区变压器	100	65.73%	24.27	24.27	否	否	无	-3%	
6506	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线柳土屯分22#柳土屯东落山台公变台区变压器	10	62.17%	2.78	2.78	否	否	无	26%	
6507	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东孤平支28东孤村中台区变压器	160	56.67%	53.32	53.32	否	否	无	-1%	
6508	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线新台路南台22#新台路南台公变台区变压器	50	72.52%	7.49	7.49	否	否	无	-31%	
6509	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线二台子分22号支001号东照明台变台区变压器	30	75.45%	4.37	4.37	否	否	无	-6%	
6510	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东部分28东孤村中照明台公变台区变压器	200	48.80%	82.20	82.20	否	否	无	-2%	
6511	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线柳土屯分南照支28柳土南沟台区变压器	100	21.55%	68.45	68.45	否	否	无	4%	
6512	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线腰脖西大棚支18腰脖西大棚台公变台区变压器	50	32.26%	28.87	28.87	否	否	无	-15%	
6513	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东孤东台支18东孤东台公变台区变压器	100	62.41%	27.56	27.56	否	否	无	8%	
6514	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线柳土屯东台支28柳土屯东台公变台区变压器	100	54.91%	35.09	35.09	否	否	无	-2%	
6515	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线三台子分6#3号支1号西照明公变台区变压器	50	71.50%	9.25	9.25	否	否	无	-17%	
6516	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线腰脖6#大棚分2号腰脖段支台公变台区变压器	200	47.64%	84.73	84.73	否	否	无	8%	
6517	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线腰路二大棚支18腰路二大棚台变压器	80	69.28%	24.58	24.58	否	否	无	12%	
6518	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线腰路五大棚支18腰路五大棚台变压器	50	28.64%	30.78	30.78	否	否	无	191%	
6519	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV白腰线	10kV白腰线金家南分线5号第一组金家南变压器	50	35.62%	27.19	27.19	否	否	无	-2%	
6520	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分大会西台支4号大会西台区变压器	100	72.78%	17.22	17.22	否	否	无	-11%	
6521	国网铁岭县供电公司	双井66kV变电站	10kV双树线	10kV双树子段11号双井子供电所台区变压器	200	27.52%	3.744	3.744	否	否	无	-6%	
6522	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV红直线	10kV红直线长里组分3支1号长里变压器	50	78.01%	5.99	5.99	否	否	无	9%	
6523	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV西东线	10kV西东线新北沟分022号崔北沟变压器	30	32.53%	17.24	17.24	否	否	无	10%	
6524	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV开西线	10kV开西线河背分20号开西河变压器	50	78.32%	5.829	5.829	否	否	无	-2%	
6525	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线邻改分02号平顶堡48变压器	100	39.05%	50.95	50.95	否	否	无	28%	
6526	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV红西线	10kV红西线李家街分河拉河支10号河拉河变压器	20	76.77%	2.65	2.65	否	否	无	3%	
6527	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV红西线	10kV红西线陈南沟分25线南沟变压器	30	71.97%	5.41	5.41	否	否	无	12%	
6528	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV红直线	10kV红直线薛井分两盘棚支台组支2号分支1组变压器	20	70.35%	3.93	3.93	否	否	无	-4%	
6529	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线王船分100号双龙背变压器	30	60.42%	8.87	8.87	否	否	无	2%	
6530	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线四1-2组分001号岱用河1-2组变压器	50	66.78%	11.61	11.61	否	否	无	2%	
6531	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线金家南分腰脖南支17号腰脖南台区变压器	200	19.85%	140.39	140.39	否	否	无	14%	
6532	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线段水分165号黑山嘴台区变压器	100	23.96%	66.04	66.04	否	否	无	7%	
6533	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线横水分9号东山庄台区变压器	50	60.58%	14.52	14.52	否	否	无	3%	
6534	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线横水分后营3台支17号后营3台区变压器	30	65.55%	7.33	7.33	否	否	无	-2%	
6535	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线横水分后营1台支22号后营1台区变压器	200	62.11%	55.76	55.76	否	否	无	8%	
6536	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线横水分213号小横水台区变压器	200	29.31%	121.37	121.37	否	否	无	14%	
6537	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线横水分直流分13号前营台区变压器	200	76.02%	27.97	27.97	否	否	无	1%	
6538	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线02环北专线西州营变压器	100	52.90%	57.1	57.1	否	否	无	8%	
6539	国网铁岭县供电公司	西迎66kV变电站	10kV白腰线	10kV白腰线向岭下分大河西5-6组支2号大河西5-6组变压器	200	49.88%	80.25	80.25	否	否	无	11%	
6540	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线固定山分固定西支1号固定西变压器	50	74.12%	7.94	7.94	否	否	无	2%	
6541	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小果分9号小果变压器	100	38.17%	31.83	31.83	否	否	无	2%	
6542	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔南台分1号西崔南变压器	315	53.88%	113.79	113.79	否	否	无	-4%	
6543	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分11号西崔南二号台区变压器	400	18.71%	285.16	285.16	否	否	无	-4%	
6544	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段营南分6号营南变压器	80	79.14%	8.69	8.69	否	否	无	-2%	
6545	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段营东分前屯支1号前东变压器	200	56.18%	67.63	67.63	否	否	无	1%	
6546	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段营东分西崔北支1号西崔北变压器	100	72.58%	17.42	17.42	否	否	无	-2%	
6547	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线红东分23号红营屯变压器	50	60.13%	14.94	14.94	否	否	无	1%	
6548	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分小屯沙棚3支13号小屯沙棚3变压器	80	69.06%	16.76	16.76	否	否	无	-45%	
6549	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段营东分5支2人村变压器	50	85.55%	7.22	7.22	否	否	无	-2%	
6550	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分新庄南支1号新庄南变压器	100	76.43%	13.57	13.57	否	否	无	4%	
6551	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分南沟支24号南沟北变压器	20	39.26%	10.15	10.15	否	否	无	-3%	
6552	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分100号花台南变压器	50	80.18%	49.818	49.818	否	否	无	2%	
6553	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分小屯沙棚2支9号小屯沙棚2变压器	80	27.49%	50.01	50.01	否	否	无	-18%	
6554	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭卜分19号长岭卜变压器	200	27.59%	125.01	125.01	否	否	无	1%	
6555	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分三道支二道北支2号二道北变压器	200	28.50%	143.99	143.99	否	否	无	-3%	
6556	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线鞍座分5号库东大棚变压器	100	46.57%	43.43	43.43	否	否	无	9%	
6557	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段法沟分小东沟支14号小东沟变压器	50	89.18%	15.41	15.41	否	否	无	-11%	
6558	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线红崴子分10号后崴子变压器	100	65.62%	86.38	86.38	否	否	无	-2%	
6559	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前张分5-1号小屯腰堡2号台区变压器	200	19.93%	140.15	140.15	否	否	无	-4%	
6560	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分北沟大棚支2号花台北沟大棚变压器	100	12.90%	38.05	38.05	否	否	无	2%	
6561	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟南支22号上姚沟变压器	50	61.40%	14.27	14.27	否	否	无	12%	
6562	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分北环支16号台家十变压器	20	65.20%	4.95	4.95	否	否	无	7%	
6563	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小金分小金西支2号小金西变压器	80	53.85%	8.94	8.94	否	否	无	2%	
6564	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线南共大棚分6号南共大棚变压器	20	51.05%	11.69	11.69	否	否	无	-4%	
6565	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线大屯分13号大屯变压器	100	45.78%	44.22	44.22	否	否	无	-5%	
6566	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分三道支111号二道变压器	50	79.69%	5.26	5.26	否	否	无	-2%	
6567	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前屯分小屯支1号小屯腰堡变压器	100	42.62%	47.38	47.38	否	否	无	-3%	
6568	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分平山支10号平山变压器	50	52.94%	18.53	18.53	否	否	无	4%	
6569	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线白鱼杜杠厂分共线子支17号共线子变压器	50	21.51%	18.09	18.09	否	否	无	10%	
6570	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分12号西崔西变压器	400	16.82%	292.71	292.71	否	否	无	8%	
6571	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分三道支二道西支17号二道西变压器	20	89.65%	11.51	11.51	否	否	无	-3%	
6572	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分葱楼北台支8号葱楼北变压器	200	24.65%	130.69	130.69	否	否	无	-6%	
6573	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭卜大棚分1号长岭卜大棚变压器	50	10.89%	158.22	158.22	否	否	无	-26%	
6574	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前屯分20号前屯变压器	200	24.54%	130.92	130.92	否	否	无	-3%	
6575	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分松平北台支2号松山北变压器	30	30.17%	17.95	17.95	否	否	无	19%	
6576	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线云庆分1号云庆区变压器	30	88.83%	9.35	9.35	否	否	无	1%	
6577	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分范地支9号范地变压器	50	47.84%	21.08	21.08	否	否	无	-3%	
6578	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔南台分39号变压器	50	11.35%	39.32	39.32	否	否	无	-99%	
6579	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭卜39号长岭卜2号变压器	200	39.64%	100.72	100.72	否	否	无	3%	
6580	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分三道支二道西支9号大棚变压器	30	39.07%	9.28	9.28	否	否	无	-3%	
6581	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段营分松山南支10号松山南变压器	50	6.49%	167.03	167.03	否	否	无	2%	
6582	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟分北支北山支2号北山北变压器	50	61.34%	14.33	14.33	否	否	无	-2%	
6583	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯沙棚3支18小屯沙棚1台区变压器	30	39.07%	41.63	41.63	否	否	无	-57%	
6584	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线北施分4号北施变压器	100	56.56%	33.44	33.44	否	否	无	-16%	
6585	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线红东分1支4号支变压器	30	79.71%	3.08	3.08	否	否	无	-2%	
6586	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分西葛花支10号西葛花变压器	30	46.76%	12.97	12.97	否	否	无	-3%	
6587	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯西分17号小东西变压器	400	31.06%	235.76	235.76	否	否	无	0%	
6588	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前张分营前支4号营前变压器	30	69.25%	9.19	9.19	否	否	无	-2%	
6589	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚营大棚分14号姚营大棚变压器	400	11.79%	312.86	312.86	否	否	无	-21%	
6590	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东闵子分3号东闵子变压器	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	-33%	
6591	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白腿西台支23号白腿西变压器	100	60.51%	29.49	29.49	否	否	无	6%	
6592	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线达子沟分4号达子沟变压器	400	14.89%	300.43	300.43	否	否	无	27%	
6593	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前崴子分11号前崴子变压器	50	67.17%	11.42	11.42	否	否	无	-4%	
6594	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段法沟分葱楼西台支2号北葱楼西变压器	80	61.80%	22.52	22.52	否	否	无	8%	
6595	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前营盘北分11号营盘北变压器	80	16.06%	295.75	295.75	否	否	无	-5%	
6596	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白腿二组支2号白腿二组变压器	100	55.20%	34.64	34.64	否	否	无	0%	
6597	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段营分南向支41号南向南变压器	50	8.18%	81.82	81.82	否	否	无	10%	
6598	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段法沟分36号烧法沟变压器	100	21.22%	68.79	68.79	否	否	无	2%	
6599	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新南线	10kV新南线武区分4支2环武区变压器	400	39.24%	242.63	242.63	否	否	无	2%	
6600	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线958#右1号板家周大棚台区变压器	200	6.00%	167.88	167.88	否	否	无	56%	
6601	国网铁岭县供电公司	阿古66kV变电站	10kV陈平线	10kV陈平平线3号杆间北所用变压器	100	75.63%	11.499	11.499	否	否	无	-	
6602	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甘东线	10kV甘东线东安分点变压台区变压器	400	13.02%	307.91	307.91	否	否	无	-4%	
6603	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甘东线	10kV甘东线东旦分21#东旦一号井井道台区变压器	100	20.99%	69.01	69.01	否	否	无	-26%	
6604	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甘东线	10kV甘东线西开分21号东旺西开二台供电开台区变压器	400	19.52%	70.48	70.48	否	否	无	9%	
6605	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甘东线	10kV甘东线三合分代二台台区变压器	400	14.39%	302.79	302.79	否	否	无	8%	
6606	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线郝山分41号郝山东台区变压器	200	65.30%	49.39	49.39	否	否	无	-73%	
6607	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东都东分9号东都东变压器	80	67.72%	17.82	17.82	否	否	无	-2%	
6608	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花台分东偏北支115号东偏北变压器	30	76.83%	6.70	6.70	否	否	无	8%	
6609	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯西分小屯东支6号小屯东变压器	200	59.64%	60.71	60.71	否	否	无	5%	
6610	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线段法沟分11号段法支变压器	30	82.80%	18.52	18.52	否	否	无	2%	
6611	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分南庄北台支3号南庄北变压器	30	77.73%	12.27	12.27	否	否	无	9%	
6612	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线东段分050号下官沟变压器	100	70.25%	5.93	5.93	否	否	无	28%	
6613	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线下安分北下安011号下安西台变压器	50	66.61%	11.68	11.68	否	否	无	2%	
6614	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线西场分老边西支008号老边西变压器	400	13.70%	305.18	305.18	否	否	无	-2%	
6615	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孙质分048号孙质西变压器	20	55.65%	6.87	6.87	否	否	无	8%	
6616	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线段卜分分葡萄园支003号葡萄园变压器	50	84.80%	4.96	4.96	否	否	无	-6%	
6617	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线当铺东分008号当铺东变压器	100	49.87%	40.13	40.13	否	否	无	3%	
6618	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线当道东分022号当道东变压器	30	5.58%	25.53	25.53	否	否	无	-39%	
6619	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线杨杨分九支003号分九台区变压器	30	72.73%	8.17	8.17	否	否	无	-30%	
6620	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线老边东分004号老边东变压器	100	51.17%	38.83	38.83	否	否	无	12%	
6621	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线分022号前南变压器	50	65.42%	12.29	12.29	否	否	无	-1%	
6622	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线甸东分029号甸东变压器	100	58.97%	31.03	31.03	否	否	无	-16%	
6623	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线蔡家分03号蔡家村台区变压器	400	23.05%	267.82	267.82	否	否	无	-8%	
6624	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甘西线	10kV甘西线西南分015号西南台区变压器	400	31.62%	225.50	225.50	否	否	无	-5%	
6625	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线腰盘分腰盘地变压器	100	53.38%	56.62	56.62	否	否	无	0%	
6626	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分南腰支七泉向2号变压器	100	56.16%	33.84	33.84	否	否	无	322%	
6627	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线树分下松树向变压器	50	62.52%	13.74	13.74	否	否	无	2%	
6628	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线小宝分下小宝支下小宝西变压器	80	45.58%	35.53	35.53	否	否	无	4%	
6629	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线前酒树子分前酒树子变压器	200	17.00%	146.00	146.00	否	否	无	4%	
6630	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线小兔子分腰岭子变压器	200	27.00%	126.01	126.01	否	否	无	4%	
6631	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线茶树分南腰支南腰变压器	200	34.77%	110.47	110.47	否	否	无	5%	
6632	国网铁岭县供电公司	大甸66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线段安分段中变压器	400	17.91%	288.36	288.36	否	否	无	8%	
6633	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线上东台支腰南沟支29号腰南沟台台区变压器	100	24.23%	65.63	65.63	否	否	无	1%	
6634	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分上东南台支2号上东南台台区变压器	100	74.53%	15.47	15.47	否	否	无	7%	
6635	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分松子沟支2组子沟东台变压器	200	16.61%	146.79	146.79	否	否	无	-2%	
6636	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线伴家沟分支29号伴家沟台区变压器	200	15.11%	153.77	153.77	否	否	无	8%	
6637	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马伴支33号马伴一区台区变压器（新）	200	32.89%	114.22	114.22	否	否	无	31%	
6638	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线东分林场支援支19号林场支援台区变压器	20	66.64%	4.67	4.67	否	否	无	2%	
6639	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分上东东台支8号上东东台台区变压器	200	33.83%	112.35	112.35	否	否	无	-3%	
6640	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线南山分6号张家西台区变压器	200	54.89%	70.30	70.30	否	否	无	-1%	
6641	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马伴支27号马伴东台区变压器	200	36.17%	107.66	107.66	否	否	无	-2%	
6642	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下东台支腰东台支2号腰东台台区变压器	400	11.65%	313.41	313.41	否	否	无	-1%	
6643	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线明西分26号明西台区变压器	100	61.39%	28.61	28.61	否	否	无	5%	
6644	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下东分前山支2号前山台区变压器	200	16.59%	146.04	146.04	否	否	无	8%	
6645	国网铁岭县供电公司	李千66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线林起北分4号外起北台区变压器

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变低网年平均负荷增长率	备注
6700	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线红星高台区专变压器	400	62.04%	111.83	111.83	否	否	无	-7%	
6701	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线二公分分二公分台区变压器	100	16.33%	73.67	73.67	否	否	无	-4%	
6702	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营北线姚沟分建庄台北4号通庄变压器	100	74.87%	15.13	15.13	否	否	无	-5%	
6703	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线二公台分产业北台支产业北台区变压器	400	5.33%	338.69	338.69	否	否	无	-5%	
6704	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线二公台分台代三台2号台区变压器	200	23.02%	133.97	133.97	否	否	无	-5%	
6705	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线永安分应申支7号南申南台区变压器	200	38.16%	63.67	63.67	否	否	无	-7%	
6706	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线南里分38号右1线另一台机井台区变压器	100	11.08%	78.92	78.92	否	否	无	1%	
6707	国网铁岭县供电公司	李千户6kV变电站	10kV李北线	10kV李北线供达河分小东四支1号变压器	200	25.08%	129.84	129.84	否	否	无	-20%	
6708	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线红星北台区变压器	400	50.26%	138.95	138.95	否	否	无	-58%	
6709	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线南里分10号右5线另二台机井台区变压器	100	12.60%	77.40	77.40	否	否	无	13%	
6710	国网铁岭县供电公司	李千户6kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分建庄南台支4号通庄南变压器	200	25.80%	108.40	108.40	否	否	无	1%	
6711	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线二公台分二公2台支二公2台区变压器	100	69.21%	20.79	20.79	否	否	无	7%	
6712	国网铁岭县供电公司	李千户6kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东河北分16号东河北变压器	400	9.32%	322.73	322.73	否	否	无	-22%	
6713	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线红星分十五队东台支13号十五队东台区变压器	400	8.69%	325.26	325.26	否	否	无	-26%	
6714	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线营东中台分2号营东中台区变压器	200	25.10%	133.81	133.81	否	否	无	0%	
6715	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营西线	10kV营东线西里分24号西里南台区变压器	400	48.66%	165.36	165.36	否	否	无	-5%	
6716	国网铁岭县供电公司	李千户6kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分台整东台支3号台整东变压器	100	65.51%	24.47	24.47	否	否	无	5%	
6717	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营西线	10kV营西线大兴分4号大兴台区变压器	400	12.37%	310.51	310.51	否	否	无	0%	
6718	国网铁岭县供电公司	大营6kV变电站	10kV营东线	10kV营东线营里分红庙南盖换台区变压器	30	0.00%	27.00	27.00	否	否	无	-5%	
6719	国网铁岭县供电公司	李千户6kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚达河分小东四支18号变压器	50	73.94%	8.03	8.03	否	否	无	25%	
6720	国网铁岭县供电公司	李千户6kV变电站	10kV李北线	10kV李北线闸分屋格支1号宽地北变压器	100	65.78%	12.11	12.11	否	否	无	2%	
6721	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分层楼五队支北变压14号和15号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-96%	
6722	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分层楼五队支北变压14号和15号变压器	50	98.44%	15.78	15.78	否	否	无	-7%	
6723	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分层楼五队支北变压14号和61右1左3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-7%	
6724	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分层楼五队支北变压14号和61右4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
6725	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	八宝所用变	200	44.72%	90.56	90.56	否	否	无	1%	
6726	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	和顺东台	160	38.96%	81.67	81.67	否	否	无	19%	
6727	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	和顺南台	100	57.84%	22.16	22.16	否	否	无	7%	
6728	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	和顺新中台	200	27.02%	125.96	125.96	否	否	无	41%	
6729	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	花楼北台	400	22.83%	268.69	268.69	否	否	无	50%	
6730	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	花楼南台	400	17.93%	288.30	288.30	否	否	无	18%	
6731	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	新立村台	400	13.33%	306.67	306.67	否	否	无	233%	
6732	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV宝西线	友谊村台	200	63.98%	52.03	52.03	否	否	无	67%	
6733	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十北台分13号压器	400	19.01%	283.97	283.97	否	否	无	12%	
6734	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城堡十古城堡东台分00变压器	200	29.71%	120.58	120.58	否	否	无	19%	
6735	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城堡十古城堡南北台	200	74.09%	30.61	30.61	否	否	无	-1%	
6736	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城堡十古城堡一组台北00变压器	80	74.62%	12.38	12.38	否	否	无	2%	
6737	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城堡十五家沟南台	400	11.85%	312.61	312.61	否	否	无	98%	
6738	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城堡五道沟北台	250	40.47%	122.81	122.81	否	否	无	5%	
6739	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十东兴十组38号压器	200	16.37%	147.26	147.26	否	否	无	6%	
6740	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十于东兴分李家东台3号压器	400	18.11%	287.56	287.56	否	否	无	1%	
6741	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十卜东兴分李家南台支4号压器	250	19.35%	176.63	176.63	否	否	无	-5%	
6742	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十台子沟边号压器	160	54.87%	56.21	56.21	否	否	无	1%	
6743	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线54北2号变压器	50	27.35%	31.33	31.33	否	否	无	-12%	
6744	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	25%	
6745	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分15右11号变压器	50	3.88%	43.06	43.06	否	否	无	2844%	
6746	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分15右6号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
6747	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分22号变压器	200	11.45%	157.11	157.11	否	否	无	-8%	
6748	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分27号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-72%	
6749	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分31号变压器	50	18.80%	35.40	35.40	否	否	无	0%	
6750	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分32号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
6751	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分36号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
6752	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分45号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
6753	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分4号变压器	50	21.91%	34.05	34.05	否	否	无	0%	
6754	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分52号变压器	200	73.71%	32.39	32.39	否	否	无	23%	
6755	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	10kV古城十线河北电井分61号变压器	80	63.14%	21.49	21.49	否	否	无	17%	
6756	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	大西北台	400	25.76%	256.98	256.98	否	否	无	73%	
6757	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	大西东台	100	41.13%	48.87	48.87	否	否	无	79%	
6758	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	大西南台	50	58.67%	15.66	15.66	否	否	无	17%	
6759	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	单楼台村台	400	12.51%	309.97	309.97	否	否	无	25%	
6760	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	单楼台南台	30	47.49%	12.75	12.75	否	否	无	0%	
6761	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	单楼台西台	200	9.73%	160.55	160.55	否	否	无	238%	
6762	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	东兴3组	200	77.26%	6.37	6.37	否	否	无	-5%	
6763	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	东兴村台	400	12.25%	310.61	310.61	否	否	无	2%	
6764	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	东兴九组	100	57.05%	16.48	16.48	否	否	无	9%	
6765	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	东兴五组	200	42.23%	95.54	95.54	否	否	无	16%	
6766	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城堡北台	315	23.40%	209.61	209.61	否	否	无	29%	
6767	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城堡新北台	200	14.84%	300.64	300.64	否	否	无	30%	
6768	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城堡新村台	200	49.76%	80.49	80.49	否	否	无	37%	
6769	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城堡新东台	200	50.27%	79.47	79.47	否	否	无	92%	
6770	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城堡新南台	200	12.76%	154.48	154.48	否	否	无	113%	
6771	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城堡新西北台	200	28.70%	122.60	122.60	否	否	无	31%	
6772	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城堡新西南台	200	12.48%	310.08	310.08	否	否	无	127%	
6773	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城卜村台	400	30.15%	239.40	239.40	否	否	无	7%	
6774	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城卜北营地	200	22.51%	134.98	134.98	否	否	无	11%	
6775	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城卜南台	200	36.58%	106.84	106.84	否	否	无	61%	
6776	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	古城卜西南台	200	31.51%	116.99	116.99	否	否	无	82%	
6777	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	何家村台	400	18.07%	287.71	287.71	否	否	无	19%	
6778	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	贾屯村台	400	66.96%	23.04	23.04	否	否	无	3%	
6779	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	李家村台	50	58.84%	15.58	15.58	否	否	无	-2%	
6780	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	庄家村台	400	14.37%	302.51	302.51	否	否	无	278%	
6781	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	四家子村台	100	75.76%	14.24	14.24	否	否	无	67%	
6782	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	四家子三组	80	52.00%	30.40	30.40	否	否	无	13%	
6783	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	四家子四组	30	59.06%	9.28	9.28	否	否	无	10%	
6784	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV古城线	宋家村台	400	58.96%	124.15	124.15	否	否	无	2%	
6785	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	10kV造纸千供销社分河北南台	200	53.15%	73.71	73.71	否	否	无	43%	
6786	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	八宝北台	200	65.74%	48.52	48.52	否	否	无	19%	
6787	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	八宝弧压一号台	200	60.73%	58.55	58.55	否	否	无	19%	
6788	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	八宝东台	200	42.71%	94.57	94.57	否	否	无	-7%	
6789	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	八宝供销社	200	72.24%	14.21	14.21	否	否	无	-15%	
6790	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	八宝新东台	200	49.36%	81.28	81.28	否	否	无	2%	
6791	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	八宝新西台	200	32.00%	115.99	115.99	否	否	无	-1%	
6792	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	八宝中台	200	41.14%	97.72	97.72	否	否	无	26%	
6793	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	河北1号	400	78.09%	23.82	23.82	否	否	无	88%	
6794	国网开原市供电公司	八宝6kV变电站	10kV造纸线	河北二号	400	17.66%	289.38	289.38	否	否	无	227%	
6795	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨安线	10kV许老十大九社龙台	400	19.36%	282.58	282.58	否	否	无	60%	
6796	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨安线	10kV许老十大九社村台	200	11.52%	156.97	156.97	否	否	无	76%	
6797	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨安线	八社东台	160	28.84%	81.85	81.85	否	否	无	-15%	
6798	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨安线	八社西台区	400	5.92%	336.31	336.31	否	否	无	-12%	
6799	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨城甲线	后八里村台	200	17.83%	144.38	144.38	否	否	无	2%	
6800	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV长四线	金内子变725东四线二台子东台	400	16.74%	293.03	293.03	否	否	无	6%	
6801	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV长四线	金内子变725东四线二台子西台	400	19.65%	281.39	281.39	否	否	无	21%	
6802	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV长四线	金英东台	400	21.58%	272.67	272.67	否	否	无	2%	
6803	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV长四线	金英南台	400	13.03%	307.90	307.90	否	否	无	6%	
6804	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV长四线	十社东台	30	18.71%	71.30	71.30	否	否	无	3%	
6805	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV鞠库线	金内子南台	400	25.73%	257.08	257.08	否	否	无	46%	
6806	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV鞠库线	鞠库线金内子西台	200	48.04%	82.72	82.72	否	否	无	-9%	
6807	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干八果庄分红旗营三四五组台	200	27.27%	125.47	125.47	否	否	无	32%	
6808	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干八果庄红旗营一二台	50	76.35%	6.82	6.82	否	否	无	2%	
6809	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东十老观卜村台分4变压器	400	9.55%	321.79	321.79	否	否	无	120%	
6810	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东十鹤鳌屯村台	400	28.64%	246.23	246.23	否	否	无	47%	
6811	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东十鹤鳌屯一组	200	20.64%	126.73	126.73	否	否	无	73%	
6812	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟九、九组台变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	59%	
6813	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	恰景小区2#101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	-19%	
6814	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	恰景小区2#102间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	-2%	
6815	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	恰景小区2#103间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	132%	
6816	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	恰景小区2#104间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	0%	
6817	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	雅座3#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	24%	
6818	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	雅座2#箱变101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	94%	
6819	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	雅座2#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	8%	
6820	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	雅座3#箱变101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	16%	
6821	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	雅座3#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	26%	
6822	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	种广东场前变出线配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	-18%	
6823	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	梯又干22#变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	20%	
6824	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	梯又干610#10号压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	-10%	
6825	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟九九组新台	50	44.24%	22.88	22.88	否	否	无	-4%	
6826	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟七组台	100	41.99%	48.01	48.01	否	否	无	200%	
6827	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟十组台	100	36.29%	53.41	53.41	否	否	无	28%	
6828	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟九、六组台	100	33.48%	56.52	56.52	否	否	无	42%	
6829	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟一组台	100	50.49%	39.51	39.51	否	否	无	13%	
6830	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东二道沟二四组台	200	33.77%	112.47	112.47	否	否	无	-2%	
6831	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	八虎大棚台	100	47.08%	42.32	42.32	否	否	无	73%	
6832	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	八果庄村台	80	71.46%	9.27	9.27	否	否	无	1%	
6833	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	红旗营六八组台	100	53.89%	36.11	36.11	否	否	无	-5%	
6834	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	孟霍卜罕房台	80	53.55%	29.16	29.16	否	否	无	122%	
6835	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	马卡大棚台	400	49.58%	161.70	161.70	否	否	无	-2%	
6836	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁东线	西场张九棚台	80	22.02%	54.39	54.39	否	否	无	84%	
6837	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西十五胜五六组台	200	25.79%	128.42	128.42	否	否	无	6%	
6838	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎九组台	200	40.32%	99.35	99.35	否	否	无	8%	
6839	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎七八组台	200	32.18%	115.64	115.64	否	否	无	2%	
6840	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎三组台	200	78.33%	23.33	23.33	否	否	无	41%	
6841	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎四组台	80	43.05%	27.56	27.56	否	否	无	-2%	
6842	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎五、六组台	100	48.84%	41.16	41.16	否	否	无	-6%	
6843	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎一二组台	200	34.29%	111.49	111.49	否	否	无	-4%	
6844	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子5组台	50	55.81%	17.09	17.09	否	否	无	-9%	
6845	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子八组台	100	30.91%	59.09	59.09	否	否	无	3%	
6846	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子二组台	100	16.02%	73.98	73.98	否	否	无	-23%	
6847	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子六组台	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	83%	
6848	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东文线53#变压器	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	90%	
6849	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东文线58#变压器	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	6%	
6850	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东化线	管校3#变压器	80	65.00%	19.52	19.52	否	否	无	4%	
6851	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东王西台	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	94%	
6852	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子二、四组台	100	33.11%	66.89	66.89	否	否	无	1%	
6853	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子一组台	100	21.94%	68.06	68.06	否	否	无	30%	
6854	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	二道坡村台	160	53.26%	58.78	58.78	否	否	无	-2%	
6855	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	二社东台	200	20.98%	138.04	138.04	否	否	无	-2%	
6856	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	二社西台	400	42.79%	75.54	75.54	否	否	无	3%	
6857	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	二社支大棚台	80	60.12%	8.96	8.96	否	否	无	12%	
6858	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	海京子台	30	39.99%	9.00	9.00	否	否	无	10%	
6859	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡5组台	50	47.20%	21.40	21.40	否	否	无	15%	
6860	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡二组台	50	78.73%	5.63	5.63	否	否	无	15%	
6861	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡四组台	50	73.90%	8.05	8.05	否	否	无	2%	
6862	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡一二组台	100	52.59%	57.50	57.50	否	否	无	15%	
6863	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	红岭5、6组台	200	30.38%	119.24	119.24	否	否	无	50%	
6864	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	红岭二组台	50	65.08%	49.84	49.84	否	否	无	-3%	
6865	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	红岭三组台	200	25.39%	129.40	129.40	否	否	无	-12%	
6866	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线	红岭四组台	100	23.54%	66.42	66.42	否	否	无	-2%	
6867	国网开原市供电公司	金内子66kV变电站	10kV铁西线

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入阻断计划	计划阻断完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
0903	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	选庐福居八号	315	19.13%	223.24	223.24	否	否	无	0%	
0904	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和十份东05#变压器	315	47.29%	134.23	134.23	否	否	无	-1%	
0905	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和十份东03#变压器	315	38.11%	163.35	163.35	否	否	无	5%	
0906	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和十份08#变压器	200	33.05%	113.91	113.91	否	否	无	3%	
0907	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和十五八04#变压器	400	26.58%	253.68	253.68	否	否	无	-1%	
0908	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV东和十五八04#变压器	200	17.91%	144.17	144.17	否	否	无	10%	
0909	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV东和十五08#变压器	200	17.91%	144.17	144.17	否	否	无	-2%	
0910	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内十北关支杨卜三组02变压器	200	17.91%	144.17	144.17	否	否	无	18%	
0911	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05万08#变压器	315	17.41%	228.65	228.65	否	否	无	-14%	
0912	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05万03#变压器	400	27.21%	251.15	251.15	否	否	无	-6%	
0913	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05万04#变压器	315	35.81%	170.70	170.70	否	否	无	12%	
0914	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05万04#乙变压器	315	28.20%	194.67	194.67	否	否	无	1%	
0915	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支06#变压器	200	24.83%	130.34	130.34	否	否	无	-1%	
0916	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	大湃支02#变压器	315	76.99%	40.98	40.98	否	否	无	-9%	
0917	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	大湃支06#变压器	315	22.43%	212.83	212.83	否	否	无	63%	
0918	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	大湃支08#变压器	315	23.83%	208.42	208.42	否	否	无	6%	
0919	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	大湃支11#变压器	200	39.72%	121.11	121.11	否	否	无	38%	
0920	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	大湃支13#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	3%	
0921	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	农贸十孙台支31前行右5#1	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	49%	
0922	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	农贸十孙台支31前行右4#	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	0%	
0923	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣万丽园18101间隔	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	-32%	
0924	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣万丽园1#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	157%	
0925	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣万丽园2#101间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	50%	
0926	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣万丽园2#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	124%	
0927	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣万丽园3#101间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	165%	
0928	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣万丽园3#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	67%	
0929	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	曙龙支05#乙变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	3%	
0930	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村1#箱式变电站101配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	29%	
0931	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村1#箱式变电站103配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	324%	
0932	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村2号箱式变电站102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	11%	
0933	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村2号箱式变电站103间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	127%	
0934	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	娄相干29#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	19%	
0935	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	娄相干滑水支10北03#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	230%	
0936	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热北干医支03#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	59%	
0937	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热都干22	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	10%	
0938	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热都干39	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	114%	
0939	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	南内堡	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	70%	
0940	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	辛台变346业民线11马分30#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	42%	
0941	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	前马东台区	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	165%	
0942	开东66kV变电站	10kV东宏线	10kV东和线	天湃支17#变压器	200	39.09%	101.83	101.83	否	否	无	-13%	
0943	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和十16变压器	315	20.33%	219.46	219.46	否	否	无	-4%	
0944	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东盛佳09万02#变压器	200	46.99%	46.99	46.99	否	否	无	0%	
0945	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线07#变压器	315	27.37%	197.30	197.30	否	否	无	227%	
0946	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线08万03#变压器	315	43.07%	147.82	147.82	否	否	无	0%	
0947	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线01#变压器	400	48.61%	165.55	165.55	否	否	无	179%	
0948	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线04万01#变压器	315	36.42%	168.78	168.78	否	否	无	14%	
0949	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线04万03#甲变压器	315	22.94%	211.23	211.23	否	否	无	202%	
0950	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线04万03#乙变压器	200	34.92%	110.16	110.16	否	否	无	241%	
0951	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线04万04#变压器	400	33.55%	225.80	225.80	否	否	无	2%	
0952	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线07万01#变压器	200	54.07%	71.86	71.86	否	否	无	4%	
0953	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线07万04#变压器	400	67.42%	90.34	90.34	否	否	无	4%	
0954	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	东文线中计支03#变压器	315	63.41%	83.75	83.75	否	否	无	120%	
0955	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	湖畔花园1#变压器	500	22.49%	337.54	337.54	否	否	无	42%	
0956	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	湖畔花园2#变压器	500	18.40%	357.98	357.98	否	否	无	198%	
0957	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	农机支02#变压器	315	59.40%	96.39	96.39	否	否	无	5%	
0958	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	农机支03#变压器	400	37.29%	209.64	209.64	否	否	无	121%	
0959	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	农机支05#变压器	400	42.35%	190.61	190.61	否	否	无	185%	
0960	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东市十三开支04#变压器	315	31.95%	182.87	182.87	否	否	无	-3%	
0961	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸八家子南台	200	14.35%	151.31	151.31	否	否	无	4%	
0962	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十79变压器	315	19.29%	222.41	222.41	否	否	无	5%	
0963	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十八家子北台	80	8.43%	326.29	326.29	否	否	无	2%	
0964	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十北前台	200	15.08%	149.84	149.84	否	否	无	-1%	
0965	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南八、十损台	315	34.37%	175.25	175.25	否	否	无	11%	
0966	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南村台	400	41.94%	38.63	38.63	否	否	无	4%	
0967	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南东台	160	45.42%	71.33	71.33	否	否	无	4%	
0968	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南二组台	100	15.85%	74.16	74.16	否	否	无	22%	
0969	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南河北台	400	26.01%	255.72	255.72	否	否	无	1%	
0970	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南南台	200	16.39%	250.76	250.76	否	否	无	5%	
0971	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南三组台	315	16.91%	230.22	230.22	否	否	无	19%	
0972	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南五组台	400	2.40%	330.39	330.39	否	否	无	-3%	
0973	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南西南台	160	6.38%	334.46	334.46	否	否	无	2%	
0974	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十大山南一组台	100	10.71%	317.16	317.16	否	否	无	-1%	
0975	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十东河东台	100	4.70%	208.51	208.51	否	否	无	3%	
0976	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十东河西台	50	9.25%	201.88	201.88	否	否	无	9%	
0977	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十东河中台	200	15.31%	149.38	149.38	否	否	无	2%	
0978	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十南河村台	200	17.66%	144.68	144.68	否	否	无	-1%	
0979	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十南南东台	200	11.45%	157.11	157.11	否	否	无	13%	
0980	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十南西西台	200	16.61%	146.79	146.79	否	否	无	-1%	
0981	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十南中台	200	9.59%	160.82	160.82	否	否	无	1%	
0982	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十偏坡台南台	200	16.53%	146.94	146.94	否	否	无	6%	
0983	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十双龙线三组台	50	8.12%	257.93	257.93	否	否	无	7%	
0984	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十双龙线一组台	100	13.65%	240.50	240.50	否	否	无	9%	
0985	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十双龙支30北18#变压器	400	60.50%	118.02	118.02	否	否	无	0%	
0986	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十双龙支北段分1北48#变压器	400	64.62%	102.34	102.34	否	否	无	3%	
0987	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸干孙台支32#变压器	400	27.71%	249.16	249.16	否	否	无	3%	
0988	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸干孙台支38#变压器	400	31.32%	234.72	234.72	否	否	无	-4%	
0989	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十小山南村台	400	25.92%	284.84	284.84	否	否	无	1%	
0990	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十小山南大棚台	100	8.00%	258.11	258.11	否	否	无	16%	
0991	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十小山南河北台	100	10.91%	316.34	316.34	否	否	无	2%	
0992	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十小山南南台	400	20.15%	279.39	279.39	否	否	无	-4%	
0993	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十杨台子东台	400	12.88%	308.47	308.47	否	否	无	-2%	
0994	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV农贸十杨台子西台	315	12.32%	244.69	244.69	否	否	无	-2%	
0995	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	大杨台东台	315	36.51%	168.49	168.49	否	否	无	10%	
0996	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	偏坡台北台	400	11.44%	314.25	314.25	否	否	无	-1%	
0997	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	偏坡台村台	400	22.90%	228.17	228.17	否	否	无	-2%	
0998	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	偏坡台东台	400	29.48%	242.08	242.08	否	否	无	4%	
0999	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	偏坡台西台	100	28.66%	51.34	51.34	否	否	无	4%	
1000	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	偏坡台中台	400	5.51%	321.71	321.71	否	否	无	4%	
1001	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	小山围西台区	400	12.48%	310.07	310.07	否	否	无	4%	
1002	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文十27变压器	250	9.27%	201.83	201.83	否	否	无	4%	
1003	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文十30变压器	315	16.93%	230.17	230.17	否	否	无	4%	
1004	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文十34变压器	315	20.60%	218.61	218.61	否	否	无	-3%	
1005	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文十27变压器	250	55.36%	86.59	86.59	否	否	无	4%	
1006	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文十38变压器	315	30.38%	187.79	187.79	否	否	无	1%	
1007	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV市南十塑料支11变压器	315	58.75%	98.43	98.43	否	否	无	28%	
1008	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV市南十塑料支12变压器	315	36.65%	168.06	168.06	否	否	无	109%	
1009	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV市南十塑料支10变压器	200	23.06%	133.88	133.88	否	否	无	4%	
1010	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV市南十塑料支18变压器	250	25.72%	160.70	160.70	否	否	无	4%	
1011	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	渔华支2#变压器	200	35.98%	108.41	108.41	否	否	无	4%	
1012	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	娄相干安业支彩点分04#变压器	315	34.01%	176.38	176.38	否	否	无	4%	
1013	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	娄相干安业支彩点分12#变压器	315	15.67%	234.13	234.13	否	否	无	3%	
1014	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	热北干长征支12	315	29.47%	189.18	189.18	否	否	无	13%	
1015	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	热北干长征支3	315	33.47%	178.07	178.07	否	否	无	4%	
1016	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	热北干长征支5	315	29.19%	191.56	191.56	否	否	无	-19%	
1017	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	热北干长征支6	315	41.38%	153.14	153.14	否	否	无	4%	
1018	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	宏业支11#变压器	400	54.67%	141.31	141.31	否	否	无	4%	
1019	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东海线	10kV东新干30变压器	315	27.81%	195.91	195.91	否	否	无	-8%	
1020	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干39变压器	315	40.73%	155.21	155.21	否	否	无	6%	
1021	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干42变压器	315	41.10%	154.05	154.05	否	否	无	-1%	
1022	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干44变压器	315	58.14%	100.36	100.36	否	否	无	-1%	
1023	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干48变压器	315	70.06%	62.80	62.80	否	否	无	-4%	
1024	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干50变压器	315	41.26%	153.53	153.53	否	否	无	-9%	
1025	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干09百02变压器	315	34.70%	174.18	174.18	否	否	无	1%	
1026	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干59百05#变压器	400	37.15%	211.42	211.42	否	否	无	11%	
1027	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干60变压器	315	52.11%	119.38	119.38	否	否	无	13%	
1028	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干64变压器	315	27.70%	196.25	196.25	否	否	无	10%	
1029	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干65万01变压器	200	38.79%	102.43	102.43	否	否	无	13%	
1030	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干69变压器	315	47.62%	133.50	133.50	否	否	无	2%	
1031	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干拖程支09变压器	400	58.18%	127.28	127.28	否	否	无	6%	
1032	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干卧工支3副杆变压器	400	6.98%	332.06	332.06	否	否	无	104%	
1033	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干食品支4变压器	400	55.29%	138.84	138.84	否	否	无	0%	
1034	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干食品支6甲变压器	400	21.46%	274.16	274.16	否	否	无	-7%	
1035	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	地税支04#变压器	315	30.97%	185.95	185.95	否	否	无	-3%	
1036	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	地税支06#变压器	315	27.20%	197.83	197.83	否	否	无	9%	
1037	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	东新干56#变压器	315	31.31%	184.86	184.86	否	否	无	7%	
1038	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	东新干60万06#乙变压器	315	79.50%	33.08	33.08	否	否	无	5%	
1039	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	开东变5315东新线东新干61#变压器	315	44.89%	143.04	143.04	否	否	无	5%	
1040	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	食品支09#乙变压器	400	27.27%	250.93	250.93	否	否	无	1%	
1041	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东亿十娄相支17万07变压器	315	78.60%	33.73	33.73	否	否	无	104%	
1042	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	10kV东亿线娄相支13#变压器	315	45.71%	155.25	155.25	否	否	无	-1%	
1043	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	娄相干16#变压器	160	72.16%	28.54	28.54	否	否	无	-2%	
1044	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	娄相干14万01#变压器	160	77.77%	19.57	19.57	否	否	无	0%	
1045	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	娄相干清水支08#变压器	250	40.33%	124.18	124.18	否	否	无	5%	
1046	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	娄相电材台	315	27.40%	197.19	197.19	否	否	无	5%	
1047	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支21万04#变压器	315	27.26%	197.53	197.53	否	否	无	6%	
1048	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支21万07#变压器	315	11.02%	248.78	248.78	否	否	无	3%	
1049	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支22#变压器	315	26.46%	200.16	200.16	否	否	无	3%	
1050	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支20#变压器	315	55.29%	125.08	125.08	否	否	无	7%	
1051	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支23#变压器	400	14.67%	301.32	301.32	否	否	无	-3%	
1052	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	10kV东亿十09变压器	315	20.46%	219.23	219.23	否	否	无	4%	
1053	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗十30变压器	315	36.67%	167.98	167.98	否	否	无	0%	
1054	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗十33变压器	400	28.42%	246.31	246.31	否	否	无	2%	
1055	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗十35变压器	315	49.61%	127.18	127.18	否	否	无	4%	
1056	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗十38变压器	315	31.07%	185.62	185.62	否	否	无	-15%	
1057	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗十苏台分02变压器	400	44.86%	180.58	180.58	否	否	无	0%	
1058	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗十苏台分06北12号配	315	66.25%	74.80	74.80	否	否	无	4%	
1059	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗十苏台分06北03#变压器	400	36.78%	212.87	212.87	否	否	无	4%	
1060	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北十苏台分22号变压器	50	69.90%	10.02	10.02	否	否	无	6%	
1061	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV红旗十苏台分07北04变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	0%	
1062	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV红旗十水源支08变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	0%	
1063	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干城后支23北01变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	1%	
1064	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干东关分05北11#变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	0%	
1065	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV李台干19变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	59%	
1066	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV环南线兴盛台分八队房西支17号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	59%	
1067	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV环南线兴盛台分八队房西支31号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	59%	
1068	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV环南线兴盛台分八队房西支01#号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	59%	
1069	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV天宏台分01北29变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	-13%	
1070	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东新线	10kV三前线八条地分11北04号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	否	否	无	-15%	
1071	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线塞孤家子门前分11号变压器	50	0

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
7106	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干100变压器	200	18.66%	142.68	142.68	否	否	无	52%	
7107	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干101+1#变压器	200	43.34%	93.31	93.31	否	否	无	211%	
7108	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干101变压器	200	28.89%	122.25	122.25	否	否	无	-4%	
7109	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干25变压器	400	15.89%	296.44	296.44	否	否	无	90%	
7110	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干32.5#04变压器	250	19.73%	175.66	175.66	否	否	无	-6%	
7111	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干39变压器	400	22.80%	268.56	268.56	否	否	无	12%	
7112	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干50变压器	400	33.38%	226.48	226.48	否	否	无	-2%	
7113	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干62.5#01变压器	315	4.54%	289.21	289.21	否	否	无	47%	
7114	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干63变压器	315	13.79%	240.06	240.06	否	否	无	88%	
7115	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干70+1变压器	200	22.78%	134.45	134.45	否	否	无	162%	
7116	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干70变压器	315	19.82%	221.07	221.07	否	否	无	-4%	
7117	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干77变压器	400	29.89%	240.46	240.46	否	否	无	7%	
7118	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干95变压器	200	23.36%	133.28	133.28	否	否	无	101%	
7119	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干96#5工商行区	200	46.13%	87.74	87.74	否	否	无	25%	
7120	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北地支07.8#02变压器	315	31.89%	183.34	183.34	否	否	无	14%	
7121	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北地支23变压器	50	70.07%	9.96	9.96	否	否	无	-5%	
7122	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线09变压器	400	10.58%	317.70	317.70	否	否	无	-17%	
7123	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线北向分22变压器	160	22.77%	107.57	107.57	否	否	无	28%	
7124	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线原发分17变压器	100	42.11%	47.89	47.89	否	否	无	33%	
7125	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线煤空分28#1.5#变压器	160	34.13%	89.39	89.39	否	否	无	21%	
7126	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线通宅分29变压器	400	17.48%	290.08	290.08	否	否	无	35%	
7127	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线通宅分#5#变压器	400	41.60%	193.62	193.62	否	否	无	16%	
7128	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线01+1#台区	400	28.11%	247.40	247.40	否	否	无	11%	
7129	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线13#08#01变压器	400	28.15%	247.40	247.40	否	否	无	2%	
7130	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线12变压器	400	15.77%	296.50	296.50	否	否	无	-28%	
7131	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线45变压器	400	21.18%	275.27	275.27	否	否	无	-15%	
7132	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线46#变压器	400	31.79%	232.86	232.86	否	否	无	10%	
7133	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线二分09#变压器	200	20.26%	129.48	129.48	否	否	无	2%	
7134	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线蔬菜分02变压器	100	16.53%	293.88	293.88	否	否	无	10%	
7135	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线蔬菜分06变压器	160	11.02%	313.52	313.52	否	否	无	-5%	
7136	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线红马分04#02变压器	200	64.98%	50.04	50.04	否	否	无	3%	
7137	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线红马分08变压器	200	30.95%	118.09	118.09	否	否	无	-1%	
7138	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线双向分15变压器	200	14.12%	151.77	151.77	否	否	无	96%	
7139	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干花园支12变压器	400	8.20%	326.95	326.95	否	否	无	-1%	
7140	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干花园支02变压器	200	6.95%	261.61	261.61	否	否	无	-1%	
7141	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支01变压器	400	24.28%	262.88	262.88	否	否	无	47%	
7142	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支03变压器	315	42.71%	148.96	148.96	否	否	无	107%	
7143	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支08变压器	315	39.09%	158.47	158.47	否	否	无	29%	
7144	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干赵台分05变压器	400	22.96%	288.13	288.13	否	否	无	13%	
7145	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干赵台分18变压器	100	24.92%	65.09	65.09	否	否	无	558%	
7146	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干赵台分31#变压器	160	19.89%	112.18	112.18	否	否	无	136%	
7147	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干政府支09变压器	200	14.10%	151.81	151.81	否	否	无	27%	
7148	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干政府支13#台区	200	30.13%	119.74	119.74	否	否	无	210%	
7149	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干中学分16东02变压器	400	18.87%	284.52	284.52	否	否	无	27%	
7150	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干中学分22变压器	50	18.10%	143.80	143.80	否	否	无	-15%	
7151	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	北支线08#5#变压器	400	7.64%	329.44	329.44	否	否	无	-4%	
7152	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三北线	北支线71/08#	30	55.17%	10.45	10.45	否	否	无	0%	
7153	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	北支线101#台区	50	29.51%	20.25	20.25	否	否	无	2%	
7154	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	开原站七街分03#	400	16.26%	294.97	294.97	否	否	无	-3%	
7155	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	老城变1221#支线建设分29#台区	100	19.68%	70.32	70.32	否	否	无	-21%	
7156	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	站东分07#	315	66.28%	93.62	93.62	否	否	无	0%	
7157	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	10kV城华干恒安支线10台区38#乙变压器	400	79.29%	42.85	42.85	否	否	无	-3%	
7158	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	八里A.B.C组台	160	75.25%	23.60	23.60	否	否	无	0%	
7159	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	八里七组台	80	79.85%	8.12	8.12	否	否	无	-5%	
7160	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	越华线恒安支17#变压器	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	10%	
7161	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内线	城内线头道分台分18#变压器	50	53.72%	23.14	23.14	否	否	无	9%	
7162	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	10kV业民干17变压器	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	73%	
7163	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	10kV业民干腰寨支15至2变压器	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	20%	
7164	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	10kV三前油坊入侧台	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	28%	
7165	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线河套线(2)02变压器	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	31%	
7166	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线河套线8#1号变压器	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	-1%	
7167	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线树田地变压器	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	84%	
7168	国网开原市供电公司	三家66kV变电站	10kV三前线	10kV越南十华主支2变压器	100	61.58%	28.42	28.42	否	否	无	5%	
7169	老城66kV变电站	10kV城华线	10kV城华线	委相干09#变压器	315	41.03%	154.23	154.23	否	否	无	119%	
7170	老城66kV变电站	10kV城华线	10kV城华线	委相干4#变压器	200	65.05%	49.88	49.88	否	否	无	4%	
7171	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	委相干恒安支18#台09#变压器	315	51.61%	120.93	120.93	否	否	无	391%	
7172	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	委相干恒安支22#变压器	315	52.36%	118.56	118.56	否	否	无	160%	
7173	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干03变压器	315	56.81%	123.44	123.44	否	否	无	115%	
7174	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干14变压器	200	26.33%	127.33	127.33	否	否	无	-18%	
7175	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干20变压器	315	28.01%	195.28	195.28	否	否	无	110%	
7176	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干41变压器	315	20.00%	220.49	220.49	否	否	无	-3%	
7177	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干53变压器	400	51.64%	153.45	153.45	否	否	无	-16%	
7178	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干59.61+1变压器	200	8.81%	162.28	162.28	否	否	无	78%	
7179	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支北关台分03变压器	80	73.91%	12.88	12.88	否	否	无	61%	
7180	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支煤东分01#台09变压器	200	40.90%	98.21	98.21	否	否	无	22%	
7181	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分12变压器	200	14.21%	151.58	151.58	否	否	无	28%	
7182	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分22变压器	400	9.42%	322.32	322.32	否	否	无	97%	
7183	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分24变压器	200	26.04%	122.93	122.93	否	否	无	-2%	
7184	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支头道分12变压器	50	4.77%	170.46	170.46	否	否	无	65%	
7185	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支头道分16变压器	200	12.13%	155.74	155.74	否	否	无	5%	
7186	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支向阳村台分02变压器	160	22.44%	108.10	108.10	否	否	无	-6%	
7187	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西向分19东02变压器	200	18.47%	143.05	143.05	否	否	无	3%	
7188	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西向分26变压器	200	29.44%	121.13	121.13	否	否	无	11%	
7189	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支柳卜分43#变压器	50	6.33%	41.82	41.82	否	否	无	3%	
7190	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支柳卜分57变压器	100	36.77%	53.23	53.23	否	否	无	81%	
7191	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支柳卜四组12变压器	50	29.66%	25.17	25.17	否	否	无	-9%	
7192	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支柳卜分14#变压器	50	6.33%	41.82	41.82	否	否	无	-2%	
7193	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干沙场支10变压器	400	34.28%	222.87	222.87	否	否	无	104%	
7194	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西艾支06变压器	200	37.82%	104.36	104.36	否	否	无	54%	
7195	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支07.8#05变压器	400	11.67%	313.33	313.33	否	否	无	-3%	
7196	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支07五14变压器	200	25.27%	129.47	129.47	否	否	无	78%	
7197	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支07.5#06变压器	315	35.91%	170.37	170.37	否	否	无	104%	
7198	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支18变压器	400	13.83%	304.68	304.68	否	否	无	21%	
7199	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支43变压器	100	52.16%	37.85	37.85	否	否	无	51%	
7200	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支50变压器	200	63.08%	53.85	53.85	否	否	无	24%	
7201	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支60变压器	200	26.51%	126.98	126.98	否	否	无	20%	
7202	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支虹山分18变压器	160	64.94%	40.09	40.09	否	否	无	13%	
7203	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支虹山由乡09变压器	200	12.60%	309.36	309.36	否	否	无	104%	
7204	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支虹山一队09变压器	400	16.57%	293.72	293.72	否	否	无	-10%	
7205	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支罗城分01变压器	100	52.91%	56.09	56.09	否	否	无	-10%	
7206	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支罗城分16变压器	200	19.03%	141.94	141.94	否	否	无	-10%	
7207	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山大棚分05变压器	160	26.09%	102.26	102.26	否	否	无	-99%	
7208	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山大棚分17变压器	50	72.47%	8.76	8.76	否	否	无	-10%	
7209	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山大棚分14变压器	400	49.08%	163.69	163.69	否	否	无	-99%	
7210	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山四组01变压器	100	14.90%	75.10	75.10	否	否	无	7%	
7211	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山五组09变压器	200	15.68%	148.64	148.64	否	否	无	78%	
7212	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支西关街08变压器	200	22.30%	135.41	135.41	否	否	无	76%	
7213	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支西向分21变压器	400	18.12%	287.53	287.53	否	否	无	76%	
7214	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干南沙分22变压器	200	21.17%	137.66	137.66	否	否	无	76%	
7215	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干南沙分27变压器	200	24.97%	130.06	130.06	否	否	无	6%	
7216	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内线沙场支07五14变压器	400	19.43%	282.29	282.29	否	否	无	-10%	
7217	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	北关分10#变压器	400	42.80%	188.60	188.60	否	否	无	76%	
7218	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	北关分16#变压器	200	62.43%	55.14	55.14	否	否	无	-2%	
7219	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线北关支路场分01#变压器	200	44.99%	90.02	90.02	否	否	无	76%	
7220	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线沙厂支西沙分05#变压器	315	14.34%	238.32	238.32	否	否	无	4%	
7221	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线西沙分西关南09#变压器	200	15.03%	149.94	149.94	否	否	无	14%	
7222	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城关干20.5#01#变压器	315	4.71%	268.65	268.65	否	否	无	59%	
7223	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干20变压器	315	51.37%	121.67	121.67	否	否	无	2%	
7224	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干27五06变压器	400	22.56%	269.73	269.73	否	否	无	10%	
7225	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干27五09变压器	315	48.62%	130.34	130.34	否	否	无	28%	
7226	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干40变压器	200	51.56%	76.88	76.88	否	否	无	17%	
7227	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干49变压器	400	8.17%	327.34	327.34	否	否	无	0%	
7228	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支13#变压器	100	25.20%	54.80	54.80	否	否	无	-11%	
7229	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支15五07变压器	50	24.59%	27.75	27.75	否	否	无	22%	
7230	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支25五09变压器	200	45.28%	89.44	89.44	否	否	无	2%	
7231	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支35五09变压器	400	11.61%	313.57	313.57	否	否	无	-1%	
7232	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分01变压器	400	32.66%	229.36	229.36	否	否	无	60%	
7233	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分05五14变压器	400	13.47%	306.13	306.13	否	否	无	24%	
7234	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分05五31#01变压器	80	45.38%	35.70	35.70	否	否	无	24%	
7235	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分13变压器	100	77.27%	12.73	12.73	否	否	无	25%	
7236	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干粮库支07变压器	315	71.69%	48.24	48.24	否	否	无	12%	
7237	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李台线	10kV李台干17五02变压器	100	71.92%	18.08	18.08	否	否	无	11%	
7238	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李台线	10kV李台干30变压器	200	61.90%	56.19	56.19	否	否	无	108%	
7239	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李台线	10kV李台干种子支02田村变压器	200	74.83%	30.36	30.36	否	否	无	34%	
7240	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李台线	10kV李台干种子支08变压器	315	76.39%	42.87	42.87	否	否	无	20%	
7241	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干10变压器	250	17.69%	180.77	180.77	否	否	无	53%	
7242	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干20变压器	250	17.99%	180.03	180.03	否	否	无	198%	
7243	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干20.5#变压器	315	7.08%	259.32	259.32	否	否	无	-2%	
7244	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干3#北支02变压器	315	16.17%	231.30	231.30	否	否	无	7%	
7245	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	铁西干15#变压器	400	26.69%	253.61	253.61	否	否	无	123%	
7246	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	铁西干31#变压器	315	13.54%	240.85	240.85	否	否	无	8%	
7247	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV业民干24五2变压器	400	22.98%	228.10	228.10	否	否	无	6%	
7248	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干27五1变压器	315	36.70%	167.90	167.90	否	否	无	10%	
7249	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干27五2变压器	315	78.81%	35.26	35.26	否	否	无	-10%	
7250	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干39变压器	250	52.23%	94.43	94.43	否	否	无	8%	
7251	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干43变压器	200	40.14%	99.71	99.71	否	否	无	54%	
7252	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干60变压器	315	43.04%	147.93	147.93	否	否	无	25%	
7253	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支05#变压器	200	44.38%	91.23	91.23	否	否	无	2%	
7254	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支30#五#1变压器	400	72.97%	42.58	42.58	否	否	无	-13%	
7255	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支31#五#1变压器	315	29.34%	191.08	191.08	否	否	无	-117%	
7256	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支85#五#1变压器	200	37.80%	104.28	104.28	否	否	无	39%	
7257	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支86#五#8变压器	200	24.93%	130.13	130.13	否	否	无	23%	
7258	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支87#五#5变压器	315	41.87%	151.62	151.62	否	否	无	8%	
7259	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支47#五#3变压器	200	30.47%	119.06	119.06	否	否	无	84%	
7260	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠支88#五#6变压器	200	26.75%	126.50	126.50	否	否	无	16%	
7261	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四惠子支38五2#变压器	400	9.42%	322.32	322.32	否	否	无	49%	
7262	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	四惠子支06#五#02#变压器	400	23.21%	267.14	267.14	否	否	无	6%	
7263	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	小四惠子村新增台	200	46.03%	87.94	87.94	否	否	无	69%	
7264	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	四惠支02#变压器	315	48.37%	131.13	131.13	否	否	无	30%	
7265	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民F567新增台	200	48.00%	104.00	104.00	否	否	无	5%	
7266	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干02#变压器	315	21.56%	215.57	215.57	否	否	无	1%	
7267	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干15#乙变压器	400	20.19%	239.26	239.26	否	否	无	32%	
7268	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干62+1#变压器	315	30.92%	186.09	186.09	否	否	无	9%	
7269	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干69#变压器	400	51.50%	61.60	61.60	否	否	无	-29%	
7270	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民新增北台	200	72.71%	34.57	34.57	否	否	无	-12%	
7271	国网开原市供电公司	10kV前洞线	10kV前洞线	前洞干头寨子04#变压器	315	77.18%	40.38	40.38	否	否	无	-22%	
7272	国网开原市供电公司	10kV李团乙线	10kV李团乙线	10kV许定干小九台村台	100	36.02%	53.98	53.

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
7309	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分13号变压器	50	44.52%	22.74	22.74	否	否	无	2%	
7310	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分16号变压器	50	58.42%	15.79	15.79	否	否	无	-12%	
7311	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分19号变压器	50	42.02%	23.99	23.99	否	否	无	-13%	
7312	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分20号变压器	50	41.33%	24.34	24.34	否	否	无	-22%	
7313	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分2号变压器	50	51.01%	19.50	19.50	否	否	无	-27%	
7314	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分7号变压器	50	52.34%	18.83	18.83	否	否	无	-4%	
7315	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	东景大棚	30	46.94%	13.04	13.04	否	否	无	-37%	
7316	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	东景三、四队	50	17.36%	145.28	145.28	否	否	无	-14%	
7317	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	东王东台	200	72.90%	8.55	8.55	否	否	无	9%	
7318	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	两家子东台	200	36.41%	107.17	107.17	否	否	无	0%	
7319	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	两家子西台	50	70.58%	9.71	9.71	否	否	无	5%	
7320	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线11变压器	200	20.14%	127.72	127.72	否	否	无	-8%	
7321	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支13号变压器	50	75.74%	7.13	7.13	否	否	无	27%	
7322	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支20号变压器	80	73.94%	11.25	11.25	否	否	无	0%	
7323	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支6号变压器	50	74.30%	7.85	7.85	否	否	无	12%	
7324	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支9在7号变压器	50	77.84%	6.08	6.08	否	否	无	-18%	
7325	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分北房子支5#变压器	50	23.86%	33.02	33.02	否	否	无	6%	
7326	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分北房子支3号变压器	50	40.17%	24.91	24.91	否	否	无	23%	
7327	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分施新施支1#变压器	50	79.46%	5.27	5.27	否	否	无	74%	
7328	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分施新施支3号变压器	50	54.08%	17.66	17.66	否	否	无	23%	
7329	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分施新施支5号变压器	50	45.64%	22.18	22.18	否	否	无	142%	
7330	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分施新施支8#变压器	50	51.79%	19.11	19.11	否	否	无	53%	
7331	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分北段在北2#-1变压器	50	20.22%	31.88	31.88	否	否	无	50%	
7332	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分兴家段右北3#变压器	50	59.72%	15.14	15.14	否	否	无	42%	
7333	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分兴家段北5#变压器	50	51.41%	19.30	19.30	否	否	无	-4%	
7334	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分新家段支4号变压器	50	73.80%	8.07	8.07	否	否	无	7%	
7335	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队施支01号变压器	50	48.92%	20.54	20.54	否	否	无	154%	
7336	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队施支05号变压器	50	70.41%	8.79	8.79	否	否	无	53%	
7337	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队施支13号变压器	50	78.77%	5.62	5.62	否	否	无	371%	
7338	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分二队施支12号变压器	100	79.21%	10.69	10.69	否	否	无	34%	
7339	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分二队施支1在1号变压器	50	49.26%	20.37	20.37	否	否	无	17%	
7340	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分台田支1号变压器	50	69.99%	10.01	10.01	否	否	无	14%	
7341	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分台田支7号变压器	50	31.08%	29.46	29.46	否	否	无	59%	
7342	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分施支12号变压器	80	70.70%	15.44	15.44	否	否	无	172%	
7343	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	胡龙村台	200	14.63%	301.48	301.48	否	否	无	154%	
7344	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	王家东台	400	10.27%	318.94	318.94	否	否	无	6%	
7345	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	王家西台	200	11.68%	156.64	156.64	否	否	无	80%	
7346	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	兴隆台1号台	200	22.09%	134.62	134.62	否	否	无	117%	
7347	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	兴隆台2号台	200	20.36%	138.89	138.89	否	否	无	25%	
7348	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	兴隆台3号台	200	35.22%	109.55	109.55	否	否	无	29%	
7349	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	兴隆台4号台	200	27.17%	125.66	125.66	否	否	无	52%	
7350	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	10kV庆西线老虎头分线至子支01在03变压器	100	72.46%	17.54	17.54	否	否	无	48%	
7351	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家1号台	200	16.16%	147.68	147.68	否	否	无	77%	
7352	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家1号新台	200	23.51%	132.97	132.97	否	否	无	223%	
7353	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家2号台	200	49.41%	81.18	81.18	否	否	无	3%	
7354	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家2号新台	200	2.80%	164.27	164.27	否	否	无	205%	
7355	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家3号台	200	76.01%	27.99	27.99	否	否	无	18%	
7356	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家4号台	200	18.53%	142.90	142.90	否	否	无	6%	
7357	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家大棚台	200	29.45%	121.10	121.10	否	否	无	231%	
7358	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子1号台	200	51.90%	76.20	76.20	否	否	无	13%	
7359	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子2号台	200	38.05%	102.71	102.71	否	否	无	14%	
7360	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子4号台	400	16.29%	294.84	294.84	否	否	无	25%	
7361	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	吉林子1号台	400	16.26%	292.94	292.94	否	否	无	10%	
7362	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	吉林子2号台	100	9.98%	320.15	320.15	否	否	无	-10%	
7363	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	吉林子3号台	400	14.66%	301.34	301.34	否	否	无	-100%	
7364	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	吉林子大棚台	400	29.74%	241.03	241.03	否	否	无	-22%	
7365	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头1号台	200	30.76%	118.49	118.49	否	否	无	55%	
7366	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头2号台	200	30.08%	118.64	118.64	否	否	无	105%	
7367	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头3号台	400	15.97%	296.53	296.53	否	否	无	102%	
7368	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头4号台	200	14.70%	150.60	150.60	否	否	无	-2%	
7369	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子1号台	400	64.94%	100.24	100.24	否	否	无	14%	
7370	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子2号台	200	19.14%	141.72	141.72	否	否	无	17%	
7371	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子3号台	200	12.84%	154.31	154.31	否	否	无	27%	
7372	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子大棚台	200	21.61%	136.78	136.78	否	否	无	2%	
7373	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台大棚台	200	75.22%	29.56	29.56	否	否	无	24%	
7374	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台东台	200	42.28%	95.45	95.45	否	否	无	131%	
7375	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台南台	100	76.29%	13.61	13.61	否	否	无	76%	
7376	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台西台	200	45.86%	88.29	88.29	否	否	无	1%	
7377	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台新东台	200	57.44%	65.12	65.12	否	否	无	60%	
7378	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线29号变压器	400	38.79%	204.83	204.83	否	否	无	29%	
7379	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南英楼分二节范支13号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	64%	
7380	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南英楼分二节范支22#变压器	315	9.96%	252.14	252.14	否	否	无	-2%	
7381	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南英楼分二节范支23号变压器	50	0.10%	44.95	44.95	否	否	无	-6%	
7382	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南英楼分二节范支2号变压器	50	0.03%	44.97	44.97	否	否	无	27%	
7383	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东1-3、14队台	200	41.10%	97.81	97.81	否	否	无	14%	
7384	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东13、14队新台	200	20.41%	139.18	139.18	否	否	无	214%	
7385	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东3号楼	80	74.48%	12.42	12.42	否	否	无	10%	
7386	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东北台	200	22.95%	134.10	134.10	否	否	无	69%	
7387	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东大棚台	400	22.34%	270.65	270.65	否	否	无	-6%	
7388	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东东南台	400	64.09%	101.24	101.24	否	否	无	104%	
7389	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东二队台	100	72.25%	17.73	17.73	否	否	无	-70%	
7390	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东新北台	200	20.40%	139.19	139.19	否	否	无	-8%	
7391	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东一队台	400	11.74%	313.06	313.06	否	否	无	-29%	
7392	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西1号台	200	21.48%	137.05	137.05	否	否	无	-9%	
7393	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西2号新台	200	31.74%	116.53	116.53	否	否	无	1%	
7394	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西4号台	200	34.59%	110.81	110.81	否	否	无	-38%	
7395	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西5号台	200	27.62%	64.76	64.76	否	否	无	-9%	
7396	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西6号台	200	62.09%	54.62	54.62	否	否	无	2199%	
7397	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西村3号楼	200	62.22%	55.55	55.55	否	否	无	-29%	
7398	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街1号台	200	21.13%	137.74	137.74	否	否	无	-22%	
7399	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街1号新增台	200	24.43%	131.14	131.14	否	否	无	-29%	
7400	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街2号台	200	64.55%	50.89	50.89	否	否	无	-27%	
7401	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	庆云变11镇内线河东南路台	400	14.89%	300.46	300.46	否	否	无	-7%	
7402	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	镇政府台	400	20.79%	276.83	276.83	否	否	无	9%	
7403	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	中心路北区	315	42.14%	190.76	190.76	否	否	无	2%	
7404	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	百果木台	315	35.73%	170.94	170.94	否	否	无	-2%	
7405	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干609变压器	50	16.81%	36.59	36.59	否	否	无	-11%	
7406	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干115变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-23%	
7407	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干154变压器	50	25.72%	32.14	32.14	否	否	无	1%	
7408	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干二队施四号变压器	50	8.24%	40.88	40.88	否	否	无	-62%	
7409	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干西东施02号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	-2%	
7410	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干西东施11号变压器	50	0.07%	44.97	44.97	否	否	无	-3%	
7411	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干二分施东变压03号变压器	50	19.01%	35.49	35.49	否	否	无	-62%	
7412	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干五田施02号变压器	100	45.71%	49.29	49.29	否	否	无	-10%	
7413	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干五田施07号变压器	50	75.25%	7.38	7.38	否	否	无	-1%	
7414	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干园田施05号变压器	50	44.67%	22.67	22.67	否	否	无	-4%	
7415	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干园田施11号变压器	50	15.83%	37.09	37.09	否	否	无	-33%	
7416	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北干园田施14号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-94%	
7417	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线四石石01号变压器	50	22.63%	33.68	33.68	否	否	无	-9%	
7418	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线83石01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-33%	
7419	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线永大排支06号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	-86%	
7420	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线永大排支10号变压器	50	29.61%	25.20	25.20	否	否	无	-7%	
7421	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分2石5号变压器	50	38.56%	25.72	25.72	否	否	无	-31%	
7422	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分八大排支1号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-4%	
7423	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分七大排支9号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-24%	
7424	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分四队花楼建11石3号变压器	50	0.16%	44.92	44.92	否	否	无	12%	
7425	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分四队花楼建17石9号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-46%	
7426	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分四队花楼建18石03号变压器	50	73.80%	8.10	8.10	否	否	无	-20%	
7427	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分四队花楼建21号变压器	80	62.26%	22.19	22.19	否	否	无	-8%	
7428	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分四队花楼建23号变压器	50	72.09%	8.70	8.70	否	否	无	-88%	
7429	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线二社分四队花楼建15号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-26%	
7430	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线二社分一队房东施老施水泊支6号变压器	50	76.73%	6.64	6.64	否	否	无	310%	
7431	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线二社分一队房东施支13号变压器	50	2.76%	43.62	43.62	否	否	无	-14%	
7432	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线关公台电井支06号变压器	50	54.25%	17.88	17.88	否	否	无	-3%	
7433	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线关公台电井支11号变压器	50	19.20%	35.15	35.15	否	否	无	-63%	
7434	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线花楼电井分06号变压器	50	0.07%	44.97	44.97	否	否	无	-10%	
7435	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分14石06号变压器	50	59.99%	15.01	15.01	否	否	无	-9%	
7436	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分18石02号变压器	50	16.73%	36.63	36.63	否	否	无	-	
7437	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分24石05号变压器	50	62.81%	13.60	13.60	否	否	无	-	
7438	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分27号变压器	50	50.81%	19.60	19.60	否	否	无	-	
7439	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分28号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-1%	
7440	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分30石01号变压器	50	22.89%	33.55	33.55	否	否	无	-23%	
7441	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分36号变压器	50	47.28%	21.36	21.36	否	否	无	-29%	
7442	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线花楼电井分42石08号变压器	50	0.03%	44.97	44.97	否	否	无	-46%	
7443	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线南英分12石05号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	42%	
7444	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线南英分30石02号变压器	50	58.24%	15.88	15.88	否	否	无	280%	
7445	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线南英分35石01号变压器	50	25.78%	32.10	32.10	否	否	无	13%	
7446	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线南英分三队家南施支06号变压器	50	79.01%	5.50	5.50	否	否	无	-18%	
7447	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线南英分三队家南施支13号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-6%	
7448	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线南英分三队门口支12号变压器	50	17.84%	36.08	36.08	否	否	无	31%	
7449	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线南英分三队门口支19号变压器	50	48.98%	20.51	20.51	否	否	无	10%	
7450	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV二北线南英分北支2号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	-	
7451	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线下坎施分04号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-69%	
7452	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线下坎施分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	366%	
7453	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线下坎施分12号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	119%	
7454	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线下坎施分16号变压器	50	64.61%	12.69	12.69	否	否	无	161%	
7455	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线下坎施分2号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	14%	
7456	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线下坎施分7号变压器	50	25.30%	32.12	32.12	否	否	无	-3%	
7457	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线小树子分14号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	14%	
7458	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线小树子分2号变压器	50	24.53%	32.24	32.24	否	否	无	-17%	
7459	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	10kV三北线小树子分7号变压器	50	33.38%	33.31	33.31	否	否	无	-23%	
7460	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	二社村台	160	41.05%	78.32	78.32	否	否	无	-40%	
7461	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	二社大棚	50	54.95%	17.52	17.52	否	否	无	-15%	
7462	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	关公台东台	80	34.17%	44.66	44.66	否	否	无	-38%	
7463	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	关公台中台	400	25.08%	257.27	257.27	否	否	无	40%	
7464	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	北楼村台	200	46.37%	87.27	87.27	否	否	无	-81%	
7465	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	六社小磨井	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-58%	
7466	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	六社新11号	50	23.83%	33.09	33.09	否	否	无	-29%	
7467	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	六社新9号	50	31.51%	29.25	29.25	否	否	无	11%	
7468	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	南英东台	400	11.24%	315.06	315.06	否	否	无	-35%	
7469	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	南英西台	400	8.45%	326.20	326.20	否	否	无	-40%	
7470	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二北线	三家子东12三北线六社村台	50	20.42%	79.15	79.15	否	否	无	-9%	
7471	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二前线	10kV三前干1205在12号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-94%	
7472	国网开原市供电公司	二龙飞66kV变电站	10kV二前线	10kV三前干2石01号变压器	50	19.13%	35.43	35.43	否	否	无	-2%	
7473	国网开原市供电公司

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7512	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线裴底家子门前分23号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-22%	
7513	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线裴底家子门前分25号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-40%	
7514	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线裴底家子门前分27五11号变压器	50	64.07%	22.96	22.96	否	否	无	-2%	
7515	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线裴底家子门前分29号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-12%	
7516	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线裴底家子门前分30五10号变压器	50	20.57%	34.71	34.71	否	否	无	-27%	
7517	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分11号变压器	50	30.57%	29.72	29.72	否	否	无	-20%	
7518	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分16号变压器	50	24.58%	32.71	32.71	否	否	无	-58%	
7519	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分21五25号变压器	50	64.09%	12.66	12.66	否	否	无	-39%	
7520	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分23号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	-18%	
7521	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分23五6号变压器	50	35.77%	26.62	26.62	否	否	无	-32%	
7522	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分27号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	1%	
7523	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分31号变压器	50	0.03%	45.00	45.00	否	否	无	-13%	
7524	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分9号变压器	50	43.88%	23.06	23.06	否	否	无	-43%	
7525	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前施大棚分25号变压器	80	62.09%	21.53	21.53	否	否	无	-18%	
7526	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前施大棚分9号变压器	50	36.83%	26.59	26.59	否	否	无	19884%	
7527	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分11号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-21%	
7528	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分23号变压器	50	72.07%	8.97	8.97	否	否	无	-2%	
7529	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分25号变压器	50	16.09%	39.71	39.71	否	否	无	172%	
7530	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分31号变压器	80	44.78%	36.17	36.17	否	否	无	10%	
7531	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分38号变压器	100	43.75%	46.25	46.25	否	否	无	-13%	
7532	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分47号变压器	50	75.79%	7.10	7.10	否	否	无	3%	
7533	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分58号变压器	50	74.60%	7.77	7.77	否	否	无	2%	
7534	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分47号变压器	80	69.68%	16.26	16.26	否	否	无	-14%	
7535	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分54号变压器	50	53.79%	18.10	18.10	否	否	无	4%	
7536	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分2号变压器	80	68.29%	17.29	17.29	否	否	无	0%	
7537	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分老边墙南支25号变压器	50	45.95%	22.03	22.03	否	否	无	13%	
7538	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线耕场分老边墙南支8号变压器	50	58.20%	15.90	15.90	否	否	无	21%	
7539	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	裴底家子北台	400	16.20%	294.82	294.82	否	否	无	-13%	
7540	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	裴底家子南台	315	32.08%	180.57	180.57	否	否	无	6%	
7541	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	裴底家子新8号	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-19%	
7542	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	老边北台	200	15.30%	189.41	189.41	否	否	无	98%	
7543	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	老边南台	400	13.49%	306.04	306.04	否	否	无	-13%	
7544	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	老边三四队	100	59.30%	30.70	30.70	否	否	无	48%	
7545	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施北台	400	18.82%	284.72	284.72	否	否	无	-8%	
7546	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施大棚1号	200	28.09%	122.62	122.62	否	否	无	-22%	
7547	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施东北台	200	40.16%	99.67	99.67	否	否	无	21%	
7548	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施分支台	400	21.54%	273.85	273.85	否	否	无	-8%	
7549	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施南台	80	72.29%	14.08	14.08	否	否	无	-46%	
7550	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施中台	200	69.45%	41.11	41.11	否	否	无	2%	
7551	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	王屯东台区	160	55.05%	34.95	34.95	否	否	无	-3%	
7552	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三长十四队退东08号变压器	50	40.92%	24.54	24.54	否	否	无	-20%	
7553	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十22号变压器	50	56.58%	16.71	16.71	否	否	无	1220%	
7554	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十8五01号变压器	50	23.03%	33.48	33.48	否	否	无	140%	
7555	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十五棚换08号变压器	50	52.28%	18.86	18.86	否	否	无	1%	
7556	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十关公分04号变压器	80	58.44%	25.25	25.25	否	否	无	-99%	
7557	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十关公分09石03号变压器	100	53.84%	36.16	36.16	否	否	无	-3%	
7558	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十关公分28号变压器	100	77.50%	12.50	12.50	否	否	无	-12%	
7559	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十马架分13号变压器	50	12.84%	38.58	38.58	否	否	无	-10%	
7560	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十马架子分12石02号变压器	80	57.93%	25.65	25.65	否	否	无	-40%	
7561	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十马架子分12五08号变压器	50	0.00%	44.97	44.97	否	否	无	-99%	
7562	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十马架子分32号变压器	50	37.24%	26.38	26.38	否	否	无	-36%	
7563	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十马架子分43号变压器	50	14.00%	239.41	239.41	否	否	无	76%	
7564	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五十马架子分50号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	73%	
7565	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线53石01号变压器	50	33.80%	28.07	28.07	否	否	无	-18%	
7566	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线53五10号变压器	50	3.33%	273.01	273.01	否	否	无	160%	
7567	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线53五五01号变压器	50	75.69%	7.15	7.15	否	否	无	899%	
7568	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线关家双右东05号变压器	80	24.04%	32.98	32.98	否	否	无	-10%	
7569	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线关家双右东07号变压器	50	0.17%	44.92	44.92	否	否	无	-11%	
7570	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线关家双右东09号变压器	50	24.32%	32.84	32.84	否	否	无	-18%	
7571	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线关家双左东05号变压器	50	28.09%	30.70	30.70	否	否	无	-9%	
7572	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分34五1号变压器	50	67.93%	11.04	11.04	否	否	无	-30%	
7573	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分9五5号变压器	50	53.50%	18.25	18.25	否	否	无	-21%	
7574	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分备河支11号变压器	50	78.09%	5.65	5.65	否	否	无	-22%	
7575	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分备河支27号变压器	50	80.02%	19.99	19.99	否	否	无	28%	
7576	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分备河支5五4号变压器	50	45.53%	22.23	22.23	否	否	无	1%	
7577	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支11号变压器	50	77.42%	6.29	6.29	否	否	无	-33%	
7578	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支15号变压器	50	16.91%	36.51	36.51	否	否	无	-11%	
7579	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支17石4号变压器	50	46.52%	21.74	21.74	否	否	无	-21%	
7580	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支19五1号变压器	50	57.91%	16.05	16.05	否	否	无	6%	
7581	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支19五2号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	3%	
7582	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支19五9号变压器	50	53.66%	18.17	18.17	否	否	无	45%	
7583	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支23号变压器	50	63.31%	13.34	13.34	否	否	无	-11%	
7584	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支31号变压器	50	28.20%	30.65	30.65	否	否	无	-11%	
7585	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支9号变压器	50	21.59%	34.20	34.20	否	否	无	24%	
7586	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支9五10号变压器	50	45.84%	22.08	22.08	否	否	无	-2%	
7587	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线后施分河北支9五14号变压器	50	75.58%	7.21	7.21	否	否	无	-8%	
7588	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线马架支16石04号变压器	50	77.42%	6.29	6.29	否	否	无	-8%	
7589	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线二方施右分04号变压器	100	41.06%	48.95	48.95	否	否	无	3%	
7590	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线二方施右分8号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	21%	
7591	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线二方施左分08号变压器	80	62.55%	29.96	29.96	否	否	无	29%	
7592	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线二方施左分19号变压器	100	71.36%	18.44	18.44	否	否	无	7%	
7593	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线二方施左分2号变压器	50	43.74%	23.13	23.13	否	否	无	-1%	
7594	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分14五1号变压器	80	70.02%	15.50	15.50	否	否	无	-3%	
7595	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分28石05号变压器	80	62.85%	21.74	21.74	否	否	无	-7%	
7596	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分44石11号变压器	50	49.42%	20.29	20.29	否	否	无	-43%	
7597	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分44石22号变压器	80	64.11%	20.71	20.71	否	否	无	49%	
7598	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分44石05号变压器	50	77.50%	6.01	6.01	否	否	无	-28%	
7599	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分03号变压器	50	72.35%	8.82	8.82	否	否	无	12%	
7600	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分45五5号变压器	50	48.77%	20.62	20.62	否	否	无	20%	
7601	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棚树分5五8号变压器	50	53.56%	18.22	18.22	否	否	无	74%	
7602	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线五棚树分61号变压器	50	78.52%	5.74	5.74	否	否	无	47%	
7603	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线五棚树分71号变压器	50	75.35%	11.56	11.56	否	否	无	106%	
7604	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线五棚树分排灌前支11号变压器	100	45.31%	44.69	44.69	否	否	无	71%	
7605	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线五棚树分排灌前支16号变压器	80	56.04%	27.17	27.17	否	否	无	69%	
7606	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线五棚树分排灌前支22石6号变压器	50	60.41%	14.78	14.78	否	否	无	6%	
7607	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线五棚树分排灌前支22五8号变压器	50	74.22%	7.89	7.89	否	否	无	-41%	
7608	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	10kV三五线五棚树分排灌前支31号变压器	100	52.51%	37.49	37.49	否	否	无	20%	
7609	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV五线	孤家子2号台	200	43.53%	92.95	92.95	否	否	无	22%	
7610	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	关公台北台	400	7.21%	331.16	331.16	否	否	无	-87%	
7611	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	后施北台	400	31.47%	234.11	234.11	否	否	无	-14%	
7612	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	后施村台	400	17.46%	290.17	290.17	否	否	无	-26%	
7613	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	后施西台	400	14.10%	303.59	303.59	否	否	无	-20%	
7614	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	后施中台	400	33.65%	225.42	225.42	否	否	无	-19%	
7615	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	马架西北台	400	17.93%	288.28	288.28	否	否	无	-100%	
7616	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	马架西南台	200	24.78%	130.43	130.43	否	否	无	27%	
7617	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	马架中台	400	33.22%	227.11	227.11	否	否	无	2%	
7618	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	五棚树村台	100	72.60%	17.40	17.40	否	否	无	9%	
7619	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV三前线前三分座堆池支12号变压器	50	40.19%	24.90	24.90	否	否	无	-43%	
7620	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV三前线前施大棚分25石4号变压器	50	0.12%	44.94	44.94	否	否	无	-19%	
7621	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV三前线前施大棚分25五4号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	-13%	
7622	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三长线	10kV三五十关公分07号变压器	50	19.20%	35.40	35.40	否	否	无	108%	
7623	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民十三田地12号变压器	50	38.16%	25.46	25.46	否	否	无	-27%	
7624	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民十三田地22号变压器	50	78.09%	5.70	5.70	否	否	无	-46%	
7625	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民十三田地23号变压器	50	68.94%	10.53	10.53	否	否	无	2%	
7626	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干前二分屋外支04号变压器	80	62.09%	22.40	22.40	否	否	无	2%	
7627	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干五塘子分农台支01号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-17%	
7628	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干五塘子分农台支02号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1%	
7629	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干五塘子分农台支11号变压器	160	57.40%	52.16	52.16	否	否	无	-54%	
7630	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干五塘子分农台支67五4号变压器	100	75.25%	14.75	14.75	否	否	无	-48%	
7631	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干小李段22号变压器	50	33.60%	28.20	28.20	否	否	无	-12%	
7632	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干韩家段01号变压器	50	18.67%	35.67	35.67	否	否	无	-21%	
7633	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民干韩家段02号变压器	50	62.10%	13.93	13.93	否	否	无	12%	
7634	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV农民十五分母虎庙支酒红岳台09五1号变压器	200	20.34%	139.36	139.36	否	否	无	-26%	
7635	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线35石2号变压器	50	25.87%	32.07	32.07	否	否	无	-4%	
7636	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线01石7号变压器	100	70.83%	19.17	19.17	否	否	无	-24%	
7637	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋内孤家子湿支11号变压器	50	74.28%	7.86	7.86	否	否	无	-9%	
7638	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋内支08变压器	50	25.54%	32.23	32.23	否	否	无	-19%	
7639	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋内支21号变压器	80	69.29%	16.57	16.57	否	否	无	-4%	
7640	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋内支24号变压器	50	19.70%	35.15	35.15	否	否	无	-3%	
7641	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋内支29号变压器	80	63.44%	21.25	21.25	否	否	无	-	
7642	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋外支11号变压器	80	57.19%	26.25	26.25	否	否	无	-4%	
7643	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋外支18号变压器	100	49.03%	40.97	40.97	否	否	无	2%	
7644	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋外支22号变压器	80	53.35%	29.32	29.32	否	否	无	28%	
7645	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋外支25号变压器	50	0.05%	45.00	45.00	否	否	无	52%	
7646	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分屋外支7号变压器	50	79.37%	5.32	5.32	否	否	无	19%	
7647	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分营年农场支12五6号变压器	50	73.74%	8.13	8.13	否	否	无	33%	
7648	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分营年农场支12号变压器	50	76.04%	7.21	7.21	否	否	无	-18%	
7649	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分营年农场支22号变压器	50	39.12%	25.44	25.44	否	否	无	-100%	
7650	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分营年农场支24五9号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	19%	
7651	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分营年农场支30号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	3%	
7652	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线前三分营年农场支6号变压器	50	49.85%	20.08	20.08	否	否	无	-99%	
7653	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分农台05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-22%	
7654	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分农台08号变压器	80	75.44%	11.65	11.65	否	否	无	-88%	
7655	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分六塘子机电井支05号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	18%	
7656	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分六塘子机电井支07号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
7657	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分六塘子机电井支10石05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	28%	
7658	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分六塘子机电井支12号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-31%	
7659	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分六塘子机电井支17石01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
7660	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支19石3号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	23%	
7661	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分五四电井支19五2号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-21%	
7662	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支23号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	29%	
7663	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支26石4号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-97%	
7664	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分五四电井支29号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-13%	
7665	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支35石4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	18%	
7666	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支38号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	9%	
7667	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支43号变压器	50	15.88%	37.06	37.06	否	否	无	-2%	
7668	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支43五10号变压器	50	0.07%	44.96	44.96	否	否	无	27%	
7669	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支43五7号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-100%	
7670	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV业民线五塘子分五四电井支47号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-10%	
7671	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分五四电井支53号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	63%	
7672	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV梁段线	10kV梁段线五塘子分五四电井支57号变压器

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
7715	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	瓜台子5组	100	33.20%	55.80	56.80	否	否	无	3%	
7716	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	榆南干渠变5调压05#变压器	400	54.48%	142.08	142.08	否	否	无	26%	
7717	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	榆树世村台	400	22.70%	269.22	269.22	否	否	无	14%	
7718	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	榆树张东北台	400	56.18%	135.30	135.30	否	否	无	-29%	
7719	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	榆树张西北台	400	20.76%	276.96	276.96	否	否	无	13%	
7720	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆南线	10kV榆南干渠十支11变压器	315	48.16%	131.81	131.81	否	否	无	12%	
7721	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆南线	10kV榆南干渠丰玄91号变压器	200	35.27%	109.45	109.45	否	否	无	-4%	
7722	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆南线	10kV榆南干建设支1变压器	315	26.64%	199.58	199.58	否	否	无	15%	
7723	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆南线	10kV榆南干建设支2变压器	400	8.89%	324.47	324.47	否	否	无	56%	
7724	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆南线	榆南干51支08#变压器	50	96.76%	26.62	26.62	否	否	无	16%	
7725	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干29变压器	200	8.73%	203.17	203.17	否	否	无	-7%	
7726	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干35变压器	250	42.10%	119.75	119.75	否	否	无	30%	
7727	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干李台支12变压器	315	32.09%	182.42	182.42	否	否	无	22%	
7728	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干小李子北台	315	55.94%	107.39	107.39	否	否	无	4%	
7729	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干小李台东台	250	26.89%	158.00	158.00	否	否	无	14%	
7730	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	小李台南台	200	17.85%	144.29	144.29	否	否	无	59%	
7731	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	小李台新北台	315	25.07%	204.53	204.53	否	否	无	73%	
7732	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	10kV榆业干21变压器	315	74.62%	48.44	48.44	否	否	无	4%	
7733	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	后营分14#变压器	100	42.49%	47.51	47.51	否	否	无	-2%	
7734	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	后营分9分02#变压器	100	47.58%	42.42	42.42	否	否	无	33%	
7735	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前富尔028#变压器	400	70.23%	19.77	19.77	否	否	无	67%	
7736	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前富尔21-18变压器	200	10.58%	158.83	158.83	否	否	无	34%	
7737	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前富尔9#变压器	400	20.42%	254.32	254.32	否	否	无	207%	
7738	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前马库台区	200	14.91%	150.19	150.19	否	否	无	0%	
7739	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰堡子29#变压器	315	20.58%	218.11	218.11	否	否	无	59%	
7740	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰堡东26#变压器	400	60.01%	47.99	47.99	否	否	无	59%	
7741	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰堡子村北台新增台	400	10.65%	317.41	317.41	否	否	无	-8%	
7742	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰堡子村南中台	200	29.32%	121.37	121.37	否	否	无	12%	
7743	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰堡子支19石38变压器	250	41.43%	121.42	121.42	否	否	无	2%	
7744	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许富线	10kV许富干03变压器	100	38.34%	51.67	51.67	否	否	无	5760%	
7745	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许富线	10kV许富线富屯支#29变压器	250	40.96%	123.61	123.61	否	否	无	-8%	
7746	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许富线	孟屯台区	200	64.89%	20.09	20.09	否	否	无	-10%	
7747	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许宏线	许宏干13石03#变压器	315	3.64%	272.03	272.03	否	否	无	8%	
7748	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许宏线	许台北台	100	3.81%	344.75	344.75	否	否	无	7%	
7749	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许宏线	许台村台	400	19.11%	283.56	283.56	否	否	无	28%	
7750	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许宏线	许台东台	400	10.27%	318.94	318.94	否	否	无	-17%	
7751	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许宏线	许台南台	400	13.59%	305.66	305.66	否	否	无	4%	
7752	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许宏线	许台西台	400	25.20%	298.81	298.81	否	否	无	76%	
7753	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许宏线	许台宁胜台	100	21.04%	68.96	68.96	否	否	无	-2%	
7754	国网开原市供电公司	国庆66kV变电站	10kV许台线	10kV许台干30石9变压器	315	26.02%	201.54	201.54	否	否	无	78%	
7755	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干沿水分沿水北台	400	8.99%	324.04	324.04	否	否	无	68%	
7756	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干沿水分沿水北新屯六组台	400	18.28%	286.88	286.88	否	否	无	63%	
7757	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干沿水分沿水南台	400	17.09%	291.66	291.66	否	否	无	56%	
7758	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV农西干沿水分沿水台分河子7，8组台	200	15.24%	149.51	149.51	否	否	无	6%	
7759	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干沿水分9河子7组台	200	40.80%	98.41	98.41	否	否	无	9%	
7760	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干沿水分9河子东台	400	25.58%	257.68	257.68	否	否	无	46%	
7761	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干右山分北山台	200	28.29%	103.42	103.42	否	否	无	51%	
7762	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干右山分工厂组东台	200	18.84%	284.03	284.03	否	否	无	28%	
7763	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干右山分王广福西台	400	29.68%	241.27	241.27	否	否	无	68%	
7764	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干右山分西姚村台	400	21.83%	272.70	272.70	否	否	无	14%	
7765	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分新屯东台	400	11.57%	313.73	313.73	否	否	无	103%	
7766	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分新屯西台	400	16.76%	292.97	292.97	否	否	无	14%	
7767	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分乔家西台	200	8.67%	162.66	162.66	否	否	无	20%	
7768	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分一中支0号变压器	50	20.26%	34.87	34.87	否	否	无	3%	
7769	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分赵家沟村台	400	32.08%	231.68	231.68	否	否	无	56%	
7770	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分中固村5台	400	35.69%	217.26	217.26	否	否	无	52%	
7771	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分中固西台支07变压器	400	32.34%	220.65	220.65	否	否	无	240%	
7772	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	沙河子西台	400	9.69%	321.24	321.24	否	否	无	-9%	
7773	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	右山西台	200	25.97%	128.26	128.26	否	否	无	43%	
7774	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	西山台	200	36.49%	107.02	107.02	否	否	无	2%	
7775	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	新屯2组台	200	10.74%	158.52	158.52	否	否	无	220%	
7776	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	新屯南台	200	1.70%	164.61	164.61	否	否	无	27%	
7777	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	展家沟北台	200	49.09%	81.82	81.82	否	否	无	290%	
7778	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	展家沟南台	100	13.00%	77.00	77.00	否	否	无	-30%	
7779	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	展家沟5组台	50	65.10%	12.45	12.45	否	否	无	38%	
7780	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	中固村北台	400	50.24%	159.02	159.02	否	否	无	104%	
7781	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干08北03#变压器	200	53.21%	73.38	73.38	否	否	无	-2%	
7782	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干13石9变压器	315	36.76%	167.71	167.71	否	否	无	4%	
7783	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干16石01变压器	400	52.40%	230.41	230.41	否	否	无	5%	
7784	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干1176石13#变压器	100	48.22%	41.78	41.78	否	否	无	-17%	
7785	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干23变压器	400	28.79%	244.86	244.86	否	否	无	5%	
7786	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干横厂支6变压器	315	25.36%	203.02	203.02	否	否	无	-21%	
7787	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干横厂支06变压器	400	65.18%	99.26	99.26	否	否	无	2%	
7788	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干横厂支13变压器	200	63.17%	53.66	53.66	否	否	无	-24%	
7789	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干横厂支14变压器	315	27.21%	197.44	197.44	否	否	无	15%	
7790	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干横厂支49固村变压器	400	3.78%	344.89	344.89	否	否	无	7%	
7791	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	中固干16支5	400	45.74%	177.05	177.05	否	否	无	11%	
7792	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	中固干支06固12#变压器	315	29.91%	157.78	157.78	否	否	无	16%	
7793	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	中固干横厂支45#	400	52.28%	230.87	230.87	否	否	无	4%	
7794	国网开原市供电公司	八面城66kV变电站	10kV八面南线	10kV八面南线大和中学分歧大和村分户变压器	100	39.44%	50.56	50.56	否	否	无	-14%	
7795	国网开原市供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和村北段007号北支变压器	200	67.61%	44.78	44.78	否	否	无	28%	
7796	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线0101号场段2号变压器	315	49.12%	128.77	128.77	否	否	无	59%	
7797	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线0101号场段3号变压器	160	69.61%	32.57	32.57	否	否	无	20%	
7798	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线0121号北场台分台区变压器	160	70.03%	31.97	31.97	否	否	无	-9%	
7799	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线027号六分场照明变压器	200	24.04%	131.92	131.92	否	否	无	-23%	
7800	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线082号一分场照明变压器	315	74.16%	49.90	49.90	否	否	无	-61%	
7801	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线096号一分场台区变压器	315	27.01%	166.91	166.91	否	否	无	-12%	
7802	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线135号一分场台区变压器	100	18.48%	71.52	71.52	否	否	无	13%	
7803	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线027号北分二分场分线21号杆部宏变压器	200	54.27%	71.45	71.45	否	否	无	-60%	
7804	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线二分场部宏分7号一分场八家子变压器	200	16.69%	146.81	146.81	否	否	无	-54%	
7805	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线六分场柯家分支035号六分场柯家变压器	200	36.32%	107.36	107.36	否	否	无	-24%	
7806	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线六分场柯家分支003号六分场宋家变压器	200	27.24%	125.02	125.02	否	否	无	1%	
7807	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线六分场高家分支014号六分场高家变压器	200	28.39%	123.23	123.23	否	否	无	70%	
7808	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线二分场分9组013号二分场照明变压器	400	53.72%	225.12	225.12	否	否	无	62%	
7809	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线088号五分场3队变压器	30	55.31%	34.70	34.70	否	否	无	36%	
7810	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线四分场9号分支05号四分场9号台变压器	30	44.89%	13.53	13.53	否	否	无	-22%	
7811	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线九分场6组分支13号九分场6组变压器	200	36.46%	107.08	107.08	否	否	无	-60%	
7812	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线九分场五组分支09号五分场五组变压器	200	26.61%	126.71	126.71	否	否	无	61%	
7813	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线一分场六组分支13号一分场六组变压器	100	24.11%	65.89	65.89	否	否	无	29%	
7814	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线169号英模2组变压器	400	22.79%	264.85	264.85	否	否	无	-59%	
7815	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线0273号英模4组变压器	200	70.40%	15.68	15.68	否	否	无	17%	
7816	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线122号丰元村4组变压器	200	35.03%	109.95	109.95	否	否	无	-29%	
7817	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线119号丰元村2组变压器	200	91.42%	17.08	17.08	否	否	无	-64%	
7818	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线146号丰元村台变压器	100	77.45%	6.27	6.27	否	否	无	-50%	
7819	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线169号小城子村台变压器	200	20.89%	20.73	20.73	否	否	无	-69%	
7820	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线136号丰元村5组变压器	200	47.20%	42.70	42.70	否	否	无	40%	
7821	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线209号王得村2组变压器	100	29.23%	60.77	60.77	否	否	无	44%	
7822	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王得村1组分支017号王得村1组变压器	200	45.79%	88.42	88.42	否	否	无	22%	
7823	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王得村2组分支042号王得村2组变压器	200	52.86%	74.24	74.24	否	否	无	-23%	
7824	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王得村3组分支052号王得村3组变压器	200	21.71%	136.58	136.58	否	否	无	-34%	
7825	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王得村4组分支016号王得村4组变压器	200	29.43%	101.15	101.15	否	否	无	38%	
7826	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王得村5、6组分支010号王得村5、6组变压器	200	46.09%	86.81	86.81	否	否	无	17%	
7827	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王得村8组分支003号王得村8组变压器	200	24.96%	110.08	110.08	否	否	无	-48%	
7828	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王得村分支012号王得村分变压器	100	28.08%	63.92	63.92	否	否	无	-25%	
7829	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东二分1组分支008号东二分1组变压器	200	32.64%	114.71	114.71	否	否	无	99%	
7830	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东二分2组分支008号东二分2组变压器	100	63.63%	26.37	26.37	否	否	无	-26%	
7831	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东二分3、4组分支015号东二分3组变压器	100	77.71%	12.26	12.26	否	否	无	-71%	
7832	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东二分3、4组分支016号东二分2组变压器	200	21.51%	136.99	136.99	否	否	无	-67%	
7833	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三分6组分支029号东三分5组变压器	100	52.32%	11.00	11.00	否	否	无	129%	
7834	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三分6组分支038号东三分6组变压器	100	56.28%	33.72	33.72	否	否	无	-21%	
7835	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三分9组分支017号东三分9组变压器	100	34.25%	55.75	55.75	否	否	无	-61%	
7836	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三分业线050号东三台村台变压器	50	65.88%	12.06	12.06	否	否	无	-27%	
7837	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三分分组072号东三台7、8组变压器	100	75.64%	24.64	24.64	否	否	无	60%	
7838	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东羊子1、2组分支009号东羊子1、2组变压器	400	26.98%	292.09	292.09	否	否	无	-25%	
7839	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东羊子1、4组分支012号东羊子3组变压器	200	71.63%	18.37	18.37	否	否	无	-15%	
7840	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东羊子5组分支001号东羊子5组变压器	100	55.52%	34.48	34.48	否	否	无	69%	
7841	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东羊子7组分支009号东羊子7组变压器	200	28.50%	123.01	123.01	否	否	无	-28%	
7842	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东羊子7组分支027号东羊子7组变压器	100	41.47%	48.53	48.53	否	否	无	-67%	
7843	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东羊子9组分支022号东羊子9组变压器	400	37.57%	49.72	49.72	否	否	无	-30%	
7844	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东羊子分歧013号东羊子6组变压器	100	60.55%	29.45	29.45	否	否	无	90%	
7845	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小王子分歧004号王元组变压器	200	82.14%	95.72	95.72	否	否	无	-52%	
7846	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王元村1组分支004号王元村1组变压器	200	29.87%	120.25	120.25	否	否	无	34%	
7847	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王元村2组分支001号王元村2组变压器	200	27.09%	126.01	126.01	否	否	无	24%	
7848	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线王元村3组分支027号姜家2组变压器	100	58.20%	15.87	15.87	否	否	无	10%	
7849	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线姜家分歧007号姜家2组变压器	100	99.26%	15.37	15.37	否	否	无	-25%	
7850	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线刘英8组分支012号刘英8组变压器	200	27.92%	124.15	124.15	否	否	无	12%	
7851	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家1、6组分支003号罗家村台变压器	100	90.50%	8.53	8.53	否	否	无	-71%	
7852	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家1、6组分支010号罗家1、6组变压器	400	12.02%	311.93	311.93	否	否	无	32%	
7853	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家2组分支007号罗家2组变压器	100	42.69%	46.31	46.31	否	否	无	121%	
7854	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家分支038号罗家2、6、5组台变压器	200	46.94%	98.12	98.12	否	否	无	-7%	
7855	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线羊子5组分支001号羊子3组变压器	200	39.16%	101.67	101.67	否	否	无	-48%	
7856	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线羊子4、8组分支029号羊子4、8组变压器	200	33.70%	112.59	112.59	否	否	无	-21%	
7857	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线羊子分歧030号羊子村5、6组变压器	200	75.23%	29.54	29.54	否	否	无	49%	
7858	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线羊子分歧009号羊子1、2组变压器	200	41.12%	97.77	97.77	否	否	无	-24%	
7859	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线九道1、10组分支021号九道1、10组变压器	100	78.78%	11.22	11.22	否	否	无	117%	
7860	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线九道2组分支003号九道2组变压器	200	61.09%	57.82	57.82	否	否	无	-59%	
7861	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线九道3组分支002九道4组变压器	200	44.90%	90.07	90.07	否	否	无	-49%	
7862	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线九道5组分支003号九道5组变压器	100	74.33%	4.70	4.70	否	否	无	-15%	
7863	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线九道分支035号五道3、5、8组变压器	400	27.53%	249.88	249.88	否	否	无	-15%	
7864	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线九道分支062号五道1、2组变压器	200	69.23%	16.60	16.60	否	否	无	-25%	
7865	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线九道分支分车子2组分支001号车子2组变压器	200	33.31%	113.38	113.38	否	否	无	18%	
7866	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西车子1、2、3组分支011号西车子1、2、3组变压器	200	46.14%	87.72	87.72	否	否	无	14%	
7867	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东车子5、6组分支012号东车子2组变压器	200	22.66%	209.34	209.34	否	否	无	-52%	
7868	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西车子3、6组分支003号西车子5、6组变压器	400	24.61%	261.55	261.55	否	否	无	14%	
7869	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西车子分歧007号西车子7组变压器	100	49.58%	40.42	40.42	否	否	无	104%	
7870	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西车子分歧002号姜家3、6组变压器	200	33.00%	113.99	113.99	否	否	无	2%	
7871	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西车子分歧076号姜家3、4组变压器	200	42.16%	95.69	95.69	否	否	无	16%	
7872	国网昌图县供电公司	宝石66kV变电站	10kV宝东线

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7918	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线宗宾田A分支020+1号宗宾五组变压器	100	56.70%	33.31	33.31	否	否	无	83%	
7919	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线宗宾田分支002号宗宾长5、6组变压器	100	65.73%	7.28	7.28	否	否	无	-36%	
7920	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线宗宾四分支040号宗宾四组变压器	100	65.15%	24.85	24.85	否	否	无	7%	
7921	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英1组分支032号红英1组变压器	200	49.22%	81.56	81.56	否	否	无	-10%	
7922	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英2组分支010号红英2组变压器	200	28.81%	122.39	122.39	否	否	无	59%	
7923	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英3组分支003号红英三八组变压器	200	60.20%	59.59	59.59	否	否	无	3%	
7924	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英6组分支006号红英6组变压器	100	62.30%	27.70	27.70	否	否	无	-26%	
7925	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英8组分支013号红英10组变压器	200	42.58%	94.85	94.85	否	否	无	78%	
7926	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英九分支015号红英7、11组变压器	200	49.21%	81.58	81.58	否	否	无	-37%	
7927	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英九组分支001号红英五九组变压器	400	15.78%	296.88	296.88	否	否	无	44%	
7928	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来二组分支007号对来二组变压器	100	52.42%	37.58	37.58	否	否	无	-24%	
7929	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来五分支093号对来五一组变压器	400	23.80%	264.79	264.79	否	否	无	160%	
7930	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来六组分支003号对来六组台变压器	200	49.22%	81.56	81.56	否	否	无	-17%	
7931	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来七组分支004+2号对来七组台变压器	100	72.42%	17.58	17.58	否	否	无	19%	
7932	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来六组分支011号对来九组变压器	200	28.61%	122.78	122.78	否	否	无	4%	
7933	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来三组分支008号对来三组变压器	200	22.65%	134.69	134.69	否	否	无	6%	
7934	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来十组分支025号对来十组变压器	200	50.02%	79.97	79.97	否	否	无	-13%	
7935	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来水田分支020号对来十组水田变压器	100	31.81%	58.19	58.19	否	否	无	6%	
7936	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来四组分支017号对来四组变压器	200	27.44%	125.11	125.11	否	否	无	74%	
7937	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来四组分支043号对来大桥变压器	200	28.24%	123.33	123.33	否	否	无	24%	
7938	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来五组分支003号对来五组变压器	100	45.13%	44.87	44.87	否	否	无	-59%	
7939	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线对来一组分支008号对来一组变压器	100	69.97%	20.03	20.03	否	否	无	88%	
7940	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤八组台分支008号龙凤四八组变压器	200	19.44%	141.11	141.11	否	否	无	99%	
7941	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤向六组分支008号龙凤向六组变压器	315	60.87%	91.76	91.76	否	否	无	6%	
7942	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤七组分支004号龙凤七组变压器	100	32.90%	56.01	56.01	否	否	无	24%	
7943	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤西三组分支003号龙凤向三组变压器	200	46.99%	98.03	98.03	否	否	无	1%	
7944	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤向四组分支007号龙凤向四组变压器	100	59.30%	30.70	30.70	否	否	无	67%	
7945	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤北分支004号龙凤向一组变压器	100	30.10%	59.90	59.90	否	否	无	92%	
7946	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤向一组分支003号龙凤向一组变压器	50	60.88%	14.56	14.56	否	否	无	5%	
7947	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线四分场分支009号四分场变压器	50	69.35%	10.33	10.33	否	否	无	16%	
7948	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线四分场B1组分支005号五分场B1组变压器	100	54.12%	17.94	17.94	否	否	无	53%	
7949	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线五分场二组分支004号五分场2组变压器	200	92.03%	18.98	18.98	否	否	无	5%	
7950	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支003号张家1组南变压器	100	45.08%	44.92	44.92	否	否	无	114%	
7951	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支012号张家4组变压器	200	33.09%	114.00	114.00	否	否	无	-12%	
7952	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支025号张家2、3组变压器	100	78.48%	11.52	11.52	否	否	无	128%	
7953	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支035号张家1组北变压器	100	56.20%	33.80	33.80	否	否	无	423%	
7954	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家6组分支010+1号张家8组变压器	50	76.60%	6.80	6.80	否	否	无	308%	
7955	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家6组分支022号张家7组变压器	80	49.82%	39.34	39.34	否	否	无	51%	
7956	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家7组分支029号张家5组变压器	315	19.54%	221.96	221.96	否	否	无	50%	
7957	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家8组分支001号张家八组变压器	200	17.64%	144.72	144.72	否	否	无	112%	
7958	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家十组分支005号张家九、十组变压器	200	42.81%	94.37	94.37	否	否	无	209%	
7959	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线035号二道二组变压器	200	24.89%	130.22	130.22	否	否	无	31%	
7960	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线106号前内变压器	400	61.00%	116.01	116.01	否	否	无	-12%	
7961	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线一二前四组分支001号二道四组变压器	100	82.02%	23.74	23.74	否	否	无	-11%	
7962	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线一二前三组分支001号二道三组变压器	100	68.35%	31.65	31.65	否	否	无	6%	
7963	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线二道一组分支035号二道一组变压器	200	25.04%	129.93	129.93	否	否	无	-10%	
7964	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线二组分支014号二道二组变压器	200	35.61%	106.70	106.70	否	否	无	33%	
7965	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线二组分支018号二道五组变压器	200	22.21%	135.58	135.58	否	否	无	1%	
7966	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线二组分支006号寿家六组变压器	400	11.00%	316.01	316.01	否	否	无	56%	
7967	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线二组分支021号寿家八组变压器	200	29.29%	121.21	121.21	否	否	无	144%	
7968	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支009号双岭六组变压器	100	79.74%	10.26	10.26	否	否	无	-55%	
7969	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭九组分支043号双岭九组变压器	200	21.86%	136.27	136.27	否	否	无	-49%	
7970	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭八组分支227号双岭八组变压器	400	15.03%	307.90	307.90	否	否	无	-24%	
7971	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭七组分支001号双岭七组变压器	200	28.06%	123.88	123.88	否	否	无	-3%	
7972	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭三组分支005号双岭三组变压器	200	22.05%	135.91	135.91	否	否	无	-6%	
7973	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭三组分支012号双岭十组变压器	200	20.76%	138.47	138.47	否	否	无	-18%	
7974	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭四组分支002号双岭四组变压器	100	62.58%	13.71	12.71	否	否	无	-26%	
7975	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭二三组分支027号双岭二组变压器	200	32.77%	114.46	114.46	否	否	无	7%	
7976	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭一二组分支119号双岭一三组变压器	100	35.82%	54.18	54.18	否	否	无	-11%	
7977	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线海家分13海家三四组分12号海家三四组变压器	400	17.63%	289.50	289.50	否	否	无	69%	
7978	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线海家分组024号海家一二组变压器	160	54.40%	56.86	56.86	否	否	无	9%	
7979	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线海家分线西八台二组分支变压器	100	74.80%	7.56	7.56	否	否	无	-28%	
7980	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线宏大二组分支002号宏大二组变压器	200	24.57%	130.85	130.85	否	否	无	26%	
7981	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线宏大八组分支007号宏大五组台变压器	50	58.25%	15.89	15.89	否	否	无	-42%	
7982	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线宏大三组分支015号宏大三组变压器	100	79.83%	3.05	3.05	否	否	无	53%	
7983	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线宏大组分支006号宏大四组变压器	100	60.56%	8.83	8.83	否	否	无	101%	
7984	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线宏大五组分支003号宏大五组变压器	400	17.64%	289.46	289.46	否	否	无	23%	
7985	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线宏大一九组分支010号宏大一九组变压器	100	57.21%	32.79	32.79	否	否	无	90%	
7986	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线张台六三号分支001号张台六号变压器	400	20.55%	277.80	277.80	否	否	无	-22%	
7987	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线张台一十号分支003号张台一十号变压器	200	38.19%	63.62	63.62	否	否	无	-12%	
7988	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线樊集分组024号柳条八组变压器	100	76.82%	6.59	6.59	否	否	无	19%	
7989	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线樊集分组027号柳条七组变压器	100	52.00%	19.00	19.00	否	否	无	-38%	
7990	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线樊集分组027号柳条八组变压器	100	11.50%	8.21	8.21	否	否	无	668%	
7991	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线柳条九组分支013号柳条三四组变压器	200	29.80%	120.40	120.40	否	否	无	-13%	
7992	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线柳条九组分支035号柳条九组变压器	200	11.36%	182.88	182.88	否	否	无	-22%	
7993	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线柳条五组分支002号柳条五组变压器	100	52.80%	18.57	18.57	否	否	无	70%	
7994	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线柳条一二组分支009号柳条一二组变压器	400	18.00%	287.99	287.99	否	否	无	19%	
7995	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线三道八组分支002号三道一组变压器	200	34.07%	223.72	223.72	否	否	无	2%	
7996	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线三道村前分支003号三道村前变压器	100	52.28%	57.72	57.72	否	否	无	-24%	
7997	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线三道村前分支010号三道村前变压器	400	9.57%	321.72	321.72	否	否	无	-14%	
7998	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线三道四五组分支014号三道四、五组变压器	400	22.81%	269.98	269.98	否	否	无	-24%	
7999	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭二组分支001号双岭二组变压器	400	20.64%	277.44	277.44	否	否	无	3%	
8000	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支022号双岭九、九组变压器	400	51.15%	38.85	38.85	否	否	无	-26%	
8001	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支029号双岭七组变压器	200	42.94%	94.13	94.13	否	否	无	-22%	
8002	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支035号双岭六组变压器	200	71.22%	18.77	18.77	否	否	无	-10%	
8003	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支040号双岭五组变压器	200	61.04%	57.93	57.93	否	否	无	65%	
8004	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支053号双岭四组变压器	200	41.21%	117.58	117.58	否	否	无	-22%	
8005	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支063号双万二组变压器	400	9.92%	321.91	321.91	否	否	无	89%	
8006	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭分支109号双岭十组变压器	100	98.49%	51.51	51.51	否	否	无	-26%	
8007	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线双岭一组分支007号双岭一组变压器	100	38.98%	25.51	25.51	否	否	无	34%	
8008	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海分组035号四海一、二组变压器	100	53.66%	36.34	36.34	否	否	无	-40%	
8009	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海分组023号四海二、八组变压器	200	29.13%	121.74	121.74	否	否	无	-24%	
8010	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海分组008号四海六组变压器	200	19.09%	140.62	140.62	否	否	无	-64%	
8011	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海分组009号四海七组变压器	100	26.33%	63.67	63.67	否	否	无	-29%	
8012	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海分组015号柱四海组变压器	100	46.96%	43.44	43.44	否	否	无	-15%	
8013	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海西组分支004号四海西组变压器	100	37.78%	52.22	52.22	否	否	无	-43%	
8014	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海五组分支001号四海五组变压器	200	21.66%	136.67	136.67	否	否	无	3%	
8015	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海八台石7组分011号四八台六、八组变压器	400	15.04%	299.86	299.86	否	否	无	203%	
8016	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海八台分组008号八台七5组支011号四组变压器	400	22.10%	271.61	271.61	否	否	无	53%	
8017	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海八台分组033号四八台一二组变压器	100	77.59%	12.24	12.24	否	否	无	1%	
8018	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV乐业线	10kV乐业线四海八台一组分支004号四八台一组变压器	200	36.89%	106.21	106.21	否	否	无	13%	
8019	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线125号西嘎村5组公变台区变压器	100	58.63%	31.37	31.37	否	否	无	24%	
8020	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线226号东发村1组公变台区变压器	100	64.26%	26.02	26.02	否	否	无	-28%	
8021	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线261号宝家村2组公变台区变压器	200	24.98%	130.04	130.04	否	否	无	12%	
8022	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线6.7组分支010号长发6.7组公变台区变压器	100	35.75%	54.25	54.25	否	否	无	-27%	
8023	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线宝力组分支010号宝力组公变台区变压器	200	22.99%	134.63	134.63	否	否	无	-2%	
8024	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村2组分支023号董家村1.2组公变台区变压器	200	48.24%	103.53	103.53	否	否	无	41%	
8025	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村2组分支007号董家村2组公变台区变压器	100	42.59%	47.41	47.41	否	否	无	-10%	
8026	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村3组分支006号董家村3组公变台区变压器	400	23.94%	265.85	265.85	否	否	无	-21%	
8027	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村4组分支005号董家4组公变台区变压器	100	56.76%	33.24	33.24	否	否	无	-7%	
8028	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村5、6组分组004号董家村5、6组公变台区变压器	200	25.63%	128.74	128.74	否	否	无	13%	
8029	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村7组分组016号董家村7组公变台区变压器	200	64.62%	80.76	80.76	否	否	无	-39%	
8030	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村8组分组029号董家村8组公变台区变压器	400	61.69%	113.60	113.60	否	否	无	-22%	
8031	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村2组分支047号董家村2组1号公变台区变压器	100	80.23%	28.63	28.63	否	否	无	-12%	
8032	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村2组分支059号董家村2组2号公变台区变压器	100	30.67%	59.33	59.33	否	否	无	68%	
8033	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村3、9组分支011号董家村三9组公变台区变压器	200	48.80%	82.40	82.40	否	否	无	-14%	
8034	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村4组分支002号董家村4组公变台区变压器	400	42.06%	231.76	231.76	否	否	无	-43%	
8035	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村8组分支011号董家村8组公变台区变压器	100	39.73%	50.27	50.27	否	否	无	-42%	
8036	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分组008号西嘎村2.3组公变台区变压器	200	29.62%	120.76	120.76	否	否	无	13%	
8037	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分组012号董家村2组公变台区变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	-17%	
8038	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分组035号董家村8组公变台区变压器	100	73.20%	16.80	16.80	否	否	无	-12%	
8039	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分组048号董家村8组公变台区变压器	400	24.99%	130.22	130.22	否	否	无	-5%	
8040	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分组071号董家村4组公变台区变压器	400	46.03%	87.86	87.86	否	否	无	-28%	
8041	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线二合组分支002号三合1组公变台区变压器	100	47.06%	52.94	52.94	否	否	无	30%	
8042	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线二合组子6组分支021号二合6组公变台区变压器	100	59.88%	40.12	40.12	否	否	无	-6%	
8043	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线三合羊子分组021号三合组公变台区变压器	200	21.62%	136.76	136.76	否	否	无	-23%	
8044	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线三合羊子分组038号三合3.4组公变台区变压器	200	49.68%	80.64	80.64	否	否	无	-5%	
8045	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线三合羊子分组040号三合1.2组公变台区变压器	200	43.35%	113.31	113.31	否	否	无	-2%	
8046	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线三合羊子分组092号羊子1.2组公变台区变压器	400	16.35%	294.59	294.59	否	否	无	-8%	
8047	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张井村2组分支003号张井村2组公变台区变压器	200	25.96%	128.08	128.08	否	否	无	108%	
8048	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张井村4组分支002号张井村4组公变台区变压器	200	38.82%	102.17	102.17	否	否	无	-27%	
8049	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张井村8组分支002号张井村8组公变台区变压器	200	46.31%	87.39	87.39	否	否	无	-27%	
8050	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张井村8组分支002号张井村6组公变台区变压器	100	72.91%	17.09	17.09	否	否	无	6%	
8051	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张井村7、8组分组025号张井村组公变台区变压器	200	29.95%	100.17	100.17	否	否	无	27%	
8052	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张井村7组分支002号张井村7组公变台区变压器	400	47.94%	208.23	208.23	否	否	无	-62%	
8053	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张井村分组030号张井村3组公变台区变压器	100	42.98%	47.02	47.02	否	否	无	-4%	
8054	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王村分组011号张井村1组公变台区变压器	100	84.79%	15.21	65.21	否	否	无	-14%	
8055	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线王子3、4组分支009号王子3、4组公变台区变压器	400	35.18%	219.20	219.20	否	否	无	8%	
8056	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线王子7组分支005号王子7组公变台区变压器	200	32.71%	112.47	112.47	否	否	无	111%	
8057	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线车子3.4组分支004号车子三4组公变台区变压器	200	52.31%	75.38	75.38	否	否	无	81%	
8058	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线车子5组分支006号车子5组公变台区变压器	100	65.33%	24.67	24.67	否	否	无	24%	
8059	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线车子6组分支002号车子6组公变台区变压器	400	31.01%	227.87	227.87	否	否	无	42%	
8060	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村10组分组001号西嘎村1组公变台区变压器	100	46.36%	43.64	43.64	否	否	无	32%	
8061	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村10组分组017号西嘎村10组公变台区变压器	200	25.35%	129.30	129.30	否	否	无	-17%	
8062	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村4组1台分支004号西嘎村4组1号变压器	200	23.16%	133.69	133.69	否	否	无	-26%	
8063	国网昌图县供电公司	宝力镇A变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村4组2台分支002号西嘎村4组2号变压器	100	53.81%	56.19	56.19	否	否	无	-19%	
8064	国网昌图县

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变返回年平均负荷需增长率	备注
8121	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线101号昌延乡专压器	100	64.21%	41.27	41.27	否	否	无	14%	
8122	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线107号分眼闸南分支杆00+1号眼闸南台变压器		200	16.63%	146.74	146.74	否	否	无	84%	
8123	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线地表子分杆035号供南地表变压器		200	23.20%	106.87	106.87	否	否	无	-15%	
8124	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线杜台分杆027号鞭厂北门专台变压器		100	66.64%	23.36	23.36	否	否	无	-7%	
8125	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线杜台分杆012号小八队专台变压器		160	47.34%	68.26	68.26	否	否	无	88%	
8126	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线杜台分杆018号大石桥东专变压器		200	74.79%	30.43	30.43	否	否	无	24%	
8127	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线二饭店分线001号二饭店专变压器		200	11.41%	157.18	157.18	否	否	无	111%	
8128	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线饭店双用北003号公安局北变压器		200	15.26%	149.47	149.47	否	否	无	52%	
8129	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线化家园子001冷库支04T地表子变压器		160	26.75%	101.21	101.21	否	否	无	-53%	
8130	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线饭店家园子001冷库支10号冷库居民变压器		160	66.63%	69.40	69.40	否	否	无	59%	
8131	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线饭店家园子002号饭店园子变压器		100	46.14%	43.86	43.86	否	否	无	158%	
8132	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线饭店子分线001号眼前开发变压器		400	49.31%	209.31	209.31	否	否	无	18%	
8133	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线汽车队分线001号百货公司支001号百货公司变压器		400	74.15%	25.36	25.36	否	否	无	81%	
8134	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线铁北小学004号北工厂东专变压器		160	60.22%	47.57	47.57	否	否	无	69%	
8135	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线棍水岸西区001号西中家属楼变压器		160	39.63%	80.59	80.59	否	否	无	-10%	
8136	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线棍水岸西区002号南医益家属变压器		160	27.65%	99.75	99.75	否	否	无	25%	
8137	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线棍政府分支003号棍政府家属楼公变台区变压器		250	92.99%	92.51	92.51	否	否	无	141%	
8138	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线002号011号二道村七组变压器		200	31.27%	117.46	117.46	否	否	无	-61%	
8139	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线2组村6组3支02号2组小区专压器		200	45.59%	88.82	88.82	否	否	无	37%	
8140	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线2组子村6组分支04T2号子村6组变压器		200	28.98%	122.03	122.03	否	否	无	-60%	
8141	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线3组村5、6组支07二3组村五组变压器		200	26.68%	126.64	126.64	否	否	无	27%	
8142	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线3道村5、6组支02号二3道村六组变压器		200	31.05%	117.90	117.90	否	否	无	84%	
8143	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线营盘寺支03号北和山村6组变压器		200	96.83%	66.31	66.31	否	否	无	1401%	
8144	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线南张3组分03号南张3组变压器		200	50.73%	11.78	11.78	否	否	无	71%	
8145	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线南张村3组分012号南张村3组变压器		200	28.17%	142.47	142.47	否	否	无	58%	
8146	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线南张村3组分02T2号南张村2组变压器		100	46.53%	13.04	13.04	否	否	无	443%	
8147	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线南张分线011号二道村五组变压器		250	27.63%	155.92	155.92	否	否	无	74%	
8148	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线南张分线03号2道3组小区专变		200	38.69%	102.63	102.63	否	否	无	-29%	
8149	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线南张分线02T2号南张8组变压器		80	69.25%	16.60	16.60	否	否	无	133%	
8150	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线南张分线02T6号南张4组变压器		400	12.36%	310.55	310.55	否	否	无	9%	
8151	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线二道村3组分线03T3二道村七组变压器		100	62.12%	37.88	37.88	否	否	无	24%	
8152	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线二道村三组分线09T9三道村三组变压器		200	41.87%	96.26	96.26	否	否	无	4%	
8153	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线二道村一组分13号三道村二组变压器		400	12.42%	310.31	310.31	否	否	无	80%	
8154	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线二道四组分线09T9三道四组变压器		400	20.59%	276.22	276.22	否	否	无	13%	
8155	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线柳荫南南台区02T9柳荫南南变压器		80	62.20%	22.24	22.24	否	否	无	17%	
8156	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双胜村2组分08T2双胜村2组变压器		400	40.56%	197.74	197.74	否	否	无	39%	
8157	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双胜村3组分08T5双胜村3组变压器		200	16.43%	147.07	147.07	否	否	无	18%	
8158	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双胜子村四组分001号双胜子村四组变压器		100	79.63%	3.11	3.11	否	否	无	93%	
8159	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双胜子村五组分03T5双胜子村五组变压器		50	90.53%	15.74	15.74	否	否	无	21%	
8160	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双胜子村一组分13号双胜子村一组变压器		400	18.52%	285.91	285.91	否	否	无	-9%	
8161	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双树子1组支003号双树子1组变压器		200	38.00%	103.99	103.99	否	否	无	47%	
8162	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双树子2组支004T5双树子2组变压器		200	17.41%	145.06	145.06	否	否	无	121%	
8163	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双树子3组支008号双树子3组变压器		200	40.23%	99.54	99.54	否	否	无	-40%	
8164	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双树子4组分005号双树子4组变压器		200	49.72%	80.57	80.57	否	否	无	29%	
8165	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双树子村五组分003号双树子村五组变压器		100	64.99%	40.91	40.91	否	否	无	1%	
8166	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双树子分线02T2号双树子村6组变压器		30	76.31%	4.11	4.11	否	否	无	12%	
8167	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线双树子分线02T9号双树子村变压器		50	36.62%	26.69	26.69	否	否	无	1%	
8168	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村1组分1组台区		50	63.74%	13.13	13.13	否	否	无	-72%	
8169	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村1组支08T9太阳山村1组变压器		200	35.42%	109.16	109.16	否	否	无	83%	
8170	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村2组支01T2太阳山村2组变压器		200	32.59%	114.81	114.81	否	否	无	172%	
8171	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村3组支03T9太阳山村3组变压器		200	61.80%	56.41	56.41	否	否	无	54%	
8172	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村3组支15号太阳山村5组变压器		200	57.35%	65.30	65.30	否	否	无	6%	
8173	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村4组分021号太阳山村4组变压器		50	78.20%	5.90	5.90	否	否	无	52%	
8174	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村3组支04T5太阳山村3组变压器		100	37.24%	52.76	52.76	否	否	无	25%	
8175	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村3组分03号太阳山村8组变压器		100	35.87%	54.13	54.13	否	否	无	-11%	
8176	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村分支04T3号三眼井变压器		200	29.88%	120.23	120.23	否	否	无	20%	
8177	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山村分支07T9005号三道村二组退东变压器		400	21.60%	273.59	273.59	否	否	无	-11%	
8178	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线太阳山分线12T3第三组一组分台		400	21.10%	137.81	137.81	否	否	无	24%	
8179	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线天柳山分线011号天柳山村2、3组变压器		400	68.05%	17.53	17.53	否	否	无	-14%	
8180	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线天柳山分线001号天柳山村1组变压器		80	67.36%	11.32	11.32	否	否	无	9%	
8181	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线天柳山分线04T9号天柳山村4组变压器		200	35.18%	109.63	109.63	否	否	无	9%	
8182	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线棍闸村4组分006号棍闸村4组变压器		100	73.23%	16.77	16.77	否	否	无	52%	
8183	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线棍闸村村五组分001号棍闸五组分台变压器		50	74.52%	7.74	7.74	否	否	无	43%	
8184	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线棍闸村五组分04T9棍闸五组变压器		400	14.06%	303.76	303.76	否	否	无	92%	
8185	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线北大棚分支满井南大棚001号满井南大棚变压器		100	17.96%	72.04	72.04	否	否	无	21%	
8186	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线北分支电所分支002号北分支电所变压器		50	52.79%	18.60	18.60	否	否	无	47%	
8187	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线马架三组分014号马架二组变压器		200	36.10%	107.80	107.80	否	否	无	103%	
8188	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分004号冯家一组变压器		200	31.12%	117.76	117.76	否	否	无	208%	
8189	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分018号冯家二组变压器		200	29.21%	121.57	121.57	否	否	无	179%	
8190	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分041号冯家四组变压器		100	80.51%	19.49	19.49	否	否	无	101%	
8191	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井一、二组分08T5满井一、二组变压器		400	17.79%	288.84	288.84	否	否	无	32%	
8192	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线29河子煤矿分支九棚分12T5腹前居民变压器		100	25.28%	19.41	19.41	否	否	无	32%	
8193	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线29河子煤矿分线01T4双棚村四组变压器		200	26.11%	127.78	127.78	否	否	无	508%	
8194	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线29河子煤矿分线02T929河子煤矿变压器		200	13.99%	152.02	152.02	否	否	无	357%	
8195	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线29河子煤矿分线供销社00T2供销社分变压器		400	21.93%	312.28	312.28	否	否	无	-99%	
8196	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线29河子煤矿分双树六组分14号双树六组变压器		200	40.24%	99.53	99.53	否	否	无	-79%	
8197	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双树村一、二组分004号双树村一、二组变压器		100	70.03%	19.97	19.97	否	否	无	129%	
8198	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双树七组分003号双树七组		200	12.35%	154.90	154.90	否	否	无	-19%	
8199	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双树五组分010号双树五组变压器		200	15.75%	148.51	148.51	否	否	无	156%	
8200	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线078号东明一组变压器		80	55.89%	68.22	68.22	否	否	无	61%	
8201	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线001号铁路水泥居民02T9号变压器		80	14.21%	60.55	60.55	否	否	无	20%	
8202	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线088号整养院01T9号变压器		160	26.00%	102.41	102.41	否	否	无	-17%	
8203	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线095号整养院02T9号变压器		200	13.13%	153.75	153.75	否	否	无	11%	
8204	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线103号整养院03T9号变压器		160	41.79%	77.14	77.14	否	否	无	161%	
8205	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线114号东明三四组变压器		100	18.18%	71.82	71.82	否	否	无	49%	
8206	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线134号东明五组变压器		100	24.20%	65.70	65.70	否	否	无	-53%	
8207	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线14分线01T5老石架眼台变压器		100	29.29%	60.71	60.71	否	否	无	-28%	
8208	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线老石架眼分支001号老石架眼变压器		100	17.54%	72.46	72.46	否	否	无	108%	
8209	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线大东庙分支007号大东庙变压器		200	50.20%	79.61	79.61	否	否	无	24%	
8210	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东煤厂居民分支008号东煤厂居民分支变压器		100	63.51%	2.65	2.65	否	否	无	-31%	
8211	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明三组分支029号东明二组变压器		400	14.06%	303.75	303.75	否	否	无	54%	
8212	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明四组分支030+1号东明二组二变压器		100	30.28%	59.62	59.62	否	否	无	22%	
8213	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明6组分支033号东明六组变压器		200	20.49%	139.02	139.02	否	否	无	-23%	
8214	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明7组分016号东明七组变压器		200	67.75%	64.508	64.508	是	是	2025/2/28	73%	
8215	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明村分线001号东明村变压器		200	12.27%	155.45	155.45	否	否	无	18%	
8216	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东张家4组分支006号东张家四组变压器		100	34.01%	55.99	55.99	否	否	无	86%	
8217	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东张家6组分支03T2东张家六组变压器		100	22.48%	67.52	67.52	否	否	无	-16%	
8218	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线杏山新村台分支007T2杏山台变压器		200	36.10%	107.68	107.68	否	否	无	-16%	
8219	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线老观墙厂分线008号老观墙厂变压器		100	62.55%	37.45	37.45	否	否	无	-7%	
8220	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线老台分线11分支04T老大队分台变压器		400	22.20%	231.19	231.19	否	否	无	-29%	
8221	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组01分支003号青羊一组（1）变压器		100	34.49%	35.51	35.51	否	否	无	331%	
8222	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组02分支003号青羊一组02号变压器		400	9.04%	323.84	323.84	否	否	无	-20%	
8223	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊2组03分支002号青羊二组03号变压器		400	21.42%	273.51	273.51	否	否	无	-53%	
8224	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊2组分支006号青羊二组变压器		200	43.65%	92.71	92.71	否	否	无	33%	
8225	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊3组01分011号青羊三组（1）变压器		200	34.18%	111.65	111.65	否	否	无	14%	
8226	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊3组分009号青羊三组变压器		400	21.47%	274.13	274.13	否	否	无	-63%	
8227	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊分线020号农场变压器		200	20.15%	139.69	139.69	否	否	无	-42%	
8228	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线铁路水泥居民1分014号变压器		80	42.01%	37.91	37.91	否	否	无	-53%	
8229	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线北大桥分支001号北大桥支属变压器		100	34.11%	44.71	44.71	否	否	无	106%	
8230	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线棍老院分支002号棍老院变压器		50	55.67%	17.17	17.17	否	否	无	50%	
8231	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线饭店供厂居民区分007号饭店居民区变压器		400	6.46%	334.17	334.17	否	否	无	-13%	
8232	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线张家五组分支025号张家五组变压器		200	27.10%	145.67	145.67	否	否	无	-28%	
8233	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线水泥南台柱上变压器		100	19.36%	70.44	70.44	否	否	无	16%	
8234	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线（右）031号眼前台建变压器		160	28.80%	97.78	97.78	否	否	无	91%	
8235	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）039号木材厂北变压器		200	24.08%	131.83	131.83	否	否	无	-54%	
8236	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）002+1号宋振超开发楼变压器		160	42.61%	75.82	75.82	否	否	无	-70%	
8237	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）002号所对过变压器		250	28.33%	153.05	153.05	否	否	无	22%	
8238	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线粮库分线008号铁路家属公变台区变压器		250	29.03%	152.43	152.43	否	否	无	72%	
8239	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线粮库分线009号粮库家属楼公变台区变压器		400	70.73%	77.06	77.06	否	否	无	191%	
8240	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线二高分线002号粮库学校公变台区变压器		100	79.59%	10.41	10.41	否	否	无	23%	
8241	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线二高分线009号二高东公变台区变压器		200	75.02%	14.98	14.98	否	否	无	78%	
8242	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线二高家属楼分002号二高家属楼公变台区变压器		400	35.20%	218.96	218.96	否	否	无	29%	
8243	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线饲南分线001号饲南公变台区变压器		200	24.11%	111.64	111.64	否	否	无	-68%	
8244	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支001号柏学家园公变台区变压器		250	85.97%	135.07	135.07	否	否	无	20%	
8245	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支005号铁路小区公变台区变压器		160	41.08%	78.27	78.27	否	否	无	104%	
8246	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支007号眼闸小学公变台区变压器		200	31.39%	117.22	117.22	否	否	无	-2%	
8247	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支011号小岛子公变台区变压器		80	27.86%	49.72	49.72	否	否	无	-17%	
8248	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分支003号信用联社公变台区变压器		160	47.19%	68.49	68.49	否	否	无	68%	
8249	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分3号职教中心开发楼北一变压器		200	42.39%	95.23	95.23	否	否	无	55%	
8250	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分支002号房产开发公变台区变压器		200	24.39%	131.21	131.21	否	否	无	-57%	
8251	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分005号信用联社公变台区变压器		160	27.98%	83.24	83.24	否	否	无	106%	
8252	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高东分线001号一高东公变台区变压器		80	41.72%	24.14	24.14	否	否	无	-10%	
8253	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高东分线003号一高南楼公变台区变压器		400	54.22%	143.14	143.14	否	否	无	24%	
8254	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高东分线007号二道北段公变台区变压器		200	20.72%	173.18	173.18	否	否	无	-22%	
8255	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高分线011号东宏伟开发楼公变台区变压器		400	65.81%	38.70	38.70	否	否	无	41%	
8256	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线棍政府分支002号眼南家属南楼公变台区变压器		400	63.72%	105.07	105.07	否	否	无	121%	
8257	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线棍政府分支004号棍政府锅炉公变台区变压器		160	47.21%	85.57	85.57	否	否	无	1684%	
8258	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线棍政府分支009号电信家属楼公变台区变压器		160	73.81%	25.90	25.90	否	否	无	44%	
8259	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线棍政府分支010号棍政府家属楼公变台区变压器		160	50.22%	109.12	109.12	否	否	无	1803%	
8260	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线棍政府分支001号一高北公变台区变压器		200	73.13%	53.74	53.74	否	否	无	47%	
8261	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线棍政府分支02号副村支四小区公变台区变压器		315	43.99%	144.92	144.92	否	否	无	23%	
8262	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线棍政府分支02T支棍政府公变台区变压器		250	63.46%	53.07	53.07	否	否	无	24%	
8263	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线中学分支002号中学楼公变台区变压器		200	62.27%	55.46	55.46	否	否	无	-28%	
8264	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线二道村分线002号二道村公变台区变压器		400	21.70%	273.20	273.20	否	否	无	89%	
8265	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线（左）012号外贸家属变压器		30	6.73%	26.78	26.78	否	否	无	-30%	
8266	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线（左）031号粮油前舍变压器		160	64.48%	40.83	40.83	否	否	无	-3%	
8267	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线（左）044号种子公司变压器		200	26.92%	63.08	63.08	否	否	无	-27%	
8268	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线八棵陈分支001号八棵陈北变压器		160	29.16%	17.35	17.35	否	否	无	-12%	
8269	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线八棵陈分支009号八棵陈西变压器		160	23.22%	106.84	106.84	否	否	无	-29%	
8270	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线二道分支012号老干变压器		100	56.83%	32.17	32.17	否	否	无	21%	
8271	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线计量分支008号计量变压器		315	26.20%	200.96	200.96	否	否	无	-52%	
8272	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线教养院分线011号物资局变压器		100	26.25%	63.75	63.75	否	否	无	-59%	
8273	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线饲东分线016号饲东变压器		100	59.13%	40.87	40.87	否	否	无	27%	
8274	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线粮食车队分支005号二道三队变压器		50	72.25%	8.87	8.87	否	否	无	-2%	
8275	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线粮食车队分支022号粮食车队变压器		50	71.32%	9.34	9.34	否	否	无	125%	
8276	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线南出所分支003号派出所变压器		200	65.26%	24.74	24.74	否	否	无	-9%	
8277	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线七中分线005号七中变压器		400	60.06%	119.76	119.76	否	否	无	-68%	
8278	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线二防分线003号二防南变压器		200	77.31%	12.69	12.69	否	否	无	-66%	
8279	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线二防分支02号二防台变压器		100	70.16%	19.84	19.84	否	否	无	-28%	
8280	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线饲料沟北分支004号饲料沟北变压器		90	67.22%	11.39	11.39	否	否	无	-20%	
8281	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线饲东变分支003号饲东变压器		160	47.09%	68.66	68.66	否	否	无	-9%	
8282	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线物资分支003号物资北变压器		100	73.97%	16.03	16.03	否	否	无	-66%	
8283	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线盐业分支008号盐业变压器		100	56.97%	9.91	9.91	否	否	无	16%	
8284	山北66kV变电站	10kV大庄北线	10kV大庄北线102号矿力组变压器		100	35.00%	54.92	54.92	否	否	无	23%	
8285	山北66kV变电站	10kV大庄北线	10kV大庄北线东

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变返回年平均负荷增长率	备注
8324	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线186号十家子五组变压器	100	47.81%	42.19	42.19	否	否	无	-2%	
8325	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线曹家3.4.5组9线0065号曹家3.4.5组变压器	400	28.53%	245.87	245.87	否	否	无	83%	
8326	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线曹家二组分线0015号曹家二组变压器	100	74.91%	15.02	15.02	否	否	无	-3%	
8327	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线曹家六组分线0022号曹家六组变压器	100	54.19%	10.74	10.74	否	否	无	-22%	
8328	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线大洁3组分支0031号大洁3组变压器	100	73.63%	16.37	16.37	否	否	无	3%	
8329	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安八组分支0014号公安八组变压器	100	88.72%	11.28	11.28	否	否	无	1%	
8330	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安二组分支0004号公安二组变压器	100	46.04%	43.96	43.96	否	否	无	65%	
8331	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安分线0038号公安八组西台变压器	80	51.50%	30.80	30.80	否	否	无	5%	
8332	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安分线0041号公安十组变压器	100	39.55%	50.45	50.45	否	否	无	72%	
8333	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安九组分支0125号公安九组变压器	100	51.38%	58.62	58.62	否	否	无	-23%	
8334	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安八组分支0072号公安八组变压器	400	8.76%	324.97	324.97	否	否	无	-61%	
8335	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安七组分支0041号公安七组变压器	400	49.23%	303.17	303.17	否	否	无	-6%	
8336	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安四组分支0031号公安四组变压器	100	78.20%	11.80	11.80	否	否	无	-17%	
8337	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安五组分支0135号公安二组变压器	200	49.58%	80.84	80.84	否	否	无	67%	
8338	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安五组分支0158号公安五组变压器	200	25.60%	128.79	128.79	否	否	无	-30%	
8339	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线公安一组分支0095号公安一组变压器	200	16.27%	147.46	147.46	否	否	无	27%	
8340	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子八组分支0132号十家子八组变压器	100	62.88%	27.12	27.12	否	否	无	20%	
8341	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子八组分台分6号十家子八组分台变压器	200	34.25%	111.51	111.51	否	否	无	88%	
8342	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子二组分支0021号十家子二组变压器	200	25.86%	128.28	128.28	否	否	无	-22%	
8343	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子九组分支0131号十家子九组变压器	100	34.03%	35.97	35.97	否	否	无	-27%	
8344	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子七组分支0041号十家子七组变压器	100	77.60%	12.40	12.40	否	否	无	23%	
8345	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子十一组分支0027号十家子十一组变压器	100	77.20%	12.80	12.80	否	否	无	-43%	
8346	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子三组分支0017号十家子三组变压器	100	85.35%	14.65	14.65	否	否	无	-38%	
8347	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线十家子四组分支0077号十家子四组变压器	200	28.52%	122.95	122.95	否	否	无	-36%	
8348	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树五组分支0049号双山六组变压器	80	71.68%	14.05	14.05	否	否	无	60%	
8349	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线双山七组分支0045号双山七组变压器	200	35.02%	109.96	109.96	否	否	无	71%	
8350	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线双山二组分支0033号双山二组变压器	80	57.17%	26.26	26.26	否	否	无	-44%	
8351	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线双山四组分支0032号双山四组变压器	100	47.40%	21.30	21.30	否	否	无	-13%	
8352	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线双山五组分支0031号双山五组变压器	100	45.54%	44.46	44.46	否	否	无	-44%	
8353	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线双山一组分支0026号双山一组变压器	200	28.83%	122.34	122.34	否	否	无	-50%	
8354	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线双山一组分支0067号双山一组变压器	200	15.28%	189.43	189.43	否	否	无	-69%	
8355	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线烟囱二组分支0123号烟囱二组变压器	100	71.71%	9.14	9.14	否	否	无	-67%	
8356	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线烟囱一、二组分支0033号烟囱一二组变压器	100	85.65%	34.35	34.35	否	否	无	-14%	
8357	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树五组分支0137号杨树八组变压器	100	83.28%	21.32	21.32	否	否	无	6%	
8358	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树二组分支0027号杨树二组变压器	100	47.09%	42.91	42.91	否	否	无	9%	
8359	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树九组分支0069号杨树九组变压器	100	39.10%	60.90	60.90	否	否	无	186%	
8360	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树十组分线0035号杨树八组变压器	50	67.26%	11.37	11.37	否	否	无	60%	
8361	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树七组分线0135号杨树七组变压器	100	41.85%	48.15	48.15	否	否	无	-78%	
8362	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树三组分线0096号杨树三组变压器	200	22.50%	134.83	134.83	否	否	无	-16%	
8363	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树四组分线0047号杨树四组变压器	200	26.72%	126.57	126.57	否	否	无	40%	
8364	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV街内线杨树五组分线0098号杨树五组变压器	100	52.87%	37.13	37.13	否	否	无	-27%	
8365	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁街内线	10kV大洁南线0058号大洁二组变压器	200	23.87%	132.27	132.27	否	否	无	-27%	
8366	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线0095号长岭村台变压器	200	27.00%	126.00	126.00	否	否	无	3%	
8367	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线151号粮北村台变压器	80	73.02%	13.11	13.11	否	否	无	24%	
8368	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线大洁六组分线0119号大洁六组变压器	200	62.40%	85.09	85.09	否	否	无	130%	
8369	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线大洁四组分线0318号大洁四组变压器	400	28.18%	247.27	247.27	否	否	无	37%	
8370	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山2组分支0302号东山二组变压器	100	29.56%	60.44	60.44	否	否	无	26%	
8371	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山8组分线0320号东山八组变压器	100	38.34%	15.83	15.83	否	否	无	-39%	
8372	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山6组分线0004号东山六组变压器	200	15.11%	149.77	149.77	否	否	无	-13%	
8373	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山2组分线0008号东山2组变压器	50	72.72%	8.64	8.64	否	否	无	-20%	
8374	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山8组分线0303号东山八组变压器	50	56.52%	16.74	16.74	否	否	无	13%	
8375	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山9分线0154号东山四组变压器	50	58.62%	15.69	15.69	否	否	无	-13%	
8376	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山9分线0155号东山三组变压器	100	77.17%	22.83	22.83	否	否	无	-17%	
8377	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线东山9分线0273号东山一、九组变压器	200	74.01%	31.99	31.99	否	否	无	42%	
8378	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线刘家3组分线0001号刘家三组变压器	100	33.13%	66.88	66.88	否	否	无	32%	
8379	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线刘家3组分线0004号刘家一组变压器	100	35.94%	64.06	64.06	否	否	无	3%	
8380	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线刘家二组分线0010号刘家二组变压器	100	99.05%	15.48	15.48	否	否	无	-48%	
8381	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线刘家三组分线0032号刘家四组变压器	200	26.22%	127.55	127.55	否	否	无	-48%	
8382	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线刘家二组分线0011号刘家二组变压器	50	79.71%	10.14	10.14	否	否	无	-77%	
8383	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线刘家一组分线0012号刘家一组变压器	100	90.24%	59.76	59.76	否	否	无	-29%	
8384	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜二组分线0016号萝卜二组变压器	100	60.94%	29.06	29.06	否	否	无	80%	
8385	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜分线0038号柳北八组变压器	100	83.20%	11.04	11.04	否	否	无	78%	
8386	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜六组分线0002号萝卜六组变压器	100	56.82%	33.18	33.18	否	否	无	205%	
8387	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜三组分线0004号萝卜三组变压器	100	22.41%	132.18	132.18	否	否	无	209%	
8388	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜四组分线0001号萝卜四组变压器	100	59.90%	6.01	6.01	否	否	无	-24%	
8389	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜四组分台分3号萝卜四组台变压器	100	60.15%	5.97	5.97	否	否	无	429%	
8390	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜五组分线0127号萝卜五组变压器	100	63.42%	26.58	26.58	否	否	无	28%	
8391	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线萝卜一组分线0116号萝卜一组变压器	100	50.22%	39.78	39.78	否	否	无	77%	
8392	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北10组分线0004号桥北十组变压器	200	19.30%	141.40	141.40	否	否	无	44%	
8393	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北2、4组分线0115号桥北四组变压器	100	65.25%	34.75	34.75	否	否	无	119%	
8394	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北3、4组分线0119号桥北三组变压器	100	89.09%	50.91	50.91	否	否	无	-11%	
8395	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北八组分线0003号桥北八组变压器	200	27.16%	125.68	125.68	否	否	无	-10%	
8396	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北二组分线0085号桥北二组南变压器	100	94.61%	55.53	55.53	否	否	无	-18%	
8397	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北二组分线0134号桥北二组北变压器	100	19.37%	70.63	70.63	否	否	无	-38%	
8398	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北九组分线0122号桥北九组变压器	200	32.35%	115.26	115.26	否	否	无	-23%	
8399	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北六组分线0003号桥北六组变压器	100	60.82%	29.18	29.18	否	否	无	-67%	
8400	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北七组分线0004号桥北七组变压器	100	44.30%	45.70	45.70	否	否	无	5%	
8401	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北五组分线0122号桥北五组变压器	100	51.79%	20.57	20.57	否	否	无	241%	
8402	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北一组分线0002号桥北一组变压器	200	48.93%	82.14	82.14	否	否	无	59%	
8403	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北一组南分线0007号桥北一组南变压器	30	79.08%	3.10	3.10	否	否	无	103%	
8404	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北二九组分线0005号桥北一组变压器	100	61.53%	22.78	22.78	否	否	无	26%	
8405	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北二八组分线0167号赫官八组变压器	100	22.92%	67.48	67.48	否	否	无	76%	
8406	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线桥北二八组分线0225号赫官九组变压器	100	66.50%	6.70	6.70	否	否	无	3%	
8407	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线赫官二组分线0009号赫官二组变压器	200	42.02%	95.95	95.95	否	否	无	-36%	
8408	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线赫官六组分线0069号赫官六组变压器	200	29.92%	120.16	120.16	否	否	无	-12%	
8409	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线赫官四组分线0020号赫官四组变压器	100	51.67%	38.33	38.33	否	否	无	-3%	
8410	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线赫官九组分线0125号赫官九组变压器	200	44.10%	91.61	91.61	否	否	无	-28%	
8411	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线长岭2组分支0005号长岭二组变压器	100	66.18%	11.91	11.91	否	否	无	23%	
8412	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线七岭八九组分线0035号七岭八九组变压器	100	84.11%	7.77	7.77	否	否	无	-43%	
8413	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线七岭六组分线0020号长岭六组变压器	100	46.50%	21.75	21.75	否	否	无	-4%	
8414	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线七岭七组分线0133号长岭七组变压器	100	66.70%	4.66	4.66	否	否	无	-24%	
8415	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线七岭三组分线0035号长岭三组变压器	200	55.08%	69.88	69.88	否	否	无	-12%	
8416	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线七岭四组分线0022号长岭四组变压器	200	67.03%	45.95	45.95	否	否	无	-37%	
8417	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线七岭五组分线0008号长岭九组变压器	50	41.96%	24.02	24.02	否	否	无	-29%	
8418	国网昌图县供电公司	大台6kV变电站	10kV大洁南线	10kV大洁南线七岭一、二组分线0027号长岭一、二组变压器	200	35.46%	109.07	109.07	否	否	无	26%	
8419	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线0005号东电小3组变压器	400	14.30%	302.81	302.81	否	否	无	-21%	
8420	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线0021号万家五组变压器	200	18.70%	142.59	142.59	否	否	无	-20%	
8421	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线九十三、四组分线0003号九十三四组变压器	200	18.43%	286.21	286.21	否	否	无	-28%	
8422	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线大于五组分支0045号大于五组变压器	100	56.14%	33.86	33.86	否	否	无	-21%	
8423	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线大十一、二组分线0003号大十一二组变压器	200	30.21%	118.59	118.59	否	否	无	-6%	
8424	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东电九组分线0035号东电九组变压器	100	65.20%	7.44	7.44	否	否	无	-56%	
8425	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东双八组分支0005号东双八组变压器	100	52.11%	37.89	37.89	否	否	无	-7%	
8426	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东双四组分支0027号东双四组变压器	100	54.04%	25.96	25.96	否	否	无	-6%	
8427	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东双三组分线0005号东双三组变压器	200	21.17%	137.66	137.66	否	否	无	5%	
8428	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东双十组分线0016号东双十组变压器	100	51.12%	3.89	3.89	否	否	无	-47%	
8429	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东双四组分线0027号东双四组变压器	200	25.43%	129.14	129.14	否	否	无	-6%	
8430	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东双五、六组分线0006号东双五六组变压器	200	25.09%	128.62	128.62	否	否	无	-39%	
8431	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东双一、二组分线0002号东双一二组变压器	100	78.40%	11.60	11.60	否	否	无	-26%	
8432	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东电十四分线0032号开店家村台变压器	100	31.09%	58.91	58.91	否	否	无	-24%	
8433	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线昌富三、四组分线0002号昌富三四组变压器	100	66.75%	33.25	33.25	否	否	无	0%	
8434	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线昌富一、二组分线0043号昌富一二组变压器	400	15.92%	296.30	296.30	否	否	无	-7%	
8435	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线四台变分线0013号昌富北台变压器	200	19.64%	80.36	80.36	否	否	无	116%	
8436	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线谷家分线0015号谷家六组变压器	200	50.85%	39.15	39.15	否	否	无	62%	
8437	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线谷家分线0023号谷家五组变压器	160	46.40%	69.76	69.76	否	否	无	-6%	
8438	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线谷家七组分支0135号谷家七组变压器	200	20.98%	138.05	138.05	否	否	无	92%	
8439	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线收喜二组分支0025号收喜二组变压器	200	31.33%	117.34	117.34	否	否	无	-56%	
8440	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线收喜分线0029号收喜一组变压器	200	59.69%	60.64	60.64	否	否	无	-24%	
8441	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线收喜三组分支0006号收喜三组变压器	200	21.94%	136.12	136.12	否	否	无	-2%	
8442	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线收喜四组分支0021号收喜四组变压器	100	40.13%	49.87	49.87	否	否	无	189%	
8443	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线神都二组分支0035号神都二组变压器	200	35.03%	129.95	129.95	否	否	无	-18%	
8444	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线神都分线0033号神都四组变压器	200	37.83%	104.35	104.35	否	否	无	7%	
8445	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线神都六组分支0107号神都六组变压器	50	89.90%	15.05	15.05	否	否	无	9%	
8446	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线神都三、七组分支0043号神都三组变压器	200	46.80%	86.24	86.24	否	否	无	24%	
8447	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线神都五组分支0121号神都五组变压器	100	68.99%	21.02	21.02	否	否	无	30%	
8448	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线神都六组分支0025号神都六组变压器	200	29.89%	120.22	120.22	否	否	无	24%	
8449	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家大棚分支0038组新台变压器	200	16.64%	146.72	146.72	否	否	无	-26%	
8450	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家大棚分线0067号万家大棚变压器	30	0.00%	27.00	27.00	否	否	无	7%	
8451	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家二组分线0032号万家二组变压器	100	71.79%	18.21	18.21	否	否	无	-14%	
8452	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家分线0024号万家六组变压器	100	72.33%	17.67	17.67	否	否	无	-15%	
8453	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家七组分支0095-1号万家七组变压器	100	48.93%	41.07	41.07	否	否	无	12%	
8454	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家二组分支0025号万家二组变压器	100	58.84%	31.16	31.16	否	否	无	-2%	
8455	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家四、八组分支0059号万家四八组变压器	200	32.02%	115.97	115.97	否	否	无	0%	
8456	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线万家一组分支0065号万家一组变压器	100	72.44%	8.78	8.78	否	否	无	-13%	
8457	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线东电九组分线0139号东电九组变压器	200	70.65%	28.69	28.69	否	否	无	23%	
8458	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线萝卜沿分线0154号大于六组变压器	100	78.13%	51.87	51.87	否	否	无	-27%	
8459	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线谈厂二、六组分支0021号谈厂六组变压器	200	28.18%	123.63	123.63	否	否	无	-2%	
8460	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线谈厂四组分支0237号谈厂四组变压器	100	61.64%	14.51	14.51	否	否	无	-6%	
8461	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线谈厂五组分支0347号谈厂五组变压器	100	56.17%	16.91	16.91	否	否	无	9%	
8462	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线谈厂一组分支0037号谈厂一组变压器	100	79.34%	10.66	10.66	否	否	无	-24%	
8463	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线南岭二组分支0047号南岭二组变压器	100	43.14%	46.86	46.86	否	否	无	-28%	
8464	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线曲岭分线0035号南岭一组变压器	100	60.70%	29.30	29.30	否	否	无	28%	
8465	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线南岭三组分支0027号南岭三组变压器	100	46.21%	43.63	43.63	否	否	无	-24%	
8466	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线南岭四组分支0030号南岭四组变压器	200	42.15%	95.69	95.69	否	否	无	24%	
8467	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线南岭五、六组分支0101号南岭五六组变压器	400	42.41%	95.18	95.18	否	否	无	24%	
8468	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线秦家八组分支0027号秦家八组变压器	100	59.85%	15.06	15.06	否	否	无	-24%	
8469	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线秦家分线0038号秦家二组分支0102号秦家二组变压器	200	29.33%	121.53	121.53	否	否	无	-37%	
8470	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV东电线秦家分线0050号秦家一、六组变压器	200	23.83%	132.34	132.34	否	否	无	-37%	
8471	东电66kV变电站	东电66kV变电站	10kV东电线	10kV

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储能计划	计划储能完成时间	配变返回年平均负荷增长率	备注
8527	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东湾八组分支001号东湾八组变压器	100	72.39%	17.61	17.61	否	否	无	-43%	
8528	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东新干分柱032号东新干变压器	30	62.32%	8.30	8.30	否	否	无	-16%	
8529	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东前花台分支004号前东花台变压器	100	29.60%	50.40	50.40	否	否	无	-67%	
8530	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支030号昌家村变压器	160	77.46%	20.06	20.06	否	否	无	-62%	
8531	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支060号昌家东世变压器	100	53.40%	36.60	36.60	否	否	无	-19%	
8532	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支104号昌家西世变压器	200	21.63%	136.73	136.73	否	否	无	-20%	
8533	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支123号西黄花变压器	100	36.02%	53.38	53.38	否	否	无	-33%	
8534	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支132号东黄花变压器	200	30.29%	119.42	119.42	否	否	无	7%	
8535	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东北分支003号东晓南变压器	50	76.94%	6.53	6.53	否	否	无	78%	
8536	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东西双井分柱017号西双井变压器	200	17.55%	144.91	144.91	否	否	无	40%	
8537	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东西双井分柱021号东双井变压器	200	31.30%	117.29	117.29	否	否	无	100%	
8538	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东北分支001号东晓台变压器	200	38.58%	119.24	119.24	否	否	无	76%	
8539	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收二组分支006号丰收二组变压器	100	44.73%	45.27	45.27	否	否	无	45%	
8540	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东晓分柱033号东晓北变压器	100	28.79%	5.61	5.61	否	否	无	16%	
8541	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收分柱001号丰收六组变压器	100	66.20%	29.80	29.80	否	否	无	45%	
8542	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收分柱002号丰收一组变压器	100	65.53%	12.24	12.24	否	否	无	18%	
8543	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收二组分支020号丰收三组变压器	100	76.85%	6.57	6.57	否	否	无	180%	
8544	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收四组分支004号丰收四组变压器	100	48.57%	41.43	41.43	否	否	无	7%	
8545	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线路间家分柱011号昌家三组变压器	100	60.38%	29.62	29.62	否	否	无	-16%	
8546	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西井二组 7组分柱015号西家5组变压器	200	25.04%	129.92	129.92	否	否	无	3%	
8547	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西家6、7组分柱029号西家7组变压器	100	65.34%	24.66	24.66	否	否	无	-49%	
8548	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西家村分支006号西家村变压器	100	68.49%	23.51	23.51	否	否	无	-46%	
8549	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西东二组分支004号西东二组变压器	200	46.13%	106.98	106.98	否	否	无	-50%	
8550	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西家四组分支004号西家四组变压器	100	67.71%	22.29	22.29	否	否	无	-3%	
8551	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西家一组分支011号西家一组变压器	100	66.73%	11.65	11.65	否	否	无	-22%	
8552	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西家一组分支004号西家一组变压器	100	78.90%	5.55	5.55	否	否	无	24%	
8553	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家八组分支038号何家八组变压器	200	29.09%	120.61	120.61	否	否	无	-20%	
8554	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家二组分支025号何家二组变压器	100	74.69%	7.46	7.46	否	否	无	-29%	
8555	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家六组分支021号何家六组变压器	200	25.32%	129.36	129.36	否	否	无	-6%	
8556	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家七组分支005号何家七组变压器	200	25.87%	128.26	128.26	否	否	无	-53%	
8557	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家三组分支003号何家三组变压器	200	31.92%	116.16	116.16	否	否	无	-29%	
8558	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家四组分支008号何家四组变压器	100	39.06%	50.94	50.94	否	否	无	-68%	
8559	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家五组分支002号何家五组变压器	100	73.17%	8.42	8.42	否	否	无	-61%	
8560	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家一组分支002号何家一组变压器	100	34.44%	55.56	55.56	否	否	无	-6%	
8561	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线后双井分支006号后双井变压器	200	41.02%	97.96	97.96	否	否	无	14%	
8562	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线后台子分支008号后台子变压器	100	39.81%	60.19	60.19	否	否	无	-38%	
8563	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线后德发分支004号后德发变压器	100	60.71%	29.27	29.27	否	否	无	-16%	
8564	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线敬老院分支003号敬老院变压器	100	19.37%	70.63	70.63	否	否	无	43%	
8565	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线刘珠分支010号刘珠变压器	100	60.73%	29.24	29.24	否	否	无	-12%	
8566	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四家分支003号四家变压器	200	23.98%	132.04	132.04	否	否	无	-13%	
8567	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干东六马屯分柱008号东六马屯台变压器	50	29.90%	30.05	30.05	否	否	无	38%	
8568	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干分支012号东干变压器	200	24.11%	131.79	131.79	否	否	无	-12%	
8569	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干国家电分柱004号国家电台变压器	200	77.06%	20.70	20.70	否	否	无	-13%	
8570	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干后赵屯分柱018号南干后赵屯台变压器	100	44.64%	45.36	45.36	否	否	无	-12%	
8571	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干中客分柱006号中客变台变压器	80	39.17%	24.67	24.67	否	否	无	-68%	
8572	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干两客子屯分柱038号两客子屯变压器	200	55.07%	69.85	69.85	否	否	无	52%	
8573	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干前子屯分柱003号前子屯变压器	100	33.42%	56.58	56.58	否	否	无	-49%	
8574	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干孙六马屯分支002号孙六马屯变压器	200	26.55%	126.89	126.89	否	否	无	-66%	
8575	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干西双屯分柱006号西双屯台变压器	400	13.08%	307.68	307.68	否	否	无	1%	
8576	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干中客分柱025号中客东变压器	200	20.80%	139.01	139.01	否	否	无	-13%	
8577	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干孟窝屯分支003号孟窝屯变压器	100	71.44%	18.56	18.56	否	否	无	-77%	
8578	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干孟六马屯分支003号孟六马屯变压器	100	36.95%	53.05	53.05	否	否	无	-15%	
8579	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干中客分柱015号中客变台变压器	100	50.25%	120.02	120.02	否	否	无	-29%	
8580	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线保家分柱003号前内2号台变压器	400	72.55%	69.79	69.79	否	否	无	27%	
8581	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线保家分柱018号双井小桥屯台区变压器	200	21.80%	136.41	136.41	否	否	无	217%	
8582	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线保家分柱027号保家台变压器	400	16.80%	292.79	292.79	否	否	无	160%	
8583	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线前六马屯分支023号前六马屯台变压器	200	29.64%	120.72	120.72	否	否	无	74%	
8584	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线前蔡分支003号前蔡变压器	100	46.70%	21.65	21.65	否	否	无	-11%	
8585	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线三合屯分支019号三合屯变压器	100	35.13%	64.87	64.87	否	否	无	-32%	
8586	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线上岭屯分支004号上岭屯变压器	100	29.96%	60.44	60.44	否	否	无	6%	
8587	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线双庙分柱019号东双庙变压器	200	23.48%	133.04	133.04	否	否	无	19%	
8588	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵分柱021号西敖屯变压器	100	74.98%	15.02	15.02	否	否	无	-58%	
8589	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵分柱026号四棵村台变压器	100	47.02%	12.89	12.89	否	否	无	-22%	
8590	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵分柱118号四马台变压器	200	21.94%	136.13	136.13	否	否	无	-53%	
8591	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵东分支036号四棵东台变压器	200	30.16%	119.69	119.69	否	否	无	47%	
8592	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东家东分支035号东家台变压器	200	23.47%	133.06	133.06	否	否	无	-41%	
8593	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东家八组分支024号东家八组变压器	100	41.00%	49.00	49.00	否	否	无	18%	
8594	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东家石组分支003号东家六组变压器	200	21.83%	136.35	136.35	否	否	无	40%	
8595	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东家五组分支016号东家一组变压器	100	31.76%	58.24	58.24	否	否	无	-23%	
8596	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东家五组分支023号东家三组变压器	100	40.12%	49.88	49.88	否	否	无	-23%	
8597	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东家五组分支071号东家五组变压器	100	49.62%	40.38	40.38	否	否	无	-17%	
8598	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线太平北分柱031号太平北变压器	100	72.20%	17.80	17.80	否	否	无	11%	
8599	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线土家台组分支008号土家台变压器	200	16.02%	167.85	167.85	否	否	无	-17%	
8600	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西都台分支005号三家村变压器	200	72.11%	35.79	35.79	否	否	无	-63%	
8601	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西都台分支019号西都台变压器	200	28.17%	143.43	143.43	否	否	无	12%	
8602	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西畔分柱016号西畔村三组变压器	100	38.66%	51.34	51.34	否	否	无	-36%	
8603	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西畔分支004号西畔九组变压器	200	23.36%	133.27	133.27	否	否	无	-52%	
8604	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西畔九组分支011号西畔九组变压器	100	76.20%	6.85	6.85	否	否	无	-21%	
8605	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西畔七组分支002号西畔七组变压器	200	28.53%	122.93	122.93	否	否	无	-13%	
8606	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西畔四组分支004号西畔四组变压器	100	61.89%	8.43	8.43	否	否	无	-54%	
8607	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西畔一组分支003号西畔一组变压器	100	79.60%	10.40	10.40	否	否	无	-17%	
8608	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西家卜分柱022号西家卜屯变压器	200	21.07%	137.85	137.85	否	否	无	-26%	
8609	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西双庙分支004号西双庙变压器	200	30.64%	118.73	118.73	否	否	无	-23%	
8610	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线杨家分支014号杨家变台变压器	100	47.51%	42.49	42.49	否	否	无	-17%	
8611	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线杨家屯分支011号杨家屯台变压器	100	41.43%	24.29	24.29	否	否	无	-50%	
8612	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北分柱002号赤家西组变压器	200	29.03%	121.93	121.93	否	否	无	-4%	
8613	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北分柱010号赤家二组变压器	100	42.61%	47.39	47.39	否	否	无	-16%	
8614	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北分柱079号永北后组变压器	200	22.57%	134.87	134.87	否	否	无	-52%	
8615	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北分柱110号永北六组变压器	200	21.20%	137.69	137.69	否	否	无	-20%	
8616	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北七组分支004号永北七组变压器	200	23.53%	132.93	132.93	否	否	无	-56%	
8617	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北三组分支019号永北四组变压器	100	49.05%	20.48	20.48	否	否	无	-43%	
8618	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北二组分支025号永北三组变压器	100	78.47%	11.53	11.53	否	否	无	-60%	
8619	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永北一、二组分支003号永北一、二组变压器	200	26.10%	127.81	127.81	否	否	无	-72%	
8620	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线下南东第十屯分柱003号东第十屯变压器	200	22.71%	134.58	134.58	否	否	无	89%	
8621	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线下南屯分柱016号下南屯变压器	100	30.35%	59.66	59.66	否	否	无	-61%	
8622	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西场分柱014号施场台变压器	200	23.10%	133.80	133.80	否	否	无	9%	
8623	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线三宅分柱012号孔三宅变压器	200	28.62%	122.77	122.77	否	否	无	104%	
8624	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线张家台分支001号张家台变压器	200	21.12%	137.76	137.76	否	否	无	-26%	
8625	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东家分柱044号元家屯变压器	200	38.50%	103.00	103.00	否	否	无	-37%	
8626	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东北分支001号东晓南变压器	100	89.90%	10.02	10.02	否	否	无	-11%	
8627	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线张家屯分支007号张家屯变压器	100	68.39%	21.62	21.62	否	否	无	20%	
8628	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线王千113号东勉东台变压器	100	67.87%	11.06	11.06	否	否	无	-56%	
8629	国网昌图县供电公司	东电66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线十一19号窑内1号变压器	100	72.23%	71.10	71.10	否	否	无	-14%	
8630	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东东045号付家七组变压器	200	28.98%	122.04	122.04	否	否	无	48%	
8631	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东东097号新建七组变压器	200	26.96%	126.07	126.07	否	否	无	-50%	
8632	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线103号新建二组变压器	200	20.66%	118.67	118.67	否	否	无	48%	
8633	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线115号秦家一组变压器	200	38.20%	103.61	103.61	否	否	无	90%	
8634	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线168号太民一组变压器	200	20.80%	138.40	138.40	否	否	无	-27%	
8635	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线024号张家林一组变压器	200	53.06%	73.88	73.88	否	否	无	-16%	
8636	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线付家六组分支002号付家六组变压器	400	28.55%	245.79	245.79	否	否	无	322%	
8637	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线秦家二组分支003号秦家二组变压器	100	55.58%	34.42	34.42	否	否	无	46%	
8638	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线秦家分柱043号秦家村变压器	100	72.42%	17.53	17.53	否	否	无	18%	
8639	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线秦家分柱007号秦家四组变压器	200	38.10%	103.81	103.81	否	否	无	22%	
8640	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线秦家分柱004号秦家五组变压器	200	37.50%	105.00	105.00	否	否	无	-48%	
8641	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线秦家六组分支002号秦家村六组变压器	200	38.80%	102.39	102.39	否	否	无	-18%	
8642	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线秦家七组分支005号秦家七组变压器	200	79.67%	20.67	20.67	否	否	无	-20%	
8643	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线秦家三组分支011号秦家三组变压器	100	69.24%	30.76	30.76	否	否	无	-52%	
8644	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大民二组分支002号大民二组变压器	100	78.41%	3.48	3.48	否	否	无	24%	
8645	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大民六组分支020号大民六组变压器	100	68.90%	10.55	10.55	否	否	无	24%	
8646	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大民七组分支014号新建七组变压器	100	63.01%	13.25	13.25	否	否	无	-52%	
8647	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大民七组分支090号大民七组变压器	200	19.16%	141.69	141.69	否	否	无	49%	
8648	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线五三四组分支003号五民三四组变压器	100	61.43%	28.57	28.57	否	否	无	-18%	
8649	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线五组分支001号五民五组变压器	100	64.74%	70.57	70.57	否	否	无	94%	
8650	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建六组分支003号新建六组变压器	200	27.07%	125.86	125.86	否	否	无	-32%	
8651	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建一组分支002号新建一组变压器	50	79.20%	5.40	5.40	否	否	无	-9%	
8652	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建四组分支006号新建四组变压器	400	17.08%	291.68	291.68	否	否	无	20%	
8653	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建一组分支003号新建一组变压器	200	24.02%	131.97	131.97	否	否	无	13%	
8654	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家柳一组分支002号张家柳一组变压器	100	57.82%	64.27	64.27	否	否	无	2%	
8655	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家柳分柱039号张家柳五组变压器	200	27.35%	125.31	125.31	否	否	无	-73%	
8656	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家柳三组分支003号张家柳三组变压器	200	23.14%	133.72	133.72	否	否	无	-7%	
8657	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家柳四组分支013号张家柳四组变压器	100	80.20%	19.70	19.70	否	否	无	14%	
8658	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV付东东011号农电11号变压器	400	42.24%	95.52	95.52	否	否	无	-7%	
8659	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线002号农电四号一台公变台区变压器	400	28.29%	246.85	246.85	否	否	无	93%	
8660	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线005号农电四号二台公变台区变压器	400	15.35%	298.68	298.68	否	否	无	61%	
8661	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线033号平房三组二号公变台区变压器	80	38.03%	41.10	41.10	否	否	无	61%	
8662	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线044-1号平房三组总变台区变压器	200	29.02%	121.97	121.97	否	否	无	7%	
8663	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线058分台路分线13#农电17号变压器	400	17.66%	49.28	49.28	否	否	无	68%	
8664	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线140号国家小组分支变台区变压器	200	66.34%	47.33	47.33	否	否	无	-15%	
8665	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线支北分线028号平房四组总变台区变压器	400	50.03%	199.89	199.89	否	否	无	268%	
8666	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电八号分线005号农电七号公变台区变压器	400	42.92%	189.93	189.93	否	否	无	162%	
8667	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电八号分线012号农电八号公变台区变压器	400	17.69%	289.58	289.58	否	否	无	153%	
8668	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电十号分线004号农电十号公变台区变压器	400	46.91%	172.21	172.21	否	否	无	28%	
8669	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电十号分线015号农电十号公变台区变压器	200	46.98%	86.04	86.04	否	否	无	93%	
8670	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线农电运5号分台	400	64.01%	103.97	103.97	否	否	无	45%	
8671	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线农电运十二号分支002号公变台区变压器	160	43.38%	46.42	46.42	否	否	无	23%	
8672	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线农电运十五号分支003号农电15号变压器	160	39.39%	80.98	80.98	否	否	无	31%	
8673	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线平房二组分支002号平房二组公变台区变压器	400	47.69%	169.24	169.24	否	否	无	33%	
8674	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线平房六组分支002号平房六组公变台区变压器	400	45.55%	177.80	177.80	否	否	无	17%	
8675	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线平房七组分支014号平房七组公变台区变压器	30	78.06%	5.58	5.58	否	否	无	46%	
8676	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线平房八组分支008号平房八组公变台区变压器	200	43.85%	129.36	129.36	否	否	无	-35%	
8677	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线平房小区分支005号平房小区公变台区变压器	315	77.21%	40.27	40.27	否	否	无	-30%	
8678	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV林场线	10kV林场线平房一组分支002号平房一组公变台区变压器	200	24.23%	131.53	131.53	否	否	无	83%	
8679	国网昌图县供电公司	付家66k

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储能计划	计划储能完成时间	配变返回年平均负荷增长率	备注
8730	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大后段分支0047号远大五组变压器	100	78.99%	5.51	5.51	否	否	无	-12%	
8731	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大一组分支0037号远大一组变压器	100	72.39%	17.61	17.61	否	否	无	101%	
8732	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家六组分支0025号张家六组变压器	200	53.44%	226.25	226.25	否	否	无	-8%	
8733	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家分支0014号张家一组变压器	100	79.07%	10.33	10.33	否	否	无	55%	
8734	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家六组分支0035号张家六组变压器	100	38.05%	51.95	51.95	否	否	无	-6%	
8735	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家七组分程0138号张家七组变压器	200	20.81%	138.38	138.38	否	否	无	33%	
8736	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家三、四组分支0052号张家三、四组变压器	400	23.70%	265.19	265.19	否	否	无	83%	
8737	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家五组分支0052号张家五组变压器	200	24.02%	130.76	130.76	否	否	无	12%	
8738	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山二组分支0048号长山二组变压器	100	36.62%	33.38	33.38	否	否	无	19%	
8739	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分程0027号长山八组变压器	100	74.06%	12.75	12.75	否	否	无	-11%	
8740	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分程0039号长山七组变压器	100	54.62%	28.30	28.30	否	否	无	-41%	
8741	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分程0013号长山六组变压器	100	61.60%	14.20	14.20	否	否	无	8%	
8742	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分程101号长山一组变压器	200	35.95%	108.09	108.09	否	否	无	157%	
8743	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山二组分支0025号长山二组变压器	100	39.75%	50.25	50.25	否	否	无	43%	
8744	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山四组分支0055号长山四组变压器	400	20.89%	276.44	276.44	否	否	无	17%	
8745	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山五组分支0123号长山五组变压器	200	30.23%	119.54	119.54	否	否	无	5%	
8746	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线王十141号分支二组变压器	100	34.69%	55.31	55.31	否	否	无	94%	
8747	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线王十90号张家大棚变压器	100	66.31%	23.69	23.69	否	否	无	77%	
8748	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV付远线线电1号分0198号农电1号变压器	400	23.45%	266.22	266.22	否	否	无	-24%	
8749	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV付远线王十线218号分村农电1号(2)变压器	400	40.66%	197.36	197.36	否	否	无	27%	
8750	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线昌德粮贸分支004号大王村部变压器	30	76.22%	4.13	4.13	否	否	无	-8%	
8751	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王三组分支003号大王三组东变压器	100	72.79%	17.21	17.21	否	否	无	58%	
8752	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王五组分支011号大王四组变压器	200	66.23%	23.78	23.78	否	否	无	-12%	
8753	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王五组分支004号新村大王五组变压器	200	24.82%	130.37	130.37	否	否	无	-15%	
8754	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王一、二组分支002号大王二组变压器	200	30.57%	118.80	118.80	否	否	无	23%	
8755	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王一、二组分支011号大王一组变压器	200	54.81%	35.19	35.19	否	否	无	78%	
8756	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二分路北分支003号新村二分路北变压器	400	22.06%	271.78	271.78	否	否	无	34%	
8757	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二分路南分支003号新村二分路南变压器	100	47.88%	21.06	21.06	否	否	无	-23%	
8758	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河二组8分支004号二河二组变压器	200	19.42%	141.16	141.16	否	否	无	-72%	
8759	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河二组8分支004号二河二组(2)变压器	200	18.56%	142.88	142.88	否	否	无	-14%	
8760	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分程035号农电二组变压器	200	26.11%	147.79	147.79	否	否	无	-13%	
8761	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分程080号新村变压器	100	40.48%	49.52	49.52	否	否	无	18%	
8762	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分程109号二河五八组变压器	200	9.17%	161.65	161.65	否	否	无	22%	
8763	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河二组分支002号二河二组变压器	200	32.62%	114.76	114.76	否	否	无	84%	
8764	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河四组分支005号二河四组变压器	100	78.49%	5.75	5.75	否	否	无	-63%	
8765	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河一组分支019号二河一组变压器	200	56.82%	33.18	33.18	否	否	无	73%	
8766	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线东6杰分支004号东六组变压器	100	30.57%	55.35	55.35	否	否	无	-6%	
8767	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电七组分支018号农七组变压器	100	36.72%	15.98	15.98	否	否	无	-46%	
8768	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农三组分支004号农三组变压器	200	62.93%	12.54	12.54	否	否	无	28%	
8769	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农四组分支013号高农四组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	否	否	无	0%	
8770	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农五组分支004号高农五组变压器	100	57.18%	16.41	16.41	否	否	无	-43%	
8771	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农一组分支004号农农一组变压器	200	25.51%	128.89	128.89	否	否	无	-9%	
8772	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰二组分支008号海丰二组2号变压器	200	9.14%	161.73	161.73	否	否	无	-44%	
8773	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰二组分支017号海丰二组变压器	100	57.74%	16.13	16.13	否	否	无	14%	
8774	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分程035号海丰四组变压器	400	40.74%	197.03	197.03	否	否	无	27%	
8775	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分程104号海丰五组变压器	200	75.49%	29.02	29.02	否	否	无	90%	
8776	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分程136号海丰七组变压器	200	19.93%	140.15	140.15	否	否	无	11%	
8777	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰六组分支020号海丰六组变压器	100	29.81%	50.19	50.19	否	否	无	-8%	
8778	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰三组分支007号海丰三组变压器	200	68.37%	42.87	42.87	否	否	无	-1%	
8779	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰一、二组分支010号农场四组变压器	100	75.40%	4.38	4.38	否	否	无	-65%	
8780	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰三组分支020号海丰三组2号变压器	100	17.42%	145.16	145.16	否	否	无	-10%	
8781	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰一组分支008号海丰一变压器	200	71.82%	36.36	36.36	否	否	无	114%	
8782	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线双榉河村分支003号双榉河变压器	100	72.45%	27.45	27.45	否	否	无	-65%	
8783	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线双榉南二组分支002号双榉南二组变压器	200	25.01%	133.98	133.98	否	否	无	-6%	
8784	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线双榉南六组分支007号双榉六组变压器	100	47.19%	12.84	12.84	否	否	无	-6%	
8785	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线双榉南三组分支003号双榉三组变压器	200	47.41%	42.59	42.59	否	否	无	19%	
8786	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线双榉南四组分支006号双榉四组变压器	100	28.29%	61.71	61.71	否	否	无	-19%	
8787	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线双榉南一分支007号双榉南一组变压器	200	21.43%	137.15	137.15	否	否	无	-34%	
8788	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农场一分支005号付农场一分场1变压器	100	27.72%	52.23	52.23	否	否	无	41%	
8789	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农场一分场分支015号农场一分场（2）变压器	200	25.05%	128.71	128.71	否	否	无	-8%	
8790	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电2号（2）分支002号农电2号（2）变压器	200	74.00%	16.00	16.00	否	否	无	-61%	
8791	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电8-3（2）分支005号农电8-3（2）变压器	200	18.35%	143.30	143.30	否	否	无	-65%	
8792	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电七号分支006号农电七号变压器	200	56.60%	66.81	66.81	否	否	无	-17%	
8793	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电延10号村上变	400	70.21%	78.77	78.77	否	否	无	-23%	
8794	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电前20号村上变	400	52.02%	151.90	151.90	否	否	无	-64%	
8795	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分场(2)分支005号三分场(2)变压器	100	79.66%	10.34	10.34	否	否	无	-21%	
8796	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分场分支003号三分场（2）变压器	100	67.19%	18.25	18.25	否	否	无	-12%	
8797	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五分场分支018号五分场变压器	200	13.31%	153.38	153.38	否	否	无	-30%	
8798	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十八组分支001号五十八组变压器	200	19.28%	141.44	141.44	否	否	无	19%	
8799	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线王十分程006号新村友爱四组变压器	400	12.87%	208.52	208.52	否	否	无	-18%	
8800	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十分程015号友爱八组变压器	100	43.33%	46.67	46.67	否	否	无	32%	
8801	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十分程037号新村友爱六组变压器	100	62.79%	27.21	27.21	否	否	无	202%	
8802	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十九组分支002号五十九组变压器	200	20.63%	5.80	5.80	否	否	无	-86%	
8803	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十七组分支006号五十七组变压器	200	69.94%	60.13	60.13	否	否	无	-26%	
8804	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十二组分支009号五十二组变压器	100	62.21%	14.34	14.34	否	否	无	-2%	
8805	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十一组分支004号新村五十一组变压器	100	72.42%	17.58	17.58	否	否	无	21%	
8806	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十一组分台	400	77.23%	51.09	51.09	否	否	无	-10%	
8807	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十八组分支018号新村五十八组变压器	200	79.81%	10.19	10.19	否	否	无	-13%	
8808	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十四组分支002号五十四组变压器	100	33.79%	56.21	56.21	否	否	无	6%	
8809	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十五组分支002号五十三组变压器	200	78.00%	24.01	24.01	否	否	无	6%	
8810	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十五组分支025号五十六组变压器	100	69.22%	20.68	20.68	否	否	无	80%	
8811	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十五组分支043号五十五组变压器	100	17.02%	145.96	145.96	否	否	无	14%	
8812	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十一组分支004号五十二组变压器	100	42.30%	47.64	47.64	否	否	无	-75%	
8813	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五十一组分支017号五十一组变压器	100	82.93%	13.54	13.54	否	否	无	-63%	
8814	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线养老院分支007号养老院变压器	200	44.16%	91.68	91.68	否	否	无	-16%	
8815	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱三组分支015号友爱二组变压器	400	16.78%	292.88	292.88	否	否	无	88%	
8816	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱五组分支003号友爱五组变压器	100	71.58%	18.62	18.62	否	否	无	-20%	
8817	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱一组分支010号友爱一、二组变压器	200	57.66%	32.34	32.34	否	否	无	-17%	
8818	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线王十分程015号新村友爱一组变压器	315	24.87%	205.16	205.16	否	否	无	-27%	
8819	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线王十010号农电变压器	400	56.50%	133.98	133.98	否	否	无	-4%	
8820	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线王十023+2号农电2号变压器	200	40.47%	99.06	99.06	否	否	无	-13%	
8821	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线王十02号水上变压器	200	54.08%	35.92	35.92	否	否	无	12%	
8822	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线079号大房村1组变压器	400	20.20%	279.20	279.20	否	否	无	31%	
8823	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线111号前面1组变压器	400	29.31%	242.74	242.74	否	否	无	-69%	
8824	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线216号前号大围组变压器	200	11.48%	151.04	151.04	否	否	无	-53%	
8825	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线2794号分干线1组变压器	200	2.56%	164.88	164.88	否	否	无	-22%	
8826	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线300号干术村三组变压器	200	25.59%	128.82	128.82	否	否	无	-14%	
8827	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线320号干术村一组变压器	200	24.18%	131.63	131.63	否	否	无	-108%	
8828	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房3组分程004号大房3组变压器	400	40.13%	199.49	199.49	否	否	无	-56%	
8829	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线王门组分程011号王门组变压器	100	47.26%	52.24	52.24	否	否	无	-73%	
8830	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房8组分程003号大房8组变压器	200	45.45%	89.11	89.11	否	否	无	-74%	
8831	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房9组分程002号大房9组变压器	400	78.31%	46.76	46.76	否	否	无	-2%	
8832	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线王门组分支001号王门组2组变压器	400	74.80%	101.99	101.99	否	否	无	8%	
8833	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房村分支001号大房村变压器	200	72.04%	35.92	35.92	否	否	无	-64%	
8834	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房六组分程027号大房六组变压器	400	15.97%	296.11	296.11	否	否	无	33%	
8835	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房四组分程017号大房四组变压器	400	73.07%	67.74	67.74	否	否	无	27%	
8836	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房五组分程006号大房五组变压器	200	70.94%	38.12	38.12	否	否	无	4%	
8837	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三堤二三组分支007号二三组变压器	400	52.54%	149.84	149.84	否	否	无	-43%	
8838	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线T26号二堤村1、2组变压器	400	98.08%	87.70	87.70	否	否	无	5.8%	
8839	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三堤分程057号三堤6组变压器	200	46.90%	86.21	86.21	否	否	无	67%	
8840	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三堤分程三堤八组变压器	400	45.90%	176.54	176.54	否	否	无	-4%	
8841	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三堤西分支004号三堤西组变压器	400	51.46%	154.15	154.15	否	否	无	-56%	
8842	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三堤五组分支005号三堤五组变压器	200	78.39%	23.23	23.23	否	否	无	63%	
8843	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一4组分支002号五一4组变压器	200	64.29%	71.21	71.21	否	否	无	8%	
8844	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一5组分支002号五一5组变压器	400	52.20%	150.97	150.97	否	否	无	136%	
8845	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一6组分支002号五一6组变压器	100	74.31%	15.69	15.69	否	否	无	8%	
8846	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一三组分支002号五一三组变压器	400	20.88%	118.85	118.85	否	否	无	-53%	
8847	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一三组分支005号五一三组变压器	400	19.35%	282.60	282.60	否	否	无	46%	
8848	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一二组分支002号五一二组变压器	400	24.72%	261.14	261.14	否	否	无	24%	
8849	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前2组分程017号向前2组变压器	200	43.23%	93.34	93.34	否	否	无	-73%	
8850	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前4组分程002号向前4组变压器	200	27.95%	124.11	124.11	否	否	无	-76%	
8851	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线四组6、7组分程038号四组6、7组变压器	400	58.66%	125.36	125.36	否	否	无	10%	
8852	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前8组分程035号向前8组变压器	400	49.04%	255.87	255.87	否	否	无	-20%	
8853	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前分程021号向前二组变压器	200	58.25%	63.49	63.49	否	否	无	114%	
8854	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前分程032号向前三组变压器	200	71.50%	36.88	36.88	否	否	无	65%	
8855	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术二组分程088号下术二组变压器	200	30.92%	118.15	118.15	否	否	无	66%	
8856	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术九组分支003号下术八组变压器	200	63.05%	53.91	53.91	否	否	无	52%	
8857	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术九组分支020号下术九组变压器	200	26.23%	126.55	126.55	否	否	无	8%	
8858	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术九组分支037号下术九组变压器	400	13.63%	305.49	305.49	否	否	无	29%	
8859	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术七组分支001号下术七组变压器	200	34.14%	111.73	111.73	否	否	无	-19%	
8860	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术四组分程033号下术四组变压器	400	33.46%	226.17	226.17	否	否	无	-64%	
8861	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术五组分程004号下术五组变压器	400	25.92%	237.94	237.94	否	否	无	17%	
8862	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线下术6、7、8、9组分支030号下村11组变压器	400	30.66%	118.68	118.68	否	否	无	-39%	
8863	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大围1、5组分支003号大围1、5组变压器	200	77.04%	23.91	23.91	否	否	无	-61%	
8864	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东围2、3组分支001号东围2组变压器	200	26.71%	126.59	126.59	否	否	无	8%	
8865	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东围2组分支001号东围2组变压器	200	53.74%	72.53	72.53	否	否	无	38%	
8866	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东围4、6组分程001号东围4、6组变压器	400	47.05%	211.82	211.82	否	否	无	94%	
8867	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东家二组分支004号东家二组变压器	400	16.12%	295.51	295.51	否	否	无	-8%	
8868	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东家三组分支002号东家三组变压器	400	12.20%	309.98	309.98	否	否	无	-22%	
8869	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东家四组4分支001号东家四组变压器	100	25.66%	64.34	64.34	否	否	无	12%	
8870	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东家四组分支018号东家五组变压器	200	79.59%	20.81	20.81	否	否	无	47%	
8871	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东家一组分支028号东家六组变压器	400	51.12%	155.52	155.52	否	否	无	118%	
8872	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线东家一组分支030号东家一组变压器	400	59.26%	122.98	122.98	否	否	无	68%	
8873	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古南开线10组分支18号古十十组变压器	400	13.63%	305.50	305.50	否	否	无	-59%	
8874	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线北十22#北业所供电9变压器	160	66.23%	37.88	37.88	否	否	无	13%	
8875	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古南线	10kV古南线北十分122号小会二组变压器	100	78.36%	11.64	11.64	否	否	无	-40%	
8876	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古南线	10kV古南线北十分153号兴隆四组变压器	200	61.68%	56.63	56.63	否	否	无	69%	
8877	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古南线	10kV古南线北十分203号小山一组变压器	200	74.63%	50.70	50.70	否	否	无	103%	
8878	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古南线	10kV古南线北十分85号小山二组变压器	400	59.05%	123.80	123.80	否	否	无	-10%	
8879	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古南线	10kV古南线北十分分程032号兴隆三组变压器	400	17.11%	291.53	291.53	否	否	无	9%	
8880	国网昌图县供电公司	古城66kV变电站	10kV古南线	10kV古南线北十分劳动八、十二支12号劳动十二组变压器	200

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变低压两年平均负荷增长率	备注
8923	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈乐二组支01号哈乐二组变压器	100	62.10%	22.32	22.32	否	否	无	-9%	
8924	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈乐七组支09号哈乐七组变压器	400	21.90%	272.42	272.42	否	否	无	45%	
8925	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈乐二组支15号哈乐二组变压器	400	42.20%	188.98	188.98	否	否	无	-17%	
8926	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈乐四组支12号哈乐四组变压器	200	19.25%	141.50	141.50	否	否	无	57%	
8927	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈乐五、六组08号哈乐五、六组变压器	200	59.78%	60.43	60.43	否	否	无	48%	
8928	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈乐一组支02号哈乐一组变压器	200	51.02%	77.96	77.96	否	否	无	7%	
8929	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街南支03.5.04号街南变压器	400	47.16%	171.36	171.36	否	否	无	184%	
8930	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街西支03.E.01号街西变压器	315	64.75%	79.55	79.55	否	否	无	56%	
8941	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈乐四支01号古下九组变压器	80	24.90%	52.08	52.08	否	否	无	-13%	
8942	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明六组支02号力明六组变压器	100	63.92%	13.04	13.04	否	否	无	0%	
8943	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明七组支02号力明七组变压器	200	25.83%	128.35	128.35	否	否	无	-4%	
8944	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明五组支03号力明五组变压器	100	72.13%	14.30	14.30	否	否	无	-8%	
8945	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明一组支17号力明一二组变压器	200	51.76%	76.48	76.48	否	否	无	244%	
8946	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明一组支4号力明三四组变压器	400	40.45%	198.22	198.22	否	否	无	4%	
8917	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分五四四组支16号五四四五组变压器	200	66.39%	47.22	47.22	否	否	无	149%	
8948	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分五四五六组支04号五四六组变压器	100	78.21%	11.69	11.69	否	否	无	-24%	
8949	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分五四一组支05号五四一二组变压器	200	45.49%	89.02	89.02	否	否	无	18%	
8950	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分兴国二组支03号兴国二组变压器	400	61.15%	115.42	115.42	否	否	无	157%	
8951	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分兴国一组支04号兴国一组变压器	315	71.36%	37.29	37.29	否	否	无	132%	
8952	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线分公5组分线19号分公5组变压器	100	65.05%	24.95	24.95	否	否	无	-24%	
8953	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家线	10kV七家子线01号七家子北街变压器	400	57.13%	131.47	131.47	否	否	无	-7%	
8954	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线105号七家子新二组变压器	400	68.68%	21.53	21.53	否	否	无	-24%	
8955	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线118号七家子中街变压器	400	64.71%	101.15	101.15	否	否	无	63%	
8956	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线123号七家子南街变压器	315	74.57%	48.60	48.60	否	否	无	21%	
8957	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河六组分支04号二河六组变压器	400	14.35%	302.59	302.59	否	否	无	17%	
8958	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家七组分支0005号敖家七组变压器	400	6.90%	332.16	332.16	否	否	无	48%	
8959	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家一六组分支0004号敖家一六组变压器	200	52.97%	74.06	74.06	否	否	无	72%	
8960	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八组分支0027号八组二组变压器	200	19.85%	170.15	170.15	否	否	无	-68%	
8961	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八甲七组分支0004号八甲七组变压器	200	61.91%	56.17	56.17	否	否	是	2024年12月15日	90%
8962	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八甲四组分支0009号八甲四组变压器	400	57.36%	130.55	130.55	否	否	无	2%	
8963	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八甲六组分支0006号八甲六组变压器	200	41.31%	97.28	97.28	否	否	无	28%	
8964	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八甲一组分支0003号八甲一组变压器	400	8.00%	327.98	327.98	否	否	无	23%	
8965	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河二组分支0008号二河二组变压器	400	34.79%	220.82	220.82	否	否	无	-31%	
8966	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河分线31号二河村四组变压器	100	83.78%	13.11	13.11	否	否	无	29%	
8967	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河六组分支004号二河村六组变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	15%	
8968	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河七组分支013号二河村七组变压器	400	11.00%	315.99	315.99	否	否	无	-49%	
8969	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河二组分支004号二河村三组变压器	200	34.05%	135.19	135.19	否	否	无	-28%	
8970	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河五组分支003号二河村五组变压器	100	72.99%	5.10	5.10	否	否	无	-27%	
8971	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河一组分支010号二河村一组变压器	200	62.13%	55.64	55.64	否	否	无	52%	
8972	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线兴家分支0016号二河村八组变压器	100	22.88%	67.12	67.12	否	否	无	62%	
8973	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家二、八分支0005号敖家二、八变压器	400	14.85%	300.60	300.60	否	否	无	-41%	
8974	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家分支0002号敖家四五组变压器	400	29.28%	40.90	40.90	否	否	无	-9%	
8973	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家分支0014号敖家二三组变压器	400	79.08%	43.66	43.66	否	否	无	-68%	
8976	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家六七组分支0017号敖家六七组变压器	200	72.08%	35.84	35.84	否	否	无	44%	
8977	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家一三组分支0019号敖家二三变压器	400	8.78%	324.90	324.90	否	否	无	7%	
8978	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家四组分支0004号敖家四组变压器	100	7.10%	82.90	82.90	否	否	无	48%	
8979	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家五组分支0001号敖家五组变压器	200	15.57%	74.43	74.43	否	否	无	100%	
8980	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家一组分支0004号敖家一组变压器	400	23.03%	267.72	267.72	否	否	无	38%	
8981	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗二组分支0015号红旗二组变压器	100	84.54%	17.73	17.73	否	否	无	10%	
8982	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗六组分支0010号红旗六组变压器	100	41.73%	48.27	48.27	否	否	无	21%	
8983	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗七组分支0005号红旗七组变压器	200	40.40%	95.08	95.08	否	否	无	-59%	
8984	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗三组分支0006号红旗三、四组变压器	200	73.50%	33.00	33.00	否	否	无	-56%	
8985	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗五组分支0007号红旗五组变压器	400	46.17%	87.65	87.65	否	否	无	-17%	
8986	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗一组分支0003号红旗一组变压器	200	58.30%	63.41	63.41	否	否	无	70%	
8987	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村三组分支0004号刘家村三组变压器	100	51.63%	38.37	38.37	否	否	无	-53%	
8988	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村分支0027号刘家五组变压器	100	17.22%	72.77	72.77	否	否	无	-8%	
8989	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村三组分支0004号刘家村三组变压器	100	48.50%	51.50	51.50	否	否	无	10%	
8990	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村四组分支0007号刘家村四组变压器	200	43.26%	93.48	93.48	否	否	无	189%	
8991	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村一组分支0017号刘家村一组变压器	100	9.41%	80.99	80.99	否	否	无	23%	
8992	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子八组01号七家子八组变压器	400	8.69%	325.27	325.27	否	否	无	-37%	
8993	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子六组分支0010号七家子六组变压器	200	35.45%	109.10	109.10	否	否	无	-23%	
8994	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子七组分支0003号七家子七组变压器	400	31.52%	232.12	232.12	否	否	无	87%	
8995	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子三组分支0008号七家子三组变压器	20	55.16%	6.97	6.97	否	否	无	48%	
8996	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子五组分支0105号七家子五组变压器	200	44.01%	91.97	91.97	否	否	无	60%	
8997	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子一组分支0022号七家子二组变压器	200	22.17%	138.65	138.65	否	否	无	72%	
8998	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子一组分支0035号七家子一组变压器	100	35.09%	54.91	54.91	否	否	无	-20%	
8999	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子中街2号变压器	400	71.63%	57.47	57.47	否	否	无	13%	
9000	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线沙梁分支0118号沙梁东场变压器	200	42.44%	95.13	95.13	否	否	无	-41%	
9001	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村分线0027号顺山村九组变压器	400	79.11%	43.57	43.57	否	否	无	39%	
9002	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村分线0117号顺山村七组变压器	200	19.62%	140.76	140.76	否	否	无	113%	
9003	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村分线0027号顺山八组变压器	200	51.51%	76.99	76.99	否	否	无	118%	
9004	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山三组分支0027号顺山村三组变压器	400	16.16%	295.38	295.38	否	否	无	-23%	
9005	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线孟龙分支0029号孟龙三组变压器	100	53.85%	46.44	46.44	否	否	无	84%	
9006	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线孟龙分支0009号孟龙六组变压器	100	35.12%	54.88	54.88	否	否	无	123%	
9007	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线孟龙分支0015号孟龙五组变压器	200	37.52%	104.97	104.97	否	否	无	64%	
9008	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线孟龙分支0002号孟龙七组变压器	400	74.66%	30.68	30.68	否	否	无	131%	
9009	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线孟龙四组分支0125号孟龙四组变压器	100	37.28%	52.72	52.72	否	否	无	201%	
9010	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线孟龙一二组分支0007号孟龙一二变压器	400	74.33%	62.69	62.69	否	否	无	-65%	
9011	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线0112号顺山村四组变压器	400	53.10%	147.58	147.58	否	否	无	-9%	
9012	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线0117号顺山村二组变压器	400	63.04%	107.84	107.84	否	否	无	-48%	
9013	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线0129号顺山村一变压器	400	84.31%	142.76	142.76	否	否	无	41%	
9014	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线0082号杏山村六七组变压器	200	66.97%	46.07	46.07	否	否	无	100%	
9015	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线0131号杏山村二三组变压器	400	3.24%	347.06	347.06	否	否	无	-16%	
9016	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村三四组分支0095号杏山村三四组变压器	400	48.76%	164.97	164.97	否	否	无	34%	
9017	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村五组分支0005号杏山村五组变压器	200	53.85%	72.30	72.30	否	否	无	48%	
9018	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线下树分线0111号八里村三组变压器	100	29.08%	121.84	121.84	否	否	无	11%	
9019	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线下树分线0178号于树五组变压器	200	29.28%	101.44	101.44	否	否	无	-38%	
9020	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线下树六组分支002号于树六组变压器	200	44.30%	91.40	91.40	否	否	无	-23%	
9021	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线下树二四组分支0004号于树村七组变压器	400	96.41%	134.28	134.28	否	否	无	-59%	
9022	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线下树二四组分支020号于树村三四组变压器	400	39.05%	203.82	203.82	否	否	无	56%	
9023	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线下树一二组分支004号于树村一二组变压器	400	47.07%	171.73	171.73	否	否	无	-37%	
9024	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线宝宝分线013号七宝三组变压器	200	60.26%	79.48	79.48	否	否	无	8%	
9023	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝四组分001号元宝四组变压器	200	47.98%	84.05	84.05	否	否	无	6%	
9026	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝五组分支004号元宝五组变压器	200	17.80%	144.41	144.41	否	否	无	22%	
9027	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝一组分支007号元宝二组变压器	200	77.27%	12.73	12.73	否	否	无	-19%	
9028	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝一组分支016号元宝一组变压器	200	23.09%	133.82	133.82	否	否	无	-63%	
9029	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线058号回过楼变压器	200	40.92%	122.70	122.70	否	否	无	16%	
9030	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线0176号老梅九组变压器	200	27.50%	49.64	49.64	否	否	无	23%	
9031	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线60号共同区棚立醇变台区变压器	250	53.98%	90.05	90.05	否	否	无	1%	
9032	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线变电所六组分支003号变所四组变压器	100	54.40%	17.80	17.80	否	否	无	51%	
9033	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线变电所六组分支013号变所五组变压器	50	55.83%	17.08	17.08	否	否	无	-8%	
9034	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线变电所六组分支021号变所六组变压器	30	75.80%	4.26	4.26	否	否	无	-12%	
9035	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线变电所六组分支031号变所八组变压器	200	26.83%	126.34	126.34	否	否	无	-26%	
9036	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线变电所一组分支005号变所一组变压器	100	56.52%	10.04	10.04	否	否	无	-17%	
9037	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV老四甲线	10kV老四甲线152号分段015号敬家变压器	200	79.62%	5.19	5.19	否	否	无	99%	
9038	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV老四甲线	10kV老四甲线变二总分支0015号变二区变压器	200	29.77%	15.11	15.11	否	否	无	-8%	
9039	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV老四甲线	10kV老四甲线变三总分支0014号老四三区变压器	100	58.00%	9.60	9.60	否	否	无	1%	
9040	国网T66kV变电站	老四T66kV变电站	10kV老四甲线	10kV老四甲线段南敬家分支0017号敬家东压器	50	58.81%	15.59	15.59	否	否	无	-56%	
9041	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线0号街西区八号变压器	400	24.52%	201.92	201.92	否	否	无	37%	
9042	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线0085号街西二号变压器	400	8.53%	325.90	325.90	否	否	无	6%	
9043	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线街西分线010号街西一号变压器	80	75.83%	11.34	11.34	否	否	无	63%	
9044	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线街西分线015号街西二号变压器	200	42.22%	191.13	191.13	否	否	无	115%	
9045	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线居民区西001号街西四号变压器	200	28.77%	102.46	102.46	否	否	无	-11%	
9046	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线008号街西九号变压器	400	36.53%	212.80	212.80	否	否	无	-14%	
9047	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线027号西大村五组变压器	50	66.90%	11.55	11.55	否	否	无	-39%	
9048	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线044号东大村一组变压器	400	30.54%	237.84	237.84	否	否	无	80%	
9049	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线008号老新村三组变压器	200	18.21%	143.24	143.24	否	否	无	-64%	
9050	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线078号老新村二组变压器	400	16.96%	316.18	316.18	否	否	无	-21%	
9051	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线086号老新村一组变压器	160	28.14%	98.98	98.98	否	否	无	-62%	
9052	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线095号新城子村六组变压器	100	38.13%	51.87	51.87	否	否	无	16%	
9053	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线106号新城子村四组变压器	200	30.02%	119.96	119.96	否	否	无	-1%	
9054	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线128号新城子村三组变压器	200	61.90%	28.10	28.10	否	否	无	32%	
9055	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子八组分支0035号城子村八组变压器	30	61.53%	8.54	8.54	否	否	无	-19%	
9056	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子分线0028号城子村四组变压器	100	40.53%	49.47	49.47	否	否	无	-59%	
9057	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子分线0115号城子村五组变压器	200	18.40%	143.20	143.20	否	否	无	-28%	
9058	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子八组分支0035号城子村八组变压器	200	13.64%	152.72	152.72	否	否	无	-54%	
9059	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子七组分支0118号城子村七组变压器	100	35.98%	54.02	54.02	否	否	无	-37%	
9060	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子一组分支0027号城子村二组变压器	30	68.63%	6.41	6.41	否	否	无	-60%	
9061	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子十组分支0109号城子村十组变压器	100	26.26%	63.74	63.74	否	否	无	-63%	
9062	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子九组分支0014号城子村九组变压器	200	43.02%	14.09	14.09	否	否	无	-47%	
9063	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子一组分支0225号城子村一组变压器	200	28.38%	123.24	123.24	否	否	无	-8%	
9064	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子一组分支0229号城子村一组变压器	200	23.51%	132.99	132.99	否	否	无	-51%	
9065	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大二组0003号东大村二组变压器	400	7.71%	328.92	328.92	否	否	无	-31%	
9066	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大分线0065号东大村四组变压器	200	62.46%	8.25	8.25	否	否	无	-63%	
9067	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大分线0285号平房村三组变压器	100	54.30%	35.70	35.70	否	否	无	-74%	
9068	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大二组分支0095号东大村二组变压器	200	68.94%	10.58	10.58	否	否	无	-43%	
9069	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大五六组分0085号东大村五六组变压器	200	12.59%	144.02	144.02	否	否	无	-58%	
9070	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大五六组分台	200	15.52%	148.97	148.97	否	否	无	-46%	
9071	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线常新村四组分支0025号常新村四组变压器	50	79.01%	3.20	3.20	否	否	无	-12%	
9072	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线常新七组分支0245号常新村六七组变压器	100	43.05%	46.35	46.35	否	否	无	-39%	
9073	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线常新五组分支0035号常新村五组变压器	200	19.14%	141.73	141.73	否	否	无	-49%	
9074	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线汕沟菜田分线0095号汕沟菜地变压器	30	60.91%	8.72	8.72	否	否	无	-60%	
9073	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线汕沟菜田分线0315号汕沟菜地变压器	80	16.75%	21.97	21.97	否	否	无	-10%	
9076	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线汕沟二组分支0072号汕沟村二组变压器	100	62.87%	27.13	27.13	否	否	无	18%	
9077	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线汕沟分线0105号汕沟村三组变压器	200	17.29%	145.42	145.42	否	否	无	29%	
9078	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线汕沟四组分001号汕沟村四组变压器	100	38.32%	51.68	51.68	否	否	无	-31%	
9079	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线汕沟五组分002号汕沟村五组变压器	200	33.57%	112.80	112.80	否	否	无	61%	
9080	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变返回年平均负荷增长率	备注
9136	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线至2组分支01#至新立村2组变压器	100	47.57%	42.43	42.43	否	否	无	-36%	
9137	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线至2组分支03#至新立村2组变压器	200	16.27%	147.46	147.46	否	否	无	-70%	
9138	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线至2组分支11#至新立村2组变压器	100	36.69%	53.31	53.31	否	否	无	-64%	
9139	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线至2组分支21#至新立村2组变压器	50	49.59%	20.20	20.20	否	否	无	-19%	
9140	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立9组分支005号新立9组变压器	100	14.18%	151.64	151.64	否	否	无	-74%	
9141	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线至立村6组分支006号至立村6组变压器	50	69.32%	10.34	10.34	否	否	无	-82%	
9142	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村2组分支006号新立村2组变压器	200	16.17%	147.65	147.65	否	否	无	-44%	
9143	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立分支02#09号永安1组变压器	200	51.30%	77.28	77.28	否	否	无	-62%	
9144	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线分支02#015号新立村1组变压器	200	23.03%	133.94	133.94	否	否	无	-67%	
9145	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立分支033号新立村1组变压器	200	19.84%	140.32	140.32	否	否	无	-57%	
9146	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安3组分支09号永安二、四变台变压器	50	52.38%	18.81	18.81	否	否	无	-34%	
9147	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安3组分支24号永安3组变压器	100	21.60%	137.09	137.09	否	否	无	-50%	
9148	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安村2组分支002号永安二、四组分台变压器	100	30.24%	59.76	59.76	否	否	无	-30%	
9149	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安村5、6组分支008号永安村5、6组变压器	100	40.83%	43.17	43.17	否	否	无	-23%	
9150	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线1#至牛头村2组变压器	200	28.54%	122.92	122.92	否	否	无	54%	
9151	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线大家村2组分台001号八大家子村2组变压器	100	29.41%	60.59	60.59	否	否	无	-6%	
9152	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村3、5组分台008号八家子村3、5组变压器	400	18.00%	288.02	288.02	否	否	无	136%	
9153	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村4、5组分支019号八家子村4、5组变压器	400	21.95%	272.21	272.21	否	否	无	111%	
9154	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村6、7组分支005号六七组变台	400	13.56%	305.74	305.74	否	否	无	-23%	
9155	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北大学2组分支003号北大学村2组变压器	100	35.76%	54.25	54.25	否	否	无	-35%	
9156	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北大学3、4组分支006号北大学3、4组变压器	100	79.80%	10.20	10.20	否	否	无	-56%	
9157	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北大学5组分支017号北大学5组变压器	30	76.61%	4.02	4.02	否	否	无	-41%	
9158	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北大学分段122号北大学1组变压器	200	25.48%	129.05	129.05	否	否	无	1%	
9159	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村4组分台002号红山村4组变压器	100	56.63%	33.38	33.38	否	否	无	12%	
9160	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村5组分台003号红山村5组变压器	30	73.19%	5.04	5.04	否	否	无	19%	
9161	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村分段021号红山村3组变压器	200	16.39%	159.23	159.23	否	否	无	63%	
9162	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村分段10号红山村2组变压器	100	41.86%	48.54	48.54	否	否	无	-19%	
9163	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线开发区6分支2014号变压器	50	73.06%	8.47	8.47	否	否	无	128%	
9164	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村1组分支004号六家庙村1组变压器	100	48.11%	41.89	41.89	否	否	无	-47%	
9165	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村5组分支010号六家庙村3、4组变压器	200	43.12%	93.76	93.76	否	否	无	2%	
9166	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村5组分支033号六家庙村1组变压器	100	54.29%	7.81	7.81	否	否	无	8%	
9167	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分支024号六家庙村6、7组变压器	20	62.43%	8.27	8.27	否	否	无	-29%	
9168	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分支007号六家庙村部变压器	30	57.38%	32.62	32.62	否	否	无	111%	
9169	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分组019号六家庙村8组变压器	30	85.80%	7.20	7.20	否	否	无	-33%	
9170	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村8组分支016号六家庙村10组变压器	50	43.59%	23.21	23.21	否	否	无	-16%	
9171	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村8组分支020号六家庙村9组变压器	100	37.20%	52.80	52.80	否	否	无	-22%	
9172	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分段044号六家庙村1组变压器	200	22.09%	135.83	135.83	否	否	无	-62%	
9173	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分段052号长胜村1、8组变压器	100	29.87%	60.13	60.13	否	否	无	-38%	
9174	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分段072号长胜村4组变压器	80	66.24%	18.93	18.93	否	否	无	19%	
9175	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分段088号长胜村2、6组变压器	400	20.31%	278.75	278.75	否	否	无	-13%	
9176	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分支002号永兴村8组变压器	50	24.13%	32.94	32.94	否	否	无	-54%	
9177	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分支016号六家庙村2组变压器	50	60.62%	12.19	12.19	否	否	无	-52%	
9178	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内2台区分支012号满井街内变台	50	78.76%	5.62	5.62	否	否	无	284%	
9179	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内分支014号八家子村1组变压器	50	78.32%	5.84	5.84	否	否	无	-16%	
9180	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井红兴分支041号满井红兴代四变台	200	48.13%	83.74	83.74	否	否	无	141%	
9181	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线照料厂家属分组02号照料厂家属变压器	30	90.06%	11.98	11.98	否	否	无	117%	
9182	国网昌图县供电公司	西南66kV变电站	10kV太平线	10kV满井乙线太平村组分支017号太平村1组变压器	200	18.31%	143.38	143.38	否	否	无	-53%	
9183	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村1组分支002号太平村2组变压器	100	46.80%	43.20	43.20	否	否	无	-28%	
9184	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线向双村分段013号向双村1组变压器	100	48.88%	8.22	8.22	否	否	无	39%	
9185	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线小段村分段025号向双村2组变压器	100	62.21%	108.97	108.97	否	否	无	-22%	
9186	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线向双村分段047号向双村3组变压器	100	39.36%	50.64	50.64	否	否	无	69%	
9187	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村1组分支001号永兴村9组变压器	100	51.05%	38.95	38.95	否	否	无	-29%	
9188	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村1组分支006号永兴村1组变压器	100	72.15%	271.55	271.55	否	否	无	1%	
9189	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村1组分支009号永兴村3组变压器	100	50.76%	39.24	39.24	否	否	无	24%	
9190	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村5组分支010号永兴村8组变压器	200	26.02%	126.96	126.96	否	否	无	-17%	
9191	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村5组分支011号永兴村2组变压器	400	13.47%	306.12	306.12	否	否	无	-24%	
9192	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村6组分支036号永兴村6组变压器	100	66.98%	33.02	33.02	否	否	无	-30%	
9193	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线长胜村1、2组分支019号长胜村1、2组变压器	400	19.70%	281.21	281.21	否	否	无	-2%	
9194	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线长胜村2组分支003号长胜村2组变压器	100	29.03%	60.97	60.97	否	否	无	-22%	
9195	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	农机厂变台	100	31.09%	58.91	58.91	否	否	无	101%	
9196	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	太平三组变台柱上变压器	100	43.94%	46.06	46.06	否	否	无	-24%	
9197	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线010号北道里变压器	100	79.67%	3.10	3.10	否	否	无	-44%	
9198	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线020号马场大院变压器	400	12.48%	310.08	310.08	否	否	无	-21%	
9199	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线027号进山四组变压器	100	17.04%	72.96	72.96	否	否	无	-53%	
9200	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线007号进山四组变压器	50	68.04%	10.98	10.98	否	否	无	-50%	
9201	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线自山八组分支004号自山九组变压器	200	23.20%	133.60	133.60	否	否	无	12%	
9202	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线自山分支020号自山一组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	-26%	
9203	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线自山分支028号自山二组变压器	100	74.56%	15.44	15.44	否	否	无	-64%	
9204	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线自山分支030号自山三组变压器	100	23.06%	66.94	66.94	否	否	无	-39%	
9205	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线自山七组分支003号自山七组变压器	400	12.94%	309.84	309.84	否	否	无	-23%	
9206	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线自山四组分支014号自山四组变压器	100	67.99%	22.01	22.01	否	否	无	-35%	
9207	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线自山五组分支029号自山五组变压器	100	47.39%	42.61	42.61	否	否	无	-27%	
9208	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山二组分支002号洪山二组变压器	200	18.14%	143.73	143.73	否	否	无	-52%	
9209	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山分组034号洪山一组变压器	80	74.55%	12.36	12.36	否	否	无	-54%	
9210	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山分支016号洪山六组变压器	100	72.87%	8.37	8.37	否	否	无	-31%	
9211	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山三组分支004号洪山三组变压器	100	34.34%	55.66	55.66	否	否	无	-12%	
9212	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山五组分支007号洪山五组变压器	100	76.43%	4.07	4.07	否	否	无	-64%	
9213	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线开发区分支013号柳条五组变压器	100	66.29%	7.11	7.11	否	否	无	-18%	
9214	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线开发区分支018号后方小组变压器	200	33.20%	113.60	113.60	否	否	无	-50%	
9215	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线开发区分支051号开发区变压器	315	23.02%	210.98	210.98	否	否	无	-42%	
9216	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线马场小学分段001号马场小学变压器	200	19.11%	141.78	141.78	否	否	无	-21%	
9217	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线马场新房分段005号马场新房变压器	30	74.30%	4.71	4.71	否	否	无	-10%	
9218	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线前沟分支028号前沟二组变压器	200	21.83%	136.34	136.34	否	否	无	-43%	
9219	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线前沟分支044号前沟一组变压器	200	25.76%	128.16	128.16	否	否	无	-31%	
9220	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线前沟三组分支008号前沟三组变压器	100	55.24%	17.38	17.38	否	否	无	-42%	
9221	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线前沟四组分支023号前沟四组变压器	100	72.76%	5.17	5.17	否	否	无	-43%	
9222	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线前沟四组分支030号前沟四组台存变压器	100	72.27%	72.73	72.73	否	否	无	-31%	
9223	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杏山八组分支018号杏山八组变压器	100	22.67%	67.34	67.34	否	否	无	-32%	
9224	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杏分支01#12号新七组变压器	30	61.27%	8.42	8.42	否	否	无	-14%	
9225	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分支01#14号前方一组变压器	100	51.14%	38.86	38.86	否	否	无	-26%	
9226	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分支055号杨家三组变压器	200	25.76%	128.47	128.47	否	否	无	-1%	
9227	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分支066号杨家二组变压器	100	47.24%	42.77	42.77	否	否	无	-24%	
9228	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分支079号杨家一组变压器	100	64.74%	25.26	25.26	否	否	无	-15%	
9229	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家六组分支006号杨家六组变压器	20	53.13%	7.37	7.37	否	否	无	19%	
9230	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家四组分支007号杨家四组变压器	200	16.74%	146.53	146.53	否	否	无	-19%	
9231	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线综合厂分线001号综合厂变压器	200	6.87%	166.25	166.25	否	否	无	-25%	
9232	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06113号前东组公变台区变压器	100	16.88%	73.12	73.12	否	否	无	-39%	
9233	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06120号马场线公变台区变压器	200	17.20%	145.22	145.22	否	否	无	-27%	
9234	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06032号鲨牛五组公变台区变压器	100	68.65%	10.67	10.67	否	否	无	20%	
9235	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06015号鲨东村公变台区变压器	200	20.81%	128.38	128.38	否	否	无	-44%	
9236	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06008号新农二组公变台区变压器	100	77.85%	12.15	12.15	否	否	无	-37%	
9237	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06074号新农十三组公变台区变压器	20	75.11%	2.98	2.98	否	否	无	-7%	
9238	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06015号新农四组公变台区变压器	100	94.94%	55.06	55.06	否	否	无	-27%	
9239	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线06110号新农四组公变台区变压器	30	70.78%	5.77	5.77	否	否	无	-44%	
9240	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线后方二组分支002号后方二组公变台区变压器	50	55.47%	17.27	17.27	否	否	无	43%	
9241	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线后方二组分支022号后方一组公变台区变压器	100	70.28%	9.86	9.86	否	否	无	-22%	
9242	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线后方三组分支003号后方二组公变台区变压器	100	49.71%	50.29	50.29	否	否	无	-48%	
9243	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线后方四组分台区变压器	100	52.90%	57.01	57.01	否	否	无	-52%	
9244	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线后方四组分支004号后方四组公变台区变压器	100	34.73%	55.23	55.23	否	否	无	-28%	
9245	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线后方五组分支006号后方五组公变台区变压器	200	24.27%	131.46	131.46	否	否	无	-51%	
9246	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨南分支003号鲨牛南向公变台区变压器	80	79.58%	8.34	8.34	否	否	无	19%	
9247	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线八合八组分支013号八合八组公变台区变压器	30	84.53%	5.87	5.87	否	否	无	-14%	
9248	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线八合二组002号八合二组公变台区变压器	100	58.30%	31.70	31.70	否	否	无	-17%	
9249	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线八合分支039号八合四组公变台区变压器	50	70.20%	9.80	9.80	否	否	无	-21%	
9250	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线八合分支056号八合七组公变台区变压器	100	70.56%	9.72	9.72	否	否	无	-51%	
9251	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线六合九组分支017号六合九组公变台区变压器	100	38.35%	51.65	51.65	否	否	无	6%	
9252	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线六合六组分支014号鲨牛六组公变台区变压器	200	22.94%	134.12	134.12	否	否	无	-17%	
9253	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线六合三组分支002号六合三组公变台区变压器	100	66.00%	19.20	19.20	否	否	无	-69%	
9254	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线六合十一组分支004号六合十一组变压器	100	60.57%	14.71	14.71	否	否	无	-70%	
9255	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线六合十二组分支026号六合十二组公变台区变压器	100	78.47%	11.53	11.53	否	否	无	-25%	
9256	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线六合五组分支011号六合五组公变台区变压器	100	53.69%	18.15	18.15	否	否	无	-44%	
9257	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线六合一组分支002号六合一组公变台区变压器	100	71.50%	18.50	18.50	否	否	无	-54%	
9258	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨牛一组分支002号鲨牛一组公变台区变压器	200	25.48%	133.04	133.04	否	否	无	-7%	
9259	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨牛六组分支004号鲨牛六组公变台区变压器	50	29.76%	30.12	30.12	否	否	无	-76%	
9260	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨牛三组分支005号鲨牛三组公变台区变压器	100	36.27%	53.63	53.63	否	否	无	-61%	
9261	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨牛四组分支007号鲨牛四组公变台区变压器	50	77.15%	6.42	6.42	否	否	无	27%	
9262	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨牛小学分组011号鲨牛小学公变台区变压器	400	18.32%	286.70	286.70	否	否	无	23%	
9263	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线前方二组分支019号前方二组公变台区变压器	50	30.60%	59.40	59.40	否	否	无	101%	
9264	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线前方二组分支019号前方二组公变台区变压器	50	53.90%	18.05	18.05	否	否	无	-29%	
9265	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线前方三组分支004号前方三组公变台区变压器	200	23.31%	133.38	133.38	否	否	无	-34%	
9266	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线前方四组分支001号前方四组公变台区变压器	30	66.77%	11.61	11.61	否	否	无	3%	
9267	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨牛线前方五、六组分支011号前方五组变压器	100	74.04%	15.96	15.96	否	否	无	-25%	
9268	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨泉六组分支006号泉眼六组公变台区变压器	100	73.43%	4.97	4.97	否	否	无	-33%	
9269	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨农村分支035号鲨农八组公变台区变压器	100	44.64%	45.36	45.36	否	否	无	-6%	
9270	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨新农七组分支004号鲨新农七组公变台区变压器	100	54.14%	35.86	35.86	否	否	无	-60%	
9271	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨新农十二组分支002号鲨新农十二组变压器	160	46.57%	69.49	69.49	否	否	无	-13%	
9272	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨新农十组分支004号鲨新农九组公变台区变压器	20	89.51%	2.09	2.09	否	否	无	-68%	
9273	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨新农十组分支025号新农九组公变台区变压器	30	65.93%	7.22	7.22	否	否	无	-62%	
9274	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨新农十组分支041号新农八组公变台区变压器	100	24.47%	65.53	65.53	否	否	无	69%	
9275	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨新农十组分支044号鲨新农十组公变台区变压器	100	18.66%	71.34	71.34	否	否	无	-45%	
9276	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV鲨牛线	10kV鲨牛线鲨新农一组分支006号鲨农一组公变台区变压器	200	27.89%	124.21	124.21	否	否	无	-50%	
9277	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV千东线	10kV千东线06014号鲨南四组变压器	30	67.01%	6.89	6.89	否	否	无	-29%	
9278	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV千东线	10kV千东线06035号模六、八组变压器	200	15.62%	148.75	148.75	否	否	无	-3%	
9279	国网昌图县供电公司	鱼千66kV变电站	10kV千东线	10kV千东线06036号大家子分段022号井陆

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入错峰计划	计划错峰完成时间	配变返网年平均负荷需增长率	备注
9339	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线邓屋支线0047号邓屋变压器	200	24.53%	130.94	130.94	否	否	无	-29%	
9340	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线东如意支线0297东如意组变压器	200	30.54%	118.91	118.91	否	否	无	60%	
9341	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线东西小支线0025东西小支变压器	100	43.29%	46.71	46.71	否	否	无	8%	
9342	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线二邻分线033号新乡农场四队变压器	100	75.39%	14.61	14.61	否	否	无	-19%	
9343	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线二邻分线小皇大棚支线0018号变压器	30	24.80%	19.56	19.56	否	否	无	-6%	
9344	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线福兴支线0087号福兴变压器	400	13.16%	207.38	207.38	否	否	无	23%	
9345	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线后嘉家支线0099号后嘉家变压器	200	30.66%	118.67	118.67	否	否	无	-50%	
9346	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线后平安支线0035号后平安变压器	200	49.94%	80.12	80.12	否	否	无	-34%	
9347	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分线0119号前家公变变压器	200	23.49%	133.03	133.03	否	否	无	-54%	
9348	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分线0136号水利公变变压器	160	62.05%	44.72	44.72	否	否	无	37%	
9349	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分线0030号八队变压器	200	32.90%	114.21	114.21	否	否	无	57%	
9350	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分线0018号十一组变压器	400	47.29%	208.44	208.44	否	否	无	-12%	
9351	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分线0066号七组公变变压器	100	46.89%	43.11	43.11	否	否	无	-20%	
9352	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线邓家三组支线0123号邓家三组变压器	100	81.61%	18.92	18.92	否	否	无	-9%	
9353	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线林家分线0041号梁家组变压器	100	26.29%	63.71	63.71	否	否	无	73%	
9354	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线林家分线0023号林家变压器	80	54.09%	28.73	28.73	否	否	无	51%	
9355	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线邓家分线0119号邓屋变压器	200	71.94%	57.05	57.05	否	否	无	70%	
9356	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线满家支线0222号满家变压器	160	34.65%	88.56	88.56	否	否	无	14%	
9357	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线满家支线十里一组盛亚开发区变压器	80	10.06%	63.95	63.95	否	否	无	-15%	
9358	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线程户组支线0067号程户组变压器	100	52.77%	37.63	37.63	否	否	无	54%	
9359	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线姚志分线0041号南闵变压器	200	29.45%	101.09	101.09	否	否	无	-12%	
9360	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0029号新共变压器	50	55.70%	17.15	17.15	否	否	无	97%	
9361	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0242号三门公变变压器	200	31.72%	116.60	116.60	否	否	无	27%	
9362	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0367号邓家村变压器	100	68.67%	21.33	21.33	否	否	无	5%	
9363	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0032号东西如意变压器	200	36.59%	106.83	106.83	否	否	无	-2%	
9364	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0013号东五家子变压器	400	18.55%	285.99	285.99	否	否	无	-11%	
9365	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0068号西五家子变压器	200	25.11%	129.79	129.79	否	否	无	24%	
9366	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0080号十里变压器	30	65.91%	7.21	7.21	否	否	无	24%	
9367	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0089号四队变压器	400	48.07%	165.31	165.31	否	否	无	38%	
9368	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线1043号二队变压器	400	33.60%	225.61	225.61	否	否	无	76%	
9369	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线116号十里村九组变压器	400	21.97%	272.14	272.14	否	否	无	0%	
9370	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线121号一队变压器	100	64.28%	25.72	25.72	否	否	无	118%	
9371	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线邓屋家支线新建邓屋变台	200	21.93%	136.13	136.13	否	否	无	-57%	
9372	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分线0125号十里八队变压器	200	65.05%	49.91	49.91	否	否	无	21%	
9373	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里三队支线0110号十里三队变压器	100	76.17%	13.83	13.83	否	否	无	18%	
9374	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线王大友支线0067号王大友变压器	200	26.00%	127.99	127.99	否	否	无	43%	
9375	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线白队支线0115号白队变压器	100	55.11%	44.85	44.85	否	否	无	7%	
9376	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家陈家支线0025号五家陈变压器	100	47.54%	42.46	42.46	否	否	无	3%	
9377	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家王新家分线0225号王家变压器	200	21.23%	157.28	157.28	否	否	无	15%	
9378	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家庄新支线0125号五家庄新变压器	200	22.78%	134.45	134.45	否	否	无	41%	
9379	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家中心支线0055号五家中心变压器	100	66.54%	23.46	23.46	否	否	无	-8%	
9380	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线后李支线0135号后李组变压器	100	61.20%	8.64	8.64	否	否	无	88%	
9381	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线小北队支线0031号小北队变压器	100	67.41%	6.78	6.78	否	否	无	-8%	
9382	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线新发支线0021号新发变压器	400	43.88%	36.90	36.90	否	否	无	-6%	
9383	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线下家支线0097号下家变压器	400	41.56%	48.44	48.44	否	否	无	139%	
9384	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线0088号小张村变压器	400	30.77%	236.90	236.90	否	否	无	42%	
9385	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线0119号供销社变压器	400	53.21%	147.17	147.17	否	否	无	95%	
9386	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线128号许家变压器	100	29.38%	50.62	50.62	否	否	无	67%	
9387	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线施家分支0013号施家变压器	200	28.75%	122.50	122.50	否	否	无	28%	
9388	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线九队分线0111号九队变压器	100	34.82%	55.18	55.18	否	否	无	17%	
9389	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分线0047号小城西台变压器	400	24.02%	263.93	263.93	否	否	无	-25%	
9390	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分线0059号前家变压器	100	37.42%	52.58	52.58	否	否	无	-27%	
9391	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大屯分线0120号大屯变压器	200	24.46%	131.09	131.09	否	否	无	-17%	
9392	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线八泉五组分支0135号泉家变压器	100	38.83%	51.17	51.17	否	否	无	6%	
9393	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线八泉五组分支0209号五组变压器	200	22.23%	135.54	135.54	否	否	无	17%	
9394	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大屯分支0127号大屯变压器	100	45.23%	44.77	44.77	否	否	无	-25%	
9395	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大张家分支0133号张家变压器	100	69.44%	10.28	10.28	否	否	无	-40%	
9396	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大张家支线0061号张家组变压器	100	77.43%	12.57	12.57	否	否	无	12%	
9397	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线东河支线0115号东河变压器	200	22.58%	134.83	134.83	否	否	无	-22%	
9398	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线东西康支线0031号东西康变压器	200	45.43%	89.14	89.14	否	否	无	3%	
9399	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线张家分支0127号张家变压器	100	65.07%	7.33	7.33	否	否	无	49%	
9400	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线白水分支0103号东白小组变压器	100	94.54%	5.37	5.37	否	否	无	118%	
9401	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线张家分支0047号张家组变压器	100	48.41%	41.60	41.60	否	否	无	99%	
9402	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线白家分支0073号白家变压器	200	40.23%	98.51	98.51	否	否	无	49%	
9403	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分支0100号高家变压器	100	60.18%	29.82	29.82	否	否	无	-40%	
9404	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线邻家分支0005号邻家变压器	100	64.72%	7.58	7.58	否	否	无	-24%	
9405	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线广义村张家支台	400	24.90%	260.42	260.42	否	否	无	3%	
9406	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线金家分支0133号金家变压器	100	65.09%	24.31	24.31	否	否	无	97%	
9407	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线新家支线0061号新家变压器	100	36.08%	53.92	53.92	否	否	无	17%	
9408	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线李家支线0025号李家变压器	200	21.29%	137.43	137.43	否	否	无	-9%	
9409	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线韩家分支0059号韩家变压器	100	35.01%	64.99	64.99	否	否	无	45%	
9410	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大东组支线0107号大东组变压器	100	41.90%	48.04	48.04	否	否	无	132%	
9411	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线曲山支线0057号曲山变压器	200	41.80%	48.20	48.20	否	否	无	43%	
9412	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线平家支线0114号西张家变压器	400	68.30%	86.81	86.81	否	否	无	-22%	
9413	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线平家支线0215号东张大组变压器	100	88.23%	11.68	11.68	否	否	无	60%	
9414	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线牛家支线0265号牛家变压器	100	29.88%	60.12	60.12	否	否	无	-19%	
9415	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前平安分支0043号前平安变压器	200	28.84%	122.32	122.32	否	否	无	-18%	
9416	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前山支线0057号前山变压器	100	65.77%	24.23	24.23	否	否	无	143%	
9417	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前唐分支0066号前唐变压器	200	28.76%	61.24	61.24	否	否	无	42%	
9418	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线商家分段0145号大平变压器	30	73.78%	4.87	4.87	否	否	无	66%	
9419	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线商家分段0097号南四变压器	200	28.36%	123.29	123.29	否	否	无	-17%	
9420	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线商家分段下法子台区变压器	50	69.87%	15.07	15.07	否	否	无	-21%	
9421	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线商家支线0113号曲家村商家组变压器	200	72.16%	35.69	35.69	否	否	无	43%	
9422	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线平北支线0107号太平庄变压器	200	23.59%	132.82	132.82	否	否	无	153%	
9423	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西村分支0105号西村变压器	100	42.24%	47.76	47.76	否	否	无	-7%	
9424	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分段0035号东家变压器	100	78.93%	5.52	5.52	否	否	无	73%	
9425	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分段0124号后楼变压器	200	22.73%	134.55	134.55	否	否	无	-23%	
9426	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分段0135号西天变压器	200	21.09%	138.01	138.01	否	否	无	37%	
9427	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分段0153号北安变压器	200	20.86%	138.22	138.22	否	否	无	-16%	
9428	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分段0174号张家变压器	200	29.99%	120.03	120.03	否	否	无	76%	
9429	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分段0184号叶家岭变压器	100	70.25%	1.97	1.97	否	否	无	59%	
9430	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西北分段005号南北十台变压器	200	21.27%	117.46	117.46	否	否	无	-29%	
9431	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关厂北分段0130号后楼变压器	200	22.32%	135.36	135.36	否	否	无	126%	
9432	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线南麦线0011号杏树园子变压器	20	79.66%	2.11	2.11	否	否	无	73%	
9433	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线南北分段0023号南麦变压器	200	21.72%	136.56	136.56	否	否	无	-2%	
9434	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线下西分支0037号下西变压器	100	79.65%	10.35	10.35	否	否	无	-45%	
9435	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线小城子分支0031号小城子变压器	100	57.47%	32.53	32.53	否	否	无	121%	
9436	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线新发支线0135号新发变压器	100	35.60%	64.40	64.40	否	否	无	3%	
9437	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线张家分支0055号张家分变压器	30	73.51%	4.93	4.93	否	否	无	68%	
9438	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线长武支线0027号长武变压器	100	48.72%	51.68	51.68	否	否	无	-27%	
9439	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线邓家分支0123号邓家变压器	200	16.08%	146.65	146.65	否	否	无	-37%	
9440	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线0205号鼎家中学变压器	400	39.14%	203.45	203.45	否	否	无	-49%	
9441	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线0202号鼎北武警变压器	400	26.25%	294.59	294.59	否	否	无	-27%	
9442	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线146号孟家二组变压器	200	21.67%	136.67	136.67	否	否	无	-60%	
9443	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线200号户山村五组变压器	200	24.08%	131.84	131.84	否	否	无	30%	
9444	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线218号前新团南整台变压器	160	26.80%	101.13	101.13	否	否	无	71%	
9445	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线282号两家子二、十组变压器	100	99.80%	30.14	30.14	否	否	无	24%	
9446	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线319号两家子二组变压器	50	75.99%	7.01	7.01	否	否	无	48%	
9447	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子八组分支001号广子二组变压器	200	22.70%	115.01	115.01	否	否	无	71%	
9448	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子分线009号广子三组变压器	100	79.99%	10.01	10.01	否	否	无	50%	
9449	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子九组分线050号广子九组变压器	100	36.11%	53.89	53.89	否	否	无	-11%	
9450	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子八组（1）分支004号广子八组（1）变压器	100	68.09%	42.82	42.82	否	否	无	11%	
9451	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子六组分支008号广子六组变压器	200	16.09%	146.62	146.62	否	否	无	51%	
9452	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子七组分支002号广子七组变压器	100	59.23%	40.67	40.67	否	否	无	81%	
9453	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子十组分支003号广子十组变压器	100	63.09%	27.00	27.00	否	否	无	76%	
9454	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子四组分支001号广子四组变压器	200	19.50%	141.00	141.00	否	否	无	6%	
9455	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子五组分支029号广子五组变压器	200	19.75%	140.42	140.42	否	否	无	6%	
9456	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线广子一组分支005号广子一组变压器	100	57.07%	32.93	32.93	否	否	无	47%	
9457	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线喀甲二组分支009号喀甲二组变压器	100	23.66%	66.34	66.34	否	否	无	-37%	
9458	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线喀甲六组分支013号喀甲六组变压器	100	84.29%	17.80	17.80	否	否	无	8%	
9459	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线喀甲三组分支003号喀甲三组变压器	100	39.61%	80.63	80.63	否	否	无	139%	
9460	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线喀甲四组分支003号喀甲四组变压器	100	44.26%	45.74	45.74	否	否	无	49%	
9461	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线喀甲一、九组分支009号喀甲一组变压器	80	67.05%	17.83	17.83	否	否	无	13%	
9462	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线喀甲一、五组分支018号喀甲五组变压器	50	63.42%	13.29	13.29	否	否	无	10%	
9463	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四一二组分支006号黑四四组变压器	100	44.47%	45.53	45.53	否	否	无	24%	
9464	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四三组分支004号黑四三组变压器	200	46.81%	86.38	86.38	否	否	无	67%	
9465	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四四、八组分支005号黑四八组变压器	200	76.59%	26.82	26.82	否	否	无	-23%	
9466	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四四、二组分支009号黑四四组变压器	100	74.47%	15.33	15.33	否	否	无	24%	
9467	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四一组分支002号黑四一组变压器	200	32.62%	114.76	114.76	否	否	无	27%	
9468	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四子分线025号黑四五组变压器	100	36.65%	53.35	53.35	否	否	无	232%	
9469	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四子分线035号黑四六组变压器	200	30.62%	78.95	78.95	否	否	无	24%	
9470	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四子分线044号黑四七组变压器	200	35.02%	109.96	109.96	否	否	无	29%	
9471	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线黑四子分线081号喀甲八组变压器	100	33.01%	56.99	56.99	否	否	无	-5%	
9472	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线后三家分支001号后三家变压器	200	30.23%	119.53	119.53	否	否	无	1%	
9473	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线户山村分支001号户山村十组变压器	100	45.89%	54.11	54.11	否	否	无	1%	
9474	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线户山分线011号户山三组变压器	100	44.00%	45.94	45.94	否	否	无	7%	
9475	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线户山九组分支007号户山九组变压器	200	71.72%	18.27	18.27	否	否	无	-20%	
9476	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线户山六组分线006号户山六组变压器	200	21.58%	136.83	136.83	否	否	无	11%	
9477	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线户山七组分线011号户山七组变压器	50	74.06%	7.37	7.37	否	否	无	-12%	
9478	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线户山一组分线009号户山一组变压器	400	25.36%	258.57	258.57	否	否	无	83%	
9479	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线新发八组分线011号两家八组变压器	50	74.72%	7.61	7.61	否	否	无	60%	
9480	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线新发村分支003号两家村变压器	200	49.22%	65.26	65.26	否	否	无	6%	
9481	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线两家二、八组分支006号两家二、八组变压器	200	41.76%	96.48	96.48	否	否	无	72%	
9482	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线两家六组分线017号两家六组变压器	200	23.63%	132.73	132.73	否	否	无	-13%	
9483	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线两家七组分支002号两家七组变压器	80	62.81%	21.75	21.75	否	否	无	101%	
9484	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线两家子七组分支008号两家子四组变压器	200	22.84%	134.32	134.32	否	否	无	-69%	
9485	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线两家子十一组分支004号两家子十一组变压器	100	83.23%	55.33	55.33	否	否	无	71%	
9486	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线两家子五组分线012号两家子五组变压器	50	74.03%	7.99	7.99	否	否	无	27%	
9487	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线孟家六组分线011号孟家六组变压器	100	79.25%	3.22	3.22	否	否	无	41%	
9488	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线孟家三组分线006号孟家三组变压器	200	15.09%	146.83	146.83	否	否	无	-16%	
9489	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站	10kV鼎北线	10kV鼎北线孟家二组分线006号孟家二组变压器	200	54.75%	70.50	70.50	否	否	无	101%	
9490	国网昌图县供电公司	鼎新66kV变电站

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
9542	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线	10kV鼎南线鼎家四组分支032号鼎家四组变压器	100	34.04%	55.97	55.97	否	否	无	27%	
9543	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线鼎家五组分支033号鼎家五组变压器	100	47.10%	42.90	42.90	否	否	无	13%	
9544	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线鼎家一组分支001号鼎家一组变压器	80	72.78%	13.72	13.72	否	否	无	-6%	
9545	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线鼎南分线001号鼎家村变压器	100	61.73%	14.13	14.13	否	否	无	-8%	
9546	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线鼎南分线022号照福十二组变压器	200	31.42%	117.17	117.17	否	否	无	22%	
9547	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线鼎南六组分支003号鼎家六组变压器	100	50.26%	29.24	29.24	否	否	无	-55%	
9548	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线003号鼎家八组变压器	200	32.61%	114.78	114.78	否	否	无	3%	
9549	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线007号鼎家二组变压器	200	23.72%	132.56	132.56	否	否	无	20%	
9550	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线030号鼎家五组一组变压器	160	38.43%	82.45	82.45	否	否	无	-57%	
9551	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线066号小坊七组变压器	100	31.91%	58.09	58.09	否	否	无	28%	
9552	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线078号小坊六组变压器	200	51.63%	76.73	76.73	否	否	无	0%	
9553	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线088号小坊五组变压器	200	42.20%	95.27	95.27	否	否	无	18%	
9554	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线124号小坊四组变压器	200	21.23%	137.54	137.54	否	否	无	-5%	
9555	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线140号双城十一组变压器	200	50.29%	79.22	79.22	否	否	无	4%	
9556	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线161号双城村变压器	200	19.15%	141.80	141.80	否	否	无	-2%	
9557	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子东八分线208号东八家子变压器	100	37.82%	52.18	52.18	否	否	无	28%	
9558	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子西八分线004号西八家子变压器	200	24.36%	110.88	110.88	否	否	无	11%	
9559	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线二家子腰八分支2014号二家子腰八变压器	100	36.48%	53.52	53.52	否	否	无	-3%	
9560	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城六组分支006号双城六组变压器	200	33.95%	112.10	112.10	否	否	无	-18%	
9561	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城二组分支003号双城二组变压器	100	71.83%	18.17	18.17	否	否	无	107%	
9562	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城六组分支017号双城五组变压器	100	39.48%	50.52	50.52	否	否	无	34%	
9563	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城六组分支020号双城六组变压器	200	19.47%	141.06	141.06	否	否	无	-23%	
9564	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城七组分支003号双城十组变压器	50	65.24%	12.38	12.38	否	否	无	111%	
9565	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城七组分支010号双城九组变压器	200	20.90%	138.21	138.21	否	否	无	40%	
9566	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城七组分支017+1号双城七组变压器	100	43.05%	44.95	44.95	否	否	无	-12%	
9567	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城七组分支022号双城七组变压器	100	67.87%	22.13	22.13	否	否	无	13%	
9568	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城二组分支008号双城二组变压器	200	53.36%	29.31	29.31	否	否	无	-23%	
9569	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城四组分支002号双城四组变压器	100	45.14%	44.86	44.86	否	否	无	18%	
9570	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线双城一组分支003号双城一组变压器	100	68.22%	21.78	21.78	否	否	无	10%	
9571	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺八组022号王药铺八组变压器	100	50.30%	39.70	39.70	否	否	无	-23%	
9572	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺村分支002号王药铺村变压器	50	63.14%	12.43	12.43	否	否	无	29%	
9573	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺村分支010号王药铺一组变压器	200	35.39%	109.22	109.22	否	否	无	-46%	
9574	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺二组分支008号王药铺三组变压器	200	37.77%	104.45	104.45	否	否	无	72%	
9575	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺二组分支011号王药铺二组变压器	50	67.16%	11.42	11.42	否	否	无	0%	
9576	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺九组分支013号王药铺九组变压器	200	23.52%	132.96	132.96	否	否	无	-22%	
9577	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺七组分支023号王药铺七组变压器	100	34.19%	55.81	55.81	否	否	无	-10%	
9578	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺十组分支007号王药铺十组变压器	100	42.51%	57.09	57.09	否	否	无	-28%	
9579	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺四组分支011号王药铺四组变压器	100	69.20%	20.81	20.81	否	否	无	63%	
9580	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线王药铺五组分支002号王药铺五组变压器	200	18.71%	142.58	142.58	否	否	无	-25%	
9581	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线小坊八组分支005号小坊八组变压器	100	60.93%	14.53	14.53	否	否	无	88%	
9582	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线小坊九组分支003号小坊九组变压器	100	79.90%	3.03	3.03	否	否	无	-1%	
9583	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线小坊二组分支018号小坊二组变压器	200	20.36%	138.07	138.07	否	否	无	-46%	
9584	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线小坊十组分支001号小坊十组变压器	100	46.04%	13.19	13.19	否	否	无	105%	
9585	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线小坊一组分支018号小坊二组变压器	100	62.77%	27.23	27.23	否	否	无	43%	
9586	国网昌图县供电公司	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线小坊一组分支027号小坊一组变压器	200	25.38%	129.25	129.25	否	否	无	-46%	
9587	国网昌图县供电公司	泉台66kV变电站	10kV老四平北干线0号杆中心校分歧4号杆中心校变压器	200	60.61%	58.78	58.78	否	否	无	1%	
9588	国网昌图县供电公司	泉台66kV变电站	10kV老四平北线021号杆向三组变压器	200	20.36%	139.28	139.28	否	否	无	-23%	
9589	国网昌图县供电公司	泉台66kV变电站	10kV老四平北线011号又和村二组变压器	200	35.64%	108.73	108.73	否	否	无	-18%	
9590	国网昌图县供电公司	泉台66kV变电站	10kV老四平北线078号又和村二组变压器	100	31.54%	58.46	58.46	否	否	无	-51%	
9591	国网昌图县供电公司	泉台66kV变电站	10kV老四平北线090号又和村一组变压器	100	21.63%	137.53	137.53	否	否	无	-14%	
9592	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线10号杆徐家分歧85号杆徐家三组大棚变压器	100	60.67%	29.33	29.33	否	否	无	-13%	
9593	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线16号徐家分歧4号姜棵广变压器	100	60.22%	29.78	29.78	否	否	无	-19%	
9594	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线北潭支分支002号变压器	200	23.22%	133.36	133.36	否	否	无	-18%	
9595	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线大庙房分支002号变压器	200	16.38%	146.84	146.84	否	否	无	-21%	
9596	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线羊沟四组分支013号变压器	30	76.99%	3.90	3.90	否	否	无	-54%	
9597	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线石王分支002号变压器	100	30.08%	59.92	59.92	否	否	无	21%	
9598	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线老房身分支002号变压器	100	78.18%	11.82	11.82	否	否	无	-16%	
9599	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线南分支113号西郊家属楼变压器	200	74.23%	31.54	31.54	否	否	无	-48%	
9600	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线南分支019号前古丁变压器	200	43.63%	84.36	84.36	否	否	无	7%	
9601	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线徐家分支047号前羊沟变压器	100	50.91%	59.09	59.09	否	否	无	-7%	
9602	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线徐家分支096号徐家二组变压器	100	62.94%	27.06	27.06	否	否	无	-17%	
9603	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线徐家一组分支007号变压器	80	67.83%	17.73	17.73	否	否	无	-21%	
9604	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线徐家四组分支020号徐家四组变压器	200	22.42%	135.16	135.16	否	否	无	17%	
9605	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线徐家一组分支009号变压器	400	25.12%	298.51	298.51	否	否	无	-19%	
9606	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线又和七组分支006号变压器	400	15.41%	298.35	298.35	否	否	无	-30%	
9607	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线又和四组分支001号又和四组变压器	200	31.97%	116.06	116.06	否	否	无	38%	
9608	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线又和五、六组分支010号变压器	200	29.07%	121.87	121.87	否	否	无	10%	
9609	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线王十16号又和三组大棚变压器	200	22.45%	135.10	135.10	否	否	无	16%	
9610	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线王十39号又和七组大棚变压器	200	43.63%	92.73	92.73	否	否	无	-3%	
9611	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平北线王十46号又和五六组大棚变压器	200	16.18%	147.64	147.64	否	否	无	-11%	
9612	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线010号老四平平生架变压器	200	53.54%	72.92	72.92	否	否	无	26%	
9613	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线022号综合楼变压器	200	44.83%	90.34	90.34	否	否	无	-1%	
9614	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线029号老点址变压器	200	76.48%	27.01	27.01	否	否	无	38%	
9615	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线095号老平中家变压器	80	78.71%	9.04	9.04	否	否	无	-19%	
9616	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线119号公出九组变压器	100	66.40%	4.71	4.71	否	否	无	-68%	
9617	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线170号老台四组变压器	200	39.90%	100.09	100.09	否	否	无	-40%	
9618	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线117号老台十二组变压器	100	79.23%	10.77	10.77	否	否	无	6%	
9619	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线北七家子分支001号老七家子变压器	100	35.26%	54.24	54.24	否	否	无	-27%	
9620	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线前家分支009号前家变压器	100	75.86%	2.83	2.83	否	否	无	26%	
9621	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线陈家村分支006号陈家村变压器	200	17.33%	145.35	145.35	否	否	无	-17%	
9622	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线杨台分支005号杨油坊变压器	400	17.03%	291.88	291.88	否	否	无	-23%	
9623	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线东四分支003号东四变压器	50	17.65%	36.18	36.18	否	否	无	-21%	
9624	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线东焦村分支008号东焦村变压器	100	59.10%	6.17	6.17	否	否	无	91%	
9625	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线小台分支010号老平东山变压器	100	76.71%	3.99	3.99	否	否	无	-2%	
9626	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线老产后段分支011号老产后段变压器	100	52.65%	18.67	18.67	否	否	无	41%	
9627	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线老产前段分支003号老产前段变压器	100	60.34%	14.83	14.83	否	否	无	-49%	
9628	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线东部分支025号老东南东变压器	200	27.96%	124.09	124.09	否	否	无	8%	
9629	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线王部分支002号王坤变压器	50	42.00%	24.00	24.00	否	否	无	-26%	
9630	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线王部分支014号丁家变压器	100	35.36%	64.64	64.64	否	否	无	-14%	
9631	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线丰部分支112号丁家后台变压器	50	48.28%	20.86	20.86	否	否	无	-7%	
9632	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线丰部分支137号邢家变压器	100	42.09%	47.91	47.91	否	否	无	-4%	
9633	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线丰部分支160号张家变压器	100	75.01%	2.99	2.99	否	否	无	13%	
9634	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线双家分支015号宫家变压器	30	44.30%	13.71	13.71	否	否	无	61%	
9635	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线宴外分支012号宴外变压器	100	75.08%	1.43	1.43	否	否	无	15%	
9636	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线宴外宴分支012号宴宏变压器	100	72.95%	5.12	5.12	否	否	无	27%	
9637	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线宴北部分支007号丰产村棚架变压器	100	69.07%	9.28	9.28	否	否	无	6%	
9638	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线宴北部分支019号五宏变压器	100	48.62%	20.69	20.69	否	否	无	16%	
9639	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线宴王部分支016号王家油坊变压器	200	22.01%	135.98	135.98	否	否	无	47%	
9640	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线宴下向分支021号下向变压器	100	78.93%	2.21	2.21	否	否	无	-59%	
9641	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线综合出八组分歧011号综合八组变压器	400	25.31%	298.17	298.17	否	否	无	-24%	
9642	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线综合出北组001号综合北出变压器	100	45.11%	40.89	40.89	否	否	无	17%	
9643	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线综合出二组分支006号综合出二三组变压器	200	60.76%	58.48	58.48	否	否	无	-65%	
9644	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线综合出一组分支002号综合出一组变压器	100	32.03%	67.45	67.45	否	否	无	-4%	
9645	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线金山五、六组分支006号金山五组变压器	400	13.62%	305.51	305.51	否	否	无	-2%	
9646	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线金山五六组分015号金山五六组变压器	400	19.00%	283.99	283.99	否	否	无	26%	
9647	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线综合一组分支004号金一组变压器	200	29.41%	101.17	101.17	否	否	无	-2%	
9648	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线刘家组分支008号刘家组变压器	50	31.14%	29.43	29.43	否	否	无	-59%	
9649	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线南七家子分支010号南七家子变压器	100	44.65%	45.35	45.35	否	否	无	-32%	
9650	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线西八队分支007号西八队变压器	100	63.28%	26.72	26.72	否	否	无	-50%	
9651	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线张七组分支003号张七组变压器	200	47.58%	84.85	84.85	否	否	无	-17%	
9652	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线乔家村分支001号乔家村变压器	250	32.11%	144.73	144.73	否	否	无	-3%	
9653	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线乔东头分支008号乔家东头变压器	200	40.29%	135.43	135.43	否	否	无	7%	
9654	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线乔家分支045号老庄子变压器	100	45.32%	44.68	44.68	否	否	无	7%	
9655	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线乔家分支092号康家变压器	100	43.84%	44.16	44.16	否	否	无	4%	
9656	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线乔家南线分支002号乔家两棚变压器	200	17.55%	144.90	144.90	否	否	无	4%	
9657	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线泉泉分支003号薛家二组变压器	200	26.25%	127.50	127.50	否	否	无	15%	
9658	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线泉泉分支017号鲁家变压器	200	17.01%	145.90	145.90	否	否	无	-2%	
9659	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线泉泉分支020号泉泉变压器	100	45.77%	44.23	44.23	否	否	无	-11%	
9660	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线上九楼分支013号上九楼变压器	100	46.55%	43.45	43.45	否	否	无	-31%	
9661	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线西南分支001号西南变压器	100	76.91%	2.42	2.42	否	否	无	-2%	
9662	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线西邮邮分支001号西邮邮变压器	100	50.16%	39.84	39.84	否	否	无	38%	
9663	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线西出分支001号西出变压器	100	72.83%	8.59	8.59	否	否	无	-16%	
9664	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线二九楼分支001号老四平南线创业队变压器	200	40.72%	22.27	22.27	否	否	无	-24%	
9665	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线下九楼分支001号下九楼变压器	50	51.33%	19.34	19.34	否	否	无	-49%	
9666	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线四楼分支001号四楼变压器	400	68.69%	67.14	67.14	否	否	无	-41%	
9667	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线新楼分支006号前场分台	400	44.47%	182.14	182.14	否	否	无	154%	
9668	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线新所分支010号新楼变压器	315	35.45%	171.82	171.82	否	否	无	6%	
9669	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线新所分支008号前家变压器	30	78.24%	1.53	1.53	否	否	无	-27%	
9670	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线前家分支004号下家变压器	200	48.38%	20.81	20.81	否	否	无	-27%	
9671	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线前家分支013号前家变压器	30	69.21%	6.24	6.24	否	否	无	-41%	
9672	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线西分支012号西分变压器	50	42.90%	23.55	23.55	否	否	无	85%	
9673	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线朱家岭分支002号乔家沿变压器	400	47.72%	209.12	209.12	否	否	无	17%	
9674	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV老四平南线朱家岭分支019号乔家朱家岭变压器	30	75.31%	4.41	4.41	否	否	无	3%	
9675	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线018号焦户熊变压器	100	66.94%	4.61	4.61	否	否	无	-10%	
9676	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线001号新乡二队变压器	200	28.29%	123.42	123.42	否	否	无	-31%	
9677	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线048号新乡五队变压器	200	30.99%	118.03	118.03	否	否	无	-30%	
9678	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线新北分线007号新南变压器	200	73.03%	53.92	53.92	否	否	无	-28%	
9679	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线张北分线012号张北变压器	100	70.11%	19.89	19.89	否	否	无	-30%	
9680	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线二队分线018号新乡二队变压器	315	42.77%	180.28	180.28	否	否	无	-25%	
9681	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线新胜后台分线005号新胜后台变压器	400	11.40%	314.41	314.41	否	否	无	22%	
9682	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线一队分线011号果园变压器	100	77.55%	12.45	12.45	否	否	无	3%	
9683	10kV新乡线	10kV新乡线	10kV新乡线一队分线021号新乡一队变压器	200	26.93%	106.82	106.82	否	否	无	11%	
9684	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线004号李家村四组分变台区变压器	200	63.31%	53.38	53.38	否	否	无	42%	
9685	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线012号预制件变压器	200	70.11%	39.78	39.78	否	否	无	-16%	
9686	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线026号烤后分变台区变压器	315	73.39%	45.69	45.69	否	否	无	67%	
9687	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线032号医院分变台区变压器	315	65.29%	77.84	77.84	否	否	无	-20%	
9688	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线042号陶瓷分公变台区变压器	315	24.23%	207.19	207.19	否	否	无	-22%	
9689	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线7、8组分支010号大韦子六组台区变压器	200	26.41%	127.16	127.16	否	否	无	-3%	
9690	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线7、8组分支011号大韦子七、八组变压器	100	30.55%	59.45	59.45	否	否	无	-47%	
9691	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线王东子台分歧022号王东子变压器	100	54.46%	17.76	17.76	否	否	无	-41%	
9692	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线大韦子组分歧014号大韦子三、九组变压器	200	28.70%	122.48	122.48	否	否	无	-25%	
9693	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线大韦子4组分歧022号大韦子四组变压器	200	54.47%	10.66	10.66	否	否	无	-22%	
9694	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线大韦子53组分歧025号大韦子五十组变压器	100	42.43%	42.57	42.57	否	否	无	-27%	
9695	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线东部006号农电台分变台区变压器	160	71.26%	29.98	29.98	否	否	无	24%	
9696	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线东部029号修口东二、七组分变台区变压器	400	19.07%	283.70	283.70	否	否	无	-23%	
9697	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线东线144号大韦子一组分变台区变压器	100	69.36%	30.64	30.64	否	否	无	-42%	
9698	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组2组分歧005号二组二组分变台区变压器	200	14.77%	180.47	180.47	否	否	无	-42%	
9699	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组2组分支002号二组二组分变台区变压器	200	27.92%	124.17	124.17	否	否	无	-57%	
9700	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组4组分歧024号二组四组分变台区变压器	200	15.31%	149.38	149.38	否	否	无	-31%	
9701	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组5组分支006号二组五组分变台区变压器	20	64.03%	5.19	5.19	否	否	无	-81%	
9702	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组6组分歧016号二组六组分变台区变压器	20	76.64%	2.67	2.67	否	否	无	-7%	
9703	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组7组分支001号二组七组分变台区变压器	20	74.23%	5.15	5.15	否	否	无	-13%	
9704	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组8组分歧005号二组村台分变台区变压器	30	70.07%	8.98	8.98	否	否	无	-31%	
9705	泉台66kV变电站	泉台66kV变电站	10kV大韦子线二组9

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
9745	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林四组分支018号护林三组变压器	100	41.27%	24.37		否	否	无	-15%	
9746	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林四组分支045号护林四组变压器	10	44.94%	4.51	4.51	否	否	无	-28%	
9747	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林一组分支021号护林一组变压器	50	75.40%	7.30	7.30	否	否	无	0%	
9748	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄屏子1组分支005号黄屏子一组变压器	200	26.75%	126.50	126.50	否	否	无	-52%	
9749	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄屏子村六组分段010号黄屏子村六组变压器	30	64.79%	7.56	7.56	否	否	无	-8%	
9750	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄屏子分段008号黄屏子二组变压器	200	29.72%	120.55	120.55	否	否	无	0%	
9751	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄屏子分段013号黄屏子四组变压器	100	73.93%	4.82	4.82	否	否	无	62%	
9752	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线前某村部分段002号前某村部变压器	30	72.08%	5.38	5.38	否	否	无	-22%	
9753	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线负向分段009号负向四台变压器	200	9.40%	101.19	101.19	否	否	无	-25%	
9754	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线林场家属台分支009号林场家属台变压器	10	76.26%	0.69	0.69	否	否	无	-44%	
9755	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家3组分支011号马家三组变压器	200	31.95%	116.11	116.11	否	否	无	-71%	
9756	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村10组分支009号马家村十组变压器	10	43.32%	4.67	4.67	否	否	无	105%	
9757	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村2组分支022号马家村二组变压器	20	73.95%	3.21	3.21	否	否	无	-63%	
9758	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村9组分段015号黄屏子二组变压器	100	7.33%	82.42	82.42	否	否	无	-90%	
9759	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村6分台组分段022号马家村6分台变压器	30	37.45%	15.76	15.76	否	否	无	-40%	
9760	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村3组分台分支001号马家村三组分台变压器	50	38.09%	25.66	25.66	否	否	无	-79%	
9761	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村5组分段007号马家村八组变压器	200	16.01%	147.87	147.87	否	否	无	-73%	
9762	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村六组分支012号马家村六组变压器	200	25.99%	128.03	128.03	否	否	无	-9%	
9763	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家分段021号马家村七组变压器	30	79.25%	3.22	3.22	否	否	无	-89%	
9764	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家分段047号马家村五组变压器	100	79.63%	3.11	3.11	否	否	无	-44%	
9765	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家分段004号马家村一、九组变压器	100	69.51%	20.49	20.49	否	否	无	-34%	
9766	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家四组分支009号黄屋子五组变压器	30	60.52%	5.90	5.90	否	否	无	-43%	
9767	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家四组分支017号马家四组变压器	100	28.04%	51.96	51.96	否	否	无	-74%	
9768	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村1组分支003号农林村一组变压器	100	53.46%	56.54	56.54	否	否	无	-35%	
9769	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村2组分段015号农林村二组变压器	100	84.82%	65.18	65.18	否	否	无	21%	
9770	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村2组分支035号农林村二组变压器	100	72.85%	5.14	5.14	否	否	无	-78%	
9771	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村5组分段002号农林村五组变压器	50	78.11%	5.94	5.94	否	否	无	-28%	
9772	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村6组分段002号农林村六组变压器	400	28.32%	245.93	245.93	否	否	无	-60%	
9773	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村7组分段001号农林村七组变压器	400	62.92%	108.31	108.31	否	否	无	11%	
9774	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村8组分段017号农林村八组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	否	否	无	-41%	
9775	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村9组分支014号农林村八组分台变压器	100	23.86%	66.14	66.14	否	否	无	-58%	
9776	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护河村分支035号护河村七组变压器	80	30.93%	47.26	47.26	否	否	无	-57%	
9777	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护河村三、四组分020号护河子村五组变压器	400	21.24%	275.04	275.04	否	否	无	-13%	
9778	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护河子村一组分支019号护河子村一组变压器	400	16.99%	293.76	293.76	否	否	无	0%	
9779	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护河子村三、四组分025号护河子三、四组变压器	400	36.45%	214.21	214.21	否	否	无	10%	
9780	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子2组分段003号石虎子二组变压器	200	16.79%	146.43	146.43	否	否	无	14%	
9781	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子4组分段028号石虎子五组变压器	100	41.13%	48.98	48.98	否	否	无	-15%	
9782	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子村4组分段035号石虎子村四组变压器	200	16.52%	146.96	146.96	否	否	无	-31%	
9783	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线上十041号县变一组变压器	200	28.25%	122.50	122.50	否	否	无	-57%	
9784	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线于十075号黄屋子村三组变压器	200	15.97%	148.06	148.06	否	否	无	-40%	
9785	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线王十126号石虎子村变压器	100	59.80%	15.10	15.10	否	否	无	-9%	
9786	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线下十140号石虎子一组变压器	50	66.85%	11.57	11.57	否	否	无	-24%	
9787	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线下十196号护林村六组变压器	50	57.83%	16.08	16.08	否	否	无	-22%	
9788	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线062+1号房产小区二号变压器	200	53.54%	112.92	112.92	否	否	无	44%	
9789	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线062+1号房产小区四号变压器	200	45.98%	80.84	80.84	否	否	无	21%	
9790	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线062+2号房产小区三号变压器	200	36.47%	107.06	107.06	否	否	无	118%	
9791	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线064+1号老百开发变压器	160	48.41%	66.54	66.54	否	否	无	-24%	
9792	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线064+2号房产小区变压器	200	46.10%	87.81	87.81	否	否	无	88%	
9793	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线067号民防办综合楼变压器	160	39.38%	81.00	81.00	否	否	无	31%	
9794	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线街道办场令村058号变压器	50	58.13%	15.94	15.94	否	否	无	25%	
9795	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线(北)034号文化局家属楼变压器	315	17.57%	228.14	228.14	否	否	无	-41%	
9796	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四031号前锅变压器	400	21.91%	272.37	272.37	否	否	无	177%	
9797	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线065号前长都镇综合楼变压器	100	52.17%	27.83	27.83	否	否	无	-4%	
9798	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线065号综水所变压器	400	23.89%	264.46	264.46	否	否	无	132%	
9799	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线延长家属分段002号开发封过楼变压器	200	55.13%	69.73	69.73	否	否	无	5%	
9800	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线延长家属分段004号八二延长家属楼变压器	200	30.41%	79.18	79.18	否	否	无	0%	
9801	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线昌图镇北分支003号镇政府家属楼变压器	200	72.77%	34.46	34.46	否	否	无	93%	
9802	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线城关一二场分支006号城关一二场变压器	200	49.56%	80.89	80.89	否	否	无	120%	
9803	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发行分段002号昌图供电分公司变压器	315	78.67%	35.08	35.08	否	否	无	-20%	
9804	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发行分段003号北分支001号燃料家属楼变压器	100	65.96%	24.04	24.04	否	否	无	-5%	
9805	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发行分段005号政协家属楼变压器	400	41.52%	193.92	193.92	否	否	无	44%	
9806	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发行分段005号昌图镇政府变压器	400	26.06%	255.78	255.78	否	否	无	28%	
9807	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发行分段008号发展银行家属楼变压器	160	35.27%	87.57	87.57	否	否	无	62%	
9808	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发行分段016号城关家属楼变压器	100	23.96%	66.65	66.65	否	否	无	-2%	
9809	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四032号产权产台来水西变压器	160	61.35%	28.65	28.65	否	否	无	59%	
9810	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四035号产权产北山小学变压器	160	28.54%	98.34	98.34	否	否	无	5%	
9811	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四037号产权产李记楼一变压器	200	53.35%	58.31	58.31	否	否	无	0%	
9812	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四037号产权产三场变压器	315	34.99%	173.28	173.28	否	否	无	232%	
9813	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四038号产权产开发北变压器	315	20.96%	217.46	217.46	否	否	无	60%	
9814	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四039号产权产开发南变压器	200	72.47%	35.96	35.96	否	否	无	0%	
9815	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四041号产权产北楼1变压器	315	16.31%	232.12	232.12	否	否	无	-7%	
9816	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四042号产权产北楼2变压器	160	24.59%	104.66	104.66	否	否	无	3%	
9817	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四043号产权产北楼3变压器	160	35.51%	55.18	55.18	否	否	无	8%	
9818	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线福田农资分段003号福乐园变压器	315	24.44%	206.53	206.53	否	否	无	63%	
9819	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四段北五条分段006号北五条北小区楼变压器	160	74.20%	25.18	25.18	否	否	无	115%	
9820	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四段建行家属分段002号兰中综合楼变压器	315	22.70%	212.00	212.00	否	否	无	49%	
9821	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四段建行家属分段003号建行家属楼变压	200	34.92%	110.16	110.16	否	否	无	51%	
9822	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线四段老干区分段002号老干部停空楼变压	160	41.06%	78.31	78.31	否	否	无	421%	
9823	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线三中北分段003号老干区（新台）变压器	200	40.40%	99.21	99.21	否	否	无	39%	
9824	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线水泵厂分段001号百货大楼供卫变压器	250	23.05%	167.38	167.38	否	否	无	-10%	
9825	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线水泵厂分段001号百货大楼供卫变压器1	315	20.76%	218.10	218.10	否	否	无	227%	
9826	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线水泵厂分段003号盛昌综合楼变压器	100	59.77%	30.23	30.23	否	否	无	136%	
9827	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线水泵厂分段003号运输家属东楼变压器	160	35.52%	103.18	103.18	否	否	无	83%	
9828	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线水泵厂分段006号老年开发路变压器	315	23.27%	210.19	210.19	否	否	无	19%	
9829	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线水泵厂分段008号民昌楼变压器	200	56.00%	68.00	68.00	否	否	无	47%	
9830	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线和山路分段001号铁楼（百米头）变压器	160	53.24%	58.82	58.82	否	否	无	-17%	
9831	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线铁路二段号楼分支002号铁路二段1号楼变压器	160	21.54%	109.64	109.64	否	否	无	-18%	
9832	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线铁路住宅分段005号北五台小区变压器	80	44.27%	36.59	36.59	否	否	无	62%	
9833	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线铁路住宅分段035号铁路1、2号楼变压器	800	35.12%	219.50	219.50	否	否	无	49%	
9834	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线卫生队分支008号三中东新台变压器	200	54.01%	71.98	71.98	否	否	无	49%	
9835	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线卫生局分支002号卫生局家属楼变压器	100	53.68%	56.32	56.32	否	否	无	-3%	
9836	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发华分支006号供五街灯变压器	200	67.01%	65.87	65.87	否	否	无	-3%	
9837	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线发华分支009号发华变电台变压器	315	70.82%	60.40	60.40	否	否	无	45%	
9838	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	新内线063号前水所井上变压器	200	66.56%	46.87	46.87	否	否	无	-14%	
9839	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线029号供战楼变压器	315	29.29%	191.24	191.24	否	否	无	100%	
9840	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线甲组032号三中心综合楼变压器	200	43.02%	93.97	93.97	否	否	无	155%	
9841	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线甲组038号东大开发变压器	160	74.57%	24.69	24.69	否	否	无	252%	
9842	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线甲组038号前村八大家变压器	160	60.80%	46.65	46.65	否	否	无	248%	
9843	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线甲组042号广东开发商龙商变压器	250	20.34%	174.16	174.16	否	否	无	227%	
9844	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线甲组043号健建综合开发变电站	160	41.60%	121.00	121.00	否	否	无	140%	
9845	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内线甲组044号下波开发楼变压器	160	42.95%	75.29	75.29	否	否	无	-17%	
9846	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线城建供热分公路段分引号外柏座楼变压器	250	67.22%	56.96	56.96	否	否	无	154%	
9847	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线城建供热分公路段分4引分路段城建变压器	250	18.88%	177.80	177.80	否	否	无	228%	
9848	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线城建供热前楼群前分引号楼侧段城建变压器	315	30.81%	186.46	186.46	否	否	无	29%	
9849	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线城建供热前楼群前分3引楼侧段城建变压器	400	22.47%	270.11	270.11	否	否	无	97%	
9850	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线城建供热前楼群前分支002引证大会堂变压器	200	36.88%	106.24	106.24	否	否	无	22%	
9851	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线党校家属分段002号党校人民银行家属变压器	250	40.27%	124.33	124.33	否	否	无	47%	
9852	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线地税分段7\集团分10号供电家属楼变压器	200	35.12%	129.76	129.76	否	否	无	11%	
9853	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线地税月场分段013号交警队家属楼变压器	160	69.95%	32.09	32.09	否	否	无	29%	
9854	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线南极局分段014号社会保险局家属变压器	200	90.09%	79.82	79.82	否	否	无	125%	
9855	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线南极局分段018号石油公司家属楼变压器	100	47.92%	42.08	42.08	否	否	无	-31%	
9856	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线格局分段021号地税家属楼变压器	250	83.54%	74.39	74.39	否	否	无	144%	
9857	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线南极局分段矿管局分支001号矿管办变压器	160	29.17%	97.33	97.33	否	否	无	112%	
9858	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线南极局分段气象站分支003号计生委办变压器	315	34.77%	173.99	173.99	否	否	无	62%	
9859	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线南极局分段振兴楼分2号国税家属楼变压器	160	59.12%	49.41	49.41	否	否	无	95%	
9860	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线地税局分气象站分011号气象局家属楼变压器	160	53.97%	89.65	89.65	否	否	无	122%	
9861	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线南极局分气象站分7引农商银家属楼变压器	160	90.91%	62.54	62.54	否	否	无	0%	
9862	银河66kV变电站	银河四一线	10kV银河四线	10kV新内甲线南极局分振兴楼分4号国税公司家属变压器	250	68.01%	54.98	54.98	否	否	无	3%	
9863	银河66kV变电站	银河四一线	10kV新内线	10kV新内甲线煤建供热站五号变压器	160	56.72%	53.24	53.24	否	否	无	83%	
9864	银河66kV变电站	银河四一线	10kV新内线	10kV新内甲线矿管局分支001号供热楼综合开发楼变压器	200	43.22%	93.35	93.35	否	否	无	139%	
9865	银河66kV变电站	银河四一线	10kV新内线	10kV新内甲线气象站分支002号供热楼综合开发楼变压器	250	27.21%	156.98	156.98	否	否	无	279%	
9866	银河66kV变电站	银河四一线	10kV新内线	10kV新内甲线气象站分支003号供热楼综合开发楼变压器	100	21.37%	58.64	58.64	否	否	无	-43%	
9867	银河66kV变电站	银河四一线	10kV新内线	10kV新内甲线气象站分支004号建筑供热楼综合开发楼变压器	315	24.06%	207.70	207.70	否	否	无	63%	
9868	银河66kV变电站	银河四一线	10kV新内线	10kV新内甲线气象站分张振家属院分005号医院家属楼变压器	250	44.56%	113.59	113.59	否	否	无	133%	
9869	山北66kV变电站	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内甲线一三场分支006号二三组分支变压器	200	41.57%	121.07	121.07	否	否	无	149%	
9870	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内甲线	10kV新内甲线一三场分支008号新村三组大开发楼变压器	160	77.37%	20.20	20.20	否	否	无	-25%	
9871	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内甲线	10kV新内甲线一三场分支009号三场小开发粮食公司变压器	250	52.72%	143.20	143.20	否	否	无	130%	
9872	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内甲线	10kV新内甲线一三场分支010号三中心家属楼变压器	160	35.29%	86.74	86.74	否	否	无	8%	
9873	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内甲线	10kV新内甲线分支002号集镇办电变压器	400	16.78%	292.88	292.88	否	否	无	40%	
9874	银河66kV变电站	银河四一线	10kV新内线	10kV新内甲线兴隆分003号公安局医药家属变压器	250	54.55%	88.63	88.63	否	否	无	51%	
9875	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内甲线银联分支属院001号供电家属变压器	250	56.40%	83.99	83.99	否	否	无	29%	
9876	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内甲线煤原局分支002号煤原局变压器	200	65.30%	49.41	49.41	否	否	无	184%	
9877	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内甲线煤原局分支005号多乡医院变压器	160	52.83%	59.47	59.47	否	否	无	140%	
9878	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内甲线煤原局分支001号广播局家属楼变压器	400	21.97%	73.64	73.64	否	否	无	39%	
9879	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内线	10kV新内甲线煤原局分支001号物资大厦变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	40%	
9880	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线北山厂场分段001号房产二场变压器	200	78.28%	23.43	23.43	否	否	无	13%	
9881	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线019号北山东综合变压器	100	26.23%	53.79	53.79	否	否	无	64%	
9882	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线032号彩棉开发楼变压器	160	65.87%	38.60	38.60	否	否	无	26%	
9883	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线032号棉检厂变压器	315	36.23%	109.38	109.38	否	否	无	15%	
9884	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线035号县委六院变压器	160	46.78%	69.15	69.15	否	否	无	230%	
9885	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线036号昌泰综合楼变压器	200	72.41%	35.18	35.18	否	否	无	66%	
9886	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线038号供销综合楼变压器	200	74.02%	21.97	21.97	否	否	无	180%	
9887	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线039号县委二、三楼变压器	315	76.34%	43.04	43.04	否	否	无	251%	
9888	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线040号县委招一楼变压器	315	55.33%	109.21	109.21	否	否	无	157%	
9889	山北66kV变电站	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线047号分水务局分段005号土地局综合变压器	200	28.94%	122.12	122.12	否	否	无	7%	
9890	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线047号分水务局分段008号农机家属楼变压器	160	68.68%	50.11	50.11	否	否	无	156%	
9891	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线047号分水务局分段007号农机开发楼变压器	100	49.10%	40.90	40.90	否	否	无	415%	
9892	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线051号老供销变压器	315	12.38%	244.30	244.30	否	否	无	169%	
9893	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线053号小电影局分段003号电影院综合楼变压器	315	68.28%	68.40	68.40	否	否	无	143%	
9894	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线053号分段004号供销变压器	315	86.24%	43.20	43.20	否	否	无	180%	
9895	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV新内乙线

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷清单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9948	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线铜街号1组分支01号铜街1组变压器	100	50.74%	39.26	39.26	否	否	无	8%	
9949	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线铜街号1组分支002号铜街1组变压器	400	15.29%	298.86	298.86	否	否	无	-18%	
9950	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线铜街号2组分支2009号铜街2组变压器	80	49.66%	22.27	22.27	否	否	无	-63%	
9951	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线铜街号3组分支3002号铜街3组变压器	100	63.05%	13.48	13.48	否	否	无	-38%	
9952	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线铜街号4组分支3025号铜街2组变压器	200	45.83%	88.34	88.34	否	否	无	24%	
9953	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子1组分支002号大台子一组变压器	100	28.88%	61.12	61.12	否	否	无	-35%	
9954	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子4、5组分支003号大台四、五组变压器	200	40.34%	99.33	99.33	否	否	无	14%	
9955	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子6组分支002号大台子六组变压器	100	69.02%	16.79	16.79	否	否	无	-22%	
9956	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子8组分支009号大台子八组变压器	80	44.72%	26.92	26.92	否	否	无	-18%	
9957	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子9组分支011号大台子9组变压器	200	39.08%	101.85	101.85	否	否	无	-69%	
9958	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子村部分支010号台子村部变压器	100	56.67%	10.00	10.00	否	否	无	-69%	
9959	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二架1组分支10号二架1组变压器	100	65.09%	55.91	55.91	否	否	无	-33%	
9960	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二架4组分支11号二架4组变压器	200	25.29%	129.42	129.42	否	否	无	-52%	
9961	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二架2、11组分支13号二架2、11组变压器	100	40.85%	42.15	42.15	否	否	无	29%	
9962	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二架6组分支02号二架6组变压器	100	70.76%	5.72	5.72	否	否	无	-54%	
9963	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二架7、8组分支17号二架7、8组变压器	200	19.70%	140.61	140.61	否	否	无	-19%	
9964	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二架2组分支005号二架2组变压器	200	31.42%	117.16	117.16	否	否	无	-75%	
9965	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二架分支3.05号二架2组变压器	100	77.79%	12.21	12.21	否	否	无	72%	
9966	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山1、2组分支025号凤凰山1组变压器	200	27.05%	125.90	125.90	否	否	无	-52%	
9967	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山2组分支006号凤凰山2组变压器	200	35.23%	149.53	149.53	否	否	无	10%	
9968	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山4组分支001号凤凰4组变压器	400	14.54%	301.85	301.85	否	否	无	-66%	
9969	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组分支013-2号凤凰山5、6组变压器	200	29.07%	121.86	121.86	否	否	无	-2%	
9970	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组分支023号凤凰山7组变压器	100	40.20%	49.80	49.80	否	否	无	-69%	
9971	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组凤凰山5、6组分台	200	6.93%	166.14	166.14	否	否	无	26%	
9972	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山4组分支002号凤凰4组变压器	100	62.50%	27.50	27.50	否	否	无	-67%	
9973	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山分支013分9006号凤凰山3组变压器	400	9.15%	323.39	323.39	否	否	无	-30%	
9974	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉家1组分支013号嘉家1组变压器	100	55.04%	17.48	17.48	否	否	无	-42%	
9975	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉家3组分支002号嘉家3组变压器	200	25.91%	148.19	148.19	否	否	无	-26%	
9976	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉家4组分支005号嘉家4组变压器	200	22.67%	134.66	134.66	否	否	无	-55%	
9977	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉家分段013号右扇1组变压器	160	23.74%	106.02	106.02	否	否	无	-61%	
9978	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉家分段013号嘉家2组变压器	200	29.90%	120.20	120.20	否	否	无	27%	
9979	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉家分段028号嘉家五、六组变压器	100	67.78%	32.22	32.22	否	否	无	3%	
9980	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉家分段007号嘉家2组变压器	100	61.85%	14.07	14.07	否	否	无	-60%	
9981	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉山分支014号嘉山1组变压器	100	76.78%	10.22	10.22	否	否	无	-8%	
9982	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉山2组分支007号嘉山2组变压器	200	48.32%	83.35	83.35	否	否	无	35%	
9983	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉山3组分支003号嘉山3组变压器	200	31.83%	116.33	116.33	否	否	无	64%	
9984	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉山4组分支005号嘉山4组变压器	200	19.63%	140.13	140.13	否	否	无	-64%	
9985	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉山分支041号嘉山5组变压器	400	17.60%	289.58	289.58	否	否	无	31%	
9986	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线嘉山分支032号嘉山6组变压器	200	21.29%	130.83	130.83	否	否	无	-9%	
9987	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进1组0032号前进四组变压器	200	21.58%	136.84	136.84	否	否	无	-16%	
9988	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进分组070号前进2.3组变压器	400	12.15%	311.41	311.41	否	否	无	-4%	
9989	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进分组013号前进9#组变压器	400	8.22%	327.10	327.10	否	否	无	-21%	
9990	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进分组048号前进五组变压器	100	66.23%	23.77	23.77	否	否	无	-60%	
9991	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进一组0035号前进1组变压器	400	12.02%	311.93	311.93	否	否	无	10%	
9992	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右4组2组分支032号右扇2组变压器	100	26.42%	63.57	63.57	否	否	无	-10%	
9993	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右4组3组分支002号右扇3组变压器	200	25.00%	130.01	130.01	否	否	无	-50%	
9994	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右4组分支001组18号右扇5组变压器	80	28.16%	41.48	41.48	否	否	无	-6%	
9995	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右4组分支001组19右扇4组变压器	100	45.59%	54.05	54.05	否	否	无	-28%	
9996	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右4组分支001组25号右扇6组变压器	100	39.29%	50.71	50.71	否	否	无	-18%	
9997	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右4组分支001组27号右扇7组变压器	100	62.24%	26.76	26.76	否	否	无	-66%	
9998	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先进10组分支006号先进11组变压器	100	34.02%	55.98	55.98	否	否	无	-46%	
9999	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先进10组分支19号先进10组变压器	100	42.07%	47.93	47.93	否	否	无	39%	
10000	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先进10组分支03号先进2组变压器	200	17.20%	145.60	145.60	否	否	无	-18%	
10001	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先进5组分支02号先进4、5组变压器	100	75.59%	14.41	14.41	否	否	无	23%	
10002	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先锋6组分支01号先锋6组变压器	100	68.34%	10.83	10.83	否	否	无	-43%	
10003	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先锋6组分支24号先锋9组变压器	200	29.15%	101.70	101.70	否	否	无	-26%	
10004	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先进分支34号先进7组变压器	200	44.30%	91.40	91.40	否	否	无	-37%	
10005	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线先进分支41号先进8组变压器	200	13.28%	149.43	149.43	否	否	无	-22%	
10006	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结1组分支09号团结三、四组变压器	400	13.40%	306.41	306.41	否	否	无	32%	
10007	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结1组分支18号团结1组、2组变压器	400	17.55%	289.80	289.80	否	否	无	23%	
10008	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结6组分支02号团结6组变压器	100	29.84%	48.13	48.13	否	否	无	-80%	
10009	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结6组分支07号团结6组变压器	100	52.50%	108.17	108.17	否	否	无	-69%	
10010	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结分支02号团结9、10号压器	400	19.44%	282.24	282.24	否	否	无	28%	
10011	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线向八台8组11号团结7、8组变压器	400	12.12%	306.73	306.73	否	否	无	-69%	
10012	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线向八台8组40号西八台8组变压器	400	33.14%	56.86	56.86	否	否	无	-27%	
10013	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头堤一组分段02号头堤2组2号变压器	400	16.51%	293.96	293.96	否	否	无	-33%	
10014	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头堤一组分段1号头堤2组1号变压器	250	15.12%	187.20	187.20	否	否	无	-73%	
10015	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头堤一组分段17号头堤1组变压器	200	36.17%	107.66	107.66	否	否	无	-66%	
10016	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙1、2支组分支03号兴龙1、2支组变压器	200	36.01%	106.98	106.98	否	否	无	-10%	
10017	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙2组分支0108+19号兴龙4组变压器	200	25.20%	129.60	129.60	否	否	无	-8%	
10018	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙3组分支016号兴龙3组变压器	100	48.98%	41.02	41.02	否	否	无	-15%	
10019	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙组分支024号兴龙3组分台变压器	50	51.43%	19.29	19.29	否	否	无	33%	
10020	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙组分支10号兴龙4组变压器	100	39.28%	50.72	50.72	否	否	无	-14%	
10021	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙2组分支013号兴龙2组变压器	200	25.01%	128.78	128.78	否	否	无	-42%	
10022	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙2组分支022号兴龙组变压器	50	57.72%	13.28	13.28	否	否	无	-27%	
10023	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙分支011号兴龙村变压器	200	11.01%	156.78	156.78	否	否	无	-82%	
10024	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙分支033号兴龙8组变压器	200	26.02%	126.76	126.76	否	否	无	20%	
10025	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉2组支线027号张家炉2组变压器	200	18.15%	143.70	143.70	否	否	无	-28%	
10026	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉5组分17号张家炉6组变压器	100	47.85%	42.15	42.15	否	否	无	-58%	
10027	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉5组支线008号张家炉5组变压器	100	60.58%	29.42	29.42	否	否	无	-43%	
10028	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉8组支线018号张家炉4组变压器	200	22.06%	135.89	135.89	否	否	无	-32%	
10029	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉二一三组26号张家炉1.2组分台变压器	100	37.90%	52.50	52.50	否	否	无	0%	
10030	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉二一三组支线020号张家炉一二组变压器	200	24.01%	131.98	131.98	否	否	无	-63%	
10031	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营4组支线009号长营4组变压器	400	11.63%	313.46	313.46	否	否	无	-13%	
10032	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营分支011号长营五组变压器	30	76.44%	4.07	4.07	否	否	无	-71%	
10033	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营分段033号长营二、七组变电设备	100	51.87%	38.13	38.13	否	否	无	-34%	
10034	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营四支线003号长营4组变压器	200	24.03%	131.84	131.84	否	否	无	-18%	
10035	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营2组支线010号长山四组变压器	100	56.15%	16.92	16.92	否	否	无	2%	
10036	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营2组支线017号长山五组变压器	100	74.21%	4.71	4.71	否	否	无	-16%	
10037	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营2组支线029号长山六组变压器	100	49.48%	40.52	40.52	否	否	无	-62%	
10038	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长营2组支线038号长山七组变压器	200	19.91%	140.17	140.17	否	否	无	-32%	
10039	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线001号长山一组变压器	400	19.31%	281.82	281.82	否	否	无	-28%	
10040	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线020+1号长山一组变压器	100	41.34%	48.66	48.66	否	否	无	-23%	
10041	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线030号长山八组变压器	100	42.89%	47.11	47.11	否	否	无	3%	
10042	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线王十七台2号断村十二组变压器	100	46.40%	21.80	21.80	否	否	无	-17%	
10043	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线王十七台子分4组2号分0022号大台子二组变压器	200	17.88%	144.24	144.24	否	否	无	10%	
10044	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线王十七台子分4组024号大台子3组变压器	200	24.25%	131.50	131.50	否	否	无	-16%	
10045	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线王十七台子分4组067号大台子七组变压器	100	86.82%	13.18	13.18	否	否	无	-21%	
10046	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线王十四村分支008号分11组002号新村十一组变压器	100	73.14%	8.43	8.43	否	否	无	49%	
10047	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线王十四村分支2112号新村十组变压器	100	69.19%	49.62	49.62	否	否	无	-37%	
10048	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	城北线王十16#二架分支8208二架七八组分台	200	19.78%	140.44	140.44	否	否	无	9%	
10049	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段016号张家炉七组变压器	200	39.66%	50.34	50.34	否	否	无	-24%	
10050	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段021号张家炉八组变压器	200	67.27%	22.63	22.63	否	否	无	-20%	
10051	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段072号印刷厂变压器	200	57.42%	65.15	65.15	否	否	无	-18%	
10052	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段081号北税务局变压器	315	78.81%	17.91	17.91	否	否	无	-13%	
10053	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段091号老城局东变压器	160	48.35%	66.64	66.64	否	否	无	-24%	
10054	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段102号老城城东变压器	400	47.66%	169.37	169.37	否	否	无	-3%	
10055	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段111号老城交警队变压器	200	34.37%	44.51	44.51	否	否	无	-19%	
10056	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段分支004号二号开发区变压器	400	39.76%	240.95	240.95	否	否	无	-19%	
10057	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段科研分031号科研变压器	200	54.24%	71.51	71.51	否	否	无	17%	
10058	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段老城大医房分支005号大医房变压器	160	19.94%	112.10	112.10	否	否	无	-38%	
10059	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段老城新医分支001号新医院变压器	400	5.74%	337.03	337.03	否	否	无	49%	
10060	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段老城六中分支003号六中变压器	200	43.44%	74.50	74.50	否	否	无	12%	
10061	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段老城六中分支017号老城宏力假日变压器	100	62.29%	7.98	7.98	否	否	无	100%	
10062	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段老城人委台组008号人委组变压器	160	28.48%	98.43	98.43	否	否	无	-64%	
10063	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段南校分支001号三厂家属楼变压器	30	75.70%	4.29	4.29	否	否	无	111%	
10064	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段南校分支010号七胜六组变压器	160	27.21%	83.61	83.61	否	否	无	61%	
10065	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段南校020号南桥八组变压器	200	49.45%	81.10	81.10	否	否	无	60%	
10066	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段南桥分支005号农机专线	400	41.57%	193.71	193.71	否	否	无	19%	
10067	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段南桥分支029号老年活动中心	200	22.79%	134.41	134.41	否	否	无	-78%	
10068	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段南桥六组分006号南桥六组变压器	400	15.71%	297.18	297.18	否	否	无	58%	
10069	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段仁合分支002号粮管所变压器	400	35.93%	216.28	216.28	否	否	无	-14%	
10070	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段仁合分支014号仁合变台组变压器	200	60.56%	58.20	58.20	否	否	无	-18%	
10071	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段医院二组分支010号医院二组变压器	100	44.87%	45.13	45.13	否	否	无	-79%	
10072	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段医院分支015号医院变压器	200	36.41%	127.18	127.18	否	否	无	-21%	
10073	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段党沟二组分003号党沟二组变压器	100	39.04%	50.96	50.96	否	否	无	39%	
10074	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段医沟四组分支008号医沟四组变压器	100	71.65%	18.35	18.35	否	否	无	21%	
10075	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内甲段	10kV城内甲段	10kV城内甲段分段002号供暖变压器	400	26.18%	215.29	215.29	否	否	无	23%	
10076	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段041号娱家变压器	200	68.85%	42.29	42.29	否	否	无	164%	
10077	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段050号卫生队变压器	400	8.94%	324.26	324.26	否	否	无	102%	
10078	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段060号部广变压器	200	63.01%	53.98	53.98	否	否	无	-18%	
10079	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段070号豆腐店变压器	400	44.79%	180.86	180.86	否	否	无	-33%	
10080	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段柔国子分0035号柔国子变压器	80	40.17%	39.86	39.86	否	否	无	-22%	
10081	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段机厂分段0005号机厂变压器	400	13.98%	304.80	304.80	否	否	无	-22%	
10082	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段机管站分段003号机管站变压器	400	15.46%	298.16	298.16	否	否	无	217%	
10083	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段柔家五组分段014号霍家五组30变压器	200	24.41%	131.18	131.18	否	否	无	82%	
10084	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段林大部分支007号环卫组变压器	200	37.10%	25.70	25.70	否	否	无	-34%	
10085	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段南大桥分支020号中心台变压器	315	41.34%	153.28	153.28	否	否	无	47%	
10086	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段南大桥分支031号法庭变压器	200	19.96%	39.96	39.96	否	否	无	-21%	
10087	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段林大部分支037号南桥小学变压器	100	56.14%	33.86	33.86	否	否	无	-22%	
10088	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段南大桥分支022号鞭炮厂变压器	200	45.86%	88.29	88.29	否	否	无	-43%	
10089	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段南大桥分支028号老龙头组变压器	400	15.11%	299.41	299.41	否	否	无	-78%	
10090	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段南桥二组005号南桥二三组变压器	400	12.75%	309.01	309.01	否	否	无	74%	
10091	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段南桥四五组分支002号南桥四五组变压器	400	8.51%	325.94	325.94	否	否	无	43%	
10092	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段南树屯分组005号南树屯变压器	400	17.09%	291.66	291.66	否	否	无	-18%	
10093	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段九勤1组分支003号九勤一组变压器	400	8.89%	324.43	324.43	否	否	无	38%	
10094	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段九勤二组分组008号九勤二组变压器	200	18.29%	149.42	149.42	否	否	无	-14%	
10095	国网昌图县供电公司	昌城66kV城内乙段	10kV城内乙段	10kV城内乙段九勤食品厂

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储能计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10151	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线155号营合四组变压器	200	52.25%	75.51	75.51	否	否	无	34%	
10152	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线216号刘湖五组变压器	100	51.26%	38.74	38.74	否	否	无	-39%	
10153	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线248号刘湖一组变压器	200	59.61%	20.96	20.96	否	否	无	-38%	
10154	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵二组分支004号八棵二组变压器	200	62.28%	55.43	55.43	否	否	无	-35%	
10155	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵二组分支002号八棵三组（1）变压器	200	24.03%	131.93	131.93	否	否	无	-71%	
10156	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵二组分支001号八棵三组（2）变压器	80	78.04%	9.37	9.37	否	否	无	117%	
10157	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵树村分002号八棵树村变压器	200	15.71%	148.57	148.57	否	否	无	-26%	
10158	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵四组分支003号八棵四组变压器	200	18.60%	142.79	142.79	否	否	无	-64%	
10159	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵四组分支007号八棵四组四组变压器	200	20.28%	129.44	129.44	否	否	无	-26%	
10160	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵五组分支027号八棵五组变压器	200	20.32%	139.36	139.36	否	否	无	-31%	
10161	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵一组分站009号八棵一组变压器	200	75.01%	29.87	29.87	否	否	无	-54%	
10162	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙八组分支003号宝龙八组变压器	200	24.42%	127.15	127.15	否	否	无	-29%	
10163	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙八组分支001号宝龙八组变压器	200	42.58%	94.84	94.84	否	否	无	-10%	
10164	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙分支013号宝龙七组变压器	200	36.16%	107.69	107.69	否	否	无	-2%	
10165	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支006号宝龙二组变压器	200	24.72%	130.57	130.57	否	否	无	-36%	
10166	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支011号宝龙九组变压器	160	41.89%	76.98	76.98	否	否	无	-20%	
10167	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支001号宝龙六组变压器	100	57.66%	22.34	22.34	否	否	无	-31%	
10168	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支003号宝龙七组变压器	100	56.33%	33.67	33.67	否	否	无	-20%	
10169	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支030号四合一组变压器	200	25.20%	129.59	129.59	否	否	无	-21%	
10170	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支033号四合二组变压器	200	31.59%	116.82	116.82	否	否	无	-70%	
10171	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支006号四合三组变压器	100	51.89%	38.11	38.11	否	否	无	-50%	
10172	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙十组分支020号宝龙十组变压器	200	21.84%	136.32	136.32	否	否	无	-60%	
10173	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线龙四组分支010号宝龙四组变压器	100	42.83%	57.17	57.17	否	否	无	-33%	
10174	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙五组分支004号宝龙五组变压器	200	74.22%	31.57	31.57	否	否	无	139%	
10175	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙一组分支002号宝龙一组变压器	200	32.07%	115.87	115.87	否	否	无	-29%	
10176	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙一组西分支002号宝龙一组西变压器	100	56.70%	39.30	39.30	否	否	无	-28%	
10177	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力焦家排站分支006号焦家四组大棚变压器	200	8.57%	162.85	162.85	否	否	无	-52%	
10178	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力七组分支005号大力七组变压器	100	72.42%	17.58	17.58	否	否	无	-56%	
10179	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力七组分支007号大力七组变压器	200	23.97%	132.07	132.07	否	否	无	19%	
10180	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支051号团结10组变压器	200	30.08%	118.64	118.64	否	否	无	12%	
10181	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支087号团结二组变压器	200	22.40%	135.20	135.20	否	否	无	12%	
10182	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支115号T002号大力五组分支变压器	200	22.19%	135.61	135.61	否	否	无	-27%	
10183	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支143号大力四组变压器	200	22.80%	134.28	134.28	否	否	无	-10%	
10184	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支144号大力二组变压器	200	33.02%	113.95	113.95	否	否	无	-63%	
10185	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力一组T003-1号大力一组变压器	100	77.48%	6.26	6.26	否	否	无	-23%	
10186	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力一组021号大力一组变压器	100	29.17%	50.83	50.83	否	否	无	264%	
10187	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平4.5.6组分支023号和平九组变压器	100	96.50%	23.50	23.50	否	否	无	-13%	
10188	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平4组分支010号和平四组变压器	200	18.99%	142.21	142.21	否	否	无	4%	
10189	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平4组分支019号和平八组变压器	100	53.43%	34.53	34.53	否	否	无	-51%	
10190	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平7、8组分支018号和平七、八组变压器	100	79.27%	16.73	16.73	否	否	无	16%	
10191	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平8组分支001号和平八组变压器	400	22.15%	271.42	271.42	否	否	无	-5%	
10192	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分站127号和平九组变压器	200	62.61%	74.71	74.71	否	否	无	-12%	
10193	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分站144号和平二组变压器	400	24.08%	261.27	261.27	否	否	无	-41%	
10194	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分站159号和平三组变压器	100	44.42%	45.58	45.58	否	否	无	-33%	
10195	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平九组分支003号和平九组变压器	100	56.21%	43.79	43.79	否	否	无	-31%	
10196	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支004号刘湖二组变压器	400	47.52%	49.92	49.92	否	否	无	-8%	
10197	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支020号刘湖三组变压器	100	51.92%	38.18	38.18	否	否	无	-42%	
10198	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖分支002号刘湖六组变压器	200	44.83%	26.44	26.44	否	否	无	-12%	
10199	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖7、8组分支039号刘湖八组变压器	200	69.70%	30.30	30.30	否	否	无	-37%	
10200	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖分支002号刘湖十组变压器	100	85.91%	14.09	14.09	否	否	无	-70%	
10201	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖村分站009号刘湖村变压器	200	61.78%	56.44	56.44	否	否	无	24%	
10202	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖四组分站004号刘湖四组变压器	100	56.90%	33.11	33.11	否	否	无	6%	
10203	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马1组分支003号二马一组变压器	200	47.41%	105.19	105.19	否	否	无	-53%	
10204	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马3组分支041号二马三组变压器	200	30.05%	119.91	119.91	否	否	无	-42%	
10205	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马4组分支002号三马四组变压器	100	42.06%	47.94	47.94	否	否	无	-28%	
10206	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马分支023号三马二组变压器	315	20.18%	219.94	219.94	否	否	无	51%	
10207	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线二马分支071号三马五组变压器	200	44.12%	91.77	91.77	否	否	无	-8%	
10208	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线二马六组021号三马六组变压器	200	23.37%	133.26	133.26	否	否	无	-43%	
10209	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支003号四合八组变压器	400	24.17%	263.30	263.30	否	否	无	-24%	
10210	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支021号四合九组变压器	200	25.48%	129.05	129.05	否	否	无	-44%	
10211	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合六组分站003号四合六组变压器	160	35.64%	86.97	86.97	否	否	无	-39%	
10212	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结二组010号团结一组变压器	100	44.11%	91.71	91.71	否	否	无	-47%	
10213	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结二组021号团结二组变压器	200	28.28%	123.44	123.44	否	否	无	76%	
10214	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结九组分支002号团结九组变压器	100	51.81%	36.19	36.19	否	否	无	-50%	
10215	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结七组分支026号团结七组变压器	100	45.13%	44.87	44.87	否	否	无	64%	
10216	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结三组分支004号团结三组变压器	200	26.06%	127.88	127.88	否	否	无	-2%	
10217	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结五、六组分支004号团结五、六组变压器	200	25.46%	109.08	109.08	否	否	无	-68%	
10218	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线039号大街三、七组变压器	200	25.34%	129.31	129.31	否	否	无	106%	
10219	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线089号大街三、九组变压器	200	28.80%	122.40	122.40	否	否	无	97%	
10220	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线北十线分段12-1号变压器	200	23.10%	66.90	66.90	否	否	无	-33%	
10221	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线大泰二组分支001号大泰六组变压器	200	26.95%	126.10	126.10	否	否	无	-33%	
10222	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线大泰二组分支012号大泰四、五号变压器	200	57.58%	25.61	25.61	否	否	无	-43%	
10223	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线大泰二组分支022号大泰二组变压器	200	20.83%	128.28	128.28	否	否	无	-42%	
10224	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线大泰分支020号大泰村一组变压器	100	55.55%	34.45	34.45	否	否	无	-72%	
10225	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线古龙二组分支006号古龙七组变压器	100	69.36%	30.65	30.65	否	否	无	-22%	
10226	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线古龙6组分支002号古龙6组变压器	100	38.02%	61.98	61.98	否	否	无	-66%	
10227	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线古龙7组分支008号古龙7组变压器	200	67.45%	45.11	45.11	否	否	无	-47%	
10228	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线古龙一、二组分支001号古龙一、二组变压器	200	29.20%	121.61	121.61	否	否	无	-28%	
10229	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线古龙分支001号古龙3组变压器	100	36.90%	53.10	53.10	否	否	无	23%	
10230	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚2组分支008号鹏尚2组变压器	100	19.91%	140.17	140.17	否	否	无	32%	
10231	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚分支002号张家屯1组变压器	100	51.35%	30.92	30.92	否	否	无	19%	
10232	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚北分支121号十七组1组变压器	200	28.54%	122.91	122.91	否	否	无	-63%	
10233	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚北线分支017号鹏尚街外变压器	200	46.37%	87.27	87.27	否	否	无	73%	
10234	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚北线分支018号张家屯四组变压器	100	63.41%	53.17	53.17	否	否	无	-68%	
10235	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚分支042号鹏尚村八组变压器	100	72.15%	5.35	5.35	否	否	无	-41%	
10236	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚街内分支019号鹏尚街内分支变压器	200	13.22%	153.57	153.57	否	否	无	-69%	
10237	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线鹏尚七组分支001号鹏尚七组变压器	100	23.20%	66.61	66.61	否	否	无	-38%	
10238	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线七组1组分支001号七组1组变压器	100	42.28%	23.86	23.86	否	否	无	56%	
10239	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线七组2组分支002号七段2组变压器	200	45.18%	89.63	89.63	否	否	无	53%	
10240	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线七组3组分支001号七组3组变压器	100	18.84%	71.16	71.16	否	否	无	21%	
10241	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线葵眉二组分支015号葵眉村二组变压器	100	51.25%	19.37	19.37	否	否	无	-58%	
10242	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线葵眉分支091号大葵七组变压器	200	28.60%	122.81	122.81	否	否	无	78%	
10243	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线葵眉分支096号葵眉七组变压器	200	11.96%	156.08	156.08	否	否	无	-66%	
10244	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线葵眉四组分支004号大泉二组变压器	100	31.00%	59.00	59.00	否	否	无	25%	
10245	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线葵眉四组分支009号葵眉村二组变压器	100	27.24%	52.77	52.77	否	否	无	8%	
10246	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线葵眉四组分支024号葵眉四组变压器	100	26.10%	63.90	63.90	否	否	无	-27%	
10247	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线葵眉五组分支022号葵眉一、五组变压器	200	23.50%	133.00	133.00	否	否	无	-12%	
10248	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线日月6组分支003号日月6组变压器	50	67.69%	11.16	11.16	否	否	无	-14%	
10249	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线日月6组分支004号日月6组变压器	200	14.43%	151.15	151.15	否	否	无	-30%	
10250	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线日月七、八组分支010号日月七、八组变压器	400	17.50%	290.02	290.02	否	否	无	-71%	
10251	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线日月分支037号日月村1、2组变压器	100	50.21%	39.79	39.79	否	否	无	-14%	
10252	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线日月分支055号日月村三四组变压器	400	11.63%	313.50	313.50	否	否	无	3%	
10253	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线十七组1、2、3组分支010号十七组1、2组变压器	400	11.96%	304.15	304.15	否	否	无	-24%	
10254	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线十七组5组分支002号十七组5组变压器	100	32.34%	57.66	57.66	否	否	无	31%	
10255	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线十七组7、8组分支002号十七组6组变压器	200	18.69%	142.71	142.71	否	否	无	-62%	
10256	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线十七组7、8组分支010号十七组7、8组变压器	200	21.28%	137.23	137.23	否	否	无	-57%	
10257	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线太阳4组分支012号太阳村4组变压器	200	20.76%	126.47	126.47	否	否	无	-55%	
10258	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线太阳5组分支002号太阳5组变压器	200	16.81%	146.39	146.39	否	否	无	-24%	
10259	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线太阳6组分支004号太阳6组变压器	100	27.99%	62.01	62.01	否	否	无	-20%	
10260	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线太阳一、八组分支016号太阳一、八组变压器	200	21.20%	137.60	137.60	否	否	无	-3%	
10261	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋2组分支009号先锋二组变压器	50	49.49%	20.23	20.23	否	否	无	159%	
10262	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋3组1号分支030号先锋3组1号台变压器	100	35.98%	86.81	86.81	否	否	无	25%	
10263	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋3组2号台分支007号先锋3组2号台变压器	100	23.25%	33.37	33.37	否	否	无	-70%	
10264	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋4组分支016号先锋4组变压器	100	18.21%	142.59	142.59	否	否	无	-27%	
10265	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋9组分支004号先锋9组变压器	50	56.00%	17.00	17.00	否	否	无	-97%	
10266	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋分支016号先锋8组变压器	100	70.88%	3.82	3.82	否	否	无	-56%	
10267	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋分支009号先锋一组变压器	200	14.40%	151.21	151.21	否	否	无	-68%	
10268	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋分支060号先锋五组变压器	200	18.08%	143.83	143.83	否	否	无	7%	
10269	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线先锋三组支先锋四组分支003号先锋四组变压器	200	20.00%	139.99	139.99	否	否	无	43%	
10270	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线兴源1组分支011号兴源村1组变压器	20	69.25%	5.93	5.93	否	否	无	-68%	
10271	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线兴源2组分支003号兴源二、三组变压器	200	30.32%	119.36	119.36	否	否	无	11%	
10272	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线兴源5组分支013号兴源5组变压器	100	12.80%	308.81	308.81	否	否	无	-16%	
10273	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线杆子组分支002号杆二组变压器	200	11.57%	152.06	152.06	否	否	无	-34%	
10274	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线杆子4组分支015号杆子4组变压器	20	64.57%	5.09	5.09	否	否	无	-44%	
10275	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线杆子5组分支023号杆子5组变压器	20	88.70%	2.26	2.26	否	否	无	-68%	
10276	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯二组分支002号张家屯二组变压器	200	16.13%	147.75	147.75	否	否	无	-48%	
10277	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯分支011号张家屯九组变压器	50	41.07%	24.47	24.47	否	否	无	-68%	
10278	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯分支021号张家屯六组变压器	200	11.72%	156.61	156.61	否	否	无	-56%	
10279	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯七组分支002号张家屯七组变压器	50	58.70%	15.65	15.65	否	否	无	-13%	
10280	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯三组分支003号张家屯三组变压器	200	17.00%	145.99	145.99	否	否	无	-33%	
10281	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯分支005号张家屯六组变压器	200	25.22%	129.56	129.56	否	否	无	-29%	
10282	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯七组分支002号张家屯七组变压器	100	70.14%	9.93	9.93	否	否	无	-74%	
10283	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯五组分支017号张家屯五组变压器	100	73.25%	26.75	26.75	否	否	无	-50%	
10284	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV鹏尚线	10kV鹏尚线张家屯小区分支007号张家屯小区变压器	50	15.75%	37.13	37.13	否	否	无	58%	
10285	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线024号双庙子五组变压器	160	53.89%	86.73	86.73	否	否	无	-68%	
10286	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线张家屯5组分支001号张家屯六组变压器	200	15.81%	148.38	148.38	否	否	无	-55%	
10287	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线张家屯5组分支005号张家屯八组变压器	100	60.88%	29.12	29.12	否	否	无	9%	
10288	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线张家屯5组分支006号双庙子二组变压器	100	71.12%	12.88	12.88	否	否	无	-72%	
10289	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建东线051号建国二组变压器	200	17.09%	144.62	144.62	否	否	无	-9%	
10290	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线永强066号建国二组变压器	30	76.44%	4.07	4.07	否	否	无	-70%	
10291	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线西逢分支024号西大八组变压器	100	68.87%	6.34	6.34	否	否	无	-50%	
10292	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国分支036-1号西大六、七组变压器	100	57.01%	16.49	16.49	否	否	无	-63%	
10293	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国5组分支015号建国五组变压器	100	45.61%	22.19	22.19	否	否	无	-68%	
10294	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国7组002号建国七组变压器	100	38.45%	51.55	51.55	否	否	无	-

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10354	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线二理村二组分支002号一理村二组变压器	100	32.35%	57.65	57.65	否	否	无	-47%	
10355	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线二理村一组分支007号二理村一组变压器	100	74.02%	7.99	7.99	否	否	无	-33%	
10356	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线二理村二组分支013号三理六组变压器	200	20.29%	138.43	138.43	否	否	无	-17%	
10357	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线二理五、六组分支028号三理五组变压器	100	77.70%	3.69	3.69	否	否	无	-73%	
10358	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线三理九、六组分支035号友力八组台变压器	30	66.43%	7.07	7.07	否	否	无	182%	
10359	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线双庙子村四组分支001号双庙子村四组变压器	100	47.26%	42.64	42.64	否	否	无	-76%	
10360	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线双庙子线6、7组分支001号友力6、7组变压器	400	15.13%	299.49	299.49	否	否	无	-56%	
10361	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力村三组分支014号新订村六组变压器	100	25.24%	64.76	64.76	否	否	无	-36%	
10362	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力村三组分支043号友力村三组变压器	100	77.42%	12.58	12.58	否	否	无	-66%	
10363	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支001号三理七组变压器	100	90.23%	59.77	59.77	否	否	无	-2%	
10364	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支029号三理四组变压器	100	66.82%	9.96	9.96	否	否	无	-66%	
10365	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支030号三理四组变压器	50	76.52%	7.49	7.49	否	否	无	-68%	
10366	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支045号友力五组变压器	100	66.40%	4.72	4.72	否	否	无	-81%	
10367	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支047号友力四组变压器	400	8.60%	225.34	225.34	否	否	无	-33%	
10368	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力一、二组分支011号友力一、二组变压器	100	34.73%	55.27	55.27	否	否	无	61%	
10369	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线民子村三组分支005号长民子村二组变压器	50	38.18%	25.91	25.91	否	否	无	-28%	
10370	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线民子分支013号长民子村二组变压器	50	29.81%	25.10	25.10	否	否	无	-37%	
10371	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线长民子分支021号长民子村四组变压器	200	15.65%	148.71	148.71	否	否	无	-24%	
10372	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线长民子分支026号长民子九组变压器	50	47.60%	21.20	21.20	否	否	无	-62%	
10373	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线长民子分支045号长民子村六组变压器	200	02.58%	5.48	5.48	否	否	无	-61%	
10374	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线王中068号三组十组变压器	100	02.67%	57.33	57.33	否	否	无	-90%	
10375	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	一禁场分材王变压器	30	45.34%	13.40	13.40	否	否	无	-51%	
10376	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV下二台线49号村二十组变压器	200	15.79%	148.43	148.43	否	否	无	-66%	
10377	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线102号下二台街东变压器	200	37.78%	104.44	104.44	否	否	无	17%	
10378	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线下父家九组分支014号父家四组变压器	100	52.82%	18.19	18.19	否	否	无	-66%	
10379	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线父家八组分支043号父家八组变压器	10	59.80%	3.01	3.01	否	否	无	-27%	
10380	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线父家六组田家沟分支002号田家沟变压器	100	69.04%	10.48	10.48	否	否	无	61%	
10381	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线下父家三组分支004号父家二组变压器	200	16.61%	140.78	140.78	否	否	无	24%	
10382	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线父家九组分支008号父家九组变压器	10	65.10%	2.49	2.49	否	否	无	-15%	
10383	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线父家七组分支016号父家西变压器	400	11.47%	314.11	314.11	否	否	无	27%	
10384	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线下父家七组分支027号父家七组变压器	30	02.24%	2.72	2.72	否	否	无	-27%	
10385	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线父家一组分支003号父家一组变压器	100	18.06%	3.58	3.58	否	否	无	9%	
10386	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五村五组分支003号北五村四组变压器	400	14.90%	300.17	300.17	否	否	无	-43%	
10387	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五村五、七组分支032号北五村八组变压器	100	28.53%	71.67	71.67	否	否	无	68%	
10388	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五村五组分支017号北五村五组变压器	400	7.65%	329.42	329.42	否	否	无	-27%	
10389	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五二四组分005号北五二四组变压器	200	20.99%	138.01	138.01	否	否	无	-72%	
10390	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五一二组分004号北五一二组变压器	100	86.79%	6.41	6.41	否	否	无	-58%	
10391	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东五月亮分组040号月亮一组变压器	200	21.23%	137.53	137.53	否	否	无	-58%	
10392	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五月亮分组074号月亮三组变压器	100	79.99%	3.00	3.00	否	否	无	-67%	
10393	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升父家分支029号东升小区变压器	400	7.24%	331.04	331.04	否	否	无	-12%	
10394	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升父家分支089号东升二组变压器	80	30.19%	47.85	47.85	否	否	无	-34%	
10395	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升父家分支104号东升一组变压器	20	36.61%	10.68	10.68	否	否	无	1%	
10396	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升村父家四号变压器	200	75.76%	28.47	28.47	否	否	无	39%	
10397	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升六组分支008号东升六组变压器	200	92.50%	75.00	75.00	否	否	无	-50%	
10398	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升三组分支003号东升三组变压器	400	79.95%	40.19	40.19	否	否	无	107%	
10399	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升五组分支008号东升五组变压器	400	9.26%	322.98	322.98	否	否	无	80%	
10400	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升五组河东分支004号东升五组河东变压器	50	37.05%	26.48	26.48	否	否	无	-3%	
10401	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线四家1、5组分支006号洪家一、九组变压器	200	14.83%	150.28	150.28	否	否	无	68%	
10402	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家2组分支008号洪家七组变压器	50	34.42%	27.79	27.79	否	否	无	-23%	
10403	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家2组分支003号洪家二组变压器	100	46.08%	41.92	41.92	否	否	无	30%	
10404	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家分支001号洪家五组变压器	200	19.69%	140.80	140.80	否	否	无	0%	
10405	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家三组分支009号洪家三组变压器	200	26.95%	126.10	126.10	否	否	无	-78%	
10406	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家四组分支004号洪家四组变压器	200	16.24%	146.52	146.52	否	否	无	28%	
10407	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家六组分支014号洪家六组变压器	100	79.75%	10.25	10.25	否	否	无	21%	
10408	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家八组分支035号洪家八组变压器	200	20.07%	139.85	139.85	否	否	无	11%	
10409	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南四分支001号下二台南变压器	400	29.26%	292.94	292.94	否	否	无	24%	
10410	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线勤内分支009号下二台非西变压器	315	65.00%	110.24	110.24	否	否	无	84%	
10411	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线勤西分支	200	25.34%	129.31	129.31	否	否	无	-4%	
10412	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线勤内分支009号线路二组分支	10	60.53%	2.91	2.91	否	否	无	30%	
10413	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化分支1348绿化一组分支	80	26.44%	50.85	50.85	否	否	无	-33%	
10414	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化六组分支2004号绿化六组变压器	200	22.21%	135.39	135.39	否	否	无	23%	
10415	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分支8018号绿化八组变压器	100	26.72%	73.26	73.26	否	否	无	-58%	
10416	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分支8038号绿化九组变压器	100	25.45%	64.55	64.55	否	否	无	81%	
10417	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七组分支2002号绿化七组变压器	30	73.29%	4.98	4.98	否	否	无	139%	
10418	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化二、十一组分支0022号绿化二组变压器	200	31.30%	117.28	117.28	否	否	无	1%	
10419	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化三、十一组分支0018号绿化十一组变压器	100	7.78%	82.22	82.22	否	否	无	-18%	
10420	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化九、十组分支0019号绿化九组变压器	50	02.21%	12.89	12.89	否	否	无	130%	
10421	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七、十组分支0020号绿化十组变压器	10	71.44%	1.86	1.86	否	否	无	79%	
10422	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山2组分支003号南山二组变压器	50	44.05%	22.98	22.98	否	否	无	-12%	
10423	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山东升父家分组031号洪家九组变压器	200	25.87%	126.86	126.86	否	否	无	-37%	
10424	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山东升父家分组070号南山五组变压器	100	23.04%	66.96	66.96	否	否	无	-32%	
10425	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山分支038号南山二组变压器	100	61.55%	8.54	8.54	否	否	无	4%	
10426	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山勤部分2006号南山勤部变压器	100	44.03%	45.98	45.98	否	否	无	21%	
10427	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山六、七组分支017号南山六、七组变压器	200	12.92%	154.17	154.17	否	否	无	-11%	
10428	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山四分支002号南山四组变压器	200	26.73%	183.05	183.05	否	否	无	-62%	
10429	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山三组分支003号南山三组变压器	30	72.87%	5.14	5.14	否	否	无	-59%	
10430	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线昌富3组分支001号田家六组变压器	160	19.04%	113.54	113.54	否	否	无	37%	
10431	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线昌富分支020号田家二组变压器	200	53.29%	73.42	73.42	否	否	无	14%	
10432	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线昌富分支028号田家三组变压器	200	11.84%	156.32	156.32	否	否	无	44%	
10433	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支038号田家三组变压器	200	23.07%	133.86	133.86	否	否	无	19%	
10434	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支039号田家四组变压器	200	5.49%	161.02	161.02	否	否	无	-4%	
10435	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家五组分支037号田家五组变压器	100	60.40%	14.80	14.80	否	否	无	-8%	
10436	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵二组分支003号五棵二组变压器	50	84.17%	17.92	17.92	否	否	无	-75%	
10437	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵六、七组分支016号五棵七组变压器	200	29.73%	120.50	120.50	否	否	无	214%	
10438	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵六组分支005号五棵六组变压器	100	60.74%	29.26	29.26	否	否	无	108%	
10439	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵四组分支002号五棵四组变压器	100	29.90%	60.04	60.04	否	否	无	24%	
10440	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵五组分支012号五棵五组变压器	200	21.38%	157.23	157.23	否	否	无	-53%	
10441	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大二组分支012号西大二组变压器	100	52.06%	57.94	57.94	否	否	无	-47%	
10442	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大三组分支003号西大二组变压器	30	63.33%	7.40	7.40	否	否	无	-20%	
10443	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支010号西大五、六组变压器	400	16.54%	317.83	317.83	否	否	无	1%	
10444	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支024号西大六组变压器	50	42.65%	23.68	23.68	否	否	无	-54%	
10445	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分组019号西大四组变压器	50	41.65%	24.18	24.18	否	否	无	-17%	
10446	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分组062号五棵三组变压器	80	42.24%	38.21	38.21	否	否	无	-23%	
10447	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分组071号五棵一组变压器	50	69.11%	10.45	10.45	否	否	无	-25%	
10448	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分组081号五棵四组变压器	100	33.94%	66.06	66.06	否	否	无	248%	
10449	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化湾边分支003号湾边变压器	400	17.23%	291.10	291.10	否	否	无	70%	
10450	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大一组分支2016号西大一组变压器	160	25.84%	102.66	102.66	否	否	无	17%	
10451	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线牛棚村分支006号牛棚村台变压器	200	28.28%	103.43	103.43	否	否	无	-48%	
10452	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福二组分支004号幸福二组变压器	100	22.40%	67.60	67.60	否	否	无	-45%	
10453	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福分支012号幸福八组台变压器	50	69.01%	6.09	6.09	否	否	无	-41%	
10454	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福九组分支004号幸福九组变压器	200	19.10%	141.67	141.67	否	否	无	132%	
10455	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线祥子九组分支009号祥子九组变压器	200	73.52%	32.96	32.96	否	否	无	-32%	
10456	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线祥子六组分支003号祥六组变压器	50	67.29%	11.30	11.30	否	否	无	-19%	
10457	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线祥子七组分支001号祥子七组台变压器	100	36.72%	26.64	26.64	否	否	无	-56%	
10458	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线祥子十一组分支0021号祥子十二组变压器	200	66.75%	46.50	46.50	否	否	无	13%	
10459	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线祥子十一组分支0023号祥子十一组变压器	50	67.46%	11.27	11.27	否	否	无	-19%	
10460	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线祥子五组分支0026号祥子五组变压器	100	55.30%	10.41	10.41	否	否	无	-27%	
10461	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮六组分支0122号月亮六组变压器	50	35.51%	27.24	27.24	否	否	无	-11%	
10462	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮三组分支009号月亮三组变压器	100	33.73%	56.27	56.27	否	否	无	1%	
10463	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮三组分支018号月亮三组变压器	100	28.71%	61.29	61.29	否	否	无	-29%	
10464	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮四组分支006号月亮四组变压器	100	48.32%	12.50	12.50	否	否	无	-47%	
10465	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线钱家1组分支004号钱家一组变压器	200	21.38%	147.25	147.25	否	否	无	17%	
10466	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线钱家2组分支010号钱家二组变压器	100	80.35%	19.82	19.82	否	否	无	-10%	
10467	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线钱家分支017号钱家二组变压器	100	82.18%	17.84	17.84	否	否	无	-21%	
10468	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线钱家分支028号钱家四组变压器	200	72.99%	34.02	34.02	否	否	无	25%	
10469	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线钱家分支049号钱家六组变压器	200	7.11%	165.78	165.78	否	否	无	-70%	
10470	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线钱家五、七分支010号钱家七组变压器	100	18.98%	71.02	71.02	否	否	无	128%	
10471	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家五组分支003号赵家五组变压器	100	72.36%	5.29	5.29	否	否	无	80%	
10472	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线009号东恒沟公变台区变压器	200	17.07%	144.66	144.66	否	否	无	5%	
10473	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线012号西沟公变台区变压器	400	69.84%	80.65	80.65	否	否	无	-11%	
10474	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线019号西太平公变台区变压器	400	17.24%	291.03	291.03	否	否	无	-18%	
10475	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线008号东太平公变台区变压器	200	29.82%	120.35	120.35	否	否	无	9%	
10476	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线110号杨四组公变台区变压器	200	17.69%	144.61	144.61	否	否	无	-48%	
10477	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线119号杨八组公变台区变压器	100	23.19%	20.04	20.04	否	否	无	-7%	
10478	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线103号小台子公变台区变压器	50	69.01%	10.50	10.50	否	否	无	-41%	
10479	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线137号马西公变台区变压器	200	23.16%	133.69	133.69	否	否	无	-10%	
10480	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线宝城分线026号上店公变台区变压器	400	11.30%	314.82	314.82	否	否	无	-30%	
10481	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线宝城分线001号宝城公变台区变压器	200	60.29%	78.42	78.42	否	否	无	-29%	
10482	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线铜南分支004号前东村公变台区变压器	200	26.63%	126.73	126.73	否	否	无	-41%	
10483	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线蔡家分支006号蔡家公变台区变压器	100	68.91%	10.55	10.55	否	否	无	2%	
10484	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线铜田分支029号东发公变台区变压器	100	21.29%	65.71	65.71	否	否	无	-29%	
10485	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线铜阳分支040号单家公变台区变压器	200	28.09%	61.31	61.31	否	否	无	-12%	
10486	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线铜阳分支078号照家公变台区变压器	200	22.82%	134.36	134.36	否	否	无	43%	
10487	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线铜阳分支097号丁家公变台区变压器	100	71.54%	18.46	18.46	否	否	无	-18%	
10488	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线铜阳前县分支005号铜阳前县公变台区变压器	200	79.19%	10.81	10.81	否	否	无	4%	
10489	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线单家变台分支004号单家东台分变台区变压器	100	32.70%	28.62	28.62	否	否	无	-14%	
10490	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线东县分支002号东县公变台区变压器	200	16.72%	146.64	146.64	否	否	无	188%	
10491	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线高家分支010号高家变台变台区变压器	100	62.91%	37.09	37.09	否	否	无	-60%	
10492	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线新立屯分支003号新立屯变台区变压器	200	18.13%	143.62	143.62	否	否	无	348%	
10493	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线聚星开发东分支010号聚星开发东一号变压器	100	25.71%	64.29	64.29	否	否	无	-10%	
10494	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线板家新村分支003号板家新村公变台区变压器	100	52.09%	37.91	37.91	否	否	无	-66%	
10495	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线后村部分支002号后村部公变台区变压器	50	14.91%	27.55	27.55	否	否	无	-32%	
10496	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线后林子分支006号东铜闾二号台村上变压器	100	58.09%	31.31	31.31	否	否	无	-45%	
10497	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线后林子分支011号马家店上西台变压器	200	17.18%	145.64	145.64	否	否	无	-8%	
10498	国网昌图县供电公司	四合庙66kV变电站	10kV铜闾线	10kV铜闾线后林子分支027号西林村公变台区变压器	100	70.67%	9.66	9.66	否	否	无

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申请可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储能计划	计划储能完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
10357	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV铜阳线	10kV铜阳线张家分支010号张家一号公变台区变压器	100	73.31%	5.01	5.01	否	否	无	-40%	
10358	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线安家分支005号安家变压器	200	14.44%	151.11	151.11	否	否	无	10%	
10359	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线八家子分支006号八家子变压器	200	29.17%	121.67	121.67	否	否	无	-20%	
10360	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线玻璃分支004号玻璃变压器	100	46.73%	43.27	43.27	否	否	无	-29%	
10361	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前林10组分支017号前林九组变压器	100	65.45%	12.27	12.27	否	否	无	-41%	
10362	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前林10组分支032号前林十组变压器	200	17.79%	144.43	144.43	否	否	无	-20%	
10363	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前林11组分支010号前林十一组变压器	100	18.83%	71.17	71.17	否	否	无	-48%	
10364	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线曹家分支012号张林村曹家变压器	200	19.31%	141.38	141.38	否	否	无	-11%	
10365	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线曹家一号分支变压器	200	11.13%	157.74	157.74	否	否	无	-56%	
10366	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线陈家分支007号曹家变压器	100	42.38%	47.63	47.63	否	否	无	13%	
10367	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线陈家分支018号陈家变压器	100	37.74%	52.26	52.26	否	否	无	-40%	
10368	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线大四分支015号新门村变压器	100	63.58%	7.81	7.81	否	否	无	-33%	
10369	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线大四分支014号大四变压器	100	41.63%	48.37	48.37	否	否	无	-31%	
10370	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线上烟向分组011号上烟向村变压器	200	17.16%	165.68	165.68	否	否	无	-37%	
10371	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东宝分段009号东堡变压器	200	76.71%	3.99	3.99	否	否	无	-2%	
10372	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东宝分段037号东宝变压器	200	27.32%	125.35	125.35	否	否	无	8%	
10373	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东四分支006号东四变压器	100	26.51%	63.42	63.42	否	否	无	-2%	
10374	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东柳分支025号东柳变压器	80	43.74%	37.01	37.01	否	否	无	33%	
10375	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东七分支003号东七变压器	200	35.09%	108.81	108.81	否	否	无	-30%	
10376	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东山分支005号东山变压器	100	57.20%	32.80	32.80	否	否	无	-39%	
10377	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东两兴分支007号东两兴变压器	80	79.05%	8.76	8.76	否	否	无	25%	
10378	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线东张家分支008号东张家变压器	200	12.68%	155.03	155.03	否	否	无	-17%	
10379	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线日家台分支025号日家变压器	200	12.42%	155.02	155.02	否	否	无	-27%	
10380	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线叶家村部分支022号叶家村部变压器	200	27.79%	124.43	124.43	否	否	无	7%	
10381	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线叶家分支032号叶家一号变压器	200	28.47%	142.67	142.67	否	否	无	-18%	
10382	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线四甲分支003号四甲村变压器	200	21.32%	137.37	137.37	否	否	无	-48%	
10383	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线对家分支004号对家变压器	100	25.05%	64.95	64.95	否	否	无	16%	
10384	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线对家分支017号对家变压器	100	56.61%	36.61	36.61	否	否	无	-14%	
10385	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线郭家分支008号郭家变压器	200	18.26%	143.48	143.48	否	否	无	-27%	
10386	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线国家分支005号国家变压器	200	14.56%	150.88	150.88	否	否	无	-21%	
10387	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线四合分支013号云盘村变压器	200	6.53%	166.95	166.95	否	否	无	-52%	
10388	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线海龙分支041号海龙变压器	200	15.02%	149.96	149.96	否	否	无	-13%	
10389	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线郭家分支004号郭家变压器	100	75.92%	4.22	4.22	否	否	无	132%	
10390	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线后二道分支004号后二道变压器	100	28.07%	18.38	18.38	否	否	无	118%	
10391	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线后河分支019号后河变压器	200	22.41%	135.18	135.18	否	否	无	38%	
10392	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线后孙家分支027号后孙家变压器	100	40.46%	49.54	49.54	否	否	无	44%	
10393	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线华家分支011号华家变压器	20	90.59%	7.82	7.82	否	否	无	-17%	
10394	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线华家村主家分支002号主家变压器	100	40.04%	59.96	59.96	否	否	无	-41%	
10395	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线华家分组012号华家变压器	400	11.08%	307.67	307.67	否	否	无	54%	
10396	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线华家分组046号东华家变压器	400	29.35%	60.65	60.65	否	否	无	93%	
10397	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线匡家分支009号腾家变压器	200	25.25%	129.49	129.49	否	否	无	-47%	
10398	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线匡家分支018号匡家变压器	100	53.19%	18.41	18.41	否	否	无	-10%	
10399	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南内T号台	400	26.24%	255.04	255.04	否	否	无	1%	
10400	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南内分组001号南内一号台变压器	315	63.68%	82.92	82.92	否	否	无	17%	
10401	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南内分组013号南内二号台变压器	400	9.83%	220.66	220.66	否	否	无	-19%	
10402	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南内分组017号南内六号台变压器	400	23.98%	264.10	264.10	否	否	无	-9%	
10403	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南内分组061号南内15号台变压器	400	34.04%	223.85	223.85	否	否	无	61%	
10404	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南内四号台分组006号南内四号台变压器	400	12.69%	309.24	309.24	否	否	无	-13%	
10405	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分组009号南内一号台区变压器	400	72.71%	34.59	34.59	否	否	无	-2%	
10406	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分组010号后二道村变压器	50	38.66%	25.67	25.67	否	否	无	-28%	
10407	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分组035号上道村变压器	100	47.75%	42.25	42.25	否	否	无	5%	
10408	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分组033号腰道村变压器	200	39.47%	101.06	101.06	否	否	无	-51%	
10409	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分组025号赵家沟村变压器	100	67.79%	32.21	32.21	否	否	无	10%	
10410	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线老门李家分支010号老门李家变压器	200	24.50%	131.00	131.00	否	否	无	87%	
10411	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线梨树分支013号梨树一号变压器	100	31.89%	58.11	58.11	否	否	无	1%	
10412	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线梨树分支017号梨树变压器	100	40.68%	49.32	49.32	否	否	无	2%	
10413	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线李家分支002号李家变压器	200	23.07%	133.85	133.85	否	否	无	-37%	
10414	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线李家三分支007号李家三号变压器	400	10.64%	317.45	317.45	否	否	无	-61%	
10415	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线刘家分支002号柳条村对家变压器	100	27.65%	62.35	62.35	否	否	无	-21%	
10416	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线刘家分支011号刘家变压器	400	11.56%	313.77	313.77	否	否	无	-25%	
10417	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线鞠家分支016号后包村变压器	200	30.95%	118.10	118.10	否	否	无	64%	
10418	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线鞠家分支022号鞠家村变压器	100	96.44%	23.56	23.56	否	否	无	-28%	
10419	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线柳树分支004号柳树村变压器	400	16.52%	293.94	293.94	否	否	无	158%	
10420	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线六家子分支001号六家子变压器	100	60.58%	8.82	8.82	否	否	无	-11%	
10421	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线马家分支015号李百村变压器	200	17.69%	144.80	144.80	否	否	无	68%	
10422	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线马家分支022号前马家村变压器	200	58.84%	15.58	15.58	否	否	无	-41%	
10423	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线马家一号分支009号马家变压器	200	11.69%	156.80	156.80	否	否	无	59%	
10424	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南家分支005号南家变压器	100	25.56%	64.44	64.44	否	否	无	-52%	
10425	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线南场子分支004号南场子变压器	100	41.11%	24.45	24.45	否	否	无	-24%	
10426	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线潘家分支005号潘家变压器	100	23.17%	66.23	66.23	否	否	无	-9%	
10427	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线潘家分支010号张家村潘家变压器	100	69.88%	10.06	10.06	否	否	无	-35%	
10428	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线邹家分支021号邹家变压器	200	20.64%	138.72	138.72	否	否	无	30%	
10429	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前山林子组分支002号前山林村五组变压器	200	24.22%	111.06	111.06	否	否	无	60%	
10430	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前山林子67组分支019号前山林子六七组变压器	315	23.69%	209.16	209.16	否	否	无	-40%	
10431	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前山林子8组分支020号前山林八组变压器	100	36.83%	53.17	53.17	否	否	无	-27%	
10432	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前山林子分组041号前山林村变压器	200	59.59%	15.20	15.20	否	否	无	-70%	
10433	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前山林子分组043号前山林三、四组变压器	400	21.79%	272.86	272.86	否	否	无	57%	
10434	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前山林子分组064号前山林一二组变压器	400	10.40%	318.40	318.40	否	否	无	-60%	
10435	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前河分支027号前河变压器	100	25.85%	64.15	64.15	否	否	无	-57%	
10436	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前河三门分支003号前河三门变压器	100	79.60%	10.40	10.40	否	否	无	69%	
10437	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前东分支014号前下屯变压器	100	85.43%	16.37	16.37	否	否	无	17%	
10438	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线泉眼分支008号泉眼村变压器	100	43.33%	46.67	46.67	否	否	无	-34%	
10439	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线山西分支005号西山变压器	20	49.14%	8.17	8.17	否	否	无	-15%	
10440	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线四合分支09号山嘴变压器	200	20.25%	129.49	129.49	否	否	无	17%	
10441	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线四家分支008号四家变压器	200	25.04%	129.91	129.91	否	否	无	-23%	
10442	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线四中家分支002号四家变压器	200	45.13%	89.74	89.74	否	否	无	-30%	
10443	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线四中家分支011号后东变压器	200	26.16%	147.69	147.69	否	否	无	6%	
10444	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线王家分支002号王家变压器	100	44.83%	45.17	45.17	否	否	无	-24%	
10445	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线西四分支010号西四变压器	100	77.69%	2.46	2.46	否	否	无	-69%	
10446	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线西湖分支003号西湖变压器	80	45.29%	35.77	35.77	否	否	无	-28%	
10447	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线西仁分支004号西仁变压器	200	23.85%	132.30	132.30	否	否	无	-26%	
10448	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线西屯一号分支002号西屯村变压器	100	25.97%	64.03	64.03	否	否	无	-59%	
10449	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线下向分支001号下向变压器	100	42.71%	47.30	47.30	否	否	无	-71%	
10450	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分段005号项家变压器	400	12.11%	311.57	311.57	否	否	无	-46%	
10451	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分段033号杨树关项家变压器	200	31.45%	58.57	58.57	否	否	无	-31%	
10452	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分段118号明水变压器	160	29.74%	96.42	96.42	否	否	无	18%	
10453	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线西家分支001号西家变压器	100	26.11%	63.89	63.89	否	否	无	-4%	
10454	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线小四分支009号小四变压器	100	24.79%	65.21	65.21	否	否	无	-69%	
10455	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线谢家分支016号谢家变压器	100	28.01%	61.99	61.99	否	否	无	-46%	
10456	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线新发分支011号新发变压器	20	90.28%	19.86	19.86	否	否	无	-54%	
10457	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线新发二门分支002号三门变压器	400	16.48%	294.06	294.06	否	否	无	-12%	
10458	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线新发一号分支003号侯家村新发变压器	100	28.49%	61.51	61.51	否	否	无	-41%	
10459	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线新兴分支012号新发变压器	100	40.88%	98.24	98.24	否	否	无	-28%	
10460	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线新门分组二门分支003号三门王家变压器	100	34.13%	55.87	55.87	否	否	无	-65%	
10461	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线兴油6组分支004号兴油六组变压器	400	11.61%	313.57	313.57	否	否	无	-36%	
10462	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前山林子8组分支018号兴盛二、八组变压器	200	73.29%	13.37	13.37	否	否	无	-28%	
10463	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线幸福分支006号幸福变压器	10	49.58%	4.04	4.04	否	否	无	-54%	
10464	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线许家分支004号许家变压器	200	17.54%	144.91	144.91	否	否	无	-50%	
10465	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线一二组分支011号前二道变压器	100	65.66%	34.32	34.32	否	否	无	-30%	
10466	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线一二组分支016号腰二道变压器	200	25.56%	128.88	128.88	否	否	无	10%	
10467	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线腰门分支001号腰门变压器	315	29.83%	157.96	157.96	否	否	无	5%	
10468	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线腰门分支002号老门变压器	200	12.22%	155.06	155.06	否	否	无	-30%	
10469	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前东分支004号前东变压器	100	37.33%	52.67	52.67	否	否	无	250%	
10470	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线徐房分支017号前房村变压器	100	29.86%	60.14	60.14	否	否	无	-29%	
10471	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线下家分支022号北段子变压器	100	40.48%	49.52	49.52	否	否	无	9%	
10472	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线下家分支090号下家变压器	200	27.56%	124.88	124.88	否	否	无	4%	
10473	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线小鲁分支029号鲁村变压器	200	35.28%	54.72	54.72	否	否	无	-18%	
10474	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线元家分支011号元家变压器	100	63.81%	26.19	26.19	否	否	无	-15%	
10475	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线云盘分支014号云盘四变压器	160	24.26%	105.18	105.18	否	否	无	34%	
10476	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线张家分支008号张家变压器	200	13.90%	152.20	152.20	否	否	无	-23%	
10477	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线钻井分支006号钻井变压器	100	35.40%	54.60	54.60	否	否	无	-21%	
10478	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线张家分支015号新发村赵家变压器	100	25.95%	64.05	64.05	否	否	无	60%	
10479	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前门子分支024号前门变压器	100	29.80%	60.14	60.14	否	否	无	-59%	
10480	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线前门子分支47号前门变压器	100	25.19%	64.81	64.81	否	否	无	20%	
10481	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV此路线	10kV此路线四大道分支004号北段四大道变压器	160	19.60%	113.40	113.40	否	否	无	-27%	
10482	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线北社分支014号北社变压器	200	75.03%	29.94	29.94	否	否	无	-17%	
10483	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线北王分支002号北王变压器	200	25.05%	129.89	129.89	否	否	无	29%	
10484	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线北二分支002号北王分支变压器	20	74.21%	4.59	4.59	否	否	无	-27%	
10485	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线东马家分支003号东马家变压器	100	60.46%	14.77	14.77	否	否	无	24%	
10486	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线东马家分支010号东马家变压器	100	46.29%	21.85	21.85	否	否	无	-93%	
10487	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线东马家分支011号东马家变压器	100	42.95%	14.12	14.12	否	否	无	-43%	
10488	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线西家分支008号西家变压器	200	22.70%	134.59	134.59	否	否	无	0%	
10489	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线东平分段003号前黄台变压器	80	61.37%	14.32	14.32	否	否	无	5%	
10490	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线东平分段014号东四台变压器	100	49.45%	40.55	40.55	否	否	无	93%	
10491	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线曹平分段025号西四台变压器	100	68.23%	31.77	31.77	否	否	无	34%	
10492	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线逢平分段081号逢平变压器	100	26.94%	63.06	63.06	否	否	无	-72%	
10493	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线北台分支024号团结变压器	200	12.73%	208.91	208.91	否	否	无	-30%	
10494	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支032号河南变压器	100	31.10%	58.90	58.90	否	否	无	43%	
10495	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支036号北王变压器	100	36.66%	53.21	53.21	否	否	无	-26%	
10496	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线贾家分支002号贾家变压器	20	68.32%	6.50	6.50	否	否	无	-30%	
10497	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线后黄分支005号后黄变压器	200	61.09%	56.61	56.61	否	否	无	-24%	
10498	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线后任家分段027号后任家变压器	200	14.41%	151.18	151.18	否	否	无	-68%	
10499	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线后台分段004号后包变压器	100	30.11%	59.89	59.89	否	否	无	-81%	
10500	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线金发分支002号金发变压器	200	21.01%	137.98	137.98	否	否	无	-16%	
10501	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线老盛分支003号老盛变压器	200	19.83%	140.33	140.33	否	否	无	-29%	
10502	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线老西分支050号老西变压器	100	29.98%	12.00	12.00	否	否	无	-73%	
10503	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线李家分支024号李家屯变压器	100	47.70%	21.15	21.15	否	否	无	-69%	
10504	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线北台分支003号北王变压器	100	39.11%	50.87	50.87	否	否	无	-11%	
10505	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线四家分支014号南王四变压器	100	32.44%	57.56	57.56	否	否	无	-54%	
10506	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线四家分支018号四家变压器	400	15.85%	298.21	298.21	否	否	无	60%	
10507	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线贾家分支042号贾家变压器	100	52.38%	18.81	18.81	否	否	无	-70%	
10508	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线鄢景分段014号后张达变压器	100	58.14%	31.86	31.86	否	否	无	46%	
10509	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线鄢景分段024号后下共台变压器	50	75.63%	7.19	7.19	否	否	无	-15%	
10510	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线鄢景分段089号东四鄢景变压器	100	63.06%	26.94	26.94	否	否	无	91%	
10511	国网昌图县供电公司	四合镇A类变电站	10kV四村线	10kV四村线前进分支031

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申领可开放容量(kVA)	纳入负荷预单时间	是否纳入储统计划	计划储能完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10760	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线一组分010四面村一组变压器	200	73.47%	15.53	16.53	否	否	无	10%	
10761	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线036号敬老院变压器	100	40.83%	14.75	14.75	否	否	无	-59%		
10762	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线038号东河口村二组变压器	315	35.32%	172.25	172.25	否	否	无	-37%		
10763	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线046号东河口村五组变压器	50	61.80%	14.10	14.10	否	否	无	-37%		
10764	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线杏罕村八组分3038号杏罕村八组变压器	50	60.31%	14.85	14.85	否	否	无	-13%		
10765	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线杏罕村七组分002号杏罕村七组变压器	200	36.74%	106.52	106.52	否	否	无	-23%		
10766	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线杏罕村四、五组分006号杏罕村四、五组变压器	100	69.89%	20.11	20.11	否	否	无	33%		
10767	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线杏罕村一组分支023号杏罕村一三组变压器	100	78.37%	9.31	9.31	否	否	无	-22%		
10768	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线杏罕村一组分支001号杏罕村一组变压器	200	80.09%	79.21	79.21	否	否	无	1%		
10769	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东大村八组分004号东大村八组变压器	100	63.43%	13.29	13.29	否	否	无	-10%		
10770	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东大村六组分010号东大村六组变压器	100	76.37%	13.63	13.63	否	否	无	7%		
10771	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东大村三组四改分支001号东大村三组变压器	200	29.54%	128.12	128.12	否	否	无	-43%		
10772	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东大村三组分013号东大村三组变压器	100	30.53%	59.47	59.47	否	否	无	-25%		
10773	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东大村五九组支2号东大五九组变压器	100	62.47%	27.54	27.54	否	否	无	-55%		
10774	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东大村一、二组分003号东大村一、二组变压器	200	42.72%	94.56	94.56	否	否	无	22%		
10775	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东大分支057号东大村四组变压器	200	35.42%	109.15	109.15	否	否	无	-47%		
10776	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线创业园分002号主林场变压器	50	29.63%	25.19	25.19	否	否	无	-60%		
10777	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林村六组分002号丰林村八组变压器	200	24.59%	130.82	130.82	否	否	无	-48%		
10778	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林村六组分008号丰林村七组变压器	100	79.25%	10.75	10.75	否	否	无	-59%		
10779	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林村四组分010号丰林村六组变压器	200	27.23%	125.55	125.55	否	否	无	-37%		
10780	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林二组分003号丰林一组变压器	100	48.49%	41.52	41.52	否	否	无	-52%		
10781	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林二组分010号丰林二组变压器	100	29.21%	60.79	60.79	否	否	无	5%		
10782	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林分支003号丰林村一组变压器	50	67.91%	11.05	11.05	否	否	无	-68%		
10783	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林分支009号丰林村九组变压器	100	84.54%	55.46	55.46	否	否	无	-41%		
10784	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林二组分007号丰林二组变压器	200	77.22%	2.56	2.56	否	否	无	-24%		
10785	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林四组分034号丰林四组变压器	100	31.11%	58.89	58.89	否	否	无	-63%		
10786	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线丰林五组分008号丰林五组变压器	30	55.96%	10.21	10.21	否	否	无	-51%		
10787	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线二路一四组分005号十线二四组变压器	400	14.28%	302.48	302.48	否	否	无	-12%		
10788	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线Z051号东十线C单大棚村变压器	50	62.42%	8.27	8.27	否	否	无	-33%		
10789	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线支25号东河口村二组变压器	400	21.76%	272.98	272.98	否	否	无	-4%		
10790	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线支线9018号支线二组变台变压器	200	24.33%	131.34	131.34	否	否	无	-8%		
10791	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线支线分一组分007号支线分一组变压器	200	28.08%	122.65	122.65	否	否	无	123%		
10792	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线支线七组支011+1号支线四组变压器	100	53.93%	18.04	18.04	否	否	无	-37%		
10793	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线支线七组分018号支线五组变压器	400	16.83%	294.74	294.74	否	否	无	23%		
10794	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线支线七组分027号支线六组变压器	200	20.01%	139.98	139.98	否	否	无	11%		
10795	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线东十线支线七组分037号支线七组变压器	100	75.75%	14.25	14.25	否	否	无	56%		
10796	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线二十安子组分012号二十安子村五变压器	100	82.23%	17.77	17.77	否	否	无	8%		
10797	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线二十安子九组分006号二十安子九组变压器	50	55.98%	17.01	17.01	否	否	无	-27%		
10798	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线二十安子二组分008号二十安子二组变压器	200	27.05%	125.91	125.91	否	否	无	-58%		
10799	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线二十安子一组分006号二十安子一组变压器	200	67.22%	45.57	45.57	否	否	无	-29%		
10800	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线丰林村十二组分008号丰林村十二组变压器	50	44.26%	22.87	22.87	否	否	无	-59%		
10801	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线丰林村十一组分005号丰林村十一组变压器	200	72.21%	144.50	144.50	否	否	无	-21%		
10802	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家村八组分002号秦家村八组变压器	100	61.28%	28.72	28.72	否	否	无	-29%		
10803	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家村二组分002号秦家村二三组变压器	200	31.54%	116.92	116.92	否	否	无	81%		
10804	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家村四组分004号秦家村四组变压器	200	40.37%	87.27	87.27	否	否	无	2%		
10805	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家分组011号东河口村一组变压器	400	19.53%	281.88	281.88	否	否	无	37%		
10806	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家东分组001号秦家村一组变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	52%		
10807	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家六组分支010号秦家六组变压器	200	37.08%	22.94	22.94	否	否	无	-18%		
10808	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家五组分支004号秦家五组变压器	200	48.14%	83.73	83.73	否	否	无	-14%		
10809	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线秦家四组分支033号秦家村一、二组变压器	200	43.11%	131.13	131.13	否	否	无	-52%		
10810	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线新河村六组分009号新河村变压器	100	53.52%	36.48	36.48	否	否	无	34%		
10811	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线新河村六组分029号新河村八组变压器	200	29.24%	121.52	121.52	否	否	无	3%		
10812	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线新河村七组分009号新河村一、二组变台变压器	200	43.14%	93.72	93.72	否	否	无	-8%		
10813	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线新河村十组分004号新河三、十组变台变压器	100	32.96%	57.04	57.04	否	否	无	-42%		
10814	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线新河村四组分008号新河四、九组变台变压器	100	60.92%	29.08	29.08	否	否	无	-10%		
10815	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线新河村五组分001号新河村五组变压器	50	71.99%	9.01	9.01	否	否	无	11%		
10816	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村八组分015号平安村八组变压器	100	30.78%	59.22	59.22	否	否	无	-38%		
10817	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村二组分017号平安村二组变压器	200	43.52%	92.96	92.96	否	否	无	-15%		
10818	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村八组分029号平安村八组变压器	400	19.64%	281.46	281.46	否	否	无	38%		
10819	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村七组分007号平安村七组变压器	100	50.67%	39.33	39.33	否	否	无	18%		
10820	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村二组分014号平安村一组变压器	200	26.37%	127.26	127.26	否	否	无	19%		
10821	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村七组分027号平安村一、二组变压器	100	62.31%	47.69	47.69	否	否	无	6%		
10822	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村十一组分002号平安村十一组变压器	50	63.09%	13.15	13.15	否	否	无	36%		
10823	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村十组分024号平安二十安子组变压器	400	25.51%	257.90	257.90	否	否	无	-11%		
10824	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村十组分053号二十安子六七八组变压器	400	29.98%	240.10	240.10	否	否	无	4%		
10825	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村十组分071号平安村九组变压器	200	22.07%	135.86	135.86	否	否	无	-25%		
10826	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线平安村四组分008号平安村四组变压器	50	75.12%	4.46	4.46	否	否	无	-24%		
10827	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线仁里七、八组分018号仁里七、八组变压器	100	62.57%	27.44	27.44	否	否	无	-3%		
10828	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线仁里九六组分016号仁里九六组变台变压器	200	25.54%	128.93	128.93	否	否	无	12%		
10829	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线仁里一组分支14号仁里一组变压器	200	20.85%	126.31	126.31	否	否	无	69%		
10830	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线苏家村六组分006号苏家村六组变压器	100	72.86%	17.14	17.14	否	否	无	-48%		
10831	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线苏家村七组分013号苏家村七八组变压器	100	66.32%	23.68	23.68	否	否	无	-22%		
10832	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线苏家村四组分016号苏家村一组变压器	200	22.20%	155.28	155.28	否	否	无	-28%		
10833	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线苏家村四组分054号苏家村二三四组变压器	100	78.89%	11.11	11.11	否	否	无	-29%		
10834	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线苏家村五组分024号苏家村五组变压器	30	87.11%	3.87	3.87	否	否	无	-11%		
10835	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村八组分11号小黑村八组变压器	100	72.23%	13.41	13.41	否	否	无	-24%		
10836	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村二组分07号小黑村二组变压器	200	57.22%	65.57	65.57	否	否	无	10%		
10837	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村七组分22号小黑村七组变压器	50	55.89%	17.06	17.06	否	否	无	-27%		
10838	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村二组分11号小黑村四组变压器	100	66.04%	11.98	11.98	否	否	无	-3%		
10839	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村二组分25号小黑村二组变压器	50	68.46%	10.77	10.77	否	否	无	13%		
10840	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村五组分12号西关台变压器	250	47.21%	106.97	106.97	否	否	无	-1%		
10841	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村五组分43号小黑村十组变压器	200	32.53%	114.95	114.95	否	否	无	5%		
10842	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村五组分49号小黑村五组变压器	200	36.74%	106.53	106.53	否	否	无	-30%		
10843	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村一组分10号小黑村九组变压器	100	43.70%	46.24	46.24	否	否	无	-13%		
10844	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑村一组分15号小黑村一组变压器	100	78.01%	11.99	11.99	否	否	无	-3%		
10845	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线小黑六组分4号小黑六组变压器小黑村变台	200	38.49%	103.02	103.02	否	否	无	-14%		
10846	国网昌图县供电公司	10kV开工线	10kV四面城线王十北组分5号四马鱼养殖场变压器	100	62.40%	27.60	27.60	否	否	无	420%		
10847	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线015号四面七组变压器	100	37.93%	52.07	52.07	否	否	无	302%		
10848	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线027号罗四组变压器	50	59.93%	13.02	13.02	否	否	无	-27%		
10849	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线086号付家七组变压器	100	77.65%	12.35	12.35	否	否	无	-64%		
10850	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线133号太平七组变压器	100	30.28%	59.72	59.72	否	否	无	123%		
10851	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线172号张内一台变压器	200	72.09%	35.82	35.82	否	否	无	143%		
10852	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线338号五台子四组变压器	100	24.29%	65.71	65.71	否	否	无	4%		
10853	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线爱国1组分支006号爱国一组变压器	100	73.61%	16.39	16.39	否	否	无	-21%		
10854	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线爱国六组分段028号爱国六组变压器	100	71.85%	18.15	18.15	否	否	无	-18%		
10855	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分段006号爱国二组变压器	100	68.70%	41.30	41.30	否	否	无	-53%		
10856	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分段012号爱国三组变压器	100	44.69%	45.31	45.31	否	否	无	-24%		
10857	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分段024号爱国七组变压器	100	72.72%	17.28	17.28	否	否	无	-18%		
10858	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线爱国四组分段003号爱国四组变压器	100	75.16%	7.42	7.42	否	否	无	-6%		
10859	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线爱国五组分段001号爱国五组变压器	80	79.25%	16.25	16.25	否	否	无	-6%		
10860	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分段009号二台子村五组变压器	400	64.64%	101.45	101.45	否	否	无	-3%		
10861	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分段021号二台子七组变压器	200	18.61%	142.78	142.78	否	否	无	-60%		
10862	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分支001号二台子八组分台变压器	80	52.22%	45.34	45.34	否	否	无	-6%		
10863	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台村九组分支007号二台村九组变压器	200	70.78%	15.38	15.38	否	否	无	-13%		
10864	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台子11组分支014号二台子十一组变压器	100	47.02%	42.98	42.98	否	否	无	-62%		
10865	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台子四组分支004号二台子二组变压器	20	61.82%	5.64	5.64	否	否	无	-35%		
10866	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台子6组分支003号二台子四组变压器	100	71.29%	9.35	9.35	否	否	无	-55%		
10867	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台子8组分支002号二台子六组变压器	100	70.77%	9.62	9.62	否	否	无	-55%		
10868	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台子村二组分002号二台子二、十二组变压器	400	16.31%	294.76	294.76	否	否	无	-53%		
10869	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台子村二组分支014号二台子村二组变压器	50	26.99%	31.51	31.51	否	否	无	-42%		
10870	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜二组分支004号丰胜二组变压器	100	61.74%	28.26	28.26	否	否	无	-52%		
10871	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组015号付社二组变压器	100	71.83%	8.10	8.10	否	否	无	-18%		
10872	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组006号林场六组变压器	100	23.96%	33.02	33.02	否	否	无	-54%		
10873	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组028号林场五组变压器	100	50.68%	39.32	39.32	否	否	无	-13%		
10874	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组089号兴隆村七组变压器	80	63.44%	13.28	13.28	否	否	无	-52%		
10875	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组096号兴隆村八组变压器	100	64.98%	7.50	7.50	否	否	无	-55%		
10876	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组107号兴隆村五组变压器	100	68.26%	51.64	51.64	否	否	无	-19%		
10877	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组110号丰胜一组变压器	100	55.85%	17.08	17.08	否	否	无	-78%		
10878	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组138号丰胜四组变压器	200	78.08%	23.85	23.85	否	否	无	-28%		
10879	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组172号丰胜八组变压器	100	78.27%	3.37	3.37	否	否	无	-19%		
10880	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分组178号丰胜七组变压器	100	36.34%	53.66	53.66	否	否	无	-43%		
10881	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜分段林场三、六组分138分598号变压器	100	53.14%	36.86	36.86	否	否	无	-1%		
10882	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜五组分支001号丰胜二组变压器	100	42.44%	47.56	47.56	否	否	无	-83%		
10883	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线丰胜五组分支017号丰胜五组变压器	100	63.66%	26.34	26.34	否	否	无	-18%		
10884	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线红东三台分组027号兴隆二三组变压器	200	41.21%	97.38	97.38	否	否	无	-14%		
10885	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线红旗四、五组分组035号红旗村四、五组变压器	400	16.69%	293.25	293.25	否	否	无	-2%		
10886	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线红光分支022号红光村三、四组变压器	200	62.58%	54.83	54.83	否	否	无	-27%		
10887	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线红东二台分组018号红旗村二、三组变压器	160	51.53%	90.35	90.35	否	否	无	-28%		
10888	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线红光五组分组035号红光五组变压器	100	73.23%	8.38	8.38	否	否	无	-55%		
10889	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线红光一、二组分005号红东一二组变压器	50	71.03%	5.69	5.69	否	否	无	-37%		
10890	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线林场二分支004号林场七组变压器	100	55.37%	10.29	10.29	否	否	无	-64%		
10891	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线林场一、八组分支012号林场二、八组变压器	100	39.08%	50.92	50.92	否	否	无	-64%		
10892	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线林场四组分支001号林场四组变压器	200	27.91%	124.17	124.17	否	否	无	-64%		
10893	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线林场一组分支104号林场一组变压器	200	22.46%	124.72	124.72	否	否	无	-58%		
10894	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线牛庄村九组分支015号牛庄村村部三组变压器	160	39.49%	80.81	80.81	否	否	无	-70%		
10895	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线牛庄村八组分支034号牛庄村八组变压器	100	66.76%	33.24	33.24	否	否	无	-51%		
10896	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线牛庄村六九组分支006号牛庄村九七组变压器	100	44.09%	45.91	45.91	否	否	无	-37%		
10897	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线牛庄村三组分支010号牛庄村三组变压器	100	47.77%	42.23	42.23	否	否	无	-44%		
10898	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线牛庄村四五组分011号牛庄村四五组变压器	100	49.78%	40.22	40.22	否	否	无	-60%		
10899	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线牛庄村一九组分006号牛庄村一九组变压器	200	36.01%	106.79	106.79	否	否	无	-44%		
10900	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子村七组分支009号偏城子村七组变压器	100	70.64%	19.36	19.36	否	否	无	-37%		
10901	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子村一组分支010号偏城子村一组变压器	30	54.46%	10.66	10.66	否	否	无	-26%		
10902	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子分组041号偏城子九组变压器	30	77.98%	3.61	3.61	否	否	无	-23%		
10903	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子分组075号偏城子二组变压器	100	75.45%	7.28	7.28	否	否	无	-28%		
10904	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子分组082号偏城子三组变压器	100	24.90%	65.10	65.10	否	否	无	-26%		
10905	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子六组分支014号偏城子六组变压器	200	15.04%	149.92	149.92	否	否	无	-38%		
10906	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子四组分支041号偏城子四组变压器	100	61.40%	28.60	28.60	否	否	无	-8%		
10907	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线偏城子线分组025号二台子十组变压器	160	29.61%	96.89	96.89	否	否	无	-38%		
10908	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线二台子二组分支039号二台子二组变压器	200	68.40%	43.19	43.19	否	否	无	-81%		
10909	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线付家村六组分支001号付家村六组变压器	100	47.43%	42.57	42.57	否	否	无	32%		
10910	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线付家村八组分支010号付家村八组变压器	100	70.00%	18.94	18.94	否	否	无	-55%		
10911	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线付家村六组分支011号付家村六组变压器	200	18.41%	143.18	143.18	否	否	无	-44%		
10912	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线付家村一组分支012号付家村二组变压器	100	15.11%	27.22	27.22	否	否	无	-59%		
10913	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线付家村十组分支004号付家村十组变压器	100	29.59%	60.41	60.41	否	否	无	-80%		
10914	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线付家村五组分支001号付家村五、九组变压器	100	46.93%	43.07	43.07	否	否	无	-13%		
10915	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线付家村一组分支006号付家村一组变压器	100	25.22%	64.78	64.78	否	否	无	127%		
10916	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线四面村八组分支005号四面村八组变压器	100	64.30%	25.70	25.70	否	否	无	237%		
10917	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线四面村六组分支006号四面村六组变压器	30	72.11%	5.37	5.37	否	否	无	13%		
10918	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线太平八组分003号太平八九组变压器	50	61.28%	14.36	14.36	否	否	无	-26%		
10919	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线太平村六组分支008号太平村六组变压器	200	48.53%	82.94	82.94	否	否	无	117%		
10920	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线太平村十一组分支014号太平村十一组变压器	50	50.19%	19.90	19.90	否	否	无	53%		
10921	国网昌图县供电公司	10kV太平线	10kV太平线太平村十组分支035号太平村十组变压器	100	39

2025年四季度公用配电网线路可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	申报可开放容量(kVA)	纳入负荷需单时间	是否纳入规划计划	计划建设完成时间	配变返网年平均负荷增长率	备注
10963	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东偏分支032号东偏西偏变压器	200	18.82%	142.36	142.36	否	否	无	131%	
10964	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东偏分支016号东偏组变压器	400	13.67%	305.31	305.31	否	否	无	33%	
10965	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广东组分支002组号广东组变压器	200	65.20%	49.28	49.28	否	否	无	54%	
10966	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁分线001号广宁东北二至变压器	200	31.04%	117.91	117.91	否	否	无	-19%	
10967	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁分线014号广宁东西二至变压器	400	13.26%	306.95	306.95	否	否	无	2%	
10968	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁分线002号广宁广西东变压器	200	22.31%	270.77	270.77	否	否	无	26%	
10969	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁西家分支004号兴家变压器	400	52.17%	231.31	231.31	否	否	无	132%	
10970	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线贺家后营分支006号贺家后营变压器	400	14.02%	303.90	303.90	否	否	无	-3%	
10971	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分支023号开原四组变压器	100	45.66%	44.34	44.34	否	否	无	245%	
10972	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分支001号开原三组变压器	200	21.88%	116.24	116.24	否	否	无	112%	
10973	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分支010号开原二组变压器	100	42.13%	47.87	47.87	否	否	无	14%	
10974	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分支017号开原一组变压器	100	49.26%	40.74	40.74	否	否	无	37%	
10975	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原六组分支007号开原五组变压器	100	38.90%	51.10	51.10	否	否	无	124%	
10976	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原六组分支018号开原六组变压器	400	53.96%	144.17	144.17	否	否	无	130%	
10977	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线林家东小河分支002号林家东小河变压器	200	56.16%	33.84	33.84	否	否	无	33%	
10978	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线六家子分支002号六家子变压器	200	19.09%	141.82	141.82	否	否	无	192%	
10979	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线新安后分支002号新安后变压器	400	10.31%	317.95	317.95	否	否	无	39%	
10980	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线前后林分支003号前后林变压器	200	14.59%	150.83	150.83	否	否	无	7%	
10981	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线曙光大农友四村支006号大和一、二组变压器	400	25.23%	289.06	289.06	否	否	无	41%	
10982	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线曙光分支012号曙家变压器	200	26.29%	127.42	127.42	否	否	无	27%	
10983	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线叶家分支006号叶家变压器	200	29.79%	120.42	120.42	否	否	无	41%	
10984	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线现家分支003号现家洋子变压器	100	72.29%	5.31	5.31	否	否	无	119%	
10985	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线003号桥西变压器	200	28.60%	245.60	245.60	否	否	无	-13%	
10986	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线021号桥西三组变压器	160	78.04%	19.14	19.14	否	否	无	42%	
10987	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线027号桥西四组变压器	100	66.41%	23.56	23.56	否	否	无	13%	
10988	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线088号桥西五队变压器	100	53.34%	36.66	36.66	否	否	无	59%	
10989	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线101号桥西六队变压器	200	16.76%	146.48	146.48	否	否	无	46%	
10990	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线023号桥西七队变压器	100	74.73%	20.55	20.55	否	否	无	52%	
10991	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线172号西孟变压器	200	29.44%	121.12	121.12	否	否	无	98%	
10992	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线60号分线南二队6号杆桥西三队变压器	100	29.71%	60.29	60.29	否	否	无	76%	
10993	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线145号桥西一组变压器	200	40.08%	99.85	99.85	否	否	无	123%	
10994	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分线023号东厚家变压器	160	26.30%	101.92	101.92	否	否	无	17%	
10995	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分线037号五门王家变压器	200	60.33%	59.34	59.34	否	否	无	37%	
10996	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里分线001号前兵丁变压器	200	27.71%	124.58	124.58	否	否	无	31%	
10997	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分线008号八里村变压器	400	25.00%	259.99	259.99	否	否	无	41%	
10998	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分线060号八里村东马变压器	400	12.70%	309.20	309.20	否	否	无	72%	
10999	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里分支007号八里相变压器	100	69.46%	30.54	30.54	否	否	无	52%	
11000	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线曹家分支004号曹家变压器	200	52.47%	60.05	60.05	否	否	无	33%	
11001	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线朝阳分线017号红石变压器	400	22.91%	208.37	208.37	否	否	无	22%	
11002	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线朝阳分线001号高台子刘家变压器	100	67.58%	22.42	22.42	否	否	无	137%	
11003	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线朝阳分线090号高台东腰变压器	160	45.41%	71.35	71.35	否	否	无	42%	
11004	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前进水分支002号前进水变压器	100	79.23%	10.77	10.77	否	否	无	20%	
11005	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东八里分支006号西八里变压器	100	33.49%	56.51	56.51	否	否	无	117%	
11006	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东八里分支007号东八里变压器	100	78.77%	3.27	3.27	否	否	无	78%	
11007	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东腰分支001号公祥东变压器	100	39.10%	50.90	50.90	否	否	无	53%	
11008	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东孟湖分支003号东孟变压器	200	64.79%	50.42	50.42	否	否	无	114%	
11009	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东四台分支003号东四和变压器	100	61.50%	28.50	28.50	否	否	无	-51%	
11010	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东五里分支003号东五里变压器	200	21.72%	136.65	136.65	否	否	无	18%	
11011	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线东西九门分支008号东西九门变压器	200	21.42%	137.16	137.16	否	否	无	70%	
11012	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东西二合分支020号二合村东西二合变压器	200	16.61%	280.56	280.56	否	否	无	-3%	
11013	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东西岳家分支004号东西岳家变压器	200	16.59%	146.82	146.82	否	否	无	87%	
11014	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东伯分支005号东伯变压器	100	60.44%	29.56	29.56	否	否	无	-34%	
11015	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线西台子分支001号西台子变压器	400	24.78%	220.87	220.87	否	否	无	0%	
11016	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线西台子高西分支008号高台子高西变压器	200	26.22%	127.55	127.55	否	否	无	12%	
11017	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线西台子张家分支006号高台村张家变压器	200	21.17%	137.66	137.66	否	否	无	42%	
11018	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线小井村00A号中低产田变压器	100	69.26%	20.44	20.44	否	否	无	12%	
11019	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线谷家分支012号谷家变压器	100	36.90%	53.10	53.10	否	否	无	-13%	
11020	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线014号东老房变压器	100	51.37%	38.63	38.63	否	否	无	52%	
11021	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线022号老前村西老房变压器	100	64.09%	25.91	25.91	否	否	无	9%	
11022	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线039号董家变压器	100	29.30%	60.70	60.70	否	否	无	118%	
11023	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线073号果园腰家变压器	200	22.79%	134.41	134.41	否	否	无	52%	
11024	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线083号果园四合变压器	50	46.97%	21.52	21.52	否	否	无	7%	
11025	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线094号果园金家变压器	100	48.00%	42.00	42.00	否	否	无	50%	
11026	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线111号王家变压器	200	22.43%	135.06	135.06	否	否	无	46%	
11027	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线关家分支002号关家变压器	200	24.45%	131.10	131.10	否	否	无	1%	
11028	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分线果园前开原分支002号前开原变压器	100	43.06%	46.94	46.94	否	否	无	178%	
11029	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园后开原分支004号后开原变压器	100	27.62%	62.35	62.35	否	否	无	103%	
11030	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线后子分支007号后子变压器	100	63.04%	8.09	8.09	否	否	无	-26%	
11031	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线后金分支002号后金变压器	50	53.45%	18.28	18.28	否	否	无	88%	
11032	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线李化子分支003号公祥李化子变压器	200	79.70%	20.61	20.61	否	否	无	-19%	
11033	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八家子分程017号西前家变压器	100	73.11%	16.89	16.89	否	否	无	82%	
11034	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八家子分程024号六家子变压器	400	72.31%	70.73	70.73	否	否	无	133%	
11035	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线民主普爱分支009号民主普爱变压器	100	27.69%	62.31	62.31	否	否	无	33%	
11036	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线民主分程002号小什变压器	100	29.02%	60.98	60.98	否	否	无	135%	
11037	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线中城分支008号中城变压器	200	27.02%	125.98	125.98	否	否	无	-30%	
11038	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线平房分支017号三合村平房变压器	100	55.28%	34.72	34.72	否	否	无	-31%	
11039	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前后备分支006号山四村变压器	400	20.09%	277.24	277.24	否	否	无	50%	
11040	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前后备分支029号前后备变压器	400	22.10%	271.61	271.61	否	否	无	53%	
11041	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前吴分程012号前吴十里变压器	200	27.60%	124.79	124.79	否	否	无	-3%	
11042	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前吴分程035号后吴组变压器	200	35.74%	108.52	108.52	否	否	无	4%	
11043	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前吴分支003号前吴变压器	200	17.12%	145.76	145.76	否	否	无	12%	
11044	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线桥西八队分支002号桥西八队变压器	200	23.82%	132.35	132.35	否	否	无	0%	
11045	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线桥西九队分支004号桥西九队变压器	200	27.21%	125.58	125.58	否	否	无	20%	
11046	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线桥西十队分支004号桥西十队变压器	200	15.51%	148.91	148.91	否	否	无	-2%	
11047	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线任东任西分支003号任东任西变压器	100	73.75%	16.25	16.25	否	否	无	105%	
11048	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线二合村南至分支001号变压器	100	52.62%	37.38	37.38	否	否	无	57%	
11049	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线二合东腰分支004号二合腰腰变压器	200	11.94%	186.12	186.12	否	否	无	118%	
11050	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线三合腰场分支004号二合镇广变压器	160	40.85%	78.65	78.65	否	否	无	103%	
11051	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山四分程013号山村变压器	200	22.20%	133.23	133.23	否	否	无	60%	
11052	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山四分程027号山四变压器	100	38.26%	51.74	51.74	否	否	无	19%	
11053	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山四分程039号孤家变压器	200	23.10%	133.79	133.79	否	否	无	159%	
11054	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山四分程西段变压器	100	24.53%	65.47	65.47	否	否	无	60%	
11055	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线牛产批发支线002号生产批发变压器	100	43.80%	46.20	46.20	否	否	无	80%	
11056	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线四门赵家分支009号东顺发变压器	400	21.43%	274.28	274.28	否	否	无	26%	
11057	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线四门赵家分支024号四门赵家变压器	100	70.00%	20.00	20.00	否	否	无	50%	
11058	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线太平分程024号太平李家变压器	100	58.50%	31.50	31.50	否	否	无	24%	
11059	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线太平张家分支001号太平张家变压器	200	21.62%	136.77	136.77	否	否	无	-21%	
11060	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线太平组家分支007号太平组家变压器	100	47.28%	21.31	21.31	否	否	无	188%	
11061	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线西楼分支002号公祥西楼变压器	100	45.87%	44.13	44.13	否	否	无	48%	
11062	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线西头分支001号八里村西头变压器	100	70.44%	15.65	15.65	否	否	无	-2%	
11063	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线西四分支008号西四分变压器	200	16.34%	147.32	147.32	否	否	无	-11%	
11064	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线西五里分支002号西五里变压器	200	25.55%	128.91	128.91	否	否	无	45%	
11065	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线西小台分支004号西小台变压器	200	17.28%	145.44	145.44	否	否	无	-18%	
11066	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线兴隆庄分支014号公祥兴龙庄变压器	200	63.16%	53.67	53.67	否	否	无	-20%	
11067	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线张家分支011号孙家变压器	100	37.01%	52.39	52.39	否	否	无	-29%	
11068	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线张家分支016号张家变压器	200	24.67%	130.67	130.67	否	否	无	10%	
11069	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵家分程043号同家变压器	200	19.96%	140.87	140.87	否	否	无	57%	
11070	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵家分支002号赵家营家变压器	200	14.67%	130.67	130.67	否	否	无	3%	
11071	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵家分支004号赵家变压器	200	25.54%	128.92	128.92	否	否	无	63%	
11072	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线赵棚分支012号赵棚变压器	100	43.15%	46.85	46.85	否	否	无	35%	
11073	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵棚分支004号赵棚变压器	200	17.14%	145.72	145.72	否	否	无	49%	
11074	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线朱场分支002号朱场变压器	100	53.15%	112.52	112.52	否	否	无	148%	
11075	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线邹家分支021号邹家变压器	100	72.32%	17.68	17.68	否	否	无	-47%	
11076	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线	1、35、0027号人民银行支城建分支台区变压器	250	24.31%	163.72	163.72	否	否	无	10%	
11077	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线	35号养路分1号开柱土变压器	100	16.09%	78.91	78.91	否	否	无	59%	
11078	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线	城关住宅楼分支005号供热家属楼变压器	160	27.23%	100.44	100.44	否	否	无	13%	
11079	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线	城关住宅楼分支006号住宅楼变压器	160	68.85%	33.83	33.83	否	否	无	203%	
11080	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线	城关住宅楼分支007号城关住宅楼变压器	250	45.51%	111.23	111.23	否	否	无	277%	
11081	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线	医院家属楼001号医院家属楼分支台区变压器	250	25.47%	161.34	161.34	否	否	无	-8%	
11082	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线	医院家属楼002号医政家属楼分支台区变压器	200	28.71%	98.06	98.06	否	否	无	-42%	
11083	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线	供电局城乙线供源综合分段010号供源综合分段变压器	200	35.76%	86.78	86.78	否	否	无	-3%	
11084	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV河城二线	一线二线换一组分914号二线换一组西台变压器	200	22.32%	135.35	135.35	否	否	无	-19%	
11085	银河66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线	昌城乙线永集供电所分支002号永集供电所变压器	200	31.50%	19.23	19.23	否	否	无	-42%	
11086	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线	一高地二组分支022号二高地二组变压器	100	31.51%	58.49	58.49	否	否	无	-28%	
11087	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线	一高地二组分支002号二高地二组变压器	400	12.40%	310.18	310.18	否	否	无	-24%	
11088	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线	一高地四、五组分022号二高地机五厂其变压器	200	11.80%	156.29	156.29	否	否	无	-79%	
11089	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线	一高地四、五组分004号二高地五组变压器	100	27.49%	62.51	62.51	否	否	无	-52%	
11090	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线	一高地四组分支002号二高地四组变压器	100	33.18%	56.82	56.82	否	否	无	-52%	
11091	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线	一高地一六组分019号二高地一六组变压器	200	44.02%	91.97	91.97	否	否	无	8%	
11092	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线	一六组分支016号代家沟变压器	200	72.78%	54.45	54.45	否	否	无	-13%	
11093	银河66kV变电站	10kV河供二线	10kV新兴甲线	供电局新兴小区箱变专线10kV变压器	800	16.19%	590.46	590.46	否	否	无	17%	
11094	山北66kV变电站	10kV新西甲线	10kV新西甲线	新变变压器间隔配电变压器	400	30.00%	237.60	237.60	否	否	无	26%	
11095	山北66kV变电站	10kV新西甲线	10kV新西甲线	新变变压器间隔配电变压器	400	22.76%	268.97	268.97	否	否	无	-17%	
11096	山北66kV变电站	10kV新内乙线	10kV新内乙线	供电局新兴小区箱变专线10kV变压器	315	71.72%	87.58	87.58	否	否	无	87%	
11097	山北66kV变电站	双辽66kV变电站	10kV三江北线	三乌一组分台	100	47.31%	42.69	42.69	否	否	无	6%	
11098	山北66kV变电站	双辽66kV变电站	10kV三江北线	三乌一组分台	100	40.37%	49.63	49.63	否	否	无	1%	
11099	山北66kV变电站	红旗66kV变电站	10kV十五线	十五线六横山六组分支组台	100	71.06%	67.99	67.99	否	否	无	60%	
11100	山北66kV变电站	山北66kV变电站	10kV新内线	教委专变变压器	400	65.42%	98.33	98.33	否	否	无	30%	
11101	山北66kV变电站	付北66kV变电站	10kV三江南线	三江南线二组九组分台	200	13.91%	192.17	192.17	否	否	无	15%	
11102	山北66kV变电站	山北66kV变电站	10kV新内西线	工商局专变变压器配电变压器	630	52.11%	238.72	238.72	否	否	无	39%	
11103	山北66kV变电站	山北66kV变电站	10kV新内西线	城建自来水专线器配电变压器	630	19.17%	446.22	446.22	否	否	无	99%	
11104	五棵66kV变电站	五棵66kV变电站	10kV五粮线	三组十组变压器	200	75.00%	29.99	29.99	否	否	无	-42%	
11105	付北66kV变电站	付北66kV变电站	10kV付家林场线	平房一组分台	400	75.66%	57.37	57.37	否	否	无	43%	
11106	付北66kV变电站	付北66kV变电站	10kV付家林场线	红旗十八号分台	400	50.22%	159.13	159.13	否	否	无	158%	
11107	鼎龙66kV变电站	鼎龙66kV变电站	10kV鼎南线	鼎龙一组分台	200	15.27%	169.46	169.46	否	否	无	-66%	
11108	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力五组分台	100	17.71%	72.29	72.29	否	否	无	-12%	
11109	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线四面城供电变压器	200	45.65%	88.70	88.70	否	否	无	20%	
11110	鼎龙66kV变电站	鼎龙66kV变电站	10kV东风线	10kV东风线东一组二号台变压器	200	15.31%	149.38	149.38	否	否	无	-31%	
11111	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线有利西组分台变压器	200	12.90%	155.20	155.20	否	否	无	-32%	
11112	四合66kV变电站	四合66kV变电站	10kV建路线	10kV建路线新发零散分台	50	59.73%	20.11	20.11	否	否	无	-52%	
11113	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线盛德东台	100	34.23%	55.77	55.77	否	否	无	128%	
11114	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三组九组变压器	100	24.83%	32.58	32.58	否	否	无	-41%	
11115	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线线甲六一组变压器	100	70.41%	59.49	59.49	否	否	无	-22%	
11116	四合66kV变电站	四合66kV变电站	10kV四路线	10kV武路线新发分台	50	51.83%	19.09	19.09	否	否	无	-61%	
11117	付北66kV变电站	付北66kV变电站	10kV付家林场线	10kV付家林场线平房一组分台	100	71.88%	18.12	18.12	否	否	无	76%	

2025年四季度公用配变可开放容量信息表

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流	额定装接容量						
1	国网银州区供电分公司	银州区	银枫线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	20	多联络	城网	0.7	6358	
2	国网银州区供电分公司	银州区	银盛线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	230	多联络	城网	0.7	2721	
3	国网银州区供电分公司	银州区	八五七线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	360	多联络	城网	0.7	469	
4	国网银州区供电分公司	银州区	红北线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	299	单联络	城网	0.6	568	
5	国网银州区供电分公司	银州区	钢厂线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	331	多联络	城网	0.7	972	
6	国网银州区供电分公司	银州区	工业线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	66	多联络	城网	0.7	5561	
7	国网银州区供电分公司	银州区	化工线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	32	单联络	城网	0.6	5193	
8	国网银州区供电分公司	银州区	胶制线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	190	单联络	城网	0.6	2456	
9	国网银州区供电分公司	银州区	莲汇线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130	单联络	城网	0.6	3495	
10	国网银州区供电分公司	银州区	莲振线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	175	单联络	城网	0.6	2716	
11	国网银州区供电分公司	银州区	污水线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	200	单联络	城网	0.6	2283	
12	国网银州区供电分公司	银州区	橡胶线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	118	多联络	城网	0.7	3846	
13	国网银州区供电分公司	银州区	城北线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	167	单联络	城网	0.6	2854	
14	国网银州区供电分公司	银州区	城内线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	161	多联络	城网	0.7	3910	
15	国网银州区供电分公司	银州区	电业线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	175	单联络	城网	0.6	2716	
16	国网银州区供电分公司	银州区	龙东线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	330	多联络	城网	0.7	239	
17	国网银州区供电分公司	银州区	龙岭线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	200	单联络	城网	0.6	2283	
18	国网银州区供电分公司	银州区	龙南线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	300	多联络	城网	0.7	1259	
19	国网银州区供电分公司	银州区	龙桥线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	383	多联络	城网	0.7	71	
20	国网银州区供电分公司	银州区	龙水线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	135	单联络	城网	0.6	3409	
21	国网银州区供电分公司	银州区	龙兴联线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	377	多联络	城网	0.7	175	
22	国网银州区供电分公司	银州区	七岭线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	380	多联络	城网	0.7	123	
23	国网银州区供电分公司	银州区	水源线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	186	单联络	城网	0.6	2525	
24	国网银州区供电分公司	银州区	金城线	双安66kV变电站	是	YJV-1*400	547	9473	352	多联络	城网	0.7	535	
25	国网银州区供电分公司	银州区	金山线	双安66kV变电站	是	YJV-1*400	547	9473	146	单联络	城网	0.6	3155	
26	国网银州区供电分公司	银州区	热源线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	125	单联络	城网	0.6	3582	
27	国网银州区供电分公司	银州区	双北线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	284	单联络	城网	0.6	95	
28	国网银州区供电分公司	银州区	双枫线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	213	单联络	城网	0.6	1325	
29	国网银州区供电分公司	银州区	双岭线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	58	单联络	城网	0.6	4009	
30	国网银州区供电分公司	银州区	双水线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	62	单联络	城网	0.6	3940	
31	国网银州区供电分公司	银州区	双西线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	280	多联络	城网	0.7	1855	
32	国网银州区供电分公司	银州区	双翔线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	191	单联络	城网	0.6	1706	
33	国网银州区供电分公司	银州区	双艺线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	214	多联络	城网	0.7	2998	
34	国网银州区供电分公司	银州区	北市线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	384	多联络	城网	0.7	54	
35	国网银州区供电分公司	银州区	电厂线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	218	单联络	城网	0.6	1972	
36	国网银州区供电分公司	银州区	焦化线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	275	多联络	城网	0.7	1942	
37	国网银州区供电分公司	银州区	团北线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130	单联络	城网	0.6	3495	
38	国网银州区供电分公司	银州区	团铁线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	226	单联络	城网	0.6	1832	
39	国网银州区供电分公司	银州区	营盘线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	74	单联络	城网	0.6	4465	
40	国网银州区供电分公司	银州区	八三线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	231	单联络	城网	0.6	1746	
41	国网银州区供电分公司	银州区	光荣线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	266	多联络	城网	0.7	1847	
42	国网银州区供电分公司	银州区	化肥线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	172	多联络	城网	0.7	3724	
43	国网银州区供电分公司	银州区	汇工线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	177	多联络	城网	0.7	3639	
44	国网银州区供电分公司	银州区	交通线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	265	单联络	城网	0.6	1157	
45	国网银州区供电分公司	银州区	前进线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	385	多联络	城网	0.7	36	
46	国网银州区供电分公司	银州区	新华线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	167	单联络	城网	0.6	2854	
47	国网银州区供电分公司	银州区	兴隆线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	219	单联络	城网	0.6	1954	
48	国网银州区供电分公司	银州区	新通线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	420	多联络	城网	0.7	-570	
49	国网开发区供电公司	开发区	凡科甲线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	301	单辐射	-	0.9	3407	
50	国网开发区供电公司	开发区	凡科乙线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	356	单辐射	-	0.9	2454	
51	国网开发区供电公司	开发区	凡兴线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	130	单联络	农网	0.6	3495	
52	国网开发区供电公司	开发区	凡安线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	114	单联络	农网	0.6	3772	
53	国网开发区供电公司	开发区	凡金线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	65	多联络	农网	0.75	6058	
54	国网开发区供电公司	开发区	凡山线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	159	单联络	农网	0.6	2993	
55	国网开发区供电公司	开发区	高山甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	116	多联络	农网	0.75	5174	
56	国网开发区供电公司	开发区	高山乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	116	多联络	农网	0.75	5174	
57	国网开发区供电公司	开发区	高新甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	418	多联络	农网	0.75	-2056	
58	国网开发区供电公司	开发区	高新乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	305	多联络	农网	0.75	301	
59	国网开发区供电公司	开发区	高业线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	129	单联络	农网	0.6	3512	
60	国网开发区供电公司	开发区	新地线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	365	多联络	农网	0.75	862	
61	国网开发区供电公司	开发区	官德甲线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	251	单辐射	-	0.9	4273	
62	国网开发区供电公司	开发区	官德乙线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	359	单辐射	-	0.9	2402	
63	国网开发区供电公司	开发区	顾官线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	151	单联络	农网	0.6	1871	
64	国网开发区供电公司	开发区	官区线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	285	单联络	农网	0.6	811	
65	国网开发区供电公司	开发区	官山线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	154	单联络	城网	0.6	3079	
66	国网开发区供电公司	开发区	木业线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	180	单联络	城网	0.6	1484	
67	国网开发区供电公司	开发区	钛业甲线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	600	单辐射	-	0.9	-1772	
68	国网开发区供电公司	开发区	红南线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	271	单联络	农网	0.6	1053	
69	国网开发区供电公司	开发区	红意甲线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	226	多联络	城网	0.7	590	
70	国网开发区供电公司	开发区	红意乙线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	221	多联络	城网	0.7	2877	
71	国网开发区供电公司	开发区	莲城线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	319	多联络	城网	0.7	1172	
72	国网开发区供电公司	开发区	莲花线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	115.44	多联络	农网	0.75	3816	
73	国网开发区供电公司	开发区	车专二线	乱石山66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	83	单辐射	-	0.9	3183	
74	国网开发区供电公司	开发区	车专三线	乱石山66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	2	单辐射	-	0.9	8586	
75	国网开发区供电公司	开发区	车专四线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	273	单联络	农网	0.6	1018	
76	国网开发区供电公司	开发区	车专一线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	255	单联络	农网	0.6	80	
77	国网开发区供电公司	开发区	凡河线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	97	多联络	农网	0.75	5188	
78	国网开发区供电公司	开发区	南山线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	251	多联络	农网	0.75	2816	
79	国网开发区供电公司	开发区	沙坨子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	94	多联络	农网	0.75	5505	
80	国网开发区供电公司	开发区	石山子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	126	单联络	农网	0.6	3564	
81	国网开发区供电公司	开发区	石镇线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	69	单联络	农网	0.6	4552	
82	国网开发区供电公司	开发区	下甸子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	248	单联络	农网	0.6	1281	
83	国网开发区供电公司	开发区	周安线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	249	单联络	农网	0.6	-166	
84	国网开发区供电公司	开发区	七台线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	225	多联络	农网	0.75	3286	
85	国网开发区供电公司	开发区	七熊线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	110	单联络	农网	0.6	3842	
86	国网开发区供电公司	开发区	七云线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	278	单联络	农网	0.6	932	
87	国网开发区供电公司	开发区	水泥线	七里66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	133	单辐射	-	0.9	6317	
88	国网开发区供电公司	开发区	七电线	七里66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	155	单辐射	-	0.9	5936	
89	国网开发区供电公司	开发区	财政线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	108	多联络	城网	0.7	4823	
90	国网开发区供电公司	开发区	公园二线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	111	多联络	城网	0.7	4771	
91	国网开发区供电公司	开发区	机关线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	255	多联络	城网	0.7	2277	
92	国网开发区供电公司	开发区	金融线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	156	单联络	城网	0.6	1776	
93	国网开发区供电公司	开发区	净水线	如意66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	80	多联络	城网	0.7	5319	
94	国网开发区供电公司	开发区	千山线	如意66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	185	单联络	城网	0.6	1913	
95	国网开发区供电公司	开发区	日新线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	125	多联络	城网	0.7	4529	
96	国网开发区供电公司	开发区	如莲甲线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	223	多联络	城网	0.7	2832	
97	国网开发区供电公司	开发区	如莲乙线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	348	多联络	城网	0.7	467	
98	国网开发区供电公司	开发区	水木二线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	228	多联络	城网	0.7	2745	

2025年四季度公用配变可开放容量信息表

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流	额定装接容量						
99	国网开发区供电公司	开发区	水木一线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	373	多联络	城网	0.7	234	
100	国网开发区供电公司	开发区	水湾二线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	209	多联络	城网	0.7	3074	
101	国网开发区供电公司	开发区	水湾三线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	129	单联络	城网	0.6	3503	
102	国网开发区供电公司	开发区	水湾一线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	158	多联络	城网	0.7	3957	
103	国网开发区供电公司	开发区	天水线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	224	多联络	城网	0.7	2814	
104	国网开发区供电公司	开发区	校园线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	116	多联络	城网	0.7	4685	
105	国网开发区供电公司	开发区	新村线	如意66kV变电站	否	YJV-1*300	552.12	9562.7184	47	单辐射	-	0.9	7792	
106	国网开发区供电公司	开发区	学府线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	56	多联络	城网	0.7	5724	
107	国网开发区供电公司	开发区	石润线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	40	单辐射	-	0.9	2797	
108	国网开发区供电公司	开发区	石双线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	91	单辐射	-	0.9	5614	
109	国网开发区供电公司	开发区	平安线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	380	6581.6	76	单辐射	-	0.9	5237	
110	国网开发区供电公司	开发区	石山线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	314	单联络	农网	0.6	308	
111	国网开发区供电公司	开发区	石新甲线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	252	单联络	农网	0.6	1382	
112	国网开发区供电公司	开发区	石新乙线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	276	单联络	农网	0.6	966	
113	国网开发区供电公司	开发区	石园线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	120	多联络	农网	0.75	5105	
114	国网开发区供电公司	开发区	祥城线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	144	单联络	城网	0.6	2253	
115	国网开发区供电公司	开发区	祥高线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	91	多联络	城网	0.7	5128	
116	国网开发区供电公司	开发区	祥关线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	241	多联络	城网	0.7	2320	
117	国网开发区供电公司	开发区	祥弘线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	217	多联络	城网	0.7	2935	
118	国网开发区供电公司	开发区	祥淮线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	173	多联络	城网	0.7	3698	
119	国网开发区供电公司	开发区	祥金线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	149	多联络	城网	0.7	4093	
120	国网开发区供电公司	开发区	祥力线	祥云66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	86	单联络	城网	0.6	4248	
121	国网开发区供电公司	开发区	祥龙线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	166	单联络	农网	0.6	1512	
122	国网开发区供电公司	开发区	祥水线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	132	多联络	农网	0.75	4867	
123	国网开发区供电公司	开发区	祥天线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	195	多联络	城网	0.7	2687	
124	国网开发区供电公司	开发区	祥湾线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	286	多联络	城网	0.7	900	
125	国网开发区供电公司	开发区	新福甲线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	96	多联络	城网	0.7	5042	
126	国网开发区供电公司	开发区	新福乙线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	83	单联络	城网	0.6	4308	
127	国网开发区供电公司	开发区	新岗甲线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	212	单联络	城网	0.6	15	
128	国网开发区供电公司	开发区	新岗乙线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	156	多联络	城网	0.7	4003	
129	国网开发区供电公司	开发区	新海线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	355	多联络	城网	0.7	99	
130	国网开发区供电公司	开发区	新进线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	1	单联络	城网	0.6	5729	
131	国网开发区供电公司	开发区	新荣线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	1	单联络	城网	0.6	5729	
132	国网开发区供电公司	开发区	新振线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	324	多联络	城网	0.7	1093	
133	国网开发区供电公司	开发区	新州线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	86	单联络	城网	0.6	4257	
134	国网开发区供电公司	开发区	富州线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	234	多联络	城网	0.7	1852	
135	国网开发区供电公司	开发区	开发北线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	139	多联络	城网	0.7	4297	
136	国网开发区供电公司	开发区	开发南线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	75	多联络	城网	0.7	5406	
137	国网开发区供电公司	开发区	帽山线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	404	多联络	城网	0.7	-2728	
138	国网开发区供电公司	开发区	山东线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	154	单联络	城网	0.6	3079	
139	国网开发区供电公司	开发区	银枫线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	20	多联络	城网	0.7	6358	
140	国网开发区供电公司	开发区	银盛线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	230	多联络	城网	0.7	2721	
141	国网开发区供电公司	开发区	辽海线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	133	单联络	城网	0.6	3443	
143	国网开发区供电公司	开发区	凡台线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	44	单辐射	-	0.9	7858	
144	国网开发区供电公司	开发区	祥泰线	祥云66kV变电站	否	YJV-3*300	552.12	9562.7184	17	单辐射	-	0.9	8288	
145	国网开发区供电公司	开发区	银海线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	0	单联络	城网	0.6	5713	
146	国网开发区供电公司	开发区	银振线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	26	单联络	城网	0.6	5296	
142	国网开发区供电公司	开发区	振红联线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	404	多联络	城网	0.7	-793	
147	国网铁岭县供电公司	铁岭县	阿吉线	阿吉66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	168	单辐射	-	0.9	5710	
148	国网铁岭县供电公司	铁岭县	阿牛联线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9407	
149	国网铁岭县供电公司	铁岭县	蔡牛线	阿吉66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	276	单联络	农网	0.6	905	
150	国网铁岭县供电公司	铁岭县	陈平甲线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	96	单辐射	-	0.9	7924	
151	国网铁岭县供电公司	铁岭县	陈平乙线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	106	单辐射	-	0.9	7751	
152	国网铁岭县供电公司	铁岭县	农工东线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	103	单辐射	-	0.9	3438	
153	国网铁岭县供电公司	铁岭县	农工西线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	132	单辐射	-	0.9	2936	
154	国网铁岭县供电公司	铁岭县	牛青联线	蔡牛66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
155	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸东线	大甸子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	185	单辐射	-	0.9	5416	
156	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸冠联线	大甸子66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
157	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸李线	大甸子66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	33	单联络	农网	0.6	5660	
158	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸南线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	380	6582	62	单辐射	-	0.9	4847	
159	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	553	9578	133	单辐射	-	0.9	3613	
160	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇专线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	380	6582	53	单辐射	-	0.9	5005	
161	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青北线	大青66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	130	单辐射	-	0.9	6369	
162	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青东线	大青66kV变电站	是	LGJ-95	335	5802	96	单联络	农网	0.6	1812	
163	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青西线	大青66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	91	多联络	农网	0.75	5607	
164	国网铁岭县供电公司	铁岭县	西煤线	大青66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	64	单辐射	-	0.9	7512	
165	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇西线	大青66kV变电站	是	LGJ-120	553	9578	32.64	多联络	城网	0.75	3384	
166	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横东线	横道66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	62	单辐射	-	0.9	7545	
167	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横贯线	横道66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
168	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横四线	横道66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
169	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横西线	横道66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	117	单辐射	-	0.9	3196	
170	国网铁岭县供电公司	铁岭县	华阳线	横道66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	3	单辐射	-	0.9	9535	
171	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李横联线	横道66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
172	国网铁岭县供电公司	铁岭县	白旗线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-70	255	4417	52	单辐射	-	0.9	3037	
173	国网铁岭县供电公司	铁岭县	岱东线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-70	255	4417	33	单辐射	-	0.9	3394	
174	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸冠联线	鸡冠山66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
175	国网铁岭县供电公司	铁岭县	社直线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	12	单辐射	-	0.9	3059	
176	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李北线	李千户66kV变电站	是	LGJ-120	380	6582	95	单联络	农网	0.6	2250	
177	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李东线	李千户66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	64	单辐射	-	0.9	4114	
178	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李横线	李千户66kV变电站	是	LGJ-185	505	8747	135	单联络	农网	0.6	2910	
179	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李南线	李千户66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	129	单辐射	-	0.9	6383	
180	国网铁岭县供电公司	铁岭县	电台线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	2	单辐射	-	0.9	3219	
181	国网铁岭县供电公司	铁岭县	红峰线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	1	单辐射	-	0.9	5205	
182	国网铁岭县供电公司	铁岭县	军工线	平顶堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	63	单辐射	-	0.9	7529	
183	国网铁岭县供电公司	铁岭县	平固线	平顶堡66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	7.4	单联络	农网	0.6	6253	
184	国网铁岭县供电公司	铁岭县	平铁线	平顶堡66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	164	单联络	农网	0.6	2905	
185	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水田线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	8	单辐射	-	0.9	3133	
186	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高煤线	双井子66kV变电站	否	LGJ-150	435	7534	0	单辐射	-	0.9	6781	
187	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双北线	双井子66kV变电站	是	JKLYJ-240	482	8356	413	单联络	城网	0.6	1467	
188	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双东线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	91	单辐射	-	0.9	7044	
189	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双南线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	155	单辐射	-	0.9	5936	
190	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双树线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	313	单辐射	-	0.9	3199	
191	国网铁岭县供电公司	铁岭县	铁蟹联甲线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
192	国网铁岭县供电公司	铁岭县	铁蟹联乙线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	79	单联络	农网	0.6	4322	
193	国网铁岭县供电公司	铁岭县	园区甲线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	267	单联络	农网	0.6	1122	
194	国网铁岭县供电公司	铁岭县	园区乙线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	86	单联络	农网	0.6	4257	
195	国网铁岭县供电公司	铁岭县	三三零线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	31	单辐射	-	0.9	8083	
196	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新北线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	331	单辐射	-	0.9	2483	

2025年四季度公用配变可开放容量信息表

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流	额定装接容量						
197	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新东线	新台子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	40	单联络	农网	0.6	5046	
198	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新西线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	93	单辐射	-	0.9	6948	
199	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿新联线	新台子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
200	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇内线	新台子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	180.12	多联络	城网	0.75	5445	
201	国网铁岭县供电公司	铁岭县	马山线	懿路66kV变电站	是	LGJ-95	335	5802	104	单联络	农网	0.6	1680	
202	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥丙线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	266	单联络	农网	0.6	1140	
203	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥丁线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	72	单联络	农网	0.6	4500	
204	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥戊线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	65	单辐射	-	0.9	7494	
205	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥乙线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	211	单辐射	-	0.9	4966	
206	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北丁线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
207	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北甲线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	162	单联络	农网	0.6	2941	
208	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北乙线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	44	单联络	农网	0.6	4985	
209	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿新联线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5741	
210	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇北联线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	435	7534	0	单辐射	-	0.9	6781	
211	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇树线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	435	7534	111	单辐射	-	0.9	4858	
212	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇双线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-185	505	8747	0	单辐射	-	0.9	7872	
213	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇西联线	镇西66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	102	单联络	农网	0.6	3951	
214	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇专线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	380	6582	53	单辐射	-	0.9	5758	
215	国网铁岭县供电公司	铁岭县	石柏线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	331	单辐射	-	0.9	2887	
216	国网铁岭县供电公司	铁岭县	石德线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	188	单辐射	-	0.9	5114	
217	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高东甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
218	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高东乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
219	国网调兵山市供电公司	调兵山	后窑东线	后窑66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	63	多联络	农网	0.75	2543	
220	国网调兵山市供电公司	调兵山	后窑西线	后窑66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	90	单辐射	-	0.9	4344	
221	国网调兵山市供电公司	调兵山	大兴线	金家66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	138	单联络	农网	0.6	3076	
222	国网调兵山市供电公司	调兵山	金宝线	金家66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	39	单联络	农网	0.6	4529	
223	国网调兵山市供电公司	调兵山	金左线	金家66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	70	单辐射	-	0.9	7408	
224	国网调兵山市供电公司	调兵山	金家线	金家66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	178	单联络	农网	0.6	378	
225	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮北线	亮中66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	139	单联络	农网	0.6	1555	
226	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮东线	亮中66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	75	单联络	农网	0.6	2109	
227	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮南线	亮中66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	75	单辐射	-	0.9	3923	
228	国网调兵山市供电公司	调兵山	农场线	十八家子66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	240	单辐射	-	0.9	897	
229	国网调兵山市供电公司	调兵山	十八家子甲线	十八家子66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	116	单联络	农网	0.6	3478	
230	国网调兵山市供电公司	调兵山	十八家子乙线	十八家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	33	单联络	农网	0.6	8049	
231	国网调兵山市供电公司	调兵山	通江口线	十八家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	109	单辐射	-	0.9	4874	
232	国网调兵山市供电公司	调兵山	通江南线	十八家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	45	单联络	农网	0.6	8850	
233	国网调兵山市供电公司	调兵山	长岭子线	十八家子66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	345	单辐射	-	0.9	44	
234	国网调兵山市供电公司	调兵山	孤山线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	331	多联络	农网	0.75	1451	
235	国网调兵山市供电公司	调兵山	施德线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
236	国网调兵山市供电公司	调兵山	施福线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	326	单联络	农网	0.6	100	
237	国网调兵山市供电公司	调兵山	施购线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
238	国网调兵山市供电公司	调兵山	施华线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	231	多联络	农网	0.75	3176	
239	国网调兵山市供电公司	调兵山	施嘉线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78	多联络	农网	0.75	5819	
240	国网调兵山市供电公司	调兵山	施梨甲线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	140	单联络	农网	0.6	1572	
241	国网调兵山市供电公司	调兵山	施梨乙线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	239	多联络	农网	0.75	2044	
242	国网调兵山市供电公司	调兵山	施泉线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	101	单联络	农网	0.6	1897	
243	国网调兵山市供电公司	调兵山	施水线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249	单联络	农网	0.6	1434	
244	国网调兵山市供电公司	调兵山	施跃线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	251	单联络	农网	0.6	139	
245	国网调兵山市供电公司	调兵山	项荒线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	200	多联络	农网	0.75	3719	
246	国网调兵山市供电公司	调兵山	青明线	腰堡66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	158	多联络	农网	0.75	3926	
247	国网调兵山市供电公司	调兵山	青南线	腰堡66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	162	多联络	农网	0.75	2130	
248	国网调兵山市供电公司	调兵山	格林线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	440	单联络	农网	0.6	-1881	
249	国网调兵山市供电公司	调兵山	锁龙线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	227	多联络	农网	0.75	3252	
250	国网调兵山市供电公司	调兵山	兀联线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	473	单联络	农网	0.6	-2467	
251	国网调兵山市供电公司	调兵山	晓明线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	240	多联络	农网	0.75	3027	
252	国网调兵山市供电公司	调兵山	晓南线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249	多联络	农网	0.75	2871	
253	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃购线	跃进66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	1	单辐射	-	0.9	8603	
254	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃泰线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	377	单联络	农网	0.6	-1103	
255	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃铸线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	472	多联络	农网	0.75	-1042	
256	国网调兵山市供电公司	调兵山	创兀线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	388	多联络	农网	0.75	449	
257	国网调兵山市供电公司	调兵山	创平线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	71	单联络	农网	0.6	4510	
258	国网调兵山市供电公司	调兵山	创安线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	185	单联络	农网	0.6	2543	
259	国网调兵山市供电公司	调兵山	创泰线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	445	多联络	农网	0.75	-538	
260	国网调兵山市供电公司	调兵山	创明甲线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	167	单联络	农网	0.6	3778	
261	国网调兵山市供电公司	调兵山	创明乙线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	136	单联络	农网	0.6	6265	
262	国网调兵山市供电公司	调兵山	创青线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88	多联络	农网	0.75	5659	
263	国网调兵山市供电公司	调兵山	创祥线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	229	单联络	农网	0.6	1765	
264	国网调兵山市供电公司	调兵山	堡明甲线	腰堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	115	单辐射	-	0.9	6628	
265	国网调兵山市供电公司	调兵山	堡明乙线	腰堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	76	单辐射	-	0.9	7304	
266	国网调兵山市供电公司	调兵山	施旺线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	71	单辐射	-	0.9	7390	
267	国网调兵山市供电公司	调兵山	创恒甲线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	162	单辐射	-	0.9	3554	
268	国网调兵山市供电公司	调兵山	创恒乙线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	77	单辐射	-	0.9	7287	
269	国网调兵山市供电公司	调兵山	大四东线	大四66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	90	多联络	农网	0.75	4188	
270	国网调兵山市供电公司	调兵山	大四西线	大四66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	100	单联络	农网	0.6	2197	
271	国网清河区供电公司	清河	八棵树线	八棵树66kV变电站	否	LGJ-150/8	460	7967	43.85	单辐射	-	0.9	6346	
272	国网清河区供电公司	清河	曾屯线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	99.3	单联络	农网	0.6	1969	
273	国网清河区供电公司	清河	二0八线	八棵树66kV变电站	否	LGJ-95/15	355	6149	31.95	单辐射	-	0.9	4980	
274	国网清河区供电公司	清河	李台线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-240/30	655	11345	106.94	单联络	农网	0.6	4935	
275	国网清河区供电公司	清河	林丰线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-70/10	270	4676	106.58	单联络	农网	0.6	350	
276	国网清河区供电公司	清河	油厂线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	70.6	单联络	农网	0.6	3558	
277	国网清河区供电公司	清河	宁电线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	163.68	多联络	城网	0.75	4349	
278	国网清河区供电公司	清河	宁建线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	205.12	多联络	城网	0.75	3461	
279	国网清河区供电公司	清河	宁清联线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	城网	0.6	5747	
280	国网清河区供电公司	清河	宁水线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	19.55	多联络	城网	0.75	6845	
281	国网清河区供电公司	清河	宁杨线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	165.07	多联络	城网	0.75	4324	
282	国网清河区供电公司	清河	宁镇线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	39.84	多联络	城网	0.75	6493	
283	国网清河区供电公司	清河	东淇线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	154.2	单联络	城网	0.6	3076	
284	国网清河区供电公司	清河	柴河线	靠山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	69.63	单联络	农网	0.6	4541	
285	国网清河区供电公司	清河	靠东线	靠山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88.86	单联络	农网	0.6	4208	
286	国网清河区供电公司	清河	靠西线	靠山66kV变电站	否	LGJ-70/10	270	4676	68.7	单辐射	-	0.9	2990	
287	国网清河区供电公司	清河	莲花线	南城子66kV变电站	是	LGJ-150/8	553	9578	115.44	多联络	农网	0.75	5171	
288	国网清河区供电公司	清河	水厂线	南城子66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	0.24	单辐射	-	0.9	6309	
289	国网清河区供电公司	清河	水库线	南城子66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	1.28	单辐射	-	0.9	6291	
290	国网清河区供电公司	清河	松树线	南城子66kV变电站	是	LGJ-50/8	403	6980	20.24	单联络	农网	0.6	1936	
291	国网清河区供电公司	清河	镇北线	南城子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	87.2	单联络	农网	0.6	2636	
292	国网清河区供电公司	清河	电厂线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	217.92	单联络	城网	0.6	3409	
293	国网清河区供电公司	清河	建材线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	32.52	单联络	城网	0.6	5184	
294	国网清河区供电公司	清河	建局线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	43.58	多联络	城网	0.75	5649	

2025年四季度公用配变可开放容量信息表

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流	额定装接容量						
295	国网清河区供电公司	清河	农二线	清河66kV变电站	是	JKLGYJ-70/10	249	4313	84.54	单联络	城网	0.6	963	
296	国网清河区供电公司	清河	农一线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	138.12	多联络	城网	0.75	4791	
297	国网清河区供电公司	清河	清临线	清河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	64.8	单辐射	-	0.9	7498	
298	国网清河区供电公司	清河	清宁联线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	城网	0.75	5747	
299	国网清河区供电公司	清河	镇内线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	180.12	多联络	城网	0.75	4064	
300	国网清河区供电公司	清河	镇西线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	32.64	多联络	城网	0.75	6618	
301	国网清河区供电公司	清河	上肥线	上肥66kV变电站	是	LGJ-70/10	270	4676	38.88	单联络	农网	0.6	2132	
302	国网清河区供电公司	清河	下肥线	上肥66kV变电站	是	LGJ-70/10	220	3810	104.28	单联络	农网	0.6	473	
303	国网清河区供电公司	清河	松边线	松山66kV变电站	否	LGJ-95/15	355	6149	58.12	单辐射	-	0.9	4467	
304	国网清河区供电公司	清河	松马线	松山66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	167.36	单联络	农网	0.6	1882	
305	国网清河区供电公司	清河	松榆线	松山66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	84.46	单联络	农网	0.6	3267	
306	国网清河区供电公司	清河	成平线	威远66kV变电站	否	LGJ-50/8	220	3810	50.86	单辐射	-	0.9	2548	
307	国网清河区供电公司	清河	二道线	威远66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	17.23	单联络	农网	0.6	3391	
308	国网清河区供电公司	清河	孟家线	威远66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	58.59	单联络	农网	0.6	4709	
309	国网清河区供电公司	清河	前马线	威远66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	50.62	单联络	农网	0.6	2812	
310	国网清河区供电公司	清河	水电线	威远66kV变电站	是	LGJ-50/8	220	3810	0	单联络	农网	0.6	2286	
311	国网清河区供电公司	清河	威街线	威远66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	37.5	单辐射	-	0.9	5664	
312	国网清河区供电公司	清河	新创线	威远66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	400.2	单辐射	-	0.9	1689	
313	国网清河区供电公司	清河	开张联线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	196.8	多联络	城网	0.75	3775	
314	国网清河区供电公司	清河	三台线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	54	多联络	城网	0.75	6248	
315	国网清河区供电公司	清河	塑料线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	65.2	单联络	农网	0.6	4618	
316	国网清河区供电公司	清河	相城线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	115	单联络	城网	0.6	3755	
317	国网清河区供电公司	清河	谢家东线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	21.06	单联络	城网	0.6	5382	
318	国网清河区供电公司	清河	谢家西线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	71.2	单联络	农网	0.6	4114	
319	国网清河区供电公司	清河	张北甲线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	41.4	单联络	城网	0.6	4530	
320	国网清河区供电公司	清河	张北乙线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	70.2	单联络	农网	0.6	4531	
321	国网清河区供电公司	清河	张泰线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	93.9	多联络	城网	0.75	5557	
322	国网清河区供电公司	清河	张镇联线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	115.2	单联络	城网	0.6	3752	
323	国网清河区供电公司	清河	清宏线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	37.32	单联络	农网	0.6	5100	
324	国网开原市供电公司	开原	宝北线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	48.48	单联络	农网	0.6	4907	
325	国网开原市供电公司	开原	宝东线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	56.48	多联络	农网	0.75	6205	
326	国网开原市供电公司	开原	宝西线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	32.04	多联络	农网	0.75	6629	
327	国网开原市供电公司	开原	古城堡线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	189.36	单联络	农网	0.6	2152	
328	国网开原市供电公司	开原	造纸线	八宝66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	59.94	单辐射	-	0.9	7474	
329	国网开原市供电公司	开原	滨城甲线	滨水66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	143.36	单联络	农网	0.6	3264	
330	国网开原市供电公司	开原	滨城乙线	滨水66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	113.32	单联络	农网	0.6	3784	
331	国网开原市供电公司	开原	湾兴丙线	大湾66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	463.01	单辐射	-	0.9	601	
332	国网开原市供电公司	开原	湾兴甲线	大湾66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	384.5	单辐射	-	0.9	1961	
333	国网开原市供电公司	开原	东四线	金沟子66kV变电站	否	LGJ-50/8	210	3637	72.66	单辐射	-	0.9	2015	
334	国网开原市供电公司	开原	粮库线	金沟子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	11.72	单辐射	-	0.9	8410	
335	国网开原市供电公司	开原	铁东线	金沟子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	131.72	单联络	农网	0.6	3465	
336	国网开原市供电公司	开原	铁西线	金沟子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	77.34	多联络	农网	0.75	5844	
337	国网开原市供电公司	开原	砖厂线	金沟子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	39.38	单辐射	-	0.9	7938	
338	国网开原市供电公司	开原	东方线	开东66kV变电站	否	YJV-3*300	423	7328	48.53	单辐射	-	0.9	5755	
339	国网开原市供电公司	开原	东和线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	302.95	单联络	农网	0.6	500	
340	国网开原市供电公司	开原	东宏线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	168.79	单联络	农网	0.6	1273	
341	国网开原市供电公司	开原	东华线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	20.04	单辐射	-	0.9	8273	
342	国网开原市供电公司	开原	东辉线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	276.57	单辐射	-	0.9	3830	
343	国网开原市供电公司	开原	东南线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	95.47	单联络	农网	0.6	4093	
344	国网开原市供电公司	开原	东润线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	73.85	单辐射	-	0.9	7341	
345	国网开原市供电公司	开原	东盛线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	329	单联络	农网	0.6	48	
346	国网开原市供电公司	开原	东石线	开东66kV变电站	否	YJV-3*300	423	7328	130.99	单辐射	-	0.9	4327	
347	国网开原市供电公司	开原	东市线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	71.91	多联络	农网	0.7	5459	
348	国网开原市供电公司	开原	东顺线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	184.09	多联络	农网	0.7	3516	
349	国网开原市供电公司	开原	东文线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	186.73	多联络	农网	0.7	3470	
350	国网开原市供电公司	开原	东翔线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	308.4	多联络	农网	0.7	1363	
351	国网开原市供电公司	开原	东新线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	305.62	多联络	农网	0.7	1411	
352	国网开原市供电公司	开原	东亿线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	200.84	多联络	农网	0.7	2953	
353	国网开原市供电公司	开原	红旗线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	310.43	多联络	农网	0.75	1807	
354	国网开原市供电公司	开原	家和线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	74	多联络	农网	0.75	5902	
355	国网开原市供电公司	开原	解放线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	410	多联络	农网	0.75	82	
356	国网开原市供电公司	开原	开南线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
357	国网开原市供电公司	开原	开新线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	90.18	单辐射	-	0.9	5959	
358	国网开原市供电公司	开原	南惠线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	274.22	单辐射	-	0.9	2771	
359	国网开原市供电公司	开原	南林线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	98.96	单辐射	-	0.9	5807	
360	国网开原市供电公司	开原	农贸线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	283.71	多联络	农网	0.7	1591	
361	国网开原市供电公司	开原	盛丰线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	194.59	单联络	农网	0.6	2031	
362	国网开原市供电公司	开原	市南线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	362.99	多联络	农网	0.75	896	
363	国网开原市供电公司	开原	顺风线	开南66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	0	单联络	农网	0.6	5007	
364	国网开原市供电公司	开原	铁路线	开南66kV变电站	否	YJLV22-3*120	205	3551	9.67	单辐射	-	0.9	3028	
365	国网开原市供电公司	开原	热北线	开原热电厂10kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	165.43	多联络	农网	0.75	4318	
366	国网开原市供电公司	开原	热机线	开原热电厂10kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	295.25	单联络	农网	0.6	633	
367	国网开原市供电公司	开原	热邮线	开原热电厂10kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	125.25	单联络	农网	0.6	3577	
368	国网开原市供电公司	开原	城滨线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	131.13	单联络	农网	0.6	3476	
369	国网开原市供电公司	开原	城东线	老城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	141.68	单辐射	-	0.9	3470	
370	国网开原市供电公司	开原	城华线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	43.24	单联络	农网	0.6	4998	
371	国网开原市供电公司	开原	城内线	老城66kV变电站	是	LGJ-120/7	553	9578	161.37	多联络	城网	0.7	154	
372	国网开原市供电公司	开原	城水线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
373	国网开原市供电公司	开原	东街线	老城66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	49.57	单辐射	-	0.9	2616	
374	国网开原市供电公司	开原	开城线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
375	国网开原市供电公司	开原	药厂线	老城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	7.38	单辐射	-	0.9	5681	
376	国网开原市供电公司	开原	化肥线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	172.08	多联络	城网	0.7	5640	
377	国网开原市供电公司	开原	李合线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	87.12	多联络	农网	0.75	5675	
378	国网开原市供电公司	开原	李园甲线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	91.68	单联络	农网	0.6	2359	
379	国网开原市供电公司	开原	李园乙线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	44.4	单联络	农网	0.6	4978	
380	国网开原市供电公司	开原	铁西线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	77.34	多联络	农网	0.75	5736	
381	国网开原市供电公司	开原	业民线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	161.16	多联络	农网	0.75	4372	
382	国网开原市供电公司	开原	雨润线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	14.76	单联络	农网	0.6	5491	
383	国网开原市供电公司	开原	庆北线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	75.23	单辐射	-	0.9	7317	
384	国网开原市供电公司	开原	庆东线	庆云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	72.42	多联络	农网	0.75	5929	
385	国网开原市供电公司	开原	庆南线	庆云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	84.84	单联络	农网	0.6	4277	
386	国网开原市供电公司	开原	庆西线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	121.99	单辐射	-	0.9	6507	
387	国网开原市供电公司	开原	镇内线	庆云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	180.12	多联络	城网	0.75	5500	
388	国网开原市供电公司	开原	三北线	三家子66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	26.023	多联络	农网	0.75	3901	
389	国网开原市供电公司	开原	三前线	三家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	44.65	单辐射	-	0.9	7847	
390	国网开原市供电公司	开原	三五线	三家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	63.63	单联络	农网	0.6	4645	
391	国网开原市供电公司	开原	业民线	三家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	161.16	多联络	农网	0.75	4392	
392	国网开原市供电公司	开原	造纸线	三家子66kV变电站	否	JKLYJ-120	553	9578	59.94	单辐射	-	0.9	3449	

2025年四季度公用配变可开放容量信息表

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流	额定装接容量						
393	国网开原市供电公司	开原	榆东线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	159.01	单辐射	-	0.9	5366	
394	国网开原市供电公司	开原	榆科线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	63.47	单辐射	-	0.9	7521	
395	国网开原市供电公司	开原	榆莱线	榆树66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	75.25	单辐射	-	0.9	6217	
396	国网开原市供电公司	开原	榆李线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
397	国网开原市供电公司	开原	榆南线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
398	国网开原市供电公司	开原	榆尚线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249.14	单联络	农网	0.6	1432	
399	国网开原市供电公司	开原	榆研线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	186.02	单联络	农网	0.6	2525	
400	国网开原市供电公司	开原	榆业线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	216.44	单联络	农网	0.6	1998	
401	国网开原市供电公司	开原	榆义线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
402	国网开原市供电公司	开原	机场线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0.7	单联络	农网	0.6	5735	
403	国网开原市供电公司	开原	热电甲线	园区66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	295.25	单辐射	-	0.9	3506	
404	国网开原市供电公司	开原	热电乙线	园区66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	308.43	单辐射	-	0.9	3228	
405	国网开原市供电公司	开原	许富线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	110.2	多联络	农网	0.75	5275	
406	国网开原市供电公司	开原	许宏线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	108.53	多联络	农网	0.7	4825	
407	国网开原市供电公司	开原	许台线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	25.2	多联络	农网	0.75	6496	
408	国网开原市供电公司	开原	许油线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	284.33	单联络	农网	0.6	822	
409	国网开原市供电公司	开原	许远线	园区66kV变电站	否	YJV-3*300	423	7328	61.24	单辐射	-	0.9	5535	
410	国网开原市供电公司	开原	农东线	中固66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	63.7	单辐射	-	0.9	5677	
411	国网开原市供电公司	开原	农西线	中固66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78.31	多联络	农网	0.75	5677	
412	国网开原市供电公司	开原	平固线	中固66kV变电站	是	JKLYJ-240	615	10652	7.4	单联络	农网	0.6	8492	
413	国网开原市供电公司	开原	中固线	中固66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	126.04	单联络	农网	0.6	3564	
414	国网开原市供电公司	开原	中石线	中固66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	135.88	单辐射	-	0.9	2869	
415	国网开原市供电公司	开原	宝湾甲线	八宝66kV变电站	否	JKLYGJ-120	280	4850	17.6	单辐射	-	0.9	4060	
416	国网开原市供电公司	开原	滨安线	滨水66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	6.66	单辐射	-	0.9	8505	
417	国网开原市供电公司	开原	水泥甲线	中固66kV变电站	否	JKLGYJ-240	545	9439	0	单辐射	-	0.9	8495	
418	国网开原市供电公司	开原	东典线	开东66kV变电站	是	YJV-3*300	423	7328	61.36	单联络	农网	0.6	3334	
419	国网西丰县供电公司	西丰	寇河线	安民66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	121	单辐射	-	0.9	6524	
420	国网西丰县供电公司	西丰	煤矿线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-150	403	6980	35	单联络	农网	0.6	3571	
421	国网西丰县供电公司	西丰	平安线	安民66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	76	单辐射	-	0.9	4607	
422	国网西丰县供电公司	西丰	育才线	安民66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	57	单联络	农网	0.6	1663	
423	国网西丰县供电公司	西丰	忠岭南线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	105	单联络	农网	0.6	3928	
424	国网西丰县供电公司	西丰	忠岭线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	59	单联络	农网	0.6	4725	
425	国网西丰县供电公司	西丰	柏兴线	柏榆66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	137	单联络	农网	0.6	-400	
426	国网西丰县供电公司	西丰	晨放线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	263	单联络	城网	0.6	1192	
427	国网西丰县供电公司	西丰	晨丰联线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	206	多联络	城网	0.75	3616	
428	国网西丰县供电公司	西丰	晨供线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	117	单联络	城网	0.6	3720	
429	国网西丰县供电公司	西丰	晨红线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	254	单联络	城网	0.6	1347	
430	国网西丰县供电公司	西丰	晨顺线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	183	多联络	城网	0.75	4014	
431	国网西丰县供电公司	西丰	河东线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	321	多联络	农网	0.75	1610	
432	国网西丰县供电公司	西丰	太平线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	142	多联络	城网	0.75	4675	
433	国网西丰县供电公司	西丰	晨安线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	226	单联络	城网	0.6	1832	
434	国网西丰县供电公司	西丰	金星线	高丽66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	87	单联络	农网	0.6	2375	
435	国网西丰县供电公司	西丰	振兴线	高丽66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	71	单辐射	-	0.9	3985	
436	国网西丰县供电公司	西丰	钓鱼线	郜家店66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	122	单联络	农网	0.6	537	
437	国网西丰县供电公司	西丰	庆阳线	郜家店66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	96	多联络	农网	0.75	2910	
438	国网西丰县供电公司	西丰	松树线	郜家店66kV变电站	是	JKLYJ-150	403	6980	20.24	单联络	农网	0.6	3837	
439	国网西丰县供电公司	西丰	铜台线	郜家店66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	96	单联络	农网	0.6	3442	
440	国网西丰县供电公司	西丰	德林线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	151	多联络	城网	0.75	4568	
441	国网西丰县供电公司	西丰	供热线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	194	多联络	城网	0.75	3823	
442	国网西丰县供电公司	西丰	合放线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	339	多联络	城网	0.75	1308	
443	国网西丰县供电公司	西丰	合丰联线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	57	多联络	城网	0.75	6176	
444	国网西丰县供电公司	西丰	合红线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	188	多联络	城网	0.75	3927	
445	国网西丰县供电公司	西丰	辉山线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	6620	
446	国网西丰县供电公司	西丰	茅台二线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	31	单辐射	-	0.9	8083	
447	国网西丰县供电公司	西丰	茅台一线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	2	单辐射	-	0.9	8586	
448	国网西丰县供电公司	西丰	起重线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	47	单联络	城网	0.6	4933	
449	国网西丰县供电公司	西丰	水源线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	186	单联络	城网	0.6	2525	
450	国网西丰县供电公司	西丰	顺城线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	196	多联络	城网	0.75	3629	
451	国网西丰县供电公司	西丰	福巨线	和隆66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	93	多联络	农网	0.75	2922	
452	国网西丰县供电公司	西丰	万和线	和隆66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	103	单辐射	-	0.9	3653	
453	国网西丰县供电公司	西丰	营厂线	和隆66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	97	单辐射	-	0.9	3774	
454	国网西丰县供电公司	西丰	河崴线	立新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	52	单联络	农网	0.6	4846	
455	国网西丰县供电公司	西丰	柏祥线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-240/30	615	10652	51	多联络	农网	0.75	7106	
456	国网西丰县供电公司	西丰	房木线	凉泉66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	47	单辐射	-	0.9	3161	
457	国网西丰县供电公司	西丰	凉泉线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	94	单联络	农网	0.6	1022	
458	国网西丰县供电公司	西丰	柏榆线	泉太66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	71	单辐射	-	0.9	2745	
459	国网西丰县供电公司	西丰	宝来线	泉太66kV变电站	是	LGJ-50/8	210	3637	35	单联络	农网	0.6	1556	
460	国网西丰县供电公司	西丰	天德线	石岭变66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	111	单辐射	-	0.9	3795	
461	国网西丰县供电公司	西丰	凉富线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-240/30	615	10652	44	单联络	农网	0.6	8825	
462	国网昌图县供电公司	昌图	八面南线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	130	单辐射	-	0.9	6369	
463	国网昌图县供电公司	昌图	八和线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	308	单辐射	-	0.9	3279	
464	国网昌图县供电公司	昌图	八高线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	83	单辐射	-	0.9	7183	
465	国网昌图县供电公司	昌图	长发线	宝力66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	146	单辐射	-	0.9	1446	
466	国网昌图县供电公司	昌图	宝场线	宝力66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	100	单联络	农网	0.6	4015	
467	国网昌图县供电公司	昌图	宝西线	宝力66kV变电站	是	LGJ-120/7	553	9578	32.04	多联络	农网	0.75	5369	
468	国网昌图县供电公司	昌图	镇内线	宝力66kV变电站	是	LGJ-95/15	553	9578	180.12	多联络	城网	0.75	2102	
469	国网昌图县供电公司	昌图	宝东线	宝力66kV变电站	是	LGJ-120/7	553	9578	56.48	多联络	农网	0.75	4945	
470	国网昌图县供电公司	昌图	头道线	宝力66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	106	单联络	农网	0.6	2113	
471	国网昌图县供电公司	昌图	万安线	昌城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	152	单辐射	-	0.9	3291	
472	国网昌图县供电公司	昌图	城新二线	昌城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
473	国网昌图县供电公司	昌图	城内甲线	昌城66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	93	多联络	农网	0.75	3325	
474	国网昌图县供电公司	昌图	城北线	昌城66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	167	单联络	农网	0.6	-1480	
475	国网昌图县供电公司	昌图	城内乙线	昌城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	135	单辐射	-	0.9	3585	
476	国网昌图县供电公司	昌图	城新一线	昌城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5621	
477	国网昌图县供电公司	昌图	南湖线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	66	单联络	农网	0.6	4604	
478	国网昌图县供电公司	昌图	城山线	城南66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.6	5747	
479	国网昌图县供电公司	昌图	铁矿线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	73	单联络	农网	0.6	4322	
480	国网昌图县供电公司	昌图	供销线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	357	多联络	农网	0.75	1000	
481	国网昌图县供电公司	昌图	农村线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	232	单联络	农网	0.6	1729	
482	国网昌图县供电公司	昌图	万达线	城南66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	159	单辐射	-	0.9	5866	
483	国网昌图县供电公司	昌图	铁南线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	379	多联络	农网	0.75	99	
484	国网昌图县供电公司	昌图	大洼北线	大洼66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	39	单辐射	-	0.6	2983	
485	国网昌图县供电公司	昌图	大洼南线	大洼66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	51	单联络	农网	0.6	2775	
486	国网昌图县供电公司	昌图	大洼街内线	大洼66kV变电站	是	LGJ-120	320	5542	150	单联络	农网	0.6	727	
487	国网昌图县供电公司	昌图	东街线	东嘎66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	49.57	单辐射	-	0.9	2962	
488	国网昌图县供电公司	昌图	东嘎线	东嘎66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	276	单辐射	-	0.9	3590	
489	国网昌图县供电公司	昌图	东双线	东嘎66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	383	单辐射	-	0.9	1987	
490	国网昌图县供电公司	昌图	付粮线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	13	单辐射	-	0.9	4757	

2025年四季度公用配变可开放容量信息表

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流	额定装接容量						
491	国网昌图县供电公司	昌图	付家林场线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	129	单辐射	-	0.9	2988	
492	国网昌图县供电公司	昌图	付东线	付家66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	190	单联络	农网	0.6	2456	
493	国网昌图县供电公司	昌图	三江南线	付家66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	151	单辐射	-	0.9	1360	
494	国网昌图县供电公司	昌图	付远线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	132	单辐射	-	0.9	2936	
495	国网昌图县供电公司	昌图	古粮线	古榆66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	143	单辐射	-	0.9	6143	
496	国网昌图县供电公司	昌图	古西线	古榆66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	225	单辐射	-	0.9	4711	
497	国网昌图县供电公司	昌图	七家子线	红旗66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	166	单联络	农网	0.6	2872	
498	国网昌图县供电公司	昌图	工业乙线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	154	单联络	农网	0.6	3079	
499	国网昌图县供电公司	昌图	老四平丙线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	31	单联络	农网	0.6	5210	
500	国网昌图县供电公司	昌图	工业丁线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	240	单辐射	-	0.9	4463	
501	国网昌图县供电公司	昌图	平科二线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	297	单辐射	-	0.9	3476	
502	国网昌图县供电公司	昌图	工业甲线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	349	单联络	农网	0.6	-1337	
503	国网昌图县供电公司	昌图	平科一线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	491	单辐射	-	0.9	116	
504	国网昌图县供电公司	昌图	铁西线	马仲66kV变电站	是	LGJ-120/7	553	9578	77.34	多联络	农网	0.75	3904	
505	国网昌图县供电公司	昌图	铁东线	马仲66kV变电站	是	JKLYJ-120	553	9578	131.72	单联络	农网	0.6	3206	
506	国网昌图县供电公司	昌图	工业线	马仲66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	66	多联络	城网	0.7	7429	
507	国网昌图县供电公司	昌图	满井乙线	满井66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	179	单联络	农网	0.6	2646	
508	国网昌图县供电公司	昌图	满泉线	满井66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
509	国网昌图县供电公司	昌图	毛家店线	虻牛66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	121	单联络	农网	0.6	1808	
510	国网昌图县供电公司	昌图	虻牛西线	虻牛66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	48	单辐射	-	0.9	3144	
511	国网昌图县供电公司	昌图	马场线	虻牛66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	83	单辐射	-	0.9	2537	
512	国网昌图县供电公司	昌图	平北线	平安66kV变电站	否	LGJ-95/35	285	4936	145	单辐射	-	0.6	450	
513	国网昌图县供电公司	昌图	平南线	平安66kV变电站	否	LGJ-95/35	285	4936	82	单辐射	-	0.6	1541	
514	国网昌图县供电公司	昌图	曲街线	曲家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	40	单辐射	-	0.9	4292	
515	国网昌图县供电公司	昌图	曲北线	曲家66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	105	单联络	农网	0.6	1663	
516	国网昌图县供电公司	昌图	曲南线	曲家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	145	单辐射	-	0.9	2461	
517	国网昌图县供电公司	昌图	老四平北线	泉沟66kV变电站（四平）	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
518	国网昌图县供电公司	昌图	老四平南线	泉沟66kV变电站（四平）	否	LGJ-120/7	380	6582	0	单辐射	-	0.9	5923	
519	国网昌图县供电公司	昌图	新乡线	泉沟66kV变电站（四平）	否	LGJ-50/8	210	3637	0	单辐射	-	0.9	3273	
520	国网昌图县供电公司	昌图	大苇子线	泉头66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	88	单辐射	-	0.9	4399	
521	国网昌图县供电公司	昌图	农林线	泉头66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	115	单辐射	-	0.9	1983	
522	国网昌图县供电公司	昌图	街内丙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	473	多联络	农网	0.75	-1038	
523	国网昌图县供电公司	昌图	街内乙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	456	多联络	农网	0.75	-770	
524	国网昌图县供电公司	昌图	昌城甲线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5643	
525	国网昌图县供电公司	昌图	街内甲线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	246	多联络	农网	0.75	2923	
526	国网昌图县供电公司	昌图	昌城乙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	150	多联络	农网	0.75	4585	
527	国网昌图县供电公司	昌图	山平线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	18	单联络	农网	0.6	5435	
528	国网昌图县供电公司	昌图	满井线	山北66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	56	多联络	农网	0.75	3826	
529	国网昌图县供电公司	昌图	山源线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	212	单联络	农网	0.6	2075	
530	国网昌图县供电公司	昌图	三江北线	双辽66kV变电站（四平）	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
531	国网昌图县供电公司	昌图	横沟线	双庙子66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	73	单联络	农网	0.6	2318	
532	国网昌图县供电公司	昌图	双庙子线	双庙子66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	56	单联络	农网	0.6	2979	
533	国网昌图县供电公司	昌图	建材线	双庙子66kV变电站	是	LGJ-120/7	553	9578	32.52	单联络	城网	0.6	5360	
534	国网昌图县供电公司	昌图	下二台线	双庙子66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	146	单辐射	-	0.9	2765	
535	国网昌图县供电公司	昌图	四村线	四合66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	190	单辐射	-	0.9	3490	
536	国网昌图县供电公司	昌图	四合线	四合66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	28	单辐射	-	0.9	3490	
537	国网昌图县供电公司	昌图	此路线	四合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	206	单联络	农网	0.6	2179	
538	国网昌图县供电公司	昌图	朝阳线	四合66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	105	单辐射	-	0.9	4962	
539	国网昌图县供电公司	昌图	四面城线	四面城66kV变电站	否	LGJ-70/10	240	4157	165	单辐射	-	0.9	883	
540	国网昌图县供电公司	昌图	四工线	四面城66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	45	单辐射	-	0.9	3196	
541	国网昌图县供电公司	昌图	太平线	四面城66kV变电站	是	JKLYJ-150	553	9578	142	多联络	城网	0.75	1729	
542	国网昌图县供电公司	昌图	河昌二线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	267	单辐射	-	0.6	1122	
543	国网昌图县供电公司	昌图	河昌一线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78	单联络	农网	0.6	4396	
544	国网昌图县供电公司	昌图	河城二线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	52	单辐射	-	0.6	4366	
545	国网昌图县供电公司	昌图	河城一线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	106	单辐射	-	0.6	3911	
546	国网昌图县供电公司	昌图	河澜线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	35	单联络	农网	0.6	4641	
547	国网昌图县供电公司	昌图	河新二线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	52	单联络	农网	0.6	4846	
548	国网昌图县供电公司	昌图	河新一线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	190	单联络	农网	0.6	2456	
549	国网昌图县供电公司	昌图	河学线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	75	单联络	农网	0.6	4448	
550	国网昌图县供电公司	昌图	红顺线	红旗66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	90	单联络	农网	0.6	4188	